

**淮安市（县、区）供电公司10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息**
(2026年第2季度)

截至2026年3月31日，淮安市（县、区）10（20）千伏公用配变共有42929台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有37816台，占比88.09%；公用配变负荷容量受限的共有5113台，占比11.91%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#1干变	10	800	340
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#1变电所#1干变	10	800	418
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#2变电所#3干变	10	800	310
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#1变电所#2干变	10	800	420
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#1变电所#2干变	10	800	332
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#2变电所#4干变	10	800	376
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#2变电所#3干变	10	800	401
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#2变电所#4干变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	94506箱变	10	630	340
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	19511配变(富强新村)	10	400	124
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南奥林晴园#2变电所#4干变	10	1000	495
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#3变电所#6干变	10	1000	479
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#1干变	10	800	356
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#3干变	10	800	433
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#5干变	10	800	441
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#1变电所#2干变	10	800	410
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#4干变	10	800	390
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#2变电所#6干变	10	800	386
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#2干变	10	800	264
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#4干变	10	630	310
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#1干变	10	800	328
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#4变电所#3干变	10	630	210
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	新亚国际大厦变电所#1干变	10	1000	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	新亚国际大厦变电所#2干变	10	1000	389
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#8变电所#15干变	10	1000	0
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#8变电所#16干变	10	1000	457
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	92107箱变高压间隔配电变压器	10	500	239
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#1干变	10	800	437
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#7变电所#14干变	10	1000	539
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#6变电所#12干变	10	1000	445
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#7变电所#13干变	10	1000	366
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#6变电所#11干变	10	1000	478
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦东花园明珠小区变电所#1干变	10	400	154
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#2变电所#4干变	10	1000	487
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际#2变电所#4干变	10	1000	597
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#5变电所#9干变	10	800	398
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#2干变	10	1000	533
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	联盛国际变电所#3干变	10	1000	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	中鑫商城#1变电所#1干变	10	1250	412
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	中鑫商城#1变电所#2干变	10	1250	714
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	中鑫商城#1变电所#3干变	10	1250	788
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#2变电所#3干变	10	1000	412
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#5变电所#10干变	10	800	342
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	中鑫商城#1变电所#4干变	10	1250	481
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南韩侯花苑变电所1#干变	10	800	331
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	中鑫商城#2变电所#5干变	10	1250	883
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	韩侯花苑变电所2#干变	10	800	283
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#1变电所#2干变	10	1000	441
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6501箱变	10	500	333
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	西园小区变电所#1干变	10	1000	401
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	西园小区变电所#2干变	10	1000	415
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#1变电所#1干变	10	1000	488
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际#2变电所#3干变	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	18301箱变	10	500	241
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方金色家园变电所#2干变	10	1000	501
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#4变电所#9干变	10	800	572
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	18302箱变	10	500	214
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方金色家园变电所#1干变	10	1000	453
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#8干变	10	800	344
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2503配变(广播站外)	10	315	0
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501变(邮政局西)	10	315	107
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9406配变(淮三新村)	10	400	175
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002配变（消防队对面）	10	400	36
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001配变（城西路）	10	400	80
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	13003配变(纱厂西)	10	315	30
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	13004配变(工行门前)	10	315	207
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005配变(烟厂东门)	10	315	113
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	13006配变(一中西)	10	315	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	12801变(解放新村)	10	315	0
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502配变(邮政宿舍5栋东)	10	315	15
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9405配变(淮海厂宿舍北)	10	400	298
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9402配变(淮海厂宿舍)	10	315	200
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9401配变(淮海厂宿舍南)	10	400	205
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9407变（运河上城小区北）	10	100	77
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	91301箱变	10	315	7
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3623配变（富强二组东）	10	400	11
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	11313箱变	10	100	53
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8213箱变(淮中宿舍17栋南)	10	500	288
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5405变(乡土风情园)	10	400	98
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5404变(干休所)	10	400	221
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南奥林晴园#2变电所#3干变	10	1000	472
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#3变电所#5干变	10	1000	524
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	奥林晴园#1变电所2#干变	10	1000	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#22干变	10	800	501
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#14干变	10	800	504
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#3干变	10	800	586
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#3干变	10	1000	608
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#9干变	10	800	244
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#6变电所#20干变	10	800	629
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#11干变	10	630	450
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	14006箱变	10	630	0
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#8干变	10	800	482
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	中环国际小区变电所#1干变	10	800	407
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	中环国际小区变电所#2干变	10	800	384
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#8干变	10	800	419
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#3干变	10	800	481
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#10干变	10	800	441
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#19干变	10	800	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#35干变	10	630	419
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101美变	10	630	168
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602变[建工实业南]	10	400	57
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#21干变	10	800	505
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#5干变	10	800	373
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#4干变	10	800	533
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2205箱变	10	400	219
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#30干变	10	800	0
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	91412箱变	10	630	134
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	14004箱变	10	500	90
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6321箱变	10	630	187
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#18干变	10	800	416
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	91413箱变	10	630	84
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#20干变	10	800	0
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#3变电所#5干变	10	800	613

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#2干变	10	800	508
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#1变电所#2干变	10	800	621
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9642公变	10	200	83
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9641公变	10	400	233
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	焊宸广场小区#3变电所#7变压器	10	1000	595
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#8干变	10	630	475
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所变#6干变	10	630	324
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#4干变	10	800	386
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#16干变	10	800	380
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#1干变	10	630	339
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#14干变	10	800	469
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#8干变	10	800	556
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#16干变	10	800	483
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#1变电所#1干变	10	800	622
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#2干变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007箱变	10	500	187
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#22干变	10	800	0
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#26干变	10	630	356
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	19302箱变（淮洲宾馆宿舍）	10	315	94
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	13612配变(蓄电池厂西)	10	315	96
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8606箱变	10	630	1
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601配变(三院西)	10	400	106
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7801配变(革命五组)	10	400	48
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	13605变(大治路农贸市场)	10	315	227
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1208配变（十一区）	10	315	167
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601箱变	10	800	235
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1207配变	10	315	238
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203配变	10	400	114
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1204配变	10	400	149
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	清浦小学西	10	315	88
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9332配变（四区12幢西）	10	400	72
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9334配变（三区五栋北）	10	400	229
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9333配变（十二栋南）	10	400	117
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9335配变（十八栋北）	10	400	290
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9340配变（幼儿园）	10	400	53
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9336配变（四区七栋北）	10	400	113
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9338配变（五区三栋西）	10	400	244
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9339配变（四区二栋东）	10	400	147
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9341配变（四区六栋）	10	400	197
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9342配变（金凤一区二栋北）	10	315	157
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9329配变(运河村一组)	10	400	233
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9330配变（金凤二区二栋西）	10	400	172
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	12430配变（一毛宿舍南）	10	400	220
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	19605配变（淮剧团）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	19407配变（工行培训中心宿舍）	10	315	79
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	19604配变（电影公司南门）	10	400	221
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	19608配变（罗曼灯饰西）	10	250	89
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	19602箱变	10	500	162
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	19601箱变瑞祥小区	10	630	103
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	15502公变[红旗河北]	10	315	113
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	19603箱变	10	630	379
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8601配变	10	400	133
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	19501配变(丰登路小区外)	10	315	0
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	19507配变(爱民路中)	10	400	264
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	19502箱变（万科花园）	10	800	340
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	19501箱变（万科花园）	10	800	253
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	19502配变(中径路东)	10	400	184
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	19504配变(青山巷南首)	10	400	193
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	19505配变(繁荣服装厂门口)	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	19506配变(青山巷北首)	10	400	19
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	19503箱变(益兴名流)	10	630	312
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	19504箱变(益兴名流)	10	630	114
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	19505箱变(益兴名流)	10	630	119
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	19506箱变(益兴名流北)	10	630	43
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	19512箱变	10	630	223
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1214配变	10	400	63
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1213配变	10	315	28
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	19606配变（康乐城）	10	400	104
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	19607配变（西大院南）	10	400	244
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205配变[八二路北]	10	400	228
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6206配变[化妆品街东]	10	400	309
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1218配变	10	250	0
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202配变[承德路北]	10	400	176
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1211配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA1212变（信访局外）	10	30	11
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1215配变	10	315	37
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1209配变	10	400	155
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105变	10	400	108
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104变[八二路西]	10	400	143
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303配变	10	315	204
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304配变	10	400	94
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305配变	10	400	233
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	91101配变[中达东]	10	400	269
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#14干变	10	800	422
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7304XB卫生防疫站	10	250	83
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	11109箱变	10	630	243
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	11105箱变	10	630	171
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7101美变	10	400	150
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	11110箱变	10	630	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#5干变	10	1000	580
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604美变	10	400	257
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7101箱变	10	500	219
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#2干变	10	1000	487
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#1干变	10	1000	355
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河明珠变电所#3干变	10	1000	511
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8206箱变	10	630	110
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#12干变	10	800	0
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#6干变	10	630	301
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#8变电所#20干变	10	800	335
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#2干变	10	800	504
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#6干变	10	800	554
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#7干变	10	800	536
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府二期#4变电所#2干变	10	630	466
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#29干变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#2干变	10	800	427
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#5干变	10	800	477
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#4变电所#10干变	10	800	616
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	14003箱变	10	630	109
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#3干变	10	800	560
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#10干变	10	800	503
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	91603箱变	10	500	217
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#7干变	10	800	583
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#7干变	10	1000	586
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#13干变	10	800	529
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#7干变	10	800	461
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3614配变（富强二组）	10	400	166
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#6变电所#19干变	10	800	533
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	19904箱变	10	630	287
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#3干变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	11301箱变	10	630	321
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	92401箱变	10	400	190
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#29干变	10	630	313
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#30干变	10	800	608
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#2干变	10	800	510
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#33干变	10	630	368
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#7干变	10	800	464
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#6干变	10	800	456
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#8干变	10	800	0
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	18615变[建工实业北]	10	400	65
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	步行街1	10	630	0
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1806箱变	10	630	330
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#9干变	10	800	414
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#10干变	10	800	462
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#11干变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#4变电所#12干变	10	800	460
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	94706配变	10	315	76
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	94710配变	10	400	0
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	94708配变	10	315	85
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709配变	10	400	133
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	94743配变教堂院内	10	400	58
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104配变(航运新村北)	10	315	178
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	92202箱变	10	500	194
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	92203箱变	10	500	193
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	92204箱变	10	500	165
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	92206箱变	10	500	210
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	92205箱变	10	500	222
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	92207箱变	10	500	201
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	11127变	10	400	29
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	12907变（众轩运输公司）	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	11301配变(罐头厂老大门)	10	315	224
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	12908（运河九组）	10	200	122
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	18404[飞乐路西]	10	315	7
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#8干变	10	800	487
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#3干变	10	800	427
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3401配变（大治路）	10	400	128
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	92208箱变	10	500	178
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	92209箱变	10	500	144
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	92210箱变	10	500	214
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	92211箱变	10	500	177
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	92212箱变	10	500	205
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1402变（环球贸易）	10	315	64
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909变（韩候大桥西）	10	400	291
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	11304变（慈云寺）	10	400	92
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	94409配变(汤家巷南首)	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	11306配变(航运联社)	10	400	206
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	11314配变（变纪家楼小学西）	10	400	240
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	11313配变(纪家楼小学)	10	315	51
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	纪家楼小学东11312变	10	315	136
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#1干变	10	800	400
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#3干变	10	800	267
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#2干变	10	800	451
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#1变电所#4干变	10	800	353
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	94302箱变	10	500	168
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	94301箱变	10	500	130
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	94303箱变	10	500	226
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	94304箱变	10	500	122
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	94306箱变	10	500	214
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	94307箱变	10	500	139
293	市区（不含淮安区、淮阴区）	94308箱变	10	500	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
294	市区（不含淮安区、淮阴区）	18205配变[工行宿舍]	10	400	195
295	市区（不含淮安区、淮阴区）	18203配变[城北开关厂]	10	400	38
296	市区（不含淮安区、淮阴区）	94603配变	10	400	190
297	市区（不含淮安区、淮阴区）	94605配变	10	400	179
298	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9327配变垃圾站	10	400	63
299	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9325配变四建公司	10	400	147
300	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9322配变(南港菜场)	10	400	290
301	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9305配变港务公司南	10	400	227
302	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9307配变运河修理部	10	315	101
303	市区（不含淮安区、淮阴区）	99602配变	10	315	238
304	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2208配变[环保培训中心]	10	400	72
305	市区（不含淮安区、淮阴区）	11309配变（都天庙）	10	315	96
306	市区（不含淮安区、淮阴区）	11310公变（二中西）	10	315	112
307	市区（不含淮安区、淮阴区）	11801配变（工行宿舍）	10	315	118
308	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1404配变（八二路南2）	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
309	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#2变电所#5干变	10	800	327
310	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#2变电所#7干变	10	800	318
311	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#2变电所#6干变	10	800	505
312	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#2变电所#8干变	10	800	392
313	市区（不含淮安区、淮阴区）	99705箱变间隔配电变压器	10	630	297
314	市区（不含淮安区、淮阴区）	99704箱变间隔配电变压器	10	630	293
315	市区（不含淮安区、淮阴区）	99701箱变间隔配电变压器	10	630	294
316	市区（不含淮安区、淮阴区）	99706箱变间隔配电变压器	10	630	210
317	市区（不含淮安区、淮阴区）	99601配变	10	315	178
318	市区（不含淮安区、淮阴区）	94601箱变	10	800	405
319	市区（不含淮安区、淮阴区）	94603箱变	10	500	243
320	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2801变（盐业大厦）	10	630	291
321	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801配变(新新华)	10	400	0
322	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1802配变(中国移动)	10	400	162
323	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1803配变(交通机械厂)	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
324	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6007变（新村煤店）	10	315	0
325	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6003变（新村煤店北）	10	400	0
326	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA6011变（新村煤店中2）	10	630	489
327	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6005变（新村煤店南）	10	400	0
328	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6101配变	10	400	320
329	市区（不含淮安区、淮阴区）	19503配变(丰登路)	10	400	0
330	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#9干变	10	800	435
331	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6202箱变	10	500	92
332	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7307箱变	10	630	442
333	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7322箱变	10	630	180
334	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#12干变	10	800	450
335	市区（不含淮安区、淮阴区）	94711配变	10	315	97
336	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001变（清拖宿舍北）	10	315	55
337	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6002（清拖宿舍南）	10	400	0
338	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6006变（建行农行宿舍）	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
339	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6008变（变压器厂东）	10	315	117
340	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6009变（变压器厂宿舍）	10	315	136
341	市区（不含淮安区、淮阴区）	91609箱变	10	500	233
342	市区（不含淮安区、淮阴区）	91608箱变	10	500	224
343	市区（不含淮安区、淮阴区）	91610箱变	10	500	182
344	市区（不含淮安区、淮阴区）	91611箱变	10	500	223
345	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7106箱变	10	500	121
346	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7102箱变	10	500	181
347	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7101箱变	10	500	79
348	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7105箱变	10	500	128
349	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7104箱变	10	500	118
350	市区（不含淮安区、淮阴区）	91605箱变	10	500	113
351	市区（不含淮安区、淮阴区）	91606箱变	10	500	243
352	市区（不含淮安区、淮阴区）	91607箱变	10	500	109
353	市区（不含淮安区、淮阴区）	91604箱变	10	500	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
354	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3403配变(新华印刷厂北)	10	200	142
355	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2206配变[富强打水]	10	400	57
356	市区（不含淮安区、淮阴区）	91403箱变	10	630	0
357	市区（不含淮安区、淮阴区）	18405[电机厂宿舍]	10	400	219
358	市区（不含淮安区、淮阴区）	18406石油公司宿舍配变	10	400	163
359	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#1变电所#2干变	10	800	613
360	市区（不含淮安区、淮阴区）	99707XB	10	630	184
361	市区（不含淮安区、淮阴区）	99708箱变1配电变压器	10	630	161
362	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#26干变	10	800	389
363	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#11干变	10	800	470
364	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#1变电所#1干变	10	1000	601
365	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#1变电所#2干变	10	1000	591
366	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#2变电所#4干变	10	1000	555
367	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5402变(十五分部)	10	400	311
368	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2205配变（富强北路）	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
369	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2209配变[建行宿舍]	10	400	0
370	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204配变[兽医站]	10	400	1
371	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2207配变[防疫站院内]	10	315	0
372	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203配变[富强路东]	10	315	0
373	市区（不含淮安区、淮阴区）	91408箱变	10	630	154
374	市区（不含淮安区、淮阴区）	91409箱变	10	630	186
375	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#1干变	10	630	297
376	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#2干变	10	630	304
377	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#3干变	10	630	316
378	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城1#所#4干变	10	630	273
379	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。南门尚城#2变电所#5干变	10	630	357
380	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#9干变	10	630	351
381	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#10干变	10	630	196
382	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#11干变	10	630	315
383	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#3变电所#12干变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
384	市区（不含淮安区、淮阴区）	94712配变	10	315	53
385	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302配变（果园小区）	10	400	112
386	市区（不含淮安区、淮阴区）	12501配变（通达公司）	10	400	0
387	市区（不含淮安区、淮阴区）	12504配变（西安桥东）	10	400	36
388	市区（不含淮安区、淮阴区）	91410箱变	10	630	39
389	市区（不含淮安区、淮阴区）	91411箱变	10	630	129
390	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#14干变	10	630	326
391	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#4变电所#13干变	10	630	327
392	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#7干变	10	800	285
393	市区（不含淮安区、淮阴区）	18407配变[爱民路]	10	400	132
394	市区（不含淮安区、淮阴区）	18408配变[石油公司宿舍北]	10	315	0
395	市区（不含淮安区、淮阴区）	18403箱变	10	500	159
396	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101变	10	400	140
397	市区（不含淮安区、淮阴区）	13245变（华东电机公司对面）	10	400	0
398	市区（不含淮安区、淮阴区）	18501箱变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
399	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#13干变	10	800	570
400	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#2变电所#5干变	10	800	467
401	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#11变电所#32干变	10	800	505
402	市区（不含淮安区、淮阴区）	18411[苏果超市]	10	400	151
403	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#5干变	10	630	349
404	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#8干变	10	800	455
405	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#15变电所#29干变	10	1000	525
406	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#13干变	10	1000	579
407	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#11干变	10	800	379
408	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#8干变	10	800	428
409	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#3变电所#8干变	10	800	603
410	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7312箱变	10	500	5
411	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7311箱变	10	500	133
412	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5304箱变	10	250	38
413	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5305箱变	10	200	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
414	市区（不含淮安区、淮阴区）	92401配变[健康东村外一]	10	315	155
415	市区（不含淮安区、淮阴区）	92403配变[健康东村外三]	10	400	182
416	市区（不含淮安区、淮阴区）	92416配变[清拖安置小区]	10	315	156
417	市区（不含淮安区、淮阴区）	92404配变[健康东村外四]	10	315	0
418	市区（不含淮安区、淮阴区）	92406配变[健康东村六]	10	400	39
419	市区（不含淮安区、淮阴区）	92415配变[水渡新村]	10	315	139
420	市区（不含淮安区、淮阴区）	92409配变[健康东村六幢]	10	400	237
421	市区（不含淮安区、淮阴区）	92408配变[健康东村四幢]	10	400	196
422	市区（不含淮安区、淮阴区）	18409[爱民路中]	10	315	0
423	市区（不含淮安区、淮阴区）	18503箱变	10	630	104
424	市区（不含淮安区、淮阴区）	19405配变（公路收费）	10	400	81
425	市区（不含淮安区、淮阴区）	18419[建工宿舍]	10	315	166
426	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱民路西18410	10	400	0
427	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#1变压器	10	800	495
428	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1203箱变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
429	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#2变电所#3干变	10	800	560
430	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#5干变	10	800	604
431	市区（不含淮安区、淮阴区）	92108箱变	10	630	200
432	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3201箱变	10	630	302
433	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#11干变	10	1000	554
434	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602配变（凤凰新村南区一栋）	10	315	55
435	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#9干变	10	800	462
436	市区（不含淮安区、淮阴区）	11101变[东郊变外]	10	315	75
437	市区（不含淮安区、淮阴区）	18403淮机总厂宿舍配变	10	400	47
438	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#16干变	10	800	469
439	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#2干变	10	800	527
440	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#18干变	10	630	332
441	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506变[浦东花园门前]	10	200	75
442	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511变[肉联宿舍]	10	315	0
443	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503变（煤气公司宿舍）	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
444	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501变（煤气公司南）	10	400	74
445	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502变（新民小区南首）	10	315	22
446	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401配变（新华苑西）	10	400	160
447	市区（不含淮安区、淮阴区）	19402配变（新华苑）	10	400	0
448	市区（不含淮安区、淮阴区）	19404配变（东方大厦外）	10	400	234
449	市区（不含淮安区、淮阴区）	94406配变（宝塔桥）	10	400	248
450	市区（不含淮安区、淮阴区）	18501配变（飞乐路）	10	315	133
451	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0112变（肉联厂东）	10	400	230
452	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0109变（石灰厂东）	10	400	293
453	市区（不含淮安区、淮阴区）	12901变（西郊变西）	10	315	11
454	市区（不含淮安区、淮阴区）	12902变（加油站东）	10	400	121
455	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401配变（工农路南首）	10	400	46
456	市区（不含淮安区、淮阴区）	18415[华都公寓内]	10	200	69
457	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#3干变	10	800	445
458	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#4干变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
459	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7305XB环城小区六栋东	10	500	20
460	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#5干变	10	800	447
461	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#2变电所#6干变	10	800	438
462	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#7干变	10	800	401
463	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#3变电所#8干变	10	800	484
464	市区（不含淮安区、淮阴区）	94403配变(公安局宿舍外)	10	400	176
465	市区（不含淮安区、淮阴区）	19201配变（农垦局外）	10	400	256
466	市区（不含淮安区、淮阴区）	94702配变	10	315	76
467	市区（不含淮安区、淮阴区）	94703配变	10	315	74
468	市区（不含淮安区、淮阴区）	94704配变	10	315	81
469	市区（不含淮安区、淮阴区）	94705配变	10	400	62
470	市区（不含淮安区、淮阴区）	94735配变	10	400	152
471	市区（不含淮安区、淮阴区）	94701箱变	10	630	201
472	市区（不含淮安区、淮阴区）	94704箱变	10	250	91
473	市区（不含淮安区、淮阴区）	94703箱变	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
474	市区（不含淮安区、淮阴区）	94707配变	10	400	0
475	市区（不含淮安区、淮阴区）	94713配变	10	400	278
476	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7103箱变	10	500	46
477	市区（不含淮安区、淮阴区）	91601箱变	10	630	255
478	市区（不含淮安区、淮阴区）	91602箱变	10	500	128
479	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1401配变（慕尼黑浴室北）	10	400	274
480	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3101配变（五金家电公司东）	10	315	241
481	市区（不含淮安区、淮阴区）	11121河北组	10	200	128
482	市区（不含淮安区、淮阴区）	11102变[化工仓库外]	10	315	227
483	市区（不含淮安区、淮阴区）	12509变(石化厂东)	10	400	63
484	市区（不含淮安区、淮阴区）	12906变（淮钢医院）	10	400	225
485	市区（不含淮安区、淮阴区）	13010箱变	10	400	83
486	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6116公变(汽车修理厂充电站)	10	400	181
487	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#10干变	10	800	398
488	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#8干变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
489	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#3干变	10	800	560
490	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#8干变	10	800	409
491	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#6干变	10	800	238
492	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402PB	10	400	294
493	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#12干变	10	800	487
494	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#10变电所#33干变	10	630	404
495	市区（不含淮安区、淮阴区）	13706配变（海州铂兰亭北）	10	400	262
496	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#6干变	10	800	530
497	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#7干变	10	800	366
498	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#4干变	10	800	471
499	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7104配变[检查院内]	10	400	0
500	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#9干变	10	1000	565
501	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#16干变	10	800	460
502	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#6干变	10	800	444
503	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#8干变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
504	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#9干变	10	800	366
505	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#10干变	10	800	426
506	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#11干变	10	800	403
507	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#3变电所#12干变	10	800	434
508	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#2变电所#5干变	10	800	452
509	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#20干变	10	800	614
510	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#6干变	10	800	587
511	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所13#干变	10	800	457
512	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#10干变	10	1000	618
513	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#22干变	10	800	394
514	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所15#干变	10	800	420
515	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所16#干变	10	800	473
516	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#4变电所14#干变	10	800	364
517	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#3干变	10	800	495
518	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#4干变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
519	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#18干变	10	800	481
520	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#4干变	10	800	440
521	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#3干变	10	800	446
522	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#12干变	10	800	449
523	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#5干变	10	800	150
524	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#11干变	10	800	453
525	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#26干变	10	800	621
526	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#3变电所#9干变	10	800	496
527	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#2变电所#7干变	10	800	218
528	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#4干变	10	800	324
529	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所2干变	10	800	0
530	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#6干变	10	800	509
531	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#16干变	10	800	491
532	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#3干变	10	800	478
533	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#1干变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
534	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#2干变	10	800	640
535	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉华冠苑#1变电所#4干变	10	800	390
536	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#17干变	10	800	617
537	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#27干变	10	630	357
538	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#31干变	10	800	412
539	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#14干变	10	800	493
540	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#4干变	10	800	305
541	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4305箱变	10	500	216
542	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4307箱变	10	500	249
543	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4308箱变	10	630	345
544	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5510箱变	10	500	222
545	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5511箱变	10	630	319
546	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5508箱变	10	400	201
547	市区（不含淮安区、淮阴区）	13236配变（窑厂北）	10	315	213
548	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南奥林晴园#1变电所#1干变	10	1000	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
549	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3103箱变	10	315	137
550	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#1干变	10	1000	558
551	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#1变电所#2干变	10	1000	557
552	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#2变电所#3干变	10	1000	448
553	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#2变电所#4干变	10	1000	559
554	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#5干变	10	1000	639
555	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#3变电所#6干变	10	800	446
556	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#25干变	10	800	607
557	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9202箱变	10	400	210
558	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#4干变	10	800	530
559	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#8干变	10	800	470
560	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#15变电所#28干变	10	1000	628
561	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#5干变	10	1000	657
562	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#2变电所#4干变	10	800	616
563	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#13干变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
564	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#1变电所#1干变	10	1000	431
565	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#9干变	10	1000	566
566	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#5变电所#10干变	10	1000	622
567	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#1变电所#3干变	10	1000	389
568	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#2干变	10	630	321
569	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#2变电所#1干变	10	630	240
570	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#9干变	10	800	596
571	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#19干变	10	800	263
572	市区（不含淮安区、淮阴区）	92406箱变配电变压器	10	400	176
573	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#9干变	10	800	528
574	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#20干变	10	630	370
575	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#6干变	10	1000	628
576	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#15干变	10	800	461
577	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#11变电所#29干变	10	800	402
578	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#10干变	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
579	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#3干变	10	800	489
580	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#3干变	10	800	478
581	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#1干变	10	800	387
582	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#3干变	10	800	509
583	市区（不含淮安区、淮阴区）	大河新城#1变电所#2干变	10	800	406
584	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#6干变	10	800	522
585	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#13干变	10	800	469
586	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#22干变	10	800	400
587	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#1干变	10	800	599
588	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#4变电所#15干变	10	800	523
589	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#13干变	10	630	495
590	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1213公变	10	400	209
591	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#5干变	10	800	294
592	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#3干变	10	630	392
593	市区（不含淮安区、淮阴区）	19001箱变	10	630	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
594	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#7变电所#17干变	10	800	209
595	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#13干变	10	800	437
596	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#6干变	10	800	405
597	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#5干变	10	800	317
598	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#9干变	10	800	395
599	市区（不含淮安区、淮阴区）	13204配变（窑汪村）	10	400	251
600	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#8干变	10	800	492
601	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#27干变	10	800	435
602	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#2变电所#13干变	10	630	494
603	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#1干变	10	800	477
604	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#10干变	10	800	504
605	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#1干变	10	800	279
606	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#2干变	10	800	389
607	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#3干变	10	800	343
608	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1405箱变	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
609	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#1变电所#4干变	10	800	204
610	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#5干变	10	800	317
611	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#2变电所#6干变	10	800	376
612	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#3变电所#7干变	10	800	349
613	市区（不含淮安区、淮阴区）	新天地花苑#3变电所#8干变	10	800	354
614	市区（不含淮安区、淮阴区）	19408公变	10	400	0
615	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#18干变	10	800	0
616	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#13干变	10	800	428
617	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#6干变	10	800	493
618	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#1干变	10	1000	384
619	市区（不含淮安区、淮阴区）	13503配变(革命三队北)	10	400	38
620	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所#2干变	10	630	340
621	市区（不含淮安区、淮阴区）	11605美变	10	400	320
622	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#1变电所#2干变	10	1000	0
623	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#2变电所#2干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
624	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#3变电所#2干变	10	1000	0
625	市区（不含淮安区、淮阴区）	94417箱变	10	400	197
626	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6603箱变	10	630	170
627	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6604箱变	10	630	330
628	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#3变电所1#干变	10	1000	583
629	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#3变电所2#干变	10	1000	515
630	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#1变电所#2干变	10	1000	483
631	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#1变电所#1干变	10	1000	340
632	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#4干变	10	1000	576
633	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#2干变	10	1000	567
634	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501箱变(小康城六区)	10	630	127
635	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#1变电所#2干变	10	1000	0
636	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#2变电所#2干变	10	1000	0
637	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#8变电所#2干变	10	1000	0
638	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB茂华国际#7变电所#2干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
639	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#6变电所#2干变	10	1000	0
640	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#4变电所#2干变	10	1000	0
641	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#5变电所#2干变	10	1000	0
642	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#1变电所#1干变	10	1000	378
643	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#2变电所#1干变	10	1000	474
644	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#8变电所#1干变	10	1000	479
645	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#7变电所#1干变	10	1000	480
646	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#4变电所#1干变	10	1000	444
647	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#5变电所#1干变	10	800	306
648	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#6变电所#1干变	10	1000	383
649	市区（不含淮安区、淮阴区）	文苑小区所2#干变	10	800	315
650	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#21干变	10	1000	580
651	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#23干变	10	1000	560
652	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#22干变	10	1000	579
653	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#8变电所#24干变	10	1000	643

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
654	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1302箱变	10	400	120
655	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6320箱变	10	630	204
656	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#11变电所#30干变	10	800	215
657	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8214箱变	10	630	247
658	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#19干变	10	1000	326
659	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#7变电所#20干变	10	1000	539
660	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#19干变	10	800	462
661	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#5干变	10	800	426
662	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#19干变	10	800	464
663	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#1干变	10	800	433
664	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#4干变	10	800	442
665	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#6干变	10	800	470
666	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#1变电所#2干变	10	800	365
667	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#2干变	10	800	612
668	市区（不含淮安区、淮阴区）	苏宁大厦变电所#1干变	10	1000	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
669	市区（不含淮安区、淮阴区）	苏宁大厦变电所#2干变	10	1000	216
670	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#2变电所#3干变	10	800	316
671	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#18干变	10	800	428
672	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#2干变	10	630	430
673	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#8干变	10	800	588
674	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#1变电所#1干变	10	800	241
675	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#1变电所#2干变	10	800	356
676	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#2变电所#3干变	10	800	504
677	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#8干变	10	800	614
678	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8701箱变	10	400	320
679	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#3变电所#1干变	10	1250	621
680	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#1变电所#2干变	10	1000	468
681	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#1变电所#1干变	10	1000	557
682	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#3干变	10	800	576
683	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#21干变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
684	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#9变电所#2干变	10	800	248
685	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#9变电所#1干变	10	800	287
686	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#1干变	10	1000	453
687	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#8变电所#2干变	10	1000	459
688	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#3变电所#2干变	10	1250	503
689	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#10变电所#1干变	10	800	302
690	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#10变电所#2干变	10	800	222
691	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#11变电所#1干变	10	630	209
692	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#11变电所#2干变	10	630	167
693	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#12变电所#1干变	10	800	302
694	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#12变电所#2干变	10	800	301
695	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#14变电所#1干变	10	1000	485
696	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#14变电所#2干变	10	1000	462
697	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所1#干变	10	500	280
698	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1219配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
699	市区（不含淮安区、淮阴区）	天力西园变电所2#干变	10	500	198
700	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#7干变	10	800	384
701	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#5干变	10	800	379
702	市区（不含淮安区、淮阴区）	13814配变(一区六栋西)	10	315	37
703	市区（不含淮安区、淮阴区）	13713箱变	10	630	246
704	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#2变电所#4干变	10	500	224
705	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#3变电所#5干变	10	800	255
706	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#3变电所#6干变	10	800	415
707	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#7干变	10	630	359
708	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#9干变	10	630	374
709	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#10干变	10	630	268
710	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#4变电所#8干变	10	630	368
711	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#8变电所#26干变	10	800	0
712	市区（不含淮安区、淮阴区）	13702箱变	10	630	336
713	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#5变电所#2干变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
714	市区（不含淮安区、淮阴区）	13709箱变	10	500	218
715	市区（不含淮安区、淮阴区）	13710箱变	10	500	237
716	市区（不含淮安区、淮阴区）	13711箱变	10	630	289
717	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#14干变	10	800	452
718	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#1变电所#4干变	10	800	344
719	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#2变电所#1干变	10	800	384
720	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#6干变	10	800	596
721	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#1变电所#1干变	10	800	357
722	市区（不含淮安区、淮阴区）	13712箱变	10	630	277
723	市区（不含淮安区、淮阴区）	13828配变(一区七栋西)	10	315	0
724	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#3干变	10	630	437
725	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#1干变	10	800	50
726	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#17干变	10	800	467
727	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#4干变	10	800	630
728	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#25干变	10	800	623

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
729	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润. 润府#1变电所#1干变	10	630	398
730	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#5干变	10	800	460
731	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#2干变	10	1000	517
732	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#1干变	10	1000	0
733	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城嘉苑变电所#1干变	10	1000	593
734	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402美变	10	400	0
735	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#2变电所#3干变	10	800	295
736	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3401美变	10	400	9
737	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#1变电所#2干变	10	1000	538
738	市区（不含淮安区、淮阴区）	利苑新村变电所#1干变	10	630	191
739	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7401箱变	10	400	259
740	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海花园#2变电所#1干变	10	500	239
741	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#2变电所#4干变	10	1000	0
742	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#2变电所#3干变	10	1000	434
743	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#3变电所#5干变	10	1000	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
744	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#3变电所#6干变	10	1000	366
745	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#2变电所#4干变	10	800	405
746	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#2干变	10	1000	219
747	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#5干变	10	1000	470
748	市区（不含淮安区、淮阴区）	建委外008	10	400	86
749	市区（不含淮安区、淮阴区）	金鼎御庭小区变电所2#干变	10	800	528
750	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#2干变	10	800	366
751	市区（不含淮安区、淮阴区）	清华美墅变电所#2干变	10	1250	591
752	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉润苑变电所#1干变	10	800	382
753	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#1变电所1#干变	10	1000	390
754	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301配变	10	250	49
755	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#1变电所#2干变	10	1250	417
756	市区（不含淮安区、淮阴区）	中地豪庭变电所#1干变	10	1250	693
757	市区（不含淮安区、淮阴区）	94309箱94309004	10	500	165
758	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#1变电所#1干变	10	1000	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
759	市区（不含淮安区、淮阴区）	19901变(建设宾馆门前)	10	315	145
760	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#2干变	10	1000	598
761	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#1干变	10	1000	557
762	市区（不含淮安区、淮阴区）	12401箱变	10	400	42
763	市区（不含淮安区、淮阴区）	12404配变（一院分院）	10	400	156
764	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#1变电所#3干变	10	1000	466
765	市区（不含淮安区、淮阴区）	92410配变[清拖安置外2]	10	400	195
766	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3620变（富强路北）	10	400	43
767	市区（不含淮安区、淮阴区）	金鼎御庭小区变电所3#干变	10	1000	604
768	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#1变电所#1干变	10	1000	434
769	市区（不含淮安区、淮阴区）	金鼎御庭小区变电所1#干变	10	1000	358
770	市区（不含淮安区、淮阴区）	13235配变（西湖三队）	10	200	143
771	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所南	10	1250	699
772	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6404美变	10	400	309
773	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6403箱变	10	630	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
774	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#5变电所#11干变	10	800	530
775	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍二	10	400	206
776	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0110变配变(天津路大桥西)	10	315	189
777	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#9干变	10	800	428
778	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#26干变	10	800	608
779	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5608箱变	10	630	19
780	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#8干变	10	800	624
781	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#16干变	10	800	603
782	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#17干变	10	800	598
783	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#7干变	10	800	611
784	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#15干变	10	800	451
785	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#4干变	10	800	439
786	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#5干变	10	630	419
787	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#2干变	10	800	606
788	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#15干变	10	630	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
789	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#1干变	10	800	494
790	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#3干变	10	800	387
791	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#14干变	10	800	0
792	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#11干变	10	800	480
793	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#17干变	10	800	280
794	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#21干变	10	800	457
795	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#14干变	10	800	454
796	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6101配变	10	200	99
797	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#3干变	10	630	438
798	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣新港湾变电所#3干变	10	800	457
799	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#44干变	10	1000	578
800	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#46干变	10	1000	558
801	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#7干变	10	800	529
802	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#6干变	10	800	492
803	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#50干变	10	1000	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
804	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#48干变	10	1000	463
805	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#47干变	10	1000	578
806	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#14干变	10	630	502
807	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#13变电所#49干变	10	1000	474
808	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#3干变	10	800	354
809	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401箱变	10	630	311
810	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#2变压器	10	800	371
811	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#27干变	10	800	581
812	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#8干变	10	800	390
813	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#6干变	10	800	493
814	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#2干变	10	800	282
815	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2216配变	10	200	112
816	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#19干变	10	800	381
817	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#9干变	10	800	531
818	市区（不含淮安区、淮阴区）	92412配变[北郊变外]	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
819	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#6干变	10	630	334
820	市区（不含淮安区、淮阴区）	94502箱变双绕组	10	630	245
821	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#6干变	10	800	390
822	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#3干变	10	800	504
823	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#12干变	10	800	418
824	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9201箱变	10	500	283
825	市区（不含淮安区、淮阴区）	13007配变（一中东）	10	400	77
826	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301配变	10	200	140
827	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#13干变	10	800	550
828	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#10干变	10	630	485
829	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#1干变	10	800	588
830	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#20干变	10	800	414
831	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#9干变	10	630	175
832	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#10干变	10	630	334
833	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#4变电所#11干变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
834	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南海洲铂兰庭#4变电所#12干变	10	630	309
835	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#5干变	10	630	245
836	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#6干变	10	630	314
837	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#7干变	10	630	309
838	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#12干变	10	800	315
839	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲铂兰庭#3变电所#8干变	10	630	207
840	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#6干变	10	800	420
841	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#1干变	10	800	534
842	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#2变电所#5干变	10	1000	466
843	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#2变电所#6干变	10	1000	353
844	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#55干变	10	800	496
845	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#57干变	10	800	501
846	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#56干变	10	800	490
847	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#15变电所#58干变	10	800	495
848	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#51干变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
849	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#53干变	10	800	227
850	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#52干变	10	800	382
851	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#14变电所#54干变	10	800	349
852	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#35干变	10	800	417
853	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#37干变	10	800	297
854	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#36干变	10	800	425
855	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#10变电所#38干变	10	800	345
856	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#6干变	10	630	504
857	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#39干变	10	800	410
858	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#41干变	10	800	409
859	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#40干变	10	800	411
860	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#11变电所#42干变	10	800	398
861	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#43干变	10	1000	527
862	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#12变电所#45干变	10	1000	522
863	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5105箱变	10	630	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
864	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#1干变	10	630	450
865	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#10干变	10	800	433
866	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#26干变	10	800	472
867	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6201箱变	10	630	393
868	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8603箱变	10	800	0
869	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#4干变	10	800	504
870	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8201箱变	10	500	90
871	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7306箱变高压间隔配电变压器	10	500	0
872	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#3变电所#4干变	10	1000	438
873	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#2干变	10	800	126
874	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#4干变	10	800	283
875	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB万达广场#1所#2干变	10	1000	449
876	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB万达广场#1所#4干变	10	1000	101
877	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBA公寓所#1干变	10	1000	538
878	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBC公寓所#1干变	10	1000	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
879	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBA公寓所#2干变	10	1000	602
880	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#3变电所#2干变	10	1000	499
881	市区（不含淮安区、淮阴区）	PBC公寓所#2干变	10	1000	575
882	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#1干变	10	1000	554
883	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场B公寓所#2干变	10	1000	608
884	市区（不含淮安区、淮阴区）	无线电厂宿舍外13006箱变	10	400	251
885	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#4变电所#1干变	10	1000	487
886	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#3变电所#1干变	10	1000	598
887	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#1干变	10	1000	339
888	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#2变电所#3干变	10	1000	390
889	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB万达广场#1所#1干变	10	1000	473
890	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB万达广场#1所#3干变	10	1000	412
891	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#4变电所#2干变	10	800	302
892	市区（不含淮安区、淮阴区）	92407美变	10	160	96
893	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#5变电所#2干变	10	1000	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
894	市区（不含淮安区、淮阴区）	13004箱变（石化新村7栋北）	10	500	110
895	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#1干变	10	800	252
896	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#4变电所#1干变	10	1000	435
897	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#5变电所#1干变	10	1000	506
898	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#4变电所#7干变	10	800	318
899	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力#4变电所#8干变	10	800	332
900	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#1变电所#2干变	10	800	289
901	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#1变电所#1干变	10	800	300
902	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#1变电所#1干变	10	800	312
903	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501箱变	10	630	332
904	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9311配变运河宿舍东	10	400	308
905	市区（不含淮安区、淮阴区）	19512配变	10	400	167
906	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9601箱变	10	630	286
907	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#3干变	10	800	328
908	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#2变电所#4干变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
909	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#6变电所#1干变	10	1000	486
910	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4301箱变	10	630	32
911	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#7变电所#1干变	10	1000	512
912	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#6所#2干变	10	1000	556
913	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8405箱变	10	630	302
914	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#7变电所#2干变	10	1000	504
915	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3变电所#2干变	10	1000	605
916	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#7变电所#3干变	10	630	178
917	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#4变电所#2干变	10	1000	464
918	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#29干变	10	800	608
919	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#7干变	10	800	446
920	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#14干变	10	800	406
921	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#13干变	10	800	474
922	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#16干变	10	800	502
923	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#3干变	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
924	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#6变电所#17干变	10	1000	564
925	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#6变电所#18干变	10	1000	599
926	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#2干变	10	800	506
927	市区（不含淮安区、淮阴区）	18210变[金汇广场]	10	400	107
928	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#8干变	10	800	575
929	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#11干变	10	800	508
930	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#4变电所#11干变	10	800	386
931	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#4变电所#12干变	10	800	408
932	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#5变电所#15干变	10	800	416
933	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#8干变	10	800	502
934	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#19干变	10	800	585
935	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#2变电所#3油变	10	630	303
936	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#2变电所#4油变	10	630	215
937	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#13变电所#1干变	10	1000	349
938	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#13变电所#2干变	10	1000	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
939	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#15变电所#1干变	10	1000	131
940	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#15变电所#2干变	10	1000	371
941	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#3变电所#6干变	10	800	412
942	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#2变电所#1干变	10	1000	501
943	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#2变电所#2干变	10	1000	394
944	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#3变电所#5干变	10	800	291
945	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#17变电所#1干变	10	1000	390
946	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#17变电所#2干变	10	1000	417
947	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#1干变	10	1000	585
948	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#1变电所#2干变	10	1000	559
949	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#3干变	10	1000	580
950	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#7干变	10	1000	490
951	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#13干变	10	800	384
952	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#7变电所#14干变	10	800	340
953	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#1干变	10	1000	543

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
954	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#3干变	10	1000	546
955	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#3变电所#7干变	10	1000	493
956	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#2变电所#2干变	10	1000	590
957	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#3变电所#8干变	10	1000	0
958	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507配变(青年路南)	10	400	210
959	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#18变电所#2干变	10	1000	554
960	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#18变电所#1干变	10	1000	455
961	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#16变电所#1干变	10	1000	402
962	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金广场#1变电所#4干变	10	800	487
963	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#16变电所#2干变	10	1000	411
964	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#20干变	10	800	405
965	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#11干变	10	1000	649
966	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#4变电所#8干变	10	1000	506
967	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#6变电所#12干变	10	1000	629
968	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#9干变	10	1000	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
969	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#6变电所#11干变	10	800	367
970	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#5变电所#10干变	10	1000	609
971	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#6变电所#12干变	10	800	418
972	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#5变电所#16干变	10	630	474
973	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#2干变	10	1000	0
974	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#4干变	10	1000	0
975	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#2变电所#5干变	10	1000	475
976	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾小区#1变电所#3干变	10	800	119
977	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#2变电所#6干变	10	1000	0
978	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#7干变	10	800	426
979	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#5变电所#1干变	10	1000	588
980	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#5变电所#2干变	10	1000	602
981	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#4变电所#8干变	10	800	511
982	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金广场#1变电所#1干变	10	800	483
983	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金广场#1变电所#2干变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
984	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金广场#1变电所#3干变	10	800	366
985	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#2变电所#4干变	10	1000	501
986	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#4变电所#1干变	10	1250	547
987	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#4变电所#2干变	10	1250	726
988	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#6变电所#1干变	10	1250	662
989	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#6变电所#2干变	10	1250	538
990	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#7变电所#1干变	10	800	264
991	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵天成#7变电所#2干变	10	800	144
992	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#5变电所#10干变	10	800	357
993	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#5变电所#9干变	10	800	359
994	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#5干变	10	1000	431
995	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#3变电所#6干变	10	1000	460
996	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#12干变	10	800	477
997	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#4变电所#15干变	10	800	416
998	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#4变电所#16干变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
999	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#7干变	10	800	421
1000	市区（不含淮安区、淮阴区）	中地豪庭变电所#2干变	10	1250	632
1001	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关北大院变电所#1干变	10	800	502
1002	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所#2干变	10	1000	474
1003	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所#3干变	10	1000	464
1004	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1102PB（桑元路北）	10	315	147
1005	市区（不含淮安区、淮阴区）	中地豪庭变电所#3干变	10	630	258
1006	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#2干变	10	630	369
1007	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙商贸变电所#1干变	10	630	397
1008	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天虹桥花园变电所1#干变	10	1000	440
1009	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#1干变	10	1250	667
1010	市区（不含淮安区、淮阴区）	加洲城	10	500	101
1011	市区（不含淮安区、淮阴区）	加洲城东18404XB	10	630	320
1012	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城南屏苑变电所#2干变	10	1000	408
1013	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城南屏苑变电所#4干变	10	1000	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1014	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所#1干变	10	1600	1023
1015	市区（不含淮安区、淮阴区）	加州城变电所#2干变	10	1250	711
1016	市区（不含淮安区、淮阴区）	购物广场#1变电所#1干变	10	630	195
1017	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#26干变	10	1000	623
1018	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#1干变	10	800	512
1019	市区（不含淮安区、淮阴区）	13601美变	10	400	122
1020	市区（不含淮安区、淮阴区）	13602美变	10	400	107
1021	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月94310	10	500	154
1022	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#2干变	10	630	305
1023	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#5干变	10	800	623
1024	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#2干变	10	800	471
1025	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9403配变(电厂河小区南)	10	315	21
1026	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5509箱变	10	500	258
1027	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#1变电所#1干变	10	1250	438
1028	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#2变电所#1干变	10	1250	634

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1029	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#6变电所#21干变	10	630	374
1030	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#2干变	10	800	454
1031	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#15干变	10	800	436
1032	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9304箱变	10	400	220
1033	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102变（上海路小学东）	10	400	90
1034	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#1干变	10	630	339
1035	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8301箱变	10	630	326
1036	市区（不含淮安区、淮阴区）	13011配变（城西路农行）	10	400	114
1037	市区（不含淮安区、淮阴区）	94717配变	10	400	36
1038	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0603箱变	10	630	483
1039	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#28干变	10	800	458
1040	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#2干变	10	800	491
1041	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#9干变	10	800	512
1042	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#5干变	10	800	501
1043	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#9干变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1044	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江华府#2变电所#1干变	10	1000	601
1045	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江华府#2变电所#2干变	10	1000	300
1046	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际小区变电所2#干变	10	630	357
1047	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#12干变	10	800	416
1048	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#11干变	10	800	278
1049	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#3变电所#6干变	10	1000	484
1050	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#5变电所#20干变	10	800	432
1051	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#4变电所#7干变	10	1000	573
1052	市区（不含淮安区、淮阴区）	苹果国际1#干变	10	630	366
1053	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#4变电所#8干变	10	1000	475
1054	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#3变电所#5干变	10	800	384
1055	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#5变电所#10干变	10	800	462
1056	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#3干变	10	800	522
1057	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#15干变	10	800	408
1058	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江华府#1变电所#1干变	10	1000	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1059	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#13干变	10	800	440
1060	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#14干变	10	800	435
1061	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江华府#1变电所#2干变	10	1000	224
1062	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#23干变	10	800	382
1063	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#1变电所#1干变	10	800	474
1064	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#3变电所#21干变	10	800	576
1065	市区（不含淮安区、淮阴区）	新兴和苑#1变电所#2干变	10	800	412
1066	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#6变电所#16干变	10	800	463
1067	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#7干变	10	800	498
1068	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7211箱变	10	200	55
1069	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#3干变	10	800	493
1070	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#67干变	10	800	360
1071	市区（不含淮安区、淮阴区）	15908公变（袁慧大件运输）	10	400	176
1072	市区（不含淮安区、淮阴区）	13606箱变	10	630	154
1073	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#11干变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1074	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#33干变	10	630	349
1075	市区（不含淮安区、淮阴区）	13230配变（园区南）	10	400	156
1076	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#10变电所#25干变	10	800	398
1077	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#2干变	10	800	488
1078	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#21干变	10	800	482
1079	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府二期#4变电所#1干变	10	630	247
1080	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#11干变	10	800	475
1081	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5607箱变	10	500	61
1082	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#14干变	10	800	436
1083	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#4干变	10	800	563
1084	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#15干变	10	800	566
1085	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#15干变	10	630	358
1086	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#23干变	10	800	472
1087	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#1干变	10	800	361
1088	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#29干变	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1089	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#8干变	10	630	455
1090	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#3干变	10	800	609
1091	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9649公变（新闸九组）	10	400	118
1092	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404箱变	10	630	262
1093	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#1干变	10	800	519
1094	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#2干变	10	800	574
1095	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#70干变	10	800	383
1096	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#8变电所#19干变	10	800	376
1097	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#9干变	10	800	397
1098	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#4变电所#14干变	10	800	430
1099	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#14干变	10	800	514
1100	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#1干变	10	800	400
1101	市区（不含淮安区、淮阴区）	11305配变	10	400	182
1102	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#35干变	10	630	218
1103	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5507箱变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1104	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#2变电所#2干变	10	800	419
1105	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#5变电所#18干变	10	630	503
1106	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#5干变	10	800	388
1107	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#10变电所#27干变	10	800	348
1108	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#20干变	10	800	566
1109	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#5干变	10	800	615
1110	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#6变电所#19干变	10	800	618
1111	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#16干变	10	800	481
1112	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#13干变	10	800	602
1113	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#27干变	10	800	481
1114	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3624配变（保安公司）	10	200	93
1115	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#7干变	10	800	540
1116	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#31干变	10	630	334
1117	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#9干变	10	800	452
1118	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#9干变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1119	市区（不含淮安区、淮阴区）	94709箱变	10	630	310
1120	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#6干变	10	800	384
1121	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#11干变	10	800	513
1122	市区（不含淮安区、淮阴区）	19912变(七区三栋东)	10	400	62
1123	市区（不含淮安区、淮阴区）	14004变[动物园西]	10	400	263
1124	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#3干变	10	800	413
1125	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#4干变	10	800	538
1126	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#20干变	10	800	529
1127	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#18干变	10	800	610
1128	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#22干变	10	800	352
1129	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2504变(电厂河北首)	10	400	79
1130	市区（不含淮安区、淮阴区）	19508配变(益兴名流北)	10	400	55
1131	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#3干变	10	800	442
1132	市区（不含淮安区、淮阴区）	祥和至尊家园#2变电所#5干变	10	800	407
1133	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#4干变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1134	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#9干变	10	800	494
1135	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#3干变	10	800	318
1136	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#25干变	10	800	446
1137	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#2干变	10	800	345
1138	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南祥和至尊家园#2变电所#6干变	10	800	487
1139	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#2干变	10	800	501
1140	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#10干变	10	800	452
1141	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#1变电所#2干变	10	800	591
1142	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5602美变	10	500	232
1143	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#11干变	10	800	442
1144	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108箱变	10	500	0
1145	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5605美变	10	500	175
1146	市区（不含淮安区、淮阴区）	15907公变（韩城泵站东）	10	400	93
1147	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#24干变	10	800	586
1148	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8215箱变	10	630	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1149	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008箱变	10	500	258
1150	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#1干变	10	800	416
1151	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#17干变	10	800	435
1152	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1205配变(商业局宿舍)	10	400	0
1153	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1220配变	10	400	109
1154	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1403配变	10	400	0
1155	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#24干变	10	800	0
1156	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#10干变	10	800	604
1157	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#1干变	10	800	407
1158	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里锦华苑#1变电所#1干变	10	800	368
1159	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#23干变	10	800	445
1160	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7002配变	10	250	195
1161	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#2干变	10	800	509
1162	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#4干变	10	800	540
1163	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#19变电所#71干变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1164	市区（不含淮安区、淮阴区）	91401箱变	10	630	231
1165	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃源居18610箱变配电变压器	10	630	234
1166	市区（不含淮安区、淮阴区）	92402配变[健康东村外二]	10	400	159
1167	市区（不含淮安区、淮阴区）	92407配变[健康东村外七]	10	400	281
1168	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101箱变	10	400	205
1169	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#12干变	10	800	465
1170	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9302美变	10	400	155
1171	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9303美变	10	400	243
1172	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#1变电所#1干变	10	800	609
1173	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1214变[南门小街]	10	400	0
1174	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#16干变	10	800	593
1175	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#12干变	10	1000	625
1176	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#3干变	10	800	527
1177	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#5干变	10	800	509
1178	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7102公变（兴庄油箱厂）	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1179	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9626公变	10	200	79
1180	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8212配变	10	400	125
1181	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#14干变	10	630	366
1182	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#7干变	10	800	520
1183	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9617公变（新淮一二三组）	10	250	0
1184	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610变（富强西）	10	315	69
1185	市区（不含淮安区、淮阴区）	11912变（金淮楼）	10	200	70
1186	市区（不含淮安区、淮阴区）	94401配变(化工阀门厂外)	10	400	221
1187	市区（不含淮安区、淮阴区）	19907变(四区五栋东南)	10	400	70
1188	市区（不含淮安区、淮阴区）	19908变(四区五栋东)	10	315	57
1189	市区（不含淮安区、淮阴区）	19914变（八区七幢东）	10	400	36
1190	市区（不含淮安区、淮阴区）	11119变[清浦有机化工厂外]	10	200	55
1191	市区（不含淮安区、淮阴区）	11126变[东风小区西]	10	200	120
1192	市区（不含淮安区、淮阴区）	19403配变（新华苑东）	10	400	45
1193	市区（不含淮安区、淮阴区）	18506变（鸳鸯楼）	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1194	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8210配变(西小闸)	10	400	49
1195	市区（不含淮安区、淮阴区）	15201公变	10	315	252
1196	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#10干变	10	630	275
1197	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#11干变	10	630	317
1198	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#12干变	10	630	317
1199	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#3变电所#4干变	10	800	479
1200	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#13干变	10	630	338
1201	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#14干变	10	630	366
1202	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#15干变	10	630	124
1203	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#4变电所#16干变	10	630	321
1204	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#1干变	10	630	258
1205	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#2干变	10	630	330
1206	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#4干变	10	630	265
1207	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城小区#1所#1干变	10	800	340
1208	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城小区#1所#2干变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1209	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城小区#2变电所#3干变	10	800	328
1210	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城小区#2变电所#4干变	10	800	408
1211	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#2干变	10	800	569
1212	市区（不含淮安区、淮阴区）	13703箱变	10	630	384
1213	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801配变	10	400	144
1214	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#19干变	10	800	300
1215	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#10变电所#20干变	10	800	326
1216	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#3变电所#10干变	10	800	461
1217	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403箱变	10	630	244
1218	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7309箱变	10	630	263
1219	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#3变电所#7干变	10	800	445
1220	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#3干变	10	800	428
1221	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#15变电所#27干变	10	1000	553
1222	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#24干变	10	800	359
1223	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#2变电所#2干变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1224	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#8干变	10	800	280
1225	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#2变电所#12干变	10	800	606
1226	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#16干变	10	800	496
1227	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#1变电所#2干变	10	800	572
1228	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#14干变	10	800	518
1229	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#5干变	10	800	428
1230	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#6干变	10	800	446
1231	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#7干变	10	800	398
1232	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#2变电所#8干变	10	800	333
1233	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#9干变	10	630	273
1234	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#10干变	10	630	336
1235	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#11干变	10	630	354
1236	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#3变电所#12干变	10	630	346
1237	市区（不含淮安区、淮阴区）	94718配变	10	400	229
1238	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3616变（武警对门）	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1239	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#4干变	10	800	486
1240	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#1变电所#1干变	10	800	546
1241	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#10干变	10	800	544
1242	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#4变电所#15干变	10	800	509
1243	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#5干变	10	800	395
1244	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#8干变	10	800	0
1245	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#6干变	10	800	0
1246	市区（不含淮安区、淮阴区）	融达广场变电所#1干变	10	800	488
1247	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#18干变	10	800	480
1248	市区（不含淮安区、淮阴区）	13209配变（佳通轮胎旁）	10	400	253
1249	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7602变(牛奶厂西)	10	400	233
1250	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#6干变	10	800	631
1251	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#8干变	10	800	474
1252	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#4干变	10	800	461
1253	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#6干变	10	630	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1254	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#14干变	10	800	485
1255	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#19干变	10	800	451
1256	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#13干变	10	800	443
1257	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#6干变	10	630	417
1258	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#19干变	10	800	469
1259	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#7干变	10	630	325
1260	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#13干变	10	1000	400
1261	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#14干变	10	1000	464
1262	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#15干变	10	1000	530
1263	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡小区#4变电所#16干变	10	1000	524
1264	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#11干变	10	800	520
1265	市区（不含淮安区、淮阴区）	94215变	10	400	0
1266	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#8变电所#25干变	10	800	334
1267	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#28干变	10	800	0
1268	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#6变电所#23干变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1269	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#1干变	10	800	498
1270	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#10干变	10	800	560
1271	市区（不含淮安区、淮阴区）	13810美变	10	500	248
1272	市区（不含淮安区、淮阴区）	15503公变	10	400	167
1273	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#12干变	10	800	597
1274	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#6干变	10	800	492
1275	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 南门尚城#2变电所#7干变	10	630	311
1276	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#17干变	10	1000	394
1277	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#9变电所#18干变	10	1000	325
1278	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2214配变[开通建设]	10	400	133
1279	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402变	10	160	0
1280	市区（不含淮安区、淮阴区）	13812变（电机厂宿舍大门对面）	10	400	133
1281	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#8干变	10	800	557
1282	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#19干变	10	630	210
1283	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5106箱变0配电变压器	10	500	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1284	市区（不含淮安区、淮阴区）	91406美变	10	500	145
1285	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4527变	10	400	160
1286	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#1干变	10	800	512
1287	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#2干变	10	800	500
1288	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#6干变	10	630	384
1289	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#2干变	10	800	382
1290	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#15干变	10	800	620
1291	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#5变电所#1干变	10	800	364
1292	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#5变电所#2干变	10	800	454
1293	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#4干变	10	800	385
1294	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#16干变	10	1000	590
1295	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#5干变	10	800	395
1296	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#8干变	10	630	339
1297	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#10变电所#26干变	10	800	379
1298	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#1干变	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1299	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#3干变	10	800	463
1300	市区（不含淮安区、淮阴区）	19603配变（电影公司南门东）	10	400	26
1301	市区（不含淮安区、淮阴区）	18402[爱民路东]	10	400	156
1302	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#23干变	10	800	382
1303	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#4干变	10	800	436
1304	市区（不含淮安区、淮阴区）	15901箱变	10	200	104
1305	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#2变电所#8干变	10	800	437
1306	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#4变电所#7干变	10	1000	444
1307	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#7干变	10	800	554
1308	市区（不含淮安区、淮阴区）	13110箱变	10	500	288
1309	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#9干变	10	800	362
1310	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5606箱变（淮海购物广场B区南）	10	630	299
1311	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#69干变	10	800	418
1312	市区（不含淮安区、淮阴区）	91414箱变	10	400	34
1313	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#15干变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1314	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#14干变	10	800	617
1315	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#1变电所#1干变	10	800	416
1316	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9414配变(解放新村桥)	10	400	80
1317	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#8干变	10	630	427
1318	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#1变电所#1干变	10	630	199
1319	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#1变电所#2干变	10	630	385
1320	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#2变电所#3干变	10	800	447
1321	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#2变电所#4干变	10	800	507
1322	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#5干变	10	800	413
1323	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#6干变	10	800	546
1324	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#7干变	10	800	302
1325	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#3变电所#8干变	10	800	406
1326	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5705箱变	10	500	160
1327	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#1干变	10	800	483
1328	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#5变电所#15干变	10	800	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1329	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#4变电所#12干变	10	800	527
1330	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#1变电所#2干变	10	800	464
1331	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#2变电所#3干变	10	800	358
1332	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#2变电所#4干变	10	800	428
1333	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#2变电所#5干变	10	800	475
1334	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐化工业园小区#2变电所#6干变	10	800	482
1335	市区（不含淮安区、淮阴区）	13911配变(信息学院宿舍)	10	400	162
1336	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1101PB（桑元路北）	10	400	30
1337	市区（不含淮安区、淮阴区）	94708箱变	10	630	366
1338	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#2变电所#4干变	10	800	398
1339	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#3干变	10	630	390
1340	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#3干变	10	800	581
1341	市区（不含淮安区、淮阴区）	河晏小区变电所#2干变	10	800	541
1342	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#2变电所#12干变	10	630	485
1343	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#9干变	10	800	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1344	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#10干变	10	800	446
1345	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#11干变	10	800	373
1346	市区（不含淮安区、淮阴区）	巨一首府#4变电所#12干变	10	800	339
1347	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#13变电所#21干变	10	1000	304
1348	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602公变	10	200	149
1349	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#6干变	10	800	504
1350	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#2干变	10	800	390
1351	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#3干变	10	800	358
1352	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#1干变	10	800	468
1353	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#12干变	10	800	518
1354	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#7干变	10	1000	593
1355	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#5变电所#19干变	10	800	635
1356	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#4干变	10	800	536
1357	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧水豪庭变电所#4干变	10	800	442
1358	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#4干变	10	800	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1359	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所8干变	10	630	355
1360	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#6干变	10	800	400
1361	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#1变电所#4干变	10	800	564
1362	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#5干变	10	630	392
1363	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#2变电所#5干变	10	800	629
1364	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#2干变	10	800	447
1365	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#5变电所#15干变	10	800	590
1366	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#20干变	10	800	420
1367	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#9干变	10	800	597
1368	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#9干变	10	630	227
1369	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#10干变	10	630	196
1370	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#11干变	10	630	137
1371	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#4所#12干变	10	630	212
1372	市区（不含淮安区、淮阴区）	欢乐颂花园变电所#4干变	10	630	352
1373	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#1干变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1374	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#3变电所#10干变	10	800	495
1375	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#28干变	10	800	436
1376	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#2变电所#11干变	10	800	596
1377	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1303箱变	10	400	241
1378	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#3干变	10	800	469
1379	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4401配变（万达小学北）	10	400	0
1380	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3701箱变	10	400	302
1381	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#3干变	10	800	523
1382	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601公变	10	200	80
1383	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣新港湾变电所#1干变	10	800	494
1384	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#13干变	10	630	239
1385	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#14干变	10	630	267
1386	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#15干变	10	630	297
1387	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#5所#16干变	10	630	298
1388	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#15干变	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1389	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#17干变	10	630	415
1390	市区（不含淮安区、淮阴区）	19602配变（罗曼灯饰）	10	400	188
1391	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#1变电所#4干变	10	800	494
1392	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#13变电所#22干变	10	1000	398
1393	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#7干变	10	800	449
1394	市区（不含淮安区、淮阴区）	19601配变（繁荣路东）	10	400	121
1395	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#8干变	10	800	546
1396	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#1干变	10	800	428
1397	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#5干变	10	630	360
1398	市区（不含淮安区、淮阴区）	船机械厂南A4402	10	315	204
1399	市区（不含淮安区、淮阴区）	94727配变	10	200	0
1400	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4502变	10	400	104
1401	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#12变电所#2干变	10	800	443
1402	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#12变电所#1干变	10	800	385
1403	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#13变电所#1干变	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1404	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#13变电所#3干变	10	800	316
1405	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#13变电所#2干变	10	800	344
1406	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#13变电所#4干变	10	800	328
1407	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#14变电所#1干变	10	800	437
1408	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#14变电所#2干变	10	800	478
1409	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#25干变	10	1000	520
1410	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#27干变	10	800	242
1411	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#3变电所#9干变	10	800	581
1412	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#1干变	10	630	295
1413	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#3干变	10	630	281
1414	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#2干变	10	630	0
1415	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#4干变	10	630	0
1416	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#1干变	10	800	440
1417	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#2干变	10	800	503
1418	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#13干变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1419	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#5干变	10	800	479
1420	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#2干变	10	1000	653
1421	市区（不含淮安区、淮阴区）	13039配变(春雨小区)	10	400	25
1422	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#15变电所#1干变	10	800	417
1423	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#15变电所#3干变	10	800	374
1424	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#15变电所#2干变	10	800	439
1425	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#15变电所#4干变	10	800	348
1426	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所1干变	10	800	487
1427	市区（不含淮安区、淮阴区）	繁荣广场小区变电所#3干变	10	630	263
1428	市区（不含淮安区、淮阴区）	繁荣广场小区变电所#2干变	10	630	380
1429	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#16干变	10	800	600
1430	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205箱变	10	630	92
1431	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#2干变	10	800	511
1432	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#18干变	10	800	542
1433	市区（不含淮安区、淮阴区）	19609配变（电影公司）	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1434	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐高广场变电所#1干变	10	1000	383
1435	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐高广场变电所#2干变	10	1000	340
1436	市区（不含淮安区、淮阴区）	13803箱变	10	500	249
1437	市区（不含淮安区、淮阴区）	13804箱变	10	500	200
1438	市区（不含淮安区、淮阴区）	繁荣广场小区变电所#1干变	10	630	253
1439	市区（不含淮安区、淮阴区）	繁荣广场小区变电所#4干变	10	630	394
1440	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#5干变	10	630	330
1441	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#6干变	10	630	0
1442	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#7干变	10	630	260
1443	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#8干变	10	630	0
1444	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#13干变	10	800	557
1445	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#1干变	10	800	446
1446	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#2干变	10	800	399
1447	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#3干变	10	800	435
1448	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#1变电所#4干变	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1449	市区（不含淮安区、淮阴区）	11111XB	10	200	128
1450	市区（不含淮安区、淮阴区）	北京公馆#1变电所#2干变	10	800	306
1451	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#3变电所#10干变	10	800	407
1452	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#12干变	10	800	544
1453	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#2干变	10	800	523
1454	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#6变电所#24干变	10	800	519
1455	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府二期#4变电所#4干变	10	630	503
1456	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#1干变	10	800	356
1457	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#2干变	10	800	469
1458	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#3干变	10	800	330
1459	市区（不含淮安区、淮阴区）	信达名府#1变电所#4干变	10	800	294
1460	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园B区#1变电所1#干变	10	1000	550
1461	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园B区#1变电所2#干变	10	1000	447
1462	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#10干变	10	800	446
1463	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#2变电所#5干变	10	1000	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1464	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#2变电所#6干变	10	1000	391
1465	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#12干变	10	800	587
1466	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#5变电所#17干变	10	800	594
1467	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2203箱变	10	400	225
1468	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#13干变	10	800	405
1469	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9413配变(富康园西)	10	400	5
1470	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#3变电所#9干变	10	630	264
1471	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#1干变	10	800	539
1472	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#2干变	10	800	502
1473	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#3干变	10	800	209
1474	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#1变电所#4干变	10	800	353
1475	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#5干变	10	800	425
1476	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#6干变	10	800	476
1477	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#7干变	10	800	476
1478	市区（不含淮安区、淮阴区）	华新桥安置小区#2变电所#8干变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1479	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#1变电所#1干变	10	1000	529
1480	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#1变电所#2干变	10	1000	543
1481	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#1变电所#3干变	10	1000	499
1482	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#1变电所#4干变	10	1000	553
1483	市区（不含淮安区、淮阴区）	金发豪苑变电所#3干变	10	630	233
1484	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#20干变	10	630	499
1485	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#3所#3干变	10	630	12
1486	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#23干变	10	1000	505
1487	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5704美变	10	400	245
1488	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5707美变	10	400	209
1489	市区（不含淮安区、淮阴区）	11803箱变	10	400	305
1490	市区（不含淮安区、淮阴区）	11804箱变	10	400	294
1491	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8406箱变	10	630	220
1492	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#9干变	10	800	588
1493	市区（不含淮安区、淮阴区）	18313箱变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1494	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601箱变	10	500	223
1495	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#32干变	10	630	400
1496	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#11干变	10	800	468
1497	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#1干变	10	800	330
1498	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#14干变	10	1000	587
1499	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#16干变	10	630	312
1500	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#4干变	10	800	526
1501	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6101公变	10	400	158
1502	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#2变电所#4干变	10	1000	632
1503	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#28干变	10	800	622
1504	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#10变电所#34干变	10	630	390
1505	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#10干变	10	800	382
1506	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#2干变	10	630	463
1507	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#1干变	10	800	372
1508	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#7干变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1509	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8202箱变（华城小区西）	10	630	140
1510	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣新港湾变电所#4干变	10	800	499
1511	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#10干变	10	800	547
1512	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#3变电所#12干变	10	800	427
1513	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#7干变	10	800	415
1514	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	630	370
1515	市区（不含淮安区、淮阴区）	12604配变	10	400	174
1516	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#17干变	10	800	550
1517	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#14干变	10	800	496
1518	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#17干变	10	800	476
1519	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#10干变	10	800	488
1520	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#4变电所#16干变	10	800	547
1521	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#11干变	10	630	460
1522	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#9变电所#9干变	10	1000	275
1523	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#9变电所#10干变	10	1000	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1524	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#12干变	10	800	387
1525	市区（不含淮安区、淮阴区）	94705箱变	10	500	132
1526	市区（不含淮安区、淮阴区）	94707箱变	10	630	288
1527	市区（不含淮安区、淮阴区）	12510变	10	400	145
1528	市区（不含淮安区、淮阴区）	融尚广场#1变电所#4干变	10	800	246
1529	市区（不含淮安区、淮阴区）	94728配变（前进路菜场）	10	400	62
1530	市区（不含淮安区、淮阴区）	94737配变	10	400	166
1531	市区（不含淮安区、淮阴区）	12502配变（纱厂北）	10	400	275
1532	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7263公变（兴庄二组小区）	10	400	179
1533	市区（不含淮安区、淮阴区）	94623配变（富春老年公寓）	10	400	158
1534	市区（不含淮安区、淮阴区）	94729配变（药材仓库门西）	10	400	94
1535	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#6变电所#21干变	10	800	455
1536	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#10干变	10	800	0
1537	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#4干变	10	800	370
1538	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#24干变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1539	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8604美变	10	500	102
1540	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8605美变	10	500	148
1541	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#7干变	10	800	509
1542	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#8干变	10	800	482
1543	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#9干变	10	1000	618
1544	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#4变电所#10干变	10	1000	578
1545	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#1变电所#1干变	10	800	490
1546	市区（不含淮安区、淮阴区）	94706箱变	10	400	107
1547	市区（不含淮安区、淮阴区）	11404配变[全乐服装厂]	10	400	0
1548	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609变(农业局宿舍)	10	400	27
1549	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#5干变	10	800	477
1550	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#29干变	10	800	555
1551	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#11干变	10	800	372
1552	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#11干变	10	800	579
1553	市区（不含淮安区、淮阴区）	14016箱变	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1554	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3202箱变	10	630	412
1555	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#7干变	10	800	572
1556	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#7干变	10	800	596
1557	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4309箱变	10	400	299
1558	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#4变电所#1干变	10	800	536
1559	市区（不含淮安区、淮阴区）	19321美变	10	500	190
1560	市区（不含淮安区、淮阴区）	祥和至尊家园#1变电所#1干变	10	800	406
1561	市区（不含淮安区、淮阴区）	祥和至尊家园#1变电所#2干变	10	800	382
1562	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#36干变	10	630	346
1563	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#7干变	10	1000	622
1564	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3104箱变	10	630	265
1565	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#1变电所#1干变	10	800	516
1566	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4802箱变	10	630	114
1567	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#5变电所#7干变	10	800	611
1568	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所3干变	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1569	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#5干变	10	800	466
1570	市区（不含淮安区、淮阴区）	94609箱变	10	630	169
1571	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#6变电所#11干变	10	800	455
1572	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#6变电所#12干变	10	800	389
1573	市区（不含淮安区、淮阴区）	94917XB箱变#1变	10	630	182
1574	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8107箱变油厂小区中	10	500	188
1575	市区（不含淮安区、淮阴区）	94923XB箱变#1变	10	630	155
1576	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#3干变	10	1000	461
1577	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#4干变	10	1000	317
1578	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#1干变	10	1000	378
1579	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#1所#2干变	10	1000	454
1580	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#5干变	10	800	492
1581	市区（不含淮安区、淮阴区）	18423配变	10	400	195
1582	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#7干变	10	630	402
1583	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1807配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1584	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#2变电所#6干变	10	800	414
1585	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#26干变	10	800	598
1586	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#2变电所#4干变	10	800	438
1587	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#3变电所#8干变	10	800	617
1588	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801箱变	10	500	173
1589	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#4变电所#13干变	10	630	457
1590	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#3变电所#6干变	10	800	616
1591	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#4变电所#13干变	10	1000	535
1592	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#18干变	10	630	440
1593	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0612箱变	10	630	257
1594	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3404配变	10	400	246
1595	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#6变电所#15干变	10	800	616
1596	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#11干变	10	800	535
1597	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#2干变	10	800	454
1598	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#9变电所#28干变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1599	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#1变电所#1干变	10	800	472
1600	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#1变电所#3干变	10	800	619
1601	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#6变电所#22干变	10	630	362
1602	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#2变电所#7干变	10	630	364
1603	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#12干变	10	800	406
1604	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#3变电所#1干变	10	800	480
1605	市区（不含淮安区、淮阴区）	13603箱变	10	630	207
1606	市区（不含淮安区、淮阴区）	13604XB	10	630	350
1607	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#2变电所#5干变	10	800	611
1608	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#3干变	10	800	387
1609	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#28干变	10	800	448
1610	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#9干变	10	800	430
1611	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403箱变	10	315	114
1612	市区（不含淮安区、淮阴区）	11606美变	10	400	287
1613	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#1变电所#2干变	10	1000	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1614	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴业国际广场#1变电所#4干变	10	1000	442
1615	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#6变电所#18干变	10	800	550
1616	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#1干变	10	800	236
1617	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所#9干变	10	800	414
1618	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#2变电所#7干变	10	800	370
1619	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#2变电所#1干变	10	800	456
1620	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#2变电所#2干变	10	800	435
1621	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#2变电所#3干变	10	800	394
1622	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#2变电所#4干变	10	800	453
1623	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#6干变	10	800	517
1624	市区（不含淮安区、淮阴区）	92103美变	10	500	75
1625	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#6干变	10	630	391
1626	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604配变（上海路西）	10	400	29
1627	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#16干变	10	800	546
1628	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#16干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1629	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#4变电所#10干变	10	800	372
1630	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7403箱变（兴庄纸箱厂）	10	200	120
1631	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#7变电所#2干变	10	800	446
1632	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#1干变	10	800	441
1633	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐花苑#1变电所#2干变	10	800	422
1634	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2变电所#1干变	10	500	50
1635	市区（不含淮安区、淮阴区）	18201箱变	10	500	275
1636	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#2变电所#2干变	10	1000	540
1637	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#1干变	10	1000	342
1638	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#3变电所#2干变	10	1000	574
1639	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#4变电所#4干变	10	800	408
1640	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#4变电所#2干变	10	800	412
1641	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#4变电所#1干变	10	800	308
1642	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#4变电所#3干变	10	800	406
1643	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#7干变	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1644	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#9变电所#8干变	10	630	291
1645	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#3变电所#1干变	10	630	333
1646	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#3变电所#2干变	10	630	350
1647	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#3变电所#3干变	10	630	277
1648	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天华庭小区#3变电所#4干变	10	630	302
1649	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#2变电所#5干变	10	800	354
1650	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#1干变	10	630	344
1651	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#5变电所#20干变	10	800	509
1652	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐2所#2变	10	500	205
1653	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#10干变	10	800	499
1654	市区（不含淮安区、淮阴区）	兰亭绿城#3变电所#9干变	10	800	391
1655	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#2变电所#6干变	10	800	0
1656	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#10变电所#11干变	10	1000	485
1657	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#10变电所#12干变	10	1000	240
1658	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#15干变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1659	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#7变电所#27干变	10	800	640
1660	市区（不含淮安区、淮阴区）	19209配变（农垦丽景苑南）	10	400	167
1661	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#9干变	10	800	496
1662	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6322箱变	10	630	225
1663	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#3干变	10	800	580
1664	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#13干变	10	800	501
1665	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#21干变	10	800	405
1666	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#6干变	10	1000	645
1667	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1803箱变	10	630	262
1668	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#1变电所#4干变	10	630	410
1669	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#10变电所#34干变	10	630	323
1670	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#5变电所#20干变	10	800	630
1671	市区（不含淮安区、淮阴区）	18305箱变	10	630	226
1672	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#6变电所#22干变	10	800	358
1673	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#9干变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1674	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙国际大厦变电所 #1干变	10	630	388
1675	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙国际大厦变电所 #2干变	10	630	387
1676	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶 #6变电所 #22干变	10	800	558
1677	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府 #3变电所 #9干变	10	630	480
1678	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑 #2变电所 #3干变	10	800	456
1679	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭 #4变电所 #13干变	10	800	517
1680	市区（不含淮安区、淮阴区）	94902配变（恒辉花园东）	10	400	102
1681	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405配变（八二路南3）	10	400	194
1682	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#1变电所#4干变	10	800	474
1683	市区（不含淮安区、淮阴区）	19517变	10	400	166
1684	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所 #2干变	10	1000	497
1685	市区（不含淮安区、淮阴区）	金汇广场#1变电所 #1干变	10	1000	398
1686	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣新港湾变电所#2干变	10	800	475
1687	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所 #4干变	10	800	536
1688	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城 #15变电所#30干变	10	1000	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1689	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府二期#4变电所#3干变	10	630	463
1690	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#3变电所#12干变	10	800	471
1691	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#14干变	10	800	574
1692	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#3变压器	10	800	409
1693	市区（不含淮安区、淮阴区）	中心商城变电所#1干变	10	1250	602
1694	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#1干变	10	800	506
1695	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润.润府#2变电所#8干变	10	630	409
1696	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#4干变	10	800	482
1697	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#3变电所#7干变	10	1000	485
1698	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#3变电所#8干变	10	1000	505
1699	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#4变电所#9干变	10	800	232
1700	市区（不含淮安区、淮阴区）	首馥豪园#4变电所#10干变	10	1000	363
1701	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#9变电所#31干变	10	800	570
1702	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#1变电所#1干变	10	800	488
1703	市区（不含淮安区、淮阴区）	94806箱变	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1704	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#23干变	10	800	501
1705	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#2干变	10	630	407
1706	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#2变电所#8干变	10	800	458
1707	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#10变电所#28干变	10	800	474
1708	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#2变电所#3干变	10	1000	521
1709	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#2变电所#4干变	10	1000	585
1710	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#11变电所#1干变	10	800	250
1711	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#11变电所#2干变	10	800	250
1712	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#11变电所#3干变	10	630	204
1713	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#3变电所#8干变	10	630	406
1714	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#15干变	10	800	459
1715	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#5变电所#17干变	10	800	448
1716	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#8干变	10	800	516
1717	市区（不含淮安区、淮阴区）	94608箱变	10	800	132
1718	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#10干变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1719	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9203箱变	10	400	166
1720	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#15干变	10	1000	518
1721	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9209箱变	10	400	281
1722	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#5干变	10	630	395
1723	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉玺广场#1变电所#3干变	10	800	499
1724	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#16干变	10	630	374
1725	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#3变电所#7干变	10	800	638
1726	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3622变（富强东北）	10	400	10
1727	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#2干变	10	800	578
1728	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#5变电所#2干变	10	1000	305
1729	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#5变电所#1干变	10	1000	367
1730	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#3干变	10	800	337
1731	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#6变电所#4干变	10	800	372
1732	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#7变电所#5干变	10	800	339
1733	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#7变电所#6干变	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1734	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#8变电所#7干变	10	630	293
1735	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#8变电所#8干变	10	630	291
1736	市区（不含淮安区、淮阴区）	12909箱变	10	200	142
1737	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#2变电所#4干变	10	800	585
1738	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6102箱变	10	630	379
1739	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#5变电所#17干变	10	630	492
1740	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所5干变	10	800	407
1741	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#3变电所#10干变	10	800	457
1742	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#1变电所#1干变	10	1000	475
1743	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#1变电所#1干变	10	800	538
1744	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1406配变（汇通一区）	10	400	156
1745	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7501箱变	10	630	0
1746	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#3变电所#10干变	10	800	595
1747	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#2变电所#3干变	10	1000	572
1748	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#16干变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1749	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南金汇花园变电所#1干变	10	800	447
1750	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南金汇花园变电所#2干变	10	800	366
1751	市区（不含淮安区、淮阴区）	13005箱变	10	630	135
1752	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#2变电所#5干变	10	800	480
1753	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#3变电所#10干变	10	800	466
1754	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#7干变	10	800	456
1755	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#5干变	10	800	511
1756	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创南门尚城#8变电所#28干变	10	800	595
1757	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#2干变	10	800	430
1758	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#3干变	10	800	528
1759	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#9干变	10	800	450
1760	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#2变电所#6干变	10	800	584
1761	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#9干变	10	800	470
1762	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#4变电所#13干变	10	800	498
1763	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#2变电所#7干变	10	630	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1764	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201变[大浪淘沙浴室对面]	10	400	126
1765	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1204变[胶鞋厂对面]	10	400	186
1766	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#18干变	10	630	298
1767	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#1干变	10	800	361
1768	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#2干变	10	800	0
1769	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#3干变	10	800	361
1770	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#4干变	10	800	0
1771	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#7干变	10	630	352
1772	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#32干变	10	800	610
1773	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#3变电所#8干变	10	800	640
1774	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔花苑#1变电所#3干变	10	800	498
1775	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#11干变	10	800	426
1776	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#9干变	10	800	444
1777	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#5变电所#10干变	10	800	287
1778	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#14干变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1779	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南樾府变电所#3干变	10	800	412
1780	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#2干变	10	800	623
1781	市区（不含淮安区、淮阴区）	12511配变	10	200	48
1782	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#5变电所#19干变	10	630	417
1783	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#20干变	10	800	440
1784	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#5干变	10	800	457
1785	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#3变电所#7干变	10	800	430
1786	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#23干变	10	800	505
1787	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#8干变	10	1000	0
1788	市区（不含淮安区、淮阴区）	94930箱变	10	630	194
1789	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#12变电所#19干变	10	1000	378
1790	市区（不含淮安区、淮阴区）	15406美变	10	400	173
1791	市区（不含淮安区、淮阴区）	12502美变	10	400	292
1792	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#23干变	10	800	402
1793	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#11变电所#16干变	10	1000	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1794	市区（不含淮安区、淮阴区）	13716XB	10	630	212
1795	市区（不含淮安区、淮阴区）	13605XB	10	630	285
1796	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#16变电所#62干变	10	630	315
1797	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#21干变	10	800	376
1798	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#9干变	10	800	475
1799	市区（不含淮安区、淮阴区）	12705美变	10	500	193
1800	市区（不含淮安区、淮阴区）	19004变	10	400	38
1801	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#4干变	10	800	567
1802	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7404箱变（兴庄纸箱厂西）	10	200	146
1803	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#8干变	10	800	370
1804	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#9干变	10	800	496
1805	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#8干变	10	800	340
1806	市区（不含淮安区、淮阴区）	12703美变	10	500	187
1807	市区（不含淮安区、淮阴区）	15405美变	10	400	66
1808	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#2干变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1809	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1210配变	10	400	47
1810	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4506变	10	400	19
1811	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#17变电所#66干变	10	630	208
1812	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#4变电所#13干变	10	800	489
1813	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#4变电所#13干变	10	800	416
1814	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#11变压器	10	800	339
1815	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#4变电#12变压器	10	800	418
1816	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#7变电所#18干变	10	800	219
1817	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#1干变	10	800	490
1818	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#2变电所#8干变	10	800	435
1819	市区（不含淮安区、淮阴区）	18612美变	10	630	350
1820	市区（不含淮安区、淮阴区）	13228变（韩侯大道东）	10	400	0
1821	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#3变电所#7干变	10	800	490
1822	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#2干变	10	800	0
1823	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#3干变	10	1000	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1824	市区（不含淮安区、淮阴区）	11317配变	10	315	205
1825	市区（不含淮安区、淮阴区）	13701XB	10	630	349
1826	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#7干变	10	800	418
1827	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#16变电所#61干变	10	630	368
1828	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#1干变	10	800	462
1829	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#1所#3干变	10	800	404
1830	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#12变电所#17干变	10	1000	359
1831	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创·健康城#4变电所#16干变	10	800	431
1832	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8211公变	10	400	26
1833	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#4变电所#12干变	10	800	430
1834	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#1变电所#1干变	10	800	413
1835	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#4变电所#3干变	10	800	632
1836	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#2变电所#4干变	10	800	513
1837	市区（不含淮安区、淮阴区）	12807配变（西城消防队）	10	400	175
1838	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#3变电所#6干变	10	1000	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1839	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#8干变	10	800	476
1840	市区（不含淮安区、淮阴区）	13708XB	10	630	316
1841	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#2变电所#1干变	10	800	0
1842	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#5干变	10	800	468
1843	市区（不含淮安区、淮阴区）	15408美变	10	400	287
1844	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601配变（上海路东）	10	400	125
1845	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	630	130
1846	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#4变电所#8干变	10	1000	646
1847	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7308箱变	10	630	278
1848	市区（不含淮安区、淮阴区）	18606淮海路菜场2箱变	10	400	0
1849	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#7干变	10	800	506
1850	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#3变电所#5干变	10	1000	547
1851	市区（不含淮安区、淮阴区）	12702美变	10	630	292
1852	市区（不含淮安区、淮阴区）	18412配变	10	400	174
1853	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7402箱变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1854	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所4干变	10	800	0
1855	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#5变电所#18干变	10	800	506
1856	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#14干变	10	800	437
1857	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#5变电所#17干变	10	800	489
1858	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#19变电所#72干变	10	800	394
1859	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8201配变	10	400	193
1860	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#4变电所#13干变	10	800	0
1861	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#11变电所#22干变	10	1000	268
1862	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#11变电所#14干变	10	1000	429
1863	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#17变电所#63干变	10	630	184
1864	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#2干变	10	1000	519
1865	市区（不含淮安区、淮阴区）	13715XB	10	630	354
1866	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#4干变	10	800	458
1867	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6602箱变	10	630	281
1868	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#4干变	10	1000	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1869	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#6变电所#15干变	10	800	550
1870	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#5变电所#15干变	10	800	500
1871	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#1变电所#2干变	10	800	435
1872	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7317箱变	10	630	231
1873	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#1干变	10	800	419
1874	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#12干变	10	1000	565
1875	市区（不含淮安区、淮阴区）	19804美变	10	630	365
1876	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#12干变	10	800	393
1877	市区（不含淮安区、淮阴区）	人防	10	800	604
1878	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#18干变	10	630	287
1879	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#16变电所#59干变	10	630	198
1880	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#10干变	10	1000	565
1881	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#11干变	10	800	518
1882	市区（不含淮安区、淮阴区）	19803美变	10	630	372
1883	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#1干变	10	1000	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1884	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#1干变	10	800	433
1885	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#3干变	10	800	439
1886	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9603箱变	10	630	330
1887	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609箱变	10	500	185
1888	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#1干变	10	800	398
1889	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#2干变	10	800	0
1890	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#3干变	10	800	373
1891	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#4干变	10	800	0
1892	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#5干变	10	800	520
1893	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#6干变	10	800	0
1894	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿基雅园#3变电所#8干变	10	630	363
1895	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#5变电所#12干变	10	800	555
1896	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#5变电所#18干变	10	800	608
1897	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#17干变	10	630	364
1898	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#6变电所#21干变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1899	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#2变电所#7干变	10	800	354
1900	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#24干变	10	800	376
1901	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#2变电所#3干变	10	800	311
1902	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#10干变	10	800	0
1903	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2201XB	10	500	191
1904	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#11变电所#15干变	10	1000	495
1905	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#10干变	10	800	431
1906	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#12变电所#20干变	10	1000	449
1907	市区（不含淮安区、淮阴区）	18704美变	10	400	219
1908	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#1干变	10	800	469
1909	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#13干变	10	630	285
1910	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7604变(火葬厂外)	10	400	228
1911	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5107美变	10	500	0
1912	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#1干变	10	1000	431
1913	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#4变电所#14干变	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1914	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606箱变	10	630	373
1915	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#7干变	10	800	417
1916	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#8干变	10	800	0
1917	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#11干变	10	800	365
1918	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#12干变	10	800	0
1919	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#13干变	10	800	358
1920	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#14干变	10	800	0
1921	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#4变电所#14干变	10	800	570
1922	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#27干变	10	800	449
1923	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#10干变	10	1000	595
1924	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐钟秀府#4变电所#12干变	10	630	452
1925	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1805箱变	10	630	280
1926	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#1变电所#2干变	10	800	538
1927	市区（不含淮安区、淮阴区）	94714配变	10	400	282
1928	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#1变电所#1干变	10	1000	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1929	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#1变电所#2干变	10	1000	483
1930	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#2变电所#3干变	10	630	286
1931	市区（不含淮安区、淮阴区）	红旗佳园#2变电所#4干变	10	800	396
1932	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#5干变	10	630	359
1933	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#6干变	10	800	506
1934	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#3变电所#8干变	10	800	277
1935	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#14干变	10	800	425
1936	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#11干变	10	1000	533
1937	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#12变电所#18干变	10	1000	423
1938	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#3干变	10	1000	470
1939	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5104箱变	10	500	27
1940	市区（不含淮安区、淮阴区）	19802美变	10	630	311
1941	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#3变电所#12干变	10	800	400
1942	市区（不含淮安区、淮阴区）	12503美变	10	400	214
1943	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5604美变	10	500	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1944	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#3变电所#11干变	10	800	520
1945	市区（不含淮安区、淮阴区）	水韵祥和里#4变电所#14干变	10	800	385
1946	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#10干变	10	1000	0
1947	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#3变电所#9干变	10	1000	423
1948	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#5变电所#16干变	10	630	485
1949	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5706美变	10	630	348
1950	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#4变电所#10干变	10	800	439
1951	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#17变电所#64干变	10	630	311
1952	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#3变电所#8干变	10	1000	314
1953	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#2干变	10	1000	473
1954	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#4干变	10	800	538
1955	市区（不含淮安区、淮阴区）	18422变（苏果超市东）	10	400	111
1956	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创.健康城#3变电所#11干变	10	800	0
1957	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#6干变	10	800	452
1958	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#1干变	10	1000	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1959	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#20干变	10	630	294
1960	市区（不含淮安区、淮阴区）	13302变（花卉市场）	10	400	205
1961	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#5干变	10	1000	570
1962	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#2干变	10	800	629
1963	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#4变电所#15干变	10	800	0
1964	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城#3变电所#9干变	10	800	0
1965	市区（不含淮安区、淮阴区）	91404XB	10	630	287
1966	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#1所#1干变	10	1000	400
1967	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#1所#2干变	10	1000	401
1968	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#1所#3干变	10	1000	384
1969	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#1所#4干变	10	1000	421
1970	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#4干变	10	800	592
1971	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#12变电所#24干变	10	1000	294
1972	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0601XB	10	500	175
1973	市区（不含淮安区、淮阴区）	15403配变（淮钢大桥南）	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1974	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#1变电所#2干变	10	800	449
1975	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#2变电所#6干变	10	1000	554
1976	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#7干变	10	1000	505
1977	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#5变电所#12干变	10	800	0
1978	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#19干变	10	630	334
1979	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0610箱变	10	630	10
1980	市区（不含淮安区、淮阴区）	15407美变	10	400	272
1981	市区（不含淮安区、淮阴区）	18504XB	10	400	154
1982	市区（不含淮安区、淮阴区）	14002箱变	10	500	18
1983	市区（不含淮安区、淮阴区）	金凤梧桐华苑#1所#4干变	10	800	400
1984	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#3干变	10	800	311
1985	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#8变电所#25干变	10	800	463
1986	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7401公变	10	400	261
1987	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#9干变	10	800	515
1988	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#2变电所#6干变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1989	市区（不含淮安区、淮阴区）	13403变（新港东）	10	200	120
1990	市区（不含淮安区、淮阴区）	19801美变	10	630	366
1991	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#17变电所#65干变	10	630	277
1992	市区（不含淮安区、淮阴区）	18204配变[建工一村]	10	400	0
1993	市区（不含淮安区、淮阴区）	94419美变	10	400	190
1994	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩安置小区#4变电所#7干变	10	1000	651
1995	市区（不含淮安区、淮阴区）	19516变	10	400	29
1996	市区（不含淮安区、淮阴区）	焊宸广场小区#1变电所#4干变	10	1000	664
1997	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#11干变	10	800	372
1998	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#6干变	10	800	447
1999	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#1干变	10	800	386
2000	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#7变电所#17干变	10	800	594
2001	市区（不含淮安区、淮阴区）	91302箱变	10	630	267
2002	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央华府#3变电所#8干变	10	1000	615
2003	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#2变电所#2干变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2004	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#3干变	10	800	437
2005	市区（不含淮安区、淮阴区）	92402XB	10	315	157
2006	市区（不含淮安区、淮阴区）	92102XB	10	630	280
2007	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607箱变	10	630	154
2008	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#3变电所#10干变	10	800	423
2009	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#5变电所#4干变	10	1000	487
2010	市区（不含淮安区、淮阴区）	13205配变（金象机械东）	10	400	0
2011	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#4干变	10	800	0
2012	市区（不含淮安区、淮阴区）	13012配变(城西路口)	10	400	163
2013	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#7变电所#22干变	10	800	415
2014	市区（不含淮安区、淮阴区）	18421变（华都公寓北）	10	400	151
2015	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#3干变	10	1000	638
2016	市区（不含淮安区、淮阴区）	鸿旭鑫景湾#3变电所#7干变	10	1000	298
2017	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#2变电所#7干变	10	800	427
2018	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电所#1干变	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2019	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#9干变	10	800	600
2020	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#6干变	10	800	524
2021	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8210箱变	10	630	283
2022	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#6变电所#3干变	10	1000	422
2023	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9610公变(小河一组)	10	200	9
2024	市区（不含淮安区、淮阴区）	15903配变(韩城一组)	10	400	0
2025	市区（不含淮安区、淮阴区）	12704美变	10	500	237
2026	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6301公变	10	200	132
2027	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1802箱变	10	630	250
2028	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园西苑#1变电所#4干变	10	800	564
2029	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府1#变电所#4变压器	10	800	429
2030	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401箱变	10	630	0
2031	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#2变电所#4干变	10	1000	588
2032	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园#2变电所#2干变	10	1000	617
2033	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#4变电所#9干变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2034	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#4变电所#11干变	10	800	309
2035	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#1变电所#4干变	10	800	491
2036	市区（不含淮安区、淮阴区）	乐园小区2	10	630	1
2037	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8409箱变	10	400	207
2038	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央幸福美地#1变电所#2干变	10	800	436
2039	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6234变	10	200	69
2040	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园#2变电所#1干变	10	1000	754
2041	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#4变电所#12干变	10	800	285
2042	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7603变（九中外）	10	400	38
2043	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603配变（凤凰新村南区九栋西）	10	400	53
2044	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#2干变	10	800	416
2045	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#5干变	10	800	424
2046	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#1变电所#2干变	10	1000	640
2047	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#16变电所#60干变	10	630	370
2048	市区（不含淮安区、淮阴区）	19301箱变富淮园	10	630	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2049	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009箱变	10	400	2
2050	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9201箱变	10	630	311
2051	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8408XB	10	400	166
2052	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701美变	10	630	283
2053	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5103箱变	10	500	0
2054	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#10干变	10	800	0
2055	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮师宿舍19320箱变	10	630	196
2056	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#7变电所#24干变	10	800	496
2057	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#11变电所#13干变	10	1000	455
2058	市区（不含淮安区、淮阴区）	金河国际花苑#3变电所#5干变	10	800	435
2059	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#3变电所#9干变	10	1000	534
2060	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4505变	10	400	213
2061	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#2变电所#8干变	10	800	373
2062	市区（不含淮安区、淮阴区）	18603XB	10	400	0
2063	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#11变电所#21干变	10	1000	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2064	市区（不含淮安区、淮阴区）	华德力运河城#12变电所#23干变	10	1000	432
2065	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#3变电所#12干变	10	800	454
2066	市区（不含淮安区、淮阴区）	伊美翡翠城#5变电所#11干变	10	630	318
2067	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3619变（富强南路东）	10	400	74
2068	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅园五期#1变电所#1干变	10	800	561
2069	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#6变电所#17干变	10	630	310
2070	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#1变电所#2干变	10	800	582
2071	市区（不含淮安区、淮阴区）	臻缘苑#1变电所#2干变	10	630	394
2072	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐和禧园#1变电所#2干变	10	800	473
2073	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#4干变	10	800	458
2074	市区（不含淮安区、淮阴区）	云樾花苑#1变电所#2干变	10	630	226
2075	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#29干变	10	800	387
2076	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#1变电所#1干变	10	800	530
2077	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#1变电所#3干变	10	800	355
2078	市区（不含淮安区、淮阴区）	南浦佳园#7变电所#14干变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2079	市区（不含淮安区、淮阴区）	烨宸广场小区#3变电所#8干变	10	1000	656
2080	市区（不含淮安区、淮阴区）	19903变(三区五栋东)	10	400	80
2081	市区（不含淮安区、淮阴区）	19905变(四区二栋北)	10	400	141
2082	市区（不含淮安区、淮阴区）	19904变(三区十三栋东)	10	400	96
2083	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#1变电所#4干变	10	800	531
2084	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#3变电所#8干变	10	1000	633
2085	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#27干变	10	800	460
2086	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#30干变	10	800	605
2087	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#5变电所#15干变	10	630	468
2088	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203配变(河南中路西)	10	315	156
2089	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#6干变	10	800	518
2090	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#1变电所#1干变	10	800	389
2091	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润·润府#2变电所#7干变	10	630	356
2092	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#10干变	10	800	431
2093	市区（不含淮安区、淮阴区）	99401箱变	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2094	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#2所#4干变	10	800	350
2095	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#2所#3干变	10	800	376
2096	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#1所#1干变	10	800	310
2097	市区（不含淮安区、淮阴区）	1415街区#1所#2干变	10	800	522
2098	市区（不含淮安区、淮阴区）	珑耀苑变电所#1干变	10	800	447
2099	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7301箱变	10	630	179
2100	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#2变电所#4干变	10	800	348
2101	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河印#1变电所#4干变	10	630	407
2102	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#3变电所#7干变	10	800	526
2103	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#2变电所#7干变	10	800	528
2104	市区（不含淮安区、淮阴区）	18611箱变	10	400	167
2105	市区（不含淮安区、淮阴区）	94305箱变	10	630	192
2106	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#11变电所#31干变	10	800	425
2107	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#3变电所#9干变	10	800	474
2108	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#2变电所#14干变	10	630	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2109	市区（不含淮安区、淮阴区）	94701配变	10	400	33
2110	市区（不含淮安区、淮阴区）	融茂广场变电所#1干变	10	800	582
2111	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9509配变(石化厂小区)	10	400	91
2112	市区（不含淮安区、淮阴区）	13521配变（革命三组北）	10	315	3
2113	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507变[蔬菜14组]	10	400	87
2114	市区（不含淮安区、淮阴区）	94923配变	10	400	130
2115	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#1干变	10	800	116
2116	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#1变电所#2干变	10	800	273
2117	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#1变电所#2干变	10	630	262
2118	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#1变电所#4干变	10	630	339
2119	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#2变电所#6干变	10	1000	421
2120	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#1变电所#1干变	10	630	215
2121	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#1变电所#3干变	10	630	232
2122	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫晶花苑#2变电所#5干变	10	1000	372
2123	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞福莱小区变电所#3干变	10	500	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2124	市区（不含淮安区、淮阴区）	19322美变	10	400	248
2125	市区（不含淮安区、淮阴区）	新盛新村变电所#2干变	10	630	121
2126	市区（不含淮安区、淮阴区）	新盛新村变电所#1干变	10	500	214
2127	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404箱变	10	630	361
2128	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405箱变	10	200	69
2129	市区（不含淮安区、淮阴区）	11308变(二中对面)	10	400	105
2130	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6501箱变	10	200	128
2131	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#1变电所#1干变	10	800	482
2132	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#2变电所#3干变	10	800	518
2133	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#5干变	10	800	501
2134	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#4变电所#7干变	10	800	464
2135	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#9干变	10	800	470
2136	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#11干变	10	800	507
2137	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#1干变	10	1000	658
2138	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润和府变电所#3干变	10	1000	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2139	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#1变电所#2干变	10	800	345
2140	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#2变电所#4干变	10	800	488
2141	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#3变电所#6干变	10	800	334
2142	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#4变电所#8干变	10	800	342
2143	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#10干变	10	800	355
2144	市区（不含淮安区、淮阴区）	文华苑#5变电所#12干变	10	800	460
2145	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3609变（外国语学校北西）	10	400	111
2146	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1206配变	10	400	129
2147	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6201配变	10	315	214
2148	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#5干变	10	1000	542
2149	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#7干变	10	1000	480
2150	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2601变（老年大学）	10	400	138
2151	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#6干变	10	1000	511
2152	市区（不含淮安区、淮阴区）	城西花园#3变电所#8干变	10	1000	510
2153	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3602配变（富强二组西）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2154	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9612配变	10	200	19
2155	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1216配变	10	400	138
2156	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99311B	10	500	190
2157	市区（不含淮安区、淮阴区）	水润华庭#7变电所#25干变	10	800	474
2158	市区（不含淮安区、淮阴区）	招标办变电所#1干变	10	630	309
2159	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#1变电所#4干变	10	800	632
2160	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所7干变	10	800	463
2161	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#4变电所#13干变	10	630	416
2162	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#7干变	10	800	611
2163	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#3变电所#7干变	10	800	556
2164	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#25干变	10	630	350
2165	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫光园#2变电所#7干变	10	800	479
2166	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光湖畔#6变电所#21干变	10	800	460
2167	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#6干变	10	800	419
2168	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#2变电所#6干变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2169	市区（不含淮安区、淮阴区）	关城花苑#4变电所#9干变	10	1000	618
2170	市区（不含淮安区、淮阴区）	99603公变	10	400	129
2171	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1301箱变	10	630	299
2172	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#1干变	10	630	258
2173	市区（不含淮安区、淮阴区）	水木清华#1变电所#2干变	10	630	198
2174	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#12干变	10	800	623
2175	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607配变（富强二组南）	10	400	70
2176	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#1变电所#3干变	10	800	521
2177	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#3变电所#8干变	10	630	312
2178	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#3干变	10	800	460
2179	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#8变电所#2干变	10	800	513
2180	市区（不含淮安区、淮阴区）	红星国际广场#4变电所#14干变	10	1000	432
2181	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#1变电所#2干变	10	800	489
2182	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#5干变	10	800	330
2183	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#6干变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2184	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#1所#1干变	10	630	303
2185	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#1变电所#2干变	10	630	312
2186	市区（不含淮安区、淮阴区）	18002箱变	10	500	350
2187	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7401箱变	10	400	244
2188	市区（不含淮安区、淮阴区）	天宸花苑#5变电所#17干变	10	630	380
2189	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#1干变	10	800	427
2190	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#2干变	10	800	519
2191	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#3干变	10	800	510
2192	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安新都#1变电所#4干变	10	800	475
2193	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#1变电所#1干变	10	800	175
2194	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#2变电所#7干变	10	800	371
2195	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6201公变	10	200	109
2196	市区（不含淮安区、淮阴区）	天禧时代花园#1变电所#1干变	10	800	285
2197	市区（不含淮安区、淮阴区）	91402. 箱变	10	630	229
2198	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#14变电所#24干变	10	1000	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2199	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#8变电所#23干变	10	800	606
2200	市区（不含淮安区、淮阴区）	华润润府#3变电所#10干变	10	800	577
2201	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#17干变	10	800	428
2202	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#3变电所#5干变	10	800	518
2203	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#38干变	10	630	274
2204	市区（不含淮安区、淮阴区）	上淮府#3变电所#11干变	10	800	359
2205	市区（不含淮安区、淮阴区）	漕运佳苑#2变电所#5干变	10	800	493
2206	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#4变电所#14干变	10	800	464
2207	市区（不含淮安区、淮阴区）	春风苑#2变电所#4干变	10	800	452
2208	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#4干变	10	1000	525
2209	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江人家#2变电所#3干变	10	1000	615
2210	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#3变电所#10干变	10	800	400
2211	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#4变电所#13干变	10	800	399
2212	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#3变电所#11干变	10	800	478
2213	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利和府#6变电所#2干变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2214	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#11变电所#37干变	10	630	372
2215	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒荣国际广场变电所#4干变	10	630	314
2216	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒荣国际广场变电所#3干变	10	630	290
2217	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒荣国际广场变电所#2干变	10	630	356
2218	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒荣国际广场变电所#1干变	10	630	135
2219	市区（不含淮安区、淮阴区）	印象花园东苑#2变电所#5干变	10	800	560
2220	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#8变电所#26干变	10	800	457
2221	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#7变电所#24干变	10	800	466
2222	市区（不含淮安区、淮阴区）	宁淮阅苑#4变电所#10干变	10	800	614
2223	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#32干变	10	800	394
2224	市区（不含淮安区、淮阴区）	12518配变（西媒建）	10	400	223
2225	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6303箱变#1变	10	500	68
2226	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6304箱变#1变	10	500	158
2227	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6305箱变#1变	10	500	29
2228	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6306箱变#1变	10	500	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2229	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河里苑#1变电所#4干变	10	630	450
2230	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9627公变	10	250	142
2231	市区（不含淮安区、淮阴区）	13244配变（窑汪三队北）	10	200	153
2232	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1304箱变	10	630	424
2233	市区（不含淮安区、淮阴区）	13212配变（大东商贸）	10	400	137
2234	市区（不含淮安区、淮阴区）	酃城国际#9变电所#21干变	10	800	318
2235	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦荣府#2变电所6干变	10	630	304
2236	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#7变电所#25干变	10	800	398
2237	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#4变电所#16干变	10	800	413
2238	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#2变电所#6干变	10	800	451
2239	市区（不含淮安区、淮阴区）	12913配变（众轩运输公司东）	10	400	298
2240	市区（不含淮安区、淮阴区）	11604美变	10	400	240
2241	市区（不含淮安区、淮阴区）	13001箱变	10	400	114
2242	市区（不含淮安区、淮阴区）	11914箱变	10	630	67
2243	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#2变电所#5干变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2244	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#2变电所#3干变	10	800	387
2245	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#2变电所#4干变	10	800	383
2246	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#2变电所#6干变	10	800	350
2247	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#3干变	10	800	451
2248	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#5变电所#15干变	10	800	640
2249	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2502箱变	10	630	326
2250	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#5干变	10	800	511
2251	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6605箱变	10	200	28
2252	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#1变电所#1干变	10	800	376
2253	市区（不含淮安区、淮阴区）	金域华府#1变电所#2干变	10	800	304
2254	市区（不含淮安区、淮阴区）	时光印象花园#1变电所#2干变	10	800	515
2255	市区（不含淮安区、淮阴区）	18401XB清中宿舍一	10	400	166
2256	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#5变电所#19干变	10	800	557
2257	市区（不含淮安区、淮阴区）	金吉观天下#2变电所#5干变	10	800	526
2258	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#11干变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2259	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐清华#3变电所#8干变	10	1000	566
2260	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨观邸#4变电所#13干变	10	800	463
2261	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创力天尚城#2变电所#4干变	10	800	376
2262	市区（不含淮安区、淮阴区）	海尚风华苑#2变电所#5干变	10	800	552
2263	市区（不含淮安区、淮阴区）	华信广场#3变电所#6干变	10	800	528
2264	市区（不含淮安区、淮阴区）	13213配变(宜和家具)	10	400	0
2265	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#8变电所#28干变	10	630	353
2266	市区（不含淮安区、淮阴区）	报业新城#4变电所#12干变	10	800	536
2267	市区（不含淮安区、淮阴区）	91701箱变	10	630	8
2268	市区（不含淮安区、淮阴区）	春和景明苑#5变电所#18干变	10	800	372
2269	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4306箱变	10	500	266
2270	市区（不含淮安区、淮阴区）	清江诚品花园#3变电所10干变	10	800	359
2271	市区（不含淮安区、淮阴区）	肉联宿舍11512变	10	400	171
2272	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅居苑#2变电所#11干变	10	630	480
2273	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐明悦府#1变电所#4干变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2274	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#2干变	10	1000	581
2275	市区（不含淮安区、淮阴区）	格林云上雅苑#8变电所#31干变	10	800	623
2276	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜园#4变电所#13干变	10	800	422
2277	市区（不含淮安区、淮阴区）	13008变(四区12栋西)	10	400	294
2278	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#4干变	10	1000	596
2279	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#5干变	10	1000	564
2280	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#7干变	10	1000	601
2281	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#6干变	10	1000	524
2282	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#2变电所#8干变	10	1000	579
2283	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#9干变	10	1000	417
2284	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#3变电所#10干变	10	1000	606
2285	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#1干变	10	1000	546
2286	市区（不含淮安区、淮阴区）	南惠佳园#1变电所#3干变	10	1000	621
2287	市区（不含淮安区、淮阴区）	法兰郡小区#1变电所#4干变	10	800	582
2288	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#18变电所#68干变	10	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2289	市区（不含淮安区、淮阴区）	财富广场变电所#2干变	10	630	183
2290	市区（不含淮安区、淮阴区）	财富广场变电所#4干变	10	630	196
2291	市区（不含淮安区、淮阴区）	融创广场#9变电所#30干变	10	630	383
2292	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505配变(蛋品厂宿舍南)	10	400	222
2293	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501配变	10	400	153
2294	市区（不含淮安区、淮阴区）	水岸祥和#3变电所#22干变	10	800	571
2295	市区（不含淮安区、淮阴区）	宏元国际广场#3变电所#11干变	10	800	553
2296	市区（不含淮安区、淮阴区）	垠杏西苑#1变电所#2干变	10	800	583
2297	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#2变电所#8干变	10	800	620
2298	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#4变电所#9干变	10	800	548
2299	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#9变电所#30干变	10	800	369
2300	市区（不含淮安区、淮阴区）	94903变	10	400	320
2301	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香苑#2变电所#4干变	10	800	587
2302	市区（不含淮安区、淮阴区）	欧洲城#2变电所#1干变	10	1000	523
2303	市区（不含淮安区、淮阴区）	欧洲城#2变电所#2干变	10	1000	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2304	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7601变(韩候大道路头)	10	100	35
2305	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#4变电所2#干变	10	1250	604
2306	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#4变电所1#干变	10	1250	555
2307	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#4变电所3#干变	10	1250	519
2308	市区（不含淮安区、淮阴区）	11307配变（环城路北）	10	315	173
2309	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#5变电所#1干变	10	1000	543
2310	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#6变电所#1干变	10	800	286
2311	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#7变电所#1干变	10	1000	451
2312	市区（不含淮安区、淮阴区）	13237配变（致君工贸门口）	10	400	0
2313	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608箱变	10	630	283
2314	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7265公变（兴庄韩城小区）	10	315	201
2315	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9639公变	10	200	40
2316	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9624公变	10	315	168
2317	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9652公变（新闻七八组）	10	200	59
2318	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9629配变（城南小闸九组）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2319	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9616公变（新淮三组）	10	200	31
2320	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5501箱变	10	400	152
2321	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5502箱变	10	500	234
2322	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5504箱变	10	630	332
2323	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5503箱变	10	630	328
2324	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#8变电所#1干变	10	1000	537
2325	市区（不含淮安区、淮阴区）	18420配变	10	400	234
2326	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#5变电所#2干变	10	1000	470
2327	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#6变电所#2干变	10	800	432
2328	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#7变电所#2干变	10	1000	382
2329	市区（不含淮安区、淮阴区）	万达广场#8变电所#2干变	10	1000	467
2330	市区（不含淮安区、淮阴区）	15404公变(城南水厂对面)	10	315	104
2331	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#2变电所#5干变	10	800	361
2332	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3302箱变	10	500	243
2333	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#2干变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2334	市区（不含淮安区、淮阴区）	中瑞大厦变电所#1干变	10	630	337
2335	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3304箱变	10	630	341
2336	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3303箱变	10	500	243
2337	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0101箱变	10	630	315
2338	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0102箱变	10	630	396
2339	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0103箱变	10	630	377
2340	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0104箱变	10	500	305
2341	市区（不含淮安区、淮阴区）	94213配变	10	400	99
2342	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3301箱变	10	500	247
2343	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9645公变(城南新闸一组)	10	200	30
2344	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9647公变	10	200	97
2345	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#2变电所#1干变	10	800	345
2346	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#3变电所#3干变	10	1000	488
2347	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#4变电所#5干变	10	800	492
2348	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#2变电所#2干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2349	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#1干变	10	800	418
2350	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#3变电所#4干变	10	1000	0
2351	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#4变电所#6干变	10	800	0
2352	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#4干变	10	800	449
2353	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#3干变	10	800	462
2354	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#1变电所#2干变	10	800	382
2355	市区（不含淮安区、淮阴区）	94607配变	10	400	129
2356	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2213配变(清江商场宿舍)	10	400	83
2357	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#2干变	10	1000	689
2358	市区（不含淮安区、淮阴区）	阳光花苑变电所#1干变	10	1000	509
2359	市区（不含淮安区、淮阴区）	18312箱变	10	500	224
2360	市区（不含淮安区、淮阴区）	15904配变（韩城九组）	10	315	130
2361	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9606公变(小河三四组)	10	200	19
2362	市区（不含淮安区、淮阴区）	金樾府#4变电所#12干变	10	800	389
2363	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐云顶#3变电所#10干变	10	800	623

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2364	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103箱变	10	400	107
2365	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8312配变（清河医院）	10	400	137
2366	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8205配变（二院宿舍2）	10	400	120
2367	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8206配变（二院宿舍1）	10	400	152
2368	市区（不含淮安区、淮阴区）	中信山水名邸变电所#2干变	10	800	484
2369	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#2干变	10	630	427
2370	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#4干变	10	630	303
2371	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#1变电所#1干变	10	1000	501
2372	市区（不含淮安区、淮阴区）	洪福小区#1变电所#2干变	10	1000	603
2373	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#3干变	10	630	198
2374	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#5所#2干变	10	1000	449
2375	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#6所#2干变	10	500	225
2376	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7003箱变	10	500	213
2377	市区（不含淮安区、淮阴区）	99310箱变	10	500	212
2378	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#2干变	10	1000	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2379	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#9变电所#4干变	10	1000	491
2380	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#9变电所#6干变	10	800	333
2381	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#7干变	10	800	450
2382	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#9干变	10	630	302
2383	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#8变电所#1干变	10	1000	467
2384	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8402箱变	10	630	266
2385	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#9变电所#3干变	10	800	306
2386	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#9变电所#5干变	10	1000	539
2387	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#8干变	10	630	230
2388	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#10变电所#10干变	10	800	392
2389	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9635公变	10	200	82
2390	市区（不含淮安区、淮阴区）	福仕达广场小区变电所#1干变	10	800	408
2391	市区（不含淮安区、淮阴区）	福仕达广场小区变电所#3干变	10	800	407
2392	市区（不含淮安区、淮阴区）	福仕达广场小区变电所#2干变	10	800	428
2393	市区（不含淮安区、淮阴区）	福仕达广场小区变电所#4干变	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2394	市区（不含淮安区、淮阴区）	15401箱变	10	500	224
2395	市区（不含淮安区、淮阴区）	15402箱变	10	500	155
2396	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#2变电所#4干变	10	630	308
2397	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#2变电所#6干变	10	630	330
2398	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#3变电所#8干变	10	630	177
2399	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#2变电所#3干变	10	630	313
2400	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#2变电所#5干变	10	630	281
2401	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#3变电所#7干变	10	630	216
2402	市区（不含淮安区、淮阴区）	15404箱变	10	500	157
2403	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7002箱变	10	500	183
2404	市区（不含淮安区、淮阴区）	99308箱变	10	500	214
2405	市区（不含淮安区、淮阴区）	15403箱变	10	500	163
2406	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5702箱变	10	630	383
2407	市区（不含淮安区、淮阴区）	永泰家园#1变电所#2干变	10	800	327
2408	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7101箱变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2409	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5701箱变	10	630	239
2410	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#5所#1干变	10	1000	441
2411	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#2干变	10	1000	598
2412	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#4干变	10	1000	552
2413	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园小区#2变电所#6干变	10	1000	593
2414	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#6所#1干变	10	500	225
2415	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#3变电所#8干变	10	1000	593
2416	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#10干变	10	1000	682
2417	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#1变电所#1干变	10	1000	613
2418	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#3干变	10	1000	585
2419	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居花园#2变电所#5干变	10	1000	569
2420	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#7干变	10	1000	612
2421	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南康居花园#3变电所#9干变	10	1000	662
2422	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#1干变	10	800	381
2423	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#3干变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#2干变	10	800	384
2425	市区（不含淮安区、淮阴区）	天润翠璟#1变电所#4干变	10	800	428
2426	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	0
2427	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#2干变	10	800	415
2428	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#4干变	10	800	365
2429	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#6干变	10	630	207
2430	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#8干变	10	630	233
2431	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#1变电所#1干变	10	800	353
2432	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#2变电所#3干变	10	800	426
2433	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#5干变	10	630	254
2434	市区（不含淮安区、淮阴区）	四季金辉#3变电所#7干变	10	630	296
2435	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#1干变	10	630	0
2436	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#3干变	10	630	0
2437	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#2干变	10	630	283
2438	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#4干变	10	630	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2439	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#1干变	10	630	283
2440	市区（不含淮安区、淮阴区）	府山大厦变电所#1干变	10	630	207
2441	市区（不含淮安区、淮阴区）	府山大厦变电所#2干变	10	630	302
2442	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒和花园变电所#2干变	10	630	292
2443	市区（不含淮安区、淮阴区）	清河城市广场#1变电所#1干变	10	630	340
2444	市区（不含淮安区、淮阴区）	18502XB	10	630	177
2445	市区（不含淮安区、淮阴区）	19406配变(公路收费东)	10	400	0
2446	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#2变电所#6干变	10	630	287
2447	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡#1变电所#1干变	10	630	223
2448	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡#1变电所#3干变	10	630	344
2449	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡#1变电所#2干变	10	630	216
2450	市区（不含淮安区、淮阴区）	海洲朗郡#1变电所#4干变	10	630	299
2451	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#3变电所#1干变	10	1000	500
2452	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#3变电所#2干变	10	1000	0
2453	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#2变电所#5干变	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2454	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9328配变富康园对面	10	400	77
2455	市区（不含淮安区、淮阴区）	吴圩季庄西G6308公变	10	200	36
2456	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#32干变	10	800	501
2457	市区（不含淮安区、淮阴区）	18303箱变	10	630	432
2458	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南泰顺家园13807箱变	10	630	342
2459	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#31干变	10	800	510
2460	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#33干变	10	800	430
2461	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#9变电所#34干变	10	800	380
2462	市区（不含淮安区、淮阴区）	13017变（安邦小区北）	10	315	135
2463	市区（不含淮安区、淮阴区）	13024变（化肥厂宿舍西）	10	400	168
2464	市区（不含淮安区、淮阴区）	13023变（化肥厂宿舍东）	10	400	166
2465	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9202箱变	10	315	153
2466	市区（不含淮安区、淮阴区）	13908箱变	10	630	257
2467	市区（不含淮安区、淮阴区）	13909箱变	10	630	191
2468	市区（不含淮安区、淮阴区）	13903箱变	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2469	市区（不含淮安区、淮阴区）	13910箱变	10	630	320
2470	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201箱变	10	630	138
2471	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2202箱变	10	630	139
2472	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203箱变(二区四幢北)	10	630	224
2473	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204箱变(西大院一区4幢北)	10	630	0
2474	市区（不含淮安区、淮阴区）	19507箱变(益兴名流南)	10	630	165
2475	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9606#箱变（7#楼北）	10	500	112
2476	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9607#箱变（9#楼北）	10	630	237
2477	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#2变电所#2干变	10	1000	406
2478	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#3变电所#1干变	10	1000	559
2479	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#1变电所#2干变	10	1000	464
2480	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#1变电所#1干变	10	1000	428
2481	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#1变电所#2干变	10	1000	468
2482	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅苑#2变电所#1干变	10	1000	490
2483	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅苑#2变电所#2干变	10	1000	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2484	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#3变电所2#干变	10	1000	546
2485	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5505箱变	10	630	319
2486	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4302箱变	10	630	336
2487	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4303箱变	10	630	405
2488	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4304箱变	10	630	343
2489	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5506箱变	10	630	227
2490	市区（不含淮安区、淮阴区）	15402公变福田五组	10	315	148
2491	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7264公变（兴庄三组小区）	10	315	111
2492	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9646公变（城南新闻一组）	10	250	128
2493	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9648公变	10	200	123
2494	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9655公变	10	100	72
2495	市区（不含淮安区、淮阴区）	13026变(四区6幢北)	10	400	197
2496	市区（不含淮安区、淮阴区）	13028变（清棉医院）	10	315	22
2497	市区（不含淮安区、淮阴区）	13029变(四区15幢北)	10	400	206
2498	市区（不含淮安区、淮阴区）	13030变(四区19幢北)	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2499	市区（不含淮安区、淮阴区）	13025变（三区十五幢西）	10	400	174
2500	市区（不含淮安区、淮阴区）	13901箱变	10	630	354
2501	市区（不含淮安区、淮阴区）	13904箱变	10	630	75
2502	市区（不含淮安区、淮阴区）	13907箱变	10	630	316
2503	市区（不含淮安区、淮阴区）	13906箱变	10	630	297
2504	市区（不含淮安区、淮阴区）	13905箱变	10	630	98
2505	市区（不含淮安区、淮阴区）	13902箱变	10	630	221
2506	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#1变电所#2干变	10	1000	276
2507	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#2变电所#2干变	10	1000	225
2508	市区（不含淮安区、淮阴区）	13018变（二区五幢西）	10	400	241
2509	市区（不含淮安区、淮阴区）	18609美变	10	630	293
2510	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1407配变	10	400	99
2511	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3610箱变	10	400	144
2512	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8501箱变（2#楼北）	10	630	151
2513	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502箱变（2#楼南西）	10	500	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2514	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503箱变（3#楼东）	10	500	126
2515	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8504箱变（10#楼南）	10	500	160
2516	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505箱变（11#楼南）	10	500	187
2517	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#2干变	10	1000	392
2518	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#2干变	10	1000	494
2519	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#2变电所#2干变	10	1000	327
2520	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所2#干变	10	1000	369
2521	市区（不含淮安区、淮阴区）	新苑逸城变电所1#干变	10	1000	479
2522	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#2变电所#1干变	10	1000	374
2523	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203箱变	10	500	57
2524	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6204箱变	10	500	100
2525	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6205箱变	10	630	237
2526	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城开闭所#2干变	10	800	508
2527	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301箱变	10	800	169
2528	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6203配变[八二新村]	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2529	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7205箱变	10	500	224
2530	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7206箱变	10	630	233
2531	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7207箱变	10	500	199
2532	市区（不含淮安区、淮阴区）	13009变(四区8幢北)	10	400	208
2533	市区（不含淮安区、淮阴区）	13033变(四区2幢西)	10	400	104
2534	市区（不含淮安区、淮阴区）	13003箱变石化新村	10	630	338
2535	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002箱变化工新村西	10	630	0
2536	市区（不含淮安区、淮阴区）	13031变(四区12幢北)	10	400	222
2537	市区（不含淮安区、淮阴区）	12701配变（工商所）	10	400	72
2538	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8102箱变	10	400	291
2539	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9602箱变（锦秀家园一号楼西南）	10	500	223
2540	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9604箱变（锦秀家园一号楼南）	10	500	217
2541	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1804XB	10	500	159
2542	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1807XB	10	500	64
2543	市区（不含淮安区、淮阴区）	11102箱变	10	630	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2544	市区（不含淮安区、淮阴区）	11101箱变	10	630	273
2545	市区（不含淮安区、淮阴区）	11112箱变	10	630	184
2546	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1107箱变	10	400	146
2547	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1108箱变	10	400	49
2548	市区（不含淮安区、淮阴区）	19306箱变	10	630	327
2549	市区（不含淮安区、淮阴区）	19307箱变	10	630	277
2550	市区（不含淮安区、淮阴区）	19308箱变	10	500	196
2551	市区（不含淮安区、淮阴区）	19309箱变	10	500	212
2552	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001箱变	10	500	12
2553	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0607箱变	10	500	115
2554	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0606箱变	10	500	221
2555	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0609箱变	10	630	0
2556	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0608箱变	10	630	25
2557	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0611箱变	10	630	72
2558	市区（不含淮安区、淮阴区）	联通变电所#2干变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2559	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4801箱变	10	630	259
2560	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4803箱变	10	630	183
2561	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4804箱变	10	200	42
2562	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南14008箱变	10	630	80
2563	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4805箱变	10	315	116
2564	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9601公变(小河七八组)	10	200	149
2565	市区（不含淮安区、淮阴区）	11113箱变	10	630	196
2566	市区（不含淮安区、淮阴区）	11114箱变	10	630	332
2567	市区（不含淮安区、淮阴区）	11103箱变	10	630	174
2568	市区（不含淮安区、淮阴区）	11104箱变	10	630	263
2569	市区（不含淮安区、淮阴区）	11106箱变	10	630	258
2570	市区（不含淮安区、淮阴区）	11108箱变	10	630	295
2571	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1405箱变	10	630	285
2572	市区（不含淮安区、淮阴区）	92101箱变	10	630	115
2573	市区（不含淮安区、淮阴区）	92104箱变	10	630	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2574	市区（不含淮安区、淮阴区）	92105变	10	630	268
2575	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6101XB	10	630	173
2576	市区（不含淮安区、淮阴区）	19303箱变	10	500	192
2577	市区（不含淮安区、淮阴区）	19304箱变	10	500	229
2578	市区（不含淮安区、淮阴区）	19305箱变	10	400	203
2579	市区（不含淮安区、淮阴区）	19316箱变	10	630	198
2580	市区（不含淮安区、淮阴区）	19317箱变	10	630	256
2581	市区（不含淮安区、淮阴区）	19318箱变	10	630	313
2582	市区（不含淮安区、淮阴区）	19319箱变	10	630	313
2583	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1104箱变	10	630	290
2584	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1105箱变	10	400	72
2585	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1106箱变	10	400	88
2586	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南富丽花园14005箱变	10	630	90
2587	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南富丽花园14007箱变	10	630	56
2588	市区（不含淮安区、淮阴区）	购物广场#1变电所#2干变	10	1250	655

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2589	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9611公变(小河三组)	10	400	208
2590	市区（不含淮安区、淮阴区）	15906配变（韩城九组）	10	315	233
2591	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9622公变（城南小闸九组）	10	200	0
2592	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9634公变	10	200	0
2593	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9636公变	10	100	50
2594	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9618公变（兴淮村部）	10	200	20
2595	市区（不含淮安区、淮阴区）	94702箱变	10	630	88
2596	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1201美变	10	1000	323
2597	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1202美变	10	1000	45
2598	市区（不含淮安区、淮阴区）	94413箱变	10	500	172
2599	市区（不含淮安区、淮阴区）	94412箱变	10	500	225
2600	市区（不含淮安区、淮阴区）	94411箱变	10	630	278
2601	市区（不含淮安区、淮阴区）	94409箱变	10	630	307
2602	市区（不含淮安区、淮阴区）	94410箱变	10	630	258
2603	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1201箱变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2604	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1204箱变	10	500	88
2605	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1202箱变	10	500	228
2606	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1203箱变	10	500	181
2607	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102箱变	10	630	134
2608	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8402箱变	10	630	197
2609	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405箱变	10	630	231
2610	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8407箱变	10	630	89
2611	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5101变（清拖宿舍交通路）	10	315	134
2612	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401配变	10	315	64
2613	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8404PB(安涉桥南)	10	400	146
2614	市区（不含淮安区、淮阴区）	11901配变（邮政宿舍）	10	400	157
2615	市区（不含淮安区、淮阴区）	11909变（园林局）	10	315	56
2616	市区（不含淮安区、淮阴区）	11908配变（都天小区）	10	400	146
2617	市区（不含淮安区、淮阴区）	15805配变（城南五组福利厂）	10	315	174
2618	市区（不含淮安区、淮阴区）	15807配变（城南福田金象路）	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2619	市区（不含淮安区、淮阴区）	15808配变（福田一八组）	10	200	106
2620	市区（不含淮安区、淮阴区）	15809配变（福田二八组西）	10	200	9
2621	市区（不含淮安区、淮阴区）	15812配变（城南三组河堤）	10	400	309
2622	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3607箱变	10	400	147
2623	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501箱变[天山公寓]	10	400	221
2624	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园变电所2#干变	10	1250	401
2625	市区（不含淮安区、淮阴区）	温州花园变电所#1干变	10	1250	725
2626	市区（不含淮安区、淮阴区）	99303箱变	10	630	295
2627	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8405PB(闸北派出所)	10	400	103
2628	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5301变(石码头街)	10	400	0
2629	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5102变（地税局外）	10	400	157
2630	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海花园#1变电所	10	800	432
2631	市区（不含淮安区、淮阴区）	94819箱变	10	630	154
2632	市区（不含淮安区、淮阴区）	94820箱变	10	630	134
2633	市区（不含淮安区、淮阴区）	94818箱变	10	500	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2634	市区（不含淮安区、淮阴区）	94815箱变	10	500	210
2635	市区（不含淮安区、淮阴区）	94817箱变	10	500	126
2636	市区（不含淮安区、淮阴区）	94816箱变	10	630	276
2637	市区（不含淮安区、淮阴区）	94821箱变	10	630	466
2638	市区（不含淮安区、淮阴区）	94811箱变	10	500	66
2639	市区（不含淮安区、淮阴区）	94813箱变	10	500	129
2640	市区（不含淮安区、淮阴区）	94814箱变	10	630	171
2641	市区（不含淮安区、淮阴区）	94812箱变	10	500	57
2642	市区（不含淮安区、淮阴区）	11117箱变	10	630	289
2643	市区（不含淮安区、淮阴区）	11116箱变	10	630	225
2644	市区（不含淮安区、淮阴区）	11115箱变	10	630	279
2645	市区（不含淮安区、淮阴区）	94104箱变	10	630	279
2646	市区（不含淮安区、淮阴区）	94101箱变	10	630	249
2647	市区（不含淮安区、淮阴区）	94102箱变	10	630	267
2648	市区（不含淮安区、淮阴区）	94105箱变	10	630	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2649	市区（不含淮安区、淮阴区）	94103箱变	10	630	199
2650	市区（不含淮安区、淮阴区）	94401箱变	10	630	217
2651	市区（不含淮安区、淮阴区）	94407箱变	10	630	167
2652	市区（不含淮安区、淮阴区）	94406箱变	10	630	243
2653	市区（不含淮安区、淮阴区）	94402箱变	10	630	259
2654	市区（不含淮安区、淮阴区）	94408箱变	10	630	291
2655	市区（不含淮安区、淮阴区）	94403箱变	10	500	246
2656	市区（不含淮安区、淮阴区）	13721配变（建设路西）	10	400	238
2657	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204配变（游府西街）	10	315	156
2658	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9605#箱变（1#楼东）	10	630	217
2659	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8403PB(菜根香门前)	10	400	115
2660	市区（不含淮安区、淮阴区）	94931配变	10	400	68
2661	市区（不含淮安区、淮阴区）	12934变（综合楼）	10	400	277
2662	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0604箱变	10	400	111
2663	市区（不含淮安区、淮阴区）	94620配变	10	315	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2664	市区（不含淮安区、淮阴区）	12603配变（长青路南）	10	400	201
2665	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8301配变（十五分部东）	10	315	242
2666	市区（不含淮安区、淮阴区）	金马小区变电所北干变	10	1250	686
2667	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1216变[碧霞宫]	10	315	61
2668	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9301箱变(富康园二栋西)	10	630	239
2669	市区（不含淮安区、淮阴区）	11315配变（环城路北南）	10	400	254
2670	市区（不含淮安区、淮阴区）	94414箱变	10	630	305
2671	市区（不含淮安区、淮阴区）	94415箱变	10	630	266
2672	市区（不含淮安区、淮阴区）	94416箱变	10	630	311
2673	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉润苑变电所#2干变	10	800	388
2674	市区（不含淮安区、淮阴区）	94107箱变	10	630	250
2675	市区（不含淮安区、淮阴区）	94106箱变	10	630	333
2676	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#2变电所#1干变	10	1000	535
2677	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#1变电所#2干变	10	1250	627
2678	市区（不含淮安区、淮阴区）	金伦汇锦园#2变电所#2干变	10	1250	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2679	市区（不含淮安区、淮阴区）	94807箱变	10	500	97
2680	市区（不含淮安区、淮阴区）	94808箱变	10	500	0
2681	市区（不含淮安区、淮阴区）	94809箱变	10	630	23
2682	市区（不含淮安区、淮阴区）	94810箱变	10	630	132
2683	市区（不含淮安区、淮阴区）	新淮中花园#1变电所 #1干变	10	1250	716
2684	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1212变[南门小街北]	10	400	3
2685	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1210变[槐树路]	10	400	88
2686	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1208变[自来水公司]	10	400	0
2687	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1207变[自来水公司东]	10	400	197
2688	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1205变[新民小区北]	10	400	189
2689	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1206变[新民小区南]	10	315	35
2690	市区（不含淮安区、淮阴区）	11429配变[胶鞋厂宿舍西]	10	400	141
2691	市区（不含淮安区、淮阴区）	11428配变[胶鞋厂宿舍东]	10	400	189
2692	市区（不含淮安区、淮阴区）	11407配变[动物园]	10	400	141
2693	市区（不含淮安区、淮阴区）	11406配变[二院宿舍]	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2694	市区（不含淮安区、淮阴区）	11422配变[友联巷]	10	400	108
2695	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7107箱变	10	500	99
2696	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7108箱变	10	500	122
2697	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601箱变	10	630	309
2698	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503箱变(13#北)	10	630	246
2699	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502箱变	10	500	218
2700	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504箱变(14#北)	10	630	299
2701	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508箱变（17南）	10	500	249
2702	市区（不含淮安区、淮阴区）	11427配变[友联巷西]	10	400	71
2703	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1203变[浴室对面]	10	400	121
2704	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1202变[华晨小区]	10	315	129
2705	市区（不含淮安区、淮阴区）	11418配变[清浦区委宿舍]	10	315	166
2706	市区（不含淮安区、淮阴区）	11414配变[区委宿舍外1]	10	200	48
2707	市区（不含淮安区、淮阴区）	11420配变[肉联厂宿舍]	10	315	155
2708	市区（不含淮安区、淮阴区）	11816箱变	10	630	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2709	市区（不含淮安区、淮阴区）	11307箱变	10	630	208
2710	市区（不含淮安区、淮阴区）	11811箱变	10	400	105
2711	市区（不含淮安区、淮阴区）	11810箱变	10	630	157
2712	市区（不含淮安区、淮阴区）	11812箱变	10	630	116
2713	市区（不含淮安区、淮阴区）	11813箱变	10	500	0
2714	市区（不含淮安区、淮阴区）	11315箱变	10	630	249
2715	市区（不含淮安区、淮阴区）	11316箱变(锦江花园2)低压台区	10	630	92
2716	市区（不含淮安区、淮阴区）	11317箱变	10	630	162
2717	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505变[邮政机械厂]	10	400	150
2718	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	189
2719	市区（不含淮安区、淮阴区）	11902箱变	10	630	324
2720	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8208箱变	10	250	0
2721	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9507箱变[5#南]	10	500	195
2722	市区（不含淮安区、淮阴区）	城中花苑变电所#1干变	10	800	414
2723	市区（不含淮安区、淮阴区）	11107箱变	10	630	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2724	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9331配变（二区2栋北）	10	315	150
2725	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9412配变（污水处理厂院西）	10	400	129
2726	市区（不含淮安区、淮阴区）	18601变(时代超市西)	10	315	104
2727	市区（不含淮安区、淮阴区）	19315XB	10	500	169
2728	市区（不含淮安区、淮阴区）	清华美墅变电所#1干变	10	1250	645
2729	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9603公变(小河八组)	10	200	32
2730	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9605公变(小河三组)	10	250	0
2731	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9607公变（小河五六组）	10	250	25
2732	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9609公变(小河一组)	10	400	138
2733	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9613公变（城南新淮四组）	10	250	34
2734	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9614公变（新淮六组）	10	400	113
2735	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9620公变	10	200	42
2736	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9621公变	10	315	0
2737	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9623公变	10	630	218
2738	市区（不含淮安区、淮阴区）	13719配变(农垦安装公司宿舍)	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2739	市区（不含淮安区、淮阴区）	13718配变（建设路）	10	400	195
2740	市区（不含淮安区、淮阴区）	13720配变（革命小区）	10	400	243
2741	市区（不含淮安区、淮阴区）	13706箱变	10	500	259
2742	市区（不含淮安区、淮阴区）	13704箱变	10	630	209
2743	市区（不含淮安区、淮阴区）	11601箱变	10	630	278
2744	市区（不含淮安区、淮阴区）	11602箱变	10	630	201
2745	市区（不含淮安区、淮阴区）	11603箱变	10	630	293
2746	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1101箱变	10	630	172
2747	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#6干变	10	1000	0
2748	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9625公变	10	400	183
2749	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9631公变	10	200	98
2750	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9630公变	10	200	122
2751	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9637公变（新闻三组）	10	315	193
2752	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9650公变（新闻八组）	10	200	0
2753	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9656公变(新闻十组)	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2754	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9638公变(新闻六组)	10	200	0
2755	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9643公变	10	100	12
2756	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9644公变（城南新闻四组）	10	200	62
2757	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9651公变（新闻七组）	10	200	62
2758	市区（不含淮安区、淮阴区）	13705箱变	10	500	203
2759	市区（不含淮安区、淮阴区）	13707箱变	10	500	214
2760	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东南公寓18608美变	10	160	41
2761	市区（不含淮安区、淮阴区）	联通变电所#1干变	10	630	232
2762	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7406变	10	200	105
2763	市区（不含淮安区、淮阴区）	文庙变电所#1干变	10	1000	0
2764	市区（不含淮安区、淮阴区）	文庙变电所#2干变	10	1000	153
2765	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7268公变（兴庄十组路边）	10	400	302
2766	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7266公变（兴庄韩城小区）	10	315	190
2767	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9602公变(小河电站)	10	315	169
2768	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9619公变（先锋村十一组）	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2769	市区（不含淮安区、淮阴区）	15905公变（韩城九组）	10	200	139
2770	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9633公变（城南小闸苗圃）	10	315	106
2771	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7208箱变	10	630	312
2772	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6213公变（关城八组）	10	200	68
2773	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6212公变（关城七八组）	10	400	251
2774	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6211公变关城三组	10	200	60
2775	市区（不含淮安区、淮阴区）	13016变（安邦小区南）	10	315	122
2776	市区（不含淮安区、淮阴区）	13019变（二区一幢东）	10	400	130
2777	市区（不含淮安区、淮阴区）	13022变（七区五幢南）	10	400	142
2778	市区（不含淮安区、淮阴区）	购物广场#2变电所#3干变	10	630	336
2779	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞福莱小区变电所#1干变	10	1000	451
2780	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3402配变[汽运公司宿舍]	10	400	100
2781	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关北大院变电所#2干变	10	800	332
2782	市区（不含淮安区、淮阴区）	11310箱变	10	630	303
2783	市区（不含淮安区、淮阴区）	94622配变	10	315	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2784	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城开闭所#1干变	10	800	409
2785	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#2变电所#1干变	10	1000	377
2786	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#3变电所#2干变	10	1000	214
2787	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#2变电所#1#干变	10	1250	639
2788	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#1变电所#2#干变	10	800	446
2789	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天花园#2变电所#2#干变	10	1250	739
2790	市区（不含淮安区、淮阴区）	欧洲城#1变电所#1干变	10	1000	449
2791	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#4变电所#1干变	10	1000	280
2792	市区（不含淮安区、淮阴区）	康城明珠#4变电所#2干变	10	1000	388
2793	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#2变电所#1干变	10	800	399
2794	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#3变电所#1干变	10	1000	436
2795	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城所#1干变	10	1000	446
2796	市区（不含淮安区、淮阴区）	D7109箱变	10	630	84
2797	市区（不含淮安区、淮阴区）	13714箱变	10	400	224
2798	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#1干变	10	1000	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2799	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#3变电所#2干变	10	1000	310
2800	市区（不含淮安区、淮阴区）	第八二医院金星家园小区变电所#1干变	10	630	343
2801	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8404箱变	10	500	91
2802	市区（不含淮安区、淮阴区）	13801XB	10	630	334
2803	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4503配变（娱乐城东）	10	400	40
2804	市区（不含淮安区、淮阴区）	D8403箱变	10	630	246
2805	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6402XB	10	500	194
2806	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6401XB	10	500	176
2807	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞景苑变电所1#干变	10	630	286
2808	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛和名都#3变电所#1干变	10	800	402
2809	市区（不含淮安区、淮阴区）	19901箱变	10	500	247
2810	市区（不含淮安区、淮阴区）	19902箱变	10	500	253
2811	市区（不含淮安区、淮阴区）	19903箱变	10	500	215
2812	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611箱变	10	400	153
2813	市区（不含淮安区、淮阴区）	19612配变（工行门前）	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2814	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#1变电所#1干变	10	1000	517
2815	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#1变电所#2干变	10	1000	550
2816	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9337配变（化纤36#楼）	10	400	232
2817	市区（不含淮安区、淮阴区）	19510配变	10	315	66
2818	市区（不含淮安区、淮阴区）	日月星城变电所#2干变	10	1000	413
2819	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城#2变电所#1变	10	1000	415
2820	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#2变电所#2变	10	1000	243
2821	市区（不含淮安区、淮阴区）	电厂河小区3#楼南B9402	10	630	277
2822	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所#1干变	10	800	249
2823	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所#2干变	10	1000	226
2824	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#2变电所#2干变	10	800	326
2825	市区（不含淮安区、淮阴区）	欧洲城#1变电所#2干变	10	1000	361
2826	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#1变电所#1干变	10	1000	381
2827	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#1干变	10	1000	536
2828	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#3干变	10	1000	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2829	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城嘉苑变电所#2干变	10	1000	496
2830	市区（不含淮安区、淮阴区）	电厂河小区6#楼南B9403XB	10	630	248
2831	市区（不含淮安区、淮阴区）	电厂河小区1#楼南B9401XB	10	630	262
2832	市区（不含淮安区、淮阴区）	13505箱变	10	400	200
2833	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6001箱变	10	315	208
2834	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#1变电所#2干变	10	1250	533
2835	市区（不含淮安区、淮阴区）	94922箱变	10	400	190
2836	市区（不含淮安区、淮阴区）	94901配变	10	315	117
2837	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8401箱变	10	400	301
2838	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5303箱变	10	500	64
2839	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5302箱变	10	400	222
2840	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1103箱变	10	315	145
2841	市区（不含淮安区、淮阴区）	11906箱变	10	400	0
2842	市区（不含淮安区、淮阴区）	11908箱变（家得利超市南）	10	400	87
2843	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8209箱变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2844	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8207箱变	10	400	55
2845	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8205箱变	10	400	144
2846	市区（不含淮安区、淮阴区）	A5703箱变	10	630	355
2847	市区（不含淮安区、淮阴区）	13506XB	10	630	290
2848	市区（不含淮安区、淮阴区）	13507XB	10	630	276
2849	市区（不含淮安区、淮阴区）	13508XB	10	630	280
2850	市区（不含淮安区、淮阴区）	91405箱变	10	200	148
2851	市区（不含淮安区、淮阴区）	新世纪豪园#2变电所#2干变	10	1600	1079
2852	市区（不含淮安区、淮阴区）	香格里拉#1变电所#1干变	10	1250	591
2853	市区（不含淮安区、淮阴区）	91620箱变	10	630	105
2854	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#1干变	10	1000	254
2855	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#4变电所#2干变	10	1000	403
2856	市区（不含淮安区、淮阴区）	13301美变	10	500	193
2857	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#2变电所#1干变	10	1000	502
2858	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#3变电所#1干变	10	1000	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2859	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒辉花园变电所#2干变	10	1000	564
2860	市区（不含淮安区、淮阴区）	13210配变（华东电机公司东）	10	400	50
2861	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#1干变	10	1000	391
2862	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#3干变	10	1000	593
2863	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#7干变	10	1000	592
2864	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#5干变	10	1000	541
2865	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1401箱变	10	630	318
2866	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1402箱变	10	500	190
2867	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1403箱变	10	500	218
2868	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1404箱变	10	500	203
2869	市区（不含淮安区、淮阴区）	G3101箱变	10	630	301
2870	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#2变电所#1干变	10	1000	573
2871	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#2变电所#3干变	10	1000	599
2872	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#3变电所#1干变	10	1000	585
2873	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#2干变	10	1000	625

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2874	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#4干变	10	1000	610
2875	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#1变电所#6干变	10	1000	550
2876	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#2变电所#2干变	10	1000	613
2877	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#2变电所#4干变	10	1000	571
2878	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#2变电所#6干变	10	1000	608
2879	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿力未来城#3变电所#2干变	10	1000	602
2880	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#2干变	10	1000	483
2881	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#4干变	10	500	217
2882	市区（不含淮安区、淮阴区）	13303箱变	10	500	224
2883	市区（不含淮安区、淮阴区）	城南韩侯花苑小区13305箱变	10	500	258
2884	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#3干变	10	500	188
2885	市区（不含淮安区、淮阴区）	13304箱变	10	500	218
2886	市区（不含淮安区、淮阴区）	13302箱变	10	400	184
2887	市区（不含淮安区、淮阴区）	文化宫变电所#2干变	10	630	304
2888	市区（不含淮安区、淮阴区）	文化宫变电所#1干变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2889	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8502配变	10	315	176
2890	市区（不含淮安区、淮阴区）	94925配变	10	400	55
2891	市区（不含淮安区、淮阴区）	十排楼花苑变电所1#变	10	630	312
2892	市区（不含淮安区、淮阴区）	十排楼花苑变电所2#变	10	630	345
2893	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#1干变	10	1000	493
2894	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0602箱变	10	630	312
2895	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#1变电所#2干变	10	500	188
2896	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#2变电所#4干变	10	630	289
2897	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#3变电所#6干变	10	630	291
2898	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#1变电所#1干变	10	500	229
2899	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#2变电所#3干变	10	630	225
2900	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#3变电所#5干变	10	630	282
2901	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛世名门#3变电所#2干变	10	1000	408
2902	市区（不含淮安区、淮阴区）	94724配变	10	400	96
2903	市区（不含淮安区、淮阴区）	94723配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2904	市区（不含淮安区、淮阴区）	94418美变	10	500	249
2905	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣京淮小区变电所 2#干变	10	400	226
2906	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣京淮小区变电所 1#干变	10	400	248
2907	市区（不含淮安区、淮阴区）	韩侯花苑小区6001	10	500	228
2908	市区（不含淮安区、淮阴区）	中信山水名邸变电所 #1干变	10	800	0
2909	市区（不含淮安区、淮阴区）	华都名邸变电所#1干 变	10	1000	539
2910	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#5变电所# 20干变	10	800	517
2911	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#7变电所# 24干变	10	800	426
2912	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#7变电所# 26干变	10	800	417
2913	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#2变电所# 6干变	10	800	459
2914	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#4变电所# 14干变	10	800	454
2915	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#1变电所# 1干变	10	630	273
2916	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#1变电所# 3干变	10	630	316
2917	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#2变电所# 5干变	10	800	375
2918	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#3变电所# 9干变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2919	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#3变电所#11干变	10	630	240
2920	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#4变电所#13干变	10	800	470
2921	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#5变电所#17干变	10	800	404
2922	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#5变电所#19干变	10	800	420
2923	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#7变电所#25干变	10	800	400
2924	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#7变电所#23干变	10	800	374
2925	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2211配变	10	400	116
2926	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2212配变	10	400	65
2927	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所2#干变	10	800	555
2928	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所4#干变	10	800	504
2929	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所5#干变	10	800	418
2930	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#3变电所6#干变	10	800	639
2931	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#2变电所#3干变	10	1000	462
2932	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#3变电所#5干变	10	1000	552
2933	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#2变电所#4干变	10	1000	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2934	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河家苑#3变电所#6干变	10	1000	501
2935	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#2变电所#4干变	10	1000	554
2936	市区（不含淮安区、淮阴区）	福星花园#2变电所#3干变	10	1000	467
2937	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#1干变	10	1000	445
2938	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#4油变	10	630	237
2939	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#2油变低压台区	10	630	435
2940	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海第一城#4变电所#2干变	10	1000	252
2941	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#1干变	10	1000	592
2942	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#3干变	10	800	406
2943	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#2干变	10	800	422
2944	市区（不含淮安区、淮阴区）	云梦清河#1变电所#4干变	10	800	414
2945	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#4变电所#8干变	10	500	147
2946	市区（不含淮安区、淮阴区）	金满华府#4变电所#7干变	10	500	243
2947	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9416配变	10	315	143
2948	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1209变[人民菜场]	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2949	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1215变[化肥厂宿舍]	10	400	210
2950	市区（不含淮安区、淮阴区）	12517配变(塑料厂门西)	10	400	101
2951	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3618变（农药分厂对面）	10	400	113
2952	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#1变电所#1干变	10	800	441
2953	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#2变电所#3干变	10	630	248
2954	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#2变电所#5干变	10	630	302
2955	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#7干变	10	800	318
2956	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#9干变	10	800	343
2957	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9309配变部队门口	10	400	229
2958	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9310配变运北西路北	10	400	300
2959	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#1变电所#2干变	10	800	436
2960	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#2变电所#4干变	10	630	247
2961	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#2变电所#6干变	10	630	232
2962	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9640公变	10	200	39
2963	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#10干变	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2964	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫丹白鹭#3变电所#8干变	10	800	366
2965	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#1变电所#2干变	10	630	351
2966	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#1变电所#4干变	10	630	279
2967	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#3变电所#10干变	10	630	380
2968	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#3变电所#12干变	10	630	312
2969	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#5变电所#18干变	10	800	428
2970	市区（不含淮安区、淮阴区）	文苑小区变电所#1干变	10	800	407
2971	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#6变电所#22干变	10	630	258
2972	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#4变电所#1干变	10	1000	475
2973	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#5变电所#3干变	10	1000	619
2974	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#6变电所#5干变	10	1000	585
2975	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅苑#1变电所#1干变	10	1000	339
2976	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#3变电所1#干变	10	1000	501
2977	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#8变电所#27干变	10	400	191
2978	市区（不含淮安区、淮阴区）	19913变(八区十二栋西)	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2979	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7310箱变	10	630	156
2980	市区（不含淮安区、淮阴区）	19413箱变	10	630	71
2981	市区（不含淮安区、淮阴区）	金泰东18601箱变	10	630	156
2982	市区（不含淮安区、淮阴区）	18602箱变	10	630	300
2983	市区（不含淮安区、淮阴区）	18604箱变	10	800	61
2984	市区（不含淮安区、淮阴区）	18605箱变	10	630	12
2985	市区（不含淮安区、淮阴区）	19310箱变	10	500	212
2986	市区（不含淮安区、淮阴区）	19311箱变	10	500	106
2987	市区（不含淮安区、淮阴区）	19314箱变	10	500	239
2988	市区（不含淮安区、淮阴区）	19313箱变	10	500	147
2989	市区（不含淮安区、淮阴区）	19312箱变	10	500	124
2990	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3402箱变	10	800	621
2991	市区（不含淮安区、淮阴区）	12507变（三区5栋）	10	250	81
2992	市区（不含淮安区、淮阴区）	12508配变（三区4栋）	10	250	88
2993	市区（不含淮安区、淮阴区）	13811变（革命小区东）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
2994	市区（不含淮安区、淮阴区）	13810变(农垦药厂南)	10	400	265
2995	市区（不含淮安区、淮阴区）	13817变（市中院北）	10	315	90
2996	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7315箱变	10	630	257
2997	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7316箱变	10	630	29
2998	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7314箱变	10	630	167
2999	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7313箱变	10	630	0
3000	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6308箱变	10	630	15
3001	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6311箱变	10	630	215
3002	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6319箱变	10	500	83
3003	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6309箱变	10	400	40
3004	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6310箱变	10	630	34
3005	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8204箱变（华城小区东）	10	630	247
3006	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8203箱变（华城小区中）	10	630	91
3007	市区（不含淮安区、淮阴区）	19003变[一品村]	10	400	43
3008	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6302箱变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3009	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6323箱变	10	630	101
3010	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7303XB文沁园小区	10	500	203
3011	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2201配变(黄河路东)	10	400	202
3012	市区（不含淮安区、淮阴区）	13401配变(团结一队)	10	200	130
3013	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506箱变	10	630	256
3014	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9505箱变	10	630	163
3015	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405变	10	200	0
3016	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7403变	10	200	39
3017	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7404变	10	315	92
3018	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5403变(状元楼饭店)	10	400	279
3019	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5401变(十五分部东)	10	400	224
3020	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508配变(成明家具厂)	10	315	0
3021	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103箱变	10	630	244
3022	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105箱变	10	800	99
3023	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3024	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106箱变	10	800	150
3025	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109箱变	10	800	300
3026	市区（不含淮安区、淮阴区）	19205箱变	10	500	193
3027	市区（不含淮安区、淮阴区）	19202箱变	10	630	217
3028	市区（不含淮安区、淮阴区）	19201箱变（加洲城西）	10	630	220
3029	市区（不含淮安区、淮阴区）	19002变[永宁小学前]	10	315	28
3030	市区（不含淮安区、淮阴区）	19001变[永宁小学北]	10	200	0
3031	市区（不含淮安区、淮阴区）	19902变(三区二栋北)	10	315	87
3032	市区（不含淮安区、淮阴区）	13717配变(城南西安路加油站)	10	400	153
3033	市区（不含淮安区、淮阴区）	13705配变(公路工程公司宿舍)	10	315	97
3034	市区（不含淮安区、淮阴区）	19906变(公寓)	10	400	198
3035	市区（不含淮安区、淮阴区）	12802配变（八中对面）	10	400	107
3036	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601配变	10	400	0
3037	市区（不含淮安区、淮阴区）	12606配变（派出所）	10	400	234
3038	市区（不含淮安区、淮阴区）	12602配变（长青路）	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3039	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2605变（南京路）	10	400	45
3040	市区（不含淮安区、淮阴区）	纱厂北院三区12501XB	10	630	241
3041	市区（不含淮安区、淮阴区）	13802箱变	10	630	276
3042	市区（不含淮安区、淮阴区）	18001变[大众塑料厂外]	10	200	128
3043	市区（不含淮安区、淮阴区）	13815变(市政宿舍)	10	315	31
3044	市区（不含淮安区、淮阴区）	12505配变(纱厂三区7#楼)	10	315	152
3045	市区（不含淮安区、淮阴区）	12506变（纱厂物业）	10	200	56
3046	市区（不含淮安区、淮阴区）	13808变(中径路西)	10	400	202
3047	市区（不含淮安区、淮阴区）	19910变(六区二栋东)	10	315	57
3048	市区（不含淮安区、淮阴区）	19911变(七区五栋西)	10	400	125
3049	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8305配变（液压机械厂小区）	10	400	113
3050	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8304配变（清河机关宿舍南）	10	400	124
3051	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8303配变（清河机关宿舍北）	10	400	16
3052	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302配变（清河机关宿舍）	10	400	66
3053	市区（不含淮安区、淮阴区）	19909变(六区四栋西)	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3054	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2604变（南门友创小区东）	10	400	204
3055	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2603变（医务室）	10	400	74
3056	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7302配变（环城路）	10	315	25
3057	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9404XB富康6栋西	10	800	378
3058	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2501箱变文颐园小区	10	500	136
3059	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6301箱变	10	630	0
3060	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9510变(化校西)	10	400	181
3061	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9503变（液化气站外）	10	400	45
3062	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8202配变	10	315	34
3063	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501变(西郊三队)	10	400	0
3064	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504变(蛋品厂宿舍)	10	315	0
3065	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9506配变(西郊三队东)	10	400	57
3066	市区（不含淮安区、淮阴区）	13221配变	10	200	110
3067	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8505配变	10	200	134
3068	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2602变配变（投递局西）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3069	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6103公变[柴米一组东]	10	400	252
3070	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6304配变[吴圩村八组泵站]	10	100	61
3071	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6305公变[吴圩村张何组]	10	400	163
3072	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8306配变（人民路北首）	10	200	0
3073	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6306公变[吴圩村张庄组]	10	400	61
3074	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6307公变（吴圩村季庄组）	10	315	143
3075	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8307配变（少年宫北）	10	400	78
3076	市区（不含淮安区、淮阴区）	水门小区东	10	630	155
3077	市区（不含淮安区、淮阴区）	13402配变(构件厂北)	10	400	202
3078	市区（不含淮安区、淮阴区）	水门桥小区	10	800	553
3079	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8309配变（石塔湖）	10	315	152
3080	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8310配变（石塔湖南）	10	400	49
3081	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8308配变（少年宫南）	10	400	193
3082	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8311配变（清港会堂外）	10	400	136
3083	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8313配变(消防队外)	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3084	市区（不含淮安区、淮阴区）	13222配变（佳通轮胎西）	10	400	150
3085	市区（不含淮安区、淮阴区）	13206配变（园区中）	10	400	0
3086	市区（不含淮安区、淮阴区）	13207配变（园区西）	10	400	0
3087	市区（不含淮安区、淮阴区）	15501公变（影剧院门前）	10	400	14
3088	市区（不含淮安区、淮阴区）	13231配变（新青年路东）	10	315	174
3089	市区（不含淮安区、淮阴区）	13232配变（新青年路西）	10	400	192
3090	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8302XB石塔湖小区	10	400	20
3091	市区（不含淮安区、淮阴区）	13201配变（园区北）	10	315	252
3092	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9502变(农电站西)	10	400	215
3093	市区（不含淮安区、淮阴区）	13202配变（园区东）	10	400	98
3094	市区（不含淮安区、淮阴区）	13226配变（窑汪渔场）	10	200	155
3095	市区（不含淮安区、淮阴区）	13211配变（窑汪四队）	10	315	227
3096	市区（不含淮安区、淮阴区）	13217配变（窑汪三队）	10	200	136
3097	市区（不含淮安区、淮阴区）	13218配变（城南窑汪六组）	10	200	144
3098	市区（不含淮安区、淮阴区）	13223配变（窑汪村东）	10	160	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3099	市区（不含淮安区、淮阴区）	15204公变[乡镇府门前]	10	315	155
3100	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8503变	10	315	67
3101	市区（不含淮安区、淮阴区）	13829变(中径路西)	10	200	52
3102	市区（不含淮安区、淮阴区）	13225配变（西湖三队北）	10	400	299
3103	市区（不含淮安区、淮阴区）	13216配变(城南西湖一队)	10	315	218
3104	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7101公变（关城沙地）	10	200	47
3105	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#1变电所#1干变	10	800	361
3106	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#3干变	10	800	436
3107	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#4干变	10	800	442
3108	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#7干变	10	1000	495
3109	市区（不含淮安区、淮阴区）	京河湾99305变	10	500	145
3110	市区（不含淮安区、淮阴区）	99306箱变	10	500	155
3111	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#2干变	10	800	0
3112	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#4干变	10	630	0
3113	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#1干变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3114	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#3干变	10	630	309
3115	市区（不含淮安区、淮阴区）	19202配变（回收公司外）	10	315	117
3116	市区（不含淮安区、淮阴区）	19204配变（清河税务局后）	10	315	21
3117	市区（不含淮安区、淮阴区）	19203配变（上海西路东）	10	400	70
3118	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#1变电所#2干变	10	800	442
3119	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#5干变	10	800	374
3120	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#2变电所#6干变	10	1000	588
3121	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#9干变	10	1000	520
3122	市区（不含淮安区、淮阴区）	海润枫景#3变电所#8干变	10	1000	475
3123	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城南屏苑变电所#1干变	10	1000	320
3124	市区（不含淮安区、淮阴区）	第一城南屏苑变电所#3干变	10	1000	463
3125	市区（不含淮安区、淮阴区）	99302箱变	10	500	262
3126	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5603箱变	10	800	343
3127	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5601箱变	10	630	217
3128	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#4变电所#2干变	10	1000	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3129	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#5变电所#4干变	10	1000	383
3130	市区（不含淮安区、淮阴区）	和达雅园#6变电所#6干变	10	1000	537
3131	市区（不含淮安区、淮阴区）	99702箱变	10	500	209
3132	市区（不含淮安区、淮阴区）	99703箱变	10	500	184
3133	市区（不含淮安区、淮阴区）	99304箱变	10	500	206
3134	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9615公变（城南新淮五组）	10	400	234
3135	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#2干变	10	1000	152
3136	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#1变电所#1干变	10	1000	634
3137	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#1干变	10	800	541
3138	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#3干变	10	800	410
3139	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#14干变	10	800	460
3140	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#16干变	10	800	455
3141	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#24干变	10	800	462
3142	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#26干变	10	800	500
3143	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#6变电所#22干变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3144	市区（不含淮安区、淮阴区）	18508配变	10	200	0
3145	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞景苑变电所#2干变	10	630	328
3146	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3604变（拥军路西）	10	400	33
3147	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#5变电所#2干变	10	1000	372
3148	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#8干变	10	800	350
3149	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#10干变	10	800	487
3150	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#2变电所#6干变	10	800	402
3151	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#7干变	10	800	476
3152	市区（不含淮安区、淮阴区）	颐景雅苑#3变电所#9干变	10	800	402
3153	市区（不含淮安区、淮阴区）	新新家园#5变电所#1干变	10	1000	410
3154	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#18干变	10	800	420
3155	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#20干变	10	800	433
3156	市区（不含淮安区、淮阴区）	天龙御城变电所#2干变	10	1000	500
3157	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#8干变	10	800	559
3158	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#10干变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3159	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#12干变.	10	800	399
3160	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#6干变.	10	800	407
3161	市区（不含淮安区、淮阴区）	融侨华府#8变电所#28干变	10	400	150
3162	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#1变电所#1干变	10	1000	551
3163	市区（不含淮安区、淮阴区）	利苑新村变电所#2干变	10	1000	406
3164	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#2变电所#1干变	10	1000	440
3165	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#2干变	10	800	449
3166	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#1变电所#4干变	10	800	434
3167	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#9干变	10	800	431
3168	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#3变电所#11干变	10	800	399
3169	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#5干变	10	800	415
3170	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#2变电所#7干变	10	800	430
3171	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#13干变	10	800	358
3172	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#4变电所#15干变	10	800	379
3173	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#23干变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3174	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#5变电所#25干变	10	800	538
3175	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#6变电所#21干变	10	800	384
3176	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#17干变	10	800	378
3177	市区（不含淮安区、淮阴区）	11801箱变	10	500	214
3178	市区（不含淮安区、淮阴区）	94108箱变	10	500	227
3179	市区（不含淮安区、淮阴区）	94109箱变	10	500	200
3180	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9320配变水警支队北	10	400	152
3181	市区（不含淮安区、淮阴区）	94929配变	10	315	57
3182	市区（不含淮安区、淮阴区）	机关一号生活大院#3变电所#1干变	10	1000	529
3183	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9654公变	10	100	41
3184	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7402变(革命六队)	10	400	17
3185	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#7变电所#19干变	10	800	449
3186	市区（不含淮安区、淮阴区）	D13233配变（西安路西）	10	80	61
3187	市区（不含淮安区、淮阴区）	瑞福莱小区变电所#2干变	10	1000	373
3188	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城C6101箱变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3189	市区（不含淮安区、淮阴区）	13404配变(菜场)	10	500	236
3190	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8109变(利苑路北)	10	250	166
3191	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108变(利苑路)	10	400	155
3192	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦东开闭所#1干变	10	630	105
3193	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8106变(上海路菜场)	10	315	212
3194	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7262公变（兴庄三组小区二）	10	200	94
3195	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7201箱变	10	500	278
3196	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7202箱变	10	630	251
3197	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8105变(上海路西)	10	315	64
3198	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104变(石塔湖北)	10	400	240
3199	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8103变(上海路小学)	10	315	44
3200	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8101变（上海路东首）	10	315	184
3201	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7203箱变	10	630	339
3202	市区（不含淮安区、淮阴区）	G7204箱变	10	500	287
3203	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8110变(油厂小区西)	10	315	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3204	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9632公变	10	250	113
3205	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#1变电所浦安#1干变	10	800	302
3206	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6004变（新村煤店中1）	10	400	71
3207	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#1油变	10	630	311
3208	市区（不含淮安区、淮阴区）	众城名府#1变电所#3油变	10	630	324
3209	市区（不含淮安区、淮阴区）	G6601美变	10	400	203
3210	市区（不含淮安区、淮阴区）	14029配变(健康西路头)	10	200	26
3211	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#28干变	10	800	547
3212	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#30干变	10	800	398
3213	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#27干变	10	800	402
3214	市区（不含淮安区、淮阴区）	恒大名都#8变电所#29干变	10	800	401
3215	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#2变电所浦安#3干变	10	800	408
3216	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#3变电所浦安#5干变	10	800	393
3217	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#4变电所浦安#7干变	10	630	349
3218	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#4变电所浦安#8干变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3219	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所浦安#12干变	10	800	394
3220	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8602箱变	10	500	0
3221	市区（不含淮安区、淮阴区）	94602箱变	10	400	255
3222	市区（不含淮安区、淮阴区）	新民小区变电所#1主变	10	1000	44
3223	市区（不含淮安区、淮阴区）	新民小区变电所#2主变	10	1000	247
3224	市区（不含淮安区、淮阴区）	94726配变	10	400	129
3225	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9653公变	10	200	101
3226	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#1变电所#1干变	10	800	406
3227	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河上城#2变电所#3干变	10	800	446
3228	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#1变电所南安#2干变	10	800	433
3229	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#3变电所南安#6干变	10	800	377
3230	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#5变电所南安#10干变	10	630	207
3231	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#5变电所浦安#9变	10	630	345
3232	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#6变电所南安#11干变	10	800	388
3233	市区（不含淮安区、淮阴区）	浦南花园#2变电所浦安#4干变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3234	市区（不含淮安区、淮阴区）	11802箱变	10	400	171
3235	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2202箱变	10	500	267
3236	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9408变	10	400	245
3237	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9409变（盐库外）	10	400	234
3238	市区（不含淮安区、淮阴区）	94930配变	10	400	190
3239	市区（不含淮安区、淮阴区）	94932配变	10	400	0
3240	市区（不含淮安区、淮阴区）	13032配变（一区5栋东）	10	400	130
3241	市区（不含淮安区、淮阴区）	94933配变	10	315	0
3242	市区（不含淮安区、淮阴区）	13036配变（一区3栋北）	10	400	158
3243	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4504配变(六区北)	10	400	82
3244	市区（不含淮安区、淮阴区）	14001配变（办公楼东）	10	400	197
3245	市区（不含淮安区、淮阴区）	13906配变（革命五队）	10	315	33
3246	市区（不含淮安区、淮阴区）	13803配变(食品学校南宿舍)	10	250	36
3247	市区（不含淮安区、淮阴区）	13505配变(革命天伦汽修西)	10	100	17
3248	市区（不含淮安区、淮阴区）	13913配变(勤政路南首)	10	315	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3249	市区（不含淮安区、淮阴区）	13916配变(设计院宿舍)	10	315	12
3250	市区（不含淮安区、淮阴区）	13909配变(淮建宿舍)	10	315	126
3251	市区（不含淮安区、淮阴区）	13910配变(淮建宿舍)	10	315	182
3252	市区（不含淮安区、淮阴区）	14012配变(富丽西)	10	200	90
3253	市区（不含淮安区、淮阴区）	13902配变（革命环保局东）	10	315	210
3254	市区（不含淮安区、淮阴区）	13921配变（革命公安局宿舍）	10	400	46
3255	市区（不含淮安区、淮阴区）	13903配变(教育学院西)	10	400	296
3256	市区（不含淮安区、淮阴区）	13804变（运输二队）	10	400	138
3257	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4501变（六区南）	10	400	174
3258	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4507变（八区东）	10	400	0
3259	市区（不含淮安区、淮阴区）	13501配变（革命四组）	10	400	183
3260	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3605变（农药分厂东）	10	315	1
3261	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3615配变（富强南路东）	10	400	224
3262	市区（不含淮安区、淮阴区）	13522配变（农垦药厂宿舍）	10	400	42
3263	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3608变（外国语学校北）	10	315	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3264	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3617变（商业局宿舍）	10	200	21
3265	市区（不含淮安区、淮阴区）	18303配变（安全局内）	10	200	54
3266	市区（不含淮安区、淮阴区）	14003配变(计生指导站对面)	10	400	51
3267	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7605变（一泵站西）	10	315	199
3268	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3613配变（富强南路）	10	400	134
3269	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3621变（富强东）	10	315	82
3270	市区（不含淮安区、淮阴区）	13506配变（革命三队）	10	400	50
3271	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3603变（外国语学校南）	10	400	0
3272	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3606变（工商局宿舍）	10	200	18
3273	市区（不含淮安区、淮阴区）	13508变[青山巷西首]	10	400	168
3274	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611变（富强路西）	10	400	0
3275	市区（不含淮安区、淮阴区）	DA3612变（富强路）	10	400	208
3276	市区（不含淮安区、淮阴区）	18607变(食品学校北宿舍1)	10	315	144
3277	市区（不含淮安区、淮阴区）	18608变(食品学校北宿舍2)	10	315	157
3278	市区（不含淮安区、淮阴区）	18603变(建行宿舍)	10	160	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3279	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9206配变(电机厂宿舍)	10	400	204
3280	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7606变（窑汪中心村）	10	400	217
3281	市区（不含淮安区、淮阴区）	13801配变(三院西)	10	315	199
3282	市区（不含淮安区、淮阴区）	13802变（公交修理厂西）	10	315	239
3283	市区（不含淮安区、淮阴区）	B7401变（蓄电池厂西）	10	400	113
3284	市区（不含淮安区、淮阴区）	13809配变(食品学校南宿舍)	10	250	120
3285	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2601公变（李集村青年组北）	10	200	126
3286	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区变电所#1干变	10	800	402
3287	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2206配变(李集村支胜组南)	10	400	281
3288	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区变电所#2干变	10	800	0
3289	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#1变电所#1油变	10	630	336
3290	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#2变电所#3油变	10	630	335
3291	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#2变电所#4油变	10	630	356
3292	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#4变电所#7油变	10	630	391
3293	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#1变电所#2油变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3294	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#3变电所#5油变	10	630	316
3295	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#3变电所#6油变	10	630	350
3296	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#4变电所#8油变	10	630	381
3297	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#1干变	10	630	377
3298	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#3干变	10	630	328
3299	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#2干变	10	630	0
3300	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#4干变	10	630	0
3301	市区（不含淮安区、淮阴区）	天香花苑变电所#2干变	10	500	0
3302	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#4干变	10	630	270
3303	市区（不含淮安区、淮阴区）	天香花苑变电所#1干变	10	500	0
3304	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#2变电所#1干变	10	500	0
3305	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#2变电所#2干变	10	500	0
3306	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#1变电所#1干变	10	1000	359
3307	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#1变电所#2干变	10	1000	0
3308	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#2变电所#1干变	10	1000	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3309	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#2变电所#2干变	10	1000	0
3310	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#39干变	10	630	297
3311	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#12干变	10	800	525
3312	市区（不含淮安区、淮阴区）	14611箱变	10	500	209
3313	市区（不含淮安区、淮阴区）	城市风尚B4001箱变	10	315	190
3314	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#1干变	10	1000	0
3315	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#2干变	10	1000	0
3316	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方豪城#2变电所#1干变	10	800	378
3317	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方豪城#2变电所#2干变	10	800	0
3318	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#3干变	10	800	0
3319	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#4干变	10	1000	0
3320	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#1干变	10	1000	339
3321	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#2干变	10	1000	0
3322	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#2变电所#3干变	10	1000	0
3323	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#5干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3324	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#7干变	10	630	0
3325	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#9干变	10	1000	0
3326	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#1干变	10	1000	0
3327	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#2干变	10	1000	0
3328	市区（不含淮安区、淮阴区）	95501配变(轮窑综合厂)	10	200	0
3329	市区（不含淮安区、淮阴区）	96002公变(王李村小庄组)	10	200	0
3330	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003公变(仲王组)	10	200	0
3331	市区（不含淮安区、淮阴区）	96004配变	10	200	0
3332	市区（不含淮安区、淮阴区）	96008公变(王李村村部东)	10	400	0
3333	市区（不含淮安区、淮阴区）	96009公变(王李村李庄组)	10	200	0
3334	市区（不含淮安区、淮阴区）	96011公变(王李村李庄南组)	10	200	0
3335	市区（不含淮安区、淮阴区）	95004公变（许庄村后扬组）	10	200	0
3336	市区（不含淮安区、淮阴区）	95003公变（合意村冯庄组）	10	200	0
3337	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4206箱变	10	400	56
3338	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#1变电所#3干变	10	1000	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3339	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#1变电所#1干变	10	1000	420
3340	市区（不含淮安区、淮阴区）	新强小区B4205箱变	10	630	407
3341	市区（不含淮安区、淮阴区）	新强小区B5014箱变	10	630	296
3342	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#1变电所#2干变	10	1000	0
3343	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7401箱变	10	630	0
3344	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#1干变	10	630	316
3345	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#1变电所#3干变	10	630	393
3346	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#5干变	10	630	244
3347	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#7干变	10	630	217
3348	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#1干变	10	1000	701
3349	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#3干变	10	1000	718
3350	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#5干变	10	1000	567
3351	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#2变电所#1干变	10	800	484
3352	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#2变电所#3干变	10	1000	617
3353	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#3变电所#1干变	10	1000	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3354	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#4变电所#1干变	10	1000	670
3355	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#2干变	10	1000	598
3356	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#4干变	10	800	475
3357	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#3变电所#3干变	10	630	438
3358	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#1变电所#6干变	10	1000	505
3359	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#2变电所#2干变	10	800	492
3360	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#2变电所#4干变	10	1000	542
3361	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#3变电所#2干变	10	1000	415
3362	市区（不含淮安区、淮阴区）	弘康兴旺角#4变电所#2干变	10	1000	589
3363	市区（不含淮安区、淮阴区）	29012箱变	10	500	0
3364	市区（不含淮安区、淮阴区）	V5301配变（黄岗一组）	10	100	50
3365	市区（不含淮安区、淮阴区）	27509XB	10	500	271
3366	市区（不含淮安区、淮阴区）	27510XB	10	630	313
3367	市区（不含淮安区、淮阴区）	27508XB	10	500	248
3368	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池294026配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3369	市区（不含淮安区、淮阴区）	294025PB	10	200	0
3370	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3902配变	10	200	9
3371	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8710变	10	400	0
3372	市区（不含淮安区、淮阴区）	14102PB	10	400	159
3373	市区（不含淮安区、淮阴区）	29107PB	10	200	0
3374	市区（不含淮安区、淮阴区）	95401箱变	10	200	140
3375	市区（不含淮安区、淮阴区）	96010公变(王李村杨跳组)	10	400	0
3376	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2203配变(李集村青年组)	10	315	182
3377	市区（不含淮安区、淮阴区）	96002XB	10	630	0
3378	市区（不含淮安区、淮阴区）	96001XB	10	630	0
3379	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4507配变[李曹九组]	10	200	0
3380	市区（不含淮安区、淮阴区）	29310配变(黄元王庄西)	10	400	0
3381	市区（不含淮安区、淮阴区）	29011箱变	10	500	0
3382	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#1变电所#1干变	10	800	332
3383	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#1变电所#2干变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3384	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#3变电所#6干变	10	800	346
3385	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#3变电所#5干变	10	800	385
3386	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#5变电所#10干变	10	800	375
3387	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#5变电所#9干变	10	800	349
3388	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#4干变	10	800	421
3389	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#2变电所#3干变	10	800	385
3390	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#7干变	10	800	253
3391	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉兴路安置小区#4变电所#8干变	10	800	113
3392	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#1干变	10	630	275
3393	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#2干变	10	630	0
3394	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#3干变	10	630	279
3395	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#17干变	10	630	234
3396	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#1变电所#4干变	10	630	0
3397	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#6干变	10	800	558
3398	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#5干变	10	1000	591

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3399	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#6干变	10	1000	0
3400	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#7干变	10	1000	452
3401	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#8干变	10	1000	0
3402	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#23干变	10	800	369
3403	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#6干变	10	800	521
3404	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#20干变	10	800	523
3405	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#25干变	10	800	0
3406	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#12干变	10	800	517
3407	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#16干变	10	800	420
3408	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#3干变	10	400	194
3409	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#12干变	10	800	464
3410	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#17干变	10	800	586
3411	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#38干变	10	800	573
3412	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#32干变	10	800	469
3413	市区（不含淮安区、淮阴区）	95301公变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3414	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#16干变	10	800	507
3415	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#7干变	10	630	289
3416	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#8干变	10	800	441
3417	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#17干变	10	800	0
3418	市区（不含淮安区、淮阴区）	海棠苑#1变电所#1干变	20	800	576
3419	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#1干变	10	800	395
3420	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#10干变	10	800	590
3421	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#9干变	10	800	495
3422	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#2干变	10	630	359
3423	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#13干变	10	800	504
3424	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#13干变	10	800	548
3425	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#12干变	10	800	489
3426	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#21干变	10	800	425
3427	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#19干变	10	1000	0
3428	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#1干变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3429	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#30干变	10	800	472
3430	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#7干变	10	800	452
3431	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#7干变	10	800	536
3432	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#38干变	10	800	0
3433	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#8干变	10	800	573
3434	市区（不含淮安区、淮阴区）	14603配变	10	400	249
3435	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#5干变	10	800	552
3436	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#2干变	10	800	422
3437	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#1干变	10	800	0
3438	市区（不含淮安区、淮阴区）	14307箱变	10	400	80
3439	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#18干变	10	800	546
3440	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#2干变	10	800	313
3441	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#5干变	10	800	459
3442	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#1所#2变	10	800	454
3443	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#1所#4变	10	800	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3444	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#4变电所#13变	10	800	495
3445	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#4变电所#14变	10	800	420
3446	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#4变电所#15变	10	800	472
3447	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#4变电所#16变	10	800	400
3448	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#2所#7变	10	800	453
3449	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#2所#5变	10	800	472
3450	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#2所#6变	10	800	441
3451	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#2所#8变	10	800	437
3452	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#2变电所#7干变	10	630	354
3453	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#2变电所#5干变	10	630	294
3454	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#5变电所#17干变	10	800	476
3455	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#5变电所#18干变	10	800	369
3456	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#2变电所#6干变	10	630	395
3457	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#2变电所#8干变	10	630	367
3458	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#3所#11变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3459	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#3所#9变	10	800	391
3460	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#3所#10变	10	800	475
3461	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#3变电所#12变	10	800	390
3462	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#1所#3变	10	800	491
3463	市区（不含淮安区、淮阴区）	悠园新村#1所#1变	10	800	505
3464	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#9干变	10	800	311
3465	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#7干变	10	800	344
3466	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#8干变	10	800	498
3467	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#3变电所#10干变	10	800	345
3468	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#27干变	10	800	548
3469	市区（不含淮安区、淮阴区）	14602配变（钵池农电站）	10	400	160
3470	市区（不含淮安区、淮阴区）	14101配变（机场工业园）	10	400	77
3471	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105配变（济南新村）	10	400	94
3472	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2202配变(李集村黄庄组北)	10	400	237
3473	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2603配变(李集村前进组)	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3474	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2209配变(李集村跃胜组西)	10	200	84
3475	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2211配变(周圩村向阳组)	10	400	250
3476	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2207配变(李集村跃胜组东)	10	400	261
3477	市区（不含淮安区、淮阴区）	14101箱变	10	630	274
3478	市区（不含淮安区、淮阴区）	14102箱变	10	630	332
3479	市区（不含淮安区、淮阴区）	14103箱变	10	630	200
3480	市区（不含淮安区、淮阴区）	14104箱变	10	630	234
3481	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107PB	10	400	41
3482	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109PB	10	400	191
3483	市区（不含淮安区、淮阴区）	14104配变（消防中队）	10	400	249
3484	市区（不含淮安区、淮阴区）	14110配变（山阳小区）	10	400	120
3485	市区（不含淮安区、淮阴区）	14108PB	10	400	67
3486	市区（不含淮安区、淮阴区）	14114配变（山阳小区）	10	400	175
3487	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801配变（马庄工业园配变）	10	400	184
3488	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802配变（马庄四队）	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3489	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6804配变（毛渡小区）	10	400	238
3490	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6806配变	10	400	199
3491	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6807配变	10	160	73
3492	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6809配变（毛渡六组）	10	400	252
3493	市区（不含淮安区、淮阴区）	95023公变（轮窑八组）	10	200	0
3494	市区（不含淮安区、淮阴区）	95006箱变	10	630	0
3495	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园小区95004箱变	10	630	0
3496	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#19干变	10	630	290
3497	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#3变电所#7干变	10	800	563
3498	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#7干变	10	800	390
3499	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#1变电所#1干变	10	1000	498
3500	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#2变电所#1干变	10	1000	630
3501	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5003箱变南方花园四期	10	630	275
3502	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5002箱变南方花园四期	10	630	328
3503	市区（不含淮安区、淮阴区）	29522箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3504	市区（不含淮安区、淮阴区）	28709箱变	10	630	355
3505	市区（不含淮安区、淮阴区）	28710箱变	10	630	326
3506	市区（不含淮安区、淮阴区）	29523箱变	10	630	0
3507	市区（不含淮安区、淮阴区）	28707箱变	10	630	287
3508	市区（不含淮安区、淮阴区）	28705箱变	10	630	275
3509	市区（不含淮安区、淮阴区）	28706箱变	10	630	318
3510	市区（不含淮安区、淮阴区）	29508箱变	10	500	0
3511	市区（不含淮安区、淮阴区）	29509箱变	10	500	0
3512	市区（不含淮安区、淮阴区）	29510箱变	10	500	0
3513	市区（不含淮安区、淮阴区）	29511箱变	10	500	0
3514	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26213箱变	10	630	210
3515	市区（不含淮安区、淮阴区）	14203箱变	10	630	0
3516	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26212箱变	10	630	273
3517	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901箱变	10	500	205
3518	市区（不含淮安区、淮阴区）	29101箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3519	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#28干变	10	630	0
3520	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#15干变	10	800	528
3521	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#16干变	10	800	0
3522	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#6干变	10	800	422
3523	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#16干变	10	800	554
3524	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#11干变	10	800	543
3525	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#1变电所#1干变	10	800	324
3526	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#1变电所#2干变	10	800	394
3527	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#1变电所#3干变	10	800	367
3528	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#1变电所#4干变	10	800	369
3529	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#3变电所#9干变	10	1000	618
3530	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#3变电所#10干变	10	1000	577
3531	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#3变电所#11干变	10	1000	656
3532	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#3变电所#12干变	10	1000	646
3533	市区（不含淮安区、淮阴区）	28201箱变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3534	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#6干变	10	800	0
3535	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#11干变	10	800	470
3536	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#17干变	10	800	0
3537	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#2变电所#5干变	10	630	240
3538	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#2变电所#6干变	10	630	240
3539	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#2变电所#7干变	10	630	267
3540	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#2变电所#8干变	10	630	240
3541	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#4变电所#13干变	10	800	382
3542	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#5干变	10	800	263
3543	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303箱变	10	630	291
3544	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#9干变	10	800	585
3545	市区（不含淮安区、淮阴区）	28202箱变	10	630	321
3546	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#7干变	10	800	380
3547	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#15干变	10	800	327
3548	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4611箱变	10	500	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3549	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5015箱变	10	630	359
3550	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302配变	10	315	84
3551	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#6干变	10	800	495
3552	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#18干变	10	630	284
3553	市区（不含淮安区、淮阴区）	珠海小区变电所#1干变	10	800	0
3554	市区（不含淮安区、淮阴区）	珠海小区变电所#2干变	10	800	0
3555	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806变（机场路）	10	400	0
3556	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802变	10	315	0
3557	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803变	10	315	0
3558	市区（不含淮安区、淮阴区）	14512配变（珠海路东段）	10	400	0
3559	市区（不含淮安区、淮阴区）	14816箱变	10	500	0
3560	市区（不含淮安区、淮阴区）	14814箱变	10	800	0
3561	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#7干变	10	800	537
3562	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#38干变	10	800	464
3563	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨老街B5017箱变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3564	市区（不含淮安区、淮阴区）	新强小区B4204箱变	10	630	355
3565	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#8干变	10	800	565
3566	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#3干变	20	800	468
3567	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#6干变	10	800	566
3568	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#13干变	10	800	555
3569	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#8干变	10	800	548
3570	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5013箱变	10	630	238
3571	市区（不含淮安区、淮阴区）	14812箱变	10	500	0
3572	市区（不含淮安区、淮阴区）	14813箱变	10	500	0
3573	市区（不含淮安区、淮阴区）	14810箱变	10	500	0
3574	市区（不含淮安区、淮阴区）	14811箱变	10	500	0
3575	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803箱变	10	500	0
3576	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804箱变	10	500	0
3577	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#9干变	10	800	516
3578	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#12干变	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3579	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府256#箱变	20	500	178
3580	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#4干变	10	800	412
3581	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#35干变	10	800	558
3582	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#17干变	10	800	0
3583	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#10干变	10	800	460
3584	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#10干变	10	800	475
3585	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#2干变	20	630	375
3586	市区（不含淮安区、淮阴区）	比佛利变电所#1干变	10	630	265
3587	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201箱变	10	500	0
3588	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#20干变	10	800	511
3589	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3918配变	10	400	202
3590	市区（不含淮安区、淮阴区）	富冠铂樾府#1变电所#1干变	10	800	408
3591	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#17干变	10	800	414
3592	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所3干变	10	800	544
3593	市区（不含淮安区、淮阴区）	97502配变（轮窑综合厂）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3594	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#11干变	20	800	527
3595	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#1干变	20	630	411
3596	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901配变[无锡路]	10	400	0
3597	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#5干变	10	800	471
3598	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#5干变	10	800	528
3599	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#19干变	10	800	333
3600	市区（不含淮安区、淮阴区）	14316变	10	400	10
3601	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#3干变	10	630	237
3602	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#1干变	10	630	243
3603	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#2干变	10	630	0
3604	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#3干变	10	630	327
3605	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#18干变	10	800	386
3606	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#2变电所#6干变	10	630	362
3607	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#1干变	10	800	513
3608	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#4干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3609	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#3干变	10	630	236
3610	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#2变电所安置小区3#变	10	800	382
3611	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#2变电所安置小区4#变	10	800	414
3612	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#2干变	10	800	488
3613	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#37干变	10	800	432
3614	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#11干变	10	800	0
3615	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#2干变	10	800	428
3616	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#9干变	10	630	334
3617	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#15干变	10	800	456
3618	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#15干变	10	800	500
3619	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#1干变	10	800	505
3620	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#5干变	10	800	451
3621	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5705箱变	10	630	295
3622	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#7干变	10	800	422
3623	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#18干变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3624	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#28干变	10	800	383
3625	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#20干变	10	800	592
3626	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#9干变	10	800	467
3627	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#4干变	10	630	343
3628	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#11干变	10	800	466
3629	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#20干变	10	800	0
3630	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#15干变	20	630	413
3631	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#18干变	10	800	532
3632	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#1变电所#2干变	10	800	392
3633	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#8干变	10	800	378
3634	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#4变电所#12干变	10	630	0
3635	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#1变电所#2干变	10	630	260
3636	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#14干变	10	800	388
3637	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#7干变	10	800	357
3638	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#4干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3639	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#25干变	10	800	410
3640	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#15干变	10	800	0
3641	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#4干变	10	800	562
3642	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#11干变	10	800	580
3643	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701箱变	10	500	0
3644	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003箱变	10	630	0
3645	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5603箱变	10	630	102
3646	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5602箱变	10	630	257
3647	市区（不含淮安区、淮阴区）	28308箱变28308	10	500	212
3648	市区（不含淮安区、淮阴区）	28309箱变	10	500	125
3649	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园四期B5001箱变	10	630	345
3650	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4601配变(徐庄梁庄)	10	200	141
3651	市区（不含淮安区、淮阴区）	福缘村E4602变	10	400	248
3652	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#12干变	10	800	501
3653	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3654	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#10干变	10	800	407
3655	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#10干变	10	800	0
3656	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#5干变	10	630	361
3657	市区（不含淮安区、淮阴区）	28708箱变	10	630	279
3658	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#6干变	10	800	575
3659	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#8干变	10	800	448
3660	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#2干变	10	630	461
3661	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#4干变	10	800	452
3662	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#2干变	10	800	544
3663	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#4变电所#9干变	10	800	0
3664	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#4变电所#12干变	10	800	439
3665	市区（不含淮安区、淮阴区）	95024公变	10	400	0
3666	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#11干变	10	800	462
3667	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#5干变	10	800	501
3668	市区（不含淮安区、淮阴区）	14111配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3669	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#14干变	10	800	0
3670	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#1干变	10	800	469
3671	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#8干变	10	800	583
3672	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#29干变	10	800	438
3673	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#14干变	10	800	502
3674	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#14干变	10	800	536
3675	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#4干变	10	800	0
3676	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#10干变	10	800	270
3677	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#26干变	10	800	350
3678	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#16干变	10	800	460
3679	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#1干变	10	800	468
3680	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#1干变	10	630	277
3681	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#14干变	10	800	526
3682	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#12干变	10	800	449
3683	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#1干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3684	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#3干变	10	800	500
3685	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#1干变	10	800	448
3686	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#14干变	10	800	560
3687	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#11干变	10	800	405
3688	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#1变电所#2干变	10	800	522
3689	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#16干变	10	800	0
3690	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#11干变	10	800	431
3691	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#23干变	10	800	329
3692	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#14干变	10	800	457
3693	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#13干变	10	800	573
3694	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#8干变	10	800	0
3695	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#5干变	10	800	523
3696	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#23干变	10	800	521
3697	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#6干变	10	800	0
3698	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#15干变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3699	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#12干变	10	800	562
3700	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#12干变	10	800	334
3701	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#11干变	10	800	472
3702	市区（不含淮安区、淮阴区）	28402配变(毛渡七组西)	10	100	0
3703	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26209箱变	10	500	231
3704	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26208箱变	10	630	302
3705	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#1变电所#1干变	10	1000	0
3706	市区（不含淮安区、淮阴区）	明光小区变电所#1干变	10	1000	0
3707	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#1干变	10	800	334
3708	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#2干变	10	800	0
3709	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26210箱变	10	630	188
3710	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区26211箱变	10	630	304
3711	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#2变电所#2干变	10	630	0
3712	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302箱变	10	500	162
3713	市区（不含淮安区、淮阴区）	明光小区变电所#2干变	10	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3714	市区（不含淮安区、淮阴区）	95013XB	10	630	0
3715	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2214配变(周圩向阳2#变)	10	200	63
3716	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26306箱变	10	400	0
3717	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26305箱变	10	630	0
3718	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#1变电所#1干变	10	1000	0
3719	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#2变电所#3干变	10	1000	0
3720	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26307箱变	10	630	0
3721	市区（不含淮安区、淮阴区）	95012XB	10	630	0
3722	市区（不含淮安区、淮阴区）	97401XB	10	500	266
3723	市区（不含淮安区、淮阴区）	97402XB	10	500	207
3724	市区（不含淮安区、淮阴区）	97403箱变	10	500	260
3725	市区（不含淮安区、淮阴区）	97404XB	10	500	258
3726	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5513箱变	10	630	277
3727	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5512箱变	10	630	311
3728	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3729	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101变	10	200	0
3730	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102变	10	200	0
3731	市区（不含淮安区、淮阴区）	29109配变吕庄五组	10	315	0
3732	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#1干变	10	800	0
3733	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#2干变	10	630	0
3734	市区（不含淮安区、淮阴区）	14618箱变	10	500	220
3735	市区（不含淮安区、淮阴区）	14619箱变	10	500	178
3736	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6101变[王庄阚庄]	10	200	127
3737	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806箱变	10	630	0
3738	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#2变电所#4干变	10	800	343
3739	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#3变电所#6干变	10	800	139
3740	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#4变电所#8干变	10	630	348
3741	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#4变电所#10干变	10	630	313
3742	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5601箱变	10	500	201
3743	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4212箱变	10	500	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3744	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#5变电所#11干变	10	1000	299
3745	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#1变电所#1干变	10	500	0
3746	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#2变电所#3干变	10	630	0
3747	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#1变电所#2干变	10	500	282
3748	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#5变电所#10干变	10	1000	0
3749	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5004箱变	10	630	329
3750	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5005箱变	10	630	252
3751	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#2变电所#4干变	10	630	282
3752	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽#3变电所#1干变	10	800	0
3753	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5007箱变	10	630	323
3754	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5008箱变	10	630	194
3755	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5009箱变	10	630	369
3756	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#3变电所#6干变	10	1000	0
3757	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5006箱变	10	630	328
3758	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#3变电所#7干变	10	1000	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3759	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#4变电所#9干变	10	1000	498
3760	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5018箱变	10	630	363
3761	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5019箱变	10	630	320
3762	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#4变电所#8干变	10	1000	0
3763	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5020箱变	10	630	172
3764	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5010箱变	10	630	397
3765	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#1干变	10	800	360
3766	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#3干变	10	800	407
3767	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5011箱变	10	400	181
3768	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5022箱变	10	630	270
3769	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#2干变	10	800	0
3770	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#4干变	10	800	0
3771	市区（不含淮安区、淮阴区）	28904箱变	10	400	186
3772	市区（不含淮安区、淮阴区）	29701箱变	10	400	0
3773	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#1变电所#1干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3774	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#3干变	10	800	0
3775	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#5干变	10	800	0
3776	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#7干变	10	800	0
3777	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#9干变	10	800	0
3778	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#11油变	10	630	0
3779	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#13油变	10	630	0
3780	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#5变电所#15干变	10	800	292
3781	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#5变电所#16干变	10	800	381
3782	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#4干变	10	800	321
3783	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#6干变	10	800	273
3784	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#8干变	10	800	321
3785	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#10干变	10	800	418
3786	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#12油变	10	630	208
3787	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#1变电所#2干变	10	800	230
3788	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5121变（高张西）	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3789	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#1变电所#1干变	10	800	334
3790	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#2变电所#3干变	10	800	307
3791	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#3变电所#5干变	10	800	352
3792	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#4变电所#7干变	10	630	388
3793	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#4变电所#9干变	10	630	260
3794	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#14油变	10	630	259
3795	市区（不含淮安区、淮阴区）	14205箱变	10	630	0
3796	市区（不含淮安区、淮阴区）	山阳湾#1变电所#2干变	10	800	338
3797	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#19干变	10	800	0
3798	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#18干变	10	800	442
3799	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#12干变	10	800	584
3800	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#4干变	20	800	444
3801	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#1干变	10	800	592
3802	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#1干变	10	630	0
3803	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#9干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3804	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#8干变	10	800	525
3805	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#3变电所#6干变	10	630	330
3806	市区（不含淮安区、淮阴区）	14315配变	10	400	127
3807	市区（不含淮安区、淮阴区）	99203美变01	10	400	0
3808	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#5变电所#15干变	10	630	177
3809	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#5变电所#13干变	10	630	213
3810	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#5变电所#14干变	10	630	320
3811	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#23干变	10	800	0
3812	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708变(机场安置小区东1)	10	400	0
3813	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#9干变	10	800	587
3814	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#5变电所#16干变	10	630	340
3815	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3291配变(范集水厂)	20	200	71
3816	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#9干变	10	800	476
3817	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408箱变	10	630	0
3818	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D302配变（公安分局）	20	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3819	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东二期27507XB	10	630	275
3820	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东二期27506XB	10	630	269
3821	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#3变电所#7干变	10	800	411
3822	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#19干变	10	800	556
3823	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#3干变	10	630	405
3824	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#3变电所#8干变	10	800	0
3825	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#11干变	10	800	390
3826	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#4干变	20	630	374
3827	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#11干变	10	800	618
3828	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#3变电所#5干变	10	800	0
3829	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#11干变	10	630	347
3830	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#9干变	10	630	345
3831	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#10干变	10	630	335
3832	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#4变电所#12干变	10	630	296
3833	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#16干变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3834	市区（不含淮安区、淮阴区）	26604公变	10	400	0
3835	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#7干变	10	800	604
3836	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902配变（大成建筑）	10	400	0
3837	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#13干变	10	630	423
3838	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#8干变	10	630	0
3839	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#4干变	10	800	363
3840	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#2干变	10	800	383
3841	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#4干变	10	800	611
3842	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#6变电所#15干变	10	800	416
3843	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#17干变	10	800	423
3844	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#4干变	10	800	486
3845	市区（不含淮安区、淮阴区）	14208箱变（李家味东）	10	630	0
3846	市区（不含淮安区、淮阴区）	咏贤路商业街变电室#1干变	10	800	327
3847	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#1变电所#1干变	10	800	380
3848	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#2变电所#3干变	10	1000	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#3变电所#5变	10	1000	438
3850	市区（不含淮安区、淮阴区）	294028配变（钵池）	10	400	0
3851	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#2变电所#4干变	10	800	355
3852	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#3变电所#6变	10	1000	642
3853	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城佳园#1变电所#2干变	10	800	343
3854	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705箱变	10	500	0
3855	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#1干变	10	800	0
3856	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#2干变	10	800	0
3857	市区（不含淮安区、淮阴区）	29010箱变	10	630	0
3858	市区（不含淮安区、淮阴区）	28903箱变	10	630	316
3859	市区（不含淮安区、淮阴区）	28902箱变	10	500	258
3860	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901箱变	10	500	216
3861	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#1变电所#1干变	10	800	302
3862	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3911配变（汕头二组东）	10	400	148
3863	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#2变电所#3干变	10	500	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3864	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#1变电所#2干变	10	1000	466
3865	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#2变电所#4干变	10	1000	639
3866	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#1所#1干变	10	1000	491
3867	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#2所#2干变	10	1000	576
3868	市区（不含淮安区、淮阴区）	27003XB	10	630	332
3869	市区（不含淮安区、淮阴区）	27004XB	10	630	274
3870	市区（不含淮安区、淮阴区）	27005XB	10	630	271
3871	市区（不含淮安区、淮阴区）	27006XB	10	630	278
3872	市区（不含淮安区、淮阴区）	27007XB	10	630	338
3873	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#2变电所#4干变	10	500	227
3874	市区（不含淮安区、淮阴区）	26301PB	10	315	0
3875	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5903箱变	10	630	287
3876	市区（不含淮安区、淮阴区）	V6402变	10	200	99
3877	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5904箱变	10	630	239
3878	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5201箱变	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3879	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5203箱变	10	630	328
3880	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5202箱变	10	500	220
3881	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5204箱变	10	500	285
3882	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5205箱变	10	630	242
3883	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5208箱变	10	200	30
3884	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5207箱变	10	500	130
3885	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5206箱变	10	500	186
3886	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#1变电所#1干变	10	800	374
3887	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#1变电所#2干变	10	800	391
3888	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#2干变	10	800	554
3889	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#2干变	10	800	440
3890	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#4干变	10	800	391
3891	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#7干变	10	800	294
3892	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#5干变	10	800	390
3893	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#6干变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3894	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#2变电所#8干变	10	800	333
3895	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#1变电所#1变	10	800	378
3896	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#1变电所#2变	10	800	0
3897	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#1干变	20	800	489
3898	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#28干变	10	800	0
3899	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#3变电所安置小区5#干变	10	800	0
3900	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#3变电所安置小区6#干变	10	800	0
3901	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#2干变	10	800	402
3902	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#4干变	10	800	291
3903	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#14干变	10	800	493
3904	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#18干变	10	1000	444
3905	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#15干变	10	800	501
3906	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#3干变	10	630	189
3907	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#4干变	10	800	535
3908	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#10干变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3909	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#11干变	20	630	421
3910	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#1干变	10	800	497
3911	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#16干变	10	800	596
3912	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#13干变	10	800	0
3913	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#9干变	20	800	443
3914	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#11干变	10	800	0
3915	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#7干变	10	800	0
3916	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#2干变	20	800	512
3917	市区（不含淮安区、淮阴区）	24701公变（孔连六组）	20	200	110
3918	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#1干变	10	630	0
3919	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#3干变	10	630	0
3920	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#5干变	10	630	385
3921	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#5干变	10	800	523
3922	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#5干变	10	800	476
3923	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#3干变	10	800	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3924	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#1变电所#1干变	10	800	456
3925	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#12干变	10	630	0
3926	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#4干变	10	800	581
3927	市区（不含淮安区、淮阴区）	24501公变(孔连九组)	20	400	255
3928	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#27干变	10	800	388
3929	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#13干变	10	800	326
3930	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#16干变	10	800	456
3931	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#14干变	10	800	227
3932	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#35干变	10	800	495
3933	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#2变电所#8干变	10	630	304
3934	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#6干变	10	800	422
3935	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#11干变	10	630	0
3936	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#1干变	10	800	440
3937	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#3干变	10	800	553
3938	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3290箱变(范集老供电所)	20	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3939	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#10干变	10	800	0
3940	市区（不含淮安区、淮阴区）	14115PB	10	400	135
3941	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#1干变	10	800	0
3942	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#3干变	10	800	0
3943	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#30干变	10	800	0
3944	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#5干变	10	630	0
3945	市区（不含淮安区、淮阴区）	95303公变	10	400	36
3946	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#2干变	10	800	529
3947	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#3干变	10	800	0
3948	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#7干变	10	800	467
3949	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705变（钵池小区菜场）	10	400	0
3950	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#12干变	10	800	563
3951	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#5干变	10	800	0
3952	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#7干变	10	800	0
3953	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#6干变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3954	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#8干变	10	800	413
3955	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5502配变	10	100	80
3956	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#2变电所#3干变	10	800	323
3957	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#2变电所#4干变	10	800	0
3958	市区（不含淮安区、淮阴区）	展鸿大厦公寓楼变电所#1干变	10	800	136
3959	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#3变电所#6干变	10	800	0
3960	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#3变电所#5干变	10	800	306
3961	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#27干变	10	800	0
3962	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#31干变	10	800	559
3963	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#28干变	10	800	0
3964	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#26干变	10	800	434
3965	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#2变电所#7干变	10	630	351
3966	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#5干变	10	800	503
3967	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#6干变	10	800	0
3968	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#1变电所#3干变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
3969	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#6干变	10	800	407
3970	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#1干变	10	800	472
3971	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#9干变	10	800	363
3972	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#10干变	10	800	413
3973	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#11干变	10	800	463
3974	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#2干变	10	800	563
3975	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#5变电所#12干变	10	800	472
3976	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#13干变	10	800	444
3977	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#6变电所#15干变	10	800	409
3978	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#2变电所#3干变	10	1000	584
3979	市区（不含淮安区、淮阴区）	14311变（三区中）	10	400	136
3980	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3907配变（钵池）	10	400	104
3981	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#1所#2干变	10	800	522
3982	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#5干变	10	630	396
3983	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#6干变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3984	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#7干变	10	630	336
3985	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#3变电所#8干变	10	630	344
3986	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#4干变	10	800	0
3987	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#2变电所#4干变	10	1000	549
3988	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#22干变	10	1000	616
3989	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#26干变	10	800	462
3990	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#39干变	10	800	574
3991	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#9干变	10	800	472
3992	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#15干变	10	800	484
3993	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3227配变（范集供电所）2100558818	20	400	40
3994	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4208箱变	10	500	258
3995	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4207箱变	10	500	270
3996	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3203箱变	10	500	258
3997	市区（不含淮安区、淮阴区）	14409箱变	10	630	0
3998	市区（不含淮安区、淮阴区）	14410箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3999	市区（不含淮安区、淮阴区）	14411箱变	10	630	0
4000	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7801箱变	10	630	0
4001	市区（不含淮安区、淮阴区）	14416箱变	10	500	0
4002	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3401配变	10	50	11
4003	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5001PB（新兴一组北）	10	200	141
4004	市区（不含淮安区、淮阴区）	D29601变压器	10	50	0
4005	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5103配变	10	400	104
4006	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#2变电所#4干变	10	800	403
4007	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#3变电所#5油变	10	630	250
4008	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#4变电所#8干变	10	800	174
4009	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#3变电所#6油变	10	630	259
4010	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#1变电所#1干变	10	800	249
4011	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#2变电所#3干变	10	800	315
4012	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#18干变	10	800	0
4013	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#3干变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4014	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#1变电所#2干变	10	630	382
4015	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#5干变	10	800	470
4016	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#5干变	10	800	349
4017	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#7干变	10	800	382
4018	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#8干变	10	630	0
4019	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#6干变	10	630	0
4020	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#35干变	10	800	0
4021	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#11干变	10	800	216
4022	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#9干变	10	630	265
4023	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#11干变	10	630	253
4024	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#12干变	10	630	0
4025	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#10干变	10	630	0
4026	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#1变电所#2干变	10	630	261
4027	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#5干变	10	800	491
4028	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#14干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4029	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3402配变	10	200	146
4030	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#9干变	10	800	466
4031	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#20干变	10	800	606
4032	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#1干变	10	800	516
4033	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#5干变	10	800	573
4034	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#9干变	10	800	194
4035	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#2变电所#3干变	10	800	0
4036	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#1干变	10	630	142
4037	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#3干变	10	630	281
4038	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#4干变	10	630	0
4039	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#2干变	10	630	0
4040	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#16干变	10	800	0
4041	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4601变	10	400	127
4042	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#2变电所#3干变	10	630	0
4043	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园七期#1变电所#1干变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4044	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#2干变	10	800	314
4045	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6303箱变	10	400	181
4046	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#2干变	10	800	391
4047	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#1干变	10	1000	478
4048	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城#1变电所#2干变	10	1000	557
4049	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#2变电所#1干变	10	800	350
4050	市区（不含淮安区、淮阴区）	29517箱变	10	630	0
4051	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#1变电所#1干变	10	630	302
4052	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#1变电所#2干变	10	630	276
4053	市区（不含淮安区、淮阴区）	29518箱变	10	630	0
4054	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#1变电所#3干变	10	630	281
4055	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#1变电所#1干变	10	800	390
4056	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#22干变	10	800	399
4057	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#1干变	10	1000	604
4058	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#1变电所#4干变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4059	市区（不含淮安区、淮阴区）	29519箱变	10	630	0
4060	市区（不含淮安区、淮阴区）	清新花苑#3变电所#2干变	10	1000	523
4061	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#5干变	10	630	271
4062	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#1干变	10	800	0
4063	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#9干变	10	800	423
4064	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#31干变	10	800	573
4065	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#11干变	10	800	595
4066	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#19干变	10	800	467
4067	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景26302箱变	10	400	0
4068	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景26303箱变	10	500	0
4069	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#1干变	20	800	364
4070	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#11干变	10	800	405
4071	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#34干变	10	800	589
4072	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#3变电所#8干变	10	800	388
4073	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#2变电所#5干变	10	500	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4074	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#28干变	10	800	461
4075	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#2变电所#4干变	10	800	372
4076	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#3干变	10	630	306
4077	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#19干变	10	800	412
4078	市区（不含淮安区、淮阴区）	14206箱变	10	630	0
4079	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#1干变	10	800	334
4080	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#3干变	10	800	285
4081	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#10干变	10	800	0
4082	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#5干变	10	800	379
4083	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#10干变	10	800	477
4084	市区（不含淮安区、淮阴区）	29516箱变	10	630	0
4085	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#1变电所#1干变	10	1000	616
4086	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#1变电所#2干变	10	1000	0
4087	市区（不含淮安区、淮阴区）	29514箱变	10	630	0
4088	市区（不含淮安区、淮阴区）	29515箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4089	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#13干变	10	800	579
4090	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#1变电所#2干变	10	1000	534
4091	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#1变电所#1干变	10	1000	0
4092	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#2变电所#1干变	10	800	410
4093	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#2变电所#3干变	10	1000	0
4094	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#2变电所#2干变	10	800	0
4095	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#3变电所#1干变	10	1000	0
4096	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#3变电所#2干变	10	1000	374
4097	市区（不含淮安区、淮阴区）	29512箱变	10	500	0
4098	市区（不含淮安区、淮阴区）	29513箱变	10	630	0
4099	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#16干变	20	630	464
4100	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#8干变	10	800	0
4101	市区（不含淮安区、淮阴区）	29306变（合肥路）	10	200	0
4102	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#26干变	10	800	624
4103	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#4变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4104	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#1变电所#1干变	10	800	343
4105	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#16干变	10	800	545
4106	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#7干变	10	800	331
4107	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#4干变	10	800	508
4108	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#6干变	10	800	452
4109	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#26干变	10	800	0
4110	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#5干变	10	800	0
4111	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#8干变	10	800	488
4112	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#22干变	10	800	0
4113	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#7干变	10	800	440
4114	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#8干变	10	630	380
4115	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#13干变	10	800	0
4116	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#2干变	10	800	502
4117	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#6干变	10	800	486
4118	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#2变电所#6干变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4119	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#1干变	10	800	440
4120	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#4变电所#2干变	20	800	477
4121	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#40干变	10	630	339
4122	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#11干变	10	800	364
4123	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#28干变	10	800	417
4124	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#3干变	10	630	301
4125	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#19干变	10	800	504
4126	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#27干变	10	800	538
4127	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#9干变	10	800	457
4128	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#12干变	20	800	550
4129	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#2干变	10	800	501
4130	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#9干变	10	800	538
4131	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起.紫金花苑#3变电所#5干变	10	630	0
4132	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#4干变	10	800	489
4133	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#14干变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4134	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#17干变	10	800	274
4135	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#4干变	10	800	0
4136	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#4干变	10	800	0
4137	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#1干变	10	800	433
4138	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#2干变	10	800	0
4139	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#38干变	10	630	285
4140	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#3干变	10	800	470
4141	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#8干变	10	800	483
4142	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#21干变	10	800	549
4143	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#6干变	10	800	527
4144	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#6干变	10	800	0
4145	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#8干变	10	800	516
4146	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#5干变	10	800	466
4147	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#6干变	10	800	594
4148	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#23干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4149	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#16干变	10	800	569
4150	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#17干变	10	800	0
4151	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#5干变	10	800	474
4152	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#15干变	10	800	0
4153	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#1变电所#4干变	10	800	520
4154	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#4变电所#12干变	10	800	453
4155	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#11干变	10	800	0
4156	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#4干变	20	630	403
4157	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#1干变	10	800	0
4158	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#11干变	10	800	562
4159	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#7干变	10	630	365
4160	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#3干变	10	630	340
4161	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#12干变	10	800	512
4162	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#20干变	10	800	0
4163	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#12干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4164	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#8干变	10	800	433
4165	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#9干变	10	800	452
4166	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#1变电所#2干变	10	800	472
4167	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#5干变	10	800	496
4168	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#13干变	10	800	456
4169	市区（不含淮安区、淮阴区）	26702配变	10	200	0
4170	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#6干变	10	800	592
4171	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#4干变	10	800	582
4172	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#6干变	10	800	504
4173	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#1干变	10	800	0
4174	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#2干变	10	800	516
4175	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#6干变	10	800	413
4176	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#4干变	10	800	433
4177	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#5干变	10	800	0
4178	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#7干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4179	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#8干变	10	800	377
4180	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4505PB(李曹十二组配变)	10	400	213
4181	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#2干变	10	1000	0
4182	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#1干变	10	800	516
4183	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#11干变	10	800	380
4184	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#9干变	10	800	499
4185	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#10干变	10	800	492
4186	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#3变电所#12干变	10	800	380
4187	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#11干变	10	630	358
4188	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#11干变	10	800	0
4189	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#3干变	10	1000	534
4190	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#4干变	10	1000	0
4191	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#1干变	10	1000	548
4192	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#1所#3干变	10	800	546
4193	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#1变电所#2干变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4194	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#4干变	10	800	562
4195	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#3变电所#7干变	10	500	209
4196	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#7干变	10	800	504
4197	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4802变	10	400	200
4198	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5501公变	10	200	156
4199	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#14干变	10	800	593
4200	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#6干变	10	800	333
4201	市区（不含淮安区、淮阴区）	96012公变	10	200	0
4202	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#12干变	10	630	101
4203	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#6干变	10	630	427
4204	市区（不含淮安区、淮阴区）	26203PB	10	400	0
4205	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C501配变（小李村部西）	20	400	176
4206	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#20干变	10	800	521
4207	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#12干变	10	800	511
4208	市区（不含淮安区、淮阴区）	展鸿大厦公寓楼变电所#2干变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4209	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#3变电所#7干变	10	800	412
4210	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#25干变	10	800	480
4211	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#7干变	10	800	605
4212	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#11干变	10	800	477
4213	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#1干变	10	630	280
4214	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#24干变	10	800	413
4215	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#2变电所#8干变	10	800	609
4216	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#14干变	10	800	532
4217	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#3干变	10	800	410
4218	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#1干变	10	800	435
4219	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#2干变	10	800	0
4220	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#4干变	10	800	0
4221	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#15干变	10	800	380
4222	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#17干变	10	800	384
4223	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5501配变[徐杨广州路小学南]	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4224	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#18干变	10	630	0
4225	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#16干变	10	630	0
4226	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#2干变	10	630	426
4227	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#3变电所#10干变	10	800	420
4228	市区（不含淮安区、淮阴区）	14605配变	10	400	4
4229	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#3干变	10	800	457
4230	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8711变(钵池小区东)	10	315	0
4231	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306变（一区东）	10	400	41
4232	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#1变电所#2干变	10	800	449
4233	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#11干变	10	800	436
4234	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#32干变	10	800	551
4235	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#2变电所#4干变	10	800	424
4236	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#3干变	10	800	450
4237	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#9干变	10	800	417
4238	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2210配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4239	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#9干变	10	800	403
4240	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#7干变	10	800	513
4241	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#8干变	10	800	0
4242	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#10干变	10	800	0
4243	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#2干变	10	800	535
4244	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#5干变	10	800	585
4245	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#14干变	10	800	529
4246	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#6干变	10	800	0
4247	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#7干变	10	800	0
4248	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#8干变	10	800	0
4249	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#5干变	10	800	0
4250	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#22干变	10	800	538
4251	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#5干变	10	630	317
4252	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#10干变	10	800	611
4253	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6111变（严李六组）	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4254	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#2变电所#6干变	10	630	249
4255	市区（不含淮安区、淮阴区）	294035变	10	400	0
4256	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#3变电所#5干变	10	630	323
4257	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#3变电所#6干变	10	630	358
4258	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#2变电所#6干变	10	630	344
4259	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#3变电所#7干变	10	800	0
4260	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#3变电所#8干变	10	800	0
4261	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#13干变	10	800	253
4262	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#10干变	10	800	506
4263	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#36干变	10	800	575
4264	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#12干变	10	800	488
4265	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#14干变	10	800	430
4266	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#11干变	10	800	0
4267	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#2干变	10	800	319
4268	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#9变电所#19干变	10	800	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4269	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#28干变	10	800	624
4270	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨小区#4变电所#16干变	10	800	638
4271	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#25干变	10	800	386
4272	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#20干变	10	800	545
4273	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#5干变	10	800	574
4274	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#3干变	10	800	439
4275	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#7干变	10	800	511
4276	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#19干变	10	800	489
4277	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#8干变	10	800	509
4278	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#3干变	20	1000	576
4279	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#5干变	20	1000	679
4280	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#6干变	20	800	463
4281	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#2所#4干变	20	800	445
4282	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#11干变	10	800	319
4283	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#12干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4284	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#14干变	10	800	0
4285	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#6干变	10	800	625
4286	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#10干变	10	800	581
4287	市区（不含淮安区、淮阴区）	16905配变	10	400	0
4288	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#1变电所#2干变	10	800	240
4289	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#1变电所#1干变	10	800	348
4290	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L301箱变	20	630	337
4291	市区（不含淮安区、淮阴区）	29145配变	10	315	0
4292	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#1干变	10	800	500
4293	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#3干变	10	630	431
4294	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#16干变	10	800	519
4295	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#21干变	10	800	0
4296	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#2干变	10	800	0
4297	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#1干变	10	630	0
4298	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#3干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4299	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#2干变	10	630	239
4300	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#16干变	10	800	0
4301	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#21干变	10	800	464
4302	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#18干变	10	800	0
4303	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#1所#277配变	20	1000	588
4304	市区（不含淮安区、淮阴区）	张码六期#1配电所#278配变	20	1000	576
4305	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#1变电所#1干变	10	800	414
4306	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#1变电所#2干变	10	800	434
4307	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#7干变	10	800	0
4308	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海康城变电所#1干变	10	1000	0
4309	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海康城变电所#2干变	10	1000	660
4310	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#16干变	10	800	0
4311	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#3变电所#10干变	10	800	492
4312	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#4干变	10	630	265
4313	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#5干变	10	800	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4314	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#3干变	10	800	336
4315	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#3干变	10	800	303
4316	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#2干变	10	630	0
4317	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#1干变	10	630	126
4318	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#4干变	10	630	317
4319	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#5干变	10	800	0
4320	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#7干变	10	800	0
4321	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#6干变	10	800	406
4322	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#8干变	10	800	400
4323	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#11干变	10	800	0
4324	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#9干变	10	800	0
4325	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#10干变	10	800	470
4326	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804变	10	400	0
4327	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#25干变	10	800	572
4328	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#19干变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4329	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#3变电所#7干变	10	200	21
4330	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#21干变	10	630	0
4331	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#20干变	10	630	0
4332	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#22干变	10	630	0
4333	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#19干变	10	630	0
4334	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#2变电所#6干变	10	800	409
4335	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#40干变	10	800	0
4336	市区（不含淮安区、淮阴区）	14207箱变	10	630	0
4337	市区（不含淮安区、淮阴区）	14302箱变	10	630	188
4338	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#3变电所#6干变	10	630	373
4339	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#3变电所#5干变	10	800	0
4340	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#1变电所#2干变	10	800	413
4341	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#6干变	10	800	543
4342	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#12干变	10	800	462
4343	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#15干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4344	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#13干变	10	630	0
4345	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#14干变	10	630	214
4346	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#16干变	10	630	304
4347	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805变(机场路北)	10	400	0
4348	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#1干变	10	630	336
4349	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#8干变	10	800	404
4350	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#3变电所#8干变	10	200	0
4351	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#2变电所#5干变	10	800	453
4352	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#2变电所#6干变	10	800	0
4353	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#3干变	10	630	333
4354	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#1干变	10	630	313
4355	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#2干变	10	630	0
4356	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#4干变	10	630	0
4357	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#2变电所#3干变	10	800	362
4358	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#2变电所#4干变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4359	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#2变电所#5干变	10	800	360
4360	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#2变电所#6干变	10	800	323
4361	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#10干变	10	800	516
4362	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#20干变	10	1000	541
4363	市区（不含淮安区、淮阴区）	28716箱变配电变压器	10	630	272
4364	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#8干变	10	800	581
4365	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#11干变	10	800	498
4366	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#1变电所#1干变	10	630	336
4367	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#1变电所#2干变	10	630	300
4368	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#2变电所#3干变	10	630	273
4369	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#2变电所#4干变	10	630	295
4370	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#9干变	10	630	0
4371	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#2干变	10	630	0
4372	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#4干变	10	630	0
4373	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#1变电所#1干变	10	800	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4374	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#3干变	10	630	303
4375	市区（不含淮安区、淮阴区）	25001公变	20	400	316
4376	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#9干变	10	800	526
4377	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#3干变	10	800	0
4378	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#4变电所#9干变	10	800	264
4379	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#8干变	10	800	522
4380	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#14干变	10	800	453
4381	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#8干变	10	800	530
4382	市区（不含淮安区、淮阴区）	26501箱变	10	630	0
4383	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#8干变	10	800	0
4384	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#2干变	10	800	561
4385	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#9干变	10	800	0
4386	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#16干变	10	800	618
4387	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#3干变	10	800	414
4388	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#12干变	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4389	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#10干变	10	630	294
4390	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#9干变	10	630	0
4391	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#1变电所#2干变	10	800	111
4392	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#2变电所#3干变	10	630	309
4393	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#2变电所#5干变	10	630	309
4394	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#2变电所#4干变	10	630	307
4395	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#12干变	10	800	470
4396	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5变电所#14干变	10	800	463
4397	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#13干变	10	800	499
4398	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#4变电所#10干变	10	800	186
4399	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#5变电所#11干变	10	800	453
4400	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#7干变	10	800	563
4401	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#18干变	10	800	0
4402	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#8干变	10	800	337
4403	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#14干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4404	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#3干变	10	800	0
4405	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#22干变	10	630	0
4406	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#6干变	10	800	480
4407	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#16干变	10	800	339
4408	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#3干变	10	800	445
4409	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#5干变	10	800	477
4410	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#34干变	10	800	405
4411	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#1变电所#2干变	10	800	549
4412	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#13干变	10	800	0
4413	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#4干变	10	800	486
4414	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#1变电所#1变	10	630	337
4415	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#4干变	10	800	225
4416	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#21干变	10	630	308
4417	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#14干变	10	800	462
4418	市区（不含淮安区、淮阴区）	14601配变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4419	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#2变电所#5干变	10	630	243
4420	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#2变电所#6干变	10	630	0
4421	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸景#2变电所#6干变	10	630	339
4422	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#12干变	10	800	489
4423	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#5变电所#12干变	20	630	407
4424	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#5变电所#12干变	10	800	455
4425	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#5变电所#13干变	10	800	449
4426	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#5变电所#14干变	10	800	391
4427	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#1干变	10	800	0
4428	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#2干变	10	800	306
4429	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#3干变	10	800	0
4430	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#4干变	10	800	396
4431	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#29干变	10	800	564
4432	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#6干变	10	630	382
4433	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#1干变	10	630	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4434	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#21干变	10	800	573
4435	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#11干变	10	800	0
4436	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#2变电所#3干变	10	800	365
4437	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#9干变	10	800	0
4438	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#11干变	10	800	414
4439	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#31干变	10	800	523
4440	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#23干变	10	800	0
4441	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#3干变	10	800	315
4442	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#1干变	10	800	371
4443	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#2干变	10	800	0
4444	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#4干变	10	800	0
4445	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#3干变	10	630	0
4446	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所#7干变	10	800	360
4447	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#1变电所#2干变	10	800	460
4448	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#1变电所#4干变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4449	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#1变电所#1干变	10	800	452
4450	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#1变电所#3干变	10	800	298
4451	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#1变电所#2干变	10	800	468
4452	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#1变电所#4干变	10	800	436
4453	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#1变电所#1干变	10	800	475
4454	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#1变电所#3干变	10	800	437
4455	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#2变电所#5干变	10	800	494
4456	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#23干变	10	800	0
4457	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#24干变	10	630	0
4458	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#25干变	10	800	0
4459	市区（不含淮安区、淮阴区）	俊景小区变电所#2干变	10	800	491
4460	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#13干变	10	800	398
4461	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#8干变	10	800	607
4462	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#3干变	10	800	374
4463	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#1干变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4464	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#2干变	10	800	439
4465	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#1变电所#4干变	10	800	402
4466	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#15干变	10	800	453
4467	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2215配变(黄码三支渠中)	10	200	132
4468	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#4干变	10	800	458
4469	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#5干变	10	800	494
4470	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#7干变	10	800	518
4471	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#3变电所#8干变	10	800	510
4472	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#10干变	10	630	0
4473	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#13干变	10	800	432
4474	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#1变电所#1干变	10	630	291
4475	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5021箱变	10	500	260
4476	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#14干变	10	800	0
4477	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所#6干变	10	800	0
4478	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所#8干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4479	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所 #11干变	10	800	268
4480	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所 #5干变	10	800	306
4481	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所 #9干变	10	800	331
4482	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所 #10干变	10	800	0
4483	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所 #12干变	10	800	0
4484	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#2变电所# 5干变	10	800	499
4485	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#2变电所# 7干变	10	800	394
4486	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#2变电所# 6干变	10	800	393
4487	市区（不含淮安区、淮阴区）	聚峰晴园#2变电所# 8干变	10	800	467
4488	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#2变电所 #5干变	10	630	291
4489	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#2变电所 #7干变	10	630	287
4490	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#2变电 所#6干变	10	630	292
4491	市区（不含淮安区、淮阴区）	中茵春天里#2变电 所#8干变	10	630	304
4492	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所 #13干变	10	800	535
4493	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所 #26干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4494	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#3干变	10	800	488
4495	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#2变	10	800	468
4496	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#37干变	10	800	588
4497	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#22干变	10	800	450
4498	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#9干变	10	800	520
4499	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4004配变	10	400	259
4500	市区（不含淮安区、淮阴区）	富冠铂樾府#1变电所#2干变	10	800	0
4501	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#2所#3干变	10	630	285
4502	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#2所#4干变	10	630	302
4503	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#1干变	10	630	288
4504	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#5干变	10	800	302
4505	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#6干变7、10	10	630	0
4506	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#3干变	10	630	304
4507	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708美变	10	500	0
4508	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#12干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4509	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#13干变	10	800	388
4510	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#23干变	10	630	275
4511	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#24干变	10	630	347
4512	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#25干变	10	630	414
4513	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#6变电所#26干变	10	630	340
4514	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#21干变	10	800	319
4515	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#11干变	10	800	463
4516	市区（不含淮安区、淮阴区）	95110箱变	10	630	0
4517	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#31干变	10	800	412
4518	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#12干变	10	800	452
4519	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#5变电所#14干变	10	800	459
4520	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D303配变（渠北新村）	20	200	148
4521	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#2变电所#5干变	10	800	310
4522	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#1干变	10	630	0
4523	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#2干变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4524	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#3干变	10	800	0
4525	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#5干变	10	800	0
4526	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707美变	10	500	0
4527	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706美变	10	500	0
4528	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#5干变	10	1000	326
4529	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#6干变	10	1000	0
4530	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#33干变	10	800	569
4531	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#10干变	10	800	0
4532	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#5干变	10	800	430
4533	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#12干变	10	800	614
4534	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#7干变	10	800	0
4535	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#7干变	10	630	0
4536	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#22干变	10	800	558
4537	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#6干变	10	800	418
4538	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#1变电所#1干变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4539	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#1变电所#3干变	10	800	434
4540	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#1变电所#2干变	10	800	300
4541	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#1变电所#4干变	10	800	402
4542	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#4干变	10	800	467
4543	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#2变电所#6干变	10	800	179
4544	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#2变电所#8干变	10	800	368
4545	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#2变电所#5干变	10	800	355
4546	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#2变电所#7干变	10	800	432
4547	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#3变电所#7干变	10	1000	463
4548	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#3变电所#8干变	10	1000	0
4549	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#4干变	10	800	426
4550	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#6干变	10	800	532
4551	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#1干变	10	800	458
4552	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#3干变	10	800	405
4553	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#1变	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4554	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#16干变	10	800	504
4555	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#20干变	10	800	547
4556	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#3干变	10	800	332
4557	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6201箱变	10	630	73
4558	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#10干变	10	800	482
4559	市区（不含淮安区、淮阴区）	海棠苑#1变电所#2干变	20	800	600
4560	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#6干变	10	800	0
4561	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2602配变(李集村前进组)	10	200	132
4562	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#10干变	10	630	326
4563	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#1干变	10	800	558
4564	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#1变电所#1干变	10	800	486
4565	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#3变电所#10干变	10	800	436
4566	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#3变电所#12干变	10	800	319
4567	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#3变电所#11干变	10	800	504
4568	市区（不含淮安区、淮阴区）	兴安华庭#3变电所#9干变	10	800	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4569	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#1变电所#1干变	10	1000	487
4570	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#1变电所#2干变	10	1000	0
4571	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#3干变	10	800	0
4572	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#4干变	10	800	410
4573	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#5干变	10	800	0
4574	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#6干变	10	800	454
4575	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#3变电所#7干变	10	1000	0
4576	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#3变电所#8干变	10	1000	562
4577	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#11干变	10	800	0
4578	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#5干变	10	800	0
4579	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#6干变	10	800	0
4580	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#6干变	10	800	569
4581	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#20干变	10	800	508
4582	市区（不含淮安区、淮阴区）	97416箱变	10	630	112
4583	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#3干变	20	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4584	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#13干变	10	800	507
4585	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#1变电所#1干变	10	630	103
4586	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#1变电所#2干变	10	630	257
4587	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#2变电所#3干变	10	630	73
4588	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#2变电所#4干变	10	630	288
4589	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#2变电所#7干变	10	800	135
4590	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#2变电所#5干变	10	800	365
4591	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#2变电所#6干变	10	800	296
4592	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#2变电所#8干变	10	800	241
4593	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#2干变	10	800	0
4594	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#5变电所#17干变	10	800	514
4595	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#4干变	10	630	346
4596	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#22干变	10	800	546
4597	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#1变电所#1变	10	800	388
4598	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4599	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#3干变	10	800	511
4600	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#9干变	10	800	0
4601	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#12干变	10	800	278
4602	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#10干变	10	800	377
4603	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#13干变	10	800	0
4604	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#15干变	10	800	0
4605	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#14干变	10	800	392
4606	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#16干变	10	800	502
4607	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#18干变	10	800	561
4608	市区（不含淮安区、淮阴区）	C4101箱变	10	500	0
4609	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#9干变	10	800	445
4610	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#10干变	10	800	462
4611	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#11干变	10	800	584
4612	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#1变电所#2干变	10	800	457
4613	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#24干变	10	800	555

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4614	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#1干变	10	800	0
4615	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#2干变	10	800	0
4616	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#3干变	10	800	0
4617	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#4干变	10	800	0
4618	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#13干变	10	800	0
4619	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#8干变	10	800	0
4620	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#12干变	10	800	345
4621	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001变	10	200	0
4622	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#1干变	10	1000	522
4623	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#2干变	10	1000	0
4624	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#17干变	10	630	288
4625	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#9干变	10	800	467
4626	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#12干变	10	1000	0
4627	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#13干变	10	1000	616
4628	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#3干变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4629	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#15干变	10	1000	643
4630	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#14干变	10	1000	0
4631	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#10干变	10	1000	0
4632	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#16干变	10	1000	0
4633	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#1变电所#1干变	10	630	0
4634	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#1变电所#2干变	10	630	192
4635	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#3干变	10	630	0
4636	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#4干变	10	630	204
4637	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#5变电所#3干变	20	800	450
4638	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#2干变	10	630	0
4639	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#3干变	10	630	252
4640	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#4干变	10	630	0
4641	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#3干变	10	800	409
4642	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#15干变	10	800	516
4643	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#1干变	10	1000	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4644	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#17干变	10	800	220
4645	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#4干变	10	800	409
4646	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#1干变	10	800	356
4647	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#9干变	10	630	349
4648	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#9干变	10	800	352
4649	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#9干变	10	800	425
4650	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#7干变	10	800	520
4651	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#6干变	10	800	0
4652	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#4干变	10	630	210
4653	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#5干变	10	630	0
4654	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#6干变	10	630	250
4655	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#1干变	10	800	0
4656	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#2干变	10	800	285
4657	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#3干变	10	800	0
4658	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#4干变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4659	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#5干变	10	630	0
4660	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#1变电所#1干变	10	1000	600
4661	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#1变电所#2干变	10	1000	0
4662	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#2变电所#3干变	10	800	421
4663	市区（不含淮安区、淮阴区）	28901变(腾杨公司旁)	10	200	154
4664	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#6干变	10	800	456
4665	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#10干变	10	800	581
4666	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#10干变	10	800	577
4667	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3302箱变	10	400	225
4668	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#16干变	10	800	0
4669	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#4变电所#11干变	10	630	266
4670	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#16干变	10	800	0
4671	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#3变电所#10干变	10	800	0
4672	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#6变电所#20干变	10	630	318
4673	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#14干变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4674	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#5变电所#17干变	10	800	538
4675	市区（不含淮安区、淮阴区）	25901箱变	20	500	7
4676	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#8干变	10	800	518
4677	市区（不含淮安区、淮阴区）	14546PB(马庄安置中配变)	10	400	0
4678	市区（不含淮安区、淮阴区）	俊景小区变电所#1干变	10	800	472
4679	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#6干变	10	630	363
4680	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#2变电所#4干变	10	800	0
4681	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#7干变	10	630	0
4682	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#8干变	10	630	396
4683	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#2变电所#5干变	10	800	391
4684	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#2变电所#6干变	10	800	0
4685	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#3变电所#10干变	10	630	270
4686	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#3变电所#9干变	10	630	0
4687	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#13干变	10	800	608
4688	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#33干变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4689	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#34干变	10	800	414
4690	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#35干变	10	800	306
4691	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#9变电所#36干变	10	800	376
4692	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇3号所#1干变	10	800	311
4693	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#7干变	10	800	514
4694	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#5干变	10	630	361
4695	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#8干变	10	630	317
4696	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#1变电所#1干变	10	800	0
4697	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#1变电所#2干变	10	800	480
4698	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#7干变	10	800	429
4699	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#1变电所#1干变	10	800	327
4700	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#1变电所#2干变	10	800	398
4701	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#9干变	10	800	415
4702	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#1变电所#1干变	10	800	551
4703	市区（不含淮安区、淮阴区）	14109箱变	10	630	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4704	市区（不含淮安区、淮阴区）	14110美变	10	630	85
4705	市区（不含淮安区、淮阴区）	14111美变	10	400	0
4706	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#7干变	10	800	514
4707	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#9干变	10	800	542
4708	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3906配变（钵池）	10	400	86
4709	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#3变电所#8干变	10	500	0
4710	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#1干变	10	800	0
4711	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#2干变	10	800	357
4712	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#4干变	10	800	570
4713	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#24干变	10	800	417
4714	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#8变电所#25干变	10	800	469
4715	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#8变电所#26干变	10	800	483
4716	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#10变电所#5干变	10	800	316
4717	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#29干变	10	1000	596
4718	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#10变电所#6干变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4719	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#30干变	10	1000	558
4720	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#31干变	10	1000	535
4721	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#8变电所#32干变	10	1000	495
4722	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#10变电所#7干变	10	800	333
4723	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#7所#23干变	10	800	346
4724	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#2干变	10	800	465
4725	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#23干变	10	630	345
4726	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#3干变	10	800	306
4727	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#5干变	10	800	370
4728	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#15干变	10	800	414
4729	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#16干变	10	800	508
4730	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#17干变	10	800	433
4731	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城5变电所#18干变	10	800	447
4732	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#4干变	10	800	386
4733	市区（不含淮安区、淮阴区）	美凯龙翠湖一号#2变电所#6干变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4734	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#4干变	10	800	0
4735	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#5干变	10	800	231
4736	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L401配变(范集村西堆北泵)	20	200	106
4737	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#3变电所#10干变	10	800	469
4738	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜#3变电所#6干变	10	800	484
4739	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#3干变	10	630	0
4740	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#7干变	10	800	431
4741	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#4干变	10	630	208
4742	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#8变电所#27干变	10	800	411
4743	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#6干变	10	630	0
4744	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#7干变	10	800	399
4745	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#8干变	10	800	374
4746	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3303箱变	10	400	138
4747	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#1干变	10	800	548
4748	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#10变电所#8干变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4749	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#5变电所#17干变	10	800	361
4750	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#5变电所#18干变	10	800	324
4751	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#5变电所#19干变	10	800	373
4752	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#5变电所#20干变	10	800	368
4753	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#13变电所#9干变	10	400	0
4754	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#13变电所#10干变	10	400	127
4755	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#11干变	10	800	0
4756	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#3变电所#7干变	10	630	384
4757	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#3变电所#8干变	10	630	330
4758	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#12干变	10	800	400
4759	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#3变电所#9干变	10	630	378
4760	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#3变电所#10干变	10	630	260
4761	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#3干变	10	800	362
4762	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#4干变	10	800	390
4763	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#12干变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4764	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102箱变	10	630	0
4765	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#8干变	10	800	435
4766	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#2干变	10	800	0
4767	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#9干变	10	800	488
4768	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#3变电所#10干变	10	800	453
4769	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#2变电所#5干变	10	630	327
4770	市区（不含淮安区、淮阴区）	九华学府#2变电所#6干变	10	800	500
4771	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#11干变	10	800	486
4772	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#9干变	10	800	583
4773	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#14干变	10	800	0
4774	市区（不含淮安区、淮阴区）	14123配变	10	400	0
4775	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#26干变	10	800	590
4776	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#5干变	10	800	394
4777	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#2变电所#6干变	10	800	436
4778	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#13干变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4779	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#14干变	10	630	318
4780	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#15干变	10	800	468
4781	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#7干变	10	630	0
4782	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#4变电所#16干变	10	630	294
4783	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#6干变	10	630	386
4784	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#2干变	10	800	427
4785	市区（不含淮安区、淮阴区）	29110配变	10	400	0
4786	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#3变电所#5干变	10	1000	425
4787	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#3变电所#6干变	10	1000	0
4788	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#3干变	10	800	532
4789	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#13干变	10	800	426
4790	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#4干变	10	800	466
4791	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#4干变	10	630	0
4792	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#3变电所#8干变	10	800	584
4793	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#2变电所#6干变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4794	市区（不含淮安区、淮阴区）	14210箱变	10	630	0
4795	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#7变电所#26干变	10	800	429
4796	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001美变	10	400	0
4797	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#14干变	10	800	608
4798	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#4变电所#16干变	10	800	622
4799	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#9干变	10	630	262
4800	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#10干变	10	630	0
4801	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#11干变	10	630	218
4802	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#12干变	10	630	0
4803	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#20干变	10	630	0
4804	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#1干变	10	800	202
4805	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#1变电所#2干变	10	800	284
4806	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#9干变	10	800	0
4807	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#5干变	10	630	0
4808	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#6干变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4809	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#3变电所#8干变	10	800	504
4810	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#1变电所#2干变	10	800	379
4811	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#4干变	10	630	431
4812	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#3干变	10	800	0
4813	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#22干变	10	800	386
4814	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#2变电所#5干变	10	800	597
4815	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#12干变	10	800	461
4816	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#9干变	10	800	510
4817	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#8干变	10	800	397
4818	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#10干变	10	800	0
4819	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#1干变	10	800	0
4820	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#13干变	10	800	0
4821	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#3干变	10	800	467
4822	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#17干变	10	800	419
4823	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#5干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4824	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#7干变	10	800	0
4825	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8301箱变	10	500	292
4826	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#13干变	10	630	313
4827	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#14干变	10	630	0
4828	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#15干变	10	630	295
4829	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#16干变	10	630	0
4830	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#3干变	10	800	428
4831	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#15变电所#2干变	10	800	307
4832	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#1变电所#1干变	10	800	241
4833	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#3干变	10	800	502
4834	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#2变电所#3干变	10	1000	459
4835	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#5干变	10	800	442
4836	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#2变电所#5干变	10	1000	462
4837	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#2变电所#4干变	10	1000	440
4838	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#4干变	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4839	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#2变电所#6干变	10	1000	637
4840	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#16变电所#6干变	10	800	514
4841	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#3变电所#7干变	10	800	396
4842	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#3变电所#9干变	10	800	403
4843	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#3变电所#10干变	10	800	442
4844	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#22干变	10	800	434
4845	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家东苑#3变电所#10干变	10	800	362
4846	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#1干变	10	630	281
4847	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮河家园#1变电所#2干变	10	630	314
4848	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨小区#4变电所#15干变	10	800	603
4849	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#14干变	10	800	0
4850	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#24干变	10	800	554
4851	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#1变电所#1干变	10	1250	517
4852	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#1变电所#2干变	10	1250	612
4853	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#5干变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4854	市区（不含淮安区、淮阴区）	29608箱变	10	630	0
4855	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4601美变	10	400	289
4856	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语香澜小区#2变电所#4干变	10	400	222
4857	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#1变电所#1干变	10	630	0
4858	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#6干变	10	800	366
4859	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#8干变	10	800	367
4860	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#1干变	10	800	248
4861	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#2干变	10	630	0
4862	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#3干变	10	630	277
4863	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#8干变	10	630	399
4864	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#6干变	10	800	0
4865	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#3变电所#10干变	10	800	450
4866	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#3变电所#8干变	10	800	402
4867	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#17变电所#7干变	10	800	462
4868	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#1变电所#1干变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4869	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#1变电所#2干变	10	630	315
4870	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#3干变	10	1000	516
4871	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#17变电所#9干变	10	800	426
4872	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#4干变	10	1000	576
4873	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#5干变	10	1000	490
4874	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#2变电所#6干变	10	1000	538
4875	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#21干变	10	800	0
4876	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#6干变	10	800	398
4877	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#1干变	10	800	450
4878	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#20干变	10	800	0
4879	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#8干变	10	800	382
4880	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#4干变	10	800	501
4881	市区（不含淮安区、淮阴区）	26201配变	10	400	0
4882	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#15干变	10	800	493
4883	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#13干变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4884	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#2变电所#8干变	10	800	540
4885	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#16干变	10	800	572
4886	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#9干变	20	1000	478
4887	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#4变电所#10干变	20	1000	433
4888	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2606配变	10	200	34
4889	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#13干变	20	1000	495
4890	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#6变电所#14干变	20	1000	580
4891	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#2变电所#5干变	10	630	347
4892	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#6干变	10	630	268
4893	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#18干变	10	800	0
4894	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#1变电所#1干变	10	800	474
4895	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#12干变	10	800	0
4896	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#6所#19干变	10	630	0
4897	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#3干变	10	800	497
4898	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#4干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4899	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#1干变	10	1000	492
4900	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#2干变	10	1000	556
4901	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#3干变	10	1000	580
4902	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#1变电所#4干变	10	1000	574
4903	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#5干变	10	800	507
4904	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#4所#15干变	10	800	506
4905	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#19干变	10	800	0
4906	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#12干变	10	800	547
4907	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#3变电所#7干变	10	1000	577
4908	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆小区#3变电所#8干变	10	1000	568
4909	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#17变电所#8干变	10	800	387
4910	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#17变电所#10干变	10	800	397
4911	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#17干变	10	800	507
4912	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#18干变	10	800	400
4913	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#1变电所#2干变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4914	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#9干变	10	800	484
4915	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#1干变	20	800	503
4916	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#2干变	20	800	558
4917	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#3干变	20	800	512
4918	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#1变电所#4干变	20	800	452
4919	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#5干变	20	800	578
4920	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#6干变	20	800	411
4921	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#7干变	20	800	528
4922	市区（不含淮安区、淮阴区）	盐湖花园#2变电所#8干变	20	800	462
4923	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#15干变	10	800	483
4924	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#17干变	10	800	461
4925	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#18干变	10	800	0
4926	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#16干变	10	800	0
4927	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#6变电所#13干变	10	1000	532
4928	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#6变电所#14干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4929	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#5变电所#11干变	10	1000	521
4930	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#5变电所#12干变	10	1000	0
4931	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#3干变	10	800	230
4932	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#1干变	10	800	354
4933	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#2干变	10	800	470
4934	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#1变电所#4干变	10	800	202
4935	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#18干变	10	800	370
4936	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#3变电所#7干变	10	800	420
4937	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#10干变	10	630	383
4938	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#6干变	10	800	400
4939	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#26干变	10	630	0
4940	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#7干变	10	800	392
4941	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖G地块#2变电所#8干变	10	800	426
4942	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#1干变	10	630	382
4943	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#2干变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4944	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#2干变	10	800	552
4945	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期296#箱变	20	500	301
4946	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞三期297#箱变	20	500	298
4947	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#13干变	10	800	515
4948	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇#2变电所#6干变	10	800	160
4949	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#2干变	20	630	424
4950	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#2干变	10	800	0
4951	市区（不含淮安区、淮阴区）	V7401变	10	200	60
4952	市区（不含淮安区、淮阴区）	16926配变(八区)	10	400	0
4953	市区（不含淮安区、淮阴区）	14106配变	10	400	142
4954	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#17干变	10	800	529
4955	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#17干变	10	800	425
4956	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#11干变	10	800	0
4957	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#9干变	10	630	0
4958	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#10干变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4959	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#12干变	10	800	496
4960	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#25干变	10	630	386
4961	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#3变电所#10干变	10	800	582
4962	市区（不含淮安区、淮阴区）	29405PB	10	400	0
4963	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#36干变	10	800	550
4964	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#4变电所#15干变	10	800	522
4965	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#15干变	10	800	343
4966	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#4干变	10	1000	557
4967	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#2干变	10	1000	678
4968	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#1干变	10	1000	0
4969	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#3干变	10	1000	0
4970	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#7干变	10	1000	0
4971	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#5干变	10	1000	0
4972	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#6干变	10	1000	653
4973	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#8干变	10	1000	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4974	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#9变电所#3干变	10	800	368
4975	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#9变电所#1干变	10	800	350
4976	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#9变电所#2干变	10	800	285
4977	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#9变电所#4干变	10	800	397
4978	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#5干变	10	630	285
4979	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#4干变	10	800	568
4980	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#1变电所#1干变	10	1000	421
4981	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#1变电所#2干变	10	1000	515
4982	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#1变电所#1干变	10	800	556
4983	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#4干变	10	630	324
4984	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#2变电所#5干变	10	630	258
4985	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#1变电所#3干变	10	630	400
4986	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖庄园#3变电所#7干变	10	630	244
4987	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#10变电所#37干变	10	630	363
4988	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#8干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
4989	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#4干变	10	800	0
4990	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#2干变	10	630	414
4991	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#15干变	10	800	599
4992	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#3干变	10	800	579
4993	市区（不含淮安区、淮阴区）	27518箱变	10	630	39
4994	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#5干变	10	800	0
4995	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#32干变	10	800	546
4996	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#4变电所#11干变	10	800	402
4997	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#4变电所#14干变	10	1000	355
4998	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#3干变	20	630	346
4999	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#1干变	20	630	360
5000	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#2干变	20	630	377
5001	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖苑#1变电所#4干变	20	630	154
5002	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#3干变	10	800	386
5003	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#1干变低压台区	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5004	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#2干变	10	800	0
5005	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#4干变	10	800	0
5006	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#2变电所#3干变	10	800	402
5007	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#2变电所#4干变	10	800	421
5008	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#2变电所#5干变	10	800	463
5009	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#2变电所#6干变	10	800	473
5010	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#2干变	10	630	309
5011	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#7干变	10	800	523
5012	市区（不含淮安区、淮阴区）	29602变	10	315	0
5013	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#2变电所#6干变	10	800	589
5014	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#1变电所#3干变	10	800	470
5015	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#11干变	10	630	269
5016	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#1干变	10	800	0
5017	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#6干变	10	800	479
5018	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#3变电所#11干变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5019	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#1干变	10	630	0
5020	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#3变电所#7干变	10	1000	597
5021	市区（不含淮安区、淮阴区）	富士康四期#3变电所#8干变	10	1000	571
5022	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#7干变	10	800	449
5023	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#15干变	10	800	0
5024	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#2变电所#6干变	10	800	456
5025	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#5干变	10	800	480
5026	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#13干变	10	800	564
5027	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇6号所#12干变	10	800	380
5028	市区（不含淮安区、淮阴区）	桃园名府#2变电所#6干变	10	630	393
5029	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#8干变	10	800	0
5030	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#3变电所#11干变	10	800	418
5031	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#3变电所#9干变	10	800	436
5032	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#3变电所#10干变	10	800	347
5033	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#3变电所#12干变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5034	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园#6变电所#23干变	10	800	394
5035	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#4变电所#12干变	10	800	428
5036	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4508配变	10	200	66
5037	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#1变电所#2干变	10	800	520
5038	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#10变电所#37干变	10	800	392
5039	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#3变电所#9干变	10	800	579
5040	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#7干变	10	630	0
5041	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#8干变	10	630	248
5042	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#13干变	10	630	0
5043	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#15干变	10	630	0
5044	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#16干变	10	630	285
5045	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#14干变	10	630	255
5046	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#1干变	10	800	0
5047	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#1干变	10	800	401
5048	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#3干变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5049	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#2干变	10	800	0
5050	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#4干变	10	800	0
5051	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#1变电所#1干变	10	800	510
5052	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园三期#2变电所#5干变	10	630	359
5053	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#8干变	10	800	592
5054	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#1变电所#1干变	10	800	549
5055	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#10干变	10	800	353
5056	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#3变电所#11干变	10	800	545
5057	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#14干变	10	800	0
5058	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#15干变	10	800	415
5059	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#30干变	10	800	633
5060	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#15干变	10	800	0
5061	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#3变电所#10干变	10	800	522
5062	市区（不含淮安区、淮阴区）	28302配变	10	400	164
5063	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#1变电所#2变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5064	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨小区#4变电所#14干变	10	800	634
5065	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#3干变	10	630	0
5066	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#1干变	10	630	0
5067	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#2干变	10	630	277
5068	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#4干变	10	630	257
5069	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#7干变	10	800	494
5070	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#6干变	10	800	0
5071	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#8干变	10	800	0
5072	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#11干变	10	1000	657
5073	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#5干变	10	800	322
5074	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#9干变	10	1000	541
5075	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区)#4变电所#14干变	10	800	552
5076	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#4干变	10	630	316
5077	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#2变电所#4干变	10	630	302
5078	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#22干变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5079	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#10变电所#36干变	10	800	450
5080	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#4变电所#16干变	10	800	491
5081	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#10干变	10	800	472
5082	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#15干变	10	800	483
5083	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#19干变	10	800	0
5084	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#16干变	10	800	392
5085	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#15干变	10	630	258
5086	市区（不含淮安区、淮阴区）	14313变（居委会）	10	400	32
5087	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#7干变	10	630	0
5088	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#13干变	10	1000	614
5089	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#6干变	10	800	444
5090	市区（不含淮安区、淮阴区）	16910XB	10	630	0
5091	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#4干变	10	800	474
5092	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#13干变	10	800	399
5093	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#8干变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5094	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#20干变	10	800	505
5095	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰. 沁园小区#2变电所#8干变	10	800	516
5096	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#3干变	10	800	0
5097	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰. 沁园小区#1变电所#3干变	10	800	0
5098	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#8干变	10	800	441
5099	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#3干变	10	800	498
5100	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集村西堆南泵2L309配变	20	200	78
5101	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#15干变	10	800	573
5102	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成#3变电所#5干变	10	800	460
5103	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#5变电所#16干变	10	800	228
5104	市区（不含淮安区、淮阴区）	294030配变(汕头西)	10	400	0
5105	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#5变电所#15干变	10	800	160
5106	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#4干变	10	630	0
5107	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#2干变	10	800	0
5108	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#16干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5109	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#9干变	10	630	295
5110	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#2干变	10	630	0
5111	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#1变电所#1干变	10	800	367
5112	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#6干变	10	630	409
5113	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变电所#3干变	10	800	202
5114	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#4变电所#12干变	10	1000	440
5115	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#11干变	10	800	558
5116	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#29干变	10	800	484
5117	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#18干变	10	800	597
5118	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#11干变	10	800	469
5119	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#15干变	10	800	365
5120	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#21干变	10	800	421
5121	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#10干变	10	1000	0
5122	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#24干变	10	800	411
5123	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#24干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5124	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#15干变	10	1000	426
5125	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#1干变	10	630	241
5126	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#1变电所#2干变	10	800	434
5127	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#4干变	10	800	435
5128	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#2干变	10	630	300
5129	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#34干变	10	800	0
5130	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#32干变	10	800	0
5131	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#25干变	10	800	0
5132	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#15干变	10	800	0
5133	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#8干变	10	800	361
5134	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#20干变	10	800	516
5135	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907配变	10	400	0
5136	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#6变电所#23干变	10	800	495
5137	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮上江南花园#2变电所#8干变	10	800	483
5138	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505美变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5139	市区（不含淮安区、淮阴区）	都市嘉源变电所#1干变	10	630	0
5140	市区（不含淮安区、淮阴区）	都市嘉源变电所#2干变	10	630	0
5141	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#18干变	10	800	436
5142	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#19干变	10	630	374
5143	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8709变钵池安置小区东1-1	10	400	0
5144	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#4干变	10	630	0
5145	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#18干变	10	800	410
5146	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#19干变	10	1000	0
5147	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#18变电所#12干变	10	800	410
5148	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#16干变	10	800	447
5149	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#5变电所#17干变	10	800	442
5150	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#22干变	10	800	468
5151	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#4变电所#8干变	10	800	469
5152	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#11干变	10	1000	377
5153	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#1变电所#4干变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5154	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#1变电所#1干变	10	800	479
5155	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D401公变	20	400	220
5156	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#2干变	10	800	564
5157	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#1干变	10	800	0
5158	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2604配变（周圩村严圩组）	10	200	113
5159	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#21干变	10	800	0
5160	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#18变电所#11干变	10	800	383
5161	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#2变电所#5干变	10	800	0
5162	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5124变（孙庄北）	10	200	130
5163	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#3干变	10	800	404
5164	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#18变电所#14干变	10	800	406
5165	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#12干变	10	630	212
5166	市区（不含淮安区、淮阴区）	95108箱变	10	630	0
5167	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#12干变	10	630	368
5168	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#3干变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5169	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#2变电所#5干变	10	800	402
5170	市区（不含淮安区、淮阴区）	95109箱变	10	630	0
5171	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#4变电所#7干变	10	800	220
5172	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#18干变	10	1000	513
5173	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#3变电所#7干变	10	800	461
5174	市区（不含淮安区、淮阴区）	95104箱变	10	630	0
5175	市区（不含淮安区、淮阴区）	清荷家苑#1变电所#2干变	10	800	348
5176	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#26干变	10	800	462
5177	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#5干变	10	800	391
5178	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#2干变	10	800	512
5179	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#10干变	10	630	236
5180	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#7干变	10	800	398
5181	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#5干变	10	800	437
5182	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#10干变	10	630	0
5183	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#3变电所#6干变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5184	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#15干变	10	800	0
5185	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#17干变	10	800	0
5186	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#16干变	10	800	405
5187	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#18干变	10	800	313
5188	市区（不含淮安区、淮阴区）	香滨国际#1变电所#2干变	10	1000	0
5189	市区（不含淮安区、淮阴区）	中交香滨国际花园#2变电所#3干变	10	630	219
5190	市区（不含淮安区、淮阴区）	中交香滨国际花园#2变电所#4干变	10	630	0
5191	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#4变电所#16干变	10	800	557
5192	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#7变电所#24干变	10	800	402
5193	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#5干变	10	800	371
5194	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4601变PB配变	10	200	125
5195	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#20干变	10	800	429
5196	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#2干变	10	800	530
5197	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成#2变电所#4干变	10	630	350
5198	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#9干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5199	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电所#17干变	10	800	385
5200	市区（不含淮安区、淮阴区）	14306箱变(深圳小区东)	10	500	13
5201	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#9干变	10	800	0
5202	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#23干变	10	800	504
5203	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202变（四五区北）	10	400	0
5204	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#17干变	10	630	276
5205	市区（不含淮安区、淮阴区）	14309变（三区）	10	400	94
5206	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#5干变	10	630	0
5207	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#7变电所#24干变	10	800	418
5208	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖路商业街变电所#1干变	20	1000	390
5209	市区（不含淮安区、淮阴区）	春晖路商业街变电所#2干变	20	1000	484
5210	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#9变电所#33干变	10	800	450
5211	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#21干变	10	800	454
5212	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#10干变	10	800	504
5213	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#11干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5214	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#24干变	10	630	0
5215	市区（不含淮安区、淮阴区）	95105箱变	10	630	0
5216	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4603PB（大学城驾校开发区东配变）	10	200	18
5217	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#35干变	10	800	0
5218	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#9干变	10	1000	593
5219	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5120变（后刘小学）	10	200	144
5220	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#29干变	10	800	610
5221	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#11干变	10	800	0
5222	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4402箱变	10	500	232
5223	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#28干变	10	800	476
5224	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#23干变	10	800	0
5225	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#2干变	10	800	0
5226	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#13干变	10	800	0
5227	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#9干变	10	800	440
5228	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#2变电所#6干变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5229	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#1干变	10	630	330
5230	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#24干变	10	800	535
5231	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#13干变	10	630	251
5232	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#4变电所#14干变	10	800	433
5233	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#17干变	10	800	0
5234	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#3变电所#12干变	10	800	432
5235	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#7干变	10	800	0
5236	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#7干变	10	800	455
5237	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#3干变	10	630	328
5238	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电所#3干变	10	630	393
5239	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#15干变	10	800	0
5240	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#36干变	10	800	0
5241	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#31干变	10	800	0
5242	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#1干变	10	630	0
5243	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#18干变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5244	市区（不含淮安区、淮阴区）	14307变（菜场西）	10	400	87
5245	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#16干变	10	800	439
5246	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#3所#11干变	10	630	211
5247	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#1变电所#2干变	10	400	208
5248	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变电所#8干变	10	800	383
5249	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#7干变	10	800	0
5250	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#14干变	10	1000	0
5251	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#1干变	10	800	490
5252	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#5干变	10	800	389
5253	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#7干变	10	800	375
5254	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#6干变	10	800	0
5255	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#8干变	10	800	0
5256	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#7变电所#22干变	10	800	590
5257	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#3干变	10	1000	0
5258	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#4干变	10	1000	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5259	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#5干变	10	1000	0
5260	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#6干变	10	800	270
5261	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#2干变	10	800	0
5262	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906配变	10	400	0
5263	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#16干变	10	1000	0
5264	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#8干变	10	630	0
5265	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#18干变	10	630	0
5266	市区（不含淮安区、淮阴区）	24502公变（垃圾中转站）	20	200	32
5267	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#1干变	10	800	441
5268	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#10干变	10	800	308
5269	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#9干变	10	630	347
5270	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702变	10	400	0
5271	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#1干变	10	630	340
5272	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#19变电所#13干变	10	800	412
5273	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#21干变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5274	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所 #22干变	10	800	0
5275	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所# 2干变	10	630	0
5276	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305变(东方明珠南)	10	400	123
5277	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#2变 电所#6干变	10	800	408
5278	市区（不含淮安区、淮阴区）	95014XB	10	630	0
5279	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#2变电 所#7干变	10	800	0
5280	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电 所#20干变	10	800	470
5281	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#7干变	10	800	504
5282	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖和园#1变 电所#1干变	10	800	276
5283	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#3所#7干变	10	800	440
5284	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#7变电 所#19干变	10	800	454
5285	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#1变电 所#4干变	10	630	378
5286	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3301箱变	10	630	151
5287	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变 电所#6干变	10	800	431
5288	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#6 干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5289	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#19变电所#11干变	10	800	479
5290	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#20干变	10	1000	458
5291	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#13干变	10	800	493
5292	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园南苑#2变电所#3干变	10	800	561
5293	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#3干变	10	800	486
5294	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#30干变	10	800	0
5295	市区（不含淮安区、淮阴区）	李集安置小区#8变电所#22干变	10	800	424
5296	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#1干变	10	800	0
5297	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2213配变	10	400	233
5298	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#19变电所#12干变	10	800	412
5299	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#19干变	10	800	388
5300	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#7干变	10	630	289
5301	市区（不含淮安区、淮阴区）	26701配变（华瑞服饰）	10	400	0
5302	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#3所#8干变	10	800	0
5303	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#5变电所#18干变	10	800	543

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5304	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#33干变	10	800	0
5305	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#1变电所#2干变	10	800	428
5306	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#14干变	10	630	0
5307	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#5干变	10	800	421
5308	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成#2变电所#3干变	10	630	311
5309	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城二期#5变电所#17干变	10	800	586
5310	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#14干变	10	800	452
5311	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#30干变	10	630	244
5312	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#24干变	10	800	525
5313	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#3变电所#9干变	10	800	396
5314	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6802箱变	10	630	244
5315	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#6变电所#18干变	10	800	221
5316	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#3变电所#10干变	10	800	485
5317	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#2变电所#4干变	10	800	365
5318	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#6变电所#21干变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5319	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#6干变	10	630	250
5320	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#29干变	10	800	0
5321	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖颐园#1变电所#2干变	10	800	430
5322	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305箱变(深圳小区西)	10	500	0
5323	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成#3变电所#6干变	10	800	422
5324	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#10干变	10	630	309
5325	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5122变（熊胡村）	10	200	146
5326	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#17干变	10	1000	0
5327	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6107PB(吕祖六组)	10	250	131
5328	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#2干变	10	800	574
5329	市区（不含淮安区、淮阴区）	14209箱变	10	630	0
5330	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象#2所#8干变	10	800	396
5331	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#4干变	10	800	485
5332	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#4变电所#11干变	10	1000	326
5333	市区（不含淮安区、淮阴区）	科安国际花园#3变电所#5干变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5334	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#3干变	10	630	258
5335	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#18变电所#13干变	10	800	449
5336	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#2变电所#4干变	10	800	336
5337	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5123变（孙庄南）	10	200	145
5338	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#20干变	10	630	0
5339	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#8变电所#29干变	10	630	305
5340	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#23干变	10	800	462
5341	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#19变电所#14干变	10	800	387
5342	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#9干变	10	800	405
5343	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#2干变	10	800	0
5344	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄岗安置小区#4变电所#13干变	10	800	493
5345	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#17干变	10	800	551
5346	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#4变电所#13干变	10	800	427
5347	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#11干变	10	630	0
5348	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#5干变	10	630	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5349	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#1变电所#1干变	10	400	217
5350	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#10干变	10	800	501
5351	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#2变电所#6干变	10	800	424
5352	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#12干变	10	1000	0
5353	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#8干变	10	630	271
5354	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#4变电所#13干变	10	1000	384
5355	市区（不含淮安区、淮阴区）	梧桐公馆二期#4变电所#14干变	10	1000	608
5356	市区（不含淮安区、淮阴区）	丰球白鹭湖璟园#3变电所#7干变	10	800	435
5357	市区（不含淮安区、淮阴区）	林语美墅变电所#4干变	10	800	475
5358	市区（不含淮安区、淮阴区）	95103箱变	10	630	0
5359	市区（不含淮安区、淮阴区）	长岛花园#2变电所#5干变	10	400	148
5360	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#2变电所#7干变	10	630	284
5361	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#27干变	10	630	336
5362	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#4干变	10	800	555
5363	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#2干变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5364	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#7干变	10	1000	409
5365	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#3变电所#8干变	10	1000	330
5366	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#21干变	10	1000	0
5367	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#4变电所#14干变	10	800	363
5368	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#4干变	10	800	617
5369	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#6干变	10	630	352
5370	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#1干变	10	800	608
5371	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#3干变	10	800	0
5372	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#1变电所#2干变	10	800	467
5373	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#5干变	10	800	449
5374	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#7干变	10	800	403
5375	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#24干变	10	800	0
5376	市区（不含淮安区、淮阴区）	14314变（康一路西）	10	400	91
5377	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#13干变	10	800	467
5378	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#6干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5379	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#3变电所#5干变	10	800	524
5380	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801变	10	400	0
5381	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期2号所#6干变	10	800	463
5382	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#2变电所#7干变	10	800	410
5383	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#3变电所#12干变	10	800	580
5384	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城（北区）#3变电所#11干变	10	800	502
5385	市区（不含淮安区、淮阴区）	逸景澜庭#4变电所#13干变	10	800	500
5386	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#10干变	10	800	600
5387	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#1干变	10	800	500
5388	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#3变电所#8干变	10	800	430
5389	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#3干变	10	800	478
5390	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#4干变	10	800	508
5391	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏鼎佳园#1变电所#3干变	10	800	296
5392	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#8干变	10	800	0
5393	市区（不含淮安区、淮阴区）	华安新城二期1号#4干变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5394	市区（不含淮安区、淮阴区）	天然之府小区#3变电所#12干变	10	630	228
5395	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#13干变	10	800	0
5396	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#21干变	10	800	0
5397	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽#2变电所#1干变	10	630	294
5398	市区（不含淮安区、淮阴区）	95025公变（许庄村菜场西边）	10	400	0
5399	市区（不含淮安区、淮阴区）	28701箱变	10	400	183
5400	市区（不含淮安区、淮阴区）	28703箱变	10	400	194
5401	市区（不含淮安区、淮阴区）	28702箱变	10	400	124
5402	市区（不含淮安区、淮阴区）	28704箱变	10	400	129
5403	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#3变电所#9干变	10	800	300
5404	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#6干变	10	630	0
5405	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#8干变	10	630	0
5406	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#3变电所#10干变	10	800	0
5407	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6217箱变	10	630	275
5408	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6218箱变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5409	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#41干变	10	800	424
5410	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#43干变	10	800	363
5411	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#45干变	10	800	403
5412	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#36干变	10	800	0
5413	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#38干变	10	800	0
5414	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#40干变	10	800	0
5415	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#42干变	10	800	0
5416	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#44干变	10	800	0
5417	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#46干变	10	800	0
5418	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#5干变	10	800	424
5419	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#3变电所#8干变	10	800	452
5420	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#4变电所#10干变	10	800	372
5421	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#3干变	10	800	403
5422	市区（不含淮安区、淮阴区）	C6216箱变	10	630	271
5423	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#5干变	10	800	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5424	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#7干变	10	800	418
5425	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#1变电所#2干变	10	800	0
5426	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#4干变	10	800	0
5427	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#6干变	10	800	0
5428	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#3变电所#7干变	10	800	0
5429	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#4变电所#9干变	10	800	0
5430	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#6变电所#21干变	10	630	314
5431	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#6变电所#20#干变	10	630	242
5432	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#6变电所#22干变	10	630	249
5433	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#6变电所#19干变	10	630	237
5434	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#12干变	10	800	0
5435	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#6变电所#14干变	10	800	0
5436	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#4变电所#7干变	10	630	368
5437	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#9干变	10	800	457
5438	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#11干变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5439	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#6变电所#13干变	10	800	505
5440	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#1变电所#1干变	10	800	413
5441	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#4变电所#8干变	10	630	0
5442	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#10干变	10	800	0
5443	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#1干变	20	800	439
5444	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#3干变	20	800	409
5445	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区 #2变电所#5干变	20	1000	574
5446	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区 #3变电所#7干变	20	1000	589
5447	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#2干变	20	800	386
5448	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区#1变电所#4干变	20	800	494
5449	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区 #2变电所#6干变	20	1000	545
5450	市区（不含淮安区、淮阴区）	胡庄农民集中区 #3变电所#8干变	20	1000	623
5451	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#35干变	10	800	332
5452	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#37干变	10	800	189
5453	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#39干变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5454	市区（不含淮安区、淮阴区）	28008美变	10	400	252
5455	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#7干变	10	800	0
5456	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#11干变	10	630	0
5457	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#1变电所#1干变	10	400	203
5458	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府#1变电所#2干变	10	400	178
5459	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#13干变	10	800	0
5460	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#15干变	10	800	0
5461	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#14干变	10	800	413
5462	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#16干变	10	800	358
5463	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#20干变	10	800	0
5464	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#22干变	10	800	0
5465	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路小区变电所#1干变	10	1000	585
5466	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路小区变电所#2干变	10	1000	578
5467	市区（不含淮安区、淮阴区）	28711箱变	10	630	201
5468	市区（不含淮安区、淮阴区）	28712箱变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5469	市区（不含淮安区、淮阴区）	28713箱变	10	630	321
5470	市区（不含淮安区、淮阴区）	28714箱变	10	630	316
5471	市区（不含淮安区、淮阴区）	28715箱变	10	500	227
5472	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#5变电所#22干变	10	800	223
5473	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#28干变	10	800	310
5474	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#7变电所#27干变	10	800	379
5475	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#19干变	10	800	318
5476	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#21干变	10	800	458
5477	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#48干变	10	800	0
5478	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#50干变	10	800	0
5479	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#47干变	10	800	441
5480	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#49干变	10	800	379
5481	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集腾泰小区273#箱变	20	630	11
5482	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#10干变	10	800	515
5483	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#24干变	10	800	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5484	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城(北区) #4 变电所#15干变	10	800	602
5485	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#3所#11干变	10	800	584
5486	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#4变电所#3干变	20	630	412
5487	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场A区#4变电所#10干变	10	800	442
5488	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304箱变	10	630	267
5489	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#1变电所#3变	10	800	415
5490	市区（不含淮安区、淮阴区）	14308变	10	400	122
5491	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#12干变	10	800	435
5492	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#12干变	10	800	429
5493	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707变（南昌路西）	10	400	0
5494	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903配变	10	400	0
5495	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#5所#17干变	10	800	593
5496	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#4变电所#14干变	10	800	379
5497	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#1变电所#1干变	10	800	0
5498	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#2变电所#7干变	10	800	604

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5499	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#8干变	10	800	524
5500	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨天成#1变电所#4干变	10	800	600
5501	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#2变电所#5干变	10	800	552
5502	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#17干变	10	800	520
5503	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#8干变	10	800	0
5504	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#18干变	10	800	0
5505	市区（不含淮安区、淮阴区）	京师学院里#2变电所#7干变	10	800	495
5506	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#9变电所#13干变	10	1000	514
5507	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#9变电所#14干变	10	1000	564
5508	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#1干变	20	1000	675
5509	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#3干变	20	1000	687
5510	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#4干变	20	1000	657
5511	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#3所#2干变	20	1000	656
5512	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#4变电所#11干变	10	800	480
5513	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#19干变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5514	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#2变电所#4干变	10	800	493
5515	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#10变电所#15干变	10	1000	551
5516	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#10变电所#16干变	10	1000	546
5517	市区（不含淮安区、淮阴区）	运南佳苑#1变电所#1干变	10	630	463
5518	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖璀璨小区#4变电所#13干变	10	800	627
5519	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#19干变	10	630	233
5520	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#18干变	10	630	0
5521	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#14干变	10	800	0
5522	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#2所#5干变	10	800	579
5523	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#12干变	10	800	0
5524	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#2变电所#6干变	10	500	0
5525	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#4变电所#14干变	10	1000	601
5526	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4401箱变	10	500	265
5527	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#32干变	10	800	0
5528	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#3变电所#12干变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5529	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#16变	10	800	419
5530	市区（不含淮安区、淮阴区）	新城睿园#3变电所#10干变	10	800	604
5531	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇5号所#9干变	10	800	162
5532	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#8变电所#26干变	10	800	446
5533	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#21干变	10	800	454
5534	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#8变电所#30干变	10	800	520
5535	市区（不含淮安区、淮阴区）	29311配变(黄元王庄南)	10	315	0
5536	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#3干变	10	800	0
5537	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#4干变	10	800	0
5538	市区（不含淮安区、淮阴区）	江淮印象雅苑#4变电所#13干变	10	1000	679
5539	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#24干变	10	800	604
5540	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#3变电所#9干变	10	800	532
5541	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#5变电所#19干变	10	800	502
5542	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#1干变	10	800	341
5543	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#2干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5544	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#3干变	10	800	426
5545	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#4干变	10	800	0
5546	市区（不含淮安区、淮阴区）	保利堂悦小区#5变电所#18干变	10	800	510
5547	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府二期#5变电所#13干变	10	800	496
5548	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#3干变	10	800	513
5549	市区（不含淮安区、淮阴区）	高铁新区安置小区#4变电所#14干变	10	800	463
5550	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#8变电所#11干变	10	800	492
5551	市区（不含淮安区、淮阴区）	叶语郡#2变电所#5干变	10	800	500
5552	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#34干变	10	800	0
5553	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#5变电所#17干变	10	800	547
5554	市区（不含淮安区、淮阴区）	白鹭湖檀香园#4变电所#7干变	10	800	548
5555	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#1变电所#2干变	10	630	379
5556	市区（不含淮安区、淮阴区）	山水文院#2变电所#3干变	10	800	467
5557	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#2变电所#8干变	10	800	366
5558	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#25干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5559	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#8变电所#27干变	10	800	580
5560	市区（不含淮安区、淮阴区）	仕家西苑#1变电所#4干变	10	800	417
5561	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#4变电所#9干变	10	800	0
5562	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#4变电所#10干变	10	800	0
5563	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#3干变	10	800	431
5564	市区（不含淮安区、淮阴区）	251285配变（范集李湾村部）	20	200	127
5565	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#27干变	10	800	0
5566	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#1变电所#1干变	10	630	367
5567	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#18干变	10	800	0
5568	市区（不含淮安区、淮阴区）	花河佳苑#6变电所#1干变	20	630	409
5569	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6104吕祖四组南	10	200	96
5570	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#15干变	10	800	467
5571	市区（不含淮安区、淮阴区）	27301箱变	10	630	0
5572	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#5变电所#15干变	10	800	336
5573	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#10干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5574	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#7干变	10	800	469
5575	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#10干变	10	800	496
5576	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#5干变	10	800	0
5577	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#2干变	10	800	0
5578	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#4变电所#15干变	10	800	504
5579	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#11干变	10	800	405
5580	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2216配变	10	200	91
5581	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#1干变	10	800	458
5582	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#2干变	10	800	0
5583	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#3干变	10	800	368
5584	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#4干变	10	800	0
5585	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#1变电所#3干变	10	630	390
5586	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#4干变	10	800	0
5587	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#2干变	10	800	0
5588	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#3干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5589	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#1干变	10	800	0
5590	市区（不含淮安区、淮阴区）	香溢茗园#5变电所#15干变	10	800	399
5591	市区（不含淮安区、淮阴区）	裕墨园#5变电所#16干变	10	800	480
5592	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖尚城#6所#23干变	10	800	578
5593	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#23干变	10	800	0
5594	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#3干变	10	800	0
5595	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#1干变	10	800	0
5596	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#2干变	10	800	492
5597	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#4干变	10	800	459
5598	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#7干变	10	630	0
5599	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#5干变	10	630	0
5600	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#4干变	10	800	559
5601	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#9变电所#33干变	10	800	560
5602	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#7干变	10	630	0
5603	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#1干变	10	1000	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5604	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#2干变	10	1000	493
5605	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#3干变	10	1000	496
5606	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#12干变	10	800	0
5607	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#6干变	10	630	353
5608	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#8干变	10	630	365
5609	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#2干变	10	800	532
5610	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#5变电所#14干变	10	630	293
5611	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#2变电所#6干变	10	800	471
5612	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#2变电所#6干变	10	630	253
5613	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#11干变	10	800	552
5614	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#12干变	10	800	436
5615	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#13干变	10	800	382
5616	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#4变电所#14干变	10	800	284
5617	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#18干变	10	800	0
5618	市区（不含淮安区、淮阴区）	书香豪庭#2变电所#7干变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5619	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#3变电所#9干变	10	800	494
5620	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#4干变	10	630	324
5621	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪锦城#1变电所#4干变	10	1000	482
5622	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨老街箱变B5016箱变	10	630	235
5623	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#3变电所#10干变	20	800	470
5624	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#2变电所#5干变	10	630	370
5625	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#1干变	10	800	534
5626	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#4变电所#7干变	10	800	432
5627	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5012箱变	10	630	307
5628	市区（不含淮安区、淮阴区）	优步东郡花园#2变电所#7干变	10	800	510
5629	市区（不含淮安区、淮阴区）	294034配变（汕头）	10	400	0
5630	市区（不含淮安区、淮阴区）	14105箱变	10	500	293
5631	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#16干变	10	800	0
5632	市区（不含淮安区、淮阴区）	29410配变	10	400	0
5633	市区（不含淮安区、淮阴区）	枫香苑小区#3变电所#9干变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5634	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#12干变	10	800	0
5635	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#1干变	10	1000	0
5636	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#2干变	10	1000	0
5637	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#3变电所#9干变	10	800	536
5638	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#8变电所#18干变	10	800	580
5639	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#1干变	10	800	0
5640	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#2干变	10	800	0
5641	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#3干变	10	800	0
5642	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#4干变	10	800	0
5643	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#5干变	10	800	516
5644	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区7#变	10	800	456
5645	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区8#变	10	800	0
5646	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区9#变	10	800	527
5647	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区10#变	10	800	0
5648	市区（不含淮安区、淮阴区）	星雨华府小区#6变电所#15变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5649	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起. 紫金花苑#3变电所#8干变	10	630	439
5650	市区（不含淮安区、淮阴区）	吾悦广场B区#4变电所#14干变	10	800	392
5651	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3287配变（范集健康路）	20	200	41
5652	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际城#1变电所#2干变	10	800	448
5653	市区（不含淮安区、淮阴区）	28012美变	10	400	273
5654	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#7变电所#12干变	10	800	580
5655	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#2变电所#7干变	10	800	502
5656	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3288配变（新丰小区）	20	315	42
5657	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#2变电所#4干变	10	630	327
5658	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里香颂小区#7变电所#25干变	10	800	547
5659	市区（不含淮安区、淮阴区）	建华观园二期#4变电所#12干变	10	800	438
5660	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#16干变	10	800	0
5661	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4208箱变	10	630	388
5662	市区（不含淮安区、淮阴区）	14604配变	10	400	117
5663	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#1变电所#2变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5664	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发商业广场#2变电所#5干变	10	800	499
5665	市区（不含淮安区、淮阴区）	安澜家园北苑#4变电所#12干变	10	800	508
5666	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#3变电所#9干变	10	800	505
5667	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#23干变	10	800	550
5668	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城小区#5变电所#16干变	10	800	417
5669	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3289配变（范集粮管所）	20	315	160
5670	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4207箱变	10	500	271
5671	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#2干变	10	800	0
5672	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6801箱变	10	630	273
5673	市区（不含淮安区、淮阴区）	14312变	10	400	54
5674	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽#3变电所#2干变	10	800	391
5675	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503箱变	10	500	0
5676	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502箱变	10	500	0
5677	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄河人家变电所#1干变	10	1000	0
5678	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#2干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5679	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504箱变	10	200	0
5680	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路商业街变电所#1干变	10	800	365
5681	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4603箱变	10	630	330
5682	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚皋路商业街变电所#2干变	10	800	448
5683	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4403箱变	10	630	274
5684	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2205配变(李集村支胜组)	10	200	95
5685	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#5干变	10	1000	273
5686	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#4干变	10	1000	0
5687	市区（不含淮安区、淮阴区）	97405XB	10	500	151
5688	市区（不含淮安区、淮阴区）	97406XB	10	500	41
5689	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504配变(加油站旁)	10	200	0
5690	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#1变电所#1干变	10	800	401
5691	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#2变电所#3油变	10	630	289
5692	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#2变电所#4油变	10	630	272
5693	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#3变电所#5干变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5694	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#4变电所#7干变	10	800	408
5695	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#5变电所#9干变	10	800	0
5696	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#5变电所#10干变	10	800	0
5697	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#3变电所#6干变	10	800	0
5698	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#1变电所#2干变	10	800	0
5699	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#4变电所#8干变	10	800	0
5700	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄河人家变电所#2干变	10	1000	575
5701	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101箱变	10	500	290
5702	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2102箱变	10	500	272
5703	市区（不含淮安区、淮阴区）	29314箱变	10	400	184
5704	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#1变电所#1干变	10	630	350
5705	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#1变电所#3干变	10	630	357
5706	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#1变电所#2干变	10	630	335
5707	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色罗马#1变电所#4干变	10	630	367
5708	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#9干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5709	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#11干变	10	800	0
5710	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#10干变	10	800	444
5711	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#12干变	10	800	374
5712	市区（不含淮安区、淮阴区）	2D301配变（宋潮村部台区）	20	200	62
5713	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元四期变电所#1干变	10	630	384
5714	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元四期变电所#2干变	10	630	303
5715	市区（不含淮安区、淮阴区）	福地清华苑变电所#2干变	10	630	0
5716	市区（不含淮安区、淮阴区）	福地清华苑变电所#1干变	10	630	226
5717	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703美变	10	630	0
5718	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#1干变	10	630	403
5719	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#3干变	10	630	314
5720	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#2变电所#5干变	10	630	281
5721	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#2干变	10	800	0
5722	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#4干变	10	800	0
5723	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#6干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5724	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#8干变	10	1000	0
5725	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#1干变	10	800	502
5726	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#3干变	10	800	464
5727	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#5干变	10	1000	729
5728	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#7干变	10	1000	601
5729	市区（不含淮安区、淮阴区）	商务中心#1干变	10	500	105
5730	市区（不含淮安区、淮阴区）	菜场#2干变	10	250	58
5731	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#2干变	10	630	0
5732	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#4干变	10	630	0
5733	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#2变电所#6干变	10	630	0
5734	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街#2变电所大卖场#3干变	10	800	196
5735	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#17干变	10	630	199
5736	市区（不含淮安区、淮阴区）	文萃苑#1变电所#3干变	10	800	526
5737	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#18干变	10	630	0
5738	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#24干变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5739	市区（不含淮安区、淮阴区）	天玺湾#7变电所#25干变	10	800	587
5740	市区（不含淮安区、淮阴区）	河滨花园变电所#1油变	10	400	0
5741	市区（不含淮安区、淮阴区）	河滨花园变电所#2油变	10	400	209
5742	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#1变电所#2干变	10	800	321
5743	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB香缇豪庭#2所#3干变	10	800	410
5744	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB香缇豪庭#2所#5干变	10	800	441
5745	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#1变电所#1干变	10	800	0
5746	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#2变电所#4干变	10	800	0
5747	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#2变电所#6干变	10	800	0
5748	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#1干变	10	630	289
5749	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#2变电所#5油变	10	630	221
5750	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#3变电所#7干变	10	1000	503
5751	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#2变电所#6油变	10	630	245
5752	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#3变电所#8干变	10	1000	469
5753	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑1#配电所#10主变	20	630	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5754	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑2#配电所#8主变	20	800	291
5755	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#6变电所#13干变	10	1000	476
5756	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#7变电所#15干变	10	1000	381
5757	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6115配变（严李三组）	10	400	162
5758	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8403配变（严李一组北）	10	200	76
5759	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#4干变	20	800	487
5760	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#6干变	20	800	540
5761	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3252配变（范集教师楼2#变）	20	200	27
5762	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3254配变（范集农具厂）	20	400	158
5763	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑#3配电所#12主变	20	630	220
5764	市区（不含淮安区、淮阴区）	25601箱变	20	630	312
5765	市区（不含淮安区、淮阴区）	25602箱变	20	630	355
5766	市区（不含淮安区、淮阴区）	25603箱变	20	630	322
5767	市区（不含淮安区、淮阴区）	25604箱变	20	630	329
5768	市区（不含淮安区、淮阴区）	25605箱变	20	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5769	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5023箱变南方花园六期	10	500	238
5770	市区（不含淮安区、淮阴区）	25606箱变	20	630	359
5771	市区（不含淮安区、淮阴区）	25607箱变	20	630	250
5772	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码花苑南百湾247#箱变	20	630	192
5773	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5024箱变南方花园六期	10	630	339
5774	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#8变电所#17干变	10	1000	413
5775	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#1干变	20	800	498
5776	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#3干变	20	800	418
5777	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#5干变	20	800	497
5778	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#1变电所#2干变	20	800	442
5779	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方凯旋城变电所#2干变	10	1000	581
5780	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方凯旋城变电所#1干变	10	1000	0
5781	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开国际#2变电所#8干变	20	800	497
5782	市区（不含淮安区、淮阴区）	B50025箱变南方花园六期	10	630	284
5783	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#1变电所#2油变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5784	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5604箱变	10	500	276
5785	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5605箱变	10	500	224
5786	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5606箱变	10	630	342
5787	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5607箱变	10	500	191
5788	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5608箱变	10	630	304
5789	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5609箱变	10	630	293
5790	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5610箱变	10	630	292
5791	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5611箱变	10	630	343
5792	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5612箱变	10	630	335
5793	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#1干变	10	800	329
5794	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#1变电所#1油变	10	400	0
5795	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#2变电所#3干变	10	630	0
5796	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3905配变（钵池）	10	315	92
5797	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#2变电所#4干变	10	630	427
5798	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#10变电所#22干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5799	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#7变电所#14干变	10	1000	0
5800	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#8变电所#16干变	10	1000	0
5801	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#6变电所#12干变	10	1000	0
5802	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#2干变	10	800	0
5803	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#3干变	10	800	364
5804	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#24干变	10	800	0
5805	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#26干变	10	800	0
5806	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#12变电所#28干变	10	630	0
5807	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#10变电所#21干变	10	800	380
5808	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#23干变	10	800	483
5809	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#25干变	10	800	346
5810	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#12变电所#27干变	10	630	205
5811	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#1干变	10	1000	333
5812	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#3干变	10	1000	481
5813	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#2干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5814	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#4干变	10	1000	0
5815	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#4干变	10	800	0
5816	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#11干变	10	630	297
5817	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#13干变	10	630	320
5818	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#12干变	10	630	336
5819	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#4变电所#14干变	10	630	268
5820	市区（不含淮安区、淮阴区）	宝岛花园变电所#1干变	10	800	486
5821	市区（不含淮安区、淮阴区）	宝岛花园变电所#2干变	10	800	0
5822	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3219配变（范集福利院南）	20	315	49
5823	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#11干变	10	800	0
5824	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#12干变	10	800	327
5825	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#1变电所#1油变	10	630	334
5826	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#2变电所#3干变	10	800	389
5827	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#3变电所#5干变	10	800	371
5828	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#1变电所#2油变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5829	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#2变电所#4干变	10	800	396
5830	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖锦绣#3变电所#6干变	10	800	368
5831	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H501箱变	20	630	345
5832	市区（不含淮安区、淮阴区）	高坝集中居住小区变电所#2干变	20	1000	588
5833	市区（不含淮安区、淮阴区）	高坝集中居住小区变电所#1干变	20	1000	457
5834	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#2干变	10	800	0
5835	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#4干变	10	800	0
5836	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#3干变	10	800	0
5837	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#1干变	10	800	457
5838	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#3干变	10	630	350
5839	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#7干变	10	800	440
5840	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#5干变	10	800	0
5841	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#6干变	10	800	0
5842	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#2干变	10	800	0
5843	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#4干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#8干变	10	800	0
5845	市区（不含淮安区、淮阴区）	14505配变（马庄安置）	10	315	0
5846	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6805配变（毛渡二组）	10	200	0
5847	市区（不含淮安区、淮阴区）	科宇高新公寓变电所#1干变	10	500	186
5848	市区（不含淮安区、淮阴区）	科宇高新公寓变电所#2干变	10	500	170
5849	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#2干变	10	1000	0
5850	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#4干变	10	1000	0
5851	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#1干变	10	1000	0
5852	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城#1变电所#2干变	10	630	265
5853	市区（不含淮安区、淮阴区）	金辉城#1变电所#1干变	10	630	306
5854	市区（不含淮安区、淮阴区）	29301配变(黄元中心村东)	10	200	0
5855	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#5变电所#8干变	10	630	0
5856	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#10干变	10	800	0
5857	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#12干变	10	800	0
5858	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#1干变	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5859	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区1#干变	20	500	268
5860	市区（不含淮安区、淮阴区）	金陵华府小区2#干变	20	500	279
5861	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#5干变	10	630	0
5862	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#6干变	10	630	0
5863	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#2变电所#4干变	10	630	0
5864	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#2干变	10	800	0
5865	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#2变电所#3干变	10	630	340
5866	市区（不含淮安区、淮阴区）	14815箱变	10	400	0
5867	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4201箱变	10	500	221
5868	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4202箱变	10	500	170
5869	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4204箱变	10	500	206
5870	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4205箱变	10	500	217
5871	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4206箱变	10	500	193
5872	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24916#箱变	20	630	350
5873	市区（不含淮安区、淮阴区）	腾飞小区2号变24917#箱变	20	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5874	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1609箱变	10	500	157
5875	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L306箱变	20	630	379
5876	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集腾飞小区二期259#箱变	20	630	370
5877	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所265#变	20	800	538
5878	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期3#配电所266#变	20	500	281
5879	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4203箱变	10	500	225
5880	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6110PB	10	200	49
5881	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#1主变	20	800	253
5882	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期#1配电所#2主变	20	800	319
5883	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所2#变	20	800	494
5884	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集张码五期2#配电所1#变	20	800	491
5885	市区（不含淮安区、淮阴区）	诗书雅苑变电所#1干变	10	800	435
5886	市区（不含淮安区、淮阴区）	诗书雅苑变电所#2干变	10	800	327
5887	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#2变电所#4干变	10	1000	580
5888	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#3变电所#6干变	10	1000	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5889	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#2变电所#3干变	10	1000	0
5890	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#3变电所#5干变	10	1000	0
5891	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅和翠庭变电所#1干变	10	400	0
5892	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅和翠庭变电所#2干变	10	400	0
5893	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#1干变	10	800	487
5894	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#3干变	10	800	228
5895	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#9干变	10	800	453
5896	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#11干变	10	800	445
5897	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#4变电所#5干变	10	630	326
5898	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#5变电所#7干变	10	630	261
5899	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#4变电所#6干变	10	630	288
5900	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#2干变	10	800	0
5901	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#4干变	10	800	0
5902	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#7干变	10	800	0
5903	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#9干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5904	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#8干变	10	800	249
5905	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#10干变	10	800	378
5906	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5706箱变	10	500	261
5907	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5707箱变	10	500	218
5908	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5708箱变	10	500	193
5909	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5709箱变	10	500	250
5910	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5711箱变	10	500	237
5911	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5713箱变	10	500	226
5912	市区（不含淮安区、淮阴区）	14401箱变	10	630	0
5913	市区（不含淮安区、淮阴区）	14402箱变	10	500	0
5914	市区（不含淮安区、淮阴区）	14403箱变	10	630	0
5915	市区（不含淮安区、淮阴区）	14404箱变	10	630	0
5916	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5712箱变	10	500	221
5917	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5508箱变	10	630	328
5918	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5509箱变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5919	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5510箱变	10	630	263
5920	市区（不含淮安区、淮阴区）	95001XB	10	630	0
5921	市区（不含淮安区、淮阴区）	95002XB	10	630	0
5922	市区（不含淮安区、淮阴区）	29303变(黄元王庄)	10	160	0
5923	市区（不含淮安区、淮阴区）	27801公变（陶庄）	10	315	111
5924	市区（不含淮安区、淮阴区）	世袭雅园变电所#2干变	10	1000	0
5925	市区（不含淮安区、淮阴区）	29502箱变	10	500	0
5926	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704箱变	10	630	0
5927	市区（不含淮安区、淮阴区）	99201箱变	10	630	0
5928	市区（不含淮安区、淮阴区）	99202箱变	10	630	0
5929	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101箱变	10	630	0
5930	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5704箱变	10	500	264
5931	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5703箱变	10	500	242
5932	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95008XB	10	500	0
5933	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95005XB	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5934	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95009XB	10	630	0
5935	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95007XB	10	630	0
5936	市区（不含淮安区、淮阴区）	29305配变(黄元中心村西)	10	315	0
5937	市区（不含淮安区、淮阴区）	29304配变(黄元中心村)	10	315	0
5938	市区（不含淮安区、淮阴区）	29302变(黄元张营)	10	200	0
5939	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5504配变[陶庄]	10	200	82
5940	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5701箱变	10	500	219
5941	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5703配变（徐杨乡直东）	10	315	130
5942	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8402配变(严李一组)	10	200	0
5943	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8401配变	10	200	149
5944	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5702箱变	10	500	220
5945	市区（不含淮安区、淮阴区）	14106箱变	10	630	225
5946	市区（不含淮安区、淮阴区）	14501箱变	10	500	0
5947	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A602变(车管所)	10	315	0
5948	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704变（钵池小区西）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5949	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A601变	10	200	0
5950	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703变	10	400	0
5951	市区（不含淮安区、淮阴区）	28304箱变	10	500	268
5952	市区（不含淮安区、淮阴区）	28305箱变	10	500	226
5953	市区（不含淮安区、淮阴区）	29002箱变	10	630	0
5954	市区（不含淮安区、淮阴区）	28005箱变	10	630	284
5955	市区（不含淮安区、淮阴区）	28004箱变	10	630	275
5956	市区（不含淮安区、淮阴区）	晓庄教师公寓28421箱变	10	500	249
5957	市区（不含淮安区、淮阴区）	28422箱变	10	500	160
5958	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2605公变	10	400	245
5959	市区（不含淮安区、淮阴区）	95106箱变	10	630	0
5960	市区（不含淮安区、淮阴区）	95107箱变	10	630	0
5961	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5507箱变	10	630	232
5962	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5506箱变	10	630	300
5963	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5505箱变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5964	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区B5501箱变	10	500	66
5965	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701变(山阳八队)	10	315	0
5966	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池28902配变(山阳一组)	10	400	271
5967	市区（不含淮安区、淮阴区）	29501箱变	10	500	0
5968	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903箱变	10	630	0
5969	市区（不含淮安区、淮阴区）	14808箱变	10	630	0
5970	市区（不含淮安区、淮阴区）	14809箱变	10	630	0
5971	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5912箱变	10	630	270
5972	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5511箱变	10	630	344
5973	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区B5502箱变	10	630	224
5974	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区东B5503箱变	10	630	270
5975	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区B5504箱变	10	630	191
5976	市区（不含淮安区、淮阴区）	26202配变	10	400	0
5977	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5701配变	10	250	126
5978	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#1变电所#2干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5979	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#2变电所#4干变	10	1000	0
5980	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#3变电所#5干变	10	1000	0
5981	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#3变电所#6干变	10	1000	0
5982	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2208配变(李集村跃胜组西电站)	10	160	61
5983	市区（不含淮安区、淮阴区）	27502配变(徐杨集镇)	10	200	93
5984	市区（不含淮安区、淮阴区）	29102配变李曹六组	10	400	0
5985	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4503变[徐杨徐庄南]	10	400	265
5986	市区（不含淮安区、淮阴区）	14902箱变	10	630	0
5987	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901箱变	10	630	0
5988	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5910箱变	10	500	216
5989	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5913箱变	10	500	178
5990	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5915箱变	10	500	193
5991	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5914箱变	10	500	210
5992	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5911箱变	10	500	224
5993	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5905箱变	10	500	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
5994	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5906箱变	10	630	333
5995	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5909箱变	10	500	204
5996	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5907箱变	10	500	217
5997	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5916箱变	10	500	201
5998	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5917箱变	10	500	174
5999	市区（不含淮安区、淮阴区）	14405箱变	10	315	0
6000	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#2干变	10	800	0
6001	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902箱变	10	400	0
6002	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901箱变	10	400	0
6003	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#1干变	10	800	0
6004	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#1变电所#2干变	10	1000	0
6005	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#2变电所#5干变	10	1000	0
6006	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6301箱变	10	630	197
6007	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6109严李六组北配变	10	200	41
6008	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6114PB	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6009	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6112严李五组西配变	10	200	52
6010	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6105配变（吕祖五组）	10	200	106
6011	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5908箱变	10	500	130
6012	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛华心港湾变电所#1干变	10	1000	0
6013	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406箱变（菜场）	10	630	0
6014	市区（不含淮安区、淮阴区）	14913箱变	10	400	0
6015	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#1干变	10	1000	0
6016	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#2干变	10	1000	0
6017	市区（不含淮安区、淮阴区）	D26603徐杨白果北配变	10	50	0
6018	市区（不含淮安区、淮阴区）	29405箱变（枚苑轩小区）	10	630	0
6019	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26001箱变.	10	500	0
6020	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26002箱变	10	500	0
6021	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26003箱变	10	500	0
6022	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2104美变	10	500	240
6023	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2103美变	10	500	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6024	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2105美变	10	500	211
6025	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2109美变	10	500	242
6026	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2110美变	10	500	219
6027	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2111美变	10	500	238
6028	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2108美变	10	500	230
6029	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2107美变	10	500	211
6030	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2106美变	10	500	226
6031	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407箱变	10	500	0
6032	市区（不含淮安区、淮阴区）	14107箱变	10	400	88
6033	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛华心港湾变电所#2干变	10	1000	412
6034	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿鑫花苑变电所#2干变	10	630	346
6035	市区（不含淮安区、淮阴区）	95003XB	10	630	0
6036	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5801PB(徐杨供电所)	10	315	55
6037	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26004箱变	10	500	0
6038	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26005箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6039	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26006箱变	10	500	0
6040	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26007箱变	10	400	0
6041	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26008箱变	10	500	0
6042	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26009箱变	10	500	0
6043	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26010箱变	10	500	0
6044	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26011箱变	10	500	0
6045	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26012箱变	10	500	0
6046	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26013箱变	10	500	0
6047	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4001配变（李曹十组）	10	315	153
6048	市区（不含淮安区、淮阴区）	14204箱变	10	630	0
6049	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方曼哈顿变电所#2干变	10	630	246
6050	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方曼哈顿变电所#3干变	10	630	329
6051	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4801变（白果东变）	10	400	58
6052	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6113PB(严李五组)	10	200	21
6053	市区（不含淮安区、淮阴区）	29612箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6054	市区（不含淮安区、淮阴区）	29614箱变	10	500	0
6055	市区（不含淮安区、淮阴区）	29615箱变	10	500	0
6056	市区（不含淮安区、淮阴区）	29616箱变	10	500	0
6057	市区（不含淮安区、淮阴区）	B6108PB	10	200	57
6058	市区（不含淮安区、淮阴区）	29613箱变	10	500	0
6059	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26014箱变	10	500	0
6060	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26015箱变	10	500	0
6061	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26016箱变	10	400	0
6062	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26017箱变	10	500	0
6063	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26018箱变	10	500	0
6064	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26019箱变	10	400	0
6065	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26020箱变	10	400	0
6066	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5717箱变	10	500	203
6067	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5716箱变	10	500	190
6068	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5714箱变	10	500	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6069	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5715箱变	10	500	219
6070	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5710箱变	10	500	213
6071	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿鑫花苑变电所#1干变	10	630	0
6072	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5901配变[新兴八组配变]	10	100	20
6073	市区（不含淮安区、淮阴区）	南方花园B5901箱变	10	630	293
6074	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5902箱变	10	630	284
6075	市区（不含淮安区、淮阴区）	28424箱变	10	500	189
6076	市区（不含淮安区、淮阴区）	28425香谢丽小区	10	500	285
6077	市区（不含淮安区、淮阴区）	28426箱变香谢丽小区	10	500	245
6078	市区（不含淮安区、淮阴区）	28427香谢丽小区	10	315	156
6079	市区（不含淮安区、淮阴区）	28428香谢丽小区	10	500	201
6080	市区（不含淮安区、淮阴区）	28429香谢丽小区	10	500	272
6081	市区（不含淮安区、淮阴区）	28306箱变	10	400	166
6082	市区（不含淮安区、淮阴区）	28307箱变	10	630	314
6083	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#1变电所#1干变	10	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6084	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#1变电所#2干变	10	800	364
6085	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#2变电所#1干变	10	1000	375
6086	市区（不含淮安区、淮阴区）	清隆家园#2变电所#2干变	10	1000	508
6087	市区（不含淮安区、淮阴区）	14414箱变	10	630	0
6088	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#1干变	10	800	0
6089	市区（不含淮安区、淮阴区）	毛渡七队28405变	10	200	160
6090	市区（不含淮安区、淮阴区）	27001箱变	10	630	310
6091	市区（不含淮安区、淮阴区）	27002箱变	10	630	288
6092	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4002变(大李庄东配变)	10	400	18
6093	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4003变大李庄西配变	10	315	0
6094	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409箱变	10	400	0
6095	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#2干变	10	1000	0
6096	市区（不含淮安区、淮阴区）	特种电缆厂14402配变	10	200	0
6097	市区（不含淮安区、淮阴区）	28111箱变	10	800	504
6098	市区（不含淮安区、淮阴区）	28110箱变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6099	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202箱变	10	500	0
6100	市区（不含淮安区、淮阴区）	28109箱变	10	630	378
6101	市区（不含淮安区、淮阴区）	29611箱变	10	630	0
6102	市区（不含淮安区、淮阴区）	14413箱变	10	630	0
6103	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3208箱变	10	500	210
6104	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4601箱变	10	630	281
6105	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园27502XB	10	500	166
6106	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园27501XB	10	630	274
6107	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园27503XB	10	630	280
6108	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园27504XB	10	500	245
6109	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园27505XB	10	630	458
6110	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐楼台变电所#1干变	10	500	0
6111	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐楼台变电所#2干变	10	630	0
6112	市区（不含淮安区、淮阴区）	29504箱变	10	500	0
6113	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6114	市区（不含淮安区、淮阴区）	95010XB	10	630	0
6115	市区（不含淮安区、淮阴区）	95011XB	10	630	0
6116	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城景苑变电所#2干变	10	1000	509
6117	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城景苑变电所#1干变	10	1000	445
6118	市区（不含淮安区、淮阴区）	29506箱变	10	500	0
6119	市区（不含淮安区、淮阴区）	29507箱变	10	500	0
6120	市区（不含淮安区、淮阴区）	28423箱变	10	400	91
6121	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽花苑#1变电所#2干变	10	1000	0
6122	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽花苑#1变电所#1干变	10	1000	474
6123	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#1变电所#2干变	10	1000	0
6124	市区（不含淮安区、淮阴区）	28105箱变	10	630	296
6125	市区（不含淮安区、淮阴区）	28108箱变	10	500	185
6126	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7803箱变	10	630	0
6127	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7802箱变	10	500	0
6128	市区（不含淮安区、淮阴区）	优山华庭变电所#1干变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6129	市区（不含淮安区、淮阴区）	优山华庭变电所#2干变	10	500	0
6130	市区（不含淮安区、淮阴区）	14407箱变	10	500	0
6131	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906箱变	10	630	0
6132	市区（不含淮安区、淮阴区）	14807箱变	10	630	0
6133	市区（不含淮安区、淮阴区）	14408箱变	10	500	0
6134	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街B4103箱变	10	630	224
6135	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街B4101箱变	10	630	298
6136	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨商业街B4102箱变	10	630	231
6137	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#1变电所#2干变	10	1000	240
6138	市区（不含淮安区、淮阴区）	泓著大观#1变电所#4干变	10	800	462
6139	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6302箱变	10	500	223
6140	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#1变电所#3干变	10	630	264
6141	市区（不含淮安区、淮阴区）	97408XB	10	500	331
6142	市区（不含淮安区、淮阴区）	97409XB	10	500	171
6143	市区（不含淮安区、淮阴区）	97410XB	10	500	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6144	市区（不含淮安区、淮阴区）	97411XB	10	500	153
6145	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#2干变	10	630	0
6146	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#4干变	10	630	0
6147	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#1干变	10	630	349
6148	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#3干变	10	630	336
6149	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801箱变	10	500	0
6150	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3910配变（钵池）	10	400	0
6151	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3913配变（钵池）	10	400	177
6152	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3915配变（钵池）	10	400	209
6153	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802箱变	10	500	0
6154	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6808配变	10	400	273
6155	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4504变(徐杨徐庄一组配变)	10	200	125
6156	市区（不含淮安区、淮阴区）	16921配变（纬一路）	10	200	0
6157	市区（不含淮安区、淮阴区）	新强小区B4209箱变	10	630	242
6158	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#1变电所#2干变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6159	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603箱变	10	630	0
6160	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#1变电所#1干变	10	500	0
6161	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#2变电所#1干变	10	800	0
6162	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3201箱变	10	630	318
6163	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y3202箱变	10	630	295
6164	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4209箱变	10	630	355
6165	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4210箱变	10	630	329
6166	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#1变	10	1000	0
6167	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#3变	10	1000	0
6168	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#2变	10	1000	478
6169	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#4变	10	1000	489
6170	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4210箱变	10	630	310
6171	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4211箱变	10	630	303
6172	市区（不含淮安区、淮阴区）	B5125变	10	200	123
6173	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#2变电所#4#干变	10	630	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6174	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#2变电所6#干变	10	1000	340
6175	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#3变电所#8干变	10	630	222
6176	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#3变电所#10干变	10	1000	423
6177	市区（不含淮安区、淮阴区）	14415箱变	10	630	0
6178	市区（不含淮安区、淮阴区）	29609箱变	10	630	0
6179	市区（不含淮安区、淮阴区）	29610箱变	10	630	0
6180	市区（不含淮安区、淮阴区）	28106箱变	10	500	209
6181	市区（不含淮安区、淮阴区）	28107箱变	10	500	192
6182	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#2变电所#2干变	10	1000	0
6183	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#1变电所#2干变	10	630	362
6184	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#3干变	10	630	303
6185	市区（不含淮安区、淮阴区）	27014XB	10	500	252
6186	市区（不含淮安区、淮阴区）	27015XB	10	500	98
6187	市区（不含淮安区、淮阴区）	27016XB	10	500	228
6188	市区（不含淮安区、淮阴区）	27017XB	10	500	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6189	市区（不含淮安区、淮阴区）	27018XB	10	630	293
6190	市区（不含淮安区、淮阴区）	27512XB	10	500	172
6191	市区（不含淮安区、淮阴区）	27513XB	10	500	242
6192	市区（不含淮安区、淮阴区）	27511XB	10	500	190
6193	市区（不含淮安区、淮阴区）	27514XB	10	630	355
6194	市区（不含淮安区、淮阴区）	27515XB	10	630	299
6195	市区（不含淮安区、淮阴区）	27516XB	10	500	201
6196	市区（不含淮安区、淮阴区）	27517XB	10	630	296
6197	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5701箱变	10	500	169
6198	市区（不含淮安区、淮阴区）	X5702箱变	10	500	148
6199	市区（不含淮安区、淮阴区）	畅春园小区变电所#1干变	10	800	0
6200	市区（不含淮安区、淮阴区）	畅春园小区变电所#2干变	10	800	390
6201	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4506[供电局仓库]	10	250	138
6202	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#4干变	10	630	0
6203	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#1变电所#1干变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6204	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#1所#1干变	10	630	368
6205	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#1所#3干变	10	630	252
6206	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#2所#5干变	10	800	408
6207	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#3所#7干变	10	630	349
6208	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#3所#9干变	10	630	366
6209	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#1变电所#1干变	10	1000	0
6210	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#5干变	10	630	0
6211	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#3干变	10	630	0
6212	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#1变电所#2干变	10	1000	404
6213	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#4干变	10	630	254
6214	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#6干变	10	630	257
6215	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5404配变（朱口六组）	10	315	193
6216	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5402配变（朱口七组）	10	200	137
6217	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5403配变（迎宾广场）	10	200	127
6218	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#6变电所#12干变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6219	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#16干变	10	800	388
6220	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#14干变	10	800	369
6221	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#9变电所#20油变	10	630	303
6222	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#8变电所#17油变	10	630	0
6223	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#8变电所#18油变	10	630	0
6224	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5301PB	10	250	144
6225	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#6变电所#11干变	10	800	0
6226	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#13干变	10	800	0
6227	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#15干变	10	800	0
6228	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#9变电所#19油变	10	630	0
6229	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#3变电所#5干变	10	630	268
6230	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#3变电所#6干变	10	630	0
6231	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#1所#2干变	10	630	353
6232	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#1所#4干变	10	630	282
6233	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#2所#6干变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6234	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#3所#8干变	10	630	354
6235	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#3所#10干变	10	630	356
6236	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#9变电所#25干变	10	1000	291
6237	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#9变电所#26干变	10	1000	0
6238	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C503配变	20	200	41
6239	市区（不含淮安区、淮阴区）	2H5001配变	20	200	79
6240	市区（不含淮安区、淮阴区）	2C504配变	20	250	160
6241	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6803配变	10	200	44
6242	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2401变	10	100	49
6243	市区（不含淮安区、淮阴区）	95015公变（枚乘路派出所）	10	400	0
6244	市区（不含淮安区、淮阴区）	96005公变	10	200	0
6245	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#29干变	10	800	320
6246	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#27干变	10	800	272
6247	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#31干变	10	1000	395
6248	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#33干变	10	1000	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6249	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#28干变	10	800	0
6250	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#30干变	10	800	0
6251	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#32干变	10	1000	0
6252	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#34干变	10	1000	0
6253	市区（不含淮安区、淮阴区）	29605箱变	10	630	0
6254	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#3干变	10	800	0
6255	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#1干变	10	800	0
6256	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#5干变	10	800	0
6257	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#7干变	10	800	0
6258	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#4干变	10	800	429
6259	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#2干变	10	800	475
6260	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#6干变	10	800	496
6261	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#8干变	10	800	466
6262	市区（不含淮安区、淮阴区）	29504配变(福州支中1)	10	200	0
6263	市区（不含淮安区、淮阴区）	14507PB(马庄安置北配变)	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6264	市区（不含淮安区、淮阴区）	14547PB(马庄安置南配变)	10	315	0
6265	市区（不含淮安区、淮阴区）	14506配变（马庄六组）	10	315	0
6266	市区（不含淮安区、淮阴区）	14501配变（马庄十组）	10	400	0
6267	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502PB(四门闸配变)	10	200	0
6268	市区（不含淮安区、淮阴区）	14401PB(马庄七组东)	10	400	0
6269	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505配变(福州支中)	10	400	0
6270	市区（不含淮安区、淮阴区）	29401箱变	10	630	0
6271	市区（不含淮安区、淮阴区）	29402箱变	10	500	0
6272	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403箱变	10	500	0
6273	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404箱变	10	500	0
6274	市区（不含淮安区、淮阴区）	楚盐东2J401范集秦杨西配变	20	100	24
6275	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403PB	10	400	0
6276	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406PB	10	400	0
6277	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407PB	10	400	0
6278	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404配变（山头安置4）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6279	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408配变（山头安置5）	10	400	0
6280	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409配变（山头安置6）	10	400	0
6281	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3903配变（山头）	10	400	125
6282	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3904配变	10	400	214
6283	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3908配变（山头安置8）	10	400	213
6284	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3909配变（山头安置9）	10	400	88
6285	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4602美变	10	630	330
6286	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4603美变	10	630	298
6287	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4601美变	10	630	290
6288	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4609美变	10	630	303
6289	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4608美变	10	630	336
6290	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4610美变	10	630	373
6291	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4607美变	10	630	283
6292	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4605美变	10	630	197
6293	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4606美变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6294	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y4604美变	10	630	265
6295	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3912安置八期西（山头）	10	400	8
6296	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3914安置八期东（山头）	10	400	65
6297	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3901配变（山头安置12）	10	200	25
6298	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3916配变（花园中学）	10	200	0
6299	市区（不含淮安区、淮阴区）	26205PB	10	160	0
6300	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2201公变	10	160	62
6301	市区（不含淮安区、淮阴区）	99208配变(轮窑七组)	10	315	0
6302	市区（不含淮安区、淮阴区）	28310箱变28310003	10	500	247
6303	市区（不含淮安区、淮阴区）	28311箱变28311006	10	500	166
6304	市区（不含淮安区、淮阴区）	29606箱变	10	500	0
6305	市区（不含淮安区、淮阴区）	29607箱变	10	500	0
6306	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#3变电所#6变压器	10	630	0
6307	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#2变电所7#干变	10	1000	446
6308	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#2变电所5#干变	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6309	市区（不含淮安区、淮阴区）	张支25902范集陆集三组配变	20	100	49
6310	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#3变电所#11干变	10	1000	478
6311	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#2干变	10	800	438
6312	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3221配变（范集商业街西）	20	500	89
6313	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3223配变（范集信用社）	20	315	46
6314	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	400	0
6315	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3226配变（范集人民路南1#变）	20	500	64
6316	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成变电所#2干变	10	1000	657
6317	市区（不含淮安区、淮阴区）	御景天成变电所#1干变	10	1000	649
6318	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3601配变	10	200	0
6319	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#1干变	10	800	0
6320	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3215配变（范集美食街）	20	400	85
6321	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3218配变（范集福利院）	20	500	212
6322	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#3变电所#9干变	10	630	367
6323	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#4变电所#15干变	10	1000	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6324	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#4变电所#13干变	10	630	254
6325	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3228配变（范集新张二组）	20	200	93
6326	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3224配变（范集政府北）	20	400	169
6327	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3216配变（范集教师楼）	20	200	93
6328	市区（不含淮安区、淮阴区）	14406箱变	10	630	0
6329	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#8干变	10	630	396
6330	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#2变电所#6干变	10	630	408
6331	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#20干变	10	630	313
6332	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林花园#3变电所#18干变	10	630	371
6333	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1604箱变	10	500	206
6334	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1605箱变	10	500	265
6335	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1606箱变	10	500	234
6336	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1607箱变	10	500	276
6337	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1608箱变	10	500	269
6338	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1602箱变	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6339	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1603箱变	10	500	222
6340	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3229配变（范集农机站）	20	400	228
6341	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3220配变（范集人民路北）	20	400	171
6342	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#1干变	20	800	406
6343	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#6干变	20	630	285
6344	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#17干变	10	630	341
6345	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#15干变	10	630	361
6346	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#13干变	10	630	360
6347	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#3变电所#19干变	10	630	312
6348	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3222配变（范集新丰路）	20	315	129
6349	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#1变电所#2干变	20	800	462
6350	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#3变电所#5干变	20	630	232
6351	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#4变电所#3干变	10	800	339
6352	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#7变电所#9干变	10	800	448
6353	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#5干变	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6354	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#4变电所#4干变	10	800	416
6355	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#14干变	10	630	334
6356	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#4变电所#16干变	10	630	364
6357	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#7变电所#10干变	10	800	465
6358	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#5变电所#6干变	10	800	337
6359	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#1干变	10	800	382
6360	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#2干变	10	630	384
6361	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#4干变	10	630	384
6362	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#3干变	20	630	351
6363	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#7干变	10	800	404
6364	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#6变电所#8干变	10	800	449
6365	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#2干变	10	630	428
6366	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰林广场#1变电所#4干变	10	630	287
6367	市区（不含淮安区、淮阴区）	徐杨小区#3变电所#2干变	10	800	436
6368	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#3变电所#1干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6369	市区（不含淮安区、淮阴区）	29604箱变	10	630	0
6370	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#2变电所#4干变	10	800	453
6371	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南占庄25601公变90100752989	20	315	218
6372	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结安置小区#2变电所#4干变	20	630	305
6373	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#1变电所#2干变	10	800	459
6374	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#3干变	10	800	471
6375	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#2变电所#3干变	10	800	0
6376	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#1变电所#1变压器	10	630	293
6377	市区（不含淮安区、淮阴区）	95021公变	10	400	0
6378	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#1变电所#1干变	10	1000	107
6379	市区（不含淮安区、淮阴区）	14412箱变	10	500	0
6380	市区（不含淮安区、淮阴区）	97412箱变	10	500	202
6381	市区（不含淮安区、淮阴区）	97413箱变	10	500	210
6382	市区（不含淮安区、淮阴区）	97414箱变	10	500	223
6383	市区（不含淮安区、淮阴区）	97415箱变	10	500	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6384	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#1变电所#1干变	10	800	508
6385	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖嘉景#2变电所#4干变	10	800	482
6386	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#3干变	10	630	362
6387	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆国际商务城#1所#1干变	10	630	419
6388	市区（不含淮安区、淮阴区）	学林雅苑#4变电所#12干变	10	630	311
6389	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池28301配变	10	160	55
6390	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#7干变	10	800	0
6391	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#9干变	10	800	0
6392	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#8干变	10	800	420
6393	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#10干变	10	800	411
6394	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖小区变电所#1干变	10	800	0
6395	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#3变电所#1干变	10	1000	0
6396	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖95019箱变	10	500	0
6397	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#1干变	10	800	0
6398	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所3#干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6399	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖小区变电所#2干变	10	800	358
6400	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#2变电所#3变压器	10	630	276
6401	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#3变电所#5变压器	10	630	283
6402	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#1干变	10	800	0
6403	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#3干变低压台区	10	800	0
6404	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#5干变	10	800	0
6405	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#3变电所#2干变	10	1000	555
6406	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#2干变	10	800	306
6407	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#4干变	10	800	494
6408	市区（不含淮安区、淮阴区）	V2212配变(周圩村向阳组南1#)	10	200	73
6409	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#2干变	10	800	332
6410	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#4干变	10	800	472
6411	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#6干变	10	800	472
6412	市区（不含淮安区、淮阴区）	渠南王庄25602公变90100751736	20	315	192
6413	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503配变（洪福东）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6414	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#1变电所#2干变	10	1000	255
6415	市区（不含淮安区、淮阴区）	V1601箱变	10	500	220
6416	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#2干变	10	800	262
6417	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#4干变	10	800	353
6418	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#6干变	10	800	404
6419	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#8干变	10	800	362
6420	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#1干变	10	800	0
6421	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#3干变	10	800	0
6422	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#5干变	10	800	0
6423	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#7干变	10	800	0
6424	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#1变电所#1干变	10	1000	513
6425	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#1变电所#2变压器	10	630	0
6426	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#2变电所#4变压器	10	630	0
6427	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#2干变	10	800	418
6428	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#4干变	10	800	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6429	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#1干变	10	800	418
6430	市区（不含淮安区、淮阴区）	铂金国际#1变电所#3干变	10	800	439
6431	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#4干变	10	800	0
6432	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#8油变	10	630	0
6433	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#6油变	10	630	0
6434	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#12干变	10	630	0
6435	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#16油变	10	630	0
6436	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#14油变	10	630	0
6437	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#3干变	10	800	385
6438	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#1干变	10	800	393
6439	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#7油变	10	630	336
6440	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#5油变	10	630	355
6441	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#3所#10干变	10	800	340
6442	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#11干变	10	800	0
6443	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#13油变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6444	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#15油变	10	630	227
6445	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#3所#9干变	10	800	274
6446	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#1干变	20	800	358
6447	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#3干变	20	800	506
6448	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#5干变	20	800	453
6449	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#1变电所#2干变	20	800	441
6450	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#2变电所#4干变	20	800	402
6451	市区（不含淮安区、淮阴区）	朱桥安置小区#3变电所#6干变	20	800	455
6452	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y2101配变	10	200	77
6453	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#5变电所#10干变	10	800	0
6454	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#1变电所#2干变	10	1000	0
6455	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#2变电所#2干变	10	1000	0
6456	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#2变电所#2干变	10	1000	277
6457	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#2变电所#1干变	10	1000	0
6458	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6459	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#5变电所#9干变	10	800	0
6460	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#7干变	10	800	0
6461	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#8干变	10	800	0
6462	市区（不含淮安区、淮阴区）	95510箱变	10	630	0
6463	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#17干变	10	1000	522
6464	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#19干变	10	1000	419
6465	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#21干变	10	1000	239
6466	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#8变电所#23干变	10	1000	0
6467	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#18干变	10	1000	0
6468	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#20干变	10	1000	0
6469	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#8变电所#24干变	10	1000	479
6470	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#22干变	10	1000	0
6471	市区（不含淮安区、淮阴区）	Y5401配变（朱口一组）	10	200	133
6472	市区（不含淮安区、淮阴区）	V6404变	10	400	148
6473	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#4干变	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6474	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#6干变	10	630	503
6475	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#8干变	10	1000	368
6476	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706配变(水利局宿舍)	10	400	0
6477	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201变（四五区）	10	400	0
6478	市区（不含淮安区、淮阴区）	16904配变（八区西）	10	400	0
6479	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901配变（机场5号地）	10	400	0
6480	市区（不含淮安区、淮阴区）	14317变	10	400	127
6481	市区（不含淮安区、淮阴区）	16918配变(机场二队)	10	400	0
6482	市区（不含淮安区、淮阴区）	14310变（三区北）	10	400	41
6483	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301箱变(东方明珠东)	10	500	222
6484	市区（不含淮安区、淮阴区）	14304变（二区北）	10	400	136
6485	市区（不含淮安区、淮阴区）	14303变(二区南配变)	10	400	55
6486	市区（不含淮安区、淮阴区）	14301配变	10	400	272
6487	市区（不含淮安区、淮阴区）	95302公变(柴米九组)	10	200	158
6488	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8603配变（小康路南）	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6489	市区（不含淮安区、淮阴区）	173005配变（王元后三）	10	315	108
6490	市区（不含淮安区、淮阴区）	173009配变（王元二支西二）	10	200	28
6491	市区（不含淮安区、淮阴区）	173010配变（王元村二支路东一）	10	200	136
6492	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43052配变(王元中心路东一)	10	200	34
6493	市区（不含淮安区、淮阴区）	162060配变(盐河文化站)	10	200	0
6494	市区（不含淮安区、淮阴区）	162061配变（洪跳十四组东）	10	200	0
6495	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43056配变(谢碾村陈东南)	10	100	15
6496	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7617配变（中民一组）	10	100	3
6497	市区（不含淮安区、淮阴区）	17311配变（李集村小区南）	10	100	0
6498	市区（不含淮安区、淮阴区）	17312配变（李集村庄心组北）	10	200	54
6499	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5411配变（三乐村韩园组北）	10	400	227
6500	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5405配变（三乐村孙代六支）	10	400	244
6501	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5420配变（三乐村合心）	10	200	95
6502	市区（不含淮安区、淮阴区）	17623配变(武墩医院)	10	400	181
6503	市区（不含淮安区、淮阴区）	17636配变(武墩街道3#)	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6504	市区（不含淮安区、淮阴区）	越闸东98312配变	10	200	0
6505	市区（不含淮安区、淮阴区）	17622配变(武墩金牛化工)	10	400	154
6506	市区（不含淮安区、淮阴区）	17555配变(武墩胡庄五组)	10	200	101
6507	市区（不含淮安区、淮阴区）	17528配变(武墩胡庄六组)	10	400	242
6508	市区（不含淮安区、淮阴区）	17635配变(武墩街道2#)	10	630	154
6509	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖二场93112配变	10	400	213
6510	市区（不含淮安区、淮阴区）	17627配变(武墩开发区)	10	400	72
6511	市区（不含淮安区、淮阴区）	17624配变(武墩胡庄二组)	10	200	26
6512	市区（不含淮安区、淮阴区）	17634配变(武墩街道1#)	10	400	77
6513	市区（不含淮安区、淮阴区）	17619配变(武墩街道堤防)	10	200	67
6514	市区（不含淮安区、淮阴区）	17621配变(武墩街道4#)	10	400	109
6515	市区（不含淮安区、淮阴区）	17637配变(武墩桥北)	10	400	214
6516	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四93124配变	10	200	0
6517	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛一93121配变	10	400	0
6518	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道幼儿园93305配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6519	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9717配变(严集二组南)	10	400	192
6520	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9722配变(严集九组北)	10	315	117
6521	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸二组南17575配变	10	200	70
6522	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9713配变(唐庄七组北)	10	315	159
6523	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9715配变(唐庄七组南)	10	200	86
6524	市区（不含淮安区、淮阴区）	162059配变（盐河许仕变）	10	200	75
6525	市区（不含淮安区、淮阴区）	161072配变(盐河小区北)	10	200	77
6526	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93201箱变	10	500	237
6527	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93202箱变	10	500	268
6528	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93203箱变	10	500	153
6529	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93204箱变	10	500	256
6530	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9710配变(唐庄十四组北)	10	315	130
6531	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9712配变(唐庄十四组南)	10	400	193
6532	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南新93243配变	10	200	62
6533	市区（不含淮安区、淮阴区）	11501箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6534	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北新93426配变	10	200	0
6535	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦西单新93138配变	10	200	110
6536	市区（不含淮安区、淮阴区）	164031配变（甘露村七支）	10	200	23
6537	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩七组配变	10	200	67
6538	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩十三组配变	10	315	157
6539	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8449配变（武墩普墩十二组南）	10	200	107
6540	市区（不含淮安区、淮阴区）	17579配变(武墩三闸九组北)	10	200	81
6541	市区（不含淮安区、淮阴区）	17659配变(武墩农场东)	10	200	73
6542	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4214配变（王桥七组南）	10	315	151
6543	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4208配变（王桥村北西）	10	400	188
6544	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8422公变（王庄二组南）	10	250	69
6545	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8423公变（王庄二组北）	10	200	53
6546	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二新98367配变	10	200	0
6547	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东新93245配变	10	200	79
6548	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二新98446配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6549	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5419配变(金左六组卢庄)	10	400	179
6550	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4130配变（周陈村九组西）	10	315	166
6551	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4108（周陈村七组南）	10	400	191
6552	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4120配变（周陈村王庄北）	10	200	87
6553	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5111配变(运西村运河组南)	10	500	215
6554	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4410配变(三乐村孙代组东)	10	400	277
6555	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6124配变(周圩村东庄组)	10	500	311
6556	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6116配变(周圩如意桥南金庄)	10	200	112
6557	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五北93137配变	10	200	0
6558	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6117配变(周圩如意桥北马庄)	10	200	69
6559	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部南17580配变	10	100	14
6560	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8418公变(王庄六组东)	10	200	129
6561	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组南配变	10	315	200
6562	市区（不含淮安区、淮阴区）	17677配变(武墩普墩十四组)	10	400	126
6563	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8440配变(武墩普墩蒋庄)	10	315	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6564	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8447配变（武墩普墩六组东）	10	315	37
6565	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组北配变	10	400	148
6566	市区（不含淮安区、淮阴区）	17665配变(武墩四组中)	10	400	0
6567	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组东配变	10	400	77
6568	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8442配变(武墩普墩马庄)	10	400	271
6569	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩五组北配变	10	200	52
6570	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5606配变(黄码老街西南)	10	400	140
6571	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6110配变(周圩刘庄组南)	10	200	107
6572	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6112配变（周圩村刘庄北）	10	200	130
6573	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6123配变(周圩村胡庄组南)	10	100	24
6574	市区（不含淮安区、淮阴区）	161059配变（宋潮村张河）	10	200	67
6575	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61044配变（谢碾村扬老庄）	10	400	213
6576	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43038配变(谢碾陈左西)	10	400	210
6577	市区（不含淮安区、淮阴区）	172039配变(王元村部南一)	10	200	25
6578	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43040配变(王元村一组)	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6579	市区（不含淮安区、淮阴区）	161067配变（渠北小区东）	10	200	69
6580	市区（不含淮安区、淮阴区）	161066配变（渠北张庄）	10	200	92
6581	市区（不含淮安区、淮阴区）	161065配变（渠北潘董）	10	200	137
6582	市区（不含淮安区、淮阴区）	161064配变（官庄后吴）	10	200	130
6583	市区（不含淮安区、淮阴区）	161063配变（官庄张西）	10	200	94
6584	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501箱变	10	630	287
6585	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥四组98365配变	10	200	0
6586	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2607配变（徐码二组）	10	200	72
6587	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43048配变（王元十组）	10	200	136
6588	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43045配变（王元三支）	10	200	71
6589	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61045配变（李元小区）	10	400	184
6590	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43036配变（王元朱胡水厂）	10	200	105
6591	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61057配变（大李张刘）	10	200	131
6592	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61056配变（大李严北三）	10	400	0
6593	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61053配变（西赵村部）	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6594	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61052配变（大李村谢庄二）	10	200	78
6595	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中新93425配变	10	200	0
6596	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中新98364配变	10	200	0
6597	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄村邓庄新98363配变	10	200	0
6598	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61051配变（大李村赵西）	10	200	70
6599	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61049配变（大李村陈庄二）	10	200	87
6600	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61050配变（大李新胜）	10	200	87
6601	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61048配变（大李村河北二）	10	200	34
6602	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61047配变（大李村大李二）	10	200	103
6603	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61046配变（大李李庄）	10	200	113
6604	市区（不含淮安区、淮阴区）	172047配变(王元六组小区北)	10	200	77
6605	市区（不含淮安区、淮阴区）	172049配变(王元六组小区东)	10	200	1
6606	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61058配变（大李齐心一）	10	400	189
6607	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61033配变（西赵张东）	10	400	212
6608	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61028配变（大李孙丁）	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6609	市区（不含淮安区、淮阴区）	164024配变（甘露村西北）	10	200	55
6610	市区（不含淮安区、淮阴区）	164025配变（甘露村中北）	10	200	89
6611	市区（不含淮安区、淮阴区）	164026配变（甘露村中南）	10	200	82
6612	市区（不含淮安区、淮阴区）	164027配变（甘露村东北）	10	200	20
6613	市区（不含淮安区、淮阴区）	164028配变（甘露村东南）	10	200	78
6614	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄八组98360配变	10	200	0
6615	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4127配变(三乐村小王东)	10	400	180
6616	市区（不含淮安区、淮阴区）	164030配变（姚湾河南小区）	10	200	47
6617	市区（不含淮安区、淮阴区）	164048配变（马厂村部）	10	200	31
6618	市区（不含淮安区、淮阴区）	164046配变(姚湾汪南)	10	200	7
6619	市区（不含淮安区、淮阴区）	164029配变（甘露村河北）	10	200	31
6620	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平北98307配变	10	200	0
6621	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站西98329配变	10	200	0
6622	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站东98324配变	10	200	0
6623	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农东93205配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6624	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平南98453配变	10	200	64
6625	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左西北984216配变	10	200	106
6626	市区（不含淮安区、淮阴区）	161071配变(盐河小区南东一)	10	200	136
6627	市区（不含淮安区、淮阴区）	161070配变(盐河小区南西二)	10	200	0
6628	市区（不含淮安区、淮阴区）	161069配变(盐河小区北西一)	10	200	8
6629	市区（不含淮安区、淮阴区）	161068配变(盐河小区北东三)	10	200	0
6630	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9736配变(严集十一组西)	10	315	183
6631	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4218配变（严集十六组南）	10	315	167
6632	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩社区服务中心配变	10	315	158
6633	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9733配变(严集十四组南)	10	315	181
6634	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4447配变(运南村余庄组东)	10	400	257
6635	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44161配变（范集李许九组）	10	100	25
6636	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53213配变（范集新张六组）	10	400	117
6637	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6109配变(周圩村东风组西)	10	200	37
6638	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4134配变（周陈五组新）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6639	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#16干变	10	800	466
6640	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#3干变	10	800	502
6641	市区（不含淮安区、淮阴区）	95246配变（许庄菜场西）	10	200	0
6642	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十四组北配变	10	400	89
6643	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#9干变	10	800	568
6644	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#1干变	10	800	0
6645	市区（不含淮安区、淮阴区）	164062配变（姚湾河北2#）	10	200	98
6646	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44208配变（范集大花五组）	10	400	224
6647	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93402箱变	10	630	0
6648	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9740配变（武墩凌荣变）	10	400	277
6649	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43078配变（谢碾陈左西二）	10	400	254
6650	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6127配变（严卓村五支）	10	400	283
6651	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5406配变（三乐村孙代六支西）	10	200	54
6652	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8108配变（桂码三组）	10	200	116
6653	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44295配变（大问南2#）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6654	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#4干变	10	800	443
6655	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#1干变	10	800	561
6656	市区（不含淮安区、淮阴区）	172046配变（王元创业园南）	10	400	198
6657	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4112配变（周陈村三组）	10	200	84
6658	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4119配变（周陈村王庄组）	10	400	182
6659	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4117配变（三乐村金左西韩组南）	10	200	18
6660	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5416配变（三乐村金左十斗南）	10	400	191
6661	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5415配变（三乐村金左十斗北）	10	315	103
6662	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5410配变（三乐村韩园组）	10	400	181
6663	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4438配变（邱庄村港心南）	10	315	113
6664	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4428配变（邱庄村部东）	10	400	150
6665	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4437配变（邱庄村港心西）	10	400	162
6666	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4440配变（邱庄村港心东）	10	400	79
6667	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4415配变（黄码乡中学）	10	400	135
6668	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5407配变（三乐村村部）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6669	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4403配变(严卓村万庄)	10	200	0
6670	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3505配变(运西村黄陈南)	10	400	140
6671	市区（不含淮安区、淮阴区）	16332配变(运西村姚刘组)	10	400	264
6672	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3506配变(运西村何单庄组)	10	315	38
6673	市区（不含淮安区、淮阴区）	16333配变(运西村姚刘新庄组)	10	400	166
6674	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5113配变(运西村运河组北)	10	400	172
6675	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5607配变(黄码乡老街东)	10	315	70
6676	市区（不含淮安区、淮阴区）	16302配变（黄码村四组）	10	400	266
6677	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6105配变(周圩村大东组南)	10	200	112
6678	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9704配变(高坝村部)	10	315	162
6679	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9726配变(高坝十五组)	10	200	57
6680	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南93407配变	10	200	0
6681	市区（不含淮安区、淮阴区）	严集十八组配变	10	315	122
6682	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4219配变（严集十六组）	10	400	186
6683	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4220配变（王桥十五组）	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6684	市区（不含淮安区、淮阴区）	17519配变(唐庄十三组)	10	200	57
6685	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4209配变(王桥村部)	10	200	94
6686	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4204配变(王桥二组)	10	200	116
6687	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4202配变(王桥三组)	10	315	183
6688	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4211配变(王桥五组)	10	400	148
6689	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中93405配变	10	200	0
6690	市区（不含淮安区、淮阴区）	17504配变(武墩三闸九组)	10	200	42
6691	市区（不含淮安区、淮阴区）	17507配变(武墩三闸五组)	10	200	84
6692	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中二98330配变	10	400	0
6693	市区（不含淮安区、淮阴区）	17513配变(武墩三闸十二组)	10	315	177
6694	市区（不含淮安区、淮阴区）	17556配变(武墩三闸五组东)	10	200	98
6695	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄（二）	10	250	110
6696	市区（不含淮安区、淮阴区）	和供变93431配变	10	400	0
6697	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部17508配变	10	315	130
6698	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中心村93401配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6699	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐西93403配变	10	200	0
6700	市区（不含淮安区、淮阴区）	顺河洞粮库98327配变	10	200	0
6701	市区（不含淮安区、淮阴区）	袁庄98323配变	10	400	0
6702	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南一98451配变	10	200	67
6703	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五93337配变	10	400	0
6704	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四93336配变	10	400	0
6705	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4225配变(唐庄六组北)	10	250	14
6706	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9716配变(严集二组)	10	400	205
6707	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9718配变(严集三组)	10	400	247
6708	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河东93402配变	10	400	0
6709	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9734配变(严集西站)	10	400	156
6710	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9720配变(严集六组)	10	400	148
6711	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9723配变(严集九组)	10	200	81
6712	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9701配变(严集十一组)	10	200	82
6713	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道三93335配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6714	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道二93334配变	10	400	0
6715	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道一93302配变	10	400	0
6716	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖东93110配变	10	400	174
6717	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9702配变(高坝十四组)	10	200	115
6718	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北93411配变	10	400	0
6719	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9738配变(严集十二组)	10	200	26
6720	市区（不含淮安区、淮阴区）	95214配变(许庄村王庄组)	10	200	0
6721	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4101配变（周陈村九组北）	10	315	46
6722	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4446配变(运南村老村部)	10	200	133
6723	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6120配变（周圩新村部）	10	500	380
6724	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6113配变（周圩老村部）	10	400	263
6725	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6111配变（周圩村刘庄组）	10	200	143
6726	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6108配变(周圩村东风组)	10	400	202
6727	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农北93264配变	10	315	39
6728	市区（不含淮安区、淮阴区）	养殖三场93105配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6729	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场东93104配变	10	400	95
6730	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩东南93111配变	10	200	133
6731	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中一98448配变	10	400	169
6732	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中二98449配变	10	400	264
6733	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东93250配变	10	200	104
6734	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥西93106配变	10	200	111
6735	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北93117配变	10	315	208
6736	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校南93116配变	10	200	116
6737	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503箱变	10	630	385
6738	市区（不含淮安区、淮阴区）	居庄一组98304配变	10	315	0
6739	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5605配变(黄码乡老街道西)	10	400	108
6740	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8434配变(武墩普墩四组北)	10	315	54
6741	市区（不含淮安区、淮阴区）	164045配变（姚湾周湾）	10	400	220
6742	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8602配变（小康路）	10	400	188
6743	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东新93242配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6744	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1603配变（严赵二组南）	10	315	243
6745	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8107配变（桂码中）	10	200	36
6746	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2401配变（范庄村部）	10	200	99
6747	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2402配变（范庄五组）	10	200	137
6748	市区（不含淮安区、淮阴区）	17620配变(武墩拖拉电站)	10	100	44
6749	市区（不含淮安区、淮阴区）	17630配变(武墩五组)	10	200	70
6750	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8453配变(武墩普墩八组)	10	315	63
6751	市区（不含淮安区、淮阴区）	17678配变(武墩医院东)	10	200	0
6752	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8443配变(武墩普墩马庄南)	10	250	90
6753	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9708配变(武墩十五组)	10	200	29
6754	市区（不含淮安区、淮阴区）	17509配变(武墩三闸二组)	10	200	57
6755	市区（不含淮安区、淮阴区）	17510配变(武墩三闸三组)	10	200	119
6756	市区（不含淮安区、淮阴区）	17511配变(武墩三闸四组)	10	200	17
6757	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9711配变(唐庄十四组)	10	200	69
6758	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4207配变（王桥村北）	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6759	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4210配变(王桥开发区)	10	200	78
6760	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4203配变(王桥二闸)	10	200	115
6761	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4201配变(王桥十三组)	10	315	175
6762	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4221配变（王桥八组）	10	400	239
6763	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4222配变（王桥八组南）	10	315	195
6764	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43055配变(王元村三支南)	10	200	90
6765	市区（不含淮安区、淮阴区）	16112配变（黄集孙倪4#）	10	200	118
6766	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1601配变（乡直南）	10	400	165
6767	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7609配变（严高圩西）	10	200	91
6768	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#11干变	10	800	439
6769	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董中98358配变	10	400	0
6770	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五北93361配变	10	400	0
6771	市区（不含淮安区、淮阴区）	161084配变(渠北东吴)	10	200	119
6772	市区（不含淮安区、淮阴区）	U54001箱变(王元二支)	10	630	291
6773	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#6干变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6774	市区（不含淮安区、淮阴区）	162067配变（胡庄小西刘西）	10	315	149
6775	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144箱变（乡政府东）	10	630	134
6776	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中93415配变	10	200	0
6777	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4224配变(唐庄村部)	10	315	91
6778	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南93414配变	10	400	0
6779	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4229配变(唐庄中片)	10	200	61
6780	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩一组西	10	200	91
6781	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53066配变（范集何郭七组）	10	400	247
6782	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7605配变（严高徐庄东）	10	200	110
6783	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区开闭所#1所变	10	30	19
6784	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#13干变	10	800	464
6785	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61063配变（谢碾南王东）	10	200	76
6786	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#6干变	10	800	529
6787	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17304箱变	10	500	346
6788	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8450配变(武墩普墩水厂)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6789	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44088配变（范集永陆中台）	10	400	203
6790	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西新93409配变	10	400	0
6791	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#10干变	10	800	541
6792	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#3干变	10	800	469
6793	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44168配变（范集永陆八组）	10	400	240
6794	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5102配变(运西村林庄组)	10	200	0
6795	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61018配变（李元泵站）	10	200	63
6796	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马三期#1变电所#1干变	10	800	490
6797	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#1所#2干变	10	800	533
6798	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#3干变	10	1000	648
6799	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#5干变	10	1000	458
6800	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#6干变	10	1000	604
6801	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#2所#4干变	10	1000	604
6802	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#7干变	10	1000	585
6803	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#9干变	10	1000	606

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6804	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#10干变	10	1000	597
6805	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#3所#8干变	10	1000	594
6806	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#6干变	10	630	388
6807	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7102配变（严高荡心）	10	200	110
6808	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#8干变	10	800	587
6809	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5101配变(运西村倪庄北)	10	400	32
6810	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#2干变	10	630	372
6811	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#12干变	10	800	523
6812	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#1干变	10	800	385
6813	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#7干变	10	800	362
6814	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43064箱变(王元三支西)	10	630	402
6815	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#6干变	10	800	588
6816	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#7干变	10	800	499
6817	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61075配变（李元小区东）	10	400	213
6818	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61076配变（谢碾村新庄南）	10	315	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6819	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#1所#2干变	10	800	476
6820	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#6干变	10	800	449
6821	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#3干变	10	800	0
6822	市区（不含淮安区、淮阴区）	16132配变（黄集罗李四组）	10	400	144
6823	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8419公变（王庄五组北）	10	200	160
6824	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6125配变(周圩村张庄组南)	10	500	335
6825	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6115配变(新河老村部东)	10	200	139
6826	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8431公变（王庄后吴中）	10	200	49
6827	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4436配变（邱庄村港心组北）	10	400	111
6828	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2612配变（赵码村）	10	200	36
6829	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6104(周圩村立新组东)	10	200	143
6830	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2605配变（徐码村部）	10	200	97
6831	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2609配变（徐码三组北）	10	200	53
6832	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2613配变（赵码南）	10	200	82
6833	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8111配变（郎颜二组）	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6834	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8120配变（西滩三组）	10	100	45
6835	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8115配变（郎颜五组）	10	200	80
6836	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4125配变（周陈十五组北）	10	200	33
6837	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6107配变(周圩村永红组)	10	200	0
6838	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8503配变（王高村部）	10	200	85
6839	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7607配变（田港一组）	10	200	129
6840	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1309配变（范庄六组）	10	200	105
6841	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#1干变	10	1000	565
6842	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1204箱变	10	630	358
6843	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1203箱变	10	630	251
6844	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7603配变（严高圩门北）	10	200	91
6845	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8106配变（桂码中南）	10	200	86
6846	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#1变电所#2干变	10	1000	528
6847	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8452配变(武墩普墩水厂中)	10	400	135
6848	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#4干变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6849	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#5干变	10	800	376
6850	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#4所#14干变	10	800	367
6851	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15002配变（黄码三支渠南）	10	400	294
6852	市区（不含淮安区、淮阴区）	162080配变（盐河鸡场）	10	400	15
6853	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2603配变（徐码七组东）	10	200	108
6854	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#2干变	10	630	0
6855	市区（不含淮安区、淮阴区）	162035配变（胡庄小西刘）	10	400	199
6856	市区（不含淮安区、淮阴区）	162041配变（盐河中学西）	10	400	12
6857	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61042配变（谢碾南王）	10	400	107
6858	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董村部98357配变	10	200	0
6859	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8119配变（西滩四组）	10	200	137
6860	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2604配变（徐码六组）	10	200	45
6861	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2601配变（徐码八组）	10	160	78
6862	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3515配变(运西村韩庄组)	10	400	239
6863	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4111配变（周陈村四组）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6864	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5103配变（运西村金牛组）	10	400	249
6865	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4406配变(严卓村四支)	10	200	38
6866	市区（不含淮安区、淮阴区）	172022配变(王元集中区)	10	315	68
6867	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43029配变(谢碾村部北)	10	200	66
6868	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43041配变(谢碾小王元东)	10	200	73
6869	市区（不含淮安区、淮阴区）	172024配变(王元七组)	10	315	146
6870	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4425配变（邱庄村小庄组）	10	400	154
6871	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4404配变(三乐村孙代组)	10	200	45
6872	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4129配变(三乐村小王组北)	10	400	193
6873	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4405配变(严卓村六支)	10	400	221
6874	市区（不含淮安区、淮阴区）	164007配变（甘露后许）	10	200	57
6875	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4402配变(严卓村万庄南)	10	400	220
6876	市区（不含淮安区、淮阴区）	16305配变(黄码村十三组)	10	400	257
6877	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新北98463配变	10	200	99
6878	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4433配变（邱庄村邱庄南西）	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6879	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四新93156配变	10	200	0
6880	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5104配变(运西村王林庄)	10	200	112
6881	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5421配变（三乐村金左六组）	10	200	64
6882	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4115配变（三乐村金左西）	10	200	130
6883	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5418配变（三乐村金左六组东）	10	200	47
6884	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43016配变(谢碾村陈东)	10	200	67
6885	市区（不含淮安区、淮阴区）	17617配变(武墩街道交管站)	10	315	195
6886	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43051配变（王元三支东）	10	200	125
6887	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43013配变（谢碾高谢）	10	400	217
6888	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43007配变（王元九组）	10	200	103
6889	市区（不含淮安区、淮阴区）	172002配变（王元村五组）	10	200	160
6890	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43026配变（王元凯瑞达庄园）	10	400	95
6891	市区（不含淮安区、淮阴区）	172017配变(王元二支路东)	10	400	273
6892	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3512配变(运西村吴庄组)	10	400	246
6893	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5608配变(黄码中心小学)	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6894	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4441配变（港心排灌站）	10	200	25
6895	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6106配变（周圩村大东组）	10	400	192
6896	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6121配变（周圩村三组）	10	400	138
6897	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6122配变（周圩村胡庄组）	10	200	64
6898	市区（不含淮安区、淮阴区）	17313配变（李集村立交桥东）	10	200	75
6899	市区（不含淮安区、淮阴区）	17305配变（李集立交桥西）	10	400	180
6900	市区（不含淮安区、淮阴区）	17308配变（李集村东杨组）	10	400	77
6901	市区（不含淮安区、淮阴区）	17309配变（李集村后吴组）	10	200	65
6902	市区（不含淮安区、淮阴区）	16307配变（黄码六组新增）	10	200	107
6903	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43030配变（谢碾陈庄南）	10	400	238
6904	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4124配变（周陈十五组）	10	400	116
6905	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4106配变（周陈十二组南）	10	200	53
6906	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5137配变（邱庄村季庄组北）	10	200	15
6907	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5138配变（邱庄村季庄组南）	10	200	45
6908	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5136配变（邱庄村高庄组南）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6909	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3502配变（黄码村鲍王组东）	10	315	71
6910	市区（不含淮安区、淮阴区）	172003配变(王元二组)	10	315	129
6911	市区（不含淮安区、淮阴区）	172032配变(王元村生态园)	10	315	181
6912	市区（不含淮安区、淮阴区）	172018配变(王元创业园)	10	400	174
6913	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43015配变(谢碾小王元北)	10	100	20
6914	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变（谢碾小王元）	10	100	0
6915	市区（不含淮安区、淮阴区）	172031配变(王元村新庄)	10	315	195
6916	市区（不含淮安区、淮阴区）	172027配变(王元村部南)	10	200	59
6917	市区（不含淮安区、淮阴区）	172028配变(王元四五组北)	10	200	72
6918	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43011配变（谢碾村谢庄）	10	400	172
6919	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4401配变(严卓村万庄北)	10	100	17
6920	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5109配变（运西小学）	10	500	162
6921	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3508配变（运西村姚刘后庄）	10	200	37
6922	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3511配变(运西村黄陈北)	10	315	15
6923	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3510配变(运西村黄陈中)	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6924	市区（不含淮安区、淮阴区）	16348配变(运西村姚刘何刘庄)	10	200	74
6925	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3516配变(运西村韩庄组中)	10	200	13
6926	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5108配变（运西村倪庄南）	10	400	111
6927	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3513配变(运西村吴赵庄组)	10	100	0
6928	市区（不含淮安区、淮阴区）	16311配变(黄码村协港路1#)	10	400	235
6929	市区（不含淮安区、淮阴区）	164005配变（甘露东小区）	10	315	87
6930	市区（不含淮安区、淮阴区）	164039配变（姚湾村小区北）	10	200	54
6931	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44076配变（范集李许刘庄）	10	400	216
6932	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44070配变（范集大花沈庄）	10	400	246
6933	市区（不含淮安区、淮阴区）	161085配变（渠北村委会泵站）	10	200	103
6934	市区（不含淮安区、淮阴区）	164047配变（姚湾杨圩）	10	200	0
6935	市区（不含淮安区、淮阴区）	164067配变（马厂村陈塘新增）	10	200	37
6936	市区（不含淮安区、淮阴区）	172074配变(王元村部泵站)	10	200	23
6937	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3509配变（运西村姚刘北）	10	200	71
6938	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44086配变（范集永陆东台）	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6939	市区（不含淮安区、淮阴区）	172068配变(王元创业园东一)	10	200	103
6940	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4448配变(三乐村周庄2号)	10	400	214
6941	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44087配变（范集永陆南台）	10	400	227
6942	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44083配变（范集后高南台）	10	400	248
6943	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44294配变（李许十组泵站）	10	200	86
6944	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新一93422配变	10	400	0
6945	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#22干变	10	800	438
6946	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6126配变(周圩村张庄组西)	10	200	124
6947	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#7干变	10	800	0
6948	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#4干变	10	630	398
6949	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7614配变（中民四组）	10	200	35
6950	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#6干变	10	630	412
6951	市区（不含淮安区、淮阴区）	161024配变（朱桥村部）	10	400	157
6952	市区（不含淮安区、淮阴区）	161008配变(盐河街道东)	10	200	30
6953	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#7干变	10	800	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6954	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#1干变	10	800	560
6955	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17306箱变	10	500	335
6956	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43019箱变（王元村部东）	10	630	346
6957	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#3干变	10	630	383
6958	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7218配变（高张中）	10	100	50
6959	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7205配变（乡直西）	10	500	83
6960	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7606配变（严高徐庄）	10	400	251
6961	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8118配变（西滩五组）	10	400	200
6962	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93106XB	10	500	0
6963	市区（不含淮安区、淮阴区）	164019配变（甘棚跳西）	10	200	76
6964	市区（不含淮安区、淮阴区）	164051配变（黄姚中学）	10	200	48
6965	市区（不含淮安区、淮阴区）	163012配变（甘棚林场西）	10	200	48
6966	市区（不含淮安区、淮阴区）	164053配变（姚湾王庄）	10	100	23
6967	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变(姚湾林场)	10	100	0
6968	市区（不含淮安区、淮阴区）	164035配变(杨庙村三组)	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6969	市区（不含淮安区、淮阴区）	161076配变(渠北潘董南)	10	200	135
6970	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61062配变（谢碾陈胜）	10	400	228
6971	市区（不含淮安区、淮阴区）	16131配变（黄集孙倪二组）	10	100	47
6972	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93107箱变	10	400	0
6973	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93108箱变	10	500	0
6974	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4104配变（周陈十二组）	10	200	94
6975	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5414配变（邱庄村六组）	10	315	122
6976	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5609配变(黄码村小堆组)	10	200	19
6977	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4426配变(邱庄村三节组南)	10	400	120
6978	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5408配变（三乐村村部西）	10	200	70
6979	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5134配变(邱庄村三节组东)	10	400	211
6980	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北二98317配变	10	200	0
6981	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3503配变(黄码老街菜场)	10	315	0
6982	市区（不含淮安区、淮阴区）	161041配变（朱桥三支）	10	100	48
6983	市区（不含淮安区、淮阴区）	172054配变（王元创业园东）	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6984	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43075配变（谢碾陈庄南二）	10	400	246
6985	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#24干变	10	800	434
6986	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#1干变	10	630	285
6987	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43059箱变(王元农贸市场西)	10	630	413
6988	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#4干变	10	630	416
6989	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61039配变（西赵严西）	10	200	85
6990	市区（不含淮安区、淮阴区）	162040配变(盐河供电所)	10	315	157
6991	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61037配变（大李村小李）	10	200	79
6992	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61036配变（大李村支河北西）	10	400	189
6993	市区（不含淮安区、淮阴区）	161056配变(渠北小区)	10	100	0
6994	市区（不含淮安区、淮阴区）	161054配变(渠北村匡庄北)	10	200	134
6995	市区（不含淮安区、淮阴区）	161055配变（官庄村左东）	10	200	49
6996	市区（不含淮安区、淮阴区）	市场变93356配变	10	400	0
6997	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站七组98354配变	10	100	0
6998	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站四组98355配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
6999	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四北93134配变	10	200	0
7000	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校西93133配变	10	200	97
7001	市区（不含淮安区、淮阴区）	164022配变（甘露村甘南组）	10	200	39
7002	市区（不含淮安区、淮阴区）	173007配变（王元机关宿舍楼）	10	400	184
7003	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61038配变（大李严东）	10	100	0
7004	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#9干变	10	800	494
7005	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#23干变	10	800	403
7006	市区（不含淮安区、淮阴区）	173021配变（环北路）	10	400	210
7007	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6103配变(周圩村立新组南)	10	200	129
7008	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7207配变（马厂集镇）	10	400	75
7009	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#14干变	10	800	433
7010	市区（不含淮安区、淮阴区）	16379配变（黄码村协港路西）	10	200	113
7011	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53285配变（范集东堆泵站）	10	200	104
7012	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17301箱变	10	500	271
7013	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元英伦玫瑰园17302箱变	10	500	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7014	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4449配变（三乐村高庄2号）	10	400	262
7015	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4109配变（周陈村五组中）	10	200	6
7016	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五新93328配变	10	200	0
7017	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43053配变（谢碾小区）	10	400	243
7018	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4442配变（邱庄村港心一组）	10	315	198
7019	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#1干变	10	800	0
7020	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4418箱变（邱庄村木匠酒楼）	10	630	247
7021	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#5干变	10	630	0
7022	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#8干变	10	800	458
7023	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校北新93114配变	10	400	192
7024	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#3干变	10	800	0
7025	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2610配变（赵码二组）	10	200	50
7026	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#4干变	10	800	536
7027	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#15干变	10	800	452
7028	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4235配变(唐庄十五组西)	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7029	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61079严北四	10	400	222
7030	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组新98462配变	10	315	193
7031	市区（不含淮安区、淮阴区）	162079配变(盐河幼儿园)	10	400	1
7032	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7101配变（东邱一组）	10	100	28
7033	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场西93416配变	10	400	0
7034	市区（不含淮安区、淮阴区）	172004配变(王元村部)	10	200	79
7035	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#5干变800kVA	10	800	0
7036	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5145配变（运西村运河组南新增）	10	400	208
7037	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#6干变800kVA	10	800	557
7038	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9730配变(唐庄七组东)	10	315	94
7039	市区（不含淮安区、淮阴区）	161030配变（丰展生态）	10	400	139
7040	市区（不含淮安区、淮阴区）	164050配变（马厂小区东南）	10	200	125
7041	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9741配变(严集二组中)	10	400	188
7042	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西93408配变	10	200	0
7043	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#2干变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7044	市区（不含淮安区、淮阴区）	161006配变（管庄北）	10	200	82
7045	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4131配变（周陈十二组北）	10	400	263
7046	市区（不含淮安区、淮阴区）	172034配变（王元村生态园二）	10	400	148
7047	市区（不含淮安区、淮阴区）	161012配变（渠北村丁庄）	10	200	131
7048	市区（不含淮安区、淮阴区）	172065配变（王元小学）	10	400	119
7049	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4417配变（黄码乡中学东）	10	400	117
7050	市区（不含淮安区、淮阴区）	162006配变（盐河街道西）	10	400	143
7051	市区（不含淮安区、淮阴区）	161025配变（官庄张李）	10	200	34
7052	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4132配变（周陈村村部）	10	315	43
7053	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8414公变（王庄九组）	10	400	189
7054	市区（不含淮安区、淮阴区）	161047配变（胡庄朱庄）	10	200	127
7055	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4435配变（港心李新）	10	400	169
7056	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村93303配变	10	315	0
7057	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5107配变（运西村倪庄中）	10	400	182
7058	市区（不含淮安区、淮阴区）	161004配变（管庄泵站）	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7059	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄西93209配变	10	400	204
7060	市区（不含淮安区、淮阴区）	161007配变（管庄张东）	10	200	108
7061	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#10干变	10	800	458
7062	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4122配变（周陈村部北）	10	200	40
7063	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5135配变（邱庄村高庄组北）	10	200	126
7064	市区（不含淮安区、淮阴区）	161033配变(大张西)	10	200	114
7065	市区（不含淮安区、淮阴区）	172071配变(王元六组东)	10	315	191
7066	市区（不含淮安区、淮阴区）	161083配变（姚湾村竹园北）	10	200	102
7067	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93209箱变	10	400	183
7068	市区（不含淮安区、淮阴区）	162069配变（大李前徐东）	10	315	163
7069	市区（不含淮安区、淮阴区）	172069配变（王元四五组东）	10	100	59
7070	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4237配变（王桥十五组北）	10	200	42
7071	市区（不含淮安区、淮阴区）	164061配变（杨庙村部）	10	200	103
7072	市区（不含淮安区、淮阴区）	敬老院93378配变	10	400	0
7073	市区（不含淮安区、淮阴区）	161078配变（官庄陈王西）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7074	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61081配变(大李前丁一)	10	400	234
7075	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98404箱变	10	500	279
7076	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61068配变（大李李西泵站东）	10	400	250
7077	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61070配变（李元泵站南）	10	315	197
7078	市区（不含淮安区、淮阴区）	162072配变(洪跳十七组东)	10	200	94
7079	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6102配变(周圩村朱王组)	10	400	174
7080	市区（不含淮安区、淮阴区）	162074配变（盐河中学东）	10	315	207
7081	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#2所#5干变	10	800	419
7082	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#7干变	10	630	410
7083	市区（不含淮安区、淮阴区）	162073配变(盐河猪场北)	10	400	265
7084	市区（不含淮安区、淮阴区）	161079配变（洪跳十三组南）	10	200	98
7085	市区（不含淮安区、淮阴区）	164066配变（甘露马塘新增）	10	400	266
7086	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2403配变（高张一组）	10	200	58
7087	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1202配变（范庄四组北）	10	200	125
7088	市区（不含淮安区、淮阴区）	172070配变(王元二组北)	10	315	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7089	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44293配变(李邵渔场)	10	400	177
7090	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#3干变	10	630	427
7091	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路北93377配变	10	400	0
7092	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7604配变（田港五组）	10	315	193
7093	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7601配变（严高圩门东）	10	315	187
7094	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61077配变（谢碾胡庄东）	10	315	179
7095	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#10干变	10	800	512
7096	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4105配变（周陈十二组中）	10	200	76
7097	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#11干变	10	800	506
7098	市区（不含淮安区、淮阴区）	大问小区二期276#配电变压器	10	500	313
7099	市区（不含淮安区、淮阴区）	大问小区二期275#配电变压器	10	500	250
7100	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#19干变	10	800	503
7101	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53299配变(范集大问中堆)	10	400	16
7102	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4113配变（周陈村三组南）	10	200	23
7103	市区（不含淮安区、淮阴区）	164010配变（黄姚酒厂）	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7104	市区（不含淮安区、淮阴区）	164011配变（黄姚村部）	10	200	38
7105	市区（不含淮安区、淮阴区）	164034配变（杨庙村南）	10	200	83
7106	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5140配变（黄码集中区西）	10	315	109
7107	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#8干变	10	800	529
7108	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#2干变	10	800	529
7109	市区（不含淮安区、淮阴区）	161082配变（洪跳十四组南）	10	200	67
7110	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4217配变（三闸通浦北）	10	400	267
7111	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5144配变（运西村运河组中北）	10	400	224
7112	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7615配变（五里四组）	10	200	89
7113	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#2变电所#1变压器	10	1000	595
7114	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#2变电所#2变压器	10	1000	573
7115	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#1变压器	10	800	311
7116	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#2干变	10	800	0
7117	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61080配变（谢碾村扬老庄二）	10	400	255
7118	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#2变压器	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7119	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#3变压器	10	800	459
7120	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#3变电所#4变压器	10	800	509
7121	市区（不含淮安区、淮阴区）	三闸养殖变175117配变	10	400	189
7122	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#3干变	10	800	511
7123	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西新98380配变	10	400	0
7124	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43042箱变（王元办事处）	10	630	402
7125	市区（不含淮安区、淮阴区）	161013配变（渠北四支）	10	200	72
7126	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#1干变	10	630	439
7127	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5106配变（运西村倪庄组）	10	200	88
7128	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂四期#3所#12干变	10	800	362
7129	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43037箱变（王元淮武路北）	10	630	370
7130	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#12干变	10	800	544
7131	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#1干变	10	630	311
7132	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#8干变	10	800	547
7133	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7103配变（西邱四组）	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7134	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44292配变（大花沈庄2#）	10	200	134
7135	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#5所#13干变	10	800	368
7136	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8504配变（王高三组北）	10	400	210
7137	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#5干变	10	630	445
7138	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61011配变（大李陆庄）	10	200	103
7139	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61029配变（大李村团结）	10	200	65
7140	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#7干变800kVA	10	800	0
7141	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#1干变	10	800	540
7142	市区（不含淮安区、淮阴区）	176111配变（普墩十六组北）	10	315	68
7143	市区（不含淮安区、淮阴区）	农场17639XB	10	630	338
7144	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩浦南丽景4#配变	10	400	162
7145	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7215配变（高张十二组）	10	400	206
7146	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5142箱变（乡政府东南）	10	630	71
7147	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61054配变（大李村西赵西）	10	200	86
7148	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#5干变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7149	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4439配变（邱庄村团结河）	10	200	92
7150	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩浦南丽景5#配变	10	400	238
7151	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东新93107配变	10	315	178
7152	市区（不含淮安区、淮阴区）	172025配变（王元六组小区）	10	200	58
7153	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7203配变（马厂乡直）	10	400	0
7154	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61025配变（大李谢庄）	10	200	82
7155	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7401箱变	10	630	125
7156	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98406箱变	10	500	306
7157	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7206配变（乡直北）	10	400	150
7158	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8501配变（王高一组）	10	400	234
7159	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#7干变	10	800	440
7160	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#3变电所#8干变	10	800	368
7161	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#9干变	10	800	370
7162	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#4变电所#10干变	10	800	414
7163	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43076配变（谢碾陈庄南三）	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7164	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4450配变(邱庄村团结河南)	10	100	46
7165	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮安宏信特来电S76302箱变	10	630	261
7166	市区（不含淮安区、淮阴区）	161014配变(渠北匡庄)	10	200	108
7167	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8415公变（王庄九组西）	10	400	266
7168	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4414箱变(邱庄村邱北组)	10	630	404
7169	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#2干变	10	800	499
7170	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛93210箱变	10	500	202
7171	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#7所#21干变	10	800	511
7172	市区（不含淮安区、淮阴区）	164042配变（甘棚陈塘）	10	200	93
7173	市区（不含淮安区、淮阴区）	161031配变(宋潮南)	10	100	67
7174	市区（不含淮安区、淮阴区）	173020配变（王元彩印厂）	10	400	122
7175	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#2#4干变	10	630	448
7176	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#7干变	10	630	0
7177	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#20干变	10	800	446
7178	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98407箱变	10	500	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7179	市区（不含淮安区、淮阴区）	16370配变(运西村姚刘新庄组东)	10	200	160
7180	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#16干变	10	800	460
7181	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#3干变	10	800	0
7182	市区（不含淮安区、淮阴区）	161052配变(盐河村十二组)	10	400	122
7183	市区（不含淮安区、淮阴区）	161017配变(盐河十二组南)	10	200	29
7184	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#4干变	10	800	525
7185	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43080配变(谢碾陈庄二)	10	400	220
7186	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#12干变	10	800	494
7187	市区（不含淮安区、淮阴区）	164065配变（姚湾村东堆组南）	10	200	23
7188	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53286配变（新张八组泵站）	10	200	26
7189	市区（不含淮安区、淮阴区）	172072配变(王元村生态园三)	10	200	115
7190	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园二93101箱变	10	630	377
7191	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#3所#9干变	10	800	496
7192	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左庄98405箱变	10	630	316
7193	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5110配变（运西村运河组）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7194	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#1干变	10	800	0
7195	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43043箱变(王元邮政)	10	630	416
7196	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4133配变（周陈二组新）	10	200	120
7197	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#9干变	10	1000	589
7198	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#3变电所#10干变	10	1000	597
7199	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#11干变	10	1000	533
7200	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#4变电所#12干变	10	1000	643
7201	市区（不含淮安区、淮阴区）	95204配变（许庄村顺河组）	10	200	0
7202	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南新93381配变	10	200	0
7203	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5133配变（运西村一心组）	10	315	189
7204	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#17干变	10	800	483
7205	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#5干变	10	800	0
7206	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#5干变	10	800	0
7207	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5132配变(严卓村七支)	10	200	104
7208	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43067配变(谢碾小区南)	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7209	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#4所#11干变	10	800	564
7210	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河北93406配变	10	400	0
7211	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7107配变（西邱一组）	10	200	107
7212	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#2干变	10	800	542
7213	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202配变（乡直东）	10	400	0
7214	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#8干变	10	630	458
7215	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3507配变（运西村何庄组）	10	315	154
7216	市区（不含淮安区、淮阴区）	164064配变（姚湾西马西）	10	200	96
7217	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#6干变	10	800	503
7218	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西93434配变	10	200	0
7219	市区（不含淮安区、淮阴区）	16120配变（黄集中国铁塔）	10	200	148
7220	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8437配变（普墩村部北）	10	400	72
7221	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53295配变(大花泵站)	10	200	131
7222	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43021箱变(王元村部北)	10	630	414
7223	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44287配变（李邵泵站）	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7224	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93401箱变	10	630	0
7225	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#2所#6干变	10	800	518
7226	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#5所#15干变	10	800	457
7227	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7208配变（马厂集镇北）	10	400	99
7228	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4205配变（王桥村部中）	10	200	110
7229	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7201箱变	10	630	361
7230	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1307配变（范庄八组北）	10	400	237
7231	市区（不含淮安区、淮阴区）	95244配变（许庄村后牛组东）	10	200	0
7232	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4434配变（邱庄村港心组中）	10	315	172
7233	市区（不含淮安区、淮阴区）	161010配变（朱桥村部东）	10	400	247
7234	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西二98302箱变	10	200	0
7235	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#11干变	10	800	504
7236	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#5变电所#2干变	10	630	329
7237	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#4干变	10	800	579
7238	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43023箱变（王元农贸市场）	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7239	市区（不含淮安区、淮阴区）	164032配变（马厂村部东）	10	200	132
7240	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#4干变	10	800	540
7241	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3514配变（运西村韩庄组东）	10	400	190
7242	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#14干变	10	800	562
7243	市区（不含淮安区、淮阴区）	V15001配变（黄码三支渠北）	10	400	284
7244	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43001配变（王元二支西一）	10	400	190
7245	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53291配变（新张五组泵站）	10	400	172
7246	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102箱变	10	400	0
7247	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区开闭所#2所变	10	30	18
7248	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#4干变	10	800	494
7249	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#8干变800kVA	10	800	604
7250	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南新98376配变	10	200	0
7251	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53294配变（何郭泵站）	10	200	114
7252	市区（不含淮安区、淮阴区）	16380配变（黄码港心中心滩）	10	200	96
7253	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43077配变（谢碾高谢北二）	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7254	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#3干变	10	800	0
7255	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2606配变（徐码一组）	10	200	42
7256	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北二93358配变	10	200	0
7257	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5404配变(严卓村大张组北)	10	400	195
7258	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场西北93130配变	10	400	0
7259	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平桂庄93241配变	10	200	110
7260	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5602配变(黄码村鲍庄组)	10	200	16
7261	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4423配变（黄码乡邮局北）	10	400	240
7262	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6118配变（周圩村戴庄组）	10	200	116
7263	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4429配变(邱庄村部北)	10	200	41
7264	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4223配变（唐庄村部东）	10	400	121
7265	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4407配变(严卓村四支东)	10	200	59
7266	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新93420配变	10	400	0
7267	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘草莓园98342配变	10	100	0
7268	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘葡萄园98349配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7269	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新西93432配变	10	400	0
7270	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中二98321配变	10	400	0
7271	市区（不含淮安区、淮阴区）	172066配变（王元团结河二）	10	200	44
7272	市区（不含淮安区、淮阴区）	172044配变（王元团结河一）	10	200	47
7273	市区（不含淮安区、淮阴区）	17201箱变001（王元三组）	10	400	228
7274	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4302箱变002（王元三组）	10	400	222
7275	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	0
7276	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8439配变(武墩普墩三组)	10	400	0
7277	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9709配变(唐庄十五组)	10	200	46
7278	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩十六组东配变	10	315	37
7279	市区（不含淮安区、淮阴区）	164059配变（杨庙小区西北）	10	200	24
7280	市区（不含淮安区、淮阴区）	164060配变（杨庙小区东北）	10	200	56
7281	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53274配变（范集新张村部）	10	400	239
7282	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7108配变（后刘一组西）	10	200	131
7283	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6119配变(周圩村戴庄组西配变)	10	500	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7284	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5403配变(严卓村大张组西)	10	315	209
7285	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7213配变（马厂高庄北）	10	200	94
7286	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4123配变（周陈村八斗）	10	200	113
7287	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43017配变(谢碾村部北一)	10	400	315
7288	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43035箱变（王元农贸市场北）	10	630	325
7289	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#1所#1干变	10	800	515
7290	市区（不含淮安区、淮阴区）	万瑞花园#2所#5干变	10	800	489
7291	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53298配变(范集何朱中堆)	10	400	310
7292	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#3所#8干变	10	630	390
7293	市区（不含淮安区、淮阴区）	162078配变（洪跳泵站东）	10	200	26
7294	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4110配变（周陈5组南）	10	400	205
7295	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4420配变（黄码乡政府南）	10	400	48
7296	市区（不含淮安区、淮阴区）	南马厂三期#4所#13干变	10	800	576
7297	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202箱变	10	630	363
7298	市区（不含淮安区、淮阴区）	王元佳苑#1所#2干变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7299	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#6所#18干变	10	800	598
7300	市区（不含淮安区、淮阴区）	乡政府98377配变	10	200	0
7301	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9739（三闸通甫变）	10	200	94
7302	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8433公变（普墩十三组南）	10	315	59
7303	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8432公变（普墩十三组北）	10	200	130
7304	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61034配变（大李严北二）	10	315	221
7305	市区（不含淮安区、淮阴区）	162071配变（洪跳十六组西）	10	315	126
7306	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44288配变（后高淮师泵站）	10	200	106
7307	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北新98350配变	10	200	0
7308	市区（不含淮安区、淮阴区）	党校东93119配变	10	400	233
7309	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44207配变（范集后高一组）	10	400	176
7310	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#1变电所#1干变	10	630	311
7311	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#1变电所#2干变	10	630	347
7312	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#1变电所#3干变	10	630	360
7313	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#1变电所#4干变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7314	市区（不含淮安区、淮阴区）	161081配变(渠北后许东)	10	200	119
7315	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5412配变（三乐村韩园组西）	10	200	80
7316	市区（不含淮安区、淮阴区）	潮都望庄#1所#2干变	10	800	477
7317	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9728配变(王桥十一组南)	10	200	105
7318	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#5干变	10	630	349
7319	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#6干变	10	630	342
7320	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#7干变	10	630	308
7321	市区（不含淮安区、淮阴区）	高张小区#2变电所#8干变	10	630	327
7322	市区（不含淮安区、淮阴区）	16148配变（黄集总渠南堆）	10	200	136
7323	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8105配变（桂码八组）	10	200	75
7324	市区（不含淮安区、淮阴区）	173018配变（王元永帮涂料厂）	10	200	80
7325	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄后陈	10	200	86
7326	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	0
7327	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸一组175111配变	10	200	69
7328	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4216配变（严集九组南）	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7329	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9729配变(高坝马里北)	10	200	120
7330	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄查报站	10	400	212
7331	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53286配变（范集政府东2#变）	10	400	51
7332	市区（不含淮安区、淮阴区）	新东花园#4变电所#3干变	10	630	400
7333	市区（不含淮安区、淮阴区）	161021配变(朱桥新庄)	10	200	125
7334	市区（不含淮安区、淮阴区）	173019配变（王元顺达）	10	200	128
7335	市区（不含淮安区、淮阴区）	16362配变（邱庄村七支）	10	200	75
7336	市区（不含淮安区、淮阴区）	S76301范集工业园区箱变	10	630	418
7337	市区（不含淮安区、淮阴区）	162043配变(盐河猪场)	10	200	0
7338	市区（不含淮安区、淮阴区）	17693配变(武墩武林东)	10	400	86
7339	市区（不含淮安区、淮阴区）	17691配变(武墩桥北东)	10	200	22
7340	市区（不含淮安区、淮阴区）	17690配变(武墩敬老院)	10	200	75
7341	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8104配变（桂码小东）	10	200	129
7342	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1302配变（田港二组）	10	200	111
7343	市区（不含淮安区、淮阴区）	17686配变(武墩供电所南)	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7344	市区（不含淮安区、淮阴区）	17694配变(武墩开发区南)	10	200	107
7345	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4212配变（王桥六组）	10	315	200
7346	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄二组北配变	10	200	118
7347	市区（不含淮安区、淮阴区）	17689配变(武墩工商所)	10	200	107
7348	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8429公变（王庄小区台变）	10	400	224
7349	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐南93404配变	10	100	0
7350	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44203配变（范集永陆小区）	10	400	242
7351	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4236配变（良种场五组）	10	100	77
7352	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东北93202配变	10	100	45
7353	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄南93210配变	10	400	290
7354	市区（不含淮安区、淮阴区）	17698配变(武墩夏庄二组)	10	200	71
7355	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农中93204配变	10	200	113
7356	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩中心村93109配变	10	200	101
7357	市区（不含淮安区、淮阴区）	176100配变(武墩村小区)	10	200	131
7358	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8451配变(武墩普墩水厂东)	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7359	市区（不含淮安区、淮阴区）	17695配变(普墩夏庄北一)	10	400	209
7360	市区（不含淮安区、淮阴区）	17697配变(武墩医院小区)	10	400	8
7361	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5401配变(严卓大张南2#)	10	315	89
7362	市区（不含淮安区、淮阴区）	16304配变（黄码村六组）	10	400	218
7363	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4121配变（周陈五组北）	10	200	33
7364	市区（不含淮安区、淮阴区）	161045配变(渠北后许南)	10	100	47
7365	市区（不含淮安区、淮阴区）	冯庄新中98457配变	10	200	68
7366	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南新增东98458配变	10	200	105
7367	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村新98460配变	10	200	108
7368	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘水厂98314配变	10	100	0
7369	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘一组98313配变	10	400	0
7370	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺园水产养殖98371配变	10	100	0
7371	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新93427配变	10	200	0
7372	市区（不含淮安区、淮阴区）	邓庄98322配变	10	400	0
7373	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥东南93206配变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7374	市区（不含淮安区、淮阴区）	秦墩西南二93212配变	10	400	150
7375	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河六、七组93146配变	10	100	0
7376	市区（不含淮安区、淮阴区）	161073配变（官庄李庄）	10	200	50
7377	市区（不含淮安区、淮阴区）	161074配变（官庄陈王）	10	200	65
7378	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥中心村新93148配变	10	100	0
7379	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥北新93149配变	10	100	0
7380	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61008配变（支河村部）	10	315	190
7381	市区（不含淮安区、淮阴区）	162032配变(盐河八组)	10	400	208
7382	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北二93429配变	10	200	0
7383	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐北新93430配变	10	200	0
7384	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	0
7385	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中心村98374配变	10	100	0
7386	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4427配变(邱庄村三节组)	10	200	70
7387	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五新93152配变	10	200	0
7388	市区（不含淮安区、淮阴区）	草东新93153配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7389	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4416配变(三乐村高庄组)	10	400	118
7390	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中一新98373配变	10	100	0
7391	市区（不含淮安区、淮阴区）	范袁新98372配变	10	100	0
7392	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河北93412配变	10	100	0
7393	市区（不含淮安区、淮阴区）	95230配变(许庄村后刘组)	10	200	0
7394	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5601配变(黄码老街西)	10	400	166
7395	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4431配变（邱庄村邱庄南东）	10	400	225
7396	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5603配变(黄码村鲍王组)	10	200	68
7397	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4432配变（邱庄村邱庄南）	10	400	200
7398	市区（不含淮安区、淮阴区）	17688配变(武墩胡庄新庄西)	10	100	8
7399	市区（不含淮安区、淮阴区）	17594配变(武墩胡庄四组)	10	200	82
7400	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43050配变(谢碾村谢碾西)	10	400	264
7401	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44085配变（范集后高七组）	10	100	21
7402	市区（不含淮安区、淮阴区）	17595配变(武墩胡庄七组)	10	315	132
7403	市区（不含淮安区、淮阴区）	17597配变(武墩三闸十一组)	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7404	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左十一组新93254配变	10	200	120
7405	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4103配变（周陈十组）	10	400	180
7406	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3501配变(黄码工业园北)	10	400	103
7407	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4116配变(三乐村西韩组北)	10	315	112
7408	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5112配变(运西村运河组中)	10	400	226
7409	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4413配变（三乐村张庄组）	10	400	241
7410	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4411配变(三乐村周庄组)	10	400	99
7411	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4126配变（三乐村小王组）	10	400	189
7412	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5402配变(严卓大张南)	10	200	43
7413	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44082配变（范集后高东台）	10	200	59
7414	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44205配变（范集后高八组）	10	100	4
7415	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	0
7416	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44075配变（范集李邵九组）	10	100	40
7417	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44074配变（范集李邵四组）	10	200	95
7418	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7211配变（马厂街心南）	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7419	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7610配变（田港六组南）	10	200	133
7420	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1204配变（范庄三组）	10	200	124
7421	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一新98455配变	10	200	109
7422	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥中心村新84256配变	10	200	110
7423	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平小学93369配变	10	400	0
7424	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7602配变（严高圩门）	10	200	92
7425	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1306配变（范庄八组）	10	200	58
7426	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7214配变（高张南）	10	200	104
7427	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四新93368配变	10	400	0
7428	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44206配变（范集李许一组）	10	100	29
7429	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53210配变（范集郭桥十组）	10	100	65
7430	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53098配变（范集柳陈北台）	10	200	95
7431	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53199配变（范集柳陈五组）	10	100	46
7432	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十组98370配变	10	100	0
7433	市区（不含淮安区、淮阴区）	176101配变(武墩瑞泰花园小区)	10	315	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7434	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集大问小区196#箱变	10	630	370
7435	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集大问小区197#箱变	10	400	207
7436	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集大问小区198#箱变	10	400	178
7437	市区（不含淮安区、淮阴区）	172020配变(王元创业园西)	10	400	44
7438	市区（不含淮安区、淮阴区）	164058配变（姚湾马庄西）	10	200	65
7439	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44271配变（范集后高十一组）	10	400	231
7440	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8116配变（郎颜七组）	10	200	95
7441	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44270配变（范集大花四组）	10	400	203
7442	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5604配变(黄码乡老街道西北)	10	400	196
7443	市区（不含淮安区、淮阴区）	164049配变(杨庙二组)	10	315	43
7444	市区（不含淮安区、淮阴区）	富康花园98301箱变	10	400	0
7445	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53155配变（范集新张小区）	10	400	102
7446	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53253配变（范集商业街东2#变）	10	500	27
7447	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53255配变（范集大吴一组）	10	160	56
7448	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53257配变（范集周王十组）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7449	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53052配变（范集郭桥二组）	10	80	0
7450	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8428公变（王庄十二组）	10	200	0
7451	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8102配变（桂码十二组）	10	200	79
7452	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7616配变（中民三组）	10	200	92
7453	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中一98319配变	10	400	0
7454	市区（不含淮安区、淮阴区）	161044配变(胡庄小区)	10	100	12
7455	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8103配变（桂码七组）	10	200	65
7456	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61065配变(大李赵东北)	10	200	90
7457	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1308配变（范庄七组）	10	200	95
7458	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩浦南丽景3#配变	10	400	243
7459	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4444配变(严卓中学西)	10	200	0
7460	市区（不含淮安区、淮阴区）	S76258箱变（范集车站258#箱变）	10	630	224
7461	市区（不含淮安区、淮阴区）	17306配变（李集村庄心组南）	10	200	43
7462	市区（不含淮安区、淮阴区）	17310配变(李集村后吴组北)	10	200	57
7463	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5610配变(黄码村小堆组南)	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7464	市区（不含淮安区、淮阴区）	161029配变（宋潮村西安路边）	10	200	94
7465	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6114配变(周圩村新河组)	10	500	357
7466	市区（不含淮安区、淮阴区）	162066配变（盐河泵站北）	10	200	83
7467	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河南93127配变	10	400	0
7468	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中93126配变	10	400	0
7469	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7618配变（五里六组）	10	200	40
7470	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2602配变（徐码七组）	10	400	265
7471	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2608配变（徐码三组）	10	200	55
7472	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8121配变（西滩一组）	10	200	112
7473	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4419配变（黄码乡政府西）	10	315	94
7474	市区（不含淮安区、淮阴区）	161035配变(渠北前许)	10	100	11
7475	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8448配变(武墩普墩十二组)	10	200	102
7476	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44079配变（范集李许村部）	10	200	55
7477	市区（不含淮安区、淮阴区）	16110配变（黄集孙倪3#）	10	200	120
7478	市区（不含淮安区、淮阴区）	16116配变（黄集渠南高庄）	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7479	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8110配变（郎颜一组）	10	200	103
7480	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53164配变（范集周王小区）	10	400	64
7481	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5413配变（三乐村金左泵站）	10	200	91
7482	市区（不含淮安区、淮阴区）	173004配变（王元园区南西）	10	400	0
7483	市区（不含淮安区、淮阴区）	161049配变（渠北村丁杨）	10	200	88
7484	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53065配变（范集何郭二组）	10	200	94
7485	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53063配变（范集何郭五组）	10	315	234
7486	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4102配变（周陈村九组南）	10	200	79
7487	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53131配变（范集李湾站）	10	400	261
7488	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44073配变（范集李邵十二组）	10	400	198
7489	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4213配变（王桥七组）	10	200	93
7490	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董西南98341配变	10	400	0
7491	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董南98340配变	10	200	0
7492	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北93339配变	10	200	0
7493	市区（不含淮安区、淮阴区）	渔窑变98344配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7494	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44071配变（范集李邵十一组）	10	160	51
7495	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44068配变（范集大花中）	10	200	125
7496	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44069配变（范集大花西）	10	200	77
7497	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44067配变（范集大花东）	10	200	112
7498	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44072配变（范集李邵六组）	10	200	87
7499	市区（不含淮安区、淮阴区）	161003配变（官庄村林场）	10	200	21
7500	市区（不含淮安区、淮阴区）	161037配变（官庄周庄）	10	200	129
7501	市区（不含淮安区、淮阴区）	161009配变(盐河街道中)	10	315	72
7502	市区（不含淮安区、淮阴区）	161038配变(盐河市场)	10	315	94
7503	市区（不含淮安区、淮阴区）	161011配变(渠北泵站)	10	200	69
7504	市区（不含淮安区、淮阴区）	161046配变(渠北后许北)	10	400	276
7505	市区（不含淮安区、淮阴区）	161023配变（朱桥二支）	10	160	81
7506	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董五组93338配变	10	200	0
7507	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平二组98343配变	10	200	0
7508	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44195配变（范集李许许庄）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7509	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河东93101配变	10	200	0
7510	市区（不含淮安区、淮阴区）	161026配变(张刘村部)	10	100	49
7511	市区（不含淮安区、淮阴区）	草西变93413配变	10	100	0
7512	市区（不含淮安区、淮阴区）	161022配变（朱桥小李）	10	200	144
7513	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4408配变(严卓村四支南)	10	200	117
7514	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8436配变(武墩普墩四组南)	10	400	153
7515	市区（不含淮安区、淮阴区）	161039配变（姚湾村竹园组）	10	200	99
7516	市区（不含淮安区、淮阴区）	173006配变（王元通顺路西）	10	400	163
7517	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左八组98435配变	10	400	234
7518	市区（不含淮安区、淮阴区）	162003配变(洪跳十六组)	10	200	46
7519	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5105配变(运西村倪庄东)	10	400	208
7520	市区（不含淮安区、淮阴区）	17648配变(武墩新区1#)	10	200	60
7521	市区（不含淮安区、淮阴区）	162001配变(洪跳泵站)	10	400	206
7522	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3504配变(黄码工业园南)	10	400	51
7523	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄村安置点93233配变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7524	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场东93103配变	10	200	145
7525	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐路西93421配变	10	400	0
7526	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖路东93108配变	10	400	295
7527	市区（不含淮安区、淮阴区）	古北98315配变	10	250	0
7528	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4409配变（严卓四支北）	10	200	79
7529	市区（不含淮安区、淮阴区）	164014配变（杨庙西小区）	10	315	114
7530	市区（不含淮安区、淮阴区）	164015配变（杨庙东小区）	10	200	0
7531	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4118配变（周陈二组东）	10	315	142
7532	市区（不含淮安区、淮阴区）	164020配变（姚湾东堆）	10	315	128
7533	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53176配变（范集八组）	10	500	202
7534	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61012配变（大李村部）	10	200	8
7535	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61024配变（大李齐心）	10	200	76
7536	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53175配变（范集商城2#变）	10	400	150
7537	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53174配变（范集商城1#变）	10	400	137
7538	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53171配变（范集小学）	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7539	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102配变	10	400	0
7540	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4107配变（周陈七组）	10	400	240
7541	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53173配变（范集周王九组）	10	400	272
7542	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53170配变（范集周王一组）	10	315	94
7543	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2611配变（赵码西）	10	200	89
7544	市区（不含淮安区、淮阴区）	161053配变(盐河王庄)	10	315	114
7545	市区（不含淮安区、淮阴区）	162002配变(洪跳十七组)	10	200	110
7546	市区（不含淮安区、淮阴区）	161001配变（洪跳十四组）	10	400	94
7547	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8444配变(武墩普墩七组)	10	200	27
7548	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8426公变（普墩马庄北）	10	200	95
7549	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩一组配变	10	250	124
7550	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩二组配变	10	315	123
7551	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩四组配变	10	200	78
7552	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9707配变(武墩十四组)	10	315	144
7553	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9703配变(高坝后高)	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7554	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4230配变(唐庄三组东)	10	200	109
7555	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4231配变(唐庄三组)	10	200	54
7556	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4228配变（唐庄四组）	10	315	113
7557	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组配变	10	200	69
7558	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93105XB	10	500	0
7559	市区（不含淮安区、淮阴区）	17314配变(变李集王圩组)	10	200	48
7560	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸新庄一17506配变	10	400	219
7561	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸四组西配变	10	200	114
7562	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸四组东配变	10	200	125
7563	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组东配变	10	400	220
7564	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4226配变(唐庄六组南)	10	200	94
7565	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4206配变（王桥村南）	10	250	88
7566	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4215配变（王桥西站）	10	250	179
7567	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9725配变(严集十七组)	10	200	134
7568	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9735配变(严集东站)	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7569	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄北93207配变	10	315	159
7570	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二98452配变	10	200	111
7571	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北一98326配变	10	200	0
7572	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北二98325配变	10	200	0
7573	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61055箱变(大李严北)	10	400	159
7574	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北98318配变	10	200	0
7575	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201配变（东邱东庄）	10	200	139
7576	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53193配变（范集新张八组）	10	400	115
7577	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53201配变（范集新张九组1#变）	10	500	101
7578	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53192配变（范集新张五组）	10	400	108
7579	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53142配变（范集新张三组）	10	400	33
7580	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1201箱变	10	630	137
7581	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4233配变(唐庄一组)	10	315	160
7582	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502箱变	10	630	348
7583	市区（不含淮安区、淮阴区）	11502箱变	10	500	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7584	市区（不含淮安区、淮阴区）	11504箱变	10	500	279
7585	市区（不含淮安区、淮阴区）	11503箱变	10	400	192
7586	市区（不含淮安区、淮阴区）	11505箱变	10	400	218
7587	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3517配变(运西韩庄组北)	10	400	160
7588	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53195配变（范集何朱二组）	10	400	144
7589	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园五93144配变	10	315	41
7590	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园四93143配变	10	400	210
7591	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园三93142配变	10	315	239
7592	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园二93141配变	10	315	182
7593	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平工业园一93140配变	10	315	152
7594	市区（不含淮安区、淮阴区）	通海路二93136配变	10	315	132
7595	市区（不含淮安区、淮阴区）	172006配变（王元六组）	10	400	154
7596	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53133配变（范集周王西台）	10	200	124
7597	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53064配变（范集何郭三组）	10	100	33
7598	市区（不含淮安区、淮阴区）	范集何朱三组配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7599	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43012配变（谢碾陈庄）	10	400	178
7600	市区（不含淮安区、淮阴区）	164012配变（甘露蒋塘）	10	250	117
7601	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61010配变（大李前丁）	10	200	96
7602	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61013配变（大李小张刘）	10	200	129
7603	市区（不含淮安区、淮阴区）	161018配变（胡庄村胡庄）	10	200	39
7604	市区（不含淮安区、淮阴区）	161020配变（胡庄村杨坟）	10	100	2
7605	市区（不含淮安区、淮阴区）	164036配变（姚湾西马）	10	200	120
7606	市区（不含淮安区、淮阴区）	164043配变（姚湾马庄南）	10	200	93
7607	市区（不含淮安区、淮阴区）	164038配变（姚湾新建）	10	315	141
7608	市区（不含淮安区、淮阴区）	164037配变（姚湾村部）	10	200	73
7609	市区（不含淮安区、淮阴区）	164044配变（姚湾大众）	10	200	54
7610	市区（不含淮安区、淮阴区）	164040配变（姚湾村小区南）	10	200	25
7611	市区（不含淮安区、淮阴区）	164033配变（杨庙村中）	10	400	160
7612	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8113配变（郎颜三组）	10	400	263
7613	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1207配变（郎颜村）	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7614	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7613配变（田港三组）	10	200	89
7615	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7611配变（田港六组）	10	400	261
7616	市区（不含淮安区、淮阴区）	E2405配变（高张七组）	10	200	117
7617	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7219配变（严高前高）	10	200	146
7618	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7212配变（马厂高庄）	10	200	75
7619	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7210配变（马厂街心）	10	400	118
7620	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7204配变（王高六组）	10	400	230
7621	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8101配变（桂码小东南）	10	200	58
7622	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7104配变（西邱二组）	10	200	147
7623	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7110配变（后刘二组）	10	200	131
7624	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7401配变（严赵六组）	10	400	252
7625	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1201配变（桂码堆上）	10	200	133
7626	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8502配变（王高二组）	10	200	135
7627	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1602配变（严赵二组）	10	200	135
7628	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7106配变（后刘一组）	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7629	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1205配变（范庄一组）	10	200	103
7630	市区（不含淮安区、淮阴区）	E8601配变（李席一组）	10	100	52
7631	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7608配变（严高圩东）	10	200	86
7632	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7109配变（朱口新庄）	10	200	91
7633	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53163配变（范集大问小区）	10	400	128
7634	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53053配变（范集郭桥五组）	10	100	45
7635	市区（不含淮安区、淮阴区）	164021配变（甘露村连庄）	10	200	105
7636	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9732配变(严集西站东)	10	315	77
7637	市区（不含淮安区、淮阴区）	164023配变（甘露村盐河）	10	200	19
7638	市区（不含淮安区、淮阴区）	164041配变（姚湾河南）	10	315	30
7639	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9719配变(严集四组)	10	400	200
7640	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61030配变（大李陈庄）	10	200	32
7641	市区（不含淮安区、淮阴区）	162031配变（盐河中学）	10	400	29
7642	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐庄十三组西配变	10	400	182
7643	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄三组配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7644	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩胡庄新庄配变	10	200	100
7645	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩供电所配变	10	200	22
7646	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园三93157配变	10	315	226
7647	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53141配变（范集新张四组）	10	400	73
7648	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53139配变（范集新张九组）	10	400	216
7649	市区（不含淮安区、淮阴区）	村级创业园一93159配变	10	400	222
7650	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1203配变（范庄四组）	10	200	104
7651	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5143配变（乡政府西北）	10	200	0
7652	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5417配变（三乐村朱卢组）	10	200	57
7653	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1305配变（田港四组）	10	200	83
7654	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53248配变（范集新张三组3#变）	10	400	85
7655	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9714配变（唐庄七组）	10	400	160
7656	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44249配变（范集大吴万庄）	10	100	34
7657	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53250配变（范集五组）	10	200	58
7658	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53251配变（范集新张四组2#变）	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7659	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸六组北配变	10	200	10
7660	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4234配变(唐庄一组南)	10	200	13
7661	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9721配变(严集六组南)	10	200	81
7662	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9737配变(严集十二组北)	10	315	150
7663	市区（不含淮安区、淮阴区）	164006配变（甘露同心）	10	200	82
7664	市区（不含淮安区、淮阴区）	164004配变（甘棚西小区）	10	200	48
7665	市区（不含淮安区、淮阴区）	164008配变（甘露村部）	10	400	190
7666	市区（不含淮安区、淮阴区）	164009配变（黄姚小区）	10	200	24
7667	市区（不含淮安区、淮阴区）	164013配变（甘露马塘）	10	200	94
7668	市区（不含淮安区、淮阴区）	163016配变（黄姚林场）	10	100	27
7669	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8424公变（王庄村部）	10	200	0
7670	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东93211配变	10	315	88
7671	市区（不含淮安区、淮阴区）	164001配变（姚湾泵站）	10	315	111
7672	市区（不含淮安区、淮阴区）	164002配变（姚湾河北）	10	100	6
7673	市区（不含淮安区、淮阴区）	164003配变（甘露北小区）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7674	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站刘庄98345配变	10	200	0
7675	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44162配变（范集李许十二组）	10	400	232
7676	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44077配变（范集李许闸口）	10	100	16
7677	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中98320配变	10	200	0
7678	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44080配变（范集李许陆庄）	10	315	103
7679	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4227配变(唐庄五组)	10	315	139
7680	市区（不含淮安区、淮阴区）	V4232配变(唐庄二组)	10	250	75
7681	市区（不含淮安区、淮阴区）	17640配变(武墩普墩十六组)	10	250	136
7682	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄中93208配变	10	400	179
7683	市区（不含淮安区、淮阴区）	17304配变（李集村花卉园）	10	200	49
7684	市区（不含淮安区、淮阴区）	17307配变（李集村小区）	10	400	217
7685	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中98429配变	10	100	35
7686	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平西98430配变	10	400	240
7687	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53097配变（范集柳陈南台）	10	200	86
7688	市区（不含淮安区、淮阴区）	17553配变(武墩三闸十组)	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7689	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44095配变（范集大问南）	10	160	36
7690	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53135配变（范集范集东台）	10	400	138
7691	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53137配变（范集范集中台）	10	400	203
7692	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53136配变（范集范集西台）	10	400	141
7693	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53138配变（范集新张一组）	10	400	164
7694	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44092配变（范集大吴北）	10	200	59
7695	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44091配变（范集大吴中台）	10	200	70
7696	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44089配变（范集永陆北台）	10	400	132
7697	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43010配变（谢碾村部）	10	400	228
7698	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53160配变（范集预制厂）	10	400	120
7699	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53145配变（范集商业街东）	10	400	137
7700	市区（不含淮安区、淮阴区）	162004配变（盐河七组）	10	400	275
7701	市区（不含淮安区、淮阴区）	162005配变（盐河街道北）	10	400	226
7702	市区（不含淮安区、淮阴区）	162023配变（盐河宋头）	10	200	24
7703	市区（不含淮安区、淮阴区）	162021配变（盐河鱼池）	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7704	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53055配变（范集刘桥九组）	10	100	16
7705	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61017配变（谢碾季庄）	10	400	238
7706	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61026配变（谢碾胡庄）	10	400	223
7707	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61019配变（谢碾王庄）	10	400	175
7708	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43073配变（谢碾小林场）	10	200	50
7709	市区（不含淮安区、淮阴区）	162007配变（大李前徐）	10	200	81
7710	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61020配变（谢碾村新庄）	10	200	89
7711	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61009配变（大李支河北）	10	200	70
7712	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61014配变（大李李西泵站）	10	400	203
7713	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61027配变（大李赵东）	10	400	258
7714	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53062配变（范集何朱南）	10	200	114
7715	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53060配变（范集何朱东）	10	100	0
7716	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53132配变（范集周王东台）	10	200	77
7717	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53061配变（范集何朱北）	10	100	30
7718	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53134配变（范集周王北台）	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7719	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53179配变（范集日盛小区）	10	400	185
7720	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53143配变（范集政府西台片）	10	400	201
7721	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53187配变（范集周王新区）	10	400	192
7722	市区（不含淮安区、淮阴区）	11506箱变	10	500	254
7723	市区（不含淮安区、淮阴区）	11507箱变	10	630	372
7724	市区（不含淮安区、淮阴区）	11508箱变	10	500	275
7725	市区（不含淮安区、淮阴区）	173014配变（王元泰华机械厂）	10	200	39
7726	市区（不含淮安区、淮阴区）	173015配变（王元菲力特）	10	200	44
7727	市区（不含淮安区、淮阴区）	173012配变（王元工业园区北西）	10	400	163
7728	市区（不含淮安区、淮阴区）	173013配变（王元工业园区北沙龙）	10	400	48
7729	市区（不含淮安区、淮阴区）	172058配变（王元凯瑞达庄园南）	10	200	123
7730	市区（不含淮安区、淮阴区）	172060配变（王元淮海南路东）	10	200	67
7731	市区（不含淮安区、淮阴区）	164055配变（姚湾泵站路南）	10	200	52
7732	市区（不含淮安区、淮阴区）	164054配变（甘露连庄北）	10	400	262
7733	市区（不含淮安区、淮阴区）	11509箱变	10	500	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7734	市区（不含淮安区、淮阴区）	11510箱变	10	630	323
7735	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511箱变	10	630	355
7736	市区（不含淮安区、淮阴区）	161077配变(盐河二组)	10	200	29
7737	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#4干变	10	800	536
7738	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#2变电所#3干变	10	800	397
7739	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#1干变	10	800	406
7740	市区（不含淮安区、淮阴区）	农业生态园#1变电所#2干变	10	800	415
7741	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53166配变（范集育才花苑）	10	400	108
7742	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4128配变（三乐村小王组中）	10	400	185
7743	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩浦南丽景1#配变	10	400	231
7744	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩浦南丽景2#配变	10	400	237
7745	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53059配变（范集何郭十组）	10	100	37
7746	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9706配变(高坝渔场)	10	200	5
7747	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53194配变（范集牛场）	10	500	196
7748	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53186配变（范集供销社）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7749	市区（不含淮安区、淮阴区）	F1202箱变	10	630	291
7750	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44214配变（范集李许闸口东）	10	160	41
7751	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44183配变（范集李许陆庄1#变）	10	315	156
7752	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44078配变（范集李许李庄）	10	100	10
7753	市区（不含淮安区、淮阴区）	173011配变(王元村友邦木业)	10	200	27
7754	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53200配变（范集何郭八组）	10	200	79
7755	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53184配变（范集何朱四组）	10	100	15
7756	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53058配变（范集刘桥六组）	10	200	66
7757	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53153配变（范集刘桥二组）	10	200	135
7758	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53056配变（范集刘桥三组）	10	400	263
7759	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53057配变（范集刘桥十组）	10	400	234
7760	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53185配变（范集郭桥六组）	10	400	224
7761	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5139配变（黄码集中区东）	10	400	214
7762	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5141配变（乡政府院内）	10	200	0
7763	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53054配变（范集郭桥十三组）	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7764	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53180配变（范集郭桥四组）	10	100	45
7765	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53225配变（范集政府东）	10	400	9
7766	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43057配变（王元海天小区）	10	400	0
7767	市区（不含淮安区、淮阴区）	U4114配变（周陈二组南）	10	200	33
7768	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6101配变（严卓村王庄南）	10	200	69
7769	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53158配变（范集育才路1#变）	10	400	247
7770	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53159配变（范集育才路2#变）	10	200	69
7771	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53177配变（范集新张三组1#变）	10	500	101
7772	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53178配变（范集新张三组2#变）	10	500	157
7773	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43063配变（谢碾高谢北）	10	400	233
7774	市区（不含淮安区、淮阴区）	170005（朱桥小区）	10	630	301
7775	市区（不含淮安区、淮阴区）	170006（朱桥小区）	10	630	256
7776	市区（不含淮安区、淮阴区）	170007（朱桥小区）	10	630	340
7777	市区（不含淮安区、淮阴区）	170008（朱桥小区）	10	630	348
7778	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区05#配变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7779	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区06#配变	10	630	316
7780	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区07#配变	10	630	289
7781	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区08#配变	10	400	117
7782	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区09#配变	10	400	117
7783	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区10#配变	10	400	118
7784	市区（不含淮安区、淮阴区）	团结小区11#配变	10	630	321
7785	市区（不含淮安区、淮阴区）	162064配变（洪跳十四组北）	10	200	56
7786	市区（不含淮安区、淮阴区）	164056配变（杨庙村五组）	10	200	0
7787	市区（不含淮安区、淮阴区）	170001（朱桥小区）	10	630	358
7788	市区（不含淮安区、淮阴区）	170002（朱桥小区）	10	630	329
7789	市区（不含淮安区、淮阴区）	170003（朱桥小区）	10	630	357
7790	市区（不含淮安区、淮阴区）	170004（朱桥小区）	10	630	223
7791	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43014配变（谢碾陈左）	10	400	201
7792	市区（不含淮安区、淮阴区）	161002配变（洪跳十三组）	10	200	69
7793	市区（不含淮安区、淮阴区）	161005配变（官庄南）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7794	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43061配变(王元十一组小区)	10	200	68
7795	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43062配变(王元十一组)	10	200	86
7796	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61016配变（大李村陆庄南）	10	200	61
7797	市区（不含淮安区、淮阴区）	E1206配变（范庄九组）	10	200	99
7798	市区（不含淮安区、淮阴区）	175001配变（王元仓库）	10	400	201
7799	市区（不含淮安区、淮阴区）	173017配变（王元中心村北）	10	200	116
7800	市区（不含淮安区、淮阴区）	16359配变(黄码村十二组西)	10	200	116
7801	市区（不含淮安区、淮阴区）	162015配变（盐河七组北）	10	200	0
7802	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇信用社93308配变	10	500	0
7803	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村新93309配变	10	200	0
7804	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站村八组98306配变	10	200	0
7805	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西新93310配变	10	400	0
7806	市区（不含淮安区、淮阴区）	173001配变（王元园区南）	10	400	210
7807	市区（不含淮安区、淮阴区）	172033配变（王元群力）	10	400	235
7808	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5409配变（三乐村韩园组南）	10	315	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7809	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4430配变(邱庄村部西)	10	200	61
7810	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中南93433配变	10	200	0
7811	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇菜场93311配变	10	200	0
7812	市区（不含淮安区、淮阴区）	172005配变(王元创业食品厂)	10	200	11
7813	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4443配变(严卓中学北)	10	50	13
7814	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西一98422配变	10	100	45
7815	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村98419配变	10	100	0
7816	市区（不含淮安区、淮阴区）	17646配变(武墩普墩夏庄南)	10	200	57
7817	市区（不含淮安区、淮阴区）	17647配变(武墩普墩夏庄东)	10	200	66
7818	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩普墩夏庄配变	10	200	75
7819	市区（不含淮安区、淮阴区）	17644配变(武墩普墩夏庄西)	10	200	30
7820	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄南98301配变	10	400	0
7821	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左北98417配变	10	100	38
7822	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8445配变(武墩普墩六组)	10	200	69
7823	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左南98415配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7824	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8438配变(武墩普墩村部)	10	630	164
7825	市区（不含淮安区、淮阴区）	后左中98414配变	10	200	102
7826	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8435配变(武墩普墩四组)	10	315	135
7827	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8427公变（王庄后吴南）	10	200	29
7828	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8430公变（王庄后吴北）	10	200	75
7829	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8425公变（王庄四组）	10	200	0
7830	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8421公变（王庄二组）	10	200	1
7831	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8417公变（王庄六组）	10	315	153
7832	市区（不含淮安区、淮阴区）	新农西93203配变	10	200	38
7833	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平东93201配变	10	200	65
7834	市区（不含淮安区、淮阴区）	173002配变（王元园区北）	10	400	61
7835	市区（不含淮安区、淮阴区）	173003配变（王元中心村）	10	200	71
7836	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西98316配变	10	200	0
7837	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘东98346配变	10	400	0
7838	淮安区	11393配变（潘圩西）	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7839	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	0
7840	淮安区	Q4258配变（季桥南湾北）	10	400	192
7841	淮安区	Q4253配变（季桥季桥南）	10	200	45
7842	淮安区	Q4252配变（季桥立新西）	10	200	72
7843	淮安区	119113配变（季桥车路四组）	10	400	173
7844	淮安区	Q4261配变（季桥干沟北）	10	400	195
7845	淮安区	Q4251配变（季桥立新东）	10	400	164
7846	淮安区	Q4282配变（季桥立新三组）	10	200	3
7847	淮安区	Q4283配变（季桥一组）	10	200	0
7848	淮安区	11263配变（季桥车路东）	10	400	218
7849	淮安区	Q4259配变（南湾东）	10	400	198
7850	淮安区	11260配变（季桥干沟中）	10	400	166
7851	淮安区	Q41105配变（小岗西）	10	200	37
7852	淮安区	Q41101配变（宏图东）	10	200	44
7853	淮安区	Q41100配变（宏图三组）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7854	淮安区	111149配变（林集草张三组）	10	100	7
7855	淮安区	115148配变（林集平河九组）	10	400	0
7856	淮安区	S56209配变（范集南武六组）	10	200	116
7857	淮安区	S8171配变（季桥肖杨北）	10	400	141
7858	淮安区	Q4196配变（镇区北）	10	400	169
7859	淮安区	S91144配变（季桥大湾五组）	10	100	25
7860	淮安区	S91118配变（季桥大湾十组）	10	400	244
7861	淮安区	S91114配变（季桥后营）	10	400	219
7862	淮安区	S91122配变（季桥后营一组）	10	400	55
7863	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	0
7864	淮安区	S91136配变（季桥后营小区北）	10	200	5
7865	淮安区	S91137配变（季桥后营小区南）	10	200	43
7866	淮安区	S81127配变（季桥小湾东）	10	200	55
7867	淮安区	113196配变（三刘五组）	10	400	234
7868	淮安区	11258配变（复兴渔滨九组）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7869	淮安区	11296配变（复兴马南四组）	10	400	164
7870	淮安区	Q8198配变（南闸朱庄村变）	10	400	216
7871	淮安区	Q81108配变（南闸泾河新建）	10	400	236
7872	淮安区	S43107配变（林集李庄新村）	10	200	47
7873	淮安区	S52198配变沙滩村（三堡沙滩二组）	10	100	0
7874	淮安区	11678配变（南闸太东引河）	10	100	0
7875	淮安区	122159配变（茭陵陈圩西）	10	200	90
7876	淮安区	前三条巷公变	10	400	100
7877	淮安区	殷家码头公变	10	315	0
7878	淮安区	Q52143配变（茭陵茭陵七组）	10	200	0
7879	淮安区	盛世豪庭3#配电所1#配变	10	800	350
7880	淮安区	盛世豪庭3#配电所2#配变	10	800	387
7881	淮安区	盛世豪庭4#配电所7#配变	10	1000	360
7882	淮安区	盛世豪庭5#配电所3#配变	10	800	62
7883	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所003	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7884	淮安区	盛世豪庭4#配电所8#配变	10	1000	387
7885	淮安区	盛世豪庭2#箱变配变	10	500	215
7886	淮安区	淮城阳光现代城1#美变	10	630	345
7887	淮安区	盛世豪庭6#配电所6#配变	10	1000	305
7888	淮安区	盛世豪庭5#配电所4#配变	10	800	315
7889	淮安区	盛世豪庭1#箱变配变	10	500	215
7890	淮安区	淮城阳光现代城2#美变	10	630	368
7891	淮安区	S6235配变（白马湖五队前西）	10	200	74
7892	淮安区	Y7608配变（施河岔北荡口）	10	400	197
7893	淮安区	淮安人家20#变	10	800	380
7894	淮安区	Y7635配变（施河小施一组）	10	200	41
7895	淮安区	S45119配变（白马湖丁庄）	10	200	83
7896	淮安区	淮城阳光现代城11#美变	10	200	72
7897	淮安区	镇淮小区1#公变	10	400	137
7898	淮安区	运河小区2#公变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7899	淮安区	淮城阳光现代城8#美变	10	160	43
7900	淮安区	淮城阳光现代城9#美变	10	400	231
7901	淮安区	世纪佳苑1#公变	10	630	328
7902	淮安区	紫金花苑2#欧变01公变	10	400	29
7903	淮安区	淮城阳光现代城10#美变	10	400	209
7904	淮安区	盛世豪庭3#箱变配变	10	500	200
7905	淮安区	盛世豪庭4#箱变配变	10	500	271
7906	淮安区	盛世豪庭5#箱变配变	10	500	250
7907	淮安区	盛世豪庭6#箱变配变	10	500	205
7908	淮安区	淮城阳光现代城3#美变	10	630	349
7909	淮安区	世纪佳苑4#公变	10	630	307
7910	淮安区	世纪佳苑5#公变	10	630	352
7911	淮安区	世纪佳苑6#公变	10	630	305
7912	淮安区	淮城阳光现代城4#美变	10	630	261
7913	淮安区	113115配变（钦工横沟六组）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7914	淮安区	世纪佳苑2#配电房1#公变	10	1000	103
7915	淮安区	淮城阳光现代城13#美变	10	250	98
7916	淮安区	S6247配变（白马湖一渔场前2#）	10	200	107
7917	淮安区	淮城阳光现代城14#美变	10	400	193
7918	淮安区	淮城阳光现代城17#美变	10	400	191
7919	淮安区	淮城阳光现代城6#美变	10	400	181
7920	淮安区	运河小区1#公变	10	630	304
7921	淮安区	淮城阳光现代城15#美变	10	500	67
7922	淮安区	世纪佳苑3#公变	10	630	326
7923	淮安区	淮城阳光现代城16#美变	10	630	410
7924	淮安区	世纪佳苑7#公变	10	630	299
7925	淮安区	淮城阳光现代城7#美变	10	400	235
7926	淮安区	安澜花苑#1开关站#1配电变压器	10	1000	317
7927	淮安区	安澜花苑#1开关站#2配电变压器	10	1000	455
7928	淮安区	安澜花苑#1配电室#3配电变压器	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7929	淮安区	安澜花苑#1配电室#4 配电变压器	10	800	454
7930	淮安区	安澜花苑#1配电室#5 配电变压器	10	800	463
7931	淮安区	安澜花苑#1配电室#6 配电变压器	10	800	409
7932	淮安区	世纪佳苑1#配电房1# 公变	10	800	548
7933	淮安区	淮城阳光现代城12#美 变	10	200	53
7934	淮安区	S6319配变（白马湖人 武部）	10	200	0
7935	淮安区	镇淮小区2#公变	10	630	282
7936	淮安区	世纪佳苑3#配电房2# 公变	10	1000	505
7937	淮安区	113161配变（钦工紫 码三组）	10	400	196
7938	淮安区	云河湾8号变压器	10	630	255
7939	淮安区	Y94161配变（平桥查 庄前庄）	10	200	9
7940	淮安区	Y94116配变（平桥查 庄大曹）	10	200	98
7941	淮安区	11181配变（林集西）	10	400	71
7942	淮安区	Y9566配变（平桥陆桥 刘三）	10	400	202
7943	淮安区	Y9470配变（平桥张庙 胡庄）	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7944	淮安区	Y94117配变（平桥查庄中心）	10	200	60
7945	淮安区	112269配变（车桥受河二组南）	10	400	186
7946	淮安区	117271配变（车桥邮局）	10	400	76
7947	淮安区	Y81134配变（施河徐马三组）	10	200	86
7948	淮安区	Y83186配变（施河葛庄胡河）	10	200	95
7949	淮安区	Y83187配变（施河葛庄郎仓西）	10	200	32
7950	淮安区	Y6157配变（施河于王匡庄）	10	200	91
7951	淮安区	Y7632配变（施河朱河五组）	10	200	123
7952	淮安区	Y83203配变（施河王桥杨圩）	10	315	157
7953	淮安区	114154配变（钦工后谷二组）	10	400	141
7954	淮安区	114155配变（钦工后谷四组）	10	400	160
7955	淮安区	Y7630配变（施河陆河小区）	10	200	69
7956	淮安区	Y6176配变（施河庞王张袁庄）	10	200	0
7957	淮安区	Y84151配变（施河陆河二组）	10	400	127
7958	淮安区	Y84147配变（施河德福桥头小区）	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7959	淮安区	Y9686配变（施河施舍四组）	10	200	96
7960	淮安区	Y84160配变（施河旭日佳苑1#）	10	315	110
7961	淮安区	Y84161配变（施河旭日佳苑2#）	10	315	114
7962	淮安区	Y84162配变（施河旭日佳苑3#）	10	400	171
7963	淮安区	Y84163配变（施河旭日佳苑4#）	10	315	124
7964	淮安区	112166配变（马甸胡荡西）	10	400	230
7965	淮安区	Y94182配变（平桥张庙邱庄）	10	100	11
7966	淮安区	Y94183配变（平桥张庙岳庄）	10	200	19
7967	淮安区	S52165配变陈庄村（三堡陈庄马圩）	10	100	7
7968	淮安区	111191配变（仇桥三里七组）	10	200	19
7969	淮安区	T6627配变（建淮渠南董庄二）	10	200	43
7970	淮安区	T6631配变（建淮渠南汤杨）	10	400	196
7971	淮安区	C2120配变（建淮彭阳彭大）	10	200	109
7972	淮安区	T3193配变（建淮邱家刘圩）	10	200	16
7973	淮安区	117141配变（席桥谢荡五组）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7974	淮安区	T32109配变（马甸镇 区西）	10	400	108
7975	淮安区	11216配变（席桥张蔡 三组南）	10	200	74
7976	淮安区	Y83207配变（施河王 桥村部）	10	200	56
7977	淮安区	116190配变（平桥平 北南）	10	400	218
7978	淮安区	117135配变（上河申大 韩庄）	10	160	91
7979	淮安区	D73176配变（马甸靖 大村部）	10	160	19
7980	淮安区	U0475配变（炮刘二 组）	10	400	179
7981	淮安区	126133配变（南窑小 区（北））	10	400	0
7982	淮安区	U12162配变（汤朱八 组南）	10	400	0
7983	淮安区	11481配变（马甸田 小）	10	200	57
7984	淮安区	11494配变（流均二桥 代舍）	10	200	112
7985	淮安区	114132配变（马甸赵 下）	10	200	107
7986	淮安区	113130配变（流均镇 区旗杆沟）	10	400	200
7987	淮安区	113127配变（流均马 东北）	10	400	129
7988	淮安区	113158配变（流均马 东六组）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
7989	淮安区	113170配变（流均十五组2#）	10	400	171
7990	淮安区	121005配变（泾口官渡五组）	10	200	60
7991	淮安区	Z12163配变（溪河灯胡西）	10	400	211
7992	淮安区	121067配变（泾口葛邵东）	10	400	106
7993	淮安区	Z1664配变（溪河经堂西）	10	100	6
7994	淮安区	11155配变（流均建城村部）	10	400	160
7995	淮安区	Z1523配变（溪河三官李庄）	10	400	34
7996	淮安区	11856配变（流均都良村部）	10	400	119
7997	淮安区	11960配变（流均严百村部）	10	400	161
7998	淮安区	11961配变（流均严百村西）	10	200	88
7999	淮安区	11495配变（流均中桥刘舍）	10	400	221
8000	淮安区	U12154配变（南窑十三组）	10	400	0
8001	淮安区	T42168配变鲁圩村（三堡鲁圩桥西）	10	100	21
8002	淮安区	U1411配变（黄土五组）	10	400	155
8003	淮安区	S83221配变（顺河崔周六组东）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8004	淮安区	U12153配变（南窑七组东）	10	400	0
8005	淮安区	Z12169配变（溪河朱周中）	10	200	41
8006	淮安区	11396配变（溪河公里南）	10	400	272
8007	淮安区	Z0386配变（溪河土楼西）	10	100	1
8008	淮安区	Z0391配变（溪河孙李南）	10	200	82
8009	淮安区	Z0360配变（溪河孙李北）	10	200	59
8010	淮安区	Y74035配变（泾口东宥中）	10	200	0
8011	淮安区	114045配变（泾口东作南）	10	200	15
8012	淮安区	114007配变（泾口付吉东）	10	200	62
8013	淮安区	Z1522配变（溪河协和西）	10	400	114
8014	淮安区	闸口二组	10	400	159
8015	淮安区	S9318配变（顺河代王）	10	200	9
8016	淮安区	126128配变（刘湾六组）	10	400	0
8017	淮安区	126127配变（刘湾一组）	10	400	0
8018	淮安区	126129配变（垃圾处理厂西）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8019	淮安区	T42134配变瓦庄村（三堡瓦庄七组）	10	200	103
8020	淮安区	126130配变（垃圾处理厂东）	10	400	0
8021	淮安区	U12165配变（花庄九组）	10	400	0
8022	淮安区	U12178配变(赵徐五组)	10	100	0
8023	淮安区	T4275配变鲁圩村（三堡鲁圩南）	10	100	31
8024	淮安区	11890配变（全民创业园5）	10	400	120
8025	淮安区	114021配变(泾口姚河中)	10	400	126
8026	淮安区	Y74049配变(泾口下舍东)	10	200	25
8027	淮安区	Y73040配变（泾口花尖中）	10	200	68
8028	淮安区	11356配变（席桥黄桥五组）	10	160	58
8029	淮安区	114008配变(泾口付吉西)	10	400	174
8030	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	0
8031	淮安区	S9461配变（顺河李郁一组）	10	250	126
8032	淮安区	U0230配变(张巷十一组)	10	400	224
8033	淮安区	闸口一组	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8034	淮安区	闸口三组	10	400	136
8035	淮安区	11401配变(闸口郭湾)	10	400	172
8036	淮安区	131109配变（侯巷六组后）	10	400	278
8037	淮安区	126144配变（新王西）	10	400	0
8038	淮安区	11892配变(张巷五组)	10	400	0
8039	淮安区	118102配变（全民创业园西）	10	400	217
8040	淮安区	126137配变（南窑一组）	10	400	47
8041	淮安区	126136配变（南窑五组（天培路））	10	400	120
8042	淮安区	U14077配变（罗桥二组）	10	400	134
8043	淮安区	126123配变（刘湾北）	10	400	0
8044	淮安区	Y94209配变（平桥三湾蛮刘）	10	200	72
8045	淮安区	126124配变（刘湾北（新建））	10	400	0
8046	淮安区	11896配变(经十三路)	10	400	0
8047	淮安区	Y94157配变（平桥三湾蔡湾）	10	200	22
8048	淮安区	11405配变(黄土盐厂)	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8049	淮安区	S83247配变（顺河西崔一二组东）	10	200	20
8050	淮安区	S9458配变（顺河李郁五组）	10	200	18
8051	淮安区	U1417配变(黄土四组)	10	400	112
8052	淮安区	Y94208配变（平桥上圩丁湾）	10	200	46
8053	淮安区	11408配变(黄土三组)	10	400	153
8054	淮安区	Y95128配变（平桥王沟王西）	10	200	77
8055	淮安区	126132配变（南窑集中区）	10	400	0
8056	淮安区	112188配变（季桥肖杨五组）	10	200	0
8057	淮安区	Y9564配变（平桥陆桥夏庄）	10	200	72
8058	淮安区	T42169配变圣庄村（三堡圣庄一组）	10	200	102
8059	淮安区	Y95120配变（平桥同兴胡庄）	10	400	249
8060	淮安区	Y9473配变（平桥孟集村部）	10	315	108
8061	淮安区	Q4257配变（季桥南湾南1）	10	400	134
8062	淮安区	117185配变（苏嘴苏刘三组）	10	200	16
8063	淮安区	T54156配变沙口村（三堡乡政府）	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8064	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	0
8065	淮安区	S52186配变陈庄村（三堡陈庄五组）	10	200	67
8066	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	0
8067	淮安区	Q80191配变（南闸戴庄姜庄）	10	200	52
8068	淮安区	S52106配变花元村（三堡花元南）	10	200	26
8069	淮安区	S52151配变花元村（花元三组）	10	200	57
8070	淮安区	11675配变（席桥秦庄一组）	10	400	232
8071	淮安区	Q80207配变（南闸太东大庄）	10	200	80
8072	淮安区	116114配变（南闸太平江庄）	10	400	0
8073	淮安区	116177配变（南闸太兴赵庄小区）	10	200	0
8074	淮安区	Q8051配变（南闸黄埔永红）	10	200	42
8075	淮安区	Q80173配变（南闸黄埔梅花）	10	200	45
8076	淮安区	T65167配变(马甸侯桥)	10	400	228
8077	淮安区	121105配变（淮城紫藤董庄）	10	400	207
8078	淮安区	117124配变（席桥朱黄六组）	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8079	淮安区	117183配变（苏嘴振兴东路）	10	400	92
8080	淮安区	11379配变（三堡星阳北）	10	100	32
8081	淮安区	116206配变（南闸镇湖一组）	10	100	0
8082	淮安区	S22116(复兴汤刘北)	10	400	219
8083	淮安区	S22117配变（复兴汤刘南）	10	100	0
8084	淮安区	S22170配变（复兴小黄八组）	10	200	91
8085	淮安区	S22168配变（复兴小黄二组）	10	200	92
8086	淮安区	S2160配变（复兴大李七组）	10	200	29
8087	淮安区	Q80172配变（南闸戴庄汤庄）	10	400	185
8088	淮安区	S21102配变（复兴灯郎南）	10	200	77
8089	淮安区	113178配变（三堡星阳四组）	10	200	69
8090	淮安区	11380配变（三堡星阳中）	10	200	55
8091	淮安区	S71173配变岳元村（三堡岳元六组）	10	200	77
8092	淮安区	11396配变（林集袁庄东）	10	200	38
8093	淮安区	11244配变（复兴大市场）	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8094	淮安区	11698配变（席桥鱼场）	10	100	64
8095	淮安区	117188配变（苏嘴万郎二组南）	10	200	30
8096	淮安区	Q41193配变（宏图七组）	10	400	182
8097	淮安区	Q41192配变（宏图六组）	10	400	6
8098	淮安区	Q4188配变（宏图一组）	10	200	53
8099	淮安区	Q4199配变（镇区中）	10	400	35
8100	淮安区	11682配变（平桥四组南）	10	400	218
8101	淮安区	114136配变（平桥十洞林庄）	10	200	73
8102	淮安区	11687配变（席桥原种场东）	10	200	93
8103	淮安区	Q4267配变（曹园南）	10	200	0
8104	淮安区	Q4277配变（季桥颜刘东）	10	200	25
8105	淮安区	Q4278配变（季桥颜刘西）	10	200	7
8106	淮安区	S91116配变（季桥小岗东）	10	400	229
8107	淮安区	T43124配变（建淮盖桥魏庄）	10	400	230
8108	淮安区	113152配变（钦工紫码二组）	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8109	淮安区	T36142配变（建淮十里十里）	10	200	51
8110	淮安区	T36150配变（建淮孙赵谭小）	10	200	50
8111	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	0
8112	淮安区	T6614配变（建淮候靖徐庄）	10	200	79
8113	淮安区	T11198配变（钦工农贸市场南）	10	400	195
8114	淮安区	T3189配变（建淮李庄）	10	200	42
8115	淮安区	11325配变（复兴洞）	10	200	75
8116	淮安区	C2121配变（建淮彭阳彭小）	10	160	50
8117	淮安区	113202配变（钦工大庞三组南）	10	400	225
8118	淮安区	11456配变（钦工唐颜五组）	10	400	228
8119	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	0
8120	淮安区	11484配变（钦工支夏二组）	10	200	15
8121	淮安区	113101配变（钦工大庞五组）	10	200	60
8122	淮安区	117309配变（凡河村村部北）	10	200	34
8123	淮安区	116310配变（车桥镇水利站）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8124	淮安区	113098配变(泾口四组)	10	100	0
8125	淮安区	114197配变（仇桥水产站西东）	10	200	88
8126	淮安区	114148配变(泾口姚河村部)	10	200	70
8127	淮安区	115198配变（仇桥韩庄）	10	200	84
8128	淮安区	114189配变（平桥平南西）	10	315	74
8129	淮安区	11211配变（博里新民三组）	10	200	73
8130	淮安区	11322配变（博里陶桥三组）	10	315	152
8131	淮安区	11116配变（博里三元七组）	10	400	220
8132	淮安区	11115配变（博里新民一组）	10	400	204
8133	淮安区	112181配变（仇桥刘庄东）	10	400	190
8134	淮安区	11321配变（博里陶桥四组）	10	400	177
8135	淮安区	114120配变（仇桥北涧东）	10	200	47
8136	淮安区	114118配变（仇桥北涧西）	10	200	48
8137	淮安区	115122配变（仇桥高仇传舍）	10	200	83
8138	淮安区	11467配变（仇桥晶墩一组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8139	淮安区	淮城新路小区综合变	10	400	125
8140	淮安区	111165配变（车桥塘河13组）	10	200	45
8141	淮安区	121107配变（淮城城郊菜籽街）	10	400	68
8142	淮安区	111154配变（车桥卢滩16组）	10	200	89
8143	淮安区	11750配变（车桥车西12组）	10	400	189
8144	淮安区	11660配变（车桥15组）	10	400	169
8145	淮安区	11662配变（车桥兽医站）	10	400	58
8146	淮安区	11268配变（车桥光华苗庄）	10	200	94
8147	淮安区	Y83218配变（施河顾王六组变）	10	200	30
8148	淮安区	117167配变（车桥陈河三组）	10	200	54
8149	淮安区	11717配变（车桥凡河二组）	10	400	219
8150	淮安区	111132配变（车桥赵阳严舍）	10	400	201
8151	淮安区	11580配变（林集东）	10	400	0
8152	淮安区	112079配变（车桥孙楼二组）	10	400	209
8153	淮安区	115129配变（仇桥南徐大蒋）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8154	淮安区	11371配变（仇桥三门一组）	10	400	5
8155	淮安区	112153配变（仇桥前李陆庄）	10	200	84
8156	淮安区	11374配变（仇桥矿泉水厂）	10	400	159
8157	淮安区	11163配变（仇桥倪桥南东）	10	200	44
8158	淮安区	112107配变（仇桥杜庄北东）	10	200	92
8159	淮安区	112106配变（仇桥杜庄北西）	10	200	91
8160	淮安区	112104配变（仇桥姜侍南）	10	400	244
8161	淮安区	112140配变（仇桥金庄西）	10	200	62
8162	淮安区	112109配变（仇桥刘庄南）	10	200	86
8163	淮安区	11469配变（仇桥晶墩九组）	10	200	16
8164	淮安区	S85182配变（苏嘴杨河一组）	10	200	87
8165	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	0
8166	淮安区	111298配变（车桥卢滩村十二组）	10	200	72
8167	淮安区	111300配变（车桥塘河村九组西）	10	400	215
8168	淮安区	111301配变（车桥塘河村十组）	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8169	淮安区	112303配变（车桥光华村中圩西）	10	400	261
8170	淮安区	S85184配变（苏嘴沙吉三支站）	10	200	48
8171	淮安区	116312配变（车桥村六组）	10	400	126
8172	淮安区	117311配变（车桥村十六组）	10	200	49
8173	淮安区	117313配变（陈河村八组）	10	200	87
8174	淮安区	111314配变（车桥塘河村部）	10	400	113
8175	淮安区	111316配变（车桥赵阳村沟西）	10	400	230
8176	淮安区	112317配变（车桥孙楼村七组）	10	100	1
8177	淮安区	112318配变（车桥受河村11组北）	10	400	159
8178	淮安区	111319配变（车桥塘河村12组）	10	200	48
8179	淮安区	112321配变（车桥光华村小沙）	10	315	146
8180	淮安区	111323配变（车桥金陈村合兴）	10	200	76
8181	淮安区	117322配变（车桥村部）	10	400	115
8182	淮安区	112102配变（仇桥前李中）	10	200	61
8183	淮安区	111112配变（仇桥三里东）	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8184	淮安区	111113配变（仇桥三里南）	10	200	45
8185	淮安区	11155配变（仇桥史桥中）	10	400	220
8186	淮安区	11573配变（上河上河瓦匠）	10	200	25
8187	淮安区	114026配变（泾口殷侯九组）	10	400	118
8188	淮安区	11161配变（仇桥倪桥北东）	10	200	53
8189	淮安区	113131配变（流均镇区东）	10	400	13
8190	淮安区	Y6150配变（施河崔河二组）	10	200	101
8191	淮安区	Y8192配变（施河瓦屋村部）	10	400	50
8192	淮安区	Y75236配变（施河供电所）	10	400	115
8193	淮安区	Y83226配变（施河郭庄三组南）	10	100	2
8194	淮安区	Y83200配变（施河侯庄二组）	10	200	133
8195	淮安区	112187配变（仇桥前李南舍）	10	400	156
8196	淮安区	Y75258配变（施河幼儿园）	10	400	60
8197	淮安区	11639配变（高港十组）	10	400	0
8198	淮安区	U0474配变（炮刘一组）	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8199	淮安区	U0472配变（炮刘四组）	10	400	224
8200	淮安区	131108配变（甘露二组）	10	400	0
8201	淮安区	11403配变（闸口新区）	10	400	60
8202	淮安区	U0223配变（张巷十组）	10	400	175
8203	淮安区	U12156配变（汤朱九组北）	10	400	0
8204	淮安区	11485配变（马甸大庄）	10	200	17
8205	淮安区	114147配变（马甸河北）	10	250	88
8206	淮安区	111325配变（车桥大东张庄）	10	400	203
8207	淮安区	11490配变（马甸祁庄）	10	200	66
8208	淮安区	11489配变（马甸祁东）	10	400	199
8209	淮安区	111324配变（车桥大东石庄）	10	400	235
8210	淮安区	Y81171配变（施河龙潭郝东）	10	200	117
8211	淮安区	111115配变（马甸陆庄东）	10	200	95
8212	淮安区	11460配变（马甸邵圩）	10	200	40
8213	淮安区	S1963配变（合心苗庄）	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8214	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	0
8215	淮安区	Y81127配变（施河龙潭郝西）	10	400	79
8216	淮安区	113101配变（溪河朱九桥头）	10	200	51
8217	淮安区	11398配变（溪河朱九加工厂）	10	200	85
8218	淮安区	11397配变（溪河公里中）	10	200	119
8219	淮安区	Z0361配变（溪河单洼杨溜）	10	100	7
8220	淮安区	113104配变（溪河单洼曹小）	10	200	43
8221	淮安区	113106配变（溪河朱九王庄）	10	200	76
8222	淮安区	Z0359配变（溪河孙李中）	10	200	54
8223	淮安区	Z0374配变（溪河孙李五组）	10	100	80
8224	淮安区	Z0375配变（溪河孙李二组）	10	100	4
8225	淮安区	Z0444配变(溪河加油站北)	10	200	22
8226	淮安区	Z0436配变(溪河供电所)	10	400	114
8227	淮安区	Z1521配变(溪河协和东)	10	400	102
8228	淮安区	Z05130配变(溪河马北沟西)	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8229	淮安区	Z0434配变(溪河戴孟中)	10	200	95
8230	淮安区	Z1625配变(溪河经堂六组)	10	100	1
8231	淮安区	Z05131配变(溪河马北刘庄)	10	200	71
8232	淮安区	Z05124配变(溪河马北溪西)	10	100	0
8233	淮安区	11113配变（博里新民五组）	10	200	58
8234	淮安区	11112配变（博里史舍四组）	10	200	0
8235	淮安区	11110配变（博里新民十组）	10	200	107
8236	淮安区	11108配变（博里孙庄五组）	10	400	229
8237	淮安区	11107配变（博里孙庄三组）	10	200	42
8238	淮安区	11420配变（博里土墩三组）	10	400	233
8239	淮安区	11314配变（博里马桥一组）	10	200	27
8240	淮安区	11312配变（博里西岗四组）	10	200	0
8241	淮安区	Q61209配变（宋集谷庄三组）	10	200	90
8242	淮安区	Q61210配变（宋集谷庄五组）	10	100	0
8243	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8244	淮安区	S2181配变（复兴郭南组）	10	400	246
8245	淮安区	S21118配变（复兴大郭郭北组）	10	200	40
8246	淮安区	112225配变（马甸铁岳）	10	400	189
8247	淮安区	116166配变（平桥二组北）	10	400	210
8248	淮安区	116151配变（平东社区2号配电房5号变）	10	800	475
8249	淮安区	建淮水岸新城18号配电变压器	10	800	475
8250	淮安区	114137配变（马甸农民街西）	10	400	148
8251	淮安区	11482配变（马甸范西）	10	400	273
8252	淮安区	中海九樾1#开关站1#变压器	10	800	509
8253	淮安区	云河湾9#配电变压器	10	630	336
8254	淮安区	112181配变（马甸李庄）	10	400	206
8255	淮安区	116121配变（南闸东闸口）	10	200	0
8256	淮安区	Y6179配变（施河七河一组）	10	200	66
8257	淮安区	Y81137配变（施河郭庄六组）	10	400	224
8258	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所9号变压器	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8259	淮安区	Y75248配变（施河太平路1号）	10	400	198
8260	淮安区	Y95241配变（平桥竹园大尹）	10	400	277
8261	淮安区	111118配变（马甸黄楼北）	10	400	225
8262	淮安区	站前新村北12#配变	10	800	561
8263	淮安区	11465配变（平桥社区1号开关站2号变）	10	800	487
8264	淮安区	金厦学府13#变	10	800	339
8265	淮安区	S4596配变（白马湖十八队后）	10	200	51
8266	淮安区	御景城南区4号配电房18号变压器	10	800	0
8267	淮安区	易郡龙腾4#配电室16#配电变压器	10	800	447
8268	淮安区	翔宇海棠广场二期1-1号配电房5号配电变压	10	800	297
8269	淮安区	翔宇海棠广场二期1-1号配电房6号配电变压	10	800	309
8270	淮安区	马王庙公变2#	10	400	75
8271	淮安区	Y81176配变（施河红庄二组）	10	400	166
8272	淮安区	116167配变（席桥原种场北）	10	400	217
8273	淮安区	Y9698配变（施河成灌三组）	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8274	淮安区	周恩来故居停车场公变	10	630	404
8275	淮安区	翔宇海棠广场二期2号开关站10号配电变压	10	800	259
8276	淮安区	佳和名苑1-2号配电房9号变压器	10	1000	429
8277	淮安区	11683配变（南闸周马大队）	10	400	0
8278	淮安区	堂子巷西公变	10	400	272
8279	淮安区	S6239配变（白马湖四队北）	10	200	77
8280	淮安区	尚品苑1#变压器	10	800	398
8281	淮安区	D7316配变（马甸富民佳苑11#干变）	10	800	497
8282	淮安区	新城市广场3-3配电房16号变压器	10	630	312
8283	淮安区	西城花园三期北区1#变压器	10	800	475
8284	淮安区	11134配变（博里陶舍西）	10	400	109
8285	淮安区	Q8193配变（南闸泾于大队）	10	400	221
8286	淮安区	Q81204配变（南闸泾河杨庄）	10	200	82
8287	淮安区	沙口小区1#变压器	10	800	491
8288	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所12号变压器	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8289	淮安区	T32213配变（马甸吴庄）	10	400	216
8290	淮安区	Q80120配变（南闸姚庄七队）	10	400	228
8291	淮安区	杜康花苑2#配电房5#变压器	10	800	457
8292	淮安区	Q41264季桥镇区西二	10	400	93
8293	淮安区	118276配变（流均水产市场东）	10	200	0
8294	淮安区	111275配变（流均水产市场西）	10	400	173
8295	淮安区	111128配变（马甸合兴）	10	400	217
8296	淮安区	T3251配变（马甸王大）	10	400	174
8297	淮安区	S6238配变（白马湖五队后西）	10	200	61
8298	淮安区	112189配变（马甸三庄）	10	400	249
8299	淮安区	117124配变（苏嘴一心一组）	10	400	89
8300	淮安区	116165配变（苏嘴小堆教会）	10	400	234
8301	淮安区	112116配变（马甸靖庄）	10	400	201
8302	淮安区	S85163配变（苏嘴老吉七组）	10	400	234
8303	淮安区	116188配变（平桥沈庄崔庄）	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8304	淮安区	11178配变（马甸黄楼）	10	400	198
8305	淮安区	112203配变（马甸茆庄）	10	400	235
8306	淮安区	T3257配变（马甸堆边）	10	400	239
8307	淮安区	金厦学府4#变	10	800	441
8308	淮安区	S55165配变（白马湖二渔场北中）	10	200	138
8309	淮安区	113249配变（复兴镇镇区北）	10	250	111
8310	淮安区	城品小区商业1号变	10	630	169
8311	淮安区	Y95121配变（平桥同兴黄庄）	10	400	249
8312	淮安区	S85122配变（苏嘴大徐二组）	10	400	118
8313	淮安区	112204配变（马甸靖老南）	10	400	266
8314	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室4#变压器	10	800	561
8315	淮安区	11103配变（马甸康馨小区1）	10	630	470
8316	淮安区	114168配变（马甸胥马庄）	10	400	190
8317	淮安区	C22296配变（康居雅苑一期2号变）	10	630	353
8318	淮安区	翰林府1-2号配电室6号变压器	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8319	淮安区	T32125配变（马甸唐王）	10	400	237
8320	淮安区	诚品小区14号变压器	10	800	422
8321	淮安区	淮城富丽瑞景苑3#配电室8#变压器	10	1000	646
8322	淮安区	建淮水岸新城20号配电变压器	10	800	583
8323	淮安区	113218配变（三堡严庄四组）	10	200	101
8324	淮安区	Y94212配变（平桥王兴宋东）	10	400	209
8325	淮安区	D73106配变（马甸胡庄）	10	400	183
8326	淮安区	114136配变（马甸农民街东）	10	400	228
8327	淮安区	S6240配变（白马湖四队西）	10	200	34
8328	淮安区	天樾府1-1#配电室7#变压器	10	800	413
8329	淮安区	114140配变（马甸戴庄小区中）	10	400	199
8330	淮安区	11691配变（平桥杨柳许庄）	10	400	256
8331	淮安区	114145配变（马甸前进）	10	400	231
8332	淮安区	S6225配变（白马湖邵集后）	10	200	119
8333	淮安区	126141配变（新王三组）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8334	淮安区	学府壹号商业中心2号变	10	800	497
8335	淮安区	西城花园三期北区8#变压器	10	800	596
8336	淮安区	运河望12号变压器	10	800	640
8337	淮安区	121191配变（城郊六组）	10	400	77
8338	淮安区	易郡龙腾4#配电室15#配电变压器	10	800	277
8339	淮安区	新安小学	10	500	302
8340	淮安区	淮城清华苑5#箱变	10	800	353
8341	淮安区	金厦学府12#变	10	800	471
8342	淮安区	淮城清华苑3#箱变	10	630	340
8343	淮安区	淮城清华苑2#箱变	10	630	275
8344	淮安区	淮城书香门第1#箱变01#变	10	400	167
8345	淮安区	淮城清华苑7#箱变	10	630	216
8346	淮安区	淮城书香门第1#箱变02#变	10	400	137
8347	淮安区	淮城书香门第2#箱变01#变	10	400	129
8348	淮安区	淮城书香门第3#箱变01#变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8349	淮安区	淮城书香门第3#箱变02#变	10	630	301
8350	淮安区	淮城书香门第4#箱变01#变	10	630	229
8351	淮安区	淮城书香门第4#箱变02#变	10	630	313
8352	淮安区	淮城清华苑1#箱变	10	630	298
8353	淮安区	淮城书香门第1#配电所01#干变	10	1000	301
8354	淮安区	淮城清华苑4#箱变	10	800	400
8355	淮安区	东望府1#开关站1#变压器	10	800	488
8356	淮安区	淮城书香门第1#配电所02#干变	10	1000	443
8357	淮安区	淮城清华苑6#箱变	10	630	274
8358	淮安区	东城花园二期1-1#变电所5#变压器	10	800	450
8359	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所001	10	800	379
8360	淮安区	侯巷六组	10	400	301
8361	淮安区	恒大针织厂	10	400	254
8362	淮安区	Y7638配变（施河小施三组）	10	400	188
8363	淮安区	新城市广场3号开关站3号变压器	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8364	淮安区	Y6148配变（施河邓舍村部）	10	400	180
8365	淮安区	114108配变（钦工马堡六组）	10	400	167
8366	淮安区	Y7634配变（施河朱河二组）	10	400	162
8367	淮安区	学府壹号商业中心1号变	10	800	0
8368	淮安区	Y83101配变（施河侯庄加油站）	10	400	70
8369	淮安区	Y96114配变（施河鲁赵赵庄）	10	400	183
8370	淮安区	中海九樾1-2#配电房10#变压器	10	800	585
8371	淮安区	113160配变（钦工紫码五组）	10	400	211
8372	淮安区	海棠序1-1#配电房8#变压器	10	800	554
8373	淮安区	S4679配变（白马湖后朱2#）	10	200	110
8374	淮安区	金莺华庭1#公变	10	800	289
8375	淮安区	金莺华庭2#公变.	10	800	492
8376	淮安区	盛世豪庭2#配电所1#配变	10	800	207
8377	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所002	10	800	439
8378	淮安区	教师公寓西公变	10	400	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8379	淮安区	北门大街东公变	10	315	71
8380	淮安区	区委宿舍公变	10	400	0
8381	淮安区	水厂3#井公变	10	400	148
8382	淮安区	窦娥巷西公变	10	400	66
8383	淮安区	化机厂公变	10	315	0
8384	淮安区	回笼小区公变	10	315	0
8385	淮安区	供电局宿舍公变	10	315	123
8386	淮安区	国税局公变	10	400	0
8387	淮安区	双刀牛巷公变	10	315	0
8388	淮安区	小人堂巷公变	10	400	0
8389	淮安区	二中公变	10	400	96
8390	淮安区	育才路北公变	10	400	3
8391	淮安区	111316配变（流均渡假村4#）	10	100	13
8392	淮安区	香料油厂宿舍公变	10	400	29
8393	淮安区	副食品公变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8394	淮安区	青年公园公变	10	400	120
8395	淮安区	周转楼公变	10	315	45
8396	淮安区	岳庙东街西公变	10	400	8
8397	淮安区	岳庙东街东公变	10	400	40
8398	淮安区	总渠宿舍公变	10	315	0
8399	淮安区	汽车站公变	10	400	162
8400	淮安区	居民点公变	10	400	77
8401	淮安区	煤厂仓库西公变	10	400	79
8402	淮安区	煤厂仓库东公变	10	400	0
8403	淮安区	金华寺巷公变	10	400	0
8404	淮安区	勺湖小区公变	10	315	1
8405	淮安区	刘鄂故居公变	10	400	209
8406	淮安区	太清观街北公变	10	315	0
8407	淮安区	公安局1#公变	10	400	217
8408	淮安区	S19199配变（中心莫河口）	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8409	淮安区	T3174配变（建淮八关赵仁）	10	400	156
8410	淮安区	T3175配变（建淮鹅钱陈庄）	10	400	169
8411	淮安区	118118配变（流均北河东）	10	400	191
8412	淮安区	T33125配变（建淮胡庄）	10	400	189
8413	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房9#变压器	10	800	399
8414	淮安区	T6662配变（建淮砖桥徐兴）	10	400	130
8415	淮安区	S19153配变（合心村部）	10	400	185
8416	淮安区	S45121配变（白马湖胡庄2#）	10	200	99
8417	淮安区	114143配变（流均二桥三组）	10	400	189
8418	淮安区	11491配变（流均二桥刘舍）	10	400	214
8419	淮安区	一品国际1#变电所1#干变	10	800	435
8420	淮安区	一品国际1#变电所2#干变	10	800	412
8421	淮安区	一品国际3#变压器	10	800	383
8422	淮安区	一品国际4#变压器	10	800	353
8423	淮安区	一品国际5#变压器	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8424	淮安区	一品国际6#变压器	10	800	381
8425	淮安区	T31107配变（建淮杨庄）	10	400	143
8426	淮安区	一品国际11#变压器	10	800	336
8427	淮安区	119162配变（流均严百食品站）	10	400	200
8428	淮安区	一品国际12#变压器	10	800	251
8429	淮安区	一品国际4#配电室13#变	10	800	440
8430	淮安区	T6658配变（建淮砖桥川心）	10	200	59
8431	淮安区	118206配变（流均沿东三组）	10	200	86
8432	淮安区	一品国际4#配电室14#变	10	800	346
8433	淮安区	112189配变（仇桥贺坝七组）	10	200	37
8434	淮安区	Q41162配变（宏图南）	10	200	53
8435	淮安区	Q41163配变（派出所）	10	400	153
8436	淮安区	S81165配变（季桥后荡西）	10	400	194
8437	淮安区	S85180配变（苏嘴杨河陆庄）	10	100	23
8438	淮安区	T21169配变（苏嘴龚营二组南）	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8439	淮安区	T21170配变（苏嘴龚营二组北）	10	200	52
8440	淮安区	S85174配变（苏嘴老吉一组）	10	200	48
8441	淮安区	S85175配变（苏嘴老吉五组）	10	200	10
8442	淮安区	11406配变（蒋南一组西）	10	400	213
8443	淮安区	U0463配变（炮刘五组东）	10	400	44
8444	淮安区	126125配变（刘湾三组）	10	400	0
8445	淮安区	U0283配变（茶庵六组）	10	400	223
8446	淮安区	113210配变（仇桥工业元区）	10	400	46
8447	淮安区	Q4350配变（刘伶水厂变）	10	400	187
8448	淮安区	114208配变（仇桥水晶向阳）	10	200	91
8449	淮安区	126142配变（新王二组）	10	400	0
8450	淮安区	114209配变（仇桥水晶张吕）	10	200	0
8451	淮安区	111134配变（车桥夏庄东堆）	10	200	31
8452	淮安区	111140配变（车桥金陈红星）	10	400	203
8453	淮安区	111135配变（车桥夏庄东升）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8454	淮安区	111376配变（车桥夏庄曹西）	10	200	81
8455	淮安区	111125配变（车桥大兴村部）	10	200	14
8456	淮安区	11280配变（车桥孙楼三组）	10	200	38
8457	淮安区	112228配变（车桥光华高庄）	10	400	101
8458	淮安区	11665配变（车桥车东村部）	10	200	89
8459	淮安区	116377配变（车桥车东二组）	10	200	24
8460	淮安区	11270配变（车桥光华新建）	10	200	52
8461	淮安区	11277配变（车桥徐场村部）	10	400	207
8462	淮安区	112186配变（车桥徐场六组）	10	200	64
8463	淮安区	112378配变（车桥徐场八组）	10	100	0
8464	淮安区	11275配变（车桥东谈六组）	10	200	104
8465	淮安区	11274配变（车桥东谈九组）	10	200	113
8466	淮安区	111379配变（车桥受河14组）	10	200	83
8467	淮安区	111380配变（车桥受河13组）	10	200	54
8468	淮安区	115221配变(车桥丰年新建)	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8469	淮安区	115113配变（车桥张陈10组）	10	200	27
8470	淮安区	112305配变（车桥孙楼九组）	10	200	34
8471	淮安区	112199配变（马甸大东）	10	160	65
8472	淮安区	111315配变（车桥赵阳同心）	10	200	80
8473	淮安区	116166配变（车桥陈河北沙）	10	200	18
8474	淮安区	116055配变（车桥车北五组）	10	400	46
8475	淮安区	115213配变（仇桥高仇十一组）	10	400	216
8476	淮安区	114194配变（马甸双东）	10	400	274
8477	淮安区	11661配变（车桥老供电所）	10	400	122
8478	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	0
8479	淮安区	D73200配变（马甸韩东）	10	400	200
8480	淮安区	T32202配变（马甸桥东）	10	400	140
8481	淮安区	S85198配变（苏嘴大桥西街）	10	200	15
8482	淮安区	Q42200配变（季桥南湾一组）	10	200	59
8483	淮安区	Q42186配变（干沟五组）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8484	淮安区	Q4262配变（干沟南）	10	200	34
8485	淮安区	Y95123配变（平桥竹园中）	10	200	39
8486	淮安区	Q42211配变（季桥颜刘北）	10	200	16
8487	淮安区	Y83185配变（施河葛庄郝庄东）	10	200	65
8488	淮安区	Y83179配变（施河葛庄学校）	10	100	1
8489	淮安区	Q42210配变（季桥颜刘三组）	10	200	42
8490	淮安区	S91126配变（季桥潘柳一组）	10	200	76
8491	淮安区	Q41212配变（宏图九组）	10	200	50
8492	淮安区	Q41215配变（周杨北）	10	200	56
8493	淮安区	Q41115配变（文卫路）	10	200	66
8494	淮安区	Q41194配变（三刘二组）	10	400	237
8495	淮安区	113209配变（三刘三组）	10	400	129
8496	淮安区	T3185配变（建淮建新小陈庄）	10	400	249
8497	淮安区	T43110配变（建淮陈华村部）	10	200	121
8498	淮安区	T6615配变（建淮候靖徐庄南）	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8499	淮安区	113214配变（泾口八组）	10	100	0
8500	淮安区	121138配变（泾口官渡九组）	10	200	111
8501	淮安区	Y6168配变（施河庞王六组）	10	200	73
8502	淮安区	Y6151配变（施河崔河桥头）	10	200	88
8503	淮安区	Y6154配变（施河崔河十一组）	10	200	63
8504	淮安区	Y7605配变（施河岔北河南）	10	400	168
8505	淮安区	Y7607配变（施河岔北河北）	10	200	112
8506	淮安区	Y6172配变（施河庞王十三组）	10	100	4
8507	淮安区	Y83189配变（施河齐心黄坝西）	10	100	0
8508	淮安区	Y83192配变（施河齐心苏湾）	10	100	0
8509	淮安区	Y83194配变（施河侯庄七组东）	10	200	34
8510	淮安区	Y6169配变（施河庞王七组）	10	200	76
8511	淮安区	S85221配变（苏嘴大徐三组）	10	200	59
8512	淮安区	T21213配变（苏嘴南李四组）	10	200	85
8513	淮安区	S52085配变沙滩村（三堡沙滩西）	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8514	淮安区	S52200配变花元村 （三堡花元一组）	10	400	291
8515	淮安区	S71206配变新庄村 （三堡新庄二组）	10	100	11
8516	淮安区	D63162配变（上河小 兴）	10	200	0
8517	淮安区	S71199配变周湾村 （三堡周湾四组）	10	400	253
8518	淮安区	S5298配变解庄村（三 堡解庄南）	10	400	251
8519	淮安区	S71064配变陶庄村 （三堡陶庄西）	10	200	57
8520	淮安区	S52086配变沙滩村 （三堡沙滩东）	10	100	0
8521	淮安区	11391配变（三堡祁庄 东）	10	400	264
8522	淮安区	113127配变（三堡祁 庄南）	10	200	120
8523	淮安区	S71154配变咸庄村 （三堡咸庄北）	10	400	207
8524	淮安区	T54207配变韩码村 （三堡韩码五组）	10	200	36
8525	淮安区	S9309配变（顺河三堡 西北）	10	200	62
8526	淮安区	S9310配变（顺河三堡 西南）	10	200	31
8527	淮安区	S52205配变沙滩村 （三堡沙滩中心路）	10	400	215
8528	淮安区	116220配变（苏嘴马 逻四组）	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8529	淮安区	116208配变（苏嘴吴码七组）	10	200	105
8530	淮安区	116207配变（苏嘴吴码三组）	10	200	57
8531	淮安区	116219配变（苏嘴张季八组）	10	200	43
8532	淮安区	116216配变（苏嘴曹庄八组）	10	200	88
8533	淮安区	115366配变(车桥丰年季庄)	10	200	39
8534	淮安区	111367配变（车桥大东胡东东）	10	400	130
8535	淮安区	111368配变（车桥大东红星）	10	200	58
8536	淮安区	111162配变（车桥塘河二组）	10	400	201
8537	淮安区	Q4391配变(张巷铁路南)	10	200	0
8538	淮安区	116224配变（苏嘴吴码九组）	10	100	20
8539	淮安区	116225配变（苏嘴吴码八组西）	10	200	117
8540	淮安区	Y7613配变（施河岔南付业）	10	200	84
8541	淮安区	111201配变（马甸石桥靖庄）	10	200	97
8542	淮安区	112211配变（仇桥新墩七组）	10	400	124
8543	淮安区	11164配变（仇桥倪桥南南）	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8544	淮安区	111212配变（仇桥倪桥三组）	10	400	244
8545	淮安区	111136配变（车桥塘河一组）	10	200	58
8546	淮安区	114148配变（仇桥南庄西）	10	200	9
8547	淮安区	D63159配变（上河老西庄）	10	200	19
8548	淮安区	D63161配变（上河顾庄）	10	400	64
8549	淮安区	115146配变（仇桥仇桥西配变）	10	400	220
8550	淮安区	11165配变（仇桥倪桥北西）	10	200	68
8551	淮安区	111124配变（车桥大兴村八组）	10	400	183
8552	淮安区	111370配变（车桥大兴十组）	10	200	0
8553	淮安区	118190配变（车桥范六长圩）	10	200	75
8554	淮安区	118371配变（车桥范六村杜合）	10	200	65
8555	淮安区	11273配变（车桥东谈二组）	10	200	86
8556	淮安区	112372配变（车桥东谈三组）	10	200	129
8557	淮安区	115160配变（上河淮运高东）	10	200	71
8558	淮安区	111374配变（车桥大东东风东）	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8559	淮安区	111373配变（车桥大东红旗）	10	200	80
8560	淮安区	112155配变（车桥卢滩二组）	10	200	19
8561	淮安区	111159配变（变车桥张彭六组）	10	200	4
8562	淮安区	111375配变（车桥张彭五组）	10	125	5
8563	淮安区	S91214配变（季桥大湾后庄）	10	100	32
8564	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	0
8565	淮安区	S6251配变（白马湖一队前西）	10	200	90
8566	淮安区	T6507配变（马甸富民佳苑2#干变）	10	800	538
8567	淮安区	111271配变（流均赵舍东）	10	200	82
8568	淮安区	114288配变（流均中桥十组）	10	200	68
8569	淮安区	S19304配变（中心十六组）	10	400	229
8570	淮安区	118277配变（流均南河九组）	10	200	106
8571	淮安区	119292配变（流均润口四组）	10	200	94
8572	淮安区	113303配变（流均马东十组）	10	200	47
8573	淮安区	113301配变（流均徐庄）	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8574	淮安区	111280配变（流均沿荡一组）	10	200	56
8575	淮安区	S6227配变（白马湖邵集后2#）	10	200	96
8576	淮安区	S19302配变（流均赵铺十组）	10	200	77
8577	淮安区	文锦城4期14#配变	10	800	0
8578	淮安区	118274配变（流均沿河一组）	10	200	59
8579	淮安区	118281配变（流均黄荡九组）	10	100	26
8580	淮安区	119285配变（流均严百四组）	10	200	40
8581	淮安区	119309配变（流均头桥十五组）	10	200	83
8582	淮安区	119291配变（流均永兴三组）	10	200	65
8583	淮安区	119283配变（流均头桥七组）	10	200	57
8584	淮安区	118270配变（流均都南六组）	10	200	86
8585	淮安区	S19300配变（中心郝庄）	10	400	237
8586	淮安区	113299配变（流均十三组）	10	400	176
8587	淮安区	S19305配变（合心二组）	10	200	30
8588	淮安区	111272配变（流均赵舍西）	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8589	淮安区	114290配变（流均中桥十一组）	10	200	121
8590	淮安区	车桥变电所配变	10	500	308
8591	淮安区	118269配变（流均都南三组）	10	400	218
8592	淮安区	S6250配变（白马湖一队前东）	10	200	60
8593	淮安区	113306配变（流均马西村西）	10	200	26
8594	淮安区	119282配变（流均永兴十四组）	10	200	73
8595	淮安区	云河湾5号变压器	10	630	305
8596	淮安区	韩信路公变	10	400	172
8597	淮安区	12218箱变（博里王庄社区1号）	10	500	21
8598	淮安区	楚州府1#开关站3#变压器	10	800	468
8599	淮安区	D74233配变（上河变电所）	10	400	201
8600	淮安区	S4663配变（白马湖十七队）	10	200	111
8601	淮安区	12318配变（博里新荡南）	10	200	27
8602	淮安区	新区花园四期4号配电房13号变压器	10	800	376
8603	淮安区	C20277（合兴七组）	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8604	淮安区	C20282（石塘老庄南）	10	200	0
8605	淮安区	C20278（合兴三组）	10	200	53
8606	淮安区	C07279（居委会邢庄东）	10	400	253
8607	淮安区	义乌商住楼1号变	10	630	429
8608	淮安区	C07280（工业园区5号）	10	400	189
8609	淮安区	C03281（石塘姚桥）	10	100	29
8610	淮安区	C22283配变（郭兴上坝东）	10	200	80
8611	淮安区	C22276配变（桃园河北）	10	400	191
8612	淮安区	C07284（小闸朱溪路）	10	400	153
8613	淮安区	新城市广场3号开关站2号变压器	10	800	229
8614	淮安区	天樾府1#开关站2#变压器	10	800	321
8615	淮安区	新区花园四期1号开关站2号变压器	10	800	0
8616	淮安区	112251配变（车路东二）	10	400	93
8617	淮安区	康乐公变	10	315	16
8618	淮安区	元件厂宿舍公变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8619	淮安区	东城花园二期1-1#变电所6#变压器	10	800	482
8620	淮安区	清安河公变	10	315	188
8621	淮安区	清安河北公变	10	315	61
8622	淮安区	电厂宿舍公变	10	200	0
8623	淮安区	盛世豪庭北公变	10	200	0
8624	淮安区	文锦城4期11#干变	10	630	382
8625	淮安区	T31208配变（建淮马甲耿庄）	10	400	258
8626	淮安区	Y84172配变（施河世纪大道小区4#变）	10	800	489
8627	淮安区	夯轮寺巷南公变	10	630	248
8628	淮安区	种子公司公变	10	200	7
8629	淮安区	翰林府1-3号配电房10号变压器	10	800	512
8630	淮安区	翔宇海棠三期4号变压器	10	800	296
8631	淮安区	Q41204配变（季桥宏图六组南）	10	400	250
8632	淮安区	西城花园三期北区2#变压器	10	800	600
8633	淮安区	T6517配变（马甸富民佳苑12#干变）	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8634	淮安区	北阁组南公变	10	400	0
8635	淮安区	D7306配变（马甸富民佳苑1#干变）	10	800	511
8636	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室9#变压器	10	800	511
8637	淮安区	S6310配变（白马湖八队西）	10	200	104
8638	淮安区	钦工裕达小区配变	10	630	343
8639	淮安区	卢滩社区2号变	10	500	316
8640	淮安区	S6245配变（白马湖二队前西）	10	200	35
8641	淮安区	Y94109配变（平桥上圩后圩）	10	400	264
8642	淮安区	建淮水岸新城13号配电变压器	10	800	471
8643	淮安区	佳和名苑1-3号配电房11号配电变压器	10	1000	517
8644	淮安区	锦绣路南2#配变	10	630	343
8645	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配电室6#变	10	800	358
8646	淮安区	河下东牌坊	10	630	0
8647	淮安区	S4664配变（白马湖十七队3#）	10	200	112
8648	淮安区	中南珺悦1-3#配电房11#变压器	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8649	淮安区	文锦城4期5#配变	10	800	492
8650	淮安区	S52261配变花元村 (三堡花元二组)	10	400	236
8651	淮安区	源河苑1-1#配电室7# 变压器	10	800	598
8652	淮安区	公安局配变	10	630	265
8653	淮安区	东方雅居#1开关站#1 配电变压器	10	1000	519
8654	淮安区	东方雅居#1开关站#2 配电变压器	10	1000	506
8655	淮安区	东方雅居#3配电室8# 配电变压器	10	1000	604
8656	淮安区	东方雅居#3配电室7# 配电变压器	10	1000	430
8657	淮安区	文府佳苑二期1-1号变 电所6号变压器	10	630	372
8658	淮安区	S19323配变中心十五 组	10	200	61
8659	淮安区	12202配变（博里扁担 城八组西）	10	400	195
8660	淮安区	12204配变（博里扁担 城六组）	10	400	13
8661	淮安区	11122配变(马甸市场 西)	10	630	210
8662	淮安区	源河苑2-1#配电室16# 变压器	10	800	477
8663	淮安区	S55174配变（白马湖 十五队东中）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8664	淮安区	楚州印3号配电室10号 变压器	10	800	0
8665	淮安区	T6607配变（建淮鹅钱 季庄）	10	200	86
8666	淮安区	S19181配变（条龙余 大2#变）	10	200	48
8667	淮安区	12211配变（博里博里 村部）	10	400	176
8668	淮安区	Q42254配变（颜刘六 组南）	10	200	89
8669	淮安区	112283配变（仇桥新 庄七组）	10	400	228
8670	淮安区	U0555配变（罗桥二组 北）	10	400	203
8671	淮安区	T33133配变（建淮马 甲江庄）	10	400	288
8672	淮安区	S45109配变（白马湖 二十二队中沈）	10	200	96
8673	淮安区	S45112配变（白马湖 二十一队小范庄）	10	200	129
8674	淮安区	S21206配变（复兴杨 西组）	10	400	200
8675	淮安区	Y74121配变（泾口蒋桥 八组）	10	200	64
8676	淮安区	Y74122配变（泾口蒋桥 小学）	10	400	217
8677	淮安区	Y95243配变（平桥王 沟顾庄）	10	200	61
8678	淮安区	114228配变（钦工马 堡二组）	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8679	淮安区	Y84165配变（施河政府综合变）	10	400	299
8680	淮安区	T3191配变（建淮邱家胡圩）	10	400	250
8681	淮安区	Q64213配变（茭陵黄庄大庄南）	10	400	214
8682	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	400	0
8683	淮安区	Z1630配变（溪河经堂八组）	10	200	89
8684	淮安区	114205配变（流均二桥九组）	10	400	224
8685	淮安区	11102配变（博里滨南一组）	10	400	237
8686	淮安区	12322配变（博里新荡十组）	10	100	24
8687	淮安区	S4585配变（白马湖三站鸡厂北）	10	200	132
8688	淮安区	Z0449配变（溪河戴孟双元北）	10	400	211
8689	淮安区	Y84167配变（施河朱河小区1#变）	10	1000	613
8690	淮安区	Y84168配变（施河朱河小区2#变）	10	1000	535
8691	淮安区	S21228配变（复兴田桥西咸组）	10	400	220
8692	淮安区	Y74126配变（泾口蒋桥农民街中）	10	200	42
8693	淮安区	S2193配变（复兴大叶南）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8694	淮安区	114133配变(泾口东作中)	10	400	225
8695	淮安区	112192配变（复兴陈仲西赵）	10	400	203
8696	淮安区	S21175配变（复兴任舍五组）	10	400	206
8697	淮安区	Y73038配变（泾口花尖西）	10	400	232
8698	淮安区	Y74037配变(泾口东宥北)	10	200	53
8699	淮安区	Y73135配变（泾口马湾八组）	10	400	245
8700	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室3#变压器	10	800	489
8701	淮安区	清华苑西侧1#开关站2#变压器	10	800	478
8702	淮安区	113320配变(流均沿荡九组)	10	200	65
8703	淮安区	Y73139配变（泾口高舍七组）	10	400	255
8704	淮安区	121066配变（泾口葛邵西）	10	400	215
8705	淮安区	11304配变（博里王安十组）	10	400	232
8706	淮安区	121171配变（泾口葛邵四组）	10	400	216
8707	淮安区	S45106配变（白马湖二十队）	10	200	145
8708	淮安区	杜康花苑3#配电房12#变压器	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8709	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所7号变压器	10	630	380
8710	淮安区	站前新村南区2-2#开关站10#干变	10	800	425
8711	淮安区	御码头公变	10	400	247
8712	淮安区	温馨花园二期2#变压器	10	800	530
8713	淮安区	Q52236配变（茱陵绿洲）	10	400	0
8714	淮安区	楚州府1#开关站4#变压器	10	800	423
8715	淮安区	115089配变（车桥吕舍庄园1号变）	10	400	22
8716	淮安区	站前新村北区3#干变	10	800	488
8717	淮安区	杜康花苑二期#1变压器	10	800	459
8718	淮安区	121154配变（泾口葛邵五组）	10	400	152
8719	淮安区	杜康花苑二期#6变压器	10	800	376
8720	淮安区	Y74032配变（泾口严桥南）	10	400	180
8721	淮安区	S55157箱变（白马湖馨康小区）	10	630	202
8722	淮安区	Y73072配变（泾口花巷扶贫）	10	400	171
8723	淮安区	恒丰安置小区1#主变	10	1000	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8724	淮安区	恒丰安置小区2#主变	10	1000	571
8725	淮安区	Y73073配变（泾口高舍扶贫）	10	400	220
8726	淮安区	11367配变（博里马桥六组）	10	400	167
8727	淮安区	S210260（复兴任舍北配变）	10	200	39
8728	淮安区	名人亭配变	10	630	296
8729	淮安区	Y73145配变（泾口陈桥十二组）	10	400	180
8730	淮安区	Y73170配变（泾口花尖三组）	10	400	217
8731	淮安区	Y74175配变（泾口高舍十四组东）	10	200	26
8732	淮安区	11422配变（博里九组）	10	400	204
8733	淮安区	S22160配变（复兴东城四组）	10	400	197
8734	淮安区	S22259配变（任舍东）	10	200	51
8735	淮安区	银鑫小区1号变	10	500	133
8736	淮安区	红胡雅苑3号变压器	10	500	0
8737	淮安区	S22155配变（复兴北界四组）	10	400	206
8738	淮安区	蓝惠首府四期1#变压器	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8739	淮安区	S2182配变（复兴杨棉）	10	400	170
8740	淮安区	S2179配变（复兴田桥西陶）	10	400	177
8741	淮安区	12198配变（城郊镇区南）	10	400	82
8742	淮安区	天恒王府商业1#变	10	800	639
8743	淮安区	S22210配变（复兴大朱二组）	10	400	206
8744	淮安区	S2175配变（复兴田桥中陶）	10	100	4
8745	淮安区	Q50288配变（宋集高巷四组）	10	400	0
8746	淮安区	车桥工商所配变	10	400	176
8747	淮安区	S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	0
8748	淮安区	Q61247配变（尹庄三组）	10	200	51
8749	淮安区	11128配变（博里三元八组）	10	400	249
8750	淮安区	S45173配变（白马湖五区华萃公司）	10	200	98
8751	淮安区	11117配变（博里孙庄村部）	10	400	145
8752	淮安区	金刘湾小区1#开关站1号变压器	10	630	386
8753	淮安区	11138配变（博里新民中）	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8754	淮安区	11423配变（博里鲍庄四组）	10	400	41
8755	淮安区	龙光阁公变	10	630	328
8756	淮安区	Q41153配变（同心路）	10	400	29
8757	淮安区	114178配变（平桥四组西）	10	200	28
8758	淮安区	Y95181配变（平桥王沟姚庄）	10	200	40
8759	淮安区	116180配变（平桥新雅）	10	400	0
8760	淮安区	11676配变（席桥秦庄五组）	10	200	85
8761	淮安区	112204配变（仇桥南涧合心）	10	200	0
8762	淮安区	112205配变（仇桥新庄二组）	10	250	111
8763	淮安区	112206配变（仇桥刘庄六组）	10	200	12
8764	淮安区	113163配变（茭陵高荡二组）	10	200	60
8765	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	0
8766	淮安区	122160配变（茭陵卢庄一组）	10	200	18
8767	淮安区	Q52171配变（茭陵大胡村部）	10	200	0
8768	淮安区	Q64161配变（茭陵章集一组西）	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8769	淮安区	116364配变（车东卫生室）	10	200	52
8770	淮安区	Q64162配变（茭陵章集四组南）	10	200	44
8771	淮安区	11297配变（仇桥南涧刘庄）	10	200	40
8772	淮安区	115365配变（车桥张陈八组）	10	200	54
8773	淮安区	114207配变（仇桥水晶三组）	10	200	66
8774	淮安区	Q52172配变（茭陵大胡李庄）	10	200	0
8775	淮安区	11491配变（仇桥水晶前进）	10	200	20
8776	淮安区	112298配变（仇桥苏庄十组）	10	200	127
8777	淮安区	112324配变（仇桥前李杜东）	10	400	191
8778	淮安区	112323配变（仇桥南涧南涧）	10	400	154
8779	淮安区	114333配变（仇桥晶墩四组）	10	400	170
8780	淮安区	111270配变（仇桥倪桥四组南）	10	200	65
8781	淮安区	112328配变（仇桥刘庄二组）	10	200	73
8782	淮安区	淮城乌沙蒋庄综合变	10	400	240
8783	淮安区	114326配变（仇桥红旗二组）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8784	淮安区	11162配变（仇桥倪桥中）	10	400	130
8785	淮安区	111301配变（仇桥贺坝村部）	10	400	228
8786	淮安区	111268配变（仇桥长东组）	10	400	204
8787	淮安区	111265配变（仇桥三里八组）	10	400	172
8788	淮安区	111260配变（仇桥三里四组）	10	400	275
8789	淮安区	112287配变（仇桥新墩九组东）	10	400	247
8790	淮安区	中行宿舍公变	10	400	266
8791	淮安区	西城花园小区一期1#配电房7号配电变压器	10	800	428
8792	淮安区	西城花园小区一期1#配电房8号配电变压器	10	800	500
8793	淮安区	御庭园二期2#配电所3#配电变压器	10	800	391
8794	淮安区	御庭园二期2#配电所4#配电变压器	10	800	428
8795	淮安区	Q80233配变（南闸黄埔童庄南）	10	200	129
8796	淮安区	西城花园小区一期1#开关站1#配电变压器	10	800	465
8797	淮安区	西城花园小区一期1#开关站2#配电变压器	10	800	453
8798	淮安区	西城花园小区一期1#开关站4#配电变压器	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8799	淮安区	西城花园小区一期1# 开关站3#配电变压器	10	800	492
8800	淮安区	城南九组公变	10	200	0
8801	淮安区	大吊桥西公变	10	400	211
8802	淮安区	西城花园小区一期1# 配电房5号配电变压器	10	800	481
8803	淮安区	112293配变（仇桥徐 黄新建西）	10	200	101
8804	淮安区	111307配变(仇桥金庄 中心组)	10	400	202
8805	淮安区	肖庄南公变	10	400	150
8806	淮安区	肖庄中公变	10	400	206
8807	淮安区	钓鱼台公变	10	200	90
8808	淮安区	穿运九组公变	10	200	36
8809	淮安区	里运河公变	10	400	212
8810	淮安区	名都花园公变	10	400	141
8811	淮安区	化肥厂公变	10	400	294
8812	淮安区	穿运二组公变	10	400	84
8813	淮安区	海棠序6#变压器	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8814	淮安区	西城花园小区一期1# 配电房6号配电变压器	10	800	449
8815	淮安区	华亭小学公变	10	400	181
8816	淮安区	大吊桥公变	10	400	69
8817	淮安区	S4599配变（白马湖十八队）	10	200	99
8818	淮安区	府学街公变	10	400	209
8819	淮安区	赵单西公变	10	400	189
8820	淮安区	台山寺公变	10	400	190
8821	淮安区	富升园小区11#变压器	10	800	586
8822	淮安区	小校场公变	10	200	32
8823	淮安区	谢庄公变	10	400	89
8824	淮安区	马尾巷公变	10	400	184
8825	淮安区	萧湖人家三期1-1号配 电房5号变压器	10	800	446
8826	淮安区	111263配变（仇桥长 沙薛庄）	10	400	242
8827	淮安区	112303配变（仇桥杜 庄二组）	10	400	181
8828	淮安区	111306配变（仇桥金 庄万元组）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8829	淮安区	饲料厂公变	10	200	32
8830	淮安区	沿河街公变	10	200	35
8831	淮安区	新路公变	10	400	182
8832	淮安区	肖庄北公变	10	400	44
8833	淮安区	段庄公变	10	400	0
8834	淮安区	刘庄公变	10	400	14
8835	淮安区	兽医站2#公变	10	400	227
8836	淮安区	刘庄北公变	10	400	79
8837	淮安区	电大路北公变	10	400	0
8838	淮安区	衡洼东街东	10	400	151
8839	淮安区	报社宿舍（新）公变	10	200	73
8840	淮安区	医院宿舍公变	10	400	148
8841	淮安区	席桥高铁庄园3#干变	10	800	255
8842	淮安区	S6301配变（白马湖十三队苗圃）	10	200	84
8843	淮安区	新城市广场3-2配电房10号变压器	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8844	淮安区	东城花园二期1-1#变电所8#变压器	10	800	536
8845	淮安区	S7301配变（范集温馨花园1#）	10	800	503
8846	淮安区	清和园1-3#配电房13号变压器	10	800	593
8847	淮安区	D73212配变（马甸田小西）	10	100	70
8848	淮安区	113163配变(钦工横沟五组)	10	400	130
8849	淮安区	S45105配变（白马湖二十队2#）	10	200	128
8850	淮安区	113113配变（钦工横沟一组）	10	400	111
8851	淮安区	113114配变（钦工横沟四组）	10	400	211
8852	淮安区	S54128箱变(白马湖健康路北)	10	400	173
8853	淮安区	S4680配变（白马湖前谢东）	10	200	90
8854	淮安区	11111配变（博里史舍七组）	10	200	88
8855	淮安区	站前新村南区2#干变	10	800	425
8856	淮安区	114287配变（流均二桥十一组）	10	200	92
8857	淮安区	115357(车桥三庄村村部)	10	400	123
8858	淮安区	112238配变（宋集冯王六组）	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8859	淮安区	113172配变（席桥人家）	10	500	269
8860	淮安区	蓝惠首府四期2-1#配电室5#变	10	800	494
8861	淮安区	瑞华府16#变压器	10	800	627
8862	淮安区	111260配变（宋集恒尚御水湾小区）	10	800	599
8863	淮安区	S7602配变（范集温馨花园4#）	10	800	543
8864	淮安区	S19171配变（条龙下引河2#变）	10	400	126
8865	淮安区	114293配变（流均中桥西）	10	100	6
8866	淮安区	文府佳苑1-3号变电所14号变压器	10	630	286
8867	淮安区	中南珺悦1-2#配电房8#变压器	10	630	322
8868	淮安区	113248配变（复兴首拓园区）	10	400	9
8869	淮安区	海棠序5#变压器	10	800	552
8870	淮安区	S4670配变（白马湖毕庄鸡场南）	10	200	0
8871	淮安区	新宋苑4#配变	10	630	490
8872	淮安区	建淮水岸新城9号配电变压器	10	800	315
8873	淮安区	11424配变（博里王庄村）	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8874	淮安区	11425配变（博里王庄九组）	10	400	139
8875	淮安区	东城花园二期1#开关站2#变压器	10	800	463
8876	淮安区	113259配变（季桥三刘四组）	10	400	255
8877	淮安区	御景城南区4号配电房16号变压器	10	800	0
8878	淮安区	113260配变（季桥三刘南）	10	200	88
8879	淮安区	114255配变（平桥隆安花苑）	10	630	377
8880	淮安区	Y74113配变（泾口严桥村部）	10	200	86
8881	淮安区	烟草公配	10	630	242
8882	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室5#变压器	10	800	583
8883	淮安区	船闸管理所2	10	400	238
8884	淮安区	S6321配变（白马湖水泥路）	10	200	0
8885	淮安区	文锦城4期10#配变	10	800	0
8886	淮安区	施河鲁成社区5号变压器	10	630	257
8887	淮安区	蓝惠首府四期4#变压器	10	800	474
8888	淮安区	商城北配变	10	630	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8889	淮安区	东望府1#开关站4#变压器	10	800	465
8890	淮安区	115335仇桥高仇侑舍南	10	200	77
8891	淮安区	建行箱变	10	630	91
8892	淮安区	117120配变（席桥王口二组）	10	200	49
8893	淮安区	Q92125配变（林集谢庄小区）	10	400	0
8894	淮安区	T3179配变（建淮鹅钱马庄）	10	200	26
8895	淮安区	T6629配变（建淮渠南刘庄）	10	400	127
8896	淮安区	T33155配变（建淮许王丁西）	10	400	207
8897	淮安区	S2120配变（复兴大叶五组）	10	400	184
8898	淮安区	S21124配变（复兴徐庄南）	10	200	68
8899	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	0
8900	淮安区	S2119配变（复兴徐庄六组）	10	200	107
8901	淮安区	S2118配变（复兴杨中组）	10	160	0
8902	淮安区	112109配变（林集双沟六组）	10	200	52
8903	淮安区	112147配变（林集双沟村东）	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8904	淮安区	115146配变（林集后管圩毛厂）	10	400	0
8905	淮安区	11171配变（林集草张东）	10	200	96
8906	淮安区	11684配变（南闸周马八组）	10	200	0
8907	淮安区	Q8092配变（南闸良庄良兴）	10	200	79
8908	淮安区	111137配变（仇桥金庄南）	10	400	178
8909	淮安区	Q8056配变（南闸戴湾张庄）	10	400	186
8910	淮安区	Y7643配变（施河朱尖村部）	10	200	124
8911	淮安区	Y6162配变（施河于王七组）	10	100	7
8912	淮安区	Y6160配变（施河于王九组）	10	200	80
8913	淮安区	Y6167配变（施河蒯成二组）	10	200	67
8914	淮安区	Y6164配变（施河蒯成一组）	10	100	26
8915	淮安区	Y96119配变（施河鲁赵鲁庄）	10	100	46
8916	淮安区	Y96108配变（施河鲁赵一组）	10	100	0
8917	淮安区	Y96126配变（施河灌庄九组）	10	100	0
8918	淮安区	Z12172配变（溪河大车一组）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8919	淮安区	Y96113配变（施河鲁赵前刘庄）	10	200	6
8920	淮安区	Y96125配变（施河灌庄七组）	10	100	0
8921	淮安区	Y96123配变（施河灌庄二组）	10	200	23
8922	淮安区	113134配变（钦工贾庄九组南）	10	100	8
8923	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	0
8924	淮安区	Y7602配变（施河岔北桥头）	10	100	22
8925	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	0
8926	淮安区	Q51103配变（钦工西孙东）	10	200	19
8927	淮安区	113131配变（钦工贾庄四组）	10	400	248
8928	淮安区	Q51130配变（钦工韩庄二组）	10	100	24
8929	淮安区	111346配变（车桥张彭村三组）	10	200	57
8930	淮安区	117201配变（车南村四组）	10	200	61
8931	淮安区	117347配变（车南村六组）	10	200	15
8932	淮安区	117174配变（车桥车南村八组）	10	200	25
8933	淮安区	117173配变（凡河村八组）	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8934	淮安区	Y83202配变（施河王桥张尖）	10	100	13
8935	淮安区	117348配变（凡河村七组）	10	100	0
8936	淮安区	117170配变（陈河村12组）	10	200	0
8937	淮安区	115349配变（车桥吕舍一组东）	10	400	163
8938	淮安区	S85215配变（苏嘴大桥咸庄）	10	200	37
8939	淮安区	Z0371配变（溪河林舍西七组）	10	100	34
8940	淮安区	Z0373配变（溪河林舍八组）	10	200	108
8941	淮安区	Z0370配变（溪河土楼四组）	10	100	16
8942	淮安区	Z0387配变（溪河高桥一组）	10	100	12
8943	淮安区	115108配变（车桥丰年村胡庄）	10	400	89
8944	淮安区	113175配变（钦工横沟九组西）	10	200	46
8945	淮安区	113171配变（钦工横沟十组）	10	200	40
8946	淮安区	114191配变（钦工前谷二组西）	10	100	0
8947	淮安区	Q51174配变（钦工韩庄五组）	10	200	75
8948	淮安区	11393配变（溪河马元北）	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8949	淮安区	113103配变（溪河马元西）	10	200	88
8950	淮安区	Z0384配变（溪河杨桥西）	10	200	71
8951	淮安区	Z0372配变（溪河高桥朱圩）	10	100	23
8952	淮安区	115256配变（车桥张陈村16组）	10	200	37
8953	淮安区	115350配变（车桥张陈村20组）	10	200	44
8954	淮安区	Z1501配变(溪河镇政府)	10	400	197
8955	淮安区	112135配变（车桥张陈村部）	10	200	75
8956	淮安区	Z05117配变(溪河马北村部)	10	400	188
8957	淮安区	Z12137配变(溪河灯胡中)	10	400	117
8958	淮安区	115351配变（车桥张陈村中心街）	10	400	164
8959	淮安区	116214配变（苏嘴北季村南）	10	200	40
8960	淮安区	S85210配变（苏嘴衡庄四组）	10	200	46
8961	淮安区	115115配变（车桥张陈村五组）	10	315	153
8962	淮安区	Z0390配变（溪河高桥北）	10	200	16
8963	淮安区	118105配变（车桥肖舍村潘里）	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8964	淮安区	118353配变（车桥肖舍村潘圩北）	10	200	125
8965	淮安区	118355配变（车桥范六村部南）	10	200	98
8966	淮安区	118354配变（车桥范六村部东）	10	200	101
8967	淮安区	11291配变（车桥车施路北综合变）	10	400	147
8968	淮安区	11558配变1（车桥中圩村六组）	10	200	57
8969	淮安区	11587配变（车桥中圩村十组）	10	200	85
8970	淮安区	115358配变（车桥中圩村九组）	10	200	75
8971	淮安区	118352配变（车桥肖舍村陈庄）	10	100	26
8972	淮安区	113118配变（钦工贾庄八组）	10	400	115
8973	淮安区	Y7604配变（施河岔北徐庄）	10	100	33
8974	淮安区	11584配变（车桥中圩村二组）	10	200	87
8975	淮安区	115360配变（车桥中圩村三组）	10	200	46
8976	淮安区	115361配变（车桥中圩村四组）	10	200	68
8977	淮安区	11664配变（车东村四组）	10	400	111
8978	淮安区	113205配变（潘圩七组）	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8979	淮安区	Q42197配变（季桥南湾新庄）	10	400	142
8980	淮安区	Q41206配变（大湾一组）	10	400	128
8981	淮安区	C2165配变（建淮砖桥赵徐）	10	200	57
8982	淮安区	T33131配变（建淮马甲葛庄）	10	400	156
8983	淮安区	116359配变（车北五组中）	10	400	132
8984	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	0
8985	淮安区	Q41207配变（小岗八组）	10	200	25
8986	淮安区	T3195配变（建淮邱家邱西）	10	160	62
8987	淮安区	Q42201配变（季桥七组）	10	200	29
8988	淮安区	T36140配变（建淮十里马庄）	10	200	35
8989	淮安区	Q41195配变（小岗四组）	10	400	234
8990	淮安区	Q41143配变（宏图二组）	10	100	16
8991	淮安区	Q4187配变（宏图五组）	10	400	251
8992	淮安区	112142配变（季桥干沟二组）	10	400	72
8993	淮安区	11399配变（钦工大庞六组）	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8994	淮安区	11697配变（平桥东风顾庄）	10	200	54
8995	淮安区	116171配变（南闸太平桥南）	10	400	0
8996	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	0
8997	淮安区	113181配变（钦工紫码一组西）	10	200	49
8998	淮安区	红庄佳苑3#变	10	630	360
8999	淮安区	117156配变（席桥谢荡一组东）	10	100	46
9000	淮安区	115317配变（仇桥高仇九组）	10	400	216
9001	淮安区	114290配变（仇桥水晶胜利三组）	10	160	41
9002	淮安区	115311配变（仇桥东荡配变）	10	400	266
9003	淮安区	115316配变（仇桥高仇八组）	10	400	109
9004	淮安区	穿运九组东	10	400	190
9005	淮安区	112282配变（仇桥新墩五组东）	10	400	158
9006	淮安区	112267配变（仇桥史桥袁西）	10	400	234
9007	淮安区	112284配变（仇桥新庄六组）	10	400	264
9008	淮安区	114275配变（仇桥北涧联明东）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9009	淮安区	亚特蓝郡三期3号配电变压器	10	630	319
9010	淮安区	112173配变（席桥工业园）	10	400	231
9011	淮安区	115318配变（仇桥高仇十五组）	10	400	237
9012	淮安区	115331配变（仇桥南徐新徐）	10	400	253
9013	淮安区	115292配变（仇桥南徐小李一组）	10	400	222
9014	淮安区	中南珺悦1-3#配电房12#变压器	10	630	257
9015	淮安区	111264配变（仇桥长东余北）	10	400	274
9016	淮安区	建淮水岸新城19号配电变压器	10	800	488
9017	淮安区	御庭园4#配电室7#干变	10	800	350
9018	淮安区	御庭园4#配电室8#干变	10	800	433
9019	淮安区	115320配变（仇桥南徐小蒋西）	10	400	248
9020	淮安区	114289配变（仇桥晶墩九组东）	10	400	227
9021	淮安区	115297配变（仇桥水晶前进一组）	10	400	245
9022	淮安区	114295配变（仇桥晶墩八组）	10	400	229
9023	淮安区	112302配变（仇桥姜侍三组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9024	淮安区	115321配变（仇桥高仇侑庄）	10	200	88
9025	淮安区	114277配变（仇桥高桥新桥）	10	400	244
9026	淮安区	115288配变（仇桥新生）	10	400	257
9027	淮安区	115314配变（仇桥小庄配变）	10	200	77
9028	淮安区	115315配变（仇桥高仇十三组）	10	400	263
9029	淮安区	114274配变（仇桥高桥北西）	10	400	235
9030	淮安区	112286配变（仇桥新墩村部西）	10	400	223
9031	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站4#变压器	10	800	338
9032	淮安区	西城花园二期1-1#配电房8号干变	10	800	510
9033	淮安区	113325配变（仇桥矿泉水厂西）	10	400	249
9034	淮安区	112330配变（仇桥苏庄八组）	10	400	149
9035	淮安区	111304配变（仇桥金庄胜利组）	10	400	249
9036	淮安区	114273配变（仇桥北涧小周）	10	400	235
9037	淮安区	112299配变（仇桥姜侍一组）	10	200	94
9038	淮安区	114279配变（仇桥水产中2）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9039	淮安区	114276配变（仇桥北 润秦桥）	10	400	246
9040	淮安区	112294配变（仇桥徐 黄新庄）	10	400	185
9041	淮安区	115291配变（仇桥南 徐后徐东）	10	400	219
9042	淮安区	淮城公园公园组综合 变	10	400	227
9043	淮安区	115313配变（仇桥高 仇六组）	10	400	256
9044	淮安区	115310配变（仇桥高 仇二组）	10	400	254
9045	淮安区	115309配变（仇桥高 仇仇庄）	10	400	232
9046	淮安区	115296配变（仇桥南 徐猪场）	10	100	28
9047	淮安区	114278配变（仇桥南 庄唐桥）	10	400	265
9048	淮安区	111269配变（仇桥倪 桥十二组）	10	400	237
9049	淮安区	Q81233配变（南闸泾 河工业园）	10	400	0
9050	淮安区	115280配变（仇桥东 南组）	10	400	206
9051	淮安区	淮城公园余林综合变	10	400	200
9052	淮安区	114332配变（仇桥东 风二支堆）	10	400	230
9053	淮安区	112308配变（仇桥金 庄陈东组）	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9054	淮安区	温馨花园二期3#变压器	10	800	518
9055	淮安区	淮安人家18#变	10	800	440
9056	淮安区	尚品苑7#变压器	10	800	445
9057	淮安区	海棠序1#开关站2#变压器	10	800	560
9058	淮安区	114193配变（钦工唐颜三组）	10	400	185
9059	淮安区	站前新村北9#配变	10	800	410
9060	淮安区	楚州印1号配电室4号变压器	10	800	0
9061	淮安区	清和园1#开关站1#变压器	10	630	192
9062	淮安区	渔滨人家1#配电房4#变压器	10	800	357
9063	淮安区	新城市广场5号配电室23号配电变压器	10	800	0
9064	淮安区	新城市广场5号配电室24号配电变压器	10	800	358
9065	淮安区	新城市广场2号开关站13号配电变压器	10	800	0
9066	淮安区	新城市广场2号开关站15号配电变压器	10	800	0
9067	淮安区	新城市广场2号开关站16号配电变压器	10	800	429
9068	淮安区	新城市广场2号开关站14号配电变压器	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9069	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站 2#变压器	10	800	485
9070	淮安区	11591配变（车桥吕舍 庄园2号变）	10	400	1
9071	淮安区	T36145配变（建淮十 里徐庄）	10	200	99
9072	淮安区	富升园小区7#变压器	10	800	497
9073	淮安区	天恒王府商业4#变	10	800	0
9074	淮安区	S6314配变（白马湖五 队前东2#）	10	200	99
9075	淮安区	金刘湾小区1#配电房6 号变压器	10	630	319
9076	淮安区	114190配变（钦工前 谷一组）	10	400	180
9077	淮安区	T36143配变（建淮十 里王庄）	10	200	68
9078	淮安区	S7601配变（范集温馨 花园2#）	10	800	505
9079	淮安区	渔滨人家1#配电房1# 变压器	10	800	492
9080	淮安区	渔滨人家1#配电房2# 变压器	10	800	534
9081	淮安区	渔滨人家1#配电房3# 变压器	10	800	350
9082	淮安区	113102配变（钦工大 庞二组）	10	400	119
9083	淮安区	紫金花苑变电所2#公 变	10	1000	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9084	淮安区	紫金花苑变电所1#公变	10	1000	460
9085	淮安区	112159配变（席桥浦马渠东）	10	400	286
9086	淮安区	117274配变（苏嘴政府西）	10	400	56
9087	淮安区	Q80212配变（南闸戴庄新区南）	10	400	176
9088	淮安区	湖嘴大街公变	10	400	10
9089	淮安区	盛世豪庭1#配电所2#配变	10	800	238
9090	淮安区	世纪佳苑3#配电房1#公变	10	1000	489
9091	淮安区	Q51104配变（钦工西孙西）	10	400	194
9092	淮安区	海棠序1-1#配电房10#变压器	10	800	562
9093	淮安区	S55161配变(白马湖十五队西中)	10	200	38
9094	淮安区	11163#配变（宋集青年南）	10	400	159
9095	淮安区	114166配变（钦工前谷五组）	10	400	205
9096	淮安区	建淮水岸新城10号配电变压器	10	800	438
9097	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配电房8#变	10	800	599
9098	淮安区	义乌商住楼2号变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9099	淮安区	11676配变（平东社区1号配电房3号变）	10	800	347
9100	淮安区	S54129箱变(白马湖健康路北2号)	10	400	217
9101	淮安区	S4676配变(白马湖二十四队2#)	10	200	69
9102	淮安区	111171配变（宋集严码二组南）	10	200	21
9103	淮安区	121190配变（城郊肉皮村综合变）	10	400	0
9104	淮安区	诚品小区12号变压器	10	800	449
9105	淮安区	115090配变（车桥吕舍庄园4号变）	10	400	9
9106	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房7#变压器	10	800	303
9107	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	0
9108	淮安区	116129配变（南闸镇湖园区）	10	400	0
9109	淮安区	113252配变（钦工横沟十一组北）	10	400	246
9110	淮安区	112266配变（车桥光华老村部）	10	200	33
9111	淮安区	117259配变（车北二组中）	10	400	23
9112	淮安区	116260配变（车桥车东五组）	10	100	0
9113	淮安区	116264配变（车桥车北四组）	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9114	淮安区	116265配变（吕舍二组中）	10	400	0
9115	淮安区	C2124配变（建淮彭阳王庄）	10	200	29
9116	淮安区	Z12141配变（溪河大车十一组）	10	100	0
9117	淮安区	堂子巷东公变	10	315	215
9118	淮安区	县东街公变	10	315	67
9119	淮安区	115117配变（顺河双井七组南）	10	160	2
9120	淮安区	112171配变（顺河胡宋七组）	10	200	70
9121	淮安区	112166配变（顺河胡宋河北南）	10	100	23
9122	淮安区	T22180配变（顺河小新六组）	10	200	35
9123	淮安区	S83234配变（顺河骆荡前河北）	10	200	0
9124	淮安区	Y74051配变（泾口下舍南）	10	400	166
9125	淮安区	T33114配变（建淮陈武庄）	10	200	38
9126	淮安区	T32175配变（马甸陈前）	10	200	58
9127	淮安区	114143配变（钦工西支小学）	10	400	188
9128	淮安区	115261配变（车桥吕舍八组）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9129	淮安区	117257配变（孙楼14组）	10	200	77
9130	淮安区	117263配变（车桥车小北）	10	400	85
9131	淮安区	112258配变（车桥受河五组）	10	200	26
9132	淮安区	118262配变（车桥范六彭圩）	10	100	1
9133	淮安区	Z12142配变（溪河大车六组）	10	400	265
9134	淮安区	T3173配变（建淮八关杨兴）	10	400	189
9135	淮安区	Y95129配变（平桥王沟村部）	10	400	136
9136	淮安区	112198配变（宋集冯王七组）	10	200	45
9137	淮安区	Q50207配变（宋集后营杨庄）	10	100	0
9138	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	0
9139	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	0
9140	淮安区	Q70196配变（宋集条河六组）	10	400	151
9141	淮安区	113176配变（三堡星阳六组）	10	100	41
9142	淮安区	S52192配变陈庄村（三堡陈庄九组）	10	100	7
9143	淮安区	S52193配变解庄村（三堡解庄四组）	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9144	淮安区	S71196配变周湾村 （三堡周湾张庄）	10	400	232
9145	淮安区	Q8067配变（南闸林南 周庄）	10	200	73
9146	淮安区	Q8053配变（南闸黄埔 后郭）	10	400	180
9147	淮安区	11179配变（林集南）	10	160	38
9148	淮安区	11488配变（仇桥水晶 东风）	10	400	202
9149	淮安区	T4268配变瓦庄村（三 堡瓦庄北）	10	400	241
9150	淮安区	11682配变（南闸中南 张何）	10	100	0
9151	淮安区	11680配变（南闸中南 金庄）	10	200	0
9152	淮安区	Q8065配变（南闸林南 张庄）	10	200	69
9153	淮安区	116122配变（南闸朱 庄泵站）	10	400	0
9154	淮安区	Q80133配变（南闸太 东联中）	10	100	46
9155	淮安区	116152配变（南闸戴 湾周马）	10	200	0
9156	淮安区	Q8054配变（南闸黄埔 曹坊）	10	200	82
9157	淮安区	Q80153配变（南闸戴 湾仁圩）	10	400	179
9158	淮安区	Q8057配变（南闸戴湾 汪圩）	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9159	淮安区	111194配变（宋集董尹五组）	10	200	83
9160	淮安区	Q50195配变（宋集后营小闸南）	10	200	19
9161	淮安区	Q61202配变（宋集谷庄二组北）	10	400	179
9162	淮安区	T54188配变韩码（三堡韩码二组）	10	100	31
9163	淮安区	T54189配变韩码村（三堡韩码三组）	10	100	8
9164	淮安区	T42202配变沙庄村（三堡沙庄一组）	10	200	55
9165	淮安区	T54187配变鸭洲村（三堡将军楼）	10	400	275
9166	淮安区	T54201配变鸭洲村（三堡鸭洲四组）	10	100	12
9167	淮安区	T54195配变鸭洲村（三堡鸭洲三组南）	10	400	207
9168	淮安区	112148配变（车桥受河十一组）	10	400	158
9169	淮安区	111139配变（车桥金陈村陈庄变）	10	400	152
9170	淮安区	佳和名苑1-1开关站3号配电变压器	10	800	369
9171	淮安区	S6237配变（白马湖五队后东）	10	200	50
9172	淮安区	新区花园四期2号配电房9号变压器	10	800	459
9173	淮安区	三庄佳苑4号变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9174	淮安区	111126配变（车桥大兴村二组变）	10	400	141
9175	淮安区	文府佳苑1-3号变电所13号变压器	10	800	389
9176	淮安区	111245配变（车桥大兴村三组）	10	400	120
9177	淮安区	118102配变（车桥肖舍村村部）	10	400	151
9178	淮安区	金厦学府14#变	10	800	441
9179	淮安区	钦工腾飞小区3号变压器	10	630	58
9180	淮安区	118103配变（车桥肖舍村中桥）	10	400	204
9181	淮安区	118222配变(车桥丰年村中心街变)	10	400	125
9182	淮安区	S45107配变（白马湖二十队3#）	10	200	121
9183	淮安区	新宋苑2#配变	10	630	492
9184	淮安区	云荷雅居1#开关站3#变压器	10	800	497
9185	淮安区	新区花园四期1号开关站4号变压器	10	800	0
9186	淮安区	学府壹号二期3号变压器	10	800	299
9187	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	0
9188	淮安区	建淮水岸新城8号配电变压器	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9189	淮安区	111136配变(车桥夏庄汤庄)	10	200	48
9190	淮安区	仇桥工业园区1	10	400	68
9191	淮安区	建淮水岸新城2号配电变压器	10	1000	476
9192	淮安区	建淮水岸新城4号配电变压器	10	1000	532
9193	淮安区	11133配变（博里陶舍东）	10	400	164
9194	淮安区	文锦城4期2#配变	10	630	0
9195	淮安区	夯轮寺巷北公变	10	630	176
9196	淮安区	杜康花苑3#配电房9#变压器	10	800	508
9197	淮安区	清和园1-1号配电房5号变压器	10	800	506
9198	淮安区	Q51236配变（钦工大赵二组）	10	200	70
9199	淮安区	御景城南区4号配电房17号变压器	10	800	348
9200	淮安区	清安圩公变	10	400	203
9201	淮安区	萧湖箱变	10	630	409
9202	淮安区	瑞华府10#变压器	10	800	561
9203	淮安区	S4683配变（白马湖三渔场西）	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9204	淮安区	D64237配变（上河徐甸东里西）	10	315	188
9205	淮安区	吴承恩停车场	10	400	0
9206	淮安区	111229配变（马甸文兴）	10	400	188
9207	淮安区	T65231配变（马甸东风东）	10	100	0
9208	淮安区	T65230配变（马甸马西东）	10	400	159
9209	淮安区	115293配变（车桥吕舍村五组）	10	400	158
9210	淮安区	113095配变（钦工贾庄一组）	10	400	159
9211	淮安区	海棠广场三期8号变压器	10	800	518
9212	淮安区	111320配变（车桥赵阳村桂西）	10	400	194
9213	淮安区	111131配变（车桥赵阳李庄）	10	200	41
9214	淮安区	117175配变（车南村桥头变）	10	200	26
9215	淮安区	富升园小区5#变压器	10	800	443
9216	淮安区	115401配变（车桥张陈17组）	10	200	33
9217	淮安区	运东菜场	10	400	0
9218	淮安区	翔宇海棠三期2号变压器	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9219	淮安区	学府壹号二期6号变压器	10	800	282
9220	淮安区	112269配变（陈仲四组）	10	400	199
9221	淮安区	沙口小区4#变压器	10	800	553
9222	淮安区	11674配变（席桥秦庄一组东）	10	100	0
9223	淮安区	115235配变（上河五洞五洞）	10	315	134
9224	淮安区	D74231配变（上河丁舍沟东）	10	315	159
9225	淮安区	113271配变（复兴拥军路）	10	400	0
9226	淮安区	11672配变（席桥秦庄二组东）	10	400	232
9227	淮安区	站前新村南区1-1配电房6#干变	10	630	325
9228	淮安区	117210配变（上河前杨陶庄）	10	315	210
9229	淮安区	D64238配变（上河徐甸因庄）	10	315	181
9230	淮安区	新城市广场3-1配电房8号变压器	10	800	281
9231	淮安区	C12275配变（育才路北）	10	400	0
9232	淮安区	S6313配变（白马湖六队前东）	10	200	39
9233	淮安区	D63241上河社区3号箱变	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9234	淮安区	115220配变（上河申大赵庄）	10	100	24
9235	淮安区	S6253配变（白马湖一队前东2#）	10	200	52
9236	淮安区	D63207配变（上河团结）	10	315	192
9237	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室10#变压器	10	800	501
9238	淮安区	115221配变（上河五洞马庄东）	10	315	192
9239	淮安区	D64233配变（上河茆桥何田）	10	315	185
9240	淮安区	11363配变（博里马桥五组）	10	400	217
9241	淮安区	D63229配变（上河申大兴东）	10	315	143
9242	淮安区	D86223配变（上河高北卞西西）	10	315	167
9243	淮安区	瑞华府1#变压器	10	800	594
9244	淮安区	115195配变（上河五洞二堡北）	10	315	164
9245	淮安区	D64201配变（上河茆桥民庄）	10	315	206
9246	淮安区	12304配变（博里前荡七组）	10	400	207
9247	淮安区	12305配变（博里前荡四组）	10	400	147
9248	淮安区	D86225配变（上河大姚大李）	10	315	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9249	淮安区	11306配变（博里陶桥十一组）	10	400	181
9250	淮安区	115194配变上河五洞四洞西	10	315	212
9251	淮安区	115196配变（上河五洞二庄东）	10	315	217
9252	淮安区	D86213配变（上河高北薛庄）	10	315	183
9253	淮安区	新区花园四期2号配电房10号变压器	10	800	0
9254	淮安区	富升园小区6#变压器	10	800	493
9255	淮安区	12307配变（博里杨舍三组）	10	400	116
9256	淮安区	11361配变（博里杨舍四组）	10	400	146
9257	淮安区	楚州印3号配电室9号变压器	10	800	519
9258	淮安区	122167配变（茭陵章洼五组）	10	400	130
9259	淮安区	新城市广场3-1配电房5号变压器	10	800	479
9260	淮安区	Y7631配变（施河楚宝路）	10	400	0
9261	淮安区	11203配变（博里鲍庄五组）	10	400	157
9262	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所7#主变	10	1000	0
9263	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所8#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9264	淮安区	Y75239配变（施河陆河闸口）	10	400	180
9265	淮安区	112285配变（仇桥新墩三组）	10	400	280
9266	淮安区	Y83198配变（施河侯庄六组）	10	400	147
9267	淮安区	112259配变（仇桥三门新建组）	10	400	199
9268	淮安区	11313配变（博里马桥二组）	10	400	166
9269	淮安区	11256配变（仇桥医院东）	10	400	119
9270	淮安区	御景星城9号配变	10	800	432
9271	淮安区	高公桥配变	10	400	202
9272	淮安区	S6224配变（白马湖邵集南2#）	10	200	95
9273	淮安区	新城东公变	10	400	0
9274	淮安区	建淮城南一号6号配电变压器	10	630	349
9275	淮安区	高港二期6号配电变压器	10	800	0
9276	淮安区	佳和名苑1-2号配电房10号变压器	10	1000	542
9277	淮安区	C04263配变（孙杨杜庄）	10	400	226
9278	淮安区	C04253配变（苗庄朱庄西）	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9279	淮安区	C04257配变（孙杨后张东）	10	100	0
9280	淮安区	11137配变（博里新民南）	10	400	228
9281	淮安区	C04254配变（孙杨前张东）	10	200	21
9282	淮安区	115215配变（上河翟兴）	10	315	163
9283	淮安区	S4675配变（白马湖二十四队）	10	200	146
9284	淮安区	115217配变（上河文化站）	10	315	158
9285	淮安区	12117配变（淮城紫藤陈庄）	10	400	140
9286	淮安区	D74219配变（上河谭庄河圩）	10	315	219
9287	淮安区	115236配变（上河淮运柏庄北）	10	315	169
9288	淮安区	金厦学府3#变	10	800	439
9289	淮安区	D64222配变（上河九甸红星）	10	315	131
9290	淮安区	D86224配变（上河大姚圩东）	10	315	187
9291	淮安区	S2194配变（复兴大叶三组）	10	400	191
9292	淮安区	117226配变（上河前杨张东）	10	315	189
9293	淮安区	Y74182配变（泾口蒋桥邮局）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9294	淮安区	117228配变（上河申大吴兴）	10	315	161
9295	淮安区	117218配变（上河谭庄谭庄南）	10	315	187
9296	淮安区	121102配变（城郊二组北）	10	400	0
9297	淮安区	海棠广场三期6号变压器	10	800	367
9298	淮安区	Z5401配变（刘湾一组东）	10	400	0
9299	淮安区	S45110配变（白马湖二十二队中沈2#）	10	200	0
9300	淮安区	东望府1#开关站2#变压器	10	800	439
9301	淮安区	席桥高铁庄园2#干变	10	800	494
9302	淮安区	D63134配变（上河创业园区）	10	250	107
9303	淮安区	112286配变（车桥车北三组北2#）	10	200	75
9304	淮安区	112287配变（车桥车北三组南2#）	10	200	71
9305	淮安区	115273配变（车桥吕舍村六组）	10	200	57
9306	淮安区	118275配变（车桥范六大汪组）	10	200	83
9307	淮安区	118274配变（车桥范六王元组）	10	160	12
9308	淮安区	118278配变（车桥范六洪桥北）	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9309	淮安区	116277配变（车北五组南）	10	400	103
9310	淮安区	112279配变（车桥光华陶庄）	10	100	27
9311	淮安区	112283配变（车桥光华刘湾）	10	200	48
9312	淮安区	112282配变（车桥光华葛湾）	10	400	203
9313	淮安区	112284配变（车桥受河二组北）	10	400	221
9314	淮安区	T10145配变（钦工西支桥）	10	200	55
9315	淮安区	S71234配变大陶村（三堡大陶二组）	10	100	23
9316	淮安区	T11146配变（钦工韩庄九组）	10	400	175
9317	淮安区	111175配变（仇桥三里三组）	10	100	0
9318	淮安区	117126配变（席桥朱黄八组）	10	200	44
9319	淮安区	116185配变（平桥杨柳杨小）	10	200	65
9320	淮安区	113183配变（仇桥供电所）	10	400	110
9321	淮安区	11693配变（席桥三里八组）	10	200	44
9322	淮安区	Q70197配变（宋集西高二组）	10	400	191
9323	淮安区	T32192配变（马甸后黄庄）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9324	淮安区	T32186配变（马甸小于）	10	400	231
9325	淮安区	Q70200配变（宋集土城一组）	10	200	19
9326	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	0
9327	淮安区	111152配变（马甸发茂街）	10	400	0
9328	淮安区	111165配变（马甸小马庄）	10	400	231
9329	淮安区	112185配变（马甸郭庄）	10	160	53
9330	淮安区	112180配变（马甸郭金南）	10	400	42
9331	淮安区	112203配变（宋集园艺三队南）	10	200	53
9332	淮安区	112204配变（园艺三队北）	10	200	81
9333	淮安区	116194配变（南闸中南张庄）	10	400	0
9334	淮安区	116193配变（南闸中南南庄）	10	200	0
9335	淮安区	116168配变（南闸周马四组）	10	400	0
9336	淮安区	11299配变（复兴裴联中）	10	400	114
9337	淮安区	114295配变（流均二桥村部南）	10	200	33
9338	淮安区	T3177配变（建淮鹅钱立新）	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9339	淮安区	T6666配变（建淮砖桥中心）	10	400	209
9340	淮安区	楚州印3号配电室12号变压器	10	800	0
9341	淮安区	面粉厂配变	10	400	242
9342	淮安区	114261配变（钦工支夏三组）	10	400	228
9343	淮安区	113173配变（流均赵铺三组）	10	400	159
9344	淮安区	御庭园1#配电房1号变压器	10	800	429
9345	淮安区	119227配变（流均严百十组）	10	400	170
9346	淮安区	西城花园三期北区6#变压器	10	800	610
9347	淮安区	S45114配变（白马湖二十一队大范庄2#）	10	200	160
9348	淮安区	113238配变（茭陵东荡渔场）	10	400	239
9349	淮安区	亿源国际花园小区2#配电室7#变压器	10	800	285
9350	淮安区	Q4186配变（季桥公路站）	10	400	121
9351	淮安区	T31101配变（建淮邱家岳圩西）	10	400	217
9352	淮安区	亿源国际花园小区2#配电室8#变压器	10	800	407
9353	淮安区	御景城南区一期开关站2#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9354	淮安区	车桥富康花园2#公变	10	1000	605
9355	淮安区	C2118配变（建淮彭阳董庄）	10	200	32
9356	淮安区	T33132配变（建淮马甲胡庄）	10	400	242
9357	淮安区	T36152配变（建淮孙赵徐庄）	10	400	225
9358	淮安区	清和园1-3#配电房12号变压器	10	800	614
9359	淮安区	T43117配变（建淮盖桥陈庄）	10	400	252
9360	淮安区	112385配变（车桥卢滩四组）	10	400	174
9361	淮安区	T3197配变（建淮邱家孙圩）	10	400	221
9362	淮安区	11413配变（博里花桥）	10	400	118
9363	淮安区	运东安置小区1#公变	10	630	262
9364	淮安区	运东安置小区2#公变	10	630	206
9365	淮安区	运河嘉苑0#公变	10	630	281
9366	淮安区	运河嘉苑3#公变	10	630	226
9367	淮安区	新城小区2#公变	10	630	332
9368	淮安区	运河嘉苑4#公变	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9369	淮安区	运河嘉苑5#公变	10	400	158
9370	淮安区	运河嘉苑6#公变	10	630	294
9371	淮安区	运东安置小区3#箱变	10	630	370
9372	淮安区	新城小区4#公变	10	630	265
9373	淮安区	运东安置小区4#箱变	10	630	300
9374	淮安区	新城小区3#公变	10	630	303
9375	淮安区	运河嘉苑7#公变	10	630	242
9376	淮安区	运河嘉苑8#公变	10	500	192
9377	淮安区	翔宇小区4#公变	10	630	289
9378	淮安区	运河嘉苑1#变	10	630	210
9379	淮安区	运河嘉苑2#变	10	630	292
9380	淮安区	翔宇小区5#公变	10	630	286
9381	淮安区	翔宇小区5-1#单变	10	100	55
9382	淮安区	翔宇小区13#公变	10	160	87
9383	淮安区	翔宇小区6#公变	10	630	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9384	淮安区	名都花园1#公变配变	10	500	142
9385	淮安区	翔宇小区1#公变	10	630	276
9386	淮安区	翔宇小区4#单变	10	160	87
9387	淮安区	翔宇小区11#单变	10	160	78
9388	淮安区	Q4180配变（宏图三组北）	10	400	225
9389	淮安区	车桥凤凰小区1号变	10	500	156
9390	淮安区	名都花园2#公变	10	630	269
9391	淮安区	名都花园3#公变	10	500	209
9392	淮安区	翔宇小区5#单变	10	100	0
9393	淮安区	翔宇小区7#公变	10	400	123
9394	淮安区	翔宇小区3#公变	10	630	266
9395	淮安区	翔宇小区开闭所3#干变	10	630	353
9396	淮安区	翔宇小区2#公变	10	400	155
9397	淮安区	诚品小区1号配电变压器	10	800	385
9398	淮安区	翔宇小区12#单变	10	160	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9399	淮安区	高港二期1号配电变压器	10	800	0
9400	淮安区	司法局公变	10	400	103
9401	淮安区	天樾府1-2#配电室10#变压器	10	800	464
9402	淮安区	文锦城4期13#配变	10	800	441
9403	淮安区	文锦城4期7#配变	10	800	513
9404	淮安区	天恒王府商业3#变	10	800	425
9405	淮安区	麒麟巷公变	10	400	120
9406	淮安区	Z12139配变(溪河戴西村部)	10	400	50
9407	淮安区	1130250配变复兴渔滨王庄北	10	400	147
9408	淮安区	东望府1-1#配电室7#变压器	10	800	481
9409	淮安区	河下毛巾厂	10	400	294
9410	淮安区	源河苑2-2#配电室18#变压器	10	800	537
9411	淮安区	瑞华府13#变压器	10	800	586
9412	淮安区	杜康花苑小区1#开关站1#变压器	10	800	377
9413	淮安区	S45117配变（白马湖前刘2#）	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9414	淮安区	东方雅居2#配电房5# 变压器	10	1000	601
9415	淮安区	东方雅居2#配电房6# 变压器	10	1000	595
9416	淮安区	打线巷公变	10	400	56
9417	淮安区	T22202配变（顺河古 泉）	10	400	128
9418	淮安区	114012配变(泾口桥头 三组)	10	400	213
9419	淮安区	佳和名苑1-1开关站4 号配电变压器	10	800	428
9420	淮安区	T36116配变（建淮鹅 钱西魏）	10	400	108
9421	淮安区	三门小区1号变	10	400	207
9422	淮安区	S22156配变（复兴西 城二组）	10	400	197
9423	淮安区	Q51139配变（钦工大 赵南）	10	400	147
9424	淮安区	富士花苑1#公变	10	630	164
9425	淮安区	富士花苑2#公变	10	630	374
9426	淮安区	紫金花苑5#公变	10	630	289
9427	淮安区	富士花苑3#公变	10	630	234
9428	淮安区	紫金花苑6#欧变1#公 变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9429	淮安区	富士花苑4#公变	10	630	291
9430	淮安区	富士花苑5#公变	10	630	360
9431	淮安区	富士花苑6#公变	10	500	274
9432	淮安区	欣明文锦城2期1号开关站3号配电变压器	10	630	270
9433	淮安区	欣明文锦城2期1号开关站4号配电变压器	10	630	159
9434	淮安区	富士花苑7#公变	10	630	342
9435	淮安区	富士花苑8#公变	10	500	279
9436	淮安区	月湖花园1#公变	10	1000	524
9437	淮安区	漕运小区5#公变	10	800	181
9438	淮安区	紫金花苑3#公变	10	630	326
9439	淮安区	欣明文锦城2期1号开关站1号配电变压器	10	630	238
9440	淮安区	紫金花苑9#公变	10	630	309
9441	淮安区	欣明文锦城2期1号开关站2号配电变压器	10	630	161
9442	淮安区	紫金花苑10#公变配电变压器	10	630	359
9443	淮安区	紫金花苑7#欧变1#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9444	淮安区	紫金花苑8#箱变	10	630	355
9445	淮安区	11488配变（钦工前谷二组）	10	100	31
9446	淮安区	欣明文锦城二期1号配电房1号配变	10	630	310
9447	淮安区	欣明文锦城二期1号配电房2号配变	10	630	204
9448	淮安区	欣明文锦城二期1号配电房3号配变	10	630	195
9449	淮安区	欣明文锦城二期1号配电房4号配变	10	630	255
9450	淮安区	欣明文锦城二期3号配电房4号配变	10	630	280
9451	淮安区	欣明文锦城二期3号配电房3号配变	10	630	195
9452	淮安区	世纪佳苑8#公变	10	630	316
9453	淮安区	月湖花园2#公变	10	1000	489
9454	淮安区	欣明文锦城二期2号配电房2号配变	10	630	266
9455	淮安区	欣明文锦城二期2号配电房3号配变	10	630	354
9456	淮安区	欣明文锦城二期2号配电房4号配变	10	630	467
9457	淮安区	欣明文锦城二期3号配电房1号配变	10	630	225
9458	淮安区	欣明文锦城二期3号配电房2号配变	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9459	淮安区	欣明文锦城二期2号配电房1号配变	10	630	169
9460	淮安区	世纪佳苑14#公变	10	630	247
9461	淮安区	世纪佳苑17#公变1#配电变压器	10	630	279
9462	淮安区	世纪佳苑17#公变2#配电变压器	10	630	314
9463	淮安区	新安花苑1#公变	10	1000	504
9464	淮安区	新城别墅园公变	10	630	189
9465	淮安区	易郡龙腾3#配电室13#配电变压器	10	800	298
9466	淮安区	世纪佳苑19#公变2#配电变压器	10	630	328
9467	淮安区	世纪佳苑19#公变1#配电变压器	10	630	297
9468	淮安区	世纪佳苑20#公变1#配电变压器	10	630	326
9469	淮安区	世纪佳苑20#公变2#配电变压器	10	630	313
9470	淮安区	月湖花园3#公变	10	1000	464
9471	淮安区	世纪佳苑2#公变	10	500	133
9472	淮安区	世纪佳苑9#公变	10	630	330
9473	淮安区	世纪佳苑12#变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9474	淮安区	世纪佳苑13#公变	10	630	345
9475	淮安区	新安花苑2#公变	10	1000	554
9476	淮安区	世纪佳苑15#公变	10	630	269
9477	淮安区	新安花苑3#公变	10	1000	502
9478	淮安区	世纪佳苑10#公变	10	630	333
9479	淮安区	世纪佳苑11#公变	10	630	318
9480	淮安区	世纪佳苑16#公变	10	630	220
9481	淮安区	世纪佳苑18#公变1#配电变压器	10	400	147
9482	淮安区	世纪佳苑18#公变2#配电变压器	10	400	116
9483	淮安区	易郡龙腾3#配电室14#配电变压器	10	800	429
9484	淮安区	文锦城4期4#配变	10	800	0
9485	淮安区	清和园1#开关站4#变压器	10	630	321
9486	淮安区	高港二期4号配电变压器	10	800	0
9487	淮安区	施河鲁成社区4号变压器	10	630	269
9488	淮安区	12104配变（农发行）	10	160	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9489	淮安区	12106配变（环城村公变）	10	400	59
9490	淮安区	12123配变（保安巷）	10	400	153
9491	淮安区	人民桥北公变	10	200	0
9492	淮安区	建淮水岸新城17号配电变压器	10	800	483
9493	淮安区	居庄公变	10	400	24
9494	淮安区	航运新村公变	10	200	0
9495	淮安区	任南社区1号箱变	10	500	135
9496	淮安区	北阁组公变	10	200	52
9497	淮安区	粉章巷公变	10	200	0
9498	淮安区	杜康花苑小区1#开关站3#变压器	10	800	482
9499	淮安区	Q50184配变（宋集孙码一组）	10	400	0
9500	淮安区	高港二期7号配电变压器	10	800	0
9501	淮安区	新城市广场3-2配电房12号变压器	10	800	375
9502	淮安区	尚品苑4#变压器	10	800	0
9503	淮安区	T22264配变（顺河街东）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9504	淮安区	御景星城11号配变	10	800	485
9505	淮安区	御景星城13号配变	10	800	472
9506	淮安区	富升园小区10#变压器	10	800	533
9507	淮安区	水上新村公变	10	400	121
9508	淮安区	衡洼东街公变	10	400	117
9509	淮安区	延寿庵公变	10	200	0
9510	淮安区	新城西门口	10	200	42
9511	淮安区	112216配变（仇桥刘庄八组）	10	400	129
9512	淮安区	城西北路2#变	10	400	266
9513	淮安区	Y83230配变（施河侯庄三组南）	10	400	202
9514	淮安区	Y81229配变（施河龙潭虹桥）	10	400	202
9515	淮安区	御庭园1#配电房2号变压器	10	800	464
9516	淮安区	人民桥西公变	10	200	53
9517	淮安区	南窑十四组	10	400	0
9518	淮安区	友谊小区公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9519	淮安区	宏信大厦箱变	10	630	394
9520	淮安区	华西路生产楼箱变	10	500	32
9521	淮安区	称娘桥配电变压器	10	400	202
9522	淮安区	东望府1-2#配电室12# 变压器	10	800	471
9523	淮安区	117498配变（车桥邮局东）	10	400	36
9524	淮安区	佳和名苑1-3号配电房 12号配电变压器	10	1000	502
9525	淮安区	C23077配变(丁曹西社)	10	100	0
9526	淮安区	Q4348配变(刘伶小学)	10	400	231
9527	淮安区	公园林庄公变	10	400	0
9528	淮安区	Q52114配变（茭陵镇 区北）	10	400	0
9529	淮安区	114217配变(泾口姚河 一组)	10	400	247
9530	淮安区	Y75231配变（施河别 墅园）	10	400	85
9531	淮安区	11688配变（席桥三里 二组）	10	400	320
9532	淮安区	S8175配变（季桥农科 队）	10	400	227
9533	淮安区	龙窝巷公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9534	淮安区	11254配变（复兴渔滨王庄）	10	400	156
9535	淮安区	116168配变（席桥原种场南）	10	400	105
9536	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	0
9537	淮安区	义乌商住楼3号变	10	630	367
9538	淮安区	U02081张巷九组	10	400	165
9539	淮安区	中南珺悦1-2#配电房5#变压器	10	630	362
9540	淮安区	中海九樾1-1#配电室7#变压器	10	800	587
9541	淮安区	S6241配变（白马湖四队西2#）	10	200	44
9542	淮安区	华西路3#箱变	10	400	255
9543	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室3#配电变压器	10	1000	485
9544	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室4#配电变压器	10	1000	0
9545	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室6#配电变压器	10	1000	0
9546	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室5#配电变压器	10	1000	440
9547	淮安区	翔宇小区8#公变2	10	400	194
9548	淮安区	121100配变（村部西配变）	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9549	淮安区	116077配变（苏嘴小堆二组）	10	200	34
9550	淮安区	116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	0
9551	淮安区	111110配变（马甸镇区中）	10	400	107
9552	淮安区	新区花园四期3号配电房11号变压器	10	800	390
9553	淮安区	建淮水岸新城14号配电变压器	10	800	462
9554	淮安区	淮安人家15号变	10	800	466
9555	淮安区	中海九樾1-1#配电室8#变压器	10	800	598
9556	淮安区	城东经十四路仓库	10	200	131
9557	淮安区	113210配变（茱陵高荡五组）	10	100	23
9558	淮安区	122230配变（茱陵小茱六组南）	10	200	90
9559	淮安区	金厦学府1#变	10	800	399
9560	淮安区	S4677配变（白马湖后谢东）	10	200	87
9561	淮安区	Z04173配变（溪河溪河中心小学）	10	200	25
9562	淮安区	U12175配变(花庄一组)	10	400	0
9563	淮安区	站前新村北8#配变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9564	淮安区	11557配变（淮城紫藤赵庄）	10	400	146
9565	淮安区	T31106配变（建淮团结）	10	400	171
9566	淮安区	站前新村南区1-1配电房4#干变	10	630	391
9567	淮安区	T36159配变（建淮许王徐庄）	10	400	240
9568	淮安区	T33126配变（建淮建新陈前）	10	200	66
9569	淮安区	T43123配变（建淮盖桥王庄）	10	400	198
9570	淮安区	翰林府1-1号配电室2号变压器	10	800	391
9571	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房8#变压器	10	800	327
9572	淮安区	117491车桥北站西综合变	10	200	52
9573	淮安区	Y75238配变（施河陆河桥头配变）	10	200	39
9574	淮安区	S45102配变（白马湖十九队东2#）	10	200	82
9575	淮安区	席桥高铁庄园4#干变	10	800	442
9576	淮安区	S6320配变（白马湖人武部2#）	10	200	101
9577	淮安区	122231配变（茭陵小菱一组西）	10	400	195
9578	淮安区	114229配变（钦工马堡四组）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9579	淮安区	Q64233配变（茭陵章集一组）	10	200	115
9580	淮安区	Q64232配变（茭陵章集四组东）	10	200	74
9581	淮安区	Q64234配变（茭陵章集四组西）	10	200	92
9582	淮安区	122235配变（茭陵小茭五组）	10	100	2
9583	淮安区	站前新村北11#配变	10	800	496
9584	淮安区	淮城萧湖人家7#变	10	1000	555
9585	淮安区	11448三门小区4号变	10	630	210
9586	淮安区	楚州府1-1#配电房7#变压器	10	800	536
9587	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站3#变压器	10	800	444
9588	淮安区	Y75260配变（施河太平西2#）	10	400	0
9589	淮安区	淮城萧湖人家8#变	10	1000	536
9590	淮安区	清和园1-3#配电房11号变压器	10	800	464
9591	淮安区	淮东首府2号变压器	10	500	194
9592	淮安区	新区花园四期1号配电房8号变压器	10	800	0
9593	淮安区	C2125配变（建淮彭阳杨庄）	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9594	淮安区	119321配变（流均头桥一组）	10	400	151
9595	淮安区	Q41155配变（农中小区1#）	10	200	45
9596	淮安区	Q41156配变（农中小区2#）	10	200	88
9597	淮安区	瑞华府2#变压器	10	800	616
9598	淮安区	Q41157配变（农中小区3#）	10	200	28
9599	淮安区	Q41158配变（农中小区5#）	10	400	203
9600	淮安区	112238配变（季桥纬一路3#变）	10	200	40
9601	淮安区	Y7626配变（施河施庄五组2#）	10	400	233
9602	淮安区	Y96120配变（施河鲁赵北庄2#）	10	200	111
9603	淮安区	站前新村北区4#干变	10	800	484
9604	淮安区	楚州印3号配电室11号变压器	10	800	593
9605	淮安区	Q51237配变（钦工韩庄五组南）	10	400	149
9606	淮安区	114253配变（钦工后谷村部）	10	400	152
9607	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房3号变压器	10	800	417
9608	淮安区	S6230配变（白马湖十队小七组2#）	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9609	淮安区	T6550配变（马甸金王）	10	400	217
9610	淮安区	钦工腾飞小区1号变压器	10	800	255
9611	淮安区	西城花园三期（南区）开关站3#变压器	10	800	585
9612	淮安区	131117配变（甘露二组西）	10	400	65
9613	淮安区	天樾府1-2#配电室12#变压器	10	800	403
9614	淮安区	温馨花园二期4#变压器	10	800	523
9615	淮安区	富升园小区3#变压器	10	800	508
9616	淮安区	天樾府1-1#配电室5#变压器	10	800	411
9617	淮安区	云荷雅居1#开关站4#变压器	10	800	314
9618	淮安区	Y7627配变（施河世纪大道小区3#变）	10	800	462
9619	淮安区	云荷雅居1#开关站2#变压器	10	800	496
9620	淮安区	杜康花苑3#配电房10#变压器	10	800	486
9621	淮安区	112239配变（季桥车路北二）	10	200	87
9622	淮安区	木器厂公变	10	630	0
9623	淮安区	中南珺悦1-1#开关站2#变压器	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9624	淮安区	D63212上河社区2号箱变	10	500	102
9625	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	0
9626	淮安区	蓝惠首府四期3#变压器	10	800	485
9627	淮安区	112199箱变（林集李庄小区东）	10	630	0
9628	淮安区	三中公变箱变配变	10	400	188
9629	淮安区	金刘湾小区1#配电房3号变压器	10	630	335
9630	淮安区	腾飞社区二期1号变压器	10	400	147
9631	淮安区	东城花园二期1#开关站1#变压器	10	800	567
9632	淮安区	永怀路东2号配变	10	630	357
9633	淮安区	翰林府1-1号配电室3号变压器	10	800	398
9634	淮安区	温馨花园二期6#变压器	10	800	532
9635	淮安区	116211配变（车桥居委会变）	10	200	36
9636	淮安区	S6249配变（白马湖一队朱庄）	10	200	99
9637	淮安区	S55167配变（白马湖二渔场东中）	10	200	20
9638	淮安区	西城花园二期1#开关站1号干变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9639	淮安区	Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	177
9640	淮安区	116229配变（南居民点一巷）	10	200	78
9641	淮安区	U0581配变（炮刘疏导点）	10	400	152
9642	淮安区	113111配变（溪河单洼付东）	10	200	86
9643	淮安区	113112配变（溪河公里康庄）	10	200	37
9644	淮安区	中南珺悦1-2#配电房7#变压器	10	630	363
9645	淮安区	瑞华府5#变压器	10	800	639
9646	淮安区	113113配变（溪河朱九付周）	10	400	197
9647	淮安区	Z0378配变（溪河土楼村部）	10	400	233
9648	淮安区	淮城萧湖人家3#变	10	1000	522
9649	淮安区	淮城萧湖人家4#变	10	1000	494
9650	淮安区	席桥广州路安置小区二期1#变	10	800	489
9651	淮安区	Z0379配变（溪河杨桥五组）	10	100	26
9652	淮安区	车桥凤凰小区2号变	10	500	110
9653	淮安区	永怀路东1号配变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9654	淮安区	温馨花园二期8#变压器	10	800	576
9655	淮安区	Q70103配变（宋集三里村南）	10	400	226
9656	淮安区	Q52089配变（茱陵果园五组）	10	400	0
9657	淮安区	新区花园四期1号配电房7号变压器	10	800	417
9658	淮安区	Q52157配变（茱陵茱陵三组）	10	400	0
9659	淮安区	116253配变（平桥乾康小区1号）	10	800	482
9660	淮安区	文锦城4期16#配变	10	800	0
9661	淮安区	清和园1-2#配电房8#变压器	10	630	349
9662	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	0
9663	淮安区	中南珺悦1-3#配电房9#变压器	10	630	293
9664	淮安区	S9434配变（顺河蒋姚小褚）	10	200	88
9665	淮安区	亚特蓝郡2#开关站7#配电变压器	10	800	311
9666	淮安区	亚特蓝郡2#开关站8#配电变压器	10	800	251
9667	淮安区	亚特蓝郡2#开关站9#配电变压器	10	800	410
9668	淮安区	亚特蓝郡2#开关站10#配电变压器	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9669	淮安区	文府佳苑13#配电变压器	10	800	483
9670	淮安区	文府佳苑14#配电变压器	10	800	482
9671	淮安区	站前新村南区2-2#开关站08#干变	10	800	470
9672	淮安区	西城花园二期1#开关站3号干变	10	800	124
9673	淮安区	Q80161配变（南闸林南许西）	10	400	155
9674	淮安区	御东学府1#变压器	10	800	389
9675	淮安区	御东学府2#变压器	10	800	369
9676	淮安区	御景城南区一期开关站1#变压器	10	1000	376
9677	淮安区	御景城南区1#配电室3#变压器	10	800	289
9678	淮安区	御景城南区1#配电室4#变压器	10	1000	0
9679	淮安区	御景城南区1#配电房#5配电变压器	10	800	380
9680	淮安区	御景城南区1#配电房#6配电变压器	10	1000	0
9681	淮安区	Q41256配变（季桥中心小学）	10	400	62
9682	淮安区	光明锦苑1号变压器	10	500	28
9683	淮安区	瑞华府9#变压器	10	800	597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9684	淮安区	任南社区2号箱变	10	500	129
9685	淮安区	S81240配变（季桥纬一路1号变）	10	400	0
9686	淮安区	文府佳苑15#配电变压器	10	800	366
9687	淮安区	文府佳苑16#配电变压器	10	800	401
9688	淮安区	易郡龙腾9#配电变压器	10	800	438
9689	淮安区	易郡龙腾10#配电变压器	10	800	479
9690	淮安区	文府佳苑5#配电变压器	10	800	261
9691	淮安区	116134配变（南闸东闸口小区）	10	400	0
9692	淮安区	116136配变（南闸太兴赵庄新区）	10	400	0
9693	淮安区	政府光伏113089箱变配电变压器	10	1000	784
9694	淮安区	Q41255配变（潘圩六组）	10	400	167
9695	淮安区	海棠序1-1#配电房9#变压器	10	800	506
9696	淮安区	115234配变（上河五洞南圩）	10	315	168
9697	淮安区	116275配变（苏嘴绿丰）	10	400	121
9698	淮安区	温馨花园二期7#变压器	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9699	淮安区	H85171配变（席桥黄 桥花园）	10	400	110
9700	淮安区	御景城南区#2配电室 #7配电变压器	10	800	415
9701	淮安区	御景城南区#2配电室 #8配电变压器	10	1000	0
9702	淮安区	御景城南区#2配电室 #9配电变压器	10	800	350
9703	淮安区	御景城南区#2配电室 #10配电变压器	10	1000	0
9704	淮安区	诚品小区4号配电变压 器	10	800	424
9705	淮安区	113324配变（流均马 东二组）	10	200	50
9706	淮安区	云荷雅居1-1#配电室 6#变压器	10	800	478
9707	淮安区	诚品小区3号配电变压 器	10	800	496
9708	淮安区	施河鲁成社区3号变压 器	10	630	240
9709	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电 房14#变压器	10	800	458
9710	淮安区	文府佳苑二期1#开关 站1号变压器	10	630	277
9711	淮安区	清和园1-2#配电房7# 变压器	10	630	361
9712	淮安区	佳和名苑1-1配电房5 号配变	10	1000	577
9713	淮安区	文锦城4期15#配变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9714	淮安区	Q43173配变（刘伶三组北）	10	400	190
9715	淮安区	S9450配变（顺河徐荡五组南）	10	200	110
9716	淮安区	S4665配变（白马湖十七队南）	10	200	114
9717	淮安区	文府佳苑6#配电变压器	10	800	459
9718	淮安区	文府佳苑7#配电变压器	10	800	325
9719	淮安区	文府佳苑8#配电变压器	10	800	396
9720	淮安区	Q80134配变（南闸太东董庄）	10	400	320
9721	淮安区	S85276配变（苏嘴衡庄五组西）	10	400	213
9722	淮安区	117143配变（南闸南陶庄南）	10	400	0
9723	淮安区	瑞华府15#变压器	10	800	592
9724	淮安区	诚品小区9号变压器	10	800	378
9725	淮安区	T6651配变（建淮张兴李圩北）	10	100	29
9726	淮安区	Q41257配变（小岗五组南）	10	400	239
9727	淮安区	站前新村北7#配变	10	800	464
9728	淮安区	张兴集中区2号箱变变压器	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9729	淮安区	仇桥三门集中区公变	10	630	261
9730	淮安区	海棠序3#变压器	10	800	542
9731	淮安区	D7314配变（马甸富民佳苑9#干变）	10	800	496
9732	淮安区	御景城南区3#配电房#11配电变压器	10	800	424
9733	淮安区	御景城南区3#配电房#12配电变压器	10	1000	0
9734	淮安区	御景城南区3#配电房#13配电变压器	10	800	217
9735	淮安区	御景城南区3#配电房#14配电变压器	10	1000	0
9736	淮安区	仓桥新村公变	10	400	43
9737	淮安区	易郡龙腾2#配电室12#配电	10	800	495
9738	淮安区	11657配变（平桥社区1号开关站1号变）	10	800	424
9739	淮安区	佳和名苑1-1开关站2号配电变压器	10	800	454
9740	淮安区	C12293配变（康居雅苑东）	10	630	261
9741	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	0
9742	淮安区	清和园1-4号配电房16号变压器	10	800	622
9743	淮安区	钦工腾飞小区4号变压器	10	630	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9744	淮安区	文锦城4期6#配变	10	800	0
9745	淮安区	S9308配变（顺河三堡十组）	10	200	77
9746	淮安区	S9446配变（顺河徐荡七组）	10	200	22
9747	淮安区	S45120配变（白马湖胡庄）	10	200	116
9748	淮安区	S9451配变（顺河徐荡五组）	10	200	55
9749	淮安区	希尔盖财富广场1#变	10	800	379
9750	淮安区	希尔盖财富广场2#变	10	800	499
9751	淮安区	Z12174配变（溪河大车十一组东）	10	200	78
9752	淮安区	116250配变（苏嘴吴码顾庄）	10	100	22
9753	淮安区	117261配变（苏嘴苏刘三组西）	10	400	212
9754	淮安区	117266配变（苏嘴万郎三组）	10	400	220
9755	淮安区	S6303配变（白马湖十一队后西）	10	200	68
9756	淮安区	花巷公变	10	630	27
9757	淮安区	富升园小区9#变压器	10	800	528
9758	淮安区	县东街东美变配电变压器	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9759	淮安区	兴文市场箱变37001配 电变压器	10	630	58
9760	淮安区	S46124配变（白马湖 三渔场前东）	10	200	83
9761	淮安区	S21270配变（复兴贾 新一组南）	10	400	208
9762	淮安区	车站新村美变	10	400	234
9763	淮安区	丽都花苑1#配电房3# 干变	10	800	324
9764	淮安区	丽都花苑1#配电房4# 干变	10	800	458
9765	淮安区	翰林府1-3号配电房12 号变压器	10	800	422
9766	淮安区	站前新村北区2#干变	10	800	428
9767	淮安区	11394配变（溪河单洼 刘西）	10	200	87
9768	淮安区	席桥广州路安置小区 二期6#变	10	800	484
9769	淮安区	富升园小区12#变压器	10	800	481
9770	淮安区	116267配变（苏嘴张 季一组东）	10	400	259
9771	淮安区	117270配变（苏嘴一 心七组东）	10	400	245
9772	淮安区	116262配变（苏嘴大 单三组）	10	400	209
9773	淮安区	116263配变（苏嘴健 仪小单庄）	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9774	淮安区	锦绣山阳5#配电室13# 配电变压器	10	800	415
9775	淮安区	锦绣山阳5#配电室14# 配电变压器	10	800	423
9776	淮安区	锦绣山阳5#配电室15# 配电变压器	10	800	390
9777	淮安区	锦绣山阳5#配电室16# 配电变压器	10	800	416
9778	淮安区	仇桥杜庄新六组	10	200	104
9779	淮安区	新城市广场3-3配电房 14号变压器	10	630	328
9780	淮安区	115125配变（顺河大 吉四组）	10	200	65
9781	淮安区	杜康花苑二期#5变压 器	10	800	419
9782	淮安区	亚特蓝郡三期5号配电 变压器	10	800	407
9783	淮安区	S45172配变（白马湖 十六队电灌站）	10	200	106
9784	淮安区	零件厂公变	10	400	181
9785	淮安区	御景星城10号配变	10	800	469
9786	淮安区	易郡龙腾2#配电室11# 配电	10	800	264
9787	淮安区	Y83195配变（施河侯 庄十一组）	10	200	105
9788	淮安区	S9319配变（顺河代王 一组）	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9789	淮安区	113204配变（钦工横沟村部）	10	200	66
9790	淮安区	113141配变（钦工小徐北）	10	400	188
9791	淮安区	113150配变（钦工横沟八组）	10	200	57
9792	淮安区	S9427配变（顺河时廖八组东）	10	200	80
9793	淮安区	Q51223配变（钦工韩庄七组）	10	200	108
9794	淮安区	欣明文锦城2#配电变压器	10	1000	0
9795	淮安区	欣明文锦城3#配电变压器	10	800	316
9796	淮安区	欣明文锦城4#配电变压器	10	1000	0
9797	淮安区	淮安人家16号变	10	800	431
9798	淮安区	欣明文锦城1#配电变压器	10	800	422
9799	淮安区	欣明文锦城5#配电变压器	10	800	350
9800	淮安区	欣明文锦城6#配电变压器	10	1000	0
9801	淮安区	欣明文锦城7#配电变压器	10	800	435
9802	淮安区	S4589配变（白马湖十一队西）	10	200	111
9803	淮安区	T21265配变（苏嘴北季后李）	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9804	淮安区	T21268配变（苏嘴北季六组）	10	100	43
9805	淮安区	116269配变（苏嘴大单七组）	10	400	249
9806	淮安区	T21264配变（苏嘴于嘴三组西）	10	400	224
9807	淮安区	T2102配变（苏嘴龚营二组中）	10	400	133
9808	淮安区	S8501配变（苏嘴小吉庄）	10	200	56
9809	淮安区	Z0450配变（溪河二街北东）	10	400	172
9810	淮安区	111248配变（仇桥三门五组）	10	200	66
9811	淮安区	114165配变（仇桥红旗泵站）	10	400	215
9812	淮安区	112255配变（仇桥杜庄十六组）	10	400	261
9813	淮安区	114240配变（仇桥北涧联明）	10	200	110
9814	淮安区	11492配变（仇桥晶墩学校）	10	400	262
9815	淮安区	115160配变（仇桥南徐前进）	10	200	113
9816	淮安区	115166配变（仇桥南徐后朱）	10	200	71
9817	淮安区	红庄佳苑4#变	10	630	228
9818	淮安区	淮东首府1号变压器	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9819	淮安区	T65232箱变（马甸靖大小区）	10	400	0
9820	淮安区	S4597配变（白马湖十八队后2#）	10	200	128
9821	淮安区	三门小区3号变	10	500	154
9822	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配电房6#变	10	800	603
9823	淮安区	沙口小区2#变压器	10	800	458
9824	淮安区	S6255配变（白马湖一队后西2#）	10	200	38
9825	淮安区	117208（上河岔溪社区1#变）	10	630	298
9826	淮安区	东城花园二期1-2#变电所10#变压器	10	800	445
9827	淮安区	楚州府1-2#配电房12#变压器	10	800	492
9828	淮安区	皇冠国际1#开关站1#干变	10	800	239
9829	淮安区	建淮安置小区3号配电房5号变	10	800	376
9830	淮安区	建淮安置小区3号配电房6号变	10	800	433
9831	淮安区	文府佳苑二期1#开关站3号变压器	10	630	316
9832	淮安区	新区花园四期3号配电房12号变压器	10	800	0
9833	淮安区	新城市广场3-3配电房15号变压器	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9834	淮安区	江淮景城1#配电室3# 变压器	10	800	424
9835	淮安区	江淮景城1#配电室4# 变压器	10	800	446
9836	淮安区	江淮景城3#配电室7# 变压器	10	630	289
9837	淮安区	江淮景城3#配电室8# 变压器	10	630	297
9838	淮安区	江淮景城3#配电室9# 变压器	10	630	289
9839	淮安区	T10200配变（钦工丝 织厂）	10	200	8
9840	淮安区	113159配变（钦工贾 庄六组）	10	200	11
9841	淮安区	113121配变（钦工横 沟七组）	10	400	152
9842	淮安区	楚州府1-2#配电房11# 变压器	10	800	534
9843	淮安区	S9426配变（顺河时廖 三组）	10	200	82
9844	淮安区	121233配变（泾口六 组）	10	400	231
9845	淮安区	T10233配变（钦工供 电所南）	10	200	0
9846	淮安区	欣明文锦城8#配电变 压器	10	1000	0
9847	淮安区	S4682配变（白马湖三 渔场西2号）	10	200	64
9848	淮安区	东城花园二期1-1#变 电所7#变压器	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9849	淮安区	D63242上河社区4号箱变	10	630	325
9850	淮安区	116170配变（席桥王口船港）	10	200	108
9851	淮安区	S85255配变（苏嘴杨河四组南）	10	400	214
9852	淮安区	11601配变（苏嘴曹叶三组）	10	200	101
9853	淮安区	Z12157配变（溪河戴西魏庄）	10	200	73
9854	淮安区	S85254配变（苏嘴大桥桥头）	10	400	129
9855	淮安区	Y6155配变（施河崔河八组）	10	400	147
9856	淮安区	Y84159配变（施河新供电所配变）	10	200	5
9857	淮安区	Y7610配变（施河岔北刘庄综合变）	10	100	0
9858	淮安区	114196配变（仇桥水产站西西）	10	200	128
9859	淮安区	115319配变（仇桥南徐前进东）	10	200	107
9860	淮安区	115214配变（仇桥高仇七组）	10	400	268
9861	淮安区	115329配变（仇桥南徐北庄）	10	200	118
9862	淮安区	111170配变（仇桥倪桥一组）	10	200	119
9863	淮安区	111203配变（仇桥长沙西南）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9864	淮安区	117158配变（南闸镇湖二组）	10	200	0
9865	淮安区	116192配变（南闸太平赵圩）	10	400	0
9866	淮安区	117118配变（南闸姚庄大队）	10	400	0
9867	淮安区	Q8088配变（南闸良庄刘圩）	10	400	186
9868	淮安区	Z0451配变(溪河戴孟南)	10	400	176
9869	淮安区	Z12165配变(溪河灯胡北)	10	400	172
9870	淮安区	江淮景城福地轩2号变压器	10	800	398
9871	淮安区	金厦学府10#变	10	800	458
9872	淮安区	U1189配变(刘伶一组西)	10	400	198
9873	淮安区	皇冠国际2#开关站13#配电变压器	10	800	0
9874	淮安区	皇冠国际2#开关站16#配电变压器	10	800	0
9875	淮安区	皇冠国际2#开关站14#配电变压器	10	800	0
9876	淮安区	皇冠国际2#配电所10#干变	10	800	421
9877	淮安区	皇冠国际2#配电所7#干变	10	800	460
9878	淮安区	江淮景城3#配电室10#变压器	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9879	淮安区	船闸管理所1	10	250	153
9880	淮安区	T10125配变(钦工镇政府)	10	400	199
9881	淮安区	欣明文锦城9#配电变压器	10	800	353
9882	淮安区	欣明文锦城10#配电变压器	10	1000	0
9883	淮安区	欣明文锦城11#配电变压器	10	800	212
9884	淮安区	欣明文锦城12#配电变压器	10	1000	0
9885	淮安区	博里王庄金城华府小区配电所1#配电变压器	10	400	170
9886	淮安区	博里王庄金城华府小区配电所2#配电变压器	10	400	214
9887	淮安区	三庄佳苑3号变	10	800	468
9888	淮安区	112208配变（宋集冯王九组）	10	400	196
9889	淮安区	Q52229配变（茭陵茭陵六组）	10	400	0
9890	淮安区	T43120配变（建淮盖桥李前）	10	400	201
9891	淮安区	S54133配变（白马湖杨荡后西）	10	200	80
9892	淮安区	117123（上河岔溪社区2#变）	10	630	389
9893	淮安区	新宋苑3#配变	10	630	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9894	淮安区	建淮水岸新城12号配电变压器	10	800	391
9895	淮安区	站前新村南区2-2#开关站9#干变	10	800	440
9896	淮安区	皇冠国际1#开关站3#干变	10	800	446
9897	淮安区	皇冠国际1#开关站5#干变	10	800	282
9898	淮安区	皇冠国际1#开关站6#干变	10	800	435
9899	淮安区	皇冠国际2#配电所8#干变	10	800	294
9900	淮安区	皇冠国际2#配电所9#干变	10	800	344
9901	淮安区	皇冠国际3#配电所11#变	10	800	251
9902	淮安区	皇冠国际3#配电所12#变	10	800	470
9903	淮安区	皇冠国际4#配电所17#干变	10	800	0
9904	淮安区	皇冠国际4#配电所18#干变	10	800	0
9905	淮安区	皇冠国际4#配电所19#干变	10	800	0
9906	淮安区	皇冠国际4#配电所20#干变	10	800	0
9907	淮安区	皇冠国际#5配电室#21配电变压器	10	800	0
9908	淮安区	皇冠国际#5配电室#22配电变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9909	淮安区	皇冠国际#5配电室#23 配电变压器	10	800	0
9910	淮安区	皇冠国际#5配电室#24 配电变压器	10	800	0
9911	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电 房12#变压器	10	800	410
9912	淮安区	文锦城4期20#配变	10	630	0
9913	淮安区	古镇客栈2#配电室1# 变压器	10	1000	697
9914	淮安区	古镇客栈2#配电室2# 变压器	10	1000	643
9915	淮安区	C2143配变（建淮唐桥 孙庄南）	10	400	235
9916	淮安区	113153配变（钦工横 沟二组）	10	400	192
9917	淮安区	11645配变（高港七 组）	10	200	0
9918	淮安区	114231配变(泾口桥头 十组)	10	400	184
9919	淮安区	114229配变(泾口桥头 一组)	10	400	226
9920	淮安区	114230配变(泾口新区 西)	10	400	0
9921	淮安区	114234配变(泾口姚河 八组)	10	200	97
9922	淮安区	114232配变(泾口经管 站)	10	200	79
9923	淮安区	Q50289配变（宋集后 营四组）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9924	淮安区	淮东首府3号变压器	10	630	244
9925	淮安区	Q81211配变（南闸泾河赵沟）	10	100	42
9926	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#1配电变压器	10	1000	0
9927	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#2配电变压器	10	1000	0
9928	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#3配电变压器	10	800	316
9929	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配电房#4配电变压器	10	800	411
9930	淮安区	Z1517配变（溪河文卫路南）	10	400	147
9931	淮安区	楚西大厦配电变压器	10	250	85
9932	淮安区	黄石高公变	10	400	74
9933	淮安区	新城市广场3-1配电房7号变压器	10	800	351
9934	淮安区	新区花园三期1号开关站1号配电变压器	10	800	302
9935	淮安区	新区花园三期1号开关站2号配电变压器	10	800	0
9936	淮安区	新区花园三期1号配电房3号配电变压器	10	1000	441
9937	淮安区	新区花园三期1号配电房4号配电变压器	10	1000	0
9938	淮安区	新区花园三期2号配电房5号配电变压器	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9939	淮安区	新区花园三期2号配电房6号配电变压器	10	800	0
9940	淮安区	新区花园三期2号配电房7号配电变压器	10	800	419
9941	淮安区	新区花园三期2号配电房8号配电变压器	10	800	0
9942	淮安区	新区花园三期3号配电房9号配电变压器	10	1000	409
9943	淮安区	新区花园三期3号配电房10号配电变压器	10	1000	0
9944	淮安区	新区花园三期4号配电房11号配电变压器	10	800	414
9945	淮安区	新区花园三期4号配电房13号配电变压器	10	800	380
9946	淮安区	新区花园三期4号配电房14号配电变压器	10	800	0
9947	淮安区	新区花园三期4号配电房12号配电变压器	10	800	0
9948	淮安区	113247配变（复兴凤凰城小区247#综合	10	400	66
9949	淮安区	T10217配变（钦工小学北）	10	400	183
9950	淮安区	T11135配变（钦工十组）	10	400	241
9951	淮安区	学府壹号商业中心4号变	10	800	570
9952	淮安区	Q51250配变（钦工八组南）	10	400	253
9953	淮安区	红庄佳苑1#变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9954	淮安区	春桂花苑	10	630	106
9955	淮安区	117058（上河岔溪社区4#变）	10	630	393
9956	淮安区	工行宿舍变压器	10	630	245
9957	淮安区	文府路南公变	10	400	250
9958	淮安区	清和园1-2#配电房9#变压器	10	630	360
9959	淮安区	华亭东线3#变配电变压器	10	250	102
9960	淮安区	金厦学府11#变	10	800	424
9961	淮安区	新城市广场3-2配电房9号变压器	10	800	321
9962	淮安区	站前新村北区6#干变	10	800	453
9963	淮安区	卢滩社区1号变	10	500	288
9964	淮安区	112436配变(车桥大兴15组南)	10	400	120
9965	淮安区	西城花园二期1-1#配电房5号干变	10	800	482
9966	淮安区	111279配变（流均粮管所）	10	400	129
9967	淮安区	112020配变（纬六路东）	10	400	320
9968	淮安区	江淮景城开关站1#变压器	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9969	淮安区	江淮景城开关站2#变压器	10	800	460
9970	淮安区	S6302配变（白马湖十二队东）	10	200	103
9971	淮安区	水中园公变2	10	400	82
9972	淮安区	源河苑2-1#配电室13#变压器	10	800	489
9973	淮安区	一品国际5#配电所15#配电变压器	10	800	146
9974	淮安区	Q51251配变（钦工韩庄二组南）	10	200	101
9975	淮安区	S45115配变（白马湖杨庄）	10	200	137
9976	淮安区	蓝文旅公变	10	400	209
9977	淮安区	淮安人家5#配电变压器	10	800	370
9978	淮安区	淮安人家6#配电变压器	10	800	370
9979	淮安区	淮安人家7#配电变压器	10	800	456
9980	淮安区	淮安人家8#配电变压器	10	800	416
9981	淮安区	施河鲁成社区1号变压器	10	630	241
9982	淮安区	红庄佳苑2#变	10	630	302
9983	淮安区	112075配变（宋集桥头南）	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9984	淮安区	杜康花苑二期#4变压器	10	800	484
9985	淮安区	Z0363配变（溪河土楼八组）	10	400	156
9986	淮安区	Z0440配变(溪河戴孟湾里)	10	400	190
9987	淮安区	Z1520配变(溪河韩刘南)	10	400	183
9988	淮安区	金刘湾小区1#配电房5号变压器	10	630	329
9989	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	0
9990	淮安区	111237配变（马甸河东南）	10	100	20
9991	淮安区	111278配变（流均一组）	10	200	77
9992	淮安区	S19307配变（溪南七组）	10	200	41
9993	淮安区	高港二期2号配电变压器	10	800	0
9994	淮安区	S19308配变（溪南十组）	10	200	33
9995	淮安区	银鑫小区2号变	10	500	49
9996	淮安区	119284配变（流均严百二组）	10	200	66
9997	淮安区	126143配变（新王东）	10	400	0
9998	淮安区	清和园1#开关站3#变压器	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9999	淮安区	Q50266配变（陈刘二组）	10	100	6
10000	淮安区	Q50277配变（宋集老农行）	10	400	0
10001	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	0
10002	淮安区	12196配变（城郊五组西）	10	400	179
10003	淮安区	Q70259配变（宋集沿六四组）	10	400	23
10004	淮安区	115493配变（车桥胡庄西）	10	400	112
10005	淮安区	建淮城南一号5号配电变压器	10	630	331
10006	淮安区	S6314五队前东2号配变	10	200	160
10007	淮安区	T10262配变（钦工镇南）	10	400	161
10008	淮安区	S6256配变（白马湖一队后西3#）	10	200	56
10009	淮安区	112174配变（席桥居委会）	10	400	163
10010	淮安区	楚港兴市花苑1#公变配电变压器	10	630	259
10011	淮安区	翔宇海棠三期3号变压器	10	800	262
10012	淮安区	阳光现代城商业2#变	10	1000	590
10013	淮安区	112196配变（顺河延年小张）	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10014	淮安区	淮东首府4号变压器	10	500	197
10015	淮安区	站前新村南区2-2#开关站10#干变	10	800	484
10016	淮安区	S62023十二队西配变	10	200	160
10017	淮安区	S6310八队西配变	10	200	160
10018	淮安区	S45104配变(白马湖四分场部)	10	200	0
10019	淮安区	东望府1-2#配电室10#变压器	10	800	462
10020	淮安区	锦绣路北1#配变	10	630	295
10021	淮安区	站前新村南区2-2配电房12#干变	10	630	357
10022	淮安区	锦绣山阳1#配电房5#变	10	630	215
10023	淮安区	亚特蓝郡2#开关站12#配电变压器	10	800	27
10024	淮安区	亚特蓝郡2#开关站13#配电变压器	10	800	239
10025	淮安区	亚特蓝郡2#开关站14#配电变压器	10	800	281
10026	淮安区	112173配变（顺河胡宋朝荡）	10	200	105
10027	淮安区	三台阁公变	10	400	235
10028	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房11#变压器	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10029	淮安区	淮安人家1#配电变压器	10	800	328
10030	淮安区	淮安人家2#配电变压器	10	800	379
10031	淮安区	淮安人家3#配电变压器	10	800	401
10032	淮安区	淮安人家4#配电变压器	10	800	374
10033	淮安区	11402箱变（马甸卫东社区）	10	500	177
10034	淮安区	117258配变（苏嘴八组小区）	10	400	220
10035	淮安区	S6241四队西2#配变	10	200	160
10036	淮安区	三窑S46线四站配变	10	200	160
10037	淮安区	S6236五队前西2#配变	10	200	160
10038	淮安区	三窑S46线乔庄配变	10	200	160
10039	淮安区	二队前西2#配变	10	200	160
10040	淮安区	三窑S46线五分站配变	10	200	160
10041	淮安区	S6243配变（白马湖二队前东）	10	200	126
10042	淮安区	三窑S46线杨庄配变	10	200	160
10043	淮安区	S6228十队小七组配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10044	淮安区	S6238五队后西配变	10	200	160
10045	淮安区	Y83184配变（施河葛庄胡河南配变）	10	400	230
10046	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	0
10047	淮安区	源河苑2-1#配电室15#变压器	10	800	500
10048	淮安区	S9313配变（三堡五组）	10	200	18
10049	淮安区	S83239配变（顺河骆荡前庄）	10	200	67
10050	淮安区	杜康花苑二期#12变压器	10	800	526
10051	淮安区	S6316配变（白马湖一窑）	10	200	33
10052	淮安区	西城花园三期（南区）开关站2#变压器	10	800	611
10053	淮安区	三窑S46线丁庄配变	10	200	160
10054	淮安区	亚特蓝郡三期6号配电变压器	10	630	196
10055	淮安区	三窑S46线十一队西配变	10	200	160
10056	淮安区	建淮水岸新城15号配电变压器	10	800	439
10057	淮安区	S4590配变（白马湖十一队东）	10	200	24
10058	淮安区	S6243二队前东配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10059	淮安区	S4595配变(白马湖十六队东2#)	10	200	113
10060	淮安区	御景星城15号配变	10	800	390
10061	淮安区	Y83221配变（施河大施河东点综合变）	10	100	7
10062	淮安区	S46123配变（白马湖三渔场东）	10	400	90
10063	淮安区	Y9699配变（施河成灌桥头）	10	200	78
10064	淮安区	D7312配变（马甸富民佳苑7#干变）	10	800	614
10065	淮安区	源河苑1#开关站1#变压器	10	800	541
10066	淮安区	S19322配变(中心十组200KVA)	10	400	134
10067	淮安区	S9435配变（顺河蒋姚小唐）	10	100	16
10068	淮安区	112259配变（顺河滨河花苑南）	10	630	216
10069	淮安区	T22181配变（顺河小新四组）	10	200	64
10070	淮安区	116230配变(南闸淮金路)	10	200	0
10071	淮安区	车桥丰苑小区2号变	10	630	274
10072	淮安区	S62024邵集后2#配变	10	200	160
10073	淮安区	S4593配变(白马湖十六队东)	10	200	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10074	淮安区	文府佳苑二期1-1号变电所5号变压器	10	630	326
10075	淮安区	江淮景城福地轩7号变压器	10	800	401
10076	淮安区	站前新村南区1-1配电房5#干变	10	800	495
10077	淮安区	瑞华府12#变压器	10	800	562
10078	淮安区	T6515配变（马甸富民佳苑10#干变）	10	800	521
10079	淮安区	源河苑2-2#配电室19#变压器	10	800	606
10080	淮安区	尚品苑5#变压器	10	800	382
10081	淮安区	113040配变（仇桥工业园区3）	10	400	85
10082	淮安区	新区花园四期1号配电房6号变压器	10	800	0
10083	淮安区	东城花园二期1-2#变电所11#变压器	10	800	510
10084	淮安区	温馨花园二期1#变压器	10	800	590
10085	淮安区	C12292配变（康居雅苑西）	10	630	311
10086	淮安区	萧湖人家三期1-1号配电房4号变压器	10	800	455
10087	淮安区	东城花园二期1#开关站3#变压器	10	800	519
10088	淮安区	Y73205配变(泾口太阳一组)	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10089	淮安区	S4674配变（白马湖二十四队新庄）	10	200	117
10090	淮安区	11401箱变（马甸卫东社区）	10	630	314
10091	淮安区	117168配变（车桥陈河二组）	10	400	233
10092	淮安区	楚州府1-1#配电房6#变压器	10	800	509
10093	淮安区	S6236配变（白马湖五队前西2#）	10	200	77
10094	淮安区	Q80232配变（南闸良庄顺河东）	10	400	217
10095	淮安区	瑞华府6#变压器	10	800	639
10096	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配电房7#变	10	800	598
10097	淮安区	漕运小区2#公变	10	315	3
10098	淮安区	漕运小区3#公变	10	500	19
10099	淮安区	Q51235配变（钦工西孙一组）	10	400	168
10100	淮安区	新区花园四期5号配电房15号变压器	10	800	404
10101	淮安区	谢庄社区2#配变	10	800	582
10102	淮安区	D63071上河社区1号箱变	10	500	186
10103	淮安区	S55163配变（白马湖十五队西）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10104	淮安区	C20269配变（合兴合兴）	10	400	187
10105	淮安区	C23267配变（五里五里）	10	400	234
10106	淮安区	C23268配变（蒋庄孙东东）	10	100	26
10107	淮安区	C23270配变（朱庄北）	10	200	38
10108	淮安区	C22271配变（新华尹庄）	10	400	125
10109	淮安区	C22272配变（桃园西花园）	10	400	226
10110	淮安区	C08273配变(双闸东)	10	400	210
10111	淮安区	综合检测站	10	400	251
10112	淮安区	U35193配变（永怀东路北）	10	400	98
10113	淮安区	D63240配变(上河小兴北)	10	200	52
10114	淮安区	111301配变（仇桥贺坝新建）	10	400	156
10115	淮安区	114298配变（流均前哨一组）	10	200	88
10116	淮安区	S6304配变（白马湖九队前西）	10	200	58
10117	淮安区	S55164配变（白马湖二渔场北）	10	80	9
10118	淮安区	席桥广州路安置小区二期2#变	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10119	淮安区	115116配变（车桥张陈村九组）	10	200	49
10120	淮安区	S21149配变（复兴大李七组南）	10	400	145
10121	淮安区	115114配变（车桥张陈十三组）	10	200	93
10122	淮安区	T3170配变（建淮八关陶庄）	10	400	180
10123	淮安区	121101配变（城郊四组北）	10	400	248
10124	淮安区	S2109配变（复兴徐庄四组）	10	400	202
10125	淮安区	建淮水岸新城5号配电变压器	10	630	356
10126	淮安区	建淮水岸新城7号配电变压器	10	630	273
10127	淮安区	112193配变(林集双沟三组)	10	100	38
10128	淮安区	钦工腾飞小区2号变压器	10	800	407
10129	淮安区	天恒王府#3配电房7#变压器	10	1000	395
10130	淮安区	天恒王府#3配电房8#变压器	10	1000	489
10131	淮安区	天恒王府#4配电房#9干变	10	1000	369
10132	淮安区	天恒王府#4配电房#10干变	10	1000	299
10133	淮安区	12197配变（城郊五组南）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10134	淮安区	西城花园二期1#开关站4号干变	10	800	334
10135	淮安区	漕运小区4#公变	10	500	121
10136	淮安区	11564配变（顺河安乐四组）	10	200	53
10137	淮安区	漕运小区1#公变	10	630	48
10138	淮安区	杜康花苑2#配电房8#变压器	10	800	463
10139	淮安区	115112配变（顺河双井八组）	10	200	107
10140	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所10号变压器	10	630	277
10141	淮安区	富升园小区2#变压器	10	800	539
10142	淮安区	T6519配变（马甸富民佳苑14#干变）	10	800	561
10143	淮安区	111216（宋集青年七组）	10	400	168
10144	淮安区	楚州府1-1#配电房5#变压器	10	800	462
10145	淮安区	11198配变（宋集董尹村南）	10	400	66
10146	淮安区	S4598配变（白马湖十九队后）	10	200	124
10147	淮安区	S2110配变（复兴陈杨七组）	10	400	193
10148	淮安区	运河望1#开关站3#干变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10149	淮安区	T36158配变（建淮许王王庄）	10	400	239
10150	淮安区	126139配变（新王五组）	10	400	0
10151	淮安区	U12164配变（汤朱八组北）	10	400	0
10152	淮安区	瑞华府7#变压器	10	800	616
10153	淮安区	清华苑西侧1-2#配电室8#变压器	10	800	459
10154	淮安区	驴市巷公变	10	400	0
10155	淮安区	部队浴室配电变压器	10	800	395
10156	淮安区	117227配变（上河申大舒庄）	10	400	256
10157	淮安区	文锦城4期3#配变	10	800	469
10158	淮安区	11565配变（顺河安乐三组）	10	200	65
10159	淮安区	新区花园四期5号配电房16号变压器	10	800	0
10160	淮安区	杜康花苑4#配电房13#变压器	10	800	501
10161	淮安区	杜康花苑二期#10变压器	10	800	454
10162	淮安区	122237配变（茱陵小杜桥）	10	200	100
10163	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10164	淮安区	114289配变（流均前哨二组）	10	400	227
10165	淮安区	Q70223配变（宋集条河一组）	10	400	128
10166	淮安区	源河苑1-1#配电室5#变压器	10	800	469
10167	淮安区	S6234配变（白马湖五队前东）	10	400	52
10168	淮安区	楚州府1#开关站1#变压器	10	800	469
10169	淮安区	翰林府1-1号配电室1号变压器	10	800	371
10170	淮安区	117244（上河岔溪社区5#变）	10	630	350
10171	淮安区	杜康花苑二期#3变压器	10	800	422
10172	淮安区	西城花园二期1-1#配电房7号干变	10	800	477
10173	淮安区	杜康花苑4#配电房15#变压器	10	800	475
10174	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	0
10175	淮安区	濠城状元府1号开关站1号配电变压器	10	800	0
10176	淮安区	濠城状元府1号开关站2号配电变压器	10	800	484
10177	淮安区	濠城状元府1号开关站3号配电变压器	10	800	0
10178	淮安区	濠城状元府1号开关站4号配电变压器	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10179	淮安区	112160配变（宋集严码四组）	10	400	146
10180	淮安区	西城花园二期1#开关站2号干变	10	800	485
10181	淮安区	S56283配变（范集新朱六组）	10	100	26
10182	淮安区	新城市广场3-4配电房18号变压器	10	800	338
10183	淮安区	11377配变（仇桥供电所北）	10	400	73
10184	淮安区	121126配变（淮城红桥十组）	10	400	142
10185	淮安区	T32234配变（马甸张园）	10	100	35
10186	淮安区	T32235配变（马甸唐王东）	10	100	44
10187	淮安区	天樾府1#开关站1#变压器	10	800	467
10188	淮安区	淮安人家19#变	10	800	357
10189	淮安区	S55146配变（白马湖场部）	10	400	113
10190	淮安区	江淮景城福地轩8号变压器	10	800	443
10191	淮安区	11120配变（博里滨南九组）	10	200	41
10192	淮安区	11135配变（博里新民北）	10	200	33
10193	淮安区	11217配变（博里小圩村）	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10194	淮安区	11339配变（博里王安一组）	10	200	61
10195	淮安区	瑞华府3#变压器	10	800	596
10196	淮安区	S45113配变（白马湖二十一队大范庄）	10	200	97
10197	淮安区	114254配变（钦工东支核心区）	10	200	129
10198	淮安区	中南珺悦1-2#配电房6#变压器	10	630	283
10199	淮安区	濠城状元府1号配电房5号配电变压器	10	800	0
10200	淮安区	濠城状元府1号配电房6号配电变压器	10	800	475
10201	淮安区	12220箱变（博里农画新村）	10	500	275
10202	淮安区	113222配变（茱陵高荡一组）	10	200	4
10203	淮安区	石榴玉兰湾1-2#配电房10#变压器	10	800	462
10204	淮安区	S9452配变（顺河徐荡十组）	10	200	53
10205	淮安区	S83218配变（顺河崔周三组南）	10	200	59
10206	淮安区	新城市广场3-1配电房6号变压器	10	800	357
10207	淮安区	沙口小区3#变压器	10	800	346
10208	淮安区	Y6156配变（施河崔河五组）	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10209	淮安区	Y81138配变（施河郭庄六组南）	10	200	99
10210	淮安区	D7318配变（马甸富民佳苑13#干变）	10	800	497
10211	淮安区	尚品苑3#变压器	10	800	355
10212	淮安区	S6308配变（白马湖王码小区）	10	200	54
10213	淮安区	建淮城南一号8号配电变压器	10	630	351
10214	淮安区	翰林府1-3号配电房9号变压器	10	800	478
10215	淮安区	11342配变（博里王安九组）	10	200	104
10216	淮安区	11351配变（博里陶桥一组）	10	400	195
10217	淮安区	11354配变（博里马桥村部）	10	400	171
10218	淮安区	12207配变（博里杨里八组）	10	100	19
10219	淮安区	12213配变（博里十三组）	10	200	55
10220	淮安区	11418配变（博里十八组）	10	200	69
10221	淮安区	张兴集中区1号箱变变压器	10	630	273
10222	淮安区	S4586配变（白马湖三站鸡厂南）	10	200	141
10223	淮安区	荷湖星城#1开关站#17配电变压器	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10224	淮安区	荷湖星城#1开关站#18 配电变压器	10	800	312
10225	淮安区	荷湖星城#1开关站#20 配电变压器	10	800	95
10226	淮安区	文旅停车场公变	10	630	231
10227	淮安区	C12274配变（文化站 西）	10	400	32
10228	淮安区	源河苑1#开关站4#变 压器	10	800	598
10229	淮安区	Q52218配变（茱陵茱 陵一组）	10	200	0
10230	淮安区	126146配变（南窑八 组西）	10	400	0
10231	淮安区	Q52216配变（茱陵敬 老院西）	10	400	0
10232	淮安区	云河湾6号变压器	10	630	264
10233	淮安区	U12148配变（南窑七 组南）	10	400	0
10234	淮安区	文府佳苑二期1#开关 站2号变压器	10	630	331
10235	淮安区	117231配变（南闸工 业园区）	10	400	0
10236	淮安区	U12151配变（南窑九 组北）	10	400	0
10237	淮安区	113219配变（茱陵联 合小姚）	10	200	73
10238	淮安区	113110配变（溪河公 里严庄）	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10239	淮安区	东城花园二期1#开关站4#变压器	10	800	539
10240	淮安区	Y7639配变（施河世纪大道小区1#变）	10	800	403
10241	淮安区	蓝惠首府2#配电室9#变压器	10	630	332
10242	淮安区	翰林府1-3号配电房11号变压器	10	800	437
10243	淮安区	淮东首府5号变压器	10	630	262
10244	淮安区	红胡雅苑小区2号变压器	10	500	0
10245	淮安区	车桥宏业路配变	10	630	238
10246	淮安区	宝石厂公变	10	630	250
10247	淮安区	12212配变（博里九组西）	10	200	68
10248	淮安区	T6504配变（马甸康馨小区2）	10	630	461
10249	淮安区	文通中学箱变配电变压器	10	630	327
10250	淮安区	新区花园四期1号配电房5号变压器	10	800	423
10251	淮安区	特殊学校公变	10	400	178
10252	淮安区	天樾府1-2#配电室11#变压器	10	800	472
10253	淮安区	城品小区商业2号变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10254	淮安区	温馨花园二期5#变压器	10	800	512
10255	淮安区	站前新村南区1#干变	10	800	416
10256	淮安区	113220配变（茱陵东高四组）	10	200	45
10257	淮安区	Q52221配变（茱陵大胡陈龙组）	10	200	0
10258	淮安区	船厂公变	10	400	309
10259	淮安区	113217配变（茱陵南舍六组北）	10	200	110
10260	淮安区	施河鲁成社区2号变压器	10	630	310
10261	淮安区	Q52223配变（茱陵敬老院北）	10	400	0
10262	淮安区	Q52224配变（茱陵茱陵八组）	10	400	0
10263	淮安区	Q52225配变（茱陵果园十组西）	10	200	0
10264	淮安区	源河苑2#开关站10#变压器	10	800	478
10265	淮安区	Q8194配变（南闸泾于周庄）	10	400	184
10266	淮安区	T6509配变（马甸富民佳苑4#干变）	10	800	598
10267	淮安区	光明锦苑2号变压器	10	500	227
10268	淮安区	云河湾7号变压器	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10269	淮安区	云河湾10#配电变压器	10	630	356
10270	淮安区	佳和名苑1-1配电房6号配变	10	1000	560
10271	淮安区	S55162配变（白马湖十五队前）	10	200	0
10272	淮安区	119185配变（流均二桥十组）	10	400	251
10273	淮安区	D7308配变（马甸富民佳苑3#干变）	10	800	545
10274	淮安区	T32236配变（马甸袁庄北）	10	100	35
10275	淮安区	S52266配变陈庄村（陈庄化工厂）	10	400	246
10276	淮安区	116029配变（车桥小市场东）	10	400	50
10277	淮安区	Q51234配变（钦工西孙五组）	10	400	190
10278	淮安区	腾飞社区二期2号变压器	10	400	73
10279	淮安区	113175配变（席桥丁圩村西）	10	400	215
10280	淮安区	杜康花苑4#配电房16#变压器	10	800	472
10281	淮安区	113226配变（茭陵东荡二组）	10	400	218
10282	淮安区	Z12158配变（溪河戴西老庄）	10	200	35
10283	淮安区	113228配变（茭陵东荡三组）	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10284	淮安区	Z12156配变(溪河戴西卢滩)	10	200	46
10285	淮安区	113227配变（茱陵邵葛八组南）	10	400	265
10286	淮安区	Z05127配变(溪河戴孟戴庄)	10	100	44
10287	淮安区	S45116配变（白马湖五分站）	10	200	76
10288	淮安区	117162配变（席桥王口村西）	10	400	196
10289	淮安区	萧湖人家三期1号开关站1号变压器	10	800	451
10290	淮安区	113095配变(三堡星阳四组南)	10	400	231
10291	淮安区	西城花园二期1-1#配电房6号干变	10	800	516
10292	淮安区	金厦学府5#变	10	800	363
10293	淮安区	杜康花苑2#配电房7#变压器	10	800	409
10294	淮安区	11147配变（博里滨南桥头西）	10	400	74
10295	淮安区	11485配变（平东社区1号配电房4号变）	10	800	438
10296	淮安区	112428配变（车桥光华高庄南）	10	400	168
10297	淮安区	东城花园二期1-2#变电所9#变压器	10	800	493
10298	淮安区	御景星城12号配变	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10299	淮安区	Y8444配变（施河中央豪庭1号变）	10	800	427
10300	淮安区	Y76261配变（施河中央豪庭2号变）	10	800	488
10301	淮安区	Y8445配变（施河中央豪庭3号变）	10	800	476
10302	淮安区	Y7691配变（施河中央豪庭4号变）	10	800	522
10303	淮安区	瑞华府11#变压器	10	800	578
10304	淮安区	11313319配变（流均马东养猪场）	10	100	67
10305	淮安区	Z05126配变(溪河马北雷舍南)	10	400	194
10306	淮安区	Z12155配变(溪河朱周村部)	10	400	232
10307	淮安区	吴承恩故居箱变	10	400	0
10308	淮安区	C12297配变（康居雅苑一期3号变）	10	630	393
10309	淮安区	清和园1-3#配电房14号变压器	10	800	606
10310	淮安区	11256配变（复兴渔滨南许公变）	10	400	207
10311	淮安区	中海九樾1-1#配电室5#变压器	10	800	566
10312	淮安区	东望府1-1#配电室5#变压器	10	800	438
10313	淮安区	海棠序4#变压器	10	800	564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10314	淮安区	尚品苑6#变压器	10	800	0
10315	淮安区	C23236配变（五里观西）	10	100	0
10316	淮安区	江淮景城福地轩4号变压器	10	800	384
10317	淮安区	站前新村南区1-1配电房3#干变	10	800	381
10318	淮安区	114325配变（流均二桥四组）	10	200	8
10319	淮安区	文锦城4期9#配变	10	800	475
10320	淮安区	119247配变（季桥车路三组）	10	125	7
10321	淮安区	楚州府1-2#配电房10#变压器	10	800	510
10322	淮安区	S45100配变（白马湖十八队2#）	10	200	141
10323	淮安区	S94262配变（顺河徐荡八组北）	10	400	231
10324	淮安区	112198箱变（林集李庄小区北）	10	630	0
10325	淮安区	学府壹号#2配电房#1配电变压器	10	800	357
10326	淮安区	学府壹号#2配电房#2配电变压器	10	800	346
10327	淮安区	学府壹号#2配电房#3配电变压器	10	800	382
10328	淮安区	学府壹号#2配电房#4配电变压器	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10329	淮安区	天樾府1#开关站3#变压器	10	800	384
10330	淮安区	113269配变（三堡祁庄四组）	10	400	234
10331	淮安区	学府壹号二期1号变压器	10	800	357
10332	淮安区	文锦城4期18#配变	10	630	0
10333	淮安区	114294配变（流均前哨北）	10	400	249
10334	淮安区	112194配变（林集双沟五组）	10	100	44
10335	淮安区	115195配变（林集后管圩村部）	10	200	0
10336	淮安区	114149配变（泾口付吉三组）	10	400	250
10337	淮安区	S45108配变（白马湖四站）	10	200	45
10338	淮安区	蓝惠首府13#配电变压器	10	630	227
10339	淮安区	蓝惠首府14#配电变压器	10	630	245
10340	淮安区	海棠广场三期7号变压器	10	800	477
10341	淮安区	Y75241配变（施河明珠花苑1#干变）	10	1000	613
10342	淮安区	Y75242配变（施河明珠花苑2#干变）	10	1000	580
10343	淮安区	S55169配变（白马湖二渔场前西）	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10344	淮安区	114260配变（钦工马堡三组）	10	200	71
10345	淮安区	淮城温馨小区2#箱变	10	1000	600
10346	淮安区	淮安人家2号配电室9号配电变压器	10	800	510
10347	淮安区	翰林府1-2号配电室5号变压器	10	800	439
10348	淮安区	古城墙配变	10	500	364
10349	淮安区	陈河街公变	10	630	300
10350	淮安区	S6233配变（白马湖八队小朱庄）	10	200	31
10351	淮安区	翔宇海棠小区#1配电房#3配电变压器	10	1000	425
10352	淮安区	翔宇海棠小区#1配电房#4配电变压器	10	1000	433
10353	淮安区	金刘湾小区1#开关站2号变压器	10	630	352
10354	淮安区	车桥村四组综合变	10	400	110
10355	淮安区	114286配变（流均二桥五组）	10	400	248
10356	淮安区	11681配变（南闸中南圩头）	10	400	0
10357	淮安区	116110配变（南闸太平徐庄）	10	400	0
10358	淮安区	Q80105配变（南闸戴庄姜杨）	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10359	淮安区	Y74147配变(泾口下舍北)	10	200	68
10360	淮安区	115192配变（林集运河堆北）	10	400	0
10361	淮安区	121223配变（泾口葛邵九组）	10	100	8
10362	淮安区	112272配变（复兴陈仲五组）	10	400	100
10363	淮安区	楚州印1号配电室1号变压器	10	800	461
10364	淮安区	县西街北公变	10	400	101
10365	淮安区	淮安人家17号变	10	800	515
10366	淮安区	御景星城16号配变	10	800	415
10367	淮安区	金厦学府9#变	10	800	393
10368	淮安区	淮安人家3号配电室13号配电变压器	10	800	370
10369	淮安区	淮安人家3号配电室14号配电变压器	10	800	340
10370	淮安区	淮安人家2号配电室11号配电变压器	10	800	456
10371	淮安区	S4681配变（白马湖前谢西）	10	200	133
10372	淮安区	115492配变（车桥三庄十组）	10	200	102
10373	淮安区	站前新村南区2-2配电房13#干变	10	800	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10374	淮安区	运河望1#开关站2#干变	10	800	640
10375	淮安区	S71124配变咸庄村（三堡咸庄二组）	10	100	13
10376	淮安区	114297配变（流均前哨七组）	10	400	164
10377	淮安区	114296配变（流均前哨八组）	10	200	79
10378	淮安区	翰林府1-1号配电室4号变压器	10	800	434
10379	淮安区	锦绣山阳1#配电房6#变	10	630	214
10380	淮安区	淮城富丽瑞景苑2#配电室3#变压器	10	1000	542
10381	淮安区	淮城富丽瑞景苑2#配电室4#变压器	10	1000	445
10382	淮安区	淮城富丽瑞景苑2#配电室5#变压器	10	1000	483
10383	淮安区	121085配变（泾口葛邵二组）	10	400	242
10384	淮安区	淮城富丽瑞景苑2#配电室6#变压器	10	1000	518
10385	淮安区	西城花园三期（南区）1-1#配电房5#变	10	800	585
10386	淮安区	中南珺悦1-1#开关站4#变压器	10	800	461
10387	淮安区	蓝惠首府10#变压器	10	630	350
10388	淮安区	蓝惠首府11#变压器	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10389	淮安区	蓝惠首府12#变压器	10	630	200
10390	淮安区	114303配变（仇桥北 涧村部）	10	400	136
10391	淮安区	源河苑2-1#配电室14# 变压器	10	800	557
10392	淮安区	116302（仇桥高仇新建）	10	400	35
10393	淮安区	T22208配变（顺河街 西）	10	200	66
10394	淮安区	海棠广场三期5号变压器	10	800	216
10395	淮安区	115421配变（车桥三 庄村十五组）	10	400	157
10396	淮安区	瑞华府8#变压器	10	800	639
10397	淮安区	11970配变（季桥车路 南）	10	200	0
10398	淮安区	海棠序1#开关站1#变 压器	10	800	481
10399	淮安区	三门小区2号箱变	10	630	154
10400	淮安区	钦工钦贸小区3号配 电所5号干变	10	800	503
10401	淮安区	钦工钦贸小区3号配 电所6号干变	10	800	543
10402	淮安区	东望府1-2#配电室9# 变压器	10	800	480
10403	淮安区	淮安人家2号配电室10 号配电变压器	10	800	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10404	淮安区	站前新村南区2-2#开关站7#干变	10	800	428
10405	淮安区	东望府1-1#配电室8#变压器	10	800	501
10406	淮安区	新区花园四期1号开关站1号变压器	10	800	369
10407	淮安区	站前新村北区1#干变	10	800	447
10408	淮安区	学府壹号商业中心3号变	10	800	0
10409	淮安区	新季南路综合楼公变	10	400	261
10410	淮安区	111172配变（仇桥长东河堆）	10	200	78
10411	淮安区	11688配变（平桥杨柳刘庄）	10	400	169
10412	淮安区	S52263配变花元村（三堡花元三组南）	10	400	170
10413	淮安区	建淮水岸新城3号配电变压器	10	1000	653
10414	淮安区	建淮水岸新城1号配电变压器	10	1000	510
10415	淮安区	C2397配变(周庄倪庄)	10	400	107
10416	淮安区	淮城富丽瑞景苑3#配电室7#变压器	10	1000	616
10417	淮安区	淮城富丽瑞景苑3#配电室9#变压器	10	1000	671
10418	淮安区	淮城富丽瑞景苑3#配电室10#变压器	10	1000	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10419	淮安区	淮城富丽瑞景苑4#配电室11#变压器	10	1000	572
10420	淮安区	淮城富丽瑞景苑1#开关站1#变压器	10	1000	474
10421	淮安区	淮城富丽瑞景苑1#开关站2#变压器	10	1000	504
10422	淮安区	112260配变（顺河滨河花苑北）	10	630	280
10423	淮安区	新城市广场3号开关站1号变压器	10	800	370
10424	淮安区	农机厂公变	10	630	315
10425	淮安区	D64239配变（上河大后袁庄）	10	400	239
10426	淮安区	学府壹号二期5号变压器	10	800	363
10427	淮安区	117153（上河岔溪社区3#变）	10	630	387
10428	淮安区	淮安人家2号配电室12号配电变压器	10	800	166
10429	淮安区	诚品小区7号配电变压器	10	800	370
10430	淮安区	宋集黄河嘉苑2#公变	10	500	176
10431	淮安区	Q41265配变（季桥潘圩五组1）	10	400	241
10432	淮安区	诚品小区13号变压器	10	800	371
10433	淮安区	112155配变（席桥马庄东）	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10434	淮安区	源河苑1-1#配电室6# 变压器	10	800	544
10435	淮安区	T54137配变鸭洲村 （三堡鸭洲二组）	10	400	238
10436	淮安区	S52260配变花元村 （三堡花元五组南）	10	400	220
10437	淮安区	S52262配变花元村 （三堡花元一组北）	10	400	215
10438	淮安区	T54270配变韩码村 （三堡韩码四组北	10	200	67
10439	淮安区	源河苑2#开关站9#变 压器	10	800	488
10440	淮安区	Y83219配变（施河顾 王五组配变）	10	400	187
10441	淮安区	C03200配变（石塘新 建）	10	400	130
10442	淮安区	114167配变（平东社 区2号配电房6号变）	10	800	328
10443	淮安区	C2374配变（丁曹砖井）	10	200	80
10444	淮安区	井神路南配变	10	630	408
10445	淮安区	113312配变（流均农 贸市场）	10	400	99
10446	淮安区	杜康花苑二期#8变压 器	10	800	472
10447	淮安区	淮城温馨小区1#001干 变	10	1000	603
10448	淮安区	S93263配变（顺河代 王南）	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10449	淮安区	12199配变（淮城紫藤三组）	10	400	184
10450	淮安区	S56152配变（范集林厂台片）	10	200	109
10451	淮安区	Z15171配变（溪河韩刘二组南）	10	400	259
10452	淮安区	江淮景城福地轩6号变压器	10	800	298
10453	淮安区	S4678配变（白马湖后谢西）	10	200	107
10454	淮安区	云荷雅居1-1#配电室7#变压器	10	800	494
10455	淮安区	文锦城4期12#干变	10	630	0
10456	淮安区	112233配变（马甸茆夏西）	10	160	62
10457	淮安区	谢庄社区4#配变	10	800	572
10458	淮安区	文华名城#1开关站1号配电变压器	10	1000	558
10459	淮安区	11337配变（仇桥三门四组北）	10	400	159
10460	淮安区	运东村	10	400	30
10461	淮安区	新城市广场3-2配电房11号变压器	10	800	444
10462	淮安区	117176配变（席桥王口九组东）	10	200	102
10463	淮安区	114204配变（泾口东作东）	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10464	淮安区	佳和名苑1-1配电房8号配变	10	1000	522
10465	淮安区	113313配变（流均安置小区）	10	400	144
10466	淮安区	113314配变（流均十二组）	10	100	0
10467	淮安区	楚州府1-1#配电房8#变压器	10	800	449
10468	淮安区	116254配变（平桥乾康小区2号）	10	800	388
10469	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房6#变压器	10	800	419
10470	淮安区	建淮城南一号7号配电变压器	10	630	306
10471	淮安区	高港二期5号配电变压器	10	800	0
10472	淮安区	新区花园四期4号配电房14号变压器	10	800	0
10473	淮安区	永怀路西1号配变	10	630	91
10474	淮安区	11423配变（马甸刘庄）	10	400	262
10475	淮安区	杜康花苑小区1#开关站2#变压器	10	800	382
10476	淮安区	S91252配变（季桥潘柳七组）	10	200	30
10477	淮安区	车桥供电所配变	10	630	261
10478	淮安区	永怀路西2号配变	10	630	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10479	淮安区	S4666配变（白马湖十七队南2#）	10	200	111
10480	淮安区	文华名城#1开关站2号 配电变压器	10	1000	439
10481	淮安区	文华名城1#配电室3# 变压器	10	1000	610
10482	淮安区	文华名城1#配电室4# 变压器	10	1000	557
10483	淮安区	文华名城1#配电室5# 变压器	10	1000	567
10484	淮安区	文华名城1#配电室6# 变压器	10	1000	411
10485	淮安区	高港二期8号配电变压器	10	800	0
10486	淮安区	Q42187配变（干沟村部）	10	400	155
10487	淮安区	C23291配变（丁曹前庄）	10	100	0
10488	淮安区	新城市广场9号配电变压器	10	800	442
10489	淮安区	S6317配变（白马湖小王庄）	10	200	88
10490	淮安区	金庭大厦1号变压器	10	400	0
10491	淮安区	S6254一队后西配变	10	200	160
10492	淮安区	翔宇海棠14号配变	10	800	391
10493	淮安区	中南珑悦1号开关站1号配变	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10494	淮安区	南总站S45线前谢西配变	10	200	160
10495	淮安区	城果小区1-2#配电所#8变压器	10	800	357
10496	淮安区	新城市广场20号配电变压器	10	800	312
10497	淮安区	S6320人武部2号配变	10	200	160
10498	淮安区	石榴玉兰湾1-3#配电房13#变压器	10	800	464
10499	淮安区	S4588配变（白马湖乔庄北）	10	200	38
10500	淮安区	源河苑1#开关站2#变压器	10	800	591
10501	淮安区	113102配变（泾口新区4号）	10	400	167
10502	淮安区	11692配变（席桥三里七组）	10	400	256
10503	淮安区	S43155配变（林集王码东）	10	400	187
10504	淮安区	清和园1#开关站清和园2#变压器	10	630	334
10505	淮安区	S4592配变（白马湖十六队北后）	10	200	2
10506	淮安区	D64125配变（上河徐佃缪庄西）	10	400	268
10507	淮安区	城果小区1-4#配电所#17变压器	10	800	483
10508	淮安区	三窑S46线二十队3#配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10509	淮安区	熙悦花苑2#配电房8# 变压器	10	630	253
10510	淮安区	S55154箱变(白马湖淮 范路东)	10	400	200
10511	淮安区	翔宇海棠12号配变	10	800	551
10512	淮安区	新城市广场2号配电变 压器	10	800	365
10513	淮安区	新城市广场11号配电 变压器	10	800	423
10514	淮安区	熙悦花苑1#配电房5# 变压器	10	630	317
10515	淮安区	锦和名苑5号变	10	800	401
10516	淮安区	S6248配变（白马湖一 渔场后）	10	200	94
10517	淮安区	锦和名苑2号配变	10	800	499
10518	淮安区	锦和名苑7号变	10	800	358
10519	淮安区	城果小区1-5#配电所 #20变压器	10	800	536
10520	淮安区	S6246配变（白马湖一 渔场前）	10	200	104
10521	淮安区	新城市广场4号配电变 压器	10	800	257
10522	淮安区	18#变压器	10	800	508
10523	淮安区	海棠广场1#开关站1# 配电变压器	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10524	淮安区	S55148箱变(白马湖路灯东)	10	400	253
10525	淮安区	S55170配变（白马湖二渔场前中）	10	200	53
10526	淮安区	翔宇海棠广场二期2号开关站8号配电变压器	10	800	264
10527	淮安区	121166配变（泾口蛇峰八组）	10	400	263
10528	淮安区	S81244配变（季桥小湾四组南新增）	10	400	208
10529	淮安区	114130配变(泾口殷侯五组)	10	400	208
10530	淮安区	云荷雅居1-1#配电室5#变压器	10	800	548
10531	淮安区	中海九樾1-2#配电房9#变压器	10	800	571
10532	淮安区	11392配变（溪河马元南）	10	200	3
10533	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	0
10534	淮安区	南总站S45线二十三队毕庄配变	10	200	160
10535	淮安区	锦和名苑8号变	10	800	417
10536	淮安区	城果小区1-2#配电所#9变压器	10	800	482
10537	淮安区	S4657配变（白马湖大棚）	10	200	79
10538	淮安区	S6307九队后配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10539	淮安区	熙悦花苑1#配电房4# 变压器	10	630	286
10540	淮安区	云河湾4#配电变压器	10	800	362
10541	淮安区	翔宇海棠16号配变	10	800	529
10542	淮安区	S54132箱变（白马湖 杨荡西）	10	400	265
10543	淮安区	天恒王府1号开关站#2 变压器	10	800	444
10544	淮安区	熙悦花苑3#配电房12# 变压器	10	630	286
10545	淮安区	新城市广场19号配电 变压器	10	800	0
10546	淮安区	S46122配变(白马湖后 朱)	10	200	108
10547	淮安区	十五队西S55171配变	10	200	160
10548	淮安区	S6321水泥路配变	10	200	160
10549	淮安区	Q41242配变（小岗四 组南）	10	400	257
10550	淮安区	114132配变(泾口姚河 四组)	10	400	201
10551	淮安区	东望府1#开关站3#变 压器	10	800	477
10552	淮安区	金刘湾小区1#配电房4 号变压器	10	630	286
10553	淮安区	席桥广州路安置小区 二期5#变	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10554	淮安区	汤朱桥南	10	400	0
10555	淮安区	S4671配变（白马湖二十三队毕庄）	10	200	134
10556	淮安区	源河苑2-2#配电室20#变压器	10	800	570
10557	淮安区	席桥广州路安置小区二期4#变	10	800	522
10558	淮安区	123190（闸北高庄）	10	400	92
10559	淮安区	谢庄公变西	10	400	131
10560	淮安区	中南珑悦1号开关站4号配变	10	800	294
10561	淮安区	三窑S46线乔庄北配变	10	200	160
10562	淮安区	城果小区1-4#配电所#16变压器	10	800	380
10563	淮安区	翔宇海棠11号配变	10	800	303
10564	淮安区	中南珑悦1号开关站2号配变	10	800	427
10565	淮安区	S54139箱变（白马湖建场北路1号）	10	400	154
10566	淮安区	S54142箱变(白马湖小四队)	10	400	195
10567	淮安区	站前新村北区5#干变	10	800	502
10568	淮安区	诚品小区5号配电变压器	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10569	淮安区	富升园小区8#变压器	10	800	492
10570	淮安区	兰惠首府三期2号开关站15号配电变压器	10	800	0
10571	淮安区	兰惠首府三期2号开关站17号配电变压器	10	800	385
10572	淮安区	兰惠首府三期2号开关站18号配电变压器	10	800	379
10573	淮安区	Y6182配变（施河七河八组）	10	400	253
10574	淮安区	兰惠首府三期2-1号配电房19号配电变压器	10	800	345
10575	淮安区	兰惠首府三期2-1号配电房20号配电变压器	10	800	389
10576	淮安区	Q42249配变（孔陈南）	10	400	158
10577	淮安区	Q42248配变（季桥南湾一组南）	10	400	221
10578	淮安区	Q42253配变（季桥南湾西）	10	400	174
10579	淮安区	S7302配变（范集温馨花园3#）	10	800	494
10580	淮安区	113101配变（泾口刘六七组）	10	400	176
10581	淮安区	112258配变（季桥干沟一组）	10	400	198
10582	淮安区	三窑S46线二十一队大范庄配变	10	200	160
10583	淮安区	新城市广场5号配电电压器	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10584	淮安区	S54140箱变（白马湖建场北路2号）	10	500	194
10585	淮安区	三窑S46线十八队后2#配变	10	200	160
10586	淮安区	御景星城7号配变	10	800	423
10587	淮安区	Y84170配变（施河新政府）	10	400	130
10588	淮安区	云河湾1#配电变压器	10	800	384
10589	淮安区	S6249一队朱庄配变	10	200	160
10590	淮安区	S5422箱变(白马湖良种队)	10	400	203
10591	淮安区	文华名城2#配电房7号配变	10	1000	540
10592	淮安区	116169配变（南闸白湖李许）	10	400	0
10593	淮安区	三窑S46线二十二队中沈2#配变	10	200	160
10594	淮安区	天恒王府1号开关站#4变压器	10	800	485
10595	淮安区	S6235五队前西配变	10	200	160
10596	淮安区	S55147箱变（白马湖建安小区）	10	630	280
10597	淮安区	新城市广场7号配电电压器	10	800	416
10598	淮安区	三窑S46线胡庄配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10599	淮安区	Q41261配变（季桥淮菱路）	10	400	18
10600	淮安区	S91245配变（季桥潘柳六组东新增）	10	400	214
10601	淮安区	S91246配变（季桥潘柳一组西配变新增）	10	400	199
10602	淮安区	S81241配变（季桥小湾八组西新增）	10	400	174
10603	淮安区	S4672配变（白马湖二十三队毕庄2#）	10	200	137
10604	淮安区	S91243配变（季桥小岗一组南配变新增）	10	400	239
10605	淮安区	Y81175配变（施河龙潭小区）	10	400	155
10606	淮安区	诚品小区2号配电变压器	10	800	359
10607	淮安区	S52265配变解庄村（三堡解庄闵庄）	10	100	41
10608	淮安区	S71268配变咸庄村（三堡咸庄南）	10	400	253
10609	淮安区	Q64215配变（菱陵六大门南）	10	80	17
10610	淮安区	Q50271配变（宋集陈刘四组）	10	400	157
10611	淮安区	西城花园三期北区5#变压器	10	800	570
10612	淮安区	S85277配变（苏嘴沙吉五组西）	10	200	63
10613	淮安区	瑞华府4#变压器	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10614	淮安区	117152配变（席桥朱黄村东）	10	200	130
10615	淮安区	城果小区1-1#配电所#3变压器	10	800	450
10616	淮安区	S4660配变（白马湖十六队西2号）	10	200	160
10617	淮安区	后谢东配变（新）	10	200	160
10618	淮安区	C12286配变（盐矿路西）	10	400	167
10619	淮安区	中南珑悦2号变电所6号配变	10	800	478
10620	淮安区	三窑S46线前刘配变	10	200	160
10621	淮安区	S4668配变（白马湖二十队西）	10	200	48
10622	淮安区	三窑S46线二十四队2#配变	10	200	160
10623	淮安区	115257配变（顺河桥东北）	10	400	126
10624	淮安区	天恒王府2号配电室#12变压器	10	800	403
10625	淮安区	T6513配变（马甸富民佳苑8#干变）	10	800	537
10626	淮安区	新城市广场3-4配电房17号变压器	10	800	354
10627	淮安区	印刷厂配变	10	630	343
10628	淮安区	三庄佳苑1号变	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10629	淮安区	熙悦花苑开关站1#变压器	10	630	90
10630	淮安区	S6242四队后配变	10	200	160
10631	淮安区	城果小区1-1#配电所#5变压器	10	800	431
10632	淮安区	桃朱西S54136配变	10	200	160
10633	淮安区	S54145箱变(白马湖富康小区2号)	10	500	193
10634	淮安区	三窑S46线二十二队中沈配变	10	200	160
10635	淮安区	杨荡北S54131配变	10	200	160
10636	淮安区	S6318配变（白马湖小王庄2号）	10	200	56
10637	淮安区	锦和名苑6号变	10	800	423
10638	淮安区	城果小区1#开关站#1变压器	10	800	305
10639	淮安区	12329配变（新荡三组配变）	10	200	45
10640	淮安区	云河湾3#配电变压器	10	800	388
10641	淮安区	熙悦花苑2#配电房10#变压器	10	630	301
10642	淮安区	锦和名苑4号变	10	800	474
10643	淮安区	C08290配变洼圩西刘北	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10644	淮安区	御景星城1号配变	10	800	480
10645	淮安区	S55156箱变(白马湖淮 范路南)	10	400	132
10646	淮安区	S55150箱变(白马湖裕 源路)	10	400	248
10647	淮安区	S6316一窑配变	10	200	160
10648	淮安区	十七队南变2#配变	10	200	160
10649	淮安区	S6237五队后东配变	10	200	160
10650	淮安区	D7320配变（马甸富民 佳苑15#干变）	10	800	470
10651	淮安区	113263季桥长流小区 西	10	400	125
10652	淮安区	车桥丰范小区1号变	10	630	268
10653	淮安区	12219箱变（博里王庄 社区2号）	10	500	195
10654	淮安区	114206配变(泾口刘六 二组东)	10	100	1
10655	淮安区	城果小区1-1#配电所 #4变压器	10	800	426
10656	淮安区	三窑S46线胡庄2#配变	10	200	160
10657	淮安区	金庭大厦2号变压器	10	400	173
10658	淮安区	S6313六队前东配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10659	淮安区	熙悦花苑1#配电房6# 变压器	10	630	297
10660	淮安区	116146配变（南闸周 马小区）	10	200	0
10661	淮安区	天恒王府1号配电房#5 变压器	10	800	428
10662	淮安区	天恒王府1号开关站#3 变压器	10	800	473
10663	淮安区	三窑S46线二十队配变	10	200	160
10664	淮安区	新城市广场8号配电压 器	10	800	378
10665	淮安区	S6301十三队苗圃配变	10	200	160
10666	淮安区	前谢东配变(新)	10	200	160
10667	淮安区	城果小区1-3#配电所 #14变压器	10	800	385
10668	淮安区	11146配变（博里育才 路）	10	400	29
10669	淮安区	S55153箱变(白马湖裕 源路4号)	10	400	186
10670	淮安区	S6311配变（白马湖八 队东）	10	200	114
10671	淮安区	三窑S46线十八队配变	10	200	160
10672	淮安区	十七队3#配变	10	200	160
10673	淮安区	党校配变	10	500	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10674	淮安区	锦和名苑1号配变	10	800	439
10675	淮安区	11694配变（平桥沈庄沈庄）	10	400	160
10676	淮安区	文华名城2#配电房8号配变	10	1000	575
10677	淮安区	城果小区1-5#配电所#22变压器	10	800	395
10678	淮安区	商贸城公变	10	630	43
10679	淮安区	S71280配变周湾村（三堡周湾河西）	10	200	51
10680	淮安区	江淮景城福地轩1号变压器	10	800	480
10681	淮安区	凤景城邦1#开关站1#配电变压器	10	800	439
10682	淮安区	凤景城邦1#开关站2#配电变压器	10	800	341
10683	淮安区	凤景城邦1#配电室3#配电变压器	10	1000	582
10684	淮安区	凤景城邦1#配电室4#配电变压器	10	1000	595
10685	淮安区	凤景城邦1#配电室5#配电变压器	10	1000	485
10686	淮安区	凤景城邦1#配电室6#配电变压器	10	1000	473
10687	淮安区	凤景城邦2#配电室7#配电变压器	10	800	397
10688	淮安区	凤景城邦2#配电室8#配电变压器	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10689	淮安区	S22013配变（复兴大朱四组）	10	400	150
10690	淮安区	S45111配变（白马湖二十一队小范庄2#）	10	200	131
10691	淮安区	钦工钦贸小区2号配电所3号干变	10	800	517
10692	淮安区	恒尚御水湾2号配变	10	800	502
10693	淮安区	阳光现代城商业1#变	10	1000	556
10694	淮安区	御景星城8号配变	10	800	467
10695	淮安区	新城市广场10号配电变压器	10	800	393
10696	淮安区	翔宇海棠13号配变	10	800	574
10697	淮安区	淮城御景城3#配电室8#变	10	800	382
10698	淮安区	三窑S46线鸡厂北配变	10	200	160
10699	淮安区	御景星城3号配变	10	800	434
10700	淮安区	S54130箱变（白马湖杨荡东）	10	400	222
10701	淮安区	城果小区1-2#配电所#10变压器	10	800	384
10702	淮安区	S6303十一队后西配变	10	200	160
10703	淮安区	S55165二渔场北中配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10704	淮安区	三窑S46线二十队2#配变	10	200	160
10705	淮安区	天恒王府1号开关站#1变压器	10	800	413
10706	淮安区	S6309配变（白马湖八队西2#）	10	200	104
10707	淮安区	新城市广场6号配电电压器	10	800	505
10708	淮安区	三窑S46线二十一队小范庄2#配变	10	200	160
10709	淮安区	三窑S46线前刘2#配变	10	200	160
10710	淮安区	二渔场北东S55166配变	10	200	160
10711	淮安区	S6315(六队后)	10	200	160
10712	淮安区	12107配变（城郊村部）	10	400	105
10713	淮安区	御景星城5号配变	10	800	418
10714	淮安区	电影院公变	10	400	48
10715	淮安区	S6228配变（白马湖十队小七组）	10	400	95
10716	淮安区	文锦城4期17#配变	10	630	283
10717	淮安区	S2269配变（复兴东城南场）	10	400	200
10718	淮安区	S22209配变（复兴大朱五组公变）	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10719	淮安区	115092配变（车桥吕舍庄园3号变）	10	400	96
10720	淮安区	S2286配变（复兴任桥北）	10	400	258
10721	淮安区	西城花园三期北区4#变压器	10	800	609
10722	淮安区	114108配变（泾口政府）	10	100	31
10723	淮安区	S22169配变（复兴小黄七组配变）	10	400	181
10724	淮安区	11471配变（土墩三组东）	10	400	0
10725	淮安区	钦工钦贸小区2号配电所4号干变	10	800	504
10726	淮安区	金厦学府7#变	10	800	436
10727	淮安区	Q92197配变（林集跃进张庄2号）	10	200	0
10728	淮安区	S45101配变（白马湖十九队东）	10	200	114
10729	淮安区	S54125箱变（白马湖健康路东）	10	400	137
10730	淮安区	C12285配变（机关中）	10	400	58
10731	淮安区	新城市广场18号配电变压器	10	800	286
10732	淮安区	熙悦花苑2#配电房7#变压器	10	630	314
10733	淮安区	S6319人武部配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10734	淮安区	三窑S46线二十一队大范庄2#配变	10	200	160
10735	淮安区	118318配变（黄荡十组）	10	200	88
10736	淮安区	中南珑悦2号变电所8号配变	10	800	402
10737	淮安区	水岸花苑小区2号变压器	10	630	393
10738	淮安区	后谢西配变(新)	10	200	160
10739	淮安区	S54138箱变（白马湖供销小区）	10	400	180
10740	淮安区	御景星城6号配变	10	800	444
10741	淮安区	中南珑悦2号变电所7号配变	10	800	453
10742	淮安区	S6230十队小七组3#配变	10	200	160
10743	淮安区	S6245二队前西配变	10	200	160
10744	淮安区	淮城书香门第2号箱变01-1号变	10	400	105
10745	淮安区	熙悦花苑3#配电房11#变压器	10	630	325
10746	淮安区	S6250一队前东配变	10	200	160
10747	淮安区	S4674二十四队新庄配变	10	200	160
10748	淮安区	十五队东中S55181配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10749	淮安区	S55151箱变(白马湖裕源路2号)	10	400	162
10750	淮安区	S22191配变（复兴东城红旗）	10	400	217
10751	淮安区	116430配变（车桥农行西）	10	400	93
10752	淮安区	S22177配变（复兴北界二组配变）	10	400	204
10753	淮安区	116158配变（席桥谢荡三组）	10	100	53
10754	淮安区	Y6185配变（施河施舍八组）	10	100	60
10755	淮安区	112180配变（复兴陈仲六组配变）	10	400	197
10756	淮安区	S22181配变（复兴陈仲八组配变）	10	400	171
10757	淮安区	中南珺悦1-1#开关站1#变压器	10	800	473
10758	淮安区	114112配变(泾口小康路北)	10	400	148
10759	淮安区	S2290配变（复兴北界西）	10	400	192
10760	淮安区	Y73131配变（泾口花巷十三组）	10	400	228
10761	淮安区	翰林府1-2号配电室8号变压器	10	800	454
10762	淮安区	明清步行街5#公变	10	630	223
10763	淮安区	云河湾2#配电变压器	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10764	淮安区	新城市广场17号配电变压器	10	800	0
10765	淮安区	新城市广场12号配电变压器	10	800	419
10766	淮安区	中南珑悦2号变电所5号配变	10	800	452
10767	淮安区	三窑S46线二十一队小范庄配变	10	200	160
10768	淮安区	城果小区1#开关站#2变压器	10	800	357
10769	淮安区	城果小区1-4#配电所#15变压器	10	800	390
10770	淮安区	三窑S46线鸡厂南配变	10	200	160
10771	淮安区	S6240四队西配变	10	200	160
10772	淮安区	S6244配变（白马湖二队后）	10	200	119
10773	淮安区	S46171配变（白马湖前朱）	10	200	123
10774	淮安区	117153配变（席桥南荡村东）	10	200	73
10775	淮安区	天恒王府2号配电室#11变压器	10	800	295
10776	淮安区	熙悦花苑3#配电房14#变压器	10	630	308
10777	淮安区	海棠广场1#开关站2#配电变压器	10	800	357
10778	淮安区	S4662配变（白马湖十七队2号）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10779	淮安区	三渔场东配变(新)	10	400	320
10780	淮安区	十六队南配变	10	200	160
10781	淮安区	S55155箱变(白马湖淮 范路西)	10	400	158
10782	淮安区	御景星城4号配变	10	800	533
10783	淮安区	南总站S45线十七队配 变	10	200	160
10784	淮安区	三窑S46线十八队2#配 变	10	200	160
10785	淮安区	S2112配变（复兴徐庄 三组）	10	400	130
10786	淮安区	西城花园三期（南 区）开关站4#变压器	10	800	608
10787	淮安区	S2166配变（复兴徐庄 北）	10	400	215
10788	淮安区	S21222配变（复兴复 兴一组）	10	400	179
10789	淮安区	112213配变（复兴裴 联一组配变）	10	400	206
10790	淮安区	112214配变（复兴裴 联二组配变0	10	400	194
10791	淮安区	S21172配变（复兴大 李五组变）	10	400	173
10792	淮安区	运河望10号变压器	10	800	640
10793	淮安区	Y74155配变(泾口蒋桥 农民街西)	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10794	淮安区	城果小区1-5#配电所 #21变压器	10	800	400
10795	淮安区	S6306配变（白马湖九 队前东）	10	200	61
10796	淮安区	十七队南配变	10	200	160
10797	淮安区	S6252一队前东3#配变	10	200	160
10798	淮安区	南总站S45线毕庄鸡厂 南配变	10	200	160
10799	淮安区	城果小区1-3#配电所 #13变压器	10	800	413
10800	淮安区	十六队北配变	10	200	160
10801	淮安区	三渔场西变配变	10	400	320
10802	淮安区	11376配变(仇桥中 学)	10	400	173
10803	淮安区	S6312配变（白马湖六 队前西）	10	200	123
10804	淮安区	新城市广场21号配电 变压器	10	800	256
10805	淮安区	S6256一队后西3#配变	10	200	160
10806	淮安区	117154配变（席桥朱 黄村西）	10	200	79
10807	淮安区	十五队东S55160配变	10	200	160
10808	淮安区	三窑S46线十八队后配 变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10809	淮安区	S54127箱变（白马湖大会堂）	10	400	206
10810	淮安区	新城市广场1号配电变压器	10	800	384
10811	淮安区	水岸花苑小区1号变压器	10	630	405
10812	淮安区	三窑S46线十九队后配变	10	200	160
10813	淮安区	11204配变（复兴裴联四组（新增））	10	400	173
10814	淮安区	东望府1-1#配电室6#变压器	10	800	459
10815	淮安区	S22167配变（复兴小黄一组公变）	10	400	221
10816	淮安区	罗家桥配变	10	400	220
10817	淮安区	117157配变（席桥谢荡二组北）	10	200	116
10818	淮安区	文锦城4期1#配变	10	630	401
10819	淮安区	114120配变(泾口刘六一组)	10	400	196
10820	淮安区	翔宇小区11#公变	10	400	90
10821	淮安区	翔宇海棠18号配变	10	800	414
10822	淮安区	翔宇小区6#楼美变	10	630	96
10823	淮安区	S4667配变(白马湖四机队)	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10824	淮安区	C06287配变（工业园区6号）	10	400	98
10825	淮安区	S4661配变(白马湖三分场)	10	200	113
10826	淮安区	翔宇海棠17号配变	10	800	465
10827	淮安区	S55149箱变（白马湖路灯西）	10	400	186
10828	淮安区	熙悦花苑开关站2#变压器	10	630	228
10829	淮安区	S54134箱变(白马湖中学)	10	400	86
10830	淮安区	城东龙光小区7号箱变2号变	10	630	298
10831	淮安区	S55159箱变(白马湖建场南路)	10	400	171
10832	淮安区	S6302十二队东配变	10	200	160
10833	淮安区	锦和名苑10号变	10	800	520
10834	淮安区	十五队前S55182配变	10	200	160
10835	淮安区	新城市广场22号配电变压器	10	800	328
10836	淮安区	三窑S46线十九队东2#变配变	10	200	160
10837	淮安区	中南珑悦1号开关站3号配变	10	800	384
10838	淮安区	S4675二十四队配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10839	淮安区	二渔场前西S55169配变	10	200	160
10840	淮安区	三渔场前东配变(新)	10	200	160
10841	淮安区	翔宇海棠广场二期2号开关站9号配电变压器	10	630	42
10842	淮安区	锦和名苑9号变	10	800	463
10843	淮安区	Q7068配变（宋集甘姜五组）	10	400	207
10844	淮安区	Q70139(宋集甘姜二组)	10	400	139
10845	淮安区	112239配变（宋集冯王11组东）	10	400	68
10846	淮安区	112122配变(宋集冯王十一组)	10	400	162
10847	淮安区	Y7597配变(施河文汇雅苑2#变)	10	630	429
10848	淮安区	S46176配变（白马湖稻米产业基地）	10	200	54
10849	淮安区	华谊星河2#变电所02#干变	10	1000	466
10850	淮安区	石榴玉兰湾1#开关站1#变压器	10	800	421
10851	淮安区	宋集冯王小区公变	10	400	57
10852	淮安区	U14180（蒋南三组）	10	400	244
10853	淮安区	城果小区1-3#配电所#11变压器	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10854	淮安区	城果小区1-2#配电所 #7变压器	10	800	302
10855	淮安区	S6247一渔场前2#配变	10	200	160
10856	淮安区	熙悦花苑2#配电房9# 变压器	10	630	268
10857	淮安区	S6255一队后西2#配变	10	200	160
10858	淮安区	城果小区1-5#配电所 #19变压器	10	800	476
10859	淮安区	杨荡后西S54133配变	10	200	160
10860	淮安区	S6304九队前西配变	10	200	160
10861	淮安区	11372配变（仇桥食品 站北）	10	400	143
10862	淮安区	S62025邵集后配变	10	200	160
10863	淮安区	S6231配变（白马湖大 港）	10	200	0
10864	淮安区	城果小区1-3#配电所 #12变压器	10	800	410
10865	淮安区	S54141箱变(白马湖小 四队东)	10	400	251
10866	淮安区	新城市广场3号配电变 压器	10	800	235
10867	淮安区	熙悦花苑3#配电房13# 变压器	10	630	299
10868	淮安区	御景星城2号配变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10869	淮安区	S62026邵集南配变	10	200	160
10870	淮安区	三窑S46线十九队东变配变	10	200	160
10871	淮安区	S6253一队前东2#配变	10	200	160
10872	淮安区	Q50226配变（宋集李码18组）	10	400	0
10873	淮安区	杜康花苑二期#9变压器	10	800	446
10874	淮安区	Q51224配变（钦工大赵五组）	10	400	230
10875	淮安区	113245配变（钦工贾庄三组北）	10	400	158
10876	淮安区	Q50205配变（宋集村一组）	10	400	0
10877	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	0
10878	淮安区	Q50189配变（宋集高巷中）	10	200	0
10879	淮安区	113183配变（泾口殷侯三组）	10	400	266
10880	淮安区	金厦学府6#变	10	800	410
10881	淮安区	玖珑湾7#配电室#29干变	10	800	350
10882	淮安区	玖珑湾7#配电室#31干变	10	800	478
10883	淮安区	玖珑湾7#配电室#32干变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10884	淮安区	玖珑湾7#配电室#30干变	10	800	302
10885	淮安区	亚特蓝郡三期2号配电变压器	10	630	331
10886	淮安区	二渔场东中S55167配变	10	200	160
10887	淮安区	十五队西中S55163配变	10	200	160
10888	淮安区	三窑S46线后朱2#配变	10	200	160
10889	淮安区	府前雅居3号配电变压器	10	800	389
10890	淮安区	翔宇海棠广场二期2号开关站7号配电变压器	10	630	188
10891	淮安区	S6232七队小沈庄配变	10	200	160
10892	淮安区	S62027邵集南2#配变	10	200	160
10893	淮安区	南总站S45线毕庄鸡厂配变	10	200	160
10894	淮安区	S93258配变（顺河三堡梨园）	10	400	233
10895	淮安区	S6251一队前西配变	10	200	160
10896	淮安区	S4659配变（白马湖十六队西）	10	200	110
10897	淮安区	锦和名苑3号变	10	800	467
10898	淮安区	S83256配变（顺河西崔小区北配变）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10899	淮安区	府前雅居4号配电变压器	10	800	361
10900	淮安区	S54143箱变(白马湖小四队西)	10	400	168
10901	淮安区	中街配变	10	400	120
10902	淮安区	Q5094配变（宋集后营村二组）	10	400	149
10903	淮安区	Q50215配变（宋集李码三组）	10	200	0
10904	淮安区	河下小学公变	10	400	145
10905	淮安区	席桥广州路安置小区二期3#变	10	800	441
10906	淮安区	112101配变（复兴裴联北）	10	400	181
10907	淮安区	S4673配变(白马湖二十三队小王庄)	10	200	66
10908	淮安区	S54137箱变（白马湖健康路西）	10	400	100
10909	淮安区	二十三队毕庄2#配变	10	200	160
10910	淮安区	食品有限公司	10	400	139
10911	淮安区	天恒王府1号配电房#6变压器	10	800	395
10912	淮安区	府前雅居6号配电变压器	10	800	469
10913	淮安区	S54144箱变(白马湖富康小区1号)	10	500	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10914	淮安区	S55152箱变(白马湖裕源路3号)	10	400	243
10915	淮安区	S6239四队北配变	10	200	160
10916	淮安区	熙悦花苑1#配电房3#变压器	10	630	329
10917	淮安区	府前雅居2号配电变压器	10	1000	314
10918	淮安区	S54135箱变（白马湖桃朱）	10	400	152
10919	淮安区	S45103配变(白马湖四分场部2#)	10	200	8
10920	淮安区	C03288配变（工业园区7号）	10	400	0
10921	淮安区	城果小区1-1#配电所#6变压器	10	800	444
10922	淮安区	S54126箱变（白马湖健康路东2#）	10	400	154
10923	淮安区	府前雅居5号配电变压器	10	800	497
10924	淮安区	翔宇海棠15号配变	10	800	471
10925	淮安区	112427配变（车桥受河七组北）	10	100	52
10926	淮安区	Y7596配变(施河文汇雅苑1#变)	10	630	403
10927	淮安区	纬七路美变高压间隔配电变压器	10	100	43
10928	淮安区	西城花园三期北区7#变压器	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10929	淮安区	115118配变（顺河卫生院）	10	400	225
10930	淮安区	112183配变（顺河延年后庄）	10	400	203
10931	淮安区	S6307配变（白马湖九队后）	10	200	112
10932	淮安区	中南珺悦1-1#开关站3#变压器	10	800	392
10933	淮安区	审计局公变	10	400	109
10934	淮安区	周恩来故居公变	10	630	402
10935	淮安区	12109配变（新体育场）	10	400	310
10936	淮安区	粮米桥公变	10	400	162
10937	淮安区	楚州府1-2#配电房9#变压器	10	800	459
10938	淮安区	清华苑西侧1#开关站1#变压器	10	800	468
10939	淮安区	回笼小区5#楼公变	10	200	0
10940	淮安区	后行组公变	10	400	262
10941	淮安区	天樾府1-1#配电室6#变压器	10	800	409
10942	淮安区	S6322配变（林木公司）	10	100	58
10943	淮安区	杜康花苑小区1#开关站4#变压器	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10944	淮安区	宋集黄河嘉苑1#公变	10	500	203
10945	淮安区	杜康花苑2#配电房6# 变压器	10	800	450
10946	淮安区	S45118配变（白马湖 前刘）	10	200	51
10947	淮安区	海棠序1-1#配电房7# 变压器	10	800	470
10948	淮安区	S54136配变（白马湖 桃朱西）	10	200	70
10949	淮安区	杜康花苑二期#7变压 器	10	800	516
10950	淮安区	中海九樾1#开关站2# 变压器	10	800	404
10951	淮安区	城东东方康桥3#开闭 所2#主变	10	1000	581
10952	淮安区	源河苑1#开关站3#变 压器	10	800	582
10953	淮安区	清和园1-4号配电房15 号变压器	10	800	264
10954	淮安区	宋集桃园01-1#综合变	10	630	324
10955	淮安区	新城市广场3号开关站 4号变压器	10	800	410
10956	淮安区	站前新村南区2-2配电 房11#干变	10	800	295
10957	淮安区	楚州府1#开关站2#变 压器	10	800	435
10958	淮安区	东城花园二期1-2#变 电所12#变压器	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10959	淮安区	江淮景城2#配电房5# 配电变压器	10	800	414
10960	淮安区	江淮景城2#配电房6# 配电变压器	10	800	424
10961	淮安区	U0480配变（炮刘九组 2）	10	400	223
10962	淮安区	东望府1-2#配电室11# 变压器	10	800	461
10963	淮安区	115123配变（顺河张 李西公变）	10	200	91
10964	淮安区	清华苑西侧1-2#配电 室7#变压器	10	800	496
10965	淮安区	源河苑2-2#配电室17# 变压器	10	800	483
10966	淮安区	115111配变（顺河邵 王一组公变）	10	200	50
10967	淮安区	111196配变(林集镇区 中2号)	10	400	0
10968	淮安区	新宋苑1#配变	10	630	481
10969	淮安区	二农机	10	200	0
10970	淮安区	诚品小区11号变压器	10	800	486
10971	淮安区	112429配变(车桥光华 小舍)	10	400	261
10972	淮安区	115110配变（顺河邵 王四组）	10	200	91
10973	淮安区	T6511配变（马甸富民 佳苑6#干变）	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10974	淮安区	城东闸北高庄东公变	10	100	73
10975	淮安区	S85271配变（苏嘴衡庄九组）	10	400	132
10976	淮安区	12117配变（闸北一组）	10	400	180
10977	淮安区	城东新区花苑1#箱变2#变	10	400	165
10978	淮安区	城东新区花苑2#箱变2#变	10	400	212
10979	淮安区	城东新区花苑3#箱变2#变	10	400	164
10980	淮安区	城东新区花苑4#箱变2#变	10	400	201
10981	淮安区	112114箱变(林集李庄小区中)	10	630	0
10982	淮安区	U02106配变（张巷十三组）	10	400	134
10983	淮安区	U12166配变(花庄四组)	10	400	0
10984	淮安区	S85272配变（苏嘴衡庄四组南）	10	400	220
10985	淮安区	楚州印1号配电室3号变压器	10	800	612
10986	淮安区	闸北村部公变	10	315	170
10987	淮安区	T2101配变（顺苏光伏）	10	400	307
10988	淮安区	翔宇海棠三期1号变压器	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
10989	淮安区	欣明文锦城B区开关站 2#配电变压器	10	1000	0
10990	淮安区	欣明文锦城B区开关站 1#配电变压器	10	800	336
10991	淮安区	杜康花苑4#配电房14# 变压器	10	800	447
10992	淮安区	S6226配变（白马湖邵 集南）	10	200	93
10993	淮安区	116202配变（平桥沈 庄柳庄）	10	200	88
10994	淮安区	T54167配变沙口村（三 堡乡直小区西）	10	200	110
10995	淮安区	114203配变（平桥沈 庄卢营）	10	200	16
10996	淮安区	114193配变（平桥十洞 彭庄）	10	400	161
10997	淮安区	116131配变（平桥李 前管庄）	10	200	99
10998	淮安区	Y95206配变（平桥王 沟朱小）	10	200	56
10999	淮安区	Y94204配变（平桥三 湾刘庄）	10	400	211
11000	淮安区	Y95200配变（平桥陆 桥陈夏）	10	100	29
11001	淮安区	Y95199配变（平桥陆 桥方兴）	10	100	32
11002	淮安区	Y94196配变（平桥孟 集孟东）	10	200	88
11003	淮安区	Y94197配变（平桥孟 集刁兴）	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11004	淮安区	Y95195配变（平桥陆桥玉林）	10	200	75
11005	淮安区	Y9472配变（平桥孟集钱梁）	10	400	213
11006	淮安区	Z05118配变(溪河马北房庄)	10	400	233
11007	淮安区	113192配变（仇桥三门村委会）	10	400	180
11008	淮安区	113193配变（仇桥镇政府）	10	400	109
11009	淮安区	Z12143配变(溪河大车小区)	10	160	8
11010	淮安区	112194配变（仇桥新灯十组西）	10	200	87
11011	淮安区	Z0364配变（溪河土楼二组）	10	200	71
11012	淮安区	Z12145配变(溪河灯胡12组)	10	200	82
11013	淮安区	Z12153配变(溪河朱周13组)	10	100	0
11014	淮安区	Z05119配变(溪河唐庄丁庄)	10	250	89
11015	淮安区	Z0365配变（溪河孙李七组）	10	100	9
11016	淮安区	Z0366配变（溪河孙李十组）	10	100	40
11017	淮安区	Z0441配变(溪河戴孟双元)	10	200	10
11018	淮安区	11203配变（复兴裴联五组）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11019	淮安区	T6628配变（建淮渠南高庄）	10	200	50
11020	淮安区	115437配变（车桥三庄村三组）	10	100	36
11021	淮安区	117142配变（席桥谢荡四组）	10	200	99
11022	淮安区	11201配变（复兴南季二组）	10	400	179
11023	淮安区	11202配变（复兴南季七组）	10	200	83
11024	淮安区	121163配变（泾口官渡四组）	10	400	257
11025	淮安区	T65183配变（马甸金东）	10	400	116
11026	淮安区	T6566配变（马甸金王徐庄）	10	400	208
11027	淮安区	S2157配变（复兴大李小舍）	10	200	99
11028	淮安区	S22152配变（复兴任桥东）	10	400	211
11029	淮安区	11362配变（席桥黄桥村部）	10	100	15
11030	淮安区	S22154配变（复兴汤刘渠西）	10	200	80
11031	淮安区	114169配变（泾口欧业西新）	10	400	246
11032	淮安区	S22157配变（复兴西城四组）	10	200	64
11033	淮安区	11204配变（席桥北路）	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11034	淮安区	115102配变（顺河三合魏庄北）	10	200	28
11035	淮安区	S22158配变（复兴东城周舍南）	10	200	83
11036	淮安区	S22159配变（复兴东城周舍北）	10	200	77
11037	淮安区	Y73146配变（泾口陈桥十六组）	10	400	221
11038	淮安区	114178配变（马甸祁西）	10	200	66
11039	淮安区	S2107配变（复兴任舍五支街西）	10	400	154
11040	淮安区	S52152配变花元村（花元五组）	10	400	202
11041	淮安区	T54157配变鸭洲村（三堡鸭洲三组）	10	400	264
11042	淮安区	117143配变（席桥谢荡李庄）	10	400	175
11043	淮安区	S22161配变（复兴东城六组）	10	200	104
11044	淮安区	112162配变（顺河何桥四组南）	10	200	18
11045	淮安区	Q51162配变（钦工韩庄三组东）	10	200	66
11046	淮安区	11574配变（顺河安乐五组北）	10	100	8
11047	淮安区	11573配变（顺河安乐五组南）	10	200	60
11048	淮安区	S22163配变（复兴任桥河堆）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11049	淮安区	S22162(复兴任桥毛东)	10	200	23
11050	淮安区	112152配变（顺河何桥八组南）	10	200	0
11051	淮安区	S9436配变（顺河蒋姚中）	10	400	188
11052	淮安区	S22164配变（复兴汤刘梁东）	10	200	64
11053	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	0
11054	淮安区	S22166配变（复兴小黄三组）	10	200	83
11055	淮安区	117150配变（席桥谢荡陈庄）	10	200	56
11056	淮安区	S2108配变（复兴徐庄七组）	10	100	0
11057	淮安区	11643配变(张巷一组北)	10	400	0
11058	淮安区	118101配变（全民创业园东）	10	400	148
11059	淮安区	118105配变（全民创业园4）	10	400	227
11060	淮安区	U0476配变（炮刘二组南）	10	400	4
11061	淮安区	U0468配变（炮刘九组南）	10	400	205
11062	淮安区	U0465配变（炮刘九组北）	10	200	35
11063	淮安区	U1410配变(蒋南一组东)	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11064	淮安区	Q41168配变（小湾六组）	10	200	14
11065	淮安区	Q42169配变（颜刘颜庄）	10	200	0
11066	淮安区	Q42170配变（季桥颜刘南）	10	200	76
11067	淮安区	Y81169配变（施河龙潭四姓）	10	400	196
11068	淮安区	Q42171配变（季桥前周西）	10	400	179
11069	淮安区	Q42177配变（孔陈五组）	10	400	209
11070	淮安区	T54163配变韩码村（三堡韩码四组）	10	200	91
11071	淮安区	Y95187配变（平桥同兴印王）	10	100	23
11072	淮安区	Y94191配变（平桥查庄后场）	10	200	0
11073	淮安区	Y94192配变（平桥查庄查西）	10	100	16
11074	淮安区	S9429配变（顺河时廖八组）	10	200	87
11075	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	0
11076	淮安区	112145配变（顺河官路南南）	10	200	44
11077	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	0
11078	淮安区	S22171配变（复兴小黄九组）	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11079	淮安区	S9320配变（顺河代王北）	10	200	32
11080	淮安区	S9321配变（顺河代王西）	10	200	79
11081	淮安区	S9456配变（顺河李郁六组）	10	400	179
11082	淮安区	S9315配变（顺河艾口东）	10	400	128
11083	淮安区	S21174配变（复兴任舍二组）	10	200	109
11084	淮安区	S22153配变（复兴汤刘渠东）	10	200	77
11085	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	0
11086	淮安区	S22176配变（复兴北界一组）	10	400	197
11087	淮安区	S22178配变（复兴西城前鲍）	10	200	48
11088	淮安区	S22179配变（复兴西城后鲍）	10	200	52
11089	淮安区	S21185配变（复兴大李北荡东）	10	200	61
11090	淮安区	S21182配变（复兴大李北荡西）	10	400	219
11091	淮安区	T54177配变韩码村（三堡韩码六组）	10	200	89
11092	淮安区	Q42174配变（季桥南湾四组）	10	200	16
11093	淮安区	Q41175配变（赵墩北）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11094	淮安区	S91176配变（季桥潘柳九组）	10	400	168
11095	淮安区	113173配变（曹园新庄）	10	200	38
11096	淮安区	s21185配变（复兴陈杨九组）	10	200	0
11097	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	0
11098	淮安区	S21186配变（复兴徐庄西）	10	100	1
11099	淮安区	S21187配变（复兴徐庄九组）	10	200	80
11100	淮安区	S22189配变（复兴东城南场西）	10	200	74
11101	淮安区	113190配变（复兴振兴路东）	10	400	100
11102	淮安区	S22188配变（复兴东城南场南配变）	10	200	80
11103	淮安区	112193配变（复兴陈仲仲南）	10	400	112
11104	淮安区	Q92141配变（林集牛路八组）	10	100	0
11105	淮安区	Q92140配变（林集利华六组）	10	400	0
11106	淮安区	S85173配变（苏嘴汤庄六组）	10	200	38
11107	淮安区	S21173配变（复兴大李小舍北配变）	10	200	27
11108	淮安区	S85171配变（苏嘴老吉兴东庄）	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11109	淮安区	S81178配变（季桥小湾八组）	10	400	219
11110	淮安区	S81179配变（季桥小湾四组）	10	200	23
11111	淮安区	113133配变（林集袁庄三组）	10	400	190
11112	淮安区	T65159配变（马甸苏甲）	10	200	55
11113	淮安区	S91154配变（季桥潘柳六组）	10	160	30
11114	淮安区	11324配变（博里马桥九组）	10	400	153
11115	淮安区	11323配变（博里西岗三组）	10	200	82
11116	淮安区	U0556配变（铁云路东）	10	400	0
11117	淮安区	U0557配变(铁云路北)	10	400	0
11118	淮安区	S2106配变（复兴灯郎四组）	10	160	20
11119	淮安区	S215配变（复兴灯郎六组）	10	160	38
11120	淮安区	S81161配变（季桥长流八组）	10	400	131
11121	淮安区	Q42180配变（季桥孔陈北）	10	200	42
11122	淮安区	118291配变（车桥范六村塘桥）	10	160	38
11123	淮安区	112181配变（季桥干沟八组）	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11124	淮安区	115292配变（车桥吕舍村十一组）	10	200	65
11125	淮安区	S91183配变（季桥潘柳五组）	10	400	158
11126	淮安区	S91184配变（季桥潘柳三组）	10	400	167
11127	淮安区	115294配变（车桥张陈村六组）	10	200	0
11128	淮安区	112297配变（车桥卢滩村七组）	10	200	45
11129	淮安区	111299配变（车桥卢滩17组）	10	200	28
11130	淮安区	111302配变（车桥张彭村十组）	10	200	47
11131	淮安区	112304配变（车桥徐场村三组）	10	200	110
11132	淮安区	112306配变（车桥孙楼村十组）	10	200	27
11133	淮安区	111308配变（车桥赵阳村新建北）	10	200	69
11134	淮安区	111307配变（车桥赵阳刘庄）	10	200	78
11135	淮安区	11481配变（钦工后程四组）	10	400	126
11136	淮安区	11454配变（钦工唐颜四组）	10	400	124
11137	淮安区	112281配变（车桥光华许庄）	10	400	132
11138	淮安区	T1096配变（钦工镇东）	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11139	淮安区	城东10KV园区南112线 华祥新绿洲开关站3#	10	800	353
11140	淮安区	城东10KV园区南112线 华祥新绿洲开关站4#	10	800	370
11141	淮安区	华祥新绿洲配电所5# 变	10	800	379
11142	淮安区	华祥新绿洲配电所6# 变	10	800	380
11143	淮安区	华祥新绿洲配电所7# 变	10	800	366
11144	淮安区	华祥新绿洲配电所8# 变	10	800	435
11145	淮安区	115115配变（顺河双 井九组）	10	200	42
11146	淮安区	111105配变（林集村 部）	10	200	49
11147	淮安区	115128配变（林集运 河堆）	10	200	0
11148	淮安区	112181配变（林集丁 码新河）	10	100	61
11149	淮安区	建淮城南一号3号配电 变压器	10	630	333
11150	淮安区	建淮城南一号4号配电 变压器	10	630	343
11151	淮安区	112256配变（仇桥杜 庄十一组）	10	100	0
11152	淮安区	S43178配变（林集刘 圩东南）	10	400	112
11153	淮安区	115182配变（林集平 河五组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11154	淮安区	114134配变（流均中桥二中）	10	100	19
11155	淮安区	119248配变（流均头桥十组）	10	100	38
11156	淮安区	112110配变（林集双沟中）	10	200	88
11157	淮安区	S81219配变（季桥长流七组）	10	400	270
11158	淮安区	D86186配变（上河高北魏庄）	10	400	224
11159	淮安区	115187配变（上河水利站西）	10	400	200
11160	淮安区	S71250配变周湾村（三堡周湾二组）	10	200	111
11161	淮安区	明清步行街4#箱变001	10	630	321
11162	淮安区	112148配变（顺河官路六组）	10	400	202
11163	淮安区	Y95240配变（平桥三湾西湾）	10	400	251
11164	淮安区	S85248配变（苏嘴沙吉五组南）	10	400	176
11165	淮安区	居民点东公变	10	400	181
11166	淮安区	Q41234配变（文卫北路）	10	400	195
11167	淮安区	112141配变（顺河工业园区东）	10	400	122
11168	淮安区	小鱼市口西	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11169	淮安区	育才路南公变	10	400	99
11170	淮安区	113257配变（仇桥农民街南南）	10	315	0
11171	淮安区	公园村前进组	10	400	201
11172	淮安区	113335配变（仇桥粮管所）	10	400	127
11173	淮安区	T43174配变（建淮赵南）	10	315	98
11174	淮安区	C04249配变（祁兴东庄）	10	400	160
11175	淮安区	Y84145配变（施河德福农大）	10	400	166
11176	淮安区	Y9694配变（施河瓦屋朱北）	10	200	112
11177	淮安区	Y81139配变（施河郭庄前五组）	10	400	274
11178	淮安区	Y75240配变（施河明珠大道）	10	400	112
11179	淮安区	C12250配变（蒋庄唐庄）	10	400	203
11180	淮安区	C07245配变（小闸五组配变）	10	200	58
11181	淮安区	114227配变（泾口桥头五组）	10	400	161
11182	淮安区	111345配变（车桥张彭一组）	10	100	0
11183	淮安区	112280配变（车桥光华前庄）	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11184	淮安区	Q64205配变（茭陵黄庄中周路西）	10	400	214
11185	淮安区	112418配变（车桥徐场四组西）	10	200	75
11186	淮安区	Q42218配变（季桥十组）	10	400	197
11187	淮安区	S43176配变（林集王码小区南）	10	200	56
11188	淮安区	112179配变（林集跃进双沟）	10	400	216
11189	淮安区	Q64204配变（茭陵章集四组北）	10	200	0
11190	淮安区	115419配变（车桥吕舍七组）	10	160	88
11191	淮安区	11169配变（林集草张北）	10	315	178
11192	淮安区	Q92177配变（林集谢庄村南）	10	400	0
11193	淮安区	115180配变（林集平河四组）	10	200	0
11194	淮安区	淮城瑞康花苑1#变压器	10	800	277
11195	淮安区	Q41220配变（小岗五组）	10	400	191
11196	淮安区	116249配变（苏嘴生态）	10	400	218
11197	淮安区	城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关站1#	10	800	460
11198	淮安区	苏嘴光伏发电	10	630	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11199	淮安区	Q92153配变（林集谢庄一组）	10	200	0
11200	淮安区	城东10KV园区南112线华祥新绿洲开关站2#	10	800	172
11201	淮安区	C12251配变(供电所西)	10	400	168
11202	淮安区	淮城瑞康花苑3#变压器	10	800	393
11203	淮安区	淮城瑞康花苑4#变压器	10	800	408
11204	淮安区	淮城瑞康花苑2#变压器	10	800	326
11205	淮安区	115285配变（车桥三庄五组）	10	400	213
11206	淮安区	淮城易郡龙腾2#变压器	10	800	466
11207	淮安区	淮城易郡龙腾3#变压器	10	800	397
11208	淮安区	淮城易郡龙腾4#变压器	10	800	344
11209	淮安区	淮城易郡龙腾5#变压器	10	800	409
11210	淮安区	淮城易郡龙腾6#变压器	10	800	423
11211	淮安区	淮城易郡龙腾1#变压器	10	800	396
11212	淮安区	淮城易郡龙腾7#变压器	10	800	394
11213	淮安区	淮城易郡龙腾8#变压器	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11214	淮安区	118245配变（流均南河二组）	10	100	30
11215	淮安区	113246配变（流均马西村部南）	10	400	87
11216	淮安区	113247配变（流均村六组）	10	400	147
11217	淮安区	S19157配变（条龙十二组）	10	200	35
11218	淮安区	S19146配变（溪南一组）	10	400	195
11219	淮安区	秦汉华府1#变压器	10	800	193
11220	淮安区	秦汉华府2#变压器	10	800	234
11221	淮安区	121225配变(泾口蛇峰十组西)	10	400	263
11222	淮安区	高港安置小区1#开关站1号主变	10	1000	521
11223	淮安区	高港安置小区1#开关站2号主变	10	1000	463
11224	淮安区	高港安置小区1号配电所1号变	10	1000	571
11225	淮安区	高港安置小区1号配电所2号变	10	1000	440
11226	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	0
11227	淮安区	御庭园3期2#配电房14#配变	10	800	462
11228	淮安区	御庭园3期1#配电房9#配变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11229	淮安区	御庭园3期1#配电房 10#配变	10	800	417
11230	淮安区	移民小区2区公变	10	400	111
11231	淮安区	11677配变（席桥秦庄 五组东）	10	200	81
11232	淮安区	11679配变（席桥秦庄 六组东）	10	400	223
11233	淮安区	11670配变（席桥秦庄 三组西）	10	100	16
11234	淮安区	117106配变（席桥丁 朱五组南）	10	100	25
11235	淮安区	11221配变（席桥史 庄）	10	400	242
11236	淮安区	11223配变（席桥杨庄 南）	10	200	44
11237	淮安区	121224配变（泾口官 渡十三组）	10	400	234
11238	淮安区	112204配变（车桥徐 场四组北）	10	200	52
11239	淮安区	117423配变（车桥车 站）	10	400	152
11240	淮安区	S43189配变（林集刘 圩北）	10	200	82
11241	淮安区	S43188配变（林集丁 码北）	10	200	102
11242	淮安区	116236配变（平桥平 北街）	10	400	248
11243	淮安区	112186配变（林集利 民十二组）	10	160	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11244	淮安区	112187配变（林集利 华二组）	10	100	41
11245	淮安区	Q92190配变（林集谢 庄小区西）	10	400	0
11246	淮安区	化民桥	10	400	207
11247	淮安区	淮城萧湖人家12#主变	10	1000	519
11248	淮安区	T42252配变瓦庄村 （三堡瓦庄七组西）	10	200	106
11249	淮安区	D64103配变（上河大 后周小）	10	400	206
11250	淮安区	D86166配变（上河大 姚黄庄）	10	400	268
11251	淮安区	117154配变（上河大拥 贡庄）	10	400	264
11252	淮安区	D64163配变（上河徐 甸贡庄）	10	400	244
11253	淮安区	D64164配变（上河徐 甸衡小）	10	400	235
11254	淮安区	D64128配变（上河徐 甸缪庄）	10	400	256
11255	淮安区	D74156配变（上河杨集 楼西）	10	400	286
11256	淮安区	117136配变（上河张庄 岳周）	10	400	232
11257	淮安区	D64132配变（上河茆 桥新民）	10	400	197
11258	淮安区	T6634配变（建淮渠南 西刘二）	10	315	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11259	淮安区	T6650配变（建淮张兴李圩）	10	200	4
11260	淮安区	C2102配变（建淮草庵东祁）	10	400	250
11261	淮安区	C2140配变（建淮唐桥范庄）	10	400	245
11262	淮安区	C2142配变（建淮唐桥孙庄）	10	400	192
11263	淮安区	C2147配变（建淮唐桥宗庄）	10	400	221
11264	淮安区	C2160配变（建淮砖桥唐庄）	10	400	172
11265	淮安区	T6654配变（建淮张兴苏大北）	10	200	75
11266	淮安区	116422配变（车桥村七组）	10	400	197
11267	淮安区	Y84140配变（施河城市花园1#）	10	400	232
11268	淮安区	Y84141配变（施河城市花园2#）	10	400	189
11269	淮安区	117253配变（苏嘴一心一组南）	10	400	203
11270	淮安区	117252配变（苏嘴一心五组东）	10	200	88
11271	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	0
11272	淮安区	电厂宿舍西配变	10	400	116
11273	淮安区	文府佳苑1#变压器	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11274	淮安区	文府佳苑3#变压器	10	800	397
11275	淮安区	T3188配变（建淮李新）	10	200	88
11276	淮安区	T36149配变（建淮孙赵孙赵）	10	200	50
11277	淮安区	T33137配变（建淮邱家三吉）	10	400	163
11278	淮安区	T36153配变（建淮许王陈庄）	10	400	228
11279	淮安区	T36148配变（建淮孙赵李大北）	10	200	85
11280	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	0
11281	淮安区	T22177配变（顺河小新三组）	10	200	68
11282	淮安区	T22139配变（顺河高桥夏庄东）	10	200	103
11283	淮安区	Q70269配变（宋集甘姜六组）	10	400	230
11284	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	0
11285	淮安区	Y74084配变（泾口宥城村部）	10	200	61
11286	淮安区	淮城萧湖人家1#变压器	10	1000	621
11287	淮安区	淮城萧湖人家2#变压器	10	1000	482
11288	淮安区	如意里中心开闭所2#配变	10	1000	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11289	淮安区	淮城萧湖人家5#变	10	1000	579
11290	淮安区	淮城萧湖人家6#变	10	1000	497
11291	淮安区	113255配变（三堡星 阻小区）	10	400	218
11292	淮安区	113256配变（三堡祁 庄六组）	10	400	211
11293	淮安区	113257配变（三堡祁 庄十组）	10	100	0
11294	淮安区	S83253配变（顺河西 崔四组）	10	200	38
11295	淮安区	112156配变（顺河何 桥一组）	10	400	176
11296	淮安区	S9437配变（顺河蒋姚 五组）	10	200	82
11297	淮安区	112169配变（顺河胡 宋四组）	10	200	76
11298	淮安区	112130配变（顺河丁 姚六组）	10	160	25
11299	淮安区	112185配变（顺河延 年后高）	10	200	75
11300	淮安区	112194配变（顺河延 年包庄北）	10	200	37
11301	淮安区	S83226配变（顺河灯 刘一组西）	10	200	45
11302	淮安区	Q70263配变（宋集大 董六组）	10	400	229
11303	淮安区	Q70262配变（宋集大 董二组）	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11304	淮安区	Q70264配变（宋集三里15组）	10	400	196
11305	淮安区	S71251配变陶庄村（三堡陶庄北）	10	400	243
11306	淮安区	11170配变（林集草张西）	10	400	183
11307	淮安区	Q92108配变（林集谢庄村）	10	400	0
11308	淮安区	111118配变（林集林集村）	10	400	136
11309	淮安区	115142配变（林集利民七组）	10	400	0
11310	淮安区	T42259配变沙口村（三堡乡直西南）	10	400	171
11311	淮安区	Q42232配变（季桥颜刘五组）	10	400	227
11312	淮安区	T42160配变沙口村（三堡沙口二组）	10	400	125
11313	淮安区	T54253配变沙口村（三堡工业园）	10	400	245
11314	淮安区	S71258配变陈庄村（三堡渔场西）	10	200	90
11315	淮安区	T54254配变鲁圩村（三堡鲁圩任庄）	10	100	24
11316	淮安区	Q50270配变（宋集后营孙庄）	10	160	0
11317	淮安区	Z1516配变（溪河韩刘六组）	10	400	255
11318	淮安区	112146配变（顺河官路二组）	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11319	淮安区	114220配变（钦工支 夏二组北）	10	100	0
11320	淮安区	S83254配变（顺河西 崔五组）	10	200	34
11321	淮安区	117424配变（车北二 组东1）	10	400	115
11322	淮安区	117425配变（车北二 组东2）	10	400	51
11323	淮安区	C07259配变（小闸二 组变）	10	100	36
11324	淮安区	113203配变（泾口殷侯 六组）	10	400	254
11325	淮安区	天竹宾馆	10	400	58
11326	淮安区	11404配变(杨庄小区)	10	400	127
11327	淮安区	C23258配变（闸南观 东南）	10	200	85
11328	淮安区	C22256配变（新华十 二组）	10	100	10
11329	淮安区	C22255配变（新华小 东）	10	200	96
11330	淮安区	C22260配变（郭兴东 兴）	10	200	96
11331	淮安区	C08246配变（毕圩衡 庄）	10	200	80
11332	淮安区	玖珑湾5#配电室21#变	10	800	413
11333	淮安区	玖珑湾5#配电室22#变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11334	淮安区	玖珑湾5#配电室23#变	10	800	361
11335	淮安区	玖珑湾5#配电室24#变	10	800	327
11336	淮安区	玖珑湾6#配电室25#变	10	800	465
11337	淮安区	玖珑湾6#配电室26#变	10	800	452
11338	淮安区	玖珑湾6#配电室27#变	10	800	362
11339	淮安区	玖珑湾6#配电室28#变	10	800	485
11340	淮安区	淮师宿舍新配变	10	400	128
11341	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电 所3#主变	10	630	0
11342	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电 所4#主变	10	630	0
11343	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电 所5#主变	10	630	0
11344	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电 所6#主变	10	630	0
11345	淮安区	Q52208配变（茱陵泰 山路小区）	10	400	0
11346	淮安区	Q52209配变（茱陵供 电所）	10	400	0
11347	淮安区	114221配变（钦工后 谷一组西）	10	200	58
11348	淮安区	Q51222配变（钦工韩 庄四组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11349	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	0
11350	淮安区	Y94108配变（平桥上圩村部.）	10	400	197
11351	淮安区	116194配变（平桥新兴街）	10	400	179
11352	淮安区	S22246配变（复兴汤刘汤西组）	10	200	87
11353	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电所1#主变	10	630	0
11354	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电所2#主变	10	630	0
11355	淮安区	116420配变（车桥车北五组北）	10	400	151
11356	淮安区	公路洞西配变	10	400	137
11357	淮安区	113267配变（流均马东十三组）	10	200	100
11358	淮安区	S22245配变（复兴西城五组）	10	100	15
11359	淮安区	118268配变（流均黄东小学）	10	100	0
11360	淮安区	Q70268配变（宋集园艺农队南）	10	200	120
11361	淮安区	111251配变（流均沿荡二组）	10	400	181
11362	淮安区	118253配变（流均南河五组）	10	100	26
11363	淮安区	111254配变（流均渡假村2#）	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11364	淮安区	111252配变（流均建城西）	10	160	56
11365	淮安区	118255配变（流均黄东三组）	10	200	42
11366	淮安区	118256配变（流均黄东十组）	10	200	0
11367	淮安区	118257配变（流均黄荡六组）	10	400	176
11368	淮安区	市委宿舍公变	10	200	0
11369	淮安区	117133配变（席桥朱黄张庄西）	10	200	79
11370	淮安区	117118配变（席桥王口五组西）	10	400	263
11371	淮安区	119250配变（流均永兴五组）	10	200	123
11372	淮安区	119249配变（流均洞口五组）	10	200	51
11373	淮安区	119258配变（流均头桥八组）	10	100	0
11374	淮安区	S19259配变（溪南五组）	10	200	38
11375	淮安区	S19260配变（条龙四组）	10	200	19
11376	淮安区	113261配变（流均马东八组）	10	200	79
11377	淮安区	113262配变（流均北街道西）	10	400	140
11378	淮安区	113263配变（流均农行东）	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11379	淮安区	113264配变（流均镇镇政府）	10	400	96
11380	淮安区	113265配变（流均影剧院）	10	200	57
11381	淮安区	113266配变（流均农行）	10	400	105
11382	淮安区	11109配变（博里三元八组西）	10	400	146
11383	淮安区	11142配变（博里滨南六组）	10	200	56
11384	淮安区	11408配变（淮城河北周庄）	10	200	58
11385	淮安区	111262配变（仇桥三里十组）	10	200	72
11386	淮安区	C08252配变（洼圩孙社）	10	200	94
11387	淮安区	C23264配变（丁曹马庄）	10	160	0
11388	淮安区	C03261配变（宝林时东）	10	400	187
11389	淮安区	C03262配变（宝林保林）	10	400	191
11390	淮安区	117145配变（席桥谢荡陈庄北）	10	200	3
11391	淮安区	117134配变（席桥朱黄六组东）	10	100	3
11392	淮安区	117132配变（席桥朱黄村前东）	10	100	17
11393	淮安区	117121配变（席桥王口一组南）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11394	淮安区	117146配变（席桥谢荡村部南）	10	400	225
11395	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	0
11396	淮安区	Q80209配变（南闸太东小学）	10	100	35
11397	淮安区	11158配变（仇桥贺坝南）	10	200	71
11398	淮安区	11159配变（仇桥贺坝东）	10	200	97
11399	淮安区	11298配变（仇桥南涧小舍）	10	400	248
11400	淮安区	11281配变（仇桥新墩十组）	10	400	238
11401	淮安区	Q41235配变（新季南路）	10	400	50
11402	淮安区	Q80165配变（南闸新太村）	10	400	164
11403	淮安区	113219配变（钦工横沟九组北）	10	100	9
11404	淮安区	112186配变（仇桥新墩一组）	10	400	226
11405	淮安区	112195配变（仇桥新庄三组）	10	200	86
11406	淮安区	111115配变（仇桥三里西）	10	400	246
11407	淮安区	112162配变（仇桥徐黄新建）	10	200	69
11408	淮安区	112180配变（仇桥医院南）	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11409	淮安区	111147配变（仇桥织代厂）	10	400	225
11410	淮安区	11489配变（仇桥水晶红旗）	10	400	231
11411	淮安区	11493配变（仇桥高桥北）	10	200	6
11412	淮安区	114167配变（仇桥水晶村部）	10	400	186
11413	淮安区	11466配变（仇桥晶墩村部）	10	400	139
11414	淮安区	115190配变（仇桥前进中）	10	200	74
11415	淮安区	Y73178配变（泾口陈桥十五组）	10	400	252
11416	淮安区	T22204配变（顺河渔滨1号综合变）	10	400	143
11417	淮安区	T22205配变（顺河渔滨2号综合变）	10	400	241
11418	淮安区	汽车站2#公变	10	400	137
11419	淮安区	物资宿舍公变	10	400	90
11420	淮安区	11233配变（席桥丁圩曹码）	10	400	208
11421	淮安区	11210配变（席桥马庄）	10	400	183
11422	淮安区	11211配变（席桥居民）	10	400	179
11423	淮安区	11226配变（席桥丁圩圩后北）	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11424	淮安区	11237配变（席桥浦马丁庄）	10	100	31
11425	淮安区	11241配变（席桥浦马朱庄）	10	400	255
11426	淮安区	113206配变（茭陵东高九组）	10	400	208
11427	淮安区	113207配变（茭陵东荡新建）	10	400	216
11428	淮安区	117113配变（席桥王口一组北）	10	400	173
11429	淮安区	Z0376配变（溪河杨桥三组）	10	200	69
11430	淮安区	Z0377配变（溪河林舍九组）	10	400	211
11431	淮安区	Z12154配变（溪河朱周五组）	10	400	226
11432	淮安区	Z1629配变（溪河经堂七组）	10	200	97
11433	淮安区	117115配变（席桥王口一组西）	10	400	196
11434	淮安区	淮城萧湖人家09#主变	10	1000	550
11435	淮安区	淮城萧湖人家10#主变	10	1000	609
11436	淮安区	淮城萧湖人家11#主变	10	1000	579
11437	淮安区	御庭园1#开关站1#配变	10	800	400
11438	淮安区	御庭园1#开关站2#配变	10	800	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11439	淮安区	御庭园1#开关站3#配变	10	800	424
11440	淮安区	御庭园1#开关站4#配变	10	800	448
11441	淮安区	御庭园3期3#配电房15#配变	10	800	406
11442	淮安区	御庭园3期3#配电房16#配变	10	800	432
11443	淮安区	御庭园3期3#配电房17#配变	10	800	466
11444	淮安区	御庭园3期3#配电房18#配变	10	800	432
11445	淮安区	御庭园3期2#开关站5#配变	10	800	430
11446	淮安区	御庭园3期2#开关站6#配变	10	800	480
11447	淮安区	御庭园3期2#开关站7#配变	10	800	479
11448	淮安区	御庭园3期2#开关站8#配变	10	800	396
11449	淮安区	御庭园3期2#配电房11#配变	10	800	462
11450	淮安区	御庭园3期2#配电房12#配变	10	800	452
11451	淮安区	御庭园3期2#配电房13#配变	10	800	504
11452	淮安区	西城花园三期北区10#变压器	10	800	591
11453	淮安区	金厦学府2#变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11454	淮安区	车桥吕舍小区1号配变	10	800	224
11455	淮安区	钦工镇西社区1#变	10	500	119
11456	淮安区	云荷雅居1-1#配电室 8#变压器	10	800	508
11457	淮安区	车桥吕舍小区2号配变	10	800	489
11458	淮安区	文锦城4期19#配变	10	630	303
11459	淮安区	东方花园1号变Q41236 配变	10	400	158
11460	淮安区	佳和名苑1-1开关站1 号配电变压器	10	800	336
11461	淮安区	运河望1#开关站4#干 变	10	800	640
11462	淮安区	淮师宿舍	10	630	250
11463	淮安区	萧湖人家三期1-1号配 电房6号变压器	10	800	460
11464	淮安区	萧湖人家三期1号开关 站2号变压器	10	800	395
11465	淮安区	富升园小区1#变压器	10	800	565
11466	淮安区	源河苑2#开关站12#变 压器	10	800	519
11467	淮安区	文府佳苑二期1-1号变 电所8号变压器	10	630	407
11468	淮安区	楚州印1号配电室2号 变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11469	淮安区	江淮景城福地轩3号变压器	10	800	412
11470	淮安区	121129配变（淮城城郊三组东）	10	400	0
11471	淮安区	打箔巷公变（新增布点）	10	400	99
11472	淮安区	U12120配变（南窑村十组南）	10	200	0
11473	淮安区	中海九樾1#开关站3#变压器	10	800	433
11474	淮安区	C22298配变（康居雅苑一期4号变）	10	630	402
11475	淮安区	C12295配变（康居雅苑一期1号变）	10	630	245
11476	淮安区	Y74086配变（泾口蒋桥黄舍）	10	200	126
11477	淮安区	诚品小区8号配电变压器	10	800	340
11478	淮安区	116172配变（平桥工商东路）	10	400	176
11479	淮安区	116201配变（平桥沈庄天桥）	10	400	235
11480	淮安区	116171配变（平桥工商街）	10	400	0
11481	淮安区	港务处	10	500	384
11482	淮安区	天樾府1-2#配电室9#变压器	10	800	453
11483	淮安区	红庄佳苑5#变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11484	淮安区	石榴玉兰湾1-1#配电房5#变压器	10	800	428
11485	淮安区	S55160配变（白马湖十五队东）	10	200	69
11486	淮安区	T6521配变（马甸富民佳苑16#干变）	10	800	517
11487	淮安区	杜康花苑二期#2变压器	10	800	479
11488	淮安区	S6223配变（白马湖十二队西）	10	200	67
11489	淮安区	城西南路变压器	10	400	75
11490	淮安区	113172配变（钦工大庞一组）	10	200	0
11491	淮安区	车桥信用社配变	10	630	269
11492	淮安区	121193配变（泾口蛇峰五组）	10	400	241
11493	淮安区	佳和名苑1-1配电房7号配变	10	1000	552
11494	淮安区	12303配变（博里前荡六组）	10	200	79
11495	淮安区	11431配变（博里孙庄九组）	10	400	186
11496	淮安区	西城花园三期北区3#变压器	10	800	560
11497	淮安区	11445配变（博里博东六组）	10	200	114
11498	淮安区	学泮池公变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11499	淮安区	源河苑1-1#配电室8#变压器	10	800	615
11500	淮安区	诚品小区10号变压器	10	800	378
11501	淮安区	富升园小区4#变压器	10	800	458
11502	淮安区	121059配变（泾口蛇峰十二组）	10	200	80
11503	淮安区	Y84155配变（施河世纪大道东）	10	400	41
11504	淮安区	御景城南区4号配电房15号变压器	10	800	205
11505	淮安区	运河望9号变压器	10	800	640
11506	淮安区	高港二期3号配电变压器	10	800	0
11507	淮安区	D7310配变（马甸富民佳苑5#干变）	10	800	580
11508	淮安区	116198配变（平桥二组南）	10	400	195
11509	淮安区	Y95107配变（平桥五湾余湾）	10	400	237
11510	淮安区	11460配变（平桥九洞宗圣）	10	400	185
11511	淮安区	站前新村南区2-2配电房14#干变	10	630	406
11512	淮安区	蓝惠首府四期2#变压器	10	800	374
11513	淮安区	仇桥供销社1公变	10	500	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11514	淮安区	建淮水岸新城6号配电 变压器	10	630	323
11515	淮安区	中南珺悦1-3#配电房 10#变压器	10	630	314
11516	淮安区	Q42266配变（季桥孔 陈四组）	10	400	191
11517	淮安区	11449三门小区5号变	10	630	250
11518	淮安区	皇城相府1#开关站#1 配电变压器	10	1000	332
11519	淮安区	皇城相府1#开关站#2 配电变压器	10	1000	515
11520	淮安区	皇城相府1#开关站#3 配电变压器	10	1000	380
11521	淮安区	皇城相府1#开关站#4 配电变压器	10	1000	584
11522	淮安区	皇城相府1#配电室#5 配电变压器	10	1000	524
11523	淮安区	皇城相府1#配电室#6 配电变压器	10	1000	480
11524	淮安区	皇城相府1#配电室#7 配电变压器	10	1000	393
11525	淮安区	皇城相府1#配电室#8 配电变压器	10	1000	559
11526	淮安区	红胡雅苑小区1号变压 器	10	500	0
11527	淮安区	翰林府1-2号配电室7 号变压器	10	800	472
11528	淮安区	杜康花苑二期#11变压 器	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11529	淮安区	Y8442配变（施河世纪大道小区2#变）	10	800	409
11530	淮安区	尚品苑2#变压器	10	800	0
11531	淮安区	淮城富丽瑞景苑4#配电室12#变压器	10	1000	599
11532	淮安区	11486配变（马甸卫东村部）	10	630	413
11533	淮安区	源河苑2#开关站11#变压器	10	800	501
11534	淮安区	117209配变（上河前杨大徐庄）	10	315	188
11535	淮安区	天樾府1-1#配电室8#变压器	10	800	475
11536	淮安区	Y74228配变（泾口蒋桥二组）	10	400	278
11537	淮安区	117200配变（上河张庄顾王）	10	315	179
11538	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	0
11539	淮安区	Q81218配变（南闸朱庄建珠）	10	100	0
11540	淮安区	Q80222配变（南闸黄埔童庄）	10	400	238
11541	淮安区	116223配变（南闸戴庄荒田）	10	400	0
11542	淮安区	Q81215配变（南闸兴庄兴桥）	10	200	88
11543	淮安区	西城花园三期北区9#变压器	10	800	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11544	淮安区	尚品苑8#变压器	10	800	0
11545	淮安区	糖烟酒配变	10	630	340
11546	淮安区	Q50272(宋集后营五组北)	10	100	59
11547	淮安区	112327配变（仇桥刘庄十二组）	10	400	260
11548	淮安区	堡南花园1号开关站1号配电变压器	10	800	362
11549	淮安区	堡南花园1号开关站3号配电变压器	10	800	284
11550	淮安区	堡南花园1号开关站4号配电变压器800	10	800	374
11551	淮安区	堡南花园1号开关站2号配电变压器800	10	800	328
11552	淮安区	116229配变（南闸太平周兴）	10	100	0
11553	淮安区	新区花园四期1号开关站3号变压器	10	800	382
11554	淮安区	文府佳苑二期1-2变电所11号变压器	10	630	372
11555	淮安区	新城市广场3-3配电房13号变压器	10	630	333
11556	淮安区	116224配变（南闸南闸十三队）	10	400	0
11557	淮安区	113225配变（仇桥中学东）	10	400	110
11558	淮安区	113258配变（仇桥东南组西）	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11559	淮安区	113231配变（钦工横沟七组北）	10	200	65
11560	淮安区	113230配变（钦工横沟一组北）	10	100	16
11561	淮安区	D74202配变（上河杨集罗西北）	10	315	187
11562	淮安区	D63130配变（上河天河开发区（2））	10	400	201
11563	淮安区	亚特蓝郡三期4号配电变压器	10	630	291
11564	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	0
11565	淮安区	D74230配变（上河杨集陶庄）	10	315	190
11566	淮安区	Z1518配变（溪河沿河路西）	10	200	57
11567	淮安区	111266配变（仇桥史桥潘庄）	10	400	243
11568	淮安区	D74201配变（上河张庄双庄）	10	400	257
11569	淮安区	D63214配变（上河前任谢庄南）	10	400	201
11570	淮安区	111305配变（仇桥长东堆东）	10	400	255
11571	淮安区	116231配变（南居民点三巷）	10	200	109
11572	淮安区	铁云路南配变	10	400	320
11573	淮安区	S52271配变新庄村（三堡温山河配变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11574	淮安区	Q51239配变（钦工西孙六组）	10	200	109
11575	淮安区	云荷雅居1#开关站1#变压器	10	800	530
11576	淮安区	S6252配变（白马湖一队前东3#）	10	200	50
11577	淮安区	D74199配变（上河前任孟王）	10	315	113
11578	淮安区	Q64214配变（茭陵六大门中）	10	160	51
11579	淮安区	D74188配变（上河前任张欧）	10	315	167
11580	淮安区	111272配变（仇桥新墩十一组）	10	200	93
11581	淮安区	Q64212配变（茭陵黄庄北）	10	400	213
11582	淮安区	三庄佳苑2号变	10	800	409
11583	淮安区	122211配变（茭陵小菱七组西）	10	400	183
11584	淮安区	116132配变（南闸良庄池口）	10	100	0
11585	淮安区	淮江路配变	10	400	226
11586	淮安区	T10227配变（钦工三组）	10	400	64
11587	淮安区	C12294配变（康居雅苑南）	10	500	219
11588	淮安区	星月润晨小区#1配电室#1配电变压器	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11589	淮安区	星月润晨小区#1配电室#2配电变压器	10	630	341
11590	淮安区	星月润晨小区#1配电室#3配电变压器	10	630	399
11591	淮安区	星月润晨小区#1配电室#4配电变压器	10	630	178
11592	淮安区	建淮水岸新城11号配电变压器	10	800	379
11593	淮安区	清和园1-1号配电房6号变压器	10	800	410
11594	淮安区	114185配变（钦工五里八组北）	10	400	162
11595	淮安区	瑞华府14#变压器	10	800	619
11596	淮安区	111271配变（仇桥倪桥二组）	10	400	249
11597	淮安区	席桥高铁庄园1#干变	10	800	312
11598	淮安区	北门宾馆	10	400	0
11599	淮安区	117204配变（上河谭庄许西）	10	315	174
11600	淮安区	117203配变（上河谭庄宋庄）	10	315	215
11601	淮安区	117205配变（上河谭庄任庄）	10	315	207
11602	淮安区	诚品小区6号配电变压器	10	800	315
11603	淮安区	文府佳苑2#配电室9#变压器	10	1000	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11604	淮安区	文府佳苑2#配电室10# 变压器	10	1000	534
11605	淮安区	文府佳苑2#配电室11# 变压器	10	1000	539
11606	淮安区	文府佳苑2#配电室12# 变压器	10	1000	389
11607	淮安区	Q50275配配变（宋集 陈刘三组）	10	400	166
11608	淮安区	D63189配变(上河前 庄)	10	315	96
11609	淮安区	111261配变（仇桥三 里塘河）	10	400	230
11610	淮安区	D63206配变(上河翟 庄)	10	315	221
11611	淮安区	运河望1#开关站1#干 变	10	800	640
11612	淮安区	Q42138配变（季桥南 湾小学）	10	200	17
11613	淮安区	113262配变（季桥长 流小区东1）	10	400	116
11614	淮安区	112261配变（顺河工 业园区南）	10	400	249
11615	淮安区	中海九樾1#开关站4# 变压器	10	800	436
11616	淮安区	S6232配变（白马湖七 队小沈庄）	10	200	91
11617	淮安区	东方雅居#1配电房3# 配电变压器	10	1000	533
11618	淮安区	东方雅居#1配电房4# 配电变压器	10	1000	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11619	淮安区	D74198配变（上河张庄小吉）	10	100	7
11620	淮安区	115312配变（高仇六支）	10	200	76
11621	淮安区	S22258配变（复兴汤刘窑头0258#PB）	10	100	4
11622	淮安区	天恒王府商业2#变	10	800	0
11623	淮安区	126140配变（新王七组）	10	400	0
11624	淮安区	S43191配变（林集李庄北）	10	200	92
11625	淮安区	S43185配变（林集李庄一组）	10	200	107
11626	淮安区	12311配变（博里史荡七组西）	10	400	236
11627	淮安区	11369配变（博里陶桥八组）	10	400	199
11628	淮安区	11370配变（博里王安二组）	10	400	194
11629	淮安区	12320配变（博里新荡七组东）	10	400	240
11630	淮安区	御景星城14号配变	10	800	436
11631	淮安区	T65238配变（马甸景泰佳苑）	10	630	374
11632	淮安区	12321配变（博里新荡七组西）	10	400	251
11633	淮安区	11143配变（博里滨南桥头中）	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11634	淮安区	115438配变（车桥三庄村七组北）	10	200	75
11635	淮安区	11144配变（博里三元五组）	10	400	236
11636	淮安区	11145配变（博里三元九组）	10	400	185
11637	淮安区	D63126配变(上河星河)	10	400	137
11638	淮安区	S55166配变（白马湖二渔场北东）	10	200	132
11639	淮安区	官渡小区北1号变压器	10	500	278
11640	淮安区	S54131配变（白马湖杨荡北）	10	200	88
11641	淮安区	C07265配变（小闸中心村1#）	10	400	234
11642	淮安区	11243配变（席桥浦马十组东）	10	400	235
11643	淮安区	11234配变（博里南头七组）	10	400	208
11644	淮安区	11235配变（博里小圩三组）	10	400	246
11645	淮安区	D63241配变(上河天河北)	10	400	178
11646	淮安区	116219配变（南闸戴湾赵庄）	10	400	0
11647	淮安区	Q81213配变（南闸泾河岳庄）	10	400	187
11648	淮安区	清和园1-2#配电房10#变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11649	淮安区	C2146配变（建淮唐桥朱庄）	10	400	206
11650	淮安区	天樾府1#开关站4#变压器	10	800	486
11651	淮安区	113164配变（泾口刘六一组北）	10	100	0
11652	淮安区	12117公变（商业技校宿舍）	10	400	109
11653	淮安区	117216配变（上河张庄铁匠东）	10	100	28
11654	淮安区	香溢花园1号开关站1号配电变压器	10	1000	0
11655	淮安区	香溢花园1号开关站2号配电变压器	10	1000	0
11656	淮安区	香溢花园1号配电房3号配电变压器	10	1000	0
11657	淮安区	香溢花园1号配电房4号配电变压器	10	1000	0
11658	淮安区	香溢花园1号配电房5号配电变压器	10	1000	0
11659	淮安区	香溢花园1号配电房6号配电变压器	10	1000	0
11660	淮安区	西城花园三期（南区）开关站1#变压器	10	800	595
11661	淮安区	117211配变（上河前杨戴庄）	10	315	158
11662	淮安区	11590配变（车桥三庄村七组）	10	100	50
11663	淮安区	中海九樾1-1#配电室6#变压器	10	800	587

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11664	淮安区	香溢花园2号配电房7号配电变压器	10	1000	0
11665	淮安区	香溢花园2号配电房8号配电变压器	10	1000	0
11666	淮安区	香溢花园2号配电房9号配电变压器	10	1000	0
11667	淮安区	香溢花园2号配电房10号配电变压器	10	1000	0
11668	淮安区	香溢花园3号配电房11号配电变压器	10	1000	0
11669	淮安区	香溢花园3号配电房12号配电变压器	10	1000	0
11670	淮安区	香溢花园3号配电房13号配电变压器	10	1000	0
11671	淮安区	香溢花园3号配电房14号配电变压器	10	1000	0
11672	淮安区	文府佳苑二期1#开关站4号变压器	10	630	361
11673	淮安区	115193配变（上河申大吕庄）	10	315	194
11674	淮安区	D64197配变（上河大后子旺）	10	315	214
11675	淮安区	D74232配变（上河杨集吉西西）	10	315	170
11676	淮安区	D74192配变（上河前任杨庄）	10	315	205
11677	淮安区	宋集桃园02-1#综合变	10	630	281
11678	淮安区	D74191配变（上河前任潘庄）	10	315	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11679	淮安区	S71146配变大陶村（大陶四组）	10	400	175
11680	淮安区	D64190配变（上河大后天后）	10	315	174
11681	淮安区	清华苑西侧1-1#配电室6#变压器	10	800	526
11682	淮安区	官渡小区南2号变压器	10	500	300
11683	淮安区	117220配变（南闸南闸供电所）	10	400	0
11684	淮安区	116217配变（南闸太平荒田）	10	400	0
11685	淮安区	T42271配变沙口村（沙口二组南）	10	400	171
11686	淮安区	S6254配变（白马湖一队后西）	10	200	51
11687	淮安区	亚特蓝郡三期1号配电变压器	10	630	354
11688	淮安区	金厦学府8#变	10	800	488
11689	淮安区	又一勺箱变高压间隔配电变压器	10	630	385
11690	淮安区	杜康花苑3#配电房11#变压器	10	800	527
11691	淮安区	Q80214配变（南闸戴庄谢庄）	10	400	238
11692	淮安区	116216配变（南闸太平沈周）	10	100	0
11693	淮安区	S6315配变（白马湖六队后）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11694	淮安区	Q81221配变（南闸泾河周北）	10	200	90
11695	淮安区	S52153配变花元村（三堡花元八组）	10	400	137
11696	淮安区	114202配变（流均前哨五组）	10	400	242
11697	淮安区	114203配变（流均前哨六组）	10	400	77
11698	淮安区	11696配变（平桥东风张柏）	10	400	156
11699	淮安区	113200配变（流均马西十一组）	10	200	93
11700	淮安区	118311配变（流均沿河三组）	10	200	80
11701	淮安区	Y9571配变（平桥陆桥张庄）	10	250	105
11702	淮安区	Y94113配变（平桥大方大方）	10	200	78
11703	淮安区	11690配变（平桥杨柳柳庄）	10	200	45
11704	淮安区	Y95118配变（平桥查庄南庄）	10	100	32
11705	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	0
11706	淮安区	11352配变（席桥黄桥一组）	10	200	92
11707	淮安区	117138配变（席桥朱黄十一）	10	400	248
11708	淮安区	T3268配变（马甸郭金）	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11709	淮安区	11272配变（马甸冯庄）	10	100	25
11710	淮安区	S85172配变（苏嘴汤庄十组）	10	100	16
11711	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄四组）	10	200	0
11712	淮安区	S85200配变（苏嘴杨河后庄）	10	400	235
11713	淮安区	Z12146配变（溪河灯胡八组）	10	400	228
11714	淮安区	Q4181配变（潘圩南）	10	400	199
11715	淮安区	Q41208配变（潘圩一组）	10	200	4
11716	淮安区	Q41139配变（潘圩北）	10	200	37
11717	淮安区	117140配变（席桥谢荡一组南）	10	100	18
11718	淮安区	117144配变（席桥谢荡一组北）	10	400	194
11719	淮安区	Y6165配变（施河蒯成六组）	10	200	41
11720	淮安区	D73104配变（马甸邱永）	10	200	68
11721	淮安区	11292配变（马甸黄庄）	10	100	7
11722	淮安区	T65100配变（马甸东风）	10	200	71
11723	淮安区	D73133配变（马甸韩西南）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11724	淮安区	111199配变（仇桥织代厂北）	10	200	70
11725	淮安区	T65151配变（马甸谭庄）	10	200	50
11726	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	0
11727	淮安区	114144配变（马甸贡兴）	10	200	85
11728	淮安区	114142配变（马甸祁庄东）	10	200	64
11729	淮安区	11491配变（马甸南刘）	10	200	41
11730	淮安区	114131配变（马甸范东）	10	200	87
11731	淮安区	11479配变（马甸孙东）	10	200	103
11732	淮安区	116140配变（平桥市场）	10	400	131
11733	淮安区	11681配变（席桥原种一队）	10	200	49
11734	淮安区	11683配变（席桥原种小学）	10	200	59
11735	淮安区	11684配变（席桥原种三组）	10	200	87
11736	淮安区	D64157配变（上河大后西李）	10	200	93
11737	淮安区	D64158配变（上河大后大柏）	10	200	71
11738	淮安区	111190配变（马甸大后）	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11739	淮安区	11163配变（马甸杜庄）	10	200	102
11740	淮安区	11873配变（流均南河村西）	10	200	39
11741	淮安区	118115配变（流均黄东南）	10	100	0
11742	淮安区	118119配变（流均黄荡村部）	10	400	159
11743	淮安区	118151配变（流均黄荡四组）	10	400	191
11744	淮安区	118110配变（流均沿东西）	10	200	22
11745	淮安区	T3269配变（马甸新河）	10	200	102
11746	淮安区	111189配变（马甸邵庄）	10	200	71
11747	淮安区	118121配变（流均都南村部）	10	400	205
11748	淮安区	118139配变（流均黄东八组）	10	200	50
11749	淮安区	118117配变（流均北河中）	10	200	57
11750	淮安区	11857配变（流均都梁塘河）	10	200	55
11751	淮安区	11873配变（流均南河村部）	10	400	208
11752	淮安区	111415配变（流均水产市场南）	10	400	225
11753	淮安区	118120配变（流均黄荡东）	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11754	淮安区	118113配变（流均黄东村部）	10	200	24
11755	淮安区	118108配变（流均沿东东）	10	200	70
11756	淮安区	118116配变（流均北河西）	10	400	180
11757	淮安区	118109配变（流均沿东中）	10	200	68
11758	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	0
11759	淮安区	11673配变（席桥秦庄二组北）	10	200	99
11760	淮安区	11697配变（席桥三里朱庄）	10	200	85
11761	淮安区	S2150配变（复兴任舍西(单)）	10	200	51
11762	淮安区	T4282配变圣庄村（三堡圣庄北）	10	400	251
11763	淮安区	T42141配变沙庄村（三堡仙洲园	10	200	63
11764	淮安区	T42136配变沙口村（三堡乡直东堆）	10	200	52
11765	淮安区	111105配变（流均沿荡泗河）	10	200	19
11766	淮安区	11951配变（流均头桥村部）	10	400	147
11767	淮安区	11488配变（流均前哨杨舍）	10	200	98
11768	淮安区	118114配变（流均黄东下闸口）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11769	淮安区	11952配变（流均头桥梁庄）	10	400	171
11770	淮安区	11953配变（流均头桥阮庄）	10	200	50
11771	淮安区	119101配变（流均永兴东）	10	200	38
11772	淮安区	11959配变（流均严百东）	10	200	117
11773	淮安区	11496配变（流均中桥刘庄）	10	400	201
11774	淮安区	114166配变（流均二桥村部）	10	400	120
11775	淮安区	11497配变（流均中桥村部）	10	400	215
11776	淮安区	118310配变（流均都梁五组）	10	200	98
11777	淮安区	11492配变（流均二桥姜庄）	10	200	103
11778	淮安区	113135配变（流均前哨市场）	10	400	155
11779	淮安区	113125配变（流均马东村部）	10	400	16
11780	淮安区	113126配变（流均马东南）	10	400	179
11781	淮安区	117119配变（席桥王口五组）	10	400	244
11782	淮安区	D74150配变（上河丁舍杨舍）	10	400	277
11783	淮安区	117117配变（席桥王口村部）	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11784	淮安区	112131配变（林集利民九组）	10	200	88
11785	淮安区	T42118配变圣庄村（三堡圣庄西）	10	200	111
11786	淮安区	T54109配变沙口村（三堡沙口东）	10	160	9
11787	淮安区	T5470配变韩码村（三堡韩码北）	10	160	11
11788	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	0
11789	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	0
11790	淮安区	Q50191配变（宋集乡直西南）	10	400	0
11791	淮安区	Q61192配变（宋集尹庄八组）	10	200	77
11792	淮安区	112117配变（马甸二堡村）	10	400	187
11793	淮安区	11256配变（马甸帅庄）	10	400	226
11794	淮安区	11255配变（马甸西李）	10	200	71
11795	淮安区	11254配变（马甸徐庄）	10	400	227
11796	淮安区	11253配变（马甸宗庄）	10	400	240
11797	淮安区	112184配变（马甸曹庄）	10	400	224
11798	淮安区	Q81196配变（南闸泾于林庄）	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11799	淮安区	Q80125配变（南闸戴湾中心河）	10	200	95
11800	淮安区	116113配变（南闸太平江赵）	10	200	0
11801	淮安区	117149配变（南闸电管站南）	10	400	0
11802	淮安区	S1982配变（条龙横东）	10	200	70
11803	淮安区	113124配变（流均赵铺南）	10	400	134
11804	淮安区	S1967配变（溪南徐庄）	10	200	49
11805	淮安区	S1976配变（中心张庄）	10	200	48
11806	淮安区	S1980配变（中心林庄）	10	200	67
11807	淮安区	11371配变（流均马西村部）	10	400	167
11808	淮安区	S1981配变（中心莫庄）	10	400	245
11809	淮安区	11489配变（流均前哨村部）	10	400	202
11810	淮安区	113192配变（流均幼儿园）	10	400	136
11811	淮安区	116203配变（苏嘴张季一组南）	10	100	1
11812	淮安区	S1966配变（合心王庄）	10	200	83
11813	淮安区	122144配变（茭陵小菱一组）	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11814	淮安区	Q70193配变（宋集三里韩庄南）	10	200	6
11815	淮安区	118330配变（车桥丰年孙庄）	10	400	27
11816	淮安区	117383配变（车桥车北一组）	10	400	207
11817	淮安区	117148配变（上河谭庄青年）	10	400	244
11818	淮安区	117332配变（车北一组南）	10	200	28
11819	淮安区	117333配变（车北一组北）	10	400	27
11820	淮安区	111220配变（车桥新菜场）	10	400	0
11821	淮安区	117193配变（车北二组南）	10	400	51
11822	淮安区	111180配变（车桥富福小区）	10	400	113
11823	淮安区	111141配变（车桥金陈桥头）	10	200	27
11824	淮安区	117334（车南村一组）	10	200	31
11825	淮安区	111335配变（车桥金陈河北）	10	200	105
11826	淮安区	112149配变（车桥受河七组）	10	200	92
11827	淮安区	S85205配变（苏嘴大徐西小区）	10	200	16
11828	淮安区	S85206配变（苏嘴大徐四组）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11829	淮安区	116202配变（苏嘴健仪六组）	10	400	107
11830	淮安区	Y7633配变（施河朱河四组）	10	200	23
11831	淮安区	S56212配变（范集姚桥八组）	10	200	100
11832	淮安区	115113配变（顺河双井小周庄）	10	200	0
11833	淮安区	11577配变（顺河大吉东南）	10	400	188
11834	淮安区	11578配变（顺河大吉东西）	10	200	21
11835	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	0
11836	淮安区	S9306配变（顺河三堡三组）	10	400	241
11837	淮安区	S9424配变（顺河时廖北西）	10	200	28
11838	淮安区	116204配变（苏嘴张季三组）	10	200	71
11839	淮安区	S9423配变（顺河时廖北东）	10	200	71
11840	淮安区	Y96107配变（施河鲁赵占庄）	10	100	0
11841	淮安区	Y96110配变（施河鲁赵刘庄）	10	100	12
11842	淮安区	112336配变（车桥受河七组西）	10	200	79
11843	淮安区	111153配变（车桥卢滩九组）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11844	淮安区	111337配变（车桥卢滩10组）	10	200	33
11845	淮安区	11752配变（车桥车西九组）	10	200	74
11846	淮安区	117338配变（车桥车西13组）	10	200	92
11847	淮安区	117339配变（车西14组）	10	200	86
11848	淮安区	111146配变（大东村查庄组）	10	200	24
11849	淮安区	111340配变（车桥大东刘庄）	10	400	214
11850	淮安区	118341配变（车桥肖舍吴庄）	10	200	3
11851	淮安区	117169配变（车桥陈河村部）	10	400	99
11852	淮安区	117149配变（上河谭庄兴东）	10	400	249
11853	淮安区	D74152配变（上河前任郭庄）	10	400	278
11854	淮安区	117329配变（车桥车小东）	10	400	201
11855	淮安区	Q962配变（林集丁码东）	10	400	0
11856	淮安区	S9316配变（顺河艾口五组）	10	200	39
11857	淮安区	S4360配变（林集丁码西）	10	200	58
11858	淮安区	S83219配变（顺河崔周四组）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11859	淮安区	11594配变（林集利民中）	10	400	0
11860	淮安区	115184配变（林集利民中南）	10	400	0
11861	淮安区	11567配变（顺河安乐一组）	10	200	47
11862	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	0
11863	淮安区	11395配变（林集利民南）	10	200	42
11864	淮安区	T22198配变（顺河供电所）	10	400	83
11865	淮安区	S56211配变（范集姚桥七组）	10	100	12
11866	淮安区	S56208配变（范集南武十六组）	10	200	100
11867	淮安区	S56157配变（范集永济洞变）	10	400	4
11868	淮安区	D74151配变（上河丁舍鲍庄）	10	200	90
11869	淮安区	113153配变（茭陵邵葛八组）	10	200	61
11870	淮安区	S81199配变（季桥农科一组）	10	200	54
11871	淮安区	111196配变（马甸追坝）	10	100	35
11872	淮安区	113144配变（林集利民四组）	10	200	55
11873	淮安区	115242配变（车桥吕舍一组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11874	淮安区	S56107配变（范集南武五组）	10	100	53
11875	淮安区	Y96102配变（施河西灌四组）	10	100	55
11876	淮安区	Y6175配变（施河庞王二组）	10	200	64
11877	淮安区	Y6173配变（施河庞王十一组）	10	200	116
11878	淮安区	Y81135配变（施河徐马五组西）	10	100	0
11879	淮安区	Y6146配变（施河邓舍二组）	10	200	86
11880	淮安区	Y83191配变（施河齐心齐东西）	10	100	21
11881	淮安区	Y84148配变（施河德福荣佳）	10	400	233
11882	淮安区	Y75233配变（施河大厦）	10	400	146
11883	淮安区	Y83201配变（施河侯庄三组）	10	400	190
11884	淮安区	Y84150配变（施河黄山路）	10	400	112
11885	淮安区	Y84156配变（施河世纪大道西）	10	400	67
11886	淮安区	Y75254配变（施河影剧院）	10	400	126
11887	淮安区	11241配变（复兴大市场北）	10	125	57
11888	淮安区	11294配变（马甸陈庄）	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11889	淮安区	111342配变（车桥塘河四组）	10	100	0
11890	淮安区	T42203配变沙庄村（三堡沙庄十组）	10	200	0
11891	淮安区	Z12144配变（溪河朱周八组）	10	200	64
11892	淮安区	Z03114配变（溪河杨桥）	10	400	204
11893	淮安区	Z0367配变（溪河林舍十组）	10	100	0
11894	淮安区	Z05123配变（溪河马北宗庄）	10	200	1
11895	淮安区	Z05121配变（溪河孙管郁庄）	10	200	87
11896	淮安区	Z05122配变（溪河孙管杨庄）	10	200	67
11897	淮安区	Z05120配变（溪河孙管陆庄）	10	100	0
11898	淮安区	Z0442配变（溪河三官施庄）	10	100	19
11899	淮安区	Z0443配变（溪河三官朱庄）	10	100	22
11900	淮安区	T42190配变沙庄村（三堡沙庄十一组）	10	200	26
11901	淮安区	S5699配变（范集姚桥三组）	10	200	125
11902	淮安区	S91202配变（季桥小岗一组）	10	200	36
11903	淮安区	S91203配变（季桥小岗六组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11904	淮安区	购件厂新公变	10	400	147
11905	淮安区	11893配变（张巷五组） （杨海）	10	400	0
11906	淮安区	11462配变（平桥九洞 马桥）	10	200	83
11907	淮安区	114138配变（平桥十 洞朱庄）	10	200	102
11908	淮安区	S19195配变（合心顾 庄）	10	200	77
11909	淮安区	S19196配变（中心八 组）	10	200	0
11910	淮安区	S19191配变（溪南桥 北）	10	200	26
11911	淮安区	S19197配变（中心四 组）	10	200	46
11912	淮安区	S19198配变（中心十 三组）	10	200	49
11913	淮安区	T6655配变（建淮张兴 西陈）	10	200	72
11914	淮安区	113201配变（茭陵联 合小卞北）	10	200	49
11915	淮安区	113202配变（茭陵联 合小卞南）	10	200	65
11916	淮安区	111409配变（车桥张 彭14组）	10	400	210
11917	淮安区	S52162配变花元村 （三堡花元六组）	10	400	197
11918	淮安区	T43165配变（建淮工 业区）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11919	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	0
11920	淮安区	T43168配变（建淮乡直东）	10	400	65
11921	淮安区	T43171配变（建淮信用社）	10	200	80
11922	淮安区	T43163配变（建淮盖桥老堆口）	10	200	3
11923	淮安区	114144配变（钦工五里一组）	10	100	0
11924	淮安区	11459配变（钦工五里七组）	10	200	37
11925	淮安区	T1068配变（钦工西支一组）	10	400	158
11926	淮安区	T3192配变（建淮邱家靖庄）	10	400	205
11927	淮安区	T3183配变（建淮建新黄庄）	10	400	145
11928	淮安区	T36146配变（建淮孙赵高庄）	10	400	249
11929	淮安区	T36157配变（建淮许王马庄）	10	200	43
11930	淮安区	T43164配变（建淮盖桥新堆口）	10	400	166
11931	淮安区	T43169配变（建淮乡直西）	10	400	70
11932	淮安区	T43167配变（建淮水利仓库）	10	160	113
11933	淮安区	T43170配变（建淮乡直中）	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11934	淮安区	T43172配变（建淮鱼场场部）	10	400	136
11935	淮安区	T43175配变（建淮赵庄）	10	400	62
11936	淮安区	Z1514配变（溪河李庄中）	10	400	23
11937	淮安区	Z1513配变（溪河政府大楼）	10	400	73
11938	淮安区	Z1515配变（溪河邮电路）	10	400	126
11939	淮安区	T1053配变（钦工供电所北）	10	400	94
11940	淮安区	Q5164配变（钦工韩庄三组）	10	400	160
11941	淮安区	114210配变（钦工支夏五组）	10	400	186
11942	淮安区	Q51117配变（钦工镇北）	10	400	72
11943	淮安区	Q51109配变（钦工九组）	10	400	171
11944	淮安区	Q51137配变（钦工二组）	10	400	170
11945	淮安区	11345配变（席桥粮站）	10	400	85
11946	淮安区	116244配变（苏嘴小堆二组北）	10	200	77
11947	淮安区	116245配变（苏嘴马逻村南）	10	200	103
11948	淮安区	T54248配变沙口村（三堡沙口五组）	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11949	淮安区	116246配变（苏嘴马逻村西）	10	400	225
11950	淮安区	116247配变（苏嘴大单杨庄）	10	100	19
11951	淮安区	117119配变（南闸姚庄二队）	10	400	0
11952	淮安区	11202配变（席桥政府）	10	200	37
11953	淮安区	11361配变（席桥黄桥桥口）	10	200	83
11954	淮安区	117131配变（南闸镇区河西）	10	400	0
11955	淮安区	淮城华谊星河2#变电所01#干变	10	1000	474
11956	淮安区	Y81177配变（施河红庄农科组配变）	10	100	46
11957	淮安区	11466配变（钦工西支六组）	10	400	196
11958	淮安区	114209配变（钦工唐颜一组）	10	400	168
11959	淮安区	Y75257配变（施河邮电路配变）	10	400	116
11960	淮安区	Y84144配变（施河德福路朱河）	10	400	77
11961	淮安区	Y84142配变（施河德福东配变）	10	315	136
11962	淮安区	Y7606配变（施河岔北村部）	10	400	189
11963	淮安区	Y6180配变（施河七河西）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11964	淮安区	Q8185配变（南闸良庄赵庄）	10	200	102
11965	淮安区	113226配变（泾口刘六四组北）	10	100	24
11966	淮安区	Q81107配变（南闸泾河大队）	10	400	117
11967	淮安区	117150配变（南闸镇区桥南）	10	400	0
11968	淮安区	Q8087配变（南闸良庄管庄）	10	400	278
11969	淮安区	Q81116配变（南闸兴庄大队）	10	400	116
11970	淮安区	117144配变（南闸镇湖闸西）	10	400	0
11971	淮安区	Q8089配变（南闸良庄三良）	10	400	193
11972	淮安区	11671配变（南闸白湖四队）	10	400	0
11973	淮安区	Q80210配变（南闸戴庄姜东南）	10	400	205
11974	淮安区	11791配变（南闸柏庄总泵）	10	400	0
11975	淮安区	淮城亿源国际1#变压器	10	800	412
11976	淮安区	淮城亿源国际2#变压器	10	800	419
11977	淮安区	淮城亿源国际3#变压器	10	800	332
11978	淮安区	淮城亿源国际4#变压器	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11979	淮安区	淮城亿源国际5#变压器	10	800	407
11980	淮安区	淮城亿源国际6#变压器	10	800	406
11981	淮安区	Q8059配变（南闸戴湾花前）	10	200	30
11982	淮安区	116123配变（南闸南闸村变）	10	400	0
11983	淮安区	Q8076配变（南闸太东南庄）	10	400	155
11984	淮安区	Q81154配变（南闸兴庄兴南）	10	400	233
11985	淮安区	淮城御景城3期1#干变	10	1000	631
11986	淮安区	淮城御景城3期2#干变	10	1000	520
11987	淮安区	淮城御景城3期3#干变	10	1000	560
11988	淮安区	淮城御景城3期4#干变	10	1000	473
11989	淮安区	Q81117配变（南闸兴庄前王）	10	200	36
11990	淮安区	111408配变（车桥夏庄王庄）	10	100	6
11991	淮安区	11679配变（南闸中南中南）	10	200	0
11992	淮安区	河下电影院公变	10	400	129
11993	淮安区	11770配变（南闸白湖村变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11994	淮安区	谢庄北公变	10	400	171
11995	淮安区	117175配变(南闸白湖陶院西)	10	400	0
11996	淮安区	11661配变（南闸太兴大队）	10	400	0
11997	淮安区	赵单二组公变	10	400	208
11998	淮安区	水利局宿舍公变	10	400	113
11999	淮安区	一品梅路公变	10	400	258
12000	淮安区	康乐新村西公变	10	400	150
12001	淮安区	114254配变（仇桥三门一组西）	10	200	42
12002	淮安区	环保局宿舍公变	10	400	146
12003	淮安区	漕运广场7#公变	10	630	37
12004	淮安区	漕运广场8#公变	10	630	125
12005	淮安区	112411配变（车桥光华老庄）	10	200	47
12006	淮安区	116410配变（吕舍二组南）	10	400	9
12007	淮安区	115412配变(车桥吕舍八组东)	10	400	156
12008	淮安区	115413配变（车桥肖舍长圩）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12009	淮安区	115414配变（车桥中圩村部）	10	100	40
12010	淮安区	118416配变（车桥范六范六）	10	200	109
12011	淮安区	117415配变（车桥洞河北）	10	400	43
12012	淮安区	Q52203配变（茭陵茭陵镇区）	10	400	0
12013	淮安区	城南五金厂公变	10	400	27
12014	淮安区	穿运三组公变	10	400	139
12015	淮安区	副食品厂公变	10	400	8
12016	淮安区	公路站公变	10	400	234
12017	淮安区	河下村公变	10	400	0
12018	淮安区	T3186配变（建淮建新岳桥）	10	400	181
12019	淮安区	T36144配变（建淮十里吴庄）	10	400	143
12020	淮安区	C2135配变（建淮渠南徐杨）	10	400	164
12021	淮安区	T3176配变（建淮鹅钱村部）	10	200	85
12022	淮安区	T6638配变（建淮十里李庄）	10	200	70
12023	淮安区	建设局公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12024	淮安区	C2163配变（建淮砖桥徐庄）	10	400	239
12025	淮安区	T43166配变（建淮市区3#变）	10	400	145
12026	淮安区	T36151配变（建淮孙赵王庄）	10	200	41
12027	淮安区	胯下南街公变	10	315	0
12028	淮安区	T6633配变（建淮渠南西刘）	10	400	148
12029	淮安区	111315配变（流均渡假村3#）	10	100	58
12030	淮安区	四中公变	10	400	0
12031	淮安区	文通巷北公变	10	400	205
12032	淮安区	116239配变（平桥李前杨庄）	10	100	42
12033	淮安区	T22187配变（顺河延年小侍庄）	10	200	77
12034	淮安区	S2176配变（复兴灯郎三组东）	10	160	65
12035	淮安区	115185配变（上河淮运葛庄）	10	400	196
12036	淮安区	Q8060配变（南闸戴湾杨兴）	10	400	240
12037	淮安区	邮局宿舍公变	10	400	140
12038	淮安区	文通巷南公变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12039	淮安区	C2141配变（建淮唐桥宋李）	10	400	193
12040	淮安区	Q64198配变（茭陵黄庄南）	10	200	64
12041	淮安区	122199配变（茭陵章桥八组）	10	400	215
12042	淮安区	122200配变（茭陵章桥六组）	10	200	40
12043	淮安区	T21241配变（苏嘴北季七组东）	10	400	193
12044	淮安区	112242配变（复兴马南小学）	10	100	0
12045	淮安区	117242配变（苏嘴一心十五组北）	10	400	227
12046	淮安区	116243配变（苏嘴育才变）	10	400	137
12047	淮安区	114244配变（流均二桥小区2#）	10	400	86
12048	淮安区	S56267配变（范集南武十五组）	10	100	33
12049	淮安区	S56104配变（范集南武十一组）	10	160	99
12050	淮安区	S56268配变（范集新朱四组）	10	400	254
12051	淮安区	S56269配变（范集新朱朱庄）	10	400	237
12052	淮安区	C08247配变（毕圩村部）	10	200	92
12053	淮安区	丽正花苑变电所6#	10	1000	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12054	淮安区	11246配变（复兴大市场(单)东）	10	400	127
12055	淮安区	11228配变（复兴陈仲中）	10	400	112
12056	淮安区	S22151(复兴任桥南)	10	400	187
12057	淮安区	S2248配变（复兴小黄朱舍）	10	315	45
12058	淮安区	复兴渔滨安置小区0240#PB	10	630	348
12059	淮安区	复兴渔滨安置小区0241#PB	10	630	381
12060	淮安区	113125配变（复兴新竹化工厂）	10	400	205
12061	淮安区	11332配变（复兴镇区剧场）	10	400	202
12062	淮安区	11324配变（复兴中心小学）	10	400	58
12063	淮安区	蓝惠首府4#变压器	10	800	165
12064	淮安区	蓝惠首府5#变压器	10	800	429
12065	淮安区	蓝惠首府6#变压器	10	800	418
12066	淮安区	蓝惠首府3#变压器	10	800	368
12067	淮安区	11141配变（博里滨南桥头北）	10	400	76
12068	淮安区	Z12162配变(溪河戴西吉舍)	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12069	淮安区	121211配变（泾口蛇峰二组东）	10	200	29
12070	淮安区	113025配变（泾口殷侯北）	10	400	182
12071	淮安区	114213配变（泾口菜场）	10	400	90
12072	淮安区	Y7620配变（施河夹板六组）	10	400	241
12073	淮安区	Y7624配变（施河施庄二组）	10	400	260
12074	淮安区	Y7628配变（施河陆河一组）	10	200	47
12075	淮安区	Z12152配变（溪河戴西二组）	10	100	31
12076	淮安区	Z05116配变（溪河唐庄西）	10	400	206
12077	淮安区	Z05133配变（溪河孙管南）	10	400	212
12078	淮安区	Z1512配变（溪河协和园）	10	400	168
12079	淮安区	11399配变（溪河公里北）	10	400	209
12080	淮安区	Z0435配变（溪河松里南）	10	400	196
12081	淮安区	蓝惠首府8#变压器	10	800	287
12082	淮安区	蓝惠首府7#变压器	10	800	223
12083	淮安区	Z12160配变（溪河戴西大东）	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12084	淮安区	Z0453配变（溪河唐庄南）	10	400	197
12085	淮安区	Z05135配变(溪河唐庄北)	10	400	234
12086	淮安区	115247配变（仇桥立新）	10	400	194
12087	淮安区	Z0383配变（溪河杨桥中）	10	200	0
12088	淮安区	111242配变（流均建城南）	10	400	97
12089	淮安区	118122配变（流均都南西）	10	400	238
12090	淮安区	111141配变（流均工业园区）	10	400	316
12091	淮安区	Z12170配变(溪河朱周西)	10	400	221
12092	淮安区	T4255配变沙庄村（三堡沙庄东）	10	400	215
12093	淮安区	T4269配变瓦庄村（三堡瓦庄西）	10	400	263
12094	淮安区	11390配变（三堡严庄中）	10	400	278
12095	淮安区	T54108配变沙口村（三堡沙口中）	10	400	164
12096	淮安区	Z12168配变(溪河朱周东)	10	400	230
12097	淮安区	11172配变（流均南河坝东）	10	200	62
12098	淮安区	Z1509配变（溪河陈刘北）	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12099	淮安区	Z0368配变（溪河林舍十一组）	10	200	77
12100	淮安区	113109配变（溪河公里新庄）	10	400	232
12101	淮安区	119182配变（流均严百新街）	10	400	122
12102	淮安区	Z12140配变（溪河大车七组）	10	400	60
12103	淮安区	Z12150配变（溪河戴西大西）	10	400	197
12104	淮安区	Y6177配变（施河七河村部）	10	400	216
12105	淮安区	T5473配变鲁圩村（三堡鲁圩北）	10	400	181
12106	淮安区	113172配变（林集山河西南）	10	100	39
12107	淮安区	T42107配变沙口村（三堡沙口南）	10	400	200
12108	淮安区	Y6181配变（施河七河东）	10	400	247
12109	淮安区	Y7615配变（施河岔南养殖厂）	10	100	10
12110	淮安区	Y6153配变（施河崔河一组）	10	400	244
12111	淮安区	Y84149配变（施河淮河路）	10	400	101
12112	淮安区	113231配变（流均赵铺一组）	10	160	0
12113	淮安区	S19232配变（条龙八组）	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12114	淮安区	S19233配变（中心十七组）	10	200	51
12115	淮安区	T5472配变韩码村（三堡韩码南）	10	200	64
12116	淮安区	S19154配变（合心三组）	10	400	199
12117	淮安区	C07118配变（小闸小闸）	10	160	44
12118	淮安区	C07244配变（小闸西三）	10	400	235
12119	淮安区	C07134配变（居委会邢庄南）	10	400	208
12120	淮安区	S19156配变（条龙中）	10	400	107
12121	淮安区	113245配变（三堡祁庄十一组）	10	200	89
12122	淮安区	S71063配变陶庄村（三堡陶庄东）	10	400	212
12123	淮安区	S71249配变大陶村（三堡大陶七组）	10	400	232
12124	淮安区	S71172配变岳元村（三堡岳元三组）	10	400	197
12125	淮安区	T4274配变鲁圩村（三堡鲁圩中）	10	400	207
12126	淮安区	C07127配变（马塘渔种厂）	10	200	119
12127	淮安区	119161配变（流均润口河口2#）	10	200	0
12128	淮安区	118112配变（流均沿河东）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12129	淮安区	建淮水岸新城16号配 电变压器	10	800	475
12130	淮安区	118273配变（流均黄 东东）	10	200	50
12131	淮安区	光明锦苑3号变压器	10	500	150
12132	淮安区	北门大街公变	10	630	371
12133	淮安区	文锦城4期8#配变	10	800	0
12134	淮安区	11316配变（博里陶桥 十二组）	10	200	33
12135	淮安区	113196配变（复兴东 干渠节制闸）	10	400	168
12136	淮安区	11114配变（博里鲍庄 十二组）	10	100	41
12137	淮安区	11421配变（博里土墩 中）	10	400	232
12138	淮安区	12324配变（博里杨里 三组）	10	200	18
12139	淮安区	113196配变（复兴贾 新小区南）	10	200	56
12140	淮安区	T10124配变（钦工财 政所）	10	400	179
12141	淮安区	112105配变（仇桥姜 侍北）	10	400	237
12142	淮安区	11165配变（林集镇区 南）	10	400	153
12143	淮安区	112143配变（林集利 华三组）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12144	淮安区	11293配变（林集利民北）	10	100	16
12145	淮安区	114202配变（仇桥徐黄新东）	10	400	234
12146	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八组）	10	100	0
12147	淮安区	S52184配变沙滩村（三堡沙滩十三组）	10	100	13
12148	淮安区	S52183配变沙滩村（三堡沙滩十一组）	10	200	9
12149	淮安区	S71101配变大陶村（三堡大陶西）	10	200	85
12150	淮安区	S71181配变大陶村（三堡大陶一组）	10	400	153
12151	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九组）	10	100	0
12152	淮安区	S71097配变堡新庄村（三堡新村配变）	10	400	211
12153	淮安区	T42179配变圣庄村（三堡圣庄七组）	10	200	41
12154	淮安区	11552配变（林集后管圩中）	10	200	0
12155	淮安区	T42083配变圣庄村（三堡圣庄南）	10	400	125
12156	淮安区	T54110配变鸭洲村（三堡鸭洲南）	10	200	49
12157	淮安区	T4258配变沙庄村（三堡沙庄南）	10	400	138
12158	淮安区	112191配变（马甸李徐）	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12159	淮安区	11318配变（博里杨舍三组南）	10	400	193
12160	淮安区	114200配变（仇桥晶墩六组）	10	200	39
12161	淮安区	12219配变（淮城河北像牙湾）	10	400	46
12162	淮安区	11317配变（博里吴舍三组）	10	200	70
12163	淮安区	117116配变（席桥王口一组）	10	400	241
12164	淮安区	11678配变（席桥秦庄六组）	10	200	58
12165	淮安区	11680配变（席桥秦庄渠北）	10	200	39
12166	淮安区	11696配变（席桥三里村部）	10	200	86
12167	淮安区	117109配变（席桥南荡三组）	10	400	196
12168	淮安区	11347配变（席桥信用社）	10	400	160
12169	淮安区	C23289配变（五里立新）	10	100	0
12170	淮安区	11799配变（席桥丁朱三组）	10	200	46
12171	淮安区	117107配变（席桥丁朱一组）	10	400	157
12172	淮安区	T6616配变（建淮候靖杨东）	10	400	155
12173	淮安区	C2145配变（建淮唐桥西王）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12174	淮安区	11210配变（博里鲍庄一组）	10	200	35
12175	淮安区	117136配变（席桥朱黄十组）	10	400	157
12176	淮安区	117125配变（席桥朱黄村小）	10	400	159
12177	淮安区	S52171配变沙滩村（三堡沙滩十组）	10	200	8
12178	淮安区	T54170配变鲁圩村（三堡鲁圩八组）	10	400	218
12179	淮安区	D73177配变（马甸刘东）	10	400	265
12180	淮安区	D73174配变（马甸靖兴）	10	200	62
12181	淮安区	112164配变（马甸靖老）	10	100	45
12182	淮安区	Y95186配变（平桥王兴胡庄）	10	200	34
12183	淮安区	11299配变（仇桥南涧集市）	10	400	170
12184	淮安区	11295配变（仇桥徐黄东）	10	200	78
12185	淮安区	112201配变（仇桥杜庄六组）	10	400	147
12186	淮安区	117155配变（上河大拥卞西）	10	200	105
12187	淮安区	天主堂巷公变	10	400	0
12188	淮安区	友谊路公变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12189	淮安区	东岳公变	10	400	125
12190	淮安区	岳庙东街公变	10	400	96
12191	淮安区	燃料公司公变	10	400	0
12192	淮安区	物资城公变	10	400	107
12193	淮安区	文府新村公变	10	400	23
12194	淮安区	兽医站公变	10	400	47
12195	淮安区	安居工程公变	10	400	112
12196	淮安区	文府路公变	10	400	108
12197	淮安区	夹城菜场公变	10	400	127
12198	淮安区	燃料公司2#公变	10	400	59
12199	淮安区	文楼北公变	10	400	0
12200	淮安区	区政府宿舍公变	10	400	195
12201	淮安区	公安局宿舍新公变	10	400	0
12202	淮安区	12113配变（兴桥市场公变）	10	400	120
12203	淮安区	C23231配变（丁曹金庄）	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12204	淮安区	C07233配变（周庄罗庄）	10	100	0
12205	淮安区	117405配变（车桥车西11组）	10	400	187
12206	淮安区	T54241配变沙口村（三堡供电所）	10	200	0
12207	淮安区	112236配变（仇桥徐黄河北）	10	400	203
12208	淮安区	112237配变（仇桥前李前进）	10	200	100
12209	淮安区	11457配变（博里人民路东）	10	400	23
12210	淮安区	11458配变（博里紫荆路西）	10	400	0
12211	淮安区	11459配变（博里紫荆路东）	10	400	154
12212	淮安区	城东东方康桥2#配电所1#主变	10	1000	578
12213	淮安区	城东东方康桥2#配电所2#主变	10	1000	580
12214	淮安区	111208配变（马甸汪庄东）	10	100	53
12215	淮安区	T54238配变韩码村（三堡韩码一组）	10	100	0
12216	淮安区	113108配变（溪河单洼付后）	10	400	226
12217	淮安区	城东淮上人家1#配电所2#主变	10	1000	86
12218	淮安区	城东淮上人家1#配电所3#主变	10	1000	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12219	淮安区	锦绣山阳2期2#配电房 7#变	10	800	202
12220	淮安区	锦绣山阳2期3#配电房 9#变	10	630	202
12221	淮安区	锦绣山阳2期4#配电房 11#变	10	630	217
12222	淮安区	锦绣山阳2期4#配电房 12#变	10	630	411
12223	淮安区	111238配变（仇桥长 沙北）	10	400	227
12224	淮安区	T32215配变(马甸裕民 小区1栋)	10	400	245
12225	淮安区	T32216配变（马甸裕 民小区2栋）	10	400	212
12226	淮安区	12214配变（博里十一 组）	10	400	202
12227	淮安区	城东淮上人家3#箱变 2#主变	10	400	65
12228	淮安区	城东淮上人家2#箱变 2#主变	10	630	173
12229	淮安区	城东淮上人家1#箱变 2#主变	10	500	250
12230	淮安区	城东淮上人家2#配电 所1#主变	10	1000	544
12231	淮安区	中央府邸开关站1#变	10	800	0
12232	淮安区	中央府邸开关站2#变	10	800	450
12233	淮安区	中央府邸开关站3#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12234	淮安区	中央府邸开关站4#变	10	800	429
12235	淮安区	中央府邸1#配电所5#变	10	630	184
12236	淮安区	中央府邸1#配电所6#变	10	630	0
12237	淮安区	中央府邸1#配电所7#变	10	630	251
12238	淮安区	中央府邸1#配电所8#变	10	630	0
12239	淮安区	中央府邸2#配电所9#变	10	630	357
12240	淮安区	中央府邸2#配电所10#变	10	630	0
12241	淮安区	中央府邸2#配电所11#变	10	630	324
12242	淮安区	中央府邸2#配电所12#变	10	630	0
12243	淮安区	Y94124配变（平桥孟集后薛）	10	400	177
12244	淮安区	Z1627配变（溪河经堂四组）	10	400	206
12245	淮安区	Q70249配变（宋集土城水厂）	10	400	146
12246	淮安区	Q61246配变（宋集尹庄五组）	10	400	193
12247	淮安区	Q50245配变（宋集高巷一组）	10	200	0
12248	淮安区	Q50250配变（宋集园艺四队北）	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12249	淮安区	111221配变（流均沿荡小学）	10	400	112
12250	淮安区	T65217配变（马甸小七北）	10	400	161
12251	淮安区	Z0447配变（溪河三官二组）	10	400	138
12252	淮安区	Z1628配变（溪河经堂王桥）	10	400	249
12253	淮安区	11233配变（博里岗南一组）	10	250	105
12254	淮安区	S21238配变（复兴大李九组）	10	200	89
12255	淮安区	C07236配变（周庄胡庄）	10	200	0
12256	淮安区	Y74201配变（泾口严桥八组）	10	400	244
12257	淮安区	Y75252配变（施河信用社配变）	10	400	70
12258	淮安区	Y75249配变（施河太平路2号）	10	400	154
12259	淮安区	113197配变（泾口一组）	10	200	76
12260	淮安区	113229配变（仇桥工业园区2）	10	315	122
12261	淮安区	114230配变（仇桥高桥渠西）	10	200	65
12262	淮安区	C12240配变（育才路）	10	400	151
12263	淮安区	115115配变（上河镇直西）	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12264	淮安区	D86179配变（上河高北卞西）	10	400	242
12265	淮安区	D74178配变（上河杨集河南）	10	315	205
12266	淮安区	S9192配变（季桥潘柳四组）	10	400	219
12267	淮安区	11202配变（博里郝舍五组）	10	400	239
12268	淮安区	如意里2#配电所9#变	10	1000	509
12269	淮安区	如意里2#配电所10#变	10	1000	590
12270	淮安区	112232配变（仇桥金庄河西）	10	400	222
12271	淮安区	115231配变（仇桥高仇戴庄）	10	400	225
12272	淮安区	建淮城南一号2号配电变压器	10	630	317
12273	淮安区	C04242配变（祁兴村部）	10	200	42
12274	淮安区	C03238配变（石塘老庄）	10	400	44
12275	淮安区	113185配变（茭陵东高三组）	10	200	94
12276	淮安区	C08241配变（周庄杨西）	10	100	23
12277	淮安区	Z0369配变（溪河土楼十一组）	10	200	101
12278	淮安区	111211配变（马甸骆庄南）	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12279	淮安区	S9430配变（顺河时廖五组）	10	200	77
12280	淮安区	S9462配变（顺河李郁三组）	10	200	47
12281	淮安区	11284配变（复兴裴联九组）	10	200	63
12282	淮安区	S2185配变（复兴大李八组南）	10	200	96
12283	淮安区	114231配变（平桥十洞大东）	10	160	57
12284	淮安区	建淮城南一号1号配电变压器	10	630	320
12285	淮安区	111234配变（仇桥贺坝六组）	10	400	88
12286	淮安区	11201配变（博里郝舍二组）	10	200	78
12287	淮安区	11101配变（博里陶舍一组）	10	400	182
12288	淮安区	111218配变（马甸苗舍南）	10	100	7
12289	淮安区	Y7641配变（施河朱尖二组）	10	200	74
12290	淮安区	11456配变（平桥复兴巷）	10	400	189
12291	淮安区	114200配变（泾口欧业二组）	10	400	211
12292	淮安区	121195配变（泾口官渡村部）	10	100	0
12293	淮安区	121196配变（泾口官渡六组）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12294	淮安区	115185配变(仇桥中)	10	400	201
12295	淮安区	Y73198配变（泾口花尖七组）	10	400	223
12296	淮安区	Y73199配变（泾口高舍十组）	10	400	224
12297	淮安区	114202配变(泾口锦绣路东)	10	200	49
12298	淮安区	U0470配变(炮刘十组)	10	400	226
12299	淮安区	U12177配变(花庄二组桥)	10	400	0
12300	淮安区	U12172配变(花庄村部南)	10	400	0
12301	淮安区	U12174配变(花庄二组堆)	10	400	0
12302	淮安区	U12161配变（汤朱村部）	10	400	0
12303	淮安区	U12155配变（汤朱九组西）	10	400	0
12304	淮安区	111252配变（宋集园艺二队东）	10	100	0
12305	淮安区	112253配变（宋集桥头菜场西）	10	400	127
12306	淮安区	Q70213配变（宋集大董小南庄）	10	400	229
12307	淮安区	S83241配变（顺河双灯南）	10	200	56
12308	淮安区	建淮安置小区1号配电房1号变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12309	淮安区	建淮安置小区1号配电房2号变	10	800	332
12310	淮安区	建淮安置小区2号配电所3号变	10	800	450
12311	淮安区	建淮安置小区2号配电所4号变	10	800	439
12312	淮安区	11365配变（博里吴舍一组）	10	400	212
12313	淮安区	11366配变（博里吴舍五组）	10	200	79
12314	淮安区	U0226配变（张巷村部）	10	400	144
12315	淮安区	12327配变（博里杨里一组）	10	400	139
12316	淮安区	12323配变（博里杨里六组）	10	400	184
12317	淮安区	12217配变（博里杨里十一组）	10	400	228
12318	淮安区	12205配变（博里扁担城七组）	10	400	191
12319	淮安区	康乐西弄	10	400	76
12320	淮安区	S56105配变（范集南武桥头）	10	400	225
12321	淮安区	T21237配变（苏嘴健仪三组）	10	400	270
12322	淮安区	11364配变（博里史荡八组）	10	200	74
12323	淮安区	U12149配变（南窑九组南）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12324	淮安区	112219配变（马甸渠西）	10	400	260
12325	淮安区	112220配变（马甸徐庄西）	10	100	23
12326	淮安区	U12158配变（南窑十三组南）	10	200	0
12327	淮安区	荷湖新城3#配电所13#变	10	630	290
12328	淮安区	荷湖新城3#配电所14#变	10	630	338
12329	淮安区	荷湖新城3#配电所15#变	10	630	64
12330	淮安区	荷湖新城3#配电所16#变	10	630	262
12331	淮安区	荷湖新城4#配电所11#变	10	630	241
12332	淮安区	荷湖新城5#配电所8#变	10	800	111
12333	淮安区	荷湖新城5#配电所10#变	10	800	41
12334	淮安区	T22213配变（顺河农贸市场）	10	400	57
12335	淮安区	C07243配变（彭田新庄）	10	400	200
12336	淮安区	C03237配变（石塘路东）	10	400	236
12337	淮安区	11641配变(张巷大闸)	10	400	0
12338	淮安区	111221配变（马甸葛庄南）	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12339	淮安区	竹巷街3#公变	10	400	0
12340	淮安区	12109配变（商业技校公变）	10	400	42
12341	淮安区	12108配变（供销职工学校）	10	400	0
12342	淮安区	12121配变（中医院宿舍）	10	400	9
12343	淮安区	12111配变（闸口薛湾）	10	400	167
12344	淮安区	南门外公变	10	400	84
12345	淮安区	教师公寓公变	10	400	123
12346	淮安区	计生委公变	10	400	0
12347	淮安区	夹城后街公变	10	400	17
12348	淮安区	竹巷街1#公变	10	400	91
12349	淮安区	窦娥巷公变	10	400	175
12350	淮安区	工商局公变	10	400	48
12351	淮安区	美食街南2#公变	10	400	50
12352	淮安区	Q80102配变（南闸戴庄大队）	10	400	205
12353	淮安区	T32212配变（马甸田小西）	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12354	淮安区	116139配变（苏嘴供电所）	10	400	139
12355	淮安区	117102配变（席桥丁朱村中）	10	200	79
12356	淮安区	115398配变（车桥三庄一组）	10	400	264
12357	淮安区	117400配变（车桥陈河九组）	10	200	37
12358	淮安区	11403配变（博里王庄二组）	10	400	74
12359	淮安区	114194配变（泾口桥头十一组）	10	400	148
12360	淮安区	114129配变（泾口刘六二组）	10	200	60
12361	淮安区	如意里2#配电所11#变	10	1000	605
12362	淮安区	如意里2#配电所12#变	10	1000	613
12363	淮安区	漕运菜场箱变主变	10	400	151
12364	淮安区	小鱼市口东	10	400	168
12365	淮安区	114235配变（仇桥高桥新西）	10	100	12
12366	淮安区	移民小区7区公配	10	400	0
12367	淮安区	S71130配变周湾村（三堡周湾东南）	10	160	57
12368	淮安区	112154配变（顺河何桥集市）	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12369	淮安区	Z0448配变（溪河二街菜场）	10	400	63
12370	淮安区	11479配变（平桥平南）	10	400	195
12371	淮安区	116100配变（平桥东风马庄）	10	100	0
12372	淮安区	11693配变（平桥沈庄村部）	10	400	200
12373	淮安区	116175配变（平桥李前王林）	10	400	250
12374	淮安区	116235配变（平桥杨柳张庄）	10	400	262
12375	淮安区	Y94111配变（平桥大方卢湾）	10	400	205
12376	淮安区	114135配变（平桥十洞周庄）	10	400	191
12377	淮安区	Y95163配变（平桥五湾黄西.）	10	400	163
12378	淮安区	Q70258配变（宋集沿六一组东）	10	100	12
12379	淮安区	111257配变（宋集青年九组）	10	400	197
12380	淮安区	111254配变（宋集青莲四组）	10	400	177
12381	淮安区	111224配变（马甸东吴北）	10	100	5
12382	淮安区	12120配变（淮城城郊五组东）	10	400	3
12383	淮安区	111406配变（车桥便民中心）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12384	淮安区	115246配变（仇桥南徐新庄）	10	400	242
12385	淮安区	113249配变（仇桥三门七组）	10	400	116
12386	淮安区	111245配变（仇桥三里十二组）	10	400	247
12387	淮安区	11247配变（复兴渔滨八组）	10	160	7
12388	淮安区	113113配变（复兴镇区东）	10	400	190
12389	淮安区	121207配变（泾口官渡十一组）	10	400	233
12390	淮安区	113183配变（林集袁庄七组）	10	100	31
12391	淮安区	11490配变（流均二桥后王）	10	400	231
12392	淮安区	D64182配变（上河大后余庄）	10	400	271
12393	淮安区	D64181配变（上河茆桥小东）	10	400	244
12394	淮安区	D64183配变（上河大后张西）	10	400	189
12395	淮安区	D64184配变（上河大后韩庄）	10	400	198
12396	淮安区	D86144配变（上河大姚楼庄）	10	400	222
12397	淮安区	D7488配变（上河丁舍杨庄）	10	400	219
12398	淮安区	S4376配变（林集王码北）	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12399	淮安区	U0473配变（炮刘四组西）	10	400	165
12400	淮安区	131110配变（侯巷经十路）	10	400	233
12401	淮安区	S2165配变（复兴任舍五支街）	10	400	121
12402	淮安区	115173配变（林集联盟四组）	10	200	0
12403	淮安区	113138配变（林集袁庄村部）	10	400	249
12404	淮安区	Q9257配变（林集牛路东）	10	200	0
12405	淮安区	11362配变（复兴贾新小区）	10	400	67
12406	淮安区	Q92175配变（林集谢庄小区南）	10	400	0
12407	淮安区	112255配变（宋集桥头新村2#变）	10	400	148
12408	淮安区	Y73218配变（泾口高舍八组）	10	400	225
12409	淮安区	114239配变（仇桥北涧路北）	10	400	112
12410	淮安区	114241配变（仇桥南庄北）	10	400	249
12411	淮安区	Q50256配变（宋集陈刘五组）	10	400	206
12412	淮安区	112237配变（车桥卢滩一组）	10	400	282
12413	淮安区	112381配变（车桥车北三组）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12414	淮安区	117233配变（车桥北居民中巷）	10	400	182
12415	淮安区	118407配变（车桥范六潘舍）	10	200	74
12416	淮安区	S83242配变（顺河双灯吴庄）	10	400	125
12417	淮安区	112155配变（顺河何桥供销社）	10	400	120
12418	淮安区	112216配变（季桥车路七组）	10	400	88
12419	淮安区	T42242配变瓦庄村（三堡瓦庄九组）	10	200	0
12420	淮安区	116230配变（南居居点二巷）	10	400	228
12421	淮安区	电大路东配变	10	400	37
12422	淮安区	Q50259配变（宋集李码八组）	10	400	0
12423	淮安区	T6657配变（建淮张兴朱庄）	10	200	27
12424	淮安区	C2130配变（建淮渠南马庄）	10	160	64
12425	淮安区	C2144配变（建淮唐桥唐桥）	10	400	211
12426	淮安区	T6649配变（建淮张兴李南）	10	400	71
12427	淮安区	12104配变（淮城螺蛳范庄）	10	400	0
12428	淮安区	118222配变（流均都梁南）	10	125	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12429	淮安区	118239配变（流均北河四组）	10	200	32
12430	淮安区	118225配变（流均北河八组）	10	160	52
12431	淮安区	12299配变（淮城河北十五组）	10	400	17
12432	淮安区	11140配变（博里滨南九组西）	10	200	60
12433	淮安区	Q4349配变（刘伶周四饭店）	10	400	220
12434	淮安区	118223配变（流均沿东一组）	10	400	232
12435	淮安区	118224配变（流均沿东五组）	10	100	0
12436	淮安区	114229配变（流均中桥黄舍）	10	200	110
12437	淮安区	119155配变（流均头桥九组）	10	200	115
12438	淮安区	119241配变（流均头桥南行）	10	200	76
12439	淮安区	111240配变（流均二组）	10	250	76
12440	淮安区	114228配变（流均前哨小学）	10	400	197
12441	淮安区	113148配变（流均七组）	10	250	3
12442	淮安区	S19235配变（合心十六组）	10	200	49
12443	淮安区	S19234配变（合心十三组）	10	100	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12444	淮安区	T42246配变鲁圩村 （三堡鲁圩东）	10	400	258
12445	淮安区	11460配变（博里博东 九组北）	10	400	189
12446	淮安区	Q92111配变（林集丁 码三组）	10	200	0
12447	淮安区	S43112配变（林集李 庄中）	10	400	158
12448	淮安区	11236配变（席桥丁圩 张庄北）	10	400	228
12449	淮安区	D86180配变（上河高 北葛庄）	10	400	203
12450	淮安区	D6496配变（上河徐甸 村部）	10	400	142
12451	淮安区	U0466配变（炮刘九组 西）	10	400	146
12452	淮安区	U0469配变(炮刘十四 组)	10	400	236
12453	淮安区	U0559配变(黄土四组 北)	10	400	111
12454	淮安区	D7487配变(上河丁舍 翟庄)	10	400	261
12455	淮安区	S1977配变（中心桥 西）	10	400	163
12456	淮安区	114226配变（马甸后 庄）	10	160	30
12457	淮安区	113174配变（林集联 盟七组）	10	200	99
12458	淮安区	教师公寓北公变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12459	淮安区	122197配变（茭陵小菱二组）	10	400	191
12460	淮安区	C08248配变（毕圩沈庄）	10	200	51
12461	淮安区	12102配变（淮城城郊骆庄）	10	400	0
12462	淮安区	12103配变（淮城城郊李庄）	10	400	219
12463	淮安区	Y9575配变（平桥同兴葛老）	10	400	203
12464	淮安区	11590配变（顺河大蒋十一组）	10	200	55
12465	淮安区	116232配变（平桥沈庄北桥）	10	400	190
12466	淮安区	S83230配变（顺河何桥十组）	10	200	72
12467	淮安区	112131配变（顺河丁姚西）	10	100	10
12468	淮安区	112135配变（顺河丁姚二组北）	10	200	38
12469	淮安区	112128配变（顺河丁姚小区）	10	400	186
12470	淮安区	112129配变（顺河丁姚小区东）	10	200	0
12471	淮安区	玖珑湾10#变压器	10	800	416
12472	淮安区	玖珑湾11#变压器	10	800	430
12473	淮安区	玖珑湾12#变压器	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12474	淮安区	玖珑湾13#变压器	10	800	372
12475	淮安区	玖珑湾14#变压器	10	800	360
12476	淮安区	亚特蓝郡1#变压器	10	800	363
12477	淮安区	玖珑湾15#变压器	10	800	397
12478	淮安区	玖珑湾16#变压器	10	800	383
12479	淮安区	玖珑湾9#变压器	10	800	345
12480	淮安区	S81217配变（季桥小湾十组）	10	400	189
12481	淮安区	Y83214配变（施河顾王一组变）	10	400	190
12482	淮安区	Y83213配变（施河顾王四组）	10	400	233
12483	淮安区	Y84158配变（施河世纪大道中北）	10	400	141
12484	淮安区	Y75259配变（施河执法大队）	10	400	123
12485	淮安区	Y83180配变（施河施河一组）	10	400	227
12486	淮安区	玖珑湾17#变压器	10	800	376
12487	淮安区	玖珑湾18#变压器	10	800	352
12488	淮安区	玖珑湾19#变压器	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12489	淮安区	玖珑湾20#变压器	10	800	425
12490	淮安区	亚特蓝郡2#变压器	10	800	348
12491	淮安区	Y96117配变（施河鲁赵十六组）	10	400	247
12492	淮安区	Y8190配变（施河瓦屋金星）	10	100	68
12493	淮安区	Y6159配变（施河于王六组）	10	400	209
12494	淮安区	Y6147配变（施河邓舍五组）	10	400	200
12495	淮安区	Y83222配变（施河大施河九组）	10	400	257
12496	淮安区	114222配变（马甸巧庄）	10	200	59
12497	淮安区	S71220配变咸庄村（三堡咸庄东）	10	100	0
12498	淮安区	亚特蓝郡4#变压器	10	800	330
12499	淮安区	亚特蓝郡3#变压器	10	800	422
12500	淮安区	111243配变（流均沿荡十二组）	10	400	185
12501	淮安区	113243配变（三堡星阳八组）	10	200	87
12502	淮安区	117238配变（苏嘴四组东）	10	400	182
12503	淮安区	如意里3#配电所13#变	10	1000	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12504	淮安区	如意里3#配电所14#变	10	800	454
12505	淮安区	如意里3#配电所16#变	10	1000	522
12506	淮安区	113191配变（季桥东城家园001）	10	630	291
12507	淮安区	111115配变（林集草张一组）	10	100	37
12508	淮安区	113119配变（林集袁庄十组）	10	400	217
12509	淮安区	113106配变（林集东南）	10	400	216
12510	淮安区	112251配变（仇桥刘庄三组）	10	200	71
12511	淮安区	清晏花园1#变电所1#干变	10	630	321
12512	淮安区	S85240配变（苏嘴汤庄村南）	10	400	193
12513	淮安区	117239配变（苏嘴一心五组北）	10	400	236
12514	淮安区	11139配变（博里滨南三组）	10	400	120
12515	淮安区	Q9261配变（林集丁码中）	10	400	0
12516	淮安区	清晏花园1#变电所2#干变	10	630	352
12517	淮安区	115145配变（林集利民六组）	10	400	0
12518	淮安区	112252配变（仇桥史桥河东）	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12519	淮安区	112253配变（仇桥苏庄北东）	10	160	14
12520	淮安区	淮城阳光现代城2#变电所004	10	630	329
12521	淮安区	116144配变（平桥教师公寓.）	10	400	120
12522	淮安区	11677配变（平桥平北）	10	250	145
12523	淮安区	116169配变（平桥东风良庄）	10	400	187
12524	淮安区	11687配变（平桥杨柳金庄）	10	400	193
12525	淮安区	亚特蓝郡5#变压器	10	800	458
12526	淮安区	亚特蓝郡6#变压器	10	800	420
12527	淮安区	11373配变（茭陵东荡北）	10	400	194
12528	淮安区	T54247配变沙口村（三堡沙口四组）	10	400	171
12529	淮安区	12215配变（博里王庄十组）	10	400	155
12530	淮安区	113094配变（钦工贾庄五组）	10	400	120
12531	淮安区	席桥广州路安置小区1号配变	10	800	460
12532	淮安区	席桥广州路安置小区2号配变	10	800	415
12533	淮安区	苏果超市南公变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12534	淮安区	Y95224配变（平桥查庄许庄）	10	200	64
12535	淮安区	112223配变（马甸陈庄东）	10	100	45
12536	淮安区	Y94112配变（平桥大方林庄.）	10	400	228
12537	淮安区	Y94234配变（平桥查庄曹舍）	10	400	230
12538	淮安区	Y95158配变（平桥竹园小徐）	10	400	207
12539	淮安区	Y95119配变（平桥同兴村部.）	10	400	193
12540	淮安区	Y95237配变（平桥同兴同兴）	10	200	79
12541	淮安区	Y94233配变（平桥张庙大徐）	10	100	8
12542	淮安区	Y94156配变（平桥上圩张桥）	10	200	80
12543	淮安区	116133配变（平桥李前村部）	10	400	190
12544	淮安区	112242配变（仇桥姜侍六组）	10	400	186
12545	淮安区	111243配变（仇桥长沙组）	10	200	80
12546	淮安区	117156配变（南闸南闸陶庄）	10	400	0
12547	淮安区	S43113配变（林集李庄董庄）	10	200	87
12548	淮安区	御水天城1#配电所001	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12549	淮安区	御水天城1#配电所002	10	800	447
12550	淮安区	Q4354配变（刘伶前庄）	10	400	247
12551	淮安区	115116配变（顺河双井十组）	10	250	38
12552	淮安区	T65227配变（马甸盖庄）	10	100	19
12553	淮安区	T65228配变（马甸李甲西）	10	200	42
12554	淮安区	U1413配变(蒋南一组北)	10	400	223
12555	淮安区	钦工钦贸小区1号配电所1号干变	10	800	445
12556	淮安区	钦工钦贸小区1号配电所2号干变	10	800	539
12557	淮安区	大广福寺公变	10	400	0
12558	淮安区	电大路中配变	10	400	142
12559	淮安区	卫巷配变	10	400	242
12560	淮安区	S71100配变大陶村（三堡大陶东）	10	400	236
12561	淮安区	117194配变（车桥南街北）	10	315	108
12562	淮安区	113122配变（复兴东渔场中配变）	10	100	31
12563	淮安区	123121配变（复兴东渔场(西)）	10	315	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12564	淮安区	Y7603配变（施河岔北郑庄）	10	250	126
12565	淮安区	Y73043配变（泾口花巷大东）	10	200	76
12566	淮安区	11663配变（车桥居委会变1）	10	400	111
12567	淮安区	Y73054配变（泾口高舍四组）	10	400	200
12568	淮安区	S71094配变堡新庄村（三堡新庄北）	10	100	7
12569	淮安区	Y73041配变（泾口花巷瓜巷）	10	400	189
12570	淮安区	S52121配变沙滩村（三堡沙滩新增）	10	200	0
12571	淮安区	Y73042配变（泾口花巷刁庄）	10	200	0
12572	淮安区	S52087配变沙滩村（三堡沙滩中）	10	160	0
12573	淮安区	Y73017配变（泾口陈桥五组）	10	200	55
12574	淮安区	113114配变（复兴镇区西）	10	400	17
12575	淮安区	Y7601配变（施河岔北东北）	10	200	97
12576	淮安区	Y73087配变（泾口陈桥四组）	10	160	0
12577	淮安区	S52084配变沙滩村（三堡沙滩北）	10	100	11
12578	淮安区	T3190配变（建淮邱家村部）	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12579	淮安区	Q52103配变（茭陵大胡南庄）	10	200	0
12580	淮安区	118138配变（流均黄荡八组）	10	100	0
12581	淮安区	114014配变（泾口桥头九组）	10	200	43
12582	淮安区	114149配变（平桥十洞周任）	10	100	7
12583	淮安区	Q52069配变（茭陵西胡北）	10	400	0
12584	淮安区	117137配变（苏嘴十组）	10	400	60
12585	淮安区	11165配变（宋集青年东）	10	400	133
12586	淮安区	117126配变（苏嘴一组）	10	200	52
12587	淮安区	114153配变（平桥平南东）	10	200	5
12588	淮安区	11774配变（苏嘴镇区）	10	400	158
12589	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	0
12590	淮安区	117136配变（苏嘴九组）	10	200	1
12591	淮安区	114013配变（泾口桥头七组）	10	160	31
12592	淮安区	11360配变（博里杨舍六组）	10	200	15
12593	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12594	淮安区	S2177配变（复兴田桥渠北）	10	400	111
12595	淮安区	12301配变（博里前荡村部）	10	200	35
12596	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	0
12597	淮安区	11385配变（茭陵南舍村部）	10	160	0
12598	淮安区	113111配变（茭陵南舍村部西）	10	200	81
12599	淮安区	11399配变（茭陵大胡南场）	10	200	48
12600	淮安区	11397配变（茭陵渔业公司）	10	80	24
12601	淮安区	城区南窑二组公变	10	400	96
12602	淮安区	人武部公变	10	315	93
12603	淮安区	U0558配变(黄土六组)	10	100	0
12604	淮安区	S91132配变（季桥潘柳北）	10	400	205
12605	淮安区	S91130配变（季桥大湾南）	10	400	128
12606	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	0
12607	淮安区	Q4255配变（季桥前周南）	10	250	139
12608	淮安区	Q4266配变（孔陈东）	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12609	淮安区	Q4265配变（季桥孔陈西）	10	400	167
12610	淮安区	11272配变（季桥长流西）	10	200	0
12611	淮安区	S8173配变（季桥长流南）	10	200	109
12612	淮安区	S8176配变（季桥后荡）	10	200	60
12613	淮安区	11391配变（三刘西）	10	400	197
12614	淮安区	Q4197配变（镇区西）	10	315	0
12615	淮安区	Q4198配变（中心村）	10	400	95
12616	淮安区	Q41110配变（季桥供电所）	10	100	0
12617	淮安区	Q4195配变（镇北1）	10	400	42
12618	淮安区	11694配变（席桥三里九组）	10	200	87
12619	淮安区	Q80205配变（南闸林南黄东）	10	200	55
12620	淮安区	Y74117配变（泾口蒋桥商场）	10	125	0
12621	淮安区	113138配变（三堡星阳西）	10	200	113
12622	淮安区	S52139配变沙滩村（三堡沙滩小区）	10	400	205
12623	淮安区	美食广场公变	10	1000	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12624	淮安区	教育局公变	10	400	107
12625	淮安区	S9307配变（顺河三堡1#变）	10	200	2
12626	淮安区	T3199配变（建淮邱家响东东）	10	200	71
12627	淮安区	T3178配变（建淮鹅钱马东）	10	400	243
12628	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元东）	10	80	0
12629	淮安区	Y73018配变（泾口陈桥西）	10	200	0
12630	淮安区	11391（复兴镇区南）	10	400	164
12631	淮安区	S71061配变岳元村（三堡岳元北）	10	100	28
12632	淮安区	Y73096配变（泾口马湾三组）	10	200	53
12633	淮安区	Y73063配变（泾口马湾二组）	10	200	65
12634	淮安区	S71059配变岳元村（三堡岳元西）	10	200	44
12635	淮安区	Y73064配变（泾口马湾四组）	10	200	41
12636	淮安区	T6626配变（建淮渠南董庄）	10	400	122
12637	淮安区	Y73075配变（泾口马湾扶贫）	10	400	225
12638	淮安区	Y73062配变（泾口马湾十一组）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12639	淮安区	S71120配变新庄村（三堡渔场）	10	100	43
12640	淮安区	113104配变(复兴渔滨五组)	10	400	219
12641	淮安区	Y74034配变(泾口严桥西)	10	200	58
12642	淮安区	Y7636配变（施河小施东点）	10	80	18
12643	淮安区	S21103配变（复兴灯郎北）	10	400	175
12644	淮安区	Y74082配变(泾口严桥二组)	10	400	165
12645	淮安区	Y74033配变(泾口严桥东)	10	200	88
12646	淮安区	12306配变（博里前荡一组）	10	400	138
12647	淮安区	114028配变(泾口供电所)	10	400	154
12648	淮安区	12302配变（博里前荡二组）	10	400	109
12649	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	0
12650	淮安区	11355配变（博里马桥三组）	10	400	232
12651	淮安区	126131配变（南窑小区）	10	315	0
12652	淮安区	114079配变(泾口小康路西)	10	400	102
12653	淮安区	11353配变（博里马桥南）	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12654	淮安区	Q52070配变（茭陵大胡西）	10	200	0
12655	淮安区	11352配变（博里马桥渔场）	10	315	154
12656	淮安区	126135配变（南窑农民村）	10	400	0
12657	淮安区	114095配变（泾口供销社）	10	400	94
12658	淮安区	Q52154配变（茭陵大胡陈龙东）	10	200	0
12659	淮安区	S2268配变（复兴东城老矸）	10	200	73
12660	淮安区	11350配变（博里陶桥二组）	10	200	43
12661	淮安区	114027配变（泾口渔市场）	10	400	32
12662	淮安区	11349配变（博里陶桥村部）	10	400	215
12663	淮安区	114071配变（泾口桥头扶贫）	10	400	211
12664	淮安区	11348配变（博里陶桥十三组）	10	400	85
12665	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	0
12666	淮安区	Q70102配变（宋集大董南）	10	400	166
12667	淮安区	11467配变（钦工西支四组）	10	400	126
12668	淮安区	114189配变（钦工五组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12669	淮安区	T1052配变（钦工镇西）	10	400	0
12670	淮安区	T1069配变（钦工西支一组东）	10	400	91
12671	淮安区	T10122配变（钦工衡河桥）	10	400	91
12672	淮安区	111118配变（宋集园艺二队）	10	200	21
12673	淮安区	Q70137配变（宋集三里嵇圩）	10	400	237
12674	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	0
12675	淮安区	Q70128配变（宋集土城西南）	10	100	48
12676	淮安区	Q7053配变（宋集土城西）	10	400	152
12677	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	0
12678	淮安区	Q4194配变（镇区东）	10	400	52
12679	淮安区	Q4190配变（三刘东）	10	400	188
12680	淮安区	Q41103配变（宏图村部）	10	200	90
12681	淮安区	Q41102配变（宏图西）	10	400	217
12682	淮安区	S91106配变（季桥小岗北）	10	200	68
12683	淮安区	Q41107配变（赵墩）	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12684	淮安区	翔宇小区8#单变	10	160	81
12685	淮安区	新世纪广场公变	10	630	254
12686	淮安区	116165配变（平桥新兴）	10	400	210
12687	淮安区	城南八组公变	10	315	148
12688	淮安区	马福街公变	10	400	189
12689	淮安区	粮库宿舍公变	10	315	91
12690	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东堆）	10	80	0
12691	淮安区	S52144配变陈庄村（陈庄二组）	10	80	25
12692	淮安区	T42142配变沙庄村（三堡沙庄东堆）	10	200	33
12693	淮安区	12120配变（农行宿舍）	10	400	28
12694	淮安区	111153配变（宋集园艺桑队）	10	400	259
12695	淮安区	Q50151配变（宋集后营一组南）	10	100	0
12696	淮安区	Q50150配变（宋集乡直中）	10	400	0
12697	淮安区	楚东大厦公变	10	400	24
12698	淮安区	12116配变（东南花苑）	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12699	淮安区	112143配变（马甸大于）	10	160	50
12700	淮安区	S2134配变（复兴灯郎三组）	10	80	15
12701	淮安区	Y7637配变（施河小施六组）	10	400	222
12702	淮安区	Y6178配变（施河七河六组）	10	100	17
12703	淮安区	Y9687配变（施河施舍五组）	10	100	18
12704	淮安区	S2180配变（复兴大郭西）	10	200	86
12705	淮安区	S2133配变（复兴大郭东）	10	200	38
12706	淮安区	Q64108配变（茭陵中周西）	10	200	21
12707	淮安区	T3182配变（建淮红旗）	10	200	112
12708	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	100	0
12709	淮安区	Q5082配变（宋集宋集东）	10	400	0
12710	淮安区	s2164配变（复兴贾新南）	10	200	100
12711	淮安区	Y73010配变（泾口大阳南）	10	200	52
12712	淮安区	T6612配变（建淮候靖候靖）	10	400	224
12713	淮安区	Y73011配变（泾口大阳西）	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12714	淮安区	Y73009配变（泾口大阳东）	10	100	0
12715	淮安区	Y74053配变(泾口高舍十四组)	10	400	136
12716	淮安区	112117配变（宋集园艺三队）	10	400	126
12717	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新庄南）	10	80	0
12718	淮安区	113120配变（钦工贾庄九组）	10	200	55
12719	淮安区	S2188配变（复兴任舍）	10	200	93
12720	淮安区	Y74020配变(泾口蒋桥东)	10	200	0
12721	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	0
12722	淮安区	Y6149配变（施河崔河九组）	10	200	60
12723	淮安区	S71062配变岳元村（三堡岳元南）	10	400	228
12724	淮安区	S21107配变（复兴陈杨南）	10	200	77
12725	淮安区	Y6163配变（施河于王八组）	10	200	99
12726	淮安区	S21108配变（复兴陈杨中）	10	100	2
12727	淮安区	S21110配变（复兴任舍新建）	10	100	34
12728	淮安区	114104配变(泾口桥头二组)	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12729	淮安区	11689配变（平桥杨柳任庄）	10	200	85
12730	淮安区	U12147配变（南窑七组）	10	400	0
12731	淮安区	S2287配变（复兴任桥三毛）	10	100	16
12732	淮安区	113088配变(泾口泾前八组)	10	200	72
12733	淮安区	Q52071配变（茱陵大胡中）	10	200	0
12734	淮安区	S2273配变（复兴小黄中）	10	200	71
12735	淮安区	U12152配变（南窑十组）	10	400	0
12736	淮安区	113030配变(泾口泾前村部)	10	200	0
12737	淮安区	Q52102配变（茱陵茱陵中学）	10	100	0
12738	淮安区	11158配变（流均赵舍村部）	10	400	255
12739	淮安区	113003配变(泾口东)	10	400	204
12740	淮安区	113031配变(泾口泾前一组)	10	200	118
12741	淮安区	Y75255配变（施河永安路）	10	200	0
12742	淮安区	Y75256配变（施河永安路西）	10	315	79
12743	淮安区	Q7051配变（宋集土城东）	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12744	淮安区	Q70133配变（宋集三里小韩庄）	10	200	71
12745	淮安区	Q70105配变（宋集三里村北）	10	100	39
12746	淮安区	114116配变（钦工五里八组）	10	400	78
12747	淮安区	Q7052配变（宋集土城南）	10	400	160
12748	淮安区	Q52088配变（茭陵果园十组）	10	200	0
12749	淮安区	Q70104(宋集三里韩庄)	10	200	0
12750	淮安区	T10098配变（钦工变电所）	10	400	128
12751	淮安区	114106配变（钦工马堡八组）	10	200	7
12752	淮安区	Q52105配变（茭陵果园九组）	10	200	0
12753	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	0
12754	淮安区	114079配变（钦工后程七组）	10	200	61
12755	淮安区	Q70106配变（宋集西高村南）	10	400	107
12756	淮安区	Q70107配变（宋集西高村北）	10	400	153
12757	淮安区	11480配变（钦工后程一组）	10	200	9
12758	淮安区	11458配变（钦工五里三组）	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12759	淮安区	11490配变（钦工前谷四组）	10	400	189
12760	淮安区	Y73016配变（泾口陈桥东）	10	400	191
12761	淮安区	Y73039配变（泾口花尖东）	10	200	38
12762	淮安区	116147配变（南闸太兴河南小区）	10	400	0
12763	淮安区	116164配变（平桥东风陈庄）	10	100	12
12764	淮安区	T3196配变（建淮邱家任圩）	10	200	61
12765	淮安区	111154（宋集青年岗村二组）	10	200	6
12766	淮安区	113128配变（三刘北）	10	200	47
12767	淮安区	114155配变（马甸张圩）	10	250	109
12768	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	0
12769	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	0
12770	淮安区	11669配变（席桥秦庄三组）	10	400	178
12771	淮安区	117135配变（席桥朱黄张庄）	10	200	81
12772	淮安区	115224配变（车桥张陈村二组）	10	200	30
12773	淮安区	118223配变（车桥肖舍南圩）	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12774	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	0
12775	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	0
12776	淮安区	115124配变（顺河中学）	10	200	39
12777	淮安区	Y9688配变（施河施舍农科）	10	100	77
12778	淮安区	文昌小区公变	10	400	0
12779	淮安区	Q52115配变（茭陵大胡南庄西）	10	100	0
12780	淮安区	113116配变（茭陵东高二组）	10	100	0
12781	淮安区	Q52113配变（茭陵镇区中）	10	400	0
12782	淮安区	Q41111配变（周杨一组）	10	200	38
12783	淮安区	Q41112配变（赵墩西）	10	400	211
12784	淮安区	T31104配变（建淮涂料厂）	10	315	105
12785	淮安区	Q6453配变（茭陵黄庄组）	10	400	155
12786	淮安区	T31102配变（建淮沈庄）	10	100	40
12787	淮安区	T3187配变（建淮建新岳桥北）	10	200	38
12788	淮安区	Q64109配变（茭陵中周北）	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12789	淮安区	Y6161配变（施河于王四组）	10	200	91
12790	淮安区	S21109配变（复兴陈杨北）	10	400	223
12791	淮安区	Y6171配变（施河庞王联中）	10	400	192
12792	淮安区	Y6166配变（施河蒯成村部）	10	400	225
12793	淮安区	Y6174配变（施河庞王村部）	10	200	92
12794	淮安区	Y6170配变（施河庞王八组）	10	200	101
12795	淮安区	11379配变（茭陵东高北）	10	200	55
12796	淮安区	11378配变（茭陵东高南）	10	400	231
12797	淮安区	Y74080配变（泾口蒋桥北）	10	400	144
12798	淮安区	Y96100配变（施河成灌百牛沟）	10	200	100
12799	淮安区	Y74050配变（泾口下舍西）	10	100	31
12800	淮安区	111137配变（流均渡假村1#）	10	200	129
12801	淮安区	113104配变（茭陵东高西）	10	400	221
12802	淮安区	Y81128配变（施河龙潭马坝）	10	315	204
12803	淮安区	Y81131配变（施河徐马五组）	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12804	淮安区	Y73052配变(泾口高舍十二组)	10	160	0
12805	淮安区	Y81136配变（施河郭庄八组）	10	200	87
12806	淮安区	11345配变（博里西岗北）	10	100	14
12807	淮安区	114076配变(泾口刘六四组)	10	400	113
12808	淮安区	11345配变（博里西岗中）	10	200	32
12809	淮安区	U12160配变（汤朱八组）	10	400	0
12810	淮安区	11344配变（博里西岗南）	10	400	222
12811	淮安区	Q52095配变（茭陵镇区南）	10	250	0
12812	淮安区	U12157配变（汤朱九组）	10	400	0
12813	淮安区	11343配变（博里吴舍村）	10	400	181
12814	淮安区	114058配变(泾口刘六南)	10	400	206
12815	淮安区	11341配变（博里王安北）	10	200	100
12816	淮安区	11340配变（博里王安村部）	10	200	58
12817	淮安区	111129配变（流均镇西）	10	400	139
12818	淮安区	112081配变（宋集冯王西）	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12819	淮安区	U12167配变(花庄六组)	10	400	0
12820	淮安区	112080配变（宋集冯王南）	10	400	243
12821	淮安区	U12170配变(花庄二组)	10	400	0
12822	淮安区	T1097配变（钦工派出所）	10	400	120
12823	淮安区	114105配变（钦工马堡五组）	10	200	31
12824	淮安区	114119配变（钦工西支八组）	10	200	33
12825	淮安区	T10128配变（钦工车站）	10	400	15
12826	淮安区	114219配变（钦工五里五组东）	10	100	42
12827	淮安区	Q52091配变（茱陵果园十一组）	10	200	0
12828	淮安区	Q52090配变（茱陵果园村部）	10	100	0
12829	淮安区	Q52100配变（茱陵果园六组）	10	400	0
12830	淮安区	Q51173配变（钦工大赵北）	10	400	149
12831	淮安区	11964配变（季桥车路西）	10	400	117
12832	淮安区	11640配变(张巷一组南)	10	400	0
12833	淮安区	U0225配变(张巷十四组)	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12834	淮安区	Q4353配变（刘伶一组）	10	400	235
12835	淮安区	Q4351配变（刘伶三组）	10	400	166
12836	淮安区	U0471配变（炮刘七组）	10	200	62
12837	淮安区	114149配变（马甸小舍）	10	200	76
12838	淮安区	114138配变（马甸戴庄小区）	10	80	15
12839	淮安区	Q6451配变（茭陵章集东）	10	400	186
12840	淮安区	118110配变（车桥丰年村村部）	10	200	51
12841	淮安区	118109配变（车桥丰年村小区）	10	160	8
12842	淮安区	118111配变（车桥丰年高庄）	10	200	2
12843	淮安区	118205配变（车桥肖舍村大汪）	10	100	39
12844	淮安区	118104配变（车桥肖舍村潘圩）	10	160	66
12845	淮安区	11586配变（车桥中圩村七组）	10	200	105
12846	淮安区	Q70135配变（宋集西高小南庄）	10	100	49
12847	淮安区	12263配变（茭陵陈圩村）	10	200	16
12848	淮安区	11125配变（博里三元三组）	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12849	淮安区	Y74081配变(泾口宥城二组)	10	160	47
12850	淮安区	Y74046配变(泾口宥城南)	10	250	25
12851	淮安区	112108配变（宋集严码村东）	10	200	19
12852	淮安区	Y74047配变(泾口宥城东)	10	200	46
12853	淮安区	Y74048配变(泾口宥城西)	10	100	0
12854	淮安区	112119配变（宋集园艺场部）	10	400	145
12855	淮安区	11680配变（平桥四组）	10	400	29
12856	淮安区	117103配变（苏嘴苏刘二组）	10	400	150
12857	淮安区	117102配变（苏嘴苏刘小区）	10	200	0
12858	淮安区	117101配变（苏嘴苏刘村）	10	315	132
12859	淮安区	11478配变（平桥平桥）	10	400	179
12860	淮安区	11772配变（苏嘴老街）	10	400	96
12861	淮安区	Y74083配变(泾口下舍七组)	10	200	103
12862	淮安区	116078配变（苏嘴小堆五组）	10	200	93
12863	淮安区	11780配变（苏嘴万郎一组）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12864	淮安区	11779配变（苏嘴万郎二组）	10	200	95
12865	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	0
12866	淮安区	11695配变（平桥沈庄新村）	10	200	32
12867	淮安区	11698配变（平桥东风和茆）	10	400	210
12868	淮安区	Q6158配变（宋集尹庄十组）	10	400	162
12869	淮安区	Q6176配变（宋集谷庄南）	10	200	0
12870	淮安区	Q6175配变（宋集谷庄北）	10	400	0
12871	淮安区	Q52096配变（茭陵镇区西）	10	400	0
12872	淮安区	11446配变（博里博东四组）	10	200	64
12873	淮安区	12210配变（博里博里八组）	10	400	194
12874	淮安区	11442配变（博里博里四组）	10	400	204
12875	淮安区	Y84143配变（施河德福红庄）	10	400	109
12876	淮安区	12319配变（博里新荡七组）	10	200	0
12877	淮安区	12201配变（博里扁担城八组）	10	200	70
12878	淮安区	12216配变（博里杨里七组）	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12879	淮安区	Y84154配变（施河世纪大道北）	10	400	193
12880	淮安区	Y84157配变（施河世纪大道中）	10	400	193
12881	淮安区	12325配变（博里杨里四组）	10	400	213
12882	淮安区	Q6162配变（宋集尹庄一组）	10	400	108
12883	淮安区	Q50116配变（宋集园艺四队）	10	200	14
12884	淮安区	Q5096配变（宋集后营八组）	10	400	45
12885	淮安区	Q50131（宋集后营一组）	10	100	34
12886	淮安区	Q5095配变（宋集后营南）	10	200	45
12887	淮安区	Q5163配变（钦工韩庄八组）	10	400	132
12888	淮安区	Q50113配变（宋集陈刘村西）	10	200	53
12889	淮安区	11370配变（钦工横沟九组）	10	200	30
12890	淮安区	11371配变（钦工横沟十一组）	10	200	36
12891	淮安区	Q50136配变（宋集陈刘北）	10	100	11
12892	淮安区	Q50112配变（宋集陈刘北）	10	200	65
12893	淮安区	Q5089配变（宋集李码南）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12894	淮安区	翔宇小区10#单变	10	100	57
12895	淮安区	116152配变（苏嘴曹庄七组）	10	400	128
12896	淮安区	113132配变（流均镇区中）	10	400	22
12897	淮安区	113140配变（流均信用社）	10	400	59
12898	淮安区	12265配变（茭陵卢庄西）	10	200	27
12899	淮安区	11387配变（流均前哨农科）	10	400	135
12900	淮安区	11231配变（博里鲍庄东）	10	400	173
12901	淮安区	116073配变（苏嘴三组）	10	400	91
12902	淮安区	11775配变（苏嘴二组）	10	200	74
12903	淮安区	11199配变（宋集董尹村北）	10	400	161
12904	淮安区	116087配变（苏嘴曹叶一组）	10	100	30
12905	淮安区	Y74093配变（泾口宥城五组）	10	200	53
12906	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	0
12907	淮安区	Y75235配变（施河德福桥西）	10	400	187
12908	淮安区	11439配变（博里南街中）	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12909	淮安区	Y75251配变（施河文峰路）	10	250	136
12910	淮安区	12326配变（博里杨里五组）	10	400	185
12911	淮安区	11438配变（博里镇农贸市场）	10	400	114
12912	淮安区	12209配变（博里扁担城一组）	10	400	169
12913	淮安区	12203配变（博里扁担城二组）	10	400	120
12914	淮安区	12206配变（博里扁担城四组）	10	400	163
12915	淮安区	12315配变（博里新荡北）	10	315	87
12916	淮安区	12308配变（博里史荡北）	10	400	163
12917	淮安区	11433配变（博里孙庄七组）	10	200	64
12918	淮安区	Y75250配变（施河太平西变）	10	400	134
12919	淮安区	11432配变（博里孙庄八组）	10	400	175
12920	淮安区	Q50134配变（宋集李码老堆）	10	400	0
12921	淮安区	Q5092配变（宋集李码五组）	10	200	0
12922	淮安区	Q5091配变（宋集李码四组）	10	400	0
12923	淮安区	Q51207配变（钦工西孙七组）	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12924	淮安区	Q5178配变（钦工大赵村）	10	200	0
12925	淮安区	Q5090配变（宋集李码西）	10	400	0
12926	淮安区	T11110配变（钦工小赵庄）	10	400	205
12927	淮安区	Q6174配变（宋集谷庄二组）	10	100	9
12928	淮安区	Z05132配变（溪河马北后李）	10	400	225
12929	淮安区	桥南组公变	10	315	0
12930	淮安区	119142配变（流均严百三组）	10	100	10
12931	淮安区	119100配变（流均永兴村部）	10	400	222
12932	淮安区	11775配变（上河前杨张西）	10	200	79
12933	淮安区	11776配变（上河前杨前杨）	10	200	121
12934	淮安区	11777配变（上河前杨大徐）	10	200	110
12935	淮安区	11779配变（上河前杨戴兴）	10	200	66
12936	淮安区	Z0458配变（溪河三官后朱）	10	200	90
12937	淮安区	12264配变（茭陵卢庄东）	10	400	194
12938	淮安区	11230配变（博里鲍庄八组）	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12939	淮安区	11229配变（博里范南四组）	10	400	176
12940	淮安区	11228配变（博里范南五组）	10	400	189
12941	淮安区	118095配变（车桥范六汪东）	10	400	190
12942	淮安区	118096配变（车桥范六村元圩）	10	200	55
12943	淮安区	118098配变（车桥范六村洪桥）	10	400	190
12944	淮安区	12267配变（茭陵小茭北）	10	100	16
12945	淮安区	11227配变（博里岗南八组）	10	400	224
12946	淮安区	11226配变（博里岗南五组）	10	400	176
12947	淮安区	11225配变（博里岗南桥头）	10	200	64
12948	淮安区	11162配变（流均渔业村）	10	200	87
12949	淮安区	116135配变（苏嘴曹叶六组）	10	400	42
12950	淮安区	116085配变（苏嘴曹叶村）	10	200	48
12951	淮安区	Y74036配变（泾口东宥南）	10	160	21
12952	淮安区	11132配变（博里鲍庄西）	10	400	229
12953	淮安区	Y74215配变（泾口东宥一组）	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12954	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	0
12955	淮安区	11131配变（博里滨南桥头）	10	400	202
12956	淮安区	11658配变（苏嘴吴码八组）	10	200	117
12957	淮安区	11759配变（车桥南街变）	10	400	90
12958	淮安区	11660配变（苏嘴吴码四组）	10	200	49
12959	淮安区	11130配变（博里史舍北）	10	400	141
12960	淮安区	116061配变（苏嘴吴码二组）	10	100	7
12961	淮安区	11129配变（博里史舍南）	10	200	56
12962	淮安区	114132配变（平桥李前马庄）	10	400	196
12963	淮安区	116091配变（苏嘴张季一组）	10	100	4
12964	淮安区	117223配变（车桥车施路）	10	400	169
12965	淮安区	11459配变（平桥九洞池塘）	10	400	76
12966	淮安区	Y74069配变（泾口陈徐东）	10	400	165
12967	淮安区	11430配变（博里孙庄十组）	10	315	159
12968	淮安区	Q51211配变（钦工八组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12969	淮安区	113136配变（流均镇 区南）	10	400	108
12970	淮安区	Q64107配变（茭陵黄 庄中周东）	10	100	33
12971	淮安区	Q5165配变(钦工韩庄 六组)	10	400	154
12972	淮安区	Q4346配变(刘伶六组)	10	400	155
12973	淮安区	U0227配变（张巷三 组）	10	315	105
12974	淮安区	Z12136配变(溪河大车 南)	10	200	120
12975	淮安区	Z1503配变(溪河集镇)	10	400	213
12976	淮安区	地毯厂公变	10	315	43
12977	淮安区	北门大街苏果超市公 变	10	400	131
12978	淮安区	Z0457配变(溪河三官 商城)	10	400	166
12979	淮安区	城北小学公变	10	400	113
12980	淮安区	Z0456配变(溪河协和 中)	10	400	153
12981	淮安区	Z1502配变(溪河桥头 南)	10	400	169
12982	淮安区	和平小区公变	10	800	271
12983	淮安区	勺湖居委会公变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12984	淮安区	11590配变（林集平河西）	10	400	0
12985	淮安区	11553配变（林集后管圩北）	10	400	0
12986	淮安区	11397配变（林集袁庄南）	10	100	0
12987	淮安区	116092配变（苏嘴张季四组）	10	200	12
12988	淮安区	11754配变（车北村二组）	10	400	25
12989	淮安区	Y74068配变（泾口陈徐北）	10	160	4
12990	淮安区	116138配变（苏嘴张季五组）	10	200	83
12991	淮安区	114139配变（平桥十洞何东）	10	200	83
12992	淮安区	11127配变（博里三元六组）	10	400	167
12993	淮安区	S2121配变（复兴大叶二组配变）	10	400	184
12994	淮安区	11126配变（博里三元四组）	10	400	243
12995	淮安区	114055配变（泾口欧业西）	10	100	0
12996	淮安区	11124配变（博里三元一组）	10	200	64
12997	淮安区	11458配变（平桥九洞楼庄）	10	400	235
12998	淮安区	11123配变（博里三元十组）	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
12999	淮安区	114056配变（泾口欧业东）	10	400	261
13000	淮安区	111106配变（流均沿荡赵庄）	10	400	190
13001	淮安区	11122配变（博里滨南四组）	10	400	186
13002	淮安区	11121配变（博里滨南二组）	10	400	192
13003	淮安区	116223配变（苏嘴六组）	10	200	47
13004	淮安区	111107配变（流均沿荡老桥）	10	400	35
13005	淮安区	11119配变（博里孙庄二组）	10	400	99
13006	淮安区	12309配变（博里史荡南）	10	400	161
13007	淮安区	Y75247配变（施河太平东）	10	315	121
13008	淮安区	12310配变（博里史荡七组）	10	400	215
13009	淮安区	11429配变（博里土墩南）	10	200	73
13010	淮安区	Y75234配变（施河德福南）	10	315	0
13011	淮安区	11428配变（博里土墩北）	10	315	102
13012	淮安区	11427配变（博里博东九组）	10	200	44
13013	淮安区	Y75253配变（施河医院综合变）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13014	淮安区	Y83199配变（施河侯庄七组）	10	200	45
13015	淮安区	Y83197配变（施河侯庄十四组）	10	200	104
13016	淮安区	Y83217配变（施河顾王二组）	10	200	93
13017	淮安区	Y83220配变（施河大施河东）	10	400	13
13018	淮安区	114071配变(泾口小康路东)	10	400	160
13019	淮安区	Y83223配变（施河大施河西）	10	200	84
13020	淮安区	114078配变(泾口广电路西)	10	400	167
13021	淮安区	114111配变(泾口广电路东)	10	400	158
13022	淮安区	113029配变(泾口中学)	10	200	51
13023	淮安区	113001配变(泾口中)	10	200	63
13024	淮安区	Y83211配变（施河王桥郭湾）	10	400	261
13025	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	0
13026	淮安区	Z0452配变(溪河戴孟北)	10	400	234
13027	淮安区	Z1504配变(溪河镇中心)	10	400	187
13028	淮安区	Z0437配变(溪河三官庞圩)	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13029	淮安区	Z1506配变(溪河粮管所)	10	200	97
13030	淮安区	114107配变（钦工马堡一组）	10	315	138
13031	淮安区	115116配变（林集后管圩五组）	10	400	0
13032	淮安区	12164配变（淮城螺蛳小区）	10	400	104
13033	淮安区	11285配变（季桥车路小区）	10	315	0
13034	淮安区	D74100配变(上河前任圩马)	10	200	101
13035	淮安区	D74119配变(上河大拥徐庄)	10	160	115
13036	淮安区	11591配变（林集平河南）	10	315	0
13037	淮安区	11386配变（林集山河南）	10	200	105
13038	淮安区	11388配变（林集联盟中）	10	400	203
13039	淮安区	112191配变(车桥光华村刘圩)	10	200	74
13040	淮安区	S85146配变（苏嘴大桥东街）	10	200	74
13041	淮安区	111182配变（车桥受河村十五组）	10	100	0
13042	淮安区	S85141配变（苏嘴大桥七组）	10	100	1
13043	淮安区	111151配变（车桥受河村六组）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13044	淮安区	S85113配变（苏嘴庄码村）	10	400	156
13045	淮安区	112152配变（车桥卢滩村五组）	10	200	50
13046	淮安区	111147配变（车桥大东村陈庄）	10	200	0
13047	淮安区	S85051配变（苏嘴老吉八组）	10	400	220
13048	淮安区	111145配变（车桥大东村中心）	10	100	22
13049	淮安区	S85054配变（苏嘴老吉六组）	10	200	25
13050	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	0
13051	淮安区	111144配变（车桥大东村东风）	10	400	260
13052	淮安区	111143配变（车桥大东村王东）	10	200	55
13053	淮安区	11224配变（博里岗南七组）	10	400	237
13054	淮安区	11223配变（博里南头一组）	10	400	164
13055	淮安区	11222配变（博里南头九组）	10	200	63
13056	淮安区	11220配变（博里南头十组）	10	400	72
13057	淮安区	11219配变（博里南头十五组）	10	200	57
13058	淮安区	11218配变（博里养殖场）	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13059	淮安区	11216配变(博里郝舍七组)	10	200	57
13060	淮安区	11215配变(博里郝舍南)	10	200	45
13061	淮安区	11214配变（博里郝舍北）	10	400	255
13062	淮安区	S1986配变（条龙下引河）	10	200	74
13063	淮安区	11757配变（车桥北站变）	10	400	15
13064	淮安区	11758配变（车桥车小变）	10	400	145
13065	淮安区	117440配变（车桥供销社）	10	200	98
13066	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	0
13067	淮安区	S19152配变（条龙桥北）	10	200	56
13068	淮安区	114015配变(泾口桥头南庄)	10	400	135
13069	淮安区	11764配变（苏嘴一心十组）	10	200	23
13070	淮安区	11118配变（博里孙庄六组）	10	200	78
13071	淮安区	11763配变（苏嘴一心七组）	10	200	85
13072	淮安区	Q5088配变（宋集高巷东）	10	200	0
13073	淮安区	Q5087配变（宋集高巷西）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13074	淮安区	114044配变（泾口东作北）	10	200	0
13075	淮安区	11766配变（苏嘴一心十五组）	10	200	69
13076	淮安区	114022配变（泾口姚河东）	10	100	0
13077	淮安区	T6613配变（建淮候靖彭庄）	10	200	38
13078	淮安区	Y83193配变（施河齐心黄坝）	10	200	90
13079	淮安区	Y83208配变（施河王桥陶河）	10	315	68
13080	淮安区	Y83190配变（施河齐心村部）	10	400	253
13081	淮安区	Y83188配变（施河齐心齐东）	10	200	41
13082	淮安区	114106配变（泾口光明小区2号）	10	400	107
13083	淮安区	Y83209配变（施河王桥潘庄）	10	200	83
13084	淮安区	Y83204配变（施河王桥刘庄）	10	200	81
13085	淮安区	114105配变（泾口光明小区1号）	10	200	8
13086	淮安区	121103配变（泾口葛邵七组）	10	200	77
13087	淮安区	Y83216配变（施河顾王七组）	10	200	25
13088	淮安区	D7499配变（上河前任张大）	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13089	淮安区	113097配变(泾口新供电所)	10	400	107
13090	淮安区	121090配变（泾口七组）	10	200	67
13091	淮安区	121189配变（泾口五组）	10	100	33
13092	淮安区	Q5093配变（宋集孙码）	10	400	0
13093	淮安区	11385配变（钦工紫码一组）	10	200	0
13094	淮安区	113100配变（钦工大庞三组）	10	100	0
13095	淮安区	11372配变（钦工小徐村）	10	200	23
13096	淮安区	Y74114配变(泾口蒋桥农民街北)	10	200	39
13097	淮安区	Y74116配变(泾口蒋桥粮站)	10	400	204
13098	淮安区	Y74019配变(泾口蒋桥六组)	10	400	240
13099	淮安区	Y74115配变(泾口蒋桥农民街南)	10	200	0
13100	淮安区	淮城镇海五组(2)综合变	10	400	0
13101	淮安区	安置小区1#箱变1#公变	10	630	41
13102	淮安区	安置小区2#箱变2#公变	10	630	169
13103	淮安区	和平小区公变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13104	淮安区	新城小区1#公变	10	630	303
13105	淮安区	府衙公变	10	630	232
13106	淮安区	运河粮库公变	10	400	130
13107	淮安区	Z1633配变(溪河韩刘北)	10	400	239
13108	淮安区	Z12166配变(溪河大车中)	10	400	113
13109	淮安区	111142配变（车桥大东村胡东）	10	200	81
13110	淮安区	T21096配变（苏嘴龚营四组）	10	400	158
13111	淮安区	T2195配变（苏嘴龚营三组）	10	200	21
13112	淮安区	T2197配变（苏嘴龚营六组）	10	400	187
13113	淮安区	T21094配变（苏嘴龚营二组）	10	100	15
13114	淮安区	1111363配变（车桥塘河村六组）	10	400	123
13115	淮安区	111164配变（车桥塘河村九组）	10	400	249
13116	淮安区	T21090配变（苏嘴北季七组）	10	400	219
13117	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	0
13118	淮安区	111202配变（车桥张彭村二组西）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13119	淮安区	116150配变（苏嘴北 季五组）	10	200	62
13120	淮安区	T21145配变（苏嘴北 季南谭）	10	100	0
13121	淮安区	T21143配变（苏嘴北 季八组）	10	200	23
13122	淮安区	116088配变（苏嘴北 季村）	10	400	109
13123	淮安区	111156配变（车桥卢 滩15组）	10	200	54
13124	淮安区	12262配变（茭陵章洼 南）	10	200	0
13125	淮安区	S1983配变（条龙横 西）	10	200	52
13126	淮安区	117195配变（凡河村 黄小庄）	10	200	39
13127	淮安区	S1985配变（条龙余 大）	10	400	215
13128	淮安区	117172配变（凡河村 村部）	10	400	131
13129	淮安区	117180配变（车南村 三组）	10	200	74
13130	淮安区	Q51212配变（钦工九 组西）	10	200	13
13131	淮安区	S1964配变（合心姚 庄）	10	400	136
13132	淮安区	12268配变（茭陵章洼 中）	10	400	122
13133	淮安区	楚源小区1#公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13134	淮安区	S1965配变（合心崔庄）	10	200	61
13135	淮安区	Y96104配变（施河西灌五支南）	10	200	82
13136	淮安区	114023配变（泾口姚河南）	10	200	78
13137	淮安区	114024配变（泾口姚河西）	10	200	31
13138	淮安区	T22206配变（顺河剧场）	10	400	108
13139	淮安区	117125配变（苏嘴一心四组）	10	200	83
13140	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	0
13141	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	0
13142	淮安区	121006配变（泾口官渡三组）	10	200	44
13143	淮安区	Q6161配变（宋集尹庄二组）	10	200	47
13144	淮安区	112174配变（顺河吉兴变）	10	200	58
13145	淮安区	S83229配变（顺河灯刘二组）	10	200	28
13146	淮安区	121004配变（泾口官渡八组）	10	200	10
13147	淮安区	121060配变（泾口蛇峰二组）	10	400	221
13148	淮安区	121092配变（泾口蛇峰十一组）	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13149	淮安区	S83236配变（顺河骆荡路西）	10	400	212
13150	淮安区	121074配变（泾口蛇峰扶贫）	10	200	25
13151	淮安区	121061配变（泾口蛇峰九组）	10	400	241
13152	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	0
13153	淮安区	121209配变（泾口蛇峰十组）	10	100	20
13154	淮安区	S83237配变（顺河骆荡前河）	10	200	31
13155	淮安区	121208配变（泾口蛇峰十三组）	10	100	0
13156	淮安区	112145配变（宋集桥头菜场南）	10	400	49
13157	淮安区	Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	0
13158	淮安区	Z1507配变(溪河良舍变)	10	200	34
13159	淮安区	11784配变(上河谭庄管庄)	10	400	265
13160	淮安区	11782配变(上河谭庄宗杨)	10	200	98
13161	淮安区	11452配变（博里镇北街）	10	400	22
13162	淮安区	11451配变（博里镇北街西）	10	400	65
13163	淮安区	11449配变（博里镇腾飞路北）	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13164	淮安区	11448配变（博里镇南街西）	10	400	161
13165	淮安区	11447配变（博里镇南街东）	10	400	16
13166	淮安区	S1979配变（中心邱庄）	10	200	65
13167	淮安区	S1978配变（中心村部）	10	400	170
13168	淮安区	T42114配变沙口村（三堡乡直东）	10	200	41
13169	淮安区	118097配变（车桥范六村潘兴）	10	200	72
13170	淮安区	T42115配变沙口村（三堡乡直西）	10	315	142
13171	淮安区	T42132配变沙口村（三堡乡直北）	10	400	40
13172	淮安区	S1968配变（溪南村部）	10	400	191
13173	淮安区	T42133配变沙口村（三堡乡直南）	10	400	166
13174	淮安区	S1969配变（溪南马庄）	10	400	234
13175	淮安区	T4256配变沙庄村（三堡沙庄中）	10	400	152
13176	淮安区	T54111配变鸭洲村（三堡鸭洲东）	10	200	134
13177	淮安区	T22207配变（顺河桥南）	10	400	50
13178	淮安区	11377配变（茭陵高荡北）	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13179	淮安区	T6656配变（建淮张兴张东）	10	400	225
13180	淮安区	T22200配变（顺河桥变）	10	400	54
13181	淮安区	Q5084配变（宋集乡直北）	10	400	0
13182	淮安区	Q5083配变（宋集宋集西）	10	100	0
13183	淮安区	T22201配变（顺河桥东）	10	400	22
13184	淮安区	Q5085配变（宋集乡直南）	10	400	0
13185	淮安区	Y96111配变（施河鲁赵十一组）	10	200	115
13186	淮安区	T6652配变（建淮张兴刘兴）	10	200	25
13187	淮安区	T36160配变（建淮许王徐庄北）	10	100	41
13188	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	0
13189	淮安区	121065配变（泾口葛邵北）	10	100	0
13190	淮安区	113091配变（泾口刘六九组）	10	100	31
13191	淮安区	Q8196配变（南闸朱庄富强）	10	100	46
13192	淮安区	113057配变（泾口刘六北）	10	200	44
13193	淮安区	113077配变（泾口刘六五组）	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13194	淮安区	S83252配变（顺河西崔一组）	10	200	46
13195	淮安区	112079配变（宋集冯王东）	10	200	31
13196	淮安区	S83255配变（顺河西崔一二组）	10	400	193
13197	淮安区	Q80208配变（南闸太东秦庄）	10	200	56
13198	淮安区	11426配变（博里镇政府）	10	400	67
13199	淮安区	S83250配变（顺河西崔三组）	10	200	48
13200	淮安区	Y83212配变（施河顾王八组）	10	200	94
13201	淮安区	Y81174配变（施河龙潭闸口）	10	200	81
13202	淮安区	Y84146配变（施河德福农科）	10	400	225
13203	淮安区	112130配变（宋集桥头车站）	10	400	64
13204	淮安区	112072配变（宋集桥头大码头）	10	400	142
13205	淮安区	Q80103配变（南闸戴庄大队部）	10	200	0
13206	淮安区	12168配变（淮城城郊五组）	10	400	0
13207	淮安区	Q81115配变（南闸兴庄兴河）	10	200	77
13208	淮安区	Y75237配变（施河粮管所）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13209	淮安区	D7486配变(上河丁舍丁舍)	10	400	246
13210	淮安区	D74098配变(上河前任雷小)	10	400	224
13211	淮安区	T31103配变（建淮曙光路1#变）	10	400	193
13212	淮安区	特校公变	10	400	6
13213	淮安区	南巽大厦公变	10	400	113
13214	淮安区	豆制品厂公变	10	400	119
13215	淮安区	南门菜场公变	10	400	66
13216	淮安区	大鱼市口东公变	10	315	0
13217	淮安区	文化小区公变	10	400	9
13218	淮安区	二院公变	10	400	294
13219	淮安区	Z12159配变(溪河戴西戴东)	10	400	232
13220	淮安区	Z12167配变(溪河大车东)	10	200	70
13221	淮安区	Z1632配变(溪河经堂东)	10	400	254
13222	淮安区	Z1519配变(溪河韩刘中)	10	400	192
13223	淮安区	D64110配变（上河大后李庄）	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13224	淮安区	D64101配变（上河大后袁小）	10	200	66
13225	淮安区	11699配变（苏嘴健仪五组）	10	200	40
13226	淮安区	116100配变（苏嘴健仪二组）	10	400	31
13227	淮安区	111160配变（车桥张彭村村部）	10	400	213
13228	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	0
13229	淮安区	111161配变（车桥张彭村十二组变）	10	200	88
13230	淮安区	116133配变（苏嘴工业园西）	10	100	37
13231	淮安区	111157配变（车桥卢滩村村部）	10	400	207
13232	淮安区	T21114配变（苏嘴南李二组）	10	200	65
13233	淮安区	T21115配变（苏嘴南李五组）	10	200	71
13234	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄供销）	10	100	0
13235	淮安区	S85110配变（苏嘴汤庄村）	10	200	67
13236	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄马庄）	10	200	0
13237	淮安区	S85112配变（苏嘴汤庄十二组）	10	200	94
13238	淮安区	T54112配变鸭洲村（三堡鸭洲西）	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13239	淮安区	T54113配变鸭洲村（三堡鸭洲北）	10	400	96
13240	淮安区	T54122配变沙口村（三堡乡直新增）	10	400	190
13241	淮安区	Y7629配变（施河陆河小李庄）	10	100	54
13242	淮安区	T54126配变韩码村（三堡韩码新增）	10	400	175
13243	淮安区	T5471配变韩码村（三堡韩码西）	10	200	42
13244	淮安区	Y83182配变（施河葛庄葛庄）	10	100	0
13245	淮安区	T4266配变瓦庄村（三堡瓦庄南）	10	200	81
13246	淮安区	131113配变（铁云路南）	10	400	291
13247	淮安区	T4267配变瓦庄村（三堡瓦庄中）	10	200	98
13248	淮安区	U03121配变（乡直八组）	10	315	182
13249	淮安区	S52135配变沙庄村（三堡沙庄七组）	10	80	4
13250	淮安区	Y7640配变（施河朱尖五组）	10	400	231
13251	淮安区	Y7622配变（施河施庄五组）	10	200	93
13252	淮安区	Y7625配变（施河施庄七组）	10	200	107
13253	淮安区	淮城新路六组综合变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13254	淮安区	11776配变（苏嘴政府）	10	400	108
13255	淮安区	T6653配变（建淮张兴苏大）	10	200	67
13256	淮安区	11638配变(高港西)	10	200	0
13257	淮安区	116069配变（苏嘴曹庄）	10	400	6
13258	淮安区	116081配变（苏嘴马逻村）	10	200	50
13259	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	0
13260	淮安区	T22199配变（顺河供销社）	10	400	119
13261	淮安区	11375配变（茭陵东荡西）	10	200	50
13262	淮安区	116083配变（苏嘴马逻五组）	10	200	89
13263	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	0
13264	淮安区	116082配变（苏嘴马逻六组）	10	200	13
13265	淮安区	T6608配变（建淮鹅钱刘庄）	10	200	82
13266	淮安区	S9431配变（顺河蒋姚北）	10	400	191
13267	淮安区	112073配变（宋集桥头桃园）	10	315	131
13268	淮安区	S83215配变（顺河崔周三组）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13269	淮安区	12273配变（淮城河北二组）	10	400	94
13270	淮安区	117145配变（南闸镇湖晓闸）	10	200	0
13271	淮安区	12167配变（淮城城郊三组）	10	400	62
13272	淮安区	112070配变（宋集桥头新村）	10	400	72
13273	淮安区	114158配变（淮城河北小区）	10	400	41
13274	淮安区	121148配变（淮城城郊四组）	10	400	103
13275	淮安区	12170配变（淮城城郊河北大街）	10	400	0
13276	淮安区	112071配变（宋集桥头东）	10	400	93
13277	淮安区	112069配变（宋集桥头加油站）	10	500	16
13278	淮安区	Q52098配变（茭陵镇区东）	10	400	0
13279	淮安区	12189配变（淮城城郊镇区）	10	400	0
13280	淮安区	12278配变（淮城河北村部）	10	400	38
13281	淮安区	12274配变（淮城河北四组）	10	400	51
13282	淮安区	117100配变（南闸镇湖五队）	10	200	0
13283	淮安区	122162配变（淮城河北六组东）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13284	淮安区	11769配变（南闸白湖李庄）	10	200	0
13285	淮安区	12275配变（淮城河北六组）	10	400	120
13286	淮安区	S5681配变（范集张朱三组）	10	100	15
13287	淮安区	11178配变（宋集条河西）	10	400	169
13288	淮安区	Q81137配变（南闸朱庄迎河）	10	200	64
13289	淮安区	Q81138配变（南闸朱庄合意）	10	400	199
13290	淮安区	116140配变（南闸白湖陶院）	10	400	0
13291	淮安区	111140配变（宋集条河五组）	10	400	90
13292	淮安区	11581配变（顺河大吉六组）	10	400	203
13293	淮安区	S83251配变（顺河西崔小区）	10	200	53
13294	淮安区	Z1624配变（溪河经堂南）	10	400	239
13295	淮安区	12316配变（博里新荡二组）	10	400	156
13296	淮安区	12312配变（博里史荡三组）	10	400	122
13297	淮安区	12317配变（博里新荡六组）	10	200	92
13298	淮安区	Z05134配变（溪河孙管北）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13299	淮安区	Z05128配变（溪河马北雷舍）	10	200	30
13300	淮安区	Z05129配变（溪河马北姜庄）	10	200	85
13301	淮安区	Z05115配变（溪河马北王庄）	10	400	116
13302	淮安区	卫巷东	10	200	42
13303	淮安区	Q6455配变（茭陵黄庄中周）	10	200	21
13304	淮安区	112150配变（车桥受河村二组）	10	200	48
13305	淮安区	S85140配变（苏嘴汤庄三组）	10	400	234
13306	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄二组）	10	100	0
13307	淮安区	S22083配变（复兴大朱东）	10	400	211
13308	淮安区	11381配变（三堡星阳南）	10	200	73
13309	淮安区	113116配变（三堡严庄新增）	10	400	162
13310	淮安区	11298配变（复兴马南西）	10	200	17
13311	淮安区	11389配变（三堡严庄东）	10	400	102
13312	淮安区	11393配变（三堡祁庄北）	10	200	112
13313	淮安区	112111配变（复兴大市场东）	10	315	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13314	淮安区	115100配变（顺河三合魏庄）	10	100	1
13315	淮安区	115122配变（顺河张李）	10	400	166
13316	淮安区	11392配变（三堡祁庄西）	10	400	241
13317	淮安区	11598配变（顺河三合北庄）	10	100	15
13318	淮安区	S52105配变花元村（三堡花元中）	10	400	256
13319	淮安区	S52104配变花元村（三堡花元北）	10	100	35
13320	淮安区	11684配变（苏嘴马逻八组）	10	400	219
13321	淮安区	11642配变（张巷一组）	10	315	0
13322	淮安区	S9455配变（顺河李郁东）	10	200	40
13323	淮安区	S9460配变（顺河李郁西）	10	200	25
13324	淮安区	S9457配变（顺河李郁四组）	10	100	45
13325	淮安区	Y96121配变（施河灌庄一组）	10	200	109
13326	淮安区	Y96124配变（施河灌庄四组）	10	315	127
13327	淮安区	Y96122配变（施河灌庄村八组）	10	100	46
13328	淮安区	11461配变（平桥九洞翟庄）	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13329	淮安区	11374配变（茭陵东荡东）	10	400	228
13330	淮安区	S9441配变（顺河徐荡二组）	10	200	15
13331	淮安区	T3172配变（建淮八关徐庄）	10	200	67
13332	淮安区	S9449配变（顺河徐荡四组）	10	200	63
13333	淮安区	126126配变（刘湾东）	10	400	0
13334	淮安区	T3167配变（建淮八关金庄）	10	400	186
13335	淮安区	114137配变（平桥十洞罗庄）	10	200	64
13336	淮安区	11899配变（创业园中）	10	400	95
13337	淮安区	T3168配变（建淮八关马中）	10	200	44
13338	淮安区	H6401配变（淮城河北十组）	10	400	152
13339	淮安区	12166配变（淮城城郊二组）	10	400	0
13340	淮安区	Q52094配变（茭陵茭陵村西）	10	400	0
13341	淮安区	117128配变（南闸电管站北）	10	315	0
13342	淮安区	Q52093配变（茭陵茭陵村中）	10	400	0
13343	淮安区	11772配变（南闸电管站东）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13344	淮安区	11773配变（南闸电管站中）	10	400	0
13345	淮安区	117130配变（南闸镇湖闸东）	10	400	0
13346	淮安区	Q52106配变（茭陵邵葛十组）	10	200	0
13347	淮安区	Q52092配变（茭陵茭陵东）	10	200	0
13348	淮安区	11774配变（南闸电管站西）	10	315	0
13349	淮安区	121210配变（泾口北）	10	200	47
13350	淮安区	111129配变（宋集条河刘圩）	10	200	56
13351	淮安区	11380配变（茭陵联合南）	10	200	86
13352	淮安区	Q4189配变（宏图十一组）	10	100	0
13353	淮安区	12172配变（淮城紫藤四组）	10	400	236
13354	淮安区	11799配变（南闸朱庄窑厂）	10	100	0
13355	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	0
13356	淮安区	12172配变（淮城紫藤一组）	10	315	0
13357	淮安区	S2149配变（复兴杨棉南）	10	200	69
13358	淮安区	Q50111配变（宋集陈刘东）	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13359	淮安区	大法庭公变	10	400	226
13360	淮安区	金陵名府3#公变	10	630	254
13361	淮安区	金陵名府2#公变	10	630	253
13362	淮安区	11338配变（复兴贾新小区西）	10	80	25
13363	淮安区	S2137配变（复兴陈杨一组）	10	200	103
13364	淮安区	116106配变（苏嘴大单六组）	10	200	54
13365	淮安区	116104配变（苏嘴大单二组）	10	200	6
13366	淮安区	116105配变（苏嘴大单五组）	10	200	38
13367	淮安区	S52103配变花元村（三堡花元东）	10	315	76
13368	淮安区	12260配变（茭陵唐堡西）	10	200	101
13369	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	0
13370	淮安区	C2101配变（建淮草庵陈庄）	10	400	201
13371	淮安区	S52099配变解庄村（三堡解庄北）	10	400	185
13372	淮安区	115107配变（顺河邵王六组）	10	200	73
13373	淮安区	Y96118配变（施河鲁赵九组）	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13374	淮安区	114134配变（平桥十洞新建）	10	200	101
13375	淮安区	118100配变（创业园东）	10	400	241
13376	淮安区	S9453配变（顺河徐荡六组南）	10	400	175
13377	淮安区	Q50121配变（宋集谷圩九组）	10	400	0
13378	淮安区	Q5086配变（宋集谷圩村）	10	400	0
13379	淮安区	S9425配变（顺河时廖南）	10	400	201
13380	淮安区	Y73099配变（泾口花巷七组）	10	160	43
13381	淮安区	11790配变（南闸柏庄北泵）	10	200	0
13382	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	0
13383	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	0
13384	淮安区	112164配变（顺河胡宋南）	10	200	64
13385	淮安区	112149配变（顺河官路北）	10	400	256
13386	淮安区	11381配变（茭陵联合中）	10	200	87
13387	淮安区	117101配变（南闸农科队）	10	400	0
13388	淮安区	117126配变（南闸养殖场）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13389	淮安区	112165配变（顺河胡 宋河北）	10	200	60
13390	淮安区	117127配变（南闸渔 池厂）	10	200	0
13391	淮安区	117124配变（南闸渔 民三组）	10	200	0
13392	淮安区	T22176配变（顺河小 新孙庄）	10	200	76
13393	淮安区	T22178配变（顺河小 新二组）	10	200	29
13394	淮安区	11382配变（茭陵联合 北）	10	160	5
13395	淮安区	112157配变（顺河何 桥二组）	10	200	73
13396	淮安区	112161配变（顺河何 桥八组）	10	200	91
13397	淮安区	Q70123(宋集条河村 南)	10	200	43
13398	淮安区	112150配变（顺河何 桥四组）	10	100	0
13399	淮安区	Q7077(宋集条河村)	10	400	61
13400	淮安区	Q6456配变（茭陵黄庄 东庞）	10	200	32
13401	淮安区	113149配变（流均十 五组）	10	400	227
13402	淮安区	Q6159配变（宋集尹庄 东）	10	250	74
13403	淮安区	交通路公变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13404	淮安区	水中园公变	10	400	122
13405	淮安区	公路洞公变	10	315	37
13406	淮安区	珠市街南公变	10	400	84
13407	淮安区	凯福	10	315	0
13408	淮安区	Z1508配变(溪河文卫街)	10	400	162
13409	淮安区	电力修造厂公变	10	400	82
13410	淮安区	林庄新村公变	10	400	0
13411	淮安区	城南新村公变	10	315	119
13412	淮安区	跃进路公变	10	400	52
13413	淮安区	移民小区1#公变	10	400	98
13414	淮安区	移民小区2#公变	10	400	41
13415	淮安区	化肥厂南公变	10	400	125
13416	淮安区	楚港兴市花苑2#公变2号配变	10	630	118
13417	淮安区	楚港兴市花苑3#公变1号配电	10	630	306
13418	淮安区	117214配变（种子站住宅楼）	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13419	淮安区	111152（宋集青年岗村一组）	10	400	189
13420	淮安区	翔宇小区9#单变	10	100	47
13421	淮安区	翔宇小区53#单变	10	100	45
13422	淮安区	113102配变（溪河马元中）	10	400	209
13423	淮安区	Q41117配变（新季路）	10	315	1
13424	淮安区	11395配变（溪河单洼付西）	10	200	99
13425	淮安区	113100配变（溪河公里西）	10	400	224
13426	淮安区	113151配变（溪河单洼村部）	10	400	190
13427	淮安区	D64102配变（上河大后村部）	10	400	162
13428	淮安区	D64104配变（上河大后呼庄）	10	200	80
13429	淮安区	Z0389配变（溪河高桥南）	10	200	34
13430	淮安区	Z0388配变（溪河渔厂）	10	400	119
13431	淮安区	Z0382配变（溪河杨桥东）	10	400	110
13432	淮安区	Z0362配变（溪河单洼张庄）	10	100	11
13433	淮安区	Z0381配变（溪河林舍西）	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13434	淮安区	Z0380配变（溪河林舍东）	10	400	158
13435	淮安区	S85128配变（苏嘴衡庄村）	10	100	0
13436	淮安区	S85130配变（苏嘴衡庄三组）	10	200	50
13437	淮安区	C2106配变（建淮草庵西祁）	10	200	51
13438	淮安区	S5252配变陈庄村（三堡陈庄东）	10	200	1
13439	淮安区	C2103配变（建淮草庵卢庄）	10	400	177
13440	淮安区	115108配变（顺河邵王三组）	10	200	70
13441	淮安区	S52053配变陈庄村（三堡陈庄中）	10	100	7
13442	淮安区	S52054配变陈庄村（三堡陈庄西）	10	160	17
13443	淮安区	11585配变（顺河大蒋东）	10	200	46
13444	淮安区	11295配变（复兴南季西）	10	200	42
13445	淮安区	11594配变（顺河大蒋一组）	10	200	57
13446	淮安区	S52119配变花元村（三堡陈庄新增）	10	80	35
13447	淮安区	11568配变（顺河安乐五组）	10	100	19
13448	淮安区	12261配变（茭陵章桥北）	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13449	淮安区	11569配变（顺河北场）	10	200	57
13450	淮安区	12259配变（茭陵唐堡东）	10	400	228
13451	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	0
13452	淮安区	11583配变（顺河大吉西）	10	400	158
13453	淮安区	C2122配变（建淮彭阳唐庄）	10	400	223
13454	淮安区	S9422配变（顺河时廖北）	10	200	62
13455	淮安区	11895配变(纬二路西)	10	400	0
13456	淮安区	S9314配变（顺河艾口村）	10	400	138
13457	淮安区	Q50114配变（宋集谷圩村南）	10	400	0
13458	淮安区	T3198配变（建淮邱家响东）	10	200	81
13459	淮安区	11692配变（平桥沈庄韩庄）	10	100	9
13460	淮安区	11894配变(纬二路东)	10	400	0
13461	淮安区	116101配变（平桥东风王庄）	10	200	75
13462	淮安区	Q50126配变（宋集谷圩老堆）	10	100	0
13463	淮安区	116147配变（平桥东风王庄南）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13464	淮安区	Y96116配变（施河鲁赵闸河）	10	100	19
13465	淮安区	T31100配变（建淮邱家岳圩）	10	160	57
13466	淮安区	Y96115配变（施河鲁赵后鲁庄）	10	100	24
13467	淮安区	U1186配变（茶庵五组）	10	400	196
13468	淮安区	112186配变（顺河延年水厂）	10	400	248
13469	淮安区	113133配变（流均镇区西）	10	400	127
13470	淮安区	T22191配变（顺河延年陆庄）	10	250	79
13471	淮安区	Q7055配变（宋集沿六七组）	10	400	151
13472	淮安区	112193配变（顺河延年包庄）	10	200	65
13473	淮安区	112189配变（顺河延年西安）	10	200	5
13474	淮安区	T22138配变（顺河高桥夏庄）	10	200	47
13475	淮安区	11384配变（茭陵南舍西）	10	200	53
13476	淮安区	11662配变（南闸太兴赵庄）	10	200	0
13477	淮安区	Q7057配变（宋集沿六三组）	10	400	145
13478	淮安区	T22140配变（顺河高桥后庄）	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13479	淮安区	T22137配变（顺河高桥北庄）	10	400	221
13480	淮安区	11383配变（茭陵南舍东）	10	200	100
13481	淮安区	113123配变（流均赵铺北）	10	200	71
13482	淮安区	11370配变（流均马西石桥头）	10	200	78
13483	淮安区	S83243配变（顺河双灯北）	10	200	60
13484	淮安区	S83223配变（顺河灯刘五组）	10	200	49
13485	淮安区	Q7066配变（宋集甘姜北）	10	200	26
13486	淮安区	Q70138配变（宋集甘姜一组）	10	400	220
13487	淮安区	Q5097配变（宋集后营西）	10	400	0
13488	淮安区	Q7056配变（宋集沿六五组）	10	100	36
13489	淮安区	Q7054配变（宋集沿六一组）	10	200	117
13490	淮安区	国际商城1#变电所1#变	10	800	321
13491	淮安区	国际商城1#变电所2#变	10	800	316
13492	淮安区	国际商城2#变电所3号配变	10	800	277
13493	淮安区	国际商城3#变电所5号配变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13494	淮安区	国际商城3#变电所6号配变	10	800	471
13495	淮安区	国际商城4#变电所8#变	10	800	203
13496	淮安区	国际商城5#变电所9#变	10	800	238
13497	淮安区	国际商城5#变电所10#变	10	800	260
13498	淮安区	国际商城6#变电所11号配变	10	800	283
13499	淮安区	Y83196配变（施河侯庄九组）	10	400	0
13500	淮安区	111149配变（宋集董尹一组）	10	400	269
13501	淮安区	楚港兴市花苑3#公变2号配变	10	630	184
13502	淮安区	二中宿舍4#公变	10	50	27
13503	淮安区	二中宿舍3#公变	10	50	28
13504	淮安区	二中宿舍2#公变	10	50	25
13505	淮安区	润河南街公变	10	400	153
13506	淮安区	Y84164配变（施河旭日新村）	10	400	130
13507	淮安区	S9311配变（顺河三堡小区）	10	100	7
13508	淮安区	S85123配变（苏嘴大徐五组）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13509	淮安区	S85121配变（苏嘴大徐村）	10	200	51
13510	淮安区	竹巷街2#公变	10	400	0
13511	淮安区	S85120配变（苏嘴杨河四组）	10	200	17
13512	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	0
13513	淮安区	S85055配变（苏嘴大桥村）	10	200	53
13514	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	0
13515	淮安区	西圩门公变	10	400	0
13516	淮安区	S85067配变（苏嘴衡庄二组）	10	400	225
13517	淮安区	11770配变（苏嘴振兴路）	10	160	11
13518	淮安区	S85109配变（苏嘴沙吉二组）	10	400	87
13519	淮安区	S85107配变（苏嘴沙吉村）	10	200	46
13520	淮安区	T21117配变（苏嘴于嘴五组）	10	200	25
13521	淮安区	T21118配变（苏嘴于嘴二组）	10	200	106
13522	淮安区	S85147配变（苏嘴沙吉八组）	10	400	169
13523	淮安区	115119配变（车桥吕舍村四组）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13524	淮安区	115121配变（车桥吕舍九组）	10	200	51
13525	淮安区	115120配变（车桥吕舍村部）	10	200	72
13526	淮安区	D63111配变（上河中学）	10	315	111
13527	淮安区	D74106配变（上河九甸邵庄）	10	400	182
13528	淮安区	11580配变（顺河大吉九组）	10	200	31
13529	淮安区	11651配变（车桥吕舍村二组）	10	400	111
13530	淮安区	11656配变（车桥国税）	10	400	100
13531	淮安区	C2119配变（建淮彭阳郝庄）	10	200	83
13532	淮安区	112386配变（车桥受河小街）	10	200	47
13533	淮安区	S71065配变咸庄村（三堡咸庄）	10	400	113
13534	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄西）	10	100	0
13535	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	0
13536	淮安区	S71077配变周湾村（三堡周湾中）	10	400	245
13537	淮安区	Y73094配变（泾口花巷九组）	10	100	0
13538	淮安区	117189配变（小商品市场）	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13539	淮安区	S71102配变大陶村 （三堡大陶北）	10	200	84
13540	淮安区	C2139配变（建淮唐桥 东王）	10	125	0
13541	淮安区	113123配变（复兴东 渔场（东））	10	100	2
13542	淮安区	S9312配变（顺河三堡 中）	10	200	115
13543	淮安区	Y96106配变（施河鲁 赵北庄）	10	200	113
13544	淮安区	S9305配变（顺河三堡 南）	10	200	35
13545	淮安区	S9302配变（顺河三堡 北）	10	200	53
13546	淮安区	U1187配变（经十五路）	10	400	289
13547	淮安区	Q50127（宋集乡直西）	10	100	0
13548	淮安区	Y7616配变（施河夹板 桥头）	10	400	267
13549	淮安区	Y6184配变（施河施舍 七组）	10	200	124
13550	淮安区	121150配变（淮城紫 藤二组）	10	400	165
13551	淮安区	11463配变（淮城螺蛳 路西）	10	400	158
13552	淮安区	农业局公变	10	315	0
13553	淮安区	Q7067宋集甘姜东	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13554	淮安区	Q50115配变（宋集乡直东）	10	400	0
13555	淮安区	Q70101配变（宋集大董村）	10	400	84
13556	淮安区	Q6454配变（茭陵黄庄大庄）	10	400	138
13557	淮安区	工业园区变电所2号变	10	500	0
13558	淮安区	漕运6#变公变	10	630	254
13559	淮安区	林庄小区公变	10	400	174
13560	淮安区	广电小区公变	10	630	135
13561	淮安区	美食街北侧公变	10	630	52
13562	淮安区	美食街南侧公变	10	500	0
13563	淮安区	兴文街公变	10	400	52
13564	淮安区	114168配变（平桥九洞良上）	10	100	1
13565	淮安区	人行宿舍公变	10	400	231
13566	淮安区	113122配变（茭陵东高七组）	10	200	33
13567	淮安区	翔宇小区46#单变	10	125	66
13568	淮安区	翔宇小区9#公变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13569	淮安区	翔宇小区10#公变	10	500	131
13570	淮安区	翔宇小区48#单变	10	125	74
13571	淮安区	翔宇小区43#西单变	10	125	70
13572	淮安区	11185配变（仇桥长东村部）	10	200	0
13573	淮安区	11186配变（仇桥长东渠北）	10	315	77
13574	淮安区	安置小区3#北公变	10	500	69
13575	淮安区	D73163配变（马甸刘后）	10	400	213
13576	淮安区	D73160配变（马甸岳庄）	10	400	166
13577	淮安区	111173配变（仇桥长东余庄）	10	400	204
13578	淮安区	111141配变（仇桥长沙沟东）	10	400	201
13579	淮安区	111144配变（仇桥长沙泵站）	10	200	83
13580	淮安区	111143配变（仇桥长沙南）	10	400	183
13581	淮安区	111142配变（仇桥长沙中）	10	400	151
13582	淮安区	11184配变（仇桥长东小店）	10	400	173
13583	淮安区	安置小区4#北公变	10	500	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13584	淮安区	112253配变（车桥车 北三组北1#）	10	200	77
13585	淮安区	112254配变（车桥车 北三组南1#）	10	200	71
13586	淮安区	117252配变（车桥南 街西）	10	400	24
13587	淮安区	Q81163配变（南闸戴 庄赵兴）	10	200	15
13588	淮安区	T54148配变韩码村 （三堡韩码九组）	10	160	0
13589	淮安区	112162配变（马甸魏 庄）	10	400	199
13590	淮安区	112150配变（季桥车 路北）	10	400	132
13591	淮安区	淮城阳光现代城5#美 变	10	200	29
13592	淮安区	112151配变（季桥车 路六组）	10	200	0
13593	淮安区	11160配变（仇桥贺坝 西）	10	400	163
13594	淮安区	11183配变（仇桥贺坝 中）	10	250	81
13595	淮安区	111138配变（仇桥金 庄北）	10	400	178
13596	淮安区	112108配变（仇桥杜 庄南）	10	400	202
13597	淮安区	112255配变（车桥孙 楼四组）	10	400	231
13598	淮安区	S91121配变（季桥大 湾东）	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13599	淮安区	11570配变(上河申大张庄)	10	200	112
13600	淮安区	11569配变（上河水利站）	10	400	225
13601	淮安区	115117配变（上河黄杨）	10	200	58
13602	淮安区	11567配变（上河渠东）	10	400	287
13603	淮安区	11554配变(上河五洞村部)	10	400	244
13604	淮安区	111249配变（车桥大兴十一组）	10	200	72
13605	淮安区	119147配变（季桥车路二组）	10	400	175
13606	淮安区	111248配变（车桥大兴村六组）	10	200	32
13607	淮安区	119148配变（季桥车路一组）	10	400	161
13608	淮安区	116225配变（车桥农行）	10	400	91
13609	淮安区	117226配变（车桥车施路西）	10	400	169
13610	淮安区	117227配变（车桥村十组）	10	315	109
13611	淮安区	11551配变(上河五洞二堡)	10	400	222
13612	淮安区	115122配变(上河五洞李庄西)	10	200	113
13613	淮安区	11553配变（上河五洞李庄）	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13614	淮安区	11564配变（上河淮运李庄）	10	315	54
13615	淮安区	11552配变（上河五洞四洞）	10	160	0
13616	淮安区	117164配变（南闸姚庄一组）	10	200	0
13617	淮安区	丽正花苑变电所1#	10	1000	376
13618	淮安区	丽正花苑变电所2#	10	1000	590
13619	淮安区	淮城新淮中花园3#变	10	630	196
13620	淮安区	淮城新淮中花园4#变	10	630	283
13621	淮安区	T65173配变（马甸杨小）	10	100	4
13622	淮安区	112149配变（季桥车路五组）	10	400	163
13623	淮安区	C2161配变（建淮砖桥夏庄）	10	200	75
13624	淮安区	11565配变（上河淮运周庄）	10	400	236
13625	淮安区	11566配变（上河淮运柏庄）	10	200	60
13626	淮安区	D63068配变（上河李庄）	10	400	247
13627	淮安区	D8662配变（上河大姚于湾）	10	160	63
13628	淮安区	D8661配变（上河大姚小董）	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13629	淮安区	D8656配变（上河高北邵庄）	10	200	37
13630	淮安区	D8657配变（上河高北兴庄）	10	200	70
13631	淮安区	111235配变（车桥夏庄后西）	10	200	28
13632	淮安区	Q52120配变（茭陵大胡闸）	10	80	0
13633	淮安区	115236配变（车桥吕舍三组）	10	200	94
13634	淮安区	115239配变（车桥车东六组）	10	200	55
13635	淮安区	D73161配变（马甸吉庆）	10	250	158
13636	淮安区	城东东方康桥2#主变	10	1000	505
13637	淮安区	城东东方康桥1#箱变	10	400	169
13638	淮安区	11373配变（仇桥农民街）	10	315	42
13639	淮安区	城东东方康桥1#主变	10	1000	475
13640	淮安区	世纪财星小区02公变	10	400	165
13641	淮安区	世纪财星小区01公变	10	400	209
13642	淮安区	117157配变（南闸品荷佳苑）	10	315	0
13643	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13644	淮安区	S43126配变（林集王码小区）	10	160	13
13645	淮安区	S4377配变（林集王码南）	10	200	106
13646	淮安区	S4356配变（林集刘圩中）	10	200	101
13647	淮安区	S4367配变（林集李庄东）	10	200	66
13648	淮安区	S4368配变（林集李庄西）	10	400	187
13649	淮安区	113152配变（仇桥供电所南）	10	315	0
13650	淮安区	113174配变（仇桥供销社）	10	400	110
13651	淮安区	11375配变（仇桥交警所）	10	400	63
13652	淮安区	11490配变（仇桥水晶胜利）	10	400	207
13653	淮安区	114157配变（仇桥水产站西）	10	100	37
13654	淮安区	115158配变（仇桥水产站东）	10	400	212
13655	淮安区	114149配变（仇桥南庄东）	10	400	210
13656	淮安区	115132配变（仇桥南徐小庄）	10	200	103
13657	淮安区	115159配变（仇桥南徐小李）	10	200	41
13658	淮安区	113163配变（仇桥农民街北）	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13659	淮安区	115130配变（仇桥南徐小蒋）	10	400	224
13660	淮安区	Y9689配变（施河施舍三组）	10	200	95
13661	淮安区	Y9683配变（施河施舍一组）	10	200	62
13662	淮安区	11283配变（林集利华西）	10	400	230
13663	淮安区	Q42120配变（季桥立新南）	10	250	136
13664	淮安区	文楼公变	10	400	157
13665	淮安区	新花池公变	10	400	149
13666	淮安区	更楼东街公变	10	315	47
13667	淮安区	11227配变（复兴裴联七组）	10	400	188
13668	淮安区	11223配变（复兴南季四组）	10	400	100
13669	淮安区	115131配变（仇桥南徐村部）	10	200	25
13670	淮安区	113155配变（仇桥米厂）	10	400	128
13671	淮安区	11468配变（仇桥晶墩西）	10	400	191
13672	淮安区	113116配变（仇桥三门村二组）	10	200	6
13673	淮安区	11494配变（仇桥高桥南）	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13674	淮安区	115128配变（仇桥高仇蒋塘）	10	400	211
13675	淮安区	115123配变（仇桥高仇葛庄）	10	200	80
13676	淮安区	115127配变（仇桥高仇杨庄）	10	200	80
13677	淮安区	115133配变（仇桥南徐后徐）	10	400	229
13678	淮安区	115125配变（仇桥高仇村部）	10	400	210
13679	淮安区	112111配变（仇桥刘庄北）	10	200	73
13680	淮安区	112100配变（仇桥南涧李庄）	10	400	188
13681	淮安区	112103配变（仇桥前李北）	10	200	22
13682	淮安区	112101配变（仇桥前李南）	10	200	23
13683	淮安区	11154配变（仇桥史桥东）	10	200	66
13684	淮安区	11257配变（仇桥史桥西）	10	400	212
13685	淮安区	111139配变（仇桥金庄东）	10	400	251
13686	淮安区	C2104配变（建淮草庵邵庄）	10	200	53
13687	淮安区	Y81129配变（施河龙潭龙马）	10	100	35
13688	淮安区	Q50155配变（宋集后营八组东）	10	250	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13689	淮安区	111156（宋集严码五组）	10	200	114
13690	淮安区	S2226配变（复兴第二中心小学）	10	200	83
13691	淮安区	11282配变（林集利华东）	10	200	104
13692	淮安区	Q92123配变（林集跃进张庄）	10	400	0
13693	淮安区	11213配变（席桥张蔡五组）	10	400	102
13694	淮安区	114158配变（马甸团结）	10	200	43
13695	淮安区	114173配变（平桥十洞何槽）	10	160	54
13696	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	0
13697	淮安区	Q61157配变（宋集谷庄六组）	10	200	0
13698	淮安区	111246配变（车桥大兴村十四）	10	200	61
13699	淮安区	112247配变（车桥大兴15组）	10	400	218
13700	淮安区	S71140配变周湾村（三堡周湾六组）	10	200	72
13701	淮安区	51#东单变	10	80	40
13702	淮安区	54#东单变	10	80	44
13703	淮安区	翔宇小区54#西单变	10	125	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13704	淮安区	翔宇小区51#西单变	10	125	73
13705	淮安区	翔宇小区67#西单变	10	125	65
13706	淮安区	126138配变（新王北）	10	400	0
13707	淮安区	126145配变（新王南）	10	400	0
13708	淮安区	Y7623配变（施河施庄二组北）	10	200	92
13709	淮安区	115145配变（仇桥东）	10	400	259
13710	淮安区	114119配变（仇桥北涧中）	10	400	173
13711	淮安区	115126配变（仇桥高仇边舍）	10	400	226
13712	淮安区	楚源小区2#公变	10	315	138
13713	淮安区	112182配变（仇桥镇苏庄小街）	10	400	97
13714	淮安区	113147配变（三堡严庄西）	10	200	0
13715	淮安区	翔宇小区68#东西变	10	125	74
13716	淮安区	68#东单变	10	80	44
13717	淮安区	66#单变	10	80	35
13718	淮安区	翔宇小区63#西单变	10	125	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13719	淮安区	63#东单变	10	80	43
13720	淮安区	62#单变	10	80	39
13721	淮安区	翔宇小区58#单变	10	125	69
13722	淮安区	59#东单变	10	80	46
13723	淮安区	翔宇小区59#西单变	10	125	73
13724	淮安区	67#东单变	10	80	45
13725	淮安区	翔宇小区2#变电所1#公变	10	630	226
13726	淮安区	T36139配变（建淮十里骆庄）	10	400	130
13727	淮安区	Y84153配变（施河人民新村）	10	400	31
13728	淮安区	T22136配变（顺河高桥东陆）	10	200	97
13729	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	0
13730	淮安区	T6632配变（建淮渠南王庄）	10	400	194
13731	淮安区	12314配变（博里史荡十五组）	10	400	221
13732	淮安区	11213配变（博里南头十二组）	10	400	168
13733	淮安区	11212配变（博里小圩南）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13734	淮安区	111171配变（马甸周 骆）	10	400	228
13735	淮安区	113140配变（泾口村 部）	10	250	54
13736	淮安区	115124配变（仇桥高 仇高庄）	10	400	234
13737	淮安区	114121配变（仇桥北 涧老集）.	10	200	30
13738	淮安区	翔宇小区29#西单变	10	125	73
13739	淮安区	翔宇小区29#东单变	10	80	44
13740	淮安区	32#东单变	10	80	46
13741	淮安区	翔宇小区2#变电所2# 公变	10	630	248
13742	淮安区	11326配变（博里马桥 十组）	10	400	154
13743	淮安区	113140配变（长流小 区北）	10	400	155
13744	淮安区	113141配变（长流小 区南）	10	400	105
13745	淮安区	118234配变（车桥丰 年村双东）	10	200	78
13746	淮安区	移民小区3#公变	10	315	74
13747	淮安区	116241配变（车桥四 建公司）	10	400	60
13748	淮安区	112158配变（宋集桥 头配变）	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13749	淮安区	112169配变（马甸圩东）	10	400	97
13750	淮安区	112172配变（马甸张庄）	10	400	238
13751	淮安区	U06131配变（淮城城郊一组）	10	400	148
13752	淮安区	112168配变（仇桥苏庄水厂）	10	200	106
13753	淮安区	111114配变（仇桥三里中）	10	400	217
13754	淮安区	112136配变（仇桥苏庄南）	10	400	232
13755	淮安区	Y95176配变（平桥三湾新建）	10	100	49
13756	淮安区	121144配变（淮城红桥十四组）	10	315	57
13757	淮安区	12114配变（淮城红桥小朱庄）	10	400	172
13758	淮安区	121128配变（淮城红桥十五组）	10	400	131
13759	淮安区	121127配变（淮城红桥十三组）	10	200	49
13760	淮安区	113119配变（茭陵南舍六组）	10	400	217
13761	淮安区	T6611配变（建淮候靖费杨）	10	400	199
13762	淮安区	113137配变（泾口秸秆电厂）	10	200	115
13763	淮安区	113136配变（泾口刘六三组）	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13764	淮安区	Q42145配变（季桥九组）	10	400	190
13765	淮安区	Q42146配变（季桥十四组）	10	400	249
13766	淮安区	11296配变（仇桥徐黄西）	10	200	0
13767	淮安区	11278配变（仇桥新墩村部）	10	400	234
13768	淮安区	11282配变（仇桥新墩九组）	10	400	223
13769	淮安区	31#东单变	10	80	44
13770	淮安区	翔宇小区31#西单变	10	125	73
13771	淮安区	翔宇小区30#西单变	10	125	70
13772	淮安区	30#东单变	10	80	49
13773	淮安区	翔宇小区8#公变	10	500	148
13774	淮安区	翔宇小区32#西单变	10	125	70
13775	淮安区	衡洼东街南公变	10	400	0
13776	淮安区	Z12138配变（溪河戴西小闸）	10	400	173
13777	淮安区	S85164配变（苏嘴衡庄六组）	10	200	98
13778	淮安区	117231配变（苏嘴四组）	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13779	淮安区	117161配变（苏嘴八组）	10	400	130
13780	淮安区	115133配变（上河五洞陈庄）	10	160	49
13781	淮安区	D63127配变(上河天河)	10	200	0
13782	淮安区	S2129配变（复兴大郭南）	10	250	104
13783	淮安区	117131配变(上河张庄贡老)	10	400	239
13784	淮安区	111127配变（林集草张南）	10	200	78
13785	淮安区	翔宇小区43#东单变	10	125	60
13786	淮安区	鸿福家园公变	10	500	257
13787	淮安区	121149配变（淮城红桥十组尤庄）	10	400	134
13788	淮安区	T42150配变鲁圩村（三堡鲁圩一组）	10	100	15
13789	淮安区	Y96166配变（施河缫丝厂）	10	200	0
13790	淮安区	11251配变（仇桥新庄北）	10	200	64
13791	淮安区	11252配变（仇桥新庄中）	10	400	179
13792	淮安区	112164配变（仇桥食品站南）	10	400	10
13793	淮安区	11279配变（仇桥新墩五组）	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13794	淮安区	T43122配变（建淮盖桥王圩）	10	100	14
13795	淮安区	116158配变（苏嘴苏刘七组）	10	100	36
13796	淮安区	116157配变（苏嘴五组）	10	400	99
13797	淮安区	S85153配变（苏嘴老吉四组东）	10	100	17
13798	淮安区	淮城新路一组综合变	10	400	235
13799	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	0
13800	淮安区	116159配变（苏嘴园区东新）	10	400	21
13801	淮安区	112159（宋集冯王桃园水厂）	10	400	74
13802	淮安区	112126配变（顺河丁姚三组）	10	400	211
13803	淮安区	S85168配变（苏嘴衡庄七组）	10	400	217
13804	淮安区	C2105配变（建淮草庵王庄）	10	100	15
13805	淮安区	T6637配变（建淮渠南杨庄西）	10	200	80
13806	淮安区	Y83227配变（施河施河三组）	10	200	38
13807	淮安区	Y83228配变（施河施河六组）	10	315	71
13808	淮安区	Y83215配变（施河顾王卢舍）	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13809	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	0
13810	淮安区	Y95177配变（平桥王沟苏庄）	10	200	44
13811	淮安区	116167配变（苏嘴张季桥头）	10	200	20
13812	淮安区	116166配变（苏嘴小堆三组）	10	400	138
13813	淮安区	D74141配变（上河九甸谢庄）	10	400	238
13814	淮安区	112134配变（仇桥苏庄中）	10	200	85
13815	淮安区	112135配变（仇桥苏庄北）	10	200	22
13816	淮安区	115055配变（上河五洞潘庄）	10	315	180
13817	淮安区	Y83206配变（施河王桥郝西）	10	200	76
13818	淮安区	D74140配变（上河九甸袁庄）	10	200	112
13819	淮安区	Y7611配变（施河岔南陈庄）	10	200	90
13820	淮安区	Y7609配变（施河岔北庄河）	10	200	97
13821	淮安区	Q70175配变（宋集大董西）	10	100	8
13822	淮安区	Q70182配变（宋集条河二组）	10	200	27
13823	淮安区	111184配变（宋集董尹中）	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13824	淮安区	S21195配变（复兴大李二组）	10	100	10
13825	淮安区	Q50177配变（宋集陈刘二组西北）	10	100	28
13826	淮安区	Q70174配变（宋集甘姜东南）	10	400	130
13827	淮安区	113176配变（流均马西凤凰嘴）	10	400	189
13828	淮安区	S81166配变（季桥后荡北）	10	400	130
13829	淮安区	11370配变（仇桥三门四组）	10	400	180
13830	淮安区	113194配变（复兴贾新三组）	10	400	180
13831	淮安区	S81164配变（季桥后荡东）	10	200	109
13832	淮安区	113002配变(泾口西)	10	400	106
13833	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	0
13834	淮安区	U1409配变(蒋南四组)	10	400	42
13835	淮安区	Q41119配变（新民西路）	10	315	31
13836	淮安区	114214配变（钦工后程四组北）	10	200	56
13837	淮安区	113154配变（仇桥农贸市场）	10	400	51
13838	淮安区	112184配变（仇桥杜庄三组）	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13839	淮安区	Q52072配变（茱陵大胡陈龙）	10	100	0
13840	淮安区	112110配变（仇桥刘庄中）	10	200	50
13841	淮安区	11280配变（仇桥新墩四组）	10	200	84
13842	淮安区	S56103配变（范集姚桥十一组）	10	400	221
13843	淮安区	S2167配变（复兴徐庄中）	10	160	13
13844	淮安区	115137配变（林集后管圩六组）	10	400	0
13845	淮安区	115171配变（仇桥高仇一组）	10	200	61
13846	淮安区	113136配变（林集联盟八组）	10	400	197
13847	淮安区	S19175配变（条龙横西2#变）	10	100	14
13848	淮安区	117137配变（上河张庄铁匠）	10	200	106
13849	淮安区	115169配变（仇桥高仇四组）	10	400	199
13850	淮安区	115139配变（上河五洞二庄）	10	400	253
13851	淮安区	11253配变（仇桥新庄南）	10	200	76
13852	淮安区	Q50165配变（宋集谷圩小学）	10	400	0
13853	淮安区	Q50188配变（宋集谷圩二组）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13854	淮安区	Q50187配变（宋集谷圩三组）	10	100	0
13855	淮安区	Q50162配变（宋集李码小潘庄）	10	400	0
13856	淮安区	Q50190配变（宋集陈刘四组西北）	10	100	0
13857	淮安区	Q50183配变（宋集孙码北）	10	200	0
13858	淮安区	Q50164配变（宋集后营五组）	10	400	92
13859	淮安区	Q61169配变（宋集尹庄园区）	10	400	0
13860	淮安区	Q61163配变（宋集尹庄四组）	10	200	60
13861	淮安区	112180配变（宋集园艺场部东）	10	400	145
13862	淮安区	Q50176配变（宋集陈刘东北）	10	400	207
13863	淮安区	112178配变（宋集桃园北）	10	400	102
13864	淮安区	Q61185配变（宋集谷庄老堆南）	10	100	0
13865	淮安区	Q61186配变（宋集谷庄老堆北）	10	100	0
13866	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	0
13867	淮安区	Q70161配变（宋集三里金元）	10	400	179
13868	淮安区	Q70170配变（宋集三里村中心变）	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13869	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	0
13870	淮安区	Q70173配变（宋集三里北）	10	200	9
13871	淮安区	Q70168配变（宋集三里12组）	10	200	74
13872	淮安区	111134配变（林集农科南）	10	400	186
13873	淮安区	113129配变（林集山河四组）	10	400	218
13874	淮安区	113130配变（林集联盟六组）	10	400	212
13875	淮安区	11385配变（林集山河中）	10	200	101
13876	淮安区	Q92132配变（林集跃进七组）	10	400	0
13877	淮安区	111101配变（林集镇区中）	10	400	130
13878	淮安区	S4373配变（林集腾码北）	10	400	262
13879	淮安区	S43124配变（林集李庄三组）	10	200	0
13880	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	0
13881	淮安区	116192配变（苏嘴小堆六组）	10	200	59
13882	淮安区	116193配变（苏嘴小堆四组）	10	200	1
13883	淮安区	117189配变（苏嘴万郎一组南）	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13884	淮安区	115142配变（上河五洞马庄）	10	100	12
13885	淮安区	S81189配变（季桥小湾九组）	10	200	50
13886	淮安区	112193配变（马甸方庄）	10	200	77
13887	淮安区	Y83205配变（施河王桥侯圩）	10	200	67
13888	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	0
13889	淮安区	Y7612配变（施河岔南合兴）	10	200	59
13890	淮安区	T10208配变（钦工西支一组西）	10	200	20
13891	淮安区	Q9266配变（林集谢庄北）	10	315	0
13892	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	0
13893	淮安区	111172配变（流均渔业村2#）	10	400	154
13894	淮安区	116199配变（苏嘴曹叶九组）	10	200	56
13895	淮安区	114215配变（钦工西支六组东）	10	100	11
13896	淮安区	Q81174配变（南闸泾于柴田组）	10	200	15
13897	淮安区	114186配变（钦工马堡教堂）	10	200	37
13898	淮安区	Y94207配变（平桥张庙街西）	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13899	淮安区	S56114配变（范集张朱四组）	10	200	98
13900	淮安区	111104配变（林集六组）	10	400	133
13901	淮安区	111103配变（林集镇区西）	10	400	0
13902	淮安区	11487配变（仇桥长东南）	10	200	90
13903	淮安区	Y83181配变（施河葛庄郝庄）	10	250	84
13904	淮安区	Q9264配变（林集镇区北）	10	400	0
13905	淮安区	Y7614配变（施河岔南瞿湾）	10	200	53
13906	淮安区	Y81173配变（施河龙潭条南）	10	100	20
13907	淮安区	113139配变（林集袁庄西）	10	400	207
13908	淮安区	Q92135配变（林集跃进王庄）	10	160	0
13909	淮安区	114138配变（钦工后程六组）	10	200	4
13910	淮安区	T54166配变沙口村（三堡沙口七组）	10	160	55
13911	淮安区	Q51168配变（钦工西孙二组）	10	400	163
13912	淮安区	Q51182配变（钦工西孙四组）	10	200	24
13913	淮安区	11667配变（南闸中南贾庄）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13914	淮安区	1141878配变（钦工后谷十组）	10	200	21
13915	淮安区	114183配变（钦工五里二组）	10	200	50
13916	淮安区	114184配变（钦工公路站）	10	200	89
13917	淮安区	114165配变（钦工西支七组）	10	200	34
13918	淮安区	S52175配变解庄村（三堡解庄三组）	10	100	13
13919	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	0
13920	淮安区	S71078配变周湾村（三堡周湾南）	10	200	98
13921	淮安区	T42117配变圣庄村（三堡圣庄中）	10	200	42
13922	淮安区	115156配变（仇桥水产站中）	10	200	109
13923	淮安区	11597配变（顺河桥北）	10	400	186
13924	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	0
13925	淮安区	S83235配变（顺河骆荡小庄）	10	200	3
13926	淮安区	114164配变（钦工西支五组）	10	200	8
13927	淮安区	111328配变（车桥大东王庄）	10	200	47
13928	淮安区	Z1510配变（溪河朱刁庄）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13929	淮安区	D74145配变（上河前任陈小）	10	400	237
13930	淮安区	D86146配变（上河大姚朱庄）	10	400	260
13931	淮安区	D63143配变（上河任庄）	10	400	247
13932	淮安区	117138配变（上河谭庄史圩）	10	160	23
13933	淮安区	S56101配变（范集姚桥六组）	10	200	75
13934	淮安区	S56115配变（范集张朱七组）	10	200	108
13935	淮安区	115104配变（顺河三合殷许）	10	200	40
13936	淮安区	Q81186配变（南闸兴庄汪庄）	10	200	92
13937	淮安区	Q8066配变（南闸林南石杨）	10	400	80
13938	淮安区	D64147配变（上河徐甸余庄）	10	160	87
13939	淮安区	T42158配变沙庄村（三堡沙庄三组）	10	400	197
13940	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	0
13941	淮安区	12266配变（茭陵小茭南）	10	200	34
13942	淮安区	111179配变（马甸南邵）	10	100	44
13943	淮安区	T42159配变瓦庄村（三堡瓦庄新增）	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13944	淮安区	Q81188配变（南闸兴庄王庄）	10	200	65
13945	淮安区	117189配变（南闸姚庄八组）	10	200	0
13946	淮安区	Q8055配变（南闸黄埔邵庄）	10	400	189
13947	淮安区	Q80185配变（南闸黄埔小学）	10	400	56
13948	淮安区	Q80184配变（南闸黄埔姜胡）	10	400	179
13949	淮安区	Q81187配变（南闸兴庄兴庄）	10	200	72
13950	淮安区	S85177配变（苏嘴沙吉村部）	10	200	86
13951	淮安区	S85178配变（苏嘴沙吉五组）	10	400	198
13952	淮安区	112175配变（顺河骆荡后庄东）	10	200	28
13953	淮安区	S85108配变（苏嘴沙吉七组）	10	400	210
13954	淮安区	T21197配变（苏嘴于嘴三组）	10	200	65
13955	淮安区	S56189配变（范集张朱六组）	10	200	119
13956	淮安区	113226配变（仇桥育才路）	10	400	100
13957	淮安区	113227配变（仇桥三门一组东）	10	315	145
13958	淮安区	S7176配变周湾村（三堡周湾北）	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13959	淮安区	113237配变（三堡祁庄九组）	10	100	17
13960	淮安区	S52236配变解庄村（三堡解庄六组）	10	400	235
13961	淮安区	T54239配变沙口村(三堡乡直中)	10	400	111
13962	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	0
13963	淮安区	Y9469配变（平桥张庙焦庄）	10	200	9
13964	淮安区	Y94110配变（平桥大方马西）	10	200	49
13965	淮安区	Y94214配变（平桥张庙桑庄）	10	200	22
13966	淮安区	Z0385配变（溪河土楼东）	10	400	188
13967	淮安区	闸口安置小区	10	400	121
13968	淮安区	U0224配变(张巷十五组)	10	400	168
13969	淮安区	U0229配变(张巷沈庄)	10	400	83
13970	淮安区	117123配变（席桥王口六组）	10	200	79
13971	淮安区	Y9455配变（平桥王兴赵庄）	10	400	246
13972	淮安区	Y9454配变（平桥王兴宋西）	10	100	28
13973	淮安区	Y94230配变（平桥王兴薛庄）	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13974	淮安区	Y9468配变（平桥张庙街南）	10	100	76
13975	淮安区	Y94229配变（平桥查庄岔东）	10	200	61
13976	淮安区	Y94114配变（平桥查庄刁庄）	10	200	14
13977	淮安区	12208配变（博里扁担城五组东）	10	200	23
13978	淮安区	Y95126配变（平桥五湾戈东）	10	200	41
13979	淮安区	Y95225配变（平桥同兴郝庄）	10	160	0
13980	淮安区	Y95210配变（平桥同兴卢戚）	10	400	242
13981	淮安区	S9448配变（顺河徐荡十一组）	10	200	80
13982	淮安区	S9301配变（顺河三堡八组）	10	200	1
13983	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	0
13984	淮安区	Q8052配变（南闸黄埔前郭）	10	200	55
13985	淮安区	Z12164配变（溪河灯胡东）	10	400	164
13986	淮安区	Z0446配变（溪河供电所西）	10	400	152
13987	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	0
13988	淮安区	T22192配变（顺河延年五组）	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
13989	淮安区	S83248配变（顺河西崔三组北）	10	200	82
13990	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	0
13991	淮安区	S9459配变（顺河李郁五组南）	10	200	95
13992	淮安区	T22210配变（顺河幸福小区南）	10	400	105
13993	淮安区	111220配变（流均赵舍南）	10	400	168
13994	淮安区	111224配变（仇桥金庄东南）	10	200	85
13995	淮安区	11593配变（顺河大蒋西）	10	200	34
13996	淮安区	Q70234配变（宋集甘姜三组）	10	100	0
13997	淮安区	Q70233配变（宋集甘姜小堆）	10	100	9
13998	淮安区	S56100配变（范集姚桥九组）	10	200	63
13999	淮安区	Q50247配变（宋集谷圩岳堆）	10	400	0
14000	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	0
14001	淮安区	Q70237配变（宋集沿六一四组）	10	400	71
14002	淮安区	117127配变（席桥朱黄村后）	10	400	224
14003	淮安区	D63172配变（上河天河开发区（1））	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14004	淮安区	111225配变（宋集严码六组）	10	400	171
14005	淮安区	11353配变（席桥黄桥二组）	10	200	51
14006	淮安区	117111配变（席桥王口七组）	10	200	0
14007	淮安区	117108配变（席桥丁朱四组）	10	400	197
14008	淮安区	117105配变（席桥丁朱五组）	10	200	70
14009	淮安区	113193配变（茱陵东荡村部）	10	100	34
14010	淮安区	Q52186配变（茱陵果园影剧院南）	10	200	0
14011	淮安区	Q52187配变（茱陵果园小区）	10	200	0
14012	淮安区	城东新区花园二期1#配变	10	800	330
14013	淮安区	城东新区花园二期2#配变	10	800	387
14014	淮安区	城东新区花园二期3#配变	10	630	189
14015	淮安区	城东新区花园二期4#配变	10	630	251
14016	淮安区	城东新区花园二期5#配变	10	630	237
14017	淮安区	城东新区花园二期6#配变	10	630	258
14018	淮安区	113190配变（茱陵邵葛四组）	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14019	淮安区	122188配变（茭陵小菱四组）	10	100	17
14020	淮安区	Q61227配变（宋集尹庄十组西）	10	100	0
14021	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	0
14022	淮安区	Q52191配变（茭陵西胡新建）	10	100	0
14023	淮安区	Q52192配变（茭陵西胡孙庄）	10	200	0
14024	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	0
14025	淮安区	Q50241配变（宋集文教办）	10	400	0
14026	淮安区	Q50230配变（宋集村四组）	10	200	0
14027	淮安区	Q61231配变（宋集韩庄一组）	10	100	0
14028	淮安区	Q61242配变（宋集尹庄二组东）	10	200	36
14029	淮安区	Q61232配变（宋集谷庄八组）	10	100	0
14030	淮安区	Q61223配变（宋集尹庄一组北）	10	100	7
14031	淮安区	Q50240配变（宋集谷圩一组）	10	200	0
14032	淮安区	Q70246配变（宋集沿六二五组）	10	400	187
14033	淮安区	T11199配变（钦工农贸市场北）	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14034	淮安区	113237配变（复兴供电所）	10	200	0
14035	淮安区	Y95174配变（平桥同兴夏舍）	10	100	0
14036	淮安区	112168配变（林集丁码五组）	10	200	99
14037	淮安区	Z05125配变（溪河马甸卫东）	10	100	0
14038	淮安区	博里王庄农民集中居住区1#箱变	10	630	408
14039	淮安区	博里王庄农民集中居住区2#箱变	10	630	297
14040	淮安区	122194配变（茭陵章洼二组）	10	200	56
14041	淮安区	博里王庄农民集中居住区3#箱变	10	630	251
14042	淮安区	11305配变（博里王安五组）	10	400	231
14043	淮安区	11303配变（博里西岗九组）	10	400	223
14044	淮安区	113135配变（三刘六组）	10	200	97
14045	淮安区	T6609配变（建淮鹅钱前魏）	10	160	40
14046	淮安区	113195配变（茭陵高荡七组）	10	200	64
14047	淮安区	113196配变（茭陵高荡村部）	10	400	161
14048	淮安区	D64176配变（上河徐甸东里）	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14049	淮安区	D64121配变（上河徐甸赵庄）	10	200	111
14050	淮安区	113235配变（复兴垂钓中心）	10	200	11
14051	淮安区	Y84152配变（施河人民路东配变）	10	400	0
14052	淮安区	T21235配变（苏嘴龚营三组北）	10	400	241
14053	淮安区	闸口泵站公变	10	200	75
14054	淮安区	胯下北街公变	10	400	179
14055	淮安区	电大路公变	10	400	106
14056	淮安区	交通南路公变	10	400	24
14057	淮安区	区委公变	10	400	60
14058	淮安区	水泥制品厂公变	10	400	49
14059	淮安区	116236配变（苏嘴健仪村东）	10	200	70
14060	淮安区	南门工行公变	10	400	105
14061	淮安区	纸箱厂公变	10	400	95
14062	淮安区	开发巷公变	10	400	89
14063	淮安区	张塘东公变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14064	淮安区	韩桥公变	10	400	0
14065	淮安区	马王庙公变	10	400	125
14066	淮安区	部队菌肥厂公变	10	400	0
14067	淮安区	打箔巷公变	10	400	30
14068	淮安区	115399配变(车桥吕舍十组)	10	200	83
14069	淮安区	太清观街南公变	10	400	0
14070	淮安区	二院宿舍公变	10	400	109
14071	淮安区	涧河公变	10	400	126
14072	淮安区	美食街北2#公变	10	400	8
14073	淮安区	珠市街公变	10	400	29
14074	淮安区	堂子巷公变	10	400	271
14075	淮安区	县西街公变	10	400	0
14076	淮安区	112210配变（马甸郭大）	10	400	236
14077	淮安区	U1416配变(蒋南村部)	10	400	89
14078	淮安区	T6659配变（建淮砖桥村部）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14079	淮安区	T6610配变（建淮侯靖村部）	10	200	42
14080	淮安区	T36154配变（建淮许王丁东）	10	400	111
14081	淮安区	T36156配变（建淮许王葛庄）	10	400	132
14082	淮安区	118192配变(华信东)	10	400	98
14083	淮安区	11232配变（博里鲍庄十三组）	10	400	200
14084	淮安区	S81125配变（季桥小湾中）	10	400	266
14085	淮安区	S91129配变（季桥大湾西）	10	400	154
14086	淮安区	Q4256配变（季桥前周北）	10	400	76
14087	淮安区	T10136配变（钦工供电所西）	10	400	104
14088	淮安区	T10142配变（钦工老街心）	10	400	108
14089	淮安区	T10126配变（钦工小学）	10	400	158
14090	淮安区	11487配变（钦工后谷一组）	10	400	172
14091	淮安区	S43122配变（林集腾码西）	10	400	168
14092	淮安区	11351配变（林集后管圩南）	10	200	91
14093	淮安区	113171配变（林集袁庄西南）	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14094	淮安区	11389配变（林集联盟南）	10	200	71
14095	淮安区	S19230配变（溪南九组）	10	200	99
14096	淮安区	113236配变（流均马西新庄）	10	100	9
14097	淮安区	S1984配变（条龙条南）	10	400	182
14098	淮安区	S19317配变（流均十七组）	10	200	0
14099	淮安区	118226配变（流均黄荡市场）	10	200	61
14100	淮安区	C03239配变（宝林新庄西）	10	400	168
14101	淮安区	Q8068配变（南闸林南孙庄）	10	400	205
14102	淮安区	116170配变（南闸南闸赵庄）	10	400	0
14103	淮安区	116203配变（南闸南闸赵庄东）	10	200	0
14104	淮安区	116141配变（南闸周马一组）	10	400	0
14105	淮安区	Q8195配变（南闸朱庄合心）	10	400	231
14106	淮安区	117230配变（苏嘴张园）	10	200	93
14107	淮安区	114212配变（泾口姚河十组南）	10	200	83
14108	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14109	淮安区	117162配变（苏嘴超市）	10	400	87
14110	淮安区	116233配变（苏嘴北季三组东）	10	200	17
14111	淮安区	Y75246配变（施河兽医站配变）	10	400	102
14112	淮安区	T21234配变（苏嘴龚营六组东）	10	400	245
14113	淮安区	Y74219配变（泾口东宥五组）	10	400	249
14114	淮安区	Y96109配变（施河鲁赵四组）	10	200	89
14115	淮安区	112129配变（马甸大于南）	10	400	235
14116	淮安区	115173配变（上河申大管庄）	10	400	268
14117	淮安区	115174配变（上河申大毕庄）	10	400	284
14118	淮安区	Y74220配变（泾口东宥二组）	10	200	95
14119	淮安区	Y74221配变（泾口下舍五组）	10	400	244
14120	淮安区	T65148配变（马甸蔡小）	10	200	70
14121	淮安区	T65156配变（马甸靖东南）	10	200	48
14122	淮安区	117124配变（上河前杨兴庄）	10	400	249
14123	淮安区	117175配变（上河张庄贡老北）	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14124	淮安区	11783配变(上河谭庄村部)	10	200	93
14125	淮安区	116141配变（平桥所变2号）	10	400	173
14126	淮安区	116170配变（平桥人民商场1）	10	400	0
14127	淮安区	Y94227配变（平桥张庙街北南）	10	400	162
14128	淮安区	Y9552配变（平桥大任小孔）	10	400	190
14129	淮安区	Y9474配变（平桥同兴后阮）	10	400	222
14130	淮安区	114228配变（平桥十洞马兴）	10	400	222
14131	淮安区	112120配变（复兴马南东）	10	400	191
14132	淮安区	11331配变(复兴镇区桥西)	10	400	88
14133	淮安区	s2152配变（复兴二组）	10	400	195
14134	淮安区	S2153配变（复兴五组）	10	400	198
14135	淮安区	112112配变（复兴大市场西）	10	400	159
14136	淮安区	S71161配变大陶村（三堡大陶小区）	10	400	260
14137	淮安区	S71235配变大陶村（三堡大陶二组西）	10	400	220
14138	淮安区	S71233配变陶庄村（三堡陶庄一组）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14139	淮安区	11175配变（马甸石桥）	10	400	174
14140	淮安区	11293配变(马甸新建)	10	200	75
14141	淮安区	11271配变（马甸茆夏）	10	160	58
14142	淮安区	T65119配变（马甸嵇庄）	10	200	101
14143	淮安区	111102配变（马甸葛庄）	10	100	0
14144	淮安区	T65103配变（马甸靖东）	10	400	196
14145	淮安区	11296配变（马甸刘元）	10	200	49
14146	淮安区	11173配变（马甸汪庄）	10	200	103
14147	淮安区	D7489(上河杨集罗西)	10	200	96
14148	淮安区	Q9263配变（林集谢庄南）	10	400	0
14149	淮安区	D7485配变(上河丁舍沟西)	10	200	97
14150	淮安区	D6492配变（上河茆桥郝兴）	10	400	253
14151	淮安区	111123配变（马甸市场）	10	400	144
14152	淮安区	T36138配变（建淮十里东谭）	10	400	202
14153	淮安区	T36141配变（建淮十里桥头）	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14154	淮安区	U14078配变（华西路3#）	10	315	220
14155	淮安区	111111配变（马甸镇区北）	10	400	79
14156	淮安区	11498配变（流均中桥横河）	10	250	83
14157	淮安区	T36147配变（建淮孙赵李大）	10	200	109
14158	淮安区	T33136配变（建淮邱家邱前）	10	400	235
14159	淮安区	112122配变（马甸袁庄）	10	400	180
14160	淮安区	T33134配变（建淮马甲马甲）	10	200	38
14161	淮安区	112185配变（车桥徐场村十组）	10	200	85
14162	淮安区	阀门厂公变	10	315	0
14163	淮安区	112384配变（车桥受河11组南）	10	160	25
14164	淮安区	12107配变（薛湾公变）	10	400	0
14165	淮安区	117112配变（席桥王口八组）	10	400	207
14166	淮安区	117114配变（席桥王口四组）	10	400	115
14167	淮安区	117128配变（席桥朱黄村前）	10	200	64
14168	淮安区	117129配变（席桥朱黄村中）	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14169	淮安区	117148配变（席桥谢荡二组）	10	200	74
14170	淮安区	T43112配变（建淮陈华呼庄）	10	200	77
14171	淮安区	T43118配变（建淮盖桥高圩）	10	200	87
14172	淮安区	112019配变(纬六路)	10	400	44
14173	淮安区	Q6457配变（茭陵六大门东）	10	400	156
14174	淮安区	112203配变（车桥孙楼一组）	10	100	46
14175	淮安区	11282配变（车桥孙楼村十一组）	10	200	21
14176	淮安区	长安路公变	10	400	164
14177	淮安区	117139配变（席桥谢荡村部）	10	400	174
14178	淮安区	117122配变（席桥王口九组）	10	200	26
14179	淮安区	117110配变（席桥南荡村部）	10	400	204
14180	淮安区	117101配变（席桥丁朱村东）	10	200	80
14181	淮安区	117100配变（席桥丁朱村西）	10	160	51
14182	淮安区	11671配变（席桥秦庄二组）	10	200	76
14183	淮安区	11666配变（席桥供电所）	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14184	淮安区	11667配变（席桥秦庄四组）	10	200	56
14185	淮安区	117147配变（席桥谢荡一组）	10	100	34
14186	淮安区	11682配变（席桥原种马庄）	10	400	231
14187	淮安区	11686配变（席桥原种场中）	10	200	33
14188	淮安区	11208配变（席桥南路）	10	400	106
14189	淮安区	T33111配变（建淮陈华高庄）	10	200	40
14190	淮安区	T43109配变（建淮陈华陈庄）	10	100	54
14191	淮安区	T33129配变（建淮建新王圩）	10	400	224
14192	淮安区	T33128配变（建淮建新刘庄）	10	400	183
14193	淮安区	T33127配变（建淮建新村部）	10	200	34
14194	淮安区	T33135配变（建淮前进东）	10	100	40
14195	淮安区	112018配变(华西路)	10	400	97
14196	淮安区	111197配变（车桥赵阳村赵阳变）	10	200	5
14197	淮安区	11344配变（席桥工业小区）	10	200	28
14198	淮安区	T33162配变（建淮中学）	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14199	淮安区	Q6458配变（茭陵六大门西）	10	100	0
14200	淮安区	11269配变（车桥光华村村部）	10	400	169
14201	淮安区	111127配变（车桥大兴村十二组）	10	200	40
14202	淮安区	Y75243配变（施河农民街）	10	315	43
14203	淮安区	Y75232配变（施河步行街）	10	315	0
14204	淮安区	D6374配变（上河上河侯大）	10	200	72
14205	淮安区	D63116配变（上河翟老）	10	200	53
14206	淮安区	11136配变（博里王庄五组）	10	100	37
14207	淮安区	11278配变（车桥徐场四组）	10	400	228
14208	淮安区	Q9299配变（林集立窑）	10	400	0
14209	淮安区	Q9278配变（林集农科）	10	400	0
14210	淮安区	S56109配变（范集新朱九组）	10	200	101
14211	淮安区	S56110配变（范集新朱十组）	10	200	100
14212	淮安区	S56108配变（范集新朱八组）	10	100	23
14213	淮安区	S56112配变（范集新朱三组）	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14214	淮安区	11376配变（茭陵高荡南）	10	100	3
14215	淮安区	T32124配变（马甸桥西）	10	400	165
14216	淮安区	11476配变（马甸乾益北）	10	100	0
14217	淮安区	114130配变（马甸戴庄）	10	100	25
14218	淮安区	11483配变（马甸大舍）	10	400	187
14219	淮安区	112183配变（车桥受河八组）	10	400	182
14220	淮安区	U1414配变（蒋南一组）	10	250	133
14221	淮安区	S56113配变（范集张朱二组）	10	400	216
14222	淮安区	111102配变（林集供电所）	10	200	54
14223	淮安区	11162配变（马甸骆庄）	10	400	247
14224	淮安区	11164配变（马甸苗舍）	10	200	101
14225	淮安区	11161配变（马甸新西）	10	200	33
14226	淮安区	11487配变（马甸砖桥）	10	400	167
14227	淮安区	11488配变（马甸河东）	10	100	49
14228	淮安区	114114配变（马甸庄西）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14229	淮安区	D73121配变（马甸卢新）	10	400	247
14230	淮安区	T6599配变（马甸苏西）	10	400	224
14231	淮安区	D7359配变（马甸卞庄）	10	400	264
14232	淮安区	T6565配变（马甸李甲）	10	400	213
14233	淮安区	11270配变（马甸胡荡）	10	200	107
14234	淮安区	T65182配变（马甸新庄）	10	200	88
14235	淮安区	T6567配变（马甸马庄）	10	400	239
14236	淮安区	D63114配变（上河镇直东）	10	80	41
14237	淮安区	T65101配变（马甸良庄）	10	200	66
14238	淮安区	D7358配变（马甸大王）	10	400	196
14239	淮安区	D63108配变（上河九甸孙东）	10	400	117
14240	淮安区	D73108配变（马甸寇庄）	10	400	244
14241	淮安区	D63107配变（上河九甸五顷）	10	400	221
14242	淮安区	T3252配变（马甸杨庄）	10	160	71
14243	淮安区	11297配变（马甸大北）	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14244	淮安区	D74105配变（上河九甸任桥）	10	315	171
14245	淮安区	D73105配变（马甸刘西）	10	100	19
14246	淮安区	D6493配变（上河张庄胡庄）	10	160	60
14247	淮安区	111198配变（车桥夏庄村东庄）	10	100	2
14248	淮安区	111137配变（车桥夏庄村卫星）	10	200	72
14249	淮安区	11195配变（马甸东吴）	10	200	95
14250	淮安区	D7490配变（上河杨集吉东）	10	400	228
14251	淮安区	T65154配变（马甸马西）	10	400	241
14252	淮安区	111112配变（马甸镇区南）	10	400	194
14253	淮安区	11493配变（流均二桥左庄）	10	400	248
14254	淮安区	111135配变（马甸小徐庄）	10	400	18
14255	淮安区	111134配变（马甸粮管所）	10	200	72
14256	淮安区	11174配变（马甸韩庄）	10	160	52
14257	淮安区	11781配变（上河大拥四兴）	10	160	54
14258	淮安区	11780配变（上河大拥小拥）	10	315	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14259	淮安区	117118配变(上河大拥毛小)	10	200	102
14260	淮安区	D63109配变(上河供电所)	10	400	68
14261	淮安区	Q6452配变（茭陵章集西）	10	160	0
14262	淮安区	Z1505配变(溪河沿河路)	10	400	166
14263	淮安区	黄码大桥公变	10	400	176
14264	淮安区	U0467配变（炮刘九组）	10	400	227
14265	淮安区	11778配变(上河前杨干楼)	10	200	104
14266	淮安区	D6495配变（上河徐甸后伏）	10	400	271
14267	淮安区	113133配变（茭陵联合小侍）	10	400	174
14268	淮安区	113123配变（茭陵联合东）	10	160	6
14269	淮安区	116196配变（苏嘴大单四组）	10	100	16
14270	淮安区	Z12148配变(溪河大车三组)	10	200	53
14271	淮安区	Z12147配变(溪河大车二组)	10	200	2
14272	淮安区	淮城都市花园C区2#配电所03#干变	10	1000	356
14273	淮安区	淮城都市花园C区2#配电所04#干变	10	1000	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14274	淮安区	112143配变（顺河官路南）	10	200	8
14275	淮安区	T11192配变(钦工园区)	10	400	75
14276	淮安区	S91131配变（季桥大湾北）	10	400	81
14277	淮安区	T22190配变（顺河延年大陆）	10	200	57
14278	淮安区	S83240配变（前河南）	10	400	194
14279	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	0
14280	淮安区	S56116配变（范集张朱九组）	10	200	17
14281	淮安区	城东龙光小区2#箱变005	10	500	266
14282	淮安区	城东龙光小区3#箱变	10	500	261
14283	淮安区	城东龙光小区4#箱变	10	500	212
14284	淮安区	城东龙光小区7#箱变	10	630	226
14285	淮安区	城东龙光小区6#箱变	10	630	298
14286	淮安区	淮城都市花园D区1#配电所1#干变	10	1000	604
14287	淮安区	淮城都市花园D区1#配电所2#干变	10	1000	274
14288	淮安区	Z1511配变（溪河韩刘二组）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14289	淮安区	115121配变（顺河张李北）	10	100	11
14290	淮安区	淮城都市花园1#箱变001	10	800	463
14291	淮安区	淮城都市花园2#箱变002	10	630	303
14292	淮安区	淮城都市花园3#箱变003	10	630	266
14293	淮安区	淮城都市花园4#箱变004	10	630	308
14294	淮安区	淮城都市花园5#箱变005	10	630	376
14295	淮安区	淮城都市花园6#箱变006	10	800	448
14296	淮安区	淮城都市花园D区6#箱变007	10	630	186
14297	淮安区	淮城都市花园D区5#箱变008	10	630	323
14298	淮安区	淮城都市花园D区4#箱变009	10	800	383
14299	淮安区	海事处公变	10	630	199
14300	淮安区	淮城华夏1#变电所1#干变	10	800	252
14301	淮安区	淮城华夏1#变电所2#干变	10	800	406
14302	淮安区	淮城温馨小区3#干变	10	1000	596
14303	淮安区	淮城温馨小区配4#干变	10	1000	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14304	淮安区	金陵名府变电所5#002干变	10	1000	99
14305	淮安区	金陵名府6#箱变003干变	10	630	45
14306	淮安区	C2164配变（建淮砖桥严庄）	10	200	59
14307	淮安区	Z0454配变（溪河朱九兴东）	10	200	73
14308	淮安区	Z0445配变（溪河朱九杨庄）	10	100	27
14309	淮安区	11411配变（博里农具厂）	10	400	124
14310	淮安区	11410配变（博里北街东）	10	400	117
14311	淮安区	S56191配变（范集姚桥九组1#变）	10	200	118
14312	淮安区	U03118配变（童嘴六组）	10	400	37
14313	淮安区	城东甘露戴庄公配	10	400	320
14314	淮安区	117103配变（席桥丁朱村部）	10	200	31
14315	淮安区	113126配变（茭陵邵葛一组）	10	200	1
14316	淮安区	113134配变（茭陵邵葛中）	10	400	204
14317	淮安区	113135配变（茭陵邵葛六组）	10	200	37
14318	淮安区	113136配变（茭陵南舍一组）	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14319	淮安区	12169配变（淮城城郊八组）	10	400	0
14320	淮安区	Q70212配变（宋集大董四组）	10	400	116
14321	淮安区	精品装饰城1#公变	10	500	272
14322	淮安区	精品装饰城2#公变	10	500	230
14323	淮安区	C04187配变（居委会立新）	10	400	195
14324	淮安区	C2391配变（蒋庄施庄）	10	400	159
14325	淮安区	C2392配变（蒋庄孙东）	10	200	51
14326	淮安区	C2394配变（蒋庄凤凰）	10	200	0
14327	淮安区	C23229配变（杨槐赵圩）	10	200	0
14328	淮安区	C23228配变（杨槐朱庄）	10	200	46
14329	淮安区	12231配变（淮城河北13组）	10	400	74
14330	淮安区	淮城都市花园D区2#箱变011	10	630	280
14331	淮安区	淮城都市花园D区3#箱变012	10	630	302
14332	淮安区	淮城都市花园D区1#箱变010	10	630	235
14333	淮安区	S21219配变（复兴田桥三组）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14334	淮安区	S21218配变（复兴田桥东咸西）	10	160	51
14335	淮安区	金陵名府4#箱变	10	400	116
14336	淮安区	金陵名府7#变电所1#干变	10	1000	0
14337	淮安区	金陵名府7#变电所2#干变	10	1000	0
14338	淮安区	金陵名府1#变电所1#干变	10	1000	325
14339	淮安区	明清步行街1#公变	10	500	68
14340	淮安区	118209配变（流均沿东九组）	10	160	67
14341	淮安区	118214配变（流均黄东四组）	10	400	158
14342	淮安区	S83227配变（顺河灯刘六组）	10	200	19
14343	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	0
14344	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	0
14345	淮安区	S83222配变（顺河灯刘五组西）	10	200	8
14346	淮安区	S83214配变（顺河崔周三组北）	10	200	39
14347	淮安区	S83216配变（顺河崔周五组）	10	200	89
14348	淮安区	11175配变（流均水产市场）	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14349	淮安区	D73205配变（马甸董庄村部）	10	400	197
14350	淮安区	Q81160配变（南闸泾河村部）	10	400	158
14351	淮安区	Y83210配变（施河王桥刘庄西）	10	100	8
14352	淮安区	T33130配变（建淮马甲邓庄）	10	200	73
14353	淮安区	114160配变（流均前哨中）	10	200	10
14354	淮安区	T21116配变（苏嘴于嘴一组）	10	400	89
14355	淮安区	113198配变（食品厂）	10	400	173
14356	淮安区	U12159配变（汤朱桥）	10	400	0
14357	淮安区	12110配变（淮城红桥十一组）	10	400	180
14358	淮安区	12111配变（淮城红桥金宁庄）	10	400	186
14359	淮安区	121192配变（淮城红桥十七组）	10	400	85
14360	淮安区	113158配变（茱陵邵葛桥）	10	200	120
14361	淮安区	Q52139配变（茱陵果园影剧院）	10	160	0
14362	淮安区	113147配变（茱陵邵葛五组）	10	200	54
14363	淮安区	C07126配变（马塘小兴）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14364	淮安区	C07128配变（马塘村部）	10	400	207
14365	淮安区	C07129配变（马塘袁西）	10	400	94
14366	淮安区	119183配变（流均永兴新庄）	10	400	171
14367	淮安区	11599配变（顺河三合北庄东）	10	200	51
14368	淮安区	Y75244配变（施河乾坤山庄1）	10	630	179
14369	淮安区	118111配变（流均沿河村部）	10	400	77
14370	淮安区	11207配变（博里鲍庄二组）	10	400	203
14371	淮安区	太平街公变	10	400	89
14372	淮安区	11206配变（博里鲍庄十组）	10	400	140
14373	淮安区	T3181配变（建淮供电所）	10	200	17
14374	淮安区	照壁巷公变	10	500	42
14375	淮安区	明清步行街2#公变	10	500	41
14376	淮安区	11105配变（博里新民二组）	10	400	163
14377	淮安区	S19213配变（溪南十一组）	10	200	77
14378	淮安区	S19180配变（溪南联中）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14379	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	0
14380	淮安区	S9444配变（顺河徐荡六组）	10	200	61
14381	淮安区	S52194配变（三堡沙滩四组）	10	315	145
14382	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三组）	10	100	0
14383	淮安区	11417配变（博里王庄九组东）	10	400	186
14384	淮安区	Q52131配变（茭陵果园一组）	10	200	0
14385	淮安区	Q52146配变（茭陵果园四组）	10	200	0
14386	淮安区	Q52138配变（茭陵果园三组）	10	200	0
14387	淮安区	113132配变（茭陵东高五组）	10	200	0
14388	淮安区	113125配变（茭陵东高一组）	10	400	220
14389	淮安区	113174配变（茭陵联合西）	10	100	12
14390	淮安区	113130配变（茭陵东荡中）	10	200	80
14391	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	0
14392	淮安区	C07112配变（小闸新建）	10	100	0
14393	淮安区	C07115配变（小闸七组）	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14394	淮安区	C07114配变（小闸八组）	10	400	152
14395	淮安区	C07116配变（小闸十一组）	10	200	105
14396	淮安区	C07117配变（小闸十组）	10	200	0
14397	淮安区	C07113配变（小闸卢庄）	10	400	258
14398	淮安区	C07125配变（马塘小庄）	10	160	17
14399	淮安区	C07103配变（周庄大圩）	10	400	193
14400	淮安区	C08142配变（洼圩洼东）	10	200	47
14401	淮安区	C08141配变（洼圩洼中）	10	400	151
14402	淮安区	C08143配变（洼圩洼西）	10	200	45
14403	淮安区	明清步行街3#公变	10	500	135
14404	淮安区	11204配变（博里鲍庄十四组）	10	400	208
14405	淮安区	113190配变（流均赵铺南2#）	10	200	92
14406	淮安区	11104配变（博里滨南桥头南）	10	400	101
14407	淮安区	115101配变（顺河三合魏庄东）	10	200	57
14408	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14409	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	0
14410	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	0
14411	淮安区	11563配变（顺河北场东）	10	200	96
14412	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	0
14413	淮安区	11570配变（顺河安乐一组北）	10	160	19
14414	淮安区	Q64149配变（茱陵六大门三组）	10	400	195
14415	淮安区	U1415配变（蒋南四组西）	10	400	320
14416	淮安区	Q4352配变（刘伶浴室）	10	400	160
14417	淮安区	U0462配变（孙徐八组）	10	400	172
14418	淮安区	U14079配变（黄土小区）	10	400	119
14419	淮安区	112105配变（复兴大朱三组）	10	315	122
14420	淮安区	S2211配变（复兴大朱八组）	10	400	203
14421	淮安区	Q52155配变（茱陵茱陵小区）	10	250	0
14422	淮安区	Q52127配变（茱陵敬老院）	10	200	0
14423	淮安区	11999配变（流均永兴西）	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14424	淮安区	113124配变（茱陵联合二组）	10	400	200
14425	淮安区	Q52152配变（茱陵大胡朱场）	10	200	0
14426	淮安区	11684配变（平桥五组）	10	400	194
14427	淮安区	C06226配变（朱桥工业园区3#）	10	400	35
14428	淮安区	C06225配变（朱桥工业园区2#）	10	400	16
14429	淮安区	C06227配变（朱桥宝林董庄）	10	400	5
14430	淮安区	116190配变（苏嘴健仪四组）	10	200	95
14431	淮安区	11307配变（博里王安四组）	10	400	210
14432	淮安区	Z0439配变（溪河二街北）	10	400	160
14433	淮安区	Z0438配变（溪河二街南）	10	400	15
14434	淮安区	11412配变（博里博东六组南）	10	250	141
14435	淮安区	S9439配变（顺河敬老院）	10	200	72
14436	淮安区	s2172配变（复兴郭中组配变）	10	400	194
14437	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	0
14438	淮安区	C2396配变（居委会李庄）	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14439	淮安区	C2395配变（居委会朱庄）	10	400	221
14440	淮安区	Z1626配变（溪河经堂村部）	10	400	249
14441	淮安区	122142配变（茭陵卢庄五组）	10	200	35
14442	淮安区	S91152配变（季桥大湾九组）	10	200	36
14443	淮安区	11121配变(高港猪场)	10	200	88
14444	淮安区	U0228配变(张巷小学)	10	200	31
14445	淮安区	126134配变（南窑农民村（北））	10	315	0
14446	淮安区	U12150配变（南窑九组）	10	400	0
14447	淮安区	S56111配变（范集新朱北堆）	10	400	234
14448	淮安区	119182配变(南窑三组)	10	400	131
14449	淮安区	111128配变（流均新庄）	10	400	141
14450	淮安区	111147配变（流均小学南）	10	400	168
14451	淮安区	S9304配变（顺河三堡六组）	10	200	18
14452	淮安区	T21194配变（苏嘴龚营六组南）	10	200	43
14453	淮安区	S85209配变（苏嘴衡庄五组南）	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14454	淮安区	12313配变（博里史荡十三组）	10	400	186
14455	淮安区	11209配变（博里南头村部）	10	200	65
14456	淮安区	121158配变（泾口官渡十组）	10	100	0
14457	淮安区	11205配变（博里南头三组）	10	200	52
14458	淮安区	118179配变（流均沿河村部2#）	10	200	63
14459	淮安区	113144配变（流均北街道）	10	400	140
14460	淮安区	T22179配变（顺河小新一组）	10	160	3
14461	淮安区	S83231配变（顺河骆荡黄社）	10	200	22
14462	淮安区	C22167配变（新华前徐）	10	160	26
14463	淮安区	C22152配变（新华大后）	10	200	72
14464	淮安区	C22165配变（新华前李）	10	200	23
14465	淮安区	C22164配变（新华花园）	10	200	54
14466	淮安区	C22163配变（新华尹东）	10	200	33
14467	淮安区	C22162配变（新华立新）	10	200	31
14468	淮安区	C22161配变（新华新东）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14469	淮安区	C22159配变（新华前庄）	10	200	0
14470	淮安区	C22160配变（新华小后）	10	200	46
14471	淮安区	C22169配变（郭兴顾庄）	10	200	63
14472	淮安区	C22168配变（郭兴姬庄）	10	200	56
14473	淮安区	119185配变（车站新村）	10	400	113
14474	淮安区	119184配变（戈庄）	10	100	5
14475	淮安区	122170配变（茭陵陈圩北）	10	100	3
14476	淮安区	114122配变（南窑八组）	10	400	213
14477	淮安区	119183配变（南窑三组东）	10	400	146
14478	淮安区	S9445配变（顺河徐荡米厂）	10	200	61
14479	淮安区	117130配变（席桥朱黄村南）	10	400	195
14480	淮安区	116301配变（苏嘴振兴西路）	10	400	95
14481	淮安区	116191配变（苏嘴健仪七组）	10	200	15
14482	淮安区	S56102配变（范集姚桥五组）	10	200	72
14483	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14484	淮安区	S9440配变（顺河徐荡八组）	10	160	62
14485	淮安区	11311配变（博里西岗一组）	10	200	13
14486	淮安区	11310配变（博里西岗二组）	10	400	198
14487	淮安区	11309配变（博里西岗六组）	10	100	0
14488	淮安区	11208配变（博里南头二组）	10	200	96
14489	淮安区	11103配变（博里滨南五组）	10	200	78
14490	淮安区	C04186配变（祁兴张圩）	10	200	35
14491	淮安区	C04185配变（祁兴许庄）	10	400	146
14492	淮安区	C2357配变（杨槐渠东）	10	100	23
14493	淮安区	C23061配变（杨槐小社）	10	200	78
14494	淮安区	C2359配变（杨槐龚庄）	10	400	230
14495	淮安区	C23060配变（杨槐后兴）	10	200	0
14496	淮安区	C2362配变（杨槐严庄）	10	400	190
14497	淮安区	C2375配变（丁曹小西）	10	200	62
14498	淮安区	C2373配变（丁曹丁庄）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14499	淮安区	C2376配变（丁曹东社）	10	200	30
14500	淮安区	S83224配变（顺河灯刘三组）	10	200	52
14501	淮安区	C2379配变（丁曹魏庄）	10	200	38
14502	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	0
14503	淮安区	115120配变（顺河张李五组）	10	200	62
14504	淮安区	111207配变（马甸发茂街北）	10	250	42
14505	淮安区	112168配变（顺河胡宋三组）	10	400	176
14506	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	0
14507	淮安区	112144配变（顺河官路东）	10	200	80
14508	淮安区	112153配变（顺河何桥侍庄）	10	100	29
14509	淮安区	U12168配变（花庄八组）	10	400	0
14510	淮安区	S56181配变（范集新朱二组）	10	200	106
14511	淮安区	S56190配变（范集新朱七组）	10	200	84
14512	淮安区	S19201配变（中心二组）	10	200	69
14513	淮安区	118150配变（流均都梁北）	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14514	淮安区	11533配变（淮城紫藤康马路）	10	400	0
14515	淮安区	12230配变（淮城河北十二组）	10	400	59
14516	淮安区	111178配变（流均赵舍北）	10	400	188
14517	淮安区	113187配变（流均九组）	10	400	201
14518	淮安区	C04184配变（祁兴赵庄）	10	200	86
14519	淮安区	C04183配变（祁兴葛庄）	10	200	48
14520	淮安区	C04182配变（祁兴张庄）	10	200	82
14521	淮安区	C04181配变（祁兴马王）	10	200	49
14522	淮安区	C03206配变（宝林时庄）	10	400	167
14523	淮安区	C04175配变（孙杨东庄）	10	200	62
14524	淮安区	C04178配变（苗庄孙庄）	10	200	44
14525	淮安区	C04176配变（苗庄任庄）	10	200	64
14526	淮安区	C04179配变（苗庄杨庄）	10	200	66
14527	淮安区	C04177配变（苗庄朱庄）	10	200	54
14528	淮安区	C04172配变（孙杨后张）	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14529	淮安区	C04173配变（孙杨前张）	10	200	75
14530	淮安区	C04180配变（祁兴王庄）	10	200	40
14531	淮安区	C04174配变（孙杨周皇）	10	400	184
14532	淮安区	Y75245配变（施河乾坤山庄2）	10	630	116
14533	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	0
14534	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	0
14535	淮安区	112147配变（顺河官路一组）	10	200	30
14536	淮安区	S71191配变陈庄村（三堡新庄三组）	10	200	91
14537	淮安区	C07131配变（马塘沈庄）	10	200	0
14538	淮安区	C07130配变（马塘石桥）	10	200	0
14539	淮安区	C07133配变（马塘杨李）	10	200	84
14540	淮安区	C07132配变（马塘夏舍）	10	200	63
14541	淮安区	C07102配变（周庄高庄）	10	400	120
14542	淮安区	C0798配变（周庄周庄）	10	200	67
14543	淮安区	C0799配变（周庄红旗）	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14544	淮安区	C07100配变（周庄村部）	10	400	160
14545	淮安区	C07101配变（周庄邱舍）	10	400	115
14546	淮安区	C07119配变（小闸新街）	10	400	141
14547	淮安区	C07120配变（小闸中心村）	10	400	82
14548	淮安区	C07121配变（小闸新街南）	10	400	173
14549	淮安区	U12171配变(花庄村部)	10	400	0
14550	淮安区	122140配变（茱陵卢庄三组）	10	200	84
14551	淮安区	113215配变(仇桥三门八组东)	10	250	23
14552	淮安区	113217配变（仇桥三门八组西）	10	400	14
14553	淮安区	Q64110配变（茱陵黄庄西）	10	200	38
14554	淮安区	Q41167配变（镇区南）	10	400	174
14555	淮安区	115218配变（仇桥高仇五组）	10	200	61
14556	淮安区	111174配变（流均沿荡十组）	10	200	43
14557	淮安区	111210配变（流均沿荡五组）	10	400	173
14558	淮安区	113184配变（流均前哨新街）	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14559	淮安区	11106配变（博里陶舍四组）	10	200	63
14560	淮安区	119169配变（流均涧口六组）	10	400	143
14561	淮安区	113188配变（流均供销社）	10	400	156
14562	淮安区	113186配变（流均东）	10	400	225
14563	淮安区	115109配变（顺河邵王三组南）	10	200	65
14564	淮安区	11589配变（顺河大蒋六组南）	10	200	10
14565	淮安区	11588配变（顺河大蒋六组北）	10	400	250
14566	淮安区	11592配变（顺河大蒋四组）	10	200	61
14567	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	0
14568	淮安区	114188配变（马甸大庄北）	10	200	45
14569	淮安区	11591配变（顺河大蒋十组）	10	200	66
14570	淮安区	11596配变（顺河前殷）	10	200	49
14571	淮安区	T22212配变（顺河红星）	10	400	112
14572	淮安区	T22197配变（顺河工业园区）	10	400	210
14573	淮安区	S9454配变（顺河李郁北庄）	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14574	淮安区	112159配变（顺河何桥十一组）	10	200	49
14575	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	0
14576	淮安区	112163配变（顺河何桥四组东）	10	200	53
14577	淮安区	C22170配变（郭兴大兴）	10	400	26
14578	淮安区	C22171配变（郭兴上坝）	10	400	225
14579	淮安区	C07123配变（小闸韩东）	10	200	62
14580	淮安区	Q6160配变（宋集尹庄西）	10	200	51
14581	淮安区	C2358配变（杨槐前兴）	10	200	90
14582	淮安区	C07124配变（小闸韩庄）	10	400	218
14583	淮安区	C08145配变（洼圩元沟）	10	200	33
14584	淮安区	C08149配变（洼圩西刘）	10	200	104
14585	淮安区	C08150配变（洼圩东卢）	10	200	66
14586	淮安区	C08151配变（洼圩新建）	10	200	51
14587	淮安区	C08148配变（洼圩双闸）	10	200	70
14588	淮安区	C08147配变（洼圩西王）	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14589	淮安区	C08146配变（洼圩东王）	10	200	102
14590	淮安区	C03201配变（石塘石西）	10	400	242
14591	淮安区	C08144配变（洼圩村部）	10	400	22
14592	淮安区	C03199配变（石塘粮站）	10	400	56
14593	淮安区	C03198配变（石塘河南）	10	200	51
14594	淮安区	C03202配变（石塘胡庄）	10	200	17
14595	淮安区	C03203配变（宝林新庄）	10	400	196
14596	淮安区	C03205配变（宝林宝兴）	10	160	0
14597	淮安区	C03204配变（宝林上元）	10	400	114
14598	淮安区	C22156配变（桃园东桃）	10	200	57
14599	淮安区	C22154配变（桃园前桃）	10	200	91
14600	淮安区	C22155配变（桃园东沙）	10	200	51
14601	淮安区	122104配变（淮城河北九组）	10	400	177
14602	淮安区	11407配变(黄土二组)	10	400	115
14603	淮安区	12214配变（淮城河北四组（2））	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14604	淮安区	122109配变（淮城河北十一组综合变）	10	400	0
14605	淮安区	Q64128配变（茱陵六大门北）	10	100	50
14606	淮安区	Q64151配变（茱陵黄庄西庞）	10	200	50
14607	淮安区	Q64150配变（茱陵黄庄杨圩）	10	400	187
14608	淮安区	119204配变（流均涧口二组）	10	200	20
14609	淮安区	11954配变（流均头桥王庄）	10	100	41
14610	淮安区	119102配变（流均涧口村部）	10	400	136
14611	淮安区	S9438配变（蒋姚六组）	10	100	11
14612	淮安区	S9443配变（顺河徐荡九组）	10	200	61
14613	淮安区	C23051配变（三姓棋东）	10	400	133
14614	淮安区	C23054配变（三姓前郭）	10	200	34
14615	淮安区	C23053配变（三姓郭庄）	10	200	56
14616	淮安区	C23210配变（三姓五庄）	10	200	56
14617	淮安区	C23055配变（三姓红阳）	10	200	50
14618	淮安区	C23056配变（三姓红阳北）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14619	淮安区	C2378配变（丁曹刘庄）	10	400	188
14620	淮安区	C23052配变（三姓雷陈）	10	200	44
14621	淮安区	C2394配变（蒋庄张褚）	10	200	41
14622	淮安区	C23090配变（五里五西）	10	400	182
14623	淮安区	C2388配变（五里毛庄）	10	200	81
14624	淮安区	C2389配变（五里北庄）	10	200	46
14625	淮安区	C2386配变（五里五兴）	10	200	26
14626	淮安区	C2387配变（五里万西）	10	200	51
14627	淮安区	C22153配变（桃园村部）	10	200	82
14628	淮安区	C22157配变（桃园豆墩）	10	200	45
14629	淮安区	C22158配变（桃园东花园）	10	200	78
14630	淮安区	C22152配变（桃园新建）	10	200	21
14631	淮安区	C12211配变（朱桥医院）	10	400	87
14632	淮安区	C12213配变（居委会帅庄）	10	400	120
14633	淮安区	C12223配变（蒋庄蒋庄）	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14634	淮安区	C12222配变(机关东)	10	400	115
14635	淮安区	C12224配变(机关南西)	10	200	29
14636	淮安区	C2363配变（闸南观东）	10	200	45
14637	淮安区	122141配变（茭陵卢庄村十组）	10	400	213
14638	淮安区	122165配变（茭陵章洼三组）	10	400	211
14639	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	0
14640	淮安区	122137配变（茭陵小茭六组）	10	200	80
14641	淮安区	122145配变（茭陵小茭七组）	10	400	136
14642	淮安区	122168配变（茭陵小茭中）	10	200	74
14643	淮安区	122118配变（茭陵章桥南）	10	200	48
14644	淮安区	Q52173配变（茭陵西胡西）	10	100	0
14645	淮安区	122117配变（茭陵唐堡中）	10	400	239
14646	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	200	0
14647	淮安区	Q80195配变（南闸良庄姜庄）	10	200	59
14648	淮安区	Q8197配变（南闸朱庄赵庄）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14649	淮安区	113150配变(泾口后庄)	10	100	0
14650	淮安区	121153配变（泾口葛邵十组）	10	100	18
14651	淮安区	113160配变(泾口新区2号)	10	400	149
14652	淮安区	114141配变(泾口新区)	10	315	64
14653	淮安区	113161配变(泾口新区3号)	10	400	102
14654	淮安区	Y73156配变(泾口花巷三组)	10	200	65
14655	淮安区	Y74142配变(泾口陈徐西)	10	100	8
14656	淮安区	119104配变（流均涧口河口）	10	200	49
14657	淮安区	C2385配变（五里村部）	10	400	247
14658	淮安区	C2383配变（五里张东）	10	200	65
14659	淮安区	C2384配变（五里新村）	10	400	199
14660	淮安区	C2381配变（五里王庄）	10	200	29
14661	淮安区	C2382配变（五里张西）	10	200	71
14662	淮安区	C03209配变（工业园区4#）	10	400	125
14663	淮安区	C03208配变（工业园区西北）	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14664	淮安区	C03207配变（工业园区1#）	10	400	68
14665	淮安区	Z12161配变（溪河戴西蒋舍）	10	200	69
14666	淮安区	Z0455配变（溪河松里北）	10	200	50
14667	淮安区	C2380配变（丁曹董庄）	10	400	121
14668	淮安区	C07105配变（周庄前进）	10	200	83
14669	淮安区	C07104配变（周庄东刘）	10	200	53
14670	淮安区	C07110配变（彭田张小庄）	10	400	226
14671	淮安区	C07106配变（彭田村部）	10	200	96
14672	淮安区	C2365配变（闸南瓜元）	10	200	0
14673	淮安区	C2366配变（闸南新建）	10	200	58
14674	淮安区	C12212配变（供电所）	10	200	55
14675	淮安区	C2367配变（闸南赵庄）	10	200	77
14676	淮安区	C2368配变（闸南东段）	10	200	28
14677	淮安区	C2369配变（闸南姚田）	10	100	1
14678	淮安区	C2364配变（闸南前勤）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14679	淮安区	C2370配变（闸南村部）	10	200	58
14680	淮安区	C2371配变（闸南闸西）	10	200	58
14681	淮安区	C2372配变（闸南闸东）	10	400	192
14682	淮安区	C08140配变（毕圩陈庄）	10	160	8
14683	淮安区	C08139配变（毕圩毕兴）	10	400	163
14684	淮安区	C08138配变（毕圩毕东）	10	400	224
14685	淮安区	S19177配变（溪南四组）	10	100	17
14686	淮安区	Q81199配变（南闸姚庄五组）	10	250	131
14687	淮安区	Q80166配变（南闸太东东庄）	10	200	46
14688	淮安区	Q80159配变（南闸戴庄新区）	10	200	63
14689	淮安区	Y74172配变（泾口下舍十二组）	10	200	64
14690	淮安区	114152配变（泾口姚河七组）	10	200	62
14691	淮安区	114151配变（泾口姚河三组）	10	100	32
14692	淮安区	Y74157配变（泾口宥城十一组）	10	100	1
14693	淮安区	Y73159配变（泾口宥城渔厂）	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14694	淮安区	Y74162配变(泾口宥城六组)	10	100	0
14695	淮安区	119103配变（流均涧口李庄）	10	200	49
14696	淮安区	C07107配变（彭田元舍）	10	200	34
14697	淮安区	C07108配变（彭田小兴）	10	200	84
14698	淮安区	C07112配变（小闸小兴）	10	100	0
14699	淮安区	C07109配变（彭田西杨）	10	400	213
14700	淮安区	C07111配变（彭田胡田）	10	200	58
14701	淮安区	C08137配变(毕圩毕圩)	10	200	120
14702	淮安区	C08136配变（居委会史田）	10	160	19
14703	淮安区	C08135配变（居委会邢庄）	10	400	203
14704	淮安区	C12210配变(居委会问庄南)	10	400	216
14705	淮安区	C12221配变（盐矿路）	10	400	23
14706	淮安区	C12215配变(居委会问庄)	10	400	27
14707	淮安区	C12219配变(居委会文化街)	10	400	173
14708	淮安区	C20188配变(合兴东新)	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14709	淮安区	C20189配变（合兴二组）	10	160	15
14710	淮安区	C20190配变（合兴楼庄）	10	400	0
14711	淮安区	C12218配变（居委会新淮路东）	10	400	38
14712	淮安区	C20191配变（合兴武庄）	10	200	37
14713	淮安区	C20192配变（合兴东高）	10	200	0
14714	淮安区	C12217配变（新淮路西）	10	400	167
14715	淮安区	C20193配变（合兴村部）	10	200	0
14716	淮安区	Y73144配变（泾口陈桥九组）	10	100	0
14717	淮安区	Y73216配变（泾口马湾六组）	10	100	13
14718	淮安区	Y73143配变（泾口陈桥二组）	10	100	0
14719	淮安区	U12176配变（花庄二组（东））	10	400	0
14720	淮安区	Q81106配变（南闸泾河赵场）	10	400	240
14721	淮安区	U0285配变（城东供电所）	10	400	0
14722	淮安区	11389配变（复兴镇政府）	10	400	97
14723	淮安区	Y95184配变（平桥五湾曾后）	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14724	淮安区	121108配变（淮城城郊丰收桥）	10	400	139
14725	淮安区	114165配变（泾口付吉中）	10	400	255
14726	淮安区	Y74167配变（泾口东宥四组）	10	100	0
14727	淮安区	Y74168配变（泾口陈徐七组）	10	160	67
14728	淮安区	119163配变（流均永兴十三组）	10	200	0
14729	淮安区	Y73176配变（泾口高舍二组）	10	400	187
14730	淮安区	C12216配变（居委会戴庄）	10	400	16
14731	淮安区	C20195配变（合兴六组）	10	200	27
14732	淮安区	C20196配变（合兴八组）	10	200	10
14733	淮安区	C20197配变（石塘雷振）	10	200	22
14734	淮安区	C12214配变（居委会谷庄）	10	400	154
14735	淮安区	C20194配变（合兴三姓）	10	200	45
14736	淮安区	122118配变（淮城北十四组）	10	400	5
14737	淮安区	Y83183配变（施河葛庄宋庄）	10	200	90
14738	淮安区	T36161配变（建淮许王许王）	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14739	淮安区	城东龙光小区5#箱变	10	630	272
14740	淮安区	11408配变（博里王庄一组）	10	400	194
14741	淮安区	城东东方康桥3#开闭所1#主变	10	1000	432
14742	淮安区	114187配变（钦工后程二组）	10	400	202
14743	淮安区	T1051配变（钦工供电所）	10	400	193
14744	淮安区	T10127配变（钦工医院）	10	200	58
14745	淮安区	T10133配变（钦工药站）	10	400	99
14746	淮安区	114167配变（钦工前谷六组南）	10	200	32
14747	淮安区	S83232配变（顺河骆荡中层北）	10	200	49
14748	淮安区	Q52175配变（茱陵果园八组）	10	100	0
14749	淮安区	11301配变（席桥农技）	10	400	75
14750	淮安区	11228配变（席桥丁圩村部）	10	200	51
14751	淮安区	11234配变（席桥丁圩张庄）	10	100	27
14752	淮安区	11238配变（席桥浦马十二）	10	200	29
14753	淮安区	11240配变（席桥浦马村北）	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14754	淮安区	11207配变（席桥街东）	10	400	147
14755	淮安区	11203配变（席桥农机）	10	400	122
14756	淮安区	11209配变（席桥街心）	10	400	179
14757	淮安区	114159配变（流均前哨东）	10	400	174
14758	淮安区	114168配变（流均中桥十三组）	10	400	148
14759	淮安区	114167配变（流均中桥十六组）	10	400	112
14760	淮安区	114189配变（流均中桥新街）	10	400	199
14761	淮安区	114212配变（流均中桥十七组）	10	200	86
14762	淮安区	114165配变（流均二桥小区西）	10	200	0
14763	淮安区	114174配变（泾口桥头六组）	10	200	0
14764	淮安区	T3169配变（建淮八关马中北）	10	200	74
14765	淮安区	美佳房产	10	1000	118
14766	淮安区	S83225配变（顺河灯刘一组）	10	200	24
14767	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	0
14768	淮安区	城东淮上人家2#配电所2#主变	10	1000	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14769	淮安区	城东淮上人家1#箱变 1#主变	10	500	241
14770	淮安区	淮城都市花园C区1#配 电所1#干变	10	1000	479
14771	淮安区	淮城都市花园C区1#配 电所2#干变	10	1000	467
14772	淮安区	11232配变（席桥丁圩 汪西）	10	400	181
14773	淮安区	11212配变（席桥纪 庄）	10	400	212
14774	淮安区	11242配变（席桥浦马 十组）	10	200	76
14775	淮安区	11222配变（席桥杨 庄）	10	400	151
14776	淮安区	11225配变(席桥工业 集中区)	10	400	216
14777	淮安区	11227配变（席桥丁圩 圩后）	10	200	47
14778	淮安区	11224配变（席桥村 南）	10	400	257
14779	淮安区	11205配变（席桥乔 口）	10	400	177
14780	淮安区	11231配变（席桥丁圩 村东）	10	200	42
14781	淮安区	11235配变（席桥丁圩 张圩）	10	200	69
14782	淮安区	11230配变（席桥丁圩 汪西北）	10	100	28
14783	淮安区	S9317配变（顺河艾口 西）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14784	淮安区	S21115配变（复兴田桥中咸北）	10	200	54
14785	淮安区	119207配变（流均永兴一组）	10	400	240
14786	淮安区	119211配变（流均永兴二组）	10	200	103
14787	淮安区	119208配变（流均永兴六组）	10	200	109
14788	淮安区	114187配变（马甸祁大）	10	100	0
14789	淮安区	117190配变（南闸南闸姚庄）	10	200	0
14790	淮安区	114164配变（流均二桥新村东）	10	400	149
14791	淮安区	城东新区花苑2#箱变	10	400	155
14792	淮安区	城东新区花苑3#箱变	10	400	214
14793	淮安区	城东新区花苑4#箱变	10	400	147
14794	淮安区	城东龙光小区1#箱变	10	500	241
14795	淮安区	城东新区花苑1#箱变01#主变	10	400	203
14796	淮安区	韩桥小区4#箱变	10	630	341
14797	淮安区	韩桥小区3#箱变	10	630	264
14798	淮安区	希尔顿4#配电所7#变	10	1000	625

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14799	淮安区	韩桥小区6#箱变	10	630	202
14800	淮安区	韩桥小区5#箱变	10	630	319
14801	淮安区	希尔顿4#配电所8#变	10	1000	461
14802	淮安区	韩桥小区1#箱变	10	630	256
14803	淮安区	淮城古运小区01#干变	10	630	259
14804	淮安区	淮城古运小区2	10	500	254
14805	淮安区	韩桥小区2#箱变	10	630	243
14806	淮安区	翡翠城2#箱变1#干变	10	500	213
14807	淮安区	翡翠城2#箱变2#干变	10	500	118
14808	淮安区	如意里中心开闭所1# 变	10	1000	558
14809	淮安区	如意里中心开闭所3# 变	10	1000	640
14810	淮安区	如意里1#配电所7#变	10	1000	594
14811	淮安区	如意里1#配电所5#变	10	1000	523
14812	淮安区	如意里1#配电所6#变	10	1000	579
14813	淮安区	如意里中心开闭所4# 变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14814	淮安区	111215配变（流均南河四岔河）	10	200	62
14815	淮安区	如意里1#箱变	10	630	329
14816	淮安区	如意里2#箱变	10	630	230
14817	淮安区	如意里1#配电所8#变	10	800	469
14818	淮安区	翡翠城3#配变所1#干变	10	1000	233
14819	淮安区	翡翠城3#配变所2#干变	10	1000	417
14820	淮安区	翡翠城2#变电所1#干变	10	1000	62
14821	淮安区	翡翠城1#变电所1#干变	10	1000	597
14822	淮安区	翡翠城1#变电所2#干变	10	1000	417
14823	淮安区	翡翠城1#箱变1#干变	10	630	185
14824	淮安区	Y8193配变（施河瓦屋新西）	10	100	23
14825	淮安区	淮城新淮中花园5#箱变	10	630	262
14826	淮安区	122176配变（茱陵章桥一组西）	10	200	28
14827	淮安区	122178配变（茱陵章桥四组）	10	200	94
14828	淮安区	122179配变（茱陵章桥二组）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14829	淮安区	银河公馆1#开闭所1#干变	10	800	238
14830	淮安区	银河公馆3#变电所1#干变	10	630	160
14831	淮安区	银河公馆3#变电所2#干变	10	630	300
14832	淮安区	银河公馆4#变电所1#干变	10	630	384
14833	淮安区	银河公馆4#变电所2#干变	10	630	281
14834	淮安区	银河公馆2#变电所2#干变	10	630	325
14835	淮安区	银河公馆1#变电所1#干变	10	800	449
14836	淮安区	银河公馆1#变电所2#干变	10	800	489
14837	淮安区	银河公馆2#变电所1#干变	10	630	316
14838	淮安区	弘瑞名都变电所1#干变	10	800	417
14839	淮安区	弘瑞名都变电所2#干变	10	800	436
14840	淮安区	弘瑞名都变电所3#干变	10	800	425
14841	淮安区	弘瑞名都变电所4#干变	10	800	429
14842	淮安区	御庭园4#箱变	10	630	271
14843	淮安区	御庭园6#箱变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14844	淮安区	御庭园1#箱变	10	630	232
14845	淮安区	御庭园2#箱变	10	630	253
14846	淮安区	御庭园5#箱变	10	630	256
14847	淮安区	公园小区2#箱变	10	630	261
14848	淮安区	公园小区4#箱变	10	630	315
14849	淮安区	御庭园3#箱变	10	630	231
14850	淮安区	公园小区5#箱变	10	630	355
14851	淮安区	公园小区6#箱变	10	630	286
14852	淮安区	公园小区7#箱变	10	630	321
14853	淮安区	公园小区3#箱变	10	630	275
14854	淮安区	公园小区1#箱变	10	630	285
14855	淮安区	希尔顿1#配电所1#变	10	1000	485
14856	淮安区	希尔顿1#配电所2#变	10	1000	335
14857	淮安区	希尔顿2#配电所3#变	10	1000	580
14858	淮安区	希尔顿2#配电所4#变	10	1000	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14859	淮安区	希尔顿3#配电所5#变	10	1000	503
14860	淮安区	希尔顿3#配电所6#变	10	1000	353
14861	淮安区	玖珑湾1#配电所4#干变	10	800	402
14862	淮安区	玖珑湾2#配电所1#干变	10	800	342
14863	淮安区	玖珑湾2#配电所2#干变	10	800	427
14864	淮安区	玖珑湾2#配电所4#干变	10	800	232
14865	淮安区	城西生产楼	10	400	231
14866	淮安区	一品华亭配电所1#干变	10	1000	492
14867	淮安区	一品华亭配电所2#干变	10	1000	475
14868	淮安区	御水天城开关站1#干变	10	800	359
14869	淮安区	112222配变（仇桥姜侍南南）	10	200	92
14870	淮安区	111223配变（仇桥史桥集西）	10	200	40
14871	淮安区	113193配变（流均十八组）	10	400	104
14872	淮安区	S52208配变圣庄村（三堡圣庄东）	10	200	0
14873	淮安区	御水天城开关站2#干变	10	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14874	淮安区	C23230配变（闸南圩头）	10	200	67
14875	淮安区	112188配变（顺河延年小高）	10	200	30
14876	淮安区	114220配变（仇桥水晶小张）	10	200	4
14877	淮安区	115103配变（顺河三合魏庄南）	10	200	73
14878	淮安区	111221配变（仇桥倪桥四组）	10	100	41
14879	淮安区	115219配变（仇桥南徐小蒋北）	10	400	238
14880	淮安区	114177配变（泾口殷侯七组）	10	200	0
14881	淮安区	113167配变（泾口泾前六组）	10	200	56
14882	淮安区	地税局	10	315	85
14883	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所01#干变	10	1000	568
14884	淮安区	淮城御景城3#配电所05#干变	10	800	240
14885	淮安区	淮城御景城3#配电所06#干变	10	800	317
14886	淮安区	淮城御景城3#配电所07#干变	10	800	446
14887	淮安区	淮城御景城2#配电所03#干变	10	1000	487
14888	淮安区	淮城御景城2#配电所04#干变	10	1000	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14889	淮安区	淮城御景城1#配电所 01#干变	10	1000	369
14890	淮安区	淮城御景城1#配电所 02#干变	10	1000	503
14891	淮安区	淮城御景城5#箱变	10	630	0
14892	淮安区	淮城御景城7#箱变	10	630	468
14893	淮安区	淮城御景城4#箱变	10	630	212
14894	淮安区	淮城御景城6#箱变	10	630	359
14895	淮安区	淮城御景城1#箱变	10	630	242
14896	淮安区	淮城御景城2#箱变	10	630	285
14897	淮安区	淮城御景城3#箱变	10	630	221
14898	淮安区	荷湖星城1#变电所1# 干变	10	800	398
14899	淮安区	荷湖星城1#变电所2# 干变	10	800	400
14900	淮安区	荷湖星城1#变电所3# 干变	10	800	151
14901	淮安区	荷湖星城2#变电所1# 干变	10	800	343
14902	淮安区	荷湖星城2#变电所2# 干变	10	800	280
14903	淮安区	一品国际2#变电所1# 干变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14904	淮安区	一品国际2#变电所2#干变	10	800	463
14905	淮安区	一品国际2#变电所3#干变	10	800	328
14906	淮安区	一品国际2#变电所4#干变	10	800	258
14907	淮安区	淮城锦绣江南1#配电所1#干变	10	1000	470
14908	淮安区	淮城锦绣江南1#配电所2#干变	10	1000	480
14909	淮安区	淮城锦绣江南2#配电所3#干变	10	1000	473
14910	淮安区	淮城锦绣江南2#配电所4#干变	10	1000	459
14911	淮安区	淮城锦绣江南2#配电所5#干变	10	1000	514
14912	淮安区	淮城锦绣江南2#配电所6#干变	10	1000	539
14913	淮安区	淮城华谊星河1#箱变	10	630	362
14914	淮安区	淮城华谊星河2#箱变	10	630	300
14915	淮安区	淮城华谊星河3#箱变	10	630	406
14916	淮安区	淮城华谊星河4#箱变	10	630	352
14917	淮安区	淮城华谊星河5#箱变	10	630	357
14918	淮安区	淮城华谊星河6#箱变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14919	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所03#干变	10	800	431
14920	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所04#干变	10	800	0
14921	淮安区	淮城宙辉国际花园1# 配电所02#干变	10	1000	0
14922	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所06#干变	10	1000	0
14923	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所05#干变	10	800	467
14924	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所07#干变	10	800	422
14925	淮安区	秦汉华府变电所6#干 变	10	800	156
14926	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所08#干变	10	800	0
14927	淮安区	秦汉华府变电所4#干 变	10	800	439
14928	淮安区	秦汉华府变电所3#干 变	10	800	441
14929	淮安区	淮城宙辉国际花园3# 配电所09#干变	10	800	461
14930	淮安区	淮城宙辉国际花园3# 配电所010#干变	10	800	0
14931	淮安区	52#东箱变	10	80	53
14932	淮安区	52#西箱变	10	80	31
14933	淮安区	御庭园7#箱变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14934	淮安区	玖珑湾1#配电所1#干变	10	800	395
14935	淮安区	玖珑湾1#配电所2#干变	10	800	380
14936	淮安区	玖珑湾1#配电所3#干变	10	800	348
14937	淮安区	Q4347配变(刘伶村部)	10	400	173
14938	淮安区	T3194配变（建淮邱家邱后）	10	200	31
14939	淮安区	11229配变（席桥丁圩圩内）	10	200	61
14940	淮安区	117149配变（席桥谢荡村南）	10	200	59
14941	淮安区	11685配变（席桥原种场部）	10	200	52
14942	淮安区	11695配变（席桥三里村中）	10	200	54
14943	淮安区	S22230(复兴任舍东庄)	10	100	9
14944	淮安区	S21226配变（复兴田桥中陶南）	10	100	0
14945	淮安区	S21227配变（复兴田桥田路组）	10	200	32
14946	淮安区	S21229配变（复兴大叶四组）	10	100	0
14947	淮安区	116227配变（苏嘴曹叶二组）	10	200	45
14948	淮安区	112232配变（复兴马南七组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14949	淮安区	Q52182配变（茭陵大胡小区）	10	400	0
14950	淮安区	122177配变（茭陵卢庄六组）	10	200	60
14951	淮安区	11407配变（博里博东十六组）	10	200	23
14952	淮安区	114219配变（流均中桥二组）	10	400	188
14953	淮安区	Q80135配变（南闸戴庄高庄）	10	200	63
14954	淮安区	Q8086配变（南闸良庄顺河）	10	400	226
14955	淮安区	Q81109配变（南闸泾河村变）	10	400	186
14956	淮安区	122181配变（茭陵卢庄十一组）	10	100	0
14957	淮安区	122180配变（茭陵唐堡五组）	10	200	45
14958	淮安区	D63177配变（上河创业园区千紫）	10	160	85
14959	淮安区	113219配变（三堡严庄二组）	10	100	43
14960	淮安区	S71217配变岳元村（三堡岳元七组）	10	100	11
14961	淮安区	S71218配变鲁圩村（三堡鲁圩七组）	10	100	1
14962	淮安区	S71216配变岳元村（三堡岳元二组）	10	400	180
14963	淮安区	11239配变（席桥浦马十二东）	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14964	淮安区	11405配变（博里土墩四组）	10	400	195
14965	淮安区	11348配变（席桥丁圩村北）	10	400	227
14966	淮安区	11406配变（博里博东一组）	10	200	49
14967	淮安区	11346配变（席桥菜场）	10	400	189
14968	淮安区	11482配变（钦工支夏四组）	10	200	45
14969	淮安区	121180配变（泾口官渡七组）	10	100	0
14970	淮安区	121181配变（泾口蛇峰四组）	10	400	220
14971	淮安区	S71212配变周湾村（三堡周湾一组）	10	100	0
14972	淮安区	S71211配变周湾村（三堡周湾蒋庄）	10	100	4
14973	淮安区	S71131配变周湾村（三堡周湾八组）	10	100	23
14974	淮安区	S71215配变岳元村（三堡岳元中）	10	100	0
14975	淮安区	113128配变（三堡祁庄中）	10	400	194
14976	淮安区	S52213配变陈庄村（三堡陈庄四组）	10	200	29
14977	淮安区	114196配变（钦工后谷六组南）	10	100	32
14978	淮安区	116143配变（平桥平北东）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14979	淮安区	11699配变（平桥东风徐庄）	10	200	65
14980	淮安区	Y94115配变（平桥张庙高庄）	10	200	73
14981	淮安区	Y95160配变（平桥张庙闸口南）	10	400	192
14982	淮安区	114195配变（钦工支夏四组北）	10	400	162
14983	淮安区	115165配变（上河五洞朱庄）	10	200	113
14984	淮安区	D64120配变（上河徐甸汪庄）	10	200	38
14985	淮安区	Y74184配变（泾口宥城三组）	10	160	64
14986	淮安区	D86171配变（上河大姚王庄）	10	200	48
14987	淮安区	D86168配变（上河大姚何圩）	10	100	24
14988	淮安区	T54209配变沙口村（三堡乡直小区东）	10	100	18
14989	淮安区	113222配变（泾口殷侯二组）	10	200	10
14990	淮安区	T54210配变沙口村（三堡乡直小区北）	10	200	0
14991	淮安区	D6497配变（上河徐甸刘庄）	10	100	42
14992	淮安区	D8660配变（上河大姚赵西）	10	200	94
14993	淮安区	D8659配变（上河大姚圩西）	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14994	淮安区	S52221配变新庄村 （三堡新庄四组）	10	400	233
14995	淮安区	S52222配变新庄村 （三堡新庄六组）	10	100	2
14996	淮安区	T54224配变沙口村 （三堡沙口三组）	10	400	80
14997	淮安区	118216配变（流均沿 河中）	10	200	37
14998	淮安区	S52214配变陈庄村 （三堡陈庄七组）	10	200	68
14999	淮安区	116103配变（平桥杨 柳杨楼）	10	400	163
15000	淮安区	11220配变（席桥张蔡 一组）	10	200	83
15001	淮安区	11686配变（平桥杨柳 新庄）	10	200	73
15002	淮安区	11460配变（钦工后谷 六组）	10	400	178
15003	淮安区	116102配变（平桥东 风卞庄）	10	400	54
15004	淮安区	11489配变（钦工前谷 六组）	10	400	213
15005	淮安区	Z12149配变（溪河灯胡 二组）	10	200	43
15006	淮安区	11388配变（三堡严庄 北）	10	200	98
15007	淮安区	S83217配变（顺河崔 周一组）	10	200	30
15008	淮安区	S5251配变陈庄村（三 堡陈庄北）	10	160	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15009	淮安区	S71197配变陶庄村 （三堡陶庄五组.）	10	200	19
15010	淮安区	115114配变（顺河双 井七组）	10	200	10
15011	淮安区	T42204配变鲁圩村 （三堡鲁圩三组）	10	160	0
15012	淮安区	S83220配变（顺河崔 周二组）	10	200	33
15013	淮安区	S83228配变（顺河灯 刘小李庄）	10	100	25
15014	淮安区	11463配变（平桥九洞 朱陈）	10	200	53
15015	淮安区	114219配变（平桥九 洞沿堆北）	10	100	29
15016	淮安区	御庭园3#变电所5#干 变	10	800	404
15017	淮安区	御庭园3#变电所6#干 变	10	800	428
15018	淮安区	T42223配变瓦庄村 （三堡瓦庄二组）	10	200	122
15019	淮安区	S43150配变（林集王 码三组）	10	400	160
15020	淮安区	113117配变（林集后 管圩九组）	10	400	147
15021	淮安区	115157配变（林集利 民五组）	10	100	0
15022	淮安区	115156配变（林集后 管圩二组）	10	100	0
15023	淮安区	T32126配变（马甸雍 王）	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15024	淮安区	112212配变（复兴南 季五组）	10	200	78
15025	淮安区	113154配变（林集袁 庄四组）	10	200	7
15026	淮安区	11598配变（林集袁庄 北）	10	200	0
15027	淮安区	114142配变（平桥排 楼）	10	400	133
15028	淮安区	S43152配变（林集腾 码一组）	10	200	72
15029	淮安区	S22211配变（复兴大 朱一组）	10	200	41
15030	淮安区	S43151配变（林集刘 圩一组）	10	200	91
15031	淮安区	11681配变（平桥袁 庄）	10	400	71
15032	淮安区	11683配变（平桥二 组）	10	200	2
15033	淮安区	119217配变（流均永 兴村部南）	10	200	0
15034	淮安区	119218配变（流均严 百九组）	10	400	189
15035	淮安区	Y81178配变（施河红 庄七组变）	10	400	200
15036	淮安区	114213配变（平桥商 品街）	10	400	180
15037	淮安区	Y94105配变（平桥三 湾杨前）	10	400	220
15038	淮安区	111158配变（林集供 电所南）	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15039	淮安区	D74112配变（上河杨集吉西）	10	200	99
15040	淮安区	Y7618配变（施河夹板二组）	10	160	67
15041	淮安区	Y7619配变（施河夹板三组）	10	100	38
15042	淮安区	Y6152配变（施河崔河西）	10	200	66
15043	淮安区	Y7621配变（施河施庄四组）	10	200	61
15044	淮安区	Y94205配变（平桥三湾邱东）	10	200	22
15045	淮安区	Y94241配变（平桥竹园万庄）	10	400	235
15046	淮安区	Y94218配变（平桥竹园邹庄）	10	200	102
15047	淮安区	Y95125配变（平桥五湾曾前）	10	100	0
15048	淮安区	Y95215配变（平桥五湾小陈）	10	100	0
15049	淮安区	117200配变（南闸四门桥）	10	200	0
15050	淮安区	116154配变（苏嘴一心八组）	10	400	230
15051	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	0
15052	淮安区	Y95145配变（平桥同兴蒋葛）	10	100	33
15053	淮安区	116112配变（南闸太平肖庄）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15054	淮安区	Y95221配变（平桥竹园小顾）	10	400	244
15055	淮安区	116202配变（南闸太平曹圩）	10	200	0
15056	淮安区	116111配变（南闸太平曹庄）	10	200	0
15057	淮安区	116148配变（南闸太平河南小区）	10	400	0
15058	淮安区	D6491配变（上河茆桥戴王）	10	200	118
15059	淮安区	D86129配变（上河大姚赵东）	10	200	82
15060	淮安区	D74113配变（上河茆桥凡庄）	10	100	32
15061	淮安区	D86169配变（上河大姚小姚）	10	200	93
15062	淮安区	11772配变（上河申大兴西）	10	400	239
15063	淮安区	115170配变（上河渠西）	10	100	10
15064	淮安区	Q8058配变（南闸戴湾蔡庄）	10	200	56
15065	淮安区	Q80139配变（南闸戴湾张庄北）	10	200	35
15066	淮安区	11794配变（上河张庄高庄）	10	200	105
15067	淮安区	Q80155配变（南闸戴湾花前小区）	10	200	50
15068	淮安区	116162配变（南闸太平村部）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15069	淮安区	111150配变（马甸西吴）	10	400	152
15070	淮安区	11177配变（马甸陆庄）	10	200	68
15071	淮安区	112127配变（马甸同李）	10	200	75
15072	淮安区	11484配变（马甸王庄）	10	400	178
15073	淮安区	112229配变（宋集派出所变）	10	400	65
15074	淮安区	112133配变（顺河丁姚一组1#）	10	200	80
15075	淮安区	112134配变（顺河丁姚一组（2#））	10	200	30
15076	淮安区	11663配变（南闸太兴刘庄）	10	200	0
15077	淮安区	116151配变（苏嘴吴码西）	10	200	38
15078	淮安区	Q81142配变（南闸良庄纪庄）	10	200	40
15079	淮安区	11698配变（苏嘴健仪村）	10	200	13
15080	淮安区	T3171配变（建淮八关新桥）	10	200	34
15081	淮安区	C2117配变（建淮彭阳董刘）	10	160	61
15082	淮安区	116127配变（苏嘴新区）	10	400	186
15083	淮安区	S85068配变（苏嘴衡庄五组）	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15084	淮安区	S21220配变（复兴田桥大陶）	10	200	25
15085	淮安区	11339配变（复兴贾新二组）	10	315	81
15086	淮安区	D73120配变（马甸寇庄东）	10	400	244
15087	淮安区	S21215配变（复兴田桥四组）	10	400	217
15088	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	0
15089	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	0
15090	淮安区	S21221配变（复兴三组）	10	200	57
15091	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	100	0
15092	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	0
15093	淮安区	Q8077配变（南闸太东万庄）	10	400	152
15094	淮安区	11664配变（南闸太兴凡庄）	10	200	0
15095	淮安区	11676配变（南闸中南何庄）	10	200	0
15096	淮安区	Q8075配变（南闸太东太东）	10	200	66
15097	淮安区	T3184配变（建淮建新五里）	10	400	163
15098	淮安区	S8174配变（季桥长流北）	10	250	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15099	淮安区	Q4254配变（季桥北）	10	200	16
15100	淮安区	Y6158配变（施河于王五组）	10	100	0
15101	淮安区	Y83224配变（施河郭庄九组）	10	200	67
15102	淮安区	11455配变（钦工唐颜二组）	10	200	57
15103	淮安区	丽都花苑1#开关站1#干变	10	800	440
15104	淮安区	丽都花苑1#开关站2#干变	10	800	442
15105	淮安区	丽都花苑2#配电房5#干变	10	800	401
15106	淮安区	丽都花苑2#配电房6#干变	10	800	434
15107	淮安区	丽都花苑4#配电房9#干变	10	800	391
15108	淮安区	丽都花苑4#配电房10#干变	10	800	439
15109	淮安区	丽都花苑5#配电房11#干变	10	800	388
15110	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	0
15111	淮安区	T11123配变（钦工小赵庄东）	10	200	56
15112	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	0
15113	淮安区	S21225配变（复兴陈杨三组）	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15114	淮安区	Q42133配变（季桥颜刘六组）	10	200	97
15115	淮安区	Q41109配变（周杨西）	10	400	130
15116	淮安区	Q41108配变（周杨东）	10	200	49
15117	淮安区	Q92160配变（林集农科新河）	10	400	0
15118	淮安区	Q92163配变（林集立窑南）	10	400	0
15119	淮安区	113159配变（林集三组）	10	400	185
15120	淮安区	115120配变（林集平河十组）	10	400	0
15121	淮安区	Q4284配变（季桥颜刘九组）	10	200	70
15122	淮安区	115121配变（林集联盟三组）	10	400	0
15123	淮安区	丽都花苑5#配电房12#干变	10	800	356
15124	淮安区	丽都花苑5#配电房14#干变	10	800	418
15125	淮安区	丽都花苑3#配电房7#干变	10	800	314
15126	淮安区	丽都花苑3#配电房8#干变	10	800	339
15127	淮安区	丽都花苑5#配电房13#干变	10	800	423
15128	淮安区	11592配变（林集平河北）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15129	淮安区	Y73191配变（泾口严桥五组）	10	100	0
15130	淮安区	S43169配变（林集腾码东）	10	100	54
15131	淮安区	Y73192配变（泾口花巷十一组）	10	100	15
15132	淮安区	11275配变（林集双沟南）	10	400	204
15133	淮安区	11274配变（林集双沟北）	10	400	178
15134	淮安区	112162配变（林集双沟九组）	10	400	219
15135	淮安区	S4355配变（林集刘圩西）	10	200	39
15136	淮安区	114190配变（泾口殷侯八组）	10	200	9
15137	淮安区	121185配变（泾口蛇峰扶贫西）	10	200	71
15138	淮安区	113186配变（泾口泾前三组）	10	200	89
15139	淮安区	Y73187配变（泾口马湾十二组）	10	200	90
15140	淮安区	Y73188配变（泾口花巷四组）	10	200	85
15141	淮安区	Y74189配变（泾口下舍二组）	10	100	0
15142	淮安区	117104配变（席桥丁朱村南）	10	200	13
15143	淮安区	T42225配变鸭洲村（三堡鸭洲六组）	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15144	淮安区	T42230配变鲁圩村 （三堡鲁圩村部）	10	200	26
15145	淮安区	T42231配变鲁圩村 （三堡鲁圩西）	10	100	0
15146	淮安区	S71228配变沙滩村 （三堡沙滩五组）	10	100	0
15147	淮安区	S52229配变三堡沙滩 村（三堡沙滩六组）	10	100	0
15148	淮安区	S43100配变（林集养 殖场）	10	200	60
15149	淮安区	S4354配变（林集刘圩 东）	10	400	232
15150	淮安区	锦绣山阳开关2#变	10	800	159
15151	淮安区	锦绣山阳1#配电房3# 变	10	630	428
15152	淮安区	锦绣山阳1#配电房4# 变	10	630	428
15153	淮安区	11206配变（席桥街 中）	10	400	140
15154	淮安区	T43119配变（建淮盖 桥高圩西）	10	200	0
15155	淮安区	Q92167配变（林集双 沟农科）	10	400	0
15156	淮安区	Q92166配变（林集牛 路四组）	10	400	0
15157	淮安区	Q9258配变（林集牛路 北）	10	200	0
15158	淮安区	Q92165配变（林集牛 路二组）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15159	淮安区	Q9259配变（林集牛路南）	10	200	0
15160	淮安区	T54226配变沙口村（三堡沙口村部）	10	400	118
15161	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	100	0
15162	淮安区	T54232配变韩码村（三堡韩码七组）	10	400	244
15163	淮安区	122184配变（茭陵章桥五组）	10	200	53
15164	淮安区	113166配变（茭陵邵葛九组）	10	400	209
15165	淮安区	122183配变（茭陵陈圩二组）	10	400	207
15166	淮安区	Y94224配变（平桥查庄查东）	10	200	73
15167	淮安区	C23234配变（丁曹新庄）	10	200	90
15168	淮安区	C23235配变（闸南魏庄）	10	200	113
15169	淮安区	C07232配变（彭田南场）	10	200	0
15170	淮安区	S43161配变（林集王码六组）	10	400	252
15171	淮安区	116149配变（苏嘴北季三组）	10	400	226
15172	淮安区	T21144配变（苏嘴北季李圩）	10	200	77
15173	淮安区	116148配变（苏嘴马逻二组）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15174	淮安区	11587配变（林集联盟北）	10	400	0
15175	淮安区	116142配变（苏嘴马逻鸽厂）	10	200	61
15176	淮安区	116229配变（苏嘴曹叶一组南）	10	200	19
15177	淮安区	111394配变（车桥大东合兴）	10	200	81
15178	淮安区	118395配变（车桥丰年新区）	10	200	0
15179	淮安区	113107配变（溪河单洼刘东）	10	400	205
15180	淮安区	113234配变（复兴工业集中区）	10	400	193
15181	淮安区	D64167配变（上河大后桥口）	10	315	157
15182	淮安区	Q81198配变（南闸泾于周庄北）	10	100	16
15183	淮安区	Q81197配变（南闸泾于柴田西）	10	200	68
15184	淮安区	117137配变（席桥朱黄五组）	10	200	48
15185	淮安区	T33115配变（建淮陈庄）	10	400	197
15186	淮安区	T22203配变（顺河镇政府）	10	400	96
15187	淮安区	T6648配变（建淮张兴雷庄）	10	200	67
15188	淮安区	T3180配变（建淮鹅钱兴庄）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15189	淮安区	C2123配变（建淮彭阳唐庄南）	10	200	83
15190	淮安区	115170配变（林集平河八组）	10	200	0
15191	淮安区	11355配变（复兴渔滨东许）	10	100	11
15192	淮安区	11292配变（复兴南季东）	10	200	15
15193	淮安区	112233配变（复兴南季三组）	10	200	60
15194	淮安区	11297配变（复兴马南中）	10	200	59
15195	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	0
15196	淮安区	Q70222配变（宋集沿六八组0	10	200	1
15197	淮安区	Q70221配变（宋集沿六二组）	10	200	58
15198	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜七组）	10	200	62
15199	淮安区	Q70218配变（宋集甘姜村部）	10	100	5
15200	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	0
15201	淮安区	Q70220配变（宋集甘姜一组东）	10	100	16
15202	淮安区	Q50224配变（宋集村六组）	10	100	0
15203	淮安区	Y94155配变（平桥孟集孟西）	10	160	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15204	淮安区	Y9467配变（平桥张庙桥口）	10	400	202
15205	淮安区	Y94159配变（平桥张庙街北）	10	200	54
15206	淮安区	Y95127配变（平桥五湾邵西）	10	160	35
15207	淮安区	Y9551配变（平桥大任方东）	10	200	105
15208	淮安区	Y9553配变（平桥大任潘庄）	10	160	42
15209	淮安区	Y95122配变（平桥竹园小曾）	10	400	187
15210	淮安区	Y94106配变（平桥上圩管庄）	10	200	60
15211	淮安区	Y95104配变（平桥三湾东湾）	10	200	100
15212	淮安区	Y95130配变（平桥王沟花园）	10	200	68
15213	淮阴区	B6806（赵集21变）	10	200	94
15214	淮阴区	Y2509公变（盐河小区）	10	400	0
15215	淮阴区	L1120配变（丁集31变）	10	400	80
15216	淮阴区	街西11变	10	200	94
15217	淮阴区	桃李花园06箱变1#主变	10	630	247
15218	淮阴区	桃李花园01箱变1#主变	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15219	淮阴区	桃李花园03箱变1#主变	10	500	107
15220	淮阴区	11416配变（长兴09变三尖1、2组）	10	100	15
15221	淮阴区	11409配变（李庄村01变）	10	400	103
15222	淮阴区	11433配变（开庄06变顾庄西）	10	100	36
15223	淮阴区	11431配变（高荡10变四干渠）	10	200	15
15224	淮阴区	L8418配变（三和10变）	10	200	77
15225	淮阴区	L8402配变（振兴01变）	10	200	85
15226	淮阴区	15640配变（大沟01变）	10	400	246
15227	淮阴区	M1811配变（惠民02变）	10	200	95
15228	淮阴区	M1819配变（陶闸03变）	10	200	91
15229	淮阴区	15633配变（新河02变）	10	100	0
15230	淮阴区	M2647配变（码头02变）	10	200	91
15231	淮阴区	A9414配变（营北双河村21#官庄一组变）	10	200	111
15232	淮阴区	L2604配变（王营李庄04变）	10	200	60
15233	淮阴区	L2603配变（王营李庄03变）	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15234	淮阴区	F1207配变（王营崔庄13变）	10	200	0
15235	淮阴区	M2652配变（街道02变）	10	400	117
15236	淮阴区	L3103配变（王营陈庄01变）	10	400	243
15237	淮阴区	13117配变（代梨园09变）	10	400	261
15238	淮阴区	11245配变（朱集3组22变）	10	200	45
15239	淮阴区	11201配变（谢庄9组09变）	10	400	265
15240	淮阴区	11211配变（谢庄8、9组08台片）	10	200	88
15241	淮阴区	12408配变（种猪场03变）	10	400	227
15242	淮阴区	18809配变（营北三朱村28#三朱十组北变）	10	400	152
15243	淮阴区	14503配变（高尚04变）	10	400	258
15244	淮阴区	观淮府三期1#开关站2#变压器	10	800	362
15245	淮阴区	街西16变	10	400	254
15246	淮阴区	13205配变（王营淮闸03变）	10	400	237
15247	淮阴区	L3334配变（两淮21变小学北）	10	315	201
15248	淮阴区	11540配变（袁北村10变）	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15249	淮阴区	M4518配变(新公村02变)	10	200	17
15250	淮阴区	12423配变(种猪场18变)	10	200	94
15251	淮阴区	13407(兴和23变)	10	400	271
15252	淮阴区	家和广场1-1#配电室5#变压器	10	800	508
15253	淮阴区	怡康雅苑2#开关站1#变压器	10	800	537
15254	淮阴区	Y2415配变（营北果林工区05#工区西变）	10	400	245
15255	淮阴区	13203配变（王营淮闸16变）	10	315	118
15256	淮阴区	12325配变（南营13变）	10	400	251
15257	淮阴区	11545配变（肖荡14变6组）	10	400	258
15258	淮阴区	高堰15336配变（淮丰14变）	10	200	0
15259	淮阴区	L8521配变(洪北13变)	10	400	202
15260	淮阴区	11520配变（袁北村11变）	10	200	73
15261	淮阴区	16208（高埝20变）	10	400	191
15262	淮阴区	11218配变（大福17变）	10	200	50
15263	淮阴区	12422配变(种猪场17变)	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15264	淮阴区	13245配变(三王05变)	10	100	32
15265	淮阴区	高堰15315配变（陈集双庄12变）	10	400	0
15266	淮阴区	C9132配变（徐溜47变）	10	200	96
15267	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室7#变压器	10	800	455
15268	淮阴区	L8518配变(洪北10变)	10	100	32
15269	淮阴区	F3210配变（营北果林村22#果林四组北变）	10	400	96
15270	淮阴区	H3313配变(大西13变)	10	315	108
15271	淮阴区	M17074配变（黄河11变）	10	200	79
15272	淮阴区	12421配变(种猪场16变)	10	400	280
15273	淮阴区	H3421配变（代河村14变）	10	400	263
15274	淮阴区	B8042配变（兴旺村09变）	10	400	236
15275	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室3#变压器	10	800	463
15276	淮阴区	高堰15306配变（陈集高福10变）	10	315	0
15277	淮阴区	11253配变（袁庄15变）	10	200	89
15278	淮阴区	L8122配变(古西村19变)	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15279	淮阴区	B2111淮阴供电服务中心美变1#主变	10	630	195
15280	淮阴区	15420配变（营北王庄村23#谢庄六组西变）	10	315	0
15281	淮阴区	13017配变（王营越河16变）	10	400	185
15282	淮阴区	13436配变（三和26变）	10	200	113
15283	淮阴区	M2810配变（仲弓09变）	10	315	176
15284	淮阴区	M19071配变（淮泗11变）	10	200	46
15285	淮阴区	M1815配变（陶闸13变）	10	400	272
15286	淮阴区	16130配变（七一23台片）	10	200	57
15287	淮阴区	14316配变（双闸09变）	10	200	47
15288	淮阴区	14238配变（三岔08变）	10	400	183
15289	淮阴区	11127配变（刘河24变）	10	200	87
15290	淮阴区	M4120配变（红星19变）	10	400	213
15291	淮阴区	高成M2724配变（高成09变）	10	200	71
15292	淮阴区	11621配变开庄12变3组东）	10	400	212
15293	淮阴区	157070配变（城西11变）	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15294	淮阴区	12209配变（九房新区02变）	10	400	129
15295	淮阴区	12326配变（南营14变）	10	200	0
15296	淮阴区	11205配变（吴江25变）	10	100	32
15297	淮阴区	11238配变（新河16变）	10	315	190
15298	淮阴区	12214配变（九房新区07变）	10	400	98
15299	淮阴区	15409配变（营北王庄村14#中心村6变）	10	400	204
15300	淮阴区	14505配变（高尚07变）	10	400	201
15301	淮阴区	B6828（赵集09变）	10	100	44
15302	淮阴区	11554配变（沿河09变3组）	10	400	147
15303	淮阴区	M2131配变（高尚03变）	10	400	226
15304	淮阴区	L3120配变（王营崔庄22变）	10	400	247
15305	淮阴区	11730配变（徐溜64变）	10	400	217
15306	淮阴区	13005配变（王营沈渡12变）	10	400	217
15307	淮阴区	12218配变（九房新区11变）	10	400	63
15308	淮阴区	11615配变（朱庄06变）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15309	淮阴区	12327配变(南营15变)	10	200	160
15310	淮阴区	F3207配变（营北三朱村30#三朱十二组东	10	315	195
15311	淮阴区	L7529配变（蒋桥17变）	10	200	77
15312	淮阴区	M19069配变（城西10变）	10	315	201
15313	淮阴区	L5212配变（六里16变）	10	200	0
15314	淮阴区	11426配变（干庄村17变）	10	400	237
15315	淮阴区	11129配变（刘河26变）	10	200	54
15316	淮阴区	11406配变（安庄17变安庄小区北）	10	400	235
15317	淮阴区	F3502配变（营北三朱村29#三朱十一组西	10	400	131
15318	淮阴区	B6735配变（河头村12变）	10	200	83
15319	淮阴区	M2238配变(西金圩18变)	10	200	34
15320	淮阴区	L4533配变（西街五组03变）	10	400	0
15321	淮阴区	M17071配变（堡工07变）	10	200	1
15322	淮阴区	高堰15367配变（窑厂04变）	10	200	0
15323	淮阴区	L8517配变(洪北09变)	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15324	淮阴区	梅畅15463配变(乔庄15变)	10	200	111
15325	淮阴区	11130配变(刘河27变)	10	200	44
15326	淮阴区	14234配变（三岔04变）	10	400	233
15327	淮阴区	L8120配变(古西村17变)	10	400	252
15328	淮阴区	11420配变（辣树村14变）	10	400	221
15329	淮阴区	11423配变（长兴16变）	10	400	183
15330	淮阴区	L3121配变（王营崔庄23变）	10	400	217
15331	淮阴区	16209（高埝21变）	10	400	215
15332	淮阴区	14332配变（许渡14变）	10	200	109
15333	淮阴区	14242配变（三坝08变）	10	400	240
15334	淮阴区	11618配变（开庄10变10组）	10	400	262
15335	淮阴区	11534配变（双庄村08变）	10	400	217
15336	淮阴区	H3531配变(刘河28变)	10	200	139
15337	淮阴区	15126配变（陈集25变）	10	200	65
15338	淮阴区	M2242配变(周庄03变)	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15339	淮阴区	13322配变（新园08变）	10	400	281
15340	淮阴区	L4535配变（西街西门01变）	10	400	55
15341	淮阴区	L4518配变（老街南01变）	10	400	7
15342	淮阴区	14552配变（渠北01变）	10	400	224
15343	淮阴区	B5018配变（沿湖村03变）	10	400	225
15344	淮阴区	B5010配变（庆华村05变）	10	200	42
15345	淮阴区	C9313配变（新圆02变）	10	400	260
15346	淮阴区	B5003配变（庆华村04变）	10	400	168
15347	淮阴区	14427配变（凌桥03变）	10	400	161
15348	淮阴区	14554配变（渠北03变）	10	200	58
15349	淮阴区	C9315配变（新圆04配变）	10	400	249
15350	淮阴区	C9112配变（韩庄04变）	10	200	102
15351	淮阴区	C9301配变（合兴02变）	10	200	83
15352	淮阴区	14202配变（周集02变）	10	400	162
15353	淮阴区	C9302配变（合兴03变）	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15354	淮阴区	L4538配变（渔南04变）	10	400	65
15355	淮阴区	11602配变（合兴04变）	10	400	188
15356	淮阴区	L4537配变（渔南01变）	10	200	6
15357	淮阴区	11623配变（宋集01变）	10	400	131
15358	淮阴区	L5126配变（渔南02变）	10	100	4
15359	淮阴区	B5029配变（沿湖村05变）	10	200	78
15360	淮阴区	14207配变（周集08变）	10	100	13
15361	淮阴区	C9306配变（宋集07变）	10	400	204
15362	淮阴区	C9305配变（宋集06变）	10	200	125
15363	淮阴区	14507配变（蒋集01变）	10	400	198
15364	淮阴区	11624配变（宋集02配变）	10	400	113
15365	淮阴区	16329配变（渔场03变）	10	400	177
15366	淮阴区	11625配变（宋集03变）	10	400	126
15367	淮阴区	11626配变（宋集04配变）	10	200	106
15368	淮阴区	L8127配变（古寨10变）	10	100	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15369	淮阴区	B5012配变(沿湖村01变)	10	200	0
15370	淮阴区	B5015配变(沿湖村02变)	10	400	254
15371	淮阴区	M2223配变(西金圩01变)	10	200	91
15372	淮阴区	14502配变（高尚02变）	10	100	45
15373	淮阴区	14434配变（毛湖05变）	10	400	263
15374	淮阴区	11603配变(合兴06变)	10	400	245
15375	淮阴区	B5024配变（沿湖村04变）	10	200	0
15376	淮阴区	12242配变（古寨村#05变）	10	400	244
15377	淮阴区	B5027配变（沿湖村06变）	10	400	216
15378	淮阴区	14432配变（毛湖03变）	10	200	97
15379	淮阴区	11613配变(朱庄03变)	10	200	27
15380	淮阴区	11614配变(朱庄04配变)	10	400	161
15381	淮阴区	13129配变(朱庄05变)	10	400	276
15382	淮阴区	145100配变（周集03变）	10	315	188
15383	淮阴区	B5021配变（渔场04变）	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15384	淮阴区	14556配变（渠北04变）	10	200	64
15385	淮阴区	14557配变（渠北05变）	10	400	232
15386	淮阴区	14557配变（渠北06变）	10	400	258
15387	淮阴区	14558配变（渠北07变）	10	160	78
15388	淮阴区	M2225配变（西金圩03变）	10	400	111
15389	淮阴区	13324配变（新园07变）	10	400	262
15390	淮阴区	13327配变（新园09变）	10	400	233
15391	淮阴区	13330配变（黎明06变（增容）	10	200	83
15392	淮阴区	13342配变（黎明04变）	10	200	78
15393	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	0
15394	淮阴区	16310配变（天河村01变）	10	400	191
15395	淮阴区	13356配变（民主04变）	10	100	14
15396	淮阴区	13359配变（民主05变）	10	200	126
15397	淮阴区	高堰15308配变（陈集双庄02变）	10	200	0
15398	淮阴区	高堰15314配变（陈集双庄10变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15399	淮阴区	12301配变（红色家园1变）	10	400	104
15400	淮阴区	14303配变（周庄04变）	10	400	227
15401	淮阴区	梅畅15482配变(鱼塘06变)	10	400	176
15402	淮阴区	梅畅15483配变(鱼塘07变)	10	100	40
15403	淮阴区	梅畅15478配变(鱼塘01变)	10	400	249
15404	淮阴区	怡丰苑1#箱变1#主变	10	400	124
15405	淮阴区	怡丰苑1#箱变2#主变	10	400	153
15406	淮阴区	15133配变（cj镇北04变）	10	400	110
15407	淮阴区	怡丰苑2#箱变主变	10	630	254
15408	淮阴区	怡丰苑4#箱变主变	10	630	148
15409	淮阴区	怡丰苑3#箱变2#主变	10	400	11
15410	淮阴区	13212配变（金圩06变）	10	200	91
15411	淮阴区	11212配变（洪北3组18台片）	10	400	255
15412	淮阴区	X1318配变（夏圩8组12变）	10	200	109
15413	淮阴区	11255配变（新桥7、9组01变）	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15414	淮阴区	M2805配变（惠民05变）	10	100	16
15415	淮阴区	13235配变(兴旺07变)	10	250	130
15416	淮阴区	13236配变(兴旺08变)	10	200	99
15417	淮阴区	M2911配变（头堡06变）	10	400	185
15418	淮阴区	高堰15372配变（张周04变）	10	400	0
15419	淮阴区	梅畅15457配变(乔庄07变)	10	200	75
15420	淮阴区	高堰15352配变（小桥02变）	10	400	0
15421	淮阴区	B1907配变（营北双河村10#中心村商务变）	10	315	0
15422	淮阴区	学田15530配变（学田08变）	10	200	87
15423	淮阴区	学田15507配变（合心07变）	10	200	91
15424	淮阴区	学田15510配变（合心08变）	10	200	97
15425	淮阴区	高堰15333配变（淮丰11变）	10	400	0
15426	淮阴区	13232配变（王营淮闸13变）	10	200	18
15427	淮阴区	梅畅15405配变（蚕桑05变）	10	200	86
15428	淮阴区	C9303配变(合兴08变)	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15429	淮阴区	11657配变（蒋渡13配变）	10	400	222
15430	淮阴区	14421配变（泗河09变）	10	200	80
15431	淮阴区	14463配变（三堡07变）	10	100	24
15432	淮阴区	14464配变（三堡08变）	10	100	16
15433	淮阴区	M2602配变（淮丰10变）	10	200	0
15434	淮阴区	M2646配变（街道06变）	10	100	24
15435	淮阴区	H3503配变（顾庄07变）	10	200	62
15436	淮阴区	华侨新苑1#箱变主变	10	400	177
15437	淮阴区	华侨新苑2#箱变主变	10	400	111
15438	淮阴区	华侨新苑3#箱变主变	10	400	149
15439	淮阴区	华侨新苑4#箱变主变	10	400	196
15440	淮阴区	M2644配变（太山06变）	10	400	150
15441	淮阴区	15208配变（郑台06变）	10	200	97
15442	淮阴区	15204配变（郑台07变）	10	400	229
15443	淮阴区	L5029配变（孙庵05变）	10	160	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15444	淮阴区	L5030配变（孙庵06变）	10	400	228
15445	淮阴区	L6222配变（夏桥07变）	10	200	61
15446	淮阴区	L6210配变（彭堆03变）	10	100	25
15447	淮阴区	L6211配变（彭堆04变）	10	100	9
15448	淮阴区	11617配变（朱庄09变）	10	400	280
15449	淮阴区	11306配变（新和12变）	10	400	254
15450	淮阴区	11424配变（干庄村08变）	10	200	45
15451	淮阴区	15638配变（大沟04变）	10	400	212
15452	淮阴区	L8526配变（洪北19变）	10	400	238
15453	淮阴区	B5026配变（沿湖村10变）	10	400	214
15454	淮阴区	L8611配变（同丰05变）	10	200	77
15455	淮阴区	B5031配变（沿湖村11变）	10	400	147
15456	淮阴区	C9204配变（新和11变）	10	200	98
15457	淮阴区	M4113配变（红星12变）	10	400	271
15458	淮阴区	14584配变（三树18变）	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15459	淮阴区	11211配变（三杨6组11变）	10	400	45
15460	淮阴区	11422配变（桂塘村09变）	10	100	0
15461	淮阴区	L5513配变（张桥13变）	10	400	212
15462	淮阴区	14585配变（三树19变）	10	400	201
15463	淮阴区	B5028配变（沿湖村12变）	10	400	205
15464	淮阴区	13531(包圩07变)	10	100	23
15465	淮阴区	双淮A9005配变（双坝4组02变）	10	200	0
15466	淮阴区	双淮A9001配变（双坝6组04变）	10	200	0
15467	淮阴区	双淮A9002配变（双坝5组07变）	10	400	0
15468	淮阴区	14232配变（三岔02变）	10	100	43
15469	淮阴区	M2106配变（三树20变）	10	400	191
15470	淮阴区	M4424配变（同心09台片）	10	200	109
15471	淮阴区	M2206配变(凌桥02变)	10	400	0
15472	淮阴区	H1320配变（联旺11变）	10	400	175
15473	淮阴区	15621配变（旧县05变）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15474	淮阴区	14219配变（梨园02变）	10	200	113
15475	淮阴区	14116配变（三树28变）	10	400	175
15476	淮阴区	14452配变（二堡10变）	10	100	15
15477	淮阴区	11512配变(长庄13变)	10	200	114
15478	淮阴区	14218配变（梨园01变）	10	400	265
15479	淮阴区	13542(后荡09变)	10	200	0
15480	淮阴区	C9314配变(新圆03变)	10	400	226
15481	淮阴区	M2640配变（码头03变）	10	200	30
15482	淮阴区	11541配变（肖荡09变）	10	100	24
15483	淮阴区	11714配变(金城14变)	10	200	121
15484	淮阴区	11213配变（农科村06变）	10	400	178
15485	淮阴区	11544配变（袁北村06变）	10	200	76
15486	淮阴区	13569(兴和07变)	10	400	270
15487	淮阴区	C9120配变（涵洞04变）	10	400	179
15488	淮阴区	H1319配变（联旺10变）	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15489	淮阴区	15212配变（民族03变）	10	400	183
15490	淮阴区	13530(包圩08变01分)	10	200	75
15491	淮阴区	11508配变（两淮13变）	10	400	244
15492	淮阴区	11515配变（袁集村03变）	10	400	170
15493	淮阴区	L3314配变（练湖10变）	10	200	68
15494	淮阴区	13543(后荡08变)	10	200	113
15495	淮阴区	11552配变(沿河06变9组)	10	400	221
15496	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	0
15497	淮阴区	M2627配变（桃园01变）	10	100	0
15498	淮阴区	13519(包圩09变)	10	200	101
15499	淮阴区	13348配变（王营越河08变）	10	200	0
15500	淮阴区	M2629配变（桃园07变）	10	100	7
15501	淮阴区	13352配变（王营越河18变）	10	200	6
15502	淮阴区	13560(兴和14变)	10	200	92
15503	淮阴区	11544配变（鑫园22台片）	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15504	淮阴区	11549配变（鑫园27台片）	10	400	35
15505	淮阴区	13353配变（王营越河19变）	10	400	165
15506	淮阴区	11542配变（鑫园18变）	10	400	47
15507	淮阴区	13514(吴集01变)	10	400	109
15508	淮阴区	11133配变(徐梅01变)	10	400	194
15509	淮阴区	11144配变(徐梅13变)	10	200	57
15510	淮阴区	13265配变（闸西06变）	10	200	89
15511	淮阴区	13335配变（王营盐闸06变）	10	200	7
15512	淮阴区	11225配变（顾庄05变）	10	400	161
15513	淮阴区	11201配变（大福08变）	10	400	200
15514	淮阴区	L2616配变（王营林蚕04变）	10	100	27
15515	淮阴区	11226配变（顾庄08变）	10	400	125
15516	淮阴区	11236配变（新河11台片）	10	100	0
15517	淮阴区	13537(后荡06变（04分）	10	200	72
15518	淮阴区	M2142配变（新星12变）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15519	淮阴区	11237配变（新河12台片）	10	400	209
15520	淮阴区	Y2203配变（王营长安05变）	10	200	105
15521	淮阴区	L3116配变（王营崔庄18变）	10	200	58
15522	淮阴区	L3115配变（王营崔庄17变）	10	200	38
15523	淮阴区	洪涯村10变	10	200	72
15524	淮阴区	Y2506配变（王营长安07变）	10	200	85
15525	淮阴区	梅畅15406配变（蚕桑06变）	10	400	225
15526	淮阴区	梅畅15407配变（蚕桑07变）	10	400	216
15527	淮阴区	13308配变（新园14变）	10	400	217
15528	淮阴区	梅畅15468配变（寿塘01变）	10	400	125
15529	淮阴区	11458配变（吴江13变）	10	400	272
15530	淮阴区	工商宿舍箱变主变	10	200	109
15531	淮阴区	L5216配变（渔西01变）	10	100	11
15532	淮阴区	梅畅15402配变（蚕桑02变）	10	100	0
15533	淮阴区	梅畅15408配变（蚕桑08变）	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15534	淮阴区	梅畅15458配变(乔庄09)	10	100	6
15535	淮阴区	梅畅15456配变(乔庄04变)	10	200	51
15536	淮阴区	高成M27102配变(竹元05变)	10	400	100
15537	淮阴区	高堰15356配变（小桥06变）	10	400	0
15538	淮阴区	B7316配变（红星06变）	10	400	240
15539	淮阴区	高堰15370配变（张周02变）	10	200	0
15540	淮阴区	M2915配变（头堡01）	10	400	237
15541	淮阴区	梅畅15473配变(寿塘06变)	10	250	127
15542	淮阴区	M2906配变（头堡07变）	10	200	53
15543	淮阴区	高堰15304配变（陈集高福07变）	10	200	0
15544	淮阴区	高堰15303配变（陈集高福06变）	10	200	0
15545	淮阴区	高堰15342配变（乔庄05变）	10	400	0
15546	淮阴区	高堰15344配变（乔庄08变）	10	200	0
15547	淮阴区	帝景豪庭4#小区变7#主变	10	1000	549
15548	淮阴区	帝景豪庭4#小区变6#主变	10	1000	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15549	淮阴区	11212配变（大福11变）	10	400	77
15550	淮阴区	多瑙河二期中心变2#主变	10	1000	0
15551	淮阴区	多瑙河二期2#箱变1#主变	10	400	0
15552	淮阴区	多瑙河二期4#箱变1#主变	10	400	145
15553	淮阴区	多瑙河二期4#箱变2#主变	10	315	100
15554	淮阴区	双淮A9008配变（管庄7组06变）	10	200	0
15555	淮阴区	B6805（赵集19变）	10	400	213
15556	淮阴区	13003配变（王营沈渡06变）	10	200	37
15557	淮阴区	M4407配变（刘老庄同心10变）	10	100	33
15558	淮阴区	12403配变（刘皮17台片）	10	400	72
15559	淮阴区	F1606配变（王营长安58变）	10	400	0
15560	淮阴区	11443配变（淮北09变）	10	200	112
15561	淮阴区	L1103配变（丁集03台片）	10	400	193
15562	淮阴区	F3501配变（营北三朱村01#三朱十一组变）	10	200	37
15563	淮阴区	14220配变（梨园03变）	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15564	淮阴区	B8043配变（兴旺村02变）	10	400	178
15565	淮阴区	13501(吴集04变)	10	400	160
15566	淮阴区	11406配变（创业04变）	10	400	173
15567	淮阴区	Y2501配变（王营营西04变）	10	100	67
15568	淮阴区	18808配变（营北三朱村02#三朱十组变）	10	400	91
15569	淮阴区	11507配变（长庄08号台变）	10	400	230
15570	淮阴区	风荷丽景1#箱变2#主变	10	630	0
15571	淮阴区	14465配变（三堡09变）	10	200	84
15572	淮阴区	风荷丽景2#箱变1#主变	10	315	93
15573	淮阴区	风荷丽景2#箱变2#主变	10	630	289
15574	淮阴区	X2205配变（佟洼街道15变）	10	400	228
15575	淮阴区	M2648配变（码头01变）	10	400	246
15576	淮阴区	C9425配变（新和07变）	10	400	149
15577	淮阴区	13234配变（王营盐闸05变）	10	400	206
15578	淮阴区	11233配变（朱集12组02变）	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15579	淮阴区	Y2410配变（营北果林村15#果林八组变）	10	200	75
15580	淮阴区	11214配变（三杨7、8组06变）	10	200	95
15581	淮阴区	F3215配变（果林村09#果林六组南变）	10	100	10
15582	淮阴区	L3324配变（两淮03变薛渡4.8组）	10	200	89
15583	淮阴区	11222配变（三杨5组04变）	10	400	207
15584	淮阴区	15401配变（营北王庄村05#张庄一组变）	10	100	42
15585	淮阴区	11226配变（朱集9组12变（增容））	10	400	230
15586	淮阴区	F1205配变（王营崔庄09变）	10	200	63
15587	淮阴区	L1011配变（泮谈03变）	10	400	233
15588	淮阴区	13202配变（王营淮闸02变）	10	200	52
15589	淮阴区	X1313配变（沙荡7组04变）	10	200	130
15590	淮阴区	13223配变（王营淮闸06变）	10	200	87
15591	淮阴区	14226配变（梨园09变）	10	100	31
15592	淮阴区	14209配变（周集10变）	10	400	181
15593	淮阴区	14326配变（湖心002变）	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15594	淮阴区	13620配变（王营长安14变）	10	400	165
15595	淮阴区	M1812配变（惠民01变）	10	100	0
15596	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	0
15597	淮阴区	11635配变（宋集17变）	10	200	107
15598	淮阴区	11237配变（朱集1组07变）	10	200	98
15599	淮阴区	14327配变（湖心03变）	10	200	100
15600	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	0
15601	淮阴区	14244配变（三坝12变）	10	100	30
15602	淮阴区	L3129配变（王营元东01变）	10	200	75
15603	淮阴区	15604配变（太平05变）	10	100	15
15604	淮阴区	11616配变（朱庄08变）	10	200	107
15605	淮阴区	11528配变（袁北村04变）	10	200	110
15606	淮阴区	14560配变（渠北09变）	10	400	257
15607	淮阴区	C9106配变（创业12变）	10	400	251
15608	淮阴区	L8606配变（沈圩13配变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15609	淮阴区	145101配变（周集11变）	10	400	245
15610	淮阴区	14210配变（周集12变）	10	100	56
15611	淮阴区	L8620配变(同丰14变)	10	400	243
15612	淮阴区	15637配变（大沟02变）	10	400	301
15613	淮阴区	14111配变（三树17变）	10	400	58
15614	淮阴区	11612配变(朱庄02变)	10	400	231
15615	淮阴区	C9129配变（徐溜35变）	10	200	89
15616	淮阴区	B5020配变(沿湖村09变)	10	200	57
15617	淮阴区	11350配变(张庄05变)	10	400	238
15618	淮阴区	L2614配变（王营长安23变）	10	315	128
15619	淮阴区	13354配变（王营越河20变）	10	400	172
15620	淮阴区	11253配变（新桥2组07变）	10	400	274
15621	淮阴区	H3528配变（刘河25变）	10	315	171
15622	淮阴区	M4102配变（红星006变）	10	400	215
15623	淮阴区	16202（陈集孙庄村02变）	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15624	淮阴区	12305配变（红色家园5变）	10	400	142
15625	淮阴区	L3336配变（王兴08变5组）	10	400	237
15626	淮阴区	11538配变（鑫园14变）	10	400	194
15627	淮阴区	L7510配变（横沟10变）	10	200	109
15628	淮阴区	11157配变（徐梅25变）	10	200	49
15629	淮阴区	泰和家园4#配电室4#干变	10	800	440
15630	淮阴区	C9421配变（徐溜61变）	10	400	182
15631	淮阴区	徐梅南苑07变	10	800	445
15632	淮阴区	15701公变	10	200	115
15633	淮阴区	11424配变（长兴17变三尖5组）	10	400	259
15634	淮阴区	M2918配变（头堡15变）	10	200	88
15635	淮阴区	11511配变（两淮20变轮窑六组南）	10	400	228
15636	淮阴区	观淮府二期1-1开关站2#变压器	10	800	335
15637	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	100	0
15638	淮阴区	L3326配变（两淮05变小学）	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15639	淮阴区	12414配变(种猪场09变)	10	400	26
15640	淮阴区	11158配变（徐梅26变）	10	200	73
15641	淮阴区	吴江社区04变	10	400	231
15642	淮阴区	16473配变（娘庄33变）	10	400	202
15643	淮阴区	洪涯村21变	10	400	265
15644	淮阴区	C9209配变（徐溜46变）	10	200	19
15645	淮阴区	H1241配变（郑湾村17变）	10	400	262
15646	淮阴区	14344配变（延河05变）	10	315	225
15647	淮阴区	王顺B5150配变(梅畅13变)	10	200	76
15648	淮阴区	H1309配变（军田16变）	10	200	84
15649	淮阴区	141103配变（三树54变）	10	630	207
15650	淮阴区	郑湾村18变	10	200	110
15651	淮阴区	桃李北苑2#配电房01变	10	800	510
15652	淮阴区	桃李北苑2#配电房02变	10	800	486
15653	淮阴区	桃李北苑2#配电房03变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15654	淮阴区	桃李北苑2#配电房04变	10	800	450
15655	淮阴区	桃李北苑1#开关站01变	10	800	476
15656	淮阴区	桃李北苑1#开关站02变	10	800	502
15657	淮阴区	B1203营东小区西美变1#主变	10	630	274
15658	淮阴区	M1834配变（二闸09变）	10	400	227
15659	淮阴区	13281配变（金圩18变）	10	200	0
15660	淮阴区	张集村33变	10	400	101
15661	淮阴区	名嘉花园1#配电室01变	10	1000	0
15662	淮阴区	名嘉花园1#配电室02变	10	1000	585
15663	淮阴区	名嘉花园1#配电室03变	10	1000	0
15664	淮阴区	名嘉花园1#配电室04变	10	1000	565
15665	淮阴区	名嘉花园2#配电室01变	10	800	0
15666	淮阴区	名嘉花园2#配电室02变	10	800	492
15667	淮阴区	名嘉花园2#配电室03变	10	800	0
15668	淮阴区	名嘉花园2#配电室04变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15669	淮阴区	L3318配变（练湖14变10组）	10	200	104
15670	淮阴区	桃李北苑1#开关站03变	10	800	519
15671	淮阴区	桃李北苑1#开关站04变	10	800	558
15672	淮阴区	11510配变（两淮18变轮窑2组西）	10	400	261
15673	淮阴区	Y2211配变（王营长安41变）	10	400	63
15674	淮阴区	L4333配变（汪庄15变）	10	200	114
15675	淮阴区	11414配变（长兴07变三尖4组）	10	80	12
15676	淮阴区	高堰15379配变（陈集35变）	10	400	0
15677	淮阴区	14442配变（毛湖13变）	10	100	25
15678	淮阴区	成贤府1#开关站4#变压器	10	800	418
15679	淮阴区	东城美居小区2#开关站4#变压器	10	800	520
15680	淮阴区	C9420配变（徐溜60变）	10	400	202
15681	淮阴区	11522配变（团结07变利农3组）	10	400	260
15682	淮阴区	梅畅15412配变（蚕桑12变）	10	200	102
15683	淮阴区	L5336配变（何庄15变）	10	315	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15684	淮阴区	16318配变（营北杨井村18#杨井A区南变）	10	400	127
15685	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房5#变压器	10	800	0
15686	淮阴区	11548配变（五里36变）	10	400	139
15687	淮阴区	杨庄社区配电房1#变压器	10	630	383
15688	淮阴区	11306配变(新河06变)	10	400	153
15689	淮阴区	13219配变（金圩13变）	10	200	105
15690	淮阴区	12333配变（姜庄05变）	10	100	57
15691	淮阴区	14324配变（原种厂04变）	10	400	170
15692	淮阴区	街西村03变	10	400	205
15693	淮阴区	11351配变（新兴13变陈阳5组）	10	200	1
15694	淮阴区	桃李西苑03变压器	10	800	0
15695	淮阴区	营东小区西公变高压间隔配电变压器	10	400	0
15696	淮阴区	高堰15378配变（淮丰20变）	10	400	0
15697	淮阴区	L5351配变（徐赵14变）	10	100	47
15698	淮阴区	梅畅15465配变(乔庄17变)	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15699	淮阴区	12405配变（郑河03变）	10	200	134
15700	淮阴区	H3353配变(三河16变)	10	200	89
15701	淮阴区	15618配变（玉坝10变）	10	400	168
15702	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室10#变压器	10	800	494
15703	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站1#变压器	10	800	0
15704	淮阴区	14125配变（三树44变）	10	400	129
15705	淮阴区	18204公变（回收公司）箱变	10	400	222
15706	淮阴区	15106配变（陈集07变）	10	400	0
15707	淮阴区	高堰15380配变（张周10变）	10	400	0
15708	淮阴区	14411配变（李奄11变）	10	315	161
15709	淮阴区	11427配变（桃田21变）	10	400	230
15710	淮阴区	M4409配变（双庄03变）	10	200	115
15711	淮阴区	11230配变（顾庄13变）	10	400	157
15712	淮阴区	11556配变（两淮24变）	10	100	31
15713	淮阴区	高堰15338配变（淮丰16变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15714	淮阴区	11733配变（金城19变）	10	200	103
15715	淮阴区	蒋桥社区2#箱变	10	400	262
15716	淮阴区	C9423配变（徐溜63变）	10	400	208
15717	淮阴区	11510配变(五里28变)	10	400	23
15718	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站3#变压器	10	800	0
15719	淮阴区	M2913配变（陈集双庄18变）	10	400	174
15720	淮阴区	L7507配变（横沟07变）	10	200	56
15721	淮阴区	M2245配变(周庄08变)	10	100	5
15722	淮阴区	高成M2737配变(林圩10变)	10	200	48
15723	淮阴区	淮西13变	10	400	244
15724	淮阴区	L5106配变（蒋口05变）	10	200	106
15725	淮阴区	11619配变（开庄11变9组）	10	200	97
15726	淮阴区	10KV中天X43线新渡5组05变	10	400	280
15727	淮阴区	13018配变（王营越河22变）	10	400	146
15728	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室8#变压器	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15729	淮阴区	B6813（赵集30变）	10	400	70
15730	淮阴区	B7319配变（红星14变）	10	400	118
15731	淮阴区	15622配变（旧县09变）	10	400	247
15732	淮阴区	高堰15368配变（窑厂05变）	10	200	0
15733	淮阴区	H1326配变（联旺16变）	10	200	69
15734	淮阴区	泰和家园1号开关站1号变	10	1000	0
15735	淮阴区	泰和家园1号开关站2号变	10	1000	0
15736	淮阴区	泰和家园1号开关站3号变	10	1000	0
15737	淮阴区	泰和家园1号开关站4号变	10	1000	0
15738	淮阴区	泰和家园2号配电房01变	10	1000	0
15739	淮阴区	泰和家园2号配电房02变	10	1000	0
15740	淮阴区	泰和家园2号配电房03变	10	1000	0
15741	淮阴区	泰和家园2号配电房04变	10	1000	0
15742	淮阴区	13551(后荡12变)	10	400	275
15743	淮阴区	L8123配变(古西村20变)	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15744	淮阴区	L5518配变（张桥18变）	10	100	53
15745	淮阴区	L4112配变（程圩18变）	10	200	148
15746	淮阴区	11519配变（十里16变）	10	200	13
15747	淮阴区	B7207配变（分洪14变）	10	200	117
15748	淮阴区	11147配变（徐梅17变）	10	200	45
15749	淮阴区	16212（高埝24变）	10	400	181
15750	淮阴区	13553（后荡13变）	10	400	249
15751	淮阴区	M4111配变（红星10变）	10	400	144
15752	淮阴区	12513配变（郑河16变）	10	400	165
15753	淮阴区	14333配变（许渡10变）	10	200	34
15754	淮阴区	L3332配变（两淮17变薛渡4组）	10	200	123
15755	淮阴区	11312配变（鑫园01变）	10	400	159
15756	淮阴区	M42014配变（刘皮20变）	10	400	234
15757	淮阴区	13218配变（金圩12变）	10	400	200
15758	淮阴区	11537配变（肖荡03变4、5组）	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15759	淮阴区	月亮湾桂园西苑1# 开关站3#变压器	10	800	0
15760	淮阴区	M4115配变（红星 14变）	10	200	41
15761	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配 电房12#变压器	10	630	441
15762	淮阴区	L4553配变（香樟花园 01变）	10	200	92
15763	淮阴区	11304配变（新河 09变）	10	400	119
15764	淮阴区	12501配变（刘老庄郑 河12变）	10	400	144
15765	淮阴区	11535配变（鑫园 11变）	10	400	224
15766	淮阴区	M2246配变(泗河 011变)	10	200	97
15767	淮阴区	淮上院子1-2#配电房 11#变压器	10	800	511
15768	淮阴区	C9333配变(新圆23变)	10	200	116
15769	淮阴区	L4549配变（农科所07 变）	10	400	0
15770	淮阴区	泰和家园2号开关站04 变	10	1000	707
15771	淮阴区	泰和家园2号开关站01 变	10	1000	246
15772	淮阴区	泰和家园2号开关站03 变	10	1000	529
15773	淮阴区	高成M27109配变(竹元 11变)	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15774	淮阴区	L8628配变(同丰21变)	10	400	185
15775	淮阴区	15139配变（陈集镇北07变）	10	200	98
15776	淮阴区	11537配变（鑫园13台片）	10	400	209
15777	淮阴区	14423配变（泗河12变）	10	200	62
15778	淮阴区	L7509配变（横沟09变）	10	200	94
15779	淮阴区	L7512配变（横沟12变）	10	200	54
15780	淮阴区	泰和家园4#配电室1#干变	10	800	426
15781	淮阴区	泰和家园4#配电室3#干变	10	800	486
15782	淮阴区	泰和家园4#配电室2#干变	10	800	476
15783	淮阴区	梅畅154115配变（鱼塘小区3号变）	10	400	179
15784	淮阴区	L3136配变（王营崔庄26变）	10	200	32
15785	淮阴区	荣鑫花园02#变	10	800	410
15786	淮阴区	荣鑫花园01#变	10	800	0
15787	淮阴区	西街西门02变	10	400	88
15788	淮阴区	大树13变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15789	淮阴区	B6713配变（韩桥村39变）	10	400	0
15790	淮阴区	M1841配变（二闸14） 1号配变	10	500	400
15791	淮阴区	11547配变（镇南 15变）	10	400	260
15792	淮阴区	16419配变(胡庄04台 片)	10	400	246
15793	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电 室10#变压器	10	800	499
15794	淮阴区	M1842配变（二闸15） 2号配变	10	500	268
15795	淮阴区	M1843配变（二闸16） 3号配变	10	500	312
15796	淮阴区	Y2227配变（王营长安 55变）	10	400	181
15797	淮阴区	M6204配变（鑫园 44变）	10	400	46
15798	淮阴区	11116配变（桃田16变 桃田7组）	10	200	95
15799	淮阴区	L1112配变(丁集16变)	10	400	279
15800	淮阴区	L1113配变(丁集17变 *)	10	200	84
15801	淮阴区	16420配变(胡庄05变)	10	200	88
15802	淮阴区	B5025配变（沿湖村19 变）	10	200	70
15803	淮阴区	16401配变(丁集09变)	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15804	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站4#变压器	10	800	477
15805	淮阴区	M4302配变（刘皮26变）	10	100	48
15806	淮阴区	姜庄社区配电房4#变压器	10	630	339
15807	淮阴区	11476配变（淮北24变）	10	400	219
15808	淮阴区	M2914配变（头堡14变）	10	200	0
15809	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所4#变压器	10	800	0
15810	淮阴区	高成M2725配变（高成10变）	10	200	86
15811	淮阴区	新城悦隼4#配13#变	10	800	391
15812	淮阴区	L3319配变（练湖16变桥口小学）	10	400	180
15813	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器	10	1000	0
15814	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器2	10	1000	568
15815	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器3	10	1000	0
15816	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器4	10	1000	535
15817	淮阴区	M2903配变（头堡09变）	10	200	60
15818	淮阴区	如意国际花园开关站1#干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15819	淮阴区	如意国际花园开关站 #2干变	10	1000	530
15820	淮阴区	如意国际花园开关站 #3干变	10	1000	0
15821	淮阴区	如意国际花园开关站 #4干变	10	1000	598
15822	淮阴区	高堰15317配变（陈集 双庄14变）	10	200	0
15823	淮阴区	L3333配变（两淮19变 两淮3组）	10	200	116
15824	淮阴区	王顺B5149配变(梅畅 12变)	10	200	53
15825	淮阴区	淮州花园开关站1#变 压器	10	800	535
15826	淮阴区	阳光新城1-1配电室4# 变压器	10	800	504
15827	淮阴区	L8111配变（古西村03 变）	10	400	181
15828	淮阴区	高成M2736配变(林圩 09变)	10	200	41
15829	淮阴区	11503配变（练湖15变 十字街）	10	315	37
15830	淮阴区	高堰15335配变（淮丰 13变）	10	400	0
15831	淮阴区	梅畅15487配变(鱼塘 12变)	10	200	90
15832	淮阴区	11209配变（谢庄8组 28变）	10	400	268
15833	淮阴区	15148配变（中心花园 4号变）	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15834	淮阴区	L4206配变（程圩10变）	10	200	37
15835	淮阴区	14302配变（湖心08变）	10	200	118
15836	淮阴区	高成M2723配变（高成08变）	10	200	84
15837	淮阴区	11207配变（徐溜12变）	10	400	196
15838	淮阴区	11548配变（徐溜18变）	10	200	103
15839	淮阴区	C9403配变（徐溜19变）	10	400	190
15840	淮阴区	11701配变（金城01变）	10	400	195
15841	淮阴区	11726配变（徐溜03变）	10	200	87
15842	淮阴区	C9203配变（新和04变）	10	400	250
15843	淮阴区	L4204配变（程圩06变）	10	400	215
15844	淮阴区	11456配变（吴江11变）	10	400	132
15845	淮阴区	11407配变（创业05变）	10	200	28
15846	淮阴区	C9110配变（韩庄02变）	10	200	104
15847	淮阴区	C9111配变（韩庄03变）	10	400	216
15848	淮阴区	C9102配变（创业02变）	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15849	淮阴区	C9126配变（徐溜15变）	10	200	112
15850	淮阴区	11217配变（三杨12组05变）	10	200	99
15851	淮阴区	L5334配变（何庄07变）	10	400	215
15852	淮阴区	L5317配变（董巷05变）	10	100	21
15853	淮阴区	L5315配变（董巷03变）	10	400	249
15854	淮阴区	L8501配变(跨洪01变)	10	400	237
15855	淮阴区	H3319配变(大兴05变)	10	400	125
15856	淮阴区	L8502配变(跨洪02变)	10	400	210
15857	淮阴区	H3315配变(大兴01变)	10	400	127
15858	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	0
15859	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	0
15860	淮阴区	11438配变（淮北01变）	10	200	116
15861	淮阴区	11439配变（淮北02变）	10	100	40
15862	淮阴区	11442配变（淮北05变）	10	400	162
15863	淮阴区	11440配变（淮北03变）	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15864	淮阴区	11441配变（淮北04变）	10	400	72
15865	淮阴区	C9119配变（涵洞03变）	10	400	219
15866	淮阴区	C9125配变（徐溜14变）	10	400	232
15867	淮阴区	C9104配变（创业08变）	10	400	256
15868	淮阴区	11409配变（创业07变）	10	400	285
15869	淮阴区	X2202配变（佟洼水厂03变）	10	400	179
15870	淮阴区	X2201配变（佟洼街道02台片）	10	400	227
15871	淮阴区	11454配变（吴江09变）	10	200	133
15872	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	0
15873	淮阴区	L5324配变（韩圩06变）	10	200	59
15874	淮阴区	L5327配变（韩圩12变）	10	100	37
15875	淮阴区	C9101配变（创业01变）	10	400	267
15876	淮阴区	11450配变（吴江06变）	10	400	280
15877	淮阴区	L5316配变（董巷04变）	10	100	41
15878	淮阴区	L5314配变（董巷02变）	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15879	淮阴区	L5301配变（包河01变）	10	200	80
15880	淮阴区	L5305配变（包河05变）	10	100	48
15881	淮阴区	L5344配变（徐赵07变）	10	100	11
15882	淮阴区	L5345配变（徐赵08变）	10	200	110
15883	淮阴区	L5343配变（徐赵06变）	10	400	241
15884	淮阴区	L5342配变（徐赵05变）	10	200	95
15885	淮阴区	L5340配变（徐赵03变）	10	200	80
15886	淮阴区	L5313配变（董巷01变）	10	200	20
15887	淮阴区	L4219配变（韩圩14变）	10	100	30
15888	淮阴区	13201配变(汤集01配变)	10	400	88
15889	淮阴区	13205配变(汤集05变)	10	200	51
15890	淮阴区	13206配变(汤集06变)	10	400	239
15891	淮阴区	13207配变(汤集07变)	10	400	209
15892	淮阴区	11202配变（洪北1组10台片）	10	400	289
15893	淮阴区	13229配变(兴旺01变)	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15894	淮阴区	16416配变(胡庄01台片)	10	200	26
15895	淮阴区	13231配变(兴旺03变)	10	200	116
15896	淮阴区	13232配变(兴旺04变)	10	200	92
15897	淮阴区	13233配变(兴旺05变)	10	200	60
15898	淮阴区	13234配变(兴旺06配变)	10	400	214
15899	淮阴区	13241配变(三王01变)	10	400	233
15900	淮阴区	13242配变(三王02变)	10	400	193
15901	淮阴区	13243配变(三王03变)	10	400	215
15902	淮阴区	13244配变(三王04变)	10	200	82
15903	淮阴区	L1105配变(丁集05变)	10	400	229
15904	淮阴区	X1323配变(临河8组03变)	10	200	126
15905	淮阴区	16308配变（营北杨井村08#杨井A区东变）	10	315	69
15906	淮阴区	梅畅15446配变(梅畅06变)	10	400	160
15907	淮阴区	16307配变（营北杨井村07#杨井B区西变）	10	400	105
15908	淮阴区	王顺B5180配变(鱼塘04变)	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15909	淮阴区	16306配变（营北杨井村06#杨井B区中变）	10	400	118
15910	淮阴区	X1315配变（王庄7组05变）	10	100	0
15911	淮阴区	梅畅15489配变（鱼塘03变）	10	200	42
15912	淮阴区	16302配变（营北杨井村02#杨井C区2变）	10	200	59
15913	淮阴区	高成M2730配变（林圩02变）	10	400	243
15914	淮阴区	15109配变（陈集06变）	10	315	48
15915	淮阴区	15112配变（陈集01变）	10	400	0
15916	淮阴区	高成M2731配变（林圩03变）	10	200	43
15917	淮阴区	高堰15354配变（小桥04变）	10	200	0
15918	淮阴区	高堰15355配变（小桥05变）	10	200	0
15919	淮阴区	L4102配变（程圩04变）	10	100	36
15920	淮阴区	15115配变（陈集03变）	10	400	233
15921	淮阴区	15124配变（陈集04变）	10	400	73
15922	淮阴区	15127配变（陈集05变）	10	315	72
15923	淮阴区	14476配变（磨盘03变）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15924	淮阴区	15129配变（陈集16变）	10	400	250
15925	淮阴区	高堰15347配变（孙庄02变）	10	200	0
15926	淮阴区	高堰15351配变（小桥01变）	10	125	0
15927	淮阴区	学田15534配变（学田01变）	10	200	114
15928	淮阴区	学田15520配变（学田02变）	10	200	26
15929	淮阴区	学田15535配变（学田03变）	10	200	8
15930	淮阴区	学田15536配变（学田05变）	10	200	106
15931	淮阴区	学田15537配变（学田06变）	10	200	115
15932	淮阴区	L4108配变（何庄06变）	10	100	38
15933	淮阴区	L4107配变（何庄05变）	10	200	33
15934	淮阴区	M2815配变（仲弓01变）	10	400	320
15935	淮阴区	15134配变（陈集镇北02变）	10	400	186
15936	淮阴区	15103配变（陈集09变）	10	630	26
15937	淮阴区	学田15522配变（果林02变）	10	200	53
15938	淮阴区	X1320配变（夏圩6组01变）	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15939	淮阴区	14401配变（李庵01变）	10	200	104
15940	淮阴区	11225配变（三杨2组01变）	10	200	58
15941	淮阴区	11260配变（新桥7组04台片）	10	100	40
15942	淮阴区	L4247配变（裘庄02变）	10	200	38
15943	淮阴区	L4246配变（裘庄01变）	10	200	45
15944	淮阴区	15269配变（民族11变）	10	100	32
15945	淮阴区	梅畅15413配变（陈集10变）	10	400	187
15946	淮阴区	15101杨井12变	10	100	0
15947	淮阴区	12227配变（九房02台片）	10	200	88
15948	淮阴区	12228配变（九房村08变）	10	100	44
15949	淮阴区	高成M2794配变(镇西01变)	10	400	83
15950	淮阴区	L4212配变（韩圩03变）	10	200	0
15951	淮阴区	L4211配变（韩圩02变）	10	400	121
15952	淮阴区	L4210配变（韩圩01变）	10	200	53
15953	淮阴区	L4215配变（韩圩09变）	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15954	淮阴区	L4249配变（裘庄04变）	10	200	67
15955	淮阴区	M2806配变（惠民04变）	10	100	27
15956	淮阴区	L1107配变（丁集07变）	10	400	149
15957	淮阴区	L4250配变（裘庄05变）	10	200	49
15958	淮阴区	高成M2792配变（镇西06变）	10	400	146
15959	淮阴区	16614配变（劳动03台片）	10	400	222
15960	淮阴区	高堰15302配变（陈集高福02变）	10	200	0
15961	淮阴区	16612配变（劳动01变）	10	400	240
15962	淮阴区	16625配变（农庄03变）	10	200	63
15963	淮阴区	高成M2718配变（高成02变）	10	100	45
15964	淮阴区	高成M2719配变（高成03变）	10	400	152
15965	淮阴区	高堰15325配变（淮丰03变）	10	200	0
15966	淮阴区	16602配变（浪石01变）	10	400	245
15967	淮阴区	高成M2795配变（镇西03变）	10	400	187
15968	淮阴区	高成M27101配变（竹元04变）	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15969	淮阴区	梅畅15455配变(乔庄03变)	10	200	121
15970	淮阴区	高堰15324配变（淮丰02变）	10	400	0
15971	淮阴区	高堰15323配变（淮丰01变）	10	200	0
15972	淮阴区	L1108配变(丁集08变)	10	200	119
15973	淮阴区	梅畅15479配变(鱼塘02变)	10	200	140
15974	淮阴区	16624配变(农庄02台片)	10	200	59
15975	淮阴区	L1007配变(宗楼06变)	10	400	194
15976	淮阴区	L1006配变(宗楼05台片)	10	200	62
15977	淮阴区	王顺B5143配变(梅畅02变)	10	200	76
15978	淮阴区	高堰15310配变（陈集双庄04变）	10	200	0
15979	淮阴区	王顺B5142配变(梅畅01变)	10	400	174
15980	淮阴区	王顺B5144配变(梅畅03变)	10	400	104
15981	淮阴区	11217配变（吴江24变）	10	400	305
15982	淮阴区	11347配变(张庄01变)	10	400	229
15983	淮阴区	11348配变(张庄02号台变)	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15984	淮阴区	11316配变（徐溜11变）	10	400	264
15985	淮阴区	11301配变（新和05变）	10	400	222
15986	淮阴区	C9402配变（徐溜08变）	10	400	224
15987	淮阴区	C9401配变（徐溜07变）	10	200	52
15988	淮阴区	11206配变（徐溜06变）	10	400	205
15989	淮阴区	11320配变（徐溜21变）	10	400	250
15990	淮阴区	L4237配变（何庄03变）1	10	200	5
15991	淮阴区	L4238配变（何庄04变）	10	100	0
15992	淮阴区	L8511配变(洪北02配变)	10	400	181
15993	淮阴区	13248配变(沈圩02变)	10	400	250
15994	淮阴区	L8601配变(沈圩03变)	10	400	246
15995	淮阴区	13361配变（淮西02变）	10	400	202
15996	淮阴区	L8603配变(沈圩06变)	10	400	247
15997	淮阴区	13107配变(沈圩08变)	10	200	99
15998	淮阴区	L5213配变（渔南03变）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
15999	淮阴区	11304配变（大树01变）	10	200	137
16000	淮阴区	13505(吴集03变)	10	400	215
16001	淮阴区	11305配变（大树06变）	10	100	26
16002	淮阴区	L4351配变（渔西05变）	10	400	150
16003	淮阴区	13109配变(汤集朱庄06变)	10	400	239
16004	淮阴区	13110配变(汤集朱庄07变)	10	400	270
16005	淮阴区	135011(吴集02变)	10	400	141
16006	淮阴区	X1309配变(新渡3组04变)	10	400	134
16007	淮阴区	13210配变(汤集10配变)	10	315	136
16008	淮阴区	11503配变（长庄04变）	10	400	237
16009	淮阴区	L4337配变（汪庄04变）	10	200	128
16010	淮阴区	11515配变（淮北06变）	10	400	198
16011	淮阴区	L4338配变（汪庄05变）	10	400	270
16012	淮阴区	13523(包圩04变)	10	200	67
16013	淮阴区	13528(包圩02变)	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16014	淮阴区	11508配变（长庄09变）	10	400	275
16015	淮阴区	13525(包圩05变)	10	100	64
16016	淮阴区	L4336配变（汪庄03变）	10	200	12
16017	淮阴区	L8607配变(同丰01变)	10	200	96
16018	淮阴区	L4335配变（汪庄02变）	10	100	0
16019	淮阴区	L8608配变(同丰02变)	10	400	215
16020	淮阴区	13516(吴集05变)	10	400	279
16021	淮阴区	13406配变(兴和04变)	10	200	87
16022	淮阴区	L8609配变(同丰03变)	10	200	86
16023	淮阴区	13534(包圩03变)	10	400	239
16024	淮阴区	11504配变（长庄05变）	10	200	100
16025	淮阴区	L8532配变(王码06变)	10	200	73
16026	淮阴区	14446配变（二堡04变）	10	200	89
16027	淮阴区	L8538配变(王码12变)	10	100	39
16028	淮阴区	L8516配变(洪北08变)	10	315	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16029	淮阴区	13420配变（吴集06变）	10	200	106
16030	淮阴区	13419配变（吴集07变）	10	400	258
16031	淮阴区	13563(兴和05变)	10	100	53
16032	淮阴区	L8615配变(同丰09变)	10	200	27
16033	淮阴区	13541(后荡03变)	10	200	107
16034	淮阴区	后荡04变	10	400	242
16035	淮阴区	13546(后荡01变)	10	400	244
16036	淮阴区	13428配变(吴集27变)	10	400	210
16037	淮阴区	C9124配变（徐溜02变）	10	400	184
16038	淮阴区	L8613配变(同丰07变)	10	400	212
16039	淮阴区	11541配变（徐溜05变）	10	400	201
16040	淮阴区	L8614配变(同丰08变)	10	200	82
16041	淮阴区	11471配变（吴江04变）	10	400	291
16042	淮阴区	16221（高埝09变）	10	200	108
16043	淮阴区	11535配变（吴江03变）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16044	淮阴区	11202配变（吴江01变）	10	400	135
16045	淮阴区	11201配变（民主06变）	10	400	238
16046	淮阴区	13103配变(跨洪06变)	10	400	265
16047	淮阴区	L8504配变(跨洪05变)	10	400	240
16048	淮阴区	L8414配变（三和07变）	10	400	236
16049	淮阴区	L8416配变（三和08变）	10	400	206
16050	淮阴区	14457配变（三堡01变）	10	200	54
16051	淮阴区	13250配变(沈圩09变)	10	400	267
16052	淮阴区	11529配变（民主05变）	10	400	222
16053	淮阴区	11203配变（吴江02变）	10	400	141
16054	淮阴区	13521(包圩01变)	10	400	215
16055	淮阴区	11528配变（民主04变）	10	400	263
16056	淮阴区	L8604配变(沈圩10配变)	10	200	77
16057	淮阴区	11527配变（民主03变）	10	400	254
16058	淮阴区	11506配变（长庄07变）	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16059	淮阴区	11525配变（民主01变）	10	400	240
16060	淮阴区	13211配变(汤集11变)	10	400	82
16061	淮阴区	L8505配变(跨洪08变)	10	100	56
16062	淮阴区	13222配变（王营淮闸05变）	10	200	66
16063	淮阴区	L8503配变(跨洪03变)	10	400	226
16064	淮阴区	14414配变（泗河02变）	10	200	40
16065	淮阴区	学田15509配变（合心04变）	10	400	186
16066	淮阴区	13567(兴和06变)	10	100	36
16067	淮阴区	学田15512配变（镇西05变）	10	400	181
16068	淮阴区	学田15501配变（陈集11变）	10	400	217
16069	淮阴区	L8528配变(王码02变)	10	400	214
16070	淮阴区	L8529配变(王码03变)	10	100	0
16071	淮阴区	L8531配变(王码05变)	10	200	78
16072	淮阴区	14418配变（泗河06变）	10	100	29
16073	淮阴区	L5202配变（六里02变）	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16074	淮阴区	11505配变（长庄06变）	10	200	63
16075	淮阴区	H3316配变(大兴02变)	10	400	151
16076	淮阴区	L8435配变（淮泗02变）	10	100	19
16077	淮阴区	11705配变（金城05变）	10	400	205
16078	淮阴区	L8439配变(黎明03变)	10	200	39
16079	淮阴区	L8409配变（振兴07变）	10	100	36
16080	淮阴区	M2239配变(渔种厂01变)	10	400	193
16081	淮阴区	16304配变（庆华村08变）	10	400	203
16082	淮阴区	11706配变（金城06变）	10	400	254
16083	淮阴区	11702配变（金城02变）	10	400	226
16084	淮阴区	C9201配变(新和01变)	10	400	252
16085	淮阴区	11707配变（金城07变）	10	400	112
16086	淮阴区	13309配变（新园10变）	10	200	109
16087	淮阴区	13316配变（新园02变）	10	100	63
16088	淮阴区	L8441配变（黎明05变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16089	淮阴区	L8425配变（振兴05变）	10	200	109
16090	淮阴区	X1302配变（杨码1组03变）	10	100	55
16091	淮阴区	L8404配变（振兴02变）	10	200	108
16092	淮阴区	L8422配变（振兴04变）	10	200	91
16093	淮阴区	M2240配变(周庄001变)	10	200	95
16094	淮阴区	M2241配变(周庄002变)	10	250	1
16095	淮阴区	L8428配变（三和11变）	10	400	256
16096	淮阴区	L8429配变（三和12变）	10	100	40
16097	淮阴区	L8445配变（三和13变）	10	200	54
16098	淮阴区	Y2414配变（营北崔庄村03#王圩六组变）	10	400	149
16099	淮阴区	Y2418配变（营北崔庄村01#王圩五组变）	10	400	108
16100	淮阴区	13132配变(朱庄15变)	10	400	277
16101	淮阴区	Y2419配变（营北崔庄村04#王圩四组变）	10	400	55
16102	淮阴区	F3205配变（营北果林村02#果林三组变）	10	400	138
16103	淮阴区	18113配变（营北村08#营北小区变）	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16104	淮阴区	11546配变（肖荡15变前肖5组西）	10	400	273
16105	淮阴区	11622配变(朱庄16变)	10	400	111
16106	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室8#变压器	10	800	628
16107	淮阴区	11532配变（民主10变）	10	200	115
16108	淮阴区	11511配变（长庄12变）	10	400	218
16109	淮阴区	11510配变（长庄11变）	10	200	84
16110	淮阴区	C9409配变（徐溜31变）	10	400	211
16111	淮阴区	F3211配变（果林村05#果林四组东变）	10	200	84
16112	淮阴区	11328配变（徐溜32变）	10	400	183
16113	淮阴区	M1821配变（陶闸06变）	10	200	66
16114	淮阴区	M2814配变（仲弓05变）	10	400	308
16115	淮阴区	M4411配变（双庄05变）	10	100	54
16116	淮阴区	13549(后荡05变)	10	200	100
16117	淮阴区	M3105配变（杨庄04变）	10	200	78
16118	淮阴区	13508(吴集08变)	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16119	淮阴区	12402配变（刘皮16变）	10	200	125
16120	淮阴区	12416配变（刘老庄种猪场11变）	10	200	57
16121	淮阴区	13416配变（兴和01变）	10	200	106
16122	淮阴区	15623配变（旧县04变）	10	200	40
16123	淮阴区	A7702配变（营北双河村24#官庄七组变）	10	200	129
16124	淮阴区	M4414配变（双庄08变）	10	100	5
16125	淮阴区	11724公变（教师公寓）	10	400	0
16126	淮阴区	M4112配变（红星11变）	10	100	25
16127	淮阴区	14407配变（李庵07变）	10	400	0
16128	淮阴区	11727配变（徐溜25号台变）	10	400	101
16129	淮阴区	L2606配变（王营李庄06变）	10	200	15
16130	淮阴区	L2607配变（王营李庄07变）	10	400	173
16131	淮阴区	L5512配变（张桥12变）	10	100	48
16132	淮阴区	双淮A9014配变（淮涟5组11变）	10	200	0
16133	淮阴区	A9828公变（审计）	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16134	淮阴区	18606公变（左庄六组）	10	400	286
16135	淮阴区	L5022配变（卢华10变）	10	200	72
16136	淮阴区	11642配变（民强04变）	10	400	222
16137	淮阴区	L7528配变（蒋桥16变）	10	315	183
16138	淮阴区	18211公变（粮校东）	10	400	169
16139	淮阴区	14142配变（新星17变）	10	400	229
16140	淮阴区	14199配变（三树50变）	10	400	88
16141	淮阴区	11641配变（宋集27变）	10	400	222
16142	淮阴区	16301配变（营北杨井村01#杨井C区1变）	10	400	157
16143	淮阴区	B5117（沟北18变）	10	400	312
16144	淮阴区	营东生活小区公变	10	400	205
16145	淮阴区	12510配变（郑河11变）	10	400	34
16146	淮阴区	13256配变（汤集32变）	10	400	320
16147	淮阴区	C9310配变（宋集26变）	10	400	236
16148	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室7#变压器	10	800	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16149	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室5#主变	10	800	423
16150	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室6#主变	10	800	538
16151	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站3#配电变压器	10	800	224
16152	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站2#配电变压器	10	800	0
16153	淮阴区	1#配电室103-5#配变	10	800	378
16154	淮阴区	欧蓓莎二期小区1#配电室108-6#配变	10	800	0
16155	淮阴区	157011配变（吴城26变）	10	400	194
16156	淮阴区	L5323配变（董巷11变）	10	400	220
16157	淮阴区	桃李西苑04变压器	10	800	488
16158	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室7#主变	10	800	639
16159	淮阴区	汇达蘭苑1#配电室8#主变	10	800	481
16160	淮阴区	汇达蘭苑1#开关站1#主变	10	1000	265
16161	淮阴区	13224配变(汤集26变)	10	315	220
16162	淮阴区	L7508配变（横沟08变）	10	200	47
16163	淮阴区	L5113配变（文庵02变）	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16164	淮阴区	汇达蘭苑1#开关站3#主变	10	1000	530
16165	淮阴区	18336公变（棉麻）	10	400	245
16166	淮阴区	汇达蘭苑1#开关站4#主变	10	1000	497
16167	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室5#变压器	10	800	468
16168	淮阴区	L8536配变(王码10变)	10	400	270
16169	淮阴区	12222配变（新公村10变）	10	400	226
16170	淮阴区	M4523配变(新公村11变)	10	400	237
16171	淮阴区	14146配变（跃进01变）	10	400	237
16172	淮阴区	11621配变(朱庄14变)	10	400	244
16173	淮阴区	L5322配变（董巷10变）	10	400	256
16174	淮阴区	欧蓓莎二期小区1#开关站1#变压器	10	800	368
16175	淮阴区	14456配变（二堡14变）	10	200	94
16176	淮阴区	142107配变（联盟24变）	10	500	318
16177	淮阴区	娘庄31变	10	630	452
16178	淮阴区	高成M27108配变（林圩12变）	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16179	淮阴区	Y2219配变（王营长安54变）	10	400	108
16180	淮阴区	梅畅154113配变(鱼塘小区1号变)	10	400	204
16181	淮阴区	新城悦隽2-3#配电室3#变	10	800	0
16182	淮阴区	13618配变（王营林蚕06变）	10	400	198
16183	淮阴区	L4542配变（镇政府01变）	10	400	195
16184	淮阴区	13239配变（王营淮闸22变）	10	200	117
16185	淮阴区	157088配变（吴城23变）	10	400	89
16186	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室13#变压器	10	800	0
16187	淮阴区	怡康雅苑2#开关站3#变压器	10	800	572
16188	淮阴区	L1020配变（宗楼16变）	10	400	229
16189	淮阴区	开源珑城2-1配电室#3变压器	10	800	372
16190	淮阴区	L5006配变（河塘07变）	10	200	121
16191	淮阴区	11335配变（桂塘村22变）	10	200	14
16192	淮阴区	F1208配变（王营崔庄21变）	10	400	219
16193	淮阴区	13228配变（王营淮闸19变）	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16194	淮阴区	13226配变（王营淮闸17变）	10	400	167
16195	淮阴区	金辉城市广场1#配电室7#变压器	10	800	454
16196	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#1变压器	10	800	418
16197	淮阴区	花漾年华1-4#配电房10#主变	10	800	588
16198	淮阴区	14318配变（双闸11变）	10	400	205
16199	淮阴区	淮西12变	10	400	211
16200	淮阴区	L5065配变（陶营15变）	10	200	118
16201	淮阴区	包圩19变	10	400	117
16202	淮阴区	H3553配变（刘河30变）	10	100	15
16203	淮阴区	L6227配变（六里04变）	10	200	81
16204	淮阴区	11154配变（徐梅22变）	10	400	253
16205	淮阴区	兴和28变	10	400	249
16206	淮阴区	11155配变（徐梅23变）	10	400	219
16207	淮阴区	L3105配变（王营陈庄03变）	10	400	30
16208	淮阴区	11156配变（徐梅24变）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16209	淮阴区	X1335(配变新渡2组17变)	10	315	148
16210	淮阴区	12332配变（刘老庄10变）	10	200	149
16211	淮阴区	M2625配变（桃园03变）	10	200	39
16212	淮阴区	M2630配变（桃园02变）	10	400	241
16213	淮阴区	L1318配变（西站04变）	10	400	208
16214	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室13#变压器	10	800	634
16215	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室13#变压器	10	800	453
16216	淮阴区	L5104配变（蒋口03变）	10	400	242
16217	淮阴区	18334公变（营北6队北）	10	400	90
16218	淮阴区	优步书苑1-1#配电室5#变压器	10	800	502
16219	淮阴区	临川人家17#变	10	800	594
16220	淮阴区	14591配变（三树40变）	10	400	215
16221	淮阴区	11662配变(宋集34变)	10	500	238
16222	淮阴区	L1328配变（西站01变）	10	400	235
16223	淮阴区	L1332配变（西站02变）	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16224	淮阴区	M1826配变（玉坝03变）	10	400	149
16225	淮阴区	11232配变（朱集6组04台片）	10	200	113
16226	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室8#变压器	10	800	584
16227	淮阴区	11240配变（朱集2组06变）	10	400	219
16228	淮阴区	L4548配变（居委会08变）	10	400	185
16229	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室14#变压器	10	800	494
16230	淮阴区	18335公变（营北果品西北）	10	400	50
16231	淮阴区	建筑公司箱变	10	630	208
16232	淮阴区	11518配变（五里29变）	10	400	196
16233	淮阴区	11246配变（袁庄06变）	10	200	96
16234	淮阴区	11247配变（袁庄07变）	10	200	116
16235	淮阴区	高堰15339配变（淮丰17变）	10	400	0
16236	淮阴区	M2603配变（淮丰18变）	10	400	236
16237	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室11#变压器	10	800	572
16238	淮阴区	高堰15341配变（淮丰19变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16239	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房5#变压器	10	800	572
16240	淮阴区	11735配变（金城21变）	10	200	124
16241	淮阴区	开源珑城2-1配电室#4变压器	10	800	0
16242	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#24变压器	10	1000	465
16243	淮阴区	新城悦隼3#配12#变	10	800	432
16244	淮阴区	M2637配变（太山01变）	10	200	22
16245	淮阴区	M2635配变（太山03变）	10	200	107
16246	淮阴区	M2643配变（太山02变）	10	200	43
16247	淮阴区	16201配变（营北王庄村21#王庄3组变）	10	400	18
16248	淮阴区	临川人家2#变	10	800	474
16249	淮阴区	徐梅南苑16变	10	800	497
16250	淮阴区	14319配变（双闸12变）	10	400	286
16251	淮阴区	13299配变（王营沈渡25变）	10	200	111
16252	淮阴区	东城美居小区2#开关站1#变压器	10	800	0
16253	淮阴区	14320配变（双闸13变）	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16254	淮阴区	16252（十堡25变）	10	200	47
16255	淮阴区	15415配变（营北王庄村17#中心村9变）	10	400	232
16256	淮阴区	15410配变（营北王庄村07#王庄四组北变）	10	200	96
16257	淮阴区	15413配变（营北王庄村15#中心村7变）	10	400	189
16258	淮阴区	B7249（小滩14变）	10	400	272
16259	淮阴区	金辉优步花园5#变压器	10	630	276
16260	淮阴区	张集村14变	10	400	204
16261	淮阴区	M2221配变(凌桥20变)	10	400	184
16262	淮阴区	街道10变1#主变	10	400	105
16263	淮阴区	M1833配变（二闸01变）	10	200	106
16264	淮阴区	M1829配变（二闸02变）	10	400	152
16265	淮阴区	15612配变（玉坝02变）	10	400	185
16266	淮阴区	B6748配变（韩桥家园6号变）	10	400	226
16267	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室4#变压器	10	800	425
16268	淮阴区	M4423配变（同心08变）	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16269	淮阴区	M4124配变（姜庄04变）	10	200	145
16270	淮阴区	12507配变（郑河07变）	10	200	0
16271	淮阴区	15403配变（营北王庄村09#中心村1变）	10	400	157
16272	淮阴区	15624配变（旧县01变）	10	200	36
16273	淮阴区	15423配变(营北王庄村06#临河五组变)	10	100	0
16274	淮阴区	15408配变（营北王庄村11#中心村3变）	10	400	116
16275	淮阴区	14438配变（毛湖09变）	10	400	220
16276	淮阴区	H3372配变（军田18变）	10	400	205
16277	淮阴区	11656配变（民强20变）	10	400	207
16278	淮阴区	高堰15363配变（小桥13变）	10	400	0
16279	淮阴区	环球轻纺城B2地块1#开关站2#变压器	10	800	577
16280	淮阴区	13350配变（王营越河11变）	10	630	319
16281	淮阴区	15419配变（营北王庄村04#张庄四组变）	10	200	144
16282	淮阴区	15418配变（营北王庄村03#张庄三组变）	10	200	56
16283	淮阴区	15422配变（营北王庄村13#中心村5变）	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16284	淮阴区	H3552配变（顾庄14变）	10	400	213
16285	淮阴区	L3122配变（王营崔庄24变）	10	400	224
16286	淮阴区	B0303配变（营东生活小区北）	10	400	47
16287	淮阴区	H3373配变（军田19变）	10	400	263
16288	淮阴区	14592配变（三树41变）	10	400	163
16289	淮阴区	16622配变(劳动16变)	10	400	254
16290	淮阴区	11712教师公寓二号公变	10	400	147
16291	淮阴区	13136配变(跨洪15变)	10	400	250
16292	淮阴区	11334配变（袁集村31变）	10	200	81
16293	淮阴区	家和广场1#开关站1#变压器	10	800	404
16294	淮阴区	B6749配变（韩桥家园7号变）	10	400	213
16295	淮阴区	11516配变(五里34变)	10	400	199
16296	淮阴区	11517配变(五里35变)	10	400	224
16297	淮阴区	春风南岸2-2配电室20#变压器	10	800	0
16298	淮阴区	M1802配变（仲弓11变）	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16299	淮阴区	M16022配变（利民03变）	10	400	236
16300	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室7#变压器	10	800	444
16301	淮阴区	12517配变（郑河21变）	10	100	76
16302	淮阴区	L1022配变（宗楼18变）	10	200	0
16303	淮阴区	11642配变（宋集28变）	10	200	106
16304	淮阴区	东篱苑2开关站18#变压器	10	800	518
16305	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室16#变压器	10	800	0
16306	淮阴区	B6707配变（韩桥村41变）	10	400	185
16307	淮阴区	B6708配变（韩桥村42变）	10	400	234
16308	淮阴区	H1101配变（大福23变）	10	400	63
16309	淮阴区	B6721配变（韩桥村40变）	10	400	187
16310	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室9#变压器	10	800	0
16311	淮阴区	C9322配变（新圆11变）	10	200	87
16312	淮阴区	11336配变（桂塘村23变）	10	200	43
16313	淮阴区	B6709配变（韩桥村43变）	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16314	淮阴区	18810配变（营北三朱村07#中心村5变）	10	400	175
16315	淮阴区	F3508配变（营北三朱村19#中心村17变）	10	400	191
16316	淮阴区	18811配变（营北三朱村08#中心村6变）	10	400	134
16317	淮阴区	M2626配变（桃园10变）	10	100	3
16318	淮阴区	X2230配变（佟洼26变）	10	200	45
16319	淮阴区	16317配变（天河村10变）	10	200	91
16320	淮阴区	金辉城市广场2#开关站12#变压器	10	800	330
16321	淮阴区	18814配变（营北三朱村27#三朱七组北变）	10	400	198
16322	淮阴区	营北双河村30#中心村C区变1#主变	10	630	0
16323	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室3#变	10	800	0
16324	淮阴区	永福华府小区1#配电室1#变	10	1000	0
16325	淮阴区	M2916配变(头堡16变)	10	200	130
16326	淮阴区	184荷花公园公变	10	400	298
16327	淮阴区	B2004黄河花园七地块公变	10	400	0
16328	淮阴区	F1202配变（王营崔庄25变）	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16329	淮阴区	B2003黄河花园八地块公变	10	400	0
16330	淮阴区	16647配变（泮谈13变）	10	200	93
16331	淮阴区	C9415配变（徐溜45变）	10	400	210
16332	淮阴区	11422配变（创业19变）	10	100	55
16333	淮阴区	15111配变（陈集30变）	10	400	197
16334	淮阴区	108奥体国际星城2#开关站17#变压器	10	800	301
16335	淮阴区	109奥体国际星城2#开关站19#变压器	10	800	567
16336	淮阴区	212奥体国际星城2#开关站20#变压器	10	800	520
16337	淮阴区	213奥体国际星城2#开关站18#变压器	10	800	300
16338	淮阴区	香溢荣府小区1#开关站3#变	10	800	612
16339	淮阴区	16303配变（营北杨井村03#杨井C区3变）	10	400	138
16340	淮阴区	东篱苑2-1#配电室21#变压器	10	630	460
16341	淮阴区	18425公变（粮管所）	10	400	293
16342	淮阴区	11640配变（五里民强14变）	10	200	122
16343	淮阴区	C9331配变（新圆21变）	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16344	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站1#变压器	10	800	492
16345	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室12#变压器	10	800	487
16346	淮阴区	B8049配变（湖滨村10变）	10	400	239
16347	淮阴区	16321配变（韩桥村44变）	10	400	198
16348	淮阴区	B5116(沟北17变)	10	400	34
16349	淮阴区	11728配变（徐溜34变）	10	200	126
16350	淮阴区	C9332配变(新圆22配变)	10	200	89
16351	淮阴区	天瑞府一期1#开关站1#变压器	10	800	448
16352	淮阴区	张集村23变	10	200	42
16353	淮阴区	16304配变（营北杨井村04#杨井C区4变）	10	400	80
16354	淮阴区	16313配变（营北杨井村13#杨井五组西变）	10	400	248
16355	淮阴区	奥体国际星城8#箱变配电变压器	10	630	310
16356	淮阴区	奥体国际星城7#箱变配电变压器	10	630	330
16357	淮阴区	创业社区02变	10	400	218
16358	淮阴区	东篱苑1-2#配电室7#变压器	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16359	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所 3#变压器	10	800	476
16360	淮阴区	15145配变（中心花园 1号变）	10	400	101
16361	淮阴区	15210配变（郑台 09变）	10	400	259
16362	淮阴区	M17011配变（吴城22 变）	10	400	189
16363	淮阴区	C9427配变（徐溜 69变）	10	400	115
16364	淮阴区	14216配变（周集 18变）	10	200	83
16365	淮阴区	M2663配变（桃园 13变）	10	400	235
16366	淮阴区	11610配变（合兴14变）	10	400	257
16367	淮阴区	M1109配变（三树 60变）	10	630	194
16368	淮阴区	桃李风华学府1-2#配 电室6#变压器	10	800	516
16369	淮阴区	18330公变（营二支线 北）	10	400	84
16370	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室 8#变压器	10	800	607
16371	淮阴区	18219变（小营村西二 号）箱变	10	400	79
16372	淮阴区	15207配变（郑台 10变）	10	100	13
16373	淮阴区	14566配变（三坝 02变）	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16374	淮阴区	14576配变（三坝10变）	10	400	223
16375	淮阴区	东城美居小区2#开关站3#变压器	10	800	0
16376	淮阴区	142108配变（联盟25变）	10	500	297
16377	淮阴区	141101配变（三树52变）	10	630	402
16378	淮阴区	淮州花园1-1#配电室6#变压器	10	800	532
16379	淮阴区	M2817配变（旧县16变）	10	200	84
16380	淮阴区	13306配变（王营二纺08变）	10	200	128
16381	淮阴区	B1912配变（营北双河村01#消防大队变）	10	400	103
16382	淮阴区	B7254配变（小滩村05变）	10	200	124
16383	淮阴区	M1814配变（陶闸16变）	10	200	110
16384	淮阴区	11211配变（袁集村30变）	10	400	91
16385	淮阴区	11207配变（大福05变）	10	200	92
16386	淮阴区	13221配变（金圩15变）	10	400	268
16387	淮阴区	刘河小区二期3#箱变	10	630	367
16388	淮阴区	H1311配变（联旺02变）	10	100	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16389	淮阴区	樱花小区B组团菜场箱变1#主变	10	1000	0
16390	淮阴区	B2110铁路办南公变	10	400	45
16391	淮阴区	L1310配变(七一18台片)	10	400	153
16392	淮阴区	16415配变(丁集所娘庄16变)	10	400	59
16393	淮阴区	L1117配变(丁集24变)	10	400	113
16394	淮阴区	L1012配变(宗楼11台片)	10	400	206
16395	淮阴区	13229配变（王营淮闸11变）	10	160	34
16396	淮阴区	L1017配变(丁集49变)	10	400	218
16397	淮阴区	14424配变（泗河13变）	10	200	92
16398	淮阴区	M42018配变（刘皮21变）	10	400	230
16399	淮阴区	L8419配变（三和27变）	10	200	110
16400	淮阴区	M2808配变（仲弓08变）	10	400	220
16401	淮阴区	12257配变（古寨村26变）	10	400	139
16402	淮阴区	阳光新城1-5配电室#13变压器	10	800	558
16403	淮阴区	L5061配变（卢华11变）	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16404	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室 6#变压器	10	630	439
16405	淮阴区	L1136配变(丁集48变)	10	400	181
16406	淮阴区	桃李花园06#箱变2#主 变配电变压器	10	630	260
16407	淮阴区	桃李花园03#箱变2#主 变配电变压器	10	500	125
16408	淮阴区	香溢荣府小区1#开关 站2#变	10	800	626
16409	淮阴区	银河湾10#箱变1#主变	10	630	246
16410	淮阴区	银河湾10#箱变2#主变	10	500	144
16411	淮阴区	仲弓03变	10	200	121
16412	淮阴区	金辉城市广场2#配电 室16#变压器	10	800	625
16413	淮阴区	11434配变（长兴18变 牛场）	10	400	58
16414	淮阴区	18904公变（华桥新苑 西）	10	400	0
16415	淮阴区	B6751配变（渔场 12变）	10	200	77
16416	淮阴区	11435配变（镇北 21变）	10	100	80
16417	淮阴区	13261配变（闸西 02变）	10	200	91
16418	淮阴区	怡康雅苑1#开关站1# 变压器	10	800	531

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16419	淮阴区	梅畅15403配变（蚕桑03变）	10	400	226
16420	淮阴区	16644配变(劳动19变1)	10	400	199
16421	淮阴区	L4523配变（米厂后队02变）	10	400	154
16422	淮阴区	M4428配变（同心15变）	10	100	50
16423	淮阴区	孙圩小区02#箱变	10	400	249
16424	淮阴区	16645配变(劳动20变)	10	400	101
16425	淮阴区	13022配变（王营越河30变）	10	200	111
16426	淮阴区	L4554配变（香樟花园02变）	10	315	213
16427	淮阴区	临川人家13#变	10	800	577
16428	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站1#变压器	10	800	0
16429	淮阴区	14307配变（周庄10变）	10	200	106
16430	淮阴区	16452配变（娘庄19配变）	10	400	109
16431	淮阴区	10KV磨具X34线新渡5组06变	10	200	110
16432	淮阴区	13240配变(兴旺12变)	10	200	98
16433	淮阴区	L4507配变（东街05变）	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16434	淮阴区	11218配变(大树11#变)	10	200	105
16435	淮阴区	15114配变（陈集31变）	10	400	69
16436	淮阴区	学田15526配变（学田14变）	10	400	287
16437	淮阴区	B1915配变（营北双河村39#变）	10	400	0
16438	淮阴区	16137配变(西站21变)	10	200	61
16439	淮阴区	M4432配变(同心16变)	10	400	306
16440	淮阴区	高成M2727配变(高成12变)	10	400	250
16441	淮阴区	15136配变（陈集镇北09变）	10	400	227
16442	淮阴区	A9824公变（人行）配电变压器	10	400	96
16443	淮阴区	学田15533配变（陈集32变）	10	400	232
16444	淮阴区	高堰15320配变（陈集双庄17变）	10	400	0
16445	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室6#变压器	10	630	0
16446	淮阴区	15132配变（陈集镇北08变）	10	400	156
16447	淮阴区	L3102配变（王营长安46变）	10	200	112
16448	淮阴区	孙圩村15变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16449	淮阴区	H1329配变（大兴15变）	10	400	231
16450	淮阴区	12420配变(种猪场15变)	10	400	288
16451	淮阴区	16433配变(胡庄18变)	10	200	102
16452	淮阴区	Y2213配变（王营长安43变）	10	400	174
16453	淮阴区	H3368配变（三河17变）	10	200	40
16454	淮阴区	15147配变（中心花园3号变）	10	400	216
16455	淮阴区	H3369配变（三河18变）	10	200	59
16456	淮阴区	19670配变（团结15变）	10	400	98
16457	淮阴区	H3371配变（军田17变）	10	400	187
16458	淮阴区	徐梅南苑06变	10	800	420
16459	淮阴区	16640配变(泮谈11变)	10	200	0
16460	淮阴区	16639配变(泮谈10变)	10	200	71
16461	淮阴区	11257配变（大福22变）	10	400	222
16462	淮阴区	11256新河19变	10	400	235
16463	淮阴区	11561配变（鑫园36变）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16464	淮阴区	11592配变（鑫园37变）	10	200	77
16465	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房1#变压器	10	1000	670
16466	淮阴区	广城尚书房6号配电室12#变压器	10	1000	631
16467	淮阴区	淮上院子1#开关站3#变压器	10	800	391
16468	淮阴区	11595配变（十里23变）	10	400	0
16469	淮阴区	142105配变（联盟21变）	10	500	295
16470	淮阴区	C9418配变（徐溜57变）	10	400	195
16471	淮阴区	L8164配变友谊社区2号变	10	400	206
16472	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室8#变压器	10	800	0
16473	淮阴区	L4509配变（供电所01变）	10	400	98
16474	淮阴区	14331配变（双闸14变）	10	200	124
16475	淮阴区	新城悦隼4#配16#变	10	800	400
16476	淮阴区	16146配变（七一31变）	10	400	69
16477	淮阴区	徐梅南苑03变	10	800	534
16478	淮阴区	16149配变（农庄29台片）	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16479	淮阴区	11514配变(五里33变)	10	400	236
16480	淮阴区	上海国际花园1-4#配电室1#变压器	10	800	524
16481	淮阴区	阳光新城1-2#配电室5#变压器	10	800	563
16482	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室7#变压器	10	800	550
16483	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房6#变压器	10	800	0
16484	淮阴区	B6746配变（韩桥家园4号变）	10	400	186
16485	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室2#变压器	10	800	482
16486	淮阴区	16478配变（娘庄35变）	10	400	45
16487	淮阴区	M3118配变（杨庄16变）	10	200	129
16488	淮阴区	A9403配变（营北双河村35#盐河小区8变）	10	400	0
16489	淮阴区	A9401配变（营北双河村34#盐河小区7变）	10	400	0
16490	淮阴区	国华御锦园8#箱变2#主变	10	315	0
16491	淮阴区	国华御锦园8#箱变1#主变	10	500	0
16492	淮阴区	14412配变（西金圩07变）	10	400	164
16493	淮阴区	国华御锦园1#箱变2#主变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16494	淮阴区	国华御锦园2#箱变2#主变	10	315	0
16495	淮阴区	国华御锦园3#箱变2#主变	10	315	0
16496	淮阴区	国华御锦园7#箱变2#主变	10	315	0
16497	淮阴区	国华御锦园5#箱变1#主变	10	315	0
16498	淮阴区	国华御锦园4#箱变2#主变	10	315	0
16499	淮阴区	国华御锦园5#箱变2#主变	10	315	0
16500	淮阴区	国华御锦园6#箱变2#主变	10	315	0
16501	淮阴区	国华御锦园9#箱变2#主变	10	315	0
16502	淮阴区	营北御花园C区4#箱变1#主变	10	800	0
16503	淮阴区	营北御花园C区5#箱变1#主变	10	800	0
16504	淮阴区	营北御花园C区3#箱变1#主变	10	800	0
16505	淮阴区	营北御花园C区1#箱变1#主变	10	630	0
16506	淮阴区	营北御花园C区1#箱变2#主变	10	1000	0
16507	淮阴区	营北御花园C区2#箱变1#主变	10	630	0
16508	淮阴区	营北御花园C区2#箱变2#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16509	淮阴区	13558(兴和12变)	10	400	155
16510	淮阴区	营北御花园B区1#箱变 1#主变	10	630	0
16511	淮阴区	营北御花园B区2#箱变 1#主变	10	630	0
16512	淮阴区	银河湾7#箱变1#主变	10	315	0
16513	淮阴区	豪景华庭中心变电所 3#变	10	500	0
16514	淮阴区	14471配变（徐圩 05变）	10	200	128
16515	淮阴区	L6207配变（六里 10变）	10	100	0
16516	淮阴区	M2140配变（新星 10变）	10	100	26
16517	淮阴区	L8618配变(同丰12变)	10	400	167
16518	淮阴区	豪景华庭中心变电所 2#变	10	800	0
16519	淮阴区	豪景华庭中心变电所 1#变	10	1000	0
16520	淮阴区	豪景华庭小区3#箱变 1#变低压线路	10	315	0
16521	淮阴区	豪景华庭小区3#箱变 2#变	10	315	0
16522	淮阴区	营北御花园D区开关站 1#干变	10	800	0
16523	淮阴区	营北御花园D区开关站 2#干变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16524	淮阴区	营北御花园D区配电所 1#干变	10	800	0
16525	淮阴区	营北御花园D区配电所 2#干变	10	800	0
16526	淮阴区	14536配变（联盟 01变）	10	400	257
16527	淮阴区	11215配变(民主14变)	10	400	214
16528	淮阴区	11304配变（新和 08变）	10	200	65
16529	淮阴区	11308配变（新和 14变）	10	400	266
16530	淮阴区	11546配变（张庄 07变）	10	200	81
16531	淮阴区	14313配变（双闸 06变）	10	200	93
16532	淮阴区	14519配变（蒋集 14变）	10	400	320
16533	淮阴区	14436配变（毛湖 07变）	10	200	86
16534	淮阴区	13336配变（黎明 01变）	10	200	92
16535	淮阴区	14314配变（双闸 07变）	10	200	74
16536	淮阴区	11537配变（吴江 14变）	10	400	156
16537	淮阴区	14212配变（周集 14变）	10	100	41
16538	淮阴区	14587配变（三树 24变）	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16539	淮阴区	13267配变（闸西08变）	10	200	48
16540	淮阴区	14599配变（树西08变）	10	200	96
16541	淮阴区	L8420配变（振兴11变）	10	200	78
16542	淮阴区	11216配变（三杨4组10变）	10	200	90
16543	淮阴区	11258配变（新桥3组06变）	10	200	132
16544	淮阴区	11314阳光东二号公变	10	400	0
16545	淮阴区	Y2530公变（通胜西北）	10	400	203
16546	淮阴区	L2810公变（星光幼儿园西）	10	400	0
16547	淮阴区	13901供电所门前公变	10	400	0
16548	淮阴区	11229配变（朱集5组24变）	10	200	99
16549	淮阴区	B6712配变（韩桥村18变）	10	400	44
16550	淮阴区	13354配变（民主12变）	10	400	261
16551	淮阴区	16126配变（七一05变）	10	200	37
16552	淮阴区	14204配变（周集05变）	10	400	199
16553	淮阴区	14205配变（周集06变）	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16554	淮阴区	14201配变（周集01变）	10	100	32
16555	淮阴区	B6704配变（韩桥村23变）	10	200	35
16556	淮阴区	13313配变（新园12变）	10	200	121
16557	淮阴区	14540配变（联盟06）	10	100	24
16558	淮阴区	B6711配变（韩桥村24变）	10	400	23
16559	淮阴区	L1326配变（西站03变）	10	100	45
16560	淮阴区	B5030配变（沿湖村13变）	10	400	169
16561	淮阴区	14106配变（三树08变）	10	400	79
16562	淮阴区	M1105配变（汪汪02变）	10	200	75
16563	淮阴区	16127配变（七一13台片）	10	200	116
16564	淮阴区	12418配变（种猪场13变）	10	100	39
16565	淮阴区	12417配变（种猪场12变）	10	200	87
16566	淮阴区	16111配变（七一04台片）	10	200	12
16567	淮阴区	16128配变（七一17变）	10	200	126
16568	淮阴区	14134配变（汪汪10变）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16569	淮阴区	B6727配变（河头村09变）	10	400	107
16570	淮阴区	M2114配变（树西02变）	10	200	78
16571	淮阴区	L5506配变（张桥06变）	10	200	86
16572	淮阴区	M1108配变（汪洼09变）	10	400	246
16573	淮阴区	L1304配变（西站09变）	10	200	46
16574	淮阴区	16106配变（劳动05变）	10	400	188
16575	淮阴区	16101配变（劳动06变*）	10	200	14
16576	淮阴区	L1325配变（西站08变）	10	100	22
16577	淮阴区	16114配变（农庄04变）	10	160	69
16578	淮阴区	L1311配变（七一03台片）	10	100	10
16579	淮阴区	16119配变（农庄11台片）	10	400	86
16580	淮阴区	16402配变（丁集10变）	10	200	96
16581	淮阴区	L1116配变（丁集22变*）	10	315	80
16582	淮阴区	L1307配变（七一07台片）	10	400	114
16583	淮阴区	16439配变（娘庄04变）	10	315	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16584	淮阴区	16424配变(胡庄09变)	10	200	35
16585	淮阴区	11613配变（开庄03变3、4组）	10	200	70
16586	淮阴区	L5101配变（河塘05变）	10	200	63
16587	淮阴区	L4104配变（程圩09变）	10	200	90
16588	淮阴区	11605配变(安庄13变)	10	200	68
16589	淮阴区	14115配变（三树27变）	10	200	98
16590	淮阴区	M2119配变（四门闸02变）	10	100	5
16591	淮阴区	B6738配变(河头村10变)	10	400	256
16592	淮阴区	16445配变（娘庄10台片）	10	50	9
16593	淮阴区	16449配变（娘庄14台片）	10	400	146
16594	淮阴区	12413配变(种猪场08变)	10	200	133
16595	淮阴区	16418配变(胡庄03变)	10	200	89
16596	淮阴区	16442配变（娘庄07台片）	10	200	81
16597	淮阴区	L1104配变(丁集04台片)	10	400	20
16598	淮阴区	16436配变(娘庄01变)	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16599	淮阴区	L5347配变（徐赵10变）	10	100	34
16600	淮阴区	L5056配变（杨庙09变）	10	200	107
16601	淮阴区	L7522配变（蒋桥10变）	10	200	91
16602	淮阴区	11604配变(安庄12变)	10	200	56
16603	淮阴区	L5201配变（六里11变）	10	200	70
16604	淮阴区	左岸王府1#开关站1#主变	10	630	289
16605	淮阴区	L4344配变（汪庄11变）	10	200	88
16606	淮阴区	左岸王府1#开关站2#主变	10	630	295
16607	淮阴区	左岸王府1#开关站4#主变	10	630	260
16608	淮阴区	L7523配变（蒋桥11变）	10	200	99
16609	淮阴区	左岸王府1#开关站3#主变	10	630	257
16610	淮阴区	L4504配变（东街04变）	10	200	53
16611	淮阴区	L5328配变（韩圩20变）	10	200	119
16612	淮阴区	L5348配变（徐赵11变）	10	125	40
16613	淮阴区	L5349配变（徐赵12变）	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16614	淮阴区	L6230配变（彭堆05变）	10	200	84
16615	淮阴区	16135配变(西站12变)	10	200	35
16616	淮阴区	11451配变（安庄05变 陆阳3. 4. 5组）	10	100	42
16617	淮阴区	11412配变(长兴05变)	10	200	96
16618	淮阴区	11454配变（肖荡07变 6组）	10	200	49
16619	淮阴区	16607配变(浪石06变)	10	400	259
16620	淮阴区	L3325配变（两淮 04变）	10	100	13
16621	淮阴区	左岸王府1#配电房11# 主变	10	800	468
16622	淮阴区	L5329配变（韩圩 22变）	10	200	126
16623	淮阴区	左岸王府1#配电房09# 主变	10	800	344
16624	淮阴区	左岸王府1#配电房10# 主变	10	800	365
16625	淮阴区	L3330配变（两淮 12变）	10	200	66
16626	淮阴区	左岸王府1#配电房12# 主变	10	800	449
16627	淮阴区	16417配变(胡庄02台 片)	10	200	140
16628	淮阴区	16441配变（娘庄 06变）	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16629	淮阴区	左岸王府2#配电房13#主变	10	630	272
16630	淮阴区	左岸王府2#配电房14#主变	10	630	504
16631	淮阴区	11529配变（团结09变）	10	200	64
16632	淮阴区	11519配变（团结04变尹安4组）	10	100	38
16633	淮阴区	11536配变（肖荡02变王何庄）	10	200	1
16634	淮阴区	11338配变（安庄06变）	10	200	76
16635	淮阴区	11339配变（安庄08变草场）	10	200	76
16636	淮阴区	L3312配变（练湖07变桥口4、8组）	10	400	221
16637	淮阴区	12401配变（刘皮05变）	10	200	94
16638	淮阴区	11209配变（大福07变）	10	200	58
16639	淮阴区	11248配变（袁庄08变）	10	400	218
16640	淮阴区	11241配变（袁庄01变）	10	400	74
16641	淮阴区	15205配变（郑台05变）	10	200	108
16642	淮阴区	M2632配变（桃园05变）	10	400	198
16643	淮阴区	16110配变（七一20变）	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16644	淮阴区	L1309配变（七一19变）	10	200	76
16645	淮阴区	15608配变（太平04变）	10	100	35
16646	淮阴区	M19052配变（城南14变）	10	200	50
16647	淮阴区	M19054配变（城南15变）	10	400	220
16648	淮阴区	M16024配变（利民11变）	10	200	110
16649	淮阴区	M17003配变（河滩09变）	10	400	253
16650	淮阴区	M19045配变（城南08变）	10	400	124
16651	淮阴区	M16025配变（利民04变）	10	200	84
16652	淮阴区	M17087配变（吴城16变）	10	200	0
16653	淮阴区	M2641配变（太山05变）	10	200	101
16654	淮阴区	M19046配变（城南05变）	10	400	165
16655	淮阴区	11505配变（老郑08台片）	10	100	35
16656	淮阴区	M17009配变（黄河04变）	10	200	60
16657	淮阴区	11660配变（新圆01变）	10	400	178
16658	淮阴区	11632配变（宋集14变）	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16659	淮阴区	13104配变(跨洪07配变)	10	200	100
16660	淮阴区	L8610配变(同丰04变)	10	400	210
16661	淮阴区	11547配变（鑫园25变）	10	400	209
16662	淮阴区	B0302配变（营东生活小区南）	10	400	0
16663	淮阴区	F3106公变（粮校门前）	10	400	131
16664	淮阴区	18312公变（葡萄路南）	10	400	0
16665	淮阴区	营北国际农贸商城1#变电所1#主变	10	1000	0
16666	淮阴区	营北国际农贸商城2#变电所1#主变	10	1000	0
16667	淮阴区	16121配变(农庄13台片)	10	400	47
16668	淮阴区	M2116配变（树西10变）	10	200	135
16669	淮阴区	C9107配变（创业14变）	10	400	188
16670	淮阴区	L8524配变(洪北17变)	10	200	88
16671	淮阴区	蓝庭印象4#配电房1#主变	10	800	439
16672	淮阴区	蓝庭印象4#配电房2#主变	10	800	381
16673	淮阴区	M2145配变（新星20变）	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16674	淮阴区	14143配变（新星18变）	10	200	86
16675	淮阴区	L5505配变（张桥05变）	10	400	116
16676	淮阴区	11533配变（民主11变）	10	400	227
16677	淮阴区	14113配变（三树25变）	10	400	175
16678	淮阴区	L5514配变（张桥14变）	10	400	222
16679	淮阴区	14453配变（二堡11变）	10	100	26
16680	淮阴区	14162配变（跃进14变）	10	400	215
16681	淮阴区	M2108配变（三树26变）	10	400	192
16682	淮阴区	14406配变（李庵06变）	10	200	83
16683	淮阴区	蓝庭印象1#开关站3#主变	10	800	345
16684	淮阴区	蓝庭印象1#开关站4#主变	10	800	339
16685	淮阴区	蓝庭印象1#开关站2#主变	10	800	397
16686	淮阴区	蓝庭印象1#开关站1#配变	10	800	412
16687	淮阴区	15141配变（合心01变）	10	400	190
16688	淮阴区	C9411配变（徐溜39变）	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16689	淮阴区	L5515配变（张桥15变）	10	400	98
16690	淮阴区	L5503配变（张桥03变）	10	400	252
16691	淮阴区	M2243配变(周庄06变)	10	200	38
16692	淮阴区	L5507配变（张桥07变）	10	100	50
16693	淮阴区	14479配变（磨盘06变）	10	100	2
16694	淮阴区	L5508配变（张桥08变）	10	400	180
16695	淮阴区	14164配变（跃进16变）	10	400	257
16696	淮阴区	16405配变(丁集18变)	10	200	56
16697	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室1#变压器	10	800	486
16698	淮阴区	广电局箱变2#变	10	400	0
16699	淮阴区	刘河小区1#箱变变压器	10	630	363
16700	淮阴区	L3321配变（练湖19变供销社）	10	400	177
16701	淮阴区	18212公变（葡萄路3#）	10	400	87
16702	淮阴区	18104配变（营北村02#北建材变）	10	400	159
16703	淮阴区	淮州花园1-2#配电室10#变压器	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16704	淮阴区	徐梅南苑04变	10	800	447
16705	淮阴区	L2811公变（王营镇中学）	10	400	0
16706	淮阴区	C9130配变（韩庄09变）	10	200	114
16707	淮阴区	18324公变（种子分公司）	10	400	119
16708	淮阴区	Y2511配变（打井队）	10	400	0
16709	淮阴区	11306配变（安庄21变陈阳电站）	10	100	27
16710	淮阴区	B6744配变（韩桥家园2号变）	10	400	203
16711	淮阴区	L9301报社公变	10	400	284
16712	淮阴区	A9821公变（民政局）	10	400	188
16713	淮阴区	L3322配变（练湖20变基督教会）	10	400	182
16714	淮阴区	11513配变（两淮23变）	10	400	210
16715	淮阴区	11527配变（团结15变尹安4组）	10	400	209
16716	淮阴区	11528配变（团结村16变）	10	200	111
16717	淮阴区	M1828配变（二闸11变）	10	200	110
16718	淮阴区	11567配变（三朱29变）	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16719	淮阴区	11511配变（十里07变）	10	200	87
16720	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#17变压器	10	800	409
16721	淮阴区	H3367配变（大西16变）	10	400	239
16722	淮阴区	11568配变（鑫园42变）	10	400	0
16723	淮阴区	L7511配变（横沟11变）	10	100	28
16724	淮阴区	16462配变（丁集51变）	10	400	125
16725	淮阴区	A9820公变（房产门前）	10	400	162
16726	淮阴区	淮上院子1#开关站4#变压器	10	800	482
16727	淮阴区	B2105新街菜场公变	10	630	0
16728	淮阴区	11421配变（双河）	10	400	0
16729	淮阴区	东篱苑1-1#配电室5#变压器	10	800	528
16730	淮阴区	13405配变（吴集16变）	10	400	0
16731	淮阴区	桃李西苑05变压器	10	800	0
16732	淮阴区	玉尧村26变	10	400	146
16733	淮阴区	糖厂宿舍箱变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16734	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#1变压器	10	800	358
16735	淮阴区	临川人家4#变	10	800	559
16736	淮阴区	16638配变（泮谈09变）	10	200	90
16737	淮阴区	海通花园银座4#配电房2#变压器	10	630	360
16738	淮阴区	M1846配变（旧县12变）	10	400	223
16739	淮阴区	淮州花园1-2#配电室9#变压器	10	800	534
16740	淮阴区	11436配变（花园11台片）	10	400	280
16741	淮阴区	16454配变（娘庄21变）	10	200	100
16742	淮阴区	淮上院子1#开关站2#变压器	10	800	386
16743	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房8#变压器	10	800	434
16744	淮阴区	姜庄社区配电房2#变压器	10	630	344
16745	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房2#变压器	10	1000	533
16746	淮阴区	H1236配变（玉尧村23变）	10	400	205
16747	淮阴区	上海国际花园小区开关站1#变压器	10	800	424
16748	淮阴区	上海国际花园小区开关站3#变压器	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16749	淮阴区	上海国际花园小区开关站4#变压器	10	800	473
16750	淮阴区	上海国际花园小区开关站2#变压器	10	800	408
16751	淮阴区	上海国际花园小区2#配电室1#变压器	10	800	461
16752	淮阴区	上海国际花园小区2#配电室3#变压器	10	800	415
16753	淮阴区	上海国际花园小区2#配电室4#变压器	10	800	370
16754	淮阴区	上海国际花园小区2#配电室2#变压器	10	800	330
16755	淮阴区	14246配变（三坝19变）	10	100	27
16756	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室14#变压器	10	800	389
16757	淮阴区	145102配变（蒋集33变）	10	400	252
16758	淮阴区	11437配变（花园12台片）	10	400	251
16759	淮阴区	18325公变（邮政）箱变	10	400	156
16760	淮阴区	金泰公馆01变	10	800	0
16761	淮阴区	观淮府1-1开关站2#变压器	10	800	396
16762	淮阴区	阳光新城1-4配电室#11变压器	10	800	482
16763	淮阴区	F3208配变（营北三朱村25#三朱十二组北	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16764	淮阴区	15411配变（营北王庄村08#王庄四组南变）	10	400	84
16765	淮阴区	B6752配变（渔场15变）	10	200	78
16766	淮阴区	城上城小区配电室1#变压器	10	800	476
16767	淮阴区	梅畅15454配变（乔庄02变）	10	400	223
16768	淮阴区	高成M27100配变（竹元02变）	10	400	254
16769	淮阴区	上海国际花园1-4#配电室2#变压器	10	800	559
16770	淮阴区	樱花小区四期6#箱变2#主变	10	315	0
16771	淮阴区	樱花小区四期7#箱变主变	10	500	0
16772	淮阴区	樱花小区四期6#箱变1#主变	10	315	0
16773	淮阴区	16120配变（农庄12变）	10	200	0
16774	淮阴区	11446配变（淮北13变）	10	400	220
16775	淮阴区	L5027配变（孙庵03变）	10	200	102
16776	淮阴区	国华御锦园7#箱变1#主变	10	500	0
16777	淮阴区	13919营西西坝派出所南公变	10	200	0
16778	淮阴区	L5028配变（孙庵04变）	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16779	淮阴区	14451配变（二堡09变）	10	100	35
16780	淮阴区	C9128配变（徐溜30变）	10	400	254
16781	淮阴区	11509配变（长庄10变）	10	400	262
16782	淮阴区	富豪花园三期2#箱变1#主变	10	400	138
16783	淮阴区	富豪花园三期3#箱变1#主变	10	400	131
16784	淮阴区	富豪花园三期4#箱变1#主变	10	400	55
16785	淮阴区	富豪花园三期4#箱变2#主变	10	400	94
16786	淮阴区	18111配变（营北村05#丝织厂西变）	10	400	182
16787	淮阴区	富豪花园三期2#箱变2#主变	10	400	77
16788	淮阴区	F1603配变（王营长安30变）	10	400	178
16789	淮阴区	富豪花园三期3#箱变2#主变	10	400	119
16790	淮阴区	L4220配变（韩圩15变）	10	200	7
16791	淮阴区	L4339配变（汪庄06变）1	10	100	35
16792	淮阴区	L5052配变（杨庙05变）	10	100	9
16793	淮阴区	樱花小区四期1#箱变2#主变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16794	淮阴区	樱花小区四期2#箱变主变	10	500	0
16795	淮阴区	樱花小区四期3#箱变1#主变	10	315	0
16796	淮阴区	樱花小区四期3#箱变2#主变	10	315	0
16797	淮阴区	樱花小区四期4#箱变1#主变	10	315	0
16798	淮阴区	樱花小区四期4#箱变2#主变	10	315	0
16799	淮阴区	樱花小区四期5#箱变1#主变	10	500	0
16800	淮阴区	樱花小区四期1#箱变1#主变	10	315	0
16801	淮阴区	B7202配变(分洪08变)	10	200	13
16802	淮阴区	B7307配变（分洪07变)	10	400	226
16803	淮阴区	16228（十堡08变）	10	200	94
16804	淮阴区	A9410配变（营北双河村20#官庄五组变）	10	200	0
16805	淮阴区	Y2408配变（营北果林工区04#厂部变）	10	400	31
16806	淮阴区	A9817箱变	10	630	292
16807	淮阴区	16475配变（丁集53变）	10	400	0
16808	淮阴区	18114配变（营北村9#营北小区西变）	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16809	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室8#变压器	10	800	492
16810	淮阴区	喜利达4#配电室7#变压器	10	1000	446
16811	淮阴区	淮州花园1-1#配电室5#变压器	10	800	516
16812	淮阴区	临川人家12#变	10	800	624
16813	淮阴区	B6835（赵集42变）	10	400	72
16814	淮阴区	临川人家16#变	10	800	589
16815	淮阴区	13359配变（王营越河28变）	10	400	279
16816	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#19变压器	10	800	436
16817	淮阴区	13271配变(夏家湖08变)	10	200	103
16818	淮阴区	优步书苑1#开关站4#变压器	10	800	435
16819	淮阴区	观玺名筑2#开关站9#变压器	10	800	519
16820	淮阴区	18401箱变（盐河花园门前）主变	10	400	196
16821	淮阴区	18107配变（营北村10#北建材西变）	10	400	245
16822	淮阴区	怡康雅苑1#开关站4#变压器	10	800	596
16823	淮阴区	M1808配变（陶闸07变）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16824	淮阴区	13225配变（王营淮闸12变）	10	200	122
16825	淮阴区	10KV佟洼X22线淮涟2组08变	10	200	112
16826	淮阴区	桃李花园01箱变2#主变	10	630	314
16827	淮阴区	新桥小区01#变	10	400	235
16828	淮阴区	13358配变（王营越河27变）	10	200	113
16829	淮阴区	A7601公变（双河社区）	10	400	108
16830	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室4#变压器	10	800	520
16831	淮阴区	16140（七一30变）	10	200	68
16832	淮阴区	汤集佳苑东苑1号变	10	400	243
16833	淮阴区	11608公变(港务二区)	10	400	211
16834	淮阴区	M4138配变（姜庄09变）	10	400	82
16835	淮阴区	淮州花园1-1#配电室3#变压器	10	800	521
16836	淮阴区	M2653配变（街道13变）	10	400	143
16837	淮阴区	13226配变(汤集28变)	10	400	191
16838	淮阴区	L8537配变(王码11变)	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16839	淮阴区	11470配变（吴江23变）	10	400	189
16840	淮阴区	梅畅154114配变（鱼塘小区2号变）	10	400	195
16841	淮阴区	M2645配变（太山12变）	10	400	221
16842	淮阴区	L8514配变(洪北05变)	10	400	243
16843	淮阴区	M2650配变（街道12变）	10	400	179
16844	淮阴区	C9424配变（徐溜65变）	10	400	203
16845	淮阴区	11533配变（双庄村10变）	10	200	59
16846	淮阴区	16202纬五东公变	10	100	43
16847	淮阴区	16413配变(丁集37变)	10	315	180
16848	淮阴区	A9412配变（营北双河村26#官庄二组南变）	10	400	213
16849	淮阴区	16601配变（振达西）	10	200	129
16850	淮阴区	徐梅南苑11变	10	800	377
16851	淮阴区	A9801公变（商业街东）	10	400	28
16852	淮阴区	11415配变（辣树村15变）	10	400	214
16853	淮阴区	M2623配变（桃园11变）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16854	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站 0 1 变	10	1000	608
16855	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站 0 3 变	10	1000	530
16856	淮阴区	11539配变（双庄村17 变）	10	200	79
16857	淮阴区	M4139配变（南营 16变）	10	200	71
16858	淮阴区	15412配变（营北王庄 村25#中心村14变）	10	400	162
16859	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站04变	10	1000	0
16860	淮阴区	金鼎国际花园 1 号开 关站02变	10	1000	0
16861	淮阴区	金鼎国际花园 1 号配 电房01变	10	1000	467
16862	淮阴区	金鼎国际花园 1 号配 电房02变	10	1000	0
16863	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#3 变压器	10	800	350
16864	淮阴区	L4242配变（何庄 14变）	10	100	16
16865	淮阴区	11208配变（袁集村25 变）	10	400	56
16866	淮阴区	帝景蓝湾2#配电房1# 变压器	10	800	92
16867	淮阴区	帝景蓝湾2#配电房3# 变压器	10	800	219
16868	淮阴区	星光苑2号箱变配电变 压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16869	淮阴区	怡康雅苑1#开关站3# 变压器	10	800	600
16870	淮阴区	15402配变（营北王庄 村24#中心村13变）	10	400	266
16871	淮阴区	L8509配变(跨洪12变)	10	400	253
16872	淮阴区	13105配变(跨洪13变)	10	400	242
16873	淮阴区	18412公变（缫丝厂宿 舍）	10	400	143
16874	淮阴区	141102配变（三树53 变）	10	630	340
16875	淮阴区	B1917双河41变1#主变	10	630	0
16876	淮阴区	L1124配变(丁集38变)	10	100	45
16877	淮阴区	成贤府1#开关站1#变 压器	10	800	393
16878	淮阴区	观淮府三期1-1#配电 室5#变压器	10	800	306
16879	淮阴区	18414公变（缫丝厂 北）	10	400	207
16880	淮阴区	16336配变(韩桥村46 变)	10	400	94
16881	淮阴区	M2649配变（街道 11变）	10	400	159
16882	淮阴区	东篱苑2-2#配电室23# 变压器	10	800	521
16883	淮阴区	14304配变（周庄 05变）	10	315	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16884	淮阴区	L2802公变（药厂东司法局门前）	10	400	0
16885	淮阴区	18338配变（葡萄路南二号）	10	400	193
16886	淮阴区	M2656配变（民族09变）	10	400	229
16887	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室16#变压器	10	800	443
16888	淮阴区	157081配变（吴城14变）	10	200	40
16889	淮阴区	M16088配变（头庄13变）	10	200	105
16890	淮阴区	M17084配变（黄河12变）	10	100	0
16891	淮阴区	营北向阳小区4#配电房1#主变	10	800	0
16892	淮阴区	营北向阳小区4#配电房2#主变	10	800	0
16893	淮阴区	淮上院子1-2#配电房9#变压器	10	800	484
16894	淮阴区	桃李西苑06变压器	10	800	420
16895	淮阴区	11644配变（宋集30变）	10	400	186
16896	淮阴区	春风南岸2#开关站12#变压器	10	800	0
16897	淮阴区	M1845配变（二闸17变）	10	400	220
16898	淮阴区	11555配变（沿河01变一组）	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16899	淮阴区	四季花园1#主变	10	1000	549
16900	淮阴区	四季花园2#变	10	1000	509
16901	淮阴区	四季花园3#变	10	500	168
16902	淮阴区	四季花园4#变	10	500	220
16903	淮阴区	L6221配变（夏桥06变）	10	200	85
16904	淮阴区	L5008配变（李庄02变）	10	200	122
16905	淮阴区	L5004配变（河塘04变）	10	100	47
16906	淮阴区	L4503配变（东街03变）	10	200	17
16907	淮阴区	L4221配变（韩圩16变）	10	400	160
16908	淮阴区	B7255配变(赵集17变)	10	200	32
16909	淮阴区	B7227配变(庆丰03变)	10	200	39
16910	淮阴区	B7229配变(庆丰07变)	10	400	118
16911	淮阴区	B5103(沟北07变)	10	400	211
16912	淮阴区	B7341配变（汪场07变）	10	400	177
16913	淮阴区	B7321配变（红星09变）	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16914	淮阴区	B7244配变(小滩09变)	10	200	94
16915	淮阴区	B7242配变(小滩07变)	10	200	87
16916	淮阴区	B7241配变(小滩06变)	10	100	4
16917	淮阴区	B7243配变(小滩08变)	10	400	209
16918	淮阴区	16227（十堡07变）	10	200	67
16919	淮阴区	B7342配变（汪场08变）	10	200	85
16920	淮阴区	L4243配变（柿树园01变）	10	400	214
16921	淮阴区	L4401配变（柿树园03变）	10	400	16
16922	淮阴区	L7506配变（横沟06变）	10	200	29
16923	淮阴区	16134配变(西站11台片)	10	200	45
16924	淮阴区	B7301配变（洪湖05变）	10	400	197
16925	淮阴区	B7302配变（洪湖06变）	10	400	80
16926	淮阴区	B7219配变(洪湖07变)	10	400	88
16927	淮阴区	PB街西08变	10	400	164
16928	淮阴区	L8627配变(三王07变)	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16929	淮阴区	13215配变(汤集15变)	10	200	60
16930	淮阴区	13216配变(汤集16变)	10	400	225
16931	淮阴区	营北海通花园3#箱变 1#主变*	10	400	147
16932	淮阴区	营北海通花园2#箱变 1#主变*	10	630	251
16933	淮阴区	营北海通花园1#箱变 1#主变*	10	630	290
16934	淮阴区	营北海通花园4#箱变 1#主变	10	400	70
16935	淮阴区	13102配变(汤集19变)	10	400	153
16936	淮阴区	L8616配变(同丰10变)	10	400	221
16937	淮阴区	L8617配变(同丰11变)	10	400	217
16938	淮阴区	13101配变(汤集18变)	10	400	232
16939	淮阴区	13111配变(汤集朱庄 08配变)	10	400	193
16940	淮阴区	11649配变(代梨园08 配变)	10	200	105
16941	淮阴区	C9327配变(新圆17配 变)	10	400	212
16942	淮阴区	C9316配变(新圆05配 变)	10	400	227
16943	淮阴区	16401(沟北08变)	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16944	淮阴区	B5102(沟北06变)	10	200	22
16945	淮阴区	C9127配变（徐溜16变）	10	400	259
16946	淮阴区	Y2411配变（果林村16#果林八组东变）	10	200	81
16947	淮阴区	16305配变（营北杨井村05#杨井B区东变）	10	400	41
16948	淮阴区	C9117配变（涵洞01变）	10	200	48
16949	淮阴区	营北海通花园1#变电所1#主变	10	1000	439
16950	淮阴区	营北海通花园1#变电所2#主变	10	1000	277
16951	淮阴区	营北海通花园5#箱变1#主变	10	630	270
16952	淮阴区	营北海通花园6#箱变1#主变	10	630	160
16953	淮阴区	A9831公变（康宜5#楼）	10	250	112
16954	淮阴区	11329配变（徐溜33变）	10	200	45
16955	淮阴区	11544配变（徐溜36变）	10	400	249
16956	淮阴区	14217配变（周集19变）	10	400	174
16957	淮阴区	Y2417配变（营北果林工区06#水纹队南变）	10	200	112
16958	淮阴区	11352配变（安庄22变渠北6组）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16959	淮阴区	13349配变（王营越河10变）	10	400	97
16960	淮阴区	红星小区1#变	10	630	384
16961	淮阴区	L5033配变（孙庵09变）	10	200	77
16962	淮阴区	14190配变（三树45变）	10	400	225
16963	淮阴区	11475配变（淮北23变）	10	400	180
16964	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所3#变压器	10	800	414
16965	淮阴区	14191配变（三树46变）	10	400	212
16966	淮阴区	12266配变（郑河20变）	10	200	85
16967	淮阴区	11549配变（五里37变）	10	200	138
16968	淮阴区	11525配变（草庙村01变）	10	400	231
16969	淮阴区	金润城御园1#开关站2#变	10	800	0
16970	淮阴区	11557配变（肖荡17变）	10	400	235
16971	淮阴区	16145配变（农庄23变）	10	400	203
16972	淮阴区	16143配变（农庄24变）	10	400	105
16973	淮阴区	三民小区2#箱变1#变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16974	淮阴区	11107配变（桂塘村05变）	10	400	247
16975	淮阴区	L5053配变（杨庙06变）	10	200	103
16976	淮阴区	11317配变（农科村05变）	10	400	196
16977	淮阴区	X2223配变（佟洼街道23变）	10	400	167
16978	淮阴区	11416配变（辣树村09变）	10	200	71
16979	淮阴区	H1217配变张集村36变	10	400	183
16980	淮阴区	L5024配变（卢华中心村02变）	10	200	36
16981	淮阴区	11108配变（桂塘村07变）	10	400	225
16982	淮阴区	11444配变（涧桥16变）	10	400	97
16983	淮阴区	16211（高埝23变）	10	400	185
16984	淮阴区	B6750配变（韩桥家园8号变）	10	400	295
16985	淮阴区	A9404配变（营北双河村32#盐河小区6变）	10	400	0
16986	淮阴区	16144配变（农庄25变）	10	400	209
16987	淮阴区	16648配变（劳动17变）	10	400	31
16988	淮阴区	11552配变（双庄村18变）	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
16989	淮阴区	13353配变（民主03变）	10	400	275
16990	淮阴区	M16080配变（利民19变）	10	200	80
16991	淮阴区	营北汽车城二期2#配电房1#主变	10	800	254
16992	淮阴区	L5034配变（孙庵10变）	10	400	236
16993	淮阴区	M2816配变（旧县15变）	10	200	142
16994	淮阴区	13360配变（王营越河29变）	10	400	201
16995	淮阴区	洪涯村24变	10	400	268
16996	淮阴区	金辉城市广场1#配电室8#变压器	10	800	477
16997	淮阴区	12262配变（古寨村32变）	10	200	76
16998	淮阴区	张集村38变	10	400	179
16999	淮阴区	12262配变（古寨村31变）	10	400	181
17000	淮阴区	B0304国税前西美变主变	10	400	252
17001	淮阴区	L8157配变古寨安置小区01变	10	400	190
17002	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	0
17003	淮阴区	12330配变（刘老庄双庄安置小区2#变）	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17004	淮阴区	B0305蓝天学府南公变 1#主变	10	630	402
17005	淮阴区	光辉城1号开关站1#变 压器	10	1000	0
17006	淮阴区	光辉城1号开关站3#变 压器	10	1000	0
17007	淮阴区	光辉城1号开关站4#变 压器	10	1000	509
17008	淮阴区	光辉城1号开关站2#变 压器	10	1000	426
17009	淮阴区	12331配变（刘老庄双 庄安置小区3#变）	10	800	477
17010	淮阴区	徐梅南苑12变	10	800	490
17011	淮阴区	M2604配变（桃园 14变）	10	200	90
17012	淮阴区	L1321配变（西站 10变）	10	200	82
17013	淮阴区	Y2204配变（王营长安 21变）	10	200	114
17014	淮阴区	12332配变（刘老庄双 庄安置小区4#变）	10	800	362
17015	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室 2#变	10	800	422
17016	淮阴区	观澜名筑小区1#开关 站4#变压器	10	800	0
17017	淮阴区	L5060配变（杨庙 13变）	10	400	273
17018	淮阴区	L4109配变（何庄 09变）	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17019	淮阴区	L5306配变（包河06变）	10	200	122
17020	淮阴区	L5335配变（何庄08变）	10	100	0
17021	淮阴区	L4239配变（何庄10变）	10	200	30
17022	淮阴区	L4532配变（西街五组02变）	10	200	2
17023	淮阴区	L7521配变（蒋桥09变）	10	200	57
17024	淮阴区	L4539配变（渔南07变）	10	400	111
17025	淮阴区	B8003配变（韩桥村22变）	10	100	44
17026	淮阴区	B8052配变（湖滨村06变）	10	400	236
17027	淮阴区	B8030配变（兴旺村07变）	10	100	42
17028	淮阴区	B8044配变（湖滨村07变）	10	200	99
17029	淮阴区	16325配变（韩桥村25变）	10	400	103
17030	淮阴区	B5002配变（庆华村10变）	10	200	79
17031	淮阴区	B7354配变（洪湖14变）	10	200	84
17032	淮阴区	B6702配变（韩桥村09变）	10	400	73
17033	淮阴区	C9122配变（涵洞06变）	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17034	淮阴区	C9121配变（涵洞05变）	10	200	78
17035	淮阴区	C9123配变（涵洞07变）	10	200	52
17036	淮阴区	C9114配变（韩庄06变）	10	200	62
17037	淮阴区	11351配变(张庄06变)	10	200	134
17038	淮阴区	M2214配变(凌桥11变)	10	200	60
17039	淮阴区	双淮A9021配变（淮涟4组01变）	10	200	0
17040	淮阴区	14517配变（蒋集12变）	10	400	77
17041	淮阴区	14597配变（树西06变）	10	400	196
17042	淮阴区	11205配变（洪南6组18台片）	10	200	137
17043	淮阴区	M2231配变(西金圩10变)	10	400	238
17044	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	0
17045	淮阴区	M2230配变(西金圩09变)	10	200	12
17046	淮阴区	M2228配变(西金圩06变)	10	200	103
17047	淮阴区	11231配变（朱集街道23变）	10	400	263
17048	淮阴区	L8619配变(同丰13变)	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17049	淮阴区	13208配变(汤集08变)	10	400	43
17050	淮阴区	13203配变(汤集03变)	10	400	207
17051	淮阴区	13218配变(汤集20变)	10	400	178
17052	淮阴区	H3520配变（刘河 17变）	10	400	242
17053	淮阴区	H3347配变(三河10变)	10	400	209
17054	淮阴区	H3331配变(军田11变)	10	400	54
17055	淮阴区	14598配变（树西 07变）	10	200	24
17056	淮阴区	H3348配变(三河11变)	10	200	60
17057	淮阴区	H3309配变(大西09变)	10	100	7
17058	淮阴区	M2638配变（太山 09变）	10	200	87
17059	淮阴区	13201配变（王营淮闸 10变）	10	400	191
17060	淮阴区	M2634配变（太山 08变）	10	400	173
17061	淮阴区	15215配变（民族 04变）	10	200	13
17062	淮阴区	15214配变（民族 02变）	10	200	4
17063	淮阴区	13332配变（王营盐闸 02变）	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17064	淮阴区	M2801配变（太平06变）	10	400	216
17065	淮阴区	15632配变（新河04变）	10	100	15
17066	淮阴区	14102配变（联盟11变）	10	100	32
17067	淮阴区	13202配变（汤集02变）	10	400	209
17068	淮阴区	H3332配变（军田12变）	10	400	130
17069	淮阴区	Y2518公变（王营长安034变）	10	400	255
17070	淮阴区	14112配变（三树22变）	10	400	174
17071	淮阴区	11404配变（安庄10变）	10	400	133
17072	淮阴区	11102配变（王兴02变街南）	10	400	26
17073	淮阴区	11548配变（沿河02变2、3组）	10	200	54
17074	淮阴区	11542配变（肖荡10变）	10	100	25
17075	淮阴区	11544配变（肖荡12变后肖1组）	10	200	74
17076	淮阴区	L3329配变（两淮11变薛渡7组）	10	200	102
17077	淮阴区	11402配变（安庄11变）	10	200	71
17078	淮阴区	11612配变（开庄02变）	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17079	淮阴区	14133配变（汪洼08变）	10	100	24
17080	淮阴区	M17058配变（黄河07变）	10	200	96
17081	淮阴区	M16034配变（三元09变）	10	200	70
17082	淮阴区	M16041配变（三元11变）	10	100	26
17083	淮阴区	157020配变（城西08变）	10	200	70
17084	淮阴区	157022配变（吴城28变）	10	200	3
17085	淮阴区	15628配变（新河06变）	10	200	33
17086	淮阴区	15630配变（新河05变）	10	200	44
17087	淮阴区	X1330配变（沙荡1组08变）	10	200	122
17088	淮阴区	X1307配变（沙荡4组07变）	10	200	122
17089	淮阴区	X1328配变（沙荡6组09变）	10	400	207
17090	淮阴区	11210配变（洪南5、6组08变）	10	400	165
17091	淮阴区	13337配变（王营盐闸08变）	10	200	82
17092	淮阴区	B7337配变（汪场01变）	10	400	102
17093	淮阴区	B7324配变（老场01变）	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17094	淮阴区	B7306配变（汪场04变）	10	400	195
17095	淮阴区	B7315配变（红星05变）	10	400	55
17096	淮阴区	11319配变（草庙村05变）	10	400	148
17097	淮阴区	11541配变（袁北村03变）	10	200	55
17098	淮阴区	11323配变（辣树村04变）	10	400	132
17099	淮阴区	B7312配变（红星01变）	10	400	35
17100	淮阴区	14103配变（联盟12变）	10	400	239
17101	淮阴区	14141配变（新星16变）	10	200	59
17102	淮阴区	B7305配变（老场04变）	10	400	137
17103	淮阴区	B7314配变（红星04变）	10	200	71
17104	淮阴区	M4137配变（南营11变）	10	100	49
17105	淮阴区	M4114配变（红星13变）	10	200	83
17106	淮阴区	12419配变(种猪场14台片)	10	100	31
17107	淮阴区	M4425配变（同心11台片）	10	100	39
17108	淮阴区	M3114配变(杨庄13变)	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17109	淮阴区	12512配变（郑河15变）	10	200	84
17110	淮阴区	M4410配变（双庄04变）	10	200	117
17111	淮阴区	12323配变（南营08变）	10	400	255
17112	淮阴区	11201配变（袁集村02变）	10	400	94
17113	淮阴区	H3308配变(大西08变)	10	200	0
17114	淮阴区	B7325配变（老场03变）	10	400	105
17115	淮阴区	B7313配变（红星02变）	10	200	45
17116	淮阴区	13548(后荡10变)	10	200	79
17117	淮阴区	13352配变（民主09变）	10	200	0
17118	淮阴区	16314配变（天河村03变）	10	400	245
17119	淮阴区	13350配变（民主08变）	10	200	94
17120	淮阴区	L8413配变（三和14变）	10	200	79
17121	淮阴区	13437配变（三和15变）	10	200	129
17122	淮阴区	15113配变（陈集02变）	10	400	122
17123	淮阴区	16308配变（庆华村03变）	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17124	淮阴区	15143配变（合心02变）	10	400	206
17125	淮阴区	高堰15366配变（窑厂03变）	10	400	0
17126	淮阴区	高堰15365配变（窑厂02变）	10	200	0
17127	淮阴区	16302配变（庆华村01变）	10	200	78
17128	淮阴区	B5007配变(庆华村07变)	10	400	206
17129	淮阴区	B5005配变(庆华村06变)	10	200	75
17130	淮阴区	B8027配变（沙河村06变）	10	200	8
17131	淮阴区	15118配变（陈集高福04变）	10	200	29
17132	淮阴区	L5044配变（陶营10变）	10	200	55
17133	淮阴区	16701公变(养殖场公变)	10	100	56
17134	淮阴区	临川人家7#变	10	800	500
17135	淮阴区	春风南岸2-2配电室19#变压器	10	800	0
17136	淮阴区	家和广场1#开关站2#变压器	10	800	409
17137	淮阴区	新城悦隼4#配14#变	10	800	436
17138	淮阴区	L1336（西站29变）	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17139	淮阴区	11103配变（干庄村18变）	10	400	198
17140	淮阴区	11443配变（镇北22变）	10	200	155
17141	淮阴区	M2812配变（头庄16变）	10	100	39
17142	淮阴区	L1335(西站28变)	10	200	34
17143	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所5#变压器	10	800	421
17144	淮阴区	L4506配变（东街07变）	10	400	54
17145	淮阴区	家和广场1-1#配电室6#变压器	10	800	494
17146	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所4#变压器	10	800	0
17147	淮阴区	观玺名筑2#开关站11#变压器	10	800	441
17148	淮阴区	102新晨佳苑1#配电室1#变压器	10	630	346
17149	淮阴区	新晨佳苑开关站1#变压器	10	1000	489
17150	淮阴区	新晨佳苑开关站2#变压器	10	1000	533
17151	淮阴区	206新晨佳苑1#配电室2#变压器间隔配电变	10	630	342
17152	淮阴区	153路灯	10	200	160
17153	淮阴区	M4404配变（刘老庄双庄12变）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17154	淮阴区	M4521配变(新公村05变)	10	400	241
17155	淮阴区	M2234配变(西金圩13变)	10	400	178
17156	淮阴区	L8622配变(同丰16变)	10	200	98
17157	淮阴区	11402配变（袁集村08变）	10	400	158
17158	淮阴区	157067配变（吴城38变）	10	100	42
17159	淮阴区	11252配变（袁庄13变）	10	315	145
17160	淮阴区	L6225配变（夏桥10变）	10	200	19
17161	淮阴区	13125配变(蒋渡08配变)	10	400	242
17162	淮阴区	B6743配变(韩桥家园1号变)	10	400	189
17163	淮阴区	梅畅15410配变（蚕桑10变）	10	400	244
17164	淮阴区	11132配变(刘河29变)	10	100	65
17165	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站2#变压器	10	800	468
17166	淮阴区	157068配变（吴城39变）	10	400	194
17167	淮阴区	L8432配变（淮泗06变）	10	400	190
17168	淮阴区	佟洼安置小区1#变	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17169	淮阴区	佟洼安置小区2#变	10	800	276
17170	淮阴区	佟洼安置小区3#变	10	800	417
17171	淮阴区	佟洼安置小区4#变	10	800	430
17172	淮阴区	佟洼安置小区5#变	10	800	425
17173	淮阴区	13019配变（王营越河23变）	10	400	91
17174	淮阴区	11430配变（镇北16变）	10	400	228
17175	淮阴区	L8415配变（三和28变）	10	200	29
17176	淮阴区	佟洼安置小区6#变	10	800	407
17177	淮阴区	11219配变（大福18变）	10	400	159
17178	淮阴区	佟洼安置小区7#变	10	800	520
17179	淮阴区	佟洼安置小区8#变	10	800	424
17180	淮阴区	11216配变（大福15变）	10	315	176
17181	淮阴区	高堰15337配变（淮丰15台片）	10	315	0
17182	淮阴区	L5059配变（杨庙12变）	10	200	108
17183	淮阴区	13344配变（王营盐闸15变）	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17184	淮阴区	L5032配变（孙庵08变）	10	200	73
17185	淮阴区	高堰15349配变（孙庄05变）	10	400	0
17186	淮阴区	M1831配变（二闸08变）	10	315	199
17187	淮阴区	L5020配变（卢华08变）	10	400	185
17188	淮阴区	11431配变(镇北15变)	10	400	195
17189	淮阴区	11656配变(蒋渡12变)	10	400	276
17190	淮阴区	L8437配变（淮泗04变）	10	200	78
17191	淮阴区	13238配变（夏家湖06变）	10	100	52
17192	淮阴区	12504配变（郑河04变）	10	400	239
17193	淮阴区	L4231配变（韩圩29变）	10	400	168
17194	淮阴区	B8039配变（兴旺村10变）	10	200	52
17195	淮阴区	H3423配变（代河村15变）	10	400	264
17196	淮阴区	L4232配变（韩圩30变）	10	200	69
17197	淮阴区	11316配变(鑫园31变)	10	100	18
17198	淮阴区	高堰15316配变（陈集双庄13变）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17199	淮阴区	Y2212配变（王营长安42变）	10	400	104
17200	淮阴区	L8125配变（古寨07台片）	10	100	48
17201	淮阴区	12505配变（郑河05变）	10	400	243
17202	淮阴区	L8423配变（振兴16变）	10	100	24
17203	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室2#变	10	800	504
17204	淮阴区	C9324配变（新圆13变）	10	100	45
17205	淮阴区	M17072配变（堡工08变）	10	315	208
17206	淮阴区	11217配变（大福16变）	10	315	186
17207	淮阴区	L8527配变（王码01变）	10	200	80
17208	淮阴区	14153配变（跃进07变）	10	400	236
17209	淮阴区	L4111配变（何庄17变）	10	200	99
17210	淮阴区	13112配变（代梨园01变）	10	400	268
17211	淮阴区	11611配变（朱庄01变）	10	400	255
17212	淮阴区	Y2214配变（王营长安44变）	10	400	230
17213	淮阴区	11520配变（十里17变）	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17214	淮阴区	16102配变(劳动13变)	10	400	119
17215	淮阴区	11433配变(镇北17变)	10	200	0
17216	淮阴区	H1238配变（郑湾村16变）	10	400	191
17217	淮阴区	L4254配变（裘庄09变）	10	200	103
17218	淮阴区	M16078配变（头庄12变）	10	400	226
17219	淮阴区	11204配变（洪南5、6组20变）	10	200	126
17220	淮阴区	L4209配变（程圩15变）	10	315	158
17221	淮阴区	M16075配变（三元17变）	10	100	23
17222	淮阴区	11428配变(镇北14变)	10	315	200
17223	淮阴区	16412配变(丁集35变)	10	200	99
17224	淮阴区	11224配变（三杨8组16变）	10	100	24
17225	淮阴区	府升小区配电室5#变压器	10	630	179
17226	淮阴区	11648配变(代梨园03变)	10	400	227
17227	淮阴区	13217配变(汤集17变)	10	630	391
17228	淮阴区	L4332配变（柿树园04变）	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17229	淮阴区	M19074配变（淮泗12变）	10	400	248
17230	淮阴区	15135配变（陈集镇北06台变）	10	200	39
17231	淮阴区	13566(兴和22变)	10	200	113
17232	淮阴区	府升小区配电室3#变压器	10	630	264
17233	淮阴区	府升小区配电室4#变压器	10	630	250
17234	淮阴区	M16077配变（利民18变）	10	200	52
17235	淮阴区	M16079配变（三元19变）	10	200	9
17236	淮阴区	L4402配变（柿树园06变）	10	400	175
17237	淮阴区	M16076配变（三元18变）	10	100	46
17238	淮阴区	L4106配变（程圩14变）	10	200	83
17239	淮阴区	13524(包圩11变)	10	400	251
17240	淮阴区	15613配变（玉坝09变）	10	400	259
17241	淮阴区	13545(后荡11变)	10	200	92
17242	淮阴区	15217配变（街道16变荷芳苑1#）	10	1000	474
17243	淮阴区	16477配变（胡庄28变）	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17244	淮阴区	16646配变（农庄27变）	10	400	257
17245	淮阴区	M1825配变（街道15变福兴家园2#）	10	1000	521
17246	淮阴区	吴江社区02变	10	400	263
17247	淮阴区	阳光新城1-3#配电室10#变压器	10	800	486
17248	淮阴区	11208配变（民主08变）	10	400	213
17249	淮阴区	南营社区配电房1#变压器	10	630	417
17250	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室1#变	10	800	0
17251	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室7#变压器	10	800	564
17252	淮阴区	M2666配变（码头05变）	10	400	255
17253	淮阴区	11417配变（高荡12变）	10	400	234
17254	淮阴区	11665配变（宋集37变）	10	400	164
17255	淮阴区	梅畅154111配变（林圩小区1号变）	10	500	334
17256	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室4#变	10	800	586
17257	淮阴区	16432配变（胡庄17变）	10	200	44
17258	淮阴区	14426配变（泗河15变）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17259	淮阴区	11216配变（农科村11变）	10	200	75
17260	淮阴区	张集村42变	10	400	73
17261	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室9#变压器	10	800	593
17262	淮阴区	淮上院子1#开关站1#变压器	10	800	496
17263	淮阴区	11441配变(镇北20变)	10	400	257
17264	淮阴区	13001配变（王营活动坝小区01变）	10	400	218
17265	淮阴区	L3355配变（两淮25变两淮村委会）	10	200	102
17266	淮阴区	13002配变（王营活动坝小区02变）	10	400	186
17267	淮阴区	春风南岸2#开关站11#变压器	10	800	0
17268	淮阴区	16458配变（娘庄25变）	10	400	205
17269	淮阴区	同心小区2#变	10	630	419
17270	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室7#变压器	10	800	557
17271	淮阴区	15145配变(陈集33变)	10	400	120
17272	淮阴区	11732配变（金城18变）	10	400	310
17273	淮阴区	16253（十堡26变）	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17274	淮阴区	15220配变（街道14变福兴家园1#）	10	1000	266
17275	淮阴区	18804配变（营北左庄村07#纬四路变）	10	400	163
17276	淮阴区	12317配变（刘老庄刘皮23变）	10	400	233
17277	淮阴区	张集村40变	10	400	234
17278	淮阴区	L8629配变(沈圩18变)	10	200	0
17279	淮阴区	12329配变（刘老庄双庄安置小区1#变）	10	800	488
17280	淮阴区	16650配变(七一32变)	10	200	107
17281	淮阴区	M2112配变（三树51变）	10	400	162
17282	淮阴区	蓝天学府开关站1#变	10	1000	0
17283	淮阴区	蓝天学府开关站2#变	10	1000	0
17284	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#6变压器	10	800	514
17285	淮阴区	蓝天学府开关站4#变	10	1000	0
17286	淮阴区	11530配变（民主07变）	10	400	281
17287	淮阴区	东篱苑1-3#配电室11#变压器	10	800	440
17288	淮阴区	M4132配变（刘皮22变）	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17289	淮阴区	花漾年华小区1-1配电室2#变压器	10	800	569
17290	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室8#变压器	10	630	0
17291	淮阴区	M2149配变（四门闸05变）	10	400	246
17292	淮阴区	L2102配变（王营长安11变）	10	100	0
17293	淮阴区	L5517配变（张桥17变）	10	200	96
17294	淮阴区	海通花园银座30#楼变压器	10	500	399
17295	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	200	0
17296	淮阴区	13228配变(汤集30变)	10	400	214
17297	淮阴区	F1210配变（王营崔庄27变）	10	200	112
17298	淮阴区	13314配变（新园28变）	10	400	295
17299	淮阴区	13257配变(兴旺13变)	10	400	258
17300	淮阴区	文景学府1#开关站2#变	10	800	578
17301	淮阴区	13227配变(汤集29变)	10	400	79
17302	淮阴区	蓝天学府开关站3#变	10	1000	0
17303	淮阴区	14145配变（新星23变）	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17304	淮阴区	L5353配变（徐赵16变）	10	100	31
17305	淮阴区	L1018配变(宗楼15变)	10	400	42
17306	淮阴区	金润城御园1-2配电房8#变	10	800	0
17307	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室6#变压器	10	630	369
17308	淮阴区	L5332配变（韩圩34变）	10	200	83
17309	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#8变压器	10	800	0
17310	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室5#变压器	10	800	541
17311	淮阴区	L2822配变（药厂门前公变）	10	400	0
17312	淮阴区	13111公变（星光富豪西）	10	400	188
17313	淮阴区	喜利达中心配电房1#主变	10	1000	422
17314	淮阴区	喜利达中心配电房2#主变	10	1000	518
17315	淮阴区	11332配变（桂塘村21变）	10	200	92
17316	淮阴区	M42019配变（刘皮24变）	10	400	257
17317	淮阴区	L2301配变（王营营西07变）	10	400	224
17318	淮阴区	杨庙社区02#变压器	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17319	淮阴区	11659配变（双农14变）	10	200	154
17320	淮阴区	11504配变（三朱28变.）	10	200	52
17321	淮阴区	创业社区01变	10	400	189
17322	淮阴区	Y2516公变（王营长安48变）	10	400	69
17323	淮阴区	名仕花园小区#2干变	10	630	370
17324	淮阴区	18803配变（营北左庄村02#左庄小区1变）	10	400	84
17325	淮阴区	M4429配变（九房01变）	10	200	146
17326	淮阴区	11354配变(新兴14变渠南鸡场西)	10	200	34
17327	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站2#变压器	10	800	506
17328	淮阴区	12318配变（刘皮25变）	10	400	12
17329	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室2#变	10	800	405
17330	淮阴区	金润城御园1-1配电室6#变压器	10	800	0
17331	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室6#变压器	10	800	510
17332	淮阴区	16437配变(娘庄02配变)	10	400	199
17333	淮阴区	12319配变（南营01变新）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17334	淮阴区	L4358配变（蒋桥19变）	10	200	71
17335	淮阴区	L5064配变（杨庙15变）	10	400	160
17336	淮阴区	杨庙社区01#变压器	10	400	180
17337	淮阴区	花漾年华1-4#配电房9#主变	10	800	600
17338	淮阴区	邦德云鼎配电室3#变压器	10	800	361
17339	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	100	0
17340	淮阴区	邦德云鼎配电室4#变压器	10	800	0
17341	淮阴区	11596配变（三朱30变）	10	400	1
17342	淮阴区	国税宿舍箱变间隔配电变压器	10	400	137
17343	淮阴区	怡康雅苑1#开关站2#变压器	10	800	546
17344	淮阴区	L8522配变(洪北15变)	10	400	259
17345	淮阴区	11321配变（鑫园45变）	10	200	104
17346	淮阴区	名嘉广场1#开关站4#变	10	800	479
17347	淮阴区	海通花园银座小区2#配电室1#变压器	10	800	461
17348	淮阴区	梅畅154111配变（竹元10变）	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17349	淮阴区	幸福城3#开关站1#主变	10	1000	500
17350	淮阴区	幸福城3#开关站2#主变	10	1000	0
17351	淮阴区	11517配变（十里14变）	10	400	198
17352	淮阴区	16005公变（九江东支 线）	10	200	24
17353	淮阴区	东篱苑1#开关站3#变 压器	10	630	402
17354	淮阴区	天瑞府二期1#开关站 1#变压器	10	800	511
17355	淮阴区	幸福城8#配电室2#主 变	10	1000	0
17356	淮阴区	开源珑城1-2#配电房 #4变压器	10	800	456
17357	淮阴区	幸福城10#配电室1#主 变	10	1000	413
17358	淮阴区	幸福城10#配电室3#主 变	10	800	252
17359	淮阴区	幸福城10#配电室4#主 变	10	1000	0
17360	淮阴区	幸福城10#配电室2#主 变	10	1000	0
17361	淮阴区	16255（高堰小区1#箱 变）	10	400	252
17362	淮阴区	幸福城8#配电室1#主 变	10	1000	322
17363	淮阴区	11258配变（袁庄 18变）	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17364	淮阴区	开源珑城1-2#配电房 #3变压器	10	800	520
17365	淮阴区	11337配变（辣树村18 变）	10	315	41
17366	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配 电室7#变压器	10	630	377
17367	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配 电室12#变压器	10	800	0
17368	淮阴区	M4301配变（刘皮 27变）	10	400	0
17369	淮阴区	玉尧村04变	10	200	120
17370	淮阴区	观淮府一期1-1#配电 室3#变压器	10	800	468
17371	淮阴区	B1914配变（营北双河 村37#曙光路变）	10	400	0
17372	淮阴区	142106配变（联盟22 变）	10	500	324
17373	淮阴区	145108配变（蒋集35 变）	10	500	239
17374	淮阴区	14352配变（许渡 13变）	10	400	270
17375	淮阴区	13230配变（王营淮闸 20变）	10	400	157
17376	淮阴区	L4525配变（农具厂02 变）	10	400	124
17377	淮阴区	B6745配变（韩桥家园 3号变）	10	400	184
17378	淮阴区	金润城御园1-2配电房 7#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17379	淮阴区	L5350配变（徐赵13变）	10	200	65
17380	淮阴区	桃李西苑01变压器	10	800	0
17381	淮阴区	13356配变（王营越河26变）	10	400	175
17382	淮阴区	菜场综合楼1#主变	10	800	26
17383	淮阴区	L4258配变（渔西08变）	10	400	33
17384	淮阴区	10kV幸福城5#配电室2#配电变压器	10	1000	0
17385	淮阴区	10kV幸福城5#配电室3#配电变压器	10	1000	0
17386	淮阴区	10kV幸福城5#配电室4#配电变压器	10	1000	0
17387	淮阴区	10kV幸福城5#配电室1#配电变压器	10	1000	0
17388	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室13#变压器	10	800	0
17389	淮阴区	文景学府1#配电室4#变	10	630	446
17390	淮阴区	14123配变（三树37变）	10	400	16
17391	淮阴区	11442配变(花园15变)	10	100	80
17392	淮阴区	11213配变（徐溜53变）	10	400	131
17393	淮阴区	L4202配变（程圩02变）200kVA	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17394	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站1#变压器	10	800	480
17395	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室1#变压器	10	800	514
17396	淮阴区	L8535配变(王码09变)	10	400	297
17397	淮阴区	207奥体国际星城二期5#配电室16#变压器	10	630	360
17398	淮阴区	104奥体国际星城二期5#配电室15#变压器	10	630	328
17399	淮阴区	103奥体国际星城二期5#配电室13#变压器	10	630	354
17400	淮阴区	208奥体国际星城二期5#配电室14#变压器	10	630	389
17401	淮阴区	L5355配变（何庄18变）	10	200	33
17402	淮阴区	阳光新城1-2#配电室7#变压器	10	800	534
17403	淮阴区	红星小区2#变	10	630	336
17404	淮阴区	M16073配变（头庄15变）	10	200	30
17405	淮阴区	奥体国际5#箱变主变	10	630	280
17406	淮阴区	16006钢圈厂公变	10	400	120
17407	淮阴区	金辉城市广场1#开关站1#变压器	10	800	450
17408	淮阴区	13372配变（王营沈渡23变）	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17409	淮阴区	L8541配变(跨洪04变)	10	200	46
17410	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室7#变压器	10	800	571
17411	淮阴区	L4261配变（韩圩36变）	10	125	38
17412	淮阴区	H3320配变（大西20变）	10	400	200
17413	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室5#变压器	10	800	0
17414	淮阴区	东篱苑1#开关站2#变压器	10	630	399
17415	淮阴区	H3324配变(大兴12变)	10	400	148
17416	淮阴区	高堰15374配变（张周06变）	10	200	0
17417	淮阴区	H1102配变（军田22变）	10	200	148
17418	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室5#变压器	10	630	398
17419	淮阴区	蒋桥雅园01变	10	400	250
17420	淮阴区	L1314配变（七一24变）	10	200	75
17421	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室5#变压器	10	800	500
17422	淮阴区	同心小区6#变	10	630	378
17423	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室6#变压器	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17424	淮阴区	L1127配变(丁集40变)	10	400	141
17425	淮阴区	观玺名筑1#开关站4# 变压器	10	800	468
17426	淮阴区	九里颐荷府小区2#配 电室9#变压器	10	800	537
17427	淮阴区	孙庄1#箱变1#变	10	630	0
17428	淮阴区	B8020配变（沙河村16 变）	10	315	167
17429	淮阴区	L4352配变（渔西 02变）	10	400	180
17430	淮阴区	M2662配变(桃园12变)	10	400	238
17431	淮阴区	14534配变（蒋集 30变）	10	400	228
17432	淮阴区	B5110(沟北15变)	10	400	179
17433	淮阴区	M2628配变（桃园 08变）	10	200	61
17434	淮阴区	L3135配变（王营元东 08变）	10	400	170
17435	淮阴区	东城美居小区2-1#配 电房7#变压器	10	800	0
17436	淮阴区	11555配变（鑫园 35变）	10	200	46
17437	淮阴区	H3325配变(大兴13变)	10	400	39
17438	淮阴区	旧县18变	10	100	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17439	淮阴区	徐溜村3#配变	10	400	124
17440	淮阴区	H4409配变（玉尧村18变）	10	400	224
17441	淮阴区	H3416配变（金星村02变）	10	200	101
17442	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室5#变压器	10	800	587
17443	淮阴区	L8436配变（淮泗05）	10	200	88
17444	淮阴区	辉煌家园4#配电房9#主变	10	1000	589
17445	淮阴区	辉煌家园4#配电房10#主变	10	1000	0
17446	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室13#变压器	10	800	0
17447	淮阴区	同心小区4#变	10	630	436
17448	淮阴区	旧县17变	10	200	152
17449	淮阴区	16649配变(劳动21变)	10	400	15
17450	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室8#变压器	10	800	0
17451	淮阴区	幸福城9#配电室1#变	10	800	440
17452	淮阴区	幸福城9#配电室3#变	10	800	436
17453	淮阴区	幸福城9#配电室4#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17454	淮阴区	幸福城9#配电室2#变	10	800	0
17455	淮阴区	东篱苑2-3#配电室29# 变压器	10	630	407
17456	淮阴区	11343配变（新兴04变 陈阳小学）	10	200	64
17457	淮阴区	新城悦隼3#配11#变	10	800	416
17458	淮阴区	L5302配变（包河 02变）	10	100	50
17459	淮阴区	L5318配变（董巷 06变）	10	400	189
17460	淮阴区	北京如意1#配电所5# 主变	10	800	361
17461	淮阴区	M17067配变（河滩10 变）	10	200	84
17462	淮阴区	14535配变（蒋集 31变）	10	400	274
17463	淮阴区	M16065配变（三元14 变）	10	200	74
17464	淮阴区	英祥承德公馆三期3# 配电室#21变压器	10	1000	462
17465	淮阴区	M16066配变（利民17 变）	10	200	98
17466	淮阴区	L4348配变（汪庄 16变）	10	200	101
17467	淮阴区	11643配变（民强 16变）	10	400	276
17468	淮阴区	15268配变（民族 10变）	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17469	淮阴区	海通花园银座小区3# 配电房4#变压器	10	1000	498
17470	淮阴区	11553配变（鑫园 33变）	10	400	155
17471	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 开关站T1配变	10	800	416
17472	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 开关站T2配变	10	800	367
17473	淮阴区	L4262配变（韩圩 37变）	10	400	213
17474	淮阴区	M2920配变（张周 12变）	10	400	255
17475	淮阴区	M19064配变（城南22 变）	10	400	137
17476	淮阴区	M1837配变（二闸 10变）	10	400	232
17477	淮阴区	16233（十堡14变）	10	400	254
17478	淮阴区	13502（吴集17变）	10	400	249
17479	淮阴区	B6729配变（河头村14 变）	10	200	43
17480	淮阴区	16453配变（娘庄 20变）	10	400	256
17481	淮阴区	15103公变（养鸡场）	10	400	0
17482	淮阴区	11413配变(五里花园 09变)	10	400	261
17483	淮阴区	北京如意1#配电所6# 主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17484	淮阴区	M2111配变（三树43变）	10	400	228
17485	淮阴区	L5326配变（韩圩08变）	10	200	61
17486	淮阴区	L4217配变（韩圩11变）	10	400	210
17487	淮阴区	文景学府1#开关站1#变	10	800	596
17488	淮阴区	16609配变(浪石08变)	10	200	69
17489	淮阴区	L5217配变（渔西07变）	10	200	82
17490	淮阴区	承德公馆1#配电室1#主变	10	1000	506
17491	淮阴区	承德公馆1#配电室2#主变	10	1000	477
17492	淮阴区	承德公馆1#配电室3#主变	10	1000	462
17493	淮阴区	16464配变(胡庄23变)	10	400	33
17494	淮阴区	杨庄社区配电房4#变压器	10	630	375
17495	淮阴区	11661配变（桃园09变）	10	200	79
17496	淮阴区	16332配变(韩桥村29变)	10	400	173
17497	淮阴区	观玺名筑2-1#配电室14#变压器	10	800	515
17498	淮阴区	英祥承德公馆二期2#开关站T4配变	10	800	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17499	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 配电室T1配变	10	1000	371
17500	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 配电室T2配变	10	1000	506
17501	淮阴区	英祥承德公馆二期3# 配电室T1配变	10	1000	535
17502	淮阴区	英祥承德公馆二期3# 配电室T2配变	10	1000	496
17503	淮阴区	英祥承德公馆二期2# 开关站T3配变	10	800	334
17504	淮阴区	B6819（赵集37变）	10	400	76
17505	淮阴区	临川人家9#变	10	800	507
17506	淮阴区	H3375配变（大西 18变）	10	400	0
17507	淮阴区	观淮府二期1-2配电室 8#变压器	10	800	459
17508	淮阴区	观淮府一期1-1#配电 室6#变压器	10	800	396
17509	淮阴区	海通花园银座小区2# 配电室4#变压器	10	800	512
17510	淮阴区	天瑞府二期1#开关站 2#变压器	10	800	0
17511	淮阴区	16131配变（七一25变）	10	200	76
17512	淮阴区	L1316配变（七一26台 片）	10	400	226
17513	淮阴区	11120配变（桂塘村25 变）	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17514	淮阴区	M1838配变（二闸12变）	10	400	259
17515	淮阴区	B5004配变(庆华村17变)	10	200	54
17516	淮阴区	淮上院子1-2#配电房10#变压器	10	800	467
17517	淮阴区	13217配变（金圩11变）	10	400	189
17518	淮阴区	L4201配变（程圩01变）	10	200	58
17519	淮阴区	L4248配变（裘庄03变）	10	200	52
17520	淮阴区	16476配变（胡庄27变）	10	400	175
17521	淮阴区	M2247配变（西金圩17变）	10	400	33
17522	淮阴区	14593配变（联盟15变）	10	100	35
17523	淮阴区	A8701教堂前公变主变	10	400	0
17524	淮阴区	14549配变（联盟18变）	10	200	141
17525	淮阴区	11528配变(五里25变)	10	400	161
17526	淮阴区	银河湾2#变电所1#主变	10	1000	374
17527	淮阴区	银河湾2#变电所2#主变	10	1000	394
17528	淮阴区	承德公馆1#配电室4#主变	10	1000	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17529	淮阴区	承德公馆1#开关站1#主变	10	800	373
17530	淮阴区	承德公馆1#开关站2#主变	10	800	367
17531	淮阴区	承德公馆1#开关站3#主变	10	800	312
17532	淮阴区	L5102配变（蒋口01变）	10	200	71
17533	淮阴区	11623配变（高荡13变街西）	10	400	214
17534	淮阴区	B5014配变(沿湖村15变)	10	400	198
17535	淮阴区	成贤府1#开关站2#变压器	10	800	361
17536	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室14#变压器	10	800	0
17537	淮阴区	16210（高埝22变）	10	400	196
17538	淮阴区	花漾年华小区1-1配电室1#变压器	10	800	533
17539	淮阴区	娘庄30变	10	630	437
17540	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室7#变压器	10	800	0
17541	淮阴区	观淮府二期1-2配电室10#变压器	10	800	471
17542	淮阴区	L4517配变（居委会07变）	10	400	161
17543	淮阴区	11303配变（大树12变）	10	315	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17544	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室 8#变压器	10	630	445
17545	淮阴区	B8005配变（韩桥村32 变）	10	200	105
17546	淮阴区	L4505配变（东街 06变）	10	400	212
17547	淮阴区	优步书苑二期1#开关 站4#变压器	10	630	405
17548	淮阴区	L8444配变（淮西 01变）	10	400	249
17549	淮阴区	16431配变(胡庄16变)	10	200	61
17550	淮阴区	M1839配变（二闸 13变）	10	400	206
17551	淮阴区	16610配变(浪石09变)	10	200	75
17552	淮阴区	16611配变(浪石10变)	10	400	215
17553	淮阴区	14550配变（联盟 19变）	10	200	0
17554	淮阴区	14532配变（蒋集 27变）	10	200	113
17555	淮阴区	145103配变（高尚11 变）	10	200	0
17556	淮阴区	轻纺家园配电房1号变	10	1000	762
17557	淮阴区	M2249配变（西金圩19 变）	10	200	122
17558	淮阴区	轻纺家园配电房2号变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17559	淮阴区	L8166配变友谊社区箱变3号变	10	400	163
17560	淮阴区	观玺名筑2#开关站10#变压器	10	800	500
17561	淮阴区	L5103配变（蒋口02变）	10	100	37
17562	淮阴区	幸福城五期南美变	10	400	0
17563	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房7#变压器	10	800	635
17564	淮阴区	11438配变(花园13配变)	10	200	87
17565	淮阴区	金辉城市广场2#配电室15#变压器	10	800	395
17566	淮阴区	11603配变(安庄18变安庄9组)	10	400	239
17567	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室9#变压器	10	800	620
17568	淮阴区	金润城御园1#开关站1#变	10	800	0
17569	淮阴区	怡康雅苑2-1#配电室6#变压器	10	800	573
17570	淮阴区	城南25变	10	400	127
17571	淮阴区	13533(包圩12变)	10	315	0
17572	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室9#变压器	10	800	0
17573	淮阴区	东篱苑1-3#配电室12#变压器	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17574	淮阴区	B8047配变（湖滨村08变）	10	200	93
17575	淮阴区	14117配变（三树30变）	10	400	169
17576	淮阴区	新城悦隼3#配9#变	10	800	348
17577	淮阴区	阳光新城1-1配电室3#变压器	10	800	513
17578	淮阴区	14533配变（蒋集28变）	10	400	175
17579	淮阴区	M2905配变（头堡11变）	10	400	202
17580	淮阴区	H3323配变(大兴11变)	10	400	278
17581	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室5号变	10	800	0
17582	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室6号变	10	800	378
17583	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室7号变	10	800	0
17584	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室8号变	10	800	360
17585	淮阴区	L6217配变（夏桥01变）	10	400	212
17586	淮阴区	L6220配变（夏桥04变）	10	200	61
17587	淮阴区	16138配变(西站23变)	10	400	118
17588	淮阴区	L1333配变(西站22变)	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17589	淮阴区	L4529配变（农科所04变）	10	400	249
17590	淮阴区	H4402配变（洪涯村22变）	10	200	113
17591	淮阴区	海通花园银座小区（一期）开关站2#变	10	1000	0
17592	淮阴区	L8156配变（古寨08变）	10	200	144
17593	淮阴区	供电局南公变	10	400	0
17594	淮阴区	B6710配变（韩桥村28变）	10	400	133
17595	淮阴区	16312配变（天河村08变）	10	200	52
17596	淮阴区	11645配变（宋集31变）	10	400	121
17597	淮阴区	九里颐荷府小区1#配电室8#变压器	10	800	506
17598	淮阴区	16469配变（娘庄29变）	10	400	155
17599	淮阴区	11617配变（桃园06台片）	10	200	41
17600	淮阴区	11624配变（五里03变*）	10	400	233
17601	淮阴区	11415配变（花园10变）	10	400	266
17602	淮阴区	L4530配变（农科所05变）	10	400	123
17603	淮阴区	B8012配变（沙河村17变）	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17604	淮阴区	市一院宿舍配电房1#干变	10	630	271
17605	淮阴区	L4233配变（韩圩32变）	10	200	57
17606	淮阴区	东篱苑2#开关站16#变压器	10	800	534
17607	淮阴区	徐溜村5#配变	10	400	191
17608	淮阴区	C9334配变（徐溜67变）	10	400	291
17609	淮阴区	11515配变（五里24变）	10	400	229
17610	淮阴区	L2612配变（王营李庄12变）	10	400	202
17611	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站4#变压器	10	800	0
17612	淮阴区	金辉优步花园7#变压器	10	630	378
17613	淮阴区	L1009配变（宗楼08变*）	10	200	50
17614	淮阴区	16251（十堡24变）	10	400	203
17615	淮阴区	东篱苑2-2#配电室24#变压器	10	800	528
17616	淮阴区	观玺名筑1#开关站2#变压器	10	800	461
17617	淮阴区	东篱苑1-2#配电室10#变压器	10	630	488
17618	淮阴区	B1102配变（迎宾小区北）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17619	淮阴区	双河40变1#变	10	400	0
17620	淮阴区	16319配变（营北杨井村19变）	10	400	129
17621	淮阴区	11450配变（王兴19变1组东）	10	400	207
17622	淮阴区	11526配变(五里26变)	10	400	103
17623	淮阴区	11448配变（王兴01变1组）	10	400	265
17624	淮阴区	汤集佳苑西苑1号变	10	400	99
17625	淮阴区	玉尧村28变	10	400	61
17626	淮阴区	花漾年华1-4#配电房12#主变	10	800	598
17627	淮阴区	A7701配变（营北双河村27#官庄所用变）	10	200	110
17628	淮阴区	B8037配变（兴旺村12变）	10	400	216
17629	淮阴区	L5321配变（董巷09变）	10	200	91
17630	淮阴区	11320配变（十里27变）	10	200	135
17631	淮阴区	B8035配变（兴旺村13变）	10	200	54
17632	淮阴区	15146配变（中心花园2号变）	10	400	228
17633	淮阴区	A9832箱变（天鹅湾小区东北角）主变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17634	淮阴区	天和豪庭二期1#开关站5#主变	10	800	0
17635	淮阴区	天和豪庭二期1#开关站6#主变	10	800	439
17636	淮阴区	天和豪庭二期1#开关站7#主变	10	800	0
17637	淮阴区	天和豪庭二期1#开关站8#主变	10	800	351
17638	淮阴区	L4551配变（西街五组05变）	10	200	160
17639	淮阴区	L4341配变（汪庄08变）	10	200	49
17640	淮阴区	L3320配变（练湖18变京沪高速西）	10	200	133
17641	淮阴区	L2611配变（王营李庄11变）	10	400	193
17642	淮阴区	徐梅南苑08变	10	800	481
17643	淮阴区	15213配变（民族08变）	10	400	255
17644	淮阴区	11551配变（五里39变）	10	400	138
17645	淮阴区	11458配变（干庄村20变）	10	200	105
17646	淮阴区	15142配变（合心11变）	10	400	192
17647	淮阴区	11620配变（开庄13变小学东）	10	400	256
17648	淮阴区	优步花园1#开关站1#变压器	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17649	淮阴区	11219配变（农科村14变）	10	400	156
17650	淮阴区	11531配变(五里27变)	10	400	198
17651	淮阴区	L8167配变友谊社区箱变4号变	10	400	228
17652	淮阴区	黎明21变	10	200	73
17653	淮阴区	M2919配变（张周11变）	10	400	131
17654	淮阴区	13320配变（新园06变（增容）	10	200	112
17655	淮阴区	11660配变（民强21变）	10	400	100
17656	淮阴区	15639配变（大沟08变）	10	400	270
17657	淮阴区	11537配变(五里22变)	10	400	219
17658	淮阴区	11524配变（淮北19变）	10	400	194
17659	淮阴区	11421配变（创业18变）	10	400	217
17660	淮阴区	11619配变（桃园07变）五里	10	200	16
17661	淮阴区	花漾年华1-2#配电房4#主变	10	800	553
17662	淮阴区	L4208配变（程圩13变）	10	200	98
17663	淮阴区	L3137配变（王营元东09变）	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17664	淮阴区	环球轻纺城B2地块1#开关站1#变压器	10	800	577
17665	淮阴区	15261配变（街道19）福兴家园3号箱变配电	10	1000	582
17666	淮阴区	B0101公变（地税西）	10	200	160
17667	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室11#变压器	10	800	552
17668	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站1号变	10	800	0
17669	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站2号变	10	800	429
17670	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站3号变	10	800	0
17671	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站4号变	10	800	461
17672	淮阴区	樱花小区B组团菜场箱变2#主变	10	1000	789
17673	淮阴区	梅畅15476配变(寿塘09变)	10	400	236
17674	淮阴区	L8163配变友谊社区1号变	10	400	233
17675	淮阴区	13410配变（兴和03变（增容）	10	200	144
17676	淮阴区	13357配变（王营二纺10变）	10	200	30
17677	淮阴区	10KV新城A81线1#开关站2#所用变	10	30	22
17678	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电室5#变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17679	淮阴区	11603配变（镇北18变）	10	400	221
17680	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室5#变压器	10	800	507
17681	淮阴区	11525配变(五里23变)	10	400	210
17682	淮阴区	C9312配变(宋集33变)	10	400	257
17683	淮阴区	18329公变（小营村西）箱变	10	400	39
17684	淮阴区	11447配变（淮北20变）	10	400	274
17685	淮阴区	11318配变（十里20变）	10	400	91
17686	淮阴区	玉尧社区2#箱变1#配变	10	630	424
17687	淮阴区	145107配变（蒋集34变）	10	500	293
17688	淮阴区	B7351配变（赵集38变）	10	200	71
17689	淮阴区	14529配变（蒋集24变）	10	200	132
17690	淮阴区	中熙凤凰城1#箱变	10	630	0
17691	淮阴区	11215配变（名仕花园小区#1干变）	10	630	467
17692	淮阴区	B7348配变（汪场14变）	10	400	132
17693	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室10#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17694	淮阴区	14195配变（跃进22变）	10	400	265
17695	淮阴区	徐梅南苑05变	10	800	486
17696	淮阴区	幸福城1#配电室1#主变	10	1000	479
17697	淮阴区	幸福城1#配电室2#主变	10	1000	0
17698	淮阴区	幸福城1#配电室3#主变	10	1000	429
17699	淮阴区	幸福城1#配电室4#主变	10	1000	0
17700	淮阴区	梅畅15466配变(乔庄18变)	10	400	152
17701	淮阴区	梅畅15488配变(鱼塘13变)	10	400	263
17702	淮阴区	11602东升门前美变主变	10	400	319
17703	淮阴区	13562(兴和10变（增容）	10	400	102
17704	淮阴区	L1019配变(丁集52变)	10	400	218
17705	淮阴区	旺达国际商务公馆1#变	10	630	433
17706	淮阴区	旺达国际商务公馆2#变	10	630	421
17707	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室11#变压器	10	800	492
17708	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站3#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17709	淮阴区	观淮府1-1开关站1#变压器	10	800	431
17710	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#6变压器	10	800	0
17711	淮阴区	奥体国际6#箱变主变	10	630	333
17712	淮阴区	海通花园银座小区3#配电房3#变压器	10	1000	458
17713	淮阴区	14196配变（跃进23变）	10	400	280
17714	淮阴区	15001配变（营北王庄村20#王庄二组变）	10	400	76
17715	淮阴区	14483配变（二堡15变）	10	400	274
17716	淮阴区	11535配变(五里锦绣人家)公变	10	400	160
17717	淮阴区	M1844配变（街道18）福兴家园4#箱变配电	10	1000	487
17718	淮阴区	16256（高堰小区2#箱变）	10	400	271
17719	淮阴区	16466配变（胡庄22变）	10	400	268
17720	淮阴区	高成M2798配变(镇西11变)	10	400	209
17721	淮阴区	H3314配变(大西15变)	10	400	192
17722	淮阴区	11654配变（民强18变）	10	400	242
17723	淮阴区	C9311配变(宋集32变)	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17724	淮阴区	11611配变（高荡11变 高荡街北）	10	400	155
17725	淮阴区	B7209配变（分洪 16变）	10	400	250
17726	淮阴区	13349配变（民主 13变）	10	400	282
17727	淮阴区	东篱苑1#开关站1#变 压器	10	630	382
17728	淮阴区	陶闸17变	10	200	160
17729	淮阴区	M2807配变（惠民 07变）	10	400	262
17730	淮阴区	11550配变（五里 38变）	10	200	112
17731	淮阴区	汤集佳苑西苑2号变	10	400	257
17732	淮阴区	11442配变（长兴19变 猪场）	10	400	154
17733	淮阴区	11148配变(徐梅20变)	10	400	225
17734	淮阴区	11149配变(徐梅21变)	10	400	259
17735	淮阴区	11547配变（徐溜 01变）	10	200	123
17736	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室 10#变压器	10	800	566
17737	淮阴区	广城尚书城5#配电室 9#主变	10	1000	464
17738	淮阴区	广城尚书城5#配电室 10#主变	10	1000	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17739	淮阴区	广城尚书城3#配电室 7#主变	10	800	336
17740	淮阴区	广城尚书城3#配电室 8#主变	10	800	295
17741	淮阴区	辉煌家园2#配电房#5 配电变压器	10	1000	488
17742	淮阴区	辉煌家园2#配电房#6 配电变压器	10	1000	0
17743	淮阴区	幸福城2#配电室2#主 变	10	1000	0
17744	淮阴区	幸福城2#配电室3#主 变	10	1000	365
17745	淮阴区	幸福城2#配电室4#主 变	10	1000	0
17746	淮阴区	金瑞华府小区1#配电 室3#变压器	10	630	448
17747	淮阴区	香溢荣府小区1#开关 站4#变	10	800	612
17748	淮阴区	14425配变（泗河 14变）	10	200	95
17749	淮阴区	Y2217配变（王营长安 50变）	10	400	123
17750	淮阴区	C9321配变(新圆10变)	10	400	242
17751	淮阴区	H3326配变(大兴14变)	10	400	192
17752	淮阴区	11631配变（民强 17变）	10	400	267
17753	淮阴区	11221配变（大福 20变）	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17754	淮阴区	阳光新城1-1配电室2# 变压器	10	800	494
17755	淮阴区	H3433配变(代河村16 变)	10	400	253
17756	淮阴区	11655配变（民强 19变）	10	400	222
17757	淮阴区	11464配变（桂塘村24 变）	10	200	107
17758	淮阴区	L4547配变（东街 08变）	10	400	158
17759	淮阴区	春风南岸花园二期1# 开关站1#变压器	10	800	0
17760	淮阴区	新城悦隽2-3#配电室 4#变	10	800	379
17761	淮阴区	B1901配变（营北双河 村29#别墅B区变）	10	400	0
17762	淮阴区	11611配变（双农 11变）	10	200	27
17763	淮阴区	L4359配变（鞠集 01变）	10	400	0
17764	淮阴区	杨庄社区配电房2#变 压器	10	630	314
17765	淮阴区	11319配变（十里 24变）	10	400	155
17766	淮阴区	双河村38#变	10	630	0
17767	淮阴区	高堰15345配变（双庄 011变）	10	200	0
17768	淮阴区	19676配变（军田 20变）	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17769	淮阴区	L5354配变（徐赵17变）	10	200	115
17770	淮阴区	L5007配变（李庄01变）	10	200	54
17771	淮阴区	11327营开西二号公变	10	400	0
17772	淮阴区	11520配变(五里30变)	10	400	37
17773	淮阴区	11402配变(涧桥14变)	10	400	240
17774	淮阴区	孙圩小区01#箱变	10	400	227
17775	淮阴区	11435配变（开庄14变顾庄）	10	100	5
17776	淮阴区	H3435配变（洪涯村25变）	10	400	233
17777	淮阴区	学田15519配变（果林06变）	10	400	157
17778	淮阴区	淮州花园1-1#配电室4#变压器	10	800	507
17779	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室9#变压器	10	800	373
17780	淮阴区	13363配变（王营沈渡24变）	10	200	159
17781	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站3#变压器	10	800	510
17782	淮阴区	11550配变（袁北村12变）	10	400	218
17783	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室11#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17784	淮阴区	M17012配变（吴城24变）	10	200	74
17785	淮阴区	幸福城4#配电室1#主变	10	1000	326
17786	淮阴区	幸福城4#配电室2#主变	10	1000	0
17787	淮阴区	幸福城4#配电室3#主变	10	1000	633
17788	淮阴区	幸福城4#配电室4#主变	10	1000	0
17789	淮阴区	L5040配变（陶营06变）	10	200	0
17790	淮阴区	幸福城3#配电室1#主变	10	1000	366
17791	淮阴区	幸福城3#配电室2#主变	10	1000	0
17792	淮阴区	幸福城3#配电室3#主变	10	1000	248
17793	淮阴区	幸福城3#配电室4#主变	10	1000	0
17794	淮阴区	中熙凤凰城2#箱变	10	630	331
17795	淮阴区	东篱苑1-3#配电室14#变压器	10	800	588
17796	淮阴区	B5111(沟北16变)	10	400	224
17797	淮阴区	张集村41变	10	400	210
17798	淮阴区	B7333配变（老场14变）	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17799	淮阴区	玉尧社区1#箱变1#配变	10	630	409
17800	淮阴区	M1847配变（玉坝13变）古楚名都1#变	10	400	188
17801	淮阴区	11460配变(干庄村22变)	10	200	85
17802	淮阴区	黄河花园16地块箱变主变	10	500	87
17803	淮阴区	优步书苑二期1#开关站3#变压器	10	630	373
17804	淮阴区	16305配变（庆华村02变）	10	400	83
17805	淮阴区	汤集佳苑东苑2号变	10	400	230
17806	淮阴区	L7505配变（横沟05变）	10	200	77
17807	淮阴区	L5048配变（杨庙01变）	10	400	268
17808	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	0
17809	淮阴区	L8165配变后河社区3号变	10	400	211
17810	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站2#变压器	10	800	0
17811	淮阴区	11403配变（安庄09变2组北）	10	200	86
17812	淮阴区	L2615配变（王营长安51变）	10	400	0
17813	淮阴区	13426配变（三和04变（增容）	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17814	淮阴区	怡康雅苑1-2#配电室 12#变压器	10	800	575
17815	淮阴区	瑞安花园小区开关站 1#变压器	10	1000	220
17816	淮阴区	M2813配变（旧县 14变）	10	100	64
17817	淮阴区	瑞安花园小区1#配电 室3#变压器	10	1000	519
17818	淮阴区	瑞安花园小区1#配电 室4#变压器	10	1000	484
17819	淮阴区	瑞安花园小区1#配电 室5#变压器	10	1000	431
17820	淮阴区	瑞安花园小区1#配电 室6#变压器	10	1000	307
17821	淮阴区	11459配变(干庄村21 变)	10	400	181
17822	淮阴区	蒋桥社区3#箱变	10	400	248
17823	淮阴区	L5012配变（李庄 06变）	10	400	241
17824	淮阴区	11119配变(桂塘村20 变)	10	400	181
17825	淮阴区	娘庄32变	10	630	198
17826	淮阴区	13351配变（民主 14变）	10	400	276
17827	淮阴区	13345配变（黎明 19变）	10	400	184
17828	淮阴区	15209配变（郑台 11变）	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17829	淮阴区	13340配变（黎明20变）	10	400	215
17830	淮阴区	开源珑城2-4配电室1#变压器	10	800	364
17831	淮阴区	C9419配变（徐溜58变）	10	400	148
17832	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站2#变压器	10	800	485
17833	淮阴区	观玺名筑1#开关站1#变压器	10	800	512
17834	淮阴区	11536配变（双庄村15变）	10	200	23
17835	淮阴区	13402配变（吴集18变）	10	400	123
17836	淮阴区	开源珑城2-1配电室#1变压器	10	800	490
17837	淮阴区	L4228配变（韩圩25变）	10	400	101
17838	淮阴区	L5325配变（韩圩07变）	10	200	69
17839	淮阴区	L5338配变（徐赵01变）	10	200	71
17840	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站4#变压器	10	800	448
17841	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房5#变压器	10	800	0
17842	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室5#变压器	10	800	564
17843	淮阴区	L8426配变（振兴18变）	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17844	淮阴区	13544(后荡15变)	10	200	90
17845	淮阴区	13520(包圩14变（09分）	10	400	211
17846	淮阴区	13561(兴和26变（05分）	10	400	270
17847	淮阴区	13547(后荡16变（01分）	10	200	89
17848	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室5#变压器	10	630	403
17849	淮阴区	花漾年华1-4#配电房11#主变	10	800	596
17850	淮阴区	梅畅154112配变（林圩小区2号变）	10	500	309
17851	淮阴区	B6731配变（河头村15变）	10	100	46
17852	淮阴区	张集村17台片	10	200	61
17853	淮阴区	16335配变（韩桥村37变）	10	200	48
17854	淮阴区	11547配变(草庙村12变)	10	400	240
17855	淮阴区	明珠花园小区1#开关站2#变压器	10	800	467
17856	淮阴区	香溢荣府小区1#开关站1#变	10	800	640
17857	淮阴区	L7559配变（横沟13变）	10	400	232
17858	淮阴区	11364配变（徐溜70变）	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17859	淮阴区	13255配变(汤集31变)	10	400	265
17860	淮阴区	观淮府三期1#开关站 1#变压器	10	800	344
17861	淮阴区	临川人家3#变	10	800	577
17862	淮阴区	13526(包圩13变)	10	400	257
17863	淮阴区	10KV阳光X46线1#开关 站1#所用变	10	30	22
17864	淮阴区	临川人家8#变	10	800	545
17865	淮阴区	利民20变	10	400	209
17866	淮阴区	文景学府1#配电室3# 变	10	630	430
17867	淮阴区	L4550配变（居委会09 变）	10	400	58
17868	淮阴区	M2216配变（凌桥 14变）	10	400	87
17869	淮阴区	B5032配变（渔场 10变）	10	400	131
17870	淮阴区	天瑞府一期1#开关站 2#变压器	10	800	0
17871	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#7 变压器	10	800	475
17872	淮阴区	12259配变（古寨村28 变）	10	200	142
17873	淮阴区	15218配变（街道17变 荷芳苑2#）	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17874	淮阴区	B5022配变（渔场05变）	10	400	0
17875	淮阴区	B6737配变（河头村16变）	10	400	291
17876	淮阴区	B6726配变（河头村17变）	10	400	201
17877	淮阴区	花漾年华1-2#配电房3#主变	10	800	566
17878	淮阴区	M2665配变（太山13变）	10	400	217
17879	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房6#变压器	10	800	621
17880	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#5变压器	10	800	445
17881	淮阴区	杨庙社区03箱变	10	630	177
17882	淮阴区	M2664配变（码头04变）	10	400	62
17883	淮阴区	怡康雅苑2#开关站2#变压器	10	800	573
17884	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室3#变	10	800	0
17885	淮阴区	B1910配变（营北双河村31#官庄六组变）	10	400	0
17886	淮阴区	天和豪庭二期1#配电房9号变压器	10	800	108
17887	淮阴区	天和豪庭二期1#配电房10号变压器	10	800	0
17888	淮阴区	16148配变（农庄28变）	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17889	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-2#配电室12#变压器	10	800	496
17890	淮阴区	L2101配变（王营长安10变）	10	400	0
17891	淮阴区	徐溜村2#配变	10	630	144
17892	淮阴区	X1335配变(沙荡1组10变)	10	400	275
17893	淮阴区	B5009配变(庆华村18变)	10	200	80
17894	淮阴区	16328配变（渔场09变）	10	200	35
17895	淮阴区	L5066配变（孙庵11变）	10	100	0
17896	淮阴区	F3209配变（营北三朱村31#猪场变）	10	400	237
17897	淮阴区	11664配变(合兴05变)	10	400	246
17898	淮阴区	B1004配变（营北双河村33#安置区北变）	10	630	0
17899	淮阴区	13515(吴集22变)	10	400	0
17900	淮阴区	优步书苑1#开关站3#变压器	10	800	482
17901	淮阴区	L5339配变（徐赵02变）	10	200	89
17902	淮阴区	14305配变（周庄09变）	10	200	127
17903	淮阴区	B7223配变(洪湖13变)	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17904	淮阴区	营北锦绣百苑开关站 1#主变	10	1000	342
17905	淮阴区	F3214配变（营北果林 村23#果林四组西变）	10	400	216
17906	淮阴区	11734配变（金城 20变）	10	200	142
17907	淮阴区	L8160配变古寨安置小 区04变	10	400	231
17908	淮阴区	11357配变（徐溜 66变）	10	400	227
17909	淮阴区	M2148配变（三树 59变）	10	400	247
17910	淮阴区	金辉城市广场2#配电 室13#变压器	10	800	542
17911	淮阴区	15211配变（街道 10变）	10	400	243
17912	淮阴区	H1232配变（玉尧村24 变）	10	400	258
17913	淮阴区	阳光新城1-5配电室 #14变压器	10	800	562
17914	淮阴区	11522配变(五里32变)	10	400	176
17915	淮阴区	11407配变（安庄19变 安7组）	10	400	266
17916	淮阴区	府升小区4#箱变1#主 变	10	630	383
17917	淮阴区	金瑞华府小区1#开关 站1#变压器	10	630	444
17918	淮阴区	11504配变（练湖17变 村委会后面）	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17919	淮阴区	16403(赵集39变)	10	400	160
17920	淮阴区	11512配变（两淮22变 轮窑2组北）	10	400	253
17921	淮阴区	L8411配变（三和 29变）	10	400	235
17922	淮阴区	13549(后荡19变)	10	400	258
17923	淮阴区	13115箱变（开明中学 宿舍楼）1#主变	10	630	331
17924	淮阴区	18106配变（营北村 11#营北五组西变）	10	400	159
17925	淮阴区	13522(包圩17变)	10	200	99
17926	淮阴区	万隆花园01变	10	315	194
17927	淮阴区	东城美居小区2#开关 站2#变压器	10	800	537
17928	淮阴区	13550(后荡14变)	10	400	207
17929	淮阴区	九里颐荷府小区1#开 关站1#变压器	10	800	564
17930	淮阴区	优步书苑1-1#配电室 6#变压器	10	800	520
17931	淮阴区	L5037配变（陶营 03变）	10	400	201
17932	淮阴区	157075配变（吴城40 变）	10	400	0
17933	淮阴区	营北锦绣百苑开关站 2#主变	10	1000	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17934	淮阴区	营北锦绣百苑开关站 3#主变	10	1000	532
17935	淮阴区	营北锦绣百苑开关站 4#主变	10	1000	414
17936	淮阴区	11118配变（王兴24变 信用社）	10	400	134
17937	淮阴区	B6820（赵集40变）	10	400	52
17938	淮阴区	L2613配变（王营李庄 13变）	10	400	80
17939	淮阴区	12260配变（古寨村29 变）	10	100	33
17940	淮阴区	L4234配变（韩圩 33变）	10	200	112
17941	淮阴区	15644配变（旧县 13变）	10	200	132
17942	淮阴区	L1130配变（丁集43变）	10	400	0
17943	淮阴区	阳光新城1-2#配电室 8#变压器	10	800	502
17944	淮阴区	11549配变（民主 13变）	10	200	121
17945	淮阴区	11445配变（桃田17变 4组）	10	200	77
17946	淮阴区	11428配变（高荡08变 三尖7组西）	10	400	276
17947	淮阴区	沙荡9组11变	10	400	244
17948	淮阴区	桃李风华学府1-1#配 电室3#变压器	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17949	淮阴区	16340配变（韩桥村47变）	10	400	202
17950	淮阴区	樱花小区一期3#箱变1#主变	10	630	0
17951	淮阴区	L1337配变（七一33变）	10	400	241
17952	淮阴区	L5046配变（陶营12变）	10	400	244
17953	淮阴区	F3513配变营北三朱35变	10	400	30
17954	淮阴区	L4516配变（居委会06变）	10	400	40
17955	淮阴区	13270配变（闸西011变）	10	400	209
17956	淮阴区	堡工13变	10	400	264
17957	淮阴区	M6205配变（鑫园46变）	10	400	181
17958	淮阴区	M17089配变（堡工12变）	10	200	55
17959	淮阴区	开源珑城2-4配电室2#变压器	10	800	0
17960	淮阴区	L5063配变（李庄07变）	10	200	21
17961	淮阴区	临川人家11#变	10	800	556
17962	淮阴区	13401配变（吴集23台片）	10	400	168
17963	淮阴区	L5062配变（杨庙14变）	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17964	淮阴区	16151配变(娘庄36变)	10	400	148
17965	淮阴区	11412美变（南昌路幼儿园前）主变	10	630	0
17966	淮阴区	11218配变（农科村13变）	10	400	108
17967	淮阴区	东篱苑2-2#配电室26#变压器	10	800	531
17968	淮阴区	11593配变（十里21变）	10	400	61
17969	淮阴区	L5218配变（六里18变）	10	200	63
17970	淮阴区	淮涟小区1#配电室01变	10	800	0
17971	淮阴区	淮涟小区1#配电室02变	10	800	492
17972	淮阴区	11597配变（十里26变）	10	400	149
17973	淮阴区	淮上院子1-1#配电房7#变压器	10	630	420
17974	淮阴区	14350配变（许渡012变）	10	200	84
17975	淮阴区	金瑞华府小区1#开关站2#变压器	10	630	416
17976	淮阴区	观淮府二期1-2配电室7#变压器	10	800	438
17977	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#23变压器	10	1000	453
17978	淮阴区	14306配变（湖心09变）	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17979	淮阴区	14198配变（三树49变）	10	315	165
17980	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室2#变压器	10	800	566
17981	淮阴区	三民小区箱变#1主变	10	630	189
17982	淮阴区	月亮湾桂园西苑1-1#配电室8#变压器	10	800	520
17983	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室14#变压器	10	800	0
17984	淮阴区	B1204营东小区东美变1#主变	10	630	0
17985	淮阴区	金辉城市广场2#开关站10#变压器	10	800	411
17986	淮阴区	帝景蓝湾开关站1#配电变压器	10	1000	637
17987	淮阴区	帝景蓝湾开关站2#配电变压器	10	1000	568
17988	淮阴区	帝景蓝湾开关站3#配电变压器	10	1000	582
17989	淮阴区	帝景蓝湾开关站4#配电变压器	10	1000	547
17990	淮阴区	11333配变（辣树村16变）	10	400	33
17991	淮阴区	淮州花园1-2#配电室7#变压器	10	800	517
17992	淮阴区	B8031配变（兴旺村14变）	10	400	232
17993	淮阴区	名嘉广场1#开关站1#变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
17994	淮阴区	东篱苑1#开关站4#变压器	10	630	416
17995	淮阴区	11729配变（徐溜59变）	10	400	235
17996	淮阴区	阳光新城1-1配电室1#变压器	10	800	483
17997	淮阴区	12261配变（古寨村30变）	10	400	148
17998	淮阴区	16237（十堡18变）	10	400	279
17999	淮阴区	16238（十堡19变）	10	400	298
18000	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室4#变压器	10	800	509
18001	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室10#变压器	10	800	502
18002	淮阴区	16307配变（庆华村16变）	10	200	78
18003	淮阴区	15105配变（陈集27变）	10	400	178
18004	淮阴区	H1225配变（玉尧村25变）	10	400	122
18005	淮阴区	16653配变(浪石11变)	10	200	101
18006	淮阴区	15146配变陈集中心花园老旧小区36变	10	400	131
18007	淮阴区	H3322配变(大兴10变)	10	400	139
18008	淮阴区	徐梅南苑14变	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18009	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配电房10#变压器	10	630	462
18010	淮阴区	L4257配变（柿树园07变）	10	200	70
18011	淮阴区	M3116配变（夹树08变）	10	200	136
18012	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室1#变	10	800	0
18013	淮阴区	16239（十堡20变）	10	100	45
18014	淮阴区	13510(吴集21变)	10	400	203
18015	淮阴区	B1908配变（营北双河村28#中心村A区北	10	400	0
18016	淮阴区	东篱苑2-3#配电室28#变压器	10	630	442
18017	淮阴区	五洲龙湾1#配电房1#变压器	10	800	0
18018	淮阴区	五洲龙湾1#配电房2#变压器	10	630	275
18019	淮阴区	五洲龙湾1#配电房3#变压器	10	800	0
18020	淮阴区	五洲龙湾1#配电房4#变压器	10	800	400
18021	淮阴区	金辉城市广场1#开关站2#变压器	10	800	438
18022	淮阴区	11257配变（新桥7、9组12变）	10	400	230
18023	淮阴区	11526配变（徐梅19变）	10	100	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18024	淮阴区	永福华府小区1#配电室2#变	10	1000	0
18025	淮阴区	11554配变（鑫园34变）	10	400	141
18026	淮阴区	A8001配变（母爱公园）1#变压器	10	630	0
18027	淮阴区	L5057配变（杨庙10变）1	10	200	39
18028	淮阴区	11250配变（新桥9组11变）	10	200	109
18029	淮阴区	L1301配变（七一27变）	10	400	188
18030	淮阴区	L1016配变（宗楼14变）	10	400	284
18031	淮阴区	凤凰台酒店1#箱变1#变压器	10	630	0
18032	淮阴区	18333公变（棉麻北）	10	400	165
18033	淮阴区	优步花园1#开关站2#变压器	10	800	470
18034	淮阴区	11521配变（十里19变）	10	200	85
18035	淮阴区	H1327配变（联旺17变）	10	100	23
18036	淮阴区	B8026配变（沙河村18变）	10	400	250
18037	淮阴区	13008配变（王营沈渡21变）	10	400	186
18038	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室3#变压器	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18039	淮阴区	142104配变（联盟20变）	10	500	259
18040	淮阴区	11445配变（涧桥17变）	10	400	0
18041	淮阴区	B6753配变（渔场16变）	10	100	56
18042	淮阴区	186033银川路美街公变	10	200	0
18043	淮阴区	11646配变（宋集35变）	10	400	215
18044	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室11#变压器	10	800	638
18045	淮阴区	Y2220配变（王营长安57变）	10	315	49
18046	淮阴区	永福华府小区1#配电室3#变	10	1000	0
18047	淮阴区	笠府花园02变	10	630	428
18048	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#5变压器	10	800	554
18049	淮阴区	H1328配变（联旺18变）	10	400	221
18050	淮阴区	11243配变（朱集8组27变）	10	200	121
18051	淮阴区	双淮A9011配变（淮涟7组14变）	10	200	0
18052	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室4#变压器	10	800	424
18053	淮阴区	12258配变（古寨村27变）	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18054	淮阴区	L8162配变后河社区2变	10	400	219
18055	淮阴区	胡庄26变	10	630	424
18056	淮阴区	B8045配变（湖滨村09变）	10	200	116
18057	淮阴区	15125配变（陈集28变）	10	400	196
18058	淮阴区	B7311配变（红星15变）	10	400	96
18059	淮阴区	爱琴海2#开关站#2变压器	10	800	370
18060	淮阴区	优步书苑1-1#配电室7#变压器	10	800	536
18061	淮阴区	L4255配变（裘庄10变）	10	100	57
18062	淮阴区	黄河花园7地块1号箱变	10	630	0
18063	淮阴区	13135配变(汤集33变)	10	100	40
18064	淮阴区	11462配变(李庄村07变)	10	100	0
18065	淮阴区	同心小区3#变	10	630	382
18066	淮阴区	M16090配变(头庄14变)	10	400	152
18067	淮阴区	观淮府二期1-1开关站1#变压器	10	800	342
18068	淮阴区	金辉城市广场1#开关站3#变压器	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18069	淮阴区	徐溜村4#配变	10	400	137
18070	淮阴区	16316配变（营北杨井村16#杨井B区北变）	10	400	64
18071	淮阴区	M2246配变（凌桥23变）	10	400	192
18072	淮阴区	16317配变（营北杨井村17#杨井B区东南	10	400	146
18073	淮阴区	L1134配变（丁集47变）	10	400	130
18074	淮阴区	区政府宿舍2#箱变高压间隔配电变压器	10	400	133
18075	淮阴区	草庙村13变	10	400	165
18076	淮阴区	16621配变（劳动15变）	10	400	162
18077	淮阴区	13024配变（王营沈渡27变）	10	200	100
18078	淮阴区	13269配变（闸西010变）	10	400	259
18079	淮阴区	万隆花园02变	10	315	156
18080	淮阴区	B7248配变（小滩13变）	10	200	103
18081	淮阴区	11458配变（王兴23变中学）	10	400	222
18082	淮阴区	L5330配变（韩圩28变）	10	100	31
18083	淮阴区	X1202配变（洪南3组22变）	10	200	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18084	淮阴区	C9426配变（徐溜68变）	10	400	206
18085	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站2#变压器	10	800	0
18086	淮阴区	黄河花园11地块2号公变	10	630	0
18087	淮阴区	13235配变（王营盐闸16变）	10	200	79
18088	淮阴区	阳光新城1-3#配电室9#变压器	10	800	495
18089	淮阴区	11264配变（谢庄10组10变）	10	400	231
18090	淮阴区	A9819公变（建行前）配电变压器	10	400	205
18091	淮阴区	阳光新城1-2#配电室6#变压器	10	800	532
18092	淮阴区	光辉乾城2#配电室1#变压器	10	800	374
18093	淮阴区	光辉乾城2#配电室2#变压器	10	800	0
18094	淮阴区	光辉乾城2#配电室3#变压器	10	800	458
18095	淮阴区	黎明23变	10	400	253
18096	淮阴区	15407配变（营北王庄村26#中心村15变）	10	400	167
18097	淮阴区	吴集26变	10	400	0
18098	淮阴区	徐梅南苑09变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18099	淮阴区	L1312配变(七一28变)	10	315	111
18100	淮阴区	L1308配变(七一29变)	10	400	212
18101	淮阴区	笠府花园01变	10	630	398
18102	淮阴区	刘河小区二期2#箱变	10	630	355
18103	淮阴区	L3317配变（练湖13变）	10	400	213
18104	淮阴区	金辉城市广场1#配电室6#变压器	10	800	516
18105	淮阴区	L5048配变（陶营14变）	10	400	249
18106	淮阴区	菜场综合楼2#主变	10	800	461
18107	淮阴区	L8508配变(跨洪11变)	10	200	110
18108	淮阴区	L8540配变(跨洪14变)	10	400	10
18109	淮阴区	B6747配变（韩桥家园5号变）	10	400	204
18110	淮阴区	观玺名筑1#开关站3#变压器	10	800	505
18111	淮阴区	光辉乾城2#配电室4#变压器	10	800	0
18112	淮阴区	观淮府二期1-2配电室9#变压器	10	800	426
18113	淮阴区	L1128配变(丁集41变)	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18114	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#5变压器	10	800	478
18115	淮阴区	16459配变（娘庄26变）	10	100	38
18116	淮阴区	B7213配变（分洪20变）	10	400	186
18117	淮阴区	13424配变（三和03变）	10	200	100
18118	淮阴区	16309配变（营北杨井村09#杨井A区西变）	10	400	258
18119	淮阴区	L8161配变后河社区1变	10	400	160
18120	淮阴区	X2229配变（佟洼街道25变）	10	400	180
18121	淮阴区	L4515配变（居委会05变）1	10	400	115
18122	淮阴区	L4540配变（渔西03变）	10	400	272
18123	淮阴区	M17083配变（堡工11变）	10	200	99
18124	淮阴区	徐梅南苑13变	10	800	453
18125	淮阴区	11602配变（镇北19变）	10	400	273
18126	淮阴区	临川人家18#变	10	800	628
18127	淮阴区	B7349配变（汪场15变）	10	400	178
18128	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电室6#变压器	10	1000	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18129	淮阴区	L8447配变（淮泗07变）	10	200	151
18130	淮阴区	东篱苑2开关站17#变压器	10	800	539
18131	淮阴区	16331配变（韩桥村34变）	10	400	203
18132	淮阴区	金润城御园1#开关站3#变	10	800	0
18133	淮阴区	10KV盐河112线洪北2组32变	10	200	50
18134	淮阴区	观玺名筑2#开关站12#变压器	10	800	436
18135	淮阴区	新园29变	10	400	0
18136	淮阴区	蒋桥社区4#箱变	10	400	264
18137	淮阴区	家和广场1-1#配电室3#变压器	10	800	368
18138	淮阴区	东篱苑2开关站15#变压器	10	800	530
18139	淮阴区	L1129配变(丁集42变)	10	400	139
18140	淮阴区	14581配变（三坝18变）	10	400	224
18141	淮阴区	L1131配变(丁集44台片)	10	400	136
18142	淮阴区	L1132配变(丁集45台片)	10	400	243
18143	淮阴区	L1133配变(丁集46变)	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18144	淮阴区	B1913配变（营北双河村36#瑞林路变）	10	400	0
18145	淮阴区	孙圩村16变	10	400	231
18146	淮阴区	11534配变(王兴20变基督教南)	10	250	161
18147	淮阴区	13540(后荡17变)	10	200	111
18148	淮阴区	南营社区配电房3#变压器	10	630	380
18149	淮阴区	春风南岸2#开关站9#变压器	10	800	0
18150	淮阴区	16643配变(劳动18变)	10	400	243
18151	淮阴区	18326公变（小营村）	10	400	27
18152	淮阴区	一院淮海路箱变	10	500	158
18153	淮阴区	16474配变（娘庄34变）	10	400	210
18154	淮阴区	徐溜村1#配变	10	630	165
18155	淮阴区	刘河小区二期1#箱变	10	630	385
18156	淮阴区	L8403配变（振兴19变）	10	400	269
18157	淮阴区	张集村34变	10	200	136
18158	淮阴区	13380配变（黎明18变（06分）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18159	淮阴区	13404配变（吴集19变 01分）	10	400	200
18160	淮阴区	13364配变（淮西10变 03分）	10	400	250
18161	淮阴区	怡康雅苑2#开关站4# 变压器	10	800	605
18162	淮阴区	13121配变(代梨园15 变)	10	200	115
18163	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电 所#7变压器	10	800	522
18164	淮阴区	L8165配变（古西 21变）1	10	200	22
18165	淮阴区	C9208配变（新和 20变）	10	400	192
18166	淮阴区	13134配变(朱庄17变)	10	100	38
18167	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室 2#变压器	10	800	511
18168	淮阴区	B5113(沟北03变)	10	400	125
18169	淮阴区	B5101(沟北02变)	10	400	147
18170	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1- 2#配电室11#变压器	10	800	0
18171	淮阴区	L2701配变（王营沈渡 28变）	10	200	0
18172	淮阴区	F3509配变（营北三朱 村12#中心村10变）	10	400	243
18173	淮阴区	F3505配变（营北三朱 村16#中心村14变）	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18174	淮阴区	11408配变（安庄20变渠北5组）	10	100	35
18175	淮阴区	F3206配变（营北三朱村33#三朱十二组新	10	400	207
18176	淮阴区	19677配变（军田21变）	10	400	235
18177	淮阴区	L1126配变（丁集39变）	10	400	170
18178	淮阴区	F3510配变（营北三朱村32#三朱七组南变）	10	400	152
18179	淮阴区	13538（后荡18变）	10	400	236
18180	淮阴区	城中花园3#箱变1#主变	10	630	286
18181	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室7#变压器	10	800	385
18182	淮阴区	11217配变（名仕花园小区5#变）	10	400	253
18183	淮阴区	B7210配变（分洪17变）	10	400	250
18184	淮阴区	B7211配变（分洪18变）	10	400	217
18185	淮阴区	B7212配变（分洪19变）	10	400	247
18186	淮阴区	优步花园1#开关站3#变压器	10	800	523
18187	淮阴区	L4214配变（韩圩05变）	10	400	171
18188	淮阴区	L4227配变（韩圩24变）	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18189	淮阴区	13369配变（淮西11变 （07分）	10	400	154
18190	淮阴区	13529(包圩15变（08 分）	10	400	228
18191	淮阴区	13310配变（新园26变 （01分）	10	100	40
18192	淮阴区	B6817（赵集35变）	10	400	266
18193	淮阴区	13317配变（新园27 （02分）	10	100	37
18194	淮阴区	13536(包圩16变)	10	400	260
18195	淮阴区	13412配变（兴和24变 （13分）	10	400	250
18196	淮阴区	135012(吴集20变)	10	400	189
18197	淮阴区	13409配变（兴和25变 （02分）	10	400	229
18198	淮阴区	12516配变（郑河 19变）	10	200	126
18199	淮阴区	L8159配变古寨安置小 区03变	10	400	208
18200	淮阴区	B6719配变（韩桥村35 变）	10	400	260
18201	淮阴区	B6720配变（韩桥村36 变）	10	400	220
18202	淮阴区	胡庄24#变	10	630	423
18203	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#3变 压器	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18204	淮阴区	东篱苑2-1#配电室20# 变压器	10	630	325
18205	淮阴区	L4534配变（西街五组 04变）	10	400	213
18206	淮阴区	16465配变（娘庄 28变）	10	400	243
18207	淮阴区	春风南岸2-2配电室 17#变压器	10	800	0
18208	淮阴区	徐梅南苑10变	10	800	494
18209	淮阴区	11444配变（桃田12变 盐坝9组）	10	400	181
18210	淮阴区	16457配变（娘庄 24变）	10	250	95
18211	淮阴区	荣鑫花园3#变压器	10	800	0
18212	淮阴区	荣鑫花园5#变压器	10	800	0
18213	淮阴区	荣鑫花园6#变压器	10	800	458
18214	淮阴区	荣鑫花园4#变压器	10	800	447
18215	淮阴区	蒋桥社区1#箱变	10	400	270
18216	淮阴区	帝景蓝湾3#配1#变	10	1000	404
18217	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 2#变压器	10	800	0
18218	淮阴区	佟洼小区二期06变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18219	淮阴区	13274配变（金圩16变）	10	400	260
18220	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所15#变压器	10	800	479
18221	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所11#变压器	10	800	503
18222	淮阴区	颐和花园2-1#配电室2#变压器	10	800	0
18223	淮阴区	万紫千红3#配2#变压器	10	1000	475
18224	淮阴区	颐和花园2-1#配电室3#变压器	10	800	440
18225	淮阴区	11551配变（农科村12变）	10	400	230
18226	淮阴区	观淮府三期1-1#配电室6#变压器	10	800	300
18227	淮阴区	金润城御园1-2配电房10#变	10	800	0
18228	淮阴区	16254（高埝04变）	10	200	102
18229	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站2#变压器	10	800	0
18230	淮阴区	L2812公变（星光菜场东）	10	400	0
18231	淮阴区	18115配变（营北果林工区03#三工区变）	10	200	44
18232	淮阴区	文华名邸2#配电室高间隔配电变压器	10	800	278
18233	淮阴区	文华名邸2#配电室高间隔配电变压器2	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18234	淮阴区	文华名邸2#配电室高 间隔配电变压器3	10	800	311
18235	淮阴区	文华名邸2#配电室高 间隔配电变压器4	10	800	324
18236	淮阴区	文华名邸1#开关站高 间隔配电变压器	10	630	256
18237	淮阴区	文华名邸1#开关站高 间隔配电变压器2	10	630	348
18238	淮阴区	文华名邸1#开关站高 间隔配电变压器3	10	630	179
18239	淮阴区	文华名邸1#开关站高 间隔配电变压器4	10	630	272
18240	淮阴区	佟洼小区四期配电房 2#干变	10	800	392
18241	淮阴区	新红绿蓝公变	10	400	0
18242	淮阴区	新城悦隼1#配1#变	10	800	329
18243	淮阴区	16147配变（农庄26台 片）	10	400	153
18244	淮阴区	F3512配变（营北三朱 村34#汽修市场变）	10	400	118
18245	淮阴区	颐和花园1#配1#变	10	800	398
18246	淮阴区	B5023配变（沿湖村16 变）	10	400	232
18247	淮阴区	B5016配变（沿湖村17 变）	10	400	208
18248	淮阴区	B6701配变（韩桥村38 变）	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18249	淮阴区	优步书苑二期1#开关站1#变压器	10	630	337
18250	淮阴区	B8029配变（沙河村19变）	10	400	233
18251	淮阴区	香溢荣府小区1-1#配电房8#变压器	10	800	635
18252	淮阴区	民主15变	10	200	73
18253	淮阴区	喜利达4#配电室8#变压器	10	1000	311
18254	淮阴区	黎明22变	10	400	242
18255	淮阴区	春风南岸2#开关站10#变压器	10	800	0
18256	淮阴区	L1125配变(丁集50台片)	10	400	36
18257	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所10#变压器	10	800	424
18258	淮阴区	健康村16变	10	400	255
18259	淮阴区	开源珑城2-2#配电房3#变压器	10	800	464
18260	淮阴区	开源珑城2-3#配电房2#变压器	10	800	0
18261	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所4#变	10	630	0
18262	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#29变压器	10	800	414
18263	淮阴区	上海国际花园小区1#配电室2#变压器	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18264	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所16#变压器	10	800	532
18265	淮阴区	东篱苑1-1#配电室6#变压器	10	800	498
18266	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室15#变压器	10	800	0
18267	淮阴区	金润城御园1-2配电房9#变	10	800	0
18268	淮阴区	15260配变（民族05变）	10	400	221
18269	淮阴区	利民21变	10	200	146
18270	淮阴区	颐和花园3#配#2变	10	800	404
18271	淮阴区	万紫千红3#配1#变压器	10	1000	470
18272	淮阴区	颐和花园2#开关站3#变压器	10	800	429
18273	淮阴区	颐和花园开关站1#主变	10	800	318
18274	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所12#变压器	10	800	414
18275	淮阴区	开源珑城1-1#配电房2#变压器	10	800	416
18276	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站1#变压器	10	1000	491
18277	淮阴区	颐和花园4#配1#变压器	10	800	0
18278	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所6#变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18279	淮阴区	新桥小区3号箱变	10	630	382
18280	淮阴区	海通花园1#配电房2# 变压器	10	800	420
18281	淮阴区	东篱苑2-1#配电室19# 变压器	10	630	379
18282	淮阴区	观澜名筑小区2#开关 站4#变压器	10	800	0
18283	淮阴区	广大家具城门前公变 箱变	10	400	141
18284	淮阴区	东篱苑2-3#配电室30# 变压器	10	630	426
18285	淮阴区	东城美居1#开关站4# 变压器	10	800	0
18286	淮阴区	佟洼小区四期配电房 3#干变	10	800	492
18287	淮阴区	颐和花园1#配3#变	10	800	350
18288	淮阴区	新城悦隼2#配2#变	10	800	334
18289	淮阴区	颐和花园2-1#配电室 4#变压器	10	800	0
18290	淮阴区	13020配变（王营越河 24变）	10	400	222
18291	淮阴区	13021配变（王营越河 25变）	10	400	162
18292	淮阴区	A9816箱变	10	630	355
18293	淮阴区	L4350配变（汪庄 19变）	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18294	淮阴区	M2917配变（头堡12变）	10	400	152
18295	淮阴区	胡庄25变	10	630	432
18296	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室5#变压器	10	630	339
18297	淮阴区	开源珑城1#开关站2#变压器	10	800	460
18298	淮阴区	集玉佳苑1#配电房2#变	10	800	479
18299	淮阴区	佟洼小区二期07变	10	630	363
18300	淮阴区	上海国际花园小区1#配电室4#变压器	10	800	480
18301	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所7#变压器	10	800	457
18302	淮阴区	16303配变（庆华村19变）	10	200	79
18303	淮阴区	16313配变（天河村09变）	10	400	245
18304	淮阴区	M2804配变（旧县08变）	10	400	265
18305	淮阴区	M2803配变（旧县07变）	10	315	128
18306	淮阴区	L4354配变（汪庄18变）	10	200	13
18307	淮阴区	M2912配变（头堡13变）	10	200	70
18308	淮阴区	16651配变（劳动22变）	10	200	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18309	淮阴区	16337配变（渔场11变）	10	400	112
18310	淮阴区	A9804箱变	10	630	305
18311	淮阴区	海通花园1#配电房4#变压器	10	800	410
18312	淮阴区	新桥小区1号箱变	10	630	396
18313	淮阴区	上海国际花园小区1#配电室3#变压器	10	800	253
18314	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所14#变压器	10	800	492
18315	淮阴区	11259配变（顾庄15变）	10	200	123
18316	淮阴区	A9810配变（康宜广场）	10	400	285
18317	淮阴区	M4427配变（同心14变）	10	200	84
18318	淮阴区	M19072配变（城南20变）	10	100	23
18319	淮阴区	卢华村01#箱变	10	630	296
18320	淮阴区	英祥承德公馆三期3#开关站#20变压器	10	800	430
18321	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#4变压器	10	800	440
18322	淮阴区	H3380配变（大西19变）	10	200	130
18323	淮阴区	M2248配变（凌桥24变）	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18324	淮阴区	营北悦城小区5#开关站4#干变	10	1000	0
18325	淮阴区	营北悦城小区5#开关站2#干变	10	1000	0
18326	淮阴区	营北悦城小区5#开关站1#干变	10	1000	0
18327	淮阴区	营北悦城小区5#开关站3#干变	10	1000	0
18328	淮阴区	颐和花园2-1#配电室1#变压器	10	800	399
18329	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#28变压器	10	800	380
18330	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所2#变	10	800	0
18331	淮阴区	集玉佳苑1#配电房1#变	10	800	414
18332	淮阴区	上海国际花园小区1#配电室1#变压器	10	800	377
18333	淮阴区	M19073配变（城南21变）	10	200	26
18334	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室7#变压器	10	630	402
18335	淮阴区	11472配变（淮北22变）	10	400	93
18336	淮阴区	颐和花园2#配#1变压器	10	800	378
18337	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所1#变	10	630	387
18338	淮阴区	佟洼安置小区五期1#变压器	10	1000	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18339	淮阴区	颐和花园2#开关站4# 变压器	10	800	0
18340	淮阴区	颐和花园1#配2#变	10	800	0
18341	淮阴区	集玉佳苑2#配4#变	10	800	434
18342	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所 2#变	10	630	0
18343	淮阴区	帝景蓝湾3#配2#变	10	1000	274
18344	淮阴区	X1204配变（佟洼10组 08变）	10	100	0
18345	淮阴区	佟洼小区二期02变	10	630	287
18346	淮阴区	13373配变（王营沈渡 26变）	10	200	91
18347	淮阴区	淮州花园开关站2#变 压器	10	800	566
18348	淮阴区	L5352配变（徐赵 15变）	10	200	89
18349	淮阴区	13257配变（王营淮闸 21变）	10	400	239
18350	淮阴区	15625配变（旧县 11变）	10	400	199
18351	淮阴区	淮上院子1-1#配电房 8#变压器	10	630	307
18352	淮阴区	M1848配变（玉坝 14变）古楚名都2#变	10	400	239
18353	淮阴区	张集村39变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18354	淮阴区	集玉佳苑2#配1#变	10	800	544
18355	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所5#变压器	10	800	459
18356	淮阴区	东城美居1#开关站3#变压器	10	800	410
18357	淮阴区	开源珑城2-3#配电房4#变压器	10	800	0
18358	淮阴区	开源珑城2-2#配电房4#变压器	10	800	0
18359	淮阴区	颐和花园1#配4#变	10	800	0
18360	淮阴区	开源珑城2-3#配电房3#变压器	10	800	489
18361	淮阴区	开源珑城1-1#配电房1#变压器	10	800	405
18362	淮阴区	金辉天鹅湾2-1#配电房2#变压器	10	1000	0
18363	淮阴区	海通花园1#配电房3#变压器	10	800	375
18364	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所3#变	10	630	274
18365	淮阴区	新城悦隼2#配3#变	10	800	384
18366	淮阴区	新桥小区2号箱变	10	630	382
18367	淮阴区	新城悦隼1#配4#变	10	800	375
18368	淮阴区	同心小区1#变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18369	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 2#变压器	10	1000	0
18370	淮阴区	开源珑城1#开关站3# 变压器	10	800	459
18371	淮阴区	东城美居1#开关站2# 变压器	10	1000	0
18372	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 3#变压器	10	1000	485
18373	淮阴区	开源珑城1#开关站4# 变压器	10	800	519
18374	淮阴区	佟洼小区四期配电房 4#干变	10	800	527
18375	淮阴区	佟洼安置小区五期2# 变压器	10	1000	622
18376	淮阴区	L1306配变（七一 15变）	10	400	175
18377	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 4#变压器	10	1000	0
18378	淮阴区	东城美居1#开关站1# 变压器	10	1000	442
18379	淮阴区	英祥承德公馆4#开关 站#25变压器	10	800	268
18380	淮阴区	佟洼小区二期08变	10	630	437
18381	淮阴区	佟洼安置小区二期03 变	10	630	413
18382	淮阴区	颐和花园4#配2#变压 器	10	800	474
18383	淮阴区	佟洼小区二期04变	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18384	淮阴区	新城悦隼1#配2#变	10	800	394
18385	淮阴区	M17082配变（堡工10变）	10	100	32
18386	淮阴区	M17081配变（堡工09变）	10	400	250
18387	淮阴区	15636配变（大沟07变）	10	400	258
18388	淮阴区	M2667配变（街道20变）	10	200	19
18389	淮阴区	名嘉广场安置小区1-1#变电所8#变压器	10	800	456
18390	淮阴区	B2013公变（黄河六地块2#）	10	400	0
18391	淮阴区	佟洼安置小区五期4#变压器	10	1000	567
18392	淮阴区	新城悦隼1#配3#变	10	800	337
18393	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#30变压器	10	800	417
18394	淮阴区	名嘉广场安置小区1-2#变电所9#变压器	10	800	489
18395	淮阴区	15603配变（太平09变）	10	400	205
18396	淮阴区	L1021配变（宗楼17变）	10	400	279
18397	淮阴区	15606配变（太平10变）	10	400	193
18398	淮阴区	张集村37变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18399	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站3#变压器	10	800	478
18400	淮阴区	名嘉广场1#开关站3#变	10	800	432
18401	淮阴区	15631配变（新河07变）	10	100	35
18402	淮阴区	佟洼安置小区五期3#变压器	10	1000	532
18403	淮阴区	佟洼小区四期配电房1#干变	10	800	440
18404	淮阴区	海通花园1#配电房1#变压器	10	800	428
18405	淮阴区	佟洼小区二期05变	10	630	337
18406	淮阴区	新城悦隼2#配1#变	10	800	291
18407	淮阴区	成贤府1#开关站3#变压器	10	800	417
18408	淮阴区	11505配变（三朱38变）	10	400	161
18409	淮阴区	15617配变（玉坝12变）	10	400	194
18410	淮阴区	张集村35变	10	400	208
18411	淮阴区	11239配变（新河17变）	10	400	166
18412	淮阴区	11525配变（徐梅18变）	10	200	52
18413	淮阴区	M1818配变（陶闸15变）	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18414	淮阴区	11603国税前美变主变	10	400	32
18415	淮阴区	H3336配变(大西14变)	10	200	22
18416	淮阴区	11240配变（新河18变）	10	200	0
18417	淮阴区	13254配变(沈圩17配变)	10	400	194
18418	淮阴区	B7352（老场15变）	10	200	87
18419	淮阴区	新城悦隽2-3#配电室1#变	10	800	0
18420	淮阴区	桃李小区04箱变2#主变	10	500	260
18421	淮阴区	刘河小区2#箱变变压器	10	630	332
18422	淮阴区	桃李小区02箱变2#主变	10	500	254
18423	淮阴区	桃李小区07箱变2#主变	10	630	404
18424	淮阴区	颐和花园2#配#2变压器	10	800	0
18425	淮阴区	B2015六地块北公变	10	500	0
18426	淮阴区	集玉佳苑2#配3#变	10	800	425
18427	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配电房1#变压器	10	1000	499
18428	淮阴区	双淮A9010配变（淮涟6组06变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18429	淮阴区	开源珑城2-3#配电房 1#变压器	10	800	489
18430	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配 电室#32变压器	10	800	431
18431	淮阴区	英祥承德公馆4#开关 站#27变压器	10	800	347
18432	淮阴区	东篱苑2-1#配电室22# 变压器	10	630	377
18433	淮阴区	L4349配变（汪庄 17变）	10	400	0
18434	淮阴区	英祥承德公馆三期3# 开关站#18变压器	10	800	433
18435	淮阴区	11255配变（袁庄 17变）	10	400	224
18436	淮阴区	11303配变（十里 18变）	10	400	199
18437	淮阴区	L8626配变(同丰20变)	10	100	31
18438	淮阴区	11552配变（鑫园32台 片）	10	400	212
18439	淮阴区	开源珑城2-1配电室#2 变压器	10	800	0
18440	淮阴区	A9406配变（营北双河 村15#盐河小区2变）	10	400	0
18441	淮阴区	A9405配变（营北双河 村14#盐河小区1变）	10	400	0
18442	淮阴区	M3115配变(杨庄14变)	10	200	120
18443	淮阴区	11262配变（新桥7组 15变）	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18444	淮阴区	M19063配变（城南11变）	10	200	101
18445	淮阴区	颐和花园2#开关站2#变压器	10	800	0
18446	淮阴区	颐和花园3#配#1变	10	800	0
18447	淮阴区	芙蓉小区箱变	10	500	235
18448	淮阴区	英祥承德公馆4-1#配电室#31变压器	10	800	450
18449	淮阴区	集玉佳苑2#配2#变	10	800	436
18450	淮阴区	颐和花园开关站2#主变	10	800	0
18451	淮阴区	名嘉广场安置小区1-3#变电所13#变压器	10	800	457
18452	淮阴区	11254配变（袁庄16变）	10	200	116
18453	淮阴区	11229配变（顾庄11变）	10	200	39
18454	淮阴区	H3504配变（顾庄12台片）	10	200	53
18455	淮阴区	新城悦隼4#配15#变	10	800	370
18456	淮阴区	吴江社区03变	10	400	286
18457	淮阴区	16240（十堡23变）	10	400	271
18458	淮阴区	L4357配变（汪庄20变）	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18459	淮阴区	L5310配变（包河10变）	10	200	17
18460	淮阴区	16139配变(西站25变)	10	200	65
18461	淮阴区	16142配变(西站26变)	10	200	64
18462	淮阴区	157082配变（吴城20变）	10	200	80
18463	淮阴区	M19086配变（城南24变）	10	200	106
18464	淮阴区	M19089配变（城南23变）	10	400	169
18465	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所1#变	10	800	434
18466	淮阴区	新城悦隽2#配4#变	10	800	413
18467	淮阴区	开源珑城1#开关站1#变压器	10	800	434
18468	淮阴区	开源珑城2-2#配电房1#变压器	10	800	519
18469	淮阴区	英祥承德公馆4#开关站#26变压器	10	800	392
18470	淮阴区	佟洼安置小区二期01变	10	630	316
18471	淮阴区	颐和花园2#开关站1#变压器	10	800	421
18472	淮阴区	L4260配变（柿树园08变）	10	200	105
18473	淮阴区	L4103配变（程圩17变）	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18474	淮阴区	11653配变（刘洼09变）	10	200	108
18475	淮阴区	14197配变（汪洼13变）	10	200	33
18476	淮阴区	开源珑城1-2#配电房#2变压器	10	800	450
18477	淮阴区	11261配变（新桥2组13变）	10	200	127
18478	淮阴区	11251配变（新桥5组14变）	10	200	92
18479	淮阴区	徐梅南苑01变	10	800	513
18480	淮阴区	16339配变（渔场14变）	10	200	32
18481	淮阴区	玉尧村29变	10	400	210
18482	淮阴区	L3353配变（两淮14变薛渡7组东）	10	200	111
18483	淮阴区	14429配变（凌桥22变）	10	200	99
18484	淮阴区	16338配变（渔场13变）	10	200	118
18485	淮阴区	11440配变（涧桥15变）	10	400	0
18486	淮阴区	喜利达2#配电室3#变压器	10	1000	451
18487	淮阴区	喜利达2#配电室4#变压器	10	1000	442
18488	淮阴区	11119配变（王兴25变彩云间）	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18489	淮阴区	11643配变(宋集29变)	10	400	191
18490	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站 4#变压器	10	800	552
18491	淮阴区	13220配变（金圩 14变）	10	400	259
18492	淮阴区	时代广场中心变2#高 压间隔1#配电变压器	10	800	441
18493	淮阴区	五洲龙湾2#配电房1# 变压器	10	800	363
18494	淮阴区	五洲龙湾2#配电房3# 变压器	10	800	367
18495	淮阴区	五洲龙湾2#配电房4# 变压器	10	800	0
18496	淮阴区	五洲龙湾2#配电房2# 变压器	10	800	0
18497	淮阴区	L7519配变（蒋桥 07变）	10	200	89
18498	淮阴区	L7513配变（蒋桥 01变）	10	400	246
18499	淮阴区	喜利达3#配电室6#变 压器	10	1000	450
18500	淮阴区	喜利达3#配电室5#变 压器	10	1000	457
18501	淮阴区	时代广场中心变2#高 压间隔2#配电变压器	10	800	462
18502	淮阴区	L5356配变（董巷 12变）	10	400	236
18503	淮阴区	爱琴海2#开关站#1变 压器	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18504	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房8#变压器	10	800	0
18505	淮阴区	L4259配变（程圩16变）	10	200	0
18506	淮阴区	13278配变（闸西12变）	10	400	212
18507	淮阴区	F1604配变（王营长安56变）	10	400	164
18508	淮阴区	14345配变（延河06）	10	315	177
18509	淮阴区	13361配变（王营沈渡09变）	10	400	178
18510	淮阴区	L3138配变（王营元东10变）	10	400	111
18511	淮阴区	淮西14变	10	400	212
18512	淮阴区	春风南岸2-2配电室18#变压器	10	800	0
18513	淮阴区	16150配变(农庄30台片)	10	400	0
18514	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房6#变压器	10	800	510
18515	淮阴区	淮州花园1-2#配电室8#变压器	10	800	514
18516	淮阴区	18117配变（营北村12#大市场变）	10	200	120
18517	淮阴区	花漾年华小区1-3配电室6#变压器	10	800	590
18518	淮阴区	11322配变（十里25变）	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18519	淮阴区	观淮府三期1#开关站 3#变压器	10	800	352
18520	淮阴区	观淮府三期1#开关站 4#变压器	10	800	151
18521	淮阴区	桃李风华学府1-2#配 电室8#变压器	10	800	557
18522	淮阴区	东篱苑1-2#配电室8# 变压器	10	630	408
18523	淮阴区	L6228配变（六里 17变）	10	315	99
18524	淮阴区	L5206配变（六里 07变）	10	200	68
18525	淮阴区	Y2517公变（王营长安 19变）	10	400	125
18526	淮阴区	F1602配变（王营长安 12变）	10	400	121
18527	淮阴区	13371配变（王营沈渡 22变）	10	400	118
18528	淮阴区	11457配变（干庄村19 变）	10	400	156
18529	淮阴区	孙庄2#箱变1#变	10	630	0
18530	淮阴区	L5207配变（六里 08变）	10	200	127
18531	淮阴区	11509配变（袁集村27 变）	10	400	98
18532	淮阴区	迎春嘉苑4#箱变1#主 变	10	400	139
18533	淮阴区	迎春嘉苑4#箱变2#主 变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18534	淮阴区	迎春嘉苑2#箱变1#主变	10	400	106
18535	淮阴区	迎春嘉苑2#箱变2#主变	10	400	119
18536	淮阴区	迎春嘉苑3#箱变1#主变	10	400	82
18537	淮阴区	迎春嘉苑3#箱变2#主变	10	400	142
18538	淮阴区	16450配变（娘庄15变）	10	400	258
18539	淮阴区	迎春嘉苑1#干变	10	800	386
18540	淮阴区	迎春嘉园2#干变	10	800	365
18541	淮阴区	16203（高埝14变）	10	400	255
18542	淮阴区	B7339配变（汪场05变）	10	400	184
18543	淮阴区	B7340配变（汪场06变）	10	400	147
18544	淮阴区	11716配变(金城16变)	10	200	80
18545	淮阴区	B7317配变（红星07变）	10	400	231
18546	淮阴区	B7303配变（红星03变）	10	400	180
18547	淮阴区	C9412配变（徐溜40变）	10	400	262
18548	淮阴区	L8625配变(同丰19变)	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18549	淮阴区	11639配变(宋集24变)	10	400	233
18550	淮阴区	15119配变（陈集高福09变）	10	200	58
18551	淮阴区	高堰15360配变（小桥10变）	10	200	0
18552	淮阴区	学田15505配变（合心09变）	10	200	32
18553	淮阴区	高成M2790配变(镇西02变)	10	200	124
18554	淮阴区	高成M2797配变(镇西09变)	10	400	248
18555	淮阴区	王顺B5148配变(梅畅11变)	10	200	77
18556	淮阴区	12515配变（郑河18变）	10	400	201
18557	淮阴区	学田15513配变（合心05变）	10	400	187
18558	淮阴区	B2107新街菜场2#公变	10	400	0
18559	淮阴区	五洲龙湾开2#主变	10	800	0
18560	淮阴区	五洲龙湾14#变压器	10	800	0
18561	淮阴区	洪涯村20变	10	400	219
18562	淮阴区	五洲龙湾1#主变	10	800	461
18563	淮阴区	五洲龙湾11#变压器	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18564	淮阴区	五洲龙湾12#变压器	10	800	0
18565	淮阴区	五洲龙湾13#变压器	10	800	437
18566	淮阴区	13427配变（三和23变 04分）	10	200	68
18567	淮阴区	樱花小区4#变电所7# 主变	10	630	0
18568	淮阴区	樱花小区4#变电所8# 主变	10	630	0
18569	淮阴区	L8406配变（振兴 14变）	10	200	52
18570	淮阴区	11514配变（袁集村24 变）	10	200	6
18571	淮阴区	高堰15334配变（淮丰 12变）	10	400	0
18572	淮阴区	11438配变（桃田 05变）	10	400	175
18573	淮阴区	11608配变（高荡 04变）	10	200	74
18574	淮阴区	13366配变（淮西 03变）	10	200	105
18575	淮阴区	L1330配变（西站19台 片）	10	200	101
18576	淮阴区	L2610配变（王营李庄 10变）	10	400	117
18577	淮阴区	盐河花园2#箱变主变	10	630	114
18578	淮阴区	M2110配变（三树 34变）	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18579	淮阴区	16104配变（闸管所变）	10	400	69
18580	淮阴区	H3411配变（金星村09变）	10	400	246
18581	淮阴区	H1221配变（玉尧村21变）	10	400	104
18582	淮阴区	15610配变（玉坝07变）	10	200	90
18583	淮阴区	11537配变（双庄村14变）	10	200	83
18584	淮阴区	157002配变（吴城09变）	10	200	92
18585	淮阴区	B6734配变（河头村04变）	10	200	108
18586	淮阴区	16326配变（韩桥村03变）	10	200	67
18587	淮阴区	16327配变（渔场06变）	10	100	24
18588	淮阴区	B5001配变（庆华村11变）	10	200	70
18589	淮阴区	16306配变（庆华村12变）	10	200	37
18590	淮阴区	157066配变（吴城37变）	10	200	25
18591	淮阴区	B8013配变（沙河村04变）	10	100	13
18592	淮阴区	B8009配变（韩桥村08变）	10	200	67
18593	淮阴区	B6739配变（渔场08变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18594	淮阴区	11146配变(徐梅15变)	10	400	197
18595	淮阴区	B7336配变（老场12变）	10	400	0
18596	淮阴区	樱花小区3#变电所5#主变	10	400	176
18597	淮阴区	樱花小区3#变电所6#主变	10	400	152
18598	淮阴区	11640配变(宋集25变)	10	400	164
18599	淮阴区	11609配变(合兴13变)	10	200	79
18600	淮阴区	H3311配变（大西11变）	10	400	242
18601	淮阴区	健康村15变	10	200	105
18602	淮阴区	16108配变(七一10变)	10	200	115
18603	淮阴区	B7258配变(赵集村29变)	10	400	222
18604	淮阴区	13532(包圩18变)	10	400	173
18605	淮阴区	18632公变（报业宿舍）	10	400	50
18606	淮阴区	B7309配变（洪湖12变）	10	400	110
18607	淮阴区	L8534配变(王码08变)	10	100	41
18608	淮阴区	L4253配变（裘庄08变）	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18609	淮阴区	14455配变（二堡13变）	10	200	91
18610	淮阴区	11422配变（长兴15变）	10	400	239
18611	淮阴区	16448配变（娘庄13变）	10	200	103
18612	淮阴区	M4131配变（刘皮19变）	10	200	122
18613	淮阴区	11118配变（刘河14台片）	10	400	132
18614	淮阴区	14433配变（毛湖04变）	10	200	87
18615	淮阴区	14468配变（徐圩02变）	10	200	86
18616	淮阴区	经典豪庭配电房1#变压器	10	800	442
18617	淮阴区	经典豪庭配电房2#变压器	10	800	0
18618	淮阴区	11315配变(鑫园30变)	10	200	35
18619	淮阴区	14413配变（泗河001变）	10	200	20
18620	淮阴区	张集村28变	10	400	127
18621	淮阴区	16117配变(农庄08变)	10	400	0
18622	淮阴区	国华御翠园2#变电所1#干变	10	1000	0
18623	淮阴区	国华御翠园2#变电所2#干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18624	淮阴区	国华御翠园2#变电所 3#干变	10	1000	352
18625	淮阴区	11115配变（桃田09变 盐坝小区）	10	400	169
18626	淮阴区	H1240配变（郑湾村15 变）	10	400	270
18627	淮阴区	13133配变(宋集21配 变)	10	400	179
18628	淮阴区	14481配变（磨盘 08变）	10	100	60
18629	淮阴区	14403配变（李庵 03变）	10	100	0
18630	淮阴区	11218配变（三杨12组 15变）	10	200	136
18631	淮阴区	高成M2716配变（高成 01变）	10	200	50
18632	淮阴区	王顺B5141配变(梅畅 09变)	10	200	1
18633	淮阴区	16608配变(浪石07变)	10	200	110
18634	淮阴区	L1329配变（西站 20变）	10	200	33
18635	淮阴区	X1333配变(新渡2组15 变)	10	200	92
18636	淮阴区	B6803（赵集04变）	10	400	0
18637	淮阴区	Y2404配变（营北果林 村21#果林六组北变）	10	400	165
18638	淮阴区	L1101配变(丁集01变)	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18639	淮阴区	L1102配变(丁集02台片)	10	160	0
18640	淮阴区	H1324配变（联旺14变）	10	200	69
18641	淮阴区	13216配变（金圩10变）	10	200	111
18642	淮阴区	H1325配变（联旺15变）	10	400	240
18643	淮阴区	张集村29变	10	400	0
18644	淮阴区	11502配变（老郑12变）	10	200	101
18645	淮阴区	11552配变（镇南12变）	10	400	149
18646	淮阴区	11302配变（镇北13变）	10	200	92
18647	淮阴区	樱花小区1#变电所1#主变	10	630	307
18648	淮阴区	樱花小区1#变电所2#主变	10	630	415
18649	淮阴区	樱花小区2#变电所4#主变	10	400	161
18650	淮阴区	13112公变（垃圾中转站）	10	100	47
18651	淮阴区	L1004配变(宗楼03变)	10	400	209
18652	淮阴区	13421配变（三和01变（增容）	10	200	15
18653	淮阴区	M4118配变（红星17变）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18654	淮阴区	樱花小区2#变电所3#主变	10	400	149
18655	淮阴区	M4110配变（红星09变）	10	200	129
18656	淮阴区	C9308配变（宋集22变）	10	200	65
18657	淮阴区	C9309配变（宋集23配变）	10	200	106
18658	淮阴区	11661配变（新圆15变）	10	200	85
18659	淮阴区	13222配变（汤集24变）	10	400	217
18660	淮阴区	13223配变（汤集25变）	10	400	221
18661	淮阴区	M1801配变（仲弓07变）	10	200	122
18662	淮阴区	高堰15313配变（陈集双庄09变）	10	200	0
18663	淮阴区	11649配变（民强13变）	10	200	115
18664	淮阴区	11634配变（刘洼07变）	10	400	205
18665	淮阴区	11604配变（老郑13变）	10	200	114
18666	淮阴区	L4230配变（韩圩27变）	10	400	113
18667	淮阴区	15616配变（玉坝01变）	10	200	71
18668	淮阴区	15614配变（玉坝04变）	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18669	淮阴区	M1816配变（陶闸02变）	10	200	110
18670	淮阴区	15602配变（太平03变）	10	200	45
18671	淮阴区	16414配变（丁集所23变）	10	400	206
18672	淮阴区	11204配变（吴江20变）	10	400	277
18673	淮阴区	14562配变（渠北11变）	10	200	114
18674	淮阴区	13335配变（黎明15变）	10	400	276
18675	淮阴区	13337配变（黎明16变）	10	200	105
18676	淮阴区	高成M2793配变（镇西07变）	10	200	44
18677	淮阴区	M2809配变（仲弓06变）	10	400	237
18678	淮阴区	15221配变（郑台02变）	10	400	50
18679	淮阴区	M2631配变（桃园06变）	10	200	71
18680	淮阴区	13239配变（兴旺11变）	10	200	78
18681	淮阴区	15203配变（郑台04变）	10	200	43
18682	淮阴区	学田15515配变（果林03变）	10	400	191
18683	淮阴区	15619配变（旧县03变）	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18684	淮阴区	M2654配变（街道04变）	10	400	207
18685	淮阴区	珠江嘉园配电室1#变压器	10	1000	694
18686	淮阴区	珠江嘉园配电室2#变压器	10	800	512
18687	淮阴区	珠江嘉园配电室3#变压器	10	1000	590
18688	淮阴区	珠江嘉园配电室4#变压器	10	1000	543
18689	淮阴区	淮上院子1-1#配电房5#变压器	10	630	293
18690	淮阴区	徐梅南苑15变	10	800	466
18691	淮阴区	临川人家14#变	10	800	634
18692	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室3#变压器	10	800	466
18693	淮阴区	明珠花园小区1#开关站1#变压器	10	800	518
18694	淮阴区	H4404配变（洪涯村23变）	10	400	176
18695	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室10#变压器	10	800	607
18696	淮阴区	城上城小区配电室2#变压器	10	800	527
18697	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房7#变压器	10	800	0
18698	淮阴区	锦阳花园二期3#箱变1#配电变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18699	淮阴区	锦阳花园二期3#箱变 2#配电变压器	10	500	0
18700	淮阴区	锦阳花园二期4#箱变 1#配电变压器	10	500	0
18701	淮阴区	锦阳花园二期4#箱变 2#配电变压器	10	500	0
18702	淮阴区	L5021配变（卢华 09变）	10	400	200
18703	淮阴区	L5219配变（渔西11变）	10	200	121
18704	淮阴区	同心小区5#变	10	630	288
18705	淮阴区	金辉城市广场1#配电 室5#变压器	10	800	486
18706	淮阴区	B7353配变（汪场 16变）	10	400	260
18707	淮阴区	金辉天鹅湾#11变压器	10	800	0
18708	淮阴区	金辉天鹅湾#12变压器	10	800	321
18709	淮阴区	金碧湖畔2#变电所3# 变压器	10	1000	360
18710	淮阴区	金碧湖畔2#变电所4# 变压器	10	1000	0
18711	淮阴区	左岸王府2#开关站#5 变压器	10	800	304
18712	淮阴区	左岸王府2#开关站#7 变压器	10	800	391
18713	淮阴区	左岸王府2#开关站#8 变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18714	淮阴区	左岸王府2#开关站#6 变压器	10	800	279
18715	淮阴区	金辉天鹅湾#7变压器	10	800	0
18716	淮阴区	金辉天鹅湾#9变压器	10	800	0
18717	淮阴区	金辉天鹅湾#10变压器	10	800	387
18718	淮阴区	金辉天鹅湾#8变压器	10	800	378
18719	淮阴区	16235（十堡16变）	10	400	235
18720	淮阴区	优步书苑1#开关站1# 变压器	10	800	428
18721	淮阴区	M4512配变（对口村12 变）	10	200	40
18722	淮阴区	14484配变（徐圩 08变）	10	400	301
18723	淮阴区	金辉天鹅湾1#配电室 #5变压器	10	1000	430
18724	淮阴区	金辉天鹅湾1#配电室 #6变压器	10	1000	568
18725	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变 #1变压器	10	1000	0
18726	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变 #3变压器	10	1000	0
18727	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变 #2变压器	10	1000	525
18728	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变 #4变压器	10	1000	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18729	淮阴区	L7530配变（横沟14变）	10	200	26
18730	淮阴区	淮上院子1-2#配电房12#变压器	10	800	412
18731	淮阴区	市一院宿舍2#箱变	10	800	483
18732	淮阴区	临川人家1#变	10	800	499
18733	淮阴区	吴城21变	10	400	200
18734	淮阴区	邦德云鼎开关站1#变压器	10	800	372
18735	淮阴区	邦德云鼎开关站2#变压器	10	800	0
18736	淮阴区	B1909配变（营北双河村02#大埝一组变）	10	400	0
18737	淮阴区	树兴嘉苑1-1#配电室1#变压器	10	800	495
18738	淮阴区	145103配变（高尚10变）	10	100	49
18739	淮阴区	玉尧村27变	10	400	231
18740	淮阴区	B6833（赵集15变）	10	400	0
18741	淮阴区	东篱苑2-3#配电室27#变压器	10	630	409
18742	淮阴区	18215公变（文明路二号）	10	400	113
18743	淮阴区	B7220配变(洪湖08变)	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18744	淮阴区	16242（十堡02变）	10	400	274
18745	淮阴区	11540配变（吴江22变）	10	400	53
18746	淮阴区	江淮科技园开关站X4101配变（低压备	10	1000	723
18747	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室9#变压器	10	1000	547
18748	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室11#配电变压器	10	1000	429
18749	淮阴区	奥体国际星城二期3#配电室10#配电变压器	10	1000	714
18750	淮阴区	L8158配变古寨安置小区02变	10	400	165
18751	淮阴区	11526配变（团结14变养鸡场）	10	400	82
18752	淮阴区	11104配变（王兴21变文化站）	10	400	217
18753	淮阴区	157076配变（吴城41变）	10	400	187
18754	淮阴区	11107配变（王兴04变王兴街街北）	10	400	29
18755	淮阴区	L3323配变（两淮02变薛渡猪场）	10	400	178
18756	淮阴区	M17010配变（河滩04变）	10	400	214
18757	淮阴区	M16035配变（三元06变）	10	100	38
18758	淮阴区	11551配变（沿河05变5组）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18759	淮阴区	M16037配变（三元07变）	10	100	59
18760	淮阴区	L8510配变(洪北01变)	10	200	76
18761	淮阴区	L8612配变(同丰06变)	10	400	258
18762	淮阴区	11651配变(蒋渡01变)	10	200	64
18763	淮阴区	11230配变（朱集街道29变）	10	400	252
18764	淮阴区	11214配变（农科村10变）	10	400	184
18765	淮阴区	九里颐荷府小区2#配电室12#变压器	10	800	561
18766	淮阴区	金润城小区开关站1#配电变压器	10	1000	0
18767	淮阴区	金润城小区开关站2#配电变压器	10	1000	0
18768	淮阴区	金润城小区开关站3#配电变压器	10	1000	0
18769	淮阴区	金润城小区开关站4#配电变压器	10	1000	0
18770	淮阴区	13258配变（王营淮闸23变）	10	400	85
18771	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#6变压器	10	800	358
18772	淮阴区	L4546配变（农科所06变）	10	400	135
18773	淮阴区	X2228配变（佟洼街道24变）	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18774	淮阴区	临川人家10#变	10	800	597
18775	淮阴区	L4555配变（西街五组06变）	10	200	26
18776	淮阴区	B2120幸福街西公变	10	400	0
18777	淮阴区	11518配变（袁集村28变）	10	400	184
18778	淮阴区	11210配变（袁集村29变）	10	400	109
18779	淮阴区	金润城小区1#配电室5#变压器	10	1000	0
18780	淮阴区	金润城小区1#配电室6#变压器	10	1000	0
18781	淮阴区	金润城小区2#配电室7#变压器	10	1000	0
18782	淮阴区	金润城小区2#配电室8#变压器	10	1000	0
18783	淮阴区	金润城小区2#配电室9#变压器	10	1000	0
18784	淮阴区	金润城小区2#配电室10#变压器	10	800	0
18785	淮阴区	金润城小区3#配电室11#变压器	10	1000	0
18786	淮阴区	金润城小区3#配电室12#变压器	10	1000	0
18787	淮阴区	金润城小区3#配电室13#变压器	10	1000	0
18788	淮阴区	金润城小区3#配电室14#变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18789	淮阴区	学田15531配变（学田12变）	10	200	96
18790	淮阴区	学田15524配变（学田11变）	10	200	76
18791	淮阴区	金辉优步花园6#变压器	10	630	346
18792	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#2变压器	10	800	428
18793	淮阴区	15116配变（陈集高福03变）	10	400	192
18794	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#8变压器	10	800	460
18795	淮阴区	吴城人家1#配变	10	400	208
18796	淮阴区	永福华府小区1#配电室4#变	10	1000	0
18797	淮阴区	13403配变（吴集25变）	10	400	1
18798	淮阴区	157080配变（吴城45变）	10	400	233
18799	淮阴区	157077配变（吴城42变）	10	400	146
18800	淮阴区	157078配变（吴城43变）	10	400	130
18801	淮阴区	157079配变（吴城44变）	10	400	139
18802	淮阴区	学田15516配变（果林08变）	10	200	107
18803	淮阴区	学田15529配变（学田13变）	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18804	淮阴区	L1010配变(宗楼09配变)	10	200	15
18805	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室1#主变	10	1000	567
18806	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室2#主变	10	1000	642
18807	淮阴区	L5005配变（河塘06变）	10	200	80
18808	淮阴区	东篱苑1-3#配电室13#变压器	10	800	514
18809	淮阴区	L4552配变（渔南08变）	10	400	320
18810	淮阴区	东篱苑2-2#配电室25#变压器	10	800	521
18811	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室15#变压器	10	800	0
18812	淮阴区	爱琴海2-1#配电房#5变压器	10	800	309
18813	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室4#主变	10	1000	535
18814	淮阴区	学田15511配变（镇西10变）	10	200	51
18815	淮阴区	徐梅南苑02变	10	800	535
18816	淮阴区	鼎泰公馆1#配电室3#主变	10	1000	366
18817	淮阴区	L1320配变（西站24配变）	10	200	60
18818	淮阴区	L4235配变（韩圩35变）	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18819	淮阴区	13415配变（兴和27变）	10	250	74
18820	淮阴区	街西15台片	10	400	245
18821	淮阴区	Y2215配变（王营长安45变）	10	400	154
18822	淮阴区	11409配变（长兴01变1、2组）	10	200	65
18823	淮阴区	11304配变（安庄01变渠北1、2组）	10	200	87
18824	淮阴区	11342配变（新兴03变渠南1、6组）	10	200	58
18825	淮阴区	L3331配变（两淮16变一组）	10	100	24
18826	淮阴区	四季绿园小区配电室1043#变压器	10	800	508
18827	淮阴区	四季绿园小区配电室1051#变压器	10	800	438
18828	淮阴区	10kV四季绿园小区配电室2082#变压器	10	800	386
18829	淮阴区	10kV四季绿园小区配电室2094#变压器	10	800	493
18830	淮阴区	临川人家15#变	10	800	556
18831	淮阴区	英祥承德公馆三期3#配电室#22变压器	10	1000	573
18832	淮阴区	金辉城市广场2#配电室14#变压器	10	800	566
18833	淮阴区	104幸福城7#配电室4#变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18834	淮阴区	209幸福城7#配电室3# 变压器	10	630	0
18835	淮阴区	103幸福城7#配电室2# 变压器	10	630	0
18836	淮阴区	优步花园1#开关站4# 变压器	10	800	506
18837	淮阴区	10kV幸福城6号配电室 4#变压器	10	630	0
18838	淮阴区	A9413配变（营北双河 村19#移动基站变）	10	400	297
18839	淮阴区	210幸福城7#配电室1# 变压器	10	630	0
18840	淮阴区	10kV幸福城6号配电室 1#变压器变压器	10	630	0
18841	淮阴区	10kV幸福城6号配电室 3#变压器	10	630	0
18842	淮阴区	10kV幸福城6号配电室 2#变压器	10	630	0
18843	淮阴区	L4355配变（渔西 12变）	10	200	106
18844	淮阴区	M4121配变（姜庄 01变）	10	200	99
18845	淮阴区	M4119配变（红星 18变）	10	200	84
18846	淮阴区	16642配变（农庄 22变）	10	100	9
18847	淮阴区	16461配变（胡庄 21变）	10	80	5
18848	淮阴区	16141配变（农庄 21变）	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18849	淮阴区	11503配变（五里31变）	10	400	121
18850	淮阴区	16460#配变（娘庄27变）	10	160	76
18851	淮阴区	东篱苑1-2#配电室9#变压器	10	630	406
18852	淮阴区	16456配变（娘庄23变）	10	315	173
18853	淮阴区	高堰15318配变（陈集双庄15变）	10	200	0
18854	淮阴区	103万紫千红花园2#配电室#5变压器	10	1000	371
18855	淮阴区	206万紫千红花园2#配电室#6变压器	10	1000	592
18856	淮阴区	C9410配变（徐溜37变）	10	800	402
18857	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	0
18858	淮阴区	淮上院子1-1#配电房6#变压器	10	630	291
18859	淮阴区	学田15533配变(陈集34变)	10	400	173
18860	淮阴区	L1123配变(丁集36变)	10	200	91
18861	淮阴区	16435配变(胡庄20变)	10	400	247
18862	淮阴区	M2909配变（头堡10变）	10	200	91
18863	淮阴区	H3374配变（大西17变）	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18864	淮阴区	梅畅15411配变（蚕桑11变）	10	200	80
18865	淮阴区	王顺B5151配变（梅畅14变）	10	400	145
18866	淮阴区	13417配变（兴和21变）	10	400	239
18867	淮阴区	11446配变（桃田19变卫生室）	10	400	166
18868	淮阴区	13507（吴集15变03分）	10	400	194
18869	淮阴区	11228配变（顾庄10变）	10	100	32
18870	淮阴区	13362配变（淮西09变）	10	400	221
18871	淮阴区	L8412配变（三和25变）	10	200	86
18872	淮阴区	M2117配变（树西11变）	10	400	253
18873	淮阴区	高成M2734配变（林圩07变）	10	200	116
18874	淮阴区	13118配变（代梨园10配变）	10	400	199
18875	淮阴区	13128配变（蒋渡18变）	10	400	279
18876	淮阴区	L8525配变（洪北18变）	10	400	199
18877	淮阴区	B0306美变（金碧湖畔西）1#主变	10	630	0
18878	淮阴区	观淮府二期1-1#配电室6#变压器	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18879	淮阴区	L2806公变（星光菜场南）	10	400	0
18880	淮阴区	B8034配变（兴旺村11变）	10	400	244
18881	淮阴区	高堰15376配变（张周08变）	10	200	0
18882	淮阴区	11220配变（大福19变）	10	200	118
18883	淮阴区	B6705配变（韩桥村30变）	10	400	210
18884	淮阴区	13319配变（新园25变）	10	200	111
18885	淮阴区	L8421配变（振兴15变）	10	200	18
18886	淮阴区	14528配变（蒋集23变）	10	400	213
18887	淮阴区	13565(兴和19变（06分）	10	200	125
18888	淮阴区	11202配变（大福014变）	10	400	155
18889	淮阴区	16125配变(农庄19台片)	10	400	0
18890	淮阴区	13568(兴和18变(07分)	10	200	114
18891	淮阴区	11118配变（桂塘村19变）	10	200	42
18892	淮阴区	上海国际花园1-3#配电室2#变压器	10	800	410
18893	淮阴区	怡康雅苑1-1#配电室7#变压器	10	630	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18894	淮阴区	临川人家5#变	10	800	545
18895	淮阴区	16455配变（娘庄22变）	10	400	235
18896	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室4#变	10	800	293
18897	淮阴区	207龙凤旺万家1#配电室1#变压器	10	630	390
18898	淮阴区	208龙凤旺万家1#配电室3#变压器	10	630	329
18899	淮阴区	16312配变（营北杨井村12#杨井五组东变）	10	200	53
18900	淮阴区	X1201配变(佟洼街道22变)	10	400	126
18901	淮阴区	高堰15377配变（张周09变）	10	400	0
18902	淮阴区	11594配变（十里22变）	10	400	59
18903	淮阴区	高堰15361配变（小桥11变）	10	400	0
18904	淮阴区	16633配变(泮谈04变)	10	400	205
18905	淮阴区	B8024配变（沙河村15变）	10	200	72
18906	淮阴区	13559(兴和20变（12分）	10	200	70
18907	淮阴区	B8032配变（兴旺村08变）	10	200	68
18908	淮阴区	B5033配变(沿湖村14变)	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18909	淮阴区	B6722配变（河头村11变）	10	400	214
18910	淮阴区	11524配变（徐梅16变）	10	200	76
18911	淮阴区	梅畅15474配变(寿塘07变)	10	200	58
18912	淮阴区	M17070配变（堡工06变）	10	100	14
18913	淮阴区	梅畅15464配变(乔庄16变)	10	200	44
18914	淮阴区	11447配变（桃田20变3组）	10	400	240
18915	淮阴区	11413配变（辣树村13变）	10	400	202
18916	淮阴区	学田15521配变（果林07变）	10	400	152
18917	淮阴区	L4346配变（汪庄13变）	10	100	4
18918	淮阴区	梅畅15409配变（蚕桑09变）	10	400	247
18919	淮阴区	高成M2735配变(林圩08变)	10	400	182
18920	淮阴区	13238配变（王营淮闸15变）	10	400	178
18921	淮阴区	11518配变（十里15变）	10	200	37
18922	淮阴区	13224配变（王营淮闸14变）	10	400	163
18923	淮阴区	13342配变（王营盐闸13变）	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18924	淮阴区	新城悦隼3#配10#变	10	800	290
18925	淮阴区	桃李风华学府1-1#配电室4#变压器	10	800	512
18926	淮阴区	11613配变（双农10变）	10	400	146
18927	淮阴区	14563配变（渠北12变）	10	400	257
18928	淮阴区	16320配变（韩桥村33变）	10	400	60
18929	淮阴区	优步书苑二期1-1#配电室6#变压器	10	800	566
18930	淮阴区	11343配变(徐溜55变)	10	400	140
18931	淮阴区	欧蓓莎2#开关站#4变压器	10	800	384
18932	淮阴区	L5331配变（韩圩31变）	10	200	95
18933	淮阴区	B6706配变（韩桥村31变）	10	400	153
18934	淮阴区	103龙凤旺万家1#配电室2#变压器	10	630	381
18935	淮阴区	104龙凤旺万家1#配电室4#变压器	10	630	381
18936	淮阴区	阳光新城1-4配电室#12变压器	10	800	464
18937	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#4变压器	10	800	494
18938	淮阴区	金润城御园1-1配电室5#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18939	淮阴区	11547配变（练湖21变 养路工区）	10	200	89
18940	淮阴区	L4251配变（裘庄 06变）	10	400	204
18941	淮阴区	广城尚书房6号配电室 11#变压器	10	1000	623
18942	淮阴区	11407配变（李庄村06 变）	10	200	95
18943	淮阴区	X1332配变（佟洼1组07 变）	10	400	265
18944	淮阴区	M2215配变（凌桥 12变）	10	400	176
18945	淮阴区	上海国际花园1-3#配 电室3#变压器	10	800	416
18946	淮阴区	14527配变（蒋集 22变）	10	400	235
18947	淮阴区	高成M2726配变（高成 11变）	10	200	95
18948	淮阴区	L6208配变（六里 15变）	10	400	213
18949	淮阴区	L5058配变（杨庙 11变）	10	315	81
18950	淮阴区	L5042配变（陶营 08变）	10	200	54
18951	淮阴区	14590配变（三树 39变）	10	400	209
18952	淮阴区	L5010配变（李庄 04变）	10	200	0
18953	淮阴区	L7526配变（蒋桥 14变）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18954	淮阴区	14589配变（三树38变）	10	400	174
18955	淮阴区	15270配变（街道21变）	10	400	124
18956	淮阴区	11417配变(花园08变)	10	315	162
18957	淮阴区	16619配变(劳动12变)	10	200	70
18958	淮阴区	H3352配变(三河15变)	10	200	121
18959	淮阴区	梅畅15462配变(乔庄14变)	10	400	261
18960	淮阴区	C9417配变(徐溜56变)	10	400	191
18961	淮阴区	梅畅15415配变（陈集29变）	10	400	32
18962	淮阴区	B6742配变（河头村13变）	10	200	99
18963	淮阴区	观玺名筑1-1#配电室8#变压器	10	630	399
18964	淮阴区	11216配变(镇南14变)	10	400	261
18965	淮阴区	优步书苑1-1#配电室8#变压器	10	800	518
18966	淮阴区	14486配变（磨盘10变）	10	400	102
18967	淮阴区	高堰15381配变（陈集双庄19变）	10	200	0
18968	淮阴区	高堰15382配变（陈集双庄20变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18969	淮阴区	B8002配变（韩桥村45变）	10	200	76
18970	淮阴区	九里颐荷府小区1#开关站3#变压器	10	800	527
18971	淮阴区	金辉城市广场1#开关站4#变压器	10	800	432
18972	淮阴区	12334配变（刘皮28变）	10	400	263
18973	淮阴区	M2921配变（双庄21变）	10	200	107
18974	淮阴区	M16068配变（三元16变）	10	200	109
18975	淮阴区	M16069配变（三元15变）	10	100	0
18976	淮阴区	L5011配变（李庄05变）	10	100	25
18977	淮阴区	14580配变（三坝17变）	10	200	82
18978	淮阴区	14229配变（梨园12变）	10	400	241
18979	淮阴区	H1216配变（玉尧村22变）	10	400	86
18980	淮阴区	11214配变（大福13变）	10	200	42
18981	淮阴区	14228配变（梨园11变）	10	400	293
18982	淮阴区	梅畅15467配变（乔庄19变）	10	400	222
18983	淮阴区	名嘉广场1#开关站2#变	10	800	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18984	淮阴区	优步书苑二期1#开关站2#变压器	10	630	367
18985	淮阴区	M1804配变（陶闸12变）	10	400	119
18986	淮阴区	11566配变（鑫园41变）	10	200	56
18987	淮阴区	M2683配变（淮丰22变）	10	200	26
18988	淮阴区	L6223配变（夏桥08变）	10	200	89
18989	淮阴区	18905配变（振达西）	10	200	0
18990	淮阴区	L7517配变（蒋桥05变）	10	200	92
18991	淮阴区	高堰15384配变（小桥14变）	10	400	0
18992	淮阴区	H1230（张集村31变）	10	400	209
18993	淮阴区	16430配变(胡庄15变)	10	200	48
18994	淮阴区	16629配变(农庄18变压器)	10	200	55
18995	淮阴区	张集村30变	10	400	0
18996	淮阴区	16246（十堡11变）	10	400	243
18997	淮阴区	L8443配变（淮西08变）	10	200	48
18998	淮阴区	16224（高埝13变）	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
18999	淮阴区	双淮A9017配变（淮涟7组05台片）	10	400	0
19000	淮阴区	11517配变（袁集村26变）	10	400	76
19001	淮阴区	家和广场1-1#配电室4#变压器	10	800	322
19002	淮阴区	18109配变（营北村07#丝织厂中变）	10	400	89
19003	淮阴区	双淮A9013配变（淮涟8组09变）	10	200	0
19004	淮阴区	金润城御园1#开关站4#变	10	800	0
19005	淮阴区	环球轻纺城B2地块1-1号配电室#3变压器	10	800	579
19006	淮阴区	15101配变（陈集26变）	10	400	40
19007	淮阴区	吴江社区01变	10	400	236
19008	淮阴区	11216配变（民主15变）	10	400	261
19009	淮阴区	L4225配变（韩圩21变）	10	200	56
19010	淮阴区	14410配变（李庵10变）	10	400	205
19011	淮阴区	高堰15385配变（小桥15变）	10	200	0
19012	淮阴区	M2229配变（西金圩08变）	10	400	220
19013	淮阴区	L5038配变（陶营04变）	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19014	淮阴区	11441配变（桃田22变）	10	400	172
19015	淮阴区	14193配变（三树47变）	10	400	234
19016	淮阴区	11463配变（辣树村17变）	10	400	243
19017	淮阴区	欧蓓莎2-1#变电所#6变压器	10	800	388
19018	淮阴区	高堰15386配变（淮丰21变）	10	200	0
19019	淮阴区	14405配变（李庵05变）	10	315	179
19020	淮阴区	11530配变（双庄村16变）	10	200	57
19021	淮阴区	高成M2738配变(林圩11变)	10	400	156
19022	淮阴区	11533配变(王兴18变乡政府后)	10	400	194
19023	淮阴区	13343配变（王营盐闸14变）	10	200	29
19024	淮阴区	L4347配变（汪庄14变）	10	200	30
19025	淮阴区	L5337配变（何庄16变）	10	400	97
19026	淮阴区	B6815（赵集33变）	10	400	264
19027	淮阴区	13454配变（三和09变（新）	10	200	76
19028	淮阴区	14348配变（许渡11变）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19029	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室6#变压器	10	800	0
19030	淮阴区	16236（十堡17变）	10	400	236
19031	淮阴区	文景学府1#配电室5#变	10	630	437
19032	淮阴区	文景学府1#配电室6#变	10	630	417
19033	淮阴区	15140配变（合心10变）	10	400	137
19034	淮阴区	C9414配变（徐溜43变）	10	400	137
19035	淮阴区	壹品城邦配电室1#变压器	10	400	59
19036	淮阴区	14194配变（三树48变）	10	400	230
19037	淮阴区	L5333配变（何庄01变）	10	400	220
19038	淮阴区	11474配变（徐溜22变）	10	200	90
19039	淮阴区	高成M27107配变（竹元09变）	10	200	105
19040	淮阴区	11717配变(金城17变)	10	400	247
19041	淮阴区	B6814（赵集32变）	10	400	141
19042	淮阴区	11313配变（草庙村09变）	10	400	212
19043	淮阴区	11239配变（三杨9组12变）	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19044	淮阴区	街西12变	10	200	99
19045	淮阴区	M2147配变（新星22变）	10	400	266
19046	淮阴区	M2130配变（四门闸14变）	10	100	10
19047	淮阴区	X1334配变(新渡3组16变)	10	400	229
19048	淮阴区	高堰15309配变（陈集双庄03变）	10	400	0
19049	淮阴区	梅畅15461配变(乔庄13变)	10	400	181
19050	淮阴区	高成M2799配变(竹元03变)	10	400	164
19051	淮阴区	14526配变（蒋集21变）	10	400	142
19052	淮阴区	12217配变（九房新区10变）	10	315	105
19053	淮阴区	M2908配变（头堡08变）	10	400	161
19054	淮阴区	12216配变（九房新区09变）	10	400	170
19055	淮阴区	桃李风华学府1-2#配电室5#变压器	10	800	525
19056	淮阴区	临川人家6#变	10	800	544
19057	淮阴区	13225配变(汤集27变)	10	200	62
19058	淮阴区	梅畅154108配变（鱼塘14变）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19059	淮阴区	11310配变（新和19变）	10	400	320
19060	淮阴区	L7527配变（蒋桥15变）	10	200	57
19061	淮阴区	B7208配变（分洪15变）	10	400	167
19062	淮阴区	11212配变（徐溜51变）	10	400	73
19063	淮阴区	12215配变（九房新区08变）	10	400	231
19064	淮阴区	11514配变（长庄16变）	10	400	272
19065	淮阴区	12213配变（九房新区06变）	10	400	118
19066	淮阴区	张集村32变	10	400	181
19067	淮阴区	16234（十堡15变）	10	400	209
19068	淮阴区	11341配变（徐溜50变）	10	400	223
19069	淮阴区	L4244配变（柿树园05变）	10	200	135
19070	淮阴区	12211配变（九房新区04变）	10	400	129
19071	淮阴区	11462配变（吴江21变）	10	400	276
19072	淮阴区	11340配变（徐溜49变）	10	400	246
19073	淮阴区	12210配变（九房新区03变）	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19074	淮阴区	壹品城邦配电室2#变压器	10	400	0
19075	淮阴区	高堰15375配变（张周07变）	10	200	0
19076	淮阴区	樱花小区#1箱变主变	10	1000	24
19077	淮阴区	16641配变（泮谈12变）	10	200	92
19078	淮阴区	15605配变（太平08变）	10	400	267
19079	淮阴区	B2019公变（东大街实小）	10	400	0
19080	淮阴区	梅畅154109配变（鱼塘15变）	10	200	44
19081	淮阴区	梅畅154110配变（鱼塘16变）	10	400	265
19082	淮阴区	张集村43变	10	400	135
19083	淮阴区	15144配变（陈集高福11变）	10	400	212
19084	淮阴区	M1805配变（陶闸14变）	10	400	224
19085	淮阴区	11213配变（镇南13变）	10	400	271
19086	淮阴区	12212配变（九房新区05变）	10	400	185
19087	淮阴区	B5109（沟北14变）	10	200	102
19088	淮阴区	14530配变（蒋集25变）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19089	淮阴区	11628配变（民强15变）	10	400	271
19090	淮阴区	13006配变（王营沈渡19变）	10	400	177
19091	淮阴区	B7332配变（老场13变）	10	400	208
19092	淮阴区	11651配变（刘洼08变）	10	315	184
19093	淮阴区	H3312配变（大西12变）	10	200	62
19094	淮阴区	13241配变（王营淮闸18变）	10	400	252
19095	淮阴区	B7256配变（赵集31台片）	10	400	208
19096	淮阴区	15137配变（陈集镇北05变）	10	400	173
19097	淮阴区	13007配变（王营沈渡20变）	10	200	114
19098	淮阴区	L4545配变（镇政府04变）	10	400	0
19099	淮阴区	金辉优步花园8#变压器	10	630	383
19100	淮阴区	H3362配变（团结10变）	10	200	113
19101	淮阴区	学田15532配变（果林09变）	10	400	12
19102	淮阴区	11663配变（宋集36变）	10	400	257
19103	淮阴区	11331配变（草庙村11变）	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19104	淮阴区	14588配变（三树29变）	10	400	231
19105	淮阴区	11456配变（肖荡16变3组）	10	200	101
19106	淮阴区	M2236配变(西金圩15变)	10	400	238
19107	淮阴区	15107配变（陈集24变）	10	400	204
19108	淮阴区	M2220配变(凌桥19变)	10	400	242
19109	淮阴区	高堰15373配变（张周05变）	10	400	0
19110	淮阴区	14482配变（磨盘09变）	10	200	59
19111	淮阴区	B6801（街西14变）	10	400	59
19112	淮阴区	M2235配变(西金圩14变)	10	200	69
19113	淮阴区	14579配变（三坝16变）	10	100	43
19114	淮阴区	14525配变（蒋集20变）	10	400	146
19115	淮阴区	14473配变（徐圩07变）	10	400	225
19116	淮阴区	蒋桥雅园02变	10	400	239
19117	淮阴区	怡康雅苑2-2#配电室12#变压器	10	800	590
19118	淮阴区	世纪华庭配电室1#变压器	10	1000	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19119	淮阴区	世纪华庭配电室3#变压器	10	800	500
19120	淮阴区	世纪华庭配电室4#变压器	10	800	0
19121	淮阴区	M1823配变（玉坝11变）	10	400	202
19122	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室7#变压器	10	800	0
19123	淮阴区	L5501配变（张桥01变）	10	400	211
19124	淮阴区	14221配变（梨园04变）	10	400	254
19125	淮阴区	11457配变（王兴22变粮管所）	10	200	37
19126	淮阴区	16620配变(劳动14变)	10	400	280
19127	淮阴区	16434配变(胡庄19变)	10	400	264
19128	淮阴区	16630配变(农庄20变)	10	400	234
19129	淮阴区	金瑞华府小区1#配电室4#变压器	10	630	447
19130	淮阴区	街西13台片	10	400	229
19131	淮阴区	王顺B5181配变(鱼塘05变)	10	400	202
19132	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配电房9#变压器	10	630	443
19133	淮阴区	15138配变（陈集镇北03变）	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19134	淮阴区	X2220配变（佟洼1组21变）	10	400	0
19135	淮阴区	14461配变（三堡05变）	10	200	59
19136	淮阴区	乔庄20变	10	200	136
19137	淮阴区	香溢荣府小区1-2#配电房11#变压器	10	630	475
19138	淮阴区	M17085配变（河滩11变）	10	200	43
19139	淮阴区	11523配变（淮北18变）	10	400	276
19140	淮阴区	C9416配变（徐溜52变）	10	630	251
19141	淮阴区	世纪华庭配电室2#变压器	10	1000	0
19142	淮阴区	桃李西苑02变压器	10	800	510
19143	淮阴区	优步书苑1#开关站2#变压器	10	800	494
19144	淮阴区	16652配变（泮谈14变）	10	400	300
19145	淮阴区	11411配变（干庄村16变）	10	100	47
19146	淮阴区	11110配变（桃田18变污水处理厂）	10	200	56
19147	淮阴区	梅畅15475配变（寿塘08变）	10	200	92
19148	淮阴区	11117配变（桃田08变桃田7组）	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19149	淮阴区	13617配变（王营林蚕05变）	10	400	181
19150	淮阴区	11211配变（徐溜48变）	10	400	184
19151	淮阴区	L4508配变（菜场01变）	10	400	188
19152	淮阴区	L4101配变（程圩03变）	10	400	280
19153	淮阴区	万鑫小区2#箱变1#配变	10	630	374
19154	淮阴区	M6203配变（鑫园43变）	10	400	150
19155	淮阴区	145109配变（联盟23变）	10	200	122
19156	淮阴区	11471配变（淮北21变）	10	400	117
19157	淮阴区	C9116配变（韩庄08变）	10	400	257
19158	淮阴区	观淮府一期1-1#配电室5#变压器	10	800	475
19159	淮阴区	B6816（赵集34变）	10	400	235
19160	淮阴区	13212配变（汤集12变）	10	400	153
19161	淮阴区	M2222配变（凌桥21变）	10	400	214
19162	淮阴区	15643配变（太平11变）	10	400	290
19163	淮阴区	M2237配变（西金圩16变）	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19164	淮阴区	13258配变(兴旺14变)	10	200	102
19165	淮阴区	L8533配变(王码07变)	10	400	272
19166	淮阴区	C9329配变(新圆19变)	10	200	103
19167	淮阴区	11618配变(朱庄10变)	10	200	86
19168	淮阴区	13247配变(沈圩01变)	10	200	56
19169	淮阴区	13106配变(沈圩05变)	10	400	283
19170	淮阴区	L8602配变(沈圩04变)	10	200	52
19171	淮阴区	L5055配变（杨庙08变）	10	400	63
19172	淮阴区	L5116配变（文庵05变）	10	100	0
19173	淮阴区	L5016配变（卢华04变）	10	200	61
19174	淮阴区	Y2406配变（营北果林村14#果林七组变）	10	200	32
19175	淮阴区	Y2416配变（营北果林工区02#水文队变）	10	200	133
19176	淮阴区	13013配变（王营越河09变）	10	200	25
19177	淮阴区	Y2221配变（王营长安17变）	10	200	11
19178	淮阴区	L3109配变（王营崔庄07变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19179	淮阴区	L2605配变（王营李庄05变）	10	200	22
19180	淮阴区	13010配变（王营越河02变）	10	200	0
19181	淮阴区	18815配变（营北三朱村26#三朱嵇庄变）	10	200	26
19182	淮阴区	天和豪庭1#箱变2#主变	10	630	65
19183	淮阴区	天和豪庭2#箱变1#主变	10	630	208
19184	淮阴区	13012配变（王营越河04变）	10	200	137
19185	淮阴区	13242配变（王营盐闸01变）	10	200	15
19186	淮阴区	13345配变（王营越河05变）	10	200	66
19187	淮阴区	13328配变（王营沈渡01变）	10	315	44
19188	淮阴区	11235配变（三杨10组07变）	10	200	128
19189	淮阴区	X2212配变（佟洼2组17台片）	10	200	18
19190	淮阴区	11249配变（朱集街道01台片）	10	400	213
19191	淮阴区	天和豪庭2#箱变2#主变	10	630	226
19192	淮阴区	11307配变（新河07变）	10	400	216
19193	淮阴区	11543配变（肖荡11变前肖5组）	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19194	淮阴区	L3302配变（两淮01变）	10	200	56
19195	淮阴区	L3301配变（厉圩01变）	10	100	37
19196	淮阴区	11345配变（新兴06变（陈阳4、5、6组）	10	200	0
19197	淮阴区	11432配变（开庄01变6组）	10	400	212
19198	淮阴区	11453配变（肖荡06变）	10	200	0
19199	淮阴区	L1118配变（丁集25台片）	10	400	159
19200	淮阴区	16409配变（丁集29台片）	10	200	77
19201	淮阴区	16410配变（丁集所30台片）	10	200	42
19202	淮阴区	16427配变（胡庄12变）	10	200	75
19203	淮阴区	B7338配变（汪场03变）	10	400	183
19204	淮阴区	瑞林广场小区5#干变	10	800	0
19205	淮阴区	瑞林广场小区6#干变	10	800	313
19206	淮阴区	M2205配变（凌桥001变）	10	400	112
19207	淮阴区	14430配变（毛湖01变）	10	200	70
19208	淮阴区	13260配变（闸西001变）	10	315	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19209	淮阴区	13210配变（金圩004变）	10	200	88
19210	淮阴区	13213配变（金圩07变）	10	200	73
19211	淮阴区	13239配变（夏家湖07变）	10	100	5
19212	淮阴区	13211配变（金圩005变）	10	200	85
19213	淮阴区	14337配变（许渡006变）	10	200	88
19214	淮阴区	11221配变（三杨8组13变）	10	100	32
19215	淮阴区	14504配变（高尚05变）	10	400	265
19216	淮阴区	14516配变（蒋集11变）	10	400	161
19217	淮阴区	14577配变（三坝14变）	10	400	230
19218	淮阴区	14543配变（联盟09）	10	200	50
19219	淮阴区	L5504配变（张桥04变）	10	400	231
19220	淮阴区	14161配变（跃进13变）	10	200	53
19221	淮阴区	M2101配变（三树01变）	10	400	190
19222	淮阴区	M2143配变（新星13变）	10	100	32
19223	淮阴区	15609配变（太平01变）	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19224	淮阴区	X1324配变(洪南小学07台片)	10	200	97
19225	淮阴区	双淮A9020配变（淮涟3、5组03台片）	10	400	0
19226	淮阴区	双淮A9018配变（淮涟中心村10台片）	10	200	0
19227	淮阴区	双淮A9003配变（双坝2组03变）	10	315	0
19228	淮阴区	X1310配变(洪南小学13台片)	10	200	35
19229	淮阴区	11429配变（干庄村09变）	10	400	133
19230	淮阴区	11446配变（干庄村03变）	10	200	5
19231	淮阴区	M4209配变（刘老庄刘皮08变）	10	400	109
19232	淮阴区	M1824配变（玉坝08变）	10	400	153
19233	淮阴区	M42010配变（刘皮09变）	10	400	69
19234	淮阴区	M3109配变（杨庄08变）	10	100	55
19235	淮阴区	M3113配变(杨庄12变)	10	100	53
19236	淮阴区	M4406配变（刘老庄同心06变）	10	100	49
19237	淮阴区	M17057配变（黄河02变）	10	200	7
19238	淮阴区	M16038配变（三元02变）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19239	淮阴区	11101配变（干庄村04变）	10	200	39
19240	淮阴区	M16040配变（三元05变）	10	100	48
19241	淮阴区	高堰15328配变（淮丰06变）	10	400	0
19242	淮阴区	M2907配变（头堡02变）	10	400	181
19243	淮阴区	高堰15353配变（小桥03变）	10	400	0
19244	淮阴区	学田15518配变（果林01变）	10	400	78
19245	淮阴区	学田15527配变（学田09变）	10	400	206
19246	淮阴区	15121配变（陈集17变）	10	400	31
19247	淮阴区	15130配变（陈集18变）	10	200	57
19248	淮阴区	15102配变（陈集19变）	10	400	63
19249	淮阴区	梅畅15452配变（乔庄010变）	10	200	57
19250	淮阴区	B8028配变（沙河村12变）	10	400	217
19251	淮阴区	梅畅15484配变（鱼塘08变）	10	100	34
19252	淮阴区	学田15504配变（陈集20变）	10	200	43
19253	淮阴区	11519配变（淮北14号台变）	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19254	淮阴区	11449配变（吴江05变）	10	400	292
19255	淮阴区	11715配变(金城15号台变)	10	200	48
19256	淮阴区	11712配变（金城12变）	10	400	143
19257	淮阴区	B2109铁路办北公变	10	400	36
19258	淮阴区	11516配变（淮北07变）	10	200	112
19259	淮阴区	13339配变（黎明02变（增容）	10	200	68
19260	淮阴区	L8442配变（淮西05变）	10	200	88
19261	淮阴区	L8405配变（振兴10变）	10	200	41
19262	淮阴区	L8431配变（淮泗01变）	10	200	31
19263	淮阴区	11713配变（金城13变）	10	200	54
19264	淮阴区	11703配变（金城03变）	10	200	121
19265	淮阴区	L7520配变（蒋桥08变）	10	200	50
19266	淮阴区	13557(兴和15变（09分）	10	200	132
19267	淮阴区	11543配变（徐溜20变）	10	200	65
19268	淮阴区	L4514配变（居委会04变）1	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19269	淮阴区	L4528配变（农科所03变）	10	400	135
19270	淮阴区	11464配变（徐溜04变）	10	400	236
19271	淮阴区	L5214配变（渔南05变）	10	100	27
19272	淮阴区	11317配变（徐溜17变）	10	400	241
19273	淮阴区	L5215配变（渔南06变）	10	200	19
19274	淮阴区	L4541配变（渔西09变）	10	200	24
19275	淮阴区	F3203配变（营北果林村03#供电所变）	10	400	54
19276	淮阴区	11627配变(宋集08变)	10	400	172
19277	淮阴区	11601配变(合兴01变)	10	400	232
19278	淮阴区	13119配变(代梨园11变)	10	400	285
19279	淮阴区	11631配变(宋集13变)	10	200	75
19280	淮阴区	11344配变（新兴05变陈阳猪场）	10	200	35
19281	淮阴区	13369配变（王营沈渡17变）	10	200	18
19282	淮阴区	L3101配变（王营长安16变）	10	200	0
19283	淮阴区	13370配变（王营沈渡18变）	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19284	淮阴区	12248配变(古寨村14变)	10	400	73
19285	淮阴区	12246配变（古寨村09变）	10	400	133
19286	淮阴区	12240配变（古寨24台片）	10	400	114
19287	淮阴区	12256配变（古寨村25变）	10	400	141
19288	淮阴区	13355配变（王营越河21变）	10	400	183
19289	淮阴区	L3309配变（练湖03变10、11组）	10	200	64
19290	淮阴区	L3316配变（练湖12变新桥6组）	10	200	114
19291	淮阴区	M1835配变（二闸05变）	10	400	249
19292	淮阴区	16324配变（韩桥村27变）	10	200	30
19293	淮阴区	Y2407配变（营北果林村20#果林七组西变）	10	315	45
19294	淮阴区	16411配变(丁集32变)	10	200	112
19295	淮阴区	13334配变（黎明14变（07分）	10	400	232
19296	淮阴区	13333配变（黎明新07变）	10	200	48
19297	淮阴区	M2227配变(西金圩05变)	10	200	110
19298	淮阴区	金地花园开关站1#主变	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19299	淮阴区	营北汽车城二期开关站1#主变	10	1000	532
19300	淮阴区	营北汽车城二期开关站2#主变	10	1000	597
19301	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房3#主变	10	1000	630
19302	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房4#主变	10	1000	705
19303	淮阴区	13221配变(汤集23变)	10	400	271
19304	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房6#主变	10	1000	425
19305	淮阴区	营北汽车城二期1#配电房5#主变	10	1000	414
19306	淮阴区	11114配变（刘河10变）	10	200	102
19307	淮阴区	高堰15312配变（陈集双庄08变）	10	160	0
19308	淮阴区	M2901配变（陈集双庄05变）	10	400	146
19309	淮阴区	梅畅15401配变（蚕桑001变）	10	200	62
19310	淮阴区	高成M2791配变(镇西04变)	10	400	207
19311	淮阴区	王顺B5139配变(梅畅04变)	10	400	164
19312	淮阴区	梅畅15470配变(寿塘04变)	10	200	48
19313	淮阴区	梅畅15469配变(寿塘02变)	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19314	淮阴区	M2658配变（街道03变）	10	400	0
19315	淮阴区	13120配变(代梨园14配变)	10	400	297
19316	淮阴区	C9325配变(新圆14变)	10	400	183
19317	淮阴区	11638配变(宋集20变)	10	200	92
19318	淮阴区	L1302配变（西站14变）	10	400	18
19319	淮阴区	15206配变（郑台03变）	10	400	176
19320	淮阴区	13131配变(朱庄13变)	10	400	241
19321	淮阴区	11425配变（高荡01变一组）	10	200	74
19322	淮阴区	11505配变（两淮06变轮窑3、5组）	10	200	32
19323	淮阴区	M2811配变（仲弓02变）	10	200	114
19324	淮阴区	M2802配变（旧县02变）	10	400	215
19325	淮阴区	M1810配变（陶闸01变）	10	200	81
19326	淮阴区	13253配变(沈圩16配变)	10	200	119
19327	淮阴区	11350配变（新兴12变渠南3组）	10	400	165
19328	淮阴区	孙圩村14变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19329	淮阴区	11308配变（农科村09变）	10	200	37
19330	淮阴区	11428配变（干庄村14变）	10	200	30
19331	淮阴区	11609配变（高荡05变高荡5组）	10	200	98
19332	淮阴区	金地花园开关站3#主变	10	630	170
19333	淮阴区	金地花园开关站4#主变	10	630	425
19334	淮阴区	金地花园开关站2#主变	10	630	228
19335	淮阴区	高成M2717配变(高成06变)	10	400	200
19336	淮阴区	16315配变（营北杨井村15#杨井A区北变）	10	400	94
19337	淮阴区	13009配变（王营越河01变）	10	400	91
19338	淮阴区	13238配变(兴旺10变)	10	400	265
19339	淮阴区	B7320配变（红星08变）	10	400	93
19340	淮阴区	B7323配变（红星13变）	10	200	62
19341	淮阴区	B6812（赵集28变）	10	400	0
19342	淮阴区	B5108(沟北13变)	10	200	57
19343	淮阴区	M2244配变(周庄07变)	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19344	淮阴区	B7346配变（汪场12变）	10	400	263
19345	淮阴区	B7347配变（汪场13变）	10	200	74
19346	淮阴区	M2204配变（豆办集04变）	10	200	86
19347	淮阴区	14469配变（徐圩03变）	10	200	56
19348	淮阴区	L1331配变（西站18变）	10	400	228
19349	淮阴区	L2609配变（王营李庄09变）	10	400	86
19350	淮阴区	14458配变（三堡02变）	10	400	245
19351	淮阴区	F1201配变（王营崔庄10变）	10	400	201
19352	淮阴区	14441配变（毛湖12变）	10	200	37
19353	淮阴区	11645配变（民强12变）	10	400	133
19354	淮阴区	M2219配变（凌桥17变）	10	400	170
19355	淮阴区	L3134配变（王营元东07变）	10	400	104
19356	淮阴区	11610配变（五里21变）	10	400	168
19357	淮阴区	16451配变（娘庄18变）	10	400	108
19358	淮阴区	13215配变（金圩09变）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19359	淮阴区	H3350配变(三河13变)	10	200	85
19360	淮阴区	11538配变(五里20变)	10	400	125
19361	淮阴区	11545配变(镇南11变)	10	200	85
19362	淮阴区	H3351配变(三河14变)	10	100	47
19363	淮阴区	H3426配变（代河村13变）	10	200	37
19364	淮阴区	11251配变（袁庄11变）	10	200	88
19365	淮阴区	H3526配变（刘河23变）	10	200	98
19366	淮阴区	11304配变(袁集村23变)	10	400	115
19367	淮阴区	H3434配变(金星村13变)	10	100	0
19368	淮阴区	11413配变（创业10变）	10	200	134
19369	淮阴区	11337配变（徐溜44变）	10	400	262
19370	淮阴区	11248配变（朱集中心村18变）	10	400	215
19371	淮阴区	蓝庭印象2#配电房6#主变	10	800	295
19372	淮阴区	蓝庭印象2#配电房5#主变	10	800	358
19373	淮阴区	L5018配变（卢华06变）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19374	淮阴区	L5208配变（六里09变）	10	200	42
19375	淮阴区	L4353配变（渔西10变）	10	200	0
19376	淮阴区	L4345配变（汪庄12变）	10	200	66
19377	淮阴区	L5105配变（蒋口04变）	10	100	19
19378	淮阴区	Y2412配变（营北崔庄村05#王圩三组东变）	10	200	27
19379	淮阴区	11103配变（王兴17变菜场）	10	400	63
19380	淮阴区	L5019配变（卢华07变）	10	400	242
19381	淮阴区	M4417配变（双庄11变）	10	200	53
19382	淮阴区	张集村27变	10	400	128
19383	淮阴区	11432配变（干庄村15变）	10	200	97
19384	淮阴区	11117配变（桂塘村18变）	10	400	154
19385	淮阴区	M4208配变（刘皮07变）	10	400	195
19386	淮阴区	11207配变（袁集村22变）	10	200	0
19387	淮阴区	双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	0
19388	淮阴区	Y2226配变（王营长安38变）	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19389	淮阴区	11408配变（创业06变）	10	400	269
19390	淮阴区	M19041配变（城南19变）	10	400	104
19391	淮阴区	11101配变（王兴09变供电所）	10	400	61
19392	淮阴区	11108配变（王兴11台片）	10	400	13
19393	淮阴区	12324配变（南营09变）	10	200	104
19394	淮阴区	12316配变（南营12变）	10	400	236
19395	淮阴区	15611配变（玉坝06变）	10	200	72
19396	淮阴区	16314配变（营北杨井村14#杨井B区南变）	10	200	0
19397	淮阴区	C9202配变（新和03变）	10	200	118
19398	淮阴区	城中花园2#箱变2#主变	10	400	58
19399	淮阴区	金地花园2#配电房1#主变	10	630	293
19400	淮阴区	金地花园2#配电房3#主变	10	630	268
19401	淮阴区	金地花园2#配电房4#主变	10	630	232
19402	淮阴区	金地花园2#配电房2#主变	10	630	386
19403	淮阴区	M1817配变（陶闸09变）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19404	淮阴区	M2636配变（太山11变）	10	200	46
19405	淮阴区	14169配变（跃进21变）	10	200	102
19406	淮阴区	14131配变（汪汪06变2）	10	400	237
19407	淮阴区	L5516配变（张桥16变）	10	400	260
19408	淮阴区	13367配变（淮西04变（增容）	10	200	64
19409	淮阴区	L8410配变（三和06变）	10	200	114
19410	淮阴区	157014配变（吴城36变）	10	200	66
19411	淮阴区	14546配变（联盟14变）	10	400	233
19412	淮阴区	M2133配变（高尚09变）	10	200	61
19413	淮阴区	M16039配变（三元13变）	10	200	54
19414	淮阴区	14539配变（联盟04变）	10	400	194
19415	淮阴区	16129配变（七一21台片）	10	200	29
19416	淮阴区	14480配变（磨盘07变）	10	200	93
19417	淮阴区	L1015配变（宗楼13变）	10	200	67
19418	淮阴区	L4236配变（何庄02变）	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19419	淮阴区	L4241配变（何庄13变）	10	200	78
19420	淮阴区	M1806配变（陶闸10变）	10	400	259
19421	淮阴区	13422配变（三和02变（增容）	10	200	103
19422	淮阴区	13408配变（兴和02变（增容）	10	400	261
19423	淮阴区	13509(吴集09变)	10	400	145
19424	淮阴区	13517(吴集10变)	10	400	0
19425	淮阴区	13423配变（三和24变（09分）	10	200	79
19426	淮阴区	13411配变（兴和17变）	10	200	96
19427	淮阴区	L8433配变（淮泗03变）	10	400	173
19428	淮阴区	12409配变（种猪场04台片）	10	200	89
19429	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所6#变压器	10	800	0
19430	淮阴区	12208配变（九房新区01变）	10	400	74
19431	淮阴区	L4524配变（农具厂01变）	10	400	143
19432	淮阴区	L1334配变（西站27变）	10	400	126
19433	淮阴区	M1820配变（陶闸11变）	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19434	淮阴区	M3106配变（杨庄05变）	10	200	121
19435	淮阴区	12307配变（刘老庄02变）	10	200	124
19436	淮阴区	M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	0
19437	淮阴区	爱琴海3#箱变1#主变	10	500	0
19438	淮阴区	爱琴海3#箱变2#主变	10	400	0
19439	淮阴区	爱琴海4#箱变2#主变	10	500	0
19440	淮阴区	爱琴海4#箱变1#主变	10	500	0
19441	淮阴区	爱琴海6#箱变1#主变	10	315	0
19442	淮阴区	爱琴海6#箱变2#主变	10	315	0
19443	淮阴区	爱琴海5#箱变1#主变	10	500	0
19444	淮阴区	爱琴海5#箱变2#主变	10	500	0
19445	淮阴区	爱琴海7#箱变2#主变	10	400	130
19446	淮阴区	爱琴海7#箱变1#主变	10	500	123
19447	淮阴区	威尼斯中心变1#干变	10	1000	325
19448	淮阴区	13338配变（王营盐闸09变）	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19449	淮阴区	13339配变（王营盐闸10变）	10	400	173
19450	淮阴区	13340配变（王营盐闸11变）	10	400	18
19451	淮阴区	13341配变（王营盐闸12变）	10	400	200
19452	淮阴区	13331配变（黎明11变（06分）	10	200	32
19453	淮阴区	L5511配变（张桥11变）	10	400	213
19454	淮阴区	18102配变（营北左庄村01#左庄五组变）	10	400	282
19455	淮阴区	德汇公馆1#开关站1#主变	10	800	0
19456	淮阴区	德汇公馆1#开关站2#主变	10	800	299
19457	淮阴区	德汇公馆2#配电房5#主变	10	800	0
19458	淮阴区	德汇公馆2#配电房7#主变	10	800	0
19459	淮阴区	德汇公馆2#配电房6#主变	10	800	385
19460	淮阴区	德汇公馆2#配电房8#主变	10	800	345
19461	淮阴区	德汇公馆1#配电房3#主变	10	800	280
19462	淮阴区	德汇公馆1#配电房4#主变	10	800	0
19463	淮阴区	11420配变（长兴13变1组）	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19464	淮阴区	11448配变（民主12变）	10	400	186
19465	淮阴区	11204配变（大树10变）	10	400	245
19466	淮阴区	11639配变（刘洼06变）	10	200	125
19467	淮阴区	11636配变（刘洼05变）	10	200	93
19468	淮阴区	11504配变（老郑11变）	10	200	34
19469	淮阴区	11618配变（桃园08变）	10	200	69
19470	淮阴区	11601配变（镇北12变）	10	100	14
19471	淮阴区	11507配变（镇南10变）	10	200	120
19472	淮阴区	M2657配变（街道08变 爱心家园）	10	500	175
19473	淮阴区	L3107配变（王营崔庄04变）	10	400	166
19474	淮阴区	H1218配变（张集村26变）	10	400	203
19475	淮阴区	L1106配变（丁集06台片）	10	400	36
19476	淮阴区	M4513配变（银猫村05变）	10	200	138
19477	淮阴区	12263配变（银猫村01变）	10	200	125
19478	淮阴区	12202配变（银猫村09变）（PB）	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19479	淮阴区	12220配变（新公村08变）	10	400	222
19480	淮阴区	12205配变（银猫村04变）	10	200	72
19481	淮阴区	11340配变（安庄16变陆扬7组）	10	400	235
19482	淮阴区	帝景豪庭3#中心变电所4#变压器	10	1000	294
19483	淮阴区	帝景豪庭3#中心变电所5#变压器	10	1000	460
19484	淮阴区	H3431配变（代河村12变）	10	200	57
19485	淮阴区	H1243配变（郑湾村14变）	10	200	92
19486	淮阴区	M2109配变（三树32变）	10	200	89
19487	淮阴区	14524配变（蒋集19变）	10	400	213
19488	淮阴区	双淮A9012配变（淮涟1组13变）	10	200	0
19489	淮阴区	15404配变（营北王庄村22#中心村12变）	10	400	65
19490	淮阴区	H1214配变（玉尧村20变）	10	400	109
19491	淮阴区	洪涯村019变	10	200	80
19492	淮阴区	11208配变（蚕种场27变）	10	200	39
19493	淮阴区	蓝庭印象3#配电房8#主变	10	800	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19494	淮阴区	蓝庭印象3#配电房7#主变	10	800	364
19495	淮阴区	营北向阳小区1#开关站1#主变	10	800	0
19496	淮阴区	营北向阳小区1#开关站2#主变	10	800	0
19497	淮阴区	营北向阳小区1#配电房1#主变	10	1000	0
19498	淮阴区	营北向阳小区2#配电房1#主变	10	1250	0
19499	淮阴区	营北向阳小区3#配电房1#主变	10	1250	0
19500	淮阴区	M4520配变(新公村04变)	10	200	39
19501	淮阴区	L1111配变(丁集13变1)	10	315	32
19502	淮阴区	L1114配变(丁集20台片)	10	400	227
19503	淮阴区	M4501配变（对口03台片）	10	400	221
19504	淮阴区	16627配变(农庄10变)	10	200	28
19505	淮阴区	L3133配变（王营元东06变）	10	400	147
19506	淮阴区	11513配变(五里18台片)	10	200	107
19507	淮阴区	11111配变（桃田01变盐坝1组）	10	400	166
19508	淮阴区	11346配变（新兴07变渠南4组）	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19509	淮阴区	11608配变(合兴12变)	10	400	197
19510	淮阴区	11311配变(新河15变)	10	200	61
19511	淮阴区	14466配变（三堡10变）	10	200	86
19512	淮阴区	14422配变（泗河10变）	10	200	99
19513	淮阴区	14409配变（李庵09变）	10	200	91
19514	淮阴区	16626配变(农庄07变)	10	200	98
19515	淮阴区	16636配变(泮谈07台片)	10	315	160
19516	淮阴区	M4504配变（对口村02变）	10	200	100
19517	淮阴区	M4503配变（对口村01变）	10	400	253
19518	淮阴区	L1313配变（七一14台片）	10	200	94
19519	淮阴区	16444配变（娘庄09台片）	10	200	48
19520	淮阴区	Y2225配变（王营长安37变）	10	200	123
19521	淮阴区	11208配变（大福06变）	10	400	204
19522	淮阴区	14440配变（毛湖11变）	10	200	120
19523	淮阴区	14343配变（延河04变）	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19524	淮阴区	13214配变（金圩08变）	10	200	79
19525	淮阴区	13268配变（闸西09变）	10	400	95
19526	淮阴区	14439配变（毛湖10变）	10	200	125
19527	淮阴区	16113配变（七一11台片）	10	100	16
19528	淮阴区	16109配变（七一09台片）	10	200	124
19529	淮阴区	辉煌家园3#配电房7#主变	10	1000	566
19530	淮阴区	辉煌家园3#配电房8#主变	10	1000	0
19531	淮阴区	高堰15322配变（高福01变）	10	200	0
19532	淮阴区	高堰15311配变（陈集双庄06变）	10	200	0
19533	淮阴区	L4510配变（供电所02变）	10	400	75
19534	淮阴区	L7525配变（蒋桥13变）	10	200	8
19535	淮阴区	瑞林国际中心开关站1#主变	10	800	387
19536	淮阴区	瑞林国际中心开关站2#干变	10	800	0
19537	淮阴区	瑞林国际1#配电房3#干变	10	800	0
19538	淮阴区	张集村12变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19539	淮阴区	11109配变（桃田15变盐坝1组西）	10	400	150
19540	淮阴区	L5013配变（卢华01变）	10	400	143
19541	淮阴区	L6219配变（夏桥03变）	10	200	62
19542	淮阴区	13351配变（王营越河17变）	10	200	58
19543	淮阴区	16124配变（农庄17变）	10	400	202
19544	淮阴区	11524配变（袁北村09变）	10	200	69
19545	淮阴区	13113配变（代梨园04变）	10	100	48
19546	淮阴区	14523配变（蒋集18变）	10	200	139
19547	淮阴区	11653配变（蒋渡03配变）	10	200	31
19548	淮阴区	18103配变（营北左庄村05#左庄五组北变）	10	400	221
19549	淮阴区	M1822配变（陶闸04变）	10	100	4
19550	淮阴区	瑞林国际1#配电房4#干变	10	800	518
19551	淮阴区	部队家属院2#箱变主变	10	400	238
19552	淮阴区	F1605配变（王营长安36变）	10	200	108
19553	淮阴区	X2234配变（临河4组06变）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19554	淮阴区	14522配变（蒋集17变）	10	200	123
19555	淮阴区	L2821星六中公变	10	400	0
19556	淮阴区	广城尚书房2号配电室03#变	10	630	258
19557	淮阴区	广城尚书房2号配电室05#变	10	630	273
19558	淮阴区	广城尚书房2号配电室06#变	10	630	251
19559	淮阴区	广城尚书房2号配电室04#变	10	630	250
19560	淮阴区	13355配变（民主10变（04分）	10	200	78
19561	淮阴区	11652配变（蒋渡02变）	10	200	96
19562	淮阴区	B7206配变（分洪13变）	10	200	67
19563	淮阴区	B7308配变（洪湖11变）	10	400	126
19564	淮阴区	14208配变（周集09变）	10	200	89
19565	淮阴区	11443配变（桃田14变9组）	10	200	108
19566	淮阴区	11617配变（开庄09变10组）	10	200	63
19567	淮阴区	L3337配变（王兴16变4组）	10	400	171
19568	淮阴区	11455配变（肖荡13变后肖4组）	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19569	淮阴区	F3202配变（营北果林村19#果林医院变）	10	400	21
19570	淮阴区	11349配变（新兴11变陈阳9组）	10	200	85
19571	淮阴区	H1321配变（联旺12变）	10	400	240
19572	淮阴区	H1322配变（联旺13变）	10	200	71
19573	淮阴区	H3432配变（洪涯村18变）	10	400	80
19574	淮阴区	11125配变（刘河22变）	10	200	78
19575	淮阴区	双淮A9022配变（淮涟1组07变）	10	200	0
19576	淮阴区	中熙凤凰城2#配电房7#主变	10	800	31
19577	淮阴区	中熙凤凰城2#配电房10#主变	10	800	0
19578	淮阴区	中熙凤凰城2#配电房9#主变	10	800	273
19579	淮阴区	11113配变（桃田010变盐坝3组）	10	400	205
19580	淮阴区	13425配变（三和22变04分）	10	200	91
19581	淮阴区	B6810（赵集26变）	10	400	31
19582	淮阴区	12255配变（刘老庄古寨村23变）	10	400	44
19583	淮阴区	14239配变（三岔09变）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19584	淮阴区	B5011配变(庆华村15变)	10	200	55
19585	淮阴区	L1327配变（西站15变）	10	200	56
19586	淮阴区	16446配变（娘庄11变）	10	200	32
19587	淮阴区	11412配变（干庄村12变）	10	400	163
19588	淮阴区	L1324配变（七一22变）	10	200	53
19589	淮阴区	11607配变(高荡03变高荡街道)	10	400	220
19590	淮阴区	11411配变（长兴04变村部）	10	400	146
19591	淮阴区	14136配变（汪汪12变）	10	200	57
19592	淮阴区	12312配变（刘老庄刘皮12变）	10	200	54
19593	淮阴区	奥体国际1#开关站1#主变	10	1000	424
19594	淮阴区	奥体国际1#开关站2#主变	10	1000	457
19595	淮阴区	奥体国际1#箱变主变	10	630	240
19596	淮阴区	11534配变(五里19台片)	10	200	54
19597	淮阴区	11421配变（长兴14变三尖1组）	10	200	42
19598	淮阴区	11305配变（新和09变）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19599	淮阴区	18332公变（营北建材南）	10	400	91
19600	淮阴区	B1001配变（营北双河村25#安置区变）	10	400	0
19601	淮阴区	11709配变（金城09号台变）	10	400	248
19602	淮阴区	11708配变（金城08变）	10	200	117
19603	淮阴区	157026配变（吴城35变）	10	200	4
19604	淮阴区	14346配变（许渡09变）	10	200	63
19605	淮阴区	M2904配变（头堡05变）	10	200	85
19606	淮阴区	学田15503配变（陈集小学变）	10	400	157
19607	淮阴区	学田15514配变（果林04变）	10	200	24
19608	淮阴区	梅畅154103配变(竹元06变)	10	200	86
19609	淮阴区	高堰15307配变（陈集双庄01变）	10	200	0
19610	淮阴区	11408配变（李庄村04变）	10	200	72
19611	淮阴区	15122配变（陈集东菜场变压器）	10	400	159
19612	淮阴区	14119配变（三树33变）	10	400	172
19613	淮阴区	B7201配变(分洪04变)	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19614	淮阴区	16226（十堡05变）	10	200	101
19615	淮阴区	B5107(沟北12变)	10	200	97
19616	淮阴区	C9413配变（徐溜42变）	10	400	101
19617	淮阴区	13325配变（新园24变08分）	10	200	95
19618	淮阴区	15601配变（太平07变）	10	100	43
19619	淮阴区	13358配变（民主11变）	10	160	55
19620	淮阴区	奥体国际3#箱变主变	10	630	211
19621	淮阴区	奥体国际4#箱变主变	10	630	248
19622	淮阴区	奥体国际2#箱变主变	10	630	283
19623	淮阴区	14121配变（三树35变）	10	400	226
19624	淮阴区	M16012配变（头庄02变）	10	400	211
19625	淮阴区	14329配变（湖心007变）	10	100	60
19626	淮阴区	L5320配变（董巷08变）	10	400	201
19627	淮阴区	M19047配变（城南17变）	10	200	99
19628	淮阴区	M2659配变（街道07变）	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19629	淮阴区	华侨新苑开关站2#主变	10	1000	448
19630	淮阴区	16631配变(泮谈01变)	10	400	107
19631	淮阴区	L8408配变（振兴06变）	10	200	75
19632	淮阴区	华侨新苑开关站1#主变	10	1000	410
19633	淮阴区	H3335配变(军田15变)	10	100	63
19634	淮阴区	M19055配变（城南18变）	10	200	57
19635	淮阴区	11310配变(新河14变)	10	200	59
19636	淮阴区	C9109配变（韩庄01变）	10	200	65
19637	淮阴区	L8407配变（振兴13变）	10	200	101
19638	淮阴区	王兴14#箱式变01	10	500	181
19639	淮阴区	王兴15#02	10	500	277
19640	淮阴区	157023配变（吴城34变）	10	200	8
19641	淮阴区	L4521配变（老街南04变）	10	400	19
19642	淮阴区	M2218配变(凌桥16变)	10	400	158
19643	淮阴区	13115配变(代梨园06配变)	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19644	淮阴区	13114配变(代梨园05变)	10	400	232
19645	淮阴区	B6811（赵集27变）	10	400	77
19646	淮阴区	15216配变（街道09变）	10	400	144
19647	淮阴区	11115配变（桂塘村15变）	10	400	83
19648	淮阴区	11431配变（干庄村13变）	10	200	44
19649	淮阴区	11403配变（袁集村21变）	10	200	0
19650	淮阴区	M2642配变（太山10变）	10	200	81
19651	淮阴区	L1322配变（西站16变）	10	200	32
19652	淮阴区	L1317配变（西站17变）	10	400	82
19653	淮阴区	12514配变（郑河17变）	10	200	78
19654	淮阴区	L2801公变（区委西宿舍）	10	200	0
19655	淮阴区	营北御花园A区10#箱变1#主变	10	630	0
19656	淮阴区	A9407配变（营北双河村16#盐河小区3变）	10	250	0
19657	淮阴区	A9408配变（营北双河村17#盐河小区4变）	10	250	0
19658	淮阴区	A9409配变（营北双河村18#盐河小区5变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19659	淮阴区	B1002配变（营北双河村11#安置区西变）	10	400	0
19660	淮阴区	12407配变（种猪场02变）	10	200	93
19661	淮阴区	12412配变（种猪场07变）	10	100	20
19662	淮阴区	12404配变（苗圃01变）	10	200	123
19663	淮阴区	12411配变（种猪场06变）	10	200	85
19664	淮阴区	12415配变（种猪场10变）	10	400	166
19665	淮阴区	L2803公变（公德街）	10	400	0
19666	淮阴区	L2804公变（星光蔬菜批发）	10	400	0
19667	淮阴区	星光苑箱变主变	10	800	0
19668	淮阴区	16426配变（胡庄11台片）	10	200	120
19669	淮阴区	L5502配变（张桥02变）	10	400	159
19670	淮阴区	M2118配变（四门闸01变）	10	100	45
19671	淮阴区	M2120配变（四门闸03变）	10	100	47
19672	淮阴区	M2123配变（四门闸07变）	10	400	227
19673	淮阴区	M2122配变（四门闸06变）	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19674	淮阴区	M2124配变（四门闸08变）	10	315	138
19675	淮阴区	M2113配变（树西01变）	10	400	229
19676	淮阴区	M2102配变（三树02变）	10	250	83
19677	淮阴区	M2103配变（三树03变）	10	400	53
19678	淮阴区	13213配变(汤集13变)	10	200	89
19679	淮阴区	11629配变(宋集10变)	10	400	35
19680	淮阴区	11630配变(宋集11变)	10	400	208
19681	淮阴区	锦阳花园一期3#箱变1#变	10	630	282
19682	淮阴区	锦阳花园一期4#箱变主变	10	630	327
19683	淮阴区	11308配变(新河08变)	10	400	185
19684	淮阴区	健康村11变	10	100	12
19685	淮阴区	H3408配变（金星村05变）	10	200	53
19686	淮阴区	11341配变（新兴02变渠南西配）	10	200	92
19687	淮阴区	M2105配变（三树05变）	10	400	180
19688	淮阴区	L8519配变(洪北11变)	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19689	淮阴区	L3311配变（练湖05变 桥口东配）	10	200	51
19690	淮阴区	11601配变（安庄03变 安庄6.8组）	10	400	248
19691	淮阴区	11614配变（开庄04变 2、10组）	10	400	207
19692	淮阴区	11615配变（开庄05变 1组）	10	400	208
19693	淮阴区	11437配变（桃田03变 盐坝4.8组）	10	200	32
19694	淮阴区	11401配变（安庄02变 2、3组）	10	400	268
19695	淮阴区	11426配变（高荡02变 3、4组）	10	400	231
19696	淮阴区	11430配变（高荡07变 三尖7组东）	10	100	0
19697	淮阴区	L2805公变（星光村）	10	400	0
19698	淮阴区	B6832（赵集14变）	10	400	121
19699	淮阴区	H4405配变（洪涯村05 变）	10	400	220
19700	淮阴区	14435配变（毛湖 06变）	10	200	73
19701	淮阴区	M2209配变（凌桥06变）	10	200	75
19702	淮阴区	B2108营东小区铁路办 西公变	10	400	145
19703	淮阴区	11326阳光东公变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19704	淮阴区	11310阳光南公变	10	315	0
19705	淮阴区	11311营开西公变	10	315	0
19706	淮阴区	11312营开东公变	10	315	0
19707	淮阴区	水利局箱变1#变	10	400	0
19708	淮阴区	阳光小区1#箱变1#主变	10	315	0
19709	淮阴区	阳光小区2箱变主变	10	630	0
19710	淮阴区	高成M2720配变(高成04变)	10	200	96
19711	淮阴区	高成M2721配变(高成05变)	10	200	88
19712	淮阴区	11429配变（高荡09变三尖6组）	10	200	83
19713	淮阴区	11413配变（长兴06变三尖6.7组）	10	100	37
19714	淮阴区	11410配变（长兴03变7.8组）	10	250	115
19715	淮阴区	11452配变（长兴02变）	10	400	176
19716	淮阴区	学田15528配变（学田07变）	10	200	104
19717	淮阴区	H1224配变（玉尧村10变）	10	400	164
19718	淮阴区	11538配变（吴江15变）	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19719	淮阴区	16311配变（营北杨井村11#杨井四组西变）	10	400	148
19720	淮阴区	17地块1#箱变主变	10	800	0
19721	淮阴区	17地块2#箱变1#主变	10	400	0
19722	淮阴区	17地块2#箱变2#主变	10	400	0
19723	淮阴区	11305配变（袁集村06变）	10	400	99
19724	淮阴区	长江路小区3#箱变1#主变	10	250	57
19725	淮阴区	长江路小区3#箱变2#主变	10	250	119
19726	淮阴区	长江路小区4#箱变1#主变	10	250	61
19727	淮阴区	长江路小区4#箱变2#主变	10	250	104
19728	淮阴区	15414配变（营北王庄村16#中心村8变）	10	400	257
19729	淮阴区	15417配变（营北王庄村19#中心村11变）	10	400	270
19730	淮阴区	M17051配变（黄河03变）	10	200	23
19731	淮阴区	阳光小区3#箱变主变	10	630	0
19732	淮阴区	B2102公变（黄河11地块）	10	630	0
19733	淮阴区	黄河12地块1#箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19734	淮阴区	黄河花园12地块2#箱变主变	10	500	0
19735	淮阴区	B2002公变（黄河9地块）	10	400	0
19736	淮阴区	B2102幸福街公变	10	400	0
19737	淮阴区	B2103实小东门公变	10	400	0
19738	淮阴区	幸福苑1#箱变主变	10	630	0
19739	淮阴区	幸福苑2#箱变主变	10	800	0
19740	淮阴区	B2104粮食局公变	10	400	0
19741	淮阴区	13368配变（王营沈渡05变）	10	200	115
19742	淮阴区	B2106迎宾小区公变	10	630	0
19743	淮阴区	L3335配变(王兴05变4、5组)	10	200	74
19744	淮阴区	13014配变（王营越河12变）	10	250	95
19745	淮阴区	H3422配变（代河村05变）	10	400	271
19746	淮阴区	L5510配变（张桥10变）	10	400	113
19747	淮阴区	盛祥苑箱变2#主变	10	630	0
19748	淮阴区	盛祥苑箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19749	淮阴区	樱花小区#2箱变主变	10	1000	353
19750	淮阴区	M4517配变(新公07变)	10	125	65
19751	淮阴区	16118配变(农庄09台片)	10	100	62
19752	淮阴区	13367配变（王营沈渡04变）	10	200	0
19753	淮阴区	13366配变（王营沈渡03变）	10	400	230
19754	淮阴区	B2005公变（前进南街）	10	200	0
19755	淮阴区	11106配变（王兴03变街东）	10	400	122
19756	淮阴区	樱花艺墅#1箱变主变	10	630	317
19757	淮阴区	南洋花园1#箱变主变	10	1000	372
19758	淮阴区	M2104配变（三树04变）	10	400	115
19759	淮阴区	东方家园2#箱变主变	10	630	184
19760	淮阴区	东方家园3#箱变主变	10	630	141
19761	淮阴区	14152配变（跃进06变）	10	200	76
19762	淮阴区	14583配变（三树11变）	10	400	113
19763	淮阴区	14157配变（跃进10变）	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19764	淮阴区	14128配变（汪洼04变）	10	200	82
19765	淮阴区	16403配变（丁集14变）	10	80	44
19766	淮阴区	B2008公变（王营综合厂）	10	400	0
19767	淮阴区	B2006公变（黄河6地块）	10	400	0
19768	淮阴区	B2007公变（曙光路）	10	400	0
19769	淮阴区	世纪苑2#箱变主变	10	630	0
19770	淮阴区	世纪苑1#箱变主变	10	630	0
19771	淮阴区	B2009公变（东大街）	10	400	0
19772	淮阴区	B2010公变（人事局前）	10	315	0
19773	淮阴区	B2012前进小区公变	10	630	0
19774	淮阴区	14104配变（三树06变）	10	200	47
19775	淮阴区	14594配变（树西03变）	10	400	207
19776	淮阴区	14595配变（树西04变）	10	200	101
19777	淮阴区	14537配变（联盟02变）	10	100	49
19778	淮阴区	14538配变（联盟03变）	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19779	淮阴区	14107配变（三树10变）	10	400	119
19780	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	0
19781	淮阴区	14129配变（汪洼05变）	10	400	190
19782	淮阴区	14127配变（汪洼03变）	10	400	238
19783	淮阴区	M1106配变（汪洼01变）	10	200	100
19784	淮阴区	M17053配变（黄河01变）	10	200	80
19785	淮阴区	157004配变（吴城01变）	10	400	143
19786	淮阴区	L4203配变（程圩05变）	10	400	252
19787	淮阴区	L4331配变（柿树园02变）	10	100	0
19788	淮阴区	M17001配变（河滩02变）	10	200	21
19789	淮阴区	M17004配变（河滩03变）	10	200	62
19790	淮阴区	M17005配变（河滩05变）	10	200	35
19791	淮阴区	M17006配变（河滩06变）	10	400	153
19792	淮阴区	M17002配变（河滩01变）	10	400	159
19793	淮阴区	M16013配变（头庄01变）	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19794	淮阴区	M16016配变（头庄04变）	10	100	57
19795	淮阴区	L1014配变（宗楼10变）	10	200	25
19796	淮阴区	富豪花园2#箱变2#主变	10	400	101
19797	淮阴区	14459配变（三堡03变）	10	400	181
19798	淮阴区	157001配变（吴城15变）	10	100	49
19799	淮阴区	12321配变（南营03变）	10	200	115
19800	淮阴区	12320配变（南营02变）	10	200	108
19801	淮阴区	12322配变（南营05变）	10	200	84
19802	淮阴区	14158配变（跃进11变）	10	200	106
19803	淮阴区	14150配变（跃进04变）	10	400	242
19804	淮阴区	M2121配变（四门闸04变）	10	100	54
19805	淮阴区	F1206配变（王营崔庄小区16变）	10	200	0
19806	淮阴区	14101配变（联盟05变）	10	400	287
19807	淮阴区	M2125配变（四门闸09变）	10	400	264
19808	淮阴区	18314公变（建材市场）	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19809	淮阴区	建邺小区1#箱变主变	10	630	220
19810	淮阴区	18317公变（营北6队）	10	400	0
19811	淮阴区	M16023配变（利民09变）	10	200	89
19812	淮阴区	M16030配变（利民07变）	10	200	83
19813	淮阴区	M16033配变（利民08变）	10	400	225
19814	淮阴区	M16042配变（三元04变）	10	200	52
19815	淮阴区	X1312配变（王庄04变）	10	400	0
19816	淮阴区	L4531配变（西街五组01变）	10	400	132
19817	淮阴区	M16020配变（头庄03变）	10	200	99
19818	淮阴区	18422公变（辉煌太阳能）	10	200	50
19819	淮阴区	M4136配变（南营07变）	10	100	34
19820	淮阴区	M4135配变（南营06变）	10	200	52
19821	淮阴区	M4134配变（南营04变）	10	200	128
19822	淮阴区	M3119配变（夹树01变）	10	400	231
19823	淮阴区	M3101配变（夹树02变）	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19824	淮阴区	18417公变（星光3队）	10	250	31
19825	淮阴区	18404公变（缫丝西）	10	400	99
19826	淮阴区	18405公变（芙蓉小区）	10	400	203
19827	淮阴区	承德府#3箱变主变	10	630	124
19828	淮阴区	承德府2#箱变主变	10	630	227
19829	淮阴区	承德府#1箱变主变	10	630	173
19830	淮阴区	13615配变（王营林蚕03变）	10	200	42
19831	淮阴区	Y2508公变（阀门厂）	10	400	87
19832	淮阴区	M16047配变（三元03变）	10	200	99
19833	淮阴区	M16048配变（三元08变）	10	200	103
19834	淮阴区	11140配变（徐梅09变）	10	100	36
19835	淮阴区	M17062配变（堡工02变）	10	200	28
19836	淮阴区	M17086配变（吴城10变）	10	200	36
19837	淮阴区	M17064配变（城西05变）	10	400	103
19838	淮阴区	157065配变（吴城11变）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19839	淮阴区	157003配变（吴城25变）	10	400	79
19840	淮阴区	157006配变（吴城02变）	10	200	19
19841	淮阴区	157025配变（吴城04变）	10	400	124
19842	淮阴区	157007配变（吴城03变）	10	200	24
19843	淮阴区	M19029配变（城西06变）	10	200	85
19844	淮阴区	锦阳花园一期1#箱变主变	10	630	242
19845	淮阴区	锦阳花园一期2#箱变主变	10	630	258
19846	淮阴区	12311配变（刘老庄刘皮06变）	10	400	139
19847	淮阴区	12410配变（种猪场05台片）	10	400	263
19848	淮阴区	M4107配变（红星05变）	10	100	42
19849	淮阴区	M4109配变（红星08变）	10	200	80
19850	淮阴区	14151配变（跃进05变）	10	100	0
19851	淮阴区	14149配变（跃进03变）	10	200	77
19852	淮阴区	14147配变（跃进02变）	10	400	156
19853	淮阴区	L5519配变（跃进08变）	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19854	淮阴区	L5049配变（杨庙02变）	10	200	15
19855	淮阴区	L5050配变（杨庙03变）	10	200	81
19856	淮阴区	L5051配变（杨庙04变）	10	100	28
19857	淮阴区	L5026配变（孙庵02变）	10	100	3
19858	淮阴区	L5023配变（卢华中心村01变）	10	200	39
19859	淮阴区	L5014配变（卢华02变）	10	400	191
19860	淮阴区	L5035配变（陶营01变）	10	200	70
19861	淮阴区	L3130配变（王营元东02变）	10	200	0
19862	淮阴区	13917药厂东公变	10	400	0
19863	淮阴区	L3131配变（王营元东03变）	10	400	179
19864	淮阴区	157033配变（城西02变）	10	200	41
19865	淮阴区	M19032配变（城西04变）	10	100	52
19866	淮阴区	M19035配变（淮泗02变）	10	200	50
19867	淮阴区	M19036配变（淮泗03变）	10	200	83
19868	淮阴区	M19058配变（淮泗04变）	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19869	淮阴区	M19056配变（淮泗05变）	10	200	30
19870	淮阴区	13902水利站公变	10	200	0
19871	淮阴区	M19060配变（淮泗06变）	10	400	114
19872	淮阴区	M19038配变（城南10变）	10	100	17
19873	淮阴区	M19039配变（城南04变）	10	315	61
19874	淮阴区	M19042配变（城南01变）	10	400	198
19875	淮阴区	M19043配变（城南02变）	10	200	26
19876	淮阴区	M19049配变（城南06变）	10	400	255
19877	淮阴区	M19053配变（城南07变）	10	400	188
19878	淮阴区	M19040配变（城南12变）	10	100	19
19879	淮阴区	157008配变（吴城05变）	10	400	111
19880	淮阴区	157010配变（吴城19变）	10	400	167
19881	淮阴区	16003九江西公变	10	400	74
19882	淮阴区	16105纬二路公变	10	315	73
19883	淮阴区	16104纬一路公变	10	250	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19884	淮阴区	16447配变（娘庄12变）	10	200	90
19885	淮阴区	M4122配变（姜庄02变）	10	400	37
19886	淮阴区	M4123配变（姜庄03变）	10	400	228
19887	淮阴区	12306配变（刘老庄01变）	10	200	0
19888	淮阴区	12314配变（刘老庄03变）	10	400	174
19889	淮阴区	12313配变（刘老庄刘皮13变）	10	100	27
19890	淮阴区	14155配变（跃进09变）	10	200	124
19891	淮阴区	14137配变（新星01变）	10	400	189
19892	淮阴区	14138配变（新星02变）	10	200	105
19893	淮阴区	14139配变（新星03变）	10	200	114
19894	淮阴区	樱花小区B组团1#箱变1#主变	10	630	109
19895	淮阴区	樱花小区B#2箱变1#主变	10	630	78
19896	淮阴区	樱花小区B#2箱变2#主变	10	630	310
19897	淮阴区	L5036配变（陶营02变）	10	100	10
19898	淮阴区	L5041配变（陶营07变）	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19899	淮阴区	L5114配变（文庵03变）	10	200	65
19900	淮阴区	L5112配变（文庵01变）	10	200	32
19901	淮阴区	L5003配变（河塘03变）	10	200	38
19902	淮阴区	L5002配变（河塘02变）	10	400	181
19903	淮阴区	L5001配变（河塘01变）	10	200	0
19904	淮阴区	L5009配变（李庄03变）	10	200	71
19905	淮阴区	多瑙河4#箱变主变	10	630	154
19906	淮阴区	13570(兴和09变)	10	400	255
19907	淮阴区	13564(兴和11变)	10	200	94
19908	淮阴区	11518配变（淮北10变）	10	400	160
19909	淮阴区	11112配变（桃田02变盐坝2组）	10	200	90
19910	淮阴区	14105配变（三树07变）	10	400	156
19911	淮阴区	樱花小区B#3箱变2#主变	10	630	58
19912	淮阴区	多瑙河3#箱变1#主变	10	400	134
19913	淮阴区	多瑙河2#箱变主变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19914	淮阴区	多瑙河1#箱变主变	10	630	170
19915	淮阴区	黄河8地块箱变2#主变	10	315	0
19916	淮阴区	C9404配变（徐溜23变）	10	400	232
19917	淮阴区	威尼斯2#箱变1#主变	10	500	202
19918	淮阴区	威尼斯2#箱变2#主变	10	315	118
19919	淮阴区	威尼斯3#箱变2#主变	10	315	64
19920	淮阴区	威尼斯4#箱变1#主变	10	315	127
19921	淮阴区	威尼斯4#箱变2#主变	10	315	122
19922	淮阴区	16223（高埝12变）	10	400	173
19923	淮阴区	江淮人家四期1#箱变1#主变	10	315	32
19924	淮阴区	江淮人家四期2#箱变1#主变	10	315	66
19925	淮阴区	11531配变（王兴07变7组）	10	200	71
19926	淮阴区	11538配变（肖荡04变前肖6组）	10	400	236
19927	淮阴区	11539配变（肖荡05变后肖1.2组）	10	100	0
19928	淮阴区	11506配变（两淮07变轮窑4、6组）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19929	淮阴区	11521配变（团结06变 利农7.8组）	10	200	12
19930	淮阴区	樱花小区D组团#1箱变 主变	10	630	147
19931	淮阴区	16318配变（天河村02 变）	10	400	221
19932	淮阴区	樱花小区D组团3#箱变 主变	10	630	211
19933	淮阴区	樱花小区D组团4#箱变 主变	10	630	141
19934	淮阴区	樱花小区D组团5#箱变 主变	10	630	232
19935	淮阴区	北桥箱变1#主变	10	400	121
19936	淮阴区	11527配变（鑫园02台 片）	10	400	56
19937	淮阴区	翠景别墅01#箱变主变	10	500	0
19938	淮阴区	11503配变（三朱07台 片）	10	200	30
19939	淮阴区	12406配变（刘老庄种 猪场01变）	10	200	110
19940	淮阴区	M2138配变（新星 08变）	10	200	97
19941	淮阴区	M2136配变（新星 06变）	10	200	86
19942	淮阴区	M2135配变（新星 05变）	10	125	29
19943	淮阴区	M2139配变（新星 09变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19944	淮阴区	13015配变（王营越河13变）	10	200	68
19945	淮阴区	樱花小区D组团2#箱变主变	10	630	117
19946	淮阴区	法国小城1#箱变主变	10	630	286
19947	淮阴区	法国小城2#箱变主变	10	630	246
19948	淮阴区	法国小城3#箱变主变	10	630	223
19949	淮阴区	法国小城4#箱变主变	10	630	260
19950	淮阴区	营北锦绣嘉园一期1#箱变1#主变*	10	630	281
19951	淮阴区	营北锦绣嘉园一期2#箱变1#主变	10	630	287
19952	淮阴区	翠景别墅02#箱变主变	10	630	0
19953	淮阴区	营北御花园A区1#箱变1#主变	10	630	0
19954	淮阴区	营北御花园A区2#箱变1#主变	10	630	0
19955	淮阴区	营北御花园A区3#箱变1#主变	10	630	0
19956	淮阴区	营北御花园A区4#箱变1#主变	10	630	0
19957	淮阴区	营北御花园A区5#箱变1#主变	10	630	0
19958	淮阴区	营北御花园A区6#箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19959	淮阴区	营北御花园A区7#箱变 1#主变	10	630	0
19960	淮阴区	营北御花园A区8#箱变 1#主变	10	630	0
19961	淮阴区	营北御花园A区9#箱变 1#主变	10	630	0
19962	淮阴区	银河湾4#箱变1#主变	10	315	80
19963	淮阴区	银河湾4#箱变2#主变	10	315	33
19964	淮阴区	银河湾3#箱变2#主变	10	315	0
19965	淮阴区	M2213配变（凌桥10变）	10	100	15
19966	淮阴区	14351配变（油库 01变）	10	160	54
19967	淮阴区	M2203配变（豆办集03 变）	10	200	70
19968	淮阴区	14462配变（三堡 06变）	10	400	215
19969	淮阴区	L8110配变（古西 13变）	10	200	0
19970	淮阴区	豪景华庭2#箱变1#主 变	10	400	0
19971	淮阴区	豪景华庭2#箱变2#主 变	10	400	0
19972	淮阴区	M42012配变（刘皮14 变）	10	400	113
19973	淮阴区	13130配变（朱庄07配 变）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19974	淮阴区	M1807配变（陶闸05变）	10	200	64
19975	淮阴区	高堰15330配变（淮丰08变）	10	100	0
19976	淮阴区	L1115配变（丁集21台片）	10	400	150
19977	淮阴区	M1103配变（三树15变）	10	100	0
19978	淮阴区	M1104配变（三树16变）	10	200	133
19979	淮阴区	14109配变（三树13变）	10	400	200
19980	淮阴区	14110配变（三树14变）	10	200	94
19981	淮阴区	C9307配变（宋集12变）	10	400	221
19982	淮阴区	金都花园小区1#箱变1#主变	10	500	0
19983	淮阴区	14478配变（磨盘05变）	10	100	43
19984	淮阴区	15635配变（大沟03变）	10	200	91
19985	淮阴区	15219配变（街道05变）	10	400	136
19986	淮阴区	L8539配变（王码14变）	10	100	6
19987	淮阴区	L8117配变（古西村14变）	10	200	80
19988	淮阴区	12509配变（郑河10变）	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
19989	淮阴区	高堰15371配变（张周03变）	10	200	0
19990	淮阴区	13214配变(汤集14变)	10	400	217
19991	淮阴区	金都花园小区2#箱变1#主变	10	630	0
19992	淮阴区	益兴名人弯11#箱变1#主变	10	315	0
19993	淮阴区	益兴名人弯10#箱变1#主变	10	400	195
19994	淮阴区	13264配变（闸西05变）	10	200	100
19995	淮阴区	12249配变(古寨村15变)	10	400	191
19996	淮阴区	14450配变（二堡08变）	10	200	99
19997	淮阴区	M2126配变（四门闸10变）	10	400	241
19998	淮阴区	13251配变(沈圩12变)	10	200	114
19999	淮阴区	L8605配变(沈圩11变)	10	400	157
20000	淮阴区	金都花园小区3#箱变1#主变	10	400	184
20001	淮阴区	国华御锦园1#箱变1#主变	10	500	0
20002	淮阴区	国华御锦园2#箱变1#主变	10	630	0
20003	淮阴区	国华御锦园3#箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20004	淮阴区	国华御锦园4#箱变1#主变	10	315	0
20005	淮阴区	金都花园小区4#箱变1#主变	10	630	266
20006	淮阴区	国华御锦园6#箱变1#主变	10	315	0
20007	淮阴区	益兴名人弯2#箱变1#主变	10	315	0
20008	淮阴区	益兴名人弯2#箱变2#主变	10	315	0
20009	淮阴区	益兴名人弯3#箱变1#主变	10	315	0
20010	淮阴区	益兴名人弯3#箱变2#主变	10	315	0
20011	淮阴区	益兴名人弯10#箱变2#主变	10	400	118
20012	淮阴区	B7218配变(分洪村06变)	10	400	219
20013	淮阴区	B7217配变(分洪村05变)	10	200	97
20014	淮阴区	益兴名人弯4#箱变2#主变	10	500	0
20015	淮阴区	益兴名人湾5#箱变主变	10	400	0
20016	淮阴区	益兴名人弯8#箱变主变	10	400	187
20017	淮阴区	益兴名人弯4#箱变1#主变	10	500	0
20018	淮阴区	M42013配变（刘老庄刘皮15变）	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20019	淮阴区	Y2223配变（王营长安20变）	10	200	44
20020	淮阴区	Y2224配变（王营长安29变）	10	200	2
20021	淮阴区	营北北苑小区3#箱变1#主变	10	630	132
20022	淮阴区	营北北苑小区3#箱变2#主变	10	400	143
20023	淮阴区	营北北苑小区1#箱变1#主变	10	630	267
20024	淮阴区	营北北苑小区1#箱变2#主变	10	400	185
20025	淮阴区	南洋花园二期1#箱变1#主变	10	315	115
20026	淮阴区	南洋花园二期2#箱变1#主变	10	500	96
20027	淮阴区	营北北苑小区2#箱变2#主变	10	630	366
20028	淮阴区	银河湾6#箱变1#主变	10	500	177
20029	淮阴区	银河湾6#箱变2#主变	10	315	59
20030	淮阴区	营北北苑小区2#箱变1#主变	10	400	82
20031	淮阴区	11710配变（金城10变）	10	400	228
20032	淮阴区	11711配变（金城11变）	10	400	241
20033	淮阴区	M2211配变（凌桥08变）	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20034	淮阴区	营北锦绣嘉园二期1#箱变1#主变	10	630	163
20035	淮阴区	M17008配变（河滩07变）	10	200	70
20036	淮阴区	M17063配变（堡工05变）	10	400	209
20037	淮阴区	富豪花园三期1#箱变1#主变	10	400	138
20038	淮阴区	富豪花园三期1#箱变2#主变	10	400	148
20039	淮阴区	11349配变(张庄04号台变)	10	400	232
20040	淮阴区	M2210配变(凌桥07变)	10	400	101
20041	淮阴区	南洋花园二期1#箱变2#主变	10	315	0
20042	淮阴区	益兴名人弯1#箱变1#主变	10	315	0
20043	淮阴区	益兴名人弯1#箱变2#主变	10	315	0
20044	淮阴区	营北锦绣嘉园二期2#箱变1#主变	10	800	268
20045	淮阴区	11531配变（民主09号台变）	10	400	187
20046	淮阴区	B6834（赵集16变）	10	200	39
20047	淮阴区	M16027配变（利民10变）	10	200	70
20048	淮阴区	金都花园小区3#箱变2#主变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20049	淮阴区	益兴名人弯6#箱变1#主变	10	400	163
20050	淮阴区	益兴名人湾7#箱变2#主变	10	315	177
20051	淮阴区	益兴名人弯7#箱变1#主变	10	500	262
20052	淮阴区	益兴名人弯9#箱变主变	10	500	298
20053	淮阴区	益兴名人弯12#箱变主变	10	500	0
20054	淮阴区	益兴名人弯6#箱变2#主变	10	400	119
20055	淮阴区	L3327配变（两淮09变）	10	400	236
20056	淮阴区	东方家园4#箱变主变	10	630	81
20057	淮阴区	高堰15331配变（淮丰09变）	10	400	0
20058	淮阴区	王顺B5140配变(梅畅08变)	10	400	242
20059	淮阴区	银河湾8#箱变2#主变	10	315	191
20060	淮阴区	M3117配变（杨庄15变）	10	100	39
20061	淮阴区	L8148配变（友谊09变）	10	400	197
20062	淮阴区	银河湾8#箱变1#主变	10	500	119
20063	淮阴区	帝景豪庭1#箱变1#主变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20064	淮阴区	帝景豪庭1#箱变2#主变	10	400	133
20065	淮阴区	11415配变（长兴08变）	10	100	13
20066	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变2#主变	10	315	0
20067	淮阴区	L8506配变(跨洪09配变)	10	200	65
20068	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变1#主变	10	315	0
20069	淮阴区	L8523配变(洪北16变)	10	200	95
20070	淮阴区	14160配变（跃进12变）	10	200	91
20071	淮阴区	帝景豪庭2#箱变1#主变	10	400	174
20072	淮阴区	郑湾村07变	10	400	213
20073	淮阴区	金都花园中心变1#干变	10	1250	836
20074	淮阴区	16425配变(胡庄10台片)	10	200	125
20075	淮阴区	B0301配变（营东生活小区）	10	400	0
20076	淮阴区	M16018配变（头庄06变）	10	200	114
20077	淮阴区	C9406配变（徐溜26变）	10	400	194
20078	淮阴区	C9407配变（徐溜28变）	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20079	淮阴区	C9405配变（徐溜24变）	10	400	154
20080	淮阴区	18423公变（鞠通路）	10	200	144
20081	淮阴区	18901公变（珠江路东）	10	200	0
20082	淮阴区	H3428配变（代河村08变）	10	100	56
20083	淮阴区	C9113配变（韩庄05变）	10	400	195
20084	淮阴区	府升3#箱变1#主变	10	500	157
20085	淮阴区	府升2#箱变2#主变	10	315	76
20086	淮阴区	府升1#箱变1#主变	10	400	0
20087	淮阴区	汇达花园1#箱变2#主变	10	315	0
20088	淮阴区	汇达花园2#箱变1#主变	10	400	0
20089	淮阴区	汇达花园3#箱变1#主变	10	630	0
20090	淮阴区	汇达花园3#箱变2#主变	10	315	0
20091	淮阴区	汇达花园4#箱变1#主变	10	630	0
20092	淮阴区	汇达花园4#箱变2#主变	10	315	0
20093	淮阴区	汇达花园5#箱变1#主变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20094	淮阴区	汇达花园1#箱变1#主变	10	630	0
20095	淮阴区	汇达花园5#箱变2#主变	10	315	0
20096	淮阴区	14559配变（渠北08变）	10	200	80
20097	淮阴区	L3118配变（王营元东05变）	10	400	150
20098	淮阴区	17地块3#箱变主变	10	500	151
20099	淮阴区	金都花园中心变2#干变	10	1250	0
20100	淮阴区	营北国际农贸商城3#箱变2#主变	10	630	0
20101	淮阴区	M2212配变（凌桥09变）	10	200	75
20102	淮阴区	汇达花园6#箱变2#主变	10	500	0
20103	淮阴区	汇达花园7#箱变1#主变	10	630	0
20104	淮阴区	汇达花园6#箱变1#主变	10	630	0
20105	淮阴区	汇达花园7#箱变2#主变	10	500	0
20106	淮阴区	学田15506配变（合心06变）	10	400	223
20107	淮阴区	学田15517配变（果林05变）	10	400	208
20108	淮阴区	11444配变（淮北11变）	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20109	淮阴区	B0102公变（沈阳路）	10	100	51
20110	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	0
20111	淮阴区	高堰15362配变（小桥12变）	10	400	0
20112	淮阴区	C9422配变（徐溜62变）	10	400	175
20113	淮阴区	高堰15319配变（陈集双庄16变）	10	400	0
20114	淮阴区	C9408配变（徐溜29变）	10	400	199
20115	淮阴区	14514配变（蒋集08变）	10	400	221
20116	淮阴区	14230配变（蒋集09变）	10	100	24
20117	淮阴区	L8155配变（刘老庄后河村#06变）	10	100	42
20118	淮阴区	11214配变（徐溜54号台变）	10	400	158
20119	淮阴区	13016配变（王营越河14变）	10	125	0
20120	淮阴区	14541配变（联盟07）	10	100	22
20121	淮阴区	12309配变（刘老庄08变）	10	100	0
20122	淮阴区	11514配变（十里10变）	10	400	41
20123	淮阴区	11513配变（十里09变）	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20124	淮阴区	H3339配变(三河02变)	10	200	112
20125	淮阴区	H3360配变(团结08变)	10	100	49
20126	淮阴区	A9411配变（营北双河村22#官庄二组变）	10	200	120
20127	淮阴区	11654配变(蒋渡04配变)	10	400	243
20128	淮阴区	书香明苑3#干变	10	800	223
20129	淮阴区	书香明苑1#干变	10	800	292
20130	淮阴区	书香明苑2#干变	10	800	459
20131	淮阴区	11203配变（蚕种场16变）	10	400	265
20132	淮阴区	X1301配变(佟洼5、6组01变)	10	400	242
20133	淮阴区	L4342配变（汪庄09变）	10	100	32
20134	淮阴区	L4343配变（汪庄10变）	10	100	30
20135	淮阴区	L4543配变（镇政府02变）	10	400	0
20136	淮阴区	L5346配变（徐赵09变）	10	100	31
20137	淮阴区	L4222配变（韩圩17变）	10	200	101
20138	淮阴区	L4223配变（韩圩18变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20139	淮阴区	L4330配变（鞠集02变）	10	200	35
20140	淮阴区	L5031配变（孙庵07变）	10	100	40
20141	淮阴区	L5054配变（杨庙07变）	10	100	20
20142	淮阴区	Y2401配变（营北果林村13#果林十组变）	10	400	126
20143	淮阴区	Y2502配变（王营营西06变）	10	200	136
20144	淮阴区	M19050配变（城南13变）	10	200	83
20145	淮阴区	M16015配变（头庄08变）	10	400	220
20146	淮阴区	M17055配变（黄河06变）	10	200	56
20147	淮阴区	M19037配变（淮泗07变）	10	200	58
20148	淮阴区	M17007配变（河滩08变）	10	200	39
20149	淮阴区	M19059配变（淮泗08变）	10	200	88
20150	淮阴区	M19057配变（淮泗09变）	10	200	86
20151	淮阴区	M19061配变（淮泗10变）	10	400	133
20152	淮阴区	M19044配变（城南03变）	10	200	71
20153	淮阴区	M19030配变（城西01变）	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20154	淮阴区	M17059配变（堡工01变）	10	200	87
20155	淮阴区	157024配变（吴城12变）	10	400	172
20156	淮阴区	H3345配变(三河08变)	10	200	55
20157	淮阴区	157034配变（城西03变）	10	100	25
20158	淮阴区	高成M27104配变(竹元01变)	10	200	80
20159	淮阴区	王顺B5145配变(梅畅05变)	10	400	196
20160	淮阴区	L4224配变（韩圩19变）	10	200	60
20161	淮阴区	L8512配变(洪北03变)	10	100	0
20162	淮阴区	L8530配变(王码04变)	10	400	166
20163	淮阴区	13209配变(汤集09变)	10	200	104
20164	淮阴区	M4108配变（红星07变）	10	200	72
20165	淮阴区	16637配变(泮谈08变)	10	400	262
20166	淮阴区	张集村07变	10	400	172
20167	淮阴区	H3343配变(三河06变)	10	200	39
20168	淮阴区	L5045配变（陶营11变）	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20169	淮阴区	14225配变（梨园08变）	10	100	38
20170	淮阴区	新桥村02变	10	400	264
20171	淮阴区	M2107配变（三树21变）	10	400	152
20172	淮阴区	H3320配变（大兴07变）	10	400	114
20173	淮阴区	13204配变（汤集04变）	10	100	17
20174	淮阴区	H1302配变（大兴08变）	10	100	0
20175	淮阴区	11249配变（袁庄09变）	10	400	200
20176	淮阴区	11213配变（大福12台片）	10	100	39
20177	淮阴区	11204配变（大福02变）	10	200	24
20178	淮阴区	11301配变（十里02变）	10	400	138
20179	淮阴区	11606配变（合兴10变）	10	400	231
20180	淮阴区	13554（后荡07变（02分）	10	400	228
20181	淮阴区	营北汽车城一期变电所2#主变	10	1250	592
20182	淮阴区	营北汽车城一期变电所4#主变	10	1000	566
20183	淮阴区	L4340配变（汪庄07变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20184	淮阴区	L4205配变（程圩08变）	10	100	1
20185	淮阴区	L5115配变（文庵04变）	10	200	59
20186	淮阴区	L6224配变（夏桥09变）	10	100	30
20187	淮阴区	M4413配变（双庄07变）	10	200	123
20188	淮阴区	L4252配变（裘庄07变）	10	200	49
20189	淮阴区	M17054配变（黄河05变）	10	400	211
20190	淮阴区	11302配变（十里12变）	10	400	185
20191	淮阴区	金碧湖畔1#干变	10	1000	294
20192	淮阴区	金碧湖畔2#干变	10	1000	0
20193	淮阴区	13266配变（闸西07变）	10	200	42
20194	淮阴区	11416配变（创业13变）	10	400	237
20195	淮阴区	16310配变（营北杨井村10#杨井四组东变）	10	400	114
20196	淮阴区	14428配变（凌桥13变）	10	200	37
20197	淮阴区	18105配变（营北村01#营北五组变）	10	400	157
20198	淮阴区	M2132配变（高尚06变）	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20199	淮阴区	13513(吴集11变01分)	10	400	209
20200	淮阴区	淮西06变.	10	400	256
20201	淮阴区	L8424配变（振兴08变）	10	200	95
20202	淮阴区	L8438配变（振兴09变）	10	100	3
20203	淮阴区	13347配变（民主06变）	10	200	91
20204	淮阴区	13329配变（黎明09变）	10	400	265
20205	淮阴区	13332配变（黎明08变07分）	10	200	43
20206	淮阴区	11460配变（吴江17号台变）	10	400	256
20207	淮阴区	14586配变（三树23变）	10	400	158
20208	淮阴区	益兴名人湾中心变1#干变	10	1000	0
20209	淮阴区	益兴名人湾中心变2#干变	10	1000	599
20210	淮阴区	长江路小区A#楼1#干变	10	400	155
20211	淮阴区	长江路小区A#楼2#干变	10	400	207
20212	淮阴区	12303配变（红色家园2变）	10	400	159
20213	淮阴区	12304配变（红色家园3变）	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20214	淮阴区	F3212配变（果林村18#果林四组于庄台	10	200	35
20215	淮阴区	M16029配变（利民16变）	10	200	77
20216	淮阴区	B7222配变(洪湖10变)	10	400	132
20217	淮阴区	16249（赵集24变）	10	200	89
20218	淮阴区	B6809（赵集25变）	10	400	185
20219	淮阴区	樱花小区综合楼箱变主变	10	400	161
20220	淮阴区	H2501配变（洪涯村17变）	10	400	159
20221	淮阴区	M17050配变（黄河10变）	10	100	12
20222	淮阴区	11647配变（民强11变）	10	100	53
20223	淮阴区	11625配变（双农09变）	10	200	136
20224	淮阴区	14545配变（联盟13变）	10	400	230
20225	淮阴区	16132配变(西站06台片)	10	200	57
20226	淮阴区	13348配变（民主02变）	10	400	161
20227	淮阴区	B2011公变（人事局北）	10	400	0
20228	淮阴区	F3113公变（党校路北）	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20229	淮阴区	12310配变（刘老庄09变）	10	400	240
20230	淮阴区	广城尚书房1#开关站01变	10	800	365
20231	淮阴区	M2639配变（太山07变）	10	100	42
20232	淮阴区	广城尚书房1#开关站02变	10	800	265
20233	淮阴区	北京如意2#配电所7#主变	10	800	0
20234	淮阴区	北京如意2#配电所9#主变	10	800	0
20235	淮阴区	北京如意2#配电所8#主变	10	800	278
20236	淮阴区	北京如意2#配电所10#主变	10	800	440
20237	淮阴区	北京如意中心变1#主变	10	800	386
20238	淮阴区	北京如意中心变2#主变	10	800	0
20239	淮阴区	北京如意中心变3#主变	10	800	435
20240	淮阴区	北京如意中心变4#主变	10	800	0
20241	淮阴区	11551配变（鑫园29变）	10	400	133
20242	淮阴区	11516配变（十里13变）	10	400	128
20243	淮阴区	L4245配变（渔西04变）	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20244	淮阴区	L4105配变（程圩12变）	10	100	26
20245	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	0
20246	淮阴区	L4240配变（何庄11变）	10	200	57
20247	淮阴区	L4110配变（何庄12变）	10	200	97
20248	淮阴区	L5319配变（董巷07变）	10	100	30
20249	淮阴区	13237配变（兴旺09变）	10	400	261
20250	淮阴区	13127配变（蒋渡17变）	10	200	121
20251	淮阴区	11637配变（宋集19变）	10	400	136
20252	淮阴区	13126配变（蒋渡16变）	10	200	103
20253	淮阴区	11658配变（蒋渡14变）	10	100	45
20254	淮阴区	11659配变（蒋渡15变）	10	200	125
20255	淮阴区	14506配变（高尚08变）	10	100	43
20256	淮阴区	14501配变（高尚01变）	10	200	83
20257	淮阴区	14203配变（周集04变）	10	100	24
20258	淮阴区	157005配变（吴城33变）	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20259	淮阴区	高成M2796配变(镇西08变)	10	100	23
20260	淮阴区	高成M27105配变(竹元07变)	10	200	27
20261	淮阴区	高成M27106配变(竹元08变)	10	200	41
20262	淮阴区	14214配变（周集16变）	10	200	88
20263	淮阴区	双淮A9019配变（淮涟3组02台片）	10	400	0
20264	淮阴区	14578配变（三坝15变）	10	200	121
20265	淮阴区	14553配变（渠北02变）	10	400	178
20266	淮阴区	14168配变（跃进20变）	10	400	250
20267	淮阴区	M2128配变（四门闸12变）	10	400	236
20268	淮阴区	M2129配变（四门闸13变）	10	200	97
20269	淮阴区	14215配变（周集17变）	10	200	113
20270	淮阴区	14135配变（汪洼11变）	10	200	120
20271	淮阴区	M2137配变（新星07变）	10	100	28
20272	淮阴区	M2146配变（新星21变）	10	200	127
20273	淮阴区	王顺B5186配变(鱼塘11变)	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20274	淮阴区	高成M2733配变(林圩06变)	10	200	81
20275	淮阴区	F1203配变（王营崔庄19变）	10	200	0
20276	淮阴区	13346配变（王营越河06变）	10	400	168
20277	淮阴区	M19027配变（吴城32变）	10	315	153
20278	淮阴区	M1813配变（惠民03变）	10	100	8
20279	淮阴区	M1832配变（二闸04变）	10	200	79
20280	淮阴区	M1830配变（二闸07变）	10	100	14
20281	淮阴区	M1836配变（二闸06变）	10	400	214
20282	淮阴区	M16017配变（头庄11变）	10	100	62
20283	淮阴区	M19048配变（城南16变）	10	200	102
20284	淮阴区	M16028配变（利民02变）	10	200	82
20285	淮阴区	高成M2732配变(林圩04变)	10	200	26
20286	淮阴区	13315配变（新园23变）	10	400	253
20287	淮阴区	11522配变（淮北17变）	10	200	90
20288	淮阴区	L7524配变（蒋桥12变）	10	160	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20289	淮阴区	11420配变（创业17变）	10	400	157
20290	淮阴区	13108配变（沈圩15变）	10	400	292
20291	淮阴区	L4334配变（汪庄01变）	10	200	107
20292	淮阴区	13252配变（沈圩14变）	10	200	76
20293	淮阴区	L5211配变（六里14变）	10	100	7
20294	淮阴区	13220配变（汤集22变）	10	400	161
20295	淮阴区	L5203配变（六里03变）	10	200	103
20296	淮阴区	13246配变（三王08变）	10	200	105
20297	淮阴区	L1122配变（丁集34变）	10	400	68
20298	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	0
20299	淮阴区	L5047配变（陶营13变）	10	200	111
20300	淮阴区	L1121配变（丁集33变）	10	400	73
20301	淮阴区	健康村08变	10	100	64
20302	淮阴区	健康村05变	10	400	249
20303	淮阴区	11626配变（双农01变）	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20304	淮阴区	11644配变（民强03变）	10	200	92
20305	淮阴区	健康村02变	10	100	60
20306	淮阴区	B5115(沟北05变)	10	200	119
20307	淮阴区	B5114(沟北04变)	10	200	55
20308	淮阴区	11409配变(涧桥04变)	10	100	13
20309	淮阴区	11411配变(涧桥06台片)	10	200	88
20310	淮阴区	11423配变(涧桥02变)	10	400	205
20311	淮阴区	11420配变(花园03台片)	10	200	107
20312	淮阴区	11418配变(花园04变)	10	200	38
20313	淮阴区	11412配变(花园02变)	10	400	181
20314	淮阴区	11414配变(花园01台片)	10	400	255
20315	淮阴区	18108配变（营北村03#丝织厂南变）	10	400	150
20316	淮阴区	孙圩村06台片	10	200	131
20317	淮阴区	11539配变(五里10台片)	10	200	51
20318	淮阴区	11512配变(五里012变)	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20319	淮阴区	16250（赵集05变）	10	315	164
20320	淮阴区	18402公变（镇小）	10	315	72
20321	淮阴区	18403公变（缫丝东）	10	400	133
20322	淮阴区	18406公变（芙蓉小区西）	10	400	49
20323	淮阴区	18407公变（鑫源）	10	400	188
20324	淮阴区	18413公变（水厂门前）	10	315	222
20325	淮阴区	18416公变（区医院）	10	250	156
20326	淮阴区	18409公变（工会）	10	315	0
20327	淮阴区	高堰15326配变（淮丰04变）	10	400	0
20328	淮阴区	11422配变（涧桥08台片）	10	400	179
20329	淮阴区	11646配变（民强02变）	10	400	248
20330	淮阴区	11648配变（民强01变）	10	100	35
20331	淮阴区	11650配变（民强07变）	10	200	136
20332	淮阴区	11629配变（民强05变）	10	400	221
20333	淮阴区	11633配变（民强06变）	10	100	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20334	淮阴区	长江路小区2#箱变主变	10	630	281
20335	淮阴区	11638配变（刘洼04变）	10	400	223
20336	淮阴区	18112配变（营北村06#营北七组南变）	10	400	207
20337	淮阴区	洪涯村04变	10	400	234
20338	淮阴区	18110配变（营北村04#丝织厂变）	10	315	80
20339	淮阴区	16245（十堡06变）	10	400	86
20340	淮阴区	16241（十堡01变）	10	400	189
20341	淮阴区	16243（十堡03变）	10	400	273
20342	淮阴区	16244（十堡04变）	10	315	120
20343	淮阴区	16213（高埝01变）	10	400	96
20344	淮阴区	16214（高埝02变）	10	200	61
20345	淮阴区	16215（高埝03变）	10	400	148
20346	淮阴区	长江路小区1#箱变主变	10	630	257
20347	淮阴区	16101纬五路公变	10	400	156
20348	淮阴区	16217（高埝05变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20349	淮阴区	16218（高埭06变）	10	200	0
20350	淮阴区	16220（高埭08变）	10	200	26
20351	淮阴区	16219（高埭07变）	10	400	175
20352	淮阴区	Y2202配变（王营长安02变）	10	400	72
20353	淮阴区	11308配变（镇北03变）	10	200	0
20354	淮阴区	11307配变（镇北08变）	10	200	114
20355	淮阴区	11306配变（镇北05变）	10	200	71
20356	淮阴区	11635配变（刘洼03变）	10	200	61
20357	淮阴区	16404配变（丁集15变）	10	100	29
20358	淮阴区	M3108配变（杨庄07变）	10	100	55
20359	淮阴区	12502配变（郑河01变）	10	200	145
20360	淮阴区	12503配变（郑河02变）	10	100	62
20361	淮阴区	12506配变（郑河06变）	10	100	46
20362	淮阴区	12508配变（郑河09变）	10	100	62
20363	淮阴区	11527配变（五里06变）	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20364	淮阴区	11501配变（老郑05变）	10	100	17
20365	淮阴区	11652配变（老郑06变）	10	200	112
20366	淮阴区	11506配变(镇南06变)	10	200	26
20367	淮阴区	11508配变(镇南05台片)	10	400	164
20368	淮阴区	11541配变(镇南07变)	10	200	77
20369	淮阴区	11544配变(镇南03变)	10	400	228
20370	淮阴区	张集村03台片	10	200	89
20371	淮阴区	13555(兴和08变（增容）	10	400	233
20372	淮阴区	张集村09变	10	400	278
20373	淮阴区	张集村08变	10	400	249
20374	淮阴区	新桥村05变	10	100	45
20375	淮阴区	新桥村03变	10	400	285
20376	淮阴区	新桥村04变	10	400	246
20377	淮阴区	B5112(沟北01变)	10	400	191
20378	淮阴区	11509配变（十里05变）	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20379	淮阴区	B7250配变(小滩村01变)	10	125	2
20380	淮阴区	B7251配变(小滩村02变)	10	200	39
20381	淮阴区	B7252配变(小滩村03变)	10	100	4
20382	淮阴区	B7253配变(小滩村04变)	10	400	116
20383	淮阴区	L1002配变(宗楼01变)	10	200	49
20384	淮阴区	高堰15364配变（窑厂01变）	10	400	0
20385	淮阴区	L1005配变(宗楼04台片)1	10	400	153
20386	淮阴区	11623配变（桃园04台片）	10	200	90
20387	淮阴区	16623配变(农庄01)	10	100	11
20388	淮阴区	11622配变（桃园05台片）	10	200	112
20389	淮阴区	11616配变（桃园03变）	10	400	198
20390	淮阴区	街西村02变	10	100	49
20391	淮阴区	街西村07变	10	200	63
20392	淮阴区	郑湾村04变	10	400	106
20393	淮阴区	街西村04变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20394	淮阴区	11201配变（大树07台片）	10	200	130
20395	淮阴区	11202配变（大树02变）	10	200	39
20396	淮阴区	街西村05变	10	200	77
20397	淮阴区	郑湾村05变	10	200	78
20398	淮阴区	B6802（街西06变）	10	400	100
20399	淮阴区	11620配变（桃园02台片）	10	400	230
20400	淮阴区	11536配变（五里07台片）	10	400	175
20401	淮阴区	11530配变（五里09变）	10	200	92
20402	淮阴区	11546配变（镇南04变）	10	400	117
20403	淮阴区	11203配变（大树03变）	10	400	264
20404	淮阴区	11219配变（大树04变）	10	100	27
20405	淮阴区	B6822（赵集01变）	10	400	90
20406	淮阴区	B6831（赵集13变）	10	400	68
20407	淮阴区	B6825（赵集02变）	10	400	3
20408	淮阴区	郑湾村06变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20409	淮阴区	11214配变（镇南02变）	10	400	219
20410	淮阴区	B6823（赵集03变）	10	400	0
20411	淮阴区	11212配变（镇南01台片）2	10	200	74
20412	淮阴区	11211配变（老郑01变）	10	200	57
20413	淮阴区	B6830（赵集12变）	10	200	0
20414	淮阴区	健康村07变	10	400	174
20415	淮阴区	11637配变（刘洼02变）	10	400	232
20416	淮阴区	11621配变（桃园01变）	10	200	102
20417	淮阴区	11210配变（老郑02变）	10	400	276
20418	淮阴区	11208配变（老郑03变）	10	400	303
20419	淮阴区	F3511配变（营北三朱村20#三朱七组变）	10	400	117
20420	淮阴区	11612配变（双农02变）	10	200	108
20421	淮阴区	11606配变（双农04变）	10	200	81
20422	淮阴区	11615配变（刘洼01变）	10	400	188
20423	淮阴区	11608配变（双农03变）	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20424	淮阴区	11605配变（镇北06变）	10	200	87
20425	淮阴区	11529配变（五里11台片）	10	200	56
20426	淮阴区	11511配变（五里01变）	10	400	58
20427	淮阴区	11523配变（五里05台片）	10	400	207
20428	淮阴区	11524配变（五里04台片）	10	200	79
20429	淮阴区	13023配变（王营沈渡02变）	10	200	26
20430	淮阴区	M4103配变（红星01台片）	10	200	66
20431	淮阴区	M4104配变（红星02变）	10	400	211
20432	淮阴区	11205配变（老郑04台片）	10	200	95
20433	淮阴区	11207配变（老郑07变）	10	200	115
20434	淮阴区	B6826（赵集07变）	10	630	49
20435	淮阴区	B6824（赵集06变）	10	400	105
20436	淮阴区	B6827（赵集08变）	10	400	124
20437	淮阴区	健康村06变	10	400	256
20438	淮阴区	B6829（赵集10变）	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20439	淮阴区	B7257配变(赵集村11变)	10	200	110
20440	淮阴区	洪涯村06变	10	400	256
20441	淮阴区	16001九江路公变	10	200	16
20442	淮阴区	16002九江东支公变	10	200	94
20443	淮阴区	11403配变(涧桥09变)	10	400	262
20444	淮阴区	16632配变(泮谈02变)	10	200	43
20445	淮阴区	11405配变(涧桥10变)	10	200	84
20446	淮阴区	11404配变(涧桥01台片)	10	400	168
20447	淮阴区	11406配变(镇北04台片)	10	400	185
20448	淮阴区	11425配变(涧桥03台片)	10	200	92
20449	淮阴区	11427配变(镇北02变.)	10	200	91
20450	淮阴区	11434配变(镇北01变)	10	200	76
20451	淮阴区	11407配变(涧桥07变)	10	200	102
20452	淮阴区	11408配变(涧桥05变)	10	200	55
20453	淮阴区	孙圩村03变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20454	淮阴区	孙圩村05变	10	200	120
20455	淮阴区	孙圩村07变	10	400	260
20456	淮阴区	M3102配变（杨庄01变）	10	400	145
20457	淮阴区	M3104配变（杨庄03变）	10	400	162
20458	淮阴区	M3112配变(杨庄11变)	10	200	111
20459	淮阴区	F3105公变（党校路）	10	400	240
20460	淮阴区	11501配变（三朱03变）	10	160	43
20461	淮阴区	18504配变（左庄2组）	10	400	273
20462	淮阴区	13909水厂宿舍东公变	10	315	0
20463	淮阴区	13903星光小区公变	10	400	0
20464	淮阴区	18339公变（营二支线南）	10	200	49
20465	淮阴区	11541配变（鑫园17变）	10	200	0
20466	淮阴区	18302公变（文明路2#）	10	315	72
20467	淮阴区	13906营西王杨路公变	10	250	0
20468	淮阴区	18311公变（葡萄路北）	10	315	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20469	淮阴区	18318公变（营北3队）	10	200	44
20470	淮阴区	18319公变（营北果品西）	10	400	70
20471	淮阴区	18320公变（棉麻支线）	10	400	41
20472	淮阴区	18813配变（营北三朱村10#中心村8变）	10	200	52
20473	淮阴区	13910营西区委西宿舍门前公变	10	400	0
20474	淮阴区	13614配变（王营林蚕02变）	10	200	5
20475	淮阴区	13613配变（王营林蚕01变）	10	400	164
20476	淮阴区	L2601配变（王营李庄01变）	10	200	0
20477	淮阴区	18301公变（文明路1#）	10	400	154
20478	淮阴区	通胜花园2#箱变主变	10	800	402
20479	淮阴区	通胜花园1#箱变主变	10	800	0
20480	淮阴区	苏北市场箱变主变	10	800	209
20481	淮阴区	通胜花园3#箱变主变	10	630	285
20482	淮阴区	盐河花园箱变主变	10	800	392
20483	淮阴区	L1003配变（宗楼02变）	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20484	淮阴区	18604公变（左庄3组）	10	200	146
20485	淮阴区	高堰15369配变（张周01变）	10	200	0
20486	淮阴区	11223配变（顾庄02台片）	10	400	184
20487	淮阴区	A9827公变（左庄2组）	10	200	71
20488	淮阴区	A9822公变（康宜）	10	400	150
20489	淮阴区	L2602配变（王营李庄02变）	10	200	77
20490	淮阴区	B1911配变（营北双河村05#官庄六组西变）	10	315	0
20491	淮阴区	Y2208配变（王营长安28变）	10	200	25
20492	淮阴区	A9818公变（供电大厅）	10	315	7
20493	淮阴区	11206配变（大福04变）	10	200	33
20494	淮阴区	11233配变（新河03变）	10	100	2
20495	淮阴区	11234配变（新河04变）	10	200	58
20496	淮阴区	11205配变（大福03变）	10	400	241
20497	淮阴区	A9829公变（交警大队）	10	200	160
20498	淮阴区	F3128公变（进修前）	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20499	淮阴区	东升花园#1箱变主变	10	400	130
20500	淮阴区	东升花园#5箱变主变	10	500	181
20501	淮阴区	F3127公变（电信西）	10	315	0
20502	淮阴区	东升花园#7箱变主变	10	500	160
20503	淮阴区	东升花园#9箱变主变	10	630	124
20504	淮阴区	东升花园#8箱变主变	10	630	141
20505	淮阴区	A9402配变（营北双河村13#官庄六组东变）	10	400	0
20506	淮阴区	A7703配变（营北双河村23#官庄四组变）	10	200	133
20507	淮阴区	B7334配变（老场02变）	10	200	95
20508	淮阴区	Y2507公变（盐北七组）	10	400	200
20509	淮阴区	11250配变（袁庄10变）	10	315	103
20510	淮阴区	11245配变（袁庄05变）	10	315	122
20511	淮阴区	11242配变（袁庄02变）	10	400	185
20512	淮阴区	11243配变（袁庄03变）	10	100	53
20513	淮阴区	11542配变（五里08变）	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20514	淮阴区	东升花园3#箱变主变	10	500	46
20515	淮阴区	东升花园#4箱变主变	10	500	173
20516	淮阴区	东升花园#6箱变主变	10	500	189
20517	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	0
20518	淮阴区	11315配变（徐溜10变）	10	400	165
20519	淮阴区	东升花园#2箱变主变	10	400	155
20520	淮阴区	A9825公变（开发公司）	10	200	34
20521	淮阴区	A9823公变（商业街）	10	250	41
20522	淮阴区	C9105配变（创业09变）	10	200	127
20523	淮阴区	M42011配变（刘皮10变）	10	200	0
20524	淮阴区	Y2510公变（丝织厂）	10	250	138
20525	淮阴区	14443配变（二堡01变）	10	200	105
20526	淮阴区	高堰15329配变（淮丰07变）	10	160	0
20527	淮阴区	M2902配变（头堡04变）	10	400	190
20528	淮阴区	14444配变（二堡02变）	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20529	淮阴区	14445配变（二堡03变）	10	200	98
20530	淮阴区	14448配变（二堡006变）	10	200	97
20531	淮阴区	11244配变（袁庄04变）	10	200	8
20532	淮阴区	15501纬六路公变	10	400	104
20533	淮阴区	东方家园1#箱变主变	10	630	268
20534	淮阴区	18801配变（营北左庄村04#左庄十组变）	10	400	142
20535	淮阴区	11517配变（淮北08变）	10	200	66
20536	淮阴区	13712配变（王营沈渡10变）	10	200	113
20537	淮阴区	18807配变（营北三朱村06#中心村4变）	10	400	248
20538	淮阴区	13236配变（王营盐河电站01变）	10	400	165
20539	淮阴区	18805配变（营北三朱村05#中心村3变）	10	400	251
20540	淮阴区	F3503配变（营北三朱村14#中心村12变）	10	400	162
20541	淮阴区	18817配变（营北三朱村23#三朱九组变）	10	200	67
20542	淮阴区	11111配变（刘河07变）	10	200	0
20543	淮阴区	11606公变（治淮宿舍）	10	30	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20544	淮阴区	梅畅15472配变(寿塘03变)	10	200	103
20545	淮阴区	14449配变（二堡07变）	10	400	289
20546	淮阴区	14475配变（磨盘02变）	10	400	253
20547	淮阴区	11704配变（金城04变）	10	200	97
20548	淮阴区	H1103配变（大福01变）	10	200	21
20549	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	0
20550	淮阴区	14431配变（毛湖02变）	10	315	102
20551	淮阴区	11217配变(大树05变)	10	200	98
20552	淮阴区	Y2505配变（王营长安06变）	10	200	144
20553	淮阴区	建业小区2#箱变1#主变	10	400	127
20554	淮阴区	建业小区2#箱变2#主变	10	400	87
20555	淮阴区	11607公变(经委)	10	200	48
20556	淮阴区	18505公变(物资公司)	10	315	165
20557	淮阴区	M4105配变（红星03变）	10	200	93
20558	淮阴区	18611公变（小营4组）	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20559	淮阴区	Y2508配变（盐北七组）	10	200	81
20560	淮阴区	18608公变（于河2组）	10	200	105
20561	淮阴区	A9813公变（杨井7组）	10	200	125
20562	淮阴区	A9814公变（杨井6组）	10	200	160
20563	淮阴区	梅畅15471配变(寿塘05变)	10	400	261
20564	淮阴区	B7236配变(庆丰村01变)	10	100	17
20565	淮阴区	M4402配变（刘老庄双庄01变）	10	100	25
20566	淮阴区	M4403配变（刘老庄双庄02变）	10	100	11
20567	淮阴区	M4431配变（刘老庄双庄09变	10	200	83
20568	淮阴区	M4106配变（红星04变）	10	200	112
20569	淮阴区	13209配变（金圩03变）	10	200	102
20570	淮阴区	13208配变（金圩02变）	10	200	104
20571	淮阴区	13207配变（金圩01变）	10	200	118
20572	淮阴区	L3108配变（王营崔庄06变）	10	250	69
20573	淮阴区	14349配变（许渡02变）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20574	淮阴区	14335配变（许渡01变）	10	400	230
20575	淮阴区	14339配变（许渡03变）	10	400	129
20576	淮阴区	L3106配变（王营崔庄03变）	10	400	154
20577	淮阴区	14338配变（许渡04变）	10	200	65
20578	淮阴区	13233配变（夏家湖01变）	10	200	22
20579	淮阴区	L2302配变（王营营西01变）	10	200	51
20580	淮阴区	13204配变（湖心04变）	10	200	75
20581	淮阴区	13237配变（夏家湖05变）	10	400	257
20582	淮阴区	13262配变（闸西03变）	10	200	78
20583	淮阴区	F1204配变（王营崔庄12变）	10	200	30
20584	淮阴区	13263配变（闸西04变）	10	100	29
20585	淮阴区	11106配变（刘河02变）	10	200	109
20586	淮阴区	14340配变（延河01变）	10	200	83
20587	淮阴区	14341配变（延河02变）	10	315	19
20588	淮阴区	14325配变（湖心01变）	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20589	淮阴区	14328配变（湖心05变）	10	100	47
20590	淮阴区	11117配变（刘河13变）	10	200	120
20591	淮阴区	14322配变（原种厂02变）	10	400	265
20592	淮阴区	14308配变（双闸01变）	10	200	99
20593	淮阴区	14309配变（双闸02变）	10	200	64
20594	淮阴区	14310配变（双闸03变）	10	200	126
20595	淮阴区	14311配变（双闸04变）	10	200	87
20596	淮阴区	F1209配变（王营崔庄14变）	10	200	0
20597	淮阴区	11108配变（刘河04变）	10	200	99
20598	淮阴区	11107配变（刘河03变）	10	100	0
20599	淮阴区	H3501配变（顾庄03变）	10	400	243
20600	淮阴区	Y2207配变（王营长安27变）	10	315	196
20601	淮阴区	11415配变（双河）	10	400	0
20602	淮阴区	18903公变（沈阳路）	10	200	0
20603	淮阴区	B1904配变（营北双河村07#中心村南西变）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20604	淮阴区	B1903配变（营北双河村06#中心村南东变）	10	315	0
20605	淮阴区	B1905配变（营北双河村08#中心村北东变）	10	630	0
20606	淮阴区	B1906配变（营北双河村09#中心村北西变）	10	400	0
20607	淮阴区	B7237配变(庆丰村02变)	10	400	254
20608	淮阴区	B7240配变(庆丰村08变)	10	200	58
20609	淮阴区	11110配变（刘河06变）	10	200	103
20610	淮阴区	11113配变（刘河09变）	10	200	54
20611	淮阴区	11115配变（刘河11变）	10	400	241
20612	淮阴区	L3132配变（王营元东04变）	10	200	43
20613	淮阴区	11150配变(鑫园07变)	10	400	87
20614	淮阴区	11134配变(徐梅02变)	10	250	62
20615	淮阴区	11137配变(徐梅06变)	10	400	197
20616	淮阴区	11139配变(徐梅08变)	10	400	203
20617	淮阴区	11138配变(徐梅07变)	10	400	164
20618	淮阴区	11112配变（刘河08变）	10	100	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20619	淮阴区	14470配变（徐圩04变）	10	400	120
20620	淮阴区	11305配变（新河05变）	10	400	58
20621	淮阴区	L9101公变(珠江路)	10	200	0
20622	淮阴区	13911建安宿舍公变	10	400	0
20623	淮阴区	13913药厂西公变	10	315	0
20624	淮阴区	13916燃料西宿舍公变	10	400	0
20625	淮阴区	13918王营镇宿舍公变	10	315	0
20626	淮阴区	B7239配变(庆丰村06变)	10	400	208
20627	淮阴区	B7214配变(分洪村01变)	10	200	79
20628	淮阴区	B7215配变(分洪村02变)	10	400	126
20629	淮阴区	B7216配变(分洪村03变)	10	400	239
20630	淮阴区	B7310配变（洪湖01变）	10	400	151
20631	淮阴区	B7224配变(洪湖村02变)	10	400	143
20632	淮阴区	M4418配变（同心01变）	10	400	228
20633	淮阴区	M4419配变（同心02台片）	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20634	淮阴区	M4420配变（同心03变）	10	100	54
20635	淮阴区	B7238配变(庆丰村05变)	10	100	28
20636	淮阴区	11519配变(五里02变)	10	400	93
20637	淮阴区	Y2222配变（王营长安18变）	10	200	11
20638	淮阴区	11528配变（鑫园03变）	10	400	120
20639	淮阴区	14568配变（三坝04变）	10	100	31
20640	淮阴区	B7225配变(洪湖村03变)	10	200	26
20641	淮阴区	11426配变(镇北07变)	10	200	19
20642	淮阴区	M4430配变（刘老庄夹树03变）	10	400	280
20643	淮阴区	B7226配变(洪湖村04变)	10	200	25
20644	淮阴区	M4405配变（刘老庄同心05变）	10	100	27
20645	淮阴区	M4206配变（刘皮01变）	10	400	195
20646	淮阴区	M4207配变（刘皮02变）	10	400	78
20647	淮阴区	M4129配变（刘皮03台片）	10	400	245
20648	淮阴区	M42016配变（刘皮04变）	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20649	淮阴区	B7350配变（汪场02变）	10	400	10
20650	淮阴区	11222配变（顾庄01变）	10	400	153
20651	淮阴区	M6201配变（鑫园10变）	10	400	228
20652	淮阴区	11529配变（鑫园04变）	10	400	114
20653	淮阴区	11530配变（鑫园05变）	10	400	128
20654	淮阴区	11507配变（十里01变）	10	400	158
20655	淮阴区	11506配变（十里03变）	10	400	165
20656	淮阴区	11508配变（十里04变）	10	400	121
20657	淮阴区	11532配变（鑫园08变）	10	200	84
20658	淮阴区	11539配变（鑫园15变）	10	200	54
20659	淮阴区	11540配变（鑫园16变）	10	200	55
20660	淮阴区	14569配变（三坝05变）	10	200	60
20661	淮阴区	14572配变（三坝06变）	10	400	223
20662	淮阴区	江淮人家2#箱变主变	10	630	188
20663	淮阴区	江淮人家4#箱变主变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20664	淮阴区	江淮人家3#箱变主变	10	800	304
20665	淮阴区	江淮人家1#箱变主变	10	630	178
20666	淮阴区	富豪花园6#箱变1#主变	10	400	120
20667	淮阴区	富豪花园4#箱变1#主变	10	630	208
20668	淮阴区	富豪花园3#箱变1#主变	10	630	95
20669	淮阴区	富豪花园1#箱变2#主变	10	400	112
20670	淮阴区	江淮人家5#箱变主变	10	630	247
20671	淮阴区	市一院#5箱变	10	630	202
20672	淮阴区	城中花园1#箱变主变	10	630	228
20673	淮阴区	11709公变(幸福路)	10	400	316
20674	淮阴区	供电公司	10	315	29
20675	淮阴区	11710公变(卫生路)	10	315	149
20676	淮阴区	11711公变(淮阴宾馆)	10	250	2
20677	淮阴区	11401配变(涧桥13变)	10	200	34
20678	淮阴区	11410配变(涧桥12变)	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20679	淮阴区	威尼斯2#变电所1#干变	10	630	158
20680	淮阴区	187承德路路灯	10	400	0
20681	淮阴区	11330配变（辣树村08变）	10	400	135
20682	淮阴区	11310配变（草庙村02变）	10	400	82
20683	淮阴区	B5105(沟北09变)	10	200	97
20684	淮阴区	12243配变（古寨村02台片）	10	200	32
20685	淮阴区	H1227配变（张集村21变）	10	400	185
20686	淮阴区	18501配变（王营房地产）	10	200	0
20687	淮阴区	M4507配变（对口村06变）	10	400	164
20688	淮阴区	12206配变（银猫村06变）	10	200	120
20689	淮阴区	B6718配变（韩桥村19变）	10	200	52
20690	淮阴区	帝景豪庭2#箱变2#主变	10	400	73
20691	淮阴区	11416配变(花园07变)	10	200	72
20692	淮阴区	11632配变（民强10变）	10	200	95
20693	淮阴区	11614配变（双农08变）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20694	淮阴区	14521配变（蒋集16变）	10	400	76
20695	淮阴区	14596配变（树西05变）	10	400	0
20696	淮阴区	14520配变（蒋集15变）	10	200	41
20697	淮阴区	15131配变（陈集镇北01变）	10	400	181
20698	淮阴区	高堰15357配变（小桥07变）	10	400	0
20699	淮阴区	梅畅15453配变（乔庄01变）	10	400	191
20700	淮阴区	学田15508配变（合心03变）	10	400	189
20701	淮阴区	C9205配变（新和15变）	10	200	99
20702	淮阴区	C9206配变（新和16变）	10	100	32
20703	淮阴区	C9207配变（新和17变）	10	400	253
20704	淮阴区	11206配变（洪北4组25变）	10	200	137
20705	淮阴区	11223配变（三杨3组14变）	10	200	93
20706	淮阴区	11254配变（新桥1组08变）	10	200	89
20707	淮阴区	X2204配变（佟洼街道10台片）	10	400	191
20708	淮阴区	X1317配变（佟洼街道11变）	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20709	淮阴区	11252配变（新桥9组09变）	10	200	118
20710	淮阴区	14227配变（梨园10变）	10	200	73
20711	淮阴区	14213配变（周集15变）	10	200	105
20712	淮阴区	14118配变（三树31变）	10	200	39
20713	淮阴区	14144配变（新星19变）	10	200	85
20714	淮阴区	14166配变（跃进18变）	10	200	105
20715	淮阴区	L5520配变（跃进19变）	10	100	31
20716	淮阴区	14165配变（跃进17变）	10	200	73
20717	淮阴区	M2127配变（四门闸11变）	10	100	14
20718	淮阴区	威尼斯2#变电所3#干变	10	630	485
20719	淮阴区	威尼斯2#变电所4#干变	10	630	484
20720	淮阴区	14542配变（联盟08）	10	100	57
20721	淮阴区	威尼斯2#变电所2#干变	10	630	247
20722	淮阴区	16103配变（丁集吉韩花园）	10	400	240
20723	淮阴区	M4510配变（银猫村02变）	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20724	淮阴区	11601公变（沈阳路路灯变）	10	200	88
20725	淮阴区	11305配变（安庄07变）	10	400	222
20726	淮阴区	11241配变（朱集7组20台片）	10	400	177
20727	淮阴区	11136配变（徐梅05变）	10	100	80
20728	淮阴区	11302配变（袁集村11变）	10	400	97
20729	淮阴区	11301配变（袁集村18变）	10	200	54
20730	淮阴区	X1314配变（新渡9组08变）	10	100	35
20731	淮阴区	双淮A9016配变（淮涟6组12台片）	10	200	0
20732	淮阴区	双淮A9007配变（双坝2组08变）	10	200	0
20733	淮阴区	143001配变（湖心06变）	10	400	208
20734	淮阴区	11206配变（老郑09变）	10	200	105
20735	淮阴区	11515配变（十里11变）	10	400	89
20736	淮阴区	L81151配变（古西村11变）	10	200	36
20737	淮阴区	B8017配变（沙河村11变）	10	400	273
20738	淮阴区	M19051配变（城南09变）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20739	淮阴区	11532配变(五里15台片)	10	400	90
20740	淮阴区	L8118配变（古西15台片）	10	400	254
20741	淮阴区	11301配变（大树08台片）	10	100	19
20742	淮阴区	11310配变（大树09变）	10	100	10
20743	淮阴区	12238配变（刘老庄古寨18台片）	10	400	85
20744	淮阴区	14237配变（三岔07变）	10	100	41
20745	淮阴区	11210配变（大福09变）	10	200	76
20746	淮阴区	多瑙河二期3#箱变2#主变	10	400	0
20747	淮阴区	13368配变（淮西07变（04分）	10	100	0
20748	淮阴区	街西10变	10	400	196
20749	淮阴区	L4218配变（韩圩13变）	10	200	37
20750	淮阴区	M19028配变（城西09变）	10	100	12
20751	淮阴区	16229（十堡09变）	10	400	290
20752	淮阴区	M16019配变（利民14变）	10	200	75
20753	淮阴区	高成M2728配变(林圩05变)	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20754	淮阴区	高堰15343配变（乔庄06变）	10	200	0
20755	淮阴区	16406配变(丁集19台片)	10	200	136
20756	淮阴区	B8025配变（韩桥村20变）	10	400	170
20757	淮阴区	B1003配变（营北双河村12#安置区东变）	10	400	0
20758	淮阴区	L8132配变(后河村01变)	10	400	261
20759	淮阴区	11122配变（刘河19变）	10	200	32
20760	淮阴区	X1319配变(夏圩6组14变)	10	200	134
20761	淮阴区	银河湾中心变1#主变	10	1000	505
20762	淮阴区	银河湾中心变2#主变	10	1000	514
20763	淮阴区	11509配变（两淮15变轮窑3组）	10	100	36
20764	淮阴区	11524配变（团结10变利农2组）	10	200	115
20765	淮阴区	11523配变（团结08变尹安吕庄）	10	200	68
20766	淮阴区	B7230配变(庆丰09变)	10	200	61
20767	淮阴区	B7231配变(庆丰10变)	10	100	29
20768	淮阴区	B7232配变(庆丰11变)	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20769	淮阴区	11215配变(镇南09台片)	10	100	41
20770	淮阴区	157015配变（吴城08变）	10	400	127
20771	淮阴区	11419配变(花园05变)	10	400	235
20772	淮阴区	H4401配变（洪涯村11变）	10	160	65
20773	淮阴区	H1301配变（大兴06变）	10	400	169
20774	淮阴区	新桥村06变	10	200	130
20775	淮阴区	11211配变（大福10变）	10	400	217
20776	淮阴区	11507配变（两淮08变轮窑2组）	10	400	39
20777	淮阴区	L1135配变(劳动07台片)	10	400	140
20778	淮阴区	B6724配变（河头村05变）	10	200	0
20779	淮阴区	L8133配变(后河村03变)	10	200	135
20780	淮阴区	L8448配变（振兴03变）	10	400	243
20781	淮阴区	11124配变（刘河21变）	10	400	234
20782	淮阴区	11123配变（刘河20变）	10	400	250
20783	淮阴区	11145配变(徐梅14变)	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20784	淮阴区	X2102配变（洪南1组06变）	10	100	46
20785	淮阴区	X2101配变（洪南2组15变）	10	100	64
20786	淮阴区	11502配变（三朱04变）	10	200	41
20787	淮阴区	11141配变（徐梅10变）	10	400	242
20788	淮阴区	11259配变（新桥4组03台片）	10	400	0
20789	淮阴区	11256配变（新桥5组05台片）	10	200	125
20790	淮阴区	B8041配变（兴旺村05变）	10	160	0
20791	淮阴区	H3333配变（军田13变）	10	200	68
20792	淮阴区	M16014配变（头庄07变）	10	400	183
20793	淮阴区	14334配变（许渡07变）	10	100	22
20794	淮阴区	14347配变（许渡08变）	10	100	17
20795	淮阴区	15642配变（民族06变）	10	80	48
20796	淮阴区	14163配变（跃进15变）	10	400	171
20797	淮阴区	11404配变（袁集村09变）	10	200	31
20798	淮阴区	12234配变（九房村09变）	10	100	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20799	淮阴区	H1318配变（联旺09变）	10	200	58
20800	淮阴区	L8149配变(友谊02台片)	10	100	53
20801	淮阴区	11540配变（肖荡08变前肖3组）	10	100	11
20802	淮阴区	16309配变（天河村06变）	10	400	203
20803	淮阴区	11532配变（王兴10变基督教堂）	10	200	29
20804	淮阴区	11501配变（练湖02变街北）	10	400	142
20805	淮阴区	B6732配变（河头村06变）	10	400	208
20806	淮阴区	B6723配变（河头村07变）	10	400	193
20807	淮阴区	B7318配变（红星10变）	10	400	203
20808	淮阴区	11535配变（双庄村11变）	10	200	62
20809	淮阴区	11235配变（新河10变）	10	100	28
20810	淮阴区	L8134配变(后河04台片)	10	100	54
20811	淮阴区	11502配变（练湖08变街东）	10	200	63
20812	淮阴区	B6730配变（河头村08变）	10	200	68
20813	淮阴区	B7345配变（汪场11变）	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20814	淮阴区	X1322配变（新渡8组街北11变）	10	100	54
20815	淮阴区	B5013配变(沿湖村08变)	10	400	154
20816	淮阴区	11546配变（鑫园24变）	10	400	187
20817	淮阴区	11224配变（顾庄04台片）	10	200	32
20818	淮阴区	11545配变（鑫园23变）	10	400	133
20819	淮阴区	11549配变(沿河03变8组)	10	200	78
20820	淮阴区	11543配变（鑫园21变）	10	400	105
20821	淮阴区	L8124配变(古寨06台片)	10	400	160
20822	淮阴区	11512配变（十里08台片）	10	160	54
20823	淮阴区	12244配变（刘老庄古寨村03变）	10	400	94
20824	淮阴区	16603配变(浪石02变)	10	400	187
20825	淮阴区	B7330配变（老场10变）	10	200	3
20826	淮阴区	B7328配变（老场08变）	10	200	48
20827	淮阴区	B7329配变（老场09变）	10	400	97
20828	淮阴区	12251配变(古寨村17变)	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20829	淮阴区	H3502配变（顾庄06变）	10	200	39
20830	淮阴区	M16031配变（利民13变）	10	200	70
20831	淮阴区	16422配变(胡庄07台片)	10	200	96
20832	淮阴区	16428配变(胡庄13变)	10	100	9
20833	淮阴区	13360配变（民主07变）	10	400	225
20834	淮阴区	11247配变（朱集中心村17台片）	10	400	206
20835	淮阴区	16613配变(劳动02变)	10	200	62
20836	淮阴区	L8104配变（古西01台片）	10	200	26
20837	淮阴区	L8135配变(后河05台片)	10	200	129
20838	淮阴区	12203配变（银猫03台片）	10	200	95
20839	淮阴区	11104配变（桂塘村01变）	10	200	23
20840	淮阴区	16316配变（天河村07变）	10	200	60
20841	淮阴区	郑湾村08变	10	200	78
20842	淮阴区	L8146配变(友谊01台片)	10	100	80
20843	淮阴区	11517配变（团结02变 利农2、3组）	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20844	淮阴区	11433配变（干庄村07变）	10	400	151
20845	淮阴区	157019配变（吴城17变）	10	200	96
20846	淮阴区	M19031配变（城西07变）	10	200	68
20847	淮阴区	M2115配变（树西09变）	10	200	120
20848	淮阴区	B7344配变（汪场10变）	10	200	36
20849	淮阴区	B7343配变（汪场09变）	10	400	213
20850	淮阴区	12247配变（古寨村13台片）	10	315	43
20851	淮阴区	16315配变（天河村04变）	10	200	39
20852	淮阴区	B8018配变（沙河村10变）	10	200	99
20853	淮阴区	157016配变（吴城18变）	10	400	137
20854	淮阴区	11509配变(镇南08变)	10	315	200
20855	淮阴区	11521配变(五里14台片).	10	400	16
20856	淮阴区	M42015配变（刘老庄金色家园#1变）	10	800	293
20857	淮阴区	洪涯村15变	10	400	234
20858	淮阴区	11212配变（农科村02变）	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20859	淮阴区	11328配变（桂塘村04变）	10	100	37
20860	淮阴区	11307配变（农科村03变）	10	200	77
20861	淮阴区	B5008配变(庆华村09变)	10	200	113
20862	淮阴区	国信世家中心1#变	10	800	0
20863	淮阴区	国信世家中心2#变	10	800	0
20864	淮阴区	L5509配变（张桥09变）	10	200	87
20865	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	0
20866	淮阴区	11424配变(涧桥11变)	10	400	186
20867	淮阴区	11518配变（团结03变尹安1、2组）	10	200	99
20868	淮阴区	11520配变（团结05变）	10	200	116
20869	淮阴区	12245配变（古寨村04台片）	10	400	184
20870	淮阴区	B7326配变（老场06变）	10	100	23
20871	淮阴区	11701配变（新兴08变）	10	400	242
20872	淮阴区	11641配变（五里13变）	10	400	91
20873	淮阴区	16617配变(劳动10台片)	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20874	淮阴区	14108配变（三树12变）	10	200	68
20875	淮阴区	12302配变（红色家园4变）	10	400	162
20876	淮阴区	16115配变(农庄05台片)	10	200	101
20877	淮阴区	16116配变(农庄06台片)	10	100	59
20878	淮阴区	银河湾5#箱变2#主变	10	400	121
20879	淮阴区	11204配变（袁集村07变）	10	400	164
20880	淮阴区	11542配变（袁北村05变）	10	200	67
20881	淮阴区	郑湾村11变	10	400	213
20882	淮阴区	H1246配变（郑湾村09变）	10	100	32
20883	淮阴区	H1210配变（玉尧村16变）	10	400	208
20884	淮阴区	H1211配变（玉尧村15变）	10	100	46
20885	淮阴区	11110配变（桂塘村10变）	10	200	73
20886	淮阴区	H3405配变（玉尧村17变）	10	400	244
20887	淮阴区	郑湾村10变	10	200	0
20888	淮阴区	14544配变（联盟10）	10	100	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20889	淮阴区	11227配变（朱集8组03变）	10	200	123
20890	淮阴区	11246配变（朱集4组05变）	10	200	130
20891	淮阴区	L8147配变（友谊03台片）	10	100	0
20892	淮阴区	11550配变（沿河04变4、6组）	10	400	181
20893	淮阴区	11516配变（团结01变利农1组）	10	200	116
20894	淮阴区	M16043配变（利民12变）	10	200	117
20895	淮阴区	11114配变（桃田04变盐坝小区）	10	400	212
20896	淮阴区	11227配变（顾庄09变）	10	200	0
20897	淮阴区	16606配变（浪石05变）	10	100	29
20898	淮阴区	H3521配变（刘河18变）	10	100	64
20899	淮阴区	B7327配变（老场07变）	10	400	203
20900	淮阴区	L8114配变（古西10台片）	10	400	275
20901	淮阴区	L8119配变（古西16变）	10	400	108
20902	淮阴区	富豪花园5#箱变2#主变	10	400	50
20903	淮阴区	11421配变（花园06变）	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20904	淮阴区	13312配变（新园13变）	10	200	65
20905	淮阴区	M16036配变（三元12变）	10	100	32
20906	淮阴区	13413配变（兴和13变）	10	400	153
20907	淮阴区	江淮人家四期1#箱变2#主变	10	400	200
20908	淮阴区	11540配变（五里16-1变）	10	400	186
20909	淮阴区	L1323配变（七一01变）	10	200	41
20910	淮阴区	银河湾9#箱变2#主变	10	400	75
20911	淮阴区	14472配变（徐圩06变）	10	200	108
20912	淮阴区	H3310配变（大西10变.）	10	400	203
20913	淮阴区	H4403配变（洪涯村14变）	10	400	103
20914	淮阴区	11326配变（辣树村05变）	10	200	26
20915	淮阴区	12233配变（九房村07变）	10	100	70
20916	淮阴区	11427配变（干庄村02变）	10	400	0
20917	淮阴区	M4516配变（新公01台片）	10	200	8
20918	淮阴区	13347配变（王营越河07变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20919	淮阴区	13535(包圩06变)	10	400	251
20920	淮阴区	11419配变（辣树村02变）	10	400	20
20921	淮阴区	L8440配变（黎明10变）	10	400	254
20922	淮阴区	张集村18台片	10	200	59
20923	淮阴区	张集村22变	10	400	232
20924	淮阴区	张集村16变	10	100	24
20925	淮阴区	M17056配变（黄河08变）	10	100	36
20926	淮阴区	11607配变（双农06变）	10	400	226
20927	淮阴区	11209配变（老郑10变）	10	100	0
20928	淮阴区	L1109配变(丁集11变1)	10	400	134
20929	淮阴区	L1110配变(丁集12台片)	10	400	109
20930	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	0
20931	淮阴区	H3427配变（代河村07台片）	10	400	225
20932	淮阴区	16105配变(娘庄17变)	10	400	71
20933	淮阴区	L1303配变(七一02台片)	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20934	淮阴区	健康村12变	10	100	28
20935	淮阴区	11630配变（民强09变）	10	200	53
20936	淮阴区	B7203配变（分洪09变）	10	100	20
20937	淮阴区	M4205配变（刘老庄金色家园#4变南区）	10	800	296
20938	淮阴区	孙圩村09变	10	200	110
20939	淮阴区	M2144配变（新星14变）	10	400	233
20940	淮阴区	11543配变（袁北村07变）	10	200	51
20941	淮阴区	M2141配变（新星11变）	10	100	40
20942	淮阴区	洪涯村12变	10	200	103
20943	淮阴区	洪涯村13变	10	400	197
20944	淮阴区	洪涯村16变	10	400	32
20945	淮阴区	H1223配变（玉尧村14变）	10	400	194
20946	淮阴区	12252配变（古寨村19变）	10	100	34
20947	淮阴区	16618配变（劳动11变）	10	400	153
20948	淮阴区	L8150配变（友谊村04变）	10	100	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20949	淮阴区	孙圩村10变	10	100	28
20950	淮阴区	孙圩村08变	10	200	0
20951	淮阴区	L1319配变（西站05台片）	10	400	193
20952	淮阴区	银河湾3#箱变1#主变 低压线路	10	400	125
20953	淮阴区	孙圩村11变	10	100	62
20954	淮阴区	11331配变（徐溜38变）	10	400	197
20955	淮阴区	11309配变(新河13变)	10	200	41
20956	淮阴区	11313配变(鑫园19变)	10	400	93
20957	淮阴区	11530配变（王兴06变6组）	10	400	220
20958	淮阴区	11322配变（辣树村06变）	10	400	133
20959	淮阴区	街西09变	10	400	168
20960	淮阴区	11309配变（农科村01变）	10	200	32
20961	淮阴区	11312配变（草庙村03变）	10	400	194
20962	淮阴区	11417配变（辣树村07变）	10	400	123
20963	淮阴区	11203配变（袁集村05变）	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20964	淮阴区	11521配变（袁北村01变）	10	400	190
20965	淮阴区	11418配变（辣树村12变）	10	200	61
20966	淮阴区	14561配变（渠北10变）	10	200	98
20967	淮阴区	M4519配变(新公村03变)	10	100	46
20968	淮阴区	11414配变（辣树村01变）	10	200	34
20969	淮阴区	11142配变(徐梅11变)	10	200	53
20970	淮阴区	11143配变(徐梅12变)	10	200	67
20971	淮阴区	M4522配变(新公村06变)	10	200	112
20972	淮阴区	11430配变（干庄村01变）	10	400	110
20973	淮阴区	11102配变（干庄村05变）	10	200	85
20974	淮阴区	11602配变(安庄04变 安庄1、9、10)	10	200	97
20975	淮阴区	11432配变(镇北11台片)	10	400	266
20976	淮阴区	12264配变（古寨村16变）	10	400	3
20977	淮阴区	15406配变（营北王庄村12#中心村4变）	10	200	51
20978	淮阴区	张集村15变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20979	淮阴区	X1327配变(沙荡9组05变)	10	200	113
20980	淮阴区	郑湾村12变	10	200	124
20981	淮阴区	11314配变(鑫园20变)	10	200	57
20982	淮阴区	辉煌家园1#配电房3#主变	10	1000	0
20983	淮阴区	辉煌家园1#配电房4#主变	10	1000	535
20984	淮阴区	11316配变（农科村07变）	10	200	32
20985	淮阴区	11320配变（草庙村04变）	10	200	57
20986	淮阴区	L8113配变（古西村05变）	10	100	38
20987	淮阴区	11610配变（高荡06变高荡街西）	10	200	99
20988	淮阴区	L8427配变（三和16变）	10	200	100
20989	淮阴区	L8434配变（三和17变）	10	200	80
20990	淮阴区	L8446配变（三和18变）	10	200	114
20991	淮阴区	11425配变（干庄村10变）	10	315	121
20992	淮阴区	11205配变（袁集村14变）	10	200	14
20993	淮阴区	11306配变（袁集村10变）	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
20994	淮阴区	12222配变（银猫村10变）	10	400	0
20995	淮阴区	16204（高埝15变）	10	400	212
20996	淮阴区	11535配变(肖荡01变1组)	10	200	75
20997	淮阴区	H3321配变(大兴09变)	10	400	97
20998	淮阴区	16205（高埝16变）	10	400	129
20999	淮阴区	16123配变(农庄15台片)	10	400	237
21000	淮阴区	11429配变(镇北10台片)	10	200	114
21001	淮阴区	L8151(友谊村05变)	10	100	31
21002	淮阴区	玉尧村12变	10	400	88
21003	淮阴区	南洋花园二期3#箱变1#主变	10	315	25
21004	淮阴区	南洋花园二期3#箱变2#主变	10	315	230
21005	淮阴区	11633配变(宋集15配变)	10	400	104
21006	淮阴区	11634配变(宋集16配变)	10	400	179
21007	淮阴区	11619配变(朱庄11变)	10	200	78
21008	淮阴区	国华御锦园中心变1#干变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21009	淮阴区	国华御锦园中心变2#干变	10	1000	0
21010	淮阴区	11523配变（袁北村02变）	10	400	144
21011	淮阴区	11406配变（袁集村17变）	10	200	20
21012	淮阴区	辉煌家园开关站1#主变	10	400	6
21013	淮阴区	辉煌家园开关站2#主变	10	1000	0
21014	淮阴区	M4505配变（对口村04台片）	10	400	241
21015	淮阴区	11324配变（辣树村03变）	10	400	181
21016	淮阴区	11325配变（辣树村10变）	10	400	194
21017	淮阴区	11543配变(民强08变)	10	315	192
21018	淮阴区	16407配变(丁集26变(1号变))	10	800	486
21019	淮阴区	16408配变(丁集26变(2号变))	10	800	520
21020	淮阴区	M1803配变（惠民06变）惠民家园小区	10	500	205
21021	淮阴区	L3313配变（练湖09变桥口1组）	10	100	23
21022	淮阴区	11105配变（桂塘村02变）	10	400	124
21023	淮阴区	11112配变（桂塘村12变）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21024	淮阴区	L3307配变（练湖06变 桥口5、6组）	10	200	71
21025	淮阴区	11111配变（桂塘村11 变）	10	400	45
21026	淮阴区	L3310配变（练湖04变 桥口7组）	10	200	69
21027	淮阴区	L4520配变（老街南03 变）	10	100	0
21028	淮阴区	11106配变（桂塘村03 变）	10	315	116
21029	淮阴区	樱花小区5#配电房11# 主变	10	630	0
21030	淮阴区	樱花小区5#配电房9# 主变	10	630	0
21031	淮阴区	樱花小区5#配电房10# 主变	10	630	241
21032	淮阴区	樱花小区5#配电房12# 主变	10	630	276
21033	淮阴区	11220配变（三杨4、 10组03变）	10	400	0
21034	淮阴区	151沈阳路路灯	10	400	0
21035	淮阴区	苏北市场商住楼2#主 变	10	400	0
21036	淮阴区	11405配变（安庄14变 5组）	10	100	19
21037	淮阴区	国华御翠园6#箱变主 变	10	315	32
21038	淮阴区	国华御翠园1#箱变主 变	10	315	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21039	淮阴区	国华御翠园5#箱变主变	10	315	0
21040	淮阴区	国华御翠园2#箱变主变	10	315	0
21041	淮阴区	国华御翠园3#箱变主变	10	315	80
21042	淮阴区	国华御翠园4#箱变1#主变	10	315	0
21043	淮阴区	国华御翠园中心变1#干变	10	1000	0
21044	淮阴区	11311配变（草庙村07变）	10	200	84
21045	淮阴区	11321配变（草庙村08变）	10	400	155
21046	淮阴区	16402(赵集20变)	10	200	72
21047	淮阴区	B6804（赵集18变）	10	200	10
21048	淮阴区	城中花园二期1#箱变主变	10	500	170
21049	淮阴区	11421配变（辣树村11变）	10	200	0
21050	淮阴区	新桥村08变	10	100	50
21051	淮阴区	B8015配变（沙河村09变）	10	200	78
21052	淮阴区	M4509配变（对口村11变）	10	200	115
21053	淮阴区	M4515配变（对口村10变）	10	100	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21054	淮阴区	张集村20变	10	100	13
21055	淮阴区	张集村19变	10	200	78
21056	淮阴区	11109配变（桂塘村08变）	10	200	54
21057	淮阴区	M4508配变（对口村09变）	10	200	123
21058	淮阴区	L3308配变（练湖01变西配）	10	400	217
21059	淮阴区	L3328配变（两淮10变）	10	200	84
21060	淮阴区	樱花小区四期5#箱变2#主变	10	500	0
21061	淮阴区	16122配变(农庄14变)	10	200	31
21062	淮阴区	16311配变（天河村05变）	10	200	86
21063	淮阴区	11529配变（双庄村12变）	10	400	185
21064	淮阴区	11113配变（桂塘村13变）	10	200	60
21065	淮阴区	H1233配变（玉尧村13变）	10	400	233
21066	淮阴区	H1231配变（玉尧村11变）	10	400	217
21067	淮阴区	H1226配变（张集村13变）	10	400	0
21068	淮阴区	H3412配变（金星村10变）	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21069	淮阴区	H3329配变(军田06变)	10	100	20
21070	淮阴区	国华御翠园中心变3# 干变	10	1000	0
21071	淮阴区	国华御翠园中心变4# 干变	10	1000	323
21072	淮阴区	国华御翠园中心变2# 干变	10	1000	799
21073	淮阴区	16429配变（胡庄 14变）	10	200	52
21074	淮阴区	帝景豪庭2#配电房1# 干变	10	1000	507
21075	淮阴区	帝景豪庭2#配电房2# 干变	10	1000	518
21076	淮阴区	帝景豪庭2#配电房3# 干变	10	630	312
21077	淮阴区	工专主变	10	315	188
21078	淮阴区	16628配变(农庄16变)	10	200	23
21079	淮阴区	L1013配变(宗楼12变)	10	200	66
21080	淮阴区	L5209配变（六里 12变）	10	100	2
21081	淮阴区	L5017配变（卢华 05变）	10	200	9
21082	淮阴区	L5015配变（卢华 03变）	10	200	59
21083	淮阴区	部队家属宿舍箱变主 变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21084	淮阴区	L5039配变（陶营05变）	10	400	156
21085	淮阴区	Y2402配变（营北果林村17#果林十组北变）	10	400	213
21086	淮阴区	M2655配变（民族01变）	10	200	11
21087	淮阴区	M1827配变（民族07变）	10	200	6
21088	淮阴区	11314配变（草庙村10变）	10	100	7
21089	淮阴区	11526配变（双庄村13变）	10	200	68
21090	淮阴区	15615配变（玉坝05变）	10	400	0
21091	淮阴区	11114配变（桂塘村14变）	10	200	95
21092	淮阴区	11329配变（桂塘村06变）	10	400	171
21093	淮阴区	城中花园二期5#箱变主变	10	500	218
21094	淮阴区	城中花园二期2#箱变主变	10	500	234
21095	淮阴区	城中花园二期3#箱变主变	10	500	197
21096	淮阴区	城中花园二期4#箱变主变	10	500	207
21097	淮阴区	城中花园二期6#箱变主变	10	500	99
21098	淮阴区	M4506配变（对口村05变）	10	100	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21099	淮阴区	B5019配变(沿湖村07变)	10	400	91
21100	淮阴区	X1337配变(佟洼6组14变)	10	400	277
21101	淮阴区	11532配变（双庄村03变）	10	400	199
21102	淮阴区	11538配变（双庄村02变）	10	400	210
21103	淮阴区	11609配变（双农05变）	10	400	158
21104	淮阴区	11436配变（桃田11变盐坝8组）	10	100	21
21105	淮阴区	11234配变（三杨1组02台片）	10	400	204
21106	淮阴区	H1229（张集村24变）	10	400	88
21107	淮阴区	16248（孙庄03变）	10	200	49
21108	淮阴区	11244配变（三杨11组09台片）	10	200	78
21109	淮阴区	16247（孙庄04变）	10	200	37
21110	淮阴区	L8153配变(友谊村08变)	10	200	89
21111	淮阴区	16334配变（韩桥村21变）	10	400	229
21112	淮阴区	M4416配变（双庄10变）	10	100	51
21113	淮阴区	B2101城建局公变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21114	淮阴区	13301配变（吴集12变 04分）	10	200	64
21115	淮阴区	13503(吴集13变04分)	10	200	51
21116	淮阴区	13504(吴集24变)	10	200	123
21117	淮阴区	13506(吴集14变03分)	10	400	111
21118	淮阴区	M16021配变（头庄09 变）	10	200	72
21119	淮阴区	M16026配变（头庄10 变）	10	400	188
21120	淮阴区	B7235配变(庆丰 15变)	10	100	25
21121	淮阴区	L8430配变（三和 19变）	10	400	256
21122	淮阴区	13307配变（新园04变 （新）	10	200	48
21123	淮阴区	13323配变（新园 15变）	10	200	91
21124	淮阴区	13326配变（新园 16变）	10	400	245
21125	淮阴区	13343配变（黎明13变 04分）	10	100	33
21126	淮阴区	L8401配变（振兴 12变）	10	400	179
21127	淮阴区	13341黎明12变 04分）	10	400	185
21128	淮阴区	B6821（赵集41变）	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21129	淮阴区	H3420配变（代河村10变）	10	200	118
21130	淮阴区	城中花园2#箱变1#主变	10	400	129
21131	淮阴区	11545配变（张庄03变）	10	200	107
21132	淮阴区	12239配变（刘老庄古寨20台片）	10	400	67
21133	淮阴区	15405配变（营北王庄村10#中心村2变）	10	400	114
21134	淮阴区	13414配变（兴和16变（13分）	10	400	73
21135	淮阴区	11210配变（徐溜41变）	10	630	252
21136	淮阴区	11650配变(代梨园13变)	10	200	51
21137	淮阴区	C9330配变(新圆20变)	10	200	55
21138	淮阴区	L1305配变(七一16台片)	10	400	217
21139	淮阴区	桃李小区02箱变1#主变	10	500	232
21140	淮阴区	桃李小区04箱变1#主变	10	500	100
21141	淮阴区	F1601配变（王营供电所公变）	10	400	0
21142	淮阴区	桃李小区07箱变1#主变	10	630	339
21143	淮阴区	15416配变（营北王庄村18#中心村10变）	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21144	淮阴区	13418配变（三和20变 05分）	10	400	268
21145	淮阴区	高堰15301配变（陈集 -21变）	10	100	0
21146	淮阴区	13470配变（三和 05变）	10	400	241
21147	淮阴区	14408配变（李庵 08变）	10	400	199
21148	淮阴区	16230（十堡10变）	10	200	53
21149	淮阴区	16206（高埝17变）	10	400	187
21150	淮阴区	13227配变（王营淮闸 04变）	10	200	76
21151	淮阴区	M2622配变（桃园 04变）	10	200	96
21152	淮阴区	16601配变(丁集所劳 动09变)	10	200	67
21153	淮阴区	16615配变(劳动04变)	10	400	201
21154	淮阴区	16616配变(劳动08变)	10	200	56
21155	淮阴区	王顺B5147配变(梅畅 10变)	10	400	221
21156	淮阴区	梅畅15460配变(乔庄 12变)	10	200	89
21157	淮阴区	高成M2729配变(林圩 01变)	10	200	71
21158	淮阴区	13304配变（王营二纺 06变）	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21159	淮阴区	学田15523配变（学田04变）	10	200	75
21160	淮阴区	B7331配变（老场11变）	10	200	36
21161	淮阴区	16232（十堡13变）	10	200	101
21162	淮阴区	M2601配变（淮丰05变）	10	200	75
21163	淮阴区	梅畅15485配变(鱼塘09变)	10	200	107
21164	淮阴区	王顺B5177配变(鱼塘10变)	10	200	86
21165	淮阴区	11206配变（袁集村20变）	10	400	0
21166	淮阴区	11116配变（桂塘村17变）	10	200	36
21167	淮阴区	11516配变（草庙村06变）	10	200	90
21168	淮阴区	11202配变（袁集村04变）	10	400	74
21169	淮阴区	11521配变（淮北16变）	10	630	249
21170	淮阴区	营北海通花园2#变电所1#主变	10	800	377
21171	淮阴区	营北海通花园2#变电所2#主变	10	800	335
21172	淮阴区	B7233配变(庆丰12变)	10	200	38
21173	淮阴区	B7234配变(庆丰14变)	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21174	淮阴区	B7228配变(庆丰04变)	10	200	53
21175	淮阴区	高成M2722配变(高成07变)	10	200	76
21176	淮阴区	学田15525配变（学田10变）	10	200	54
21177	淮阴区	15104配变（陈集22变）	10	400	146
21178	淮阴区	12253配变（古寨村21变）	10	400	61
21179	淮阴区	11606配变(安庄15变)	10	100	17
21180	淮阴区	梅畅15459配变(乔庄11变)	10	400	116
21181	淮阴区	L5043配变（陶营09变）	10	200	117
21182	淮阴区	11419配变（长兴12变8组）	10	200	81
21183	淮阴区	高堰15359配变（小桥09变）	10	400	0
21184	淮阴区	11439配变（桃田06变1、2组）	10	400	206
21185	淮阴区	11440配变（桃田07变7、8组）	10	200	36
21186	淮阴区	高堰15358配变（小桥08变）	10	400	0
21187	淮阴区	11616配变（开庄08变3组）	10	200	94
21188	淮阴区	11553配变(沿河08变7组)	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21189	淮阴区	L4226配变（韩圩23变）	10	100	4
21190	淮阴区	X2215配变（佟洼19台片）	10	400	131
21191	淮阴区	X1305配变（夏圩11组02变）	10	400	292
21192	淮阴区	15626配变（旧县06变）	10	200	79
21193	淮阴区	15607配变（太平02变）	10	200	92
21194	淮阴区	M4421配变（同心04变）	10	100	50
21195	淮阴区	M4408配变（刘老庄同心12变）	10	100	1
21196	淮阴区	13302配变（新园17变03分）	10	200	119
21197	淮阴区	X1306配变（沙荡1组01变）	10	200	76
21198	淮阴区	M3110配变（杨庄09变）	10	200	116
21199	淮阴区	13303配变（新园18变03分）	10	200	107
21200	淮阴区	L8136配变（后河村07变）	10	100	59
21201	淮阴区	L8152配变（友谊村07变）	10	200	125
21202	淮阴区	L8112配变（古西村04变）	10	400	248
21203	淮阴区	M4514配变（对口村07变）	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21204	淮阴区	L8154配变（刘老庄古寨村11变）	10	200	35
21205	淮阴区	14447配变（二堡05变）	10	200	119
21206	淮阴区	L6229配变（彭堆01变）	10	200	105
21207	淮阴区	L4519配变（老街南02变）	10	200	31
21208	淮阴区	L5025配变（孙庵01变）	10	200	89
21209	淮阴区	16604配变(浪石03台片)	10	200	78
21210	淮阴区	16605配变(浪石04变)	10	400	229
21211	淮阴区	16634配变(泮谈05变)	10	200	52
21212	淮阴区	L4544配变（镇政府03变）	10	400	109
21213	淮阴区	11502配变（长庄03变）	10	200	73
21214	淮阴区	L1008配变(宗楼07变)1	10	400	135
21215	淮阴区	梅畅15404配变（蚕桑04变）	10	200	37
21216	淮阴区	H1242配变（郑湾村13变）	10	200	38
21217	淮阴区	13304配变（新园19变03分）	10	400	220
21218	淮阴区	12308配变（刘老庄04变）	10	100	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21219	淮阴区	M2633配变（太山04变）	10	400	176
21220	淮阴区	13306配变（新园21变05分）	10	200	76
21221	淮阴区	11461配变（吴江18变）	10	400	19
21222	淮阴区	13305配变（新园22变05分）	10	200	99
21223	淮阴区	12221配变（新公村09变）	10	200	32
21224	淮阴区	15202配变（郑台08变）	10	200	80
21225	淮阴区	M2624配变（桃园09变）	10	200	45
21226	淮阴区	M1840配变（二闸03变）	10	200	72
21227	淮阴区	15201配变（郑台01变）	10	200	32
21228	淮阴区	15634配变（大沟05变）	10	200	86
21229	淮阴区	15641配变（大沟06变）	10	200	19
21230	淮阴区	15629配变（新河01变）	10	200	64
21231	淮阴区	15627配变（新河03变）	10	200	54
21232	淮阴区	H1215配变（玉尧村19变）	10	400	0
21233	淮阴区	H1237配变（张集村25变）	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21234	淮阴区	19634配变(军田14变)	10	200	76
21235	淮阴区	H3301配变（大西01变）	10	200	0
21236	淮阴区	H3355配变(团结02变)	10	200	100
21237	淮阴区	19656配变(团结03变)	10	200	42
21238	淮阴区	19659配变(团结06变)	10	125	38
21239	淮阴区	19661配变(团结09变)	10	400	217
21240	淮阴区	H1303配变（军田01变）	10	200	68
21241	淮阴区	M1809配变（陶闸08变）	10	400	217
21242	淮阴区	C9103配变（创业03变）	10	400	273
21243	淮阴区	C9118配变（涵洞02变）	10	200	95
21244	淮阴区	11209配变（徐溜27变）	10	400	107
21245	淮阴区	双淮A9004配变（双坝3组05变）	10	200	0
21246	淮阴区	11542配变（徐溜13变）	10	400	252
21247	淮阴区	11418配变（创业15变）	10	200	81
21248	淮阴区	16231（十堡12变）	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21249	淮阴区	11401配变（长庄02变）	10	200	63
21250	淮阴区	11402配变（长庄15变）	10	200	84
21251	淮阴区	C9108配变（创业16变）	10	400	227
21252	淮阴区	16207（高埝18变）	10	200	124
21253	淮阴区	13527(包圩10变)	10	400	280
21254	淮阴区	M2202配变（豆办集02变）	10	200	23
21255	淮阴区	14416配变（泗河04变）	10	250	116
21256	淮阴区	11309配变（新和18变）	10	400	201
21257	淮阴区	B8010配变（沙河村03变）	10	400	77
21258	淮阴区	H1308配变（军田10变）	10	100	19
21259	淮阴区	11231配变（新河01变）	10	200	7
21260	淮阴区	11232配变（新河02变）	10	200	51
21261	淮阴区	11531配变（鑫园06变）	10	200	36
21262	淮阴区	M16046配变（利民15变）	10	200	84
21263	淮阴区	11514配变（团结11变 利农1组西）	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21264	淮阴区	11515配变（团结12变尹安5、6组）	10	200	88
21265	淮阴区	H1305配变（军田03变）	10	100	36
21266	淮阴区	L8417配变（三和21变）	10	400	278
21267	淮阴区	11525配变（团结13变利农7组）	10	250	41
21268	淮阴区	11327配变（桂塘村16变）	10	200	15
21269	淮阴区	11449配变（王兴13变中学）	10	200	97
21270	淮阴区	M16032配变（利民01变）	10	400	196
21271	淮阴区	11410配变（干庄村11变）	10	200	63
21272	淮阴区	11622配变（开庄15变三组）	10	200	106
21273	淮阴区	11423配变（袁集村16变）	10	200	84
21274	淮阴区	11401配变（袁集村15变）	10	400	221
21275	淮阴区	11405配变（袁集村19变）	10	200	35
21276	淮阴区	B8011配变（沙河村14变）	10	200	107
21277	淮阴区	B8006配变（韩桥村07变）	10	200	76
21278	淮阴区	B8007配变（韩桥村14变）	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21279	淮阴区	B8038配变（兴旺村06变）	10	200	22
21280	淮阴区	B8022配变（沙河村13变）	10	200	70
21281	淮阴区	11347配变（新兴09变陈阳2组）	10	200	42
21282	淮阴区	L3315配变（练湖11变宋庄）	10	200	81
21283	淮阴区	11303配变（袁集村01变）	10	400	79
21284	淮阴区	11315配变（农科村04变）	10	200	44
21285	淮阴区	11318配变（农科村08变）	10	200	42
21286	淮阴区	11531配变（双庄村05变）	10	200	83
21287	淮阴区	11522配变（袁北村08变）	10	400	121
21288	淮阴区	11348配变（新兴10变陈阳猪场东）	10	200	64
21289	淮阴区	11513配变（长庄14变）	10	200	72
21290	淮阴区	B7259配变(分洪10变)	10	200	93
21291	淮阴区	B7204配变（分洪11变）	10	200	62
21292	淮阴区	B7245配变(小滩10变)	10	200	39
21293	淮阴区	11526配变（民主02变）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21294	淮阴区	B6736配变（河头村03变）	10	200	96
21295	淮阴区	B6715配变（韩桥村26变）	10	200	29
21296	淮阴区	B5006配变(庆华村13变)	10	200	35
21297	淮阴区	15123配变（陈集镇政府台变）	10	400	79
21298	淮阴区	16319配变（韩桥村05变）	10	400	82
21299	淮阴区	高堰15305配变（陈集高福08变）	10	200	0
21300	淮阴区	L1119配变(丁集28变)	10	400	160
21301	淮阴区	B8046配变（湖滨村03变）	10	400	173
21302	淮阴区	梅畅15414配变（陈集23变）	10	400	74
21303	淮阴区	16421配变(胡庄06变)	10	200	94
21304	淮阴区	L5308配变（包河08变）	10	100	38
21305	淮阴区	双淮A9023配变（淮涟9组04变）	10	200	0
21306	淮阴区	南桥路灯	10	100	7
21307	淮阴区	L1315配变（七一08台片）	10	200	72
21308	淮阴区	16112配变(七一12台片)	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21309	淮阴区	16136配变(西站13变)	10	200	102
21310	淮阴区	M19062配变（淮泗01变）	10	200	57
21311	淮阴区	M16045配变（利民06变）	10	100	16
21312	淮阴区	M16049配变（三元01变）	10	200	79
21313	淮阴区	M17060配变（堡工03变）	10	400	153
21314	淮阴区	157017配变（吴城31变）	10	400	71
21315	淮阴区	16225（高埝19变）	10	400	159
21316	淮阴区	157013配变（吴城06变）	10	400	87
21317	淮阴区	B7304配变（红星11变）	10	400	164
21318	淮阴区	B7322配变（红星12变）	10	200	30
21319	淮阴区	B5104(沟北10变)	10	400	126
21320	淮阴区	B5106(沟北11变)	10	400	207
21321	淮阴区	B6807（赵集22变）	10	200	80
21322	淮阴区	B6808（赵集23变）	10	100	42
21323	淮阴区	M16011配变（头庄05变）	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21324	淮阴区	B7247配变(小滩12变)	10	400	283
21325	淮阴区	16322配变（韩桥村16变）	10	400	64
21326	淮阴区	B6703配变(韩桥村17变)	10	400	225
21327	淮阴区	16330配变（韩桥村02变）	10	400	37
21328	淮阴区	11627配变（双农07台片）	10	200	72
21329	淮阴区	13219配变(汤集21变)	10	400	149
21330	淮阴区	B8004配变(韩桥村11变)	10	200	126
21331	淮阴区	L8507配变(跨洪10变)	10	200	100
21332	淮阴区	B7246配变(小滩11变)	10	200	94
21333	淮阴区	L4216配变（韩圩10变）	10	400	226
21334	淮阴区	L4213配变（韩圩04变）	10	400	113
21335	淮阴区	L4513配变（居委会03变）	10	400	99
21336	淮阴区	L8621配变(同丰15变)	10	100	37
21337	淮阴区	16133配变(西站07变)	10	200	82
21338	淮阴区	L8520配变(洪北12变)	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21339	淮阴区	L4207配变（程圩11变）	10	200	5
21340	淮阴区	13249配变（沈圩07变）	10	400	150
21341	淮阴区	L8624配变（同丰18变）	10	100	36
21342	淮阴区	L8623配变（同丰17变）	10	400	255
21343	淮阴区	13230配变（兴旺02变）	10	400	276
21344	淮阴区	L5210配变（六里13变）	10	100	0
21345	淮阴区	11607配变（合兴11变）	10	200	113
21346	淮阴区	11636配变（宋集18配变）	10	400	147
21347	淮阴区	16301配变（庆华村14变）	10	400	189
21348	淮阴区	B6725配变（河头村01变）	10	200	70
21349	淮阴区	高堰15321配变（陈集孙庄04变）	10	200	0
21350	淮阴区	L1001配变（丁集27变）	10	200	47
21351	淮阴区	11236配变（朱集4组26变）	10	200	106
21352	淮阴区	M4116配变（红星15变）	10	200	84
21353	淮阴区	M4117配变（红星16变）	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21354	淮阴区	M4126配变（姜庄06变）	10	200	99
21355	淮阴区	M4128配变（姜庄08台片）	10	100	58
21356	淮阴区	M4127配变（姜庄07变）	10	200	121
21357	淮阴区	12315配变（南营10变）	10	400	276
21358	淮阴区	M4422配变（同心07变）	10	100	80
21359	淮阴区	M3111配变(杨庄10变)	10	100	41
21360	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	0
21361	淮阴区	M42017配变（刘皮11变）	10	200	60
21362	淮阴区	M4130配变（刘皮18变）	10	400	140
21363	淮阴区	M3107配变（杨庄06变）	10	200	89
21364	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	0
21365	淮阴区	11620配变(朱庄12变)	10	400	207
21366	淮阴区	Y2201配变（王营长安01变）	10	400	8
21367	淮阴区	11533配变(五里17台片)	10	400	203
21368	淮阴区	14474配变（磨盘01变）	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21369	淮阴区	14454配变（二堡12变）	10	200	98
21370	淮阴区	14460配变（三堡04变）	10	200	61
21371	淮阴区	14415配变（泗河03变）	10	200	28
21372	淮阴区	14419配变（泗河07变）	10	200	89
21373	淮阴区	13234配变（夏家湖02变）	10	200	54
21374	淮阴区	14336配变（许渡05变）	10	400	248
21375	淮阴区	18812配变（营北三朱村09#中心村7变）	10	200	35
21376	淮阴区	11727公变（供电小区二号）	10	400	103
21377	淮阴区	健康村13变	10	200	98
21378	淮阴区	B7205配变（分洪12变）	10	100	21
21379	淮阴区	Y2409配变（营北果林工区01#一工区变）	10	400	28
21380	淮阴区	F3504配变（营北三朱村15#中心村13变）	10	400	81
21381	淮阴区	157009配变（吴城07变）	10	400	80
21382	淮阴区	157012配变（吴城13变）	10	400	97
21383	淮阴区	M17052配变（黄河09变）	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21384	淮阴区	M17061配变（堡工04变）	10	400	263
21385	淮阴区	157021配变（吴城29变）	10	200	28
21386	淮阴区	M16044配变（利民05变）	10	200	105
21387	淮阴区	H1306配变（军田08变）	10	200	70
21388	淮阴区	H1307配变（军田09变）	10	200	43
21389	淮阴区	13328配变（新园20变（09分）	10	400	222
21390	淮阴区	17地块4#箱变主变	10	630	43
21391	淮阴区	157018配变（吴城30变）	10	400	141
21392	淮阴区	黄河花园七地块箱变主变	10	400	0
21393	淮阴区	L5341配变（徐赵04变）	10	200	95
21394	淮阴区	19654配变(团结007变)	10	200	125
21395	淮阴区	19637配变(棉花团结01变)	10	200	72
21396	淮阴区	11520配变（淮北15变）	10	400	153
21397	淮阴区	H3349配变(三河12变)	10	100	25
21398	淮阴区	11550配变（鑫园28变）	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21399	淮阴区	19663配变(团结11变)	10	200	77
21400	淮阴区	19666配变(团结14变)	10	200	104
21401	淮阴区	F3507配变（营北三朱村18#中心村16变）	10	200	73
21402	淮阴区	18806配变（营北三朱村04#中心村2变）	10	200	45
21403	淮阴区	M4426配变（同心13变）	10	200	92
21404	淮阴区	18816配变（营北三朱村22#三朱八组变）	10	200	44
21405	淮阴区	B7221配变(洪湖09变)	10	400	180
21406	淮阴区	Y2403配变（果林村11#果林村部变）	10	400	88
21407	淮阴区	19664配变(团结12变)	10	400	203
21408	淮阴区	19665配变(团结13变)	10	400	242
21409	淮阴区	H3346配变(三河09变)	10	200	79
21410	淮阴区	L2608配变（王营李庄08变）	10	400	175
21411	淮阴区	府升小区中心变1#主变	10	630	225
21412	淮阴区	府升小区中心变2#主变	10	630	324
21413	淮阴区	12254配变（古寨村22变）	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21414	淮阴区	11316阳光南二号公变	10	400	0
21415	淮阴区	13235配变（夏家湖03变）	10	200	81
21416	淮阴区	14321配变（原种厂01变）	10	400	174
21417	淮阴区	14312配变（双闸05变）	10	200	72
21418	淮阴区	18802配变（营北左庄村03#左庄小区2变）	10	200	0
21419	淮阴区	16107配变（七一06台片）	10	400	174
21420	淮阴区	13004配变（王营沈渡07变）	10	400	112
21421	淮阴区	13329配变（王营沈渡08变）	10	200	52
21422	淮阴区	13619配变（王营长安13变）	10	400	14
21423	淮阴区	13011配变（王营越河03变）	10	200	15
21424	淮阴区	13303配变（王营二纺05变）	10	200	124
21425	淮阴区	13236配变（夏家湖04变）	10	200	61
21426	淮阴区	14315配变（双闸08变）	10	200	109
21427	淮阴区	14342配变（延河03变）	10	200	84
21428	淮阴区	14323配变（原种厂03变）	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21429	淮阴区	14437配变（毛湖08变）	10	100	25
21430	淮阴区	M2233配变(西金圩12变)	10	200	46
21431	淮阴区	13124配变(蒋渡07变)	10	100	36
21432	淮阴区	11457配变（吴江12变）	10	200	109
21433	淮阴区	H1304配变（军田02变）	10	200	78
21434	淮阴区	H1315配变（联旺06变）	10	200	64
21435	淮阴区	H1312配变（联旺03变）	10	400	154
21436	淮阴区	H1310配变（联旺01变）	10	200	93
21437	淮阴区	18502公变（化工路）	10	200	95
21438	淮阴区	H1317配变（联旺08变）	10	100	19
21439	淮阴区	L8105配变（古西07台片）	10	200	105
21440	淮阴区	L8108配变（古西08变）	10	400	268
21441	淮阴区	L8109配变（古西09变）	10	100	45
21442	淮阴区	L8107配变（古西06变）	10	200	50
21443	淮阴区	13123配变(蒋渡06配变)	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21444	淮阴区	13122配变(蒋渡05变)	10	400	164
21445	淮阴区	M2224配变(西金圩02变)	10	200	46
21446	淮阴区	L6218配变（夏桥02变）	10	100	14
21447	淮阴区	15110配变（陈集14变）	10	200	53
21448	淮阴区	11647配变(代梨园02变)	10	400	143
21449	淮阴区	18203公变（葡萄路北）	10	200	5
21450	淮阴区	18202公变（葡萄路南）	10	400	150
21451	淮阴区	18201公变（文明路西）	10	400	0
21452	淮阴区	16323配变（韩桥村13变）	10	630	184
21453	淮阴区	14402配变（李奄02变）	10	100	5
21454	淮阴区	14417配变（泗河05变）	10	200	98
21455	淮阴区	19658配变(团结05变)	10	200	29
21456	淮阴区	H3344配变(三河07变)	10	100	26
21457	淮阴区	H3342配变(三河05变)	10	100	13
21458	淮阴区	11655配变(蒋渡10配变)	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21459	淮阴区	张集村04变	10	400	159
21460	淮阴区	张集村10变	10	400	0
21461	淮阴区	M4502配变（对口村08变）	10	100	49
21462	淮阴区	L8106配变（古西02变）	10	200	110
21463	淮阴区	F3204配变（营北果林村04#果林四组南变）	10	200	24
21464	淮阴区	H3341配变（三河04变）	10	400	186
21465	淮阴区	H3338配变（三河01变）	10	200	74
21466	淮阴区	H3340配变（三河03变）	10	400	171
21467	淮阴区	H3413配变（金星村04变）	10	400	232
21468	淮阴区	13336配变（王营盐闸07变）	10	200	58
21469	淮阴区	13301配变（王营二纺03变）	10	200	41
21470	淮阴区	13302配变（王营二纺04变）	10	200	120
21471	淮阴区	H3304配变（大西04变）	10	200	57
21472	淮阴区	H1212配变（玉尧村02变）	10	400	274
21473	淮阴区	16201（陈集孙庄村01变）	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21474	淮阴区	洪涯村03变	10	400	222
21475	淮阴区	B6728配变（河头村02变）	10	200	53
21476	淮阴区	11215配变（三杨4组08变）	10	100	53
21477	淮阴区	玉尧村06变	10	400	177
21478	淮阴区	张集村02变	10	400	92
21479	淮阴区	16423配变(胡庄08台片)	10	200	2
21480	淮阴区	F3201配变（营北果林村12#果林九组变）	10	400	87
21481	淮阴区	H3418配变（代河村09变）	10	100	23
21482	淮阴区	H3302配变（大西02变）	10	400	255
21483	淮阴区	H3318配变(大兴04变)	10	200	6
21484	淮阴区	H3330配变(军田07变)	10	400	160
21485	淮阴区	19628配变(军田04变)	10	400	183
21486	淮阴区	H3407配变（金星村06变）	10	400	245
21487	淮阴区	M2910配变（头堡03变）	10	400	191
21488	淮阴区	X2203配变（佟洼中心村12变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21489	淮阴区	H1244配变（郑湾村02变）	10	400	267
21490	淮阴区	H1245配变（郑湾村03变）	10	100	59
21491	淮阴区	B6741配变（湖滨村04变）	10	400	16
21492	淮阴区	14508配变（蒋集02变）	10	400	102
21493	淮阴区	B6733配变（渔场02变）	10	400	180
21494	淮阴区	14513配变（蒋集07变）	10	400	196
21495	淮阴区	B6740配变（渔场01变）	10	400	132
21496	淮阴区	14509配变（蒋集03变）	10	400	257
21497	淮阴区	H3317配变(大兴03变)	10	200	8
21498	淮阴区	H3306配变(大西06变)	10	200	30
21499	淮阴区	H3409配变（金星村07变）	10	400	180
21500	淮阴区	H3410配变（金星村01变）	10	400	159
21501	淮阴区	H3415配变（金星村03台片）	10	200	66
21502	淮阴区	H3417配变（代河村06变）	10	400	257
21503	淮阴区	M2207配变(凌桥04变)	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21504	淮阴区	H1222配变（玉尧村09变）	10	400	213
21505	淮阴区	14420配变（泗河08变）	10	100	35
21506	淮阴区	14467配变（徐圩01变）	10	100	48
21507	淮阴区	14404配变（李庵04变）	10	200	81
21508	淮阴区	M2201配变（豆办集01变）	10	200	86
21509	淮阴区	H1235配变（玉尧村05变）	10	400	249
21510	淮阴区	H1228配变（张集村06变）	10	400	126
21511	淮阴区	11533配变（鑫园09#变）	10	400	122
21512	淮阴区	11523配变（徐梅04变）	10	200	56
21513	淮阴区	14510配变（蒋集04变）	10	200	43
21514	淮阴区	B8023配变（沙河村01变）	10	400	202
21515	淮阴区	14511配变（蒋集05变）	10	100	28
21516	淮阴区	14512配变（蒋集06变）	10	315	210
21517	淮阴区	B8021配变（沙河村08变）	10	200	96
21518	淮阴区	B8019配变（沙河村02变）	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21519	淮阴区	B8016配变（沙河村07变）	10	200	77
21520	淮阴区	B8001配变（韩桥村10变）	10	100	42
21521	淮阴区	B8008配变（韩桥村12变）	10	100	18
21522	淮阴区	19627配变(军田05变)	10	400	185
21523	淮阴区	H3307配变(大西07变)	10	200	89
21524	淮阴区	C9319配变(新圆08变)	10	200	104
21525	淮阴区	C9318配变(新圆07变)	10	200	78
21526	淮阴区	C9326配变(新圆16变)	10	200	101
21527	淮阴区	11604配变(合兴07变)	10	400	224
21528	淮阴区	11628配变(宋集09变)	10	400	207
21529	淮阴区	M2226配变(西金圩04变)	10	200	43
21530	淮阴区	L4522配变（米厂后队01变）	10	400	174
21531	淮阴区	Y2405配变（果林村10#果林六组变）	10	200	17
21532	淮阴区	18116配变（营北果林村01#果林一组变）	10	400	44
21533	淮阴区	13116配变(代梨园07变)	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21534	淮阴区	C9317配变(新圆06变)	10	200	122
21535	淮阴区	16635配变(泮谈06变)	10	200	116
21536	淮阴区	14564配变（三坝01变）	10	400	115
21537	淮阴区	H3403配变（洪涯村02变）	10	400	180
21538	淮阴区	13305配变（王营二纺07变）	10	400	247
21539	淮阴区	H3404配变（洪涯村07变）	10	315	198
21540	淮阴区	16438配变(娘庄03变)	10	315	128
21541	淮阴区	14567配变（三坝03变）	10	100	19
21542	淮阴区	B8033配变（兴旺村03变）	10	400	231
21543	淮阴区	B8036配变（兴旺村01变）	10	200	110
21544	淮阴区	B8040配变（兴旺村04变）	10	200	79
21545	淮阴区	H3419配变（代河村04变）	10	400	259
21546	淮阴区	13237配变（王营淮闸07变）	10	200	46
21547	淮阴区	H1219配变（张集村05变）	10	400	59
21548	淮阴区	H1220配变（玉尧村03变）	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21549	淮阴区	14231配变（三岔01变）	10	400	242
21550	淮阴区	F3213配变（营北果林村06#果林四组变）	10	200	54
21551	淮阴区	B8048配变（湖滨村02变）	10	200	75
21552	淮阴区	14233配变（三岔03变）	10	100	46
21553	淮阴区	B8050配变（湖滨村01变）	10	200	60
21554	淮阴区	M2126配变（三岔05变）	10	200	97
21555	淮阴区	B8051配变（湖滨村05变）	10	200	59
21556	淮阴区	H3425配变（代河村03变）	10	200	92
21557	淮阴区	13231配变（王营淮闸01变）	10	200	7
21558	淮阴区	16333配变（韩桥村01变）	10	200	25
21559	淮阴区	B6714配变（韩桥村15变）	10	400	181
21560	淮阴区	L4512配变（居委会02变）	10	200	39
21561	淮阴区	B8014配变（沙河村05变）	10	100	5
21562	淮阴区	L4511配变（居委会01变）	10	400	11
21563	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21564	淮阴区	L4526配变（农科所01变）	10	400	221
21565	淮阴区	16440配变(娘庄05台片)	10	400	147
21566	淮阴区	L8148配变(友谊06台片)	10	200	88
21567	淮阴区	L8130配变(后河02变)	10	400	279
21568	淮阴区	L4501配变（东街01变）	10	400	76
21569	淮阴区	B6716配变（韩桥村04变）	10	400	0
21570	淮阴区	H4407配变（玉尧村08变）	10	400	242
21571	淮阴区	H4406配变（洪涯村09变）	10	400	197
21572	淮阴区	孙圩村02变	10	200	115
21573	淮阴区	11303配变（新兴01变）	10	400	243
21574	淮阴区	14206配变（周集07变）	10	100	1
21575	淮阴区	14241配变（三坝07变）	10	400	179
21576	淮阴区	H1314配变（联旺05变）	10	400	129
21577	淮阴区	H1316配变（联旺07变）	10	100	10
21578	淮阴区	H1313配变（联旺04变）	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21579	淮阴区	H3429配变（代河村02变）	10	400	207
21580	淮阴区	M2208配变（凌桥05变）	10	400	147
21581	淮阴区	11116配变（刘河12变）	10	400	229
21582	淮阴区	Y2413配变（营北崔庄村02#王圩三组变）	10	400	188
21583	淮阴区	H3430配变（代河村01变）	10	400	205
21584	淮阴区	13240配变（王营淮闸08变）	10	200	105
21585	淮阴区	L4502配变（东街02变）	10	400	0
21586	淮阴区	L4527配变（农科所02变）	10	315	133
21587	淮阴区	B6717配变（韩桥村06变）	10	400	14
21588	淮阴区	14236配变（三岔06变）	10	400	233
21589	淮阴区	H1239配变（郑湾村01变）	10	200	131
21590	淮阴区	L7515配变（蒋桥03变）	10	200	45
21591	淮阴区	L7514配变（蒋桥02变）	10	100	6
21592	淮阴区	L7518配变（蒋桥06变）	10	100	0
21593	淮阴区	L7501配变（横沟01变）	10	100	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21594	淮阴区	H3303配变（大西03变）	10	200	52
21595	淮阴区	H3305配变(大西05变)	10	315	105
21596	淮阴区	H3509配变（刘河05变）	10	100	38
21597	淮阴区	13333配变（王营盐闸04变）	10	200	0
21598	淮阴区	H4408配变（玉尧村01变）	10	400	145
21599	淮阴区	11242配变（朱集街北14变）	10	200	93
21600	淮阴区	11228配变（朱集6组南庄13变）	10	100	50
21601	淮阴区	洪涯村01变	10	400	94
21602	淮阴区	张集村01变	10	200	107
21603	淮阴区	L7502配变（横沟02变）	10	200	56
21604	淮阴区	14222配变（梨园05变）	10	400	278
21605	淮阴区	L7504配变（横沟04变）	10	200	72
21606	淮阴区	14224配变（梨园07变）	10	400	217
21607	淮阴区	L7503配变（横沟03变）	10	200	124
21608	淮阴区	14223配变（梨园06变）	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21609	淮阴区	13206配变（王营淮闸09变）	10	200	71
21610	淮阴区	18408公变（区政府宿舍）	10	630	86
21611	涟水	梁岔育才小区变	10	500	90
21612	涟水	朱码孙徐村朱湾西台区	10	100	23
21613	涟水	朱码王二庄村张庄2号台区	10	100	38
21614	涟水	朱码余庄村张赵南配变	10	100	17
21615	涟水	朱码军田村杨桥北配变	10	100	34
21616	涟水	朱码军田村杨桥东配变	10	400	252
21617	涟水	朱码余庄村张赵北配变	10	400	246
21618	涟水	灰墩万圩贾庄2#柱上变	10	100	54
21619	涟水	城区万香国际2号配电室1号变	10	800	380
21620	涟水	城区万香国际2号配电室2号变	10	800	412
21621	涟水	城区万香国际2号配电室4号变	10	800	205
21622	涟水	城区万香国际1号配电室1号变	10	800	436
21623	涟水	城区万香国际1号配电室2号变	10	800	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21624	涟水	高沟街南河口变1	10	400	58
21625	涟水	朱码船闸台区	10	160	76
21626	涟水	朱码王二庄创业园4号台区	10	400	169
21627	涟水	朱码国子家缘1号配电室北台区	10	800	395
21628	涟水	朱码国子家缘1号配电室南台区	10	800	399
21629	涟水	朱码国子家缘4号配电室东台区	10	800	444
21630	涟水	朱码国子家缘4号配电室西台区	10	800	480
21631	涟水	朱码国子家缘5号配电室北台区	10	800	488
21632	涟水	朱码国子家缘5号配电室南台区	10	800	395
21633	涟水	城区军民中心村E区1号北台区	10	630	90
21634	涟水	城区军民中心村E区2号西台区	10	630	122
21635	涟水	城区军民中心村E区2号东台区	10	630	107
21636	涟水	城区军民中心村E区3号东台区	10	630	50
21637	涟水	城区军民中心村E区3号西台区	10	630	83
21638	涟水	城区军民中心村E区4号西台区	10	630	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21639	涟水	城区军民中心村E区4号东台区	10	630	0
21640	涟水	城区军民中心村E区5号西台区	10	630	118
21641	涟水	城区军民中心村E区5号东台区	10	630	107
21642	涟水	城区军民中心村E区1号南台区	10	630	88
21643	涟水	涟城金泽园小区2号变	10	800	356
21644	涟水	唐集六舍三队1#变	10	100	12
21645	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	0
21646	涟水	浅集小区1#台区	10	315	107
21647	涟水	浅集小区2#台区	10	400	183
21648	涟水	浅集小区3#台区	10	400	223
21649	涟水	前进工业园区2#变	10	400	49
21650	涟水	同兴社区3#	10	500	295
21651	涟水	石湖五里孟庄台片	10	400	274
21652	涟水	涟城安东院子配电室5号变	10	800	425
21653	涟水	余圩苏庄变	10	100	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21654	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	0
21655	涟水	前进马庄郑庄变	10	100	40
21656	涟水	余圩乱陈变	10	400	230
21657	涟水	前进马庄洪南变	10	100	4
21658	涟水	余圩高庄变	10	400	268
21659	涟水	陈师蒋庵大桥合心变	10	100	1
21660	涟水	蒋庵何庄周陈变	10	200	16
21661	涟水	余圩谢庄变	10	200	85
21662	涟水	朱码花桥村北周配变	10	100	37
21663	涟水	朱码军田村小荡配变	10	100	7
21664	涟水	朱码军田村陆庄配变	10	400	225
21665	涟水	蒋庵前元变	10	200	101
21666	涟水	余圩大后庄台片	10	200	103
21667	涟水	高沟顺河八队	10	400	177
21668	涟水	高沟左霞彩变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21669	涟水	朱码凌庄村学田配变	10	400	254
21670	涟水	大东街西配变	10	400	119
21671	涟水	余圩杨庙南变	10	100	0
21672	涟水	朱码周庄村朱凡庄台区	10	400	259
21673	涟水	大东街东配变	10	200	0
21674	涟水	大东街东电站配变	10	400	261
21675	涟水	朱码余庄村八间配变	10	400	284
21676	涟水	蒋庵悦来村变	10	200	0
21677	涟水	朱码花桥村苏老庄配变	10	400	226
21678	涟水	蒋庵悦来马庄变	10	400	121
21679	涟水	大东综合厂配变	10	315	99
21680	涟水	大东三元路配变	10	400	70
21681	涟水	朱码周庄川星配变	10	200	11
21682	涟水	余圩田庄变	10	100	36
21683	涟水	朱码余庄村余庄北配变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21684	涟水	朱码花桥村余庄闸配变	10	200	76
21685	涟水	陈师蒋庵陈卜蒋西庄变	10	400	147
21686	涟水	朱码花桥村马徐配变	10	100	20
21687	涟水	朱码军田村杨桥配变	10	100	36
21688	涟水	朱码军田村东曾配变	10	100	54
21689	涟水	余圩汪陈变	10	100	0
21690	涟水	高沟计生办变	10	400	0
21691	涟水	高沟东环路变	10	400	0
21692	涟水	徐集上庄西马配变	10	400	93
21693	涟水	高沟东环路2号变	10	400	94
21694	涟水	高沟高东徐窑变	10	200	81
21695	涟水	高沟徐窑二队变	10	400	263
21696	涟水	徐集上庄后陆变	10	200	88
21697	涟水	余圩朱庄变	10	100	26
21698	涟水	高沟秦小圩变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21699	涟水	朱码新东村周小圩台区	10	100	0
21700	涟水	高沟顺河五队	10	200	12
21701	涟水	高沟胡窑张庄	10	400	149
21702	涟水	高沟七里七队	10	400	265
21703	涟水	蒋庵供电所变	10	400	143
21704	涟水	朱码樊卜村前樊东台区	10	200	66
21705	涟水	高沟七里五队	10	200	108
21706	涟水	高沟七里二队	10	200	30
21707	涟水	余圩小徐庄变	10	80	14
21708	涟水	蒋庵公用变	10	400	117
21709	涟水	蒋庵公用2#变	10	200	34
21710	涟水	余圩东公用变	10	400	112
21711	涟水	涟城引河伏李变	10	200	55
21712	涟水	徐集医院变	10	200	8
21713	涟水	陈师镇工业区2#变	10	315	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21714	涟水	10kV张渡114线张渡村配变	10	315	68
21715	涟水	徐集刘元校西变	10	100	9
21716	涟水	城区涟城供电所2#箱变	10	400	22
21717	涟水	徐集农科西南变	10	100	9
21718	涟水	徐集农科东南变	10	100	10
21719	涟水	徐集街北变	10	400	198
21720	涟水	涟城渠北变	10	100	1
21721	涟水	南禄_赵王学校变	10	400	146
21722	涟水	南禄_赵王王庄变	10	100	0
21723	涟水	灰墩米厂柱上变	10	400	141
21724	涟水	南集朱码七组变	10	200	81
21725	涟水	南集长浦东陈变	10	100	0
21726	涟水	南集南营单庄二号变	10	400	253
21727	涟水	南集南营中心村部变	10	500	263
21728	涟水	南集南营新庄二号变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21729	涟水	五港汪洪戈正柱上变	10	100	16
21730	涟水	五港五里河三柱上变	10	100	43
21731	涟水	徐集季安街西变	10	100	19
21732	涟水	涟城引河刘庄变	10	100	66
21733	涟水	高沟镇镇酒厂	10	400	99
21734	涟水	徐集季安中心村变	10	200	50
21735	涟水	成集杰勋梨园配变	10	200	99
21736	涟水	唐集南公用新增1#变	10	400	64
21737	涟水	北集严港陆宋	10	100	20
21738	涟水	朱码张杨村后冯配变	10	100	15
21739	涟水	朱码王二庄村张庄1号台区	10	100	21
21740	涟水	朱码王二庄村朱庄台区	10	100	8
21741	涟水	红窑黄锅甑开发区西台片	10	400	170
21742	涟水	红窑西花西台片	10	400	50
21743	涟水	大东施洼刘庄变	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21744	涟水	大东瓦滩南厂配变	10	100	5
21745	涟水	大东陈庄6队配变	10	400	195
21746	涟水	北集苗刘西唐	10	100	22
21747	涟水	北集朱老李庄	10	100	35
21748	涟水	灰墩新划西柱上变	10	400	257
21749	涟水	涟城城南四队东变	10	200	47
21750	涟水	朱码韩陈村中心村2# 配变	10	400	180
21751	涟水	南禄_方圩东变	10	400	236
21752	涟水	时码鲁渡方徐台片	10	315	172
21753	涟水	南集桃园九组二号变	10	200	72
21754	涟水	徐集上庄海年变	10	100	20
21755	涟水	陈师蒋庵头堡二组变	10	400	296
21756	涟水	陈师蒋庵付湾九组变	10	200	145
21757	涟水	灰墩前尹单相柱上变	10	400	248
21758	涟水	陈师蒋庵符庄三组变	10	100	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21759	涟水	陈师蒋庵朱楼楼庄变	10	400	240
21760	涟水	陈师蒋庵朱楼大圩变	10	200	110
21761	涟水	蒋庵尹荡前庄变	10	200	97
21762	涟水	蒋庵悦来后孙变	10	100	2
21763	涟水	蒋庵西汉五组变	10	100	14
21764	涟水	北集吴刘七队2#	10	200	124
21765	涟水	南禄_朱圩三组变	10	200	73
21766	涟水	南禄_朱圩九组变	10	200	95
21767	涟水	南禄_张顾史庄变	10	200	121
21768	涟水	南禄_张顾季刘变	10	200	56
21769	涟水	南禄_三齐范庄变	10	100	0
21770	涟水	南禄_徐圩二组北变	10	400	208
21771	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	0
21772	涟水	南禄_徐马周马变	10	200	97
21773	涟水	南禄_赵王郎王变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21774	涟水	蒋庵公用3#变	10	400	149
21775	涟水	朱码新东村张庄台区	10	200	101
21776	涟水	朱码周庄村采庄配变	10	400	275
21777	涟水	朱码新东村颜庄台区	10	200	52
21778	涟水	蒋庵骆庄一组变	10	400	242
21779	涟水	南集朱陈村南变	10	100	37
21780	涟水	蒋庵官荡小学变	10	400	260
21781	涟水	石湖齐庄中心村台片	10	200	87
21782	涟水	黄营街西陈庄变	10	400	282
21783	涟水	保滩肖渡七组配变	10	400	199
21784	涟水	义兴东洼2#变	10	200	83
21785	涟水	陈师沙河村乔庄台片	10	100	44
21786	涟水	陈师沙东2#变	10	400	229
21787	涟水	陈师尤庄2#变	10	400	287
21788	涟水	义兴五房板厂变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21789	涟水	义兴工业园4#变	10	200	80
21790	涟水	余圩吴庄2#变	10	400	262
21791	涟水	徐集谈刘村部变	10	200	90
21792	涟水	徐集王湾猪场变	10	400	219
21793	涟水	徐集上庄刘庄配变	10	400	217
21794	涟水	徐集红旗郭庄变	10	400	267
21795	涟水	夜合中心村2#变	10	200	59
21796	涟水	夜合中心村3#变	10	250	131
21797	涟水	义兴平安河小区1#变	10	200	73
21798	涟水	北集前桥贾卜	10	200	125
21799	涟水	徐集四清圩西变	10	400	274
21800	涟水	徐集三干南变	10	100	38
21801	涟水	徐集老变电所变	10	100	0
21802	涟水	徐集刘元原校西变	10	200	106
21803	涟水	义兴工业园区2#变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21804	涟水	杨口粮管所变	10	100	0
21805	涟水	涟城金泽园小区1号变	10	800	282
21806	涟水	夜合中心村4#变	10	200	41
21807	涟水	夜合中心村6#变	10	200	79
21808	涟水	高沟崔桥小学新变	10	400	185
21809	涟水	夜合中心村5#变	10	200	31
21810	涟水	城区涟城永兴上御5# 箱变1#变	10	500	0
21811	涟水	城区涟城永兴上御6# 箱1#变	10	500	0
21812	涟水	城区清华园1号箱变- 北台区	10	630	392
21813	涟水	城区清华园1号箱变- 南台区	10	630	388
21814	涟水	城区清华园2号箱变- 北台区	10	500	176
21815	涟水	城区清华园3号箱变- 西台区	10	630	289
21816	涟水	城区清华园3号箱变- 东台区	10	630	398
21817	涟水	城区清华园4号箱变- 西台区	10	500	209
21818	涟水	城区清华园4号箱变- 东台区	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21819	涟水	城区清华园5号箱变-北台区	10	630	332
21820	涟水	南集桃园工业园区变	10	400	197
21821	涟水	大东南严程庄北配变	10	400	256
21822	涟水	城区清华园6号箱变-南台区	10	400	211
21823	涟水	城区清华园6号箱变-北台区	10	400	163
21824	涟水	涟城城东公墓变	10	100	22
21825	涟水	胡谢老庄台片	10	100	33
21826	涟水	大东干东郭庄配变	10	400	57
21827	涟水	张圩前皇台片	10	100	12
21828	涟水	城区清华园5号箱变-南台区	10	630	343
21829	涟水	大东小南贾庄北变	10	400	222
21830	涟水	南集下营中心村部变	10	100	32
21831	涟水	岔庙公用变1#	10	400	0
21832	涟水	岔庙堆口村部北变	10	400	211
21833	涟水	高沟大兴曹庄南变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21834	涟水	高沟交警队变	10	315	84
21835	涟水	岔庙西老庄2#变	10	100	13
21836	涟水	岔庙漩桥张庄	10	400	224
21837	涟水	南集禹庄四组二号变	10	100	14
21838	涟水	岔庙前孙桥路边	10	100	46
21839	涟水	城区军民中心村A区10号北台区	10	500	91
21840	涟水	方渡韩鲁朱庄变	10	100	23
21841	涟水	城区军民中心村A区9号南台区	10	630	125
21842	涟水	城区军民中心村A区8号北台区	10	630	217
21843	涟水	城区军民中心村A区8号南台区	10	630	280
21844	涟水	城区军民中心村A区13号东台区	10	630	115
21845	涟水	城区军民中心村A区12号东台区	10	630	3
21846	涟水	时码陈圩九队台片	10	200	92
21847	涟水	城区军民中心村A区11号东台区	10	630	226
21848	涟水	蒋庵悦来村2#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21849	涟水	城区涟洲花园四期4# 欧变	10	630	349
21850	涟水	城区涟洲花园四期5# 欧变	10	630	373
21851	涟水	方渡前圩二队变	10	100	65
21852	涟水	方渡前圩官庄变	10	100	28
21853	涟水	大东干东前胡变	10	400	272
21854	涟水	梁岔前庄高屋基变	10	100	3
21855	涟水	梁岔前庄朱圩变	10	100	35
21856	涟水	城区涟洲花园四期6# 欧变	10	630	386
21857	涟水	黄营徐庄梁管变	10	100	24
21858	涟水	黄营祝贤前冯南变	10	400	268
21859	涟水	城区涟洲花园四期2# 欧变	10	630	362
21860	涟水	城区涟洲花园四期3# 欧变005	10	630	338
21861	涟水	红窑龙兴力庄台片	10	100	17
21862	涟水	红窑汪袁贾庄台片	10	100	23
21863	涟水	城区涟洲花园四期1# 欧变	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21864	涟水	陈师蒋庵头堡三组变	10	400	286
21865	涟水	蒋庵窑厂一组南变	10	400	222
21866	涟水	城区君悦华城小区3# 箱变2796	10	630	369
21867	涟水	城区君悦华城小区3# 箱变15216002	10	630	362
21868	涟水	成集工业园区2#变	10	100	77
21869	涟水	城区军民安置小区1# 变(南)	10	500	0
21870	涟水	军民安置小区1#变 (北)	10	500	0
21871	涟水	李集殷庄老陆汤柱上 变	10	400	182
21872	涟水	城区军民安置小区2# 北配变001	10	500	0
21873	涟水	城区军民安置小区2# 南配变002	10	500	0
21874	涟水	城区军民安置小区D区 3#箱变北变	10	500	0
21875	涟水	城区军民安置小区D区 4#北配变	10	500	0
21876	涟水	大东干东贾庄变	10	400	260
21877	涟水	大东干东后倪变	10	400	278
21878	涟水	高沟晏庄九队	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21879	涟水	杨口农科站工业区变	10	400	0
21880	涟水	杨口卢庄六组变	10	200	81
21881	涟水	浅集孔王宋庄	10	400	252
21882	涟水	浅集朱码张杨南	10	315	215
21883	涟水	浅集孔王王庄西	10	200	120
21884	涟水	浅集孔王孔王	10	400	260
21885	涟水	浅集孔王左徐	10	400	250
21886	涟水	浅集花庄沈庄	10	100	11
21887	涟水	浅集花庄徐庄	10	100	34
21888	涟水	浅集金城张庄.	10	315	189
21889	涟水	浅集刘桥三里	10	400	257
21890	涟水	红窑梨园小街	10	400	235
21891	涟水	红窑延寿村部	10	100	0
21892	涟水	红窑延寿戈正	10	400	252
21893	涟水	浅集夏楼中夏	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21894	涟水	浅集李庄前王南	10	400	263
21895	涟水	浅集李庄前王北	10	400	260
21896	涟水	浅集潘码贾庄	10	100	45
21897	涟水	浅集潘码冲北	10	400	249
21898	涟水	浅集夏楼马庄	10	400	228
21899	涟水	浅集潘码马队	10	100	35
21900	涟水	浅集潘码钱队东	10	100	26
21901	涟水	浅集后兴王队	10	100	4
21902	涟水	浅集王刘董杨南	10	400	213
21903	涟水	浅集王刘董杨北	10	100	17
21904	涟水	红窑五支后嵇南	10	200	79
21905	涟水	红窑梨园王庄南	10	400	235
21906	涟水	浅集李庄贾庄	10	100	46
21907	涟水	红窑梨园宋庄	10	400	260
21908	涟水	浅集李庄小区1号变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21909	涟水	浅集李庄小区2号变.	10	400	181
21910	涟水	红窑普安村台片	10	200	75
21911	涟水	杨口苗荡四组变	10	100	12
21912	涟水	杨口缪后圩变	10	400	278
21913	涟水	杨口九里庄变	10	100	26
21914	涟水	杨口农科站一组变	10	200	0
21915	涟水	浅集大冲陈庄	10	400	259
21916	涟水	杨口王口前排变	10	200	101
21917	涟水	杨口徐屋基小学变	10	100	3
21918	涟水	杨口陶码四组变	10	100	19
21919	涟水	浅集河湾严庄南	10	100	32
21920	涟水	浅集河湾严庄北	10	400	260
21921	涟水	浅集徐老小区	10	400	201
21922	涟水	浅集徐老七队	10	200	75
21923	涟水	陈师水年刘庄变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21924	涟水	浅集徐老五队台片	10	200	71
21925	涟水	时码张姚邱祝北台片	10	400	260
21926	涟水	前进戴码九组	10	200	110
21927	涟水	义兴刘庄2#变	10	400	184
21928	涟水	高沟砦矾马庄	10	400	214
21929	涟水	红窑官何台片	10	400	249
21930	涟水	涟城拐庄东变	10	200	91
21931	涟水	唐集丰河沈队新增2#	10	400	264
21932	涟水	义兴朱庄2#变	10	400	268
21933	涟水	徐集集东严庄变	10	400	240
21934	涟水	红窑顾庄台片	10	400	267
21935	涟水	高沟三口六七队	10	400	215
21936	涟水	陈师沙北	10	400	277
21937	涟水	朱码嵇庄村部配变	10	400	198
21938	涟水	徐集林场十堡变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21939	涟水	红窑大金圩朱范台片	10	100	58
21940	涟水	朱码孙徐村闻庄台区	10	100	27
21941	涟水	岔庙新河四五队北变	10	400	267
21942	涟水	石湖中学台片	10	400	180
21943	涟水	陈师蒋庵符庄二组变	10	200	109
21944	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	0
21945	涟水	蒋庵头堡九组变	10	400	178
21946	涟水	浦西福地1-1配电室5#变	10	800	0
21947	涟水	徐集红旗中陈2#变	10	100	11
21948	涟水	义兴单庄2#变	10	400	285
21949	涟水	陈师尤庄	10	400	180
21950	涟水	城区郑高宿舍	10	315	23
21951	涟水	朱码陶码村沟北南配变	10	400	188
21952	涟水	石湖小学台片	10	400	225
21953	涟水	中联壹城北区7#配电室3#变	10	500	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21954	涟水	大东老庄魏庄配变	10	100	53
21955	涟水	朱码柴市安置小区4号 配电室12号变压器	10	800	432
21956	涟水	灰墩墩北张东柱上变	10	400	235
21957	涟水	陈师村镇直变	10	500	66
21958	涟水	岔庙四支南	10	400	256
21959	涟水	石湖外口二队台片	10	400	234
21960	涟水	岔庙北新庄	10	400	260
21961	涟水	成集唐吴配变	10	400	256
21962	涟水	杨口周码小学变	10	400	249
21963	涟水	陈师四新	10	100	44
21964	涟水	黄营张桥河南变	10	400	120
21965	涟水	浅集李庄陈庄台片	10	100	51
21966	涟水	时码公用变1台区	10	400	18
21967	涟水	石湖外口五队台片	10	400	257
21968	涟水	前进后圩五组	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21969	涟水	岔庙公用3#变	10	400	180
21970	涟水	陈师跨河中心村	10	400	92
21971	涟水	蒋庵悦来汪东变	10	400	245
21972	涟水	金碧华府4号配电房3# 变压器	10	630	245
21973	涟水	城区陶然居三期	10	500	86
21974	涟水	徐集红旗后庄变	10	400	218
21975	涟水	灰墩韩庄北徐2#柱上 变	10	400	204
21976	涟水	陈师袁何	10	400	222
21977	涟水	高沟公兴七八变	10	400	176
21978	涟水	红窑小后地台片	10	400	264
21979	涟水	蒋庵骆庄张庄变	10	400	254
21980	涟水	成集中心村3#箱变	10	630	180
21981	涟水	涟城吾悦广场5号配电 室2号变	10	800	455
21982	涟水	时码采韩五队台片	10	400	103
21983	涟水	陈师翁严南变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21984	涟水	朱码余庄村配变	10	100	0
21985	涟水	杨口安福村小高沟变	10	400	254
21986	涟水	陈师闵庄	10	200	75
21987	涟水	红窑钦北梁庄台片	10	200	84
21988	涟水	成集后荡村配变	10	400	147
21989	涟水	高沟二圩后三新变	10	400	252
21990	涟水	朱码花桥村罗庄北配变	10	100	27
21991	涟水	陈师国民关口	10	400	288
21992	涟水	岔庙南岭东	10	400	251
21993	涟水	岔庙河东尹灯南	10	400	262
21994	涟水	岔庙路口汪庄北	10	400	233
21995	涟水	五港社区4号箱变	10	400	150
21996	涟水	石湖齐庄四队台片	10	400	235
21997	涟水	前进联合先进变	10	200	71
21998	涟水	五港港北刘庄柱上变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
21999	涟水	石湖齐庄八队台片	10	400	249
22000	涟水	陈师小高庄东变	10	400	262
22001	涟水	红窑潘小元南台片	10	400	209
22002	涟水	朱码谈陈村南元配变	10	400	82
22003	涟水	高沟东大街变	10	400	148
22004	涟水	杨口街北	10	400	105
22005	涟水	岔庙桑庄曹代变	10	100	28
22006	涟水	成集孟庄配变	10	400	241
22007	涟水	岔庙西吉袁张	10	400	273
22008	涟水	陈师条河配变	10	400	0
22009	涟水	陈师柿元村柿元台片	10	400	14
22010	涟水	高沟荀庄一队新变	10	400	242
22011	涟水	军民王刘中心村2号变	10	630	177
22012	涟水	红窑潘小元前张台片.	10	200	112
22013	涟水	成集秦庄配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22014	涟水	涟水高铁站充电桩	10	500	0
22015	涟水	石湖育才台片	10	630	337
22016	涟水	前进工业园区3#变	10	400	58
22017	涟水	石庄工业园区2#变	10	400	1
22018	涟水	城区莲花小区北配电 变压器	10	630	229
22019	涟水	灰墩柳韩柱上变	10	100	40
22020	涟水	徐集双码新十二堡变	10	400	209
22021	涟水	岔庙郝友万庄变	10	400	253
22022	涟水	高沟常沟村部2号变	10	400	219
22023	涟水	杨口韩庄2#变	10	400	263
22024	涟水	浅集大冲林庄东2#台 片	10	400	246
22025	涟水	灰墩蔡东西柱上变	10	400	216
22026	涟水	康源名都2#箱变4号变	10	630	197
22027	涟水	蒋庵梨园徐庄变	10	400	262
22028	涟水	万郡1-1配电室6#变压 器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22029	涟水	朱码凌庄村薛庄配变	10	400	263
22030	涟水	黄营张庄2号变	10	400	238
22031	涟水	浅集大冲林庄台片	10	400	226
22032	涟水	朱码潘刘村秦姚配变	10	400	158
22033	涟水	义兴工业园区3#变	10	400	223
22034	涟水	前进滨洪前向	10	400	76
22035	涟水	浅集浅东八队台片	10	100	30
22036	涟水	朱码韩陈村三支公用配变	10	400	207
22037	涟水	朱码周庄村西王台区	10	200	46
22038	涟水	中联壹城2#配电室2#变	10	1250	702
22039	涟水	徐集车马二队东变	10	200	100
22040	涟水	岔庙郝友张庄变	10	100	44
22041	涟水	徐集石庄冲锋变	10	400	224
22042	涟水	岔庙郝友村部变	10	400	225
22043	涟水	陈师官路朱庄变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22044	涟水	义兴程大庄变	10	100	37
22045	涟水	中央城小区（二期） 4#配电室22#变	10	800	0
22046	涟水	涟城吾悦广场4号配电 室3号变	10	800	375
22047	涟水	灰墩徐宋村柱上变	10	400	287
22048	涟水	时码街北台片	10	400	273
22049	涟水	义兴钱胡变	10	400	248
22050	涟水	陈师官路王庄	10	400	266
22051	涟水	灰墩熊吴2#柱上变	10	400	202
22052	涟水	朱码河网村中心庄工 业区配变	10	400	244
22053	涟水	前进后圩三八组变	10	200	28
22054	涟水	义兴西公用2#变	10	400	129
22055	涟水	梁岔书香华庭2号配变	10	400	9
22056	涟水	梁岔书香华庭3号变	10	630	252
22057	涟水	梁岔育才小区东配变	10	400	69
22058	涟水	岔庙代庄河捱	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22059	涟水	灰墩季王3号柱上变	10	100	48
22060	涟水	陈师邱何	10	200	51
22061	涟水	时码街北2#台片	10	100	30
22062	涟水	蒋庵北荡周庄变	10	400	231
22063	涟水	黄营周王一队变	10	100	0
22064	涟水	徐集胡寨三队变	10	400	226
22065	涟水	朱码祥国安置小区3号 配电室3号配变	10	800	501
22066	涟水	唐集丁梁郭庄1#变	10	400	192
22067	涟水	朱码嵇庄村徐老庄配 变	10	200	128
22068	涟水	时码钦工团结台片	10	400	167
22069	涟水	义兴施安村2#变	10	400	214
22070	涟水	义兴章庄变	10	100	30
22071	涟水	前进朱后圩小区	10	400	186
22072	涟水	朱码嵇庄村戚庄西配 变	10	100	52
22073	涟水	梁岔育才小区西配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22074	涟水	米拉公馆1#变压器	10	630	260
22075	涟水	朱码柴市安置小区1号 开关站4号变	10	630	392
22076	涟水	徐集王湾历庄变	10	400	268
22077	涟水	城区剑桥印象小区1# 开关站2#间隔2#配电	10	630	0
22078	涟水	前进同兴振兴	10	400	217
22079	涟水	岔庙林庄十二队	10	400	251
22080	涟水	义兴施庄3#变	10	400	215
22081	涟水	前进戴码四组	10	400	239
22082	涟水	朱码河网村西符庄配 变	10	400	245
22083	涟水	义兴小区4#变	10	400	205
22084	涟水	唐集陆庄1#变	10	100	11
22085	涟水	城区香缇花苑1#配电 房4#变压器	10	800	0
22086	涟水	悦隽学府小区1#开关 站4#变压器	10	630	258
22087	涟水	涟城神龙盛唐2号配电 室3号变	10	630	377
22088	涟水	石湖南小区台片	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22089	涟水	石湖果林一队台片	10	400	262
22090	涟水	朱码张杨村赵庄电站 配变	10	100	0
22091	涟水	石湖外口一队台片	10	400	138
22092	涟水	南集陈码石庄二号变	10	400	269
22093	涟水	朱码张杨村前冯变	10	400	297
22094	涟水	石湖齐庄六队台片	10	400	268
22095	涟水	朱码张杨树林2号配变	10	100	0
22096	涟水	瀚林苑1-1配电室4#变 压器	10	800	494
22097	涟水	朱码张杨吴庄2#配变	10	400	272
22098	涟水	金地国际花园小区二 期配电室4#变	10	800	265
22099	涟水	石湖蒋码台片	10	400	189
22100	涟水	石湖松林北台片	10	400	223
22101	涟水	石湖五里一队南台片	10	400	242
22102	涟水	石湖果林二队台片	10	400	265
22103	涟水	朱码凌庄陈庄2#配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22104	涟水	朱码樊卜村3#配变	10	100	26
22105	涟水	朱码花园何庄2#配变	10	100	0
22106	涟水	石湖贾庄台片	10	400	245
22107	涟水	石湖兴庄北台片	10	400	260
22108	涟水	石湖苏码2号台片	10	400	261
22109	涟水	朱码张杨吴庄3#配变	10	100	16
22110	涟水	南集小学变	10	630	293
22111	涟水	城区军民中心村2号配电房2#变压器	10	800	0
22112	涟水	朱码张杨村杨庄台区	10	400	265
22113	涟水	南集桃园村部变	10	400	198
22114	涟水	石湖齐庄一队台片	10	400	243
22115	涟水	南集杜尧房庄变	10	400	267
22116	涟水	朱码樊卜村4#配变	10	200	118
22117	涟水	保滩-涟淮一组2号配变	10	400	239
22118	涟水	涟城梨园小区西箱变	10	500	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22119	涟水	肖渡谷嘴西区4号配电房2变压器	10	800	191
22120	涟水	石湖苏码台片	10	400	179
22121	涟水	石湖刁码西台片	10	400	279
22122	涟水	石湖松林南台片	10	400	264
22123	涟水	石湖液化气站台片	10	400	49
22124	涟水	斗灯陆集变	10	200	11
22125	涟水	石湖齐庄七队台片	10	400	277
22126	涟水	石湖外口四队台片	10	400	240
22127	涟水	石湖果林四队台片	10	400	239
22128	涟水	时码鲁渡胡庄台片	10	400	276
22129	涟水	石湖齐庄二队台片	10	400	239
22130	涟水	朱码樊卜村小东北配变	10	400	268
22131	涟水	时码采韩七队台片	10	400	242
22132	涟水	石湖兴庄二队台片	10	400	242
22133	涟水	石湖冯弯台片	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22134	涟水	南集工商所变	10	630	412
22135	涟水	领秀花都二期3#配电房16#变压器	10	800	347
22136	涟水	石湖南元台片	10	400	164
22137	涟水	石湖兴庄中台片	10	400	194
22138	涟水	逸品馥花园2#开关站6号变压器	10	800	453
22139	涟水	朱码凌庄村九十队台区	10	400	132
22140	涟水	朱码樊卜村后樊西配变	10	100	1
22141	涟水	南集下营十组三号变	10	400	238
22142	涟水	朱码张杨村后冯电站配变	10	400	212
22143	涟水	石湖瓦房村部台片	10	400	222
22144	涟水	石湖关滩八队台片	10	400	277
22145	涟水	石湖张庄台片	10	400	272
22146	涟水	朱码凌庄村堆南台片	10	400	259
22147	涟水	石湖五里五队台片	10	400	256
22148	涟水	朱码樊卜村后樊东台区	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22149	涟水	涟城梨园小区东箱变	10	500	167
22150	涟水	义兴杂姓2#变	10	100	37
22151	涟水	石湖瓦房南台片	10	400	181
22152	涟水	石湖场部台片	10	400	31
22153	涟水	石湖王庄台片	10	400	237
22154	涟水	时码白果一队台片	10	200	82
22155	涟水	保滩喻集街西2#配变	10	400	271
22156	涟水	时码钦工北台片	10	400	234
22157	涟水	石湖老街北台片	10	400	241
22158	涟水	五港新港福居3号柱上变	10	400	147
22159	涟水	石湖商场台片	10	400	94
22160	涟水	滨河新苑二期2#配电室8#变压器	10	800	494
22161	涟水	五港社区5号箱变	10	315	131
22162	涟水	时码陈圩九队南台片	10	200	101
22163	涟水	和樾府小区开关站2号变	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22164	涟水	涟城吾悦广场8号配电室3号变	10	800	492
22165	涟水	时码姜圩河南台片	10	400	0
22166	涟水	朱码凌庄薛庄南配变	10	315	193
22167	涟水	大东王陆配变	10	100	24
22168	涟水	唐集六舍新四队变	10	400	241
22169	涟水	唐集六舍五队	10	200	49
22170	涟水	高沟交易所变	10	400	0
22171	涟水	高沟杏花村变	10	400	138
22172	涟水	高沟高秀二队变	10	400	97
22173	涟水	高沟镇东新村变	10	400	91
22174	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	0
22175	涟水	高沟缫丝厂变	10	630	197
22176	涟水	高沟中桥口变	10	500	31
22177	涟水	高沟中学后变	10	400	247
22178	涟水	保滩涟淮六组配变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22179	涟水	保滩涟淮五组配变	10	200	96
22180	涟水	涟城金玉变	10	100	33
22181	涟水	保滩临淮五七组配变	10	315	141
22182	涟水	城区涟城度假村变	10	200	0
22183	涟水	潘圩袁李台片	10	200	60
22184	涟水	城区新庄变	10	100	0
22185	涟水	保滩王渡十二组配变	10	100	0
22186	涟水	保滩王渡十一组配变	10	200	20
22187	涟水	保滩肖渡九十组配变	10	100	27
22188	涟水	保滩肖渡村配变	10	200	100
22189	涟水	唐集胡缪二队	10	100	14
22190	涟水	保滩肖渡一二组配变	10	400	205
22191	涟水	保滩唐渡六组配变	10	400	234
22192	涟水	朱码医院台区	10	400	106
22193	涟水	保滩肖渡板厂配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22194	涟水	保滩肖渡五组配变	10	315	135
22195	涟水	保滩王渡九组配变	10	400	241
22196	涟水	保滩王渡七八组配变	10	200	85
22197	涟水	保滩王渡房庄配变	10	100	14
22198	涟水	唐集胡缪一队	10	100	0
22199	涟水	唐集胡缪八九队变	10	400	229
22200	涟水	保滩涟淮中心村1号配变	10	200	58
22201	涟水	保滩涟淮中心村2号配变	10	200	101
22202	涟水	唐集八队	10	200	65
22203	涟水	保滩唐渡村组配变	10	400	153
22204	涟水	保滩唐渡五组配变	10	400	219
22205	涟水	保滩保滩街东配变	10	200	0
22206	涟水	保滩曹港三组配变	10	200	0
22207	涟水	保滩周集潘庄配变	10	400	159
22208	涟水	唐集河口七队	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22209	涟水	唐集一二队	10	400	267
22210	涟水	朱码余庄村龙尾配变	10	400	257
22211	涟水	唐集沈庄兴东	10	400	256
22212	涟水	唐集九队变	10	100	23
22213	涟水	唐集南公用	10	400	221
22214	涟水	唐集小兴庄	10	100	39
22215	涟水	唐集中公用	10	200	36
22216	涟水	保滩厉渡一组配变	10	400	195
22217	涟水	保滩厉渡鸡厂配变	10	200	58
22218	涟水	保滩洪荡五组配变	10	100	23
22219	涟水	涟城谷嘴五队变	10	100	66
22220	涟水	保滩临淮村配变	10	200	49
22221	涟水	涟城谷嘴六队变	10	200	82
22222	涟水	陈师蒋庵头堡一组变	10	100	0
22223	涟水	保滩喻集朱姜庄配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22224	涟水	保滩喻集高庄配变	10	200	81
22225	涟水	保滩洪荡一组配变	10	200	74
22226	涟水	保滩洪荡四组配变	10	100	33
22227	涟水	保滩洪荡三组配变	10	200	32
22228	涟水	涟城谷嘴村变	10	160	12
22229	涟水	保滩十堡村配变	10	200	89
22230	涟水	涟城洋谷变	10	200	50
22231	涟水	唐集丰河沈队变	10	200	115
22232	涟水	涟城城南四队变	10	400	136
22233	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	0
22234	涟水	唐集丰华六队	10	200	84
22235	涟水	大东施洼新农村中变	10	400	234
22236	涟水	胡别新庄台片	10	100	31
22237	涟水	大东施洼嵇庄变	10	100	49
22238	涟水	花园赵陈台片	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22239	涟水	花园大程新台片	10	400	239
22240	涟水	石湖关滩七队台片	10	200	114
22241	涟水	邱岭庄东台片	10	160	17
22242	涟水	城区华涟布厂台区	10	200	76
22243	涟水	花园张庄台片	10	100	0
22244	涟水	花园村部台片	10	400	169
22245	涟水	城区军民检测站配变	10	200	8
22246	涟水	石湖张码台片	10	400	99
22247	涟水	邱岭杂姓台片	10	400	248
22248	涟水	街南谈圩台片	10	100	0
22249	涟水	石湖南刘台片	10	200	90
22250	涟水	刘桥村部台片	10	400	117
22251	涟水	刘桥六队台片	10	400	244
22252	涟水	小埧新区台片	10	200	83
22253	涟水	石湖关滩一队台片	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22254	涟水	唐集前王	10	200	35
22255	涟水	唐集丁梁后王	10	100	19
22256	涟水	别洼军陈台片	10	200	112
22257	涟水	唐集沈庄村沈庄	10	200	90
22258	涟水	大东三湾吕队变	10	100	29
22259	涟水	唐集周张一七队	10	200	100
22260	涟水	唐集贾费四五队变	10	200	86
22261	涟水	唐集费尧老庄变	10	400	259
22262	涟水	冯王孙吴变	10	400	186
22263	涟水	唐集费尧一队	10	80	26
22264	涟水	别洼旗杆台片	10	200	73
22265	涟水	唐集唐介南变	10	100	46
22266	涟水	大东三湾西贾变	10	100	60
22267	涟水	胡别别庄台片	10	400	239
22268	涟水	大东排楼变	10	100	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22269	涟水	胡别新区台片	10	100	11
22270	涟水	唐集汤码三队	10	100	5
22271	涟水	唐集丁梁高西变	10	200	82
22272	涟水	蒋庵尹荡东庄变	10	400	245
22273	涟水	蒋庵港口南变	10	100	31
22274	涟水	陈师蒋庵付湾村变	10	100	37
22275	涟水	胡集街南台片	10	200	0
22276	涟水	罗徐田黄台片	10	100	15
22277	涟水	陈师药材场部配变	10	200	0
22278	涟水	胡集公用西台片	10	200	0
22279	涟水	姜垛村部台片	10	100	0
22280	涟水	蒋庵窑厂一组变	10	400	167
22281	涟水	张圩后陈台片	10	400	272
22282	涟水	莲花王庄台片	10	200	51
22283	涟水	陈师蒋庵付湾三组变	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22284	涟水	蒋庵港口北变	10	100	10
22285	涟水	胡谢前胡台片	10	400	259
22286	涟水	胡景花苑台片	10	200	59
22287	涟水	张圩嵇东台片	10	100	0
22288	涟水	唐集周荡六队	10	400	245
22289	涟水	唐集李舍变	10	100	11
22290	涟水	唐集关舍变	10	400	173
22291	涟水	陈师尤庄3#变	10	400	165
22292	涟水	唐集竹杆新南变	10	100	3
22293	涟水	蒋庵头堡村变	10	100	8
22294	涟水	朱码镇政府配变	10	500	0
22295	涟水	余圩马徐台片	10	100	52
22296	涟水	唐集陈圩小学变	10	100	17
22297	涟水	唐集镇政府	10	400	68
22298	涟水	唐集粮管所新	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22299	涟水	唐集东公用	10	400	161
22300	涟水	蒋庵骆庄八组	10	100	25
22301	涟水	蒋庵骆庄六组变	10	100	0
22302	涟水	唐集大小郁变	10	100	50
22303	涟水	唐集陈圩一队	10	100	24
22304	涟水	唐集毛郁陈庄	10	100	21
22305	涟水	朱码柴市村弯口1号台区	10	100	18
22306	涟水	福缘佳苑6号变	10	400	51
22307	涟水	朱码孙徐村施庄配变	10	630	420
22308	涟水	岔庙百子秦庄	10	400	251
22309	涟水	岔庙百子庵南变	10	200	11
22310	涟水	岔庙工业园区1#	10	400	144
22311	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	0
22312	涟水	岔庙新河方庄	10	200	95
22313	涟水	岔庙季马南变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22314	涟水	岔庙岔河马庄	10	200	86
22315	涟水	岔庙七队北变	10	100	1
22316	涟水	岔庙郝友中心村	10	400	161
22317	涟水	岔庙郝友东徐庄	10	200	87
22318	涟水	岔庙二尧村孙庄	10	200	97
22319	涟水	高沟大兴陈小管庄	10	200	19
22320	涟水	朱码军田村陆庄南配变	10	200	61
22321	涟水	朱码军田村陆庄西配变	10	400	250
22322	涟水	朱码军田村宋庄配变	10	100	47
22323	涟水	岔庙纪集西陈	10	400	254
22324	涟水	岔庙义河高郑	10	200	92
22325	涟水	岔庙丁洼一队	10	200	103
22326	涟水	朱码潘刘村雍庄北配变	10	100	19
22327	涟水	梁岔一队变	10	400	40
22328	涟水	岔庙黄元四队	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22329	涟水	徐集中学前变	10	400	74
22330	涟水	徐集乡政府变	10	200	6
22331	涟水	梁岔公用7#变	10	400	76
22332	涟水	梁岔关口组变	10	400	234
22333	涟水	徐集安元金美变	10	200	87
22334	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	0
22335	涟水	徐集上庄东马单变	10	400	259
22336	涟水	徐集安元后蒋变	10	200	62
22337	涟水	徐集安元薛庄变	10	100	0
22338	涟水	徐集安元张庄西变	10	100	22
22339	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	0
22340	涟水	徐集石庄西庄变	10	200	71
22341	涟水	徐集石庄张陆变	10	200	96
22342	涟水	徐集石庄朱庄变	10	400	85
22343	涟水	徐集红旗南庄变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22344	涟水	徐集红旗小新庄变	10	200	135
22345	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	0
22346	涟水	徐集红巾后唐变	10	200	80
22347	涟水	徐集红巾小庄变	10	200	117
22348	涟水	徐集林码刘码变	10	200	31
22349	涟水	徐集林码单变	10	200	99
22350	涟水	徐集林码郭庄变	10	100	31
22351	涟水	徐集林场后庄变	10	100	0
22352	涟水	徐集林场沟西变	10	100	11
22353	涟水	徐集林场大巷变	10	200	62
22354	涟水	徐集双码元钉厂变	10	400	111
22355	涟水	徐集谈刘东变	10	400	247
22356	涟水	徐集谈刘谈王变	10	200	108
22357	涟水	徐集谈刘东堆西变	10	100	31
22358	涟水	徐集车马六队前变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22359	涟水	徐集集东孙庄	10	400	256
22360	涟水	徐集集东高庄	10	400	259
22361	涟水	成集尤大庄南配变	10	100	41
22362	涟水	高沟镇西奄巷	10	400	269
22363	涟水	保滩涟淮中心村9号配变	10	200	0
22364	涟水	徐集集后变	10	200	71
22365	涟水	石湖五湖康城台片	10	400	183
22366	涟水	大东南严路北配变	10	400	248
22367	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	0
22368	涟水	大东南严常季配变	10	400	258
22369	涟水	冯刘变	10	400	265
22370	涟水	灰墩陈大洼小区柱上变	10	400	247
22371	涟水	灰墩朱万万庄柱上变	10	315	115
22372	涟水	灰墩南公用柱上变	10	200	17
22373	涟水	灰墩大胡3#柱上变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22374	涟水	徐集石庄大桥单变	10	100	11
22375	涟水	高沟常兴小区变	10	400	105
22376	涟水	义兴东孙2#变	10	100	43
22377	涟水	红窑黄锅甑农经站台片	10	400	47
22378	涟水	高沟高秀一队变	10	200	49
22379	涟水	朱码柴市村弯口2号台区	10	200	118
22380	涟水	高沟晏庄一二队	10	400	99
22381	涟水	高沟工业区1#变	10	400	0
22382	涟水	高沟代庄变	10	200	82
22383	涟水	蒋庵头堡九组西变	10	400	262
22384	涟水	高沟杏花村2#变	10	400	122
22385	涟水	李集胡楼周肖2号柱上变	10	400	227
22386	涟水	城区军民中心村B区21号台区	10	630	52
22387	涟水	城区军民中心村B区18号南台区	10	500	0
22388	涟水	城区军民中心村B区17号北台区	10	500	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22389	涟水	保滩厉渡四组配变	10	400	139
22390	涟水	红窑黄锅甑幼儿院台片	10	400	104
22391	涟水	义兴孙老庄2#变	10	200	71
22392	涟水	城区阳光嘉园地下南变	10	630	69
22393	涟水	梁岔来安张宋变	10	100	24
22394	涟水	杨口九里5#配变	10	100	0
22395	涟水	梁岔洪码高店变	10	400	247
22396	涟水	梁岔陈溪竹园变	10	200	87
22397	涟水	梁岔陈溪红旗变	10	315	194
22398	涟水	梁岔洪码李庄变	10	400	180
22399	涟水	义兴苗戴陈庄变	10	400	280
22400	涟水	义兴寇庄变	10	400	275
22401	涟水	义兴万洼孙庄2#变	10	100	22
22402	涟水	城区军民中心村B区18号北台区	10	500	0
22403	涟水	城区军民中心村B区17号南台区	10	500	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22404	涟水	城区军民中心村B区16号西台区	10	500	77
22405	涟水	城区军民中心村B区15号台区	10	500	0
22406	涟水	城区军民中心村B区14号台区	10	500	0
22407	涟水	高沟东环路北1号变	10	400	85
22408	涟水	时码钦工桥口台片	10	400	273
22409	涟水	唐集丰河顾队1#	10	400	260
22410	涟水	灰墩程大洼柱上变	10	400	235
22411	涟水	唐集贾费一队变	10	100	33
22412	涟水	徐集车马一队变	10	315	149
22413	涟水	李集供电所柱上变	10	400	211
22414	涟水	红窑前后蔡东台片	10	200	49
22415	涟水	灰墩墩北小区2号变	10	400	225
22416	涟水	灰墩天鹅西柱上变	10	400	243
22417	涟水	唐集胡缪三队1#变	10	100	33
22418	涟水	南集长浦石碑变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22419	涟水	朱码东化厂南台区	10	400	244
22420	涟水	北集严港南王配变	10	200	109
22421	涟水	涟城清苑小区1号开关站1号变	10	800	411
22422	涟水	南禄_张顾前张变	10	400	245
22423	涟水	北集刘庄	10	400	263
22424	涟水	灰墩新划南柱上变	10	200	103
22425	涟水	李集胡楼孙东柱上变	10	400	106
22426	涟水	黄营旗杆一队变	10	400	259
22427	涟水	灰墩陈沟贾庄2#柱上变	10	400	235
22428	涟水	朱码新东村皇庄台区	10	400	218
22429	涟水	李集唐圩高庄南柱上变	10	100	23
22430	涟水	北集忠诚何庄	10	400	254
22431	涟水	灰墩罗庄南柱上变	10	400	234
22432	涟水	李集工业集中区2号柱上变	10	400	24
22433	涟水	唐集竹杆北变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22434	涟水	唐集周张二四队新增	10	200	48
22435	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	0
22436	涟水	朱码三中队台区	10	400	92
22437	涟水	黄营洪庄山东变	10	400	201
22438	涟水	唐集六舍三四队变	10	400	278
22439	涟水	黄营徐庄大庄变	10	400	219
22440	涟水	灰墩南园村北周组柱上变压器	10	400	283
22441	涟水	李集殷庄胡庄柱上变	10	400	258
22442	涟水	南集禹庄村北变	10	200	79
22443	涟水	朱码花园村彭庄台区	10	100	0
22444	涟水	黄营街西朱庄北变	10	400	213
22445	涟水	朱码周庄村配变	10	400	138
22446	涟水	南禄_徐圩二组变	10	400	287
22447	涟水	浅集花庄倪庄	10	400	243
22448	涟水	黄营杨桂张庄变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22449	涟水	黄营许荡东许变	10	400	232
22450	涟水	红窑朱圩组台片	10	400	265
22451	涟水	保滩十堡高圩配变	10	200	1
22452	涟水	南禄_高陈二组变	10	400	219
22453	涟水	保滩曹港一组配变	10	400	229
22454	涟水	灰墩万圩贾庄柱上变	10	400	181
22455	涟水	黄营曹墩八队变	10	400	239
22456	涟水	南禄_方圩孙冯变	10	200	89
22457	涟水	北集前桥周庄	10	400	133
22458	涟水	保滩肖渡十组2号	10	400	169
22459	涟水	灰墩东公用柱上变	10	400	187
22460	涟水	保滩王渡五组配变	10	400	0
22461	涟水	黄营后陈变	10	400	268
22462	涟水	浅集李庄马万台片	10	400	206
22463	涟水	红窑蔡庄后王台片	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22464	涟水	黄营许荡西许变	10	400	176
22465	涟水	南禄_方圩西变	10	200	20
22466	涟水	北集苗刘配变	10	400	231
22467	涟水	浅集徐老苏王台片	10	200	94
22468	涟水	五港桥中柱上变	10	400	176
22469	涟水	浅集刘桥严庄台片	10	400	217
22470	涟水	保滩肖渡三组配变	10	400	248
22471	涟水	五港村柱上变	10	400	58
22472	涟水	南禄_兴南照明变	10	400	200
22473	涟水	岔庙河东北变	10	400	210
22474	涟水	朱码文俊村配变	10	400	210
22475	涟水	灰墩李卢柱上变	10	400	252
22476	涟水	南禄_淮泽姜庄变	10	400	227
22477	涟水	岔庙小桑庄变	10	100	29
22478	涟水	黄营祝贤朱顾变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22479	涟水	南禄_张顾圩外变	10	400	115
22480	涟水	南禄_徐圩顾庄变	10	400	204
22481	涟水	黄营洪庄八队变	10	200	94
22482	涟水	红窑小金圩丁庄台片	10	400	274
22483	涟水	南禄_四兴张庄西变	10	400	265
22484	涟水	黄营许荡小徐变	10	400	251
22485	涟水	南禄_薛集街西变	10	400	259
22486	涟水	红窑姜贾台片	10	400	272
22487	涟水	保滩曹港六组配变	10	400	237
22488	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	0
22489	涟水	保滩涟淮中心村10号 配变	10	400	190
22490	涟水	岔庙化工厂变	10	400	56
22491	涟水	时码陆庄村台片	10	400	268
22492	涟水	唐集六舍六七队2#变	10	400	222
22493	涟水	南禄_张顾后张变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22494	涟水	浅集大冲中心村	10	100	55
22495	涟水	岔庙河东南	10	400	91
22496	涟水	南禄_兴南陈庄变	10	400	212
22497	涟水	红窑黄锅甑十里井西 台片	10	400	214
22498	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	0
22499	涟水	岔庙西吉张庄	10	400	240
22500	涟水	南禄_九里万薛北变	10	400	243
22501	涟水	保滩肖渡八组配变	10	200	45
22502	涟水	红窑五支西嵇变	10	400	115
22503	涟水	唐集胡缪五六队1#变	10	200	91
22504	涟水	岔庙跃进沈庄	10	400	249
22505	涟水	岔庙平河帅安	10	400	228
22506	涟水	唐集丰华二队	10	400	197
22507	涟水	徐集石庄圩里变	10	400	211
22508	涟水	五港薛桥十队柱上变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22509	涟水	南集陈码石庄变	10	400	247
22510	涟水	红窑颜下圩西台片	10	400	251
22511	涟水	五港五里大兴柱上变	10	200	116
22512	涟水	城区中恒国际D区1号箱变间隔配电变压器	10	630	0
22513	涟水	唐集河口六队	10	200	87
22514	涟水	黄营九堡邵庄变	10	400	187
22515	涟水	北集前桥王范变	10	200	114
22516	涟水	岔庙丁李变	10	400	254
22517	涟水	义兴白洼王庄变	10	400	240
22518	涟水	岔庙百子张庄南变	10	200	105
22519	涟水	南集冯陈左郭变	10	400	235
22520	涟水	时码马老九队东台片	10	400	277
22521	涟水	灰墩万圩中心柱上变	10	400	238
22522	涟水	岔庙洪兵立新变	10	400	231
22523	涟水	徐集林码八堡变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22524	涟水	麻垛徐圩工业区	10	400	182
22525	涟水	南集中心村部变	10	400	202
22526	涟水	唐集汤码四队新增	10	400	180
22527	涟水	城区化肥厂路东侧北 台区	10	400	221
22528	涟水	唐集徐刘六七队	10	400	209
22529	涟水	唐集新东公用	10	400	165
22530	涟水	黄营新庄一队变	10	400	235
22531	涟水	朱码孙徐村堆东2号台 区	10	400	235
22532	涟水	徐集张罗孙庄变	10	400	275
22533	涟水	石湖兴庄南台片	10	400	203
22534	涟水	灰墩大胡5#柱上变	10	100	15
22535	涟水	唐集丰河刘队	10	200	0
22536	涟水	岔庙叶庄变	10	100	2
22537	涟水	徐集王湾前羊变	10	400	248
22538	涟水	义兴庄刘变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22539	涟水	南集禹庄四组变	10	400	236
22540	涟水	南集下营街心变	10	400	239
22541	涟水	灰墩朱万胜利柱上变	10	400	249
22542	涟水	蒋庵窑厂养殖变	10	200	93
22543	涟水	保滩厉渡一组2号配变	10	400	122
22544	涟水	五港薛桥四队柱上变	10	400	181
22545	涟水	南集范荡一组变	10	100	47
22546	涟水	唐集陈圩五队变	10	400	208
22547	涟水	徐集林场中心村变	10	200	12
22548	涟水	唐集丁梁高庄	10	400	201
22549	涟水	灰墩供电所2#柱上变	10	400	142
22550	涟水	时码白果猪台片	10	400	181
22551	涟水	南集范荡五组变	10	400	247
22552	涟水	黄营霍庄村变	10	400	236
22553	涟水	黄营六堡南变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22554	涟水	五港港北刘万柱上变	10	200	116
22555	涟水	黄营祝贤中心村变	10	400	108
22556	涟水	五港周李张庄柱上变	10	400	292
22557	涟水	浅集大冲李刘南台片	10	400	270
22558	涟水	唐集周荡七队变	10	400	262
22559	涟水	徐集集东路东变	10	100	28
22560	涟水	南集冯罗村部变	10	400	259
22561	涟水	黄营霍庄三队变	10	400	246
22562	涟水	石湖葡萄台片	10	400	0
22563	涟水	黄营张庄后北变	10	400	230
22564	涟水	唐集汤码开发区	10	400	226
22565	涟水	浅集浅东西徐台片	10	100	30
22566	涟水	南集东羊庄变	10	400	191
22567	涟水	保滩洪荡二组北配变	10	400	196
22568	涟水	灰墩季王2号柱上变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22569	涟水	岔庙前孙桥变	10	100	35
22570	涟水	灰墩韩庄小区柱上变	10	400	180
22571	涟水	朱码张杨村赵庄台区	10	200	119
22572	涟水	黄营卢徐卢庄变	10	200	59
22573	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	0
22574	涟水	五港孙老庄柱上变	10	100	1
22575	涟水	唐集丰华四队变	10	100	0
22576	涟水	黄营旗杆四队变	10	400	223
22577	涟水	唐集河口五队1#	10	400	239
22578	涟水	石湖十七堡组台片	10	400	51
22579	涟水	保滩-洪荡一组2号配变	10	400	226
22580	涟水	岔庙尹孙变	10	400	229
22581	涟水	保滩张渡安置小区配变	10	400	179
22582	涟水	义兴罗庄变	10	400	254
22583	涟水	黄营周王七队北变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22584	涟水	陈师跨河兴庄	10	400	238
22585	涟水	胡集镇政府配变	10	400	22
22586	涟水	聚宝庄园2号配变	10	400	0
22587	涟水	保滩厉渡一组东配变	10	400	186
22588	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 6号配变	10	800	390
22589	涟水	梁岔陈溪红旗2号变	10	400	292
22590	涟水	五港蔡工村部变	10	400	236
22591	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	0
22592	涟水	初心二期开关站2#变	10	800	603
22593	涟水	朱码柴市安置小区5号 配电室17号变压器	10	630	392
22594	涟水	金宝新苑（二区）1# 开关站2#变压器	10	1000	0
22595	涟水	五港中心村2号箱变	10	500	230
22596	涟水	城区南城上院1#地上 开关站2#变压器	10	800	380
22597	涟水	文锦城1#变	10	800	517
22598	涟水	红窑社区1#变压器	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22599	涟水	滨河三期1号开关站3号变	10	800	516
22600	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器4	10	630	332
22601	涟水	城区军民中心村3号配电房4号变压器	10	630	113
22602	涟水	剑桥印象小区2#配电室16#变压器	10	800	0
22603	涟水	涟城东方红府北区2号配电室1号变	10	800	398
22604	涟水	涟城东方红府北区2号配电室3号变	10	800	472
22605	涟水	涟城东方红府北区2号配电室4号变	10	800	400
22606	涟水	岔庙马圩闸箱变	10	630	385
22607	涟水	逸品馥花园1#开关站4号变压器	10	800	503
22608	涟水	涟城世康嘉园开关站4号变	10	800	569
22609	涟水	城区万香国际4#配电房1#配变	10	630	312
22610	涟水	城区万香国际4#配电房2#间隔配电变压器	10	630	240
22611	涟水	李集顺集一队2#柱上变	10	400	286
22612	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器3	10	630	270
22613	涟水	涟城红日公寓开关站1号变	10	1000	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22614	涟水	涟城红日公寓开关站2号变	10	1000	555
22615	涟水	涟城红日公寓开关站3号变	10	1000	549
22616	涟水	涟城红日公寓开关站4号变	10	1000	605
22617	涟水	涟城红日公寓1号配电室5号变	10	630	171
22618	涟水	涟城红日公寓1号配电室7号变	10	630	382
22619	涟水	余圩吴庄3#变	10	200	117
22620	涟水	涟城东方红府北区1号开关站1号变	10	800	455
22621	涟水	涟城东方红府北区1号开关站2号变	10	800	449
22622	涟水	仁和府邸二期1号箱变2#变	10	630	0
22623	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器1	10	630	357
22624	涟水	城区万香国际3#配电房间隔配电变压器2	10	630	371
22625	涟水	涟城东方红府北区2号配电室2号变	10	800	492
22626	涟水	朱码畔水美庭小区4#箱式变电站7#变	10	800	444
22627	涟水	红窑社区二期2#配电室2#变	10	800	567
22628	涟水	城区白鹭花园2#变1#	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22629	涟水	城区河滨小区配电室北	10	630	52
22630	涟水	中央城小区（二期）1号配电室8#变压器	10	800	0
22631	涟水	康馨学府3#配电室9#变	10	800	488
22632	涟水	城区荣马花苑开关站1#间隔1#配变	10	800	0
22633	涟水	刘桥四队北台片	10	200	133
22634	涟水	城区一建公司	10	400	25
22635	涟水	涟城康源名都3号箱变6号变	10	630	273
22636	涟水	城区管桥	10	315	70
22637	涟水	高沟荀庄七队2号变	10	200	54
22638	涟水	城区严庄变	10	630	184
22639	涟水	城区北门新村东区	10	630	147
22640	涟水	城区北门新村西区	10	400	142
22641	涟水	城区城东新村六区	10	630	32
22642	涟水	城区后元1	10	400	1
22643	涟水	城区电大	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22644	涟水	城区南园	10	315	0
22645	涟水	城区南园东	10	315	0
22646	涟水	城区淤黄村	10	315	0
22647	涟水	中央城小区1号配电室 4#变压器	10	800	303
22648	涟水	中央城小区1号配电室 2#变压器	10	800	425
22649	涟水	滨河三期2号配电房6 号变	10	800	528
22650	涟水	殷庄安置小区3号配电 室8号变	10	800	460
22651	涟水	中央城小区3号配电室 12#变压器	10	800	148
22652	涟水	中央城小区3号配电室 10#变压器	10	800	438
22653	涟水	中央城小区2号配电室 8#变压器	10	800	263
22654	涟水	中央城小区2号配电室 6#变压器	10	800	336
22655	涟水	城区常青小区	10	630	20
22656	涟水	朱码梁呈美景小区2号 配电室2号变压器	10	800	515
22657	涟水	方渡工业园区西变	10	400	63
22658	涟水	绿洲花苑2#变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22659	涟水	城区绿洲花苑4#变压器	10	630	0
22660	涟水	城区名流花园1#	10	1250	0
22661	涟水	城区粮食局	10	630	158
22662	涟水	实验小学中山路校区	10	400	0
22663	涟水	城区无线电厂	10	315	0
22664	涟水	城区绿洲花苑5#变压器	10	800	0
22665	涟水	前进西租地变	10	400	36
22666	涟水	城区金三角	10	500	0
22667	涟水	城区桃园小区	10	630	0
22668	涟水	城区双桥街箱变	10	315	71
22669	涟水	城区淮浦小区1#	10	800	0
22670	涟水	麻垛后街变	10	400	190
22671	涟水	城区淮浦小区2#	10	630	0
22672	涟水	小埝社区台片	10	200	89
22673	涟水	空港家园1#开关站2#变	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22674	涟水	开元名都2号开关站5号变	10	800	392
22675	涟水	城区五金大楼	10	400	92
22676	涟水	城区百货2#	10	630	140
22677	涟水	城区财政局箱变	10	315	0
22678	涟水	城区湖滨小区1#箱变	10	630	0
22679	涟水	城区湖滨小区2#箱变	10	630	0
22680	涟水	涟城香山新风景1号配电室1号变	10	800	449
22681	涟水	涟城香山新风景1号配电室3号变	10	800	500
22682	涟水	涟城香山新风景1号配电室2号变	10	800	512
22683	涟水	涟城香山新风景1号配电室4号变	10	800	473
22684	涟水	大东施洼社区箱变	10	630	431
22685	涟水	米拉公馆2#变压器	10	630	253
22686	涟水	城区人才小区一期1#	10	800	314
22687	涟水	城区人才小区一期2#	10	800	251
22688	涟水	城区东门小区	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22689	涟水	中央城小区（二期）1号配电室5#变压器	10	800	0
22690	涟水	城区中联壹城南区1#开关站2#变压器	10	800	128
22691	涟水	城区中联壹城南区1#箱变1#组合变压器	10	400	188
22692	涟水	城区陶然居	10	630	43
22693	涟水	城区陶然居师缘轩箱变	10	630	271
22694	涟水	城区严庄供电局	10	315	72
22695	涟水	城区新涟中花园开关站02	10	800	262
22696	涟水	肖渡谷嘴西区2号配电房2变压器	10	800	332
22697	涟水	瀚林苑1-1配电室1#变压器	10	800	362
22698	涟水	城区城市花园配电室	10	200	69
22699	涟水	城区政法新村	10	400	66
22700	涟水	城区渠南东路	10	315	94
22701	涟水	城区潘庄变	10	200	27
22702	涟水	涟城都市阳光2号配电室8号变	10	800	367
22703	涟水	法华小区1#箱变配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22704	涟水	李集殷庄胡庄东柱上变	10	400	251
22705	涟水	文澜府小区5号配电室19号配变	10	800	576
22706	涟水	浦西福地2#开关站9#变	10	800	0
22707	涟水	朱码中天名人湾1#开关站1#变压器	10	800	368
22708	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室6号变压器	10	800	520
22709	涟水	鲁渡农房小区	10	400	61
22710	涟水	李集化工厂西柱上配变	10	100	49
22711	涟水	城区南城上院3#配电室2#变压器	10	800	449
22712	涟水	韩陈中心村二期3号箱变	10	630	314
22713	涟水	滨河新苑二期1#配电室3#变压器	10	800	499
22714	涟水	岔庙岔河丰元2#	10	200	120
22715	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	0
22716	涟水	涟城红日华府2号配电室2号变	10	800	507
22717	涟水	桃园小区西区2号箱变变压器	10	630	0
22718	涟水	陈师沙河配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22719	涟水	梁岔费庄小区二期箱变	10	630	334
22720	涟水	涟城红日华府开关站2号变	10	800	563
22721	涟水	方渡敬老院变	10	400	281
22722	涟水	凤凰新城1#开关站2#变压器	10	800	457
22723	涟水	石湖外口六队台片	10	400	279
22724	涟水	滨河三期3号配电房10号变	10	800	575
22725	涟水	胡集社区2#箱变	10	630	376
22726	涟水	条河三期1#箱变	10	630	331
22727	涟水	涟城吾悦广场5号配电室3号变	10	800	436
22728	涟水	义兴镇平安河集贸市场	10	400	215
22729	涟水	义兴镇朱庄4#变	10	100	30
22730	涟水	朱码菜场北配变	10	630	271
22731	涟水	三丰社区1号变	10	400	87
22732	涟水	中联壹城2#配电室4#变	10	1250	488
22733	涟水	保滩曹港八组西配变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22734	涟水	梁岔一队东变	10	400	104
22735	涟水	珑熹城二期2#配电室 2#变	10	800	606
22736	涟水	祥瑞四期小区2号配电 室2号变	10	800	576
22737	涟水	涟城红日华府开关站4 号变	10	800	571
22738	涟水	保滩周集村2号配变	10	200	53
22739	涟水	晏庄一二队2号变	10	400	184
22740	涟水	高沟顺河村部3号变	10	400	287
22741	涟水	肖渡谷嘴西区1号配电 房2变压器	10	800	206
22742	涟水	黄营张桥社区2号变	10	400	153
22743	涟水	逸品馥花园3号配电室 10号变压器	10	800	422
22744	涟水	蒋庵北荡九组2号变	10	400	296
22745	涟水	朱码柴市安置小区3号 配电室10号变压器	10	800	500
22746	涟水	朱桥社区1#箱变	10	630	346
22747	涟水	余圩永锋小区3#变	10	315	14
22748	涟水	徐集集东徐庄配变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22749	涟水	涟城吾悦广场1号配电室1号变	10	800	351
22750	涟水	高庄小区1号箱变002	10	630	400
22751	涟水	陈师乱庄配变	10	400	268
22752	涟水	康馨学府1#开关站2#变	10	800	483
22753	涟水	涟城广富广场箱变1号变	10	400	146
22754	涟水	徐集胡寨8队东变	10	200	72
22755	涟水	中桥国际1#变压器2号	10	630	302
22756	涟水	今世缘宿舍区（北厂）配电变压器	10	500	224
22757	涟水	水岸城邦1-1号配电房7号变	10	800	631
22758	涟水	杨口缪后圩2号变	10	400	282
22759	涟水	麻垛小学	10	400	71
22760	涟水	麻垛黄庄七队	10	400	257
22761	涟水	麻垛左庄东变	10	100	9
22762	涟水	麻垛乔洼四队	10	100	28
22763	涟水	麻垛嵇圩河口	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22764	涟水	城区天下景城1#欧变 (南)	10	500	0
22765	涟水	城区天下景城1#欧变 (北)	10	500	0
22766	涟水	城区天下景城2#欧变 (南)	10	500	0
22767	涟水	北集守阳吴下庄后变	10	100	12
22768	涟水	北集裴顾	10	100	34
22769	涟水	北集忠诚胡李	10	100	34
22770	涟水	北集朱老后陶	10	100	42
22771	涟水	朱码桃柳中心村周庄 台区	10	100	47
22772	涟水	李集支河支盛南柱上 变	10	400	69
22773	涟水	李集韩高前鲁柱上变	10	400	281
22774	涟水	朱码敬老院配变	10	400	195
22775	涟水	朱码向庄小区3号配变	10	200	43
22776	涟水	朱码向庄小区4号台区	10	200	43
22777	涟水	朱码向庄小区2号台区	10	200	76
22778	涟水	李集路口周李南柱上 变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22779	涟水	李集韩高姚庄柱上变	10	400	243
22780	涟水	李集笪巷汪杨南柱上变	10	100	0
22781	涟水	李集殷庄老庄柱上变	10	315	157
22782	涟水	朱码桃柳中心村3号南台区	10	630	239
22783	涟水	北集守阳张吴庄	10	100	8
22784	涟水	成集范庄南变	10	100	43
22785	涟水	成集范庄北变	10	100	22
22786	涟水	成集朱庄小区3#变	10	400	156
22787	涟水	成集朱庄小区4#变	10	200	11
22788	涟水	成集任庄配变	10	100	0
22789	涟水	成集合南变	10	400	255
22790	涟水	朱码桃柳中心村2号北台区	10	630	293
22791	涟水	朱码桃柳中心村1号北台区	10	630	255
22792	涟水	李集支河魏庄柱上变	10	200	15
22793	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22794	涟水	李集林赵刘庄柱上变	10	400	271
22795	涟水	李集万元杨庄新柱上变	10	100	10
22796	涟水	李集韩高小赵西柱上变	10	100	2
22797	涟水	李集桂生赵庄柱上变	10	400	287
22798	涟水	城区襄奔3#欧式变16512	10	630	81
22799	涟水	李集薛行吴夏柱上变	10	400	130
22800	涟水	李集万元后刘柱上变	10	200	101
22801	涟水	城区渠南东路向阳小学南北	10	630	138
22802	涟水	李集路口张薛2号柱上变	10	400	229
22803	涟水	李集三桂村南柱上变	10	200	123
22804	涟水	李集笪北高庄柱上变	10	200	119
22805	涟水	李集薛行林庄柱上变	10	100	55
22806	涟水	李集北厂王庄柱上变	10	400	148
22807	涟水	城区首府国际花苑小区1#箱变南变	10	400	202
22808	涟水	城区首府国际花苑小区2#南箱变002004	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22809	涟水	城区莱茵风情#5箱变 149001002	10	500	143
22810	涟水	大东瓦滩刘庄配变	10	200	43
22811	涟水	前进马圩河南变	10	100	0
22812	涟水	麻垛西哨六队	10	400	251
22813	涟水	麻垛乔洼三队变	10	400	252
22814	涟水	麻垛王码相庄	10	100	0
22815	涟水	城区首府国际花苑小区1#箱变北变	10	400	205
22816	涟水	麻垛乔洼二队	10	400	251
22817	涟水	北集朱老张庄变	10	100	54
22818	涟水	保滩涟淮二组配变	10	400	133
22819	涟水	李集工业集中区1号柱 上变	10	400	121
22820	涟水	北集沈荡西头变	10	100	23
22821	涟水	余圩董庄变	10	100	2
22822	涟水	前进工业园区变	10	400	200
22823	涟水	前进戴码一组变	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22824	涟水	岔庙荣井安西	10	200	96
22825	涟水	岔庙陈谷何庄	10	200	102
22826	涟水	岔庙陈谷顺河	10	200	111
22827	涟水	岔庙医院变	10	400	109
22828	涟水	大东街西北配变	10	200	15
22829	涟水	大东街东北配变	10	200	0
22830	涟水	李集嵇陆小张庄柱上变	10	200	97
22831	涟水	李集嵇陆何李南柱上变	10	400	286
22832	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	0
22833	涟水	李集嵇陆朱庄柱上变	10	400	284
22834	涟水	朱码王二庄创业园1号台区	10	250	200
22835	涟水	朱码王二庄创业园2号台区	10	250	128
22836	涟水	朱码王二庄创业园3号台区	10	250	0
22837	涟水	朱码王二庄中心村台区	10	100	0
22838	涟水	李集薛行小区2号柱上变	10	315	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22839	涟水	李集薛行小区3号柱上变	10	400	21
22840	涟水	李集薛行小区4号柱上变	10	400	81
22841	涟水	朱码闸南村二队2号台区	10	200	61
22842	涟水	朱码新东村王庄变	10	400	275
22843	涟水	灰墩季王柱上变	10	100	40
22844	涟水	南禄_薛集小杨庄变	10	200	126
22845	涟水	南禄_徐马中马变	10	400	244
22846	涟水	蒋庵头堡八组变	10	200	106
22847	涟水	梁岔卜圩姜杨变	10	400	260
22848	涟水	灰墩墩北小区5号柱上变	10	315	162
22849	涟水	陈师高庄小区3#变	10	400	181
22850	涟水	蒋庵梨园前尹变	10	100	49
22851	涟水	蒋庵官荡七组变	10	200	111
22852	涟水	保滩王渡一组配变	10	200	0
22853	涟水	陈师蒋庵街东变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22854	涟水	唐集费尧二队	10	200	30
22855	涟水	唐集后梁新变	10	200	97
22856	涟水	复兴荀贾台片	10	200	14
22857	涟水	南禄_薛集河南北变	10	100	61
22858	涟水	唐集六舍新七队	10	200	36
22859	涟水	高沟高东后三四变	10	400	198
22860	涟水	蒋庵悦来梁庄变	10	200	94
22861	涟水	保滩王渡五四组配变	10	160	0
22862	涟水	高沟洪洼变	10	200	43
22863	涟水	方渡南六条河变	10	200	53
22864	涟水	徐集胡寨三队南变	10	400	235
22865	涟水	义兴河口变	10	400	211
22866	涟水	朱码文俊村文俊组南 台区	10	200	54
22867	涟水	徐集吉滩李庄变	10	200	115
22868	涟水	朱码河网敬老院北配 变	10	100	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22869	涟水	朱码文俊村文俊组北台区	10	100	0
22870	涟水	朱码孙徐村朱庄台区	10	400	196
22871	涟水	徐集刘元前程变	10	400	252
22872	涟水	徐集农科东变	10	400	208
22873	涟水	北集道行干西	10	400	269
22874	涟水	南集冯陈朱庄二号变	10	400	248
22875	涟水	梁岔金码七队变	10	100	18
22876	涟水	徐集新胡十队	10	400	231
22877	涟水	石湖宝塔台片	10	400	243
22878	涟水	义兴后苗变	10	400	202
22879	涟水	北集严港西郭配变	10	100	16
22880	涟水	涟城美丽家园 3 号配电室10号变	10	800	342
22881	涟水	南禄_四兴中学变	10	400	250
22882	涟水	红窑刘码区学台片	10	400	239
22883	涟水	徐集红巾南庄变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22884	涟水	大东陈庄5队配变	10	400	245
22885	涟水	朱码花园扶贫配变	10	400	150
22886	涟水	北集工业区变	10	400	0
22887	涟水	唐集胡缪二队2#	10	400	245
22888	涟水	徐集吉滩逢庄变	10	400	238
22889	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	0
22890	涟水	涟城红日公寓2号配电室2号变	10	630	300
22891	涟水	华源国际2号箱1#变	10	500	114
22892	涟水	华源国际2号箱2#变	10	500	200
22893	涟水	朱码凌庄村华锐配变	10	400	119
22894	涟水	徐集石庄大桥变	10	400	214
22895	涟水	石湖五里三队台片	10	200	124
22896	涟水	红窑社区二期1#配电室2#变压器	10	800	540
22897	涟水	方圩社区2#变	10	630	335
22898	涟水	城区仁和福邸4#欧变高压间隔1配电变压器	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22899	涟水	南集苗圃街西变	10	400	279
22900	涟水	石湖南刘庄台片	10	400	228
22901	涟水	红窑王圩组台片	10	400	235
22902	涟水	城区仁和福邸4#欧变 高压间隔1配电变压器	10	500	0
22903	涟水	城区转干楼2#箱变高 压间隔1配电变压器	10	630	229
22904	涟水	保滩洪荡六组配变	10	400	201
22905	涟水	北集沈荡大南	10	100	51
22906	涟水	朱码张杨村树林配变	10	400	159
22907	涟水	唐集周张一七队1#	10	400	234
22908	涟水	北集沈荡马庄	10	200	85
22909	涟水	岔庙路口中心	10	200	80
22910	涟水	红窑李园台片	10	400	256
22911	涟水	徐集吉滩蒋码变	10	400	229
22912	涟水	南集桃园三组变	10	400	184
22913	涟水	义兴西洼变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22914	涟水	大东干东圩里变	10	400	236
22915	涟水	唐集周荡八队	10	100	22
22916	涟水	高沟湖房公路边新变	10	400	114
22917	涟水	北集桂连北变	10	200	133
22918	涟水	李集韩高小赵柱上变	10	160	58
22919	涟水	义兴周贾变	10	400	244
22920	涟水	朱码周庄村采庄2#配变	10	400	261
22921	涟水	高沟晏庄中心村1号变	10	315	104
22922	涟水	保滩肖渡九组综合配变	10	200	72
22923	涟水	唐集六舍新六队	10	100	31
22924	涟水	李集大桥三队3号柱上变	10	100	6
22925	涟水	黄营徐跳后王变	10	400	217
22926	涟水	保滩厉渡六组配变	10	400	241
22927	涟水	清华名都2号配电室4#变压器	10	800	460
22928	涟水	灰墩西公用2#柱上变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22929	涟水	保滩厉渡四组南配变	10	400	163
22930	涟水	保滩王渡六组配变	10	200	0
22931	涟水	时码嵇码梨园西台片	10	400	279
22932	涟水	北集道行五队配变	10	400	242
22933	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	0
22934	涟水	石湖关滩三队台片	10	400	228
22935	涟水	马厂西陆台片	10	200	86
22936	涟水	北集严港港西变	10	200	73
22937	涟水	黄营曹墩村变	10	400	183
22938	涟水	朱码闸南村四队配变	10	400	193
22939	涟水	德运广场配电房2号变 压器	10	500	222
22940	涟水	南集彭滩西场二号变	10	400	196
22941	涟水	朱码周庄周牟庄配变	10	100	31
22942	涟水	水岸城邦1#变	10	630	171
22943	涟水	开元名都1号配电室8 号变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22944	涟水	方渡前营社区1号箱变	10	400	82
22945	涟水	李集中学柱上变	10	200	65
22946	涟水	方渡贾马查方北变	10	200	45
22947	涟水	南集敬老院变	10	400	180
22948	涟水	徐集上营九队变	10	400	244
22949	涟水	唐集毛郁毛庄变	10	400	206
22950	涟水	石湖引黄闸台片	10	400	242
22951	涟水	徐集刘元皇庄变	10	400	210
22952	涟水	唐集丁梁后梁	10	100	31
22953	涟水	朱码闸南村周庄组台区	10	100	35
22954	涟水	南集街北变	10	400	221
22955	涟水	义兴朱庄变	10	400	262
22956	涟水	石湖陈庄台片	10	400	286
22957	涟水	南禄_淮泽七组变	10	400	219
22958	涟水	巴黎春天1号变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22959	涟水	南集王圩五组变	10	100	21
22960	涟水	义兴后地变	10	250	92
22961	涟水	朱码闸南村朱舍配变	10	400	215
22962	涟水	朱码孙徐村小柴市西配变	10	400	229
22963	涟水	国子雅缘1#开关站2#变630kVA	10	630	474
22964	涟水	涟城涟苑小区2号配电室2号变	10	630	292
22965	涟水	后场2号变	10	200	82
22966	涟水	朱码柴市安置小区5号配电室18号变压器	10	630	347
22967	涟水	马老四队1号变	10	400	259
22968	涟水	朱码新东村罗庄配变	10	400	246
22969	涟水	城区泉湖山庄学士苑1号箱变1#变压器	10	630	210
22970	涟水	城区军民中心村B区19号南台区	10	500	62
22971	涟水	中央城小区（二期）2号开关站13#变压器	10	800	0
22972	涟水	聚宝庄园3号配变	10	200	0
22973	涟水	浦西. 福地1号变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22974	涟水	浦西. 福地2号变	10	800	392
22975	涟水	朱码畔水美庭小区3# 配电室3#变压器	10	800	517
22976	涟水	涟城清苑小区2号配电 室6号变	10	800	475
22977	涟水	文澜府小区2号开关站 13号配变	10	800	481
22978	涟水	涟城东郊华庭2号箱东 变	10	630	361
22979	涟水	涟城东郊华庭2号箱西 变	10	630	334
22980	涟水	涟城吾悦广场3号开关 站1号变	10	800	499
22981	涟水	徐集 谈刘十三堡变	10	400	217
22982	涟水	金碧华府3号配电房1# 变压器	10	800	266
22983	涟水	朱码谈陈水厂2号变	10	200	63
22984	涟水	涟城吾悦广场3号配电 室4号变	10	800	559
22985	涟水	城区军民小区变1	10	200	22
22986	涟水	方渡南六东拐东变	10	200	101
22987	涟水	涟城吾悦广场6号配电 室1号变	10	800	435
22988	涟水	杨口卢庄九组变1	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
22989	涟水	杨口卢庄八组变1	10	400	236
22990	涟水	南集彭滩1郁庄变	10	200	130
22991	涟水	南集彭滩大庄变1	10	200	131
22992	涟水	南集冯陈小邓二号变1	10	400	187
22993	涟水	南集姚湾一组变1	10	400	261
22994	涟水	南集南营新庄变1	10	200	67
22995	涟水	唐集丰河沈队新增1#	10	400	221
22996	涟水	朱码嵇庄村中心村2# 配变	10	200	30
22997	涟水	城区首府国际地下配 电室1#变压器	10	1000	536
22998	涟水	城区首府国际地下配 电室2#变压器	10	1000	528
22999	涟水	城区首府国际地下配 电室3#变压器	10	1000	426
23000	涟水	杨口商贸城3#变1	10	400	111
23001	涟水	唐集胡缪新六队变	10	100	7
23002	涟水	岔庙大埝1	10	200	94
23003	涟水	唐集丰河朱庄	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23004	涟水	朱码孙徐村堆东1号台区	10	400	179
23005	涟水	杨口卢庄四组变1	10	200	48
23006	涟水	唐集陈圩二队	10	100	39
23007	涟水	城区首府国际地下配电室4#变压器	10	500	0
23008	涟水	城区万香国际二期小区1#配电房4#变压器	10	800	237
23009	涟水	华昌安置小区二期1号变	10	400	181
23010	涟水	领秀花都1号配电室2号变压器	10	800	364
23011	涟水	浦西福地1-1配电室6#变	10	800	533
23012	涟水	滨河三期3号配电房9号变	10	800	536
23013	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室1号变压器	10	800	512
23014	涟水	蒋庵金港三期1#变	10	630	185
23015	涟水	蒋庵金港三期2#变	10	630	364
23016	涟水	高沟二圩村部4号变	10	400	284
23017	涟水	义兴五房中心村2#变	10	400	231
23018	涟水	高沟崔桥赵庄新增变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23019	涟水	逸品馥花园3号配电室 11号变压器	10	800	511
23020	涟水	涟城秦庄变	10	200	75
23021	涟水	义兴五房中心村1#变	10	400	233
23022	涟水	徐集车马二队 变	10	400	229
23023	涟水	朱码近水楼台1号箱变 1号配变	10	630	395
23024	涟水	杨口郑洼九组台片	10	200	87
23025	涟水	唐集徐刘一队变	10	100	41
23026	涟水	杨口金庄河口变1	10	200	131
23027	涟水	杨口九里秦庄变1	10	200	86
23028	涟水	唐集周张南	10	100	40
23029	涟水	唐集沈庄兴东1#	10	100	50
23030	涟水	唐集汤码五队	10	200	59
23031	涟水	唐集周张北1#	10	200	100
23032	涟水	炎黄国际花园4#配电 室3#变	10	800	566
23033	涟水	城区医药公司商住楼 135003001	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23034	涟水	北集潘闸孟庄	10	100	22
23035	涟水	成集尤大庄北变	10	100	30
23036	涟水	成集潘吴后庄	10	400	258
23037	涟水	李集嵇陆陆程柱上变	10	400	79
23038	涟水	李集嵇陆柱上变	10	400	267
23039	涟水	涟城张鞠变	10	400	267
23040	涟水	北集道行杨庄	10	200	125
23041	涟水	北集前桥陈庄	10	200	119
23042	涟水	成集淮堤配变	10	400	269
23043	涟水	成集合心	10	100	41
23044	涟水	成集梨园配变	10	100	0
23045	涟水	城区涟城永兴上御3#箱2#变	10	500	0
23046	涟水	北集道行代元变	10	100	23
23047	涟水	北集沈荡蒋庄变	10	400	235
23048	涟水	李集村柱上变	10	160	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23049	涟水	李集街柱上变	10	100	58
23050	涟水	李集簋巷冯庄柱上变	10	200	93
23051	涟水	李集街南柱上变	10	400	257
23052	涟水	李集簋巷肖庄柱上变	10	400	188
23053	涟水	李集簋巷王庄柱上变	10	100	21
23054	涟水	时码冯庄杭庄台片	10	400	263
23055	涟水	李集嵇陆高庄柱上变	10	200	124
23056	涟水	李集胡楼孙夏柱上变	10	400	85
23057	涟水	李集殷庄小队柱上变	10	400	165
23058	涟水	李集嵇陆梁小桥柱上变	10	200	146
23059	涟水	李集殷庄周洪柱上变	10	400	55
23060	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	0
23061	涟水	李集北厂代队柱上变	10	400	269
23062	涟水	李集胡楼唐武柱上变	10	200	57
23063	涟水	李集嵇陆查庄柱上变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23064	涟水	时码张姚东嵇台片	10	100	16
23065	涟水	时码张姚张庄台片	10	400	258
23066	涟水	时码张姚桥口南台片	10	400	255
23067	涟水	杨口老圩圩东变	10	400	241
23068	涟水	杨口新农新北桥头变	10	100	41
23069	涟水	杨口新农庄新北变	10	400	255
23070	涟水	杨口周码五组变	10	400	211
23071	涟水	岔庙路口程庄	10	400	210
23072	涟水	涟城工业集中区1号箱 1号变	10	315	114
23073	涟水	涟城工业集中区1号箱 2号变	10	315	56
23074	涟水	涟城工业集中区2号箱 1号变	10	315	161
23075	涟水	保滩肖渡中心村南配 变	10	315	120
23076	涟水	五港桃园东柱上变	10	100	23
23077	涟水	五港桃园街东西柱上 变	10	400	143
23078	涟水	五港桃园街东柱上变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23079	涟水	成集工业园区1#变	10	400	164
23080	涟水	时码姜庄圩里台片	10	200	5
23081	涟水	浅集徐老谢庄北台片	10	200	32
23082	涟水	涟城工业集中区2号箱 2号变	10	315	103
23083	涟水	涟城工业集中区3号箱 1号变	10	315	119
23084	涟水	涟城工业集中区3号箱 2号变	10	315	40
23085	涟水	涟城工业集中区4号箱 1号变	10	400	39
23086	涟水	引北王庄东变	10	200	9
23087	涟水	大东南严肖庄配变	10	200	120
23088	涟水	大东供销社配变	10	200	85
23089	涟水	岔庙刁刘曹庄	10	400	274
23090	涟水	岔庙刁刘东庄	10	100	34
23091	涟水	涟城工业集中区4号箱 2号变	10	315	92
23092	涟水	涟城工业集中区5号箱 1号变	10	315	95
23093	涟水	涟城工业集中区5号箱 2号变	10	315	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23094	涟水	涟城工业集中区6号箱 1号变	10	315	8
23095	涟水	涟城工业集中区6号箱 2号变	10	400	22
23096	涟水	南禄_徐圩四组变	10	200	81
23097	涟水	南禄_徐圩三组变	10	200	103
23098	涟水	五港汪洪丁庄南柱上 变	10	100	14
23099	涟水	涟城工业集中区7号箱 1号变	10	315	68
23100	涟水	涟城工业集中区7号箱 2号变	10	400	0
23101	涟水	保滩曹港七组配变	10	200	87
23102	涟水	五港租田李庄柱上变	10	100	50
23103	涟水	朱码高台村月堆2#配 变	10	400	215
23104	涟水	时码鲁渡方徐北台片	10	100	2
23105	涟水	时码姜圩东庄台片	10	400	264
23106	涟水	时码白果十队台片	10	100	0
23107	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	0
23108	涟水	成集中心村3#配变	10	500	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23109	涟水	五港租田桥口柱上变	10	100	25
23110	涟水	时码鲁渡颜庄台片	10	400	261
23111	涟水	时码陈李后尾台片	10	400	267
23112	涟水	红窑蔡庄台片	10	100	28
23113	涟水	红窑蔡庄潘胡台片	10	400	255
23114	涟水	李集集南中心村柱上变	10	400	123
23115	涟水	岔庙洪兵顾庄变	10	400	277
23116	涟水	郁庄南变台片	10	100	8
23117	涟水	徐集双码小王庄变	10	200	8
23118	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	0
23119	涟水	成集路南变	10	200	17
23120	涟水	徐集刘元刘庄变	10	400	139
23121	涟水	徐集石庄张徐变	10	400	109
23122	涟水	徐集双码堡东变	10	200	50
23123	涟水	杨口卢庄小北庄变	10	100	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23124	涟水	五港平安石桥西柱上变	10	100	26
23125	涟水	义兴嵇洼2#变	10	100	37
23126	涟水	义兴前苗2#变	10	200	67
23127	涟水	城区仁和福邸5#欧变011	10	630	0
23128	涟水	城区仁和福邸5#欧变012	10	630	0
23129	涟水	城区仁和福邸6#欧变配电变压器001	10	630	0
23130	涟水	城区仁和福邸6#欧变配电变压器002	10	630	0
23131	涟水	城区临淮门1#配变002	10	800	205
23132	涟水	城区临淮门1#配变003	10	800	476
23133	涟水	城区临淮门1#配变004	10	800	455
23134	涟水	城区临淮门2#配变001	10	800	400
23135	涟水	城区仁和福邸3#欧变001	10	630	0
23136	涟水	城区临淮门2#配变002	10	800	278
23137	涟水	大东老庄徐王北配变	10	400	280
23138	涟水	大东皇圩朱圩配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23139	涟水	李集路口王庄3号柱上变	10	400	144
23140	涟水	李集三桂四队柱上变	10	100	19
23141	涟水	李集三桂刘陈柱上变	10	100	18
23142	涟水	梁岔前徐沈庄变	10	400	218
23143	涟水	李集笪巷太和庄2号柱上变	10	200	113
23144	涟水	梁岔金码一队变	10	400	253
23145	涟水	李集大桥薛庄柱上变	10	100	55
23146	涟水	涟城张鞠南变	10	100	16
23147	涟水	城区金地国际4#箱变1#变	10	630	331
23148	涟水	城区金地国际4#箱变2#变	10	630	136
23149	涟水	城区金地国际5#箱变1#变	10	630	339
23150	涟水	城区金地国际5#箱变2#变	10	630	283
23151	涟水	大东刘赵张桥口配变	10	400	104
23152	涟水	大东刘赵中心村配变	10	100	23
23153	涟水	保滩涟淮村组配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23154	涟水	保滩涟淮中心村11号配变	10	200	87
23155	涟水	保滩涟淮中心村12号配变	10	200	55
23156	涟水	保滩涟淮中心村13号配变	10	200	54
23157	涟水	保滩涟淮中心村14号配变	10	400	166
23158	涟水	城区莱茵风情2#箱变001	10	500	156
23159	涟水	城区莱茵风情2#箱变002	10	500	120
23160	涟水	黄营六堡一队南变	10	400	225
23161	涟水	黄营周王二队变	10	100	4
23162	涟水	梁岔沟北组变	10	200	35
23163	涟水	梁岔沟南兴庄变	10	400	241
23164	涟水	黄营许荡东许新上变	10	100	4
23165	涟水	杨口安福五组台片	10	200	44
23166	涟水	杨口新农圩外变	10	200	65
23167	涟水	朱集王庄柱上变	10	400	268
23168	涟水	涟城博士苑1号箱1号变	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23169	涟水	涟城博士苑1号箱2号变	10	630	149
23170	涟水	城区莱茵风情1#箱变002	10	500	178
23171	涟水	涟城博士苑2号箱2号变	10	500	219
23172	涟水	城区金轮世家3#箱式变002	10	500	191
23173	涟水	城区金轮世家3#箱式变003	10	500	217
23174	涟水	涟城博士苑2号箱1号变	10	500	170
23175	涟水	城区金轮世家4#箱式变004	10	500	7
23176	涟水	城区金轮世家5#箱式变006	10	500	100
23177	涟水	城区状元府4#欧变北侧变压器	10	500	0
23178	涟水	红窑钦北马庄台片	10	400	151
23179	涟水	红窑钦北赵码南台片	10	200	46
23180	涟水	李集嵇中2号柱上变	10	200	90
23181	涟水	黄营杨桂西变	10	200	115
23182	涟水	红窑商业广场3号变压器	10	630	282
23183	涟水	高沟大兴变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23184	涟水	梁岔金码八队变	10	400	0
23185	涟水	李集唐圩村3号柱上变	10	200	118
23186	涟水	南集羊李庄变	10	400	202
23187	涟水	李集嵇中6号柱上变	10	200	23
23188	涟水	南禄_方圩四庄变	10	200	62
23189	涟水	蒋庵官荡汤庄变	10	200	108
23190	涟水	罗徐学校台片	10	400	243
23191	涟水	方渡腰庄五队变	10	200	82
23192	涟水	梁岔何圩三门变	10	200	60
23193	涟水	严黄跃进台片	10	400	129
23194	涟水	李集嵇中4号柱上变	10	200	58
23195	涟水	高沟东岭变	10	400	223
23196	涟水	石湖五里二队台片	10	400	198
23197	涟水	南集桃园五组变	10	200	97
23198	涟水	严黄三黄台片	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23199	涟水	南集下营九组二号变	10	200	86
23200	涟水	蒋庵官荡洪庄变	10	200	75
23201	涟水	严黄张庄台片	10	200	87
23202	涟水	高沟东小圩新变	10	400	218
23203	涟水	胡集马厂村部台片	10	200	82
23204	涟水	高沟二圩后三	10	400	267
23205	涟水	岔庙郝友丁纪变	10	400	239
23206	涟水	涟城国子沁缘配电室2号变	10	630	504
23207	涟水	杨口苗荡六组变	10	200	113
23208	涟水	陈师高庄开庄	10	200	57
23209	涟水	杨口大元三组变	10	200	76
23210	涟水	涟城吾悦广场5号配电室4号变	10	800	461
23211	涟水	陈师高庄张庄	10	200	95
23212	涟水	杨口苗荡五组变	10	200	135
23213	涟水	北集沈荡小后变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23214	涟水	石湖月塔二队台片	10	200	94
23215	涟水	南禄_淮泽六组变	10	400	208
23216	涟水	高沟湖房六队	10	200	58
23217	涟水	唐集丰河沈队新增	10	100	16
23218	涟水	李集殷庄中心村3号柱 上变	10	400	170
23219	涟水	唐集九队小区变	10	315	193
23220	涟水	刘桥二队台片	10	400	108
23221	涟水	杨口丁庙六组变	10	200	81
23222	涟水	梁岔双楼小庄变	10	100	27
23223	涟水	陈师沙河村桑庄北变	10	200	108
23224	涟水	高沟伏河朱庄变	10	400	176
23225	涟水	马厂西陆2#配变	10	200	75
23226	涟水	岔庙洪兵中心村	10	400	198
23227	涟水	高沟高东红旗变	10	400	125
23228	涟水	朱码闸南村一队南配 变	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23229	涟水	前进马圩西堆变	10	400	212
23230	涟水	石湖月塔六队台片	10	400	261
23231	涟水	南禄_徐马南田变	10	200	57
23232	涟水	北集苗刘高庄变	10	200	100
23233	涟水	高沟高南杨庄	10	400	177
23234	涟水	高沟胡房一队	10	400	228
23235	涟水	黄营大飞前陆变	10	200	89
23236	涟水	李集鲁桥艾刘柱上变	10	100	22
23237	涟水	梁岔前徐堆口变	10	400	177
23238	涟水	高沟二圩东一队	10	200	67
23239	涟水	南禄_徐马张庄变	10	200	98
23240	涟水	石湖关滩四组台片	10	200	57
23241	涟水	杨口苗荡一组变	10	200	93
23242	涟水	高沟盐店七队变	10	100	42
23243	涟水	黄营孙圩西单变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23244	涟水	高沟顺河七队变	10	400	201
23245	涟水	李集嵇中10号柱上变	10	400	134
23246	涟水	唐集李舍新变	10	200	100
23247	涟水	朱码花桥村北徐配变	10	200	116
23248	涟水	岔庙高王变	10	400	254
23249	涟水	石湖小楼台片	10	200	96
23250	涟水	南禄_方圩殷圩变	10	100	19
23251	涟水	高沟高西杨庄	10	400	68
23252	涟水	北集朱桥前江配变	10	100	61
23253	涟水	南禄_徐马小街变	10	200	30
23254	涟水	时码嵇码王庄台片	10	400	269
23255	涟水	李集簠巷太和庄柱上变	10	200	73
23256	涟水	陈师丁圩北变	10	400	281
23257	涟水	陈师村小街变	10	400	67
23258	涟水	石湖月塔七队台片	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23259	涟水	石湖引黄四队台片	10	400	228
23260	涟水	岔庙后孙桥南变	10	200	62
23261	涟水	时码嵇码周庄台片	10	400	262
23262	涟水	唐集河口七队新增单相变	10	200	105
23263	涟水	高沟顺河八九队2号变	10	400	158
23264	涟水	杨口九里八组变	10	400	247
23265	涟水	邱岭红光台片	10	200	27
23266	涟水	南禄_高陈五组变	10	200	67
23267	涟水	北集忠诚后宋东变	10	200	101
23268	涟水	涟城香悦澜山开关站3号变	10	800	336
23269	涟水	高沟南酒厂变	10	200	107
23270	涟水	高沟公兴四五队变	10	400	237
23271	涟水	杨口大高庄变	10	400	218
23272	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	0
23273	涟水	杨口苗荡八组变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23274	涟水	李集殷庄中心村1号柱上变	10	200	112
23275	涟水	陈师丁圩村部	10	400	276
23276	涟水	石湖中营四队台片	10	400	222
23277	涟水	陈师刘洪村后费	10	200	37
23278	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	0
23279	涟水	陈师药材中心村5#变	10	200	51
23280	涟水	祥瑞四期小区1号配电室3号变	10	800	600
23281	涟水	李集殷庄中心村2号柱上变	10	200	107
23282	涟水	杨口大元六组变	10	200	36
23283	涟水	石湖周刘台片	10	200	30
23284	涟水	高沟三丰姜陈变	10	400	54
23285	涟水	高沟七里六队变	10	200	125
23286	涟水	岔庙桥南南变	10	200	67
23287	涟水	蒋庵尹荡朱陈变	10	200	91
23288	涟水	陈师药材中心村3#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23289	涟水	街南王圩台片	10	200	101
23290	涟水	高沟高东前东新变	10	200	28
23291	涟水	岔庙漩桥马庄3#	10	200	90
23292	涟水	涟城清苑小区1号开关站2号变	10	800	357
23293	涟水	保滩洪荡七组配变	10	200	66
23294	涟水	桥西2#变	10	400	189
23295	涟水	梁岔大庄苏圩变	10	200	98
23296	涟水	石湖夏舍台片	10	200	126
23297	涟水	高沟高南尹元变	10	400	126
23298	涟水	陈师丁圩河口	10	400	276
23299	涟水	黄营洪庄二庄变	10	400	228
23300	涟水	李集胡楼李胡柱上变	10	200	113
23301	涟水	黄营街西中心村变	10	200	70
23302	涟水	陈师曹庄西变	10	100	59
23303	涟水	唐集丰河吴队变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23304	涟水	陈师官路罗洼	10	200	49
23305	涟水	杨口小河崖变	10	400	215
23306	涟水	徐集胡寨小庄单变	10	200	123
23307	涟水	梁岔卜圩街南变	10	200	85
23308	涟水	蒋庵尹荡王庄变	10	200	80
23309	涟水	黄营霍庄一队南变	10	400	263
23310	涟水	南禄_高陈八组变	10	100	47
23311	涟水	南禄_徐马后马变	10	200	75
23312	涟水	灰墩大胡村2#柱上变	10	400	169
23313	涟水	梁岔街东桥口变	10	200	71
23314	涟水	蒋庵西汉前六变	10	100	35
23315	涟水	陈师马庄	10	400	134
23316	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	0
23317	涟水	高沟德胜变	10	400	204
23318	涟水	陈师官路南变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23319	涟水	杨口徐屋基南变	10	200	34
23320	涟水	石湖一队台片	10	200	80
23321	涟水	石湖关滩六队台片	10	200	95
23322	涟水	灰墩张徐北柱上变	10	100	58
23323	涟水	保滩肖渡三组2#配变	10	100	36
23324	涟水	空港家园1#开关站3# 变	10	800	524
23325	涟水	涟城美丽家园2号配电 室3号变	10	800	384
23326	涟水	高沟小拐3号变	10	400	144
23327	涟水	张罗西庄2#配变	10	400	239
23328	涟水	空港家园1#开关站4# 变	10	800	481
23329	涟水	徐集左程程庄南变	10	400	204
23330	涟水	胡集莲花北变台片	10	400	210
23331	涟水	金地国际花园小区二 期配电室5#变	10	800	535
23332	涟水	城区兴业银行	10	630	390
23333	涟水	涟城洋谷西变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23334	涟水	浦西福地2-1#配电室 11#变	10	800	0
23335	涟水	义兴秦刘4#变	10	100	35
23336	涟水	巴黎春天小区开关站 1#间隔配电变压器11	10	800	429
23337	涟水	巴黎春天小区开关站 1#间隔配电变压器13	10	800	398
23338	涟水	巴黎春天小区开关站 2#间隔配电变压器14	10	800	475
23339	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电 房10号配变	10	800	419
23340	涟水	义兴殷渡小区2#变	10	400	243
23341	涟水	南禄_淮泽八组东变	10	200	97
23342	涟水	逸品馥花园4号配电室 15号变压器	10	800	509
23343	涟水	涟城红日华府开关站3 号变	10	800	614
23344	涟水	徐集邮局3#	10	400	157
23345	涟水	徐集左程潘庄南台片	10	100	9
23346	涟水	石湖兴庄四队台片	10	100	34
23347	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 5号配变	10	800	372
23348	涟水	开元名都3号配电室16 号变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23349	涟水	文锦城2#变	10	800	558
23350	涟水	徐集双码莲花变	10	400	210
23351	涟水	徐集 车马六队变	10	400	224
23352	涟水	巴黎春天小区开关站 2#间隔配电变压器12	10	800	444
23353	涟水	义兴社区1#变	10	315	38
23354	涟水	岔庙公用10#变	10	200	0
23355	涟水	中联壹城2#配电室5# 变	10	1250	760
23356	涟水	金碧华府2号配电房1# 变压器	10	800	301
23357	涟水	书香园1#1002	10	500	76
23358	涟水	书香园2#004	10	500	144
23359	涟水	北集前桥前刘变	10	400	262
23360	涟水	前进罗堆张庄	10	400	240
23361	涟水	方渡小区变	10	315	137
23362	涟水	时码嵇码工业区台片	10	400	124
23363	涟水	浅集工业园区台片	10	400	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23364	涟水	徐集徐正国变	10	200	19
23365	涟水	徐集粮管所变	10	200	81
23366	涟水	徐集四清圩东变	10	200	0
23367	涟水	城区锦豪大酒店 14953003	10	630	348
23368	涟水	黄营才普兰变	10	100	2
23369	涟水	方渡工业园区变	10	400	107
23370	涟水	城区名流花园2#配电 室001	10	1250	0
23371	涟水	涟城安东人家小区1号 箱变	10	630	318
23372	涟水	城区富贵花园1#配电 室1#配变	10	630	238
23373	涟水	涟城安东人家小区2号 箱变	10	630	292
23374	涟水	保滩曹港港南配变	10	400	193
23375	涟水	保滩十堡村2号配变	10	200	16
23376	涟水	城区金轮阳光6#欧变 14810013	10	500	249
23377	涟水	城区金轮阳光6#欧变 14810012	10	500	196
23378	涟水	方渡南六街心南变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23379	涟水	方渡鲍庄变	10	200	66
23380	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	0
23381	涟水	方渡桥头变	10	400	187
23382	涟水	余圩四清1#变	10	400	265
23383	涟水	余圩四清2#变	10	400	255
23384	涟水	余圩李冯北1#变	10	100	7
23385	涟水	余圩小吴庄变	10	400	231
23386	涟水	余圩汪南变	10	100	25
23387	涟水	成集街南小区1#变	10	500	215
23388	涟水	成集街南小区2#变	10	500	296
23389	涟水	成集街南小区3#变	10	500	263
23390	涟水	成集街南小区4#变	10	500	212
23391	涟水	方渡后营西南变	10	200	68
23392	涟水	黄营社区3号变	10	800	614
23393	涟水	涟城吾悦广场8号配电室4号变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23394	涟水	蒋庵大桥合心南变	10	200	0
23395	涟水	万郡1号开关站4#变	10	630	0
23396	涟水	小埝新庄北台片	10	400	150
23397	涟水	渠东产业园1#台片	10	100	18
23398	涟水	朱码近水楼台2号箱变 3号配变	10	630	287
23399	涟水	城市广场1#变	10	500	239
23400	涟水	方渡前营社区2号箱变	10	315	35
23401	涟水	徐集双码严庄2#配变	10	400	212
23402	涟水	余圩圩后2#变	10	400	280
23403	涟水	梁岔黄安大西庄变	10	400	100
23404	涟水	徐集左程程庄变	10	400	229
23405	涟水	高沟七里八队2#变	10	400	269
23406	涟水	中央城小区（二期）2 号配电房12#变	10	800	0
23407	涟水	浦西福地1-2#配电室 8#变	10	800	587
23408	涟水	悦隼学府4#配电室14 号变压器	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23409	涟水	方渡马渡七队变	10	400	254
23410	涟水	方渡南六西条河变	10	200	0
23411	涟水	涟城加油站箱变	10	500	147
23412	涟水	开元名都3号配电室15号变	10	800	455
23413	涟水	方渡前圩南公用北变	10	200	89
23414	涟水	方渡王杨沙庄变	10	200	25
23415	涟水	红窑社区二期开关站1#变压器	10	800	489
23416	涟水	方渡王杨冯罗变	10	200	102
23417	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室8号变压器	10	800	499
23418	涟水	前进老堆桥南柱上变	10	400	207
23419	涟水	方渡西三巷西变	10	200	47
23420	涟水	方渡后营六队变	10	200	79
23421	涟水	方渡韩鲁罗巷一队变	10	100	24
23422	涟水	浦西福地1#开关站1#变	10	800	0
23423	涟水	红窑社区二期开关站2#变压器	10	800	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23424	涟水	珑熹城二期2#配电室 4#变	10	800	447
23425	涟水	方渡后营西变	10	400	168
23426	涟水	黄营大飞九队变	10	200	0
23427	涟水	李集大桥五队柱上变	10	200	41
23428	涟水	高沟七里八队	10	200	78
23429	涟水	蒋庵悦来郭庄变	10	200	111
23430	涟水	杨口金庄小南庄变	10	200	62
23431	涟水	时码白果四队台片	10	400	257
23432	涟水	蒋庵尹荡严庄南变	10	400	210
23433	涟水	北集吴刘六队变	10	100	4
23434	涟水	唐集费尧五六队变	10	200	41
23435	涟水	南禄_徐圩大楼变	10	200	104
23436	涟水	高沟荀庄村部变	10	400	193
23437	涟水	涟城都市阳光1号配电 室6号变	10	800	404
23438	涟水	小埧团薛台片	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23439	涟水	高沟杨桥南	10	200	70
23440	涟水	南禄_赵王腰前变	10	200	82
23441	涟水	李集胡楼金王柱上变	10	400	226
23442	涟水	唐集河口宋庄	10	200	0
23443	涟水	高沟七里二队2号变	10	200	90
23444	涟水	南禄_薛集前老变	10	200	62
23445	涟水	杨口老孙庄变	10	400	255
23446	涟水	朱码凌庄村陈庄台区	10	400	263
23447	涟水	盐店社区2号变	10	630	383
23448	涟水	涟城罗庄北变	10	200	83
23449	涟水	时码尚灯桥口台片	10	400	216
23450	涟水	岔庙义河油坊南	10	200	127
23451	涟水	朱码谈陈村周庄配变	10	200	121
23452	涟水	高沟荀庄一队	10	400	218
23453	涟水	石湖关滩村部台片	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23454	涟水	小埝中心村2#台片	10	200	71
23455	涟水	李集笪北方李柱上变	10	200	120
23456	涟水	高沟胡尧张庄新增配变	10	400	244
23457	涟水	灰墩墩北张庄柱上变	10	200	107
23458	涟水	北集谭庄变	10	100	14
23459	涟水	朱码河网村梨元配变	10	200	129
23460	涟水	南禄_薛集小陈庄变	10	200	130
23461	涟水	李集桂生蒋庄柱上变	10	200	80
23462	涟水	杨口卢庄五组变	10	200	76
23463	涟水	时码黄湾高黄台片	10	400	281
23464	涟水	朱码孙徐村磷肥厂台区	10	400	246
23465	涟水	唐集六舍八九队	10	100	25
23466	涟水	义兴社区3#变	10	400	83
23467	涟水	高沟七里一队	10	400	260
23468	涟水	南禄_张顾前夏变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23469	涟水	黄营新庄三队变	10	200	90
23470	涟水	陈师朱庄台片.	10	400	219
23471	涟水	杨口山庄岭变	10	200	37
23472	涟水	杨口郑洼三组1	10	200	76
23473	涟水	高沟常沟徐庄变	10	400	269
23474	涟水	唐集汤码新一队	10	200	119
23475	涟水	南集冯罗王庄变	10	400	224
23476	涟水	逸品馥花园4号配电室 13号变压器	10	800	420
23477	涟水	朱码文俊村河西台区	10	100	20
23478	涟水	珑熹城3#配电室2#变	10	800	541
23479	涟水	朱码新东村新东配变	10	400	262
23480	涟水	别洼巷东台片	10	400	252
23481	涟水	李集桂生金庄柱上变	10	400	189
23482	涟水	时码马老四队台片	10	400	259
23483	涟水	杨口徐屋基圩里变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23484	涟水	唐集六舍新八队	10	100	22
23485	涟水	涟城大王变	10	200	92
23486	涟水	高沟许庄小区	10	400	99
23487	涟水	李集笄北沙庄柱上变	10	400	270
23488	涟水	灰墩严薛程柱上变	10	100	21
23489	涟水	杨口周码三组变	10	400	187
23490	涟水	李集嵇中7号柱上变	10	200	71
23491	涟水	涟城四季江南2号配电室2号变	10	630	244
23492	涟水	蒋庵南荡四组2号变	10	400	256
23493	涟水	李集鲁桥何庄柱上变	10	100	13
23494	涟水	杨口老圩刘庄变	10	200	48
23495	涟水	潘圩狄庄台片	10	200	79
23496	涟水	蒋庵尹荡梨元变	10	100	35
23497	涟水	唐集贾费三队	10	200	96
23498	涟水	朱码张杨村吴庄台区	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23499	涟水	黄营新庄四队变	10	400	208
23500	涟水	李集嵇陆管刘柱上变	10	400	133
23501	涟水	杨口郑洼北变.	10	200	49
23502	涟水	高沟七里小区1号台片	10	400	121
23503	涟水	城区军民中心村1号配电房2#变压器	10	630	300
23504	涟水	唐集七队	10	200	116
23505	涟水	南禄_张顾野场变	10	200	93
23506	涟水	唐集徐刘三队	10	200	83
23507	涟水	南集苗圃街南变	10	400	173
23508	涟水	唐集周荡新九队	10	400	260
23509	涟水	高沟盐店三四队变	10	200	99
23510	涟水	涟城香悦澜山开关站1号变	10	800	277
23511	涟水	滨河三期3号配电房12号变	10	800	536
23512	涟水	朱码孙徐村堆西台区	10	100	33
23513	涟水	杨口安福村变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23514	涟水	姜桥村变台片	10	400	280
23515	涟水	杨口扁担村变	10	200	61
23516	涟水	黄营周程十队变	10	200	110
23517	涟水	高沟西小圩变	10	400	243
23518	涟水	李集嵇陆嵇庄柱上变	10	400	282
23519	涟水	浅集浅东李倪东台片	10	400	285
23520	涟水	蒋庵梨园郭庄2号变	10	400	247
23521	涟水	杨口扁担四组变	10	200	68
23522	涟水	唐集丁梁郭庄变	10	200	125
23523	涟水	黄营卢徐杨庄变	10	200	126
23524	涟水	城区富贵花园2#配电室3#配变.	10	630	254
23525	涟水	城区富贵花园2#配电室4#配变.	10	630	23
23526	涟水	城区工艺美术厂箱变（烈士陵园）	10	200	0
23527	涟水	李集巴黎春天9箱变变压器	10	800	350
23528	涟水	涟城吾悦广场6号配电室4号变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23529	涟水	麻垛工业区2号变	10	400	187
23530	涟水	街南贾吉台片	10	200	108
23531	涟水	李集簰北村柱上变	10	400	256
23532	涟水	小埝社区1#台片	10	200	66
23533	涟水	保滩曹港港南2#配变	10	400	210
23534	涟水	红窑社区二期1#配电室1#变压器	10	800	530
23535	涟水	朱码张杨赵庄南台区	10	400	248
23536	涟水	梁岔费庄小区1号配变	10	800	408
23537	涟水	梁岔费庄小区3号配变	10	800	508
23538	涟水	陈师团于2#变	10	400	306
23539	涟水	方渡桥头北变	10	315	0
23540	涟水	五港桥西2#柱上变	10	400	275
23541	涟水	梁岔费庄小区2号配变	10	800	472
23542	涟水	梁岔费庄小区4号配变	10	800	440
23543	涟水	花园中心村1#台片	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23544	涟水	杨口大元村变	10	200	85
23545	涟水	李集簋巷沈阳柱上变	10	200	98
23546	涟水	时码尚灯4.5队台片	10	200	100
23547	涟水	南禄_薛集陈庄变	10	200	107
23548	涟水	梁岔何圩后场变	10	200	104
23549	涟水	灰墩张徐南柱上变	10	100	37
23550	涟水	蒋庵悦来郭庄南变	10	200	110
23551	涟水	唐集河口一队1#	10	200	117
23552	涟水	康馨学府1#开关站1# 变	10	800	553
23553	涟水	金城村乡村振兴产业 园	10	400	16
23554	涟水	斗灯朱庄1号变	10	400	221
23555	涟水	方渡马渡九队变	10	400	238
23556	涟水	时码马老五队台片	10	200	66
23557	涟水	唐集毛郁陆庄	10	200	37
23558	涟水	高沟晏庄小林场	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23559	涟水	唐集竹杆北2#	10	200	77
23560	涟水	蒋庵大桥卜庄变	10	200	140
23561	涟水	南集苗圃新场部变	10	200	88
23562	涟水	石湖外口村部台片	10	200	72
23563	涟水	唐集竹杆北3#	10	200	48
23564	涟水	唐集六舍一二队变	10	400	207
23565	涟水	高沟崔桥赵庄2号变	10	400	197
23566	涟水	李集顺集七队柱上变	10	400	235
23567	涟水	梁岔大庄朱庄变	10	400	206
23568	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	0
23569	涟水	朱码潘刘中心村西配变	10	100	0
23570	涟水	洋闸二队配变	10	200	102
23571	涟水	岔庙平河李庄2#	10	400	263
23572	涟水	中联壹城北区7#配电室1#变	10	500	233
23573	涟水	朱码中天名人湾1#开关站2#变压器	10	800	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23574	涟水	殷庄安置小区2号配电室5号变	10	800	545
23575	涟水	城区领秀花都小区5#配电室20#变压器	10	800	0
23576	涟水	保滩周集郑西配变	10	400	261
23577	涟水	朱码韩陈村中心村1#配变	10	400	175
23578	涟水	涟城工业集中区4号变	10	315	40
23579	涟水	朱码高速大队台区	10	315	97
23580	涟水	麻垛左庄代庄	10	400	236
23581	涟水	高沟杨桥北新变	10	200	90
23582	涟水	高沟荀庄六队新变	10	400	202
23583	涟水	大东苏庄宋庄配变	10	200	124
23584	涟水	城区梅园小区1号箱变1号变	10	630	93
23585	涟水	城区城市花园小区2#配电室1#变	10	630	0
23586	涟水	城区城市花园小区2#配电室2#变	10	630	0
23587	涟水	城区帝景蓝湾小区2#南箱变500213002	10	500	72
23588	涟水	城区帝景蓝湾4#箱变（南）	10	500	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23589	涟水	城区帝景蓝湾5#箱变（南）	10	500	12
23590	涟水	城区帝景蓝湾5#箱变（北）	10	500	260
23591	涟水	城区帝景蓝湾1#箱变（南）	10	500	178
23592	涟水	帝景蓝湾1#箱变（北）	10	500	202
23593	涟水	城区帝景蓝湾3#箱变（北）	10	500	92
23594	涟水	城区帝景蓝湾6#箱变（北）	10	500	131
23595	涟水	城区帝景蓝湾7#箱变（北）	10	500	120
23596	涟水	城区帝景蓝湾8#箱变（南）	10	500	183
23597	涟水	城区帝景蓝湾8#箱变（北）	10	500	249
23598	涟水	城区幸福里小区3#箱变2#变09005	10	630	360
23599	涟水	徐集街西变	10	400	224
23600	涟水	城区幸福里小区1#箱变1#变0011001	10	630	356
23601	涟水	城区幸福里小区1#箱变2#变0011002	10	630	355
23602	涟水	朱码余东村鸡场配变	10	400	247
23603	涟水	朱码余东村姜庄配变	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23604	涟水	朱码余东村姜庄南配变	10	100	52
23605	涟水	城区幸福里小区3#箱变09004	10	630	245
23606	涟水	朱码河网村皇庄西配变	10	100	3
23607	涟水	朱码潘刘村敬老院南配变	10	100	39
23608	涟水	朱码花桥村罗庄东配变	10	100	7
23609	涟水	朱码余庄村大殿配变	10	400	218
23610	涟水	朱码余庄村八间南配变	10	200	58
23611	涟水	朱码河网水厂西配变	10	100	19
23612	涟水	城区军民中心村B区20号台区	10	500	0
23613	涟水	城区军民中心村B区19号北台区	10	500	76
23614	涟水	大东镇南尚庄配变	10	400	218
23615	涟水	大东镇南江朱配变	10	400	247
23616	涟水	城区金三角新箱变	10	500	221
23617	涟水	梁岔沟南陈庄2#变	10	400	272
23618	涟水	梁岔沟南王庄变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23619	涟水	梁岔沟南尖桥变	10	400	260
23620	涟水	成集宋庄南配变	10	100	55
23621	涟水	大东客堂王庄西配变	10	100	30
23622	涟水	陈师李庄东变	10	200	35
23623	涟水	陈师跨河南变	10	400	182
23624	涟水	陈师柿元村东庄变	10	400	258
23625	涟水	陈师沙河小王庄变	10	400	212
23626	涟水	陈师寿延何庄变	10	400	180
23627	涟水	陈师寿延庄王变	10	400	258
23628	涟水	陈师柿元村袁何南变	10	400	20
23629	涟水	陈师柿元村徐庄变	10	400	251
23630	涟水	李集桂生马庄南柱上变	10	400	270
23631	涟水	梁岔代庄3#变	10	400	269
23632	涟水	红窑小金圩濮庄台片	10	400	274
23633	涟水	红窑西徐圩西元台片	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23634	涟水	高沟荀庄村部2#变	10	400	296
23635	涟水	红窑八支西周台片	10	400	264
23636	涟水	涟城谷嘴七队变	10	200	94
23637	涟水	红窑东大元台片	10	200	82
23638	涟水	高沟高东后三四2号变	10	200	20
23639	涟水	红窑潘老庄老庄东台片	10	400	253
23640	涟水	高沟盐店村部2#变	10	100	14
23641	涟水	高沟高西毛岭2#变	10	200	79
23642	涟水	义兴程大庄2#变	10	100	30
23643	涟水	梁岔马棚姜老庄变	10	400	253
23644	涟水	涟城殷彭北变	10	100	13
23645	涟水	涟城前周南变	10	400	187
23646	涟水	梁岔马棚北苏庄变	10	400	253
23647	涟水	红窑冯颜台片	10	400	256
23648	涟水	蒋庵官荡五组南变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23649	涟水	蒋庵南荡四组变	10	400	231
23650	涟水	红窑东扬庄台片	10	400	282
23651	涟水	高沟伏河姚张口2#变	10	200	27
23652	涟水	红窑刘码区学南台片	10	100	11
23653	涟水	红窑潘小元西刘台片	10	100	48
23654	涟水	红窑钱庄台片	10	400	265
23655	涟水	红窑大金圩丁华台片	10	315	222
23656	涟水	红窑西徐圩张王台片	10	100	36
23657	涟水	红窑梁锅甌四队台片.	10	400	273
23658	涟水	红窑普安前刘台片	10	400	263
23659	涟水	陈师水年王二庄变	10	200	91
23660	涟水	红窑普安后刘台片	10	200	75
23661	涟水	红窑普安刘笪台片	10	200	113
23662	涟水	灰墩陈高2#柱上变	10	400	165
23663	涟水	红窑河滩北台片	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23664	涟水	灰墩徐王2#柱上变	10	400	243
23665	涟水	蒋庵大桥卢庄变	10	100	57
23666	涟水	朱码陶码村金庄东配变	10	200	64
23667	涟水	朱码柴市村二队台区	10	100	51
23668	涟水	红窑十支陈陆台片	10	400	279
23669	涟水	红窑朱圩蔡功台片	10	400	265
23670	涟水	红窑十支西元台片	10	100	22
23671	涟水	红窑十支姜季台片	10	400	264
23672	涟水	李集笪巷丁庄柱上变	10	100	11
23673	涟水	灰墩万圩红旗2#柱上变	10	100	2
23674	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	0
23675	涟水	灰墩陈沟北变2#柱上变	10	100	3
23676	涟水	灰墩大周庄2#柱上变	10	100	23
23677	涟水	前进闸口村后场变	10	100	38
23678	涟水	灰墩天鹅西2#柱上变	10	315	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23679	涟水	李集蔡河六队2号柱上变	10	200	78
23680	涟水	李集蔡河四队2号柱上变	10	200	42
23681	涟水	李集三桂村西柱上变	10	200	83
23682	涟水	杨口办事处变	10	200	0
23683	涟水	杨口供电所变	10	160	31
23684	涟水	黄营徐跳中心村西变	10	200	28
23685	涟水	黄营徐跳中心村东变	10	200	74
23686	涟水	前进双河小区2#变	10	100	20
23687	涟水	灰墩墩北小区6号柱上变	10	100	0
23688	涟水	保滩王渡八组配变	10	400	268
23689	涟水	城区涟城管庄东变	10	200	41
23690	涟水	朱码花桥村苏荡东配变	10	400	277
23691	涟水	朱码花桥村马徐南配变	10	400	231
23692	涟水	朱码花桥村厉庄配变	10	400	253
23693	涟水	朱码花桥村苏老庄南配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23694	涟水	朱码军田村西小荡配变	10	400	252
23695	涟水	朱码潘刘村北配变	10	400	291
23696	涟水	朱码潘刘村张庄北配变	10	200	128
23697	涟水	朱码潘刘村翟庄北配变	10	400	261
23698	涟水	朱码孙徐村收购站台区	10	100	0
23699	涟水	涟城刘庄北变	10	200	77
23700	涟水	前进村一组变	10	200	81
23701	涟水	前进村小区变	10	100	9
23702	涟水	前进老堆村西秦变	10	100	18
23703	涟水	朱码韩陈村朱圩南配变	10	400	291
23704	涟水	朱码文俊村小学配变	10	400	79
23705	涟水	石湖兴庄七队台片	10	400	261
23706	涟水	蒋庵骆庄五组变	10	200	120
23707	涟水	蒋庵骆庄四组变	10	100	33
23708	涟水	蒋庵悦来汪东2#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23709	涟水	蒋庵梨园靳庄变	10	100	23
23710	涟水	前进戴码村七组变	10	100	43
23711	涟水	前进马圩村一二组变	10	100	41
23712	涟水	前进老堆村变	10	400	279
23713	涟水	成集街西变	10	200	3
23714	涟水	成集嵇庄2#配变	10	100	41
23715	涟水	成集嵇庄1#配变	10	100	18
23716	涟水	梁岔金码五队变	10	400	235
23717	涟水	成集南元配变	10	100	29
23718	涟水	成集道明八组北配变	10	100	12
23719	涟水	大东干东李陈变	10	400	253
23720	涟水	北集朱桥西姜后	10	100	48
23721	涟水	北集朱桥东王	10	100	39
23722	涟水	北集道行张庄	10	100	16
23723	涟水	大东陈庄工业园区配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23724	涟水	成集旗杆村张圩配变	10	200	87
23725	涟水	成集街西2#配变	10	200	39
23726	涟水	时码李圩三队西台片	10	200	82
23727	涟水	朱码韩陈村朱圩配变	10	100	62
23728	涟水	陈师羊王北变	10	400	229
23729	涟水	陈师窑南北变	10	400	250
23730	涟水	陈师窑南南变	10	100	35
23731	涟水	陈师小楼北变	10	100	14
23732	涟水	大东乔圩配变	10	100	40
23733	涟水	陈师卜路东变	10	100	30
23734	涟水	陈师曹庄南变	10	200	102
23735	涟水	蒋庵陈卜村变	10	100	47
23736	涟水	大东社区2#配变	10	630	418
23737	涟水	保滩荣御华府小区箱变	10	630	0
23738	涟水	胡集镇政府2#台片	10	630	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23739	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	0
23740	涟水	方渡东三河北变	10	200	87
23741	涟水	高庄小区2号箱变002	10	630	340
23742	涟水	城区老城建箱变	10	500	135
23743	涟水	苗荡社区1号变	10	400	148
23744	涟水	杨口周码七组新增变	10	400	269
23745	涟水	灰墩南元村部2#柱上变	10	400	216
23746	涟水	朱码梁呈美景小区2号配电室4号变压器	10	800	510
23747	涟水	五港万码小庄2#柱上变	10	100	20
23748	涟水	涟城水木华都配电室1号变	10	630	367
23749	涟水	涟城水木华都配电室3号变	10	630	350
23750	涟水	涟城水木华都配电室2号变	10	630	162
23751	涟水	涟城水木华都配电室4号变	10	630	233
23752	涟水	方渡韩鲁郇王变	10	200	11
23753	涟水	方渡东三河南变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23754	涟水	黄营社区1号变	10	800	558
23755	涟水	五港平安孙徐柱上变	10	100	50
23756	涟水	苗荡社区2号变	10	400	139
23757	涟水	城区新世纪装饰城	10	630	176
23758	涟水	浅集河湾五队北变	10	400	207
23759	涟水	梁岔龚庄3号台区	10	200	127
23760	涟水	余圩伯胜小区	10	160	0
23761	涟水	五港汪洪嵇庄南2#柱上变	10	400	238
23762	涟水	悦隽学府小区1#开关站3#变压器	10	630	254
23763	涟水	城区剑桥印象小区1#开关站2#间隔4#配电	10	800	0
23764	涟水	剑桥印象小区2#开关站2#间隔6#配电变压	10	800	0
23765	涟水	剑桥印象小区2#开关站2#间隔8#配电变压	10	800	0
23766	涟水	文锦城1-1配电室2#变	10	800	525
23767	涟水	剑桥印象小区3#配电室18#变压器	10	800	0
23768	涟水	城区状元府1#欧变001配电变压器2	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23769	涟水	剑桥印象小区3#配电室20#变压器	10	800	0
23770	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房6号变	10	800	507
23771	涟水	南集冯罗冯庄南变	10	100	20
23772	涟水	南集王圩范庄变	10	400	230
23773	涟水	中央城小区（二期）2号配电房9#变	10	800	0
23774	涟水	南集王圩徐庄变	10	200	107
23775	涟水	南集王圩严庄变	10	200	114
23776	涟水	高沟西小圩新增变	10	400	279
23777	涟水	县政府充电桩	10	630	353
23778	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站2#变	10	630	363
23779	涟水	方渡韩鲁罗巷三队变	10	400	279
23780	涟水	朱码街菜场配变	10	800	337
23781	涟水	方渡谭赵村部变	10	100	14
23782	涟水	方渡谭赵陈赵变	10	400	206
23783	涟水	方渡东三河东变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23784	涟水	方渡韩鲁曹庄变	10	100	44
23785	涟水	方渡腰庄三队变	10	400	218
23786	涟水	方渡罗冲王庄变	10	100	27
23787	涟水	成集油坊村配变	10	200	0
23788	涟水	成集公用西配变	10	400	118
23789	涟水	成集新建配变	10	100	39
23790	涟水	灰墩米厂2#柱上变	10	400	149
23791	涟水	大东供电所配变	10	400	0
23792	涟水	城区南城上院4#配电室2#变压器	10	800	177
23793	涟水	文澜府小区5号配电室20号配变	10	800	559
23794	涟水	时码南滩东台片	10	400	293
23795	涟水	朱码周庄村凡庄北台区	10	400	269
23796	涟水	麻垛祠堂梨园配变	10	400	216
23797	涟水	麻垛徐圩何庄变	10	200	65
23798	涟水	前进双河村姚庄变	10	160	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23799	涟水	前进同兴六组变	10	200	51
23800	涟水	前进同兴金茂南路变	10	400	153
23801	涟水	前进同兴6#变	10	400	124
23802	涟水	前进工业园区1#变	10	400	59
23803	涟水	前进同西村大左圩南变	10	200	50
23804	涟水	前进西安庄小区变	10	100	8
23805	涟水	前进西安庄村乔圩变	10	100	12
23806	涟水	前进马庄村洪东变	10	400	237
23807	涟水	前进马庄村组郑庄变	10	100	2
23808	涟水	朱码王二庄村倪庄台区	10	100	30
23809	涟水	朱码闸南村八队台区	10	200	104
23810	涟水	朱码柴市村许庄台区	10	100	27
23811	涟水	朱码周庄村朱小圩台区	10	400	216
23812	涟水	朱码周庄村周庄村部北台区	10	630	420
23813	涟水	黄营洪庄冯老庄变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23814	涟水	胡别赵庄南台片	10	100	40
23815	涟水	刘桥四队南台片	10	100	0
23816	涟水	姜垛中西台片	10	400	267
23817	涟水	时码嵇码梨园台片	10	400	246
23818	涟水	梁岔马棚一队变	10	400	234
23819	涟水	郁庄许卜台片	10	100	21
23820	涟水	义兴河南变	10	400	288
23821	涟水	时码黄湾南滩台片	10	100	11
23822	涟水	义兴乔庄2#变	10	100	23
23823	涟水	街南冯圩台片	10	400	253
23824	涟水	大东北严路东配变	10	100	20
23825	涟水	大东施洼姚庄变	10	100	48
23826	涟水	梁岔王竹元小圩变	10	400	289
23827	涟水	冯庄嵇庄配变	10	200	92
23828	涟水	岔庙西吉村部南	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23829	涟水	义兴大后庄3#变	10	200	89
23830	涟水	时码黄湾林赵东台片	10	400	273
23831	涟水	胡谢村部新台片	10	400	196
23832	涟水	义兴西洼2#变	10	400	267
23833	涟水	时码黄湾胡庄台片	10	100	35
23834	涟水	时码黄湾后王台片	10	400	287
23835	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	0
23836	涟水	小埧新庄西台片	10	200	69
23837	涟水	梁岔公用10#变	10	400	0
23838	涟水	时码陈圩村部台片	10	100	6
23839	涟水	时码陈圩八队东台片	10	100	14
23840	涟水	时码尚墩七队台片	10	400	254
23841	涟水	姜桥王庄台片	10	400	265
23842	涟水	复兴孙庄台片	10	100	27
23843	涟水	大庄丁庄台片	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23844	涟水	义兴周贾2#变	10	100	32
23845	涟水	梁岔鲍营宋庄变	10	400	233
23846	涟水	时码马老村部台片	10	100	0
23847	涟水	姜桥严庄新台片	10	100	29
23848	涟水	张圩后陈北台片	10	100	0
23849	涟水	岔庙漩桥孟庄	10	200	64
23850	涟水	涟城何庄西变	10	100	38
23851	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	0
23852	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	0
23853	涟水	高沟三丰二庄2#变	10	200	81
23854	涟水	高沟高丰姜陈2#变	10	200	30
23855	涟水	涟城韩石南变	10	400	273
23856	涟水	大东杨元胡赵配变	10	400	260
23857	涟水	大东北严路西配变	10	100	41
23858	涟水	大东北严路北配变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23859	涟水	红窑大金圩组台片	10	400	286
23860	涟水	麻垛工业区变	10	400	10
23861	涟水	麻垛姜小庄中变	10	400	244
23862	涟水	麻垛河西大庄	10	200	102
23863	涟水	麻垛河西鲁庄变	10	100	54
23864	涟水	麻垛李庄北变	10	200	0
23865	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	0
23866	涟水	五港五里大兴北柱上变	10	400	280
23867	涟水	五港汪洪学校柱上变	10	100	30
23868	涟水	五港五里符庄北柱上变	10	100	47
23869	涟水	五港周李组西柱上变	10	200	33
23870	涟水	五港周李组东柱上变	10	100	30
23871	涟水	五港薛桥一队东柱上变	10	100	33
23872	涟水	五港薛桥二队柱上变	10	100	14
23873	涟水	五港工业区西北柱上变	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23874	涟水	五港五里王庄西柱上变	10	100	54
23875	涟水	南集冯陈徐庄	10	400	220
23876	涟水	夏楼社区1#箱变	10	630	333
23877	涟水	黄营九堡鸡场变	10	400	203
23878	涟水	滨河三期2号配电房8号变	10	800	549
23879	涟水	南集南营五千变	10	200	41
23880	涟水	南集朱码六组变	10	100	46
23881	涟水	南集姚湾村部变	10	400	158
23882	涟水	南集陈码堆上变	10	200	88
23883	涟水	祥瑞四期小区1号配电室1号变	10	800	593
23884	涟水	朱码祥国安置小区1号开关站3号配变	10	800	539
23885	涟水	涟城工业集中区12号箱变	10	630	224
23886	涟水	南集社区四号箱变	10	800	382
23887	涟水	国子雅缘1#开关站1#变630kVA	10	630	410
23888	涟水	涟城前周2#变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23889	涟水	逸品馥花园3号配电室 9号变压器	10	800	463
23890	涟水	朱码凌庄安置小区3号 东台区	10	630	340
23891	涟水	梁岔工业区6#变	10	400	227
23892	涟水	浦西福地2#开关站10# 变	10	800	627
23893	涟水	逸品馥花园4号配电室 16号变压器	10	800	508
23894	涟水	朱码凌庄安置小区3号 西台区	10	630	357
23895	涟水	保滩周集工业园5号配 变	10	400	29
23896	涟水	朱码工业集中区中配 变	10	400	0
23897	涟水	蒋庵官荡小区变	10	200	56
23898	涟水	黄营西庄村西变	10	200	105
23899	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开 关站2号变	10	630	319
23900	涟水	文澜府小区2号开关站 14号配变	10	800	481
23901	涟水	房庄东2#变	10	400	296
23902	涟水	领秀花都小区2#配电 室12#变压器	10	800	234
23903	涟水	领秀花都小区2#配电 室10#变压器	10	800	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23904	涟水	开元名都1#开关站1#变	10	800	386
23905	涟水	保滩涟淮村组东配变	10	200	66
23906	涟水	时码团结电站2#变	10	200	78
23907	涟水	万福花园二期2号变	10	500	212
23908	涟水	余圩李冯南2#变	10	400	285
23909	涟水	祥瑞四期小区4号配电室2号变	10	800	544
23910	涟水	余圩余何陆庄变	10	400	238
23911	涟水	肖渡谷嘴东区4#配电房12号配变	10	800	290
23912	涟水	红窑治安卡口台片	10	400	116
23913	涟水	空港家园1-1配电室5#变	10	800	552
23914	涟水	朱码凌庄安置小区1号欧变	10	630	383
23915	涟水	余圩河滩台片	10	400	289
23916	涟水	保滩十堡中心村2号配变	10	400	230
23917	涟水	麻垛东哨朱庄变	10	400	264
23918	涟水	龙源国际南区3号配电室2号变	10	800	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23919	涟水	麻垛乔洼新庄	10	400	267
23920	涟水	麻垛乔洼孙庄	10	400	242
23921	涟水	麻垛西哨东六	10	400	239
23922	涟水	麻垛春华一队前	10	100	0
23923	涟水	麻垛徐圩兴庄变	10	200	84
23924	涟水	麻垛徐圩北变	10	400	232
23925	涟水	麻垛河西后庄南	10	200	98
23926	涟水	涟城东郊华庭北区箱变	10	630	287
23927	涟水	高沟社区配电房4#变	10	800	581
23928	涟水	公用东4#箱变配电变压器	10	500	294
23929	涟水	大东陈庄工业区北1#配变	10	400	72
23930	涟水	成集街西3#变	10	400	256
23931	涟水	李集蔡河三队2号南柱上变	10	400	189
23932	涟水	浦西福地2-2#配电室14#变	10	800	585
23933	涟水	悦隽学府3#配电室10#变压器	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23934	涟水	涟城工业集中区10号箱变	10	400	10
23935	涟水	涟城安东院子配电室7号变	10	800	375
23936	涟水	开元名都4号配电室17号变	10	800	455
23937	涟水	红窑社区2#变压器	10	630	250
23938	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	0
23939	涟水	黄营社区4号变	10	800	591
23940	涟水	朱码柴市安置小区2号配电室5号变压器	10	800	499
23941	涟水	方渡罗冲爱民路变	10	400	258
23942	涟水	城区老县委宿舍配变	10	630	150
23943	涟水	杨口老圩村东变	10	400	267
23944	涟水	蒋庵官荡小区西变	10	400	114
23945	涟水	殷庄安置小区2号配电室3号变	10	800	507
23946	涟水	悦隼学府小区2#配电室5#变压器	10	800	387
23947	涟水	涟城吾悦广场8号配电室2号变	10	800	491
23948	涟水	肖渡谷嘴西区1号配电房1变压器	10	800	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23949	涟水	城区红日金城2#配电室10#变压器	10	800	228
23950	涟水	城区红日金城2#配电室8#变压器	10	800	251
23951	涟水	杨口扁担六组新增变	10	400	239
23952	涟水	国子雅缘1#开关站3#变630kVA	10	630	494
23953	涟水	城区丽晶首府1号配电室高压间隔配电变压	10	800	102
23954	涟水	城区丽晶首府1号配电室高压间隔配电变压	10	800	468
23955	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站1#配变	10	800	500
23956	涟水	城区中恒国际小区B区6#欧变变	10	500	212
23957	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	0
23958	涟水	联富社区二期2#	10	315	139
23959	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室4#配变	10	800	447
23960	涟水	朱码凌庄二期安置小区1#开关站2#配变	10	800	473
23961	涟水	朱码凌庄二期安置小区2#配电室3#配变	10	800	457
23962	涟水	朱码凌庄二期安置小区3#配电室5#配变	10	800	386
23963	涟水	城区金色港湾1#配电室4#配变	10	630	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23964	涟水	城区金色港湾1#配电室1#配变	10	630	72
23965	涟水	朱码柴市安置小区3号配电室9号变压器	10	800	501
23966	涟水	碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	0
23967	涟水	城区中联壹城1#配电室01	10	1250	741
23968	涟水	城区老南环1#.箱变配电变压器	10	800	84
23969	涟水	朱码凌庄二期安置小区3#配电室6#配变	10	800	469
23970	涟水	成集尤大庄变	10	100	52
23971	涟水	成集道明村变	10	400	199
23972	涟水	涟城东方红府南区开关站1号变	10	800	319
23973	涟水	涟城东方红府南区开关站2号变	10	800	418
23974	涟水	灰墩南元村4号变	10	400	95
23975	涟水	空港家园1-1配电室6#变	10	800	562
23976	涟水	陈师沙河陈庄北2#变	10	400	274
23977	涟水	城区中恒国际小区B区5#欧变变	10	630	305
23978	涟水	斗灯小农场1#台片	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23979	涟水	麻垛孙湾圩南变	10	400	192
23980	涟水	城区丽晶首府1号配电室高压间隔配电变压	10	800	418
23981	涟水	岔庙纪集小学	10	400	245
23982	涟水	岔庙小桑庄南	10	200	89
23983	涟水	蒋庵梨园郭庄北变	10	200	74
23984	涟水	祥瑞四期小区3号配电室1号变	10	800	585
23985	涟水	碧桂园小区1#开关站2#变压器	10	800	0
23986	涟水	碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	0
23987	涟水	浦西福地1#开关站3#变	10	800	0
23988	涟水	时码张姚姚庄台片	10	400	234
23989	涟水	城区书香苑2#变压器	10	800	297
23990	涟水	城区书香苑4#变压器	10	800	369
23991	涟水	保滩洪荡四组3#配变	10	100	0
23992	涟水	领秀花都1号配电室4号变压器	10	800	391
23993	涟水	陈师跨河南2#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
23994	涟水	红窑社区4#变压器	10	630	307
23995	涟水	陈师刘洪朱庄北2号变	10	400	252
23996	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	0
23997	涟水	城区红日金城1#配电室6#变压器	10	800	272
23998	涟水	朱码中天名人湾2#配电室1#变压器	10	800	596
23999	涟水	朱码韩陈中心村二期2号配变	10	400	21
24000	涟水	中联壹城北区6#配电室2#变	10	800	523
24001	涟水	朱庄村2#配变配电变压器	10	630	350
24002	涟水	城市广场2#变	10	500	210
24003	涟水	涟城吾悦广场4号配电室4号变	10	800	506
24004	涟水	涟城都市阳光开关站1号变	10	800	136
24005	涟水	涟城都市阳光开关站2号变	10	800	353
24006	涟水	涟城吾悦广场5号配电室1号变	10	800	504
24007	涟水	高沟常沟徐庄新增变	10	400	259
24008	涟水	涟城世康嘉园开关站2号变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24009	涟水	涟城谷嘴七队南变	10	200	74
24010	涟水	徐集王湾猪场2#变	10	400	32
24011	涟水	杨口金庄五组台片	10	400	268
24012	涟水	前进工业区4#变	10	400	9
24013	涟水	杨口徐屋基圩后1号变	10	400	284
24014	涟水	城区金色港湾1#开关站2#变压器	10	800	363
24015	涟水	杨口金庄梨园台片	10	400	264
24016	涟水	徐集王湾贾羊变	10	200	113
24017	涟水	麻垛严庄二队小区	10	200	112
24018	涟水	蒋庵官荡六组西变	10	100	29
24019	涟水	杨口苗荡小街北台片	10	400	236
24020	涟水	城区米公路配电变压器	10	630	274
24021	涟水	麻垛严庄三队	10	315	112
24022	涟水	杨口大元六组东台片	10	200	88
24023	涟水	翰林院5#配电室4#变压器	10	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24024	涟水	陈师大汪南变	10	400	263
24025	涟水	月塔社区1#变	10	400	120
24026	涟水	保滩新天地小区箱式变	10	630	0
24027	涟水	杨口郑洼候庄台片	10	200	135
24028	涟水	城区状元府3#欧变2#变	10	500	0
24029	涟水	余圩方庄1#变	10	160	94
24030	涟水	城区状元府3#欧变1#变	10	500	0
24031	涟水	蒋庵骆庄二组东变	10	100	14
24032	涟水	朱码医院西台区	10	400	195
24033	涟水	麻垛严庄桥头	10	400	114
24034	涟水	蒋庵骆庄二组变	10	200	69
24035	涟水	保滩洪荡二组配变	10	400	245
24036	涟水	国子雅缘1#配电室7#变	10	630	476
24037	涟水	大东老庄东元配变	10	400	255
24038	涟水	大东农科队黄庄配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24039	涟水	麻垛代沙二队	10	200	116
24040	涟水	徐集王湾周龙变	10	400	225
24041	涟水	徐集王湾周龙后庄变	10	400	217
24042	涟水	红窑龙兴西小区东南配变	10	400	224
24043	涟水	红窑龙兴西小区东北配变	10	400	232
24044	涟水	红窑龙兴西小区西北配变	10	400	224
24045	涟水	红窑龙兴西小区东配变间隔配电变压器	10	400	237
24046	涟水	涟城工业集中区11号箱变	10	630	197
24047	涟水	开元名都1号配电室9号变	10	800	440
24048	涟水	麻垛中哨圩东变	10	400	275
24049	涟水	李集胡楼李胡1号柱上变	10	400	224
24050	涟水	苏果超市2#变	10	1000	492
24051	涟水	徐集石庄吕庄变	10	400	216
24052	涟水	同兴社区2#	10	500	280
24053	涟水	城区银河湾1#箱变变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24054	涟水	城区银河湾2#箱变1# 变压器	10	1000	0
24055	涟水	城区银河湾3#箱变1# 变压器	10	400	0
24056	涟水	保滩街西3号配变	10	200	0
24057	涟水	保滩喻集孙庄配变	10	400	261
24058	涟水	万郡1号开关站1#变	10	630	0
24059	涟水	陈师水年窑南	10	100	43
24060	涟水	南集陈码马庄三号变	10	400	249
24061	涟水	公兴四五队3号变	10	400	205
24062	涟水	南集下营沟北变	10	400	262
24063	涟水	麻垛中哨圩西变	10	100	37
24064	涟水	麻垛严庄一队	10	400	224
24065	涟水	麻垛代沙三队	10	100	17
24066	涟水	蒋庵西汉四组北变	10	100	60
24067	涟水	李集嵇陆陈庄柱上变	10	200	60
24068	涟水	黄营于老板厂变	10	100	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24069	涟水	李集大楼脱水厂柱上变	10	400	149
24070	涟水	保滩厉渡四组东配变	10	400	194
24071	涟水	徐集王湾贾羊2#	10	400	257
24072	涟水	岔庙河东前庄	10	400	264
24073	涟水	岔庙河东颜老庄	10	400	263
24074	涟水	岔庙东奄	10	400	104
24075	涟水	岔庙安东齐心2#配变	10	100	15
24076	涟水	徐集刘元刘庄2#配变	10	400	229
24077	涟水	城区10kV转干楼1#箱变配电变压器	10	400	149
24078	涟水	高沟百花照相馆门前变1	10	630	270
24079	涟水	高沟东环中路变1	10	630	0
24080	涟水	杨口大元七组台片	10	100	0
24081	涟水	红窑鸿源小区北2#箱变	10	630	297
24082	涟水	开元名都4号配电室18号变	10	800	505
24083	涟水	杨口卢庄二组台片	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24084	涟水	时码尚灯4.5队南台片	10	400	221
24085	涟水	城区状元府1#配电室 1#电变压器	10	1000	0
24086	涟水	城区状元府1#配电室 2#电变压器	10	1000	0
24087	涟水	城区状元府1#配电室 3#电变压器	10	400	201
24088	涟水	蒋庵梨园赵庄变	10	400	250
24089	涟水	涟城吾悦广场7号配电 室3号变	10	800	518
24090	涟水	文锦城3#变	10	800	528
24091	涟水	涟城神龙盛唐2号配电 室4号变	10	630	379
24092	涟水	国子雅缘1#开关站4# 变630kVA	10	630	459
24093	涟水	陈师寿延朱王北变	10	400	251
24094	涟水	时码陈圩八队台片	10	400	252
24095	涟水	城区万香国际二期小 区1#配电房6#变压器	10	800	340
24096	涟水	水岸城邦1-1号配电房 6号变	10	800	592
24097	涟水	金港花园四期1#变	10	800	410
24098	涟水	城区军民中心村1号配 电房1#变压器	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24099	涟水	大东杨元杨庄南配变	10	200	83
24100	涟水	红窑管河小杨庄台片	10	400	287
24101	涟水	蒋庵港口五组变	10	200	106
24102	涟水	城区永多国际广场1# 开关站间隔配电变压	10	630	260
24103	涟水	文澜府小区4号配电室 18号配变	10	800	520
24104	涟水	五港供电所柱上变	10	200	51
24105	涟水	涟城西蒋陈庄东变	10	315	190
24106	涟水	高沟顺河八九队3#变	10	400	66
24107	涟水	苏果超市1#变	10	1000	594
24108	涟水	岔庙北岭南变	10	100	47
24109	涟水	浅集刘桥朱罗东配变	10	400	12
24110	涟水	成集西元	10	400	262
24111	涟水	徐集集东季宋排涝变	10	100	2
24112	涟水	岔庙义河方庄	10	100	1
24113	涟水	岔庙义河油坊	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24114	涟水	三丰社区2号变	10	400	122
24115	涟水	大东苏庄南2#配变令克	10	400	280
24116	涟水	岔庙桑庄小韩庄	10	400	282
24117	涟水	岔庙郝友万庄#2	10	100	32
24118	涟水	月塔社区2#变	10	400	35
24119	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电房2变压器	10	800	313
24120	涟水	徐集双码朱许3#变	10	400	213
24121	涟水	五港薛桥五队2#配变	10	200	100
24122	涟水	红窑金城村芦笋产业园	10	200	107
24123	涟水	陈师跨河北	10	400	287
24124	涟水	高沟许庄小区1号配变	10	400	151
24125	涟水	杨口金庄圩里台片	10	315	188
24126	涟水	杨口老圩村南台片	10	400	218
24127	涟水	前进金茂东路柱上变	10	200	60
24128	涟水	朱码花园村汤庄北配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24129	涟水	北集东元南变	10	100	43
24130	涟水	杨口新宅台片01	10	400	234
24131	涟水	城区一招公用	10	315	14
24132	涟水	红窑刘码大庄台片	10	200	104
24133	涟水	红窑黄锅甌七支堆台片	10	200	73
24134	涟水	红窑十支祖田北台片	10	100	25
24135	涟水	岔庙棉花后尧变	10	315	163
24136	涟水	五港蔡工堆里南柱上变	10	100	20
24137	涟水	灰墩大胡北2#柱上变	10	400	277
24138	涟水	和樾府小区1号配电室6号变	10	800	590
24139	涟水	严黄跃进南配变	10	200	50
24140	涟水	南集冯陈圩外变	10	200	64
24141	涟水	复兴向阳1#配变	10	400	209
24142	涟水	斗灯贾顾配变	10	200	100
24143	涟水	城区农村商业银行变压器	10	630	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24144	涟水	涟城红日公寓2号配电室3号变	10	630	321
24145	涟水	岔庙原种场直属变	10	200	47
24146	涟水	城区妇幼卫生进修学校箱变	10	630	281
24147	涟水	城区纱厂箱变	10	630	333
24148	涟水	岔庙跃进村部变	10	400	234
24149	涟水	岔庙陈谷嵇庄变	10	200	31
24150	涟水	陈师蒋庵蒋老庄沈庄变	10	100	61
24151	涟水	严黄三黄2#变	10	400	154
24152	涟水	金陵广场2#变	10	800	476
24153	涟水	高沟许庄小区2号配变	10	400	128
24154	涟水	陈师大陈北变	10	400	296
24155	涟水	炎黄国际花园4#配电室2#变	10	800	322
24156	涟水	城区温州商城4#变（消防专）	10	500	0
24157	涟水	岔庙河东五支	10	200	113
24158	涟水	方渡腰庄四队西变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24159	涟水	城区军民中心村A区13号北台区	10	500	0
24160	涟水	涟城神龙盛唐开关站1号变	10	800	538
24161	涟水	浅集浅东西徐东配变	10	100	41
24162	涟水	保滩周集工业园3号配变	10	400	21
24163	涟水	梁岔士流洪东台片	10	400	263
24164	涟水	胡集桥西张庄配变	10	400	211
24165	涟水	岔庙夜合管庄2#	10	100	26
24166	涟水	姜桥张朱配变	10	400	231
24167	涟水	大庄徐庄1#配变	10	100	20
24168	涟水	小埝新庄东配变	10	200	15
24169	涟水	北集沈荡陆庄	10	400	262
24170	涟水	滨河新苑二期开关站1#变压器	10	800	476
24171	涟水	成集潘吴前庄	10	400	265
24172	涟水	岔庙堆口小街	10	400	120
24173	涟水	陈师黄庄东变	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24174	涟水	成集苏庄配变	10	200	38
24175	涟水	城区状元府小区配电室北配变001005	10	1000	0
24176	涟水	城区状元府. 配电室03	10	1000	0
24177	涟水	城区状元府. 配电室04	10	1000	0
24178	涟水	成集油坊王庄变	10	200	83
24179	涟水	成集岳徐变	10	200	102
24180	涟水	朱码畔水美庭小区5#箱式变电站9#变	10	800	418
24181	涟水	成集王索2#配变	10	400	254
24182	涟水	成集岳徐2#配变	10	400	278
24183	涟水	陈师丁圩尤庄4#变	10	400	224
24184	涟水	杨口郑洼五组变	10	400	255
24185	涟水	四海印刷厂箱变	10	630	406
24186	涟水	杨口大元五组变	10	200	119
24187	涟水	杨口代洼徐庄变	10	100	44
24188	涟水	杨口丁庙小街西变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24189	涟水	杨口大元八组变	10	200	83
24190	涟水	杨口中学变	10	200	0
24191	涟水	清华缘A区1号箱变1号变	10	630	162
24192	涟水	北集街心北后变	10	400	270
24193	涟水	涟城吾悦广场2号配电室1号变	10	800	505
24194	涟水	涟城神龙盛唐开关站2号变	10	800	394
24195	涟水	朱码柴市新圩配变	10	400	172
24196	涟水	成集曹庄北配变	10	100	52
24197	涟水	重河潘庄配变	10	200	101
24198	涟水	梁岔公用14#变	10	200	19
24199	涟水	陈师大汪北变	10	400	258
24200	涟水	马棚街道配变	10	400	156
24201	涟水	麻垛王庄北变	10	400	234
24202	涟水	涟城吾悦广场2号开关站1号变	10	800	458
24203	涟水	初心二期2#配电室3#变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24204	涟水	高沟直属朱庄3号变	10	200	102
24205	涟水	高沟公兴四五队2号变	10	315	150
24206	涟水	南集社区一号箱变	10	630	254
24207	涟水	岔庙沟东西变	10	200	115
24208	涟水	祥国小区2号配电房5# 变	10	630	496
24209	涟水	岔庙荣井村部	10	200	112
24210	涟水	岔庙龚庄小拐变	10	200	78
24211	涟水	象富华庭安置小区1# 配电室4#变压器	10	630	199
24212	涟水	象富华庭安置小区1# 配电室2#变压器	10	630	292
24213	涟水	中联壹城2#配电室6# 变	10	1250	666
24214	涟水	仁和府邸二期2号箱变 4#变	10	630	0
24215	涟水	工业集中区3号箱变	10	630	317
24216	涟水	成集曹庄变	10	400	189
24217	涟水	开元名都3号配电室13 号变	10	800	467
24218	涟水	国子雅缘1#配电室6# 变	10	630	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24219	涟水	成集法华2#配变	10	400	243
24220	涟水	涟城西蒋北变	10	200	105
24221	涟水	麻垛春华一队	10	100	0
24222	涟水	南集冯陈谢庄二号变	10	100	27
24223	涟水	朱码张杨刘庄配变	10	400	250
24224	涟水	南集范荡二组变	10	400	187
24225	涟水	涟城吾悦广场6号配电室3号变	10	800	451
24226	涟水	南集东羊庄二号变	10	400	205
24227	涟水	南集东羊庄三号变	10	400	227
24228	涟水	南集禹庄村北二号变	10	400	247
24229	涟水	南集郭庄冯庄二号变	10	400	242
24230	涟水	方渡谭赵初星变	10	400	217
24231	涟水	麻垛黄庄一队	10	200	63
24232	涟水	保滩临淮二组配变	10	200	59
24233	涟水	涟城罗庄中变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24234	涟水	涟城东盛花园北变	10	630	144
24235	涟水	涟城东盛花园南变	10	630	155
24236	涟水	胡谢河南配变	10	400	285
24237	涟水	朱码凤凰星城小区2号 配电房2号配变	10	800	384
24238	涟水	小埝村2#配变	10	100	8
24239	涟水	高沟七里七队3号变	10	315	203
24240	涟水	杨口丁庙顺新变	10	315	242
24241	涟水	城区军民中心村五金 城6号配台区	10	630	119
24242	涟水	成集朱庄小区1#变	10	400	113
24243	涟水	岔庙西吉陈刘（支 南）变	10	400	271
24244	涟水	成集朱庄小区2#变	10	200	91
24245	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	0
24246	涟水	成集夏杨变	10	200	136
24247	涟水	岔庙堆口河刘	10	200	125
24248	涟水	联富社区二期1#	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24249	涟水	成集七组变	10	200	75
24250	涟水	涟城吾悦广场7号配电室1号变	10	800	446
24251	涟水	城区工商银行1#箱变配电变压器1	10	630	167
24252	涟水	城区工商银行2#箱变配电变压器	10	630	122
24253	涟水	朱码中天名人湾2#配电室3#变压器	10	800	510
24254	涟水	南集王圩张庄变	10	400	191
24255	涟水	清华名都2号配电室2#变压器	10	800	362
24256	涟水	蒋庵头堡九组西2号变	10	400	281
24257	涟水	时码李圩二队南台片	10	100	36
24258	涟水	南集下营前七组变	10	100	27
24259	涟水	南集苗圃街南三号变	10	200	60
24260	涟水	南集南营戚庄二号变	10	400	257
24261	涟水	南集桃园二组二号变	10	100	45
24262	涟水	南集皂角羊庄二号变	10	100	38
24263	涟水	浦西福地1#开关站2#变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24264	涟水	南集王圩十组变	10	400	228
24265	涟水	南集姚湾五组变	10	400	244
24266	涟水	南集姚湾五组二号变 (皂角羊庄东)	10	100	41
24267	涟水	黄营大飞二队南变	10	200	125
24268	涟水	朱码柴市安置小区2号 配电室7号变压器	10	800	498
24269	涟水	蒋庵尹荡朱庄变	10	200	101
24270	涟水	高沟租地变	10	400	247
24271	涟水	花园花西配变	10	400	197
24272	涟水	西徐圩西元南台片	10	100	43
24273	涟水	滨河新苑二期1#配电 室4#变压器	10	800	460
24274	涟水	成集新华村变	10	400	234
24275	涟水	红窑镇政府台区变 压器	10	500	0
24276	涟水	南集姚湾二组变	10	200	98
24277	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	0
24278	涟水	岔庙刁刘徐庄变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24279	涟水	麻垛祠堂胡庄	10	100	16
24280	涟水	成集道明五组变	10	400	187
24281	涟水	金地国际花园小区二期1#开关站1#变	10	630	333
24282	涟水	岔庙桑庄陈庄	10	400	260
24283	涟水	珑熹城3#配电室3#变	10	800	573
24284	涟水	中联壹城北区6#配电室1#变	10	800	396
24285	涟水	朱码梁呈美景小区1号配电室2号变压器	10	800	446
24286	涟水	珑熹城小区5#配电室1#变压器	10	800	347
24287	涟水	石湖外口黄庄台片	10	400	279
24288	涟水	仁和府邸二期2号箱变3#变	10	630	0
24289	涟水	朱码樊卜村小圩台区	10	100	36
24290	涟水	朱码樊卜村前樊西南配变	10	100	41
24291	涟水	朱码文俊村尧庄南台区	10	200	129
24292	涟水	麻垛河西村变	10	400	277
24293	涟水	麻垛嵇圩西变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24294	涟水	麻垛姜小庄北	10	400	260
24295	涟水	岔庙堆口河刘东变	10	100	39
24296	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室1号变	10	630	399
24297	涟水	李集大楼菜场2号柱上变	10	400	81
24298	涟水	蒋庵北荡九组变	10	400	244
24299	涟水	岔庙纪集丁河变	10	400	212
24300	涟水	岔庙堆口小街西	10	400	152
24301	涟水	斗灯陈庄配变	10	400	248
24302	涟水	保滩唐渡三组2#配变	10	200	112
24303	涟水	红窑供销社台片	10	630	153
24304	涟水	红窑信用社箱变	10	500	77
24305	涟水	成集法华张庄	10	400	233
24306	涟水	福缘佳苑7号变	10	630	240
24307	涟水	岔庙陈谷变	10	315	173
24308	涟水	麻垛王码四队	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24309	涟水	岔庙东西王变	10	315	53
24310	涟水	岔庙嵇庄2#变	10	315	187
24311	涟水	麻垛嵇圩东变	10	200	63
24312	涟水	岔庙纪集村部	10	400	178
24313	涟水	麻垛代沙五队变	10	400	153
24314	涟水	岔庙荣井西花	10	200	104
24315	涟水	岔庙漩桥李庄变	10	200	109
24316	涟水	时码采韩一队2号变	10	200	81
24317	涟水	前进商业街箱变	10	630	284
24318	涟水	朱码畔水美庭1号配电室1号配变	10	800	351
24319	涟水	方渡前圩小区变	10	200	53
24320	涟水	保滩曹港一组2#配变	10	400	216
24321	涟水	祥瑞四期小区4号配电室3号变	10	800	580
24322	涟水	朱码新东村赵庄2#配变	10	400	278
24323	涟水	夏楼社区2#箱变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24324	涟水	岔庙桑庄曹西	10	400	248
24325	涟水	成集高洪配变	10	400	194
24326	涟水	红窑计划办箱变	10	630	181
24327	涟水	麻垛东哨小队	10	400	240
24328	涟水	朱码新港物流园1号南 台区	10	400	0
24329	涟水	来安村左庄台片	10	400	253
24330	涟水	涟城小王庄变	10	400	272
24331	涟水	麻垛王码东变	10	400	249
24332	涟水	岔庙四支合心	10	315	159
24333	涟水	岔庙路口后庄	10	200	79
24334	涟水	文澜府小区4号配电室 16号配变	10	800	289
24335	涟水	文澜府小区2号开关站 12号配变	10	800	468
24336	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房 3#变压器	10	800	553
24337	涟水	珑熹城小区4#配电室 2#变压器	10	800	424
24338	涟水	岔庙陈刘支南南变	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24339	涟水	岔庙岔河周王	10	315	197
24340	涟水	麻垛王庄组变	10	200	100
24341	涟水	麻垛姜小庄南	10	200	97
24342	涟水	岔庙岔河吴庄北	10	200	116
24343	涟水	岔庙刁刘小拐东	10	315	205
24344	涟水	朱码韩陈村朱刘东配变	10	400	247
24345	涟水	岔庙陈谷南变	10	400	220
24346	涟水	岔庙纪集河涯北	10	400	251
24347	涟水	岔庙桑庄陈庄2#	10	315	205
24348	涟水	高沟社区开关站4#变压器	10	800	558
24349	涟水	时码钦工前庄南台片	10	200	63
24350	涟水	金碧华府1号开关站4#变压器	10	800	481
24351	涟水	义兴白洼村台片	10	400	259
24352	涟水	灰墩季王4号柱上变	10	315	184
24353	涟水	大东苏庄南3号配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24354	涟水	麻垛朱圩西变	10	400	152
24355	涟水	高沟张圩纪头圩变	10	400	193
24356	涟水	高沟苟庄村部3号变	10	400	296
24357	涟水	岔庙桑庄代庄	10	315	195
24358	涟水	朱码新港物流园2号南 台区	10	400	148
24359	涟水	朱码余庄村八间2号配 变	10	400	278
24360	涟水	徐集胡寨南庄配变	10	200	82
24361	涟水	成集王二配变	10	400	220
24362	涟水	荣马花苑1#配电室1# 间隔3#配变	10	800	0
24363	涟水	成集杨刘配变	10	200	102
24364	涟水	城区种子楼配电变 压器	10	500	25
24365	涟水	城区向阳幼儿园配 电变压器	10	630	0
24366	涟水	成集公用东3#配变	10	200	24
24367	涟水	陈师高庄小区三期2# 箱变北变	10	630	343
24368	涟水	麻垛东哨西变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24369	涟水	成集和圩北变	10	100	51
24370	涟水	浅集大冲何庄北变压器	10	100	43
24371	涟水	剑桥印象小区2#配电室14#变压器	10	800	0
24372	涟水	涟城涟苑小区1号开关站1号变	10	630	308
24373	涟水	麻垛左庄二队	10	100	0
24374	涟水	开元名都1号配电室7号变	10	800	502
24375	涟水	高沟东环路北3号变	10	400	82
24376	涟水	高沟福缘佳苑5号变	10	630	179
24377	涟水	红窑浅集社区2#台片	10	400	74
24378	涟水	岔庙沟东2#变	10	100	31
24379	涟水	岔庙堆口老庄	10	200	141
24380	涟水	岔庙沟西变	10	315	198
24381	涟水	朱码谈陈村中心村南配变	10	630	406
24382	涟水	成集孟庄2#配变	10	200	124
24383	涟水	成集苏庄2#配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24384	涟水	涟城国子沁缘配电室1号变	10	630	479
24385	涟水	条河三期2#箱变	10	630	370
24386	涟水	杨口小刘庄南变	10	200	16
24387	涟水	涟城东方红府南区2号配电室1号变	10	800	329
24388	涟水	涟城东方红府南区2号配电室2号变	10	800	0
24389	涟水	白果二队南配变	10	200	98
24390	涟水	浅集金庄北台片	10	400	0
24391	涟水	珑熹城二期2#配电室1#变	10	800	419
24392	涟水	朱码凤凰星城小区2号配电房3号配变	10	800	474
24393	涟水	前进同兴小区	10	400	183
24394	涟水	岔庙和平代庄变	10	400	284
24395	涟水	珑熹城小区5#配电室4#变压器	10	800	390
24396	涟水	成集聂王配变	10	200	111
24397	涟水	南集桃园一组变	10	100	31
24398	涟水	南集姚湾村部二号变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24399	涟水	南集姚湾三组变	10	100	0
24400	涟水	成集油坊配变	10	400	233
24401	涟水	岔庙公用4#变	10	400	184
24402	涟水	唐集丰华一队1号	10	400	214
24403	涟水	麻垛祠堂圈河	10	400	244
24404	涟水	麻垛西哨五队	10	400	248
24405	涟水	胡集街北台片	10	400	219
24406	涟水	珑熹城小区2#开关站 1#变压器	10	800	438
24407	涟水	城区荣马花苑2#配电 室5#配变	10	800	0
24408	涟水	岔庙百子庵中变	10	400	258
24409	涟水	岔庙岔河丰元东	10	400	280
24410	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室1号变	10	800	423
24411	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室3号变	10	800	425
24412	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室4号变	10	800	446
24413	涟水	涟城东方红府南区3号 配电室2号变	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24414	涟水	祥国小区2号配电房6#变	10	630	502
24415	涟水	中央城小区（二期）1号开关站2#变	10	800	0
24416	涟水	涟城吾悦广场7号配电室2号变	10	800	481
24417	涟水	祥国小区4号配电房13#变	10	630	459
24418	涟水	剑桥印象小区1#配电室9#变压器	10	800	0
24419	涟水	保滩街东客运变	10	400	0
24420	涟水	重东1#配变	10	200	57
24421	涟水	陈师寿延村小后庄变	10	400	60
24422	涟水	李集经济适用房四期1号配变	10	800	429
24423	涟水	陈师祥瑞三期1号变	10	400	100
24424	涟水	南集冯罗程庄变	10	100	37
24425	涟水	陈师祥瑞三期2号变	10	315	84
24426	涟水	南集直属村南变	10	200	66
24427	涟水	南集桃园六组变	10	315	213
24428	涟水	南集桃园九组变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24429	涟水	涟城幸福家园1号箱变1号变	10	500	122
24430	涟水	涟城幸福家园1号箱变2号变	10	500	201
24431	涟水	涟城幸福家园2号箱变2号变	10	500	212
24432	涟水	涟城幸福家园2号箱变1号变	10	500	88
24433	涟水	成集公用西2#配变	10	400	0
24434	涟水	岔庙河东尹灯	10	200	90
24435	涟水	城区中联壹城2#配电室02	10	1250	1000
24436	涟水	蒋庵梨园小圩西变	10	100	33
24437	涟水	百果园变	10	100	20
24438	涟水	金碧华府2号配电房4#变压器	10	800	348
24439	涟水	朱码新东村新东2号配变	10	400	291
24440	涟水	涟城悦龙湾开关站1号变	10	800	483
24441	涟水	凤凰星城1#开关站1#变压器	10	800	416
24442	涟水	涟城吾悦广场1号配电室4号变	10	800	456
24443	涟水	南集姚湾村南	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24444	涟水	涟城香悦澜山配电室7号变	10	800	400
24445	涟水	安东悦府1#开关站1#变	10	800	517
24446	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	0
24447	涟水	李集经济适用房四期2号配变	10	800	505
24448	涟水	涟城美丽家园1号开关站1号变	10	800	506
24449	涟水	陈师沙河小王庄东变	10	400	272
24450	涟水	徐集红旗陶阳2#变	10	400	221
24451	涟水	五港沿河桃元南变	10	400	264
24452	涟水	黄营中心村2号变	10	400	185
24453	涟水	黄营中心村1号变	10	400	217
24454	涟水	黄营杨桂五队变	10	400	227
24455	涟水	黄营祝贤西顾变	10	160	82
24456	涟水	石湖关滩二队台片	10	400	234
24457	涟水	黄营新庄水厂变	10	400	212
24458	涟水	黄营新庄三队北变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24459	涟水	石湖中营六队台片	10	400	250
24460	涟水	黄营西庄后北变	10	100	21
24461	涟水	黄营西庄前刘西变	10	100	38
24462	涟水	麻垛祠堂村变	10	400	257
24463	涟水	成集涟淮配变	10	400	193
24464	涟水	朱码水泥厂台区	10	200	74
24465	涟水	蒋庵空港小区1#箱变 01#变	10	630	0
24466	涟水	岔庙纪集河涯	10	200	57
24467	涟水	华源国际1号箱变1号 变	10	500	148
24468	涟水	华源国际1号箱变2号 变	10	500	213
24469	涟水	成集中心村1#配变	10	400	193
24470	涟水	朱码国子家缘6号配电 房2#变压器	10	800	470
24471	涟水	朱码国子家缘6号配电 房1#变压器	10	800	370
24472	涟水	成集朱庄建益配变	10	400	209
24473	涟水	华源国际配电室南变	10	500	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24474	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 7号配变	10	800	351
24475	涟水	陈师施庄北2号变	10	400	281
24476	涟水	涟城敬老院变	10	200	25
24477	涟水	五港财富广场柱上变	10	400	320
24478	涟水	文锦城1-1配电室3#变	10	800	528
24479	涟水	涟城吾悦广场2号开关 站2号变	10	800	461
24480	涟水	北集朱桥汤马东变	10	400	194
24481	涟水	城区米公路箱变配电 变压器	10	630	295
24482	涟水	城区服装厂箱变配变	10	630	387
24483	涟水	陈师蒋庵头堡二组2号 变	10	400	252
24484	涟水	朱码花桥村北徐北2号 配变	10	400	267
24485	涟水	成集二组变	10	400	242
24486	涟水	中恒国际农贸市场1号 变	10	500	257
24487	涟水	黄营周程王庄变	10	200	127
24488	涟水	涟城吾悦广场8号配电 室1号变	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24489	涟水	南禄_徐马孙王变	10	200	85
24490	涟水	南禄_三齐桥东变	10	100	31
24491	涟水	南禄-高陈顾庄变	10	200	77
24492	涟水	麻垛孙湾潘庄变	10	400	221
24493	涟水	南禄_朱圩学校变	10	400	226
24494	涟水	南禄_陈庄东变	10	200	103
24495	涟水	城区中医院箱变配电 变压器	10	630	309
24496	涟水	蒋庵空港小区2#箱变 01#变	10	630	131
24497	涟水	岔庙路口汪庄	10	200	61
24498	涟水	城区金地尚城. 开关站 2号变	10	630	289
24499	涟水	城区金地尚城. 开关站 4号变	10	630	205
24500	涟水	成集九组变	10	400	244
24501	涟水	华源国际配电室北变	10	500	177
24502	涟水	岔庙南四队变	10	200	56
24503	涟水	城区金地尚城1号箱变	10	630	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24504	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压1#配变	10	800	508
24505	涟水	祥瑞安置小区1#开关站高压2#配变	10	800	456
24506	涟水	滨河三期3号配电房11号变	10	800	543
24507	涟水	涟城美丽家园3号配电室8号变	10	800	291
24508	涟水	祥瑞安置小区二期2#配电室高压1#间隔3#	10	800	483
24509	涟水	祥瑞安置小区二期2#配电室高压2#间隔4#	10	800	494
24510	涟水	开元名都1号配电室10号变	10	800	415
24511	涟水	徐集谈刘桑元配变	10	100	1
24512	涟水	朱码柴市安置小区5号配电室16号变压器	10	630	245
24513	涟水	红窑大椒南台片	10	400	294
24514	涟水	领秀花都1号配电室1号变压器	10	800	354
24515	涟水	南集禹庄五组变	10	400	265
24516	涟水	南集禹庄村南二号（苗圃街东三号）变	10	400	155
24517	涟水	南集苗圃街南四号变	10	400	253
24518	涟水	南集苗圃街东二号变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24519	涟水	南集冯罗冯庄二号变	10	400	276
24520	涟水	南集冯罗周殷二号变	10	400	214
24521	涟水	南集皂角村部二号变	10	400	223
24522	涟水	南集皂角羊庄学校变	10	100	27
24523	涟水	浅集河湾严庄东变	10	400	299
24524	涟水	岔庙堆口街路边	10	400	236
24525	涟水	朱码柴市安置小区4号 配电室11号变压器	10	800	475
24526	涟水	南集彭滩彭圩变	10	100	18
24527	涟水	黄营徐庄小庄变	10	400	238
24528	涟水	黄营徐庄后场变	10	400	272
24529	涟水	黄营丁沙李东变	10	400	265
24530	涟水	高沟顺河村部	10	400	208
24531	涟水	杨口扁担六组2号变	10	400	271
24532	涟水	高沟胡窑庄变	10	200	85
24533	涟水	岔庙安东齐心	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24534	涟水	方渡王杨罗庄南变	10	100	22
24535	涟水	蒋庵滨河5#变压器	10	630	395
24536	涟水	蒋庵滨河6#变压器	10	630	376
24537	涟水	蒋庵滨河7#变压器	10	630	162
24538	涟水	蒋庵滨河8#变压器	10	630	328
24539	涟水	成集三组变	10	400	253
24540	涟水	涟城世康嘉园开关站1号变	10	800	512
24541	涟水	保滩十堡安置小区1#开关站1#变压器	10	630	411
24542	涟水	成集中心村2#配变	10	400	169
24543	涟水	城区水岸城邦1#欧变01	10	630	0
24544	涟水	城区水岸城邦1#欧变02	10	630	0
24545	涟水	城区水岸城邦2#欧变01	10	400	0
24546	涟水	城区水岸城邦3#欧变01	10	400	0
24547	涟水	城区水岸城邦3#欧变02	10	400	0
24548	涟水	岔庙桑庄曹东变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24549	涟水	城区金地尚城2号箱变	10	630	302
24550	涟水	保滩涟淮村组2#变	10	200	101
24551	涟水	成集八组变	10	200	112
24552	涟水	城区新北箱变配电变压器	10	630	129
24553	涟水	朱码振丰家园1号台区	10	630	193
24554	涟水	大东青年北配变	10	400	249
24555	涟水	城区月堆箱变配电变压器	10	630	199
24556	涟水	城区书香苑2#配电室6#变压器	10	800	121
24557	涟水	城区书香苑2#配电室8#变压器	10	800	377
24558	涟水	黄营许荡村北变	10	400	214
24559	涟水	黄营于桥高庄变	10	400	254
24560	涟水	黄营锹营三队变	10	400	238
24561	涟水	黄营锹营二队变	10	100	8
24562	涟水	祥瑞四期小区2号配电室1号变	10	800	557
24563	涟水	陈师沙东西	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24564	涟水	义兴单庄3#变	10	100	41
24565	涟水	城区荣马花苑4#配电室16#变压器	10	800	0
24566	涟水	朱码磷肥厂北配变	10	400	0
24567	涟水	潘圩五队配变	10	200	82
24568	涟水	陈师蒋庵朱楼小区4#台区	10	200	123
24569	涟水	涟城香山润园2号配电室7号变	10	630	8
24570	涟水	涟城香山润园2号配电室6号变	10	630	104
24571	涟水	香山润园1号开关站3号变	10	800	405
24572	涟水	涟城香山润园1号开关站2号变	10	800	278
24573	涟水	涟城香山润园1号开关站4号变	10	800	478
24574	涟水	蒋庵滨河9#变压器	10	800	459
24575	涟水	蒋庵滨河10#变压器	10	800	425
24576	涟水	岔庙岔河王庄2#	10	200	88
24577	涟水	涟城涟苑小区2号配电室4号变	10	630	280
24578	涟水	保滩十堡安置小区1-2配电室5#变压器	10	630	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24579	涟水	保滩十堡安置小区1-2 配电室6#变压器	10	630	384
24580	涟水	保滩十堡安置小区1-4 配电室9#变压器	10	630	394
24581	涟水	保滩十堡安置小区1-4 配电室10#变压器	10	630	415
24582	涟水	成集和圩村变	10	100	40
24583	涟水	岔庙西吉村部	10	100	38
24584	涟水	城区中恒国际A区3#欧 变01	10	315	0
24585	涟水	城区中恒国际A区3#欧 变02	10	315	0
24586	涟水	城区五岛湖公寓1#欧 变01	10	630	400
24587	涟水	成集马庄变	10	200	101
24588	涟水	朱码振丰中心村3#箱 变2#配电变压器	10	630	142
24589	涟水	五港薛桥一队3号变压 柱上变	10	200	106
24590	涟水	城区涟城派出所配电 变压器	10	630	171
24591	涟水	陈师国民辛王北变	10	400	234
24592	涟水	徐集双码村部2#配变	10	100	16
24593	涟水	梁岔士流前庄变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24594	涟水	北集道行中心村南变	10	100	22
24595	涟水	北集沈荡大南西变	10	100	48
24596	涟水	清华缘A区2号箱变1号变	10	630	42
24597	涟水	北集团结2#变	10	400	253
24598	涟水	黄营锹营学校变	10	100	33
24599	涟水	北集朱老王庄变	10	100	41
24600	涟水	北集前桥王范南变	10	100	30
24601	涟水	北集吴刘九队南变	10	100	23
24602	涟水	清华缘B区1号箱变1号变	10	630	113
24603	涟水	龙源国际南区2号配电室1号变	10	800	475
24604	涟水	龙源国际南区2号配电室2号变	10	800	496
24605	涟水	陈师范元东变	10	200	40
24606	涟水	祥瑞四期小区2号配电室3号变	10	800	598
24607	涟水	前进同兴北路柱上变	10	400	178
24608	涟水	陈师赵庄配变	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24609	涟水	保滩唐渡四组配变	10	200	82
24610	涟水	成集成桥东配变	10	200	61
24611	涟水	蒋庵悦来村3#变	10	400	282
24612	涟水	蒋庵尹荡老庄变	10	200	99
24613	涟水	大东薛庄何庄东配变	10	200	115
24614	涟水	严黄三黄西配变	10	400	248
24615	涟水	徐集安元张庄2#配变	10	400	272
24616	涟水	蒋庵滨河1#变压器	10	800	425
24617	涟水	蒋庵滨河2#变压器	10	800	432
24618	涟水	蒋庵滨河3#变压器	10	800	442
24619	涟水	蒋庵滨河4#变压器	10	800	448
24620	涟水	成集旗杆庄变	10	400	232
24621	涟水	金地国际花园小区二期配电室3#变	10	800	464
24622	涟水	巴黎春天2号变	10	800	431
24623	涟水	成集旗杆吕庄变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24624	涟水	成集四组变	10	400	258
24625	涟水	城区象富华庭开关站01	10	1000	293
24626	涟水	城区象富华庭开关站03	10	1000	159
24627	涟水	城区香山公馆2#欧变02	10	630	323
24628	涟水	城区金城名门高层1#配变16008005	10	500	203
24629	涟水	岔庙夜合刘庄	10	200	100
24630	涟水	军民中心村7#变压器001	10	630	81
24631	涟水	红窑龙兴佳苑中台片配电变压器	10	400	53
24632	涟水	红窑龙兴佳苑南台片配电变压器	10	400	25
24633	涟水	梁岔鲍营西堆变	10	100	54
24634	涟水	成集水厂配变	10	400	151
24635	涟水	徐集张罗村部北配变	10	200	129
24636	涟水	黄营曹墩中心村北变	10	400	178
24637	涟水	涟城美丽家园1号开关站2号变	10	800	444
24638	涟水	义兴工业园区5#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24639	涟水	胡集社区2#变	10	400	102
24640	涟水	义兴西孙变	10	200	116
24641	涟水	朱码河网村红旗配变	10	400	216
24642	涟水	前进双河村变	10	400	264
24643	涟水	浅集河湾五队	10	400	262
24644	涟水	保滩肖渡二组配变	10	200	0
24645	涟水	涟城洋谷北变	10	160	18
24646	涟水	余圩孙庄变	10	400	260
24647	涟水	徐集新胡十队2#变	10	200	44
24648	涟水	斗灯船田台片	10	200	66
24649	涟水	灰墩陈徐曹2#柱上变	10	400	226
24650	涟水	城区五岛湖地下室配电室配电变压器1	10	630	84
24651	涟水	城区五岛湖地下室配电室配电变压器3	10	630	204
24652	涟水	城区五岛湖地下室专用配电室配电变压器1	10	630	471
24653	涟水	城区中恒国际D区4#欧变配电变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24654	涟水	前进老堆桥口	10	400	166
24655	涟水	保滩缺口中心村1#箱变配电变压器	10	630	0
24656	涟水	保滩旺保花园箱变	10	630	0
24657	涟水	朱码周庄村东周台区	10	630	370
24658	涟水	高沟高秀二队3号配变	10	400	124
24659	涟水	李集蔡河二队柱上变	10	400	191
24660	涟水	李集嵇中8号柱上变	10	400	110
24661	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	0
24662	涟水	涟城城东中心村3号变	10	400	89
24663	涟水	保滩肖渡安置小区3#箱变	10	630	416
24664	涟水	唐集丰华一队	10	400	239
24665	涟水	陈师蒋庵陈卜驾校变	10	100	43
24666	涟水	邱岭庄西台片	10	400	134
24667	涟水	梁岔前徐北变	10	400	189
24668	涟水	梁岔街东张庄变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24669	涟水	红窑社区二期2#配电室3#变	10	800	504
24670	涟水	高沟崔桥乙西变	10	200	39
24671	涟水	南集苗圃街东变	10	400	253
24672	涟水	金碧华府4号配电房1#变压器	10	630	355
24673	涟水	祠堂东变	10	100	21
24674	涟水	时码白果七队台片	10	400	213
24675	涟水	城区金地尚城2号配电室4#变	10	630	4
24676	涟水	南集桃园1-9变	10	400	232
24677	涟水	灰墩西变2#柱上变	10	315	132
24678	涟水	南集彭滩辜庄变	10	400	223
24679	涟水	朱码柴市村七八队2#台区	10	400	258
24680	涟水	南集王圩1-3变	10	400	222
24681	涟水	城区五岛湖公馆小区开关站2#变	10	800	0
24682	涟水	城区五岛湖公馆小区开关站4#变	10	800	0
24683	涟水	涟城谷嘴中心村2号变	10	315	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24684	涟水	红窑蔡庄张华台片	10	100	17
24685	涟水	高沟常兴小区3号变	10	400	144
24686	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	0
24687	涟水	涟城吾悦广场6号配电室2号变	10	800	456
24688	涟水	五港万码组柱上变	10	400	221
24689	涟水	炎黄国际花园4#配电室4#变	10	800	433
24690	涟水	五港五里又兴柱上变	10	200	76
24691	涟水	杨口安福三组变	10	400	210
24692	涟水	杨口大元九组变	10	200	87
24693	涟水	杨口老圩圩南变	10	400	225
24694	涟水	杨口卢庄一组变	10	200	28
24695	涟水	李集北厂王庄北柱上变	10	400	291
24696	涟水	李集顺集一队北柱上变	10	400	246
24697	涟水	杨口苗荡九组变	10	200	83
24698	涟水	杨口扁担村东变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24699	涟水	朱码祥国安置小区1号 开关站2号配变	10	800	524
24700	涟水	大东干东贾庄西变	10	100	46
24701	涟水	杨口安福小高沟南台 片	10	400	267
24702	涟水	徐集张罗吴庄变	10	400	251
24703	涟水	义兴施安村变	10	100	13
24704	涟水	岔庙丁老圩	10	400	271
24705	涟水	义兴殷渡组2#变	10	400	286
24706	涟水	朱码余东村沈严配变	10	400	254
24707	涟水	杨口九里九组后排台 片	10	400	225
24708	涟水	徐集西张庄变	10	400	233
24709	涟水	朱码祥国安置小区3号 配电室1号配变	10	800	438
24710	涟水	涟城吾悦广场3号配电 室1号变	10	800	282
24711	涟水	逸品馥花园4号配电室 14号变压器	10	800	471
24712	涟水	朱码柴市安置小区1号 开关站2号变	10	630	379
24713	涟水	南集冯陈朱庄三号变	10	315	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24714	涟水	南集冯陈杨庄变	10	400	248
24715	涟水	岔庙郝友西徐变	10	400	268
24716	涟水	城区阳光嘉园3#欧变 1#变	10	800	289
24717	涟水	岔庙公用6#变	10	400	181
24718	涟水	保滩喻集郑庄2#配变	10	200	83
24719	涟水	杨口老圩圩东北台片	10	400	112
24720	涟水	朱码柴市安置小区5号 配电室15号变压器	10	630	316
24721	涟水	时码嵇码周庄西台片	10	400	294
24722	涟水	红窑镇浅集河湾二队 西台片	10	400	258
24723	涟水	时码嵇码后园1#台片	10	400	271
24724	涟水	高沟今世缘商城3#变 压器	10	630	306
24725	涟水	浅集花庄闸台片	10	400	139
24726	涟水	涟城顺安南变	10	200	88
24727	涟水	义兴仓院老庄变	10	200	44
24728	涟水	陈师蒋庵朱楼乔庄	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24729	涟水	时码冯庄南台片	10	400	196
24730	涟水	朱码嵇庄村前王配变	10	400	278
24731	涟水	大东皇圩皇庄配变	10	200	82
24732	涟水	义兴东洼变	10	200	91
24733	涟水	保滩周集村变配变	10	400	71
24734	涟水	朱码余庄村二支台区	10	100	32
24735	涟水	浅集金城后刘配变	10	400	274
24736	涟水	涟城冯庄变	10	400	237
24737	涟水	北集前桥西马变	10	400	241
24738	涟水	义兴三四队变	10	200	113
24739	涟水	前进戴码小区变	10	400	168
24740	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	0
24741	涟水	南集范荡三组三号变	10	400	272
24742	涟水	祥瑞四期小区3号配电室2号变	10	800	601
24743	涟水	梁岔双楼老庄变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24744	涟水	余圩北余变	10	400	126
24745	涟水	龙源国际南区2号开关站2号变	10	800	72
24746	涟水	红窑三村西山台片	10	200	117
24747	涟水	时码马老八队台片	10	200	57
24748	涟水	重河王庄台片	10	200	42
24749	涟水	龙源国际南区2号开关站4号变	10	800	223
24750	涟水	涟城金安玫瑰园开关站1号变	10	800	496
24751	涟水	南集长浦村部变	10	200	82
24752	涟水	涟城金安玫瑰园开关站2号变	10	800	476
24753	涟水	德运广场配电房1号变压器	10	1000	604
24754	涟水	月塔社区3#变	10	315	151
24755	涟水	高沟常兴小区2号变	10	400	156
24756	涟水	徐集刘元皇庄2#变	10	200	93
24757	涟水	高沟许庄北小区	10	400	0
24758	涟水	高沟东方花园3号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24759	涟水	陈师蒋庵朱楼村1#变	10	400	236
24760	涟水	高沟高西杨庄2号变	10	200	16
24761	涟水	蒋庵北荡南变	10	200	110
24762	涟水	高沟高秀一队2号变	10	400	122
24763	涟水	保滩肖渡村2号配变	10	400	220
24764	涟水	陈师唐洼变	10	400	216
24765	涟水	高沟新闸村部2号变	10	400	239
24766	涟水	保滩新天地小区2#箱式变	10	630	0
24767	涟水	高沟盐店一二队	10	100	28
24768	涟水	高沟晏庄村部	10	400	237
24769	涟水	杨口宋记加工变	10	200	102
24770	涟水	杨口陶码变	10	200	93
24771	涟水	杨口陶码南变	10	200	49
24772	涟水	杨口小王庄变	10	400	202
24773	涟水	保滩厉渡六组2#配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24774	涟水	保滩洪荡街配变	10	400	223
24775	涟水	义兴一二队2#变	10	400	241
24776	涟水	朱码嵇庄村李庄配变	10	400	283
24777	涟水	朱码河网中学西配变	10	200	13
24778	涟水	涟城殷彭变	10	400	257
24779	涟水	徐集集东面东变	10	200	122
24780	涟水	杨口农科站一组西台片	10	400	196
24781	涟水	徐集上庄安范变	10	400	253
24782	涟水	岔庙街头变	10	400	143
24783	涟水	南集郭庄任庄变	10	400	275
24784	涟水	徐集刘元瓦房	10	400	238
24785	涟水	南集政府变	10	400	8
24786	涟水	大东社区3#配变	10	630	326
24787	涟水	梁岔西梁2#变	10	400	220
24788	涟水	梁岔公用1#变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24789	涟水	南集桃园七组变	10	400	238
24790	涟水	城区翰林苑1#配电室 1#变压器	10	800	440
24791	涟水	城区翰林苑1#配电室 2#变压器	10	800	518
24792	涟水	城区翰林苑2#配电室 3#变压器	10	800	325
24793	涟水	城区翰林苑2#配电室 4#变压器	10	800	445
24794	涟水	南集姚湾一组二号变	10	100	9
24795	涟水	南集姚湾一组三号变	10	400	118
24796	涟水	洪兵社区1#变	10	400	149
24797	涟水	中央城小区（二期） 4#配电室19#变	10	800	0
24798	涟水	涟城四季江南3号配电 室2号变	10	800	275
24799	涟水	灰墩陈徐曹4号变	10	400	311
24800	涟水	义兴施安村3#变	10	630	363
24801	涟水	唐集中心村1#	10	400	228
24802	涟水	义兴东公用3#变	10	630	380
24803	涟水	朱码文俊村高马1号台 区	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24804	涟水	余圩四清变	10	400	239
24805	涟水	义兴西代变	10	200	84
24806	涟水	陈师蒋庵张河八门变	10	200	50
24807	涟水	涟城贾庄南变	10	400	138
24808	涟水	义兴小区3#变	10	400	135
24809	涟水	徐集农科西变	10	400	217
24810	涟水	大东老庄徐王配变	10	200	112
24811	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	0
24812	涟水	朱码文俊村张庄台区	10	200	84
24813	涟水	红窑梨园朱庄配变	10	200	110
24814	涟水	余圩洋河张王变	10	400	180
24815	涟水	涟城罗庄南变	10	400	235
24816	涟水	蒋庵头堡五组变	10	200	74
24817	涟水	保滩王渡六组东2#配变	10	400	0
24818	涟水	高沟马庄东元变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24819	涟水	杨口宋加工2#台片	10	100	37
24820	涟水	岔庙丁李西	10	100	22
24821	涟水	涟城城东中心村4号箱变	10	630	331
24822	涟水	保滩王渡六组北配变	10	400	0
24823	涟水	前进赵庄村东刘变	10	200	32
24824	涟水	保滩洪荡六组2#配变	10	200	62
24825	涟水	浅集花庄中心村2#配变	10	200	89
24826	涟水	浅集花庄中心村4号配变	10	200	128
24827	涟水	唐集胡缪三队	10	200	62
24828	涟水	麻垛王庄赵庄	10	400	189
24829	涟水	高沟二圩后三4号变	10	400	306
24830	涟水	灰墩孙许柱上变	10	100	12
24831	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室1号变	10	800	345
24832	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室2号变	10	800	285
24833	涟水	余圩方庄变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24834	涟水	引北王庄变	10	400	86
24835	涟水	胡集街西台片#	10	200	16
24836	涟水	余圩黄荡变	10	400	269
24837	涟水	余圩街北变	10	400	245
24838	涟水	悦隽学府4#配电室13号变压器	10	800	487
24839	涟水	南集陈陆变	10	200	114
24840	涟水	城区香缇花苑1#配电房2#变压器	10	800	0
24841	涟水	殷庄安置小区1号开关站1号变	10	800	495
24842	涟水	逸品馥花园1#开关站3号变压器	10	800	550
24843	涟水	10kV张渡114线老变电所配变	10	400	237
24844	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	0
24845	涟水	朱码邮局台区	10	400	139
24846	涟水	10kV张渡114线张渡姜庄配变	10	100	6
24847	涟水	朱码孙徐村小柴市台区	10	200	7
24848	涟水	高沟东杨	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24849	涟水	红窑大椒台片	10	400	250
24850	涟水	高沟常元双桥	10	200	124
24851	涟水	红窑西徐圩朱汪台片	10	100	48
24852	涟水	岔庙皇庄南变	10	100	52
24853	涟水	岔庙张徐西变	10	200	115
24854	涟水	大东干东郭庄2号配变	10	400	105
24855	涟水	南集禹庄鱼塘变	10	200	119
24856	涟水	大东客堂东周南配变	10	400	290
24857	涟水	南集幸福路南变	10	200	97
24858	涟水	麻垛社区1#变	10	400	33
24859	涟水	殷庄胡庄南2号柱上变	10	400	265
24860	涟水	杨口新农小学变	10	400	185
24861	涟水	杨口丁庙小街变	10	200	19
24862	涟水	朱码张杨村冯庄台区	10	100	2
24863	涟水	陈师吴庄南台片	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24864	涟水	徐集刘元徐圩变	10	400	222
24865	涟水	岔庙丁老圩北	10	400	276
24866	涟水	五港薛桥严庄柱上变	10	400	207
24867	涟水	李集大桥中心村柱上变	10	400	211
24868	涟水	五里小区2#变	10	400	71
24869	涟水	南集苗圃街北二号变	10	400	201
24870	涟水	悦隼学府小区1#开关站1#变压器	10	630	343
24871	涟水	义兴南公用3#变	10	400	58
24872	涟水	义兴兴化变	10	400	244
24873	涟水	法华小区2#箱变配变	10	630	237
24874	涟水	杨口大元村南变	10	200	69
24875	涟水	杨口粮所2号变	10	400	199
24876	涟水	风水翔湾1#配电变压器	10	630	394
24877	涟水	涟城城东中心村5号箱变	10	630	284
24878	涟水	风水翔湾2#配电变压器	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24879	涟水	石湖月塔薛庄台片	10	400	228
24880	涟水	帝豪花园1#配电变压器	10	630	418
24881	涟水	南集工业园区变	10	400	0
24882	涟水	保滩肖渡安置小区1#箱式变压器	10	630	366
24883	涟水	保滩肖渡安置小区2#箱变	10	630	382
24884	涟水	北集吴刘九队	10	200	95
24885	涟水	浅集李庄石黄台片	10	200	99
24886	涟水	义兴平安河小区2#变	10	315	150
24887	涟水	洋闸三队配变	10	100	80
24888	涟水	蒋庵尹荡西庄西变	10	200	92
24889	涟水	朱码谈陈村北陈庄配变	10	400	250
24890	涟水	前进滨洪村前余变	10	400	265
24891	涟水	义兴平安河小区6#变	10	315	170
24892	涟水	涟城后周南变	10	400	132
24893	涟水	灰墩蔡和柱上变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24894	涟水	灰墩蔡东西2#柱上变	10	200	53
24895	涟水	义兴苗庄变	10	100	36
24896	涟水	保滩涟淮八组配变	10	200	136
24897	涟水	浅集李庄周庄台片	10	200	114
24898	涟水	高沟顺河一队2号变	10	400	235
24899	涟水	灰墩王嘴中心村2号箱 变1号变	10	630	356
24900	涟水	高沟七里小区4号变	10	200	56
24901	涟水	小埝董雪台片	10	400	212
24902	涟水	小埝路南台片	10	400	0
24903	涟水	涟水紫腾现代农业科 技有限公司	10	200	66
24904	涟水	岔庙洪兵中心村3#箱 变	10	630	398
24905	涟水	浅集大冲祠堂台片	10	100	41
24906	涟水	徐集双码中心村变	10	200	92
24907	涟水	大东三湾丁庄变	10	100	46
24908	涟水	前进联合村小新庄组 变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24909	涟水	朱码凌庄村电信基站2号变	10	400	164
24910	涟水	严黄冯庄台片	10	400	206
24911	涟水	南集陈码马庄变	10	200	107
24912	涟水	麻垛严庄二队	10	200	98
24913	涟水	李集闸北村红星北台区	10	315	143
24914	涟水	五港粮管所柱上变	10	400	215
24915	涟水	麻垛严庄六队	10	200	66
24916	涟水	麻垛徐圩中变	10	400	243
24917	涟水	来安唐庄变	10	400	274
24918	涟水	南集冯陈小邓变	10	200	82
24919	涟水	红窑大金圩小区南台片	10	315	193
24920	涟水	麻垛严庄中变	10	200	31
24921	涟水	余圩路北台片	10	400	221
24922	涟水	麻垛左庄范庄	10	200	106
24923	涟水	南集冯陈谢庄变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24924	涟水	姜桥西徐台片	10	400	240
24925	涟水	红窑高饭店西台片	10	400	277
24926	涟水	条河二期1#箱变	10	630	295
24927	涟水	岔庙四支王李	10	400	225
24928	涟水	时码李圩四队北台片	10	200	89
24929	涟水	余圩方刘变	10	400	290
24930	涟水	南集冯罗程庄二号变	10	100	30
24931	涟水	红窑龙兴薛庄东台片	10	400	269
24932	涟水	高沟东小圩	10	400	263
24933	涟水	岔庙路口胡庄	10	400	244
24934	涟水	红窑朱集小圩里台片	10	400	249
24935	涟水	南集幸福路北变	10	200	99
24936	涟水	南集小羊庄变	10	200	135
24937	涟水	高沟中心队变	10	200	73
24938	涟水	高沟二圩村部	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24939	涟水	逸品馥花园2#开关站7号变压器	10	800	535
24940	涟水	杨口郑洼十二(五)组变	10	200	109
24941	涟水	杨口九里小街1#变	10	200	75
24942	涟水	杨口九里小街3#变	10	200	53
24943	涟水	杨口九里后租地变	10	400	274
24944	涟水	杨口九里六组变	10	400	261
24945	涟水	余圩永锋小区2#变	10	400	35
24946	涟水	城区卫生局配电变压器	10	630	339
24947	涟水	义兴大后庄2#变	10	400	233
24948	涟水	大楼查池柱上变	10	400	238
24949	涟水	开元名都2号配电室11号变	10	800	485
24950	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室1号变	10	800	476
24951	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室4号变	10	800	346
24952	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室3号变	10	800	375
24953	涟水	涟城金安玫瑰园2号配电室2号变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24954	涟水	蒋庵头堡六组变	10	400	73
24955	涟水	蒋庵梨园南变	10	400	254
24956	涟水	保滩涟淮中心村1#箱变	10	630	396
24957	涟水	南集杜尧高庄变	10	200	88
24958	涟水	帝豪花园2#配电变压器	10	630	158
24959	涟水	唐集西公用	10	400	28
24960	涟水	朱码柴市村部东台区	10	630	304
24961	涟水	唐集八队1#	10	400	174
24962	涟水	唐集九队1#	10	400	202
24963	涟水	朱码柴市村部西台区	10	630	271
24964	涟水	朱码韩陈中心村4号台区	10	630	420
24965	涟水	徐集安元于王变	10	200	135
24966	涟水	义兴小南庄变	10	200	123
24967	涟水	义兴小西庄变	10	100	39
24968	涟水	北集吴刘四队	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24969	涟水	余圩合兴1#变	10	400	246
24970	涟水	义兴东孙变	10	315	168
24971	涟水	保滩临淮一组配变	10	200	112
24972	涟水	大东刘赵吴大庄东配变	10	400	6
24973	涟水	涟城贾薛变	10	400	222
24974	涟水	浅集潘码冲南台片	10	200	122
24975	涟水	朱码余庄村南配变	10	400	238
24976	涟水	北集严港后郭配变	10	100	65
24977	涟水	涟城牌坊中心村1号变	10	400	203
24978	涟水	保滩十堡冯庄配变	10	200	0
24979	涟水	城区状元府5#欧变003	10	500	0
24980	涟水	城区状元府5#欧变004	10	500	0
24981	涟水	岔庙洪兵中心村4#箱变	10	630	402
24982	涟水	岔庙商贸城箱变	10	630	258
24983	涟水	岔庙鲁李箱变	10	500	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24984	涟水	岔庙工业园区5#箱变	10	500	113
24985	涟水	高沟许庄小区3号变	10	400	228
24986	涟水	余圩南余变	10	400	231
24987	涟水	黄营张庄北单变	10	200	74
24988	涟水	麻垛朱圩北变	10	200	42
24989	涟水	城区丽晶首府2#配电室2#变压器	10	800	282
24990	涟水	余圩敬老院变	10	400	158
24991	涟水	南集蒋吉变	10	100	42
24992	涟水	麻垛王码徐庄变	10	100	32
24993	涟水	前进敬老院	10	200	35
24994	涟水	南集长浦徐庄变	10	200	108
24995	涟水	麻垛左庄一队	10	200	89
24996	涟水	小埧新庄台片	10	100	0
24997	涟水	前进前进村三组	10	200	119
24998	涟水	麻垛嵇圩李庄变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
24999	涟水	城区南城上院2#配电室4#变压器	10	800	212
25000	涟水	南禄_徐圩朱赵变	10	400	179
25001	涟水	南禄_楼庄五组变	10	200	57
25002	涟水	悦隽学府3#配电室9#变压器	10	630	331
25003	涟水	南禄_楼庄二组变	10	200	76
25004	涟水	前进马庄村东柱上变	10	400	260
25005	涟水	大东北严路北西配变	10	400	250
25006	涟水	蒋庵骆庄八组北变	10	100	40
25007	涟水	高沟三口高庄变	10	200	118
25008	涟水	岔庙郝友张庄北	10	200	80
25009	涟水	高沟七里后九队	10	400	261
25010	涟水	杨口老圩村变	10	400	237
25011	涟水	城区花鸟市场高压间隔配电变压器	10	630	69
25012	涟水	城区钢材市场变压器	10	630	268
25013	涟水	大东客堂东周北配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25014	涟水	涟城吾悦广场3号开关站2号变	10	800	521
25015	涟水	薛行小区7号箱变配电变压器	10	630	380
25016	涟水	杨口扁担八组变	10	100	19
25017	涟水	高沟顺河一队	10	400	236
25018	涟水	水岸城邦1号开关站2号变	10	800	633
25019	涟水	高沟棉织厂箱变间隔配电变压器	10	630	89
25020	涟水	城区老南环2#箱变配电变压器	10	630	358
25021	涟水	陈师高庄小区三期2#变	10	630	354
25022	涟水	义兴东公用2#变	10	400	239
25023	涟水	余圩派出所变	10	400	131
25024	涟水	义兴前后圩2#变	10	400	284
25025	涟水	余圩槐树北变	10	100	32
25026	涟水	红窑社区二期2#配电室1#变	10	800	590
25027	涟水	岔庙跃进小圩西	10	400	234
25028	涟水	杨口山庄岭东台片	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25029	涟水	义兴仓院老庄2#变	10	400	193
25030	涟水	义兴东元王庄变	10	400	276
25031	涟水	岔庙西吉村部西	10	100	18
25032	涟水	梁岔四队变	10	100	0
25033	涟水	滨河三期1号开关站4号变	10	800	529
25034	涟水	岔庙食品小区1#配变	10	400	180
25035	涟水	祥瑞四期小区2号配电室4号变	10	800	595
25036	涟水	剑桥印象小区1#配电室10#变压器	10	800	0
25037	涟水	黄湾高黄2号变	10	400	254
25038	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站3号变	10	630	355
25039	涟水	大东刘大庄配变	10	400	44
25040	涟水	陈师中心村1号变	10	500	196
25041	涟水	城区金轮世家1#箱变 高压间隔配电变压器1	10	630	224
25042	涟水	城区五岛湖公寓1#欧变02	10	630	395
25043	涟水	浅集大冲林庄东	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25044	涟水	岔庙丰元	10	315	203
25045	涟水	灰墩陈沟北柱上变	10	400	198
25046	涟水	蒋庵大桥2#变	10	100	41
25047	涟水	余圩李冯南1#变	10	400	239
25048	涟水	北集守阳吴下庄变	10	400	250
25049	涟水	义兴万民王庄变	10	315	188
25050	涟水	大东南严鲁庄配变	10	200	121
25051	涟水	保滩周集张庄配变	10	200	53
25052	涟水	浅集花庄王庄台片	10	200	104
25053	涟水	前进戴码卜圩组	10	400	252
25054	涟水	义兴大滩庄2#变	10	100	24
25055	涟水	义兴单庄变	10	100	19
25056	涟水	朱码余东村周秦配变	10	400	227
25057	涟水	保滩周集高庄配变	10	200	85
25058	涟水	义兴埝西变	10	315	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25059	涟水	时码陈李朱庄东台片	10	200	88
25060	涟水	岔庙夜东2#配变	10	400	286
25061	涟水	岔庙夜西2#变	10	400	264
25062	涟水	浅集金城路南台片	10	100	48
25063	涟水	石湖供电所台片	10	400	49
25064	涟水	梁岔张楼郝庄变	10	200	94
25065	涟水	南禄_楼庄一组变	10	200	26
25066	涟水	南禄_三齐三组变	10	400	233
25067	涟水	南集繁荣路北变	10	200	76
25068	涟水	小埧村变台片	10	200	99
25069	涟水	前进陈祝周庄西变	10	200	121
25070	涟水	红窑八支东周台片	10	400	246
25071	涟水	黄营周王一队西变	10	400	219
25072	涟水	胡谢后胡台片	10	100	0
25073	涟水	黄营大飞后陆变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25074	涟水	前进老堆三口变	10	200	92
25075	涟水	南集繁荣路南变	10	200	99
25076	涟水	南禄_兴南街东东变	10	200	104
25077	涟水	南禄_徐马杂姓变	10	200	108
25078	涟水	前进马圩小学柱上变	10	400	194
25079	涟水	南禄_徐马殷庄变	10	200	99
25080	涟水	陈师蒋庵朱楼乔庄南变	10	100	41
25081	涟水	南禄_徐马徐庄变	10	200	82
25082	涟水	南禄_兴南前圩南变	10	200	89
25083	涟水	前进丁口合兴柱上变	10	100	45
25084	涟水	红窑西丁台片	10	400	249
25085	涟水	高沟顺河村部2号变	10	400	239
25086	涟水	红窑黄锅甑三期北2#台片	10	630	255
25087	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	0
25088	涟水	南集朱陈程吉变1	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25089	涟水	陈师蒋庵朱楼大圩西变	10	400	277
25090	涟水	朱码河网中学北配变	10	400	134
25091	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房1#变压器	10	800	445
25092	涟水	北集守阳板厂变	10	100	23
25093	涟水	北集苗刘东唐	10	200	99
25094	涟水	北集严港中郭配变	10	200	112
25095	涟水	杨口苗荡河南小区变	10	400	224
25096	涟水	徐集安元下庄变	10	100	43
25097	涟水	义兴施庄2#变	10	400	230
25098	涟水	义兴平安河3#变	10	400	194
25099	涟水	岔庙平河季马变	10	200	118
25100	涟水	义兴大后庄变	10	400	195
25101	涟水	义兴嵇庄变	10	400	261
25102	涟水	杨口宋加工1#台片	10	200	106
25103	涟水	岔庙后地北	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25104	涟水	成集河东配变	10	400	274
25105	涟水	义兴贾庄变	10	400	244
25106	涟水	杨口陶码二组台片	10	400	220
25107	涟水	义兴平安河2#变	10	400	141
25108	涟水	翰林院4#配电室1#变	10	800	398
25109	涟水	成集和圩南变	10	200	102
25110	涟水	义兴沙庄变	10	400	254
25111	涟水	梁岔敬老院变	10	400	171
25112	涟水	方渡卫生厂变	10	315	80
25113	涟水	徐集季安严圩东配变	10	100	6
25114	涟水	城区五岛湖公园配电 变压器	10	630	0
25115	涟水	南集社区五号箱变	10	800	478
25116	涟水	朱码柴市村中心村1号 台区	10	400	176
25117	涟水	悦隼学府3#配电室8# 变压器	10	630	346
25118	涟水	金陵广场3#变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25119	涟水	陈师中心村2号变	10	500	245
25120	涟水	朱码柴市村中心村3号台区	10	400	213
25121	涟水	悦隽学府3#配电室7#变压器	10	630	202
25122	涟水	高沟中桥口2号变	10	315	5
25123	涟水	义兴镇政府箱变	10	630	308
25124	涟水	朱码樊卜中心村北台区	10	630	326
25125	涟水	义兴三四队2#变	10	315	133
25126	涟水	灰墩马老曹2#柱上变	10	400	194
25127	涟水	义兴张郑村2#变	10	315	135
25128	涟水	大东苏庄北配变	10	400	246
25129	涟水	朱码河网中心村配变	10	400	199
25130	涟水	浅集金城相庄台片	10	400	235
25131	涟水	前进丁口东沙变	10	200	126
25132	涟水	余圩高韩中心村1#台片	10	400	181
25133	涟水	金地国际花园小区二期配电室6#变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25134	涟水	徐集吉滩变	10	200	61
25135	涟水	保滩张渡十二组配变	10	100	51
25136	涟水	朱码余庄村余西组配变	10	400	302
25137	涟水	高沟社区开关站1#变压器	10	800	263
25138	涟水	大东苏庄胡庄配变	10	400	200
25139	涟水	浅集李庄前王台片	10	400	247
25140	涟水	朱码余庄村张赵配变	10	400	266
25141	涟水	陈师王马配变	10	400	295
25142	涟水	唐集唐介南1#变	10	200	29
25143	涟水	福缘佳苑8号变	10	630	307
25144	涟水	时码陈李朱庄台片	10	400	247
25145	涟水	浅集孔王王庄配变	10	200	104
25146	涟水	大东居委会小区北配变	10	400	204
25147	涟水	唐集周张新北变	10	200	96
25148	涟水	朱码嵇庄村胡西配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25149	涟水	唐集竹杆南变	10	200	101
25150	涟水	陈师团于配变	10	400	280
25151	涟水	石湖信用社台片	10	400	15
25152	涟水	徐集吉滩中心村变	10	200	111
25153	涟水	浅集刘桥村部	10	400	203
25154	涟水	时码白果七队南台片	10	100	32
25155	涟水	朱码嵇庄村中心1#配变	10	200	89
25156	涟水	高沟常沟村部	10	200	96
25157	涟水	唐集周张北变	10	400	204
25158	涟水	南禄_三齐支庄变	10	200	94
25159	涟水	南禄_四兴照明变	10	200	39
25160	涟水	王湾高陈配变	10	200	106
25161	涟水	斗灯小农场台片	10	400	0
25162	涟水	朱码柴市安置小区4号 配电室13号变压器	10	800	500
25163	涟水	前进马庄村变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25164	涟水	五港五里河四柱上变	10	200	126
25165	涟水	黄营大飞中学变	10	200	78
25166	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室3号变	10	800	478
25167	涟水	南集范荡三组变	10	200	122
25168	涟水	涟城牌坊中心村2号变	10	400	169
25169	涟水	涟城金安玫瑰园1号配电室4号变	10	800	454
25170	涟水	南禄_兴北北变	10	200	52
25171	涟水	南禄_三齐一组变	10	200	112
25172	涟水	前进朱后圩2#柱上变	10	400	205
25173	涟水	南禄_三齐吴庄变	10	200	105
25174	涟水	南禄_三齐六组变	10	200	118
25175	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	0
25176	涟水	珑熹城二期2#配电室3#变	10	800	580
25177	涟水	涟水县泓湖水产养殖专业合作社	10	200	0
25178	涟水	南集禹庄村南变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25179	涟水	冯刘中变	10	200	42
25180	涟水	南集朱陈村南二号变	10	100	33
25181	涟水	南集直属村北变	10	400	213
25182	涟水	高沟薛庄变	10	400	218
25183	涟水	岔庙四支小东庄	10	100	6
25184	涟水	红窑汪元沈庄台片	10	100	24
25185	涟水	红窑刘码后庄台片	10	200	89
25186	涟水	朱码孙徐村戴庄台区	10	400	222
25187	涟水	朱码向庄小区1号台区	10	400	222
25188	涟水	城区中联4#欧变15702	10	400	97
25189	涟水	城区文化商贸城3#配电室07	10	800	348
25190	涟水	城区百货大楼1#箱变	10	630	1
25191	涟水	洪滨社区2#箱变	10	400	109
25192	涟水	滨河新苑二期开关站2#变压器	10	800	542
25193	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站4号变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25194	涟水	义兴徐圩变	10	400	207
25195	涟水	陈师关口西变	10	400	296
25196	涟水	涟城康源名都3号箱5号变	10	630	308
25197	涟水	岔庙郝友丁纪2#	10	400	266
25198	涟水	中央城小区（二期）3号配电室15#变	10	800	0
25199	涟水	杨口安福五组北台片	10	400	275
25200	涟水	蒋庵北荡徐庄变	10	200	121
25201	涟水	陈师蒋庵朱楼八门变	10	200	102
25202	涟水	岔庙七队南	10	400	249
25203	涟水	义兴徐圩2#变	10	400	297
25204	涟水	杨口九里秦庄北台片	10	400	280
25205	涟水	义兴朱侯2#变	10	100	11
25206	涟水	梁岔来安龚庄2#变	10	100	24
25207	涟水	成集梨东配变	10	400	259
25208	涟水	义兴罗庄3#变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25209	涟水	南集街南变	10	400	174
25210	涟水	岔庙大埝西	10	400	278
25211	涟水	义兴南公用2#变	10	400	134
25212	涟水	成集前后蒋变	10	100	33
25213	涟水	保滩涟淮中心村2#箱变	10	630	407
25214	涟水	文锦城1-1配电室4#变	10	800	627
25215	涟水	朱码樊卜中心村南台区	10	630	371
25216	涟水	保滩街西箱变	10	630	0
25217	涟水	朱码潘刘村梁运和板厂配变	10	400	147
25218	涟水	余圩杨庙南1#台片	10	400	222
25219	涟水	前进罗堆村	10	400	215
25220	涟水	大东苏庄南配变	10	400	228
25221	涟水	浅集刘桥桥北东变	10	200	98
25222	涟水	保滩-涟淮一组配变	10	200	84
25223	涟水	蒋庵蒋老庄烟店	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25224	涟水	时码老街台片	10	200	75
25225	涟水	余圩东西湾变	10	200	111
25226	涟水	冯刘南变	10	400	192
25227	涟水	徐集集东季宋变	10	200	77
25228	涟水	余圩圩后变	10	400	204
25229	涟水	保滩唐渡二组配变	10	200	110
25230	涟水	前进马圩河南北变	10	200	22
25231	涟水	大东皇圩彭庄配变	10	400	262
25232	涟水	殷庄安置小区2号配电室6号变	10	800	519
25233	涟水	余圩槐树四队台片	10	200	89
25234	涟水	徐集王湾东庄变	10	200	105
25235	涟水	朱码河网粮管所配变	10	400	184
25236	涟水	黄营锹营西变	10	200	87
25237	涟水	陈师一里后场变	10	400	283
25238	涟水	黄营锹营一队变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25239	涟水	唐集南公用新增变	10	200	86
25240	涟水	时码张姚西嵇南台片	10	200	92
25241	涟水	朱码谈陈村南元北配变	10	400	155
25242	涟水	陈师蒋庵朱楼南姚	10	200	112
25243	涟水	红窑延寿宋庄配变	10	400	276
25244	涟水	朱码潘刘村中心村配变	10	100	40
25245	涟水	石湖朱拐弯台片	10	200	100
25246	涟水	余圩潘庄变	10	200	89
25247	涟水	胡集莲花村变台片	10	400	97
25248	涟水	条河小区2#箱变	10	630	270
25249	涟水	梁岔前庄北变	10	200	61
25250	涟水	余圩盘松变	10	200	94
25251	涟水	石湖天盛小区台片	10	400	91
25252	涟水	灰墩蔡西柱上变	10	100	2
25253	涟水	前进西安庄村洪北组变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25254	涟水	徐集安元前安变	10	200	112
25255	涟水	莲花胡庄台片	10	400	34
25256	涟水	城区二塘张庄北变	10	400	209
25257	涟水	五港孙老庄南柱上变	10	100	7
25258	涟水	大庄张衡台片	10	400	211
25259	涟水	前进联合潘庄变	10	400	187
25260	涟水	南集冯陈朱庄变	10	315	153
25261	涟水	斗灯张王台片	10	400	139
25262	涟水	黄营卢徐杨庄新变	10	200	95
25263	涟水	城区五岛湖公馆小区 1#配电室6#变	10	1000	0
25264	涟水	潘圩六队台片	10	100	0
25265	涟水	南集陈码马庄二号变	10	400	223
25266	涟水	南集陈码堆上二号变	10	400	245
25267	涟水	南集冯陈大邓二号变	10	400	215
25268	涟水	红窑西徐圩小区台片	10	315	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25269	涟水	陈师老庄	10	400	283
25270	涟水	涟城吾悦广场3号配电室3号变	10	800	487
25271	涟水	红窑朱沙台片	10	400	220
25272	涟水	城区领秀花都小区4号配电室17号变	10	800	332
25273	涟水	红窑朱集小区台片	10	315	196
25274	涟水	红窑安圩台片	10	315	181
25275	涟水	领秀花都二期3#配电房15#变压器	10	800	335
25276	涟水	徐集上营九队2号变	10	200	113
25277	涟水	梁岔张楼王庄南变	10	400	266
25278	涟水	徐集上营村部2号变	10	200	107
25279	涟水	徐集上营外滩2#变	10	400	254
25280	涟水	徐集吉滩李庄2#变	10	400	244
25281	涟水	保滩肖渡一二组2#配电变	10	100	33
25282	涟水	城区南城上院2#配电室2#变压器	10	800	243
25283	涟水	成集尤大庄东变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25284	涟水	灰墩朱庄2#柱上变	10	200	36
25285	涟水	灰墩严薛程2#柱上变	10	100	18
25286	涟水	徐集面东2#台片	10	200	82
25287	涟水	杨口周码四组台片	10	400	254
25288	涟水	成集农机变	10	400	240
25289	涟水	祥瑞四期小区1号配电室4号变	10	800	594
25290	涟水	朱码文俊桥头配变	10	200	66
25291	涟水	朱码花园村汪庄台区	10	400	233
25292	涟水	朱码河网水厂配变	10	400	149
25293	涟水	大东新村3#箱变配电变压器	10	630	298
25294	涟水	大东新村2#箱变配电变压器	10	630	346
25295	涟水	朱码周庄村凡庄台区	10	400	238
25296	涟水	浅集刘桥桥北台片	10	100	26
25297	涟水	大东瓦滩东岳北配变	10	200	112
25298	涟水	红窑大金圩华王台片	10	400	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25299	涟水	朱码潘刘村嵇庄配变	10	400	252
25300	涟水	余圩薛夏庄	10	100	34
25301	涟水	浅集潘码朱冯台片	10	200	86
25302	涟水	徐集季安街心变	10	400	241
25303	涟水	大东小南陈庄配变	10	400	156
25304	涟水	前进滨洪村小赵庄变	10	100	39
25305	涟水	余圩板厂变	10	200	39
25306	涟水	保滩涟淮中心村8号配变	10	400	200
25307	涟水	时码明星街台片	10	400	138
25308	涟水	涟城井灌变	10	100	43
25309	涟水	徐集季安严圩变	10	200	138
25310	涟水	朱码谈陈村陈庄配变	10	200	87
25311	涟水	蒋庵骆庄三组变	10	200	122
25312	涟水	大东干东后胡变	10	100	80
25313	涟水	前进罗堆村余庄变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25314	涟水	浅集夏楼农科台片	10	400	269
25315	涟水	前进罗堆新河变	10	100	2
25316	涟水	浅集朱码张杨台片	10	400	260
25317	涟水	前进马圩街南变	10	400	153
25318	涟水	保滩喻集村配变	10	160	0
25319	涟水	浅集王刘大东北台片	10	200	122
25320	涟水	陈师蒋庵朱楼村变	10	200	116
25321	涟水	方渡南六大桥北变	10	400	231
25322	涟水	祥瑞四期小区4号配电室1号变	10	800	585
25323	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站1号变	10	630	328
25324	涟水	保滩周集工业园6号配变	10	400	127
25325	涟水	徐集安元于王单变	10	100	46
25326	涟水	余圩黄荡中心村变	10	200	64
25327	涟水	灰墩墩南朱杨柱上变	10	315	197
25328	涟水	梁岔夏荡二队变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25329	涟水	余圩小别庄变	10	200	121
25330	涟水	余圩王师科变	10	200	102
25331	涟水	灰墩高胡柱上变	10	315	208
25332	涟水	黄营于桥村部变	10	200	72
25333	涟水	梁岔汪圩河南变	10	400	268
25334	涟水	黄营于桥顾庄变	10	200	111
25335	涟水	涟城嘉润鸿锦苑2号配电房5号变	10	800	562
25336	涟水	黄营六堡六队变	10	200	72
25337	涟水	前进马圩村变	10	400	231
25338	涟水	梁岔陈溪唐庄变	10	100	1
25339	涟水	黄营张桥牌坊变	10	200	84
25340	涟水	梁岔士流村变	10	400	263
25341	涟水	城区五岛湖公馆小区1#配电室8#变	10	1000	0
25342	涟水	城区五岛湖公馆小区2#配电室11#变	10	1000	0
25343	涟水	城区五岛湖公馆小区2#配电室12#变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25344	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	0
25345	涟水	城区金地尚城3号开关站2#变	10	800	519
25346	涟水	城区金地尚城3号开关站4#变	10	800	258
25347	涟水	城区金地尚城4号配电室2#变	10	800	291
25348	涟水	城区金地尚城5号配电室2#变	10	800	356
25349	涟水	城区金地尚城6号配电室2#变	10	800	273
25350	涟水	严黄三黄南台片	10	100	0
25351	涟水	五港港北冯李柱上变	10	100	31
25352	涟水	复兴荀贾1#台片	10	400	243
25353	涟水	保滩肖渡安置小区4#箱变	10	630	367
25354	涟水	城区中央城小区1-4#配电室16#变压器	10	800	405
25355	涟水	城区中央城小区1-4#配电室14#变压器	10	800	254
25356	涟水	城区中央城小区2-1#配电室20#变压器	10	800	0
25357	涟水	城区中央城小区2-1#配电室18#变压器	10	800	362
25358	涟水	城区中央城小区2-2#配电室22#变压器	10	800	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25359	涟水	城区中央城小区2-3# 配电室28#变压器	10	800	384
25360	涟水	城区中央城小区2-3# 配电室26#变压器	10	800	173
25361	涟水	城区中央城小区2-4# 配电室32#变压器	10	800	158
25362	涟水	城区中央城小区2-4# 配电室30#变压器	10	800	142
25363	涟水	徐集集东季宋2#变	10	100	27
25364	涟水	联富社区箱变变压器	10	500	216
25365	涟水	徐集季安街东变	10	400	256
25366	涟水	徐集季安中学2#变	10	400	39
25367	涟水	徐集上营中心村变	10	400	243
25368	涟水	徐集集东路东2#变	10	400	239
25369	涟水	徐集安元前蒋南变	10	200	86
25370	涟水	徐集安元于王东变	10	200	102
25371	涟水	徐集上庄王庄变	10	400	243
25372	涟水	岔庙百子张庄中	10	400	228
25373	涟水	梁岔加油站北变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25374	涟水	杨口老圩刘庄北台片	10	100	23
25375	涟水	康馨学府3#配电室10#变	10	800	568
25376	涟水	保滩街东箱变	10	630	0
25377	涟水	涟城金盛花园北区箱变	10	630	212
25378	涟水	岔庙洪兵中心村2#箱变	10	630	346
25379	涟水	朱码韩陈村朱刘变配变	10	400	258
25380	涟水	朱码谈陈村中心村配变	10	630	315
25381	涟水	五港中心村1号箱变高压间隔配电变压器	10	500	327
25382	涟水	五港南环东1号柱上变	10	400	187
25383	涟水	灰墩南元村部柱上变	10	400	224
25384	涟水	浅集王刘董杨台片	10	400	271
25385	涟水	保滩临淮三组配变	10	200	91
25386	涟水	徐集林码七堡变	10	200	83
25387	涟水	大东小南东刘配变	10	200	81
25388	涟水	时码钦工前庄台片	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25389	涟水	前进陈祝徐庄	10	400	195
25390	涟水	陈师胡庄变	10	400	279
25391	涟水	朱码河网村陶庄配变	10	100	0
25392	涟水	灰墩万圩红旗柱上变	10	100	46
25393	涟水	余圩陈庄变	10	400	202
25394	涟水	陈师中公用台片	10	400	32
25395	涟水	前进七沟村周庄变	10	315	183
25396	涟水	陈师蒋庵小舍东变	10	200	98
25397	涟水	保滩喻集街西配变	10	400	201
25398	涟水	余圩东嵇变	10	200	41
25399	涟水	浅集徐老二队台片	10	200	59
25400	涟水	灰墩朱庄柱上变	10	30	24
25401	涟水	前进泰顺家园	10	200	43
25402	涟水	徐集林场村部变	10	400	246
25403	涟水	引北村变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25404	涟水	朱码韩陈村小西庄配变	10	100	58
25405	涟水	唐集丰河赵队	10	200	56
25406	涟水	余圩戈庄变	10	200	71
25407	涟水	方渡后营河东变	10	100	35
25408	涟水	朱码余东村余东北配变	10	400	254
25409	涟水	黄营张庄南变	10	200	98
25410	涟水	梁岔洪码代庄变	10	200	125
25411	涟水	黄营祝贤村变	10	400	256
25412	涟水	朱码军田村陆庄西2#配变	10	400	320
25413	涟水	黄营祝贤面东变	10	400	190
25414	涟水	黄营旗杆中心村2#变	10	200	111
25415	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	0
25416	涟水	成集条河小区1号箱变配变	10	630	336
25417	涟水	蒋庵蒋老庄南元变	10	400	179
25418	涟水	梁岔士流松林2#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25419	涟水	梁岔鲍营村变	10	400	210
25420	涟水	梁岔左三庄李庄变	10	400	215
25421	涟水	梁岔村变	10	100	30
25422	涟水	梁岔来安村变	10	400	0
25423	涟水	龙源国际南区1号开关站2号变	10	800	216
25424	涟水	龙源国际南区1号开关站4号变	10	800	275
25425	涟水	黄营西庄村变	10	400	180
25426	涟水	涟城张鞠北变	10	400	130
25427	涟水	李集闸北村闸东配变	10	400	248
25428	涟水	南集冯罗周殷变	10	400	269
25429	涟水	涟城金安玫瑰园开关站3号变	10	800	408
25430	涟水	陈师刘洪朱庄北变	10	400	264
25431	涟水	胡集供电所台片	10	400	110
25432	涟水	五港周庄柱上变	10	200	110
25433	涟水	前进丁口杨庄变	10	100	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25434	涟水	五港汪洪嵇庄八家柱上变	10	100	31
25435	涟水	重河老庄台片	10	400	228
25436	涟水	五港平安村部东柱上变	10	200	68
25437	涟水	前进同兴7#变	10	100	24
25438	涟水	涟城安东院子开关站1号变	10	800	380
25439	涟水	成集中心村5#	10	400	182
25440	涟水	方渡谭赵吴薛变	10	400	282
25441	涟水	成集中心村4#箱变配电变压器	10	630	361
25442	涟水	成集公用东南配变	10	400	228
25443	涟水	灰墩大胡工业区2#柱上变	10	400	0
25444	涟水	保滩缺口安置小区3#配变	10	400	0
25445	涟水	涟城安东院子开关站4号变	10	800	398
25446	涟水	涟城美丽家园2号配电室5号变	10	800	331
25447	涟水	浅集潘码张杭南台片	10	400	263
25448	涟水	徐集张罗孙庄2#变	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25449	涟水	徐集张罗闸南2#变	10	400	244
25450	涟水	徐集集东徐庄2#变	10	400	179
25451	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室3号变	10	630	429
25452	涟水	徐集红旗老庄台片	10	400	246
25453	涟水	徐集街心2#变	10	400	231
25454	涟水	徐集林场村部2#变	10	400	0
25455	涟水	徐集林场沟东2#变	10	400	214
25456	涟水	徐集林码猪场变	10	100	12
25457	涟水	徐集刘元皇庄东变	10	100	9
25458	涟水	徐集刘元瓦房2#变	10	400	276
25459	涟水	五港港西贾庄柱上变	10	100	30
25460	涟水	朱码近水楼台2号箱变4号配变	10	630	414
25461	涟水	朱码柴市安置小区1号开关站1号变	10	630	365
25462	涟水	金碧华府5号配电房1#变压器	10	630	278
25463	涟水	胡集吴庄小区2号箱变	10	630	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25464	涟水	五港中心村3号箱变1号变	10	500	196
25465	涟水	方渡埝口北变	10	200	119
25466	涟水	保滩十堡姜庄配变	10	400	221
25467	涟水	灰墩小南元柱上变	10	400	225
25468	涟水	徐集上营五队变	10	200	82
25469	涟水	前进陈祝周庄东变	10	200	105
25470	涟水	陈师国民新庄	10	100	22
25471	涟水	朱码新星水泥配变	10	400	230
25472	涟水	祥国小区4号配电房16#变	10	630	470
25473	涟水	城区荣马花苑2#配电室7#配变	10	800	0
25474	涟水	徐集张罗西庄变	10	200	109
25475	涟水	时码李圩村部台片	10	400	0
25476	涟水	陈师团结	10	200	82
25477	涟水	徐集集东小庄单变	10	200	33
25478	涟水	前进同西八组	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25479	涟水	蒋庵悦来汪东1#变	10	200	114
25480	涟水	涟城贾薛南变	10	400	240
25481	涟水	时码公用变2台片	10	400	156
25482	涟水	余圩槐树南变	10	200	71
25483	涟水	涟城悦龙湾1号配电室 4号变	10	800	426
25484	涟水	黄梨园台片#	10	400	247
25485	涟水	前进赵庄东大变	10	400	239
25486	涟水	徐集谈刘中心村变	10	200	12
25487	涟水	余圩蒋庄变	10	100	59
25488	涟水	朱码谈陈村南陈庄配 变	10	200	111
25489	涟水	前进双河倪雪组变	10	400	222
25490	涟水	余圩李冯北变	10	200	73
25491	涟水	前进赵庄西大	10	400	222
25492	涟水	徐集上营南滩变	10	100	0
25493	涟水	斗灯王顾台片	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25494	涟水	朱码余东村孙庄配变	10	400	216
25495	涟水	前进西安庄村小元变	10	200	107
25496	涟水	黄营旗杆中心村1#变	10	100	32
25497	涟水	梁岔鲍营蒋庄变	10	100	36
25498	涟水	黄锅甑三期南2#台片	10	630	259
25499	涟水	梁岔来安嵇圩变	10	100	39
25500	涟水	梁岔来安三唐变	10	400	256
25501	涟水	梁岔薛园村变	10	400	169
25502	涟水	梁岔薛园东梁变	10	400	229
25503	涟水	城区党校	10	400	135
25504	涟水	罗徐朱庄台片	10	200	81
25505	涟水	涟城秦庄南变	10	400	212
25506	涟水	城区农发行	10	400	154
25507	涟水	南集郭庄冯庄变	10	200	113
25508	涟水	南集苗圃新场部南变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25509	涟水	城区糖烟酒公司箱变	10	630	308
25510	涟水	徐集胡寨西变	10	200	74
25511	涟水	别洼河北台片	10	400	109
25512	涟水	高沟晏庄司庄变	10	400	146
25513	涟水	五港桥荡村北柱上变	10	200	74
25514	涟水	前进同兴3#变	10	400	139
25515	涟水	黄营霍庄二队变	10	400	239
25516	涟水	黄营街北变	10	200	75
25517	涟水	高沟伏河姚张口变	10	400	152
25518	涟水	方圩社区1#变	10	630	319
25519	涟水	康馨学府3#配电室8# 变	10	800	469
25520	涟水	前进后圩一二组变	10	400	66
25521	涟水	前进吴庄村变	10	400	275
25522	涟水	高沟杨木厂2号	10	100	0
25523	涟水	保滩街前进电站箱式 变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25524	涟水	保滩涟淮中心村3#箱变母线配电变压器	10	630	423
25525	涟水	成集朱庄组变	10	400	163
25526	涟水	建益1#箱变配电变压器	10	630	326
25527	涟水	黄营大飞街南东变	10	400	229
25528	涟水	大东南严村部配变	10	100	17
25529	涟水	黄营大飞九队北变	10	100	11
25530	涟水	黄营大飞二队变	10	400	239
25531	涟水	翰林院2#开关站2#变压器	10	800	416
25532	涟水	城区教堂	10	630	0
25533	涟水	城区涟城医院	10	630	369
25534	涟水	徐集西张庄2#变	10	400	217
25535	涟水	徐集新胡十一队变	10	100	25
25536	涟水	唐集周荡七队1#变	10	400	280
25537	涟水	徐集医院2#变	10	400	202
25538	涟水	徐集谈刘桑元2#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25539	涟水	李集笪北金杨北柱上变	10	400	296
25540	涟水	城区张码中心村1#欧变（北）	10	630	0
25541	涟水	余圩永锋小区1#变	10	400	107
25542	涟水	涟城红日华府2号配电室1号变	10	800	316
25543	涟水	嵇中9号北箱变	10	630	376
25544	涟水	方渡后营草场变	10	400	54
25545	涟水	杨口步行街2号箱变1号变	10	500	306
25546	涟水	杨口步行街2号箱变2号变	10	630	360
25547	涟水	前进丁口堆根变	10	200	0
25548	涟水	南集皂角姚庄变	10	400	256
25549	涟水	陈师国民唐王	10	100	10
25550	涟水	复兴向阳台片	10	200	108
25551	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	0
25552	涟水	前进西安庄老庄变	10	400	231
25553	涟水	徐集安元中心村变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25554	涟水	胡谢孙大庄南配变	10	400	219
25555	涟水	徐集安元张庄变	10	400	200
25556	涟水	石湖五里小区台片	10	400	108
25557	涟水	朱码余庄村居民点1# 配变	10	200	56
25558	涟水	黄营周王四队变	10	400	155
25559	涟水	黄营六堡南单变	10	200	82
25560	涟水	浦西福地2-2#配电室 13#变	10	800	0
25561	涟水	时码嵇码后园台片	10	400	258
25562	涟水	文锦城4#变	10	800	356
25563	涟水	梁岔费庄大东变	10	100	9
25564	涟水	黄营西庄北单变	10	100	56
25565	涟水	梁岔费庄桃园变	10	100	61
25566	涟水	黄营九堡村变	10	400	251
25567	涟水	涟城大王西变	10	200	92
25568	涟水	梁岔黄庵梁圩变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25569	涟水	余圩余何中心村1#变	10	200	70
25570	涟水	朱码畔水美庭1号配电室2号配变	10	800	424
25571	涟水	南集南营二堡变	10	200	36
25572	涟水	李集闸北村红星南配变	10	400	180
25573	涟水	涟城引河武庄变	10	200	2
25574	涟水	南集南营四堡变	10	200	27
25575	涟水	胡别赵庄台片	10	100	0
25576	涟水	红窑梁锅甑一队台片.	10	200	66
25577	涟水	涟城金安玫瑰园开关站4号变	10	800	464
25578	涟水	城区城南洗浴中心	10	400	131
25579	涟水	前进马圩后街	10	400	247
25580	涟水	黄营西庄南变	10	200	89
25581	涟水	五港阳光小区1#柱上变	10	200	104
25582	涟水	高沟高西元变	10	400	191
25583	涟水	陈师蒋庵头堡三组2号变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25584	涟水	高沟杨桥北变	10	400	284
25585	涟水	黄营大飞八队变	10	200	95
25586	涟水	黄营大飞中学2号变	10	400	254
25587	涟水	大东三湾丁庄北配变	10	100	17
25588	涟水	成集蔡庄北变	10	630	406
25589	涟水	城区蓄电池厂	10	800	165
25590	涟水	逸品馥花园1#开关站2号变压器	10	800	476
25591	涟水	城区领秀花都1#配电室.2号变压器	10	400	0
25592	涟水	城区领秀花都1#配电室.4号变压器	10	400	27
25593	涟水	唐集小舍1#变	10	100	8
25594	涟水	陈师蒋庵张河村北变	10	400	257
25595	涟水	黄营张桥社区3号变	10	400	137
25596	涟水	朱码中天名人湾1#开关站4#变压器	10	800	394
25597	涟水	保滩张渡十二组2#配变	10	200	108
25598	涟水	陈师蒋庵朱楼小区北变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25599	涟水	中央城小区（二期）2号开关站14#变压器	10	800	0
25600	涟水	城区南城上院4#配电室4#变压器	10	800	403
25601	涟水	滨河新苑二期1#配电室5#变压器	10	800	485
25602	涟水	城区荣马花苑3#配电室9#变压器	10	800	0
25603	涟水	城区塑料厂宿舍箱变高压间隔配电变压器	10	630	357
25604	涟水	周集工业园7号配变	10	400	271
25605	涟水	蒋庵瓜园后园变	10	200	87
25606	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电房1变压器	10	800	445
25607	涟水	余圩蒋万庄台片	10	200	141
25608	涟水	梁岔张楼王庄变	10	400	194
25609	涟水	黄营于桥张李单相变	10	200	110
25610	涟水	刘桥四队台片	10	200	60
25611	涟水	黄营街东单变	10	200	129
25612	涟水	梁岔王竹元村变	10	400	210
25613	涟水	黄营前陈单变	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25614	涟水	黄营菜场变	10	400	134
25615	涟水	梁岔王竹元大埧台片	10	400	192
25616	涟水	城区蓄电池厂1#箱变	10	630	339
25617	涟水	梁岔张楼顾庄变	10	400	158
25618	涟水	红窑浅集社区3#台片	10	315	99
25619	涟水	红窑潘小元西张台片	10	200	97
25620	涟水	余圩中心村1#变	10	200	94
25621	涟水	梁岔马棚二队变	10	200	79
25622	涟水	潘圩村变台片	10	400	215
25623	涟水	涟城城东中心村2号变	10	200	13
25624	涟水	梁岔车站小区4#变	10	400	122
25625	涟水	红窑黄锅甑十里井东台片	10	400	172
25626	涟水	马棚场北台区	10	100	13
25627	涟水	城区化肥厂路西侧西台片	10	400	194
25628	涟水	南集彭滩中路变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25629	涟水	红窑三村代庄台片	10	100	35
25630	涟水	开元名都2号开关站3号变	10	800	408
25631	涟水	花园后别台片	10	200	0
25632	涟水	南集下营村部变	10	200	0
25633	涟水	城区玩具厂台区	10	400	84
25634	涟水	红窑金沙李王台片	10	400	280
25635	涟水	状元府小区台片	10	200	69
25636	涟水	五港王李嵇庄柱上变	10	100	50
25637	涟水	保滩喻集朱庄配变	10	400	242
25638	涟水	高沟崔桥小学变	10	400	252
25639	涟水	义兴粮管所变	10	400	234
25640	涟水	义兴陈圩变	10	400	284
25641	涟水	麻垛王码七八	10	400	232
25642	涟水	朱码余庄村余西组2#配变	10	400	272
25643	涟水	灰墩大胡村7#柱上变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25644	涟水	灰墩王嘴中心村3号箱式变	10	630	351
25645	涟水	徐集张罗罗庄变	10	400	247
25646	涟水	灰墩王嘴中心村4号箱变	10	630	342
25647	涟水	徐集张罗张林北变	10	400	234
25648	涟水	高沟常兴小区4号变	10	400	107
25649	涟水	灰墩大胡村4#柱上变	10	630	364
25650	涟水	徐集张罗村部变	10	400	254
25651	涟水	高沟许庄中心村配变	10	400	112
25652	涟水	五港港北陆庄柱上变	10	100	33
25653	涟水	高沟常沟工业小区变	10	400	215
25654	涟水	成集夏杨桥南配变	10	200	95
25655	涟水	南集长浦袁庄变	10	400	221
25656	涟水	北集严港港北配变	10	80	16
25657	涟水	高沟高南小区2号	10	400	209
25658	涟水	渠东产业园3#台片	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25659	涟水	梁岔左三庄白果变	10	400	267
25660	涟水	北集忠诚前宋	10	100	40
25661	涟水	杨口中心小学东变	10	200	0
25662	涟水	唐集大修厂变	10	200	75
25663	涟水	清华缘B区2号箱变1号变	10	630	230
25664	涟水	清华缘B区2号箱变2号变	10	630	294
25665	涟水	大东青年1号变	10	400	269
25666	涟水	开元名都2号配电室12号变	10	800	487
25667	涟水	城区金城1#箱变间隔配电变压器	10	630	57
25668	涟水	杨口王卜圩2号变	10	400	273
25669	涟水	中联壹城北区7#配电室2#变	10	500	282
25670	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室1号变	10	630	425
25671	涟水	浅集后兴贾庄台片	10	200	93
25672	涟水	高沟直属河口	10	200	52
25673	涟水	义兴嵇庄2#变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25674	涟水	时码姜庄路边杨庄台片	10	400	232
25675	涟水	义兴前苗变	10	200	73
25676	涟水	前进闸口一二组	10	400	206
25677	涟水	高沟二圩村部3号变	10	400	197
25678	涟水	涟城嘉润鸿锦苑1号开关站3号变	10	630	272
25679	涟水	时码姜庄张西台片	10	200	133
25680	涟水	蒋庵梨园北变	10	200	48
25681	涟水	时码姜圩王庄台片	10	200	25
25682	涟水	朱码花园何庄3号配变	10	400	212
25683	涟水	桂生中学西柱上变	10	400	272
25684	涟水	城区军民中心村3号配电房3号变压器	10	800	87
25685	涟水	前进同兴五组变	10	200	0
25686	涟水	前进陈祝周庄变	10	400	220
25687	涟水	罗徐东徐台片	10	400	171
25688	涟水	梁岔何圩村变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25689	涟水	岔庙路口李庄2#	10	400	271
25690	涟水	浅集浅东李庄西台片	10	400	287
25691	涟水	梁岔薛园薛庄变	10	200	76
25692	涟水	涟城城东中心村变	10	400	121
25693	涟水	梁岔竹元刘庄变	10	400	250
25694	涟水	梁岔竹元小街变	10	200	105
25695	涟水	余圩中心村2#变	10	200	61
25696	涟水	梁岔左三庄三庄变	10	200	105
25697	涟水	潘圩胡马台片	10	200	63
25698	涟水	城区收费站公用变	10	400	198
25699	涟水	龙源国际南区3号配电室4号变	10	800	176
25700	涟水	南集范荡中心村二号变	10	630	426
25701	涟水	城区军民朱庄东台区	10	400	61
25702	涟水	南集范荡中心村一号变	10	630	439
25703	涟水	红窑吴葛台片	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25704	涟水	胡集吴庄小区箱变	10	630	426
25705	涟水	梁岔马棚姜老庄2号变	10	400	255
25706	涟水	五港南环东2号柱上变	10	200	37
25707	涟水	高沟三丰十一队变	10	200	93
25708	涟水	梁岔工业区5#变	10	400	179
25709	涟水	黄营大飞庄心东变	10	400	189
25710	涟水	大东老庄张高配变	10	400	236
25711	涟水	红窑社区二期2#配电室4#变	10	800	560
25712	涟水	涟城刘场北变	10	200	62
25713	涟水	涟城顺安变	10	400	161
25714	涟水	五港沿河濮庄东柱上变	10	400	239
25715	涟水	高沟许庄小区4号变	10	400	152
25716	涟水	岔庙夜合中心村1#变配变	10	200	46
25717	涟水	五港周李村柱上变	10	400	224
25718	涟水	涟城刘庄变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25719	涟水	五港平安小区3#柱上变	10	200	94
25720	涟水	大东老庄张刘配变	10	100	24
25721	涟水	滨河三期2号配电房7号变	10	800	522
25722	涟水	杨口九里七组变	10	200	40
25723	涟水	梁岔左三庄夏庄前变	10	160	76
25724	涟水	余圩槐树南2#变	10	100	20
25725	涟水	保滩供电所配变	10	200	0
25726	涟水	李集殷庄鸡场柱上变	10	400	200
25727	涟水	朱码王二庄村台区	10	315	224
25728	涟水	大东社区1#配变	10	630	367
25729	涟水	肖渡谷嘴东区3#配电房9号配变	10	800	388
25730	涟水	尚灯桥口西变	10	400	278
25731	涟水	时码姜圩后庄台片	10	400	205
25732	涟水	余圩姜徐变	10	400	228
25733	涟水	石湖兴庄八队台片	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25734	涟水	蒋庵蒋老庄唐徐	10	100	66
25735	涟水	朱码周庄唐小圩配变	10	200	78
25736	涟水	前进闸口小区变	10	400	236
25737	涟水	唐集前梁变	10	200	84
25738	涟水	唐集汤码四队	10	400	270
25739	涟水	余圩李冯村变	10	400	256
25740	涟水	朱码花园村汤庄配变	10	400	219
25741	涟水	大庄村台片1#	10	400	221
25742	涟水	前进赵庄河西庄	10	200	76
25743	涟水	水岸城邦1-1号配电房 5号变	10	800	559
25744	涟水	高沟七里中心村三	10	400	245
25745	涟水	祥国小区4号配电房 14#变	10	630	438
25746	涟水	涟城城东中心村6号箱 变	10	630	371
25747	涟水	李集唐圩李杨东柱上 变	10	400	254
25748	涟水	高沟七里小区2#变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25749	涟水	涟城贾薛北变	10	400	224
25750	涟水	前进同兴4#变	10	400	124
25751	涟水	胡谢孙大庄台片	10	200	48
25752	涟水	石湖五里一队台片	10	200	86
25753	涟水	姜垛姜西台片	10	400	245
25754	涟水	梁岔公用6#变	10	315	33
25755	涟水	徐集小李庄变	10	200	99
25756	涟水	徐集红巾西变	10	400	173
25757	涟水	余圩李冯南变	10	200	111
25758	涟水	前进吴庄徐圩变	10	200	2
25759	涟水	徐集林码村部变	10	400	229
25760	涟水	姜垛中圩台变	10	200	78
25761	涟水	南集下营八组变	10	400	286
25762	涟水	涟城韩石变	10	200	23
25763	涟水	梁岔马棚十组变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25764	涟水	南禄_兴南晓东变	10	200	26
25765	涟水	余圩王庄变	10	400	288
25766	涟水	红窑黄锅甑方王台片	10	315	179
25767	涟水	胡集桥西台片	10	200	47
25768	涟水	涟城田庄变	10	400	196
25769	涟水	马厂十家沟台片	10	200	113
25770	涟水	朱码祥国安置小区号 开关站1号配变	10	800	546
25771	涟水	五港汪洪嵇庄南柱上 变	10	100	2
25772	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	0
25773	涟水	莲花朱圩里台片	10	400	144
25774	涟水	南集皂角村部变	10	200	92
25775	涟水	诸范东变	10	400	226
25776	涟水	五港南环西柱上变	10	400	104
25777	涟水	淮浦2号变	10	400	217
25778	涟水	高沟张圩七八队新变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25779	涟水	涟城小张庄变	10	100	11
25780	涟水	幸福家园变压器	10	630	396
25781	涟水	大东胡薛配变	10	400	247
25782	涟水	黄营大飞庄心西变	10	200	63
25783	涟水	朱码祥国安置小区3号 配电室2号配变	10	800	439
25784	涟水	黄营卢徐杨庄南变	10	400	245
25785	涟水	黄营六堡五队变	10	400	248
25786	涟水	五港平安小区2#柱上 变	10	500	251
25787	涟水	浦西福地2-1#配电室 12#变	10	800	612
25788	涟水	翰林院2#开关站1#变 压器	10	800	397
25789	涟水	大东社区4#配变	10	630	414
25790	涟水	逸品馥花园3号配电室 12号变压器	10	800	509
25791	涟水	初心二期开关站1#变	10	800	558
25792	涟水	城区荣马花苑3#配电 室11#变压器	10	800	0
25793	涟水	灰墩陈徐曹5#变	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25794	涟水	朱码凌庄村薛庄2号配变	10	400	297
25795	涟水	涟城四季江南开关站1号变	10	800	401
25796	涟水	保滩周集村3#配变	10	200	76
25797	涟水	朱码潘刘村秦姚西配变	10	400	47
25798	涟水	朱码海涟配变	10	400	257
25799	涟水	城区温州商城03#变（消防专）	10	500	0
25800	涟水	城区温州商城06#变（居民公用）	10	1000	0
25801	涟水	城区温州商城01#变（居民公用）	10	1000	0
25802	涟水	杨口商业步行街1号箱变1号变	10	630	421
25803	涟水	杨口商业步行街1号箱变2号变	10	630	391
25804	涟水	红窑社区3#变压器	10	630	358
25805	涟水	时码采韩一队台片	10	200	113
25806	涟水	大东西杨配变	10	400	242
25807	涟水	陈师蒋庵朱楼姚庄变	10	400	295
25808	涟水	朱码花桥村罗庄配变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25809	涟水	保滩周集潘徐庄配变	10	400	203
25810	涟水	前进双河小区	10	400	238
25811	涟水	成集王索	10	200	120
25812	涟水	义兴乔庄变	10	400	210
25813	涟水	斗灯村部台片	10	400	231
25814	涟水	余圩张庄台片	10	400	239
25815	涟水	义兴施安孙老庄变	10	100	37
25816	涟水	义兴施安王庄变	10	100	26
25817	涟水	大东陈庄8-9队配变	10	200	98
25818	涟水	高沟七里小区5#台片	10	400	198
25819	涟水	保滩农贸市场箱变配电变压器	10	630	0
25820	涟水	高沟晏庄村部2号变	10	400	243
25821	涟水	梁岔左三庄南杨变	10	200	84
25822	涟水	余圩李庄变	10	200	115
25823	涟水	涟城小张庄东变	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25824	涟水	小埝中心村4#台片	10	200	21
25825	涟水	红窑蔡庄南台片	10	400	267
25826	涟水	余圩余何中心村3#变	10	200	110
25827	涟水	城区金地尚城2号配电室2#变	10	630	125
25828	涟水	涟城后周北变	10	400	127
25829	涟水	郁庄台片	10	200	91
25830	涟水	前进马圩高码变	10	400	247
25831	涟水	吴庄小区台片	10	200	36
25832	涟水	南集王圩朱庄变	10	400	277
25833	涟水	灰墩南元北周2号变	10	400	291
25834	涟水	陈师中心村3#变	10	100	49
25835	涟水	五港万码万庄柱上变	10	400	226
25836	涟水	红窑潘小元北台片	10	400	237
25837	涟水	高沟三丰小拐2#变	10	400	221
25838	涟水	黄营徐跳西薛变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25839	涟水	张顾圩外2#变	10	400	219
25840	涟水	五港薛桥12队柱上变	10	200	7
25841	涟水	高沟顺河小学1号变	10	400	86
25842	涟水	大东王老庄薛庄配变	10	400	150
25843	涟水	五港镇政府2号柱上变	10	400	210
25844	涟水	蒋庵尹荡西庄变	10	400	237
25845	涟水	红窑大金圩小区北台片	10	315	182
25846	涟水	马棚场部	10	200	90
25847	涟水	五港南环东3号柱上变	10	400	191
25848	涟水	黄营于老东北变	10	400	242
25849	涟水	五港桥中南柱上变	10	400	170
25850	涟水	五港桥北2#柱上变	10	200	15
25851	涟水	五港吴码陆赵季柱上变	10	100	50
25852	涟水	五港刘庄黄庄柱上变	10	400	247
25853	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25854	涟水	五港薛桥六队柱上变	10	200	104
25855	涟水	胡集社区1#箱变	10	630	389
25856	涟水	杨口九里六组后排变	10	200	93
25857	涟水	开元名都2号开关站4号变	10	800	442
25858	涟水	石湖月塔四队台片	10	400	272
25859	涟水	涟城安东院子配电室8号变	10	800	458
25860	涟水	前进舜东变	10	400	29
25861	涟水	义兴周庄变	10	400	245
25862	涟水	义兴桃元2#变	10	400	239
25863	涟水	城区公路站宿舍箱变 配电变压器	10	630	229
25864	涟水	五港工业区南2号柱上变	10	400	0
25865	涟水	涟城吾悦广场2号配电室2号变	10	800	474
25866	涟水	高沟面粉厂箱箱变间隔 配电变压器	10	630	10
25867	涟水	朱码凌庄安置1#东台区	10	630	358
25868	涟水	朱码凌庄安置1#西台区	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25869	涟水	殷庄安置小区2号配电室4号变	10	800	544
25870	涟水	城区小瓶厂箱变	10	630	319
25871	涟水	清华名都1#配电室5#变压器	10	800	224
25872	涟水	大东薛庄何庄配变	10	200	94
25873	涟水	大东居委会小区南配变令克	10	400	184
25874	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	0
25875	涟水	大东小南陈庄北配变	10	100	12
25876	涟水	黄营于桥顾庄南变	10	400	257
25877	涟水	黄营前陈东变	10	100	0
25878	涟水	黄营大飞鸡场变	10	400	225
25879	涟水	祥国小区4号配电房15#变	10	630	339
25880	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	0
25881	涟水	北门新村西变	10	630	292
25882	涟水	农防配套	10	1000	0
25883	涟水	城区新涟中花园3号配电房1号台区	10	800	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25884	涟水	城区涟城西门新村变	10	250	0
25885	涟水	大东南严老庄配变	10	400	237
25886	涟水	大东皇圩后皇配变	10	400	246
25887	涟水	黄营西庄南2号变	10	400	221
25888	涟水	黄营新庄三队2号变	10	400	267
25889	涟水	前进罗堆河西柱上变	10	100	0
25890	涟水	五港社区1号箱变	10	630	55
25891	涟水	深圳大厦南	10	630	268
25892	涟水	唐集六舍五队1#变	10	400	215
25893	涟水	中央城小区（二期）3号配电室18#变	10	800	0
25894	涟水	徐集双码朱许2#变	10	100	23
25895	涟水	马棚吴庄配变	10	400	276
25896	涟水	徐集双码单	10	400	241
25897	涟水	胡谢蒋庄配变	10	100	43
25898	涟水	徐集红旗中陈变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25899	涟水	前进闸口六组	10	100	10
25900	涟水	涟城悦龙湾2号配电室 1号变	10	800	516
25901	涟水	蒋庵港口二组	10	200	22
25902	涟水	朱码凌庄安置小区2号 南台区	10	630	338
25903	涟水	朱码凌庄安置小区2号 北台区	10	630	392
25904	涟水	蒋庵梨园五支变	10	200	86
25905	涟水	大东街南配变	10	400	243
25906	涟水	计生委2#箱变高压间 隔配电变压器	10	630	265
25907	涟水	余圩朱圩变	10	200	120
25908	涟水	余圩西庄变	10	200	14
25909	涟水	余圩余庄1#台片	10	100	51
25910	涟水	城区涟城西门新村变 001	10	100	0
25911	涟水	自来水厂东2号配变	10	400	24
25912	涟水	炎黄国际花园5#配电 室12#变压器	10	800	470
25913	涟水	城区圣特外国（初 中）箱变高压间隔配	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25914	涟水	红窑浅集社区1#台片	10	400	173
25915	涟水	徐集 谈刘东堆变	10	400	181
25916	涟水	高沟晏庄中心村3号变	10	400	225
25917	涟水	高沟晏庄中心村4号变	10	400	216
25918	涟水	桃园小区东区2号箱变 变压器	10	630	0
25919	涟水	卜圩安置小区2#变	10	400	150
25920	涟水	成集余圩西公用变	10	400	176
25921	涟水	余圩余庄变	10	400	234
25922	涟水	余圩张庄2#变	10	100	33
25923	涟水	唐集唐介北	10	200	27
25924	涟水	唐集河口四队	10	100	0
25925	涟水	朱码农批2#配电房1# 间隔1-5#配变	10	800	554
25926	涟水	徐集新胡七队2#配变	10	400	256
25927	涟水	城区张码中心村5#欧 变(北)	10	800	0
25928	涟水	朱码陶码村杨庄配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25929	涟水	麻垛村街南变	10	400	26
25930	涟水	朱码文俊村前徐台区	10	315	124
25931	涟水	时码姜庄顾庄北台片	10	100	44
25932	涟水	红窑颜下庄养老院台片	10	400	169
25933	涟水	陈师沙东3#变	10	400	289
25934	涟水	李集嵇陆何李柱上变	10	400	245
25935	涟水	李集嵇陆张庄柱上变	10	200	107
25936	涟水	朱码凤凰星城小区2号 配电房1号配变	10	800	512
25937	涟水	清华名都开关站2#变 压器	10	800	382
25938	涟水	朱码国子家缘二期2- 2#配电房5#变压器	10	800	456
25939	涟水	杨口新农新农庄变	10	400	239
25940	涟水	殷庄安置小区4号配电 室9号变	10	800	525
25941	涟水	浅集李庄黄夏台片	10	400	231
25942	涟水	朱码余东村鸡场南配 变	10	400	128
25943	涟水	朱码文俊村肖梁台区	10	315	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25944	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室2号变	10	800	485
25945	涟水	城区香山公馆1号欧变变压器	10	630	329
25946	涟水	蒋庵街西2#变	10	200	57
25947	涟水	红窑龙兴薛庄北台片	10	100	1
25948	涟水	剑桥印象小区1#配电室11#变压器	10	800	0
25949	涟水	陈师刘洪村瓜王	10	400	222
25950	涟水	杨口韩庄变	10	400	237
25951	涟水	大东后倪西变	10	100	31
25952	涟水	城区金色港湾2#配电室8#变压器	10	800	256
25953	涟水	李集巴黎春天10箱变变压器	10	800	372
25954	涟水	清华名都开关站3#变压器	10	800	486
25955	涟水	城区军民中心村家具城5号台区001	10	800	417
25956	涟水	翰林院3#配电室1#变	10	800	373
25957	涟水	宏远船厂变	10	400	300
25958	涟水	余圩菜园变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25959	涟水	余圩吴庄1#变	10	400	264
25960	涟水	余圩高韩中心村2#台片	10	400	185
25961	涟水	城区莲花小区	10	630	242
25962	涟水	时码姜庄王赵台片	10	200	89
25963	涟水	时码白果二队台片	10	100	23
25964	涟水	徐集许官营村2号变	10	200	126
25965	涟水	时码高徐南台片	10	100	68
25966	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	0
25967	涟水	高沟荀庄村部2#配变	10	400	248
25968	涟水	五港黄码村部柱上变	10	200	90
25969	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	0
25970	涟水	大东杨元杨庄配变	10	200	85
25971	涟水	麻垛小区变	10	200	23
25972	涟水	白果八队北	10	200	101
25973	涟水	朱码国子家缘二期2-1#配电房2#变压器	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25974	涟水	陈师一里庄变	10	400	271
25975	涟水	余圩余何中心村2#变	10	200	80
25976	涟水	灰墩陈沟村2#柱上变	10	200	96
25977	涟水	南禄_三齐十组变	10	400	256
25978	涟水	灰墩陈沟村4#柱上变	10	200	94
25979	涟水	灰墩陈沟村柱上变	10	400	245
25980	涟水	浅集徐老时队台片	10	400	184
25981	涟水	同兴社区1#	10	500	273
25982	涟水	涟城东方红府北区3号 配电室7号变	10	800	511
25983	涟水	涟城东方红府北区3号 配电室9号变	10	800	348
25984	涟水	涟城东方红府北区3号 配电室10号变	10	800	341
25985	涟水	涟城东方红府北区3号 配电室8号变	10	800	539
25986	涟水	时码张姚邱祝南台片	10	200	52
25987	涟水	浅集浅东李倪	10	400	247
25988	涟水	浅集金城林角南	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
25989	涟水	时码张姚桥口北台片	10	100	37
25990	涟水	城区香山公馆3#变	10	630	337
25991	涟水	城区香山公馆4#变	10	630	319
25992	涟水	浅集后兴刘庄台片	10	400	265
25993	涟水	时码采韩三队台片	10	315	162
25994	涟水	聚宝庄园1号配变	10	200	0
25995	涟水	蒋庵经七路1号箱变	10	400	133
25996	涟水	清华名都开关站4#变 压器	10	800	395
25997	涟水	朱码农批2#配电房1# 间隔1-7#配变	10	800	353
25998	涟水	义兴工业园区6#变	10	400	209
25999	涟水	朱码畔水美庭小区3# 配电室5#变压器	10	800	377
26000	涟水	朱码柴市村中心村2号 台区	10	400	205
26001	涟水	朱码嵇庄村孔圩配变	10	200	36
26002	涟水	朱码嵇庄村中心村3# 配变	10	400	250
26003	涟水	浅集金城油坊台片	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26004	涟水	时码黄湾周庄台片	10	200	95
26005	涟水	时码姜庄张东台片	10	400	231
26006	涟水	义兴刘庄变	10	400	244
26007	涟水	浅集河湾东变台片	10	100	29
26008	涟水	孙湾小区变	10	200	109
26009	涟水	岔庙食品小区2号	10	630	75
26010	涟水	时码李圩四队南台片	10	200	71
26011	涟水	时码姜圩湾口台片	10	400	123
26012	涟水	殷庄安置小区4号配电室10号变	10	800	479
26013	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-1#配变	10	800	512
26014	涟水	朱码国子家缘二期2-1#配电房3#变压器	10	800	349
26015	涟水	城区金色港湾3#配电室10#变压器	10	630	231
26016	涟水	红窑龙兴小区台片	10	100	24
26017	涟水	朱码潘刘村沈庄配变	10	100	35
26018	涟水	灰墩南元村3#柱上变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26019	涟水	灰墩陈徐曹3#柱上变	10	400	267
26020	涟水	中央城小区（二期）1号开关站4#变	10	800	0
26021	涟水	浅集金庄台片	10	400	281
26022	涟水	朱码孙徐村小柴市东台区	10	400	179
26023	涟水	高沟徐尧2号变	10	200	45
26024	涟水	时码赵庄台片	10	200	98
26025	涟水	时码李圩二队台片	10	100	30
26026	涟水	岔庙郝友徐季变	10	400	260
26027	涟水	陈师沙东	10	400	245
26028	涟水	岔庙郝友二斗	10	200	120
26029	涟水	城区政法新村东	10	315	0
26030	涟水	涟城医院南	10	400	56
26031	涟水	炎黄国际花园5#配电室10#变压器	10	800	504
26032	涟水	城区军民中心村家具城4号台区001	10	1000	362
26033	涟水	新涟中花园小区4#配电室高压间隔4#配电	10	800	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26034	涟水	新涟中花园小区4#配电室高压间隔2#配电	10	800	39
26035	涟水	涟城清苑小区2号配电室4号变	10	800	465
26036	涟水	朱码文俊村姚庄台区	10	100	41
26037	涟水	蒋庵大桥1#变	10	100	0
26038	涟水	岔庙路口村部	10	100	1
26039	涟水	陈师张庄配变	10	400	179
26040	涟水	唐集陈圩二队1#变	10	400	248
26041	涟水	唐集胡缪五队变	10	400	254
26042	涟水	朱码街北台区	10	315	22
26043	涟水	岔庙代庄张庄	10	100	15
26044	涟水	陈师蒋庵张河村变	10	100	38
26045	涟水	朱码文俊村西徐台区	10	100	0
26046	涟水	陈师大汪	10	400	289
26047	涟水	珑熹城3#配电室1#变	10	800	548
26048	涟水	岔庙代庄厉庄	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26049	涟水	陈师延村金圩	10	200	93
26050	涟水	城区金色华府1#配电室2#变	10	500	143
26051	涟水	城区义乌商品城1号箱变001	10	630	305
26052	涟水	清华名都1#配电室6#变压器	10	800	387
26053	涟水	朱码国子家缘二期2-1#配电房1#变压器	10	800	440
26054	涟水	灰敦大胡中心村5号箱变1号变	10	630	416
26055	涟水	军民中心村B区16号东台区	10	500	24
26056	涟水	城区同乐坊02	10	1000	0
26057	涟水	城区同乐坊01	10	1000	0
26058	涟水	涟城康源名都1号箱1号变	10	500	215
26059	涟水	城区天下景城7#箱变02	10	500	0
26060	涟水	城区天下景城7#欧变	10	500	0
26061	涟水	杨口农科工业2号变	10	400	11
26062	涟水	蒋庵梨园小圩变	10	100	15
26063	涟水	红窑潘徐台片	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26064	涟水	岔庙夜合管庄变	10	200	98
26065	涟水	陈师沙河村陈庄	10	100	0
26066	涟水	涟城熊庄变	10	100	9
26067	涟水	徐集双码严庄变	10	400	190
26068	涟水	岔庙跃进张李变	10	400	287
26069	涟水	岔庙吴庄西变	10	100	3
26070	涟水	悦隽学府4#配电室11号变压器	10	800	486
26071	涟水	珑熹城小区2#开关站2#变压器	10	800	452
26072	涟水	灰墩王嘴中心村1号箱变1号变	10	630	387
26073	涟水	高沟七里二队3#变#	10	100	34
26074	涟水	朱码国子家缘二期2-2#配电房6#变压器	10	800	485
26075	涟水	大东鱼荡东配变	10	100	29
26076	涟水	朱码农批1#开关站1#间隔1-3#配变	10	800	467
26077	涟水	石湖中营东台片	10	400	271
26078	涟水	夏荡五队变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26079	涟水	初心社区2#箱变	10	315	81
26080	涟水	深圳大厦北	10	630	269
26081	涟水	清华名都开关站1#变 压器	10	800	418
26082	涟水	仁和府邸二期1号箱变 1#变	10	630	0
26083	涟水	黄营九堡村东变	10	200	82
26084	涟水	黄营街西中心村2号变	10	400	196
26085	涟水	黄营许荡朱卜变	10	400	277
26086	涟水	逸品馥花园1#开关站1 号变压器	10	800	460
26087	涟水	大东干东薛老庄变	10	400	195
26088	涟水	大东干东村变	10	200	20
26089	涟水	涟城神龙盛唐3号配电 室4号变	10	630	429
26090	涟水	政法新村东配电变压 器	10	400	106
26091	涟水	朱码国子家缘二期2- 1#配电房4#变压器	10	800	421
26092	涟水	黄营许荡小徐南变	10	200	113
26093	涟水	黄营张庄十二堡变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26094	涟水	胡别胡庄配变	10	400	270
26095	涟水	开元名都1#开关站2#变	10	800	402
26096	涟水	黄营张庄苏港变	10	400	251
26097	涟水	城区中联壹城9#箱变1#变压器	10	630	298
26098	涟水	朱码柴市安置小区4号配电室14号变压器	10	800	451
26099	涟水	城区中联壹城10#箱变2#变压器	10	630	314
26100	涟水	城区中联壹城11#箱变2#变压器	10	400	132
26101	涟水	城区金色港湾3#配电室11#变压器	10	630	221
26102	涟水	城区新港·桃李苑2#欧变1#变	10	400	0
26103	涟水	大东刘赵东王庄配变	10	400	245
26104	涟水	城区果品市场	10	630	305
26105	涟水	大东客堂东周配变	10	400	260
26106	涟水	供电公司（红日路办公区）	10	800	330
26107	涟水	大东农科队南配变	10	400	177
26108	涟水	大东南严路南配变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26109	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	0
26110	涟水	朱码振丰家园3号别墅台区	10	315	55
26111	涟水	朱码振丰家园4号别墅台区	10	200	0
26112	涟水	朱码振丰家园1号别墅台区	10	400	46
26113	涟水	振丰仓库(250kVA)	20	250	30
26114	涟水	朱码振丰家园2号别墅台区	10	400	156
26115	涟水	开元名都4号配电室20号变	10	800	385
26116	涟水	黄营祝贤殷庄变	10	400	225
26117	涟水	黄营锹营一队南变	10	400	127
26118	涟水	义兴社区2#变	10	400	75
26119	涟水	黄营霍庄三队北变	10	400	209
26120	涟水	保滩周集工业园4号配变	10	400	55
26121	涟水	滨河三期1号开关站1号变	10	800	573
26122	涟水	徐集潘庄2#变	10	400	247
26123	涟水	悦隽学府小区1#开关站2#变压器	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26124	涟水	方渡后庄变	10	400	154
26125	涟水	五港阳光小区3#柱上变	10	200	109
26126	涟水	五港刘庄学校柱上变	10	200	39
26127	涟水	五港桥荡陈庄柱上变	10	400	204
26128	涟水	陈师中心村4#变	10	400	122
26129	涟水	黄庄联二组	10	400	252
26130	涟水	高南杨庄2#变	10	200	83
26131	涟水	红日中学宿舍区	10	400	135
26132	涟水	保滩王渡六组东配变	10	200	0
26133	涟水	肖渡谷嘴东区4#配电房11号配变	10	800	400
26134	涟水	蒋庵官荡八组2#变	10	200	95
26135	涟水	盐店社区1号变	10	630	378
26136	涟水	开元名都3号配电室14号变	10	800	456
26137	涟水	谈庄北变	10	400	51
26138	涟水	五港港东村柱上变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26139	涟水	李集嵇陆嵇庄2号柱上变	10	400	293
26140	涟水	朱码祥国安置小区1号开关站4号配变	10	800	551
26141	涟水	大东王老庄村部南配变	10	400	272
26142	涟水	大东小南陈庄西配变	10	400	243
26143	涟水	万福花园二期1号变	10	500	173
26144	涟水	中联壹城2#配电室1#变	10	1250	660
26145	涟水	朱码祥国安置小区3号配电室4号配变	10	800	484
26146	涟水	城区阳光嘉园3#欧变2#变	10	630	160
26147	涟水	城区荣马花苑3#配电室12#变压器	10	800	0
26148	涟水	红窑大金圩丁华北台片	10	400	62
26149	涟水	涟城悦龙湾开关站2号变	10	800	538
26150	涟水	麻垛春华四队变	10	400	228
26151	涟水	保滩王渡三组2#配变	10	100	0
26152	涟水	城区金轮世家9#欧变02	10	800	336
26153	涟水	涟城红日华府开关站1号变	10	800	611

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26154	涟水	初心社区1#箱变	10	315	81
26155	涟水	文澜府小区4号配电室 17号配变	10	800	381
26156	涟水	涟城吾悦广场4号配电 室1号变	10	800	327
26157	涟水	大东陈庄9队配变	10	400	279
26158	涟水	徐集刘元后程配变	10	400	253
26159	涟水	五港刘庄衡庄柱上变	10	100	43
26160	涟水	时码陈李陈庄台片	10	400	237
26161	涟水	五港蔡工堆里柱上变	10	200	58
26162	涟水	朱码凤凰星城小区2号 配电房4号配变	10	800	560
26163	涟水	朱码柴市村高庄2号配 变	10	400	268
26164	涟水	和樾府小区开关站1号 变	10	800	613
26165	涟水	五港蔡工蔡卜柱上变	10	200	17
26166	涟水	开元名都4号配电室19 号变	10	800	355
26167	涟水	涟城神龙盛唐4号配电 室1号变	10	800	382
26168	涟水	翰林院3#配电室4#变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26169	涟水	涟城塑料厂箱变	10	500	283
26170	涟水	高沟社区配电房1#变	10	800	547
26171	涟水	五港黄码徐庄南柱上变	10	400	277
26172	涟水	五港港东高庄柱上变	10	200	78
26173	涟水	中桥国际1#变压器1号	10	630	359
26174	涟水	五港街东端程3#柱上变	10	200	36
26175	涟水	祥瑞四期小区1号配电室2号变	10	800	576
26176	涟水	涟城吾悦广场1号配电室3号变	10	800	457
26177	涟水	朱码中天名人湾1#开关站3#变压器	10	800	508
26178	涟水	徐集左程严杨皱变	10	400	234
26179	涟水	南集郭庄村部二号变	10	200	86
26180	涟水	麻垛严庄小学变	10	200	38
26181	涟水	淮浦1号变	10	400	179
26182	涟水	方渡罗冲西罗西变	10	100	12
26183	涟水	方渡街北西变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26184	涟水	方渡韩鲁前罗北变	10	100	2
26185	涟水	杨口金郑村大北庄变	10	100	17
26186	涟水	城区城市花园小区1# 配电室	10	800	0
26187	涟水	城区城市花园小区1# 配电室2	10	800	0
26188	涟水	黄营九堡堆上变	10	100	33
26189	涟水	陈师蒋庵北荡十组变	10	400	263
26190	涟水	麻垛孙湾1#变	10	200	85
26191	涟水	朱码陶码村新涟中配 变	10	200	83
26192	涟水	北集朱桥河边变	10	400	205
26193	涟水	朱码军田村东曾北配 变	10	400	259
26194	涟水	北集前桥桥南变	10	400	241
26195	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	0
26196	涟水	朱码潘刘村嵇庄西配 变	10	400	193
26197	涟水	五港桥荡刘庄北柱上 变	10	100	0
26198	涟水	红窑梁锅甑十队台片	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26199	涟水	朱码余东村张庄北配变	10	400	272
26200	涟水	朱码余东村瓦房南配变	10	100	3
26201	涟水	岔庙东陈2#	10	200	100
26202	涟水	岔庙东陈3#	10	400	271
26203	涟水	岔庙桑庄张纪	10	400	247
26204	涟水	高沟大兴东朱庄	10	400	247
26205	涟水	岔庙下尾潘刘	10	200	94
26206	涟水	朱码柴市村高庄台区	10	400	273
26207	涟水	岔庙后孙桥北变	10	100	4
26208	涟水	岔庙六支中瓦	10	100	17
26209	涟水	红窑梁锅甑六队台片	10	200	66
26210	涟水	梁岔薛园周徐3#变	10	400	270
26211	涟水	梁岔双楼小楼变	10	400	260
26212	涟水	梁岔双楼大楼变	10	100	30
26213	涟水	李集顺集一队柱上变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26214	涟水	李集顺集二队柱上变	10	400	231
26215	涟水	李集蔡河高李南柱上变	10	400	220
26216	涟水	李集支河汪翟西柱上变	10	200	63
26217	涟水	徐集胡寨中变	10	200	43
26218	涟水	徐集胡寨五队单变	10	400	198
26219	涟水	岔庙路口村部南变	10	400	236
26220	涟水	成集杰勋村配变	10	100	0
26221	涟水	成集高庄南配变	10	200	12
26222	涟水	大东鱼荡跃进配变	10	100	33
26223	涟水	大东鱼荡西配变	10	200	120
26224	涟水	大东鱼荡前进配变	10	100	40
26225	涟水	南集杜尧王庄变	10	100	26
26226	涟水	高沟供电所04001	10	630	248
26227	涟水	艺达名都（1号开关站）1号变.	10	800	421
26228	涟水	艺达名都（1号开关站）2号变.	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26229	涟水	保滩厉渡一组南变	10	100	14
26230	涟水	凯旋国际小区2号开关站4号变	10	800	345
26231	涟水	凯旋国际小区1号开关站2号变	10	800	317
26232	涟水	凯旋国际小区3号开关站5号变	10	800	387
26233	涟水	保滩喻集郑庄配变	10	400	266
26234	涟水	朱码盛世华庭南台区	10	630	104
26235	涟水	朱码盛世华庭北台区	10	630	95
26236	涟水	麻垛黄庄张庄南	10	100	50
26237	涟水	麻垛东哨路西	10	100	15
26238	涟水	麻垛河西兴庄东变	10	400	301
26239	涟水	艺达名都（T13）3号变	10	800	446
26240	涟水	艺达名都(T14)4号配变	10	800	452
26241	涟水	城区文化商贸城2#配电室05	10	800	424
26242	涟水	城区文化商贸城2#配电室06	10	800	456
26243	涟水	城区文化商贸城3#配电室08	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26244	涟水	义兴幸福大街变	10	200	49
26245	涟水	凯旋国际小区3号开关站6号变	10	800	444
26246	涟水	大东王陆东变	10	100	26
26247	涟水	城区临淮新寓1#箱变01	10	630	0
26248	涟水	成集蔡庄南配变	10	400	113
26249	涟水	麻垛朱圩闸西	10	400	274
26250	涟水	麻垛西哨北	10	100	29
26251	涟水	城区梅园小区2号箱变2号变	10	500	176
26252	涟水	麻垛春华三队	10	100	0
26253	涟水	梁岔竹园兴庄变	10	400	272
26254	涟水	唐集河口三队1#变	10	100	53
26255	涟水	城区临淮新寓1#箱变02	10	630	0
26256	涟水	城区临淮新寓2#箱变01	10	630	0
26257	涟水	城区临淮新寓2#箱变02	10	630	0
26258	涟水	城区临淮新寓3#箱变02	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26259	涟水	巴黎春天7号配变	10	400	31
26260	涟水	巴黎春天8号配变	10	315	88
26261	涟水	华昌安置小区1号变	10	400	37
26262	涟水	华昌安置小区2号变	10	400	26
26263	涟水	城区人民检察院配电室001	10	800	0
26264	涟水	红窑黄锅甑三期南台片.	10	500	99
26265	涟水	麻垛水利站	10	200	0
26266	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	0
26267	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	0
26268	涟水	梁岔书香华庭配变	10	500	99
26269	涟水	蒋庵蒋老庄小区3#箱变002变	10	200	139
26270	涟水	方渡谭东郑湾北变	10	200	97
26271	涟水	杨口农科工业区西变	10	400	0
26272	涟水	高沟张圩七八队3号变	10	100	17
26273	涟水	红窑普安东场台片	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26274	涟水	岔庙纪吉村2#	10	400	74
26275	涟水	杨口代洼六组东变	10	200	100
26276	涟水	杨口代洼六组西变	10	200	112
26277	涟水	南集冯陈小邓三号变	10	200	105
26278	涟水	南集工业园区二号变	10	400	0
26279	涟水	义兴秦刘3#变	10	400	255
26280	涟水	陈师蒋庵老街变	10	400	202
26281	涟水	陈师蒋庵蒋老庄小区 1#箱变001号主变	10	630	276
26282	涟水	陈师蒋庵蒋老庄小区 2#箱变001号主变	10	630	201
26283	涟水	梁岔左三庄夏庄变	10	100	42
26284	涟水	浅集花庄小学	10	100	30
26285	涟水	义兴仓院老庄3#变	10	400	216
26286	涟水	浅集供电所	10	400	162
26287	涟水	成集道班配变	10	400	236
26288	涟水	保滩涟淮四组配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26289	涟水	保滩涟淮三组西配变	10	200	88
26290	涟水	别洼军庄台片	10	200	44
26291	涟水	姜桥东徐1#台片	10	200	56
26292	涟水	涟城节制闸变	10	400	259
26293	涟水	唐集高西1#变	10	100	56
26294	涟水	涟城城南四队北变	10	200	62
26295	涟水	前进七沟西庄	10	400	124
26296	涟水	前进村五组变	10	400	269
26297	涟水	高沟服装城变	10	400	123
26298	涟水	涟城南堆2号变	10	100	70
26299	涟水	前进戴码村部	10	200	52
26300	涟水	成集法华村洋河配变	10	100	45
26301	涟水	方渡韩鲁郇王南变	10	100	20
26302	涟水	方渡后营张庄西变	10	100	27
26303	涟水	岔庙朱崔变	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26304	涟水	红窑十支小兰庄南台片	10	100	20
26305	涟水	涟城秉同张庄南变	10	400	255
26306	涟水	南禄_四兴张庄东变	10	100	58
26307	涟水	陈师余庄街变	10	400	232
26308	涟水	浅集孔王王庄东配变	10	100	22
26309	涟水	涟城谷嘴鱼场变	10	400	187
26310	涟水	陈师陈中配变	10	200	29
26311	涟水	岔庙工业园区3#	10	200	52
26312	涟水	浅集大冲嵇码	10	400	260
26313	涟水	涟城韩石王圩变	10	400	68
26314	涟水	大东客堂周李配变	10	400	246
26315	涟水	唐集胡缪七队1#变	10	100	50
26316	涟水	五港桥荡唐庄柱上变	10	400	248
26317	涟水	保滩新天地安置小区	10	400	0
26318	涟水	涟城杨庄南变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26319	涟水	浅集孔王前冯	10	100	7
26320	涟水	朱码嵇庄村池塘配变	10	400	261
26321	涟水	岔庙西吉朱庄	10	200	118
26322	涟水	吕惠南变	10	200	65
26323	涟水	石湖五里四队台片	10	100	38
26324	涟水	石湖中营台片	10	200	109
26325	涟水	浅集刘桥姚场西台片	10	100	23
26326	涟水	红窑安圩南台片	10	100	32
26327	涟水	唐集陈圩二队2#变	10	100	11
26328	涟水	大东三湾吕圩变	10	100	47
26329	涟水	红窑黄锅甌汪赵南台片	10	100	51
26330	涟水	城区色织厂	10	160	12
26331	涟水	蒋庵梨园前尹东变	10	200	85
26332	涟水	浅集粮管所	10	200	79
26333	涟水	北集忠诚丁鲁2#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26334	涟水	唐集费尧一队1#变	10	100	26
26335	涟水	唐集周张南2#	10	100	9
26336	涟水	马厂冲东1#台片	10	200	104
26337	涟水	涟城尤戚中变	10	200	77
26338	涟水	浅集后兴小圩北变	10	100	30
26339	涟水	浅集后兴范庄	10	400	267
26340	涟水	唐集肖庄	10	100	25
26341	涟水	东胡嘉苑台片	10	400	181
26342	涟水	朱码新东周小圩北配 变	10	400	275
26343	涟水	方渡东三荡南西变	10	100	23
26344	涟水	南集下营七组变	10	400	298
26345	涟水	南集桃园八组变	10	100	17
26346	涟水	唐集关舍1#	10	100	40
26347	涟水	红窑汪元金庄北台片	10	400	276
26348	涟水	红窑潘小元东张台片	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26349	涟水	城区渠南西路	10	315	228
26350	涟水	红窑黄锅甑方王北台片	10	100	51
26351	涟水	岔庙路口后庄北	10	100	26
26352	涟水	岔庙伏庄南变	10	400	250
26353	涟水	陈师刘庵北变	10	400	265
26354	涟水	石湖沈庄台片	10	200	67
26355	涟水	红窑梁锅甑三队台片	10	200	107
26356	涟水	红窑梁锅甑伍队台片	10	200	95
26357	涟水	杨口农商行变	10	400	201
26358	涟水	前进军民渠	10	400	205
26359	涟水	涟城李庄中变	10	400	280
26360	涟水	涟城李庄北变	10	400	262
26361	涟水	保滩王渡九组2号变	10	200	85
26362	涟水	北集严港西郭2#变	10	100	40
26363	涟水	五港蔡工曹王柱上变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26364	涟水	马厂东陆1#变台片	10	200	56
26365	涟水	麻垛左庄四队	10	400	139
26366	涟水	渠东产业园4#台片	10	200	23
26367	涟水	大东国土局配变	10	100	0
26368	涟水	朱码梁呈美景小区2号 配电室3号变压器	10	800	271
26369	涟水	城区中联7#欧变002	10	630	213
26370	涟水	城区中联8#欧变001	10	630	354
26371	涟水	城区中联5#欧变002	10	630	260
26372	涟水	嵇陆泰康柱上变	10	400	183
26373	涟水	城区安东商业广场 11205004	10	1000	379
26374	涟水	红窑三村东西山台片	10	100	55
26375	涟水	朱码梁呈美景小区1号 开关站2号变压器	10	800	372
26376	涟水	南禄_徐马殷庄2#变	10	400	43
26377	涟水	金港花园四期2#变	10	800	440
26378	涟水	红窑三村东山台片	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26379	涟水	红窑三村三斗台片.	10	400	270
26380	涟水	金碧华府2号配电房3# 变压器	10	800	520
26381	涟水	安东悦府1#开关站2# 变	10	800	549
26382	涟水	唐集中公用3#	10	800	455
26383	涟水	金陵广场4#变	10	800	548
26384	涟水	浦西福地1-2#配电室 7#变	10	800	0
26385	涟水	悦隼学府小区2#配电 室6#变压器	10	800	395
26386	涟水	红窑三村东山南变	10	100	37
26387	涟水	珑熹城3#配电室4#变	10	800	552
26388	涟水	红窑三村徐庄南变	10	400	230
26389	涟水	涟城都市阳光1号配电 室3号变	10	800	287
26390	涟水	涟城四季江南2号配电 室4号变	10	630	321
26391	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电 房4变压器	10	800	208
26392	涟水	石湖工业园区2#台片	10	400	0
26393	涟水	方圩社区3#变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26394	涟水	杨口新农庄新北新增变	10	400	268
26395	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	0
26396	涟水	南禄_殷圩圩里变	10	100	16
26397	涟水	白果四队1号变	10	400	222
26398	涟水	祥国小区2号配电房8#变	10	630	456
26399	涟水	城区荣马花苑4#配电室13#变压器	10	800	0
26400	涟水	滨河三期2号配电房5号变	10	800	566
26401	涟水	和樾府小区1号配电室4号变	10	800	614
26402	涟水	方渡王杨刘庄变	10	400	219
26403	涟水	义兴连二2#变	10	400	236
26404	涟水	涟城悦龙湾1号配电室1号变	10	800	429
26405	涟水	时码黄湾刘庄台片	10	400	204
26406	涟水	涟城神龙盛唐3号配电室2号变	10	630	378
26407	涟水	中联壹城北区5#配电室1#变	10	800	412
26408	涟水	建壹城家居生活博览中心1#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26409	涟水	方渡后营南变	10	200	84
26410	涟水	逸品馥花园2#开关站5号变压器	10	800	460
26411	涟水	方渡后营齐庄变	10	400	235
26412	涟水	义兴张郑孙庄变	10	400	250
26413	涟水	蒋庵查庄变	10	100	20
26414	涟水	义兴埝西2#变	10	400	251
26415	涟水	方渡电信局变	10	200	11
26416	涟水	义兴章庄2#变	10	400	263
26417	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	0
26418	涟水	高沟砬矾小区2号变	10	400	184
26419	涟水	陈师高庄小区1号箱变001	10	630	327
26420	涟水	涟城安东院子配电室6号变	10	800	508
26421	涟水	涟城吾悦广场7号配电室4号变	10	800	471
26422	涟水	义兴徐庄变	10	400	264
26423	涟水	义兴工业园1#变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26424	涟水	肖渡谷嘴东区1配电房 4#变压器	10	800	470
26425	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	0
26426	涟水	义兴万洼组变	10	400	251
26427	涟水	义兴秦刘2#变	10	400	235
26428	涟水	方渡南六东拐变	10	400	142
26429	涟水	义兴西孙2#变	10	100	19
26430	涟水	方渡南六双河变	10	400	219
26431	涟水	义兴白洼王庄2#变	10	400	193
26432	涟水	义兴街北变	10	100	49
26433	涟水	金宝新苑（二区）1# 开关站1#变压器	10	1000	0
26434	涟水	方渡谭东路庄变	10	100	12
26435	涟水	时码陈圩七队台片	10	200	99
26436	涟水	肖渡谷嘴西区4号配电 房1变压器	10	800	273
26437	涟水	城区人民剧场	10	500	155
26438	涟水	义兴万洼组2#变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26439	涟水	方渡东三河北西变	10	400	189
26440	涟水	义兴万明王庄2#变	10	400	251
26441	涟水	义兴街南变	10	400	181
26442	涟水	方渡西三何庄变	10	100	0
26443	涟水	义兴朱侯3#变	10	100	37
26444	涟水	高沟交警队2号变	10	400	12
26445	涟水	肖渡谷嘴东区2配电房 8号配变	10	800	290
26446	涟水	方渡罗冲西罗变	10	400	244
26447	涟水	方渡韩鲁李庄北变	10	400	252
26448	涟水	方渡谭赵赵庄变	10	200	60
26449	涟水	方渡南六大桥变	10	200	72
26450	涟水	红窑三村二斗台片.	10	400	56
26451	涟水	城区实验幼儿园箱变	10	630	267
26452	涟水	城区中菜市场配变	10	630	218
26453	涟水	城区湖滨花苑配变	10	630	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26454	涟水	城区圣特小区	10	500	0
26455	涟水	城区装饰城	10	630	242
26456	涟水	城区供电局欧变	10	630	59
26457	涟水	城区小瓶厂	10	400	40
26458	涟水	方渡前圩小区东箱变	10	630	294
26459	涟水	红窑浅集李庄三徐东台片	10	200	66
26460	涟水	涟城四季江南开关站4号变	10	800	365
26461	涟水	红窑三村徐庄台片	10	100	39
26462	涟水	中恒国际农贸市场2号变	10	500	253
26463	涟水	义兴街西变	10	400	170
26464	涟水	义兴西公用变	10	400	71
26465	涟水	义兴东元王庄2#变	10	400	253
26466	涟水	义兴连二变	10	400	218
26467	涟水	义兴桃元孙庄2#变	10	400	276
26468	涟水	朱码凌庄村堆南2号变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26469	涟水	徐集双码村部配变	10	200	69
26470	涟水	大东镇政府配变	10	400	59
26471	涟水	城区老教委	10	500	112
26472	涟水	杨口农科一组北变	10	100	80
26473	涟水	国子雅缘1#配电室8#变	10	630	425
26474	涟水	涟城广富广场箱变2号变	10	400	186
26475	涟水	大东苏庄北2#配变	10	400	284
26476	涟水	义兴庄刘2#变	10	100	15
26477	涟水	岔庙岔河后庄	10	400	260
26478	涟水	炎黄国际花园4#配电室1#变	10	800	412
26479	涟水	珑熹城小区4#配电室3#变压器	10	800	365
26480	涟水	中联壹城小区南区2#配电室1#变压器	10	800	408
26481	涟水	中联壹城小区南区2#配电室3#变压器	10	800	385
26482	涟水	复兴中排台片	10	200	75
26483	涟水	陈师寿延村金圩西	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26484	涟水	殷庄安置小区3号配电室7号变	10	800	526
26485	涟水	大冲李刘东2#台片	10	400	301
26486	涟水	中联壹城小区南区2#配电室4#变压器	10	800	249
26487	涟水	中联壹城小区南区2#配电室2#变压器	10	800	395
26488	涟水	中联壹城小区南区3#配电室4#变压器	10	800	269
26489	涟水	中联壹城小区南区3#配电室2#变压器	10	800	243
26490	涟水	岔庙义河何庄2#	10	400	196
26491	涟水	方渡街北变	10	400	214
26492	涟水	方渡贾马东变	10	100	0
26493	涟水	方渡罗冲陈刘东变	10	400	267
26494	涟水	陈师柿元村李庄变	10	400	246
26495	涟水	文锦城1-1配电室1#变	10	800	500
26496	涟水	水岸城邦1-1号配电房8号变	10	800	554
26497	涟水	国子雅缘1#配电室5#变	10	630	301
26498	涟水	城区农行	10	630	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26499	涟水	岔庙新河六队2#	10	100	58
26500	涟水	蒋庵公用4#变	10	400	130
26501	涟水	军民4号配电房3号变	10	630	155
26502	涟水	中联壹城2#配电室3# 变	10	1250	554
26503	涟水	金陵广场1#变	10	800	592
26504	涟水	城区人民商场配变	10	630	160
26505	涟水	华昌安置小区二期2号 变	10	400	163
26506	涟水	方渡王杨赵邹变	10	400	238
26507	涟水	金碧华府1号开关站3# 变压器	10	800	388
26508	涟水	祥国小区2号配电房7# 变	10	630	462
26509	涟水	大东朱陈北配变	10	400	238
26510	涟水	城区安东商业广场 11205002	10	1000	576
26511	涟水	城区安东商业广场 11205003	10	1000	472
26512	涟水	悦隽学府4#配电室12 号变压器	10	800	466
26513	涟水	涟城安东院子开关站3 号变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26514	涟水	开元名都2号开关站6号变	10	800	519
26515	涟水	嵇码工业区二号变	10	400	242
26516	涟水	朱码中天名人湾2#配电室2#变压器	10	800	404
26517	涟水	南集南营新庄三号变	10	200	115
26518	涟水	领秀花都1号配电室3号变压器	10	800	317
26519	涟水	徐集车马小庄变	10	100	30
26520	涟水	朱码谈陈村东元配变	10	100	20
26521	涟水	义兴殷渡组2#南变	10	200	127
26522	涟水	建壹城家居生活博览中心2#变压器	10	800	0
26523	涟水	滨河新苑二期1#配电室6#变压器	10	800	370
26524	涟水	和樾府小区1号配电室3号变	10	800	533
26525	涟水	万郡1-1配电室7#变压器	10	800	0
26526	涟水	黄营张桥李桥变	10	400	224
26527	涟水	义兴南公用箱变	10	630	170
26528	涟水	滨河三期1号开关站2号变	10	800	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26529	涟水	余圩戈庄1#变	10	100	41
26530	涟水	义兴朱庄3#变	10	100	46
26531	涟水	余圩小别庄1#变	10	100	22
26532	涟水	余圩东公用1#变	10	400	25
26533	涟水	义兴万洼孙庄3#变	10	100	15
26534	涟水	杨口戴洼小沈庄配变	10	100	24
26535	涟水	麻垛严庄六队2#变	10	200	81
26536	涟水	义兴章庄3#变	10	315	189
26537	涟水	红窑龙兴大道路灯台片	10	100	45
26538	涟水	五港薛桥12队南柱上变	10	100	8
26539	涟水	麻垛王庄江庄	10	400	226
26540	涟水	黄营张桥社区1号变	10	400	122
26541	涟水	艺达名都小区1号配电室T5号变	10	800	385
26542	涟水	艺达名都小区1号配电室T7号变	10	800	456
26543	涟水	艺达名都小区1号配电室T6变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26544	涟水	艺达名都小区1号配电室T8变	10	800	452
26545	涟水	南禄_三齐八组变	10	400	285
26546	涟水	北集前桥贾卜东	10	100	3
26547	涟水	五港刘庄村部1#柱上变	10	400	240
26548	涟水	南禄_兴南陈庄西变	10	400	250
26549	涟水	唐集西公用1#	10	200	56
26550	涟水	麻垛左庄东二队	10	200	66
26551	涟水	麻垛嵇圩小学	10	200	124
26552	涟水	南集下营五组堆上变	10	400	260
26553	涟水	岔庙西吉刘庄	10	400	172
26554	涟水	红窑八支学田变	10	100	8
26555	涟水	成集七组2#变	10	400	211
26556	涟水	初心二期2#配电室4#变	10	800	602
26557	涟水	和樾府小区1号配电室5号变	10	800	525
26558	涟水	金碧华府1号开关站2#变压器	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26559	涟水	麻垛孙湾北变	10	400	226
26560	涟水	高沟七里一队2号变	10	315	209
26561	涟水	高沟二圩东一队2号变	10	315	148
26562	涟水	空港家园1#开关站1#变	10	800	433
26563	涟水	梁岔公用15#变	10	400	181
26564	涟水	马老六队西变	10	400	247
26565	涟水	张圩后陈东配变	10	400	249
26566	涟水	涟城神龙盛唐2号配电室2号变	10	630	394
26567	涟水	成集公用东南2#箱变间隔配电变压器	10	630	284
26568	涟水	陈师高庄小区2号箱变001	10	630	333
26569	涟水	金碧华府3号配电房3#变压器	10	800	372
26570	涟水	涟城所2号箱变	10	630	147
26571	涟水	翰林院4#配电室4#变	10	800	352
26572	涟水	东公用箱变	10	630	331
26573	涟水	城区南城上院3#配电室4#变压器	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26574	涟水	翰林院5#配电室1#变压器	10	800	400
26575	涟水	肖渡谷嘴西区2号配电房1变压器	10	800	458
26576	涟水	黄营社区2号变	10	800	597
26577	涟水	黄营街西大吴2号变	10	400	265
26578	涟水	唐集一队2#变	10	400	244
26579	涟水	高沟崔桥赵庄	10	400	268
26580	涟水	重河东变台变	10	400	269
26581	涟水	陈师官路王庄北	10	100	5
26582	涟水	南集范荡三组二号	10	400	261
26583	涟水	殷庄安置小区1号开关站2号变	10	800	548
26584	涟水	涟城神龙盛唐4号配电室4号变	10	800	488
26585	涟水	城区中联壹城南区3#箱变3#组合变压器	10	400	222
26586	涟水	涟城世康嘉园开关站3号变	10	800	543
26587	涟水	朱码潘刘村西配变	10	400	267
26588	涟水	中联壹城北区7#配电室4#变	10	500	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26589	涟水	水岸城邦2#变	10	630	298
26590	涟水	潘圩胡马2#台片	10	200	108
26591	涟水	岔庙西吉朱刘变	10	400	267
26592	涟水	涟城场部北变	10	200	81
26593	涟水	城区中联壹城南区4#箱变4#组合变压器	10	630	226
26594	涟水	大东新村配变	10	400	167
26595	涟水	城区中联壹城南区5#箱变5#组合变压器	10	400	171
26596	涟水	城区中联壹城南区6#箱变6#组合变压器	10	500	167
26597	涟水	城区中联壹城南区7#箱变7#组合变压器	10	630	237
26598	涟水	朱码农批1#开关站2#间隔4#配变	10	800	578
26599	涟水	朱码农批1#开关站2#间隔2#配变	10	800	483
26600	涟水	城区中联壹城南区8#箱变8#组合变压器	10	630	378
26601	涟水	涟城所1号箱变	10	630	165
26602	涟水	方渡三湾吴黄北变	10	200	124
26603	涟水	前进同兴邮局	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26604	涟水	方渡韩鲁罗巷一队东变	10	400	261
26605	涟水	朱码文俊村张庄西台区	10	100	6
26606	涟水	唐集河口四队1#变	10	100	36
26607	涟水	逸品馥花园2#开关站8号变压器	10	800	496
26608	涟水	余圩六塘高灯台片	10	400	249
26609	涟水	前进老堆河口	10	200	110
26610	涟水	方渡韩鲁罗巷二队变	10	400	254
26611	涟水	前进双河小团结	10	100	18
26612	涟水	唐集徐刘六七队2#变	10	200	49
26613	涟水	朱码文俊村前场台区	10	100	0
26614	涟水	前进西安庄区西	10	100	12
26615	涟水	五港社区3号箱变	10	315	142
26616	涟水	灰墩大胡社区变	10	400	71
26617	涟水	朱码农批2#配电房2#间隔8#配变	10	800	475
26618	涟水	朱码农批2#配电房2#间隔6#配变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26619	涟水	城区中联壹城南区9#箱变9#组合变压器	10	630	357
26620	涟水	城区中联壹城南区10#箱变10#组合变压器	10	630	367
26621	涟水	肖渡谷嘴西区3号配电房3变压器	10	800	294
26622	涟水	康馨学府3#配电室7#变	10	800	447
26623	涟水	城区中联壹城南区11#箱变11#组合变压器	10	400	195
26624	涟水	涟城都市阳光2号配电室7号变	10	800	324
26625	涟水	涟城康源名都1号箱2号变	10	500	163
26626	涟水	涟城香悦澜山配电室5号变	10	800	387
26627	涟水	唐集周张北2#	10	200	115
26628	涟水	方渡韩鲁前罗变	10	200	117
26629	涟水	前进罗堆周码	10	400	264
26630	涟水	时码嵇码王庄东台片	10	400	288
26631	涟水	前进戴码新庄	10	200	98
26632	涟水	麻垛孙湾后庄	10	400	231
26633	涟水	岔庙桑庄桑西	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26634	涟水	方渡罗冲陈刘变	10	400	211
26635	涟水	朱码中天名人湾2#配电室4#变压器	10	800	378
26636	涟水	艺达名都小区1#开关站3#变	10	800	389
26637	涟水	艺达名都小区1#开关站4#变	10	800	372
26638	涟水	滨河新苑二期2#配电室7#变压器	10	800	440
26639	涟水	朱码近水楼台1号箱变2号配变	10	630	344
26640	涟水	中联壹城北区5#配电室2#变	10	800	410
26641	涟水	李集顺集八队2#柱上变	10	400	237
26642	涟水	祥瑞四期小区4号配电室4号变	10	800	591
26643	涟水	梁岔卜圩安置小区1#变	10	400	87
26644	涟水	城区中联壹城南区2#箱变2#组合变压器	10	630	368
26645	涟水	成集道明村十组2#变	10	400	257
26646	涟水	唐集唐介北3#	10	100	40
26647	涟水	唐集唐介北2#	10	400	243
26648	涟水	五港端程4#柱上变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26649	涟水	唐集汤码一队1#	10	200	17
26650	涟水	唐集汤码五队2#	10	100	22
26651	涟水	黄营卢徐丁庄变	10	400	257
26652	涟水	城区万香国际二期1# 开关站2#变压器	10	800	277
26653	涟水	涟城悦龙湾2号配电室 2号变	10	800	475
26654	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	0
26655	涟水	浅集大冲李刘北台片	10	400	293
26656	涟水	唐集一队1#	10	400	247
26657	涟水	城区幸福里小区#6箱 变	10	500	249
26658	涟水	城区幸福里小区4#箱 变1#变0040006	10	630	345
26659	涟水	城区幸福里小区4#箱 变2#变007	10	630	329
26660	涟水	城区幸福里小区5#箱 变1#变0050009	10	500	0
26661	涟水	城区幸福里小区5#箱 变2#变010	10	500	256
26662	涟水	城区幸福里小区2#箱 变1#变001002	10	630	135
26663	涟水	城区幸福里小区2#箱 变2#变001003	10	630	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26664	涟水	唐集竹杆北1#	10	200	118
26665	涟水	城区莱茵风情小区#6 箱变二号变002	10	500	171
26666	涟水	城区莱茵风情小区3# 箱变二号变149030005	10	500	152
26667	涟水	大东工业园区南配变	10	400	0
26668	涟水	唐集胡缪九队变	10	100	27
26669	涟水	唐集胡缪六队1#变	10	100	22
26670	涟水	唐集六舍六七队1#	10	200	69
26671	涟水	唐集丰华二三队1#	10	400	230
26672	涟水	唐集中公用2#	10	200	46
26673	涟水	唐集中公用1#	10	200	0
26674	涟水	唐集中心村	10	400	112
26675	涟水	红窑五支张庄配变	10	400	195
26676	涟水	唐集沈庄1#	10	200	54
26677	涟水	唐集汤码五队1#	10	200	117
26678	涟水	唐集徐刘七队1#	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26679	涟水	唐集竹杆南1#	10	400	103
26680	涟水	高沟胡尧庄2号变	10	200	41
26681	涟水	大东扬元严候配变	10	400	241
26682	涟水	保滩洪荡三组北配变	10	400	197
26683	涟水	高沟胡尧马庄变	10	200	4
26684	涟水	高沟胡尧马庄2号变	10	400	223
26685	涟水	红窑小兰庄东台片	10	100	27
26686	涟水	李集汪杨合兴柱上变	10	400	270
26687	涟水	李集集南二队柱上变	10	400	173
26688	涟水	李集集南三队东柱上变	10	100	28
26689	涟水	李集林赵朱李北柱上变	10	400	269
26690	涟水	大东干东嵇圩南配变	10	100	13
26691	涟水	前进医院变	10	200	10
26692	涟水	前进戴码村六组变	10	400	249
26693	涟水	李集鲁桥何庄南	10	100	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26694	涟水	李集鲁桥岳庄柱上变	10	400	267
26695	涟水	红窑黄锅甑东区东台片	10	400	72
26696	涟水	红窑黄锅甑东区西台片	10	400	51
26697	涟水	红窑龙兴佳苑北台片	10	400	83
26698	涟水	李集唐圩李杨西柱上变	10	100	38
26699	涟水	高沟农科站	10	400	41
26700	涟水	红窑三村孙徐台片	10	100	47
26701	涟水	红窑河东北台片	10	100	16
26702	涟水	红窑小金圩陈贾台片	10	400	282
26703	涟水	红窑罗庄台片.	10	400	233
26704	涟水	红窑三村夏庄台片	10	100	51
26705	涟水	红窑圩东台片	10	400	266
26706	涟水	红窑钦北七队台片	10	400	275
26707	涟水	红窑龙兴老庄台片	10	200	85
26708	涟水	红窑钦北嵇庄南台片	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26709	涟水	红窑钦北嵇庄北台片	10	400	257
26710	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	0
26711	涟水	五港刘庄黄庄南柱上变	10	400	252
26712	涟水	五港刘庄衡庄西柱上变	10	100	9
26713	涟水	前进陈祝村左庄变	10	100	41
26714	涟水	五港桃园衡薛柱上变	10	100	30
26715	涟水	前进丁口村东庄变	10	200	80
26716	涟水	五港周李杨庄柱上变	10	100	5
26717	涟水	五港镇政府4号柱上变	10	400	197
26718	涟水	五港镇政府3号柱上变	10	400	34
26719	涟水	前进陈祝村胡庄变	10	400	197
26720	涟水	五港吴码后场东柱上变	10	400	259
26721	涟水	五港吴码后场西柱上变	10	200	94
26722	涟水	五港港西刘顾柱上变	10	100	14
26723	涟水	五港港西施庄柱上变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26724	涟水	徐集王码西宋变	10	200	32
26725	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	0
26726	涟水	朱码樊卜村前樊西配变	10	400	266
26727	涟水	朱码樊卜村王庄台区	10	100	56
26728	涟水	南禄_淮泽肖庄变	10	400	266
26729	涟水	北集朱桥后桥	10	100	0
26730	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	0
26731	涟水	五港沿河向阳北柱上变	10	200	98
26732	涟水	五港沿河朱张柱上变	10	200	115
26733	涟水	五港新港福居1号柱上变	10	400	91
26734	涟水	五港新港福居2号柱上变	10	400	125
26735	涟水	徐集吉滩大庄北变	10	100	27
26736	涟水	徐集吉滩逢码变	10	100	11
26737	涟水	徐集吉滩后蒋变	10	400	214
26738	涟水	徐集季安张宋北变	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26739	涟水	徐集上营八队变	10	100	24
26740	涟水	岔庙荣井冯庄	10	200	88
26741	涟水	徐集红巾单变	10	100	1
26742	涟水	岔庙场南西王变	10	100	36
26743	涟水	成集工业园区3#变	10	400	146
26744	涟水	五港黄码吕庄柱上变	10	100	1
26745	涟水	五港黄码何庄柱上变	10	100	35
26746	涟水	五港平安石桥东柱上变	10	100	40
26747	涟水	五港薛桥三队2#柱上变	10	100	41
26748	涟水	涟城涟水人家1号箱变	10	400	244
26749	涟水	涟城涟水人家2号箱变	10	400	191
26750	涟水	徐集林码南变	10	315	136
26751	涟水	徐集红巾河南变	10	100	5
26752	涟水	徐集邮局2#变	10	400	168
26753	涟水	徐集红旗后庄北变	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26754	涟水	徐集红旗陶阳变	10	200	70
26755	涟水	徐集上庄郑刘变	10	100	8
26756	涟水	前进老堆村河尾变	10	100	27
26757	涟水	朱码花园村冯庄台区	10	200	68
26758	涟水	朱码陶码村徐庄南台区	10	100	0
26759	涟水	灰墩邱王2#柱上变	10	400	276
26760	涟水	保滩曹港五组配变	10	200	108
26761	涟水	灰墩天鹅东变2#柱上变	10	200	107
26762	涟水	五港周李组柱上变	10	100	40
26763	涟水	李集桂生穆庄柱上变	10	100	0
26764	涟水	灰墩南元红旗2#柱上变	10	400	264
26765	涟水	保滩厉渡七组配变	10	400	0
26766	涟水	保滩临淮八组配变	10	400	212
26767	涟水	朱码河网村西公用南配变	10	200	98
26768	涟水	朱码河网村西公用西配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26769	涟水	朱码河网村王圩配变	10	100	8
26770	涟水	朱码河网村梨元南配变	10	200	110
26771	涟水	朱码河网村前腾配变	10	400	268
26772	涟水	朱码河网村红旗北配变	10	100	24
26773	涟水	岔庙圩里东庄西变	10	315	177
26774	涟水	岔庙滩庄西变	10	100	16
26775	涟水	岔庙八队南变	10	100	4
26776	涟水	灰墩南元孙庄2#柱上变	10	315	197
26777	涟水	黄营锹营四队变	10	100	0
26778	涟水	北集严港后王2#变	10	400	272
26779	涟水	南集皂角姚庄二号变	10	100	13
26780	涟水	南集桃园九组三号变	10	200	121
26781	涟水	南集苗圃街南二号变	10	100	27
26782	涟水	陈师蒋庵张河西王变	10	400	294
26783	涟水	陈师蒋庵张河姜乔变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26784	涟水	陈师蒋庵朱楼朱庄变	10	100	28
26785	涟水	陈师蒋庵朱楼高庄变	10	200	96
26786	涟水	蒋庵王庄南变	10	400	250
26787	涟水	岔庙堆口吴庄	10	400	137
26788	涟水	李集笪北洪东2号柱上变	10	400	289
26789	涟水	前进滨洪村洪东变	10	400	263
26790	涟水	李集笪北夏王北柱上变	10	400	238
26791	涟水	李集韩高小赵东柱上变	10	100	34
26792	涟水	梁岔卜圩街东变	10	200	84
26793	涟水	梁岔金码三队变	10	100	8
26794	涟水	梁岔黄庵崔郭变	10	100	61
26795	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	0
26796	涟水	方渡东三河南南变	10	100	1
26797	涟水	方渡东三荡南南变	10	100	4
26798	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26799	涟水	城区状元府小区6#变 010	10	500	0
26800	涟水	梁岔左三庄韩唐变	10	400	241
26801	涟水	城区状元府小区6#变 011	10	500	0
26802	涟水	城区状元府小区7#变 001015	10	500	0
26803	涟水	城区状元府小区8#变 001018	10	500	0
26804	涟水	城区状元府小区8#变 001019	10	500	0
26805	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	0
26806	涟水	蒋庵医院变	10	400	188
26807	涟水	蒋庵政府变	10	400	70
26808	涟水	陈师蒋庵朱楼小区1# 变	10	100	17
26809	涟水	蒋庵蒋庄变	10	200	15
26810	涟水	陈师蒋庵朱楼小区2# 变	10	200	82
26811	涟水	杨口苗荡村杨庄变	10	100	0
26812	涟水	杨口扁担一组变	10	200	97
26813	涟水	杨口大元一组变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26814	涟水	杨口扁担六组变	10	400	288
26815	涟水	杨口丁庙小区变	10	200	18
26816	涟水	杨口王卜圩二组变	10	200	76
26817	涟水	红窑黄锅甑周庄台片	10	400	269
26818	涟水	李集薛行小区1号柱上变	10	400	62
26819	涟水	唐集汤码三队1#	10	100	1
26820	涟水	唐集贾费一队1#变	10	100	29
26821	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	0
26822	涟水	唐集费尧五队1#变	10	100	14
26823	涟水	梁岔陈溪朱庄变	10	100	19
26824	涟水	大东客堂小高配变	10	100	4
26825	涟水	大东客堂朱庄配变	10	400	159
26826	涟水	杨口代洼村部变	10	100	0
26827	涟水	杨口代洼西变	10	400	252
26828	涟水	南集下营十组二号变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26829	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	0
26830	涟水	徐集上庄陆庄西变	10	400	223
26831	涟水	徐集安元周潘北变	10	100	9
26832	涟水	朱码余庄村龙尾西配变	10	100	2
26833	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	0
26834	涟水	朱码余庄村龙尾南配变	10	200	101
26835	涟水	罗徐罗庄台区	10	200	87
26836	涟水	红窑刘庄南台片	10	100	59
26837	涟水	红窑汪元六支南台片	10	100	0
26838	涟水	红窑汪元袁庄南台片	10	100	25
26839	涟水	红窑汪元袁庄北台片	10	100	33
26840	涟水	红窑三村新庄组台片	10	400	220
26841	涟水	朱码河网村北配变	10	400	266
26842	涟水	红窑希望小学南台片	10	200	75
26843	涟水	岔庙东元	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26844	涟水	岔庙堆口李赵	10	200	64
26845	涟水	岔庙邱庄东变	10	200	20
26846	涟水	岔庙高王南变	10	400	216
26847	涟水	岔庙洪兵周东	10	100	63
26848	涟水	岔庙洪兵村部东	10	315	0
26849	涟水	岔庙林庄八队2#变	10	200	102
26850	涟水	岔庙新河二队	10	100	25
26851	涟水	岔庙林庄十队2#变	10	400	233
26852	涟水	岔庙新河大庄	10	200	63
26853	涟水	岔庙陈桥北变	10	400	211
26854	涟水	李集大楼向阳柱上变	10	400	202
26855	涟水	岔庙沟东变	10	400	278
26856	涟水	岔庙公用变9#	10	200	50
26857	涟水	岔庙东老庄	10	200	88
26858	涟水	梁岔张楼变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26859	涟水	梁岔士流东地变	10	100	20
26860	涟水	梁岔士流圩南变	10	200	118
26861	涟水	李集笪北贾庄3号柱上变	10	100	54
26862	涟水	李集笪北贾庄2号柱上变	10	100	17
26863	涟水	李集笪北大陈3号柱上变	10	100	14
26864	涟水	朱码桃柳中心村3号北台区	10	630	154
26865	涟水	朱码桃柳中心村2号南台区	10	630	182
26866	涟水	李集万元小队3号柱上变	10	100	53
26867	涟水	朱码桃柳中心村1号南台区	10	630	125
26868	涟水	李集笪北大陈2号柱上变	10	200	97
26869	涟水	李集桂生六队2号柱上变	10	400	230
26870	涟水	李集笪北丁庄2号柱上变	10	200	101
26871	涟水	李集顺集中心村柱上变	10	200	58
26872	涟水	前进滨洪村中余变	10	200	14
26873	涟水	前进联合村姚赵东变	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26874	涟水	李集笪北方李2号柱上变	10	400	274
26875	涟水	李集笪北沙庄2号柱上变	10	400	278
26876	涟水	黄营张桥郑湾西变	10	100	28
26877	涟水	黄营洪庄二庄北变	10	100	30
26878	涟水	方渡后营张庄变	10	100	23
26879	涟水	红窑刘庄北台片.	10	400	225
26880	涟水	红窑汪元金庄台片	10	200	46
26881	涟水	红窑金沙庄队台片.	10	100	22
26882	涟水	麻垛中哨王庄变	10	400	245
26883	涟水	麻垛东哨河东变	10	200	27
26884	涟水	高沟财政所变	10	400	176
26885	涟水	高沟许庄王元新增	10	200	39
26886	涟水	高沟张圩村部2号变	10	200	79
26887	涟水	李集林赵贾陈柱上变	10	100	27
26888	涟水	李集林赵吴陈2号柱上变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26889	涟水	李集唐圩村2号柱上变	10	400	267
26890	涟水	李集唐圩朱孙柱上变	10	400	269
26891	涟水	李集南场马庄北柱上变	10	100	32
26892	涟水	李集蔡河二站北柱上变	10	400	223
26893	涟水	李集蔡河六队3号柱上变	10	400	209
26894	涟水	保滩喻集高庄2号配变	10	200	40
26895	涟水	保滩喻集街东配变	10	400	185
26896	涟水	保滩王渡十组配变	10	400	234
26897	涟水	保滩唐渡七组配变	10	100	8
26898	涟水	保滩唐渡八组北配变	10	400	188
26899	涟水	保滩唐渡一组配变	10	400	206
26900	涟水	高沟农科站新增变	10	315	0
26901	涟水	保滩唐渡二组北配变	10	100	0
26902	涟水	保滩唐渡八组南配变	10	400	247
26903	涟水	保滩洪荡四组2号配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26904	涟水	保滩唐渡三组配变	10	400	249
26905	涟水	余圩河滩2#变	10	400	288
26906	涟水	李集鲁桥艾刘西柱上变	10	200	84
26907	涟水	李集鲁桥艾刘北柱上变	10	100	2
26908	涟水	李集大桥三队2号柱上变	10	160	37
26909	涟水	方渡三湾东河东变	10	100	18
26910	涟水	李集大桥七队东柱上变	10	100	2
26911	涟水	方渡三湾东河南变	10	100	32
26912	涟水	李集大桥七队西柱上变	10	100	21
26913	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	0
26914	涟水	李集蔡河三队2号柱上变	10	400	89
26915	涟水	石湖引黄台片	10	400	105
26916	涟水	时码鲁渡赵庄台片	10	200	72
26917	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	0
26918	涟水	时码嵇庄台片	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26919	涟水	保滩厉渡五组配变	10	100	0
26920	涟水	保滩涟淮村七组配变	10	400	236
26921	涟水	保滩涟淮六组2号配变	10	200	97
26922	涟水	保滩洪荡五组2号配变	10	400	230
26923	涟水	时码李圩一队东庄台片	10	200	103
26924	涟水	时码陈李陈庄南台片	10	400	241
26925	涟水	时码采韩时庄台片	10	100	9
26926	涟水	时码采韩徐庄台片	10	400	98
26927	涟水	高沟常元曹庄2号变	10	100	37
26928	涟水	高沟三口小区1号变	10	200	4
26929	涟水	高沟三口小区2号变	10	200	40
26930	涟水	时码姜庄仁庄北台片	10	100	24
26931	涟水	涟城东方明珠2号配电室1号变	10	800	371
26932	涟水	涟城东方明珠2号配电室2号变	10	800	479
26933	涟水	涟城东方明珠3号配电室1号变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26934	涟水	涟城东方明珠3号配电室2号变	10	800	324
26935	涟水	涟城东方明珠3号配电室3号变	10	800	427
26936	涟水	涟城东方明珠3号配电室4号变	10	800	325
26937	涟水	高沟高东前三变	10	200	98
26938	涟水	涟城东方明珠1号配电室2号变	10	800	433
26939	涟水	高沟崔桥村部2号变	10	400	236
26940	涟水	黄营许荡何庄变	10	100	27
26941	涟水	南集王圩朱庄二号变	10	100	21
26942	涟水	陈师工业区3#变	10	400	88
26943	涟水	岔庙义河金庄	10	315	191
26944	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	0
26945	涟水	前进丁口王庄	10	200	109
26946	涟水	前进丁口学校	10	100	34
26947	涟水	大东吴邵东配变	10	200	98
26948	涟水	罗徐田黄南台片	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26949	涟水	罗徐王庄台片	10	100	34
26950	涟水	城区朱码新涟中花园2号配电房1号台区	10	800	196
26951	涟水	城区新涟中花园3号配电房2号台区	10	800	497
26952	涟水	城区新涟中花园3号配电房3号台区	10	800	326
26953	涟水	杨口邮局变	10	100	0
26954	涟水	浅集浅东徐庄台片	10	400	261
26955	涟水	朱码孙徐村朱弯南台区	10	100	11
26956	涟水	义兴后苗2#变	10	400	225
26957	涟水	岔庙原种场小鸡场	10	100	50
26958	涟水	红窑朱集街北台片	10	400	253
26959	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	0
26960	涟水	保滩曹港五组东配变	10	200	86
26961	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	0
26962	涟水	麻垛朱野场西	10	400	170
26963	涟水	保滩曹港港北配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26964	涟水	胡集菜场西台片	10	400	153
26965	涟水	李集殷庄老庄2号柱上变	10	100	0
26966	涟水	大东牌东变	10	100	48
26967	涟水	麻垛黄庄九队	10	200	75
26968	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	0
26969	涟水	朱码大名城1号南台区	10	800	464
26970	涟水	红窑加油站东台片	10	200	50
26971	涟水	灰墩徐王柱上变	10	400	255
26972	涟水	涟城东方明珠1号配电室1号变	10	800	329
26973	涟水	朱码大名城2号南台区	10	500	258
26974	涟水	朱码大名城2#北台区	10	500	240
26975	涟水	高沟张圩纪头圩后庄变	10	400	286
26976	涟水	高沟水岸家园5号变	10	400	0
26977	涟水	红窑高饭店北台片	10	100	28
26978	涟水	朱码大名城1号北台区	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26979	涟水	洪兵社区3#变	10	315	88
26980	涟水	徐集双码朱许变	10	400	202
26981	涟水	徐集车马四队变	10	400	252
26982	涟水	义兴街北2#变	10	100	61
26983	涟水	义兴陈圩2#变	10	100	0
26984	涟水	石湖工业园区台片	10	400	0
26985	涟水	陈师翁严西变	10	400	244
26986	涟水	朱码嵇庄村前王北配变	10	100	21
26987	涟水	朱码嵇庄村戚庄配变	10	100	33
26988	涟水	陈师刘田北变	10	100	23
26989	涟水	陈师南地配变	10	100	28
26990	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	0
26991	涟水	黄营徐庄水厂变	10	400	212
26992	涟水	朱码河网村陶庄北配变	10	400	279
26993	涟水	黄营张庄前赵变	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
26994	涟水	朱码河网村西配变	10	100	15
26995	涟水	黄营张庄十堡变	10	400	219
26996	涟水	朱码潘刘村鸡鹅配变	10	100	37
26997	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	0
26998	涟水	朱码余庄村龙尾北配变	10	100	32
26999	涟水	朱码花桥村北徐北配变	10	400	268
27000	涟水	朱码花桥村北周南配变	10	400	271
27001	涟水	朱码谈陈村周庄东配变	10	100	15
27002	涟水	朱码谈陈村周庄南配变	10	100	19
27003	涟水	黄营徐跳后王北变	10	100	29
27004	涟水	朱码谈陈村韩庄北配变	10	100	36
27005	涟水	朱码韩陈村东陈配变	10	100	44
27006	涟水	朱码韩陈村东陈南配变	10	100	39
27007	涟水	朱码韩陈村李庄配变	10	400	254
27008	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27009	涟水	南集彭滩马庄二号变	10	200	68
27010	涟水	方渡马渡八队变	10	400	257
27011	涟水	李集万元林庄柱上变	10	400	224
27012	涟水	北集村部	10	200	127
27013	涟水	北集朱老东朱	10	100	60
27014	涟水	灰墩东公用2#柱上变	10	200	51
27015	涟水	李集万元后缪1号柱上变	10	100	22
27016	涟水	成集后荡村北配变	10	400	234
27017	涟水	成集李徐配变	10	100	13
27018	涟水	余圩老庄变	10	400	195
27019	涟水	余圩夏庄变	10	100	26
27020	涟水	余圩永锋小区变	10	200	37
27021	涟水	李集万元小队2号柱上变	10	200	84
27022	涟水	李集万元薛庄柱上变	10	400	278
27023	涟水	李集韩高嵇庄2号柱上变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27024	涟水	李集韩高小赵2#柱上变	10	100	79
27025	涟水	方渡罗冲红旗南变	10	400	273
27026	涟水	红窑黄锅甑吴贾台片	10	100	44
27027	涟水	红窑东吴台片	10	100	35
27028	涟水	梁岔士流后地变	10	400	257
27029	涟水	石湖中营二队台片	10	400	248
27030	涟水	石湖月塔九队台片	10	200	115
27031	涟水	石湖兴庄六队台片	10	400	261
27032	涟水	朱码陶码村安置小区2号台区	10	400	0
27033	涟水	朱码陶码村安置小区1号台区	10	400	0
27034	涟水	成集谢孟2#变	10	200	99
27035	涟水	大东薛庄刘庄配变	10	100	45
27036	涟水	保滩喻集姜庄配变	10	200	66
27037	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	0
27038	涟水	灰墩韩庄徐老柱上变	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27039	涟水	李集林赵前柱上变	10	200	84
27040	涟水	大东小学配变	10	400	201
27041	涟水	大东刘圩南配变	10	315	156
27042	涟水	唐集九队3#	10	200	154
27043	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	0
27044	涟水	唐集丰河朱庄1#	10	100	2
27045	涟水	唐集丰河吴队1#	10	100	27
27046	涟水	石湖中营一队台片	10	400	256
27047	涟水	石湖中营三组台片	10	200	100
27048	涟水	石湖中营五队台片	10	400	190
27049	涟水	石湖月塔五队台片	10	100	46
27050	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	0
27051	涟水	石湖钱码台片	10	100	0
27052	涟水	李集路口王庄2号柱上变	10	100	2
27053	涟水	石湖月塔工业园区台片	10	315	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27054	涟水	李集路口周李北柱上变	10	200	0
27055	涟水	李集蔡河陈庄2号柱上变	10	400	200
27056	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	0
27057	涟水	李集路口张薛南柱上变	10	200	116
27058	涟水	涟城工业集中区8号箱变	10	400	8
27059	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	0
27060	涟水	灰墩南元村2#柱上变	10	400	111
27061	涟水	涟城食品小区1号变	10	315	41
27062	涟水	涟城食品小区2号变	10	315	187
27063	涟水	李集韩高东韩2号柱上变	10	400	284
27064	涟水	大楼安置小区1号配变	10	400	155
27065	涟水	大楼安置小区2号配变	10	400	174
27066	涟水	大楼安置小区3号配变	10	400	174
27067	涟水	大楼安置小区4号配变	10	400	128
27068	涟水	涟城大关四队南变	10	100	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27069	涟水	涟城尤戚南变	10	200	77
27070	涟水	涟城尤戚西变	10	100	4
27071	涟水	朱码河网村中心庄西配变	10	100	5
27072	涟水	义兴前胡2#变	10	400	242
27073	涟水	义兴沙庄2#变	10	100	18
27074	涟水	义兴冯庄2#变	10	100	45
27075	涟水	义兴刘谢2#变	10	200	102
27076	涟水	引北小学变	10	100	29
27077	涟水	义兴西代2#变	10	100	3
27078	涟水	义兴罗庄2#变	10	100	15
27079	涟水	朱码凌庄村电信基站变	10	400	136
27080	涟水	天缘华府1号变	10	500	0
27081	涟水	天缘华府2号变	10	500	165
27082	涟水	碧波苑1号箱变1号变	10	630	278
27083	涟水	碧波苑1号箱变2号变	10	630	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27084	涟水	碧波苑2号箱变1号变	10	630	281
27085	涟水	碧波苑2号箱变2号变	10	630	257
27086	涟水	陈师屋基台片	10	200	26
27087	涟水	石湖加油站台片	10	400	227
27088	涟水	梁岔竹元杨庄变	10	400	229
27089	涟水	红窑八支王庄台片	10	400	277
27090	涟水	黄营九堡二旗变	10	100	29
27091	涟水	蒋庵骆庄七组变	10	100	40
27092	涟水	麻垛王码西变	10	200	77
27093	涟水	南集冯罗石庄二号变	10	100	17
27094	涟水	浅集孔王林庄南台片	10	100	34
27095	涟水	高沟今世缘小区2号变	10	500	0
27096	涟水	今世缘小区3号变	10	500	261
27097	涟水	高沟今世缘小区1号变	10	315	0
27098	涟水	艺达名都1号变	10	800	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27099	涟水	艺达名都2号变	10	800	316
27100	涟水	徐集上营九队南变	10	100	16
27101	涟水	方渡腰庄五队北变	10	100	20
27102	涟水	北集街东变	10	200	55
27103	涟水	蒋庵悦来孙庄变	10	100	19
27104	涟水	蒋庵悦来孙庄西变	10	200	80
27105	涟水	高缘雅居配电室4#	10	630	294
27106	涟水	高缘雅居配电室1#	10	630	128
27107	涟水	南禄_徐圩一组东变	10	100	9
27108	涟水	南禄_九里小区变	10	100	0
27109	涟水	南禄_淮泽九组东变	10	200	84
27110	涟水	南禄_兴南文庄变	10	100	15
27111	涟水	南禄_楼庄贾庄南变	10	200	83
27112	涟水	南禄_薛集街心2#变	10	400	212
27113	涟水	南禄_高陈四组变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27114	涟水	朱码振丰家园9号台区	10	630	240
27115	涟水	朱码振丰家园10号台区	10	630	255
27116	涟水	朱码安东北路安置小区1号南台区	10	630	194
27117	涟水	朱码安东北路安置小区1号北台区	10	630	315
27118	涟水	成集街道东变	10	400	0
27119	涟水	城区薛氏眼科配变	10	200	0
27120	涟水	朱码安东北路安置小区2号南台区	10	630	365
27121	涟水	朱码安东北路安置小区3号南台区	10	400	177
27122	涟水	朱码安东北路安置小区2号北台区	10	630	228
27123	涟水	涟城冯罗八队变	10	315	65
27124	涟水	梁岔马棚七队变	10	400	221
27125	涟水	南集杜尧方庄变	10	100	10
27126	涟水	南集王圩一组变	10	400	260
27127	涟水	梁岔龙窝刘桥变	10	400	104
27128	涟水	城区红日金城配电室2#变	10	800	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27129	涟水	城区红日金城配电室 3#变	10	800	312
27130	涟水	城区红日金城配电室 4#变	10	800	381
27131	涟水	城区中联1#欧变15701	10	500	277
27132	涟水	城区中联1#欧变15702	10	500	221
27133	涟水	城区中联2#欧变15701	10	500	166
27134	涟水	城区中联3#欧变15702	10	500	144
27135	涟水	城区中联6#欧变02	10	500	170
27136	涟水	朱码花园村新菜场2号 台区	10	630	345
27137	涟水	城区国际文化商贸城 1#开关室01	10	800	373
27138	涟水	城区国际文化商贸城 1#开关室002	10	800	439
27139	涟水	城区国际文化商贸城2 号配电室2号变	10	800	194
27140	涟水	梁岔车站小区1#变	10	400	155
27141	涟水	梁岔车站小区2#变	10	400	110
27142	涟水	梁岔车站小区3#变	10	400	21
27143	涟水	徐集上庄中马变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27144	涟水	城区帝景蓝湾电梯专用变（备供）	10	400	219
27145	涟水	徐集林码村部西变	10	100	24
27146	涟水	徐集林码刘码南变	10	400	202
27147	涟水	唐集后王1#	10	100	27
27148	涟水	龙源国际1号配电室1号变	10	800	433
27149	涟水	龙源国际1号配电室2号变	10	800	499
27150	涟水	龙源国际2号配电室6号变	10	800	456
27151	涟水	龙源国际2号配电室3号变	10	800	395
27152	涟水	龙源国际2号配电室4号变	10	800	542
27153	涟水	城区锦绣前程1#开关站2号变	10	800	396
27154	涟水	城区锦绣前程1#开关站4号变	10	800	398
27155	涟水	城区锦绣前程1#开关站1号变	10	800	413
27156	涟水	城区锦绣前程1#开关站3号变	10	800	253
27157	涟水	城区锦绣前城2#配电室5号变	10	800	353
27158	涟水	城区锦绣前城2#配电室6号变	10	800	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27159	涟水	城区锦绣前城3#配电室8号变	10	800	335
27160	涟水	城区锦绣前城3#配电室7号变	10	800	103
27161	涟水	红窑延寿洼东台片	10	400	289
27162	涟水	龙源国际2号配电室5号变	10	800	299
27163	涟水	红窑延寿曹庄南台片	10	400	271
27164	涟水	唐集丰华六队1#	10	100	39
27165	涟水	南集郭庄顾庄变	10	200	99
27166	涟水	南集郭庄东王变	10	400	220
27167	涟水	时码陆庄油坊台片	10	100	33
27168	涟水	北集街东小区变	10	200	0
27169	涟水	南集冯罗冯庄变	10	100	57
27170	涟水	余圩车站变	10	400	186
27171	涟水	城区中恒国际小区D区2号箱变1号变	10	800	0
27172	涟水	城区中恒国际小区D区2号箱变2号变	10	800	0
27173	涟水	城区富贵花园1#配电室2#配变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27174	涟水	城区. 阳光嘉园2#配电室2#变	10	800	346
27175	涟水	涟城金盛花园箱变1号变	10	630	127
27176	涟水	涟城金盛花园箱变2号变	10	630	142
27177	涟水	涟城东郊华庭箱变1号变	10	630	242
27178	涟水	涟城东郊华庭箱变2号变	10	630	387
27179	涟水	保滩肖渡中心村北配电变	10	315	115
27180	涟水	南集街西变	10	400	171
27181	涟水	军民花园二期1号变	10	500	51
27182	涟水	军民花园二期2号变配电变压器	10	500	0
27183	涟水	军民花园二期3号变	10	500	95
27184	涟水	城区万香国际5号配电室2#变	10	800	278
27185	涟水	梁岔二队变	10	200	0
27186	涟水	梁岔医院2#台片	10	400	15
27187	涟水	梁岔医院3#台片	10	400	126
27188	涟水	张圩嵇东1#台片	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27189	涟水	城区泉湖山庄学士苑2号变	10	630	324
27190	涟水	城区泉湖山庄学士苑4号变	10	630	271
27191	涟水	城区泉湖山庄学士苑6号变	10	630	222
27192	涟水	城区泉湖山庄学士苑3号变	10	630	216
27193	涟水	城区泉湖山庄学士苑5号变	10	630	278
27194	涟水	方渡谭赵河口北变	10	400	241
27195	涟水	城区学府名苑配电室1号变	10	800	388
27196	涟水	朱码陶码村金庄西配变	10	400	198
27197	涟水	朱码陶码村幸福西配变	10	400	231
27198	涟水	红窑黄锅甑三期北台片1号变	10	630	201
27199	涟水	朱码文俊村北台区	10	400	220
27200	涟水	高沟二圩后三3号变	10	400	286
27201	涟水	徐集上庄陆庄南变	10	100	0
27202	涟水	朱码新港新天地1号变	10	200	49
27203	涟水	杨口老圩圩西变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27204	涟水	石湖中营顾庄台片	10	200	119
27205	涟水	五港租田汪韩2号柱上变	10	100	42
27206	涟水	南集冯罗王庄二号变	10	200	58
27207	涟水	红窑新城南台片.	10	500	183
27208	涟水	高沟福缘佳苑4号变	10	630	195
27209	涟水	城区义乌商品城1号箱变	10	630	75
27210	涟水	城区义乌商品城新2#欧变001	10	630	41
27211	涟水	唐集河口三队变	10	400	222
27212	涟水	高沟高秀一队3号变	10	400	51
27213	涟水	唐集丰河顾队变	10	400	242
27214	涟水	徐集上庄中马北变	10	400	243
27215	涟水	前进学府家园	10	400	0
27216	涟水	前进同兴商业街	10	200	1
27217	涟水	前进滨洪村滨洪组变	10	400	214
27218	涟水	余圩杨庙北台片	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27219	涟水	义兴冯庄变	10	100	0
27220	涟水	义兴万洼孙庄变	10	100	31
27221	涟水	义兴孙信东变	10	200	131
27222	涟水	朱码河网敬老院配变	10	200	0
27223	涟水	朱码花桥村罗庄西配变	10	400	258
27224	涟水	麻垛东哨河口	10	400	225
27225	涟水	保滩涟淮三组配变	10	200	0
27226	涟水	高沟中心队2号变	10	200	76
27227	涟水	南集南营三堡变	10	400	197
27228	涟水	南集桃园四组变	10	400	180
27229	涟水	梁岔左圩中变	10	400	160
27230	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	0
27231	涟水	灰墩东西韩柱上变	10	400	253
27232	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	0
27233	涟水	黄营徐庄东徐变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27234	涟水	岔庙义河姚庄	10	400	273
27235	涟水	灰墩灰墩村小区柱上变	10	200	32
27236	涟水	红窑龙基雅园一号台片	10	630	7
27237	涟水	红窑龙基雅园二号台片	10	630	296
27238	涟水	红窑龙基雅园三号台片	10	630	93
27239	涟水	灰墩西柱上变	10	200	49
27240	涟水	李集桂生村柱上变	10	200	51
27241	涟水	成集三千配变	10	200	103
27242	涟水	北集桂连变	10	400	266
27243	涟水	北集苗刘学校变	10	200	24
27244	涟水	北集潘闸艾庄变	10	100	21
27245	涟水	马棚圩里台片	10	100	34
27246	涟水	红窑吴三庄	10	400	236
27247	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	0
27248	涟水	陈师小高庄变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27249	涟水	红窑农业科技台片.	10	100	66
27250	涟水	黄营西庄前刘变	10	400	236
27251	涟水	黄营新庄二队变	10	100	0
27252	涟水	红窑延寿新庄台片	10	100	13
27253	涟水	李集殷庄胡庄南柱上 变	10	400	284
27254	涟水	高沟七里五队3号变	10	400	267
27255	涟水	岔庙陈桥变	10	100	0
27256	涟水	徐集王湾圩东南变	10	100	3
27257	涟水	石湖徐庄台片	10	100	9
27258	涟水	浅集苏王北台片	10	400	257
27259	涟水	邱岭圩西台片	10	400	277
27260	涟水	梁岔公用12#变	10	200	10
27261	涟水	红窑五支席庄西配变	10	400	283
27262	涟水	浅集后兴张杨北台片	10	400	264
27263	涟水	浅集后兴张杨西台片	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27264	涟水	红窑龙兴西区西台片	10	400	252
27265	涟水	红窑普安街西台片	10	100	47
27266	涟水	城区桃园小区东区	10	630	0
27267	涟水	杨口扁担八组西变	10	400	250
27268	涟水	梁岔大庄桥南变	10	100	24
27269	涟水	余圩大后庄1#台片	10	100	20
27270	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	0
27271	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	0
27272	涟水	南集下营四组变	10	100	9
27273	涟水	成集三潘罗庄配变	10	100	16
27274	涟水	红窑供电所台片	10	400	227
27275	涟水	朱码柴市村嵇新庄配变	10	400	245
27276	涟水	唐集周张南1#	10	200	92
27277	涟水	浅集金城大庄台片	10	100	37
27278	涟水	唐集陈圩五队1#	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27279	涟水	红窑官何何庄台片	10	400	242
27280	涟水	南集皂角张庄变	10	200	63
27281	涟水	梁岔夏荡左胡变0	10	100	39
27282	涟水	梁岔夏荡八队	10	400	238
27283	涟水	成集王圩村南配变	10	200	73
27284	涟水	梁岔张楼潜洼北变	10	315	173
27285	涟水	杨口郑洼八组变	10	200	113
27286	涟水	城区老一中配电室01	10	800	525
27287	涟水	李集乡镇府南柱上变	10	400	262
27288	涟水	唐集毛郁陆庄2#变	10	400	130
27289	涟水	大东嵇朱北配变	10	400	258
27290	涟水	梁岔左圩小区1#变	10	200	35
27291	涟水	杨口老孙庄圩南变	10	400	234
27292	涟水	李集唐武南柱上变	10	200	8
27293	涟水	黄营六堡四队变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27294	涟水	黄营六堡二队变	10	100	26
27295	涟水	岔庙郝友张庄2#	10	100	34
27296	涟水	方渡贾马后鲁变	10	400	249
27297	涟水	方渡贾马小区变	10	100	11
27298	涟水	五港黄码秦庄西柱上变	10	100	26
27299	涟水	五港港中家园2号柱上变	10	400	143
27300	涟水	五港租田小军南柱上变	10	100	24
27301	涟水	五港港中家园1#柱上变	10	400	67
27302	涟水	前进农技站	10	200	69
27303	涟水	杨口金庄小区变	10	100	4
27304	涟水	杨口金庄水厂变	10	400	270
27305	涟水	浅集夏楼太和台片	10	100	0
27306	涟水	方渡后营张庄北变	10	200	84
27307	涟水	方渡韩鲁罗巷三队北变	10	400	250
27308	涟水	方渡西三郑庄变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27309	涟水	高沟富贵花园2号变	10	500	243
27310	涟水	李集三桂朱庄2号柱上变	10	100	45
27311	涟水	前进闸口后堆	10	100	2
27312	涟水	杨口商贸城4#变	10	400	104
27313	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	0
27314	涟水	朱码谈陈村草莓园配变	10	200	117
27315	涟水	南禄_淮泽八组变	10	200	30
27316	涟水	杨口老街变	10	200	0
27317	涟水	梁岔公用13#变	10	200	0
27318	涟水	红窑丁锅甑村台片	10	200	116
27319	涟水	灰墩大胡村6#柱上变	10	400	269
27320	涟水	红窑前张庄东台片	10	100	35
27321	涟水	五港黄码秦解柱上变	10	100	38
27322	涟水	梁岔卜圩姜阳2号变	10	100	61
27323	涟水	成集聂王西配变	10	100	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27324	涟水	陈师跨河新村变	10	200	44
27325	涟水	五港平安薛庄东柱上变	10	400	252
27326	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	0
27327	涟水	张圩小皇庄台片	10	100	36
27328	涟水	胡集菜场东台片	10	200	49
27329	涟水	街南贾集前庄台片	10	200	96
27330	涟水	北集道行建社变	10	100	41
27331	涟水	梁岔左三庄南场变	10	400	275
27332	涟水	五港平安薛庄西柱上变	10	100	34
27333	涟水	李集东城佳园（北）2号变	10	630	295
27334	涟水	李集东城佳园（南）1号变	10	630	234
27335	涟水	北集守阳四队变	10	100	28
27336	涟水	灰墩新划村2#柱上变	10	200	34
27337	涟水	红窑刘码前塘台片	10	400	269
27338	涟水	唐集大小郁1#	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27339	涟水	唐集胡缪一队1#	10	100	41
27340	涟水	涟城顺安西变	10	400	0
27341	涟水	朱码信用社台区	10	630	357
27342	涟水	涟东新村1号配电室1号变	10	800	341
27343	涟水	涟东新村1号配电室2号变	10	800	455
27344	涟水	涟东新村5号配电室1号变	10	800	430
27345	涟水	大东三湾西倪变	10	100	29
27346	涟水	蒋庵梨园王庄变	10	400	245
27347	涟水	蒋庵港口变	10	200	57
27348	涟水	陈师蒋庵蒋老庄河东2#变	10	100	0
27349	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	0
27350	涟水	陈师中心小学变	10	200	0
27351	涟水	陈师二庄新庄变	10	315	176
27352	涟水	高沟常沟加油站2号变	10	200	107
27353	涟水	红窑颜下圩里东台片	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27354	涟水	红窑颜下圩东台片	10	100	41
27355	涟水	岔庙庄南变	10	400	267
27356	涟水	红窑颜下圩南西台片	10	200	125
27357	涟水	方渡谭一二北变	10	400	235
27358	涟水	涟东新村4号配电室1号变	10	800	445
27359	涟水	涟东新村4号配电室2号变	10	800	427
27360	涟水	涟东新村3号配电室1号变	10	800	339
27361	涟水	涟东新村3号配电室2号变	10	800	430
27362	涟水	涟东新村2号配电室1号变	10	800	426
27363	涟水	涟东新村2号配电室2号变	10	800	389
27364	涟水	涟东新村5号配电室2号变	10	800	407
27365	涟水	岔庙四支桥头	10	200	52
27366	涟水	陈师街南居民集中区1#变	10	500	214
27367	涟水	陈师街南居民集中区2#变	10	500	329
27368	涟水	李集支河支庄柱上变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27369	涟水	黄营医院变	10	400	71
27370	涟水	黄营小朱庄变	10	400	248
27371	涟水	黄营板厂变	10	100	0
27372	涟水	黄营街西王舍变	10	400	251
27373	涟水	黄营街西朱庄变	10	100	29
27374	涟水	黄营张桥刘荡变	10	100	31
27375	涟水	黄营街西大吴变	10	100	3
27376	涟水	黄营杨桂村变	10	200	22
27377	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	0
27378	涟水	黄营大飞河东变	10	400	109
27379	涟水	黄营大飞庄心变	10	200	40
27380	涟水	黄营大飞电站变	10	100	0
27381	涟水	黄营大飞街南变	10	100	10
27382	涟水	北集朱桥南庄变	10	200	49
27383	涟水	北集朱桥松林变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27384	涟水	黄营大飞七队变	10	200	12
27385	涟水	黄营九堡南变	10	100	0
27386	涟水	北集朱桥汤马配变	10	400	244
27387	涟水	岔庙公用7#	10	200	27
27388	涟水	城区妙通塔	10	315	0
27389	涟水	城区公安局	10	630	0
27390	涟水	黄营张桥李荡变	10	100	52
27391	涟水	黄营张桥郑湾变	10	400	223
27392	涟水	黄营张桥元河西变	10	100	25
27393	涟水	黄营卢徐村变	10	100	0
27394	涟水	黄营旗杆街道变	10	200	61
27395	涟水	北集道行严圩台片	10	100	37
27396	涟水	北集道行四队	10	400	215
27397	涟水	黄营旗杆二队变	10	315	199
27398	涟水	北集道行二队	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27399	涟水	涟城谷嘴中心村3号变	10	315	103
27400	涟水	涟城谷嘴中心村1号变	10	200	64
27401	涟水	陈师谈庄	10	400	184
27402	涟水	陈师万庄南变	10	100	45
27403	涟水	朱码军田村砖瓦厂3# 配变	10	400	42
27404	涟水	北集道行中心村	10	80	14
27405	涟水	北集吴刘七队	10	100	24
27406	涟水	城区府前御景园1#欧 变(地泽苑)1#	10	630	335
27407	涟水	涟城金泽园箱变1号变	10	630	326
27408	涟水	涟城金泽园箱变2号变	10	630	312
27409	涟水	北集道行一队变	10	400	260
27410	涟水	北集严港中心村	10	100	0
27411	涟水	五港端程2柱上变	10	400	101
27412	涟水	五港王李汪庄柱上变	10	200	110
27413	涟水	五港中学柱上变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27414	涟水	义兴万洼小区变	10	100	33
27415	涟水	北集朱桥农业产业园	10	400	235
27416	涟水	黄营于桥高于变	10	100	28
27417	涟水	黄营于桥黄庄变	10	200	101
27418	涟水	黄营于老西变	10	400	0
27419	涟水	梁岔薛园西梁变	10	200	100
27420	涟水	梁岔龙窝大东变	10	400	256
27421	涟水	梁岔金码街变	10	400	88
27422	涟水	黄营于桥孙庄变	10	400	252
27423	涟水	黄营锹营东变	10	400	239
27424	涟水	黄营于老东变	10	100	44
27425	涟水	黄营张桥桥口变	10	400	0
27426	涟水	黄营李学军变	10	100	23
27427	涟水	成集后大庄变	10	200	115
27428	涟水	灰墩王嘴小区14号柱上变	10	315	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27429	涟水	灰墩王嘴小区15号柱上变	10	100	11
27430	涟水	灰墩王嘴小区17号柱上变	10	100	0
27431	涟水	灰墩王嘴小区19号柱上变	10	80	0
27432	涟水	灰墩王嘴小区20号柱上变	10	200	66
27433	涟水	灰墩王嘴小区21号柱上变	10	200	54
27434	涟水	黄营张桥李桥南变	10	100	46
27435	涟水	大东彭庄南配变	10	200	107
27436	涟水	城区城市花园一期	10	630	0
27437	涟水	城区襄奔2#欧式变	10	400	35
27438	涟水	城区襄奔1#欧式变	10	630	391
27439	涟水	五港港南孙庄柱上变	10	400	199
27440	涟水	陈师村供电所变	10	630	57
27441	涟水	朱码王二庄村林场台区	10	50	0
27442	涟水	陈师何庄北变	10	400	284
27443	涟水	陈师何庄南变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27444	涟水	朱码凌庄村贾庄配变	10	200	56
27445	涟水	北集道行村部变	10	400	193
27446	涟水	黄营曹墩七队变	10	400	246
27447	涟水	北集前桥村部	10	400	32
27448	涟水	北集前桥桥北配变	10	100	35
27449	涟水	北集街心北变	10	400	157
27450	涟水	黄营旗杆五队变	10	100	12
27451	涟水	李集唐圩王庄柱上变	10	200	105
27452	涟水	方渡前圩北变	10	200	98
27453	涟水	方渡谭东王庄变	10	400	249
27454	涟水	方渡谭东穆庄变	10	200	89
27455	涟水	梁岔左圩4#变	10	315	60
27456	涟水	杨口九里小街2#变	10	200	12
27457	涟水	义兴小元庄变	10	100	35
27458	涟水	义兴殷渡小区变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27459	涟水	陈师沙河村卢庄	10	100	9
27460	涟水	陈师柿元村西庄变	10	400	273
27461	涟水	徐集上营村部变	10	200	105
27462	涟水	城区国土局	10	200	0
27463	涟水	黄营徐跳朱庄变	10	400	277
27464	涟水	北集朱老村部	10	100	1
27465	涟水	北集朱老陶庄变	10	100	20
27466	涟水	北集朱老后朱	10	400	249
27467	涟水	北集守阳一队变	10	200	67
27468	涟水	北集守阳二队	10	100	9
27469	涟水	保滩洪荡粮站配变	10	400	77
27470	涟水	浅集夏楼太和1台片	10	100	28
27471	涟水	黄营霍庄六队变	10	200	61
27472	涟水	石湖_三齐中营变	10	400	219
27473	涟水	黄营旗杆三队变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27474	涟水	引北南	10	400	0
27475	涟水	前进七沟小刘庄	10	200	39
27476	涟水	南禄_薛集街东变	10	200	51
27477	涟水	李集万元陈庄柱上变	10	400	275
27478	涟水	李集笪北夏王柱上变	10	100	48
27479	涟水	徐集季安张宋变	10	400	229
27480	涟水	徐集季安中学变	10	200	68
27481	涟水	徐集上营河北变	10	400	246
27482	涟水	北集严港后王变	10	400	258
27483	涟水	黄营新庄五队变	10	400	212
27484	涟水	南禄_朱圩一组变	10	200	48
27485	涟水	南禄_朱圩四组变	10	100	33
27486	涟水	南禄_朱圩八组变	10	100	24
27487	涟水	南禄_朱圩七组变	10	200	78
27488	涟水	南禄_楼庄三组变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27489	涟水	南禄_楼庄四组变	10	200	100
27490	涟水	南禄_丰华农场变	10	100	41
27491	涟水	南禄_楼庄贾庄变	10	100	53
27492	涟水	南禄_张顾顾庄变	10	200	92
27493	涟水	南禄_张顾小顾庄变	10	200	88
27494	涟水	南禄_薛集街心变	10	400	119
27495	涟水	南禄_薛集杨庄变	10	400	209
27496	涟水	南禄_三齐陈庄变	10	100	9
27497	涟水	南禄_三齐五组变	10	400	246
27498	涟水	南禄_四兴街道变	10	400	104
27499	涟水	南禄_徐圩九组变	10	400	250
27500	涟水	南禄_兴南街东变	10	200	77
27501	涟水	南禄_九里洼南变	10	200	78
27502	涟水	南禄_九里洼东变	10	200	25
27503	涟水	城区银杏花园1#箱变 东1#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27504	涟水	城区军民红日娱乐城	10	400	0
27505	涟水	徐集上营北滩变	10	100	0
27506	涟水	徐集上营东滩变	10	100	29
27507	涟水	城区小花闸台区	10	100	17
27508	涟水	城区涟洲花园1#	10	1600	1273
27509	涟水	城区白鹭花园1#欧变	10	630	294
27510	涟水	黄营北窑变	10	400	106
27511	涟水	北集沈荡胡王配变	10	100	51
27512	涟水	黄营九堡五队变	10	100	24
27513	涟水	北集沈荡周庄	10	400	247
27514	涟水	北集沈荡大队	10	200	54
27515	涟水	北集沈荡查皇配变	10	160	43
27516	涟水	黄营九堡北变	10	400	230
27517	涟水	北集严港南王2#变	10	400	269
27518	涟水	北集沈荡农科队变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27519	涟水	北集中学配变	10	400	241
27520	涟水	北集医院变	10	400	213
27521	涟水	南禄_九里万薛变	10	200	112
27522	涟水	南禄_九里顾庄变	10	200	36
27523	涟水	南禄_九里前马变	10	200	28
27524	涟水	方渡前圩四队变	10	100	57
27525	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	0
27526	涟水	南禄_四兴张庄变	10	100	45
27527	涟水	南禄_方圩照明变	10	400	232
27528	涟水	南禄_方圩殷顾变	10	200	104
27529	涟水	南禄_方圩租田变	10	200	52
27530	涟水	南禄_高陈七组变	10	400	268
27531	涟水	南禄_高陈一组变	10	100	3
27532	涟水	南禄_四兴小学变	10	400	116
27533	涟水	南禄_赵王林王变	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27534	涟水	南禄_徐马河东变	10	200	56
27535	涟水	石湖五湖小区台片	10	200	17
27536	涟水	石湖电信局台片	10	400	122
27537	涟水	石湖西街台片	10	400	128
27538	涟水	时码李圩五队台片	10	100	47
27539	涟水	胡集冯华米厂台片	10	200	43
27540	涟水	高沟小鸡场	10	200	56
27541	涟水	城区银杏花园1#箱变 东2#变	10	630	0
27542	涟水	城区银杏花园2#箱变 西1#变	10	800	0
27543	涟水	城区银杏花园2#箱变 西2#变	10	800	0
27544	涟水	城区金色华府1#配电 室1#变	10	500	159
27545	涟水	城区金色华府2#配电 室1#变	10	500	146
27546	涟水	城区金色华府2#配电 室2#变	10	500	115
27547	涟水	麻垛西八南	10	200	80
27548	涟水	麻垛西八西变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27549	涟水	麻垛西八东	10	100	16
27550	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	0
27551	涟水	北集街心南变	10	400	184
27552	涟水	黄营西庄北变	10	100	28
27553	涟水	黄营李圩西变	10	200	51
27554	涟水	黄营李圩殷庄变	10	100	16
27555	涟水	北集桂连南变	10	100	38
27556	涟水	北集桂连中变	10	100	36
27557	涟水	黄营李圩东变	10	400	246
27558	涟水	黄营张庄北变	10	100	22
27559	涟水	北集道行丁徐变	10	400	265
27560	涟水	北集道行十队变	10	100	23
27561	涟水	北集道行韩庄变	10	100	16
27562	涟水	北集道行七队变	10	200	105
27563	涟水	浅集河湾二队台片	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27564	涟水	红窑朱圩河滩台片	10	400	273
27565	涟水	大东陈庄7队配变	10	200	114
27566	涟水	大东桥口配变	10	200	13
27567	涟水	大东小南贾庄配变	10	100	45
27568	涟水	黄营徐庄孙圩变	10	100	43
27569	涟水	义兴平安河变	10	400	178
27570	涟水	城区聋哑学校	10	315	15
27571	涟水	城区四中	10	400	0
27572	涟水	城区学府茗苑1#(北)	10	630	69
27573	涟水	城区军民中心村五金城7号配台区	10	400	60
27574	涟水	城区军民中心村家具城5号台区	10	800	254
27575	涟水	城区军民中心村家具城4号台区	10	800	241
27576	涟水	城区府前安置小区1#变	10	800	184
27577	涟水	城区府前安置小区2#变	10	800	376
27578	涟水	北集吴刘三队	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27579	涟水	城区府前御景园5#箱变(天润苑)1#变	10	800	329
27580	涟水	卫生局府前御景园5#箱变	10	800	336
27581	涟水	城区涟洲花园3#配电室1#变	10	800	139
27582	涟水	城区涟洲花园3#配电室2#变	10	800	0
27583	涟水	城区白鹭花园3#箱变1#变	10	630	0
27584	涟水	城区小车站2#箱变	10	400	0
27585	涟水	城区小车站箱变	10	400	0
27586	涟水	城区娱乐城箱式变	10	400	0
27587	涟水	城区装饰城自来水厂东配变	10	630	122
27588	涟水	城区陶然居2#箱变	10	630	119
27589	涟水	北集吴刘二队	10	100	0
27590	涟水	北集吴刘王草坊变	10	100	46
27591	涟水	北集潘闸朱庄	10	100	30
27592	涟水	北集潘闸鲁韦配变	10	400	265
27593	涟水	北集潘闸鲁王配变	10	100	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27594	涟水	朱码柴市村七八队配变	10	400	253
27595	涟水	城区桃园小区西区欧变	10	630	0
27596	涟水	城区金莲花苑小区1#	10	400	154
27597	涟水	黄营锹营北变	10	100	11
27598	涟水	城区人才小区三期1号变	10	630	67
27599	涟水	城区涟洲花园2#	10	1600	1273
27600	涟水	城区人才小区二期1号变	10	500	113
27601	涟水	城区学府茗苑2#(南)	10	630	157
27602	涟水	成集谢孟变	10	100	0
27603	涟水	成集法华村配变	10	200	86
27604	涟水	成集施庄变	10	200	87
27605	涟水	成集马庄东变	10	400	107
27606	涟水	黄营丁沙李变	10	100	41
27607	涟水	黄营前陈变	10	400	233
27608	涟水	红窑刘码小区台片	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27609	涟水	黄营前徐变	10	200	117
27610	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	0
27611	涟水	梁岔公用3#变	10	400	30
27612	涟水	别洼河北南台片	10	200	112
27613	涟水	小埝中心村3#台片	10	200	62
27614	涟水	方渡三湾水厂变	10	100	52
27615	涟水	涟城文博苑2号箱1号变	10	630	332
27616	涟水	涟城文博苑2号箱2号变	10	630	272
27617	涟水	涟城泽惠园A区箱变1号变	10	630	321
27618	涟水	涟城泽惠园A区箱变2号变	10	630	223
27619	涟水	金城花苑1号变	10	315	0
27620	涟水	黄营卢徐板厂变	10	160	69
27621	涟水	北集潘闸张庄	10	100	0
27622	涟水	黄营徐跳后徐变	10	100	33
27623	涟水	北集潘闸街变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27624	涟水	北集潘闸陈庄变	10	200	38
27625	涟水	北集吴刘八队变	10	400	206
27626	涟水	北集忠诚余刘变	10	100	21
27627	涟水	北集忠诚后宋西变	10	400	259
27628	涟水	北集朱老三丁变	10	100	24
27629	涟水	北集朱老孙庄	10	100	20
27630	涟水	黄营农具厂变	10	400	0
27631	涟水	黄营桥头变	10	100	3
27632	涟水	黄营乡政府变	10	400	0
27633	涟水	城区中山商场	10	630	92
27634	涟水	城区东环湖欧变	10	630	185
27635	涟水	陈师后陈变	10	400	22
27636	涟水	红窑大金圩村台片	10	315	90
27637	涟水	灰墩万东柱上变	10	400	221
27638	涟水	梁岔双楼兴庄变	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27639	涟水	灰墩蔡口罗庄柱上变	10	400	1
27640	涟水	城区金域名门小区二期南	10	630	204
27641	涟水	城区金域名门一期东	10	630	267
27642	涟水	城区金域名门一期西	10	630	36
27643	涟水	城区金莲花苑小区2#	10	400	140
27644	涟水	城区今世缘小区2号变	10	630	172
27645	涟水	北集守阳五队	10	100	0
27646	涟水	红窑黄戈镇开发区台片	10	400	133
27647	涟水	北集朱桥清真寺变	10	400	178
27648	涟水	保滩十堡中心村配变	10	400	162
27649	涟水	城区颐天公寓	10	1000	455
27650	涟水	岔庙马圩闸	10	200	74
27651	涟水	城区水上花月城	10	630	284
27652	涟水	梁岔费庄李庄变	10	400	114
27653	涟水	黄营旗杆街东变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27654	涟水	城区老进修学校	10	200	0
27655	涟水	徐集街心变	10	315	109
27656	涟水	成集成桥配变	10	200	104
27657	涟水	黄营周王七队变	10	100	0
27658	涟水	城区城南冷库	10	630	0
27659	涟水	黄营于桥李庄变	10	400	248
27660	涟水	黄营许荡许为跃变	10	100	11
27661	涟水	黄营许荡村变	10	200	129
27662	涟水	城区平升地产欧变	10	315	111
27663	涟水	黄营许荡于舍变	10	80	31
27664	涟水	黄营六堡三队变	10	100	14
27665	涟水	涟城东方花园2号变	10	500	150
27666	涟水	涟城东方花园1号变	10	500	93
27667	涟水	涟城泽惠园1号箱东变	10	800	419
27668	涟水	涟城泽惠园1号箱西变	10	800	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27669	涟水	陈师寿延朱王	10	400	203
27670	涟水	北集乡政府变	10	315	55
27671	涟水	北集机站配变	10	100	25
27672	涟水	黄营九堡西变	10	100	32
27673	涟水	黄营洪庄山西变	10	100	20
27674	涟水	北集朱桥学校	10	400	214
27675	涟水	黄营霍庄五队变	10	100	18
27676	涟水	徐集上营外滩变	10	200	80
27677	涟水	徐集集东吉庄变	10	100	21
27678	涟水	时码姜庄圩里电站台片	10	100	50
27679	涟水	时码钦工沟西台片	10	100	43
27680	涟水	南禄_兴南前圩北变	10	100	41
27681	涟水	南禄_薛集河南南变	10	100	26
27682	涟水	岔庙轧花厂	10	200	0
27683	涟水	北集吴刘小团井变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27684	涟水	北集朱老丁西	10	400	297
27685	涟水	北集朱老丁南	10	400	122
27686	涟水	北集朱老陈谢变	10	100	18
27687	涟水	北集前桥刘庄	10	400	251
27688	涟水	北集东元	10	100	0
27689	涟水	北集西元变	10	100	24
27690	涟水	北集吴刘五队	10	315	155
27691	涟水	姜桥后冯台片	10	400	217
27692	涟水	陈师镇工业区1#变	10	400	135
27693	涟水	朱码振丰家园5号台区	10	630	62
27694	涟水	北集朱老前朱	10	100	38
27695	涟水	南集朱陈中心村部变	10	400	273
27696	涟水	城区金域名门三期1# 欧变2#	10	800	384
27697	涟水	城区金域名门三期2# 欧变1#	10	400	118
27698	涟水	南禄_薛集闸南变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27699	涟水	南禄_徐圩工业园	10	315	170
27700	涟水	杨口卢庄三组变(北)	10	200	56
27701	涟水	城区阳光嘉园1#配电室2#变(西)	10	800	382
27702	涟水	时码公用变3台片	10	200	42
27703	涟水	朱码谈陈村周庄北配变	10	200	105
27704	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	0
27705	涟水	保滩保滩街西2号配变	10	400	0
27706	涟水	岔庙漩桥马庄2#变	10	400	245
27707	涟水	陈师高庄小区1#变	10	315	119
27708	涟水	黄营杨桂中心村变	10	80	19
27709	涟水	保滩王渡三组配变	10	400	0
27710	涟水	陈师柿元村养殖厂	10	400	232
27711	涟水	陈师高庄小区2#变	10	400	153
27712	涟水	朱码军田村西杨桥配变	10	100	23
27713	涟水	朱码河网村西陶庄配变	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27714	涟水	朱码河网中心小学配变	10	400	127
27715	涟水	红窑钦北小区台片	10	100	28
27716	涟水	唐集徐刘一队新增变	10	200	91
27717	涟水	红窑朱圩村台片	10	200	110
27718	涟水	梁岔前庄黄庄变	10	200	45
27719	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	0
27720	涟水	岔庙公用8#变	10	400	67
27721	涟水	高沟大兴八队变	10	200	76
27722	涟水	红窑小金圩小区中台片	10	200	88
27723	涟水	红窑小金圩小区南台片	10	200	34
27724	涟水	红窑小金圩小区北台片	10	200	83
27725	涟水	红窑金沙街西台片	10	200	79
27726	涟水	朱码河网村南配变	10	315	152
27727	涟水	高沟张圩蒋圩	10	400	220
27728	涟水	唐集陈圩二队新增	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27729	涟水	唐集周张新四队	10	100	15
27730	涟水	唐集丰河小舍变	10	100	24
27731	涟水	城区金地国际9号箱变1号变	10	500	136
27732	涟水	城区府前御景园1#欧变(地泽苑)2#	10	630	203
27733	涟水	涟城文博苑1号箱1号变	10	630	269
27734	涟水	涟城文博苑1号箱2号变	10	630	257
27735	涟水	城区中恒国际E区2号箱变	10	630	169
27736	涟水	城区中恒国际E区1号箱变	10	630	0
27737	涟水	城区中恒国际小区B区4#欧变	10	500	0
27738	涟水	李集殷庄中心村5号柱上变	10	400	224
27739	涟水	李集殷庄中心村4号柱上变	10	200	35
27740	涟水	五港蔡工小区柱上变	10	200	104
27741	涟水	梁岔公用4#变	10	200	0
27742	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	0
27743	涟水	五港港南庄顾2号柱上变	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27744	涟水	五港周李王庄柱上变	10	400	232
27745	涟水	高沟秦小圩新变	10	400	176
27746	涟水	成集条河罗庄	10	200	21
27747	涟水	城区中恒国际小区B区 3#欧变	10	630	0
27748	涟水	朱码孙徐村小柴市北 变	10	100	39
27749	涟水	朱码孙徐村朱弯东台 区	10	400	230
27750	涟水	五港小学柱上变	10	400	48
27751	涟水	黄营于桥张李庄南变	10	400	252
27752	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	0
27753	涟水	黄营广源创业园1#变	10	400	99
27754	涟水	五港平安村部2号柱上 变	10	160	0
27755	涟水	城区丽景豪庭2号箱变 1号变	10	400	214
27756	涟水	城区丽景豪庭2号箱变 2号变	10	400	136
27757	涟水	城区丽景豪庭1号箱变	10	500	220
27758	涟水	南禄_三齐工业园	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27759	涟水	蒋庵悦来朱庄	10	200	38
27760	涟水	蒋庵悦来街东变	10	200	55
27761	涟水	朱码花桥村苏荡配变	10	400	281
27762	涟水	蒋庵官荡六组变	10	100	20
27763	涟水	五港工业区西柱上变	10	400	201
27764	涟水	五港镇政府柱上变	10	630	147
27765	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	0
27766	涟水	五港租田后庄柱上变	10	100	20
27767	涟水	五港街道4#柱上变	10	200	48
27768	涟水	五港阳光小区2#柱上变	10	100	28
27769	涟水	五港港西唐郭柱上变	10	200	63
27770	涟水	前进赵庄村吴圩变	10	400	287
27771	涟水	五港工业区北柱上变	10	400	22
27772	涟水	高沟菜场变	10	400	0
27773	涟水	高沟崔桥分小区变	10	100	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27774	涟水	李集簋巷汪杨西柱上变	10	80	37
27775	涟水	李集殷庄汤庄柱上变	10	400	75
27776	涟水	李集簋北中心村柱上变	10	100	11
27777	涟水	梁岔梁岔代庄2#变	10	400	253
27778	涟水	大东工业园区配变	10	400	0
27779	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	0
27780	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	0
27781	涟水	朱码王二庄创业园水厂台区	10	160	0
27782	涟水	朱码王二庄村学校台区	10	100	0
27783	涟水	朱码周庄村朱庄配变	10	400	182
27784	涟水	朱码文俊村西场台区	10	200	48
27785	涟水	城区怡和苑配电室1#	10	630	0
27786	涟水	城区怡和苑配电室2#	10	630	0
27787	涟水	城区怡和苑1#欧变1#	10	630	0
27788	涟水	城区怡和苑2#欧变1#	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27789	涟水	城区丽景豪庭3号箱变2号变	10	500	191
27790	涟水	城区丽景豪庭（商业）箱变（专变）	10	630	468
27791	涟水	城区丽景豪庭3号箱变1号变	10	500	161
27792	涟水	城区涟城永兴上御1#箱1#变	10	500	0
27793	涟水	城区粮食局2#欧变	10	400	161
27794	涟水	高沟中心南变	10	200	0
27795	涟水	涟城泽惠园2号箱西变	10	800	292
27796	涟水	涟城泽惠园2号箱东变	10	800	420
27797	涟水	红窑圩里台片	10	200	120
27798	涟水	红窑张徐台片	10	400	208
27799	涟水	城区阳光嘉园1#欧变1#变	10	630	209
27800	涟水	城区阳光嘉园1#欧变2#变	10	630	340
27801	涟水	城区阳光嘉园5#欧变1#变	10	630	151
27802	涟水	城区阳光嘉园5#欧变2#变	10	630	144
27803	涟水	杨口街东变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27804	涟水	城区君悦华城小区1# 欧变(北)	10	630	303
27805	涟水	城区君悦华城小区1# 欧变(南)	10	630	299
27806	涟水	红窑宋单台片	10	400	269
27807	涟水	红窑刘沙西台片	10	100	31
27808	涟水	前进丁口杨庄前排变	10	400	251
27809	涟水	前进丁口小区变	10	100	7
27810	涟水	城区江淮医药楼1#变	10	500	0
27811	涟水	城区江淮医药楼2#变	10	315	0
27812	涟水	城区府前御景园7#欧 变(御景阁)1#	10	630	198
27813	涟水	城区府前御景园7#欧 变(御景阁)2#	10	630	378
27814	涟水	保滩保滩街东3号配变	10	400	0
27815	涟水	城区君悦华城小区2# 欧变(南)	10	630	317
27816	涟水	花园中心村2#台片	10	100	0
27817	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	0
27818	涟水	城区君悦华城小区2# 欧变(北)	10	630	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27819	涟水	涟城秉同中心村变	10	200	51
27820	涟水	城区涟城永兴上御4#箱1#变	10	500	0
27821	涟水	城区涟城永兴上御4#箱2#变	10	500	0
27822	涟水	城区涟城永兴上御2#箱1#变	10	500	0
27823	涟水	涟城工业集中区1号变	10	400	67
27824	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	0
27825	涟水	城区阳光嘉园1#配电室1#变(东)	10	800	378
27826	涟水	保滩保滩街小区配变	10	400	0
27827	涟水	城区阳光嘉园2#配电室1#变	10	800	264
27828	涟水	城区张码中心村2#欧变(北)	10	630	0
27829	涟水	城区张码中心村3#欧变(南)	10	800	0
27830	涟水	城区张码中心村4#欧变(南)	10	800	0
27831	涟水	城区阳光嘉园6#欧变	10	630	318
27832	涟水	城区阳光嘉园6#欧变(北)	10	630	140
27833	涟水	红窑黄锅甌小区台片	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27834	涟水	余圩李冯中心村变	10	100	3
27835	涟水	南禄_淮泽九组变	10	400	209
27836	涟水	余圩槐树五队变	10	100	2
27837	涟水	成集李庄配变	10	80	42
27838	涟水	朱码振丰家园2号台区	10	630	163
27839	涟水	朱码振丰家园4号台区	10	630	167
27840	涟水	南禄_薛集桥西变	10	400	235
27841	涟水	杨口街桥东变	10	400	90
27842	涟水	保滩周集工业园1号配变	10	400	53
27843	涟水	朱码工业集中区西台区	10	400	99
27844	涟水	朱码工业集中区东台区	10	400	31
27845	涟水	灰墩马谷刘庄柱上变	10	400	232
27846	涟水	城区金轮阳光7#欧变1#变	10	500	212
27847	涟水	五港桃园西单柱上变	10	200	133
27848	涟水	五港汪洪嵇庄西柱上变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27849	涟水	高沟晏庄胡庄	10	400	152
27850	涟水	城区金轮阳光8#欧变1#变	10	500	174
27851	涟水	金轮阳光7#欧变2#变	10	500	269
27852	涟水	城区金轮阳光8#欧变2#变	10	500	236
27853	涟水	城区白鹭花园4#欧变1#变	10	630	0
27854	涟水	前进马圩下湾	10	100	0
27855	涟水	前进西安庄西庄变	10	100	0
27856	涟水	前进马圩桥西	10	200	95
27857	涟水	城区白鹭花园4#欧变2#变	10	630	0
27858	涟水	城区新港·桃李苑1#欧变	10	800	0
27859	涟水	城区新港·桃李苑2#欧变	10	400	0
27860	涟水	城区府前御景园2#欧变(地泽苑)2#	10	630	175
27861	涟水	五港港东九队柱上变	10	100	16
27862	涟水	城区府前御景园2#欧变(地泽苑)1#	10	630	307
27863	涟水	城区化肥厂路东侧南台区	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27864	涟水	陈师药材中心村1#配变	10	200	75
27865	涟水	蒋庵官荡八组变	10	400	240
27866	涟水	灰墩敬老院柱上变	10	200	88
27867	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	0
27868	涟水	李集笪巷时刘柱上变	10	200	111
27869	涟水	李集郑庄徐庄柱上变	10	400	261
27870	涟水	城区天下景城3#北欧变001	10	500	0
27871	涟水	城区天下景城3#南欧变002	10	500	0
27872	涟水	黄营张桥元河变	10	100	18
27873	涟水	黄营张桥徐薛变	10	400	304
27874	涟水	义兴张郑孙庄2#变	10	100	54
27875	涟水	义兴张郑孙庄3#变	10	100	38
27876	涟水	成集干南配变	10	100	68
27877	涟水	黄营六堡六队北变	10	400	223
27878	涟水	李集顺集十队柱上变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27879	涟水	高沟崔桥乙西新变	10	100	19
27880	涟水	义兴朱侯新区变	10	100	37
27881	涟水	灰墩陈沟水厂2#柱上变	10	100	26
27882	涟水	北集忠诚宋庄	10	400	256
27883	涟水	黄营九堡顾庄变	10	100	42
27884	涟水	保滩周集工业园2号配变	10	315	0
27885	涟水	高沟常元常北中心村变	10	400	113
27886	涟水	高沟高南新区变	10	315	68
27887	涟水	余圩东西湾2#变	10	100	11
27888	涟水	朱码花园村南站变	10	400	167
27889	涟水	岔庙跃进丁头庄	10	400	246
27890	涟水	岔庙六支张刘	10	400	232
27891	涟水	岔庙六支东南庄变	10	200	81
27892	涟水	岔庙堆口马庄	10	400	224
27893	涟水	梁岔双楼张庄变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27894	涟水	梁岔公用8#变	10	400	0
27895	涟水	梁岔公用9#变	10	200	33
27896	涟水	梁岔公用5#变	10	400	0
27897	涟水	朱码文俊村小圩台区	10	100	41
27898	涟水	梁岔工业区3#变	10	400	110
27899	涟水	唐集贾费三队1#变	10	200	98
27900	涟水	方渡韩鲁于庄变	10	400	247
27901	涟水	方渡韩鲁王庄变	10	100	19
27902	涟水	大庄鲍圩台片	10	400	227
27903	涟水	陈师板李南变	10	100	80
27904	涟水	朱码桃柳中心村4号南台区	10	630	340
27905	涟水	朱码桃柳中心村4号北台区	10	630	332
27906	涟水	朱码潘刘村秦姚北配变	10	400	265
27907	涟水	朱码桃柳中心村5号南台区	10	630	315
27908	涟水	朱码桃柳中心村6号南台区	10	630	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27909	涟水	陈师蒋庵符庄七组变	10	100	7
27910	涟水	陈师蒋庵张河小舍1#变	10	100	19
27911	涟水	陈师蒋庵张河朱圩变	10	400	232
27912	涟水	朱码桃柳中心村5号北台区	10	630	259
27913	涟水	蒋庵尹荡丁头变	10	100	18
27914	涟水	蒋庵悦来王庄变	10	100	0
27915	涟水	时码马海明加工台片	10	100	18
27916	涟水	黄营李圩七队变	10	100	24
27917	涟水	黄营李圩三队变	10	100	33
27918	涟水	梁岔左三庄后地变	10	100	27
27919	涟水	蒋庵头堡七组变	10	400	263
27920	涟水	岔庙新河四队	10	200	85
27921	涟水	杨口商贸城1#变	10	400	173
27922	涟水	李集笪巷颜陆柱上变	10	400	211
27923	涟水	李集笪巷冯庄2号柱上变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27924	涟水	李集支河中心村柱上变	10	160	34
27925	涟水	浅集候桥	10	100	12
27926	涟水	红窑梨园西王配变	10	400	239
27927	涟水	红窑梨园村部南配变	10	100	0
27928	涟水	浅集金城前刘配变	10	200	57
27929	涟水	浅集金城梁庄配变	10	400	246
27930	涟水	浅集金城林庄配变	10	200	42
27931	涟水	浅集花庄老庄	10	400	260
27932	涟水	浅集花庄钱谢	10	200	77
27933	涟水	浅集花庄胡梁台片	10	100	62
27934	涟水	浅集花庄肖庄南	10	200	85
27935	涟水	浅集金城油南配变	10	100	36
27936	涟水	时码白果三队台片	10	400	251
27937	涟水	红窑梨园胡庄配变	10	400	254
27938	涟水	红窑五支席庄台片	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27939	涟水	红窑五支华庄配变	10	400	276
27940	涟水	红窑五支学田配变	10	200	86
27941	涟水	麻垛乔洼一队变	10	100	14
27942	涟水	浅集王刘孙庄台片	10	200	56
27943	涟水	浅集李庄季庄台片	10	100	17
27944	涟水	红窑五支倪洼西配变	10	400	280
27945	涟水	红窑五支倪洼	10	400	245
27946	涟水	红窑五支濮庄	10	400	284
27947	涟水	红窑延寿曹庄变	10	400	275
27948	涟水	浅集中学台片.	10	400	254
27949	涟水	城区军民农贸市场1号 西台区	10	630	0
27950	涟水	城区军民农贸市场1号 东台区	10	630	6
27951	涟水	城区军民农贸市场2号 北台区	10	800	61
27952	涟水	城区军民农贸市场2号 南台区	10	800	0
27953	涟水	南禄_朱圩马庄变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27954	涟水	南禄_朱圩十组变	10	100	22
27955	涟水	浅集富民小区.	10	200	35
27956	涟水	浅集王刘街道配变	10	200	56
27957	涟水	浅集李庄三徐北台片	10	100	39
27958	涟水	浅集李庄三徐中台片	10	400	268
27959	涟水	浅集李庄刘庄台片	10	400	247
27960	涟水	浅集街西	10	100	46
27961	涟水	浅集黄巷西	10	100	12
27962	涟水	浅集张石.	10	100	54
27963	涟水	浅集王刘学校台片	10	100	24
27964	涟水	浅集王刘后刘台片	10	100	59
27965	涟水	浅集王刘老庄台片	10	400	109
27966	涟水	黄营徐跳西薛西变	10	400	221
27967	涟水	高沟二圩村部新变	10	400	269
27968	涟水	城区君悦华城北配变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27969	涟水	城区君悦华城南配变	10	630	409
27970	涟水	浅集夏楼东贾东台片	10	200	102
27971	涟水	浅集后兴沈庄	10	100	37
27972	涟水	浅集徐老时队北台片	10	100	22
27973	涟水	浅集徐老三队台片	10	400	247
27974	涟水	浅集浅东九队台片	10	100	50
27975	涟水	浅集浅东8队二号台片	10	400	267
27976	涟水	浅集浅东张庄台片	10	200	17
27977	涟水	浅集浅东李庄台片	10	400	237
27978	涟水	浅集王刘孔庄北台片	10	200	93
27979	涟水	浅集王刘孔庄南台片	10	100	50
27980	涟水	浅集王刘孔庄中台片	10	200	107
27981	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	0
27982	涟水	浅集王刘张庄台片	10	100	23
27983	涟水	城区天下景城小区5# 北变0010004	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27984	涟水	城区天下景城4#北变 0020006	10	500	0
27985	涟水	城区天下景城4#南变 0020007	10	500	0
27986	涟水	南集桃园工业园区二 号变	10	400	271
27987	涟水	南集南营老庄二号变	10	400	273
27988	涟水	朱码余东村瓦房北配 变	10	100	31
27989	涟水	灰墩小南元2#柱上变	10	400	262
27990	涟水	时码陈圩六队南台片	10	100	14
27991	涟水	李集南场三队南柱上 变	10	100	26
27992	涟水	李集集南陆庄柱上变	10	315	207
27993	涟水	灰墩南元前后程2#柱 上变	10	400	253
27994	涟水	李集集南张庄柱上变	10	200	112
27995	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	0
27996	涟水	梁岔来安朱郭变	10	400	242
27997	涟水	梁岔来安西安变	10	400	258
27998	涟水	李集集南陶庄柱上变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27999	涟水	李集林赵魏庄1号柱上变	10	315	222
28000	涟水	梁岔汪圩大后庄变	10	200	97
28001	涟水	梁岔陈溪花庄变	10	400	285
28002	涟水	梁岔陈溪大东变	10	200	105
28003	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	400	0
28004	涟水	朱码闸南村一队北台区	10	400	261
28005	涟水	薛行小区5号变	10	400	22
28006	涟水	薛行小区6号变	10	400	59
28007	涟水	城区锦绣前城商业1#欧变001	10	800	109
28008	涟水	城区锦绣前城商业2#欧变	10	800	443
28009	涟水	麻垛乔洼姜庄	10	400	261
28010	涟水	麻垛嵇圩江庄	10	100	20
28011	涟水	朱码大名城3号南台区	10	800	435
28012	涟水	朱码大名城3号北台区	10	800	460
28013	涟水	朱码大名城4号南台区	10	500	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28014	涟水	成集桥口2#配变	10	100	46
28015	涟水	高沟常元新区2号配变	10	400	57
28016	涟水	麻垛春华五队	10	100	2
28017	涟水	南禄_楼庄五组南变	10	100	9
28018	涟水	南禄_淮泽六组西变	10	200	83
28019	涟水	南禄_高陈高庄变	10	100	7
28020	涟水	朱码振丰家园7号台区	10	630	296
28021	涟水	朱码振丰家园8号台区	10	400	117
28022	涟水	朱码大名城4号北台区	10	630	329
28023	涟水	朱码大名城5号南台区	10	800	333
28024	涟水	朱码大名城5号北台区	10	630	53
28025	涟水	城区中恒国际小区D区 3号箱变2号变	10	630	0
28026	涟水	城区夹板庄西变	10	400	210
28027	涟水	小埧工业园台片	10	400	83
28028	涟水	岔庙六支桥北2#	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28029	涟水	南禄_高庄南变	10	100	22
28030	涟水	岔庙新河程庄	10	100	1
28031	涟水	姜垛顾陈台片	10	400	263
28032	涟水	城区东鼎佳园配电室2号变	10	800	162
28033	涟水	麻垛车站变	10	200	3
28034	涟水	红窑鸿源小区南箱变	10	630	308
28035	涟水	红窑鸿源小区中箱变	10	630	278
28036	涟水	红窑鸿源小区北1#箱变	10	630	180
28037	涟水	岔庙戈正1#	10	400	240
28038	涟水	余圩朱庄1#台片	10	100	10
28039	涟水	余圩朱圩1#台片	10	100	50
28040	涟水	余圩朱圩2#台片	10	400	240
28041	涟水	余圩朱前张王1#台片	10	100	30
28042	涟水	岔庙夜合夜西	10	400	285
28043	涟水	岔庙夜合刘庄2#	10	315	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28044	涟水	岔庙义河大丁2#	10	400	236
28045	涟水	浅集潘码村部变	10	200	127
28046	涟水	浅集金城邵庄	10	400	271
28047	涟水	浅集金城李庄1#台片	10	400	250
28048	涟水	蒋庵金港花园3#箱变 001	10	800	234
28049	涟水	红窑刘沙北台片	10	100	46
28050	涟水	保滩肖渡三组北配变	10	200	76
28051	涟水	城区泰安大厦1#箱变 002	10	400	0
28052	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	0
28053	涟水	灰墩马谷2#柱上变	10	200	96
28054	涟水	灰墩陈沟贾庄3#柱上 变	10	400	231
28055	涟水	蒋庵尹荡梨园北变	10	400	242
28056	涟水	朱码王二庄创业园7号 台区	10	400	80
28057	涟水	城区军民商业广场2号 东台区	10	630	20
28058	涟水	城区军民商业广场2号 西台区	10	630	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28059	涟水	梁岔街东西荡变	10	400	285
28060	涟水	巴黎春天4号变	10	800	175
28061	涟水	巴黎春天5号变	10	630	242
28062	涟水	巴黎春天6号变	10	630	301
28063	涟水	灰墩韩庄许罗2号柱上变	10	400	171
28064	涟水	余圩后九1#台片	10	100	28
28065	涟水	余圩西嵇1#台片	10	100	27
28066	涟水	余圩西嵇2#台片	10	400	254
28067	涟水	余圩后圩1#台片	10	100	44
28068	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	0
28069	涟水	杨口周码三组东变	10	100	11
28070	涟水	城区军民商业广场1号东台区	10	630	219
28071	涟水	城区军民商业广场1号西台区	10	630	145
28072	涟水	南集下营二组堆上变	10	100	0
28073	涟水	南集王圩席庄变	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28074	涟水	南集朱码一组变	10	100	0
28075	涟水	李集顺集养殖厂柱上变	10	400	260
28076	涟水	南集郭庄东冯变	10	400	247
28077	涟水	南集桃园二组变	10	200	95
28078	涟水	蒋庵何庄陈庄变	10	100	0
28079	涟水	南集范荡村部变	10	400	215
28080	涟水	城区泰安大厦2#箱变001002	10	400	0
28081	涟水	蒋庵金港花园4#箱变001#变	10	800	193
28082	涟水	浅集后兴胡庄	10	400	264
28083	涟水	前进同兴街北变	10	200	1
28084	涟水	徐集医院西	10	400	237
28085	涟水	红窑梁锅甑八队台片	10	400	268
28086	涟水	黄营于老老庄变	10	400	255
28087	涟水	高沟七里七队2号变	10	400	220
28088	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28089	涟水	高沟第一街2号箱变2号变	10	500	0
28090	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	0
28091	涟水	高沟第一街1号箱变2号变	10	500	27
28092	涟水	潘圩一队台片	10	400	251
28093	涟水	李集殷庄小队2号配变	10	400	212
28094	涟水	余圩槐树南1#台片	10	400	239
28095	涟水	炎黄嘉园1号配变	10	630	209
28096	涟水	城区炎黄国际3号配电室7#变	10	800	447
28097	涟水	城区炎黄国际3号配电室8#变	10	800	481
28098	涟水	城区金地国际1#箱变2#变	10	500	88
28099	涟水	城区金地国际7#箱变2#变	10	630	378
28100	涟水	城区金地国际2#箱变2#变	10	500	83
28101	涟水	城区金地国际3#箱变2#变	10	630	411
28102	涟水	时码马老六队台片	10	100	0
28103	涟水	炎黄嘉园2号配变	10	1250	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28104	涟水	炎黄嘉园3号配变	10	630	176
28105	涟水	高沟高秀二队2号变	10	200	32
28106	涟水	高沟杏花村3号变	10	200	11
28107	涟水	成集小条河	10	100	21
28108	涟水	经济适用房1号变	10	800	323
28109	涟水	时码供电所台片	10	400	203
28110	涟水	五港黄码袁黄南柱上变	10	100	23
28111	涟水	陈师后元东变	10	400	239
28112	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	0
28113	涟水	北集道行李庄变	10	200	117
28114	涟水	五港港东赵庄柱上变	10	400	252
28115	涟水	陈师沈庄北变	10	100	28
28116	涟水	姜垛2#配变	10	100	17
28117	涟水	陈师曹庄东变	10	400	227
28118	涟水	杨口卢庄三组西变	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28119	涟水	杨口周码小六组变	10	400	243
28120	涟水	陈师刘洪村瓜王北变	10	200	114
28121	涟水	灰墩墩北张庄2#柱上变	10	100	5
28122	涟水	灰墩蔡和2#柱上变	10	400	236
28123	涟水	陈师柿元村圩南配变	10	400	292
28124	涟水	朱码河网村戚庄配变	10	100	18
28125	涟水	朱码潘刘村鸡鹅西配变	10	100	45
28126	涟水	朱码潘刘村陈庄配变	10	100	59
28127	涟水	陈师坚强北变	10	400	144
28128	涟水	朱码韩陈村中心村3#配变	10	630	370
28129	涟水	城区金港泊林郡菜场2#箱变002	10	500	0
28130	涟水	前进后圩村四组	10	400	0
28131	涟水	浅集军民王刘中心村1号主变	10	630	249
28132	涟水	麻垛河西西南庄	10	200	137
28133	涟水	麻垛余圩东湾	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28134	涟水	浅集孔王后冯	10	400	265
28135	涟水	麻垛乔洼村部	10	100	17
28136	涟水	麻垛孙湾五队	10	400	234
28137	涟水	浅集潘码李队	10	100	52
28138	涟水	红窑大金圩严朱台片	10	400	147
28139	涟水	蒋庵西汉二组北变	10	100	51
28140	涟水	红窑颜下庄后颜台片	10	100	42
28141	涟水	朱码大名城6号台区	10	250	162
28142	涟水	城区军民朱庄安置小区1号南台区	10	630	0
28143	涟水	城区军民朱庄安置小区1号北台区	10	630	53
28144	涟水	城区军民朱庄安置小区2号南台区	10	800	161
28145	涟水	城区军民朱庄安置小区2号北台区	10	800	164
28146	涟水	城区军民乐王安置小区1号南台区	10	500	0
28147	涟水	城区军民乐王安置小区1号北台区	10	500	73
28148	涟水	城区军民乐王安置小区2号南台区	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28149	涟水	城区军民乐王安置小区2号北台区	10	500	89
28150	涟水	城区军民乐王安置小区3号南台区	10	630	0
28151	涟水	城区军民乐王安置小区3号北台区	10	630	120
28152	涟水	陈师市场变	10	500	11
28153	涟水	麻垛东哨村部	10	100	48
28154	涟水	麻垛中哨兴后	10	200	102
28155	涟水	麻垛西哨南	10	125	22
28156	涟水	麻垛祠堂孙庄	10	400	243
28157	涟水	麻垛中哨姜哨	10	200	102
28158	涟水	五港租田陆庄后柱上变	10	200	97
28159	涟水	灰墩小东庄2#柱上变	10	200	26
28160	涟水	灰墩东公用3#柱上变	10	400	102
28161	涟水	灰墩西公用3#柱上变	10	315	79
28162	涟水	涟城涟水人家配电室1号变	10	630	344
28163	涟水	涟城涟水人家配电室2号变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28164	涟水	红窑丰腾佳园台片	10	630	221
28165	涟水	麻垛河西后庄	10	400	217
28166	涟水	义兴嵇洼水厂变	10	200	60
28167	涟水	麻垛南变	10	200	0
28168	涟水	麻垛黄庄八队	10	400	266
28169	涟水	城区供电小区东区欧变	10	500	220
28170	涟水	城区供电小区西区欧变	10	500	187
28171	涟水	杨口徐屋基圩后变	10	200	84
28172	涟水	南集下营十组变	10	200	107
28173	涟水	涟城荷缘贾庄变	10	100	20
28174	涟水	涟城汪尧陈庄变	10	400	190
28175	涟水	石湖兴庄一队台片	10	200	56
28176	涟水	义兴嵇孝云变	10	100	27
28177	涟水	南集下营九组变	10	100	0
28178	涟水	大东陈庄4队配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28179	涟水	杨口安福圩里变	10	400	247
28180	涟水	杨口安福六组变	10	400	219
28181	涟水	杨口安福小岭变	10	100	0
28182	涟水	义兴施庄变	10	200	94
28183	涟水	石湖唐松路台片	10	200	100
28184	涟水	大东薛庄赵庄配变	10	400	257
28185	涟水	义兴一、二队变	10	200	28
28186	涟水	大东薛庄东李配变	10	400	261
28187	涟水	大东薛庄北李配变	10	100	30
28188	涟水	涟城杨庄变	10	200	51
28189	涟水	大东西薛配变	10	400	272
28190	涟水	石湖老街西台片	10	400	177
28191	涟水	大东东薛配变	10	400	217
28192	涟水	大东客堂王庄配变	10	100	1
28193	涟水	义兴五六队变	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28194	涟水	南集皂角羊庄变	10	400	234
28195	涟水	余圩后九变	10	100	0
28196	涟水	杨口周码七组变	10	400	261
28197	涟水	大东客堂大高配变	10	400	197
28198	涟水	石湖老街东台片	10	400	159
28199	涟水	义兴殷渡组变	10	200	81
28200	涟水	大东客堂袁魏配变	10	400	235
28201	涟水	杨口周码九组变	10	400	244
28202	涟水	义兴前后圩变	10	100	21
28203	涟水	杨口电站预制变	10	100	6
28204	涟水	城区莲花小区东欧变	10	800	40
28205	涟水	杨口街南公用变	10	400	157
28206	涟水	杨口工业营区变	10	200	0
28207	涟水	杨口扁担三组变	10	400	233
28208	涟水	杨口大元二组变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28209	涟水	杨口扁担二组变	10	100	13
28210	涟水	南集王圩村部变	10	400	181
28211	涟水	南集王圩8-10变	10	400	239
28212	涟水	城区东贸商城欧变	10	630	0
28213	涟水	杨口扁担工业区变	10	630	190
28214	涟水	大东农科队西配变	10	400	188
28215	涟水	大东农科队东配变	10	400	245
28216	涟水	杨口丁庙沈庄变	10	400	196
28217	涟水	杨口小高庄变	10	315	225
28218	涟水	杨口郑洼一组变	10	200	73
28219	涟水	南集冯罗石庄变	10	200	129
28220	涟水	涟城冯罗十队变	10	400	246
28221	涟水	麻垛黄庄六队变	10	400	254
28222	涟水	麻垛黄庄张庄变	10	100	21
28223	涟水	麻垛嵇圩南变	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28224	涟水	麻垛嵇圩中变	10	400	258
28225	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	0
28226	涟水	黄营徐庄陈圩变	10	100	21
28227	涟水	麻垛王码吴庄	10	100	12
28228	涟水	麻垛代沙南变	10	200	0
28229	涟水	麻垛代沙北变	10	400	66
28230	涟水	义兴杂姓变	10	400	250
28231	涟水	大东敬老院配变	10	200	89
28232	涟水	义兴张郑村变	10	200	0
28233	涟水	义兴刘谢变	10	100	48
28234	涟水	大东祁万配变	10	400	258
28235	涟水	麻垛东哨东变	10	400	240
28236	涟水	大东南严中心配变	10	200	104
28237	涟水	杨口金庄六组变	10	100	19
28238	涟水	大东南严查庄配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28239	涟水	大东北严配变	10	200	101
28240	涟水	大东食品站配变	10	400	174
28241	涟水	大东东杨配变	10	200	38
28242	涟水	杨口王卜圩变	10	400	240
28243	涟水	杨口辛庄变	10	200	97
28244	涟水	杨口戴洼六组(戴庄)变	10	400	281
28245	涟水	杨口苗荡小街变	10	200	87
28246	涟水	城区郑小宿舍箱变	10	630	249
28247	涟水	涟城邹许变	10	100	54
28248	涟水	麻垛朱大庄变	10	200	79
28249	涟水	麻垛中哨四队变	10	200	79
28250	涟水	麻垛中哨北变	10	400	257
28251	涟水	麻垛中哨南变	10	200	93
28252	涟水	麻垛乔洼五队	10	100	45
28253	涟水	麻垛王码马庄	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28254	涟水	麻垛乔洼六队	10	100	29
28255	涟水	麻垛乔洼西二队	10	400	251
28256	涟水	麻垛严庄北台片	10	315	124
28257	涟水	麻垛孙湾南	10	200	49
28258	涟水	麻垛孙湾中变	10	200	79
28259	涟水	南集拖拉机站变	10	400	151
28260	涟水	五港桃园王向柱上变	10	100	34
28261	涟水	岔庙圩里马庄	10	200	79
28262	涟水	麻垛北变	10	200	33
28263	涟水	大东干东嵇圩配变	10	400	278
28264	涟水	麻垛春华村变	10	400	176
28265	涟水	麻垛严庄南	10	400	192
28266	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	0
28267	涟水	麻垛西哨村变	10	400	311
28268	涟水	麻垛西哨龚庄	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28269	涟水	麻垛朱野场变	10	400	266
28270	涟水	麻垛徐圩张庄	10	400	207
28271	涟水	大东镇南吴邵配变	10	100	36
28272	涟水	麻垛徐圩南变	10	100	45
28273	涟水	麻垛祠堂北	10	100	37
28274	涟水	麻垛严庄鸡场变	10	400	195
28275	涟水	麻垛朱圩东变	10	400	208
28276	涟水	麻垛朱圩王庄	10	200	102
28277	涟水	义兴大滩庄变	10	100	64
28278	涟水	大东陈庄10队配变	10	100	0
28279	涟水	大东镇南村部配变	10	100	0
28280	涟水	南集彭滩教堂变	10	100	0
28281	涟水	南集郭庄村部变	10	100	0
28282	涟水	南集下营二组变	10	100	0
28283	涟水	南集禹庄六组变	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28284	涟水	南集街心变	10	400	66
28285	涟水	义兴小区板厂变	10	200	19
28286	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	0
28287	涟水	杨口九里九组变	10	200	115
28288	涟水	石湖教会堂台片	10	200	71
28289	涟水	南集街东变	10	400	103
28290	涟水	南集杜尧村部变	10	200	112
28291	涟水	杨口孙兆中加工变	10	200	93
28292	涟水	石湖齐庄三队台片	10	200	95
28293	涟水	石湖西周台片	10	200	110
28294	涟水	杨口新农王口变	10	200	78
28295	涟水	成集姜庄变	10	100	2
28296	涟水	城区东周王	10	315	0
28297	涟水	城区后勤部	10	315	0
28298	涟水	城区仙居小区	10	1250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28299	涟水	城区桥西箱变	10	400	0
28300	涟水	复兴复兴组台片	10	100	34
28301	涟水	马厂冲东台片	10	100	25
28302	涟水	胡集沈士成电站台片	10	200	59
28303	涟水	陈师刘庵	10	400	84
28304	涟水	涟城西蒋路口变	10	200	85
28305	涟水	灰墩蔡口徐王柱上变	10	100	51
28306	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	0
28307	涟水	大庄徐庄台片	10	400	240
28308	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	0
28309	涟水	大庄张侯台片	10	400	257
28310	涟水	灰墩尹王村柱上变	10	400	269
28311	涟水	灰墩熊吴柱上变	10	200	87
28312	涟水	涟城秉同张庄变	10	400	278
28313	涟水	涟城李庄变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28314	涟水	涟城兴庄变	10	200	33
28315	涟水	陈师跨河村部	10	200	0
28316	涟水	陈师黄庄	10	400	267
28317	涟水	陈师二庄村部	10	400	283
28318	涟水	马厂圩里台片	10	100	38
28319	涟水	马厂东陆台片	10	200	53
28320	涟水	别洼二站台片	10	400	85
28321	涟水	斗灯朱庄台片	10	400	230
28322	涟水	灰墩徐宋马谷柱上变	10	100	9
28323	涟水	姜桥东徐台片	10	400	252
28324	涟水	灰墩合兴柱上变	10	200	44
28325	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	0
28326	涟水	复兴老庄台片	10	200	55
28327	涟水	灰墩蔡口村柱上变	10	200	24
28328	涟水	灰墩小东庄柱上变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28329	涟水	灰墩南元红旗柱上变	10	100	40
28330	涟水	灰墩南元孙庄柱上变	10	200	100
28331	涟水	灰墩前后程柱上变	10	400	243
28332	涟水	灰墩马老曹柱上变	10	400	241
28333	涟水	灰墩天鹅东柱上变	10	315	168
28334	涟水	灰墩邱王柱上变	10	400	220
28335	涟水	灰墩天鹅村柱上变	10	200	61
28336	涟水	涟城何庄变	10	100	13
28337	涟水	朱码张杨村楚庄配变	10	400	227
28338	涟水	涟城场部变	10	200	42
28339	涟水	涟城谷嘴鱼场北变	10	200	92
28340	涟水	涟城尤戚变	10	200	42
28341	涟水	灰墩大胡桥头柱上变	10	200	43
28342	涟水	灰墩大胡村柱上变	10	200	64
28343	涟水	灰墩陈沟贾庄柱上变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28344	涟水	南集姚湾村北变	10	400	219
28345	涟水	徐集谈刘变	10	100	4
28346	涟水	徐集双码十二堡变	10	100	69
28347	涟水	灰墩韩庄北徐柱上变	10	200	65
28348	涟水	灰墩许罗柱上变	10	400	224
28349	涟水	灰墩大周庄柱上变	10	200	11
28350	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	0
28351	涟水	灰墩陈徐曹柱上变	10	400	264
28352	涟水	灰墩新划村柱上变	10	200	94
28353	涟水	灰墩墩北陈庄柱上变	10	400	259
28354	涟水	灰墩墩北孙庄柱上变	10	200	81
28355	涟水	南集南营辜码变	10	400	236
28356	涟水	陈师村西公用台片	10	500	20
28357	涟水	陈师村东公用	10	400	115
28358	涟水	陈师红旗村周庄台片	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28359	涟水	陈师村南公用	10	200	8
28360	涟水	陈师村桥头台片	10	400	21
28361	涟水	陈师柿元村梁庄台变	10	200	0
28362	涟水	灰墩红旗柱上变	10	100	15
28363	涟水	灰墩西公用柱上变	10	400	174
28364	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	0
28365	涟水	涟城西蒋公用变	10	200	89
28366	涟水	南集冯陈大邓变	10	200	74
28367	涟水	南集朱码村部变	10	160	23
28368	涟水	涟城冯罗四队变	10	400	297
28369	涟水	南集朱码堆上变	10	400	228
28370	涟水	南集长浦南陈变	10	400	163
28371	涟水	高沟液化气站变	10	200	0
28372	涟水	高沟富贵花园	10	400	139
28373	涟水	高沟高南村部	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28374	涟水	高沟二庄变	10	400	268
28375	涟水	陈师郭庄配变	10	400	187
28376	涟水	高沟三口村部	10	400	231
28377	涟水	高沟三丰赵庄变	10	400	174
28378	涟水	高沟三丰十队变	10	400	243
28379	涟水	陈师庞庄配变	10	200	47
28380	涟水	高沟陈庄变	10	400	275
28381	涟水	灰墩中学柱上变	10	400	212
28382	涟水	灰墩胡庄柱上变	10	400	114
28383	涟水	涟城冯罗罗庄变	10	400	260
28384	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	0
28385	涟水	陈师高庄高西	10	315	0
28386	涟水	陈师羊王大陈	10	400	262
28387	涟水	陈师板李变	10	400	259
28388	涟水	陈师羊王	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28389	涟水	陈师曹庄	10	400	247
28390	涟水	陈师卜路	10	400	280
28391	涟水	涟城刘场变	10	100	0
28392	涟水	陈师河东配变	10	100	43
28393	涟水	陈师堆北台片	10	400	227
28394	涟水	陈师水年金庄	10	400	263
28395	涟水	陈师金庄南变	10	400	144
28396	涟水	陈师小楼变	10	100	58
28397	涟水	陈师沙河桑庄变	10	200	100
28398	涟水	涟城粮管所变	10	400	203
28399	涟水	陈师寿延村小拐庄变	10	100	0
28400	涟水	涟城西蒋拐庄变	10	400	152
28401	涟水	城区军民中心村梨园 台区	10	400	0
28402	涟水	陈师施庄	10	400	291
28403	涟水	高沟宰庄队变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28404	涟水	高沟高丰后元台区	10	100	0
28405	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	0
28406	涟水	高沟交易所2号变	10	400	115
28407	涟水	高沟三丰小拐变	10	200	122
28408	涟水	前进戴码二组变	10	400	267
28409	涟水	南集彭滩西场变	10	200	115
28410	涟水	南集彭滩马庄变	10	200	92
28411	涟水	徐集左程潘庄变	10	400	256
28412	涟水	南集南营老庄变	10	100	0
28413	涟水	南集南营戚庄变	10	80	0
28414	涟水	徐集双码东宋变	10	400	218
28415	涟水	徐集双码后宋变	10	200	99
28416	涟水	徐集新湖七队	10	400	231
28417	涟水	陈师水年翁严	10	100	0
28418	涟水	陈师一里朱新	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28419	涟水	陈师国民辛王	10	400	251
28420	涟水	徐集刘元村部变	10	200	82
28421	涟水	徐集林场西湖变	10	100	0
28422	涟水	徐集林场沟东变	10	400	0
28423	涟水	涟城前周变	10	400	167
28424	涟水	徐集红旗村部变	10	200	113
28425	涟水	徐集红旗周元变	10	400	220
28426	涟水	城区涟城夹板庄变	10	200	34
28427	涟水	徐集供电所变	10	200	85
28428	涟水	徐集邮局变	10	315	3
28429	涟水	徐集敬老院变	10	400	143
28430	涟水	陈师一里沈庄	10	100	36
28431	涟水	陈师一里刘庄	10	400	278
28432	涟水	陈师范元	10	400	242
28433	涟水	徐集农科许庄变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28434	涟水	徐集红巾东台片	10	200	143
28435	涟水	城区涟城管庄变	10	100	12
28436	涟水	陈师后元	10	100	29
28437	涟水	陈师吴庄变	10	400	256
28438	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	0
28439	涟水	徐集石庄变	10	400	291
28440	涟水	徐集林码甘罗变	10	400	231
28441	涟水	岔庙义河尹季变	10	400	243
28442	涟水	徐集林码大巷变	10	100	20
28443	涟水	徐集新胡十二队	10	400	230
28444	涟水	城区涟城供电所1#箱变	10	400	11
28445	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	0
28446	涟水	城区兽医站箱变	10	400	0
28447	涟水	涟城西蒋陈庄变	10	200	89
28448	涟水	涟城大王2号变	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28449	涟水	涟城汪尧变	10	400	233
28450	涟水	黄营工业园区北变	10	400	0
28451	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	0
28452	涟水	陈师祥瑞一期3号变	10	630	274
28453	涟水	陈师蒋庵祥瑞佳园4#箱变001主变	10	630	234
28454	涟水	陈师蒋庵祥瑞小区5#箱变001主变	10	630	207
28455	涟水	陈师施庄北变	10	400	300
28456	涟水	城区中恒国际小区D区3号箱变1号变	10	630	0
28457	涟水	城区中恒国际小区A区1#箱变	10	400	0
28458	涟水	城区郑高教师宿舍箱变	10	500	118
28459	涟水	高沟明珠佳缘1号变	10	400	79
28460	涟水	高沟明珠佳缘2号变	10	400	119
28461	涟水	城区莲花小区二期001	10	630	82
28462	涟水	时码采韩六队台片	10	200	42
28463	涟水	红窑新村西区南台片	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28464	涟水	红窑新村西区北台片	10	630	74
28465	涟水	红窑新城西台片	10	630	244
28466	涟水	涟城牌坊中心村3号变	10	315	127
28467	涟水	大东老庄东场北变	10	100	18
28468	涟水	大东施洼村部变	10	200	0
28469	涟水	时码马老七队台片	10	200	133
28470	涟水	红窑普安曹庄台片	10	200	111
28471	涟水	红窑新城东台片	10	630	182
28472	涟水	蒋庵蒋老庄齐庄	10	50	0
28473	涟水	城区邮政储蓄箱变 112063028	10	400	119
28474	涟水	东鼎佳园1号箱变	10	400	138
28475	涟水	东鼎佳园2号箱变	10	800	518
28476	涟水	朱码陶码村安置小区3 号台区	10	400	50
28477	涟水	朱码陶码村安置小区4 号台区	10	400	44
28478	涟水	陈师沙河村陈庄北变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28479	涟水	李集殷庄中心村8号配变	10	500	0
28480	涟水	高沟朱从江水厂变	10	400	249
28481	涟水	马厂冲南台片	10	400	230
28482	涟水	陈师水年刘田	10	400	215
28483	涟水	城区清华园7号箱变-南台区	10	800	89
28484	涟水	城区仁和福邸7#欧变01	10	400	0
28485	涟水	高沟晏庄中心村2号变	10	200	37
28486	涟水	义兴周贾3#变	10	100	43
28487	涟水	义兴周庄2#变	10	400	276
28488	涟水	保滩十堡安置小区1号变	10	400	192
28489	涟水	李集殷庄中心村9号配变	10	500	176
28490	涟水	保滩十堡安置小区2号变	10	200	65
28491	涟水	朱码王二庄创业园5号台区	10	630	375
28492	涟水	朱码王二庄创业园6号台区	10	400	225
28493	涟水	城区天下景城小区6#箱变001	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28494	涟水	城区天下景城小区6#箱变002	10	500	0
28495	涟水	城区阳光嘉园小区4#变2	10	630	129
28496	涟水	城区阳光嘉园2#欧变005	10	630	180
28497	涟水	城区阳光嘉园2#欧变006	10	630	246
28498	涟水	严黄小区台片	10	400	233
28499	涟水	城区莱茵风情4#箱变001	10	500	354
28500	涟水	高沟车站小区1#变.	10	630	251
28501	涟水	朱码桃柳上水园1号南台区	10	630	395
28502	涟水	朱码桃柳上水园1号北台区	10	630	410
28503	涟水	朱码桃柳上水园2号南台区	10	630	342
28504	涟水	朱码桃柳上水园2号北台区	10	630	274
28505	涟水	涟城引河伏李2号变	10	100	9
28506	涟水	高沟车站小区2#变.	10	500	0
28507	涟水	陈师闵庄东变	10	400	277
28508	涟水	城区梅园小区2号箱变1号变	10	500	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28509	涟水	粮库变	10	200	69
28510	涟水	城区府前御景园小区 6#变149210002	10	630	242
28511	涟水	城区府前御景园小区 6#变压器	10	630	342
28512	涟水	城区府前御景园小区 3#变149210004	10	630	40
28513	涟水	高沟公兴村部2#变	10	400	264
28514	涟水	杨口商贸城2#变	10	400	132
28515	涟水	朱码振丰家园6号台区	10	500	0
28516	涟水	城区府前御景园4#箱 变14809001	10	630	159
28517	涟水	城区府前御景园4#箱 变14809002	10	630	12
28518	涟水	城区府前御景园8#箱 变14911003	10	630	198
28519	涟水	陈师高庄小区三期1# 变	10	400	100
28520	涟水	高沟古街1号变	10	315	0
28521	涟水	高沟东方花园2号变	10	400	70
28522	涟水	高沟东方花园1号变	10	400	136
28523	涟水	李集蔡河二队3号柱上 变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28524	涟水	高沟福缘佳苑1#变	10	630	174
28525	涟水	高沟福缘佳苑2#变	10	630	149
28526	涟水	黄营南农场变	10	400	286
28527	涟水	方渡马渡十队变	10	400	272
28528	涟水	马厂学校配变	10	100	14
28529	涟水	方渡三湾吴黄变	10	200	100
28530	涟水	浅集李庄陈庄东	10	315	156
28531	涟水	城区涟城肉联厂变	10	250	0
28532	涟水	刘桥六队2#台片	10	100	5
28533	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	0
28534	涟水	红窑商业广场东2台片	10	500	75
28535	涟水	红窑商业广场中台片	10	500	137
28536	涟水	红窑商业广场西台片	10	500	187
28537	涟水	保滩-缺口安置小区2 变	10	800	0
28538	涟水	保滩-缺口安置小区1 变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28539	涟水	高沟常元曹庄新变	10	200	3
28540	涟水	李集万福花园1号配变	10	630	428
28541	涟水	高沟今世缘商城1#变	10	630	175
28542	涟水	高沟今世缘商城2#变	10	630	59
28543	涟水	陈师蒋庵朱楼小区3# 变	10	100	0
28544	涟水	大东施洼中心村北变	10	400	164
28545	涟水	唐集南公用新增2#变	10	400	210
28546	涟水	胡集公用中台片	10	400	203
28547	涟水	李集万福花园3号配变	10	630	405
28548	涟水	李集万福花园4号配变	10	630	380
28549	涟水	北集工业区2#配变	10	200	0
28550	涟水	李集万福花园2号配变	10	630	344
28551	涟水	杨口陶码小庄变	10	400	253
28552	涟水	高沟六塘人家1号变	10	400	9
28553	涟水	高沟六塘人家2号变	10	500	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28554	涟水	陈师河东西变	10	100	0
28555	涟水	大东瓦滩刘李配变	10	100	2
28556	涟水	余圩高庄1#台片	10	100	51
28557	涟水	岔庙西吉中心村	10	400	228
28558	涟水	朱码军民中心村G区1号南台区	10	800	137
28559	涟水	朱码军民中心村G区1号北台区	10	800	200
28560	涟水	城区润通花园1#配电室02	10	800	98
28561	涟水	大东陈庄1队配变	10	400	270
28562	涟水	城区润通花园2#配电室02	10	800	202
28563	涟水	李集笪北高庄2号柱上变	10	200	88
28564	涟水	笪北丁庄3号柱上变	10	100	54
28565	涟水	城区金轮世家2#箱变001	10	800	478
28566	涟水	城区金轮世家2#箱变002	10	800	495
28567	涟水	城区炎黄国际1号配电室4#变	10	800	206
28568	涟水	岔庙曹代小东庄	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28569	涟水	余圩乱陈1#台片	10	100	3
28570	涟水	北集小学	10	200	25
28571	涟水	余圩西湖台片	10	100	32
28572	涟水	高沟杨桥小区变	10	400	58
28573	涟水	灰墩尹荡王庄柱上变	10	100	8
28574	涟水	朱码军民中心村G区2号北台区	10	630	318
28575	涟水	朱码军民中心村G区2号南台区	10	630	182
28576	涟水	城区炎黄国际2号配电室6#变	10	800	276
28577	涟水	朱码花园村新菜场1号台区	10	630	311
28578	涟水	城区炎黄国际1号配电室2#变	10	800	350
28579	涟水	时码白果八队台片	10	200	109
28580	涟水	城区首府国际小区3#箱变001003	10	400	122
28581	涟水	城区首府国际小区3#箱变（南）	10	400	254
28582	涟水	城区首府国际小区4#箱变002005	10	400	198
28583	涟水	城区首府国际小区4#箱变002006	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28584	涟水	前进赵庄桥西	10	100	31
28585	涟水	城区中恒国际小区A区 2#箱变2#变	10	500	0
28586	涟水	红窑新村东区北台片	10	630	164
28587	涟水	红窑新村东区南台片	10	400	71
28588	涟水	高沟水岸家园2号变	10	400	0
28589	涟水	高沟水岸家园3号变	10	400	40
28590	涟水	高沟水岸家园4号变	10	400	0
28591	涟水	高沟水岸家园1号变	10	400	106
28592	涟水	高沟常兴小区1号变	10	400	141
28593	涟水	灰墩尹荡后尹柱上变	10	100	34
28594	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	0
28595	涟水	李集鲁桥卜仲东柱上 变	10	100	20
28596	涟水	灰墩大胡工业区柱上 变	10	400	35
28597	涟水	李集嵇陆朱庄2号柱上 变	10	200	153
28598	涟水	马棚徐冯台片	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28599	涟水	城区中恒国际小区A区 2#箱变1#变	10	500	0
28600	涟水	浅集刘桥林庄台片	10	100	36
28601	涟水	城区状元府2#欧变 001001	10	500	0
28602	涟水	城区状元府2#欧变 001002	10	500	0
28603	涟水	城区金地国际3#箱变 1#变	10	630	199
28604	涟水	城区金地国际2#箱变 1#变	10	500	250
28605	涟水	城区金地国际7#箱变 1#变	10	630	233
28606	涟水	城区金地国际1#箱变 1#变	10	500	228
28607	涟水	李集林赵加工柱上变	10	100	4
28608	涟水	陈师祥瑞一期1号变	10	630	158
28609	涟水	陈师祥瑞一期2号变	10	630	101
28610	涟水	李集一吊闸柱上变	10	400	71
28611	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	0
28612	涟水	岔庙北岭东变	10	200	56
28613	涟水	李集胡楼柿元柱上变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28614	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	0
28615	涟水	李集军民花园安置小区1号配变	10	800	191
28616	涟水	李集军民花园安置小区2号配变	10	630	0
28617	涟水	唐集丰华二队2#	10	100	47
28618	涟水	唐集九队2#	10	400	141
28619	涟水	李集军民花园安置小区4号配变	10	630	35
28620	涟水	李集军民花园安置小区5号配变	10	630	114
28621	涟水	李集军民花园安置小区6号配变	10	630	83
28622	涟水	李集军民花园安置小区3号配变	10	630	0
28623	涟水	李集军民花园安置小区7号配变	10	630	78
28624	涟水	李集军民花园安置小区8号配变	10	630	107
28625	涟水	李集军民花园安置小区9号配变	10	630	107
28626	涟水	朱码军民中心村G区3号南台区	10	630	185
28627	涟水	朱码军民中心村G区3号北台区	10	630	200
28628	涟水	朱码高台村月堆配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28629	涟水	朱码王二庄村圩外台区	10	100	59
28630	涟水	朱码周庄村周牟庄2号台区	10	100	48
28631	涟水	杨口安福一组变	10	100	24
28632	涟水	杨口圩南二组变	10	200	52
28633	涟水	杨口老圩后排变	10	400	212
28634	涟水	杨口街北桥头变	10	200	20
28635	涟水	杨口周码八组变	10	400	244
28636	涟水	石湖西庄台片	10	200	128
28637	涟水	北集吴刘一队	10	100	0
28638	涟水	北集沈荡胡王2#变	10	100	12
28639	涟水	北集守阳三队	10	100	19
28640	涟水	黄营霍庄预制厂变	10	200	100
28641	涟水	梁岔公用11#变	10	200	0
28642	涟水	梁岔沟南河东变	10	400	221
28643	涟水	梁岔薛园东梁2#变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28644	涟水	梁岔薛园尤庄变	10	400	213
28645	涟水	梁岔薛园大园变	10	200	55
28646	涟水	成集东庄东配变	10	100	60
28647	涟水	前进西安庄东庄变	10	400	209
28648	涟水	义兴东洼3#变	10	100	44
28649	涟水	方渡小舍北变	10	400	249
28650	涟水	高沟常元双桥新增配变	10	315	0
28651	涟水	方渡马渡水厂变	10	200	100
28652	涟水	保滩-永宏佳园2号配变	10	800	0
28653	涟水	保滩临淮五组配变	10	100	0
28654	涟水	唐集丁梁郭庄2#	10	100	24
28655	涟水	岔庙刁刘皇庄	10	400	293
28656	涟水	城区金地国际花园7号箱变2号变	10	500	225
28657	涟水	城区金地国际花园7号箱变1号变	10	500	318
28658	涟水	李集胡楼孙夏2号柱上变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28659	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	0
28660	涟水	李集集南一队北柱上变	10	100	44
28661	涟水	方渡西三巷东变	10	200	84
28662	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	0
28663	涟水	方渡西三后潘北变	10	100	29
28664	涟水	方渡埝口许顾北变	10	200	112
28665	涟水	方渡腰庄四队东变	10	200	100
28666	涟水	方渡三湾前庄东变	10	100	22
28667	涟水	方渡三湾前庄南变	10	200	84
28668	涟水	涟城谷嘴赵庄变	10	200	87
28669	涟水	岔庙漩桥小区配变	10	400	231
28670	涟水	岔庙崔管北	10	400	240
28671	涟水	方渡后营顾庄变	10	400	232
28672	涟水	浅集刘桥桥东台片	10	400	268
28673	涟水	唐集徐刘三队1#	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28674	涟水	唐集周程六队1#	10	100	12
28675	涟水	黄营中学变	10	400	122
28676	涟水	灰墩胡庄2#柱上变	10	100	4
28677	涟水	红窑汪赵北台片	10	400	247
28678	涟水	唐集胡缪二队1#	10	400	226
28679	涟水	大东小南东刘南配变	10	315	78
28680	涟水	大东刘赵东王庄西配变	10	100	12
28681	涟水	大东刘赵桃园配变	10	100	26
28682	涟水	浅集河湾四队	10	100	34
28683	涟水	涟城秉同张庄东变	10	400	262
28684	涟水	前进联合团结	10	100	7
28685	涟水	高沟顺河四五队新增配变	10	400	223
28686	涟水	梁岔街东徐刘2#变	10	400	143
28687	涟水	城区中恒国际F区1号变	10	630	268
28688	涟水	南禄_薛集桥东变	10	315	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28689	涟水	南禄_徐圩七组变	10	200	81
28690	涟水	南禄_赵王赵庄变	10	100	16
28691	涟水	南禄_四兴粮站变	10	400	215
28692	涟水	南禄_薛集后老变	10	400	241
28693	涟水	梁岔夏荡一队变	10	400	236
28694	涟水	梁岔左三庄郑庄变	10	400	251
28695	涟水	梁岔左圩小后庄变	10	400	249
28696	涟水	梁岔何圩苏郭变	10	400	229
28697	涟水	梁岔街东嵇庄变	10	400	256
28698	涟水	时码陈圩六队台片	10	100	33
28699	涟水	方渡谭东王路东变	10	100	9
28700	涟水	张圩张圩配变	10	100	42
28701	涟水	前进罗堆刘庄	10	100	17
28702	涟水	灰墩朱杨3#柱上变	10	315	210
28703	涟水	朱码中联壹城台区	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28704	涟水	浅集花庄朱庄台片	10	200	105
28705	涟水	方渡埝口西变	10	100	0
28706	涟水	浅集花庄花庄	10	400	231
28707	涟水	梁岔竹元万庄变	10	400	232
28708	涟水	梁岔何圩梨园变	10	400	199
28709	涟水	梁岔街东苗谢变	10	400	90
28710	涟水	梁岔龙窝南荡变	10	400	265
28711	涟水	梁岔马棚窑庄变	10	400	252
28712	涟水	时码鲁渡街中台片	10	200	68
28713	涟水	北集严港港南	10	100	0
28714	涟水	北集严港东郭配变	10	400	291
28715	涟水	涟城秦庄北变	10	400	227
28716	涟水	城区泊林郡菜场1#箱变西变	10	500	0
28717	涟水	朱码街东台区	10	200	0
28718	涟水	朱码文俊村朱陈台区	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28719	涟水	红窑三村后周台片	10	100	40
28720	涟水	岔庙河东路东	10	400	259
28721	涟水	红窑大金圩袁戎台片.	10	100	58
28722	涟水	唐集河口七队1#	10	200	56
28723	涟水	锦绣华庭东室1号配变	10	400	76
28724	涟水	锦绣华庭西室1号配变	10	400	166
28725	涟水	锦绣华庭西室3号配变	10	400	140
28726	涟水	锦绣华庭西室2号配变	10	400	207
28727	涟水	李集万元杨庄柱上变	10	100	48
28728	涟水	红窑金沙黄刘台片	10	400	276
28729	涟水	成集三潘朱庄配变	10	100	37
28730	涟水	方渡谭赵大陈北变	10	200	66
28731	涟水	胡集服装厂台片	10	400	198
28732	涟水	成集新华河北配变	10	200	102
28733	涟水	成集辛张配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28734	涟水	成集油坊潘庄配变	10	400	208
28735	涟水	城区祥安大厦二号变	10	630	279
28736	涟水	高沟高东村部2号变	10	200	30
28737	涟水	浅集李庄孙庄变	10	100	14
28738	涟水	岔庙刁刘南2#	10	400	231
28739	涟水	李集蔡河三队3号柱上变	10	100	35
28740	涟水	李集嵇中11号柱上变	10	400	167
28741	涟水	石湖唐响河台片	10	400	227
28742	涟水	岔庙洪兵学田	10	400	266
28743	涟水	朱码凌庄村十队台区	10	200	128
28744	涟水	保滩-永宏佳园1号配变	10	800	0
28745	涟水	李集蔡河六队柱上变	10	400	236
28746	涟水	李集蔡河四队柱上变	10	400	250
28747	涟水	朱码嵇庄村方庄配变	10	315	198
28748	涟水	李集簰巷小队柱上变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28749	涟水	浅集李庄三徐南台片	10	400	235
28750	涟水	李集蔡河陈庄柱上变	10	200	106
28751	涟水	红窑延寿皇庄台片	10	100	0
28752	涟水	李集路口周李柱上变	10	400	285
28753	涟水	李集路口张薛柱上变	10	100	18
28754	涟水	李集万元小队柱上变	10	100	48
28755	涟水	红窑梨园村部台片	10	400	240
28756	涟水	红窑梨园王老庄台片	10	200	53
28757	涟水	浅集夏楼东贾台片	10	400	235
28758	涟水	李集簰北大陈柱上变	10	100	0
28759	涟水	五港万码端徐柱上变	10	100	43
28760	涟水	李集簰巷村柱上变	10	400	205
28761	涟水	浅集夏楼后夏台片	10	100	14
28762	涟水	五港万码胡宁柱上变	10	400	232
28763	涟水	五港蔡工嵇庄柱上变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28764	涟水	五港五里符庄柱上变	10	100	38
28765	涟水	五港万码小庄柱上变	10	200	100
28766	涟水	五港黄码孙庄柱上变	10	400	240
28767	涟水	五港租田前庄柱上变	10	100	16
28768	涟水	义兴西元孙庄变	10	100	16
28769	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	0
28770	涟水	成集吴赵配变	10	400	257
28771	涟水	五港吴码后场柱上变	10	400	288
28772	涟水	岔庙刁刘南	10	200	73
28773	涟水	成集三潘郑庄配变	10	400	231
28774	涟水	岔庙岔河吴庄变	10	200	103
28775	涟水	红窑大金圩街西台片	10	100	14
28776	涟水	朱码余东村瓦房配变	10	400	249
28777	涟水	朱码余东村张庄南配变	10	100	43
28778	涟水	岔庙南岭变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28779	涟水	李集大桥三队柱上变	10	400	240
28780	涟水	大东刘圩配变	10	315	139
28781	涟水	岔庙百子张庄变	10	200	74
28782	涟水	朱码潘刘村屋基配变	10	400	238
28783	涟水	五港港东张庄柱上变	10	200	28
28784	涟水	朱码河网供电所配变	10	100	7
28785	涟水	朱码河网村西公用配变	10	100	28
28786	涟水	时码鲁渡村部台片	10	400	195
28787	涟水	梁岔马棚九队变	10	400	263
28788	涟水	红窑蔡庄朱侯台片	10	100	45
28789	涟水	高沟砦矾小区（小砦头）	10	400	142
28790	涟水	红窑潘老庄老庄台片	10	400	98
28791	涟水	梁岔薛园周徐2#变	10	100	50
28792	涟水	时码冯庄北台片	10	100	19
28793	涟水	采韩中心村台片	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28794	涟水	梁岔薛园周徐变	10	400	240
28795	涟水	红窑三圩台片	10	100	35
28796	涟水	梁岔薛园东王庄变	10	400	138
28797	涟水	时码顾庄板厂台片	10	100	39
28798	涟水	红窑程嵇台片	10	100	26
28799	涟水	时码姜庄顾庄台片	10	400	135
28800	涟水	岔庙桑庄村部	10	400	268
28801	涟水	梁岔费庄村变	10	200	94
28802	涟水	五港蔡工柳庄柱上变	10	200	79
28803	涟水	浅集后兴村部台片	10	400	273
28804	涟水	五港万码白庄柱上变	10	200	67
28805	涟水	大东瓦滩东岳配变	10	200	86
28806	涟水	浅集后兴张杨台片	10	100	45
28807	涟水	李集路口王庄柱上变	10	400	229
28808	涟水	大东瓦滩前王配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28809	涟水	李集万元刘庄柱上变	10	100	35
28810	涟水	方渡罗冲红旗变	10	400	212
28811	涟水	高沟新兴队变	10	400	118
28812	涟水	梁岔沟南北校变	10	400	92
28813	涟水	梁岔沟南陈庄变	10	100	35
28814	涟水	梁岔黄庵村变	10	400	217
28815	涟水	五港黄码袁黄柱上变	10	200	110
28816	涟水	梁岔竹元圩里变	10	200	121
28817	涟水	梁岔竹元徐庄变	10	400	272
28818	涟水	梁岔竹元村变	10	200	95
28819	涟水	梁岔闸变	10	200	0
28820	涟水	梁岔三队变	10	400	220
28821	涟水	梁岔轧花厂变	10	100	70
28822	涟水	梁岔水厂变	10	160	84
28823	涟水	蒋庵梨园村变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28824	涟水	李集簋北丁庄柱上变	10	100	31
28825	涟水	高沟郁庄变	10	400	245
28826	涟水	五港汪洪丁庄柱上变	10	100	12
28827	涟水	五港汪洪腰庄柱上变	10	100	59
28828	涟水	浅集花庄中心村1#配变	10	200	105
28829	涟水	岔庙刁刘龚庄	10	100	23
28830	涟水	岔庙皇夏	10	100	0
28831	涟水	成集旗杆村变	10	200	82
28832	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	0
28833	涟水	岔庙八队	10	400	277
28834	涟水	成集东场配变	10	100	27
28835	涟水	岔庙新河小区	10	200	67
28836	涟水	岔庙林庄八队	10	100	26
28837	涟水	新河三队	10	200	138
28838	涟水	岔庙新河二、三队	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28839	涟水	岔庙岔河王庄	10	100	14
28840	涟水	公用东台片	10	400	85
28841	涟水	岔庙新河五队	10	200	134
28842	涟水	岔庙四支前老变	10	400	225
28843	涟水	时码鲁渡颜赵台片	10	400	157
28844	涟水	梁岔前庄中变	10	100	20
28845	涟水	时码鲁渡街西台片	10	100	38
28846	涟水	红窑颜下庄圩南台片	10	400	247
28847	涟水	李集支河汪翟柱上变	10	400	219
28848	涟水	李集支河支盛柱上变	10	200	3
28849	涟水	岔庙袁庄变	10	400	181
28850	涟水	五港港东郭庄柱上变	10	400	241
28851	涟水	徐集安元周潘变	10	200	104
28852	涟水	徐集上庄周桥变	10	160	5
28853	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28854	涟水	岔庙跃进伏庄	10	400	252
28855	涟水	朱码河网中学配变	10	400	93
28856	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	0
28857	涟水	朱码河网北公用配变	10	400	163
28858	涟水	红窑金沙村台片	10	200	130
28859	涟水	红窑张黄刘台片	10	100	44
28860	涟水	梁岔街东村变.	10	400	235
28861	涟水	梁岔龙窝中变	10	400	213
28862	涟水	梁岔龙窝北变	10	400	109
28863	涟水	红窑普安郑庄台片	10	400	252
28864	涟水	梁岔龙窝南变	10	400	262
28865	涟水	红窑普安街台片	10	200	105
28866	涟水	红窑普安薛庄台片	10	400	252
28867	涟水	南集苗圃街北变	10	200	72
28868	涟水	红窑梁锅甌七队台片	10	100	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28869	涟水	梁岔前徐南变	10	400	148
28870	涟水	李集林赵村柱上变	10	200	124
28871	涟水	李集林赵魏庄柱上变	10	100	26
28872	涟水	五港蔡工金庄柱上变	10	100	1
28873	涟水	浅集潘码张杭台片	10	400	271
28874	涟水	李集顺集八队柱上变	10	400	217
28875	涟水	成集黄庄变	10	100	26
28876	涟水	蒋庵梨园杨庄变	10	400	229
28877	涟水	前进戴码八组	10	400	75
28878	涟水	蒋庵梨园郭庄变	10	400	221
28879	涟水	成集朱庄村变	10	400	95
28880	涟水	前进老堆张庄变	10	100	34
28881	涟水	前进老堆后于变	10	400	275
28882	涟水	前进老堆河头变	10	100	6
28883	涟水	梁岔七队变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28884	涟水	前进老堆东西秦变	10	400	299
28885	涟水	梁岔来安黄庄变	10	100	28
28886	涟水	红窑黄码台片	10	400	277
28887	涟水	梁岔马棚六队变	10	200	49
28888	涟水	前进赵庄河口变	10	200	107
28889	涟水	浅集公用东台片	10	200	37
28890	涟水	梁岔马棚沙庄变	10	100	18
28891	涟水	前进丁口下尾	10	100	34
28892	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	0
28893	涟水	浅集公用西台片	10	400	134
28894	涟水	成集桥口变	10	200	114
28895	涟水	诸范变	10	200	29
28896	涟水	余圩泉玉台片	10	100	28
28897	涟水	方渡东三荡南变	10	400	169
28898	涟水	浅集金城林角台片	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28899	涟水	涟城种禽厂变	10	400	0
28900	涟水	方渡韩鲁李庄变	10	100	11
28901	涟水	方渡韩鲁鲁庄变	10	100	10
28902	涟水	五港租田汪韩柱上变	10	400	266
28903	涟水	余圩朱前张王台片	10	100	27
28904	涟水	五港刘庄老庄柱上变	10	400	263
28905	涟水	成集条河刘庄变	10	315	193
28906	涟水	高沟盐店十一队变	10	100	0
28907	涟水	浅集后兴小圩台片	10	100	32
28908	涟水	余圩前庄台片	10	100	43
28909	涟水	成集南前庄变	10	100	45
28910	涟水	成集王圩和庄变	10	200	96
28911	涟水	高沟大兴曹庄变	10	400	266
28912	涟水	高沟庄庄变	10	400	241
28913	涟水	高沟大兴学校	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28914	涟水	高沟砦矾七队变	10	400	272
28915	涟水	前进同兴村2#变	10	400	101
28916	涟水	成集王圩村变	10	100	38
28917	涟水	成集王三变	10	100	37
28918	涟水	红窑蔡庄前王台片	10	100	27
28919	涟水	五港街北柱上变	10	400	144
28920	涟水	徐集上庄中心村变	10	100	5
28921	涟水	朱码韩陈村黄荡配变	10	400	268
28922	涟水	岔庙崔管变	10	200	83
28923	涟水	朱码张杨村油坊配变	10	400	257
28924	涟水	李集大桥七队柱上变	10	400	262
28925	涟水	朱码嵇庄村黄码配变	10	200	86
28926	涟水	朱码张杨村汪庄配变	10	400	265
28927	涟水	朱码嵇庄村马庄配变	10	100	44
28928	涟水	红窑梁锅甌东台片	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28929	涟水	岔庙堆口郑庄变	10	400	225
28930	涟水	岔庙堆口营郭	10	400	180
28931	涟水	红窑十支小兰庄台片	10	100	51
28932	涟水	红窑前后蔡西台片	10	100	37
28933	涟水	梁戈正八队南台片	10	100	38
28934	涟水	红窑钦北嵇庄台片	10	400	228
28935	涟水	红窑刘码南台片	10	100	7
28936	涟水	梁岔金码二队变	10	400	226
28937	涟水	梁岔双楼刘庄变	10	200	87
28938	涟水	梁岔薛园薛庄2#变	10	100	4
28939	涟水	红窑赵码台片	10	400	258
28940	涟水	南集禹庄三组变	10	100	59
28941	涟水	梁岔双楼朱庄变	10	100	34
28942	涟水	红窑希望小学台片	10	400	262
28943	涟水	梁岔双楼关口变	10	100	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28944	涟水	南集禹庄村部变	10	200	39
28945	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	0
28946	涟水	梁岔马棚南苏庄变	10	100	34
28947	涟水	方渡贾马贾东变	10	200	80
28948	涟水	五港租田小军柱上变	10	100	33
28949	涟水	浅集金城学校台片	10	200	69
28950	涟水	方渡贾马贾马变	10	400	268
28951	涟水	五港租田陆庄柱上变	10	100	40
28952	涟水	塔松变	10	400	226
28953	涟水	方渡贾马查方变	10	100	0
28954	涟水	浅集花庄陈庄台片	10	100	42
28955	涟水	李集顺集街柱上变	10	400	210
28956	涟水	岔庙四支北	10	400	189
28957	涟水	前进吴庄组变	10	400	132
28958	涟水	前进中心小学	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28959	涟水	前进舜天木业	10	200	0
28960	涟水	前进大左圩变	10	100	52
28961	涟水	前进后圩七组变	10	400	129
28962	涟水	前进同西村变	10	400	84
28963	涟水	时码村部台片	10	400	150
28964	涟水	梁岔公用2#变	10	400	0
28965	涟水	梁岔供电所变	10	315	0
28966	涟水	红窑龙兴薛庄台片	10	400	259
28967	涟水	岔庙夜东变	10	200	81
28968	涟水	梁岔医院变	10	400	27
28969	涟水	岔庙夜合小街变	10	200	8
28970	涟水	红窑前后周台片	10	400	151
28971	涟水	成集法华高庄变	10	100	35
28972	涟水	朱码樊卜村小东配变	10	400	239
28973	涟水	朱码韩陈村朱庄配变	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28974	涟水	朱码谈陈村韩庄配变	10	200	113
28975	涟水	五港港北钟庄柱上变	10	400	145
28976	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	0
28977	涟水	朱码食品站台区	10	400	75
28978	涟水	徐集安元戈圩变	10	200	128
28979	涟水	岔庙义河村部	10	400	254
28980	涟水	梁岔双楼邱刘变	10	400	256
28981	涟水	红窑金沙嵇徐台片	10	200	88
28982	涟水	时码钦工圩东台片	10	400	234
28983	涟水	时码采韩四队台片	10	400	242
28984	涟水	时码采韩二队台片	10	100	35
28985	涟水	时码白果六队台片	10	200	90
28986	涟水	时码陆庄闸台片	10	400	203
28987	涟水	时码陆庄八强台片	10	100	22
28988	涟水	时码姜圩村部台片	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
28989	涟水	时码姜圩季庄台片	10	400	244
28990	涟水	时码张姚桥口台片	10	100	9
28991	涟水	时码张姚西稻台片	10	200	25
28992	涟水	时码陈李村部台片	10	400	239
28993	涟水	时码陈李汤夏台片	10	400	264
28994	涟水	时码鲁渡颜唐台片	10	315	153
28995	涟水	时码李圩一队台片	10	100	27
28996	涟水	浅集夏楼前夏台片	10	400	260
28997	涟水	方渡罗冲刘庄变	10	200	88
28998	涟水	五港五里王庄柱上变	10	400	254
28999	涟水	五港沿河濮庄柱上变	10	200	67
29000	涟水	五港五里河南柱上变	10	400	278
29001	涟水	李集集南三队柱上变	10	200	93
29002	涟水	浅集花庄肖庄台片	10	200	67
29003	涟水	方渡文李变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29004	涟水	浅集花庄村部台片	10	100	34
29005	涟水	余圩前排方台片	10	100	46
29006	涟水	浅集花庄马庄台片	10	400	283
29007	涟水	方渡贾马前马变	10	100	16
29008	涟水	冯许变	10	200	50
29009	涟水	余圩后牌坊变	10	100	56
29010	涟水	方渡三湾东河变	10	200	101
29011	涟水	五港周李李庄柱上变	10	100	20
29012	涟水	浅集敬老院台片	10	400	185
29013	涟水	方渡埝口东埝变	10	400	181
29014	涟水	前进同西二组	10	400	135
29015	涟水	浅集金城路北台片	10	400	256
29016	涟水	浅集东元台片	10	100	21
29017	涟水	前进后圩村	10	400	90
29018	涟水	南集朱陈村部变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29019	涟水	岔庙纪集老圩变	10	200	23
29020	涟水	红窑梁锅甑九队台片	10	100	32
29021	涟水	梁岔街东徐刘变	10	500	241
29022	涟水	时码李圩三队台片	10	100	0
29023	涟水	时码李圩四队台片	10	100	26
29024	涟水	岔庙西老庄变	10	400	131
29025	涟水	朱码花园村街南台区	10	100	50
29026	涟水	涟城洋闸口变	10	100	23
29027	涟水	梁岔左圩西变	10	100	10
29028	涟水	五港沿河河滩柱上变	10	400	270
29029	涟水	五港沿河蔡庄柱上变	10	400	259
29030	涟水	五港沿河孙庄柱上变	10	100	17
29031	涟水	李集唐圩村柱上变	10	100	8
29032	涟水	方渡罗冲朱庄变	10	400	222
29033	涟水	李集唐圩高庄柱上变	10	100	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29034	涟水	五港黄码组柱上变	10	200	44
29035	涟水	五港港南庄韩东柱上变	10	100	22
29036	涟水	方渡小舍变	10	200	116
29037	涟水	李集南场八队柱上变	10	100	20
29038	涟水	五港沿河向阳柱上变	10	100	50
29039	涟水	五港港西黄庄柱上变	10	400	241
29040	涟水	五港尤庄柱上变	10	400	245
29041	涟水	岔庙东陈变	10	100	7
29042	涟水	前进闸口三五组	10	200	71
29043	涟水	红窑童队台片	10	200	103
29044	涟水	红窑小后庄台片	10	100	29
29045	涟水	梁岔工业区1#变	10	400	202
29046	涟水	前进丁口沈井成变	10	200	95
29047	涟水	五港桃园西柱上变	10	100	16
29048	涟水	方渡三湾吴黄南变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29049	涟水	五港吴码陆赵季北柱上变	10	200	109
29050	涟水	方渡三湾张杨变	10	100	35
29051	涟水	方渡三湾租田变	10	100	0
29052	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	0
29053	涟水	方渡埝口东湾变	10	200	60
29054	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	0
29055	涟水	五港吴码陆赵季南柱上变	10	400	259
29056	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	0
29057	涟水	方渡埝口合兴变	10	200	77
29058	涟水	五港吴码水厂柱上变	10	400	151
29059	涟水	前进前进村八组	10	200	67
29060	涟水	方渡西三后潘变	10	100	11
29061	涟水	方渡南六后潘变	10	100	18
29062	涟水	方渡腰庄二队北变	10	100	26
29063	涟水	方渡腰庄二队变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29064	涟水	方渡贾马前马南变	10	100	14
29065	涟水	前进罗堆刘圩变	10	200	99
29066	涟水	时码姜庄路边台片	10	100	16
29067	涟水	时码姜庄任庄台片	10	100	43
29068	涟水	时码尚灯六队台片	10	100	8
29069	涟水	时码尚灯后韩台片	10	200	94
29070	涟水	时码白果村部台片	10	400	232
29071	涟水	时码马老敬老院台片	10	400	210
29072	涟水	时码马老九队台片	10	200	92
29073	涟水	时码嵇码村部台片	10	315	161
29074	涟水	时码嵇码施刘台片	10	100	56
29075	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	0
29076	涟水	朱码余东村合心庄配 变	10	200	98
29077	涟水	梁岔土流洪北台片	10	200	112
29078	涟水	五港港北村柱上变	10	100	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29079	涟水	高沟东环曹新	10	630	173
29080	涟水	高沟高东村部变	10	400	120
29081	涟水	五港港北万庄柱上变	10	400	253
29082	涟水	蒋庵陈师街道办（派出所）	10	100	0
29083	涟水	李集三桂村柱上变	10	400	301
29084	涟水	五港港西村柱上变	10	200	90
29085	涟水	五港港西前庄柱上变	10	200	119
29086	涟水	五港港南庄顾柱上变	10	100	8
29087	涟水	五港港南庄韩柱上变	10	200	67
29088	涟水	前进双河三庄变	10	100	45
29089	涟水	前进七沟王圩	10	400	254
29090	涟水	红窑西花东台片	10	400	5
29091	涟水	前进老堆头变	10	100	29
29092	涟水	前进罗堆圩西变	10	200	107
29093	涟水	红窑粮站台片	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29094	涟水	前进七沟后地	10	400	190
29095	涟水	红窑花朱北台片	10	400	178
29096	涟水	梁岔夏荡南变	10	400	238
29097	涟水	梁岔夏荡中变	10	200	74
29098	涟水	红窑花朱南台片	10	400	251
29099	涟水	浅集河湾严庄台片	10	100	45
29100	涟水	时码嵇码嵇庄台片	10	400	259
29101	涟水	时码黄湾林赵台片	10	200	53
29102	涟水	时码黄湾前王台片	10	200	115
29103	涟水	红窑顾徐台片	10	200	120
29104	涟水	岔庙义河租地	10	400	233
29105	涟水	岔庙义河大丁	10	400	256
29106	涟水	红窑金沙小区台片	10	200	55
29107	涟水	南集苗圃新场部中变	10	400	228
29108	涟水	红窑朱圩郑庄台片	10	100	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29109	涟水	红窑小圩台片	10	100	23
29110	涟水	红窑朱圩西台片	10	400	204
29111	涟水	岔庙堆口村部	10	200	80
29112	涟水	岔庙百子庵配变	10	200	122
29113	涟水	五港港北大庄柱上变	10	100	19
29114	涟水	五港港北嵇庄柱上变	10	400	262
29115	涟水	前进前后向变	10	400	255
29116	涟水	五港平安石桥柱上变	10	400	276
29117	涟水	李集鲁桥卜仲柱上变	10	100	40
29118	涟水	方渡街南变	10	200	55
29119	涟水	五港港西汪元柱上变	10	200	68
29120	涟水	红窑大金圩学校台片	10	400	269
29121	涟水	红窑小金圩施程台片	10	200	107
29122	涟水	红窑小金圩金圩台片	10	100	62
29123	涟水	红窑小金圩西大元台片	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29124	涟水	梁岔陈溪大西变	10	400	247
29125	涟水	朱码花园村小东台区	10	100	0
29126	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	0
29127	涟水	朱码花园何庄台区	10	400	207
29128	涟水	朱码河网村符庄配变	10	100	8
29129	涟水	李集胡楼徐王柱上变	10	400	177
29130	涟水	五港平安村条堆柱上变	10	100	27
29131	涟水	五港平安薛庄柱上变	10	200	90
29132	涟水	五港平安村柱上变	10	400	215
29133	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	0
29134	涟水	岔庙孙桥小东庄变	10	100	24
29135	涟水	大东鱼荡中配变	10	400	280
29136	涟水	朱码东化厂北台区	10	400	169
29137	涟水	岔庙孙桥五支变	10	200	72
29138	涟水	岔庙孙桥徐庄变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29139	涟水	大东胡薛北配变	10	100	10
29140	涟水	五港桥西柱上变	10	400	84
29141	涟水	五港薛桥一队柱上变	10	100	19
29142	涟水	浅集潘码钱队台片	10	400	216
29143	涟水	方渡王杨张路变	10	400	239
29144	涟水	五港黄码秦庄柱上变	10	400	271
29145	涟水	五港薛桥三队柱上变	10	100	14
29146	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	0
29147	涟水	高沟高西南元变	10	400	177
29148	涟水	岔庙公用2#变	10	400	88
29149	涟水	高沟高西毛岭变	10	200	41
29150	涟水	余圩朱前变	10	100	11
29151	涟水	岔庙刁刘张徐	10	200	81
29152	涟水	岔庙代庄滩庄变	10	400	271
29153	涟水	五港汪洪大庄东柱上变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29154	涟水	成集后潘变	10	100	16
29155	涟水	岔庙代庄下尾变	10	400	239
29156	涟水	浅集河湾一队台片	10	400	287
29157	涟水	成集三潘村变	10	100	11
29158	涟水	五港沿河桃元柱上变	10	400	256
29159	涟水	成集周庄配变	10	400	248
29160	涟水	陈师蒋庵张河小舍变	10	400	176
29161	涟水	梁岔陈溪丁头变	10	400	229
29162	涟水	红窑西徐圩朱庄台片	10	100	53
29163	涟水	城区大楼村柱上变	10	200	42
29164	涟水	梁岔王竹元右兴台片	10	200	67
29165	涟水	李集嵇陆西柱上变	10	400	267
29166	涟水	梁岔唐王2#变	10	100	17
29167	涟水	梁岔王竹元唐王变	10	400	246
29168	涟水	梁岔卜圩街变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29169	涟水	梁岔卜圩圩后变	10	400	303
29170	涟水	红窑西徐圩东元台片	10	100	0
29171	涟水	红窑西徐圩朱刘东台片	10	200	93
29172	涟水	梁岔卜圩李王台片	10	100	34
29173	涟水	高沟中心医院门前	10	630	79
29174	涟水	高沟合兴队变	10	400	79
29175	涟水	城区李集张花园柱上变（城区）	10	400	118
29176	涟水	高沟交管所变	10	400	0
29177	涟水	徐集张罗张林变	10	400	254
29178	涟水	朱码陶码村徐庄北配变	10	400	196
29179	涟水	朱码陶码村配变	10	250	119
29180	涟水	朱码陶码村幸福东配变	10	400	192
29181	涟水	朱码孙徐村红旗台区	10	400	185
29182	涟水	保滩临淮四组配变	10	200	91
29183	涟水	岔庙洪兵周庄	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29184	涟水	前进村	10	400	236
29185	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	0
29186	涟水	前进六七组变	10	400	256
29187	涟水	涟城引河桥口变	10	100	32
29188	涟水	前进陈老庄变	10	400	135
29189	涟水	高沟高东前东变	10	400	267
29190	涟水	五港港南孙圩柱上变	10	400	221
29191	涟水	五港桥北柱上变	10	200	0
29192	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	0
29193	涟水	李集桂生南柱上变	10	400	223
29194	涟水	大东老庄东场配变	10	400	283
29195	涟水	涟城尤戚北变	10	100	29
29196	涟水	李集笪巷汪杨柱上变	10	400	248
29197	涟水	大东老庄村部配变	10	400	156
29198	涟水	五港港西洪庄柱上变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29199	涟水	成集涟淮南配变	10	100	38
29200	涟水	前进丁口沈圩变	10	200	99
29201	涟水	红窑加油站台片	10	400	199
29202	涟水	前进七沟高庄变	10	200	91
29203	涟水	李集副食品配变	10	400	90
29204	涟水	李集大楼菜场柱上变	10	400	81
29205	涟水	梁岔黄庵吴庄变	10	200	50
29206	涟水	高沟晏庄烛店庄变	10	400	226
29207	涟水	梁岔沟南组变	10	400	235
29208	涟水	徐集张罗闸南变	10	100	20
29209	涟水	朱码河网村中心庄配变	10	100	40
29210	涟水	五港桥荡徐庄柱上变	10	100	11
29211	涟水	高沟湖房村部2号变	10	400	286
29212	涟水	朱码陶码村沟北组北配变	10	400	265
29213	涟水	五港桥荡村柱上变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29214	涟水	高沟高东前二	10	200	0
29215	涟水	五港桥荡刘庄柱上变	10	400	42
29216	涟水	高沟荀庄七队变	10	200	77
29217	涟水	五港桥荡唐郭柱上变	10	400	251
29218	涟水	高沟荀庄五队	10	315	106
29219	涟水	岔庙小瓦庄变	10	400	276
29220	涟水	高沟张圩七八队	10	100	8
29221	涟水	李集林赵吴陈柱上变	10	100	22
29222	涟水	李集集南一队柱上变	10	400	257
29223	涟水	李集集南四队柱上变	10	400	242
29224	涟水	李集林赵朱李柱上变	10	400	245
29225	涟水	淮浦4号变	10	400	148
29226	涟水	李集唐圩李杨柱上变	10	100	33
29227	涟水	淮浦3号变	10	200	35
29228	涟水	大东刘赵张庄配变	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29229	涟水	方渡谭赵吕赵变	10	400	215
29230	涟水	方渡谭赵大陈变	10	100	5
29231	涟水	五港西公用柱上变	10	200	0
29232	涟水	方渡谭赵河口变	10	400	203
29233	涟水	航运变	10	100	54
29234	涟水	方渡谭一二变	10	315	185
29235	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	0
29236	涟水	方渡前圩嵇庄变	10	100	45
29237	涟水	五港东公用1号柱上变	10	400	18
29238	涟水	成集油坊河西配变	10	100	29
29239	涟水	前进联合姚赵变	10	200	125
29240	涟水	高沟湖房小区	10	200	10
29241	涟水	高沟胡房四队	10	400	160
29242	涟水	前进滨洪村变	10	100	9
29243	涟水	高沟湖房村部	10	100	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29244	涟水	前进联合村变	10	400	244
29245	涟水	高沟湖房陈庄	10	200	98
29246	涟水	高沟杨桥小学变	10	100	39
29247	涟水	高沟张圩村部变	10	100	38
29248	涟水	岔庙邱胡	10	100	38
29249	涟水	高沟张圩四队	10	400	225
29250	涟水	朱码潘刘村皇庄2#配变	10	200	0
29251	涟水	朱码潘刘村翟庄配变	10	100	18
29252	涟水	朱码河网村皇庄配变	10	100	22
29253	涟水	朱码潘刘村潘刘配变	10	200	90
29254	涟水	城区胡庄配变	10	400	1
29255	涟水	高沟木材小区	10	400	59
29256	涟水	高沟张圩六队变	10	200	102
29257	涟水	岔庙邱庄	10	400	254
29258	涟水	高沟福缘小区3#变	10	630	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29259	涟水	前进西安庄村变	10	100	55
29260	涟水	高沟荀庄六队变	10	400	254
29261	涟水	高沟王元变	10	400	195
29262	涟水	岔庙平河祁吴	10	400	202
29263	涟水	高沟许庄村部	10	200	123
29264	涟水	岔庙平河李庄变	10	200	93
29265	涟水	引北吕惠变	10	400	46
29266	涟水	蒋庵西汉何庄变	10	100	19
29267	涟水	李集三桂朱庄柱上变	10	100	40
29268	涟水	李集三桂胡庄柱上变	10	400	277
29269	涟水	李集桂生六队柱上变	10	400	234
29270	涟水	李集簋北洪东柱上变	10	400	283
29271	涟水	李集南场忠诚柱上变	10	400	188
29272	涟水	李集韩高后鲁柱上变	10	100	7
29273	涟水	李集韩高东韩柱上变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29274	涟水	方渡王杨杨庄南变	10	200	118
29275	涟水	五港薛桥村柱上变	10	200	119
29276	涟水	五港薛桥八队柱上变	10	100	20
29277	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	0
29278	涟水	五港黄码潘安柱上变	10	400	242
29279	涟水	高沟中心村小学柱上变	10	500	47
29280	涟水	方渡王杨杨庄北变	10	100	22
29281	涟水	徐集王湾村部变	10	400	264
29282	涟水	朱码潘刘村张庄配变	10	400	258
29283	涟水	徐集王湾圩东变	10	100	10
29284	涟水	徐集安元前蒋变	10	100	33
29285	涟水	朱码柴市村五六队台区	10	400	257
29286	涟水	朱码柴市村农科所台区	10	100	49
29287	涟水	朱码新东村赵庄台区	10	400	287
29288	涟水	成集街道变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29289	涟水	成集公用东配变	10	315	28
29290	涟水	朱码河网村中心庄南配变	10	200	133
29291	涟水	蒋庵西汉北变	10	100	16
29292	涟水	朱码河网村新庄配变	10	200	87
29293	涟水	李集乡镇府柱上变	10	400	0
29294	涟水	朱码潘刘村雍庄南配变	10	100	34
29295	涟水	蒋庵官荡何庄变	10	400	261
29296	涟水	蒋庵西汉后六变	10	100	50
29297	涟水	岔庙圩里东庄南变	10	400	276
29298	涟水	前进陈祝河北变	10	200	92
29299	涟水	高沟崔桥新建	10	100	54
29300	涟水	前进陈祝左余变	10	400	252
29301	涟水	岔庙圩里小东庄	10	400	255
29302	涟水	高沟崔桥村部变	10	400	194
29303	涟水	前进陈祝刘圩变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29304	涟水	蒋庵西汉高庄变	10	100	26
29305	涟水	浅集李庄夏庄台片	10	200	136
29306	涟水	大东杨元倪桂配变	10	200	61
29307	涟水	前进丁口丁西	10	400	235
29308	涟水	梁岔街南变	10	315	51
29309	涟水	高沟大兴朱庄变	10	100	14
29310	涟水	蒋庵王庄变	10	200	86
29311	涟水	红窑五支后嵇台片	10	100	18
29312	涟水	红窑延寿袁庄台片	10	400	242
29313	涟水	蒋庵铁通公司	10	200	142
29314	涟水	红窑延寿葛庄台片	10	200	65
29315	涟水	大东瓦滩朱陈配变	10	200	83
29316	涟水	红窑梨园徐庄台片	10	100	9
29317	涟水	大东西陈配变	10	400	249
29318	涟水	大东瓦滩前王西配变	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29319	涟水	红窑梨园牌坊配变	10	100	0
29320	涟水	五港东公用2号柱上变	10	400	138
29321	涟水	岔庙六支朱庄变	10	400	223
29322	涟水	五港阳光小区变	10	200	34
29323	涟水	义兴朱侯变	10	100	29
29324	涟水	五港王李三队柱上变	10	100	24
29325	涟水	岔庙六支西瓦	10	200	33
29326	涟水	五港端程柱上变	10	200	84
29327	涟水	岔庙桥南变	10	200	70
29328	涟水	高沟新桥队变	10	400	177
29329	涟水	方渡南六街心变	10	200	86
29330	涟水	高沟木材厂变	10	100	0
29331	涟水	方渡南六前潘变	10	400	248
29332	涟水	浅集大冲嵇庄台片	10	400	271
29333	涟水	浅集大冲李刘东台片	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29334	涟水	余圩西嵇变	10	100	35
29335	涟水	五港黄码徐庄柱上变	10	100	55
29336	涟水	方渡前圩西公用变	10	400	133
29337	涟水	高沟杨木厂变	10	200	102
29338	涟水	五港黄码徐庄北柱上变	10	200	73
29339	涟水	方渡前圩南公用变	10	400	48
29340	涟水	方渡办事处变	10	400	137
29341	涟水	五港黄码徐庄中柱上变	10	200	102
29342	涟水	方渡前圩东公用变	10	400	179
29343	涟水	红窑阮庄台片	10	400	286
29344	涟水	高沟杏花村单相台片	10	400	221
29345	涟水	浅集孔王林庄台片	10	200	86
29346	涟水	浅集孔王黄庄配变	10	400	204
29347	涟水	浅集孔王村部台片	10	400	258
29348	涟水	红窑苏黄台片	10	100	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29349	涟水	梁岔左圩东变	10	400	248
29350	涟水	高沟顺河小学	10	200	113
29351	涟水	红窑颜下圩北台片	10	400	246
29352	涟水	红窑颜下圩里台片	10	100	14
29353	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	0
29354	涟水	李集胡楼周肖柱上变	10	400	230
29355	涟水	蒋庵西汉一组变	10	100	60
29356	涟水	朱码柴市村三队配变	10	100	64
29357	涟水	蒋庵梨园秦庄变	10	400	231
29358	涟水	蒋庵官荡街变	10	400	130
29359	涟水	朱码闸南二队1号配变	10	200	120
29360	涟水	朱码闸南村台区	10	100	4
29361	涟水	朱码闸南村六队配变	10	400	241
29362	涟水	朱码王二庄村二庄台区	10	80	25
29363	涟水	高沟加油站变+	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29364	涟水	大东嵇朱配变	10	100	15
29365	涟水	高沟西谷2号变	10	400	266
29366	涟水	蒋庵梨园程庄变	10	400	210
29367	涟水	高沟公兴村部变	10	100	0
29368	涟水	高沟公兴三队	10	400	215
29369	涟水	大东镇南吴高北配变	10	100	17
29370	涟水	前进同兴 1 #变	10	400	166
29371	涟水	李集薛行农科柱上变	10	200	85
29372	涟水	李集韩高嵇庄柱上变	10	100	28
29373	涟水	李集韩高胡庄柱上变	10	400	231
29374	涟水	浅集刘桥桥南台片	10	200	122
29375	涟水	成集汪南配变	10	315	79
29376	涟水	浅集河湾村部台片	10	400	183
29377	涟水	浅集王刘小东台片	10	200	114
29378	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29379	涟水	方渡谭东王路变	10	200	93
29380	涟水	五港苏鲁桥柱上变	10	100	34
29381	涟水	五港黄码张刘柱上变	10	200	100
29382	涟水	方渡谭东前场变	10	200	82
29383	涟水	浅集食品站配变	10	400	150
29384	涟水	浅集刘桥姚场台片	10	100	0
29385	涟水	义兴秦刘变	10	400	258
29386	涟水	五港汪洪大庄柱上变	10	200	89
29387	涟水	高沟盐店村部变	10	200	139
29388	涟水	方渡马渡六队变	10	200	44
29389	涟水	高沟盐店六队变	10	200	125
29390	涟水	方渡腰庄四队变	10	200	115
29391	涟水	高沟盐店八队变	10	200	119
29392	涟水	梁岔士流荡庄变	10	100	35
29393	涟水	梁岔士流松林变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29394	涟水	红窑桥头街台片	10	400	157
29395	涟水	梁岔汪圩组变	10	400	247
29396	涟水	梁岔汪圩村变	10	400	242
29397	涟水	红窑高饭店台片	10	400	301
29398	涟水	梁岔汪圩砖井变	10	100	5
29399	涟水	陈师蒋庵符庄一组变	10	200	106
29400	涟水	陈师蒋庵符庄村变	10	200	125
29401	涟水	陈师蒋庵符庄五组变	10	200	71
29402	涟水	红窑朱集刘沙台片	10	100	38
29403	涟水	红窑朱集河东台片	10	100	44
29404	涟水	梁岔洪码朱兴庄台片	10	400	199
29405	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	0
29406	涟水	陈师蒋庵朱楼高程变	10	400	250
29407	涟水	红窑汪元汪庄台片	10	100	32
29408	涟水	红窑大元闸台片	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29409	涟水	朱码高台村高台配变	10	200	83
29410	涟水	朱码高台村堆里台区	10	400	231
29411	涟水	嵇陆何李东配变	10	400	286
29412	涟水	五港南公用柱上变	10	400	66
29413	涟水	浅集李庄村部台片	10	400	150
29414	涟水	高沟小街变+	10	400	39
29415	涟水	高沟小农场变	10	100	43
29416	涟水	高沟二圩一队电站	10	200	48
29417	涟水	前进同兴 5 #变	10	400	189
29418	涟水	蒋庵尹荡东庄南变	10	100	2
29419	涟水	陈师蒋庵朱楼东荡变	10	400	270
29420	涟水	浅集食品南配变	10	400	219
29421	涟水	方渡后营北变	10	400	223
29422	涟水	五港汪洪嵇庄柱上变	10	100	37
29423	涟水	浅集刘桥朱罗配变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29424	涟水	高沟直属朱庄变	10	200	80
29425	涟水	李集薛行朱庄柱上变	10	100	14
29426	涟水	高沟工业园区变	10	315	32
29427	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	0
29428	涟水	李集簠北金杨柱上变	10	400	287
29429	涟水	李集簠北贾庄柱上变	10	200	93
29430	涟水	余圩后圩变	10	400	193
29431	涟水	义兴桃元变	10	100	13
29432	涟水	梁岔洪码徐大庄变	10	400	257
29433	涟水	梁岔鲍营西王变	10	400	206
29434	涟水	成集十组变	10	400	263
29435	涟水	梁岔大庄陈庄变	10	100	19
29436	涟水	梁岔大庄组变	10	100	52
29437	涟水	梁岔金码村变	10	200	87
29438	涟水	成集永北变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29439	涟水	麻垛左庄三队	10	200	67
29440	涟水	麻垛西变	10	400	109
29441	涟水	麻垛中变	10	400	0
29442	涟水	麻垛东变	10	400	163
29443	洪泽	双沟六组13202002综合变	10	200	76
29444	洪泽	洪泽城区122009望湖楼箱变	10	800	623
29445	洪泽	高良涧街南8#11603015综合变	10	200	43
29446	洪泽	洪泽城区XB12307美食城箱变	10	630	0
29447	洪泽	高良涧居委会2#11603018综合变	10	400	207
29448	洪泽	黄集世纪家园小区12305030综合变	10	400	254
29449	洪泽	高良涧徐杨北12303073综合变	10	200	45
29450	洪泽	高良涧接赵西2#12303038综合变	10	400	228
29451	洪泽	老子山张嘴二组15207051综合变	10	400	247
29452	洪泽	仁和临泽小区15407002综合变	10	200	44
29453	洪泽	仁和同议村前徐15407017综合变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29454	洪泽	岔河陈庄村部 B1301024综合变综合	10	200	101
29455	洪泽	岔河唐圩村部 B1301030综合变	10	400	179
29456	洪泽	仁和陈向向庄 15507031综合变	10	200	87
29457	洪泽	岔河良王村部 A1501013综合变	10	200	116
29458	洪泽	岔河界沟村部 A1301011综合变	10	200	95
29459	洪泽	双沟前丁北13402013 综合变	10	200	55
29460	洪泽	高良涧贺庄西3#综合 变	10	315	182
29461	洪泽	共和成人教11304006 箱变	10	630	337
29462	洪泽	洪泽城区147012泽地 华城A配电室#3变	10	630	491
29463	洪泽	双沟周桥小队西 11302065综合变	10	200	58
29464	洪泽	高良涧徐杨二组3#综 合变	10	200	69
29465	洪泽	洪泽城区12101纸厂宿 舍区配变	10	400	320
29466	洪泽	岔河合兴张席 B1501003综合变	10	200	47
29467	洪泽	洪泽城区12206水厂箱 变001	10	400	183
29468	洪泽	洪泽城区137012宝丽 嘉小区#2配电室#1变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29469	洪泽	双沟孙庄九组 11502031综合变	10	160	61
29470	洪泽	双沟南甸五组北 11502032综合变	10	200	57
29471	洪泽	高良涧浔河村 2#12303008综合变	10	200	1
29472	洪泽	老子山街中 2#12207012综合变	10	200	105
29473	洪泽	双沟徐湾张陈 11302051综合变	10	200	64
29474	洪泽	高良涧浔河村 3#12303009综合变	10	200	53
29475	洪泽	双沟法庭13202007综 合变	10	200	89
29476	洪泽	双沟前丁11302053综 合变	10	200	92
29477	洪泽	朱坝曹庄村中 13612003变	10	200	113
29478	洪泽	高良涧越城 2#12303026综合变	10	200	52
29479	洪泽	共和双坝上坝 12404014综合变	10	400	232
29480	洪泽	黄集曹圩十三组 12405022综合变	10	200	49
29481	洪泽	高良涧越城 3#12303027综合变	10	200	1
29482	洪泽	共和文化中心 11304015综合变	10	400	198
29483	洪泽	高良涧徐杨一组 2#12303021综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29484	洪泽	朱坝赵庄村四组 11612011综合变	10	200	59
29485	洪泽	双沟姚韦村部 11102012综合变	10	200	35
29486	洪泽	双沟姚韦四组 11102009综合变	10	400	71
29487	洪泽	仁和同议村西庄 15407016综合变	10	200	28
29488	洪泽	共和刘尖陈庄 11404028综合变	10	200	103
29489	洪泽	共和朱圩杨庄 11504006综合变	10	200	96
29490	洪泽	共和涧前桥北 12204011综合变	10	200	97
29491	洪泽	万集郭贝八组 11210018综合变	10	400	181
29492	洪泽	万集纪缪九组 11110024综合变	10	200	0
29493	洪泽	共和双坝姚庄 11204010综合变	10	400	87
29494	洪泽	老子山丁滩 2#12307021综合变	10	200	84
29495	洪泽	黄集二组12305041综 合变	10	400	170
29496	洪泽	共和双坝三组 11204013综合变	10	200	29
29497	洪泽	共和刘尖港西 12204028综合变	10	200	75
29498	洪泽	碾赵村十组14112004 综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29499	洪泽	岔河街道北12401015 综合变	10	400	194
29500	洪泽	朱坝商贸城东 111312011综合变	10	400	169
29501	洪泽	朱坝灯南村七组 121212004综合变	10	250	57
29502	洪泽	万集山阳九组北 12110017综合变	10	250	134
29503	洪泽	朱坝黄庄村小区 121212020综合变	10	200	140
29504	洪泽	万集山阳八组 12110012综合变	10	200	76
29505	洪泽	朱坝朱高村三组 11612030综合变	10	200	72
29506	洪泽	万集山阳七组 12110010综合变	10	400	266
29507	洪泽	万集郭贝四组 11210017综合变	10	200	70
29508	洪泽	黄集文化路12305042 综合变	10	400	204
29509	洪泽	共和新集街东 11104022综合变	10	200	117
29510	洪泽	三河头河新庄 11109005综合变	10	200	77
29511	洪泽	双沟太平街北 11702005综合变	10	200	85
29512	洪泽	双沟太平街南 11702006综合变	10	200	88
29513	洪泽	岔河二圩渔场 1#A1601040综合变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29514	洪泽	万集王坝七组 12110009综合变	10	200	13
29515	洪泽	仁和淮徐村郭庄 15107023综合变	10	400	219
29516	洪泽	黄集后李十二组 16405042综合变	10	200	81
29517	洪泽	共和朱圩新建 11104003综合变	10	200	81
29518	洪泽	双沟滨湖小区 13402003综合变	10	200	90
29519	洪泽	共和朱圩欧圩西 11104007综合变	10	200	77
29520	洪泽	137011宝丽嘉花苑#1 配电室1号变	10	1000	542
29521	洪泽	三河梁墩小区 12109006综合变	10	400	242
29522	洪泽	仁和姚湾南15307007 综合变	10	200	102
29523	洪泽	洪泽城区122010金都 秀水配电室#1变	10	630	201
29524	洪泽	三河蒋坝渔场 11209010综合变	10	200	47
29525	洪泽	三河蒋坝中街西 12209013综合变	10	630	322
29526	洪泽	中兴名都小区#1配电 室#3变	10	1000	530
29527	洪泽	中兴名都小区#1配电 室#2变	10	1000	354
29528	洪泽	中兴名都小区#1配电 室#1变	10	1000	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29529	洪泽	中兴名都#2配电室#2变	10	1000	540
29530	洪泽	中兴名都#2配电室#3变	10	1000	435
29531	洪泽	高良涧于圩 5#11203006综合变	10	200	11
29532	洪泽	高良涧于圩 4#11203005综合变	10	400	177
29533	洪泽	高良涧王庄九组 12303064综合变	10	315	142
29534	洪泽	高良涧徐杨五组 12303020综合变	10	315	167
29535	洪泽	高良涧贺庄村 2#12303043综合变	10	200	121
29536	洪泽	高良涧贺庄东 2#12303070综合变	10	200	13
29537	洪泽	高良涧贺庄西 2#12303049综合变	10	200	0
29538	洪泽	高良涧徐杨二组 2#12303025综合变	10	400	216
29539	洪泽	高良涧越城一组 2#12303030综合变	10	200	32
29540	洪泽	中兴名都#2配电室#4变	10	1000	452
29541	洪泽	万集李湖七组 11410014综合变	10	400	245
29542	洪泽	黄集街道2#12305039 综合变	10	400	167
29543	洪泽	仁和韦集村张东 15107035综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29544	洪泽	高良涧龙庙一组 3#14203003综合变	10	200	85
29545	洪泽	洪泽城区122010金都 秀水配电室#2变	10	630	273
29546	洪泽	万集工业园区 3#11110030综合变	10	200	101
29547	洪泽	黄集倪湖二组 16405044综合变	10	200	75
29548	洪泽	双沟刘庄新庄 11402018综合变	10	200	40
29549	洪泽	双沟刘庄后陈 11402016综合变	10	200	78
29550	洪泽	双沟严田四组 11202035综合变	10	200	101
29551	洪泽	黄集大管十组 12105021综合变	10	200	131
29552	洪泽	黄集康王十一组 12105026综合变	10	200	30
29553	洪泽	黄集倪湖窑厂 16405018综合变	10	200	98
29554	洪泽	黄集万伏农场 12405016综合变	10	200	110
29555	洪泽	三河四坝新区 11209004综合变	10	400	131
29556	洪泽	三河新堡八组 11309012综合变	10	200	65
29557	洪泽	三河长堤六组 12109013综合变	10	200	43
29558	洪泽	高良涧张福河 7#11203023综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29559	洪泽	洪泽城区12323东二街配变SBH-	10	400	0
29560	洪泽	洪泽城区砚台六组配变	10	315	238
29561	洪泽	洪泽城区12204镇制品厂配变	10	400	0
29562	洪泽	东城一品5号配电室13号变	10	800	0
29563	洪泽	交通新村#2配电室#4变	10	800	472
29564	洪泽	天城一品2期开关站3号变压器	10	800	466
29565	洪泽	三河彭城七组东12109021综合变	10	200	111
29566	洪泽	岔河夏桥夏庄11601037综合变	10	200	43
29567	洪泽	双沟大吕二组11202042综合变	10	200	115
29568	洪泽	教师公寓6号变	10	630	374
29569	洪泽	115013盛世华庭4号配电室8号变	10	1000	717
29570	洪泽	泽润小区4号配电室十七号配变	10	630	366
29571	洪泽	岔河新庄小组南A2201072综合变	10	200	104
29572	洪泽	三河街道派出所12109001综合变	10	200	104
29573	洪泽	岔河头圩八组B1701057综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29574	洪泽	碧桂园江山府3号配电室14号变压器	10	800	522
29575	洪泽	洪新河4号地块9号变压器	10	800	527
29576	洪泽	洪新河1号地块1号配电室6号变	10	630	403
29577	洪泽	洪泽城区121020纸厂宿舍区#3配变	10	315	79
29578	洪泽	双沟龙池花苑西11602002箱变	10	630	329
29579	洪泽	双沟龙池花苑东11602001箱变	10	630	279
29580	洪泽	岔河农庄北泵西A1501032综合变	10	200	117
29581	洪泽	三河东园大庙11209003综合变	10	200	100
29582	洪泽	双沟严田八组11202045综合变	10	200	87
29583	洪泽	双沟周庄西11402028综合变	10	400	94
29584	洪泽	中兴名都二期2号配电室4号变	10	800	0
29585	洪泽	新天地农贸市场1号变压器	10	800	537
29586	洪泽	新天地农贸市场3号变压器	10	800	369
29587	洪泽	新天地农贸市场4号变压器	10	800	0
29588	洪泽	新天地农贸市场2号变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29589	洪泽	三河长河小钟 12309008综合变	10	200	38
29590	洪泽	岔河张安于陈南 11401039综合变	10	200	110
29591	洪泽	三河蒋坝西堤 12209006箱变	10	630	370
29592	洪泽	113001卧龙金湾配电 室1号变压器	10	1000	447
29593	洪泽	113001卧龙金湾配电 室4号变压器	10	500	112
29594	洪泽	三河梁湖周庄 12509006综合变	10	200	113
29595	洪泽	双沟严田三组 11202046综合变	10	200	100
29596	洪泽	黄集后刘2#13405012 综合变	10	200	119
29597	洪泽	三河联堡三组 11309019综合变	10	200	70
29598	洪泽	黄集曹圩新村 12405019综合变	10	400	176
29599	洪泽	岔河陈庄杜庄南 B1301021综合变	10	200	77
29600	洪泽	岔河西陈村部东 12501044综合变	10	200	96
29601	洪泽	岔河头圩二组东 B1701067综合变	10	200	126
29602	洪泽	邓码小区10号变	10	630	292
29603	洪泽	仇石社区1#箱变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29604	洪泽	朱坝马棚村五组 11612056综合变	10	400	238
29605	洪泽	岔河菜市场B1501033 综合变	10	400	86
29606	洪泽	岔河施汤高庄 11701021综合变	10	200	123
29607	洪泽	阅湖盛苑配电室4号变	10	630	384
29608	洪泽	洪泽城区11319湖东小 学箱式变压器	10	630	465
29609	洪泽	银珠小区箱变变压器	10	400	286
29610	洪泽	三河长堤九组 12109008综合变	10	200	41
29611	洪泽	立孚狮城3号变压器	10	630	351
29612	洪泽	双沟刘庄南堆 11402015综合变	10	200	64
29613	洪泽	双沟姚韦十一组东 11102011综合变	10	400	85
29614	洪泽	岔河良王村部南 A1501033综合变	10	200	116
29615	洪泽	高良涧居委会 3#11603019综合变	10	200	57
29616	洪泽	黄集赵桥小李 12405038综合变	10	400	248
29617	洪泽	岔河伏圣郑庄 B1401002综合变	10	200	0
29618	洪泽	洪泽城区12303淮宝新 村配变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29619	洪泽	海棠晴园1号配电房3号变	10	630	273
29620	洪泽	二农机变	10	400	172
29621	洪泽	10kV洞庭111线洪泽城区11111东盾大道配变	10	315	100
29622	洪泽	高良涧养殖二场4#11203021综合变	10	200	54
29623	洪泽	朱坝三圩九组14112005箱变	10	400	262
29624	洪泽	三河四坝陈坝11209008综合变	10	200	78
29625	洪泽	三河塘西二组11309006综合变	10	200	121
29626	洪泽	双沟小吕八组东13102001综合变	10	200	0
29627	洪泽	岔河施汤吴祁组11701020综合变	10	200	74
29628	洪泽	高良涧养殖一场4#11203017综合变	10	200	100
29629	洪泽	高良涧养殖一场5#11203018综合变	10	200	0
29630	洪泽	高良涧于圩9#11203010综合变	10	200	66
29631	洪泽	洪泽城区12319邓码小区东区配变	10	315	79
29632	洪泽	大庆南路2号箱变	10	400	244
29633	洪泽	双沟二堡八组11702017综合变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29634	洪泽	双沟大吕大棚 11102005综合变	10	200	111
29635	洪泽	山水名都2号配电房10 号变	10	800	474
29636	洪泽	悦公馆开关站1号变	10	800	0
29637	洪泽	悦公馆3号配电室4号 变	10	800	0
29638	洪泽	岔河陈庄村部东 B1301025综合变	10	200	47
29639	洪泽	万集刘圩一组2号 11310045综合变	10	400	295
29640	洪泽	朱坝田园雅居1号配电 室1#综合变	10	630	383
29641	洪泽	12203东一街箱变主变	10	630	128
29642	洪泽	13301实验中学南配变	10	400	230
29643	洪泽	天城一品2期配电房1 号变压器	10	800	481
29644	洪泽	共和赵集村部 12404004综合变	10	400	177
29645	洪泽	共和赵集一组 12404003综合变	10	200	11
29646	洪泽	共和赵集四组 12404002综合变	10	400	0
29647	洪泽	共和赵集反修 12404005综合变	10	200	73
29648	洪泽	三河彭城大东庄 12109001综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29649	洪泽	三河彭城四组 12109002综合变	10	160	81
29650	洪泽	三河彭城尾渡 12109005综合变	10	200	63
29651	洪泽	三河果园芦庄 12109015综合变	10	200	89
29652	洪泽	三河蒋坝果园 12109016综合变	10	200	96
29653	洪泽	三河梁墩二组 12109007综合变	10	400	241
29654	洪泽	三河梁湖闸北 12509005综合变	10	200	128
29655	洪泽	三河梁墩九组 12109003综合变	10	200	110
29656	洪泽	三河梁墩六组 12109005综合变	10	400	172
29657	洪泽	三河塘埂村部 12509007综合变	10	200	23
29658	洪泽	三河塘埂闸南 12509009综合变	10	200	65
29659	洪泽	三河长堤二组 12109018综合变	10	200	40
29660	洪泽	三河长堤七组 12109020综合变	10	200	63
29661	洪泽	洪新河4号地块11号变 压器	10	800	500
29662	洪泽	仁和街道3号综合 15307022箱变	10	630	340
29663	洪泽	武夷国际开关站#1变 压器	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29664	洪泽	147007富民三期#1配 电室2号变	10	1000	0
29665	洪泽	147008富民三期#2配 电室2号变	10	800	0
29666	洪泽	147010富民三期4号配 电室2号变	10	630	0
29667	洪泽	147009富民三期#3配 电室2号变	10	800	0
29668	洪泽	双沟周庄南11402027 综合变	10	200	116
29669	洪泽	仁和三蒋村新庄 15107031综合变	10	200	76
29670	洪泽	双沟庆祥小庄 11702015综合变	10	200	78
29671	洪泽	黄集康王八组 12105027综合变	10	200	66
29672	洪泽	黄集前管3#12105022 综合变	10	400	297
29673	洪泽	黄集褚赵十七组 12105030综合变	10	200	121
29674	洪泽	黄集石庄3#16305007 综合变	10	400	223
29675	洪泽	高良涧浔河东 2#12303074综合变	10	200	54
29676	洪泽	黄集褚赵七组 12105032综合变	10	200	62
29677	洪泽	共和刘尖砖瓦厂 12204027综合变	10	200	0
29678	洪泽	共和双坝韩庄 11204009综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29679	洪泽	共和双坝倪庄 11204012综合变	10	315	17
29680	洪泽	共和草桥王庄 11404009综合变	10	200	104
29681	洪泽	共和小坝万庄 12204003综合变	10	200	25
29682	洪泽	黄集北郭村部16103综 合变	10	200	82
29683	洪泽	黄集二中队12305045 综合变	10	200	71
29684	洪泽	黄集灯塔六组 13405009综合变	10	200	122
29685	洪泽	黄集薛桥4#16405007 综合变	10	200	59
29686	洪泽	黄集大陶2#12305024 综合变	10	400	189
29687	洪泽	黄集倪湖水厂 16405017综合变	10	200	0
29688	洪泽	黄集赵桥十一组 16505025综合变	10	200	59
29689	洪泽	黄集王费一组 12105017综合变	10	200	94
29690	洪泽	黄集新张八组 16305018综合变	10	200	101
29691	洪泽	黄集新张九组 16305020综合变	10	200	96
29692	洪泽	共和双坝谢庄 11204006综合变	10	200	85
29693	洪泽	高良涧养殖一场 3#11203016综合变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29694	洪泽	共和双坝杨庄 11204003综合变	10	200	109
29695	洪泽	共和大治路12304001 综合变	10	400	173
29696	洪泽	共和涧前大庄南 12304011综合变	10	200	84
29697	洪泽	共和涧前卢河 12304009综合变	10	400	210
29698	洪泽	共和涧前小庄 12304008综合变	10	200	68
29699	洪泽	共和涧前涧西 11404013综合变	10	200	105
29700	洪泽	仁和淮徐村催庄 15107024综合变	10	200	26
29701	洪泽	共和刘尖土圩 11404025综合变	10	200	113
29702	洪泽	仁和韦集村朱西 15107025综合变	10	200	44
29703	洪泽	仁和三蒋村西堆 15107033综合变	10	200	90
29704	洪泽	仁和金李村金中 15507050综合变	10	200	88
29705	洪泽	共和草桥新庄 11404005综合变	10	200	129
29706	洪泽	三河联堡一组 12209027综合变	10	200	89
29707	洪泽	三河长河大庄 11909017综合变	10	200	95
29708	洪泽	共和赵集杨庄 11504014综合变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29709	洪泽	共和新集张庄 11104017综合变	10	200	34
29710	洪泽	共和新集万河东 11104019综合变	10	200	85
29711	洪泽	共和草桥杨滩 11404011综合变	10	200	94
29712	洪泽	万集王坝六组 12110019综合变	10	250	133
29713	洪泽	万集丰收团结 11110026综合变	10	400	224
29714	洪泽	万集纪缪八组 11110027综合变	10	200	51
29715	洪泽	万集一组11110028综合变	10	200	37
29716	洪泽	万集万中2#11110029综合变	10	200	111
29717	洪泽	万集董集二组东 11310030综合变	10	200	66
29718	洪泽	朱坝村一组111212006综合变	10	400	161
29719	洪泽	朱坝赵庄村九组 11612014综合变	10	200	48
29720	洪泽	朱坝灯南村二组 121212038综合变	10	200	101
29721	洪泽	朱坝灯南村六组 121212005综合变	10	200	96
29722	洪泽	朱坝小李庄西 13812005综合变	10	200	0
29723	洪泽	朱坝街道6#111212004综合变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29724	洪泽	朱坝街道7#111212002综合变	10	400	125
29725	洪泽	朱坝街道8#121112004综合变	10	400	165
29726	洪泽	三河蒋坝织布南12209012综合变	10	400	251
29727	洪泽	朱坝新三圩村西13812004变	10	200	0
29728	洪泽	滨河缙香6号变压器	10	800	413
29729	洪泽	岔河张安于陈11401006综合变	10	200	94
29730	洪泽	洪泽城区浔河桥南12303072综合变	10	315	86
29731	洪泽	万集兴园路西11110003综合变	10	200	83
29732	洪泽	三河塘西一组11309004综合变	10	200	68
29733	洪泽	朱坝赵庄村一组11612057综合变	10	400	239
29734	洪泽	三河彭城七组12109012综合变	10	200	102
29735	洪泽	双沟青云雅居11602044综合变	10	400	251
29736	洪泽	高良涧越城六组2#综合变	10	200	108
29737	洪泽	三河蒋坝新街12209008综合变	10	400	237
29738	洪泽	黄集三许一组12105011综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29739	洪泽	共和涧前良种场 11404016综合变	10	400	204
29740	洪泽	高良涧王庄村3#综合 变	10	200	94
29741	洪泽	三河长河大棚 12309007综合变	10	200	76
29742	洪泽	高良涧三圩 2#11703009综合变	10	200	26
29743	洪泽	黄集金徐3#12305010 综合变	10	400	249
29744	洪泽	仁和三蒋村部 15107029综合变	10	400	240
29745	洪泽	三河长堤八组 12109029综合变	10	400	201
29746	洪泽	黄集灯塔前刘 13405008综合变	10	200	86
29747	洪泽	三河塘西南庄 12109002综合变	10	200	16
29748	洪泽	交通新村开关站#2变	10	800	488
29749	洪泽	黄集曹圩村部 12405021综合变	10	400	138
29750	洪泽	三河果园黄泥滩 12109014综合变	10	200	118
29751	洪泽	共和小坝赵庄 12204013综合变	10	200	85
29752	洪泽	三河彭城一组 12109006综合变	10	200	93
29753	洪泽	共和街南11304011综 合变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29754	洪泽	共和新集黄庄东 11104028综合变	10	100	31
29755	洪泽	岔河派出所11301050 综合变	10	200	57
29756	洪泽	三河长堤南庄 11909016综合变	10	400	145
29757	洪泽	高良涧养殖三场 3#11703003综合变	10	400	36
29758	洪泽	共和双坝下圩南 11204002综合变	10	200	141
29759	洪泽	共和刘尖港东泵 12204029综合变	10	200	42
29760	洪泽	三河彭城二组 12109004综合变	10	200	115
29761	洪泽	万集徐庄二组 12210016综合变	10	200	88
29762	洪泽	洪泽城区11111环城五 队配变	10	630	106
29763	洪泽	黄集灯塔窑厂 13405013综合变	10	200	62
29764	洪泽	三河八里陈庄 11309017综合变	10	200	139
29765	洪泽	三河桥南马庄北 12309002综合变	10	200	81
29766	洪泽	万集顾圩七组2号 11310040综合变	10	200	102
29767	洪泽	三河八里小区1号 11909016综合变	10	630	451
29768	洪泽	水韵风华1号变压器	10	630	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29769	洪泽	三河梁墩四组 12109011综合变	10	200	95
29770	洪泽	仁和花海康居二期三 号15407035箱变	10	400	250
29771	洪泽	11501嘉怡花园1号开 关站2号变	10	800	405
29772	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室六号变	10	630	0
29773	洪泽	武夷国际1-1配电房#6 变压器	10	800	0
29774	洪泽	三河长堤小区 11909002综合变	10	200	78
29775	洪泽	洪泽城区11122东风商 业街箱式变压器	10	630	248
29776	洪泽	水韵风华6号变压器	10	630	503
29777	洪泽	滨河缙香4号变压器	10	800	398
29778	洪泽	三河彭城大窑 12109019综合变	10	200	76
29779	洪泽	嘉怡2号配电室3号配 变	10	800	466
29780	洪泽	嘉怡2号配电室4号配 变	10	800	464
29781	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室四号变	10	630	0
29782	洪泽	13209水泥厂配变	10	315	51
29783	洪泽	三河彭城学校 12109008综合变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29784	洪泽	三河彭城河滩 12109020综合变	10	200	109
29785	洪泽	三河联堡中心村3号 11309025综合变	10	200	30
29786	洪泽	三河蒋坝安澜小镇1号 12209002综合变	10	630	420
29787	洪泽	水韵风华7号变压器	10	630	503
29788	洪泽	黄集张徐4#13405004 综合变	10	200	132
29789	洪泽	高良涧王集北#2综合 变	10	200	85
29790	洪泽	黄集张徐5#13405006 综合变	10	200	92
29791	洪泽	龙景花园4号变	10	630	366
29792	洪泽	三河桥南郭庄泵站 12309003综合变	10	200	108
29793	洪泽	恒隆水城16号变压器	10	800	418
29794	洪泽	高良涧品尚国际#2箱 式变压器	10	200	97
29795	洪泽	万通国际新城1号变压 器	10	800	0
29796	洪泽	三河东园袁庄 11209002综合变	10	200	94
29797	洪泽	墨香苑2#变压器	10	630	374
29798	洪泽	天城一品小区开关站1 号变压器	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29799	洪泽	天城一品小区开关站3号变压器	10	800	496
29800	洪泽	天城一品小区开关站4号变压器	10	800	477
29801	洪泽	天城一品小区开关站2号变压器	10	800	500
29802	洪泽	翰林学府2期1号配电室2号变	10	630	348
29803	洪泽	洪新河1号地块1号配电室4号变	10	630	401
29804	洪泽	三河果园芦庄东12109023综合变	10	200	85
29805	洪泽	HW万顷东十一街路灯变	10	80	36
29806	洪泽	望湖美居2号配电室7号变	10	800	580
29807	洪泽	食品小区3号配电房1号变	10	1000	759
29808	洪泽	共和刘尖邱庄11404027综合变	10	200	90
29809	洪泽	龙景花园1号变	10	630	412
29810	洪泽	北泽世家小区#2变	10	630	405
29811	洪泽	财富广场1号配电室1号变	10	800	0
29812	洪泽	悦公馆东#2配电房#4变压器	10	630	0
29813	洪泽	增资121022洪盛国际小区2号开关站1号配	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29814	洪泽	增资121022洪盛国际 小区2号开关站2号配	10	800	438
29815	洪泽	滨河缙香8号变压器	10	800	422
29816	洪泽	仁和沈渡村沈庄二号 15407037综合变	10	200	88
29817	洪泽	增资121022洪盛国际 小区2号开关站4号配	10	800	428
29818	洪泽	其虎小区1号B1301044 综合变	10	630	310
29819	洪泽	周桥粮站变	10	400	250
29820	洪泽	增资121022洪盛国际 小区2号开关站3号配	10	800	0
29821	洪泽	万集王坝十组 12110024综合变	10	200	124
29822	洪泽	仇石社区2#箱变	10	630	405
29823	洪泽	三河街道同兴西 12109041综合变	10	200	8
29824	洪泽	三河果园四河坝 11109001综合变	10	200	84
29825	洪泽	三河四坝严庄 11209007综合变	10	200	97
29826	洪泽	润园3号配电房2号变	10	630	301
29827	洪泽	泽润小区2号配电室十 号配变	10	630	342
29828	洪泽	朱坝新城家园1#配电 室1#配变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29829	洪泽	悦公馆3号配电房2号 变压器	10	800	527
29830	洪泽	钱码新居配电房3号变	10	630	395
29831	洪泽	华盛雅园1#配电室4# 变压器	10	800	564
29832	洪泽	龙景花园3号变	10	630	410
29833	洪泽	其虎小区2号A1501034 综合变	10	630	372
29834	洪泽	三河油田鸡场 11209016综合变	10	200	115
29835	洪泽	大庆南路箱变	10	630	477
29836	洪泽	墨香苑1#变压器	10	630	336
29837	洪泽	三河彭城小区东 12109022箱变	10	400	252
29838	洪泽	三河油田箱包 11209023综合变	10	200	20
29839	洪泽	仁和街道西桥 15307013箱变	10	630	354
29840	洪泽	仁和街道五支 15307003箱变	10	630	317
29841	洪泽	润园4号配电房3号变	10	630	370
29842	洪泽	邓码小区12号变	10	630	169
29843	洪泽	黄集小学12305022箱 变	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29844	洪泽	水韵风华8号变压器	10	630	503
29845	洪泽	洪新河1号地块1号配电室3号变	10	630	284
29846	洪泽	仁和街道仁供15307005箱变	10	630	380
29847	洪泽	朱坝丽景花苑1号配电室1号综合变	10	800	0
29848	洪泽	朱坝丽景花苑1号配电室2号综合变	10	800	0
29849	洪泽	尾水二期1号开关站1号变	10	800	0
29850	洪泽	东湖印象1号配电室4号变压器	10	630	0
29851	洪泽	岔河新日花苑小区1号变	10	800	437
29852	洪泽	万集贝庄六组12210018综合变	10	200	71
29853	洪泽	岔河东陈张庄A1501012综合变	10	630	479
29854	洪泽	老子山洪明南台2#12A07014综合变	10	200	17
29855	洪泽	黄集万伏村部12405013综合变	10	200	91
29856	洪泽	黄集赵桥二组16505024综合变	10	200	113
29857	洪泽	岔河农庄郭圩A1501017综合变	10	200	93
29858	洪泽	岔河农庄#4A1501019综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29859	洪泽	岔河东陈前沈 A1501008综合变	10	200	84
29860	洪泽	岔河头圩三组北 B1701039综合变	10	200	47
29861	洪泽	岔河良王后陈 A1501015综合变	10	200	121
29862	洪泽	岔河滨河小区 B1301014综合变	10	200	51
29863	洪泽	老子山丹山苑小区1号 15507002综合变	10	630	363
29864	洪泽	老子山丹山苑小区2号 15507003综合变	10	630	323
29865	洪泽	高良涧高湖小区 12303055综合变	10	200	104
29866	洪泽	黄集林陈十七组 16305013综合变	10	200	124
29867	洪泽	润园3号配电房1号变	10	630	282
29868	洪泽	尚湖雅苑配电室#6变	10	630	252
29869	洪泽	岔河东陈二期 #111401006综合变	10	400	277
29870	洪泽	仁和街道和平 15307001箱变	10	400	211
29871	洪泽	食品小区4号配电房2 号变	10	1000	520
29872	洪泽	朱坝三圩村蔡湾 13812016综合变	10	200	0
29873	洪泽	岔河施汤施庄 B1701007综合变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29874	洪泽	洪泽城区财政所箱式 变变压器	10	800	193
29875	洪泽	岔河良王高庄东 A1501031综合变	10	200	105
29876	洪泽	岔河滨河十组 A2201021综合变	10	200	106
29877	洪泽	悦公馆开关站2号变	10	800	424
29878	洪泽	水韵风华4号变压器	10	630	454
29879	洪泽	岔河渔场#212201054 综合变	10	200	87
29880	洪泽	岔河夏桥中东 11601016综合变	10	200	98
29881	洪泽	万集粮管所11110038 箱变	10	400	252
29882	洪泽	三河蒋坝乔庄 11209008综合变	10	400	34
29883	洪泽	黄集工业集中区 12305025综合变	10	400	213
29884	洪泽	润园3号配电房3号变	10	630	266
29885	洪泽	岔河界沟村部南 A1301049综合变	10	200	126
29886	洪泽	老子山新滩三组 2#15207013综合变	10	200	57
29887	洪泽	武夷国际1-1配电房#7 变压器	10	800	305
29888	洪泽	水韵风华2号变压器	10	630	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29889	洪泽	岔河头圩九组 B1701044综合变	10	200	112
29890	洪泽	岔河二圩十一组 A2201060综合变	10	200	67
29891	洪泽	仁和村童庄15307023 箱变	10	400	157
29892	洪泽	邓码小区开关站1号变	10	800	467
29893	洪泽	黄集开发区12305011 综合变	10	400	98
29894	洪泽	三河长堤渔场 12309004综合变	10	400	45
29895	洪泽	景虹丽都4号变压器	10	800	0
29896	洪泽	仁和沈渡村焦庄 15407026综合变	10	200	96
29897	洪泽	三河长堤七组2号变 12109033综合变	10	200	53
29898	洪泽	水韵风华3号变压器	10	630	471
29899	洪泽	蒋坝康养中心4号 11109011综合变	10	500	356
29900	洪泽	朱坝田园雅居2号配电 室2#变	10	630	361
29901	洪泽	海珠公司变	10	400	226
29902	洪泽	食品小区1号配电房2 号变	10	1000	484
29903	洪泽	11501嘉怡花园1号开 关站1变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29904	洪泽	朱坝村三组11612055综合变	10	400	119
29905	洪泽	阅湖茗居小区六号变	10	800	508
29906	洪泽	三河蒋坝安置2期4号11109014综合变	10	800	625
29907	洪泽	双沟后丁西11302039综合变	10	400	271
29908	洪泽	12503盛世华庭1号配电室2号变	10	1000	420
29909	洪泽	恒隆水城2号配电室9号变	10	800	601
29910	洪泽	东湖印象1号配电室3号变压器	10	630	0
29911	洪泽	碧桂园江山府5号配电室21号变压器	10	800	481
29912	洪泽	东七街箱变变压器	10	200	94
29913	洪泽	华盛雅园开关站2#变压器	10	630	247
29914	洪泽	XB147007润湖景苑#1箱变配电变压器	10	630	0
29915	洪泽	华夏小区8号箱变	10	500	303
29916	洪泽	14203保障房3号配电室6号变压器	10	1000	689
29917	洪泽	14203保障房3号配电室5号变压器	10	1000	629
29918	洪泽	海棠晴园开关站1号变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29919	洪泽	中兴名都二期3号配电室8号变	10	800	0
29920	洪泽	洪新河4号地块1号变压器	10	800	534
29921	洪泽	望湖美居1号开关站1号变	10	630	475
29922	洪泽	水釜城公馆3号变	10	630	393
29923	洪泽	黄集三许四组12105014综合变	10	200	90
29924	洪泽	洪泽城区11123实小配变	10	400	80
29925	洪泽	洪泽城区11124健康路配变	10	400	0
29926	洪泽	黄集谷庄2#12205029综合变	10	200	105
29927	洪泽	黄集后李三组16405035综合变	10	100	24
29928	洪泽	黄集倪湖四组16405036综合变	10	200	105
29929	洪泽	黄集张徐3#13405001综合变	10	200	13
29930	洪泽	黄集富康小区1#12305031综合变	10	630	363
29931	洪泽	富康小区2#12305032综合变	10	500	316
29932	洪泽	黄集薛桥四组16405034综合变	10	200	107
29933	洪泽	黄集龙港小区12405018综合变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29934	洪泽	黄集娄赵小区 16305021综合变	10	200	0
29935	洪泽	洪泽城区122051育才 路配变	10	400	219
29936	洪泽	朱坝马棚村杨庄 11612022综合变	10	400	208
29937	洪泽	双沟公路站11402002 综合变	10	200	137
29938	洪泽	朱坝朱高村五组 11612029变	10	200	53
29939	洪泽	共和小坝立新 12304014综合变	10	200	11
29940	洪泽	岔河张桥西南 A1301034综合变	10	200	94
29941	洪泽	岔河界沟西南 A1301033综合变	10	200	92
29942	洪泽	岔河滨河三圩南 A2201035综合变	10	400	121
29943	洪泽	三河梁墩严庄 12109010综合变	10	200	79
29944	洪泽	洪泽城区11211工行配 电室#1变	10	400	117
29945	洪泽	洪泽城区112024土产 配电室主变	10	400	136
29946	洪泽	洪泽城区11125宋庄#2 配变	10	400	14
29947	洪泽	三河街道政府 12109021综合变	10	400	69
29948	洪泽	岔河夏桥村南 11601024综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29949	洪泽	万集纲要张庄 11410006综合变	10	400	181
29950	洪泽	万集李湖十组 11410013综合变	10	200	117
29951	洪泽	万集郭贝一组 11210016综合变	10	200	89
29952	洪泽	岔河夏桥中东南 11601025综合变	10	200	92
29953	洪泽	双沟太平花园 11402023综合变	10	200	43
29954	洪泽	大刘村小区14112015 综合变	10	400	179
29955	洪泽	114002鸿盈小区2号配 电室1号变	10	400	32
29956	洪泽	东盾线11403鸿盈小区 3号配电室1号变	10	1000	607
29957	洪泽	东盾线11404鸿盈小区 4号配电室1号变	10	1000	583
29958	洪泽	东盾线11401鸿盈小区 1号配电室1号变	10	1000	417
29959	洪泽	双沟大吕十组 11202009综合变	10	200	116
29960	洪泽	双沟严田北11202022 综合变	10	200	79
29961	洪泽	13303杨码七组9号配 变	10	400	163
29962	洪泽	老子山东大圩 12407001综合变	10	200	3
29963	洪泽	老子山街北 2#12207019综合变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29964	洪泽	老子山桥北 2#12407004综合变	10	400	224
29965	洪泽	老子山一撮毛 2#12307025综合变	10	250	0
29966	洪泽	老子山新滩五组 15207009综合变	10	200	47
29967	洪泽	老子山顺河滩养殖场 2#12307034综合变	10	200	24
29968	洪泽	老子山长山六组 2#12307037综合变	10	200	54
29969	洪泽	老子山兴隆村部 2#12A07002综合变	10	200	61
29970	洪泽	老子山滑皮滩 2#15207049综合变	10	200	1
29971	洪泽	岔河张马五组 11401026综合变	10	200	91
29972	洪泽	岔河外湖1#A2201037 综合变	10	200	106
29973	洪泽	岔河外湖2#A1601038 综合变	10	400	257
29974	洪泽	双沟徐湾东11302057 综合变	10	200	76
29975	洪泽	双沟小学13202013综 合变	10	200	4
29976	洪泽	双沟八组西13202005 综合变	10	200	82
29977	洪泽	双沟宋庄东11502003 综合变	10	200	85
29978	洪泽	双沟宋庄五组 11502002综合变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29979	洪泽	双沟土东13402005综合变	10	200	101
29980	洪泽	双沟金庄六组11502001综合变	10	200	80
29981	洪泽	双沟良种场11202020综合变	10	200	105
29982	洪泽	双沟周桥小队东11302063综合变	10	200	62
29983	洪泽	双沟周桥新塘11702021综合变	10	200	89
29984	洪泽	仁和街道沿河15307029综合变	10	315	189
29985	洪泽	翰林学府2期1号配电室3号变	10	630	369
29986	洪泽	洪泽城区11115粮食局配变	10	315	70
29987	洪泽	11112益寿东路配变	10	315	75
29988	洪泽	洪泽城区11119宋庄配变	10	400	101
29989	洪泽	黄集石庄2#16305009综合变	10	200	110
29990	洪泽	万集徐庄工业小区12210004综合变	10	400	119
29991	洪泽	高良涧王庄村4#综合变	10	200	98
29992	洪泽	黄集孙桥16505009综合变	10	200	61
29993	洪泽	东城一品5号配电室14号变	10	800	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
29994	洪泽	金陵花园1号开关站1号变	10	800	631
29995	洪泽	水韵风华5号变压器	10	630	503
29996	洪泽	滨河缙香11号变压器	10	800	460
29997	洪泽	115012润泽名都配电室1号变	10	1000	626
29998	洪泽	岔河头圩公司A2201015综合变	10	630	334
29999	洪泽	三河四坝新圩12209026. 综合变	10	400	194
30000	洪泽	朱坝金季村南111212011综合变	10	400	127
30001	洪泽	悦公馆3号配电房1号变压器	10	800	0
30002	洪泽	东湖印象2号配电室6号变压器	10	630	0
30003	洪泽	食品小区2号配电房2号变	10	1000	600
30004	洪泽	高良涧王集小区二期5号箱变	10	630	313
30005	洪泽	黄集新张一组16305017综合变	10	200	88
30006	洪泽	双沟安乐北13402017综合变	10	400	231
30007	洪泽	高良涧接赵西3#综合变	10	200	54
30008	洪泽	朱坝村东11612001综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30009	洪泽	阅湖盛苑开关站1号变	10	800	497
30010	洪泽	金陵花园1号开关站2号变	10	800	640
30011	洪泽	黄集黄中2#12305054综合变	10	400	37
30012	洪泽	三河养殖四场北12209044. 综合变	10	200	71
30013	洪泽	东城一品4号配电室9号变	10	800	0
30014	洪泽	岔河吴祁北泵11701010综合变	10	200	73
30015	洪泽	岔河吴祁村部11701029综合变	10	200	103
30016	洪泽	黄集大孙3#16505004综合变	10	200	0
30017	洪泽	黄集五组12305018综合变	10	400	196
30018	洪泽	三河八里堆埂11309004. 综合变	10	200	113
30019	洪泽	12101协作路箱变主变	10	630	261
30020	洪泽	望湖美居1号配电室6号变	10	800	526
30021	洪泽	仁和淮徐村徐南15107017综合变	10	200	102
30022	洪泽	共和刘尖港东12204030综合变	10	400	251
30023	洪泽	共和新集连西11104014综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30024	洪泽	朱坝大张村八组 121212022综合变	10	100	9
30025	洪泽	共和小坝村部 12204014综合变	10	200	109
30026	洪泽	共和新集街南 11104024综合变	10	200	111
30027	洪泽	12139巴黎花苑#2配电 室1号变	10	1000	420
30028	洪泽	洪泽城区12215大庆中 路配变	10	400	117
30029	洪泽	仁和龚陈村渔场 15507040综合变	10	200	63
30030	洪泽	共和菜场11304018综 合变	10	400	200
30031	洪泽	万集河口七组 11310028综合变	10	200	0
30032	洪泽	仁和金李村李东 15507005综合变	10	200	81
30033	洪泽	仁和陈向中心村 15507027综合变	10	200	68
30034	洪泽	仁和前杨村后杨 15507022综合变	10	200	110
30035	洪泽	仁和桃元村刘庄 15507015综合变	10	200	118
30036	洪泽	仁和阜宁村大陈 15507010综合变	10	200	0
30037	洪泽	仁和乾宁中心村 15107012综合变	10	200	80
30038	洪泽	仁和同议中心村 15407009综合变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30039	洪泽	仁和街道老街 15307010综合变	10	400	238
30040	洪泽	仁和街道2号综合 15307021综合变	10	400	21
30041	洪泽	碾赵村七组14112006 综合变	10	400	118
30042	洪泽	汲湖村十三组 14112029综合变	10	400	260
30043	洪泽	朱坝商贸城北 111312010综合变	10	250	38
30044	洪泽	朱坝灯南村东北 121212007综合变	10	200	29
30045	洪泽	黄集北郭小左16107综 合变	10	200	65
30046	洪泽	黄集大陶3#12305037 综合变	10	400	133
30047	洪泽	岔河合兴水厂 B1501023综合变	10	400	74
30048	洪泽	岔河竹园小区 B1301005综合变	10	200	80
30049	洪泽	岔河滨河水厂 B1301013综合变	10	400	188
30050	洪泽	黄集老街12305038综 合变	10	400	197
30051	洪泽	朱坝唐曹村三曹 11612037综合变	10	200	52
30052	洪泽	岔河唐圩衡庄 B1301040综合变	10	200	60
30053	洪泽	岔河陈庄1#B1301026 综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30054	洪泽	岔河西陈小区 12501031综合变	10	400	193
30055	洪泽	岔河伏圣唐庄 B1401004综合变	10	200	55
30056	洪泽	岔河张桥肖圩 A1301032综合变	10	200	16
30057	洪泽	岔河街道广场 12401009综合变	10	400	184
30058	洪泽	岔河街道司法所 12401014综合变	10	400	141
30059	洪泽	黄集沟徐2#12305033 综合变	10	200	78
30060	洪泽	洪泽城区121019纸厂 宿舍区#2配变	10	315	147
30061	洪泽	老子山东圩12407003 综合变	10	400	231
30062	洪泽	老子山山后12407005 综合变	10	315	144
30063	洪泽	大润发配变	10	400	226
30064	洪泽	泽润小区3号配电室十 三号配变	10	630	371
30065	洪泽	邓码小区3号变	10	630	267
30066	洪泽	老子山八道沟 4#15207027综合变	10	200	125
30067	洪泽	朱坝富民小区5#箱变	10	500	301
30068	洪泽	华盛雅园#2配电室#1 变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30069	洪泽	洪新河1号地块1号配电室5号变	10	630	383
30070	洪泽	食品小区4号配电房1号变	10	1000	605
30071	洪泽	润园2号配电房3号变	10	630	311
30072	洪泽	三河桥南小区12109014北箱变	10	400	188
30073	洪泽	天城一品2期开关站4号变压器	10	800	499
30074	洪泽	润园2号配电房4号变	10	630	242
30075	洪泽	共和赵集四组2号12404008综合变	10	200	90
30076	洪泽	万通国际商城2#箱变	10	630	0
30077	洪泽	天城一品2期配电房4号变压器	10	800	507
30078	洪泽	仁和江淮小区西15307027综合变	10	200	56
30079	洪泽	洪泽城区112021印刷厂配电室主变	10	630	150
30080	洪泽	黄集仇庄三组3号16505028综合变	10	400	261
30081	洪泽	银座瑞景苑小区1号配电室1号配变（新）	10	1000	507
30082	洪泽	洪泽城区四号楼	10	315	161
30083	洪泽	共和草桥新港11404001综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30084	洪泽	东城一品5号配电室11号变	10	800	0
30085	洪泽	华盛雅园1#配电室2#变压器	10	800	504
30086	洪泽	景虹丽都2号变压器	10	800	0
30087	洪泽	仁和街道仁行15307030箱变	10	630	366
30088	洪泽	朱坝田园雅居2号配电室1#变	10	630	331
30089	洪泽	双沟太平西11702007综合变	10	400	131
30090	洪泽	滨河缙香10号变压器	10	630	409
30091	洪泽	仁和花海康居二期二号15407034箱变	10	400	235
30092	洪泽	12301天湖豪庭1号配电室1号配变	10	800	549
30093	洪泽	12301天湖豪庭1号配电室3号配变	10	400	204
30094	洪泽	12301天湖豪庭1号配电室4号配变	10	800	457
30095	洪泽	12301天湖豪庭1号配电室2号配变	10	800	468
30096	洪泽	12302天湖豪庭2号配电室1号变	10	800	550
30097	洪泽	12302天湖豪庭2号配电室2号变	10	800	478
30098	洪泽	12505盛世华庭3号配电室1号变	10	1000	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30099	洪泽	三河蒋坝安置2期1号 11209013综合变	10	800	630
30100	洪泽	仁和江淮居委会小区 15307026箱变	10	400	211
30101	洪泽	鹿港华都配电房3号变	10	1000	0
30102	洪泽	东湖印象2号配电室5 号变压器	10	630	0
30103	洪泽	东城一品3号配电室7 号变	10	800	0
30104	洪泽	润园4号配电房2号变	10	630	319
30105	洪泽	山水名都1号开关站3 号变800kVA	10	800	527
30106	洪泽	岔河滨河三组 B1301012综合变	10	200	137
30107	洪泽	双沟青云雅居 11602045综合变	10	400	253
30108	洪泽	立孚狮城4号变压器	10	630	344
30109	洪泽	人和嘉园小区一号 15307032变	10	630	410
30110	洪泽	万集徐庄创业区2号 12210019综合变	10	400	186
30111	洪泽	洪泽城区12205宾馆箱 式变主变	10	400	252
30112	洪泽	万集徐庄创业区 12210008综合变	10	400	218
30113	洪泽	121020绿洲西小区配 电室1号变	10	1000	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30114	洪泽	老子山钟山温泉 12507002综合变	10	1000	647
30115	洪泽	朱坝世纪名苑 111212071综合变	10	250	88
30116	洪泽	老子山顺河滩 5#12307029综合变	10	400	0
30117	洪泽	老子山顺河滩 6#12307030综合变	10	200	0
30118	洪泽	双沟三庄东11502035 综合变	10	200	60
30119	洪泽	双沟宋庄四组 11502034综合变	10	200	93
30120	洪泽	双沟五组13202003综 合变	10	200	89
30121	洪泽	双沟沈阳四组 13402024综合变	10	200	45
30122	洪泽	黄集后管2#12105019 综合变	10	200	115
30123	洪泽	黄集林陈2#16305011 综合变	10	200	61
30124	洪泽	黄集大管村部 12105018综合变	10	200	0
30125	洪泽	黄集褚赵十三组 12105009综合变	10	200	68
30126	洪泽	黄集三许小楚 12105013综合变	10	400	176
30127	洪泽	黄集新张五组 16305016综合变	10	200	96
30128	洪泽	黄集娄赵九组 16305027综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30129	洪泽	高良涧王集村 2#12303067综合变	10	200	77
30130	洪泽	高良涧贺庄十组 12303045综合变	10	400	219
30131	洪泽	洪泽城区潘庄八组 2#11203003综合变	10	200	128
30132	洪泽	淮宝新村2#变	10	400	146
30133	洪泽	高良涧养殖二场 3#11203022综合变	10	200	0
30134	洪泽	三河养殖一场南 12209017综合变	10	200	55
30135	洪泽	三河养殖二场北 12209023综合变	10	200	2
30136	洪泽	高良涧于圩 6#11203007综合变	10	200	8
30137	洪泽	三河八里村部 11309018综合变	10	250	48
30138	洪泽	高良涧湖畔小区 11603022综合变	10	200	84
30139	洪泽	黄集孙庄六组 16505022综合变	10	400	264
30140	洪泽	老子山山南 2#15107016综合变	10	200	95
30141	洪泽	老子山街南15107004 综合变	10	400	9
30142	洪泽	老子山街南 2#15107005综合变	10	400	84
30143	洪泽	老子山教堂12207016 综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30144	洪泽	老子山桃园 3#12307003综合变	10	200	37
30145	洪泽	老子山桃园 2#12307002综合变	10	200	0
30146	洪泽	老子山贾滩 2#15207060综合变	10	200	0
30147	洪泽	老子山贾滩15207059 综合变	10	200	0
30148	洪泽	岔河头圩二组 B1701037综合变	10	200	105
30149	洪泽	朱坝朱高村四组 11612027综合变	10	200	118
30150	洪泽	朱坝大张村五组 121212026综合变	10	200	98
30151	洪泽	朱坝大张村七组 121212024综合变	10	200	110
30152	洪泽	老子山淮仁滩 3#12307010综合变	10	400	83
30153	洪泽	黄集万伏周庄 12405017综合变	10	400	193
30154	洪泽	老子山丁滩 3#12307022综合变	10	200	0
30155	洪泽	黄集小金二组 12305043综合变	10	200	66
30156	洪泽	朱坝新三圩村南 13812003综合变	10	200	0
30157	洪泽	朱坝金季村四组 121212009综合变	10	200	46
30158	洪泽	岔河西陈纪庄 12501005综合变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30159	洪泽	高良涧浔河村部 12303007综合变	10	200	45
30160	洪泽	岔河良王西泵 2#A1501024综合变	10	200	62
30161	洪泽	黄集沟徐3#12305040 综合变	10	400	239
30162	洪泽	岔河东陈村部 A1501009综合变	10	200	78
30163	洪泽	岔河东陈果园 A1501011综合变	10	200	112
30164	洪泽	岔河东陈邵湾泵 A1501007综合变	10	200	122
30165	洪泽	岔河农庄张桥 A1501016综合变	10	200	81
30166	洪泽	高良涧接赵十一组 12303034综合变	10	200	90
30167	洪泽	洪泽城区122008菱角 塘箱变主变	10	400	240
30168	洪泽	双沟青云花苑 11602016箱变	10	630	405
30169	洪泽	黄集杨湖六组16102综 合变	10	200	120
30170	洪泽	仁和三蒋村罗圩 15107041综合变	10	200	86
30171	洪泽	黄集薛桥村部 16405005综合变	10	400	267
30172	洪泽	三河东园村部 11209006综合变	10	200	89
30173	洪泽	三河果园厂部 11109002综合变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30174	洪泽	黄集张徐1#13405005 综合变	10	200	0
30175	洪泽	三河塘埂谢庄 12509008综合变	10	200	75
30176	洪泽	三河塘西王安 12209009综合变	10	200	71
30177	洪泽	三河蒋坝中学 12209014综合变	10	200	54
30178	洪泽	黄集后李4#16405040 综合变	10	200	85
30179	洪泽	老子山兴隆渔场 2#12A07004综合变	10	200	29
30180	洪泽	检察院配变	10	630	264
30181	洪泽	泽润小区1号配电室三 号配变	10	800	472
30182	洪泽	共和赵集街道 12404009综合变	10	200	81
30183	洪泽	仁和街道夏庄 15307028箱变	10	400	133
30184	洪泽	恒隆水城1号开关站1 号变	10	800	483
30185	洪泽	悦公馆东地块一期1# 开关站4#变压器	10	630	0
30186	洪泽	水岸花城3号配电室1 号变	10	1000	525
30187	洪泽	老子山淮龙 1#12A07017综合变	10	200	81
30188	洪泽	老子山淮龙 3#12A07019综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30189	洪泽	老子山淮龙 4#12A07020综合变	10	200	122
30190	洪泽	双沟滨湖乐园 13402001箱变	10	400	221
30191	洪泽	东三街箱变配变	10	630	61
30192	洪泽	临河小区#1变	10	500	145
30193	洪泽	水岸花城1号开关站2 号变	10	1000	556
30194	洪泽	阅湖盛苑开关站2号变	10	800	478
30195	洪泽	中兴名都二期开关站1 号变	10	800	299
30196	洪泽	电视广播大学新配变	10	400	73
30197	洪泽	仁和建筑站15307031 低压箱变	10	630	372
30198	洪泽	老子山养殖场 3#15507009综合变	10	400	172
30199	洪泽	洪新河4号地块10号变 压器	10	800	515
30200	洪泽	老子山林场小区 15107008综合变	10	400	230
30201	洪泽	万集严渡一组 11410015综合变	10	200	87
30202	洪泽	万集董集林场 11310023综合变	10	400	222
30203	洪泽	共和永丰张庄 12404013综合变	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30204	洪泽	双沟农机西11602020 综合变	10	400	80
30205	洪泽	双沟姚韦十二组 11102015综合变	10	200	51
30206	洪泽	双沟粮管所13202012 综合变	10	200	91
30207	洪泽	朱坝大张村九组 121212029综合变	10	200	84
30208	洪泽	万集纪繆三组 11110021综合变	10	400	253
30209	洪泽	万集纪繆六组 11110020综合变	10	200	59
30210	洪泽	万集徐庄四组 12210007综合变	10	200	83
30211	洪泽	双沟大吕四组 11202006综合变	10	200	87
30212	洪泽	双沟大吕五组 11202019综合变	10	200	118
30213	洪泽	双沟小吕二组 11202004综合变	10	200	46
30214	洪泽	双沟小吕五组西 11202001综合变	10	200	66
30215	洪泽	双沟周庄前杜 11402026综合变	10	200	34
30216	洪泽	双沟周庄后沈 11402025综合变	10	200	0
30217	洪泽	双沟庆祥东11402030 综合变	10	200	96
30218	洪泽	双沟庆祥厉庄 11402029综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30219	洪泽	双沟大吕三组 11202008综合变	10	200	13
30220	洪泽	双沟街道中13102005 综合变	10	200	29
30221	洪泽	双沟陈庄南11302042 综合变	10	200	71
30222	洪泽	双沟财政所西 11602040综合变	10	200	37
30223	洪泽	双沟二堡小区 11702024综合变	10	200	0
30224	洪泽	双沟南甸三组 11502029综合变	10	200	56
30225	洪泽	双沟二堡干河 11402033综合变	10	200	62
30226	洪泽	仁和同议村周庄 15407032综合变	10	200	103
30227	洪泽	食品小区1号配电房1 号变	10	1000	498
30228	洪泽	碧桂园江山府6号配电 室26号变压器	10	800	628
30229	洪泽	三河新苑一品小区2号 11909021综合变	10	630	306
30230	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室五号变	10	630	0
30231	洪泽	高良涧王集小区二期2 号箱变	10	630	203
30232	洪泽	鹿港华府配电室1号变	10	630	11
30233	洪泽	水岸花城1号开关站1 号变	10	1000	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30234	洪泽	三河油田农场4号 11209021综合变	10	315	118
30235	洪泽	三河油田泵站 11209022综合变	10	200	61
30236	洪泽	三河油田机修1号 11209013综合变	10	400	320
30237	洪泽	13701五丰公馆小区配 电室1号配变	10	1000	0
30238	洪泽	13701五丰公馆小区配 电室2号配变	10	1000	557
30239	洪泽	华盛雅园#2配电室#3 变压器	10	800	0
30240	洪泽	三河油田机修2号 11209014综合变	10	200	119
30241	洪泽	春和园7号变	10	800	490
30242	洪泽	三河油田地调 11209012综合变	10	200	138
30243	洪泽	三河油田渔场 11209015综合变	10	200	48
30244	洪泽	安妮材料厂箱变主变	10	400	240
30245	洪泽	二中配变	10	630	383
30246	洪泽	交通新村#3配电室#7 变	10	800	492
30247	洪泽	高良涧街南六组 11203001综合变	10	400	221
30248	洪泽	华盛雅园1#配电室3# 变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30249	洪泽	高良涧高湖村2#综合变	10	200	20
30250	洪泽	洪泽城区12104木材公司配变	10	315	224
30251	洪泽	阅湖茗居小区五号变	10	800	525
30252	洪泽	11216淮宝商城1号箱变1号变	10	630	0
30253	洪泽	三河头河村部12209023箱变	10	630	404
30254	洪泽	悦公馆4号配电室2号变	10	630	0
30255	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室4号变	10	1000	539
30256	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室3号变	10	1000	0
30257	洪泽	12504盛世华庭2号配电室2号变	10	1000	399
30258	洪泽	老子山建设4#15207031综合变	10	200	43
30259	洪泽	仁和金李村园区二号15507071综合变（美	10	400	0
30260	洪泽	唐圩线配变	10	400	320
30261	洪泽	仁和金李村窑厂二号15507062综合变	10	200	79
30262	洪泽	邓码小区4号变	10	630	303
30263	洪泽	三河联堡村部11309023箱变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30264	洪泽	朱坝富民小区6#箱变	10	500	292
30265	洪泽	双沟张庄小区6号 11702003箱变	10	630	368
30266	洪泽	115012润泽名都配电 室2号变	10	1000	552
30267	洪泽	黄集仇庄三组4号 16505029综合变	10	400	273
30268	洪泽	双沟宋庄三组 11402004综合变	10	400	84
30269	洪泽	总渠路3号变压器	10	400	157
30270	洪泽	老子山山南 3#15107017综合变	10	200	63
30271	洪泽	双沟刘庄东二号 11402009综合变	10	200	105
30272	洪泽	双沟刘庄西二号 11702001综合变	10	200	87
30273	洪泽	朱坝赵庄村三组 11612012综合变	10	400	232
30274	洪泽	共和张庄12304005箱 变	10	630	243
30275	洪泽	三河八里小区2号 11909017综合变	10	630	392
30276	洪泽	共和小坝费坝西 12204019综合变	10	200	66
30277	洪泽	三河梁墩七组 12109004综合变	10	400	218
30278	洪泽	115012润泽名都配电 室3号变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30279	洪泽	洪泽城区建设3#	10	315	165
30280	洪泽	华盛雅园开关站1#变压器	10	630	0
30281	洪泽	老子山建设 2#15207029综合变	10	200	54
30282	洪泽	老子山建设 3#15207030综合变	10	400	200
30283	洪泽	幸福广场6号配电室15号变	10	1000	404
30284	洪泽	老子山建设 1#15207028综合变	10	200	74
30285	洪泽	高良涧养殖一场 2#11203029综合变	10	200	18
30286	洪泽	共和涧前涧北 12204023综合变	10	200	20
30287	洪泽	朱坝田园雅居2号配电室4#变	10	630	363
30288	洪泽	润园3号配电房4号变	10	630	278
30289	洪泽	115019银座小区2号配电房4号变	10	630	176
30290	洪泽	中兴名都二期3号配电室5号变	10	800	338
30291	洪泽	党校小区1号配电室2号变	10	1000	549
30292	洪泽	共和刘尖圩西 11404019综合变	10	200	102
30293	洪泽	钱码新居开关站1号变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30294	洪泽	岔河新日花苑小区2号变	10	800	470
30295	洪泽	双沟张庄小区4号11702001箱变	10	630	363
30296	洪泽	党校小区2号配电室2号变	10	1000	509
30297	洪泽	三河街道致富12109034箱变	10	630	229
30298	洪泽	黄集曹圩小区12405035箱变	10	400	214
30299	洪泽	双沟张庄小区3号11302005箱变	10	630	371
30300	洪泽	恒隆水城15号变压器	10	800	442
30301	洪泽	老子山花园2#15307002配变	10	400	145
30302	洪泽	黄集滨湖阳光花苑1号变压器	10	800	568
30303	洪泽	万集草泽四组2号11210022综合变	10	400	0
30304	洪泽	岔河新日花苑小区3号变	10	800	455
30305	洪泽	天城一品2期开关站1号变压器	10	800	502
30306	洪泽	黄集石庄1#16305028综合变	10	400	277
30307	洪泽	武夷国际开关站#2变压器	10	800	0
30308	洪泽	润园5号配电房4号变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30309	洪泽	山水名都1号开关站2号变800kVA	10	800	583
30310	洪泽	仁和乾宁朱庄二号15107064综合变	10	200	65
30311	洪泽	碧桂园江山府3号配电室13号变压器	10	800	500
30312	洪泽	11306百里画廊2号箱变	10	400	314
30313	洪泽	11105培训中心配变	10	630	243
30314	洪泽	汲湖村一组14112030综合变	10	200	73
30315	洪泽	东湖印象1号配电室2号变压器	10	630	0
30316	洪泽	共和同心东12404001综合变	10	200	117
30317	洪泽	共和赵集上圩11504010综合变	10	315	59
30318	洪泽	尾水廊道开关站2号变	10	800	0
30319	洪泽	洪新河4号地块2号变压器	10	800	555
30320	洪泽	老子山淮流2#12307016综合变	10	200	70
30321	洪泽	三河油田农场2号11209019综合变	10	200	85
30322	洪泽	万集顾圩十组11310031综合变	10	200	44
30323	洪泽	三河油田机井11209010综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30324	洪泽	三河油田三中 11209028综合变	10	200	127
30325	洪泽	黄集张徐基站 13405014综合变	10	200	145
30326	洪泽	三河养殖三场2号 11309025综合变	10	200	61
30327	洪泽	三河蒋坝安置2期2号 11109013综合变	10	800	629
30328	洪泽	三河油田鸡场北 11209017综合变	10	200	80
30329	洪泽	三河油田农场1号 11209018综合变	10	315	162
30330	洪泽	汲湖村四组14112027 综合变	10	200	109
30331	洪泽	三河祥发农机 11209025综合变	10	200	50
30332	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室7号变	10	630	389
30333	洪泽	东城一品2号配电室5 号变	10	800	0
30334	洪泽	共和水厂11304009箱 变	10	630	237
30335	洪泽	盛世华庭4号配电室7 号变	10	1000	370
30336	洪泽	滨河缙香3号变压器	10	800	424
30337	洪泽	高良涧钱码四组 2#11203028综合变	10	200	108
30338	洪泽	三河油田农场3号 11209020综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30339	洪泽	三河油田加工厂 11209024综合变	10	200	64
30340	洪泽	东城一品1号开关站3 号变	10	800	0
30341	洪泽	双沟三组13202004综 合变	10	200	46
30342	洪泽	金陵花园1号配电室3 号变	10	800	547
30343	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室9号变	10	630	426
30344	洪泽	武夷国际1-1配电房#5 变压器	10	800	388
30345	洪泽	尾水二期2号配电室4 号变	10	800	0
30346	洪泽	黄集大孙二组 16505027综合变	10	400	283
30347	洪泽	老子山淮流滩 3#12307019综合变	10	200	0
30348	洪泽	岔河胡桥郭圩 11601021综合变	10	200	50
30349	洪泽	万集郭贝八组2号 11210023综合变	10	400	288
30350	洪泽	幸福广场3号配电室9 号变	10	1000	725
30351	洪泽	金陵花园3号配电室3 号变	10	800	530
30352	洪泽	仁和淮徐村西郭 15107057综合变	10	400	266
30353	洪泽	尚湖雅苑开关站2#变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30354	洪泽	岔河农庄外圩2号 A1501020综合变	10	200	86
30355	洪泽	黄集涧南一组 12105034综合变	10	200	78
30356	洪泽	武夷国际开关站#4变 压器	10	800	0
30357	洪泽	春和园6号变	10	800	458
30358	洪泽	仁和桃园村熊元 15507026综合变	10	200	61
30359	洪泽	墨香苑4#变压器	10	630	373
30360	洪泽	三河苗圃4号11209005 综合变	10	200	116
30361	洪泽	黄集一组北12305019 综合变	10	400	233
30362	洪泽	黄集四组12305020综 合变	10	400	198
30363	洪泽	阅湖茗居小区三号变	10	800	555
30364	洪泽	恒隆水城1号配电室6 号变	10	630	478
30365	洪泽	洪泽城区113001纺机 厂宿舍箱变	10	630	386
30366	洪泽	润园4号配电房1号变	10	630	321
30367	洪泽	仁和陈向村陈向三号 15507055箱变	10	400	248
30368	洪泽	洪新河4号地块7号变 压器	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30369	洪泽	泽润小区1号配电室五号配变	10	800	510
30370	洪泽	仁和韦集村后圩二号15107053综合变	10	400	121
30371	洪泽	山水名都1号开关站4号变800kVA	10	800	470
30372	洪泽	阅湖盛苑配电室3号变	10	630	372
30373	洪泽	老子山花园15307003综合变	10	500	79
30374	洪泽	恒隆水城2号配电室10号变	10	800	423
30375	洪泽	悦公馆1号配电室2号变	10	800	387
30376	洪泽	岔河吴祁胡庄南11701059综合变	10	200	63
30377	洪泽	尾水廊道二期西1号开关站二号变	10	630	0
30378	洪泽	交通新村#2配电室#5变	10	800	527
30379	洪泽	华盛雅园#2配电室#2变压器	10	800	448
30380	洪泽	三河长堤小区北11909006箱变	10	400	197
30381	洪泽	三河长河小区南11909007箱变	10	400	106
30382	洪泽	浔河地块安置小区2号变	10	630	387
30383	洪泽	高良涧于圩11#11203012综合变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30384	洪泽	仁和阜宁村高桥二号 15107050综合变	10	200	97
30385	洪泽	洪新河4号地块6号变 压器	10	800	542
30386	洪泽	仁和后圩村后朱 15107058综合变	10	200	91
30387	洪泽	东城一品4号配电室10 号变	10	800	470
30388	洪泽	岔河伏圣王庄南 12201063综合变	10	200	94
30389	洪泽	岔河头圩六组 B1701069综合变	10	200	106
30390	洪泽	仁和桃园村科技园 15507066箱变	10	500	319
30391	洪泽	老子山车站12207001 综合变	10	500	156
30392	洪泽	金陵花园3号配电室2 号变	10	800	564
30393	洪泽	仁和阜宁村姬赵 15107059综合变	10	400	223
30394	洪泽	三河长河小区北 11909008箱变	10	400	134
30395	洪泽	双沟陈庄西袁 11302092综合变	10	200	130
30396	洪泽	钱码新居配电房4号变	10	630	416
30397	洪泽	仁和乾宁中心村二号 15107047箱变	10	400	203
30398	洪泽	中兴名都二期2号配电 室3号变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30399	洪泽	三河长堤渔场2号 12309005综合变	10	400	65
30400	洪泽	XB12601箱式变压器 （迎宾大道南）	10	630	455
30401	洪泽	银座瑞景苑小区3号配 电室5号主变（新）	10	1000	449
30402	洪泽	仁和桃元村桃东 15507012箱变	10	400	247
30403	洪泽	润园6号配电房2号变	10	800	477
30404	洪泽	仁和同议村学校二号 15407039综合变	10	200	101
30405	洪泽	三河新堡七组 11309011综合变	10	400	161
30406	洪泽	三河长河小区1号 11909009箱变	10	400	238
30407	洪泽	高良涧养殖三场 4#11703015综合变	10	400	106
30408	洪泽	岔河施汤施西 11701056综合变	10	200	110
30409	洪泽	恒隆水城13号变压器	10	800	518
30410	洪泽	天水百合园1号开关站 1号变	10	800	341
30411	洪泽	天水百合园1号开关站 2号变	10	800	419
30412	洪泽	邓码小区开关站2号变	10	800	440
30413	洪泽	岔河吴祁胡庄 11701009综合变	10	250	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30414	洪泽	岔河吴祁学校 11701014综合变	10	250	105
30415	洪泽	岔河夏桥尖圩 11701002综合变	10	200	48
30416	洪泽	岔河竹园南泵 B1701011综合变	10	200	52
30417	洪泽	岔河伏圣徐庄南 11701016综合变	10	200	94
30418	洪泽	岔河施汤冯庄 B1701003综合变	10	200	90
30419	洪泽	岔河施汤六组 B1701009综合变	10	200	117
30420	洪泽	三河油田提水泵1号 11409003综合变	10	200	61
30421	洪泽	岔河吴祁西南 2#11701013综合变	10	200	110
30422	洪泽	岔河吴祁西南 3#11701017综合变	10	200	97
30423	洪泽	岔河吴祁西南 1#11701012综合变	10	200	103
30424	洪泽	岔河施汤村部 B1701006综合变	10	200	34
30425	洪泽	岔河施汤新区 B1701008综合变	10	200	59
30426	洪泽	仁和陈向村村部 15507057箱变	10	630	404
30427	洪泽	三河油田七号地 11409006综合变	10	200	122
30428	洪泽	共和赵集王圩东 11504020综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30429	洪泽	双沟严马11502012综合变	10	400	235
30430	洪泽	富民社区（二期）1#箱变	10	500	291
30431	洪泽	黄集陶石小陶16305006综合变	10	400	214
30432	洪泽	滨河缙香1号变	10	800	519
30433	洪泽	东湖印象1号配电室1号变压器	10	630	0
30434	洪泽	仁和乾宁吉圩15107048箱变	10	400	228
30435	洪泽	岔河二圩七组北A2201061综合变	10	200	94
30436	洪泽	尾水二期2号配电室3号变	10	800	0
30437	洪泽	泽润小区3号配电室十四号配变	10	630	378
30438	洪泽	交通新村#3配电室#8变	10	800	519
30439	洪泽	仁和前杨村夏元15507021箱变	10	400	251
30440	洪泽	仁和龚陈村部二号15507058综合变	10	200	67
30441	洪泽	墨香苑3#变压器	10	630	345
30442	洪泽	泽润小区1号开关站一号配变	10	630	352
30443	洪泽	水釜城公馆1号变	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30444	洪泽	老子山林场小区 2#15107009综合变	10	200	55
30445	洪泽	明日豫园小区2号变压器	10	630	482
30446	洪泽	富民社区（二期）4# 箱变	10	500	297
30447	洪泽	岔河陈庄后圩东 B1301019综合变	10	200	127
30448	洪泽	岔河界沟大张 A1301048综合变	10	200	82
30449	洪泽	悦公馆东#2配电房#2 变压器	10	630	0
30450	洪泽	名湖国际小区开关站 1#变压器	10	800	457
30451	洪泽	山水名都2号配电房9 号变	10	800	335
30452	洪泽	洪新河4号地块3号变 压器	10	800	516
30453	洪泽	洪泽城区钱码三组 11303002综合变	10	400	246
30454	洪泽	三河街道市场 11909010箱变	10	400	208
30455	洪泽	仁和龚陈村龚庄二号 15507059综合变	10	400	241
30456	洪泽	黄集陶石林陈 16305012综合变	10	400	233
30457	洪泽	黄集娄赵水厂 16305025综合变	10	400	167
30458	洪泽	11301海事处1号箱变1 号变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30459	洪泽	大庆路3号变	10	400	252
30460	洪泽	双沟张庄小区5号 11702002箱变	10	400	184
30461	洪泽	XB11301箱式变压器 （348省道南）	10	630	416
30462	洪泽	碧桂园江山府3号配电 室11号变压器	10	800	452
30463	洪泽	高良涧于圩 13#11203027综合变	10	200	0
30464	洪泽	宏达纸箱厂变	10	400	135
30465	洪泽	三河油田南化2号 11409010综合变	10	160	66
30466	洪泽	百里画廊箱变台区	10	630	410
30467	洪泽	党校小区2号配电室1 号变	10	1000	524
30468	洪泽	老子山新滩五组 3#15207011综合变	10	200	121
30469	洪泽	仁和韦集村鸡场 15107052综合变	10	400	135
30470	洪泽	明日豫园小区4号变压 器	10	630	437
30471	洪泽	仁和韦集村三号 15107051综合变	10	400	204
30472	洪泽	老子山影剧院小区 12207020综合变	10	400	172
30473	洪泽	金陵花园3号配电室4 号变	10	800	574

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30474	洪泽	高良涧浔河村4#综合变	10	200	43
30475	洪泽	杨码五组箱变	10	630	272
30476	洪泽	朱坝村小南庄 11612062综合变	10	400	185
30477	洪泽	洪泽城区娱乐城配电 变压器	10	315	47
30478	洪泽	仁和前杨中心村 15507023综合变	10	400	219
30479	洪泽	仁和龚陈村翟杨二号 15507060综合变	10	400	247
30480	洪泽	三河油田农工商 11409008综合变	10	200	31
30481	洪泽	邓码小区6号变	10	630	340
30482	洪泽	老子山新滩八组 15207007综合变	10	200	142
30483	洪泽	润园开关站2号变	10	630	361
30484	洪泽	三河蒋坝康养中心3号 12209025综合变	10	500	311
30485	洪泽	仁和沈渡村花海康居1 号15407030变	10	630	404
30486	洪泽	仁和金汤村东植 15107043综合变	10	200	71
30487	洪泽	朱坝田园雅居1号配电 室2#综合变	10	630	379
30488	洪泽	三河油田食品厂 11409005综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30489	洪泽	12503盛世华庭1号配电室1号变	10	1000	468
30490	洪泽	仁和堆头集小区二号15507056综合配变	10	200	115
30491	洪泽	老子山桃园7#12307007综合变	10	200	0
30492	洪泽	黄集仇庄三组2#16505016综合变	10	400	145
30493	洪泽	三河蒋坝头河船闸12209015箱变	10	630	402
30494	洪泽	三河苗圃1号11309002综合变	10	200	80
30495	洪泽	富民社区（二期）5#箱变	10	500	317
30496	洪泽	尾水廊道1号变	10	800	0
30497	洪泽	岔河头圩十二组B1701070综合变	10	200	113
30498	洪泽	岔河二圩四组A2201062综合变	10	200	91
30499	洪泽	临河小区#2变	10	500	327
30500	洪泽	仁和沈渡小区15407029箱变	10	400	216
30501	洪泽	洪泽湖湾箱变变压器	10	400	314
30502	洪泽	万集山阳一组12110021综合变	10	200	46
30503	洪泽	高良涧养殖三场5#11703016综合变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30504	洪泽	双沟严田一组西 11202047综合变	10	200	142
30505	洪泽	老子山淮仁滩 6#12307013综合变	10	200	0
30506	洪泽	高良涧徐杨五组 2#12303050综合变	10	200	62
30507	洪泽	万通国际新城4号变压器	10	800	0
30508	洪泽	总渠路1号变压器	10	400	263
30509	洪泽	三河苗圃3号11209004 综合变	10	200	55
30510	洪泽	仁和沈渡衡庄二号 15407027配变	10	200	81
30511	洪泽	高良涧养殖二场 5#11203030综合变	10	200	87
30512	洪泽	仁和镇渔西15507042 箱变	10	400	119
30513	洪泽	惠民三期3#变	10	400	0
30514	洪泽	碧桂园江山府5号配电 室20号变压器	10	800	510
30515	洪泽	仁和三蒋村蒋庄 15107056综合变	10	400	268
30516	洪泽	洪泽城区11301建材机 械厂配变	10	400	232
30517	洪泽	景虹丽都3号变压器	10	800	0
30518	洪泽	老子山龟山15607001 综合变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30519	洪泽	朱坝村四组111212079箱变	10	400	211
30520	洪泽	万集王坝小学12110022综合变	10	200	103
30521	洪泽	11208润泽湖滨花苑配电室1号配变	10	1600	817
30522	洪泽	11208润泽湖滨花苑配电室2号配变	10	1600	978
30523	洪泽	仁和陈向村陈向15507030箱变	10	400	228
30524	洪泽	11207步行街配电室配变	10	1000	359
30525	洪泽	润园6号配电房1号变	10	800	495
30526	洪泽	食品小区3号配电房2号变	10	1000	682
30527	洪泽	望湖美居1号开关站2号变	10	630	485
30528	洪泽	碧桂园江山府6号配电室25号变压器	10	800	617
30529	洪泽	老子山新滩三组3#15207014综合变	10	200	11
30530	洪泽	水岸花城4号配电室2号变	10	1000	657
30531	洪泽	润园5号配电房2号变	10	630	337
30532	洪泽	东城一品1号开关站2号变	10	800	498
30533	洪泽	幸福广场5号配电室14号变	10	1000	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30534	洪泽	悦公馆东#2配电房#1 变压器	10	630	254
30535	洪泽	朱坝新城家园2#配电 室4#配变	10	630	405
30536	洪泽	仁和金李村猪场 15507063综合变	10	200	67
30537	洪泽	恒隆水城1号配电室5 号变	10	630	460
30538	洪泽	银座瑞景苑小区1号配 电室2号配变（新）	10	1000	398
30539	洪泽	海棠晴园1号配电房6 号变	10	630	391
30540	洪泽	三河四坝严庄2号 11209003综合变	10	200	125
30541	洪泽	仁和金汤大棚二号 15107065综合变	10	200	112
30542	洪泽	蒋坝康养中心2号 11109010综合变	10	500	334
30543	洪泽	仁和桃园村村部二号 15507061综合变	10	200	116
30544	洪泽	水岸花城4号配电室1 号变	10	1000	558
30545	洪泽	泽润小区3号配电室十 二号配变	10	630	326
30546	洪泽	幸福广场2号配电室6 号变	10	1000	612
30547	洪泽	人和嘉园小区二号 15307033变	10	630	456
30548	洪泽	食品小区2号配电房1 号变	10	1000	641

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30549	洪泽	润园5号配电房3号变	10	630	309
30550	洪泽	万集河口四组 2#11310044综合变	10	200	8
30551	洪泽	山水名都1号开关站1 号变800kVA	10	800	512
30552	洪泽	老子山桥南15307001 综合变	10	500	242
30553	洪泽	岔河头圩公司北 B1701068综合变	10	200	102
30554	洪泽	碧桂园江山府2号开关 站2号变压器	10	800	545
30555	洪泽	泽润小区4号配电室十 六号配变	10	630	398
30556	洪泽	三河联堡六组北 11309013综合变	10	200	31
30557	洪泽	润园4号配电房4号变	10	630	338
30558	洪泽	黄集滨湖阳光花苑2号 变压器	10	800	618
30559	洪泽	泽润小区3号配电室十 一号配变	10	630	349
30560	洪泽	悦公馆东#2配电房#3 变压器	10	630	346
30561	洪泽	望湖美居1号配电室4 号变	10	800	520
30562	洪泽	岔河胡桥张庄 11601036综合变	10	400	239
30563	洪泽	岔河张马四组 11401040综合变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30564	洪泽	岔河张马新队 11601032综合变	10	200	142
30565	洪泽	海棠晴园1号配电房4 号变	10	630	305
30566	洪泽	泽润小区1号配电室六 号配变	10	800	507
30567	洪泽	朱坝富民小区1#箱变	10	500	265
30568	洪泽	三河塘西钻井 12209048综合变	10	200	99
30569	洪泽	东城一品1号开关站4 号变	10	800	475
30570	洪泽	朱坝菜场111212065综 合变	10	400	230
30571	洪泽	恒隆水城2号配电室12 号变	10	800	452
30572	洪泽	双沟宋庄九组 11502040综合变	10	200	83
30573	洪泽	政府充电站变压器	10	630	81
30574	洪泽	滨河缙香5号变压器	10	800	486
30575	洪泽	尾水廊道二期1号开关 站一号变	10	630	0
30576	洪泽	共和刘尖陆庄西 11404029综合变	10	400	270
30577	洪泽	111009新华书店配电 室1号变	10	315	121
30578	洪泽	房产公司变压器	10	630	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30579	洪泽	尾水廊道2号配电房3号变	10	630	0
30580	洪泽	高良涧于圩 10#11203011综合变	10	400	147
30581	洪泽	仁和街道大院 15307025综合变	10	200	84
30582	洪泽	高良涧周于五组2#综合变	10	200	0
30583	洪泽	杨码线配变	10	400	320
30584	洪泽	黄集万伏十四组 12405051综合变	10	200	83
30585	洪泽	高良涧街南2号 11603011综合变	10	630	74
30586	洪泽	共和新集汤元 11104023箱变	10	630	360
30587	洪泽	共和政府11304014箱变	10	630	233
30588	洪泽	双沟碧水湾西 11602006综合变	10	400	58
30589	洪泽	仁和前杨夏元二号 15507070综合变	10	200	86
30590	洪泽	万集顾圩四组2号 11310043综合变	10	200	8
30591	洪泽	仁和桃元村刘郭 15507013箱变	10	630	435
30592	洪泽	万集工业园区4号 11210024综合变	10	400	251
30593	洪泽	金陵花园1号配电室2号变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30594	洪泽	双沟姚韦九组 11102017箱变	10	500	243
30595	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#1配电	10	1000	536
30596	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#2配电	10	1000	593
30597	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#3配电	10	1000	521
30598	洪泽	洪泽城区东三街#2配 变	10	315	46
30599	洪泽	洪泽城区乡直小区 12403004综合变	10	400	155
30600	洪泽	三河街道小学1210937 箱变	10	400	210
30601	洪泽	东城一品1号开关站1 号变	10	800	0
30602	洪泽	洪泽城区杨码五六七 组南12203011综合变	10	400	0
30603	洪泽	双沟张庄西11302083 综合变	10	200	69
30604	洪泽	双沟土圩13402006综 合变	10	200	69
30605	洪泽	双沟姚韦二组 11102013综合变	10	200	40
30606	洪泽	悦公馆1号配电室1号 变	10	800	0
30607	洪泽	万通国际商城1#箱变	10	630	0
30608	洪泽	洪泽城区114007金都 秀水#1配电室#4配电	10	1000	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30609	洪泽	黄集仇庄三组 16505015综合变	10	400	192
30610	洪泽	11308百里画廊4号箱 变	10	400	243
30611	洪泽	黄集三许三站 12105010综合变	10	400	218
30612	洪泽	滨河缙香7号变压器	10	800	423
30613	洪泽	双沟财政所11602022 箱变	10	630	317
30614	洪泽	洪新河4号地块5号变 压器	10	800	521
30615	洪泽	11504翰林学府2号配 电室1号配变	10	630	289
30616	洪泽	11504翰林学府2号配 电室2号配变	10	1000	477
30617	洪泽	双沟后丁东13402014 综合变	10	200	104
30618	洪泽	老子山迎湖小区2号 12207020综合变	10	800	402
30619	洪泽	双沟土管所11602017 综合变	10	200	0
30620	洪泽	双沟陈庄东11302040 综合变	10	200	25
30621	洪泽	双沟街道东11602018 综合变	10	200	87
30622	洪泽	双沟后丁11302054综 合变	10	200	83
30623	洪泽	双沟陈庄集中区 11302044综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30624	洪泽	洪泽城区113044航运新村#2配变	10	315	220
30625	洪泽	双沟陶圩11302048综合变	10	200	104
30626	洪泽	洪泽城区11305进水闸配变SBH11-M-	10	315	114
30627	洪泽	双沟街道西11602021综合变	10	400	154
30628	洪泽	朱坝曹庄村八组13612042综合变	10	200	79
30629	洪泽	秀水苑4号变	10	630	78
30630	洪泽	三河四坝小严11209006综合变	10	200	122
30631	洪泽	老子山张嘴二组3#15207053综合变	10	200	127
30632	洪泽	朱坝富民小区4#箱变	10	500	270
30633	洪泽	崔朱变压器	10	400	0
30634	洪泽	洪新河4号地块4号变压器	10	800	570
30635	洪泽	幸福广场4号配电室10号变	10	1000	160
30636	洪泽	洪泽城区147008新辰福居1号箱变008001	10	400	195
30637	洪泽	泽润小区2号配电室七号配变	10	630	382
30638	洪泽	糖烟酒变	10	630	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30639	洪泽	双沟大吕七组 11202044综合变	10	200	86
30640	洪泽	三河联堡渔场北 11309016综合变	10	200	39
30641	洪泽	高良涧街西2号 11603006综合变	10	400	167
30642	洪泽	双沟安乐鸡场 13402012综合变	10	200	118
30643	洪泽	共和新街11304008箱 变	10	630	350
30644	洪泽	双沟严田西11202018 综合变	10	400	224
30645	洪泽	共和老街11304017箱 变	10	630	377
30646	洪泽	高良涧街南3号 11603012综合变	10	630	334
30647	洪泽	老子山淮仁桥 12507003综合变	10	500	311
30648	洪泽	浔河地块安置小区1号 变	10	630	0
30649	洪泽	尾水二期1号开关站2 号变	10	800	0
30650	洪泽	三河蒋坝民俗 12209001综合变	10	400	133
30651	洪泽	共和康居雅苑1号 12304003综合变	10	630	342
30652	洪泽	名湖国际小区开关站 2#变压器	10	800	0
30653	洪泽	洪泽城区东区配变	10	315	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30654	洪泽	共和朱圩新建北 11104004综合变	10	200	125
30655	洪泽	仁和金李村园区 15507064综合变	10	315	0
30656	洪泽	朱坝田园雅居2号配电 室3#变	10	630	366
30657	洪泽	共和双坝倪庄南 11204011综合变	10	200	33
30658	洪泽	润园开关站1号变	10	630	151
30659	洪泽	三河蒋坝乔庄北 12209020箱变	10	630	393
30660	洪泽	朱坝广场111212009箱 变	10	630	206
30661	洪泽	洪新河1号地块1号开 关站1号变	10	800	510
30662	洪泽	双沟跨儿庄13402020 综合变	10	200	76
30663	洪泽	鹿港华都配电房1号变	10	1000	443
30664	洪泽	鹿港华都配电房2号变	10	1000	0
30665	洪泽	建设银行配变	10	630	370
30666	洪泽	洪泽城区东区2号箱变	10	630	299
30667	洪泽	高良涧浔河北综合变	10	400	272
30668	洪泽	高良涧街西11603005 综合变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30669	洪泽	岔河街道2号12401002综合变	10	630	219
30670	洪泽	高良涧王集小区二期3号箱变	10	630	306
30671	洪泽	老子山龟山3号15607004综合变	10	630	426
30672	洪泽	临河菜场变压器	10	1000	474
30673	洪泽	仁和陈向村环湖15507065综合变	10	200	78
30674	洪泽	朱坝中学111212015箱变	10	630	392
30675	洪泽	共和朱圩朱圩11104006综合变	10	200	80
30676	洪泽	碧桂园江山府5号配电室22号变压器	10	800	540
30677	洪泽	立孚狮城2号变压器	10	630	432
30678	洪泽	黄集仇庄小区3#16505012综合变	10	400	259
30679	洪泽	悦公馆3号配电室3号变	10	800	377
30680	洪泽	三河长堤小区2号11909004箱变	10	400	188
30681	洪泽	阅湖茗居小区四号变	10	800	563
30682	洪泽	朱坝村4#11612006综合变	10	400	160
30683	洪泽	仁和淮徐村中徐三号15707018综合变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30684	洪泽	海棠晴园开关站2号变	10	800	340
30685	洪泽	三河养殖四场西 12209045综合变	10	200	130
30686	洪泽	双沟青云华庭南 11602005箱变	10	630	409
30687	洪泽	钱码新居开关站2号变	10	630	379
30688	洪泽	三河桥南小区南 12109046箱变	10	500	261
30689	洪泽	三河联堡二组2号 11309021综合变	10	200	0
30690	洪泽	交通新村#2配电室#3 变	10	800	479
30691	洪泽	润园2号配电房1号变	10	630	277
30692	洪泽	高良涧街道 4#11603004综合变	10	200	0
30693	洪泽	华盛小区2号主变	10	1000	392
30694	洪泽	泽润小区2号配电室八 号配变	10	630	384
30695	洪泽	老子山梨园12207009 综合变	10	630	305
30696	洪泽	万通国际新城2号变压 器	10	800	0
30697	洪泽	望湖美居2号配电室8 号变	10	800	544
30698	洪泽	仁和沈渡村晁庄 15407028综合变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30699	洪泽	洪泽临河村12303001综合变	10	315	0
30700	洪泽	洪泽临河三四组12303004综合变	10	250	0
30701	洪泽	老子山街中12207011综合变	10	630	317
30702	洪泽	洪泽临河三四组2#12303003综合变	10	315	0
30703	洪泽	洪泽城区12301邓码小区中区配变	10	400	0
30704	洪泽	朱坝赵庄村五组11612010综合变	10	400	223
30705	洪泽	高良涧街南7号11603014综合变	10	630	422
30706	洪泽	双沟街道北13102004箱变	10	630	277
30707	洪泽	双沟供电所11602039箱变	10	630	416
30708	洪泽	洪泽城区北京小区B区配变	10	630	360
30709	洪泽	仁和金汤村后庄二号15107063综合变	10	200	92
30710	洪泽	双沟南甸唐庄11502033箱变	10	400	228
30711	洪泽	双沟南甸一组北11502041箱变	10	400	197
30712	洪泽	双沟孙庄二组北11502042箱变	10	400	270
30713	洪泽	仁和街道五金二号15307036综合变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30714	洪泽	老子山腰沟 6#15207020综合变	10	200	49
30715	洪泽	老子山腰沟 5#15207019综合变	10	200	20
30716	洪泽	岔河施汤渔场 B1701005综合变	10	200	94
30717	洪泽	高良涧贺庄村3#综合 变	10	200	91
30718	洪泽	滨河缙香12号变压器	10	800	430
30719	洪泽	碧桂园江山府2号开关 站1号变压器	10	800	587
30720	洪泽	中兴名都二期3号配电 室7号变	10	800	307
30721	洪泽	114005水木清华2号配 电室6号变	10	1000	534
30722	洪泽	114005水木清华2号配 电室5号变	10	1000	546
30723	洪泽	114006水木清华3号配 电室7号变	10	1000	512
30724	洪泽	114006水木清华3号配 电室8号变	10	1000	494
30725	洪泽	朱坝灯南村东 121212003综合变	10	200	0
30726	洪泽	朱坝村小区11612053 综合变	10	400	195
30727	洪泽	三河街道北12109028 箱变	10	630	214
30728	洪泽	三河文化中心 12109030箱变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30729	洪泽	恒隆水城1号开关站2号变	10	800	468
30730	洪泽	悦公馆3号配电室2号变	10	800	0
30731	洪泽	浔河地块安置小区3号变	10	630	0
30732	洪泽	11310百里画廊6号箱变	10	400	148
30733	洪泽	尚湖雅苑配电室#3变	10	630	389
30734	洪泽	朱坝南唐村七组南11612063综合变	10	200	113
30735	洪泽	岔河二圩孙尹泵A2201013箱变	10	630	376
30736	洪泽	黄集石桥16305010综合变	10	400	253
30737	洪泽	望湖美居2号配电室9号变	10	800	624
30738	洪泽	党校小区1号配电室1号变	10	1000	531
30739	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区#1配变	10	1000	0
30740	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区2号配变	10	1000	0
30741	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区3号配变	10	1000	0
30742	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区4号配变	10	1000	0
30743	洪泽	碧桂园江山府5号配电室19号变压器	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30744	洪泽	城南公园变压器	10	630	313
30745	洪泽	泽田广场配电房1号变	10	1000	526
30746	洪泽	泽田广场配电房2号变	10	800	360
30747	洪泽	朱坝新城家园2#配电室6#配变	10	630	434
30748	洪泽	天城一品2期开关站2号变压器	10	800	492
30749	洪泽	朱坝富民小区#2箱变	10	500	285
30750	洪泽	三河蒋坝安置2期3号11209014综合变	10	800	610
30751	洪泽	朱坝大刘中心村14112019综合变	10	400	220
30752	洪泽	街北配变	10	630	395
30753	洪泽	大刘村北14112014综合变	10	200	34
30754	洪泽	朱坝锅贴城西14112004综合变	10	400	195
30755	洪泽	三河街道农机12109036箱变	10	630	371
30756	洪泽	恒隆水城2号配电室11号变	10	800	438
30757	洪泽	三河街道医院12109031箱变	10	400	183
30758	洪泽	悦公馆4号配电室1号变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30759	洪泽	朱坝新城家园1#配电室2#配变	10	800	460
30760	洪泽	洪泽城区农行专变	10	400	21
30761	洪泽	万通国际新城3号变压器	10	800	0
30762	洪泽	双沟前陈11402013综合变	10	200	87
30763	洪泽	教师公寓2号变	10	630	299
30764	洪泽	高良涧徐杨北2#综合变	10	200	103
30765	洪泽	银座瑞景苑小区3号配电室6号主变	10	1000	409
30766	洪泽	邓码小区11号变	10	630	330
30767	洪泽	中兴名都二期3号配电室6号变	10	800	0
30768	洪泽	天泽名城2号配电室5号变	10	1000	0
30769	洪泽	天泽名城2号配电室6号变	10	1000	0
30770	洪泽	天泽名城2号配电室7号变	10	1000	0
30771	洪泽	农发行配变	10	400	207
30772	洪泽	仁和花海康居二期一号15407033箱变	10	400	219
30773	洪泽	XB183005润湖景苑2号箱变配电变压器	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30774	洪泽	朱坝马棚村 6#11612021综合变	10	400	177
30775	洪泽	春和园5号变800kVA	10	800	453
30776	洪泽	双沟大吕八组 11202043综合变	10	200	89
30777	洪泽	11217东一街1号变	10	630	217
30778	洪泽	122022县委西大院配 电室#1变	10	630	280
30779	洪泽	三河八里小区5号 11909015综合变	10	800	552
30780	洪泽	海珠公司2号变	10	400	171
30781	洪泽	仁和花海康居二期四 号15407036箱变	10	400	194
30782	洪泽	11205东九道计生委处 箱变1号变	10	630	246
30783	洪泽	黄集仇庄一组 2#16505017综合变	10	400	203
30784	洪泽	安澜小镇2号11209012 综合变	10	630	319
30785	洪泽	天泽名城2号配电室8 号变	10	1000	0
30786	洪泽	老子山龟山六组 15607002综合变	10	630	273
30787	洪泽	双沟张庄小区1号 11302003箱变	10	630	372
30788	洪泽	三河街道供电 12109032箱变	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30789	洪泽	万集山阳五组西 12110023综合变	10	400	238
30790	洪泽	朱坝袁集村九组东 13612039综合变	10	400	261
30791	洪泽	三河彭城西加工 12109009箱变	10	630	256
30792	洪泽	法庭对面配电室变压器	10	800	354
30793	洪泽	岔河红旗林牧场2号 11601039综合变	10	200	70
30794	洪泽	东四道仓库配变	10	400	164
30795	洪泽	泽润小区4号配电室十八号配变	10	630	373
30796	洪泽	水岸花城2号配电室2号变	10	1000	595
30797	洪泽	双沟滨湖乐园 11302002箱变	10	400	198
30798	洪泽	洪新河4号地块8号变压器	10	800	496
30799	洪泽	泽润小区2号配电室九号配变	10	630	372
30800	洪泽	尚湖雅苑开关站1#变	10	630	297
30801	洪泽	三河蒋坝机械变 12209019箱变	10	500	183
30802	洪泽	东二街#2配变	10	400	0
30803	洪泽	洪新河1号地块1号开关站2号变	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30804	洪泽	朱坝南唐村北 11612039综合变	10	400	268
30805	洪泽	三河彭城小区 12109010箱变	10	630	423
30806	洪泽	洪泽城区115019银座 小区#2配电房#3变	10	630	201
30807	洪泽	共和街西11304020箱 变	10	630	347
30808	洪泽	共和润前良种场2号 12204025综合变	10	200	0
30809	洪泽	悦公馆东地块一期1# 开关站3#变压器	10	630	460
30810	洪泽	洪新河4号地块12号变 压器	10	800	462
30811	洪泽	高良涧贺庄西#4综合 变	10	200	0
30812	洪泽	岔河头圩一组 B1701058综合变	10	200	98
30813	洪泽	岔河张安前周 11401038综合变	10	200	104
30814	洪泽	岔河施汤杨庄 B1701012综合变	10	200	105
30815	洪泽	岔河唐圩村部南 B1301029综合变	10	200	94
30816	洪泽	人和嘉园小区三号 15307034变	10	630	413
30817	洪泽	岔河淮宝村部 11401032综合变	10	200	20
30818	洪泽	悦公馆东地块一期1# 开关站2#变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30819	洪泽	洪泽城区安芯智能港一期3号配电室10号变	10	1000	0
30820	洪泽	山水名都3号配电房11号变	10	800	421
30821	洪泽	高良涧贺庄村4#综合变	10	200	87
30822	洪泽	岔河街道幸福1号变	10	400	191
30823	洪泽	高良涧街南1号11603010综合变	10	630	241
30824	洪泽	黄集街道5号12305048箱式变配电变压器	10	400	67
30825	洪泽	尚湖雅苑配电室#5变	10	630	218
30826	洪泽	天城一品2期配电房2号变压器	10	800	469
30827	洪泽	望湖美居2号配电室10号变	10	800	609
30828	洪泽	大庆南路3号箱变	10	400	252
30829	洪泽	碧桂园江山府6号配电室24号变压器	10	800	639
30830	洪泽	岔河唐圩东唐B1301034综合变	10	200	132
30831	洪泽	岔河胡桥郭庄11601035综合变	10	200	114
30832	洪泽	新建路箱变变压器	10	400	234
30833	洪泽	东一街2号箱变	10	400	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30834	洪泽	三河长堤南庄2号 12309006综合变	10	400	46
30835	洪泽	泽润小区1号开关站二 号配变	10	630	415
30836	洪泽	双沟张庄小区2号 11302004箱变	10	400	265
30837	洪泽	仁和桃元张季 15507016箱	10	630	422
30838	洪泽	双沟沈阳一组北 13402023综合变	10	200	69
30839	洪泽	黄集羊肉城 2#12305047综合变	10	400	86
30840	洪泽	芳草谷#6变	10	800	462
30841	洪泽	岔河东陈小区2号 11301044综合变	10	630	322
30842	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室2号变	10	800	0
30843	洪泽	洪盛国际3号配电室1 号变	10	630	0
30844	洪泽	岔河红旗林牧场5号 11601042综合变	10	200	107
30845	洪泽	财富广场2号配电室2 号变	10	630	0
30846	洪泽	天城一品小区2号配电 室1号变	10	800	507
30847	洪泽	老子山温泉名居1号 15407001综合变	10	630	504
30848	洪泽	盐化工区安置小区开 关站2号变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30849	洪泽	丽景花苑2号配电房1号变	10	800	0
30850	洪泽	黄集褚赵六组12105031综合变	10	200	114
30851	洪泽	翰林学府2期1号配电室4号变	10	630	331
30852	洪泽	黄集杨湖张月16505001综合变	10	400	172
30853	洪泽	富民社区（二期）3#箱变	10	500	252
30854	洪泽	中兴名都二期开关站2号变	10	800	0
30855	洪泽	万集河口一组2号11310039综合变	10	400	90
30856	洪泽	三河长堤小区南11909005箱变	10	400	107
30857	洪泽	洪盛国际3号配电室2号变	10	630	372
30858	洪泽	黄集大孙6#16505006综合变	10	200	102
30859	洪泽	黄集孙庄十组2#16505018综合变	10	200	106
30860	洪泽	北泽世家小区#1变	10	630	436
30861	洪泽	泽润小区4号配电室十五号配变	10	630	343
30862	洪泽	黄集孙庄四组2#16505023综合变	10	200	112
30863	洪泽	芳草谷#8变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30864	洪泽	芳草谷#3变	10	800	0
30865	洪泽	碧桂园江山府3号配电室12号变压器	10	800	493
30866	洪泽	金陵花园1号配电室4号变	10	800	562
30867	洪泽	芳草谷#5变	10	800	0
30868	洪泽	高良涧街西5#11603009综合变	10	315	95
30869	洪泽	盐化工安置小区4号配电室1号变	10	800	0
30870	洪泽	洪盛国际3号配电室3号变	10	630	0
30871	洪泽	朱坝新城家园2#配电室5#配变	10	630	411
30872	洪泽	水釜城公馆4号变	10	630	361
30873	洪泽	黄集大孙5#16505005综合变	10	400	272
30874	洪泽	盐化工安置小区4号配电室3号变	10	800	0
30875	洪泽	天城一品小区2号配电室3号变	10	800	462
30876	洪泽	黄集新张四组16305015综合变	10	200	121
30877	洪泽	盐化工安置小区2号配电室4号变	10	800	0
30878	洪泽	岔河东陈小区1号11301043综合变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30879	洪泽	老子山草坪花苑 15307005综合变	10	400	149
30880	洪泽	芳草谷#4变	10	800	390
30881	洪泽	共和赵集开发区 12404001箱变	10	630	264
30882	洪泽	共和村部11304002箱 变	10	630	386
30883	洪泽	山水名都4号配电房14 号变	10	800	504
30884	洪泽	悦公馆2号配电房2号 变压器	10	630	259
30885	洪泽	共和钟庄11304007箱 变	10	630	269
30886	洪泽	金陵花园1号配电室1 号变	10	800	554
30887	洪泽	地面水厂主变	10	630	431
30888	洪泽	春和园8号变	10	800	478
30889	洪泽	岔河东陈二期 #211301019综合变	10	400	247
30890	洪泽	盐化工安置小区3号配 电室4号变	10	800	0
30891	洪泽	共和双坝费庄小区 12404011箱变	10	400	183
30892	洪泽	黄集褚赵十一组 12105007综合变	10	400	261
30893	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室4号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30894	洪泽	三河蒋坝大杨庄 11109007箱变	10	630	306
30895	洪泽	幸福广场2号配电室8 号变	10	1000	380
30896	洪泽	岔河东陈1号沟 A1301028综合变	10	200	94
30897	洪泽	岔河东陈2号沟 A1501030综合变	10	200	97
30898	洪泽	黄集双涧大陶 12305007综合变	10	400	163
30899	洪泽	天城一品小区2号配电 室4号变	10	800	454
30900	洪泽	盐化工区安置小区开 关站1号变压器	10	800	0
30901	洪泽	黄集曹圩小区北 12405054箱变	10	400	222
30902	洪泽	三河新堡九组 11309009综合变	10	200	72
30903	洪泽	18306新辰福居2号箱 变主变	10	1000	0
30904	洪泽	万集河口四组 11310042综合变	10	200	0
30905	洪泽	凤凰和鸣1号变	10	630	379
30906	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室4号变	10	800	0
30907	洪泽	丽景花苑2号配电房2 号变	10	800	0
30908	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室1号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30909	洪泽	老子山温泉名居2号 12507007综合变	10	630	504
30910	洪泽	三河长堤东小区1号 11909001综合变	10	200	37
30911	洪泽	盐化工安置小区4号配 电室2号变	10	800	0
30912	洪泽	黄集五组北16105008 综合变	10	200	72
30913	洪泽	黄集万伏十三组 12405033综合变	10	200	80
30914	洪泽	盐化工安置小区3号配 电室2号变	10	800	0
30915	洪泽	黄集沟徐1#12305026 综合变	10	200	70
30916	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室1号变	10	800	0
30917	洪泽	黄集润南九组 12105003综合变	10	200	79
30918	洪泽	芳草谷#2变	10	800	386
30919	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室3号变	10	800	0
30920	洪泽	老子山迎湖小区1号 15507008综合变	10	800	317
30921	洪泽	12504盛世华庭2号配 电室1号变	10	1000	557
30922	洪泽	阳光禾田1号变	10	800	425
30923	洪泽	芳草谷#1变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30924	洪泽	阳光禾田2号变	10	800	448
30925	洪泽	老子山淮上人家 15607005综合变	10	400	224
30926	洪泽	阅湖茗居小区一号变	10	800	538
30927	洪泽	交通新村#2配电室#6 变	10	800	534
30928	洪泽	三河蒋坝安置小区2号 12209026综合变	10	1000	630
30929	洪泽	三河蒋坝安置小区1号 11109012综合变	10	1000	613
30930	洪泽	岔河红旗林牧场3号 11601040综合变	10	200	119
30931	洪泽	黄集娄赵3#16305023 综合变	10	400	231
30932	洪泽	十一万变	10	800	478
30933	洪泽	盐化工安置小区3号配 电室1号变	10	800	0
30934	洪泽	天城一品小区2号配电 室2号变	10	800	508
30935	洪泽	盐化工安置小区1号配 电室3号变	10	800	0
30936	洪泽	黄集前刘2#13405002 综合变	10	200	77
30937	洪泽	华盛雅园1#配电室1# 变压器	10	800	0
30938	洪泽	朱坝唐曹村曹安 11612060综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30939	洪泽	岔河新日花苑小区4号变	10	800	390
30940	洪泽	悦公馆3号配电室1号变	10	800	520
30941	洪泽	立孚狮城1号变压器	10	630	434
30942	洪泽	朱坝新城家园2#配电室3#配变	10	630	429
30943	洪泽	朱坝富民小区3#箱变	10	500	294
30944	洪泽	黄集大楚一组 16305004综合变	10	200	94
30945	洪泽	朱坝锅贴城北 111312001箱变	10	500	225
30946	洪泽	高良涧于圩 7#11203008综合变	10	200	53
30947	洪泽	滨河缙香9号变压器	10	630	440
30948	洪泽	阅湖盛苑配电室5号变	10	630	370
30949	洪泽	华盛雅园#2配电室#4 变压器	10	800	572
30950	洪泽	望湖美居1号配电室3 号变	10	800	534
30951	洪泽	洪盛国际3号配电室4 号变	10	630	292
30952	洪泽	岔河红旗林牧场4号 11601041综合变	10	200	132
30953	洪泽	共和朱圩鱼场北 11504004综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30954	洪泽	悦公馆2号配电房1号 变压器	10	630	0
30955	洪泽	共和刘尖朱庄 11404020综合变	10	200	76
30956	洪泽	11309百里画廊5号箱 变	10	400	286
30957	洪泽	其虎小区3号B1301045 综合变	10	630	372
30958	洪泽	王骆殿1号B1301043综 合变	10	630	414
30959	洪泽	芳草谷#7变	10	800	0
30960	洪泽	盐化工安置小区2号配 电室2号变	10	800	0
30961	洪泽	万集严渡九组北 11310041综合变	10	400	0
30962	洪泽	三河油田驾校 11409004综合变	10	200	140
30963	洪泽	三河长堤东小区3号 11909003综合变	10	200	39
30964	洪泽	双沟菜市场11602042 箱变	10	400	175
30965	洪泽	三河梁湖村部西 11909015综合变	10	200	91
30966	洪泽	天城一品2期配电房3 号变压器	10	800	519
30967	洪泽	朱坝赵庄村西 11612009变	10	400	154
30968	洪泽	三河新苗圃2号 11309003综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30969	洪泽	三河四坝立新 11209001综合变	10	400	278
30970	洪泽	恒隆水城1号配电室8 号变	10	630	476
30971	洪泽	交通新村开关站#1变	10	800	542
30972	洪泽	黄集后李六组 16405038综合变	10	400	234
30973	洪泽	黄集三许村部 12105012综合变	10	400	232
30974	洪泽	共和绿杨11304013箱 变	10	630	316
30975	洪泽	黄集专三3#16305002 综合变	10	400	143
30976	洪泽	大禹路箱变变压器	10	400	0
30977	洪泽	三河蒋坝新制镜 12209022箱变	10	630	342
30978	洪泽	老子山渔家花园3号 12207004综合变	10	630	184
30979	洪泽	东城一品5号配电室12 号变	10	800	451
30980	洪泽	悦公馆东地块一期1# 开关站1#变压器	10	630	376
30981	洪泽	东一街3号箱变	10	630	229
30982	洪泽	人和嘉园小区四号 15307035变	10	630	421
30983	洪泽	东二街3号配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30984	洪泽	老子山洪明三道沟 3#15207047综合变	10	200	94
30985	洪泽	山水名都5号配电房15 号变	10	800	441
30986	洪泽	朱坝赵庄村二支堆 111212072箱变	10	630	368
30987	洪泽	万集街道11110008箱 变	10	630	323
30988	洪泽	老子山渔家花园1号 12207002综合变	10	630	263
30989	洪泽	老子山渔家花园2号 12207003综合变	10	630	199
30990	洪泽	12505盛世华庭3号配 电室2号变	10	1000	427
30991	洪泽	万集王坝五组南 12110008综合变	10	200	102
30992	洪泽	老子山兴隆三组 12A07007综合变	10	200	0
30993	洪泽	岔河新庄村部 B1301015综合变	10	200	60
30994	洪泽	双沟刘庄中11402012 综合变	10	200	84
30995	洪泽	双沟太平西陈 11402019综合变	10	200	42
30996	洪泽	三河街道同兴南 11909014综合变	10	200	47
30997	洪泽	三河街道市场4号 11909020综合变	10	400	198
30998	洪泽	三河街道市场3号 11909012综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
30999	洪泽	三河彭城中渡 12109013综合变	10	200	110
31000	洪泽	三河果园万庄 12109017综合变	10	200	0
31001	洪泽	三河彭城十组 12109007综合变	10	200	117
31002	洪泽	洪泽城区137014宝丽 嘉花园#4配电房	10	400	140
31003	洪泽	13701崔珠小区箱变1 号变	10	630	479
31004	洪泽	双沟青云十六组 11202040综合变	10	200	34
31005	洪泽	洪泽城区12150浔河路 #1箱变主变	10	630	319
31006	洪泽	洪泽城区12151浔河路 #2箱变主变	10	630	155
31007	洪泽	洪泽城区12155洪新河 箱变主变	10	630	323
31008	洪泽	洪泽城区12152交通局 宿舍箱变主变	10	630	238
31009	洪泽	洪泽城区12154国脉大 酒店箱变主变	10	630	410
31010	洪泽	杨码一期1#箱变	10	630	308
31011	洪泽	杨码一期2#箱变	10	630	303
31012	洪泽	杨码一期3#箱变	10	630	320
31013	洪泽	杨码一期4#箱变	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31014	洪泽	杨码一期5#箱变	10	630	180
31015	洪泽	高良涧杨码二期1#箱变	10	630	308
31016	洪泽	高良涧杨码二期2#箱变	10	630	353
31017	洪泽	高良涧杨码二期3#箱变	10	630	361
31018	洪泽	高良涧杨码二期4#箱变	10	630	299
31019	洪泽	洪泽城区12208外环路2号箱变主变	10	630	467
31020	洪泽	双沟刘庄南11402014综合变	10	200	100
31021	洪泽	洪泽城区县中#1配变	10	400	220
31022	洪泽	洪泽城区纺机厂箱变主变	10	400	183
31023	洪泽	三河老年中心12209009箱变	10	630	256
31024	洪泽	三河蒋坝医院12209021箱变	10	400	137
31025	洪泽	双沟青云华庭北11602004箱变	10	630	283
31026	洪泽	黄集康王一组12105024综合变	10	200	51
31027	洪泽	双沟衡庄小区11402006综合变	10	200	107
31028	洪泽	双沟邵庄段庄11702012综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31029	洪泽	洪泽城区XB183004润湖线#4箱变主变	10	630	0
31030	洪泽	洪泽城区14706/02富民家园(东)6号配电室	10	1000	481
31031	洪泽	洪泽城区XB183003润湖线#3箱变主变	10	630	0
31032	洪泽	老子山新滩15207008综合变	10	400	145
31033	洪泽	三河桥南新华12309009综合变	10	200	60
31034	洪泽	高良涧养殖三场2#11703002综合变	10	315	0
31035	洪泽	高良涧张福河小区11703014综合变	10	200	29
31036	洪泽	万集纲要后郑11410017综合变	10	400	176
31037	洪泽	高良涧HW124003万顷良田1号配电室1号变	10	1000	0
31038	洪泽	高良涧HW124003万顷良田1号配电室2号变	10	1000	0
31039	洪泽	万集严渡三组11310038综合变	10	400	253
31040	洪泽	万集河口一组11310037综合变	10	400	202
31041	洪泽	岔河伏圣韦庄B1401050综合变	10	200	74
31042	洪泽	洪泽城区12209实验中学宿舍箱变主变	10	800	382
31043	洪泽	岔河滨河五组南B1301009综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31044	洪泽	岔河新庄曹庄 B1301016综合变	10	200	36
31045	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#1配电室#2变	10	630	0
31046	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#2配电室#1变	10	630	0
31047	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#1配电室#1变	10	630	0
31048	洪泽	三河八里宋庄 11309016综合变	10	100	47
31049	洪泽	仁和金李村高缪 15507052综合变	10	200	49
31050	洪泽	三河塘西圩西 12209034综合变	10	200	39
31051	洪泽	三河堤南沙场 11109008综合变	10	200	98
31052	洪泽	老子山龟山二组 12A07010综合变	10	200	45
31053	洪泽	老子山新台12A07013 综合变	10	200	5
31054	洪泽	老子山街西15107010 综合变	10	400	147
31055	洪泽	老子山街中 3#12207013综合变	10	400	139
31056	洪泽	岔河合兴高东 B1501028综合变	10	200	57
31057	洪泽	111001淮宝线北京路1 号配变	10	630	373
31058	洪泽	共和粮管所11304010 综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31059	洪泽	共和邮政局11304016 综合变	10	200	50
31060	洪泽	共和赵集赵圩 11504018综合变	10	200	81
31061	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#2配电室#2变	10	630	0
31062	洪泽	城乡挂钩三期3号配电 室1号变	10	630	0
31063	洪泽	城乡挂钩三期3号配电 室2号变	10	630	0
31064	洪泽	11207实验小学箱变	10	400	220
31065	洪泽	黄集曹圩四组 12405050综合变	10	200	71
31066	洪泽	黄集涧南四组 12105004综合变	10	400	193
31067	洪泽	共和双坝费庄东 12404009综合变	10	200	105
31068	洪泽	黄集孙庄四组 16505020综合变	10	200	96
31069	洪泽	朱坝大张村小区 121212037综合变	10	200	66
31070	洪泽	老子山东圩 2#12507005综合变	10	400	106
31071	洪泽	老子山山南15107015 综合变	10	400	149
31072	洪泽	老子山山北15107013 综合变	10	400	143
31073	洪泽	老子山街南 3#15107006综合变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31074	洪泽	老子山友谊15107001 综合变	10	400	82
31075	洪泽	老子山顺河滩 4#12307028综合变	10	200	13
31076	洪泽	老子山丁滩12307020 综合变	10	200	0
31077	洪泽	老子山新滩一组 15207006综合变	10	200	41
31078	洪泽	老子山腰沟 2#15207016综合变	10	400	120
31079	洪泽	老子山淮流滩 12307017综合变	10	200	95
31080	洪泽	共和草桥高滩 11404010综合变	10	200	103
31081	洪泽	双沟金庄东11502028 综合变	10	200	79
31082	洪泽	双沟村11402001综合 变	10	200	97
31083	洪泽	双沟二堡东11702023 综合变	10	200	42
31084	洪泽	双沟太平新建 11402020综合变	10	200	99
31085	洪泽	双沟土东小区西 13402010综合变	10	200	94
31086	洪泽	双沟土东小区东 13402011综合变	10	200	97
31087	洪泽	双沟宋庄北11502019 综合变	10	200	57
31088	洪泽	朱坝马棚村四组 11612050综合变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31089	洪泽	岔河竹园四圩北 A1601053综合变	10	400	122
31090	洪泽	朱坝赵庄村二组 11612052综合变	10	200	89
31091	洪泽	朱坝黄庄村三组 121212035综合变	10	200	87
31092	洪泽	朱坝灯南村于庄 121212034综合变	10	200	99
31093	洪泽	朱坝灯南村四组 121212033综合变	10	200	78
31094	洪泽	朱坝大魏村二组 13812015综合变	10	200	0
31095	洪泽	岔河沈庄A1501021综 合变	10	200	115
31096	洪泽	洪泽城区12153保安公 司箱变主变	10	630	266
31097	洪泽	县中门面箱变 14101001	10	500	276
31098	洪泽	洪泽城区14703富民家 园3号配电室2号变	10	1000	429
31099	洪泽	岔河何庄A2201053综 合变	10	200	81
31100	洪泽	万集丰收刘庄 11110036综合变	10	200	52
31101	洪泽	朱坝袁集村九组西 13612038综合变	10	400	240
31102	洪泽	朱坝唐曹村中曹 11612051综合变	10	200	50
31103	洪泽	朱坝街道园区 121112006综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31104	洪泽	朱坝黄庄村十组 121212036综合变	10	200	123
31105	洪泽	朱坝村一组南 111212069综合变	10	400	211
31106	洪泽	万集董集一组 11310036综合变	10	200	99
31107	洪泽	翰林学府2期1号配电 室1号变	10	630	254
31108	洪泽	岔河荡朱南泵 B1501023综合变	10	400	206
31109	洪泽	岔河滨河中心路 B1301010综合变	10	400	177
31110	洪泽	老子山桃园 4#12307004综合变	10	200	80
31111	洪泽	岔河伏圣村部 B1401001综合变	10	400	46
31112	洪泽	岔河张王郑庄 11601009综合变	10	200	50
31113	洪泽	岔河岔中12301003箱 式变综合变	10	500	69
31114	洪泽	仁和姚湾钱庄西 15107055综合变	10	400	126
31115	洪泽	教师公寓4号变	10	630	313
31116	洪泽	共和润前村部 12304006综合变	10	200	107
31117	洪泽	大刘村五组14112010 综合变	10	200	92
31118	洪泽	岔河唐圩夹剪 A1601020综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31119	洪泽	共和刘尖陆庄 11404018综合变	10	200	127
31120	洪泽	朱坝唐曹村周庄 11612058综合变	10	200	92
31121	洪泽	岔河竹元学校 B1301003综合变	10	400	14
31122	洪泽	高良涧高湖小区 2#12303056综合变	10	400	184
31123	洪泽	岔河张桥新队西变 A1301018综合变	10	200	41
31124	洪泽	双沟四组西13202010 综合变	10	400	110
31125	洪泽	老子山长山六组 12307036综合变	10	200	40
31126	洪泽	双沟青云农科 13102009综合变	10	400	135
31127	洪泽	共和小坝洪金 12204021综合变	10	200	37
31128	洪泽	共和涧前涧心 12204022综合变	10	200	52
31129	洪泽	老子山八道沟 2#15207025综合变	10	200	84
31130	洪泽	景虹丽都1号变压器	10	800	0
31131	洪泽	双沟教师公寓 13102007综合变	10	400	175
31132	洪泽	共和草桥村部 11404006综合变	10	400	198
31133	洪泽	双沟沈阳南13402021 综合变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31134	洪泽	邓码小区9号变	10	630	347
31135	洪泽	万集纪缪七组南 11110037综合变	10	200	67
31136	洪泽	双沟太平跃进 11402022综合变	10	200	16
31137	洪泽	明日豫园小区1号变压器	10	630	489
31138	洪泽	海棠晴园1号配电房5 号变	10	630	383
31139	洪泽	三河蒋坝康养中心1号 12209024综合变	10	500	362
31140	洪泽	三河八里小区6号 11909022综合变	10	800	542
31141	洪泽	阅湖茗居小区二号变	10	800	531
31142	洪泽	碧桂园江山府6号配电 室23号变压器	10	800	637
31143	洪泽	邓码小区7号变	10	630	375
31144	洪泽	仁和沈渡村花海康居2 号15407031变	10	630	412
31145	洪泽	武夷国际1-1配电房#8 变压器	10	800	0
31146	洪泽	滨河缙香2号变	10	800	490
31147	洪泽	水岸花城3号配电室2 号变	10	1000	547
31148	洪泽	共和康居雅苑2号 12304004综合变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31149	洪泽	11307百里画廊3号箱变	10	400	302
31150	洪泽	金陵花园3号配电室1号变	10	800	442
31151	洪泽	仁和镇渔西二号15507067综合变	10	200	0
31152	洪泽	老子山建设5#15207032综合变	10	200	88
31153	洪泽	老子山建设6#15207033综合变	10	200	23
31154	洪泽	老子山建设7#15207034综合变	10	200	124
31155	洪泽	老子山建设12#15207039综合变	10	200	11
31156	洪泽	老子山安淮七组15207058综合变	10	200	39
31157	洪泽	老子山南山西12307032综合变	10	200	102
31158	洪泽	老子山建设16#15207043综合变	10	200	140
31159	洪泽	老子山建设17#15207044综合变	10	200	27
31160	洪泽	三河蒋坝供电所12209018箱变	10	630	292
31161	洪泽	高良涧王集小区二期1号箱变	10	630	178
31162	洪泽	大庆南路1号箱变	10	400	48
31163	洪泽	明日豫园小区3号变压器	10	630	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31164	洪泽	万集纲要青年2号 11410018综合变	10	400	222
31165	洪泽	老子山建设 14#15207041综合变	10	200	0
31166	洪泽	尚湖雅苑配电室#4变	10	630	84
31167	洪泽	山水名都5号配电房16 号变	10	800	428
31168	洪泽	岔河制品厂11201001 配变	10	630	226
31169	洪泽	老子山丁滩 5#12307024综合变	10	200	132
31170	洪泽	华联菜场变压器	10	1000	502
31171	洪泽	朱坝村五组111212018 综合变	10	400	185
31172	洪泽	三河桥南蒋庄2号 12309014综合变	10	400	220
31173	洪泽	万集徐庄村部 12210017综合变	10	200	99
31174	洪泽	三河蒋坝化工1209004 综合变	10	200	89
31175	洪泽	黄集灯塔七组 13405007综合变	10	400	215
31176	洪泽	恒隆水城14号变压器	10	800	515
31177	洪泽	朱坝黄庄村一组 121212042综合变	10	200	113
31178	洪泽	老子山建设 8#15207035综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31179	洪泽	共和永丰桥北 12404006综合变	10	200	85
31180	洪泽	老子山建设 9#15207036综合变	10	200	75
31181	洪泽	老子山建设 10#15207037综合变	10	200	90
31182	洪泽	老子山建设 11#15207038综合变	10	200	60
31183	洪泽	朱坝灯南村小魏庄 121212040综合变	10	400	229
31184	洪泽	老子山建设 13#15207040综合变	10	200	97
31185	洪泽	万集徐庄三组 12210001综合变	10	200	55
31186	洪泽	岔河岔小东12401010 综合变	10	400	198
31187	洪泽	武夷国际开关站#3变 压器	10	800	366
31188	洪泽	共和施庄11304005综 合变	10	400	143
31189	洪泽	共和施庄东11304003 综合变	10	400	181
31190	洪泽	岔河村部B1301002综 合变	10	400	121
31191	洪泽	老子山桥北12507004 综合变	10	400	212
31192	洪泽	老子山建设 15#15207042综合变	10	200	90
31193	洪泽	共和新集胡陈 11104013综合变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31194	洪泽	朱坝灯南村三组 121212039综合变	10	400	216
31195	洪泽	共和永丰新圩 12404005综合变	10	400	267
31196	洪泽	街道西12412箱式综合 变1号变	10	630	156
31197	洪泽	万集李湖五组 11410019综合变	10	200	109
31198	洪泽	洪新河1号地块2号配 电室8号变	10	630	432
31199	洪泽	其虎小区4号A1501035 变综合变	10	630	349
31200	洪泽	三河桥南韩庄泵站 12309005综合变	10	200	105
31201	洪泽	紫金东郡#1配电室#1 配变	10	630	288
31202	洪泽	紫金东郡#1配电室#2 配变	10	630	0
31203	洪泽	高良涧越城七组2#变	10	630	457
31204	洪泽	润园2号配电房2号变	10	630	371
31205	洪泽	东城一品2号配电室6 号变	10	800	0
31206	洪泽	幸福广场5号配电室13 号变	10	1000	344
31207	洪泽	山水名都4号配电房13 号变	10	800	418
31208	洪泽	尾水廊道2号配电房4 号变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31209	洪泽	岔河张马新区 11401023箱式综合变	10	630	343
31210	洪泽	三河油田提水泵 11409001综合变	10	315	101
31211	洪泽	三河油田提水泵2号 11409002综合变	10	200	107
31212	洪泽	岔河红旗林牧场1号 11601038综合变	10	200	63
31213	洪泽	三河联堡渔场 11309017综合变	10	200	39
31214	洪泽	高良涧街道1#箱 11603001综合变	10	400	100
31215	洪泽	岔河施汤七八组 B1701010综合变	10	200	64
31216	洪泽	岔河施汤施东 B1701004综合变	10	200	73
31217	洪泽	万集山阳五组2号 12110025综合变	10	400	278
31218	洪泽	三河蒋坝机械东 1220902箱变	10	400	202
31219	洪泽	三河新苑一品小区1号 11209026综合变	10	630	293
31220	洪泽	万集丰收村部北 11410020综合变	10	400	168
31221	洪泽	水岸花城2号配电室1 号变	10	1000	566
31222	洪泽	黄集曹圩三组 12505028综合变	10	400	182
31223	洪泽	老子山腰沟 7#15207021综合变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31224	洪泽	洪新河1号地块2号配电室10号变	10	630	422
31225	洪泽	邓码小区8号变	10	630	232
31226	洪泽	高良涧于圩12#11203013综合变	10	200	0
31227	洪泽	望湖美居1号配电室5号变	10	800	539
31228	洪泽	润园5号配电房1号变	10	630	296
31229	洪泽	岔河新街12401001综合变	10	630	188
31230	洪泽	水釜城公馆2号变	10	630	393
31231	洪泽	泽润小区1号配电室四号配变	10	800	475
31232	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室三号变	10	630	0
31233	洪泽	富民社区（二期）2#箱变	10	500	304
31234	洪泽	仁和同议中心村二号15407038综合变	10	200	99
31235	洪泽	仁和金汤村部2号15107046综合变	10	200	67
31236	洪泽	东湖印象1号开关站1号配电变压器	10	800	0
31237	洪泽	岔河岔中12401013箱式综合变配变	10	630	356
31238	洪泽	三河油田南化1号11409009综合变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31239	洪泽	东湖印象1号开关站2号配电变压器	10	800	0
31240	洪泽	东湖印象1号开关站3号配电变压器	10	800	0
31241	洪泽	山水名都3号配电房12号变	10	800	526
31242	洪泽	朱坝村季庄121212041综合变	10	200	84
31243	洪泽	东城一品3号配电室8号变	10	800	438
31244	洪泽	龙景花园2号变	10	630	375
31245	洪泽	阅湖盛苑配电室6号变	10	630	423
31246	洪泽	浔河地块安置小区4号变	10	630	313
31247	洪泽	11206医药公司箱变	10	630	279
31248	洪泽	邓码小区5号变	10	630	323
31249	洪泽	双沟滨湖小区西13402009综合变	10	400	166
31250	洪泽	三河八里窑庄11309022综合变	10	200	106
31251	洪泽	惠民二期11#变23001	10	1000	0
31252	洪泽	双沟周桥毕庄11702020综合变	10	200	75
31253	洪泽	双沟邵庄李庄11702009综合变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31254	洪泽	洪泽城区11113环城五组#2配变	10	400	57
31255	洪泽	黄集居委会1#12305051综合变	10	400	170
31256	洪泽	137019金科名人居住1号配电室2号配变	10	1000	0
31257	洪泽	黄集居委会2#12305052综合变	10	400	179
31258	洪泽	黄集杨湖七组16405046综合变	10	200	126
31259	洪泽	朱坝大魏村一组13812014箱变	10	400	0
31260	洪泽	万集居民集中区2#11110033综合变	10	200	17
31261	洪泽	朱坝唐曹村唐庄11612048综合变	10	200	0
31262	洪泽	朱坝朱高村十组11612049综合变	10	200	0
31263	洪泽	洪泽城区137013宝丽嘉花园#3配电室	10	1000	537
31264	洪泽	朱坝大桥箱变	10	400	112
31265	洪泽	朱坝粮管所小区111212063综合变	10	200	100
31266	洪泽	朱坝金季村二组121212032箱变	10	400	129
31267	洪泽	老子山淮仁滩4#12307011综合变	10	200	0
31268	洪泽	老子山淮仁滩5#123070121综合变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31269	洪泽	老子山安淮四组 15207003综合变	10	200	0
31270	洪泽	老子山安淮六组 15207057综合变	10	200	38
31271	洪泽	老子山政府12207010 综合变	10	630	184
31272	洪泽	老子山迎湖2号 12207008综合变	10	630	193
31273	洪泽	朱坝村北箱变	10	630	306
31274	洪泽	岔河灯朱前马 A1301042综合变	10	200	44
31275	洪泽	碾赵村东14112011综 合变	10	200	97
31276	洪泽	洪泽城区潘庄小区1# 箱变配变	10	630	0
31277	洪泽	老子山丹山苑小区 4#15507005综合变	10	400	175
31278	洪泽	老子山丹山苑小区 3#15507004综合变	10	400	95
31279	洪泽	砚台小区2号箱变005	10	630	60
31280	洪泽	洪泽城区砚台小区1# 箱变配变	10	630	0
31281	洪泽	洪泽城区潘庄小区2号 箱变003	10	630	176
31282	洪泽	121020洪盛国际小区1 号开关站1号变	10	800	0
31283	洪泽	121020洪盛国际小区1 号开关站3号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31284	洪泽	121021洪盛国际小区2号配电室5号变	10	800	0
31285	洪泽	121020洪盛国际小区1号开关站2号变	10	800	463
31286	洪泽	121020洪盛国际小区1号开关站4号变	10	800	434
31287	洪泽	121021洪盛国际小区2号配电室6号变	10	800	478
31288	洪泽	岔河竹园小区南B1301006综合变	10	200	66
31289	洪泽	岔河唐圩西B1301027综合变	10	400	122
31290	洪泽	岔河张安周庄11401028综合变	10	200	91
31291	洪泽	岔河张安南庄11401029综合变	10	200	49
31292	洪泽	黄集仇庄小区1#16505010综合变	10	400	246
31293	洪泽	岔河张桥高庄A1301041综合变	10	200	96
31294	洪泽	岔河陈庄村部南B1301023综合变	10	200	83
31295	洪泽	岔河头圩七组南B1701050综合变	10	200	122
31296	洪泽	岔河二圩二组A2201051综合变	10	200	97
31297	洪泽	岔河南街十组B1701052综合变	10	200	97
31298	洪泽	黄集仇庄小区2#16505011综合变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31299	洪泽	大刘村西14112016综合变	10	200	83
31300	洪泽	大刘村小区中14112017综合变	10	400	166
31301	洪泽	大刘村小区西14112018综合变	10	200	87
31302	洪泽	13720金科名人居住2号配电室2号配变	10	1000	0
31303	洪泽	13720金科名人居住2号配电室1号配变	10	1000	540
31304	洪泽	洪泽城区121010新贵城邦配电室#2变	10	630	327
31305	洪泽	双沟美食城11102001综合变	10	200	92
31306	洪泽	洪泽城区121010新贵城邦配电室#1变	10	630	429
31307	洪泽	洪泽城区121010新贵城邦配电室#3变	10	630	409
31308	洪泽	洪泽城区121010新贵城邦配电室#4变	10	630	406
31309	洪泽	朱坝曹庄村一组13612032综合变	10	200	8
31310	洪泽	朱坝赵庄村八组13612033综合变	10	200	2
31311	洪泽	岔河施汤施庄2号B1701001综合变	10	200	135
31312	洪泽	朱坝朱高村一组11612059综合变	10	200	53
31313	洪泽	黄集三许八组18405001综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31314	洪泽	碾赵村高庄14112009综合变	10	200	58
31315	洪泽	高良涧高湖小区3#综合变	10	200	59
31316	洪泽	岔河西陈中东东12501046综合变	10	200	82
31317	洪泽	岔河西陈后圩12501045综合变	10	200	56
31318	洪泽	双沟二堡四组11702029综合变	10	200	83
31319	洪泽	双沟碧水湾东11602003综合变	10	400	203
31320	洪泽	岔河张王王庄11601001综合变	10	200	96
31321	洪泽	双沟段渡11302091综合变	10	200	99
31322	洪泽	岔河灯朱前马南A1301047综合变	10	200	102
31323	洪泽	仁和陈向村张元15507069综合变	10	200	103
31324	洪泽	岔河张王倪庄11601020综合变	10	200	103
31325	洪泽	惠民三期1号变	10	800	0
31326	洪泽	惠民三期2#变01003	10	800	0
31327	洪泽	高良涧龙庙一组2#12303048综合变	10	200	60
31328	洪泽	万集缙丝路11110002综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31329	洪泽	高良涧王集小区1号箱变	10	630	230
31330	洪泽	高良涧王集小区2号箱变	10	630	216
31331	洪泽	双沟青云东苑11602011箱变	10	400	240
31332	洪泽	岔河伏圣南唐2#B141041综合变	10	200	66
31333	洪泽	三河八里小区12109045综合变	10	400	202
31334	洪泽	洪泽城区保障房配电室1号变	10	1000	605
31335	洪泽	洪泽城区保障房配电室2号变	10	1000	648
31336	洪泽	黄集万伏四组12405046综合变	10	200	91
31337	洪泽	黄集康王七组12105028综合变	10	200	97
31338	洪泽	黄集薛桥三组16405045综合变	10	200	76
31339	洪泽	黄集薛桥十二组16405047综合变	10	200	78
31340	洪泽	高良涧王集小区4号箱变	10	630	254
31341	洪泽	高良涧王集小区3号箱变	10	630	292
31342	洪泽	153001天泽名城#1开关站#2变	10	630	0
31343	洪泽	153001天泽名城#1开关站#4变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31344	洪泽	137019金科名人居住1号 配电室1号配变	10	1000	444
31345	洪泽	洪泽城区天泽名城#1 开关站#3变	10	800	0
31346	洪泽	洪泽城区天泽名城#1 开关站#1变	10	800	0
31347	洪泽	洪泽城区水木清华#1 开关站#1变	10	800	425
31348	洪泽	洪泽城区水木清华#1 开关站#3变	10	800	381
31349	洪泽	洪泽城区水木清华#1 开关站#2变	10	800	413
31350	洪泽	洪泽城区水木清华#1 开关站#4变	10	800	450
31351	洪泽	仁和淮徐村徐东 15107042综合变	10	400	268
31352	洪泽	三河养殖三场北 11309001综合变	10	200	63
31353	洪泽	共和涧前高庄 12304007综合变	10	200	86
31354	洪泽	万集贝庄九组 12210015综合变	10	250	129
31355	洪泽	三河头河杨庄 11109003综合变	10	200	121
31356	洪泽	三河塘西团结 11309008综合变	10	200	24
31357	洪泽	三河养殖林场 12209037综合变	10	200	65
31358	洪泽	三河联堡十组 11309010综合变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31359	洪泽	三河塘西施庄 12209036综合变	10	200	50
31360	洪泽	三河联堡中心村2号 11309005综合变	10	400	187
31361	洪泽	三河桥南郭庄东 12309010综合变	10	400	262
31362	洪泽	岔河伏圣东B1401044 综合变	10	200	14
31363	洪泽	朱坝商贸城中 111312050综合变	10	400	117
31364	洪泽	朱坝村二组11612045 综合变	10	400	199
31365	洪泽	三河头河东湖 11209001综合变	10	400	111
31366	洪泽	双沟二堡渔场 11702028综合变	10	400	36
31367	洪泽	朱坝南唐村三组 11612044综合变	10	200	85
31368	洪泽	老子山供电所 12507001综合变	10	400	102
31369	洪泽	朱坝金季村一组 121212031综合变	10	400	196
31370	洪泽	朱坝唐曹村后唐 11612047综合变	10	200	122
31371	洪泽	岔河曹庄A1301040综 合变	10	200	114
31372	洪泽	老子山安淮五组 15207056综合变	10	200	0
31373	洪泽	114003天水百合园2# 配电室3号变	10	800	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31374	洪泽	114003天水百合园2# 配电室4号变	10	800	428
31375	洪泽	洪泽城区114004天水 百合园3#配电室#5变	10	800	343
31376	洪泽	洪泽城区114004天水 百合园3#配电室#6变	10	800	303
31377	洪泽	老子山新滩七组 15207004综合变	10	200	0
31378	洪泽	老子山淮仁12307008 综合变	10	400	0
31379	洪泽	老子山洪明村部 12A07012综合变	10	200	4
31380	洪泽	老子山龟山二组 2#12A07011综合变	10	200	109
31381	洪泽	老子山龟山一组 2#12A07008综合变	10	200	12
31382	洪泽	老子山桃园 6#12307006综合变	10	200	9
31383	洪泽	岔河伏圣四圩南 A1601046综合变	10	400	117
31384	洪泽	朱坝新区御园 1113120481号综合变	10	630	413
31385	洪泽	朱坝新区御园 1113120492号综合变	10	630	383
31386	洪泽	共和小坝徐庄 12204008综合变	10	100	32
31387	洪泽	万集王坝一组 12110020综合变	10	400	220
31388	洪泽	朱坝小学箱变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31389	洪泽	共和简庄北11304023综合变	10	200	101
31390	洪泽	万集老街11110034综合变	10	200	90
31391	洪泽	共和小坝桑元12204004综合变	10	200	80
31392	洪泽	121012紫金东郡3号配电室1号变	10	800	346
31393	洪泽	121012紫金东郡3号配电室2号变	10	800	0
31394	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室2号变	10	1000	0
31395	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室1号变	10	1000	553
31396	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期2号配电室8号变	10	1000	0
31397	洪泽	万集刘圩一组11310035综合变	10	400	247
31398	洪泽	岔河东陈东北A1501027综合变	10	630	448
31399	洪泽	共和赵集果园北11504011综合变	10	400	38
31400	洪泽	万集合兴七组11310034综合变	10	500	334
31401	洪泽	万集纪繆四组11110035综合变	10	400	212
31402	洪泽	万集纪繆七组11110025综合变	10	200	116
31403	洪泽	洪泽城区122040金旺人民广场配电室#3变	10	800	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31404	洪泽	122040金旺人民广场 配电室2号变	10	800	426
31405	洪泽	122040金旺人民广场 配电室4号变	10	800	480
31406	洪泽	洪泽城区122040金旺 人民广场配电室#1变	10	800	258
31407	洪泽	朱坝曹庄村南 13612004综合变	10	200	90
31408	洪泽	朱坝曹庄村西 13612002综合变	10	200	109
31409	洪泽	朱坝曹庄村北 13612001综合变	10	200	99
31410	洪泽	高良涧三圩11703008 综合变	10	400	65
31411	洪泽	高良涧钱码四组 11203026综合变	10	200	0
31412	洪泽	高良涧营门村 1#11703006综合变	10	200	128
31413	洪泽	岔河淮宝南路 12401011综合变	10	250	76
31414	洪泽	岔河淮宝中心村 #111301026综合变	10	250	75
31415	洪泽	岔河淮宝中心村 #211301027综合变	10	400	115
31416	洪泽	老子山淮流12307015 综合变	10	400	3
31417	洪泽	老子山顺河滩养殖场 12307033综合变	10	200	2
31418	洪泽	老子山南山12307031 综合变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31419	洪泽	万集工业园区 11110010综合变	10	400	46
31420	洪泽	万集西生产11110001 综合变	10	400	167
31421	洪泽	万集土管所11110007 综合变	10	200	61
31422	洪泽	共和赵集王圩 11504019综合变	10	200	28
31423	洪泽	共和赵集高庄 11504017综合变	10	200	83
31424	洪泽	万集河口二组 11310024综合变	10	200	90
31425	洪泽	万集河口三组 11310025综合变	10	400	208
31426	洪泽	万集河口十组 11310027综合变	10	200	71
31427	洪泽	万集严南七组 11310012综合变	10	200	68
31428	洪泽	朱坝南唐村东 11612040综合变	10	200	125
31429	洪泽	万集严渡五组 11310004综合变	10	400	207
31430	洪泽	高良涧张福河 3#11703013综合变	10	400	111
31431	洪泽	洪泽城区供销社	10	315	246
31432	洪泽	洪泽城区工商局	10	315	228
31433	洪泽	惠民二期2号变	10	800	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31434	洪泽	惠民二期1号综合变	10	500	278
31435	洪泽	惠民二期3号变	10	630	350
31436	洪泽	惠民二期4号变	10	630	230
31437	洪泽	万集合兴十组 11310005综合变	10	200	71
31438	洪泽	共和刘尖大坝 11404017综合变	10	200	110
31439	洪泽	共和双坝代庄 11204007综合变	10	400	204
31440	洪泽	黄集公园路 3#12305028综合变	10	400	143
31441	洪泽	黄集曹圩村部 2#12405027综合变	10	400	209
31442	洪泽	双沟严田东11202017 综合变	10	200	83
31443	洪泽	共和赵集费庄 11504013综合变	10	200	64
31444	洪泽	共和赵集果园 11504012综合变	10	200	102
31445	洪泽	共和赵集同心 11504015综合变	10	200	71
31446	洪泽	共和朱圩西圩 11504008综合变	10	200	148
31447	洪泽	万集农具厂11110004 综合变	10	400	141
31448	洪泽	共和赵集堆坂 12404007综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31449	洪泽	朱坝南唐村南 11612038综合变	10	200	79
31450	洪泽	朱坝唐曹村东 11612033综合变	10	400	223
31451	洪泽	高良涧居委会 11603017综合变	10	200	23
31452	洪泽	朱坝灯南村北 121212006综合变	10	200	93
31453	洪泽	朱坝灯南村西 121212002综合变	10	400	215
31454	洪泽	万集严南四组 11310011综合变	10	200	77
31455	洪泽	惠民一期7号变	10	630	376
31456	洪泽	惠民一期9号变	10	800	191
31457	洪泽	惠民一期8号变	10	800	371
31458	洪泽	岔河农庄外圩 A1501019综合变	10	200	111
31459	洪泽	洪泽城区东十道配变	10	400	30
31460	洪泽	洪泽城区11117华夏小 区#4箱式变	10	500	214
31461	洪泽	11212教师公寓1号箱 变1号变	10	630	257
31462	洪泽	共和小坝刘庄 12204017综合变	10	200	95
31463	洪泽	双沟严马北11502026 综合变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31464	洪泽	岔河竹元瓦庄 B1301001综合变	10	200	53
31465	洪泽	岔河竹元北泵 B1301004综合变	10	200	73
31466	洪泽	岔河滨河四组 B1301007综合变	10	200	75
31467	洪泽	岔河滨河五组 B1301008综合变	10	400	228
31468	洪泽	岔河陈庄4#B1301018 综合变	10	200	132
31469	洪泽	岔河陈庄后圩 B1301020综合变	10	200	12
31470	洪泽	万集万中11110009综 合变	10	200	85
31471	洪泽	共和朱圩圩拐 11504009综合变	10	100	36
31472	洪泽	共和朱圩杨圩 11504007综合变	10	200	69
31473	洪泽	共和朱圩胡坝 11504005综合变	10	200	81
31474	洪泽	共和朱圩赵庄 11504002综合变	10	200	108
31475	洪泽	万集政府11110005综 合变	10	400	141
31476	洪泽	万集五组11110011综 合变	10	200	55
31477	洪泽	共和朱圩东圩 11504001综合变	10	200	70
31478	洪泽	万集二组11110006综 合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31479	洪泽	万集纪缪二组 11110023综合变	10	400	218
31480	洪泽	万集纪缪五组 11110022综合变	10	400	213
31481	洪泽	万集丰收村部 11110017综合变	10	400	0
31482	洪泽	共和朱圩鱼场 11504003综合变	10	200	78
31483	洪泽	共和朱圩刘圩 11504023综合变	10	200	44
31484	洪泽	共和朱圩张朱 11104002综合变	10	200	115
31485	洪泽	共和朱圩欧圩 11104008综合变	10	200	119
31486	洪泽	共和朱圩村部 11104010综合变	10	200	103
31487	洪泽	万集严南二组 11310010综合变	10	400	260
31488	洪泽	万集顾圩二组 11310007综合变	10	400	193
31489	洪泽	万集李湖九组 11310029综合变	10	250	100
31490	洪泽	万集刘圩四组 11310017综合变	10	200	2
31491	洪泽	万集刘圩三组 11310018综合变	10	200	117
31492	洪泽	万集刘圩二组 11310015综合变	10	400	262
31493	洪泽	万集董集二组 11310019综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31494	洪泽	万集董集三组 11310020综合变	10	250	83
31495	洪泽	万集董集六组 11310022综合变	10	200	91
31496	洪泽	万集董集五组 11310021综合变	10	400	208
31497	洪泽	万集纲要桥南 11410001综合变	10	400	175
31498	洪泽	万集纲要后河 11410005综合变	10	200	44
31499	洪泽	11213教师公寓2号箱 变1号变	10	630	308
31500	洪泽	11214行政中心箱变1 号变	10	400	111
31501	洪泽	洪泽城区12109海珠小 区箱变	10	400	243
31502	洪泽	洪泽城区兴泽园小区1 号室变	10	800	427
31503	洪泽	11224兴泽园2号配电 室2号变	10	630	340
31504	洪泽	11224兴泽园2号配电 室1号变	10	630	337
31505	洪泽	岔河陈庄杜庄 B1301022综合变	10	200	24
31506	洪泽	岔河唐圩唐庄 B1301028综合变	10	200	47
31507	洪泽	岔河唐圩小区 B1301031综合变	10	400	184
31508	洪泽	岔河唐圩汪东 B1301032综合变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31509	洪泽	岔河新庄姚庄 B1301017综合变	10	200	105
31510	洪泽	岔河二圩六组 A2201009综合变	10	200	63
31511	洪泽	岔河二圩三四五组 A2201011综合变	10	200	52
31512	洪泽	岔河二圩一组 A2201012综合变	10	200	34
31513	洪泽	岔河滨河三圩 A2201033综合变	10	200	127
31514	洪泽	岔河滨河三圩鸡场 A2201034综合变	10	400	118
31515	洪泽	朱坝灯南村南 121212001综合变	10	200	21
31516	洪泽	朱坝商贸城111312008 综合变	10	400	157
31517	洪泽	朱坝水香园111312004 综合变	10	200	54
31518	洪泽	万集纲要青年 11410003综合变	10	400	256
31519	洪泽	万集纲要中东 11410004综合变	10	250	49
31520	洪泽	岔河唐圩朱湾 B1301033综合变	10	200	10
31521	洪泽	岔河唐圩新队 A1601023综合变	10	200	115
31522	洪泽	岔河谢庄B1301041综 合变	10	200	80
31523	洪泽	岔河渔业村王骆殿 B1301042综合变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31524	洪泽	岔河伏圣四圩 A1601029综合变	10	400	103
31525	洪泽	岔河竹园四圩 A1601030综合变	10	400	110
31526	洪泽	岔河伏圣徐庄 12201001综合变	10	200	99
31527	洪泽	岔河伏圣王庄 12201003综合变	10	400	38
31528	洪泽	岔河伏圣前冯 12201002综合变	10	200	70
31529	洪泽	岔河竹园小组 A2201004综合变	10	200	72
31530	洪泽	岔河施汤二组 B1701002综合变	10	200	57
31531	洪泽	岔河头圩北泵 B1701018综合变	10	200	78
31532	洪泽	岔河头圩十组 B1701019综合变	10	200	96
31533	洪泽	岔河头圩三组 B1701017综合变	10	200	90
31534	洪泽	岔河头圩金沟 B1701016综合变	10	200	59
31535	洪泽	岔河二圩八组 A2201008综合变	10	200	49
31536	洪泽	岔河二圩十组 A2201014综合变	10	200	106
31537	洪泽	岔河二圩七组 A2201010综合变	10	200	68
31538	洪泽	共和新集村部 11104016综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31539	洪泽	共和小坝新坝 12204016综合变	10	400	224
31540	洪泽	共和小坝费坝 12204018综合变	10	200	47
31541	洪泽	共和朱圩姜圩 11104011综合变	10	400	210
31542	洪泽	朱坝金季村东 121212011综合变	10	400	246
31543	洪泽	朱坝金季村北 121212013综合变	10	200	61
31544	洪泽	朱坝金季村北 2#121212014综合变	10	200	97
31545	洪泽	朱坝金季村东 2#121212012综合变	10	200	62
31546	洪泽	朱坝黄庄村南 121212015综合变	10	400	235
31547	洪泽	朱坝黄庄村部 121212017综合变	10	400	264
31548	洪泽	朱坝黄庄村东 121212019综合变	10	100	0
31549	洪泽	朱坝黄庄村北 121212018综合变	10	200	71
31550	洪泽	高良涧营门村 2#11603020综合变	10	200	76
31551	洪泽	万集纲要五七 11410002综合变	10	400	229
31552	洪泽	万集王坝五组 12110001综合变	10	400	268
31553	洪泽	朱坝锅贴城中 111312002综合变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31554	洪泽	万集王坝二组后庄 12110006综合变	10	200	92
31555	洪泽	朱坝街道西111212001 综合变	10	400	67
31556	洪泽	万集王坝四组 12110004综合变	10	200	108
31557	洪泽	万集王坝后庄 12110005综合变	10	200	61
31558	洪泽	朱坝三圩村东 14112002综合变	10	200	103
31559	洪泽	万集王坝九组 12110002综合变	10	400	240
31560	洪泽	共和涧前桥南 12204012综合变	10	200	0
31561	洪泽	共和朱圩欧圩东 11104009综合变	10	200	80
31562	洪泽	共和小坝秦庄 12204020综合变	10	100	1
31563	洪泽	共和小坝万新 12204002综合变	10	200	115
31564	洪泽	共和双坝新庄 11304024综合变	10	400	145
31565	洪泽	老子山腰沟15207015 综合变	10	200	75
31566	洪泽	共和刘尖赵元 12204026综合变	10	200	94
31567	洪泽	共和新集万新 11104018综合变	10	200	105
31568	洪泽	共和新集万庄 11104012综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31569	洪泽	共和新集连港 11104015综合变	10	200	58
31570	洪泽	共和新集万河 11104020综合变	10	200	120
31571	洪泽	共和新集肖庄 11104021综合变	10	200	19
31572	洪泽	共和新集黄庄 11104026综合变	10	400	264
31573	洪泽	共和新集新庄 11104029综合变	10	400	284
31574	洪泽	朱坝马棚村 4#11612019综合变	10	200	97
31575	洪泽	朱坝马棚村 3#11612018综合变	10	400	172
31576	洪泽	朱坝马棚村 1#11612016综合变	10	400	207
31577	洪泽	朱坝马棚村 2#11612017综合变	10	400	248
31578	洪泽	万集山阳十一组 12110018综合变	10	400	240
31579	洪泽	万集山阳九组 12110011综合变	10	200	55
31580	洪泽	万集山阳五组 12110015综合变	10	250	143
31581	洪泽	朱坝三圩村西 14112001综合变	10	200	85
31582	洪泽	万集山阳二组 12110014综合变	10	200	59
31583	洪泽	朱坝三圩村东 3#14112003综合变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31584	洪泽	万集李湖二组 11410009综合变	10	400	241
31585	洪泽	万集李湖四组 11410008综合变	10	400	217
31586	洪泽	万集李湖三组 11410012综合变	10	400	256
31587	洪泽	万集李湖十一组 11410011综合变	10	400	245
31588	洪泽	万集李湖林场 11410010综合变	10	400	259
31589	洪泽	岔河张王大金 11601010综合变	10	200	30
31590	洪泽	洪泽城区14703富民家 园3号配电室1号变	10	1000	501
31591	洪泽	老子山三组15207012 综合变	10	200	1
31592	洪泽	仁和街道化工 15307016综合变	10	200	109
31593	洪泽	共和简庄11304021综 合变	10	200	94
31594	洪泽	共和曹坊11304022综 合变	10	200	102
31595	洪泽	洪泽城区12313邓码小 区1号单相变	10	80	41
31596	洪泽	洪泽城区12314邓码小 区2号单相变	10	80	28
31597	洪泽	朱坝朱高村南 11612025综合变	10	200	51
31598	洪泽	朱坝朱高村西 11612026综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31599	洪泽	朱坝朱高村村部 11612028变	10	400	123
31600	洪泽	共和新集孙庄 11104030综合变	10	100	0
31601	洪泽	万集李湖村部 11410007综合变	10	315	182
31602	洪泽	黄集杨湖一组 16405001综合变	10	200	64
31603	洪泽	黄集后李2#16405003 综合变	10	200	64
31604	洪泽	高良涧养殖三场 11703001综合变	10	400	119
31605	洪泽	高良涧养殖二场 2#11203020综合变	10	200	26
31606	洪泽	朱坝街道中111212005 综合变	10	315	0
31607	洪泽	高良涧洪祥渔场 11703010综合变	10	200	0
31608	洪泽	高良涧张福河 2#11203025综合变	10	200	47
31609	洪泽	12113供电小区配配变	10	630	201
31610	洪泽	朱坝朱高村西南 11612024综合变	10	200	26
31611	洪泽	岔河东陈邵湾 A1501006综合变	10	200	124
31612	洪泽	洪泽城区世纪名都#1 配变	10	1000	406
31613	洪泽	洪泽城区世纪名都#3 配变	10	1000	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31614	洪泽	共和王庄11304001综合变	10	400	145
31615	洪泽	共和街东12304002综合变	10	400	205
31616	洪泽	共和余庄11304004综合变	10	200	80
31617	洪泽	共和涧前赵庄12304012综合变	10	200	82
31618	洪泽	共和涧前大庄12304013综合变	10	200	63
31619	洪泽	高良涧张福河4#11203024综合变	10	200	32
31620	洪泽	朱坝大魏村东13812009综合变	10	200	0
31621	洪泽	朱坝大魏村小李庄13812006综合变	10	200	0
31622	洪泽	朱坝大魏村南13812007变	10	200	0
31623	洪泽	朱坝大魏村部13812008变	10	200	0
31624	洪泽	黄集薛桥小张16405004综合变	10	200	61
31625	洪泽	朱坝街道4#121112005综合变	10	400	201
31626	洪泽	12131邮政局宿舍配电室1号变	10	500	207
31627	洪泽	12128招待所配电室1号变	10	500	113
31628	洪泽	11113人行配电室1号配变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31629	洪泽	12140巴黎花苑#3配电室1号变	10	1000	541
31630	洪泽	121037巴黎花苑#1配电室1号变	10	1000	538
31631	洪泽	13710银珠小区配电室SCB10-配变	10	1000	0
31632	洪泽	洪泽城区金盛小区配电室#2变	10	630	0
31633	洪泽	洪泽城区金盛小区配电室#1变	10	630	359
31634	洪泽	洪泽城区中洋旺街配电室	10	1600	593
31635	洪泽	11212/13中洋彩虹座配电室1号配变	10	630	245
31636	洪泽	洪泽城区中洋彩虹座2#配变	10	630	260
31637	洪泽	11216世纪景湾1号配电室1号变	10	1600	497
31638	洪泽	11217世纪景湾2号配电室1号变	10	1600	760
31639	洪泽	双沟南甸中心村11502025综合变	10	200	82
31640	洪泽	双沟大吕九组11102006综合变	10	200	116
31641	洪泽	洪泽城区世纪名都#4配变	10	1000	468
31642	洪泽	洪泽城区世纪名都#2配变	10	630	147
31643	洪泽	洪泽城区12234苏宁电器配电室#1变	10	1000	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31644	洪泽	11225天由商都配电室1号变	10	630	293
31645	洪泽	华夏小区#6配变	10	630	180
31646	洪泽	12237浔河花园2号配电室1号配变	10	1000	519
31647	洪泽	洪泽城区12236浔河花园#1配电室#2变	10	630	331
31648	洪泽	洪泽城区12235浔河花园#1配电室#1变	10	630	291
31649	洪泽	11114人民路配电室1号配变	10	800	332
31650	洪泽	朱坝曹庄村东南13612005综合变	10	200	66
31651	洪泽	共和涧前卢庄12304010综合变	10	200	124
31652	洪泽	共和永丰代庄12404004综合变	10	200	19
31653	洪泽	共和黄庄12404003综合变	10	200	110
31654	洪泽	共和同心12404002综合变	10	200	97
31655	洪泽	共和草桥大谢11404002综合变	10	200	79
31656	洪泽	共和草桥冯圩11404003综合变	10	200	91
31657	洪泽	共和草桥联合11404004综合变	10	200	68
31658	洪泽	共和草桥潘庄11404008综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31659	洪泽	共和涧前涧东 11404014综合变	10	400	263
31660	洪泽	共和刘尖周庄 11404015综合变	10	200	103
31661	洪泽	共和草桥草王 11404021综合变	10	200	66
31662	洪泽	高良涧街道 2#11603003综合变	10	400	130
31663	洪泽	万集纪缪十组 11110018综合变	10	200	70
31664	洪泽	大刘村南2#14112013 综合变	10	200	63
31665	洪泽	高良涧于圩 8#11203002综合变	10	200	9
31666	洪泽	黄集灯塔后刘 13405010综合变	10	200	120
31667	洪泽	黄集灯塔谷庄 13405011综合变	10	200	106
31668	洪泽	黄集大孙十一组 1160505007综合变	10	200	84
31669	洪泽	黄集大孙十组 16505002综合变	10	200	10
31670	洪泽	岔河街道淮宝 11401020综合变	10	630	263
31671	洪泽	岔河工业园区 11401022综合变	10	400	159
31672	洪泽	岔河张马张高 11301002综合变	10	200	48
31673	洪泽	岔河张马村部 11401003综合变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31674	洪泽	岔河张马七八组 11401005综合变	10	200	80
31675	洪泽	岔河张马4#11401004 综合变	10	200	50
31676	洪泽	岔河张马六组 11401021综合变	10	200	129
31677	洪泽	岔河张安村部 11401007综合变	10	200	81
31678	洪泽	岔河张安郭庄 11401008综合变	10	200	59
31679	洪泽	岔河胡桥5#11601014 综合变	10	200	31
31680	洪泽	岔河夏桥农机站 11601018综合变	10	200	66
31681	洪泽	朱坝新三圩村东 13812002综合变	10	200	0
31682	洪泽	朱坝村中11612007综 合变	10	400	261
31683	洪泽	朱坝街道2#111212013 综合变	10	400	194
31684	洪泽	朱坝锅贴城南 111312005综合变	10	200	74
31685	洪泽	万集丰收大西 11110014综合变	10	400	236
31686	洪泽	共和刘尖刘庄 11404022综合变	10	200	86
31687	洪泽	朱坝村南11612008综 合变	10	200	93
31688	洪泽	朱坝村3#11612004综 合变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31689	洪泽	岔河胡桥村部 11601013综合变	10	200	83
31690	洪泽	岔河胡桥6#11601015 综合变	10	400	196
31691	洪泽	岔河夏桥村部 11601017综合变	10	315	180
31692	洪泽	岔河夏桥李庄 11601019综合变	10	200	43
31693	洪泽	黄集街道12305012综 合变	10	400	195
31694	洪泽	黄集农具厂变 12305015综合变	10	400	186
31695	洪泽	朱坝朱高村东 11612032综合变	10	200	104
31696	洪泽	朱坝街道1#111212012 综合变	10	400	117
31697	洪泽	朱坝街道东111212010 综合变	10	400	153
31698	洪泽	朱坝大张村西北 121212028综合变	10	200	95
31699	洪泽	朱坝大张村西 121212027综合变	10	200	88
31700	洪泽	朱坝大张村北 121212021综合变	10	200	81
31701	洪泽	朱坝大张村东 121212025综合变	10	200	104
31702	洪泽	双沟小吕新庄 13102003综合变	10	100	42
31703	洪泽	洪泽城区12101农科配 变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31704	洪泽	仁和龚陈村杨圩 15507039综合变	10	200	124
31705	洪泽	黄集杨湖五组16101综 合变	10	400	197
31706	洪泽	黄集羊肉城12305003 综合变	10	400	0
31707	洪泽	黄集公园路 1#12305004综合变	10	400	195
31708	洪泽	老子山安淮三组 15207055综合变	10	200	39
31709	洪泽	三河彭城九组 12109011综合变	10	200	80
31710	洪泽	老子山安淮二组 15207002综合变	10	400	39
31711	洪泽	老子山安淮一组 15207001综合变	10	200	9
31712	洪泽	天由商都配电室2号变	10	800	393
31713	洪泽	惠民一期4号变	10	800	444
31714	洪泽	双沟小吕园区 11602014综合变	10	400	183
31715	洪泽	高良涧街南 6#11603016综合变	10	200	63
31716	洪泽	高良涧街西 3#11603007综合变	10	400	231
31717	洪泽	高良涧街西 4#11603008综合变	10	200	49
31718	洪泽	朱坝街道3#121112003 综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31719	洪泽	朱坝街道北121112001变	10	400	0
31720	洪泽	朱坝金季村小区121112002变	10	400	219
31721	洪泽	朱坝唐曹村西11612036综合变	10	200	72
31722	洪泽	朱坝赵庄村东11612013综合变	10	400	141
31723	洪泽	黄集公园路2#12305006综合变	10	400	176
31724	洪泽	黄集农贸市场12305005综合变	10	400	122
31725	洪泽	黄集金徐小金12305009综合变	10	400	79
31726	洪泽	黄集康王东变12105023综合变	10	200	0
31727	洪泽	黄集康王西变12105025综合变	10	200	34
31728	洪泽	黄集娄赵四组16305024综合变	10	200	58
31729	洪泽	黄集街道4#12305013综合变	10	400	163
31730	洪泽	仁和龚陈村郭庄15507036综合变	10	200	101
31731	洪泽	13302杨码七组7号配变	10	400	46
31732	洪泽	老子山一撮毛15207054综合变	10	200	0
31733	洪泽	老子山八道沟15207024综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31734	洪泽	黄集褚赵3#12105033 综合变	10	200	111
31735	洪泽	黄集大管王费 12105019综合变	10	200	15
31736	洪泽	黄集三许三组 12105015综合变	10	200	61
31737	洪泽	黄集润南徐王 12105005综合变	10	200	95
31738	洪泽	黄集专三蚕桑厂 16305003综合变	10	200	22
31739	洪泽	黄集褚赵十组 12105008综合变	10	250	128
31740	洪泽	黄集陶石石庄 16305008综合变	10	400	284
31741	洪泽	洪泽城区北京小区A区 配变	10	630	24
31742	洪泽	洪泽城区12114绿禾市 场箱式变主变	10	630	364
31743	洪泽	11121二菜市箱式变配 变	10	800	39
31744	洪泽	洪泽城区12129怡华超 市箱式变主变	10	400	25
31745	洪泽	瑞特宿舍主变	10	400	82
31746	洪泽	洪泽城区12141巴黎花 苑#1箱变主变	10	630	291
31747	洪泽	洪泽城区12142巴黎花 苑#2箱变主变	10	630	281
31748	洪泽	双沟二组113102008综 合变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31749	洪泽	双沟四组13202011综合变	10	200	53
31750	洪泽	朱坝锅贴城小区 111312003综合变	10	250	133
31751	洪泽	朱坝商贸城小区 111312009综合变	10	160	53
31752	洪泽	黄集北郭五组16105综合变	10	200	120
31753	洪泽	11307金色家园1号配电室(一期)1号变	10	1000	314
31754	洪泽	113001绿洲小区配电室2号配变	10	1000	339
31755	洪泽	113001绿洲小区配电室4号配变	10	800	134
31756	洪泽	岔河农庄北泵 A1501018综合变	10	400	103
31757	洪泽	高良涧于圩 1#11203003综合变	10	200	73
31758	洪泽	高良涧于圩 2#11203004综合变	10	400	61
31759	洪泽	朱坝唐曹村部 11612035综合变	10	400	86
31760	洪泽	11202商贸城1号箱变1号变	10	500	144
31761	洪泽	11204商贸城2号箱变1号变	10	400	82
31762	洪泽	洪泽城区东七街110报警台配变	10	400	310
31763	洪泽	13713金盛小区箱式变1号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31764	洪泽	洪泽城区邓码锯木厂主变	10	630	206
31765	洪泽	洪泽城区113035水上人家配变	10	400	247
31766	洪泽	朱坝唐曹村部1#11612034综合变	10	200	109
31767	洪泽	洪泽城区工商局配电室	10	400	91
31768	洪泽	121045县委东大院2#配电室1号变	10	315	45
31769	洪泽	12122县委东大院配电室1号变	10	1000	402
31770	洪泽	久盛小区箱2201式变	10	630	354
31771	洪泽	洪泽城区公路站配变	10	315	18
31772	洪泽	万集工业园区2#11210007综合变	10	400	179
31773	洪泽	高良涧营门3#11703004综合变	10	200	39
31774	洪泽	洪泽城区11322船闸配变SBH11-M-	10	315	123
31775	洪泽	岔河竹园四圩外湖A1601036综合变	10	200	112
31776	洪泽	共和新集冶长11104025综合变	10	200	85
31777	洪泽	仁和临泽村韩西15407006综合变	10	400	194
31778	洪泽	仁和临泽村姚庄15407007综合变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31779	洪泽	万集严渡十组 11310002综合变	10	400	201
31780	洪泽	高良涧养殖一场 1#11203014综合变	10	400	125
31781	洪泽	高良涧养殖二场 1#11203019综合变	10	200	64
31782	洪泽	高良涧张福河 1#11703011综合变	10	200	74
31783	洪泽	朱坝赵庄村工业园区 13612006综合变	10	400	0
31784	洪泽	朱坝赵庄村中 13612007综合变	10	200	50
31785	洪泽	朱坝赵庄村十组 13612009综合变	10	200	119
31786	洪泽	汲湖村南14112026综 合变	10	200	96
31787	洪泽	汲湖村中14112024综 合变	10	400	232
31788	洪泽	汲湖村北14112025综 合变	10	200	81
31789	洪泽	汲湖村西14112020综 合变	10	200	84
31790	洪泽	袁集村北14112003综 合变	10	200	23
31791	洪泽	袁集村中14112002综 合变	10	400	199
31792	洪泽	袁集村南14112001综 合变	10	400	201
31793	洪泽	朱坝袁集村九组 13612010综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31794	洪泽	碾赵村北14112005综合变	10	200	84
31795	洪泽	碾赵村南14112007综合变	10	200	70
31796	洪泽	碾赵村南3#14112008综合变	10	400	238
31797	洪泽	大刘村南14112012综合变	10	400	0
31798	洪泽	高良涧越城七组12303032综合变	10	400	105
31799	洪泽	共和赵集王庄11504021综合变	10	200	77
31800	洪泽	共和赵集堆坂北12404006综合变	10	200	0
31801	洪泽	洪泽城区华盛小区#1主变	10	1250	610
31802	洪泽	洪泽城区11116华夏小区#3箱式变S11-M-	10	630	365
31803	洪泽	洪泽城区华夏小区7#配变	10	630	280
31804	洪泽	洪泽城区华夏小区2#配变	10	800	380
31805	洪泽	朱坝南唐村西11612041综合变	10	200	105
31806	洪泽	双沟金庄二组11502027综合变	10	200	84
31807	洪泽	高良涧街南5#11603013综合变	10	400	170
31808	洪泽	万集吴庄二组11210010综合变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31809	洪泽	洪泽城区11114华厦小区#1主变	10	800	350
31810	洪泽	朱坝街道5#111212003综合变	10	400	179
31811	洪泽	洪泽城区14705-01富民东院5号配电室1号	10	1000	273
31812	洪泽	洪泽城区12202外贸院内外外贸箱变	10	630	450
31813	洪泽	朱坝黄庄村西121212016综合变	10	200	84
31814	洪泽	高良涧营门村4#11603021综合变	10	200	13
31815	洪泽	惠民二期10#变	10	400	0
31816	洪泽	三河长河韩庄12509001综合变	10	100	35
31817	洪泽	洪泽城区瑞特公司箱变	10	315	139
31818	洪泽	高良涧张福河5#11703012综合变	10	400	200
31819	洪泽	11309金色家园2号配电室(二期)1号变	10	1000	555
31820	洪泽	洪泽城区11130世纪名都东院#2配电室#1变	10	1000	628
31821	洪泽	洪泽城区华厦小区#5箱式变主变	10	630	346
31822	洪泽	11311金色家园3号配电室(二期)1号变	10	1000	329
31823	洪泽	11309金色家园2号配电室(二期)2号变	10	1000	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31824	洪泽	洪泽城区14701富民1号枢纽配电室1号变	10	1000	371
31825	洪泽	洪泽城区113024中亿花园#1配电室主变	10	1000	399
31826	洪泽	洪泽城区14702富民家园2号配电室1号变	10	630	416
31827	洪泽	共和朱圩堆坂11104005综合变	10	200	30
31828	洪泽	11222恒达置业配电室1号变	10	800	387
31829	洪泽	共和赵集黄庄11504016综合变	10	100	0
31830	洪泽	老子山小街15307004综合变	10	400	139
31831	洪泽	洪泽城区11128世纪名都东院#1配电室#2变	10	1000	468
31832	洪泽	洪泽城区11128世纪名都东院#1配电室#1变	10	1000	347
31833	洪泽	汲湖村西南14112021综合变	10	160	66
31834	洪泽	121041文峰广场配电室1号变	10	1000	518
31835	洪泽	老子山东风12207015综合变	10	400	219
31836	洪泽	老子山东圩3#12507006综合变	10	400	145
31837	洪泽	仁和堆头集村西15507045综合变	10	200	140
31838	洪泽	惠民二期7#变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31839	洪泽	122039金莺花园配电室1号变	10	1000	533
31840	洪泽	洪泽城区122039金莺花园小区#2变	10	1000	572
31841	洪泽	洪泽城区14704富民家园4号配电室2号变	10	1000	58
31842	洪泽	黄集万伏十一组12405030综合变	10	400	227
31843	洪泽	洪泽城区龙庙小区12303046变	10	400	0
31844	洪泽	高良涧接赵小区12303039综合变	10	250	111
31845	洪泽	惠民二期#9变	10	400	99
31846	洪泽	高良涧浔河村5#综合变	10	200	99
31847	洪泽	高良涧浔河一组12303011综合变	10	200	12
31848	洪泽	惠民二期5#变	10	800	254
31849	洪泽	惠民一期2号变	10	400	172
31850	洪泽	惠民一期6#变	10	800	438
31851	洪泽	老子山中山12207014综合变	10	400	207
31852	洪泽	13307二楼桥东配变	10	400	108
31853	洪泽	黄集涧南八组12105001综合变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31854	洪泽	黄集龚庄12405032综合变	10	200	98
31855	洪泽	洪泽城区14706/01富民家园(东)6号配电室	10	1000	569
31856	洪泽	121041文峰广场配电室2号变	10	1000	656
31857	洪泽	万集徐庄七组12210006综合变	10	200	77
31858	洪泽	双沟小吕八组13102002综合变	10	200	71
31859	洪泽	137016天水雅居#1配电室配变	10	1000	0
31860	洪泽	137017天水雅居2号配电室配变	10	1000	0
31861	洪泽	137018天水雅居#3配电室配变	10	1000	0
31862	洪泽	三河桥南韩庄东12309012综合变	10	400	242
31863	洪泽	朱坝度假花园小区111312007综合变	10	250	112
31864	洪泽	11130/31世纪名都东院#2配电室4号变	10	500	0
31865	洪泽	双沟安乐东13402016综合变	10	200	14
31866	洪泽	双沟南甸集中区11502030综合变	10	200	55
31867	洪泽	黄集农具厂2#12305034综合变	10	400	155
31868	洪泽	岔河西陈鸡场12501028综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31869	洪泽	岔河灯朱中心村 B1501029综合变	10	400	113
31870	洪泽	岔河荡朱中心村 B1501001综合变	10	250	88
31871	洪泽	洪泽城区潘庄四组 12403008综合变	10	400	290
31872	洪泽	共和刘尖新圩 11404026综合变	10	200	108
31873	洪泽	惠民一期1号变	10	630	350
31874	洪泽	惠民二期6号变	10	800	457
31875	洪泽	惠民二期8号变	10	800	433
31876	洪泽	惠民一期5号变	10	800	215
31877	洪泽	中兴名都小区#1配电 室#4变	10	1000	348
31878	洪泽	中兴名都#2配电室#1 变	10	630	330
31879	洪泽	万集王坝三组 12110007综合变	10	200	95
31880	洪泽	三河头河堆11109006 综合变	10	200	120
31881	洪泽	高良涧浔河东3#综合 变	10	200	80
31882	洪泽	万集纪缪十一组 11110019综合变	10	200	96
31883	洪泽	朱坝金季村高庄 121212010综合变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31884	洪泽	共和小坝种鹅场 12204001综合变	10	200	0
31885	洪泽	共和草桥代庄 11404007综合变	10	200	105
31886	洪泽	汲湖村十组14112023 综合变	10	400	254
31887	洪泽	袁集小学14112022综 合变	10	200	84
31888	洪泽	三河蒋坝新街东 12209010综合变	10	200	63
31889	洪泽	三河蒋坝新区 11209009综合变	10	200	58
31890	洪泽	三河长堤三组 12109019综合变	10	200	51
31891	洪泽	双沟小吕西11602012 综合变	10	400	159
31892	洪泽	双沟安乐西13402015 综合变	10	200	91
31893	洪泽	高良涧营门 5#11703007综合变	10	200	139
31894	洪泽	高良涧于圩 3#11203009综合变	10	400	97
31895	洪泽	双沟沈阳三组 13402025综合变	10	200	63
31896	洪泽	双沟庆祥朱庄 11702014综合变	10	200	67
31897	洪泽	双沟邵庄杨庄 11702013综合变	10	200	97
31898	洪泽	双沟太平新街 11702003综合变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31899	洪泽	双沟刘庄衡庄 11402007综合变	10	200	102
31900	洪泽	双沟南甸八组 11502036综合变	10	200	101
31901	洪泽	双沟孙庄小闸东 11502006综合变	10	200	104
31902	洪泽	双沟孙庄二组 11502037综合变	10	200	95
31903	洪泽	万集三组11110012综 合变	10	200	57
31904	洪泽	万集四组11110013综 合变	10	200	91
31905	洪泽	万集严南杨庄 11310014综合变	10	400	241
31906	洪泽	万集贝庄十组 12210011综合变	10	250	106
31907	洪泽	万集徐庄五组 12210009综合变	10	200	91
31908	洪泽	万集徐庄学校 12210010综合变	10	200	85
31909	洪泽	黄集曹圩花集 12405037综合变	10	200	23
31910	洪泽	黄集娄赵十一组 16305022综合变	10	400	276
31911	洪泽	洪泽城区147012泽地 华城A配电室#1变	10	1000	543
31912	洪泽	洪泽城区147012泽地 华城A配电室#2变	10	1000	336
31913	洪泽	高良涧王庄北 2#12303060综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31914	洪泽	双沟中学11602007综合变	10	400	11
31915	洪泽	万集山阳四组 12110013综合变	10	200	86
31916	洪泽	万集严南六组 11310013综合变	10	400	226
31917	洪泽	老子山龟山一组 12A07009综合变	10	200	0
31918	洪泽	老子山友谊 3#15107003综合变	10	200	104
31919	洪泽	老子山友谊 2#15107002综合变	10	200	77
31920	洪泽	老子山养殖场 15507006综合变	10	400	0
31921	洪泽	老子山养殖场 2#15507007综合变	10	400	74
31922	洪泽	高良涧周于村南 12303015综合变	10	315	81
31923	洪泽	高良涧周于三组 2#12303017综合变	10	200	68
31924	洪泽	老子山温泉12407002 综合变	10	400	233
31925	洪泽	老子山新淮12307014 综合变	10	400	90
31926	洪泽	高良涧接赵村北 2#12303035综合变	10	200	64
31927	洪泽	洪泽城区147013泽地 华城B配电室#2变	10	1000	473
31928	洪泽	洪泽城区147013泽地 华城B配电室#1变	10	1000	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31929	洪泽	洪泽城区147013泽地 华城B配电室#3变	10	315	132
31930	洪泽	万集郭贝二组 11210011综合变	10	200	97
31931	洪泽	朱坝南唐村七组 11612042综合变	10	200	124
31932	洪泽	朱坝南唐村小区 11612043综合变	10	200	93
31933	洪泽	朱坝马棚村孙庄 11612023综合变	10	200	100
31934	洪泽	朱坝三圩村七组 13812011综合变	10	200	0
31935	洪泽	黄集新张六组 16305019综合变	10	100	39
31936	洪泽	双沟二堡北11702027 综合变	10	200	116
31937	洪泽	双沟周桥南11702019 综合变	10	200	93
31938	洪泽	黄集专三大楚 16305005综合变	10	400	178
31939	洪泽	双沟孙庄南11502013 综合变	10	200	81
31940	洪泽	双沟陈庄小徐 13402028综合变	10	200	100
31941	洪泽	双沟严田一组 11202014综合变	10	200	57
31942	洪泽	双沟姚韦十一组西 11102010综合变	10	400	213
31943	洪泽	双沟小吕南11202038 综合变	10	315	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31944	洪泽	黄集农科2#12305023 综合变	10	100	36
31945	洪泽	双沟滨湖小区南 13402001综合变	10	200	87
31946	洪泽	双沟二组西13102006 综合变	10	200	2
31947	洪泽	黄集薛桥十四组 16405030综合变	10	100	32
31948	洪泽	老子山桃园 5#12307005综合变	10	400	76
31949	洪泽	富民四期1号开关站2 号变	10	800	0
31950	洪泽	富民四期3号配电室5 号变	10	630	0
31951	洪泽	共和双坝邓庄 11204004综合变	10	200	111
31952	洪泽	共和草桥李庄 11404012综合变	10	200	115
31953	洪泽	共和小坝新庄 12204015综合变	10	200	53
31954	洪泽	万集合兴一组 11410016综合变	10	400	255
31955	洪泽	万集严渡四组 11310032综合变	10	200	53
31956	洪泽	万集郭贝六组 11210020综合变	10	200	111
31957	洪泽	双沟邵庄西11302077 综合变	10	200	72
31958	洪泽	共和新集七庄 11104027综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31959	洪泽	富民四期2号配电室3号变	10	630	0
31960	洪泽	双沟滨湖小区中13402002综合变	10	200	34
31961	洪泽	双沟大吕中11202007综合变	10	200	102
31962	洪泽	双沟小吕东11202003综合变	10	200	70
31963	洪泽	双沟大吕六组11202037综合变	10	200	82
31964	洪泽	朱坝电力宾馆2号变	10	630	0
31965	洪泽	121010宏盛嘉园1号配电室2号变	10	800	0
31966	洪泽	121011宏盛嘉园2号配电室2号变	10	800	447
31967	洪泽	121010宏盛嘉园1号配电室1号变	10	800	523
31968	洪泽	121011宏盛嘉园2号配电室1号变	10	800	0
31969	洪泽	万集居民集中区1#11110032综合变	10	400	91
31970	洪泽	双沟小吕园区南11602015综合变	10	400	167
31971	洪泽	双沟工业区13202008综合变	10	400	111
31972	洪泽	朱坝商贸城2#111312006综合变	10	200	68
31973	洪泽	双沟工业区西13202009综合变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31974	洪泽	双沟老街一组 11602008综合变	10	400	56
31975	洪泽	双沟加工厂11202005 综合变	10	400	0
31976	洪泽	仁和堆头集小区 15507051综合变.	10	200	128
31977	洪泽	洪泽城区12207杨码五 六七组北配变	10	400	44
31978	洪泽	仁和金西村二号 15507002综合变.	10	200	73
31979	洪泽	仁和前杨村杨东 15507019综合变	10	200	74
31980	洪泽	仁和陈向村庄口 15507032综合变	10	400	261
31981	洪泽	仁和龚陈村翟杨 15507038综合变.	10	400	247
31982	洪泽	仁和金西村部 15507003综合变.	10	200	41
31983	洪泽	三河四坝桥南 11209005综合变	10	200	23
31984	洪泽	仁和街道赵庄 15307018综合变	10	200	138
31985	洪泽	仁和村涂代15307024 综合变.	10	200	86
31986	洪泽	仁和街道1号综合 15307011综合变.	10	200	69
31987	洪泽	仁和临泽村姜付 15407001综合变	10	200	108
31988	洪泽	仁和沈渡村衡庄 15407021综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
31989	洪泽	仁和沈渡村沈庄 15407024综合变	10	200	48
31990	洪泽	仁和同议村后徐 15407019综合变	10	200	74
31991	洪泽	洪泽城区12302邓码小 区中区2号配变	10	400	90
31992	洪泽	仁和同议村老徐 15407018综合变	10	200	97
31993	洪泽	仁和阜宁村林牧 15107016综合变	10	200	70
31994	洪泽	仁和后圩村小圩 15107038综合变	10	200	21
31995	洪泽	仁和乾宁村程东 15107008综合变	10	200	99
31996	洪泽	仁和乾宁村韦庄 15107010综合变	10	200	108
31997	洪泽	仁和中徐村 #215107018综合变	10	200	52
31998	洪泽	三河四坝赵庄 12209016综合变	10	400	133
31999	洪泽	共和双坝五组 11204008综合变	10	400	198
32000	洪泽	共和刘尖费庄 11404023综合变	10	200	102
32001	洪泽	共和建设路11304019 综合变	10	200	29
32002	洪泽	岔河良王高庄 A1501014综合变	10	200	6
32003	洪泽	岔河头圩七组 B1701020综合变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32004	洪泽	岔河张马二组 11401001综合变	10	200	30
32005	洪泽	岔河街道水厂 11301001综合变	10	400	155
32006	洪泽	老子山新滩六组 15207005综合变	10	200	68
32007	洪泽	老子山长山六组 3#12307038综合变	10	200	91
32008	洪泽	老子山腰沟 3#15207017综合变	10	400	97
32009	洪泽	老子山兴隆渔场 12A07005综合变	10	200	6
32010	洪泽	岔河灯朱中泵 A1301007综合变	10	400	174
32011	洪泽	岔河灯朱灯东 A1301009综合变	10	200	100
32012	洪泽	双沟宋庄二组 11502021综合变	10	200	79
32013	洪泽	双沟金庄西11502022 综合变	10	200	23
32014	洪泽	双沟宋庄西11502024 综合变	10	315	206
32015	洪泽	岔河界沟界西 A1301010综合变	10	200	58
32016	洪泽	双沟金庄南11502016 综合变	10	400	116
32017	洪泽	岔河界沟小张 A1301013综合变	10	200	113
32018	洪泽	岔河灯朱新队 A1301008综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32019	洪泽	双沟宋庄中11502020 综合变	10	200	77
32020	洪泽	双沟三庄西11502023 综合变	10	200	99
32021	洪泽	双沟小吕五组 11202002综合变	10	200	43
32022	洪泽	双沟小吕北11202012 综合变	10	200	119
32023	洪泽	双沟和平北11202013 综合变	10	200	108
32024	洪泽	双沟宋庄村11402003 综合变	10	200	68
32025	洪泽	双沟刘庄后庄 11402010综合变	10	250	121
32026	洪泽	洪泽城区11118益寿中 路西配变	10	400	85
32027	洪泽	洪泽城区11116益寿中 路配变	10	400	0
32028	洪泽	双沟大吕南11202010 综合变	10	200	93
32029	洪泽	双沟大吕北11202011 综合变	10	200	119
32030	洪泽	双沟严田南11202015 综合变	10	400	283
32031	洪泽	洪泽城区12217湖滨浴 场配变	10	315	100
32032	洪泽	双沟严田中11202016 综合变	10	400	200
32033	洪泽	双沟姚韦南11102008 综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32034	洪泽	岔河西陈前圩 12501002综合变	10	200	0
32035	洪泽	双沟姚韦北11102014 综合变	10	400	0
32036	洪泽	双沟刘庄东11402008 综合变	10	200	29
32037	洪泽	双沟刘庄西11402017 综合变	10	200	98
32038	洪泽	双沟太平北11702004 综合变	10	200	53
32039	洪泽	双沟太平南湖 11402021综合变	10	200	105
32040	洪泽	双沟孙庄小闸 11502005综合变	10	200	50
32041	洪泽	双沟邵庄南11702008 综合变	10	200	1
32042	洪泽	双沟庆祥南11402031 综合变	10	400	200
32043	洪泽	双沟庆祥北11402032 综合变	10	200	111
32044	洪泽	双沟二堡中11702025 综合变	10	200	54
32045	洪泽	岔河西陈中东 12501004综合变	10	200	98
32046	洪泽	岔河灯朱东南 A1301006综合变	10	400	236
32047	洪泽	双沟邵庄中11702010 综合变	10	400	257
32048	洪泽	双沟周桥庞庄 11702016综合变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32049	洪泽	双沟周桥润边 11702018综合变	10	200	112
32050	洪泽	双沟周桥北11702022 综合变	10	200	46
32051	洪泽	仁和同议村席庄 15407010综合变	10	200	75
32052	洪泽	仁和同议村南堆 15407012综合变	10	200	0
32053	洪泽	仁和同议村孙周 15407011综合变	10	200	96
32054	洪泽	仁和同议村学校 15407013综合变	10	200	74
32055	洪泽	仁和同议村东付 15407014综合变	10	200	47
32056	洪泽	仁和沈渡村抗旱泵 15407020综合变	10	400	254
32057	洪泽	仁和沈渡村沈渡 15407023综合变	10	200	32
32058	洪泽	仁和沈渡村部 15407022综合变	10	200	66
32059	洪泽	三河桥南马庄 12309015综合变	10	200	78
32060	洪泽	仁和沈渡村渔场 15407025综合变	10	200	96
32061	洪泽	双沟三庄北11502011 综合变	10	200	105
32062	洪泽	双沟三庄南11502010 综合变	10	200	41
32063	洪泽	双沟南甸一组 11502008综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32064	洪泽	双沟南甸九组 11502009综合变	10	200	61
32065	洪泽	双沟南甸西11502004 综合变	10	200	3
32066	洪泽	双沟金庄北11502017 综合变	10	200	13
32067	洪泽	双沟姚韦东11102016 综合变	10	200	99
32068	洪泽	双沟蔬菜园11102007 综合变	10	315	86
32069	洪泽	洪泽城区12210县中院 内配变	10	400	161
32070	洪泽	洪泽城区12211进修学 校配变	10	400	162
32071	洪泽	岔河西陈村部 12501003综合变	10	200	82
32072	洪泽	洪泽城区12212交通新 村配变	10	400	51
32073	洪泽	万集草泽二组 11210005综合变	10	400	250
32074	洪泽	仁和街道政府 15307006综合变	10	200	110
32075	洪泽	仁和临泽村部 15407003综合变	10	200	45
32076	洪泽	洪泽城区12115财政局 配变	10	315	0
32077	洪泽	仁和临泽村付庄 15407004综合变	10	200	64
32078	洪泽	仁和临泽村陈庄 15407005综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32079	洪泽	仁和临泽村泵站 15407008综合变	10	200	43
32080	洪泽	岔河三朱后陈 B1501021综合变	10	200	73
32081	洪泽	双沟安乐南堆 13402019综合变	10	200	75
32082	洪泽	万集草泽林场 11210004综合变	10	400	155
32083	洪泽	三河头河郑庄 11209011综合变	10	200	68
32084	洪泽	三河蒋坝织布 12209011综合变	10	400	140
32085	洪泽	岔河合兴花祥 B1501002综合变	10	200	53
32086	洪泽	仁和淮徐村郭石 15107022综合变	10	200	77
32087	洪泽	万集吴庄四组 11210009综合变	10	200	119
32088	洪泽	万集郭贝小学 11210015综合变	10	250	125
32089	洪泽	万集郭贝十组 11210014综合变	10	200	109
32090	洪泽	万集郭贝北11210012 综合变	10	200	105
32091	洪泽	洪泽城区12116卫校配 变	10	400	98
32092	洪泽	仁和陈向村村部 15507029综合变	10	200	71
32093	洪泽	仁和陈向村七一圩 15507033综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32094	洪泽	万集吴庄村11210008 综合变	10	200	67
32095	洪泽	双沟孙庄北11502015 综合变	10	200	16
32096	洪泽	岔河张桥新队 A1301017综合变	10	400	175
32097	洪泽	双沟南甸四组 11502007综合变	10	200	64
32098	洪泽	仁和堆头集村部 15507046综合变	10	200	57
32099	洪泽	老子山张嘴15507001 综合变	10	400	227
32100	洪泽	岔河荡朱后范 B1501022综合变	10	200	90
32101	洪泽	仁和金汤村部 15107004综合变	10	400	204
32102	洪泽	仁和三蒋村袁庄 15107026综合变	10	200	52
32103	洪泽	仁和三蒋村袁蒋 15107027综合变	10	200	94
32104	洪泽	仁和三蒋村郭圩 15107030综合变	10	200	103
32105	洪泽	岔河漆包线厂 B1501005综合变	10	200	100
32106	洪泽	老子山水产12207017 综合变	10	400	238
32107	洪泽	洪泽城区12214二中宿 舍配变SBH-M-	10	400	207
32108	洪泽	洪泽城区12105环城苗 圃配变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32109	洪泽	老子山丹山15107007 综合变	10	200	66
32110	洪泽	老子山陵园15107012 综合变	10	400	187
32111	洪泽	仁和三蒋村蒋东 15107032综合变	10	400	216
32112	洪泽	仁和韦集村 #215107036综合变	10	200	87
32113	洪泽	仁和韦集村部 15107034综合变	10	200	92
32114	洪泽	仁和后圩村部 15107037综合变	10	200	58
32115	洪泽	仁和后圩村前朱 15107039综合变	10	200	0
32116	洪泽	仁和后圩村东朱 15107040综合变	10	200	0
32117	洪泽	仁和阜宁村赵庄 15107013综合变	10	200	44
32118	洪泽	仁和阜宁村高桥 15107014综合变	10	200	31
32119	洪泽	仁和阜宁村部 15107015综合变	10	200	61
32120	洪泽	洪泽城区11306水电站 北配变	10	400	305
32121	洪泽	洪泽城区12203生资公 司配变	10	400	55
32122	洪泽	双沟孙庄中11502014 综合变	10	200	56
32123	洪泽	三河八里朱庄 11309023综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32124	洪泽	双沟宋庄南11502018 综合变	10	200	95
32125	洪泽	仁和中徐村部 15107019综合变	10	200	77
32126	洪泽	仁和淮徐村部 15107020综合变	10	200	6
32127	洪泽	仁和淮徐村后徐 15107021综合变	10	400	141
32128	洪泽	高良涧王庄大棚 12303063综合变	10	200	86
32129	洪泽	岔河张桥闵赵 11301014综合变	10	200	0
32130	洪泽	岔河张桥小张桥 A1301015综合变	10	200	45
32131	洪泽	岔河张桥西A1301016 综合变	10	200	111
32132	洪泽	岔河街道#112401006 综合变	10	630	318
32133	洪泽	三河塘西赵西 12209002综合变	10	200	50
32134	洪泽	三河塘西新庄 12209001综合变	10	200	98
32135	洪泽	共和双坝费庄 12404010综合变	10	200	32
32136	洪泽	老子山顺河滩 15107014综合变	10	200	128
32137	洪泽	三河八里赵庄 113090026综合变	10	200	160
32138	洪泽	岔河岔小12401003综 合变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32139	洪泽	岔河荡朱荡东 B1501018综合变	10	400	189
32140	洪泽	岔河荡朱西泵 B1501019综合变	10	200	86
32141	洪泽	仁和金汤村赵庄 15107003综合变	10	200	84
32142	洪泽	岔河老街12401004综 合变	10	630	389
32143	洪泽	仁和姚湾村大棚 15107001综合变	10	200	103
32144	洪泽	仁和金汤村大棚 15107002综合变	10	200	94
32145	洪泽	仁和乾宁村大姚 15107011综合变	10	200	75
32146	洪泽	仁和乾宁村朱庄 15107009综合变	10	200	39
32147	洪泽	三河梁墩一组 12509003综合变	10	200	90
32148	洪泽	三河梁墩道口 12509002综合变	10	200	0
32149	洪泽	三河塘西赵东 11309003综合变	10	200	95
32150	洪泽	三河新堡二组 11309007综合变	10	200	73
32151	洪泽	三河塘西安西 12209008综合变	10	200	25
32152	洪泽	三河四坝梁庄 12209010综合变	10	250	105
32153	洪泽	三河四坝涂庄1120902 综合变	10	250	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32154	洪泽	三河四坝陈庄 11209009综合变	10	200	48
32155	洪泽	三河联堡林桑 11309022综合变	10	200	55
32156	洪泽	三河联堡六组 11309014综合变	10	200	46
32157	洪泽	共和永丰张桥 12404008综合变	10	200	104
32158	洪泽	共和双坝赵庄 12404007综合变	10	200	93
32159	洪泽	共和赵集加油站 12404009综合变	10	200	125
32160	洪泽	共和永丰王庄 12404012综合变	10	200	91
32161	洪泽	万集草泽三组 11210001综合变	10	200	105
32162	洪泽	万集徐庄魏庄 12210005综合变	10	200	119
32163	洪泽	10kV洞庭111线11104 崔朱小区配变SBH11-	10	400	0
32164	洪泽	仁和金汤村新庄 15107006综合变	10	200	113
32165	洪泽	仁和金汤村后庄 15107005综合变	10	200	58
32166	洪泽	岔河街道油厂 12401007综合变	10	200	76
32167	洪泽	共和赵集木器厂 12404008综合变	10	315	74
32168	洪泽	洪泽城区潘庄邱庄 11203006综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32169	洪泽	双沟安乐南13402018 综合变	10	400	212
32170	洪泽	万集徐庄八组 12210003综合变	10	200	80
32171	洪泽	三河头河二组 11109004综合变	10	400	237
32172	洪泽	万集徐庄六组 12210002综合变	10	200	107
32173	洪泽	岔河东陈水生园 B1501024综合变	10	200	18
32174	洪泽	岔河荡朱后陈 B1501020综合变	10	200	138
32175	洪泽	万集贝庄三组 12210012综合变	10	200	72
32176	洪泽	三河东园泵站 12209003综合变	10	400	203
32177	洪泽	三河蒋坝老街 12209005综合变	10	200	45
32178	洪泽	三河头河堤南 11109009综合变	10	315	179
32179	洪泽	仁和姚湾村东庄 15307002综合变	10	200	37
32180	洪泽	仁和街道振兴 15307019综合变	10	400	157
32181	洪泽	仁和街道水制 15307004综合变	10	400	91
32182	洪泽	共和小坝代圩 12204006综合变	10	200	94
32183	洪泽	共和街道11304012综 合变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32184	洪泽	仁和街道联运 15307008综合变	10	200	63
32185	洪泽	共和小坝宋庄 12204007综合变	10	400	208
32186	洪泽	共和小坝杨庄 12204009综合变	10	200	112
32187	洪泽	共和小坝腊元 12204005综合变	10	200	108
32188	洪泽	共和双坝七组 11204005综合变	10	200	118
32189	洪泽	仁和街道农机 15307009综合变	10	400	158
32190	洪泽	仁和街道邮局 15307012综合变	10	400	178
32191	洪泽	仁和街道五金 15307014综合变	10	400	192
32192	洪泽	共和刘尖村部 11404024综合变	10	200	75
32193	洪泽	25211杨码小区2号配 电室3号变	10	630	271
32194	洪泽	25211杨码小区2号配 电室4号变	10	630	279
32195	洪泽	25213杨码小区4号配 电室7号变	10	630	278
32196	洪泽	25213杨码小区4号配 电室8号变	10	630	245
32197	洪泽	25214杨码小区5号配 电室10号变	10	630	289
32198	洪泽	惠民三期4#变	10	800	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32199	洪泽	25214杨码小区5号配电室9号变	10	630	292
32200	洪泽	杨码小区1号开关站2号变	10	630	251
32201	洪泽	杨码小区1号开关站1号变	10	630	247
32202	洪泽	11301海事处1号箱变2号变	10	400	183
32203	洪泽	25212杨码小区3号配电室5号变	10	630	215
32204	洪泽	25212杨码小区3号配电室6号变	10	630	150
32205	洪泽	高良涧看守所 12303071综合变	10	400	222
32206	洪泽	洪泽城区11128北京小区#3箱变	10	630	262
32207	洪泽	朱坝嘉园1#111212007综合变	10	630	291
32208	洪泽	朱坝嘉园2#111212008综合变	10	630	347
32209	洪泽	高良涧街道2#箱 11603002综合变	10	630	219
32210	洪泽	黄集曹圩南泵 12405040综合变	10	200	43
32211	洪泽	黄集曹圩十六队泵 12405041综合变	10	200	143
32212	洪泽	黄集曹圩中泵 12405042综合变	10	200	144
32213	洪泽	黄集龚庄泵12405043综合变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32214	洪泽	秀水苑2号变	10	630	56
32215	洪泽	秀水苑1号箱变	10	630	277
32216	洪泽	秀水苑3号变	10	630	237
32217	洪泽	122025中亿城市花园#2配电室#1变	10	1000	510
32218	洪泽	洪泽城区县二中配电室1#变	10	800	401
32219	洪泽	11313金泽花苑配电室1号变	10	1000	487
32220	洪泽	11313金泽花苑配电室2号变	10	1000	600
32221	洪泽	24203天水名苑配电室1号变	10	1000	516
32222	洪泽	24203天水名苑配电室2号变	10	1000	570
32223	洪泽	13306麻纺配变	10	400	164
32224	洪泽	富民四期1号开关站1号变	10	800	0
32225	洪泽	12227美食街配电室1号变	10	1000	530
32226	洪泽	富民四期2号配电室4号变	10	630	0
32227	洪泽	富民四期3号配电室6号变	10	630	0
32228	洪泽	富民四期4号配电室8号变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32229	洪泽	富民四期4号配电室7号变	10	800	0
32230	洪泽	富民四期5号配电室1号变	10	800	0
32231	洪泽	三河梁墩三组 12109038综合变	10	200	72
32232	洪泽	洪泽城区安芯智能港 一期1号配电室2号变	10	400	0
32233	洪泽	洪泽城区安芯智能港 一期2号配电室3号变	10	800	409
32234	洪泽	双沟青云十七组 11602013综合变	10	400	211
32235	洪泽	洪泽城区水产批发市场3#配电室1#变	10	1000	0
32236	洪泽	洪泽城区水产批发市场3#配电室2#变	10	1000	0
32237	洪泽	洪泽城区水产批发市场2#配电室2#变	10	800	0
32238	洪泽	岔河胡桥西孙 11601012综合变	10	200	84
32239	洪泽	岔河张王4#11601011 综合变	10	200	122
32240	洪泽	岔河界沟#6A1301012 综合变	10	200	109
32241	洪泽	共和赵集下元 11504022综合变	10	200	55
32242	洪泽	朱坝金季村西 121212008综合变	10	400	137
32243	洪泽	洪泽城区水产批发市场1号配电室2号变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32244	洪泽	洪泽城区水产批发市场2号配电室1号变	10	800	0
32245	洪泽	洪泽城区水产批发市场1#配电室1#变	10	1000	0
32246	洪泽	岔河唐圩衡湾 B1301038综合变	10	200	46
32247	洪泽	岔河唐圩刘庄 B1301036综合变	10	200	71
32248	洪泽	岔河唐圩衡湾南 B1301037综合变	10	200	70
32249	洪泽	岔河唐圩刘庄南 B1301035综合变	10	200	46
32250	洪泽	乡挂购安置房#1配电室#1变	10	800	0
32251	洪泽	乡挂购安置房#1配电室#2变	10	800	0
32252	洪泽	老子山兴隆村部 12A07001综合变	10	200	58
32253	洪泽	高良涧浔河一组 2#12303012综合变	10	200	89
32254	洪泽	乡挂购安置房2号配电室4号变	10	800	0
32255	洪泽	乡挂购安置房2号配电室3号变	10	800	0
32256	洪泽	老子山桃园12307001 综合变	10	400	77
32257	洪泽	高良涧接赵村 12303036综合变	10	200	72
32258	洪泽	高良涧徐杨二组 12303024综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32259	洪泽	12102富民五期2号配电室1号变	10	1000	0
32260	洪泽	12103富民五期3号配电室配变	10	800	0
32261	洪泽	12104富民五期4号配电室1号配变	10	800	0
32262	洪泽	三河养殖一场 12209019综合变	10	200	102
32263	洪泽	三河养殖果林场 12209020综合变	10	200	28
32264	洪泽	三河蒋坝东园 11209007综合变	10	200	80
32265	洪泽	高良涧浔河东 12303010综合变	10	200	116
32266	洪泽	高良涧越城一组 12303029综合变	10	200	118
32267	洪泽	惠民四期1#变	10	630	388
32268	洪泽	惠民四期2#变	10	630	379
32269	洪泽	12105富民五期5号配电室1号配变	10	800	0
32270	洪泽	岔河良王高庄 2#A1501025综合变	10	200	106
32271	洪泽	高良涧贺庄村 12303040综合变	10	200	116
32272	洪泽	三河彭城小区西 12109018综合变	10	200	117
32273	洪泽	三河彭城五组 12109003综合变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32274	洪泽	黄集一组12305014综合变	10	400	168
32275	洪泽	黄集北郭六组16106综合变	10	200	82
32276	洪泽	黄集双涧桥头 12305016综合变	10	200	13
32277	洪泽	共和双坝倪庄西 12404010综合变	10	200	47
32278	洪泽	黄集三组12305035综合变	10	400	41
32279	洪泽	双沟滨湖小区东 13402004综合变	10	200	53
32280	洪泽	双沟土圩小区东 13402007综合变	10	200	62
32281	洪泽	双沟土圩小区西 13402008综合变	10	200	64
32282	洪泽	双沟刘庄小学 11402011综合变	10	200	61
32283	洪泽	黄集仇庄六组 16505013综合变	10	200	0
32284	洪泽	黄集万伏七组 12405015综合变	10	200	112
32285	洪泽	黄集涧南宋庄 12105006综合变	10	400	236
32286	洪泽	黄集涧南七组 12105002综合变	10	315	121
32287	洪泽	黄集娄赵窑厂 16305026综合变	10	200	68
32288	洪泽	黄集新张七组 16305014综合变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32289	洪泽	双沟刘庄村部 11402005综合变	10	200	77
32290	洪泽	仁和堆头集村湖区 15507044综合变	10	200	81
32291	洪泽	三河桥南韩庄 12309011综合变	10	200	71
32292	洪泽	三河养殖四场 12209018综合变	10	400	79
32293	洪泽	双沟周庄北11402024 综合变	10	200	5
32294	洪泽	双沟二堡南11702026 综合变	10	250	150
32295	洪泽	双沟太平东11702002 综合变	10	200	55
32296	洪泽	双沟邵庄老庄 11702011综合变	10	400	249
32297	洪泽	黄集后李3#16405026 综合变	10	200	66
32298	洪泽	黄集后李村部 16405002综合变	10	200	122
32299	洪泽	黄集薛桥十组 16405029综合变	10	200	119
32300	洪泽	黄集倪湖3#16405019 综合变	10	200	72
32301	洪泽	黄集倪湖十一组 16405027综合变	10	400	179
32302	洪泽	黄集张徐2#13405003 综合变	10	200	124
32303	洪泽	黄集综合厂16505003 综合变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32304	洪泽	岔河界沟小张西 A1301037综合变	10	315	167
32305	洪泽	万集河口六组 11310033综合变	10	200	77
32306	洪泽	高良涧王庄村 2#12303076综合变	10	200	75
32307	洪泽	万集草泽村部 11210019综合变	10	200	80
32308	洪泽	黄集赵桥十四组 12405011综合变	10	200	121
32309	洪泽	黄集赵桥孙庄 16505021综合变	10	200	112
32310	洪泽	黄集孙庄十组 16505019综合变	10	200	101
32311	洪泽	黄集万伏三组 12405012综合变	10	200	95
32312	洪泽	黄集仇庄一组 16505014综合变	10	200	44
32313	洪泽	黄集曹圩二组 12405020综合变	10	200	108
32314	洪泽	黄集赵桥郭庄 12405010综合变	10	200	35
32315	洪泽	万集丰收新庄 11110031综合变	10	200	81
32316	洪泽	黄集黄中12305027综 合变	10	400	164
32317	洪泽	老子山八道沟 3#15207026综合变	10	200	42
32318	洪泽	黄集双涧农科 12305017综合变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32319	洪泽	县中安置房1号开关站 1号变	10	1000	0
32320	洪泽	县中安置房1号开关站 2号变	10	1000	0
32321	洪泽	12107县中安置房2号 配电室1号变	10	1000	0
32322	洪泽	12108县中安置房3号 配电室配变	10	800	0
32323	洪泽	12107县中安置房2号 配电室2号变	10	1000	0
32324	洪泽	万集草泽六组 11210006综合变	10	200	92
32325	洪泽	万集严渡二组 11310001综合变	10	400	232
32326	洪泽	万集山阳三组 12110016综合变	10	200	34
32327	洪泽	万集丰收南11110015 综合变	10	400	241
32328	洪泽	万集顾圩七组 11310009综合变	10	200	88
32329	洪泽	万集顾圩九组 11310006综合变	10	200	78
32330	洪泽	万集郭贝九组 11210013综合变	10	200	90
32331	洪泽	万集贝庄五组 12210013综合变	10	200	73
32332	洪泽	万集严渡八组 11310003综合变	10	400	163
32333	洪泽	万集顾圩四组 11310008综合变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32334	洪泽	万集刘圩五组 11310016综合变	10	200	77
32335	洪泽	万集丰收北11110016 综合变	10	200	38
32336	洪泽	万集草泽四组 11210003综合变	10	400	31
32337	洪泽	万集草泽五组 11210002综合变	10	200	68
32338	洪泽	万集王坝二组 12110003综合变	10	400	211
32339	洪泽	黄集政府12305021综 合变	10	400	52
32340	洪泽	黄集北郭十组16104综 合变	10	200	77
32341	洪泽	三河联堡二组 11309020综合变	10	200	100
32342	洪泽	三河八里汪庄 11309020综合变	10	200	126
32343	洪泽	三河联堡五组 11309015综合变	10	200	64
32344	洪泽	黄集大孙一组 16305001综合变	10	400	246
32345	洪泽	黄集街道6#12305049 综合变	10	400	146
32346	洪泽	黄集公园路 4#12305050综合变	10	400	168
32347	洪泽	万集贝庄八组 12210014综合变	10	200	7
32348	洪泽	朱坝朱高村东南 11612031综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32349	洪泽	黄集大孙4#16505008 综合变	10	200	92
32350	洪泽	朱坝赵庄村南 13612008综合变	10	200	12
32351	洪泽	朱坝马棚村西 11612015综合变	10	400	205
32352	洪泽	朱坝马棚村 5#11612020综合变	10	200	79
32353	洪泽	万集河口九组 11310026综合变	10	200	75
32354	洪泽	三河长堤十组 12109042综合变	10	200	28
32355	洪泽	三河联堡九组 11309018综合变	10	400	134
32356	洪泽	汲湖村东14112028综 合变	10	200	42
32357	洪泽	岔河胡桥7号11601027 综合变	10	200	119
32358	洪泽	岔河界沟5#A1301036 综合变	10	400	273
32359	洪泽	岔河界沟界东 A1301038综合变	10	200	97
32360	洪泽	岔河农庄张桥2号 A1501026综合变	10	400	255
32361	洪泽	岔河滨河南路 A2201006综合变	10	200	86
32362	洪泽	岔河新庄小组 A2201007综合变	10	200	93
32363	洪泽	岔河滨河一组 B1301011综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32364	洪泽	三河梁湖村部 12509004综合变	10	200	126
32365	洪泽	高良涧高湖一组 12303049综合变	10	200	17
32366	洪泽	高良涧高湖东 12303050综合变	10	200	68
32367	洪泽	高良涧王庄十二组 12303052综合变	10	200	81
32368	洪泽	高良涧高湖村 12303051综合变	10	200	63
32369	洪泽	高良涧王庄付业组 12303053综合变	10	200	32
32370	洪泽	高良涧接赵北 12303033综合变	10	200	72
32371	洪泽	仁和前杨村黄元北 15507024综合变	10	200	106
32372	洪泽	仁和前杨村粮站 15507025综合变	10	200	100
32373	洪泽	仁和陈向村向张 15507028综合变	10	200	30
32374	洪泽	仁和龚陈村龚庄 15507035综合变	10	200	105
32375	洪泽	仁和龚陈村部 15507037综合变	10	200	105
32376	洪泽	高良涧王庄东 2#12303061综合变	10	200	89
32377	洪泽	高良涧王庄村 12303059综合变	10	400	178
32378	洪泽	高良涧王集九组 12303069综合变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32379	洪泽	高良涧王庄北 12303058综合变	10	200	63
32380	洪泽	高良涧贺庄东 12303069综合变	10	200	81
32381	洪泽	双沟八组13202006综合变	10	200	0
32382	洪泽	双沟农机11602019综合变	10	400	210
32383	洪泽	仁和姚湾村钱庄 15507001综合变	10	200	85
32384	洪泽	仁和金李村部 15507004综合变	10	400	204
32385	洪泽	仁和金李村金西 15507007综合变	10	200	115
32386	洪泽	仁和金李窑厂 15507008综合变	10	400	247
32387	洪泽	仁和金李村北圩 15507009综合变	10	200	108
32388	洪泽	仁和桃元村部 15507011综合变	10	200	84
32389	洪泽	仁和桃元村渠北 15507014综合变	10	200	52
32390	洪泽	仁和前杨村新泵 15507018综合变	10	200	90
32391	洪泽	仁和堆头集村龙头 15507048综合变	10	200	160
32392	洪泽	仁和堆头集村杨庄 15507049综合变	10	200	70
32393	洪泽	高良涧王集村 12303066综合变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32394	洪泽	高良涧王集北 12303065综合变	10	200	107
32395	洪泽	高良涧高湖西 12303054综合变	10	200	78
32396	洪泽	仁和前杨村龙庄 15507020综合变	10	200	56
32397	洪泽	仁和桃园村金庄 15507017综合变	10	200	76
32398	洪泽	高良涧周于三组 12303018综合变	10	200	107
32399	洪泽	高良涧周于村 12303016综合变	10	200	51
32400	洪泽	高良涧周于五组 12303014综合变	10	200	56
32401	洪泽	高良涧杨码八组 12203020综合变	10	100	0
32402	洪泽	双沟沈阳一组 13402022综合变	10	400	150
32403	洪泽	双沟沈阳北13402026 综合变	10	200	41
32404	洪泽	双沟沈阳西13402027 综合变	10	200	4
32405	洪泽	高良涧徐杨村 12303023综合变	10	400	206
32406	洪泽	双沟沈阳七组 13402029综合变	10	200	57
32407	洪泽	双沟邵庄北11302045 综合变	10	200	120
32408	洪泽	双沟邵庄东11302046 综合变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32409	洪泽	双沟陈庄西11302041综合变	10	200	96
32410	洪泽	双沟陈庄北11302043综合变	10	200	85
32411	洪泽	双沟苗圃11602041综合变	10	200	51
32412	洪泽	高良涧徐杨八组12303019综合变	10	200	47
32413	洪泽	双沟周桥小队11302064综合变	10	200	97
32414	洪泽	双沟张庄村11302062综合变	10	200	73
32415	洪泽	双沟张庄北11302047综合变	10	200	17
32416	洪泽	双沟邵圩11302049综合变	10	200	107
32417	洪泽	双沟三堆11302050综合变	10	200	101
32418	洪泽	双沟徐湾11302052综合变	10	200	106
32419	洪泽	双沟徐湾北11302055综合变	10	200	51
32420	洪泽	高良涧越城六组12303031综合变	10	200	37
32421	洪泽	高良涧越城村12303028综合变	10	400	98
32422	洪泽	高良涧贺庄十一组12303044综合变	10	315	196
32423	洪泽	高良涧接赵西12303037综合变	10	315	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32424	洪泽	高良涧贺庄西 12303041综合变	10	200	83
32425	洪泽	岔河合兴后张 B1501005综合变	10	400	204
32426	洪泽	洪泽城区建设小区	10	630	184
32427	洪泽	洪泽城区缫丝厂 12403001综合变	10	400	123
32428	洪泽	洪泽城区粮管所 12403002综合变	10	315	119
32429	洪泽	洪泽城区供电所 12403007综合变	10	160	34
32430	洪泽	洪泽城区龙庙陈长江 14203001综合变	10	200	79
32431	洪泽	洪泽城区龙庙村 12303047综合变	10	400	0
32432	洪泽	岔河合兴庙湾 B1501004综合变	10	200	106
32433	洪泽	双沟老街13202001综 合变	10	200	81
32434	洪泽	三河八里黄庄 11309019综合变	10	200	54
32435	洪泽	三河养殖三场 11309024综合变	10	200	51
32436	洪泽	三河街道市场2号 11909011综合变	10	400	204
32437	洪泽	三河街道同兴 11909013综合变	10	200	60
32438	洪泽	三河养殖二场 12209022综合变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32439	洪泽	三河桥南蒋庄 12309013综合变	10	200	44
32440	洪泽	三河桥南张庄 12309016综合变	10	200	82
32441	洪泽	三河桥南郭庄 12309001综合变	10	200	60
32442	金湖	金南镇泥坝1#综合变	10	200	76
32443	金湖	金北镇黄庄3#综合变	10	200	125
32444	金湖	金北镇集镇6#综合变	10	400	164
32445	金湖	闵桥镇渔业2#综合变	10	200	97
32446	金湖	金南镇新坝4#综合变	10	200	29
32447	金湖	金南镇新坝1#综合变	10	200	28
32448	金湖	金南镇新坝3#综合变	10	200	49
32449	金湖	吕良镇新丰7#综合变	10	200	93
32450	金湖	金南镇金南集镇6#综合变	10	400	200
32451	金湖	金南镇泥坝2#综合变	10	200	122
32452	金湖	金北镇董河5#综合变	10	200	27
32453	金湖	金南镇新卞9#综合变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32454	金湖	金南镇车塘1#综合变	10	200	0
32455	金湖	吕良镇陈新3#综合变	10	100	38
32456	金湖	吕良镇金淮4#综合变	10	200	106
32457	金湖	金南镇卞塘集镇2#综合变	10	400	219
32458	金湖	银集镇集镇1#综合变	10	400	134
32459	金湖	金南镇新卞1#综合变	10	200	59
32460	金湖	戴楼镇戴楼1#综合变	10	400	205
32461	金湖	金南镇卞塘集镇4#综合变	10	400	160
32462	金湖	金北镇马圩7#综合变	10	400	108
32463	金湖	金北镇李庄3#综合变	10	200	47
32464	金湖	金北镇马港5#综合变	10	200	105
32465	金湖	金南镇时墩3#综合变	10	200	63
32466	金湖	金北镇陈渡4#综合变	10	200	74
32467	金湖	金北镇李庄1#综合变	10	200	51
32468	金湖	金南镇车洪4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32469	金湖	金南镇百庙4#综合变	10	400	129
32470	金湖	金南镇丰收三组综合变	10	200	98
32471	金湖	金南镇车东1#综合变	10	200	0
32472	金湖	银集镇集镇2#综合变	10	400	197
32473	金湖	金北镇陈桥2#综合变	10	400	223
32474	金湖	金南镇新坝5#综合变	10	200	54
32475	金湖	金北镇高集3#综合变	10	400	266
32476	金湖	金南镇卞塘集镇3#综合变	10	200	77
32477	金湖	银集镇集镇3#综合变	10	400	125
32478	金湖	银集镇集镇4#综合变	10	400	100
32479	金湖	银集镇何营4#综合变	10	400	160
32480	金湖	戴楼镇小集2#综合变	10	200	100
32481	金湖	金南镇新坝7#综合变	10	200	64
32482	金湖	金北镇集镇5#综合变	10	400	210
32483	金湖	戴楼镇林庄2#综合变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32484	金湖	涂沟镇于沟4#综合变	10	200	23
32485	金湖	前锋镇合意2#综合变	10	200	78
32486	金湖	涂沟镇复南1#综合变	10	200	39
32487	金湖	塔集镇集镇9#综合变	10	400	168
32488	金湖	涂沟镇高邮湖避风港 1#综合变	10	400	72
32489	金湖	塔集镇跃进小区2#综 合变	10	400	214
32490	金湖	塔集镇跃进5#综合变	10	400	220
32491	金湖	塔集镇集镇小区2#综 合变	10	400	149
32492	金湖	涂沟镇新淮5#综合变	10	200	19
32493	金湖	塔集镇时坝3#综合变	10	200	81
32494	金湖	涂沟镇新淮1#综合变	10	200	92
32495	金湖	戴楼镇林庄1#综合变	10	200	133
32496	金湖	前锋镇集镇4#综合变	10	200	44
32497	金湖	前锋镇合意1#综合变	10	400	231
32498	金湖	黎城镇工农8#综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32499	金湖	前锋镇南湖3#综合变	10	200	37
32500	金湖	塔集镇跃进7#综合变	10	200	55
32501	金湖	戴楼镇大坝1#综合变	10	400	217
32502	金湖	戴楼镇大坝5#综合变	10	400	258
32503	金湖	黎城镇粮棉5#综合变	10	200	85
32504	金湖	燃料公司公用变	10	400	51
32505	金湖	涂沟镇付兴2#综合变	10	200	11
32506	金湖	闵桥镇姜湾2#综合变	10	200	54
32507	金湖	闵桥镇姜湾1#综合变	10	200	83
32508	金湖	前锋镇民生3#综合变	10	200	103
32509	金湖	涂沟镇外滩1#综合变	10	200	50
32510	金湖	涂沟镇外滩3#综合变	10	200	83
32511	金湖	涂沟镇秦庄3#综合变	10	200	84
32512	金湖	涂沟镇新渔1#综合变	10	200	39
32513	金湖	涂沟镇唐港8#综合变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32514	金湖	涂沟镇秦庄10#综合变	10	200	82
32515	金湖	前锋镇淮锋2#综合变	10	200	31
32516	金湖	黎城镇任庄一组公用变	10	200	119
32517	金湖	闵桥镇任港4#综合变	10	200	60
32518	金湖	闵桥镇双庙1#综合变	10	200	110
32519	金湖	闵桥镇朱桥1#综合变	10	200	44
32520	金湖	闵桥镇姜湾五组1#综合变	10	200	50
32521	金湖	吕良镇花园5#综合变	10	200	50
32522	金湖	戴楼镇大坝3#综合变	10	200	66
32523	金湖	涂沟镇于沟5#综合变	10	200	88
32524	金湖	银集镇集镇12#综合变	10	400	170
32525	金湖	前锋镇新村1#综合变	10	200	52
32526	金湖	塔集镇龚河2#综合变	10	200	59
32527	金湖	戴楼镇建设2#综合变	10	200	62
32528	金湖	涂沟镇于沟6#综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32529	金湖	闵桥镇横桥集镇2#综合变	10	400	147
32530	金湖	塔集镇夹镇2#综合变	10	200	87
32531	金湖	涂沟镇华庄4#综合变	10	200	1
32532	金湖	塔集镇龚河4#综合变	10	200	45
32533	金湖	塔集镇龚河5#综合变	10	200	0
32534	金湖	塔集镇龚河3#综合变	10	200	83
32535	金湖	金北镇陈桥集镇14#综合变	10	400	88
32536	金湖	银集镇复兴4#综合变	10	200	129
32537	金湖	涂沟镇夹荡2#综合变	10	200	51
32538	金湖	涂沟镇养殖场1#综合变	10	200	63
32539	金湖	塔集镇龚河6#综合变	10	200	82
32540	金湖	戴楼镇红岭1#综合变	10	200	37
32541	金湖	塔集镇夹沟集镇6#综合变	10	400	143
32542	金湖	金南镇车塘6#综合变	10	200	0
32543	金湖	吕良镇振兴6#综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32544	金湖	吕良镇张坝5#综合变	10	400	242
32545	金湖	金南镇宋墩五组综合变	10	200	26
32546	金湖	吕良镇张坝4#综合变	10	200	112
32547	金湖	吕良镇陈新6#综合变	10	200	64
32548	金湖	涂沟镇曙光8#综合变	10	200	99
32549	金湖	塔集镇金平1#综合变	10	400	214
32550	金湖	戴楼镇卫东3#综合变	10	200	119
32551	金湖	戴楼镇小集1#综合变	10	200	98
32552	金湖	银集镇红湖4#综合变	10	200	81
32553	金湖	塔集镇中桥7#综合变	10	200	57
32554	金湖	银集镇红湖3#综合变	10	200	83
32555	金湖	吕良镇刘桥5#综合变	10	200	63
32556	金湖	涂沟镇曙光4#综合变	10	200	83
32557	金湖	银集镇何营6#综合变	10	200	30
32558	金湖	涂沟镇曙光9#综合变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32559	金湖	银集镇集镇13#综合变	10	400	165
32560	金湖	戴楼镇红岭村部1#综合变	10	400	133
32561	金湖	塔集镇养殖场1#综合变	10	200	81
32562	金湖	涂沟镇唐港农业组1#综合变	10	200	79
32563	金湖	涂沟镇华庄6#综合变	10	200	59
32564	金湖	塔集镇跃进8#综合变	10	400	36
32565	金湖	戴楼镇官塘集镇2#综合变	10	400	34
32566	金湖	塔集镇双桥2#综合变	10	200	2
32567	金湖	涂沟镇曙光10#综合变	10	200	0
32568	金湖	银集镇集镇14#综合变	10	400	90
32569	金湖	塔集镇集镇3#综合变	10	400	192
32570	金湖	塔集镇跃进6#综合变	10	400	0
32571	金湖	白马湖渔民5#综合变	10	200	100
32572	金湖	金南镇吴桥4#综合变	10	200	0
32573	金湖	金南镇吴桥6#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32574	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	0
32575	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	0
32576	金湖	黎城镇任庄9#综合变	10	200	124
32577	金湖	吕良镇集镇4#综合变	10	400	256
32578	金湖	白马湖渔民7#综合变	10	400	172
32579	金湖	黎城镇工农养殖场1#综合变	10	200	0
32580	金湖	前锋镇淮湖3#综合变	10	100	4
32581	金湖	塔集镇龚河1#综合变	10	200	28
32582	金湖	前锋镇淮锋3#综合变	10	630	332
32583	金湖	吕良镇沿湖2#综合变	10	200	65
32584	金湖	戴楼镇衡阳2#综合变	10	400	274
32585	金湖	吕良镇沿湖3#综合变	10	200	87
32586	金湖	黎城镇粮棉9#综合变	10	200	97
32587	金湖	银集镇天堂2#综合变	10	200	57
32588	金湖	涂沟镇曙光3#综合变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32589	金湖	吕良镇沿湖4#综合变	10	200	76
32590	金湖	前锋镇淮湖1#综合变	10	400	189
32591	金湖	黎城镇工农9#综合变	10	200	61
32592	金湖	吕良镇军舍6#综合变	10	200	29
32593	金湖	黎城镇工农13#综合变	10	200	64
32594	金湖	吕良镇军舍10#综合变	10	200	107
32595	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	0
32596	金湖	黎城镇任庄小区综合变	10	400	127
32597	金湖	黎城镇工农工业园1#综合变	10	400	189
32598	金湖	白马湖红锋3#综合变	10	200	107
32599	金湖	黎城镇工农11#综合变	10	200	41
32600	金湖	银集镇新东1#综合变	10	200	106
32601	金湖	吕良镇花园6#综合变	10	200	72
32602	金湖	黎城镇工农12#综合变	10	200	30
32603	金湖	戴楼镇衡阳6#综合变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32604	金湖	银集镇新东3#综合变	10	200	56
32605	金湖	银集镇火星2#综合变	10	200	49
32606	金湖	黎城镇工农10#综合变	10	200	46
32607	金湖	黎城镇徐梁5#综合变	10	200	147
32608	金湖	金北镇大元4#综合变	10	100	28
32609	金湖	戴楼镇衡阳1#综合变	10	200	113
32610	金湖	银集镇教师新村1#综合变	10	200	79
32611	金湖	前锋镇淮红1#综合变	10	400	124
32612	金湖	金北镇刘庄6#综合变	10	200	141
32613	金湖	前锋镇淮建5#综合变	10	400	150
32614	金湖	金北镇渔民综合变	10	200	91
32615	金湖	前锋镇淮阳1#综合变	10	200	22
32616	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	0
32617	金湖	金南镇金南集镇7#综合变	10	400	218
32618	金湖	戴楼镇集镇南综合变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32619	金湖	戴楼镇戴楼二组综合变	10	400	209
32620	金湖	戴楼镇大坝四组综合变	10	200	91
32621	金湖	银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	0
32622	金湖	银集镇集镇9#综合变	10	400	11
32623	金湖	金北镇陈桥集镇13#综合变	10	400	101
32624	金湖	吕良镇新丰5#综合变	10	200	107
32625	金湖	涂沟镇湖滨5#综合变	10	200	97
32626	金湖	戴楼镇集镇6#综合变	10	400	84
32627	金湖	戴楼镇戴楼5#综合变	10	200	94
32628	金湖	戴楼镇金西1#综合变	10	200	88
32629	金湖	戴楼镇集镇4#综合变	10	200	53
32630	金湖	戴楼镇中东1#综合变	10	200	43
32631	金湖	戴楼镇新塘7#综合变	10	200	48
32632	金湖	白马湖陈润3#综合变	10	200	66
32633	金湖	闵桥镇渔业5#综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32634	金湖	金北镇马庄4#综合变	10	200	112
32635	金湖	闵桥镇甫坝二组1#综合变	10	200	74
32636	金湖	金北镇宋庄5#综合变	10	200	37
32637	金湖	白马湖陈涧1#综合变	10	400	162
32638	金湖	利民路1#公用变	10	400	87
32639	金湖	闵桥镇横桥集镇小区1#综合变	10	400	127
32640	金湖	闵桥镇渔业4#综合变	10	200	30
32641	金湖	吕良镇刘桥3#综合变	10	200	97
32642	金湖	前锋镇淮胜集镇7#综合变	10	400	175
32643	金湖	白马湖陈涧9#综合变	10	400	157
32644	金湖	前锋镇淮滨2#综合变	10	200	41
32645	金湖	金北镇集镇4#综合变	10	400	227
32646	金湖	前锋镇淮村1#综合变	10	400	185
32647	金湖	前锋镇良种场1#综合变	10	200	77
32648	金湖	金北镇马港4#综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32649	金湖	前锋镇同心6#综合变	10	400	281
32650	金湖	东城佳苑1#箱变	10	400	108
32651	金湖	东城佳苑2#箱变	10	400	109
32652	金湖	东城佳苑3#箱变	10	400	111
32653	金湖	东城佳苑4#箱变	10	400	131
32654	金湖	东城佳苑5#箱变	10	400	171
32655	金湖	东城佳苑6#箱变	10	400	93
32656	金湖	新村路公用变	10	400	176
32657	金湖	吕良镇陈庄9#综合变	10	400	236
32658	金湖	吕良镇幸福5#综合变	10	200	71
32659	金湖	翻水站宿舍公用变	10	400	285
32660	金湖	金城小区公用变	10	400	65
32661	金湖	涂沟镇桂花4#综合变	10	200	52
32662	金湖	白马湖红旗2#综合变	10	400	158
32663	金湖	吕良镇双岗2#综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32664	金湖	吕良镇集镇8#综合变	10	400	236
32665	金湖	10kV利民西路公用变	10	400	244
32666	金湖	涂沟镇付兴1#综合变	10	200	78
32667	金湖	10kV教师新村1号公用变	10	400	53
32668	金湖	涂沟镇李庄1#综合变	10	200	131
32669	金湖	吕良镇金淮5#综合变	10	200	84
32670	金湖	涂沟镇红星3#综合变	10	200	95
32671	金湖	涂沟镇红星4#综合变	10	200	69
32672	金湖	上湾小区3#公用变	10	400	0
32673	金湖	甘泉路公用变	10	400	84
32674	金湖	为民路北公用变	10	400	0
32675	金湖	供电公司3#公用变	10	630	436
32676	金湖	友谊路公用变	10	400	0
32677	金湖	宝应湖农场5#综合变	10	630	247
32678	金湖	城西桥西1#箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32679	金湖	城西桥西2#箱变	10	400	0
32680	金湖	工商综合楼1#箱变	10	400	0
32681	金湖	工商综合楼2#箱变	10	400	0
32682	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩2#综合变	10	200	62
32683	金湖	滨湖壹号5#变	10	800	277
32684	金湖	滨湖壹号6#变	10	800	0
32685	金湖	滨湖壹号7#变	10	800	640
32686	金湖	滨湖壹号8#变	10	800	0
32687	金湖	滨湖壹号10#变	10	800	0
32688	金湖	滨湖壹号11#变	10	800	408
32689	金湖	滨湖壹号12#变	10	800	0
32690	金湖	滨湖壹号9#变	10	800	331
32691	金湖	悦隼风华11#变	10	800	393
32692	金湖	宝应湖农场二队2#综合变	10	400	243
32693	金湖	碧桂园1#变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32694	金湖	碧桂园2#变	10	800	405
32695	金湖	碧桂园3#变	10	800	395
32696	金湖	碧桂园4#变	10	800	344
32697	金湖	戴楼镇新塘小区4#综合变	10	400	233
32698	金湖	宝应湖农场刘圩南水北调5#综合变	10	500	291
32699	金湖	宝应湖农场刘圩南水北调3#综合变	10	500	266
32700	金湖	宝应湖农场刘圩南水北调2#综合变	10	400	188
32701	金湖	金虹湖畔6#变	10	800	546
32702	金湖	宝应湖农场刘圩南水北调1#综合变	10	500	229
32703	金湖	金南镇百庙11#综合变	10	200	103
32704	金湖	金南镇百庙12#综合变	10	200	92
32705	金湖	湖畔雅居1#变	10	800	502
32706	金湖	荷玥名都10#变	10	800	0
32707	金湖	戴楼镇集镇11#综合变	10	400	186
32708	金湖	黎城镇工农七组2#综合变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32709	金湖	天安广场9#变	10	800	639
32710	金湖	徐梁人家7#变	10	630	503
32711	金湖	宝应湖农场刘圩危房改造小区1#综合变	10	400	183
32712	金湖	闵桥镇张石10#综合变	10	200	72
32713	金湖	徐梁人家5#变	10	630	330
32714	金湖	银涂镇红湖四期2#综合变	10	400	286
32715	金湖	金北镇董河小区1#综合变	10	315	182
32716	金湖	城西小学箱变	10	500	0
32717	金湖	复兴圩农场东养殖场1#综合变	10	200	0
32718	金湖	吕良镇湖畔旺屯7#综合变	10	400	66
32719	金湖	牌楼花园4#变	10	800	399
32720	金湖	金水湾1#变	10	1000	800
32721	金湖	黎城镇瓦厂11#综合变	10	400	0
32722	金湖	牌楼花园5#变	10	800	340
32723	金湖	金水湾2#变	10	1000	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32724	金湖	金虹湖畔1#变	10	800	560
32725	金湖	金南镇金樾府1#综合变	10	800	589
32726	金湖	金建和园16#变	10	800	572
32727	金湖	闵桥镇高庄8#综合变	10	400	262
32728	金湖	金北镇周庄8#综合变.	10	400	245
32729	金湖	金北镇张方4#综合变	10	200	38
32730	金湖	天安广场12#变	10	800	634
32731	金湖	银集镇何营8#综合变	10	200	95
32732	金湖	金北镇梁圩11#综合变	10	200	103
32733	金湖	金北镇马港11#综合变	10	400	222
32734	金湖	金北镇马港12#综合变	10	400	236
32735	金湖	银涂镇红湖三期11#综合变	10	630	441
32736	金湖	利民亭箱变	10	500	140
32737	金湖	韵湖广场2#变	10	630	331
32738	金湖	徐梁公寓三期3#变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32739	金湖	壹品仕家4#变	10	800	640
32740	金湖	白马湖新河2#综合变	10	200	72
32741	金湖	塔集镇跃进1#综合变	10	200	74
32742	金湖	塔集镇塔镇2#综合变	10	200	93
32743	金湖	塔集镇集镇1#综合变	10	315	130
32744	金湖	塔集镇时坝5#综合变	10	200	97
32745	金湖	白马湖新河4#综合变	10	200	40
32746	金湖	银涂镇红湖三期4#综合变	10	800	368
32747	金湖	金建和园14#变	10	800	581
32748	金湖	九里玫瑰园25#变	10	800	582
32749	金湖	前锋镇新村3#综合变	10	200	27
32750	金湖	银涂镇义平8#综合变	10	400	119
32751	金湖	徐梁公寓三期6#变	10	800	474
32752	金湖	吕良镇孙集跃进综合变	10	200	105
32753	金湖	宝应湖农场一队1#综合变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32754	金湖	闵桥镇双庙6#综合变	10	200	70
32755	金湖	金北镇新街7#综合变	10	200	136
32756	金湖	金北镇闸东6#综合变	10	200	91
32757	金湖	银涂镇红湖三期1#综合变	10	800	570
32758	金湖	人民桥北公用变	10	315	109
32759	金湖	银集镇永祥7#综合变	10	400	185
32760	金湖	涂沟镇夹荡6#综合变	10	200	50
32761	金湖	宝应湖农场刘圩社区2#综合变	10	630	290
32762	金湖	黎城镇黎东19#综合变	10	200	72
32763	金湖	金北街道喜盈门2#综合变	10	630	276
32764	金湖	金荷花园8#箱变	10	400	0
32765	金湖	戴楼镇集镇3#综合变	10	400	268
32766	金湖	欧邑名郡1#变	10	800	388
32767	金湖	欧邑名郡2#变	10	800	415
32768	金湖	欧邑名郡3#变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32769	金湖	欧邑名郡5#变	10	630	339
32770	金湖	欧邑名郡6#变	10	630	363
32771	金湖	欧邑名郡4#变	10	630	273
32772	金湖	白马湖供销社综合变	10	200	89
32773	金湖	闵桥镇横桥集镇3#综合变	10	400	231
32774	金湖	闵桥镇集镇6#综合变	10	400	129
32775	金湖	涂沟镇东湖2#综合变	10	400	105
32776	金湖	悦隼风华2#变	10	800	389
32777	金湖	白马湖陈润6#综合变	10	400	67
32778	金湖	西苑小区8#公用变	10	400	75
32779	金湖	西苑小区9#公用变	10	400	0
32780	金湖	涂沟镇秦庄11#综合变	10	200	78
32781	金湖	为民路3#公用变	10	400	0
32782	金湖	城镇派出所2#公用变	10	400	296
32783	金湖	金北镇闸东4#综合变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32784	金湖	金北镇张桥5#综合变	10	200	106
32785	金湖	金北镇周庄5#综合变	10	315	173
32786	金湖	金北镇郭桥7#综合变	10	200	80
32787	金湖	九里玫瑰园4#变	10	800	458
32788	金湖	吕良镇滨湖花园4#箱变	10	400	272
32789	金湖	龙泰福府10#变	10	800	292
32790	金湖	金北街道和美人家6#综合变	10	630	424
32791	金湖	水韵澜庭7#变	10	800	518
32792	金湖	水韵澜庭2#变	10	800	538
32793	金湖	徐梁花园6#变	10	800	449
32794	金湖	九里玫瑰园30#变	10	630	455
32795	金湖	金南镇胜利5#综合变	10	400	0
32796	金湖	公园龍湾1#变	10	630	415
32797	金湖	金北镇渔池5#综合变	10	400	235
32798	金湖	吕良镇三园8#综合变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32799	金湖	文明路中3#箱变	10	630	263
32800	金湖	金荷花园1#箱变	10	400	0
32801	金湖	恒和大厦1#变	10	630	483
32802	金湖	国贸中心1#变	10	800	628
32803	金湖	金虹大院5#变	10	630	279
32804	金湖	农委家属区箱变	10	630	365
32805	金湖	银集镇何营小区1#综合变	10	400	205
32806	金湖	涂沟镇农科站1#综合变	10	200	31
32807	金湖	西苑小区10#公用变	10	400	83
32808	金湖	壹品仕家5#变	10	800	640
32809	金湖	印象城五期1#变	10	800	455
32810	金湖	吕良镇孙集1#综合变	10	400	258
32811	金湖	涂沟镇秦庄5#综合变	10	200	2
32812	金湖	黎城镇新生养殖场综合变	10	200	68
32813	金湖	九里玫瑰园10#变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32814	金湖	黎城镇集镇13#综合变	10	400	96
32815	金湖	九里玫瑰园13#变	10	630	397
32816	金湖	白马湖电信分局综合变	10	200	112
32817	金湖	吕良镇沿湖8#综合变	10	200	94
32818	金湖	金南镇金南集镇8#综合变	10	400	0
32819	金湖	前锋镇淮胜集镇2#综合变	10	400	60
32820	金湖	吕良镇新农2#综合变	10	200	97
32821	金湖	涂沟镇三河2#综合变	10	400	258
32822	金湖	塔集镇夹沟7#综合变	10	400	240
32823	金湖	白马湖中营1#综合变	10	200	58
32824	金湖	吕良镇新丰6#综合变	10	200	55
32825	金湖	白马湖中营2#综合变	10	200	10
32826	金湖	白马湖中营5#综合变	10	400	181
32827	金湖	金北镇张桥2#综合变	10	200	82
32828	金湖	白马湖中营6#综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32829	金湖	沿河路中3#公用变	10	400	113
32830	金湖	闵桥镇药王八组1#综合变	10	200	3
32831	金湖	闵桥镇太平六组1#综合变	10	200	51
32832	金湖	闵桥镇太平2#综合变	10	400	146
32833	金湖	涂沟镇三河3#综合变	10	200	71
32834	金湖	金南镇罗坝6#综合变	10	200	55
32835	金湖	金北镇洪圩6#综合变	10	200	65
32836	金湖	金陵路公用变	10	100	80
32837	金湖	闵桥镇朱桥三组1#综合变	10	200	73
32838	金湖	官东路公用变	10	200	154
32839	金湖	闵桥镇胡桥小区1#综合变	10	200	93
32840	金湖	闵桥镇金桥6#综合变	10	200	62
32841	金湖	恒裕广场5#箱变	10	630	252
32842	金湖	环卫局箱变	10	630	259
32843	金湖	龙港花园4#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32844	金湖	韵湖广场1#变	10	630	504
32845	金湖	国贸中心3#变	10	800	584
32846	金湖	九里花园6#变	10	800	458
32847	金湖	银集镇银联2#综合变	10	400	199
32848	金湖	金南镇百庙13#综合变	10	400	233
32849	金湖	宝应湖农场四队综合变	10	400	229
32850	金湖	人民桥南2#公用变	10	400	144
32851	金湖	金北镇金港花苑2#综合变	10	315	138
32852	金湖	金北镇金港花苑1#综合变	10	315	171
32853	金湖	前锋镇杨庄4#综合变	10	400	305
32854	金湖	闵桥镇集镇11#综合变	10	400	183
32855	金湖	白马湖渔港小镇2#综合变	10	400	79
32856	金湖	宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	630	372
32857	金湖	庆都广场1#变	10	800	296
32858	金湖	金南镇幸福湾小区5#箱变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32859	金湖	壹品仕家1#变	10	800	486
32860	金湖	闵桥镇横桥集镇8#综合变	10	400	295
32861	金湖	白马湖渔港小镇1#综合变	10	400	74
32862	金湖	新丰公寓2#变	10	1000	535
32863	金湖	新丰公寓1#变	10	1000	564
32864	金湖	天安广场2#变	10	800	639
32865	金湖	公园龍湾2#变	10	630	369
32866	金湖	涂沟镇夹荡1#综合变	10	400	128
32867	金湖	涂沟镇养殖场2#综合变	10	400	231
32868	金湖	水乡嘉华1#变	10	1000	503
32869	金湖	水乡嘉华2#变	10	800	310
32870	金湖	水乡嘉华3#变	10	800	478
32871	金湖	水乡嘉华4#变	10	1000	438
32872	金湖	城中农贸市场1#箱变	10	400	0
32873	金湖	城中农贸市场2#箱变	10	630	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32874	金湖	金湖县上湾路东公用变	10	200	0
32875	金湖	润德路中公用变	10	400	0
32876	金湖	塔集镇三官九组1#综合变	10	200	53
32877	金湖	白马湖郭家荡3#综合变	10	400	138
32878	金湖	金北镇宋庄7#综合变	10	200	102
32879	金湖	前锋镇淮胜机电厂综合变	10	400	191
32880	金湖	前锋镇淮新6#综合变	10	400	228
32881	金湖	塔集镇夹镇5#综合变	10	200	90
32882	金湖	金北镇马庄10#综合变	10	200	144
32883	金湖	金南镇平安路1#综合变	10	400	127
32884	金湖	前锋镇良种场2#综合变	10	200	93
32885	金湖	吕良镇陈庄严庄综合变	10	200	108
32886	金湖	黎城镇九里16#综合变	10	200	39
32887	金湖	银涂镇红湖四期1#综合变	10	160	46
32888	金湖	吕良镇孙集周庄综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32889	金湖	金南镇幸福路1#综合变	10	400	206
32890	金湖	金南镇幸福路2#综合变	10	400	179
32891	金湖	前锋镇淮胜集镇6#综合变	10	400	186
32892	金湖	吕良镇赤水红旗综合变	10	200	108
32893	金湖	金南镇新卞5#综合变	10	400	233
32894	金湖	吕良镇赤水跃进综合变	10	200	100
32895	金湖	金北镇南堆7#综合变	10	200	94
32896	金湖	金南镇金卞路2#综合变	10	400	199
32897	金湖	金北镇陶庄5#综合变	10	200	121
32898	金湖	白马湖新河9#综合变	10	200	90
32899	金湖	前锋镇淮胜集镇5#综合变	10	400	227
32900	金湖	塔集镇三柳8#综合变	10	200	76
32901	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	0
32902	金湖	白马湖汕河路2#综合变	10	200	70
32903	金湖	吕良镇军舍三元综合变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32904	金湖	金南镇新卞6#综合变	10	200	77
32905	金湖	吕良镇双岗双飞综合变	10	200	113
32906	金湖	银集镇银红4#综合变	10	200	106
32907	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	0
32908	金湖	吕良镇丰乐8#综合变	10	200	114
32909	金湖	白马湖汕河路3#综合变	10	200	40
32910	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	0
32911	金湖	金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	0
32912	金湖	闵桥镇高庄6#综合变	10	200	119
32913	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	0
32914	金湖	吕良镇淮路6#综合变	10	315	198
32915	金湖	闵桥镇任港9#综合变	10	200	93
32916	金湖	闵桥镇任港8#综合变	10	200	60
32917	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	0
32918	金湖	吕良镇新丰2#综合变	10	315	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32919	金湖	荷玥名都2#变	10	800	0
32920	金湖	白马湖汕河路1#综合变	10	200	102
32921	金湖	金南镇先锋6#综合变	10	400	0
32922	金湖	金北街道和美人家1#综合变	10	630	422
32923	金湖	杉荷居6#变	10	800	613
32924	金湖	银涂镇红湖三期6#综合变	10	630	402
32925	金湖	涂沟镇顺河路1#综合变	10	200	85
32926	金湖	银集镇人民路2#综合变	10	400	211
32927	金湖	牌楼花园8#变	10	800	601
32928	金湖	闵桥镇横桥集镇6#综合变	10	400	119
32929	金湖	复兴圩农场下河口综合变	10	400	174
32930	金湖	金南镇胡庄10#综合变	10	160	12
32931	金湖	涂沟镇唐港车站1#综合变	10	400	162
32932	金湖	闵桥镇横桥集镇7#综合变	10	400	191
32933	金湖	闵桥镇施尖7#综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32934	金湖	九里玫瑰园16#变	10	630	209
32935	金湖	涂沟镇唐港居委会1#综合变	10	200	54
32936	金湖	银集镇银红6#综合变	10	200	39
32937	金湖	闵桥镇集镇小区3#综合变	10	400	150
32938	金湖	银集镇复连8#综合变	10	200	88
32939	金湖	金北街道董河10#综合变	10	400	295
32940	金湖	银集镇复兴10#综合变	10	200	46
32941	金湖	银集镇何营3#综合变	10	200	36
32942	金湖	黎城市场5#箱变	10	630	137
32943	金湖	塔集镇时坝4#综合变	10	200	62
32944	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	101
32945	金湖	金采小区6#变	10	400	187
32946	金湖	金采小区2#变	10	400	219
32947	金湖	金采小区1#变	10	400	209
32948	金湖	金采小区4#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32949	金湖	金采小区5#变	10	400	12
32950	金湖	金采小区3#变	10	400	210
32951	金湖	涂沟镇三河村4#综合变	10	400	194
32952	金湖	金北镇郭桥5#综合变	10	200	69
32953	金湖	金北镇陈桥集镇11#综合变	10	200	41
32954	金湖	金荷花园2#箱变	10	400	0
32955	金湖	吕良镇刘桥8#综合变	10	200	89
32956	金湖	金北镇陈桥高集8#综合变	10	200	106
32957	金湖	徐梁公寓三期7#变	10	800	399
32958	金湖	戴楼镇戴楼8#综合变	10	200	56
32959	金湖	南高齿公寓4#变	10	800	544
32960	金湖	九里玫瑰园31#变	10	630	462
32961	金湖	翡翠城1#变	10	800	0
32962	金湖	翡翠城2#变	10	800	347
32963	金湖	翡翠城3#变	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32964	金湖	翡翠城4#变	10	800	294
32965	金湖	翡翠城5#变	10	630	265
32966	金湖	翡翠城6#变	10	630	0
32967	金湖	兴隆华府3#变	10	800	513
32968	金湖	金北镇万坝5#综合变	10	200	0
32969	金湖	金北镇新港7#综合变	10	200	96
32970	金湖	金北镇涧北4#综合变	10	200	33
32971	金湖	龙泰福府8#变	10	800	346
32972	金湖	金南镇先进6#综合变	10	315	0
32973	金湖	金南镇先进7#综合变	10	315	0
32974	金湖	金南镇向阳7#综合变	10	315	0
32975	金湖	金南镇新坝9#综合变	10	315	176
32976	金湖	金南镇李坝6#综合变	10	400	123
32977	金湖	吕良镇孙集7#综合变	10	400	259
32978	金湖	吕良镇孙集集镇10#综合变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32979	金湖	金南镇华沟7#综合变	10	315	0
32980	金湖	徐梁花园2#变	10	800	428
32981	金湖	金南镇华沟8#综合变	10	200	0
32982	金湖	金南镇华沟9#综合变	10	200	0
32983	金湖	戴楼镇嘉御龙庭9#综合变	10	800	532
32984	金湖	宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	95
32985	金湖	宝应湖农场五七队2#综合变	10	400	186
32986	金湖	兰亭熙园13#变	10	630	288
32987	金湖	塔集镇东方红小区1#综合变	10	630	289
32988	金湖	闵桥镇湖荡12#综合变	10	400	220
32989	金湖	湖畔雅居2#变	10	800	441
32990	金湖	龙泰福府3#变	10	800	389
32991	金湖	明发悦珑湖2#变	10	800	547
32992	金湖	彩虹桥箱变	10	500	232
32993	金湖	杉荷居8#变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
32994	金湖	水岸明珠2#变	10	630	319
32995	金湖	闵桥镇楼庄八组1#综合变	10	200	67
32996	金湖	塔集镇高桥1#综合变	10	200	23
32997	金湖	塔集镇工业园区1#综合变	10	400	107
32998	金湖	塔集镇集镇7#综合变	10	200	62
32999	金湖	塔集镇时坝2#综合变	10	200	84
33000	金湖	塔集镇联合4#综合变	10	200	58
33001	金湖	塔集镇河村5#综合变	10	200	19
33002	金湖	塔集镇中桥5#综合变	10	200	61
33003	金湖	塔集镇陆河3#综合变	10	200	28
33004	金湖	塔集镇龚河7#综合变	10	200	88
33005	金湖	吕良镇新农集镇4#综合变	10	400	253
33006	金湖	塔集镇夹沟8#综合变	10	200	0
33007	金湖	民营创业园1#公用变	10	400	120
33008	金湖	民营创业园2#公用变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33009	金湖	金南镇新坝6#综合变	10	200	103
33010	金湖	金南镇南宫3#综合变	10	200	0
33011	金湖	金南镇南宫2#综合变	10	200	0
33012	金湖	金南镇全兴1#综合变	10	200	32
33013	金湖	金南镇全兴2#综合变	10	200	78
33014	金湖	金南镇三车村一组综合变	10	200	0
33015	金湖	金南镇宋坝三组综合变	10	200	79
33016	金湖	金南镇人民路综合变	10	200	98
33017	金湖	金南镇福寿路综合变	10	400	61
33018	金湖	黎城镇黎东9#综合变	10	200	39
33019	金湖	吕良镇孙集集镇3#综合变	10	400	182
33020	金湖	吕良镇孙集集镇6#综合变	10	400	193
33021	金湖	前锋镇新兴3#综合变	10	400	162
33022	金湖	吕良镇付圩4#综合变	10	200	107
33023	金湖	金南镇罗坝3#综合变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33024	金湖	黎城镇王湾5#综合变	10	200	61
33025	金湖	吕良镇付圩3#综合变	10	200	91
33026	金湖	黎城镇粮棉九十组1#综合变	10	200	75
33027	金湖	金北镇陈渡5#综合变	10	200	88
33028	金湖	白马湖东滩1#综合变	10	160	64
33029	金湖	金北镇刘庄3#综合变	10	200	117
33030	金湖	黎城镇黎东10#综合变	10	200	55
33031	金湖	金南镇吴桥五联组综合变	10	200	73
33032	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	0
33033	金湖	金南镇胜利4#综合变	10	200	0
33034	金湖	金南镇立新4#综合变	10	200	0
33035	金湖	黎城镇徐梁10#综合变	10	250	94
33036	金湖	白马湖集镇6#综合变	10	400	135
33037	金湖	涂沟镇街南1#综合变	10	400	99
33038	金湖	涂沟镇新联4#综合变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33039	金湖	涂沟镇崔沟5#综合变	10	200	81
33040	金湖	涂沟镇供电所1#综合变	10	200	62
33041	金湖	涂沟镇秦庄8#综合变	10	200	37
33042	金湖	金南镇泥坝4#综合变	10	200	89
33043	金湖	金南镇胡庄4#综合变	10	200	79
33044	金湖	金南镇岗坂4#综合变	10	200	105
33045	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	0
33046	金湖	白马湖东滩5#综合变	10	100	21
33047	金湖	白马湖渔民4#综合变	10	100	12
33048	金湖	黎城镇任庄1#箱变	10	400	160
33049	金湖	九里安置房1#箱变	10	400	129
33050	金湖	戴楼镇卫东四组综合变	10	200	73
33051	金湖	戴楼镇红岭六组1#综合变	10	200	93
33052	金湖	戴楼镇官塘集镇6#综合变	10	400	204
33053	金湖	家和花园3#箱变	10	1600	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33054	金湖	家和花园4#箱变	10	1600	0
33055	金湖	富兴花园4#箱变	10	400	154
33056	金湖	富兴花园5#箱变	10	500	276
33057	金湖	富兴花园6#箱变	10	500	202
33058	金湖	教师公寓1#箱变	10	500	220
33059	金湖	教师公寓2#箱变	10	500	128
33060	金湖	教师公寓3#箱变	10	400	118
33061	金湖	教师公寓4#箱变	10	400	173
33062	金湖	盛世豪庭4#箱变	10	400	94
33063	金湖	盛世豪庭5#箱变	10	400	87
33064	金湖	亚星大厦箱变	10	400	123
33065	金湖	黎城协作办公楼箱变	10	250	0
33066	金湖	华润苏果箱变	10	630	248
33067	金湖	闸东小区箱变	10	500	279
33068	金湖	前锋镇同心8#综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33069	金湖	白马湖新河5#综合变	10	315	92
33070	金湖	白马湖张集7#综合变	10	400	164
33071	金湖	金北镇黄庄9#综合变	10	200	56
33072	金湖	白马湖东滩7#综合变	10	400	258
33073	金湖	前锋镇民生4#综合变	10	200	77
33074	金湖	闵桥镇楼庄1#综合变	10	315	177
33075	金湖	闵桥镇双庙三组1#综合变	10	200	97
33076	金湖	金北镇军王8#综合变	10	200	104
33077	金湖	金南镇百庙8#综合变	10	200	88
33078	金湖	闵桥镇朱桥4#综合变	10	200	10
33079	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	315	0
33080	金湖	闵桥镇甫坝9#综合变	10	200	87
33081	金湖	黎城镇任庄15#综合变	10	200	34
33082	金湖	金北镇张桥6#综合变	10	200	93
33083	金湖	吕良镇大庄同心综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33084	金湖	金北镇宋庄8#综合变	10	200	98
33085	金湖	闵桥镇甫坝8#综合变	10	200	34
33086	金湖	金南镇立新5#综合变	10	200	0
33087	金湖	吕良镇赤水刘庄综合变	10	200	83
33088	金湖	闵桥镇平桥4#综合变	10	200	123
33089	金湖	金北镇梁圩9#综合变	10	200	107
33090	金湖	前锋镇同心7#综合变	10	400	160
33091	金湖	金北镇新街8#综合变	10	200	73
33092	金湖	前锋镇淮建6#综合变	10	630	305
33093	金湖	戴楼镇新塘10#综合变	10	200	106
33094	金湖	金北镇陈渡6#综合变	10	315	184
33095	金湖	金北镇拾圩6#综合变	10	200	78
33096	金湖	吕良镇茶庵李庄综合变	10	315	116
33097	金湖	金北镇陶庄6#综合变	10	200	84
33098	金湖	闵桥镇甫坝7#综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33099	金湖	金北镇马港8#综合变	10	200	117
33100	金湖	吕良镇金淮霍桥综合变	10	200	112
33101	金湖	闵桥镇张石8#综合变	10	315	162
33102	金湖	闵桥镇平桥5#综合变	10	200	90
33103	金湖	金南镇李坝5#综合变	10	200	83
33104	金湖	吕良镇曹圩潘庄综合变	10	200	97
33105	金湖	黎城镇工农19#综合变	10	200	48
33106	金湖	金北镇周庄6#综合变	10	315	213
33107	金湖	戴楼镇官塘集镇9#综合变	10	200	93
33108	金湖	金南镇墩塘7#综合变	10	200	70
33109	金湖	吕良镇集镇小闸综合变	10	315	111
33110	金湖	金北镇塘埂8#综合变	10	200	98
33111	金湖	金北镇陈桥3#综合变	10	200	64
33112	金湖	吕良镇陈庄杜庄综合变	10	200	52
33113	金湖	金北镇周庄7#综合变	10	315	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33114	金湖	金南镇卞塘集镇6#综合变	10	200	64
33115	金湖	银集镇何营5#综合变	10	160	78
33116	金湖	闵桥镇小桥6#综合变	10	200	108
33117	金湖	金北镇马港7#综合变	10	200	103
33118	金湖	吕良镇幸福9#综合变	10	200	127
33119	金湖	金北镇马庄9#综合变	10	200	100
33120	金湖	闵桥镇渔业7#综合变	10	315	151
33121	金湖	金北镇渔池3#综合变	10	200	59
33122	金湖	闵桥镇施尖9#综合变	10	200	134
33123	金湖	金南镇泥坝6#综合变	10	200	66
33124	金湖	金北镇董河8#综合变	10	200	53
33125	金湖	吕良镇双岗双跃综合变	10	200	123
33126	金湖	金北镇马港10#综合变	10	200	104
33127	金湖	闵桥镇楼庄6#综合变	10	200	82
33128	金湖	前锋镇新村4#综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33129	金湖	金南镇车洪7#综合变	10	315	0
33130	金湖	金北镇塘埂7#综合变	10	200	126
33131	金湖	闵桥镇小桥5#综合变	10	200	115
33132	金湖	金北镇万庄6#综合变	10	200	112
33133	金湖	黎城镇工农18#综合变	10	200	26
33134	金湖	银集镇复兴污水厂1#综合变	10	200	102
33135	金湖	徐梁人家4#变	10	630	420
33136	金湖	宝应湖农场十一队综合变	10	400	208
33137	金湖	前锋镇淮村5#综合变	10	200	70
33138	金湖	白马湖陈润7#综合变	10	200	48
33139	金湖	白马湖郭家荡2#综合变	10	400	92
33140	金湖	塔集镇跃进3#综合变	10	400	142
33141	金湖	戴楼镇楼庄小区1#综合变	10	400	0
33142	金湖	塔集镇金平小区1#综合变	10	400	79
33143	金湖	闵桥镇横桥集镇小区2#综合变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33144	金湖	闵桥镇湖荡10#综合变	10	200	82
33145	金湖	闵桥镇金桥8#综合变	10	200	49
33146	金湖	戴楼镇集镇10#综合变	10	400	142
33147	金湖	闵桥镇任港7#综合变	10	200	84
33148	金湖	闵桥镇小桥3#综合变	10	200	96
33149	金湖	金北镇梁圩10#综合变	10	200	111
33150	金湖	金南镇联盟5#综合变	10	200	47
33151	金湖	金北镇梁圩8#综合变	10	200	91
33152	金湖	金南镇幸福湾小区1#箱变	10	630	392
33153	金湖	景秀湾东方佳苑7#变	10	630	430
33154	金湖	景秀湾东方佳苑8#变	10	630	116
33155	金湖	雅荷花园1#变	10	800	433
33156	金湖	雅荷花园2#变	10	800	432
33157	金湖	雅荷花园3#变	10	800	455
33158	金湖	雅荷花园4#变	10	1000	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33159	金湖	景秀湾东方佳苑6#变	10	630	254
33160	金湖	景秀湾东方佳苑2#变	10	630	272
33161	金湖	景秀湾东方佳苑3#变	10	630	324
33162	金湖	景秀湾东方佳苑4#变	10	630	254
33163	金湖	景秀湾东方佳苑5#变	10	630	163
33164	金湖	景秀湾东方佳苑1#变	10	630	147
33165	金湖	金建和园11#变	10	800	414
33166	金湖	九里玫瑰园6#变	10	630	350
33167	金湖	九里花园1#变	10	800	319
33168	金湖	吕良镇沿湖王庄综合变	10	200	75
33169	金湖	闵桥镇甫坝6#综合变	10	200	8
33170	金湖	闵桥镇渔业6#综合变	10	400	137
33171	金湖	闵桥镇姜湾3#综合变	10	200	107
33172	金湖	闵桥镇张石7#综合变	10	200	100
33173	金湖	闵桥镇杨平四组1#综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33174	金湖	闵桥镇杨平七组1#综合变	10	200	107
33175	金湖	天安广场14#变	10	800	602
33176	金湖	戴楼镇官塘8#综合变	10	400	244
33177	金湖	金北镇集镇15#综合变	10	200	111
33178	金湖	戴楼镇建设8#综合变	10	200	72
33179	金湖	金北镇刘庄9#综合变	10	200	95
33180	金湖	戴楼镇林庄6#综合变	10	200	137
33181	金湖	金虹大院6#变	10	630	256
33182	金湖	戴楼镇林庄7#综合变	10	200	136
33183	金湖	金北镇马圩8#综合变	10	400	250
33184	金湖	涂沟镇三河渔民1#综合变	10	200	123
33185	金湖	牌楼花园1#变	10	800	446
33186	金湖	银涂镇红湖小区二期5#综合变	10	400	206
33187	金湖	金北街道董河小区4#综合变	10	400	207
33188	金湖	洲际家园1#变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33189	金湖	洲际家园2#变	10	630	345
33190	金湖	洲际家园3#变	10	630	51
33191	金湖	教师进修学校3#箱变	10	630	353
33192	金湖	白马湖阮桥3#综合变	10	400	69
33193	金湖	洲际家园4#变	10	630	136
33194	金湖	闵桥镇楼庄七组1#综合变	10	200	40
33195	金湖	闵桥镇楼庄三组1#综合变	10	200	82
33196	金湖	新城花园6#箱变	10	400	0
33197	金湖	阳光星城1#箱变	10	630	270
33198	金湖	徐良安置房1#箱变	10	400	213
33199	金湖	前锋镇淮胜工业园区1#综合变	10	400	230
33200	金湖	涂沟镇集镇8#综合变	10	200	123
33201	金湖	涂沟镇集镇9#综合变	10	400	113
33202	金湖	西苑小区3#箱变	10	630	207
33203	金湖	戴楼镇官东五组综合变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33204	金湖	银集镇永祥4#综合变	10	200	48
33205	金湖	上海花园10#箱变	10	500	56
33206	金湖	上海花园9#箱变	10	630	291
33207	金湖	闵桥镇楼庄四组1#综合变	10	200	67
33208	金湖	黎城镇粮棉8#综合变	10	200	71
33209	金湖	金北镇董河3#综合变	10	200	47
33210	金湖	金北镇董河4#综合变	10	400	278
33211	金湖	金北镇梁圩1#综合变	10	200	59
33212	金湖	金北镇渔种场3#综合变	10	400	217
33213	金湖	金北镇梁圩7#综合变	10	200	50
33214	金湖	金北镇渔种场1#综合变	10	400	202
33215	金湖	金北镇集镇11#综合变	10	400	181
33216	金湖	金北镇董河1#综合变	10	200	94
33217	金湖	金北镇董河2#综合变	10	200	103
33218	金湖	金南镇嵇圩6#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33219	金湖	外国语宿舍箱变	10	500	164
33220	金湖	名人世家12#变	10	630	97
33221	金湖	名人世家13#变	10	630	339
33222	金湖	复兴圩农场南养殖场 1#综合变	10	200	119
33223	金湖	印象城4#综合变	10	630	404
33224	金湖	白马湖渔港小镇3#综 合变	10	400	121
33225	金湖	印象城5#综合变	10	630	415
33226	金湖	金南镇金南集镇10#箱 变	10	630	362
33227	金湖	黎城镇集镇11#综合变	10	400	93
33228	金湖	银涂镇红湖小区二期 4#综合变	10	500	287
33229	金湖	黎城镇集镇2#箱变	10	500	108
33230	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	0
33231	金湖	名人世家14#变	10	630	300
33232	金湖	名人世家15#变	10	630	324
33233	金湖	名人世家16#变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33234	金湖	交警队公用变	10	400	150
33235	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	0
33236	金湖	龙港花园9#箱变	10	630	0
33237	金湖	御景苑5#变	10	800	363
33238	金湖	御景苑6#变	10	800	199
33239	金湖	金北镇张方1#综合变	10	200	68
33240	金湖	金北镇张方2#综合变	10	200	99
33241	金湖	白马湖阮桥1#综合变	10	400	270
33242	金湖	公安局宿舍箱变	10	630	0
33243	金湖	徐梁公寓三期5#变	10	800	504
33244	金湖	新华巷公用变	10	400	136
33245	金湖	悦隼风华1#变	10	800	448
33246	金湖	宝应湖农场十三队2# 综合变	10	400	234
33247	金湖	书香华庭3#箱变	10	630	235
33248	金湖	宝应湖农场二队1#综 合变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33249	金湖	好来屋箱变	10	500	26
33250	金湖	白马湖渔乐湾1#综合变	10	400	163
33251	金湖	九里玫瑰园34#变	10	800	605
33252	金湖	金北镇陈桥集镇15#综合变	10	400	91
33253	金湖	城东干道东公用变	10	400	224
33254	金湖	龙港花园14#箱变	10	630	0
33255	金湖	龙港花园15#箱变	10	630	0
33256	金湖	龙港花园17#箱变	10	630	0
33257	金湖	龙港花园8#箱变	10	630	0
33258	金湖	龙港花园6#箱变	10	630	0
33259	金湖	龙港花园7#箱变	10	630	0
33260	金湖	龙港花园10#箱变	10	630	0
33261	金湖	龙港花园11#箱变	10	630	0
33262	金湖	龙港花园12#箱变	10	630	0
33263	金湖	龙港花园13#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33264	金湖	龙港花园2#箱变	10	630	0
33265	金湖	步行街2#箱变	10	630	173
33266	金湖	龙港花园3#箱变	10	630	0
33267	金湖	龙港花园5#箱变	10	630	0
33268	金湖	金南镇幸福湾小区4#箱变	10	500	337
33269	金湖	宝应湖农场九队2#综合变	10	200	130
33270	金湖	戴楼镇牌楼集中区3#综合变	10	630	224
33271	金湖	塔集镇养殖场2#综合变	10	200	57
33272	金湖	金北镇刘庄5#综合变	10	200	120
33273	金湖	戴楼镇大坝7#综合变	10	200	51
33274	金湖	戴楼镇建设7#综合变	10	200	14
33275	金湖	戴楼镇卫东1#综合变	10	200	63
33276	金湖	戴楼镇官塘7#综合变	10	200	80
33277	金湖	金北镇黄庄2#综合变	10	200	64
33278	金湖	戴楼镇建设4#综合变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33279	金湖	戴楼镇牌楼12#综合变	10	200	102
33280	金湖	金北镇陈桥集镇7#综合变	10	400	220
33281	金湖	金北镇陈桥集镇8#综合变	10	400	138
33282	金湖	前锋镇施港1#综合变	10	400	73
33283	金湖	吕良镇赤水5#综合变	10	200	73
33284	金湖	吕良镇赤水3#综合变	10	200	83
33285	金湖	吕良镇双岗1#综合变	10	400	246
33286	金湖	金北镇南堆2#综合变	10	200	89
33287	金湖	金北镇陈桥集镇5#综合变	10	400	197
33288	金湖	涂沟镇三河1#综合变	10	400	182
33289	金湖	戴楼镇向东4#综合变	10	400	140
33290	金湖	闵桥镇杨平10#综合变	10	200	76
33291	金湖	闵桥镇小桥六组1#综合变	10	200	88
33292	金湖	闵桥镇小桥一组1#综合变	10	200	74
33293	金湖	闵桥镇小桥二组1#综合变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33294	金湖	金北镇南堆4#综合变	10	200	66
33295	金湖	吕良镇双岗4#综合变	10	200	68
33296	金湖	吕良镇陈庄4#综合变	10	100	15
33297	金湖	银集镇复兴7#综合变	10	200	106
33298	金湖	吕良镇曹圩2#综合变	10	200	108
33299	金湖	吕良镇双岗3#综合变	10	200	95
33300	金湖	吕良镇曹圩3#综合变	10	200	83
33301	金湖	吕良镇曹圩5#综合变	10	200	120
33302	金湖	吕良镇茶庵1#综合变	10	200	53
33303	金湖	吕良镇茶庵5#综合变	10	200	88
33304	金湖	吕良镇茶庵6#综合变	10	200	92
33305	金湖	吕良镇双岗5#综合变	10	200	106
33306	金湖	吕良镇金河2#综合变	10	200	116
33307	金湖	银集镇复兴6#综合变	10	200	26
33308	金湖	吕良镇金河3#综合变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33309	金湖	吕良镇幸福2#综合变	10	200	78
33310	金湖	吕良镇军舍2#综合变	10	200	64
33311	金湖	吕良镇花园8#综合变	10	200	99
33312	金湖	吕良镇花园9#综合变	10	100	0
33313	金湖	吕良镇花园1#综合变	10	100	1
33314	金湖	吕良镇花园2#综合变	10	100	50
33315	金湖	吕良镇孙集镇1#综合变	10	400	199
33316	金湖	吕良镇沿湖1#综合变	10	100	15
33317	金湖	前锋镇同心2#综合变	10	200	24
33318	金湖	前锋镇同心3#综合变	10	400	57
33319	金湖	前锋镇施港2#综合变	10	400	35
33320	金湖	前锋镇农场1#综合变	10	200	65
33321	金湖	闵桥镇平桥四组1#综合变	10	200	30
33322	金湖	闵桥镇周桥十二组1#综合变	10	200	86
33323	金湖	闵桥镇湖荡7#综合变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33324	金湖	闵桥镇湖荡8#综合变	10	200	47
33325	金湖	闵桥镇金桥四组1#综合变	10	200	60
33326	金湖	闵桥镇药王一组1#综合变	10	200	71
33327	金湖	闵桥镇药王2#综合变	10	200	69
33328	金湖	闵桥镇平桥3#综合变	10	315	158
33329	金湖	闵桥镇朱桥一组1#综合变	10	200	71
33330	金湖	闵桥镇周桥3#综合变	10	100	0
33331	金湖	前锋镇淮村2#综合变	10	200	67
33332	金湖	前锋镇淮新1#综合变	10	400	253
33333	金湖	闵桥镇双庙2#综合变	10	200	102
33334	金湖	白马湖红旗1#综合变	10	200	80
33335	金湖	白马湖红旗3#综合变	10	200	32
33336	金湖	白马湖前锋5#综合变	10	200	75
33337	金湖	黎城镇王湾3#综合变	10	200	99
33338	金湖	金南镇向阳3#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33339	金湖	金南镇嵇圩3#综合变	10	200	0
33340	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	0
33341	金湖	银集镇复兴8#综合变	10	200	13
33342	金湖	金北镇应集6#综合变	10	400	230
33343	金湖	金北镇应集9#综合变	10	315	177
33344	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	0
33345	金湖	金北镇渔种场2#综合变	10	400	224
33346	金湖	前锋镇淮建3#综合变	10	400	151
33347	金湖	前锋镇淮武1#综合变	10	200	61
33348	金湖	前锋镇南湖2#综合变	10	200	25
33349	金湖	前锋镇施港3#综合变	10	200	52
33350	金湖	前锋镇淮新3#综合变	10	400	186
33351	金湖	金南镇南桥2#综合变	10	200	0
33352	金湖	金南镇立新2#综合变	10	200	0
33353	金湖	金南镇新坝2#综合变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33354	金湖	金南镇窑墩2#综合变	10	200	0
33355	金湖	银集镇义平3#综合变	10	200	96
33356	金湖	银集镇义平1#综合变	10	400	237
33357	金湖	银集镇义平5#综合变	10	200	134
33358	金湖	银集镇劳动4#综合变	10	200	72
33359	金湖	银集镇劳动5#综合变	10	200	43
33360	金湖	银集镇劳动7#综合变	10	200	76
33361	金湖	银集镇银东5#综合变	10	200	79
33362	金湖	涂沟镇新联1#综合变	10	200	80
33363	金湖	涂沟镇新联2#综合变	10	200	57
33364	金湖	涂沟镇新联3#综合变	10	200	60
33365	金湖	涂沟镇新联5#综合变	10	200	87
33366	金湖	金南镇新杨1#综合变	10	200	0
33367	金湖	金南镇新杨4#综合变	10	315	30
33368	金湖	金南镇窑墩7#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33369	金湖	金南镇墩塘3#综合变	10	400	210
33370	金湖	金南镇墩塘1#综合变	10	200	94
33371	金湖	金南镇新杨2#综合变	10	200	0
33372	金湖	银集镇永祥3#综合变	10	200	80
33373	金湖	涂沟镇桂花1#综合变	10	200	25
33374	金湖	涂沟镇桂花2#综合变	10	315	52
33375	金湖	涂沟镇桂花6#综合变	10	200	6
33376	金湖	涂沟镇唐港7#综合变	10	200	87
33377	金湖	涂沟镇桂花7#综合变	10	400	143
33378	金湖	戴楼镇红岗6#综合变	10	200	95
33379	金湖	黎城镇工农6#综合变	10	200	134
33380	金湖	黎城镇工农7#综合变	10	400	191
33381	金湖	涂沟镇唐港3#综合变	10	200	38
33382	金湖	黎城镇九里10#综合变	10	200	53
33383	金湖	黎城镇林场2#综合变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33384	金湖	金南镇胡庄2#综合变	10	200	4
33385	金湖	金南镇岗坂3#综合变	10	200	128
33386	金湖	塔集镇陈家圩6#综合变	10	200	40
33387	金湖	塔集镇淮泉6#综合变	10	200	103
33388	金湖	塔集镇淮泉7#综合变	10	200	94
33389	金湖	塔集镇淮泉8#综合变	10	200	88
33390	金湖	塔集镇三柳4#综合变	10	200	48
33391	金湖	涂沟镇于南4#综合变	10	100	0
33392	金湖	涂沟镇于南5#综合变	10	200	26
33393	金湖	金南镇抬饭6#综合变	10	200	0
33394	金湖	金南镇瓦庙4#综合变	10	200	0
33395	金湖	金南镇全兴3#综合变	10	400	127
33396	金湖	金南镇金南4#综合变	10	400	111
33397	金湖	金南镇百庙10#综合变	10	400	50
33398	金湖	金南镇百庙9#综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33399	金湖	金南镇联盟2#综合变	10	200	79
33400	金湖	金南镇联盟3#综合变	10	200	100
33401	金湖	金南镇缸庙1#综合变	10	200	59
33402	金湖	金南镇缸庙2#综合变	10	200	85
33403	金湖	金南镇华沟3#综合变	10	200	0
33404	金湖	金南镇胡庄3#综合变	10	315	171
33405	金湖	戴楼镇新塘1#综合变	10	200	121
33406	金湖	塔集镇三柳6#综合变	10	200	87
33407	金湖	塔集镇三柳7#综合变	10	200	61
33408	金湖	涂沟镇于沟3#综合变	10	200	0
33409	金湖	塔集镇集镇8#综合变	10	400	213
33410	金湖	戴楼镇农业2#综合变	10	200	110
33411	金湖	吕良镇集镇7#综合变	10	400	255
33412	金湖	闵桥镇药王六组1#综合变	10	200	32
33413	金湖	银集镇团结3#综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33414	金湖	银集镇团结2#综合变	10	200	70
33415	金湖	塔集镇中桥6#综合变	10	400	69
33416	金湖	塔集镇夹沟2#综合变	10	200	74
33417	金湖	塔集镇安乐小区1#综合变	10	400	59
33418	金湖	塔集镇时坝6#综合变	10	200	63
33419	金湖	金北镇军王2#综合变	10	200	93
33420	金湖	银集镇复兴2#综合变	10	200	33
33421	金湖	金北镇南堆5#综合变	10	200	93
33422	金湖	金北镇新港4#综合变	10	200	88
33423	金湖	金北镇陶庄3#综合变	10	200	58
33424	金湖	银集镇复兴3#综合变	10	200	62
33425	金湖	金北镇万坝2#综合变	10	200	102
33426	金湖	金北镇管庄2#综合变	10	200	57
33427	金湖	金北镇渔池1#综合变	10	200	92
33428	金湖	吕良镇付圩5#综合变	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33429	金湖	银集镇复兴9#综合变	10	200	73
33430	金湖	金南镇宋墩1#综合变	10	200	85
33431	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	0
33432	金湖	金南镇车塘5#综合变	10	200	0
33433	金湖	金南镇车塘4#综合变	10	200	0
33434	金湖	金南镇车东4#综合变	10	200	0
33435	金湖	金北镇渔池2#综合变	10	400	268
33436	金湖	戴楼镇红岭2#综合变	10	400	253
33437	金湖	戴楼镇红岗2#综合变	10	200	67
33438	金湖	戴楼镇红岗7#综合变	10	400	237
33439	金湖	塔集镇新桥4#综合变	10	200	93
33440	金湖	塔集镇新桥5#综合变	10	200	69
33441	金湖	塔集镇陆加4#综合变	10	400	183
33442	金湖	塔集镇陆加3#综合变	10	100	38
33443	金湖	塔集镇金平3#综合变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33444	金湖	塔集镇陆加2#综合变	10	200	19
33445	金湖	塔集镇陈家圩7#综合变	10	200	38
33446	金湖	金南镇丰收2#综合变	10	400	256
33447	金湖	金南镇丰收3#综合变	10	200	70
33448	金湖	金南镇百庙2#综合变	10	200	106
33449	金湖	吕良镇前进6#综合变	10	200	60
33450	金湖	吕良镇丰乐3#综合变	10	200	87
33451	金湖	吕良镇前进2#综合变	10	200	53
33452	金湖	吕良镇刘桥2#综合变	10	200	75
33453	金湖	吕良镇新农3#综合变	10	200	116
33454	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	0
33455	金湖	戴楼镇官塘1#综合变	10	400	206
33456	金湖	戴楼镇官塘二组1#综合变	10	400	263
33457	金湖	戴楼镇官塘5#综合变	10	200	91
33458	金湖	塔集镇双桥8#综合变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33459	金湖	塔集镇三官7#综合变	10	200	46
33460	金湖	塔集镇陈家圩8#综合变	10	200	71
33461	金湖	吕良镇张坝1#综合变	10	200	81
33462	金湖	前锋镇新兴2#综合变	10	200	42
33463	金湖	吕良镇陈新1#综合变	10	200	94
33464	金湖	吕良镇振兴4#综合变	10	200	109
33465	金湖	金北镇集镇1#综合变	10	400	222
33466	金湖	金北镇集镇2#综合变	10	200	99
33467	金湖	金南镇宋坝4#综合变	10	200	104
33468	金湖	金南镇宋墩4#综合变	10	200	22
33469	金湖	吕良镇赤水三组综合变	10	200	111
33470	金湖	吕良镇吕良2#综合变	10	200	99
33471	金湖	宝应湖农场刘圩南水北调4#综合变	10	630	372
33472	金湖	金南镇幸福湾小区6#箱变	10	630	339
33473	金湖	闵桥镇双庙7#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33474	金湖	白马湖渔乐湾6#综合变	10	630	329
33475	金湖	天安广场6#变	10	800	184
33476	金湖	金南镇幸福湾小区7#箱变	10	630	388
33477	金湖	九里玫瑰园18#变	10	800	601
33478	金湖	飞天广场箱变	10	500	276
33479	金湖	吕良镇集镇小区6#箱变	10	400	254
33480	金湖	宏源小区配变	10	400	34
33481	金湖	香港城南公用变	10	400	166
33482	金湖	吕良镇孙集8#综合变	10	400	276
33483	金湖	吕良镇三园农庄综合变	10	400	238
33484	金湖	洲际家园5#变	10	800	423
33485	金湖	洲际家园7#变	10	800	410
33486	金湖	洲际家园8#变	10	800	439
33487	金湖	建设局公用变	10	315	189
33488	金湖	金北街道喜盈门6#综合变	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33489	金湖	闵桥镇金桥11#综合变	10	400	207
33490	金湖	洲际家园6#变	10	800	322
33491	金湖	银涂镇新胜花园2#综合变	10	400	180
33492	金湖	前锋镇集镇1#综合变	10	400	31
33493	金湖	吕良镇滨湖花园3#箱变	10	400	245
33494	金湖	吕良镇大庄6#综合变	10	400	3
33495	金湖	戴楼镇林庄六组综合变	10	200	57
33496	金湖	戴楼镇官塘八组综合变	10	400	133
33497	金湖	建材市场4#公用变	10	500	274
33498	金湖	建材市场1#公用变	10	500	188
33499	金湖	金南镇工业集中区1#箱变	10	315	159
33500	金湖	前锋镇新村7#综合变	10	400	113
33501	金湖	闵桥镇渔业9#综合变	10	200	79
33502	金湖	凤泽园1#箱变	10	500	0
33503	金湖	上海花园1#箱变	10	500	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33504	金湖	涂沟镇唐港集镇1#综合变	10	400	218
33505	金湖	闵桥镇集镇小区4#综合变	10	400	88
33506	金湖	吕良镇丰乐4#综合变	10	200	105
33507	金湖	吕良镇丰乐5#综合变	10	200	59
33508	金湖	闵桥镇高庄7#综合变	10	200	101
33509	金湖	金荷花园5#箱变	10	400	0
33510	金湖	庆都广场2#变	10	800	467
33511	金湖	银涂镇红湖三期9#综合变	10	630	449
33512	金湖	金南镇先锋1#综合变	10	200	0
33513	金湖	白马湖红旗6#综合变	10	400	164
33514	金湖	白马湖张集6#综合变	10	200	70
33515	金湖	白马湖张集5#综合变	10	200	88
33516	金湖	白马湖新河7#综合变	10	200	82
33517	金湖	白马湖张集4#综合变	10	200	46
33518	金湖	白马湖张集2#综合变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33519	金湖	白马湖张集3#综合变	10	200	95
33520	金湖	金南镇车洪3#综合变	10	200	0
33521	金湖	宝应湖农场刘圩危房改造小区2#综合变	10	400	232
33522	金湖	闵桥镇任港12#综合变	10	200	129
33523	金湖	明发观澜苑3#变	10	630	294
33524	金湖	黎东花园2#变	10	800	497
33525	金湖	金北镇南堆3#综合变	10	200	104
33526	金湖	前锋镇淮村6#综合变	10	200	85
33527	金湖	吕良镇漕泽4#综合变	10	200	45
33528	金湖	前锋镇淮新5#综合变	10	400	225
33529	金湖	庆都广场3#变	10	630	348
33530	金湖	金北镇马庄3#综合变	10	200	85
33531	金湖	银集镇高沈3#综合变	10	400	198
33532	金湖	庆都广场6#变	10	630	359
33533	金湖	徐梁人家2#变	10	630	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33534	金湖	黎城镇粮棉13#综合变	10	200	125
33535	金湖	金南镇丰南6#综合变	10	200	72
33536	金湖	宝应湖农场六队综合变	10	400	160
33537	金湖	高宝路公用变	10	250	164
33538	金湖	天安广场4#变	10	800	639
33539	金湖	吕良镇集镇小区5#箱变	10	630	344
33540	金湖	明发观澜苑2#变	10	630	0
33541	金湖	白马湖渔乐湾3#综合变	10	400	93
33542	金湖	宝应湖农场八队电站综合变	10	200	0
33543	金湖	新民变仓库公用变	10	100	0
33544	金湖	牌楼花园3#变	10	800	581
33545	金湖	悦隼风华7#变	10	630	504
33546	金湖	金南镇卞塘集镇8#综合变	10	400	55
33547	金湖	水韵澜庭3#变	10	800	508
33548	金湖	金南镇幸福街小区2#综合变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33549	金湖	涂沟镇养殖场5#综合变	10	315	110
33550	金湖	城镇卫生院3#公用变	10	400	178
33551	金湖	明发观澜苑1#变	10	630	300
33552	金湖	戴楼镇中东2#综合变	10	400	163
33553	金湖	徐梁人家6#变	10	630	319
33554	金湖	白马湖渔乐湾4#综合变	10	400	110
33555	金湖	金南镇原种队2#综合变	10	100	50
33556	金湖	金南镇平安路2#综合变	10	200	53
33557	金湖	黎城镇集镇7#综合变	10	800	540
33558	金湖	汽摩园仓库公用变	10	315	165
33559	金湖	涂沟镇幸福小区1#综合变	10	500	163
33560	金湖	涂沟镇幸福小区3#综合变	10	500	285
33561	金湖	吕良镇付圩徐庄综合变	10	200	103
33562	金湖	金建和园13#变	10	800	591
33563	金湖	韵湖广场3#变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33564	金湖	宝应湖农场十四队综合变	10	400	277
33565	金湖	金建和园9#变	10	800	451
33566	金湖	兴隆华府2#变	10	800	542
33567	金湖	吕良镇集镇2#综合变	10	400	193
33568	金湖	海阔天空公用变	10	400	35
33569	金湖	杉荷居4#变	10	800	600
33570	金湖	吕良镇大庄园区综合变	10	400	179
33571	金湖	金南镇宋坝9#综合变	10	400	320
33572	金湖	闵桥镇渔业10#综合变	10	200	66
33573	金湖	宝应湖农场刘圩社区1#综合变	10	630	279
33574	金湖	白马湖前锋11#综合变	10	400	142
33575	金湖	永阳路公用变	10	200	116
33576	金湖	闸东1#箱变	10	500	194
33577	金湖	闵桥镇周桥6#综合变	10	200	82
33578	金湖	黎城市场3#公用变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33579	金湖	黎城市场4#公用变	10	400	133
33580	金湖	金北镇拾圩7#综合变	10	200	59
33581	金湖	颐高园区1#箱变	10	630	177
33582	金湖	联通公司1#箱变	10	500	98
33583	金湖	联通公司2#箱变	10	500	220
33584	金湖	财政局箱变	10	500	255
33585	金湖	邮电新村箱变	10	500	349
33586	金湖	白马湖新河10#综合变	10	200	122
33587	金湖	前锋镇中段6#综合变	10	200	62
33588	金湖	黎城镇工农一组2#综合变	10	200	91
33589	金湖	吕良镇新农8#综合变	10	200	111
33590	金湖	徐梁公寓三期8#变	10	800	420
33591	金湖	金南镇五里7#综合变	10	400	117
33592	金湖	金南镇吴桥7#综合变	10	200	99
33593	金湖	黎城市场2#箱变	10	500	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33594	金湖	沿河路3#箱变	10	500	0
33595	金湖	塔集镇跃进小区1#综合变	10	400	109
33596	金湖	黎城镇工农一组1#综合变	10	200	116
33597	金湖	戴楼镇楼庄小区5#综合变	10	400	162
33598	金湖	金北镇张桥3#综合变	10	200	108
33599	金湖	戴楼镇戴楼3组综合变	10	400	148
33600	金湖	戴楼镇牌楼集中区4#综合变	10	200	0
33601	金湖	复兴圩农场8#综合变	10	200	75
33602	金湖	金荷花园13#箱变	10	400	0
33603	金湖	金北镇吴庄5#综合变	10	200	106
33604	金湖	宝应湖农场十队综合变	10	400	218
33605	金湖	九里玫瑰园9#变	10	800	470
33606	金湖	金荷花园7#箱变	10	400	0
33607	金湖	闵桥镇金桥十三组1#综合变	10	200	43
33608	金湖	步行街1#箱变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33609	金湖	明发悦珑湖1#变	10	800	566
33610	金湖	吕良镇孙集乔庄综合变	10	400	281
33611	金湖	金北镇马庄2#综合变	10	400	101
33612	金湖	锦绣华城7#变	10	800	0
33613	金湖	锦绣华城8#变	10	800	0
33614	金湖	锦绣华城9#变	10	800	0
33615	金湖	锦绣华城10#变	10	800	0
33616	金湖	锦绣华城13#变	10	1000	0
33617	金湖	锦绣华城14#变	10	1000	0
33618	金湖	锦绣华城6#变	10	800	0
33619	金湖	吕良镇孙集陈庄综合变	10	200	145
33620	金湖	滨河商业街2#变	10	800	531
33621	金湖	闵桥镇湖荡3#综合变	10	400	190
33622	金湖	戴楼镇红岭村部3#综合变	10	630	375
33623	金湖	市政所箱变	10	500	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33624	金湖	润德路北箱变	10	500	400
33625	金湖	金北镇拾圩3#综合变	10	400	213
33626	金湖	金南镇新卞8#综合变	10	400	121
33627	金湖	宝应湖农场五七队3#综合变	10	400	191
33628	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	0
33629	金湖	吕良镇陈新2#综合变	10	200	51
33630	金湖	宝应湖农场4#综合变	10	630	229
33631	金湖	锦绣华城2#变	10	800	0
33632	金湖	锦绣华城3#变	10	800	0
33633	金湖	锦绣华城4#变	10	800	0
33634	金湖	锦绣华城1#变	10	800	0
33635	金湖	锦绣华城16#变	10	800	0
33636	金湖	锦绣华城17#变	10	800	0
33637	金湖	锦绣华城18#变	10	800	0
33638	金湖	锦绣华城19#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33639	金湖	锦绣华城20#变	10	800	0
33640	金湖	锦绣华城15#变	10	800	0
33641	金湖	徐梁公寓三期1#变	10	1000	563
33642	金湖	徐梁公寓三期2#变	10	1000	575
33643	金湖	龙泰福府7#变	10	800	639
33644	金湖	吕良镇振兴5#综合变	10	200	63
33645	金湖	复兴圩农场10#综合变	10	200	88
33646	金湖	金南镇岗坂13#综合变	10	200	16
33647	金湖	银涂镇红湖三期5#综合变	10	630	399
33648	金湖	中医院箱变	10	500	286
33649	金湖	健康路1#箱变	10	500	198
33650	金湖	金南镇岗坂14#综合变	10	200	100
33651	金湖	印象城五期2#变	10	800	466
33652	金湖	健康路2#箱变	10	500	148
33653	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33654	金湖	卫生局1#箱变	10	500	243
33655	金湖	卫生局2#箱变	10	500	222
33656	金湖	工商银行箱变	10	500	295
33657	金湖	外贸公司箱变	10	500	246
33658	金湖	金南镇联盟6#综合变	10	200	84
33659	金湖	白马湖新河1#综合变	10	200	45
33660	金湖	水岸明珠1#变	10	630	0
33661	金湖	白马湖杨庄3#综合变	10	200	160
33662	金湖	锦绣华城5#变	10	800	0
33663	金湖	明发观澜苑8#变	10	630	0
33664	金湖	宝应湖农场养殖场1# 综合变	10	400	260
33665	金湖	金南镇南望10#综合变	10	200	129
33666	金湖	白马湖渔民8#综合变	10	200	132
33667	金湖	金北镇拾圩2#综合变	10	200	86
33668	金湖	国贸中心2#变	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33669	金湖	塔集镇宝塔2#综合变	10	630	362
33670	金湖	白马湖红锋6#综合变	10	400	235
33671	金湖	金湖路箱变	10	500	206
33672	金湖	金南镇胡庄8#综合变	10	200	111
33673	金湖	吕良镇前进3#综合变	10	200	90
33674	金湖	金北镇马庄1#综合变	10	200	21
33675	金湖	金北镇陈桥周庄1#综合变	10	200	72
33676	金湖	天安广场1#变	10	800	427
33677	金湖	九里玫瑰园2#变	10	800	501
33678	金湖	金北镇郭桥2#综合变	10	200	61
33679	金湖	宝应湖农场七队综合变	10	400	111
33680	金湖	水产小区2#变	10	800	582
33681	金湖	塔集镇安乐8#综合变	10	400	212
33682	金湖	吕良镇孙集2#综合变	10	400	291
33683	金湖	吕良镇孙集5#综合变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33684	金湖	水韵澜庭11#变	10	800	524
33685	金湖	涂沟镇桂花9#综合变	10	200	94
33686	金湖	涂沟镇桂花10#综合变	10	200	74
33687	金湖	涂沟镇五星4#综合变	10	200	78
33688	金湖	涂沟镇五星5#综合变	10	400	160
33689	金湖	水韵澜庭8#变	10	800	502
33690	金湖	金虹大院2#变	10	800	487
33691	金湖	体育馆2#公用变	10	400	125
33692	金湖	体育馆3#公用变	10	400	93
33693	金湖	闵桥镇药王4#综合变	10	200	102
33694	金湖	恒和大厦3#变	10	630	477
33695	金湖	白马湖郑圩二组综合变	10	200	82
33696	金湖	宝应湖农场十五队综合变	10	400	268
33697	金湖	黎城镇瓦厂10#综合变	10	200	0
33698	金湖	金北镇邬桥6#综合变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33699	金湖	吕良镇张坝竹园2#综合变	10	200	133
33700	金湖	吕良镇张坝竹园1#综合变	10	200	133
33701	金湖	复兴圩农场4#综合变	10	400	183
33702	金湖	前锋镇施港4#综合变	10	200	130
33703	金湖	复兴圩农场9#综合变	10	200	91
33704	金湖	涂沟镇五星6#综合变	10	200	62
33705	金湖	涂沟镇湖滨6#综合变	10	200	79
33706	金湖	涂沟镇于沟8#综合变	10	400	133
33707	金湖	涂沟镇新淮6#综合变	10	200	103
33708	金湖	涂沟镇新淮7#综合变	10	100	16
33709	金湖	银涂镇劳动1#综合变	10	315	142
33710	金湖	壹品仕家6#变	10	800	364
33711	金湖	宝应湖农场十六队综合变	10	400	272
33712	金湖	金南镇金卞路1#综合变	10	200	62
33713	金湖	塔集镇集镇5#综合变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33714	金湖	九里玫瑰园36#变	10	800	614
33715	金湖	外国语宿舍箱变	10	630	328
33716	金湖	银集镇振兴路1#综合变	10	400	99
33717	金湖	银集镇复连10#综合变	10	200	101
33718	金湖	银集镇复连9#综合变	10	200	104
33719	金湖	牌楼花园11#变	10	800	497
33720	金湖	复兴圩农场5#综合变	10	400	232
33721	金湖	复兴圩农场6#综合变	10	200	96
33722	金湖	兰亭熙园11#变	10	800	361
33723	金湖	兰亭熙园12#变	10	800	478
33724	金湖	九里玫瑰园28#变	10	800	590
33725	金湖	涂沟镇五星1#综合变	10	400	207
33726	金湖	建业路箱变	10	630	503
33727	金湖	天安广场11#变	10	800	594
33728	金湖	营销中心箱变	10	500	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33729	金湖	闵桥镇张石9#综合变	10	400	245
33730	金湖	金建和园10#变	10	800	639
33731	金湖	金南镇嵇圩5#综合变	10	200	0
33732	金湖	金南镇金沟集镇1#综合变	10	400	0
33733	金湖	金北镇董河小区5#综合变	10	400	231
33734	金湖	杉荷居2#变	10	630	442
33735	金湖	金南镇胡庄9#综合变	10	200	28
33736	金湖	戴楼镇红岭六组2#综合变	10	200	47
33737	金湖	闵桥镇施尖8#综合变	10	200	90
33738	金湖	金北镇塘埂1#综合变	10	200	110
33739	金湖	戴楼镇红岭五组2#综合变	10	200	119
33740	金湖	闵桥镇渔业8#综合变	10	200	54
33741	金湖	银集镇人民路1#综合变	10	400	143
33742	金湖	九里玫瑰园23#变	10	630	466
33743	金湖	涂沟镇曙光三组综合变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33744	金湖	金虹湖畔3#变	10	800	565
33745	金湖	吕良镇新农集镇6#综合变	10	400	207
33746	金湖	金南镇马塘4#综合变	10	200	68
33747	金湖	金南镇马塘5#综合变	10	200	99
33748	金湖	金南镇马塘6#综合变	10	200	128
33749	金湖	金南镇先进8#综合变	10	200	0
33750	金湖	吕良镇前进11#综合变	10	200	123
33751	金湖	金城商厦1#公用变	10	630	141
33752	金湖	闵桥镇闵桥1#综合变	10	400	25
33753	金湖	闵桥镇朱桥5#综合变	10	200	96
33754	金湖	金北镇吴庄1#综合变	10	400	131
33755	金湖	戴楼镇官塘集镇10#综合变	10	200	78
33756	金湖	戴楼镇小集9#综合变	10	200	93
33757	金湖	吕良镇茶庵9#综合变	10	200	18
33758	金湖	吕良镇大庄8#综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33759	金湖	闵桥镇朱桥6#综合变	10	200	12
33760	金湖	吕良镇双岗李庄综合变	10	200	129
33761	金湖	金北镇大元5#综合变	10	400	244
33762	金湖	戴楼镇新塘四组1#综合变	10	200	120
33763	金湖	金北镇吴庄2#综合变	10	200	74
33764	金湖	大理石厂公用变	10	500	86
33765	金湖	吕良镇集镇小区2#变	10	400	155
33766	金湖	宝应湖农场养殖场3#综合变	10	200	112
33767	金湖	吕良镇金河中心综合变	10	315	199
33768	金湖	吕良镇幸福姚庄综合变	10	200	51
33769	金湖	交通路南3#箱变	10	630	428
33770	金湖	涂沟镇曙光七组综合变	10	200	87
33771	金湖	吕良镇军舍孙庄综合变	10	200	50
33772	金湖	吕良镇曹圩9#综合变	10	200	56
33773	金湖	戴楼镇新塘小区1#综合变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33774	金湖	戴楼镇新塘小区2#综合变	10	400	161
33775	金湖	戴楼镇衡阳小区1#综合变	10	200	25
33776	金湖	金南镇连胡小区综合变	10	200	67
33777	金湖	九里玫瑰园5#变	10	630	428
33778	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	0
33779	金湖	金南镇新杨6#综合变	10	315	0
33780	金湖	九里玫瑰园15#变	10	630	504
33781	金湖	金北街道喜盈门1#综合变	10	630	386
33782	金湖	宝应湖农场五队综合变	10	200	113
33783	金湖	吕良镇三园高圩综合变	10	200	87
33784	金湖	吕良镇孙集9#综合变	10	400	142
33785	金湖	育才小学箱变	10	630	422
33786	金湖	吕良镇新农集镇7#综合变	10	400	227
33787	金湖	涂沟镇红星渔塘1#综合变	10	400	178
33788	金湖	金湖电视台1#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33789	金湖	金湖电视台2#箱变	10	630	0
33790	金湖	杉荷居5#变	10	800	610
33791	金湖	九里花园2#变	10	800	639
33792	金湖	碧桂园8#变	10	630	151
33793	金湖	闵桥镇集镇小区6#综合变	10	630	412
33794	金湖	金南镇雅荷居小区1#箱变	10	400	198
33795	金湖	金南镇岗坂5#综合变	10	400	180
33796	金湖	金南镇卞塘集镇7#综合变	10	200	79
33797	金湖	金南镇金南7#综合变	10	400	131
33798	金湖	金南镇王庄8#综合变	10	200	0
33799	金湖	白马湖渔民2#综合变	10	400	32
33800	金湖	白马湖前锋3#综合变	10	200	33
33801	金湖	吕良镇陈新7#综合变	10	400	186
33802	金湖	利达大厦1#变	10	800	510
33803	金湖	利达大厦2#变	10	800	527

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33804	金湖	黎城镇粮棉三组综合变	10	200	38
33805	金湖	黎城镇粮棉14#综合变	10	200	125
33806	金湖	黎城镇粮棉15#综合变	10	200	87
33807	金湖	黎城镇鱼种3#综合变	10	315	230
33808	金湖	黎城镇任庄五组综合变	10	200	55
33809	金湖	黎城镇任庄16#综合变	10	200	39
33810	金湖	白马湖新河11#综合变	10	200	104
33811	金湖	闵桥镇朱桥7#综合变	10	200	68
33812	金湖	宝应湖农场五队电站综合变	10	200	116
33813	金湖	闵桥镇朱桥8#综合变	10	200	112
33814	金湖	金北镇吴庄3#综合变	10	400	186
33815	金湖	闵桥镇杨平十三组1#综合变	10	315	175
33816	金湖	黎城镇工农3组综合变	10	200	78
33817	金湖	金北镇万坝6#综合变	10	200	38
33818	金湖	金石机电城2#变	10	1250	728

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33819	金湖	九里玫瑰园17#变	10	800	579
33820	金湖	水韵澜庭1#变	10	800	554
33821	金湖	碧桂园5#变	10	630	293
33822	金湖	教师进修学校2#箱变	10	630	170
33823	金湖	教师进修学校1#箱变	10	630	242
33824	金湖	广电局箱变	10	630	235
33825	金湖	银涂镇红湖三期7#综合变	10	630	449
33826	金湖	黎城镇工农二组2#综合变	10	400	221
33827	金湖	黎城镇黎东8#综合变	10	400	242
33828	金湖	黎城镇黎东16#综合变	10	400	222
33829	金湖	吕良镇陈新8#综合变	10	200	75
33830	金湖	金南镇幸福湾小区8#箱变	10	500	202
33831	金湖	黎城镇林场3#综合变	10	200	46
33832	金湖	宝应湖农场刘圩七队综合变	10	400	320
33833	金湖	宝应湖农场刘圩特水厂综合变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33834	金湖	金北镇刘庄4#综合变	10	200	66
33835	金湖	闵桥镇双庙5#综合变	10	200	69
33836	金湖	黎城镇工农20#综合变	10	200	132
33837	金湖	闵桥镇楼庄5#综合变	10	200	79
33838	金湖	白马湖渔乐湾2#综合变	10	630	385
33839	金湖	闵桥镇楼庄4#综合变	10	200	97
33840	金湖	金北镇高集10#综合变	10	200	62
33841	金湖	宝应湖农场三分场综合变	10	400	222
33842	金湖	银集镇新北1#综合变	10	400	176
33843	金湖	白马湖前锋10#综合变	10	200	57
33844	金湖	吕良镇刘桥4#综合变	10	400	204
33845	金湖	吕良镇赤水新建综合变	10	400	255
33846	金湖	吕良镇付圩孙河综合变	10	400	157
33847	金湖	吕良镇新农1#综合变	10	400	254
33848	金湖	九里玫瑰园35#变	10	800	625

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33849	金湖	戴楼镇楼庄小区4#综合变	10	400	234
33850	金湖	金城商厦2#公用变	10	630	275
33851	金湖	金石集团小区箱变	10	630	195
33852	金湖	闵桥镇太平8#综合变	10	200	38
33853	金湖	黎城镇工农七组1#综合变	10	400	208
33854	金湖	金北镇滨湖1#综合变	10	400	213
33855	金湖	宝应湖农场七队电站综合变	10	200	160
33856	金湖	金北镇渔池4#综合变	10	200	36
33857	金湖	吕良镇曹圩许庄综合变	10	200	107
33858	金湖	吕良镇金河金福综合变	10	200	111
33859	金湖	金北镇新街4#综合变	10	200	89
33860	金湖	吕良镇金淮新庄综合变	10	200	160
33861	金湖	荷玥名都12#变	10	800	0
33862	金湖	龙泰福府2#变	10	800	142
33863	金湖	杉荷居10#变	10	630	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33864	金湖	荷玥名都11#变	10	800	0
33865	金湖	金北街道和美人家5#综合变	10	630	381
33866	金湖	城管局4#公用变	10	400	148
33867	金湖	随想园箱变	10	500	383
33868	金湖	金南镇供销社综合变	10	200	76
33869	金湖	金湖县印象城二期1#综合变	10	800	255
33870	金湖	金湖县印象城二期2#综合变	10	800	90
33871	金湖	金南镇工业集中区2#箱变	10	630	221
33872	金湖	前锋镇民生5#综合变	10	200	99
33873	金湖	塔集镇陆加6#综合变	10	200	98
33874	金湖	前锋镇新村6#综合变	10	200	84
33875	金湖	塔集镇陆加5#综合变	10	200	75
33876	金湖	塔集镇陈家圩9#综合变	10	200	80
33877	金湖	塔集镇三柳9#综合变	10	200	60
33878	金湖	塔集镇夹沟集镇5#综合变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33879	金湖	白马湖东滩8#综合变	10	315	177
33880	金湖	塔集镇新桥6#综合变	10	200	100
33881	金湖	塔集镇岔河7#综合变	10	200	104
33882	金湖	塔集镇陈家圩北综合变	10	200	94
33883	金湖	吕良镇三园1组综合变	10	200	14
33884	金湖	吕良镇三园7#综合变	10	200	29
33885	金湖	吕良镇幸福王庄综合变	10	200	90
33886	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	203
33887	金湖	闵桥镇施尖4#综合变	10	200	80
33888	金湖	金南镇金南6#综合变	10	315	191
33889	金湖	吕良镇集镇小区7#箱变	10	400	274
33890	金湖	黎城镇黎城11#综合变	10	400	153
33891	金湖	金湖县印象城二期3#综合变	10	800	468
33892	金湖	金湖县印象城二期4#综合变	10	800	483
33893	金湖	龙港观湖苑1#变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33894	金湖	龙港观湖苑2#变	10	630	0
33895	金湖	龙港观湖苑3#变	10	630	311
33896	金湖	黎城镇黎东18#综合变	10	200	73
33897	金湖	塔集镇陈家圩南综合变	10	200	120
33898	金湖	塔集镇新桥7#综合变	10	200	72
33899	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	0
33900	金湖	金北街道董河小区2#综合变	10	400	137
33901	金湖	涂沟镇秦庄二组综合变	10	400	108
33902	金湖	印象城12#综合变	10	630	324
33903	金湖	吕良镇沿湖柳坝综合变	10	200	36
33904	金湖	涂沟镇秦庄十组综合变	10	200	112
33905	金湖	复兴圩农场3#综合变	10	630	396
33906	金湖	印象城14#综合变	10	630	410
33907	金湖	涂沟镇财政所1#综合变	10	400	203
33908	金湖	涂沟镇政府1#综合变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33909	金湖	前锋镇淮新2#综合变	10	200	31
33910	金湖	金北街道董河小区3#综合变	10	400	245
33911	金湖	戴楼镇新塘六组1#综合变	10	200	113
33912	金湖	戴楼镇嘉御龙庭8#综合变	10	800	500
33913	金湖	银涂镇红湖三期8#综合变	10	630	442
33914	金湖	荷玥名都3#变	10	800	0
33915	金湖	杉荷居9#变	10	630	481
33916	金湖	黎城镇种禽1#综合变	10	400	247
33917	金湖	壹品仕家3#变	10	800	414
33918	金湖	东阳南路箱变	10	500	311
33919	金湖	塔集镇淮泉6组综合变	10	200	93
33920	金湖	闵桥镇周桥7#综合变	10	200	98
33921	金湖	塔集镇淮泉7组综合变	10	200	130
33922	金湖	戴楼镇嘉御龙庭1#综合变	10	630	422
33923	金湖	龙港观湖苑4#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33924	金湖	龙港观湖苑5#变	10	800	473
33925	金湖	龙港观湖苑6#变	10	800	0
33926	金湖	龙港观湖苑7#变	10	630	307
33927	金湖	龙港观湖苑8#变	10	630	0
33928	金湖	龙港观湖苑9#变	10	630	311
33929	金湖	龙港观湖苑10#变	10	630	0
33930	金湖	白马湖郭家荡4#综合变	10	400	137
33931	金湖	白马湖郭家荡5#综合变	10	200	22
33932	金湖	白马湖郭家荡6#综合变	10	400	112
33933	金湖	涂沟镇李庄2#综合变	10	200	24
33934	金湖	供电小区5#公用变	10	630	236
33935	金湖	涂沟镇双桥2#综合变	10	200	58
33936	金湖	涂沟镇窑湾7#综合变	10	200	78
33937	金湖	银涂镇红湖三期2#综合变	10	800	573
33938	金湖	宝应湖农场砖瓦厂综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33939	金湖	戴楼镇衡阳五组1#综合变	10	400	253
33940	金湖	黎城镇九里6#综合变	10	400	130
33941	金湖	悦隼风华6#变	10	800	348
33942	金湖	白马湖前锋9#综合变	10	200	63
33943	金湖	东城国际1#变	10	800	369
33944	金湖	白马湖中营10#综合变	10	200	92
33945	金湖	白马湖中营9#综合变	10	200	87
33946	金湖	金北镇马港9#综合变	10	200	88
33947	金湖	涂沟镇窑湾8#综合变	10	200	117
33948	金湖	金北镇塘埂6#综合变	10	400	123
33949	金湖	宝应湖农场刘圩社区5#综合变	10	400	320
33950	金湖	涂沟镇秦庄四组综合变	10	200	46
33951	金湖	涂沟镇红星5#综合变	10	400	142
33952	金湖	九里花园5#变	10	800	481
33953	金湖	金南镇五里8#综合变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33954	金湖	杉荷居1#变	10	630	491
33955	金湖	水韵澜庭4#变	10	800	501
33956	金湖	宝应湖农场特水厂1# 综合变	10	200	75
33957	金湖	吕良镇沿湖楼灯综合 变	10	400	263
33958	金湖	工会箱变	10	500	106
33959	金湖	卫生局宿舍箱变	10	500	285
33960	金湖	戴楼镇嘉御龙庭2#综 合变	10	630	431
33961	金湖	戴楼镇嘉御龙庭3#综 合变	10	630	444
33962	金湖	戴楼镇嘉御龙庭4#综 合变	10	630	374
33963	金湖	金北街道陈桥集镇1# 综合变	10	630	338
33964	金湖	金北镇塘埂2#综合变	10	200	51
33965	金湖	闵桥镇集镇12#综合变	10	400	318
33966	金湖	白马湖陈润13#综合变	10	400	176
33967	金湖	金北镇高集5#综合变	10	200	79
33968	金湖	东城国际2#变	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33969	金湖	白马湖前锋7#综合变	10	200	32
33970	金湖	白马湖红锋7#综合变	10	200	99
33971	金湖	白马湖东滩9#综合变	10	315	129
33972	金湖	黎城13#箱变	10	630	211
33973	金湖	涂沟镇红星6#综合变	10	200	17
33974	金湖	润康天成1#变	10	800	331
33975	金湖	润康天成2#变	10	800	371
33976	金湖	水岸明珠4#变	10	630	495
33977	金湖	银涂镇沿河路1#综合变	10	400	47
33978	金湖	吕良镇花园军圩综合变	10	400	283
33979	金湖	金荷花园4#箱变	10	400	0
33980	金湖	闵桥镇横桥集镇5#综合变	10	400	234
33981	金湖	吕良镇湖畔旺屯9#综合变	10	400	210
33982	金湖	闵桥镇横桥集镇4#综合变	10	400	242
33983	金湖	戴楼镇小集7#综合变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33984	金湖	戴楼镇新塘5#综合变	10	400	0
33985	金湖	塔集镇集镇小区3#综合变	10	400	174
33986	金湖	涂沟镇集镇4#综合变	10	400	225
33987	金湖	塔集镇夹沟6#综合变	10	400	243
33988	金湖	涂沟镇红星7#综合变	10	200	120
33989	金湖	涂沟镇红星8#综合变	10	200	12
33990	金湖	涂沟镇红星9#综合变	10	200	41
33991	金湖	涂沟镇红星10#综合变	10	200	114
33992	金湖	白马湖渔乐湾5#综合变	10	630	349
33993	金湖	复兴圩农场1#综合变	10	630	421
33994	金湖	复兴圩农场2#综合变	10	630	358
33995	金湖	徐梁人家3#变	10	630	383
33996	金湖	悦隼风华5#变	10	800	413
33997	金湖	戴楼镇新塘小区3#综合变	10	400	239
33998	金湖	前锋镇合意6#综合变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
33999	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	400	0
34000	金湖	吕良镇付圩6#综合变	10	400	237
34001	金湖	金南镇罗坝5#综合变	10	200	103
34002	金湖	闵桥镇西河口1#综合变	10	400	263
34003	金湖	九里玫瑰园27#变	10	800	589
34004	金湖	金都花苑2#箱变	10	400	302
34005	金湖	滨湖壹号2#变	10	1000	0
34006	金湖	滨湖壹号3#变	10	1000	709
34007	金湖	滨湖壹号4#变	10	1000	0
34008	金湖	滨湖壹号13#变	10	800	466
34009	金湖	滨湖壹号14#变	10	800	0
34010	金湖	滨湖壹号15#变	10	800	428
34011	金湖	滨湖壹号16#变	10	800	0
34012	金湖	悦隼风华8#变	10	630	155
34013	金湖	塔集镇新华三组综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34014	金湖	塔集镇新华四组综合变	10	200	90
34015	金湖	塔集镇新华七组综合变	10	160	81
34016	金湖	塔集镇中桥3#综合变	10	400	199
34017	金湖	塔集镇集镇12#综合变	10	400	158
34018	金湖	闵桥镇施尖九组1#综合变	10	400	218
34019	金湖	闵桥镇张石6#综合变	10	200	95
34020	金湖	吕良镇陈新4#综合变	10	200	140
34021	金湖	吕良镇振兴8#综合变	10	400	270
34022	金湖	吕良镇湖畔旺屯8#综合变	10	400	120
34023	金湖	水韵澜庭9#变	10	800	503
34024	金湖	牌楼小区3期1#变	10	800	519
34025	金湖	牌楼小区3期2#变	10	800	435
34026	金湖	荷玥名都4#变	10	800	0
34027	金湖	塔集镇河村2#综合变	10	200	90
34028	金湖	塔集镇集镇4#综合变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34029	金湖	戴楼镇中东3#综合变	10	400	60
34030	金湖	金南镇胡庄11#综合变	10	200	116
34031	金湖	金南镇岗坂11#综合变	10	200	75
34032	金湖	南高齿公寓3#变	10	800	433
34033	金湖	黎城镇工农养殖场3# 综合变	10	400	0
34034	金湖	吕良镇振兴9#综合变	10	200	113
34035	金湖	涂沟镇李庄3#综合变	10	200	76
34036	金湖	吕良镇新丰1#综合变	10	200	95
34037	金湖	复兴圩农场东养殖场 2#综合变	10	200	80
34038	金湖	闵桥镇张石1#综合变	10	400	149
34039	金湖	闵桥镇施尖6#综合变	10	200	93
34040	金湖	牌楼小区8#箱变	10	500	175
34041	金湖	吕良镇卫生院综合变	10	630	407
34042	金湖	金南镇百庙3#综合变	10	200	57
34043	金湖	荷玥名都9#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34044	金湖	荷盛佳苑4#变	10	1000	645
34045	金湖	荷盛佳苑3#变	10	1000	644
34046	金湖	天安广场13#变	10	800	619
34047	金湖	园林路1#箱变	10	630	326
34048	金湖	九里玫瑰园11#变	10	800	515
34049	金湖	园林路2#箱变	10	630	212
34050	金湖	塔集镇夹沟5#综合变	10	400	235
34051	金湖	金南镇岗坂12#综合变	10	315	220
34052	金湖	金南镇泥坝7#综合变	10	315	158
34053	金湖	金南镇车洪5#综合变	10	200	0
34054	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	0
34055	金湖	金南镇宋坝5#综合变	10	200	88
34056	金湖	金南镇宋坝6#综合变	10	200	79
34057	金湖	金南镇宋坝7#综合变	10	200	85
34058	金湖	金南镇宋坝8#综合变	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34059	金湖	金南镇抬饭7#综合变	10	200	0
34060	金湖	前锋镇淮湖2#综合变	10	400	191
34061	金湖	前锋镇淮湖4#综合变	10	200	88
34062	金湖	闵桥镇甫坝1#综合变	10	200	72
34063	金湖	金南镇金南3#综合变 （箱变）	10	400	215
34064	金湖	徐梁人家8#变	10	630	338
34065	金湖	徐梁安置房2#箱变	10	400	148
34066	金湖	印象城五期3#变	10	800	452
34067	金湖	前锋镇同心农场1#综合变	10	200	95
34068	金湖	金南镇抬饭9#综合变	10	200	0
34069	金湖	金南镇抬饭10#综合变	10	200	0
34070	金湖	金南镇徐庄5#综合变	10	200	0
34071	金湖	悦隼风华14#变	10	800	430
34072	金湖	天安广场5#变	10	800	574
34073	金湖	吕良镇东老街箱变	10	630	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34074	金湖	名人广场1#变	10	800	0
34075	金湖	名人广场2#变	10	800	0
34076	金湖	名人广场3#变	10	800	0
34077	金湖	名人广场4#变	10	800	0
34078	金湖	县政府家属区1#箱变	10	630	0
34079	金湖	黎东花园6#变	10	800	358
34080	金湖	恒和大厦4#变	10	630	491
34081	金湖	牌楼花园2#变	10	800	585
34082	金湖	黎东花园7#变	10	800	415
34083	金湖	徐梁安置房3#箱变	10	400	200
34084	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	0
34085	金湖	塔集镇龚河7组综合变	10	400	168
34086	金湖	金南镇幸福街小区1#综合变	10	800	440
34087	金湖	刀具厂箱变	10	630	327
34088	金湖	八四广场箱变	10	630	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34089	金湖	涂沟镇高邮湖避风港2#综合变	10	400	238
34090	金湖	九里玫瑰园26#变	10	800	546
34091	金湖	悦隼风华4#变	10	800	127
34092	金湖	碧桂园6#变	10	630	343
34093	金湖	闵桥镇高庄5#综合变	10	200	82
34094	金湖	庆都广场4#变	10	630	362
34095	金湖	戴楼镇天缘雅居1#综合变	10	630	450
34096	金湖	银集镇复兴5#综合变	10	400	109
34097	金湖	闵桥镇任港10#综合变	10	200	100
34098	金湖	新城花园13#箱变	10	630	0
34099	金湖	造纸厂箱变	10	500	357
34100	金湖	塔集镇陆河7#综合变	10	400	237
34101	金湖	复兴圩农场7#综合变	10	200	100
34102	金湖	白马湖郑圩渔民综合变	10	200	54
34103	金湖	牌楼花园12#变	10	800	617

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34104	金湖	银涂镇银湖湾小区1#综合变	10	400	146
34105	金湖	宝应湖农场十二队综合变	10	400	207
34106	金湖	农机校公变	10	400	68
34107	金湖	果园南公变	10	400	75
34108	金湖	宝应湖农场二队3#综合变	10	400	110
34109	金湖	闵桥镇施尖10#综合变	10	400	173
34110	金湖	九里玫瑰园20#变	10	800	564
34111	金湖	闵桥镇任港四组1#综合变	10	200	88
34112	金湖	金荷花园6#箱变	10	400	0
34113	金湖	银涂镇嵇圩林场堤西1#综合变	10	200	27
34114	金湖	前锋镇良种场3#综合变	10	200	95
34115	金湖	银集镇刘坝3#综合变	10	200	48
34116	金湖	悦隼风华12#变	10	800	392
34117	金湖	水韵澜庭10#变	10	800	494
34118	金湖	黎城镇瓦厂4#综合变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34119	金湖	碧桂园7#变	10	630	289
34120	金湖	金南镇车东6#综合变	10	200	0
34121	金湖	金南镇车东7#综合变	10	200	0
34122	金湖	金南镇丰南5#综合变	10	200	21
34123	金湖	金南镇全兴4#综合变	10	400	120
34124	金湖	金南镇宋墩5#综合变	10	200	101
34125	金湖	果园西2#变	10	400	83
34126	金湖	南高齿公寓1#变	10	800	416
34127	金湖	吕良镇三园3#综合变	10	400	200
34128	金湖	银集镇银红1#综合变	10	200	109
34129	金湖	金南镇华沟4#综合变	10	200	74
34130	金湖	宝应湖农场八队1#综合变	10	400	258
34131	金湖	南高齿公寓2#变	10	800	448
34132	金湖	金南镇墩塘8#综合变	10	200	78
34133	金湖	金南镇墩塘9#综合变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34134	金湖	金南镇岗坂9#综合变	10	200	100
34135	金湖	金南镇岗坂10#综合变	10	200	101
34136	金湖	金南镇南望9#综合变	10	400	255
34137	金湖	宝应湖农场一队2#综合变	10	400	238
34138	金湖	果园西公用变	10	400	104
34139	金湖	金虹大院3#变	10	630	292
34140	金湖	明发悦珑湖4#变	10	800	475
34141	金湖	龙泰福府9#变	10	800	639
34142	金湖	明发观澜苑4#变	10	630	0
34143	金湖	金北镇万庄8#综合变	10	400	248
34144	金湖	悦隼风华10#变	10	630	127
34145	金湖	长乐西路2#公用变	10	400	106
34146	金湖	为民路北2#公用变	10	400	0
34147	金湖	新村路2#公用变	10	400	186
34148	金湖	友谊路2#公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34149	金湖	金北镇吴庄6#综合变	10	200	110
34150	金湖	金南镇罗坝4#综合变	10	315	163
34151	金湖	水产小区1#变	10	800	599
34152	金湖	宝应湖农场刘圩社区7#综合变	10	630	255
34153	金湖	黎东河公用变	10	200	148
34154	金湖	营销中心2#箱变	10	500	340
34155	金湖	悦隼风华3#变	10	800	640
34156	金湖	宝应湖农场3#综合变	10	630	361
34157	金湖	银涂镇港西小区1#综合变	10	200	113
34158	金湖	吕良镇集镇小区4#箱变	10	630	398
34159	金湖	吕良镇集镇小区1#变	10	400	139
34160	金湖	吕良镇前进10#综合变	10	400	246
34161	金湖	吕良镇新农6#综合变	10	315	156
34162	金湖	前锋镇农场3#综合变	10	400	167
34163	金湖	塔集镇岔河8#综合变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34164	金湖	闵桥镇集镇13#综合变	10	400	159
34165	金湖	滨河商业街1#变	10	800	600
34166	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	0
34167	金湖	闵桥镇闵桥2#综合变	10	400	152
34168	金湖	金荷花园10#箱变	10	400	0
34169	金湖	公园龍湾4#变	10	630	337
34170	金湖	沿河路西公用变	10	400	85
34171	金湖	吕良镇振兴7#综合变	10	315	173
34172	金湖	吕良镇新农7#综合变	10	200	100
34173	金湖	吕良镇漕泽8#综合变	10	315	81
34174	金湖	水韵澜庭13#变	10	800	606
34175	金湖	金虹大院4#变	10	630	324
34176	金湖	龙泰福府1#变	10	800	640
34177	金湖	吕良镇丰乐9#综合变	10	200	95
34178	金湖	戴楼镇衡阳二组2#综合变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34179	金湖	吕良镇湖畔旺屯5#综合变	10	400	242
34180	金湖	天安广场10#变	10	800	639
34181	金湖	闵桥镇姜湾八组1#综合变	10	400	189
34182	金湖	金南镇幸福湾小区3#箱变	10	630	365
34183	金湖	白马湖前锋2#综合变	10	400	112
34184	金湖	印象城五期4#变	10	800	319
34185	金湖	塔集镇新华9#综合变	10	200	82
34186	金湖	塔集镇跃进7组综合变	10	200	93
34187	金湖	白马湖渔民1#综合变	10	400	176
34188	金湖	杉荷居3#变	10	800	601
34189	金湖	城管局公用变	10	400	148
34190	金湖	水利局南2#公用变	10	400	132
34191	金湖	金北镇应集3#综合变	10	400	103
34192	金湖	前锋镇庆都庄园1#综合变	10	400	190
34193	金湖	壹品仕家2#变	10	800	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34194	金湖	塔集镇淮泉1#综合变	10	400	87
34195	金湖	塔集镇淮泉11#综合变	10	200	82
34196	金湖	戴楼镇官塘一组1#综合变	10	400	235
34197	金湖	戴楼镇官塘小区1#综合变	10	400	170
34198	金湖	戴楼镇新塘五组1#综合变	10	200	80
34199	金湖	戴楼镇牌楼集中区1#综合变	10	400	55
34200	金湖	戴楼镇大坝4#综合变	10	400	113
34201	金湖	吕良镇淮路7#综合变	10	200	86
34202	金湖	戴楼镇新塘11#综合变	10	200	0
34203	金湖	戴楼镇红岭村部2#综合变	10	400	200
34204	金湖	闵桥镇任港6#综合变	10	200	98
34205	金湖	闵桥镇横桥集镇1#综合变	10	400	202
34206	金湖	牌楼花园9#变	10	800	408
34207	金湖	闵桥镇周桥8#综合变	10	200	104
34208	金湖	闵桥镇姜湾4#综合变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34209	金湖	石油大厦1#箱变	10	630	0
34210	金湖	宝应湖农场七队电站 综合变	10	200	114
34211	金湖	闵桥镇任港十一组1# 综合变	10	400	226
34212	金湖	燃料公司3#公用变	10	400	0
34213	金湖	实验中学公用变	10	315	0
34214	金湖	西苑小区1#箱变	10	630	284
34215	金湖	西苑小区2#箱变	10	630	183
34216	金湖	银集镇淮建集镇9#综 合变	10	400	178
34217	金湖	阳光星城9#箱变	10	400	129
34218	金湖	新城公寓13#箱变	10	315	0
34219	金湖	牌楼小区5#箱变	10	630	255
34220	金湖	黎城镇业务所综合变	10	200	58
34221	金湖	机关幼儿园公用变	10	400	23
34222	金湖	涂沟镇金宝1#综合变	10	400	301
34223	金湖	三里桥南公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34224	金湖	韵湖广场4#变	10	630	226
34225	金湖	民营创业园3#公用变	10	400	9
34226	金湖	金南镇车东8#综合变	10	400	0
34227	金湖	金南镇车东9#综合变	10	400	0
34228	金湖	金南镇车东2#综合变	10	400	0
34229	金湖	金南镇车东3#综合变	10	400	0
34230	金湖	涂沟镇渔塘2#综合变	10	200	99
34231	金湖	金荷花园9#箱变	10	400	0
34232	金湖	吕良镇新农集镇8#综合变	10	400	224
34233	金湖	金北镇陈桥4#综合变	10	200	77
34234	金湖	金北镇大元6#综合变	10	200	8
34235	金湖	金北镇南堆8#综合变	10	200	112
34236	金湖	金北镇高集9#综合变	10	200	133
34237	金湖	金北镇宋庄9#综合变	10	315	168
34238	金湖	闵桥镇荷韵小镇6#综合变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34239	金湖	小集公寓1#变	10	1000	626
34240	金湖	小集公寓2#变	10	1000	553
34241	金湖	小集公寓3#变	10	1000	575
34242	金湖	小集公寓4#变	10	1000	546
34243	金湖	闵桥镇胡桥5#综合变	10	200	10
34244	金湖	龙泰福府6#变	10	800	404
34245	金湖	塔集镇东方红3#综合变	10	200	71
34246	金湖	闵桥镇湖荡2#综合变	10	400	169
34247	金湖	九里玫瑰园24#变	10	630	490
34248	金湖	闵桥镇杨平1#综合变	10	400	118
34249	金湖	塔集镇新华7#综合变	10	315	192
34250	金湖	金湖县新华巷2#公用变	10	400	16
34251	金湖	机械厂宿舍箱变	10	630	263
34252	金湖	御沁园箱变	10	630	397
34253	金湖	涂沟镇夹荡3#综合变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34254	金湖	金水湾箱变	10	630	398
34255	金湖	宝应湖农场刘圩社区 3#综合变	10	630	351
34256	金湖	九里玫瑰园32#变	10	630	465
34257	金湖	涂沟镇金宝2#综合变	10	400	149
34258	金湖	金北街道和美人家8# 综合变	10	630	395
34259	金湖	涂沟镇金宝4#综合变	10	200	130
34260	金湖	金北街道和美人家3# 综合变	10	630	343
34261	金湖	前锋镇集镇3#综合变	10	400	226
34262	金湖	金北街道喜盈门5#综 合变	10	630	292
34263	金湖	前锋镇桃花岛综合变	10	315	235
34264	金湖	天安广场8#变	10	800	639
34265	金湖	银涂镇人民路3#综合 变	10	200	5
34266	金湖	九里玫瑰园12#变	10	800	494
34267	金湖	天安广场7#变	10	800	639
34268	金湖	塔集镇河村8#综合变	10	315	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34269	金湖	塔集镇新华8#综合变	10	315	130
34270	金湖	塔集镇联合7#综合变	10	200	89
34271	金湖	塔集镇高桥9#综合变	10	200	74
34272	金湖	塔集镇联合6#综合变	10	200	81
34273	金湖	塔集镇夹镇6#综合变	10	400	252
34274	金湖	白马湖白马湖1#综合变	10	200	91
34275	金湖	塔集镇金平4#综合变	10	400	228
34276	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	200	0
34277	金湖	龙泰福府4#变	10	800	587
34278	金湖	金虹大院1#变	10	800	518
34279	金湖	闵桥镇渔业1#综合变	10	400	80
34280	金湖	九里玫瑰园19#变	10	800	594
34281	金湖	塔集镇集镇2#综合变	10	400	138
34282	金湖	金荷花园3#箱变	10	400	0
34283	金湖	牌楼花园6#变	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34284	金湖	翠园路公用变	10	400	0
34285	金湖	金湖影剧院2#公用变	10	400	204
34286	金湖	农业银行公用变	10	630	387
34287	金湖	恒和大厦2#变	10	630	494
34288	金湖	明发观澜苑5#变	10	630	184
34289	金湖	闵桥镇横桥集镇小区 3#综合变	10	400	209
34290	金湖	金北镇万庄7#综合变	10	200	91
34291	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	0
34292	金湖	白马湖白马湖2#综合 变	10	200	125
34293	金湖	白马湖陈润4#综合变	10	400	271
34294	金湖	白马湖李庄1#综合变	10	400	303
34295	金湖	滨湖壹号1#变	10	1000	691
34296	金湖	县政府家属区3#箱变	10	630	0
34297	金湖	县政府家属区2#箱变	10	630	0
34298	金湖	涂沟镇高邮湖4#综合 变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34299	金湖	金南镇华沟6#综合变	10	200	60
34300	金湖	兴隆华府4#变	10	800	520
34301	金湖	金北镇塘埂10#综合变	10	400	241
34302	金湖	龙泰福府5#变	10	800	399
34303	金湖	九里花园4#变	10	800	399
34304	金湖	吕良镇供销社箱变	10	400	136
34305	金湖	宝应湖农场十三队2#综合变	10	400	320
34306	金湖	新都花园1#变	10	800	128
34307	金湖	聚丰苑3#变	10	1000	581
34308	金湖	乡镇企业局2#公用变	10	400	91
34309	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	0
34310	金湖	宝应湖农场二队1#综合变	10	400	320
34311	金湖	金湖县印象城二期5#综合变	10	800	373
34312	金湖	吕良镇供电所箱变	10	400	187
34313	金湖	银集镇银红2#综合变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34314	金湖	徐梁花园4#变	10	800	476
34315	金湖	水韵澜庭14#变	10	800	595
34316	金湖	九里玫瑰园33#变	10	800	607
34317	金湖	塔集镇龚河1组综合变	10	200	91
34318	金湖	水韵澜庭12#变	10	800	618
34319	金湖	金采小区10#箱变	10	630	383
34320	金湖	金北街道金港花苑6#综合变	10	400	212
34321	金湖	新都花园3#变	10	800	428
34322	金湖	戴楼镇嘉御龙庭6#综合变	10	800	382
34323	金湖	兴隆华府1#变	10	800	526
34324	金湖	金北街道喜盈门4#综合变	10	630	407
34325	金湖	吕良镇曹圩东风综合变	10	200	60
34326	金湖	金南镇新杨9#综合变	10	400	0
34327	金湖	银涂镇红湖三期10#综合变	10	630	443
34328	金湖	国土局箱变	10	500	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34329	金湖	1912街区3#变	10	800	514
34330	金湖	金北街道和美人家7#综合变	10	630	387
34331	金湖	荷玥名都1#变	10	800	0
34332	金湖	吕良镇沿湖一组综合变	10	400	237
34333	金湖	宝应湖农场十四队综合变	10	400	320
34334	金湖	化肥厂4#箱变	10	630	0
34335	金湖	宝应湖农场草莓园综合变	10	400	320
34336	金湖	金采小区7#箱变	10	630	341
34337	金湖	吕良镇滨湖花园1#箱变	10	500	289
34338	金湖	徐梁花园7#变	10	800	437
34339	金湖	闵桥镇荷韵小镇2#综合变	10	800	587
34340	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	0
34341	金湖	吕良镇孙集镇小区箱变	10	400	215
34342	金湖	紫荆花园1#变	10	1000	380
34343	金湖	金北街道董河9#综合变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34344	金湖	闸东2#箱变	10	500	297
34345	金湖	万家灯火箱变	10	500	180
34346	金湖	新都花园6#变	10	800	367
34347	金湖	涂沟镇唐港食品站1# 综合变	10	200	77
34348	金湖	涂沟镇唐港卫生院1# 综合变	10	400	159
34349	金湖	涂沟镇唐港敬老院1# 综合变	10	200	77
34350	金湖	宝应湖农场二队2#综合变	10	400	320
34351	金湖	1912街区1#变	10	800	472
34352	金湖	金北街道金港花苑3# 综合变	10	400	230
34353	金湖	吕良镇东湖区3#综合变	10	200	148
34354	金湖	金北街道金港花苑4# 综合变	10	400	237
34355	金湖	吕良镇东湖区2#综合变	10	200	124
34356	金湖	金北街道金港花苑5# 综合变	10	400	221
34357	金湖	紫荆花园2#变	10	1000	646
34358	金湖	九里安置房3#箱变	10	500	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34359	金湖	银集镇复连4#综合变	10	400	206
34360	金湖	宝应湖农场二猪场综合变	10	200	108
34361	金湖	涂沟镇唐港影剧院1#综合变	10	400	122
34362	金湖	涂沟镇崔沟8#综合变	10	200	111
34363	金湖	涂沟镇崔沟9#综合变	10	200	95
34364	金湖	涂沟镇付兴5#综合变	10	200	49
34365	金湖	银涂镇复南3#综合变	10	200	33
34366	金湖	闵桥镇荷韵小镇4#综合变	10	630	304
34367	金湖	化肥厂2#箱变	10	500	0
34368	金湖	化肥厂1#箱变	10	500	0
34369	金湖	明发荷韵轩4#变	10	630	0
34370	金湖	塔集镇黄庄2#综合变	10	630	350
34371	金湖	吕良镇付圩8#综合变	10	200	113
34372	金湖	黎东花园1#变	10	800	501
34373	金湖	金北街道和美人家2#综合变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34374	金湖	大兴路1#箱变	10	630	388
34375	金湖	都市华城10#公用变	10	500	285
34376	金湖	银涂镇金宝6#综合变	10	400	59
34377	金湖	金采小区9#箱变	10	630	386
34378	金湖	大兴路3#箱变	10	630	233
34379	金湖	金湖县印象城二期6#综合变	10	800	380
34380	金湖	银集镇新东7#综合变	10	200	68
34381	金湖	闵桥镇金桥9#综合变	10	200	94
34382	金湖	金北镇滨湖2#综合变	10	400	252
34383	金湖	新华园2#变	10	800	459
34384	金湖	吕良镇中心校箱变	10	400	235
34385	金湖	宝应湖农场十三队1#综合变	10	200	160
34386	金湖	前锋镇中段10#综合变	10	200	133
34387	金湖	1912街区2#变	10	800	492
34388	金湖	塔集镇黄庄1#综合变	10	630	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34389	金湖	吕良镇东湖区4#综合变	10	200	135
34390	金湖	明发观澜苑7#变	10	630	184
34391	金湖	武警中队公用变	10	400	179
34392	金湖	闵桥镇金桥10#综合变	10	200	79
34393	金湖	牌楼花园7#变	10	800	511
34394	金湖	吕良镇东湖区5#综合变	10	200	160
34395	金湖	交通路2#公用变	10	400	160
34396	金湖	中百一店箱变	10	630	452
34397	金湖	闸东安置小区1#变	10	630	267
34398	金湖	吕良镇滨湖花园2#箱变	10	500	248
34399	金湖	聚丰苑4#变	10	1000	525
34400	金湖	陵园公用变	10	200	77
34401	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	0
34402	金湖	吕良镇军舍沈庄综合变	10	200	90
34403	金湖	吕良镇茶庵新明综合变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34404	金湖	吕良镇农技站箱变	10	400	141
34405	金湖	戴楼镇红岗8#综合变	10	200	4
34406	金湖	闸东安置小区2#变	10	630	321
34407	金湖	闸东安置小区3#变	10	630	334
34408	金湖	闸东安置小区4#变	10	630	504
34409	金湖	金建和园5#变	10	800	620
34410	金湖	金建和园6#变	10	800	437
34411	金湖	金建和园7#变	10	800	403
34412	金湖	家和花园1#箱变	10	630	0
34413	金湖	宝利来花苑箱变	10	630	258
34414	金湖	化肥厂3#箱变	10	500	0
34415	金湖	银涂镇港东小区1#综合变	10	800	150
34416	金湖	闵桥镇荷韵小镇3#综合变	10	630	318
34417	金湖	闵桥镇荷韵小镇1#综合变	10	800	532
34418	金湖	金采小区8#箱变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34419	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	0
34420	金湖	明发荷韵轩1#变	10	630	214
34421	金湖	宝应湖农场养殖场2#综合变	10	200	128
34422	金湖	金建和园8#变	10	800	532
34423	金湖	明发荷韵轩8#变	10	800	0
34424	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	0
34425	金湖	宝应湖农场二队3#综合变	10	400	320
34426	金湖	银涂镇淮建盛世嘉园1#综合变	10	400	137
34427	金湖	明发荷韵轩3#变	10	630	266
34428	金湖	新华园1#变	10	800	361
34429	金湖	天安广场3#变	10	800	284
34430	金湖	宝应湖农场鲤鱼滩1#综合变	10	200	36
34431	金湖	杉荷居7#变	10	630	491
34432	金湖	复兴圩农场工业区1#综合变	10	400	278
34433	金湖	塔集镇跃进小区3#综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34434	金湖	宝应湖农场二猪场综合变	10	200	160
34435	金湖	吕良镇湖畔旺屯2#综合变	10	500	307
34436	金湖	九里安置房4#箱变	10	500	190
34437	金湖	宝应湖农场五七队2#综合变	10	400	320
34438	金湖	明发荷韵轩5#变	10	800	360
34439	金湖	1912街区4#变	10	800	470
34440	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	0
34441	金湖	戴楼镇嘉御龙庭7#综合变	10	800	527
34442	金湖	上海花园3#箱变	10	500	248
34443	金湖	闵桥镇集镇小区5#综合变	10	630	435
34444	金湖	明发荷韵轩2#变	10	630	0
34445	金湖	新华巷5#箱变	10	500	366
34446	金湖	吕良镇东湖区1#综合变	10	200	109
34447	金湖	家和花园2#箱变	10	630	0
34448	金湖	吕良镇湖畔旺屯4#综合变	10	500	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34449	金湖	明发荷韵轩7#变	10	800	489
34450	金湖	新都花园4#变	10	800	640
34451	金湖	戴楼镇嘉御龙庭5#综合变	10	800	458
34452	金湖	前锋镇中段9#综合变	10	200	97
34453	金湖	吕良镇湖畔旺屯3#综合变	10	500	310
34454	金湖	悦隼风华13#变	10	800	417
34455	金湖	明发荷韵轩6#变	10	800	0
34456	金湖	吕良镇湖畔旺屯1#综合变	10	500	232
34457	金湖	1912街区5#变	10	800	408
34458	金湖	新都花园2#变	10	800	640
34459	金湖	吕良镇老政府箱变	10	400	147
34460	金湖	新都花园5#变	10	800	463
34461	金湖	1912街区6#变	10	800	450
34462	金湖	银集镇新东4号综合变	10	200	68
34463	金湖	银集镇刘圩2#综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34464	金湖	宝应湖农场八队2#综合变	10	400	190
34465	金湖	金南镇缸庙6#综合变	10	200	41
34466	金湖	金北镇管灯1#综合变	10	200	59
34467	金湖	润康天成3#变	10	800	312
34468	金湖	润康天成4#变	10	800	290
34469	金湖	九里玫瑰园1#变	10	800	449
34470	金湖	明发悦珑湖3#变	10	800	548
34471	金湖	吕良镇三园村部综合变	10	400	144
34472	金湖	银涂镇红湖三期3#综合变	10	800	370
34473	金湖	闵桥镇荷韵小镇5#综合变	10	400	228
34474	金湖	九里玫瑰园14#变	10	630	357
34475	金湖	涂沟镇五星3#综合变	10	400	241
34476	金湖	金北街道和美人家4#综合变	10	630	370
34477	金湖	九里玫瑰园8#变	10	630	355
34478	金湖	金南镇南桥8#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34479	金湖	吕良镇集镇小区3#变	10	400	206
34480	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	0
34481	金湖	金南镇胡庄1#综合变	10	200	50
34482	金湖	国贸中心4#变	10	800	590
34483	金湖	九里玫瑰园21#变	10	630	347
34484	金湖	徐梁公寓三期4#变	10	800	474
34485	金湖	涂沟镇福地家园1#综合变	10	400	256
34486	金湖	银涂镇红湖小区1#综合变	10	500	250
34487	金湖	银涂镇红湖小区2#综合变	10	630	320
34488	金湖	宝应湖农场刘圩社区4#综合变	10	630	366
34489	金湖	银涂镇红湖小区4#综合变	10	400	178
34490	金湖	银涂镇红湖小区二期2#综合变	10	400	152
34491	金湖	银涂镇红湖小区二期3#综合变	10	400	240
34492	金湖	银涂镇劳动新村1#综合变	10	400	203
34493	金湖	银涂镇劳动新村2#综合变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34494	金湖	银涂镇劳动新村3#综合变	10	400	166
34495	金湖	银涂镇红湖小区3#综合变	10	500	228
34496	金湖	银涂镇劳动新村4#综合变	10	400	211
34497	金湖	银涂镇劳动新村5#综合变	10	400	202
34498	金湖	银涂镇劳动新村6#综合变	10	400	206
34499	金湖	银涂镇新胜花园1#综合变	10	400	170
34500	金湖	东方明珠二期2#变	10	1000	530
34501	金湖	东方明珠二期4#变	10	800	366
34502	金湖	东方明珠二期3#变	10	800	371
34503	金湖	金北街道喜盈门3#综合变	10	630	334
34504	金湖	东方明珠二期1#变	10	1000	537
34505	金湖	金虹湖畔4#变	10	800	545
34506	金湖	闵桥镇张石四组1#综合变	10	200	51
34507	金湖	吕良镇集镇工商综合变	10	400	219
34508	金湖	闵桥镇朱桥六组1#综合变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34509	金湖	金北镇洪圩2#综合变	10	400	190
34510	金湖	前锋镇联通公司综合变	10	500	303
34511	金湖	复兴圩农场南养殖场2#综合变	10	200	83
34512	金湖	金北镇吴庄4#综合变	10	400	107
34513	金湖	水岸明珠3#变	10	630	0
34514	金湖	宝应湖农场6#综合变	10	630	328
34515	金湖	书香华庭7#箱变	10	500	208
34516	金湖	金北镇应集2#综合变	10	400	143
34517	金湖	金北镇刘庄1#综合变	10	200	108
34518	金湖	金北镇万庄5#综合变	10	200	91
34519	金湖	银集镇义平4#综合变	10	200	81
34520	金湖	金北镇集镇8#综合变	10	400	243
34521	金湖	金北镇集镇9#综合变	10	400	230
34522	金湖	金北镇集镇10#综合变	10	400	219
34523	金湖	金北镇黄庄6#综合变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34524	金湖	闵桥镇太平一组1#综合变	10	200	53
34525	金湖	闵桥镇双庙六组1#综合变	10	200	80
34526	金湖	上湾路2#公用变	10	400	0
34527	金湖	闵桥镇甫坝三组1#综合变	10	200	35
34528	金湖	涂沟镇养殖场4#综合变	10	200	36
34529	金湖	塔集镇新华5#综合变	10	200	75
34530	金湖	涂沟镇付兴4#综合变	10	200	66
34531	金湖	吕良镇集镇10#综合变	10	400	18
34532	金湖	三河路2#公用变	10	630	0
34533	金湖	金北镇陈桥集镇12#综合变	10	400	206
34534	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	0
34535	金湖	燃料公司2#公用变	10	400	54
34536	金湖	前锋镇同心5#综合变	10	200	57
34537	金湖	金南镇时墩4#综合变	10	400	172
34538	金湖	塔集镇岔河3#综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34539	金湖	金南镇时墩5#综合变	10	200	81
34540	金湖	塔集镇岔河4#综合变	10	200	86
34541	金湖	涂沟镇唐港集中区1#综合变	10	400	128
34542	金湖	戴楼镇建设6#综合变	10	200	83
34543	金湖	前锋镇中段3#综合变	10	400	164
34544	金湖	涂沟镇唐港集中区2#综合变	10	400	0
34545	金湖	沿河路东2#公用变	10	400	226
34546	金湖	黎城镇九里四组1#综合变	10	200	152
34547	金湖	塔集镇三柳5#综合变	10	200	71
34548	金湖	涂沟镇窑湾5#综合变	10	400	71
34549	金湖	涂沟镇集中区1#综合变	10	400	137
34550	金湖	医药公司2#公用变	10	400	112
34551	金湖	塔集镇夹沟集镇8#综合变	10	400	182
34552	金湖	润德南路3#公用变	10	400	83
34553	金湖	吕良镇幸福4#综合变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34554	金湖	便民巷2#公用变	10	400	247
34555	金湖	塔集镇东方红5#综合变	10	200	39
34556	金湖	三河路路北公用变	10	400	136
34557	金湖	黎城路箱变	10	630	202
34558	金湖	塔集镇陈家圩5#综合变	10	200	32
34559	金湖	白马湖集镇8#综合变	10	400	87
34560	金湖	白马湖陈涧8#综合变	10	200	47
34561	金湖	白马湖中营7#综合变	10	200	36
34562	金湖	涂沟镇银涂1#综合变	10	400	214
34563	金湖	盛世豪庭3#箱变	10	630	287
34564	金湖	建材市场二期1#变	10	630	227
34565	金湖	卡萨布兰卡12#变	10	800	285
34566	金湖	卡萨布兰卡11#变	10	800	535
34567	金湖	盛世豪庭10#箱变	10	400	69
34568	金湖	顺河公寓1#变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34569	金湖	顺河公寓2#变	10	1000	0
34570	金湖	顺河公寓3#变	10	1000	0
34571	金湖	顺河公寓4#变	10	1000	0
34572	金湖	东方明珠7#变	10	800	457
34573	金湖	东城佳苑3#变	10	630	332
34574	金湖	东城佳苑4#变	10	630	314
34575	金湖	东方明珠8#变	10	800	425
34576	金湖	长安路2#公用变	10	400	13
34577	金湖	东方佳苑1#箱变	10	630	235
34578	金湖	金南镇百庙7#综合变	10	200	41
34579	金湖	建材市场二期2#变	10	1000	644
34580	金湖	卡萨布兰卡9#变	10	800	376
34581	金湖	卡萨布兰卡10#变	10	800	195
34582	金湖	东城佳苑1#变	10	630	353
34583	金湖	东城佳苑2#变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34584	金湖	吕良镇漕泽7#综合变	10	400	194
34585	金湖	吕良镇茶庵王庄综合变	10	160	29
34586	金湖	银集镇复连7#综合变	10	200	23
34587	金湖	白马湖阮桥4#综合变	10	400	95
34588	金湖	白马湖新河8#综合变	10	200	34
34589	金湖	银集镇火星1#综合变	10	200	72
34590	金湖	塔集镇陆河5#综合变	10	200	33
34591	金湖	前锋镇合意5#综合变	10	400	229
34592	金湖	前锋镇合意3#综合变	10	400	141
34593	金湖	闵桥镇周桥1#综合变	10	200	83
34594	金湖	闵桥镇张石十一组1#综合变	10	200	75
34595	金湖	前锋镇中段5#综合变	10	200	116
34596	金湖	东城国际3#变	10	800	364
34597	金湖	银集镇新胜1#综合变	10	200	50
34598	金湖	银集镇新胜12#综合变	10	100	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34599	金湖	银集镇新红6#综合变	10	200	72
34600	金湖	金北镇集镇12#综合变	10	200	81
34601	金湖	金北镇集镇13#综合变	10	400	159
34602	金湖	金北镇集镇14#综合变	10	200	0
34603	金湖	金北镇集镇7#综合变	10	400	183
34604	金湖	塔集镇高桥6#综合变	10	200	101
34605	金湖	塔集镇跃进9#综合变	10	200	129
34606	金湖	闵桥镇胡桥1#综合变	10	200	105
34607	金湖	闵桥镇胡桥3#综合变	10	400	170
34608	金湖	闵桥镇闵桥四组1#综合变	10	200	14
34609	金湖	吕良镇沿湖7#综合变	10	200	39
34610	金湖	闵桥镇太平7#综合变	10	160	28
34611	金湖	闵桥镇集镇10#综合变	10	400	209
34612	金湖	白马湖陈润5#综合变	10	400	60
34613	金湖	闵桥镇金桥7#综合变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34614	金湖	银集镇刘坝6#综合变	10	200	66
34615	金湖	银集镇新庄6#综合变	10	200	48
34616	金湖	金北镇李庄6#综合变	10	100	1
34617	金湖	金北镇梁圩5#综合变	10	200	132
34618	金湖	金北镇梁圩6#综合变	10	200	55
34619	金湖	金北镇张桥4#综合变	10	400	176
34620	金湖	金北镇马圩3#综合变	10	200	91
34621	金湖	金北镇张桥1#综合变	10	200	97
34622	金湖	金北镇闸东3#综合变	10	200	100
34623	金湖	闵桥镇胡桥二组1#综合变	10	200	69
34624	金湖	吕良镇新农集镇3#综合变	10	400	170
34625	金湖	前锋镇集镇8#综合变	10	400	206
34626	金湖	前锋镇集镇9#综合变	10	400	229
34627	金湖	前锋镇集镇街北综合变	10	400	212
34628	金湖	前锋镇集镇街南综合变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34629	金湖	前锋镇木业园区5#综合变	10	400	181
34630	金湖	前锋镇木业园区6#综合变	10	400	203
34631	金湖	银集镇新庄1#综合变	10	200	35
34632	金湖	闵桥镇小桥4#综合变	10	200	93
34633	金湖	戴楼镇新塘9#综合变	10	200	97
34634	金湖	吕良镇双岗7#综合变	10	200	121
34635	金湖	吕良镇双岗8#综合变	10	200	51
34636	金湖	银集镇何营7#综合变	10	200	57
34637	金湖	银集镇淮建粮管所1#综合变	10	200	49
34638	金湖	前锋镇新兴4#综合变	10	400	221
34639	金湖	前锋镇中段4#综合变	10	400	135
34640	金湖	闵桥镇胡桥2#综合变	10	200	61
34641	金湖	涂沟镇于南7#综合变	10	200	50
34642	金湖	塔集镇宝塔1#综合变	10	400	206
34643	金湖	塔集镇三官9#综合变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34644	金湖	金北镇马庄8#综合变	10	200	71
34645	金湖	吕良镇淮路4#综合变	10	200	91
34646	金湖	银集镇淮建水厂1#综合变	10	200	45
34647	金湖	闵桥镇平桥2#综合变	10	400	198
34648	金湖	闵桥镇周桥5#综合变	10	200	84
34649	金湖	涂沟镇唐港集镇7#综合变	10	400	169
34650	金湖	塔集镇河村4#综合变	10	200	50
34651	金湖	黎城镇徐梁村9#综合变	10	400	73
34652	金湖	银集镇刘坝5#综合变	10	200	42
34653	金湖	吕良镇前进9#综合变	10	200	86
34654	金湖	银集镇新胜3#综合变	10	200	53
34655	金湖	银集镇新胜9#综合变	10	200	76
34656	金湖	金建和园1#变	10	800	395
34657	金湖	金建和园2#变	10	800	469
34658	金湖	闵桥镇楼庄十组1#综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34659	金湖	塔集镇东方红6#综合变	10	200	16
34660	金湖	人民桥北2#公用变	10	400	196
34661	金湖	新华巷4#公用变	10	400	120
34662	金湖	塔集镇陆河6#综合变	10	200	0
34663	金湖	塔集镇东方红7#综合变	10	200	3
34664	金湖	金城小区2#公用变	10	400	79
34665	金湖	塔集镇时坝9#综合变	10	200	102
34666	金湖	塔集镇安乐6#综合变	10	200	45
34667	金湖	涂沟镇高邮湖9#综合变	10	200	54
34668	金湖	涂沟镇高邮湖8#综合变	10	400	147
34669	金湖	吕良镇金河5#综合变	10	200	92
34670	金湖	塔集镇岔河5#综合变	10	200	73
34671	金湖	涂沟镇于南6#综合变	10	200	83
34672	金湖	塔集镇岔河6#综合变	10	200	38
34673	金湖	塔集镇龚河五组1#综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34674	金湖	塔集镇夹镇3#综合变	10	200	54
34675	金湖	涂沟镇街南2#综合变	10	400	110
34676	金湖	塔集镇夹镇4#综合变	10	200	87
34677	金湖	涂沟镇文化站1#综合变	10	400	200
34678	金湖	戴楼镇衡阳一组1#综合变	10	400	248
34679	金湖	东城国际4#变	10	800	475
34680	金湖	东城国际5#变	10	800	433
34681	金湖	东城国际6#变	10	800	463
34682	金湖	金南镇南望8#综合变	10	200	93
34683	金湖	金南镇墩塘5#综合变	10	400	256
34684	金湖	白马湖前锋4#综合变	10	200	64
34685	金湖	吕良镇集镇大坝综合变	10	400	270
34686	金湖	吕良镇曹圩8#综合变	10	400	242
34687	金湖	白马湖阮桥2#综合变	10	400	190
34688	金湖	白马湖集镇7#综合变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34689	金湖	白马湖集镇5#综合变	10	400	37
34690	金湖	白马湖集镇9#综合变	10	200	81
34691	金湖	白马湖中营4#综合变	10	100	10
34692	金湖	吕良镇大庄3#综合变	10	200	92
34693	金湖	闵桥镇杨平十一组1# 综合变	10	200	114
34694	金湖	吕良镇花园3#综合变	10	200	80
34695	金湖	闵桥镇朱桥2#综合变	10	200	68
34696	金湖	闵桥镇杨平7#综合变	10	200	78
34697	金湖	金南镇金南集镇9#综 合变	10	400	194
34698	金湖	闵桥镇双庙4#综合变	10	200	75
34699	金湖	闵桥镇周桥4#综合变	10	200	119
34700	金湖	银集镇刘坝4#综合变	10	200	23
34701	金湖	金南镇丰南4#综合变	10	200	59
34702	金湖	金南镇瓦庙7#综合变	10	200	0
34703	金湖	金南镇王庄7#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34704	金湖	银集镇刘坝2#综合变	10	200	25
34705	金湖	金南镇嵇圩4#综合变	10	200	0
34706	金湖	金南镇五里6#综合变	10	400	124
34707	金湖	银集镇新胜5#综合变	10	200	97
34708	金湖	银集镇复连2#综合变	10	200	113
34709	金湖	银集镇刘坝1#综合变	10	200	46
34710	金湖	银集镇新庄2#综合变	10	200	32
34711	金湖	银集镇新庄8#综合变	10	400	140
34712	金湖	银集镇新庄5#综合变	10	200	43
34713	金湖	御荷坊1#变	10	800	457
34714	金湖	御荷坊2#变	10	800	365
34715	金湖	御荷坊3#变	10	800	453
34716	金湖	御荷坊4#变	10	800	488
34717	金湖	吕良镇张坝9#综合变	10	200	108
34718	金湖	戴楼镇小集一组1#综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34719	金湖	吕良镇孙集镇5#综合变	10	400	213
34720	金湖	银集镇利生6#综合变	10	200	52
34721	金湖	银集镇利生1#综合变	10	200	101
34722	金湖	塔集镇东方红4#综合变	10	200	60
34723	金湖	闵桥镇任港六组1#综合变	10	200	104
34724	金湖	金北镇新港6#综合变	10	200	0
34725	金湖	银集镇新庄3#综合变	10	200	24
34726	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	0
34727	金湖	金北镇腰滩7#综合变	10	200	117
34728	金湖	金北镇腰滩6#综合变	10	200	104
34729	金湖	戴楼镇小集8#综合变	10	200	142
34730	金湖	戴楼镇官塘6#综合变	10	200	135
34731	金湖	前锋镇淮胜工业园区2#综合变	10	200	39
34732	金湖	前锋镇淮阳3#综合变	10	400	228
34733	金湖	前锋镇淮锋4#综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34734	金湖	前锋镇新兴5#综合变	10	400	259
34735	金湖	闵桥镇药王九组1#综合变	10	200	0
34736	金湖	闵桥镇双庙3#综合变	10	200	113
34737	金湖	金北镇管庄4#综合变	10	200	72
34738	金湖	金北镇管庄5#综合变	10	200	89
34739	金湖	银集镇淮建集镇2#综合变	10	400	82
34740	金湖	水韵澜庭5#变	10	800	524
34741	金湖	金北镇应集10#综合变	10	400	218
34742	金湖	戴楼镇园区2#综合变	10	160	102
34743	金湖	闵桥镇湖荡11#综合变	10	200	39
34744	金湖	闵桥镇朱桥9#综合变	10	200	84
34745	金湖	黎东花园5#变	10	800	640
34746	金湖	金北镇新街5#综合变	10	200	119
34747	金湖	金北镇刘庄7#综合变	10	400	284
34748	金湖	金南镇南望11#综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34749	金湖	吕良镇幸福季庄综合变	10	400	257
34750	金湖	吕良镇军舍村部综合变	10	400	278
34751	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	92
34752	金湖	公园龍湾3#变	10	630	373
34753	金湖	涂沟镇唐港集镇8#综合变	10	400	250
34754	金湖	金南镇幸福街小区5#综合变	10	800	351
34755	金湖	白马湖白马湖4#综合变	10	630	328
34756	金湖	徐梁人家1#变	10	630	373
34757	金湖	涂沟镇高邮湖10#综合变	10	315	156
34758	金湖	白马湖白马湖3#综合变	10	400	221
34759	金湖	交通路南1#公用变	10	400	80
34760	金湖	乡镇企业局箱变	10	630	367
34761	金湖	黎城闸3#公用变	10	400	236
34762	金湖	便民巷1#公用变	10	400	105
34763	金湖	汽配厂宿舍3#公用变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34764	金湖	上湾中路公用变	10	400	0
34765	金湖	涂沟镇集镇10#综合变	10	400	65
34766	金湖	吕良镇新农9#综合变	10	400	170
34767	金湖	吕良镇集镇9#综合变	10	400	254
34768	金湖	吕良镇赤水建设综合变	10	400	297
34769	金湖	吕良镇集镇吕小综合变	10	400	206
34770	金湖	吕良镇幸福8#综合变	10	200	81
34771	金湖	闵桥镇任港11#综合变	10	400	257
34772	金湖	吕良镇新农小区2#箱变	10	630	332
34773	金湖	银涂镇红湖三期12#综合变	10	630	440
34774	金湖	金南镇南望6#综合变	10	400	186
34775	金湖	输油泵厂宿舍2#公用变	10	400	206
34776	金湖	惠民市场2#公用变	10	400	150
34777	金湖	戴楼镇官东3#综合变	10	400	90
34778	金湖	金北镇刘庄2#综合变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34779	金湖	徐梁花园8#变	10	800	431
34780	金湖	全家福箱变	10	500	65
34781	金湖	金北镇应集7#综合变	10	400	210
34782	金湖	金北镇腰滩1#综合变	10	400	99
34783	金湖	金南镇金樾府3#综合变	10	800	438
34784	金湖	戴楼镇蔬菜园2#综合变	10	200	138
34785	金湖	前锋镇计生办综合变	10	630	344
34786	金湖	银涂镇红湖村部1#综合变	10	400	290
34787	金湖	闵桥镇集镇7#综合变	10	400	227
34788	金湖	金建和园15#变	10	800	627
34789	金湖	抗排站公用变	10	630	320
34790	金湖	便民巷3#公用变	10	400	0
34791	金湖	闵桥镇太平6#综合变	10	200	73
34792	金湖	吕良镇湖畔旺屯6#综合变	10	400	129
34793	金湖	宝应湖农场2#综合变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34794	金湖	牌楼花园10#变	10	800	592
34795	金湖	国祥大厦公用变	10	630	214
34796	金湖	戴楼镇牌楼集中区2# 综合变	10	400	0
34797	金湖	干燥设备厂公用变	10	400	114
34798	金湖	牌楼小区1#箱变	10	630	302
34799	金湖	牌楼小区2#箱变	10	630	263
34800	金湖	黎东花园3#变	10	800	640
34801	金湖	牌楼小区6#箱变	10	630	348
34802	金湖	新城花园1#箱变	10	630	0
34803	金湖	徐梁花园1#变	10	800	478
34804	金湖	利民路公用变	10	400	44
34805	金湖	黎城闸1#公用变	10	400	103
34806	金湖	金北街道陈桥集镇6# 综合变	10	630	245
34807	金湖	前锋镇中段7#综合变	10	400	219
34808	金湖	前锋镇中段8#综合变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34809	金湖	白马湖渔民6#综合变	10	200	34
34810	金湖	九里公寓1#变	10	800	452
34811	金湖	九里公寓2#变	10	800	491
34812	金湖	金荷花园12#箱变	10	400	0
34813	金湖	金荷花园11#箱变	10	400	0
34814	金湖	九里公寓3#变	10	630	239
34815	金湖	九里公寓4#变	10	630	315
34816	金湖	塔集镇陆加1#综合变	10	200	77
34817	金湖	城南幼儿园公用变	10	400	35
34818	金湖	宝应湖农场九队1#综合变	10	400	255
34819	金湖	银涂镇银东4#综合变	10	400	282
34820	金湖	九里玫瑰园3#变	10	800	491
34821	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	122
34822	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	0
34823	金湖	聚丰苑1#变	10	500	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34824	金湖	聚丰苑2#变	10	500	301
34825	金湖	前锋镇庆都庄园2#综合变	10	400	154
34826	金湖	九里花园3#变	10	800	640
34827	金湖	银涂镇秦庄五组综合变	10	200	74
34828	金湖	黎东花园4#变	10	800	251
34829	金湖	九里玫瑰园7#变	10	630	306
34830	金湖	金南镇幸福湾小区2#箱变	10	630	341
34831	金湖	10kV润德路2#公用变	10	400	64
34832	金湖	中央公园4#箱变	10	630	216
34833	金湖	水韵澜庭6#变	10	800	547
34834	金湖	吕良镇淮路3#综合变	10	400	222
34835	金湖	塔集镇河村7#综合变	10	315	161
34836	金湖	塔集镇中桥9#综合变	10	315	159
34837	金湖	塔集镇东方红8#综合变	10	315	134
34838	金湖	塔集镇东方红9#综合变	10	315	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34839	金湖	荷都庄园1#变	10	800	0
34840	金湖	金南镇岗坂2#综合变	10	400	210
34841	金湖	塔集镇高桥8#综合变	10	200	112
34842	金湖	荷都庄园2#变	10	800	0
34843	金湖	荷都庄园3#变	10	800	0
34844	金湖	荷都庄园4#变	10	800	0
34845	金湖	徐梁花园5#变	10	800	444
34846	金湖	涂沟镇金宝5#综合变	10	400	186
34847	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	105
34848	金湖	金南镇岗坂6#综合变	10	200	78
34849	金湖	金南镇岗坂7#综合变	10	200	111
34850	金湖	宝应湖农场刘圩社区6#综合变	10	400	202
34851	金湖	九里玫瑰园22#变	10	630	464
34852	金湖	吕良镇新农小区1#箱变	10	630	387
34853	金湖	宝应湖农场7#综合变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34854	金湖	塔集镇夹沟集镇7#综合变	10	200	83
34855	金湖	塔集镇夹沟集镇9#综合变	10	200	94
34856	金湖	黎城镇黎城6#综合变	10	400	92
34857	金湖	金建和园12#变	10	800	639
34858	金湖	九里玫瑰园29#变	10	630	467
34859	金湖	宝应湖农场1#综合变	10	630	385
34860	金湖	城东干道东箱变	10	630	300
34861	金湖	润德小区公用变	10	400	183
34862	金湖	吕良镇陈庄1#综合变	10	200	76
34863	金湖	吕良镇陈庄2#综合变	10	200	107
34864	金湖	吕良镇陈庄卞庄综合变	10	200	56
34865	金湖	石油大厦2#公用变	10	400	0
34866	金湖	吕良镇陈庄跃进综合变	10	200	57
34867	金湖	吕良镇陈庄团结综合变	10	315	208
34868	金湖	黎东花园8#变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34869	金湖	吕良镇金淮3#综合变	10	200	134
34870	金湖	吕良镇金淮1#综合变	10	100	13
34871	金湖	农机校2#公变	10	200	64
34872	金湖	悦隼风华9#变	10	630	504
34873	金湖	宝应湖农场三队综合变	10	400	267
34874	金湖	戴楼镇楼庄小区2#综合变	10	400	171
34875	金湖	戴楼镇楼庄小区3#综合变	10	400	203
34876	金湖	前锋镇南湖7#综合变	10	200	107
34877	金湖	戴楼镇卫东三组1#综合变	10	160	32
34878	金湖	戴楼镇卫东2#综合变	10	400	277
34879	金湖	黎城镇王湾7#综合变	10	630	0
34880	金湖	金南镇南桥10#综合变	10	200	0
34881	金湖	庆都广场5#变	10	630	289
34882	金湖	塔集镇工业园区2#综合变	10	400	319
34883	金湖	前锋镇淮武6#综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34884	金湖	银集镇淮建集镇10#综合变	10	400	169
34885	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	0
34886	金湖	银集镇利生5#综合变	10	200	85
34887	金湖	银集镇集镇8#综合变	10	200	32
34888	金湖	银集镇天堂3#综合变	10	200	74
34889	金湖	银集镇新北2#综合变	10	200	70
34890	金湖	涂沟镇夹荡4#综合变	10	400	155
34891	金湖	闵桥镇施尖十一组1#综合变	10	200	114
34892	金湖	闵桥镇小桥四组1#综合变	10	200	60
34893	金湖	闵桥镇朱桥九组1#综合变	10	200	58
34894	金湖	闵桥镇工业集中区2#综合变	10	400	68
34895	金湖	盛世豪庭2#变	10	1000	366
34896	金湖	金南镇向阳6#综合变	10	200	0
34897	金湖	金南镇新卞3#综合变	10	400	184
34898	金湖	盛世豪庭6#箱变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34899	金湖	盛世豪庭7#箱变	10	400	0
34900	金湖	金建橄榄城8#箱变	10	630	292
34901	金湖	墨香苑6#公用变	10	500	200
34902	金湖	金建橄榄城5#箱变	10	630	334
34903	金湖	金建橄榄城6#箱变	10	630	300
34904	金湖	金建橄榄城7#箱变	10	630	247
34905	金湖	金建橄榄城12#箱变	10	630	294
34906	金湖	金建橄榄城2#箱变	10	630	355
34907	金湖	金建橄榄城4#箱变	10	630	271
34908	金湖	金建橄榄城3#箱变	10	630	273
34909	金湖	金建橄榄城1#箱变	10	630	312
34910	金湖	白马湖阮滨2#综合变	10	200	9
34911	金湖	白马湖红旗7#综合变	10	200	59
34912	金湖	白马湖新河6#综合变	10	200	66
34913	金湖	造纸厂宿舍箱变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34914	金湖	金石花苑1#公用变	10	630	299
34915	金湖	金石花苑2#公用变	10	630	197
34916	金湖	牌楼小区7#箱变	10	400	205
34917	金湖	戴楼镇新塘3#综合变	10	200	37
34918	金湖	新城花园12#箱变	10	500	0
34919	金湖	新金湖国际1#变	20	500	86
34920	金湖	新金湖国际2#变	20	500	399
34921	金湖	徐梁农民公寓1#综合变	10	400	132
34922	金湖	徐梁农民公寓2#综合变	10	315	94
34923	金湖	农资机电大市场1#箱变	10	630	414
34924	金湖	农资机电大市场3#箱变	10	630	376
34925	金湖	农资机电大市场4#箱变	10	630	369
34926	金湖	农资机电大市场2#箱变	10	630	251
34927	金湖	九里安置房2#箱变	10	400	187
34928	金湖	黎城镇昌盛路1#综合变	10	500	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34929	金湖	涂沟镇新联6#综合变	10	200	63
34930	金湖	白马湖红旗5#综合变	10	400	192
34931	金湖	戴楼镇红岭五组1#综合变	10	200	76
34932	金湖	戴楼镇卫东五组1#综合变	10	200	69
34933	金湖	戴楼镇红岭一组1#综合变	10	200	73
34934	金湖	白马湖陈润10#综合变	10	200	53
34935	金湖	白马湖陈润11#综合变	10	200	59
34936	金湖	银集镇集镇11#综合变	10	400	44
34937	金湖	银集镇永祥5#综合变	10	200	73
34938	金湖	墨香苑1#公用变	10	500	164
34939	金湖	墨香苑3#公用变	10	630	299
34940	金湖	墨香苑4#公用变	10	500	187
34941	金湖	墨香苑5#公用变	10	500	156
34942	金湖	黎城镇黎东15#综合变	10	400	233
34943	金湖	闵桥镇甫坝5#综合变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34944	金湖	闵桥镇金桥1#综合变	10	200	0
34945	金湖	涂沟镇唐港集镇9#综合变	10	200	100
34946	金湖	塔集镇三官8#综合变	10	200	58
34947	金湖	塔集镇淮泉9#综合变	10	200	62
34948	金湖	塔集镇联合5#综合变	10	200	80
34949	金湖	塔集镇新华1#综合变	10	200	68
34950	金湖	涂沟镇集镇1#综合变	10	400	207
34951	金湖	涂沟镇付兴3#综合变	10	200	13
34952	金湖	闵桥镇平桥十组1#综合变	10	200	60
34953	金湖	闵桥镇平桥三组1#综合变	10	200	98
34954	金湖	塔集镇双桥9#综合变	10	200	94
34955	金湖	闵桥镇施尖四组1#综合变	10	200	89
34956	金湖	闵桥镇湖荡1#综合变	10	400	219
34957	金湖	闵桥镇高庄3#综合变	10	200	60
34958	金湖	塔集镇新华2#综合变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34959	金湖	塔集镇新华3#综合变	10	400	242
34960	金湖	黎城镇水上5#综合变	10	400	273
34961	金湖	戴楼镇官塘电信局综合变	10	400	169
34962	金湖	闵桥镇张石2#综合变	10	200	58
34963	金湖	闵桥镇高庄4#综合变	10	200	87
34964	金湖	银集镇集镇15#综合变	10	400	126
34965	金湖	闵桥镇集镇8#综合变	10	400	179
34966	金湖	闵桥镇集镇9#综合变	10	200	36
34967	金湖	黎城镇黎东14#综合变	10	400	206
34968	金湖	闵桥镇高庄1#综合变	10	200	76
34969	金湖	金建和园3#变	10	800	409
34970	金湖	金建和园4#变	10	800	325
34971	金湖	银集镇集镇10#综合变	10	400	173
34972	金湖	银集镇团结5#综合变	10	200	62
34973	金湖	银集镇团结4#综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34974	金湖	银集镇淮建集镇8#综合变	10	200	38
34975	金湖	黎城镇粮棉10#综合变	10	400	180
34976	金湖	黎城镇黎东1#综合变	10	200	99
34977	金湖	黎城镇黎东3#综合变	10	200	123
34978	金湖	戴楼镇官塘3#综合变	10	400	271
34979	金湖	银集镇银红3#综合变	10	200	98
34980	金湖	戴楼镇卫东6#综合变	10	200	108
34981	金湖	金北镇马港3#综合变	10	400	233
34982	金湖	银集镇新胜11#综合变	10	200	73
34983	金湖	银集镇新胜10#综合变	10	200	67
34984	金湖	银集镇集镇16#综合变	10	400	104
34985	金湖	银集镇集镇17#综合变	10	400	125
34986	金湖	银涂镇五星7#综合变	10	200	21
34987	金湖	金北镇集镇3#综合变	10	400	230
34988	金湖	翰林世家3#变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
34989	金湖	翰林世家4#变	10	800	369
34990	金湖	翰林世家5#变	10	800	408
34991	金湖	翰林世家6#变	10	800	410
34992	金湖	塔集镇陈家圩1#综合变	10	200	66
34993	金湖	塔集镇陈家圩3#综合变	10	200	49
34994	金湖	涂沟镇双桥1#综合变	10	200	55
34995	金湖	涂沟镇窑湾1#综合变	10	200	35
34996	金湖	涂沟镇曙光6#综合变	10	200	102
34997	金湖	涂沟镇湖滨3#综合变	10	400	117
34998	金湖	塔集镇夹沟9#综合变	10	200	19
34999	金湖	塔集镇龚河9#综合变	10	200	73
35000	金湖	徐梁花园3#变	10	800	397
35001	金湖	明发观澜苑6#变	10	630	0
35002	金湖	龙港花园16#箱变	10	500	0
35003	金湖	龙港花园18#箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35004	金湖	龙港花园19#箱变	10	500	0
35005	金湖	龙港花园20#箱变	10	500	0
35006	金湖	龙港花园21#箱变	10	500	0
35007	金湖	龙港花园22#箱变	10	500	0
35008	金湖	上海花园11#箱变	10	500	141
35009	金湖	上海花园12#箱变	10	400	187
35010	金湖	上海花园13#箱变	10	400	181
35011	金湖	上海花园14#箱变	10	500	256
35012	金湖	上海花园15#箱变	10	400	121
35013	金湖	上海花园18#箱变	10	630	226
35014	金湖	上海花园19#箱变	10	630	203
35015	金湖	金湖县城管局2#公用变	10	400	11
35016	金湖	金湖县上湾路1#公用变	10	400	0
35017	金湖	中央公园1#箱变	10	500	145
35018	金湖	中央公园5#箱变	10	500	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35019	金湖	前锋镇淮胜集镇4#综合变	10	400	201
35020	金湖	印象城1#综合变	10	630	253
35021	金湖	印象城10#综合变	10	630	410
35022	金湖	印象城13#综合变	10	630	419
35023	金湖	印象城2#综合变	10	630	321
35024	金湖	印象城3#综合变	10	630	267
35025	金湖	印象城6#综合变	10	630	338
35026	金湖	印象城9#综合变	10	630	411
35027	金湖	白马湖东滩2#综合变	10	200	59
35028	金湖	吕良镇集镇14#综合变	10	400	239
35029	金湖	戴楼镇红岗3#综合变	10	400	249
35030	金湖	金南镇瓦庙5#综合变	10	200	0
35031	金湖	吕良镇金河1#综合变	10	200	107
35032	金湖	吕良镇金河4#综合变	10	200	70
35033	金湖	吕良镇孙集镇7#综合变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35034	金湖	吕良镇孙集6#综合变	10	200	86
35035	金湖	白马湖东滩6#综合变	10	200	84
35036	金湖	吕良镇军舍7#综合变	10	200	85
35037	金湖	戴楼镇集镇2#综合变	10	400	72
35038	金湖	卡萨布兰卡1#变	10	800	203
35039	金湖	卡萨布兰卡6#变	10	800	414
35040	金湖	卡萨布兰卡7#变	10	800	447
35041	金湖	白马湖新跃6#综合变	10	200	68
35042	金湖	白马湖集镇12#综合变	10	400	199
35043	金湖	卡萨布兰卡8#变	10	800	136
35044	金湖	金建橄榄城9#箱变	10	400	116
35045	金湖	金建橄榄城10#箱变	10	400	100
35046	金湖	白马湖集镇14#综合变	10	400	192
35047	金湖	白马湖集镇13#综合变	10	400	206
35048	金湖	吕良镇曹圩6#综合变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35049	金湖	吕良镇曹圩7#综合变	10	200	124
35050	金湖	吕良镇陈庄5#综合变	10	100	26
35051	金湖	吕良镇陈庄7#综合变	10	200	0
35052	金湖	吕良镇曹圩鱼塘综合变	10	200	18
35053	金湖	吕良镇赤水4#综合变	10	400	113
35054	金湖	白马湖新跃3#综合变	10	400	171
35055	金湖	白马湖新跃2#综合变	10	400	152
35056	金湖	白马湖红锋2#综合变	10	400	212
35057	金湖	白马湖东滩4#综合变	10	200	48
35058	金湖	白马湖东滩3#综合变	10	200	46
35059	金湖	白马湖集镇4#综合变	10	200	92
35060	金湖	黎城镇集镇12#综合变	10	400	88
35061	金湖	名人世家1#变	10	800	355
35062	金湖	名人世家2#变	10	800	388
35063	金湖	名人世家3#变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35064	金湖	黎城镇船塘路公用变	10	400	0
35065	金湖	名人世家4#变	10	630	321
35066	金湖	名人世家5#变	10	630	281
35067	金湖	名人世家6#变	10	630	254
35068	金湖	名人世家7#变	10	630	296
35069	金湖	名人世家8#变	10	630	327
35070	金湖	名人世家9#变	10	630	308
35071	金湖	名人世家10#变	10	630	277
35072	金湖	前锋镇淮建1#综合变	10	400	211
35073	金湖	白马湖集镇10#综合变	10	400	84
35074	金湖	黎城镇黎城18#公用变	10	400	39
35075	金湖	牌楼小区5期1#变	10	630	346
35076	金湖	塔集镇东方红1#综合变	10	200	12
35077	金湖	金北镇高集6#综合变	10	200	60
35078	金湖	金北镇高集7#综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35079	金湖	兰亭熙园5#变	10	800	315
35080	金湖	兰亭熙园6#变	10	800	435
35081	金湖	吕良镇张坝8#综合变	10	200	88
35082	金湖	吕良镇刘桥6#综合变	10	200	41
35083	金湖	前锋镇淮胜集镇1#综合变	10	400	183
35084	金湖	金林人家小区1#综合变	10	630	372
35085	金湖	牌楼小区5期2#变	10	630	353
35086	金湖	牌楼小区5期4#变	10	630	409
35087	金湖	牌楼小区5期3#变	10	630	194
35088	金湖	涂沟镇于南3#综合变	10	200	0
35089	金湖	涂沟镇涂沟农业组1#综合变	10	200	78
35090	金湖	前锋镇淮滨1#综合变	10	400	182
35091	金湖	金南镇岗坂1#综合变	10	200	69
35092	金湖	金南镇泥坝3#综合变	10	200	82
35093	金湖	戴楼镇向东七组北1#综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35094	金湖	戴楼镇衡阳3#综合变	10	400	99
35095	金湖	塔集镇集镇6#综合变	10	200	78
35096	金湖	银集镇银联5#综合变	10	200	35
35097	金湖	金北镇拾圩5#综合变	10	400	229
35098	金湖	金北镇应集12#综合变	10	400	269
35099	金湖	金北镇管庄3#综合变	10	200	105
35100	金湖	金北镇万坝3#综合变	10	400	210
35101	金湖	金北镇新港3#综合变	10	200	43
35102	金湖	银集镇刘圩3#综合变	10	200	81
35103	金湖	银集镇银联6#综合变	10	200	117
35104	金湖	银集镇团结7#综合变	10	200	59
35105	金湖	黎城镇防安1号综合变	10	200	105
35106	金湖	戴楼镇大坝2#综合变	10	200	101
35107	金湖	新华巷3#公用变	10	400	240
35108	金湖	涂沟镇秦庄1#综合变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35109	金湖	闵桥镇湖荡6#综合变	10	200	94
35110	金湖	前锋镇南湖6#综合变	10	400	204
35111	金湖	前锋镇淮武4#综合变	10	400	204
35112	金湖	前锋镇南湖5#综合变	10	400	171
35113	金湖	银集镇永祥2#综合变	10	200	110
35114	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	0
35115	金湖	金南镇徐庄2#综合变	10	200	45
35116	金湖	金南镇徐庄4#综合变	10	200	0
35117	金湖	金南镇缸庙5#综合变	10	200	73
35118	金湖	金南镇胡庄7#综合变	10	315	118
35119	金湖	金南镇联盟1#综合变	10	200	108
35120	金湖	金南镇泥坝5#综合变	10	200	92
35121	金湖	金南镇卞塘2#综合变	10	200	77
35122	金湖	金南镇抬饭8#综合变	10	200	0
35123	金湖	金南镇瓦庙6#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35124	金湖	金南镇时墩1#综合变	10	315	163
35125	金湖	金南镇马塘3#综合变	10	200	80
35126	金湖	金南镇丰收1#综合变	10	200	125
35127	金湖	金南镇车塘2#综合变	10	200	0
35128	金湖	金南镇车洪2#综合变	10	200	0
35129	金湖	闵桥镇胡桥4#综合变	10	200	28
35130	金湖	闵桥镇闵桥5#综合变	10	200	0
35131	金湖	戴楼镇官塘集镇7#综合变	10	200	103
35132	金湖	戴楼镇大坝6#综合变	10	200	48
35133	金湖	闵桥镇杨平3#综合变	10	200	52
35134	金湖	闵桥镇杨平5#综合变	10	200	75
35135	金湖	闵桥镇药王3#综合变	10	200	89
35136	金湖	戴楼镇红岗5#综合变	10	400	255
35137	金湖	吕良镇茶庵8#综合变	10	200	100
35138	金湖	吕良镇茶庵7#综合变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35139	金湖	吕良镇曹圩4#综合变	10	200	93
35140	金湖	吕良镇赤水1#综合变	10	200	74
35141	金湖	吕良镇大庄4#综合变	10	200	81
35142	金湖	金南镇金南集镇5#综合变	10	400	251
35143	金湖	金南镇百庙1#综合变	10	200	75
35144	金湖	金南镇新坝8#综合变	10	200	61
35145	金湖	金南镇先进5#综合变	10	200	0
35146	金湖	金南镇胜利2#综合变	10	200	0
35147	金湖	金南镇王庄1#综合变	10	200	0
35148	金湖	金南镇王庄3#综合变	10	200	0
35149	金湖	金南镇王庄4#综合变	10	200	0
35150	金湖	金南镇立新1#综合变	10	200	0
35151	金湖	金南镇罗坝1#综合变	10	200	95
35152	金湖	金南镇吴桥2#综合变	10	200	25
35153	金湖	金南镇吴桥5#综合变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35154	金湖	金北镇塘埂3#综合变	10	200	110
35155	金湖	前锋镇集镇7#综合变	10	400	237
35156	金湖	黎城镇王湾10#综合变	10	200	69
35157	金湖	黎城镇王湾8#综合变	10	400	125
35158	金湖	黎城镇黎东17#综合变	10	400	167
35159	金湖	黎城镇王湾12#综合变	10	200	111
35160	金湖	黎城镇黎东12#综合变	10	400	182
35161	金湖	黎城镇黎东13#综合变	10	400	185
35162	金湖	黎城镇王湾11#综合变	10	400	249
35163	金湖	黎城镇王湾13#综合变	10	200	64
35164	金湖	黎城镇王湾9#综合变	10	200	46
35165	金湖	闵桥镇高庄三组1#综合变	10	200	85
35166	金湖	戴楼镇官塘集镇3#综合变	10	400	219
35167	金湖	塔集镇夹镇7#综合变	10	200	112
35168	金湖	金南镇徐庄3#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35169	金湖	金南镇原种队1#综合变	10	315	123
35170	金湖	戴楼镇红岗4#综合变	10	200	59
35171	金湖	吕良镇集镇13#综合变	10	400	248
35172	金湖	吕良镇金淮6#综合变	10	200	74
35173	金湖	吕良镇吕良1#综合变	10	200	111
35174	金湖	吕良镇幸福3#综合变	10	200	103
35175	金湖	吕良镇孙集集镇8#综合变	10	200	86
35176	金湖	吕良镇付圩7#综合变	10	200	109
35177	金湖	吕良镇花园10#综合变	10	200	110
35178	金湖	吕良镇大庄5#综合变	10	200	78
35179	金湖	塔集镇河村1#综合变	10	200	72
35180	金湖	戴楼镇林庄4#综合变	10	200	139
35181	金湖	前锋镇淮锋1#综合变	10	400	90
35182	金湖	前锋镇集镇2#综合变	10	200	132
35183	金湖	戴楼镇衡阳一组2#综合变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35184	金湖	黎城镇黎东5#综合变	10	200	89
35185	金湖	黎城镇王湾1#综合变	10	200	16
35186	金湖	黎城镇王湾6#综合变	10	200	70
35187	金湖	黎城镇防安2号综合变	10	200	86
35188	金湖	金南镇时墩7#综合变	10	200	108
35189	金湖	金南镇金南5#综合变	10	400	171
35190	金湖	物资大厦2#公用变	10	400	213
35191	金湖	塔集镇河村3#综合变	10	200	68
35192	金湖	塔集镇跃进4#综合变	10	400	112
35193	金湖	塔集镇龚河8#综合变	10	315	92
35194	金湖	塔集镇夹沟集镇4#综合变	10	400	211
35195	金湖	闵桥镇集镇1#综合变	10	400	172
35196	金湖	闵桥镇集镇2#综合变	10	400	136
35197	金湖	金南镇先进1#综合变	10	200	75
35198	金湖	金南镇时墩2#综合变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35199	金湖	涂沟镇华乔1#综合变	10	200	80
35200	金湖	吕良镇孙集4#综合变	10	200	36
35201	金湖	闵桥镇集镇小区1#综合变	10	400	146
35202	金湖	闵桥镇施尖3#综合变	10	200	77
35203	金湖	闵桥镇渔业3#综合变	10	200	80
35204	金湖	闵桥镇平桥二组1#综合变	10	200	109
35205	金湖	闵桥镇集镇4#综合变	10	400	200
35206	金湖	吕良镇军舍8#综合变	10	200	69
35207	金湖	吕良镇三园4#综合变	10	200	0
35208	金湖	前锋镇淮村3#综合变	10	400	179
35209	金湖	前锋镇淮村4#综合变	10	400	246
35210	金湖	前锋镇淮新4#综合变	10	400	210
35211	金湖	沿河路中2#公用变	10	400	126
35212	金湖	向阳路2#公用变	10	400	244
35213	金湖	戴楼镇林庄5#综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35214	金湖	文明路中1#箱变	10	630	295
35215	金湖	文明路中2#箱变	10	630	259
35216	金湖	闵桥镇平桥1#综合变	10	200	43
35217	金湖	涂沟镇富康路1#综合变	10	400	167
35218	金湖	涂沟镇唐港1#综合变	10	200	39
35219	金湖	涂沟镇华庄1#综合变	10	200	54
35220	金湖	银集镇利生4#综合变	10	200	0
35221	金湖	闵桥镇平桥六组1#综合变	10	200	80
35222	金湖	塔集镇安乐2#综合变	10	400	126
35223	金湖	塔集镇安乐4#综合变	10	200	47
35224	金湖	涂沟镇窑湾6#综合变	10	200	83
35225	金湖	涂沟镇秦庄9#综合变	10	200	21
35226	金湖	涂沟镇桂花3#综合变	10	400	150
35227	金湖	涂沟镇新淮林场1#综合变	10	200	48
35228	金湖	黎城镇城南新都1#综合变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35229	金湖	黎城镇城南新都2#综合变	10	800	467
35230	金湖	黎城镇城南新都3#综合变	10	800	479
35231	金湖	金南镇李坝1#综合变	10	250	25
35232	金湖	涂沟镇东湖3#综合变	10	200	104
35233	金湖	涂沟镇新淮3#综合变	10	200	91
35234	金湖	涂沟镇红旗1#综合变	10	200	109
35235	金湖	金北镇董河6#综合变	10	400	242
35236	金湖	涂沟镇湖滨2#综合变	10	200	124
35237	金湖	黎城镇城南新都4#综合变	10	800	485
35238	金湖	前锋镇淮红2#综合变	10	400	121
35239	金湖	金北镇马港6#综合变	10	400	211
35240	金湖	金南镇车塘3#综合变	10	200	0
35241	金湖	塔集镇淮泉10#综合变	10	200	83
35242	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	0
35243	金湖	金南镇华沟1#综合变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35244	金湖	戴楼镇小集5#综合变	10	200	114
35245	金湖	金北镇郭桥3#综合变	10	400	160
35246	金湖	金南镇胡庄6#综合变	10	200	117
35247	金湖	金南镇南望5#综合变	10	200	64
35248	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	0
35249	金湖	金南镇墩塘4#综合变	10	200	86
35250	金湖	金北镇大元1#综合变	10	200	57
35251	金湖	金北镇李庄5#综合变	10	200	24
35252	金湖	塔集镇中桥2#综合变	10	200	44
35253	金湖	塔集镇三官4#综合变	10	200	82
35254	金湖	塔集镇夹沟集镇2#综合变	10	400	159
35255	金湖	戴楼镇小集3#综合变	10	400	159
35256	金湖	戴楼镇小集6#综合变	10	200	137
35257	金湖	戴楼镇官塘小区2#综合变	10	400	115
35258	金湖	金北镇宋庄4#综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35259	金湖	金北镇大元2#综合变	10	400	241
35260	金湖	金北镇高集1#综合变	10	200	108
35261	金湖	金北镇南堆1#综合变	10	200	32
35262	金湖	金北镇涧北1#综合变	10	200	104
35263	金湖	金北镇军王5#综合变	10	400	229
35264	金湖	金北镇马庄5#综合变	10	200	0
35265	金湖	吕良镇刘桥7#综合变	10	200	85
35266	金湖	吕良镇前进4#综合变	10	200	85
35267	金湖	金南镇窑墩5#综合变	10	200	0
35268	金湖	涂沟镇华庄8#综合变	10	200	86
35269	金湖	涂沟镇五星2#综合变	10	200	55
35270	金湖	涂沟镇唐港集镇2#综合变	10	400	186
35271	金湖	涂沟镇集镇3#综合变	10	400	212
35272	金湖	闵桥镇太平5#综合变	10	200	40
35273	金湖	吕良镇前进7#综合变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35274	金湖	吕良镇淮路2#综合变	10	400	209
35275	金湖	吕良镇漕泽1#综合变	10	200	123
35276	金湖	吕良镇淮路5#综合变	10	200	94
35277	金湖	吕良镇新农5#综合变	10	200	95
35278	金湖	吕良镇丰乐2#综合变	10	200	0
35279	金湖	吕良镇前进8#综合变	10	200	81
35280	金湖	塔集镇安乐5#综合变	10	200	33
35281	金湖	闵桥镇闵桥六组1#综合变	10	400	225
35282	金湖	闵桥镇平桥十一组1#综合变	10	200	78
35283	金湖	闵桥镇周桥2#综合变	10	200	65
35284	金湖	银集镇火星4#综合变	10	200	57
35285	金湖	银集镇淮建集镇5#综合变	10	200	86
35286	金湖	塔集镇双桥6#综合变	10	200	62
35287	金湖	银集镇淮建小学1#综合变	10	400	231
35288	金湖	银集镇淮建集镇1#综合变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35289	金湖	塔集镇联合3#综合变	10	200	110
35290	金湖	戴楼镇集镇5#综合变	10	400	166
35291	金湖	塔集镇新桥3#综合变	10	200	103
35292	金湖	塔集镇跃进2#综合变	10	200	88
35293	金湖	闵桥镇药王5#综合变	10	100	20
35294	金湖	金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	0
35295	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	0
35296	金湖	金蓉小区1#公用变	10	315	22
35297	金湖	前锋镇新村5#综合变	10	200	87
35298	金湖	金北镇黄庄5#综合变	10	400	69
35299	金湖	闵桥镇闵桥三组1#综合变	10	200	105
35300	金湖	闵桥镇闵桥4#综合变	10	400	185
35301	金湖	金荷花分校箱变	10	400	266
35302	金湖	药厂公用变	10	500	187
35303	金湖	长乐路中公用变	10	630	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35304	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	0
35305	金湖	森林绿都1#公用变	10	315	0
35306	金湖	农机大厦公用变	10	400	0
35307	金湖	闵桥镇工业集中区综合变	10	315	102
35308	金湖	前锋镇淮胜西小区综合变	10	200	66
35309	金湖	白马湖张集1#综合变	10	200	94
35310	金湖	劳动桥公用变	10	315	59
35311	金湖	吕良镇曹圩1#综合变	10	200	12
35312	金湖	新城花园9#箱变	10	630	0
35313	金湖	新城花园10#箱变	10	630	0
35314	金湖	新城花园11#箱变	10	500	0
35315	金湖	新城花园7#箱变	10	400	0
35316	金湖	新城花园8#箱变	10	400	0
35317	金湖	新城公寓1#箱变	10	500	0
35318	金湖	新城公寓2#箱变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35319	金湖	新城公寓5#箱变	10	500	0
35320	金湖	新城公寓6#箱变	10	315	0
35321	金湖	新城公寓7#箱变	10	500	0
35322	金湖	新城公寓8#箱变	10	500	0
35323	金湖	新城公寓9#箱变	10	500	0
35324	金湖	新城公寓10#箱变	10	500	0
35325	金湖	新城公寓11#箱变	10	500	0
35326	金湖	新城公寓12#箱变	10	500	0
35327	金湖	新城公寓14#箱变	10	315	0
35328	金湖	新城公寓15#箱变	10	400	0
35329	金湖	新城公寓16#箱变	10	400	0
35330	金湖	戴楼镇牌楼村10#综合变	10	30	20
35331	金湖	戴楼镇新塘九组1#综合变	10	100	46
35332	金湖	都市华城8#公用变	10	630	225
35333	金湖	都市华城6#公用变	10	500	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35334	金湖	闵桥镇张石八组1#综合变	10	100	42
35335	金湖	闵桥镇张石五组1#综合变	10	200	83
35336	金湖	都市华城4#公用变	10	500	218
35337	金湖	都市华城2#公用变	10	500	235
35338	金湖	都市华城1#公用变	10	630	201
35339	金湖	都市华城5#公用变	10	315	102
35340	金湖	都市华城3#公用变	10	315	97
35341	金湖	都市华城7#公用变	10	630	291
35342	金湖	戴楼镇官塘集镇5#综合变	10	400	246
35343	金湖	黎城镇黎东6#综合变	10	200	57
35344	金湖	前锋镇南湖1#综合变	10	630	422
35345	金湖	物资大厦公用变	10	315	136
35346	金湖	丽水天景3#箱变	10	500	100
35347	金湖	丽水天景2#箱变	10	500	161
35348	金湖	丽水天景1#箱变	10	500	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35349	金湖	上湾村箱变	10	500	201
35350	金湖	涂沟镇红旗2#综合变	10	200	102
35351	金湖	涂沟镇秦庄7#综合变	10	200	59
35352	金湖	闵桥镇甫坝七组1#综合变	10	200	52
35353	金湖	黎城镇黎东4#综合变	10	200	0
35354	金湖	黎城镇徐梁3#综合变	10	200	103
35355	金湖	黎城镇徐梁2#综合变	10	200	91
35356	金湖	黎城镇顺河2#综合变	10	200	0
35357	金湖	新城花园2#箱变	10	400	0
35358	金湖	新城花园3#箱变	10	400	0
35359	金湖	新城花园4#箱变	10	400	0
35360	金湖	新城花园5#箱变	10	400	0
35361	金湖	上湾七组公用变	10	400	0
35362	金湖	上湾七组西用变	10	400	86
35363	金湖	金南镇五里1#综合变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35364	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	0
35365	金湖	金南镇时墩6#综合变	10	200	101
35366	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	200	0
35367	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	0
35368	金湖	金南镇胡庄5#综合变	10	200	117
35369	金湖	新城公寓3#箱变	10	500	0
35370	金湖	戴楼镇蔬菜园1#综合变	10	200	137
35371	金湖	新城公寓4#箱变	10	500	0
35372	金湖	黎城镇王湾4#综合变	10	200	93
35373	金湖	金浦小区1#箱变	10	630	0
35374	金湖	金浦小区2#箱变	10	630	0
35375	金湖	金浦小区3#箱变	10	400	0
35376	金湖	金浦小区4#箱变	10	400	0
35377	金湖	人民桥南公用变	10	400	141
35378	金湖	顺河路2#公用变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35379	金湖	刀具厂宿舍公用变	10	250	34
35380	金湖	实烨小区公用变	10	400	199
35381	金湖	银集镇淮建集镇4#综合变	10	315	21
35382	金湖	银集镇新红1#综合变	10	200	108
35383	金湖	闵桥镇张石5#综合变	10	200	91
35384	金湖	阳光星城7#箱变	10	400	17
35385	金湖	阳光星城8#箱变	10	400	82
35386	金湖	阳光星城6#箱变	10	630	150
35387	金湖	都市华城二期4#箱变	10	500	180
35388	金湖	银集镇淮建集镇3#综合变	10	315	111
35389	金湖	银集镇淮建电信局1#综合变	10	200	39
35390	金湖	中央公园3#箱变	10	400	114
35391	金湖	中央公园2#箱变	10	500	172
35392	金湖	戴楼镇金西2#综合变	10	200	93
35393	金湖	戴楼镇向东二组1#综合变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35394	金湖	都市华城二期7#箱变	10	500	187
35395	金湖	都市华城二期3#箱变	10	500	214
35396	金湖	牌楼小区4#箱变	10	500	144
35397	金湖	牌楼小区3#箱变	10	500	231
35398	金湖	戴楼镇向东一组1#综合变	10	200	116
35399	金湖	戴楼镇戴楼水利站综合变	10	200	102
35400	金湖	戴楼镇衡阳5#综合变	10	200	82
35401	金湖	戴楼镇农业1#综合变	10	200	110
35402	金湖	戴楼镇向东1#综合变	10	200	110
35403	金湖	戴楼镇新塘七组1#综合变	10	400	243
35404	金湖	都市华城9#公用变	10	630	229
35405	金湖	恒裕广场3#公用变	10	630	200
35406	金湖	恒裕广场4#公用变	10	630	261
35407	金湖	凤泽园2#箱变	10	500	0
35408	金湖	戴楼镇向东六组1#综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35409	金湖	戴楼镇向东五组1#综合变	10	200	9
35410	金湖	健康东路箱变	10	500	79
35411	金湖	阳光星城3#箱变	10	630	274
35412	金湖	阳光星城2#箱变	10	630	174
35413	金湖	上海花园6#箱变	10	630	322
35414	金湖	上海花园7#箱变	10	630	302
35415	金湖	戴楼镇新塘6#综合变	10	400	71
35416	金湖	戴楼镇向东四组1#综合变	10	200	100
35417	金湖	丽水天景6#箱变	10	630	213
35418	金湖	塔集镇东方红2#综合变	10	200	1
35419	金湖	金北镇刘庄8#综合变	10	100	59
35420	金湖	阳光星城13#箱变	10	400	0
35421	金湖	上海花园8#箱变	10	630	336
35422	金湖	银集镇新庄7#综合变	10	100	0
35423	金湖	书香华庭4#箱变	10	500	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35424	金湖	书香华庭6#箱变	10	500	136
35425	金湖	金南镇王庄6#综合变	10	200	0
35426	金湖	戴楼镇向东3#综合变	10	400	285
35427	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	0
35428	金湖	戴楼镇集镇7#综合变	10	200	35
35429	金湖	新街口农贸市场公用变	10	400	0
35430	金湖	书香华庭5#箱变	10	500	245
35431	金湖	金北镇新港2#综合变	10	200	85
35432	金湖	富兴花园1#箱变	10	500	156
35433	金湖	书香华庭8#箱变	10	500	220
35434	金湖	都市华城二期1#箱变	10	630	235
35435	金湖	都市华城二期2#箱变	10	500	156
35436	金湖	建材市场2#公用变	10	630	339
35437	金湖	建材市场3#公用变	10	630	319
35438	金湖	建材市场5#公用变	10	500	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35439	金湖	金石人才公寓1#箱变	10	630	303
35440	金湖	金石人才公寓2#箱变	10	630	264
35441	金湖	塔集镇陈家圩4#综合变	10	200	57
35442	金湖	富兴花园3#箱变	10	400	163
35443	金湖	富兴花园2#箱变	10	500	241
35444	金湖	戴楼镇衡阳二组1#综合变	10	400	267
35445	金湖	戴楼镇向东2#综合变	10	200	71
35446	金湖	上海花园4#箱变	10	500	144
35447	金湖	上海花园2#箱变	10	500	201
35448	金湖	上海花园5#箱变	10	630	340
35449	金湖	书香华庭2#箱变	10	630	280
35450	金湖	书香华庭1#箱变	10	500	292
35451	金湖	阳光星城4#箱变	10	500	97
35452	金湖	阳光星城5#箱变	10	500	44
35453	金湖	都市华城二期5#箱变	10	500	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35454	金湖	都市华城二期6#箱变	10	630	272
35455	金湖	都市华城二期8#箱变	10	630	256
35456	金湖	银集镇新东2#综合变	10	200	78
35457	金湖	富源小区1#箱变	10	400	107
35458	金湖	金北镇万庄1#综合变	10	200	76
35459	金湖	吕良镇孙集3#综合变	10	200	110
35460	金湖	吕良镇孙集集镇2#综合变	10	400	205
35461	金湖	吕良镇沿湖6#综合变	10	400	224
35462	金湖	塔集镇夹沟集镇3#综合变	10	400	170
35463	金湖	吕良镇花园7#综合变	10	200	88
35464	金湖	塔集镇安乐1#综合变	10	400	166
35465	金湖	金北镇洪圩5#综合变	10	400	73
35466	金湖	金南镇百庙5#综合变	10	400	159
35467	金湖	塔集镇夹镇1#综合变	10	400	128
35468	金湖	塔集镇金平2#综合变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35469	金湖	金北镇宋庄1#综合变	10	200	0
35470	金湖	吕良镇陈庄3#综合变	10	200	103
35471	金湖	吕良镇张坝6#综合变	10	200	80
35472	金湖	吕良镇漕泽5#综合变	10	200	110
35473	金湖	吕良镇漕泽6#综合变	10	100	53
35474	金湖	吕良镇孙集镇孙庄综合变	10	400	320
35475	金湖	吕良镇旺屯南路综合变	10	200	117
35476	金湖	金北镇新港5#综合变	10	200	95
35477	金湖	吕良镇赤水6#综合变	10	100	0
35478	金湖	金北镇郭桥4#综合变	10	100	54
35479	金湖	金北镇陈桥集镇4#综合变	10	200	71
35480	金湖	塔集镇陈家圩2#综合变	10	200	54
35481	金湖	塔集镇淮泉3#综合变	10	200	103
35482	金湖	涂沟镇桂花5#综合变	10	315	139
35483	金湖	塔集镇三官5#综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35484	金湖	塔集镇安乐3#综合变	10	400	176
35485	金湖	塔集镇三官6#综合变	10	200	58
35486	金湖	木器厂公用变	10	400	46
35487	金湖	塔集镇三柳1#综合变	10	200	72
35488	金湖	塔集镇三柳2#综合变	10	200	48
35489	金湖	塔集镇三柳3#综合变	10	200	39
35490	金湖	金南镇金南集镇1#综合变	10	400	169
35491	金湖	金南镇金南集镇2#综合变	10	400	126
35492	金湖	金南镇金南集镇成校中心综合变	10	200	28
35493	金湖	金南镇金南集镇中心校综合变	10	200	60
35494	金湖	金南镇金南集镇3#综合变	10	400	130
35495	金湖	金南镇抬饭3#综合变	10	200	0
35496	金湖	金南镇丰南2#综合变	10	200	32
35497	金湖	金南镇丰收二组综合变	10	200	64
35498	金湖	涂沟镇唐港6#综合变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35499	金湖	金南镇卞塘集镇5#综合变	10	400	270
35500	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	0
35501	金湖	金南镇南望2#综合变	10	400	154
35502	金湖	金南镇吴桥3#综合变	10	200	0
35503	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	0
35504	金湖	金南镇嵇圩1#综合变	10	200	0
35505	金湖	涂沟镇五星渔塘2#综合变	10	200	35
35506	金湖	银集镇何营2#综合变	10	400	227
35507	金湖	前锋镇新兴1#综合变	10	200	54
35508	金湖	白马湖中营8#综合变	10	400	155
35509	金湖	白马湖红锋1#综合变	10	200	60
35510	金湖	建材市场住宅1#变	10	630	338
35511	金湖	建材市场住宅2#变	10	630	363
35512	金湖	建材市场住宅3#变	10	630	356
35513	金湖	建材市场住宅4#变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35514	金湖	塔集镇岔河2#综合变	10	400	220
35515	金湖	金莺学府佳苑公用变	10	630	0
35516	金湖	都市华城二期9#箱变	10	500	281
35517	金湖	都市华城二期10#箱变	10	500	225
35518	金湖	都市华城二期11#箱变	10	630	361
35519	金湖	闵桥镇集镇小区2#综合变	10	400	165
35520	金湖	黎城镇集镇3#综合变	10	315	121
35521	金湖	黎城镇集镇6#综合变	10	400	189
35522	金湖	黎城镇水上2#综合变	10	400	273
35523	金湖	黎城镇粮棉7#综合变	10	200	103
35524	金湖	黎城镇粮棉1#综合变	10	200	80
35525	金湖	塔集镇集镇小区1#综合变	10	400	73
35526	金湖	森林绿都2#公用变	10	630	0
35527	金湖	森林绿都3#公用变	10	630	0
35528	金湖	森林绿都4#公用变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35529	金湖	金水河1#箱变	10	400	0
35530	金湖	金水河2#箱变	10	400	0
35531	金湖	金水河3#箱变	10	400	0
35532	金湖	金北镇黄庄7#综合变	10	200	106
35533	金湖	吕良镇大庄1#综合变	10	200	97
35534	金湖	吕良镇大庄2#综合变	10	200	89
35535	金湖	阳光星城10#箱变	10	500	177
35536	金湖	阳光星城11#箱变	10	400	164
35537	金湖	都市华城二期12#箱变	10	400	61
35538	金湖	阳光星城12#箱变	10	500	148
35539	金湖	阳光星城14#箱变	10	400	24
35540	金湖	阳光星城15#箱变	10	400	320
35541	金湖	前锋镇集镇5#综合变	10	400	157
35542	金湖	前锋镇民生2#综合变	10	200	92
35543	金湖	前锋镇同心4#综合变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35544	金湖	兰亭熙园1#变	10	630	304
35545	金湖	兰亭熙园2#变	10	630	270
35546	金湖	兰亭熙园3#变	10	630	305
35547	金湖	兰亭熙园4#变	10	630	324
35548	金湖	闵桥镇湖荡5#综合变	10	200	121
35549	金湖	大兴工业园区1#公用变	10	630	277
35550	金湖	白马湖新跃5#综合变	10	400	156
35551	金湖	银集镇银集1#综合变	10	400	127
35552	金湖	塔集镇新华4#综合变	10	200	31
35553	金湖	银集镇团结1#综合变	10	200	30
35554	金湖	金达广场2#变	10	800	392
35555	金湖	金达广场1#变	10	800	640
35556	金湖	金达广场3#变	10	800	282
35557	金湖	金达广场4#变	10	800	640
35558	金湖	银集镇天堂4#综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35559	金湖	银集镇天堂5#综合变	10	200	110
35560	金湖	涂沟镇于沟7#综合变	10	200	42
35561	金湖	涂沟镇曙光11#综合变	10	200	40
35562	金湖	银集镇淮建集镇12#综合变	10	400	101
35563	金湖	前锋镇淮武3#综合变	10	200	138
35564	金湖	吕良镇幸福7#综合变	10	200	111
35565	金湖	印象城7#综合变	10	630	394
35566	金湖	印象城8#综合变	10	630	463
35567	金湖	御景苑1#变	10	800	203
35568	金湖	御景苑2#变	10	800	144
35569	金湖	御景苑3#变	10	800	208
35570	金湖	御景苑4#变	10	800	108
35571	金湖	御景苑7#变	10	800	306
35572	金湖	御景苑8#变	10	800	168
35573	金湖	戴楼镇园区1#综合变	20	80	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35574	金湖	长安路公用变	10	400	317
35575	金湖	盛世豪庭4#变	10	1000	117
35576	金湖	黎城镇工农15#综合变	10	400	182
35577	金湖	黎城镇工农16#综合变	10	200	68
35578	金湖	黎城镇工农17#综合变	10	200	87
35579	金湖	黎城镇工农养殖场2# 综合变	10	400	0
35580	金湖	金北镇陈桥集镇10#综合变	10	400	139
35581	金湖	金色维也纳1#变	10	800	432
35582	金湖	金色维也纳2#变	10	800	459
35583	金湖	金色维也纳3#变	10	800	440
35584	金湖	金色维也纳4#变	10	800	482
35585	金湖	金色维也纳5#变	10	800	313
35586	金湖	金色维也纳6#变	10	800	327
35587	金湖	金南镇岗坂8#综合变	10	200	98
35588	金湖	金南镇华沟5#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35589	金湖	金南镇联盟4#综合变	10	200	65
35590	金湖	金南镇缸庙4#综合变	10	200	69
35591	金湖	黎城镇粮棉11#综合变	10	200	93
35592	金湖	黎城镇粮棉12#综合变	10	200	128
35593	金湖	黎城镇任庄14#综合变	10	200	71
35594	金湖	银集镇淮建集镇13#综合变	10	400	120
35595	金湖	吕良镇集镇12#综合变	10	400	189
35596	金湖	吕良镇双岗9#综合变	10	200	73
35597	金湖	吕良镇赤水10#综合变	10	200	45
35598	金湖	吕良镇沿湖9#综合变	10	200	92
35599	金湖	吕良镇沿湖10#综合变	10	200	35
35600	金湖	戴楼镇集镇1#综合变	10	400	60
35601	金湖	金北镇军王7#综合变	10	200	51
35602	金湖	金南镇先锋4#综合变	10	200	0
35603	金湖	金北镇陶庄4#综合变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35604	金湖	戴楼镇向东6#综合变	10	200	50
35605	金湖	银集镇高沈6#综合变	10	400	123
35606	金湖	银集镇利生3#综合变	10	400	192
35607	金湖	银集镇高沈5#综合变	10	200	96
35608	金湖	戴楼镇衡阳4#综合变	10	400	248
35609	金湖	涂沟镇养殖场3#综合变	10	200	28
35610	金湖	金南镇先进4#综合变	10	200	0
35611	金湖	吕良镇漕泽2#综合变	10	200	9
35612	金湖	白马湖前锋6#综合变	10	200	81
35613	金湖	吕良镇丰乐7#综合变	10	200	117
35614	金湖	金南镇南桥6#综合变	10	200	56
35615	金湖	金北镇拾圩4#综合变	10	200	84
35616	金湖	交通南路2#公用变	10	400	183
35617	金湖	黎城闸2#公用变	10	400	165
35618	金湖	为民路2#公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35619	金湖	劳动局2#公用变	10	400	99
35620	金湖	润德路北2#公用变	10	400	81
35621	金湖	上湾村南2#公用变	10	400	45
35622	金湖	10kV邮电局宿舍2#公用变	10	400	0
35623	金湖	跃进路2#公用变	10	400	111
35624	金湖	黎城镇黎城3#公用变	10	400	0
35625	金湖	黎城镇黎城14#公用变	10	400	153
35626	金湖	金北镇宋庄6#综合变	10	400	208
35627	金湖	吕良镇付圩1#综合变	10	200	49
35628	金湖	吕良镇付圩2#综合变	10	200	95
35629	金湖	金南镇徐庄1#综合变	10	200	36
35630	金湖	涂沟镇红星2#综合变	10	250	106
35631	金湖	涂沟镇唐港集镇4#综合变	10	400	205
35632	金湖	涂沟镇红星1#综合变	10	200	71
35633	金湖	涂沟镇湖滨1#综合变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35634	金湖	体育馆公用变	10	315	53
35635	金湖	金南镇卞塘集镇1#综合变	10	400	99
35636	金湖	吕良镇军舍1#综合变	10	200	57
35637	金湖	吕良镇军舍3#综合变	10	200	47
35638	金湖	吕良镇军舍4#综合变	10	200	61
35639	金湖	吕良镇军舍5#综合变	10	200	38
35640	金湖	上湾八组箱变	10	500	0
35641	金湖	温州商贸城公用变	10	630	123
35642	金湖	上湾路公用变	10	315	0
35643	金湖	为民路公用变	10	400	0
35644	金湖	上湾小区1#公用变	10	400	0
35645	金湖	银集镇刘圩1#综合变	10	200	99
35646	金湖	涂沟镇唐港集镇3#综合变	10	400	140
35647	金湖	吕良镇孙集集镇9#综合变	10	200	73
35648	金湖	金湖影剧院公用变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35649	金湖	水利局南公用变	10	315	160
35650	金湖	向阳路公用变	10	400	0
35651	金湖	龙港花园1#箱变	10	630	0
35652	金湖	医药公司公用变	10	315	209
35653	金湖	商贸城西公用变	10	400	7
35654	金湖	实验小学公用变	10	400	0
35655	金湖	吕良镇振兴1#综合变	10	100	30
35656	金湖	银集镇利生2#综合变	10	400	131
35657	金湖	银集镇新红2#综合变	10	160	16
35658	金湖	银集镇高沈4#综合变	10	200	81
35659	金湖	金北镇腰滩8#综合变	10	200	87
35660	金湖	金南镇南桥5#综合变	10	315	0
35661	金湖	黎城镇工商联综合变	10	400	223
35662	金湖	黎城镇金创大厦综合变	10	400	0
35663	金湖	涂沟镇唐港集镇5#综合变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35664	金湖	吕良镇张坝2#综合变	10	200	92
35665	金湖	吕良镇新丰3#综合变	10	200	95
35666	金湖	吕良镇新农集镇5#综合变	10	400	209
35667	金湖	前锋镇民生1#综合变	10	200	70
35668	金湖	白马湖集镇1#综合变	10	400	186
35669	金湖	前锋镇中段1#综合变	10	200	40
35670	金湖	前锋镇中段2#综合变	10	200	67
35671	金湖	教师新村公用变	10	250	28
35672	金湖	丽水天景5#箱变	10	500	188
35673	金湖	丽水天景4#箱变	10	500	39
35674	金湖	前锋镇同心1#综合变	10	200	32
35675	金湖	吕良镇新农4#综合变	10	400	280
35676	金湖	吕良镇前进1#综合变	10	200	91
35677	金湖	吕良镇前进5#综合变	10	200	55
35678	金湖	吕良镇丰乐1#综合变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35679	金湖	白马湖集镇3#综合变	10	200	65
35680	金湖	白马湖集镇2#综合变	10	315	74
35681	金湖	前锋镇集镇桥东综合变	10	200	104
35682	金湖	金都花苑公用变	10	630	0
35683	金湖	吕良镇刘桥1#综合变	10	200	47
35684	金湖	金南镇南望1#综合变	10	400	213
35685	金湖	戴楼镇卫东5#综合变	10	200	102
35686	金湖	白马湖红锋5#综合变	10	200	77
35687	金湖	白马湖前锋1#综合变	10	200	79
35688	金湖	白马湖郭家荡1#综合变	10	400	73
35689	金湖	白马湖杨庄1#综合变	10	80	27
35690	金湖	白马湖张庄1#综合变	10	100	48
35691	金湖	白马湖红旗8#综合变	10	400	175
35692	金湖	白马湖中营3#综合变	10	200	69
35693	金湖	黎城镇九里13#综合变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35694	金湖	水产公司公用变	10	630	165
35695	金湖	戴楼镇戴楼4#综合变	10	200	98
35696	金湖	银集镇新胜2#综合变	10	200	29
35697	金湖	金北镇高集2#综合变	10	200	24
35698	金湖	白马湖新跃1#综合变	10	200	61
35699	金湖	金北镇高集4#综合变	10	200	55
35700	金湖	戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	0
35701	金湖	戴楼镇集镇9#综合变	10	30	18
35702	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	0
35703	金湖	10kV邮电局宿舍公用变	10	315	10
35704	金湖	长乐西路公用变	10	315	80
35705	金湖	金北镇宋庄2#综合变	10	100	13
35706	金湖	金北镇陶庄1#综合变	10	200	71
35707	金湖	金北镇拾圩1#综合变	10	200	73
35708	金湖	黎城镇工农1#综合变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35709	金湖	黎城镇工农3#综合变	10	200	48
35710	金湖	黎城镇工农2#综合变	10	200	99
35711	金湖	城镇卫生院公用变	10	400	88
35712	金湖	三里桥西公用变	10	315	0
35713	金湖	黎城镇粮棉4#综合变	10	200	24
35714	金湖	黎城镇粮棉6#综合变	10	200	119
35715	金湖	黎城镇粮棉3#综合变	10	200	61
35716	金湖	黎城镇粮棉2#综合变	10	315	116
35717	金湖	汽配厂宿舍2#公用变	10	400	167
35718	金湖	汽配厂宿舍公用变	10	400	102
35719	金湖	黎城镇工农4#综合变	10	200	85
35720	金湖	顺河路公用变	10	250	32
35721	金湖	跃进路公用变（原玻璃仪器厂）	10	400	40
35722	金湖	金北镇管庄1#综合变	10	200	66
35723	金湖	金北镇万坝1#综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35724	金湖	溶剂厂公用变	10	400	278
35725	金湖	悦来北巷公用变	10	400	196
35726	金湖	沿河路东公用变	10	200	79
35727	金湖	戴楼镇林庄3#综合变	10	400	172
35728	金湖	惠民市场公用变	10	400	149
35729	金湖	交通路公用变	10	400	113
35730	金湖	粮食局宿舍公用变	10	400	236
35731	金湖	沿河路中公用变	10	400	182
35732	金湖	长乐路公用变	10	400	0
35733	金湖	黎城镇任庄3#综合变	10	200	85
35734	金湖	黎城镇任庄4#综合变	10	400	58
35735	金湖	黎城镇任庄10#综合变	10	200	24
35736	金湖	黎城镇任庄7#综合变	10	160	83
35737	金湖	戴楼镇建设5#综合变	10	100	42
35738	金湖	戴楼镇官塘集镇4#综合变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35739	金湖	恒裕广场2#公用变	10	630	125
35740	金湖	恒裕广场1#公用变	10	800	233
35741	金湖	黎城镇任庄6#综合变	10	400	283
35742	金湖	黎城镇任庄5#综合变	10	200	36
35743	金湖	戴楼镇官塘集镇1#综合变	10	200	21
35744	金湖	黎城镇林场1#综合变	10	80	38
35745	金湖	金北镇陈桥1#综合变	10	200	58
35746	金湖	黎城镇水上1#综合变	10	200	143
35747	金湖	金北镇陶庄2#综合变	10	200	128
35748	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	0
35749	金湖	闵桥镇楼庄一组1#综合变	10	200	89
35750	金湖	闵桥镇平桥一组1#综合变	10	200	59
35751	金湖	闵桥镇平桥九组1#综合变	10	200	62
35752	金湖	闵桥镇双庙八组1#综合变	10	200	94
35753	金湖	闵桥镇周桥五组1#综合变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35754	金湖	闵桥镇周桥十组1#综合变	10	200	58
35755	金湖	闵桥镇施尖5#综合变	10	200	57
35756	金湖	闵桥镇周桥三组1#综合变	10	200	112
35757	金湖	银集镇新庄9#综合变	10	400	135
35758	金湖	国际商城1#变	10	800	429
35759	金湖	国际商城2#变	10	800	441
35760	金湖	盛世豪庭6#变	10	1000	22
35761	金湖	翰林世家1#变	10	800	402
35762	金湖	翰林世家2#变	10	800	366
35763	金湖	上湾安置房2#公用变	10	630	271
35764	金湖	上湾安置房1#公用变	10	630	212
35765	金湖	国际商城4#变	10	800	437
35766	金湖	国际商城3#变	10	800	363
35767	金湖	戴楼镇大坝8#综合变	10	200	112
35768	金湖	墨香苑B区2#变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35769	金湖	墨香苑B区1#变	10	800	639
35770	金湖	墨香苑B区4#变	10	800	231
35771	金湖	墨香苑B区3#变	10	800	640
35772	金湖	苏源宾馆公用变	10	315	93
35773	金湖	涂沟镇集中区2#综合变	10	250	81
35774	金湖	塔集镇新桥2#综合变	10	400	145
35775	金湖	塔集镇岔河1#综合变	10	200	0
35776	金湖	水岸星城1#公用变	10	500	0
35777	金湖	上海花园16#箱变	10	500	242
35778	金湖	景秀湾1#变	10	800	405
35779	金湖	景秀湾2#变	10	800	269
35780	金湖	景秀湾3#变	10	800	362
35781	金湖	景秀湾4#变	10	800	133
35782	金湖	银集镇义平6#综合变	10	200	99
35783	金湖	兰亭熙园8#变	10	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35784	金湖	兰亭熙园7#变	10	800	483
35785	金湖	东方佳苑3#变	10	800	464
35786	金湖	东方佳苑4#变	10	800	362
35787	金湖	景秀湾6#变	10	630	147
35788	金湖	景秀湾7#变	10	630	181
35789	金湖	景秀湾8#变	10	630	132
35790	金湖	景秀湾5#变	10	630	324
35791	金湖	都市华城商务中心1# 公用变	10	630	488
35792	金湖	都市华城商务中心2# 公用变	10	400	160
35793	金湖	都市华城商务中心3# 公用变	10	400	122
35794	金湖	兰亭熙园9#变	10	800	242
35795	金湖	兰亭熙园10#变	10	800	477
35796	金湖	东方明珠1#变	10	800	491
35797	金湖	东方明珠2#变	10	800	450
35798	金湖	东方明珠3#变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35799	金湖	盛世豪庭9#箱变	10	400	38
35800	金湖	吕良镇大庄7#综合变	10	200	111
35801	金湖	吕良镇三园5#综合变	10	200	69
35802	金湖	东方明珠4#变	10	800	394
35803	金湖	东方明珠6#变	10	800	459
35804	金湖	荷盛佳苑1#变	10	800	460
35805	金湖	荷盛佳苑2#变	10	800	420
35806	金湖	墨香苑2#公用变	10	400	167
35807	金湖	金建橄榄城11#箱变	10	400	196
35808	金湖	金北镇塘埂5#综合变	10	200	41
35809	金湖	金北镇周庄3#综合变	10	200	101
35810	金湖	金北镇周庄4#综合变	10	200	92
35811	金湖	东方明珠5#变	10	800	341
35812	金湖	戴楼镇向东7#综合变	10	400	201
35813	金湖	黎城镇水上4#综合变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35814	金湖	黎城镇九里蔬菜大棚综合变	10	400	109
35815	金湖	戴楼镇衡阳7#综合变	10	400	227
35816	金湖	闵桥镇周桥九组1#综合变	10	200	100
35817	金湖	闵桥镇太平八组1#综合变	10	200	89
35818	金湖	闵桥镇高庄七组1#综合变	10	200	65
35819	金湖	前锋镇淮新7#综合变	10	400	120
35820	金湖	前锋镇文苑小区1#综合变	10	200	78
35821	金湖	前锋镇农场2#综合变	10	200	67
35822	金湖	前锋镇淮胜林场1#综合变	10	200	101
35823	金湖	前锋镇木业园区1#综合变	10	400	184
35824	金湖	前锋镇木业园区2#综合变	10	400	216
35825	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	0
35826	金湖	吕良镇集镇11#综合变	10	400	202
35827	金湖	吕良镇花园4#综合变	10	200	111
35828	金湖	塔集镇新华6#综合变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35829	金湖	金北镇军王6#综合变	10	200	87
35830	金湖	金北镇马庄6#综合变	10	200	89
35831	金湖	金北镇马庄7#综合变	10	200	96
35832	金湖	银集镇永祥8#综合变	10	200	78
35833	金湖	银集镇新东5#综合变	10	200	83
35834	金湖	吕良镇赤水7#综合变	10	200	118
35835	金湖	涂沟镇复南2#综合变	10	315	45
35836	金湖	涂沟镇高邮湖6#综合变	10	315	122
35837	金湖	涂沟镇高邮湖5#综合变	10	400	154
35838	金湖	涂沟镇高邮湖3#综合变	10	200	49
35839	金湖	白马湖集镇11#综合变	10	400	188
35840	金湖	城管局3#公用变	10	400	45
35841	金湖	城镇卫生院2#公用变	10	400	172
35842	金湖	金南镇抬饭1#综合变	10	200	0
35843	金湖	金南镇抬饭4#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35844	金湖	银集镇红湖2#综合变	10	200	130
35845	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	0
35846	金湖	闵桥镇高庄2#综合变	10	200	95
35847	金湖	金南镇丰南3#综合变	10	200	86
35848	金湖	金南镇瓦庙2#综合变	10	200	0
35849	金湖	黎城镇黎城25#综合变	10	400	0
35850	金湖	闵桥镇杨平2#综合变	10	200	63
35851	金湖	闵桥镇杨平4#综合变	10	200	24
35852	金湖	银集镇高沈1#综合变	10	200	93
35853	金湖	闵桥镇金桥2#综合变	10	200	23
35854	金湖	输油泵厂宿舍公用变	10	400	169
35855	金湖	银集镇高沈2#综合变	10	200	63
35856	金湖	闵桥镇金桥4#综合变	10	200	61
35857	金湖	金南镇南宫1#综合变	10	200	0
35858	金湖	涂沟镇崔沟1#综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35859	金湖	金南镇先进3#综合变	10	200	0
35860	金湖	闵桥镇金桥5#综合变	10	200	79
35861	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	0
35862	金湖	金南镇向阳1#综合变	10	200	0
35863	金湖	园林路北公用变	10	400	149
35864	金湖	金南镇向阳2#综合变	10	200	0
35865	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	0
35866	金湖	金南镇李坝2#综合变	10	400	144
35867	金湖	金南镇李坝3#综合变	10	200	27
35868	金湖	闵桥镇杨平9#综合变	10	400	129
35869	金湖	金南镇新卞4#综合变	10	400	256
35870	金湖	抗排站公用变	10	400	92
35871	金湖	闵桥镇张石4#综合变	10	200	88
35872	金湖	塔集镇夹沟3#综合变	10	200	86
35873	金湖	塔集镇高桥2#综合变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35874	金湖	塔集镇时坝1#综合变	10	200	77
35875	金湖	塔集镇安乐7#综合变	10	200	91
35876	金湖	涂沟镇崔沟2#综合变	10	200	49
35877	金湖	涂沟镇窑湾2#综合变	10	200	76
35878	金湖	塔集镇陆河4#综合变	10	200	58
35879	金湖	塔集镇高桥4#综合变	10	200	57
35880	金湖	塔集镇夹沟4#综合变	10	200	69
35881	金湖	塔集镇联合1#综合变	10	200	88
35882	金湖	塔集镇陆河1#综合变	10	200	27
35883	金湖	塔集镇陆河2#综合变	10	200	90
35884	金湖	塔集镇淮泉2#综合变	10	200	66
35885	金湖	塔集镇淮泉4#综合变	10	200	69
35886	金湖	塔集镇三官1#综合变	10	200	81
35887	金湖	塔集镇三官3#综合变	10	200	45
35888	金湖	塔集镇双桥1#综合变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35889	金湖	塔集镇双桥3#综合变	10	200	23
35890	金湖	塔集镇双桥4#综合变	10	200	78
35891	金湖	塔集镇双桥5#综合变	10	200	39
35892	金湖	闵桥镇任港3#综合变	10	200	34
35893	金湖	塔集镇中桥8#综合变	10	200	110
35894	金湖	吕良镇丰乐6#综合变	10	200	66
35895	金湖	船塘路安置小区2#变	10	800	432
35896	金湖	船塘路安置小区1#变	10	800	444
35897	金湖	御港湾1#变	10	800	0
35898	金湖	御港湾2#变	10	800	0
35899	金湖	银集镇银东2#综合变	10	200	90
35900	金湖	金南镇马塘1#综合变	10	315	167
35901	金湖	金北镇应集11#综合变	10	200	90
35902	金湖	金南镇马塘2#综合变	10	400	141
35903	金湖	金南镇金南1#综合变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35904	金湖	金南镇金南2#综合变	10	200	0
35905	金湖	黎城镇黎东2#综合变.	10	200	69
35906	金湖	吕良镇三园1#综合变	10	200	27
35907	金湖	戴楼镇红岗1#综合变	10	400	216
35908	金湖	吕良镇三园2#综合变	10	400	121
35909	金湖	闵桥镇金桥3#综合变	10	400	83
35910	金湖	闵桥镇杨平6#综合变	10	100	23
35911	金湖	塔集镇时坝7#综合变	10	200	1
35912	金湖	闵桥镇湖荡4#综合变	10	200	78
35913	金湖	闵桥镇集镇3#综合变	10	400	186
35914	金湖	塔集镇时坝8#综合变	10	200	64
35915	金湖	闵桥镇集镇5#综合变	10	400	89
35916	金湖	塔集镇金平5#综合变	10	200	19
35917	金湖	闵桥镇闵桥3#综合变	10	400	157
35918	金湖	黎城镇王湾2#综合变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35919	金湖	闵桥镇药王1#综合变	10	100	25
35920	金湖	戴楼镇官塘2#综合变	10	200	58
35921	金湖	金北镇董河7#综合变	10	400	204
35922	金湖	白马湖红锋4#综合变	10	200	50
35923	金湖	金南镇五里2#综合变	10	400	201
35924	金湖	金南镇五里3#综合变	10	200	42
35925	金湖	戴楼镇官塘4#综合变	10	200	120
35926	金湖	金南镇五里5#综合变	10	200	70
35927	金湖	金南镇罗坝2#综合变	10	200	69
35928	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	0
35929	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	400	0
35930	金湖	金南镇五里4#综合变	10	400	109
35931	金湖	金南镇嵇圩2#综合变	10	200	0
35932	金湖	黎城镇黎东7#综合变	10	200	75
35933	金湖	吕良镇陈庄6#综合变	10	160	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35934	金湖	吕良镇茶庵3#综合变	10	200	69
35935	金湖	白马湖渔民3#综合变	10	400	147
35936	金湖	吕良镇振兴2#综合变	10	200	76
35937	金湖	黎城七组公用变	10	400	134
35938	金湖	银集镇银东1#综合变	10	200	127
35939	金湖	涂沟镇崔沟3#综合变	10	200	19
35940	金湖	涂沟镇崔沟4#综合变	10	200	26
35941	金湖	涂沟镇唐港4#综合变	10	200	126
35942	金湖	涂沟镇唐港5#综合变	10	200	97
35943	金湖	金北镇腰滩2#综合变	10	200	61
35944	金湖	吕良镇振兴3#综合变	10	200	89
35945	金湖	银集镇银东3#综合变	10	200	56
35946	金湖	金北镇腰滩3#综合变	10	200	69
35947	金湖	戴楼镇集镇8#综合变	10	200	42
35948	金湖	润德南路公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35949	金湖	吕良镇茶庵4#综合变	10	200	49
35950	金湖	涂沟镇秦庄2#综合变	10	315	20
35951	金湖	涂沟镇秦庄6#综合变	10	400	212
35952	金湖	涂沟镇秦庄4#综合变	10	200	29
35953	金湖	涂沟镇窑湾3#综合变	10	200	60
35954	金湖	涂沟镇于南1#综合变	10	200	80
35955	金湖	涂沟镇于南2#综合变	10	200	95
35956	金湖	涂沟镇窑湾4#综合变	10	200	97
35957	金湖	涂沟镇于沟1#综合变	10	200	50
35958	金湖	涂沟镇于沟2#综合变	10	200	68
35959	金湖	涂沟镇曙光1#综合变	10	200	95
35960	金湖	涂沟镇曙光2#综合变	10	200	77
35961	金湖	涂沟镇曙光5#综合变	10	200	42
35962	金湖	戴楼镇官东4#综合变	10	400	187
35963	金湖	金北镇腰滩5#综合变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35964	金湖	吕良镇张坝3#综合变	10	200	104
35965	金湖	前锋镇淮武5#综合变	10	200	12
35966	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	0
35967	金湖	吕良镇漕泽3#综合变	10	200	129
35968	金湖	白马湖新河3#综合变	10	200	58
35969	金湖	闵桥镇楼庄2#综合变	10	200	77
35970	金湖	黎城镇黎城19#综合变	10	200	146
35971	金湖	金北镇腰滩4#综合变	10	200	76
35972	金湖	闵桥镇楼庄3#综合变	10	400	203
35973	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	0
35974	金湖	涂沟镇华庄2#综合变	10	400	120
35975	金湖	涂沟镇华庄3#综合变	10	200	54
35976	金湖	涂沟镇华庄5#综合变	10	200	37
35977	金湖	涂沟镇新淮2#综合变	10	200	65
35978	金湖	涂沟镇新淮4#综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35979	金湖	涂沟镇东湖1#综合变	10	200	74
35980	金湖	涂沟镇外滩2#综合变	10	200	30
35981	金湖	黎城镇九里村部综合变	10	400	27
35982	金湖	吕良镇新丰4#综合变	10	200	106
35983	金湖	吕良镇淮路1#综合变	10	200	78
35984	金湖	吕良镇孙集镇4#综合变	10	200	112
35985	金湖	戴楼镇戴楼7#综合变	10	400	116
35986	金湖	戴楼镇戴楼3#综合变	10	200	65
35987	金湖	金北镇陈渡2#综合变	10	200	44
35988	金湖	金北镇李庄4#综合变	10	200	52
35989	金湖	银集镇劳动3#综合变	10	200	78
35990	金湖	闵桥镇太平1#综合变	10	200	19
35991	金湖	金北镇陈桥集镇3#综合变	10	400	188
35992	金湖	金北镇梁圩2#综合变	10	200	76
35993	金湖	金北镇陈桥集镇9#综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35994	金湖	金北镇梁圩3#综合变	10	200	106
35995	金湖	金北镇陈桥集镇2#综合变	10	400	232
35996	金湖	卡萨布兰卡2#变	10	800	130
35997	金湖	卡萨布兰卡5#变	10	800	278
35998	金湖	卡萨布兰卡4#变	10	800	206
35999	金湖	卡萨布兰卡3#变	10	800	454
36000	金湖	白马湖杨庄2#综合变	10	100	80
36001	金湖	黎城镇九里5#综合变	10	400	263
36002	金湖	金北镇张方3#综合变	10	200	59
36003	金湖	徐梁村工业园公用变	10	400	0
36004	金湖	金北镇邬桥1#综合变	10	200	80
36005	金湖	金北镇马港1#综合变	10	200	73
36006	金湖	金北镇万坝4#综合变	10	200	84
36007	金湖	黎城镇黎城20#综合变	10	200	102
36008	金湖	金北镇应集4#综合变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36009	金湖	白马湖陈涧2#综合变	10	200	66
36010	金湖	金北镇应集5#综合变	10	200	84
36011	金湖	金北镇梁圩4#综合变	10	200	86
36012	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	0
36013	金湖	银集镇高沈7#综合变	10	200	112
36014	金湖	银集镇高沈8#综合变	10	200	56
36015	金湖	银集镇天堂6#综合变	10	200	31
36016	金湖	金南镇丰收一组综合变	10	400	156
36017	金湖	戴楼镇新塘2#综合变	10	200	113
36018	金湖	戴楼镇卫东4#综合变	10	200	92
36019	金湖	黎城镇九里8#综合变	10	200	96
36020	金湖	黎城镇九里八组1#综合变	10	200	53
36021	金湖	银集镇义平7#综合变	10	400	102
36022	金湖	黎城镇九里7#综合变	10	200	62
36023	金湖	黎城镇九里9#综合变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36024	金湖	黎城镇九里五组1#综合变	10	200	50
36025	金湖	黎城镇水上3#综合变	10	200	154
36026	金湖	黎城镇九里七组1#综合变	10	200	1
36027	金湖	黎城镇九里六组1#综合变	10	200	55
36028	金湖	金南镇吴桥1#综合变	10	200	61
36029	金湖	银集镇银联1#综合变	10	200	77
36030	金湖	金北镇军王1#综合变	10	200	72
36031	金湖	金北镇塘埂4#综合变	10	200	57
36032	金湖	吕良镇军舍9#综合变	10	200	85
36033	金湖	金北镇宋庄3#综合变	10	200	100
36034	金湖	黎城镇徐梁小区安置房1#公用变	10	400	191
36035	金湖	黎城镇徐梁小区安置房2#公用变	10	400	152
36036	金湖	银集镇复连6#综合变	10	200	47
36037	金湖	金南镇南望7#综合变	10	200	104
36038	金湖	白马湖陈涧12#综合变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36039	金湖	金北镇军王3#综合变	10	200	41
36040	金湖	吕良镇军舍11#综合变	10	200	93
36041	金湖	金北镇万庄2#综合变	10	200	80
36042	金湖	金北镇军王4#综合变	10	200	115
36043	金湖	金北镇万庄3#综合变	10	400	139
36044	金湖	金北镇洪圩1#综合变	10	200	74
36045	金湖	金南镇卞塘1#综合变	10	200	0
36046	金湖	吕良镇幸福6#综合变	10	200	51
36047	金湖	金南镇立新3#综合变	10	315	0
36048	金湖	金北镇应集8#综合变	10	200	100
36049	金湖	涂沟镇夹荡5#综合变	10	200	39
36050	金湖	涂沟镇桂花8#综合变	10	200	75
36051	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	0
36052	金湖	前锋镇淮建4#综合变	10	400	170
36053	金湖	银集镇银联3#综合变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36054	金湖	吕良镇新农集镇1#综合变	10	400	162
36055	金湖	金南镇南望3#综合变	10	315	135
36056	金湖	吕良镇新农集镇2#综合变	10	400	241
36057	金湖	金北镇洪圩4#综合变	10	200	90
36058	金湖	金南镇南望4#综合变	10	200	82
36059	金湖	吕良镇赤水9#综合变	10	200	86
36060	金湖	金北镇马圩2#综合变	10	200	89
36061	金湖	金南镇墩塘2#综合变	10	200	66
36062	金湖	金北镇马圩9#综合变	10	200	107
36063	金湖	戴楼镇新塘8#综合变	10	200	71
36064	金湖	涂沟镇崔沟6#综合变	10	400	245
36065	金湖	涂沟镇崔沟7#综合变	10	200	110
36066	金湖	涂沟镇新联7#综合变	10	200	49
36067	金湖	黎城镇黎东11#综合变	10	200	77
36068	金湖	景秀湾9#变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36069	金湖	景秀湾10#变	10	800	298
36070	金湖	景秀湾11#变	10	800	156
36071	金湖	景秀湾12#变	10	800	384
36072	金湖	金北镇马圩4#综合变	10	200	61
36073	金湖	金南镇缸庙3#综合变	10	200	99
36074	金湖	金北镇渔池6#综合变	10	400	241
36075	金湖	银集镇银联4#综合变	10	200	64
36076	金湖	金北镇涧北2#综合变	10	200	37
36077	金湖	金北镇马圩1#综合变	10	400	232
36078	金湖	金北镇涧北3#综合变	10	400	228
36079	金湖	前锋镇南湖4#综合变	10	200	94
36080	金湖	金北镇大元3#综合变	10	200	76
36081	金湖	塔集镇河村6#综合变	10	200	36
36082	金湖	塔集镇中桥1#综合变	10	200	34
36083	金湖	金北镇黄庄4#综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36084	金湖	吕良镇沿湖5#综合变	10	200	96
36085	金湖	前锋镇淮胜汕河综合变	10	400	51
36086	金湖	黎城镇工农14#综合变	10	200	47
36087	金湖	金北镇新港1#综合变	10	200	24
36088	金湖	金蓉小区2#公用变	10	400	167
36089	金湖	吕良镇双岗6#综合变	10	200	71
36090	金湖	吕良镇三园6#综合变	10	200	28
36091	金湖	吕良镇赤水8#综合变	10	200	102
36092	金湖	闵桥镇湖荡9#综合变	10	200	87
36093	金湖	银集镇何营1#综合变	10	200	78
36094	金湖	前锋镇合意4#综合变	10	200	81
36095	金湖	闵桥镇任港1#综合变	10	200	58
36096	金湖	黎城镇任庄13#综合变	10	200	0
36097	金湖	银集镇银集2#综合变	10	200	39
36098	金湖	闵桥镇任港2#综合变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36099	金湖	金南镇宋坝1#综合变	10	200	115
36100	金湖	金南镇宋坝2#综合变	10	200	33
36101	金湖	闵桥镇任港5#综合变	10	200	90
36102	金湖	前锋镇新村2#综合变	10	200	38
36103	金湖	金南镇宋墩2#综合变	10	400	217
36104	金湖	金南镇丰南1#综合变	10	200	51
36105	金湖	住建局公用变	10	315	32
36106	金湖	银集镇新红3#综合变	10	160	84
36107	金湖	涂沟镇高邮湖2#综合变	10	315	175
36108	金湖	涂沟镇渔塘1#综合变	10	200	92
36109	金湖	闵桥镇朱桥3#综合变	10	200	88
36110	金湖	塔集镇中桥4#综合变	10	200	71
36111	金湖	塔集镇联合2#综合变	10	400	217
36112	金湖	吕良镇集镇3#综合变	10	400	188
36113	金湖	涂沟镇高邮湖1#综合变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36114	金湖	吕良镇前进南堤综合变	10	100	47
36115	金湖	戴楼镇官东2#综合变	10	200	56
36116	金湖	戴楼镇官东8#综合变	10	200	46
36117	金湖	金南镇车洪1#综合变	10	200	0
36118	金湖	吕良镇赤水2#综合变	10	200	89
36119	金湖	塔集镇夹沟1#综合变	10	400	140
36120	金湖	闵桥镇杨平8#综合变	10	200	85
36121	金湖	黎城镇黎城9#综合变	10	200	59
36122	金湖	黎城一队公用变	10	400	176
36123	金湖	吕良镇茶庵2#综合变	10	200	113
36124	金湖	金北镇陈渡1#综合变	10	200	46
36125	金湖	黎城镇黎城4#综合变	10	315	0
36126	金湖	金北镇李庄2#综合变	10	200	53
36127	金湖	金北镇陈渡3#综合变	10	200	55
36128	金湖	金北镇洪圩3#综合变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36129	金湖	金北镇马港2#综合变	10	200	108
36130	金湖	金北镇闸东1#综合变	10	200	61
36131	金湖	塔集镇电信支局综合变	10	100	42
36132	金湖	闵桥镇施尖2#综合变	10	200	113
36133	金湖	闵桥镇施尖1#综合变	10	400	186
36134	金湖	闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	0
36135	金湖	闵桥镇甫坝4#综合变	10	200	105
36136	金湖	金北镇闸东2#综合变	10	200	120
36137	金湖	金北镇周庄2#综合变	10	400	163
36138	金湖	塔集镇夹沟集镇1#综合变	10	315	107
36139	金湖	闵桥镇甫坝3#综合变	10	200	70
36140	金湖	金南镇百庙6#综合变	10	400	52
36141	金湖	吕良镇幸福1#综合变	10	200	94
36142	金湖	银集镇复连5#综合变	10	200	40
36143	金湖	银集镇复连1#综合变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36144	金湖	银集镇复兴1#综合变	10	200	80
36145	金湖	黎城镇黎城12#综合变	10	400	0
36146	金湖	银集镇劳动2#综合变	10	200	42
36147	金湖	银集镇红湖1#综合变	10	160	60
36148	金湖	银集镇复连3#综合变	10	200	86
36149	金湖	金南镇先进2#综合变	10	200	0
36150	金湖	金南镇先锋3#综合变	10	200	0
36151	金湖	吕良镇金淮2#综合变	10	200	93
36152	金湖	闵桥镇小桥2#综合变	10	200	75
36153	金湖	黎城镇黎城5#综合变	10	400	154
36154	金湖	前锋镇淮武2#综合变	10	200	64
36155	金湖	涂沟镇集镇5#综合变	10	200	45
36156	金湖	银集镇义平2#综合变	10	200	72
36157	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	0
36158	金湖	黎城镇集镇5#综合变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36159	金湖	金北镇新街3#综合变	10	200	58
36160	金湖	金北镇新街2#综合变	10	200	79
36161	金湖	金北镇新街1#综合变	10	200	50
36162	金湖	前锋镇淮胜集镇3#综合变	10	160	14
36163	金湖	金南镇金南集镇4#综合变	10	400	155
36164	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	0
36165	金湖	银集镇新胜4#综合变	10	200	46
36166	金湖	银集镇天堂1#综合变	10	200	26
36167	金湖	吕良镇陈新5#综合变	10	400	257
36168	金湖	涂沟镇集镇2#综合变	10	400	174
36169	金湖	金北镇万庄4#综合变	10	200	89
36170	金湖	闵桥镇张石3#综合变	10	400	192
36171	金湖	黎城镇黎城7#综合变	10	315	151
36172	金湖	黎城镇黎城15#综合变	10	400	69
36173	金湖	黎城镇黎城2#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36174	金湖	前锋镇淮阳2#综合变	10	400	149
36175	金湖	闵桥镇太平3#综合变	10	100	9
36176	金湖	闵桥镇太平4#综合变	10	100	21
36177	金湖	金北镇黄庄1#综合变	10	200	85
36178	金湖	塔集镇新桥1#综合变	10	200	90
36179	金湖	塔集镇三官2#综合变	10	200	27
36180	金湖	金南镇宋坝3#综合变	10	315	128
36181	金湖	金北镇周庄1#综合变	10	200	74
36182	金湖	黎城镇集镇4#综合变	10	400	117
36183	金湖	前锋镇淮胜电信支局 综合变	10	100	61
36184	金湖	金北镇应集1#综合变	10	200	80
36185	金湖	戴楼镇戴楼2#综合变	10	400	156
36186	金湖	排污池公用变	10	400	307
36187	金湖	黎东河北公用变	10	30	20
36188	金湖	10kV上湾村南公用变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36189	金湖	西苑小区7#箱变	10	630	248
36190	金湖	西苑小区4#箱变	10	630	264
36191	金湖	西苑小区6#箱变	10	630	211
36192	金湖	西苑小区5#箱变	10	630	38
36193	金湖	供电公司4#公用变	10	315	95
36194	盱眙	官滩镇沿湖综合变	10	200	104
36195	盱眙	官滩镇金华苑小区1# 综合变	10	400	81
36196	盱眙	官滩镇金华苑小区2# 综合变	10	500	140
36197	盱眙	官滩镇金华苑小区3# 综合变	10	400	184
36198	盱眙	官滩镇金华苑小区4# 综合变	10	400	146
36199	盱眙	旧铺镇丁庄综合变	10	200	83
36200	盱眙	马坝大南2#配变	10	630	175
36201	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	0
36202	盱眙	马坝茶安2#配变	10	630	176
36203	盱眙	河桥镇洪山汪郢变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36204	盱眙	河桥镇大莲湖新河变	10	200	121
36205	盱眙	河桥镇大港南郢变	10	200	98
36206	盱眙	官滩东山综合变	10	200	12
36207	盱眙	旧铺镇严庄综合变	10	200	99
36208	盱眙	旧铺镇供销2#综合变	10	400	232
36209	盱眙	官滩镇上庄2#综合变	10	400	158
36210	盱眙	官滩镇猪场综合变	10	200	109
36211	盱眙	河桥镇石港石牛变	10	400	263
36212	盱眙	河桥镇毛湖陆岗2#变	10	200	102
36213	盱眙	官滩镇步行街综合变	10	400	119
36214	盱眙	官滩镇圣山南综合变	10	500	223
36215	盱眙	官滩镇圣山西综合变	10	500	141
36216	盱眙	官滩镇东苑小区4#综合变	10	500	204
36217	盱眙	三塘小区1#配变	10	400	165
36218	盱眙	三塘小区2#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36219	盱眙	淮河镇草滩5#综合变	10	400	83
36220	盱眙	马坝旭日商城（二） 配变	10	630	0
36221	盱眙	仇集镇王庄2#综合变	10	400	285
36222	盱眙	淮河镇腰西魏庄综合 变	10	200	99
36223	盱眙	古桑三塘小区3#配变	10	200	80
36224	盱眙	河桥镇蒋郢小区1#变	10	400	168
36225	盱眙	河桥镇蒋郢小区2#变	10	400	251
36226	盱眙	河桥镇兴河小区2#变	10	400	223
36227	盱眙	河桥镇居委会农贸2# 变	10	400	180
36228	盱眙	三官赵庄配变	10	200	66
36229	盱眙	马庄香苑小区变	10	200	121
36230	盱眙	马坝客运站配变	10	630	59
36231	盱眙	黄花塘杨庄村兴旺配 变	10	400	0
36232	盱眙	马庄街西配变	10	200	16
36233	盱眙	官滩镇许嘴赵东综合 变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36234	盱眙	254#二中2#公变	10	400	100
36235	盱眙	旧铺镇农机2#综合变	10	400	212
36236	盱眙	旧铺镇农机3#综合变	10	200	32
36237	盱眙	83#木山巷公变	10	400	101
36238	盱眙	官滩镇蚕种场2#综合变	10	400	133
36239	盱眙	253#西山西路2#公变	10	400	206
36240	盱眙	104#公安局公变	10	400	213
36241	盱眙	城南小学	10	400	140
36242	盱眙	旧铺镇大桥综合变	10	400	84
36243	盱眙	三官小湖配变	10	200	137
36244	盱眙	三官船塘配变	10	200	138
36245	盱眙	马庄小高塘配变	10	200	134
36246	盱眙	马坝小塘配变（高桥）	10	200	81
36247	盱眙	新涧配变	10	200	113
36248	盱眙	黄塘配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36249	盱眙	恒西李庄变	10	200	85
36250	盱眙	恒西安庄变	10	400	287
36251	盱眙	黄花塘常庄村常庄2# 配变	10	200	109
36252	盱眙	黄花塘龙灯村车棚配 变	10	400	198
36253	盱眙	马坝校南4#配变	10	400	0
36254	盱眙	穆店陈璋花园1#综合 变	10	400	0
36255	盱眙	旧铺镇富贵综合变	10	400	160
36256	盱眙	旧铺镇农贸2#综合变	10	630	207
36257	盱眙	穆店砖井综合变	10	400	250
36258	盱眙	恒西岗南变	10	400	125
36259	盱眙	高坝瓦屋变	10	200	13
36260	盱眙	河桥镇黄龙涧东变	10	200	77
36261	盱眙	河桥镇黄龙山根2#变	10	200	85
36262	盱眙	河桥镇大莲湖青年变	10	200	84
36263	盱眙	穆店上坝综合变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36264	盱眙	官滩镇中学西综合变	10	400	118
36265	盱眙	官滩镇古河西综合变	10	400	173
36266	盱眙	官滩镇王前3#综合变	10	200	118
36267	盱眙	官滩镇桥南综合变	10	400	216
36268	盱眙	旧铺镇八中队综合变	10	400	149
36269	盱眙	旧铺镇长塘综合变	10	400	209
36270	盱眙	旧铺镇周仪2#综合变	10	200	80
36271	盱眙	铁佛镇岳北配变	10	200	0
36272	盱眙	官滩镇修南2#综合变	10	400	211
36273	盱眙	247#五墩二弄2#公变	10	400	93
36274	盱眙	马坝金浩配变	10	630	160
36275	盱眙	穆店尧塘小区综合变	10	630	248
36276	盱眙	旧铺镇太平综合变	10	200	78
36277	盱眙	穆店陈璋花园综合变	10	400	149
36278	盱眙	马坝高桥杨庄配变 （高桥）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36279	盱眙	旧铺镇旧铺2#综合变	10	400	59
36280	盱眙	125#陡沟巷2#公变	10	400	221
36281	盱眙	旧铺镇医院2#综合变	10	400	99
36282	盱眙	管镇姬东配变	10	400	213
36283	盱眙	淮河镇保庄圩8#综合变	10	200	82
36284	盱眙	旧铺镇信用社综合变	10	400	224
36285	盱眙	旧铺镇中心3#综合变	10	400	13
36286	盱眙	旧铺镇薛庄2#综合变	10	400	58
36287	盱眙	黄花塘泥沛村街西配变	10	400	136
36288	盱眙	旧铺镇华北2#综合变	10	400	127
36289	盱眙	旧铺镇后郢综合变	10	200	89
36290	盱眙	旧铺镇闵庄综合变	10	200	101
36291	盱眙	旧铺镇小元综合变	10	200	113
36292	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	0
36293	盱眙	兴隆西陡湖北配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36294	盱眙	官滩镇渔沟2#综合变	10	200	82
36295	盱眙	官滩镇新桥圩综合变	10	200	95
36296	盱眙	鲍集镇瓦房2#综合变	10	400	143
36297	盱眙	铁佛镇刘西配变	10	200	0
36298	盱眙	鲍集镇贺东综合变	10	200	18
36299	盱眙	鲍集镇小朱3#综合变	10	400	140
36300	盱眙	鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	0
36301	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	0
36302	盱眙	鲍集镇苗东综合变	10	630	334
36303	盱眙	铁佛镇毛东配变	10	200	134
36304	盱眙	鲍集镇苗西综合变	10	400	94
36305	盱眙	鲍集镇苗南综合变	10	400	45
36306	盱眙	鲍集镇立新2#综合变	10	200	63
36307	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	0
36308	盱眙	鲍集镇鲍六综合变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36309	盱眙	鲍集镇何马2#综合变	10	200	26
36310	盱眙	鲍集镇小谢2#综合变	10	630	240
36311	盱眙	鲍集镇纪嘴2#综合变	10	200	111
36312	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁七队综合变	10	400	256
36313	盱眙	旧铺镇马桥2#综合变	10	200	65
36314	盱眙	黄花塘镇茶场二队综合变	10	200	40
36315	盱眙	旧铺镇大高综合变	10	200	66
36316	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈2#综合变	10	630	392
36317	盱眙	黄花塘新街松元小区配变	10	400	220
36318	盱眙	黄花塘新街超市配变	10	400	96
36319	盱眙	黄花塘新街医院配变	10	400	85
36320	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗小学综合变	10	200	86
36321	盱眙	黄花塘泥沛村街南2#配变	10	400	263
36322	盱眙	黄花塘泥沛村街东配变	10	400	127
36323	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗2#综合变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36324	盱眙	鲍集镇肖嘴农贸市场综合变	10	200	91
36325	盱眙	黄花塘芦沟村马庄2#配变	10	100	36
36326	盱眙	黄花塘绿化村七庄2#配变	10	200	106
36327	盱眙	兴隆潘庄变	10	200	100
36328	盱眙	兴隆黄东庄配变	10	400	260
36329	盱眙	兴隆单庄北配变	10	400	161
36330	盱眙	兴隆陡北南配变	10	400	222
36331	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄综合变	10	400	150
36332	盱眙	大营2#配变	10	400	221
36333	盱眙	明祖陵镇明陵龙合滩综合变	10	200	122
36334	盱眙	明祖陵镇街道养殖场综合变	10	400	43
36335	盱眙	明祖陵镇洪武集中区综合变	10	400	235
36336	盱眙	兴隆黄南配变	10	200	113
36337	盱眙	盱城农贸市场综合变	10	400	0
36338	盱眙	马庄居委会新庄变	10	100	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36339	盱眙	东河安庄变	10	200	90
36340	盱眙	马庄菜场配变	10	400	247
36341	盱眙	黄花塘杨庄村李庄配变	10	200	97
36342	盱眙	黄花塘绿化村官田配变	10	200	17
36343	盱眙	观音寺光明变	10	400	143
36344	盱眙	黄花塘瓦屋村林业配变	10	200	102
36345	盱眙	黄花塘枣园七庄配变	10	200	87
36346	盱眙	黄花塘耿公村先进配变	10	100	24
36347	盱眙	旧铺镇富康5#综合变	10	400	162
36348	盱眙	旧铺镇富贵2#综合变	10	630	305
36349	盱眙	旧铺镇富康6#综合变	10	400	166
36350	盱眙	黄花塘岗村贯庄配变	10	200	103
36351	盱眙	黄花塘芦沟村管郢配变	10	200	110
36352	盱眙	鲍集镇洪小2#综合变	10	400	244
36353	盱眙	鲍集镇邹洪2#综合变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36354	盱眙	鲍集镇端集#2综合变	10	200	108
36355	盱眙	淮河镇沿河二组2#综合变	10	200	97
36356	盱眙	淮河镇宁徐路2#综合变	10	400	180
36357	盱眙	淮河镇陡湖3#综合变	10	200	65
36358	盱眙	淮河镇腰东一组综合变	10	200	119
36359	盱眙	淮河镇蛤滩一组综合变	10	200	74
36360	盱眙	淮河镇黄岗街西2#综合变	10	100	37
36361	盱眙	淮河镇黄岗小区综合变	10	200	83
36362	盱眙	淮河镇陡湖7#综合变	10	400	140
36363	盱眙	淮河镇小溪八组2#综合变	10	200	61
36364	盱眙	淮河镇园区8#综合变	10	200	121
36365	盱眙	淮河镇蛤滩十组2#综合变	10	200	92
36366	盱眙	淮河镇草滩4#综合变	10	400	94
36367	盱眙	淮河镇蛤滩村部西综合变	10	160	94
36368	盱眙	管镇孙庄集中区配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36369	盱眙	官滩镇小枣元综合变	10	200	96
36370	盱眙	官滩镇丁庄2#综合变	10	200	71
36371	盱眙	淮河镇腰东中2#综合变	10	315	53
36372	盱眙	河桥镇淮峰小区变	10	400	94
36373	盱眙	河桥镇坡山口小区路东变	10	200	84
36374	盱眙	马坝晒牛2#配变	10	630	240
36375	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	0
36376	盱眙	马坝梅园配变	10	630	0
36377	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	0
36378	盱眙	马坝蔡坝配变	10	400	0
36379	盱眙	马坝花园2#配变	10	630	258
36380	盱眙	马坝花园3#配变	10	400	57
36381	盱眙	马坝黄洋综合变	10	200	27
36382	盱眙	马坝邮政配变（高桥）	10	400	262
36383	盱眙	马坝钱庄配变（东阳）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36384	盱眙	马坝街东2#配变（东 阳）	10	400	0
36385	盱眙	马坝大众2#配变	10	200	79
36386	盱眙	旧铺镇街西4#综合变	10	400	226
36387	盱眙	旧铺镇供销1#综合变	10	400	144
36388	盱眙	旧铺镇红嘴综合变	10	200	46
36389	盱眙	黄花塘村华桥2#配变	10	200	84
36390	盱眙	官滩镇供电所综合变	10	400	111
36391	盱眙	官滩镇东苑小区3#综 合变	10	400	159
36392	盱眙	官滩镇金华苑综合变	10	400	142
36393	盱眙	官滩镇都梁寺综合变	10	400	253
36394	盱眙	管镇叔牙西街配变	10	630	199
36395	盱眙	官滩镇岗头配变	10	400	117
36396	盱眙	旧铺镇汪郢综合变	10	200	87
36397	盱眙	淮河镇前进二组2#综 合变	10	200	31
36398	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36399	盱眙	马坝校南3#配变	10	630	221
36400	盱眙	旧铺镇时集2#综合变	10	200	96
36401	盱眙	旧铺镇时集胜利2#综合变	10	400	258
36402	盱眙	旧铺镇街西5#综合变	10	400	93
36403	盱眙	旧铺镇街西3#综合变	10	400	97
36404	盱眙	王店小站配变	10	400	230
36405	盱眙	黄花塘泥沛村街南配变	10	400	261
36406	盱眙	马坝嵇庄配变（东阳）	10	200	78
36407	盱眙	南苑新城#2-1变	10	630	307
36408	盱眙	南苑新城#2-2变	10	630	267
36409	盱眙	管镇徐庄配变	10	400	234
36410	盱眙	南苑新城#1-1变	10	400	0
36411	盱眙	南苑新城#1-2变	10	630	280
36412	盱眙	黄花塘新街村部配变	10	400	110
36413	盱眙	黄花塘新街杜湖小区配变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36414	盱眙	明祖陵镇费庄南费#1综合变	10	400	206
36415	盱眙	朱楼周庄#2配变	10	200	132
36416	盱眙	天泉湖古城郑郢配变	10	400	203
36417	盱眙	南苑新城#3变002	10	630	177
36418	盱眙	南苑新城#3变001	10	630	382
36419	盱眙	马坝瓦地2#配变（东阳）	10	315	188
36420	盱眙	黄花塘耿庄村东庄配变	10	200	82
36421	盱眙	三瑛国际#2箱变01	10	630	47
36422	盱眙	宝山豪庭1#箱变01变	10	630	390
36423	盱眙	管镇仇庄配变	10	400	135
36424	盱眙	金海铂越3#配电房3#变压器	10	630	372
36425	盱眙	凤悦天晴1#箱变02	10	630	245
36426	盱眙	凤悦天晴1#箱变01	10	630	32
36427	盱眙	凤悦天晴2#箱变01	10	630	31
36428	盱眙	凤悦天晴3#箱变02	10	630	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36429	盱眙	凤悦天晴4#箱变02	10	630	201
36430	盱眙	PB机动车保姆城#1变	10	800	488
36431	盱眙	PB机动车保姆城#3变	10	800	549
36432	盱眙	PB机动车保姆城#4变	10	800	554
36433	盱眙	观音寺政府变	10	400	148
36434	盱眙	PB机动车保姆城#6变	10	800	464
36435	盱眙	PB机动车保姆城#7变	10	800	544
36436	盱眙	PB机动车保姆城#8变	10	800	490
36437	盱眙	古桑贤亮5#配变	10	400	95
36438	盱眙	观塘2#配变	10	200	99
36439	盱眙	PB机动车保姆城#5变	10	800	474
36440	盱眙	桂五镇汪郢2#配变	10	200	126
36441	盱眙	王店街东配变	10	400	157
36442	盱眙	明祖陵镇费庄李耿综合变	10	200	136
36443	盱眙	马坝晒牛4#配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36444	盱眙	马坝善道配变	10	400	105
36445	盱眙	洪武花苑#3箱变01	10	630	314
36446	盱眙	洪武花苑#4箱变001	10	630	330
36447	盱眙	洪武花苑#5箱变001	10	630	276
36448	盱眙	明祖陵镇仁和滕庄综合变	10	400	207
36449	盱眙	马坝董岗2#配变	10	315	109
36450	盱眙	古桑古小3#	10	630	386
36451	盱眙	管镇龚庄配变	10	400	125
36452	盱眙	明祖陵镇伏湖前高综合变	10	400	201
36453	盱眙	洪武花苑#6箱变001	10	630	366
36454	盱眙	洪武花苑#7箱变001	10	630	366
36455	盱眙	观音寺顺河变	10	400	142
36456	盱眙	洪武花苑#1变01	10	630	178
36457	盱眙	洪武花苑#2变	10	630	373
36458	盱眙	古城街东小区配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36459	盱眙	书香文苑2#变	10	630	372
36460	盱眙	PB机动车保姆城#2变	10	800	552
36461	盱眙	黄花塘岗村街北配变	10	400	60
36462	盱眙	淮河镇水韵景城小区 配变	10	630	154
36463	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	0
36464	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	0
36465	盱眙	古城街东配变	10	400	128
36466	盱眙	古城跃进站配变	10	400	181
36467	盱眙	观音寺梓桐配变	10	100	39
36468	盱眙	管镇陈岗配变	10	200	92
36469	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙综 合变	10	400	219
36470	盱眙	168#南苑小区1#公变	10	800	503
36471	盱眙	管镇经济配变	10	400	192
36472	盱眙	明祖陵镇俞桥新综合 变	10	400	227
36473	盱眙	王店居委会配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36474	盱眙	旧铺镇润南综合变	10	200	36
36475	盱眙	旧铺镇杜营综合变	10	400	269
36476	盱眙	旧铺镇富康综合变	10	400	128
36477	盱眙	旧铺镇林西综合变	10	200	119
36478	盱眙	旧铺镇旧铺何庄综合变	10	200	65
36479	盱眙	旧铺镇祁岗综合变	10	200	0
36480	盱眙	旧铺镇一队综合变	10	200	100
36481	盱眙	旧铺镇长营综合变	10	400	50
36482	盱眙	旧铺镇韦庄综合变	10	400	224
36483	盱眙	旧铺镇农机综合变	10	400	179
36484	盱眙	旧铺镇中学综合变	10	400	161
36485	盱眙	旧铺镇三队综合变	10	200	76
36486	盱眙	旧铺镇南冲综合变	10	200	103
36487	盱眙	旧铺镇付庄综合变	10	400	155
36488	盱眙	旧铺镇国税综合变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36489	盱眙	旧铺镇林园综合变	10	200	118
36490	盱眙	旧铺镇周营综合变	10	200	129
36491	盱眙	王店大李郢配变	10	400	151
36492	盱眙	旧铺镇刘庄综合变	10	200	107
36493	盱眙	旧铺镇小洼综合变	10	400	265
36494	盱眙	旧铺镇旧铺东岗综合变	10	200	92
36495	盱眙	鲍集镇鲍二综合变	10	400	163
36496	盱眙	兴隆唐北配变	10	200	97
36497	盱眙	鲍集镇码头#2综合变	10	400	95
36498	盱眙	兴隆孔井配变	10	200	68
36499	盱眙	兴隆孔井杨庄配变	10	200	129
36500	盱眙	观音寺信用社配变	10	200	58
36501	盱眙	兴隆祖尧彭西配变	10	200	74
36502	盱眙	古城街北配变	10	400	189
36503	盱眙	鲍集镇街东#2综合变	10	630	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36504	盱眙	淮河镇蛤滩猪场综合变	10	400	76
36505	盱眙	鲍集镇肖嘴引河九队综合变	10	200	94
36506	盱眙	马坝老八配变	10	630	0
36507	盱眙	马坝土管所配变	10	630	199
36508	盱眙	古城薛郢配变	10	400	0
36509	盱眙	兴隆团结河配变	10	400	70
36510	盱眙	兴隆双河村西南配变	10	400	216
36511	盱眙	马坝停车场配变	10	400	172
36512	盱眙	王店孙郢小区配变	10	200	123
36513	盱眙	王店孙郢1#配变	10	400	130
36514	盱眙	兴隆西拐北配变	10	400	195
36515	盱眙	兴隆三唐综合变	10	400	188
36516	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	0
36517	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	0
36518	盱眙	兴隆金陡湖张庄变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36519	盱眙	兴隆金陡湖新庄配变	10	200	75
36520	盱眙	观音寺供电所变	10	400	0
36521	盱眙	鲍集镇后营#2综合变	10	200	25
36522	盱眙	鲍集镇单洼综合变	10	400	144
36523	盱眙	鲍集镇七嘴#2综合变	10	200	91
36524	盱眙	鲍集镇农贸市场#2综合变	10	630	226
36525	盱眙	鲍集镇赵岗小区综合变	10	400	43
36526	盱眙	兴隆唐南配变	10	400	239
36527	盱眙	鲍集镇梁集小区综合变	10	400	0
36528	盱眙	王店西郢1#配变	10	400	10
36529	盱眙	古城沟西2#配变	10	200	131
36530	盱眙	河桥镇莲花小区2#变	10	400	229
36531	盱眙	淮河镇大洲新区1#综合变	10	400	179
36532	盱眙	淮河镇大桥渔场综合变	10	400	224
36533	盱眙	淮河镇迎宾路2#综合变	10	630	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36534	盱眙	恒西村刘庄变	10	100	45
36535	盱眙	观音寺小顺河变	10	200	61
36536	盱眙	黄花塘芦沟村高庄配变	10	315	180
36537	盱眙	黄花塘新街街道2#配变	10	400	129
36538	盱眙	淮河镇蛤滩四组2#综合变	10	200	97
36539	盱眙	淮河镇前进2#综合变	10	400	260
36540	盱眙	淮河镇三滩一组综合变	10	200	4
36541	盱眙	淮河镇腰滩前西综合变	10	100	60
36542	盱眙	盱城镇新华小区1#综合变	10	400	83
36543	盱眙	盱城镇新华2#综合变01	10	400	192
36544	盱眙	盱城镇新华3#配变01	10	400	108
36545	盱眙	官滩镇大蒋2#综合变	10	200	101
36546	盱眙	官滩镇高前综合变	10	200	68
36547	盱眙	淮河镇腰滩八组综合变	10	100	22
36548	盱眙	王店街中2#配变	10	630	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36549	盱眙	淮河镇洪建罗塘综合变	10	200	71
36550	盱眙	淮河镇洪建陈塘综合变	10	200	106
36551	盱眙	淮河镇小溪三组2#综合变	10	200	72
36552	盱眙	淮河镇魏杨前2#综合变	10	400	165
36553	盱眙	淮河镇腰滩二组综合变	10	200	89
36554	盱眙	淮河镇后嘴后2#综合变	10	200	117
36555	盱眙	淮河镇宁徐路1#综合变	10	400	142
36556	盱眙	淮河镇三滩2#综合变	10	200	22
36557	盱眙	淮河镇宁徐路3#综合变	10	400	85
36558	盱眙	淮河镇宁徐路4#综合变	10	400	151
36559	盱眙	淮河镇街道1#综合变	10	400	123
36560	盱眙	淮河镇牛头东2#综合变	10	200	101
36561	盱眙	淮河镇城根四组综合变	10	200	84
36562	盱眙	管镇耿赵湖边#2配变	10	400	91
36563	盱眙	马庄大徐2#配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36564	盱眙	仇集镇徐郢2#综合变	10	200	73
36565	盱眙	管镇修庄#2配变	10	200	64
36566	盱眙	九里明庄#2变	10	315	171
36567	盱眙	古城清凉寺配变	10	200	146
36568	盱眙	管镇东贺养殖#2配变	10	400	115
36569	盱眙	管镇双黄#2配变	10	400	185
36570	盱眙	兴隆张庄村部综合变	10	400	282
36571	盱眙	兴隆街道南2号配变	10	200	71
36572	盱眙	维桥乡良种场综合变	10	400	189
36573	盱眙	维桥乡小桥东综合变	10	400	144
36574	盱眙	恒西蔡郢2#配变	10	400	93
36575	盱眙	高坝范庄配变	10	200	160
36576	盱眙	马庄长里配变	10	400	320
36577	盱眙	鲍集镇铁佛村养殖3# 配变	10	200	119
36578	盱眙	洪武变屋顶光伏	10	100	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36579	盱眙	文熙苑开关站兼配电房1#变	10	800	558
36580	盱眙	古城北郢1#配变	10	200	146
36581	盱眙	官滩镇范庄综合变	10	200	75
36582	盱眙	仇集镇仇郢综合变	10	400	245
36583	盱眙	管镇黄庄#2配变	10	400	223
36584	盱眙	香格里拉公馆1#配电房2#变压器	10	800	473
36585	盱眙	明祖陵镇龚庄王岗#2综合变	10	200	43
36586	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	0
36587	盱眙	吾悦华府4号配电室14#变	10	800	465
36588	盱眙	三河农场秦庄电站综合变	10	200	15
36589	盱眙	马坝梅南综合变	10	200	83
36590	盱眙	马坝园区7#配变	10	630	330
36591	盱眙	管镇西黄养殖配变	10	200	33
36592	盱眙	管镇周咀#2配变	10	400	277
36593	盱眙	官滩镇军田小区综合变	10	315	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36594	盱眙	枕水人家三期1#开关站兼2#配电房3#变	10	630	402
36595	盱眙	金山花园1#开关站05变	10	800	522
36596	盱眙	淮河镇黄岗渔村小区箱内变压器	10	630	405
36597	盱眙	枕水人家三期3#配电房7#变	10	630	413
36598	盱眙	黄花塘林庄村赵圩配变	10	200	63
36599	盱眙	鲍集镇岳庄#2综合变	10	400	208
36600	盱眙	黄花塘绿化村塘黄配变	10	200	76
36601	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗综合变	10	400	110
36602	盱眙	都梁天宸1#配电房2#变压器	10	800	589
36603	盱眙	金鼎华府8-2#箱变	10	630	331
36604	盱眙	金鼎华府9-2#箱变	10	630	383
36605	盱眙	管镇夏田养殖配变	10	200	115
36606	盱眙	仇集镇大许营综合变	10	400	218
36607	盱眙	兴隆卢西2号配变	10	200	18
36608	盱眙	马坝戚庄2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36609	盱眙	东苑新城1#配电室01变	10	800	487
36610	盱眙	东苑新城1#配电室02变	10	800	460
36611	盱眙	东苑新城2#配电室02变	10	800	438
36612	盱眙	穆店柿园2#综合变	10	200	64
36613	盱眙	管镇东程#2配变	10	200	135
36614	盱眙	仇集镇蒋郢2#综合变	10	200	103
36615	盱眙	兴隆蔡咀2#变	10	200	109
36616	盱眙	管镇陈上配变	10	400	146
36617	盱眙	桂五镇林场配变	10	200	131
36618	盱眙	官滩镇吴西综合变	10	200	77
36619	盱眙	管镇耿赵养殖#2配变	10	400	98
36620	盱眙	维桥乡冯吴西2#综合变	10	400	320
36621	盱眙	和悦府1#配电房兼开关站1#变压器	10	800	466
36622	盱眙	维桥乡维小2#综合变	10	400	320
36623	盱眙	安置小区公变	10	315	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36624	盱眙	维桥乡蒋西小区3#综合变	10	400	159
36625	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房12#变压器	10	800	472
36626	盱眙	维桥乡蒋西小区2#综合变	10	400	159
36627	盱眙	管镇小宗养殖配变	10	200	70
36628	盱眙	兴隆蔡咀配变	10	200	38
36629	盱眙	管镇社区#2配变	10	200	100
36630	盱眙	仇集镇代营综合变	10	400	233
36631	盱眙	管镇桥东配变	10	315	131
36632	盱眙	官滩镇七洼村部配变	10	200	112
36633	盱眙	铁佛镇老街配变	10	400	0
36634	盱眙	鲍集镇大嘴圩3#综合变	10	400	165
36635	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室1#变压器	10	800	591
36636	盱眙	兆科学府3#配电房13#变压器	10	630	265
36637	盱眙	穆店郁洼4#综合变	10	200	2
36638	盱眙	马坝莫安2#配变（东阳）	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36639	盱眙	桂五镇藕塘蘑菇园综合变	10	400	247
36640	盱眙	兴隆新农业开发区配变	10	200	18
36641	盱眙	桂五镇北港2#综合变	10	200	70
36642	盱眙	管镇信用社#2配变	10	630	504
36643	盱眙	仇集镇高郢综合变	10	400	223
36644	盱眙	官滩镇圩东综合变	10	200	76
36645	盱眙	管镇老粮管所配变	10	315	124
36646	盱眙	马坝梁庄3#配变（东阳）	10	400	178
36647	盱眙	兴隆历庄2#配变	10	400	231
36648	盱眙	明祖陵镇沈庄3#综合变	10	400	55
36649	盱眙	仇集镇棋盘3#综合变	10	200	109
36650	盱眙	管镇西罗#2配变	10	200	83
36651	盱眙	兴隆红旗村南框配变	10	200	9
36652	盱眙	兴隆西陡湖东配变	10	400	129
36653	盱眙	管镇曹庄#2配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36654	盱眙	仇集镇李林综合变	10	400	272
36655	盱眙	兴隆马庄1#配变	10	400	68
36656	盱眙	兴隆冯洼配变	10	400	207
36657	盱眙	维桥乡富康园3#综合变	10	400	167
36658	盱眙	城市桃源3#变	10	630	465
36659	盱眙	鲍集镇铁佛村养殖配变	10	400	61
36660	盱眙	桂五刘郢冯庄配变	10	200	127
36661	盱眙	仇集镇凤山马腰2#综合变	10	200	134
36662	盱眙	管镇王庄#2配变	10	200	49
36663	盱眙	九里桃园#2配变	10	315	227
36664	盱眙	兴隆红旗养殖配变	10	400	200
36665	盱眙	桂五镇高山平配变	10	200	124
36666	盱眙	兴隆红旗五队配变	10	400	197
36667	盱眙	管镇孙西#2配变	10	315	115
36668	盱眙	健力铭都3#配电房2#变	10	800	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36669	盱眙	健力铭都4#配电房1#变	10	800	259
36670	盱眙	淮河镇养殖基地1#综合变	10	630	267
36671	盱眙	都梁广场2#箱变01	10	630	328
36672	盱眙	金国园小区2#配电房8#变	10	800	295
36673	盱眙	管镇芮庄#2配变	10	200	34
36674	盱眙	仇集镇小营综合变	10	400	278
36675	盱眙	兴隆杨咀配变	10	200	93
36676	盱眙	高坝苏庄#2配变	10	200	20
36677	盱眙	仇集镇蒋湾综合变	10	400	228
36678	盱眙	兴隆孔井陈庄配变	10	200	92
36679	盱眙	兴隆孔井张庄配变	10	400	239
36680	盱眙	恒大三期2-3配电房8#变压器	10	630	365
36681	盱眙	桂五镇方港新建配变	10	200	118
36682	盱眙	官滩镇金圩村北站综合变	10	400	112
36683	盱眙	管镇朱付#2配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36684	盱眙	仇集镇竹园2#综合变	10	400	238
36685	盱眙	高坝村高坝#2配变	10	200	117
36686	盱眙	仇集镇农科综合变	10	630	326
36687	盱眙	桂五镇西鹅配变	10	200	144
36688	盱眙	九里小学#2变	10	200	97
36689	盱眙	古桑中学3#配变	10	400	129
36690	盱眙	桂五镇政府配变	10	200	14
36691	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合变	10	200	107
36692	盱眙	桂五镇森郢塑料厂配变	10	200	115
36693	盱眙	仇集镇杨艾山3#综合变	10	200	55
36694	盱眙	马庄刘庄2#配变	10	200	124
36695	盱眙	河海雅苑1号箱变1#变	10	400	171
36696	盱眙	兴隆家苑农民集中区综合变	10	400	143
36697	盱眙	桂五张郢观安	10	315	217
36698	盱眙	管镇双黄孙庄配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36699	盱眙	管镇沟南配变	10	400	120
36700	盱眙	古城墩塘2#配变	10	200	98
36701	盱眙	仇集镇长港街南2#综合变	10	200	115
36702	盱眙	官滩镇西山综合变	10	200	110
36703	盱眙	马坝怀庄配变（东 阳）	10	200	34
36704	盱眙	马庄东湖变	10	200	133
36705	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房7# 变压器	10	630	232
36706	盱眙	贺岗4#配变	10	400	198
36707	盱眙	马坝梨元配变（东 阳）	10	200	130
36708	盱眙	许庄#2配变	10	200	88
36709	盱眙	星雨华府二期2#配电 室4#变压器	10	800	565
36710	盱眙	官滩镇甘泉圩区配变	10	400	23
36711	盱眙	马庄池塘#2配变	10	200	114
36712	盱眙	古桑良洼3#	10	400	123
36713	盱眙	桂五镇转盘小区配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36714	盱眙	官滩镇田塘综合变	10	200	134
36715	盱眙	桂五镇胡郢台区	10	200	97
36716	盱眙	官滩镇张庄综合变	10	200	81
36717	盱眙	管镇金庄#2配变	10	400	208
36718	盱眙	管镇双黄养殖#2配变	10	200	0
36719	盱眙	仇集镇艾郢2#综合变	10	200	136
36720	盱眙	兴隆顾庄配变	10	200	58
36721	盱眙	仇集镇洼里2#综合变	10	200	111
36722	盱眙	兴隆渡口养殖配变	10	400	28
36723	盱眙	兴隆新迁队南配变	10	400	73
36724	盱眙	古城石马山配变	10	200	110
36725	盱眙	鲍集镇铁佛村养殖1# 配变	10	200	92
36726	盱眙	桂五镇支郢配变	10	200	57
36727	盱眙	桂五镇太平配变	10	200	17
36728	盱眙	官滩镇王桥小陈庄综 合变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36729	盱眙	桂五镇南小庄配变	10	200	113
36730	盱眙	兴隆农民集中区2号配变	10	400	228
36731	盱眙	官滩镇七洼小区综合变	10	400	173
36732	盱眙	官滩镇卞湾配变	10	400	184
36733	盱眙	兴隆街北小区2号配变	10	200	69
36734	盱眙	仇集镇孙郢综合变	10	400	253
36735	盱眙	桂五镇西凉配变	10	200	133
36736	盱眙	官滩镇刘庄综合变	10	400	202
36737	盱眙	桂五镇西山配变	10	200	115
36738	盱眙	仇集镇丁管综合变	10	200	130
36739	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	0
36740	盱眙	桂五镇妇女配变	10	315	188
36741	盱眙	桂五镇老街道配变	10	400	190
36742	盱眙	桂五镇星星林场配变	10	200	117
36743	盱眙	佰亿财富广场2#配电房1#变压器	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36744	盱眙	桂五镇谢北配变	10	200	90
36745	盱眙	墨香苑#5-1变	10	630	133
36746	盱眙	古城西湖配变	10	200	69
36747	盱眙	远方物流1-2#变	10	500	144
36748	盱眙	桂五镇吴郢配变	10	400	183
36749	盱眙	桂五镇宝塔徐郢配变	10	200	119
36750	盱眙	10kV壹山境小区配电房4#变压器	10	800	474
36751	盱眙	桂五镇方港配变	10	200	104
36752	盱眙	河滨壹号2#配电房6#变压器	10	630	381
36753	盱眙	金桂家园3#箱变03#变压器	10	630	278
36754	盱眙	盱城下洼3#综合变	10	400	93
36755	盱眙	穆店镇维桥农民街4#综合变	10	400	182
36756	盱眙	桂五镇船塘配变	10	200	43
36757	盱眙	官滩镇王桥圩区2#综合变	10	400	0
36758	盱眙	桂五镇汪郢配变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36759	盱眙	明祖陵渡口南庄#2综合变	10	400	180
36760	盱眙	淮河镇后嘴后5#综合变	10	400	156
36761	盱眙	金海铂越2#配电房3#变压器	10	800	384
36762	盱眙	河桥镇臻荣中药材变	10	400	118
36763	盱眙	鲍集苗庄配变	10	200	96
36764	盱眙	仇集镇丁郢综合变	10	200	108
36765	盱眙	118#古桑公寓公变	10	630	351
36766	盱眙	恒泰蓝湾二期2#箱变2#变压器	10	630	364
36767	盱眙	马坝新世纪万豪广场1#变压器	10	800	557
36768	盱眙	王店杜山机站配变	10	400	279
36769	盱眙	维桥乡乔南综合变	10	400	293
36770	盱眙	河桥镇林湖芦庄变	10	400	271
36771	盱眙	墨香苑2-2#箱变	10	630	37
36772	盱眙	王店小学配变	10	400	226
36773	盱眙	三河农场渔场2#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36774	盱眙	山水名都二期1号配电房1号变	10	1000	262
36775	盱眙	双河西2号配变	10	200	0
36776	盱眙	紫金公馆2#配电房6#变压器	10	630	0
36777	盱眙	富宇名都8#箱变1#变	10	630	301
36778	盱眙	王店仇涧配变	10	200	89
36779	盱眙	山水名都二期2号配电房1号变	10	1000	299
36780	盱眙	山水名都二期3号配电房1号变	10	1000	214
36781	盱眙	管镇崔杨配变	10	200	35
36782	盱眙	明祖陵镇项魏南付综合变	10	400	212
36783	盱眙	王店竹柳厂配变	10	400	216
36784	盱眙	马坝永南配变（东阳）	10	400	0
36785	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	0
36786	盱眙	淮河镇洲滩后综合变	10	200	101
36787	盱眙	马坝涂圩配变（东阳）	10	200	87
36788	盱眙	铁佛镇邵庄配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36789	盱眙	淮河镇洲滩前综合变	10	200	94
36790	盱眙	明祖陵镇沙巷周庄综合变	10	400	235
36791	盱眙	铁佛镇供销配变	10	630	243
36792	盱眙	铁佛镇岗修配变	10	400	247
36793	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	0
36794	盱眙	铁佛镇徐庄配变	10	200	42
36795	盱眙	铁佛镇召四配变	10	200	60
36796	盱眙	铁佛镇前圩配变	10	630	304
36797	盱眙	铁佛镇庞庄配变	10	200	18
36798	盱眙	铁佛镇蔡场配变	10	400	107
36799	盱眙	铁佛镇中学配变	10	400	190
36800	盱眙	铁佛镇杨四配变	10	200	127
36801	盱眙	铁佛镇杨一配变	10	200	62
36802	盱眙	淮河镇沿河九组东综合变	10	200	76
36803	盱眙	古城街西配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36804	盱眙	黄花塘新街中学配变	10	400	105
36805	盱眙	古城西阳郢配变	10	200	61
36806	盱眙	鲍集镇鲍三综合变	10	400	159
36807	盱眙	管镇良巷配变	10	200	27
36808	盱眙	鲍集镇鲍北综合变	10	200	104
36809	盱眙	淮河镇大洲七组综合变	10	400	163
36810	盱眙	维桥乡乔庄综合变	10	200	160
36811	盱眙	淮河镇大洲渔场综合变	10	200	0
36812	盱眙	管镇莫庄配变	10	200	32
36813	盱眙	管镇魏庄配变	10	400	52
36814	盱眙	管镇张庄配变	10	200	0
36815	盱眙	管镇姬庄组配变	10	400	202
36816	盱眙	管镇杜庄配变	10	400	192
36817	盱眙	管镇芮庄配变	10	400	128
36818	盱眙	管镇罗岗配变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36819	盱眙	管镇东贺配变	10	400	140
36820	盱眙	管镇东陈配变	10	200	42
36821	盱眙	管镇周嘴配变	10	400	254
36822	盱眙	官滩镇顺河综合变	10	200	110
36823	盱眙	管镇宗铺配变	10	200	101
36824	盱眙	管镇公路配变	10	500	0
36825	盱眙	管镇杨代洼配变	10	400	190
36826	盱眙	管镇高中部配变	10	200	63
36827	盱眙	河桥镇蒋郢变	10	200	95
36828	盱眙	河桥镇阴排变	10	100	61
36829	盱眙	鲍集镇后营综合变	10	200	32
36830	盱眙	鲍集镇黄庄综合变	10	200	52
36831	盱眙	鲍集镇蒋庄#2综合变	10	400	113
36832	盱眙	鲍集镇农贸市场综合变	10	630	172
36833	盱眙	鲍集镇七嘴综合变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36834	盱眙	河桥镇椿树园变	10	100	64
36835	盱眙	鲍集镇前营综合变	10	200	111
36836	盱眙	鲍集镇石牌综合变	10	400	156
36837	盱眙	鲍集镇孙庄综合变	10	400	179
36838	盱眙	河桥镇居委会南街变	10	400	66
36839	盱眙	鲍集镇大嘴刘庄综合变	10	200	51
36840	盱眙	黄花塘新街供销社配变	10	400	211
36841	盱眙	古城宾馆配变	10	200	18
36842	盱眙	淮河镇沿河二组综合变	10	200	114
36843	盱眙	桂五镇望山头配变	10	400	258
36844	盱眙	仇集镇后孙郢综合变	10	200	88
36845	盱眙	古城机站配变	10	200	28
36846	盱眙	古城潘郢配变	10	400	225
36847	盱眙	淮河镇沿河七组2#综合变	10	200	79
36848	盱眙	淮河镇沿河小学2#综合变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36849	盱眙	穆店严岗综合变	10	200	71
36850	盱眙	管镇宁徐北路配变	10	630	240
36851	盱眙	穆店贺庄综合变	10	200	92
36852	盱眙	穆店蒋郢综合变	10	200	74
36853	盱眙	穆店何郢综合变	10	400	252
36854	盱眙	管镇派出所配变	10	630	240
36855	盱眙	穆店杰何综合变	10	200	78
36856	盱眙	维桥乡树王综合变	10	200	103
36857	盱眙	维桥乡东张综合变	10	400	320
36858	盱眙	维桥乡贺庄综合变	10	200	82
36859	盱眙	管镇中学配变	10	400	83
36860	盱眙	穆店义北综合变	10	400	169
36861	盱眙	穆店郁洼综合变	10	400	167
36862	盱眙	管镇分金华庭配变	10	400	119
36863	盱眙	鲍集镇李岗综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36864	盱眙	河桥镇三元东湖变	10	315	135
36865	盱眙	河桥镇三元王东变	10	200	70
36866	盱眙	黄花塘绿化村绿化组配变	10	200	81
36867	盱眙	桂五镇刘港配变	10	200	41
36868	盱眙	王店孔山2#配变	10	200	117
36869	盱眙	仇集镇芦郢综合变	10	630	448
36870	盱眙	古城付业配变	10	400	210
36871	盱眙	桂五镇何郢配变	10	200	108
36872	盱眙	仇集镇龙潭综合变	10	400	231
36873	盱眙	桂五镇朱小鹏配变	10	200	37
36874	盱眙	仇集镇街北综合变	10	400	213
36875	盱眙	仇集镇仇东综合变	10	630	251
36876	盱眙	古城小潘郢配变	10	200	90
36877	盱眙	古城湾塘配变	10	400	194
36878	盱眙	古城双林配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36879	盱眙	黄花塘绿化村黄庄配变	10	200	82
36880	盱眙	仇集镇街中综合变	10	630	327
36881	盱眙	黄花塘绿化村陈庄配变	10	200	89
36882	盱眙	管镇新街道配变	10	400	104
36883	盱眙	穆店赵庄综合变	10	200	123
36884	盱眙	管镇街北配变	10	400	185
36885	盱眙	穆店张庄综合变	10	400	216
36886	盱眙	穆店丁庄综合变	10	200	102
36887	盱眙	穆店红旗综合变	10	200	112
36888	盱眙	穆店西湖综合变	10	400	210
36889	盱眙	穆店新塘综合变	10	200	72
36890	盱眙	管镇分金亭配变	10	400	157
36891	盱眙	管镇王庄配变	10	400	178
36892	盱眙	管镇耿庄配变	10	400	120
36893	盱眙	河桥镇三元王庄变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36894	盱眙	河桥镇三元东山变	10	200	83
36895	盱眙	河桥镇玉皇山水库变	10	200	119
36896	盱眙	河桥镇三元刘庄变	10	200	120
36897	盱眙	河桥镇三元郭庄变	10	200	93
36898	盱眙	河桥镇三元卞郢变	10	200	130
36899	盱眙	鲍集镇大谢综合变	10	400	219
36900	盱眙	鲍集镇新圩综合变	10	400	211
36901	盱眙	鲍集镇徐家岗综合变	10	400	156
36902	盱眙	鲍集镇鲍五综合变	10	400	167
36903	盱眙	鲍集镇新庄综合变	10	200	73
36904	盱眙	鲍集镇西岗综合变	10	200	96
36905	盱眙	仇集镇龙上综合变	10	200	116
36906	盱眙	仇集镇克贵街南综合变	10	400	126
36907	盱眙	古城小岗配变	10	200	107
36908	盱眙	古城林业配变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36909	盱眙	仇集镇小坝综合变	10	200	69
36910	盱眙	仇集镇河东综合变	10	200	129
36911	盱眙	维桥乡张湾综合变	10	400	0
36912	盱眙	管镇曹庄配变	10	400	149
36913	盱眙	淮河镇洪建村部综合变	10	200	80
36914	盱眙	官滩镇渔沟机站综合变	10	200	93
36915	盱眙	淮河镇小溪二组综合变	10	400	249
36916	盱眙	淮河镇蛤滩三组综合变	10	200	112
36917	盱眙	河桥镇河桥农贸变	10	400	191
36918	盱眙	河桥镇街西变	10	200	76
36919	盱眙	维桥乡杨西综合变	10	200	128
36920	盱眙	鲍集镇七嘴南综合变	10	200	135
36921	盱眙	鲍集镇小庄综合变	10	200	109
36922	盱眙	鲍集镇马嘴综合变	10	200	103
36923	盱眙	鲍集镇大王综合变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36924	盱眙	鲍集镇洪小综合变	10	400	158
36925	盱眙	官滩镇蚕种场综合变	10	400	253
36926	盱眙	桂五镇前小庄配变	10	200	111
36927	盱眙	桂五镇高南配变	10	200	151
36928	盱眙	桂五镇芦郢配变	10	100	47
36929	盱眙	淮河镇沿河四组综合变	10	200	81
36930	盱眙	桂五镇芝麻港配变	10	200	84
36931	盱眙	桂五镇关山配变	10	200	133
36932	盱眙	桂五镇西小庄配变	10	200	130
36933	盱眙	仇集镇各岗综合变	10	200	26
36934	盱眙	桂五镇洪郢配变	10	200	80
36935	盱眙	仇集镇陈郢综合变	10	200	48
36936	盱眙	桂五镇杨郢配变	10	200	141
36937	盱眙	管镇朱付配变	10	400	154
36938	盱眙	维桥乡杨东综合变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36939	盱眙	维桥乡段庄综合变	10	200	48
36940	盱眙	桂五镇刁郢配变	10	200	112
36941	盱眙	桂五镇高郢配变	10	200	105
36942	盱眙	桂五镇山洪刘郢配变	10	200	115
36943	盱眙	管镇修庄配变	10	200	81
36944	盱眙	维桥乡蒋西综合变	10	630	322
36945	盱眙	维桥乡蒋东综合变	10	200	105
36946	盱眙	管镇杨庄配变	10	400	102
36947	盱眙	管镇杨孙配变	10	200	60
36948	盱眙	管镇前黄配变	10	200	0
36949	盱眙	维桥乡陶庄综合变	10	200	112
36950	盱眙	维桥乡西桃元综合变	10	400	219
36951	盱眙	王店西郢配变	10	400	107
36952	盱眙	王店张郢配变	10	400	255
36953	盱眙	王店平田配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36954	盱眙	王店小港配变	10	400	246
36955	盱眙	王店朱洼配变	10	100	79
36956	盱眙	黄花塘林庄村林庄配变	10	400	202
36957	盱眙	淮河镇腰滩前西3#综合变	10	200	90
36958	盱眙	马坝黄桥配变（东阳）	10	400	193
36959	盱眙	淮河镇城根二组2#综合变	10	400	214
36960	盱眙	仇集镇棋盘综合变	10	400	271
36961	盱眙	仇集镇霖治马腰综合变	10	400	291
36962	盱眙	桂五镇轮窑厂配变	10	400	0
36963	盱眙	桂五朱大棚变	10	200	116
36964	盱眙	桂五镇长山配变	10	200	130
36965	盱眙	仇集镇胡郢综合变	10	200	127
36966	盱眙	仇集镇黄泥综合变	10	200	105
36967	盱眙	仇集镇涧东综合变	10	200	120
36968	盱眙	桂五镇大张郢配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36969	盱眙	仇集镇金郢综合变	10	200	107
36970	盱眙	桂五镇徐大郢配变	10	200	78
36971	盱眙	桂五镇高港配变	10	200	51
36972	盱眙	仇集镇杨郢综合变	10	400	270
36973	盱眙	黄花塘新街街南配变	10	400	163
36974	盱眙	仇集镇小港综合变	10	200	135
36975	盱眙	桂五镇崔家俺配变	10	200	104
36976	盱眙	仇集镇斗蓬综合变	10	200	114
36977	盱眙	管镇俞庄配变	10	200	51
36978	盱眙	维桥乡永华办公室综合变	10	400	289
36979	盱眙	维桥乡三高综合变	10	200	92
36980	盱眙	维桥乡堆东综合变	10	200	68
36981	盱眙	管镇胡庄配变	10	200	29
36982	盱眙	维桥乡永华王庄综合变	10	200	110
36983	盱眙	维桥乡杜庄综合变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36984	盱眙	王店双井配变	10	400	227
36985	盱眙	王店徐郢配变	10	400	206
36986	盱眙	仇集镇冯郢综合变	10	200	106
36987	盱眙	古城陆郢配变	10	200	86
36988	盱眙	古城沟西配变	10	200	104
36989	盱眙	桂五镇刘湖配变	10	200	115
36990	盱眙	古城许郢配变	10	400	43
36991	盱眙	黄花塘龙灯村灯庄配变	10	200	63
36992	盱眙	黄花塘龙灯村西汪桥配变	10	100	29
36993	盱眙	黄花塘龙灯村东汪桥配变	10	100	33
36994	盱眙	古城杨郢配变	10	200	78
36995	盱眙	仇集镇队部综合变	10	200	74
36996	盱眙	古城贾郢配变	10	200	125
36997	盱眙	黄花塘新街彭韦配变	10	200	35
36998	盱眙	黄花塘龙灯村胜利配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
36999	盱眙	王店汤郢配变	10	400	245
37000	盱眙	维桥乡小新庄综合变	10	200	142
37001	盱眙	王店光伏配变	10	400	233
37002	盱眙	维桥乡文山综合变	10	200	121
37003	盱眙	维桥乡河东综合变	10	200	77
37004	盱眙	王店秦郢配变	10	400	225
37005	盱眙	维桥乡梁庄综合变	10	200	100
37006	盱眙	官滩镇都管小区综合变	10	200	60
37007	盱眙	天泉湖镇王店胡郢配变	10	200	61
37008	盱眙	王店芦店配变	10	400	169
37009	盱眙	王店岗头配变	10	200	48
37010	盱眙	王店杨山配变	10	200	83
37011	盱眙	桂五镇前庄配变	10	200	63
37012	盱眙	仇集镇艾郢综合变	10	200	88
37013	盱眙	仇集镇杨艾山综合变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37014	盱眙	古城石顶配变	10	400	288
37015	盱眙	桂五镇周岗配变	10	200	88
37016	盱眙	古城赖山配变	10	400	298
37017	盱眙	仇集镇下冈综合变	10	200	49
37018	盱眙	桂五镇姚郢配变	10	200	79
37019	盱眙	黄花塘龙灯村新坝配变	10	100	4
37020	盱眙	河桥镇杨群综合变	10	200	41
37021	盱眙	古城刘郢配变	10	200	138
37022	盱眙	仇集镇蒋郢综合变	10	200	125
37023	盱眙	鲍集镇沈北综合变	10	200	105
37024	盱眙	鲍集镇农科综合变	10	200	96
37025	盱眙	鲍集镇端集综合变	10	200	26
37026	盱眙	鲍集镇沈南综合变	10	200	50
37027	盱眙	鲍集镇梁集综合变	10	400	225
37028	盱眙	王店高郢配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37029	盱眙	维桥乡食品站综合变	10	400	144
37030	盱眙	维桥乡农民街综合变	10	400	174
37031	盱眙	桂五镇许郢配变	10	200	105
37032	盱眙	桂五镇林郢配变	10	200	101
37033	盱眙	黄花塘龙灯村路西配变	10	200	82
37034	盱眙	古城小牛场配变	10	200	118
37035	盱眙	桂五镇熊港配变	10	200	112
37036	盱眙	桂五镇小围配变	10	200	122
37037	盱眙	桂五镇马庄配变	10	200	89
37038	盱眙	黄花塘泥沛村前进配变	10	200	95
37039	盱眙	淮河镇沿河九组综合变	10	200	76
37040	盱眙	桂五镇芦港配变	10	200	134
37041	盱眙	淮河镇沿河九组西综合变	10	200	107
37042	盱眙	黄花塘伏岗村村部配变	10	400	275
37043	盱眙	黄花塘泥沛村伏岗配变	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37044	盱眙	黄花塘泥沛村韩围配变	10	200	113
37045	盱眙	桂五镇茶半井变	10	200	127
37046	盱眙	仇集镇南山综合变	10	400	262
37047	盱眙	黄花塘泥沛村韦庄配变	10	200	98
37048	盱眙	鲍集镇邹洪综合变	10	200	121
37049	盱眙	鲍集镇赵岗综合变	10	400	121
37050	盱眙	鲍集镇鲍集街东综合变	10	400	208
37051	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区2#综合变	10	400	181
37052	盱眙	鲍集镇岳庄综合变	10	400	160
37053	盱眙	鲍集镇罗庄综合变	10	400	232
37054	盱眙	鲍集镇旧集综合变	10	200	108
37055	盱眙	鲍集镇方庄综合变	10	200	61
37056	盱眙	鲍集镇邵灯孙庄综合变	10	200	77
37057	盱眙	鲍集镇刘洼综合变	10	200	72
37058	盱眙	鲍集镇水月综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37059	盱眙	维桥乡胶合综合变	10	400	18
37060	盱眙	淮河镇腰滩前西2#综合变	10	200	59
37061	盱眙	马坝莫安配变（东阳）	10	400	161
37062	盱眙	黄花塘林庄村祝安配变	10	200	64
37063	盱眙	马坝新安配变（东阳）	10	400	281
37064	盱眙	马坝腾岗配变（东阳）	10	200	115
37065	盱眙	淮河镇蛤滩十三组综合变	10	400	273
37066	盱眙	黄花塘常庄村柳庄配变	10	200	74
37067	盱眙	仇集镇白泥综合变	10	630	326
37068	盱眙	黄花塘常庄村常庄配变	10	200	117
37069	盱眙	仇集镇林场综合变	10	400	270
37070	盱眙	黄花塘常庄村荒庄配变	10	200	60
37071	盱眙	维桥乡钟庄综合变	10	200	0
37072	盱眙	仇集镇索庄综合变	10	200	115
37073	盱眙	黄花塘常庄村村部配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37074	盱眙	维桥乡徐庄综合变	10	200	0
37075	盱眙	鲍集镇上李综合变	10	200	117
37076	盱眙	官滩镇韩庄综合变	10	400	135
37077	盱眙	鲍集镇南庄综合变	10	400	206
37078	盱眙	黄花塘耿庄村何元配变	10	200	94
37079	盱眙	马坝砖井配变（东 阳）	10	200	0
37080	盱眙	古城周郢配变	10	200	111
37081	盱眙	古城花园配变	10	200	46
37082	盱眙	马坝东圩配变（东 阳）	10	200	0
37083	盱眙	天泉湖古城中心配变	10	200	104
37084	盱眙	马坝兰庄配变（东 阳）	10	400	0
37085	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#2 综合变	10	400	234
37086	盱眙	马坝腾庄配变（东 阳）	10	200	104
37087	盱眙	铁佛镇杨圩配变	10	200	0
37088	盱眙	马坝周庄配变（东 阳）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37089	盱眙	马坝高庄配变（东 阳）	10	400	0
37090	盱眙	淮河镇码头综合变	10	200	109
37091	盱眙	淮河镇公路综合变	10	200	119
37092	盱眙	黄花塘新街商业街配 变	10	400	195
37093	盱眙	黄花塘新街农机站配 变	10	400	181
37094	盱眙	黄花塘供销社院内配 变	10	200	47
37095	盱眙	明祖陵镇项魏麻庄#2 综合变	10	400	87
37096	盱眙	明祖陵镇明陵邓庄综 合变	10	400	73
37097	盱眙	明祖陵镇项魏后新#2 综合变	10	400	234
37098	盱眙	马坝坝西配变（东 阳）	10	200	83
37099	盱眙	铁佛镇滩头配变	10	200	103
37100	盱眙	古城官庄配变	10	400	304
37101	盱眙	黄花塘常庄村巴山配 变	10	200	126
37102	盱眙	桂五镇水冲港街北配 变	10	400	197
37103	盱眙	黄花塘常庄村李岗配 变	10	100	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37104	盱眙	桂五镇南郢配变	10	200	124
37105	盱眙	黄花塘常庄村大小新王配变	10	200	122
37106	盱眙	官滩镇周前综合变	10	200	95
37107	盱眙	穆店湾湖综合变	10	200	109
37108	盱眙	黄花塘村叶湖配变	10	100	17
37109	盱眙	官滩镇丁庄综合变	10	200	76
37110	盱眙	仇集镇王庄综合变	10	100	46
37111	盱眙	穆店大山综合变	10	200	112
37112	盱眙	仇集镇洼里综合变	10	200	115
37113	盱眙	仇集镇古山综合变	10	200	115
37114	盱眙	穆店镇维桥胡陈综合变	10	100	0
37115	盱眙	穆店陆坝综合变	10	100	31
37116	盱眙	黄花塘五里村徐庄化工厂配变	10	400	310
37117	盱眙	仇集镇赵郢综合变	10	200	121
37118	盱眙	官滩镇金圩开发区综合变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37119	盱眙	马坝腾安配变（东 阳）	10	400	0
37120	盱眙	古城朝坊配变	10	200	128
37121	盱眙	古城向阳配变	10	200	121
37122	盱眙	古城下郢配变	10	400	225
37123	盱眙	古城上郢配变	10	200	91
37124	盱眙	黄花塘林庄村妇女配 变	10	200	95
37125	盱眙	黄花塘林庄村村部配 变	10	200	80
37126	盱眙	铁佛镇新王庄配变	10	400	145
37127	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	0
37128	盱眙	穆店杨庄综合变	10	400	258
37129	盱眙	官滩镇王庄综合变	10	200	73
37130	盱眙	黄花塘五里村范庄配 变	10	200	79
37131	盱眙	古城腾岗2#配变	10	200	72
37132	盱眙	穆店乔庄综合变	10	200	120
37133	盱眙	官滩镇后王综合变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37134	盱眙	黄花塘五里村五里配变	10	200	99
37135	盱眙	古城大庙配变	10	200	104
37136	盱眙	穆店黄山综合变	10	400	158
37137	盱眙	穆店仁昌综合变	10	200	59
37138	盱眙	仇集镇竹园综合变	10	200	95
37139	盱眙	古城油坊配变	10	200	97
37140	盱眙	官滩镇枣园综合变	10	100	17
37141	盱眙	穆店沙庄综合变	10	400	204
37142	盱眙	官滩镇陈庄综合变	10	200	135
37143	盱眙	穆店中心综合变	10	200	96
37144	盱眙	黄花塘泥沛村任庄配变	10	200	83
37145	盱眙	古城街西小区配变	10	400	32
37146	盱眙	官滩镇侍庄综合变	10	400	205
37147	盱眙	维桥乡皮湾综合变	10	200	90
37148	盱眙	古城街西小区2#配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37149	盱眙	穆店合心综合变	10	200	102
37150	盱眙	官滩镇南珠综合变	10	200	52
37151	盱眙	穆店新庄综合变	10	200	70
37152	盱眙	穆店聂湖综合变	10	400	234
37153	盱眙	黄花塘泥沛村蒋庄配 变	10	200	63
37154	盱眙	淮河镇蛤滩十组综合 变	10	200	134
37155	盱眙	穆店跃进综合变	10	200	70
37156	盱眙	淮河镇蛤滩村部综合 变	10	200	95
37157	盱眙	淮河镇蛤滩七组综合 变	10	200	82
37158	盱眙	古城冯港1#配变	10	200	94
37159	盱眙	穆店龙窝综合变	10	400	217
37160	盱眙	穆店简庄综合变	10	200	136
37161	盱眙	穆店街东综合变	10	400	78
37162	盱眙	穆店街西综合变	10	400	273
37163	盱眙	穆店姬郢综合变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37164	盱眙	穆店侯大综合变	10	200	116
37165	盱眙	穆店邓庄综合变	10	200	116
37166	盱眙	穆店毛郢综合变	10	200	105
37167	盱眙	4#二山公变	10	315	51
37168	盱眙	马坝马庄配变（东 阳）	10	200	77
37169	盱眙	黄花塘新街严岗配变	10	400	219
37170	盱眙	马坝大云山配变（东 阳）	10	200	0
37171	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	200	0
37172	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	0
37173	盱眙	黄花塘新街松元配变	10	200	126
37174	盱眙	黄花塘晏庄村部配变	10	200	52
37175	盱眙	马坝柴塘配变（东 阳）	10	200	93
37176	盱眙	马坝供销配变（东 阳）	10	400	223
37177	盱眙	明祖陵镇项庄小区综 合变	10	400	178
37178	盱眙	黄花塘晏庄姚坝配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37179	盱眙	马坝城中配变（东 阳）	10	400	243
37180	盱眙	黄花塘晏庄村高庄配 变	10	200	38
37181	盱眙	穆店八仙综合变	10	200	126
37182	盱眙	穆店大郢综合变	10	200	83
37183	盱眙	穆店八仙林场综合变	10	200	113
37184	盱眙	穆店马湖林场综合变	10	400	261
37185	盱眙	穆店公路综合变	10	200	82
37186	盱眙	穆店西郢综合变	10	100	14
37187	盱眙	穆店医院综合变	10	400	189
37188	盱眙	穆店农电站综合变	10	400	182
37189	盱眙	穆店农具厂综合变	10	400	179
37190	盱眙	穆店桥南综合变	10	400	223
37191	盱眙	穆店贾庄综合变	10	200	109
37192	盱眙	维桥乡杨庄综合变	10	200	0
37193	盱眙	5#红旗厂公变	10	315	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37194	盱眙	6#山门小区公变	10	630	174
37195	盱眙	7#十字街公变	10	400	177
37196	盱眙	鲍集镇杨庄综合变	10	400	212
37197	盱眙	9#宣化村公变	10	630	288
37198	盱眙	10#老厂队公变	10	400	235
37199	盱眙	11#大桥公变	10	315	157
37200	盱眙	鲍集镇鲍集街道综合变	10	400	101
37201	盱眙	12#东官路公变	10	250	168
37202	盱眙	14#黄牌街公变	10	630	61
37203	盱眙	15#盱城医院公变	10	1000	404
37204	盱眙	18#党校公变	10	400	30
37205	盱眙	20#杂品公司公变	10	200	118
37206	盱眙	21#航道站公变	10	400	176
37207	盱眙	33#山城市场公变	10	630	172
37208	盱眙	23#烟酒糖公变	10	630	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37209	盱眙	管镇黄庄配变	10	400	204
37210	盱眙	26#天台巷公变	10	400	37
37211	盱眙	马坝立新配变（东阳）	10	200	120
37212	盱眙	马坝沈庄配变（东阳）	10	200	120
37213	盱眙	黄花塘晏庄葛庄配变	10	400	247
37214	盱眙	马坝兴隆学校配变（东阳）	10	200	0
37215	盱眙	明祖陵镇沙巷陈庄综合变	10	200	52
37216	盱眙	明祖陵镇沙巷张庄综合变	10	200	93
37217	盱眙	明祖陵镇沙巷戚庄综合变	10	400	223
37218	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	0
37219	盱眙	马坝东粮配变（东阳）	10	200	86
37220	盱眙	铁佛镇滩东配变	10	200	70
37221	盱眙	铁佛镇项台配变	10	200	34
37222	盱眙	铁佛镇李庄配变	10	200	0
37223	盱眙	铁佛镇路庄配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37224	盱眙	铁佛镇李圩配变	10	200	0
37225	盱眙	铁佛镇花南配变	10	200	0
37226	盱眙	铁佛镇刘圩配变	10	200	0
37227	盱眙	铁佛镇马咀配变	10	200	0
37228	盱眙	铁佛镇龙窝配变	10	200	0
37229	盱眙	铁佛镇戚庄配变	10	200	0
37230	盱眙	穆店陆郢综合变	10	200	92
37231	盱眙	穆店江郢综合变	10	400	212
37232	盱眙	穆店邱桥综合变	10	200	93
37233	盱眙	鲍集镇鲍集综合变	10	400	178
37234	盱眙	穆店新建综合变	10	200	90
37235	盱眙	穆店杨郢综合变	10	200	92
37236	盱眙	穆店柿园综合变	10	200	112
37237	盱眙	管镇二队配变	10	630	182
37238	盱眙	桂五镇季郢配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37239	盱眙	管镇金庄配变	10	400	178
37240	盱眙	28#斩龙涧一区公变	10	315	93
37241	盱眙	29#斩龙涧二区公变	10	400	180
37242	盱眙	30#斩龙涧分校公变	10	630	238
37243	盱眙	22#山城市场门公变	10	400	98
37244	盱眙	90#兴隆街公变	10	315	151
37245	盱眙	管镇梁岗配变	10	125	48
37246	盱眙	230#杏花巷公变	10	200	130
37247	盱眙	管镇官塘配变	10	200	40
37248	盱眙	鲍集镇东嘴综合变	10	200	22
37249	盱眙	鲍集镇大嘴综合变	10	200	32
37250	盱眙	管镇夏田配变	10	400	270
37251	盱眙	27#大井洼公变	10	630	293
37252	盱眙	王店新塘配变	10	200	83
37253	盱眙	王店新塘小区配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37254	盱眙	王店瑞岗配变	10	200	56
37255	盱眙	维桥乡张庄综合变	10	200	79
37256	盱眙	旧铺镇小场综合变	10	200	153
37257	盱眙	维桥乡韩庄综合变	10	100	60
37258	盱眙	王店荷郢配变	10	400	135
37259	盱眙	旧铺镇黄塘综合变	10	200	107
37260	盱眙	维桥乡何岗综合变	10	200	115
37261	盱眙	维桥乡大沙综合变	10	200	30
37262	盱眙	维桥乡木王综合变	10	200	66
37263	盱眙	旧铺镇倪田综合变	10	200	132
37264	盱眙	维桥乡拐磨综合变	10	200	85
37265	盱眙	维桥乡利庄综合变	10	200	74
37266	盱眙	旧铺镇吕庄综合变	10	200	82
37267	盱眙	维桥乡高庄综合变	10	200	103
37268	盱眙	旧铺镇李营综合变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37269	盱眙	旧铺镇苏庄综合变	10	200	105
37270	盱眙	旧铺镇新铺综合变	10	200	0
37271	盱眙	旧铺镇朱庄综合变	10	200	119
37272	盱眙	黄花塘瓦屋村瓦屋配变	10	400	251
37273	盱眙	旧铺镇徐岗综合变	10	200	87
37274	盱眙	管镇周洼配变	10	400	197
37275	盱眙	旧铺镇连安综合变	10	200	117
37276	盱眙	管镇前经配变	10	200	13
37277	盱眙	旧铺镇陈营综合变	10	200	107
37278	盱眙	管镇社区配变	10	400	112
37279	盱眙	旧铺镇夏营综合变	10	400	241
37280	盱眙	旧铺镇茶安综合变	10	200	123
37281	盱眙	管镇前咀配变	10	200	71
37282	盱眙	旧铺镇长庄综合变	10	400	239
37283	盱眙	管镇西宗配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37284	盱眙	旧铺镇白安综合变	10	200	69
37285	盱眙	维桥乡新潮综合变	10	100	37
37286	盱眙	旧铺镇马庄综合变	10	200	136
37287	盱眙	旧铺镇老庄综合变	10	200	85
37288	盱眙	旧铺镇民田综合变	10	200	145
37289	盱眙	管镇西庄配变	10	200	102
37290	盱眙	维桥乡长庄综合变	10	400	226
37291	盱眙	王店车棚配变	10	200	31
37292	盱眙	旧铺镇栗树综合变	10	400	245
37293	盱眙	王店北坝配变	10	200	48
37294	盱眙	管镇徐木配变	10	400	278
37295	盱眙	管镇宗区配变	10	200	81
37296	盱眙	王店北岗配变	10	400	233
37297	盱眙	王店良郢配变	10	400	180
37298	盱眙	旧铺镇吴庄综合变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37299	盱眙	旧铺镇旧铺胜利综合变	10	400	160
37300	盱眙	旧铺镇医院综合变	10	200	15
37301	盱眙	旧铺镇胜利电站综合变	10	200	75
37302	盱眙	旧铺镇小营综合变	10	200	117
37303	盱眙	王店米郢配变	10	200	70
37304	盱眙	官滩镇圣山生活区配变	10	200	0
37305	盱眙	旧铺镇街东综合变	10	200	58
37306	盱眙	王店西湖配变	10	200	83
37307	盱眙	旧铺镇青年综合变	10	200	73
37308	盱眙	旧铺镇汤营综合变	10	200	142
37309	盱眙	王店南庄配变	10	200	84
37310	盱眙	旧铺镇桥南综合变	10	200	36
37311	盱眙	兴隆双河1#配变	10	400	101
37312	盱眙	兴隆双河2#变	10	400	146
37313	盱眙	淮安市恒泰物业箱变01变	10	315	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37314	盱眙	兴隆西陡湖桥北配变	10	400	123
37315	盱眙	御园美景4#干变	10	630	339
37316	盱眙	兴隆孔井张庄南配变	10	400	218
37317	盱眙	石龙村水库2#台片	10	100	15
37318	盱眙	古桑中心2#150142综合变	10	200	103
37319	盱眙	古桑关帝小郢150132综合变	10	200	109
37320	盱眙	贤亮2#配变	10	400	167
37321	盱眙	桂五镇水冲港高郢配变	10	200	134
37322	盱眙	桂五镇穆郢配变	10	400	87
37323	盱眙	黄花塘新街西工业区配变	10	400	192
37324	盱眙	鲍集镇付庄综合变	10	400	238
37325	盱眙	黄花塘新街农民街配变	10	400	129
37326	盱眙	黄花塘泥沛村泥沛小区配变	10	400	103
37327	盱眙	黄花塘新街商贸配变	10	400	158
37328	盱眙	黄花塘常庄村上李配变	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37329	盱眙	黄花塘杨庄村驾校配变	10	200	66
37330	盱眙	鲍集镇孙东综合变	10	400	172
37331	盱眙	鲍集镇鲍府雅苑综合变	10	400	125
37332	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村#2综合变	10	400	157
37333	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#2综合变	10	200	124
37334	盱眙	古桑将岗配变	10	100	15
37335	盱眙	古桑龙潭植郢配变	10	200	104
37336	盱眙	黄花塘新街高庄配变	10	400	219
37337	盱眙	鲍集镇滨湖小区#1综合变	10	400	76
37338	盱眙	鲍集镇滨湖小区#2综合变	10	400	202
37339	盱眙	鲍集镇东嘴#2综合变	10	400	140
37340	盱眙	沟埂配变	10	400	88
37341	盱眙	淮河镇大洲二组综合变	10	200	23
37342	盱眙	淮河镇大洲五组综合变	10	200	18
37343	盱眙	盱城镇猪场配变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37344	盱眙	盱城镇新管配变.	10	400	263
37345	盱眙	桂五镇商贸市场配变	10	400	143
37346	盱眙	盱城许庄配变	10	200	120
37347	盱眙	鲍集镇徐家岗#2综合变	10	200	51
37348	盱眙	鲍集镇徐家岗#3综合变	10	200	93
37349	盱眙	桂五镇船塘2#配变	10	200	0
37350	盱眙	盱城医供配变	10	400	119
37351	盱眙	观音寺中学配变	10	200	126
37352	盱眙	观音寺镇东变	10	200	43
37353	盱眙	朱楼朱楼变	10	100	44
37354	盱眙	南区配变	10	200	107
37355	盱眙	河桥镇镇政府新小区变	10	400	113
37356	盱眙	河桥镇黄龙石郢2#变	10	400	57
37357	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#1综合变	10	400	142
37358	盱眙	明祖陵镇沿淮大远滩#2综合变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37359	盱眙	竹园2#配变	10	630	120
37360	盱眙	李岗3#配变	10	400	163
37361	盱眙	穆店侯小综合变	10	400	223
37362	盱眙	观音寺食品站配变	10	200	41
37363	盱眙	河桥镇居委会老南街 变	10	400	152
37364	盱眙	黄花塘枣园村黄庄配 变	10	200	80
37365	盱眙	穆店江郢2#综合变	10	315	156
37366	盱眙	仇集镇代营2#综合变	10	200	119
37367	盱眙	黄花塘新街朱庄2#配 变	10	200	112
37368	盱眙	马庄欧庄2#配变	10	200	138
37369	盱眙	马庄孙庄2#配变	10	200	144
37370	盱眙	金海铂越2#配电房2# 变压器	10	800	334
37371	盱眙	官滩镇韩庄2#综合变	10	200	81
37372	盱眙	黄花塘龙灯村赵庄配 变	10	400	274
37373	盱眙	黄花塘岗村周庄2#配 变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37374	盱眙	维桥乡青北2#综合变	10	200	116
37375	盱眙	桂五朱大鹏2#	10	200	126
37376	盱眙	河桥镇洪山小王郢变	10	200	92
37377	盱眙	兴隆双河蔬菜园变	10	400	125
37378	盱眙	官滩镇临湖2#综合变	10	200	76
37379	盱眙	三河农场孙岗2#综合变	10	100	0
37380	盱眙	维桥乡二高综合变	10	200	125
37381	盱眙	黄花塘五里村赵庄配变	10	200	105
37382	盱眙	马坝高桥东园2#配变（高桥）	10	400	170
37383	盱眙	仇集镇西岭综合变	10	200	134
37384	盱眙	维桥乡青墩头3#综合变	10	200	0
37385	盱眙	河桥镇洪山杨郢2#变	10	200	61
37386	盱眙	桂五镇望山头2#配变	10	315	217
37387	盱眙	马庄新庄#2配变	10	200	122
37388	盱眙	仇集镇谭庄综合变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37389	盱眙	穆店郁洼2#综合变	10	630	323
37390	盱眙	桂五镇车站综合变	10	200	92
37391	盱眙	仇集镇农贸综合变	10	400	208
37392	盱眙	桂五镇木牌配变	10	200	136
37393	盱眙	穆店下碾综合变	10	200	115
37394	盱眙	河桥镇洪山顾岗变	10	200	111
37395	盱眙	旧铺镇南山综合变	10	200	94
37396	盱眙	兴隆李咀2#变	10	200	94
37397	盱眙	维桥乡何岗2#综合变	10	200	107
37398	盱眙	三官后庄#2配变	10	200	126
37399	盱眙	官滩汉府名苑5#综合变	10	500	205
37400	盱眙	三官乔庄2#配变	10	200	100
37401	盱眙	仇集镇街西3#综合变	10	200	69
37402	盱眙	河桥镇黄龙石郢3#变	10	400	245
37403	盱眙	兴隆孔井南配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37404	盱眙	兴隆阙庄2#配变	10	200	85
37405	盱眙	穆店滚涧综合变	10	400	168
37406	盱眙	官滩农民街4#综合变	10	400	175
37407	盱眙	穆店何郢2#综合变	10	400	135
37408	盱眙	仇集镇虎山林场综合变	10	200	136
37409	盱眙	穆店新付综合变	10	200	110
37410	盱眙	马庄小区变	10	400	209
37411	盱眙	兴隆晓庄三队2#变	10	200	88
37412	盱眙	三官小舟2#配变	10	200	104
37413	盱眙	维桥乡乡政府3#综合变	10	200	84
37414	盱眙	鲍集镇石牌养殖场2#综合变	10	400	176
37415	盱眙	兴隆冯洼2#配变	10	200	45
37416	盱眙	官滩西山2#综合变	10	200	94
37417	盱眙	西河配变	10	200	56
37418	盱眙	河桥镇洪山杨郢变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37419	盱眙	维桥乡邮政综合变	10	400	123
37420	盱眙	穆店小坝子综合变	10	200	91
37421	盱眙	仇集镇后孙郢2#综合变	10	200	0
37422	盱眙	明祖陵镇洪湖综合变	10	400	150
37423	盱眙	昌兴壹城2#配电房6#变压器	10	800	522
37424	盱眙	马坝塘坝塘庄2#配变（高桥）	10	400	273
37425	盱眙	桂五镇星星家园小区2#配变	10	200	0
37426	盱眙	群富永昌二期1#箱变01	10	630	403
37427	盱眙	群富永昌二期2#箱变01	10	630	298
37428	盱眙	河桥镇蒋郢尖山变	10	400	292
37429	盱眙	河桥镇大港下郢变	10	200	111
37430	盱眙	官滩镇渔沟王潘综合变	10	200	21
37431	盱眙	官滩镇都东综合变	10	200	44
37432	盱眙	商业街北配变	10	400	191
37433	盱眙	兴隆晓庄西2配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37434	盱眙	穆店镇维桥邱庄综合变	10	200	0
37435	盱眙	桂五镇永丰综合变	10	400	268
37436	盱眙	河桥镇三元沿西变	10	400	267
37437	盱眙	穆店镇维桥桃园8#综合变	10	400	0
37438	盱眙	河桥镇洪山头变	10	200	68
37439	盱眙	马坝宝桥3#配变	10	400	155
37440	盱眙	管镇范庄#2配变	10	200	85
37441	盱眙	山水天辰7#变压器	10	630	346
37442	盱眙	向阳城#3箱变01	10	400	121
37443	盱眙	向阳城#4箱变01	10	400	200
37444	盱眙	向阳城#5箱变01	10	400	165
37445	盱眙	向阳城#6箱变压器	10	400	150
37446	盱眙	向阳城#7箱变01	10	400	194
37447	盱眙	向阳城#1箱变01	10	400	175
37448	盱眙	向阳城#2箱变01	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37449	盱眙	河桥镇蒋郢迁留变	10	400	285
37450	盱眙	维桥乡广电综合变	10	400	162
37451	盱眙	维桥乡松树小区2#综合变	10	400	196
37452	盱眙	河桥镇三元沿东变	10	400	266
37453	盱眙	河桥镇玉皇山变	10	200	126
37454	盱眙	枕水人家二期2#配电房2#变	10	800	511
37455	盱眙	河桥镇林湖董郢变	10	100	47
37456	盱眙	河桥镇自来水厂变	10	200	45
37457	盱眙	明祖陵镇明陵叶桥综合变	10	400	232
37458	盱眙	河桥镇坡山口变	10	200	99
37459	盱眙	穆店新燕综合变	10	400	243
37460	盱眙	穆店下楼综合变	10	400	262
37461	盱眙	马坝耿庄配变（东阳）	10	200	115
37462	盱眙	金鼎华府8-1#箱变	10	630	172
37463	盱眙	马坝农场2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37464	盱眙	穆店罗郢综合变	10	200	116
37465	盱眙	马坝五桥配变	10	400	166
37466	盱眙	穆店山里综合变	10	200	97
37467	盱眙	马坝中北3#配变	10	400	246
37468	盱眙	马坝道班3#配变	10	630	252
37469	盱眙	穆店街北综合变	10	200	116
37470	盱眙	水木清华三期5#配电房2#变压器	10	800	640
37471	盱眙	马坝双马大庄变	10	200	116
37472	盱眙	马坝欧湖赵庄2#配变（高桥）	10	200	135
37473	盱眙	270#吴小庄4#公变	10	630	162
37474	盱眙	香格里拉公馆1#配电房1#变压器	10	800	422
37475	盱眙	御景新城4#配电房4#变压器	10	800	476
37476	盱眙	管镇罗岗养殖配变	10	200	57
37477	盱眙	马坝农经配变	10	630	0
37478	盱眙	官滩镇光明小区综合变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37479	盱眙	马坝市场配变	10	630	0
37480	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	0
37481	盱眙	桂五镇向阳配变	10	400	255
37482	盱眙	马坝高中部配变	10	630	87
37483	盱眙	马坝镇北配变	10	630	131
37484	盱眙	大明公馆小区3-2#箱变	10	630	342
37485	盱眙	桂五林郢2#配变	10	200	103
37486	盱眙	山水天宸5#变压器	10	630	373
37487	盱眙	阳光巴黎1-2箱变	10	630	261
37488	盱眙	马坝陵园配变	10	630	208
37489	盱眙	官滩镇军田2#综合变	10	200	9
37490	盱眙	古桑夏郢6#	10	400	163
37491	盱眙	桂五镇旺府2#综合变	10	400	154
37492	盱眙	淮河镇街西龙虾2#综合变	10	400	181
37493	盱眙	太湖人家小区2-2箱变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37494	盱眙	山水大道B地块配电房 1#变	10	1000	792
37495	盱眙	马坝镇南配变	10	630	157
37496	盱眙	淮河镇仁集林场综合 变	10	200	109
37497	盱眙	仇集镇小王庄综合变	10	400	269
37498	盱眙	马坝长庄配变	10	400	150
37499	盱眙	马坝路西配变	10	400	178
37500	盱眙	淮河镇小溪八组综合 变	10	200	69
37501	盱眙	马坝草庄配变	10	400	0
37502	盱眙	马坝孙庄配变	10	100	30
37503	盱眙	马坝龙虾配变	10	630	0
37504	盱眙	马坝腊南配变	10	400	123
37505	盱眙	马坝农行配变	10	500	0
37506	盱眙	兴隆街道B小区配变	10	400	222
37507	盱眙	黄花塘芦沟村孙庄配 变	10	200	95
37508	盱眙	兴隆双河小区配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37509	盱眙	黄花塘芦沟村砖井配变	10	100	0
37510	盱眙	观音寺石庄变	10	200	82
37511	盱眙	兴隆化岗小区配变	10	400	242
37512	盱眙	兴隆化岗配变	10	200	30
37513	盱眙	黄花塘芦沟村马庄配变	10	100	52
37514	盱眙	黄花塘芦沟村官塘配变	10	100	6
37515	盱眙	黄花塘芦沟村徐庄配变	10	200	100
37516	盱眙	苏庄变	10	200	92
37517	盱眙	马坝宝桥配变	10	630	181
37518	盱眙	马坝新圩配变	10	200	0
37519	盱眙	河桥镇幸福中心变	10	200	102
37520	盱眙	马坝同兴妇女配变	10	200	0
37521	盱眙	官滩镇金东综合变	10	200	70
37522	盱眙	马坝街南配变（东阳）	10	400	205
37523	盱眙	淮河镇前河西综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37524	盱眙	淮河镇陡湖5#综合变	10	200	81
37525	盱眙	朱楼韩庄变	10	100	52
37526	盱眙	朱楼学田变	10	400	292
37527	盱眙	淮河镇陡湖6#综合变	10	200	51
37528	盱眙	91#物资局配变	10	315	180
37529	盱眙	89#织布厂公变	10	500	325
37530	盱眙	马坝楚天配变	10	400	152
37531	盱眙	马坝法庭配变	10	630	204
37532	盱眙	马坝红烛配变	10	400	0
37533	盱眙	马坝镇西配变	10	630	0
37534	盱眙	马坝文东配变	10	630	225
37535	盱眙	马坝水利配变	10	630	261
37536	盱眙	马坝西窑陈东配变	10	200	0
37537	盱眙	马坝林业南庄配变	10	200	0
37538	盱眙	马坝王圩圩东配变	10	100	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37539	盱眙	马坝王圩圩西配变	10	400	253
37540	盱眙	马坝谢沟配变	10	200	97
37541	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	0
37542	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗综合变	10	630	437
37543	盱眙	淮河镇洪建渔场综合变	10	200	108
37544	盱眙	47#西山西路公变	10	200	36
37545	盱眙	石塘变	10	400	47
37546	盱眙	49#虎宣路公变	10	500	112
37547	盱眙	53#陵园路公变	10	500	115
37548	盱眙	45#桃园巷公变	10	630	244
37549	盱眙	55#二中公变	10	400	155
37550	盱眙	兴隆陡北蔡庄配变	10	400	247
37551	盱眙	淮河镇淮河中学综合变	10	400	95
37552	盱眙	兴隆叶咀配变	10	200	93
37553	盱眙	铁佛镇东中配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37554	盱眙	马坝税务配变（东 阳）	10	400	44
37555	盱眙	马坝马岗配变（东 阳）	10	200	0
37556	盱眙	淮河镇草滩1#综合变	10	400	177
37557	盱眙	黄花塘杨庄村林场配 变	10	400	115
37558	盱眙	马坝华庄配变（东 阳）	10	400	0
37559	盱眙	新庄配变	10	315	234
37560	盱眙	马坝南湖配变	10	400	254
37561	盱眙	铁佛镇赵庄配变	10	200	0
37562	盱眙	淮河镇腰滩前东综合 变	10	400	223
37563	盱眙	马坝容庄配变	10	800	406
37564	盱眙	铁佛镇程庄配变	10	200	0
37565	盱眙	马坝新坝配变	10	200	23
37566	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	0
37567	盱眙	马坝落星配变	10	200	58
37568	盱眙	马坝许庄配变（东 阳）	10	630	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37569	盱眙	108#一建公变	10	200	16
37570	盱眙	97#沙岗枣林组配变	10	315	219
37571	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗新村综合变	10	400	161
37572	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗南综合变	10	400	183
37573	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼综合变	10	200	27
37574	盱眙	鲍集镇淮西淮五综合变	10	400	259
37575	盱眙	184#淮建巷公变	10	630	0
37576	盱眙	河桥镇石港花园变	10	200	81
37577	盱眙	河桥镇石港前郢变	10	200	75
37578	盱眙	河桥镇石港花果变	10	400	109
37579	盱眙	河桥镇石港朱郢变	10	200	96
37580	盱眙	河桥镇石港石郢变	10	400	260
37581	盱眙	河桥镇淮峰徐郢变	10	200	74
37582	盱眙	河桥镇淮峰牧羊变	10	400	236
37583	盱眙	河桥镇淮峰丁洼变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37584	盱眙	河桥镇林湖宋郢变	10	200	112
37585	盱眙	河桥镇林湖洪郢变	10	200	46
37586	盱眙	旧铺镇闵冲综合变	10	200	108
37587	盱眙	旧铺镇张桥综合变	10	200	49
37588	盱眙	铁佛镇于庄配变	10	400	189
37589	盱眙	兴隆陡北街心配变	10	200	96
37590	盱眙	马坝腊北配变	10	400	0
37591	盱眙	淮河镇街道东1#综合变	10	400	114
37592	盱眙	铁佛镇西街道配变	10	400	199
37593	盱眙	黄花塘倜傥村元岗配变	10	200	18
37594	盱眙	兴隆张庄村配变	10	200	49
37595	盱眙	57#中医院公变	10	400	6
37596	盱眙	观音寺街北变	10	400	197
37597	盱眙	黄花塘倜傥村陈老配变	10	200	87
37598	盱眙	铁佛镇彭南配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37599	盱眙	淮河镇腰东西综合变	10	400	140
37600	盱眙	马坝梁桥配变（东 阳）	10	200	95
37601	盱眙	马坝徐庄配变	10	200	73
37602	盱眙	高庄变	10	200	133
37603	盱眙	马坝徐圩配变	10	200	141
37604	盱眙	马坝房庄配变（东 阳）	10	200	0
37605	盱眙	孔庄配变	10	100	51
37606	盱眙	淮河镇腰东东综合变	10	200	43
37607	盱眙	马坝松元配变（东 阳）	10	400	0
37608	盱眙	高坝苏庄变	10	200	128
37609	盱眙	马坝杨庄配变（东 阳）	10	200	0
37610	盱眙	黄花塘杨庄村扬庄配 变	10	200	96
37611	盱眙	东圩配变	10	200	76
37612	盱眙	马坝路西配变（东 阳）	10	200	0
37613	盱眙	维桥御景家苑2#综合 变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37614	盱眙	古城小潘郢2#配变	10	400	246
37615	盱眙	星雨华府二期2#配电室2#变压器	10	800	574
37616	盱眙	旧铺镇郑盘周庄综合变	10	200	59
37617	盱眙	旧铺镇桥头综合变	10	200	53
37618	盱眙	旧铺镇双塘综合变	10	200	96
37619	盱眙	旧铺镇关庄综合变	10	200	76
37620	盱眙	旧铺镇农民街综合变	10	400	180
37621	盱眙	旧铺镇薛庄综合变	10	400	144
37622	盱眙	旧铺镇桥北综合变	10	200	95
37623	盱眙	旧铺镇华南综合变	10	200	66
37624	盱眙	旧铺镇三村综合变	10	200	45
37625	盱眙	旧铺镇槐树综合变	10	200	92
37626	盱眙	旧铺镇张洪东岗综合变	10	200	120
37627	盱眙	旧铺镇达连综合变	10	400	224
37628	盱眙	旧铺镇张洪罗营综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37629	盱眙	旧铺镇九女综合变	10	200	110
37630	盱眙	旧铺镇华庄综合变	10	200	131
37631	盱眙	旧铺镇马西综合变	10	200	99
37632	盱眙	观音寺北园配变	10	200	71
37633	盱眙	淮河镇街道南综合变	10	400	191
37634	盱眙	铁佛镇河十配变	10	200	0
37635	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	0
37636	盱眙	兴隆张庄梅庄配变	10	200	29
37637	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	0
37638	盱眙	黄花塘倜傥村三庄配变	10	200	12
37639	盱眙	观音寺陈庄配变	10	200	125
37640	盱眙	兴隆张庄村新庄配变	10	200	69
37641	盱眙	鲍集镇农贸市场#3综合变	10	400	206
37642	盱眙	铁佛镇万塘配变	10	200	59
37643	盱眙	黄花塘何圩村岗局配变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37644	盱眙	官滩镇三节庄综合变	10	200	80
37645	盱眙	兴隆侯庄电站配变	10	400	204
37646	盱眙	西高配变	10	200	137
37647	盱眙	小高坝配变	10	200	61
37648	盱眙	黄花塘杨庄村何庄配变	10	200	61
37649	盱眙	淮河镇富淮农场综合变	10	200	119
37650	盱眙	马坝山塘配变（东阳）	10	400	0
37651	盱眙	恒西王塘配变	10	400	148
37652	盱眙	淮河镇腰东东2#综合变	10	400	134
37653	盱眙	马坝新庄配变.（东阳）	10	200	0
37654	盱眙	马坝王庄配变（东阳）	10	200	0
37655	盱眙	淮河镇前进3#配变	10	200	60
37656	盱眙	景塘变	10	200	117
37657	盱眙	铁佛镇孙后配变	10	200	0
37658	盱眙	马坝顾庄配变（东阳）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37659	盱眙	马坝杜庄配变（东 阳）	10	100	0
37660	盱眙	黄花塘耿庄村牛屋配 变	10	100	40
37661	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	0
37662	盱眙	王店杨港配变	10	200	76
37663	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	0
37664	盱眙	旧铺镇唐刘综合变	10	200	102
37665	盱眙	旧铺镇张洪新庄综合 变	10	200	103
37666	盱眙	旧铺镇千柳综合变	10	200	92
37667	盱眙	旧铺镇明塘综合变	10	200	128
37668	盱眙	旧铺镇界牌综合变	10	200	102
37669	盱眙	旧铺镇墩塘综合变	10	200	77
37670	盱眙	旧铺镇湖田综合变	10	200	48
37671	盱眙	旧铺镇张洪何庄综合 变	10	200	126
37672	盱眙	旧铺镇街北综合变	10	200	81
37673	盱眙	旧铺镇张洪供电所综 合变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37674	盱眙	旧铺镇百花综合变	10	200	70
37675	盱眙	旧铺镇周庄组综合变	10	200	55
37676	盱眙	河桥镇林湖汤郢变	10	200	132
37677	盱眙	河桥镇林湖孙咀变	10	400	232
37678	盱眙	旧铺镇任庄综合变	10	200	82
37679	盱眙	马坝商业街配变（高桥）	10	400	61
37680	盱眙	马坝民办站配变（高桥）	10	400	252
37681	盱眙	马坝高桥街东配变（高桥）	10	400	157
37682	盱眙	马坝高桥街南配变（高桥）	10	400	233
37683	盱眙	和平变	10	400	272
37684	盱眙	黄花塘何圩村槽坊配变	10	200	120
37685	盱眙	观音寺夹沟配变	10	200	105
37686	盱眙	兴隆陡北水厂配变	10	200	110
37687	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	0
37688	盱眙	61#五墩南区公变	10	1000	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37689	盱眙	黄花塘枣园村坝坂配变	10	200	44
37690	盱眙	马坝卧龙潘庄配变	10	200	77
37691	盱眙	团结变	10	200	127
37692	盱眙	马坝卧龙配变	10	400	164
37693	盱眙	马坝林庄配变	10	630	371
37694	盱眙	淮河镇保庄圩1#综合变	10	200	89
37695	盱眙	严庄变	10	100	68
37696	盱眙	马坝高坝配变	10	200	49
37697	盱眙	官滩镇竖河头3#综合变	10	100	22
37698	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	0
37699	盱眙	官滩镇邹庄2#综合变	10	400	145
37700	盱眙	马坝邮电配变（东阳）	10	200	0
37701	盱眙	淮河镇保庄圩2#综合变	10	200	65
37702	盱眙	朱楼周庄配变	10	400	280
37703	盱眙	马坝净化厂配变（东阳）	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37704	盱眙	三河农场吸附剂厂综合变	10	400	0
37705	盱眙	243#后山巷公变	10	400	191
37706	盱眙	24#县政府公变	10	400	0
37707	盱眙	46#南站公变	10	400	42
37708	盱眙	69#石牛小区公变	10	400	0
37709	盱眙	70#再就业小区公变	10	630	91
37710	盱眙	71#淮建路公变	10	630	206
37711	盱眙	167#淮建路1#公变	10	630	134
37712	盱眙	农机管理所	10	630	373
37713	盱眙	73#二建公变	10	630	209
37714	盱眙	75#龙泉公变	10	500	129
37715	盱眙	77#法院公变	10	630	244
37716	盱眙	80#沙岗一采公变	10	400	76
37717	盱眙	88#龙泉菜场公变	10	400	201
37718	盱眙	102#转盘巷公变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37719	盱眙	120#九天宾馆公变	10	200	51
37720	盱眙	129#清杨园公变	10	500	67
37721	盱眙	149#古桑小区公变	10	630	265
37722	盱眙	166#技校公变	10	400	53
37723	盱眙	127#观景台公变	10	100	33
37724	盱眙	170#益民巷公变	10	315	30
37725	盱眙	马坝高桥王庄配变 （高桥）	10	200	23
37726	盱眙	马坝欧湖乔庄配变 （高桥）	10	200	64
37727	盱眙	马坝塘坝叶庄配变 （高桥）	10	400	273
37728	盱眙	马坝王场配变（高 桥）	10	400	207
37729	盱眙	马坝塘坝何坝配变 （高桥）	10	200	26
37730	盱眙	鲍集镇肖嘴街西综合 变	10	400	274
37731	盱眙	马坝旧街小学配变 （高桥）	10	200	145
37732	盱眙	鲍集镇肖嘴街中综合 变	10	200	52
37733	盱眙	马坝梁庄电站配变 （高桥）	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37734	盱眙	64#外贸公变	10	400	23
37735	盱眙	观音寺街南变	10	400	135
37736	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	0
37737	盱眙	铁佛镇冯庄配变	10	200	118
37738	盱眙	铁佛镇万圩配变	10	200	0
37739	盱眙	官滩镇王桥村部综合变	10	500	148
37740	盱眙	马坝颜庄配变	10	400	264
37741	盱眙	马坝陈庄配变	10	400	168
37742	盱眙	马坝合心配变（东 阳）	10	400	235
37743	盱眙	马坝团结配变（东 阳）	10	200	116
37744	盱眙	马坝庙庄配变（东 阳）	10	400	269
37745	盱眙	马坝杨庄配变	10	200	41
37746	盱眙	官滩镇金小圩机站综 合变	10	200	91
37747	盱眙	黄花塘张庵村太平配 变	10	100	46
37748	盱眙	马坝虎山配变（东 阳）	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37749	盱眙	黄花塘张庵村赵庄配变	10	200	101
37750	盱眙	马坝增产配变（东阳）	10	200	97
37751	盱眙	马坝油坊配变	10	200	94
37752	盱眙	马坝董岗配变	10	400	209
37753	盱眙	淮河镇保庄圩3#综合变	10	400	185
37754	盱眙	马坝长塘配变（东阳）	10	400	257
37755	盱眙	三河农场特水综合变	10	400	0
37756	盱眙	101#沙岗村配变	10	400	71
37757	盱眙	158#冷库公变	10	400	53
37758	盱眙	99#化肥厂公变	10	500	158
37759	盱眙	林庄配变	10	200	68
37760	盱眙	旧铺镇张洼综合变	10	200	75
37761	盱眙	马庄欧庄配变	10	200	125
37762	盱眙	旧铺镇湾塘综合变	10	400	244
37763	盱眙	旧铺镇草坊综合变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37764	盱眙	旧铺镇张洪夏郢综合变	10	200	89
37765	盱眙	马坝西官田配变（高桥）	10	200	111
37766	盱眙	官滩镇大马庄综合变	10	200	68
37767	盱眙	官滩镇木庄综合变	10	200	73
37768	盱眙	马坝旧街配变（高桥）	10	200	35
37769	盱眙	鲍集镇肖嘴街北综合变	10	400	221
37770	盱眙	马坝周梁庄配变（高桥）	10	200	2
37771	盱眙	鲍集镇肖嘴街东综合变	10	400	214
37772	盱眙	马坝旧街陈庄配变（高桥）	10	400	216
37773	盱眙	65#气象站公变	10	400	220
37774	盱眙	黄花塘何圩村村部配变	10	200	72
37775	盱眙	66#八里岔公变	10	630	143
37776	盱眙	黄花塘岗村何圩配变	10	100	40
37777	盱眙	马坝新宝配变	10	400	220
37778	盱眙	官滩镇瓦东综合变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37779	盱眙	黄花塘何圩村罗庄配变	10	200	97
37780	盱眙	古城北郢配变	10	200	130
37781	盱眙	79#家禽厂公变	10	400	145
37782	盱眙	黄花塘何圩村李庄配变	10	200	94
37783	盱眙	铁佛镇杨邵庄配变	10	400	282
37784	盱眙	马坝窑墩配变	10	400	122
37785	盱眙	红旗养殖2号配变	10	200	66
37786	盱眙	黄花塘镇郑盘桥头2#综合变	10	200	113
37787	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	0
37788	盱眙	铁佛镇邹庄配变	10	200	0
37789	盱眙	兴隆黄庄十组配变	10	200	111
37790	盱眙	兴隆黄庄四组配变	10	200	73
37791	盱眙	王店李郢配变	10	200	59
37792	盱眙	兴隆黄庄六组配变	10	200	126
37793	盱眙	兴隆刘岗北配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37794	盱眙	旧铺镇胡营综合变	10	200	0
37795	盱眙	旧铺镇枝花综合变	10	200	75
37796	盱眙	旧铺镇原郢综合变	10	100	49
37797	盱眙	旧铺镇跃进综合变	10	200	60
37798	盱眙	旧铺镇戴郢综合变	10	200	54
37799	盱眙	马庄新庄配变	10	200	0
37800	盱眙	旧铺镇黄庄综合变	10	200	97
37801	盱眙	旧铺镇地塘综合变	10	200	63
37802	盱眙	永久配变	10	400	138
37803	盱眙	旧铺镇时集胜利综合变	10	200	92
37804	盱眙	马庄刘庄配变	10	200	44
37805	盱眙	旧铺镇张洪陈郢综合变	10	200	83
37806	盱眙	旧铺镇冯郢综合变	10	400	166
37807	盱眙	旧铺镇海港综合变	10	200	83
37808	盱眙	马庄前代配变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37809	盱眙	旧铺镇同心综合变	10	200	89
37810	盱眙	旧铺镇凡郢综合变	10	200	86
37811	盱眙	三官小舟配变	10	315	212
37812	盱眙	旧铺镇山南综合变	10	200	64
37813	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南综合变	10	200	48
37814	盱眙	马坝旧街张荡配变（高桥）	10	200	86
37815	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩综合变	10	400	94
37816	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁南综合变	10	200	66
37817	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁中综合变	10	630	351
37818	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北综合变	10	400	230
37819	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁四队综合变	10	200	116
37820	盱眙	马坝塘坝三塘配变（高桥）	10	400	244
37821	盱眙	马坝塘坝西庄配变（高桥）	10	200	52
37822	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁北综合变	10	200	115
37823	盱眙	马坝塘坝塘庄配变（高桥）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37824	盱眙	马坝塘坝大塘配变 （高桥）	10	400	234
37825	盱眙	铁佛镇姜庄配变	10	400	291
37826	盱眙	官滩镇杜庄综合变	10	400	206
37827	盱眙	150#粮校公变	10	400	38
37828	盱眙	黄花塘枣园村潘庄配 变	10	400	153
37829	盱眙	114#五墩盱中宿舍公 变	10	400	192
37830	盱眙	黄花塘岗村街西配变	10	200	74
37831	盱眙	124#桃园巷2#公变	10	400	135
37832	盱眙	黄花塘岗村小学配变	10	200	103
37833	盱眙	黄花塘岗村街南配变	10	400	160
37834	盱眙	143#检察院宿舍公变	10	630	117
37835	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	0
37836	盱眙	马坝油坊后楼配变	10	200	35
37837	盱眙	马坝南姚电站配变 （东阳）	10	100	31
37838	盱眙	马坝卧龙管庄配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37839	盱眙	铁佛镇张巷配变	10	400	0
37840	盱眙	淮河镇养殖场1#综合变	10	400	234
37841	盱眙	淮河镇养殖场2#综合变	10	200	90
37842	盱眙	马坝油坊沈庄配变	10	200	90
37843	盱眙	兴隆胡庄配变	10	400	200
37844	盱眙	兴隆牌坊陈庄配变	10	400	231
37845	盱眙	河桥镇新街道变	10	400	94
37846	盱眙	铁佛镇候庄配变	10	400	0
37847	盱眙	鲍集镇沈集2#综合变	10	200	110
37848	盱眙	桂五镇后涧配变	10	400	268
37849	盱眙	马坝下庄配变	10	400	40
37850	盱眙	恒西汪庄变	10	400	197
37851	盱眙	马坝田肚配变	10	400	46
37852	盱眙	兴隆曹庄配变	10	200	117
37853	盱眙	马坝人民配变（东阳）	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37854	盱眙	马坝车弯配变	10	200	64
37855	盱眙	许庄配变	10	200	57
37856	盱眙	明祖陵镇项魏汪咀综合变	10	400	164
37857	盱眙	马坝张庄配变（东阳）	10	200	127
37858	盱眙	马坝张楼配变	10	200	104
37859	盱眙	淮河镇腰西西综合变	10	200	60
37860	盱眙	旧铺镇桥东综合变	10	200	0
37861	盱眙	三官乔庄变	10	200	97
37862	盱眙	旧铺镇桥西综合变	10	200	91
37863	盱眙	三官后庄配变	10	200	123
37864	盱眙	三官半段配变	10	200	77
37865	盱眙	三官松林配变	10	400	148
37866	盱眙	三官朋楼配变	10	200	99
37867	盱眙	三官大湖配变	10	200	128
37868	盱眙	旧铺镇雨山综合变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37869	盱眙	仇集镇代湾综合变	10	200	77
37870	盱眙	旧铺镇副业综合变	10	200	93
37871	盱眙	仇集镇冯代综合变	10	100	39
37872	盱眙	马坝欧湖陈庄配变 （高桥）	10	400	240
37873	盱眙	三官岗里小学配变	10	200	27
37874	盱眙	仇集镇后山综合变	10	200	131
37875	盱眙	小湖配变	10	200	112
37876	盱眙	仇集镇水坡综合变	10	400	0
37877	盱眙	周庄1#配变	10	100	48
37878	盱眙	仇集镇后师王综合变	10	200	121
37879	盱眙	马坝欧湖赵庄配变 （高桥）	10	400	2
37880	盱眙	马坝旧街葛庄配变 （高桥）	10	200	53
37881	盱眙	马坝旧街大关配变 （高桥）	10	200	39
37882	盱眙	马坝旧街王荡配变 （高桥）	10	630	89
37883	盱眙	马坝永兴鲁荡配变 （高桥）	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37884	盱眙	马坝小关配变（高桥）	10	400	185
37885	盱眙	鲍集镇淮西淮六综合变	10	200	88
37886	盱眙	马坝于桥新庄配变（高桥）	10	200	38
37887	盱眙	马坝永兴后赵配变（高桥）	10	200	109
37888	盱眙	马坝永兴前赵配变（高桥）	10	400	272
37889	盱眙	185#五墩二弄公变	10	630	240
37890	盱眙	黄花塘岗村豆庄配变	10	200	94
37891	盱眙	黄花塘岗村槽坊配变	10	200	68
37892	盱眙	黄花塘岗村候桥配变	10	400	232
37893	盱眙	黄花塘村大连配变	10	200	93
37894	盱眙	黄花塘村范庄配变	10	400	262
37895	盱眙	黄花塘村村部配变	10	400	199
37896	盱眙	144#农资宿舍公变	10	800	265
37897	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄2#配变	10	200	99
37898	盱眙	宣化小区箱变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37899	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	0
37900	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	0
37901	盱眙	九里车头配变	10	200	111
37902	盱眙	马坝板桥配变	10	200	104
37903	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	0
37904	盱眙	明祖陵镇项魏陈庄综合变	10	400	185
37905	盱眙	兴隆单庄西配变	10	400	206
37906	盱眙	铁佛镇付庄配变	10	200	0
37907	盱眙	兴隆单东配变	10	200	9
37908	盱眙	仇集镇周港综合变	10	200	101
37909	盱眙	仇集镇王营综合变	10	200	84
37910	盱眙	仇集镇花岗综合变	10	200	55
37911	盱眙	仇集镇刘营综合变	10	200	73
37912	盱眙	仇集镇汤港综合变	10	200	123
37913	盱眙	仇集镇上港综合变	10	100	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37914	盱眙	仇集镇朱刘综合变	10	400	209
37915	盱眙	马坝晒牛庄配变	10	630	222
37916	盱眙	仇集镇上阳综合变	10	200	128
37917	盱眙	马坝花园(二)配变 (高桥)	10	200	117
37918	盱眙	仇集镇阳排综合变	10	400	228
37919	盱眙	仇集镇龙山林场综合 变	10	400	86
37920	盱眙	仇集镇街道综合变	10	400	236
37921	盱眙	马坝欧湖花园配变 (高桥)	10	100	41
37922	盱眙	仇集镇陡沟综合变	10	200	70
37923	盱眙	马坝欧湖菜庄配变 (高桥)	10	100	47
37924	盱眙	仇集镇高营综合变	10	400	252
37925	盱眙	观塘配变	10	200	38
37926	盱眙	仇集镇湖营综合变	10	200	53
37927	盱眙	马坝旧街黄泥配变 (高桥)	10	200	49
37928	盱眙	马坝旧街村部配变 (高桥)	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37929	盱眙	马坝白鹤姚庄配变（高桥）	10	400	263
37930	盱眙	官滩镇街道开发区综合变	10	315	139
37931	盱眙	马坝白鹤配变（高桥）	10	200	106
37932	盱眙	马坝白鹤徐庄配变（高桥）	10	200	0
37933	盱眙	马坝白鹤东墩配变（高桥）	10	400	116
37934	盱眙	官滩镇狼山生活区综合变	10	400	137
37935	盱眙	马坝白鹤军庄配变（高桥）	10	200	81
37936	盱眙	马坝白鹤藕塘配变（高桥）	10	400	129
37937	盱眙	马坝丁马配变（高桥）	10	200	92
37938	盱眙	马坝永兴小新庄配变（高桥）	10	200	7
37939	盱眙	马坝永兴村部配变（高桥）	10	400	230
37940	盱眙	黄花塘村北桥配变	10	200	77
37941	盱眙	黄花塘村黄塘配变	10	200	54
37942	盱眙	黄花塘岗村仙鹤配变	10	400	278
37943	盱眙	162#京都美变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37944	盱眙	河桥镇毛湖陆岗变	10	400	210
37945	盱眙	河桥镇毛湖下郢变	10	200	71
37946	盱眙	黄花塘五星村新星配变	10	200	62
37947	盱眙	黄花塘五星村朱庄配变	10	100	14
37948	盱眙	黄花塘五星村新高配变	10	200	83
37949	盱眙	黄花塘五星村小高配变	10	200	112
37950	盱眙	黄花塘岗村王庄配变	10	200	112
37951	盱眙	河桥镇毛湖上郢变	10	200	98
37952	盱眙	黄花塘村华桥配变	10	200	76
37953	盱眙	临淮新寓1#配电房4#变压器	10	630	351
37954	盱眙	桂五镇新街道2#综合变	10	200	37
37955	盱眙	马庄大徐配变	10	200	87
37956	盱眙	仇集镇街道2#综合变	10	400	192
37957	盱眙	前里配变	10	100	46
37958	盱眙	马庄水利站配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37959	盱眙	仇集镇长港街南综合变	10	400	162
37960	盱眙	马坝高桥梁东配变（高桥）	10	200	87
37961	盱眙	马坝高桥新庄配变（高桥）	10	100	40
37962	盱眙	马坝高桥王野配变（高桥）	10	400	284
37963	盱眙	马坝万斛乔郑配变（高桥）	10	400	258
37964	盱眙	马坝施庄配变（高桥）	10	400	266
37965	盱眙	马坝万斛招庄配变（高桥）	10	200	91
37966	盱眙	马坝高桥梁庄配变（高桥）	10	200	75
37967	盱眙	马坝高桥围窝配变（高桥）	10	100	21
37968	盱眙	马坝黑泥马庄配变（高桥）	10	200	107
37969	盱眙	马坝永兴罗庄配变（高桥）	10	400	180
37970	盱眙	马坝永兴戴庄配变（高桥）	10	200	60
37971	盱眙	马坝永兴枣元配变（高桥）	10	400	223
37972	盱眙	马坝永兴张桥配变（高桥）	10	200	73
37973	盱眙	马坝欧湖东官田配变（高桥）	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37974	盱眙	马坝高桥吉庄配变 （高桥）	10	200	50
37975	盱眙	马坝欧湖润庄配变 （高桥）	10	400	0
37976	盱眙	官滩镇中心水厂综合 变	10	400	175
37977	盱眙	马坝欧湖桃元配变 （高桥）	10	200	113
37978	盱眙	马坝何坝电站配变 （高桥）	10	200	1
37979	盱眙	官滩镇政府综合变	10	400	167
37980	盱眙	马坝旧街顾庄配变 （高桥）	10	200	76
37981	盱眙	黄花塘张庵村郭庄配 变	10	100	48
37982	盱眙	黄花塘张庵村松元配 变	10	200	82
37983	盱眙	马坝路北配变	10	400	0
37984	盱眙	黄花塘张庵村蔡塘配 变	10	200	82
37985	盱眙	河桥镇毛湖南郢变	10	200	81
37986	盱眙	黄花塘张庵村严庄配 变	10	100	11
37987	盱眙	河桥镇毛湖朱岗变	10	315	198
37988	盱眙	黄花塘耿公村南庄配 变	10	100	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
37989	盱眙	河桥镇毛湖丁咀变	10	100	24
37990	盱眙	黄花塘耿公村豆庄配变	10	100	46
37991	盱眙	御园美景2#干变	10	630	388
37992	盱眙	明祖陵镇中学小区综合变	10	200	102
37993	盱眙	金澜湾2#配电房3#变压器	10	800	423
37994	盱眙	金澜湾2#配电房4#变压器	10	800	512
37995	盱眙	鲍集镇肖嘴八大家综合变	10	400	204
37996	盱眙	鲍集镇前王3#综合变	10	400	180
37997	盱眙	马坝万斛徐刘配变（高桥）	10	200	85
37998	盱眙	马坝万斛刘庄配变（高桥）	10	200	75
37999	盱眙	马坝万斛后滩配变（高桥）	10	200	123
38000	盱眙	马坝万斛荒滩配变（高桥）	10	400	232
38001	盱眙	马坝万斛汪庄配变（高桥）	10	200	117
38002	盱眙	马坝万斛老河配变（高桥）	10	200	0
38003	盱眙	马坝万斛配变（高桥）	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38004	盱眙	马坝万斛顺河配变（高桥）	10	400	186
38005	盱眙	马坝黑泥配变（高桥）	10	200	72
38006	盱眙	马坝鸭塘配变（高桥）	10	200	105
38007	盱眙	马坝路南配变	10	630	137
38008	盱眙	马坝老街配变	10	630	254
38009	盱眙	马坝涧边配变	10	630	199
38010	盱眙	马坝高桥上庄配变（高桥）	10	400	259
38011	盱眙	马坝张庄配变	10	400	0
38012	盱眙	马坝戚庄配变	10	400	0
38013	盱眙	淮河镇小溪一组综合变	10	400	220
38014	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴综合变	10	200	0
38015	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合变	10	200	0
38016	盱眙	黄花塘岗村蔡庄2#配变	10	100	40
38017	盱眙	河桥镇毛湖渔业变	10	100	32
38018	盱眙	黄花塘耿公村华塘配变	10	100	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38019	盱眙	黄花塘耿公村学塘配变	10	100	44
38020	盱眙	黄花塘耿公村苏圩配变	10	100	50
38021	盱眙	黄花塘耿公村徐墩配变	10	100	54
38022	盱眙	黄花塘耿公村张庄配变	10	100	31
38023	盱眙	马坝大众配变	10	400	246
38024	盱眙	马坝沈庄沈东配变	10	200	114
38025	盱眙	马坝沙坝沙东配变	10	400	139
38026	盱眙	马坝范庄配变	10	200	68
38027	盱眙	马坝马庄配变	10	200	121
38028	盱眙	马坝牌坊配变	10	200	104
38029	盱眙	马坝胥庄配变	10	200	119
38030	盱眙	官滩镇罗庄综合变	10	400	237
38031	盱眙	淮河镇黄岗街道3#综合变	10	400	170
38032	盱眙	淮河镇黄岗街道1#综合变	10	200	86
38033	盱眙	兴隆刘岗南配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38034	盱眙	兴隆刘岗东配变	10	200	50
38035	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	0
38036	盱眙	淮河镇三滩综合变	10	400	129
38037	盱眙	王店美郢配变	10	200	78
38038	盱眙	明祖陵镇项魏前卫综合变	10	400	193
38039	盱眙	马坝梁庄配变	10	200	115
38040	盱眙	淮河镇园区3#综合变	10	200	74
38041	盱眙	兴隆岗南配变	10	200	80
38042	盱眙	淮河镇腰滩后西综合变	10	200	116
38043	盱眙	马坝军庄配变（东阳）	10	200	53
38044	盱眙	桂五镇花园配变	10	400	153
38045	盱眙	盱城新城御景1#变压器	10	500	177
38046	盱眙	枕水人家三期7#配电房17#变	10	630	438
38047	盱眙	桂五镇藕塘洪郢配变	10	315	171
38048	盱眙	三河农场上营中综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38049	盱眙	三河农场科技园综合变	10	400	0
38050	盱眙	小马庄配变	10	200	16
38051	盱眙	马庄林业配变	10	200	63
38052	盱眙	堆头羊场配变	10	100	15
38053	盱眙	马庄张庄配变	10	200	129
38054	盱眙	马庄堆南配变	10	200	112
38055	盱眙	堆头渔场配变	10	400	228
38056	盱眙	堆头八里配变	10	200	120
38057	盱眙	东河配变	10	200	77
38058	盱眙	东王配变	10	200	74
38059	盱眙	永利配变	10	200	138
38060	盱眙	马庄叶庄变	10	200	31
38061	盱眙	马庄胜利配变	10	400	215
38062	盱眙	马庄苗庄配变	10	200	110
38063	盱眙	鲍集镇肖嘴孙庄综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38064	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合变	10	400	0
38065	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	0
38066	盱眙	鲍集镇淮西淮七综合变	10	200	92
38067	盱眙	鲍集镇肖嘴渠北综合变	10	200	46
38068	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北综合变	10	200	27
38069	盱眙	官滩镇渔沟大军综合变	10	200	102
38070	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综合变	10	400	0
38071	盱眙	鲍集镇肖嘴唐南综合变	10	400	237
38072	盱眙	官滩镇高后综合变	10	200	125
38073	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄综合变	10	200	89
38074	盱眙	鲍集镇肖嘴杜庄综合变	10	400	131
38075	盱眙	官滩镇小西综合变	10	200	105
38076	盱眙	官滩镇段庄综合变	10	200	94
38077	盱眙	淮河镇黄岗李庄综合变	10	200	64
38078	盱眙	淮河镇黄岗街道2#综合变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38079	盱眙	淮河镇东大埂综合变	10	400	178
38080	盱眙	观音寺藕塘配变	10	400	109
38081	盱眙	观音寺青年变	10	200	113
38082	盱眙	淮河镇牛头西综合变	10	200	140
38083	盱眙	马坝东园配变	10	630	0
38084	盱眙	淮河镇龙合滩3#综合变	10	400	88
38085	盱眙	淮河镇草滩2#综合变	10	400	67
38086	盱眙	王庄变	10	100	7
38087	盱眙	观音寺渔业变	10	200	49
38088	盱眙	马坝三采配变（东阳）	10	200	109
38089	盱眙	淮河镇保庄圩4#综合变	10	400	226
38090	盱眙	淮河镇保庄圩5#综合变	10	200	78
38091	盱眙	观音寺长庄配变	10	400	240
38092	盱眙	马坝风景区配变（东阳）	10	200	58
38093	盱眙	观音寺龙墩口变	10	315	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38094	盱眙	桂五镇交管所配变	10	400	104
38095	盱眙	桂五镇大朱郢配变	10	200	60
38096	盱眙	桂五镇小王郢配变	10	400	245
38097	盱眙	桂五镇雍小山配变	10	400	240
38098	盱眙	桂五镇山西配变	10	400	152
38099	盱眙	马庄池塘配变	10	200	105
38100	盱眙	马庄胡庄配变	10	200	128
38101	盱眙	河桥镇洪山郭郢变	10	200	117
38102	盱眙	东河2#配变	10	100	47
38103	盱眙	河桥镇洪山皮岗变	10	400	247
38104	盱眙	河桥镇洪山码头变	10	200	87
38105	盱眙	河桥镇洪山孟郢变	10	200	113
38106	盱眙	河桥镇洪山季郢变	10	200	110
38107	盱眙	马坝小园配变	10	200	0
38108	盱眙	马坝林业配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38109	盱眙	鲍集镇肖嘴洪庄综合变	10	630	348
38110	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄综合变	10	200	36
38111	盱眙	鲍集镇肖嘴高庄综合变	10	200	41
38112	盱眙	鲍集镇肖嘴东岗综合变	10	400	224
38113	盱眙	马坝腊塘配变	10	400	79
38114	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼北综合变	10	200	76
38115	盱眙	马坝新化配变	10	400	151
38116	盱眙	马坝小康街配变	10	630	0
38117	盱眙	马坝南园配变	10	630	0
38118	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴综合变	10	200	93
38119	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	0
38120	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李综合变	10	200	4
38121	盱眙	鲍集镇肖嘴大沈综合变	10	200	62
38122	盱眙	兴隆双河东配变	10	400	238
38123	盱眙	河桥镇林湖石岗变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38124	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘刘西综合变	10	200	0
38125	盱眙	观音寺下庄配变	10	200	86
38126	盱眙	淮河镇保庄圩7#综合变	10	200	104
38127	盱眙	河桥镇毛湖西墩变	10	400	249
38128	盱眙	马坝赵圩综合变	10	400	93
38129	盱眙	河桥镇毛湖赵庄变	10	200	88
38130	盱眙	马坝温庄配变（东阳）	10	400	255
38131	盱眙	马坝楚东配变	10	400	27
38132	盱眙	马坝马塘配变（东阳）	10	200	49
38133	盱眙	朱楼小学变	10	400	0
38134	盱眙	旧铺镇李店综合变	10	200	100
38135	盱眙	马坝山头配变（东阳）	10	400	206
38136	盱眙	旧铺镇潭营综合变	10	200	32
38137	盱眙	马坝余庄配变（东阳）	10	200	95
38138	盱眙	马坝高岗配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38139	盱眙	观音寺东庄配变	10	400	180
38140	盱眙	沙岗人家2#配电房1# 变	10	1000	643
38141	盱眙	沙岗人家2#配电房2# 变	10	1000	548
38142	盱眙	沙岗人家2#配电房3# 变	10	1000	649
38143	盱眙	沙岗人家2#配电房4# 变	10	1000	585
38144	盱眙	东城国际3#配电房2# 变	10	1000	423
38145	盱眙	东城国际3#配电房3# 变	10	1000	440
38146	盱眙	东方名郡1#配电房2# 变	10	630	227
38147	盱眙	东方名郡1#配电房4# 变	10	630	223
38148	盱眙	桂五镇后郢配变	10	400	243
38149	盱眙	龙泉公关2#箱变	10	400	231
38150	盱眙	146#淮明园	10	500	0
38151	盱眙	淮河镇新村1#综合变	10	200	26
38152	盱眙	马坝花园配变	10	630	0
38153	盱眙	马坝大南配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38154	盱眙	马坝中和配变	10	630	0
38155	盱眙	仇集镇小麦港综合变	10	200	147
38156	盱眙	马坝墩塘配变	10	400	185
38157	盱眙	仇集镇长港台片	10	400	289
38158	盱眙	马坝肖庄配变	10	200	92
38159	盱眙	仇集镇大营综合变	10	400	270
38160	盱眙	马坝建圩配变	10	100	0
38161	盱眙	马坝河东配变	10	400	179
38162	盱眙	仇集镇民建综合变	10	400	275
38163	盱眙	仇集镇孙中综合变	10	400	260
38164	盱眙	马坝老庄配变	10	400	210
38165	盱眙	仇集镇苗营综合变	10	200	82
38166	盱眙	仇集镇凤凰综合变	10	400	182
38167	盱眙	仇集镇南小庄综合变	10	100	43
38168	盱眙	鲍集镇肖嘴头综合变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38169	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综合变	10	400	0
38170	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗综合变	10	200	103
38171	盱眙	鲍集镇肖嘴引河南综合变	10	200	96
38172	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩南综合变	10	630	420
38173	盱眙	鲍集镇肖嘴引河北综合变	10	400	278
38174	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组综合变	10	200	126
38175	盱眙	鲍集镇肖嘴引河四组综合变	10	630	464
38176	盱眙	兴隆孙前#1配变	10	200	89
38177	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩八队综合变	10	400	265
38178	盱眙	官滩镇中学综合变	10	400	61
38179	盱眙	鲍集镇淮西淮八综合变	10	200	119
38180	盱眙	官滩镇古河综合变	10	400	69
38181	盱眙	马坝圩庄配变（东阳）	10	200	99
38182	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	0
38183	盱眙	淮河镇杨嘴东综合变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38184	盱眙	马坝西湖配变	10	400	0
38185	盱眙	马坝桥西配变	10	400	0
38186	盱眙	淮河镇魏杨后综合变	10	400	150
38187	盱眙	马坝街北配变（东 阳）	10	400	156
38188	盱眙	淮河镇杨嘴西综合变	10	400	77
38189	盱眙	河桥镇幸福王郢变	10	200	88
38190	盱眙	淮河镇魏杨前综合变	10	400	204
38191	盱眙	马坝道班配变	10	630	393
38192	盱眙	马坝小学配变（东 阳）	10	400	142
38193	盱眙	河桥镇幸福秦郢变	10	200	56
38194	盱眙	黄花塘五星村大东配 变	10	400	267
38195	盱眙	黄花塘杨庄村徐叶庄 配变	10	400	133
38196	盱眙	铁佛镇袁庄配变	10	200	0
38197	盱眙	马坝吉庄配变（东 阳）	10	200	103
38198	盱眙	九里李庄配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38199	盱眙	淮河镇腰西中综合变	10	400	105
38200	盱眙	铁佛镇东洋配变	10	400	0
38201	盱眙	马坝桃园配变（东阳）	10	400	0
38202	盱眙	铁佛镇王庄配变	10	200	0
38203	盱眙	兴隆单南配变	10	200	97
38204	盱眙	马坝陈庄配变(东阳)	10	400	0
38205	盱眙	铁佛镇高前配变	10	200	0
38206	盱眙	九里桃园变	10	400	258
38207	盱眙	王店陈郢配变	10	200	87
38208	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	0
38209	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	0
38210	盱眙	马坝戴庄配变（东阳）	10	100	0
38211	盱眙	兴隆西陡湖配变	10	200	0
38212	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	0
38213	盱眙	九里彭坝配变	10	315	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38214	盱眙	三河农场钱中国鸡场综合变	10	200	117
38215	盱眙	42#沙岗中学公变	10	200	137
38216	盱眙	40#渔民村公变	10	315	128
38217	盱眙	86#大庆路配变	10	315	117
38218	盱眙	马坝街西配变	10	630	0
38219	盱眙	马坝冯庄配变	10	200	72
38220	盱眙	马坝连庄配变	10	200	46
38221	盱眙	马坝龙塘配变	10	400	184
38222	盱眙	仇集镇徐营综合变	10	400	261
38223	盱眙	淮河镇小溪三组1#综合变	10	200	110
38224	盱眙	马坝河南配变	10	200	107
38225	盱眙	仇集镇街东综合变	10	200	91
38226	盱眙	仇集镇种畜场综合变	10	100	43
38227	盱眙	仇集镇毛港综合变	10	200	95
38228	盱眙	马坝米厂配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38229	盱眙	淮河镇小溪五组综合变	10	400	242
38230	盱眙	仇集镇老虎山综合变	10	100	50
38231	盱眙	仇集镇凤山马腰综合变	10	400	279
38232	盱眙	仇集镇玻璃港综合变	10	200	137
38233	盱眙	马坝路东配变	10	400	142
38234	盱眙	淮河镇小溪九组综合变	10	400	199
38235	盱眙	仇集镇瓦屋路上综合变	10	100	48
38236	盱眙	兴隆陈咀配变	10	200	32
38237	盱眙	兴隆梨园配变	10	200	83
38238	盱眙	兴隆卢庄小区配变	10	400	206
38239	盱眙	官滩镇红余综合变	10	200	22
38240	盱眙	官滩镇李庄村部综合变	10	200	105
38241	盱眙	官滩镇王前综合变	10	200	90
38242	盱眙	丁塘变	10	315	159
38243	盱眙	32#西山队公变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38244	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	0
38245	盱眙	35#物价小区公变	10	400	95
38246	盱眙	兴隆街道北配变	10	400	133
38247	盱眙	兴隆街道东配变	10	400	154
38248	盱眙	36#福利厂公变	10	630	172
38249	盱眙	双河4号配变	10	200	107
38250	盱眙	兴隆街道南配变	10	400	177
38251	盱眙	黄花塘芦沟村简庄配变	10	200	117
38252	盱眙	石桥变	10	400	281
38253	盱眙	兴隆街南A小区配变	10	400	193
38254	盱眙	河桥镇幸福街东变	10	400	118
38255	盱眙	淮河镇渔场前综合变	10	400	206
38256	盱眙	马坝上庄配变	10	200	0
38257	盱眙	淮河镇渔场后综合变	10	400	119
38258	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38259	盱眙	河桥镇洪山老街道变	10	400	175
38260	盱眙	王店平山配变	10	400	195
38261	盱眙	淮河镇窑厂综合变	10	200	62
38262	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	0
38263	盱眙	淮河镇杨嘴小渔场综合变	10	400	97
38264	盱眙	河桥镇幸福张井变	10	400	273
38265	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	0
38266	盱眙	淮河镇前河东综合变	10	200	42
38267	盱眙	河桥镇幸福唐郢变	10	200	99
38268	盱眙	马坝王庄配变	10	200	0
38269	盱眙	王店冯郢配变	10	400	62
38270	盱眙	官滩镇钱东综合变	10	400	236
38271	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩#2综合变台区	10	400	174
38272	盱眙	皇家花园1#变压器	10	630	279
38273	盱眙	鲍集镇铁佛万圩2#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38274	盱眙	皇家花园2#变压器	10	630	241
38275	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	0
38276	盱眙	黄花塘五星村大西配变	10	400	255
38277	盱眙	桂五镇小刘郢综合变	10	400	262
38278	盱眙	穆店镇维桥桃园9#综合变	10	400	0
38279	盱眙	198线贺岗5#19801公变	10	400	0
38280	盱眙	马坝袁庄2#配变（东阳）	10	200	0
38281	盱眙	全球龙虾交易中心5#配电房16#变压器	10	630	276
38282	盱眙	10kV壹山境小区配电房3#变压器	10	800	445
38283	盱眙	嘉创壹品1#变压器	10	800	605
38284	盱眙	仇集镇湖营2#综合变（陈林）	10	200	140
38285	盱眙	全球龙虾交易中心1#开关站兼配电房1#变	10	800	483
38286	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	390
38287	盱眙	香格里拉公馆2配电房5#变压器	10	800	464
38288	盱眙	盱眙钢贸城1#箱01	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38289	盱眙	盱眙钢贸城2#箱变01	10	400	230
38290	盱眙	盱眙钢贸城3#箱变01	10	400	206
38291	盱眙	马庄园丁配变	10	200	51
38292	盱眙	官滩镇古河人家1#综合变	10	400	201
38293	盱眙	吾悦华府1号配电室6#变	10	800	476
38294	盱眙	海通二期A区13#楼2#配电房2#变	10	1250	751
38295	盱眙	三河农场马庄生活区综合变	10	200	51
38296	盱眙	铁佛镇何庄2#配变	10	200	0
38297	盱眙	铁佛镇召四2#配变	10	400	126
38298	盱眙	铁佛镇李王2#配变	10	200	0
38299	盱眙	铁佛镇戚中配变	10	200	0
38300	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	0
38301	盱眙	帝景国际公寓7#箱变01变	10	500	0
38302	盱眙	兴隆西陡湖4#配变	10	400	80
38303	盱眙	铁佛镇敬老院2#	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38304	盱眙	仇集镇李林3#综合变	10	200	91
38305	盱眙	维桥乡高塘综合变	10	400	0
38306	盱眙	仇集镇李林2#综合变	10	200	92
38307	盱眙	黄花塘杨庄村张虞洼配变	10	200	57
38308	盱眙	怡馨家苑4期#2箱变	10	400	240
38309	盱眙	鲍集镇滨湖小区#10综合变	10	400	200
38310	盱眙	管镇东贺养殖配变	10	400	0
38311	盱眙	日月新城12号箱变配变	10	400	174
38312	盱眙	日月新城13号箱变配变	10	630	366
38313	盱眙	日月新城14号箱变配变	10	630	373
38314	盱眙	日月新城15号箱变配变	10	630	368
38315	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	0
38316	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	0
38317	盱眙	淮河镇建材大市场1#箱变	10	400	174
38318	盱眙	淮河镇建材大市场2#箱变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38319	盱眙	兴隆中学配变	10	400	255
38320	盱眙	兴隆刘岗西配变	10	400	241
38321	盱眙	崇文府3#配电房8#变 压器	10	800	463
38322	盱眙	兴隆新农业开发区3# 配变	10	400	107
38323	盱眙	兴隆金陡湖综合变	10	630	35
38324	盱眙	日月新城18号箱变配 变	10	630	293
38325	盱眙	日月新城17号箱变配 变	10	630	385
38326	盱眙	碧桂园4期4#配电房 14#变压器	10	630	285
38327	盱眙	日月新城16号箱变配 变	10	630	373
38328	盱眙	崇文府1#开关站兼配 电房2#变压器	10	800	507
38329	盱眙	穆店镇维桥岗头综合 变	10	400	178
38330	盱眙	管镇耿赵养殖配变	10	500	66
38331	盱眙	河桥镇打石山小区2# 箱变	10	400	226
38332	盱眙	官滩镇杨岗综合变	10	400	263
38333	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房3# 变压器	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38334	盱眙	和悦府1#配电房兼开关站2#变压器	10	800	447
38335	盱眙	金鼎华府1-2#箱变	10	630	240
38336	盱眙	维桥乡幼儿园2#综合变	10	400	149
38337	盱眙	维桥乡老桥头综合变	10	400	207
38338	盱眙	官滩镇陈庄朱庄综合变	10	200	83
38339	盱眙	三河农场双桥综合变	10	400	0
38340	盱眙	陶然居1#公变	10	500	271
38341	盱眙	铁佛镇西前2#配变	10	200	0
38342	盱眙	铁佛镇仙湖养殖场配变	10	315	0
38343	盱眙	桃李天泉1号箱变	10	400	146
38344	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	0
38345	盱眙	鲍集镇铁佛柳庄1#配变	10	400	265
38346	盱眙	鲍集镇滨湖小区5#综合变	10	630	299
38347	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房2#变压器	10	800	577
38348	盱眙	碧桂园3#配电房12#变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38349	盱眙	盱城新华小区6#综合变	10	400	125
38350	盱眙	昌兴壹城3#配电房7#变压器	10	800	513
38351	盱眙	新海家苑#5箱变	10	800	543
38352	盱眙	海通B区1#箱变	10	630	399
38353	盱眙	马坝窑墩4#配变	10	400	0
38354	盱眙	枕水人家2#配电房4#变	10	630	359
38355	盱眙	御园美景3#干变	10	630	385
38356	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	312
38357	盱眙	维桥乡农民街4#综合变	10	400	320
38358	盱眙	官滩镇太平综合变	10	400	166
38359	盱眙	官滩镇大蒋综合变	10	200	86
38360	盱眙	维桥乡新农民街5#综合变	10	400	320
38361	盱眙	城南人家1#开关站兼配电房2#变	10	800	639
38362	盱眙	明祖陵镇张庄#2综合变	10	200	86
38363	盱眙	164#世纪广场2#公变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38364	盱眙	铁佛镇农业园配变	10	200	0
38365	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	0
38366	盱眙	马庄孙庄3#配变	10	400	302
38367	盱眙	官滩镇王桥马庄综合变	10	400	270
38368	盱眙	官滩镇黄庄综合变	10	400	234
38369	盱眙	御景新城3#开关站兼配电房1#变压器	10	800	512
38370	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房3#变	10	630	448
38371	盱眙	三河农场炕房综合变	10	200	93
38372	盱眙	官滩镇瓦西综合变	10	200	109
38373	盱眙	三河农场扬水站综合变	10	400	0
38374	盱眙	268号人行2号变	10	400	190
38375	盱眙	森海豪庭2#箱变	10	400	162
38376	盱眙	东郢公变	10	400	0
38377	盱眙	河桥镇卧龙山庄箱变	10	630	356
38378	盱眙	官滩镇小洼 综合变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38379	盱眙	官滩镇郑庄综合变	10	400	203
38380	盱眙	鲍集镇孙庄3#综合变	10	200	62
38381	盱眙	紫金公馆3#配电房10# 变压器	10	800	0
38382	盱眙	龙虾城	10	500	192
38383	盱眙	明祖陵镇明陵小区#3 综合变	10	400	225
38384	盱眙	明祖陵镇沿淮骈庄综 合变	10	400	263
38385	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房 5#变压器	10	800	515
38386	盱眙	淮河镇陡湖9#综合变	10	400	108
38387	盱眙	三河农场二环路东综 合变	10	400	156
38388	盱眙	香榭大道小区开关站 兼配电房1#变压器	10	630	45
38389	盱眙	三璜国际3#箱变1#变	10	500	214
38390	盱眙	盱城镇修庄综合变	10	200	56
38391	盱眙	兴隆长龙科技配变	10	400	0
38392	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西3# 综合变	10	200	83
38393	盱眙	三河农场周王3#综合 变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38394	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄二组配变	10	200	123
38395	盱眙	管镇梁巷小区#3箱式变	10	400	208
38396	盱眙	河桥镇林湖西平小区变	10	400	178
38397	盱眙	铁佛镇柳庄配变	10	200	0
38398	盱眙	观音寺小新建变	10	200	7
38399	盱眙	盱城黄庄配变	10	400	204
38400	盱眙	盱城镇雨露小学配变	10	400	129
38401	盱眙	盱城镇船塘配变	10	200	137
38402	盱眙	盱城镇龙塘配变	10	100	47
38403	盱眙	东滩配变	10	400	164
38404	盱眙	盱城陈庄配变	10	400	169
38405	盱眙	盱城付东配变	10	400	81
38406	盱眙	盱城镇花园1配变	10	400	249
38407	盱眙	盱城先锋配变	10	400	189
38408	盱眙	盱城林庄配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38409	盱眙	盱城镇丁桥配变(新湾小区3#新增布点)	10	400	212
38410	盱眙	黄花塘绿化村前坝配变	10	100	53
38411	盱眙	盱城湾塘配变	10	200	56
38412	盱眙	黄花塘泥沛村郭庄配变	10	100	39
38413	盱眙	盱城北山2#配变	10	200	125
38414	盱眙	盱城宋庄配变	10	200	50
38415	盱眙	淮河镇仁集林场2#综合变	10	500	140
38416	盱眙	盱城镇兴隆配变	10	400	49
38417	盱眙	穆店德芳综合变	10	200	102
38418	盱眙	穆店图郢综合变	10	200	118
38419	盱眙	盱城镇洗庄配变	10	400	55
38420	盱眙	盱城镇张庄配变.	10	400	182
38421	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮南#2综合变	10	400	221
38422	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#3综合变	10	200	118
38423	盱眙	盱城镇新湾配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38424	盱眙	盱城大坝配变	10	400	212
38425	盱眙	官滩镇药材2#综合变	10	400	162
38426	盱眙	官滩镇北珠2#综合变	10	315	142
38427	盱眙	桂五镇前进配变	10	200	84
38428	盱眙	穆店朱坝综合变	10	200	113
38429	盱眙	淮河镇城根一组2#综合变	10	200	114
38430	盱眙	管镇赵庄配变	10	200	104
38431	盱眙	丁塘#2配变	10	400	295
38432	盱眙	马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	0
38433	盱眙	仇集镇高郢2#综合变	10	200	81
38434	盱眙	盱城镇下洼2#综合变	10	400	260
38435	盱眙	盱城镇青年水库2#综合变	10	400	209
38436	盱眙	盱城镇陈庄#3综合变	10	400	190
38437	盱眙	穆店街北2#综合变	10	200	35
38438	盱眙	维桥乡徐庄2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38439	盱眙	三河农场方实民2#综合变	10	400	111
38440	盱眙	旧铺镇周仪综合变	10	200	104
38441	盱眙	仇集镇仇郢2#综合变	10	400	267
38442	盱眙	穆店邓庄2#综合变	10	315	185
38443	盱眙	盱城镇窑厂2#综合变	10	400	290
38444	盱眙	墨香苑#4-1变	10	630	206
38445	盱眙	穆店龙窝2#综合变	10	400	247
38446	盱眙	老子山刘嘴蟹塘 19507003综合变	10	200	93
38447	盱眙	旧铺镇食品2#综合变	10	400	70
38448	盱眙	仇集镇瓦屋综合变	10	400	255
38449	盱眙	和悦府2#配电房3#变 压器	10	630	412
38450	盱眙	仇集镇街道4#综合变	10	400	238
38451	盱眙	穆店街西2#综合变	10	630	363
38452	盱眙	旧铺镇华庄2#综合变	10	315	191
38453	盱眙	兴隆顾庄2#	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38454	盱眙	河桥镇林湖董郢2#变	10	200	128
38455	盱眙	仇集镇朱刘2#综合变	10	400	184
38456	盱眙	盱城镇老庄2#综合变	10	400	264
38457	盱眙	伊顿公馆2#配电房1# 变压器	10	800	594
38458	盱眙	穆店周郢2#综合变	10	200	76
38459	盱眙	旧铺镇龙岗综合变	10	200	86
38460	盱眙	鲍集镇滨湖小区9号综 合变	10	400	184
38461	盱眙	维桥乡陶庄2#综合变	10	200	122
38462	盱眙	官滩镇徐庄综合变	10	200	65
38463	盱眙	国联淮水苑1#开关站 兼配电房1#变压器	10	800	539
38464	盱眙	穆店尧塘综合变	10	630	199
38465	盱眙	明祖陵镇沙巷沙庄综 合变	10	400	183
38466	盱眙	旧铺镇界牌2#综合变	10	315	189
38467	盱眙	旧铺镇中心综合变	10	200	31
38468	盱眙	北苑新城3-2#变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38469	盱眙	观音寺晒牛#2配变	10	200	114
38470	盱眙	穆店马湖林场2#综合变	10	630	468
38471	盱眙	穆店山边2#综合变	10	200	106
38472	盱眙	盱城镇花园3#综合变	10	400	276
38473	盱眙	河桥镇毛湖赵庄2#变	10	200	134
38474	盱眙	旧铺镇张洪团结2#综合变	10	315	189
38475	盱眙	官滩镇侍涧村部2#综合变	10	200	65
38476	盱眙	维桥乡永华王庄2#综合变	10	200	54
38477	盱眙	古桑张南2#变压器	10	400	206
38478	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#3综合变	10	400	216
38479	盱眙	穆店街心2#综合变	10	400	254
38480	盱眙	仇集镇赵郢2#综合变	10	400	0
38481	盱眙	观音寺新建#2配变	10	200	130
38482	盱眙	河桥镇新河2#变	10	200	79
38483	盱眙	官滩修南3#综合变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38484	盱眙	桂五镇交管所2#综合变	10	400	204
38485	盱眙	黄花塘岗村教堂2#配变	10	315	188
38486	盱眙	河桥镇洪山袁郢变	10	200	112
38487	盱眙	明祖陵镇春光码头综合变	10	400	0
38488	盱眙	马坝万斛顺河2#配变（高桥）	10	315	0
38489	盱眙	九里桃园3#配变	10	400	310
38490	盱眙	盱城东苑小区3#综合变	10	400	219
38491	盱眙	三河农场恒河3#综合变	10	400	0
38492	盱眙	穆店教堂综合变	10	200	121
38493	盱眙	马坝板桥马庄2#配变	10	200	119
38494	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房4#变压器	10	800	397
38495	盱眙	桂五镇红润南小区配变	10	400	149
38496	盱眙	桂五镇红润北小区配变	10	400	178
38497	盱眙	金澜湾2#配电房1#变压器	10	800	498
38498	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38499	盱眙	官滩镇西窑综合变	10	200	0
38500	盱眙	雍国府1#配电房2#变压器	10	630	369
38501	盱眙	都梁现代城小区2#配电房1#变	10	1000	367
38502	盱眙	都梁现代城小区2#配电房2#变	10	1000	413
38503	盱眙	都梁现代城小区1#配电房1#变	10	1000	477
38504	盱眙	东方世纪城3期配电房10#变压器	10	800	387
38505	盱眙	官滩镇三队机站综合变	10	200	92
38506	盱眙	旧铺镇范庄综合变	10	400	221
38507	盱眙	都梁现代城小区1#配电房2#变	10	1000	485
38508	盱眙	龙虾创业园综合变	10	400	246
38509	盱眙	盱城东苑小区2#综合变	10	400	207
38510	盱眙	三河农场潘庄电站综合变	10	200	0
38511	盱眙	枕水人家1#开关站兼配电房2#变	10	630	317
38512	盱眙	桂五镇天津配变	10	400	240
38513	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38514	盱眙	铁佛镇万塘2#配变	10	200	55
38515	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	0
38516	盱眙	铁佛镇单北配变	10	200	0
38517	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	0
38518	盱眙	铁佛镇前西配变	10	400	133
38519	盱眙	铁佛镇曹东配变	10	200	0
38520	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	0
38521	盱眙	铁佛镇滩东2#配变	10	200	69
38522	盱眙	铁佛镇夏庄配变	10	400	287
38523	盱眙	三河186线医院配变	10	200	160
38524	盱眙	穆店陈庄综合变	10	400	237
38525	盱眙	穆店赵庄2#综合变	10	400	248
38526	盱眙	穆店赵庄小区综合变	10	400	145
38527	盱眙	穆店田洼3#综合变	10	400	260
38528	盱眙	穆店山黄1#综合变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38529	盱眙	三河186线钱中国鸡场配变	10	200	160
38530	盱眙	恒大一期1#配电房3#变压器	10	800	515
38531	盱眙	金海铂越1#配电房兼开关站2#变压器	10	800	410
38532	盱眙	兴隆新农业开发区6号配变	10	400	74
38533	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄3#综合变	10	400	207
38534	盱眙	维桥御景家苑4#综合变	10	800	487
38535	盱眙	御景新城4#配电房1#变压器	10	800	401
38536	盱眙	雍国府1#配电房4#变压器	10	630	364
38537	盱眙	金鼎华府9-1#箱变	10	630	74
38538	盱眙	桂五镇西高综合变	10	400	139
38539	盱眙	马坝楚新配变	10	630	0
38540	盱眙	马坝井庄配变	10	630	315
38541	盱眙	马坝人民路配变	10	630	262
38542	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配变	10	400	0
38543	盱眙	鲍集镇滨湖小区#6综合变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38544	盱眙	马坝农贸配变	10	630	150
38545	盱眙	官滩镇高小庄综合变	10	200	104
38546	盱眙	八仙居综合变	10	400	187
38547	盱眙	马坝永丰街东配变 （东阳）	10	400	0
38548	盱眙	鲍集镇滨湖小区#7综合变	10	400	184
38549	盱眙	盱城林庄3#综合变	10	400	203
38550	盱眙	康桥公寓	10	400	255
38551	盱眙	鲍集镇滨湖小区#8综合变	10	400	113
38552	盱眙	盱城镇丁庄配变	10	400	296
38553	盱眙	盱城新华小区5#综合变	10	400	108
38554	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	0
38555	盱眙	淮河镇草滩6#综合变	10	200	24
38556	盱眙	南苑小区新区箱变	10	630	271
38557	盱眙	古城居委会配变	10	400	196
38558	盱眙	铁佛镇于庄小区3#	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38559	盱眙	王店农贸市场配变	10	400	130
38560	盱眙	马坝园区8#配变变压器	10	630	179
38561	盱眙	淮河镇窑厂2#综合变	10	400	214
38562	盱眙	淮河镇前进二组3#综合变	10	200	109
38563	盱眙	马坝市场2#配变	10	630	0
38564	盱眙	淮河镇陡湖4#综合变	10	400	131
38565	盱眙	铁佛镇政府2#配变	10	400	196
38566	盱眙	马坝新小学2#配变	10	630	212
38567	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	0
38568	盱眙	马坝南湖小区箱变变压器	10	630	219
38569	盱眙	穆店桥东综合变	10	200	121
38570	盱眙	铁佛镇新王庄2#	10	400	267
38571	盱眙	铁佛镇中学2#	10	400	0
38572	盱眙	穆店石龙山综合变	10	400	189
38573	盱眙	铁佛镇卫生院1#	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38574	盱眙	淮河镇草滩8#综合变	10	400	145
38575	盱眙	穆店镇维桥冯吴西2# 综合变	10	400	181
38576	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	0
38577	盱眙	淮河镇新村8#综合变	10	400	94
38578	盱眙	鲍集镇铁佛姜庄2#配 变	10	200	151
38579	盱眙	铁佛镇铁佛集中区2# 综合变	10	400	168
38580	盱眙	兴隆苏果超市配变	10	400	164
38581	盱眙	兴隆双河3#配变	10	400	148
38582	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	0
38583	盱眙	穆店派出所综合变	10	400	206
38584	盱眙	铁佛镇新圩集中区2#	10	400	198
38585	盱眙	兆科学府1#配电房5# 变压器	10	630	256
38586	盱眙	穆店仁昌小学综合变	10	400	216
38587	盱眙	穆店拥护综合变	10	400	248
38588	盱眙	管镇龚庄养殖配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38589	盱眙	管镇双黄养殖配变	10	400	118
38590	盱眙	管镇宗岗养殖配变	10	400	159
38591	盱眙	山水人家2-2#箱变	10	630	351
38592	盱眙	恒泰蓝湾二期3#箱变 3#变压器	10	630	335
38593	盱眙	大明居3#配电房4#变 压器	10	800	505
38594	盱眙	官滩镇老街综合变	10	400	152
38595	盱眙	官滩镇沈巷小区综合 变	10	400	208
38596	盱眙	官滩镇王庄2#综合变	10	200	0
38597	盱眙	官滩镇新庄综合变	10	100	44
38598	盱眙	官滩镇索庄综合变	10	400	217
38599	盱眙	官滩镇孙庄综合变	10	200	119
38600	盱眙	官滩镇派出所综合变	10	400	156
38601	盱眙	铁佛镇召六配变	10	400	0
38602	盱眙	铁佛镇杨东配变	10	400	134
38603	盱眙	109#医药箱变	10	500	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38604	盱眙	都梁花园1#箱变	10	400	147
38605	盱眙	都梁花园2#箱变	10	400	28
38606	盱眙	159#东方商城1#变	10	1000	165
38607	盱眙	161#东方商城3#变	10	800	248
38608	盱眙	沙岗安置小区#2	10	500	104
38609	盱眙	小太湖国际新城第一期1-1#箱变	10	500	176
38610	盱眙	107#医院箱变	10	630	317
38611	盱眙	135#商贸3#箱变	10	630	0
38612	盱眙	160#东方商城2#变	10	800	109
38613	盱眙	151#第一山别墅1#箱变	10	630	9
38614	盱眙	152#第一山别墅2#箱变	10	500	18
38615	盱眙	153#第一山别墅3#箱变	10	500	0
38616	盱眙	131#东湖小区2#公变	10	630	238
38617	盱眙	134#商贸2#箱变	10	800	311
38618	盱眙	191#人行美变	10	315	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38619	盱眙	169#林业局箱变	10	500	261
38620	盱眙	181#都梁广场公变	10	500	253
38621	盱眙	126#农行公变	10	630	194
38622	盱眙	174#粮食局公变	10	315	11
38623	盱眙	金色港湾美变（国贸2#公变）	10	315	0
38624	盱眙	国贸1#箱变01#变	10	1000	564
38625	盱眙	国贸1#箱变02#变	10	630	26
38626	盱眙	官滩镇农民街2#综合变	10	500	74
38627	盱眙	官滩镇农民街3#综合变	10	400	193
38628	盱眙	淮河镇街道东2#综合变	10	400	213
38629	盱眙	淮河镇沿河小新庄综合变	10	200	134
38630	盱眙	淮河镇沿河三组1#综合变	10	100	59
38631	盱眙	盱城镇三山配变	10	200	116
38632	盱眙	盱城镇四山打水配变	10	400	170
38633	盱眙	盱城镇四山配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38634	盱眙	马坝阳光商城（1）配变	10	400	0
38635	盱眙	马坝园区3#配变	10	400	56
38636	盱眙	古桑南岗配变	10	400	242
38637	盱眙	盱城镇林北变	10	100	52
38638	盱眙	桂五镇山西老配变	10	200	136
38639	盱眙	盱城镇东滩2#配变	10	200	8
38640	盱眙	鲍集镇蒋庄综合变	10	200	0
38641	盱眙	盱城镇雨露1#配变	10	400	257
38642	盱眙	盱城镇修庄2#变	10	200	73
38643	盱眙	盱城镇王庄2#变	10	400	218
38644	盱眙	淮河镇洪建渔场东综合变	10	200	84
38645	盱眙	陈郢2#配变	10	200	104
38646	盱眙	兴隆谭庄配变	10	200	78
38647	盱眙	兴隆东陡湖配变	10	200	28
38648	盱眙	盱城镇小西庄变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38649	盱眙	黄花塘龙灯村董庄配变	10	200	61
38650	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期01#综合变	10	400	116
38651	盱眙	旧铺镇小洼2#综合变	10	200	106
38652	盱眙	旧铺镇胥郢综合变	10	200	121
38653	盱眙	旧铺镇菜田综合变	10	200	83
38654	盱眙	旧铺镇毛庄2#综合变	10	100	17
38655	盱眙	旧铺镇小庄2#综合变	10	200	118
38656	盱眙	旧铺镇翟庄综合变	10	200	84
38657	盱眙	旧铺镇小营2#综合变	10	200	119
38658	盱眙	旧铺镇丰山综合变	10	400	241
38659	盱眙	旧铺镇北岗综合变	10	200	94
38660	盱眙	鲍集镇大嘴小庄综合变	10	200	35
38661	盱眙	鲍集镇大嘴西张综合变	10	200	53
38662	盱眙	鲍集镇大嘴张庄综合变	10	200	56
38663	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗北综合变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38664	盱眙	鲍集镇淮西淮一综合变	10	200	97
38665	盱眙	鲍集镇肖嘴老洼综合变	10	200	18
38666	盱眙	穆店瓦屋综合变	10	200	108
38667	盱眙	穆店杜庄综合变	10	400	240
38668	盱眙	穆店秋燕新庄综合变	10	200	131
38669	盱眙	鲍集镇邹庄综合变	10	200	80
38670	盱眙	鲍集镇杨岗#2综合变	10	200	77
38671	盱眙	鲍集镇邵灯孙庄#2综合变	10	200	24
38672	盱眙	鲍集镇新庄#3综合变	10	200	54
38673	盱眙	鲍集镇薛岗综合变	10	200	98
38674	盱眙	鲍集镇罗后#2综合变	10	400	113
38675	盱眙	旧铺镇陈冲综合变	10	400	104
38676	盱眙	磨涧新村2#配电房5#变	10	800	558
38677	盱眙	管镇东大院配变	10	400	96
38678	盱眙	明祖陵镇项魏#2综合变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38679	盱眙	黄花塘龙灯村沟圈配变	10	200	106
38680	盱眙	管镇叔牙东配变	10	400	143
38681	盱眙	九里瓦屋配变	10	200	68
38682	盱眙	穆店老虎窝综合变	10	630	301
38683	盱眙	东方花园1#箱变1#变	10	500	336
38684	盱眙	东方花园2#箱变1#变	10	800	480
38685	盱眙	东方花园3#箱变1#变	10	800	268
38686	盱眙	管镇农科西配变	10	400	137
38687	盱眙	管镇鸭场#2配变	10	630	142
38688	盱眙	马坝万圩配变	10	200	0
38689	盱眙	仇集镇街西综合变	10	400	206
38690	盱眙	河桥镇蒋郢杨郢变	10	400	258
38691	盱眙	三河农场变电所综合变	10	400	0
38692	盱眙	马坝万斛小窑配变（高桥）	10	200	134
38693	盱眙	明祖陵镇渡口吴庄综合变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38694	盱眙	马坝高桥梁西配变 （高桥）	10	200	116
38695	盱眙	旧铺镇肖郢综合变	10	400	167
38696	盱眙	穆店街心综合变	10	200	104
38697	盱眙	朝阳名府1#配电房1# 变	10	630	349
38698	盱眙	旧铺镇竹园综合变	10	400	188
38699	盱眙	朝阳名府1#配电房2# 变	10	630	344
38700	盱眙	官滩镇三队2#综合变	10	200	29
38701	盱眙	桂五镇刘庄配变	10	200	108
38702	盱眙	朝阳名府3#变压器	10	630	335
38703	盱眙	朝阳名府4#变压器	10	630	309
38704	盱眙	马坝新窑1#配变	10	630	286
38705	盱眙	官滩镇王桥综合变	10	200	57
38706	盱眙	河桥镇大院变	10	200	132
38707	盱眙	河桥镇大港牛场变	10	400	290
38708	盱眙	官滩镇水牛综合变	10	315	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38709	盱眙	马坝永兴学堂配变 （高桥）	10	400	221
38710	盱眙	古城冯港配变	10	100	9
38711	盱眙	马坝容塘配变	10	400	227
38712	盱眙	古城顾田配变	10	400	222
38713	盱眙	香榭大道小区开关站 兼配电房3#变压器	10	630	396
38714	盱眙	观音寺么桥变	10	400	135
38715	盱眙	穆店山黄综合变	10	400	225
38716	盱眙	官滩镇顾庄东综合变	10	200	78
38717	盱眙	河桥镇石港小郢变	10	400	241
38718	盱眙	河桥镇兴河小区变	10	400	249
38719	盱眙	旧铺镇旧铺新庄综合 变	10	200	49
38720	盱眙	马坝高桥老街配变(高 桥)	10	400	166
38721	盱眙	桂五镇南山台区	10	200	136
38722	盱眙	维桥乡冯吴综合变	10	400	106
38723	盱眙	黄塘龙灯村三庄配 变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38724	盱眙	穆店戈庄综合变	10	200	84
38725	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	0
38726	盱眙	马庄孙庄变	10	400	303
38727	盱眙	旧铺镇瓦屋综合变	10	315	178
38728	盱眙	马坝高塘配变	10	630	242
38729	盱眙	管镇姚沟配变	10	200	25
38730	盱眙	旧铺镇槐树3#综合变	10	400	169
38731	盱眙	官滩镇杜庄2#配变	10	400	147
38732	盱眙	旧铺镇关庄2#综合变	10	315	207
38733	盱眙	三河农场肉鸡场综合变	10	630	0
38734	盱眙	维桥乡油坊综合变	10	200	32
38735	盱眙	管镇崔倪配变	10	400	132
38736	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房1#变压器	10	800	370
38737	盱眙	河桥镇淮峰包郢配变	10	400	232
38738	盱眙	维桥乡陈顾综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38739	盱眙	盱城镇前庄2#综合变	10	400	209
38740	盱眙	明祖陵镇幼儿园综合变	10	400	111
38741	盱眙	健力铭都#2配电房3#变	10	800	222
38742	盱眙	鲍集镇铁佛马庄3#配变	10	200	0
38743	盱眙	桂五镇林业车站配变	10	400	291
38744	盱眙	金海铂越3#配电房1#变压器	10	630	316
38745	盱眙	管镇王咀养殖配变	10	200	39
38746	盱眙	金地国际1-2#变	10	630	242
38747	盱眙	淮河镇街道东4#综合变	10	630	258
38748	盱眙	桂五镇山洪水库综合变	10	200	107
38749	盱眙	马庄长里配变	10	400	162
38750	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄四组虾塘配变	10	200	106
38751	盱眙	葵花新寓箱变配电变压器	10	400	134
38752	盱眙	桂五镇鼓楼3#配变	10	400	153
38753	盱眙	金悦珑府配电房3#变压器	10	630	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38754	盱眙	淮河镇迎宾路3#综合变	10	630	157
38755	盱眙	塞纳摩尔5#配电房16#变压器	10	630	364
38756	盱眙	鲍集镇大嘴圩2#综合变	10	400	140
38757	盱眙	桂五陶郢2#	10	200	118
38758	盱眙	皇家花苑1#配电房1#变	10	800	366
38759	盱眙	皇家花苑2#配电房1#变	10	630	129
38760	盱眙	紫金湖畔2#配电房4#变压器	10	800	528
38761	盱眙	旧铺镇黄庄1#综合变	10	200	87
38762	盱眙	恒大三期2-2配电房6#变压器	10	630	282
38763	盱眙	黄花塘耿公村曾庄配变	10	200	105
38764	盱眙	淮水湾小区1#开关站兼配电房1#变	10	800	558
38765	盱眙	万盛悦府1#配电房2#变	10	800	263
38766	盱眙	万盛悦府2#配电房1#配变	10	800	240
38767	盱眙	万盛悦府2#配电房3#配变	10	800	360
38768	盱眙	紫金公馆3#配电房9#变压器	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38769	盱眙	皇家花苑2#配电房3#变	10	630	108
38770	盱眙	10kV壹山境小区配电房1#变压器	10	800	501
38771	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房3#变压器	10	800	521
38772	盱眙	吾悦华府4号配电室11#变	10	800	536
38773	盱眙	星雨华府1#开关站2#	10	630	255
38774	盱眙	星雨华府1#开关站3#	10	630	307
38775	盱眙	官滩镇建材厂2#综合变	10	200	81
38776	盱眙	明祖陵镇项魏加油站综合变	10	200	69
38777	盱眙	泵站公变	10	500	245
38778	盱眙	星雨华府1#开关站1#	10	630	284
38779	盱眙	星雨华府2#配电房1#	10	630	309
38780	盱眙	星雨华府2#配电房2#	10	630	329
38781	盱眙	星雨华府2#配电房3#	10	630	335
38782	盱眙	星雨华府2#配电房4#	10	630	328
38783	盱眙	星雨华府3#配电房2#	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38784	盱眙	星雨华府3#配电房4#	10	630	228
38785	盱眙	星雨华府3#配电房1#	10	630	344
38786	盱眙	星雨华府1#开关站4#	10	630	263
38787	盱眙	临淮新寓1#配电房3# 变压器	10	630	317
38788	盱眙	管镇西宗养殖配变	10	200	0
38789	盱眙	官滩镇高营3#综合变	10	200	102
38790	盱眙	伊顿公馆3#配电房1# 变压器	10	800	413
38791	盱眙	马坝沙东2#综合变	10	400	241
38792	盱眙	伊顿蓝庭1#开关站兼 配电房1#变压器	10	630	309
38793	盱眙	睿博2#配电房2#变压器	10	800	425
38794	盱眙	淮河镇陡湖5-1#综合 变	10	200	106
38795	盱眙	淮河镇陡湖7-1#综合 变	10	200	58
38796	盱眙	272#虎宣路2号公变	10	400	73
38797	盱眙	三河186线刘圩电站配 变	10	200	160
38798	盱眙	三河农场恒河1#综合 变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38799	盱眙	马坝金莺盛世佳园1# 配变	10	800	474
38800	盱眙	铁佛镇西谢2#配变	10	400	0
38801	盱眙	铁佛镇李北配变	10	200	0
38802	盱眙	仇集镇蒋湾支线综合 变	10	400	281
38803	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	0
38804	盱眙	官滩镇小丁庄综合变	10	100	7
38805	盱眙	河桥镇大港宋郢变	10	100	52
38806	盱眙	古桑贤亮1#	10	400	99
38807	盱眙	古桑乐园配变	10	400	129
38808	盱眙	河桥镇新桥变	10	400	87
38809	盱眙	河桥镇林湖老山头变	10	200	56
38810	盱眙	三塘村前塘配变	10	200	70
38811	盱眙	河桥镇王庄后场变	10	200	116
38812	盱眙	古桑贺岗2#配变	10	400	215
38813	盱眙	旧铺镇赵庄综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38814	盱眙	旧铺镇富康2#综合变	10	400	107
38815	盱眙	旧铺镇富康3#综合变	10	400	162
38816	盱眙	旧铺镇旧铺孙庄综合变	10	630	333
38817	盱眙	张雅配变	10	400	248
38818	盱眙	古桑乡季安村花上台区	10	400	222
38819	盱眙	古桑中心1#配变	10	400	98
38820	盱眙	古桑街道2#配变	10	400	177
38821	盱眙	古桑乡季安村花下台区	10	200	92
38822	盱眙	古桑农校配变	10	200	0
38823	盱眙	古桑陶郢2#配变	10	200	122
38824	盱眙	石龙村张郢配变	10	200	81
38825	盱眙	古桑鱼坝下郢配变	10	400	58
38826	盱眙	河桥镇幸福小区配变	10	200	102
38827	盱眙	桂五镇东瑞配变	10	400	229
38828	盱眙	桂五镇包郢2#配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38829	盱眙	毛营1#变	10	400	37
38830	盱眙	毛营2#变	10	630	42
38831	盱眙	119#淮建巷2#公变	10	630	89
38832	盱眙	兆科学府3#配电房11# 变压器	10	630	274
38833	盱眙	淮河镇牛头西2#综合 变	10	200	102
38834	盱眙	鲍集镇小朱#2综合变	10	630	316
38835	盱眙	恒大一期2#配电房5# 变压器	10	800	394
38836	盱眙	58#安置小区公变	10	500	218
38837	盱眙	桂五镇西杨郢集中区	10	200	101
38838	盱眙	金桂家园2#箱变02#变 压器	10	630	383
38839	盱眙	穆店徐墩综合变	10	200	91
38840	盱眙	香格里拉公馆2配电房 6#变压器	10	800	472
38841	盱眙	桂五镇供电所综合变	10	200	28
38842	盱眙	黄花塘杜湖临里02#配 变	10	630	444
38843	盱眙	桂五镇青年2#配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38844	盱眙	大明学府开关站兼2# 配电房1#变	10	800	394
38845	盱眙	北苑新城2-2#变	10	630	297
38846	盱眙	都梁小区2-2#变	10	500	168
38847	盱眙	都梁第一街1#配电房 1#变压器	10	630	319
38848	盱眙	三河农场二支渠综合 变	10	200	0
38849	盱眙	兴隆侯庄配变	10	400	263
38850	盱眙	黄花塘岗村幸福里小 区2#配变	10	400	193
38851	盱眙	三河农场四九部队1# 综合变	10	200	0
38852	盱眙	桂五镇潘郢配变	10	400	273
38853	盱眙	兆科学府4#配电房15# 变压器	10	630	291
38854	盱眙	鲍集镇肖嘴新迁九队 综合变	10	400	269
38855	盱眙	富润花园2-2#箱变	10	630	408
38856	盱眙	三河农场梨园综合变	10	400	0
38857	盱眙	御景新城1#配电房2# 变压器	10	630	322
38858	盱眙	鲍集镇肖嘴刘庄小区 综合变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38859	盱眙	桃园变屋顶光伏	10	200	159
38860	盱眙	87#电大公变	10	630	319
38861	盱眙	95#磷肥厂公变	10	315	145
38862	盱眙	鲍集镇肖嘴王岗#2综合变	10	630	331
38863	盱眙	鲍集镇淮东2#综合变	10	630	223
38864	盱眙	鲍集镇沈南#2综合变	10	630	383
38865	盱眙	鲍集镇园区#1综合变	10	400	235
38866	盱眙	鲍集镇中学小区综合变	10	630	183
38867	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄配变	10	400	79
38868	盱眙	兆科学府2#配电房8#变压器	10	630	294
38869	盱眙	香格里拉公馆1#配电房4#变压器	10	800	470
38870	盱眙	三河农场庆丰1#电站综合变	10	200	28
38871	盱眙	三河农场秦庄生活区2#综合变	10	200	89
38872	盱眙	新城市广场3-2#变	10	630	183
38873	盱眙	山水人家1-2#箱变	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38874	盱眙	仇集镇索庄2#综合变	10	400	253
38875	盱眙	鲍集镇洪新养殖#5综合变	10	630	303
38876	盱眙	金海铂越5#配电房3#变压器	10	800	495
38877	盱眙	塞纳摩尔3#配电房1#变压器	10	800	494
38878	盱眙	黄花塘枣园村桃园配变	10	200	103
38879	盱眙	观音寺垃圾周转站变	10	400	147
38880	盱眙	黄花塘新街锦秀家园配变	10	400	159
38881	盱眙	黄花塘新街村猪场配变	10	200	0
38882	盱眙	观音寺镇南区变	10	400	200
38883	盱眙	佰亿财富广场2#配电房4#变压器	10	630	380
38884	盱眙	富宇名都9#箱变1#变	10	500	185
38885	盱眙	黄花塘村社区箱式配变	10	630	404
38886	盱眙	黄花塘新街中转站配变	10	200	0
38887	盱眙	92#交警队公变	10	400	61
38888	盱眙	三河农场蒋庄电站综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38889	盱眙	桂五镇星星陶山养猪场	10	200	42
38890	盱眙	枕水人家三期3#配电房5#变	10	630	435
38891	盱眙	香江花苑3-2#变	10	630	262
38892	盱眙	塞纳摩尔2#配电房1#变压器	10	800	496
38893	盱眙	245#老县政府宿舍公变	10	200	50
38894	盱眙	黄花塘新街西工业区2#配变	10	630	195
38895	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配变	10	200	0
38896	盱眙	古桑磨涧东圩配变	10	200	141
38897	盱眙	269#化肥厂2#公变	10	400	194
38898	盱眙	59#五墩北区公变	10	400	0
38899	盱眙	39#烟草公司公变	10	400	82
38900	盱眙	180#沙岗枣林组2#配变	10	200	33
38901	盱眙	盱城镇严岗3#变	10	200	79
38902	盱眙	三河农场二环路中2#综合变	10	400	214
38903	盱眙	桂五镇牌坊南郢3#综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38904	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	160
38905	盱眙	官滩镇吴西2#综合变	10	200	125
38906	盱眙	古城陡南配变	10	400	279
38907	盱眙	官滩镇顾庄东2#综合变	10	200	160
38908	盱眙	鲍集镇旧后综合变	10	400	128
38909	盱眙	金悦珑府配电房2#变压器	10	630	324
38910	盱眙	官滩镇渔沟3#综合变	10	200	111
38911	盱眙	官滩镇罗庄2#综合变	10	400	204
38912	盱眙	官滩镇竖河头2#综合变	10	200	101
38913	盱眙	官滩镇翅膀河2#综合变	10	200	61
38914	盱眙	南苑新城5#配电房1#变压器	10	800	154
38915	盱眙	书香文苑1#变	10	630	393
38916	盱眙	鲍集镇姜南2#综合变	10	200	75
38917	盱眙	明祖陵镇龚庄圩南综合变	10	400	167
38918	盱眙	马坝卧龙4#配变	10	630	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38919	盱眙	嘉创壹品3#变压器	10	800	616
38920	盱眙	淮河镇大洲农田综合变	10	200	17
38921	盱眙	古桑腰岗配变	10	200	96
38922	盱眙	古桑农贸配变	10	400	188
38923	盱眙	古桑大庄	10	400	0
38924	盱眙	古桑罗郢2#配变	10	400	245
38925	盱眙	三河农场刘圩电站综合变	10	200	32
38926	盱眙	河桥镇幸福汪郢变	10	400	205
38927	盱眙	旧铺镇郑盘孙庄综合变	10	400	242
38928	盱眙	旧铺镇姚湾综合变	10	200	91
38929	盱眙	黄花塘林庄村孙庄配变	10	100	21
38930	盱眙	古桑乡伏窝村150145综合变	10	200	105
38931	盱眙	旧铺镇槐树2#综合变	10	200	106
38932	盱眙	旧铺镇董庄综合变	10	200	2
38933	盱眙	旧铺镇杨庄综合变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38934	盱眙	旧铺镇千柳马庄综合变	10	400	229
38935	盱眙	旧铺镇前郢综合变	10	200	91
38936	盱眙	旧铺镇新坝综合变	10	200	106
38937	盱眙	旧铺镇达连2#综合变	10	200	67
38938	盱眙	铁佛镇新圩1#配变	10	400	214
38939	盱眙	黄花塘泥沛村秦庄配变	10	100	30
38940	盱眙	黄花塘新街彭庄配变	10	200	49
38941	盱眙	黄花塘新街韦庄配变	10	100	14
38942	盱眙	穆店镇维桥桃园综合变	10	315	0
38943	盱眙	黄花塘绿化村顺庙配变	10	400	170
38944	盱眙	铁佛镇丁庄配变	10	200	80
38945	盱眙	黄花塘新街刘岗小区配变	10	200	73
38946	盱眙	维桥乡小韩综合变	10	200	56
38947	盱眙	维桥乡新农民街2#综合变	10	400	182
38948	盱眙	维桥乡维小综合变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38949	盱眙	穆店镇维桥桑园综合变	10	400	0
38950	盱眙	马坝妇女4#配变	10	800	337
38951	盱眙	铁佛镇农技站配变	10	400	125
38952	盱眙	维桥乡维穆路2#综合变	10	400	0
38953	盱眙	古桑桃园2#	10	200	132
38954	盱眙	黄花塘芦沟村韩庄配变	10	400	240
38955	盱眙	管镇宁徐路西配变	10	630	293
38956	盱眙	管镇宁徐路东配变	10	400	95
38957	盱眙	管镇管仲集中区配变	10	630	258
38958	盱眙	黄花塘耿公村下湖配变	10	400	159
38959	盱眙	管镇幼儿园配变	10	400	190
38960	盱眙	黄花塘何圩村罗庄2#配变	10	100	60
38961	盱眙	古桑沿河2#配变	10	400	212
38962	盱眙	黄花塘何圩村何圩2#配变	10	200	111
38963	盱眙	黄花塘芦沟村芦沟小区配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38964	盱眙	黄花塘岗村街西3#配变	10	400	263
38965	盱眙	淮河镇新村3#综合变	10	200	57
38966	盱眙	淮河镇新村5#综合变	10	400	197
38967	盱眙	淮河镇新村7#综合变	10	250	85
38968	盱眙	淮河镇新村2#综合变	10	400	190
38969	盱眙	旧铺镇郑盘陶庄综合变	10	200	49
38970	盱眙	旧铺镇富丽2#综合变	10	400	202
38971	盱眙	兴隆街北小区配变	10	200	79
38972	盱眙	河桥镇河桥街西2#变	10	315	130
38973	盱眙	观音寺友谊变	10	400	191
38974	盱眙	观音寺幼儿园变	10	200	47
38975	盱眙	观音寺镇西区变	10	200	32
38976	盱眙	管镇兴隆路配变	10	400	177
38977	盱眙	官滩镇古河南综合变	10	500	231
38978	盱眙	官滩镇刘玉配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38979	盱眙	官滩镇修南综合变	10	400	148
38980	盱眙	兴隆街道西配变	10	400	159
38981	盱眙	穆店镇维桥马庄综合变	10	400	180
38982	盱眙	维桥乡高南综合变	10	200	0
38983	盱眙	黄花塘五星村周湖配变	10	100	39
38984	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	0
38985	盱眙	马坝腊北2#配变	10	630	0
38986	盱眙	马坝大涧配变（高桥）	10	200	109
38987	盱眙	马坝沙西配变	10	400	0
38988	盱眙	马坝医保配变	10	400	183
38989	盱眙	旧铺镇前冲综合变	10	200	61
38990	盱眙	旧铺镇祁郢综合变	10	200	51
38991	盱眙	观音寺供销社变	10	400	221
38992	盱眙	马坝纪庄配变（高桥）	10	100	19
38993	盱眙	旧铺镇尤庄综合变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
38994	盱眙	维桥乡赵湾综合变	10	200	128
38995	盱眙	旧铺镇良田综合变	10	200	76
38996	盱眙	旧铺镇小冲2#综合变	10	200	106
38997	盱眙	维桥乡顾李综合变	10	400	38
38998	盱眙	旧铺镇和平综合变	10	400	241
38999	盱眙	黄花塘新街食品站配变	10	400	221
39000	盱眙	古城龙潭配变	10	400	260
39001	盱眙	古桑季安小碾2#配变	10	200	92
39002	盱眙	古桑蒋湖150126综合变	10	200	35
39003	盱眙	管镇朱庄配变	10	400	195
39004	盱眙	管镇分金亭集中区配变	10	400	143
39005	盱眙	古城郑湖配变	10	400	179
39006	盱眙	天泉湖古城高郢2#配变	10	200	50
39007	盱眙	古城朝坊2#配变	10	200	84
39008	盱眙	铁佛镇东后配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39009	盱眙	管镇大杨庄集中区配变	10	400	114
39010	盱眙	管镇塘南配变	10	200	118
39011	盱眙	铁佛镇路东配变	10	200	0
39012	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	0
39013	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	0
39014	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	0
39015	盱眙	古桑塘埂150127综合变	10	200	80
39016	盱眙	洪郢配变	10	400	140
39017	盱眙	马坝万斛鱼场配变（高桥）	10	100	12
39018	盱眙	旧铺镇戈洼综合变	10	200	53
39019	盱眙	旧铺镇张洼2#综合变	10	200	76
39020	盱眙	旧铺镇原郢2#综合变	10	200	85
39021	盱眙	旧铺镇严坝综合变	10	200	129
39022	盱眙	旧铺镇潘郢综合变	10	400	195
39023	盱眙	旧铺镇灯塘组综合变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39024	盱眙	旧铺镇闵冲2#综合变	10	200	59
39025	盱眙	维桥乡朱湾综合变	10	200	0
39026	盱眙	堆东配变	10	200	142
39027	盱眙	古桑乡新竹园150148综合变	10	400	100
39028	盱眙	马坝井塘配变	10	400	175
39029	盱眙	马坝赵圩1#配变	10	630	208
39030	盱眙	古桑李营2#台片	10	200	81
39031	盱眙	黄花塘泥沛村周庄配变	10	100	19
39032	盱眙	黄花塘五里村秦庄配变	10	100	38
39033	盱眙	旧铺镇涧东综合变	10	400	278
39034	盱眙	旧铺镇派出所2#综合变	10	400	105
39035	盱眙	旧铺镇余庄1#综合变	10	200	109
39036	盱眙	马坝南姚配变（东阳）	10	200	96
39037	盱眙	马坝老坝配变	10	200	124
39038	盱眙	官滩镇孙涧小区综合变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39039	盱眙	维桥乡青西综合变	10	100	5
39040	盱眙	维桥乡街东综合变	10	400	137
39041	盱眙	中央城市广场12#箱式变001	10	630	345
39042	盱眙	盱城中央城市广场11#箱变002配变	10	630	385
39043	盱眙	淮河镇迎宾路1#综合变	10	200	71
39044	盱眙	淮河镇卫生院综合变	10	630	226
39045	盱眙	星雨华府二期4#变压器	10	800	419
39046	盱眙	274#福利厂2号公变	10	630	220
39047	盱眙	275#龙泉站台公用变	10	400	229
39048	盱眙	276#同济医院2号公变	10	630	66
39049	盱眙	明祖陵镇居委会#2综合变	10	400	156
39050	盱眙	明祖陵镇伏湖西冯综合变	10	400	245
39051	盱眙	132#商贸1#箱变	10	1250	627
39052	盱眙	133#商贸2#箱变	10	800	82
39053	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房10#变压器	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39054	盱眙	41#商校公变	10	400	79
39055	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄#2综合变	10	400	141
39056	盱眙	铁佛镇新圩集中区配变	10	400	224
39057	盱眙	明祖陵镇城根十组#4综合变	10	400	251
39058	盱眙	铁佛镇中学赵庄小区综合变	10	400	187
39059	盱眙	御景学府3#配电房2#变压器	10	630	367
39060	盱眙	磨涧新村2#配电房6#变	10	800	542
39061	盱眙	明祖陵镇龚庄小区01#箱变	10	630	389
39062	盱眙	枕水人家三期4#配电房10#变	10	630	440
39063	盱眙	穆店滨湖4#综合变	10	630	323
39064	盱眙	陶然居2#公变	10	400	185
39065	盱眙	中央御景园7#箱变配电变压器2#变	10	500	183
39066	盱眙	中央御景园8#箱变配电变压器1#变	10	630	381
39067	盱眙	中央御景园4#箱变配电变压器2#变	10	500	209
39068	盱眙	中央御景园5#箱变配电变压器2#变	10	500	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39069	盱眙	中央御景园5#箱变配电变压器1#变	10	500	224
39070	盱眙	中央御景园8#箱变配电变压器2#变	10	630	374
39071	盱眙	中央御景园9#箱变01	10	500	327
39072	盱眙	中央御景园9#箱变02	10	500	328
39073	盱眙	中央御景园1#箱变配电变压器1#变	10	500	314
39074	盱眙	中央御景园1#箱变配电变压器2#变	10	500	208
39075	盱眙	中央御景园3#箱变配电变压器2#变	10	500	284
39076	盱眙	中央御景园4#箱变配电变压器1#变	10	500	229
39077	盱眙	中央御景园2#箱变配电变压器1#变	10	500	230
39078	盱眙	中央御景园2#箱变配电变压器2#变	10	500	259
39079	盱眙	中央御景园3#箱变配电变压器1#变	10	500	248
39080	盱眙	中央御景园6#箱变配电变压器1#变	10	630	302
39081	盱眙	中央御景园6#箱变配电变压器2#变	10	630	368
39082	盱眙	恒大1#配电房2#变压器	10	630	337
39083	盱眙	嘉创壹品8#变压器	10	630	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39084	盱眙	海通时代A区7#箱变	10	630	0
39085	盱眙	河桥镇清平山庄箱变	10	400	239
39086	盱眙	佰亿财富广场2#配电房3#变压器	10	630	357
39087	盱眙	管镇刘庄配变	10	400	213
39088	盱眙	管镇桥西配变	10	630	317
39089	盱眙	旧铺镇兴洪综合变	10	400	109
39090	盱眙	旧铺镇张洪林场综合变	10	200	63
39091	盱眙	旧铺镇八面综合变	10	400	194
39092	盱眙	旧铺镇华北综合变	10	400	92
39093	盱眙	旧铺镇街西2#综合变	10	400	184
39094	盱眙	管镇朱北配变	10	125	20
39095	盱眙	旧铺镇农民街2#综合变	10	400	177
39096	盱眙	管镇西黄配变	10	400	224
39097	盱眙	穆店驿站综合变	10	630	357
39098	盱眙	古城王岗配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39099	盱眙	管镇前程配变	10	200	68
39100	盱眙	淮河镇小溪石庄综合变	10	200	113
39101	盱眙	星雨华府二期1#变压器	10	800	359
39102	盱眙	古桑李刚配变	10	200	137
39103	盱眙	三河农场马庄生活区2#综合变	10	400	283
39104	盱眙	马坝猪场配变	10	400	0
39105	盱眙	仇集镇中学综合变	10	400	257
39106	盱眙	垃圾中转站综合变	10	200	116
39107	盱眙	盱城镇赵庄综合变	10	400	286
39108	盱眙	都梁第一街1#配电房4#变压器	10	500	354
39109	盱眙	马坝高桥街西配变（高桥）	10	400	192
39110	盱眙	明祖陵镇沿淮小区综合变	10	400	187
39111	盱眙	黄花塘新街刘岗路口配变	10	400	192
39112	盱眙	山水天宸3#变压器	10	630	387
39113	盱眙	贤亮9#配变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39114	盱眙	古桑贤亮7#	10	400	179
39115	盱眙	古桑贤亮8#	10	400	156
39116	盱眙	马坝商贸2#配变	10	400	149
39117	盱眙	河桥镇白泥坂2#变	10	400	206
39118	盱眙	河桥镇兴河小区4#变	10	400	221
39119	盱眙	河桥镇毛湖渔业2#变	10	200	56
39120	盱眙	河桥镇蒋郢小区4#变	10	400	34
39121	盱眙	河桥镇蒋郢小区5#变	10	400	165
39122	盱眙	河桥镇莲花小区5#变	10	400	250
39123	盱眙	河桥镇莲花小区6#变	10	400	237
39124	盱眙	三河农场大棚综合变	10	400	0
39125	盱眙	仇集镇陈营2#综合变	10	400	280
39126	盱眙	河桥镇洪山收费站变	10	200	20
39127	盱眙	鲍集镇肖嘴肖嘴中学 综合变	10	400	189
39128	盱眙	古城凉园配变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39129	盱眙	古桑东山配变	10	400	263
39130	盱眙	西坪2#配变	10	400	226
39131	盱眙	鲍集镇洪新养殖#4综合变	10	400	224
39132	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	0
39133	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	0
39134	盱眙	河桥镇街中变	10	400	158
39135	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	0
39136	盱眙	马坝发展大道配变	10	400	67
39137	盱眙	马坝中和东配变	10	630	0
39138	盱眙	淮河镇魏杨后4#综合变	10	400	139
39139	盱眙	三河农场韩庄综合变	10	200	0
39140	盱眙	原种场配变	10	400	72
39141	盱眙	古城刘郢水库配变	10	400	290
39142	盱眙	三河农场岗头综合变	10	200	0
39143	盱眙	三河农场二区生活区综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39144	盱眙	三河农场大刘综合变	10	400	0
39145	盱眙	马坝人民路2#配变	10	630	259
39146	盱眙	河桥镇兴河小区5#变	10	400	193
39147	盱眙	仇集镇小街综合变	10	400	243
39148	盱眙	马坝中和小区配变	10	400	0
39149	盱眙	马坝道班4#配变	10	630	279
39150	盱眙	马坝交通2#配变	10	400	0
39151	盱眙	三河农场砖瓦厂生活区配变	10	630	504
39152	盱眙	黄花塘镇新街菜场西大门配变	10	400	228
39153	盱眙	马坝高塘3#配变	10	400	181
39154	盱眙	金园小区1#配电房2#变	10	800	473
39155	盱眙	马坝土管2#配变	10	630	109
39156	盱眙	明祖陵镇沿淮穆庄综合变	10	400	247
39157	盱眙	桂五镇猪场2#综合变	10	400	269
39158	盱眙	三河农场滨河小区2#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39159	盱眙	三河186线方实民配变	10	400	320
39160	盱眙	三河农场朱哨生活区配变	10	200	160
39161	盱眙	三河农场滨河小区3#配变	10	200	0
39162	盱眙	紫金公馆3#配电房7#变压器	10	800	344
39163	盱眙	三河农场黄湾生活区配变	10	200	160
39164	盱眙	三河农场秦庄生活区配变	10	200	160
39165	盱眙	三河农场马庄1#站配变	10	200	160
39166	盱眙	官滩镇邹庄3#综合变	10	200	109
39167	盱眙	铁佛镇杨淹南配变	10	200	0
39168	盱眙	姬庄小区#2变	10	800	436
39169	盱眙	三河农场马庄2#站配变	10	200	160
39170	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#2综合变	10	400	167
39171	盱眙	明祖陵镇周湖前周#3综合变	10	400	190
39172	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#1综合变	10	400	223
39173	盱眙	古桑电站配变	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39174	盱眙	王店大桥配变	10	400	130
39175	盱眙	古桑桃园配变	10	400	252
39176	盱眙	王店瓦屋1#配变	10	400	215
39177	盱眙	双洋配变	10	400	284
39178	盱眙	鲍集镇碧桂苑小区综合变	10	630	217
39179	盱眙	明祖陵镇沿淮汤庄综合变	10	400	254
39180	盱眙	王店烟岗配变	10	400	262
39181	盱眙	鲍集镇肖嘴街西2#综合变	10	630	205
39182	盱眙	铁佛镇于庄小区2#	10	400	109
39183	盱眙	王店马路配变	10	400	252
39184	盱眙	古桑街道配变	10	400	178
39185	盱眙	古桑贤亮3#	10	400	161
39186	盱眙	王店付洼配变	10	200	103
39187	盱眙	淮河镇后嘴后综合变	10	400	166
39188	盱眙	273#都梁小区美变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39189	盱眙	管镇中罗养殖配变	10	400	85
39190	盱眙	高坝村高坝变	10	400	251
39191	盱眙	三河农场一区2#综合变	10	400	0
39192	盱眙	马庄中学配变	10	400	240
39193	盱眙	黄花塘绿化村路南配变	10	200	116
39194	盱眙	古桑西郢2#配变	10	400	138
39195	盱眙	马庄堆西箱变	10	400	274
39196	盱眙	和悦府2#配电房5#变压器	10	630	377
39197	盱眙	古桑英郢3#配变	10	200	101
39198	盱眙	香悦雅居2#欧式变配电变压器	10	630	355
39199	盱眙	香悦雅居1#欧式变配电变压器	10	630	371
39200	盱眙	马坝墩塘2#配变	10	400	264
39201	盱眙	天泉湖镇王店蒋郢配变	10	400	263
39202	盱眙	马庄中学2#配变	10	400	181
39203	盱眙	团结2#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39204	盱眙	香悦雅居3#欧式变配电变压器	10	630	353
39205	盱眙	沙西配变	10	200	20
39206	盱眙	天泉湖镇王店周港配变	10	315	131
39207	盱眙	中央御景园10#箱变002	10	500	233
39208	盱眙	古桑花下2#配变	10	200	103
39209	盱眙	彩印厂变	10	400	198
39210	盱眙	山水休闲街A地块配电房2#变	10	630	492
39211	盱眙	天汇宝积2#配电房3#变	10	630	343
39212	盱眙	中央御景园10#箱变001	10	500	286
39213	盱眙	天汇宝积2#配电房4#变	10	630	286
39214	盱眙	马坝赵圩北配变	10	315	65
39215	盱眙	三官岗里配变	10	200	93
39216	盱眙	旧铺镇桃源1#综合变	10	400	161
39217	盱眙	古桑街道白虎农场配变	10	200	102
39218	盱眙	旧铺镇桃源2#综合变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39219	盱眙	旧铺镇桃源3#综合变	10	400	111
39220	盱眙	旧铺镇旧铺3#综合变	10	400	170
39221	盱眙	古桑白鹭园1#配变	10	400	131
39222	盱眙	旧铺镇杜营2#综合变	10	400	221
39223	盱眙	旧铺镇石园2#综合变	10	400	227
39224	盱眙	穆店新街道2#综合变	10	400	188
39225	盱眙	穆店栗树2#综合变	10	200	76
39226	盱眙	文熙苑开关站兼配电房2#变	10	800	538
39227	盱眙	穆店杜庄2#综合变	10	200	100
39228	盱眙	穆店街东2#综合变	10	200	127
39229	盱眙	穆店贺庄2#综合变	10	200	140
39230	盱眙	穆店中心2#综合变	10	400	218
39231	盱眙	旧铺镇罗庄综合变	10	400	250
39232	盱眙	兴隆唐北3#配变	10	400	237
39233	盱眙	古桑中学2#配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39234	盱眙	观音寺敬老院配变	10	400	320
39235	盱眙	兴隆张庄新庄南综合变	10	400	208
39236	盱眙	旧铺镇郑盘综合变	10	400	234
39237	盱眙	兴隆唐北2#配变	10	400	264
39238	盱眙	三河农场化肥厂电站综合变	10	400	0
39239	盱眙	良洼2#配变	10	400	264
39240	盱眙	三塘夏郢小区2#配变	10	400	222
39241	盱眙	刘岗配变01	10	400	132
39242	盱眙	仇集镇丁郢2#综合变（赵明忠）	10	200	141
39243	盱眙	古桑赵郢2#综合变	10	400	151
39244	盱眙	马庄圩东配变	10	200	25
39245	盱眙	兴隆徐南配变	10	400	286
39246	盱眙	兴隆安乐圩配变	10	200	112
39247	盱眙	维桥乡农民街3#综合变	10	400	75
39248	盱眙	鲍集镇花洼综合变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39249	盱眙	维桥乡韩庄小区综合变	10	400	192
39250	盱眙	淮河镇新村9#综合变	10	400	172
39251	盱眙	兴隆孙庄配变	10	200	117
39252	盱眙	嘉创壹品4#变压器	10	800	547
39253	盱眙	盱城赵岗小区5#综合变	10	400	144
39254	盱眙	观音寺新建变	10	400	287
39255	盱眙	鲍集镇肖嘴胡洼新村综合变	10	400	155
39256	盱眙	仇集镇黄庄小区2#综合变	10	400	214
39257	盱眙	睿博1#配电房4#变压器	10	800	460
39258	盱眙	古桑中学配变	10	400	66
39259	盱眙	穆店张庄3#综合变	10	200	111
39260	盱眙	黄花塘绿化村村部配变	10	400	219
39261	盱眙	古桑张山配变	10	200	106
39262	盱眙	黄花塘岗村街东配变	10	400	233
39263	盱眙	马坝沙坝配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39264	盱眙	马坝黄塘配变（东 阳）	10	200	0
39265	盱眙	管镇经济#2配变	10	200	77
39266	盱眙	观音寺青年2#配变	10	100	27
39267	盱眙	兴隆安乐西配变	10	200	62
39268	盱眙	朱楼胜利2#配变	10	200	86
39269	盱眙	高坝船塘2#变	10	200	132
39270	盱眙	恒西棋盘2#配变	10	200	103
39271	盱眙	兴隆新农业开发区5号 配变	10	400	45
39272	盱眙	兴隆盛湾3号配变	10	400	277
39273	盱眙	兴隆魏庄2#配变	10	200	109
39274	盱眙	兴隆孙前2#配变	10	200	65
39275	盱眙	黄花塘镇茶场场部综 合变	10	400	246
39276	盱眙	兴隆吕咀配变	10	400	222
39277	盱眙	兴隆政府配变	10	400	177
39278	盱眙	马庄毛庄配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39279	盱眙	兴隆双河一组	10	400	25
39280	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗北综合变	10	400	42
39281	盱眙	兴隆陡北小区配变	10	200	83
39282	盱眙	黄花塘芦沟村公路配变	10	630	329
39283	盱眙	兴隆徐庄配变	10	200	120
39284	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	0
39285	盱眙	马坝新坝配变（东阳）	10	200	0
39286	盱眙	黄花塘新街北园小区配变	10	200	114
39287	盱眙	黄花塘岗村吴庄配变	10	400	213
39288	盱眙	兴隆陡北街心2号配变	10	200	99
39289	盱眙	兴隆街西2号配变	10	400	87
39290	盱眙	兴隆梨园2号配变	10	200	74
39291	盱眙	兴隆冉朱2#配变	10	200	104
39292	盱眙	观音寺东元2#配变	10	200	87
39293	盱眙	马庄张东配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39294	盱眙	欧洲城1-1	10	500	155
39295	盱眙	欧洲城1-2	10	500	156
39296	盱眙	欧洲城2-1	10	630	213
39297	盱眙	欧洲城3-1	10	630	248
39298	盱眙	兴隆祖尧马庄配变	10	200	94
39299	盱眙	观音寺晒牛变	10	200	121
39300	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	0
39301	盱眙	鲍集镇纪嘴综合变	10	200	98
39302	盱眙	鲍集镇新建综合变	10	200	103
39303	盱眙	鲍集镇仇洼综合变	10	200	103
39304	盱眙	观音寺万庄配变	10	200	101
39305	盱眙	鲍集镇小朱综合变	10	200	29
39306	盱眙	欧洲城4-1	10	630	77
39307	盱眙	九里小学变	10	200	0
39308	盱眙	欧洲城5-1	10	500	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39309	盱眙	欧洲城5-2	10	500	85
39310	盱眙	欧洲城6-1	10	500	140
39311	盱眙	恒西老庄配变	10	200	103
39312	盱眙	观音寺胡庄配变	10	200	49
39313	盱眙	朱楼胜利变	10	200	133
39314	盱眙	穆店练武2#综合变	10	200	118
39315	盱眙	王店彭郢配变	10	200	36
39316	盱眙	兴隆卢庄配变	10	400	224
39317	盱眙	马庄园丁配变	10	200	160
39318	盱眙	仇集镇街道3#综合变	10	400	275
39319	盱眙	淮河镇淮河三桥综合变	10	200	119
39320	盱眙	鲍集镇沈集小区综合变	10	200	58
39321	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#2综合变	10	400	173
39322	盱眙	鲍集镇肖嘴吴庄综合变	10	200	80
39323	盱眙	穆店肖桥综合变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39324	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	0
39325	盱眙	鲍集镇肖嘴李洼南配变	10	200	55
39326	盱眙	鲍集镇罗后综合变	10	400	138
39327	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	0
39328	盱眙	古城南湾配变	10	400	224
39329	盱眙	古城班家洼配变	10	200	129
39330	盱眙	三河农场四队2#综合变	10	400	0
39331	盱眙	王店街北配变	10	400	70
39332	盱眙	古城茶场配变	10	400	168
39333	盱眙	古城太平配变	10	400	264
39334	盱眙	穆店蒋大庄2#综合变	10	200	138
39335	盱眙	穆店聂湖2#综合变	10	200	75
39336	盱眙	古城墩塘配变	10	200	62
39337	盱眙	穆店余庄2#综合变	10	200	24
39338	盱眙	淮河镇侯台西综合变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39339	盱眙	崇文府2#配电房3#变压器	10	800	509
39340	盱眙	石桥2#配变	10	200	97
39341	盱眙	古城大港配变	10	200	126
39342	盱眙	古城朱场配变	10	200	93
39343	盱眙	王店万郢配变	10	200	68
39344	盱眙	穆店小学2#综合变	10	400	189
39345	盱眙	古桑贤亮6#配变	10	200	1
39346	盱眙	古城安乐配变	10	400	263
39347	盱眙	穆店蚕桑场2#综合变	10	400	219
39348	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	0
39349	盱眙	御景新城4#配电房3#变压器	10	800	526
39350	盱眙	酃水家园1#箱变01变	10	630	295
39351	盱眙	兴隆新农业开发区4号配变	10	400	32
39352	盱眙	高坝养老院配变	10	200	102
39353	盱眙	古小2#配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39354	盱眙	黄花塘耿公村毛庄配变	10	100	50
39355	盱眙	夹沟2#配变	10	400	227
39356	盱眙	黄花塘绿化村新庄配变	10	200	135
39357	盱眙	穆店西陶综合变	10	400	94
39358	盱眙	仇集镇胡郢4#综合变	10	200	134
39359	盱眙	磨涧新村1#配电房3#变	10	630	386
39360	盱眙	管镇北周养殖配变	10	400	42
39361	盱眙	王庄#2配变	10	100	40
39362	盱眙	丽都国际5期3#配电房18#变低压台区图	10	800	436
39363	盱眙	恒大1#配电房3#变压器	10	630	400
39364	盱眙	天泉湖镇王店蔡港水库配变	10	315	219
39365	盱眙	管镇胡庄#2配变	10	200	40
39366	盱眙	鲍集镇滨湖小区#4综合变	10	400	151
39367	盱眙	天泉湖古城新庄配变	10	400	252
39368	盱眙	古城谭庄配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39369	盱眙	马坝新世纪万豪广场 2#变压器	10	800	553
39370	盱眙	古城小庄配变	10	200	89
39371	盱眙	王店吴庄配变	10	400	250
39372	盱眙	古城于山配变	10	400	257
39373	盱眙	古城腾岗配变	10	200	95
39374	盱眙	伊顿公馆1#配电房3# 变压器	10	800	615
39375	盱眙	兴隆化岗养殖配变	10	400	227
39376	盱眙	旧铺镇茶农新村综合 变	10	400	242
39377	盱眙	鲍集镇东嘴#3综合变	10	400	181
39378	盱眙	王店南坝配变	10	400	277
39379	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	0
39380	盱眙	黄花塘耿公村蔡庄配 变	10	100	59
39381	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘#3综 合变	10	400	187
39382	盱眙	管镇宁徐路东#2配变	10	400	143
39383	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄#2综 合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39384	盱眙	淮河镇龙虾养殖2#综合变	10	400	133
39385	盱眙	旧铺镇时集综合变	10	400	206
39386	盱眙	黄花塘耿公村原庄配变	10	100	24
39387	盱眙	天泉湖镇王店胡郢1#配变	10	200	8
39388	盱眙	河桥镇大莲湖团结队4#变（陆言同）	10	200	122
39389	盱眙	国联淮水苑1#开关站兼配电房3#变压器	10	800	567
39390	盱眙	黄花塘绿化村七庄配变	10	200	91
39391	盱眙	古城竹园配变	10	200	97
39392	盱眙	管镇养殖#2配变	10	400	177
39393	盱眙	古城戴郢配变	10	400	273
39394	盱眙	管镇姬庄集中区#2配变	10	400	103
39395	盱眙	吾悦华府2号配电室8#变	10	800	539
39396	盱眙	淮河镇龙虾养殖3#综合变	10	400	161
39397	盱眙	小太湖国际新城第一期1-2#箱变	10	500	225
39398	盱眙	盱城镇宋庄3#变压器	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39399	盱眙	宏润嘉园二期2#配电房2#变压器	10	630	390
39400	盱眙	大明学府开关站兼2#配电房2#变	10	800	388
39401	盱眙	水木清华三期4#配电房3#变压器	10	630	235
39402	盱眙	枕水人家二期开关站兼1#配电房1#变	10	800	496
39403	盱眙	官滩镇小马庄综合变	10	200	58
39404	盱眙	桂五镇周岗2#配变	10	315	100
39405	盱眙	金山花园2#开关站07变	10	800	491
39406	盱眙	桂五镇季郢2#综合变	10	315	199
39407	盱眙	紫金公馆2#配电房5#变压器	10	630	327
39408	盱眙	桂五镇牌坊南郢2#综合变	10	200	48
39409	盱眙	马坝善道2#配变	10	400	182
39410	盱眙	黄集配变	10	400	149
39411	盱眙	恒大三期2-1配电房4#变压器	10	800	516
39412	盱眙	九里电站变	10	200	75
39413	盱眙	桂五镇牌坊北郢配变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39414	盱眙	明祖陵镇供销社综合变	10	400	191
39415	盱眙	枕水人家三期1#配电房1#变	10	630	419
39416	盱眙	旧铺镇达连3#综合变	10	400	252
39417	盱眙	旧铺镇张洪团结综合变	10	400	210
39418	盱眙	金鼎华府5-2#箱变	10	630	254
39419	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房2#变压器	10	800	435
39420	盱眙	宏润嘉园二期2#配电房3#变压器	10	630	420
39421	盱眙	恒大一期1#配电房1#变压器	10	800	367
39422	盱眙	碧桂园4期5#配电房20#变压器	10	630	310
39423	盱眙	三河农场饲料厂综合变	10	400	248
39424	盱眙	紫金湖畔2#配电房3#变压器	10	800	528
39425	盱眙	三河农场李岗综合变	10	200	0
39426	盱眙	塞纳摩尔3#配电房3#变压器	10	800	461
39427	盱眙	东景花苑2#配电房2#变压器	10	800	443
39428	盱眙	三河农场派出所2#综合变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39429	盱眙	盱城桃花综合变	10	200	143
39430	盱眙	河桥镇淮峰花山圩配变	10	200	118
39431	盱眙	马坝郑庄2#配变	10	315	0
39432	盱眙	三河农场秦庄生活区综合变	10	400	197
39433	盱眙	武陵路2#公变	10	400	5
39434	盱眙	官滩镇南庄小区#2综合变	10	400	221
39435	盱眙	官滩镇南庄小区#3综合变	10	400	219
39436	盱眙	官滩镇河西滩3#综合变	10	400	161
39437	盱眙	三河农场渔场5#综合变	10	400	0
39438	盱眙	王店高塘配变	10	200	58
39439	盱眙	御景学府2号配电房1#变压器	10	630	362
39440	盱眙	三河农场渔场4#综合变	10	200	0
39441	盱眙	王店岗头1#配变	10	200	102
39442	盱眙	三河农场北库综合变	10	400	0
39443	盱眙	王店双郢1#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39444	盱眙	中心3#配变	10	400	62
39445	盱眙	仇集镇桃园综合变	10	400	255
39446	盱眙	丽都国际13#	10	800	363
39447	盱眙	吾悦华府5号配电室 15#变	10	800	480
39448	盱眙	仇集镇中学3#综合变	10	400	272
39449	盱眙	河桥镇洪山岗西变	10	400	283
39450	盱眙	古城百草园配变	10	200	103
39451	盱眙	仇集镇小学综合变	10	400	192
39452	盱眙	磨涧新村1#配电房1# 变	10	630	409
39453	盱眙	恒大二期三标段2-3配 电室5#变压器	10	800	513
39454	盱眙	淮河镇城根九组综合 变	10	400	189
39455	盱眙	235#东大沟公变	10	400	169
39456	盱眙	244#建材厂2#变	10	630	394
39457	盱眙	明祖陵镇龚庄圩中综 合变	10	400	204
39458	盱眙	铁佛镇政府配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39459	盱眙	淮河镇后嘴前综合变	10	200	105
39460	盱眙	塞纳摩尔2#配电房4# 变压器	10	630	376
39461	盱眙	黄花塘岗村幸福里小 区配变	10	400	270
39462	盱眙	仇集镇街南4#综合变	10	630	399
39463	盱眙	旧铺镇富康12#综合变	10	400	202
39464	盱眙	旧铺镇秦郢3#综合变	10	400	167
39465	盱眙	旧铺镇农民街3#综合 变	10	400	153
39466	盱眙	紫金湖畔3#配电房7# 变压器	10	800	568
39467	盱眙	世纪名城5#箱变2#变	10	500	211
39468	盱眙	旧铺镇供销3#综合变	10	400	221
39469	盱眙	旧铺镇洪园1#综合变	10	400	143
39470	盱眙	三河农场吉特1#综合 变	10	400	158
39471	盱眙	仇集镇养殖场综合变	10	400	307
39472	盱眙	官滩镇南庄小区#1综 合变	10	400	196
39473	盱眙	清凉园#3公变	10	630	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39474	盱眙	淮河镇小溪六组2#综合变	10	400	221
39475	盱眙	王店高新配变	10	200	82
39476	盱眙	谢圩小区南区1#变压器	10	400	174
39477	盱眙	201#宝山路2#变	10	400	274
39478	盱眙	62#花园小区公变	10	315	213
39479	盱眙	都梁天宸3#配电房4#变压器	10	800	531
39480	盱眙	淮河镇后嘴前2#综合变	10	400	166
39481	盱眙	淮河镇小溪十组2#综合变	10	400	94
39482	盱眙	官滩镇西苑小区5#综合变	10	200	65
39483	盱眙	官滩镇稻虾养殖基地2#综合变	10	400	51
39484	盱眙	嘉创壹品7#变压器	10	630	493
39485	盱眙	桂五镇桂花四期综合变	10	400	149
39486	盱眙	星雨华府二期1#配电室4#变压器	10	800	501
39487	盱眙	穆店供电所综合变	10	400	89
39488	盱眙	官滩镇张范塘综合变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39489	盱眙	管镇倪庄配变	10	400	162
39490	盱眙	观音寺名苑变	10	400	163
39491	盱眙	三河农场恒河2#综合变	10	400	0
39492	盱眙	三河农场粮贸1#配变	10	400	320
39493	盱眙	枕水人家三期4#配电房11#变	10	630	451
39494	盱眙	三河农场二环路中综合变	10	400	107
39495	盱眙	淮水湾小区1#开关站兼配电房2#变	10	800	593
39496	盱眙	管镇医药站配变	10	630	312
39497	盱眙	官滩镇王前4#综合变	10	200	103
39498	盱眙	穆店大桥综合变	10	200	105
39499	盱眙	官滩镇王前5#综合变	10	400	255
39500	盱眙	穆店新农贸综合变	10	630	256
39501	盱眙	官滩镇高营4#综合变	10	200	91
39502	盱眙	黄花塘镇旧铺李营2#综合变	10	200	145
39503	盱眙	穆店上碾综合变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39504	盱眙	管镇鸭场配变	10	400	95
39505	盱眙	管镇农科配变	10	400	155
39506	盱眙	古城熊郢2#配变	10	200	64
39507	盱眙	御景新城5#配电房2# 变压器	10	800	639
39508	盱眙	金国园小区2#配电房 6#变	10	800	205
39509	盱眙	三河农场马庄电站综 合变	10	200	133
39510	盱眙	旧铺镇街北2#综合变	10	400	238
39511	盱眙	旧铺镇张洪村部综合 变	10	400	203
39512	盱眙	管仲花苑小区配变	10	630	200
39513	盱眙	全球龙虾交易中心2# 开闭所兼配电房5#变	10	630	394
39514	盱眙	乐园2#配变	10	400	255
39515	盱眙	黄花塘镇张洪洪园2# 综合变	10	400	247
39516	盱眙	旧铺镇潘郢2#综合变	10	400	167
39517	盱眙	旧铺镇草坊2#综合变	10	400	258
39518	盱眙	旧铺镇汤营2#综合变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39519	盱眙	旧铺镇竹园2#综合变	10	100	55
39520	盱眙	盱城镇后竹变	10	400	145
39521	盱眙	都梁首府1#配电房1#变	10	630	351
39522	盱眙	都梁首府1#配电房2#变	10	630	379
39523	盱眙	穆店顾庄综合变	10	400	188
39524	盱眙	城南人家2#配电房5#变	10	800	627
39525	盱眙	穆店滨湖3#综合变	10	400	174
39526	盱眙	星雨华府二期1#配电室3#变压器	10	800	482
39527	盱眙	王店尹湖西配变	10	200	109
39528	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房4#变压器	10	800	453
39529	盱眙	管镇杨李配变	10	400	222
39530	盱眙	三河农场吉特2#综合变	10	400	167
39531	盱眙	黄花塘泥沛老街配变	10	400	263
39532	盱眙	旧铺镇王庄2#综合变	10	400	125
39533	盱眙	桂五镇宝山配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39534	盱眙	穆店田洼新村2#综合变	10	630	400
39535	盱眙	穆店山边综合变	10	400	79
39536	盱眙	河桥镇洪山范郢变	10	400	258
39537	盱眙	桂五镇北窑配变	10	400	189
39538	盱眙	三河农场土龙2#综合变	10	400	0
39539	盱眙	古桑季安小碾3#配变	10	200	92
39540	盱眙	古桑乡伏东2#配变	10	200	84
39541	盱眙	官滩镇王洼2#综合变	10	400	243
39542	盱眙	管镇张巷配变	10	400	152
39543	盱眙	山水天宸2#变压器	10	630	472
39544	盱眙	官滩镇甘泉花园2#综合变	10	500	214
39545	盱眙	官滩镇花营2#综合变	10	200	108
39546	盱眙	管镇供电所配变	10	400	104
39547	盱眙	全球龙虾交易中心2#开闭所兼配电房3#变	10	630	439
39548	盱眙	维桥御景家苑1#综合变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39549	盱眙	古桑乡关帝植郢2#配变	10	400	292
39550	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房4#变压器	10	800	484
39551	盱眙	金桂园小区02	10	400	173
39552	盱眙	官滩镇邹庄综合变	10	400	228
39553	盱眙	黄花塘镇旧铺马桥3#综合变	10	400	225
39554	盱眙	河桥镇马家湖2#变	10	200	41
39555	盱眙	王店乡政府配变	10	400	189
39556	盱眙	穆店镇维桥岗头2#综合变	10	400	0
39557	盱眙	穆店镇维桥桑园2#综合变	10	400	0
39558	盱眙	塞纳摩尔5#配电房18#变压器	10	630	258
39559	盱眙	兴隆常龙九天配变	10	500	43
39560	盱眙	金山花园1#开关站08变	10	800	516
39561	盱眙	黄花塘镇旧铺杜营3#综合变	10	400	255
39562	盱眙	河桥镇黄龙码头2#变	10	400	240
39563	盱眙	马庄东河1#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39564	盱眙	官滩镇胡庄综合变	10	400	269
39565	盱眙	维桥乡桃元周庄综合变	10	400	0
39566	盱眙	仇集镇马港综合变	10	400	234
39567	盱眙	观音寺医院配变	10	400	256
39568	盱眙	观音寺友谊2#配变	10	400	166
39569	盱眙	黄花塘镇张洪严西综合变	10	200	114
39570	盱眙	黄花塘镇时集赵庄综合变	10	200	100
39571	盱眙	旧铺镇潭营2#综合变	10	400	155
39572	盱眙	维桥乡青北综合变	10	400	228
39573	盱眙	桂五镇四桥街道配变	10	400	31
39574	盱眙	穆店镇维桥涧西综合变	10	400	0
39575	盱眙	观音寺东元配变	10	400	207
39576	盱眙	山水第一城1#配电房1#变压器	10	630	342
39577	盱眙	山水第一城1#配电房2#变压器	10	630	303
39578	盱眙	山水第一城1#配电房3#变压器	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39579	盱眙	山水第一城1#配电房 4#变压器	10	630	339
39580	盱眙	管镇双黄配变	10	400	197
39581	盱眙	马庄农技配变	10	200	38
39582	盱眙	丽都国际5期3#配电房 15#变	10	800	474
39583	盱眙	河桥镇玉皇山3#变 （黄孝广）	10	200	160
39584	盱眙	盱城窑厂配变	10	400	238
39585	盱眙	旧铺镇管庄综合变	10	200	123
39586	盱眙	观音寺府前变	10	400	168
39587	盱眙	官滩镇瓦东2#综合变	10	400	265
39588	盱眙	穆店镇维桥胡陈小区 综合变	10	400	0
39589	盱眙	三河农场二环路东2# 综合变	10	400	191
39590	盱眙	管镇小宗配变	10	400	169
39591	盱眙	管镇付庄配变	10	400	176
39592	盱眙	昌兴壹城2#配电房4# 变压器	10	800	496
39593	盱眙	河桥镇居委会小区2# 变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39594	盱眙	仇集镇四棉综合变	10	400	271
39595	盱眙	管镇宗岗配变	10	400	192
39596	盱眙	林业2#变	10	400	179
39597	盱眙	仇集镇郁营综合变	10	400	261
39598	盱眙	仇集镇陈营综合变	10	400	279
39599	盱眙	河桥镇洪山大郭郢变	10	400	258
39600	盱眙	马坝万斛顺河2#配变	10	315	0
39601	盱眙	147#小岗巷公变	10	400	70
39602	盱眙	马庄堆西2#变	10	200	80
39603	盱眙	天泉湖镇古城三兄弟水业配变	10	400	262
39604	盱眙	金海铂越5#配电房2#变压器	10	800	407
39605	盱眙	马坝青年配变（东阳）	10	200	119
39606	盱眙	三河农场西猪场综合变	10	400	0
39607	盱眙	43#陡沟巷公变	10	630	146
39608	盱眙	淮河镇腰滩养殖综合变	10	630	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39609	盱眙	三河农场农科站综合变	10	400	0
39610	盱眙	三河二环路中配变	10	400	320
39611	盱眙	三河农场潘庄综合变	10	200	0
39612	盱眙	三河农场魏庄综合变	10	200	0
39613	盱眙	丽都国际14#	10	800	424
39614	盱眙	三河农场三区生活区综合变	10	400	0
39615	盱眙	三河农场土龙综合变	10	400	0
39616	盱眙	三河农场四区3#综合变	10	200	0
39617	盱眙	旧铺镇人民综合变	10	400	244
39618	盱眙	黄花塘泥沛村面粉厂配变	10	400	157
39619	盱眙	黄花塘村叶湖水库配变	10	400	195
39620	盱眙	黄花塘杨庄村蔡庄配变	10	200	99
39621	盱眙	马庄张东2#配变	10	200	115
39622	盱眙	旧铺镇果园综合变	10	400	171
39623	盱眙	三河农场派出所配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39624	盱眙	鲍集镇鲍集小区综合变	10	400	147
39625	盱眙	旧铺镇先锋综合变	10	400	188
39626	盱眙	黄花塘新街街道配变	10	400	125
39627	盱眙	蚕桑站	10	400	174
39628	盱眙	鲍集镇沈集小区2#综合变	10	400	210
39629	盱眙	黄花塘新街师苑街配变	10	400	103
39630	盱眙	黄花塘岗村小学2#配变	10	400	154
39631	盱眙	明祖陵镇项魏麻庄综合变	10	400	180
39632	盱眙	三河农场周王2#综合变	10	200	0
39633	盱眙	王店计生站配变	10	400	146
39634	盱眙	桂五镇新庄配变	10	400	260
39635	盱眙	鲍集镇下李#2综合变	10	400	201
39636	盱眙	明祖陵镇费庄南庄#2综合变	10	400	159
39637	盱眙	鲍集镇前王综合变	10	400	174
39638	盱眙	旧铺镇张洪青年综合变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39639	盱眙	马坝文化配变（东阳）	10	400	238
39640	盱眙	黄花塘岗村街西二队配变	10	400	270
39641	盱眙	上郢小区#2公变	10	400	99
39642	盱眙	金海铂越5#配电房1#变压器	10	800	458
39643	盱眙	三河农场袁庄综合变	10	200	0
39644	盱眙	三河农场左庄配变	10	400	320
39645	盱眙	三河农场液化气站综合变	10	200	0
39646	盱眙	鲍叔雅苑2#配电房4#变	10	630	447
39647	盱眙	金海铂樾北区1#开关站兼配电房3#变压器	10	800	530
39648	盱眙	黄花塘岗村中学配变	10	400	191
39649	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组#2综合变	10	630	187
39650	盱眙	桂五镇大港配变	10	200	140
39651	盱眙	管镇崔岗集中区配变	10	400	197
39652	盱眙	盱城赵岗小区4#综合变	10	400	182
39653	盱眙	马庄付业配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39654	盱眙	桂五镇冯郢配变	10	400	267
39655	盱眙	鲍集镇医院综合变	10	400	177
39656	盱眙	淮河镇城根三四组2#综合变	10	400	87
39657	盱眙	桂五镇水冲港岗头配变	10	400	292
39658	盱眙	马坝中学配变（东阳）	10	400	168
39659	盱眙	桂五田郢变	10	400	212
39660	盱眙	马坝食府配变	10	630	0
39661	盱眙	桂五镇西阳郢配变	10	400	293
39662	盱眙	淮河镇城根三组综合变	10	400	196
39663	盱眙	王店邓郢配变	10	400	236
39664	盱眙	鲍集镇养殖场综合变	10	400	120
39665	盱眙	马坝宝廉配变	10	400	89
39666	盱眙	明祖陵镇沿淮夏庄综合变	10	400	265
39667	盱眙	阳光巴黎2-2#箱变	10	630	346
39668	盱眙	丽都国际11#	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39669	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄综合变	10	400	203
39670	盱眙	兴隆化岗中心村配变	10	400	218
39671	盱眙	管镇吴庄配变	10	400	200
39672	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	0
39673	盱眙	管镇孙西#3配变	10	400	183
39674	盱眙	管镇崔岗配变	10	400	179
39675	盱眙	兴隆晓庄工业园区变	10	400	125
39676	盱眙	桂五街南	10	400	255
39677	盱眙	马坝永丰街北配变（东阳）	10	400	0
39678	盱眙	桂五镇双明2#配变	10	400	278
39679	盱眙	马坝永丰街南配变（东阳）	10	400	0
39680	盱眙	古城草楼配变	10	400	269
39681	盱眙	桂五镇大众2#配变	10	400	242
39682	盱眙	仇集镇水坡2#综合变	10	200	105
39683	盱眙	马庄南岗配变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39684	盱眙	神六2#配变	10	400	65
39685	盱眙	盱城镇黄庄2#综合变	10	400	291
39686	盱眙	城南人家1#开关站兼 配电房4#变	10	800	639
39687	盱眙	明祖陵镇费庄南费#2 综合变	10	400	222
39688	盱眙	186线二环路东2#柱上 变压器	10	400	320
39689	盱眙	明祖陵镇伏湖冯庄#2 综合变	10	400	85
39690	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#1 综合变	10	630	237
39691	盱眙	三河农场左庄2#综合 变	10	400	188
39692	盱眙	明祖陵镇明祖陵中学 综合变	10	400	158
39693	盱眙	明祖陵镇城根十组综 合变	10	400	275
39694	盱眙	御景新城1#配电房1# 变压器	10	630	276
39695	盱眙	团结河3号配变	10	200	19
39696	盱眙	马坝鸭塘2#配变（高 桥）	10	315	42
39697	盱眙	淮河镇沿河小学综合 变	10	400	46
39698	盱眙	马坝高岗2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39699	盱眙	马坝楚东2#配变	10	400	71
39700	盱眙	马坝立交3#配变	10	400	99
39701	盱眙	马坝叶庄2#配变（高桥）	10	400	104
39702	盱眙	吾悦华府2号配电室7#变	10	800	470
39703	盱眙	马坝镇新化2#配变	10	400	174
39704	盱眙	淮河镇大洲村部综合变	10	200	60
39705	盱眙	枕水人家三期6#开关站兼5#配电房14#变	10	630	434
39706	盱眙	百年阳光1#变压器	10	500	294
39707	盱眙	百年阳光2#变压器	10	500	171
39708	盱眙	铁佛镇南慧民1区配变	10	630	360
39709	盱眙	古城街中配变	10	400	148
39710	盱眙	古城钻井配变	10	200	50
39711	盱眙	国联淮水苑2#配电房3#变	10	800	485
39712	盱眙	香格里拉配电房1#变	10	800	499
39713	盱眙	香格里拉配电房2#变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39714	盱眙	香格里拉配电房3#变	10	800	505
39715	盱眙	香格里拉配电房4#变	10	800	361
39716	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房6# 变压器	10	630	366
39717	盱眙	兆科学府4#配电房17# 变压器	10	630	235
39718	盱眙	紫金公馆2#配电房3# 变压器	10	630	317
39719	盱眙	山水天辰8#变压器	10	630	375
39720	盱眙	塞纳摩尔3#配电房4# 变压器	10	800	438
39721	盱眙	明祖陵镇渡口王庄综 合变	10	400	207
39722	盱眙	枕水人家三期1#配电 房2#变	10	630	405
39723	盱眙	穆店老虎窝3#综合变	10	400	3
39724	盱眙	三河农场二环路西2# 综合变	10	400	226
39725	盱眙	74# 四建公变	10	630	217
39726	盱眙	兴隆渡口养殖2#配变	10	400	105
39727	盱眙	东方世纪城3期配电房 11#变压器	10	800	371
39728	盱眙	嘉创壹品5#变压器	10	630	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39729	盱眙	马坝镇腊南2#配变	10	400	144
39730	盱眙	马坝朱庄2#配变	10	200	123
39731	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	0
39732	盱眙	世纪名城5#箱变1#变	10	500	206
39733	盱眙	大明学府1#配电房1#变	10	800	429
39734	盱眙	三河农场渔场6#综合变	10	200	0
39735	盱眙	三河农场马巷五队综合变	10	400	0
39736	盱眙	兆科学府1#配电房3#变压器	10	630	332
39737	盱眙	古城草楼北配变	10	200	102
39738	盱眙	古城丁北配变	10	400	265
39739	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房7#变压器	10	800	473
39740	盱眙	金源花苑1-2#箱变	10	630	181
39741	盱眙	兴隆新农业开发区2变	10	630	152
39742	盱眙	兴隆西陡湖2#配变	10	200	38
39743	盱眙	全球龙虾交易中心4#配电房13#变压器	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39744	盱眙	吾悦华府1号配电室4#变	10	800	481
39745	盱眙	三河农场粮贸1#综合变	10	400	190
39746	盱眙	鲍集镇铁佛化庄2#配变	10	400	0
39747	盱眙	三河农场机关2#综合变	10	400	212
39748	盱眙	塞纳摩尔2#配电房3#变压器	10	800	448
39749	盱眙	桂五镇何郢后庄综合变	10	200	144
39750	盱眙	桂五镇祁港水库综合变	10	200	56
39751	盱眙	淮河镇前进4#综合变	10	400	166
39752	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	0
39753	盱眙	铁佛镇陈庄2#配变	10	200	0
39754	盱眙	帝景国际公寓8#箱变01变	10	500	0
39755	盱眙	河桥镇居委会小桃园变	10	400	35
39756	盱眙	墨香苑6#箱变01变	10	400	119
39757	盱眙	东方明珠二期配电房1#变	10	630	249
39758	盱眙	东方明珠二期配电房2#变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39759	盱眙	东方明珠二期配电房3#变	10	630	327
39760	盱眙	东方明珠二期配电房4#变	10	630	357
39761	盱眙	香格里拉二期2#配电房1#变压器	10	800	356
39762	盱眙	香格里拉二期2#配电房2#变压器	10	800	435
39763	盱眙	三河农场秦庄电站配变	10	400	320
39764	盱眙	三河农场滨河小区1#综合变	10	200	0
39765	盱眙	铁佛镇岗三2#配变	10	200	77
39766	盱眙	三河农场黄湾小站配变	10	200	160
39767	盱眙	三河农场蒋庄综合变	10	400	0
39768	盱眙	临淮新寓1#配电房2#变压器	10	630	326
39769	盱眙	梁洼4#	10	400	183
39770	盱眙	御景学府2号配电房2#变压器	10	630	355
39771	盱眙	河桥镇大莲湖团结队3#变（任永祥）	10	200	10
39772	盱眙	贤亮新居2#变	10	800	624
39773	盱眙	兴隆化岗小区北配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39774	盱眙	鲍集镇下李#3综合变	10	400	282
39775	盱眙	官滩镇红余2#综合变	10	200	69
39776	盱眙	莲藕配变	10	400	76
39777	盱眙	110#世纪广场1#公变	10	800	0
39778	盱眙	阳光人家#2箱变02	10	630	342
39779	盱眙	鲍集镇铁佛岗庄1#配变	10	400	174
39780	盱眙	马坝永兴张庄配变（高桥）	10	200	51
39781	盱眙	三河农场上营2#综合变	10	400	0
39782	盱眙	碧桂园4期4#配电房15#变压器	10	630	307
39783	盱眙	睿博1#配电房2#变压器	10	800	410
39784	盱眙	王店木材厂配变	10	315	146
39785	盱眙	桂五镇蔬菜队综合变	10	200	118
39786	盱眙	王店大梅郢配变	10	400	225
39787	盱眙	三河农场渔场3#综合变	10	200	0
39788	盱眙	大桐学林华府1#配电室1#变	10	800	634

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39789	盱眙	大桐学林华府1#配电室2#变	10	800	155
39790	盱眙	大桐学林华府1#配电室3#变	10	800	188
39791	盱眙	三河农场一区1#综合变	10	200	0
39792	盱眙	三河农场猪场配变	10	400	320
39793	盱眙	三河农场半导体厂综合变	10	200	0
39794	盱眙	三河农场马巷四队综合变	10	200	0
39795	盱眙	铁佛镇北街1#配变	10	400	0
39796	盱眙	世纪名城4#箱变1#变	10	500	209
39797	盱眙	国联淮水苑2#配电房4#变	10	800	639
39798	盱眙	北苑新城1-2#变	10	630	142
39799	盱眙	恒大二期三标段2-1配电室4#变压器	10	800	584
39800	盱眙	桃李天泉小镇2号箱变	10	630	376
39801	盱眙	黄花塘镇桃源小镇二期02#综合变	10	630	308
39802	盱眙	金悦珑府配电房1#变压器	10	630	188
39803	盱眙	都梁名郡1号配电房1号变、	10	1000	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39804	盱眙	都梁名郡1号配电房2号变、	10	1000	521
39805	盱眙	都梁名郡2号配电房1号变、	10	1000	349
39806	盱眙	都梁名郡2号配电房2号变、	10	1000	499
39807	盱眙	都梁名郡2号配电房3号变、	10	1000	489
39808	盱眙	136#淮明园	10	630	278
39809	盱眙	兆科学府1#开关站兼配电房2#变压器	10	800	383
39810	盱眙	黄花塘镇张洪薛庄3#综合变	10	400	115
39811	盱眙	紫金湖畔1#配电房兼开关站2#变压器	10	800	446
39812	盱眙	御景学府3#配电房1#变压器	10	630	309
39813	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	630	0
39814	盱眙	天泉湖镇王店桥北配变	10	400	168
39815	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房4#变压器	10	800	342
39816	盱眙	铁佛镇杨滩村杨东2#配变	10	400	146
39817	盱眙	三河农场三小综合变	10	400	228
39818	盱眙	三河农场周王1#综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39819	盱眙	铁佛镇邹黄村中心村 2#配变	10	200	0
39820	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配 变	10	630	0
39821	盱眙	古城于东配变	10	400	117
39822	盱眙	兴隆历庄南配变	10	200	51
39823	盱眙	碧桂园4期5#配电房 19#变压器	10	630	324
39824	盱眙	金海铂越2#配电房1# 变压器	10	800	476
39825	盱眙	龙泉公馆1#变	10	400	223
39826	盱眙	官滩镇古河人家2#综 合变	10	400	220
39827	盱眙	枕水人家三期3#配电 房8#变	10	630	435
39828	盱眙	新城市广场1-2#变	10	630	277
39829	盱眙	三河农场祖代鸡场综 合变	10	400	0
39830	盱眙	宏润嘉园二期2#配电 房4#变压器	10	630	405
39831	盱眙	鲍集镇肖嘴窑岗综合 变	10	400	179
39832	盱眙	金海铂越5#配电房4# 变压器	10	800	422
39833	盱眙	河桥镇大莲湖团结队 2#变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39834	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	0
39835	盱眙	明祖陵镇明陵小区01#箱变	10	630	386
39836	盱眙	鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	0
39837	盱眙	伊顿公馆1#配电房4#变压器	10	800	580
39838	盱眙	明祖陵镇费庄南费#4综合变	10	400	216
39839	盱眙	星雨华府二期1#配电室2#变压器	10	800	588
39840	盱眙	穆店新塘2#综合变	10	200	59
39841	盱眙	穆店前进2#综合变	10	200	119
39842	盱眙	盱城新城御景4#变压器	10	500	195
39843	盱眙	朝阳名府二期3#配电房6#变压器	10	630	329
39844	盱眙	桂五街道超市	10	400	0
39845	盱眙	古桑变屋顶光伏（20千伏）	20	100	79
39846	盱眙	三河农场医院综合变	10	200	108
39847	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	0
39848	盱眙	代洼养殖配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39849	盱眙	城南人家1#开关站兼 配电房1#变	10	800	625
39850	盱眙	三河农场四区2#综合 变	10	200	0
39851	盱眙	浅水湾1#变	10	800	392
39852	盱眙	三河农场安置小区配 变	10	400	320
39853	盱眙	三河农场四区生活区 综合变	10	400	0
39854	盱眙	三河农场马巷三队综 合变	10	200	0
39855	盱眙	三河农场上营1#综合 变	10	400	0
39856	盱眙	同济医院公变	10	630	178
39857	盱眙	163#政法公变	10	315	252
39858	盱眙	二环公变	10	400	102
39859	盱眙	金桂园小区	10	400	156
39860	盱眙	马坝双马村农民居住 小区2#变压器	10	500	319
39861	盱眙	三河农场愚公河1#综 合变	10	400	0
39862	盱眙	桂五镇妇女2#配变	10	200	0
39863	盱眙	蔬菜园2#配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39864	盱眙	财政局宿舍箱变01#变	10	400	141
39865	盱眙	盱眙国际商务大厦配 电房2#变压器	10	800	521
39866	盱眙	穆店滚水坝2#综合变	10	400	153
39867	盱眙	三河农场二环路西3# 综合变	10	400	115
39868	盱眙	铁佛镇召四村毛北配 变	10	200	95
39869	盱眙	黄花塘镇同创新城7# 楼综合变	10	630	291
39870	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	0
39871	盱眙	河桥镇黄龙涧南2#变	10	200	131
39872	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼 配电房1#变	10	630	88
39873	盱眙	华府名苑1-2#箱变	10	500	277
39874	盱眙	雨润广场1#配电房1号 变压器	10	800	401
39875	盱眙	雨润广场1#配电房2号 变压器	10	800	415
39876	盱眙	雨润广场2#配电房2号 变压器	10	800	165
39877	盱眙	雨润广场3#配电房1号 变压器	10	800	423
39878	盱眙	雨润广场3#配电房2号 变压器	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39879	盱眙	鲍集镇孙庄1#综合变	10	400	164
39880	盱眙	67#检测中心公变	10	315	158
39881	盱眙	吾悦华府开关站2#变	10	800	412
39882	盱眙	鲍集镇陈梅#2综合变	10	400	239
39883	盱眙	紫金湖畔5#配电房11# 变压器	10	800	584
39884	盱眙	鲍集镇罗庄#2综合变	10	200	70
39885	盱眙	金海铂樾北区1#开关 站兼配电房1#变压器	10	800	626
39886	盱眙	古城两可间配电房1# 变	10	630	442
39887	盱眙	古城向阳东配变	10	400	255
39888	盱眙	国联淮水苑1#开关站 兼配电房2#变压器	10	800	640
39889	盱眙	金山花园1#开关站01 变	10	800	491
39890	盱眙	金山花园1#开关站02 变	10	800	500
39891	盱眙	淮安市恒泰物业箱变 02变	10	315	64
39892	盱眙	186线二环路中2#配变	10	400	320
39893	盱眙	铁佛镇付北配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39894	盱眙	鲍集镇河滩配变	10	400	101
39895	盱眙	北苑新城配电房1#变	10	800	363
39896	盱眙	北苑新城配电房2#变	10	800	281
39897	盱眙	北苑新城配电房3#变	10	800	314
39898	盱眙	北苑新城配电房4#变	10	800	436
39899	盱眙	龙泉一号1#箱变01	10	630	302
39900	盱眙	龙泉一号2#箱变01	10	630	355
39901	盱眙	三河186线朱哨电站柱上变压器	10	400	320
39902	盱眙	星雨华府二期3#变压器	10	800	327
39903	盱眙	审批中心充电桩箱变	10	630	0
39904	盱眙	马坝富东2#配变	10	630	226
39905	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房9#变压器	10	630	283
39906	盱眙	皇家花苑4#箱变	10	630	350
39907	盱眙	都梁现代城二期3#配电2#变压器	10	1000	436
39908	盱眙	都梁现代城二期3#配电1#变压器	10	1000	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39909	盱眙	都梁现代城二期4#配电室. 间隔配电1#变压	10	1000	499
39910	盱眙	都梁现代城二期4#配电室. 间隔配电2#变压	10	1000	504
39911	盱眙	古城西草坊配变	10	200	112
39912	盱眙	恒大一期3#配电房8#变压器	10	630	340
39913	盱眙	吾悦华府2号配电室10#变	10	800	462
39914	盱眙	大明宣化老街小区1#公变	10	800	351
39915	盱眙	大明宣化老街小区2#公用变	10	800	492
39916	盱眙	金山花园2#配电房03变	10	800	449
39917	盱眙	金山花园2#配电房04变	10	800	437
39918	盱眙	143线古桑园区配变14301公变	10	400	285
39919	盱眙	铁佛镇东咀配变	10	200	0
39920	盱眙	马坝金盛广场1#箱变	10	500	189
39921	盱眙	恒宇广场1#开关站一号配电变压器	10	800	640
39922	盱眙	恒宇广场1#开关站二号配电变压器	10	800	171
39923	盱眙	恒宇广场2#配电房一号变压器	10	800	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39924	盱眙	恒宇广场2#配电房二号变压器	10	800	376
39925	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#3综合变	10	400	77
39926	盱眙	三河农场码头综合变	10	400	176
39927	盱眙	管镇叔牙东#2配变	10	400	142
39928	盱眙	三河186线左庄2#柱上变压器	10	400	320
39929	盱眙	186线吉特1#配变	10	400	320
39930	盱眙	盱城大明居1#配1#配电变压器	10	800	449
39931	盱眙	盱城大明居1#配2#配电变压器	10	800	490
39932	盱眙	盱城大明居1#配3#配电变压器	10	800	496
39933	盱眙	盱城大明居1#配4#配电变压器	10	800	473
39934	盱眙	都梁天宸3#配电房1#变压器	10	800	596
39935	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房4#变压器	10	630	249
39936	盱眙	石牛小区北区#1公变	10	500	240
39937	盱眙	石牛小区南区#1公变	10	400	153
39938	盱眙	石牛小区南区#2公变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39939	盱眙	浩海家园1#箱式变电站配电变压器	10	400	168
39940	盱眙	古城南山配变	10	200	115
39941	盱眙	兴隆化岗北变	10	200	69
39942	盱眙	古城凤凰配变	10	400	242
39943	盱眙	淮河镇倪庄综合变	10	200	72
39944	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	0
39945	盱眙	墨香苑#5-2变	10	630	271
39946	盱眙	鲍叔雅苑1#开关站兼配电房2#变	10	630	388
39947	盱眙	桂五镇嘉田农场综合变	10	200	124
39948	盱眙	古桑水库配变	10	200	160
39949	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房11#变压器	10	800	452
39950	盱眙	酃水家园2#箱变01变	10	630	283
39951	盱眙	鲍集镇肖嘴何岗3#综合变	10	400	201
39952	盱眙	金桂家园4#箱变04#变压器	10	630	361
39953	盱眙	三河186线猪场2#柱上变压器	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39954	盱眙	盱城大明居2#配2#配电变压器	10	800	434
39955	盱眙	盱城大明居2#配3#配电变压器	10	800	439
39956	盱眙	盱城大明居2#配4#配电变压器	10	800	457
39957	盱眙	盱城大明居2#配1#配电变压器	10	800	475
39958	盱眙	王店元岗配变	10	400	276
39959	盱眙	塞纳摩尔3#配电房2#变压器	10	800	266
39960	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	0
39961	盱眙	铁佛镇西王庄配变	10	315	0
39962	盱眙	古城陈小山配变	10	400	252
39963	盱眙	王店下尹湖配变	10	400	237
39964	盱眙	铁佛镇岗仙配变	10	200	0
39965	盱眙	铁佛镇岗四配变	10	200	20
39966	盱眙	铁佛镇朱庄配变	10	400	0
39967	盱眙	金鼎华府7-2#箱变	10	630	268
39968	盱眙	186线方实民2#配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39969	盱眙	盱城镇东苑小区4#综合变	10	200	41
39970	盱眙	盱城镇东苑小区5#综合变	10	200	0
39971	盱眙	碧桂园3#配电房11#变	10	630	298
39972	盱眙	鲍集镇铁佛社区箱变	10	630	280
39973	盱眙	马坝面庄配变（东阳）	10	200	0
39974	盱眙	城南人家2#配电房6#变	10	800	639
39975	盱眙	碧桂园3#配电房9#变	10	630	278
39976	盱眙	金鼎华府4-2#箱变	10	630	116
39977	盱眙	四建2#公变（箱变）	10	630	358
39978	盱眙	丽都国际12#	10	800	436
39979	盱眙	王店青年配变	10	400	207
39980	盱眙	王店信用社配变	10	400	193
39981	盱眙	铁佛镇渔场配变	10	200	0
39982	盱眙	金海铂越1#配电房兼开关站1#变压器	10	800	447
39983	盱眙	石龙村沟梗2#台片	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39984	盱眙	三河186线马庄生活区 柱上变压器	10	400	320
39985	盱眙	墨香苑#4-2变	10	630	192
39986	盱眙	三河农场机关3#综合 变	10	400	233
39987	盱眙	国联淮水苑1#开关站 兼配电房4#变压器	10	800	640
39988	盱眙	桂五镇四桥小街配变	10	400	185
39989	盱眙	铁佛镇孙庄2#配变	10	400	0
39990	盱眙	河滨壹号1#配电房4# 变压器	10	630	454
39991	盱眙	枕水人家三期8#配电 房22#变	10	630	447
39992	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配 变	10	400	0
39993	盱眙	马坝学府华庭1#配变	10	630	339
39994	盱眙	穆店镇维桥漫岗周庄 综合变	10	315	164
39995	盱眙	崇文府3#配电房5#变 压器	10	800	452
39996	盱眙	桂五镇永丰生活区综 合变	10	200	48
39997	盱眙	枕水人家三期8#配电 房21#变	10	630	401
39998	盱眙	王店孔山配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
39999	盱眙	管镇梁巷小区#2综合变	10	400	164
40000	盱眙	老子山刘咀蟹塘2号19507015综合变	10	200	125
40001	盱眙	紫金湖畔3#配电房8#变压器	10	800	502
40002	盱眙	鲍集镇铁佛岗修2#配变	10	400	213
40003	盱眙	武陵路3#箱变	10	630	343
40004	盱眙	维桥乡郭庄社区2#综合变	10	630	414
40005	盱眙	太湖人家小区1#箱变	10	630	313
40006	盱眙	太湖人家小区2-1#箱变	10	630	389
40007	盱眙	马庄永坝变	10	200	111
40008	盱眙	古城东小集配变	10	400	136
40009	盱眙	古城石鼓山配变	10	400	213
40010	盱眙	138#东湖小区配电房	10	630	271
40011	盱眙	御景新城6#开关站兼配电房2#变压器	10	800	476
40012	盱眙	马坝华庄2#配变（东阳）	10	400	0
40013	盱眙	兴隆新迁队2号配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40014	盱眙	宏润家园1#配电房1#变	10	1000	679
40015	盱眙	宏润家园1#配电房2#变	10	1000	569
40016	盱眙	明祖陵镇明陵小区02#箱变	10	630	308
40017	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房3#变压器	10	630	327
40018	盱眙	紫竹兰庭1#开关站1#变压器	10	800	516
40019	盱眙	枕水人家二期2#配电房1#变	10	800	520
40020	盱眙	官滩镇小洼机站综合变	10	400	116
40021	盱眙	兆科学府2#配电房9#变压器	10	630	411
40022	盱眙	华府名苑2-2#箱变	10	500	196
40023	盱眙	群富永昌三期1#箱变01	10	630	410
40024	盱眙	186线吉特2#配变	10	400	320
40025	盱眙	紫金公馆1#开关站兼配电房1#变压器	10	630	280
40026	盱眙	三河186线派出所2#柱上变压器	10	400	320
40027	盱眙	谢圩小区北区2#变压器	10	630	390
40028	盱眙	王店高郢小区配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40029	盱眙	王店彭湾配变	10	200	99
40030	盱眙	王店街东路南配变	10	400	134
40031	盱眙	御景学府2号配电房3# 变压器	10	630	403
40032	盱眙	天泉湖王店上队配变	10	400	253
40033	盱眙	枕水人家三期3#配电 房6#变	10	630	400
40034	盱眙	雍国府2#开关站兼配 电房3#变压器	10	800	382
40035	盱眙	二中1#箱变	10	630	248
40036	盱眙	兴隆下洼油田配变	10	400	95
40037	盱眙	兆科学府3#配电房14# 变压器	10	630	369
40038	盱眙	三河农场三区2#综合 变	10	400	0
40039	盱眙	朱楼弯塘配变	10	400	300
40040	盱眙	群富永昌三期2#箱变 01	10	630	373
40041	盱眙	五洲国际B区配电房1 号变	10	630	290
40042	盱眙	五洲国际B区配电房2 号变	10	630	278
40043	盱眙	五洲国际B区配电房3 号变	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40044	盱眙	五洲国际B区配电房4号变	10	630	227
40045	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	52
40046	盱眙	桂五镇敖岗2#箱变	10	400	248
40047	盱眙	宣化居委会1#箱变母线配电变压器1#变	10	400	137
40048	盱眙	果园场箱变间隔配电变压器	10	160	41
40049	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼配电房1#变压器	10	800	473
40050	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房4#变压器	10	800	575
40051	盱眙	紫金湖畔2#配电房5#变压器	10	800	419
40052	盱眙	141线养猪场配变14101公变	10	200	112
40053	盱眙	淮河镇草滩7#综合变	10	200	67
40054	盱眙	穆店金桥综合变	10	200	119
40055	盱眙	王店西山配变	10	200	11
40056	盱眙	古城化农小区配变	10	400	201
40057	盱眙	圣海天鹅湖小区2#配电房002变	10	800	325
40058	盱眙	圣海天鹅湖小区2#配电房004变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40059	盱眙	丽都国际1#配电房4# 配电变压器	10	630	394
40060	盱眙	丽都国际2#配电房5# 配电变压器	10	800	370
40061	盱眙	丽都国际2#配电房6# 配电变压器	10	800	407
40062	盱眙	吾悦华府4号配电室 12#变	10	800	566
40063	盱眙	三河农场安置区综合 变	10	400	220
40064	盱眙	桂五镇新河配变	10	200	100
40065	盱眙	佰亿财富广场1#开关 站兼配电房1#变压器	10	630	168
40066	盱眙	华府名苑3#箱变	10	500	255
40067	盱眙	河桥镇大港牛场2#变	10	200	116
40068	盱眙	河桥镇黄龙后山头变	10	400	157
40069	盱眙	睿博2#配电房3#变 压器	10	800	347
40070	盱眙	御园美景1#干变	10	630	397
40071	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房 2#变压器	10	800	524
40072	盱眙	黄花塘芦沟夹沟南区 配变	10	400	242
40073	盱眙	淮河镇陡湖3-1#综合 变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40074	盱眙	三河农场秦岗综合变	10	200	0
40075	盱眙	凤凰书城箱变01#变压器	10	630	398
40076	盱眙	金海铂越3#配电房2#变压器	10	630	226
40077	盱眙	御景学府1#配电房4#变压器	10	800	419
40078	盱眙	管镇梁巷小区#1综合变	10	400	178
40079	盱眙	塞纳摩尔5#配电房17#变压器	10	630	385
40080	盱眙	佰亿财富广场1#开关站兼配电房4#变压器	10	630	252
40081	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	231
40082	盱眙	河桥镇孙洼林场变	10	400	178
40083	盱眙	天泉湖镇古城化农水库配变	10	400	277
40084	盱眙	天泉湖镇古城熊郢配变	10	400	254
40085	盱眙	186线粮贸2#配变	10	400	320
40086	盱眙	伊顿公馆2#配电房2#变压器	10	800	572
40087	盱眙	三河186线粮贸3#柱上变压器	10	400	320
40088	盱眙	仇集镇棋盘6#（陈凯）综合变	10	200	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40089	盱眙	266#公安局2#变	10	630	171
40090	盱眙	大鱼塘配变	10	200	111
40091	盱眙	月亮街1#公变	10	630	339
40092	盱眙	临淮新寓1#配电房1# 变压器	10	630	377
40093	盱眙	官滩镇顾庄机站综合 变	10	200	140
40094	盱眙	御景新城6#开关站兼 配电房1#变压器	10	800	432
40095	盱眙	御景新城5#配电房3# 变压器	10	800	195
40096	盱眙	金山花园1#开关站06 变	10	800	459
40097	盱眙	都梁第一街1#配电房 2#变压器	10	630	314
40098	盱眙	盱城农贸市场2#综合 变	10	400	58
40099	盱眙	旧铺镇黄郢综合变	10	200	53
40100	盱眙	穆店镇维桥大圣村部 综合变	10	400	241
40101	盱眙	观音寺光明2#配变	10	400	135
40102	盱眙	河桥镇大莲湖洪咀变	10	400	115
40103	盱眙	桂五镇敖岗1#箱变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40104	盱眙	官滩镇钱东2#综合变	10	400	263
40105	盱眙	官滩镇古河南2#综合变	10	100	20
40106	盱眙	官滩镇马巷综合变	10	400	163
40107	盱眙	官滩镇政府3#综合变	10	400	191
40108	盱眙	官滩镇王洼综合变	10	200	61
40109	盱眙	城南人家1#开关站兼配电房3#变	10	800	640
40110	盱眙	官滩镇河西滩2#综合变	10	400	237
40111	盱眙	赵郢3#配变	10	400	188
40112	盱眙	嘉创壹品6#变压器	10	630	494
40113	盱眙	三河农场二队综合变	10	400	0
40114	盱眙	小太湖1#箱变01	10	630	314
40115	盱眙	小太湖3#变	10	630	293
40116	盱眙	小太湖4#变	10	630	303
40117	盱眙	小太湖5#变	10	630	281
40118	盱眙	小太湖6#变	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40119	盱眙	小太湖7#变	10	630	352
40120	盱眙	小太湖8#变	10	630	338
40121	盱眙	小太湖9#变	10	630	382
40122	盱眙	枕水人家三期2#开关站兼6#配电房15#变	10	630	398
40123	盱眙	老子山刘咀北19507001综合变	10	400	199
40124	盱眙	盱眙玉皇宫公变	10	200	110
40125	盱眙	古桑砖井2#箱变01	10	630	448
40126	盱眙	伊顿公馆1#配电房1#变压器	10	800	514
40127	盱眙	铁佛镇高庄配变	10	200	0
40128	盱眙	铁佛镇邓庄配变	10	200	0
40129	盱眙	铁佛镇潘前配变	10	200	0
40130	盱眙	河滨壹号2#配电房5#变压器	10	630	393
40131	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#3综合变	10	400	223
40132	盱眙	三河农场黄湾小站综合变	10	200	119
40133	盱眙	旧铺镇木圩综合变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40134	盱眙	旧铺镇新塘综合变	10	200	79
40135	盱眙	旧铺镇中坝综合变	10	400	119
40136	盱眙	旧铺镇杨洼综合变	10	400	229
40137	盱眙	旧铺镇街道综合变	10	400	192
40138	盱眙	鲍集镇铁佛东咀1#配变	10	400	159
40139	盱眙	河桥镇黄龙小区1#箱变	10	630	373
40140	盱眙	临淮新寓2#配电房6#变压器	10	630	343
40141	盱眙	高桥变屋顶光伏	10	100	80
40142	盱眙	古桑滚润2#配变	10	200	113
40143	盱眙	大明公馆小区1-2#箱变	10	630	418
40144	盱眙	御景学府3#配电房4#变压器	10	630	313
40145	盱眙	三河农场方实民综合变	10	400	228
40146	盱眙	富润花园3-2#箱变	10	630	295
40147	盱眙	马坝金莺盛世佳园3#配变	10	800	640
40148	盱眙	河桥镇毛湖南郢2#变（丁乃能）	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40149	盱眙	四季华庭#1-2箱变	10	630	347
40150	盱眙	铁佛镇双洋配变	10	200	0
40151	盱眙	铁佛镇李南配变	10	200	0
40152	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	0
40153	盱眙	王店供电所配变	10	400	192
40154	盱眙	古城潘郢2#配变	10	200	128
40155	盱眙	河桥镇大院2#变	10	200	85
40156	盱眙	河桥镇龙泉大郢2#变	10	400	131
40157	盱眙	金园小区1#配电房 1#变	10	800	568
40158	盱眙	桂五镇世纪华联配变	10	400	99
40159	盱眙	东晋花苑1#变	10	630	280
40160	盱眙	东晋花苑2#变	10	630	276
40161	盱眙	穆店湾湖2#综合变	10	200	75
40162	盱眙	穆店大山2#综合变	10	200	100
40163	盱眙	三河农场黄湾生活区 综合变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40164	盱眙	河桥镇黄龙小区2#箱变	10	400	236
40165	盱眙	三河农场庆丰2#电站综合变	10	400	86
40166	盱眙	吾悦华府3号配电房19#变	10	800	505
40167	盱眙	星雨华府二期2#配电室1#变压器	10	800	554
40168	盱眙	枕水人家三期6#开关站兼5#配电房13#变	10	630	414
40169	盱眙	兴隆刘岗村钱庄配变	10	200	102
40170	盱眙	兴隆西拐电站2#配变	10	400	136
40171	盱眙	古城白郢配变	10	400	205
40172	盱眙	淮河镇凤凰花苑1#箱变	10	400	150
40173	盱眙	淮河镇凤凰花苑2#箱变	10	500	217
40174	盱眙	兆科学府1#配电房4#变压器	10	630	322
40175	盱眙	河桥镇毛湖西墩2#变	10	200	90
40176	盱眙	吾悦华府3号配电房20#变	10	800	521
40177	盱眙	三河农场垃圾站综合变	10	400	0
40178	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40179	盱眙	睿博1#配电房1#变压器	10	800	411
40180	盱眙	古桑塘埂2#配变	10	400	184
40181	盱眙	官滩镇军田3#综合变	10	200	63
40182	盱眙	古桑乡服装2#配变	10	400	136
40183	盱眙	朝阳名府二期3#配电房5#变压器	10	630	362
40184	盱眙	枕水人家三期1#开关站兼2#配电房4#变	10	630	414
40185	盱眙	盱城新城御景2#变压器	10	500	159
40186	盱眙	金鼎华府2-2#箱变	10	630	260
40187	盱眙	雍国府2#开关站兼配电房1#变压器	10	800	468
40188	盱眙	金鼎华府6-2#箱变	10	630	288
40189	盱眙	兆科学府3#配电房12#变压器	10	630	322
40190	盱眙	三河农场砖瓦厂生活区综合变	10	400	149
40191	盱眙	马坝金盛广场农民居住小区箱变	10	500	223
40192	盱眙	观音寺塘庄2#配变	10	400	228
40193	盱眙	兴隆窑厂西配变	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40194	盱眙	兴隆祖尧养殖配变	10	200	55
40195	盱眙	兴隆红旗南框2#配变	10	200	22
40196	盱眙	兴隆候庄北2#配变	10	200	0
40197	盱眙	兴隆金陡湖2#配变	10	400	83
40198	盱眙	古桑前洼变	10	400	210
40199	盱眙	鲍集镇铁佛杨滩七组 配变	10	200	69
40200	盱眙	鲍集镇淮东综合变	10	630	238
40201	盱眙	昌兴壹城3#配电房9# 变压器	10	800	314
40202	盱眙	古桑中山港水库配变	10	200	149
40203	盱眙	铁佛镇农贸市场3#配 变	10	400	195
40204	盱眙	铁佛镇新二东配变	10	400	208
40205	盱眙	伊顿蓝庭2#配电房5# 变压器	10	630	375
40206	盱眙	马坝高桥1#配变箱式 变	10	500	0
40207	盱眙	林海港湾1#干变	10	800	438
40208	盱眙	林海港湾2#干变	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40209	盱眙	官滩古河新居配电房1#变	10	800	478
40210	盱眙	淮河镇洪建村部南综合变	10	200	27
40211	盱眙	龙华雅居1#箱变01	10	630	337
40212	盱眙	龙华雅居2#箱变01	10	500	256
40213	盱眙	都梁天宸1#配电房3#变压器	10	800	595
40214	盱眙	书香文苑4#变	10	630	290
40215	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配变	10	400	0
40216	盱眙	河桥镇玉皇山2#变（魏守良）	10	200	139
40217	盱眙	桂五镇老小学配变	10	400	222
40218	盱眙	兴隆寺2#配变	10	200	62
40219	盱眙	盱眙国际商务大厦配电房3#变压器	10	800	316
40220	盱眙	山水人家6-2#箱变	10	630	382
40221	盱眙	水木清华三期4#配电房1#变压器	10	630	242
40222	盱眙	河桥镇淮峰杨郢2#变	10	200	94
40223	盱眙	河桥镇蒋郢小区3#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40224	盱眙	河桥镇三元刘庄2#变	10	200	118
40225	盱眙	旧铺镇林园2#综合变	10	200	61
40226	盱眙	昌兴壹城3#配电房8# 变压器	10	800	507
40227	盱眙	旧铺镇街西9#综合变	10	400	292
40228	盱眙	旧铺镇华山综合变	10	200	120
40229	盱眙	旧铺镇坝坂综合变	10	315	188
40230	盱眙	旧铺镇副业2#综合变	10	200	126
40231	盱眙	旧铺镇凡郢2#综合变	10	315	137
40232	盱眙	旧铺镇桥西2#综合变	10	200	42
40233	盱眙	恒大一期3#配电房10# 变压器	10	630	343
40234	盱眙	河桥镇瑞香小区2#箱 变	10	400	188
40235	盱眙	古桑马场林场配变	10	200	37
40236	盱眙	桂五镇东高综合变	10	200	73
40237	盱眙	黄花塘芦沟村集中区 配变	10	400	188
40238	盱眙	黄花塘泥沛村马灯配 变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40239	盱眙	崇文府2#配电房4#变压器	10	800	485
40240	盱眙	盱中宿舍公变	10	200	109
40241	盱眙	穆店莲塘农贸2#综合变	10	400	198
40242	盱眙	都梁天宸1#配电房4#变压器	10	800	612
40243	盱眙	官滩镇王桥圩区1#综合变	10	400	93
40244	盱眙	御景学府1#配电房1#变压器	10	800	396
40245	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房6#变压器	10	800	534
40246	盱眙	王店凡岗配变	10	200	83
40247	盱眙	河桥镇三元卞郢2#变	10	200	118
40248	盱眙	河桥镇黄龙唐郢2#变	10	200	99
40249	盱眙	河桥镇大莲湖新建2#变	10	400	113
40250	盱眙	河桥镇龙泉小郢3#变	10	400	243
40251	盱眙	旧铺镇小场2#综合变	10	100	61
40252	盱眙	黄花塘镇桃源小镇四期02#综合变	10	400	52
40253	盱眙	旧铺镇简庄综合变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40254	盱眙	旧铺镇栗树3#综合变	10	200	138
40255	盱眙	旧铺镇小洼3#综合变	10	315	209
40256	盱眙	旧铺镇碾坊2#综合变	10	315	173
40257	盱眙	旧铺镇农科2#综合变	10	400	268
40258	盱眙	书香文苑3#变	10	630	369
40259	盱眙	朝阳名府三期4#配电房8#变压器	10	630	278
40260	盱眙	河桥镇莲花小区4#变	10	400	237
40261	盱眙	塞纳摩尔5#配电房15#变压器	10	630	308
40262	盱眙	老子山刘咀中19507009综合变	10	400	205
40263	盱眙	官滩镇圣山北2#综合变	10	400	55
40264	盱眙	大明居3#配电房1#变压器	10	800	424
40265	盱眙	穆店镇维桥富康园1#综合变	10	400	211
40266	盱眙	三河农场粮贸3#综合变	10	400	189
40267	盱眙	黄花塘杜湖临里01#配变	10	630	450
40268	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房1#变压器	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40269	盱眙	盱城新城御景3#变压器	10	500	194
40270	盱眙	280#商贸5#美变间隔 配电变压器	10	630	359
40271	盱眙	鲍集镇铁佛单南配变	10	200	0
40272	盱眙	王店东元配变	10	400	159
40273	盱眙	古城大庄配变	10	400	209
40274	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三期02#综合变	10	400	217
40275	盱眙	碧桂园3#配电房10#变	10	630	284
40276	盱眙	河桥镇兴河小区3#变	10	400	217
40277	盱眙	旧铺镇张安2#综合变	10	200	110
40278	盱眙	旧铺镇张洪新庄2#综合变	10	200	91
40279	盱眙	旧铺镇洪营2#综合变	10	400	106
40280	盱眙	淮河镇前河综合变	10	400	56
40281	盱眙	海通二期A区13#楼2# 配电房1#变	10	1250	935
40282	盱眙	桂五镇农商行配变	10	400	208
40283	盱眙	都梁天宸1#配电房1# 变压器	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40284	盱眙	小太湖2#箱变01	10	630	218
40285	盱眙	昌兴壹城1#开关站兼 配电房2#变压器	10	800	477
40286	盱眙	车站新城1#配电房002 变	10	800	557
40287	盱眙	雍国府1#配电房1#变 压器	10	630	333
40288	盱眙	御景新城5#配电房1# 变压器	10	800	412
40289	盱眙	大明学府1#配电房2# 变	10	800	209
40290	盱眙	黄花塘新街花园小区 5#配变	10	400	129
40291	盱眙	黄花塘镇桃源小镇三 期01#综合变	10	400	180
40292	盱眙	吾悦华府1号配电室3# 变	10	800	447
40293	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#4综 合变	10	400	0
40294	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	0
40295	盱眙	谢圩小区南区2#变压 器	10	630	285
40296	盱眙	淮河镇草滩3#综合变	10	200	27
40297	盱眙	王店汪郢配变	10	200	44
40298	盱眙	官滩镇顾庄综合变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40299	盱眙	古城东港配变	10	200	119
40300	盱眙	马坝晒牛3#箱变配电 变压器	10	630	159
40301	盱眙	翡翠湾1#配电2#变	10	630	327
40302	盱眙	翡翠湾1#配电1#变	10	630	299
40303	盱眙	枕水人家三期4#配电 房12#变	10	630	402
40304	盱眙	昌兴壹城2#配电房5# 变压器	10	800	553
40305	盱眙	桂五镇高郢后山配变	10	200	0
40306	盱眙	星雨华府二期2#配电 室3#变压器	10	800	532
40307	盱眙	穆店罗郢2#综合变	10	200	108
40308	盱眙	明祖陵镇幸福小区综 合变	10	200	160
40309	盱眙	怡和家园3-2#箱变	10	630	416
40310	盱眙	磨涧新村1#配电房4# 变	10	630	385
40311	盱眙	明祖陵镇冯庄综合变	10	400	73
40312	盱眙	盱城镇商贸城2#变压 器	10	500	280
40313	盱眙	盱城镇商贸城3#变压 器	10	500	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40314	盱眙	健力铭都#1配电房1#变	10	800	199
40315	盱眙	管镇芮圩养殖#1配变	10	400	112
40316	盱眙	10kV壹山境小区配电房2#变压器	10	800	524
40317	盱眙	管镇芮圩养殖#2配变	10	200	72
40318	盱眙	马坝双马村农民居住小区1#变压器	10	500	263
40319	盱眙	古城陡山站配变	10	200	134
40320	盱眙	古城新建站配变	10	200	141
40321	盱眙	御景学府2号配电房4#变压器	10	630	386
40322	盱眙	三河变屋顶光伏	10	80	63
40323	盱眙	吾悦华府4号配电室13#变	10	800	461
40324	盱眙	穆店映山湖配变	10	500	354
40325	盱眙	大明居3#配电房2#变压器	10	800	432
40326	盱眙	黄花塘岗村铁军配变	10	200	160
40327	盱眙	黄花塘新街花园小区2#配变	10	400	142
40328	盱眙	黄花塘新街花园小区配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40329	盱眙	世纪名城4#箱变2#变	10	500	167
40330	盱眙	穆店镇维桥新能源综合变	10	200	0
40331	盱眙	古桑赵郢4#配变	10	400	146
40332	盱眙	桂五镇大关郢配变	10	200	49
40333	盱眙	昌兴壹城2#配电房3#变压器	10	800	443
40334	盱眙	淮河镇街道东3#综合变	10	400	169
40335	盱眙	王店鲁郢配变	10	400	201
40336	盱眙	淮河镇大洲小区综合变	10	400	190
40337	盱眙	古城龙山站配变	10	200	98
40338	盱眙	古城冯港2#配变	10	400	263
40339	盱眙	淮河镇中心渔场3#综合变	10	400	56
40340	盱眙	河桥镇幸福邻里小区箱变	10	630	392
40341	盱眙	家禧广场2#配电房1#变压器	10	1000	470
40342	盱眙	阳光巴黎3-2#箱变	10	630	395
40343	盱眙	黄花塘泥沛社区配变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40344	盱眙	枕水人家三期4#配电房9#变	10	630	414
40345	盱眙	淮河镇蛤滩六组2#综合变	10	200	92
40346	盱眙	马坝新小学3#配变	10	400	110
40347	盱眙	淮河镇蛤滩十组3#综合变	10	200	107
40348	盱眙	丽都国际5期3#配电房16#变	10	800	489
40349	盱眙	马坝油坊2#配变	10	200	144
40350	盱眙	水木清华三期5#配电房1#变压器	10	800	254
40351	盱眙	盱城下洼综合变	10	400	282
40352	盱眙	仇集镇棋盘4#(张保国)综合变	10	200	114
40353	盱眙	三河农场朱哨生活区综合变	10	200	102
40354	盱眙	帝景国际6号箱变01	10	630	211
40355	盱眙	帝景国际6号箱变02	10	630	99
40356	盱眙	河桥镇居委会坝埂3#变	10	400	217
40357	盱眙	新城市广场2-2#变	10	630	252
40358	盱眙	桂五镇馨桂邻里2#变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40359	盱眙	淮河镇陡湖8#综合变	10	400	226
40360	盱眙	淮河镇淮河新城箱变	10	630	370
40361	盱眙	马坝梁庄2#综合变 （东阳）	10	200	111
40362	盱眙	淮河镇前河东2#综合变	10	200	97
40363	盱眙	淮河镇杨嘴西2#综合变	10	400	74
40364	盱眙	淮河镇养殖场4#综合变	10	200	31
40365	盱眙	淮河镇养殖场3#综合变	10	400	269
40366	盱眙	盱城前竹综合变	10	80	30
40367	盱眙	鲍集镇肖嘴引河一组 #3综合变	10	400	41
40368	盱眙	明祖陵渡口南庄#3综合变	10	400	142
40369	盱眙	兴隆陡北街后配变	10	200	68
40370	盱眙	帝景国际1#箱变002	10	630	273
40371	盱眙	金阳光小区箱变02	10	400	91
40372	盱眙	130#八里岔分校公变	10	500	221
40373	盱眙	195#三分校公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40374	盱眙	都梁中学宿舍公变	10	630	242
40375	盱眙	皇家花苑2#箱变	10	630	236
40376	盱眙	香格里拉公馆1#配电房3#变压器	10	800	449
40377	盱眙	富宇名都6#箱变1#变	10	630	281
40378	盱眙	兆科学府4#配电房16#变压器	10	630	294
40379	盱眙	淮河镇城根八组综合变	10	200	38
40380	盱眙	淮水湾小区2#配电房5#变	10	630	445
40381	盱眙	鲍集镇铁佛项台四组配变	10	200	160
40382	盱眙	马坝学府华庭2#配变	10	630	346
40383	盱眙	兴隆寺配变	10	200	61
40384	盱眙	三河农场猪场综合变	10	400	194
40385	盱眙	穆店镇维桥维小2#综合变	10	400	208
40386	盱眙	金地国际2-2#变	10	630	217
40387	盱眙	古桑夏郢4#配变	10	400	104
40388	盱眙	桂五镇馨桂邻里1#变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40389	盱眙	金悦珑府配电房4#变压器	10	630	376
40390	盱眙	紫竹兰庭1-1#配电房8#变压器	10	800	437
40391	盱眙	昌兴壹城4#配电房14#变压器	10	800	491
40392	盱眙	丽都国际1#配电房1#配电变压器	10	630	262
40393	盱眙	丽都国际1#配电房2#配电变压器	10	630	294
40394	盱眙	丽都国际1#配电房3#配电变压器	10	630	327
40395	盱眙	圣海天鹅湖小区1#配电房001变	10	800	287
40396	盱眙	兴隆西陡湖中配变	10	400	124
40397	盱眙	高坝范庄配变	10	200	130
40398	盱眙	河桥镇河桥小区#3变	10	400	159
40399	盱眙	官滩镇政府4#综合变	10	400	171
40400	盱眙	酃水家园3#箱变01	10	630	280
40401	盱眙	桂五镇山头队配变	10	200	145
40402	盱眙	紫竹兰庭1#开关站4#变压器	10	800	538
40403	盱眙	穆店滨湖5#综合变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40404	盱眙	三河农场粮贸2#综合变	10	400	188
40405	盱眙	紫竹兰庭1#开关站2#变压器	10	800	481
40406	盱眙	桂五镇马庄1#配变	10	200	130
40407	盱眙	桂五镇梅郢配变	10	400	180
40408	盱眙	金地国际3-2#变	10	400	155
40409	盱眙	圣海天鹅湖二期4#配电房#1变压器	10	800	523
40410	盱眙	富宇名都3#箱变#1变	10	630	279
40411	盱眙	果园小区4公变	10	400	192
40412	盱眙	九天宾馆2#箱变001	10	630	264
40413	盱眙	三河农场小侍庄综合变	10	200	0
40414	盱眙	金鼎华府3#箱变01	10	630	117
40415	盱眙	香榭大道小区开关站兼配电房4#变压器	10	630	381
40416	盱眙	紫金湖畔4#配电房9#变压器	10	800	392
40417	盱眙	三河农场安置区2#综合变	10	400	152
40418	盱眙	桂五镇敬老院台区	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40419	盱眙	桂五镇周圩配变	10	200	88
40420	盱眙	桂五镇张港配变	10	200	147
40421	盱眙	山水名都5#箱变02	10	500	262
40422	盱眙	阅淮苑配电房2#变	10	630	250
40423	盱眙	三河农场二环路西综合变	10	400	157
40424	盱眙	小岗巷3#公变	10	400	71
40425	盱眙	碧桂园7#变压器	10	800	366
40426	盱眙	金鼎华府1-1#箱变	10	630	277
40427	盱眙	三河农场大王综合变	10	200	0
40428	盱眙	富润花园2-1#箱变	10	630	332
40429	盱眙	欧洲城8#箱变001	10	500	127
40430	盱眙	三河农场朱哨电站2#综合变	10	400	220
40431	盱眙	淮河镇小溪六组3#综合变	10	400	209
40432	盱眙	淮河镇大境界综合变	10	315	85
40433	盱眙	崇文府3#配电房7#变压器	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40434	盱眙	桂五镇王郢综合变	10	200	97
40435	盱眙	王店小红山配变	10	200	87
40436	盱眙	御景学府1#配电房3# 变压器	10	800	389
40437	盱眙	东苑新城变电所1#主 变	10	800	500
40438	盱眙	都梁名郡三期2#配电 房4#变	10	800	506
40439	盱眙	东苑新城A1箱变01	10	630	358
40440	盱眙	圣海天鹅湖二期3#配 电房#3变压器	10	800	482
40441	盱眙	圣海天鹅湖二期4#配 电房#2变压器	10	800	538
40442	盱眙	沙岗人家三期3#配电 房4#变	10	630	424
40443	盱眙	富宇名都5#箱变#1变	10	400	147
40444	盱眙	河桥镇龙泉王郢2#变	10	400	269
40445	盱眙	东苑新城3#配电室02 变	10	800	479
40446	盱眙	河桥镇场部2#变	10	400	206
40447	盱眙	三河农场四队1#综合 变	10	400	0
40448	盱眙	三河农场冷冻厂综合 变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40449	盱眙	大明居3#配电房3#变压器	10	800	417
40450	盱眙	河桥镇龙泉古来2#变	10	400	244
40451	盱眙	中澳生态城1#箱变02变	10	630	199
40452	盱眙	怡尚名都2#配电房1#变	10	800	500
40453	盱眙	山水名都3#箱变02	10	500	79
40454	盱眙	南苑新城#1配电室1#变	10	800	421
40455	盱眙	恒泰蓝湾2#变	10	630	318
40456	盱眙	金鼎华府7-1#箱变	10	630	185
40457	盱眙	富宇名都2#箱变#1变	10	500	194
40458	盱眙	中澳生态城2#箱变01变	10	630	243
40459	盱眙	兆科学府1#开关站兼配电房1#变压器	10	800	340
40460	盱眙	都梁天宸3#配电房2#变压器	10	800	554
40461	盱眙	淮河镇街道南3#综合变	10	400	70
40462	盱眙	都梁天宸3#配电房3#变压器	10	800	558
40463	盱眙	东方世纪城3期配电房9#变压器	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40464	盱眙	官滩镇圣山北综合变	10	400	136
40465	盱眙	官滩镇花营小区综合变	10	400	109
40466	盱眙	山水名都#1箱变02	10	630	240
40467	盱眙	碧桂园一期配电房002	10	800	444
40468	盱眙	碧桂园一期配电房004	10	800	254
40469	盱眙	圣地亚小区2#-2综合变	10	400	212
40470	盱眙	山水名都6#箱变01	10	400	142
40471	盱眙	沙岗人家三期3#配电房3#变	10	630	375
40472	盱眙	明祖陵镇沿淮刘庄综合变	10	200	72
40473	盱眙	恒大2#配电房7#变压器	10	630	338
40474	盱眙	吾悦华府2号配电室9#变	10	800	469
40475	盱眙	睿博1#配电房3#变压器	10	800	521
40476	盱眙	山水天宸1#变压器	10	630	459
40477	盱眙	盱城镇木庄4#综合变	10	400	271
40478	盱眙	碧桂园6#变压器	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40479	盱眙	碧桂园5#变压器	10	800	369
40480	盱眙	恒泰蓝湾4#变	10	630	344
40481	盱眙	大桐学林华府2#配电房2#变压器	10	800	481
40482	盱眙	南苑新城#2配电室4#变	10	800	333
40483	盱眙	山水名都#1箱变01	10	630	10
40484	盱眙	万盛悦府3#配电房3#变	10	630	227
40485	盱眙	明祖陵镇龚庄圩北综合变	10	200	9
40486	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西#2综合变	10	400	0
40487	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩综合变	10	400	0
40488	盱眙	维桥御景家苑3#综合变	10	800	486
40489	盱眙	桂五镇刁郢后山综合变	10	200	100
40490	盱眙	崇文府3#配电房6#变压器	10	800	407
40491	盱眙	旧铺镇泊口综合变	10	400	244
40492	盱眙	黄花塘镇旧铺旭苑综合变	10	400	201
40493	盱眙	圣海天鹅湖二期4#配电房#3变压器	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40494	盱眙	怡尚名都1#开关站(配电房)4#变	10	800	384
40495	盱眙	丽都国际二期2#配电房9#变压器	10	800	336
40496	盱眙	旧铺镇新城综合变	10	400	128
40497	盱眙	黄花塘镇同创新城8#楼综合变	10	630	285
40498	盱眙	碧桂园4期4#配电房13#变压器	10	630	290
40499	盱眙	金海铂越2#配电房4#变压器	10	800	319
40500	盱眙	三河农场机关综合变	10	400	191
40501	盱眙	富宇名都4#箱变#1变	10	630	323
40502	盱眙	金鼎华府高层2#配电房1#变压器	10	630	17
40503	盱眙	三河农场开发区综合变	10	400	0
40504	盱眙	碧桂园一期配电房003	10	800	353
40505	盱眙	恒泰蓝湾1#变	10	630	254
40506	盱眙	怡尚名都1#开关站(配电房)3#变	10	800	407
40507	盱眙	南苑新城#4配电室8#变	10	1000	414
40508	盱眙	金鼎华府2-1#箱变	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40509	盱眙	万盛悦府3#配电房1#变	10	630	204
40510	盱眙	金鼎华府高层1#开关站1#变压器	10	630	0
40511	盱眙	怡尚名都2#配电房2#变	10	800	485
40512	盱眙	金色家园2#变	10	630	347
40513	盱眙	南苑小区2#箱变	10	400	128
40514	盱眙	铁佛岗三配变	10	200	117
40515	盱眙	紫金湖畔4#配电房10#变压器	10	800	479
40516	盱眙	古城韩郢2#配变	10	400	223
40517	盱眙	淮河镇洪建村部3#综合变	10	400	154
40518	盱眙	金海铂越3#配电房4#变压器	10	630	309
40519	盱眙	河桥镇河桥小区变	10	400	127
40520	盱眙	丽都国际二期2#配电房10#变压器	10	800	474
40521	盱眙	三河农场秦岗2#综合变	10	400	0
40522	盱眙	山水名都5#箱变01	10	500	147
40523	盱眙	恒泰蓝湾3#变	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40524	盱眙	三河农场三小配变	10	400	320
40525	盱眙	三河农场冷冻厂配变	10	400	320
40526	盱眙	谢圩小区北区1#变压器	10	630	401
40527	盱眙	碧桂园一期配电房001	10	800	379
40528	盱眙	阅淮苑配电房4#变	10	630	303
40529	盱眙	沙岗人家三期3#配电房1#变	10	630	405
40530	盱眙	三河农场孙岗综合变	10	200	0
40531	盱眙	271#国贸1#美变	10	630	69
40532	盱眙	大桐学林华府2#配电房1#变压器	10	800	484
40533	盱眙	紫金湖畔5#配电房12#变压器	10	800	542
40534	盱眙	古城郑郢东配变	10	200	75
40535	盱眙	王店井南配变	10	400	81
40536	盱眙	枕水人家二期开关站兼1#配电房2#变	10	800	492
40537	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄#2综合变	10	400	0
40538	盱眙	中澳生态城2#箱变02变	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40539	盱眙	东苑新城变电所2#主变	10	800	483
40540	盱眙	南苑新城#2配电室3#变	10	800	322
40541	盱眙	南苑新城#1配电室2#变	10	800	315
40542	盱眙	南苑小区1#箱变	10	400	139
40543	盱眙	黄花塘芦沟新区变压器-双绕组	10	630	384
40544	盱眙	丽都国际二期2#配电房7#变压器	10	800	424
40545	盱眙	三河农场二环路东配变	10	400	320
40546	盱眙	金色家园1#变	10	630	365
40547	盱眙	金鼎华府高层1#开关站4#变压器	10	630	155
40548	盱眙	圣海天鹅湖二期3#配电房#4变压器	10	800	516
40549	盱眙	东苑新城2#配电室01变	10	800	459
40550	盱眙	紫霞岭小区1#配电房1#变	10	630	238
40551	盱眙	磨涧新村1#配电房2#变	10	630	398
40552	盱眙	王店井北配变	10	200	101
40553	盱眙	王店南郢配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40554	盱眙	马坝街南社区箱变变压器	10	630	275
40555	盱眙	官滩古河新居配电房2#变	10	800	477
40556	盱眙	昌兴壹城4#配电房11#变压器	10	800	574
40557	盱眙	车站新城公变	10	100	20
40558	盱眙	中行2#箱变01	10	630	172
40559	盱眙	东苑新城3#配电室01变	10	800	347
40560	盱眙	山水名都2#箱变02	10	500	201
40561	盱眙	民政局公变	10	400	52
40562	盱眙	怡尚名都1#开关站(配电房)1#变	10	800	493
40563	盱眙	紫霞岭小区1#配电房3#变	10	630	219
40564	盱眙	圣海天鹅湖二期3#配电房#1变压器	10	800	472
40565	盱眙	淮河镇前进综合变	10	200	85
40566	盱眙	淮河镇林柴场综合变	10	400	277
40567	盱眙	紫金公馆1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	0
40568	盱眙	鲍集镇铁佛庞庄1#配变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40569	盱眙	吾悦华府5号配电室 16#变	10	800	491
40570	盱眙	丽都国际5期3#配电房 17#变	10	800	440
40571	盱眙	水木清华2#配电房4# 变	10	800	364
40572	盱眙	大桐学林华府2#配电 房3#变压器	10	800	373
40573	盱眙	都梁名郡三期2#配电 房2#变	10	800	423
40574	盱眙	南苑新城#4配电室7# 变	10	1000	498
40575	盱眙	丽都国际二期2#配电 房8#变压器	10	800	408
40576	盱眙	官滩镇汇宝购物广场 综合变	10	630	287
40577	盱眙	金鼎华府5-1#箱变	10	630	90
40578	盱眙	水木清华3#配电室 （二期）1#变	10	800	363
40579	盱眙	富润花园3-1#箱变	10	630	332
40580	盱眙	穆山小区箱变	10	400	218
40581	盱眙	富宇名都1#箱变#1变	10	500	186
40582	盱眙	怡尚名都1#开关站(配 电房)2#变	10	800	562
40583	盱眙	山水名都6#箱变02	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40584	盱眙	南苑新城#3配电室6#变	10	1000	423
40585	盱眙	金海铂越4#配电房2#变压器	10	800	435
40586	盱眙	山水天宸6#变压器	10	630	414
40587	盱眙	旧铺镇胜利4#综合变	10	400	234
40588	盱眙	淮河镇腰西东综合变	10	200	84
40589	盱眙	淮河镇腰东中综合变	10	200	71
40590	盱眙	金鼎华府6-1#箱变	10	630	190
40591	盱眙	都梁名郡三期2#配电房3#变	10	800	399
40592	盱眙	山水名都2#箱变01	10	500	98
40593	盱眙	康桥公寓（箱变）2#变	10	630	430
40594	盱眙	山水名都3#箱变01	10	500	91
40595	盱眙	海通时代广场B区4#变	10	630	357
40596	盱眙	富润花园1-1#箱变	10	630	277
40597	盱眙	中澳生态城1#箱变01变	10	630	243
40598	盱眙	宏润嘉园二期2#配电房1#变压器	10	630	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40599	盱眙	穆店合心2#综合变	10	200	85
40600	盱眙	穆店大桥2#综合变	10	200	58
40601	盱眙	黄花塘五里村岔路配变	10	400	139
40602	盱眙	黄花塘枣园村枣园小区配变	10	400	143
40603	盱眙	碧桂园8#变压器	10	800	435
40604	盱眙	欧洲城7#箱变001	10	630	271
40605	盱眙	穆店黄练山综合变	10	400	237
40606	盱眙	三河农场蒋庄后综合变	10	630	0
40607	盱眙	三河186线庆丰电站1#配变	10	200	160
40608	盱眙	三河186线庆丰电站2#配变	10	400	320
40609	盱眙	沙岗人家三期3#配电房2#变	10	630	297
40610	盱眙	三河农场184线砖瓦厂生产区配变	10	400	320
40611	盱眙	山水名都4#箱变02	10	630	134
40612	盱眙	紫霞岭小区1#配电房4#变	10	630	374
40613	盱眙	三河186线朱哨电站配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40614	盱眙	紫霞岭小区1#配电房 2#变	10	630	96
40615	盱眙	贤亮新居1#变	10	800	632
40616	盱眙	河桥镇大莲湖鱼种场 变	10	200	0
40617	盱眙	三河农场刘圩生活区 综合变	10	200	102
40618	盱眙	河桥镇水源厂变	10	400	12
40619	盱眙	河桥镇戴巷变	10	400	216
40620	盱眙	香江花园1-2#变	10	630	372
40621	盱眙	河桥镇大莲湖新建变	10	400	142
40622	盱眙	河桥镇居委会坝埂变	10	400	176
40623	盱眙	官滩镇岗头2#综合变	10	400	175
40624	盱眙	河桥镇打石山小区1# 箱变	10	400	240
40625	盱眙	枕水人家1#开关站兼 配电房1#变	10	630	362
40626	盱眙	281#环卫站公变	10	400	182
40627	盱眙	怡和家园2-1#箱变	10	630	428
40628	盱眙	南苑新城#3配电室5# 变	10	1000	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40629	盱眙	马坝教堂箱变01	10	630	246
40630	盱眙	山水名都4#箱变01	10	630	219
40631	盱眙	阅淮苑配电房3#变	10	630	229
40632	盱眙	种鸡厂箱变	10	400	257
40633	盱眙	御景新城3#开关站兼 配电房2#变压器	10	800	587
40634	盱眙	富宇名都7#箱变1#变	10	630	207
40635	盱眙	梁营变屋顶光伏	10	80	63
40636	盱眙	古桑丁田2#配变	10	200	152
40637	盱眙	官滩镇中港2#综合变	10	400	253
40638	盱眙	朱楼陆庄变	10	200	17
40639	盱眙	维桥乡小刘综合变	10	200	122
40640	盱眙	官滩镇罗庄二队综合 变	10	400	208
40641	盱眙	维桥乡长墩综合变	10	400	253
40642	盱眙	古城南郢配变	10	200	0
40643	盱眙	古城林场配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40644	盱眙	穆店秋燕2#综合变	10	200	131
40645	盱眙	维桥乡郭庄社区1#综合变	10	630	381
40646	盱眙	黄花塘岗村芦沟小区2#配变	10	100	80
40647	盱眙	鲍集镇龙庄综合变	10	200	59
40648	盱眙	穆店野场1#综合变	10	400	233
40649	盱眙	马庄新岗配变	10	200	114
40650	盱眙	王店徐郢2#配变	10	200	56
40651	盱眙	三河农场猪场2#综合变	10	400	157
40652	盱眙	277#泵站2#公变	10	630	478
40653	盱眙	明祖陵镇园区二号路2#综合变	10	400	229
40654	盱眙	桂五镇鼓楼2#配变	10	400	174
40655	盱眙	黄花塘杨庄村杨湖配变	10	200	67
40656	盱眙	穆店沙岗综合变	10	400	251
40657	盱眙	穆店朱场综合变	10	400	227
40658	盱眙	三河农场三区排站综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40659	盱眙	马坝新建配变	10	200	95
40660	盱眙	维桥乡小桥东2#综合变	10	400	182
40661	盱眙	维桥乡青墩头2#综合变	10	400	128
40662	盱眙	维桥乡维穆路综合变	10	630	123
40663	盱眙	旧铺镇人民2#综合变	10	400	223
40664	盱眙	黄花塘倜傥村光明配变	10	200	54
40665	盱眙	黄花塘倜傥村东风配变	10	400	257
40666	盱眙	维桥乡瓦屋综合变	10	400	256
40667	盱眙	维桥乡小朱庄综合变	10	400	279
40668	盱眙	维桥乡青南综合变	10	200	76
40669	盱眙	黄花塘倜傥村长坝配变	10	200	68
40670	盱眙	维桥乡闵庄综合变	10	400	0
40671	盱眙	维桥乡饭店综合变	10	400	0
40672	盱眙	维桥乡沟埂综合变	10	400	0
40673	盱眙	维桥乡桃元王庄综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40674	盱眙	城市桃源4#变	10	630	448
40675	盱眙	金桂家园8#箱变08#变压器	10	630	406
40676	盱眙	黄花塘倜傥上郢2#配变	10	400	247
40677	盱眙	马坝西窑配变	10	400	0
40678	盱眙	黄花塘何圩村江庄配变	10	400	221
40679	盱眙	马坝木器厂配变	10	400	0
40680	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房2#变压器	10	800	146
40681	盱眙	恒西陈庄变	10	400	55
40682	盱眙	明祖陵镇渡口新区#2综合变	10	400	204
40683	盱眙	富润花园1-2#箱变	10	630	284
40684	盱眙	河桥镇富淮滩2#变	10	400	189
40685	盱眙	金海铂越4#配电房1#变压器	10	800	469
40686	盱眙	河桥镇三元吴咀变	10	400	216
40687	盱眙	河桥镇三元猪厂变	10	400	243
40688	盱眙	河桥镇居委会坝埂2#变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40689	盱眙	王店油桐站配变	10	200	113
40690	盱眙	穆店新街综合变	10	630	429
40691	盱眙	维桥乡新农民街4#综合变	10	400	130
40692	盱眙	姬庄小区#1变	10	800	482
40693	盱眙	黄花塘岗村小坝配变	10	400	260
40694	盱眙	管镇潘庄配变	10	400	105
40695	盱眙	小马庄2#配变	10	200	67
40696	盱眙	黄花塘岗村蔡湖2#配变	10	200	88
40697	盱眙	官滩镇金圩临湖综合变	10	200	74
40698	盱眙	西子曼哈顿小区1#变压器	10	630	191
40699	盱眙	金桂家园5#箱变05#变压器	10	630	349
40700	盱眙	兴隆西陡湖西配变	10	630	120
40701	盱眙	维桥乡新农民街3#综合变	10	400	72
40702	盱眙	马坝南湾配变	10	400	257
40703	盱眙	仇集镇丁管2#综合变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40704	盱眙	淮河镇保庄圩6#综合变	10	200	112
40705	盱眙	观音寺中心变	10	400	92
40706	盱眙	鲍集镇农商行综合变	10	400	104
40707	盱眙	王店太平配变	10	200	129
40708	盱眙	管镇北周配变	10	200	82
40709	盱眙	黄花塘岗村街北2#配变	10	400	160
40710	盱眙	官滩镇金圩村南站综合变	10	200	62
40711	盱眙	高坝王庄变	10	200	120
40712	盱眙	观音寺东区变	10	400	163
40713	盱眙	高坝船塘变	10	400	144
40714	盱眙	淮水湾小区2#配电房7#变	10	630	455
40715	盱眙	官滩镇刘庄小区综合变	10	400	254
40716	盱眙	黄花塘耿庄村豆庄配变	10	400	255
40717	盱眙	王店东郢配变	10	400	124
40718	盱眙	官滩镇金圩村2#综合变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40719	盱眙	穆店李东2#综合变	10	400	212
40720	盱眙	官滩镇金圩村部综合变	10	200	75
40721	盱眙	官滩镇杨西机站综合变	10	400	256
40722	盱眙	官滩镇小窑综合变	10	200	22
40723	盱眙	王店中队配变	10	400	154
40724	盱眙	黄花塘五里村五里小区配变	10	400	226
40725	盱眙	官滩镇索涧综合变	10	200	70
40726	盱眙	鲍集镇鲍北#2综合变	10	200	23
40727	盱眙	王店花园配变	10	200	81
40728	盱眙	孙弯渔场配变	10	200	29
40729	盱眙	官滩镇小李庄2#综合变	10	400	156
40730	盱眙	马坝桥东配变	10	200	0
40731	盱眙	穆店莲塘小区1#综合变	10	400	201
40732	盱眙	明祖陵镇渡口小戚综合变	10	400	199
40733	盱眙	王店史郢配变	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40734	盱眙	黄花塘五里村村部配变	10	400	183
40735	盱眙	淮水湾小区2#配电房8#变	10	630	465
40736	盱眙	官滩花营综合变	10	200	45
40737	盱眙	观音寺岳庄配变	10	200	28
40738	盱眙	马坝农场配变	10	630	437
40739	盱眙	官滩镇合山小区综合变	10	200	96
40740	盱眙	马坝卧龙张东配变	10	400	281
40741	盱眙	官滩镇侍涧村部综合变	10	100	30
40742	盱眙	马坝坝头配变（东阳）	10	400	177
40743	盱眙	官滩镇索塘2#综合变	10	200	53
40744	盱眙	官滩镇大孟庄综合变	10	200	101
40745	盱眙	穆店赵庄1#综合变	10	400	255
40746	盱眙	兴隆团结河2#配变	10	400	93
40747	盱眙	明祖陵镇明陵俞桥#1综合变	10	400	242
40748	盱眙	王店路西配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40749	盱眙	黄花塘岗村蔡湖配变	10	400	272
40750	盱眙	恒西涟塘变	10	200	59
40751	盱眙	穆店茆郢综合变	10	200	111
40752	盱眙	官滩镇孙涧北综合变	10	400	225
40753	盱眙	官滩镇药材配变	10	200	85
40754	盱眙	香江花苑2-2#变	10	630	309
40755	盱眙	官滩镇下洼综合变	10	200	55
40756	盱眙	马坝保桥配变（东 阳）	10	200	123
40757	盱眙	黄花塘何圩村老庄配 变	10	200	98
40758	盱眙	马坝墩塘配变（东 阳）	10	400	252
40759	盱眙	黄花塘何圩村大庄配 变	10	200	129
40760	盱眙	穆店七星综合变	10	200	62
40761	盱眙	鲍集镇旧集#2综合变	10	400	82
40762	盱眙	王店陆港配变	10	400	276
40763	盱眙	马坝胜利2#配变（东 阳）	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40764	盱眙	明祖陵镇沙巷王何综合变	10	400	234
40765	盱眙	马坝食品配变（东阳）	10	400	226
40766	盱眙	黄花塘岗村大坝配变	10	200	107
40767	盱眙	黄花塘岗村菜场配变	10	400	223
40768	盱眙	明祖陵镇项魏柳梢综合变	10	400	207
40769	盱眙	马坝王塘配变（东阳）	10	400	201
40770	盱眙	马坝武庄配变（东阳）	10	200	67
40771	盱眙	马坝医院配变（东阳）	10	400	184
40772	盱眙	维桥乡坝西综合变	10	400	200
40773	盱眙	穆店苗郢综合变	10	200	103
40774	盱眙	黄花塘侔倪村东风2#配变	10	400	231
40775	盱眙	王店猪厂配变	10	400	280
40776	盱眙	王店板厂配变	10	200	81
40777	盱眙	河桥镇瑞香小区1#箱变	10	400	255
40778	盱眙	王店平安小区配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40779	盱眙	马坝朱庄配变	10	200	97
40780	盱眙	商业街配变	10	400	191
40781	盱眙	明祖陵镇项魏西韩综合变	10	400	273
40782	盱眙	明祖陵镇项魏朱岗#1综合变	10	400	181
40783	盱眙	仇集镇大许营2#综合变	10	400	223
40784	盱眙	王店大王郢配变	10	200	87
40785	盱眙	王店街东路北配变	10	400	154
40786	盱眙	王店敬老院配变	10	400	193
40787	盱眙	王店马路1#配变	10	400	204
40788	盱眙	古城小王郢配变	10	200	38
40789	盱眙	古城于南配变	10	400	228
40790	盱眙	马坝山东配变（东阳）	10	400	268
40791	盱眙	官滩镇古河西2#综合变	10	400	263
40792	盱眙	官滩镇王桥马庄2#综合变	10	400	244
40793	盱眙	维桥乡东张综合变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40794	盱眙	明祖陵镇费庄南庄#3综合变	10	400	241
40795	盱眙	官滩镇步行街2#综合变	10	400	116
40796	盱眙	九里明庄变	10	315	44
40797	盱眙	维桥乡乔庄综合变	10	400	226
40798	盱眙	马坝窑墩2#配变	10	630	296
40799	盱眙	马坝二塘配变（高桥）	10	315	220
40800	盱眙	马坝占庄配变（东阳）	10	200	68
40801	盱眙	马坝瓦地配变（东阳）	10	400	255
40802	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	0
40803	盱眙	231#琵琶井小区公变	10	500	28
40804	盱眙	仇集镇马港#2综合变	10	200	65
40805	盱眙	仇集镇街东#2综合变	10	200	115
40806	盱眙	穆店陈小郢综合变	10	200	105
40807	盱眙	桂五镇余郢配变	10	200	98
40808	盱眙	桂五镇小李围配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40809	盱眙	穆店葛庄综合变	10	200	102
40810	盱眙	桂五镇岗头配变	10	200	110
40811	盱眙	桂五镇星星居委会2# 配变	10	400	188
40812	盱眙	桂五镇四桥2#配变	10	400	212
40813	盱眙	桂五镇刘郢2#配变	10	200	70
40814	盱眙	穆店贺庄1#综合变	10	200	111
40815	盱眙	穆店马湖综合变	10	400	175
40816	盱眙	穆店新朋综合变	10	400	245
40817	盱眙	张庄2#配变	10	400	169
40818	盱眙	穆店李西综合变	10	200	159
40819	盱眙	穆店路洼综合变	10	200	119
40820	盱眙	穆店穆小综合变	10	630	139
40821	盱眙	穆店越李综合变	10	200	96
40822	盱眙	穆店练武综合变	10	200	97
40823	盱眙	穆店前进综合变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40824	盱眙	旧铺镇北冲综合变	10	200	65
40825	盱眙	旧铺镇果园2#综合变	10	200	0
40826	盱眙	旧铺镇桃花综合变	10	200	98
40827	盱眙	旧铺镇邵营综合变	10	200	85
40828	盱眙	旧铺镇张安综合变	10	200	105
40829	盱眙	黄花塘杨庄村徐叶庄 2#配变	10	200	60
40830	盱眙	旧铺镇张洪东岗2#综合变	10	200	125
40831	盱眙	旧铺镇苏岗综合变	10	400	228
40832	盱眙	马坝塘窝配变	10	100	49
40833	盱眙	旧铺镇洪营综合变	10	200	46
40834	盱眙	黄花塘晏庄村部2#配变	10	100	28
40835	盱眙	旧铺镇千柳葛庄综合变	10	200	127
40836	盱眙	黄花塘新街新建配变	10	400	164
40837	盱眙	黄花塘泥沛村花园配变	10	200	90
40838	盱眙	黄花塘林庄村十里配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40839	盱眙	河桥镇淮峰丁洼2#变	10	200	118
40840	盱眙	黄花塘泥沛村钻井配变	10	200	74
40841	盱眙	黄花塘岗村街东2#配变	10	400	187
40842	盱眙	河桥镇龙泉2#变	10	200	55
40843	盱眙	黄花塘岗村街西2#配变	10	200	64
40844	盱眙	黄花塘五星村陈庄配变	10	200	67
40845	盱眙	马坝腊塘2#配变	10	400	47
40846	盱眙	68#吴小庄2#变	10	630	23
40847	盱眙	石牛排档配变	10	400	140
40848	盱眙	后洼配变	10	630	255
40849	盱眙	官滩镇索庄2#综合变	10	200	102
40850	盱眙	盱城镇四山2#台片	10	400	202
40851	盱眙	旧铺镇白安2#综合变	10	400	35
40852	盱眙	官滩镇杨岗2#综合变	10	200	64
40853	盱眙	旧铺镇小学2#综合变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40854	盱眙	旧铺镇张坝综合变	10	400	264
40855	盱眙	旧铺镇坝头2#综合变	10	200	102
40856	盱眙	220#十字街2#公变	10	315	204
40857	盱眙	旧铺镇砖井2#综合变	10	200	96
40858	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	0
40859	盱眙	官滩镇魏小庄综合变	10	400	135
40860	盱眙	旧铺镇中心2#综合变	10	400	178
40861	盱眙	官滩镇小许庄综合变	10	200	69
40862	盱眙	官滩镇小马庄2#综合变	10	200	111
40863	盱眙	马坝老街2#配变	10	630	215
40864	盱眙	马坝路东2#配变	10	630	175
40865	盱眙	马坝校东2#配变	10	630	129
40866	盱眙	马坝高塘西配变	10	630	202
40867	盱眙	官滩镇翅膀河综合变	10	400	257
40868	盱眙	马坝高岗南配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40869	盱眙	马坝井庄西配变	10	400	124
40870	盱眙	马坝山西大庄配变	10	100	15
40871	盱眙	马坝梁西配变	10	200	72
40872	盱眙	维桥乡盛庄综合变	10	200	0
40873	盱眙	兴隆候庄北配变	10	400	124
40874	盱眙	官滩镇刘庄小区2#综合变	10	200	97
40875	盱眙	马坝板桥马庄	10	100	45
40876	盱眙	维桥乡董庄综合变	10	400	0
40877	盱眙	248#桃园小区2#公变	10	400	113
40878	盱眙	官滩镇小李庄综合变	10	400	174
40879	盱眙	马坝道班2#配变	10	400	13
40880	盱眙	维桥乡新街综合变	10	400	52
40881	盱眙	管镇龚北配变	10	400	126
40882	盱眙	维桥乡农民街2#综合变	10	400	130
40883	盱眙	官滩镇三墩#2综合变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40884	盱眙	维桥乡雨花综合变	10	400	98
40885	盱眙	兴隆李咀配变	10	200	67
40886	盱眙	明祖陵镇明陵虾塘综合变	10	400	14
40887	盱眙	铁佛镇北街配变	10	400	0
40888	盱眙	明祖陵镇沿淮盛庄#2综合变	10	400	214
40889	盱眙	维桥乡孙庄综合变	10	200	37
40890	盱眙	官滩镇高营2#综合变	10	200	138
40891	盱眙	兴隆历庄北配变	10	400	241
40892	盱眙	马坝高桥老街2#配变（高桥）	10	400	112
40893	盱眙	铁佛镇新圩配变	10	200	103
40894	盱眙	兴隆晓庄三队	10	200	38
40895	盱眙	铁佛镇岗七配变	10	200	90
40896	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	0
40897	盱眙	兴隆蔡庄南配变	10	200	89
40898	盱眙	马坝商北配变（高桥）	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40899	盱眙	马坝商南配变（高桥）	10	400	148
40900	盱眙	兴隆晓庄六队配变	10	200	61
40901	盱眙	圣地亚小区二期1#箱变高压间隔配电变压	10	500	137
40902	盱眙	桂五镇大坝配变	10	200	121
40903	盱眙	万豪国际2#主变	10	1000	426
40904	盱眙	五环中央公馆居配三期配电房11#变	10	800	400
40905	盱眙	五环中央公馆居配三期配电房12#变	10	800	440
40906	盱眙	五环中央公馆居配三期配电房10#变	10	800	399
40907	盱眙	五环中央公馆居配三期配电房9#变	10	800	411
40908	盱眙	259#龙泉菜场2#公变	10	400	32
40909	盱眙	仇集镇斗蓬2#综合变	10	200	125
40910	盱眙	仇集镇下冈2#综合变	10	200	117
40911	盱眙	世纪名城1#箱变1#变	10	630	296
40912	盱眙	金地国际二期#1配电房002	10	630	87
40913	盱眙	261#城南小学2#变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40914	盱眙	河桥镇新街道北变	10	200	89
40915	盱眙	河桥镇三叉港变	10	200	129
40916	盱眙	河桥镇蒋郢迁留2#变	10	100	55
40917	盱眙	古桑夏郢3#配变	10	630	265
40918	盱眙	国贸2#箱变02#变	10	630	0
40919	盱眙	国贸2#箱变01#变	10	800	134
40920	盱眙	官滩镇政府2#综合变	10	400	145
40921	盱眙	官滩镇圣山圩猪场综合变	10	200	121
40922	盱眙	盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱变1号	10	500	280
40923	盱眙	盱眙悦源房地产开发有限公司（2#箱变1号	10	400	244
40924	盱眙	盱眙悦源房地产开发有限公司（1#箱变2号	10	500	313
40925	盱眙	仇集镇黄泥2#综合变	10	400	210
40926	盱眙	仇集镇耿郢2#综合变	10	200	96
40927	盱眙	仇集镇杨郢2#综合变	10	200	105
40928	盱眙	仇集镇孙郢2#综合变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40929	盱眙	仇集镇棋盘2#综合变	10	200	134
40930	盱眙	盱城十里营新湾商贸城002配电变压器	10	500	79
40931	盱眙	世纪名城1#箱变2#变	10	630	320
40932	盱眙	古城林场小区箱变间隔配电变压器	10	630	329
40933	盱眙	圣地亚小区二期2#箱变高压间隔配电变压	10	500	283
40934	盱眙	官滩镇中港综合变	10	200	52
40935	盱眙	官滩镇东苑小区6#综合变	10	500	171
40936	盱眙	官滩镇西苑小区4#综合变	10	400	224
40937	盱眙	官滩镇西苑小区3#综合变	10	400	145
40938	盱眙	官滩镇派出所2#综合变	10	400	142
40939	盱眙	盱城嵇庄综合变	10	200	75
40940	盱眙	旧铺镇松墩综合变	10	400	106
40941	盱眙	马坝梁庄2#配变	10	400	180
40942	盱眙	马坝井庄2#配变	10	400	79
40943	盱眙	铁佛镇张庄配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40944	盱眙	圣安金澜湾配电房1# 变	10	800	370
40945	盱眙	圣安金澜湾配电房2# 变	10	800	474
40946	盱眙	穆店公路2#综合变	10	200	109
40947	盱眙	官滩镇古河2#综合变	10	400	136
40948	盱眙	官滩镇小洼2#综合变	10	200	99
40949	盱眙	官滩镇毛庄综合变	10	200	115
40950	盱眙	官滩镇周庄综合变	10	200	39
40951	盱眙	海通时代广场C区6#箱 变1#变	10	630	341
40952	盱眙	海通时代广场C区6#箱 变2#变	10	630	329
40953	盱眙	铁佛镇岗庄五组虾塘 配变	10	200	33
40954	盱眙	铁佛镇河九配变	10	200	0
40955	盱眙	铁佛镇徐北配变	10	630	213
40956	盱眙	铁佛镇杨二配变	10	400	136
40957	盱眙	新湾人家3#配电房5# 变压器	10	800	448
40958	盱眙	新马中学配1#电房2# 变压器	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40959	盱眙	水木清华1#开关站3#变	10	800	303
40960	盱眙	水木清华1#开关站1#变	10	800	189
40961	盱眙	盱城镇陈庄2#综合变	10	400	176
40962	盱眙	水木清华2#配电房1#变压器	10	800	417
40963	盱眙	沙岗人家开关站3#变	10	800	344
40964	盱眙	沙岗人家开关站1#变	10	800	463
40965	盱眙	沙岗人家开关站2#变	10	800	504
40966	盱眙	262#淮建巷3#变	10	400	149
40967	盱眙	东方新城小区一期配电房1#变压器（居	10	800	357
40968	盱眙	东方新城小区一期配电房2#变压器（居	10	800	511
40969	盱眙	马坝高塘西2#配变	10	400	119
40970	盱眙	东方新城小区一期5#变压器（箱变）（居	10	400	231
40971	盱眙	东方新城小区一期3#变压器（箱变）（居	10	400	136
40972	盱眙	旧铺镇富康10#综合变	10	400	211
40973	盱眙	旧铺镇富康11#综合变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40974	盱眙	东方新城小区一期4#箱变配电变压器	10	400	87
40975	盱眙	兴隆红旗五队南配变	10	400	225
40976	盱眙	盱城镇前庄综合变	10	400	196
40977	盱眙	维桥乡松树小区综合变	10	400	85
40978	盱眙	维桥乡河东2#综合变	10	200	83
40979	盱眙	穆店镇维桥桃园5#综合变	10	400	0
40980	盱眙	穆店镇维桥桃园6#综合变	10	400	0
40981	盱眙	穆店镇维桥桃园7#综合变	10	400	0
40982	盱眙	中澳生态城二期1#配电房1#变	10	800	370
40983	盱眙	中澳生态城二期1#配电房2#变	10	800	393
40984	盱眙	中澳生态城二期2#配电房2#变	10	800	350
40985	盱眙	沙岗人家开关站4#变	10	800	465
40986	盱眙	马坝窑墩3#配变	10	630	289
40987	盱眙	王店新庄配变	10	200	92
40988	盱眙	王店水利站配变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
40989	盱眙	洪武花苑二期配电房4#变（居配）	10	800	364
40990	盱眙	洪武花苑二期配电房2#变（居配）	10	800	385
40991	盱眙	洪武花苑二期配电房3#变（居配）	10	800	305
40992	盱眙	洪武花苑二期配电房1#变（居配）	10	800	382
40993	盱眙	城市桃源2#箱变003变	10	630	306
40994	盱眙	河桥镇林湖孙咀2#变	10	200	66
40995	盱眙	淮河镇魏杨后3#综合变	10	200	52
40996	盱眙	淮河镇杨嘴东2#综合变	10	200	131
40997	盱眙	淮河镇腰滩前西4#综合变	10	200	107
40998	盱眙	淮河镇继军2#综合变	10	200	95
40999	盱眙	淮河镇保庄圩9#综合变	10	200	87
41000	盱眙	马坝腊北小区2#配变	10	400	0
41001	盱眙	盱城镇许庄2号综合变	10	200	0
41002	盱眙	新湾人家3#配电房6#变压器	10	800	405
41003	盱眙	原种场2#	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41004	盱眙	老子山刘嘴南台 19507002综合变	10	400	102
41005	盱眙	老子山刘咀北台 2#19507014综合变	10	200	59
41006	盱眙	老子山刘咀滩涂 1#19507004综合变	10	400	58
41007	盱眙	老子山刘咀滩涂 5#19507012综合变	10	200	0
41008	盱眙	老子山刘咀滩涂 2#19507005综合变	10	200	86
41009	盱眙	古桑贤亮4#	10	400	112
41010	盱眙	铁佛镇农贸市场2#配 变	10	400	95
41011	盱眙	仇集镇金郢4#综合变	10	200	80
41012	盱眙	兴隆张庄梅庄北	10	400	208
41013	盱眙	官滩镇黄庄2#综合变	10	400	232
41014	盱眙	淮河镇陡湖1#综合变	10	200	107
41015	盱眙	淮河镇陡湖2#综合变	10	400	249
41016	盱眙	古城转盘配变	10	400	200
41017	盱眙	古城菜场配变	10	400	197
41018	盱眙	王店赵庄配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41019	盱眙	王店农电小区配变	10	400	170
41020	盱眙	王店林果站配变	10	400	169
41021	盱眙	王店东大街配变	10	400	151
41022	盱眙	桂五镇万郢配变	10	200	73
41023	盱眙	马坝南园3#配变	10	400	0
41024	盱眙	263#东大沟#2变	10	500	19
41025	盱眙	双洋2#配变	10	200	126
41026	盱眙	古桑农贸2#	10	400	147
41027	盱眙	天汇宝积1号配电房#1变	10	1000	490
41028	盱眙	天汇宝积1号配电房2#变	10	1000	453
41029	盱眙	黄花塘枣园村胡庄配变	10	100	47
41030	盱眙	河桥镇毛湖陆山变	10	400	275
41031	盱眙	御景新城1#配电房4#变压器	10	630	241
41032	盱眙	明祖陵镇龚庄小区03#箱变	10	630	400
41033	盱眙	枕水人家三期8#配电房20#变	10	630	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41034	盱眙	河桥镇淮峰新庄变	10	400	256
41035	盱眙	鲍集镇天官井小区综合变	10	400	194
41036	盱眙	河桥镇龙泉周郢2#变	10	200	77
41037	盱眙	25#金谷园公变	10	630	142
41038	盱眙	仇集镇仇东3#综合变	10	400	227
41039	盱眙	穆店新村1#综合变	10	400	195
41040	盱眙	穆店双桥2#综合变	10	400	230
41041	盱眙	仇集镇龙上2#综合变	10	400	276
41042	盱眙	淮河镇牛头西3#综合变	10	200	102
41043	盱眙	鲍集镇肖嘴街北2#综合变	10	400	120
41044	盱眙	淮河镇腰滩后西2#综合变	10	200	93
41045	盱眙	鲍集镇肖嘴唐北#2综合变	10	400	183
41046	盱眙	河桥镇洪山李郢变	10	400	212
41047	盱眙	河桥镇林湖尖山变	10	200	133
41048	盱眙	仇集镇杨郢4#综合变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41049	盱眙	河桥镇蒋池变	10	100	9
41050	盱眙	河桥镇洪山小庄变	10	400	202
41051	盱眙	河桥镇大港龟山变	10	400	265
41052	盱眙	河桥镇毛湖袁坝变	10	400	262
41053	盱眙	旧铺镇信用2#综合变	10	400	195
41054	盱眙	仇集镇演法村部综合变	10	400	234
41055	盱眙	管镇叔牙配变	10	630	325
41056	盱眙	紫金公馆2#配电房4#变压器	10	630	0
41057	盱眙	淮河镇龙虾养殖综合变	10	400	156
41058	盱眙	淮河镇路西2#综合变	10	400	211
41059	盱眙	欧郢2#	10	400	197
41060	盱眙	旧铺镇街西10#综合变	10	400	85
41061	盱眙	河桥镇农贸4#变	10	400	196
41062	盱眙	桂五镇茶半井2#配变	10	400	280
41063	盱眙	御景学府4#配电房2#变压器	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41064	盱眙	马坝天马商贸城2#配变	10	630	346
41065	盱眙	管镇北周养殖#2配变	10	400	128
41066	盱眙	管镇朱付养殖配变	10	400	29
41067	盱眙	管镇魏庄养殖配变	10	400	101
41068	盱眙	淮河镇园区7#综合变	10	630	268
41069	盱眙	淮河镇小溪四组2#综合变	10	315	76
41070	盱眙	鲍集镇小朱4#综合变	10	400	18
41071	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综合变	10	400	0
41072	盱眙	仇集镇芦郢2#综合变	10	400	269
41073	盱眙	吾悦华府1号配电室5#变	10	800	465
41074	盱眙	紫竹兰庭1-2#配电房9#变压器	10	800	525
41075	盱眙	河桥镇幸福小区2#变	10	400	246
41076	盱眙	马坝路东3#配变	10	630	209
41077	盱眙	全球龙虾交易中心5#配电房15#变压器	10	630	344
41078	盱眙	枕水人家三期7#配电房18#变	10	630	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41079	盱眙	明祖陵镇项魏村部综合变	10	200	0
41080	盱眙	明祖陵镇龚庄小区02#箱变	10	630	424
41081	盱眙	管镇金色家园3号配变	10	630	260
41082	盱眙	御景新城2#开关站兼配电房1#变压器	10	800	376
41083	盱眙	马坝容庄2#配变	10	400	300
41084	盱眙	古桑三桥配变	10	200	112
41085	盱眙	盱城镇怡亨综合变	10	400	46
41086	盱眙	仇集镇林场2#综合变	10	400	289
41087	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	0
41088	盱眙	马坝杨湖配变（东阳）	10	200	0
41089	盱眙	渔政公变	10	400	279
41090	盱眙	马坝姚庄配变（东阳）	10	400	242
41091	盱眙	吾悦华府5号配电室17#变	10	800	487
41092	盱眙	淮河镇保庄圩10#综合变	10	400	241
41093	盱眙	马坝长沟配变（东阳）	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41094	盱眙	淮河镇杨嘴小渔场2#综合变	10	400	143
41095	盱眙	淮河镇倪庄2#综合变	10	200	87
41096	盱眙	淮河镇东大埂3#综合变	10	400	123
41097	盱眙	淮河镇后嘴后4#综合变	10	400	98
41098	盱眙	淮河镇大洲四组综合变	10	200	106
41099	盱眙	淮河镇大洲五组小庄综合变	10	200	93
41100	盱眙	管镇农行综合配变	10	400	148
41101	盱眙	东方世纪城一号配电室2#变压器	10	1000	393
41102	盱眙	东方世纪城一号配电室3#变压器	10	1000	451
41103	盱眙	古城凹顶配变	10	200	85
41104	盱眙	天泉湖古城高郢配变	10	400	243
41105	盱眙	穆店田洼新村3#综合变	10	400	16
41106	盱眙	鲍集镇码头#1综合变	10	400	11
41107	盱眙	东方世纪城一号配电室1#变压器	10	1000	367
41108	盱眙	山水天宸4#变压器	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41109	盱眙	东方世纪城一号配电室4#变压器	10	1000	474
41110	盱眙	河滨壹号1#配电房3#变压器	10	630	390
41111	盱眙	鲍集镇何岗2#综合变	10	200	65
41112	盱眙	古桑夏郢5#配变	10	400	187
41113	盱眙	伊顿蓝庭3#配电房8#变压器	10	630	504
41114	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘东庄#2综合变	10	400	71
41115	盱眙	淮河镇大洲八组2#综合变	10	630	365
41116	盱眙	淮河镇侯台渔场综合变	10	400	52
41117	盱眙	淮河镇大洲七组2#综合变	10	400	260
41118	盱眙	枕水人家2#配电房3#变	10	630	367
41119	盱眙	桂五镇敖岗3#综合变	10	200	103
41120	盱眙	三河农场愚公河3#综合变	10	200	0
41121	盱眙	淮河镇大洲六组2#综合变	10	200	62
41122	盱眙	古城民宿配变	10	400	48
41123	盱眙	明祖陵镇渡口陈勇#2综合变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41124	盱眙	金桂家园6#箱变06#变压器	10	630	317
41125	盱眙	278#清凉园4号	10	400	132
41126	盱眙	淮河镇养殖基地3#综合变	10	400	79
41127	盱眙	翡翠谷1#开关站1#变	10	1000	633
41128	盱眙	翡翠谷1#开关站2#变	10	1000	595
41129	盱眙	翡翠谷1#开关站3#变	10	1000	581
41130	盱眙	翡翠谷1#开关站4#变	10	1000	545
41131	盱眙	古桑润谷配变	10	400	0
41132	盱眙	翡翠谷2#开关站1#变	10	800	473
41133	盱眙	翡翠谷2#开关站2#变	10	800	477
41134	盱眙	翡翠谷2#开关站3#变	10	800	509
41135	盱眙	翡翠谷2#开关站4#变	10	800	534
41136	盱眙	翡翠谷3#配电室1#变	10	1000	565
41137	盱眙	翡翠谷3#配电室2#变	10	1000	625
41138	盱眙	翡翠谷4#配电室1#变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41139	盱眙	翡翠谷4#配电室2#变	10	800	498
41140	盱眙	翡翠谷4#配电室3#变	10	800	513
41141	盱眙	东景花苑2#配电房1# 变压器	10	800	509
41142	盱眙	香榭大道小区开关站 兼配电房2#变压器	10	630	340
41143	盱眙	河桥镇洪山孙洼变	10	400	236
41144	盱眙	翡翠谷5#配电室1#变	10	630	400
41145	盱眙	翡翠谷5#配电室2#变	10	630	407
41146	盱眙	翡翠谷6#配电室1#变	10	800	513
41147	盱眙	翡翠谷6#配电室2#变	10	800	527
41148	盱眙	翡翠谷6#配电室3#变	10	800	488
41149	盱眙	翡翠谷6#配电室4#变	10	800	430
41150	盱眙	翡翠谷4#配电室4#变	10	800	497
41151	盱眙	碧桂园4期5#配电房 17#变压器	10	630	331
41152	盱眙	鲍集镇后王综合变	10	400	231
41153	盱眙	清凉园#2公变	10	400	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41154	盱眙	古城王郢配变	10	400	248
41155	盱眙	古城于北配变	10	400	148
41156	盱眙	枕水人家三期2#开关站兼6#配电房16#变	10	630	402
41157	盱眙	碧桂园4期4#配电房16#变压器	10	630	247
41158	盱眙	金源花苑2-2#变	10	630	276
41159	盱眙	恒大2#配电房6#变压器	10	630	325
41160	盱眙	三河农场台森牧区综合变	10	200	58
41161	盱眙	黄花塘枣园村叶庄2#配变	10	200	129
41162	盱眙	御景学府3#配电房3#变压器	10	630	360
41163	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	0
41164	盱眙	御景新城1#配电房3#变压器	10	630	325
41165	盱眙	黄花塘岗村雪庄配变	10	200	115
41166	盱眙	淮河镇街道东5#综合变	10	630	277
41167	盱眙	吾悦华府5号配电室18#变	10	800	432
41168	盱眙	明祖陵镇费庄小学综合变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41169	盱眙	古城陡山1#综合变	10	400	206
41170	盱眙	古城陡山2#综合变	10	400	221
41171	盱眙	三河农场朱哨电站综合变	10	400	146
41172	盱眙	古城陡山3#综合变	10	400	212
41173	盱眙	仇集镇水库综合变	10	200	140
41174	盱眙	鲍集镇陈中综合变	10	400	155
41175	盱眙	34#兴府路箱变	10	630	67
41176	盱眙	旧铺镇柳花2#综合变	10	200	136
41177	盱眙	旧铺镇柳花综合变	10	400	236
41178	盱眙	紫竹兰庭1#开关站3#变压器	10	800	534
41179	盱眙	鲍集镇七嘴#3综合变	10	200	28
41180	盱眙	谢圩小区南3#变	10	630	286
41181	盱眙	马坝下庄2#配变	10	200	24
41182	盱眙	淮河镇养殖基地2#综合变	10	400	0
41183	盱眙	鲍集镇油坊南综合变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41184	盱眙	鲍集镇油坊综合变	10	400	187
41185	盱眙	黄花塘泥沛村骆庄配变	10	200	106
41186	盱眙	三河农场左庄综合变	10	400	212
41187	盱眙	鲍集镇肖嘴华嘴渔场综合变	10	200	93
41188	盱眙	黄花塘枣园村枝花配变	10	400	152
41189	盱眙	鲍集镇肖嘴薛庄综合变	10	630	384
41190	盱眙	枕水人家三期8#配电房19#变	10	630	434
41191	盱眙	鲍集镇南坪综合变	10	400	153
41192	盱眙	旧铺镇毛庄综合变	10	200	91
41193	盱眙	兴隆西陡湖1号配变	10	200	37
41194	盱眙	仇集镇冯庄综合变	10	400	188
41195	盱眙	旧铺镇谢岗综合变	10	400	175
41196	盱眙	旧铺镇徐岗2#综合变	10	100	56
41197	盱眙	古桑竹园配变	10	400	149
41198	盱眙	190#新民巷公变	10	630	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41199	盱眙	211#兴府路2#公变	10	630	136
41200	盱眙	管镇耿赵小区配变	10	400	140
41201	盱眙	鲍集镇赵岗2#综合变	10	400	169
41202	盱眙	御景新城6#开关站兼 配电房4#变压器	10	800	412
41203	盱眙	清凉园#1公变	10	400	179
41204	盱眙	鲍集镇天官井2#综合 变	10	400	159
41205	盱眙	西子房产	10	400	208
41206	盱眙	黄花塘新街工业园区 2#配变	10	400	101
41207	盱眙	淮河镇城根九组2#综 合变	10	200	104
41208	盱眙	古桑金香玉小区	10	400	242
41209	盱眙	管镇陈朱配变	10	630	289
41210	盱眙	古桑白鹭园3#配变	10	400	127
41211	盱眙	145#农校公变	10	630	371
41212	盱眙	管镇陈庄配变	10	400	138
41213	盱眙	穆店耿郢综合变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41214	盱眙	管镇芮南配变	10	400	161
41215	盱眙	穆店李东综合变	10	400	175
41216	盱眙	管镇农具厂配变	10	400	208
41217	盱眙	铁佛镇朱北配变	10	400	0
41218	盱眙	鲍集镇大王2#综合变	10	200	33
41219	盱眙	金地国际小区二期二 号配电房2#变压器	10	800	180
41220	盱眙	金地国际小区二期二 号配电房4#变压器	10	800	272
41221	盱眙	鲍集镇黄金花园综合 变	10	400	149
41222	盱眙	鲍集镇孙庄2#综合变	10	630	277
41223	盱眙	黄花塘新街工业园区 配变	10	400	79
41224	盱眙	马庄周集2#配变	10	400	298
41225	盱眙	137#科技苑公变	10	400	107
41226	盱眙	嘉创壹品2#变压器	10	800	540
41227	盱眙	金国园小区2#配电房 7#变	10	800	605
41228	盱眙	桂五镇欧岗02#箱变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41229	盱眙	紫金湖畔2#配电房6# 变压器	10	800	500
41230	盱眙	国联淮水苑2#配电房 1#变	10	800	529
41231	盱眙	河桥镇兴河小区6#变	10	400	256
41232	盱眙	河桥镇林湖芦庄2#变	10	400	215
41233	盱眙	古城周庄配变	10	200	88
41234	盱眙	新-现代名城1#开关站 兼配电房2#配电变压	10	800	576
41235	盱眙	新-现代名城2#配电房 间隔1#配电变压器	10	800	605
41236	盱眙	王店街南配变	10	630	133
41237	盱眙	李岗4#变	10	400	209
41238	盱眙	桂五镇乱郢配变	10	200	113
41239	盱眙	古城中心2#配变	10	200	58
41240	盱眙	盱城林西综合变	10	400	222
41241	盱眙	清平山庄2#	10	630	408
41242	盱眙	古城五里配变	10	400	285
41243	盱眙	御景学府1#配电房2# 变压器	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41244	盱眙	河桥镇龙泉小区变	10	200	27
41245	盱眙	河桥镇龙泉宗郢变	10	200	93
41246	盱眙	河桥镇龙泉城宗变	10	200	96
41247	盱眙	河桥镇大莲湖团结队变	10	400	229
41248	盱眙	临淮新寓2#配电房5#变压器	10	630	353
41249	盱眙	淮河镇腰西东2#综合变	10	200	136
41250	盱眙	桂五镇欧岗01#配变	10	630	321
41251	盱眙	河桥镇莲花小区7#变（季厚权）	10	200	95
41252	盱眙	国联淮水苑2#配电2#变	10	800	640
41253	盱眙	王店材坝配变	10	400	260
41254	盱眙	王店陆港小区1#配变	10	400	181
41255	盱眙	马坝汤湖配变	10	200	105
41256	盱眙	马坝停车场2#配变	10	400	0
41257	盱眙	恒大三期2-1配电房1#变压器	10	800	415
41258	盱眙	金桂家园1#箱变01#变压器	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41259	盱眙	兴隆安乐东配变	10	400	132
41260	盱眙	黄花塘芦沟龙虾市场配变	10	500	316
41261	盱眙	鲍集镇肖嘴三岗2#综合变	10	400	39
41262	盱眙	黄花塘五星村只庄配变	10	200	97
41263	盱眙	桂五镇武大山综合变	10	200	55
41264	盱眙	黄花塘芦沟夹沟北区配变	10	630	346
41265	盱眙	古城刘郢自来水配变	10	200	131
41266	盱眙	铁佛镇铁佛集中区综合变	10	400	136
41267	盱眙	铁佛镇新街道综合变	10	400	214
41268	盱眙	铁佛镇南惠民综合变	10	400	180
41269	盱眙	铁佛镇岳庄1区综合变	10	400	196
41270	盱眙	铁佛镇岳庄2区综合变	10	400	241
41271	盱眙	王店花园北配变	10	400	253
41272	盱眙	铁佛镇新大街综合变	10	400	92
41273	盱眙	铁佛镇加油站综合变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41274	盱眙	古城古安配变	10	400	245
41275	盱眙	山水人家3-2#箱变	10	630	367
41276	盱眙	兆科学府1#配电房6# 变压器	10	630	327
41277	盱眙	碧桂园4期5#配电房 18#变压器	10	630	223
41278	盱眙	桂五镇龙潭综合变	10	200	102
41279	盱眙	黄花塘芦沟小区2#配 变	10	630	349
41280	盱眙	和悦府2#配电房4#变 压器	10	630	387
41281	盱眙	兴隆陈咀2#配变	10	200	21
41282	盱眙	沙岗农贸市场1号箱变 配电变压器2	10	500	235
41283	盱眙	昌兴壹城4#配电房13# 变压器	10	800	466
41284	盱眙	兆科学府4#配电房18# 变压器	10	630	306
41285	盱眙	金国园小区2#配电房 5#变	10	800	376
41286	盱眙	桂五镇桂花二期小区 配变	10	400	189
41287	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综 合变	10	400	0
41288	盱眙	明祖陵镇沿淮大坝西 综合变	10	630	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41289	盱眙	山水第一城2#配电房 1#母线变压器	10	800	439
41290	盱眙	山水第一城2#配电房 2#配电变压器	10	800	448
41291	盱眙	明祖陵镇沿淮大坝东 综合变	10	315	96
41292	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	0
41293	盱眙	马坝街西3#配变	10	400	0
41294	盱眙	明祖陵镇周湖渔民综 合变	10	400	184
41295	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	0
41296	盱眙	马坝板桥2号配变	10	630	353
41297	盱眙	河桥镇龙泉古来变	10	200	98
41298	盱眙	淮河镇园区4#综合变	10	400	205
41299	盱眙	淮河镇城根七组综合 变	10	200	56
41300	盱眙	淮河镇园区6#综合变	10	400	44
41301	盱眙	龙城2#公变	10	630	53
41302	盱眙	龙城4#公变01	10	400	255
41303	盱眙	淮河镇园区1#综合变	10	315	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41304	盱眙	淮河镇园区2#综合变	10	400	118
41305	盱眙	淮河镇街西龙虾综合变	10	400	131
41306	盱眙	淮河镇加油站综合变	10	630	255
41307	盱眙	淮河镇三滩3#综合变	10	200	25
41308	盱眙	鲍集镇贺庄2#综合变	10	400	131
41309	盱眙	淮河镇龙合滩2#综合变	10	400	141
41310	盱眙	睿博2#配电房1#变压器	10	800	519
41311	盱眙	圣海天鹅湖5#配电房3#变压器	10	800	550
41312	盱眙	沙岗农贸市场2号箱变配电变压器1	10	630	322
41313	盱眙	河滨壹号1#配电房2#变压器	10	630	451
41314	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	0
41315	盱眙	星雨华府二期1#配电室1#变压器	10	800	559
41316	盱眙	马坝花园5#配变	10	400	130
41317	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄综合变	10	400	179
41318	盱眙	旧铺镇雨山2#综合变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41319	盱眙	淮河镇小溪一组2#综合变	10	200	64
41320	盱眙	淮河镇小溪八组3#综合变	10	160	53
41321	盱眙	淮河镇小溪四组3#综合变	10	400	102
41322	盱眙	淮河镇仁集林场3#综合变	10	200	57
41323	盱眙	马坝东方市场配变	10	400	193
41324	盱眙	马坝高桥中学配变（高桥）	10	400	181
41325	盱眙	马坝黑泥卞庄配变（高桥）	10	400	229
41326	盱眙	马坝白鹤藕塘2#配变（高桥）	10	400	206
41327	盱眙	马坝后庄配变（高桥）	10	400	115
41328	盱眙	雍国府1#配电房3#变压器	10	630	385
41329	盱眙	桂五镇加油站配变	10	400	229
41330	盱眙	佰亿财富广场2#配电房2#变压器	10	630	286
41331	盱眙	东方明珠1号变	10	800	366
41332	盱眙	东方明珠2号变	10	800	409
41333	盱眙	东方明珠3号变	10	800	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41334	盱眙	东方明珠4号变	10	800	420
41335	盱眙	四季华庭2-2变	10	630	281
41336	盱眙	马坝小农场配变	10	400	259
41337	盱眙	河桥镇南湖湾小区2#变	10	400	146
41338	盱眙	马坝万斛水厂配变（高桥）	10	400	195
41339	盱眙	马坝永丰街西配变（东阳）	10	400	0
41340	盱眙	马坝富东配变	10	630	239
41341	盱眙	马坝新宝2#04252综合变	10	630	109
41342	盱眙	东方世纪城3期配电房12#变压器	10	800	484
41343	盱眙	桂五镇南港2#综合变	10	400	61
41344	盱眙	新湾人家变电所1#变压器	10	800	0
41345	盱眙	新湾人家2#配电房3#变压器	10	800	210
41346	盱眙	河滨壹号1#配电房1#变压器	10	630	426
41347	盱眙	董里变	10	400	121
41348	盱眙	东小圩配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41349	盱眙	三官岗里渔场配变	10	200	67
41350	盱眙	穆店马湖街南2#综合变	10	400	0
41351	盱眙	马坝夏庄配变	10	400	0
41352	盱眙	金桂家园7#箱变07#变压器	10	630	392
41353	盱眙	三河农场派出所综合变	10	400	183
41354	盱眙	河桥镇毛湖西墩3#变（陆益）	10	200	146
41355	盱眙	全球龙虾交易中心4#配电房11#变压器	10	630	353
41356	盱眙	吾悦华府开关站1#变	10	800	378
41357	盱眙	淮河镇蛤滩二组综合变	10	200	88
41358	盱眙	淮水湾小区2#配电房6#变	10	630	465
41359	盱眙	管镇宗岗农场配变	10	400	189
41360	盱眙	鲍集镇铁佛召六1#配变	10	200	99
41361	盱眙	鲍集镇铁佛万塘3#配变	10	400	256
41362	盱眙	海通二期A区13#楼1#配电房1#变	10	1000	668
41363	盱眙	穆店八仙台综合变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41364	盱眙	三河农场愚公河2#综合变	10	100	0
41365	盱眙	和悦府2#配电房6#变压器	10	630	386
41366	盱眙	桂五镇莲花配变	10	200	125
41367	盱眙	桂五镇建设综合变	10	200	106
41368	盱眙	都梁第一街1#配电房3#变压器	10	500	351
41369	盱眙	三河农场王友成电站综合变	10	200	0
41370	盱眙	皇家花苑3#箱变	10	630	211
41371	盱眙	淮河镇牛头西4#综合变	10	400	112
41372	盱眙	马坝富康2#配变	10	400	190
41373	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#4综合变	10	400	249
41374	盱眙	崇文府1#开关站兼配电房1#变压器	10	800	558
41375	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	0
41376	盱眙	星雨华府二期2#变压器	10	800	368
41377	盱眙	乔北韩庄配变	10	200	133
41378	盱眙	淮河镇新村6#综合变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41379	盱眙	观音寺下庄2#配变	10	400	127
41380	盱眙	淮河镇新村4#综合变	10	400	202
41381	盱眙	村部2#150143综合变	10	315	140
41382	盱眙	175#淮明园3#箱变	10	630	295
41383	盱眙	桂五镇新明配变	10	400	245
41384	盱眙	河桥镇莲花小区3#变	10	400	203
41385	盱眙	仇集镇街道中心2#综合变	10	630	308
41386	盱眙	仇集镇街北4#综合变	10	400	258
41387	盱眙	古桑三塘别墅4#配变	10	200	42
41388	盱眙	管镇管仲集中区#2配变	10	630	378
41389	盱眙	古桑乡石牛小区配变	10	200	23
41390	盱眙	仇集镇仇东2#综合变	10	400	199
41391	盱眙	古桑三塘别墅2#	10	200	95
41392	盱眙	仇集镇街北3#综合变	10	400	215
41393	盱眙	官滩镇藕塘综合变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41394	盱眙	中心综合变	10	400	275
41395	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	0
41396	盱眙	铁佛镇罗北配变	10	200	0
41397	盱眙	铁佛镇潘庄配变	10	200	0
41398	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	400	0
41399	盱眙	官滩镇古河小区综合变	10	400	135
41400	盱眙	小太湖国际新城第一期3#箱变	10	630	334
41401	盱眙	小太湖国际新城第一期2-2#箱变	10	630	147
41402	盱眙	八岔公变	10	200	79
41403	盱眙	铁佛镇毛西配变	10	200	84
41404	盱眙	车站宿舍公变	10	315	147
41405	盱眙	古城天泉小镇1号箱变 间隔配电变压器	10	500	262
41406	盱眙	古城天泉小镇1号箱变 间隔配电变压器2	10	500	259
41407	盱眙	马坝高岗南2#配变	10	630	0
41408	盱眙	马坝楚天2#配变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41409	盱眙	马坝园区5#综合变	10	400	266
41410	盱眙	马坝园区6#综合变	10	200	160
41411	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西综合变	10	400	99
41412	盱眙	天台巷2#公变	10	400	166
41413	盱眙	桂五镇敖岗配变	10	400	173
41414	盱眙	桂五镇桥头配变.	10	200	105
41415	盱眙	桂五镇林业站配变	10	400	0
41416	盱眙	桂五镇张庄配变	10	200	126
41417	盱眙	马坝怀庄2#综合变（东阳）	10	200	53
41418	盱眙	东方都市1#箱变配电变压器1	10	630	34
41419	盱眙	穆店养殖场综合变	10	630	423
41420	盱眙	穆店镇维桥伊缘综合变	10	200	0
41421	盱眙	仇集镇刘营3#综合变	10	200	124
41422	盱眙	官滩镇甘泉蔬菜基地综合变	10	200	75
41423	盱眙	淮建路2#公变	10	630	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41424	盱眙	华府名苑2-1#箱变	10	500	248
41425	盱眙	仇集镇周港2#综合变	10	200	82
41426	盱眙	仇集镇中学2#综合变	10	200	98
41427	盱眙	穆店山里2#综合变	10	200	103
41428	盱眙	王店新安配变	10	200	135
41429	盱眙	管镇吴庄#2配变	10	200	49
41430	盱眙	管镇书香华庭#2配变	10	400	112
41431	盱眙	管镇东贺#2配变	10	200	129
41432	盱眙	旧铺镇街西6#综合变	10	400	238
41433	盱眙	维桥乡街东3#综合变	10	400	166
41434	盱眙	维桥乡钟庄小区2#综合变	10	400	0
41435	盱眙	旧铺镇街道2#综合变	10	400	211
41436	盱眙	旧铺镇富康9#综合变	10	400	206
41437	盱眙	旧铺镇大庄2#综合变	10	200	88
41438	盱眙	维桥乡电信综合变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41439	盱眙	维桥乡小桥东4#综合变	10	400	200
41440	盱眙	维桥乡小桥东3#综合变	10	400	203
41441	盱眙	旧铺镇富康8#综合变	10	400	172
41442	盱眙	河桥镇淮河林场变	10	400	194
41443	盱眙	白虎村枣树台片	10	400	141
41444	盱眙	旧铺镇街西7#综合变	10	400	176
41445	盱眙	河桥镇供销社变	10	400	193
41446	盱眙	旧铺镇街西8#综合变	10	400	230
41447	盱眙	东方都市小高层箱变001	10	630	240
41448	盱眙	东方都市小高层箱变002	10	630	459
41449	盱眙	铁佛镇杨庄配变	10	400	153
41450	盱眙	铁佛镇新三配变	10	200	93
41451	盱眙	古桑三塘别墅1#配变	10	400	198
41452	盱眙	三塘别墅3#	10	200	101
41453	盱眙	河桥镇幸福张井2#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41454	盱眙	仇集镇龙山林场2#综合变	10	200	78
41455	盱眙	仇集镇中学东场综合变	10	400	221
41456	盱眙	淮河镇后嘴后3#综合变	10	200	58
41457	盱眙	桂五镇星星家园小区配变	10	400	80
41458	盱眙	桂五镇中心小学配变	10	400	158
41459	盱眙	桂五镇中心幼儿园配变	10	400	162
41460	盱眙	桂五镇山洪路配变	10	400	182
41461	盱眙	桂五镇黄桥配变.	10	200	83
41462	盱眙	桂五镇方叉配变	10	200	90
41463	盱眙	翰林院小区1#变压器	10	630	181
41464	盱眙	龙居苑#1变压器	10	800	379
41465	盱眙	龙居苑#2变压器	10	800	338
41466	盱眙	金源花园3#箱变001	10	630	123
41467	盱眙	金源花园3#箱变002	10	630	120
41468	盱眙	穆店八仙2#综合变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41469	盱眙	铁佛镇刘东配变	10	200	0
41470	盱眙	铁佛镇前南配变	10	200	77
41471	盱眙	铁佛镇新二配变	10	400	225
41472	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	0
41473	盱眙	官滩镇洪湖北站综合变	10	400	121
41474	盱眙	明祖陵镇龚庄天仙#2综合变	10	400	246
41475	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#3综合变	10	400	0
41476	盱眙	明祖陵镇伏湖前谈综合变	10	400	260
41477	盱眙	管镇姚沟#2配变	10	400	124
41478	盱眙	管镇湖边配变	10	400	65
41479	盱眙	维桥乡幼儿园3#综合变	10	400	237
41480	盱眙	管镇贺庄#2配变	10	200	69
41481	盱眙	215#上郢小区3#变	10	400	77
41482	盱眙	管镇养殖配变	10	400	122
41483	盱眙	管镇杨李#2配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41484	盱眙	鲍集镇鲍一综合变	10	200	92
41485	盱眙	官滩镇汉府名苑3#综合变	10	400	64
41486	盱眙	官滩汉府名苑4#综合变	10	500	173
41487	盱眙	官滩镇小南庄综合变	10	400	216
41488	盱眙	河桥镇林湖石岗2#变	10	200	118
41489	盱眙	群富永昌一期1#箱变01	10	630	441
41490	盱眙	群富永昌一期2#箱变01	10	630	440
41491	盱眙	河桥镇林湖西平2#变	10	200	102
41492	盱眙	河桥镇农贸院内变	10	400	199
41493	盱眙	河桥镇农贸3#变	10	400	161
41494	盱眙	河桥镇街西3#变	10	400	252
41495	盱眙	河桥镇石港路东2#变	10	400	247
41496	盱眙	维桥乡高农综合变	10	400	242
41497	盱眙	旧铺镇旭苑1#综合变	10	400	180
41498	盱眙	旧铺镇旭苑2#综合变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41499	盱眙	河桥镇大港上郢2#变	10	400	272
41500	盱眙	明祖陵镇文化小区#1 综合变	10	400	168
41501	盱眙	明祖陵镇文化小区#2 综合变	10	400	175
41502	盱眙	河桥镇龙泉中心2#变	10	400	272
41503	盱眙	新海家苑2#配电房#1 变（2期居配）	10	800	317
41504	盱眙	管镇良巷集中区配变	10	400	196
41505	盱眙	东城国际1#配电室02# 变压器	10	800	211
41506	盱眙	穆店田洼2#综合变	10	400	277
41507	盱眙	东城国际2#配电室03# 主变	10	800	491
41508	盱眙	东城国际2#配电室04# 主变	10	800	472
41509	盱眙	河桥镇洪山农贸变	10	400	224
41510	盱眙	河桥镇淮峰牧羊2#变	10	200	99
41511	盱眙	旧铺镇焦山2#综合变	10	200	23
41512	盱眙	旧铺镇富丽3#综合变	10	200	81
41513	盱眙	兴隆刘岗小区北配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41514	盱眙	兴隆小黄庄配变	10	200	57
41515	盱眙	兴隆唐南中配变	10	200	71
41516	盱眙	黄花塘泥沛村贾庄配变	10	200	109
41517	盱眙	马坝花园4#综合变	10	630	288
41518	盱眙	黄花塘新街商贸城2#配变	10	500	144
41519	盱眙	兴隆红旗五队北配变	10	400	244
41520	盱眙	兴隆晓庄中北变	10	400	208
41521	盱眙	古城西园2#配变	10	400	169
41522	盱眙	马坝路西2#配变	10	630	120
41523	盱眙	仇集镇王营2#综合变	10	200	100
41524	盱眙	官滩镇河西滩1#综合变	10	400	134
41525	盱眙	仇集镇南山2#综合变	10	400	217
41526	盱眙	三河农场渔场1#综合变	10	400	0
41527	盱眙	睿博2#配电房4#变压器	10	800	466
41528	盱眙	兆科学府2#配电房10#变压器	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41529	盱眙	黄花塘镇桃源小镇二期01#综合变	10	630	313
41530	盱眙	沙岗幸福家园#3主变	10	500	166
41531	盱眙	沙岗幸福家园#4主变	10	500	282
41532	盱眙	穆店王老庄小区综合变	10	400	200
41533	盱眙	古桑交通2#配变	10	200	117
41534	盱眙	马坝腊北4#配变	10	400	0
41535	盱眙	古桑贺岗3#配变	10	200	94
41536	盱眙	帝景国际4#箱变02	10	630	42
41537	盱眙	官滩镇建材厂综合变	10	200	34
41538	盱眙	盱城中央城市广场10#箱变配电变压器	10	630	295
41539	盱眙	竹园大队部1#	10	400	168
41540	盱眙	围区2#配变	10	200	89
41541	盱眙	古桑张郢2#配变	10	200	83
41542	盱眙	竹园大队部2#	10	400	113
41543	盱眙	PB中央城市广场9#箱式变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41544	盱眙	盱城中央城市广场8#箱变001配变	10	630	369
41545	盱眙	盱城中央城市广场7#箱变001配变	10	630	345
41546	盱眙	怡馨家苑4期#3箱变	10	400	174
41547	盱眙	怡馨家苑4期#4箱变	10	400	223
41548	盱眙	怡馨家苑4期#5箱变	10	400	250
41549	盱眙	怡馨家苑4期#6箱变	10	400	189
41550	盱眙	旧铺镇秦营2#综合变	10	400	258
41551	盱眙	马坝大市场综合变	10	630	130
41552	盱眙	盱城方庄综合变	10	400	158
41553	盱眙	官滩镇韩庄东综合变	10	200	65
41554	盱眙	淮河镇蛤滩四组3#综合变	10	200	111
41555	盱眙	仇集镇综合市场综合变	10	200	7
41556	盱眙	PB润东一品3#箱变001	10	630	318
41557	盱眙	PB润东一品1#箱变001	10	630	344
41558	盱眙	盱城北山1#综合变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41559	盱眙	桂五镇张巷配变	10	200	71
41560	盱眙	51#中行美变变压器新	10	1000	530
41561	盱眙	官滩镇赵庄综合变	10	200	74
41562	盱眙	PB润东一品2#箱变001	10	630	332
41563	盱眙	PB润东一品4#箱变001	10	630	341
41564	盱眙	明祖陵镇仁和小区#2 综合变	10	200	1
41565	盱眙	龙泉湖度假村11#变	10	500	393
41566	盱眙	龙泉湖度假村10#变	10	500	296
41567	盱眙	龙泉湖度假村9#变	10	500	305
41568	盱眙	龙泉湖度假村8#变	10	500	332
41569	盱眙	海通B区2#箱变001	10	400	38
41570	盱眙	海通B区3#箱变001	10	630	231
41571	盱眙	旧铺镇栗树2#综合变	10	200	143
41572	盱眙	河桥镇石港后场变	10	400	109
41573	盱眙	马坝沙坝2#04253综合 变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41574	盱眙	管镇耿赵小区#2配变	10	400	166
41575	盱眙	管镇书香华庭配变	10	400	130
41576	盱眙	马坝商贸城04258综合变	10	800	201
41577	盱眙	海通时代广场1#地下变电所001	10	630	0
41578	盱眙	海通时代广场1#地下变电所002	10	630	147
41579	盱眙	兴隆西拐中配变	10	200	99
41580	盱眙	明祖陵镇仁和小区#3综合变	10	400	179
41581	盱眙	淮安日报社公变	10	400	121
41582	盱眙	兴隆张庄村张庄西综合变	10	200	71
41583	盱眙	黄花塘岗村教堂配变	10	400	234
41584	盱眙	盱城机械路综合变	10	400	0
41585	盱眙	日月星城#7箱变001	10	400	178
41586	盱眙	PB日月星城#8箱变001	10	400	165
41587	盱眙	PB日月星城10#箱变001	10	400	233
41588	盱眙	PB日月星城9#箱变001	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41589	盱眙	怡馨佳苑1-2#箱变	10	630	156
41590	盱眙	淮河镇黄岗李庄2#综合变	10	200	57
41591	盱眙	桂五镇新后涧配变	10	200	109
41592	盱眙	河桥镇河桥老街道变	10	630	285
41593	盱眙	世纪名城2#箱变1#变	10	630	232
41594	盱眙	世纪名城环2#箱变2#变	10	630	262
41595	盱眙	世纪名城环3#箱变1#变	10	630	241
41596	盱眙	世纪名城环3#箱变2#变	10	630	303
41597	盱眙	桂五镇丁大郢配变	10	200	91
41598	盱眙	桂五镇尖山配变	10	200	91
41599	盱眙	世纪名城环一期1#箱变	10	500	150
41600	盱眙	官滩镇曾庄3#综合变	10	500	200
41601	盱眙	官滩孙涧综合变	10	400	118
41602	盱眙	毛营小区3#变	10	400	0
41603	盱眙	官滩镇三墩综合变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41604	盱眙	明祖陵镇仁和小区#1综合变	10	400	175
41605	盱眙	官滩镇索塘综合变	10	200	69
41606	盱眙	马坝农民街配变	10	630	0
41607	盱眙	官滩镇专坝综合变	10	400	131
41608	盱眙	官滩杨西综合变	10	200	117
41609	盱眙	官滩镇侍润圩区综合变	10	200	34
41610	盱眙	官滩镇七洼村部2#综合变	10	200	45
41611	盱眙	官滩镇小军综合变	10	200	36
41612	盱眙	河桥镇蒋郢2#变	10	400	209
41613	盱眙	桂五镇牌坊南郢配变	10	400	267
41614	盱眙	盱城镇胡庄综合变	10	400	294
41615	盱眙	马坝阳光商城（2）配变	10	400	0
41616	盱眙	257#吴小庄3#公变	10	630	25
41617	盱眙	华夏国际#2箱变#2变压器	10	630	114
41618	盱眙	盱城赵岗小区3#配变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41619	盱眙	黄花塘村叶湖2#配变	10	200	134
41620	盱眙	中央公馆2#配电房1# 变压器	10	800	364
41621	盱眙	中央公馆2#配电房3# 变压器	10	800	371
41622	盱眙	兴隆化岗中心村北配 变	10	400	219
41623	盱眙	兴隆牌坊毛庄配变	10	200	65
41624	盱眙	中央公馆2#配电房4# 变压器	10	800	471
41625	盱眙	中央公馆2#配电房2# 变压器	10	800	450
41626	盱眙	马坝高塘2#配变	10	400	107
41627	盱眙	穆店东洼综合变	10	400	269
41628	盱眙	桂五镇山洪林场棚配 变	10	315	100
41629	盱眙	桂五镇刘郢3#配变	10	200	56
41630	盱眙	桂五镇邱郢配变	10	200	96
41631	盱眙	古桑白鹭园2#配变	10	400	157
41632	盱眙	古桑良郢2#配变	10	200	103
41633	盱眙	古桑良郢3#配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41634	盱眙	官滩镇高营综合变	10	400	234
41635	盱眙	258#沙岗村2#变	10	500	49
41636	盱眙	三塘小区4#配变	10	630	297
41637	盱眙	三塘村小区5#台片	10	400	139
41638	盱眙	刘郢配变	10	200	0
41639	盱眙	古桑孟郢配变	10	400	157
41640	盱眙	明祖陵镇仁和滕庄#3综合变	10	400	145
41641	盱眙	鲍集镇大嘴圩综合变	10	400	139
41642	盱眙	金陵养身会所箱变高压间隔配电变压器1	10	630	425
41643	盱眙	官滩镇东窑综合变	10	200	73
41644	盱眙	鲍集镇黄庄2#综合变	10	400	257
41645	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	0
41646	盱眙	铁佛镇戚南配变	10	200	0
41647	盱眙	官滩镇欣业综合变	10	200	96
41648	盱眙	淮河镇龙合滩1#综合变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41649	盱眙	中央公馆1#配电房004	10	800	408
41650	盱眙	中央公馆1#配电房003	10	800	365
41651	盱眙	中央公馆1#配电房001	10	800	454
41652	盱眙	中央公馆1#配电房002	10	800	364
41653	盱眙	官滩镇曹洼综合变	10	200	72
41654	盱眙	官滩镇圣山圩区综合变	10	200	84
41655	盱眙	观音寺边庄配变	10	200	125
41656	盱眙	小新建公变	10	400	235
41657	盱眙	维桥乡良湖2#综合变	10	400	172
41658	盱眙	维桥乡老菜场综合变	10	400	105
41659	盱眙	黄花塘新街阳光小区配变	10	400	174
41660	盱眙	河桥镇河桥车站配变	10	400	258
41661	盱眙	融汇公寓箱变001	10	630	242
41662	盱眙	明祖陵镇伏湖养殖场综合变	10	400	115
41663	盱眙	明祖陵镇渡口吴庄#2综合变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41664	盱眙	维桥乡桥东小区综合变	10	400	152
41665	盱眙	维桥乡高塘2#综合变	10	200	0
41666	盱眙	兴隆养老中心配变	10	400	146
41667	盱眙	铁佛镇李王配变	10	200	0
41668	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	0
41669	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	0
41670	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	0
41671	盱眙	铁佛镇袁东配变	10	200	0
41672	盱眙	铁佛镇东下配变	10	200	0
41673	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	0
41674	盱眙	马坝黄洋2#配变	10	200	29
41675	盱眙	鲍集镇新建#2综合变	10	400	125
41676	盱眙	楚东嘉苑箱变	10	500	240
41677	盱眙	穆店紫金花园1#箱变 高压间隔配电变压器	10	500	253
41678	盱眙	明祖陵镇仁和小区#4 综合变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41679	盱眙	盱城镇赵岗养殖变	10	400	247
41680	盱眙	桂五镇苏果1#配变	10	500	171
41681	盱眙	盱城十里营新湾商贸城001配电变压器	10	500	126
41682	盱眙	穆店紫金花园2#箱变高压间隔配电变压器	10	500	275
41683	盱眙	维桥乡维福园综合变	10	630	114
41684	盱眙	官滩镇甘泉花园小区综合变	10	500	213
41685	盱眙	穆店紫金花园3#箱变高压间隔配电变压器	10	500	337
41686	盱眙	古城天泉山庄箱变间隔配电变压器	10	630	398
41687	盱眙	圣地亚小区1#箱变高压间隔配电变压器	10	500	310
41688	盱眙	维桥乡维盛综合变	10	630	0
41689	盱眙	圣地亚小区2#箱变高压间隔配电变压器	10	500	284
41690	盱眙	中国龙虾城（2）	10	630	469
41691	盱眙	圣地亚小区1#-2箱变高压间隔配电变压器	10	630	357
41692	盱眙	盱城镇花园2#变	10	400	169
41693	盱眙	黄花塘新街花园小区3#配变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41694	盱眙	黄花塘泥沛村蒋庄2# 配变	10	200	85
41695	盱眙	马坝田肚2#04262综合 变	10	200	39
41696	盱眙	马坝赵圩2#配变	10	400	163
41697	盱眙	盱城镇修庄3#综合变	10	400	178
41698	盱眙	古城天泉小镇2号箱变 间隔配电变压器	10	1000	590
41699	盱眙	古城天泉小镇4号箱变 间隔配电变压器	10	500	215
41700	盱眙	古城天泉小镇3号箱变 间隔配电变压器	10	500	198
41701	盱眙	官滩镇侍润北珠综合 变	10	400	168
41702	盱眙	皇剑国际住宅配电室 001	10	400	192
41703	盱眙	皇剑国际住宅配电室 002	10	400	194
41704	盱眙	码头街箱变	10	630	372
41705	盱眙	怡和家园1#箱变001	10	630	323
41706	盱眙	怡和家园2-2#箱变	10	630	284
41707	盱眙	旧铺镇周仪3#综合变	10	400	203
41708	盱眙	明祖陵镇城根十组#3 综合变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41709	盱眙	仇集镇古山2#综合变	10	200	135
41710	盱眙	新海家苑1#配电房#2 变压器	10	800	529
41711	盱眙	新海家苑1#配电房#4 变压器	10	800	82
41712	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	0
41713	盱眙	怡和家园3-1#箱变	10	630	351
41714	盱眙	官滩镇王桥村部2#综 合变	10	200	108
41715	盱眙	旧铺镇吴庄2#综合变	10	400	239
41716	盱眙	天泉湖镇王店木岗配 变	10	200	102
41717	盱眙	居委会张庄变	10	100	53
41718	盱眙	192#五墩南区#2变	10	400	69
41719	盱眙	马坝涧北配变	10	200	128
41720	盱眙	马坝涧西配变	10	400	288
41721	盱眙	马坝旧街韩庄配变 （高桥）	10	200	144
41722	盱眙	马庄周庄配变	10	315	228
41723	盱眙	马庄拉丝厂配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41724	盱眙	马庄许庄配变	10	200	55
41725	盱眙	马坝敬老院配变	10	400	167
41726	盱眙	马坝中北配变	10	400	82
41727	盱眙	141#二水宿舍公变	10	400	177
41728	盱眙	周庄#2配变	10	200	92
41729	盱眙	194#武陵路配变	10	315	127
41730	盱眙	197#丰登桥公变	10	400	171
41731	盱眙	鲍集镇天官井综合变	10	200	103
41732	盱眙	黄花塘新街杜湖小区 2#配变	10	400	74
41733	盱眙	明祖陵镇仁和孙王综 合变	10	400	129
41734	盱眙	明祖陵镇渡口戚庄综 合变	10	400	198
41735	盱眙	明祖陵镇渡口胡庄综 合变	10	400	49
41736	盱眙	明祖陵镇沿淮南庄综 合变	10	400	140
41737	盱眙	旧铺镇街西综合变	10	400	140
41738	盱眙	观音寺菜场配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41739	盱眙	观音寺菜场2#配变	10	400	157
41740	盱眙	明祖陵镇圩滩戚庄综合变	10	400	144
41741	盱眙	古城石顶1#配变	10	200	141
41742	盱眙	明祖陵镇渡口新区综合变	10	400	121
41743	盱眙	明祖陵镇仁和安置点综合变	10	400	124
41744	盱眙	明祖陵镇仁和滕庄#2综合变	10	200	57
41745	盱眙	明祖陵镇伏湖高庄综合变	10	315	127
41746	盱眙	明祖陵镇伏湖后谈综合变	10	400	253
41747	盱眙	明祖陵镇伏湖陈庄综合变	10	400	201
41748	盱眙	明祖陵镇供电所综合变	10	400	219
41749	盱眙	明祖陵镇沙巷王庄综合变	10	200	90
41750	盱眙	明祖陵镇沿淮西沙综合变	10	400	157
41751	盱眙	明祖陵镇伏湖盛庄综合变	10	400	235
41752	盱眙	官滩镇东苑小区1#综合变	10	500	194
41753	盱眙	官滩镇东苑小区2#综合变	10	315	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41754	盱眙	黄花塘岗村人民路配变	10	400	190
41755	盱眙	管镇信用社配变	10	400	142
41756	盱眙	官滩镇陈庄西综合变	10	100	20
41757	盱眙	黄花塘枣园村敬老院配变	10	400	121
41758	盱眙	淮河镇光明后综合变	10	200	59
41759	盱眙	河桥镇坡山口小区路西变	10	400	217
41760	盱眙	兴隆双杨小区配变	10	200	51
41761	盱眙	马坝大南小区配变	10	630	0
41762	盱眙	马坝新窑2#配变	10	630	195
41763	盱眙	马坝富康配变	10	400	124
41764	盱眙	马坝变电配变	10	400	91
41765	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	0
41766	盱眙	马坝立交2#配变	10	630	188
41767	盱眙	马坝东老街配变	10	630	208
41768	盱眙	马坝槐树配变	10	630	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41769	盱眙	马坝校东配变	10	630	245
41770	盱眙	马坝西老街配变	10	400	0
41771	盱眙	马坝竹园配变	10	200	0
41772	盱眙	淮河镇城根一组综合变	10	400	219
41773	盱眙	淮河镇城根新二组综合变	10	200	112
41774	盱眙	兴隆新迁队配变	10	200	100
41775	盱眙	小营	10	200	146
41776	盱眙	鲍集镇铁营小区综合变	10	400	146
41777	盱眙	31#宝山路1#配变	10	200	123
41778	盱眙	马坝王岗配变（东阳）	10	200	120
41779	盱眙	121#宣化小区公变	10	200	13
41780	盱眙	马坝新姚配变（东阳）	10	200	105
41781	盱眙	旧铺镇焦山综合变	10	200	116
41782	盱眙	铁佛镇西前配变	10	200	0
41783	盱眙	马坝郭庄配变（东阳）	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41784	盱眙	维桥乡车东综合变	10	200	42
41785	盱眙	高郢配变1	10	400	231
41786	盱眙	马坝茶安配变	10	400	0
41787	盱眙	1#山口门公变	10	400	164
41788	盱眙	马坝腊北小区配变	10	400	0
41789	盱眙	113#农校宿舍公变	10	315	207
41790	盱眙	审批中心	10	400	74
41791	盱眙	178#警民巷配变	10	200	117
41792	盱眙	转盘巷#2	10	500	11
41793	盱眙	188#审计局公变	10	200	68
41794	盱眙	官滩镇赵西综合变	10	100	32
41795	盱眙	管镇叶岗配变	10	400	165
41796	盱眙	管镇孙西配变	10	400	182
41797	盱眙	黄塘绿化村良岗配变	10	400	248
41798	盱眙	维桥乡富康园综合变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41799	盱眙	古桑古小配变	10	315	94
41800	盱眙	淮河镇杨嘴八组综合变	10	200	32
41801	盱眙	淮河镇杨嘴一组综合变	10	200	51
41802	盱眙	马坝南阳学校配变（东阳）	10	200	95
41803	盱眙	马坝大龙配变	10	400	0
41804	盱眙	河桥镇大港安港2#变	10	200	134
41805	盱眙	河桥镇蒋郢新庄变	10	200	85
41806	盱眙	马坝街北2#配变（东阳）	10	100	38
41807	盱眙	仇集镇教师新村综合变	10	400	177
41808	盱眙	189#陵园路2#变	10	630	123
41809	盱眙	桂五镇后山配变	10	200	62
41810	盱眙	桂五镇陶郢配变	10	200	91
41811	盱眙	穆店团结小区综合变	10	400	205
41812	盱眙	马坝校南配变	10	400	0
41813	盱眙	古桑嘉喜1#配变	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41814	盱眙	古桑嘉喜2#	10	630	318
41815	盱眙	古桑陶郢配变	10	100	68
41816	盱眙	陈郢	10	100	0
41817	盱眙	砖井	10	400	266
41818	盱眙	古桑嘉喜3#	10	630	238
41819	盱眙	穆店农贸综合变	10	630	299
41820	盱眙	新海小区二区1#变	20	400	0
41821	盱眙	仇集镇许西综合变	10	400	227
41822	盱眙	新海小区二区2#变	20	400	193
41823	盱眙	桂五镇文才配变	10	400	234
41824	盱眙	新海小区二区4#变	20	400	206
41825	盱眙	新海小区二区3#变	20	400	151
41826	盱眙	鲍集镇何庄综合变	10	400	97
41827	盱眙	铁佛镇北惠民配变	10	400	179
41828	盱眙	古城渠东配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41829	盱眙	古城朝阳配变	10	200	70
41830	盱眙	古城良西配变	10	400	173
41831	盱眙	马坝程塘配变	10	400	187
41832	盱眙	马坝商贸配变	10	400	150
41833	盱眙	明祖陵镇费庄水厂综合变	10	200	48
41834	盱眙	桂五镇新农贸市场配变	10	400	123
41835	盱眙	王店都梁山配变	10	200	67
41836	盱眙	马坝妇女配变	10	630	0
41837	盱眙	马坝新小学配变(马坝)	10	630	306
41838	盱眙	观音寺南园配变	10	200	64
41839	盱眙	古桑竹园4#综合变	10	200	34
41840	盱眙	鲍集镇魏巷综合变	10	400	70
41841	盱眙	王店鲁郢2#配变	10	200	33
41842	盱眙	王店碾坊配变	10	200	74
41843	盱眙	马坝东方配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41844	盱眙	明祖陵镇街道居委会综合变	10	400	109
41845	盱眙	199#桃花源小区公变	10	400	0
41846	盱眙	明祖陵镇沿淮杨庄综合变	10	315	194
41847	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄综合变	10	400	224
41848	盱眙	明祖陵镇明陵小区综合变	10	400	209
41849	盱眙	明祖陵镇明陵小区#2综合变	10	400	193
41850	盱眙	明祖陵镇明陵西台#1综合变	10	400	194
41851	盱眙	明祖陵镇明陵西台#4综合变	10	400	261
41852	盱眙	明祖陵镇沿淮谈庄综合变	10	400	226
41853	盱眙	淮河镇大洲河南综合变	10	200	71
41854	盱眙	明祖陵镇明陵西台#5综合变	10	200	43
41855	盱眙	明祖陵镇龚庄吴庄综合变	10	400	216
41856	盱眙	明祖陵镇卫生院综合变	10	400	139
41857	盱眙	明祖陵镇粮管所综合变	10	400	39
41858	盱眙	明祖陵镇明陵西台#3综合变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41859	盱眙	王店街西配变	10	400	117
41860	盱眙	183#沙岗小学公变	10	315	138
41861	盱眙	新海小区三区1#变	20	400	108
41862	盱眙	新海小区三区2#变	20	400	160
41863	盱眙	新海小区三区3#变	20	400	26
41864	盱眙	管镇近圣配变	10	400	114
41865	盱眙	明祖陵镇龚庄新台综合变	10	400	150
41866	盱眙	鲍集镇岗南综合变	10	200	120
41867	盱眙	鲍集镇肖嘴街南综合变	10	630	278
41868	盱眙	古城四面庄配变	10	200	81
41869	盱眙	河桥镇大港安港变	10	200	122
41870	盱眙	马坝妇女配变（东阳）	10	200	119
41871	盱眙	马坝沙坝小学配变	10	400	0
41872	盱眙	河桥镇幸福街南变	10	315	116
41873	盱眙	新海小区四区1#变	20	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41874	盱眙	新海小区三区4#变	20	400	128
41875	盱眙	新海小区五区1#变	20	400	140
41876	盱眙	新海小区五区2#变	20	630	378
41877	盱眙	新海小区五区3#变	20	400	199
41878	盱眙	鲍集镇宗铺综合变	10	200	30
41879	盱眙	淮河镇小溪六组综合变	10	400	160
41880	盱眙	旧铺镇杏花综合变	10	200	70
41881	盱眙	旧铺镇大坝综合变	10	400	233
41882	盱眙	旧铺镇大庄综合变	10	200	104
41883	盱眙	旧铺镇新朱庄综合变	10	400	265
41884	盱眙	淮河镇小溪李庄综合变	10	400	210
41885	盱眙	鲍集镇钱巷王庄综合变	10	400	201
41886	盱眙	龙小配变	10	200	0
41887	盱眙	新海小区四区3#变	20	400	164
41888	盱眙	新海小区四区4#变	20	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41889	盱眙	新海小区一区1#变	20	400	174
41890	盱眙	新海小区四区2#变	20	400	187
41891	盱眙	新海小区五区4#变	20	400	147
41892	盱眙	鲍集镇新庄#2综合变	10	200	108
41893	盱眙	128#月季园公变	10	630	189
41894	盱眙	鲍集镇西岗养殖场综合变	10	400	135
41895	盱眙	196#月季园2#变	10	400	26
41896	盱眙	马坝交通配变	10	630	0
41897	盱眙	马坝谢庄配变	10	200	124
41898	盱眙	马坝双马2#配变	10	630	312
41899	盱眙	桂五镇曹坊配变	10	400	0
41900	盱眙	马坝新桥配变（东阳）	10	200	0
41901	盱眙	朱楼王岗变	10	400	233
41902	盱眙	新海小区一区3#变	20	400	173
41903	盱眙	新海小区一区4#变	20	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41904	盱眙	新海小区一区2#变	20	400	171
41905	盱眙	淮河镇小溪四组综合变	10	200	49
41906	盱眙	管镇分金桥配变	10	630	302
41907	盱眙	古城太平小区配变	10	400	203
41908	盱眙	古城丁岗配变	10	200	92
41909	盱眙	明祖陵镇周湖前周综合变	10	400	190
41910	盱眙	明祖陵镇周湖中周综合变	10	400	176
41911	盱眙	明祖陵镇周湖中周#2综合变	10	400	121
41912	盱眙	旧铺镇派出所综合变	10	400	0
41913	盱眙	淮河镇小溪十组综合变	10	400	232
41914	盱眙	淮河镇路西1#综合变	10	200	45
41915	盱眙	淮河镇大洲六组综合变	10	200	83
41916	盱眙	淮河镇大洲八组综合变	10	400	236
41917	盱眙	淮河镇大洲渔场2#综合变	10	200	22
41918	盱眙	淮河镇大洲三组综合变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41919	盱眙	旧铺镇河头综合变	10	400	203
41920	盱眙	148#双井路公变	10	315	0
41921	盱眙	旧铺镇街中综合变	10	400	118
41922	盱眙	旧铺镇张庄综合变	10	200	83
41923	盱眙	旧铺镇陶庄综合变	10	200	118
41924	盱眙	旧铺镇万塘综合变	10	200	78
41925	盱眙	明祖陵镇渡口陈岗综合变	10	400	170
41926	盱眙	明祖陵镇龚庄王岗综合变	10	400	238
41927	盱眙	明祖陵镇龚庄杨柳综合变	10	400	208
41928	盱眙	明祖陵镇费庄南庄综合变	10	400	223
41929	盱眙	明祖陵镇费庄许庄综合变	10	400	168
41930	盱眙	明祖陵镇费庄沈庄综合变	10	400	223
41931	盱眙	明祖陵镇费庄曹庄综合变	10	400	36
41932	盱眙	明祖陵镇城根陈勇综合变	10	400	243
41933	盱眙	马坝居庄配变（东阳）	10	100	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41934	盱眙	马坝张东配变	10	630	0
41935	盱眙	马坝双马沈墩配变	10	200	0
41936	盱眙	桂五镇北曹坊配变	10	200	88
41937	盱眙	官滩镇小蔡庄综合变	10	100	32
41938	盱眙	明祖陵镇园区二号路综合变	10	400	201
41939	盱眙	明祖陵镇费庄南费#3综合变	10	200	82
41940	盱眙	恒西陆庄1#配变	10	200	32
41941	盱眙	明祖陵镇仁和王庄综合变	10	400	187
41942	盱眙	古城洪塘配变	10	400	251
41943	盱眙	马坝青年配变	10	400	0
41944	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘综合变	10	400	79
41945	盱眙	马坝张新配变	10	630	0
41946	盱眙	68#宝山广场公变	10	200	16
41947	盱眙	桂五1#台区	10	315	96
41948	盱眙	维桥乡瓦厂综合变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41949	盱眙	马坝电力配变	10	400	49
41950	盱眙	铁佛镇项东配变	10	200	52
41951	盱眙	古城张湾配变	10	200	50
41952	盱眙	马坝袁北配变（东 阳）	10	100	0
41953	盱眙	鲍集镇香庄综合变	10	400	67
41954	盱眙	穆店尧庄综合变	10	630	304
41955	盱眙	穆店小学综合变	10	630	338
41956	盱眙	穆店转盘综合变	10	400	185
41957	盱眙	穆店场西综合变	10	400	197
41958	盱眙	穆店莲塘农贸综合变	10	630	305
41959	盱眙	穆店大坝综合变	10	400	244
41960	盱眙	穆店新村综合变	10	630	287
41961	盱眙	穆店新街道综合变	10	630	318
41962	盱眙	穆店行政中心综合变	10	400	216
41963	盱眙	古城螃蟹配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41964	盱眙	古城西湖2#配变	10	200	83
41965	盱眙	旧铺镇旧铺供电所综合变	10	400	139
41966	盱眙	铁佛镇农贸市场配变	10	400	208
41967	盱眙	穆店包坝综合变	10	200	69
41968	盱眙	穆店柳郢综合变	10	630	355
41969	盱眙	李岗5#配变	10	400	222
41970	盱眙	穆店张庄2#综合变	10	400	207
41971	盱眙	穆店大园综合变	10	630	265
41972	盱眙	官滩镇小新圩综合变	10	400	144
41973	盱眙	官滩镇王桥西2#综合变	10	200	24
41974	盱眙	官滩镇王前2#综合变	10	200	101
41975	盱眙	官滩镇大马庄2#综合变	10	400	175
41976	盱眙	盱城镇丁桥2#	10	400	127
41977	盱眙	官滩镇曾庄综合变	10	400	88
41978	盱眙	官滩镇张嘴综合变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41979	盱眙	官滩镇李庄村部2#综合变	10	200	124
41980	盱眙	鲍集镇方庄#2综合变	10	400	172
41981	盱眙	官滩镇曾庄2#综合变	10	200	48
41982	盱眙	官滩镇碾坊综合变	10	200	48
41983	盱眙	207#五墩一弄	10	630	182
41984	盱眙	官滩赵庄2#综合变	10	400	79
41985	盱眙	官滩草坊综合变	10	400	239
41986	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	0
41987	盱眙	鲍集镇蒋王综合变	10	200	70
41988	盱眙	鲍集镇姜南综合变	10	200	79
41989	盱眙	鲍集镇石牌养殖场综合变	10	400	136
41990	盱眙	鲍集镇小周庄综合变	10	400	130
41991	盱眙	鲍集镇鲍四综合变	10	200	74
41992	盱眙	河桥镇河桥小学变	10	400	219
41993	盱眙	河桥镇后巷变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
41994	盱眙	马坝田庄配变（东 阳）	10	200	0
41995	盱眙	官滩镇前王综合变	10	200	91
41996	盱眙	河桥镇龙泉桃园变	10	200	90
41997	盱眙	兴隆冉朱配变	10	200	67
41998	盱眙	河桥镇水泥厂变	10	200	125
41999	盱眙	兴隆历庄配变	10	200	44
42000	盱眙	河桥镇淮峰朱徐变	10	200	4
42001	盱眙	古桑双塘配变	10	400	219
42002	盱眙	兴隆魏庄配变	10	200	23
42003	盱眙	河桥镇林湖方庄变	10	200	40
42004	盱眙	兴隆红旗四队配变	10	200	6
42005	盱眙	兴隆西王变	10	400	194
42006	盱眙	管镇西罗配变	10	200	66
42007	盱眙	河桥镇黄龙涧南变	10	200	64
42008	盱眙	鲍集镇小谢综合变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42009	盱眙	鲍集镇鲍三#2综合变	10	200	73
42010	盱眙	鲍集镇洪新养殖#2综合变	10	400	32
42011	盱眙	鲍集镇洪新养殖#3综合变	10	630	208
42012	盱眙	管镇贺庄配变	10	400	102
42013	盱眙	恒西蔡郢配变	10	400	222
42014	盱眙	古桑王前配变	10	200	72
42015	盱眙	穆店姬郢1#综合变	10	200	97
42016	盱眙	穆店镇维桥李庄小区综合变	10	200	104
42017	盱眙	恒西棋盘配变	10	200	126
42018	盱眙	河桥镇龙泉小郢变	10	200	109
42019	盱眙	管镇范庄配变	10	400	216
42020	盱眙	穆店镇维桥元庄综合变	10	200	140
42021	盱眙	吴港配变01	10	200	0
42022	盱眙	恒西高圩变	10	400	0
42023	盱眙	穆店镇维桥大庄综合变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42024	盱眙	穆店罗庄综合变	10	400	263
42025	盱眙	穆店张郢综合变	10	200	160
42026	盱眙	仇集镇耿郢综合变	10	200	108
42027	盱眙	古桑丁田配变	10	200	131
42028	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	0
42029	盱眙	管镇中罗养殖2#配变	10	400	108
42030	盱眙	后岩配变01	10	200	91
42031	盱眙	仇集镇油坊综合变	10	400	217
42032	盱眙	鲍集镇鲍集#2综合变	10	200	72
42033	盱眙	鲍集镇肖嘴河滩北综合变	10	200	46
42034	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘#2综合变	10	200	41
42035	盱眙	穆店李庄综合变	10	200	69
42036	盱眙	仇集镇姜郢综合变	10	400	206
42037	盱眙	维桥乡新农民街综合变	10	400	69
42038	盱眙	古桑小郢配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42039	盱眙	古桑王后配变	10	400	195
42040	盱眙	穆店桥南1#综合变	10	400	112
42041	盱眙	古桑朱郢配变	10	200	13
42042	盱眙	欧郢配变01	10	400	190
42043	盱眙	古桑良郢配变	10	400	298
42044	盱眙	古桑关帝配变	10	200	97
42045	盱眙	古桑上郢配变	10	200	44
42046	盱眙	维桥乡塘埂综合变	10	200	39
42047	盱眙	维桥乡松树综合变	10	400	215
42048	盱眙	维桥乡乡政府综合变	10	400	99
42049	盱眙	维桥乡坝西综合变	10	400	320
42050	盱眙	维桥乡饲料厂综合变	10	400	145
42051	盱眙	维桥乡信用社综合变	10	400	137
42052	盱眙	马坝楚联配变	10	400	111
42053	盱眙	维桥乡良湖综合变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42054	盱眙	维桥乡段套综合变	10	200	108
42055	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮杨庄综合变	10	200	79
42056	盱眙	维桥乡芦塘综合变	10	200	73
42057	盱眙	鲍集镇肖嘴街中#2综合变	10	630	442
42058	盱眙	马坝立交配变	10	630	225
42059	盱眙	鲍集镇肖嘴新淮北#2综合变	10	400	213
42060	盱眙	穆店镇维桥郭庄综合变	10	200	7
42061	盱眙	维桥乡大刘综合变	10	200	88
42062	盱眙	河桥镇毛湖陈郢变	10	400	198
42063	盱眙	古桑刘观2#配变	10	400	190
42064	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	0
42065	盱眙	鲍集镇朱巷张庄综合变	10	200	58
42066	盱眙	高郢配变02#	10	200	96
42067	盱眙	鲍集镇徐庄综合变	10	400	246
42068	盱眙	穆店夏郢综合变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42069	盱眙	河桥镇毛湖后山头变	10	200	50
42070	盱眙	河桥镇洪山范郢2#变	10	200	53
42071	盱眙	维桥乡富康园2#综合变	10	400	158
42072	盱眙	河桥镇孙郢变	10	200	44
42073	盱眙	穆店镇维桥桃园3#综合变	10	400	0
42074	盱眙	穆店镇维桥桃园2#综合变	10	400	0
42075	盱眙	淮河镇街道南2#综合变	10	630	218
42076	盱眙	淮河镇中心渔场2#综合变	10	400	147
42077	盱眙	盱城镇小新华2配变	10	400	234
42078	盱眙	斩龙涧安置小区2#公变	10	200	79
42079	盱眙	马坝小学东配变	10	630	182
42080	盱眙	斩龙涧安置小区1#公变	10	630	297
42081	盱眙	官滩镇街道开发区2#综合变	10	400	92
42082	盱眙	官滩镇菜场综合变	10	400	131
42083	盱眙	马庄北区配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42084	盱眙	淮河镇魏杨后2#综合变	10	200	60
42085	盱眙	朱楼朱庄变	10	100	35
42086	盱眙	淮河镇黄岗前综合变	10	100	40
42087	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄小区综合变	10	400	157
42088	盱眙	观音寺集中区配变	10	400	145
42089	盱眙	观音寺前进配变	10	400	226
42090	盱眙	旧铺镇富康4#综合变	10	400	166
42091	盱眙	恒西席滩变	10	400	131
42092	盱眙	官滩镇石坊综合变	10	200	54
42093	盱眙	官滩镇七庄综合变	10	200	28
42094	盱眙	官滩镇塘头综合变	10	200	96
42095	盱眙	河桥镇莲花小区1#变	10	400	228
42096	盱眙	官滩镇大营综合变	10	200	78
42097	盱眙	官滩镇吴东综合变	10	200	42
42098	盱眙	官滩镇渔沟朱庄综合变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42099	盱眙	官滩镇岗上2#综合变	10	200	47
42100	盱眙	官滩镇徐庄2#综合变	10	200	117
42101	盱眙	官滩镇水牛2#综合变	10	400	87
42102	盱眙	官滩镇武西2#综合变	10	400	234
42103	盱眙	官滩镇武东综合变	10	200	84
42104	盱眙	官滩镇毛庄2#综合变	10	200	70
42105	盱眙	官滩镇张嘴2#综合变	10	400	36
42106	盱眙	官滩镇竖河头综合变	10	200	82
42107	盱眙	官滩镇马巷2#综合变	10	200	94
42108	盱眙	淮河镇街道南1#综合变	10	400	0
42109	盱眙	鲍集镇肖嘴引河五组综合变	10	400	274
42110	盱眙	官滩镇朱港综合变	10	200	34
42111	盱眙	鲍集镇肖嘴孙西综合变	10	200	0
42112	盱眙	官滩镇都管三节庄2#综合变	10	200	121
42113	盱眙	官滩镇洼东综合变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42114	盱眙	鲍集镇岗洼综合变	10	200	96
42115	盱眙	鲍集镇桥东综合变	10	200	96
42116	盱眙	鲍集镇沈北小区综合变	10	400	76
42117	盱眙	鲍集镇东岗#2综合变	10	200	48
42118	盱眙	鲍集镇钱巷王庄#2综合变	10	400	121
42119	盱眙	鲍集镇邵灯西庄综合变	10	400	208
42120	盱眙	鲍集镇贺西综合变	10	200	74
42121	盱眙	鲍集镇孙东#2综合变	10	400	259
42122	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	0
42123	盱眙	鲍集镇油坊北综合变	10	400	202
42124	盱眙	鲍集镇李庄#2综合变	10	200	106
42125	盱眙	鲍集镇孙东#3综合变	10	200	103
42126	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮小学综合变	10	200	0
42127	盱眙	鲍集镇肖嘴小圩2#综合变	10	400	159
42128	盱眙	官滩镇周庄2#配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42129	盱眙	官滩镇陈庄村朱庄2#综合变	10	200	135
42130	盱眙	206#小岗巷2#公变	10	630	242
42131	盱眙	210#沙岗东山配变	10	315	27
42132	盱眙	16#果园小区	10	400	0
42133	盱眙	249#宣化小区2#变	10	400	122
42134	盱眙	252#斩龙涧一区2#公变	10	500	136
42135	盱眙	仇集镇荷花综合变	10	400	227
42136	盱眙	仇集镇杨艾山2#综合变	10	200	129
42137	盱眙	52#城建局宿舍公变	10	400	146
42138	盱眙	铁佛镇召一配变	10	200	0
42139	盱眙	鲍集镇卫生院综合变	10	400	191
42140	盱眙	黄花塘瓦屋村马庄配变	10	200	55
42141	盱眙	王店山墩配变	10	400	114
42142	盱眙	王店活水塘配变	10	400	235
42143	盱眙	王店街道开发区配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42144	盱眙	天泉湖镇王店蔡港配变	10	200	90
42145	盱眙	河桥镇饲料厂变	10	400	165
42146	盱眙	鹏胜家园1#箱变	10	400	56
42147	盱眙	兴隆徐北配变	10	200	91
42148	盱眙	兴隆刘岗南东配变	10	400	221
42149	盱眙	兴隆单庄北小区配变	10	400	193
42150	盱眙	兴隆陡北东配变	10	200	90
42151	盱眙	黄花塘村范庄2#配变	10	200	110
42152	盱眙	仇集镇中学东山头综合变	10	200	139
42153	盱眙	鹏胜家园4#箱变	10	500	157
42154	盱眙	桂五镇红润配变	10	400	125
42155	盱眙	官滩镇街道水厂综合变	10	500	235
42156	盱眙	鹏胜家园2#箱变	10	500	106
42157	盱眙	官滩镇东苑小区5#综合变	10	400	187
42158	盱眙	桂五镇宝山学校配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42159	盱眙	黄花塘五星村朱庄2#配变	10	200	76
42160	盱眙	兴隆派出所配变	10	400	167
42161	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	0
42162	盱眙	马坝富乐小区04235综合变	10	400	184
42163	盱眙	马坝世纪2#配变	10	400	172
42164	盱眙	马坝世纪3#配变	10	400	200
42165	盱眙	旧铺镇大字2#综合变	10	200	95
42166	盱眙	马坝富民04248综合变	10	400	78
42167	盱眙	旧铺镇富丽综合变	10	400	201
42168	盱眙	旧铺镇三村2#综合变	10	200	59
42169	盱眙	黄花塘岗村王庄2#配变	10	200	77
42170	盱眙	管镇桃李街配变	10	400	169
42171	盱眙	黄花塘新街老街配变	10	400	121
42172	盱眙	黄花塘枣园村夏庄配变	10	200	120
42173	盱眙	黄花塘耿公村苗庄配变	10	100	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42174	盱眙	穆店尧塘2#综合变	10	400	208
42175	盱眙	穆店农具厂1#综合变	10	400	212
42176	盱眙	黄花塘常庄村下李配变	10	100	21
42177	盱眙	维桥乡邱圩综合变	10	200	86
42178	盱眙	鲍集镇梁集#2综合变	10	400	244
42179	盱眙	管镇姬庄集中区配变	10	400	202
42180	盱眙	管镇灌区配变	10	400	170
42181	盱眙	兴隆红旗双河南小区变	10	200	70
42182	盱眙	兴隆卢庄小区北配变	10	200	65
42183	盱眙	维桥乡长庄2#综合变	10	200	97
42184	盱眙	马坝中北2#配变	10	630	235
42185	盱眙	官滩镇西苑小区1#综合变	10	500	180
42186	盱眙	旧铺镇时集胜利3#综合变	10	200	104
42187	盱眙	旧铺镇周庄2#综合变	10	400	177
42188	盱眙	官滩镇西苑小区2#综合变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42189	盱眙	马坝永丰街东3#配变 （东阳）	10	400	0
42190	盱眙	马坝沙西2#配变	10	630	257
42191	盱眙	管镇李庄配变	10	200	73
42192	盱眙	兴隆纪岗配变	10	200	113
42193	盱眙	桂五镇桂花三期配变	10	400	192
42194	盱眙	XB帝景国际5-1	10	630	245
42195	盱眙	XB帝景国际5-2	10	630	187
42196	盱眙	桂五镇小连山配变	10	200	83
42197	盱眙	维桥乡张庄电站综合 变	10	200	0
42198	盱眙	淮河镇洪建渔场3#综 合变	10	200	86
42199	盱眙	旧铺镇四队综合变	10	200	91
42200	盱眙	淮河镇林柴场2#综合 变	10	200	127
42201	盱眙	PB桂香苑小区10kV箱 变1#变压器	10	630	187
42202	盱眙	兴隆孙庄北配变	10	200	104
42203	盱眙	河桥镇林湖西平变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42204	盱眙	旧铺镇富康7#综合变	10	200	58
42205	盱眙	旧铺镇先锋2#综合变	10	200	100
42206	盱眙	黄花塘镇旧铺万郢综合变	10	200	101
42207	盱眙	旧铺镇胡营2#综合变	10	200	78
42208	盱眙	仇集镇余庄综合变	10	100	39
42209	盱眙	盱城镇养殖综合变	10	400	220
42210	盱眙	仇集镇黄泥后山综合变	10	400	247
42211	盱眙	管镇收费处配变	10	400	127
42212	盱眙	鲍集镇淮西淮二综合变	10	400	259
42213	盱眙	兴隆戚岗配变	10	200	73
42214	盱眙	兴隆祖尧马庄东配变	10	200	82
42215	盱眙	兴隆赵庄配变	10	400	150
42216	盱眙	兴隆蒋庄配变	10	400	267
42217	盱眙	兴隆张庄南配变	10	400	191
42218	盱眙	兴隆卢西配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42219	盱眙	兴隆晓庄西综合变	10	200	51
42220	盱眙	兴隆晓庄中配变	10	400	150
42221	盱眙	兴隆红旗2#小区配变	10	400	170
42222	盱眙	河桥镇毛湖胡巷变	10	200	102
42223	盱眙	河桥镇石港朱郢2#变	10	400	239
42224	盱眙	官滩镇汉府名苑1#综合变	10	400	107
42225	盱眙	官滩镇汉府名苑2#综合变	10	400	102
42226	盱眙	兴隆红旗小区（1）配变	10	400	219
42227	盱眙	兴隆阙庄配变	10	200	88
42228	盱眙	兴隆红旗八队综合变	10	315	90
42229	盱眙	兴隆双河西配变	10	400	190
42230	盱眙	兴隆乡安乐配变	10	400	255
42231	盱眙	兴隆金陡湖侯庄小区配变	10	400	252
42232	盱眙	桂五镇养鸽厂配变	10	200	63
42233	盱眙	兴隆西拐配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42234	盱眙	桂五镇抗战配变	10	400	183
42235	盱眙	兴隆周庄配变	10	200	59
42236	盱眙	桂五镇毛岗配变	10	200	103
42237	盱眙	桂五镇农经站配变	10	400	154
42238	盱眙	林场改造小区#1配变	10	630	307
42239	盱眙	河桥镇黄龙马郢变	10	200	76
42240	盱眙	河桥镇洪山吴郢变	10	400	283
42241	盱眙	河桥镇毛湖袁郢变	10	200	102
42242	盱眙	桂五镇鼓楼配变	10	400	240
42243	盱眙	穆店镇维桥园区综合变	10	315	0
42244	盱眙	兴隆宋庄配变	10	200	120
42245	盱眙	河桥镇后巷2#变	10	200	104
42246	盱眙	河桥镇黄龙东南变	10	400	236
42247	盱眙	河桥镇幸福王郢2#变	10	400	0
42248	盱眙	桥北陆庄配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42249	盱眙	周集配变	10	400	291
42250	盱眙	三官陈庄配变	10	100	34
42251	盱眙	黄花塘岗村菜场2#配变	10	400	272
42252	盱眙	观音寺钟庄配变	10	100	53
42253	盱眙	朱楼方塘变	10	400	278
42254	盱眙	观音寺大庙配变	10	200	113
42255	盱眙	河桥镇幸福李郢变	10	200	14
42256	盱眙	河桥镇黄龙山根变	10	200	109
42257	盱眙	河桥镇石港食品站变	10	200	124
42258	盱眙	宣化人家#1变压器	10	800	387
42259	盱眙	宣化人家2#变压器	10	800	445
42260	盱眙	宣化人家#3变压器	10	800	456
42261	盱眙	宣化人家#4变压器	10	800	329
42262	盱眙	宣化人家#5变压器	10	800	460
42263	盱眙	宣化人家#6变压器	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42264	盱眙	河桥镇黄龙码头变	10	200	105
42265	盱眙	河桥镇大港黄洼变	10	315	158
42266	盱眙	河桥镇石港路东变	10	200	117
42267	盱眙	河桥镇河桥中学变	10	200	0
42268	盱眙	盱城镇新华小区4#变	10	400	14
42269	盱眙	盱城镇码头配变	10	400	263
42270	盱眙	盱城嵇庄小区综合变	10	400	174
42271	盱眙	盱城镇林庄2#变	10	400	284
42272	盱眙	河桥镇淮峰杨郢变	10	400	242
42273	盱眙	河桥镇洪山加油站变	10	400	214
42274	盱眙	维桥乡街东2#综合变	10	400	169
42275	盱眙	维桥乡小桥东2#综合变	10	200	160
42276	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	0
42277	盱眙	穆店镇维桥沟埂2#综合变	10	630	0
42278	盱眙	鲍集镇滨湖小区#3综合变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42279	盱眙	鲍集镇宗铺小区综合变	10	630	184
42280	盱眙	山水人家#4箱式变	10	630	273
42281	盱眙	PB山水人家#5箱式变01	10	630	470
42282	盱眙	山水人家6-1#箱变	10	630	177
42283	盱眙	大明公馆小区3-1#箱变	10	630	183
42284	盱眙	帝景国际3# 箱变02	10	630	503
42285	盱眙	黄花塘泥沛村润南配变	10	100	37
42286	盱眙	黄花塘泥沛村大路配变	10	200	109
42287	盱眙	老子山刘咀滩涂3#19507010综合变	10	200	41
42288	盱眙	老子山刘咀滩涂4#19507011综合变	10	400	145
42289	盱眙	桂五镇大众配变	10	200	109
42290	盱眙	桂五镇新竹配变	10	200	102
42291	盱眙	维桥乡前车综合变	10	400	196
42292	盱眙	赵郢配变	10	400	160
42293	盱眙	古桑贺岗1#配变	10	315	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42294	盱眙	桂五镇小山头配变	10	400	109
42295	盱眙	桂五镇陶山配变	10	400	211
42296	盱眙	古桑街北配变	10	400	124
42297	盱眙	盱眙古桑街道小学配变	10	630	410
42298	盱眙	洪湖#1配变	10	200	103
42299	盱眙	古桑洪湖2#	10	200	128
42300	盱眙	古桑沿河配变	10	200	58
42301	盱眙	磨涧村供销台变	10	400	164
42302	盱眙	路南配变	10	400	184
42303	盱眙	古桑乡李郢配变	10	200	95
42304	盱眙	青湖配变	10	200	115
42305	盱眙	古桑石牛梁洼配变	10	400	168
42306	盱眙	古桑西郢配变1#	10	400	207
42307	盱眙	滨淮配变	10	200	0
42308	盱眙	古桑张南配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42309	盱眙	古桑张北配变	10	200	89
42310	盱眙	维桥乡青墩头综合变	10	400	179
42311	盱眙	古桑伏西配变	10	200	86
42312	盱眙	古桑伏东配变	10	200	92
42313	盱眙	桂五镇养鹿厂配变	10	200	94
42314	盱眙	王店双郢配变	10	200	74
42315	盱眙	桂五镇林山配变	10	200	82
42316	盱眙	古桑鱼坝	10	400	183
42317	盱眙	三塘配变	10	200	126
42318	盱眙	古桑村水场台片	10	400	65
42319	盱眙	农电配变	10	630	244
42320	盱眙	古桑陈郢配变	10	200	83
42321	盱眙	古桑张庄配变	10	315	176
42322	盱眙	古桑服装厂配变	10	250	0
42323	盱眙	古桑神六配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42324	盱眙	桂五镇牌坊配变	10	200	89
42325	盱眙	桂五镇南港配变	10	200	89
42326	盱眙	桂五镇北港配变	10	200	135
42327	盱眙	古桑清水坝2#配变	10	400	76
42328	盱眙	刘观配变	10	200	71
42329	盱眙	后岗配变	10	200	117
42330	盱眙	桂五镇合心王郢配变	10	200	87
42331	盱眙	桂五镇刘场配变.	10	200	41
42332	盱眙	桂五镇高庙陶山配变	10	400	239
42333	盱眙	桂五镇联合台区	10	200	5
42334	盱眙	清水坝#1配变	10	630	400
42335	盱眙	古桑清水坝5#	10	400	172
42336	盱眙	古桑松田配变	10	200	64
42337	盱眙	桂五镇桥东配变	10	400	257
42338	盱眙	明祖陵镇渡口东安综合变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42339	盱眙	明祖陵镇项魏后新综合变	10	400	210
42340	盱眙	明祖陵镇项魏前新综合变	10	400	193
42341	盱眙	古桑清水坝3#配变	10	400	246
42342	盱眙	明祖陵镇沙巷俞西#2综合变	10	400	168
42343	盱眙	明祖陵镇明陵俞西#1综合变	10	400	198
42344	盱眙	团山配变	10	200	98
42345	盱眙	西坪配变	10	400	282
42346	盱眙	马场配变	10	200	90
42347	盱眙	古桑醋厂	10	400	181
42348	盱眙	古桑李岗1#配变	10	400	146
42349	盱眙	维桥乡东风综合变	10	200	110
42350	盱眙	官滩镇街道水厂2#综合变	10	400	0
42351	盱眙	西塘配变	10	200	82
42352	盱眙	维桥乡青东综合变	10	100	0
42353	盱眙	小农场配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42354	盱眙	古桑黄郢配变	10	400	230
42355	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	0
42356	盱眙	李寨配变	10	200	39
42357	盱眙	古桑花中配变	10	400	202
42358	盱眙	古桑季安小碾1#配变	10	200	95
42359	盱眙	古桑罗郢1#配变	10	200	48
42360	盱眙	上郢#2配变	10	30	22
42361	盱眙	古桑塘郢配变	10	200	81
42362	盱眙	古桑季郢	10	250	100
42363	盱眙	大郢配变	10	100	53
42364	盱眙	董湖配变	10	200	114
42365	盱眙	古桑湖西变	10	200	57
42366	盱眙	关帝村小涧台片	10	200	37
42367	盱眙	古桑关帝植郢配变	10	100	40
42368	盱眙	古桑村英营台片	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42369	盱眙	庙山电站	10	100	45
42370	盱眙	村部配变	10	200	105
42371	盱眙	桂五镇赵庄配变	10	200	107
42372	盱眙	官滩镇农民街综合变	10	400	151
42373	盱眙	王店尹湖东配变	10	400	265
42374	盱眙	王店黄圩配变	10	200	71
42375	盱眙	穆店维穆路综合变	10	400	92
42376	盱眙	穆店农机站综合变	10	400	156
42377	盱眙	穆店田洼新村综合变	10	400	132
42378	盱眙	穆店新街道1#综合变	10	400	119
42379	盱眙	穆店街道综合变	10	400	51
42380	盱眙	穆店滨湖综合变	10	630	299
42381	盱眙	明祖陵镇小新队综合变	10	400	133
42382	盱眙	明祖陵镇项魏小韩综合变	10	400	263
42383	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄2#综合变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42384	盱眙	明祖陵镇明陵吴庄#2综合变	10	400	129
42385	盱眙	古城于西配变	10	200	119
42386	盱眙	盱城镇赵岗小区1#配变	10	400	212
42387	盱眙	穆店野场2#综合变	10	400	194
42388	盱眙	阳光人家#2箱变01	10	630	258
42389	盱眙	宝山大厦#1箱变01	10	500	237
42390	盱眙	宝山大厦#1箱变02	10	500	253
42391	盱眙	宝山大厦#2箱变01	10	500	215
42392	盱眙	龙泉别墅公变	10	400	153
42393	盱眙	益民花园（箱变）配电变压器1	10	500	0
42394	盱眙	古城高庄配变	10	200	59
42395	盱眙	马坝骏达配变	10	400	90
42396	盱眙	管镇杨庄#2配变	10	400	197
42397	盱眙	管镇夏庄配变	10	200	43
42398	盱眙	管镇管仲居委会配变	10	500	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42399	盱眙	管镇姬西配变	10	400	148
42400	盱眙	管镇叔牙西街#2配变	10	630	245
42401	盱眙	管镇兴隆路#2配变	10	630	296
42402	盱眙	穆店八仙1#综合变	10	200	66
42403	盱眙	桂五镇华岩配变	10	200	119
42404	盱眙	马坝园区4#配变	10	630	211
42405	盱眙	232#五墩三弄公变	10	400	5
42406	盱眙	穆店周庄综合变	10	200	89
42407	盱眙	穆店许湖综合变	10	630	399
42408	盱眙	穆店龙泉湖综合变	10	400	220
42409	盱眙	穆店支郢综合变	10	200	115
42410	盱眙	穆店滚水坝综合变	10	400	233
42411	盱眙	穆店穆山综合变	10	400	146
42412	盱眙	龙泉雅苑#1箱变02	10	630	282
42413	盱眙	龙泉雅苑#2箱变01	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42414	盱眙	龙泉雅苑#2箱变02	10	630	319
42415	盱眙	龙泉雅苑#3箱变01	10	630	222
42416	盱眙	东方都市2号箱变配电 变压器1	10	630	178
42417	盱眙	东方都市2号箱变配电 变压器2	10	630	311
42418	盱眙	东方都市#3箱变高压 间隔配电变压器	10	630	185
42419	盱眙	惠源居5#箱变01	10	1000	498
42420	盱眙	龙泉雅苑#1箱变01	10	630	191
42421	盱眙	惠源居4#箱变01	10	500	19
42422	盱眙	惠源居6#箱变01	10	630	61
42423	盱眙	212#老虎岗公变	10	200	118
42424	盱眙	河桥镇龙泉中心3#变	10	100	61
42425	盱眙	盱城刘庄配变	10	400	239
42426	盱眙	穆店陶庄1#综合变	10	400	268
42427	盱眙	维桥乡何营电站综合 变	10	200	152
42428	盱眙	新城市广场1-1变	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42429	盱眙	新城市广场2-1#变	10	630	168
42430	盱眙	阳光巴黎1-1#箱变	10	630	291
42431	盱眙	阳光巴黎2-1#箱变	10	630	200
42432	盱眙	阳光巴黎3-1#箱变	10	630	180
42433	盱眙	山水人家1-1#箱变	10	500	194
42434	盱眙	山水人家2-1#箱变	10	630	279
42435	盱眙	山水人家3-1#箱变	10	630	211
42436	盱眙	桂五镇园区配变	10	400	202
42437	盱眙	桂五镇文广站配变	10	400	114
42438	盱眙	桂五镇桂花二期配变	10	400	249
42439	盱眙	怡馨家苑三期#2变	10	400	182
42440	盱眙	怡馨家苑三期#1变	10	400	160
42441	盱眙	233#大井洼2#公变	10	400	271
42442	盱眙	仇集镇克贵街南2#综合变	10	630	371
42443	盱眙	仇集镇街南3#综合变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42444	盱眙	明祖陵镇伏湖陈台#2综合变	10	400	233
42445	盱眙	明祖陵镇伏湖姚庄综合变	10	400	251
42446	盱眙	PB锦绣家园#3箱变002	10	630	186
42447	盱眙	PB锦绣家园#1箱变002	10	630	48
42448	盱眙	PB锦绣家园#2箱变002	10	500	94
42449	盱眙	石牛北区#2公变	10	500	0
42450	盱眙	沙岗幸福家园#1主变	10	1000	680
42451	盱眙	沙岗幸福家园#2主变	10	500	217
42452	盱眙	康桥公寓（箱变）配电变压器	10	400	156
42453	盱眙	仇集镇街道中心综合变	10	630	326
42454	盱眙	香江花苑1-1变	10	630	168
42455	盱眙	仇集镇刘营2#综合变	10	200	100
42456	盱眙	仇集镇湖西综合变	10	200	89
42457	盱眙	仇集镇代南综合变	10	200	61
42458	盱眙	明祖陵镇卫生院#2综合变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42459	盱眙	明祖陵镇沿淮张庄综合变	10	400	198
42460	盱眙	明祖陵镇明陵码头综合变	10	200	129
42461	盱眙	明祖陵镇城根十组#2综合变	10	200	110
42462	盱眙	明祖陵镇伏湖东谈综合变	10	400	223
42463	盱眙	盱城上庄配变	10	400	264
42464	盱眙	铁佛镇孙圩配变	10	200	95
42465	盱眙	跃进综合变	10	400	210
42466	盱眙	乔庄综合变	10	100	28
42467	盱眙	下庄综合变	10	400	248
42468	盱眙	文化公寓	10	250	99
42469	盱眙	海通时代A区3#箱变高压间隔配电变压器	10	400	83
42470	盱眙	古城桥头配变	10	200	71
42471	盱眙	法院2#变	10	400	123
42472	盱眙	香江花园2-1变	10	630	292
42473	盱眙	香江花园3-1变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42474	盱眙	北苑新城2-1#变	10	630	252
42475	盱眙	北苑新城3-1#变	10	630	178
42476	盱眙	海通时代广场C区地下 配电房1#变	10	630	241
42477	盱眙	鸿庆佳园（箱变）配电 变压器1	10	630	285
42478	盱眙	鸿庆佳园（箱变）配电 变压器2	10	630	283
42479	盱眙	半坡别墅1#箱变01	10	500	61
42480	盱眙	凤凰花园（箱变）配电 变压器1	10	500	229
42481	盱眙	凤凰花园（箱变）配电 变压器2	10	500	144
42482	盱眙	大明公馆#2-2公变	10	630	370
42483	盱眙	264#土街公变	10	200	66
42484	盱眙	魁星广场	10	400	174
42485	盱眙	仇集镇涧西综合变	10	200	116
42486	盱眙	仇集镇小陈郢综合变	10	400	242
42487	盱眙	穆店尧塘1#综合变	10	400	142
42488	盱眙	古城高塘配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42489	盱眙	桂五镇后涧2#配变	10	200	55
42490	盱眙	古城梅园配变	10	200	0
42491	盱眙	都梁小区014	10	630	191
42492	盱眙	海通时代广场C区1#箱变1#变	10	630	260
42493	盱眙	梁城美境1#箱变001	10	630	257
42494	盱眙	梁城美境1#箱变002	10	630	208
42495	盱眙	大明公馆小区1-1#箱变	10	630	272
42496	盱眙	森海豪庭1#箱变	10	400	170
42497	盱眙	水月山庄箱变	10	500	283
42498	盱眙	明祖陵镇费庄曹庄#2综合变	10	400	147
42499	盱眙	仇集镇金西综合变	10	200	117
42500	盱眙	仇集镇罗郢综合变	10	200	104
42501	盱眙	仇集镇台郢综合变	10	200	108
42502	盱眙	明祖陵镇渡口新南综合变	10	400	156
42503	盱眙	明祖陵镇渡口园区综合变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42504	盱眙	明祖陵镇渡口新北综合变	10	400	158
42505	盱眙	黄花塘五里村姚庄配变	10	200	112
42506	盱眙	盱城雨露村部变	10	400	114
42507	盱眙	103#供电新村箱变	10	500	160
42508	盱眙	梁城美境2#箱变001	10	315	13
42509	盱眙	四季华庭#3箱变01	10	630	66
42510	盱眙	四季华庭#2箱变01	10	630	96
42511	盱眙	惠源居1#箱变01	10	630	64
42512	盱眙	惠源居2#箱变01	10	630	90
42513	盱眙	惠源居3#箱变02	10	630	113
42514	盱眙	桂五镇包郢机站配变	10	200	65
42515	盱眙	果园安置小区1#变01	10	1000	312
42516	盱眙	果园安置小区2#变02	10	630	252
42517	盱眙	果园安置小区3#变01	10	400	0
42518	盱眙	淮河人家箱变02	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42519	盱眙	仇集镇胡巷综合变	10	200	134
42520	盱眙	穆店莲塘街道综合变	10	400	173
42521	盱眙	王店医院配变	10	400	203
42522	盱眙	王店新建配变	10	200	69
42523	盱眙	王店石龙配变	10	400	198
42524	盱眙	王店黄郢配变	10	400	177
42525	盱眙	王店秦郢1#配变	10	400	196
42526	盱眙	王店秦郢2#配变	10	200	99
42527	盱眙	桂五镇前进2#配变	10	200	117
42528	盱眙	阳光人家#1箱变	10	500	234
42529	盱眙	华府名苑1-1#箱变	10	500	183
42530	盱眙	兴隆西陡湖南配变	10	400	107
42531	盱眙	兴隆岗北配变	10	400	228
42532	盱眙	穆店秋燕综合变	10	200	109
42533	盱眙	穆店良郢综合变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42534	盱眙	黄花塘倜傥村倜傥配变	10	200	100
42535	盱眙	仇集镇街西2#综合变	10	400	243
42536	盱眙	盱城施洼2#变	10	400	214
42537	盱眙	盱城镇施洼变	10	400	235
42538	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	0
42539	盱眙	恒西水库变	10	200	107
42540	盱眙	黄花塘岗村人民路2#配变	10	400	220
42541	盱眙	盱城镇谢圩配变	10	400	280
42542	盱眙	路南2#配变	10	400	232
42543	盱眙	湖西配变002#	10	200	97
42544	盱眙	古桑李寨2#配变	10	200	119
42545	盱眙	盱城王庄变	10	400	229
42546	盱眙	盱城镇青年水库变	10	630	339
42547	盱眙	盱城镇老庄变	10	400	268
42548	盱眙	明祖陵镇项魏南付#2综合变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42549	盱眙	王店龙塘配变	10	200	104
42550	盱眙	古桑双塘2#配变	10	200	83
42551	盱眙	庙山风景区配变	10	100	34
42552	盱眙	火石山配变	10	100	1
42553	盱眙	吴港养殖场配变	10	200	118
42554	盱眙	古桑李岗2#	10	400	153
42555	盱眙	王店后队配变	10	200	105
42556	盱眙	王店太平1#配变	10	200	97
42557	盱眙	王店孙庄配变	10	200	102
42558	盱眙	王店山郢配变	10	200	91
42559	盱眙	王店甲山配变	10	400	194
42560	盱眙	都梁小区1-1#箱变	10	500	173
42561	盱眙	都梁小区2-1#变	10	500	87
42562	盱眙	213#上郢小区#1变	10	400	149
42563	盱眙	236#东郢#3公变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42564	盱眙	200#大郢路公变	10	400	113
42565	盱眙	惠丰巷公变	10	400	85
42566	盱眙	路缘美变	10	400	37
42567	盱眙	215#牌楼巷公变	10	400	163
42568	盱眙	观淮里公变	10	400	173
42569	盱眙	王店邮电配变	10	400	76
42570	盱眙	维桥乡幼儿园综合变	10	400	133
42571	盱眙	维桥乡冯吴西综合变	10	400	176
42572	盱眙	盱城镇宋庄2#变	10	400	122
42573	盱眙	黄花塘泥沛村林场配变	10	200	99
42574	盱眙	明祖陵镇乡政府综合变	10	400	228
42575	盱眙	马坝园区2#配变	10	630	259
42576	盱眙	马坝园区1#配变	10	400	2
42577	盱眙	古城凉园2#配变	10	200	66
42578	盱眙	古城西园配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42579	盱眙	古城郑西配变	10	200	129
42580	盱眙	古城河东配变	10	200	0
42581	盱眙	天泉湖镇古城黄港配变	10	200	100
42582	盱眙	古城中郢配变	10	400	267
42583	盱眙	古城韩郢配变	10	200	99
42584	盱眙	格林春天#1箱变01	10	630	352
42585	盱眙	格林春天#2箱变01	10	630	314
42586	盱眙	格林春天#3箱变01	10	630	339
42587	盱眙	格林春天#4箱变01	10	630	323
42588	盱眙	新建美变01	10	500	257
42589	盱眙	苏豪#1箱变01	10	400	136
42590	盱眙	泗州公寓	10	400	77
42591	盱眙	华夏国际#1箱变#1变压器	10	800	475
42592	盱眙	华夏国际#1箱变#2变压器	10	800	478
42593	盱眙	城市桃源1#箱变01	10	630	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42594	盱眙	远方物流1-1#变	10	500	232
42595	盱眙	金源花苑#1-1箱变	10	630	92
42596	盱眙	金源花苑2-1#变	10	500	152
42597	盱眙	维桥乡乡政府2#综合变	10	400	174
42598	盱眙	维桥乡街西综合变	10	400	183
42599	盱眙	维桥乡钟庄小区综合变	10	400	0
42600	盱眙	穆店镇维桥桃园4#综合变	10	400	0
42601	盱眙	维桥乡蒋西小区综合变	10	400	89
42602	盱眙	桂五镇东风2#综合变	10	400	172
42603	盱眙	黄花塘泥沛村伏岗2#配变	10	100	54
42604	盱眙	古桑英郢2#配变	10	400	18
42605	盱眙	王店东郢1#配变	10	400	251
42606	盱眙	王店陆港小区配变	10	400	244
42607	盱眙	王店平田2#配变	10	400	216
42608	盱眙	王店羊圈2#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42609	盱眙	古城刘郢2#配变	10	200	114
42610	盱眙	华夏置业#1变01	10	1000	218
42611	盱眙	华夏置业#1变02	10	630	257
42612	盱眙	华夏置业#2变01	10	630	431
42613	盱眙	海通时代广场2#地下箱变02	10	630	91
42614	盱眙	海通时代广场2#地下箱变01	10	630	37
42615	盱眙	腾宇花园（箱变）配电变压器	10	200	48
42616	盱眙	四季华庭#1-1箱变	10	630	222
42617	盱眙	东升苑箱变01	10	630	153
42618	盱眙	鹏胜家园#5箱变01	10	500	72
42619	盱眙	鹏胜家园#6箱变01	10	1600	913
42620	盱眙	盱城镇草涧综合变	10	200	0
42621	盱眙	198#粮校2#公变	10	400	154
42622	盱眙	仇集镇刘南综合变	10	200	83
42623	盱眙	王店西湖小区配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42624	盱眙	王店付洼小区配变	10	400	47
42625	盱眙	王店胡郢2#配变	10	200	15
42626	盱眙	黄花塘五里村徐庄配变	10	100	8
42627	盱眙	王店曹坝配变	10	200	46
42628	盱眙	王店街南2#配变	10	400	137
42629	盱眙	桂五镇水冲港分场棚户区	10	400	252
42630	盱眙	盱城毛庄综合变	10	200	94
42631	盱眙	盱城镇蒋庄综合变	10	200	107
42632	盱眙	盱城镇木庄综合变	10	400	244
42633	盱眙	明祖陵镇仁和南王综合变	10	400	177
42634	盱眙	兴隆红旗小区北	10	200	74
42635	盱眙	穆店中学综合变	10	400	134
42636	盱眙	穆店蚕桑场综合变	10	400	115
42637	盱眙	穆店蒋大庄综合变	10	200	115
42638	盱眙	穆店何西综合变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42639	盱眙	穆店张庄新村综合变	10	200	115
42640	盱眙	盱城镇东苑小区配变	10	400	215
42641	盱眙	古桑陈郢2#配变	10	200	80
42642	盱眙	穆店穆山小区综合变	10	400	138
42643	盱眙	盱城小庄配变	10	400	238
42644	盱眙	盱城小庄2#变	10	400	241
42645	盱眙	穆店街南综合变	10	630	275
42646	盱眙	黄花塘泥沛村街北配变	10	400	181
42647	盱眙	盱城农民街配变	10	400	261
42648	盱眙	盱城镇许庄小区综合变	10	400	0
42649	盱眙	兴隆陈咀北配变	10	400	49
42650	盱眙	盱城高庄1#综合变	10	400	296
42651	盱眙	马坝腊塘公园04238综合变	10	400	0
42652	盱眙	马坝腊北西04237综合变	10	630	0
42653	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42654	盱眙	兴隆刘岗小区配变	10	200	79
42655	盱眙	穆店双桥综合变	10	400	189
42656	盱眙	穆店地税综合变	10	400	162
42657	盱眙	穆店供销综合变	10	630	227
42658	盱眙	穆店行政1#综合变	10	400	305
42659	盱眙	穆店滨湖1#综合变	10	630	228
42660	盱眙	穆店徐庄综合变	10	200	48
42661	盱眙	穆店滨湖2#综合变	10	630	273
42662	盱眙	明祖陵镇费庄蟹塘#2综合变	10	400	281
42663	盱眙	明祖陵镇周湖沙头综合变	10	400	209
42664	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘北综合变	10	630	99
42665	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘南综合变	10	400	116
42666	盱眙	仇集镇街北2#综合变	10	400	54
42667	盱眙	桂五镇水冲港小区配变	10	200	59
42668	盱眙	桂五镇水冲港厂部配变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42669	盱眙	马坝街东小区配变 （高桥）	10	400	143
42670	盱眙	皇家花苑1#箱变	10	630	208
42671	盱眙	官滩镇商贸城2#综合 变	10	400	229
42672	盱眙	官滩镇商贸城3#综合 变	10	400	173
42673	盱眙	官滩镇商贸城4#综合 变	10	400	223
42674	盱眙	官滩镇商贸城1#综合 变	10	400	206
42675	盱眙	淮河镇大洲一组2#综 合变	10	400	189
42676	盱眙	盱城杨桥204公用变	10	400	202
42677	盱眙	金地国际1-1#变	10	630	303
42678	盱眙	金地国际2-1#变	10	630	244
42679	盱眙	金地国际3-1#变	10	400	175
42680	盱眙	古桑派出所综合变	10	200	28
42681	盱眙	桂五镇豆郢1#配变	10	200	109
42682	盱眙	兴隆刘岗东庄配变	10	200	96
42683	盱眙	新海家苑6#箱变	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42684	盱眙	海通时代广场2#箱变2#变	10	630	222
42685	盱眙	海通时代广场C区4#箱式变1#变	10	630	322
42686	盱眙	海通时代广场C区3#箱变2#变	10	500	153
42687	盱眙	盱城中央城市广场1#箱变001配变	10	630	339
42688	盱眙	中央城市广场2#箱式变001	10	630	281
42689	盱眙	盱城中央城市广场3#箱变001配变	10	630	374
42690	盱眙	盱城中央城市广场4#箱变001配变	10	630	279
42691	盱眙	中央城市广场#5箱变001	10	630	381
42692	盱眙	盱城中央城市广场6#箱变01配变	10	630	371
42693	盱眙	帝景国际2# 箱变01	10	630	116
42694	盱眙	帝景国际3# 箱变01	10	630	0
42695	盱眙	帝景国际4#箱变01	10	630	226
42696	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器01	10	400	162
42697	盱眙	德尚世家#箱变配电变压器02	10	400	205
42698	盱眙	东方世纪城001配变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42699	盱眙	东方世纪城002配变	10	800	318
42700	盱眙	东方世纪城003配变	10	800	400
42701	盱眙	东方世纪城004配变	10	800	401
42702	盱眙	桂五镇水冲港街中配变	10	400	76
42703	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	0
42704	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	0
42705	盱眙	马坝井庄北配变	10	630	225
42706	盱眙	马坝井塘2#配变	10	630	245
42707	盱眙	马坝卧龙2#配变	10	400	228
42708	盱眙	马坝腾塘配变（东 阳）	10	400	173
42709	盱眙	黄花塘芦沟村夹沟配 变	10	400	215
42710	盱眙	桂五镇木器厂配变	10	200	123
42711	盱眙	桂五镇东庄配变	10	200	140
42712	盱眙	桂五镇小张郢配变	10	200	82
42713	盱眙	桂五镇高头配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42714	盱眙	桂五镇鱼池配变	10	200	109
42715	盱眙	桂五镇谢郢配变	10	200	108
42716	盱眙	桂五镇天台山变	10	200	118
42717	盱眙	桂五镇旺府配变	10	400	132
42718	盱眙	桂五镇青年3#配变	10	400	122
42719	盱眙	桂五镇丁郢2#配变	10	200	10
42720	盱眙	桂五镇小竹园配变	10	200	94
42721	盱眙	穆店团结小区1#综合变	10	400	166
42722	盱眙	穆店周庄1#综合变	10	200	81
42723	盱眙	穆店岗头综合变	10	400	109
42724	盱眙	穆店莲塘小学综合变	10	200	93
42725	盱眙	锦绣前程1#配电房1#公变	10	800	390
42726	盱眙	盱城锦绣前程1#配电房3#公变	10	800	451
42727	盱眙	锦绣前程1#配电房2#公变	10	800	449
42728	盱眙	盱城锦绣前程1#配电房4#公变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42729	盱眙	桂五镇跑马山配变	10	200	91
42730	盱眙	桂五镇猪场配变	10	200	107
42731	盱眙	桂五镇胡郢1#配变	10	200	41
42732	盱眙	桂五镇双明配变	10	200	56
42733	盱眙	桂五镇昌田配变	10	200	69
42734	盱眙	桂五镇山洪刘场配变	10	200	115
42735	盱眙	桂五镇王郢配变.	10	200	135
42736	盱眙	228#山青园公变	10	400	0
42737	盱眙	酃水家园4#箱变01	10	630	290
42738	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	0
42739	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	0
42740	盱眙	明祖陵镇沿淮尹庄综合变	10	400	203
42741	盱眙	明祖陵镇费庄小区综合变	10	400	183
42742	盱眙	明祖陵镇种咀码头综合变	10	400	243
42743	盱眙	明祖陵镇周湖前周#2综合变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42744	盱眙	鲍集镇肖嘴耿庄#2综合变	10	200	82
42745	盱眙	鲍集镇肖嘴马庄#3综合变	10	200	88
42746	盱眙	盱眙县基督教三自爱国运动委员会公变001	10	315	97
42747	盱眙	鲍集镇肖嘴夏庄农科综合变	10	200	87
42748	盱眙	鲍集镇钱巷综合变	10	400	221
42749	盱眙	河桥镇梁巷口变	10	200	47
42750	盱眙	鲍集镇前上综合变	10	200	129
42751	盱眙	日月星城5#箱变	10	400	241
42752	盱眙	日月星城6#箱变	10	400	41
42753	盱眙	日月星城2#箱变	10	400	177
42754	盱眙	日月星城1#箱变	10	400	194
42755	盱眙	日月星城4#箱变	10	400	148
42756	盱眙	日月星城3#箱变	10	400	186
42757	盱眙	河桥镇石港八大家变	10	200	75
42758	盱眙	铁佛镇小学配变	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42759	盱眙	铁佛镇卫生院配变	10	400	127
42760	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	0
42761	盱眙	马坝王场2#配变（高桥）	10	400	187
42762	盱眙	铁佛镇于庄1区配变	10	400	152
42763	盱眙	铁佛镇北惠民1区配变	10	400	154
42764	盱眙	铁佛镇北惠民2区配变	10	400	188
42765	盱眙	铁佛镇新洪配变	10	400	0
42766	盱眙	铁佛镇南街配变	10	400	134
42767	盱眙	鲍集镇后上综合变	10	200	120
42768	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#3综合变	10	400	223
42769	盱眙	河桥镇大莲湖周咀2#变	10	200	33
42770	盱眙	河桥镇幸福济桥变	10	200	74
42771	盱眙	铁佛镇岗一配变	10	400	278
42772	盱眙	康桥公寓（箱变）	10	250	131
42773	盱眙	小太湖180#箱变01	10	500	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42774	盱眙	鲍集镇孙圩#2综合变	10	200	68
42775	盱眙	黄花塘新街计划办配变	10	400	82
42776	盱眙	黄花塘新街居委会配变	10	400	141
42777	盱眙	黄花塘芦沟村路东2#配变	10	400	110
42778	盱眙	兴隆卢庄小区南配变	10	200	58
42779	盱眙	淮河镇沿河四组3#综合变	10	100	48
42780	盱眙	淮河镇沿河六组2#综合变	10	200	121
42781	盱眙	淮河镇蛤滩猪场2#综合变	10	200	65
42782	盱眙	淮河镇花园2#综合变	10	200	12
42783	盱眙	淮河镇花园1#综合变	10	400	129
42784	盱眙	淮河镇腰滩鱼塘综合变	10	630	151
42785	盱眙	兴隆乡渡口配变	10	200	96
42786	盱眙	淮河镇继军综合变	10	400	176
42787	盱眙	管镇孙庄集中区#2配变	10	400	156
42788	盱眙	管镇中罗配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42789	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	0
42790	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	0
42791	盱眙	铁佛镇彭北配变	10	200	0
42792	盱眙	铁佛镇韩庄配变	10	200	15
42793	盱眙	铁佛镇韩东配变	10	200	0
42794	盱眙	铁佛镇新四配变	10	200	99
42795	盱眙	铁佛镇潘岗配变	10	200	0
42796	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	0
42797	盱眙	明祖陵镇沿淮朱庄综合变	10	400	261
42798	盱眙	明祖陵镇沙巷小区综合变	10	400	182
42799	盱眙	明祖陵镇明陵孙庄#3综合变	10	200	109
42800	盱眙	明祖陵镇街道综合变	10	400	70
42801	盱眙	河桥镇河小变	10	400	173
42802	盱眙	河桥镇南湖湾小区变	10	400	198
42803	盱眙	XB帝景国际1#箱变001	10	630	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42804	盱眙	王店园区配变	10	200	98
42805	盱眙	天泉湖古城南元桥配变	10	400	122
42806	盱眙	古城新街配变	10	200	74
42807	盱眙	古城清塘配变	10	400	152
42808	盱眙	古城南大街配变	10	400	52
42809	盱眙	王店农电配变	10	200	47
42810	盱眙	古城左塘配变	10	400	254
42811	盱眙	王店西冲配变	10	200	36
42812	盱眙	旧铺镇粮管所综合变	10	400	177
42813	盱眙	旧铺镇吉庄综合变	10	200	104
42814	盱眙	旧铺镇大字综合变	10	200	89
42815	盱眙	旧铺镇肖庄综合变	10	400	237
42816	盱眙	旧铺镇余庄综合变	10	200	73
42817	盱眙	桂五镇孙湖配变	10	200	88
42818	盱眙	旧铺镇潘庄综合变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42819	盱眙	旧铺镇中营综合变	10	200	72
42820	盱眙	94#东山队公变	10	400	33
42821	盱眙	98#果园场部公变	10	315	120
42822	盱眙	旧铺镇拖泥综合变	10	400	226
42823	盱眙	河桥镇龙泉变	10	200	4
42824	盱眙	河桥镇龙泉西山变	10	200	93
42825	盱眙	河桥镇龙泉冯港变	10	400	205
42826	盱眙	河桥镇大港小港变	10	100	51
42827	盱眙	旧铺镇食品综合变	10	630	134
42828	盱眙	旧铺镇旧铺综合变	10	400	132
42829	盱眙	鲍集镇朱岗综合变	10	200	59
42830	盱眙	旧铺镇小冲综合变	10	200	0
42831	盱眙	旧铺镇梅港综合变	10	200	52
42832	盱眙	河桥镇大港上郢变	10	400	296
42833	盱眙	旧铺镇西山综合变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42834	盱眙	马庄刁庄变	10	400	261
42835	盱眙	桂五镇街中配变	10	315	51
42836	盱眙	桂五镇保郢配变	10	200	93
42837	盱眙	旧铺镇双营综合变	10	200	38
42838	盱眙	河桥镇龙泉团结变	10	200	94
42839	盱眙	河桥镇龙泉周郢变	10	400	259
42840	盱眙	河桥镇龙泉王郢变	10	200	81
42841	盱眙	旧铺镇农科综合变	10	200	54
42842	盱眙	桂五街北台区	10	400	245
42843	盱眙	桂五镇张郢配变	10	200	75
42844	盱眙	旧铺镇小学综合变	10	400	204
42845	盱眙	旧铺镇高庄综合变	10	200	95
42846	盱眙	河桥镇大港林山变	10	100	49
42847	盱眙	河桥镇玉泉湖变	10	250	143
42848	盱眙	旧铺镇木南综合变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42849	盱眙	旧铺镇三桥综合变	10	400	293
42850	盱眙	河桥镇大莲湖堤南变	10	200	119
42851	盱眙	河桥镇白泥坂变	10	200	82
42852	盱眙	旧铺镇金庄综合变	10	200	119
42853	盱眙	桂五镇宝山林场配变	10	200	60
42854	盱眙	河桥镇大莲湖李咀变	10	400	245
42855	盱眙	旧铺镇农贸综合变	10	400	159
42856	盱眙	旧铺镇王庄综合变	10	400	184
42857	盱眙	旧铺镇镇政府综合变	10	400	110
42858	盱眙	鲍集镇瓦房综合变	10	200	32
42859	盱眙	桂五镇农具厂配变	10	400	128
42860	盱眙	桂五镇农茂市场配变	10	400	159
42861	盱眙	铁佛镇农具厂配变	10	200	86
42862	盱眙	桂五镇星星居委会配变	10	400	179
42863	盱眙	桂五镇新街道配变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42864	盱眙	旧铺镇石园综合变	10	200	78
42865	盱眙	旧铺镇水利综合变	10	400	161
42866	盱眙	旧铺镇砖井综合变	10	200	66
42867	盱眙	106#玫瑰园公变	10	630	112
42868	盱眙	旧铺镇王营综合变	10	200	44
42869	盱眙	王店北岗2#配变	10	200	114
42870	盱眙	旧铺镇农技综合变	10	400	188
42871	盱眙	旧铺镇蔡坝综合变	10	200	77
42872	盱眙	旧铺镇马桥综合变	10	400	255
42873	盱眙	旧铺镇花园综合变	10	400	170
42874	盱眙	河桥镇龙泉潘墩变	10	200	63
42875	盱眙	旧铺镇罗营综合变	10	200	63
42876	盱眙	50#胜利队公变	10	500	354
42877	盱眙	龙城高层公用变	10	1000	527
42878	盱眙	河桥镇龙泉中心变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42879	盱眙	王店北岗1#配变	10	200	89
42880	盱眙	王店新坝配变	10	200	59
42881	盱眙	河桥镇大郢南场变	10	200	103
42882	盱眙	54#教师新村公变	10	630	56
42883	盱眙	56#财政局公变	10	400	134
42884	盱眙	淮河镇东大埂2#综合变	10	400	8
42885	盱眙	63#吴小庄公变	10	630	291
42886	盱眙	河桥镇龙泉唐郢变	10	200	66
42887	盱眙	河桥镇淮河场部变	10	400	209
42888	盱眙	旧铺镇梁岗综合变	10	200	106
42889	盱眙	旧铺镇畜牧场综合变	10	250	124
42890	盱眙	旧铺镇团结综合变	10	315	175
42891	盱眙	旧铺镇坝头综合变	10	200	113
42892	盱眙	河桥镇龙泉大郢变	10	200	87
42893	盱眙	河桥镇铸塑厂变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42894	盱眙	115#采石宿舍公变	10	200	0
42895	盱眙	河桥镇公司山变	10	100	39
42896	盱眙	河桥镇大庄变	10	100	39
42897	盱眙	河桥镇龙泉山后变	10	400	257
42898	盱眙	河桥镇富淮滩变	10	200	95
42899	盱眙	河桥镇黄龙电站变	10	400	264
42900	盱眙	河桥镇黄龙陶郢变	10	400	222
42901	盱眙	河桥镇黄龙石郢变	10	400	245
42902	盱眙	河桥镇黄龙唐郢变	10	400	203
42903	盱眙	鲍集镇张侯综合变	10	630	422
42904	盱眙	鲍集镇陈梅综合变	10	630	414
42905	盱眙	鲍集镇贺庄综合变	10	200	106
42906	盱眙	旧铺镇秦营综合变	10	200	49
42907	盱眙	旧铺镇运田综合变	10	400	209
42908	盱眙	旧铺镇东山综合变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42909	盱眙	桂五镇石狮配变	10	200	97
42910	盱眙	桂五镇新华台区	10	200	0
42911	盱眙	桂五镇安乐配变	10	200	94
42912	盱眙	桂五镇刘郢综合变	10	200	105
42913	盱眙	桂五镇马郢配变	10	400	256
42914	盱眙	桂五镇新拔配变	10	200	113
42915	盱眙	桂五镇赵圩配变	10	400	181
42916	盱眙	桂五镇藕塘杨郢配变	10	200	95
42917	盱眙	桂五镇青年配变	10	400	90
42918	盱眙	桂五镇街南台区	10	400	88
42919	盱眙	桂五镇丁郢配变	10	400	203
42920	盱眙	桂五镇山洪窑厂配变	10	200	125
42921	盱眙	转盘配变	10	400	216
42922	盱眙	桂五镇山洪厂部台区	10	400	211
42923	盱眙	桂五镇湖东台区	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
42924	盱眙	桂五镇鲍郢配变	10	200	112
42925	盱眙	桂五镇东风配变	10	200	98
42926	盱眙	桂五镇新建配变	10	200	137
42927	盱眙	桂五镇徐郢台区	10	100	4
42928	盱眙	周庄3#配变	10	200	126
42929	盱眙	桂五镇范郢配变	10	200	68

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#8变电所#15干变	10	1000	上级设备容量受限
2	市区（不含淮安区、淮阴区）	G2503配变(广播站外)	10	315	本级设备容量受限
3	市区（不含淮安区、淮阴区）	12801变(解放新村)	10	315	本级设备容量受限
4	市区（不含淮安区、淮阴区）	14006箱变	10	630	本级设备容量受限
5	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
6	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
7	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
8	市区（不含淮安区、淮阴区）	19605配变（淮剧团）	10	315	本级设备容量受限
9	市区（不含淮安区、淮阴区）	19501配变(丰登路小区外)	10	315	本级设备容量受限
10	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1218配变	10	250	本级设备容量受限
11	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
12	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
13	市区（不含淮安区、淮阴区）	步行街1	10	630	本级设备容量受限
14	市区（不含淮安区、淮阴区）	94710配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
15	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1801配变(新新华)	10	400	本级设备容量受限
16	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6007变（新村煤店）	10	315	本级设备容量受限
17	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6003变（新村煤店北）	10	400	本级设备容量受限
18	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6005变（新村煤店南）	10	400	本级设备容量受限
19	市区（不含淮安区、淮阴区）	19503配变(丰登路)	10	400	本级设备容量受限
20	市区（不含淮安区、淮阴区）	A6002（清拖宿舍南）	10	400	本级设备容量受限
21	市区（不含淮安区、淮阴区）	91403箱变	10	630	本级设备容量受限
22	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2209配变[建行宿舍]	10	400	本级设备容量受限
23	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2207配变[防疫站院内]	10	315	本级设备容量受限
24	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2203配变[富强路东]	10	315	本级设备容量受限
25	市区（不含淮安区、淮阴区）	12501配变（通达公司）	10	400	本级设备容量受限
26	市区（不含淮安区、淮阴区）	18408配变[石油公司宿舍北]	10	315	本级设备容量受限
27	市区（不含淮安区、淮阴区）	13245变（华东电机公司对面）	10	400	本级设备容量受限
28	市区（不含淮安区、淮阴区）	92404配变[健康东村外四]	10	315	本级设备容量受限
29	市区（不含淮安区、淮阴区）	18409[爱民路中]	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
30	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱民路西18410	10	400	本级设备容量受限
31	市区（不含淮安区、淮阴区）	11511变[肉联宿舍]	10	315	本级设备容量受限
32	市区（不含淮安区、淮阴区）	19402配变（新华苑）	10	400	本级设备容量受限
33	市区（不含淮安区、淮阴区）	94707配变	10	400	本级设备容量受限
34	市区（不含淮安区、淮阴区）	C7104配变[检查院内]	10	400	本级设备容量受限
35	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所2干变	10	800	上级设备容量受限
36	市区（不含淮安区、淮阴区）	19408公变	10	400	本级设备容量受限
37	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#6变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
38	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
39	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
40	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺旺家缘#3变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
41	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
42	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
43	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#8变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
44	市区（不含淮安区、淮阴区）	PB茂华国际#7变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
45	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#6变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
46	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#4变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
47	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#5变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
48	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#8变电所#26干变	10	800	上级设备容量受限
49	市区（不含淮安区、淮阴区）	13828配变（一区七栋西）	10	315	本级设备容量受限
50	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
51	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402美变	10	400	本级设备容量受限
52	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
53	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
54	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8603箱变	10	800	本级设备容量受限
55	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7306箱变高压间隔配电变压器	10	500	本级设备容量受限
56	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#3变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
57	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
58	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#1变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
59	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
60	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8108箱变	10	500	本级设备容量受限
61	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1205配变（商业局宿舍）	10	400	本级设备容量受限
62	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1403配变	10	400	本级设备容量受限
63	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#7变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限
64	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1214变[南门小街]	10	400	本级设备容量受限
65	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9617公变（新淮一二三组）	10	250	本级设备容量受限
66	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
67	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
68	市区（不含淮安区、淮阴区）	94215变	10	400	本级设备容量受限
69	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#9变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
70	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7402变	10	160	本级设备容量受限
71	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4401配变（万达小学北）	10	400	本级设备容量受限
72	市区（不含淮安区、淮阴区）	94727配变	10	200	本级设备容量受限
73	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
74	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
75	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
76	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达国际广场#2变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
77	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
78	市区（不含淮安区、淮阴区）	11404配变[全乐服装厂]	10	400	本级设备容量受限
79	市区（不含淮安区、淮阴区）	A1807配变	10	400	本级设备容量受限
80	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#5变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
81	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
82	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7501箱变	10	630	上级设备容量受限
83	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
84	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创。健康城#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
85	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城#4变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
86	市区（不含淮安区、淮阴区）	13228变（韩侯大道东）	10	400	本级设备容量受限
87	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
88	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#2变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
89	市区（不含淮安区、淮阴区）	18606淮海路菜场2箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦达君悦府#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
91	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城 #4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
92	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
93	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
94	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
95	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城 #5变电所 #10干变	10	800	上级设备容量受限
96	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5107美变	10	500	本级设备容量受限
97	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
98	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
99	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
100	市区（不含淮安区、淮阴区）	优诗美地 #3变电所 #10干变	10	1000	上级设备容量受限
101	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城 #3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
102	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城 #4变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
103	市区（不含淮安区、淮阴区）	友创. 健康城 #3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
104	市区（不含淮安区、淮阴区）	康居名城 #5变电所 #12干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
105	市区（不含淮安区、淮阴区）	18204配变[建工一村]	10	400	本级设备容量受限
106	市区（不含淮安区、淮阴区）	13205配变（金象机械东）	10	400	本级设备容量受限
107	市区（不含淮安区、淮阴区）	金悦商置中心#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
108	市区（不含淮安区、淮阴区）	15903配变(韩城一组)	10	400	本级设备容量受限
109	市区（不含淮安区、淮阴区）	19401箱变	10	630	本级设备容量受限
110	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5103箱变	10	500	本级设备容量受限
111	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华璟都园#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
112	市区（不含淮安区、淮阴区）	18603XB	10	400	本级设备容量受限
113	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3602配变（富强二组西）	10	400	本级设备容量受限
114	市区（不含淮安区、淮阴区）	13213配变(宜和家具)	10	400	本级设备容量受限
115	市区（不含淮安区、淮阴区）	13237配变（致君工贸门口）	10	400	本级设备容量受限
116	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#2变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
117	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#3变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
118	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园#4变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
119	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9608公变(先锋村路边)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
120	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
121	市区（不含淮安区、淮阴区）	嘉禾国际广场#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
122	市区（不含淮安区、淮阴区）	19406配变（公路收费东）	10	400	本级设备容量受限
123	市区（不含淮安区、淮阴区）	茂华国际#3变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
124	市区（不含淮安区、淮阴区）	A2204箱变（西大院一区4幢北）	10	630	本级设备容量受限
125	市区（不含淮安区、淮阴区）	13002箱变化工新村西	10	630	本级设备容量受限
126	市区（不含淮安区、淮阴区）	G0609箱变	10	630	本级设备容量受限
127	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9622公变（城南小闸九组）	10	200	本级设备容量受限
128	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9634公变	10	200	本级设备容量受限
129	市区（不含淮安区、淮阴区）	F5301变（石码头街）	10	400	本级设备容量受限
130	市区（不含淮安区、淮阴区）	94808箱变	10	500	本级设备容量受限
131	市区（不含淮安区、淮阴区）	G1208变[自来水公司]	10	400	本级设备容量受限
132	市区（不含淮安区、淮阴区）	11813箱变	10	500	本级设备容量受限
133	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8208箱变	10	250	本级设备容量受限
134	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9605公变（小河三组）	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
135	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9621公变	10	315	本级设备容量受限
136	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河城#3变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
137	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9650公变（新闸八组）	10	200	本级设备容量受限
138	市区（不含淮安区、淮阴区）	G9638公变（新闸六组）	10	200	本级设备容量受限
139	市区（不含淮安区、淮阴区）	文庙变电所#1干变	10	1000	本级设备容量受限
140	市区（不含淮安区、淮阴区）	11906箱变	10	400	本级设备容量受限
141	市区（不含淮安区、淮阴区）	94723配变	10	400	本级设备容量受限
142	市区（不含淮安区、淮阴区）	中信山水名邸变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
143	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7313箱变	10	630	本级设备容量受限
144	市区（不含淮安区、淮阴区）	F7405变	10	200	本级设备容量受限
145	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9508配变（成明家具厂）	10	315	本级设备容量受限
146	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8104箱变	10	630	本级设备容量受限
147	市区（不含淮安区、淮阴区）	19001变[永宁小学北]	10	200	本级设备容量受限
148	市区（不含淮安区、淮阴区）	12601配变	10	400	本级设备容量受限
149	市区（不含淮安区、淮阴区）	19909变（六区四栋西）	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
150	市区（不含淮安区、淮阴区）	F6301箱变	10	630	本级设备容量受限
151	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9501变（西郊三队）	10	400	本级设备容量受限
152	市区（不含淮安区、淮阴区）	B9504变（蛋品厂宿舍）	10	315	本级设备容量受限
153	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8306配变（人民路北首）	10	200	本级设备容量受限
154	市区（不含淮安区、淮阴区）	13206配变（园区中）	10	400	本级设备容量受限
155	市区（不含淮安区、淮阴区）	13207配变（园区西）	10	400	本级设备容量受限
156	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
157	市区（不含淮安区、淮阴区）	柯山花园变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
158	市区（不含淮安区、淮阴区）	18508配变	10	200	本级设备容量受限
159	市区（不含淮安区、淮阴区）	F8602箱变	10	500	本级设备容量受限
160	市区（不含淮安区、淮阴区）	94932配变	10	400	本级设备容量受限
161	市区（不含淮安区、淮阴区）	94933配变	10	315	本级设备容量受限
162	市区（不含淮安区、淮阴区）	A4507变（八区东）	10	400	本级设备容量受限
163	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3603变（外国语学校南）	10	400	本级设备容量受限
164	市区（不含淮安区、淮阴区）	A3611变（富强路西）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
165	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
166	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#2干变	10	630	上级设备容量受限
167	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城阳光府邸所#4干变	10	630	上级设备容量受限
168	市区（不含淮安区、淮阴区）	天香花苑变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
169	市区（不含淮安区、淮阴区）	天香花苑变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
170	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#2变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
171	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#2变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
172	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
173	市区（不含淮安区、淮阴区）	维多莉雅#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
174	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
175	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
176	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方豪城#2变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
177	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
178	市区（不含淮安区、淮阴区）	和美居#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
179	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
180	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
181	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
182	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#3变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
183	市区（不含淮安区、淮阴区）	中央美地#4变电所#9干变	10	1000	上级设备容量受限
184	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
185	市区（不含淮安区、淮阴区）	南京路小区#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
186	市区（不含淮安区、淮阴区）	95501配变（轮窑综合厂）	10	200	上级设备容量受限
187	市区（不含淮安区、淮阴区）	96002公变（王李村小庄组）	10	200	上级设备容量受限
188	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003公变（仲王组）	10	200	上级设备容量受限
189	市区（不含淮安区、淮阴区）	96004配变	10	200	上级设备容量受限
190	市区（不含淮安区、淮阴区）	96008公变（王李村村部东）	10	400	上级设备容量受限
191	市区（不含淮安区、淮阴区）	96009公变（王李村李庄组）	10	200	上级设备容量受限
192	市区（不含淮安区、淮阴区）	96011公变（王李村李庄南组）	10	200	上级设备容量受限
193	市区（不含淮安区、淮阴区）	95004公变（许庄村后扬组）	10	200	上级设备容量受限
194	市区（不含淮安区、淮阴区）	95003公变（合意村冯庄组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
195	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
196	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7401箱变	10	630	上级设备容量受限
197	市区（不含淮安区、淮阴区）	29012箱变	10	500	上级设备容量受限
198	市区（不含淮安区、淮阴区）	钵池294026配变	10	400	上级设备容量受限
199	市区（不含淮安区、淮阴区）	294025PB	10	200	上级设备容量受限
200	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8710变	10	400	上级设备容量受限
201	市区（不含淮安区、淮阴区）	29107PB	10	200	上级设备容量受限
202	市区（不含淮安区、淮阴区）	96010公变(王李村杨跳组)	10	400	上级设备容量受限
203	市区（不含淮安区、淮阴区）	96002XB	10	630	上级设备容量受限
204	市区（不含淮安区、淮阴区）	96001XB	10	630	上级设备容量受限
205	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4507配变[李曹九组]	10	200	本级设备容量受限
206	市区（不含淮安区、淮阴区）	29310配变(黄元王庄西)	10	400	上级设备容量受限
207	市区（不含淮安区、淮阴区）	29011箱变	10	500	上级设备容量受限
208	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩 #1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
209	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩 #1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
210	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
211	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#2变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
212	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#25干变	10	800	上级设备容量受限
213	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
214	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#9变电所#19干变	10	1000	上级设备容量受限
215	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#38干变	10	800	上级设备容量受限
216	市区（不含淮安区、淮阴区）	机场路安置小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
217	市区（不含淮安区、淮阴区）	95023公变（轮窑八组）	10	200	上级设备容量受限
218	市区（不含淮安区、淮阴区）	95006箱变	10	630	上级设备容量受限
219	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园小区95004箱变	10	630	上级设备容量受限
220	市区（不含淮安区、淮阴区）	29522箱变	10	630	上级设备容量受限
221	市区（不含淮安区、淮阴区）	29523箱变	10	630	上级设备容量受限
222	市区（不含淮安区、淮阴区）	29508箱变	10	500	上级设备容量受限
223	市区（不含淮安区、淮阴区）	29509箱变	10	500	上级设备容量受限
224	市区（不含淮安区、淮阴区）	29510箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
225	市区（不含淮安区、淮阴区）	29511箱变	10	500	上级设备容量受限
226	市区（不含淮安区、淮阴区）	14203箱变	10	630	上级设备容量受限
227	市区（不含淮安区、淮阴区）	29101箱变	10	500	上级设备容量受限
228	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#28干变	10	630	上级设备容量受限
229	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
230	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
231	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#6变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
232	市区（不含淮安区、淮阴区）	珠海小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
233	市区（不含淮安区、淮阴区）	珠海小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
234	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806变（机场路）	10	400	上级设备容量受限
235	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802变	10	315	上级设备容量受限
236	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803变	10	315	上级设备容量受限
237	市区（不含淮安区、淮阴区）	14512配变（珠海路东段）	10	400	上级设备容量受限
238	市区（不含淮安区、淮阴区）	14816箱变	10	500	上级设备容量受限
239	市区（不含淮安区、淮阴区）	14814箱变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
240	市区（不含淮安区、淮阴区）	14812箱变	10	500	上级设备容量受限
241	市区（不含淮安区、淮阴区）	14813箱变	10	500	上级设备容量受限
242	市区（不含淮安区、淮阴区）	14810箱变	10	500	上级设备容量受限
243	市区（不含淮安区、淮阴区）	14811箱变	10	500	上级设备容量受限
244	市区（不含淮安区、淮阴区）	14803箱变	10	500	上级设备容量受限
245	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804箱变	10	500	上级设备容量受限
246	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
247	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201箱变	10	500	上级设备容量受限
248	市区（不含淮安区、淮阴区）	97502配变（轮窑综合厂）	10	400	上级设备容量受限
249	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901配变[无锡路]	10	400	上级设备容量受限
250	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
251	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
252	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
253	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
254	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#4变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
255	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
256	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
257	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701箱变	10	500	上级设备容量受限
258	市区（不含淮安区、淮阴区）	96003箱变	10	630	上级设备容量受限
259	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805箱变	10	500	上级设备容量受限
260	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
261	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
262	市区（不含淮安区、淮阴区）	95024公变	10	400	上级设备容量受限
263	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
264	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
265	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
266	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
267	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
268	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
269	市区（不含淮安区、淮阴区）	28402配变(毛渡七组西)	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
270	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
271	市区（不含淮安区、淮阴区）	明光小区变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
272	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖翠景苑变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
273	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#2变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
274	市区（不含淮安区、淮阴区）	95013XB	10	630	上级设备容量受限
275	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26306箱变	10	400	上级设备容量受限
276	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26305箱变	10	630	上级设备容量受限
277	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
278	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
279	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26307箱变	10	630	上级设备容量受限
280	市区（不含淮安区、淮阴区）	95012XB	10	630	上级设备容量受限
281	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907箱变	10	630	上级设备容量受限
282	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101变	10	200	上级设备容量受限
283	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102变	10	200	上级设备容量受限
284	市区（不含淮安区、淮阴区）	29109配变吕庄五组	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
285	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
286	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#2变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
287	市区（不含淮安区、淮阴区）	14806箱变	10	630	上级设备容量受限
288	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#1变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
289	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
290	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#5变电所#10干变	10	1000	上级设备容量受限
291	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽#3变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
292	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#3变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
293	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#4变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
294	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
295	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
296	市区（不含淮安区、淮阴区）	29701箱变	10	400	上级设备容量受限
297	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
298	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
299	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
300	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
301	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
302	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#11油变	10	630	上级设备容量受限
303	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#4变电所#13油变	10	630	上级设备容量受限
304	市区（不含淮安区、淮阴区）	14205箱变	10	630	上级设备容量受限
305	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#19干变	10	800	上级设备容量受限
306	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
307	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
308	市区（不含淮安区、淮阴区）	99203美变01	10	400	上级设备容量受限
309	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限
310	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708变(机场安置小区东1)	10	400	上级设备容量受限
311	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408箱变	10	630	上级设备容量受限
312	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
313	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
314	市区（不含淮安区、淮阴区）	26604公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
315	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902配变（大成建筑）	10	400	上级设备容量受限
316	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
317	市区（不含淮安区、淮阴区）	14208箱变（李家味东）	10	630	上级设备容量受限
318	市区（不含淮安区、淮阴区）	294028配变（钵池）	10	400	上级设备容量受限
319	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705箱变	10	500	上级设备容量受限
320	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
321	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
322	市区（不含淮安区、淮阴区）	29010箱变	10	630	上级设备容量受限
323	市区（不含淮安区、淮阴区）	26301PB	10	315	上级设备容量受限
324	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#1变电所#2变	10	800	上级设备容量受限
325	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
326	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#3变电所安置小区5#干变	10	800	上级设备容量受限
327	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#3变电所安置小区6#干变	10	800	上级设备容量受限
328	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
329	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
330	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
331	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
332	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#11变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
333	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限
334	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#5变电所#11干变	10	630	上级设备容量受限
335	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
336	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
337	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
338	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#8变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
339	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
340	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区1#变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
341	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8705变（钵池小区菜场）	10	400	上级设备容量受限
342	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
343	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
344	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
345	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
346	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#27干变	10	800	上级设备容量受限
347	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#8变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
348	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
349	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
350	市区（不含淮安区、淮阴区）	14409箱变	10	630	上级设备容量受限
351	市区（不含淮安区、淮阴区）	14410箱变	10	630	上级设备容量受限
352	市区（不含淮安区、淮阴区）	14411箱变	10	630	上级设备容量受限
353	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7801箱变	10	630	上级设备容量受限
354	市区（不含淮安区、淮阴区）	14416箱变	10	500	上级设备容量受限
355	市区（不含淮安区、淮阴区）	D29601变压器	10	50	上级设备容量受限
356	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#18干变	10	800	上级设备容量受限
357	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#8干变	10	630	上级设备容量受限
358	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾2#所#6干变	10	630	上级设备容量受限
359	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#10变电所#35干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
360	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#12干变	10	630	上级设备容量受限
361	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾3所#10干变	10	630	上级设备容量受限
362	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
363	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
364	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
365	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
366	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#5所#16干变	10	800	上级设备容量受限
367	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
368	市区（不含淮安区、淮阴区）	29517箱变	10	630	上级设备容量受限
369	市区（不含淮安区、淮阴区）	29518箱变	10	630	上级设备容量受限
370	市区（不含淮安区、淮阴区）	29519箱变	10	630	上级设备容量受限
371	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
372	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景26302箱变	10	400	上级设备容量受限
373	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城富景26303箱变	10	500	上级设备容量受限
374	市区（不含淮安区、淮阴区）	14206箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
375	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
376	市区（不含淮安区、淮阴区）	29516箱变	10	630	上级设备容量受限
377	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
378	市区（不含淮安区、淮阴区）	29514箱变	10	630	上级设备容量受限
379	市区（不含淮安区、淮阴区）	29515箱变	10	630	上级设备容量受限
380	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
381	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
382	市区（不含淮安区、淮阴区）	青春雅轩#2变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
383	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海新城#3变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
384	市区（不含淮安区、淮阴区）	29512箱变	10	500	上级设备容量受限
385	市区（不含淮安区、淮阴区）	29513箱变	10	630	上级设备容量受限
386	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
387	市区（不含淮安区、淮阴区）	29306变（合肥路）	10	200	上级设备容量受限
388	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#26干变	10	800	上级设备容量受限
389	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
390	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#6变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
391	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
392	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
393	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
394	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
395	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
396	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
397	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#11变电所#23干变	10	1000	上级设备容量受限
398	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#5变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
399	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
400	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
401	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
402	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
403	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
404	市区（不含淮安区、淮阴区）	26702配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
405	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
406	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
407	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
408	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
409	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
410	市区（不含淮安区、淮阴区）	凤凰瑞园#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
411	市区（不含淮安区、淮阴区）	96012公变	10	200	上级设备容量受限
412	市区（不含淮安区、淮阴区）	26203PB	10	400	上级设备容量受限
413	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
414	市区（不含淮安区、淮阴区）	英伦华府#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
415	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
416	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#5变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
417	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8711变(钵池小区东)	10	315	上级设备容量受限
418	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
419	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
420	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
421	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
422	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
423	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
424	市区（不含淮安区、淮阴区）	294035变	10	400	上级设备容量受限
425	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
426	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
427	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
428	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
429	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
430	市区（不含淮安区、淮阴区）	16905配变	10	400	上级设备容量受限
431	市区（不含淮安区、淮阴区）	29145配变	10	315	上级设备容量受限
432	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#5变电所#21干变	10	800	上级设备容量受限
433	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城领寓变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
434	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
435	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
436	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#5变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
437	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
438	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
439	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海康城变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
440	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
441	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
442	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
443	市区（不含淮安区、淮阴区）	碧桂园小区#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
444	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
445	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
446	市区（不含淮安区、淮阴区）	14804变	10	400	上级设备容量受限
447	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#21干变	10	630	上级设备容量受限
448	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#20干变	10	630	上级设备容量受限
449	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#22干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
450	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#6变电所#19干变	10	630	上级设备容量受限
451	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#11变电所#40干变	10	800	上级设备容量受限
452	市区（不含淮安区、淮阴区）	14207箱变	10	630	上级设备容量受限
453	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隽公馆小区#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
454	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#15干变	10	630	上级设备容量受限
455	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#4变电所#13干变	10	630	上级设备容量受限
456	市区（不含淮安区、淮阴区）	14805变(机场路北)	10	400	上级设备容量受限
457	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#3变电所#8干变	10	200	上级设备容量受限
458	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
459	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
460	市区（不含淮安区、淮阴区）	旺江一品小区#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
461	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
462	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
463	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
464	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
465	市区（不含淮安区、淮阴区）	26501箱变	10	630	上级设备容量受限
466	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
467	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
468	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
469	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
470	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
471	市区（不含淮安区、淮阴区）	华惠名苑小区#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
472	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#22干变	10	630	上级设备容量受限
473	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
474	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨豪庭小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
475	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
476	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
477	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
478	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
479	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
480	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
481	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
482	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠大厦变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
483	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限
484	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#24干变	10	630	上级设备容量受限
485	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#25干变	10	800	上级设备容量受限
486	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#5变电所#10干变	10	630	上级设备容量受限
487	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#5变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
488	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
489	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
490	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
491	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
492	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#7变电所#26干变	10	630	上级设备容量受限
493	市区（不含淮安区、淮阴区）	富冠铂樾府#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
494	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#3变电所#6干变7.10	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
495	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8708美变	10	500	上级设备容量受限
496	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅公园里#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
497	市区（不含淮安区、淮阴区）	95110箱变	10	630	上级设备容量受限
498	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
499	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
500	市区（不含淮安区、淮阴区）	星河花园#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
501	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707美变	10	500	上级设备容量受限
502	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706美变	10	500	上级设备容量受限
503	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
504	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
505	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
506	市区（不含淮安区、淮阴区）	红豆美墅东区#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
507	市区（不含淮安区、淮阴区）	轮窑安置小区#3变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限
508	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
509	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
510	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
511	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
512	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#3变电所#7干变	10	1000	上级设备容量受限
513	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
514	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
515	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
516	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
517	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603配变	10	400	上级设备容量受限
518	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
519	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
520	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园二期#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
521	市区（不含淮安区、淮阴区）	C4101箱变	10	500	上级设备容量受限
522	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
523	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
524	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
525	市区（不含淮安区、淮阴区）	清池华府#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
526	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
527	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
528	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001变	10	200	上级设备容量受限
529	市区（不含淮安区、淮阴区）	大胜广厦小区#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
530	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#12干变	10	1000	上级设备容量受限
531	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#14干变	10	1000	上级设备容量受限
532	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#3变电所#10干变	10	1000	上级设备容量受限
533	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#4变电所#16干变	10	1000	上级设备容量受限
534	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
535	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
536	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
537	市区（不含淮安区、淮阴区）	书院名居#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
538	市区（不含淮安区、淮阴区）	爱情小镇4号所#6干变	10	800	本级设备容量受限
539	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期B区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
540	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
541	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
542	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
543	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫 #1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
544	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
545	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南 #7变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
546	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场 #3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
547	市区（不含淮安区、淮阴区）	14546PB(马庄安置中配变)	10	400	上级设备容量受限
548	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫 #2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
549	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
550	市区（不含淮安区、淮阴区）	凯旋宫 #2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
551	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期C区#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
552	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
553	市区（不含淮安区、淮阴区）	14111美变	10	400	本级设备容量受限
554	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品 #3变电所#8干变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
555	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
556	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
557	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#3干变	10	630	上级设备容量受限
558	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
559	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#13变电所#9干变	10	400	上级设备容量受限
560	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#14变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
561	市区（不含淮安区、淮阴区）	95102箱变	10	630	上级设备容量受限
562	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
563	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#6变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
564	市区（不含淮安区、淮阴区）	14123配变	10	400	本级设备容量受限
565	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#3变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
566	市区（不含淮安区、淮阴区）	29110配变	10	400	上级设备容量受限
567	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#3变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
568	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城三期变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
569	市区（不含淮安区、淮阴区）	14210箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
570	市区（不含淮安区、淮阴区）	26001美变	10	400	上级设备容量受限
571	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#10干变	10	630	上级设备容量受限
572	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#3变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限
573	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#20干变	10	630	上级设备容量受限
574	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
575	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
576	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
577	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
578	市区（不含淮安区、淮阴区）	九里微澜#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
579	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#4变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
580	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
581	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
582	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
583	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸轩#4变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
584	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
585	市区（不含淮安区、淮阴区）	29608箱变	10	630	上级设备容量受限
586	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
587	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
588	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
589	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#22变电所#21干变	10	800	上级设备容量受限
590	市区（不含淮安区、淮阴区）	建滔裕花园#5变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
591	市区（不含淮安区、淮阴区）	26201配变	10	400	上级设备容量受限
592	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#7变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
593	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
594	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#6所#19干变	10	630	上级设备容量受限
595	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
596	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#19干变	10	800	上级设备容量受限
597	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
598	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#7变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
599	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#6变电所#14干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
600	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#5变电所#12干变	10	1000	上级设备容量受限
601	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#7变电所#26干变	10	630	上级设备容量受限
602	市区（不含淮安区、淮阴区）	南馨雅轩#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
603	市区（不含淮安区、淮阴区）	16926配变（八区）	10	400	上级设备容量受限
604	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
605	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
606	市区（不含淮安区、淮阴区）	29405PB	10	400	上级设备容量受限
607	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
608	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#1变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
609	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#7干变	10	1000	上级设备容量受限
610	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#2变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
611	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
612	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
613	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
614	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
615	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地世纪城五期A区变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
616	市区（不含淮安区、淮阴区）	29602变	10	315	上级设备容量受限
617	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
618	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#1所#1干变	10	630	上级设备容量受限
619	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
620	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
621	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#12变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
622	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#13干变	10	630	上级设备容量受限
623	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#5变电所#15干变	10	630	上级设备容量受限
624	市区（不含淮安区、淮阴区）	观澜都荟#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
625	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
626	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
627	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
628	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#4变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
629	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
630	市区（不含淮安区、淮阴区）	富源尚城#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
631	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
632	市区（不含淮安区、淮阴区）	白云佳苑小区#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
633	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#6变电所#19干变	10	800	上级设备容量受限
634	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#7干变	10	630	上级设备容量受限
635	市区（不含淮安区、淮阴区）	16910XB	10	630	上级设备容量受限
636	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
637	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰·沁园小区#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
638	市区（不含淮安区、淮阴区）	294030配变(汕头西)	10	400	上级设备容量受限
639	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
640	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
641	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#16干变	10	630	上级设备容量受限
642	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
643	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#10干变	10	1000	上级设备容量受限
644	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
645	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#34干变	10	800	上级设备容量受限
646	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#32干变	10	800	上级设备容量受限
647	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#25干变	10	800	上级设备容量受限
648	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#15干变	10	800	上级设备容量受限
649	市区（不含淮安区、淮阴区）	16907配变	10	400	上级设备容量受限
650	市区（不含淮安区、淮阴区）	都市嘉源变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
651	市区（不含淮安区、淮阴区）	都市嘉源变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
652	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8709变钵池安置小区东1-1	10	400	上级设备容量受限
653	市区（不含淮安区、淮阴区）	文景君庭#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
654	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#19干变	10	1000	上级设备容量受限
655	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
656	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#7变电所#21干变	10	800	上级设备容量受限
657	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
658	市区（不含淮安区、淮阴区）	95108箱变	10	630	上级设备容量受限
659	市区（不含淮安区、淮阴区）	95109箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
660	市区（不含淮安区、淮阴区）	95104箱变	10	630	上级设备容量受限
661	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#10干变	10	630	上级设备容量受限
662	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
663	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#5变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
664	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
665	市区（不含淮安区、淮阴区）	中交香槟国际花园#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
666	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#9干变	10	630	上级设备容量受限
667	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
668	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202变（四五区北）	10	400	上级设备容量受限
669	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城亿园#2所#5干变	10	630	上级设备容量受限
670	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
671	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#6变电所#24干变	10	630	上级设备容量受限
672	市区（不含淮安区、淮阴区）	95105箱变	10	630	上级设备容量受限
673	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#35干变	10	800	上级设备容量受限
674	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
675	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#8变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限
676	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
677	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#20所#13干变	10	800	上级设备容量受限
678	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#17干变	10	800	上级设备容量受限
679	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚隼公馆小区#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
680	市区（不含淮安区、淮阴区）	金奥国际中心#5变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
681	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#36干变	10	800	上级设备容量受限
682	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#31干变	10	800	上级设备容量受限
683	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫藤花苑变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
684	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
685	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#14干变	10	1000	上级设备容量受限
686	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
687	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
688	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
689	市区（不含淮安区、淮阴区）	金色阳光城#2变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
690	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐韶华#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
691	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906配变	10	400	上级设备容量受限
692	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#4变电所#16干变	10	1000	上级设备容量受限
693	市区（不含淮安区、淮阴区）	香槟国际#4变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
694	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
695	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702变	10	400	上级设备容量受限
696	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#6变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
697	市区（不含淮安区、淮阴区）	新联美墅#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
698	市区（不含淮安区、淮阴区）	95014XB	10	630	上级设备容量受限
699	市区（不含淮安区、淮阴区）	鼎泰.沁园小区#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
700	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
701	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
702	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城创意谷变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
703	市区（不含淮安区、淮阴区）	26701配变（华瑞服饰）	10	400	上级设备容量受限
704	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#3所#8干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
705	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#10变电所#33干变	10	800	上级设备容量受限
706	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#4变电所#14干变	10	630	上级设备容量受限
707	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#9变电所#29干变	10	800	上级设备容量受限
708	市区（不含淮安区、淮阴区）	14305箱变(深圳小区西)	10	500	本级设备容量受限
709	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#21所#17干变	10	1000	上级设备容量受限
710	市区（不含淮安区、淮阴区）	14209箱变	10	630	上级设备容量受限
711	市区（不含淮安区、淮阴区）	福晟钱隆城#5变电所#20干变	10	630	上级设备容量受限
712	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
713	市区（不含淮安区、淮阴区）	天一名都#3变电所#11干变	10	630	上级设备容量受限
714	市区（不含淮安区、淮阴区）	学府名门#3变电所#12干变	10	1000	上级设备容量受限
715	市区（不含淮安区、淮阴区）	95103箱变	10	630	上级设备容量受限
716	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#10变电所#21干变	10	1000	上级设备容量受限
717	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
718	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#7变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限
719	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
720	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801变	10	400	上级设备容量受限
721	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
722	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#5变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
723	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#6变电所#21干变	10	800	上级设备容量受限
724	市区（不含淮安区、淮阴区）	95025公变（许庄村菜场西边）	10	400	上级设备容量受限
725	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
726	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#2变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
727	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
728	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#36干变	10	800	上级设备容量受限
729	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#12变电所#38干变	10	800	上级设备容量受限
730	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#40干变	10	800	上级设备容量受限
731	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#13变电所#42干变	10	800	上级设备容量受限
732	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#44干变	10	800	上级设备容量受限
733	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#14变电所#46干变	10	800	上级设备容量受限
734	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
735	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
736	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
737	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
738	市区（不含淮安区、淮阴区）	拱辰佳苑#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
739	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
740	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#6变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
741	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#4变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
742	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#5变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
743	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#4变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
744	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#5变电所#11干变	10	630	上级设备容量受限
745	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
746	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#6变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
747	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#20干变	10	800	上级设备容量受限
748	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#8变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
749	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#48干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
750	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#15变电所#50干变	10	800	上级设备容量受限
751	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8707变（南昌路西）	10	400	上级设备容量受限
752	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903配变	10	400	上级设备容量受限
753	市区（不含淮安区、淮阴区）	鹏起·紫金花苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
754	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#2变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
755	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
756	市区（不含淮安区、淮阴区）	郁金蓝湾#5变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
757	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#4变电所#14干变	10	800	上级设备容量受限
758	市区（不含淮安区、淮阴区）	悦玺台名邸#4变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
759	市区（不含淮安区、淮阴区）	正中尚品#2变电所#6干变	10	500	上级设备容量受限
760	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#32干变	10	800	上级设备容量受限
761	市区（不含淮安区、淮阴区）	29311配变（黄元王庄南）	10	315	上级设备容量受限
762	市区（不含淮安区、淮阴区）	千江月府#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
763	市区（不含淮安区、淮阴区）	欣园小区#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
764	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
765	市区（不含淮安区、淮阴区）	翰香美地小区变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
766	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#9变电所#34干变	10	800	上级设备容量受限
767	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#25干变	10	800	上级设备容量受限
768	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#4变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
769	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#4变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
770	市区（不含淮安区、淮阴区）	中南世纪城#23变电所#27干变	10	800	上级设备容量受限
771	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#5变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
772	市区（不含淮安区、淮阴区）	27301箱变	10	630	本级设备容量受限
773	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#3变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
774	市区（不含淮安区、淮阴区）	淮海青年城#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
775	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
776	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
777	市区（不含淮安区、淮阴区）	米兰花园#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
778	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
779	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
780	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
781	市区（不含淮安区、淮阴区）	清城美墅变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
782	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#7变电所#23干变	10	800	上级设备容量受限
783	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
784	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
785	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
786	市区（不含淮安区、淮阴区）	香水郡#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
787	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#4变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
788	市区（不含淮安区、淮阴区）	运河风华花苑#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
789	市区（不含淮安区、淮阴区）	绿地春晓#7变电所#18干变	10	800	上级设备容量受限
790	市区（不含淮安区、淮阴区）	294034配变（汕头）	10	400	上级设备容量受限
791	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#6变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
792	市区（不含淮安区、淮阴区）	29410配变	10	400	上级设备容量受限
793	市区（不含淮安区、淮阴区）	中农雅居乐#3变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
794	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
795	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#5变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
796	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
797	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
798	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
799	市区（不含淮安区、淮阴区）	七星水岸#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
800	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区8#变	10	800	上级设备容量受限
801	市区（不含淮安区、淮阴区）	康体佳苑#4变电所安置小区10#变	10	800	上级设备容量受限
802	市区（不含淮安区、淮阴区）	旭辉广场#5变电所#16干变	10	800	上级设备容量受限
803	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙源著#1变电所#2变	10	630	上级设备容量受限
804	市区（不含淮安区、淮阴区）	明远佳苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
805	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503箱变	10	500	上级设备容量受限
806	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502箱变	10	500	上级设备容量受限
807	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄河人家变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
808	市区（不含淮安区、淮阴区）	琥珀美墅变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
809	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504箱变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
810	市区（不含淮安区、淮阴区）	蓝江花园#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
811	市区（不含淮安区、淮阴区）	14504配变(加油站旁)	10	200	上级设备容量受限
812	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#5变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
813	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#5变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
814	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
815	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
816	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#4变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
817	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
818	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#3变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
819	市区（不含淮安区、淮阴区）	福地清华苑变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
820	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703美变	10	630	上级设备容量受限
821	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
822	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
823	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
824	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城新天地#2变电所#8干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
825	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
826	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#1变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
827	市区（不含淮安区、淮阴区）	金禾苑小区#2变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
828	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#7变电所#18干变	10	630	上级设备容量受限
829	市区（不含淮安区、淮阴区）	河滨花园变电所#1油变	10	400	上级设备容量受限
830	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
831	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#2变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
832	市区（不含淮安区、淮阴区）	香缇豪庭#2变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
833	市区（不含淮安区、淮阴区）	东方凯旋城变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
834	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#1变电所#1油变	10	400	上级设备容量受限
835	市区（不含淮安区、淮阴区）	开发区经济园#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
836	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#10变电所#22干变	10	800	上级设备容量受限
837	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#7变电所#14干变	10	1000	上级设备容量受限
838	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#8变电所#16干变	10	1000	上级设备容量受限
839	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#6变电所#12干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
840	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
841	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#24干变	10	800	上级设备容量受限
842	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#11变电所#26干变	10	800	上级设备容量受限
843	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#12变电所#28干变	10	630	上级设备容量受限
844	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
845	市区（不含淮安区、淮阴区）	汇金豪庭#1变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
846	市区（不含淮安区、淮阴区）	中天翡丽湾小区#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
847	市区（不含淮安区、淮阴区）	宝岛花园变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
848	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
849	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
850	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
851	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿丰时代广场#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
852	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
853	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#3变电所#6干变	10	800	上级设备容量受限
854	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
855	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
856	市区（不含淮安区、淮阴区）	东城江南#4变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
857	市区（不含淮安区、淮阴区）	14505配变（马庄安置）	10	315	上级设备容量受限
858	市区（不含淮安区、淮阴区）	X6805配变（毛渡二组）	10	200	本级设备容量受限
859	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
860	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
861	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#4变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
862	市区（不含淮安区、淮阴区）	29301配变（黄元中心村东）	10	200	上级设备容量受限
863	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#5变电所#8干变	10	630	上级设备容量受限
864	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
865	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#6变电所#12干变	10	800	上级设备容量受限
866	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
867	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#3变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限
868	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
869	市区（不含淮安区、淮阴区）	板闸小区#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
870	市区（不含淮安区、淮阴区）	14815箱变	10	400	上级设备容量受限
871	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#2变电所#3干变	10	1000	上级设备容量受限
872	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#3变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
873	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅和翠庭变电所#1干变	10	400	上级设备容量受限
874	市区（不含淮安区、淮阴区）	雅和翠庭变电所#2干变	10	400	上级设备容量受限
875	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
876	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#3变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
877	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
878	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
879	市区（不含淮安区、淮阴区）	14401箱变	10	630	上级设备容量受限
880	市区（不含淮安区、淮阴区）	14402箱变	10	500	上级设备容量受限
881	市区（不含淮安区、淮阴区）	14403箱变	10	630	上级设备容量受限
882	市区（不含淮安区、淮阴区）	14404箱变	10	630	上级设备容量受限
883	市区（不含淮安区、淮阴区）	95001XB	10	630	上级设备容量受限
884	市区（不含淮安区、淮阴区）	95002XB	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
885	市区（不含淮安区、淮阴区）	29303变(黄元王庄)	10	160	上级设备容量受限
886	市区（不含淮安区、淮阴区）	世袭雅园变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
887	市区（不含淮安区、淮阴区）	29502箱变	10	500	上级设备容量受限
888	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704箱变	10	630	上级设备容量受限
889	市区（不含淮安区、淮阴区）	99201箱变	10	630	上级设备容量受限
890	市区（不含淮安区、淮阴区）	99202箱变	10	630	上级设备容量受限
891	市区（不含淮安区、淮阴区）	95101箱变	10	630	上级设备容量受限
892	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95008XB	10	500	上级设备容量受限
893	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95005XB	10	630	上级设备容量受限
894	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95009XB	10	630	上级设备容量受限
895	市区（不含淮安区、淮阴区）	怡景园95007XB	10	630	上级设备容量受限
896	市区（不含淮安区、淮阴区）	29305配变(黄元中心村西)	10	315	上级设备容量受限
897	市区（不含淮安区、淮阴区）	29304配变(黄元中心村)	10	315	上级设备容量受限
898	市区（不含淮安区、淮阴区）	29302变(黄元张营)	10	200	上级设备容量受限
899	市区（不含淮安区、淮阴区）	V8402配变(严李一组)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
900	市区（不含淮安区、淮阴区）	14501箱变	10	500	上级设备容量受限
901	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A602变(车管所)	10	315	上级设备容量受限
902	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8704变（钵池小区西）	10	315	上级设备容量受限
903	市区（不含淮安区、淮阴区）	2A601变	10	200	上级设备容量受限
904	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8703变	10	400	上级设备容量受限
905	市区（不含淮安区、淮阴区）	29002箱变	10	630	上级设备容量受限
906	市区（不含淮安区、淮阴区）	95106箱变	10	630	上级设备容量受限
907	市区（不含淮安区、淮阴区）	95107箱变	10	630	上级设备容量受限
908	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8701变(山阳八队)	10	315	上级设备容量受限
909	市区（不含淮安区、淮阴区）	29501箱变	10	500	上级设备容量受限
910	市区（不含淮安区、淮阴区）	16903箱变	10	630	上级设备容量受限
911	市区（不含淮安区、淮阴区）	14808箱变	10	630	上级设备容量受限
912	市区（不含淮安区、淮阴区）	14809箱变	10	630	上级设备容量受限
913	市区（不含淮安区、淮阴区）	26202配变	10	400	上级设备容量受限
914	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
915	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#2变电所#4干变	10	1000	上级设备容量受限
916	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#3变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
917	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#3变电所#6干变	10	1000	上级设备容量受限
918	市区（不含淮安区、淮阴区）	29102配变李曹六组	10	400	上级设备容量受限
919	市区（不含淮安区、淮阴区）	14902箱变	10	630	上级设备容量受限
920	市区（不含淮安区、淮阴区）	14901箱变	10	630	上级设备容量受限
921	市区（不含淮安区、淮阴区）	14405箱变	10	315	上级设备容量受限
922	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
923	市区（不含淮安区、淮阴区）	16902箱变	10	400	上级设备容量受限
924	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901箱变	10	400	上级设备容量受限
925	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
926	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
927	市区（不含淮安区、淮阴区）	河畔花城#2变电所#5干变	10	1000	上级设备容量受限
928	市区（不含淮安区、淮阴区）	盛华心港湾变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
929	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406箱变（菜场）	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
930	市区（不含淮安区、淮阴区）	14913箱变	10	400	上级设备容量受限
931	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
932	市区（不含淮安区、淮阴区）	紫荆苑#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
933	市区（不含淮安区、淮阴区）	D26603徐杨白果北配变	10	50	上级设备容量受限
934	市区（不含淮安区、淮阴区）	29405箱变（枚苑轩小区）	10	630	上级设备容量受限
935	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26001箱变.	10	500	上级设备容量受限
936	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26002箱变	10	500	上级设备容量受限
937	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26003箱变	10	500	上级设备容量受限
938	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407箱变	10	500	上级设备容量受限
939	市区（不含淮安区、淮阴区）	95003XB	10	630	上级设备容量受限
940	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26004箱变	10	500	上级设备容量受限
941	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26005箱变	10	500	上级设备容量受限
942	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26006箱变	10	500	上级设备容量受限
943	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26007箱变	10	400	上级设备容量受限
944	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26008箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
945	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26009箱变	10	500	上级设备容量受限
946	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26010箱变	10	500	上级设备容量受限
947	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26011箱变	10	500	上级设备容量受限
948	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26012箱变	10	500	上级设备容量受限
949	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26013箱变	10	500	上级设备容量受限
950	市区（不含淮安区、淮阴区）	14204箱变	10	630	上级设备容量受限
951	市区（不含淮安区、淮阴区）	29612箱变	10	500	上级设备容量受限
952	市区（不含淮安区、淮阴区）	29614箱变	10	500	上级设备容量受限
953	市区（不含淮安区、淮阴区）	29615箱变	10	500	上级设备容量受限
954	市区（不含淮安区、淮阴区）	29616箱变	10	500	上级设备容量受限
955	市区（不含淮安区、淮阴区）	29613箱变	10	500	上级设备容量受限
956	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26014箱变	10	500	上级设备容量受限
957	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26015箱变	10	500	上级设备容量受限
958	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26016箱变	10	400	上级设备容量受限
959	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26017箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
960	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26018箱变	10	500	上级设备容量受限
961	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26019箱变	10	400	上级设备容量受限
962	市区（不含淮安区、淮阴区）	城东花园26020箱变	10	400	上级设备容量受限
963	市区（不含淮安区、淮阴区）	亿鑫花苑变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
964	市区（不含淮安区、淮阴区）	14414箱变	10	630	上级设备容量受限
965	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
966	市区（不含淮安区、淮阴区）	B4003变大李庄西配变	10	315	本级设备容量受限
967	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409箱变	10	400	上级设备容量受限
968	市区（不含淮安区、淮阴区）	东海畅园变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
969	市区（不含淮安区、淮阴区）	特种电缆厂14402配变	10	200	上级设备容量受限
970	市区（不含淮安区、淮阴区）	14202箱变	10	500	上级设备容量受限
971	市区（不含淮安区、淮阴区）	29611箱变	10	630	上级设备容量受限
972	市区（不含淮安区、淮阴区）	14413箱变	10	630	上级设备容量受限
973	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐楼台变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
974	市区（不含淮安区、淮阴区）	水沐楼台变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
975	市区（不含淮安区、淮阴区）	29504箱变	10	500	上级设备容量受限
976	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505箱变	10	500	上级设备容量受限
977	市区（不含淮安区、淮阴区）	95010XB	10	630	上级设备容量受限
978	市区（不含淮安区、淮阴区）	95011XB	10	630	上级设备容量受限
979	市区（不含淮安区、淮阴区）	29506箱变	10	500	上级设备容量受限
980	市区（不含淮安区、淮阴区）	29507箱变	10	500	上级设备容量受限
981	市区（不含淮安区、淮阴区）	香榭丽花苑#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
982	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
983	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7803箱变	10	630	上级设备容量受限
984	市区（不含淮安区、淮阴区）	X7802箱变	10	500	上级设备容量受限
985	市区（不含淮安区、淮阴区）	优山华庭变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
986	市区（不含淮安区、淮阴区）	优山华庭变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
987	市区（不含淮安区、淮阴区）	14407箱变	10	500	上级设备容量受限
988	市区（不含淮安区、淮阴区）	16906箱变	10	630	上级设备容量受限
989	市区（不含淮安区、淮阴区）	14807箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
990	市区（不含淮安区、淮阴区）	14408箱变	10	500	上级设备容量受限
991	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
992	市区（不含淮安区、淮阴区）	尚东国际变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
993	市区（不含淮安区、淮阴区）	14801箱变	10	500	上级设备容量受限
994	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3910配变（钵池）	10	400	本级设备容量受限
995	市区（不含淮安区、淮阴区）	14802箱变	10	500	上级设备容量受限
996	市区（不含淮安区、淮阴区）	16921配变（纬一路）	10	200	上级设备容量受限
997	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#1变电所#2干变	10	500	上级设备容量受限
998	市区（不含淮安区、淮阴区）	29603箱变	10	630	上级设备容量受限
999	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#1变电所#1干变	10	500	上级设备容量受限
1000	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#2变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1001	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#1变电所#1变	10	1000	上级设备容量受限
1002	市区（不含淮安区、淮阴区）	天生赢家#2变电所#3变	10	1000	上级设备容量受限
1003	市区（不含淮安区、淮阴区）	14415箱变	10	630	上级设备容量受限
1004	市区（不含淮安区、淮阴区）	29609箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1005	市区（不含淮安区、淮阴区）	29610箱变	10	630	上级设备容量受限
1006	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
1007	市区（不含淮安区、淮阴区）	畅春园小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1008	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#2变电所#4干变	10	630	上级设备容量受限
1009	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#1变电所#1干变	10	630	上级设备容量受限
1010	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#1变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
1011	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
1012	市区（不含淮安区、淮阴区）	明发广场#2变电所#3干变	10	630	上级设备容量受限
1013	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#8变电所#17油变	10	630	上级设备容量受限
1014	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#8变电所#18油变	10	630	上级设备容量受限
1015	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#6变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
1016	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#13干变	10	800	上级设备容量受限
1017	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#7变电所#15干变	10	800	上级设备容量受限
1018	市区（不含淮安区、淮阴区）	清泓家园#9变电所#19油变	10	630	上级设备容量受限
1019	市区（不含淮安区、淮阴区）	锦绣华庭#3变电所#6干变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1020	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#9变电所#26干变	10	1000	上级设备容量受限
1021	市区（不含淮安区、淮阴区）	95015公变（枚乘路派出所）	10	400	上级设备容量受限
1022	市区（不含淮安区、淮阴区）	96005公变	10	200	上级设备容量受限
1023	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#28干变	10	800	上级设备容量受限
1024	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#10变电所#30干变	10	800	上级设备容量受限
1025	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#32干变	10	1000	上级设备容量受限
1026	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#11变电所#34干变	10	1000	上级设备容量受限
1027	市区（不含淮安区、淮阴区）	29605箱变	10	630	上级设备容量受限
1028	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1029	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1030	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
1031	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖金泽苑#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
1032	市区（不含淮安区、淮阴区）	29504配变(福州支中1)	10	200	上级设备容量受限
1033	市区（不含淮安区、淮阴区）	14507PB(马庄安置北配变)	10	315	上级设备容量受限
1034	市区（不含淮安区、淮阴区）	14547PB(马庄安置南配变)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1035	市区（不含淮安区、淮阴区）	14506配变（马庄六组）	10	315	上级设备容量受限
1036	市区（不含淮安区、淮阴区）	14501配变（马庄十组）	10	400	上级设备容量受限
1037	市区（不含淮安区、淮阴区）	14502PB（四门闸配变）	10	200	上级设备容量受限
1038	市区（不含淮安区、淮阴区）	14401PB（马庄七组东）	10	400	上级设备容量受限
1039	市区（不含淮安区、淮阴区）	29505配变（福州支中）	10	400	上级设备容量受限
1040	市区（不含淮安区、淮阴区）	29401箱变	10	630	上级设备容量受限
1041	市区（不含淮安区、淮阴区）	29402箱变	10	500	上级设备容量受限
1042	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403箱变	10	500	上级设备容量受限
1043	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404箱变	10	500	上级设备容量受限
1044	市区（不含淮安区、淮阴区）	29403PB	10	400	上级设备容量受限
1045	市区（不含淮安区、淮阴区）	29406PB	10	400	上级设备容量受限
1046	市区（不含淮安区、淮阴区）	29407PB	10	400	上级设备容量受限
1047	市区（不含淮安区、淮阴区）	29404配变（山头安置4）	10	400	上级设备容量受限
1048	市区（不含淮安区、淮阴区）	29408配变（山头安置5）	10	400	上级设备容量受限
1049	市区（不含淮安区、淮阴区）	29409配变（山头安置6）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1050	市区（不含淮安区、淮阴区）	C3916配变（花园中学）	10	200	本级设备容量受限
1051	市区（不含淮安区、淮阴区）	26205PB	10	160	上级设备容量受限
1052	市区（不含淮安区、淮阴区）	99208配变（轮窑七组）	10	315	上级设备容量受限
1053	市区（不含淮安区、淮阴区）	29606箱变	10	500	上级设备容量受限
1054	市区（不含淮安区、淮阴区）	29607箱变	10	500	上级设备容量受限
1055	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#3变电所#6变压器	10	630	上级设备容量受限
1056	市区（不含淮安区、淮阴区）	2L3217配变（范集人民路南）	20	400	本级设备容量受限
1057	市区（不含淮安区、淮阴区）	D3601配变	10	200	上级设备容量受限
1058	市区（不含淮安区、淮阴区）	维科格兰#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1059	市区（不含淮安区、淮阴区）	14406箱变	10	630	上级设备容量受限
1060	市区（不含淮安区、淮阴区）	大湖城邦#3变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
1061	市区（不含淮安区、淮阴区）	29604箱变	10	630	上级设备容量受限
1062	市区（不含淮安区、淮阴区）	城开御园#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1063	市区（不含淮安区、淮阴区）	95021公变	10	400	上级设备容量受限
1064	市区（不含淮安区、淮阴区）	14412箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1065	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
1066	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#3变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限
1067	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖小区变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1068	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#3变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
1069	市区（不含淮安区、淮阴区）	九龙湖95019箱变	10	500	上级设备容量受限
1070	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1071	市区（不含淮安区、淮阴区）	金榜花园#4变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1072	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1073	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#3干变低压台区	10	800	上级设备容量受限
1074	市区（不含淮安区、淮阴区）	公园龙湾#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
1075	市区（不含淮安区、淮阴区）	14503配变（洪福东）	10	400	上级设备容量受限
1076	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1077	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1078	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
1079	市区（不含淮安区、淮阴区）	东冠逸品#2变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1080	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#1变电所#2变压器	10	630	上级设备容量受限
1081	市区（不含淮安区、淮阴区）	黄元小区#2变电所#4变压器	10	630	上级设备容量受限
1082	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#1变电所#4干变	10	800	上级设备容量受限
1083	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#8油变	10	630	上级设备容量受限
1084	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#2变电所#6油变	10	630	上级设备容量受限
1085	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#12干变	10	630	上级设备容量受限
1086	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#16油变	10	630	上级设备容量受限
1087	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#5变电所#14油变	10	630	上级设备容量受限
1088	市区（不含淮安区、淮阴区）	枚乘路安置小区#4变电所#11干变	10	800	上级设备容量受限
1089	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#5变电所#10干变	10	800	上级设备容量受限
1090	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#1变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
1091	市区（不含淮安区、淮阴区）	东湖怡景苑#2变电所#2干变	10	1000	上级设备容量受限
1092	市区（不含淮安区、淮阴区）	罗马假日#2变电所#1干变	10	1000	上级设备容量受限
1093	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8702箱变	10	630	上级设备容量受限
1094	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#5变电所#9干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1095	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
1096	市区（不含淮安区、淮阴区）	月季花园#4变电所#8干变	10	800	上级设备容量受限
1097	市区（不含淮安区、淮阴区）	95510箱变	10	630	上级设备容量受限
1098	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#8变电所#23干变	10	1000	上级设备容量受限
1099	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#6变电所#18干变	10	1000	上级设备容量受限
1100	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#20干变	10	1000	上级设备容量受限
1101	市区（不含淮安区、淮阴区）	上海绿地#7变电所#22干变	10	1000	上级设备容量受限
1102	市区（不含淮安区、淮阴区）	X8706配变（水利局宿舍）	10	400	上级设备容量受限
1103	市区（不含淮安区、淮阴区）	14201变（四五区）	10	400	上级设备容量受限
1104	市区（不含淮安区、淮阴区）	16904配变（八区西）	10	400	上级设备容量受限
1105	市区（不含淮安区、淮阴区）	16901配变（机场5号地）	10	400	上级设备容量受限
1106	市区（不含淮安区、淮阴区）	16918配变（机场二队）	10	400	上级设备容量受限
1107	市区（不含淮安区、淮阴区）	162060配变（盐河文化站）	10	200	本级设备容量受限
1108	市区（不含淮安区、淮阴区）	162061配变（洪跳十组东）	10	200	本级设备容量受限
1109	市区（不含淮安区、淮阴区）	17311配变（李集村小区南）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1110	市区（不含淮安区、淮阴区）	越闸东98312配变	10	200	上级设备容量受限
1111	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四93124配变	10	200	上级设备容量受限
1112	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛一93121配变	10	400	上级设备容量受限
1113	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道幼儿园93305配变	10	200	上级设备容量受限
1114	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北新93426配变	10	200	上级设备容量受限
1115	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥西南二新98367配变	10	200	上级设备容量受限
1116	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五北93137配变	10	200	上级设备容量受限
1117	市区（不含淮安区、淮阴区）	17665配变(武墩四组中)	10	400	本级设备容量受限
1118	市区（不含淮安区、淮阴区）	唐桥四组98365配变	10	200	上级设备容量受限
1119	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61056配变(大李严北三)	10	400	本级设备容量受限
1120	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中新93425配变	10	200	上级设备容量受限
1121	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中新98364配变	10	200	上级设备容量受限
1122	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄村邓庄新98363配变	10	200	上级设备容量受限
1123	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄八组98360配变	10	200	上级设备容量受限
1124	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平北98307配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1125	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站西98329配变	10	200	上级设备容量受限
1126	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站东98324配变	10	200	上级设备容量受限
1127	市区（不含淮安区、淮阴区）	161070配变(盐河小区南西二)	10	200	本级设备容量受限
1128	市区（不含淮安区、淮阴区）	161068配变(盐河小区北东三)	10	200	本级设备容量受限
1129	市区（不含淮安区、淮阴区）	95246配变(许庄菜场西)	10	200	上级设备容量受限
1130	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1131	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93402箱变	10	630	上级设备容量受限
1132	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4403配变(严卓村万庄)	10	200	本级设备容量受限
1133	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南93407配变	10	200	上级设备容量受限
1134	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中93405配变	10	200	上级设备容量受限
1135	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中二98330配变	10	400	上级设备容量受限
1136	市区（不含淮安区、淮阴区）	和供变93431配变	10	400	上级设备容量受限
1137	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中心村93401配变	10	200	上级设备容量受限
1138	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐西93403配变	10	200	上级设备容量受限
1139	市区（不含淮安区、淮阴区）	顺河洞粮库98327配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1140	市区（不含淮安区、淮阴区）	袁庄98323配变	10	400	上级设备容量受限
1141	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五93337配变	10	400	上级设备容量受限
1142	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四93336配变	10	400	上级设备容量受限
1143	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河东93402配变	10	400	上级设备容量受限
1144	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道三93335配变	10	400	上级设备容量受限
1145	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道二93334配变	10	400	上级设备容量受限
1146	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道一93302配变	10	400	上级设备容量受限
1147	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北93411配变	10	400	上级设备容量受限
1148	市区（不含淮安区、淮阴区）	95214配变(许庄村王庄组)	10	200	上级设备容量受限
1149	市区（不含淮安区、淮阴区）	居庄一组98304配变	10	315	上级设备容量受限
1150	市区（不含淮安区、淮阴区）	大黄东新93242配变	10	200	本级设备容量受限
1151	市区（不含淮安区、淮阴区）	17678配变(武墩医院东)	10	200	本级设备容量受限
1152	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董中98358配变	10	400	上级设备容量受限
1153	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五北93361配变	10	400	上级设备容量受限
1154	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河中93415配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1155	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南93414配变	10	400	上级设备容量受限
1156	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8450配变(武墩普墩水厂)	10	400	本级设备容量受限
1157	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西新93409配变	10	400	上级设备容量受限
1158	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5102配变(运西村林庄组)	10	200	本级设备容量受限
1159	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1160	市区（不含淮安区、淮阴区）	E6107配变(周圩村永红组)	10	200	本级设备容量受限
1161	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄牛#1变电所#2干变	10	630	上级设备容量受限
1162	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董村部98357配变	10	200	上级设备容量受限
1163	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四新93156配变	10	200	上级设备容量受限
1164	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43009配变（谢碾小王元）	10	100	本级设备容量受限
1165	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3513配变(运西村吴赵庄组)	10	100	本级设备容量受限
1166	市区（不含淮安区、淮阴区）	164047配变（姚湾杨圩）	10	200	本级设备容量受限
1167	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新一93422配变	10	400	上级设备容量受限
1168	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#7干变	10	800	上级设备容量受限
1169	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93106XB	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1170	市区（不含淮安区、淮阴区）	163010配变(姚湾林场)	10	100	本级设备容量受限
1171	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93107箱变	10	400	上级设备容量受限
1172	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93108箱变	10	500	上级设备容量受限
1173	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北二98317配变	10	200	上级设备容量受限
1174	市区（不含淮安区、淮阴区）	E3503配变(黄码老街菜场)	10	315	本级设备容量受限
1175	市区（不含淮安区、淮阴区）	161056配变(渠北小区)	10	100	本级设备容量受限
1176	市区（不含淮安区、淮阴区）	市场变93356配变	10	400	上级设备容量受限
1177	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站七组98354配变	10	100	上级设备容量受限
1178	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站四组98355配变	10	400	上级设备容量受限
1179	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛四北93134配变	10	200	上级设备容量受限
1180	市区（不含淮安区、淮阴区）	U61038配变（大李严东）	10	100	本级设备容量受限
1181	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道五新93328配变	10	200	上级设备容量受限
1182	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1183	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#5干变	10	630	上级设备容量受限
1184	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1185	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖渔场西93416配变	10	400	上级设备容量受限
1186	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#5干变800kVA	10	800	上级设备容量受限
1187	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖西93408配变	10	200	上级设备容量受限
1188	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村93303配变	10	315	上级设备容量受限
1189	市区（不含淮安区、淮阴区）	敬老院93378配变	10	400	上级设备容量受限
1190	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路北93377配变	10	400	上级设备容量受限
1191	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#1变电所#2干变	10	800	上级设备容量受限
1192	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西新98380配变	10	400	上级设备容量受限
1193	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#2变电所#7干变800kVA	10	800	上级设备容量受限
1194	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7203配变（马厂乡直）	10	400	本级设备容量受限
1195	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺苑#2变电所#7干变	10	630	上级设备容量受限
1196	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#2变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1197	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#1干变	10	800	上级设备容量受限
1198	市区（不含淮安区、淮阴区）	95204配变（许庄村顺河组）	10	200	上级设备容量受限
1199	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河南新93381配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1200	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑一期#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
1201	市区（不含淮安区、淮阴区）	和韵苑二期#3变电所#5干变	10	800	上级设备容量受限
1202	市区（不含淮安区、淮阴区）	二河北93406配变	10	400	上级设备容量受限
1203	市区（不含淮安区、淮阴区）	E7202配变（乡直东）	10	400	本级设备容量受限
1204	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西93434配变	10	200	上级设备容量受限
1205	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖小区93401箱变	10	630	上级设备容量受限
1206	市区（不含淮安区、淮阴区）	95244配变（许庄村后牛组东）	10	200	上级设备容量受限
1207	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左西二98302箱变	10	200	上级设备容量受限
1208	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102箱变	10	400	上级设备容量受限
1209	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站南新98376配变	10	200	上级设备容量受限
1210	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔葛安置小区二期#1变电所#3干变	10	800	上级设备容量受限
1211	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北二93358配变	10	200	上级设备容量受限
1212	市区（不含淮安区、淮阴区）	良种场西北93130配变	10	400	本级设备容量受限
1213	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新93420配变	10	400	上级设备容量受限
1214	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘草莓园98342配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1215	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘葡萄园98349配变	10	100	上级设备容量受限
1216	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖南新西93432配变	10	400	上级设备容量受限
1217	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中二98321配变	10	400	上级设备容量受限
1218	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸村部北175106配变	10	200	本级设备容量受限
1219	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8439配变(武墩普墩三组)	10	400	本级设备容量受限
1220	市区（不含淮安区、淮阴区）	乡政府98377配变	10	200	上级设备容量受限
1221	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北新98350配变	10	200	上级设备容量受限
1222	市区（不含淮安区、淮阴区）	武墩三闸五组中	10	200	本级设备容量受限
1223	市区（不含淮安区、淮阴区）	162043配变(盐河猪场)	10	200	本级设备容量受限
1224	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐南93404配变	10	100	上级设备容量受限
1225	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘水厂98314配变	10	100	上级设备容量受限
1226	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘一组98313配变	10	400	上级设备容量受限
1227	市区（不含淮安区、淮阴区）	和顺园水产养殖98371配变	10	100	上级设备容量受限
1228	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中新93427配变	10	200	上级设备容量受限
1229	市区（不含淮安区、淮阴区）	邓庄98322配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1230	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河六、七组93146配变	10	100	上级设备容量受限
1231	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥中心村新93148配变	10	100	上级设备容量受限
1232	市区（不含淮安区、淮阴区）	崔桥北新93149配变	10	100	上级设备容量受限
1233	市区（不含淮安区、淮阴区）	齐湖北二93429配变	10	200	上级设备容量受限
1234	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐北新93430配变	10	200	上级设备容量受限
1235	市区（不含淮安区、淮阴区）	干左98348配变	10	100	上级设备容量受限
1236	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中心村98374配变	10	100	上级设备容量受限
1237	市区（不含淮安区、淮阴区）	南葛五新93152配变	10	200	上级设备容量受限
1238	市区（不含淮安区、淮阴区）	草东新93153配变	10	100	上级设备容量受限
1239	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站中一新98373配变	10	100	上级设备容量受限
1240	市区（不含淮安区、淮阴区）	范袁新98372配变	10	100	上级设备容量受限
1241	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河北93412配变	10	100	上级设备容量受限
1242	市区（不含淮安区、淮阴区）	95230配变（许庄村后刘组）	10	200	上级设备容量受限
1243	市区（不含淮安区、淮阴区）	S44084配变（范集后高西台）	10	100	本级设备容量受限
1244	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平小学93369配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1245	市区（不含淮安区、淮阴区）	街道四新93368配变	10	400	上级设备容量受限
1246	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站十组98370配变	10	100	上级设备容量受限
1247	市区（不含淮安区、淮阴区）	富康花园98301箱变	10	400	上级设备容量受限
1248	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53052配变（范集郭桥二组）	10	80	本级设备容量受限
1249	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8428公变（王庄十二组）	10	200	本级设备容量受限
1250	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中一98319配变	10	400	上级设备容量受限
1251	市区（不含淮安区、淮阴区）	E4444配变（严卓中学西）	10	200	本级设备容量受限
1252	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河南93127配变	10	400	上级设备容量受限
1253	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河中93126配变	10	400	上级设备容量受限
1254	市区（不含淮安区、淮阴区）	173004配变（王元园区南西）	10	400	本级设备容量受限
1255	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董西南98341配变	10	400	上级设备容量受限
1256	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董南98340配变	10	200	上级设备容量受限
1257	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董北93339配变	10	200	上级设备容量受限
1258	市区（不含淮安区、淮阴区）	渔窑变98344配变	10	200	上级设备容量受限
1259	市区（不含淮安区、淮阴区）	庵董五组93338配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1260	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平二组98343配变	10	200	上级设备容量受限
1261	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河东93101配变	10	200	上级设备容量受限
1262	市区（不含淮安区、淮阴区）	草西变93413配变	10	100	上级设备容量受限
1263	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐路西93421配变	10	400	上级设备容量受限
1264	市区（不含淮安区、淮阴区）	古北98315配变	10	250	上级设备容量受限
1265	市区（不含淮安区、淮阴区）	164015配变（杨庙东小区）	10	200	本级设备容量受限
1266	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河路南93102配变	10	400	上级设备容量受限
1267	市区（不含淮安区、淮阴区）	金康花园93105XB	10	500	上级设备容量受限
1268	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北一98326配变	10	200	上级设备容量受限
1269	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站北二98325配变	10	200	上级设备容量受限
1270	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄西北98318配变	10	200	上级设备容量受限
1271	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5143配变（乡政府西北）	10	200	本级设备容量受限
1272	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8424公变（王庄村部）	10	200	本级设备容量受限
1273	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站刘庄98345配变	10	200	上级设备容量受限
1274	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄中98320配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1275	市区（不含淮安区、淮阴区）	S53060配变（范集何朱东）	10	100	本级设备容量受限
1276	市区（不含淮安区、淮阴区）	E5141配变（乡政府院内）	10	200	本级设备容量受限
1277	市区（不含淮安区、淮阴区）	U43057配变（王元海天小区）	10	400	本级设备容量受限
1278	市区（不含淮安区、淮阴区）	164056配变（杨庙村五组）	10	200	本级设备容量受限
1279	市区（不含淮安区、淮阴区）	162015配变（盐河七组北）	10	200	本级设备容量受限
1280	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇信用社93308配变	10	500	上级设备容量受限
1281	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平中心村新93309配变	10	200	上级设备容量受限
1282	市区（不含淮安区、淮阴区）	电站村八组98306配变	10	200	上级设备容量受限
1283	市区（不含淮安区、淮阴区）	草河西新93310配变	10	400	上级设备容量受限
1284	市区（不含淮安区、淮阴区）	前齐中南93433配变	10	200	上级设备容量受限
1285	市区（不含淮安区、淮阴区）	和平镇菜场93311配变	10	200	上级设备容量受限
1286	市区（不含淮安区、淮阴区）	前左中心村98419配变	10	100	本级设备容量受限
1287	市区（不含淮安区、淮阴区）	范庄南98301配变	10	400	上级设备容量受限
1288	市区（不含淮安区、淮阴区）	G8425公变（王庄四组）	10	200	本级设备容量受限
1289	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘西98316配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1290	市区（不含淮安区、淮阴区）	古庄刘东98346配变	10	400	上级设备容量受限
1291	淮安区	S81124配变（季桥小湾西）	10	200	本级设备容量受限
1292	淮安区	Q4283配变（季桥一组）	10	200	本级设备容量受限
1293	淮安区	115148配变（林集平河九组）	10	400	上级设备容量受限
1294	淮安区	S81123配变（季桥小湾三组）	10	200	本级设备容量受限
1295	淮安区	S52198配变沙滩村（三堡沙滩二组）	10	100	本级设备容量受限
1296	淮安区	11678配变（南闸太东引河）	10	100	上级设备容量受限
1297	淮安区	殷家码头公变	10	315	本级设备容量受限
1298	淮安区	Q52143配变（茭陵茭陵七组）	10	200	上级设备容量受限
1299	淮安区	S6319配变（白马湖人武部）	10	200	本级设备容量受限
1300	淮安区	Y6176配变（施河庞王张袁庄）	10	200	本级设备容量受限
1301	淮安区	126133配变（南窑小区（北））	10	400	上级设备容量受限
1302	淮安区	U12162配变（汤朱八组南）	10	400	上级设备容量受限
1303	淮安区	U12154配变（南窑十三组）	10	400	上级设备容量受限
1304	淮安区	U12153配变（南窑七组东）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1305	淮安区	Y74035配变（泾口东宥中）	10	200	本级设备容量受限
1306	淮安区	126128配变（刘湾六组）	10	400	上级设备容量受限
1307	淮安区	126127配变（刘湾一组）	10	400	上级设备容量受限
1308	淮安区	126129配变（垃圾处理厂西）	10	400	上级设备容量受限
1309	淮安区	126130配变（垃圾处理厂东）	10	400	上级设备容量受限
1310	淮安区	U12165配变（花庄九组）	10	400	上级设备容量受限
1311	淮安区	U12178配变（赵徐五组）	10	100	上级设备容量受限
1312	淮安区	11595配变（顺河蒋姚小戴）	10	100	本级设备容量受限
1313	淮安区	126144配变（新王西）	10	400	上级设备容量受限
1314	淮安区	11892配变（张巷五组）	10	400	上级设备容量受限
1315	淮安区	126123配变（刘湾北）	10	400	上级设备容量受限
1316	淮安区	126124配变（刘湾北（新建））	10	400	上级设备容量受限
1317	淮安区	11896配变（经十三路）	10	400	上级设备容量受限
1318	淮安区	126132配变（南窑集中区）	10	400	上级设备容量受限
1319	淮安区	112188配变（季桥肖杨五组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1320	淮安区	117186配变（苏嘴苏刘小区南）	10	200	本级设备容量受限
1321	淮安区	117187配变（苏嘴苏刘小区北）	10	200	本级设备容量受限
1322	淮安区	116114配变（南闸太平江庄）	10	400	上级设备容量受限
1323	淮安区	116177配变（南闸太兴赵庄小区）	10	200	上级设备容量受限
1324	淮安区	116206配变（南闸镇湖一组）	10	100	上级设备容量受限
1325	淮安区	S22117配变（复兴汤刘南）	10	100	本级设备容量受限
1326	淮安区	Q4267配变（曹园南）	10	200	本级设备容量受限
1327	淮安区	113203配变（钦工贾庄五组西）	10	100	本级设备容量受限
1328	淮安区	11483配变（钦工支夏六组）	10	200	本级设备容量受限
1329	淮安区	113098配变（泾口四组）	10	100	本级设备容量受限
1330	淮安区	11467配变（仇桥晶墩一组）	10	200	本级设备容量受限
1331	淮安区	11580配变（林集东）	10	400	上级设备容量受限
1332	淮安区	S85181配变（苏嘴杨河西庄）	10	200	本级设备容量受限
1333	淮安区	11639配变（高港十组）	10	400	上级设备容量受限
1334	淮安区	131108配变（甘露二组）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1335	淮安区	U12156配变（汤朱九组北）	10	400	上级设备容量受限
1336	淮安区	113105配变（溪河单洼前新）	10	100	本级设备容量受限
1337	淮安区	Z05124配变（溪河马北溪西）	10	100	本级设备容量受限
1338	淮安区	11112配变（博里史舍四组）	10	200	本级设备容量受限
1339	淮安区	11312配变（博里西岗四组）	10	200	本级设备容量受限
1340	淮安区	Q61210配变（宋集谷庄五组）	10	100	上级设备容量受限
1341	淮安区	Q70211配变（宋集大董三组）	10	100	本级设备容量受限
1342	淮安区	116121配变（南闸东闸口）	10	200	上级设备容量受限
1343	淮安区	御景城南区4号配电房18号变压器	10	800	上级设备容量受限
1344	淮安区	11683配变（南闸周马大队）	10	400	上级设备容量受限
1345	淮安区	118276配变（流均水产市场东）	10	200	本级设备容量受限
1346	淮安区	126141配变（新王三组）	10	400	上级设备容量受限
1347	淮安区	学府壹号商业中心1号变	10	800	上级设备容量受限
1348	淮安区	区委宿舍公变	10	400	本级设备容量受限
1349	淮安区	化机厂公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1350	淮安区	回笼小区公变	10	315	本级设备容量受限
1351	淮安区	国税局公变	10	400	本级设备容量受限
1352	淮安区	双刀牛巷公变	10	315	本级设备容量受限
1353	淮安区	小人堂巷公变	10	400	本级设备容量受限
1354	淮安区	总渠宿舍公变	10	315	本级设备容量受限
1355	淮安区	煤厂仓库东公变	10	400	本级设备容量受限
1356	淮安区	金华寺巷公变	10	400	本级设备容量受限
1357	淮安区	太清观街北公变	10	315	本级设备容量受限
1358	淮安区	126125配变（刘湾三组）	10	400	上级设备容量受限
1359	淮安区	126142配变（新王二组）	10	400	上级设备容量受限
1360	淮安区	114209配变（仇桥水晶张吕）	10	200	本级设备容量受限
1361	淮安区	112378配变（车桥徐场八组）	10	100	本级设备容量受限
1362	淮安区	S85222配变（苏嘴庄码二组）	10	200	本级设备容量受限
1363	淮安区	113214配变（泾口八组）	10	100	本级设备容量受限
1364	淮安区	Y83189配变（施河齐心黄坝西）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1365	淮安区	Y83192配变（施河齐心苏湾）	10	100	本级设备容量受限
1366	淮安区	D63162配变（上河小兴）	10	200	本级设备容量受限
1367	淮安区	S52086配变沙滩村（三堡沙滩东）	10	100	本级设备容量受限
1368	淮安区	Q4391配变（张巷铁路南）	10	200	本级设备容量受限
1369	淮安区	111370配变（车桥大兴十组）	10	200	本级设备容量受限
1370	淮安区	S91213配变（季桥大湾八组）	10	400	本级设备容量受限
1371	淮安区	文锦城4期14#配变	10	800	上级设备容量受限
1372	淮安区	C20282（石塘老庄南）	10	200	本级设备容量受限
1373	淮安区	新区花园四期1号开关站2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1374	淮安区	电厂宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
1375	淮安区	盛世豪庭北公变	10	200	上级设备容量受限
1376	淮安区	北阁组南公变	10	400	本级设备容量受限
1377	淮安区	河下东牌坊	10	630	本级设备容量受限
1378	淮安区	楚州印3号配电室10号变压器	10	800	上级设备容量受限
1379	淮安区	T31108配变（建淮幼儿园）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1380	淮安区	Q52236配变（茭陵绿洲）	10	400	上级设备容量受限
1381	淮安区	红胡雅苑3号变压器	10	500	上级设备容量受限
1382	淮安区	Q50288配变（宋集高巷四组）	10	400	上级设备容量受限
1383	淮安区	S4658配变（白马湖陈堆南）	10	200	本级设备容量受限
1384	淮安区	116180配变（平桥新雅）	10	400	本级设备容量受限
1385	淮安区	112204配变（仇桥南涧合心）	10	200	本级设备容量受限
1386	淮安区	113164配变（茭陵高荡中）	10	200	本级设备容量受限
1387	淮安区	Q52171配变（茭陵大胡村部）	10	200	上级设备容量受限
1388	淮安区	Q52172配变（茭陵大胡李庄）	10	200	上级设备容量受限
1389	淮安区	城南九组公变	10	200	本级设备容量受限
1390	淮安区	段庄公变	10	400	本级设备容量受限
1391	淮安区	电大路北公变	10	400	本级设备容量受限
1392	淮安区	S4670配变（白马湖毕庄鸡场南）	10	200	本级设备容量受限
1393	淮安区	御景城南区4号配电房16号变压器	10	800	上级设备容量受限
1394	淮安区	S6321配变（白马湖水泥路）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1395	淮安区	文锦城4期10#配变	10	800	上级设备容量受限
1396	淮安区	Q92125配变（林集谢庄小区）	10	400	上级设备容量受限
1397	淮安区	S2115配变（复兴徐庄二组）	10	100	本级设备容量受限
1398	淮安区	S2118配变（复兴杨中组）	10	160	本级设备容量受限
1399	淮安区	115146配变（林集后管圩毛厂）	10	400	上级设备容量受限
1400	淮安区	11684配变（南闸周马八组）	10	200	上级设备容量受限
1401	淮安区	Y96108配变（施河鲁赵一组）	10	100	本级设备容量受限
1402	淮安区	Y96126配变（施河灌庄九组）	10	100	本级设备容量受限
1403	淮安区	Y96125配变（施河灌庄七组）	10	100	本级设备容量受限
1404	淮安区	113180配变（钦工贾庄一组南）	10	100	本级设备容量受限
1405	淮安区	114213配变（钦工后程七组东）	10	100	本级设备容量受限
1406	淮安区	117348配变（凡河村七组）	10	100	本级设备容量受限
1407	淮安区	117170配变（陈河村12组）	10	200	本级设备容量受限
1408	淮安区	114191配变（钦工前谷二组西）	10	100	本级设备容量受限
1409	淮安区	113148配变（茭陵东荡五组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1410	淮安区	116171配变（南闸太平桥南）	10	400	上级设备容量受限
1411	淮安区	113177配变（钦工小徐三组）	10	100	本级设备容量受限
1412	淮安区	112302配变（仇桥姜侍三组）	10	100	本级设备容量受限
1413	淮安区	114279配变（仇桥水产中2）	10	100	本级设备容量受限
1414	淮安区	Q81233配变（南闸泾河工业园）	10	400	本级设备容量受限
1415	淮安区	楚州印1号配电室4号变压器	10	800	上级设备容量受限
1416	淮安区	新城市广场5号配电室23号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1417	淮安区	新城市广场2号开关站13号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1418	淮安区	新城市广场2号开关站15号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1419	淮安区	天恒王府商业4#变	10	800	上级设备容量受限
1420	淮安区	121190配变（城郊肉皮村综合变）	10	400	本级设备容量受限
1421	淮安区	113249配变（钦工贾庄八组南）	10	200	本级设备容量受限
1422	淮安区	116129配变（南闸镇湖园区）	10	400	上级设备容量受限
1423	淮安区	116260配变（车桥车东五组）	10	100	本级设备容量受限
1424	淮安区	116265配变（吕舍二组中）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1425	淮安区	Z12141配变（溪河大车十一组）	10	100	本级设备容量受限
1426	淮安区	S83234配变（顺河骆荡前河北）	10	200	本级设备容量受限
1427	淮安区	Q50207配变（宋集后营杨庄）	10	100	本级设备容量受限
1428	淮安区	112206配变（宋集冯王二组）	10	100	本级设备容量受限
1429	淮安区	111199配变（宋集董尹六组）	10	100	本级设备容量受限
1430	淮安区	11682配变（南闸中南张何）	10	100	上级设备容量受限
1431	淮安区	11680配变（南闸中南金庄）	10	200	上级设备容量受限
1432	淮安区	116122配变（南闸朱庄泵站）	10	400	上级设备容量受限
1433	淮安区	116152配变（南闸戴湾周马）	10	200	上级设备容量受限
1434	淮安区	新区花园四期1号开关站4号变压器	10	800	上级设备容量受限
1435	淮安区	T11238配变（钦工府前路）	10	400	本级设备容量受限
1436	淮安区	文锦城4期2#配变	10	630	上级设备容量受限
1437	淮安区	吴承恩停车场	10	400	本级设备容量受限
1438	淮安区	T65231配变（马甸东风东）	10	100	本级设备容量受限
1439	淮安区	运东菜场	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1440	淮安区	11674配变（席桥秦庄一组东）	10	100	本级设备容量受限
1441	淮安区	113271配变（复兴拥军路）	10	400	本级设备容量受限
1442	淮安区	C12275配变（育才路北）	10	400	本级设备容量受限
1443	淮安区	新区花园四期2号配电房10号变压器	10	800	上级设备容量受限
1444	淮安区	Y7631配变（施河楚宝路）	10	400	本级设备容量受限
1445	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所7#主变	10	1000	上级设备容量受限
1446	淮安区	南闸柏庄佳苑3#配电所8#主变	10	1000	上级设备容量受限
1447	淮安区	新城东公变	10	400	上级设备容量受限
1448	淮安区	高港二期6号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1449	淮安区	C04257配变（孙杨后张东）	10	100	本级设备容量受限
1450	淮安区	Y74182配变（泾口蒋桥邮局）	10	200	本级设备容量受限
1451	淮安区	121102配变（城郊二组北）	10	400	本级设备容量受限
1452	淮安区	Z5401配变（刘湾一组东）	10	400	上级设备容量受限
1453	淮安区	S45110配变（白马湖二十二队中沈2#）	10	200	本级设备容量受限
1454	淮安区	111175配变（仇桥三里三组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1455	淮安区	Q70201配变（宋集土城二组）	10	100	本级设备容量受限
1456	淮安区	111152配变（马甸发茂街）	10	400	本级设备容量受限
1457	淮安区	116194配变（南闸中南张庄）	10	400	上级设备容量受限
1458	淮安区	116193配变（南闸中南南庄）	10	200	上级设备容量受限
1459	淮安区	116168配变（南闸周马四组）	10	400	上级设备容量受限
1460	淮安区	楚州印3号配电室12号变压器	10	800	上级设备容量受限
1461	淮安区	御景城南区一期开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1462	淮安区	翔宇小区5#单变	10	100	本级设备容量受限
1463	淮安区	高港二期1号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1464	淮安区	紫金花苑6#欧变1#公变	10	400	本级设备容量受限
1465	淮安区	紫金花苑7#欧变1#公变	10	400	本级设备容量受限
1466	淮安区	文锦城4期4#配变	10	800	上级设备容量受限
1467	淮安区	高港二期4号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1468	淮安区	人民桥北公变	10	200	本级设备容量受限
1469	淮安区	航运新村公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1470	淮安区	粉章巷公变	10	200	本级设备容量受限
1471	淮安区	Q50184配变（宋集孙码一组）	10	400	上级设备容量受限
1472	淮安区	高港二期7号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1473	淮安区	尚品苑4#变压器	10	800	上级设备容量受限
1474	淮安区	T22264配变（顺河街东）	10	400	本级设备容量受限
1475	淮安区	延寿庵公变	10	200	本级设备容量受限
1476	淮安区	南窑十四组	10	400	本级设备容量受限
1477	淮安区	友谊小区公变	10	200	本级设备容量受限
1478	淮安区	C23077配变(丁曹西社)	10	100	本级设备容量受限
1479	淮安区	公园林庄公变	10	400	本级设备容量受限
1480	淮安区	Q52114配变（茭陵镇区北）	10	400	上级设备容量受限
1481	淮安区	龙窝巷公变	10	400	本级设备容量受限
1482	淮安区	谢庄社区1#配变	10	800	上级设备容量受限
1483	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室4#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1484	淮安区	欣明文锦城B区1#配电室6#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1485	淮安区	116155配变（苏嘴园区西新）	10	400	本级设备容量受限
1486	淮安区	U12175配变（花庄一组）	10	400	上级设备容量受限
1487	淮安区	Y75260配变（施河太平西2#）	10	400	本级设备容量受限
1488	淮安区	新区花园四期1号配电房8号变压器	10	800	上级设备容量受限
1489	淮安区	木器厂公变	10	630	本级设备容量受限
1490	淮安区	S6242配变（白马湖四队后）	10	200	本级设备容量受限
1491	淮安区	112199箱变（林集李庄小区东）	10	630	上级设备容量受限
1492	淮安区	Q52089配变（茭陵果园五组）	10	400	上级设备容量受限
1493	淮安区	Q52157配变（茭陵茭陵三组）	10	400	上级设备容量受限
1494	淮安区	文锦城4期16#配变	10	800	上级设备容量受限
1495	淮安区	S9428配变（顺河时廖村部）	10	200	本级设备容量受限
1496	淮安区	御景城南区1#配电室4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
1497	淮安区	御景城南区1#配电房#6配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1498	淮安区	S81240配变（季桥纬一路1号变）	10	400	本级设备容量受限
1499	淮安区	116134配变（南闸东闸口小区）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1500	淮安区	116136配变（南闸太兴赵庄新区）	10	400	上级设备容量受限
1501	淮安区	御景城南区#2配电室#8配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1502	淮安区	御景城南区#2配电室#10配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1503	淮安区	117143配变（南闸南闸陶庄南）	10	400	上级设备容量受限
1504	淮安区	御景城南区3#配电房#12配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1505	淮安区	御景城南区3#配电房#14配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1506	淮安区	T3205配变（马甸堆边南）	10	200	本级设备容量受限
1507	淮安区	文锦城4期6#配变	10	800	上级设备容量受限
1508	淮安区	欣明文锦城2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1509	淮安区	欣明文锦城4#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1510	淮安区	欣明文锦城6#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1511	淮安区	T65232箱变（马甸靖大小区）	10	400	本级设备容量受限
1512	淮安区	新区花园四期3号配电房12号变压器	10	800	上级设备容量受限
1513	淮安区	T10233配变（钦工供电所南）	10	200	本级设备容量受限
1514	淮安区	欣明文锦城8#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1515	淮安区	Y7610配变（施河岔北刘庄综合变）	10	100	本级设备容量受限
1516	淮安区	117158配变（南闸镇湖二组）	10	200	上级设备容量受限
1517	淮安区	116192配变（南闸太平赵圩）	10	400	上级设备容量受限
1518	淮安区	117118配变（南闸姚庄大队）	10	400	上级设备容量受限
1519	淮安区	皇冠国际2#开关站13#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1520	淮安区	皇冠国际2#开关站16#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1521	淮安区	皇冠国际2#开关站14#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1522	淮安区	欣明文锦城10#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1523	淮安区	欣明文锦城12#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1524	淮安区	Q52229配变（茭陵茭陵六组）	10	400	上级设备容量受限
1525	淮安区	皇冠国际4#配电所17#干变	10	800	上级设备容量受限
1526	淮安区	皇冠国际4#配电所18#干变	10	800	上级设备容量受限
1527	淮安区	皇冠国际4#配电所19#干变	10	800	上级设备容量受限
1528	淮安区	皇冠国际4#配电所20#干变	10	800	上级设备容量受限
1529	淮安区	皇冠国际#5配电室#21配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1530	淮安区	皇冠国际#5配电室#22 配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1531	淮安区	皇冠国际#5配电室#23 配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1532	淮安区	皇冠国际#5配电室#24 配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1533	淮安区	文锦城4期20#配变	10	630	上级设备容量受限
1534	淮安区	11645配变（高港七 组）	10	200	上级设备容量受限
1535	淮安区	114230配变（泾口新区 西）	10	400	本级设备容量受限
1536	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配 电房#1配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1537	淮安区	宙辉酒店式公寓#1配 电房#2配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1538	淮安区	新区花园三期1号开关 站2号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1539	淮安区	新区花园三期1号配电 房4号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1540	淮安区	新区花园三期2号配电 房6号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1541	淮安区	新区花园三期2号配电 房8号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1542	淮安区	新区花园三期3号配电 房10号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1543	淮安区	新区花园三期4号配电 房14号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1544	淮安区	新区花园三期4号配电 房12号配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1545	淮安区	S4669配变（白马湖毕庄鸡场北）	10	200	本级设备容量受限
1546	淮安区	高港二期2号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1547	淮安区	126143配变（新王东）	10	400	上级设备容量受限
1548	淮安区	Q50277配变（宋集老农行）	10	400	上级设备容量受限
1549	淮安区	116257配变（苏嘴健仪八组）	10	100	本级设备容量受限
1550	淮安区	S45104配变（白马湖四分场部）	10	200	本级设备容量受限
1551	淮安区	116166配变（席桥三里五组南）	10	400	本级设备容量受限
1552	淮安区	116230配变（南闸淮金路）	10	200	上级设备容量受限
1553	淮安区	新区花园四期1号配电房6号变压器	10	800	上级设备容量受限
1554	淮安区	12197配变（城郊五组南）	10	400	本级设备容量受限
1555	淮安区	126139配变（新王五组）	10	400	上级设备容量受限
1556	淮安区	U12164配变（汤朱八组北）	10	400	上级设备容量受限
1557	淮安区	驴市巷公变	10	400	本级设备容量受限
1558	淮安区	新区花园四期5号配电房16号变压器	10	800	上级设备容量受限
1559	淮安区	S85052配变（苏嘴老吉二组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1560	淮安区	111109配变（宋集严码村南）	10	100	本级设备容量受限
1561	淮安区	濠城状元府1号开关站1号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1562	淮安区	濠城状元府1号开关站3号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1563	淮安区	濠城状元府1号配电房5号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1564	淮安区	Q52218配变（茭陵茭陵一组）	10	200	上级设备容量受限
1565	淮安区	126146配变（南窑八组西）	10	400	上级设备容量受限
1566	淮安区	Q52216配变（茭陵敬老院西）	10	400	上级设备容量受限
1567	淮安区	U12148配变（南窑七组南）	10	400	上级设备容量受限
1568	淮安区	117231配变（南闸工业园区）	10	400	上级设备容量受限
1569	淮安区	U12151配变（南窑九组北）	10	400	上级设备容量受限
1570	淮安区	红胡雅苑小区2号变压器	10	500	上级设备容量受限
1571	淮安区	Q52221配变（茭陵大胡陈龙组）	10	200	上级设备容量受限
1572	淮安区	Q52223配变（茭陵敬老院北）	10	400	上级设备容量受限
1573	淮安区	Q52224配变（茭陵茭陵八组）	10	400	上级设备容量受限
1574	淮安区	Q52225配变（茭陵果园十组西）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1575	淮安区	S55162配变（白马湖十五队前）	10	200	本级设备容量受限
1576	淮安区	吴承恩故居箱变	10	400	本级设备容量受限
1577	淮安区	尚品苑6#变压器	10	800	上级设备容量受限
1578	淮安区	C23236配变（五里观西）	10	100	本级设备容量受限
1579	淮安区	112198箱变（林集李庄小区北）	10	630	上级设备容量受限
1580	淮安区	文锦城4期18#配变	10	630	上级设备容量受限
1581	淮安区	115195配变（林集后管圩村部）	10	200	上级设备容量受限
1582	淮安区	11681配变（南闸中南圩头）	10	400	上级设备容量受限
1583	淮安区	116110配变（南闸太平徐庄）	10	400	上级设备容量受限
1584	淮安区	115192配变（林集运河堆北）	10	400	上级设备容量受限
1585	淮安区	11970配变（季桥车路南）	10	200	本级设备容量受限
1586	淮安区	学府壹号商业中心3号变	10	800	上级设备容量受限
1587	淮安区	文锦城4期12#干变	10	630	上级设备容量受限
1588	淮安区	113314配变（流均十二组）	10	100	本级设备容量受限
1589	淮安区	高港二期5号配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1590	淮安区	新区花园四期4号配电房14号变压器	10	800	上级设备容量受限
1591	淮安区	高港二期8号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1592	淮安区	C23291配变（丁曹前庄）	10	100	本级设备容量受限
1593	淮安区	金庭大厦1号变压器	10	400	本级设备容量受限
1594	淮安区	116273配变（苏嘴曹叶四组）	10	200	本级设备容量受限
1595	淮安区	新城市广场19号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1596	淮安区	汤朱桥南	10	400	上级设备容量受限
1597	淮安区	兰惠首府三期2号开关站15号配电变压器	10	800	本级设备容量受限
1598	淮安区	116169配变（南闸白湖李许）	10	400	上级设备容量受限
1599	淮安区	116146配变（南闸周马小区）	10	200	上级设备容量受限
1600	淮安区	11471配变（土墩三组东）	10	400	本级设备容量受限
1601	淮安区	Q92197配变（林集跃进张庄2号）	10	200	上级设备容量受限
1602	淮安区	新城市广场17号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1603	淮安区	S6231配变（白马湖大港）	10	200	本级设备容量受限
1604	淮安区	Q50226配变（宋集李码18组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1605	淮安区	Q50205配变（宋集村一组）	10	400	上级设备容量受限
1606	淮安区	116169配变（席桥三里七组南）	10	200	本级设备容量受限
1607	淮安区	Q50189配变（宋集高巷中）	10	200	上级设备容量受限
1608	淮安区	Q50215配变（宋集李码三组）	10	200	上级设备容量受限
1609	淮安区	C03288配变（工业园区7号）	10	400	本级设备容量受限
1610	淮安区	回笼小区5#楼公变	10	200	本级设备容量受限
1611	淮安区	111196配变（林集镇区中2号）	10	400	本级设备容量受限
1612	淮安区	二农机	10	200	本级设备容量受限
1613	淮安区	112114箱变（林集李庄小区中）	10	630	上级设备容量受限
1614	淮安区	U12166配变（花庄四组）	10	400	上级设备容量受限
1615	淮安区	欣明文锦城B区开关站2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1616	淮安区	Z12153配变（溪河朱周13组）	10	100	本级设备容量受限
1617	淮安区	112152配变（顺河何桥八组南）	10	200	本级设备容量受限
1618	淮安区	S22165配变（复兴汤刘梁西）	10	100	本级设备容量受限
1619	淮安区	S2108配变（复兴徐庄七组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1620	淮安区	11643配变（张巷一组北）	10	400	上级设备容量受限
1621	淮安区	Q42169配变（颜刘颜庄）	10	200	本级设备容量受限
1622	淮安区	Y94191配变（平桥查庄后场）	10	200	本级设备容量受限
1623	淮安区	112172配变（顺河胡宋河北北）	10	100	本级设备容量受限
1624	淮安区	117131配变（席桥朱黄七组）	10	200	本级设备容量受限
1625	淮安区	115106配变（顺河三合殷庄）	10	200	本级设备容量受限
1626	淮安区	s21185配变（复兴陈杨九组）	10	200	本级设备容量受限
1627	淮安区	S21184配变（复兴陈杨八组）	10	100	本级设备容量受限
1628	淮安区	Q92141配变（林集牛路八组）	10	100	上级设备容量受限
1629	淮安区	Q92140配变（林集利华六组）	10	400	上级设备容量受限
1630	淮安区	U0556配变（铁云路东）	10	400	上级设备容量受限
1631	淮安区	U0557配变（铁云路北）	10	400	上级设备容量受限
1632	淮安区	115294配变（车桥张陈村六组）	10	200	本级设备容量受限
1633	淮安区	115128配变（林集运河堆）	10	200	上级设备容量受限
1634	淮安区	112256配变（仇桥杜庄十一组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1635	淮安区	115182配变（林集平河五组）	10	200	上级设备容量受限
1636	淮安区	小鱼市口西	10	400	本级设备容量受限
1637	淮安区	113257配变（仇桥农民街南南）	10	315	本级设备容量受限
1638	淮安区	111345配变（车桥张彭一组）	10	100	本级设备容量受限
1639	淮安区	Q64204配变（茭陵章集四组北）	10	200	本级设备容量受限
1640	淮安区	Q92177配变（林集谢庄村南）	10	400	上级设备容量受限
1641	淮安区	115180配变（林集平河四组）	10	200	上级设备容量受限
1642	淮安区	Q92153配变（林集谢庄一组）	10	200	上级设备容量受限
1643	淮安区	11584配变（顺河大吉一组）	10	100	本级设备容量受限
1644	淮安区	Q92190配变（林集谢庄小区西）	10	400	上级设备容量受限
1645	淮安区	117251配变（苏嘴一心四组北）	10	200	本级设备容量受限
1646	淮安区	111261配变（宋集董尹南干渠）	10	100	本级设备容量受限
1647	淮安区	113218配变（钦工横沟十组东）	10	100	本级设备容量受限
1648	淮安区	113257配变（三堡祁庄十组）	10	100	本级设备容量受限
1649	淮安区	Q92108配变（林集谢庄村）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1650	淮安区	115142配变（林集利民七组）	10	400	上级设备容量受限
1651	淮安区	Q50270配变（宋集后营孙庄）	10	160	本级设备容量受限
1652	淮安区	114220配变（钦工支夏二组北）	10	100	本级设备容量受限
1653	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电所3#主变	10	630	上级设备容量受限
1654	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电所4#主变	10	630	上级设备容量受限
1655	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电所5#主变	10	630	上级设备容量受限
1656	淮安区	南闸柏庄佳苑2#配电所6#主变	10	630	上级设备容量受限
1657	淮安区	Q52208配变（茭陵泰山路小区）	10	400	上级设备容量受限
1658	淮安区	Q52209配变（茭陵供电所）	10	400	上级设备容量受限
1659	淮安区	Q51222配变（钦工韩庄四组）	10	200	本级设备容量受限
1660	淮安区	114225配变（钦工唐颜二组西）	10	100	本级设备容量受限
1661	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电所1#主变	10	630	上级设备容量受限
1662	淮安区	南闸柏庄佳苑1#配电所2#主变	10	630	上级设备容量受限
1663	淮安区	118268配变（流均黄东小学）	10	100	本级设备容量受限
1664	淮安区	118256配变（流均黄东十组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1665	淮安区	市委宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
1666	淮安区	119258配变（流均头桥八组）	10	100	本级设备容量受限
1667	淮安区	C23264配变（丁曹马庄）	10	160	本级设备容量受限
1668	淮安区	112151配变（顺河何桥七组）	10	100	本级设备容量受限
1669	淮安区	楚州印1号配电室2号变压器	10	800	上级设备容量受限
1670	淮安区	121129配变（淮城城郊三组东）	10	400	本级设备容量受限
1671	淮安区	U12120配变（南窑村十组南）	10	200	上级设备容量受限
1672	淮安区	116171配变（平桥工商街）	10	400	本级设备容量受限
1673	淮安区	113172配变（钦工大庞一组）	10	200	本级设备容量受限
1674	淮安区	高港二期3号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1675	淮安区	红胡雅苑小区1号变压器	10	500	上级设备容量受限
1676	淮安区	尚品苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1677	淮安区	S4587配变（白马湖乔庄）	10	200	本级设备容量受限
1678	淮安区	Q81218配变（南闸朱庄建珠）	10	100	本级设备容量受限
1679	淮安区	116223配变（南闸戴庄荒田）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1680	淮安区	尚品苑8#变压器	10	800	上级设备容量受限
1681	淮安区	116229配变（南闸太平周兴）	10	100	上级设备容量受限
1682	淮安区	116224配变（南闸南闸十三队）	10	400	上级设备容量受限
1683	淮安区	谢庄社区3#配变	10	800	上级设备容量受限
1684	淮安区	S52271配变新庄村（三堡温山河配变）	10	100	本级设备容量受限
1685	淮安区	116132配变（南闸良庄池口）	10	100	上级设备容量受限
1686	淮安区	北门宾馆	10	400	上级设备容量受限
1687	淮安区	天恒王府商业2#变	10	800	上级设备容量受限
1688	淮安区	126140配变（新王七组）	10	400	上级设备容量受限
1689	淮安区	116219配变（南闸戴湾赵庄）	10	400	上级设备容量受限
1690	淮安区	113164配变(泾口刘六一组北)	10	100	本级设备容量受限
1691	淮安区	香溢花园1号开关站1号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1692	淮安区	香溢花园1号开关站2号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1693	淮安区	香溢花园1号配电房3号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1694	淮安区	香溢花园1号配电房4号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1695	淮安区	香溢花园1号配电房5号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1696	淮安区	香溢花园1号配电房6号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1697	淮安区	香溢花园2号配电房7号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1698	淮安区	香溢花园2号配电房8号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1699	淮安区	香溢花园2号配电房9号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1700	淮安区	香溢花园2号配电房10号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1701	淮安区	香溢花园3号配电房11号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1702	淮安区	香溢花园3号配电房12号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1703	淮安区	香溢花园3号配电房13号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1704	淮安区	香溢花园3号配电房14号配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
1705	淮安区	117220配变（南闸南闸供电所）	10	400	上级设备容量受限
1706	淮安区	116217配变（南闸太平荒田）	10	400	上级设备容量受限
1707	淮安区	116216配变（南闸太平沈周）	10	100	上级设备容量受限
1708	淮安区	T21211配变（苏嘴南李一组）	10	200	本级设备容量受限
1709	淮安区	S85176配变（苏嘴汤庄四组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1710	淮安区	D73197配变（马甸邱永南）	10	100	本级设备容量受限
1711	淮安区	118115配变（流均黄东南）	10	100	本级设备容量受限
1712	淮安区	11668配变（席桥秦庄四组东）	10	100	本级设备容量受限
1713	淮安区	T4257配变沙庄村（三堡沙庄西）	10	100	本级设备容量受限
1714	淮安区	S2159配变（复兴大李八大家）	10	100	本级设备容量受限
1715	淮安区	Q50191配变（宋集乡直西南）	10	400	上级设备容量受限
1716	淮安区	116113配变（南闸太平江赵）	10	200	上级设备容量受限
1717	淮安区	117149配变（南闸电管站南）	10	400	上级设备容量受限
1718	淮安区	111220配变（车桥新菜场）	10	400	本级设备容量受限
1719	淮安区	115113配变（顺河双井小周庄）	10	200	本级设备容量受限
1720	淮安区	S9303配变（顺河三堡二组）	10	200	本级设备容量受限
1721	淮安区	Y96107配变（施河鲁赵占庄）	10	100	本级设备容量受限
1722	淮安区	Q962配变（林集丁码东）	10	400	上级设备容量受限
1723	淮安区	11594配变（林集利民中）	10	400	上级设备容量受限
1724	淮安区	115184配变（林集利民中南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1725	淮安区	11575配变（顺河北场南）	10	100	本级设备容量受限
1726	淮安区	115242配变(车桥吕舍一组)	10	200	本级设备容量受限
1727	淮安区	Y81135配变（施河徐马五组西）	10	100	本级设备容量受限
1728	淮安区	111342配变（车桥塘河四组）	10	100	本级设备容量受限
1729	淮安区	T42203配变沙庄村（三堡沙庄十组）	10	200	本级设备容量受限
1730	淮安区	Z0367配变（溪河林舍十组）	10	100	本级设备容量受限
1731	淮安区	Z05120配变(溪河孙管陆庄)	10	100	本级设备容量受限
1732	淮安区	S91203配变(季桥小岗六组)	10	200	本级设备容量受限
1733	淮安区	11893配变(张巷五组)(杨海)	10	400	上级设备容量受限
1734	淮安区	S19196配变（中心八组）	10	200	本级设备容量受限
1735	淮安区	T43165配变（建淮工业区）	10	400	本级设备容量受限
1736	淮安区	T43173配变（建淮园区1#变）	10	400	本级设备容量受限
1737	淮安区	114144配变（钦工五里一组）	10	100	本级设备容量受限
1738	淮安区	117119配变（南闸姚庄二队）	10	400	上级设备容量受限
1739	淮安区	117131配变（南闸镇区河西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1740	淮安区	117150配变（南闸镇 区桥南）	10	400	上级设备容量受限
1741	淮安区	117144配变（南闸镇 湖闸西）	10	400	上级设备容量受限
1742	淮安区	11671配变（南闸白湖 四队）	10	400	上级设备容量受限
1743	淮安区	11791配变（南闸柏庄 总泵）	10	400	上级设备容量受限
1744	淮安区	116123配变（南闸南 闸村变）	10	400	上级设备容量受限
1745	淮安区	11679配变（南闸中南 中南）	10	200	上级设备容量受限
1746	淮安区	11770配变（南闸白湖 村变）	10	400	上级设备容量受限
1747	淮安区	117175配变（南闸白湖 陶院西）	10	400	上级设备容量受限
1748	淮安区	11661配变（南闸太兴 大队）	10	400	上级设备容量受限
1749	淮安区	Q52203配变（茭陵茭 陵镇区）	10	400	上级设备容量受限
1750	淮安区	河下村公变	10	400	本级设备容量受限
1751	淮安区	胯下南街公变	10	315	本级设备容量受限
1752	淮安区	四中公变	10	400	本级设备容量受限
1753	淮安区	112242配变（复兴马 南小学）	10	100	本级设备容量受限
1754	淮安区	Z0383配变（溪河杨桥 中）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1755	淮安区	113231配变（流均赵铺一组）	10	160	本级设备容量受限
1756	淮安区	119161配变（流均涧口河口2#）	10	200	本级设备容量受限
1757	淮安区	文锦城4期8#配变	10	800	上级设备容量受限
1758	淮安区	S52185配变沙滩村（三堡沙滩八组）	10	100	本级设备容量受限
1759	淮安区	S71182配变大陶村（三堡大陶九组）	10	100	本级设备容量受限
1760	淮安区	11552配变（林集后管圩中）	10	200	上级设备容量受限
1761	淮安区	C23289配变（五里立新）	10	100	本级设备容量受限
1762	淮安区	C2145配变（建淮唐桥西王）	10	200	本级设备容量受限
1763	淮安区	天主堂巷公变	10	400	本级设备容量受限
1764	淮安区	燃料公司公变	10	400	本级设备容量受限
1765	淮安区	文楼北公变	10	400	本级设备容量受限
1766	淮安区	公安局宿舍新公变	10	400	本级设备容量受限
1767	淮安区	C07233配变（周庄罗庄）	10	100	本级设备容量受限
1768	淮安区	T54241配变沙口村（三堡供电所）	10	200	本级设备容量受限
1769	淮安区	11458配变（博里紫荆路西）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1770	淮安区	T54238配变韩码村 （三堡韩码一组）	10	100	本级设备容量受限
1771	淮安区	中央府邸开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
1772	淮安区	中央府邸开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
1773	淮安区	中央府邸1#配电所6# 变	10	630	上级设备容量受限
1774	淮安区	中央府邸1#配电所8# 变	10	630	上级设备容量受限
1775	淮安区	中央府邸2#配电所10# 变	10	630	上级设备容量受限
1776	淮安区	中央府邸2#配电所12# 变	10	630	上级设备容量受限
1777	淮安区	Q50245配变（宋集高 巷一组）	10	200	上级设备容量受限
1778	淮安区	C07236配变（周庄胡 庄）	10	200	本级设备容量受限
1779	淮安区	121195配变（泾口官 渡村部）	10	100	本级设备容量受限
1780	淮安区	U12177配变(花庄二组 桥)	10	400	上级设备容量受限
1781	淮安区	U12172配变(花庄村部 南)	10	400	上级设备容量受限
1782	淮安区	U12174配变(花庄二组 堆)	10	400	上级设备容量受限
1783	淮安区	U12161配变（汤朱村 部）	10	400	上级设备容量受限
1784	淮安区	U12155配变（汤朱九 组西）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1785	淮安区	111252配变（宋集园艺二队东）	10	100	本级设备容量受限
1786	淮安区	U12149配变（南窑九组南）	10	400	上级设备容量受限
1787	淮安区	U12158配变（南窑十三组南）	10	200	上级设备容量受限
1788	淮安区	11641配变（张巷大闸）	10	400	上级设备容量受限
1789	淮安区	竹巷街3#公变	10	400	本级设备容量受限
1790	淮安区	12108配变（供销职工学校）	10	400	本级设备容量受限
1791	淮安区	计生委公变	10	400	本级设备容量受限
1792	淮安区	移民小区7区公配	10	400	本级设备容量受限
1793	淮安区	112154配变（顺河何桥集市）	10	160	本级设备容量受限
1794	淮安区	116100配变（平桥东风马庄）	10	100	本级设备容量受限
1795	淮安区	111406配变（车桥便民中心）	10	400	本级设备容量受限
1796	淮安区	115173配变（林集联盟四组）	10	200	上级设备容量受限
1797	淮安区	Q9257配变（林集牛路东）	10	200	上级设备容量受限
1798	淮安区	Q92175配变（林集谢庄小区南）	10	400	上级设备容量受限
1799	淮安区	112381配变（车桥车北三组）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1800	淮安区	T42242配变瓦庄村 （三堡瓦庄九组）	10	200	本级设备容量受限
1801	淮安区	Q50259配变（宋集李 码八组）	10	400	上级设备容量受限
1802	淮安区	12104配变（淮城螺蛳 范庄）	10	400	本级设备容量受限
1803	淮安区	118224配变（流均沿 东五组）	10	100	本级设备容量受限
1804	淮安区	Q92111配变（林集丁 码三组）	10	200	上级设备容量受限
1805	淮安区	12102配变（淮城城郊 骆庄）	10	400	本级设备容量受限
1806	淮安区	112129配变（顺河丁 姚小区东）	10	200	本级设备容量受限
1807	淮安区	S71220配变咸庄村 （三堡咸庄东）	10	100	本级设备容量受限
1808	淮安区	Q9261配变（林集丁码 中）	10	400	上级设备容量受限
1809	淮安区	115145配变（林集利 民六组）	10	400	上级设备容量受限
1810	淮安区	117156配变（南闸南 闸陶庄）	10	400	上级设备容量受限
1811	淮安区	大广福寺公变	10	400	本级设备容量受限
1812	淮安区	S52121配变沙滩村 （三堡沙滩新增）	10	200	本级设备容量受限
1813	淮安区	Y73042配变（泾口花 巷刁庄）	10	200	本级设备容量受限
1814	淮安区	S52087配变沙滩村 （三堡沙滩中）	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1815	淮安区	Y73087配变（泾口陈桥四组）	10	160	本级设备容量受限
1816	淮安区	Q52103配变（茭陵大胡南庄）	10	200	上级设备容量受限
1817	淮安区	118138配变（流均黄荡八组）	10	100	本级设备容量受限
1818	淮安区	Q52069配变（茭陵西胡北）	10	400	上级设备容量受限
1819	淮安区	111110（宋集严码二组）	10	100	本级设备容量受限
1820	淮安区	11164配变（宋集青年北）	10	200	本级设备容量受限
1821	淮安区	113112配变（茭陵南舍村部东）	10	160	本级设备容量受限
1822	淮安区	11385配变（茭陵南舍村部）	10	160	本级设备容量受限
1823	淮安区	U0558配变（黄土六组）	10	100	上级设备容量受限
1824	淮安区	S91134配变（季桥潘柳东）	10	100	本级设备容量受限
1825	淮安区	11272配变（季桥长流西）	10	200	本级设备容量受限
1826	淮安区	Q4197配变（镇区西）	10	315	本级设备容量受限
1827	淮安区	Q41110配变（季桥供电所）	10	100	本级设备容量受限
1828	淮安区	Y74117配变（泾口蒋桥商场）	10	125	本级设备容量受限
1829	淮安区	S71060配变岳元村（三堡岳元东）	10	80	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1830	淮安区	Y73018配变（泾口陈桥西）	10	200	本级设备容量受限
1831	淮安区	111120配变（宋集园艺农队）	10	100	本级设备容量受限
1832	淮安区	126131配变（南窑小区）	10	315	上级设备容量受限
1833	淮安区	Q52070配变（茭陵大胡西）	10	200	上级设备容量受限
1834	淮安区	126135配变（南窑农民村）	10	400	上级设备容量受限
1835	淮安区	Q52154配变（茭陵大胡陈龙东）	10	200	上级设备容量受限
1836	淮安区	Q70100配变（宋集大董村北）	10	200	本级设备容量受限
1837	淮安区	114189配变（钦工五组）	10	200	本级设备容量受限
1838	淮安区	T1052配变（钦工镇西）	10	400	本级设备容量受限
1839	淮安区	11387配变（茭陵邵葛西）	10	100	本级设备容量受限
1840	淮安区	11386配变（茭陵邵葛东）	10	200	本级设备容量受限
1841	淮安区	S71143配变岳元村（三堡岳元东堆）	10	80	本级设备容量受限
1842	淮安区	Q50151配变（宋集后营一组南）	10	100	本级设备容量受限
1843	淮安区	Q50150配变（宋集乡直中）	10	400	上级设备容量受限
1844	淮安区	S2163配变（复兴贾新中）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1845	淮安区	Q5082配变（宋集宋集东）	10	400	上级设备容量受限
1846	淮安区	Y73009配变（泾口大阳东）	10	100	本级设备容量受限
1847	淮安区	S52096配变三堡新庄村（三堡新庄南）	10	80	本级设备容量受限
1848	淮安区	Y74020配变（泾口蒋桥东）	10	200	本级设备容量受限
1849	淮安区	116093配变（苏嘴张季七组）	10	100	本级设备容量受限
1850	淮安区	U12147配变（南窑七组）	10	400	上级设备容量受限
1851	淮安区	Q52071配变（茭陵大胡中）	10	200	上级设备容量受限
1852	淮安区	U12152配变（南窑十组）	10	400	上级设备容量受限
1853	淮安区	113030配变（泾口泾前村部）	10	200	本级设备容量受限
1854	淮安区	Q52102配变（茭陵茭陵中学）	10	100	上级设备容量受限
1855	淮安区	Y75255配变（施河永安路）	10	200	本级设备容量受限
1856	淮安区	Q52088配变（茭陵果园十组）	10	200	上级设备容量受限
1857	淮安区	Q70104（宋集三里韩庄）	10	200	本级设备容量受限
1858	淮安区	Q52105配变（茭陵果园九组）	10	200	上级设备容量受限
1859	淮安区	11461配变（钦工后谷七组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1860	淮安区	116147配变（南闸太兴河南小区）	10	400	上级设备容量受限
1861	淮安区	T22209配变（顺河幸福小区中）	10	200	本级设备容量受限
1862	淮安区	11691配变（席桥三里五组）	10	400	本级设备容量受限
1863	淮安区	112182配变（顺河兴顺）	10	200	本级设备容量受限
1864	淮安区	S83246配变（顺河双灯小刘庄）	10	200	本级设备容量受限
1865	淮安区	文昌小区公变	10	400	上级设备容量受限
1866	淮安区	Q52115配变（茱陵大胡南庄西）	10	100	上级设备容量受限
1867	淮安区	113116配变（茱陵东高二组）	10	100	本级设备容量受限
1868	淮安区	Q52113配变（茱陵镇区中）	10	400	上级设备容量受限
1869	淮安区	Y73052配变（泾口高舍十二组）	10	160	本级设备容量受限
1870	淮安区	U12160配变（汤朱八组）	10	400	上级设备容量受限
1871	淮安区	Q52095配变（茱陵镇区南）	10	250	上级设备容量受限
1872	淮安区	U12157配变（汤朱九组）	10	400	上级设备容量受限
1873	淮安区	U12167配变（花庄六组）	10	400	上级设备容量受限
1874	淮安区	U12170配变（花庄二组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1875	淮安区	Q52091配变（茭陵果园十一组）	10	200	上级设备容量受限
1876	淮安区	Q52090配变（茭陵果园村部）	10	100	上级设备容量受限
1877	淮安区	Q52100配变（茭陵果园六组）	10	400	上级设备容量受限
1878	淮安区	11640配变（张巷一组南）	10	400	上级设备容量受限
1879	淮安区	Y74048配变（泾口宥城西）	10	100	本级设备容量受限
1880	淮安区	117102配变（苏嘴苏刘小区）	10	200	本级设备容量受限
1881	淮安区	116132配变（苏嘴小堆水厂）	10	100	本级设备容量受限
1882	淮安区	Q6176配变（宋集谷庄南）	10	200	上级设备容量受限
1883	淮安区	Q6175配变（宋集谷庄北）	10	400	上级设备容量受限
1884	淮安区	Q52096配变（茭陵镇区西）	10	400	上级设备容量受限
1885	淮安区	12319配变（博里新荡七组）	10	200	本级设备容量受限
1886	淮安区	Q5089配变（宋集李码南）	10	100	上级设备容量受限
1887	淮安区	116086配变（苏嘴曹叶五组）	10	200	本级设备容量受限
1888	淮安区	Q50134配变（宋集李码老堆）	10	400	上级设备容量受限
1889	淮安区	Q5092配变（宋集李码五组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1890	淮安区	Q5091配变（宋集李码四组）	10	400	上级设备容量受限
1891	淮安区	Q5178配变（钦工大赵村）	10	200	本级设备容量受限
1892	淮安区	Q5090配变（宋集李码西）	10	400	上级设备容量受限
1893	淮安区	桥南组公变	10	315	本级设备容量受限
1894	淮安区	116059配变（苏嘴吴码五组）	10	200	本级设备容量受限
1895	淮安区	Q51211配变（钦工八组）	10	200	本级设备容量受限
1896	淮安区	11590配变（林集平河西）	10	400	上级设备容量受限
1897	淮安区	11553配变（林集后管圩北）	10	400	上级设备容量受限
1898	淮安区	11397配变（林集袁庄南）	10	100	本级设备容量受限
1899	淮安区	114055配变（泾口欧业西）	10	100	本级设备容量受限
1900	淮安区	Y75234配变（施河德福南）	10	315	本级设备容量受限
1901	淮安区	Q70124配变（宋集沿六村东）	10	400	本级设备容量受限
1902	淮安区	115116配变（林集后管圩五组）	10	400	上级设备容量受限
1903	淮安区	11285配变（季桥车路小区）	10	315	本级设备容量受限
1904	淮安区	11591配变（林集平河南）	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1905	淮安区	111182配变（车桥受河村十五组）	10	100	本级设备容量受限
1906	淮安区	111147配变（车桥大东村陈庄）	10	200	本级设备容量受限
1907	淮安区	S85053配变（苏嘴老吉四组）	10	200	本级设备容量受限
1908	淮安区	122101配变（茭陵章洼北）	10	400	本级设备容量受限
1909	淮安区	Q5088配变（宋集高巷东）	10	200	上级设备容量受限
1910	淮安区	Q5087配变（宋集高巷西）	10	400	上级设备容量受限
1911	淮安区	114044配变（泾口东作北）	10	200	本级设备容量受限
1912	淮安区	114022配变（泾口姚河东）	10	100	本级设备容量受限
1913	淮安区	Q5093配变（宋集孙码）	10	400	上级设备容量受限
1914	淮安区	11385配变（钦工紫码一组）	10	200	本级设备容量受限
1915	淮安区	113100配变（钦工大庞三组）	10	100	本级设备容量受限
1916	淮安区	Y74115配变（泾口蒋桥农民街南）	10	200	本级设备容量受限
1917	淮安区	淮城镇海五组(2)综合变	10	400	上级设备容量受限
1918	淮安区	T21089配变（苏嘴北季二组）	10	200	本级设备容量受限
1919	淮安区	T21145配变（苏嘴北季南谭）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1920	淮安区	12262配变（菱陵章注南）	10	200	本级设备容量受限
1921	淮安区	楚源小区1#公变	10	200	本级设备容量受限
1922	淮安区	11765配变（苏嘴一心十一组）	10	100	本级设备容量受限
1923	淮安区	11762配变（苏嘴一心五组）	10	200	本级设备容量受限
1924	淮安区	S83233配变（顺河骆荡后庄）	10	200	本级设备容量受限
1925	淮安区	121208配变（泾口蛇峰十三组）	10	100	本级设备容量受限
1926	淮安区	Q70146配变（宋集沿六二三组）	10	315	本级设备容量受限
1927	淮安区	Q5084配变（宋集乡直北）	10	400	上级设备容量受限
1928	淮安区	Q5083配变（宋集宋集西）	10	100	上级设备容量受限
1929	淮安区	Q5085配变（宋集乡直南）	10	400	上级设备容量受限
1930	淮安区	11771配变（苏嘴新西街）	10	200	本级设备容量受限
1931	淮安区	121065配变（泾口葛邵北）	10	100	本级设备容量受限
1932	淮安区	Q80103配变（南闸戴庄大队部）	10	200	本级设备容量受限
1933	淮安区	12168配变（淮城城郊五组）	10	400	本级设备容量受限
1934	淮安区	大鱼市口东公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1935	淮安区	116134配变（苏嘴工业园东）	10	400	本级设备容量受限
1936	淮安区	S85129配变（苏嘴汤庄供销）	10	100	本级设备容量受限
1937	淮安区	S85111配变（苏嘴汤庄马庄）	10	200	本级设备容量受限
1938	淮安区	Y83182配变（施河葛庄葛庄）	10	100	本级设备容量受限
1939	淮安区	11638配变（高港西）	10	200	上级设备容量受限
1940	淮安区	T22211配变（顺河小区）	10	200	本级设备容量受限
1941	淮安区	S9432配变（顺河蒋姚南）	10	100	本级设备容量受限
1942	淮安区	117145配变（南闸镇湖晓闸）	10	200	上级设备容量受限
1943	淮安区	12170配变（淮城城郊河北大街）	10	400	本级设备容量受限
1944	淮安区	Q52098配变（茭陵镇区东）	10	400	上级设备容量受限
1945	淮安区	12189配变（淮城城郊镇区）	10	400	本级设备容量受限
1946	淮安区	117100配变（南闸镇湖五队）	10	200	上级设备容量受限
1947	淮安区	11769配变（南闸白湖李庄）	10	200	上级设备容量受限
1948	淮安区	116140配变（南闸白湖陶院）	10	400	上级设备容量受限
1949	淮安区	S85131配变（苏嘴汤庄二组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1950	淮安区	11642配变(张巷一组)	10	315	上级设备容量受限
1951	淮安区	126126配变（刘湾东）	10	400	上级设备容量受限
1952	淮安区	12166配变（淮城城郊二组）	10	400	本级设备容量受限
1953	淮安区	Q52094配变（茭陵茭陵村西）	10	400	上级设备容量受限
1954	淮安区	117128配变（南闸电管站北）	10	315	上级设备容量受限
1955	淮安区	Q52093配变（茭陵茭陵村中）	10	400	上级设备容量受限
1956	淮安区	11772配变（南闸电管站东）	10	400	上级设备容量受限
1957	淮安区	11773配变（南闸电管站中）	10	400	上级设备容量受限
1958	淮安区	117130配变（南闸镇湖闸东）	10	400	上级设备容量受限
1959	淮安区	Q52106配变（茭陵邵葛十组）	10	200	上级设备容量受限
1960	淮安区	Q52092配变（茭陵茭陵东）	10	200	上级设备容量受限
1961	淮安区	11774配变（南闸电管站西）	10	315	上级设备容量受限
1962	淮安区	Q4189配变（宏图十一组）	10	100	本级设备容量受限
1963	淮安区	11799配变（南闸朱庄窑厂）	10	100	上级设备容量受限
1964	淮安区	112127配变（顺河丁姚小区北）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1965	淮安区	12172配变（淮城紫藤一组）	10	315	本级设备容量受限
1966	淮安区	11566配变（顺河安乐二里半）	10	100	本级设备容量受限
1967	淮安区	Q50121配变（宋集谷圩九组）	10	400	上级设备容量受限
1968	淮安区	Q5086配变（宋集谷圩村）	10	400	上级设备容量受限
1969	淮安区	11790配变（南闸柏庄北泵）	10	200	上级设备容量受限
1970	淮安区	112132配变（顺河丁姚二组1078综合变）	10	100	本级设备容量受限
1971	淮安区	112170配变（顺河胡宋北）	10	100	本级设备容量受限
1972	淮安区	117101配变（南闸农科队）	10	400	上级设备容量受限
1973	淮安区	117126配变（南闸养殖场）	10	400	上级设备容量受限
1974	淮安区	117127配变（南闸渔池厂）	10	200	上级设备容量受限
1975	淮安区	117124配变（南闸渔民三组）	10	200	上级设备容量受限
1976	淮安区	112150配变（顺河何桥四组）	10	100	本级设备容量受限
1977	淮安区	凯福	10	315	本级设备容量受限
1978	淮安区	林庄新村公变	10	400	本级设备容量受限
1979	淮安区	S85128配变（苏嘴衡庄村）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1980	淮安区	11576配变（顺河大吉东）	10	200	本级设备容量受限
1981	淮安区	11895配变（纬二路西）	10	400	上级设备容量受限
1982	淮安区	Q50114配变（宋集谷圩村南）	10	400	上级设备容量受限
1983	淮安区	11894配变（纬二路东）	10	400	上级设备容量受限
1984	淮安区	Q50126配变（宋集谷圩老堆）	10	100	上级设备容量受限
1985	淮安区	11662配变（南闸太兴赵庄）	10	200	上级设备容量受限
1986	淮安区	Q5097配变（宋集后营西）	10	400	本级设备容量受限
1987	淮安区	Y83196配变（施河侯庄九组）	10	400	本级设备容量受限
1988	淮安区	竹巷街2#公变	10	400	本级设备容量受限
1989	淮安区	S8557配变（苏嘴大桥小咸）	10	200	本级设备容量受限
1990	淮安区	S85056配变（苏嘴大桥南舍）	10	200	本级设备容量受限
1991	淮安区	西圩门公变	10	400	本级设备容量受限
1992	淮安区	S71129配变咸庄村（三堡咸庄西）	10	100	本级设备容量受限
1993	淮安区	11584配变（林集山河北）	10	200	上级设备容量受限
1994	淮安区	Y73094配变（泾口花巷九组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1995	淮安区	C2139配变（建淮唐桥东王）	10	125	本级设备容量受限
1996	淮安区	Q50127(宋集乡直西)	10	100	上级设备容量受限
1997	淮安区	农业局公变	10	315	本级设备容量受限
1998	淮安区	Q50115配变（宋集乡直东）	10	400	上级设备容量受限
1999	淮安区	工业园区变电所2号变	10	500	上级设备容量受限
2000	淮安区	美食街南侧公变	10	500	本级设备容量受限
2001	淮安区	11185配变（仇桥长东村部）	10	200	本级设备容量受限
2002	淮安区	T54148配变韩码村（三堡韩码九组）	10	160	本级设备容量受限
2003	淮安区	112151配变（季桥车路六组）	10	200	本级设备容量受限
2004	淮安区	11552配变(上河五洞四洞)	10	160	本级设备容量受限
2005	淮安区	117164配变（南闸姚庄一组）	10	200	上级设备容量受限
2006	淮安区	Q52120配变（茭陵大胡闸）	10	80	上级设备容量受限
2007	淮安区	117157配变（南闸品荷佳苑）	10	315	上级设备容量受限
2008	淮安区	S4372配变（林集腾码三组）	10	100	本级设备容量受限
2009	淮安区	113152配变（仇桥供电所南）	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2010	淮安区	Q92123配变（林集跃进张庄）	10	400	上级设备容量受限
2011	淮安区	S85160配变（苏嘴沙吉四组）	10	250	本级设备容量受限
2012	淮安区	Q61157配变（宋集谷庄六组）	10	200	上级设备容量受限
2013	淮安区	126138配变（新王北）	10	400	上级设备容量受限
2014	淮安区	126145配变（新王南）	10	400	上级设备容量受限
2015	淮安区	113147配变（三堡严庄西）	10	200	本级设备容量受限
2016	淮安区	11579配变（顺河大吉二组）	10	200	本级设备容量受限
2017	淮安区	11296配变（仇桥徐黄西）	10	200	本级设备容量受限
2018	淮安区	衡洼东街南公变	10	400	本级设备容量受限
2019	淮安区	D63127配变（上河天河）	10	200	本级设备容量受限
2020	淮安区	Y96166配变（施河缫丝厂）	10	200	本级设备容量受限
2021	淮安区	117156配变（苏嘴街西）	10	200	本级设备容量受限
2022	淮安区	114201配变（钦工马堡七组）	10	100	本级设备容量受限
2023	淮安区	112184配变（顺河延年西安南）	10	100	本级设备容量受限
2024	淮安区	Q52072配变（茭陵大胡陈龙）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2025	淮安区	115137配变（林集后管圩六组）	10	400	上级设备容量受限
2026	淮安区	Q50165配变（宋集谷圩小学）	10	400	上级设备容量受限
2027	淮安区	Q50188配变（宋集谷圩二组）	10	400	上级设备容量受限
2028	淮安区	Q50187配变（宋集谷圩三组）	10	100	上级设备容量受限
2029	淮安区	Q50162配变（宋集李码小潘庄）	10	400	上级设备容量受限
2030	淮安区	Q50190配变（宋集陈刘四组西北）	10	100	本级设备容量受限
2031	淮安区	Q50183配变（宋集孙码北）	10	200	上级设备容量受限
2032	淮安区	Q61169配变（宋集尹庄园区）	10	400	本级设备容量受限
2033	淮安区	Q61185配变（宋集谷庄老堆南）	10	100	上级设备容量受限
2034	淮安区	Q61186配变（宋集谷庄老堆北）	10	100	上级设备容量受限
2035	淮安区	111167配变（宋集园艺二队西）	10	100	本级设备容量受限
2036	淮安区	111172配变（宋集严码二组北）	10	100	本级设备容量受限
2037	淮安区	Q92132配变（林集跃进七组）	10	400	上级设备容量受限
2038	淮安区	S43124配变（林集李庄三组）	10	200	本级设备容量受限
2039	淮安区	11386配变（钦工紫码四组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2040	淮安区	113157配变（钦工贾庄三组）	10	100	本级设备容量受限
2041	淮安区	Q9266配变（林集谢庄北）	10	315	上级设备容量受限
2042	淮安区	S2161配变（复兴大李后李）	10	100	本级设备容量受限
2043	淮安区	111103配变（林集镇区西）	10	400	本级设备容量受限
2044	淮安区	Q9264配变（林集镇区北）	10	400	上级设备容量受限
2045	淮安区	Q92135配变（林集跃进王庄）	10	160	上级设备容量受限
2046	淮安区	11667配变（南闸中南贾庄）	10	200	上级设备容量受限
2047	淮安区	S52174配变解庄村（三堡解庄一组）	10	100	本级设备容量受限
2048	淮安区	S83238配变（顺河骆荡村部）	10	200	本级设备容量受限
2049	淮安区	Z1510配变（溪河朱刁庄）	10	200	本级设备容量受限
2050	淮安区	T42164配变沙庄村（三堡沙庄六组）	10	200	本级设备容量受限
2051	淮安区	117189配变（南闸姚庄八组）	10	200	上级设备容量受限
2052	淮安区	114197配变（钦工前谷七组）	10	100	本级设备容量受限
2053	淮安区	Y95225配变（平桥同兴郝庄）	10	160	本级设备容量受限
2054	淮安区	116228配变（苏嘴张季村部）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2055	淮安区	S83249配变（顺河西崔小区南）	10	100	本级设备容量受限
2056	淮安区	S9447配变（顺河徐荡三组）	10	100	本级设备容量受限
2057	淮安区	Q70234配变（宋集甘姜三组）	10	100	本级设备容量受限
2058	淮安区	Q50247配变（宋集谷圩岳堆）	10	400	上级设备容量受限
2059	淮安区	Q70236配变（宋集西高五组）	10	100	本级设备容量受限
2060	淮安区	117111配变（席桥王口七组）	10	200	本级设备容量受限
2061	淮安区	Q52186配变（茭陵果园影剧院南）	10	200	上级设备容量受限
2062	淮安区	Q52187配变（茭陵果园小区）	10	200	上级设备容量受限
2063	淮安区	Q61227配变（宋集尹庄十组西）	10	100	本级设备容量受限
2064	淮安区	122189配变（茭陵唐堡二组）	10	100	本级设备容量受限
2065	淮安区	Q52191配变（茭陵西胡新建）	10	100	上级设备容量受限
2066	淮安区	Q52192配变（茭陵西胡孙庄）	10	200	上级设备容量受限
2067	淮安区	112235配变（宋集冯王四组）	10	100	本级设备容量受限
2068	淮安区	Q50241配变（宋集文教办）	10	400	上级设备容量受限
2069	淮安区	Q50230配变（宋集村四组）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2070	淮安区	Q61231配变（宋集韩庄一组）	10	100	本级设备容量受限
2071	淮安区	Q61232配变（宋集谷庄八组）	10	100	上级设备容量受限
2072	淮安区	Q50240配变（宋集谷圩一组）	10	200	上级设备容量受限
2073	淮安区	113237配变（复兴供电所）	10	200	本级设备容量受限
2074	淮安区	Y95174配变（平桥同兴夏舍）	10	100	本级设备容量受限
2075	淮安区	Z05125配变（溪河马甸卫东）	10	100	本级设备容量受限
2076	淮安区	Y84152配变（施河人民路东配变）	10	400	本级设备容量受限
2077	淮安区	韩桥公变	10	400	本级设备容量受限
2078	淮安区	部队菌肥厂公变	10	400	本级设备容量受限
2079	淮安区	太清观街南公变	10	400	本级设备容量受限
2080	淮安区	县西街公变	10	400	本级设备容量受限
2081	淮安区	S19317配变（流均十七组）	10	200	本级设备容量受限
2082	淮安区	116170配变（南闸南闸赵庄）	10	400	上级设备容量受限
2083	淮安区	116203配变（南闸南闸赵庄东）	10	200	上级设备容量受限
2084	淮安区	116141配变（南闸周马一组）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2085	淮安区	T21232配变（苏嘴南李六组）	10	100	本级设备容量受限
2086	淮安区	116170配变（平桥人民商场1）	10	400	本级设备容量受限
2087	淮安区	111102配变（马甸葛庄）	10	100	本级设备容量受限
2088	淮安区	Q9263配变（林集谢庄南）	10	400	上级设备容量受限
2089	淮安区	阀门厂公变	10	315	本级设备容量受限
2090	淮安区	12107配变（薛湾公变）	10	400	本级设备容量受限
2091	淮安区	Q6458配变（茭陵六大门西）	10	100	本级设备容量受限
2092	淮安区	Y75232配变（施河步行街）	10	315	本级设备容量受限
2093	淮安区	Q9299配变（林集立窑）	10	400	上级设备容量受限
2094	淮安区	Q9278配变（林集农科）	10	400	上级设备容量受限
2095	淮安区	11476配变（马甸乾益北）	10	100	本级设备容量受限
2096	淮安区	114114配变（马甸庄西）	10	100	本级设备容量受限
2097	淮安区	Q6452配变（茭陵章集西）	10	160	本级设备容量受限
2098	淮安区	T22195配变（顺河延年水厂西）	10	100	本级设备容量受限
2099	淮安区	12169配变（淮城城郊八组）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2100	淮安区	C2394配变（蒋庄凤凰）	10	200	本级设备容量受限
2101	淮安区	C23229配变（杨槐赵圩）	10	200	本级设备容量受限
2102	淮安区	金陵名府7#变电所1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2103	淮安区	金陵名府7#变电所2#干变	10	1000	上级设备容量受限
2104	淮安区	S83245配变（顺河双灯苑庄）	10	160	本级设备容量受限
2105	淮安区	S83244配变（顺河双灯朱庄）	10	160	本级设备容量受限
2106	淮安区	U12159配变（汤朱桥）	10	400	上级设备容量受限
2107	淮安区	Q52139配变（茭陵果园影剧院）	10	160	上级设备容量受限
2108	淮安区	S19180配变（溪南联中）	10	200	本级设备容量受限
2109	淮安区	S9442配变（顺河徐荡二组北）	10	160	本级设备容量受限
2110	淮安区	S71123配变陶庄村（三堡陶庄三组）	10	100	本级设备容量受限
2111	淮安区	Q52131配变（茭陵果园一组）	10	200	上级设备容量受限
2112	淮安区	Q52146配变（茭陵果园四组）	10	200	上级设备容量受限
2113	淮安区	Q52138配变（茭陵果园三组）	10	200	上级设备容量受限
2114	淮安区	113132配变（茭陵东高五组）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2115	淮安区	S2174配变（复兴田桥东咸东）	10	100	本级设备容量受限
2116	淮安区	C07112配变（小闸新建）	10	100	本级设备容量受限
2117	淮安区	C07117配变（小闸十组）	10	200	本级设备容量受限
2118	淮安区	115105配变（顺河三合殷许东）	10	100	本级设备容量受限
2119	淮安区	115119配变（顺河张李东）	10	200	本级设备容量受限
2120	淮安区	11571配变（顺河安乐二里半东）	10	100	本级设备容量受限
2121	淮安区	11572配变（顺河安乐一组东）	10	160	本级设备容量受限
2122	淮安区	Q52155配变（茭陵茭陵小区）	10	250	上级设备容量受限
2123	淮安区	Q52127配变（茭陵敬老院）	10	200	上级设备容量受限
2124	淮安区	Q52152配变（茭陵大胡朱场）	10	200	上级设备容量受限
2125	淮安区	11582配变（顺河大吉水厂）	10	100	本级设备容量受限
2126	淮安区	126134配变（南窑农民村（北））	10	315	上级设备容量受限
2127	淮安区	U12150配变（南窑九组）	10	400	上级设备容量受限
2128	淮安区	121158配变（泾口官渡十组）	10	100	本级设备容量受限
2129	淮安区	C22159配变（新华前庄）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2130	淮安区	S85195配变（苏嘴老吉六组东）	10	200	本级设备容量受限
2131	淮安区	11309配变（博里西岗六组）	10	100	本级设备容量受限
2132	淮安区	C23060配变（杨槐后兴）	10	200	本级设备容量受限
2133	淮安区	112142配变（顺河官路五组）	10	100	本级设备容量受限
2134	淮安区	112158配变（顺河何桥六组）	10	100	本级设备容量受限
2135	淮安区	U12168配变（花庄八组）	10	400	上级设备容量受限
2136	淮安区	11533配变（淮城紫藤康马路）	10	400	本级设备容量受限
2137	淮安区	11587配变（顺河大蒋九组）	10	100	本级设备容量受限
2138	淮安区	112167配变（顺河胡宋六组）	10	100	本级设备容量受限
2139	淮安区	C07131配变（马塘沈庄）	10	200	本级设备容量受限
2140	淮安区	C07130配变（马塘石桥）	10	200	本级设备容量受限
2141	淮安区	U12171配变（花庄村部）	10	400	上级设备容量受限
2142	淮安区	11586配变（顺河大蒋二组）	10	200	本级设备容量受限
2143	淮安区	112160配变（顺河何桥三组）	10	200	本级设备容量受限
2144	淮安区	C03205配变（宝林宝兴）	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2145	淮安区	122109配变（淮城河北十一组综合变）	10	400	本级设备容量受限
2146	淮安区	C23056配变（三姓红阳北）	10	200	本级设备容量受限
2147	淮安区	122121配变（茭陵章桥一组）	10	80	本级设备容量受限
2148	淮安区	Q52173配变（茭陵西胡西）	10	100	上级设备容量受限
2149	淮安区	122156配变（茭陵唐堡北）	10	200	本级设备容量受限
2150	淮安区	113150配变（泾口后庄）	10	100	本级设备容量受限
2151	淮安区	C2365配变（闸南瓜元）	10	200	本级设备容量受限
2152	淮安区	Y74162配变（泾口宥城六组）	10	100	本级设备容量受限
2153	淮安区	C07112配变（小闸小兴）	10	100	本级设备容量受限
2154	淮安区	C20190配变（合兴楼庄）	10	400	本级设备容量受限
2155	淮安区	C20192配变（合兴东高）	10	200	本级设备容量受限
2156	淮安区	C20193配变（合兴村部）	10	200	本级设备容量受限
2157	淮安区	Y73144配变（泾口陈桥九组）	10	100	本级设备容量受限
2158	淮安区	Y73143配变（泾口陈桥二组）	10	100	本级设备容量受限
2159	淮安区	U12176配变（花庄二组（东））	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2160	淮安区	U0285配变（城东供电所）	10	400	上级设备容量受限
2161	淮安区	Y74167配变(泾口东宥四组)	10	100	本级设备容量受限
2162	淮安区	119163配变（流均永兴十三组）	10	200	本级设备容量受限
2163	淮安区	Q52175配变（茭陵果园八组）	10	100	上级设备容量受限
2164	淮安区	114165配变（流均二桥小区西）	10	200	本级设备容量受限
2165	淮安区	114174配变(泾口桥头六组)	10	200	本级设备容量受限
2166	淮安区	S9433配变（顺河蒋姚南南）	10	200	本级设备容量受限
2167	淮安区	114187配变（马甸祁大）	10	100	本级设备容量受限
2168	淮安区	117190配变（南闸南闸姚庄）	10	200	上级设备容量受限
2169	淮安区	122179配变（茭陵章桥二组）	10	200	本级设备容量受限
2170	淮安区	S52208配变圣庄村(三堡圣庄东)	10	200	本级设备容量受限
2171	淮安区	114177配变(泾口殷侯七组)	10	200	本级设备容量受限
2172	淮安区	淮城御景城5#箱变	10	630	本级设备容量受限
2173	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所04#干变	10	800	上级设备容量受限
2174	淮安区	淮城宙辉国际花园1#配电所02#干变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2175	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所06#干变	10	1000	上级设备容量受限
2176	淮安区	淮城宙辉国际花园2# 配电所08#干变	10	800	上级设备容量受限
2177	淮安区	淮城宙辉国际花园3# 配电所010#干变	10	800	上级设备容量受限
2178	淮安区	S21226配变（复兴田 桥中陶南）	10	100	本级设备容量受限
2179	淮安区	S21229配变（复兴大 叶四组）	10	100	本级设备容量受限
2180	淮安区	112232配变（复兴马 南七组）	10	100	本级设备容量受限
2181	淮安区	Q52182配变（茭陵大 胡小区）	10	400	上级设备容量受限
2182	淮安区	122181配变（茭陵卢 庄十一组）	10	100	本级设备容量受限
2183	淮安区	121180配变（泾口官 渡七组）	10	100	本级设备容量受限
2184	淮安区	S71212配变周湾村 （三堡周湾一组）	10	100	本级设备容量受限
2185	淮安区	S71215配变岳元村 （三堡岳元中）	10	100	本级设备容量受限
2186	淮安区	116143配变（平桥平 北东）	10	200	本级设备容量受限
2187	淮安区	T54210配变沙口村(三 堡乡直小区北)	10	200	本级设备容量受限
2188	淮安区	T42204配变鲁圩村 （三堡鲁圩三组）	10	160	本级设备容量受限
2189	淮安区	115157配变（林集利 民五组）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2190	淮安区	115156配变（林集后管圩二组）	10	100	上级设备容量受限
2191	淮安区	11598配变（林集袁庄北）	10	200	上级设备容量受限
2192	淮安区	119217配变（流均永兴村部南）	10	200	本级设备容量受限
2193	淮安区	Y95125配变（平桥五湾曾前）	10	100	本级设备容量受限
2194	淮安区	Y95215配变（平桥五湾小陈）	10	100	本级设备容量受限
2195	淮安区	117200配变（南闸四门桥）	10	200	上级设备容量受限
2196	淮安区	116226配变（苏嘴吴码一组）	10	200	本级设备容量受限
2197	淮安区	116112配变（南闸太平肖庄）	10	400	上级设备容量受限
2198	淮安区	116202配变（南闸太平曹圩）	10	200	上级设备容量受限
2199	淮安区	116111配变（南闸太平曹庄）	10	200	上级设备容量受限
2200	淮安区	116148配变（南闸太平河南小区）	10	400	上级设备容量受限
2201	淮安区	116162配变（南闸太平村部）	10	200	上级设备容量受限
2202	淮安区	11663配变（南闸太兴刘庄）	10	200	上级设备容量受限
2203	淮安区	S21216配变（复兴田桥二组）	10	100	本级设备容量受限
2204	淮安区	S21217配变（复兴田桥北庄）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2205	淮安区	S21223配变（复兴陈杨二组）	10	100	本级设备容量受限
2206	淮安区	S21224配变（复兴陈杨二组南）	10	100	本级设备容量受限
2207	淮安区	11664配变（南闸太兴凡庄）	10	200	上级设备容量受限
2208	淮安区	11676配变（南闸中南何庄）	10	200	上级设备容量受限
2209	淮安区	Y6158配变（施河于王五组）	10	100	本级设备容量受限
2210	淮安区	S21236配变（复兴大李六组）	10	100	本级设备容量受限
2211	淮安区	114132配变（钦工后谷九组）	10	100	本级设备容量受限
2212	淮安区	Q92160配变（林集农科新河）	10	400	上级设备容量受限
2213	淮安区	Q92163配变（林集立窑南）	10	400	上级设备容量受限
2214	淮安区	115120配变（林集平河十组）	10	400	上级设备容量受限
2215	淮安区	115121配变（林集联盟三组）	10	400	上级设备容量受限
2216	淮安区	11592配变（林集平河北）	10	400	上级设备容量受限
2217	淮安区	Y73191配变（泾口严桥五组）	10	100	本级设备容量受限
2218	淮安区	Y74189配变（泾口下舍二组）	10	100	本级设备容量受限
2219	淮安区	T42231配变鲁圩村（三堡鲁圩西）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2220	淮安区	S71228配变沙滩村（三堡沙滩五组）	10	100	本级设备容量受限
2221	淮安区	S52229配变三堡沙滩村（三堡沙滩六组）	10	100	本级设备容量受限
2222	淮安区	T43119配变（建淮盖桥高圩西）	10	200	本级设备容量受限
2223	淮安区	Q92167配变（林集双沟农科）	10	400	上级设备容量受限
2224	淮安区	Q92166配变（林集牛路四组）	10	400	上级设备容量受限
2225	淮安区	Q9258配变（林集牛路北）	10	200	上级设备容量受限
2226	淮安区	Q92165配变（林集牛路二组）	10	100	上级设备容量受限
2227	淮安区	Q9259配变（林集牛路南）	10	200	上级设备容量受限
2228	淮安区	S43164配变（林集养殖场南）	10	100	本级设备容量受限
2229	淮安区	C07232配变（彭田南场）	10	200	本级设备容量受限
2230	淮安区	11587配变（林集联盟北）	10	400	上级设备容量受限
2231	淮安区	118395配变（车桥丰年新区）	10	200	本级设备容量受限
2232	淮安区	115170配变（林集平河八组）	10	200	上级设备容量受限
2233	淮安区	112231配变（复兴马南五组）	10	200	本级设备容量受限
2234	淮安区	Q70217配变（宋集甘姜四组）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2235	淮安区	Q50224配变（宋集村六组）	10	100	上级设备容量受限
2236	淮阴区	Y2509公变（盐河小区）	10	400	本级设备容量受限
2237	淮阴区	15633配变（新河02变）	10	100	本级设备容量受限
2238	淮阴区	F1207配变（王营崔庄13变）	10	200	本级设备容量受限
2239	淮阴区	高堰15336配变（淮丰14变）	10	200	上级设备容量受限
2240	淮阴区	高堰15315配变（陈集双庄12变）	10	400	上级设备容量受限
2241	淮阴区	高堰15306配变（陈集高福10变）	10	315	上级设备容量受限
2242	淮阴区	15420配变（营北王庄村23#谢庄六组西变）	10	315	本级设备容量受限
2243	淮阴区	12326配变（南营14变）	10	200	本级设备容量受限
2244	淮阴区	L5212配变（六里16变）	10	200	本级设备容量受限
2245	淮阴区	L4533配变（西街五组03变）	10	400	本级设备容量受限
2246	淮阴区	高堰15367配变（窑厂04变）	10	200	上级设备容量受限
2247	淮阴区	B5012配变（沿湖村01变）	10	200	本级设备容量受限
2248	淮阴区	B5024配变（沿湖村04变）	10	200	本级设备容量受限
2249	淮阴区	13346配变（民主01变）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2250	淮阴区	高堰15308配变（陈集双庄02变）	10	200	上级设备容量受限
2251	淮阴区	高堰15314配变（陈集双庄10变）	10	200	上级设备容量受限
2252	淮阴区	高堰15372配变（张周04变）	10	400	上级设备容量受限
2253	淮阴区	高堰15352配变（小桥02变）	10	400	上级设备容量受限
2254	淮阴区	B1907配变（营北双河村10#中心村商务变）	10	315	上级设备容量受限
2255	淮阴区	高堰15333配变（淮丰11变）	10	400	上级设备容量受限
2256	淮阴区	M2602配变（淮丰10变）	10	200	本级设备容量受限
2257	淮阴区	11422配变（桂塘村09变）	10	100	本级设备容量受限
2258	淮阴区	双淮A9005配变（双坝4组02变）	10	200	上级设备容量受限
2259	淮阴区	双淮A9001配变（双坝6组04变）	10	200	上级设备容量受限
2260	淮阴区	双淮A9002配变（双坝5组07变）	10	400	上级设备容量受限
2261	淮阴区	M2206配变（凌桥02变）	10	400	本级设备容量受限
2262	淮阴区	13542（后荡09变）	10	200	本级设备容量受限
2263	淮阴区	M6202配变（鑫园26变）	10	200	本级设备容量受限
2264	淮阴区	M2627配变（桃园01变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2265	淮阴区	13348配变（王营越河08变）	10	200	本级设备容量受限
2266	淮阴区	11236配变（新河11台片）	10	100	本级设备容量受限
2267	淮阴区	梅畅15402配变（蚕桑02变）	10	100	本级设备容量受限
2268	淮阴区	高堰15356配变（小桥06变）	10	400	上级设备容量受限
2269	淮阴区	高堰15370配变（张周02变）	10	200	上级设备容量受限
2270	淮阴区	高堰15304配变（陈集高福07变）	10	200	上级设备容量受限
2271	淮阴区	高堰15303配变（陈集高福06变）	10	200	上级设备容量受限
2272	淮阴区	高堰15342配变（乔庄05变）	10	400	上级设备容量受限
2273	淮阴区	高堰15344配变（乔庄08变）	10	200	上级设备容量受限
2274	淮阴区	多瑙河二期中心变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
2275	淮阴区	多瑙河二期2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
2276	淮阴区	双淮A9008配变（管庄7组06变）	10	200	上级设备容量受限
2277	淮阴区	F1606配变（王营长安58变）	10	400	本级设备容量受限
2278	淮阴区	风荷丽景1#箱变2#主变	10	630	本级设备容量受限
2279	淮阴区	M1812配变（惠民01变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2280	淮阴区	11459配变（吴江16变）	10	400	本级设备容量受限
2281	淮阴区	14243配变（三坝11变）	10	100	本级设备容量受限
2282	淮阴区	14317配变（双闸10变）	10	100	本级设备容量受限
2283	淮阴区	13281配变（金圩18变）	10	200	本级设备容量受限
2284	淮阴区	名嘉花园1#配电室01变	10	1000	上级设备容量受限
2285	淮阴区	名嘉花园1#配电室03变	10	1000	上级设备容量受限
2286	淮阴区	名嘉花园2#配电室01变	10	800	上级设备容量受限
2287	淮阴区	名嘉花园2#配电室03变	10	800	上级设备容量受限
2288	淮阴区	高堰15379配变（陈集35变）	10	400	上级设备容量受限
2289	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房5#变压器	10	800	上级设备容量受限
2290	淮阴区	桃李西苑03变压器	10	800	上级设备容量受限
2291	淮阴区	营东小区西公变高压间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
2292	淮阴区	高堰15378配变（淮丰20变）	10	400	上级设备容量受限
2293	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2294	淮阴区	15106配变（陈集07变）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2295	淮阴区	高堰15380配变（张周10变）	10	400	上级设备容量受限
2296	淮阴区	高堰15338配变（淮丰16变）	10	400	上级设备容量受限
2297	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2298	淮阴区	高堰15368配变（窑厂05变）	10	200	上级设备容量受限
2299	淮阴区	泰和家园1号开关站1号变	10	1000	上级设备容量受限
2300	淮阴区	泰和家园1号开关站2号变	10	1000	上级设备容量受限
2301	淮阴区	泰和家园1号开关站3号变	10	1000	上级设备容量受限
2302	淮阴区	泰和家园1号开关站4号变	10	1000	上级设备容量受限
2303	淮阴区	泰和家园2号配电房01变	10	1000	上级设备容量受限
2304	淮阴区	泰和家园2号配电房02变	10	1000	上级设备容量受限
2305	淮阴区	泰和家园2号配电房03变	10	1000	上级设备容量受限
2306	淮阴区	泰和家园2号配电房04变	10	1000	上级设备容量受限
2307	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2308	淮阴区	L4549配变（农科所07变）	10	400	本级设备容量受限
2309	淮阴区	荣鑫花园01#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2310	淮阴区	B6713配变（韩桥村39变）	10	400	本级设备容量受限
2311	淮阴区	M2914配变（头堡14变）	10	200	本级设备容量受限
2312	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2313	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2314	淮阴区	如意国际花园配电室配电变压器3	10	1000	上级设备容量受限
2315	淮阴区	如意国际花园开关站1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2316	淮阴区	如意国际花园开关站#3干变	10	1000	上级设备容量受限
2317	淮阴区	高堰15317配变（陈集双庄14变）	10	200	上级设备容量受限
2318	淮阴区	高堰15335配变（淮丰13变）	10	400	上级设备容量受限
2319	淮阴区	11452配变（吴江07变）	10	400	本级设备容量受限
2320	淮阴区	11453配变（吴江08变）	10	400	本级设备容量受限
2321	淮阴区	11455配变（吴江10变）	10	400	本级设备容量受限
2322	淮阴区	X1315配变(王庄7组05变)	10	100	上级设备容量受限
2323	淮阴区	15112配变（陈集01变）	10	400	本级设备容量受限
2324	淮阴区	高堰15354配变（小桥04变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2325	淮阴区	高堰15355配变（小桥05变）	10	200	上级设备容量受限
2326	淮阴区	高堰15347配变（孙庄02变）	10	200	上级设备容量受限
2327	淮阴区	高堰15351配变（小桥01变）	10	125	上级设备容量受限
2328	淮阴区	15101杨井12变	10	100	上级设备容量受限
2329	淮阴区	L4212配变（韩圩03变）	10	200	本级设备容量受限
2330	淮阴区	高堰15302配变（陈集高福02变）	10	200	上级设备容量受限
2331	淮阴区	高堰15325配变（淮丰03变）	10	200	上级设备容量受限
2332	淮阴区	高堰15324配变（淮丰02变）	10	400	上级设备容量受限
2333	淮阴区	高堰15323配变（淮丰01变）	10	200	上级设备容量受限
2334	淮阴区	高堰15310配变（陈集双庄04变）	10	200	上级设备容量受限
2335	淮阴区	L4238配变（何庄04变）	10	100	本级设备容量受限
2336	淮阴区	L4335配变（汪庄02变）	10	100	本级设备容量受限
2337	淮阴区	L8529配变（王码03变）	10	100	本级设备容量受限
2338	淮阴区	L8441配变（黎明05变）	10	100	本级设备容量受限
2339	淮阴区	11724公变（教师公寓）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2340	淮阴区	14407配变（李庵07变）	10	400	本级设备容量受限
2341	淮阴区	双淮A9014配变（淮涟5组11变）	10	200	上级设备容量受限
2342	淮阴区	欧蓓莎二期小区开关站2#配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2343	淮阴区	欧蓓莎二期小区1#配电室108-6#配变	10	800	上级设备容量受限
2344	淮阴区	新城悦隽2-3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2345	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室13#变压器	10	800	上级设备容量受限
2346	淮阴区	高堰15339配变（淮丰17变）	10	400	上级设备容量受限
2347	淮阴区	高堰15341配变（淮丰19变）	10	400	上级设备容量受限
2348	淮阴区	开源珑城2-1配电室#4变压器	10	800	上级设备容量受限
2349	淮阴区	东城美居小区2#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2350	淮阴区	12507配变（郑河07变）	10	200	本级设备容量受限
2351	淮阴区	15423配变(营北王庄村06#临河五组变)	10	100	本级设备容量受限
2352	淮阴区	高堰15363配变（小桥13变）	10	400	上级设备容量受限
2353	淮阴区	春风南岸2-2配电室20#变压器	10	800	上级设备容量受限
2354	淮阴区	L1022配变(宗楼18变)	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2355	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
2356	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-2#配电室9#变压器	10	800	上级设备容量受限
2357	淮阴区	营北双河村30#中心村C区变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2358	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2359	淮阴区	永福华府小区1#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
2360	淮阴区	B2004黄河花园七地块公变	10	400	上级设备容量受限
2361	淮阴区	B2003黄河花园八地块公变	10	400	上级设备容量受限
2362	淮阴区	东城美居小区2#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2363	淮阴区	樱花小区B组团菜场箱变1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2364	淮阴区	18904公变（华桥新苑西）	10	400	上级设备容量受限
2365	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2366	淮阴区	B1915配变（营北双河村39#变）	10	400	上级设备容量受限
2367	淮阴区	高堰15320配变（陈集双庄17变）	10	400	上级设备容量受限
2368	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室6#变压器	10	630	上级设备容量受限
2369	淮阴区	16640配变（泮谈11变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2370	淮阴区	11595配变（十里23变）	10	400	本级设备容量受限
2371	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2372	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2373	淮阴区	A9403配变（营北双河村35#盐河小区8变）	10	400	上级设备容量受限
2374	淮阴区	A9401配变（营北双河村34#盐河小区7变）	10	400	上级设备容量受限
2375	淮阴区	国华御锦园8#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2376	淮阴区	国华御锦园8#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2377	淮阴区	国华御锦园1#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2378	淮阴区	国华御锦园2#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2379	淮阴区	国华御锦园3#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2380	淮阴区	国华御锦园7#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2381	淮阴区	国华御锦园5#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2382	淮阴区	国华御锦园4#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2383	淮阴区	国华御锦园5#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2384	淮阴区	国华御锦园6#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2385	淮阴区	国华御锦园9#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2386	淮阴区	营北御花园C区4#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
2387	淮阴区	营北御花园C区5#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
2388	淮阴区	营北御花园C区3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
2389	淮阴区	营北御花园C区1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2390	淮阴区	营北御花园C区1#箱变2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2391	淮阴区	营北御花园C区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2392	淮阴区	营北御花园C区2#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
2393	淮阴区	营北御花园B区1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2394	淮阴区	营北御花园B区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2395	淮阴区	银河湾7#箱变1#主变	10	315	本级设备容量受限
2396	淮阴区	豪景华庭中心变电所3#变	10	500	上级设备容量受限
2397	淮阴区	L6207配变（六里10变）	10	100	本级设备容量受限
2398	淮阴区	豪景华庭中心变电所2#变	10	800	上级设备容量受限
2399	淮阴区	豪景华庭中心变电所1#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2400	淮阴区	豪景华庭小区3#箱变 1#变低压线路	10	315	上级设备容量受限
2401	淮阴区	豪景华庭小区3#箱变 2#变	10	315	上级设备容量受限
2402	淮阴区	营北御花园D区开关站 1#干变	10	800	上级设备容量受限
2403	淮阴区	营北御花园D区开关站 2#干变	10	800	上级设备容量受限
2404	淮阴区	营北御花园D区配电所 1#干变	10	800	上级设备容量受限
2405	淮阴区	营北御花园D区配电所 2#干变	10	800	上级设备容量受限
2406	淮阴区	11314阳光东二号公变	10	400	上级设备容量受限
2407	淮阴区	L2810公变（星光幼儿园西）	10	400	上级设备容量受限
2408	淮阴区	13901供电所门前公变	10	400	上级设备容量受限
2409	淮阴区	M17087配变（吴城16变）	10	200	本级设备容量受限
2410	淮阴区	B0302配变（营东生活小区南）	10	400	本级设备容量受限
2411	淮阴区	18312公变（葡萄路南）	10	400	本级设备容量受限
2412	淮阴区	营北国际农贸商城1# 变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2413	淮阴区	营北国际农贸商城2# 变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2414	淮阴区	广电局箱变2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2415	淮阴区	L2811公变（王营镇中学）	10	400	上级设备容量受限
2416	淮阴区	Y2511配变（打井队）	10	400	本级设备容量受限
2417	淮阴区	11568配变（鑫园42变）	10	400	本级设备容量受限
2418	淮阴区	B2105新街菜场公变	10	630	上级设备容量受限
2419	淮阴区	11421配变（双河）	10	400	上级设备容量受限
2420	淮阴区	13405配变（吴集16变）	10	400	本级设备容量受限
2421	淮阴区	桃李西苑05变压器	10	800	上级设备容量受限
2422	淮阴区	金泰公馆01变	10	800	上级设备容量受限
2423	淮阴区	樱花小区四期6#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2424	淮阴区	樱花小区四期7#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2425	淮阴区	樱花小区四期6#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2426	淮阴区	16120配变（农庄12变）	10	200	本级设备容量受限
2427	淮阴区	国华御锦园7#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2428	淮阴区	13919营西坝派出所南公变	10	200	上级设备容量受限
2429	淮阴区	樱花小区四期1#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2430	淮阴区	樱花小区四期2#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2431	淮阴区	樱花小区四期3#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2432	淮阴区	樱花小区四期3#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2433	淮阴区	樱花小区四期4#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2434	淮阴区	樱花小区四期4#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2435	淮阴区	樱花小区四期5#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2436	淮阴区	樱花小区四期1#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2437	淮阴区	A9410配变（营北双河村20#官庄五组变）	10	200	上级设备容量受限
2438	淮阴区	16475配变（丁集53变）	10	400	本级设备容量受限
2439	淮阴区	金鼎国际花园1号开关站04变	10	1000	上级设备容量受限
2440	淮阴区	金鼎国际花园1号开关站02变	10	1000	上级设备容量受限
2441	淮阴区	金鼎国际花园1号配电房02变	10	1000	上级设备容量受限
2442	淮阴区	星光苑2号箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2443	淮阴区	B1917双河41变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2444	淮阴区	L2802公变（药厂东司法局门前）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2445	淮阴区	M17084配变（黄河12变）	10	100	本级设备容量受限
2446	淮阴区	营北向阳小区4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
2447	淮阴区	营北向阳小区4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
2448	淮阴区	春风南岸2#开关站12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2449	淮阴区	金润城御园1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2450	淮阴区	A9404配变（营北双河村32#盐河小区6变）	10	400	上级设备容量受限
2451	淮阴区	C9131配变（韩庄10变）	10	100	本级设备容量受限
2452	淮阴区	光辉城1号开关站1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2453	淮阴区	光辉城1号开关站3#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2454	淮阴区	观澜名筑小区1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2455	淮阴区	L5335配变（何庄08变）	10	100	本级设备容量受限
2456	淮阴区	双淮A9021配变（淮涟4组01变）	10	200	上级设备容量受限
2457	淮阴区	M2232配变(西金圩11变)	10	200	本级设备容量受限
2458	淮阴区	H3308配变(大西08变)	10	200	本级设备容量受限
2459	淮阴区	13352配变（民主09变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2460	淮阴区	高堰15366配变（窑厂03变）	10	400	上级设备容量受限
2461	淮阴区	高堰15365配变（窑厂02变）	10	200	上级设备容量受限
2462	淮阴区	春风南岸2-2配电室19#变压器	10	800	上级设备容量受限
2463	淮阴区	天瑞府一期1-1#变电所4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2464	淮阴区	高堰15337配变（淮丰15台片）	10	315	上级设备容量受限
2465	淮阴区	高堰15349配变（孙庄05变）	10	400	上级设备容量受限
2466	淮阴区	高堰15316配变（陈集双庄13变）	10	315	上级设备容量受限
2467	淮阴区	11433配变（镇北17变）	10	200	本级设备容量受限
2468	淮阴区	新城悦隽2-2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
2469	淮阴区	春风南岸2#开关站11#变压器	10	800	上级设备容量受限
2470	淮阴区	L8629配变（沈圩18变）	10	200	本级设备容量受限
2471	淮阴区	蓝天学府开关站1#变	10	1000	上级设备容量受限
2472	淮阴区	蓝天学府开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
2473	淮阴区	蓝天学府开关站4#变	10	1000	上级设备容量受限
2474	淮阴区	观澜名筑小区1-1#配电室8#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2475	淮阴区	L2102配变（王营长安11变）	10	100	上级设备容量受限
2476	淮阴区	14122配变（三树36变）	10	200	本级设备容量受限
2477	淮阴区	蓝天学府开关站3#变	10	1000	上级设备容量受限
2478	淮阴区	金润城御园1-2配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
2479	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#8变压器	10	800	上级设备容量受限
2480	淮阴区	L2822配变（药厂门前公变）	10	400	上级设备容量受限
2481	淮阴区	金润城御园1-1配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2482	淮阴区	14330配变（金圩17变）	10	100	本级设备容量受限
2483	淮阴区	邦德云鼎配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2484	淮阴区	幸福城3#开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2485	淮阴区	幸福城8#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2486	淮阴区	幸福城10#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2487	淮阴区	幸福城10#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2488	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2489	淮阴区	M4301配变（刘皮27变）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2490	淮阴区	B1914配变（营北双河村37#曙光路变）	10	400	上级设备容量受限
2491	淮阴区	金润城御园1-2配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
2492	淮阴区	桃李西苑01变压器	10	800	上级设备容量受限
2493	淮阴区	10kV幸福城5#配电室2#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2494	淮阴区	10kV幸福城5#配电室3#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2495	淮阴区	10kV幸福城5#配电室4#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2496	淮阴区	10kV幸福城5#配电室1#配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2497	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室13#变压器	10	800	上级设备容量受限
2498	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
2499	淮阴区	高堰15374配变（张周06变）	10	200	上级设备容量受限
2500	淮阴区	孙庄1#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
2501	淮阴区	东城美居小区2-1#配电房7#变压器	10	800	上级设备容量受限
2502	淮阴区	辉煌家园4#配电房10#主变	10	1000	上级设备容量受限
2503	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室13#变压器	10	800	上级设备容量受限
2504	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2505	淮阴区	幸福城9#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2506	淮阴区	幸福城9#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2507	淮阴区	15103公变（养鸡场）	10	400	上级设备容量受限
2508	淮阴区	北京如意1#配电所6#主变	10	800	上级设备容量受限
2509	淮阴区	H3375配变（大西18变）	10	400	本级设备容量受限
2510	淮阴区	天瑞府二期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2511	淮阴区	A8701教堂前公变主变	10	400	上级设备容量受限
2512	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2513	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室7#变压器	10	800	上级设备容量受限
2514	淮阴区	14550配变（联盟19变）	10	200	本级设备容量受限
2515	淮阴区	145103配变（高尚11变）	10	200	本级设备容量受限
2516	淮阴区	幸福城五期南美变	10	400	上级设备容量受限
2517	淮阴区	金润城御园1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2518	淮阴区	13533(包圩12变)	10	315	本级设备容量受限
2519	淮阴区	月亮湾东苑1-2#配电室9#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2520	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室 5号变	10	800	上级设备容量受限
2521	淮阴区	中熙凤凰城1号配电室 7号变	10	800	上级设备容量受限
2522	淮阴区	海通花园银座小区 （一期）开关站2#变	10	1000	本级设备容量受限
2523	淮阴区	供电局南公变	10	400	上级设备容量受限
2524	淮阴区	春风南岸花园二期1# 开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2525	淮阴区	B1102配变（迎宾小区 北）	10	400	上级设备容量受限
2526	淮阴区	双河40变1#变	10	400	上级设备容量受限
2527	淮阴区	天和豪庭二期1#开关 站5#主变	10	800	上级设备容量受限
2528	淮阴区	天和豪庭二期1#开关 站7#主变	10	800	上级设备容量受限
2529	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站 1号变	10	800	上级设备容量受限
2530	淮阴区	中熙凤凰城1号开关站 3号变	10	800	上级设备容量受限
2531	淮阴区	月亮湾东苑1-1#配电 室5#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2532	淮阴区	中熙凤凰城1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2533	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-2#配 电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2534	淮阴区	幸福城1#配电室2#主 变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2535	淮阴区	幸福城1#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2536	淮阴区	月亮湾东苑1#开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2537	淮阴区	天瑞府一期1-2#变电所#6变压器	10	800	上级设备容量受限
2538	淮阴区	辉煌家园2#配电房#6配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2539	淮阴区	幸福城2#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2540	淮阴区	幸福城2#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2541	淮阴区	春风南岸花园二期1#开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2542	淮阴区	B1901配变（营北双河村29#别墅B区变）	10	400	上级设备容量受限
2543	淮阴区	L4359配变（鞠集01变）	10	400	本级设备容量受限
2544	淮阴区	双河村38#变	10	630	上级设备容量受限
2545	淮阴区	高堰15345配变（双庄011变）	10	200	上级设备容量受限
2546	淮阴区	11327营开西二号公变	10	400	上级设备容量受限
2547	淮阴区	月亮湾东苑1-3#配电室11#变压器	10	800	上级设备容量受限
2548	淮阴区	幸福城4#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2549	淮阴区	幸福城4#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2550	淮阴区	L5040配变（陶营06变）	10	200	本级设备容量受限
2551	淮阴区	幸福城3#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2552	淮阴区	幸福城3#配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2553	淮阴区	12265配变（九房新区12变）	10	200	本级设备容量受限
2554	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2555	淮阴区	L2615配变（王营长安51变）	10	400	本级设备容量受限
2556	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房5#变压器	10	800	上级设备容量受限
2557	淮阴区	天瑞府一期1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2558	淮阴区	B5022配变（渔场05变）	10	400	本级设备容量受限
2559	淮阴区	新城悦隼2-2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2560	淮阴区	B1910配变（营北双河村31#官庄六组变）	10	400	上级设备容量受限
2561	淮阴区	天和豪庭二期1#配电房10号变压器	10	800	上级设备容量受限
2562	淮阴区	L2101配变（王营长安10变）	10	400	上级设备容量受限
2563	淮阴区	L5066配变（孙庵11变）	10	100	本级设备容量受限
2564	淮阴区	B1004配变（营北双河村33#安置区北变）	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2565	淮阴区	13515(吴集22变)	10	400	本级设备容量受限
2566	淮阴区	157075配变（吴城40变）	10	400	本级设备容量受限
2567	淮阴区	L1130配变(丁集43变)	10	400	本级设备容量受限
2568	淮阴区	樱花小区一期3#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
2569	淮阴区	开源珑城2-4配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2570	淮阴区	11412美变（南昌路幼儿园前）主变	10	630	上级设备容量受限
2571	淮阴区	淮涟小区1#配电室01变	10	800	上级设备容量受限
2572	淮阴区	欧蓓莎尚都汇1-3#配电室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2573	淮阴区	B1204营东小区东美变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2574	淮阴区	新城悦隼2-1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
2575	淮阴区	B1908配变（营北双河村28#中心村A区北	10	400	上级设备容量受限
2576	淮阴区	五洲龙湾1#配电房1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2577	淮阴区	五洲龙湾1#配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2578	淮阴区	永福华府小区1#配电室2#变	10	1000	上级设备容量受限
2579	淮阴区	A8001配变（母爱公园）1#变压器	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2580	淮阴区	凤凰台酒店1#箱变1# 变压器	10	630	上级设备容量受限
2581	淮阴区	11445配变（涧桥 17变）	10	400	本级设备容量受限
2582	淮阴区	186033银川路美街公 变	10	200	本级设备容量受限
2583	淮阴区	永福华府小区1#配电 室3#变	10	1000	上级设备容量受限
2584	淮阴区	双淮A9011配变（淮涟 7组14变）	10	200	上级设备容量受限
2585	淮阴区	黄河花园7地块1号箱 变	10	630	上级设备容量受限
2586	淮阴区	11462配变（李庄村07 变）	10	100	本级设备容量受限
2587	淮阴区	观澜名筑小区1#开关 站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2588	淮阴区	黄河花园11地块2号公 变	10	630	上级设备容量受限
2589	淮阴区	光辉乾城2#配电室2# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2590	淮阴区	吴集26变	10	400	本级设备容量受限
2591	淮阴区	光辉乾城2#配电室4# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2592	淮阴区	金润城御园1#开关站 3#变	10	800	上级设备容量受限
2593	淮阴区	新园29变	10	400	本级设备容量受限
2594	淮阴区	B1913配变（营北双河 村36#瑞林路变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2595	淮阴区	春风南岸2#开关站9# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2596	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1- 2#配电室11#变压器	10	800	上级设备容量受限
2597	淮阴区	L2701配变（王营沈渡 28变）	10	200	本级设备容量受限
2598	淮阴区	春风南岸2-2配电室 17#变压器	10	800	上级设备容量受限
2599	淮阴区	荣鑫花园3#变压器	10	800	上级设备容量受限
2600	淮阴区	荣鑫花园5#变压器	10	800	上级设备容量受限
2601	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2602	淮阴区	颐和花园2-1#配电室 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2603	淮阴区	金润城御园1-2配电房 10#变	10	800	上级设备容量受限
2604	淮阴区	春风南岸花园二期1# 开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2605	淮阴区	L2812公变（星光菜场 东）	10	400	上级设备容量受限
2606	淮阴区	新红绿蓝公变	10	400	上级设备容量受限
2607	淮阴区	春风南岸2#开关站10# 变压器	10	800	上级设备容量受限
2608	淮阴区	开源珑城2-3#配电房 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2609	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所 4#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2610	淮阴区	春风南岸花园二期2-1#配电室15#变压器	10	800	上级设备容量受限
2611	淮阴区	金润城御园1-2配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
2612	淮阴区	颐和花园4#配1#变压器	10	800	上级设备容量受限
2613	淮阴区	观澜名筑小区2#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2614	淮阴区	东城美居1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2615	淮阴区	颐和花园2-1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2616	淮阴区	营北悦城小区5#开关站4#干变	10	1000	上级设备容量受限
2617	淮阴区	营北悦城小区5#开关站2#干变	10	1000	上级设备容量受限
2618	淮阴区	营北悦城小区5#开关站1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2619	淮阴区	营北悦城小区5#开关站3#干变	10	1000	上级设备容量受限
2620	淮阴区	金辉天鹅湾2-2变电所2#变	10	800	上级设备容量受限
2621	淮阴区	颐和花园2#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2622	淮阴区	颐和花园1#配2#变	10	800	上级设备容量受限
2623	淮阴区	金辉天鹅湾2-3变电所2#变	10	630	上级设备容量受限
2624	淮阴区	X1204配变（佟洼10组08变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2625	淮阴区	开源珑城2-3#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2626	淮阴区	开源珑城2-2#配电房 4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2627	淮阴区	颐和花园1#配4#变	10	800	上级设备容量受限
2628	淮阴区	金辉天鹅湾2-1配电房 2#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2629	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 2#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2630	淮阴区	东城美居1#开关站2# 变压器	10	1000	上级设备容量受限
2631	淮阴区	金辉天鹅湾2#开关站 4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2632	淮阴区	B2013公变（黄河六地 块2#）	10	400	上级设备容量受限
2633	淮阴区	11240配变（新河 18变）	10	200	本级设备容量受限
2634	淮阴区	新城悦隼2-3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
2635	淮阴区	颐和花园2#配#2变压 器	10	800	上级设备容量受限
2636	淮阴区	B2015六地块北公变	10	500	上级设备容量受限
2637	淮阴区	双淮A9010配变（淮涟 6组06变）	10	400	上级设备容量受限
2638	淮阴区	L4349配变（汪庄 17变）	10	400	本级设备容量受限
2639	淮阴区	开源珑城2-1配电室#2 变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2640	淮阴区	A9406配变（营北双河村15#盐河小区2变）	10	400	上级设备容量受限
2641	淮阴区	A9405配变（营北双河村14#盐河小区1变）	10	400	上级设备容量受限
2642	淮阴区	颐和花园2#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2643	淮阴区	颐和花园3#配#1变	10	800	上级设备容量受限
2644	淮阴区	颐和花园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2645	淮阴区	11440配变(涧桥15变)	10	400	本级设备容量受限
2646	淮阴区	五洲龙湾2#配电房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2647	淮阴区	五洲龙湾2#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2648	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房8#变压器	10	800	上级设备容量受限
2649	淮阴区	L4259配变（程圩16变）	10	200	本级设备容量受限
2650	淮阴区	春风南岸2-2配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
2651	淮阴区	16150配变(农庄30台片)	10	400	本级设备容量受限
2652	淮阴区	孙庄2#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
2653	淮阴区	高堰15360配变（小桥10变）	10	200	上级设备容量受限
2654	淮阴区	B2107新街菜场2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2655	淮阴区	五洲龙湾开2#主变	10	800	上级设备容量受限
2656	淮阴区	五洲龙湾14#变压器	10	800	上级设备容量受限
2657	淮阴区	五洲龙湾12#变压器	10	800	上级设备容量受限
2658	淮阴区	樱花小区4#变电所7#主变	10	630	上级设备容量受限
2659	淮阴区	樱花小区4#变电所8#主变	10	630	上级设备容量受限
2660	淮阴区	高堰15334配变（淮丰12变）	10	400	上级设备容量受限
2661	淮阴区	B6739配变（渔场08变）	10	400	本级设备容量受限
2662	淮阴区	B7336配变（老场12变）	10	400	本级设备容量受限
2663	淮阴区	经典豪庭配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2664	淮阴区	16117配变(农庄08变)	10	400	本级设备容量受限
2665	淮阴区	国华御翠园2#变电所1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2666	淮阴区	国华御翠园2#变电所2#干变	10	1000	上级设备容量受限
2667	淮阴区	14403配变（李庵03变）	10	100	本级设备容量受限
2668	淮阴区	B6803（赵集04变）	10	400	本级设备容量受限
2669	淮阴区	L1102配变(丁集02台片)	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2670	淮阴区	张集村29变	10	400	本级设备容量受限
2671	淮阴区	高堰15313配变（陈集双庄09变）	10	200	上级设备容量受限
2672	淮阴区	春风南岸花园1-1#配电房7#变压器	10	800	上级设备容量受限
2673	淮阴区	锦阳花园二期3#箱变1#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2674	淮阴区	锦阳花园二期3#箱变2#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2675	淮阴区	锦阳花园二期4#箱变1#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2676	淮阴区	锦阳花园二期4#箱变2#配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2677	淮阴区	金辉天鹅湾#11变压器	10	800	上级设备容量受限
2678	淮阴区	金碧湖畔2#变电所4#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2679	淮阴区	金辉天鹅湾#7变压器	10	800	上级设备容量受限
2680	淮阴区	金辉天鹅湾#9变压器	10	800	上级设备容量受限
2681	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变#1变压器	10	1000	上级设备容量受限
2682	淮阴区	金辉天鹅湾1#中心变#3变压器	10	1000	上级设备容量受限
2683	淮阴区	邦德云鼎开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
2684	淮阴区	B1909配变（营北双河村02#大埧一组变）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2685	淮阴区	B6833（赵集15变）	10	400	本级设备容量受限
2686	淮阴区	金润城小区开关站1# 配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2687	淮阴区	金润城小区开关站2# 配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2688	淮阴区	金润城小区开关站3# 配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2689	淮阴区	金润城小区开关站4# 配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2690	淮阴区	B2120幸福街西公变	10	400	上级设备容量受限
2691	淮阴区	金润城小区1#配电室 5#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2692	淮阴区	金润城小区1#配电室 6#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2693	淮阴区	金润城小区2#配电室 7#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2694	淮阴区	金润城小区2#配电室 8#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2695	淮阴区	金润城小区2#配电室 9#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2696	淮阴区	金润城小区2#配电室 10#变压器	10	800	上级设备容量受限
2697	淮阴区	金润城小区3#配电室 11#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2698	淮阴区	金润城小区3#配电室 12#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2699	淮阴区	金润城小区3#配电室 13#变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2700	淮阴区	金润城小区3#配电室14#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2701	淮阴区	永福华府小区1#配电室4#变	10	1000	上级设备容量受限
2702	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-3#配电室15#变压器	10	800	上级设备容量受限
2703	淮阴区	104幸福城7#配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
2704	淮阴区	209幸福城7#配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限
2705	淮阴区	103幸福城7#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
2706	淮阴区	10kV幸福城6号配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
2707	淮阴区	210幸福城7#配电室1#变压器	10	630	上级设备容量受限
2708	淮阴区	10kV幸福城6号配电室1#变压器变压器	10	630	上级设备容量受限
2709	淮阴区	10kV幸福城6号配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限
2710	淮阴区	10kV幸福城6号配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
2711	淮阴区	高堰15318配变（陈集双庄15变）	10	200	上级设备容量受限
2712	淮阴区	11501配变（长庄01变）	10	400	本级设备容量受限
2713	淮阴区	B0306美变（金碧湖畔西）1#主变	10	630	本级设备容量受限
2714	淮阴区	L2806公变（星光菜场南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2715	淮阴区	高堰15376配变（张周08变）	10	200	上级设备容量受限
2716	淮阴区	16125配变(农庄19台片)	10	400	本级设备容量受限
2717	淮阴区	高堰15377配变（张周09变）	10	400	上级设备容量受限
2718	淮阴区	高堰15361配变（小桥11变）	10	400	上级设备容量受限
2719	淮阴区	金润城御园1-1配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
2720	淮阴区	L5010配变（李庄04变）	10	200	本级设备容量受限
2721	淮阴区	高堰15381配变（陈集双庄19变）	10	200	上级设备容量受限
2722	淮阴区	高堰15382配变（陈集双庄20变）	10	400	上级设备容量受限
2723	淮阴区	M16069配变（三元15变）	10	100	本级设备容量受限
2724	淮阴区	18905配变（振达西）	10	200	上级设备容量受限
2725	淮阴区	高堰15384配变（小桥14变）	10	400	上级设备容量受限
2726	淮阴区	张集村30变	10	400	本级设备容量受限
2727	淮阴区	双淮A9017配变（淮涟7组05台片）	10	400	上级设备容量受限
2728	淮阴区	双淮A9013配变（淮涟8组09变）	10	200	上级设备容量受限
2729	淮阴区	金润城御园1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2730	淮阴区	高堰15385配变（小桥15变）	10	200	上级设备容量受限
2731	淮阴区	高堰15386配变（淮丰21变）	10	200	上级设备容量受限
2732	淮阴区	观澜名筑小区2-1#配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2733	淮阴区	高堰15309配变（陈集双庄03变）	10	400	上级设备容量受限
2734	淮阴区	壹品城邦配电室2#变压器	10	400	上级设备容量受限
2735	淮阴区	高堰15375配变（张周07变）	10	200	上级设备容量受限
2736	淮阴区	B2019公变（东大街实小）	10	400	上级设备容量受限
2737	淮阴区	L4545配变（镇政府04变）	10	400	本级设备容量受限
2738	淮阴区	高堰15373配变（张周05变）	10	400	上级设备容量受限
2739	淮阴区	世纪华庭配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
2740	淮阴区	月亮湾桂花园西苑1-1#配电室7#变压器	10	800	上级设备容量受限
2741	淮阴区	X2220配变（佟洼1组21变）	10	400	上级设备容量受限
2742	淮阴区	世纪华庭配电室2#变压器	10	1000	上级设备容量受限
2743	淮阴区	L5116配变（文庵05变）	10	100	本级设备容量受限
2744	淮阴区	13010配变（王营越河02变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2745	淮阴区	11345配变（新兴06变 （陈阳4、5、6组）	10	200	本级设备容量受限
2746	淮阴区	11453配变（肖荡 06变）	10	200	本级设备容量受限
2747	淮阴区	瑞林广场小区5#干变	10	800	上级设备容量受限
2748	淮阴区	双淮A9020配变（淮涟 3、5组03台片）	10	400	上级设备容量受限
2749	淮阴区	双淮A9018配变（淮涟 中心村10台片）	10	200	上级设备容量受限
2750	淮阴区	双淮A9003配变（双坝 2组03变）	10	315	上级设备容量受限
2751	淮阴区	高堰15328配变（淮丰 06变）	10	400	上级设备容量受限
2752	淮阴区	高堰15353配变（小桥 03变）	10	400	上级设备容量受限
2753	淮阴区	L3101配变（王营长安 16变）	10	200	本级设备容量受限
2754	淮阴区	高堰15312配变（陈集 双庄08变）	10	160	上级设备容量受限
2755	淮阴区	M2658配变（街道 03变）	10	400	本级设备容量受限
2756	淮阴区	B6812（赵集28变）	10	400	本级设备容量受限
2757	淮阴区	H3434配变（金星村13 变）	10	100	本级设备容量受限
2758	淮阴区	L4353配变（渔西 10变）	10	200	本级设备容量受限
2759	淮阴区	11207配变（袁集村22 变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2760	淮阴区	双淮A9006配变（双坝1组09变）	10	400	上级设备容量受限
2761	淮阴区	16314配变（营北杨井村14#杨井B区南变）	10	200	本级设备容量受限
2762	淮阴区	13517(吴集10变)	10	400	本级设备容量受限
2763	淮阴区	天瑞府二期1-1变电所6#变压器	10	800	上级设备容量受限
2764	淮阴区	M4202配变（刘老庄夹树07变）	10	400	本级设备容量受限
2765	淮阴区	爱琴海3#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2766	淮阴区	爱琴海3#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
2767	淮阴区	爱琴海4#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
2768	淮阴区	爱琴海4#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2769	淮阴区	爱琴海6#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2770	淮阴区	爱琴海6#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2771	淮阴区	爱琴海5#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2772	淮阴区	爱琴海5#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
2773	淮阴区	德汇公馆1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2774	淮阴区	德汇公馆2#配电房5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2775	淮阴区	德汇公馆2#配电房7#主变	10	800	上级设备容量受限
2776	淮阴区	德汇公馆1#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
2777	淮阴区	双淮A9012配变（淮涟1组13变）	10	200	上级设备容量受限
2778	淮阴区	营北向阳小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2779	淮阴区	营北向阳小区1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2780	淮阴区	营北向阳小区1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2781	淮阴区	营北向阳小区2#配电房1#主变	10	1250	上级设备容量受限
2782	淮阴区	营北向阳小区3#配电房1#主变	10	1250	上级设备容量受限
2783	淮阴区	辉煌家园3#配电房8#主变	10	1000	上级设备容量受限
2784	淮阴区	高堰15322配变（高福01变）	10	200	上级设备容量受限
2785	淮阴区	高堰15311配变（陈集双庄06变）	10	200	上级设备容量受限
2786	淮阴区	瑞林国际中心开关站2#干变	10	800	上级设备容量受限
2787	淮阴区	瑞林国际1#配电房3#干变	10	800	上级设备容量受限
2788	淮阴区	X2234配变(临河4组06变)	10	315	上级设备容量受限
2789	淮阴区	L2821星六中公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2790	淮阴区	双淮A9022配变（淮涟1组07变）	10	200	上级设备容量受限
2791	淮阴区	中熙凤凰城2#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
2792	淮阴区	B1001配变（营北双河村25#安置区变）	10	400	上级设备容量受限
2793	淮阴区	高堰15307配变（陈集双庄01变）	10	200	上级设备容量受限
2794	淮阴区	11403配变（袁集村21变）	10	200	本级设备容量受限
2795	淮阴区	L2801公变（区委西宿舍）	10	200	上级设备容量受限
2796	淮阴区	营北御花园A区10#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2797	淮阴区	A9407配变（营北双河村16#盐河小区3变）	10	250	上级设备容量受限
2798	淮阴区	A9408配变（营北双河村17#盐河小区4变）	10	250	上级设备容量受限
2799	淮阴区	A9409配变（营北双河村18#盐河小区5变）	10	400	上级设备容量受限
2800	淮阴区	B1002配变（营北双河村11#安置区西变）	10	400	上级设备容量受限
2801	淮阴区	L2803公变（公德街）	10	400	上级设备容量受限
2802	淮阴区	L2804公变（星光蔬菜批发）	10	400	上级设备容量受限
2803	淮阴区	星光苑箱变主变	10	800	上级设备容量受限
2804	淮阴区	11430配变（高荡07变三尖7组东）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2805	淮阴区	L2805公变（星光村）	10	400	上级设备容量受限
2806	淮阴区	11326阳光东公变	10	315	上级设备容量受限
2807	淮阴区	11310阳光南公变	10	315	上级设备容量受限
2808	淮阴区	11311营开西公变	10	315	上级设备容量受限
2809	淮阴区	11312营开东公变	10	315	上级设备容量受限
2810	淮阴区	水利局箱变1#变	10	400	上级设备容量受限
2811	淮阴区	阳光小区1#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2812	淮阴区	阳光小区2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2813	淮阴区	17地块1#箱变主变	10	800	本级设备容量受限
2814	淮阴区	17地块2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
2815	淮阴区	17地块2#箱变2#主变	10	400	本级设备容量受限
2816	淮阴区	阳光小区3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2817	淮阴区	B2102公变（黄河11地块）	10	630	上级设备容量受限
2818	淮阴区	黄河12地块1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2819	淮阴区	黄河花园12地块2#箱变主变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2820	淮阴区	B2002公变（黄河9地块）	10	400	上级设备容量受限
2821	淮阴区	B2102幸福街公变	10	400	上级设备容量受限
2822	淮阴区	B2103实小东门公变	10	400	上级设备容量受限
2823	淮阴区	幸福苑1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2824	淮阴区	幸福苑2#箱变主变	10	800	上级设备容量受限
2825	淮阴区	B2104粮食局公变	10	400	上级设备容量受限
2826	淮阴区	B2106迎宾小区公变	10	630	上级设备容量受限
2827	淮阴区	盛祥苑箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
2828	淮阴区	盛祥苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2829	淮阴区	13367配变（王营沈渡04变）	10	200	本级设备容量受限
2830	淮阴区	B2005公变（前进南街）	10	200	上级设备容量受限
2831	淮阴区	B2008公变（王营综合厂）	10	400	上级设备容量受限
2832	淮阴区	B2006公变（黄河6地块）	10	400	上级设备容量受限
2833	淮阴区	B2007公变（曙光路）	10	400	上级设备容量受限
2834	淮阴区	世纪苑2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2835	淮阴区	世纪苑1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2836	淮阴区	B2009公变（东大街）	10	400	上级设备容量受限
2837	淮阴区	B2010公变（人事局前）	10	315	上级设备容量受限
2838	淮阴区	B2012前进小区公变	10	630	上级设备容量受限
2839	淮阴区	M1101配变（三树09变）	10	400	本级设备容量受限
2840	淮阴区	L4331配变（柿树园02变）	10	100	本级设备容量受限
2841	淮阴区	F1206配变（王营崔庄小区16变）	10	200	本级设备容量受限
2842	淮阴区	18317公变（营北6队）	10	400	本级设备容量受限
2843	淮阴区	X1312配变(王庄04变)	10	400	上级设备容量受限
2844	淮阴区	14151配变（跃进05变）	10	100	本级设备容量受限
2845	淮阴区	L3130配变（王营元东02变）	10	200	本级设备容量受限
2846	淮阴区	13917药厂东公变	10	400	上级设备容量受限
2847	淮阴区	13902水利站公变	10	200	上级设备容量受限
2848	淮阴区	12306配变（刘老庄01变）	10	200	本级设备容量受限
2849	淮阴区	L5001配变（河塘01变）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2850	淮阴区	黄河8地块箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2851	淮阴区	11539配变（肖荡05变 后肖1.2组）	10	100	本级设备容量受限
2852	淮阴区	翠景别墅01#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2853	淮阴区	M2139配变（新星 09变）	10	100	本级设备容量受限
2854	淮阴区	翠景别墅02#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2855	淮阴区	营北御花园A区1#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2856	淮阴区	营北御花园A区2#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2857	淮阴区	营北御花园A区3#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2858	淮阴区	营北御花园A区4#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2859	淮阴区	营北御花园A区5#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2860	淮阴区	营北御花园A区6#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2861	淮阴区	营北御花园A区7#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2862	淮阴区	营北御花园A区8#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2863	淮阴区	营北御花园A区9#箱变 1#主变	10	630	上级设备容量受限
2864	淮阴区	银河湾3#箱变2#主变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2865	淮阴区	L8110配变（古西13变）	10	200	本级设备容量受限
2866	淮阴区	豪景华庭2#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
2867	淮阴区	豪景华庭2#箱变2#主变	10	400	上级设备容量受限
2868	淮阴区	高堰15330配变（淮丰08变）	10	100	上级设备容量受限
2869	淮阴区	M1103配变（三树15变）	10	100	本级设备容量受限
2870	淮阴区	金都花园小区1#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2871	淮阴区	高堰15371配变（张周03变）	10	200	上级设备容量受限
2872	淮阴区	金都花园小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2873	淮阴区	益兴名人弯11#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2874	淮阴区	国华御锦园1#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2875	淮阴区	国华御锦园2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2876	淮阴区	国华御锦园3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2877	淮阴区	国华御锦园4#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2878	淮阴区	国华御锦园6#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2879	淮阴区	益兴名人弯2#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2880	淮阴区	益兴名人弯2#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2881	淮阴区	益兴名人弯3#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2882	淮阴区	益兴名人弯3#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2883	淮阴区	益兴名人弯4#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
2884	淮阴区	益兴名人湾5#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2885	淮阴区	益兴名人弯4#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2886	淮阴区	南洋花园二期1#箱变2#主变	10	315	本级设备容量受限
2887	淮阴区	益兴名人弯1#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2888	淮阴区	益兴名人弯1#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2889	淮阴区	益兴名人弯12#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2890	淮阴区	高堰15331配变（淮丰09变）	10	400	上级设备容量受限
2891	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2892	淮阴区	锦阳花园二期1#箱变1#主变	10	315	上级设备容量受限
2893	淮阴区	B0301配变（营东生活小区）	10	400	本级设备容量受限
2894	淮阴区	18901公变（珠江路东）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2895	淮阴区	府升1#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
2896	淮阴区	汇达花园1#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2897	淮阴区	汇达花园2#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
2898	淮阴区	汇达花园3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2899	淮阴区	汇达花园3#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2900	淮阴区	汇达花园4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2901	淮阴区	汇达花园4#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2902	淮阴区	汇达花园5#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
2903	淮阴区	汇达花园1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2904	淮阴区	汇达花园5#箱变2#主变	10	315	上级设备容量受限
2905	淮阴区	金都花园中心变2#干变	10	1250	上级设备容量受限
2906	淮阴区	营北国际农贸商城3#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
2907	淮阴区	汇达花园6#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
2908	淮阴区	汇达花园7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2909	淮阴区	汇达花园6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2910	淮阴区	汇达花园7#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
2911	淮阴区	15620配变（旧县10变）	10	100	本级设备容量受限
2912	淮阴区	高堰15362配变（小桥12变）	10	400	上级设备容量受限
2913	淮阴区	高堰15319配变（陈集双庄16变）	10	400	上级设备容量受限
2914	淮阴区	13016配变（王营越河14变）	10	125	本级设备容量受限
2915	淮阴区	12309配变（刘老庄08变）	10	100	本级设备容量受限
2916	淮阴区	L4543配变（镇政府02变）	10	400	本级设备容量受限
2917	淮阴区	L4223配变（韩圩18变）	10	100	本级设备容量受限
2918	淮阴区	L8512配变（洪北03变）	10	100	本级设备容量受限
2919	淮阴区	H1302配变（大兴08变）	10	100	本级设备容量受限
2920	淮阴区	L4340配变（汪庄07变）	10	100	本级设备容量受限
2921	淮阴区	金碧湖畔2#干变	10	1000	上级设备容量受限
2922	淮阴区	益兴名人湾中心变1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2923	淮阴区	B2011公变（人事局北）	10	400	上级设备容量受限
2924	淮阴区	北京如意2#配电所7#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2925	淮阴区	北京如意2#配电所9#主变	10	800	上级设备容量受限
2926	淮阴区	北京如意中心变2#主变	10	800	上级设备容量受限
2927	淮阴区	北京如意中心变4#主变	10	800	上级设备容量受限
2928	淮阴区	L4229配变（韩圩26变）	10	100	本级设备容量受限
2929	淮阴区	双淮A9019配变（淮涟3组02台片）	10	400	上级设备容量受限
2930	淮阴区	F1203配变（王营崔庄19变）	10	200	本级设备容量受限
2931	淮阴区	C9115配变（韩庄07变）	10	200	本级设备容量受限
2932	淮阴区	18409公变（工会）	10	315	本级设备容量受限
2933	淮阴区	高堰15326配变（淮丰04变）	10	400	上级设备容量受限
2934	淮阴区	16218（高埝06变）	10	200	本级设备容量受限
2935	淮阴区	11308配变（镇北03变）	10	200	本级设备容量受限
2936	淮阴区	高堰15364配变（窑厂01变）	10	400	上级设备容量受限
2937	淮阴区	B6823（赵集03变）	10	400	本级设备容量受限
2938	淮阴区	B6830（赵集12变）	10	200	本级设备容量受限
2939	淮阴区	13909水厂宿舍东公变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2940	淮阴区	13903星光小区公变	10	400	上级设备容量受限
2941	淮阴区	11541配变（鑫园17变）	10	200	本级设备容量受限
2942	淮阴区	13906营西王杨路公变	10	250	上级设备容量受限
2943	淮阴区	13910营西区委西宿舍门前公变	10	400	上级设备容量受限
2944	淮阴区	L2601配变（王营李庄01变）	10	200	本级设备容量受限
2945	淮阴区	通胜花园1#箱变主变	10	800	本级设备容量受限
2946	淮阴区	高堰15369配变（张周01变）	10	200	上级设备容量受限
2947	淮阴区	B1911配变（营北双河村05#官庄六组西变）	10	315	上级设备容量受限
2948	淮阴区	F3127公变（电信西）	10	315	本级设备容量受限
2949	淮阴区	A9402配变（营北双河村13#官庄六组东变）	10	400	上级设备容量受限
2950	淮阴区	11314配变（徐溜09变）	10	400	本级设备容量受限
2951	淮阴区	M42011配变（刘皮10变）	10	200	本级设备容量受限
2952	淮阴区	高堰15329配变（淮丰07变）	10	160	上级设备容量受限
2953	淮阴区	11111配变（刘河07变）	10	200	本级设备容量受限
2954	淮阴区	14477配变（磨盘04变）	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2955	淮阴区	F1209配变（王营崔庄14变）	10	200	本级设备容量受限
2956	淮阴区	11107配变（刘河03变）	10	100	本级设备容量受限
2957	淮阴区	11415配变（双河）	10	400	上级设备容量受限
2958	淮阴区	18903公变（沈阳路）	10	200	上级设备容量受限
2959	淮阴区	B1904配变（营北双河村07#中心村南西变）	10	400	上级设备容量受限
2960	淮阴区	B1903配变（营北双河村06#中心村南东变）	10	315	上级设备容量受限
2961	淮阴区	B1905配变（营北双河村08#中心村北东变）	10	630	上级设备容量受限
2962	淮阴区	B1906配变（营北双河村09#中心村北西变）	10	400	上级设备容量受限
2963	淮阴区	L9101公变(珠江路)	10	200	本级设备容量受限
2964	淮阴区	13911建安宿舍公变	10	400	上级设备容量受限
2965	淮阴区	13913药厂西公变	10	315	上级设备容量受限
2966	淮阴区	13916燃料西宿舍公变	10	400	上级设备容量受限
2967	淮阴区	13918王营镇宿舍公变	10	315	上级设备容量受限
2968	淮阴区	187承德路路灯	10	400	上级设备容量受限
2969	淮阴区	18501配变（王营房地产）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2970	淮阴区	14596配变（树西05变）	10	400	本级设备容量受限
2971	淮阴区	高堰15357配变（小桥07变）	10	400	上级设备容量受限
2972	淮阴区	双淮A9016配变（淮涟6组12台片）	10	200	上级设备容量受限
2973	淮阴区	双淮A9007配变（双坝2组08变）	10	200	上级设备容量受限
2974	淮阴区	多瑙河二期3#箱变2#主变	10	400	本级设备容量受限
2975	淮阴区	13368配变（淮西07变04分）	10	100	本级设备容量受限
2976	淮阴区	高堰15343配变（乔庄06变）	10	200	上级设备容量受限
2977	淮阴区	B1003配变（营北双河村12#安置区东变）	10	400	上级设备容量受限
2978	淮阴区	B6724配变（河头村05变）	10	200	本级设备容量受限
2979	淮阴区	11259配变（新桥4组03台片）	10	400	本级设备容量受限
2980	淮阴区	B8041配变（兴旺村05变）	10	160	本级设备容量受限
2981	淮阴区	国信世家中心1#变	10	800	上级设备容量受限
2982	淮阴区	国信世家中心2#变	10	800	上级设备容量受限
2983	淮阴区	12235配变（九房村10变）	10	400	本级设备容量受限
2984	淮阴区	郑湾村10变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
2985	淮阴区	L8147配变(友谊03台片)	10	100	本级设备容量受限
2986	淮阴区	11227配变（顾庄09变）	10	200	本级设备容量受限
2987	淮阴区	11427配变（干庄村02变）	10	400	本级设备容量受限
2988	淮阴区	13347配变（王营越河07变）	10	100	本级设备容量受限
2989	淮阴区	11209配变（老郑10变）	10	100	本级设备容量受限
2990	淮阴区	16443配变（娘庄08变）	10	200	本级设备容量受限
2991	淮阴区	孙圩村08变	10	200	本级设备容量受限
2992	淮阴区	辉煌家园1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
2993	淮阴区	12222配变（银猫村10变）	10	400	本级设备容量受限
2994	淮阴区	国华御锦园中心变1#干变	10	1000	上级设备容量受限
2995	淮阴区	国华御锦园中心变2#干变	10	1000	上级设备容量受限
2996	淮阴区	辉煌家园开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2997	淮阴区	L4520配变（老街南03变）	10	100	本级设备容量受限
2998	淮阴区	樱花小区5#配电房11#主变	10	630	上级设备容量受限
2999	淮阴区	樱花小区5#配电房9#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3000	淮阴区	11220配变（三杨4、10组03变）	10	400	本级设备容量受限
3001	淮阴区	151沈阳路路灯	10	400	上级设备容量受限
3002	淮阴区	苏北市场商住楼2#主变	10	400	本级设备容量受限
3003	淮阴区	国华御翠园5#箱变主变	10	315	上级设备容量受限
3004	淮阴区	国华御翠园2#箱变主变	10	315	上级设备容量受限
3005	淮阴区	国华御翠园4#箱变1#主变	10	315	本级设备容量受限
3006	淮阴区	国华御翠园中心变1#干变	10	1000	上级设备容量受限
3007	淮阴区	11421配变（辣树村11变）	10	200	本级设备容量受限
3008	淮阴区	樱花小区四期5#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
3009	淮阴区	H1226配变（张集村13变）	10	400	本级设备容量受限
3010	淮阴区	国华御翠园中心变3#干变	10	1000	上级设备容量受限
3011	淮阴区	15615配变（玉坝05变）	10	400	本级设备容量受限
3012	淮阴区	F1601配变（王营供电所公变）	10	400	本级设备容量受限
3013	淮阴区	高堰15301配变（陈集-21变）	10	100	上级设备容量受限
3014	淮阴区	11206配变（袁集村20变）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3015	淮阴区	高堰15359配变（小桥09变）	10	400	上级设备容量受限
3016	淮阴区	高堰15358配变（小桥08变）	10	400	上级设备容量受限
3017	淮阴区	H1215配变（玉尧村19变）	10	400	本级设备容量受限
3018	淮阴区	H3301配变（大西01变）	10	200	本级设备容量受限
3019	淮阴区	双淮A9004配变（双坝3组05变）	10	200	上级设备容量受限
3020	淮阴区	高堰15305配变（陈集高福08变）	10	200	上级设备容量受限
3021	淮阴区	双淮A9023配变（淮涟9组04变）	10	200	上级设备容量受限
3022	淮阴区	L5210配变（六里13变）	10	100	本级设备容量受限
3023	淮阴区	高堰15321配变（陈集孙庄04变）	10	200	上级设备容量受限
3024	淮阴区	M3103配变（杨庄02变）	10	100	本级设备容量受限
3025	淮阴区	双淮A9009配变（双坝1组01台片）	10	400	上级设备容量受限
3026	淮阴区	黄河花园七地块箱变主变	10	400	上级设备容量受限
3027	淮阴区	11316阳光南二号公变	10	400	上级设备容量受限
3028	淮阴区	18802配变（营北左庄村03#左庄小区2变）	10	200	本级设备容量受限
3029	淮阴区	18201公变（文明路西）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3030	淮阴区	张集村10变	10	400	本级设备容量受限
3031	淮阴区	16201（陈集孙庄村01变）	10	100	本级设备容量受限
3032	淮阴区	X2203配变（佟洼中心村12变）	10	200	本级设备容量受限
3033	淮阴区	L7516配变（蒋桥04变）	10	200	本级设备容量受限
3034	淮阴区	B6716配变（韩桥村04变）	10	400	本级设备容量受限
3035	淮阴区	L4502配变（东街02变）	10	400	本级设备容量受限
3036	淮阴区	L7518配变（蒋桥06变）	10	100	本级设备容量受限
3037	淮阴区	13333配变（王营盐闸04变）	10	200	本级设备容量受限
3038	涟水	城区军民中心村E区4号东台区	10	630	本级设备容量受限
3039	涟水	时码李圩五队南台片	10	100	本级设备容量受限
3040	涟水	李集支河翟庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
3041	涟水	高沟左霞彩变	10	200	本级设备容量受限
3042	涟水	余圩杨庙南变	10	100	本级设备容量受限
3043	涟水	大东街东配变	10	200	本级设备容量受限
3044	涟水	蒋庵悦来村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3045	涟水	余圩汪陈变	10	100	本级设备容量受限
3046	涟水	高沟计生办变	10	400	本级设备容量受限
3047	涟水	高沟东环路变	10	400	本级设备容量受限
3048	涟水	朱码新东村周小圩台区	10	100	本级设备容量受限
3049	涟水	南禄_赵王王庄变	10	100	本级设备容量受限
3050	涟水	南集长浦东陈变	10	100	本级设备容量受限
3051	涟水	南禄_三齐范庄变	10	100	本级设备容量受限
3052	涟水	南禄_徐圩一组变	10	100	本级设备容量受限
3053	涟水	徐集老变电所变	10	100	本级设备容量受限
3054	涟水	杨口粮管所变	10	100	本级设备容量受限
3055	涟水	城区涟城永兴上御5#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
3056	涟水	城区涟城永兴上御6#箱1#变	10	500	上级设备容量受限
3057	涟水	城区清华园4号箱变-东台区	10	500	本级设备容量受限
3058	涟水	岔庙公用变1#	10	400	本级设备容量受限
3059	涟水	城区军民安置小区1#变(南)	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3060	涟水	军民安置小区1#变（北）	10	500	上级设备容量受限
3061	涟水	城区军民安置小区2#北配变001	10	500	上级设备容量受限
3062	涟水	城区军民安置小区2#南配变002	10	500	上级设备容量受限
3063	涟水	城区军民安置小区D区3#箱变北变	10	500	上级设备容量受限
3064	涟水	城区军民安置小区D区4#北配变	10	500	本级设备容量受限
3065	涟水	杨口农科站工业区变	10	400	本级设备容量受限
3066	涟水	红窑延寿村部	10	100	本级设备容量受限
3067	涟水	杨口农科站一组变	10	200	本级设备容量受限
3068	涟水	前进丁口丁西北变	10	100	本级设备容量受限
3069	涟水	浦西福地1-1配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
3070	涟水	朱码余庄村配变	10	100	本级设备容量受限
3071	涟水	陈师条河配变	10	400	本级设备容量受限
3072	涟水	涟水高铁站充电桩	10	500	本级设备容量受限
3073	涟水	万郡1-1配电室6#变压器	10	800	上级设备容量受限
3074	涟水	中央城小区（二期）4#配电室22#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3075	涟水	黄营周王一队变	10	100	本级设备容量受限
3076	涟水	城区剑桥印象小区1# 开关站2#间隔2#配电	10	630	上级设备容量受限
3077	涟水	城区香缇花苑1#配电 房4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3078	涟水	朱码张杨村赵庄电站 配变	10	100	本级设备容量受限
3079	涟水	朱码张杨树林2号配变	10	100	本级设备容量受限
3080	涟水	朱码花园何庄2#配变	10	100	本级设备容量受限
3081	涟水	城区军民中心村2号配 电房2#变压器	10	800	本级设备容量受限
3082	涟水	时码姜圩河南台片	10	400	本级设备容量受限
3083	涟水	高沟交易所变	10	400	本级设备容量受限
3084	涟水	高沟酱醋厂变	10	400	本级设备容量受限
3085	涟水	城区涟城度假村变	10	200	上级设备容量受限
3086	涟水	城区新庄变	10	100	上级设备容量受限
3087	涟水	保滩王渡十二组配变	10	100	本级设备容量受限
3088	涟水	唐集胡缪一队	10	100	本级设备容量受限
3089	涟水	保滩保滩街东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3090	涟水	保滩曹港三组配变	10	200	本级设备容量受限
3091	涟水	陈师蒋庵头堡一组变	10	100	本级设备容量受限
3092	涟水	涟城牌坊医院变	10	400	本级设备容量受限
3093	涟水	花园张庄台片	10	100	本级设备容量受限
3094	涟水	街南谈圩台片	10	100	本级设备容量受限
3095	涟水	胡集街南台片	10	200	本级设备容量受限
3096	涟水	陈师药材场部配变	10	200	本级设备容量受限
3097	涟水	胡集公用西台片	10	200	本级设备容量受限
3098	涟水	姜垛村部台片	10	100	本级设备容量受限
3099	涟水	张圩嵇东台片	10	100	本级设备容量受限
3100	涟水	朱码镇政府配变	10	500	本级设备容量受限
3101	涟水	蒋庵骆庄六组变	10	100	本级设备容量受限
3102	涟水	岔庙工业园区2#	10	160	本级设备容量受限
3103	涟水	徐集王湾李庄变	10	100	本级设备容量受限
3104	涟水	徐集安元薛庄变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3105	涟水	徐集王湾周龙单变	10	100	本级设备容量受限
3106	涟水	徐集红旗周庄变	10	100	本级设备容量受限
3107	涟水	徐集林场后庄变	10	100	本级设备容量受限
3108	涟水	保滩涟淮中心村9号配变	10	200	本级设备容量受限
3109	涟水	涟城夹板庄南变	10	100	本级设备容量受限
3110	涟水	高沟工业区1#变	10	400	本级设备容量受限
3111	涟水	城区军民中心村B区18号南台区	10	500	本级设备容量受限
3112	涟水	杨口九里5#配变	10	100	本级设备容量受限
3113	涟水	城区军民中心村B区18号北台区	10	500	本级设备容量受限
3114	涟水	城区军民中心村B区15号台区	10	500	本级设备容量受限
3115	涟水	城区军民中心村B区14号台区	10	500	本级设备容量受限
3116	涟水	李集殷庄洪庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
3117	涟水	朱码花园村彭庄台区	10	100	本级设备容量受限
3118	涟水	保滩王渡五组配变	10	400	上级设备容量受限
3119	涟水	五港港东金庄柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3120	涟水	黄营曹墩二队变	10	100	本级设备容量受限
3121	涟水	城区中恒国际D区1号箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3122	涟水	唐集丰河刘队	10	200	本级设备容量受限
3123	涟水	石湖葡萄台片	10	400	本级设备容量受限
3124	涟水	唐集六舍一队新增变	10	100	本级设备容量受限
3125	涟水	唐集丰华四队变	10	100	本级设备容量受限
3126	涟水	聚宝庄园2号配变	10	400	上级设备容量受限
3127	涟水	黄营卢徐草场变	10	200	本级设备容量受限
3128	涟水	金宝新苑（二区）1#开关站2#变压器	10	1000	上级设备容量受限
3129	涟水	剑桥印象小区2#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
3130	涟水	仁和府邸二期1号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
3131	涟水	城区白鹭花园2#变1#	10	800	上级设备容量受限
3132	涟水	中央城小区（二期）1号配电室8#变压器	10	800	上级设备容量受限
3133	涟水	城区荣马花苑开关站1#间隔1#配变	10	800	上级设备容量受限
3134	涟水	城区南园	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3135	涟水	城区南园东	10	315	上级设备容量受限
3136	涟水	城区淤黄村	10	315	本级设备容量受限
3137	涟水	绿洲花苑2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3138	涟水	城区绿洲花苑4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3139	涟水	城区名流花园1#	10	1250	上级设备容量受限
3140	涟水	实验小学中山路校区	10	400	本级设备容量受限
3141	涟水	城区无线电厂	10	315	本级设备容量受限
3142	涟水	城区绿洲花苑5#变压器	10	800	上级设备容量受限
3143	涟水	城区金三角	10	500	本级设备容量受限
3144	涟水	城区桃园小区	10	630	上级设备容量受限
3145	涟水	城区淮浦小区1#	10	800	上级设备容量受限
3146	涟水	城区淮浦小区2#	10	630	上级设备容量受限
3147	涟水	城区财政局箱变	10	315	上级设备容量受限
3148	涟水	城区湖滨小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3149	涟水	城区湖滨小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3150	涟水	中央城小区（二期）1号配电室5#变压器	10	800	上级设备容量受限
3151	涟水	浦西福地2#开关站9#变	10	800	上级设备容量受限
3152	涟水	渠东产业园2#台片	10	200	本级设备容量受限
3153	涟水	桃园小区西区2号箱变压器	10	630	上级设备容量受限
3154	涟水	城区天下景城1#欧变（南）	10	500	上级设备容量受限
3155	涟水	城区天下景城1#欧变（北）	10	500	上级设备容量受限
3156	涟水	城区天下景城2#欧变（南）	10	500	上级设备容量受限
3157	涟水	李集笄巷汪杨南柱上变	10	100	本级设备容量受限
3158	涟水	成集任庄配变	10	100	本级设备容量受限
3159	涟水	李集支河朱庄柱上变	10	200	本级设备容量受限
3160	涟水	前进马圩河南变	10	100	本级设备容量受限
3161	涟水	麻垛王码相庄	10	100	本级设备容量受限
3162	涟水	大东街东北配变	10	200	本级设备容量受限
3163	涟水	李集殷庄周洪2号柱上变	10	200	本级设备容量受限
3164	涟水	朱码王二庄创业园3号台区	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3165	涟水	朱码王二庄中心村台区	10	100	本级设备容量受限
3166	涟水	保滩王渡一组配变	10	200	上级设备容量受限
3167	涟水	保滩王渡五四组配变	10	160	上级设备容量受限
3168	涟水	朱码文俊村文俊组北台区	10	100	本级设备容量受限
3169	涟水	北集工业区变	10	400	本级设备容量受限
3170	涟水	李集殷庄唐庄柱上变	10	400	本级设备容量受限
3171	涟水	城区仁和福邸4#欧变 高压间隔1配电变压器	10	500	上级设备容量受限
3172	涟水	城区仁和福邸4#欧变 高压间隔1配电变压器	10	500	上级设备容量受限
3173	涟水	保滩王渡六组配变	10	200	上级设备容量受限
3174	涟水	岔庙平河祁吴南	10	200	本级设备容量受限
3175	涟水	中央城小区（二期）2 号开关站13#变压器	10	800	上级设备容量受限
3176	涟水	聚宝庄园3号配变	10	200	上级设备容量受限
3177	涟水	城区首府国际地下配 电室4#变压器	10	500	上级设备容量受限
3178	涟水	城区医药公司商住楼 135003001	10	400	上级设备容量受限
3179	涟水	成集梨园配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3180	涟水	城区涟城永兴上御3#箱2#变	10	500	上级设备容量受限
3181	涟水	李集嵇陆查王柱上变	10	400	本级设备容量受限
3182	涟水	涟城工业集中区7号箱2号变	10	400	本级设备容量受限
3183	涟水	时码白果十队台片	10	100	本级设备容量受限
3184	涟水	李集支河高王柱上变	10	400	本级设备容量受限
3185	涟水	成集后荡郑庄配变	10	100	本级设备容量受限
3186	涟水	城区仁和福邸5#欧变011	10	630	上级设备容量受限
3187	涟水	城区仁和福邸5#欧变012	10	630	上级设备容量受限
3188	涟水	城区仁和福邸6#欧变配电变压器001	10	630	上级设备容量受限
3189	涟水	城区仁和福邸6#欧变配电变压器002	10	630	上级设备容量受限
3190	涟水	城区仁和福邸3#欧变001	10	630	上级设备容量受限
3191	涟水	城区状元府4#欧变北侧变压器	10	500	上级设备容量受限
3192	涟水	梁岔金码八队变	10	400	本级设备容量受限
3193	涟水	北集沈荡小后变	10	100	本级设备容量受限
3194	涟水	方渡谭东韩庄变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3195	涟水	高沟胡窑程庄	10	200	本级设备容量受限
3196	涟水	梁岔大庄季王变	10	100	本级设备容量受限
3197	涟水	浦西福地2-1#配电室 11#变	10	800	上级设备容量受限
3198	涟水	岔庙公用10#变	10	200	本级设备容量受限
3199	涟水	徐集四清圩东变	10	200	本级设备容量受限
3200	涟水	城区名流花园2#配电 室001	10	1250	上级设备容量受限
3201	涟水	方渡罗冲曾庄南变	10	100	本级设备容量受限
3202	涟水	蒋庵大桥合心南变	10	200	本级设备容量受限
3203	涟水	万郡1号开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
3204	涟水	中央城小区（二期）2 号配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
3205	涟水	方渡南六西条河变	10	200	本级设备容量受限
3206	涟水	浦西福地1#开关站1# 变	10	800	上级设备容量受限
3207	涟水	黄营大飞九队变	10	200	本级设备容量受限
3208	涟水	唐集河口宋庄	10	200	本级设备容量受限
3209	涟水	城区工艺美术厂箱变 （烈士陵园）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3210	涟水	方渡桥头北变	10	315	本级设备容量受限
3211	涟水	蒋庵大桥李邵变	10	200	本级设备容量受限
3212	涟水	朱码潘刘中心村西配 变	10	100	本级设备容量受限
3213	涟水	城区领秀花都小区5# 配电室20#变压器	10	800	本级设备容量受限
3214	涟水	城区城市花园小区2# 配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
3215	涟水	城区城市花园小区2# 配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
3216	涟水	城区军民中心村B区20 号台区	10	500	本级设备容量受限
3217	涟水	灰墩陈沟村3#柱上变	10	100	本级设备容量受限
3218	涟水	杨口办事处变	10	200	本级设备容量受限
3219	涟水	灰墩墩北小区6号柱上 变	10	100	本级设备容量受限
3220	涟水	朱码孙徐村收购站台 区	10	100	本级设备容量受限
3221	涟水	蒋庵悦来汪东2#变	10	100	本级设备容量受限
3222	涟水	保滩荣御华府小区箱 变	10	630	上级设备容量受限
3223	涟水	岔庙漩桥村部南变	10	100	本级设备容量受限
3224	涟水	余圩伯胜小区	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3225	涟水	城区剑桥印象小区1#开关站2#间隔4#配电	10	800	上级设备容量受限
3226	涟水	剑桥印象小区2#开关站2#间隔6#配电变压	10	800	上级设备容量受限
3227	涟水	剑桥印象小区2#开关站2#间隔8#配电变压	10	800	上级设备容量受限
3228	涟水	剑桥印象小区3#配电室18#变压器	10	800	上级设备容量受限
3229	涟水	城区状元府1#欧变001配电变压器2	10	800	上级设备容量受限
3230	涟水	剑桥印象小区3#配电室20#变压器	10	800	上级设备容量受限
3231	涟水	中央城小区（二期）2号配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
3232	涟水	方渡东三河东变	10	100	本级设备容量受限
3233	涟水	成集油坊村配变	10	200	本级设备容量受限
3234	涟水	大东供电所配变	10	400	本级设备容量受限
3235	涟水	刘桥四队南台片	10	100	本级设备容量受限
3236	涟水	高沟直属朱庄2#变	10	200	本级设备容量受限
3237	涟水	梁岔公用10#变	10	400	本级设备容量受限
3238	涟水	时码马老村部台片	10	100	本级设备容量受限
3239	涟水	张圩后陈北台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3240	涟水	高沟三口赵庄2号	10	200	本级设备容量受限
3241	涟水	高沟计划办新增台片	10	200	本级设备容量受限
3242	涟水	麻垛李庄北变	10	200	本级设备容量受限
3243	涟水	麻垛神龙桥变	10	200	本级设备容量受限
3244	涟水	朱码工业集中区中配变	10	400	本级设备容量受限
3245	涟水	麻垛春华一队前	10	100	本级设备容量受限
3246	涟水	杨口扁担八组东变	10	100	本级设备容量受限
3247	涟水	黄营小朱庄西变	10	400	本级设备容量受限
3248	涟水	碧桂园小区2#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3249	涟水	碧桂园小区1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3250	涟水	碧桂园小区2#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
3251	涟水	浦西福地1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
3252	涟水	保滩洪荡四组3#配变	10	100	本级设备容量受限
3253	涟水	大东陈庄工业园区北2#配变	10	400	本级设备容量受限
3254	涟水	保滩新天地小区箱式变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3255	涟水	城区状元府3#欧变2#变	10	500	上级设备容量受限
3256	涟水	城区状元府3#欧变1#变	10	500	上级设备容量受限
3257	涟水	城区银河湾1#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
3258	涟水	城区银河湾2#箱变1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
3259	涟水	城区银河湾3#箱变1#变压器	10	400	上级设备容量受限
3260	涟水	保滩街西3号配变	10	200	上级设备容量受限
3261	涟水	万郡1号开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
3262	涟水	高沟东环中路变1	10	630	本级设备容量受限
3263	涟水	杨口大元七组台片	10	100	本级设备容量受限
3264	涟水	城区状元府1#配电室1#电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3265	涟水	城区状元府1#配电室2#电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3266	涟水	城区温州商城4#变（消防专）	10	500	上级设备容量受限
3267	涟水	城区军民中心村A区13号北台区	10	500	本级设备容量受限
3268	涟水	城区状元府小区配电室北配变001005	10	1000	上级设备容量受限
3269	涟水	城区状元府. 配电室03	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3270	涟水	城区状元府. 配电室04	10	1000	上级设备容量受限
3271	涟水	杨口中学变	10	200	本级设备容量受限
3272	涟水	仁和府邸二期2号箱变 4#变	10	630	上级设备容量受限
3273	涟水	麻垛春华一队	10	100	本级设备容量受限
3274	涟水	岔庙百子北岭变	10	100	本级设备容量受限
3275	涟水	红窑镇政府台区变压器	10	500	本级设备容量受限
3276	涟水	朱码谈陈村贾庄2号变	10	400	本级设备容量受限
3277	涟水	仁和府邸二期2号箱变 3#变	10	630	上级设备容量受限
3278	涟水	朱码新港物流园1号南 台区	10	400	本级设备容量受限
3279	涟水	荣马花苑1#配电室1# 间隔3#配变	10	800	上级设备容量受限
3280	涟水	城区向阳幼儿园配电 变压器	10	630	本级设备容量受限
3281	涟水	剑桥印象小区2#配电 室14#变压器	10	800	上级设备容量受限
3282	涟水	麻垛左庄二队	10	100	本级设备容量受限
3283	涟水	涟城东方红府南区2号 配电室2号变	10	800	本级设备容量受限
3284	涟水	浅集金庄北台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3285	涟水	南集姚湾三组变	10	100	本级设备容量受限
3286	涟水	城区荣马花苑2#配电室5#配变	10	800	上级设备容量受限
3287	涟水	中央城小区（二期）1号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3288	涟水	剑桥印象小区1#配电室9#变压器	10	800	上级设备容量受限
3289	涟水	保滩街东客运变	10	400	上级设备容量受限
3290	涟水	成集公用西2#配变	10	400	本级设备容量受限
3291	涟水	方渡韩鲁罗巷东变	10	100	本级设备容量受限
3292	涟水	蒋庵空港小区1#箱变01#变	10	630	本级设备容量受限
3293	涟水	城区水岸城邦1#欧变01	10	630	上级设备容量受限
3294	涟水	城区水岸城邦1#欧变02	10	630	上级设备容量受限
3295	涟水	城区水岸城邦2#欧变01	10	400	上级设备容量受限
3296	涟水	城区水岸城邦3#欧变01	10	400	上级设备容量受限
3297	涟水	城区水岸城邦3#欧变02	10	400	上级设备容量受限
3298	涟水	城区荣马花苑4#配电室16#变压器	10	800	上级设备容量受限
3299	涟水	朱码磷肥厂北配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3300	涟水	城区中恒国际A区3#欧变01	10	315	上级设备容量受限
3301	涟水	城区中恒国际A区3#欧变02	10	315	上级设备容量受限
3302	涟水	保滩肖渡二组配变	10	200	本级设备容量受限
3303	涟水	城区中恒国际D区4#欧变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3304	涟水	保滩缺口中心村1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3305	涟水	保滩旺保花园箱变	10	630	上级设备容量受限
3306	涟水	李集嵇中9号柱上变	10	200	本级设备容量受限
3307	涟水	城区五岛湖公馆小区开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3308	涟水	城区五岛湖公馆小区开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3309	涟水	五港桥荡陈庄南柱上变	10	100	本级设备容量受限
3310	涟水	余圩永锋小区4#变	10	200	本级设备容量受限
3311	涟水	高沟许庄北小区	10	400	本级设备容量受限
3312	涟水	高沟东方花园3号变	10	400	本级设备容量受限
3313	涟水	保滩新天地小区2#箱式变	10	630	上级设备容量受限
3314	涟水	中央城小区（二期）4#配电室19#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3315	涟水	方渡韩鲁前罗南变	10	100	本级设备容量受限
3316	涟水	保滩王渡六组东2#配变	10	400	上级设备容量受限
3317	涟水	保滩王渡六组北配变	10	400	上级设备容量受限
3318	涟水	城区香缇花苑1#配电房2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3319	涟水	高沟七里五队2号变	10	100	本级设备容量受限
3320	涟水	南集工业园区变	10	400	本级设备容量受限
3321	涟水	小埝路南台片	10	400	本级设备容量受限
3322	涟水	保滩十堡冯庄配变	10	200	本级设备容量受限
3323	涟水	城区状元府5#欧变003	10	500	上级设备容量受限
3324	涟水	城区状元府5#欧变004	10	500	上级设备容量受限
3325	涟水	小埝新庄台片	10	100	本级设备容量受限
3326	涟水	梁岔四队变	10	100	本级设备容量受限
3327	涟水	剑桥印象小区1#配电室10#变压器	10	800	上级设备容量受限
3328	涟水	胡谢后胡台片	10	100	本级设备容量受限
3329	涟水	岔庙龚庄西变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3330	涟水	城区五岛湖公园配电 变压器	10	630	上级设备容量受限
3331	涟水	斗灯小农场台片	10	400	本级设备容量受限
3332	涟水	南禄_殷圩南变	10	200	本级设备容量受限
3333	涟水	涟水县泓湖水产养殖 专业合作社	10	200	本级设备容量受限
3334	涟水	中央城小区（二期）3 号配电室15#变	10	800	上级设备容量受限
3335	涟水	保滩街西箱变	10	630	上级设备容量受限
3336	涟水	蒋庵蒋老庄烟店	10	100	本级设备容量受限
3337	涟水	城区五岛湖公馆小区 1#配电室6#变	10	1000	上级设备容量受限
3338	涟水	潘圩六队台片	10	100	本级设备容量受限
3339	涟水	保滩喻集村配变	10	160	本级设备容量受限
3340	涟水	城区五岛湖公馆小区 1#配电室8#变	10	1000	上级设备容量受限
3341	涟水	城区五岛湖公馆小区 2#配电室11#变	10	1000	上级设备容量受限
3342	涟水	城区五岛湖公馆小区 2#配电室12#变	10	1000	上级设备容量受限
3343	涟水	城区涟城二塘张庄变	10	400	本级设备容量受限
3344	涟水	严黄三黄南台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3345	涟水	城区中央城小区2-1# 配电室20#变压器	10	800	本级设备容量受限
3346	涟水	梁岔加油站北变	10	100	本级设备容量受限
3347	涟水	保滩街东箱变	10	630	上级设备容量受限
3348	涟水	朱码河网村陶庄配变	10	100	本级设备容量受限
3349	涟水	南禄_拖拉机站变	10	200	本级设备容量受限
3350	涟水	梁岔来安村变	10	400	本级设备容量受限
3351	涟水	灰墩大胡工业区2#柱 上变	10	400	本级设备容量受限
3352	涟水	保滩缺口安置小区3# 配变	10	400	上级设备容量受限
3353	涟水	徐集林场村部2#变	10	400	本级设备容量受限
3354	涟水	城区荣马花苑2#配电 室7#配变	10	800	上级设备容量受限
3355	涟水	时码李圩村部台片	10	400	本级设备容量受限
3356	涟水	前进同西八组	10	400	本级设备容量受限
3357	涟水	徐集上营南滩变	10	100	本级设备容量受限
3358	涟水	高沟杨木厂2号	10	100	本级设备容量受限
3359	涟水	保滩街前进电站箱式 变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3360	涟水	城区教堂	10	630	本级设备容量受限
3361	涟水	城区张码中心村1#欧变（北）	10	630	上级设备容量受限
3362	涟水	前进丁口堆根变	10	200	本级设备容量受限
3363	涟水	徐集张罗小岛变	10	100	本级设备容量受限
3364	涟水	浦西福地2-2#配电室13#变	10	800	上级设备容量受限
3365	涟水	胡别赵庄台片	10	100	本级设备容量受限
3366	涟水	城区领秀花都1#配电室.2号变压器	10	400	本级设备容量受限
3367	涟水	中央城小区（二期）2号开关站14#变压器	10	800	上级设备容量受限
3368	涟水	城区荣马花苑3#配电室9#变压器	10	800	上级设备容量受限
3369	涟水	花园后别台片	10	200	本级设备容量受限
3370	涟水	南集下营村部变	10	200	本级设备容量受限
3371	涟水	杨口中心小学东变	10	200	本级设备容量受限
3372	涟水	前进同兴五组变	10	200	本级设备容量受限
3373	涟水	保滩供电所配变	10	200	上级设备容量受限
3374	涟水	胡谢前胡南台片	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3375	涟水	城区荣马花苑3#配电室11#变压器	10	800	上级设备容量受限
3376	涟水	城区温州商城03#变（消防专）	10	500	上级设备容量受限
3377	涟水	城区温州商城06#变（居民公用）	10	1000	上级设备容量受限
3378	涟水	城区温州商城01#变（居民公用）	10	1000	上级设备容量受限
3379	涟水	保滩农贸市场箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3380	涟水	五港薛桥五队柱上变	10	100	本级设备容量受限
3381	涟水	五港工业区南2号柱上变	10	400	上级设备容量受限
3382	涟水	大东陈庄2队配变	10	100	本级设备容量受限
3383	涟水	黄营前陈东变	10	100	本级设备容量受限
3384	涟水	黄营曹墩二队东变	10	100	本级设备容量受限
3385	涟水	农防配套	10	1000	上级设备容量受限
3386	涟水	城区涟城西门新村变	10	250	上级设备容量受限
3387	涟水	前进罗堆河西柱上变	10	100	本级设备容量受限
3388	涟水	中央城小区（二期）3号配电室18#变	10	800	上级设备容量受限
3389	涟水	城区涟城西门新村变001	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3390	涟水	桃园小区东区2号箱变 变压器	10	630	上级设备容量受限
3391	涟水	唐集河口四队	10	100	本级设备容量受限
3392	涟水	城区张码中心村5#欧 变(北)	10	800	上级设备容量受限
3393	涟水	剑桥印象小区1#配电 室11#变压器	10	800	上级设备容量受限
3394	涟水	灰墩朱杨2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
3395	涟水	大东鱼荡西沈配变	10	100	本级设备容量受限
3396	涟水	聚宝庄园1号配变	10	200	上级设备容量受限
3397	涟水	中央城小区（二期）1 号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3398	涟水	城区政法新村东	10	315	本级设备容量受限
3399	涟水	蒋庵大桥1#变	10	100	本级设备容量受限
3400	涟水	朱码文俊村西徐台区	10	100	本级设备容量受限
3401	涟水	城区同乐坊02	10	1000	上级设备容量受限
3402	涟水	城区同乐坊01	10	1000	上级设备容量受限
3403	涟水	城区天下景城7#箱变 02	10	500	上级设备容量受限
3404	涟水	城区天下景城7#欧变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3405	涟水	陈师沙河村陈庄	10	100	本级设备容量受限
3406	涟水	仁和府邸二期1号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
3407	涟水	城区新港·桃李苑2#欧变1#变	10	400	上级设备容量受限
3408	涟水	朱码谈陈村谈陈小学配变	10	400	本级设备容量受限
3409	涟水	朱码振丰家园4号别墅台区	10	200	本级设备容量受限
3410	涟水	保滩王渡六组东配变	10	200	上级设备容量受限
3411	涟水	城区荣马花苑3#配电室12#变压器	10	800	上级设备容量受限
3412	涟水	保滩王渡三组2#配变	10	100	上级设备容量受限
3413	涟水	城区城市花园小区1#配电室	10	800	上级设备容量受限
3414	涟水	城区城市花园小区1#配电室2	10	800	上级设备容量受限
3415	涟水	朱码潘刘村李庄配变	10	100	本级设备容量受限
3416	涟水	五港桥荡刘庄北柱上变	10	100	本级设备容量受限
3417	涟水	成集杰勋村配变	10	100	本级设备容量受限
3418	涟水	城区临淮新寓1#箱变01	10	630	上级设备容量受限
3419	涟水	麻垛春华三队	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3420	涟水	城区临淮新寓1#箱变02	10	630	上级设备容量受限
3421	涟水	城区临淮新寓2#箱变01	10	630	上级设备容量受限
3422	涟水	城区临淮新寓2#箱变02	10	630	上级设备容量受限
3423	涟水	城区人民检察院配电室001	10	800	上级设备容量受限
3424	涟水	麻垛水利站	10	200	本级设备容量受限
3425	涟水	黄营九堡李庄变	10	100	本级设备容量受限
3426	涟水	黄营九堡蒋庄变	10	100	本级设备容量受限
3427	涟水	杨口农科工业区西变	10	400	本级设备容量受限
3428	涟水	南集工业园区二号变	10	400	本级设备容量受限
3429	涟水	保滩新天地安置小区	10	400	上级设备容量受限
3430	涟水	大东国土局配变	10	100	本级设备容量受限
3431	涟水	浦西福地1-2#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
3432	涟水	石湖工业园区2#台片	10	400	本级设备容量受限
3433	涟水	方圩社区3#变	10	250	本级设备容量受限
3434	涟水	石湖外口工业园台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3435	涟水	城区荣马花苑4#配电室13#变压器	10	800	上级设备容量受限
3436	涟水	建壹城家居生活博览中心1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3437	涟水	方渡罗冲曾庄西变	10	100	本级设备容量受限
3438	涟水	方渡腰庄一队变	10	100	本级设备容量受限
3439	涟水	金宝新苑（二区）1#开关站1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
3440	涟水	方渡西三何庄变	10	100	本级设备容量受限
3441	涟水	城区圣特小区	10	500	本级设备容量受限
3442	涟水	方渡贾马东变	10	100	本级设备容量受限
3443	涟水	建壹城家居生活博览中心2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3444	涟水	万郡1-1配电室7#变压器	10	800	上级设备容量受限
3445	涟水	朱码文俊村前场台区	10	100	本级设备容量受限
3446	涟水	浅集大冲陈圩台片	10	100	本级设备容量受限
3447	涟水	城区幸福里小区5#箱变1#变0050009	10	500	本级设备容量受限
3448	涟水	大东工业园区南配变	10	400	本级设备容量受限
3449	涟水	唐集中公用1#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3450	涟水	方渡西三巷西南变	10	100	本级设备容量受限
3451	涟水	南禄_淮泽五组变	10	100	本级设备容量受限
3452	涟水	北集朱桥后桥	10	100	本级设备容量受限
3453	涟水	徐集严码莲花北变	10	100	本级设备容量受限
3454	涟水	朱码陶码村徐庄南台区	10	100	本级设备容量受限
3455	涟水	李集桂生穆庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3456	涟水	保滩厉渡七组配变	10	400	上级设备容量受限
3457	涟水	黄营锹营四队变	10	100	本级设备容量受限
3458	涟水	灰墩蔡口徐王2#柱上变	10	400	本级设备容量受限
3459	涟水	方渡王杨贾庄变	10	100	本级设备容量受限
3460	涟水	城区状元府小区6#变010	10	500	上级设备容量受限
3461	涟水	城区状元府小区6#变011	10	500	上级设备容量受限
3462	涟水	城区状元府小区7#变001015	10	500	上级设备容量受限
3463	涟水	城区状元府小区8#变001018	10	500	上级设备容量受限
3464	涟水	城区状元府小区8#变001019	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3465	涟水	方渡王杨罗庄变	10	400	本级设备容量受限
3466	涟水	杨口苗荡村杨庄变	10	100	本级设备容量受限
3467	涟水	唐集贾费四队1#变	10	100	本级设备容量受限
3468	涟水	杨口代洼村部变	10	100	本级设备容量受限
3469	涟水	时码冯庄河涯台片	10	100	本级设备容量受限
3470	涟水	朱码潘刘村秦姚南配变	10	100	本级设备容量受限
3471	涟水	红窑汪元六支南台片	10	100	本级设备容量受限
3472	涟水	岔庙洪兵村部东	10	315	本级设备容量受限
3473	涟水	高沟农科站新增变	10	315	本级设备容量受限
3474	涟水	保滩唐渡二组北配变	10	100	本级设备容量受限
3475	涟水	李集蔡河二队2号柱上变	10	100	本级设备容量受限
3476	涟水	时码鲁渡街南台片	10	100	本级设备容量受限
3477	涟水	保滩厉渡五组配变	10	100	本级设备容量受限
3478	涟水	涟城工业集中区5号变	10	400	本级设备容量受限
3479	涟水	杨口邮局变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3480	涟水	黄营张庄堆上变	10	100	本级设备容量受限
3481	涟水	麻垛祠堂江油坊	10	100	本级设备容量受限
3482	涟水	李集殷庄老庄2号柱上变	10	100	本级设备容量受限
3483	涟水	麻垛代沙沈庄	10	100	本级设备容量受限
3484	涟水	高沟水岸家园5号变	10	400	本级设备容量受限
3485	涟水	义兴陈圩2#变	10	100	本级设备容量受限
3486	涟水	石湖工业园区台片	10	400	本级设备容量受限
3487	涟水	黄营旗杆二队西变	10	100	本级设备容量受限
3488	涟水	朱码余东村合心东配变	10	100	本级设备容量受限
3489	涟水	黄营徐庄陈庄变	10	100	本级设备容量受限
3490	涟水	朱码陶码村安置小区2号台区	10	400	本级设备容量受限
3491	涟水	朱码陶码村安置小区1号台区	10	400	本级设备容量受限
3492	涟水	灰墩徐宋陈庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3493	涟水	唐集丰华四队1#	10	100	本级设备容量受限
3494	涟水	石湖月塔八队台片	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3495	涟水	石湖钱码台片	10	100	本级设备容量受限
3496	涟水	李集路口周李北柱上变	10	200	本级设备容量受限
3497	涟水	李集桂生郭庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3498	涟水	涟城工业集中区9号箱变	10	500	本级设备容量受限
3499	涟水	天缘华府1号变	10	500	本级设备容量受限
3500	涟水	高沟今世缘小区2号变	10	500	本级设备容量受限
3501	涟水	高沟今世缘小区1号变	10	315	本级设备容量受限
3502	涟水	南禄_九里小区变	10	100	本级设备容量受限
3503	涟水	成集街道东变	10	400	本级设备容量受限
3504	涟水	城区薛氏眼科配变	10	200	上级设备容量受限
3505	涟水	北集街东小区变	10	200	本级设备容量受限
3506	涟水	城区中恒国际小区D区2号箱变1号变	10	800	上级设备容量受限
3507	涟水	城区中恒国际小区D区2号箱变2号变	10	800	上级设备容量受限
3508	涟水	军民花园二期2号变配电变压器	10	500	本级设备容量受限
3509	涟水	梁岔二队变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3510	涟水	徐集上庄陆庄南变	10	100	本级设备容量受限
3511	涟水	前进学府家园	10	400	本级设备容量受限
3512	涟水	义兴冯庄变	10	100	本级设备容量受限
3513	涟水	朱码河网敬老院配变	10	200	本级设备容量受限
3514	涟水	保滩涟淮三组配变	10	200	本级设备容量受限
3515	涟水	灰墩陈沟水厂柱上变	10	100	本级设备容量受限
3516	涟水	灰墩万东西柱上变	10	100	本级设备容量受限
3517	涟水	梁岔鲍营前王变	10	100	本级设备容量受限
3518	涟水	黄营新庄二队变	10	100	本级设备容量受限
3519	涟水	岔庙陈桥变	10	100	本级设备容量受限
3520	涟水	城区桃园小区东区	10	630	上级设备容量受限
3521	涟水	余圩槐树北1#台片	10	100	本级设备容量受限
3522	涟水	高沟高南村部2号变	10	200	本级设备容量受限
3523	涟水	浅集夏楼太和台片	10	100	本级设备容量受限
3524	涟水	朱码谈陈村水厂配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3525	涟水	杨口老街变	10	200	本级设备容量受限
3526	涟水	梁岔公用13#变	10	200	本级设备容量受限
3527	涟水	五港薛桥九队柱上变	10	100	本级设备容量受限
3528	涟水	涟城顺安西变	10	400	本级设备容量受限
3529	涟水	陈师蒋庵蒋老庄河东 2#变	10	100	本级设备容量受限
3530	涟水	陈师村西公用2#变	10	500	本级设备容量受限
3531	涟水	陈师中心小学变	10	200	本级设备容量受限
3532	涟水	黄营板厂变	10	100	本级设备容量受限
3533	涟水	黄营大飞堆上变	10	100	本级设备容量受限
3534	涟水	黄营大飞电站变	10	100	本级设备容量受限
3535	涟水	黄营九堡南变	10	100	本级设备容量受限
3536	涟水	城区妙通塔	10	315	上级设备容量受限
3537	涟水	城区公安局	10	630	本级设备容量受限
3538	涟水	黄营卢徐村变	10	100	本级设备容量受限
3539	涟水	北集严港中心村	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3540	涟水	黄营于老西变	10	400	本级设备容量受限
3541	涟水	黄营张桥桥口变	10	400	本级设备容量受限
3542	涟水	灰墩王嘴小区17号柱 上变	10	100	本级设备容量受限
3543	涟水	灰墩王嘴小区19号柱 上变	10	80	本级设备容量受限
3544	涟水	城区城市花园一期	10	630	上级设备容量受限
3545	涟水	朱码王二庄村林场台 区	10	50	本级设备容量受限
3546	涟水	城区国土局	10	200	本级设备容量受限
3547	涟水	引北南	10	400	上级设备容量受限
3548	涟水	城区银杏花园1#箱变 东1#变	10	315	上级设备容量受限
3549	涟水	城区军民红日娱乐城	10	400	上级设备容量受限
3550	涟水	徐集上营北滩变	10	100	本级设备容量受限
3551	涟水	南禄_兴北照明变	10	200	本级设备容量受限
3552	涟水	城区银杏花园1#箱变 东2#变	10	630	上级设备容量受限
3553	涟水	城区银杏花园2#箱变 西1#变	10	800	上级设备容量受限
3554	涟水	城区银杏花园2#箱变 西2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3555	涟水	五港工业区南柱上变	10	400	本级设备容量受限
3556	涟水	城区四中	10	400	本级设备容量受限
3557	涟水	城区涟洲花园3#配电室2#变	10	800	本级设备容量受限
3558	涟水	城区白鹭花园3#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
3559	涟水	城区小车站2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3560	涟水	城区小车站箱变	10	400	上级设备容量受限
3561	涟水	城区娱乐城箱式变	10	400	本级设备容量受限
3562	涟水	北集吴刘二队	10	100	本级设备容量受限
3563	涟水	城区桃园小区西区欧变	10	630	上级设备容量受限
3564	涟水	成集谢孟变	10	100	本级设备容量受限
3565	涟水	南禄_朱圩六组变	10	100	本级设备容量受限
3566	涟水	金城花苑1号变	10	315	本级设备容量受限
3567	涟水	北集潘闸张庄	10	100	本级设备容量受限
3568	涟水	黄营农具厂变	10	400	本级设备容量受限
3569	涟水	黄营乡政府变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3570	涟水	北集守阳五队	10	100	本级设备容量受限
3571	涟水	城区老进修学校	10	200	本级设备容量受限
3572	涟水	黄营周王七队变	10	100	本级设备容量受限
3573	涟水	城区城南冷库	10	630	上级设备容量受限
3574	涟水	岔庙轧花厂	10	200	本级设备容量受限
3575	涟水	北集东元	10	100	本级设备容量受限
3576	涟水	梁岔郝庄2#变	10	200	本级设备容量受限
3577	涟水	保滩保滩街西2号配变	10	400	上级设备容量受限
3578	涟水	保滩王渡三组配变	10	400	上级设备容量受限
3579	涟水	岔庙圩里小前庄	10	100	本级设备容量受限
3580	涟水	城区中恒国际E区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3581	涟水	城区中恒国际小区B区4#欧变	10	500	上级设备容量受限
3582	涟水	梁岔公用4#变	10	200	本级设备容量受限
3583	涟水	五港蔡工季庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3584	涟水	城区中恒国际小区B区3#欧变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3585	涟水	黄营曹墩中心村变	10	100	本级设备容量受限
3586	涟水	五港平安村部2号柱上变	10	160	本级设备容量受限
3587	涟水	南禄_三齐工业园	10	200	本级设备容量受限
3588	涟水	五港街道3#柱上变	10	400	本级设备容量受限
3589	涟水	高沟菜场变	10	400	本级设备容量受限
3590	涟水	大东工业园区配变	10	400	本级设备容量受限
3591	涟水	大东薛庄中心村配变	10	100	本级设备容量受限
3592	涟水	南禄_朱圩四组西变	10	100	本级设备容量受限
3593	涟水	朱码王二庄创业园水厂台区	10	160	本级设备容量受限
3594	涟水	朱码王二庄村学校台区	10	100	本级设备容量受限
3595	涟水	城区怡和苑配电室1#	10	630	上级设备容量受限
3596	涟水	城区怡和苑配电室2#	10	630	上级设备容量受限
3597	涟水	城区怡和苑1#欧变1#	10	630	上级设备容量受限
3598	涟水	城区怡和苑2#欧变1#	10	315	上级设备容量受限
3599	涟水	城区涟城永兴上御1#箱1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3600	涟水	高沟中心南变	10	200	本级设备容量受限
3601	涟水	城区江淮医药楼1#变	10	500	上级设备容量受限
3602	涟水	城区江淮医药楼2#变	10	315	上级设备容量受限
3603	涟水	保滩保滩街东3号配变	10	400	上级设备容量受限
3604	涟水	花园中心村2#台片	10	100	本级设备容量受限
3605	涟水	成集公用东变2#台变	10	400	本级设备容量受限
3606	涟水	城区涟城永兴上御4#箱1#变	10	500	上级设备容量受限
3607	涟水	城区涟城永兴上御4#箱2#变	10	500	上级设备容量受限
3608	涟水	城区涟城永兴上御2#箱1#变	10	500	上级设备容量受限
3609	涟水	涟城工业集中区2号变	10	315	本级设备容量受限
3610	涟水	保滩保滩街小区配变	10	400	上级设备容量受限
3611	涟水	城区张码中心村2#欧变(北)	10	630	上级设备容量受限
3612	涟水	城区张码中心村3#欧变(南)	10	800	上级设备容量受限
3613	涟水	城区张码中心村4#欧变(南)	10	800	上级设备容量受限
3614	涟水	城区白鹭花园4#欧变1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3615	涟水	前进马圩下湾	10	100	本级设备容量受限
3616	涟水	前进西安庄西庄变	10	100	本级设备容量受限
3617	涟水	城区白鹭花园4#欧变 2#变	10	630	上级设备容量受限
3618	涟水	城区新港·桃李苑1# 欧变	10	800	上级设备容量受限
3619	涟水	城区新港·桃李苑2# 欧变	10	400	上级设备容量受限
3620	涟水	灰墩医院柱上变	10	200	本级设备容量受限
3621	涟水	城区天下景城3#北欧 变001	10	500	上级设备容量受限
3622	涟水	城区天下景城3#南欧 变002	10	500	上级设备容量受限
3623	涟水	保滩周集工业园2号配 变	10	315	本级设备容量受限
3624	涟水	梁岔公用8#变	10	400	本级设备容量受限
3625	涟水	梁岔公用5#变	10	400	本级设备容量受限
3626	涟水	蒋庵悦来王庄变	10	100	本级设备容量受限
3627	涟水	红窑梨园村部南配变	10	100	本级设备容量受限
3628	涟水	城区军民农贸市场1号 西台区	10	630	本级设备容量受限
3629	涟水	城区军民农贸市场2号 南台区	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3630	涟水	南禄_朱圩马庄变	10	100	本级设备容量受限
3631	涟水	浅集王刘王庄北台片	10	200	本级设备容量受限
3632	涟水	城区天下景城小区5# 北变0010004	10	500	上级设备容量受限
3633	涟水	城区天下景城4#北变 0020006	10	500	上级设备容量受限
3634	涟水	城区天下景城4#南变 0020007	10	500	上级设备容量受限
3635	涟水	徐集胡寨八队变	10	100	本级设备容量受限
3636	涟水	高沟顺河八队4号台片	10	400	本级设备容量受限
3637	涟水	城区中恒国际小区D区 3号箱变2号变	10	630	上级设备容量受限
3638	涟水	城区泰安大厦1#箱变 002	10	400	上级设备容量受限
3639	涟水	灰墩天鹅村2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
3640	涟水	杨口扁担二组南变	10	100	本级设备容量受限
3641	涟水	南集下营二组堆上变	10	100	本级设备容量受限
3642	涟水	南集朱码一组变	10	100	本级设备容量受限
3643	涟水	蒋庵何庄陈庄变	10	100	本级设备容量受限
3644	涟水	城区泰安大厦2#箱变 001002	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3645	涟水	高沟第一街2号箱变1号变	10	500	本级设备容量受限
3646	涟水	高沟第一街2号箱变2号变	10	500	本级设备容量受限
3647	涟水	高沟第一街1号箱变1号变	10	500	本级设备容量受限
3648	涟水	时码马老六队台片	10	100	本级设备容量受限
3649	涟水	五港桥荡冯庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3650	涟水	城区金港泊林郡菜场2#箱变002	10	500	上级设备容量受限
3651	涟水	前进后圩村四组	10	400	本级设备容量受限
3652	涟水	城区军民乐王安置小区1号南台区	10	630	本级设备容量受限
3653	涟水	城区军民乐王安置小区1号南台区	10	500	本级设备容量受限
3654	涟水	城区军民乐王安置小区2号南台区	10	500	本级设备容量受限
3655	涟水	城区军民乐王安置小区3号南台区	10	630	本级设备容量受限
3656	涟水	麻垛南变	10	200	本级设备容量受限
3657	涟水	南集下营九组变	10	100	本级设备容量受限
3658	涟水	杨口安福小岭变	10	100	本级设备容量受限
3659	涟水	余圩后九变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3660	涟水	杨口工业营区变	10	200	本级设备容量受限
3661	涟水	城区东贸商城欧变	10	630	本级设备容量受限
3662	涟水	黄营曹墩三队变	10	200	本级设备容量受限
3663	涟水	麻垛代沙南变	10	200	本级设备容量受限
3664	涟水	义兴张郑村变	10	200	本级设备容量受限
3665	涟水	麻垛西哨七八队	10	100	本级设备容量受限
3666	涟水	大东陈庄10队配变	10	100	本级设备容量受限
3667	涟水	大东镇南村部配变	10	100	本级设备容量受限
3668	涟水	南集彭滩教堂变	10	100	本级设备容量受限
3669	涟水	南集郭庄村部变	10	100	本级设备容量受限
3670	涟水	南集下营二组变	10	100	本级设备容量受限
3671	涟水	石湖月塔一队台片	10	100	本级设备容量受限
3672	涟水	城区东周王	10	315	上级设备容量受限
3673	涟水	城区后勤部	10	315	上级设备容量受限
3674	涟水	城区仙居小区	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3675	涟水	城区桥西箱变	10	400	本级设备容量受限
3676	涟水	灰墩罗庄北柱上变	10	100	本级设备容量受限
3677	涟水	灰墩前尹柱上变	10	100	本级设备容量受限
3678	涟水	陈师跨河村部	10	200	本级设备容量受限
3679	涟水	灰墩朱杨柱上变	10	100	本级设备容量受限
3680	涟水	灰墩大胡北柱上变	10	200	本级设备容量受限
3681	涟水	陈师柿元村梁庄台变	10	200	本级设备容量受限
3682	涟水	灰墩供电所柱上变	10	160	本级设备容量受限
3683	涟水	高沟液化气站变	10	200	本级设备容量受限
3684	涟水	灰墩王嘴八一支柱上变	10	400	本级设备容量受限
3685	涟水	陈师高庄高西	10	315	本级设备容量受限
3686	涟水	涟城刘场变	10	100	本级设备容量受限
3687	涟水	陈师寿延村小拐庄变	10	100	本级设备容量受限
3688	涟水	城区军民中心村梨园台区	10	400	本级设备容量受限
3689	涟水	高沟高丰后元台区	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3690	涟水	高沟木材小区2号变	10	400	本级设备容量受限
3691	涟水	南集南营老庄变	10	100	本级设备容量受限
3692	涟水	南集南营戚庄变	10	80	本级设备容量受限
3693	涟水	陈师水年翁严	10	100	本级设备容量受限
3694	涟水	徐集林场西湖变	10	100	本级设备容量受限
3695	涟水	徐集林场沟东变	10	400	本级设备容量受限
3696	涟水	徐集石庄陆庄变	10	200	本级设备容量受限
3697	涟水	徐集石庄工业区变	10	315	本级设备容量受限
3698	涟水	城区兽医站箱变	10	400	本级设备容量受限
3699	涟水	黄营工业园区北变	10	400	本级设备容量受限
3700	涟水	大东镇南吴高配变	10	100	本级设备容量受限
3701	涟水	城区中恒国际小区D区 3号箱变1号变	10	630	上级设备容量受限
3702	涟水	城区中恒国际小区A区 1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3703	涟水	大东施洼村部变	10	200	本级设备容量受限
3704	涟水	蒋庵蒋老庄齐庄	10	50	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3705	涟水	李集殷庄中心村8号配变	10	500	本级设备容量受限
3706	涟水	城区仁和福邸7#欧变01	10	400	上级设备容量受限
3707	涟水	城区天下景城小区6#箱变001	10	500	上级设备容量受限
3708	涟水	城区天下景城小区6#箱变002	10	500	上级设备容量受限
3709	涟水	高沟车站小区2#变.	10	500	本级设备容量受限
3710	涟水	朱码振丰家园6号台区	10	500	本级设备容量受限
3711	涟水	高沟古街1号变	10	315	本级设备容量受限
3712	涟水	城区涟城肉联厂变	10	250	上级设备容量受限
3713	涟水	红窑商业广场东1台片	10	500	本级设备容量受限
3714	涟水	保滩-缺口安置小区2变	10	800	上级设备容量受限
3715	涟水	保滩-缺口安置小区1变	10	800	上级设备容量受限
3716	涟水	陈师蒋庵朱楼小区3#变	10	100	本级设备容量受限
3717	涟水	北集工业区2#配变	10	200	本级设备容量受限
3718	涟水	陈师河东西变	10	100	本级设备容量受限
3719	涟水	城区中恒国际小区A区2#箱变2#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3720	涟水	高沟水岸家园2号变	10	400	本级设备容量受限
3721	涟水	高沟水岸家园4号变	10	400	本级设备容量受限
3722	涟水	南集彭滩中路二号变	10	100	本级设备容量受限
3723	涟水	城区中恒国际小区A区 2#箱变1#变	10	500	上级设备容量受限
3724	涟水	城区状元府2#欧变 001001	10	500	上级设备容量受限
3725	涟水	城区状元府2#欧变 001002	10	500	上级设备容量受限
3726	涟水	岔庙郝友中心村北	10	100	本级设备容量受限
3727	涟水	唐集丰华二队3#	10	100	本级设备容量受限
3728	涟水	李集军民花园安置小 区2号配变	10	630	本级设备容量受限
3729	涟水	李集军民花园安置小 区3号配变	10	630	本级设备容量受限
3730	涟水	北集吴刘一队	10	100	本级设备容量受限
3731	涟水	梁岔公用11#变	10	200	本级设备容量受限
3732	涟水	高沟常元双桥新增配 变	10	315	本级设备容量受限
3733	涟水	保滩-永宏佳园2号配 变	10	800	上级设备容量受限
3734	涟水	保滩临淮五组配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3735	涟水	李集鲁桥刘桂柱上变	10	100	本级设备容量受限
3736	涟水	方渡西三何庄南变	10	100	本级设备容量受限
3737	涟水	方渡埝口西变	10	100	本级设备容量受限
3738	涟水	北集严港港南	10	100	本级设备容量受限
3739	涟水	城区泊林郡菜场1#箱变西变	10	500	上级设备容量受限
3740	涟水	朱码街东台区	10	200	本级设备容量受限
3741	涟水	保滩-永宏佳园1号配变	10	800	上级设备容量受限
3742	涟水	红窑延寿皇庄台片	10	100	本级设备容量受限
3743	涟水	李集笪北大陈柱上变	10	100	本级设备容量受限
3744	涟水	五港租田章庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3745	涟水	梁岔闸变	10	200	本级设备容量受限
3746	涟水	岔庙皇夏	10	100	本级设备容量受限
3747	涟水	浅集花庄中心村3#配变	10	100	本级设备容量受限
3748	涟水	朱码樊卜村1号台区	10	400	本级设备容量受限
3749	涟水	五港发联超市柱上变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3750	涟水	梁岔马棚马庄变	10	100	本级设备容量受限
3751	涟水	涟城种禽厂变	10	400	本级设备容量受限
3752	涟水	高沟盐店十一队变	10	100	本级设备容量受限
3753	涟水	方渡罗冲曾庄变	10	100	本级设备容量受限
3754	涟水	方渡贾马查方变	10	100	本级设备容量受限
3755	涟水	前进舜天木业	10	200	本级设备容量受限
3756	涟水	梁岔公用2#变	10	400	本级设备容量受限
3757	涟水	梁岔供电所变	10	315	本级设备容量受限
3758	涟水	朱码潘刘村林场配变	10	400	本级设备容量受限
3759	涟水	时码李圩三队台片	10	100	本级设备容量受限
3760	涟水	方渡三湾租田变	10	100	本级设备容量受限
3761	涟水	方渡三湾前庄变	10	100	本级设备容量受限
3762	涟水	方渡埝口许顾变	10	100	本级设备容量受限
3763	涟水	方渡三湾陈文变	10	100	本级设备容量受限
3764	涟水	李集蔡河三队柱上变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3765	涟水	蒋庵陈师街道办（派出所）	10	100	本级设备容量受限
3766	涟水	朱码花园村小东台区	10	100	本级设备容量受限
3767	涟水	李集蔡河高李柱上变	10	100	本级设备容量受限
3768	涟水	五港平安工业区柱上变	10	100	本级设备容量受限
3769	涟水	方渡三湾小马庄变	10	200	本级设备容量受限
3770	涟水	红窑西徐圩东元台片	10	100	本级设备容量受限
3771	涟水	高沟交管所变	10	400	本级设备容量受限
3772	涟水	岔庙洪兵村部变	10	400	本级设备容量受限
3773	涟水	五港桥北柱上变	10	200	本级设备容量受限
3774	涟水	李集桂生马庄柱上变	10	100	本级设备容量受限
3775	涟水	高沟高东前二	10	200	本级设备容量受限
3776	涟水	五港西公用柱上变	10	200	本级设备容量受限
3777	涟水	大东刘赵吴大庄西配变	10	200	本级设备容量受限
3778	涟水	朱码潘刘村皇庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
3779	涟水	方渡王杨李庄变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3780	涟水	李集乡镇府柱上变	10	400	本级设备容量受限
3781	涟水	红窑梨园牌坊配变	10	100	本级设备容量受限
3782	涟水	高沟木材厂变	10	100	本级设备容量受限
3783	涟水	朱码谈陈村贾庄配变	10	400	本级设备容量受限
3784	涟水	高沟公兴村部变	10	100	本级设备容量受限
3785	涟水	浅集王刘前刘台片	10	100	本级设备容量受限
3786	涟水	浅集刘桥姚场台片	10	100	本级设备容量受限
3787	涟水	梁岔张楼潜洼台片	10	315	本级设备容量受限
3788	涟水	五港汪洪戈正2#柱上变	10	100	本级设备容量受限
3789	涟水	麻垛中变	10	400	本级设备容量受限
3790	洪泽	洪泽城区XB12307美食城箱变	10	630	本级设备容量受限
3791	洪泽	万集纪缪九组11110024综合变	10	200	本级设备容量受限
3792	洪泽	高良涧贺庄西2#12303049综合变	10	200	本级设备容量受限
3793	洪泽	洪泽城区12323东二街配变SBH-	10	400	本级设备容量受限
3794	洪泽	洪泽城区12204镇制品厂配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3795	洪泽	东城一品5号配电室13号变	10	800	上级设备容量受限
3796	洪泽	中兴名都二期2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3797	洪泽	新天地农贸市场4号变压器	10	800	上级设备容量受限
3798	洪泽	新天地农贸市场2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3799	洪泽	岔河伏圣郑庄B1401002综合变	10	200	本级设备容量受限
3800	洪泽	双沟小吕八组东13102001综合变	10	200	本级设备容量受限
3801	洪泽	高良涧养殖一场5#11203018综合变	10	200	本级设备容量受限
3802	洪泽	悦公馆开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
3803	洪泽	悦公馆3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3804	洪泽	共和赵集四组12404002综合变	10	400	本级设备容量受限
3805	洪泽	147007富民三期#1配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
3806	洪泽	147008富民三期#2配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3807	洪泽	147010富民三期4号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
3808	洪泽	147009富民三期#3配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3809	洪泽	共和刘尖砖瓦厂12204027综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3810	洪泽	黄集倪湖水厂 16405017综合变	10	200	本级设备容量受限
3811	洪泽	朱坝小李庄西 13812005综合变	10	200	上级设备容量受限
3812	洪泽	朱坝新三圩村西 13812004变	10	200	上级设备容量受限
3813	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室六号变	10	630	上级设备容量受限
3814	洪泽	武夷国际1-1配电房#6 变压器	10	800	上级设备容量受限
3815	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室四号变	10	630	上级设备容量受限
3816	洪泽	万通国际新城1号变压 器	10	800	上级设备容量受限
3817	洪泽	财富广场1号配电室1 号变	10	800	上级设备容量受限
3818	洪泽	悦公馆东#2配电房#4 变压器	10	630	上级设备容量受限
3819	洪泽	增资121022洪盛国际 小区2号开关站1号配	10	800	上级设备容量受限
3820	洪泽	增资121022洪盛国际 小区2号开关站3号配	10	800	上级设备容量受限
3821	洪泽	朱坝丽景花苑1号配电 室1号综合变	10	800	上级设备容量受限
3822	洪泽	朱坝丽景花苑1号配电 室2号综合变	10	800	上级设备容量受限
3823	洪泽	尾水二期1号开关站1 号变	10	800	上级设备容量受限
3824	洪泽	东湖印象1号配电室4 号变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3825	洪泽	朱坝三圩村蔡湾 13812016综合变	10	200	上级设备容量受限
3826	洪泽	景虹丽都4号变压器	10	800	上级设备容量受限
3827	洪泽	东湖印象1号配电室3 号变压器	10	630	上级设备容量受限
3828	洪泽	XB147007润湖景苑#1 箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3829	洪泽	中兴名都二期3号配电 室8号变	10	800	上级设备容量受限
3830	洪泽	洪泽城区11124健康路 配变	10	400	本级设备容量受限
3831	洪泽	黄集娄赵小区 16305021综合变	10	200	本级设备容量受限
3832	洪泽	老子山一撮毛 2#12307025综合变	10	250	本级设备容量受限
3833	洪泽	悦公馆3号配电房1号 变压器	10	800	上级设备容量受限
3834	洪泽	东湖印象2号配电室6 号变压器	10	630	上级设备容量受限
3835	洪泽	东城一品4号配电室9 号变	10	800	上级设备容量受限
3836	洪泽	黄集大孙3#16505004 综合变	10	200	本级设备容量受限
3837	洪泽	万集河口七组 11310028综合变	10	200	本级设备容量受限
3838	洪泽	仁和阜宁村大陈 15507010综合变	10	200	本级设备容量受限
3839	洪泽	华盛雅园#2配电室#1 变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
3840	洪泽	万通国际商城2#箱变	10	630	上级设备容量受限
3841	洪泽	东城一品5号配电室11号变	10	800	上级设备容量受限
3842	洪泽	景虹丽都2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3843	洪泽	鹿港华都配电房3号变	10	1000	上级设备容量受限
3844	洪泽	东湖印象2号配电室5号变压器	10	630	上级设备容量受限
3845	洪泽	东城一品3号配电室7号变	10	800	上级设备容量受限
3846	洪泽	老子山顺河滩5#12307029综合变	10	400	本级设备容量受限
3847	洪泽	老子山顺河滩6#12307030综合变	10	200	本级设备容量受限
3848	洪泽	黄集大管村部12105018综合变	10	200	本级设备容量受限
3849	洪泽	高良涧养殖二场3#11203022综合变	10	200	本级设备容量受限
3850	洪泽	老子山桃园2#12307002综合变	10	200	本级设备容量受限
3851	洪泽	老子山贾滩2#15207060综合变	10	200	本级设备容量受限
3852	洪泽	老子山贾滩15207059综合变	10	200	本级设备容量受限
3853	洪泽	老子山丁滩3#12307022综合变	10	200	本级设备容量受限
3854	洪泽	朱坝新三圩村南13812003综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3855	洪泽	黄集张徐1#13405005综合变	10	200	本级设备容量受限
3856	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3857	洪泽	双沟周庄后沈11402025综合变	10	200	本级设备容量受限
3858	洪泽	双沟二堡小区11702024综合变	10	200	本级设备容量受限
3859	洪泽	尾水廊道二期西2号配电室五号变	10	630	上级设备容量受限
3860	洪泽	13701五丰公馆小区配电室1号配变	10	1000	上级设备容量受限
3861	洪泽	华盛雅园#2配电室#3变压器	10	800	上级设备容量受限
3862	洪泽	华盛雅园1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
3863	洪泽	11216淮宝商城1号箱变1号变	10	630	本级设备容量受限
3864	洪泽	悦公馆4号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
3865	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室3号变	10	1000	上级设备容量受限
3866	洪泽	仁和金李村园区二号15507071综合变（美	10	400	本级设备容量受限
3867	洪泽	华盛雅园开关站1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3868	洪泽	万集草泽四组2号11210022综合变	10	400	本级设备容量受限
3869	洪泽	武夷国际开关站#2变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3870	洪泽	东湖印象1号配电室2号变压器	10	630	上级设备容量受限
3871	洪泽	尾水廊道开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
3872	洪泽	东城一品2号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
3873	洪泽	东城一品1号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
3874	洪泽	尾水二期2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3875	洪泽	老子山淮流滩3#12307019综合变	10	200	本级设备容量受限
3876	洪泽	武夷国际开关站#4变压器	10	800	上级设备容量受限
3877	洪泽	尾水廊道二期西1号开关站二号变	10	630	上级设备容量受限
3878	洪泽	东湖印象1号配电室1号变压器	10	630	上级设备容量受限
3879	洪泽	尾水二期2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3880	洪泽	悦公馆东#2配电房#2变压器	10	630	上级设备容量受限
3881	洪泽	高良涧于圩13#11203027综合变	10	200	本级设备容量受限
3882	洪泽	三河油田食品厂11409005综合变	10	200	本级设备容量受限
3883	洪泽	老子山桃园7#12307007综合变	10	200	本级设备容量受限
3884	洪泽	尾水廊道1号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3885	洪泽	老子山淮仁滩 6#12307013综合变	10	200	本级设备容量受限
3886	洪泽	万通国际新城4号变压器	10	800	上级设备容量受限
3887	洪泽	惠民三期3#变	10	400	上级设备容量受限
3888	洪泽	景虹丽都3号变压器	10	800	上级设备容量受限
3889	洪泽	尾水廊道二期1号开关 站一号变	10	630	上级设备容量受限
3890	洪泽	尾水廊道2号配电房3 号变	10	630	上级设备容量受限
3891	洪泽	高良涧周于五组2#综 合变	10	200	本级设备容量受限
3892	洪泽	东城一品1号开关站1 号变	10	800	上级设备容量受限
3893	洪泽	洪泽城区杨码五六七 组南12203011综合变	10	400	本级设备容量受限
3894	洪泽	悦公馆1号配电室1号 变	10	800	上级设备容量受限
3895	洪泽	万通国际商城1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3896	洪泽	双沟土管所11602017 综合变	10	200	本级设备容量受限
3897	洪泽	崔朱变压器	10	400	上级设备容量受限
3898	洪泽	浔河地块安置小区1号 变	10	630	上级设备容量受限
3899	洪泽	尾水二期1号开关站2 号变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3900	洪泽	名湖国际小区开关站 2#变压器	10	800	上级设备容量受限
3901	洪泽	仁和金李村园区 15507064综合变	10	315	本级设备容量受限
3902	洪泽	鹿港华都配电房2号变	10	1000	上级设备容量受限
3903	洪泽	三河联堡二组2号 11309021综合变	10	200	本级设备容量受限
3904	洪泽	高良涧街道 4#11603004综合变	10	200	本级设备容量受限
3905	洪泽	万通国际新城2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3906	洪泽	洪泽临河村12303001 综合变	10	315	本级设备容量受限
3907	洪泽	洪泽临河三四组 12303004综合变	10	250	本级设备容量受限
3908	洪泽	洪泽临河三四组 2#12303003综合变	10	315	本级设备容量受限
3909	洪泽	洪泽城区12301邓码小 区中区配变	10	400	本级设备容量受限
3910	洪泽	朱坝灯南村东 121212003综合变	10	200	本级设备容量受限
3911	洪泽	悦公馆3号配电室2号 变	10	800	上级设备容量受限
3912	洪泽	浔河地块安置小区3号 变	10	630	上级设备容量受限
3913	洪泽	洪泽城区152001胡庄 安置小区#1配变	10	1000	上级设备容量受限
3914	洪泽	洪泽城区152001胡庄 安置小区2号配变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3915	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区3号配变	10	1000	上级设备容量受限
3916	洪泽	洪泽城区152001胡庄安置小区4号配变	10	1000	上级设备容量受限
3917	洪泽	万通国际新城3号变压器	10	800	上级设备容量受限
3918	洪泽	中兴名都二期3号配电室6号变	10	800	上级设备容量受限
3919	洪泽	天泽名城2号配电室5号变	10	1000	上级设备容量受限
3920	洪泽	天泽名城2号配电室6号变	10	1000	上级设备容量受限
3921	洪泽	天泽名城2号配电室7号变	10	1000	上级设备容量受限
3922	洪泽	天泽名城2号配电室8号变	10	1000	上级设备容量受限
3923	洪泽	东二街#2配变	10	400	本级设备容量受限
3924	洪泽	共和润前良种场2号12204025综合变	10	200	本级设备容量受限
3925	洪泽	高良涧贺庄西#4综合变	10	200	本级设备容量受限
3926	洪泽	悦公馆东地块一期1#开关站2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3927	洪泽	洪泽城区安芯智能港一期3号配电室10号变	10	1000	上级设备容量受限
3928	洪泽	盐化工安置小区1号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3929	洪泽	洪盛国际3号配电室1号变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3930	洪泽	财富广场2号配电室2号变	10	630	上级设备容量受限
3931	洪泽	盐化工区安置小区开关站2号变压器	10	800	上级设备容量受限
3932	洪泽	丽景花苑2号配电房1号变	10	800	上级设备容量受限
3933	洪泽	中兴名都二期开关站2号变	10	800	上级设备容量受限
3934	洪泽	芳草谷#3变	10	800	上级设备容量受限
3935	洪泽	芳草谷#5变	10	800	上级设备容量受限
3936	洪泽	盐化工安置小区4号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3937	洪泽	洪盛国际3号配电室3号变	10	630	上级设备容量受限
3938	洪泽	盐化工安置小区4号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3939	洪泽	盐化工安置小区2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3940	洪泽	盐化工安置小区3号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3941	洪泽	盐化工安置小区4号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3942	洪泽	盐化工区安置小区开关站1号变压器	10	800	上级设备容量受限
3943	洪泽	18306新辰福居2号箱变主变	10	1000	上级设备容量受限
3944	洪泽	万集河口四组11310042综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3945	洪泽	盐化工安置小区1号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
3946	洪泽	丽景花苑2号配电房2号变	10	800	上级设备容量受限
3947	洪泽	盐化工安置小区2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3948	洪泽	盐化工安置小区4号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3949	洪泽	盐化工安置小区3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3950	洪泽	盐化工安置小区1号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3951	洪泽	盐化工安置小区2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3952	洪泽	芳草谷#1变	10	800	上级设备容量受限
3953	洪泽	盐化工安置小区3号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
3954	洪泽	盐化工安置小区1号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
3955	洪泽	华盛雅园1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
3956	洪泽	悦公馆2号配电房1号变压器	10	630	上级设备容量受限
3957	洪泽	芳草谷#7变	10	800	上级设备容量受限
3958	洪泽	盐化工安置小区2号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
3959	洪泽	万集严渡九组北11310041综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3960	洪泽	大禹路箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
3961	洪泽	老子山兴隆三组 12A07007综合变	10	200	本级设备容量受限
3962	洪泽	三河果园万庄 12109017综合变	10	200	本级设备容量受限
3963	洪泽	洪泽城区XB183004润 湖线#4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3964	洪泽	洪泽城区XB183003润 湖线#3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3965	洪泽	高良涧养殖三场 2#11703002综合变	10	315	本级设备容量受限
3966	洪泽	高良涧HW124003万顷 良田1号配电室1号变	10	1000	上级设备容量受限
3967	洪泽	高良涧HW124003万顷 良田1号配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
3968	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#1配电室#2变	10	630	上级设备容量受限
3969	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#2配电室#1变	10	630	上级设备容量受限
3970	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#1配电室#1变	10	630	上级设备容量受限
3971	洪泽	高良涧124001城乡挂 钩四期#2配电室#2变	10	630	上级设备容量受限
3972	洪泽	城乡挂钩三期3号配电 室1号变	10	630	上级设备容量受限
3973	洪泽	城乡挂钩三期3号配电 室2号变	10	630	上级设备容量受限
3974	洪泽	老子山丁滩12307020 综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3975	洪泽	朱坝大魏村二组 13812015综合变	10	200	上级设备容量受限
3976	洪泽	景虹丽都1号变压器	10	800	上级设备容量受限
3977	洪泽	武夷国际1-1配电房#8 变压器	10	800	上级设备容量受限
3978	洪泽	仁和镇渔西二号 15507067综合变	10	200	本级设备容量受限
3979	洪泽	老子山建设 14#15207041综合变	10	200	本级设备容量受限
3980	洪泽	紫金东郡#1配电室#2 配变	10	630	上级设备容量受限
3981	洪泽	东城一品2号配电室6 号变	10	800	上级设备容量受限
3982	洪泽	尾水廊道2号配电房4 号变	10	630	上级设备容量受限
3983	洪泽	高良涧于圩 12#11203013综合变	10	200	本级设备容量受限
3984	洪泽	尾水廊道二期西2号配 电室三号变	10	630	上级设备容量受限
3985	洪泽	东湖印象1号开关站1 号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
3986	洪泽	东湖印象1号开关站2 号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
3987	洪泽	东湖印象1号开关站3 号配电变压器	10	800	上级设备容量受限
3988	洪泽	惠民二期11#变23001	10	1000	上级设备容量受限
3989	洪泽	137019金科名人居住1号 配电室2号配变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3990	洪泽	朱坝大魏村一组 13812014箱变	10	400	上级设备容量受限
3991	洪泽	朱坝唐曹村唐庄 11612048综合变	10	200	本级设备容量受限
3992	洪泽	朱坝朱高村十组 11612049综合变	10	200	本级设备容量受限
3993	洪泽	老子山淮仁滩 4#12307011综合变	10	200	本级设备容量受限
3994	洪泽	老子山安淮四组 15207003综合变	10	200	本级设备容量受限
3995	洪泽	洪泽城区潘庄小区1# 箱变配变	10	630	上级设备容量受限
3996	洪泽	洪泽城区砚台小区1# 箱变配变	10	630	上级设备容量受限
3997	洪泽	121020洪盛国际小区1 号开关站1号变	10	800	上级设备容量受限
3998	洪泽	121020洪盛国际小区1 号开关站3号变	10	800	上级设备容量受限
3999	洪泽	121021洪盛国际小区2 号配电室5号变	10	800	上级设备容量受限
4000	洪泽	13720金科名人居住2号 配电室2号配变	10	1000	上级设备容量受限
4001	洪泽	黄集三许八组 18405001综合变	10	400	上级设备容量受限
4002	洪泽	惠民三期1号变	10	800	上级设备容量受限
4003	洪泽	惠民三期2#变01003	10	800	上级设备容量受限
4004	洪泽	153001天泽名城#1开 关站#2变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4005	洪泽	153001天泽名城#1开关站#4变	10	800	上级设备容量受限
4006	洪泽	洪泽城区天泽名城#1开关站#3变	10	800	上级设备容量受限
4007	洪泽	洪泽城区天泽名城#1开关站#1变	10	800	上级设备容量受限
4008	洪泽	老子山安淮五组15207056综合变	10	200	本级设备容量受限
4009	洪泽	老子山新滩七组15207004综合变	10	200	本级设备容量受限
4010	洪泽	老子山淮仁12307008综合变	10	400	本级设备容量受限
4011	洪泽	121012紫金东郡3号配电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4012	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期1号配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
4013	洪泽	洪泽城区安芯智能港二期2号配电室8号变	10	1000	上级设备容量受限
4014	洪泽	高良涧钱码四组11203026综合变	10	200	本级设备容量受限
4015	洪泽	万集二组11110006综合变	10	200	本级设备容量受限
4016	洪泽	万集丰收村部11110017综合变	10	400	本级设备容量受限
4017	洪泽	朱坝黄庄村东121212019综合变	10	100	本级设备容量受限
4018	洪泽	共和涧前桥南12204012综合变	10	200	本级设备容量受限
4019	洪泽	共和新集孙庄11104030综合变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4020	洪泽	朱坝街道中111212005综合变	10	315	本级设备容量受限
4021	洪泽	高良涧洪祥渔场11703010综合变	10	200	本级设备容量受限
4022	洪泽	朱坝大魏村东13812009综合变	10	200	上级设备容量受限
4023	洪泽	朱坝大魏村小李庄13812006综合变	10	200	上级设备容量受限
4024	洪泽	朱坝大魏村南13812007变	10	200	上级设备容量受限
4025	洪泽	朱坝大魏村部13812008变	10	200	上级设备容量受限
4026	洪泽	13710银珠小区配电室SCB10-配变	10	1000	上级设备容量受限
4027	洪泽	洪泽城区金盛小区配电室#2变	10	630	上级设备容量受限
4028	洪泽	朱坝新三圩村东13812002综合变	10	200	上级设备容量受限
4029	洪泽	黄集羊肉城12305003综合变	10	400	本级设备容量受限
4030	洪泽	朱坝街道3#121112003综合变	10	400	本级设备容量受限
4031	洪泽	朱坝街道北121112001变	10	400	本级设备容量受限
4032	洪泽	黄集康王东变12105023综合变	10	200	本级设备容量受限
4033	洪泽	老子山一撮毛15207054综合变	10	200	本级设备容量受限
4034	洪泽	老子山八道沟15207024综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4035	洪泽	13713金盛小区箱式变1号变	10	800	上级设备容量受限
4036	洪泽	朱坝赵庄村工业园区13612006综合变	10	400	本级设备容量受限
4037	洪泽	大刘村南14112012综合变	10	400	本级设备容量受限
4038	洪泽	共和赵集堆坂北12404006综合变	10	200	本级设备容量受限
4039	洪泽	惠民二期10#变	10	400	上级设备容量受限
4040	洪泽	共和赵集黄庄11504016综合变	10	100	本级设备容量受限
4041	洪泽	惠民二期7#变	10	500	上级设备容量受限
4042	洪泽	洪泽城区龙庙小区12303046变	10	400	上级设备容量受限
4043	洪泽	137016天水雅居#1配电室配变	10	1000	上级设备容量受限
4044	洪泽	137017天水雅居2号配电室配变	10	1000	上级设备容量受限
4045	洪泽	137018天水雅居#3配电室配变	10	1000	上级设备容量受限
4046	洪泽	11130/31世纪名都东院#2配电室4号变	10	500	本级设备容量受限
4047	洪泽	共和小坝种鹅场12204001综合变	10	200	本级设备容量受限
4048	洪泽	老子山龟山一组12A07009综合变	10	200	本级设备容量受限
4049	洪泽	老子山养殖场15507006综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4050	洪泽	朱坝三圩村七组 13812011综合变	10	200	上级设备容量受限
4051	洪泽	富民四期1号开关站2 号变	10	800	上级设备容量受限
4052	洪泽	富民四期3号配电室5 号变	10	630	上级设备容量受限
4053	洪泽	富民四期2号配电室3 号变	10	630	上级设备容量受限
4054	洪泽	朱坝电力宾馆2号变	10	630	上级设备容量受限
4055	洪泽	121010宏盛嘉园1号配 电室2号变	10	800	上级设备容量受限
4056	洪泽	121011宏盛嘉园2号配 电室1号变	10	800	上级设备容量受限
4057	洪泽	双沟加工厂11202005 综合变	10	400	本级设备容量受限
4058	洪泽	洪泽城区11116益寿中 路配变	10	400	本级设备容量受限
4059	洪泽	双沟姚韦南11102008 综合变	10	200	本级设备容量受限
4060	洪泽	岔河西陈前圩 12501002综合变	10	200	本级设备容量受限
4061	洪泽	双沟姚韦北11102014 综合变	10	400	本级设备容量受限
4062	洪泽	仁和同议村南堆 15407012综合变	10	200	本级设备容量受限
4063	洪泽	洪泽城区12115财政局 配变	10	315	本级设备容量受限
4064	洪泽	仁和后圩村前朱 15107039综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4065	洪泽	仁和后圩村东朱 15107040综合变	10	200	本级设备容量受限
4066	洪泽	岔河张桥闵赵 11301014综合变	10	200	本级设备容量受限
4067	洪泽	三河梁墩道口 12509002综合变	10	200	本级设备容量受限
4068	洪泽	10kV洞庭111线11104 崔朱小区配变SBH11-	10	400	本级设备容量受限
4069	洪泽	洪泽城区潘庄邱庄 11203006综合变	10	400	上级设备容量受限
4070	洪泽	富民四期1号开关站1 号变	10	800	上级设备容量受限
4071	洪泽	富民四期2号配电室4 号变	10	630	上级设备容量受限
4072	洪泽	富民四期3号配电室6 号变	10	630	上级设备容量受限
4073	洪泽	富民四期4号配电室8 号变	10	800	上级设备容量受限
4074	洪泽	富民四期4号配电室7 号变	10	800	上级设备容量受限
4075	洪泽	富民四期5号配电室1 号变	10	800	上级设备容量受限
4076	洪泽	洪泽城区安芯智能港 一期1号配电室2号变	10	400	上级设备容量受限
4077	洪泽	洪泽城区水产批发市场 3#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
4078	洪泽	洪泽城区水产批发市场 3#配电室2#变	10	1000	上级设备容量受限
4079	洪泽	洪泽城区水产批发市场 2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4080	洪泽	洪泽城区水产批发市场1号配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
4081	洪泽	洪泽城区水产批发市场2号配电室1号变	10	800	上级设备容量受限
4082	洪泽	洪泽城区水产批发市场1#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
4083	洪泽	乡挂购安置房#1配电室#1变	10	800	上级设备容量受限
4084	洪泽	乡挂购安置房#1配电室#2变	10	800	上级设备容量受限
4085	洪泽	乡挂购安置房2号配电室4号变	10	800	上级设备容量受限
4086	洪泽	乡挂购安置房2号配电室3号变	10	800	上级设备容量受限
4087	洪泽	12102富民五期2号配电室1号变	10	1000	上级设备容量受限
4088	洪泽	12103富民五期3号配电室配变	10	800	上级设备容量受限
4089	洪泽	12104富民五期4号配电室1号配变	10	800	上级设备容量受限
4090	洪泽	12105富民五期5号配电室1号配变	10	800	上级设备容量受限
4091	洪泽	黄集仇庄六组16505013综合变	10	200	本级设备容量受限
4092	洪泽	县中安置房1号开关站1号变	10	1000	上级设备容量受限
4093	洪泽	县中安置房1号开关站2号变	10	1000	上级设备容量受限
4094	洪泽	12107县中安置房2号配电室1号变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4095	洪泽	12108县中安置房3号 配电室配变	10	800	上级设备容量受限
4096	洪泽	12107县中安置房2号 配电室2号变	10	1000	上级设备容量受限
4097	洪泽	双沟八组13202006综 合变	10	200	本级设备容量受限
4098	洪泽	高良涧杨码八组 12203020综合变	10	100	本级设备容量受限
4099	洪泽	洪泽城区龙庙村 12303047综合变	10	400	上级设备容量受限
4100	金湖	金南镇车塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4101	金湖	金南镇车洪4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4102	金湖	金南镇车东1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4103	金湖	塔集镇龚河5#综合变	10	200	本级设备容量受限
4104	金湖	金南镇车塘6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4105	金湖	涂沟镇曙光10#综合变	10	200	本级设备容量受限
4106	金湖	塔集镇跃进6#综合变	10	400	本级设备容量受限
4107	金湖	金南镇吴桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4108	金湖	金南镇吴桥6#综合变	10	200	本级设备容量受限
4109	金湖	金南镇嵇圩7#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4110	金湖	金南镇金沟集镇4#综合变	10	400	上级设备容量受限
4111	金湖	黎城镇工农养殖场1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4112	金湖	白马湖新跃4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4113	金湖	金南镇李坝4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4114	金湖	银集镇淮建集镇11#综合变	10	400	本级设备容量受限
4115	金湖	上湾小区3#公用变	10	400	上级设备容量受限
4116	金湖	为民路北公用变	10	400	上级设备容量受限
4117	金湖	友谊路公用变	10	400	上级设备容量受限
4118	金湖	城西桥西1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4119	金湖	城西桥西2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4120	金湖	工商综合楼1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4121	金湖	工商综合楼2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4122	金湖	滨湖壹号6#变	10	800	上级设备容量受限
4123	金湖	滨湖壹号8#变	10	800	上级设备容量受限
4124	金湖	滨湖壹号10#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4125	金湖	滨湖壹号12#变	10	800	上级设备容量受限
4126	金湖	荷玥名都10#变	10	800	上级设备容量受限
4127	金湖	城西小学箱变	10	500	上级设备容量受限
4128	金湖	复兴圩农场东养殖场 1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4129	金湖	黎城镇瓦厂11#综合变	10	400	上级设备容量受限
4130	金湖	金荷花园8#箱变	10	400	上级设备容量受限
4131	金湖	西苑小区9#公用变	10	400	本级设备容量受限
4132	金湖	为民路3#公用变	10	400	上级设备容量受限
4133	金湖	金南镇胜利5#综合变	10	400	上级设备容量受限
4134	金湖	金荷花园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4135	金湖	金南镇金南集镇8#综 合变	10	400	本级设备容量受限
4136	金湖	龙港花园4#箱变	10	630	上级设备容量受限
4137	金湖	城中农贸市场1#箱变	10	400	本级设备容量受限
4138	金湖	金湖县上湾路东公用 变	10	200	上级设备容量受限
4139	金湖	润德路中公用变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4140	金湖	金南镇新卞7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4141	金湖	金南镇金沟集镇5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4142	金湖	金南镇金沟集镇6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4143	金湖	金南镇金沟集镇7#综合变	10	400	上级设备容量受限
4144	金湖	塔集镇双官1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4145	金湖	金南镇南桥7#综合变	10	315	上级设备容量受限
4146	金湖	荷玥名都2#变	10	800	上级设备容量受限
4147	金湖	金南镇先锋6#综合变	10	400	上级设备容量受限
4148	金湖	金荷花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4149	金湖	翡翠城1#变	10	800	本级设备容量受限
4150	金湖	翡翠城6#变	10	630	本级设备容量受限
4151	金湖	金北镇万坝5#综合变	10	200	本级设备容量受限
4152	金湖	金南镇先进6#综合变	10	315	上级设备容量受限
4153	金湖	金南镇先进7#综合变	10	315	上级设备容量受限
4154	金湖	金南镇向阳7#综合变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4155	金湖	金南镇华沟7#综合变	10	315	上级设备容量受限
4156	金湖	金南镇华沟8#综合变	10	200	上级设备容量受限
4157	金湖	金南镇华沟9#综合变	10	200	上级设备容量受限
4158	金湖	塔集镇夹沟8#综合变	10	200	本级设备容量受限
4159	金湖	金南镇南宫3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4160	金湖	金南镇南宫2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4161	金湖	金南镇三车村一组综合变	10	200	上级设备容量受限
4162	金湖	金南镇王庄八组综合变	10	200	上级设备容量受限
4163	金湖	金南镇胜利4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4164	金湖	金南镇立新4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4165	金湖	金南镇窑墩4#综合变	10	400	上级设备容量受限
4166	金湖	家和花园3#箱变	10	1600	上级设备容量受限
4167	金湖	家和花园4#箱变	10	1600	上级设备容量受限
4168	金湖	黎城协作办公楼箱变	10	250	上级设备容量受限
4169	金湖	金北镇南堆6#综合变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4170	金湖	金南镇立新5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4171	金湖	金南镇车洪7#综合变	10	315	上级设备容量受限
4172	金湖	戴楼镇楼庄小区1#综合变	10	400	本级设备容量受限
4173	金湖	新城花园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
4174	金湖	金南镇嵇圩6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4175	金湖	金南镇新杨3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4176	金湖	金南镇南桥11#综合变	10	400	上级设备容量受限
4177	金湖	龙港花园9#箱变	10	630	上级设备容量受限
4178	金湖	公安局宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
4179	金湖	龙港花园14#箱变	10	630	上级设备容量受限
4180	金湖	龙港花园15#箱变	10	630	上级设备容量受限
4181	金湖	龙港花园17#箱变	10	630	上级设备容量受限
4182	金湖	龙港花园8#箱变	10	630	上级设备容量受限
4183	金湖	龙港花园6#箱变	10	630	上级设备容量受限
4184	金湖	龙港花园7#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4185	金湖	龙港花园10#箱变	10	630	上级设备容量受限
4186	金湖	龙港花园11#箱变	10	630	上级设备容量受限
4187	金湖	龙港花园12#箱变	10	630	上级设备容量受限
4188	金湖	龙港花园13#箱变	10	630	上级设备容量受限
4189	金湖	龙港花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4190	金湖	龙港花园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4191	金湖	龙港花园5#箱变	10	630	上级设备容量受限
4192	金湖	吕良镇花园9#综合变	10	100	本级设备容量受限
4193	金湖	闵桥镇周桥3#综合变	10	100	本级设备容量受限
4194	金湖	金南镇向阳3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4195	金湖	金南镇嵇圩3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4196	金湖	金南镇胜利3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4197	金湖	前锋镇淮建2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4198	金湖	金南镇南桥2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4199	金湖	金南镇立新2#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4200	金湖	金南镇窑墩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4201	金湖	金南镇新杨1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4202	金湖	金南镇窑墩7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4203	金湖	金南镇新杨2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4204	金湖	涂沟镇于南4#综合变	10	100	本级设备容量受限
4205	金湖	金南镇抬饭6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4206	金湖	金南镇瓦庙4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4207	金湖	金南镇华沟3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4208	金湖	涂沟镇于沟3#综合变	10	200	本级设备容量受限
4209	金湖	金南镇瓦庙3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4210	金湖	金南镇车塘5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4211	金湖	金南镇车塘4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4212	金湖	金南镇车东4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4213	金湖	金南镇抬饭2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4214	金湖	凤泽园1#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4215	金湖	金荷花园5#箱变	10	400	上级设备容量受限
4216	金湖	金南镇先锋1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4217	金湖	金南镇车洪3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4218	金湖	明发观澜苑2#变	10	630	上级设备容量受限
4219	金湖	宝应湖农场八队电站 综合变	10	200	本级设备容量受限
4220	金湖	新民变仓库公用变	10	100	上级设备容量受限
4221	金湖	沿河路3#箱变	10	500	上级设备容量受限
4222	金湖	戴楼镇牌楼集中区4# 综合变	10	200	上级设备容量受限
4223	金湖	金荷花园13#箱变	10	400	上级设备容量受限
4224	金湖	金荷花园7#箱变	10	400	上级设备容量受限
4225	金湖	锦绣华城7#变	10	800	上级设备容量受限
4226	金湖	锦绣华城8#变	10	800	上级设备容量受限
4227	金湖	锦绣华城9#变	10	800	上级设备容量受限
4228	金湖	锦绣华城10#变	10	800	上级设备容量受限
4229	金湖	锦绣华城13#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4230	金湖	锦绣华城14#变	10	1000	上级设备容量受限
4231	金湖	锦绣华城6#变	10	800	上级设备容量受限
4232	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4233	金湖	锦绣华城2#变	10	800	上级设备容量受限
4234	金湖	锦绣华城3#变	10	800	上级设备容量受限
4235	金湖	锦绣华城4#变	10	800	上级设备容量受限
4236	金湖	锦绣华城1#变	10	800	上级设备容量受限
4237	金湖	锦绣华城16#变	10	800	上级设备容量受限
4238	金湖	锦绣华城17#变	10	800	上级设备容量受限
4239	金湖	锦绣华城18#变	10	800	上级设备容量受限
4240	金湖	锦绣华城19#变	10	800	上级设备容量受限
4241	金湖	锦绣华城20#变	10	800	上级设备容量受限
4242	金湖	锦绣华城15#变	10	800	上级设备容量受限
4243	金湖	金南镇新杨5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4244	金湖	水岸明珠1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4245	金湖	锦绣华城5#变	10	800	上级设备容量受限
4246	金湖	明发观澜苑8#变	10	630	上级设备容量受限
4247	金湖	黎城镇瓦厂10#综合变	10	200	上级设备容量受限
4248	金湖	金南镇嵇圩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4249	金湖	金南镇金沟集镇1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4250	金湖	金南镇先进8#综合变	10	200	上级设备容量受限
4251	金湖	金南镇新杨7#综合变	10	400	上级设备容量受限
4252	金湖	金南镇新杨6#综合变	10	315	上级设备容量受限
4253	金湖	金湖电视台1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4254	金湖	金湖电视台2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4255	金湖	金南镇王庄8#综合变	10	200	上级设备容量受限
4256	金湖	荷玥名都12#变	10	800	上级设备容量受限
4257	金湖	荷玥名都11#变	10	800	上级设备容量受限
4258	金湖	龙港观湖苑2#变	10	630	上级设备容量受限
4259	金湖	金南镇卞塘小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4260	金湖	荷玥名都3#变	10	800	上级设备容量受限
4261	金湖	龙港观湖苑4#变	10	630	上级设备容量受限
4262	金湖	龙港观湖苑6#变	10	800	上级设备容量受限
4263	金湖	龙港观湖苑8#变	10	630	上级设备容量受限
4264	金湖	龙港观湖苑10#变	10	630	上级设备容量受限
4265	金湖	金荷花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
4266	金湖	戴楼镇新塘5#综合变	10	400	本级设备容量受限
4267	金湖	白马湖前锋8#综合变	10	400	本级设备容量受限
4268	金湖	滨湖壹号2#变	10	1000	上级设备容量受限
4269	金湖	滨湖壹号4#变	10	1000	上级设备容量受限
4270	金湖	滨湖壹号14#变	10	800	上级设备容量受限
4271	金湖	滨湖壹号16#变	10	800	上级设备容量受限
4272	金湖	荷玥名都4#变	10	800	上级设备容量受限
4273	金湖	黎城镇工农养殖场3# 综合变	10	400	本级设备容量受限
4274	金湖	荷玥名都9#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4275	金湖	金南镇车洪5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4276	金湖	金南镇车洪6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4277	金湖	金南镇抬饭7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4278	金湖	金南镇抬饭9#综合变	10	200	上级设备容量受限
4279	金湖	金南镇抬饭10#综合变	10	200	上级设备容量受限
4280	金湖	金南镇徐庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4281	金湖	名人广场1#变	10	800	上级设备容量受限
4282	金湖	名人广场2#变	10	800	上级设备容量受限
4283	金湖	名人广场3#变	10	800	上级设备容量受限
4284	金湖	名人广场4#变	10	800	上级设备容量受限
4285	金湖	县政府家属区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4286	金湖	金南镇卞塘小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4287	金湖	新城花园13#箱变	10	630	上级设备容量受限
4288	金湖	金荷花园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
4289	金湖	金南镇车东6#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4290	金湖	金南镇车东7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4291	金湖	明发观澜苑4#变	10	630	上级设备容量受限
4292	金湖	为民路北2#公用变	10	400	上级设备容量受限
4293	金湖	友谊路2#公用变	10	400	上级设备容量受限
4294	金湖	戴楼镇戴楼9#综合变	10	400	本级设备容量受限
4295	金湖	金荷花园10#箱变	10	400	上级设备容量受限
4296	金湖	戴楼镇新塘11#综合变	10	200	本级设备容量受限
4297	金湖	石油大厦1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4298	金湖	燃料公司3#公用变	10	400	本级设备容量受限
4299	金湖	实验中学公用变	10	315	上级设备容量受限
4300	金湖	新城公寓13#箱变	10	315	上级设备容量受限
4301	金湖	三里桥南公用变	10	400	本级设备容量受限
4302	金湖	金南镇车东8#综合变	10	400	上级设备容量受限
4303	金湖	金南镇车东9#综合变	10	400	上级设备容量受限
4304	金湖	金南镇车东2#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4305	金湖	金南镇车东3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4306	金湖	金荷花园9#箱变	10	400	上级设备容量受限
4307	金湖	白马湖丰泰圩1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4308	金湖	金荷花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4309	金湖	翠园路公用变	10	400	上级设备容量受限
4310	金湖	金南镇窑墩3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4311	金湖	县政府家属区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4312	金湖	县政府家属区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4313	金湖	金南镇湖羊场4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4314	金湖	金南镇新杨9#综合变	10	400	上级设备容量受限
4315	金湖	荷玥名都1#变	10	800	上级设备容量受限
4316	金湖	化肥厂4#箱变	10	630	上级设备容量受限
4317	金湖	金南镇湖羊场养殖场综合变	10	400	上级设备容量受限
4318	金湖	化肥厂2#箱变	10	500	上级设备容量受限
4319	金湖	化肥厂1#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4320	金湖	明发荷韵轩4#变	10	630	上级设备容量受限
4321	金湖	金南镇湖羊场场部综合变	10	200	上级设备容量受限
4322	金湖	家和花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4323	金湖	化肥厂3#箱变	10	500	上级设备容量受限
4324	金湖	金南镇湖羊场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4325	金湖	明发荷韵轩8#变	10	800	上级设备容量受限
4326	金湖	金南镇湖羊场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4327	金湖	金南镇湖羊场1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4328	金湖	明发荷韵轩2#变	10	630	上级设备容量受限
4329	金湖	家和花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4330	金湖	明发荷韵轩6#变	10	800	上级设备容量受限
4331	金湖	金南镇南桥8#综合变	10	400	上级设备容量受限
4332	金湖	金南镇南桥9#综合变	10	400	上级设备容量受限
4333	金湖	水岸明珠3#变	10	630	上级设备容量受限
4334	金湖	上湾路2#公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4335	金湖	三河路2#公用变	10	630	上级设备容量受限
4336	金湖	金南镇南桥村村部综合变	10	315	上级设备容量受限
4337	金湖	涂沟镇唐港集中区2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4338	金湖	顺河公寓1#变	10	1000	上级设备容量受限
4339	金湖	顺河公寓2#变	10	1000	上级设备容量受限
4340	金湖	顺河公寓3#变	10	1000	上级设备容量受限
4341	金湖	顺河公寓4#变	10	1000	上级设备容量受限
4342	金湖	金北镇集镇14#综合变	10	200	本级设备容量受限
4343	金湖	塔集镇陆河6#综合变	10	200	本级设备容量受限
4344	金湖	金南镇瓦庙7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4345	金湖	金南镇王庄7#综合变	10	200	上级设备容量受限
4346	金湖	金南镇嵇圩4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4347	金湖	金北镇新港6#综合变	10	200	本级设备容量受限
4348	金湖	涂沟镇高邮湖7#综合变	10	200	本级设备容量受限
4349	金湖	闵桥镇药王九组1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4350	金湖	上湾中路公用变	10	400	上级设备容量受限
4351	金湖	便民巷3#公用变	10	400	本级设备容量受限
4352	金湖	戴楼镇牌楼集中区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4353	金湖	新城花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4354	金湖	金荷花园12#箱变	10	400	上级设备容量受限
4355	金湖	金荷花园11#箱变	10	400	上级设备容量受限
4356	金湖	金南镇新杨8#综合变	10	400	上级设备容量受限
4357	金湖	荷都庄园1#变	10	800	上级设备容量受限
4358	金湖	荷都庄园2#变	10	800	上级设备容量受限
4359	金湖	荷都庄园3#变	10	800	上级设备容量受限
4360	金湖	荷都庄园4#变	10	800	上级设备容量受限
4361	金湖	石油大厦2#公用变	10	400	上级设备容量受限
4362	金湖	黎城镇王湾7#综合变	10	630	本级设备容量受限
4363	金湖	金南镇南桥10#综合变	10	200	上级设备容量受限
4364	金湖	银集镇新红4#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4365	金湖	金南镇向阳6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4366	金湖	盛世豪庭7#箱变	10	400	本级设备容量受限
4367	金湖	新城花园12#箱变	10	500	上级设备容量受限
4368	金湖	闵桥镇金桥1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4369	金湖	明发观澜苑6#变	10	630	上级设备容量受限
4370	金湖	龙港花园16#箱变	10	500	上级设备容量受限
4371	金湖	龙港花园18#箱变	10	500	上级设备容量受限
4372	金湖	龙港花园19#箱变	10	500	上级设备容量受限
4373	金湖	龙港花园20#箱变	10	500	上级设备容量受限
4374	金湖	龙港花园21#箱变	10	500	上级设备容量受限
4375	金湖	龙港花园22#箱变	10	500	上级设备容量受限
4376	金湖	金湖县上湾路1#公用变	10	400	上级设备容量受限
4377	金湖	金南镇瓦庙5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4378	金湖	吕良镇陈庄7#综合变	10	200	本级设备容量受限
4379	金湖	黎城镇船塘路公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4380	金湖	涂沟镇于南3#综合变	10	200	本级设备容量受限
4381	金湖	前锋镇木业园区4#综合变	10	400	本级设备容量受限
4382	金湖	金南镇徐庄4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4383	金湖	金南镇抬饭8#综合变	10	200	上级设备容量受限
4384	金湖	金南镇瓦庙6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4385	金湖	金南镇车塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4386	金湖	金南镇车洪2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4387	金湖	闵桥镇闵桥5#综合变	10	200	本级设备容量受限
4388	金湖	金南镇先进5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4389	金湖	金南镇胜利2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4390	金湖	金南镇王庄1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4391	金湖	金南镇王庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4392	金湖	金南镇王庄4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4393	金湖	金南镇立新1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4394	金湖	金南镇徐庄3#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4395	金湖	吕良镇三园4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4396	金湖	银集镇利生4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4397	金湖	金南镇车塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4398	金湖	金南镇金丰纸业综合变	10	400	本级设备容量受限
4399	金湖	金南镇窑墩1#综合变	10	315	上级设备容量受限
4400	金湖	金北镇马庄5#综合变	10	200	本级设备容量受限
4401	金湖	金南镇窑墩5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4402	金湖	吕良镇丰乐2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4403	金湖	金南镇金沟集镇2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4404	金湖	金南镇王庄5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4405	金湖	金南镇南桥4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4406	金湖	森林绿都1#公用变	10	315	上级设备容量受限
4407	金湖	农机大厦公用变	10	400	本级设备容量受限
4408	金湖	新城花园9#箱变	10	630	上级设备容量受限
4409	金湖	新城花园10#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4410	金湖	新城花园11#箱变	10	500	上级设备容量受限
4411	金湖	新城花园7#箱变	10	400	上级设备容量受限
4412	金湖	新城花园8#箱变	10	400	上级设备容量受限
4413	金湖	新城公寓1#箱变	10	500	上级设备容量受限
4414	金湖	新城公寓2#箱变	10	500	上级设备容量受限
4415	金湖	新城公寓5#箱变	10	500	上级设备容量受限
4416	金湖	新城公寓6#箱变	10	315	上级设备容量受限
4417	金湖	新城公寓7#箱变	10	500	上级设备容量受限
4418	金湖	新城公寓8#箱变	10	500	上级设备容量受限
4419	金湖	新城公寓9#箱变	10	500	上级设备容量受限
4420	金湖	新城公寓10#箱变	10	500	上级设备容量受限
4421	金湖	新城公寓11#箱变	10	500	上级设备容量受限
4422	金湖	新城公寓12#箱变	10	500	上级设备容量受限
4423	金湖	新城公寓14#箱变	10	315	上级设备容量受限
4424	金湖	新城公寓15#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4425	金湖	新城公寓16#箱变	10	400	上级设备容量受限
4426	金湖	黎城镇黎东4#综合变	10	200	本级设备容量受限
4427	金湖	黎城镇顺河2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4428	金湖	新城花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4429	金湖	新城花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4430	金湖	新城花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
4431	金湖	新城花园5#箱变	10	400	上级设备容量受限
4432	金湖	上湾七组公用变	10	400	本级设备容量受限
4433	金湖	金南镇车东5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4434	金湖	金南镇向阳5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4435	金湖	金南镇先锋5#综合变	10	315	上级设备容量受限
4436	金湖	新城公寓3#箱变	10	500	上级设备容量受限
4437	金湖	新城公寓4#箱变	10	500	上级设备容量受限
4438	金湖	金浦小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4439	金湖	金浦小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4440	金湖	金浦小区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4441	金湖	金浦小区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
4442	金湖	凤泽园2#箱变	10	500	上级设备容量受限
4443	金湖	阳光星城13#箱变	10	400	本级设备容量受限
4444	金湖	银集镇新庄7#综合变	10	100	本级设备容量受限
4445	金湖	金南镇王庄6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4446	金湖	戴楼镇戴楼电信局综合变	10	200	本级设备容量受限
4447	金湖	新街口农贸市场公用变	10	400	本级设备容量受限
4448	金湖	金北镇宋庄1#综合变	10	200	本级设备容量受限
4449	金湖	吕良镇赤水6#综合变	10	100	本级设备容量受限
4450	金湖	金南镇抬饭3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4451	金湖	金南镇南桥1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4452	金湖	金南镇吴桥3#综合变	10	200	本级设备容量受限
4453	金湖	金南镇金沟集镇3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4454	金湖	金南镇嵇圩1#综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4455	金湖	金莺学府佳苑公用变	10	630	上级设备容量受限
4456	金湖	森林绿都2#公用变	10	630	上级设备容量受限
4457	金湖	森林绿都3#公用变	10	630	上级设备容量受限
4458	金湖	森林绿都4#公用变	10	500	上级设备容量受限
4459	金湖	金水河1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4460	金湖	金水河2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4461	金湖	金水河3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4462	金湖	黎城镇工农养殖场2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4463	金湖	金南镇华沟5#综合变	10	200	上级设备容量受限
4464	金湖	金南镇先锋4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4465	金湖	金南镇先进4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4466	金湖	为民路2#公用变	10	400	上级设备容量受限
4467	金湖	10kV邮电局宿舍2#公用变	10	400	本级设备容量受限
4468	金湖	黎城镇黎城3#公用变	10	400	上级设备容量受限
4469	金湖	上湾八组箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4470	金湖	上湾路公用变	10	315	上级设备容量受限
4471	金湖	为民路公用变	10	400	上级设备容量受限
4472	金湖	上湾小区1# 公用变	10	400	上级设备容量受限
4473	金湖	向阳路公用变	10	400	本级设备容量受限
4474	金湖	龙港花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4475	金湖	实验小学公用变	10	400	本级设备容量受限
4476	金湖	金南镇南桥5#综合变	10	315	本级设备容量受限
4477	金湖	黎城镇金创大厦综合变	10	400	本级设备容量受限
4478	金湖	金都花苑公用变	10	630	本级设备容量受限
4479	金湖	戴楼镇戴楼6#综合变	10	200	本级设备容量受限
4480	金湖	金南镇华沟2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4481	金湖	三里桥西公用变	10	315	本级设备容量受限
4482	金湖	长乐路公用变	10	400	本级设备容量受限
4483	金湖	金南镇新卞2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4484	金湖	塔集镇岔河1#综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4485	金湖	水岸星城1#公用变	10	500	上级设备容量受限
4486	金湖	前锋镇木业园区3#综合变	10	400	本级设备容量受限
4487	金湖	金南镇抬饭1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4488	金湖	金南镇抬饭4#综合变	10	200	上级设备容量受限
4489	金湖	金南镇瓦庙1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4490	金湖	金南镇瓦庙2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4491	金湖	黎城镇黎城25#综合变	10	400	本级设备容量受限
4492	金湖	金南镇南宫1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4493	金湖	金南镇先进3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4494	金湖	金南镇先锋2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4495	金湖	金南镇向阳1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4496	金湖	金南镇向阳2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4497	金湖	金南镇向阳4#综合变	10	400	上级设备容量受限
4498	金湖	御港湾1#变	10	800	上级设备容量受限
4499	金湖	御港湾2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4500	金湖	金南镇金南2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4501	金湖	金南镇胜利1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4502	金湖	金南镇王庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4503	金湖	金南镇嵇圩2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4504	金湖	润德南路公用变	10	400	本级设备容量受限
4505	金湖	白马湖养殖场1#综合变	10	400	本级设备容量受限
4506	金湖	前锋镇淮胜集镇8#综合变	10	200	本级设备容量受限
4507	金湖	徐梁村工业园公用变	10	400	本级设备容量受限
4508	金湖	金南镇墩塘6#综合变	10	200	本级设备容量受限
4509	金湖	金南镇卞塘1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4510	金湖	金南镇立新3#综合变	10	315	上级设备容量受限
4511	金湖	金南镇卞塘3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4512	金湖	黎城镇任庄13#综合变	10	200	本级设备容量受限
4513	金湖	金南镇车洪1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4514	金湖	黎城镇黎城4#综合变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4515	金湖	闵桥镇甫坝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4516	金湖	黎城镇黎城12#综合变	10	400	上级设备容量受限
4517	金湖	金南镇先进2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4518	金湖	金南镇先锋3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4519	金湖	金南镇车塘7#综合变	10	400	上级设备容量受限
4520	金湖	金南镇南桥3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4521	金湖	黎城镇黎城2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4522	盱眙	马坝草庄2#配变	10	630	上级设备容量受限
4523	盱眙	马坝旭日商城（二） 配变	10	630	上级设备容量受限
4524	盱眙	黄花塘杨庄村兴旺配 变	10	400	本级设备容量受限
4525	盱眙	马坝校南4#配变	10	400	上级设备容量受限
4526	盱眙	穆店陈璋花园1#综合 变	10	400	本级设备容量受限
4527	盱眙	铁佛镇岳北配变	10	200	上级设备容量受限
4528	盱眙	铁佛镇马庄配变	10	200	上级设备容量受限
4529	盱眙	铁佛镇刘西配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4530	盱眙	鲍集镇钱巷2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4531	盱眙	铁佛镇花庄配变	10	400	上级设备容量受限
4532	盱眙	铁佛镇黄南配变	10	400	上级设备容量受限
4533	盱眙	盱城农贸市场综合变	10	400	本级设备容量受限
4534	盱眙	马坝粮站西配变	10	630	上级设备容量受限
4535	盱眙	马坝梅园配变	10	630	上级设备容量受限
4536	盱眙	马坝街西2#配变	10	400	上级设备容量受限
4537	盱眙	马坝蔡坝配变	10	400	上级设备容量受限
4538	盱眙	马坝钱庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4539	盱眙	马坝街东2#配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4540	盱眙	马坝张庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4541	盱眙	南苑新城#1-1变	10	400	本级设备容量受限
4542	盱眙	马坝宝桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
4543	盱眙	马坝东园2#配变	10	630	上级设备容量受限
4544	盱眙	旧铺镇祁岗综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4545	盱眙	马坝老八配变	10	630	上级设备容量受限
4546	盱眙	古城薛郢配变	10	400	本级设备容量受限
4547	盱眙	马坝妇女3#配变	10	630	上级设备容量受限
4548	盱眙	马坝妇女2#配变	10	400	上级设备容量受限
4549	盱眙	观音寺供电所变	10	400	本级设备容量受限
4550	盱眙	鲍集镇梁集小区综合变	10	400	本级设备容量受限
4551	盱眙	铁佛镇吴庄配变	10	400	上级设备容量受限
4552	盱眙	马坝戚庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
4553	盱眙	铁佛镇老街配变	10	400	上级设备容量受限
4554	盱眙	管镇双黄养殖#2配变	10	200	本级设备容量受限
4555	盱眙	管镇龚北养殖配变	10	400	本级设备容量受限
4556	盱眙	官滩镇王桥圩区2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4557	盱眙	三河农场渔场2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4558	盱眙	双河西2号配变	10	200	本级设备容量受限
4559	盱眙	紫金公馆2#配电房6#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4560	盱眙	马坝永南配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4561	盱眙	铁佛镇岳庄配变	10	200	上级设备容量受限
4562	盱眙	铁佛镇邵庄配变	10	200	上级设备容量受限
4563	盱眙	铁佛镇毛圩配变	10	400	本级设备容量受限
4564	盱眙	淮河镇大洲渔场综合 变	10	200	本级设备容量受限
4565	盱眙	管镇张庄配变	10	200	本级设备容量受限
4566	盱眙	管镇公路配变	10	500	本级设备容量受限
4567	盱眙	维桥乡张湾综合变	10	400	上级设备容量受限
4568	盱眙	管镇前黄配变	10	200	本级设备容量受限
4569	盱眙	王店平田配变	10	200	本级设备容量受限
4570	盱眙	桂五镇轮窑厂配变	10	400	本级设备容量受限
4571	盱眙	维桥乡钟庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4572	盱眙	维桥乡徐庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4573	盱眙	马坝砖井配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4574	盱眙	马坝东圩配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4575	盱眙	马坝兰庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4576	盱眙	铁佛镇杨圩配变	10	200	上级设备容量受限
4577	盱眙	马坝周庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
4578	盱眙	马坝高庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4579	盱眙	穆店镇维桥胡陈综合变	10	100	本级设备容量受限
4580	盱眙	马坝腾安配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4581	盱眙	铁佛镇街东配变	10	400	上级设备容量受限
4582	盱眙	马坝大云山配变（东阳）	10	200	本级设备容量受限
4583	盱眙	铁佛镇杨淹A配变	10	200	上级设备容量受限
4584	盱眙	铁佛镇杨淹配变	10	200	上级设备容量受限
4585	盱眙	维桥乡杨庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4586	盱眙	马坝兴隆学校配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
4587	盱眙	铁佛镇护坡配变	10	200	上级设备容量受限
4588	盱眙	铁佛镇李庄配变	10	200	上级设备容量受限
4589	盱眙	铁佛镇路庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4590	盱眙	铁佛镇李圩配变	10	200	上级设备容量受限
4591	盱眙	铁佛镇花南配变	10	200	上级设备容量受限
4592	盱眙	铁佛镇刘圩配变	10	200	上级设备容量受限
4593	盱眙	铁佛镇马咀配变	10	200	上级设备容量受限
4594	盱眙	铁佛镇龙窝配变	10	200	上级设备容量受限
4595	盱眙	铁佛镇戚庄配变	10	200	上级设备容量受限
4596	盱眙	旧铺镇新铺综合变	10	200	本级设备容量受限
4597	盱眙	官滩镇圣山生活区配变	10	200	本级设备容量受限
4598	盱眙	桂五镇船塘2#配变	10	200	本级设备容量受限
4599	盱眙	三河农场孙岗2#综合变	10	100	上级设备容量受限
4600	盱眙	维桥乡青墩头3#综合变	10	200	本级设备容量受限
4601	盱眙	仇集镇后孙郢2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4602	盱眙	桂五镇星星家园小区2#配变	10	200	本级设备容量受限
4603	盱眙	穆店镇维桥邱庄综合变	10	200	本级设备容量受限
4604	盱眙	穆店镇维桥桃园8#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4605	盱眙	马坝农场2#配变	10	400	上级设备容量受限
4606	盱眙	马坝农经配变	10	630	上级设备容量受限
4607	盱眙	马坝市场配变	10	630	上级设备容量受限
4608	盱眙	马坝镇北2#配变	10	630	上级设备容量受限
4609	盱眙	马坝草庄配变	10	400	上级设备容量受限
4610	盱眙	马坝龙虾配变	10	630	上级设备容量受限
4611	盱眙	马坝农行配变	10	500	上级设备容量受限
4612	盱眙	黄花塘芦沟村砖井配变	10	100	本级设备容量受限
4613	盱眙	马坝新圩配变	10	200	上级设备容量受限
4614	盱眙	马坝同兴妇女配变	10	200	上级设备容量受限
4615	盱眙	马坝红烛配变	10	400	上级设备容量受限
4616	盱眙	马坝镇西配变	10	630	上级设备容量受限
4617	盱眙	马坝西窑陈东配变	10	200	上级设备容量受限
4618	盱眙	马坝林业南庄配变	10	200	上级设备容量受限
4619	盱眙	马坝马安涧边配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4620	盱眙	铁佛镇东中配变	10	200	上级设备容量受限
4621	盱眙	马坝马岗配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4622	盱眙	马坝华庄配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4623	盱眙	铁佛镇赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
4624	盱眙	铁佛镇程庄配变	10	200	上级设备容量受限
4625	盱眙	铁佛镇马岗配变	10	400	上级设备容量受限
4626	盱眙	184#淮建巷公变	10	630	本级设备容量受限
4627	盱眙	马坝腊北配变	10	400	上级设备容量受限
4628	盱眙	铁佛镇彭南配变	10	200	上级设备容量受限
4629	盱眙	马坝房庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4630	盱眙	马坝松元配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4631	盱眙	马坝杨庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4632	盱眙	马坝路西配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4633	盱眙	铁佛镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
4634	盱眙	铁佛镇河七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4635	盱眙	铁佛镇河五配变	10	400	上级设备容量受限
4636	盱眙	马坝山塘配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4637	盱眙	马坝新庄配变.（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4638	盱眙	马坝王庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4639	盱眙	铁佛镇孙后配变	10	200	上级设备容量受限
4640	盱眙	马坝顾庄配变（东 阳）	10	400	上级设备容量受限
4641	盱眙	马坝杜庄配变（东 阳）	10	100	上级设备容量受限
4642	盱眙	铁佛镇蔡圩配变	10	630	上级设备容量受限
4643	盱眙	铁佛镇化庄配变	10	400	上级设备容量受限
4644	盱眙	观音寺骆庄配变	10	200	本级设备容量受限
4645	盱眙	朱楼制品厂变	10	500	本级设备容量受限
4646	盱眙	马坝邮电配变（东 阳）	10	200	本级设备容量受限
4647	盱眙	三河农场吸附剂厂综 合变	10	400	上级设备容量受限
4648	盱眙	24#县政府公变	10	400	本级设备容量受限
4649	盱眙	69#石牛小区公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4650	盱眙	102#转盘巷公变	10	500	本级设备容量受限
4651	盱眙	铁佛镇万东配变	10	200	上级设备容量受限
4652	盱眙	铁佛镇万圩配变	10	200	上级设备容量受限
4653	盱眙	三河农场特水综合变	10	400	上级设备容量受限
4654	盱眙	铁佛镇何圩配变	10	200	上级设备容量受限
4655	盱眙	铁佛镇邹庄配变	10	200	上级设备容量受限
4656	盱眙	旧铺镇胡营综合变	10	200	本级设备容量受限
4657	盱眙	马庄新庄配变	10	200	本级设备容量受限
4658	盱眙	铁佛镇单庄配变	10	400	上级设备容量受限
4659	盱眙	铁佛镇张巷配变	10	400	上级设备容量受限
4660	盱眙	铁佛镇候庄配变	10	400	上级设备容量受限
4661	盱眙	旧铺镇桥东综合变	10	200	本级设备容量受限
4662	盱眙	仇集镇水坡综合变	10	400	本级设备容量受限
4663	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4664	盱眙	铁佛镇中心村配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4665	盱眙	铁佛镇新庄配变	10	400	上级设备容量受限
4666	盱眙	铁佛镇付庄配变	10	200	上级设备容量受限
4667	盱眙	马坝白鹤徐庄配变 （高桥）	10	200	本级设备容量受限
4668	盱眙	马坝欧湖润庄配变 （高桥）	10	400	本级设备容量受限
4669	盱眙	马坝路北配变	10	400	本级设备容量受限
4670	盱眙	马坝万斛老河配变 （高桥）	10	200	本级设备容量受限
4671	盱眙	马坝张庄配变	10	400	上级设备容量受限
4672	盱眙	马坝戚庄配变	10	400	上级设备容量受限
4673	盱眙	鲍集镇肖嘴前嘴综合 变	10	200	上级设备容量受限
4674	盱眙	鲍集镇肖嘴新庄综合 变	10	200	上级设备容量受限
4675	盱眙	铁佛镇黄庄配变	10	400	上级设备容量受限
4676	盱眙	三河农场上营中综合 变	10	400	上级设备容量受限
4677	盱眙	三河农场科技园综合 变	10	400	上级设备容量受限
4678	盱眙	鲍集镇肖嘴孙庄综合 变	10	200	上级设备容量受限
4679	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄综合 变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4680	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄综合变	10	400	上级设备容量受限
4681	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮北综合变	10	400	上级设备容量受限
4682	盱眙	马坝东园配变	10	630	上级设备容量受限
4683	盱眙	马坝小园配变	10	200	上级设备容量受限
4684	盱眙	马坝林业配变	10	200	上级设备容量受限
4685	盱眙	马坝小康街配变	10	630	上级设备容量受限
4686	盱眙	马坝南园配变	10	630	上级设备容量受限
4687	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘综合变	10	400	上级设备容量受限
4688	盱眙	鲍集镇肖嘴唐刘刘西综合变	10	200	上级设备容量受限
4689	盱眙	朱楼小学变	10	400	本级设备容量受限
4690	盱眙	马坝高岗配变	10	630	上级设备容量受限
4691	盱眙	146#淮明园	10	500	本级设备容量受限
4692	盱眙	马坝花园配变	10	630	上级设备容量受限
4693	盱眙	马坝大南配变	10	630	上级设备容量受限
4694	盱眙	马坝中和配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4695	盱眙	马坝建圩配变	10	100	本级设备容量受限
4696	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮南综合变	10	400	上级设备容量受限
4697	盱眙	马坝柴湖配变	10	400	上级设备容量受限
4698	盱眙	马坝西湖配变	10	400	上级设备容量受限
4699	盱眙	马坝桥西配变	10	400	上级设备容量受限
4700	盱眙	铁佛镇袁庄配变	10	200	上级设备容量受限
4701	盱眙	铁佛镇东洋配变	10	400	上级设备容量受限
4702	盱眙	马坝桃园配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4703	盱眙	铁佛镇王庄配变	10	200	上级设备容量受限
4704	盱眙	马坝陈庄配变(东阳)	10	400	上级设备容量受限
4705	盱眙	铁佛镇高前配变	10	200	上级设备容量受限
4706	盱眙	铁佛镇西洋配变	10	400	上级设备容量受限
4707	盱眙	铁佛镇陈庄配变	10	200	上级设备容量受限
4708	盱眙	马坝戴庄配变（东阳）	10	100	上级设备容量受限
4709	盱眙	兴隆西陡湖配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4710	盱眙	铁佛镇东庄配变	10	200	上级设备容量受限
4711	盱眙	马坝街西配变	10	630	上级设备容量受限
4712	盱眙	马坝米厂配变	10	400	上级设备容量受限
4713	盱眙	黄花塘穆店朱郢配变	10	400	本级设备容量受限
4714	盱眙	马坝上庄配变	10	200	上级设备容量受限
4715	盱眙	马坝郑庄配变	10	630	上级设备容量受限
4716	盱眙	马坝万宫综合变	10	400	上级设备容量受限
4717	盱眙	马坝戴楼配变	10	400	上级设备容量受限
4718	盱眙	马坝王庄配变	10	200	上级设备容量受限
4719	盱眙	鲍集镇铁佛河十4#配变	10	200	上级设备容量受限
4720	盱眙	穆店镇维桥桃园9#综合变	10	400	上级设备容量受限
4721	盱眙	198线贺岗5#19801公变	10	400	本级设备容量受限
4722	盱眙	马坝袁庄2#配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
4723	盱眙	铁佛镇何庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
4724	盱眙	铁佛镇李王2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4725	盱眙	铁佛镇戚中配变	10	200	上级设备容量受限
4726	盱眙	铁佛镇岳北2#配变	10	200	上级设备容量受限
4727	盱眙	帝景国际公寓7#箱变 01变	10	500	本级设备容量受限
4728	盱眙	铁佛镇敬老院2#	10	200	上级设备容量受限
4729	盱眙	维桥乡高塘综合变	10	400	上级设备容量受限
4730	盱眙	管镇东贺养殖配变	10	400	本级设备容量受限
4731	盱眙	铁佛镇邓东配变	10	400	上级设备容量受限
4732	盱眙	铁佛镇马庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4733	盱眙	三河农场双桥综合变	10	400	本级设备容量受限
4734	盱眙	铁佛镇西前2#配变	10	200	上级设备容量受限
4735	盱眙	铁佛镇仙湖养殖场配 变	10	315	上级设备容量受限
4736	盱眙	马坝南园2#配变	10	630	上级设备容量受限
4737	盱眙	马坝窑墩4#配变	10	400	本级设备容量受限
4738	盱眙	164#世纪广场2#公变	10	800	本级设备容量受限
4739	盱眙	铁佛镇农业园配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4740	盱眙	铁佛镇吴西配变	10	400	上级设备容量受限
4741	盱眙	三河农场扬水站综合变	10	400	上级设备容量受限
4742	盱眙	东郢公变	10	400	本级设备容量受限
4743	盱眙	紫金公馆3#配电房10#变压器	10	800	上级设备容量受限
4744	盱眙	兴隆长龙科技配变	10	400	本级设备容量受限
4745	盱眙	三河农场周王3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4746	盱眙	铁佛镇柳庄配变	10	200	上级设备容量受限
4747	盱眙	马坝鸭塘2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
4748	盱眙	维桥乡徐庄2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4749	盱眙	仇集镇赵郢2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4750	盱眙	明祖陵镇春光码头综合变	10	400	本级设备容量受限
4751	盱眙	马坝万斛顺河2#配变（高桥）	10	315	上级设备容量受限
4752	盱眙	三河农场恒河3#综合变	10	400	上级设备容量受限
4753	盱眙	马坝顾庄2#配变（东阳）	10	315	上级设备容量受限
4754	盱眙	官滩镇西窑综合变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4755	盱眙	三河农场潘庄电站综合变	10	200	上级设备容量受限
4756	盱眙	铁佛镇候庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4757	盱眙	铁佛镇冯东配变	10	400	上级设备容量受限
4758	盱眙	铁佛镇单北配变	10	200	上级设备容量受限
4759	盱眙	铁佛镇河六2#配变	10	400	上级设备容量受限
4760	盱眙	铁佛镇曹东配变	10	200	上级设备容量受限
4761	盱眙	铁佛镇岗一2#配变	10	200	上级设备容量受限
4762	盱眙	马坝楚新配变	10	630	上级设备容量受限
4763	盱眙	鲍集镇铁佛河十2#配变	10	400	上级设备容量受限
4764	盱眙	马坝永丰街东配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4765	盱眙	鲍集镇铁佛河十3#配变	10	200	上级设备容量受限
4766	盱眙	马坝市场2#配变	10	630	上级设备容量受限
4767	盱眙	马坝南园5#箱式变	10	630	上级设备容量受限
4768	盱眙	铁佛镇中学2#	10	400	上级设备容量受限
4769	盱眙	铁佛镇黄南2#	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4770	盱眙	铁佛镇新七配变	10	400	上级设备容量受限
4771	盱眙	官滩镇王庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4772	盱眙	铁佛镇召六配变	10	400	上级设备容量受限
4773	盱眙	135#商贸3#箱变	10	630	本级设备容量受限
4774	盱眙	153#第一山别墅3#箱变	10	500	本级设备容量受限
4775	盱眙	金色港湾美变（国贸2#公变）	10	315	本级设备容量受限
4776	盱眙	马坝阳光商城（1）配变	10	400	上级设备容量受限
4777	盱眙	鲍集镇蒋庄综合变	10	200	本级设备容量受限
4778	盱眙	马坝万圩配变	10	200	上级设备容量受限
4779	盱眙	三河农场变电所综合变	10	400	上级设备容量受限
4780	盱眙	马坝腊南1#配变	10	400	上级设备容量受限
4781	盱眙	三河农场肉鸡场综合变	10	630	上级设备容量受限
4782	盱眙	鲍集镇铁佛马庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
4783	盱眙	管镇西宗养殖配变	10	200	本级设备容量受限
4784	盱眙	三河农场恒河1#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4785	盱眙	铁佛镇西谢2#配变	10	400	上级设备容量受限
4786	盱眙	铁佛镇李北配变	10	200	上级设备容量受限
4787	盱眙	马坝大源房产箱变	10	800	上级设备容量受限
4788	盱眙	古桑农校配变	10	200	本级设备容量受限
4789	盱眙	三河农场二支渠综合变	10	200	上级设备容量受限
4790	盱眙	三河农场四九部队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4791	盱眙	三河农场梨园综合变	10	400	上级设备容量受限
4792	盱眙	黄花塘新街村猪场配变	10	200	本级设备容量受限
4793	盱眙	黄花塘新街中转站配变	10	200	本级设备容量受限
4794	盱眙	三河农场蒋庄电站综合变	10	200	上级设备容量受限
4795	盱眙	鲍集镇铁佛万东2#配变	10	200	上级设备容量受限
4796	盱眙	59#五墩北区公变	10	400	本级设备容量受限
4797	盱眙	桂五镇牌坊南郢3#综合变	10	400	本级设备容量受限
4798	盱眙	古桑大庄	10	400	本级设备容量受限
4799	盱眙	穆店镇维桥桃花园综合变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4800	盱眙	穆店镇维桥桑园综合变	10	400	上级设备容量受限
4801	盱眙	维桥乡维穆路2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4802	盱眙	维桥乡高南综合变	10	200	上级设备容量受限
4803	盱眙	马坝腊北3#配变	10	630	上级设备容量受限
4804	盱眙	马坝腊北2#配变	10	630	上级设备容量受限
4805	盱眙	马坝沙西配变	10	400	本级设备容量受限
4806	盱眙	铁佛镇东后配变	10	200	上级设备容量受限
4807	盱眙	铁佛镇路东配变	10	200	上级设备容量受限
4808	盱眙	铁佛镇西谢配变	10	400	上级设备容量受限
4809	盱眙	铁佛镇北王庄配变	10	200	上级设备容量受限
4810	盱眙	铁佛镇朱后配变	10	200	上级设备容量受限
4811	盱眙	维桥乡朱湾综合变	10	200	上级设备容量受限
4812	盱眙	海通时代A区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
4813	盱眙	马坝猪场配变	10	400	本级设备容量受限
4814	盱眙	三河农场大棚综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4815	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
4816	盱眙	马坝校南6#配变	10	400	上级设备容量受限
4817	盱眙	马坝校南7#配变	10	400	上级设备容量受限
4818	盱眙	马坝中和东配变	10	630	上级设备容量受限
4819	盱眙	三河农场韩庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4820	盱眙	三河农场岗头综合变	10	200	上级设备容量受限
4821	盱眙	三河农场二区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
4822	盱眙	三河农场大刘综合变	10	400	上级设备容量受限
4823	盱眙	马坝中和小区配变	10	400	上级设备容量受限
4824	盱眙	马坝交通2#配变	10	400	上级设备容量受限
4825	盱眙	三河农场滨河小区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4826	盱眙	三河农场滨河小区3#配变	10	200	上级设备容量受限
4827	盱眙	铁佛镇杨淹南配变	10	200	上级设备容量受限
4828	盱眙	三河农场一区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4829	盱眙	三河农场化肥厂电站综合变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4830	盱眙	马坝黄塘配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4831	盱眙	马坝小园2#配变	10	400	上级设备容量受限
4832	盱眙	马坝新坝配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
4833	盱眙	鲍集镇何马综合变	10	200	本级设备容量受限
4834	盱眙	九里小学变	10	200	本级设备容量受限
4835	盱眙	鲍集镇南庄2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4836	盱眙	穆店老虎窝2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4837	盱眙	三河农场四队2#综合 变	10	400	上级设备容量受限
4838	盱眙	马坝黄洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
4839	盱眙	观音寺东庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
4840	盱眙	鲍集镇肖嘴王庄#2综 合变	10	400	上级设备容量受限
4841	盱眙	三河农场李岗综合变	10	200	上级设备容量受限
4842	盱眙	马坝郑庄2#配变	10	315	上级设备容量受限
4843	盱眙	三河农场渔场5#综合 变	10	400	上级设备容量受限
4844	盱眙	三河农场渔场4#综合 变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
4845	盱眙	三河农场北库综合变	10	400	上级设备容量受限
4846	盱眙	三河农场恒河2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4847	盱眙	三河农场土龙2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4848	盱眙	穆店镇维桥岗头2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4849	盱眙	穆店镇维桥桑园2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4850	盱眙	维桥乡桃元周庄综合变	10	400	上级设备容量受限
4851	盱眙	穆店镇维桥涧西综合变	10	400	上级设备容量受限
4852	盱眙	穆店镇维桥胡陈小区综合变	10	400	上级设备容量受限
4853	盱眙	马坝万斛顺河2#配变	10	315	本级设备容量受限
4854	盱眙	三河农场西猪场综合变	10	400	上级设备容量受限
4855	盱眙	三河农场农科站综合变	10	400	上级设备容量受限
4856	盱眙	三河农场潘庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4857	盱眙	三河农场魏庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4858	盱眙	三河农场三区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
4859	盱眙	三河农场土龙综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4860	盱眙	三河农场四区3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4861	盱眙	三河农场周王2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4862	盱眙	三河农场袁庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4863	盱眙	三河农场液化气站综合变	10	200	上级设备容量受限
4864	盱眙	马坝食府配变	10	630	上级设备容量受限
4865	盱眙	马坝新圩2#配变	10	400	上级设备容量受限
4866	盱眙	马坝永丰街北配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4867	盱眙	马坝永丰街南配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4868	盱眙	马坝高岗2#配变	10	400	上级设备容量受限
4869	盱眙	马坝老世纪配变	10	400	上级设备容量受限
4870	盱眙	三河农场渔场6#综合变	10	200	上级设备容量受限
4871	盱眙	三河农场马巷五队综合变	10	400	上级设备容量受限
4872	盱眙	鲍集镇铁佛化庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4873	盱眙	铁佛镇张巷北配变	10	400	上级设备容量受限
4874	盱眙	铁佛镇陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4875	盱眙	帝景国际公寓8#箱变01变	10	500	本级设备容量受限
4876	盱眙	三河农场滨河小区1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4877	盱眙	三河农场蒋庄综合变	10	400	上级设备容量受限
4878	盱眙	110#世纪广场1#公变	10	800	本级设备容量受限
4879	盱眙	三河农场上营2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4880	盱眙	三河农场渔场3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4881	盱眙	三河农场一区1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4882	盱眙	三河农场半导体厂综合变	10	200	上级设备容量受限
4883	盱眙	三河农场马巷四队综合变	10	200	上级设备容量受限
4884	盱眙	铁佛镇北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
4885	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄坪综合变	10	630	上级设备容量受限
4886	盱眙	三河农场周王1#综合变	10	200	上级设备容量受限
4887	盱眙	铁佛镇邹黄村中心村2#配变	10	200	上级设备容量受限
4888	盱眙	鲍集镇铁佛蔡圩2#配变	10	630	上级设备容量受限
4889	盱眙	三河农场祖代鸡场综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4890	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
4891	盱眙	鲍集镇肖嘴孙庄圩综合变	10	400	上级设备容量受限
4892	盱眙	桂五街道超市	10	400	本级设备容量受限
4893	盱眙	铁佛镇蔡北配变	10	400	上级设备容量受限
4894	盱眙	三河农场四区2#综合变	10	200	上级设备容量受限
4895	盱眙	三河农场四区生活区综合变	10	400	上级设备容量受限
4896	盱眙	三河农场马巷三队综合变	10	200	上级设备容量受限
4897	盱眙	三河农场上营1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4898	盱眙	三河农场愚公河1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4899	盱眙	桂五镇妇女2#配变	10	200	本级设备容量受限
4900	盱眙	铁佛镇何西配变	10	315	上级设备容量受限
4901	盱眙	铁佛镇付北配变	10	200	上级设备容量受限
4902	盱眙	审批中心充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
4903	盱眙	铁佛镇东咀配变	10	200	本级设备容量受限
4904	盱眙	铁佛镇孙庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4905	盱眙	马坝市场3#配变	10	400	上级设备容量受限
4906	盱眙	铁佛镇西王庄配变	10	315	上级设备容量受限
4907	盱眙	铁佛镇岗仙配变	10	200	上级设备容量受限
4908	盱眙	铁佛镇朱庄配变	10	400	上级设备容量受限
4909	盱眙	盱城镇东苑小区5#综合变	10	200	本级设备容量受限
4910	盱眙	马坝面庄配变（东阳）	10	200	上级设备容量受限
4911	盱眙	铁佛镇渔场配变	10	200	上级设备容量受限
4912	盱眙	铁佛镇孙庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
4913	盱眙	鲍集镇铁佛赵圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
4914	盱眙	马坝华庄2#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4915	盱眙	三河农场三区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4916	盱眙	三河农场秦岗综合变	10	200	上级设备容量受限
4917	盱眙	三河农场二队综合变	10	400	上级设备容量受限
4918	盱眙	铁佛镇高庄配变	10	200	上级设备容量受限
4919	盱眙	铁佛镇邓庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4920	盱眙	铁佛镇潘前配变	10	200	上级设备容量受限
4921	盱眙	铁佛镇双洋配变	10	200	上级设备容量受限
4922	盱眙	铁佛镇李南配变	10	200	上级设备容量受限
4923	盱眙	铁佛镇东洋2#配变	10	400	上级设备容量受限
4924	盱眙	三河农场垃圾站综合变	10	400	上级设备容量受限
4925	盱眙	铁佛镇农技2#配变	10	200	上级设备容量受限
4926	盱眙	兴隆候庄北2#配变	10	200	本级设备容量受限
4927	盱眙	马坝高桥1#配变箱式变	10	500	本级设备容量受限
4928	盱眙	鲍集镇铁佛曹圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
4929	盱眙	鲍集镇铁佛单南配变	10	200	上级设备容量受限
4930	盱眙	鲍集镇肖嘴丁李#4综合变	10	400	本级设备容量受限
4931	盱眙	马坝农经2#配变	10	400	上级设备容量受限
4932	盱眙	桂五镇高郢后山配变	10	200	本级设备容量受限
4933	盱眙	穆店镇维桥新能源综合变	10	200	上级设备容量受限
4934	盱眙	三河农场小侍庄综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4935	盱眙	三河农场大王综合变	10	200	上级设备容量受限
4936	盱眙	三河农场四队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4937	盱眙	明祖陵镇周湖蟹塘西#2综合变	10	400	本级设备容量受限
4938	盱眙	明祖陵镇项魏里湾圩综合变	10	400	本级设备容量受限
4939	盱眙	三河农场开发区综合变	10	400	上级设备容量受限
4940	盱眙	金鼎华府高层1#开关站1#变压器	10	630	本级设备容量受限
4941	盱眙	三河农场秦岗2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4942	盱眙	三河农场孙岗综合变	10	200	上级设备容量受限
4943	盱眙	明祖陵镇龚庄大庄#2综合变	10	400	本级设备容量受限
4944	盱眙	紫金公馆1#开关站兼配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
4945	盱眙	三河农场蒋庄后综合变	10	630	上级设备容量受限
4946	盱眙	河桥镇大莲湖鱼种场变	10	200	本级设备容量受限
4947	盱眙	古城南郢配变	10	200	本级设备容量受限
4948	盱眙	三河农场三区排站综合变	10	400	上级设备容量受限
4949	盱眙	维桥乡闵庄综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4950	盱眙	维桥乡饭店综合变	10	400	上级设备容量受限
4951	盱眙	维桥乡沟埂综合变	10	400	上级设备容量受限
4952	盱眙	维桥乡桃元王庄综合变	10	400	上级设备容量受限
4953	盱眙	马坝西窑配变	10	400	上级设备容量受限
4954	盱眙	马坝木器厂配变	10	400	上级设备容量受限
4955	盱眙	马坝桥东配变	10	200	上级设备容量受限
4956	盱眙	王店平安小区配变	10	400	本级设备容量受限
4957	盱眙	马坝王刘庄配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4958	盱眙	旧铺镇果园2#综合变	10	200	本级设备容量受限
4959	盱眙	铁佛镇卢庄配变	10	200	上级设备容量受限
4960	盱眙	马坝高岗南配变	10	630	上级设备容量受限
4961	盱眙	维桥乡盛庄综合变	10	200	上级设备容量受限
4962	盱眙	维桥乡董庄综合变	10	400	上级设备容量受限
4963	盱眙	铁佛镇北街配变	10	400	上级设备容量受限
4964	盱眙	铁佛镇何庄配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4965	盱眙	国贸2#箱变02#变	10	630	本级设备容量受限
4966	盱眙	铁佛镇张庄配变	10	200	上级设备容量受限
4967	盱眙	铁佛镇河九配变	10	200	上级设备容量受限
4968	盱眙	穆店镇维桥桃园5# 综合变	10	400	上级设备容量受限
4969	盱眙	穆店镇维桥桃园6# 综合变	10	400	上级设备容量受限
4970	盱眙	穆店镇维桥桃园7# 综合变	10	400	上级设备容量受限
4971	盱眙	马坝腊北小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
4972	盱眙	盱城镇许庄2号综合变	10	200	本级设备容量受限
4973	盱眙	老子山刘咀滩涂 5#19507012综合变	10	200	本级设备容量受限
4974	盱眙	马坝南园3#配变	10	400	上级设备容量受限
4975	盱眙	紫金公馆2#配电房4# 变压器	10	630	上级设备容量受限
4976	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄3#综 合变	10	400	上级设备容量受限
4977	盱眙	明祖陵镇项魏村部综 合变	10	200	本级设备容量受限
4978	盱眙	铁佛镇谢庄配变	10	200	上级设备容量受限
4979	盱眙	马坝杨湖配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4980	盱眙	三河农场愚公河3#综合变	10	200	上级设备容量受限
4981	盱眙	古桑润谷配变	10	400	本级设备容量受限
4982	盱眙	马坝世纪箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
4983	盱眙	淮河镇养殖基地2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4984	盱眙	铁佛镇朱北配变	10	400	上级设备容量受限
4985	盱眙	马坝停车场2#配变	10	400	本级设备容量受限
4986	盱眙	鲍集镇肖嘴大庄2#综合变	10	400	上级设备容量受限
4987	盱眙	马坝陈庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
4988	盱眙	马坝街西3#配变	10	400	上级设备容量受限
4989	盱眙	马坝妇女小区配变	10	400	上级设备容量受限
4990	盱眙	马坝妇女小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
4991	盱眙	马坝永丰街西配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
4992	盱眙	新湾人家变电所1#变压器	10	800	本级设备容量受限
4993	盱眙	穆店马湖街南2#综合变	10	400	本级设备容量受限
4994	盱眙	马坝夏庄配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
4995	盱眙	三河农场愚公河2#综合变	10	100	上级设备容量受限
4996	盱眙	三河农场王友成电站综合变	10	200	上级设备容量受限
4997	盱眙	铁佛镇罗庄配变	10	200	上级设备容量受限
4998	盱眙	铁佛镇邓南配变	10	400	上级设备容量受限
4999	盱眙	铁佛镇罗北配变	10	200	上级设备容量受限
5000	盱眙	铁佛镇潘庄配变	10	200	上级设备容量受限
5001	盱眙	铁佛镇花庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
5002	盱眙	马坝高岗南2#配变	10	630	上级设备容量受限
5003	盱眙	桂五镇林业站配变	10	400	本级设备容量受限
5004	盱眙	穆店镇维桥伊缘综合变	10	200	上级设备容量受限
5005	盱眙	维桥乡钟庄小区2#综合变	10	400	上级设备容量受限
5006	盱眙	铁佛镇刘东配变	10	200	上级设备容量受限
5007	盱眙	铁佛镇程北配变	10	200	上级设备容量受限
5008	盱眙	明祖陵镇明陵蟹圩#3综合变	10	400	本级设备容量受限
5009	盱眙	三河农场渔场1#综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5010	盱眙	马坝腊北4#配变	10	400	上级设备容量受限
5011	盱眙	海通时代广场1#地下 变电所001	10	630	本级设备容量受限
5012	盱眙	盱城机械路综合变	10	400	上级设备容量受限
5013	盱眙	毛营小区3#变	10	400	本级设备容量受限
5014	盱眙	马坝农民街配变	10	630	上级设备容量受限
5015	盱眙	马坝阳光商城（2）配 变	10	400	上级设备容量受限
5016	盱眙	刘郢配变	10	200	本级设备容量受限
5017	盱眙	铁佛镇化北配变	10	630	上级设备容量受限
5018	盱眙	铁佛镇戚南配变	10	200	上级设备容量受限
5019	盱眙	维桥乡高塘2#综合变	10	200	上级设备容量受限
5020	盱眙	铁佛镇李王配变	10	200	上级设备容量受限
5021	盱眙	铁佛镇新八配变	10	400	上级设备容量受限
5022	盱眙	铁佛镇何圩2#配变	10	400	上级设备容量受限
5023	盱眙	铁佛镇小倪庄配变	10	200	上级设备容量受限
5024	盱眙	铁佛镇袁东配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5025	盱眙	铁佛镇东下配变	10	200	上级设备容量受限
5026	盱眙	铁佛镇泥夹湾配变	10	200	上级设备容量受限
5027	盱眙	维桥乡维盛综合变	10	630	上级设备容量受限
5028	盱眙	马坝张新3#配变	10	630	上级设备容量受限
5029	盱眙	马坝大南小区配变	10	630	上级设备容量受限
5030	盱眙	马坝花园小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
5031	盱眙	马坝西老街配变	10	400	上级设备容量受限
5032	盱眙	马坝竹园配变	10	200	上级设备容量受限
5033	盱眙	铁佛镇西前配变	10	200	上级设备容量受限
5034	盱眙	马坝茶安配变	10	400	上级设备容量受限
5035	盱眙	马坝腊北小区配变	10	400	上级设备容量受限
5036	盱眙	马坝大龙配变	10	400	上级设备容量受限
5037	盱眙	马坝校南配变	10	400	上级设备容量受限
5038	盱眙	陈郢	10	100	本级设备容量受限
5039	盱眙	新海小区二区1#变	20	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5040	盱眙	马坝妇女配变	10	630	上级设备容量受限
5041	盱眙	马坝东方配变	10	630	上级设备容量受限
5042	盱眙	199#桃园小区公变	10	400	本级设备容量受限
5043	盱眙	马坝沙坝小学配变	10	400	本级设备容量受限
5044	盱眙	龙小配变	10	200	本级设备容量受限
5045	盱眙	马坝交通配变	10	630	上级设备容量受限
5046	盱眙	桂五镇曹坊配变	10	400	本级设备容量受限
5047	盱眙	马坝新桥配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
5048	盱眙	旧铺镇派出所综合变	10	400	本级设备容量受限
5049	盱眙	148#双井路公变	10	315	本级设备容量受限
5050	盱眙	马坝张东配变	10	630	上级设备容量受限
5051	盱眙	马坝双马沈墩配变	10	200	上级设备容量受限
5052	盱眙	马坝青年配变	10	400	上级设备容量受限
5053	盱眙	马坝张新配变	10	630	上级设备容量受限
5054	盱眙	马坝袁北配变（东 阳）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5055	盱眙	鲍集镇张候#2综合变	10	200	本级设备容量受限
5056	盱眙	马坝田庄配变（东 阳）	10	200	上级设备容量受限
5057	盱眙	吴港配变01	10	200	本级设备容量受限
5058	盱眙	恒西高圩变	10	400	本级设备容量受限
5059	盱眙	朱楼丁庄变	10	200	本级设备容量受限
5060	盱眙	马坝校南2#配变	10	630	上级设备容量受限
5061	盱眙	穆店镇维桥桃花园3# 综合变	10	400	上级设备容量受限
5062	盱眙	穆店镇维桥桃花园2# 综合变	10	400	上级设备容量受限
5063	盱眙	淮河镇街道南1#综合 变	10	400	本级设备容量受限
5064	盱眙	鲍集镇肖嘴孙西综合 变	10	200	上级设备容量受限
5065	盱眙	鲍集镇观音#2综合变	10	200	本级设备容量受限
5066	盱眙	鲍集镇肖嘴观淮小学 综合变	10	200	上级设备容量受限
5067	盱眙	16#果园小区	10	400	本级设备容量受限
5068	盱眙	铁佛镇召一配变	10	200	上级设备容量受限
5069	盱眙	马坝校南5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5070	盱眙	马坝永丰街东3#配变（东阳）	10	400	上级设备容量受限
5071	盱眙	维桥乡张庄电站综合变	10	200	上级设备容量受限
5072	盱眙	穆店镇维桥园区综合变	10	315	上级设备容量受限
5073	盱眙	河桥镇幸福王郢2#变	10	400	本级设备容量受限
5074	盱眙	河桥镇河桥中学变	10	200	本级设备容量受限
5075	盱眙	马坝双马南岗配变	10	400	上级设备容量受限
5076	盱眙	穆店镇维桥沟埂2#综合变	10	630	上级设备容量受限
5077	盱眙	滨淮配变	10	200	本级设备容量受限
5078	盱眙	古桑服装厂配变	10	250	本级设备容量受限
5079	盱眙	官滩镇街道水厂2#综合变	10	400	本级设备容量受限
5080	盱眙	维桥乡青东综合变	10	100	本级设备容量受限
5081	盱眙	铁佛镇孙西配变	10	400	上级设备容量受限
5082	盱眙	益民花园（箱变）配电变压器1	10	500	本级设备容量受限
5083	盱眙	石牛北区#2公变	10	500	本级设备容量受限
5084	盱眙	古城梅园配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5085	盱眙	果园安置小区3#变01	10	400	本级设备容量受限
5086	盱眙	铁佛镇变电配变	10	630	上级设备容量受限
5087	盱眙	236#东郢#3公变	10	630	本级设备容量受限
5088	盱眙	古城河东配变	10	200	本级设备容量受限
5089	盱眙	维桥乡钟庄小区综合变	10	400	上级设备容量受限
5090	盱眙	穆店镇维桥桃花园4#综合变	10	400	上级设备容量受限
5091	盱眙	盱城镇草涧综合变	10	200	上级设备容量受限
5092	盱眙	盱城镇许庄小区综合变	10	400	本级设备容量受限
5093	盱眙	马坝腊塘公园04238综合变	10	400	上级设备容量受限
5094	盱眙	马坝腊北西04237综合变	10	630	上级设备容量受限
5095	盱眙	马坝石桥村部配变	10	630	上级设备容量受限
5096	盱眙	帝景国际3# 箱变01	10	630	本级设备容量受限
5097	盱眙	马坝张新2#配变	10	400	上级设备容量受限
5098	盱眙	马坝中和2#配变	10	630	上级设备容量受限
5099	盱眙	228#山青园公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
5100	盱眙	铁佛镇曹圩配变	10	400	上级设备容量受限
5101	盱眙	铁佛镇邹北配变	10	200	上级设备容量受限
5102	盱眙	铁佛镇赵庄小区配变	10	630	上级设备容量受限
5103	盱眙	铁佛镇新洪配变	10	400	上级设备容量受限
5104	盱眙	管镇中罗配变	10	400	本级设备容量受限
5105	盱眙	铁佛镇敬老院配变	10	400	上级设备容量受限
5106	盱眙	铁佛镇彭庄配变	10	400	上级设备容量受限
5107	盱眙	铁佛镇彭北配变	10	200	上级设备容量受限
5108	盱眙	铁佛镇韩东配变	10	200	上级设备容量受限
5109	盱眙	铁佛镇潘岗配变	10	200	上级设备容量受限
5110	盱眙	铁佛镇后塘配变	10	400	上级设备容量受限
5111	盱眙	旧铺镇小冲综合变	10	200	本级设备容量受限
5112	盱眙	115#采石宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
5113	盱眙	桂五镇新华台区	10	200	本级设备容量受限