

连云港响石 110 千伏输变电工程 竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 25 日，国网江苏省电力有限公司在徐州召开了连云港响石 110 千伏输变电工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位连云港智源电力设计有限公司，施工单位中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司，监理单位江苏兴力工程管理有限公司，环评单位江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司，验收调查单位江苏通凯生态科技有限公司，验收监测单位江苏辐环环境科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程包括 2 项子工程，分别为：110 千伏响石变、110 千伏配套线路。（1）110 千伏响石变：新建 110 千伏响石变电站，主变容量本期 2×50 兆伏安（#1、#2），主变户内布置，110 千伏本期进线 4 回（备用 2 回）。（2）110 千伏配套线路：本工程线路起于 110 千伏响石变南侧，止于龙河~柘汪 110 千伏线路#48

塔西南侧新建一基电缆终端塔，新建 110 千伏线路路径长 6.534 公里，其中同塔双回架空线路长度为 4.518 公里，双回电缆路径长度为 2.016 公里，新建杆塔 26 基。

本工程总投资为 11288 万元，环保投资为 85 万元，环保投资占总投资的 0.75%。工程于 2024 年 6 月开工，2025 年 9 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2022 年 7 月取得连云港市生态环境局《关于连云港响石 110 千伏输变电工程建设项目环境影响报告表的批复》（连环辐（表）复〔2022〕10 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

响石 110 千伏变电站新建化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站内污水得到妥善处理，对水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；运行单位已制定环境风险应急预案，环境风

险控制措施可行。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求







进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2025年12月25日

连云港响石 110 千伏输变电工程 竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	庄振明	江苏省辐射防护协会	研 高		特邀专家
	郝天明	国电环境保护研究院 有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	杨小甫	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	四级职员		建设管理 单位
	吴 昊	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	专 职		
	徐 帆	连云港智源电力设计 有限公司	工 程 师		设计单位
	刘文德	中国能源建设集团江苏省电力 建设第一工程有限公司	工 程 师		施工单位
	熊方岩	江苏兴力工程管理有限公司	工 程 师		监理单位
	杨 慧	江苏嘉溢安全环境科技服务 有限公司	高 工		环评单位
	潮 晨	江苏通凯生态科技有限公司	工 程 师		验收报告 编制单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收监测 单位