

江苏连云港华能灌西盐场 300 兆瓦渔光互补项目配套 220 千伏送出工程 竣工环境保护验收意见

2026 年 3 月 25 日，国网江苏省电力有限公司在盐城召开了江苏连云港华能灌西盐场 300 兆瓦渔光互补项目配套 220 千伏送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位国网江苏电力设计咨询有限公司，施工单位江苏齐天电力建设集团有限公司，监理单位徐州金桥建设项目管理有限公司，环评单位江苏朗慧环境科技有限公司，验收调查单位江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司，验收监测单位江苏兴光环境检测咨询有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

建设鑫风灌云风电~灌西 π 入华能灌西盐场光伏升压站 220kV 线路，新建线路路径长约 4.41km，采用同塔双回路架设；利用现状导线恢复双回架空线路路径长约 0.45km。拆除双回架空线路路径长约 0.16km。

本工程总投资为 2265 万元，环保投资为 51 万元，环保投资占总投资的 2.25%。工程于 2025 年 10 月开工，2025 年 12 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于 2025 年 8 月取得连云港市生态环境局《关于江苏连云港华能灌西盐场 300 兆瓦渔光互补项目配套 220 千伏送出工程建设项目环境影响报告表的批复》（连环辐（表）复〔2025〕24 号）。

对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环保设施调试效果

本工程各项环保设施符合环境影响报告表及其批复文件要求。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，工程电磁环境和声环境监测结果均符合验收要求。

六、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复

文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求













进一步加强该工程的运行期巡察、环境管理和日常维护，确保各项指标稳定达标，做好本工程相关科普知识的宣传工作。

验收工作组组长：



2026年3月25日

江苏连云港华能灌西盐场 300 兆瓦渔光互补项目配套 220 千伏送出工程竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	杨 凯	江苏朗慧环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	肖 骏	江苏省辐射环境保护咨询有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司经济技术研究院	高 工		技术审评单位
	吴 昊	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	专 职		建设管理单位
	房龙江	国网江苏电力设计咨询有限公司	设计负责人		设计单位
	伏 亮	江苏齐天电力建设集团有限公司	项目经理		施工单位
	崔木杰	徐州金桥建设项目管理有限公司	监理工程师		监理单位
	杨 彬	江苏朗慧环境科技有限公司	工程师		环评单位
	钱润竞	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	工程师		验收报告编制单位
潘文超	江苏兴光环境检测咨询有限公司	工程师		验收监测单位	