

江苏连云港云台渔光互补发电项目 110 千伏送出工程竣工环境保护验收意见

2026 年 3 月 25 日，国网江苏省电力有限公司在盐城召开了江苏连云港云台渔光互补发电项目 110 千伏送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位连云港智源电力设计有限公司，施工单位连云港海连送变电工程有限公司，监理单位江苏兴力工程管理有限公司，环评单位江苏玖清玖蓝环保科技有限公司，验收调查单位江苏通凯生态科技有限公司，验收监测单位江苏辐环环境科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程新建 110 千伏线路路径总长 5.155 公里，其中新建双设单架架空线路 3.122 公里，新建单回架空线路 0.521 公里，新建双设单敷电缆线路 1.152 公里，新建单回电缆线路 0.360 公里。

本工程总投资为 2439 万元，环保投资为 36 万元，环保投资占总投资的 1.48%。工程于 2025 年 3 月开工，2025 年 12 月竣工

并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于2024年10月取得连云港市生态环境局《关于江苏连云港云台渔光互补发电项目110千伏送出工程环境影响报告表的批复》（连环辐（表）复〔2024〕29号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；电磁环境和声环境监测值均符合验收要求；固体废物得到妥善处置，对环境无影响。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求














进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2026年3月25日

江苏连云港云台渔光互补发电项目 110 千伏送出工程 竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	杨 凯	江苏朗慧环境科技有限公司	高 工		特邀专家
	肖 骏	江苏省辐射环境保护咨询 有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	杨小甫	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	四级职员		建设管理 单位
	吴 昊	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	专 职		
组员	万延杰	连云港智源电力设计 有限公司	工 程 师		设计单位
	丁振新	连云港海连送变电工程 有限公司	工 程 师		施工单位
	吴海鹏	江苏兴力工程管理有限公司	工 程 师		监理单位
	吴小平	江苏玖清玖蓝环保科技 有限公司	高 工		环评单位
	潮 晨	江苏通凯生态科技有限公司	工 程 师		验收报告 编制单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收监测 单位