

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 连云港新青220千伏变电站第二台主变扩建工程

验 收 类 型 竣工验收

建 设 地 点 江苏省连云港市东海县

验 收 单 位 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司

2026 年 5 月 28 日

一、水土保持设施验收基本情况表

项目名称	连云港新青 220 千伏变电站 第二台主变扩建工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、 文号及时间	江苏省水利厅、苏水许可〔2025〕243 号 2025 年 9 月 8 日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	\		
水土保持设计批复机关、 文号及时间	国网江苏省电力有限公司 苏电建初设批复〔2025〕19 号、2025 年 7 月 1 日		
项目建设起止时间	2025 年 9 月~2026 年 3 月		
水土保持方案编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		
水土保持设计单位	连云港智源电力设计有限公司		
监测单位	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司		
监理单位	徐州金桥建设项目管理有限公司		
施工单位	江苏齐天电力建设集团有限公司		
验收报告编制单位	江苏通凯生态科技有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《江苏省水利厅关于印发〈江苏省生产建设项目水土保持管理办法〉的通知》（苏水规〔2021〕8 号）、生产建设项目水土保持设施验收技术规程（GB/T 22490-2025）、《国家电网有限公司电网建设项目水土保持管理办法》和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》，国网江苏省电力有限公司于 2026 年 5 月 28 日在淮安市主持召开连云港新青 220 千伏变电站第二台主变扩建工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏辐环环境科技有限公司，水土保持监测单位江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司，工程设计单位连云港智源电力设计有限公司，施工单位江苏齐天电力建设集团有限公司，水土保持监理单位徐州金桥建设项目管理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏通凯生态科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

连云港新青 220 千伏变电站第二台主变扩建工程位于江苏省连云港市东海县青湖镇境内。本工程建设内容本期扩建 180 兆伏安主变 1 台及相应构支架基础，新建 10 千伏出线 11 回；新建 1 套泡沫-水喷雾灭火系统；新建 2 组户外电容器、配套防火墙及基础；新建

1 座事故油池；拆除并新建 2 组接地变消弧线圈成套装置基础。

（二）水土保持方案批复情况

2025 年 9 月 8 日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予连云港新青 220 千伏变电站第二台主变扩建工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2025〕243 号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。批复的水土流失防治责任范围 6300 平方米。

（三）水土保持设计情况

2025 年 7 月 1 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于江苏连云港华能灌西盐场 300 兆瓦渔光互补项目配套 220 千伏送出等工程初步设计的批复》（苏电建初设批复〔2025〕19 号）对本工程初步设计进行了批复（含水土保持部分）。施工图阶段对初步设计内容进行了细化和优化，并对施工组织及土建工程工艺流程提出了水土保持要求。

（四）水土保持监理情况

开工前，建设单位委托徐州金桥建设项目管理有限公司负责本项目监理工作，同时承担连云港新青 220 千伏变电站第二台主变扩建工程水土保持监理工作，并配合监测单位督促和检查水土保持工作的开展。

监理报告主要结论为：监理过程中较好地完成了本工程水土保持工程的进度、投资和质量控制；监理过程资料翔实，监理总结报告编制满足相关技术规程和规范。

（五）水土保持监测情况

2025 年 9 月至 2026 年 5 月，江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司成立监测小组并开展了监测工作，编制完成了《连云港新青 220

千伏变电站第二台主变扩建工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中水土流失治理度为 99.6%，土壤流失控制比为 1.3，渣土防护率为 99.9%，表土保护率为 98.7%，林草植被恢复率为 99.4%，林草覆盖率为 63.3%。

（六）验收报告编制情况和主要结论

1.验收报告编制情况

2026 年 5 月，江苏通凯生态科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《连云港新青 220 千伏变电站第二台主变扩建工程水土保持设施验收报告》。

2.验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。

（七）验收结论












该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（八）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥

效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		验收主持 单位/生产 建设单位
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		生产建设单 位
	吴 昊	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	专 职		生产建设单 位
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评单 位
	汤建熙	江苏省水利学会	高 工		特邀专家
	于海鹏	江苏通凯生态科技有限公 司	工程师		验收报告 编制单位
	黄佩玉	江苏嘉溢安全环境科技服 务有限公司	工程师		监测单位
	吴纪光	徐州金桥建设项目管理有 限公司	总 监		监理单位
	卢 艺	江苏辐环环境科技有限公 司	工程师		水土保持方 案编制单位
	张文瑞	连云港智源电力设计有限 公司	设 总		水土保持设 计单位
穆柳成	江苏齐天电力建设集团有 限公司	项目经理		施工单位	