

南京供电公司 110、35 千伏公用变压器  
电源可开放容量信息  
(2025 年第四季度)

截至 2025 年 9 月 30 日，南京市 110、35 千伏公用变压器共有 506 台，发生倒送的有 189 台，占比 37.35%。其中，110、35 千伏公用变压器电源容量具备可开放条件的共有 503 台，占比 99.41%；110、35 千伏公用变压器电源容量受限的共有 51 台，占比 10.08%。110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量清单

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1  | 秦淮     | 沧波变   | 1 号主变 | 110      | 31500     | 24798        | 24798           |
| 2  | 秦淮     | 沧波变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 3  | 秦淮     | 常府街变  | 1 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 4  | 秦淮     | 常府街变  | 2 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 5  | 秦淮     | 朝天宫变  | 1 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 6  | 秦淮     | 朝天宫变  | 2 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 7  | 秦淮     | 大光路变  | 1 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 8  | 秦淮     | 大光路变  | 2 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 9  | 秦淮     | 丰富变   | 1 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 10 | 秦淮     | 丰富变   | 2 号主变 | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11 | 秦淮     | 国泰变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 12 | 秦淮     | 国泰变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 13 | 秦淮     | 洪武变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 14 | 秦淮     | 洪武变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 24103        | 24103           |
| 15 | 秦淮     | 洪武变   | 3 号主变 | 110       | 31500     | 24916        | 24916           |
| 16 | 秦淮     | 淮海路变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 38874        | 38874           |
| 17 | 秦淮     | 淮海路变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 18 | 秦淮     | 集庆变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 19 | 秦淮     | 集庆变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 20 | 秦淮     | 夹岗变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 62324        | 62324           |
| 21 | 秦淮     | 夹岗变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 22 | 秦淮     | 苜蓿园变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 23 | 秦淮     | 苜蓿园变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 24 | 秦淮     | 秦虹变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 25 | 秦淮     | 秦虹变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 26 | 秦淮     | 石门坎变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 27 | 秦淮     | 石门坎变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 28 | 秦淮     | 武定变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 29 | 秦淮     | 武定变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 30 | 秦淮     | 西华门变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 31 | 秦淮     | 西华门变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 32 | 秦淮     | 杨庄变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 33 | 秦淮     | 杨庄变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 34 | 秦淮     | 长乐变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35 | 秦淮     | 长乐变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 39982        | 39982           |
| 36 | 玄武     | 安仁街变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 39983        | 39983           |
| 37 | 玄武     | 安仁街变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 38 | 玄武     | 太平门变  | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 39 | 玄武     | 太平门变  | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 40 | 玄武     | 小营变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 41 | 玄武     | 小营变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 39948        | 39948           |
| 42 | 玄武     | 新庄变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 43 | 玄武     | 新庄变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 44 | 玄武     | 徐庄变   | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 45 | 玄武     | 徐庄变   | 2 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 46 | 玄武     | 长江路变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 39509        | 39509           |
| 47 | 玄武     | 长江路变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 48 | 玄武     | 珠江路变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 49 | 玄武     | 珠江路变  | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 50 | 玄武     | 珠江路变  | 3 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 51 | 鼓楼     | 白云变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 52 | 鼓楼     | 白云变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 53 | 鼓楼     | 古平岗变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 54 | 鼓楼     | 古平岗变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 39809        | 39809           |
| 55 | 鼓楼     | 鼓楼变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 56 | 鼓楼     | 鼓楼变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 57 | 鼓楼     | 和会街变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 58 | 鼓楼     | 和会街变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 59 | 鼓楼     | 厚载巷变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 60 | 鼓楼     | 厚载巷变  | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 61 | 鼓楼     | 虎踞变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 62 | 鼓楼     | 虎踞变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 63 | 鼓楼     | 虎踞变   | 3 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 64 | 鼓楼     | 江边变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 65 | 鼓楼     | 江边变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 66 | 鼓楼     | 江东门变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 67 | 鼓楼     | 江东门变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 68 | 鼓楼     | 龙江变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 69 | 鼓楼     | 龙江变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 70 | 鼓楼     | 马台街变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 71 | 鼓楼     | 马台街变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 72 | 鼓楼     | 马台街变  | 3 号主变 | 110       | 31500     | 13555        | 13555           |
| 73 | 鼓楼     | 萨家湾变  | 1 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 74 | 鼓楼     | 萨家湾变  | 2 号主变 | 110       | 100000    | 2873         | 2873            |
| 75 | 鼓楼     | 上海路变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 76 | 鼓楼     | 上海路变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 77 | 鼓楼     | 新街口变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 78 | 鼓楼     | 新街口变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 79 | 鼓楼     | 玄武变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 80 | 鼓楼     | 玄武变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 81 | 鼓楼     | 云南路变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 82 | 鼓楼     | 云南路变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 83  | 建邺     | 奥体变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 84  | 建邺     | 奥体变   | 3 号主变 | 110       | 50000     | 39967        | 39967           |
| 85  | 建邺     | 高庙变   | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 86  | 建邺     | 高庙变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 87  | 建邺     | 汉西变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 63720        | 63720           |
| 88  | 建邺     | 汉西变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 63393        | 63393           |
| 89  | 建邺     | 黄山路变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 90  | 建邺     | 黄山路变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 91  | 建邺     | 会展变   | 1 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 92  | 建邺     | 会展变   | 2 号主变 | 110       | 100000    | 79107        | 79107           |
| 93  | 建邺     | 会展变   | 3 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 94  | 建邺     | 积善变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 95  | 建邺     | 积善变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 96  | 建邺     | 江岛变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 97  | 建邺     | 江岛变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 98  | 建邺     | 绿洲变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 99  | 建邺     | 绿洲变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 100 | 建邺     | 南湖变   | 1 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 101 | 建邺     | 南湖变   | 2 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 102 | 建邺     | 沙洲变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 103 | 建邺     | 沙洲变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 104 | 建邺     | 上新河变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 33923        | 33923           |
| 105 | 建邺     | 上新河变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 16617        | 16617           |
| 106 | 建邺     | 所街变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 107 | 建邺     | 所街变   | 3 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 108 | 建邺     | 天保变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 109 | 建邺     | 天保变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 110 | 建邺     | 中胜变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 111 | 建邺     | 中胜变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 112 | 雨花台    | 凤翔变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 113 | 雨花台    | 凤翔变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 114 | 雨花台    | 古雄变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 115 | 雨花台    | 古雄变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 22278        | 22278           |
| 116 | 雨花台    | 花神变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 117 | 雨花台    | 花神变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 118 | 雨花台    | 龙凤变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 58453        | 58453           |
| 119 | 雨花台    | 龙凤变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 120 | 雨花台    | 马岗变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 63933        | 63933           |
| 121 | 雨花台    | 马岗变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50333        | 50333           |
| 122 | 雨花台    | 南江变   | 1 号主变 | 110       | 100000    | 80000        | 80000           |
| 123 | 雨花台    | 南江变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 124 | 雨花台    | 宁南变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 125 | 雨花台    | 宁南变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 126 | 雨花台    | 牛首变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 127 | 雨花台    | 牛首变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 128 | 雨花台    | 潘庄变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 129 | 雨花台    | 潘庄变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 62231        | 62231           |
| 130 | 雨花台    | 西善桥变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 22872        | 22872           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 131 | 雨花台    | 西善桥变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 132 | 雨花台    | 小村变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 133 | 雨花台    | 小村变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 134 | 雨花台    | 玉兰变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 135 | 雨花台    | 玉兰变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 136 | 栖霞     | 八卦洲变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 137 | 栖霞     | 八卦洲变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 138 | 栖霞     | 诚实变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 38439        | 38439           |
| 139 | 栖霞     | 诚实变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 140 | 栖霞     | 创业园变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 141 | 栖霞     | 创业园变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 142 | 栖霞     | 丁家山变  | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 143 | 栖霞     | 丁家山变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 32303        | 32303           |
| 144 | 栖霞     | 汉伯变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 145 | 栖霞     | 汉伯变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 146 | 栖霞     | 吉冲变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 147 | 栖霞     | 吉冲变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 53741        | 53741           |
| 148 | 栖霞     | 吉祥变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 42000        | 42000           |
| 149 | 栖霞     | 吉祥变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 150 | 栖霞     | 九乡河变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 151 | 栖霞     | 九乡河变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 152 | 栖霞     | 龙潭变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 153 | 栖霞     | 龙潭变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 36413        | 36413           |
| 154 | 栖霞     | 骆家变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 155 | 栖霞     | 骆家变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 156 | 栖霞     | 马群变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 157 | 栖霞     | 马群变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 158 | 栖霞     | 迈皋桥变  | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 159 | 栖霞     | 迈皋桥变  | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 160 | 栖霞     | 门坡变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 161 | 栖霞     | 门坡变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 162 | 栖霞     | 栖霞变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 163 | 栖霞     | 栖霞变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 164 | 栖霞     | 三江口变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 48759        | 48759           |
| 165 | 栖霞     | 三江口变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 49596        | 49596           |
| 166 | 栖霞     | 万寿变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 167 | 栖霞     | 万寿变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 168 | 栖霞     | 旺佳变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 38587        | 38587           |
| 169 | 栖霞     | 旺佳变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 170 | 栖霞     | 西岗变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 39967        | 39967           |
| 171 | 栖霞     | 西岗变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 172 | 栖霞     | 新港变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 62351        | 62351           |
| 173 | 栖霞     | 新港变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 62123        | 62123           |
| 174 | 栖霞     | 新尧变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 175 | 栖霞     | 新尧变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 176 | 栖霞     | 学苑变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 177 | 栖霞     | 学苑变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 178 | 栖霞     | 亚东变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 179 | 栖霞     | 亚东变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 180 | 江宁     | 滨江变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 35776        | 35776           |
| 181 | 江宁     | 滨江变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 23612        | 23612           |
| 182 | 江宁     | 岔路变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 183 | 江宁     | 岔路变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 184 | 江宁     | 诚信变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 185 | 江宁     | 诚信变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 186 | 江宁     | 淳化变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 187 | 江宁     | 淳化变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 18320        | 18320           |
| 188 | 江宁     | 东山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 189 | 江宁     | 东山变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 190 | 江宁     | 方山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 191 | 江宁     | 方山变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 192 | 江宁     | 佛城变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 193 | 江宁     | 佛城变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 194 | 江宁     | 横溪变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 38492        | 38492           |
| 195 | 江宁     | 横溪变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 196 | 江宁     | 红光变   | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 197 | 江宁     | 红光变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 198 | 江宁     | 湖熟变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 199 | 江宁     | 湖熟变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 200 | 江宁     | 花塘变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 201 | 江宁     | 花塘变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 202 | 江宁     | 花园山变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 203 | 江宁     | 花园山变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 204 | 江宁     | 吉龙变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 205 | 江宁     | 吉龙变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 62939        | 62939           |
| 206 | 江宁     | 金箔路变  | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 207 | 江宁     | 金箔路变  | 2 号主变 | 110       | 80000     | 63782        | 63782           |
| 208 | 江宁     | 陆郎变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 209 | 江宁     | 陆郎变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 36903        | 36903           |
| 210 | 江宁     | 禄口变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 211 | 江宁     | 禄口变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 212 | 江宁     | 民营变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 213 | 江宁     | 民营变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 214 | 江宁     | 秣陵变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 36860        | 36860           |
| 215 | 江宁     | 秣陵变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 216 | 江宁     | 其林门变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 217 | 江宁     | 其林门变  | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 218 | 江宁     | 山北变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 39999        | 39999           |
| 219 | 江宁     | 山北变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 220 | 江宁     | 山景变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 221 | 江宁     | 山景变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 222 | 江宁     | 上元变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 223 | 江宁     | 上元变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 224 | 江宁     | 汤山变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 225 | 江宁     | 汤山变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 226 | 江宁     | 天井山变  | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 227 | 江宁     | 天井山变  | 2号主变  | 110      | 63000     | 50400        | 50400           |
| 228 | 江宁     | 亭村变   | 1号主变  | 110      | 31500     | 25200        | 25200           |
| 229 | 江宁     | 亭村变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 25200        | 25200           |
| 230 | 江宁     | 同曦变   | 1号主变  | 110      | 63000     | 50400        | 50400           |
| 231 | 江宁     | 同曦变   | 2号主变  | 110      | 63000     | 50400        | 50400           |
| 232 | 江宁     | 望远变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 233 | 江宁     | 望远变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 234 | 江宁     | 五百户变  | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 235 | 江宁     | 五百户变  | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 236 | 江宁     | 西坝变   | 1号主变  | 110      | 63000     | 47820        | 47820           |
| 237 | 江宁     | 西坝变   | 2号主变  | 110      | 63000     | 49107        | 49107           |
| 238 | 江宁     | 翔宇变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 32764        | 32764           |
| 239 | 江宁     | 翔宇变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 35712        | 35712           |
| 240 | 江宁     | 新华变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 37403        | 37403           |
| 241 | 江宁     | 新华变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 38179        | 38179           |
| 242 | 江宁     | 新区变   | 1号主变  | 110      | 63000     | 50400        | 50400           |
| 243 | 江宁     | 新区变   | 2号主变  | 110      | 63000     | 50400        | 50400           |
| 244 | 江宁     | 学景变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 245 | 江宁     | 学景变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 246 | 江宁     | 杨塘变   | 1号主变  | 110      | 31500     | 25100        | 25100           |
| 247 | 江宁     | 杨塘变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 36784        | 36784           |
| 248 | 江宁     | 洋桥变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 38301        | 38301           |
| 249 | 江宁     | 洋桥变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 250 | 江宁     | 隐龙变   | 1号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 251 | 江宁     | 隐龙变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 252 | 江宁     | 悦民变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 253 | 江宁     | 悦民变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 254 | 江北     | 北门变   | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 255 | 江北     | 北门变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 256 | 江北     | 大厂变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 257 | 江北     | 大厂变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 258 | 江北     | 顶山变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 259 | 江北     | 顶山变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 260 | 江北     | 定向变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 261 | 江北     | 定向变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 262 | 江北     | 东门变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 263 | 江北     | 东门变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 264 | 江北     | 方龙变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 265 | 江北     | 方龙变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 266 | 江北     | 复兴变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 267 | 江北     | 复兴变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 268 | 江北     | 高新变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 39998        | 39998           |
| 269 | 江北     | 高新变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 39987        | 39987           |
| 270 | 江北     | 瓜埠变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 0               |
| 271 | 江北     | 瓜埠变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 28198        | 28198           |
| 272 | 江北     | 光明变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 273 | 江北     | 光明变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 274 | 江北     | 桂山变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 18237        | 0               |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 275 | 江北     | 桂山变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 16728        | 0               |
| 276 | 江北     | 红星变   | 1号主变  | 110      | 31500     | 17242        | 17242           |
| 277 | 江北     | 红星变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 23669        | 23669           |
| 278 | 江北     | 洪将台变  | 1号主变  | 110      | 50000     | 29981        | 0               |
| 279 | 江北     | 洪将台变  | 2号主变  | 110      | 50000     | 33004        | 0               |
| 280 | 江北     | 虎桥变   | 1号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |
| 281 | 江北     | 虎桥变   | 2号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |
| 282 | 江北     | 虎桥变   | 3号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |
| 283 | 江北     | 华城变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 37671        | 37671           |
| 284 | 江北     | 华城变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 35019        | 35019           |
| 285 | 江北     | 夹河变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 286 | 江北     | 夹河变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 287 | 江北     | 贾裴变   | 1号主变  | 110      | 31500     | 17932        | 17932           |
| 288 | 江北     | 贾裴变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 0               |
| 289 | 江北     | 江圩变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 290 | 江北     | 江圩变   | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 291 | 江北     | 金牛变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 21253        | 0               |
| 292 | 江北     | 金牛变   | 2号主变  | 110      | 31500     | 17189        | 0               |
| 293 | 江北     | 开发区变  | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 294 | 江北     | 开发区变  | 2号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |
| 295 | 江北     | 兰花变   | 1号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |
| 296 | 江北     | 兰花变   | 2号主变  | 110      | 80000     | 64000        | 64000           |
| 297 | 江北     | 兰花变   | 3号主变  | 110      | 80000     | 62300        | 62300           |
| 298 | 江北     | 灵岩变   | 1号主变  | 110      | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 299 | 江北     | 灵岩变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 36836        | 36836           |
| 300 | 江北     | 龙池变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 33759        | 33759           |
| 301 | 江北     | 龙池变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 36811        | 36811           |
| 302 | 江北     | 马集变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 18800        | 0               |
| 303 | 江北     | 马集变   | 2 号主变 | 110       | 16000     | 5100         | 0               |
| 304 | 江北     | 马集变   | 3 号主变 | 110       | 20000     | 11400        | 0               |
| 305 | 江北     | 马集变   | 4 号主变 | 110       | 20000     | 9200         | 0               |
| 306 | 江北     | 盘锦变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 307 | 江北     | 盘锦变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 308 | 江北     | 浦口变   | 1 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 309 | 江北     | 浦口变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 310 | 江北     | 桥北变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 311 | 江北     | 桥北变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 312 | 江北     | 荣盛变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 313 | 江北     | 荣盛变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 314 | 江北     | 十村变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 315 | 江北     | 十村变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 316 | 江北     | 石佛变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 317 | 江北     | 石佛变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 318 | 江北     | 团结变   | 1 号主变 | 110       | 80000     | 64000        | 64000           |
| 319 | 江北     | 团结变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 320 | 江北     | 瓦殿变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 5807         | 5807            |
| 321 | 江北     | 瓦殿变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 0            | 0               |
| 322 | 江北     | 西区变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 323 | 江北     | 西区变   | 2 号主变 | 110       | 80000     | 62482        | 62482           |
| 324 | 江北     | 晓山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 325 | 江北     | 晓山变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 326 | 江北     | 沿江变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 327 | 江北     | 沿江变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 328 | 江北     | 姚庄变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 22062        | 0               |
| 329 | 江北     | 姚庄变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 22513        | 0               |
| 330 | 江北     | 永泰变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 331 | 江北     | 永泰变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 332 | 江北     | 长城变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 333 | 江北     | 长城变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 334 | 江北     | 招兵河变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 0               |
| 335 | 江北     | 招兵河变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 0               |
| 336 | 江北     | 中新变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 337 | 江北     | 中新变   | 2 号主变 | 110       | 63000     | 50400        | 50400           |
| 338 | 江北     | 中营变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 339 | 江北     | 中营变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 340 | 江北     | 珠泉变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 341 | 江北     | 珠泉变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 342 | 溧水     | 白马变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 6503         | 6503            |
| 343 | 溧水     | 白马变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 39903        | 39903           |
| 344 | 溧水     | 柴山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 36834        | 36834           |
| 345 | 溧水     | 柴山变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 346 | 溧水     | 东屏变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 37073        | 37073           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 347 | 溧水     | 东屏变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 28133        | 28133           |
| 348 | 溧水     | 洪兰变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 349 | 溧水     | 洪兰变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 20831        | 20831           |
| 350 | 溧水     | 晶桥变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 33739        | 33739           |
| 351 | 溧水     | 晶桥变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 22030        | 22030           |
| 352 | 溧水     | 南门变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 353 | 溧水     | 南门变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 354 | 溧水     | 十里牌变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 23398        | 23398           |
| 355 | 溧水     | 十里牌变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 38310        | 38310           |
| 356 | 溧水     | 双塘变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 357 | 溧水     | 双塘变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 24651        | 24651           |
| 358 | 溧水     | 汤庄变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 359 | 溧水     | 汤庄变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 360 | 溧水     | 乌山变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25088        | 25088           |
| 361 | 溧水     | 乌山变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 23586        | 23586           |
| 362 | 溧水     | 小湾变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 363 | 溧水     | 小湾变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 364 | 溧水     | 幸龙变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 365 | 溧水     | 幸龙变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 366 | 溧水     | 永阳变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 367 | 溧水     | 永阳变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 25200           |
| 368 | 溧水     | 柘塘变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 31933        | 31933           |
| 369 | 溧水     | 柘塘变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 370 | 高淳     | 沧溪变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 24256        | 24256           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 371 | 高淳     | 沧溪变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 23609        | 23609           |
| 372 | 高淳     | 朝阳变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 38426        | 38426           |
| 373 | 高淳     | 朝阳变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 38627        | 0               |
| 374 | 高淳     | 高淳变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 37107        | 37107           |
| 375 | 高淳     | 高淳变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 35340        | 35340           |
| 376 | 高淳     | 双湖变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 28412        | 28412           |
| 377 | 高淳     | 双湖变   | 3 号主变 | 110       | 50000     | 31002        | 31002           |
| 378 | 高淳     | 双牌石变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 25200        | 0               |
| 379 | 高淳     | 双牌石变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 35868        | 0               |
| 380 | 高淳     | 松溪变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 22737        | 0               |
| 381 | 高淳     | 松溪变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 22863        | 0               |
| 382 | 高淳     | 西舍变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 383 | 高淳     | 西舍变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 384 | 高淳     | 秀山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 33646        | 0               |
| 385 | 高淳     | 秀山变   | 2 号主变 | 110       | 20000     | 12242        | 0               |
| 386 | 高淳     | 薛城变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 387 | 高淳     | 薛城变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 40000        | 40000           |
| 388 | 高淳     | 桤溪变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 22800        | 0               |
| 389 | 高淳     | 桤溪变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 21600        | 0               |
| 390 | 鼓楼     | 凤凰变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 391 | 鼓楼     | 凤凰变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 392 | 鼓楼     | 中保变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 393 | 鼓楼     | 中保变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 394 | 建邺     | 江心洲变  | 1 号主变 | 35        | 5000      | 4000         | 4000            |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 395 | 雨花台    | 铁心桥变  | 1 号主变 | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 396 | 雨花台    | 铁心桥变  | 2 号主变 | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 397 | 栖霞     | 营防变   | 1 号主变 | 35       | 10000     | 6345         | 6345            |
| 398 | 栖霞     | 营防变   | 2 号主变 | 35       | 25000     | 19289        | 19289           |
| 399 | 栖霞     | 长江变   | 1 号主变 | 35       | 25000     | 20000        | 20000           |
| 400 | 栖霞     | 长江变   | 2 号主变 | 35       | 10000     | 6200         | 6200            |
| 401 | 江宁     | 丹阳变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 14872        | 14872           |
| 402 | 江宁     | 丹阳变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 15607        | 15607           |
| 403 | 江宁     | 横镇变   | 1 号主变 | 35       | 10000     | 8000         | 8000            |
| 404 | 江宁     | 横镇变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 405 | 江宁     | 侯家塘变  | 1 号主变 | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 406 | 江宁     | 侯家塘变  | 2 号主变 | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 407 | 江宁     | 江宁变   | 1 号主变 | 35       | 5000      | 4000         | 4000            |
| 408 | 江宁     | 江宁变   | 2 号主变 | 35       | 10000     | 8000         | 8000            |
| 409 | 江宁     | 龙都变   | 1 号主变 | 35       | 10000     | 8000         | 8000            |
| 410 | 江宁     | 龙都变   | 2 号主变 | 35       | 25000     | 19073        | 19073           |
| 411 | 江宁     | 秣镇变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 14658        | 14658           |
| 412 | 江宁     | 秣镇变   | 2 号主变 | 35       | 25000     | 10133        | 10133           |
| 413 | 江宁     | 上峰变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 15488        | 15488           |
| 414 | 江宁     | 上峰变   | 2 号主变 | 35       | 25000     | 19549        | 19549           |
| 415 | 江宁     | 陶吴变   | 1 号主变 | 35       | 25000     | 20000        | 20000           |
| 416 | 江宁     | 陶吴变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 15734        | 15734           |
| 417 | 江宁     | 铜井变   | 1 号主变 | 35       | 20000     | 15262        | 15262           |
| 418 | 江宁     | 铜井变   | 2 号主变 | 35       | 20000     | 15525        | 15525           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 419 | 江宁     | 铜山变   | 1 号主变 | 35        | 25000     | 20000        | 20000           |
| 420 | 江宁     | 铜山变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 19028        | 19028           |
| 421 | 江宁     | 土桥变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 422 | 江宁     | 土桥变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 20000        | 20000           |
| 423 | 江宁     | 周岗变   | 1 号主变 | 35        | 25000     | 18900        | 18900           |
| 424 | 江宁     | 周岗变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 12100        | 12100           |
| 425 | 江北     | 程桥变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 11900        | 0               |
| 426 | 江北     | 程桥变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 17200        | 0               |
| 427 | 江北     | 大桥变   | 1 号主变 | 35        | 25000     | 20000        | 20000           |
| 428 | 江北     | 大桥变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 12684        | 12684           |
| 429 | 江北     | 东沟变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 6448         | 6448            |
| 430 | 江北     | 东沟变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 15566        | 0               |
| 431 | 江北     | 陡岗变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 432 | 江北     | 陡岗变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 4951         | 4951            |
| 433 | 江北     | 樊集变   | 1 号主变 | 35        | 5000      | 2614         | 0               |
| 434 | 江北     | 樊集变   | 2 号主变 | 35        | 5000      | 4000         | 0               |
| 435 | 江北     | 横梁变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 14800        | 0               |
| 436 | 江北     | 横梁变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 14300        | 0               |
| 437 | 江北     | 林山变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 15100        | 15100           |
| 438 | 江北     | 林山变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 439 | 江北     | 龙井变   | 1 号主变 | 35        | 6300      | 1616         | 1616            |
| 440 | 江北     | 龙井变   | 2 号主变 | 35        | 8000      | 1924         | 1924            |
| 441 | 江北     | 龙袍变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 15232        | 0               |
| 442 | 江北     | 龙袍变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 20000        | 20000           |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级(kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 443 | 江北     | 平山变   | 1号主变  | 35       | 10000     | 3374         | 0               |
| 444 | 江北     | 平山变   | 2号主变  | 35       | 6300      | 1192         | 0               |
| 445 | 江北     | 桥东变   | 1号主变  | 35       | 10000     | 7496         | 7496            |
| 446 | 江北     | 桥东变   | 2号主变  | 35       | 10000     | 8000         | 8000            |
| 447 | 江北     | 石桥变   | 1号主变  | 35       | 10000     | 460          | 460             |
| 448 | 江北     | 石桥变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 0            | 0               |
| 449 | 江北     | 四合变   | 1号主变  | 35       | 16000     | 8344         | 0               |
| 450 | 江北     | 四合变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 5100         | 0               |
| 451 | 江北     | 汤泉变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 5807         | 5807            |
| 452 | 江北     | 汤泉变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 5807         | 5807            |
| 453 | 江北     | 新篁变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 14732        | 0               |
| 454 | 江北     | 新篁变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 14508        | 0               |
| 455 | 江北     | 新集变   | 1号主变  | 35       | 10000     | 7328         | 0               |
| 456 | 江北     | 新集变   | 2号主变  | 35       | 25000     | 19399        | 0               |
| 457 | 江北     | 星甸变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 0            | 0               |
| 458 | 江北     | 星甸变   | 2号主变  | 35       | 10000     | 5807         | 5807            |
| 459 | 江北     | 永安变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 5807         | 5807            |
| 460 | 江北     | 永安变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 11811        | 11811           |
| 461 | 江北     | 永丰变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 462 | 江北     | 永丰变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 463 | 江北     | 张村变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 14888        | 14888           |
| 464 | 江北     | 张村变   | 2号主变  | 35       | 20000     | 10463        | 10463           |
| 465 | 溧水     | 城中变   | 1号主变  | 35       | 20000     | 16000        | 16000           |
| 466 | 溧水     | 城中变   | 2号主变  | 35       | 10000     | 8000         | 8000            |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 467 | 溧水     | 东郊变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 14600        | 14600           |
| 468 | 溧水     | 东郊变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 469 | 溧水     | 东庐变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 7293         | 7293            |
| 470 | 溧水     | 东庐变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 14751        | 14751           |
| 471 | 溧水     | 共和变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 6503         | 6503            |
| 472 | 溧水     | 共和变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 6503         | 6503            |
| 473 | 溧水     | 和风变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 11716        | 11716           |
| 474 | 溧水     | 和风变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 5786         | 5786            |
| 475 | 溧水     | 开屏变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 15315        | 15315           |
| 476 | 溧水     | 开屏变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 12569        | 12569           |
| 477 | 溧水     | 孔镇变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 5506         | 5506            |
| 478 | 溧水     | 孔镇变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 4177         | 4177            |
| 479 | 溧水     | 明觉变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 480 | 溧水     | 明觉变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 8000         | 8000            |
| 481 | 溧水     | 群力变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 8000         | 8000            |
| 482 | 溧水     | 群力变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 6388         | 6388            |
| 483 | 溧水     | 石湫变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 14443        | 14443           |
| 484 | 溧水     | 石湫变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 7209         | 7209            |
| 485 | 溧水     | 云鹤变   | 1 号主变 | 35        | 8000      | 4954         | 4954            |
| 486 | 溧水     | 云鹤变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 1880         | 1880            |
| 487 | 溧水     | 柘东变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 7800         | 7800            |
| 488 | 溧水     | 柘东变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 489 | 高淳     | 城北变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 7432         | 7432            |
| 490 | 高淳     | 城北变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 7533         | 7533            |

| 序号  | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 491 | 高淳     | 城东变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 16000        | 16000           |
| 492 | 高淳     | 城东变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 14785        | 16000           |
| 493 | 高淳     | 定埠变   | 1 号主变 | 35        | 5000      | 3399         | 0               |
| 494 | 高淳     | 定埠变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 6238         | 0               |
| 495 | 高淳     | 东坝变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 6786         | 0               |
| 496 | 高淳     | 东坝变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 5263         | 0               |
| 497 | 高淳     | 凤山变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 15119        | 0               |
| 498 | 高淳     | 凤山变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 15943        | 15943           |
| 499 | 高淳     | 秦仙变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 14600        | 14600           |
| 500 | 高淳     | 秦仙变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 14800        | 14800           |
| 501 | 高淳     | 狮树变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 12345        | 12345           |
| 502 | 高淳     | 狮树变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 14655        | 14655           |
| 503 | 高淳     | 永宁变   | 1 号主变 | 35        | 6300      | 4340         | 0               |
| 504 | 高淳     | 永宁变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 3840         | 0               |
| 505 | 高淳     | 游子山变  | 1 号主变 | 35        | 20000     | 14734        | 14734           |
| 506 | 高淳     | 游子山变  | 2 号主变 | 35        | 20000     | 15350        | 15350           |

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 江北     | 瓦殿变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 本级设备容量受限 |
| 2  | 江北     | 石桥变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 3  | 江北     | 星甸变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |

表 3 110、35 千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 江北     | 瓦殿变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 本级设备容量受限 |
| 2  | 江北     | 瓜埠变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 3  | 江北     | 桂山变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 4  | 江北     | 桂山变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 5  | 江北     | 洪将台变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 6  | 江北     | 洪将台变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 7  | 江北     | 贾裴变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 8  | 江北     | 金牛变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 9  | 江北     | 金牛变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 10 | 江北     | 马集变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 11 | 江北     | 马集变   | 2 号主变 | 110       | 16000     | 上级设备容量受限 |
| 12 | 江北     | 马集变   | 3 号主变 | 110       | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 13 | 江北     | 马集变   | 4 号主变 | 110       | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 14 | 江北     | 姚庄变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 15 | 江北     | 姚庄变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 16 | 江北     | 招兵河变  | 1 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 17 | 江北     | 招兵河变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 18 | 高淳     | 朝阳变   | 2 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 19 | 高淳     | 双牌石变  | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 20 | 高淳     | 双牌石变  | 2 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |
| 21 | 高淳     | 松溪变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 22 | 高淳     | 松溪变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 23 | 高淳     | 秀山变   | 1 号主变 | 110       | 50000     | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 24 | 高淳     | 秀山变   | 2 号主变 | 110       | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 25 | 高淳     | 桠溪变   | 1 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 26 | 高淳     | 桠溪变   | 2 号主变 | 110       | 31500     | 上级设备容量受限 |
| 27 | 江北     | 程桥变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 28 | 江北     | 程桥变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 上级设备容量受限 |
| 29 | 江北     | 东沟变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 30 | 江北     | 樊集变   | 1 号主变 | 35        | 5000      | 上级设备容量受限 |
| 31 | 江北     | 樊集变   | 2 号主变 | 35        | 5000      | 上级设备容量受限 |
| 32 | 江北     | 横梁变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 33 | 江北     | 横梁变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 34 | 江北     | 龙袍变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 35 | 江北     | 平山变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 上级设备容量受限 |
| 36 | 江北     | 平山变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 上级设备容量受限 |
| 37 | 江北     | 石桥变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 38 | 江北     | 四合变   | 1 号主变 | 35        | 16000     | 上级设备容量受限 |
| 39 | 江北     | 四合变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 40 | 江北     | 新篁变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 41 | 江北     | 新篁变   | 2 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 42 | 江北     | 新集变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 上级设备容量受限 |
| 43 | 江北     | 新集变   | 2 号主变 | 35        | 25000     | 上级设备容量受限 |
| 44 | 江北     | 星甸变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 45 | 高淳     | 定埠变   | 1 号主变 | 35        | 5000      | 上级设备容量受限 |
| 46 | 高淳     | 定埠变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 上级设备容量受限 |
| 47 | 高淳     | 东坝变   | 1 号主变 | 35        | 10000     | 上级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 变电站名称 | 变压器名称 | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| 48 | 高淳     | 东坝变   | 2 号主变 | 35        | 10000     | 上级设备容量受限 |
| 49 | 高淳     | 凤山变   | 1 号主变 | 35        | 20000     | 上级设备容量受限 |
| 50 | 高淳     | 永宁变   | 1 号主变 | 35        | 6300      | 上级设备容量受限 |
| 51 | 高淳     | 永宁变   | 2 号主变 | 35        | 6300      | 上级设备容量受限 |