

南通市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2026 年第 2 季度)

截至 2026 年 03 月 31 日，南通市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 457 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 352 台，占比 77.02%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 105 台，占比 22.98%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	三余变	1 号主变	110	50000	3370
2	市区	三余变	2 号主变	110	31500	0
3	市区	南兴变	2 号主变	110	80000	13200
4	市区	南兴变	3 号主变	110	80000	13200
5	市区	张芝山变	1 号主变	110	63000	13150
6	市区	张芝山变	2 号主变	110	50000	12320
7	市区	河口变	1 号主变	110	63000	8640

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
8	市区	河口变	2号主变	110	31500	1500
9	市区	小海变	1号主变	110	40000	9180
10	市区	小海变	2号主变	110	40000	8000
11	市区	观音山变	1号主变	110	80000	0
12	市区	观音山变	2号主变	110	63000	0
13	市区	文峰变	1号主变	110	40000	3490
14	市区	文峰变	2号主变	110	40000	0
15	市区	唐闸变	1号主变	110	50000	0
16	市区	唐闸变	2号主变	110	50000	18970
17	市区	运河桥变	2号主变	110	63000	4790
18	市区	运河桥变	3号主变	110	63000	0
19	市区	开发区变	1号主变	110	50000	4780
20	市区	开发区变	2号主变	110	50000	0
21	市区	横河变	1号主变	110	80000	4790
22	市区	横河变	2号主变	110	80000	33710
23	市区	横河变	3号主变	110	80000	4790
24	市区	永兴变	1号主变	110	40000	0
25	市区	永兴变	2号主变	110	40000	9840

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
26	市区	城中变	1号主变	110	40000	710
27	市区	城中变	2号主变	110	50000	4790
28	市区	新西变	1号主变	110	40000	14380
29	市区	新西变	2号主变	110	40000	12850
30	市区	民主变	1号主变	110	50000	4920
31	市区	民主变	2号主变	110	40000	7490
32	市区	北郊变	1号主变	110	50000	4280
33	市区	北郊变	2号主变	110	50000	10440
34	市区	西郊变	1号主变	110	50000	2080
35	市区	西郊变	2号主变	110	50000	10510
36	市区	西郊变	3号主变	110	50000	17400
37	市区	曹公变	1号主变	110	40000	6110
38	市区	曹公变	2号主变	110	40000	16870
39	市区	友谊变	1号主变	110	40000	4280
40	市区	友谊变	2号主变	110	40000	13450
41	市区	二化区变	1号主变	110	40000	50
42	市区	二化区变	2号主变	110	40000	0
43	市区	行南变	1号主变	110	40000	13200

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
44	市区	行南变	2号主变	110	40000	5760
45	市区	南憩亭变	1号主变	110	50000	8640
46	市区	南憩亭变	2号主变	110	50000	0
47	市区	南憩亭变	3号主变	110	50000	0
48	市区	能达变	1号主变	110	80000	4920
49	市区	能达变	2号主变	110	80000	13570
50	市区	团结变	1号主变	110	63000	23760
51	市区	团结变	2号主变	110	80000	23760
52	市区	富民变	1号主变	110	80000	4920
53	市区	富民变	2号主变	110	40000	0
54	市区	富民变	3号主变	110	50000	0
55	市区	九圩港变	1号主变	110	50000	9950
56	市区	九圩港变	2号主变	110	50000	6250
57	市区	秦灶变	1号主变	110	63000	0
58	市区	秦灶变	2号主变	110	80000	23840
59	市区	三谷变	1号主变	110	50000	2090
60	市区	三谷变	2号主变	110	50000	0
61	市区	通达变	1号主变	110	50000	10450

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
62	市区	通达变	2号主变	110	80000	11630
63	市区	中南变	1号主变	110	80000	17400
64	市区	中南变	2号主变	110	80000	20840
65	市区	中沙变	1号主变	110	50000	20840
66	市区	中沙变	2号主变	110	50000	14340
67	市区	世纪变	1号主变	110	100000	30500
68	市区	世纪变	2号主变	110	100000	20840
69	市区	陈桥变	1号主变	110	80000	18200
70	市区	陈桥变	2号主变	110	80000	4050
71	市区	海晏变	1号主变	110	80000	0
72	市区	海晏变	2号主变	110	50000	3370
73	市区	军山变	1号主变	110	50000	13740
74	市区	军山变	2号主变	110	50000	16350
75	市区	南川变	1号主变	110	50000	18500
76	市区	南川变	2号主变	110	50000	8930
77	市区	竹韵变	1号主变	110	63000	0
78	市区	竹韵变	2号主变	110	50000	13310
79	市区	北区变	1号主变	110	80000	39420

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
80	市区	北区变	2号主变	110	100000	40920
81	市区	北高变	1号主变	110	20000	20
82	市区	北高变	2号主变	110	50000	0
83	市区	龙腾变	1号主变	110	50000	25980
84	市区	龙腾变	2号主变	110	50000	21300
85	市区	通甲变	1号主变	110	50000	17030
86	市区	通甲变	2号主变	110	50000	0
87	市区	海伦变	1号主变	110	50000	19110
88	市区	海伦变	2号主变	110	50000	23160
89	市区	易南变	1号主变	110	50000	17360
90	市区	易南变	2号主变	110	50000	20650
91	市区	红星变	1号主变	110	50000	17400
92	市区	红星变	2号主变	110	50000	20840
93	市区	东海变	1号主变	35	8000	3370
94	市区	东海变	2号主变	35	20000	0
95	市区	幸福变	1号主变	35	16000	3130
96	市区	幸福变	2号主变	35	16000	3200
97	市区	易家桥变	1号主变	35	20000	1120

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
98	市区	易家桥变	2号主变	35	20000	5040
99	市区	福利变	1号主变	35	20000	700
100	市区	福利变	2号主变	35	20000	5240
101	市区	七彩城变	1号主变	35	16000	1290
102	市区	七彩城变	2号主变	35	25000	4280
103	如东	治港变	1号主变	110	40000	6750
104	如东	治港变	2号主变	110	31500	9240
105	如东	治港变	3号主变	110	50000	8280
106	如东	岔南变	1号主变	110	50000	7790
107	如东	岔南变	2号主变	110	31500	5400
108	如东	江桥变	1号主变	110	50000	10450
109	如东	江桥变	2号主变	110	40000	5720
110	如东	掘南变	1号主变	110	50000	9240
111	如东	掘南变	2号主变	110	31500	0
112	如东	丰利变	1号主变	110	50000	14130
113	如东	丰利变	2号主变	110	31500	6370
114	如东	栢茶变	1号主变	110	50000	0
115	如东	栢茶变	2号主变	110	31500	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
116	如东	西环变	1号主变	110	50000	9240
117	如东	西环变	2号主变	110	50000	8250
118	如东	化工变	1号主变	110	63000	25230
119	如东	化工变	2号主变	110	63000	4080
120	如东	化工变	3号主变	110	63000	13790
121	如东	袁庄变	1号主变	110	31500	3430
122	如东	袁庄变	2号主变	110	50000	11270
123	如东	富强变	1号主变	110	80000	4320
124	如东	富强变	2号主变	110	80000	28480
125	如东	新店变	1号主变	110	50000	8280
126	如东	新店变	3号主变	110	50000	13000
127	如东	古坝变	1号主变	110	80000	8280
128	如东	古坝变	2号主变	110	50000	420
129	如东	恩民变	1号主变	110	100000	39600
130	如东	恩民变	2号主变	110	80000	6500
131	如东	东安变	1号主变	110	50000	0
132	如东	东安变	2号主变	110	50000	14270
133	如东	东安变	3号主变	110	50000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
134	如东	云浦变	1号主变	110	100000	4320
135	如东	云浦变	2号主变	110	100000	0
136	如东	金蛤变	1号主变	110	80000	13390
137	如东	金蛤变	3号主变	110	50000	2050
138	如东	宾山变	1号主变	110	50000	8250
139	如东	宾山变	2号主变	110	50000	14840
140	如东	蔡墩变	1号主变	110	40000	0
141	如东	蔡墩变	2号主变	110	50000	4320
142	如东	跨岸变	2号主变	110	50000	9240
143	如东	跨岸变	3号主变	110	50000	8280
144	如东	新光变	1号主变	110	50000	15080
145	如东	新光变	2号主变	110	50000	4320
146	如东	香台变	1号主变	110	50000	0
147	如东	香台变	2号主变	110	50000	12070
148	如东	阳光岛变	1号主变	110	50000	4320
149	如东	阳光岛变	2号主变	110	50000	25490
150	如东	河园变	1号主变	35	20000	3470
151	如东	河园变	2号主变	35	20000	6910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
152	如东	开发变	1号主变	35	20000	5370
153	如东	开发变	2号主变	35	12500	3370
154	如东	石甸变	1号主变	35	20000	1280
155	如东	石甸变	2号主变	35	20000	2950
156	如东	长沙变	1号主变	35	20000	0
157	如东	长沙变	2号主变	35	20000	3960
158	如东	苴镇变	1号主变	35	10000	1360
159	如东	苴镇变	2号主变	35	10000	1330
160	如东	凌北变	1号主变	35	20000	3720
161	如东	凌北变	2号主变	35	20000	0
162	海安	李堡变	1号主变	110	50000	2380
163	海安	李堡变	2号主变	110	63000	0
164	海安	墩头变	1号主变	110	50000	19170
165	海安	墩头变	2号主变	110	50000	0
166	海安	新城变	1号主变	110	40000	0
167	海安	新城变	2号主变	110	40000	5370
168	海安	平桥变	1号主变	110	50000	0
169	海安	平桥变	2号主变	110	31500	990

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
170	海安	曲塘变	1号主变	110	40000	0
171	海安	曲塘变	2号主变	110	31500	3010
172	海安	腰庄变	1号主变	110	40000	0
173	海安	腰庄变	2号主变	110	50000	0
174	海安	立发变	1号主变	110	50000	7900
175	海安	立发变	2号主变	110	80000	4140
176	海安	立发变	3号主变	110	80000	0
177	海安	戚庄变	1号主变	110	31500	4280
178	海安	戚庄变	2号主变	110	40000	2380
179	海安	永安变	1号主变	110	50000	0
180	海安	永安变	2号主变	110	50000	0
181	海安	谭港变	1号主变	110	63000	11660
182	海安	谭港变	2号主变	110	63000	0
183	海安	镇南变	1号主变	110	80000	5450
184	海安	镇南变	2号主变	110	80000	0
185	海安	刘圩变	1号主变	110	50000	15320
186	海安	刘圩变	2号主变	110	50000	3010
187	海安	老坝港变	1号主变	110	50000	2380

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
188	海安	老坝港变	2号主变	110	50000	0
189	海安	青墩变	1号主变	110	50000	3010
190	海安	青墩变	2号主变	110	50000	18660
191	海安	雅周变	1号主变	110	50000	0
192	海安	雅周变	2号主变	110	50000	18830
193	海安	紫石变	1号主变	110	50000	19950
194	海安	紫石变	2号主变	110	50000	0
195	海安	大公变	1号主变	110	31500	3980
196	海安	大公变	2号主变	110	31500	0
197	海安	角斜变	1号主变	110	50000	0
198	海安	角斜变	2号主变	110	50000	2380
199	海安	西热变	1号主变	110	50000	8260
200	海安	西热变	2号主变	110	50000	6110
201	海安	高庄变	1号主变	110	50000	24460
202	海安	高庄变	2号主变	110	50000	21690
203	海安	瓦甸变	1号主变	35	20000	1010
204	海安	瓦甸变	2号主变	35	20000	3750
205	海安	北凌变	1号主变	35	10000	2380

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
206	海安	北凌变	2号主变	35	10000	410
207	海安	泰宁变	1号主变	35	20000	2390
208	海安	泰宁变	2号主变	35	16000	0
209	海安	营溪变	1号主变	35	10000	3010
210	海安	营溪变	2号主变	35	10000	3010
211	海安	滩涂变	1号主变	35	10000	0
212	海安	滩涂变	2号主变	35	10000	0
213	海安	沙岗变	1号主变	35	5000	0
214	海安	沙岗变	2号主变	35	5000	0
215	海安	隆政变	1号主变	35	10000	0
216	海安	隆政变	2号主变	35	16000	0
217	海安	吉庆变	1号主变	35	16000	0
218	海安	吉庆变	2号主变	35	16000	0
219	海安	章郭变	1号主变	35	10000	0
220	海安	章郭变	2号主变	35	10000	0
221	如皋	九华变	1号主变	110	50000	4610
222	如皋	九华变	2号主变	110	50000	8450
223	如皋	搬经变	1号主变	110	63000	4440

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
224	如皋	搬经变	2号主变	110	50000	9700
225	如皋	皋北变	1号主变	110	63000	21270
226	如皋	皋北变	2号主变	110	50000	10940
227	如皋	丁西变	1号主变	110	80000	17100
228	如皋	丁西变	2号主变	110	31500	4540
229	如皋	健康变	1号主变	110	50000	1440
230	如皋	健康变	2号主变	110	50000	11170
231	如皋	龙河变	1号主变	110	31500	550
232	如皋	龙河变	2号主变	110	50000	11310
233	如皋	长青沙变	2号主变	110	40000	10500
234	如皋	长青沙变	3号主变	110	40000	11060
235	如皋	港区变	1号主变	110	40000	2280
236	如皋	港区变	2号主变	110	63000	6180
237	如皋	白蒲变	1号主变	110	50000	11970
238	如皋	白蒲变	2号主变	110	50000	13760
239	如皋	柴湾变	1号主变	110	80000	3680
240	如皋	柴湾变	2号主变	110	80000	4060
241	如皋	柴湾变	3号主变	110	50000	24460

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
242	如皋	顾坊变	1号主变	110	50000	8680
243	如皋	顾坊变	2号主变	110	31500	3610
244	如皋	新民变	1号主变	110	80000	22300
245	如皋	新民变	2号主变	110	50000	13680
246	如皋	葛市变	1号主变	110	80000	22310
247	如皋	葛市变	2号主变	110	50000	8520
248	如皋	邓高变	1号主变	110	50000	9720
249	如皋	邓高变	2号主变	110	50000	18610
250	如皋	永平变	1号主变	110	80000	31570
251	如皋	永平变	2号主变	110	50000	12790
252	如皋	郭园变	1号主变	110	50000	20370
253	如皋	郭园变	3号主变	110	50000	3160
254	如皋	平明变	1号主变	110	50000	2640
255	如皋	平明变	2号主变	110	50000	16450
256	如皋	石北变	1号主变	110	31500	9410
257	如皋	石北变	3号主变	110	50000	10460
258	如皋	永丰变	1号主变	110	50000	6500
259	如皋	永丰变	2号主变	110	50000	10260

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
260	如皋	十里变	1号主变	110	50000	6450
261	如皋	十里变	2号主变	110	50000	1230
262	如皋	月旦变	1号主变	110	50000	5420
263	如皋	月旦变	2号主变	110	50000	8830
264	如皋	袁桥变	1号主变	110	50000	4440
265	如皋	袁桥变	2号主变	110	50000	4440
266	如皋	桃园变	1号主变	110	50000	10890
267	如皋	桃园变	2号主变	110	50000	22040
268	如皋	如皋变	1号主变	110	50000	7640
269	如皋	如皋变	2号主变	110	50000	5010
270	如皋	张八里变	1号主变	110	50000	10890
271	如皋	张八里变	2号主变	110	50000	21420
272	如皋	下原变	1号主变	35	20000	2330
273	如皋	下原变	2号主变	35	10000	3810
274	如皋	丁堰变	1号主变	35	16000	1600
275	如皋	丁堰变	2号主变	35	12500	530
276	如皋	薛窑变	1号主变	35	16000	160
277	如皋	薛窑变	2号主变	35	25000	7200

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
278	如皋	戴庄变	1号主变	35	20000	1580
279	如皋	戴庄变	2号主变	35	16000	3530
280	如皋	南凌变	1号主变	35	16000	2740
281	如皋	南凌变	2号主变	35	20000	7940
282	如皋	高明变	1号主变	35	20000	2430
283	如皋	高明变	2号主变	35	16000	210
284	如皋	常青北变	1号主变	35	16000	3220
285	如皋	常青北变	2号主变	35	16000	4440
286	如皋	江安变	1号主变	35	20000	10
287	如皋	江安变	2号主变	35	16000	0
288	海门	悦来变	1号主变	110	31500	0
289	海门	悦来变	2号主变	110	31500	3860
290	海门	圩角变	1号主变	110	31500	3550
291	海门	圩角变	2号主变	110	50000	5840
292	海门	青龙变	1号主变	110	50000	450
293	海门	青龙变	2号主变	110	80000	17080
294	海门	包场变	1号主变	110	50000	17100
295	海门	包场变	2号主变	110	50000	11200

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
296	海门	滨江变	1号主变	110	63000	390
297	海门	滨江变	2号主变	110	63000	0
298	海门	城兴变	1号主变	110	50000	17380
299	海门	城兴变	2号主变	110	50000	11680
300	海门	海东变	1号主变	110	31500	20
301	海门	海东变	2号主变	110	40000	4840
302	海门	东灶变	1号主变	110	63000	5680
303	海门	东灶变	2号主变	110	63000	11430
304	海门	灵甸变	1号主变	110	63000	17100
305	海门	灵甸变	2号主变	110	63000	17100
306	海门	师山变	1号主变	110	40000	8510
307	海门	师山变	2号主变	110	40000	6270
308	海门	四甲变	1号主变	110	40000	12890
309	海门	四甲变	2号主变	110	50000	11430
310	海门	星桥变	1号主变	110	31500	0
311	海门	星桥变	2号主变	110	63000	4070
312	海门	秀山变	1号主变	110	50000	4350
313	海门	秀山变	2号主变	110	40000	6970

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
314	海门	德胜变	1号主变	110	31500	0
315	海门	德胜变	2号主变	110	31500	2900
316	海门	新街变	1号主变	110	50000	11430
317	海门	新街变	2号主变	110	50000	1080
318	海门	彦英变	1号主变	110	80000	4070
319	海门	彦英变	2号主变	110	50000	0
320	海门	叠石变	1号主变	110	80000	4070
321	海门	叠石变	2号主变	110	50000	0
322	海门	刘浩变	1号主变	110	50000	11350
323	海门	刘浩变	2号主变	110	50000	17100
324	海门	凤凰变	1号主变	110	50000	14440
325	海门	凤凰变	2号主变	110	50000	22370
326	海门	麒麟变	1号主变	110	50000	20550
327	海门	麒麟变	2号主变	110	50000	17100
328	海门	兄弟变	1号主变	110	50000	18640
329	海门	兄弟变	2号主变	110	50000	0
330	海门	海太变	1号主变	110	50000	26130
331	海门	海太变	2号主变	110	50000	26130

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
332	海门	海太变	3号主变	110	50000	13200
333	海门	海太变	4号主变	110	50000	13200
334	海门	汤家变	1号主变	35	16000	1410
335	海门	汤家变	2号主变	35	10000	0
336	海门	万年变	1号主变	35	16000	610
337	海门	万年变	2号主变	35	10000	270
338	海门	三阳变	1号主变	35	10000	880
339	海门	三阳变	2号主变	35	12500	90
340	海门	临镇变	1号主变	35	16000	4690
341	海门	临镇变	2号主变	35	16000	0
342	海门	平山变	1号主变	35	16000	1480
343	海门	平山变	2号主变	35	16000	450
344	海门	张南变	1号主变	35	16000	0
345	海门	张南变	2号主变	35	16000	1670
346	启东	启东变	1号主变	110	31500	0
347	启东	启东变	2号主变	110	50000	15310
348	启东	城东变	1号主变	110	50000	11730
349	启东	城东变	2号主变	110	63000	8210

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
350	启东	民乐变	1号主变	110	50000	19490
351	启东	民乐变	2号主变	110	50000	12940
352	启东	江海变	1号主变	110	50000	16630
353	启东	江海变	2号主变	110	31500	1300
354	启东	启兴变	1号主变	110	31500	1090
355	启东	启兴变	2号主变	110	40000	270
356	启东	滨海变	1号主变	110	63000	0
357	启东	滨海变	2号主变	110	63000	0
358	启东	川洪变	1号主变	110	63000	0
359	启东	川洪变	2号主变	110	63000	12940
360	启东	启南变	1号主变	110	100000	10790
361	启东	启南变	2号主变	110	100000	0
362	启东	台角变	1号主变	110	50000	8300
363	启东	台角变	2号主变	110	50000	6490
364	启东	和合变	1号主变	110	50000	16680
365	启东	和合变	2号主变	110	40000	18380
366	启东	吕四变	1号主变	110	50000	0
367	启东	吕四变	2号主变	110	40000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
368	启东	惠阳变	1号主变	110	100000	12940
369	启东	惠阳变	2号主变	110	50000	10350
370	启东	圆陀角变	1号主变	110	50000	17800
371	启东	圆陀角变	2号主变	110	50000	23440
372	启东	久隆变	1号主变	110	50000	18650
373	启东	久隆变	2号主变	110	50000	0
374	启东	合兴变	1号主变	110	50000	12940
375	启东	合兴变	2号主变	110	50000	0
376	启东	港口变	1号主变	110	50000	980
377	启东	港口变	2号主变	110	50000	0
378	启东	如意变	1号主变	110	50000	0
379	启东	如意变	2号主变	110	50000	17100
380	启东	海复变	1号主变	35	20000	980
381	启东	海复变	2号主变	35	16000	0
382	启东	希士变	1号主变	35	10000	0
383	启东	希士变	2号主变	35	16000	2760
384	启东	寅阳变	1号主变	35	20000	3780
385	启东	寅阳变	2号主变	35	10000	310

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
386	启东	王鲍变	1号主变	35	10000	0
387	启东	王鲍变	2号主变	35	16000	0
388	启东	天汾变	1号主变	35	20000	0
389	启东	天汾变	2号主变	35	25000	0
390	启东	向阳变	1号主变	35	16000	4460
391	启东	向阳变	2号主变	35	20000	1570
392	启东	南阳变	1号主变	35	20000	980
393	启东	南阳变	2号主变	35	16000	980
394	启东	新港变	1号主变	35	6300	0
395	启东	新港变	2号主变	35	10000	0
396	启东	合作变	1号主变	35	16000	0
397	启东	合作变	2号主变	35	10000	0
398	启东	茅家港变	1号主变	35	10000	0
399	启东	茅家港变	2号主变	35	8000	0
400	启东	秦潭变	1号主变	35	16000	0
401	启东	秦潭变	2号主变	35	10000	0
402	启东	惠萍变	1号主变	35	8000	40
403	启东	惠萍变	2号主变	35	6300	110

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
404	启东	启隆变	1号主变	35	10000	2070
405	启东	崇和变	1号主变	35	20000	10430
406	启东	长征变	1号主变	35	10000	0
407	启东	新村沙变	1号主变	35	20000	16000
408	启东	新村沙变	2号主变	35	20000	16000
409	通州	正场变	1号主变	110	40000	9230
410	通州	正场变	2号主变	110	80000	4870
411	通州	金沙变	1号主变	110	50000	1080
412	通州	金沙变	2号主变	110	31500	2690
413	通州	姜中变	1号主变	110	50000	2510
414	通州	姜中变	2号主变	110	50000	9290
415	通州	平南变	1号主变	110	63000	4050
416	通州	平南变	2号主变	110	63000	12860
417	通州	石西变	1号主变	110	31500	0
418	通州	石西变	2号主变	110	50000	4250
419	通州	四安变	1号主变	110	80000	26270
420	通州	四安变	2号主变	110	63000	0
421	通州	五接变	1号主变	110	50000	2950

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
422	通州	五接变	2号主变	110	50000	13330
423	通州	先锋变	1号主变	110	40000	3220
424	通州	先锋变	2号主变	110	50000	0
425	通州	镇中变	1号主变	110	50000	4870
426	通州	镇中变	2号主变	110	40000	4870
427	通州	志浩变	1号主变	110	50000	4820
428	通州	志浩变	2号主变	110	80000	20540
429	通州	西亭变	1号主变	110	50000	4870
430	通州	西亭变	2号主变	110	50000	7310
431	通州	十总变	1号主变	110	31500	2760
432	通州	十总变	3号主变	110	31500	2270
433	通州	果园变	1号主变	110	80000	1080
434	通州	果园变	2号主变	110	80000	8000
435	通州	姜北变	1号主变	110	100000	7380
436	通州	姜北变	2号主变	110	50000	0
437	通州	二甲变	1号主变	110	50000	11430
438	通州	二甲变	2号主变	110	50000	0
439	通州	桥南变	1号主变	110	50000	18200

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量(kVA)
440	通州	桥南变	2号主变	110	50000	12020
441	通州	川港变	1号主变	110	50000	13200
442	通州	川港变	2号主变	110	50000	4070
443	通州	平东变	1号主变	110	50000	4050
444	通州	平东变	2号主变	110	50000	22040
445	通州	庆丰变	1号主变	35	16000	0
446	通州	庆丰变	2号主变	35	16000	0
447	通州	新联变	1号主变	35	20000	6240
448	通州	新联变	2号主变	35	20000	2040
449	通州	老平东变	1号主变	35	16000	8460
450	通州	老平东变	2号主变	35	20000	6610
451	通州	兴东变	1号主变	35	16000	0
452	通州	兴东变	2号主变	35	16000	1840
453	通州	骑岸变	1号主变	35	20000	0
454	通州	骑岸变	2号主变	35	20000	4870
455	通州	东社变	1号主变	35	16000	1080
456	通州	东社变	2号主变	35	16000	0
457	通州	东社变	3号主变	35	10000	1080

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	三余变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
2	市区	观音山变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
3	市区	观音山变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
4	市区	文峰变	2号主变	110	40000	上级设备容量受限
5	市区	唐闸变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
6	市区	运河桥变	3号主变	110	63000	上级设备容量受限
7	市区	开发区变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	市区	永兴变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
9	市区	二化区变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
10	市区	南憩亭变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	南憩亭变	3号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	市区	富民变	2号主变	110	40000	上级设备容量受限
13	市区	富民变	3号主变	110	50000	上级设备容量受限
14	市区	秦灶变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
15	市区	三谷变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	市区	海晏变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
17	市区	竹韵变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
18	市区	北高变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
19	市区	通甲变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
20	市区	东海变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
21	如东	掘南变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
22	如东	栢茶变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
23	如东	栢茶变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
24	如东	东安变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
25	如东	东安变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
26	如东	云浦变	2号主变	110	100000	上级设备容量受限
27	如东	蔡墩变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
28	如东	香台变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
29	如东	长沙变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
30	如东	凌北变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
31	海安	李堡变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
32	海安	墩头变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
33	海安	新城变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
34	海安	平桥变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
35	海安	曲塘变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
36	海安	腰庄变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
37	海安	腰庄变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
38	海安	立发变	3号主变	110	80000	本级设备容量受限
39	海安	永安变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
40	海安	永安变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
41	海安	谭港变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
42	海安	镇南变	2号主变	110	80000	本级设备容量受限
43	海安	老坝港变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
44	海安	雅周变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
45	海安	紫石变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
46	海安	大公变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
47	海安	角斜变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
48	海安	泰宁变	2号主变	35	16000	上级设备容量受限
49	海安	滩涂变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
50	海安	滩涂变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
51	海安	隆政变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
52	海安	隆政变	2号主变	35	16000	上级设备容量受限
53	海安	章郭变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
54	海安	章郭变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
55	海安	吉庆变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限
56	海安	吉庆变	2号主变	35	16000	上级设备容量受限
57	海安	沙岗变	1号主变	35	5000	上级设备容量受限
58	海安	沙岗变	2号主变	35	5000	上级设备容量受限
59	如皋	江安变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
60	海门	悦来变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
61	海门	滨江变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
62	海门	星桥变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
63	海门	德胜变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
64	海门	彦英变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
65	海门	叠石变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
66	海门	兄弟变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
67	海门	汤家变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
68	海门	临镇变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
69	海门	张南变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限
70	启东	启东变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
71	启东	滨海变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
72	启东	滨海变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
73	启东	川洪变	1号主变	110	63000	上级设备容量受限
74	启东	启南变	2号主变	110	100000	上级设备容量受限
75	启东	吕四变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
76	启东	吕四变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
77	启东	久隆变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
78	启东	合兴变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
79	启东	港口变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
80	启东	如意变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
81	启东	海复变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
82	启东	希士变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
83	启东	王鲍变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
84	启东	王鲍变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
85	启东	天汾变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
86	启东	天汾变	2号主变	35	25000	上级设备容量受限
87	启东	新港变	1号主变	35	6300	上级设备容量受限
88	启东	新港变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
89	启东	合作变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	受限原因
90	启东	合作变	2号主变	35	10000	本级设备容量受限
91	启东	茅家港变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
92	启东	茅家港变	2号主变	35	8000	上级设备容量受限
93	启东	秦潭变	1号主变	35	16000	上级设备容量受限
94	启东	秦潭变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
95	启东	长征变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限
96	通州	石西变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
97	通州	四安变	2号主变	110	63000	本级设备容量受限
98	通州	先锋变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
99	通州	姜北变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
100	通州	二甲变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
101	通州	庆丰变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
102	通州	庆丰变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限
103	通州	兴东变	1号主变	35	16000	本级设备容量受限
104	通州	骑岸变	1号主变	35	20000	本级设备容量受限
105	通州	东社变	2号主变	35	16000	本级设备容量受限