

南通俐马年产 8 万吨高档针织面料、2 亿件高档 针运动休闲服饰新建项目 110 千伏接入工程 (架空部分) 竣工环境保护验收意见

2025 年 9 月 29 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了南通俐马年产 8 万吨高档针织面料、2 亿件高档针运动休闲服饰新建项目 110 千伏接入工程（架空部分）竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司南通供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位南通电力设计院有限公司，施工单位启东市电力安装有限公司，监理单位国网江苏省电力工程咨询有限公司，环评单位南京源恒环境研究所有限公司，验收调查单位江苏辐环环境科技有限公司，验收监测单位江苏辐环环境科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程新建架空线路长 4.247 公里，双设单挂架设，原柏余、柏晏线原#17~原#19 塔导线恢复架设 0.7095 公里，原柏晏线#18 北侧跳线断开，新建单回电缆线路路径长 0.675 公里。

本项目总投资为 3968 万元，环保投资为 68 万元，环保投资占总投资的 1.71%。工程于 2023 年 12 月开工，2025 年 7 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本项目于 2023 年 11 月取得南通市行政审批局《市行政审批局关于国网江苏省电力有限公司南通供电分公司南通俐马年产 8 万吨高档针织面料、2 亿件高档针运动休闲服饰新建项目 110 千伏接入工程项目（架空部分）环境影响报告表的批复》（通行审批〔2023〕334 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本项目实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。








验收工作组组长：



2025年9月29日

南通俐马年产8万吨高档针织面料、2亿件高档针运动休闲服饰新建项目110千伏接入工程（架空部分）

竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
组员	傅高健	江苏方天电力技术有限公司	高 工		特邀专家
	王文兵	江苏清全科技有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	冯 鹏	国网江苏省电力有限公司 南通供电分公司	专 职		建设管理 单位
	范文强	南通电力设计院有限公司	设 总		设计单位
	刘犁野	启东市电力安装有限公司	项目经理		施工单位
	张振烽	国网江苏省电力工程咨询 有限公司	总 监		监理单位
	盛 彬	南京源恒环境研究所有限公司	工 程 师		环评单位
	严 洁	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收报告 编制单位
	陈齐兴	江苏辐环环境科技有限公司	工 程 师		验收监测 单位