

宿迁市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量信息

（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 264 台，发生倒送的有 183 台，占比 69.32%。其中，110、35 千伏公用变压器电源容量具备可开放条件的共有 233 台，占比 88.26%；110、35 千伏公用变压器电源容量受限的共有 31 台，占比 11.74%。110、35 千伏公用变压器电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	电商变	1 号主变	110	50000	40000	40000
2	市区	电商变	2 号主变	110	50000	40000	40000
3	市区	路北变	1 号主变	35	31500	25200	25200
4	市区	新庄变	1 号主变	110	31500	21600	21600
5	市区	新庄变	2 号主变	110	50000	35200	35200
6	市区	三台山变	1 号主变	110	50000	38770	38770
7	市区	三台山变	2 号主变	110	50000	34220	34220
8	市区	金沙变	1 号主变	110	50000	40000	40000
9	市区	金沙变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
10	市区	港铁变	1 号主变	110	31500	19630	19630
11	市区	叶庄变	1 号主变	110	20000	11270	11270
12	市区	叶庄变	2 号主变	110	50000	40000	40000
13	市区	惠泽变	1 号主变	110	50000	32010	0
14	市区	惠泽变	2 号主变	110	50000	32910	32910
15	市区	古山变	1 号主变	110	50000	37770	0
16	市区	古山变	2 号主变	110	50000	40000	40000
17	市区	隆锦变	1 号主变	110	50000	24860	24860
18	市区	隆锦变	2 号主变	110	50000	15860	15860
19	市区	振兴变	1 号主变	110	50000	26770	26770
20	市区	振兴变	2 号主变	110	50000	24860	24860
21	市区	罗桥变	1 号主变	110	63000	40260	40260
22	市区	罗桥变	2 号主变	110	63000	46790	46790
23	市区	顺河变	2 号主变	110	31500	25200	25200
24	市区	顺河变	1 号主变	110	50000	40000	40000
25	市区	曹集变	1 号主变	110	50000	40000	40000
26	市区	曹集变	2 号主变	110	50000	40000	40000
27	市区	洋河变	1 号主变	110	63000	48890	48890

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
28	市区	洋河变	2 号主变	110	31500	2160	2160
29	市区	郑楼变	1 号主变	35	20000	1530	1530
30	市区	郑楼变	2 号主变	35	20000	7120	7120
31	市区	付庄变	1 号主变	110	40000	32000	32000
32	市区	付庄变	2 号主变	110	40000	32000	32000
33	市区	大兴变	1 号主变	110	50000	39590	39590
34	市区	大兴变	2 号主变	110	40000	26780	26780
35	市区	幸福变	2 号主变	110	63000	50400	50400
36	市区	幸福变	1 号主变	110	50000	40000	40000
37	市区	同济变	2 号主变	110	50000	40000	40000
38	市区	同济变	1 号主变	110	50000	34030	34030
39	市区	西南区变	1 号主变	110	40000	26890	26890
40	市区	西南区变	2 号主变	110	63000	43640	43640
41	市区	支口变	2 号主变	110	50000	40000	40000
42	市区	支口变	1 号主变	110	50000	40000	40000
43	市区	开发区变	1 号主变	110	40000	32000	32000
44	市区	开发区变	2 号主变	110	40000	32000	32000
45	市区	红海变	1 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
46	市区	红海变	2 号主变	110	50000	40000	0
47	市区	府苑变	1 号主变	110	40000	32000	32000
48	市区	府苑变	2 号主变	110	40000	32000	32000
49	市区	井头变	2 号主变	35	20000	11480	11480
50	市区	井头变	1 号主变	35	10000	3910	3910
51	市区	来龙变	2 号主变	110	31500	17920	17920
52	市区	来龙变	1 号主变	110	50000	37020	37020
53	市区	许庄变	1 号主变	110	100000	72700	72700
54	市区	许庄变	2 号主变	110	100000	69700	69700
55	市区	许庄变	3 号主变	110	100000	71800	71800
56	市区	罗曼变	1 号主变	110	50000	40000	40000
57	市区	罗曼变	2 号主变	110	50000	39700	39700
58	市区	钱塘变	2 号主变	110	40000	20810	20810
59	市区	钱塘变	1 号主变	110	50000	39970	39970
60	市区	黄墩变	1 号主变	35	20000	16000	16000
61	市区	黄墩变	2 号主变	35	20000	16000	16000
62	市区	新城变	2 号主变	110	40000	28550	28550
63	市区	新城变	1 号主变	110	50000	33300	33300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
64	市区	中扬变	1 号主变	35	20000	16000	16000
65	市区	中扬变	2 号主变	35	10000	8000	8000
66	市区	王官集变	3 号主变	110	50000	27970	27970
67	市区	王官集变	1 号主变	110	20000	11440	11440
68	市区	三义变	1 号主变	110	50000	21670	21670
69	市区	三义变	2 号主变	110	50000	19420	0
70	市区	陈集变	1 号主变	35	20000	4320	4320
71	市区	陈集变	2 号主变	35	20000	5320	5320
72	市区	富康变	1 号主变	110	50000	40000	40000
73	市区	富康变	3 号主变	110	50000	40000	40000
74	市区	仰化变	1 号主变	110	31500	11830	11830
75	市区	仰化变	3 号主变	110	50000	38230	38230
76	市区	关庙变	1 号主变	110	40000	13470	13470
77	市区	关庙变	3 号主变	110	50000	28340	28340
78	市区	龙河变	1 号主变	110	50000	25290	25290
79	市区	龙河变	3 号主变	110	50000	36950	36950
80	市区	通湖变	1 号主变	110	80000	64000	64000
81	市区	通湖变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
82	市区	洋北变	1 号主变	110	80000	57240	57240
83	市区	洋北变	2 号主变	110	50000	23490	23490
84	市区	北区变	2 号主变	110	50000	39330	39330
85	市区	北区变	3 号主变	110	50000	40000	40000
86	市区	豫东变	1 号主变	110	80000	64000	64000
87	市区	豫东变	3 号主变	110	50000	40000	40000
88	市区	果园变	1 号主变	110	63000	44140	44140
89	市区	果园变	2 号主变	110	50000	40000	40000
90	市区	城中变	1 号主变	110	63000	50400	50400
91	市区	城中变	2 号主变	110	40000	32000	32000
92	市区	运东变	1 号主变	110	63000	25070	25070
93	市区	运东变	2 号主变	110	50000	39600	39600
94	市区	五星变	2 号主变	110	100000	63670	63670
95	市区	五星变	1 号主变	110	80000	47870	47870
96	市区	光前变	1 号主变	110	50000	40000	40000
97	市区	光前变	2 号主变	110	80000	64000	64000
98	市区	侍岭变	1 号主变	35	16000	9750	9750
99	市区	侍岭变	2 号主变	35	20000	12350	12350

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
100	市区	皂河变	1 号主变	110	31500	22750	22750
101	市区	皂河变	2 号主变	110	50000	32630	32630
102	市区	埠子变	1 号主变	110	31500	17390	17390
103	市区	埠子变	2 号主变	110	31500	14200	14200
104	市区	港口变	1 号主变	110	40000	6340	6340
105	市区	港口变	2 号主变	110	50000	39530	39530
106	沭阳	吴集变	1 号主变	110	50000	40000	40000
107	沭阳	吴集变	2 号主变	110	50000	40000	40000
108	沭阳	沭城变	1 号主变	110	50000	40000	40000
109	沭阳	沭城变	2 号主变	110	50000	40000	40000
110	沭阳	青伊湖变	1 号主变	110	50000	40000	40000
111	沭阳	青伊湖变	2 号主变	110	31500	22620	22620
112	沭阳	钱集变	1 号主变	110	50000	37940	37940
113	沭阳	钱集变	2 号主变	110	50000	37870	37870
114	沭阳	蔷薇变	1 号主变	110	50000	40000	40000
115	沭阳	蔷薇变	2 号主变	110	50000	40000	40000
116	沭阳	迎宾变	1 号主变	110	50000	40000	40000
117	沭阳	迎宾变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
118	沭阳	颜集变	1 号主变	110	50000	30920	30920
119	沭阳	颜集变	2 号主变	110	50000	27630	27630
120	沭阳	汤涧变	1 号主变	110	50000	33580	33580
121	沭阳	汤涧变	2 号主变	110	50000	31130	31130
122	沭阳	徐庄变	1 号主变	110	50000	40000	40000
123	沭阳	徐庄变	2 号主变	110	50000	40000	40000
124	沭阳	耿圩变	1 号主变	110	20000	7840	7840
125	沭阳	耿圩变	2 号主变	110	63000	41390	41390
126	沭阳	茆圩变	2 号主变	110	50000	29050	29050
127	沭阳	茆圩变	1 号主变	110	50000	32860	32860
128	沭阳	慈溪变	2 号主变	110	50000	30350	30350
129	沭阳	慈溪变	1 号主变	110	63000	42630	42630
130	沭阳	沂涛变	2 号主变	110	31500	0	0
131	沭阳	沂涛变	1 号主变	110	50000	17480	17480
132	沭阳	塘沟变	2 号主变	110	31500	14530	14530
133	沭阳	塘沟变	1 号主变	110	50000	31470	31470
134	沭阳	悦来变	1 号主变	35	20000	10770	10770
135	沭阳	悦来变	2 号主变	35	25000	15880	15880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
136	沭阳	马厂变	1 号主变	110	40000	23480	23480
137	沭阳	马厂变	2 号主变	110	63000	48720	48720
138	沭阳	花乡变	2 号主变	110	50000	40000	40000
139	沭阳	花乡变	1 号主变	110	50000	40000	40000
140	沭阳	韩山变	2 号主变	110	50000	24260	24260
141	沭阳	韩山变	1 号主变	110	50000	32700	32700
142	沭阳	陇集变	1 号主变	35	20000	16000	16000
143	沭阳	陇集变	2 号主变	35	20000	16000	16000
144	沭阳	桑墟变	2 号主变	110	50000	40000	40000
145	沭阳	桑墟变	1 号主变	110	50000	36440	36440
146	沭阳	高墟变	1 号主变	110	50000	31880	31880
147	沭阳	高墟变	2 号主变	110	50000	33330	33330
148	沭阳	淮沭变	1 号主变	110	80000	48830	48830
149	沭阳	淮沭变	2 号主变	110	50000	28450	28450
150	沭阳	淮沭变	3 号主变	110	50000	40000	40000
151	沭阳	庙头变	1 号主变	110	40000	32000	32000
152	沭阳	庙头变	2 号主变	110	40000	30070	30070
153	沭阳	黄竹变	1 号主变	110	50000	25880	25880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
154	沭阳	黄竹变	2 号主变	110	50000	33370	33370
155	沭阳	南湖变	1 号主变	110	80000	64000	64000
156	沭阳	南湖变	3 号主变	110	50000	23610	23610
157	沭阳	扎下变	2 号主变	110	50000	40000	40000
158	沭阳	扎下变	1 号主变	110	50000	39780	39780
159	沭阳	柴米变	2 号主变	110	31500	25200	25200
160	沭阳	柴米变	1 号主变	110	63000	50210	50210
161	沭阳	贤官变	1 号主变	110	63000	50400	50400
162	沭阳	贤官变	2 号主变	110	50000	40000	40000
163	沭阳	杨店变	1 号主变	110	63000	50400	50400
164	沭阳	杨店变	2 号主变	110	80000	47370	47370
165	沭阳	胡集变	1 号主变	110	50000	19410	19410
166	沭阳	胡集变	2 号主变	110	50000	37610	37610
167	沭阳	长庄变	1 号主变	110	50000	40000	40000
168	沭阳	长庄变	2 号主变	110	63000	50400	50400
169	沭阳	华冲变	1 号主变	110	50000	38990	38990
170	沭阳	华冲变	2 号主变	110	31500	20900	20900
171	泗阳	穿城变	2 号主变	110	31500	3760	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
172	泗阳	穿城变	1 号主变	110	50000	6040	6040
173	泗阳	前圩变	2 号主变	110	50000	12000	12000
174	泗阳	裴圩变	2 号主变	110	50000	13320	0
175	泗阳	临河变	2 号主变	110	50000	16390	0
176	泗阳	临河变	1 号主变	110	50000	20000	20000
177	泗阳	河埝变	1 号主变	110	31500	22180	0
178	泗阳	吉安变	2 号主变	110	50000	24040	0
179	泗阳	北庄变	1 号主变	110	50000	24700	24700
180	泗阳	裴圩变	1 号主变	110	50000	25360	0
181	泗阳	城南变	2 号主变	110	50000	25390	0
182	泗阳	卢集变	1 号主变	110	50000	26530	0
183	泗阳	王集变	1 号主变	110	50000	26670	0
184	泗阳	前圩变	1 号主变	110	50000	26960	26960
185	泗阳	花井变	1 号主变	110	50000	28300	0
186	泗阳	城南变	1 号主变	110	50000	28470	28470
187	泗阳	吉安变	1 号主变	110	50000	29030	0
188	泗阳	河埝变	2 号主变	110	40000	29230	29230
189	泗阳	王集变	2 号主变	110	50000	29350	29350

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
190	泗阳	花井变	2 号主变	110	50000	30390	30390
191	泗阳	泗港变	1 号主变	110	80000	31770	31770
192	泗阳	三庄变	1 号主变	110	50000	31990	31990
193	泗阳	三庄变	2 号主变	110	50000	34470	0
194	泗阳	爱园变	2 号主变	110	50000	35800	35800
195	泗阳	爱园变	1 号主变	110	50000	35900	0
196	泗阳	卢集变	2 号主变	110	50000	36680	0
197	泗阳	泗港变	2 号主变	110	80000	37450	0
198	泗阳	青年变	1 号主变	110	50000	40000	40000
199	泗阳	青年变	2 号主变	110	50000	40000	40000
200	泗阳	东祥变	1 号主变	110	50000	40000	40000
201	泗阳	东祥变	2 号主变	110	50000	40000	40000
202	泗阳	天后变	2 号主变	110	50000	40000	40000
203	泗阳	天后变	1 号主变	110	50000	40000	40000
204	泗阳	北庄变	2 号主变	110	50000	40000	40000
205	泗阳	郑庄变	1 号主变	110	50000	40000	40000
206	泗阳	众兴变	1 号主变	110	50000	40000	40000
207	泗阳	众兴变	2 号主变	110	50000	40000	40000

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
208	泗阳	来安变	2 号主变	110	80000	49140	49140
209	泗阳	来安变	1 号主变	110	80000	49500	49500
210	泗阳	郑庄变	2 号主变	110	63000	50400	50400
211	泗洪	泗洪变	1 号主变	110	50000	40000	0
212	泗洪	泗洪变	2 号主变	110	50000	40000	40000
213	泗洪	薛岗变	1 号主变	110	50000	35560	35560
214	泗洪	薛岗变	2 号主变	110	50000	34800	34800
215	泗洪	兴湖变	1 号主变	110	31500	22960	22960
216	泗洪	兴湖变	2 号主变	110	31500	20630	20630
217	泗洪	界集变	1 号主变	110	50000	38270	38270
218	泗洪	界集变	2 号主变	110	50000	37480	37480
219	泗洪	峰山变	1 号主变	110	50000	26180	0
220	泗洪	峰山变	2 号主变	110	50000	0	0
221	泗洪	朱湖变	1 号主变	110	50000	38600	38600
222	泗洪	朱湖变	2 号主变	110	50000	38270	38270
223	泗洪	车门变	1 号主变	110	50000	29970	29970
224	泗洪	车门变	2 号主变	110	50000	30480	30480
225	泗洪	上塘变	1 号主变	110	50000	0	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
226	泗洪	上塘变	2 号主变	110	31500	25200	0
227	泗洪	城头变	2 号主变	110	31500	25200	25200
228	泗洪	城头变	1 号主变	110	50000	38410	38410
229	泗洪	青阳变	2 号主变	110	50000	40000	40000
230	泗洪	青阳变	1 号主变	110	50000	40000	40000
231	泗洪	三里变	1 号主变	110	50000	40000	40000
232	泗洪	三里变	2 号主变	110	63000	50400	50400
233	泗洪	农场变	2 号主变	110	20000	14190	14190
234	泗洪	农场变	1 号主变	110	50000	40000	40000
235	泗洪	梅花变	2 号主变	110	50000	24780	24780
236	泗洪	梅花变	1 号主变	110	50000	40000	40000
237	泗洪	金镇变	1 号主变	110	50000	29000	0
238	泗洪	金镇变	2 号主变	110	50000	21680	21680
239	泗洪	天岗湖变	1 号主变	110	20000	0	0
240	泗洪	天岗湖变	2 号主变	110	20000	7160	7160
241	泗洪	田桥变	3 号主变	110	50000	36200	36200
242	泗洪	田桥变	1 号主变	110	50000	33460	33460
243	泗洪	泗洲变	1 号主变	110	63000	50400	50400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
244	泗洪	泗洲变	2 号主变	110	50000	0	0
245	泗洪	董沟变	2 号主变	110	80000	62310	62310
246	泗洪	董沟变	1 号主变	110	80000	55970	55970
247	泗洪	孙园变	1 号主变	110	31500	23120	23120
248	泗洪	孙园变	2 号主变	110	31500	6350	6350
249	泗洪	双沟变	1 号主变	110	63000	41070	41070
250	泗洪	双沟变	2 号主变	110	50000	0	0
251	泗洪	北郊变	1 号主变	35	16000	7380	7380
252	泗洪	北郊变	2 号主变	35	25000	13780	13780
253	泗洪	太平变	2 号主变	35	6300	4010	4010
254	泗洪	太平变	1 号主变	35	10000	3720	3720
255	泗洪	芦沟变	1 号主变	35	6300	5040	5040
256	泗洪	芦沟变	2 号主变	35	10000	8000	8000
257	泗洪	石集变	2 号主变	35	5000	3650	3650
258	泗洪	石集变	1 号主变	35	10000	7270	7270
259	泗洪	魏营变	1 号主变	35	20000	9720	0
260	泗洪	魏营变	2 号主变	35	20000	4360	0
261	泗洪	归仁变	1 号主变	35	20000	9400	9400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
262	泗洪	归仁变	2 号主变	35	20000	10050	10050
263	泗洪	陈圩变	1 号主变	35	20000	16000	16000
264	泗洪	陈圩变	2 号主变	35	10000	8000	8000

表 2 110、35 千伏公用变压器电源容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	沭阳	沂涛变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	泗洪	峰山变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	泗洪	上塘变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	泗洪	天岗湖变	1 号主变	110	20000	上级设备容量受限
5	泗洪	泗洲变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
6	泗洪	双沟变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限

表 3 110、35 千伏公用变压器分布式光伏容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	古山变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
2	市区	惠泽变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	红海变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
4	市区	三义变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限

5	沭阳	沂涛变	2 号主变	110	31500	本级设备容量受限
6	泗阳	穿城变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
7	泗阳	裴圩变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
8	泗阳	临河变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
9	泗阳	河埝变	1 号主变	110	31500	上级设备容量受限
10	泗阳	吉安变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	泗阳	裴圩变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	泗阳	城南变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
13	泗阳	卢集变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
14	泗阳	王集变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	泗阳	花井变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	泗阳	吉安变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	泗阳	三庄变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
18	泗阳	爱园变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
19	泗阳	卢集变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
20	泗阳	泗港变	2 号主变	110	80000	上级设备容量受限
21	泗洪	泗洪变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
22	泗洪	峰山变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
23	泗洪	峰山变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
24	泗洪	上塘变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限

25	泗洪	上塘变	2 号主变	110	31500	上级设备容量受限
26	泗洪	天岗湖变	1 号主变	110	20000	上级设备容量受限
27	泗洪	泗洲变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
28	泗洪	双沟变	2 号主变	110	50000	上级设备容量受限
29	泗洪	金镇变	1 号主变	110	50000	上级设备容量受限
30	泗洪	魏营变	1 号主变	35	20000	上级设备容量受限
31	泗洪	魏营变	2 号主变	35	20000	上级设备容量受限