

宿迁市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2026 年第 2 季度)

截至 2026 年 3 月 31 日，宿迁市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 262 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 247 台，占比 94.27%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 15 台，占比 5.73%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	电商变	1 号主变	110	50000	35170
2	市区	电商变	2 号主变	110	50000	28230
3	市区	路北变	1 号主变	35	31500	12680
4	市区	新庄变	1 号主变	110	31500	14500
5	市区	新庄变	2 号主变	110	50000	36700
6	市区	三台山变	1 号主变	110	50000	21500
7	市区	三台山变	2 号主变	110	50000	35370
8	市区	金沙变	1 号主变	110	50000	20790

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
9	市区	金沙变	2号主变	110	50000	3610
10	市区	港铁变	1号主变	110	31500	1030
11	市区	叶庄变	1号主变	110	20000	6170
12	市区	叶庄变	2号主变	110	50000	37430
13	市区	惠泽变	1号主变	110	50000	30390
14	市区	惠泽变	2号主变	110	50000	33890
15	市区	古山变	1号主变	110	50000	25800
16	市区	古山变	2号主变	110	50000	39370
17	市区	隆锦变	1号主变	110	50000	24250
18	市区	隆锦变	2号主变	110	50000	27390
19	市区	振兴变	1号主变	110	50000	28720
20	市区	振兴变	2号主变	110	50000	29090
21	市区	罗桥变	1号主变	110	63000	31570
22	市区	罗桥变	2号主变	110	63000	36710
23	市区	顺河变	2号主变	110	31500	0
24	市区	顺河变	1号主变	110	50000	12510
25	市区	曹集变	1号主变	110	50000	34920
26	市区	曹集变	2号主变	110	50000	30270

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
27	市区	洋河变	1号主变	110	63000	27740
28	市区	洋河变	2号主变	110	31500	16600
29	市区	郑楼变	1号主变	35	20000	8400
30	市区	付庄变	1号主变	110	40000	16930
31	市区	付庄变	2号主变	110	40000	17700
32	市区	大兴变	1号主变	110	50000	29510
33	市区	大兴变	2号主变	110	40000	21620
34	市区	幸福变	2号主变	110	63000	20670
35	市区	幸福变	1号主变	110	50000	19900
36	市区	同济变	2号主变	110	50000	23290
37	市区	同济变	1号主变	110	50000	31220
38	市区	西南区变	1号主变	110	40000	5090
39	市区	西南区变	2号主变	110	63000	15690
40	市区	支口变	2号主变	110	50000	27940
41	市区	支口变	1号主变	110	50000	29820
42	市区	开发区变	1号主变	110	40000	4530
43	市区	开发区变	2号主变	110	40000	11620
44	市区	红海变	1号主变	110	50000	13040

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
45	市区	红海变	2号主变	110	50000	12070
46	市区	府苑变	1号主变	110	40000	0
47	市区	府苑变	2号主变	110	40000	16170
48	市区	井头变	2号主变	35	20000	9620
49	市区	井头变	1号主变	35	10000	3880
50	市区	来龙变	2号主变	110	31500	0
51	市区	来龙变	1号主变	110	50000	32730
52	市区	许庄变	1号主变	110	100000	67200
53	市区	许庄变	2号主变	110	100000	65100
54	市区	许庄变	3号主变	110	100000	78300
55	市区	罗曼变	1号主变	110	50000	19440
56	市区	罗曼变	2号主变	110	50000	34680
57	市区	钱塘变	2号主变	110	40000	6410
58	市区	钱塘变	1号主变	110	50000	15750
59	市区	黄墩变	1号主变	35	20000	13840
60	市区	黄墩变	2号主变	35	20000	11500
61	市区	新城变	2号主变	110	40000	9260
62	市区	新城变	1号主变	110	50000	22510

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
63	市区	王官集变	3号主变	110	50000	29860
64	市区	王官集变	1号主变	110	20000	8900
65	市区	三义变	1号主变	110	50000	7850
66	市区	三义变	2号主变	110	50000	16370
67	市区	陈集变	1号主变	35	20000	1300
68	市区	陈集变	2号主变	35	20000	870
69	市区	富康变	1号主变	110	50000	4630
70	市区	富康变	3号主变	110	50000	20520
71	市区	仰化变	1号主变	110	31500	13680
72	市区	仰化变	3号主变	110	50000	38150
73	市区	关庙变	1号主变	110	40000	23260
74	市区	关庙变	3号主变	110	50000	33930
75	市区	龙河变	1号主变	110	50000	22800
76	市区	龙河变	3号主变	110	50000	26010
77	市区	通湖变	1号主变	110	80000	26660
78	市区	通湖变	2号主变	110	50000	8290
79	市区	洋北变	1号主变	110	80000	58670
80	市区	洋北变	2号主变	110	50000	29870

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
81	市区	北区变	2号主变	110	50000	33240
82	市区	北区变	3号主变	110	50000	29890
83	市区	豫东变	1号主变	110	80000	23600
84	市区	豫东变	3号主变	110	50000	8500
85	市区	果园变	1号主变	110	63000	32760
86	市区	果园变	2号主变	110	50000	32770
87	市区	城中变	1号主变	110	63000	13570
88	市区	城中变	2号主变	110	63000	19150
89	市区	运东变	1号主变	110	63000	25230
90	市区	运东变	2号主变	110	50000	37310
91	市区	五星变	2号主变	110	100000	43130
92	市区	五星变	1号主变	110	80000	46790
93	市区	光前变	1号主变	110	50000	20450
94	市区	光前变	2号主变	110	80000	36320
95	市区	皂河变	1号主变	110	31500	14350
96	市区	皂河变	2号主变	110	63000	44400
97	市区	埠子变	1号主变	110	31500	11530
98	市区	埠子变	2号主变	110	31500	12200

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
99	市区	港口变	1号主变	110	40000	11930
100	市区	港口变	2号主变	110	50000	14770
101	市区	中扬变	2号主变	35	10000	8000
102	市区	侍岭变	1号主变	35	8000	5840
103	市区	侍岭变	2号主变	35	12500	9440
104	沭阳	马厂变	2号主变	110	63000	34930
105	沭阳	钱集变	2号主变	110	50000	33810
106	沭阳	韩山变	2号主变	110	50000	32830
107	沭阳	钱集变	1号主变	110	50000	32810
108	沭阳	吴集变	2号主变	110	50000	30470
109	沭阳	吴集变	1号主变	110	50000	29640
110	沭阳	汤涧变	2号主变	110	50000	26890
111	沭阳	颜集变	1号主变	110	50000	25450
112	沭阳	汤涧变	1号主变	110	50000	25280
113	沭阳	韩山变	1号主变	110	50000	25130
114	沭阳	桑墟变	1号主变	110	50000	24710
115	沭阳	茆圩变	2号主变	110	50000	24420
116	沭阳	高墟变	1号主变	110	50000	24250

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
117	沭阳	颜集变	2号主变	110	50000	24160
118	沭阳	胡集变	1号主变	110	50000	23920
119	沭阳	贤官变	1号主变	110	63000	23070
120	沭阳	沂涛变	1号主变	110	50000	22740
121	沭阳	杨店变	1号主变	110	63000	22650
122	沭阳	塘沟变	1号主变	110	50000	21700
123	沭阳	南湖变	3号主变	110	50000	20150
124	沭阳	华冲变	1号主变	110	50000	19580
125	沭阳	茆圩变	1号主变	110	50000	17740
126	沭阳	青伊湖变	1号主变	110	50000	17060
127	沭阳	马厂变	1号主变	110	40000	16020
128	沭阳	淮沭变	3号主变	110	50000	15870
129	沭阳	悦来变	2号主变	35	25000	15540
130	沭阳	耿圩变	2号主变	110	63000	15290
131	沭阳	高墟变	2号主变	110	50000	14920
132	沭阳	蔷薇变	1号主变	110	50000	14250
133	沭阳	陇集变	1号主变	35	20000	13970
134	沭阳	青伊湖变	2号主变	110	31500	13240

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
135	沭阳	淮沭变	1号主变	110	80000	13160
136	沭阳	长庄变	2号主变	110	63000	13140
137	沭阳	黄竹变	2号主变	110	50000	12930
138	沭阳	耿圩变	1号主变	110	20000	12020
139	沭阳	沭城变	1号主变	110	50000	11070
140	沭阳	桑墟变	2号主变	110	50000	11050
141	沭阳	庙头变	2号主变	110	40000	10760
142	沭阳	庙头变	1号主变	110	40000	10490
143	沭阳	扎下变	1号主变	110	50000	10120
144	沭阳	杨店变	2号主变	110	80000	9290
145	沭阳	沂涛变	2号主变	110	31500	9010
146	沭阳	蔷薇变	2号主变	110	50000	8350
147	沭阳	淮沭变	2号主变	110	50000	8200
148	沭阳	长庄变	1号主变	110	50000	8000
149	沭阳	慈溪变	1号主变	110	63000	7730
150	沭阳	黄竹变	1号主变	110	50000	7150
151	沭阳	华冲变	2号主变	110	31500	6670
152	沭阳	徐庄变	1号主变	110	50000	5490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
153	沭阳	贤官变	2号主变	110	50000	5120
154	沭阳	扎下变	2号主变	110	50000	5030
155	沭阳	悦来变	1号主变	35	20000	4920
156	沭阳	徐庄变	2号主变	110	50000	4600
157	沭阳	塘沟变	2号主变	110	31500	3590
158	沭阳	沭城变	2号主变	110	50000	3360
159	沭阳	陇集变	2号主变	35	20000	3010
160	沭阳	慈溪变	2号主变	110	50000	2760
161	沭阳	柴米变	2号主变	110	63000	0
162	沭阳	迎宾变	1号主变	110	50000	0
163	沭阳	迎宾变	2号主变	110	50000	0
164	沭阳	南湖变	1号主变	110	80000	0
165	沭阳	胡集变	2号主变	110	50000	0
166	沭阳	花乡变	1号主变	110	50000	0
167	沭阳	花乡变	2号主变	110	50000	0
168	沭阳	柴米变	1号主变	110	63000	0
169	泗阳	北庄变	2号主变	110	50000	0
170	泗阳	泗港变	1号主变	110	80000	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
171	泗阳	东祥变	2号主变	110	50000	0
172	泗阳	来安变	2号主变	110	80000	0
173	泗阳	河埝变	1号主变	110	31500	160
174	泗阳	北庄变	1号主变	110	50000	1320
175	泗阳	众兴变	1号主变	110	50000	4520
176	泗阳	天后变	2号主变	110	50000	6020
177	泗阳	河埝变	2号主变	110	40000	6480
178	泗阳	临河变	1号主变	110	50000	6590
179	泗阳	东祥变	1号主变	110	50000	6600
180	泗阳	众兴变	2号主变	110	50000	7790
181	泗阳	天后变	1号主变	110	50000	9610
182	泗阳	泗港变	2号主变	110	80000	10120
183	泗阳	郑庄变	1号主变	110	50000	10710
184	泗阳	穿城变	2号主变	110	31500	14070
185	泗阳	裴圩变	2号主变	110	50000	16890
186	泗阳	穿城变	1号主变	110	50000	18480
187	泗阳	临河变	2号主变	110	50000	19300
188	泗阳	前圩变	2号主变	110	50000	19590

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
189	泗阳	城南变	2号主变	110	50000	21410
190	泗阳	前圩变	1号主变	110	50000	22710
191	泗阳	来安变	1号主变	110	80000	23100
192	泗阳	吉安变	1号主变	110	50000	23110
193	泗阳	王集变	2号主变	110	50000	23190
194	泗阳	花井变	1号主变	110	50000	23950
195	泗阳	郑庄变	2号主变	110	63000	24200
196	泗阳	城南变	1号主变	110	50000	24460
197	泗阳	花井变	2号主变	110	50000	24770
198	泗阳	吉安变	2号主变	110	50000	24890
199	泗阳	裴圩变	1号主变	110	50000	25490
200	泗阳	卢集变	1号主变	110	50000	25870
201	泗阳	爱园变	2号主变	110	50000	28070
202	泗阳	卢集变	2号主变	110	50000	28550
203	泗阳	王集变	1号主变	110	50000	28580
204	泗阳	三庄变	1号主变	110	50000	31230
205	泗阳	三庄变	2号主变	110	50000	31570
206	泗阳	爱园变	1号主变	110	50000	31930

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
207	泗阳	青年变	1号主变	110	50000	33560
208	泗阳	青年变	2号主变	110	50000	36080
209	泗洪	泗洪变	1号主变	110	50000	565
210	泗洪	泗洪变	2号主变	110	50000	419
211	泗洪	薛岗变	1号主变	110	50000	2430
212	泗洪	薛岗变	2号主变	110	50000	1130
213	泗洪	兴湖变	1号主变	110	31500	11520
214	泗洪	兴湖变	2号主变	110	31500	6030
215	泗洪	界集变	1号主变	110	50000	29350
216	泗洪	界集变	2号主变	110	50000	33120
217	泗洪	峰山变	1号主变	110	50000	35360
218	泗洪	峰山变	2号主变	110	50000	29420
219	泗洪	朱湖变	1号主变	110	50000	26250
220	泗洪	朱湖变	2号主变	110	50000	28580
221	泗洪	车门变	1号主变	110	50000	23780
222	泗洪	车门变	2号主变	110	50000	26230
223	泗洪	上塘变	1号主变	110	50000	25100
224	泗洪	上塘变	2号主变	110	31500	12500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
225	泗洪	城头变	2号主变	110	31500	5110
226	泗洪	城头变	1号主变	110	50000	24140
227	泗洪	青阳变	2号主变	110	50000	11350
228	泗洪	青阳变	1号主变	110	50000	230
229	泗洪	三里变	1号主变	110	50000	420
230	泗洪	三里变	2号主变	110	63000	11620
231	泗洪	农场变	2号主变	110	20000	9470
232	泗洪	农场变	1号主变	110	50000	32500
233	泗洪	梅花变	2号主变	110	50000	4490
234	泗洪	梅花变	1号主变	110	50000	24900
235	泗洪	金镇变	1号主变	110	50000	19420
236	泗洪	金镇变	2号主变	110	50000	2830
237	泗洪	天岗湖变	1号主变	110	20000	8770
238	泗洪	天岗湖变	2号主变	110	20000	9410
239	泗洪	田桥变	3号主变	110	50000	14990
240	泗洪	田桥变	1号主变	110	50000	3850
241	泗洪	泗洲变	1号主变	110	63000	16900
242	泗洪	泗洲变	2号主变	110	50000	880

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
243	泗洪	董沟变	2号主变	110	80000	3490
244	泗洪	董沟变	1号主变	110	80000	14400
245	泗洪	孙园变	1号主变	110	31500	4570
246	泗洪	孙园变	2号主变	110	31500	14580
247	泗洪	双沟变	1号主变	110	63000	33080
248	泗洪	双沟变	2号主变	110	50000	19040
249	泗洪	北郊变	1号主变	35	16000	40
250	泗洪	北郊变	2号主变	35	25000	2830
251	泗洪	太平变	2号主变	35	6300	1270
252	泗洪	太平变	1号主变	35	10000	680
253	泗洪	芦沟变	1号主变	35	6300	1240
254	泗洪	芦沟变	2号主变	35	10000	2070
255	泗洪	石集变	2号主变	35	5000	290
256	泗洪	石集变	1号主变	35	10000	1030
257	泗洪	魏营变	1号主变	35	20000	8140
258	泗洪	魏营变	2号主变	35	20000	7020
259	泗洪	归仁变	1号主变	35	20000	5850
260	泗洪	归仁变	2号主变	35	20000	6260

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
261	泗洪	陈圩变	1号主变	35	20000	9540
262	泗洪	陈圩变	2号主变	35	10000	3380

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	顺河变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
2	市区	府苑变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
3	市区	来龙变	2号主变	110	31500	本级设备容量受限
4	沭阳	柴米变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
5	沭阳	迎宾变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
6	沭阳	迎宾变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
7	沭阳	南湖变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
8	沭阳	胡集变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
9	沭阳	花乡变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
10	沭阳	花乡变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
11	沭阳	柴米变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
12	泗阳	北庄变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
13	泗阳	泗港变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
14	泗阳	东祥变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
15	泗阳	来安变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限