

**国网苏州供电公司 110、35 千伏公用变压器
负荷可开放容量信息
(2026 年第 3 季度)**

截至 2026 年 6 月 30 日，110、35 千伏公用变压器共有 925 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 838 台，占比 90.59%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 87 台，占比 9.41%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单（单位：kV、kVA）

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
1	市区	甬镇变	1 号主变	110	18970
2	市区	甬镇变	2 号主变	110	17290
3	市区	白荡变	1 号主变	110	4830
4	市区	白荡变	2 号主变	110	14440
5	市区	白洋变	1 号主变	110	27850
6	市区	白洋变	2 号主变	110	17970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
7	市区	北河变	2 号主变	35	9560
8	市区	北桥变	1 号主变	35	5270
9	市区	北桥变	2 号主变	35	4540
10	市区	滨河变	1 号主变	110	2160
11	市区	滨河变	2 号主变	110	4050
12	市区	滨河变	3 号主变	110	10250
13	市区	彩虹变	1 号主变	110	12380
14	市区	彩虹变	2 号主变	110	10230
15	市区	藏书变	1 号主变	110	7420
16	市区	藏书变	2 号主变	110	2290
17	市区	车载变	1 号主变	110	3020
18	市区	城南变（市区）	1 号主变	110	7700

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
19	市区	城南变（市区）	2 号主变	110	1120
20	市区	城西变（市区）	1 号主变	110	25990
21	市区	船闸变	1 号主变	110	0
22	市区	船闸变	2 号主变	110	0
23	市区	登云变	1 号主变	110	8090
24	市区	登云变	2 号主变	110	0
25	市区	东沙变	1 号主变	110	20590
26	市区	东沙变	2 号主变	110	14430
27	市区	东山变	1 号主变	35	2860
28	市区	东山变	2 号主变	35	3490
29	市区	东镇变	1 号主变	35	1920
30	市区	东镇变	2 号主变	35	9170

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
31	市区	繁荣变	1 号主变	110	9790
32	市区	繁荣变	2 号主变	110	5370
33	市区	繁荣变	3 号主变	110	0
34	市区	方洲变	1 号主变	110	11200
35	市区	方洲变	2 号主变	110	9190
36	市区	方洲变	3 号主变	110	18410
37	市区	福利变	1 号主变	110	1080
38	市区	福利变	2 号主变	110	0
39	市区	干将变	1 号主变	110	920
40	市区	干将变	2 号主变	110	9450
41	市区	干将变	3 号主变	110	780
42	市区	高浜变	1 号主变	110	31840

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
43	市区	高浜变	2 号主变	110	42960
44	市区	公园变	1 号主变	110	22870
45	市区	公园变	2 号主变	110	0
46	市区	观山变	1 号主变	110	0
47	市区	观山变	2 号主变	110	9760
48	市区	观山变	3 号主变	110	6400
49	市区	光福变	1 号主变	35	7950
50	市区	光福变	2 号主变	35	1400
51	市区	郭镇变	1 号主变	110	11580
52	市区	郭镇变	2 号主变	110	9340
53	市区	何山变	1 号主变	110	8500
54	市区	何山变	2 号主变	110	8610

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
55	市区	何山变	3 号主变	110	6580
56	市区	横镇变	1 号主变	35	6480
57	市区	横镇变	2 号主变	35	4010
58	市区	红庄变	1 号主变	110	19350
59	市区	红庄变	2 号主变	110	9800
60	市区	红庄变	3 号主变	110	10600
61	市区	湖东变	1 号主变	110	7850
62	市区	湖东变	2 号主变	110	18950
63	市区	湖东变	3 号主变	110	3120
64	市区	花莲变	1 号主变	110	7030
65	市区	花莲变	2 号主变	110	7200
66	市区	黄桥变	1 号主变	110	4870

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
67	市区	黄桥变	2 号主变	110	0
68	市区	黄埭变	1 号主变	35	0
69	市区	黄埭变	2 号主变	35	900
70	市区	嘉元变	1 号主变	110	6590
71	市区	嘉元变	2 号主变	110	6740
72	市区	嘉元变	3 号主变	110	7920
73	市区	蒋墩变	1 号主变	110	8240
74	市区	蒋墩变	2 号主变	110	30630
75	市区	教育园变	1 号主变	35	2740
76	市区	教育园变	2 号主变	35	1280
77	市区	界浦变	1 号主变	110	17010
78	市区	界浦变	2 号主变	110	9170

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
79	市区	界浦变	3 号主变	110	21280
80	市区	金鸡湖变	1 号主变	110	24790
81	市区	金鸡湖变	2 号主变	110	14960
82	市区	金门变	1 号主变	110	14180
83	市区	金门变	2 号主变	110	11280
84	市区	金庭变	1 号主变	110	9090
85	市区	金庭变	2 号主变	110	20880
86	市区	金堰变	1 号主变	110	5660
87	市区	金堰变	2 号主变	110	0
88	市区	景山变	1 号主变	110	5880
89	市区	景山变	2 号主变	110	0
90	市区	聚金变	1 号主变	110	27030

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
91	市区	聚金变	2 号主变	110	13940
92	市区	开山变	1 号主变	110	11130
93	市区	开山变	2 号主变	110	2280
94	市区	开山变	3 号主变	110	4510
95	市区	科技城变	1 号主变	110	21150
96	市区	科技城变	2 号主变	110	25490
97	市区	跨镇变	2 号主变	35	6970
98	市区	跨镇变	1 号主变	35	4040
99	市区	里口变	1 号主变	110	0
100	市区	里口变	2 号主变	110	5710
101	市区	联星变	1 号主变	110	0
102	市区	联星变	3 号主变	110	130

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
103	市区	临湖变	1 号主变	110	18720
104	市区	临湖变	2 号主变	110	1730
105	市区	玲珑变	1 号主变	110	8250
106	市区	玲珑变	2 号主变	110	7160
107	市区	凌港变	1 号主变	110	18120
108	市区	凌港变	2 号主变	110	0
109	市区	灵峰变	1 号主变	110	2150
110	市区	灵峰变	2 号主变	110	7270
111	市区	龙山变	2 号主变	35	5130
112	市区	娄门变	1 号主变	110	8070
113	市区	娄门变	2 号主变	110	14720
114	市区	鹿山变	1 号主变	110	31950

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
115	市区	鹿山变	2 号主变	110	11870
116	市区	马涧变	1 号主变	110	9950
117	市区	马涧变	2 号主变	110	5210
118	市区	马涧变	3 号主变	110	5700
119	市区	马巷变	1 号主变	110	0
120	市区	马巷变	2 号主变	110	0
121	市区	觅渡变	1 号主变	110	9470
122	市区	觅渡变	2 号主变	110	14370
123	市区	莫厘变	1 号主变	110	12490
124	市区	莫厘变	2 号主变	110	7900
125	市区	木镇变	1 号主变	110	13920
126	市区	木镇变	2 号主变	110	8710

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
127	市区	纳米变	1 号主变	110	0
128	市区	纳米变	2 号主变	110	6490
129	市区	南场变	1 号主变	110	11350
130	市区	南场变	2 号主变	110	7460
131	市区	南门变	1 号主变	110	10410
132	市区	南门变	2 号主变	110	7250
133	市区	南门变	3 号主变	110	9190
134	市区	南施变	1 号主变	110	1580
135	市区	南施变	2 号主变	110	12100
136	市区	南施变	3 号主变	110	7090
137	市区	倪汇变	1 号主变	110	0
138	市区	倪汇变	3 号主变	110	7210

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
139	市区	倪汇变	2 号主变	110	350
140	市区	潘阳变	1 号主变	110	0
141	市区	潘阳变	2 号主变	110	12490
142	市区	平门变	1 号主变	110	4930
143	市区	平门变	2 号主变	110	8920
144	市区	浦庄变	2 号主变	110	0
145	市区	浦庄变	3 号主变	110	0
146	市区	浦庄变	1 号主变	110	17490
147	市区	七子变	1 号主变	110	14300
148	市区	七子变	2 号主变	110	4890
149	市区	齐门变	1 号主变	110	0
150	市区	齐门变	3 号主变	110	2060

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
151	市区	钱埂变	2 号主变	110	4990
152	市区	钱埂变	1 号主变	110	6260
153	市区	前横泾变	1 号主变	110	31330
154	市区	前横泾变	2 号主变	110	30100
155	市区	前庄变	1 号主变	110	21960
156	市区	前庄变	2 号主变	110	22610
157	市区	强胜变	1 号主变	110	9330
158	市区	强胜变	2 号主变	110	4170
159	市区	强胜变	3 号主变	110	0
160	市区	青剑变	1 号主变	110	29480
161	市区	青剑变	2 号主变	110	22640
162	市区	青莲变	2 号主变	110	9370

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
163	市区	青莲变	3 号主变	110	6290
164	市区	青莲变	1 号主变	110	15120
165	市区	日益变	1 号主变	110	0
166	市区	日益变	2 号主变	110	750
167	市区	邵昂变	1 号主变	110	11450
168	市区	邵昂变	2 号主变	110	0
169	市区	沈巷变	1 号主变	110	0
170	市区	沈巷变	2 号主变	110	6600
171	市区	沈巷变	3 号主变	110	8270
172	市区	胜浦变	1 号主变	110	0
173	市区	胜浦变	2 号主变	110	22030
174	市区	石路变	1 号主变	110	5090

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
175	市区	石路变	2 号主变	110	1460
176	市区	石路变	3 号主变	110	5930
177	市区	石桥变	1 号主变	110	1310
178	市区	石桥变	2 号主变	110	10670
179	市区	拾联变	3 号主变	110	11330
180	市区	拾联变	1 号主变	110	31820
181	市区	拾联变	2 号主变	110	3960
182	市区	时代变	1 号主变	110	11700
183	市区	时代变	2 号主变	110	13920
184	市区	双阳变	1 号主变	110	0
185	市区	双阳变	2 号主变	110	0
186	市区	苏苑变	1 号主变	110	28370

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
187	市区	苏苑变	2 号主变	110	7930
188	市区	苏茜变	1 号主变	110	14810
189	市区	苏茜变	2 号主变	110	18600
190	市区	塔园变	1 号主变	110	4090
191	市区	塔园变	2 号主变	110	15680
192	市区	塔园变	3 号主变	110	21680
193	市区	泰山变	1 号主变	110	1930
194	市区	泰山变	2 号主变	110	12230
195	市区	太平变	1 号主变	35	0
196	市区	太平变	2 号主变	35	2130
197	市区	汤埂变	1 号主变	110	0
198	市区	汤埂变	2 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
199	市区	塘南变	1 号主变	110	0
200	市区	塘南变	2 号主变	110	420
201	市区	桃坞变	1 号主变	110	5020
202	市区	桃坞变	2 号主变	110	17090
203	市区	天平变	1 号主变	110	24820
204	市区	天平变	2 号主变	110	30140
205	市区	亭东变	1 号主变	110	29850
206	市区	亭东变	2 号主变	110	27710
207	市区	通安变	1 号主变	110	0
208	市区	通安变	2 号主变	110	1720
209	市区	万盛变	1 号主变	110	0
210	市区	万盛变	2 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
211	市区	旺港变	1 号主变	110	0
212	市区	旺港变	2 号主变	110	3020
213	市区	旺港变	3 号主变	110	370
214	市区	旺山变	1 号主变	110	20180
215	市区	旺山变	2 号主变	110	2560
216	市区	望亭变	1 号主变	110	0
217	市区	望亭变	2 号主变	110	0
218	市区	唯亭变	1 号主变	110	4200
219	市区	唯亭变	2 号主变	110	2850
220	市区	渭北变	1 号主变	110	32040
221	市区	渭北变	2 号主变	110	15010
222	市区	文昌变	1 号主变	110	6780

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
223	市区	文昌变	2 号主变	110	15570
224	市区	文陵变	1 号主变	110	0
225	市区	文陵变	3 号主变	110	0
226	市区	文陵变	2 号主变	110	9890
227	市区	文正变	1 号主变	35	8870
228	市区	文正变	2 号主变	35	1970
229	市区	文正变	3 号主变	35	7670
230	市区	五浦变	1 号主变	110	15340
231	市区	五浦变	2 号主变	110	5620
232	市区	下良变	1 号主变	110	21330
233	市区	下良变	2 号主变	110	17760
234	市区	香山变	1 号主变	110	10160

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
235	市区	香山变	2 号主变	110	11880
236	市区	湘城变	2 号主变	110	0
237	市区	湘城变	1 号主变	110	8330
238	市区	斜镇变	1 号主变	110	16180
239	市区	斜镇变	2 号主变	110	13410
240	市区	新峰变	1 号主变	110	0
241	市区	新峰变	2 号主变	110	8330
242	市区	新光变	1 号主变	110	17520
243	市区	新光变	2 号主变	110	20490
244	市区	新升变	1 号主变	110	810
245	市区	新升变	2 号主变	110	3590
246	市区	新升变	3 号主变	110	5960

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
247	市区	星红变	1 号主变	110	7940
248	市区	星红变	2 号主变	110	12110
249	市区	星红变	3 号主变	110	3110
250	市区	星华变	1 号主变	110	8490
251	市区	星华变	2 号主变	110	1830
252	市区	徐庄变	1 号主变	110	0
253	市区	徐庄变	2 号主变	110	8710
254	市区	研究城变	1 号主变	110	10580
255	市区	研究城变	2 号主变	110	5440
256	市区	阳澄湖变	1 号主变	35	10320
257	市区	阳澄湖变	2 号主变	35	6390
258	市区	尹山变	1 号主变	110	11620

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
259	市区	尹山变	2 号主变	110	5950
260	市区	由巷变	1 号主变	110	12580
261	市区	由巷变	2 号主变	110	21140
262	市区	友新变	1 号主变	110	16570
263	市区	友新变	2 号主变	110	24690
264	市区	渔泾变	1 号主变	110	20790
265	市区	渔泾变	2 号主变	110	11940
266	市区	御窑变	1 号主变	110	0
267	市区	御窑变	2 号主变	110	4420
268	市区	园区变	1 号主变	110	24510
269	市区	园区变	2 号主变	110	17330
270	市区	园区变	3 号主变	110	13630

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
271	市区	运河变	1 号主变	110	12270
272	市区	运河变	2 号主变	110	15300
273	市区	镇湖变	1 号主变	110	24120
274	市区	镇湖变	2 号主变	110	22670
275	市区	钟南变	1 号主变	110	0
276	市区	钟南变	2 号主变	110	20030
277	市区	钟南变	3 号主变	110	15040
278	市区	珠江变	1 号主变	110	3160
279	市区	珠江变	2 号主变	110	0
280	市区	珠江变	3 号主变	110	0
281	市区	竹辉变	1 号主变	110	5930
282	市区	竹辉变	2 号主变	110	6970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
283	市区	竹辉变	3 号主变	110	13080
284	市区	庄桥变	1 号主变	110	7760
285	市区	庄桥变	2 号主变	110	8740
286	市区	葑亭变	2 号主变	110	0
287	市区	葑亭变	3 号主变	110	3630
288	市区	浒关变	1 号主变	110	5630
289	市区	浒关变	2 号主变	110	3890
290	市区	渚镇变	1 号主变	110	0
291	市区	渚镇变	2 号主变	110	1100
292	市区	淞泽变	1 号主变	110	20800
293	市区	淞泽变	2 号主变	110	27690
294	市区	榭雨变	1 号主变	110	4850

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
295	市区	榭雨变	2 号主变	110	9810
296	市区	胥门变	1 号主变	110	0
297	市区	胥门变	2 号主变	110	8820
298	张家港	白鹿变	1 号主变	110	11000
299	张家港	白鹿变	2 号主变	110	9920
300	张家港	白鹿变	3 号主变	110	24800
301	张家港	北庄变	1 号主变	110	22340
302	张家港	北庄变	2 号主变	110	22870
303	张家港	常青变	1 号主变	35	7650
304	张家港	常青变	2 号主变	35	0
305	张家港	长山变	1 号主变	110	33930
306	张家港	长山变	2 号主变	110	29390

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
307	张家港	朝阳变	1 号主变	110	6400
308	张家港	朝阳变	2 号主变	110	12430
309	张家港	城东变	1 号主变	110	21310
310	张家港	城东变	2 号主变	110	15220
311	张家港	乘航变	1 号主变	110	41450
312	张家港	乘航变	2 号主变	110	39130
313	张家港	大德变	1 号主变	110	10580
314	张家港	大德变	2 号主变	110	11680
315	张家港	德积变	1 号主变	35	0
316	张家港	德积变	2 号主变	35	4290
317	张家港	东莱变	1 号主变	110	16260
318	张家港	东莱变	2 号主变	110	19100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
319	张家港	凤凰变（张家港）	1 号主变	110	2390
320	张家港	凤凰变（张家港）	2 号主变	110	6980
321	张家港	扶海变	1 号主变	110	14180
322	张家港	扶海变	2 号主变	110	4050
323	张家港	港口变	1 号主变	110	13250
324	张家港	港口变	2 号主变	110	6910
325	张家港	高东变	1 号主变	110	8350
326	张家港	高东变	2 号主变	110	2490
327	张家港	高东变	3 号主变	110	7590
328	张家港	顾家变	1 号主变	110	2710
329	张家港	顾家变	2 号主变	110	11960
330	张家港	何桥变	1 号主变	110	13050

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
331	张家港	何桥变	2 号主变	110	9700
332	张家港	合兴变	2 号主变	110	15350
333	张家港	合兴变	3 号主变	110	19050
334	张家港	后塍变	1 号主变	110	50400
335	张家港	后塍变	2 号主变	110	31410
336	张家港	建丰变	1 号主变	110	25140
337	张家港	建丰变	2 号主变	110	1410
338	张家港	金当巷变	1 号主变	110	23050
339	张家港	金当巷变	2 号主变	110	24320
340	张家港	锦东变	1 号主变	110	14910
341	张家港	锦东变	2 号主变	110	940
342	张家港	黎明变	1 号主变	110	31510

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
343	张家港	黎明变	2 号主变	110	3230
344	张家港	梁丰变	1 号主变	110	15930
345	张家港	梁丰变	2 号主变	110	13860
346	张家港	南沙变	1 号主变	110	24200
347	张家港	南沙变	2 号主变	110	24590
348	张家港	南苑变	1 号主变	110	18300
349	张家港	南苑变	2 号主变	110	18770
350	张家港	农场变	1 号主变	110	19180
351	张家港	农场变	2 号主变	110	16290
352	张家港	庆余变	1 号主变	35	4720
353	张家港	庆余变	2 号主变	35	820
354	张家港	善政变	2 号主变	110	19300

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
355	张家港	善政变	3 号主变	110	25760
356	张家港	思贤变	1 号主变	110	0
357	张家港	思贤变	2 号主变	110	0
358	张家港	思贤变	3 号主变	110	16310
359	张家港	太字变	1 号主变	110	15280
360	张家港	太字变	2 号主变	110	20810
361	张家港	塘桥变	1 号主变	110	15250
362	张家港	塘桥变	2 号主变	110	25220
363	张家港	塘市变	1 号主变	110	11730
364	张家港	塘市变	2 号主变	110	5510
365	张家港	恬庄变	1 号主变	35	10110
366	张家港	恬庄变	2 号主变	35	670

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
367	张家港	旺西变	1 号主变	110	14610
368	张家港	旺西变	2 号主变	110	30830
369	张家港	文兴变	1 号主变	110	4190
370	张家港	文兴变	2 号主变	110	6650
371	张家港	斜桥变	1 号主变	110	20790
372	张家港	斜桥变	2 号主变	110	28860
373	张家港	新东变	1 号主变	110	0
374	张家港	新东变	2 号主变	110	0
375	张家港	杨舍变	1 号主变	110	13170
376	张家港	杨舍变	2 号主变	110	0
377	张家港	永河变	1 号主变	110	14140
378	张家港	永河变	2 号主变	110	16950

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
379	张家港	袁家桥变	1 号主变	110	2590
380	张家港	袁家桥变	2 号主变	110	13310
381	张家港	袁市变	1 号主变	110	0
382	张家港	袁市变	2 号主变	110	1950
383	张家港	张家港新民变	1 号主变	110	18160
384	张家港	张家港新民变	2 号主变	110	21140
385	张家港	赵庄变	1 号主变	110	6830
386	张家港	赵庄变	2 号主变	110	15170
387	张家港	中兴变	1 号主变	110	7400
388	张家港	中兴变	2 号主变	110	2830
389	张家港	周家桥变	1 号主变	110	29100
390	张家港	周家桥变	2 号主变	110	23340

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
391	张家港	奚浦变	1 号主变	110	5570
392	张家港	奚浦变	2 号主变	110	10510
393	张家港	泗港变	1 号主变	110	16840
394	张家港	泗港变	2 号主变	110	18250
395	张家港	暨阳变	1 号主变	110	6670
396	张家港	暨阳变	2 号主变	110	10860
397	吴江	八都变	1 号主变	35	590
398	吴江	八都变	2 号主变	35	8650
399	吴江	八坼变	1 号主变	110	27460
400	吴江	八坼变	2 号主变	110	40320
401	吴江	北横变	2 号主变	110	15220
402	吴江	北横变	3 号主变	110	33500

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
403	吴江	北麻变	1 号主变	35	2060
404	吴江	北麻变	2 号主变	35	530
405	吴江	北旺变	1 号主变	110	6610
406	吴江	北旺变	2 号主变	110	33040
407	吴江	北库变	1 号主变	110	10000
408	吴江	北库变	2 号主变	110	3430
409	吴江	曹村变	1 号主变	110	1450
410	吴江	曹村变	2 号主变	110	7560
411	吴江	长安变	1 号主变	110	15040
412	吴江	长安变	2 号主变	110	19760
413	吴江	绸都变	1 号主变	110	4690
414	吴江	绸都变	2 号主变	110	16100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
415	吴江	垂虹变	1 号主变	110	5440
416	吴江	垂虹变	2 号主变	110	5420
417	吴江	大龙变	1 号主变	110	25750
418	吴江	大龙变	2 号主变	110	29360
419	吴江	大谢变	1 号主变	110	0
420	吴江	大谢变	2 号主变	110	0
421	吴江	大谢变	3 号主变	110	13710
422	吴江	东南变	1 号主变	110	18010
423	吴江	东南变	2 号主变	110	38380
424	吴江	东南变	3 号主变	110	0
425	吴江	汾湖变	1 号主变	110	3090
426	吴江	汾湖变	2 号主变	110	5910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
427	吴江	富士变	1 号主变	110	7180
428	吴江	富士变	2 号主变	110	1440
429	吴江	富乡变	1 号主变	110	16950
430	吴江	富乡变	2 号主变	110	19760
431	吴江	富乡变	3 号主变	110	17100
432	吴江	高新变	1 号主变	110	17510
433	吴江	高新变	2 号主变	110	38180
434	吴江	横扇变	1 号主变	35	0
435	吴江	横扇变	2 号主变	35	3100
436	吴江	红安变	1 号主变	110	9670
437	吴江	红安变	2 号主变	110	1360
438	吴江	红安变	3 号主变	110	2600

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
439	吴江	花港变	1 号主变	110	15470
440	吴江	花港变	2 号主变	110	12310
441	吴江	华莺变	1 号主变	110	7970
442	吴江	华莺变	2 号主变	110	0
443	吴江	华莺变	3 号主变	110	19960
444	吴江	金鼎变	1 号主变	35	11720
445	吴江	金鼎变	2 号主变	35	1920
446	吴江	金庄变	1 号主变	110	0
447	吴江	金庄变	2 号主变	110	11270
448	吴江	九里变	1 号主变	110	150
449	吴江	九里变	2 号主变	110	0
450	吴江	开明变	1 号主变	35	10

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
451	吴江	开明变	2 号主变	35	380
452	吴江	澜溪变	1 号主变	110	40060
453	吴江	澜溪变	2 号主变	110	40300
454	吴江	凌益变	1 号主变	110	0
455	吴江	凌益变	2 号主变	110	0
456	吴江	流虹变	1 号主变	110	20090
457	吴江	流虹变	2 号主变	110	41650
458	吴江	龙泉变	1 号主变	110	0
459	吴江	龙泉变	2 号主变	110	6880
460	吴江	陇南变	1 号主变	110	11290
461	吴江	陇南变	2 号主变	110	18900
462	吴江	芦东变	1 号主变	110	26110

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
463	吴江	芦东变	2 号主变	110	17060
464	吴江	茅塔变	1 号主变	110	10120
465	吴江	茅塔变	2 号主变	110	7760
466	吴江	梅堰变	1 号主变	35	4780
467	吴江	梅堰变	2 号主变	35	2320
468	吴江	明珠变	1 号主变	110	22810
469	吴江	明珠变	2 号主变	110	25400
470	吴江	南和变	1 号主变	110	0
471	吴江	南和变	2 号主变	110	7120
472	吴江	南宵变	1 号主变	110	140
473	吴江	南宵变	2 号主变	110	0
474	吴江	南宵变	3 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
475	吴江	南庄变	1 号主变	110	39010
476	吴江	南庄变	2 号主变	110	29170
477	吴江	南庄变	3 号主变	110	2510
478	吴江	南库变	1 号主变	110	730
479	吴江	南库变	2 号主变	110	18520
480	吴江	庞东变	1 号主变	110	14900
481	吴江	庞东变	2 号主变	110	12870
482	吴江	庞山变	1 号主变	110	11330
483	吴江	庞山变	2 号主变	110	5300
484	吴江	平望变	1 号主变	110	20580
485	吴江	平望变	2 号主变	110	38870
486	吴江	浦北变	1 号主变	35	6800

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
487	吴江	浦北变	2 号主变	35	1860
488	吴江	浦南变	1 号主变	110	45740
489	吴江	浦南变	2 号主变	110	42820
490	吴江	七镇变	1 号主变	110	5510
491	吴江	七镇变	2 号主变	110	990
492	吴江	青云变	1 号主变	110	1590
493	吴江	青云变	2 号主变	110	2620
494	吴江	清溪变	1 号主变	110	38710
495	吴江	清溪变	2 号主变	110	10060
496	吴江	清溪变	3 号主变	110	23200
497	吴江	盛东变	1 号主变	110	23560
498	吴江	盛东变	2 号主变	110	22400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
499	吴江	盛中变	1 号主变	110	18780
500	吴江	盛中变	2 号主变	110	11490
501	吴江	盛庄变	2 号主变	110	840
502	吴江	盛庄变	3 号主变	110	0
503	吴江	双喜变	1 号主变	110	41800
504	吴江	双喜变	2 号主变	110	24760
505	吴江	舜湖变	1 号主变	110	7950
506	吴江	舜湖变	2 号主变	110	2150
507	吴江	思进变	1 号主变	110	38610
508	吴江	思进变	2 号主变	110	39400
509	吴江	塔桥变	1 号主变	110	3050
510	吴江	塔桥变	2 号主变	110	23400

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
511	吴江	坛北变	1 号主变	110	31290
512	吴江	坛北变	2 号主变	110	35330
513	吴江	坛丘变	1 号主变	35	9190
514	吴江	坛丘变	2 号主变	35	7010
515	吴江	同镇变	1 号主变	35	0
516	吴江	同镇变	2 号主变	35	2720
517	吴江	屯村变	1 号主变	110	22080
518	吴江	屯村变	2 号主变	110	43310
519	吴江	屯浦变	1 号主变	35	9490
520	吴江	屯浦变	2 号主变	35	5080
521	吴江	乌桥变	1 号主变	35	3210
522	吴江	新城变	1 号主变	110	18440

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
523	吴江	新城变	2 号主变	110	14740
524	吴江	新和变	1 号主变	110	27940
525	吴江	新和变	2 号主变	110	27610
526	吴江	新营变	1 号主变	35	8980
527	吴江	新友变	1 号主变	110	48350
528	吴江	新友变	2 号主变	110	47150
529	吴江	心田湾变	1 号主变	110	0
530	吴江	心田湾变	2 号主变	110	37380
531	吴江	兴桥变	1 号主变	110	0
532	吴江	兴桥变	2 号主变	110	0
533	吴江	杏花变	1 号主变	35	0
534	吴江	杏花变	2 号主变	35	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
535	吴江	杨墅变	1 号主变	110	16510
536	吴江	杨墅变	2 号主变	110	24720
537	吴江	永乐变	1 号主变	110	40870
538	吴江	永乐变	2 号主变	110	3140
539	吴江	永乐变	3 号主变	110	18090
540	吴江	友谊变	1 号主变	110	0
541	吴江	友谊变	2 号主变	110	0
542	吴江	云龙变	1 号主变	110	0
543	吴江	云龙变	2 号主变	110	0
544	吴江	运东变	1 号主变	110	0
545	吴江	运东变	2 号主变	110	660
546	吴江	运东变	3 号主变	110	6040

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
547	吴江	震泽变	1 号主变	110	13390
548	吴江	震泽变	2 号主变	110	490
549	吴江	中山变	1 号主变	110	12070
550	吴江	中山变	2 号主变	110	14850
551	吴江	荻塘变	1 号主变	110	34470
552	吴江	荻塘变	2 号主变	110	31310
553	吴江	莘塔变	1 号主变	110	14860
554	吴江	莘塔变	2 号主变	110	22780
555	吴江	莺湖变	1 号主变	110	0
556	吴江	莺湖变	2 号主变	110	0
557	吴江	菀湖变	1 号主变	110	13800
558	吴江	菀湖变	2 号主变	110	29940

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
559	吴江	菀南变	1 号主变	35	3030
560	吴江	菀南变	2 号主变	35	4850
561	吴江	楔湖变	1 号主变	110	10340
562	吴江	楔湖变	2 号主变	110	3860
563	吴江	鲈乡变	1 号主变	110	44680
564	吴江	鲈乡变	2 号主变	110	41230
565	太仓	百花变	1 号主变	110	710
566	太仓	百花变	2 号主变	110	0
567	太仓	板东变	1 号主变	35	7300
568	太仓	板东变	2 号主变	35	4570
569	太仓	板桥变	1 号主变	110	960
570	太仓	板桥变	2 号主变	110	4490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
571	太仓	长桥变	1 号主变	110	16930
572	太仓	长桥变	2 号主变	110	16920
573	太仓	城南变（太仓）	1 号主变	35	0
574	太仓	城南变（太仓）	2 号主变	35	3010
575	太仓	城厢变	1 号主变	110	1240
576	太仓	城厢变	2 号主变	110	5460
577	太仓	荡茜变	1 号主变	110	0
578	太仓	荡茜变	2 号主变	110	0
579	太仓	东林变	1 号主变	110	20010
580	太仓	东林变	2 号主变	110	8790
581	太仓	高桥变	1 号主变	110	11310
582	太仓	高桥变	2 号主变	110	23800

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
583	太仓	广丰变	1 号主变	110	3580
584	太仓	广丰变	2 号主变	110	11110
585	太仓	归庄变	1 号主变	35	9330
586	太仓	归庄变	2 号主变	35	0
587	太仓	海塘变	1 号主变	110	7140
588	太仓	海塘变	2 号主变	110	32490
589	太仓	红庙变	1 号主变	110	29530
590	太仓	红庙变	2 号主变	110	36000
591	太仓	华阳变	1 号主变	110	5240
592	太仓	华阳变	2 号主变	110	6660
593	太仓	金浪变	1 号主变	110	9060
594	太仓	金浪变	2 号主变	110	35710

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
595	太仓	开发变	1 号主变	110	3780
596	太仓	开发变	2 号主变	110	0
597	太仓	鹿河变	1 号主变	35	1550
598	太仓	鹿河变	2 号主变	35	0
599	太仓	陆渡变	1 号主变	110	0
600	太仓	陆渡变	2 号主变	110	17790
601	太仓	牌楼变	1 号主变	35	1350
602	太仓	牌楼变	2 号主变	35	0
603	太仓	三井变	1 号主变	110	11060
604	太仓	三井变	2 号主变	110	18910
605	太仓	沙溪变	1 号主变	110	9880
606	太仓	沙溪变	2 号主变	110	8910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
607	太仓	胜泾变	1 号主变	110	0
608	太仓	胜泾变	2 号主变	110	4090
609	太仓	双凤变	1 号主变	110	17230
610	太仓	双凤变	2 号主变	110	1820
611	太仓	松南变	1 号主变	110	6530
612	太仓	松南变	2 号主变	110	19700
613	太仓	太仓港变	1 号主变	110	0
614	太仓	太仓港变	2 号主变	110	10900
615	太仓	太城变	1 号主变	110	6110
616	太仓	太城变	2 号主变	110	0
617	太仓	童桥变	1 号主变	110	33720
618	太仓	童桥变	2 号主变	110	34430

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
619	太仓	王秀变	1 号主变	110	17360
620	太仓	王秀变	2 号主变	110	11770
621	太仓	维新变	1 号主变	110	9080
622	太仓	维新变	2 号主变	110	0
623	太仓	伟阳变	1 号主变	110	13550
624	太仓	伟阳变	2 号主变	110	16790
625	太仓	新联变	1 号主变	110	9340
626	太仓	新联变	2 号主变	110	7530
627	太仓	新毛变	1 号主变	35	7960
628	太仓	新毛变	2 号主变	35	7520
629	太仓	远太变	1 号主变	110	2890
630	太仓	远太变	2 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
631	太仓	岳南变	1 号主变	110	8450
632	太仓	岳南变	2 号主变	110	16660
633	太仓	岳王变	1 号主变	35	2520
634	太仓	岳王变	2 号主变	35	7350
635	太仓	直塘变	1 号主变	110	39900
636	太仓	直塘变	2 号主变	110	25530
637	太仓	浏河变	1 号主变	110	2220
638	太仓	浏河变	2 号主变	110	13720
639	太仓	浏西变	1 号主变	35	4990
640	太仓	浏西变	2 号主变	35	3340
641	太仓	璜南变	1 号主变	110	15870
642	太仓	璜南变	2 号主变	110	15870

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
643	昆山	柏庐变	2 号主变	110	6820
644	昆山	柏庐变	3 号主变	110	5340
645	昆山	百灵变	1 号主变	110	21020
646	昆山	百灵变	2 号主变	110	26010
647	昆山	兵希变	1 号主变	35	0
648	昆山	兵希变	2 号主变	35	1940
649	昆山	兵希变	3 号主变	35	4370
650	昆山	曹安变	1 号主变	110	9010
651	昆山	曹安变	2 号主变	110	5320
652	昆山	晨丰变	1 号主变	110	14460
653	昆山	晨丰变	2 号主变	110	2530
654	昆山	城北变	1 号主变	35	6030

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
655	昆山	城北变	2 号主变	35	3530
656	昆山	城西变（昆山）	1 号主变	35	3660
657	昆山	城西变（昆山）	2 号主变	35	2230
658	昆山	城中变（昆山）	1 号主变	110	2560
659	昆山	城中变（昆山）	2 号主变	110	6710
660	昆山	绰墩变	1 号主变	110	24590
661	昆山	绰墩变	2 号主变	110	21590
662	昆山	翠薇变	1 号主变	110	13000
663	昆山	翠薇变	2 号主变	110	4100
664	昆山	大市变	1 号主变	110	19490
665	昆山	大市变	2 号主变	110	19710
666	昆山	大同变	1 号主变	110	1330

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
667	昆山	大同变	2 号主变	110	760
668	昆山	大直变	1 号主变	110	3300
669	昆山	大直变	2 号主变	110	8160
670	昆山	淀东变	1 号主变	110	10070
671	昆山	淀东变	2 号主变	110	2070
672	昆山	东门变	1 号主变	110	44080
673	昆山	杜桥变	1 号主变	110	0
674	昆山	杜桥变	2 号主变	110	0
675	昆山	杜桥变	3 号主变	110	0
676	昆山	富康变	1 号主变	110	8750
677	昆山	富康变	2 号主变	110	5950
678	昆山	富康变	3 号主变	110	570

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
679	昆山	富荣变	1 号主变	110	35460
680	昆山	富荣变	2 号主变	110	3470
681	昆山	高鼎变	1 号主变	110	14000
682	昆山	高鼎变	2 号主变	110	15470
683	昆山	高勇变	1 号主变	110	12940
684	昆山	高勇变	2 号主变	110	23260
685	昆山	公桥变	1 号主变	110	22530
686	昆山	公桥变	3 号主变	110	31570
687	昆山	共青变	1 号主变	110	10440
688	昆山	共青变	2 号主变	110	16250
689	昆山	古南变	1 号主变	110	8680
690	昆山	古南变	2 号主变	110	10530

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
691	昆山	海腾变	1 号主变	110	2040
692	昆山	海腾变	2 号主变	110	26720
693	昆山	汉浦变	1 号主变	110	16290
694	昆山	汉浦变	2 号主变	110	24510
695	昆山	合丰变	1 号主变	110	1130
696	昆山	合丰变	2 号主变	110	0
697	昆山	衡山变	1 号主变	110	27290
698	昆山	衡山变	2 号主变	110	34530
699	昆山	恒盛变	1 号主变	110	0
700	昆山	恒盛变	2 号主变	110	3180
701	昆山	虹桥变	1 号主变	110	10120
702	昆山	虹桥变	2 号主变	110	8960

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
703	昆山	环湖变	1 号主变	110	19770
704	昆山	环湖变	2 号主变	110	24660
705	昆山	黄山变	1 号主变	110	10990
706	昆山	黄山变	2 号主变	110	28760
707	昆山	集善变	1 号主变	110	8250
708	昆山	集善变	2 号主变	110	5260
709	昆山	江丰变	1 号主变	110	15970
710	昆山	江丰变	3 号主变	110	7990
711	昆山	金城变	1 号主变	110	57790
712	昆山	金城变	2 号主变	110	17240
713	昆山	金沙变	1 号主变	110	6320
714	昆山	金沙变	2 号主变	110	940

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
715	昆山	锦溪变	1 号主变	110	8800
716	昆山	锦溪变	2 号主变	110	8980
717	昆山	昆阳变	1 号主变	110	14430
718	昆山	昆阳变	2 号主变	110	15300
719	昆山	利都变	1 号主变	110	14180
720	昆山	利都变	2 号主变	110	5700
721	昆山	立基变	1 号主变	110	20480
722	昆山	立基变	2 号主变	110	16230
723	昆山	立基变	3 号主变	110	5700
724	昆山	娄苑变	1 号主变	35	6130
725	昆山	娄苑变	2 号主变	35	6800
726	昆山	陆家变	1 号主变	35	2040

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
727	昆山	陆家变	2 号主变	35	950
728	昆山	陆杨变	1 号主变	110	12850
729	昆山	陆杨变	2 号主变	110	12240
730	昆山	南港变	1 号主变	110	7870
731	昆山	南港变	2 号主变	110	10210
732	昆山	南湾变	1 号主变	110	600
733	昆山	南湾变	2 号主变	110	17400
734	昆山	蓬镇变	1 号主变	35	14790
735	昆山	蓬镇变	2 号主变	35	7730
736	昆山	平庄变	1 号主变	110	340
737	昆山	平庄变	2 号主变	110	5850
738	昆山	平庄变	3 号主变	110	11120

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
739	昆山	千灯变	1 号主变	35	3260
740	昆山	千灯变	2 号主变	35	3180
741	昆山	青阳变	1 号主变	110	14990
742	昆山	青阳变	2 号主变	110	15160
743	昆山	邵泾变	1 号主变	110	1490
744	昆山	邵泾变	3 号主变	110	1300
745	昆山	胜利变	1 号主变	110	0
746	昆山	胜利变	2 号主变	110	7720
747	昆山	石浦变	1 号主变	35	30
748	昆山	石浦变	2 号主变	35	4800
749	昆山	石镇变	1 号主变	35	2900
750	昆山	石镇变	2 号主变	35	4830

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
751	昆山	顺杨变	1 号主变	35	3660
752	昆山	顺杨变	2 号主变	35	1030
753	昆山	天福变	1 号主变	110	17630
754	昆山	天福变	2 号主变	110	4300
755	昆山	铁南变	1 号主变	110	10100
756	昆山	铁南变	2 号主变	110	6710
757	昆山	西横变	1 号主变	110	420
758	昆山	西横变	2 号主变	110	3590
759	昆山	西门变	1 号主变	110	41130
760	昆山	西门变	2 号主变	110	35340
761	昆山	萧林变	1 号主变	110	1020
762	昆山	萧林变	2 号主变	110	6640

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
763	昆山	新镇变	1 号主变	110	5320
764	昆山	新镇变	2 号主变	110	10880
765	昆山	新浜变	1 号主变	110	27950
766	昆山	新浜变	2 号主变	110	35080
767	昆山	学院变	1 号主变	110	4770
768	昆山	学院变	2 号主变	110	4900
769	昆山	秧浦变	1 号主变	110	11760
770	昆山	秧浦变	2 号主变	110	11010
771	昆山	杨湘变	1 号主变	110	14520
772	昆山	杨湘变	2 号主变	110	10230
773	昆山	阳澄变	1 号主变	110	13090
774	昆山	阳澄变	2 号主变	110	12450

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
775	昆山	银杏变	1 号主变	110	8710
776	昆山	银杏变	2 号主变	110	7210
777	昆山	迎宾变	1 号主变	110	2420
778	昆山	迎宾变	2 号主变	110	3000
779	昆山	永利变	1 号主变	110	14440
780	昆山	永利变	2 号主变	110	12060
781	昆山	岳浦变	1 号主变	110	240
782	昆山	岳浦变	2 号主变	110	3780
783	昆山	震川变	1 号主变	110	1930
784	昆山	震川变	2 号主变	110	7620
785	昆山	正仪变	1 号主变	35	3500
786	昆山	正仪变	2 号主变	35	5460

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
787	昆山	支浦变	1 号主变	110	7990
788	昆山	支浦变	2 号主变	110	20010
789	昆山	周庄变	1 号主变	35	800
790	昆山	周庄变	2 号主变	35	3800
791	昆山	泗桥变	1 号主变	110	1800
792	昆山	泗桥变	2 号主变	110	23520
793	昆山	曦园变	2 号主变	110	10560
794	昆山	曦园变	3 号主变	110	19080
795	昆山	虬泽变	1 号主变	110	0
796	昆山	虬泽变	2 号主变	110	5920
797	常熟	白茆变	1 号主变	110	3760
798	常熟	白茆变	2 号主变	110	100

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
799	常熟	报慈变	1 号主变	110	27800
800	常熟	报慈变	2 号主变	110	7510
801	常熟	碧溪变	1 号主变	110	18950
802	常熟	碧溪变	2 号主变	110	28500
803	常熟	碧溪变	3 号主变	110	1060
804	常熟	滨江变	1 号主变	110	0
805	常熟	滨江变	2 号主变	110	11040
806	常熟	常昆变	1 号主变	110	1670
807	常熟	常昆变	2 号主变	110	18350
808	常熟	陈塘变	1 号主变	110	0
809	常熟	陈塘变	2 号主变	110	10790
810	常熟	大义变	1 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
811	常熟	大义变	2 号主变	110	0
812	常熟	东郊变	1 号主变	110	39980
813	常熟	东郊变	2 号主变	110	34530
814	常熟	东唐变	1 号主变	110	18500
815	常熟	东唐变	2 号主变	110	26340
816	常熟	东周变	2 号主变	110	37400
817	常熟	东周变	1 号主变	110	5370
818	常熟	洞泾变	1 号主变	110	19680
819	常熟	洞泾变	2 号主变	110	0
820	常熟	方塔变	1 号主变	110	5170
821	常熟	方塔变	2 号主变	110	5110
822	常熟	古里变	1 号主变	110	0

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
823	常熟	古里变	2 号主变	110	0
824	常熟	桂香变	1 号主变	110	780
825	常熟	桂香变	2 号主变	110	0
826	常熟	海虞变	1 号主变	110	620
827	常熟	海虞变	2 号主变	110	2260
828	常熟	荷花变	1 号主变	110	15110
829	常熟	荷花变	2 号主变	110	13100
830	常熟	何市变	1 号主变	35	3740
831	常熟	何市变	2 号主变	35	0
832	常熟	昆承变	1 号主变	110	43630
833	常熟	昆承变	2 号主变	110	16780
834	常熟	李桥变	1 号主变	110	37640

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
835	常熟	李桥变	2 号主变	110	36900
836	常熟	龙江变	1 号主变	110	27080
837	常熟	龙江变	2 号主变	110	33710
838	常熟	龙桥变	2 号主变	110	7420
839	常熟	龙桥变	3 号主变	110	5200
840	常熟	龙腾变	1 号主变	110	8500
841	常熟	龙腾变	2 号主变	110	22190
842	常熟	芦荡变	1 号主变	110	23310
843	常熟	芦荡变	2 号主变	110	20120
844	常熟	庐山变	1 号主变	110	2460
845	常熟	庐山变	2 号主变	110	8490
846	常熟	毛桥变	1 号主变	110	15210

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
847	常熟	毛桥变	2 号主变	110	0
848	常熟	梅李变	1 号主变	110	19340
849	常熟	梅李变	2 号主变	110	13280
850	常熟	莫城变	1 号主变	110	2050
851	常熟	莫城变	2 号主变	110	8610
852	常熟	南塘变	1 号主变	110	0
853	常熟	南塘变	2 号主变	110	13640
854	常熟	藕渠变	1 号主变	110	7060
855	常熟	藕渠变	2 号主变	110	5360
856	常熟	青墩塘变	2 号主变	110	23390
857	常熟	青墩塘变	3 号主变	110	17900
858	常熟	清江变	1 号主变	110	15420

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
859	常熟	清江变	2 号主变	110	17790
860	常熟	任阳变	1 号主变	110	11280
861	常熟	任阳变	2 号主变	110	18930
862	常熟	任阳变	3 号主变	110	2770
863	常熟	三峰变	1 号主变	110	0
864	常熟	三峰变	2 号主变	110	0
865	常熟	商城变	1 号主变	110	1950
866	常熟	商城变	2 号主变	110	25610
867	常熟	世茂变	1 号主变	110	26820
868	常熟	世茂变	2 号主变	110	35220
869	常熟	世茂变	3 号主变	110	42050
870	常熟	天星变	1 号主变	110	8980

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
871	常熟	天星变	2 号主变	110	22810
872	常熟	铁黄沙变	1 号主变	110	15150
873	常熟	铁黄沙变	2 号主变	110	19120
874	常熟	王庄变	1 号主变	35	1700
875	常熟	王庄变	2 号主变	35	910
876	常熟	翁庄变	1 号主变	110	4700
877	常熟	翁庄变	2 号主变	110	1890
878	常熟	吴市变	1 号主变	110	15660
879	常熟	吴市变	2 号主变	110	26550
880	常熟	西郊变	1 号主变	110	3230
881	常熟	西郊变	3 号主变	110	2390
882	常熟	项桥变	1 号主变	110	10610

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
883	常熟	项桥变	2 号主变	110	19300
884	常熟	肖桥变	1 号主变	110	23310
885	常熟	肖桥变	2 号主变	110	24150
886	常熟	辛庄变	1 号主变	110	0
887	常熟	辛庄变	2 号主变	110	7530
888	常熟	兴福变	1 号主变	110	11220
889	常熟	兴福变	2 号主变	110	11010
890	常熟	兴隆变	1 号主变	110	31340
891	常熟	兴隆变	2 号主变	110	31110
892	常熟	徐市变	1 号主变	110	5910
893	常熟	徐市变	2 号主变	110	0
894	常熟	玄武变	1 号主变	110	25490

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
895	常熟	玄武变	2 号主变	110	20910
896	常熟	雪沟变	2 号主变	110	0
897	常熟	雪沟变	3 号主变	110	7760
898	常熟	杨园变	1 号主变	35	980
899	常熟	杨园变	2 号主变	35	3290
900	常熟	窑镇变	1 号主变	110	0
901	常熟	窑镇变	2 号主变	110	0
902	常熟	冶塘变	1 号主变	35	1240
903	常熟	冶塘变	2 号主变	35	2000
904	常熟	银河变	1 号主变	110	0
905	常熟	银河变	2 号主变	110	0
906	常熟	俞巷变	1 号主变	110	12870

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
907	常熟	俞巷变	2 号主变	110	14730
908	常熟	元和变	1 号主变	110	13390
909	常熟	元和变	2 号主变	110	12320
910	常熟	张桥变	1 号主变	110	14480
911	常熟	张桥变	2 号主变	110	18430
912	常熟	赵市变	1 号主变	110	0
913	常熟	赵市变	2 号主变	110	40190
914	常熟	珍门变	1 号主变	110	14810
915	常熟	珍门变	2 号主变	110	16320
916	常熟	支塘变	1 号主变	35	0
917	常熟	支塘变	2 号主变	35	0
918	常熟	中泾变	1 号主变	110	13970

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	负荷可开放容量
919	常熟	中泾变	2 号主变	110	4620
920	常熟	浒浦变	1 号主变	110	10430
921	常熟	浒浦变	2 号主变	110	37180
922	常熟	淼虹变	1 号主变	110	25480
923	常熟	淼虹变	2 号主变	110	24160
924	常熟	淼泉变	1 号主变	35	8960
925	常熟	淼泉变	2 号主变	35	7630

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单（单位：kV）

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
1	市区	马巷变	1 号主变	110	本级设备容量受限
2	市区	浦庄变	2 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
3	市区	日益变	1 号主变	110	本级设备容量受限
4	市区	双阳变	1 号主变	110	本级设备容量受限
5	市区	汤埂变	2 号主变	110	本级设备容量受限
6	市区	通安变	1 号主变	110	本级设备容量受限
7	市区	渚镇变	1 号主变	110	本级设备容量受限
8	张家港	常青变	2 号主变	35	本级设备容量受限
9	张家港	德积变	1 号主变	35	本级设备容量受限
10	张家港	思贤变	1 号主变	110	本级设备容量受限
11	张家港	思贤变	2 号主变	110	本级设备容量受限
12	张家港	新东变	1 号主变	110	本级设备容量受限
13	张家港	新东变	2 号主变	110	本级设备容量受限
14	张家港	杨舍变	2 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
15	张家港	袁市变	1 号主变	110	本级设备容量受限
16	吴江	大谢变	1 号主变	110	本级设备容量受限
17	吴江	大谢变	2 号主变	110	本级设备容量受限
18	吴江	东南变	3 号主变	110	本级设备容量受限
19	吴江	横扇变	1 号主变	35	本级设备容量受限
20	吴江	华莺变	2 号主变	110	本级设备容量受限
21	吴江	金庄变	1 号主变	110	本级设备容量受限
22	吴江	九里变	2 号主变	110	本级设备容量受限
23	吴江	凌益变	1 号主变	110	本级设备容量受限
24	吴江	凌益变	2 号主变	110	本级设备容量受限
25	吴江	龙泉变	1 号主变	110	本级设备容量受限
26	吴江	南和变	1 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
27	吴江	南宵变	2 号主变	110	本级设备容量受限
28	吴江	南宵变	3 号主变	110	本级设备容量受限
29	吴江	盛庄变	3 号主变	110	本级设备容量受限
30	吴江	同镇变	1 号主变	35	本级设备容量受限
31	吴江	心田湾变	1 号主变	110	本级设备容量受限
32	吴江	兴桥变	1 号主变	110	本级设备容量受限
33	吴江	兴桥变	2 号主变	110	本级设备容量受限
34	吴江	杏花变	1 号主变	35	本级设备容量受限
35	吴江	杏花变	2 号主变	35	本级设备容量受限
36	吴江	友谊变	1 号主变	110	本级设备容量受限
37	吴江	友谊变	2 号主变	110	本级设备容量受限
38	吴江	云龙变	1 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
39	吴江	云龙变	2 号主变	110	本级设备容量受限
40	吴江	运东变	1 号主变	110	本级设备容量受限
41	吴江	莺湖变	1 号主变	110	本级设备容量受限
42	吴江	莺湖变	2 号主变	110	本级设备容量受限
43	太仓	百花变	2 号主变	110	本级设备容量受限
44	太仓	城南变（太仓）	1 号主变	35	本级设备容量受限
45	太仓	荡茜变	1 号主变	110	本级设备容量受限
46	太仓	荡茜变	2 号主变	110	本级设备容量受限
47	太仓	归庄变	2 号主变	35	本级设备容量受限
48	太仓	开发变	2 号主变	110	本级设备容量受限
49	太仓	鹿河变	2 号主变	35	本级设备容量受限
50	太仓	陆渡变	1 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
51	太仓	牌楼变	2 号主变	35	本级设备容量受限
52	太仓	胜泾变	1 号主变	110	本级设备容量受限
53	太仓	太仓港变	1 号主变	110	本级设备容量受限
54	太仓	太城变	2 号主变	110	本级设备容量受限
55	太仓	维新变	2 号主变	110	本级设备容量受限
56	太仓	远太变	2 号主变	110	本级设备容量受限
57	昆山	兵希变	1 号主变	35	本级设备容量受限
58	昆山	杜桥变	1 号主变	110	本级设备容量受限
59	昆山	杜桥变	2 号主变	110	本级设备容量受限
60	昆山	杜桥变	3 号主变	110	本级设备容量受限
61	昆山	合丰变	2 号主变	110	本级设备容量受限
62	昆山	恒盛变	1 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
63	昆山	胜利变	1 号主变	110	本级设备容量受限
64	昆山	虬泽变	1 号主变	110	本级设备容量受限
65	常熟	滨江变	1 号主变	110	本级设备容量受限
66	常熟	陈塘变	1 号主变	110	本级设备容量受限
67	常熟	大义变	1 号主变	110	本级设备容量受限
68	常熟	大义变	2 号主变	110	本级设备容量受限
69	常熟	洞泾变	2 号主变	110	本级设备容量受限
70	常熟	古里变	1 号主变	110	本级设备容量受限
71	常熟	古里变	2 号主变	110	本级设备容量受限
72	常熟	桂香变	2 号主变	110	本级设备容量受限
73	常熟	何市变	2 号主变	35	本级设备容量受限
74	常熟	毛桥变	2 号主变	110	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
75	常熟	南塘变	1 号主变	110	本级设备容量受限
76	常熟	三峰变	1 号主变	110	本级设备容量受限
77	常熟	三峰变	2 号主变	110	本级设备容量受限
78	常熟	辛庄变	1 号主变	110	本级设备容量受限
79	常熟	徐市变	2 号主变	110	本级设备容量受限
80	常熟	雪沟变	2 号主变	110	本级设备容量受限
81	常熟	窑镇变	1 号主变	110	本级设备容量受限
82	常熟	窑镇变	2 号主变	110	本级设备容量受限
83	常熟	银河变	1 号主变	110	本级设备容量受限
84	常熟	银河变	2 号主变	110	本级设备容量受限
85	常熟	赵市变	1 号主变	110	本级设备容量受限
86	常熟	支塘变	1 号主变	35	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级	受限原因
87	常熟	支塘变	2号主变	35	本级设备容量受限