

泰州市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息

（2026 年第 2 季度）

截至 2026 年 3 月 31 日，泰州市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 284 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 248 台，占比 87.32%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 36 台，占比 12.68%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
1	市区	三桥变	1 号主变	110	80000	6645
2	市区	三桥变	2 号主变	110	50000	17847
3	市区	东风变	1 号主变	110	50000	30257
4	市区	东风变	2 号主变	110	50000	32595
5	市区	九龙变	1 号主变	110	31500	7056
6	市区	九龙变	2 号主变	110	31500	0
7	市区	刁铺变	1 号主变	110	50000	4935
8	市区	刁铺变	2 号主变	110	50000	6645
9	市区	医药变	1 号主变	110	80000	34863
10	市区	医药变	2 号主变	110	80000	18185

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
11	市区	十里变	1号主变	110	50000	0
12	市区	十里变	2号主变	110	40000	10322
13	市区	华港变	1号主变	110	31500	47
14	市区	华港变	2号主变	110	31500	19044
15	市区	口岸变	1号主变	110	50000	5925
16	市区	口岸变	2号主变	110	50000	4935
17	市区	古马变	1号主变	110	50000	17182
18	市区	古马变	2号主变	110	63000	50400
19	市区	古马变	3号主变	110	80000	5925
20	市区	同心变	1号主变	110	40000	24400
21	市区	同心变	2号主变	110	40000	24000
22	市区	周山变	1号主变	110	40000	0
23	市区	周山变	2号主变	110	40000	13335
24	市区	周梓变	1号主变	110	40000	9530
25	市区	周梓变	2号主变	110	50000	5925
26	市区	城中变	1号主变	110	63000	13757
27	市区	城中变	2号主变	110	63000	0
28	市区	城南变	1号主变	110	80000	21655
29	市区	城南变	2号主变	110	80000	37071
30	市区	塘湾变	1号主变	110	80000	6503
31	市区	塘湾变	3号主变	110	50000	6453
32	市区	大学变	1号主变	110	40000	458
33	市区	大学变	2号主变	110	40000	6011
34	市区	招贤变	1号主变	110	63000	18910

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
35	市区	招贤变	2号主变	110	63000	10322
36	市区	振兴变	1号主变	110	100000	0
37	市区	振兴变	2号主变	110	80000	6645
38	市区	振兴变	3号主变	110	100000	6645
39	市区	新区变	1号主变	110	40000	0
40	市区	新区变	2号主变	110	40000	6503
41	市区	新明变	1号主变	110	40000	6748
42	市区	新明变	2号主变	110	50000	4935
43	市区	杨庄变	1号主变	110	50000	6503
44	市区	杨庄变	2号主变	110	50000	17847
45	市区	森园变	1号主变	110	31500	10322
46	市区	森园变	2号主变	110	31500	18048
47	市区	江洲变	1号主变	110	50000	21655
48	市区	江洲变	2号主变	110	50000	27569
49	市区	泰东变	1号主变	110	40000	7284
50	市区	泰东变	2号主变	110	40000	14149
51	市区	泰东变	3号主变	110	80000	45982
52	市区	海陵变	1号主变	110	63000	21550
53	市区	海陵变	2号主变	110	63000	9923
54	市区	滨江变	1号主变	110	63000	4935
55	市区	滨江变	2号主变	110	63000	5925
56	市区	祥泰变	1号主变	110	80000	6503
57	市区	祥泰变	2号主变	110	80000	21655
58	市区	红旗变	1号主变	110	31500	21139

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
59	市区	红旗变	2号主变	110	50000	30257
60	市区	罡杨变	1号主变	110	63000	10322
61	市区	罡杨变	2号主变	110	50000	12662
62	市区	苏陈变	1号主变	110	50000	15753
63	市区	苏陈变	2号主变	110	80000	52912
64	市区	许庄变	1号主变	110	63000	6010
65	市区	许庄变	3号主变	110	50000	4935
66	市区	鲍徐变	1号主变	110	40000	0
67	市区	鲍徐变	2号主变	110	40000	19736
68	市区	鼓楼变	1号主变	110	50000	14056
69	市区	鼓楼变	2号主变	110	63000	10322
70	兴化	严家变	1号主变	110	63000	16289
71	兴化	严家变	2号主变	110	63000	18007
72	兴化	中沙变	1号主变	110	50000	15275
73	兴化	中沙变	2号主变	110	50000	18007
74	兴化	仁和变	1号主变	110	31500	4
75	兴化	仁和变	2号主变	110	31500	0
76	兴化	八里变	1号主变	110	50000	9909
77	兴化	八里变	2号主变	110	50000	1164
78	兴化	兴化变	1号主变	110	40000	7894
79	兴化	兴化变	2号主变	110	31500	2305
80	兴化	北朱变	1号主变	110	50000	40000
81	兴化	北朱变	2号主变	110	40000	260
82	兴化	南阳变	1号主变	110	50000	18007

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
83	兴化	南阳变	2号主变	110	50000	9909
84	兴化	古庄变	1号主变	110	40000	14715
85	兴化	古庄变	2号主变	110	31500	15200
86	兴化	史堡变	1号主变	110	80000	15064
87	兴化	史堡变	2号主变	110	50000	260
88	兴化	合陈变	1号主变	110	50000	0
89	兴化	合陈变	2号主变	110	50000	1531
90	兴化	周庄变	1号主变	110	63000	874
91	兴化	周庄变	2号主变	110	50000	14715
92	兴化	垛田变	1号主变	110	31500	8396
93	兴化	垛田变	2号主变	110	31500	9125
94	兴化	堡东变	1号主变	110	63000	6781
95	兴化	堡东变	3号主变	110	80000	15064
96	兴化	大垛变	1号主变	110	50000	1531
97	兴化	大垛变	2号主变	110	50000	24729
98	兴化	安丰变	1号主变	110	50000	1531
99	兴化	安丰变	2号主变	110	50000	0
100	兴化	戴南变	1号主变	110	63000	25564
101	兴化	戴南变	2号主变	110	80000	2953
102	兴化	戴泽变	1号主变	110	63000	260
103	兴化	戴泽变	2号主变	110	63000	6428
104	兴化	戴窑变	1号主变	110	50000	0
105	兴化	戴窑变	2号主变	110	50000	1531
106	兴化	新垛变	1号主变	110	50000	1531

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
107	兴化	新垛变	2号主变	110	50000	0
108	兴化	林湖变	1号主变	110	50000	11441
109	兴化	林湖变	2号主变	110	50000	15275
110	兴化	永合变	1号主变	110	50000	919
111	兴化	永合变	2号主变	110	50000	3830
112	兴化	石梁变	1号主变	110	31500	12300
113	兴化	石梁变	2号主变	110	20000	2700
114	兴化	科园变	1号主变	110	50000	9855
115	兴化	科园变	2号主变	110	50000	711
116	兴化	竹泓变	1号主变	110	31500	16203
117	兴化	竹泓变	2号主变	110	31500	15064
118	兴化	红星变	1号主变	110	50000	4558
119	兴化	红星变	2号主变	110	50000	10313
120	兴化	纪荀变	1号主变	110	50000	13645
121	兴化	纪荀变	2号主变	110	50000	11913
122	兴化	罗么变	1号主变	110	80000	14005
123	兴化	罗么变	2号主变	110	50000	1579
124	兴化	英武变	1号主变	110	63000	2911
125	兴化	英武变	2号主变	110	80000	15275
126	兴化	荻垛变	1号主变	110	50000	8654
127	兴化	荻垛变	2号主变	110	50000	8767
128	兴化	薛鹏变	1号主变	110	80000	21986
129	兴化	薛鹏变	2号主变	110	50000	14715
130	兴化	裴马变	1号主变	110	80000	22742

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
131	兴化	裴马变	2号主变	110	80000	33732
132	兴化	赵万变	1号主变	110	50000	16070
133	兴化	赵万变	2号主变	110	50000	260
134	兴化	钓鱼变	1号主变	110	80000	0
135	兴化	钓鱼变	2号主变	110	50000	7834
136	兴化	陶庄变	1号主变	110	50000	34285
137	兴化	陶庄变	2号主变	110	50000	26425
138	兴化	戴窑变	1号主变	35	20000	919
139	兴化	戴窑变	2号主变	35	25000	18620
140	兴化	大营变	1号主变	35	20000	0
141	兴化	大营变	2号主变	35	20000	1531
142	兴化	陈堡变	1号主变	35	20000	6312
143	兴化	陈堡变	2号主变	35	20000	1272
144	泰兴	七圩变	1号主变	110	40000	16574
145	泰兴	七圩变	2号主变	110	50000	10333
146	泰兴	东郊变	1号主变	110	63000	21107
147	泰兴	东郊变	2号主变	110	63000	16352
148	泰兴	余庄变	1号主变	110	50000	0
149	泰兴	余庄变	2号主变	110	50000	8613
150	泰兴	元竹变	2号主变	110	50000	0
151	泰兴	元竹变	3号主变	110	50000	12
152	泰兴	刁网变	1号主变	110	31500	12476
153	泰兴	刁网变	2号主变	110	31500	0
154	泰兴	分界变	1号主变	110	50000	12476

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
155	泰兴	分界变	2号主变	110	50000	23422
156	泰兴	北郊变	1号主变	110	50000	19543
157	泰兴	北郊变	2号主变	110	31500	217
158	泰兴	古溪变	1号主变	110	31500	12476
159	泰兴	古溪变	2号主变	110	31500	0
160	泰兴	姚王变	1号主变	110	50000	0
161	泰兴	姚王变	2号主变	110	80000	0
162	泰兴	官河变	1号主变	110	63000	217
163	泰兴	官河变	2号主变	110	50000	12314
164	泰兴	宣堡变	2号主变	110	50000	19802
165	泰兴	宣堡变	3号主变	110	50000	5925
166	泰兴	小智变	1号主变	110	50000	0
167	泰兴	小智变	2号主变	110	50000	0
168	泰兴	张桥变	1号主变	110	50000	0
169	泰兴	张桥变	2号主变	110	50000	4031
170	泰兴	曲霞变	1号主变	110	31500	9560
171	泰兴	曲霞变	2号主变	110	40000	19720
172	泰兴	朝阳变	1号主变	110	80000	3324
173	泰兴	朝阳变	2号主变	110	80000	18655
174	泰兴	河失变	2号主变	110	40000	7186
175	泰兴	河失变	3号主变	110	40000	0
176	泰兴	沿港变	1号主变	110	63000	10333
177	泰兴	沿港变	2号主变	110	63000	394
178	泰兴	沿港变	3号主变	110	63000	11459

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
179	泰兴	济川变	1号主变	110	50000	217
180	泰兴	济川变	2号主变	110	50000	14136
181	泰兴	珊瑚变	1号主变	110	50000	12476
182	泰兴	珊瑚变	2号主变	110	50000	0
183	泰兴	秦楼变	1号主变	110	40000	11045
184	泰兴	秦楼变	2号主变	110	50000	25923
185	泰兴	蒋华变	1号主变	110	63000	31438
186	泰兴	蒋华变	2号主变	110	80000	10333
187	泰兴	西郊变	1号主变	110	80000	27750
188	泰兴	西郊变	2号主变	110	50000	217
189	泰兴	过船变	1号主变	110	63000	634
190	泰兴	过船变	2号主变	110	80000	3094
191	泰兴	钱家变	1号主变	110	40000	0
192	泰兴	钱家变	2号主变	110	40000	0
193	泰兴	马甸变	1号主变	110	31500	217
194	泰兴	马甸变	2号主变	110	31500	2561
195	靖江	万福变	1号主变	110	80000	244
196	靖江	万福变	2号主变	110	80000	8286
197	靖江	东兴变	1号主变	110	31500	8372
198	靖江	东兴变	2号主变	110	31500	1445
199	靖江	土桥变	1号主变	110	50000	8286
200	靖江	土桥变	2号主变	110	50000	7773
201	靖江	城北变	1号主变	110	50000	0
202	靖江	城北变	2号主变	110	50000	23797

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
203	靖江	季市变	1号主变	110	50000	5898
204	靖江	季市变	2号主变	110	50000	7715
205	靖江	孤山变	1号主变	110	63000	27011
206	靖江	孤山变	2号主变	110	50000	5898
207	靖江	宜稼变	1号主变	110	80000	0
208	靖江	宜稼变	2号主变	110	80000	8286
209	靖江	康兴变	1号主变	110	50000	5676
210	靖江	康兴变	2号主变	110	50000	0
211	靖江	开发变	1号主变	110	50000	7600
212	靖江	开发变	2号主变	110	63000	244
213	靖江	新丰变	1号主变	110	31500	13448
214	靖江	新丰变	2号主变	110	31500	17521
215	靖江	新桥变	1号主变	110	40000	6702
216	靖江	新港变	1号主变	110	40000	0
217	靖江	新港变	2号主变	110	40000	17577
218	靖江	江防变	1号主变	110	40000	14000
219	靖江	江防变	2号主变	110	40000	244
220	靖江	焦港变	1号主变	110	63000	9604
221	靖江	焦港变	2号主变	110	50000	14475
222	靖江	礼士变	1号主变	110	31500	7600
223	靖江	礼士变	2号主变	110	31500	10053
224	靖江	祁安变	1号主变	110	50000	19822
225	靖江	祁安变	2号主变	110	50000	26143
226	靖江	联兴变	1号主变	110	50000	20668

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
227	靖江	联兴变	2号主变	110	50000	21776
228	靖江	虹桥变	1号主变	110	40000	0
229	靖江	虹桥变	2号主变	110	50000	244
230	靖江	银桥变	1号主变	110	31500	19100
231	靖江	银桥变	2号主变	110	40000	8286
232	靖江	长里变	1号主变	110	50000	19251
233	靖江	长里变	2号主变	110	63000	0
234	靖江	顶和变	1号主变	110	50000	244
235	靖江	顶和变	2号主变	110	50000	3032
236	靖江	马洲变	1号主变	110	80000	5898
237	靖江	马洲变	2号主变	110	50000	0
238	靖江	侯河变	1号主变	35	20000	7600
239	靖江	侯河变	2号主变	35	20000	7600
240	靖江	金星变	1号主变	35	20000	2874
241	靖江	金星变	2号主变	35	20000	3208
242	姜堰	三沙变	1号主变	110	50000	24453
243	姜堰	三沙变	2号主变	110	50000	27871
244	姜堰	中干河变	1号主变	110	63000	74
245	姜堰	中干河变	2号主变	110	80000	13741
246	姜堰	俞耿变	1号主变	110	50000	24126
247	姜堰	俞耿变	2号主变	110	50000	19203
248	姜堰	兴园变	1号主变	110	80000	29548
249	姜堰	兴园变	2号主变	110	50000	22317
250	姜堰	前林变	1号主变	110	50000	5505

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
251	姜堰	前林变	2号主变	110	50000	8983
252	姜堰	城西变	1号主变	110	40000	9812
253	姜堰	城西变	2号主变	110	50000	7791
254	姜堰	城西变	3号主变	110	63000	7791
255	姜堰	太宇变	1号主变	110	63000	8371
256	姜堰	太宇变	2号主变	110	50000	16849
257	姜堰	姜堰变	1号主变	110	80000	8983
258	姜堰	姜堰变	2号主变	110	50000	5277
259	姜堰	官庄变	1号主变	110	50000	12128
260	姜堰	官庄变	2号主变	110	50000	7981
261	姜堰	张甸变	1号主变	110	50000	15804
262	姜堰	张甸变	2号主变	110	50000	16500
263	姜堰	洪林变	1号主变	110	50000	27000
264	姜堰	洪林变	2号主变	110	50000	21352
265	姜堰	淤溪变	1号主变	110	40000	11929
266	姜堰	淤溪变	2号主变	110	40000	15049
267	姜堰	湖东变	1号主变	110	50000	14804
268	姜堰	湖东变	2号主变	110	50000	10595
269	姜堰	溱潼变	1号主变	110	50000	12662
270	姜堰	溱潼变	2号主变	110	50000	24127
271	姜堰	白米变	1号主变	110	80000	8983
272	姜堰	白米变	2号主变	110	50000	16222
273	姜堰	蒋垛变	1号主变	110	31500	0
274	姜堰	蒋垛变	2号主变	110	31500	8983

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量（kVA）
275	姜堰	运粮变	1号主变	110	40000	8983
276	姜堰	运粮变	3号主变	110	31500	0
277	姜堰	黄村变	1号主变	110	80000	16849
278	姜堰	黄村变	2号主变	110	80000	16849
279	姜堰	桥头变	1号主变	35	20000	9338
280	姜堰	桥头变	2号主变	35	20000	7791
281	姜堰	沈高变	1号主变	35	20000	6362
282	姜堰	沈高变	2号主变	35	20000	6405
283	姜堰	顾高变	1号主变	35	20000	6076
284	姜堰	顾高变	2号主变	35	20000	954

表2 110、35千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	九龙变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
2	市区	十里变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
3	市区	周山变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
4	市区	城中变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
5	市区	振兴变	1号主变	110	100000	上级设备容量受限
6	市区	新区变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
7	市区	鲍徐变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
8	兴化	仁和变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
9	兴化	合陈变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
10	兴化	安丰变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
11	兴化	戴窑变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
12	兴化	新垛变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
13	兴化	钓鱼变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
14	兴化	大营变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
15	泰兴	余庄变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
16	泰兴	元竹变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
17	泰兴	刁网变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
18	泰兴	古溪变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
19	泰兴	姚王变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	泰兴	姚王变	2号主变	110	80000	上级设备容量受限
21	泰兴	小智变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
22	泰兴	小智变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
23	泰兴	张桥变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
24	泰兴	河失变	3号主变	110	40000	上级设备容量受限
25	泰兴	珊瑚变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
26	泰兴	钱家变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
27	泰兴	钱家变	2号主变	110	40000	上级设备容量受限
28	靖江	城北变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
29	靖江	宜稼变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
30	靖江	康兴变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限
31	靖江	新港变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
32	靖江	虹桥变	1号主变	110	40000	上级设备容量受限
33	靖江	长里变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
34	靖江	马洲变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	变电站名称	变压器名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
35	姜堰	蒋垛变	1号主变	110	31500	上级设备容量受限
36	姜堰	运粮变	3号主变	110	31500	上级设备容量受限