

无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2025 年第三季度）

截至 2025 年 6 月 30 日，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56359 台，发生倒送的有 12876 台，占比 22.85%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有 56263 台，占比 99.83%；公用配变电源容量受限的共有 96 台，占比 00.17%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量(kVA)	电源可开放容量(kVA)	分布式光伏可开放容量(kVA)
1	市区	PMS_新生路三配变	10	400	320	320
2	江阴	PMS_大宅中变	10	400	298	298
3	市区	PMS_喷漆甲配变	10	200	160	160
4	江阴	PMS_祝塘中街北变	10	400	320	320
5	宜兴	PMS_梅东南站 2#公变	10	200	118	118
6	江阴	PMS_文林蔡巷变	10	315	234	234
7	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T1	10	1000	800	800

8	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T2	10	1000	800	800
9	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T3	10	1000	800	800
10	宜兴	PMS_潜洛小学公变	10	400	320	320
11	市区	PMS_晓丰配变	10	400	280	280
12	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T1	10	1000	800	800
13	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T2	10	1000	800	800
14	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T3	10	1000	800	800
15	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T1	10	1000	800	800
16	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T2	10	1000	800	800
17	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T3	10	1000	800	800
18	江阴	PMS_小诸巷东变	10	400	320	320
19	江阴	PMS_文化新村 69#配 电所 1#主变	10	630	504	504
20	江阴	PMS_文化新村 69#配 电所 2#主变	10	630	504	504
21	市区	PMS_卫马居配变	10	400	290	290
22	市区	PMS_10kV 豪景苑 4# 站 T2	10	800	640	640

23	市区	PMS_10kV 豪景苑 4# 站 T3	10	800	640	640
24	市区	PMS_秦巷南二配变	10	200	141	141
25	市区	前盛岸西配变(TTU)	10	400	320	320
26	市区	欣欣居配变	10	400	320	320
27	市区	PMS_小岸里二配变	10	200	148	148
28	市区	PMS_北庄甲配变	10	200	160	160
29	市区	PMS_新北五配变	10	200	160	160
30	市区	壬子港一配变	10	400	320	320
31	市区	PMS_壬子港二配变	10	200	160	160
32	宜兴	PMS_长皂公变	10	200	77	77
33	市区	PMS_石门路甲配变 (TTU)	10	200	160	160
34	市区	PMS_东尤家弄二变	10	200	145	145
35	江阴	计家村北变	10	200	136	136
36	市区	大后配变	10	250	200	200
37	宜兴	习家组公变(光伏并 网)	10	160	106	106
38	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T1	10	1000	800	800
39	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T2*	10	1000	800	800
40	市区	PMS_10kV 山水 3#站 T1*	10	800	640	640
41	市区	PMS_10kV 山水 3#站	10	800	640	640

		T2				
42	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T1*	10	1000	800	800
43	宜兴	PMS_丽璟花园 2#箱 变	10	630	504	504
44	宜兴	PMS_丽璟花园 3#箱 变	10	630	504	504
45	宜兴	PMS_丽璟花园 4#箱 变	10	630	504	504
46	市区	PMS_干壹配变	10	400	320	320
47	市区	PMS_邓徐配变	10	200	160	160
48	市区	PMS_石壹配变	10	400	289	289
49	江阴	PMS_东舜湖花园 50# 配电所 1#主变	10	800	640	640
50	江阴	PMS_东舜湖花园 50# 配电所 2#主变	10	800	640	640
51	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
52	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
53	江阴	PMS_东舜湖花园 90# 箱变主变	10	400	320	320
54	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
55	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 4#所变	10	800	594	594

56	江阴	PMS_东舜湖花园 59# 配电所 1#主变	10	800	640	640
57	市区	PMS_运河北路二配 变	10	400	320	320
58	市区	PMS_白吐巷配变	10	400	320	320
59	市区	PMS_丰田里配变	10	200	160	160
60	市区	明扬配变	10	400	320	320
61	江阴	PMS_河南东变	10	200	149	149
62	市区	PMS_西吴塘二配变	10	200	160	160
63	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 2#所变	10	800	640	640
64	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 1#所变	10	800	640	640
65	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 2#所变	10	800	640	640
66	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 1#所变	10	800	640	640
67	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 2#所变	10	800	640	640
68	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 1#所变	10	800	640	640
69	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 2#所变	10	800	640	640
70	宜兴	PMS_广汇三期 1#箱 变	10	400	320	320
71	宜兴	PMS_广汇三期 3#箱	10	400	320	320

		变				
72	宜兴	PMS_广汇三期 4#箱变	10	400	320	320
73	宜兴	PMS_广汇三期 5#箱变	10	400	320	320
74	宜兴	PMS_广汇三期 6#箱变	10	400	320	320
75	宜兴	PMS_广汇三期 7#箱变	10	400	320	320
76	宜兴	PMS_广汇三期 8#箱变	10	400	320	320
77	宜兴	PMS_广汇三期 9#箱变	10	400	320	320
78	宜兴	PMS_广汇三期 10#箱变	10	400	320	320
79	市区	拉链厂二配变	10	400	320	320
80	市区	PMS_前洲排二配变	10	400	320	320
81	市区	PMS_朱后二	10	400	320	320
82	市区	PMS_新建下配变	10	200	160	160
83	市区	PMS_金通三配变	10	400	320	320
84	市区	PMS_金通一配变	10	200	123	123
85	市区	南泉一配变	10	400	320	320
86	市区	PMS_南泉二配变	10	400	320	320
87	市区	PMS_南泉三配变	10	400	320	320
88	宜兴	桥南公变	10	400	304	304

89	江阴	PMS_环南路 53#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
90	江阴	PMS_环南路 53#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
91	江阴	PMS_环南路 51#配电 所 1#主变	10	630	504	504
92	江阴	环南路 51#配电所 2#主变	10	630	504	504
93	宜兴	PMS_宜丰陈塘桥公 变	10	200	160	160
94	市区	PMS_10kV 环湖 5#箱 变 T1	10	630	504	504
95	市区	PMS_下湾二	10	200	160	160
96	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T1	20	1000	800	800
97	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T2	20	1000	800	800
98	市区	PMS_10kV 蓝城 10# 站 T1	10	800	640	640
99	市区	PMS_10kV 蓝城 10# 站 T2	10	800	640	640
100	市区	PMS_10kV 蓝城 11# 站 T1	10	800	640	640
101	市区	PMS_10kV 蓝城 11# 站 T2	10	800	640	640
102	市区	PMS_10kV 蓝城 12#	10	1000	800	800

		站 T1				
103	市区	PMS_10kV 蓝城 12# 站 T2	10	1000	800	800
104	市区	PMS_人民路南配变	10	200	160	160
105	市区	PMS_暂住区配变	10	400	320	320
106	市区	特丰配变	10	400	192	192
107	江阴	PMS_和平东村变	10	400	305	305
108	江阴	金湾丽景 56#配电所 1#主变	10	1000	800	800
109	江阴	金湾丽景 56#配电所 2#主变	10	1000	800	800
110	江阴	金湾丽景 56#配电所 3#主变	10	1000	800	800
111	市区	戴巷甲配变	10	400	320	320
112	市区	PMS_濮巷桥配变	10	200	160	160
113	江阴	PMS_胡山桥箱变主 变	10	400	320	320
114	市区	PMS_曹家坝二	10	200	160	160
115	市区	PMS_电抗器厂配变	10	200	160	160
116	市区	PMS_徐村吴家	10	200	160	160
117	市区	PMS_强巷电站二配 变	10	400	313	313
118	市区	PMS_五村二配变	10	200	136	136
119	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 1#所变	10	800	640	640

120	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 2#所变	10	800	640	640
121	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 1#所变	10	800	640	640
122	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T1	10	800	640	640
123	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T2*	10	800	640	640
124	江阴	PMS_农行箱变主变	10	630	504	504
125	江阴	PMS_青阳工行箱变 主变	10	630	504	504
126	江阴	PMS_自由街 4#变	10	400	320	320
127	江阴	PMS_桃园新居 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
128	江阴	PMS_桃园新居 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
129	市区	PMS_20kV 梨花苑 1# 站 T1	20	1000	800	800
130	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T2	10	1000	800	800
131	市区	PMS_20kV 梨花苑 1# 站 T2	20	1000	800	800
132	市区	PMS_20kV 梨花苑 1# 站 T3	20	1000	800	800
133	市区	PMS_20KV 梨花苑 4# 站 T1	20	1000	800	800

134	市区	PMS_20KV 梨花苑 4# 站 T2	20	1000	800	800
135	市区	PMS_20KV 梨花苑 4# 站 T3	20	1000	800	800
136	市区	PMS_20KV 梨花苑 5# 站 T1	20	500	400	400
137	市区	PMS_20KV 梨花苑 5# 站 T2	20	500	400	400
138	江阴	PMS_装机公变	10	400	320	320
139	宜兴	万亩茶场公变	10	200	160	160
140	市区	PMS_新村乙配变	10	200	160	160
141	市区	PMS_吴村二配变	10	200	160	160
142	市区	翼铁二配变(融合终 端)	10	400	320	320
143	市区	PMS_梅梁十二配变	10	400	320	320
144	市区	梅梁十一配变(融合 终端)	10	400	320	320
145	市区	交警队配变(融合终 端)	10	200	160	160
146	市区	中街北配变	10	200	160	160
147	江阴	PMS_新华苑 399#配 电所 1#主变	10	800	640	640
148	江阴	PMS_染织 2#变	10	400	320	320
149	市区	PMS_王南村配变	10	200	160	160
150	江阴	PMS_文林老街变	10	400	320	320
151	市区	田头巷配变(光伏)	10	200	107	107

152	市区	寺家坝配变	10	200	144	144
153	市区	PMS_尹后配变	10	400	320	320
154	市区	PMS_10kV 鸿基 10# 站 T1	10	800	640	640
155	市区	PMS_10kV 鸿基 10# 站 T2	10	800	640	640
156	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T1	10	800	640	640
157	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T2	10	800	640	640
158	市区	PMS_古镇配变	10	200	160	160
159	市区	PMS_10KV 和泽 2#站 T1	10	1000	800	800
160	市区	10KV 和泽 2#站 T2	10	1000	800	800
161	市区	横泾桥配变	10	400	316	316
162	市区	高田上岸二配变	10	200	160	160
163	市区	祥里配变	10	200	160	160
164	市区	俞更巷配变	10	200	117	117
165	宜兴	和桥下水公变	10	400	320	320
166	宜兴	PMS_下里坝公变	10	200	147	147
167	市区	PMS_陆荒田	10	200	160	160
168	宜兴	枫林岑 2#公变	10	200	125	125
169	市区	殷邹	10	400	312	312
170	市区	PMS_春象树配变	10	400	320	320
171	市区	PMS_殷邹甲	10	200	160	160

172	市区	PMS_雅西丙配变	10	400	320	320
173	市区	PMS_雅西乙配变	10	400	297	297
174	市区	PMS_雅西甲配变	10	200	152	152
175	市区	PMS_斗里三配变	10	400	320	320
176	市区	PMS_柒塘西	10	200	160	160
177	市区	PMS_新桥二	10	400	320	320
178	市区	高泾李东配变(融合终端)	10	200	148	148
179	宜兴	PMS_芙蓉茶场公变	10	400	320	320
180	宜兴	PMS_丽璟花园 1#箱变	10	630	504	504
181	宜兴	卫星圩 2#公变	10	400	320	320
182	市区	20kV 金星苑 2#站 T1 (融合终端)	20	1250	1000	1000
183	市区	20kV 金星苑 2#站 T2 (融合终端)	20	1250	1000	1000
184	市区	20kV 金星苑 2#站 T3 (融合终端)	20	1250	1000	1000
185	江阴	PMS_孔家庄东变	10	200	116	116
186	江阴	皇冠花园 8#箱变主变	10	630	504	504
187	江阴	PMS_皇冠花园 12#箱变主变	10	630	504	504
188	江阴	皇冠花园 38#箱变主变	10	630	484	484
189	江阴	皇冠花园 47#箱变主	10	630	491	491

		变				
190	江阴	PMS_敬老院变	10	400	311	311
191	江阴	PMS_华新变	10	400	320	320
192	市区	PMS_杨思桥配变	10	400	320	320
193	市区	PMS_威武二配变	10	400	320	320
194	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T1	10	1000	800	800
195	江阴	PMS_宗言东变	10	400	320	320
196	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T2	10	1000	800	800
197	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T3	10	1000	800	800
198	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T1	10	800	640	640
199	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T2	10	800	640	640
200	市区	PMS_税务家舍配变	10	400	320	320
201	市区	PMS_电容甲配变	10	400	320	320
202	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T1	10	800	640	640
203	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T2	10	800	640	640
204	市区	PMS_10kV 联心苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
205	市区	PMS_10kV 联心苑 5# 站 T3	10	1000	800	800

206	市区	PMS_10kV 联心苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
207	市区	PMS_蔡居配变	10	400	320	320
208	市区	PMS_10kV 联心苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
209	市区	PMS_10kV 联心苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
210	宜兴	PMS_邾渎东公变	10	200	146	146
211	宜兴	PMS_旧渎村东公变	10	200	160	160
212	市区	南新村配变（光伏）	10	200	87	87
213	江阴	PMS_肖东变	10	315	252	252
214	江阴	PMS_五房南变	10	400	320	320
215	江阴	PMS_谢中变	10	200	20	20
216	市区	PMS_锡太路二配变	10	200	160	160
217	宜兴	PMS_周铁海事公变	10	200	160	160
218	宜兴	上后公变（光伏并 网）	10	200	138	138
219	宜兴	PMS_虞庄公变	10	200	139	139
220	江阴	PMS_西新村变	10	400	251	251
221	市区	北张村	10	400	320	320
222	市区	PMS_华昌二配变	10	400	320	320
223	市区	后塘湾东配变（光 伏）	10	200	121	121
224	市区	小湾里二配变	10	400	320	320
225	市区	五东配变（光伏）	10	200	108	108

226	市区	PMS_革西二配变	10	400	320	320
227	市区	PMS_顺通二配变	10	400	320	320
228	市区	PMS_顺通配变	10	400	320	320
229	江阴	PMS_华士卡口变	10	400	309	309
230	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5# 站 T1	20	1000	800	800
231	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5# 站 T2	20	1000	800	800
232	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
233	市区	PMS_10kV 长广溪 1# 站 T1	10	500	400	400
234	宜兴	PMS_曹家公变	10	200	160	160
235	江阴	PMS_南苑四期 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
236	江阴	PMS_南苑四期 18#配 电所 1#主变	10	800	640	640
237	江阴	PMS_南苑四期 18#配 电所 2#主变	10	800	640	640
238	宜兴	PMS_中宿 2#公变	10	200	160	160
239	市区	10kV 芦 I 线 2#箱变 T1	10	400	320	320
240	市区	PMS_薛家弄二配变	10	400	320	320
241	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6# 站 T1	20	1000	800	800
242	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6#	20	1000	800	800

		站 T2				
243	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
244	宜兴	PMS_江南和院 1#站 1#所变	10	800	640	640
245	宜兴	PMS_江南和院 1#站 2#所变	10	800	640	640
246	江阴	PMS_南苑四期 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
247	市区	金小里	10	400	320	320
248	市区	PMS_小沿湾	10	400	320	320
249	宜兴	PMS_江南和院 1#箱 变	10	400	320	320
250	市区	PMS_沿湾	10	400	320	320
251	宜兴	PMS_江南和院 2#箱 变	10	400	320	320
252	市区	PMS_西于巷配变	10	400	260	260
253	市区	低石桥配变(光伏)	10	400	291	291
254	市区	西船坊配变	10	200	160	160
255	市区	浜沿配变	10	400	320	320
256	市区	重点处配变(融合终 端)	10	200	160	160
257	市区	朱介坝配变	10	400	314	314
258	市区	PMS_住基二配变	10	200	139	139
259	市区	贾家里二配变	10	400	316	316

260	市区	薛家塘（光伏）	10	200	126	126
261	市区	PMS_新冯巷配变	10	400	320	320
262	市区	PMS_韩更上二配变	10	200	160	160
263	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T1	10	800	640	640
264	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T2	10	800	640	640
265	市区	杨木新五配变（融合 终端）	10	200	160	160
266	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 1#所变	10	1000	800	800
267	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 2#所变	10	1000	800	800
268	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#箱 变	10	500	400	400
269	宜兴	PMS_荆邑山庄 2#箱 变	10	630	504	504
270	宜兴	PMS_荆邑山庄 3#箱 变	10	630	504	504
271	宜兴	PMS_荆邑山庄 4#箱 变	10	630	504	504
272	宜兴	PMS_荆邑山庄 5#箱 变	10	630	504	504
273	宜兴	PMS_荆邑山庄 6#箱 变	10	500	400	400
274	宜兴	PMS_荆邑山庄 7#箱	10	630	411	411

		变				
275	宜兴	PMS_荆邑山庄 8#箱变	10	500	400	400
276	市区	PMS_万坝一配变	10	400	320	320
277	宜兴	PMS_健康新村北公变	10	400	320	320
278	宜兴	PMS_槐树下公变	10	400	271	271
279	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T1	10	1000	800	800
280	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T2	10	1000	800	800
281	市区	惠山孙巷配变(融合终端)	10	200	160	160
282	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T1	10	800	640	640
283	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T2	10	800	640	640
284	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T1	10	800	640	640
285	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T2	10	800	640	640
286	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T1	10	800	640	640
287	市区	PMS_沈巷十配变	10	200	160	160
288	市区	桑园配变(光伏)	10	400	287	287
289	宜兴	万福蒋家东公变	10	400	320	320

290	江阴	金沙江箱变主变	10	400	320	320
291	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	1000	1000
292	市区	10kV 南洋 3#箱变 T1	10	630	504	504
293	江阴	敬光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变	20	800	640	640
294	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T1	10	800	640	640
295	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T3	10	800	640	640
296	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T4	10	800	640	640
297	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T2	10	800	640	640
298	市区	汤东二配变	10	400	320	320
299	宜兴	竹雨轩 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
300	宜兴	金泉 6#公变	10	200	160	160
301	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 1#所变	10	800	640	640
302	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 3#所变	10	800	640	640
303	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 4#所变	10	800	640	640
304	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 2#所变	10	800	640	640

305	市区	20kV 凯发 11#站 T1	20	800	640	640
306	江阴	港尚名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
307	市区	PMS_黄西村三配变	10	400	320	320
308	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T1	20	800	640	640
309	市区	PMS_留南三配变	10	400	320	320
310	市区	PMS_10kV 雁栖园 5# 站 T4	10	800	640	640
311	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T2	10	800	640	640
312	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T3	10	800	640	640
313	宜兴	大生新村 1#箱变主 变	10	400	320	320
314	宜兴	荆溪 5#箱变主变	10	630	504	504
315	市区	何更巷四配变（光 伏）	10	400	308	308
316	市区	10kV 北创 8#站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
317	市区	PMS_东柳二配变	10	200	160	160
318	市区	10kV 周潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
319	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T1	10	800	640	640
320	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T2	10	800	640	640

321	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T4	10	800	640	640
322	市区	PMS_20kV 玉兰 17# 站 T1	20	800	640	640
323	市区	PMS_20kV 玉兰 17# 站 T2	20	800	578	578
324	宜兴	PMS_滕里大村公变	10	200	160	160
325	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
326	市区	PMS_10kV 寺头 16# 站 T1	10	800	640	640
327	市区	PMS_10kV 寺头 16# 站 T3	10	800	632	632
328	市区	PMS_10kV 寺头 16# 站 T4	10	800	640	640
329	市区	PMS_10kV 寺头 16# 站 T2	10	800	633	633
330	市区	PMS_礼舍村四	10	400	320	320
331	江阴	棠樾锦园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
332	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T2	10	800	640	640
333	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T1	20	800	640	640
334	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T3	20	800	640	640
335	市区	PMS_20kV 泓园 7#站	20	800	640	640

		T4				
336	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T2	20	800	640	640
337	市区	PMS_20kV 魅力 12# 站 T1	20	1000	800	800
338	市区	PMS_20kV 魅力 12# 站 T2	20	1000	800	800
339	宜兴	PMS_汤蜀公变	10	200	100	100
340	市区	PMS_20kV 魅力 13# 站 T2	20	1000	800	800
341	市区	PMS_20kV 魅力 13# 站 T1	20	1000	800	800
342	市区	PMS_龙飞食品配变	10	400	320	320
343	江阴	恒和中央璟园 89#配 电所 4#主变	10	800	640	640
344	江阴	恒和中央璟园 89#配 电所 2#主变	10	800	640	640
345	江阴	恒和中央璟园 89#配 电所 1#主变	10	800	640	640
346	江阴	恒和中央璟园 89#配 电所 3#主变	10	800	640	640
347	江阴	龙禧花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
348	江阴	龙禧花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
349	江阴	龙禧花园 61#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
350	江阴	龙禧花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
351	江阴	东横树东变	10	400	320	320
352	市区	苏巷二配变（光伏）	10	400	308	308
353	宜兴	PMS_融创洺园二期 9#室 1#所变	10	800	640	640
354	宜兴	PMS_融创洺园二期 9#室 2#所变	10	800	640	640
355	宜兴	五金市场箱变主变	10	630	493	493
356	宜兴	PMS_大浦西娄桥公 变	10	400	320	320
357	市区	PMS_液化北配变	10	400	320	320
358	宜兴	PMS_太华加油站公 变	10	400	293	293
359	市区	大马巷村配变	10	400	320	320
360	江阴	姚介埭西变	10	400	320	320
361	市区	大上巷二配变	10	400	320	320
362	市区	易尔易配变	10	400	304	304
363	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T2	10	800	640	640
364	宜兴	PMS_白宕小区 4#公 变	10	400	320	320
365	市区	PMS_孙孟巷配变	10	400	320	320
366	江阴	港尚名筑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

367	宜兴	PMS_上袁村 1#公变	10	400	320	320
368	市区	PMS_中巷八配变	10	400	320	320
369	宜兴	邵坞村箱变主变	10	400	309	309
370	江阴	翡翠花苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
371	江阴	华新南 2 号变	10	400	320	320
372	市区	10kV 熙悦府 5#站 T2	10	800	640	640
373	江阴	龙城福第二期 298# 配电所 2#主变	10	800	640	640
374	宜兴	加工厂箱变主变	10	400	320	320
375	市区	10kV 长楼 2#箱变 T1	10	630	504	504
376	市区	PMS 山公墓配变(南 瑞) (TTU)	10	400	289	289
377	宜兴	宜丰新圩鱼塘公变	10	200	159	159
378	市区	风雷村配变(融合终 端)	10	400	320	320
379	江阴	云亭村委东变	10	400	286	286
380	江阴	裕龙变	10	400	320	320
381	江阴	嘉禾华庭箱变主变	10	630	504	504
382	市区	PMS_10kV 置煤 3#箱 变 T1	10	630	504	504
383	市区	PMS_润村配变	10	400	320	320
384	宜兴	紫郡东府 3#室 2#所 变主变	20	800	640	640
385	市区	10kV 龙盘 1#箱变 T1	10	630	504	504

386	宜兴	阳羨 6#箱变主变	10	630	504	504
387	市区	PMS_20kV 兴想 11# 站 T1	20	800	640	640
388	市区	PMS_20kV 兴想 11# 站 T2	20	800	640	640
389	市区	PMS_20kV 兴想 11# 站 T3	20	800	640	640
390	市区	PMS_20kV 兴想 11# 站 T4	20	800	640	640
391	市区	PMS_包家塘二配变	10	400	295	295
392	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T1	10	800	640	640
393	宜兴	南庄北塍公变	10	200	158	158
394	市区	10kV 港东 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	481	481
395	市区	PMS_张东配变	10	400	320	320
396	市区	尤村湾配变	10	400	320	320
397	市区	春光新村配变	10	400	320	320
398	市区	向阳村东配变(融合 终端)	10	400	320	320
399	市区	PMS_汤界舍二配变	10	400	318	318
400	宜兴	PMS_英驻电站西公 变	10	200	160	160
401	市区	PMS_尤王配变	10	400	302	302
402	市区	20kV 观湖湾 8#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640

403	市区	PMS_荡口中学配变	10	400	320	320
404	市区	10kV 嘉利 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
405	市区	10kV 嘉利 9#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
406	市区	10kV 嘉利 9#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
407	市区	10kV 嘉利 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
408	市区	PMS_乡政府二配变	10	400	320	320
409	市区	华联二配变	10	200	160	160
410	市区	红卫桥北配变(融合 终端)	10	400	320	320
411	宜兴	PMS_汤渎太湖公变	10	200	160	160
412	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T2	10	800	640	640
413	宜兴	PMS_天辰府 3#室 2# 所变主变	10	630	504	504
414	江阴	PMS_郭庄 3#变	10	400	320	320
415	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T3	10	800	640	640
416	宜兴	金兰姚家公变(光伏 并网)	10	200	136	136
417	市区	PMS_衬胶 3#	10	400	320	320
418	宜兴	PMS_石路组公变	10	400	300	300
419	市区	PMS_永丰二变	10	400	320	320

420	江阴	翡翠花苑 119#配电 所 2#主变	10	800	640	640
421	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
422	江阴	馨云雅居 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
423	宜兴	PMS_南航弄 1#公变	10	400	320	320
424	市区	10kV 东降 1#箱变 T1	10	630	504	504
425	市区	PMS_市镇西区配变	10	400	320	320
426	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
427	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
428	市区	10kV 水秀 36#箱变 T1	10	630	504	504
429	市区	10kV 塘前 1#箱变 T1	10	630	501	501
430	市区	10kV 查镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
431	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T3	10	800	626	626
432	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
433	市区	10kV 水秀 9#箱变 T1	10	630	504	504
434	市区	PMS_乡政府配变	10	400	320	320
435	市区	PMS_钱巷村配变	10	400	320	320
436	市区	风雷陈配变(融合终 端)	10	400	275	275

437	市区	协航配变	10	400	320	320
438	市区	10kV 瑞仕 7#站 T2	10	800	640	640
439	市区	PMS_北樟配变	10	400	320	320
440	江阴	PMS_罐头厂东变	10	400	320	320
441	市区	PMS_啤酒园	10	400	320	320
442	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T3	10	800	640	640
443	宜兴	PMS_太华镇政府箱 变主变	10	400	320	320
444	市区	中宅二配变	10	400	320	320
445	江阴	PMS_姚家堂南变	10	400	320	320
446	市区	PMS_团村配变	10	400	320	320
447	宜兴	洋渚六庄箱变主变	10	630	497	497
448	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
449	宜兴	湖东 3#箱变主变	10	500	400	400
450	市区	10kV 东降 3#箱变 T1	10	400	320	320
451	市区	PMS_邓周巷三配变 (TTU)	10	400	320	320
452	市区	10kV 解放 2#箱变 T1	10	630	504	504
453	宜兴	竹海岭上 3#室 4#所 变	10	800	640	640
454	市区	PMS_广益丙配变 (TTU)	10	400	320	320
455	宜兴	精陶 1#箱变主变	10	630	486	486

456	宜兴	PMS_南秧箱变	10	630	504	504
457	市区	PMS_新区南配变	10	400	320	320
458	市区	PMS_后头巷三配变	10	400	308	308
459	市区	PMS_沈巷新村配变	10	400	320	320
460	江阴	文北路北变	10	400	308	308
461	市区	20kV 香馨苑 8#站 T2	20	800	640	640
462	市区	三周巷配变(融合终端)	10	400	272	272
463	市区	PMS_渔业九配变	10	400	320	320
464	市区	东鹏 5#箱变 T1	10	630	504	504
465	市区	荣更上配变(光伏)	10	400	297	297
466	市区	PMS_戴巷八变	10	400	320	320
467	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T2	10	800	640	640
468	市区	PMS_立新二配变	10	400	303	303
469	市区	PMS_谭塘桥配变	10	400	320	320
470	宜兴	PMS_潜洛 1#公变	10	400	302	302
471	宜兴	PMS_花苑小区 1#公变	10	400	320	320
472	宜兴	向阳排涝公变	10	400	320	320
473	市区	PMS_戴巷七变	10	400	320	320
474	宜兴	PMS_花苑小区 4#公变	10	400	320	320
475	宜兴	PMS_丁塘里西公变	10	200	160	160
476	市区	10kV 前洲 4#箱变 T1	10	630	504	504

477	市区	西坝头五配变	10	400	320	320
478	市区	10kV 东柏 6#箱变 T1	10	630	504	504
479	宜兴	PMS_丁西北公变	10	200	160	160
480	宜兴	PMS_丁塘里北公变	10	200	160	160
481	宜兴	PMS_鹏程桥公变	10	200	160	160
482	市区	PMS_让村西三配变	10	400	320	320
483	宜兴	PMS_埭兴组鱼塘公 变	10	200	160	160
484	市区	PMS_贡家庄二配变	10	400	308	308
485	市区	PMS_让村西二配变	10	400	320	320
486	宜兴	PMS_蒲圩 2#西公变	10	200	111	111
487	宜兴	PMS_潘家西公变	10	200	160	160
488	市区	10kV 彩乐居 6#站 T1	10	800	640	640
489	市区	庆安桥二配变（光 伏）	10	400	300	300
490	市区	PMS_王家旦三配变	10	400	320	320
491	市区	PMS_钱家桥二配变	10	400	320	320
492	市区	PMS_石漕头二配变	10	400	320	320
493	市区	PMS_建锡桥北二变	10	400	320	320
494	市区	20kV 鸿基 37#站 T1	20	800	621	621
495	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T3	10	800	640	640
496	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T2	10	800	640	640
497	宜兴	PMS_蒲圩王家公变	10	200	117	117

498	宜兴	PMS_马塘沟东公变	10	200	160	160
499	宜兴	PMS_赵圩村南公变	10	200	123	123
500	宜兴	PMS_埭兴大村东公变	10	200	133	133
501	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T2	10	800	640	640
502	宜兴	PMS_宗家边东公变	10	200	160	160
503	宜兴	PMS_石坝头南鱼塘 公变	10	200	160	160
504	宜兴	隔湖农场 3#公变	10	400	320	320
505	江阴	PMS_河北街箱变主 变	10	500	400	400
506	市区	PMS_胡公二配变	10	400	320	320
507	江阴	长和新天地 10#配电 所 3#主变	10	630	504	504
508	市区	10kV 水岸五区 4#站 T1	10	800	640	640
509	江阴	瑞富花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
510	宜兴	PMS_曹家塘南公变	10	200	95	95
511	江阴	PMS_郁金香箱变主 变	10	630	504	504
512	市区	PMS_油车里二变	10	400	320	320
513	宜兴	PMS_琅玕曹家公变	10	200	160	160
514	宜兴	PMS_蒋市桥东公变	10	200	147	147
515	宜兴	PMS_南塘公变	10	200	160	160

516	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1# 站 T2	10	800	640	640
517	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T3	10	800	640	640
518	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T4	10	800	640	640
519	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T2	10	800	640	640
520	市区	曹东配变（光伏）	10	400	314	314
521	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2# 室 1#所变	10	800	640	640
522	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T1	10	800	640	640
523	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
524	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 3#所变	10	800	640	640
525	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 4#所变	10	800	640	640
526	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
527	市区	PMS_贝尔乐配变	10	200	160	160
528	市区	陈家里五变	10	200	160	160
529	市区	董家二配变（光伏）	10	400	257	257
530	市区	PMS_友虹新村二配 变	10	400	320	320

531	市区	PMS_花园村五配变	10	400	316	316
532	市区	PMS_埭田里二变	10	400	320	320
533	江阴	PMS_工业路 8#变	10	400	202	202
534	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2#室 2#所变	10	800	640	640
535	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T1	10	800	637	637
536	市区	窑厂五配变	10	400	320	320
537	江阴	PMS_塘林东变	10	200	160	160
538	市区	10kV 云溪人家 4#站 T1	10	800	640	640
539	宜兴	客运站充电桩 6#箱变	10	630	504	504
540	宜兴	PMS_虞墅西路公变	10	400	225	225
541	市区	东街桥配变	10	400	320	320
542	宜兴	安泰箱变	10	630	504	504
543	市区	杨园二配变（光伏）	10	400	299	299
544	市区	东亭银幕二配变	10	400	320	320
545	宜兴	品尚花园 2#室 1#所变主变	10	800	638	638
546	宜兴	新建供电所箱变主变（光伏并网）	10	400	262	262
547	宜兴	PMS_茶圣家园 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
548	宜兴	PMS_花蛇山 2#公变	10	400	320	320

549	市区	半棵下配变（光伏）	10	400	296	296
550	市区	PMS_10kV 银禧 4 号 站 T1	10	800	640	640
551	市区	PMS_10kV 银禧 4 号 站 T2	10	800	640	640
552	市区	PMS_10kV 银禧 4 号 站 T3	10	800	640	640
553	市区	会龙桥二配变	10	400	320	320
554	市区	PMS_新区 2	10	400	320	320
555	市区	PMS_曹场配变	10	400	300	300
556	江阴	梅园新村 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
557	市区	PMS_惠巷	10	400	320	320
558	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
559	市区	蓉北大街二配变	10	400	320	320
560	江阴	PMS_三分厂变	10	400	318	318
561	市区	PMS_化工厂三配变	10	400	320	320
562	宜兴	东风新村 3#箱变主 变	10	630	504	504
563	市区	PMS_陈巷北配变	10	400	320	320
564	宜兴	丰义菜场 2#公变	10	400	320	320
565	市区	小吴巷三	10	400	320	320
566	宜兴	PMS_东贤南路 2#公 变	10	200	160	160

567	市区	PMS_10kV 银禧 4 号 站 T4	10	800	640	640
568	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
569	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T2	20	800	636	636
570	市区	PMS_曹庄新村二配 变	10	400	320	320
571	江阴	PMS_新颜 1 号变	10	400	320	320
572	宜兴	尚城学府 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
573	市区	10kV 翡翠湾雅园 2# 站 T1	10	800	640	640
574	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4	10	800	640	640
575	市区	10kV 北方 1#箱变 T1	10	630	504	504
576	宜兴	曹家中公变	10	200	160	160
577	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T4	10	800	636	636
578	市区	湖山三配变(融合终 端)	10	200	160	160
579	市区	陈巷三变(光伏)	10	400	312	312
580	市区	PMS_安怡 2#站 T1	10	800	640	640
581	市区	PMS_安怡 2#站 T3	10	800	640	640
582	市区	PMS_安怡 2#站 T4	10	800	640	640
583	市区	PMS_安怡 2#站 T2	10	800	640	640

584	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T2	20	800	640	640
585	宜兴	PMS_龙华苑 1#公变	10	400	320	320
586	宜兴	花园陶瓷公变(光伏 并网)	10	400	311	311
587	宜兴	PMS_龙华苑 2#公变	10	400	320	320
588	市区	宋庄三配变	10	400	306	306
589	宜兴	PMS_龙华苑 3#公变	10	400	320	320
590	市区	10kV 孔雀 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
591	市区	PMS_尤岸基站配变	10	400	320	320
592	宜兴	PMS_中兴家园 1#箱 变主变	10	630	504	504
593	江阴	PMS_学前新村 2#变	10	200	160	160
594	江阴	金星箱变主变	10	630	504	504
595	宜兴	洑里景园 4#室 1#所 变主变	20	800	640	640
596	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
597	宜兴	PMS_中兴家园 2#箱 变主变	10	630	504	504
598	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T2	10	800	640	640
599	江阴	PMS_河塘老街变	10	400	295	295
600	江阴	PMS_学前新村变	10	200	156	156
601	市区	PMS_费巷三配变	10	400	320	320

602	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T1	10	800	640	640
603	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T2	10	800	640	640
604	江阴	星悦河湾花园 51#配 电所 3#主变	10	800	640	640
605	市区	PMS_孙巷乙二配变	10	400	320	320
606	市区	PMS_响墩上二配变	10	400	320	320
607	市区	PMS_园区东配变	10	400	320	320
608	江阴	PMS_刘长巷变	10	200	160	160
609	宜兴	PMS_茶东 2#公变	10	400	320	320
610	市区	10kV 新光嘉园 14# 站 T4	10	800	640	640
611	宜兴	PMS_太滪新村 7#公 变	10	400	320	320
612	宜兴	PMS_师渎新村公变	10	400	297	297
613	宜兴	PMS_植保站公变	10	400	320	320
614	宜兴	PMS_累枝山东公变	10	200	147	147
615	宜兴	PMS_芳南 3#公变	10	315	252	252
616	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T1	10	800	640	640
617	宜兴	PMS_杏花西村 2#公 变	10	400	320	320
618	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T3	10	800	638	638
619	市区	10kV 江花 3#站 T1	10	800	615	615

620	市区	PMS_10kV 天域 9#站 T1	10	800	640	640
621	市区	PMS_10kV 天域 9#站 T2	10	800	640	640
622	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T2	10	800	640	640
623	宜兴	天禧广场 2#室 1#所 变主变	20	1250	1000	1000
624	宜兴	天禧广场 2#室 2#所 变主变	20	1250	1000	1000
625	江阴	雅澜名苑二区 17#配 电所 4#主变	10	800	640	640
626	市区	PMS_浦一队配变	10	400	320	320
627	宜兴	PMS_中兴家园 3#箱 变主变	10	630	504	504
628	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T3	10	800	629	629
629	市区	20kV 雪新苑 12#站 T3	20	800	640	640
630	江阴	PMS_毓秀园 1#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
631	江阴	PMS_毓秀园 1#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
632	江阴	PMS_毓秀园 1#配电 所 4#主变	10	1000	800	800
633	江阴	PMS_毓秀园 1#配电	10	1000	800	800

		所 2#主变				
634	宜兴	PMS_红塔塘南公变	10	400	320	320
635	宜兴	PMS_中兴家园 4#箱 变主变	10	630	504	504
636	江阴	PMS_陆家浜变	10	200	99	99
637	市区	10kV 长搂 9#箱变 T1	10	630	504	504
638	宜兴	中兴家园 5#箱变主 变	10	630	504	504
639	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
640	宜兴	PMS_中兴家园 6#箱 变主变	10	630	504	504
641	市区	10kV 邱巷 42#箱变 T1	10	630	504	504
642	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2#主变	20	800	640	640
643	宜兴	PMS_中兴家园 7#箱 变主变	10	630	504	504
644	宜兴	PMS_芳庄芳中箱变 主变	10	630	472	472
645	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
646	江阴	PMS_钱王路变	10	200	94	94
647	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T3	10	800	640	640
648	市区	PMS_10kV 小天鹅	10	800	640	640

		10#站 T4				
649	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
650	江阴	北山头西箱变主变	10	630	469	469
651	市区	10kV 紫汀 5#箱变 T1	10	630	504	504
652	市区	PMS_龙头嘴二配变	10	200	160	160
653	宜兴	旧渎东公变	10	400	280	280
654	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T4	10	800	640	640
655	市区	10kV 锡沙 5#箱变 T1	10	630	504	504
656	江阴	PMS_毓秀园 13#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
657	江阴	PMS_毓秀园 13#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
658	江阴	PMS_毓秀园 13#配电 所 4#主变	10	1000	796	796
659	江阴	PMS_毓秀园 13#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
660	宜兴	师渎卞家公变	10	400	274	274
661	市区	10kV 蔚观 8#站 T1	10	800	636	636
662	市区	PMS_10kV 蔚观 8#站 T2	10	800	640	640
663	宜兴	PMS_中兴家园 8#箱 变主变	10	630	504	504
664	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T1	10	800	640	640

665	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T2	10	800	640	640
666	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T3	10	800	640	640
667	宜兴	PMS_新南路公变	10	400	320	320
668	宜兴	PMS_和桥花园组公 变	10	400	292	292
669	江阴	PMS_泾南变箱变主 变	10	400	240	240
670	市区	盛岸路配变(融合终 端)	10	400	320	320
671	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T1	10	1000	800	800
672	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T2	10	1000	800	800
673	宜兴	张家圩西公变	10	200	160	160
674	宜兴	洋溪陆家公变(光伏 并网)	10	400	298	298
675	宜兴	PMS_茶东 9#公变	10	400	320	320
676	宜兴	PMS_茶东 10#公变	10	400	320	320
677	宜兴	PMS_杨树科电站公 变	10	200	160	160
678	江阴	PMS_毓秀园 62#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
679	江阴	PMS_毓秀园 62#配电 所 3#主变	10	1000	800	800

680	江阴	PMS_毓秀园 62#配电 所 4#主变	10	1000	800	800
681	江阴	PMS_毓秀园 62#配电 所 2#主变	10	1000	796	796
682	宜兴	周铁溪南公变(光伏 并网)	10	400	255	255
683	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T1	10	800	640	640
684	宜兴	PMS_龙华苑 4#公变	10	400	320	320
685	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T3	10	800	640	640
686	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T4	10	800	640	640
687	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T2	10	800	640	640
688	宜兴	PMS_龙渎组公变	10	400	309	309
689	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	160	160
690	市区	庄上三变(光伏)	10	400	288	288
691	宜兴	PMS_红塔电力站 2# 公变	10	400	320	320
692	市区	PMS_10kV 龙西 5#箱 变 T1	10	630	504	504
693	江阴	PMS_倪家巷三集中 1#箱变主变	10	630	504	504
694	宜兴	丝绸花园 5#公变	10	200	160	160
695	宜兴	PMS_红北公变	10	400	306	306

696	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T1	10	800	640	640
697	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T3	10	800	640	640
698	市区	10kV 孔雀 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
699	市区	10kV 孔雀 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
700	市区	杜村村委二配变(光 伏)	10	400	284	284
701	宜兴	丝绸花园 6#公变	10	200	160	160
702	市区	10kV 李高 9#箱变 T1	10	630	504	504
703	市区	柏庄四配变(融合终 端)	10	400	320	320
704	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T4	10	800	640	640
705	市区	10kV 明旭 1#箱变 T1	10	630	504	504
706	江阴	南悦家苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
707	市区	PMS_星月配变	10	400	320	320
708	市区	拾房村配变	10	400	320	320
709	市区	10kV 香樟园 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
710	市区	10kV 香樟园 9#站 T3 (融合终端)	10	800	631	631
711	市区	10kV 香樟园 9#站 T4	10	800	631	631

		(融合终端)				
712	宜兴	部队宿舍 1#公变	10	400	320	320
713	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T1	10	800	640	640
714	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T3	10	800	640	640
715	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T4	10	800	640	640
716	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T2	10	800	640	640
717	宜兴	PMS_西尤场 2#公变	10	400	320	320
718	市区	海默达配变	10	400	306	306
719	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
720	市区	PMS_10kV 小天鹅 9# 站 T1	10	800	640	640
721	市区	PMS_10kV 小天鹅 9# 站 T3	10	800	640	640
722	市区	PMS_10kV 小天鹅 9# 站 T4	10	800	640	640
723	市区	PMS_10kV 小天鹅 9# 站 T2	10	800	640	640
724	宜兴	东下新山 2#公变	10	400	320	320
725	市区	PMS_10kV 晶石 1#箱 变 T1	10	630	504	504
726	市区	10kV 香樟园 8#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
727	市区	10kV 香樟园 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
728	江阴	陆房东变	10	250	124	124
729	江阴	路灯箱变主变	10	400	320	320
730	市区	10kV 天域 10#站 T1 (融合终端)	10	800	612	612
731	市区	10kV 天域 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
732	市区	10kV 天域 10#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
733	市区	10kV 天域 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
734	市区	10kV 云境华庭 2#站 T1	10	800	640	640
735	宜兴	PMS_10kV 洛涧姚家 2#箱变主变	10	400	320	320
736	宜兴	黄家斗 3#公变	10	400	320	320
737	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T2	10	800	640	640
738	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T4	10	800	640	640
739	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T3	10	800	640	640
740	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T1	10	800	640	640

741	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 1# 所变主变	10	630	504	504
742	市区	10kV 香樟园 10#站 T1（融合终端）	10	800	628	628
743	市区	10kV 香樟园 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
744	市区	10kV 香樟园 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
745	市区	10kV 香樟园 10#站 T2（融合终端）	10	800	632	632
746	市区	10kV 安国 3#箱变 T1	10	630	504	504
747	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T1	10	800	640	640
748	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T2	10	800	640	640
749	江阴	璟尚佳苑 104#配电 所 4#主变	10	800	640	640
750	市区	PMS_安怡 3#站 T3	10	800	640	640
751	市区	PMS_安怡 3#站 T1	10	800	640	640
752	市区	PMS_安怡 3#站 T2	10	800	640	640
753	市区	PMS_安怡 3#站 T4	10	800	640	640
754	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T1	10	800	640	640
755	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T3	10	800	640	640
756	市区	PMS_10kV 金禧 7#站	10	800	640	640

		T4				
757	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T2	10	800	640	640
758	市区	10kV 江花 2#站 T1	10	800	640	640
759	江阴	新村变	10	250	152	152
760	江阴	仲巷中变	10	200	160	160
761	宜兴	PMS_绿洲北路公变	10	400	320	320
762	市区	10kV 香樟园 11#站 T1（融合终端）	10	800	627	627
763	市区	10kV 香樟园 11#站 T3（融合终端）	10	800	627	627
764	市区	10kV 香樟园 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
765	市区	10kV 香樟园 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
766	市区	曹许配变（融合终端）	10	400	320	320
767	江阴	春风佳苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
768	市区	月秀 1 号站 T1	10	1000	800	800
769	宜兴	洵悦湖山雅府 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
770	市区	PMS_10kV 溪雅 10# 站 T1	10	800	640	640
771	市区	PMS_10kV 溪雅 10# 站 T2	10	800	640	640

772	市区	20kV 金匱里 11#站 T3	20	800	640	640
773	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T1	10	800	640	640
774	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T3	10	800	640	640
775	市区	10kV 孔雀 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
776	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
777	宜兴	PMS_毛家南公变	10	200	133	133
778	市区	10kV 瑞仕 5#站 T1	10	800	640	640
779	宜兴	PMS_绝热板公变	10	200	160	160
780	宜兴	PMS_白泥冶炼公变	10	200	146	146
781	宜兴	东贤中路2#公变(光 伏并网)	10	400	314	314
782	宜兴	PMS_函东村公变	10	400	320	320
783	宜兴	埝下圩公变(光伏并 网)	10	200	83	83
784	宜兴	PMS_梅后公变	10	200	146	146
785	江阴	顺源雅园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
786	宜兴	PMS_前蒲圩北公变	10	400	320	320
787	江阴	PMS_沈家头变	10	200	127	127
788	江阴	翡翠花苑 87#配电所 2#主变	10	800	640	640

789	市区	PMS_10kV 华宇开闭 所 T1	10	1000	800	800
790	宜兴	PMS_铁路西公变	10	200	160	160
791	宜兴	PMS_友谊荷花公变	10	200	160	160
792	江阴	梅园新村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
793	宜兴	PMS_土城 8#公变	10	400	320	320
794	宜兴	PMS_金星村 2#公变	10	200	35	35
795	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
796	宜兴	PMS_新城 1#公变	10	200	139	139
797	宜兴	PMS_石门界公变	10	200	96	96
798	宜兴	PMS_安居小区南公 变	10	400	320	320
799	宜兴	PMS_土城 1#公变	10	400	320	320
800	江阴	桃源名筑 192#配电 所 1#主变	20	800	640	640
801	江阴	双泾新农村 76#配电 所 4#主变	10	630	504	504
802	宜兴	PMS_余家舍公变	10	200	160	160
803	宜兴	桥三组公变(光伏并 网)	10	400	261	261
804	江阴	PMS_鲍庄东变	10	315	252	252
805	宜兴	兰山花园 1#公变	10	400	320	320
806	宜兴	PMS_芳庄安前公变	10	200	128	128

807	宜兴	PMS_远东窑具公变	10	200	160	160
808	市区	PMS_正明村委三配变	10	400	312	312
809	宜兴	PMS_圣前公变	10	400	310	310
810	江阴	高田岸 3#变	10	400	320	320
811	宜兴	陶家公变（光伏并网）	10	400	291	291
812	宜兴	农场公变	10	400	320	320
813	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
814	市区	10kV 塘基 3#箱变 T1	10	630	504	504
815	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
816	市区	PMS_新万安配变	10	400	320	320
817	宜兴	砺山荒山公变	10	400	216	216
818	市区	美极超声配变	10	400	287	287
819	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T3	10	800	640	640
820	市区	10kV 东大 3#箱变 T1	10	630	504	504
821	宜兴	任赵 2#公变（光伏并网）	10	200	89	89
822	市区	10kV 九里雅园 6#站 T2	10	800	640	640
823	市区	10kV 庄西 3#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
824	江阴	PMS_红豆马家堂变	10	200	160	160

825	江阴	徐家西 3#变	10	400	183	183
826	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T2	20	800	640	640
827	江阴	姚东湾南变	10	400	320	320
828	江阴	峨山佳苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
829	江阴	PMS_三家村东变	10	200	120	120
830	市区	PMS_10kV 兰亭站 T1	10	800	640	640
831	市区	PMS_10kV 兰亭站 T2	10	800	640	640
832	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
833	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T4	10	800	640	640
834	江阴	PMS_塘头桥电站北 变	10	200	160	160
835	江阴	港欣花苑二村 44#配 电所 2#主变	10	800	640	640
836	市区	10kV 金玥湾 7#站 T2	10	800	640	640
837	市区	10kV 源筑 11#站 T2	10	800	640	640
838	市区	10kV 御庭 8#站 T1	10	800	640	640
839	江阴	自由街南 2#变	10	400	320	320
840	市区	陈巷六配变（光伏）	10	400	262	262
841	江阴	天悦家园 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
842	市区	10kV 福安状元里 5# 站 T2	10	800	640	640

843	宜兴	坝塘村村民委员会 公变	10	400	320	320
844	市区	PMS_港口二配变	10	400	320	320
845	市区	润友配变	10	400	320	320
846	江阴	龙禧花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
847	江阴	龙禧花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
848	江阴	龙禧花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
849	江阴	龙禧花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
850	宜兴	璟溪翰府 1#室 2#所 变主变	10	800	640	640
851	宜兴	多赢织厂公变(光伏 并网)	10	400	221	221
852	江阴	裕珑花园 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
853	宜兴	纺织小区 1#箱变主 变	10	630	504	504
854	市区	PMS_管岸配变	10	400	320	320
855	市区	10kV 藕乐园 15#站 T1	10	1000	800	800
856	市区	10kV 藕乐园 15#站 T2	10	1000	800	800
857	市区	20kV 舟悦万顺居 3#	20	800	640	640

		站 T2				
858	市区	10kV 震泽 3#箱变 T1	10	630	504	504
859	市区	10kV 星火 1#箱变 T1	10	630	504	504
860	市区	国羊玻纤配变	10	400	308	308
861	宜兴	PMS_万亩 3#公变	10	200	160	160
862	市区	物资局配变(融合终端)	10	400	320	320
863	市区	10kV 西羲里 5#站 T1	10	800	640	640
864	市区	PMS_10kV 塘村 2#箱变 T1	10	630	504	504
865	宜兴	PMS_山水洑城 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
866	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
867	江阴	解放巷路里箱变主变	10	630	468	468
868	江阴	星赋花园三区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
869	江阴	西园三村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
870	宜兴	PMS_新港村 2#公变	10	400	301	301
871	宜兴	PMS_朱渭抗排公变	10	200	141	141
872	宜兴	墅中公变	10	400	311	311
873	宜兴	茶研宿舍公变	10	400	296	296
874	宜兴	PMS_朱渭花木场公变	10	200	152	152

875	宜兴	施荡村公变(光伏并网)	10	400	270	270
876	市区	大河二配变	10	400	320	320
877	宜兴	PMS_蒋笠 17 组公变	10	200	137	137
878	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
879	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 3#所变	10	800	640	640
880	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 4#所变	10	800	640	640
881	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 2#所变	10	800	640	640
882	宜兴	北塘裴家公变	10	400	320	320
883	宜兴	PMS_陈联董家公变	10	200	160	160
884	宜兴	PMS_官山坞 3#公变	10	200	160	160
885	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T2	10	800	640	640
886	宜兴	毛旗庄前公变(光伏并网)	10	400	225	225
887	宜兴	潜洛四庄 2#公变(光伏并网)	10	315	77	77
888	宜兴	PMS_南埠塘西公变	10	400	320	320
889	江阴	PMS_北降西变	10	400	263	263
890	宜兴	芳庄万东公变(光伏并网)	10	200	149	149
891	市区	禧航源配变	10	400	320	320

892	宜兴	PMS_高庄公变	10	200	145	145
893	江阴	PMS_西尖圩南变	10	200	160	160
894	江阴	PMS_柳家沙东变	10	200	160	160
895	宜兴	PMS_高庄 2#公变	10	200	160	160
896	宜兴	金龙名都 4#室 3#所 变主变	10	800	640	640
897	江阴	郁桥南房巷变	10	400	306	306
898	宜兴	马桥公变（光伏并 网）	10	200	129	129
899	市区	益润电子二配变	10	400	320	320
900	江阴	东林陆家巷北变	10	400	81	81
901	江阴	团子头变	10	200	147	147
902	江阴	天茂雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
903	宜兴	陈店电站公变	10	400	275	275
904	市区	PMS_塘南九配变	10	400	320	320
905	宜兴	PMS_下新村公变	10	400	228	228
906	宜兴	PMS_东南塘公变	10	200	160	160
907	市区	PMS_南都超市配变	10	400	320	320
908	宜兴	PMS_华阳石矿公变	10	200	160	160
909	宜兴	PMS_芳庄潘家公变	10	400	232	232
910	宜兴	PMS_戈西电站公变	10	200	79	79
911	宜兴	PMS_芳庄街东公变	10	400	320	320
912	市区	桥南九配变	10	400	320	320
913	宜兴	丰西南公变（光伏并	10	400	307	307

		网)				
914	宜兴	太华新华公变	10	200	101	101
915	市区	袁巷配变（光伏）	10	400	320	320
916	江阴	金城广场11#配电所 3#主变	10	800	640	640
917	市区	戴家三配变（光伏）	10	400	271	271
918	宜兴	PMS_丰北北公变	10	200	160	160
919	宜兴	PMS_西文公变	10	200	132	132
920	宜兴	PMS_顺伟 A 区 4#公 变	10	200	160	160
921	江阴	PMS_梦东方西箱变 主变	10	630	504	504
922	宜兴	PMS_八连公变	10	200	160	160
923	市区	横江防汛泵配变（融 合终端）	10	400	320	320
924	宜兴	邱家斗公变	10	200	110	110
925	宜兴	和喜汎府 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
926	市区	PMS_华乾二配变	10	400	320	320
927	宜兴	PMS_国山村 2#公变	10	400	320	320
928	宜兴	PMS_西河 1#公变	10	400	290	290
929	市区	PMS_兴东配变	10	400	320	320
930	宜兴	PMS_芳庄杨家桥公 变	10	200	160	160
931	市区	下庄三配变	10	400	320	320

932	宜兴	PMS_邱家斗 2#公变	10	200	142	142
933	江阴	长阅花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
934	宜兴	PMS_龙眼小区 2#公 变	10	200	160	160
935	宜兴	PMS_建材宿舍公变	10	400	320	320
936	市区	10kV 安阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
937	宜兴	南中 2#公变	10	200	146	146
938	市区	PMS_华藏湾	10	400	320	320
939	宜兴	PMS_祥门 2#公变	10	200	160	160
940	市区	10kV 福安状元里 5# 站 T1	10	800	640	640
941	宜兴	九龙 3#箱变主变	10	400	271	271
942	宜兴	PMS_定溪罗大公变	10	200	160	160
943	宜兴	滨河义庄西公变	10	400	320	320
944	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
945	宜兴	PMS_千东公变	10	200	45	45
946	市区	中学五配变	10	400	320	320
947	宜兴	蜀山北街 5#箱变主 变	10	500	400	400
948	江阴	PMS_张家桥北变	10	200	38	38
949	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T2	20	800	640	640
950	宜兴	观渎西公变(光伏并	10	200	86	86

		网)				
951	江阴	PMS_北降红旗西变	10	200	160	160
952	市区	养牛场配变(融合终端)	10	400	320	320
953	市区	PMS_10kV 香阁豪庭1#站 T2	10	800	640	640
954	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T2	10	800	640	640
955	市区	10kV 国际 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
956	宜兴	厚和电站 2#公变	10	400	260	260
957	江阴	璟庭花苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
958	市区	PMS_刘潭一配变	10	400	320	320
959	宜兴	璟悦华府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
960	江阴	PMS_南新村 1#变	10	400	320	320
961	市区	10kV 李高 13#箱变 T1	10	630	504	504
962	江阴	南新村 2#变	10	200	145	145
963	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
964	市区	10kV 水秀 34#箱变 T1	10	630	504	504
965	江阴	PMS_金陵箱变主变	10	500	400	400
966	江阴	汇金公馆配电所 1#	10	1000	800	800

		主变				
967	江阴	汇金公馆配电所 2# 主变	10	1000	800	800
968	市区	跨塘 2#箱变 T1	10	800	397	397
969	宜兴	天樾庭 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
970	江阴	PMS_前旺村变	10	400	320	320
971	江阴	雅澜名苑二区 159# 配电所 1#主变	10	630	504	504
972	江阴	PMS_康定南箱变主 变	10	400	288	288
973	市区	PMS_信用社配变	10	400	320	320
974	市区	10kV 吉宝 6#站 T1	10	800	640	640
975	江阴	PMS_东舜公馆 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
976	江阴	PMS_东舜公馆 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
977	江阴	PMS_东舜公馆 6#配 电所 1#主变	10	800	640	640
978	江阴	PMS_东舜公馆 6#配 电所 3#主变	10	800	640	640
979	江阴	PMS_东舜公馆 6#配 电所 4#主变	10	800	640	640
980	江阴	PMS_东舜公馆 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
981	江阴	望江花园怡江城 11#	10	800	640	640

		配电所 3#主变				
982	江阴	望江花园怡江城 11# 配电所 1#主变	10	800	640	640
983	江阴	望江花园怡江城 16# 配电所 3#主变	10	800	640	640
984	江阴	望江花园怡江城 16# 配电所 1#主变	10	800	640	640
985	江阴	望江花园怡江城 16# 配电所 2#主变	10	800	640	640
986	江阴	望江花园怡江城 16# 配电所 4#主变	10	800	640	640
987	江阴	融城苑 132#配电所 1#主变	10	800	640	640
988	江阴	融城苑 132#配电所 2#主变	10	800	640	640
989	江阴	望江花园怡江城 19# 配电所 1#主变	10	800	640	640
990	江阴	望江花园怡江城 19# 配电所 2#主变	10	800	640	640
991	江阴	望江花园怡江城 11# 配电所 2#主变	10	800	640	640
992	江阴	望江花园怡江城 11# 配电所 4#主变	10	800	640	640
993	江阴	新区 2#箱变主变	10	630	504	504
994	宜兴	中兴新村 5#箱变主 变	10	500	400	400

995	市区	PMS_水车湾站 T2	10	1000	800	800
996	江阴	望江花园怡江城 3# 配电所 3#主变	10	800	640	640
997	江阴	望江花园怡江城 3# 配电所 1#主变	10	800	640	640
998	江阴	望江花园怡江城 3# 配电所 2#主变	10	800	640	640
999	江阴	望江花园怡江城 3# 配电所 4#主变	10	800	640	640
1000	江阴	融城苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
1001	江阴	融城苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
1002	江阴	融城苑 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
1003	江阴	融城苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
1004	市区	10kV 水岸五区 2#站 T2	10	800	640	640
1005	江阴	望江花园怡江城 13# 配电所 1#主变	10	800	640	640
1006	江阴	望江花园怡江城 13# 配电所 2#主变	10	800	640	640
1007	市区	10kV 浜口 2#箱变 T1	10	630	504	504
1008	江阴	裕珑花园 162#配电 所 1#主变	10	800	640	640

1009	市区	PMS_10kV 青荡线 1# 箱变 T1	10	400	320	320
1010	市区	PMS_10kV 洪山线 1# 箱变 T1	10	400	320	320
1011	市区	PMS_10kV 洪山线 2# 箱变 T1	10	400	320	320
1012	市区	10kV 西羲里 3#站 T4	10	800	640	640
1013	宜兴	新征村官塘 3#公变 (光伏并网)	10	400	294	294
1014	市区	PMS_10kV 幸福里 8# 站 T4	10	800	640	640
1015	江阴	PMS_渡江一村 2#箱 变主变	10	630	504	504
1016	江阴	敌馊花园中园 165# 配电所 1#主变	20	630	504	504
1017	宜兴	花溪山庭 3#室 1#所 变	10	800	640	640
1018	市区	10kV 融禾 9#站 T4	10	800	640	640
1019	宜兴	PMS_文昌路 2#公变	10	400	320	320
1020	市区	PMS_春潮一期6#站 一号主变	10	1250	1000	1000
1021	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T2	10	800	640	640
1022	市区	PMS_春潮一期6#站 三号主变	10	1250	1000	1000
1023	市区	渔业村委二配变	10	400	212	212
1024	宜兴	PMS_滕上村东公变	10	200	152	152

1025	市区	梅园里四配变（光伏）	10	200	134	134
1026	宜兴	春晓江南南苑 3#室2#所变主变	10	800	640	640
1027	市区	10kV 新红 3#箱变 T1	10	630	504	504
1028	宜兴	PMS_杨巷新农村公变	10	200	160	160
1029	市区	PMS_群力西前头配变	10	400	320	320
1030	市区	10kV 雪墅 1#箱变 T1	10	630	504	504
1031	宜兴	前梅公变	10	400	272	272
1032	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
1033	宜兴	东山新村 2#箱变主变	10	630	504	504
1034	宜兴	PMS_健康 4#公变	10	200	160	160
1035	市区	10kV 仓实 1#站 T1	10	400	320	320
1036	江阴	PMS_大元里新站 1号变	10	400	292	292
1037	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 1#所变	20	1000	800	800
1038	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 2#所变	20	1000	800	800
1039	宜兴	PMS_下新圩 2#公变	10	200	149	149
1040	市区	PMS_拓发自控配变	10	400	320	320
1041	市区	20kV 和喜瑞园 5#T1	20	800	640	640

1042	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
1043	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
1044	宜兴	PMS_西埂公变	10	200	160	160
1045	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 2#所变	20	630	504	504
1046	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 1#所变	20	630	504	504
1047	市区	10kV 羊尖 5#站 T1	10	800	640	640
1048	市区	许公桥西配变	10	400	320	320
1049	江阴	PMS_康定箱变主变	10	400	320	320
1050	市区	PMS_三联村委配变	10	400	320	320
1051	市区	毛东二配变	10	400	320	320
1052	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T1	10	800	640	640
1053	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T3	10	800	640	640
1054	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T4	10	800	640	640
1055	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T2	10	800	640	640
1056	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T1	10	800	640	640
1057	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T3	10	800	640	640

1058	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T4	10	800	640	640
1059	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T2	10	800	640	640
1060	江阴	PMS_港欣花苑 75#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
1061	市区	PMS_谈介里三变	10	400	320	320
1062	宜兴	PMS_运河花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
1063	宜兴	PMS_运河花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
1064	宜兴	PMS_小圩新村 2#公 变	10	400	320	320
1065	宜兴	楝杨路 3#公变（光 伏并网）	10	200	149	149
1066	江阴	PMS_金苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
1067	江阴	PMS_金苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
1068	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T3	20	800	640	640
1069	江阴	PMS_金苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
1070	江阴	PMS_金苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
1071	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站	10	800	640	640

		T3				
1072	宜兴	烟山街西公变	10	400	320	320
1073	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T3	20	800	640	640
1074	江阴	华宏世纪苑 1#箱变 主变	10	630	504	504
1075	宜兴	PMS_顺伟 E 区 2#公 变	10	400	320	320
1076	宜兴	PMS_运河花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
1077	宜兴	PMS_运河花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
1078	宜兴	上坝庵公变	10	200	72	72
1079	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
1080	江阴	霞客苑 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
1081	江阴	宝宏寺变	10	400	320	320
1082	市区	10kV 九里雅园 6#站 T4	10	800	640	640
1083	市区	10kV 凯宾 1#站 T2	10	800	619	619
1084	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3	10	1000	800	800
1085	江阴	敌光雅苑北区 26#配 电所 4#主变	20	800	640	640
1086	市区	20kV 香馨苑 7#站 T2	20	800	640	640

1087	江阴	明佳变	10	400	320	320
1088	市区	10kV 锦明 2#箱变 T1	10	630	504	504
1089	市区	10kV 交电 4#箱变 T1	10	630	504	504
1090	江阴	蟠龙工业园 6#变	10	400	320	320
1091	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T2	10	800	640	640
1092	宜兴	湖悦天境 4#室 1#所 变主变	20	800	640	640
1093	市区	10kV 景南 2#箱变 T1	10	630	504	504
1094	市区	10kV 融禾 13#站 T2	10	800	640	640
1095	宜兴	杨中 2#公变	10	400	309	309
1096	市区	10kV 藕乐园 14#站 T1	10	800	640	640
1097	市区	10kV 藕乐园 14#站 T3	10	800	640	640
1098	市区	10kV 藕乐园 14#站 T4	10	800	640	640
1099	市区	10kV 藕乐园 14#站 T2	10	800	640	640
1100	江阴	PMS_璜塘后场东变	10	400	320	320
1101	市区	10kV 长乐 15#站 T2	10	800	640	640
1102	江阴	大宅里变	10	400	271	271
1103	宜兴	PMS_冯家组 4#公变	10	400	320	320
1104	市区	10kV 福安状元里 6# 站 T2	10	800	640	640
1105	宜兴	春晓江南北苑 4#室	10	800	640	640

		4#所变				
1106	江阴	云麓花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
1107	江阴	江悦尚院 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
1108	市区	芙蓉东四配变	10	400	320	320
1109	江阴	泰山南变	10	400	320	320
1110	市区	10kV 宝来 1#箱变 T1	10	400	320	320
1111	市区	10kV 仓实 1#站 T2	10	400	320	320
1112	江阴	PMS_官桥东变	10	400	274	274
1113	宜兴	龙窑河东 2#公变	10	315	186	186
1114	宜兴	PMS_尚水佳苑三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
1115	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 2#所变（光伏并网）	10	630	504	504
1116	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
1117	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
1118	江阴	PMS_新宕东变	10	200	148	148
1119	江阴	韵湖澜山花园 48#配 电所 2#主变	10	800	640	640
1120	江阴	江家东变	10	400	284	284
1121	宜兴	PMS_白煤家舍 2#公 变	10	400	313	313
1122	宜兴	洛涧雅居 2#室 4#所	10	800	634	634

		变主变				
1123	宜兴	PMS_塘北圩 2#公变	10	400	315	315
1124	江阴	云禧苑 638-2#配电 所 3#主变	10	630	504	504
1125	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 1#所变	20	800	640	640
1126	市区	醉香园配变(融合终 端)	10	400	320	320
1127	市区	10kV 水秀 23#箱变 T1	10	630	504	504
1128	宜兴	PMS_芙蓉马家 2#公 变	10	200	160	160
1129	市区	10kV 梅荆 27#站 T2	10	800	640	640
1130	宜兴	花溪苑 5#室 3#所变 主变	10	630	499	499
1131	宜兴	古庄南公变(光伏并 网)	10	200	129	129
1132	宜兴	雅达健康生态园 16# 室 2#所变	10	800	640	640
1133	市区	PMS_苏州农大配变	10	400	320	320
1134	江阴	上品璟苑 335#配电 所 3#主变	10	800	631	631
1135	宜兴	PMS_水东污 2#公变	10	200	160	160
1136	市区	10kV 仓实 2#站 T3	10	800	640	640
1137	市区	PMS_尤西二变	10	400	320	320
1138	市区	PMS_张舍村委	10	400	320	320

1139	市区	扬帆副食配变(融合终端)	10	400	320	320
1140	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
1141	宜兴	飞鹿公变	10	315	252	252
1142	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T4	10	800	640	640
1143	市区	20kV 观湖湾 7#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
1144	市区	PMS_庄里十配变	10	400	320	320
1145	市区	PMS_桑园北二配变	10	400	320	320
1146	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T3	10	800	640	640
1147	宜兴	PMS_邮政宿舍公变	10	200	160	160
1148	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T3	10	800	640	640
1149	江阴	孔家巷北变	10	400	320	320
1150	宜兴	PMS_山丫西公变	10	200	160	160
1151	江阴	侯士巷南 2 号变	10	315	252	252
1152	市区	PMS_二闸二配变	10	400	320	320
1153	宜兴	西坞 3#公变	10	400	284	284
1154	江阴	PMS_刘村西变	10	200	149	149
1155	宜兴	竹舍东公变(光伏并网)	10	400	301	301
1156	江阴	华舜雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640

1157	宜兴	丝绸花园 4#公变	10	400	320	320
1158	宜兴	PMS_丝绸花园 7#公变	10	400	320	320
1159	市区	PMS_亨沃机配变(南瑞)	10	200	145	145
1160	江阴	PMS_丁沟中变	10	400	282	282
1161	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
1162	市区	PMS_北街十配变	10	400	320	320
1163	宜兴	金龙名都 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
1164	宜兴	PMS_丝绸花园 8#公变	10	400	320	320
1165	宜兴	PMS_丝宿 2#公变	10	400	320	320
1166	江阴	PMS_海港变	10	400	320	320
1167	宜兴	悦龙台 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
1168	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T3	10	800	640	640
1169	市区	PMS_金家浜边二配变	10	400	320	320
1170	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
1171	江阴	PMS_芦沟南变	10	400	309	309
1172	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T4	20	800	640	640

1173	市区	PMS_洑巷东配变	10	400	297	297
1174	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T3	20	800	640	640
1175	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 3#所变	20	800	640	640
1176	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 4#所变	20	800	640	640
1177	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 2#所变	20	800	640	640
1178	江阴	PMS_坊前西变	10	400	298	298
1179	宜兴	PMS_张渚小亩芥公 变	10	200	160	160
1180	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 1#所变	10	630	504	504
1181	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 2#所变	10	630	504	504
1182	江阴	PMS_张家新村变	10	200	124	124
1183	江阴	PMS_汝南北变	10	400	320	320
1184	市区	10kV 福山 2#箱变 T1	10	630	504	504
1185	市区	东塘巷甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
1186	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 1#所变	10	400	320	320
1187	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 2#所变	10	400	320	320
1188	市区	10kV 凤天美庭 4#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
1189	江阴	PMS_邓洪南变	10	200	117	117
1190	江阴	东支公交车站南变	10	400	320	320
1191	市区	PMS_小村二配变	10	400	320	320
1192	江阴	万花景苑三区67#配电所 4#主变	10	800	640	640
1193	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T2	10	800	640	640
1194	市区	10kV 荡东 7#箱变 T1	10	400	320	320
1195	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T3	20	800	640	640
1196	市区	PMS_西漳 1#箱变 T1	10	630	504	504
1197	宜兴	川煤 2#箱变主变	10	500	251	251
1198	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 1#所变	10	800	576	576
1199	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 3#所变	10	800	640	640
1200	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 4#所变	10	800	503	503
1201	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 2#所变	10	800	640	640
1202	宜兴	PMS_大港林场公变	10	200	160	160
1203	江阴	PMS_杨庄村委变	10	400	320	320
1204	市区	PMS_南头树二变	10	400	320	320
1205	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T4	10	800	640	640

1206	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T2	10	800	640	640
1207	市区	PMS_安定电站三配变	10	400	320	320
1208	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T4	10	800	640	640
1209	江阴	PMS_祝塘医院变	10	400	316	316
1210	江阴	PMS_大河梢东变	10	200	143	143
1211	江阴	PMS_油车里 2#变	10	400	91	91
1212	江阴	霞客苑 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
1213	宜兴	PMS_窑厂组公变	10	400	320	320
1214	江阴	PMS_茂龙变	10	400	307	307
1215	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T2	10	800	640	640
1216	江阴	PMS_胡家湾南变	10	400	146	146
1217	宜兴	PMS_杨树下 2#公变	10	200	129	129
1218	市区	PMS_华力神配变	10	400	269	269
1219	市区	PMS_月城三配变	10	200	160	160
1220	宜兴	PMS_分水张家公变	10	200	160	160
1221	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T2	10	800	640	640
1222	宜兴	和渎电站公变(光伏并网)	10	160	107	107
1223	市区	10kV 茂桥 1#箱变 T1	10	630	500	500
1224	市区	10kV 辰学雅园 4#站	10	800	640	640

		T1				
1225	江阴	PMS_尚东花苑34#配电所 1#主变	10	800	640	640
1226	江阴	PMS_尚东花苑34#配电所 2#主变	10	800	621	621
1227	宜兴	龙运天城珺府 5#室1#所变	10	800	640	640
1228	市区	10kV 召乎 2#箱变 T1	10	630	504	504
1229	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T4	10	800	640	640
1230	宜兴	周家 2#公变（光伏并网）	10	400	166	166
1231	江阴	开发 1#箱变主变	10	630	504	504
1232	江阴	PMS_尚东花苑38#配电所 1#主变	10	800	640	640
1233	江阴	PMS_尚东花苑38#配电所 3#主变	10	800	640	640
1234	江阴	雅澜名苑23#配电所 1#主变	10	800	640	640
1235	江阴	雅澜名苑23#配电所 2#主变	10	800	640	640
1236	市区	东顺苑 5#站 T4	10	800	640	640
1237	市区	PMS_梅园公墓配变 (TTU)	10	400	320	320
1238	市区	PMS_古竹五配变	10	400	303	303
1239	宜兴	核心村箱变主变	10	500	400	400

1240	宜兴	PMS_兴建人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
1241	宜兴	PMS_岳滩站西公变	10	400	320	320
1242	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
1243	市区	10kV 堰新 13#站 T4	10	800	640	640
1244	江阴	新秀园三期 35#配电 所 4#主变	10	800	640	640
1245	江阴	雅澜名苑 39#配电所 1#主变	10	630	504	504
1246	江阴	雅澜名苑 39#配电所 2#主变	10	630	504	504
1247	江阴	雅澜名苑 39#配电所 3#主变	10	630	504	504
1248	江阴	雅澜名苑 39#配电所 4#主变	10	630	504	504
1249	市区	PMS_外下甸村配变	10	400	320	320
1250	市区	10kV 稻村 5#箱变 T1	10	630	504	504
1251	江阴	PMS_翠园北变	10	400	320	320
1252	市区	PMS_曹湾配变	10	400	320	320
1253	市区	20kV 青春 3#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
1254	市区	20kV 青春 3#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
1255	市区	20kV 青春 3#站 T4 (融合终端)	20	800	634	634

1256	市区	20kV 青春 3#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
1257	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T2	10	800	637	637
1258	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
1259	江阴	PMS_环宇南变	10	400	320	320
1260	宜兴	荆溪 4#箱变主变	10	630	504	504
1261	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T4	10	800	640	640
1262	江阴	PMS_华家弄变	10	400	320	320
1263	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T2	10	800	640	640
1264	市区	10kV 东璟 25#站 T2	10	800	640	640
1265	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
1266	江阴	PMS_山观小学箱变 主变	10	630	482	482
1267	市区	PMS_邮电局十八配 变	10	400	320	320
1268	宜兴	PMS_常安 3#公变	10	400	311	311
1269	宜兴	PMS_申兴东路 2#公 变	10	400	291	291
1270	宜兴	PMS_隔南村 2#公变	10	200	98	98
1271	宜兴	PMS_宏博东路 2#公 变	10	400	277	277

1272	市区	10kV 龙业世家 5#站 T1	10	800	640	640
1273	市区	PMS_曹家浜二配变	10	400	320	320
1274	江阴	PMS_职校南变	10	400	309	309
1275	宜兴	PMS_许家坝南公变	10	200	148	148
1276	市区	PMS_泛华箱变 T1	10	500	400	400
1277	宜兴	大塍镇西公变	10	315	252	252
1278	宜兴	十一组公变(光伏并 网)	10	400	299	299
1279	市区	10kV 梅梁 1#箱变 T1	10	630	504	504
1280	市区	10kV 太平洋 12#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
1281	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
1282	宜兴	PMS_储巷新村箱变 主变	10	500	400	400
1283	江阴	东舜华府 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
1284	市区	10kV 长庆大厦 1#箱 变 T1	10	630	504	504
1285	宜兴	观澜府 2#室 4#所变 主变	20	800	640	640
1286	江阴	PMS_华益杨家基 2# 变箱变主变	10	400	320	320
1287	市区	10kV 宏诚 9#站 T1	10	800	640	640
1288	市区	PMS_徐家桥变	10	400	320	320

1289	江阴	马岐村变	10	200	160	160
1290	江阴	昕悦府 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
1291	江阴	广达公变	10	400	299	299
1292	市区	20kV 山水澜园 4#站 T2	20	800	640	640
1293	市区	PMS_群联三配变	10	400	320	320
1294	市区	PMS_10kV 茅庄 1#箱 变 T1	10	630	504	504
1295	宜兴	南埠和平 2#公变	10	400	320	320
1296	宜兴	PMS_小埠头 2#公变	10	200	160	160
1297	市区	10kV 长搂 13#箱变 T1	10	630	504	504
1298	市区	新丰苑 4#站 T2	10	1000	800	800
1299	江阴	三菱家园箱变主变	10	630	504	504
1300	市区	正明村东二配变	10	400	320	320
1301	宜兴	PMS_翰林苑 2#箱变	10	400	320	320
1302	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4# 站 T3	10	800	640	640
1303	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4# 站 T1	10	800	640	640
1304	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T2	10	800	640	640
1305	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4# 站 T4	10	800	640	640
1306	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T2	10	800	640	640

1307	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T2	20	800	640	640
1308	江阴	万花景苑 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
1309	江阴	雅澜名苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
1310	江阴	雅澜名苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
1311	市区	PMS_龙业配变(TTU)	10	400	320	320
1312	市区	锦明九配变(融合终 端)	10	400	320	320
1313	江阴	PMS_运河世家 116# 配电所 1#主变	10	800	640	640
1314	江阴	PMS_运河世家 116# 配电所 3#主变	10	800	640	640
1315	江阴	PMS_运河世家 116# 配电所 2#主变	10	800	640	640
1316	江阴	PMS_运河世家 116# 配电所 4#主变	10	800	640	640
1317	江阴	澜岸花苑 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
1318	宜兴	PMS_东夹浜 3#公变	10	200	160	160
1319	市区	10kV 兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
1320	市区	10kV 伯渎 5#箱变 T1	10	630	504	504
1321	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T3	10	800	640	640

1322	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T4	10	800	640	640
1323	市区	谢埭塘泵二配变	10	400	320	320
1324	市区	外浜乙配变	10	400	320	320
1325	江阴	PMS_尚东花苑 38#配 电所 2#主变	10	800	640	640
1326	江阴	PMS_尚东花苑 38#配 电所 4#主变	10	800	640	640
1327	宜兴	PMS_川埠市场 6#公 变	10	200	160	160
1328	宜兴	北街磁性 2#公变	10	200	148	148
1329	江阴	敌械花园南园 23#配 电所 3#主变	20	630	504	504
1330	宜兴	PMS_后窑组公变	10	400	320	320
1331	市区	10kV 蓉玉 1#箱变 T1	10	630	491	491
1332	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T1	20	800	634	634
1333	宜兴	双桥村 2#公变	10	400	320	320
1334	宜兴	范祀公变	10	200	160	160
1335	宜兴	预制场 2#公变	10	400	312	312
1336	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T2	10	800	640	640
1337	宜兴	PMS_大西干公变	10	200	160	160
1338	市区	PMS_湾京配变	10	200	160	160
1339	市区	10kV 华城 2#箱变 T1	10	630	504	504

1340	市区	10kV 学府上院 5#站 T1	10	800	640	640
1341	宜兴	PMS_兴东村 2#公变	10	400	320	320
1342	江阴	雅澜名苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
1343	江阴	雅澜名苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
1344	市区	10kV 江花 3#站 T2	10	800	628	628
1345	宜兴	和桥小会箱变主变	10	630	504	504
1346	宜兴	杨桥电站 3#公变(光 伏并网)	10	400	301	301
1347	江阴	谭家村 3#变	10	400	320	320
1348	市区	PMS_谢埭荡二配变	10	400	320	320
1349	宜兴	PMS_潘先圩 2#公变	10	200	160	160
1350	宜兴	PMS_彭渎西公变	10	200	0	0
1351	江阴	PMS_陈家庄变	10	250	200	200
1352	市区	PMS_10kV 横山 2#箱 变 T1	10	630	504	504
1353	市区	10kV 湖滨 1#箱变 T1	10	630	504	504
1354	市区	PMS_周更上三变	10	400	320	320
1355	市区	PMS_百岁坊一配变	10	400	320	320
1356	江阴	PMS_商城 1#单相变	10	80	64	64
1357	宜兴	PMS_虞家 1#公变	10	200	123	123
1358	市区	PMS_牌楼下配变	10	400	320	320
1359	江阴	水芝苑 47#配电所	10	630	504	504

		1#主变				
1360	江阴	水芝苑 47#配电所 2#主变	10	630	504	504
1361	江阴	水芝苑 47#配电所 3#主变	10	630	504	504
1362	江阴	水芝苑 47#配电所 4#主变	10	630	504	504
1363	江阴	PMS_兴利 7#变	10	400	310	310
1364	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
1365	市区	10kV 杨亭 13#箱变 T1	10	630	504	504
1366	市区	PMS_高山新村配变	10	400	320	320
1367	市区	10kV 桂语和风 3#站 T1	10	800	640	640
1368	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T3	10	800	640	640
1369	市区	PMS_力达配变	10	400	257	257
1370	宜兴	漕南工业 3#公变	10	400	320	320
1371	市区	10kV 翡翠湾雅园 3# 站 T2	10	800	640	640
1372	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 1#主变	20	800	640	640
1373	市区	10kV 铁巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
1374	市区	PMS_凤翔花苑 4#箱 变 T1	10	400	320	320

1375	江阴	PMS_峭岐新住基变	10	200	134	134
1376	宜兴	和喜汎府 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
1377	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T1	10	800	640	640
1378	市区	PMS_溪南电站二变	10	400	320	320
1379	江阴	惠济桥北变	10	200	160	160
1380	江阴	PMS_蔡家埭西变	10	400	320	320
1381	市区	20kV 祥翼 3#站 T1	20	800	640	640
1382	江阴	陈家基变	10	400	190	190
1383	江阴	大桥路 1#箱变主变	10	500	400	400
1384	宜兴	茗湖路箱变主变	10	630	495	495
1385	市区	10kV 堰新 12#站 T3	10	800	640	640
1386	市区	PMS_南庄桥三变	10	400	320	320
1387	市区	10kV 兴源 2#箱变 T1	10	400	320	320
1388	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T2	10	800	633	633
1389	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T2	10	800	640	640
1390	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T2	10	800	639	639
1391	市区	PMS_顺通四配变	10	400	304	304
1392	市区	10kV 印湖 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1393	市区	10kV 新湖南苑 7#站	10	800	640	640

		T1（融合终端）				
1394	市区	PMS_小岸变	10	400	306	306
1395	市区	PMS_乌桥配变	10	400	255	255
1396	市区	PMS_界泾西配变	10	400	320	320
1397	市区	高桥天惠配变（融合终端）	10	400	320	320
1398	江阴	芙蓉新村 4#箱变主变	10	630	504	504
1399	江阴	火车站西路灯变	10	315	239	239
1400	江阴	PMS_毛家住基变	10	250	0	0
1401	宜兴	望湖美筑 4#站 1#所变	20	800	640	640
1402	市区	丰盈起重配变	10	400	320	320
1403	市区	PMS_后庄新村配变	10	400	320	320
1404	市区	华伍配变（融合终端）	10	400	320	320
1405	宜兴	PMS_小圩南 2#公变	10	200	160	160
1406	市区	10kV 春风南岸 2#站 T4	10	800	640	640
1407	宜兴	PMS_坛树北公变	10	200	160	160
1408	宜兴	蒋浒村南公变（光伏并网）	10	200	139	139
1409	江阴	林巷东变	10	400	313	313
1410	江阴	水芝苑 64#配电所 3#主变	10	630	504	504

1411	江阴	水芝苑 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
1412	江阴	水芝苑 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
1413	江阴	水芝苑 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
1414	宜兴	PMS_毛北公变	10	200	160	160
1415	江阴	PMS_环镇东村箱变 主变	10	400	298	298
1416	宜兴	PMS_浦东新苑 2#箱 变	10	400	320	320
1417	市区	10kV 彩乐居 3#站 T1	10	800	640	640
1418	市区	宿舍区四配变	10	400	320	320
1419	宜兴	PMS_任墅影剧院箱 变主变	10	630	485	485
1420	宜兴	10kV 雅达健康生态 园 14#站 2#所变	10	400	320	320
1421	江阴	鑫茂悦园 269#配 4# 主变	10	800	640	640
1422	市区	周后二配变（光伏）	10	400	288	288
1423	市区	10kV 新红 1#箱变 T1	10	630	504	504
1424	宜兴	PMS_优湖美地 1#箱 变主变	20	400	320	320
1425	宜兴	PMS_人才公寓 2#室 1#所变	20	800	640	640
1426	宜兴	PMS_人才公寓 2#室	20	800	640	640

		2#所变				
1427	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 1#所变	20	800	640	640
1428	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 2#所变	20	800	640	640
1429	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 1#所变	20	800	640	640
1430	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 2#所变	20	800	640	640
1431	江阴	星辉苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
1432	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T2	10	800	640	640
1433	市区	10kV 正明 8#站 T2	10	800	640	640
1434	市区	菜厂 配变（光伏）	10	400	320	320
1435	江阴	PMS_青祝河套闸变	10	200	139	139
1436	江阴	七房庄中变	10	400	282	282
1437	市区	10kV 唐周 1#箱变 T1	10	630	504	504
1438	宜兴	荆溪 8#箱变主变	10	630	504	504
1439	市区	10kV 正明 10#站 T1	10	800	640	640
1440	江阴	祝璜路路灯变	10	400	320	320
1441	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T3	20	800	640	640
1442	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T1	10	800	640	640
1443	市区	PMS_10kV 华府 4#站	10	800	640	640

		T3				
1444	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T4	10	800	640	640
1445	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T3	10	800	640	640
1446	市区	10kV 学府上院 2#站 T2	10	800	640	640
1447	市区	20kV 立信 5#站 T4	20	800	640	640
1448	宜兴	夹沟北公变	10	400	320	320
1449	江阴	PMS_芭斗桥北变	10	400	43	43
1450	市区	10kV 水星 3#箱变 T1	10	630	504	504
1451	宜兴	头阳头庄 3#公变(光 伏并网)	10	400	188	188
1452	市区	10kV 汇智科创站 T3 (光伏)	10	800	629	629
1453	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
1454	江阴	创富路 1 号 7#配电 所 1#主变	10	800	640	640
1455	市区	10kV 桐桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
1456	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T1	10	800	640	640
1457	市区	PMS_莱斯克	10	400	314	314
1458	宜兴	PMS_周铁东街公变	10	400	320	320
1459	市区	10kV 滨河景园 4#站 T1	10	800	640	640

1460	宜兴	PMS_朱家南站公变	10	400	216	216
1461	市区	君玥配变	10	400	320	320
1462	江阴	PMS_陈家村北变	10	400	236	236
1463	江阴	PMS_兴利 2#变	10	400	320	320
1464	江阴	虹五 19 号变	10	400	320	320
1465	宜兴	周铁南塘北公变(光伏并网)	10	400	306	306
1466	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
1467	江阴	PMS_兴利居委变	10	400	303	303
1468	市区	甘虞二配变	10	400	320	320
1469	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	160	160
1470	宜兴	马家河北公变(光伏并网)	10	200	128	128
1471	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T2	10	800	640	640
1472	宜兴	四季府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
1473	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
1474	市区	20kV 香馨苑 6#站 T1	20	800	640	640
1475	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T3	20	800	638	638
1476	宜兴	广电站箱变主变	10	630	504	504
1477	市区	PMS_10kV 排巷 3#箱变 T1	10	630	504	504

1478	宜兴	白塔村部公变(光伏并网)	10	400	189	189
1479	宜兴	玫园小区 3#箱变	10	630	504	504
1480	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T1	10	800	640	640
1481	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T3	10	800	640	640
1482	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T4	10	800	640	640
1483	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T2	10	800	640	640
1484	市区	PMS_10kV 雁栖园 2#站 T1	10	800	640	640
1485	江阴	PMS_老虎墩南变	10	400	275	275
1486	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 4#公变	10	315	252	252
1487	市区	PMS_东头湾	10	400	320	320
1488	宜兴	沧浜 8#箱变主变	10	400	320	320
1489	市区	浦巷二配变	10	400	320	320
1490	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
1491	市区	PMS_助剂厂	10	400	320	320
1492	市区	10kV 滨河景园 2#站 T4	10	800	640	640
1493	市区	PMS_市镇(五十九)	10	400	310	310
1494	市区	达康二配变	10	400	318	318

1495	市区	PMS_东前壹配变	10	400	320	320
1496	市区	PMS_杜北乙配变	10	400	320	320
1497	市区	10kV 桃泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
1498	宜兴	誉湖郡 2#室 4#所变 主变	20	800	640	640
1499	宜兴	南园大山箱变主变	10	500	400	400
1500	市区	PMS_振新涂装配变	10	400	320	320
1501	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T1	10	800	618	618
1502	江阴	PMS_运河世家 102# 配电所 1#主变	10	800	640	640
1503	市区	10kV 军路 2#箱变 T1	10	630	504	504
1504	江阴	PMS_祝塘曹家变	10	400	294	294
1505	市区	PMS_李湾里三变	10	400	320	320
1506	宜兴	PMS_玉女 3#公变	10	200	160	160
1507	江阴	PMS_祝塘东沿河变	10	400	302	302
1508	市区	10kV 五河新村 2# 箱变 T1	10	630	504	504
1509	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度 假小镇 1#站 2#所变	10	400	320	320
1510	江阴	天敌雅苑 122#配电 所 2#主变	20	800	640	640
1511	市区	10kV 塘前 3#箱变 T1	10	630	504	504
1512	江阴	PMS_二房基 2#变	10	200	126	126
1513	宜兴	小金山南公变(光伏	10	250	180	180

		并网)				
1514	江阴	PMS_斗台新村变	10	400	313	313
1515	市区	大坟头三配变	10	200	160	160
1516	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T4	10	800	640	640
1517	江阴	华苑新村 1#变	10	400	310	310
1518	市区	10kV 曙光 4#箱变 T1	10	630	504	504
1519	江阴	PMS_赵午桥变	10	200	66	66
1520	市区	PMS_抽水站四配变	10	400	320	320
1521	市区	PMS_小马巷二配变	10	400	320	320
1522	市区	PMS_金马服饰	10	400	320	320
1523	市区	20kV 黄泥头佳苑 3# 站 T1	20	800	640	640
1524	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
1525	江阴	PMS_浦南变	10	400	264	264
1526	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T3	10	800	640	640
1527	市区	PMS_前马路二配变	10	400	320	320
1528	宜兴	PMS_南漕小学欧变 主变	10	400	320	320
1529	宜兴	尚城学府 4#室 3#所 变主变	10	800	640	640
1530	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T3	20	800	640	640

1531	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T1	20	800	640	640
1532	江阴	PMS_运河世家 102# 配电所 3#主变	10	800	640	640
1533	江阴	PMS_运河世家 102# 配电所 2#主变	10	800	640	640
1534	江阴	PMS_运河世家 102# 配电所 4#主变	10	800	640	640
1535	市区	助船居	10	200	160	160
1536	市区	PMS_光明村	10	400	320	320
1537	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T3	10	800	640	640
1538	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度 假小镇 12#室 1#所 变主变	10	400	320	320
1539	宜兴	芙蓉村部公变	10	200	160	160
1540	江阴	PMS_运河世家 1#箱 变主变	10	630	504	504
1541	市区	10kV 天域华园 4#站 T2	10	800	640	640
1542	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
1543	市区	PMS_10kV 屯里 1#箱 变 T1	10	400	320	320
1544	江阴	PMS_运河世家 112# 箱变主变	10	630	504	504

1545	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T1	20	800	640	640
1546	市区	10kV 瑞仕 4#站 T4	10	800	640	640
1547	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T2	10	800	640	640
1548	江阴	PMS_河东湾东变	10	400	254	254
1549	市区	10kV 宏诚 10#站 T1	10	800	640	640
1550	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
1551	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
1552	江阴	后旺 1 号变	10	400	320	320
1553	江阴	翡翠花苑 114#配电 所 2#主变	10	800	640	640
1554	宜兴	车站新村 5#箱变主 变	10	500	400	400
1555	江阴	地板上 4#变	10	400	320	320
1556	市区	辛界山二配变（光 伏）	10	400	261	261
1557	市区	10kV 长乐 15#站 T1	10	800	640	640
1558	市区	10kV 长乐 15#站 T3	10	800	640	640
1559	市区	10kV 长乐 15#站 T4	10	800	640	640
1560	市区	PMS_小余巷二配变	10	400	320	320
1561	市区	梅元三配变	10	400	320	320
1562	市区	PMS_曹庄中片二配 变	10	400	320	320

1563	市区	10kV 文怡苑站 T4	10	800	579	579
1564	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T1	10	1000	800	800
1565	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T2	10	1000	800	800
1566	江阴	PMS_五房北变	10	400	288	288
1567	宜兴	高塍新庄村 2#公变	10	400	320	320
1568	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
1569	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T2	10	800	640	640
1570	江阴	PMS_文林西街 5#箱 变主变	10	630	504	504
1571	市区	迎宾小区三配变	10	400	320	320
1572	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T1	10	1000	800	800
1573	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T2	10	1000	800	800
1574	市区	10kV 新安 2#箱变 T1	10	630	504	504
1575	市区	迎宾小区七配变	10	400	320	320
1576	宜兴	PMS_郁金香 1#箱变	10	630	471	471
1577	宜兴	PMS_郁金香 2#箱变	10	630	504	504
1578	宜兴	PMS_郁金香 3#箱变	10	630	494	494
1579	宜兴	PMS_郁金香 4#箱变	10	630	504	504
1580	宜兴	PMS_郁金香 5#箱变	10	630	422	422

1581	宜兴	PMS_郁金香 6#箱变	10	630	504	504
1582	宜兴	PMS_郁金香 7#箱变	10	630	494	494
1583	宜兴	PMS_郁金香 8#箱变	10	630	492	492
1584	市区	春城 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1585	宜兴	PMS_郁金香 9#箱变	10	630	491	491
1586	宜兴	PMS_郁金香 10#箱变	10	630	481	481
1587	宜兴	PMS_郁金香 11#箱变	10	630	485	485
1588	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T2	20	1000	800	800
1589	市区	PMS_教育 2#箱变 T1	10	200	160	160
1590	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T1	20	1000	800	800
1591	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T2	20	800	640	640
1592	宜兴	PMS_新都府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
1593	江阴	天茂雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
1594	宜兴	PMS_张公村部北公变	10	400	264	264
1595	江阴	瑞府园 23#配 2#主变	20	800	640	640
1596	宜兴	PMS_望湖 2#公变	10	400	320	320
1597	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T3	10	800	640	640

1598	宜兴	PMS_望湖 3#公变	10	200	160	160
1599	市区	PMS_勤建村二配变	10	400	320	320
1600	宜兴	璟悦华府 1#站 3#所 变主变	10	630	504	504
1601	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T2	10	800	640	640
1602	宜兴	PMS_东山三村箱变 主变	10	500	298	298
1603	市区	10kV 雪嶂 1#箱变 T1	10	400	320	320
1604	市区	10kV 天卒 4#箱变 T1	10	630	504	504
1605	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T4	20	800	640	640
1606	宜兴	洵著景园 2#室 1#所 变主变	10	630	504	504
1607	宜兴	PMS_双场 2#公变	10	400	320	320
1608	市区	PMS_后阳巷三配变	10	400	320	320
1609	市区	10kV 龙业世家 5#站 T3	10	800	640	640
1610	市区	20kV 山水澜园 5#站 T3	20	800	640	640
1611	宜兴	和喜洵府 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
1612	宜兴	PMS_南山东山公变	10	200	160	160
1613	宜兴	PMS_港下公变	10	200	115	115
1614	宜兴	宜乐雅园 7#室 2#所 变	10	630	504	504

1615	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
1616	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
1617	江阴	常泽桥 2 号变	10	400	283	283
1618	宜兴	PMS_张渚南山羊山公变	10	200	160	160
1619	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T1	10	800	640	640
1620	江阴	申港河变	10	400	299	299
1621	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
1622	宜兴	PMS_北山永新公变	10	200	48	48
1623	市区	10kV 寺头 11#站 T2	10	1000	800	800
1624	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T1	10	800	640	640
1625	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T2	10	800	640	640
1626	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T3	10	800	640	640
1627	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T4	10	800	640	640
1628	市区	10kV 桃盛 9#站 T4	10	800	640	640
1629	市区	PMS_20kV 玉兰 18#站 T2	20	800	640	640
1630	市区	PMS_20kV 玉兰 18#	20	800	640	640

		站 T1				
1631	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T1	10	800	640	640
1632	宜兴	潘南村公变	10	400	320	320
1633	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T3	10	800	640	640
1634	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T1	10	800	640	640
1635	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T2	10	800	640	640
1636	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T4	10	800	640	640
1637	市区	10kV 泊月湾 5#站 T2	10	800	640	640
1638	宜兴	小庄公变（光伏并 网）	10	400	305	305
1639	市区	PMS_10kV 寺头 12# 站 T1	10	1000	796	796
1640	市区	PMS_10kV 寺头 12# 站 T2	10	1000	800	800
1641	宜兴	PMS_融创洺园二期 8#站 1#所变	10	800	640	640
1642	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T3	20	800	640	640
1643	江阴	李沟头站变	10	400	191	191
1644	市区	PMS_20KV 凯发 5#站 T2	20	800	640	640

1645	市区	20KV 凯发 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
1646	市区	20KV 凯发 5#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
1647	江阴	PMS_小山头西变	10	400	320	320
1648	市区	PMS_10KV 孔城 1#箱 变 T1	10	630	504	504
1649	市区	管委 1#箱变 T1	10	630	504	504
1650	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T1	20	800	640	640
1651	江阴	PMS_御景花园 4#配 电所 3#主变	10	800	640	640
1652	江阴	PMS_御景花园 4#配 电所 2#主变	10	800	640	640
1653	江阴	PMS_御景花园 4#配 电所 4#主变	10	800	640	640
1654	市区	PMS_鲍家庄配变	10	400	320	320
1655	市区	10kV 文旅城 6#站 T1	10	800	640	640
1656	市区	10kV 文旅城 6#站 T3	10	800	640	640
1657	市区	10kV 文旅城 6#站 T4	10	800	640	640
1658	市区	10kV 文旅城 6#站 T2	10	800	640	640
1659	江阴	PMS_新南村北变	10	200	100	100
1660	市区	PMS_久力材料二配 变	10	400	320	320
1661	江阴	PMS_对门北箱变主 变	10	500	400	400

1662	宜兴	东下东下组公变(光伏并网)	10	400	239	239
1663	市区	PMS_承兴服饰	10	400	320	320
1664	市区	PMS_路通电子配变(TTU)	10	400	320	320
1665	市区	金盾配变(融合终端)	10	400	320	320
1666	宜兴	PMS_新东路路灯公变	10	200	160	160
1667	市区	PMS_工艺部配变(TTU)	10	400	320	320
1668	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T1	10	800	640	640
1669	市区	PMS_市镇甲二配变	10	400	320	320
1670	宜兴	PMS_融创玖园二期 8#站 2#所变	10	800	640	640
1671	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T1	10	800	640	640
1672	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T3	10	800	640	640
1673	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T4	10	800	632	632
1674	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T2	10	800	640	640
1675	江阴	PMS_马家巷箱变主变	10	500	400	400

1676	江阴	宝池 3#变	10	250	200	200
1677	市区	PMS_10kV 货运 1#箱 变 T1	10	630	504	504
1678	市区	PMS_10kV 寺头 14# 站 T1	10	800	640	640
1679	市区	PMS_10kV 寺头 14# 站 T3	10	800	640	640
1680	市区	PMS_10kV 寺头 14# 站 T4	10	800	640	640
1681	市区	PMS_10kV 寺头 14# 站 T2	10	800	640	640
1682	市区	PMS_10kV 玫瑰 10# 站 T1	10	800	640	640
1683	市区	PMS_10kV 玫瑰 10# 站 T2	10	800	640	640
1684	宜兴	PMS_马塘北公变	10	200	160	160
1685	市区	薛巷四配变（需删 除）	10	400	320	320
1686	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T1	10	800	640	640
1687	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T3	10	800	640	640
1688	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T4	10	800	630	630
1689	江阴	PMS_云亭工商变	10	400	320	320
1690	江阴	PMS_虹六 13 东公变	10	315	252	252

1691	市区	庄里六配变	10	400	313	313
1692	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
1693	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1# 站 T3	10	1000	800	800
1694	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
1695	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
1696	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
1697	市区	PMS_长大厦 1# 箱变 T1	10	630	504	504
1698	市区	PMS_20kV 水乡苑 8# 站 T1	20	1000	800	800
1699	市区	PMS_20kV 水乡苑 8# 站 T2	20	1000	800	800
1700	市区	PMS_20kV 水乡苑 9# 站 T2	20	800	640	640
1701	市区	PMS_20kV 水乡苑 9# 站 T1	20	800	640	640
1702	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T2	20	1000	800	800
1703	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T1	20	1000	800	800
1704	江阴	PMS_文林富南变	10	400	320	320

1705	江阴	PMS_赵家弄东变	10	400	320	320
1706	江阴	长新长浜变	10	250	161	161
1707	市区	PMS_降南	10	400	320	320
1708	市区	PMS_宋庄配变	10	400	320	320
1709	市区	铁路浜配变	10	200	142	142
1710	宜兴	PMS_芳镇 7#公变	10	400	320	320
1711	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
1712	市区	10kV 正明 9#站 T1	10	800	640	640
1713	市区	10kV 山河福邸 3#站 T1	10	800	640	640
1714	市区	PMS_出新二配变	10	400	320	320
1715	江阴	敌械花园 12#配电所 4#主变	20	800	640	640
1716	市区	新塘里五配变	10	400	320	320
1717	市区	10kV 北庄 10#箱变 T1	10	630	504	504
1718	宜兴	PMS_西锄电站 4#公变	10	200	160	160
1719	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
1720	江阴	五星箱变主变	10	630	504	504
1721	市区	PMS_10kV 崇安府 3#站 T3	10	800	640	640
1722	市区	铂晨名筑 4#站 T1	20	800	640	640

1723	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1# 站 1#所变	10	800	640	640
1724	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1# 站 2#所变	10	800	640	640
1725	市区	10kV 李高 10#箱变 T1	10	630	504	504
1726	宜兴	PMS_市桥 1#公变	10	400	320	320
1727	市区	10kV 书院河府 6#站 T1	10	800	640	640
1728	宜兴	PMS_市桥 2#公变	10	200	160	160
1729	宜兴	PMS_长寿公变	10	200	96	96
1730	江阴	PMS_簪村 1#变	10	200	160	160
1731	市区	PMS_裕村别墅	10	400	273	273
1732	宜兴	一线公变（光伏并 网）	10	200	143	143
1733	市区	10kV 大塘御园 9#站 T1	10	800	640	640
1734	市区	PMS_10kV 文旅城 7# 站 T1	10	800	640	640
1735	市区	PMS_10kV 文旅城 7# 站 T3	10	800	640	640
1736	市区	PMS_10kV 文旅城 7# 站 T4	10	800	640	640
1737	市区	PMS_10kV 文旅城 7# 站 T2	10	800	640	640
1738	江阴	PMS_双牌北变	10	400	293	293

1739	宜兴	PMS_庄北村公变	10	200	126	126
1740	江阴	PMS_浦家湾变	10	400	320	320
1741	宜兴	PMS_归径电力站 2# 公变	10	200	160	160
1742	宜兴	临津沈家公变(光伏 并网)	10	200	99	99
1743	江阴	PMS_何家头变	10	250	200	200
1744	市区	PMS_10kV 寺头 15# 站 T1	10	800	640	640
1745	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T2	10	800	640	640
1746	市区	西汀桥乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
1747	江阴	PMS_西伍南变	10	250	190	190
1748	江阴	PMS_滨江开发 4#变	10	315	251	251
1749	江阴	PMS_三上桥南变	10	200	157	157
1750	宜兴	PMS_三分场西公变	10	250	200	200
1751	宜兴	PMS_乡渔场东污公 变	10	400	320	320
1752	宜兴	PMS_三分场公变	10	400	320	320
1753	宜兴	PMS_乡渔场东公变	10	400	320	320
1754	宜兴	PMS_湖管委污工泵 公变	10	315	252	252
1755	江阴	PMS_岐峰南变	10	315	210	210
1756	市区	新芳 1#箱变 T1	10	630	499	499

1757	市区	PMS_清水洞配变	10	400	320	320
1758	市区	大滩配变	10	400	320	320
1759	市区	PMS_天津岸配变	10	200	160	160
1760	市区	PMS_大窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1761	宜兴	PMS_洵玖城 1#站 2# 所变	10	1000	800	800
1762	宜兴	PMS_洵玖城 1#站 1# 所变	10	1000	800	800
1763	宜兴	PMS_洵玖城 1#箱变	10	630	488	488
1764	宜兴	PMS_洵玖城 3#箱变	10	630	504	504
1765	宜兴	PMS_洵玖城 2#箱变	10	630	504	504
1766	市区	PMS_10kV 寺头 15# 站 T3	10	800	640	640
1767	市区	PMS_10kV 寺头 15# 站 T4	10	800	632	632
1768	市区	PMS_10kV 寺头 15# 站 T2	10	800	633	633
1769	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 4# 所变主变	10	800	640	640
1770	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T3	10	800	640	640
1771	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T1	10	800	640	640
1772	江阴	昕悦府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
1773	市区	10kV 新阳光 39#站	10	800	640	640

		T1				
1774	宜兴	赵庄东村 2#箱变主变	10	630	504	504
1775	江阴	冯家圩南箱变主变	10	200	160	160
1776	市区	10kV 大运华府 2#站 T4	10	800	640	640
1777	市区	10kV 泊月湾 4#站 T2	10	800	640	640
1778	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	134	134
1779	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
1780	市区	10kV 新光嘉园 14# 站 T2	10	800	640	640
1781	江阴	铂光澜庭 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
1782	市区	10kV 金玥湾 2#站 T4	10	800	640	640
1783	宜兴	PMS_铸钢公变	10	400	260	260
1784	宜兴	PMS_八仕村公变	10	400	320	320
1785	宜兴	PMS_河浪圩公变	10	200	58	58
1786	宜兴	PMS_洋渭排涝公变	10	200	160	160
1787	江阴	PMS_俞家村北变	10	200	101	101
1788	市区	10kV 申梅苑 1#站 T4	10	800	640	640
1789	宜兴	仇圩北塍公变	10	400	320	320
1790	宜兴	PMS_洋渭太湖公变	10	200	160	160
1791	宜兴	PMS_厚和排涝公变	10	200	160	160
1792	市区	10kV 璟星雅苑 5#站	10	800	640	640

		T1				
1793	市区	10kV 融禾 11#站 T2	10	800	640	640
1794	宜兴	余家舍 1#箱变主变	10	400	320	320
1795	江阴	PMS_叶林变	10	400	320	320
1796	宜兴	高家北公变(光伏并 网)	10	200	152	152
1797	宜兴	PMS_大塘公变	10	200	62	62
1798	江阴	PMS_祁庄南变	10	200	142	142
1799	宜兴	前徐广场公变	10	400	300	300
1800	宜兴	PMS_六典公变	10	200	93	93
1801	江阴	PMS_前新庄北变	10	400	320	320
1802	江阴	美宸雅苑 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
1803	宜兴	兴业小区四期 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
1804	宜兴	PMS_水利公变	10	400	320	320
1805	宜兴	建新军山组公变	10	200	160	160
1806	宜兴	PMS_美栖村公变	10	400	235	235
1807	宜兴	芳西 3#公变	10	400	320	320
1808	宜兴	PMS_三洲大粟园公 变	10	400	223	223
1809	宜兴	PMS_芳西组公变	10	400	314	314
1810	宜兴	PMS_许家坝站公变	10	200	160	160
1811	市区	PMS_墙里配变	10	400	320	320
1812	江阴	PMS_金高南变	10	400	320	320

1813	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T1	10	800	640	640
1814	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T3	10	800	640	640
1815	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T4	10	800	640	640
1816	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T2	10	800	640	640
1817	江阴	馨云雅居 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
1818	宜兴	PMS_石材市场 6#公 变	10	400	320	320
1819	市区	PMS_安西许更三配 变	10	400	320	320
1820	宜兴	PMS_洵玖城 6#箱变	10	630	504	504
1821	宜兴	PMS_洵玖城 5#箱变	10	630	504	504
1822	江阴	PMS_南闸菜场北变	10	250	200	200
1823	宜兴	PMS_洵玖城 4#箱变	10	630	504	504
1824	市区	PMS_10kV 南长 11# 箱变 T1	10	630	504	504
1825	江阴	PMS_中街变	10	315	164	164
1826	市区	PMS_20kV 水乡苑 16#站 T2	20	1000	800	800
1827	市区	PMS_20kV 水乡苑 16#站 T1	20	1000	800	800
1828	市区	PMS_20kV 水乡苑	20	1000	800	800

		17#站 T2				
1829	市区	PMS_20kV 水乡苑 17#站 T1	20	1000	800	800
1830	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T2	20	1000	800	800
1831	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T1	20	1000	730	730
1832	市区	PMS_金桥 1#箱变 1	10	630	504	504
1833	市区	金桥 2#箱变 1	10	630	504	504
1834	市区	10kV 新阳光 4#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
1835	市区	金桥 4#箱变 1	10	630	504	504
1836	市区	PMS_10kV 新阳光 4# 站 T2	10	1000	800	800
1837	市区	PMS_10kV 新阳光 4# 站 T1	10	1000	800	800
1838	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 1#所变	10	630	504	504
1839	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 3#所变	10	630	504	504
1840	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 4#所变	10	630	488	488
1841	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 2#所变	10	630	504	504
1842	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T4	10	800	640	640

1843	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
1844	江阴	璜土公安变	10	400	320	320
1845	宜兴	湖光珑樾府 2#室 4# 所变主变	20	800	640	640
1846	宜兴	PMS_芳西鱼塘公变	10	400	320	320
1847	市区	10kV 锡沙 2#箱变 T1	10	630	504	504
1848	市区	10kV 九里雅园 5#站 T1	10	800	640	640
1849	宜兴	PMS_汇上安置小区 公变	10	315	252	252
1850	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
1851	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T3	10	800	640	640
1852	江阴	上品璟苑 179#配电 所 2#主变	10	800	629	629
1853	宜兴	PMS_施荡 3#公变	10	315	207	207
1854	市区	PMS_毛条厂三配变	10	400	311	311
1855	宜兴	PMS_丰南西公变	10	400	303	303
1856	江阴	PMS_塘家桥西变	10	400	281	281
1857	宜兴	PMS_电力站公安公 变	10	400	307	307
1858	宜兴	PMS_广桥公变	10	400	255	255
1859	宜兴	PMS_扶桥浜公变	10	200	93	93
1860	宜兴	PMS_王母小村公变	10	200	94	94

1861	江阴	四房庄南变	10	400	288	288
1862	江阴	PMS_郭庄 1#变	10	200	151	151
1863	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T2	10	800	640	640
1864	宜兴	PMS_潜洛安置小区 3#箱变	10	630	504	504
1865	宜兴	PMS_鸡龙山公变	10	200	124	124
1866	市区	10kV 西园 9#箱变 T1	10	630	504	504
1867	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
1868	宜兴	燕山朱家公变(光伏 并网)	10	400	132	132
1869	江阴	PMS_井上变	10	200	160	160
1870	市区	10kV 西浜 2#箱变 T1	10	630	488	488
1871	江阴	东麓花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
1872	宜兴	花溪山庭 3#室 2#所 变	10	800	640	640
1873	宜兴	PMS_牌楼公变	10	200	119	119
1874	市区	10kV 泊月湾 6#站 T1	10	800	640	640
1875	宜兴	PMS_弯头公变	10	200	137	137
1876	江阴	PMS_朱家场西变	10	400	320	320
1877	宜兴	PMS_水厂宿舍公变	10	200	160	160
1878	宜兴	PMS_深洞磨界公变	10	400	144	144
1879	市区	PMS_三房工业二配	10	400	320	320

		变				
1880	市区	新泾河二配变	10	400	320	320
1881	宜兴	PMS_宋江组公变	10	200	160	160
1882	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
1883	江阴	PMS_后巷桥西变	10	200	102	102
1884	宜兴	PMS_深洞村公变	10	400	76	76
1885	市区	荣巷新村二配变	10	400	320	320
1886	宜兴	闸口吴家公变(光伏 并网)	10	200	144	144
1887	宜兴	站前路公变(光伏并 网)	10	400	313	313
1888	市区	PMS_邮电局(一)	10	200	160	160
1889	宜兴	PMS_前毛公变	10	200	160	160
1890	宜兴	八房组公变(光伏并 网)	10	200	132	132
1891	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T2	10	800	640	640
1892	宜兴	PMS_凌霞塘桥公变	10	200	160	160
1893	江阴	PMS_秦家村东变	10	400	320	320
1894	市区	10kV 普睿 1#箱变 T1	10	630	504	504
1895	江阴	PMS_洋外口南变	10	400	314	314
1896	市区	10kV 铁巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
1897	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T1	10	800	640	640

1898	江阴	瑞新花苑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
1899	宜兴	PMS_东埠公变	10	200	88	88
1900	市区	PMS_胶山二配变	10	400	320	320
1901	宜兴	洺璋景园 3#室 1#所 变主变	10	800	639	639
1902	市区	PMS_宿舍区二配变	10	400	320	320
1903	宜兴	港北路公变	10	400	320	320
1904	宜兴	梧桐人家 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
1905	江阴	PMS_赵庄新北变	10	400	320	320
1906	宜兴	PMS_派出所 2#公变	10	400	320	320
1907	市区	陈更巷二配变（光 伏）	10	400	281	281
1908	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T3	10	800	640	640
1909	宜兴	PMS_田肚公变	10	400	244	244
1910	宜兴	苗头组公变	10	400	254	254
1911	江阴	PMS_农机东变	10	400	320	320
1912	江阴	朱家宕 2#箱变主变	10	630	504	504
1913	宜兴	洺著景园 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
1914	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T1	10	800	640	640
1915	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T3	10	800	640	640

1916	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T4	10	800	640	640
1917	市区	PMS_朱更上四配变	10	400	197	197
1918	宜兴	PMS_钱家桥 3#公变	10	400	320	320
1919	宜兴	PMS_五洞村 2#箱变 主变	10	400	320	320
1920	宜兴	圩渡公变（光伏并 网）	10	400	296	296
1921	宜兴	PMS_卫家公变	10	200	160	160
1922	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T2	20	800	637	637
1923	宜兴	PMS_任墅金桥 2#公 变	10	200	91	91
1924	宜兴	徐一公变（光伏并 网）	10	200	117	117
1925	宜兴	PMS_太华大道公变	10	400	320	320
1926	宜兴	PMS_籍亩里公变	10	200	160	160
1927	宜兴	PMS_上圩电站公变	10	200	160	160
1928	江阴	瑞庭花园 101#配电 所 4#主变	10	630	504	504
1929	宜兴	PMS_夹沟东公变	10	400	244	244
1930	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T4	20	800	640	640
1931	宜兴	汤庄公变（光伏并 网）	10	400	258	258
1932	江阴	瑞富花园 13#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
1933	宜兴	PMS_东卫公变	10	200	160	160
1934	宜兴	PMS_东前公变	10	400	214	214
1935	江阴	棠樾锦园 59-2#配电 所 1#主变	10	630	504	504
1936	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T3	10	800	640	640
1937	宜兴	PMS_五村站公变	10	200	160	160
1938	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T2	10	800	640	640
1939	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 1# 所变	10	800	640	640
1940	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 2# 所变	10	800	640	640
1941	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T3	10	800	640	640
1942	宜兴	PMS_迎宾巷 2#公变	10	400	320	320
1943	宜兴	申兴东路公变	10	400	320	320
1944	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T2	10	800	640	640
1945	市区	PMS_太湖花园一期 3 号站 T1	10	1000	800	800
1946	宜兴	PMS_10kV 西街茶场 箱变主变	10	200	122	122
1947	宜兴	肇富公变（光伏并 网）	10	400	299	299
1948	宜兴	PMS_新荷公变	10	200	125	125

1949	宜兴	南园树西公变	10	200	149	149
1950	宜兴	沙亭 2#公变	10	400	320	320
1951	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T4	10	800	637	637
1952	江阴	御鑫苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
1953	江阴	御鑫苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
1954	宜兴	PMS_五洞村 3#箱变 主变	10	400	271	271
1955	江阴	星辉苑 8#配电所 1# 主变	10	800	640	640
1956	市区	10kV 滨河景园 4#站 T4	10	800	640	640
1957	宜兴	振业 51#楼东箱变	10	630	472	472
1958	市区	PMS_曹慕塘配变	10	400	320	320
1959	宜兴	竹胶板厂 3#公变	10	400	320	320
1960	宜兴	PMS_10kV 玉女潭箱 变主变	10	400	273	273
1961	市区	PMS_10kV 塘铁 1#箱 变 T1 (TTU)	10	630	330	330
1962	市区	振达配变 (光伏)	10	400	306	306
1963	江阴	南街新村变	10	400	320	320
1964	江阴	中心寺箱变主变	10	630	504	504
1965	市区	PMS_新诸巷二变	10	400	320	320
1966	江阴	PMS_景阳路变	10	400	320	320

1967	江阴	PMS_钱巷村委变	10	200	160	160
1968	市区	PMS_半棵下二配变	10	400	320	320
1969	市区	PMS_梅元二配变	10	400	320	320
1970	市区	10kV 江溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
1971	市区	10kV 邱巷 12#箱变 T1	10	630	504	504
1972	市区	PMS_新任巷配变 (TTU)	10	200	160	160
1973	江阴	棠樾锦园 59-2#配电 所 4#主变	10	630	504	504
1974	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T1	10	800	640	640
1975	宜兴	PMS_北新新站 2#公 变	10	400	320	320
1976	市区	PMS_下沿湾二变	10	400	320	320
1977	宜兴	PMS_台西里西公变	10	400	320	320
1978	市区	PMS_前金岸甲	10	400	320	320
1979	江阴	PMS_璜塘电力西变	10	400	320	320
1980	市区	PMS_茶场北	10	400	320	320
1981	市区	10kV 平湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
1982	市区	PMS_章巷六配变	10	400	313	313
1983	市区	大运华府 6#站 T1	10	800	640	640
1984	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
1985	宜兴	PMS_符渎港公变	10	200	160	160
1986	宜兴	潘家塘 3#公变	10	400	320	320

1987	市区	10kV 翔纺 4#箱变 T1	10	630	504	504
1988	江阴	PMS_教场南变	10	400	309	309
1989	江阴	河豚箱变主变	10	630	504	504
1990	宜兴	周铁李家公变	10	400	254	254
1991	市区	10kV 水秀 15#箱变 T1	10	630	504	504
1992	市区	PMS_加油站新村配 变（南瑞）	10	400	300	300
1993	宜兴	青龙供销社公变	10	400	320	320
1994	宜兴	PMS_鲸塘街北公变	10	200	160	160
1995	宜兴	PMS_安乐新桥公变	10	200	160	160
1996	宜兴	云家公变（光伏并 网）	10	400	310	310
1997	宜兴	建禾鱼塘公变	10	200	160	160
1998	市区	PMS_周中二配变	10	400	320	320
1999	江阴	港尚名筑22#配电所 2#主变	10	800	640	640
2000	宜兴	PMS_华谊公变	10	200	160	160
2001	宜兴	PMS_南河头公变	10	400	320	320
2002	江阴	洪家基 2#变	10	400	320	320
2003	宜兴	PMS_安乐西站北公 变	10	200	126	126
2004	宜兴	PMS_华阳新安公变	10	200	160	160
2005	宜兴	PMS_青梅公变	10	200	160	160
2006	宜兴	PMS_新世界 2#公变	10	400	320	320

2007	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T1	10	800	640	640
2008	市区	PMS_10kV 船帆 3#箱 变 T1	10	400	297	297
2009	市区	10kV 春光苑 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2010	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T1	10	800	640	640
2011	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T3	10	800	640	640
2012	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T4	10	800	640	640
2013	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T2	10	800	640	640
2014	宜兴	PMS_涧一公变	10	400	291	291
2015	宜兴	下邳电站公变(光伏 并网)	10	400	272	272
2016	宜兴	PMS_曲流村 3#公变	10	200	160	160
2017	市区	高树下一变(光伏)	10	400	266	266
2018	江阴	港邶花苑 135#配电 所 2#主变	10	630	504	504
2019	市区	10kV 庄木 1#箱变 T1	10	630	504	504
2020	市区	PMS_10kV 金茂府 8# 站 T2	10	800	640	640
2021	宜兴	PMS_钢铁宿舍 2#公 变	10	400	320	320

2022	宜兴	茗岭村 1#箱变主变	10	630	504	504
2023	江阴	同心路北箱变主变	10	630	504	504
2024	市区	PMS_五河叁一配变	10	400	320	320
2025	宜兴	徐渎二队公变	10	400	258	258
2026	宜兴	中淮渎公变	10	400	112	112
2027	江阴	华士菜场 2#变	10	400	320	320
2028	宜兴	PMS_并俐村 2#公变	10	200	160	160
2029	市区	谈巷泵配变(融合终端)	10	400	320	320
2030	宜兴	民胜大村 3#公变	10	200	160	160
2031	江阴	PMS_顾山园区 3#变	10	400	320	320
2032	市区	燕水配变(光伏)	10	400	293	293
2033	市区	花园梅配变	10	400	320	320
2034	江阴	PMS_东街开发箱变主变	10	400	320	320
2035	市区	PMS_陆埂上二变	10	400	320	320
2036	市区	10kV 峰湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
2037	市区	大新村配变	10	400	320	320
2038	江阴	水城花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
2039	市区	力克力配变	10	400	320	320
2040	市区	10kV 安科 1#箱变 T1	10	630	504	504
2041	江阴	PMS_茶岐南变	10	400	276	276
2042	市区	PMS_北山下	10	400	320	320
2043	宜兴	天安逸品花园 2#室	10	630	504	504

		4#所变主变				
2044	江阴	PMS_浦田圩站	10	400	320	320
2045	江阴	璟庭花苑 23#配电所 3#主变	10	800	638	638
2046	宜兴	楼下云湖桥 2#公变	10	400	320	320
2047	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T3	20	800	640	640
2048	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T2	10	630	504	504
2049	江阴	创富路 1 号 8#配电 所 2#主变	10	630	504	504
2050	宜兴	省庄新华箱变主变	10	400	259	259
2051	江阴	环北 2#变	10	400	320	320
2052	市区	10kV 水秀 32#箱变 T1	10	630	504	504
2053	市区	20kV 观湖湾 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
2054	市区	PMS_电线厂二配变	10	400	320	320
2055	市区	10kV 中福 1#箱变 T1	10	630	504	504
2056	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
2057	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
2058	宜兴	PMS_湖父伏西村西 公变	10	400	320	320
2059	江阴	御鑫苑 30#配电所	10	630	504	504

		1#主变				
2060	江阴	御鑫苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
2061	江阴	御鑫苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
2062	江阴	御鑫苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
2063	江阴	御鑫苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
2064	江阴	御鑫苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
2065	江阴	御鑫苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
2066	江阴	御鑫苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
2067	宜兴	洋溪中公变	10	400	278	278
2068	江阴	PMS_河塘油南变	10	200	99	99
2069	江阴	望隆花苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
2070	宜兴	PMS_师渎公变	10	400	306	306
2071	市区	后村新配变	10	400	320	320
2072	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T1	10	1000	800	800
2073	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T2	10	1000	800	800
2074	市区	10kV 天域 8#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
2075	市区	10kV 天域 8#站 T3 (融合终端)	10	800	629	629
2076	市区	10kV 天域 8#站 T4 (融合终端)	10	800	618	618
2077	宜兴	PMS_闸口新安电站 公变	10	400	320	320
2078	宜兴	PMS_沙塘 1#公变	10	400	293	293
2079	江阴	创业路东变	10	200	136	136
2080	江阴	港尚名筑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
2081	江阴	东舜华府 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
2082	市区	桥贰配变	10	400	320	320
2083	宜兴	芳镇 10#公变(光伏 并网)	10	400	315	315
2084	江阴	桃源名筑 193#配电 所 4#主变	20	800	640	640
2085	宜兴	PMS_东贤南路 1#公 变	10	400	320	320
2086	宜兴	PMS_梅岭公变	10	200	110	110
2087	市区	10kV 石街 1#箱变 T1	10	630	504	504
2088	市区	PMS_市镇民巷配变	10	400	320	320
2089	宜兴	PMS_丁家西公变	10	160	81	81
2090	宜兴	港口 1#公变(光伏 并网)	10	200	106	106

2091	江阴	汤家湾北变	10	400	269	269
2092	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
2093	宜兴	和桥教堂 4#公变	10	400	320	320
2094	江阴	龙禧花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
2095	江阴	龙禧花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
2096	江阴	星赋花园三区 13#配 电所 1#主变	10	800	640	640
2097	宜兴	PMS_均陶商品 1#公 变	10	400	320	320
2098	江阴	东翎雅苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
2099	市区	10kV 端桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
2100	江阴	水芸苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
2101	市区	10kV 海雅锦园 14# 站 T1	10	800	640	640
2102	江阴	陈家港西变	10	400	266	266
2103	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T2	10	800	640	640
2104	宜兴	PMS_阳泉东路路灯 1#箱变	10	100	80	80
2105	宜兴	PMS_梅东南站 3#公 变	10	200	133	133

2106	市区	PMS_李东二配变	10	400	295	295
2107	市区	10kV 学府上院 5#站 T2	10	800	640	640
2108	江阴	PMS_申港金杯变	10	400	320	320
2109	市区	10kV 天域 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2110	宜兴	颐悦府 1#站 1#所变 主变	10	800	640	640
2111	江阴	PMS_东林王家村变	10	315	252	252
2112	江阴	PMS_河东村西变	10	400	207	207
2113	江阴	PMS_小王家基变	10	200	122	122
2114	江阴	PMS_滨江路灯 4#变	10	200	160	160
2115	宜兴	社沟 2#公变	10	400	320	320
2116	宜兴	PMS_城中小区 5#公 变	10	400	320	320
2117	宜兴	PMS_城中小区 4#公 变	10	400	320	320
2118	宜兴	PMS_城中小区 3#公 变	10	400	320	320
2119	宜兴	PMS_城中小区 2#公 变	10	315	252	252
2120	宜兴	PMS_城中小区 1#公 变	10	250	200	200
2121	宜兴	PMS_金色港湾 1#公 变	10	400	320	320
2122	宜兴	PMS_金色港湾 2#公	10	400	320	320

		变				
2123	宜兴	PMS_金色港湾 3#公变	10	400	320	320
2124	宜兴	PMS_金色港湾 4#公变	10	400	320	320
2125	宜兴	PMS_金色港湾 5#公变	10	315	252	252
2126	宜兴	PMS_金色港湾 6#公变	10	315	252	252
2127	宜兴	PMS_金色港湾 7#公变	10	400	320	320
2128	宜兴	PMS_金色港湾 8#公变	10	315	252	252
2129	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T2	20	800	640	640
2130	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T4	20	800	640	640
2131	江阴	桃源名筑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
2132	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T1	10	800	632	632
2133	宜兴	前笪村路北公变(光伏并网)	10	200	135	135
2134	宜兴	天安逸品花园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
2135	宜兴	韶巷老街公变	10	400	320	320
2136	江阴	翡翠花苑 87#配电所	10	800	631	631

		4#主变				
2137	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T4	10	800	640	640
2138	宜兴	洛涧雅居 4#室 1#所 变主变	10	800	640	640
2139	市区	PMS_溪南村二配变	10	200	160	160
2140	宜兴	PMS_尹家塘 2#公变	10	400	207	207
2141	市区	大张北配变	10	400	320	320
2142	市区	九曲基乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
2143	市区	PMS_环湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
2144	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T1	20	800	640	640
2145	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
2146	宜兴	怀谷轩 2#室 1#所变 主变	10	630	502	502
2147	宜兴	PMS_前头村公变	10	200	160	160
2148	宜兴	水龙路山公变(光伏 并网)	10	200	148	148
2149	市区	10kV 天域华园 5#站 T4	10	800	640	640
2150	江阴	花南邱家村变	10	400	154	154
2151	江阴	PMS_青阳陶家村变	10	400	320	320
2152	市区	10kV 熙悦府 3#站 T1	10	800	640	640
2153	市区	20kV 山水澜园 3#站	20	800	640	640

		T3				
2154	宜兴	PMS_水龙七 0 砂公 变	10	200	127	127
2155	宜兴	PMS_黄家冲公变	10	200	160	160
2156	宜兴	PMS_吾桥北公变	10	200	160	160
2157	宜兴	PMS_琅玕山东公变	10	200	160	160
2158	江阴	城南雅院 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
2159	宜兴	长山烂塘公变	10	200	1	1
2160	江阴	PMS_北花山嘴西变	10	200	160	160
2161	江阴	PMS_大坝头东变	10	400	320	320
2162	宜兴	尹家村公变	10	400	320	320
2163	宜兴	长山三百亩公变(光 伏并网)	10	200	114	114
2164	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 1# 所变	10	800	640	640
2165	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 2# 所变	10	800	640	640
2166	市区	PMS_绅泰苑箱变 T1	10	630	504	504
2167	江阴	澜岸花苑 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
2168	市区	10kV 云境华庭 3#站 T2	10	800	640	640
2169	市区	10kV 大运华府 10# 站 T3	10	800	640	640
2170	宜兴	PMS_金色港湾 9#公	10	315	252	252

		变				
2171	宜兴	PMS_金色港湾 10#公变	10	315	252	252
2172	宜兴	金色港湾 11#公变	10	400	320	320
2173	宜兴	PMS_金色港湾 12#公变	10	400	320	320
2174	江阴	PMS_南花变	10	200	138	138
2175	江阴	PMS_新街变	10	200	160	160
2176	江阴	PMS_李家角西变	10	400	38	38
2177	宜兴	PMS_南和佳苑 1#公变	10	400	320	320
2178	市区	20kV 万达 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
2179	市区	PMS_20kV 万达 4#站 T2	20	800	640	640
2180	江阴	PMS_新天地配电所 1#主变	10	1000	800	800
2181	宜兴	PMS_南山坞公变	10	400	320	320
2182	市区	PMS_五星#8 站 T1	10	1000	800	800
2183	江阴	PMS_航空箱变主变	10	630	504	504
2184	江阴	PMS_电力西箱变主变	10	630	504	504
2185	宜兴	前巷汽校公变	10	400	320	320
2186	江阴	PMS_黄山路 1#路灯变	10	50	40	40
2187	江阴	PMS_宏基名城花园	10	800	640	640

		55#配电所 1#主变				
2188	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
2189	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
2190	市区	10kV 东岭 2#站 T2	10	800	640	640
2191	宜兴	PMS_美前箱变主变	10	400	272	272
2192	江阴	PMS_金江家变	10	400	284	284
2193	江阴	PMS_周施场北变	10	400	320	320
2194	市区	10kV 梅都府 2#站 T2	10	800	640	640
2195	江阴	PMS_兴西路 8 号 4# 配电所 1#主变	10	800	640	640
2196	江阴	PMS_兴西路 8 号 4# 配电所 2#主变	10	800	640	640
2197	宜兴	PMS_丁南新村 2#公 变	10	400	320	320
2198	宜兴	PMS_绿洲中路公变	10	200	160	160
2199	宜兴	PMS_长安路箱变	10	630	504	504
2200	江阴	大元里新站 2#变	10	400	320	320
2201	市区	陆西庄三配变	10	400	320	320
2202	宜兴	PMS_英驻南公变	10	200	151	151
2203	市区	10kV 雍荣院 3#站 T2	10	800	640	640
2204	市区	五里 1#箱变 T1	10	630	504	504
2205	宜兴	PMS_江南市场 5#公 变	10	400	320	320

2206	江阴	PMS_徐官 1 号变	10	400	320	320
2207	宜兴	布台底公变	10	400	320	320
2208	宜兴	杨巷黄家桥公变	10	200	160	160
2209	宜兴	凤凰前山公变	10	200	140	140
2210	宜兴	熙和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
2211	江阴	霞栖苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
2212	宜兴	PMS_尹家 2#公变	10	200	160	160
2213	宜兴	水龙口轧石公变	10	200	160	160
2214	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T4	10	800	632	632
2215	宜兴	PMS_缪家北公变	10	200	140	140
2216	宜兴	PMS_桃花涧南公变	10	200	139	139
2217	江阴	PMS_陶城戴巷头北 变	10	400	320	320
2218	宜兴	PMS_滕里西瓦窑公 变	10	400	320	320
2219	宜兴	花溪苑 6#室 3#所变 主变	10	630	504	504
2220	宜兴	PMS_百家水产村公 变	10	400	305	305
2221	宜兴	花溪苑 2#室 1#所变 主变	10	800	636	636
2222	宜兴	王母新站 2#公变	10	400	289	289
2223	市区	泾秀 2#箱变 T1	10	630	504	504

2224	宜兴	PMS_西渚下街闸站 公变	10	200	160	160
2225	市区	10kV 新佳园二期 2# 站 T1	10	800	640	640
2226	市区	10kV 裕后 1#箱变 T1	10	400	320	320
2227	市区	20kV 新光 10#站 T1	20	800	640	640
2228	市区	10kV 紫兰园 3#站 T1	10	800	640	640
2229	市区	10kV 芙蓉 14#站 T1	10	800	640	640
2230	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 1#主变	10	1000	800	800
2231	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 2#主变	10	1000	800	800
2232	市区	PMS_冷冻	10	400	308	308
2233	市区	PMS_唐明苑 1#站 T1	10	800	640	640
2234	市区	PMS_唐明苑 1#站 T2	10	800	640	640
2235	市区	PMS_海威农业配变	10	400	320	320
2236	市区	PMS_唐明苑 2#站 T1	10	800	639	639
2237	市区	PMS_唐明苑 2#站 T2	10	800	640	640
2238	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 1#所变	20	1000	800	800
2239	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
2240	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 3#所变	20	1250	1000	1000
2241	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 4#所变	20	1250	1000	1000

2242	江阴	石牌二村 10#箱变主变	10	630	504	504
2243	市区	PMS_张前变	10	200	160	160
2244	宜兴	PMS_扬富公变	10	400	251	251
2245	江阴	PMS_苍山东站变	10	315	171	171
2246	宜兴	PMS_蒋笠石矿公变	10	200	154	154
2247	宜兴	PMS_姜家公变	10	100	80	80
2248	宜兴	PMS_青龙水产村公变	10	315	252	252
2249	市区	PMS_10kV 康嘉苑站 (20kV) T1	10	1000	800	800
2250	市区	PMS_10kV 行星 4#箱变 T1	10	630	504	504
2251	江阴	徐庄桥 1 号变	10	400	287	287
2252	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 1#所变	10	800	640	640
2253	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 2#所变	10	800	640	640
2254	市区	PMS_里西村配变	10	400	320	320
2255	市区	10kV 景苑 7#站 T3	10	800	640	640
2256	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T1	10	800	640	640
2257	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T3	10	800	640	640
2258	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T4	10	800	640	640

2259	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T2	10	800	640	640
2260	宜兴	岷亭公交场站充电桩 1#箱变主变	10	630	447	447
2261	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 1# 所变	10	800	640	640
2262	市区	20kV 和喜瑞园 6#T3	20	800	640	640
2263	市区	PMS_10kV 康嘉苑站 (20kV) T2	10	1000	800	800
2264	市区	PMS_金太湖 1#站 T1	20	630	504	504
2265	宜兴	PMS_烟山粮管所公 变	10	400	310	310
2266	市区	PMS_金太湖 2#站 T1	20	630	504	504
2267	市区	PMS_西北巷配变	10	400	320	320
2268	市区	PMS_金太湖 1#站 T2	10	630	504	504
2269	市区	PMS_金太湖 2#站 T2	10	630	504	504
2270	市区	PMS_10kV 堰新 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
2271	市区	PMS_10kV 堰新 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
2272	市区	10kV 堰新 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
2273	市区	PMS_10kV 堰新 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
2274	市区	PMS_10kV 堰新 4#站 (20kV) T1	10	1000	800	800

2275	市区	PMS_10kV 堰新 4#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
2276	宜兴	PMS_华东石材市场 14#箱变	10	400	320	320
2277	江阴	食品站变	10	250	127	127
2278	江阴	PMS_典当西变	10	200	104	104
2279	市区	杜北三配变（需删 除）	10	400	320	320
2280	市区	PMS_潘巷居配变	10	200	160	160
2281	宜兴	PMS_民北村公变	10	200	53	53
2282	市区	惠钱三戌配变（融合 终端）	10	200	160	160
2283	宜兴	长征圩 2#公变	10	200	160	160
2284	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T2	10	800	640	640
2285	宜兴	PMS_天沭御城 3#站 1#所变主变	20	800	640	640
2286	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T2	10	800	640	640
2287	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2288	江阴	PMS_胡赵家北变	10	200	83	83
2289	宜兴	湖父凤凰组公变	10	400	303	303
2290	江阴	建南加油站变	10	400	320	320
2291	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T2	10	800	640	640

2292	宜兴	杨店大桥公变	10	400	320	320
2293	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T1	10	800	640	640
2294	江阴	南房巷 3 号变	10	400	250	250
2295	市区	10kV 西泾 7#箱变 T1	10	630	504	504
2296	市区	PMS_后西溪丁配变 (TTU)	10	400	320	320
2297	宜兴	PMS_新芳太平南公 变	10	200	160	160
2298	市区	10kV 天一华府 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2299	江阴	上品璟苑 319#配电 所 4#主变	10	800	640	640
2300	市区	上里东十五配变(融 合终端)	10	400	320	320
2301	宜兴	PMS_银湖小区 1#箱 变	10	630	481	481
2302	市区	10kV 西羲里 3#站 T3	10	800	640	640
2303	宜兴	PMS_沁和公变	10	400	320	320
2304	市区	10kV 水秀 35#箱变 T1	10	630	504	504
2305	江阴	东华佳苑 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
2306	市区	PMS_协丰一配变	10	400	320	320
2307	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 2# 所变	10	800	640	640

2308	市区	10kV 海角 6#箱变 T1	10	630	504	504
2309	江阴	马镇中行弄变	10	400	320	320
2310	宜兴	PMS_天沭御城 12#站 1#所变	20	800	640	640
2311	宜兴	PMS_天沭御城 12#站 2#所变	20	800	640	640
2312	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T4	20	800	637	637
2313	宜兴	PMS_南漕顾家 2#公 变	10	400	300	300
2314	宜兴	PMS_大滕电站公变	10	400	320	320
2315	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 2#所变主变	10	630	504	504
2316	市区	10kV 晶石 2#箱变 T1	10	630	504	504
2317	江阴	PMS_临港翟家头变	10	400	140	140
2318	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 1#所变	20	800	640	640
2319	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 3#所变	20	800	640	640
2320	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 4#所变	20	800	640	640
2321	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 2#所变	20	800	640	640
2322	市区	10kV 大运华府 4#站 T3	10	800	640	640
2323	江阴	PMS_石弄里北变	10	400	320	320

2324	市区	PMS_西莲杆配变	10	200	58	58
2325	江阴	山泉村村变	10	400	320	320
2326	江阴	PMS_红苗新村南变	10	315	235	235
2327	江阴	PMS_东方大院 71#配 电所 1#主变	20	800	640	640
2328	江阴	PMS_东方大院 71#配 电所 2#主变	20	800	640	640
2329	市区	10kV 环宇 1#箱变 T1	10	630	504	504
2330	市区	PMS_10kV 飞马 4#箱 变 T1	10	630	504	504
2331	市区	PMS_10kV 飞马 5#箱 变 T1	10	630	504	504
2332	宜兴	渔池东公变	10	200	160	160
2333	江阴	PMS_夏尧桥东变	10	200	56	56
2334	江阴	菜场南变	10	400	320	320
2335	江阴	PMS_马家桥变	10	400	274	274
2336	市区	PMS_10kV 广晟苑 1# 站 T2*	10	1000	800	800
2337	市区	10kV 广晟苑 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2338	市区	10kV 广晟苑 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2339	市区	PMS_10kV 广晟苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
2340	市区	PMS_10kV 广晟苑 3# 站 T2	10	1000	800	800

2341	市区	10kV 广晟苑 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2342	市区	PMS_10kV 金色 13# 站 T1	10	800	640	640
2343	市区	PMS_10kV 金色 13# 站 T2	10	800	640	640
2344	江阴	瑞庭花园 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
2345	宜兴	杨家园 3#公变	10	400	320	320
2346	市区	10kV 雍荣院 5#站 T2	10	800	640	640
2347	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T2	20	800	640	640
2348	市区	PMS_农民公园二	10	400	307	307
2349	市区	徐家桥 (一)	10	200	160	160
2350	市区	10kV 长泰 18#站 T3	10	800	640	640
2351	市区	10kV 北洋湖 4#箱变 T1	10	630	494	494
2352	市区	PMS_大万巷	10	400	320	320
2353	市区	PMS_湾里二配变	10	400	320	320
2354	江阴	南房巷 2#变	10	400	151	151
2355	市区	PMS_水产厂	10	400	320	320
2356	市区	PMS_梅西贰	10	400	320	320
2357	宜兴	PMS_涧坞 3#公变	10	200	141	141
2358	江阴	PMS_澄南路 332#配 电所 1#主变	10	800	640	640

2359	江阴	PMS_澄南路 332#配电所 2#主变	10	800	640	640
2360	宜兴	北山村公变(光伏并网)	10	400	194	194
2361	市区	PMS_10kV 江南府 8#站 T2	10	800	640	640
2362	宜兴	丁家组公变(光伏并网)	10	200	140	140
2363	市区	PMS_市镇四电配变	10	400	320	320
2364	江阴	龙禧花园 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
2365	江阴	龙禧花园 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
2366	江阴	龙禧花园 57#配电所 3#主变	10	630	504	504
2367	江阴	龙禧花园 57#配电所 4#主变	10	630	504	504
2368	市区	PMS_10kV 馨城 3#箱变 T1	10	630	504	504
2369	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T3	10	800	640	640
2370	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T1	10	800	640	640
2371	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T2	10	800	640	640
2372	市区	PMS_10kV 复地 7#站	10	800	640	640

		T4				
2373	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 1# 所变	10	800	640	640
2374	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 3# 所变	10	800	640	640
2375	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 4# 所变	10	800	640	640
2376	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 2# 所变	10	800	640	640
2377	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T1	10	800	640	640
2378	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T3	10	800	640	640
2379	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T4	10	800	633	633
2380	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T2	10	800	640	640
2381	市区	10kV 寺头 11#站 T1	10	1000	800	800
2382	宜兴	PMS_徐芳西公变	10	200	106	106
2383	市区	PMS_孟村二配变	10	400	168	168
2384	江阴	PMS_干部楼 4#单相 变	10	80	64	64
2385	江阴	老住南变	10	315	196	196
2386	江阴	PMS_瑞达变	10	315	247	247
2387	宜兴	临津天乐公变	10	200	160	160
2388	宜兴	PMS_丰义中学公变	10	400	320	320

2389	宜兴	东头公变（光伏并网）	10	400	301	301
2390	宜兴	PMS_白塘 2#公变	10	400	320	320
2391	江阴	PMS_大元里加工厂	10	400	280	280
2392	市区	前进 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2393	市区	前进 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2394	市区	前进 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2395	市区	前进 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2396	市区	PMS_秦西配变	10	400	320	320
2397	江阴	PMS_供电所变	10	400	280	280
2398	市区	庙北配变	10	400	320	320
2399	市区	春城 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2400	市区	PMS_春城 6#站 T2	10	800	640	640
2401	市区	PMS_春城 6#站 T3	10	800	640	640
2402	市区	鸿泰苑 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2403	江阴	PMS_先宅箱变主变	10	630	504	504
2404	江阴	航宿箱变主变	10	630	504	504
2405	江阴	PMS_环西箱变主变	10	630	504	504
2406	宜兴	PMS_安桥路 4#公变	10	400	320	320

2407	宜兴	安桥路 2#公变	10	400	320	320
2408	宜兴	PMS_安桥路公变	10	400	320	320
2409	市区	鸿泰苑 12#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2410	市区	20kV 九龙仓 4#站 T2(融合终端)	20	1000	800	800
2411	市区	PMS_20kV 九龙仓 4号站 T1	20	1000	800	800
2412	江阴	周家湾西变	10	200	160	160
2413	市区	10kV 南徐 1#箱变 T1	10	400	320	320
2414	市区	桥西三配变	10	400	320	320
2415	市区	前巷西配变	10	400	315	315
2416	江阴	PMS_胡家湾中变	10	315	252	252
2417	市区	PMS_寺头街	10	200	160	160
2418	市区	10kV 杨亭 8#箱变 T1	10	630	504	504
2419	市区	10kV 杨亭 7#箱变 T1	10	630	504	504
2420	市区	10kV 杨亭 6#箱变 T1	10	630	504	504
2421	市区	PMS_10kV 地税 1#箱变 T1	10	400	320	320
2422	宜兴	PMS_官林公园公变	10	400	320	320
2423	江阴	PMS_龙运夏垫西变	10	250	200	200
2424	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T2	20	1000	762	762
2425	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T1	20	1000	800	800

2426	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T2	20	1000	800	800
2427	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T1	20	1000	800	800
2428	市区	PMS_鞋山路口配变	10	400	320	320
2429	江阴	PMS_金湾永昌变	10	315	252	252
2430	宜兴	菜场 3#公变	10	400	294	294
2431	江阴	PMS_纺塑西变	10	250	200	200
2432	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T1	10	800	640	640
2433	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T2	10	800	640	640
2434	市区	20kV 博苑 3#站 T1* (融合终端)	20	1000	800	800
2435	市区	20kV 博苑 3#站 T2* (融合终端)	20	1000	800	800
2436	市区	20kV 博苑 3#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
2437	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T1	10	800	640	640
2438	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T2	10	800	640	640
2439	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2440	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

2441	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
2442	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2443	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
2444	市区	PMS_10kV 大箕山 9# 站 T2	10	1000	800	800
2445	市区	PMS_10kV 大箕山 9# 站 T1	10	1000	800	800
2446	市区	东廊配变	10	200	160	160
2447	江阴	PMS_水岸新都 1#箱 变主变	10	630	504	504
2448	江阴	PMS_水岸新都 2#箱 变主变	10	630	504	504
2449	江阴	PMS_光孝公变	10	200	160	160
2450	江阴	观东村观庄变	10	400	46	46
2451	江阴	徐家住基南变	10	400	208	208
2452	江阴	朱家庙北变	10	400	214	214
2453	江阴	PMS_蒲市陈家住基 变	10	160	122	122
2454	江阴	PMS_新市民 4#变	10	400	320	320
2455	江阴	PMS_仲巷北变	10	400	320	320
2456	江阴	利明小站变	10	200	50	50
2457	市区	PMS_后汤东	10	200	125	125
2458	江阴	镇区北街变	10	400	309	309

2459	江阴	PMS_永新 2#变	10	400	320	320
2460	江阴	长寿沿河变	10	400	308	308
2461	宜兴	PMS_东氿一号 1#箱变	20	500	400	400
2462	宜兴	PMS_东氿一号 2#箱变	20	500	400	400
2463	宜兴	PMS_东氿一号 3#箱变	20	500	400	400
2464	市区	PMS_周新苑 17#站 TI	10	1000	800	800
2465	宜兴	PMS_东氿一号 4#箱变	20	630	504	504
2466	宜兴	PMS_东氿一号 5#箱变	20	630	504	504
2467	市区	PMS_周新苑 17#站 T2	10	1000	800	800
2468	市区	PMS_火郭二配变	10	400	320	320
2469	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T2	20	800	640	640
2470	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T1	20	800	640	640
2471	市区	PMS_费家弄二配变	10	400	111	111
2472	市区	PMS_费家弄三配变	10	400	318	318
2473	市区	章家湾三变（光伏）	10	200	143	143
2474	市区	10kV 恒电 1#箱变 T1	10	630	498	498
2475	江阴	PMS_水岸新都 3#箱	10	630	504	504

		变主变				
2476	江阴	PMS_水岸新都 4#箱 变主变	10	630	504	504
2477	江阴	PMS_水岸新都 5#箱 变主变	10	630	504	504
2478	市区	PMS_东尤家弄	10	200	160	160
2479	江阴	PMS_水岸新都 6#箱 变主变	10	630	504	504
2480	江阴	PMS_水岸新都 7#箱 变主变	10	630	504	504
2481	江阴	PMS_水岸新都 8#箱 变主变	10	630	504	504
2482	江阴	PMS_水岸新都 9#箱 变主变	10	630	504	504
2483	江阴	PMS_水岸新都 10#箱 变主变	10	630	504	504
2484	江阴	PMS_水岸新都 11#箱 变主变	10	630	504	504
2485	江阴	PMS_水岸新都 12#箱 变主变	10	630	504	504
2486	市区	PMS_路曹许配变	10	200	160	160
2487	江阴	PMS_私营工业园 10 号变	10	315	252	252
2488	市区	20kV 万达 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
2489	市区	PMS_20kV 万达 5#站	20	800	640	640

		T1				
2490	市区	PMS_20KV 万达 6#站 T1	20	800	640	640
2491	市区	20kV 万达 6#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
2492	市区	PMS_20KV 万达 7#站 T1	20	800	640	640
2493	市区	20kV 万达 7#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
2494	江阴	长泾村孙家巷	10	400	320	320
2495	市区	PMS_魏巷居配变	10	200	117	117
2496	市区	PMS_黄家桥配变	10	200	160	160
2497	市区	PMS_10kV 生科站 T1	10	1250	1000	1000
2498	市区	PMS_铭城 1#站 T2	10	1000	800	800
2499	市区	PMS_铭城 1#站 T1	10	1000	800	800
2500	市区	PMS_铭城 2#站 T1	10	1000	800	800
2501	市区	PMS_铭城 2#站 T2	10	1000	800	800
2502	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T2	10	1000	800	800
2503	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T1	10	1000	800	800
2504	市区	PMS_松幸电子配变	20	200	160	160
2505	宜兴	PMS_都市港湾南区 10#箱变	10	630	504	504
2506	宜兴	PMS_都市港湾南区 14#箱变	10	500	400	400

2507	江阴	PMS_高田西变	10	315	252	252
2508	宜兴	PMS_都市港湾南区 11#箱变	10	630	504	504
2509	宜兴	PMS_都市港湾南区 12#箱变	10	630	504	504
2510	宜兴	PMS_都市港湾南区 13#箱变	10	630	504	504
2511	宜兴	PMS_黄家上村 2#公 变	10	400	320	320
2512	宜兴	邮电路 2#公变（光 伏并网）	10	400	280	280
2513	宜兴	PMS_镇东 2#公变	10	200	139	139
2514	宜兴	PMS_新芳农机公变	10	400	253	253
2515	江阴	PMS_虹桥南路 168# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
2516	江阴	PMS_虹桥南路 168# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
2517	江阴	PMS_贾家巷箱变主 变	10	630	504	504
2518	江阴	PMS_环周南箱变主 变	10	630	504	504
2519	市区	中心小学四配变	10	315	252	252
2520	江阴	PMS_五云家园配电 所 1#主变	10	1000	800	800
2521	市区	商贸 1#箱变 T1	10	630	504	504
2522	市区	PMS_催家东	10	200	141	141

2523	市区	PMS_帆布	10	400	320	320
2524	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T1	10	1000	800	800
2525	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T2	10	1000	800	800
2526	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T1	10	1000	800	800
2527	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T3	10	1000	800	800
2528	市区	春明 2#箱变 T1（融 合终端）	10	630	504	504
2529	市区	PMS_10kV 荣御山庄 站 T2	10	800	640	640
2530	市区	PMS_10kV 荣御山庄 站 T1	10	800	640	640
2531	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T1 （融合终端）	10	1000	800	800
2532	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 7# 站 T2	10	1000	800	800
2533	市区	10kV 宋公 1#箱变 T1	10	630	504	504
2534	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T1 （融合终端）	10	1000	800	800
2535	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 8# 站 T2	10	1000	800	800
2536	市区	梅村 1#箱变 T1	10	630	504	504
2537	市区	梅村 3#箱变 T1	10	630	504	504

2538	市区	PMS_观庭 5#站 T1*	10	1000	800	800
2539	市区	PMS_观庭 5#站 T2	10	1000	800	800
2540	市区	PMS_观庭 6#站 T1	10	1000	800	800
2541	市区	PMS_观庭 6#站 T2	10	1000	800	800
2542	市区	PMS_20kV 万达 8#站 T1	20	800	640	640
2543	市区	20kV 万达 8#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
2544	江阴	PMS_私营工业园 11 号变	10	315	234	234
2545	市区	10kV 方泉 2#站 T1	10	1000	800	800
2546	市区	10kV 方泉 2#站 T2	10	1000	800	800
2547	市区	10kV 方泉 2#站 T3	10	1000	800	800
2548	宜兴	贤岭箱变主变	10	400	307	307
2549	市区	10kV 方泉 3#站 T1	10	1000	800	800
2550	市区	10kV 方泉 3#站 T2	10	1000	800	800
2551	江阴	PMS_镇区粮站变	10	315	252	252
2552	市区	三羊	10	400	320	320
2553	市区	10kV 方泉 3#站 T3	10	1000	800	800
2554	江阴	PMS_水岸新都415-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
2555	市区	PMS_王家旦二配变	10	200	118	118
2556	宜兴	PMS_丰原公变	10	200	133	133
2557	市区	PMS_20kV 黄泥头 3# 站 T2	20	1000	800	800

2558	江阴	PMS_镇区供电所变	10	200	160	160
2559	江阴	PMS_施元缪家西变	10	315	150	150
2560	江阴	PMS_施元缪家村变	10	200	160	160
2561	市区	苗圃六配变(融合终端)	10	200	160	160
2562	市区	PMS_20kV 黄泥头 3#站 T1	20	1000	800	800
2563	江阴	PMS_水岸新都415-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
2564	市区	PMS_10kV 诺卡 4#站 T1	10	800	640	640
2565	市区	10kV 诺卡 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2566	江阴	PMS_水岸新都415-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
2567	市区	10kV 诺卡 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2568	市区	PMS_10kV 诺卡 5#站 T1	10	800	640	640
2569	市区	PMS_10kV 诺卡 6#站 T1	10	800	640	640
2570	市区	10kV 诺卡 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2571	宜兴	PMS_双庙小区 1#公变	10	200	160	160
2572	宜兴	PMS_长征窑头 2#公	10	315	241	241

		变				
2573	市区	PMS_前三巷	10	200	160	160
2574	宜兴	上百日 2#公变	10	400	320	320
2575	市区	PMS_医院北配变	10	200	160	160
2576	市区	PMS_钱供	10	200	160	160
2577	市区	水垛上配变	10	200	160	160
2578	市区	胡埭模版配变	10	400	154	154
2579	市区	PMS_金凯利配变	10	400	298	298
2580	市区	PMS_华新村委一变	10	400	320	320
2581	市区	PMS_排水配变	10	200	160	160
2582	市区	PMS_奇士缘配变	10	200	160	160
2583	市区	20kV 建惠 1#箱变 T1	20	630	504	504
2584	江阴	黄梅变	10	400	320	320
2585	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
2586	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
2587	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T2	10	1000	800	800
2588	市区	斗西基建变	10	400	320	320
2589	市区	10kV 中南 3#站 T2	10	1000	800	800
2590	市区	10kV 中南 3#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2591	市区	10kV 中南 3#站	10	1000	800	800

		(20kV) T3 (融合终端)				
2592	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
2593	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
2594	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
2595	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
2596	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
2597	市区	10kV 蓝城 5#站 T1	10	800	640	640
2598	市区	10kV 蓝城 5#站 T2	10	800	640	640
2599	市区	10kV 蓝城 6#站 T1	10	800	640	640
2600	市区	10kV 蓝城 6#站 T2	10	800	640	640
2601	宜兴	PMS_新建高家公变	10	200	160	160
2602	江阴	PMS_北田头变	10	200	152	152
2603	江阴	PMS_青塑公变	10	315	252	252
2604	市区	20kV 金色 2#站 T2	20	800	640	640
2605	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T2	20	1000	800	800
2606	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T1	20	1000	800	800
2607	江阴	PMS_鉴青南变	10	400	320	320
2608	市区	PMS_香楠 5#站 T1	10	1000	800	800

2609	市区	PMS_香楠 5#站 T2	10	1000	800	800
2610	江阴	PMS_苏圩西站变	10	250	200	200
2611	市区	PMS_香楠 6#站 T1	10	1000	800	800
2612	市区	PMS_香楠 6#站 T2	10	1000	800	800
2613	江阴	PMS_后宅北变	10	250	176	176
2614	江阴	PMS_渔猎 2 号变	10	400	320	320
2615	市区	PMS_香楠 7#站 T1	10	1000	800	800
2616	市区	PMS_费家弄一配变	10	400	320	320
2617	市区	PMS_韩家巷配变	10	200	88	88
2618	市区	街贰配变	10	400	320	320
2619	市区	PMS_幼儿园四配变	10	200	160	160
2620	市区	10kV 朗诗 5#站 T1	10	800	640	640
2621	市区	10kV 朗诗 5#站 T2	10	800	640	640
2622	江阴	PMS_东风变	10	400	320	320
2623	市区	PMS_10kV 凯宾 1#站 T1	10	630	478	478
2624	市区	PMS_10kV 凯宾 2#站 T1	10	630	504	504
2625	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
2626	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
2627	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配 电所 3#主变	10	800	640	640
2628	江阴	兴澄锦苑 13#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
2629	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
2630	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
2631	市区	PMS_城西配变	10	200	160	160
2632	市区	PMS_青城配变	10	400	320	320
2633	江阴	名都城 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
2634	江阴	PMS_名都城 52#配电 所 2#主变	10	800	640	640
2635	江阴	PMS_名都城 52#配电 所 3#主变	10	800	640	640
2636	江阴	PMS_名都城 12#配电 所 1#主变	10	800	640	640
2637	江阴	PMS_名都城 12#配电 所 2#主变	10	800	640	640
2638	江阴	PMS_名都城 30#配电 所 1#主变	10	800	640	640
2639	市区	PMS_新安 1#箱变 1	10	630	504	504
2640	江阴	李元北变	10	400	302	302
2641	市区	山照明配变	10	200	160	160
2642	市区	PMS_香楠 8#站 T1	10	1000	800	800
2643	市区	PMS_香楠 8#站 T2	10	1000	800	800
2644	宜兴	常胜路灯公变	10	400	320	320
2645	宜兴	PMS_人民北路路灯	10	100	80	80

		公变				
2646	宜兴	PMS_总工会公变	10	400	320	320
2647	江阴	PMS_九曲新农村变	10	315	198	198
2648	宜兴	茶庄宾馆公变	10	400	320	320
2649	宜兴	PMS_西木桥西公变	10	400	320	320
2650	宜兴	PMS_宝塔路路灯公变	10	100	80	80
2651	宜兴	PMS_阳羨中路路灯公变	10	200	160	160
2652	市区	PMS_香楠 7#站 T2	10	1000	800	800
2653	江阴	PMS_汤东变	10	315	252	252
2654	江阴	PMS_安居变	10	400	320	320
2655	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2656	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
2657	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
2658	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
2659	市区	PMS_顾巷四配变	10	200	160	160
2660	江阴	PMS_银杏树变	10	250	200	200
2661	江阴	PMS_大路北变	10	400	295	295
2662	江阴	西范中变	10	400	306	306
2663	江阴	PMS_金家坝变	10	315	221	221

2664	市区	教工家舍配变(融合终端)	10	400	320	320
2665	市区	PMS_江舍配变	10	200	160	160
2666	市区	20kV 水乡苑 11#站 T2	20	1000	800	800
2667	市区	20kV 水乡苑 11#站 T1	20	1000	800	800
2668	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T1	20	1000	800	800
2669	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T2	20	1000	800	800
2670	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T2	20	1000	800	800
2671	江阴	PMS_罗庄变	10	250	198	198
2672	江阴	PMS_锦纶西变	10	315	252	252
2673	江阴	PMS_海达变	10	315	252	252
2674	宜兴	东兴七里公变	10	200	137	137
2675	宜兴	PMS_阳羨水泵房公变	10	315	252	252
2676	宜兴	PMS_阳羨场部公变	10	200	158	158
2677	江阴	PMS_中房北变	10	250	164	164
2678	宜兴	PMS_阳羨八一公变	10	200	160	160
2679	市区	10kV 惠农 5#箱变 T1	10	630	504	504
2680	江阴	PMS_丰路变	10	315	252	252
2681	宜兴	荆溪北路路灯公变	10	100	80	80

2682	市区	PMS_后尖岸配变	10	400	320	320
2683	市区	PMS_住基南配变	10	400	290	290
2684	江阴	PMS_周家基 3#变	10	315	239	239
2685	市区	PMS_南丰村配变	10	200	160	160
2686	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T1	10	1000	800	800
2687	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T2	10	1000	800	800
2688	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T1	10	1000	800	800
2689	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T2	10	1000	800	800
2690	市区	PMS_人民桥(三)	10	400	320	320
2691	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
2692	市区	PMS_农中配变	10	400	320	320
2693	市区	PMS_开壹配变	10	400	301	301
2694	市区	10kV 顺驰 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
2695	市区	10kV 顺驰 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2696	江阴	PMS_老菜场变	10	315	230	230
2697	市区	10kV 顺驰 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
2698	市区	10kV 顺驰 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

2699	市区	10kV 顺驰 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
2700	江阴	巷路东变	10	250	154	154
2701	市区	10kV 顺驰 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
2702	市区	PMS_10kV 顺驰 6#站 T2	10	800	640	640
2703	江阴	PMS_名城 30#配电 所 2#主变	10	800	640	640
2704	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T1	20	1000	800	800
2705	市区	10kV 独月 1#箱变 T1	10	400	320	320
2706	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T2	20	1000	800	800
2707	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T1	20	1000	800	800
2708	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T2	20	1000	800	800
2709	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T1	20	1000	800	800
2710	市区	PMS_丁家郭配变	10	400	320	320
2711	市区	PMS_万荣 1#箱变 1	10	630	504	504
2712	市区	PMS_寺湾下	10	400	320	320
2713	市区	PMS_10kV 东山 2#箱 变(20kV)T1	10	630	504	504
2714	市区	惠盛路丁配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
2715	市区	PMS_三电二配变	10	200	160	160
2716	市区	惠盛路配变(融合终端)	10	200	160	160
2717	市区	PMS_毛条厂二配变	10	400	320	320
2718	市区	PMS_北环路二配变	10	400	320	320
2719	江阴	PMS_定北箱变主变	10	630	504	504
2720	江阴	PMS_定波箱变主变	10	630	504	504
2721	市区	田庄巷二配变	10	200	160	160
2722	江阴	PMS_定波33#箱变主变	10	400	320	320
2723	江阴	PMS_红柳箱变主变	10	400	320	320
2724	市区	PMS_前杨家配变	10	200	160	160
2725	宜兴	PMS_高塍人民路公变	10	315	252	252
2726	市区	PMS_20kV 万达 9#站 T1	20	1000	800	800
2727	市区	PMS_张庄中配变	10	200	160	160
2728	江阴	PMS_卡口变	10	400	320	320
2729	江阴	PMS_荣裕变	10	400	320	320
2730	江阴	PMS_陈家弄变	10	200	122	122
2731	市区	PMS_朝阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
2732	市区	PMS_柴机 1#箱变 T1	10	630	504	504
2733	市区	PMS_柴机 2#箱变 T1	10	630	504	504
2734	市区	PMS_柴机 3#箱变 T1	10	630	497	497

2735	市区	PMS_柴机 4#箱变 T1	10	630	504	504
2736	市区	PMS_龙潭三配变	10	400	289	289
2737	市区	PMS_后蒋配变	10	200	160	160
2738	市区	PMS_桃园西配变	10	400	320	320
2739	江阴	PMS_角里北变	10	200	160	160
2740	江阴	PMS_杨弓变	10	200	160	160
2741	市区	PMS_兴竹 3#箱变 T1	10	630	504	504
2742	市区	PMS_兴竹 4#箱变 T1	10	630	504	504
2743	江阴	PMS_官泾变	10	250	200	200
2744	市区	新街东配变	10	400	320	320
2745	市区	蒋巷四配变	10	400	320	320
2746	市区	PMS_道长 2#箱变 T1	10	400	320	320
2747	江阴	风尖里变	10	400	320	320
2748	市区	PMS_戏貳配变	10	200	160	160
2749	市区	PMS_田岸 1#箱变 1	10	630	504	504
2750	市区	PMS_堰桥路三配变	10	400	320	320
2751	市区	PMS_堰桥路 4#	10	200	160	160
2752	市区	10kV 高达 1#站 T1	10	1000	800	800
2753	市区	10kV 高达 1#站 T2	10	1000	800	800
2754	市区	PMS_联心苑 2#站 T1	10	1000	800	800
2755	市区	PMS_联心苑 2#站 T2	10	1000	800	800
2756	市区	PMS_联心苑 3#站 T1	10	1000	800	800
2757	市区	PMS_联心苑 3#站 T2	10	1000	800	800
2758	市区	PMS_联心苑 4#站 T1	10	1000	800	800
2759	市区	PMS_联心苑 4#站 T2	10	1000	800	800

2760	市区	PMS_联心苑 4#站 T3	10	1000	800	800
2761	江阴	PMS_周家村南变	10	400	301	301
2762	市区	PMS_路桥北配变	10	200	160	160
2763	市区	后花园二配变	10	400	320	320
2764	市区	PMS_刘潭叁二配变 (TTU)	10	400	320	320
2765	市区	PMS_光明西配变	10	200	160	160
2766	市区	PMS_慕湾变	10	200	160	160
2767	宜兴	水竹登公变	10	400	304	304
2768	市区	PMS_后严配变	10	400	287	287
2769	市区	PMS_木桥配变	10	200	145	145
2770	宜兴	PMS_赵庄一组 1#公 变	10	315	252	252
2771	宜兴	PMS_赵庄一组 2#公 变	10	315	252	252
2772	宜兴	PMS_赵庄一组 3#公 变	10	400	320	320
2773	宜兴	PMS_赵庄一组 4#公 变	10	315	252	252
2774	宜兴	PMS_赵庄一组 5#公 变	10	250	200	200
2775	宜兴	PMS_赵庄一组 6#公 变	10	315	252	252
2776	市区	PMS_庄里 1#箱变 1	10	630	504	504
2777	市区	PMS_万荣 2#箱变 1	10	630	504	504

2778	江阴	PMS_先锋箱变主变	10	630	504	504
2779	市区	鸿泰苑 12#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2780	宜兴	高滕别墅公变(光伏并网)	10	200	152	152
2781	市区	PMS_20kV 万达 10#站 T1	20	1000	800	800
2782	市区	20kV 万达 10#站 T2(融合终端)	20	1000	800	800
2783	江阴	PMS_侯士巷 2#变	10	400	291	291
2784	市区	20kV 万达 9#站 T2(融合终端)	20	1000	800	800
2785	宜兴	胜利公变	10	400	320	320
2786	江阴	PMS_南门变	10	400	320	320
2787	江阴	PMS_房桥北变	10	400	169	169
2788	市区	工业 1#箱变 T1	10	630	504	504
2789	市区	工业 2#箱变 T1	10	630	504	504
2790	市区	工业 3#箱变 T1	10	630	504	504
2791	市区	工业 4#箱变 T1	10	630	504	504
2792	市区	工业 5#箱变 T1	10	630	504	504
2793	市区	工业 6#箱变 T1	10	630	504	504
2794	市区	PMS_探机 3#箱变 T1	10	630	504	504
2795	江阴	PMS_江东 1#变	10	315	120	120
2796	江阴	PMS_史村南变	10	400	254	254
2797	宜兴	PMS_渭渎港湾公变	10	400	320	320

2798	宜兴	PMS_帮丁公变	10	200	122	122
2799	市区	PMS_10KV 白金站 T1	10	1000	765	765
2800	市区	PMS_10kV 白金站 T2	10	1000	800	800
2801	宜兴	PMS_英伦华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
2802	宜兴	PMS_英伦华庭 1#箱 变	10	630	504	504
2803	宜兴	PMS_英伦华庭 2#箱 变	10	630	491	491
2804	宜兴	PMS_英伦华庭 3#箱 变	10	630	504	504
2805	市区	PMS_南降配变	10	400	320	320
2806	宜兴	林庄村 1#公变（光 伏并网）	10	160	82	82
2807	市区	中花苑乙配变（融合 终端）	10	400	320	320
2808	市区	PMS_刁东配变	10	200	160	160
2809	市区	PMS_刁庄村委配变	10	400	318	318
2810	市区	PMS_10kV 香槟站 T1	10	1000	800	800
2811	市区	PMS_10kV 香槟站 T2	10	1000	800	800
2812	市区	PMS_莫叁配变	10	200	160	160
2813	市区	PMS_10kV 丁降里 1# 箱变 T1	10	400	320	320
2814	市区	李更巷	10	400	320	320
2815	市区	PMS_河南三配变	10	200	160	160

2816	市区	PMS_盛岸二配变	10	200	160	160
2817	市区	PMS_惠巷小学配变	10	200	160	160
2818	江阴	汝南西变	10	200	137	137
2819	市区	PMS_渔业四配变	10	200	111	111
2820	市区	PMS_西园配变	10	200	160	160
2821	市区	PMS_毛巷二配变	10	200	134	134
2822	市区	10kV 御园站 T1	10	800	614	614
2823	市区	10kV 御园站 T2	10	800	640	640
2824	市区	PMS_安更 1#箱变 T1	10	630	500	500
2825	市区	姚更巷二配变（光伏）	10	200	132	132
2826	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T2	10	800	640	640
2827	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T1	10	800	640	640
2828	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
2829	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
2830	市区	10kV 天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
2831	市区	10kV 天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
2832	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T1	10	1000	800	800
2833	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T3	10	1000	800	800

2834	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
2835	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
2836	市区	PMS_玉彩配变	10	200	160	160
2837	江阴	西村东变	10	250	200	200
2838	江阴	PMS_马东变	10	400	278	278
2839	市区	村委六配变	10	400	320	320
2840	市区	PMS_机贰配变	10	200	160	160
2841	江阴	PMS_河东房变	10	250	186	186
2842	市区	湖山二配变(融合终 端)	10	200	160	160
2843	市区	陆区北配变	10	630	486	486
2844	市区	PMS_西阳庄一配变	10	400	320	320
2845	市区	西阳庄二配变	10	400	320	320
2846	宜兴	PMS_米厂公变	10	250	200	200
2847	宜兴	环岛 2#公变(光伏 并网)	10	400	303	303
2848	市区	PMS_10kV 水仙里 1# 站 T1	10	800	640	640
2849	市区	PMS_10kV 水仙里 1# 站 T2	10	800	640	640
2850	市区	PMS_重楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
2851	市区	重楼 2#箱变 T1(光 伏)	10	630	495	495

2852	市区	PMS_洋房区二配变	10	200	147	147
2853	市区	PMS_庄前乙配变 (TTU)	10	400	320	320
2854	市区	PMS_庄贰五配变 (TTU)	10	400	320	320
2855	市区	PMS_庄壹三配变 (TTU)	10	400	320	320
2856	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T2	10	1000	800	800
2857	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T1	10	1000	800	800
2858	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T1	10	1000	800	800
2859	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T2	10	1000	800	800
2860	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
2861	市区	PMS_松梅配变	10	400	320	320
2862	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T2	10	1000	800	800
2863	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T1	10	1000	800	800
2864	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9# 站 T1	10	1000	800	800
2865	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9# 站 T2	10	1000	800	800

2866	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9# 站 T3	10	1000	800	800
2867	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T1	10	1000	800	800
2868	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T2	10	1000	800	800
2869	市区	PMS_月台上	10	200	160	160
2870	江阴	PMS_荡南坝头变	10	400	293	293
2871	江阴	月城徐家村变	10	400	277	277
2872	江阴	东方红变	10	400	309	309
2873	江阴	PMS_建北变	10	400	320	320
2874	江阴	PMS_璜塘夏西变	10	200	160	160
2875	市区	PMS_周枕路二配变	10	400	320	320
2876	江阴	PMS_邱家西变	10	200	4	4
2877	市区	PMS_安国 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
2878	宜兴	PMS_归径蒋家公变	10	315	235	235
2879	市区	PMS_陈巷村二配变	10	200	160	160
2880	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T1	10	1000	800	800
2881	江阴	沿山南变	10	250	200	200
2882	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配 电所 1#主变	10	800	640	640
2883	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配 电所 2#主变	10	800	640	640

2884	江阴	PMS_天新嘉苑10#配电所 3#主变	10	800	640	640
2885	江阴	PMS_天新嘉苑15#配电所 1#主变	10	800	640	640
2886	江阴	PMS_天新嘉苑15#配电所 2#主变	10	800	640	640
2887	江阴	PMS_天新嘉苑21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
2888	江阴	PMS_天新嘉苑21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
2889	江阴	PMS_菜场箱变主变	10	630	504	504
2890	江阴	PMS_鉴青周家堂变	10	200	129	129
2891	市区	PMS_北西配变	10	400	320	320
2892	市区	PMS_10kV 朱桥 1#箱变	10	630	504	504
2893	市区	PMS_10kV 朱桥 2#箱变	10	630	504	504
2894	市区	PMS_10kV 朱桥 3#箱变	10	630	504	504
2895	市区	PMS_佳洲处理配变 (TTU)	10	200	133	133
2896	市区	PMS_20kV 新盛花园 2#站 T1	20	800	640	640
2897	宜兴	百贤村五大桥公变	10	400	240	240
2898	市区	20kV 新盛花园 2#站 T2	20	1250	1000	1000

2899	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T1	20	800	640	640
2900	市区	PMS_20kV 德院 2#站 T1	20	800	640	640
2901	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T3	10	1000	800	800
2902	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T2	10	1000	800	800
2903	江阴	庙头箱变主变	10	630	386	386
2904	市区	PMS_安中新村配变	10	400	320	320
2905	市区	叙丰家园 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
2906	市区	叙丰家园 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
2907	市区	叙丰家园 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
2908	江阴	PMS_金湾箱变主变	10	630	504	504
2909	市区	PMS_玉蓉配变	10	400	320	320
2910	市区	PMS_新贰配变	10	400	320	320
2911	市区	PMS_蓉联居配变	10	400	320	320
2912	市区	PMS_南联配变	10	200	160	160
2913	市区	PMS_东贰二配变	10	200	160	160
2914	市区	PMS_钱更上八配变	10	200	160	160
2915	市区	PMS_李湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
2916	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T2	20	1000	800	800

2917	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T1	20	1000	800	800
2918	宜兴	PMS_毛旗后村公变	10	200	160	160
2919	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T2	20	1000	800	800
2920	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T1	20	1000	800	800
2921	江阴	PMS_丽都 160#箱变 主变	10	800	640	640
2922	江阴	PMS_丽都 232#箱变 主变	10	630	504	504
2923	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T2	20	800	640	640
2924	江阴	PMS_严读桥东变	10	400	215	215
2925	市区	20kV 德院 2#站 T2	20	800	640	640
2926	江阴	吴家变	10	400	320	320
2927	宜兴	PMS_华利山庄 4#箱 变	10	500	400	400
2928	江阴	PMS_泰和江南 7#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
2929	江阴	PMS_泰和江南 7#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
2930	江阴	陈高变	10	400	320	320
2931	宜兴	PMS_蜀山安置 1#箱 变	10	500	400	400
2932	宜兴	PMS_蜀山安置 2#箱	10	630	504	504

		变				
2933	宜兴	PMS_蜀山安置 3#箱变	10	630	504	504
2934	江阴	PMS_丽都 126#箱变主变	10	500	400	400
2935	江阴	PMS_璜塘陆西变	10	400	311	311
2936	市区	PMS_江苏银行	10	200	9	9
2937	江阴	南阳变	10	400	320	320
2938	江阴	PMS_锡金西变	10	400	320	320
2939	江阴	沈家南变	10	400	216	216
2940	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T2	10	630	504	504
2941	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T1	10	630	504	504
2942	宜兴	PMS_南新北沙塘公变	10	400	320	320
2943	江阴	石南变	10	400	285	285
2944	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T1	10	630	504	504
2945	江阴	PMS_钟家堂变	10	400	310	310
2946	江阴	PMS_章家宕变	10	200	108	108
2947	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T2	10	630	504	504
2948	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T1	10	800	640	640
2949	宜兴	蔬菜办公变	10	400	320	320

2950	江阴	PMS_水平北变	10	315	239	239
2951	市区	PMS_后方西配变	10	400	320	320
2952	市区	PMS_新民南配变	10	400	320	320
2953	市区	PMS_西秦巷二配变	10	200	160	160
2954	市区	PMS_盛巷村二配变	10	200	160	160
2955	市区	PMS_北中配变	10	400	320	320
2956	市区	中心街二配变	10	400	320	320
2957	江阴	PMS_格方圩西变	10	400	320	320
2958	江阴	PMS_南街南变	10	400	320	320
2959	江阴	PMS_永定圩西变	10	200	160	160
2960	江阴	PMS_水秀变	10	400	320	320
2961	市区	PMS_北张配变	10	400	311	311
2962	市区	PMS_北蚁浜配变	10	400	290	290
2963	市区	崇建园林配变(融合终端)	10	400	320	320
2964	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T2	10	800	640	640
2965	宜兴	PMS_五星小区一期 20#公变	10	400	320	320
2966	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T1	10	800	640	640
2967	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T2	10	800	640	640
2968	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T3	10	800	640	640

2969	宜兴	PMS_五星小区一期 18#公变	10	200	160	160
2970	宜兴	PMS_五星小区一期 19#公变	10	200	160	160
2971	宜兴	PMS_西渚老街公变	10	400	320	320
2972	宜兴	西渚圣农公变(光伏 并网)	10	200	147	147
2973	市区	PMS_孟村礼宾配变	10	400	183	183
2974	市区	PMS_前刘配变	10	400	294	294
2975	市区	PMS_南杨树配变	10	200	160	160
2976	市区	PMS_20kV 湖山湾 2# 站 T1	20	1000	800	800
2977	市区	PMS_20kV 湖山湾 3# 站 T2	20	1000	800	800
2978	市区	PMS_20kV 湖山湾 3# 站 T1	20	1000	800	800
2979	市区	PMS_20kV 湖山湾 4# 站 T2	20	1000	800	800
2980	市区	PMS_20kV 湖山湾 4# 站 T1	20	1000	800	800
2981	市区	PMS_20kV 湖山湾 4# 站 T3	20	1000	800	800
2982	市区	PMS_小学三配变	10	400	320	320
2983	市区	PMS_匡南配变	10	400	305	305
2984	江阴	PMS_敬老院东变	10	400	320	320
2985	市区	安阳里配变	10	200	160	160

2986	市区	火郭配变	10	200	160	160
2987	江阴	中河东变	10	400	200	200
2988	宜兴	PMS_殷家 2#公变	10	200	85	85
2989	江阴	PMS_幼儿园变	10	400	320	320
2990	市区	PMS_20kV 博苑 4#站 T1*	20	1000	800	800
2991	市区	20kV 博苑 4#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
2992	市区	PMS_20kV 博苑 5#站 T1	20	1000	800	800
2993	市区	20kV 博苑 5#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
2994	江阴	PMS_迎秀花园 7#配 电所 1#主变	10	800	640	640
2995	江阴	PMS_迎秀花园 7#配 电所 2#主变	10	800	640	640
2996	宜兴	PMS_元上 2#公变	10	400	320	320
2997	市区	PMS_南桥配变	10	400	306	306
2998	市区	PMS_杨幼配变	10	400	320	320
2999	市区	PMS_六角井配变	10	400	292	292
3000	市区	PMS_匡巷配变	10	200	160	160
3001	市区	PMS_新华书店二配 变	10	400	320	320
3002	市区	PMS_健康一号配变	10	400	320	320
3003	市区	PMS_三乡桥配变	10	400	320	320

3004	市区	PMS_居唐更配变	10	200	160	160
3005	市区	PMS_玫瑰 4#站 T2	10	800	640	640
3006	市区	PMS_玫瑰 4#站 T1	10	800	640	640
3007	市区	PMS_玫瑰 5#站 T1	10	800	640	640
3008	市区	PMS_玫瑰 5#站 T2	10	800	640	640
3009	市区	PMS_塘府村配变	10	400	320	320
3010	市区	前沈配变	10	400	320	320
3011	市区	10kV 尚城 2#站 T2	10	800	640	640
3012	市区	PMS_黄试验二配变	10	200	160	160
3013	市区	PMS_枫杨路配变	10	200	160	160
3014	市区	华勋电器	10	400	320	320
3015	市区	PMS_金置广场站 T1	10	1000	800	800
3016	宜兴	PMS_杨家 2#公变	10	200	160	160
3017	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3018	市区	PMS_刘潭叁六配变 (TTU)	10	80	64	64
3019	市区	PMS_刘潭叁八配变 (TTU)	10	80	64	64
3020	市区	PMS_恒溢配变	10	400	320	320
3021	市区	PMS_新村二五	10	400	320	320
3022	江阴	PMS_商中变	10	400	320	320
3023	市区	PMS_敬老院(五)	10	400	320	320
3024	市区	PMS_缪古配变	10	400	320	320
3025	市区	PMS_安西路配变	10	200	160	160

3026	市区	PMS_10kV 住友 4#箱 变 T1	10	400	320	320
3027	江阴	PMS_於王北变	10	200	121	121
3028	江阴	石牌三村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
3029	江阴	石牌三村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
3030	江阴	石牌三村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
3031	江阴	PMS_迎秀花园 13#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
3032	市区	PMS_政府西配变	10	400	287	287
3033	江阴	长兴东变	10	400	320	320
3034	江阴	PMS_南闸影剧院变	10	315	252	252
3035	江阴	PMS_南运新上河变	10	200	133	133
3036	江阴	申裕街 180 号 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
3037	江阴	申裕街 180 号 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
3038	江阴	申裕街 180 号 10#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
3039	江阴	申裕街 180 号 10#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
3040	市区	PMS_张菜	10	400	320	320
3041	江阴	龙运模具变	10	315	252	252
3042	江阴	PMS_华中陈家基变	10	250	116	116

3043	市区	PMS_高浪 11#站 T1	10	800	640	640
3044	市区	PMS_高浪 11#站 T2	10	800	640	640
3045	江阴	PMS_窑港站	10	250	159	159
3046	江阴	长兴变	10	315	252	252
3047	市区	PMS_10kV 张镇桥 9# 站 T2	10	800	640	640
3048	市区	PMS_10kV 张镇桥 9# 站 T3	10	800	640	640
3049	市区	PMS_10kV 张镇桥 9# 站 T1	10	800	640	640
3050	市区	10kV 张镇桥 10#站 T1	10	800	640	640
3051	市区	PMS_10kV 张镇桥 11#站 T	10	630	504	504
3052	市区	PMS_周新苑 23#T2	10	1000	800	800
3053	江阴	PMS_博爱路 199#箱 变主变	10	400	320	320
3054	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T1	20	1000	800	800
3055	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T2	20	1000	800	800
3056	市区	PMS_周新苑 23#站 T1	10	1000	800	800
3057	市区	PMS_周新苑 24#站 T1	10	1000	800	800
3058	市区	PMS_周新苑 24#站	10	1000	800	800

		T2				
3059	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T2	20	1000	800	800
3060	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T3	20	1000	800	800
3061	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T2	10	800	640	640
3062	江阴	PMS_丽都 120#箱变 主变	10	630	504	504
3063	市区	PMS_周新苑 24#站 T3	10	1000	800	800
3064	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 1#所变	20	1000	800	800
3065	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 2#所变	20	1000	800	800
3066	宜兴	久隆华府 1#站 3#所 变	20	1000	800	800
3067	宜兴	久隆华府 1#站 4#所 变	20	1000	800	800
3068	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T1	20	1000	800	800
3069	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T1	20	1000	800	800
3070	市区	PMS_韩家巷二配变	10	200	160	160
3071	市区	PMS_苗圃九配变	10	200	160	160
3072	市区	PMS_苗圃七配变	10	400	320	320

3073	江阴	PMS_薛家坝西变	10	400	320	320
3074	宜兴	PMS_前谢小桥公变	10	400	150	150
3075	宜兴	PMS_和桥高家公变	10	200	145	145
3076	市区	PMS_周巷五配变	10	400	320	320
3077	市区	尤巷五配变	10	400	304	304
3078	市区	PMS_楼下(三)	10	200	160	160
3079	市区	PMS_公路配变	10	200	160	160
3080	市区	PMS_华家桥二配变	10	200	160	160
3081	市区	PMS_后花园三配变	10	200	160	160
3082	市区	毛绒配变	10	400	313	313
3083	宜兴	PMS_和桥沈家 2#公 变	10	200	160	160
3084	市区	PMS_刘潭桥配变	10	200	160	160
3085	市区	PMS_安国 2#箱变 02001	10	400	320	320
3086	宜兴	PMS_解放中路公变	10	400	320	320
3087	市区	PMS_10kV 同心 1#箱 变 01002	10	630	504	504
3088	市区	10kV 叶片 6#箱变 T1	10	630	462	462
3089	市区	10kV 叶片 5#箱变 T1	10	630	504	504
3090	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T2	20	1000	800	800
3091	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T3	20	1000	800	800
3092	市区	PMS_20kV 渔港 5#站	20	1000	800	800

		T1				
3093	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T2	20	1000	800	800
3094	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T3	20	1000	800	800
3095	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T1	20	1000	800	800
3096	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T2	20	1000	800	800
3097	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T1	20	1000	800	800
3098	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T2	20	1000	800	800
3099	市区	PMS_周新苑 18#站 T1	10	1000	800	800
3100	市区	PMS_周新苑 18#站 T2	10	1000	800	800
3101	市区	PMS_周新苑 19#站 T2	10	1000	800	800
3102	市区	PMS_周新苑 19#站 T1	10	1000	800	800
3103	江阴	PMS_云长桥南变	10	200	160	160
3104	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T1	10	1000	800	800
3105	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T2	10	1000	800	800

3106	市区	PMS_周新苑 20#站 T2	10	1000	800	800
3107	市区	PMS_周新苑 20#站 T1	10	1000	800	800
3108	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T1	10	1000	800	800
3109	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T2	10	1000	800	800
3110	市区	PMS_周新苑 21#站 T2	10	1000	800	800
3111	市区	10kV 纳新 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
3112	市区	PMS_10kV 严家 6#箱 变 T1	10	630	504	504
3113	江阴	柏树下变	10	400	88	88
3114	江阴	PMS_环球变	10	400	320	320
3115	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T3	10	1000	800	800
3116	市区	PMS_周新苑 21#站 T1	10	1000	800	800
3117	市区	PMS_周新苑 22#站 T2	10	1000	800	800
3118	市区	PMS_周新苑 22#站 T1	10	1000	800	800
3119	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T1	10	1000	800	800

3120	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T2	10	1000	800	800
3121	江阴	PMS_李家巷箱变主 变	10	630	504	504
3122	宜兴	春华制冷公变(光伏 并网)	10	400	165	165
3123	市区	10kV 金岸 1#站 T1	10	800	640	640
3124	市区	10kV 金岸 1#站 T2	10	800	640	640
3125	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T2	10	1000	800	800
3126	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T1	10	1000	800	800
3127	市区	PMS_10kV 新乐苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
3128	市区	PMS_10kV 新乐苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
3129	市区	PMS_10kV 新乐苑 1# 站 T3	10	1000	800	800
3130	市区	PMS_10kV 新乐苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
3131	市区	PMS_10kV 新乐苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
3132	市区	20kV 东顾巷 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
3133	市区	PMS_大诚苑 5#站 01002	10	1000	800	800

3134	市区	PMS_大诚苑 5#站 01003	10	1000	800	800
3135	江阴	PMS_冀中箱变主变	10	630	496	496
3136	江阴	PMS_朝阳二村 27#配 电所 1#主变	10	800	640	640
3137	江阴	PMS_朝阳二村 27#配 电所 2#主变	10	800	640	640
3138	江阴	PMS_朝阳二村 2#配 电所 1#主变	10	500	400	400
3139	江阴	PMS_朝阳二村 2#配 电所 2#主变	10	500	400	400
3140	宜兴	高塍中桥公变	10	400	320	320
3141	江阴	PMS_文林富贝花苑 小区 7#配电所 1#主 变	10	800	640	640
3142	江阴	PMS_文林富贝花苑 小区 7#配电所 2#主 变	10	800	640	640
3143	江阴	PMS_孔西庄东站	10	200	82	82
3144	江阴	周庄芙蓉变	10	200	160	160
3145	市区	PMS_朝东北	10	200	160	160
3146	市区	PMS_20kV 湖山湾 1# 站 T1	20	1000	800	800
3147	市区	PMS_20kV 湖山湾 1# 站 T2	20	1000	800	800
3148	市区	PMS_20kV 湖山湾 2#	20	1000	800	800

		站 T2				
3149	宜兴	开发区陆家线材公变	10	400	320	320
3150	宜兴	塘田公变	10	400	320	320
3151	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T1	10	1000	800	800
3152	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T2	10	1000	800	800
3153	宜兴	PMS_金色阳光 1#箱变	20	630	504	504
3154	宜兴	PMS_金色阳光 2#箱变	20	630	504	504
3155	宜兴	PMS_金色阳光 3#箱变	20	630	504	504
3156	宜兴	PMS_金色阳光 4#箱变	20	630	504	504
3157	宜兴	PMS_宜北粉末公变	10	400	309	309
3158	市区	江南景园 3# 箱变 03001（融合终端）	10	500	337	337
3159	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 1#所变	20	1250	1000	1000
3160	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 2#所变	20	1250	1000	1000
3161	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 3#所变	20	1250	996	996
3162	宜兴	PMS_郁金香庄园 1#	10	1000	800	800

		站 1#所变				
3163	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 1#所变	20	1250	1000	1000
3164	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 2#所变	20	1250	1000	1000
3165	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 3#所变	20	1250	1000	1000
3166	市区	PMS_锡钢特钢配变 (TTU)	10	200	160	160
3167	江阴	PMS_东房巷西变	10	400	244	244
3168	江阴	PMS_医东变	10	315	252	252
3169	市区	陶巷二配变（需删 除）	10	400	320	320
3170	市区	PMS_新中二配变	10	200	160	160
3171	江阴	PMS_丽都 118#箱变 主变	10	800	640	640
3172	江阴	PMS_下库北变	10	400	301	301
3173	江阴	PMS_丽都 97#箱变主 变	10	630	504	504
3174	江阴	PMS_丽都 125#箱变 主变	10	500	400	400
3175	江阴	PMS_丽都 115#箱变 主变	10	630	504	504
3176	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1# 站 3#所变	10	1000	800	800
3177	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#	10	1000	800	800

		站 1#所变				
3178	江阴	PMS_乐丰变	10	400	309	309
3179	江阴	PMS_梅花墩变	10	400	209	209
3180	江阴	PMS_镇区季新变	10	400	311	311
3181	江阴	PMS_马池变	10	200	157	157
3182	江阴	张家圩变	10	315	230	230
3183	江阴	PMS_沈家湾变	10	315	252	252
3184	市区	10kV 百好锦园 1#站 T1	10	800	640	640
3185	市区	10kV 百好锦园 1#站 T2	10	800	640	640
3186	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T1	10	800	640	640
3187	市区	中鹏西配变	10	400	320	320
3188	市区	PMS_唐家三	10	400	320	320
3189	市区	PMS_胜利桥二	10	200	125	125
3190	市区	PMS_大桥头配变	10	200	160	160
3191	市区	10kV 花苑新村 2#站 T1	10	1000	800	800
3192	市区	PMS_张夹里泵(二)	10	400	275	275
3193	江阴	PMS_学园变	10	315	237	237
3194	江阴	PMS_丽都 190#箱变 主变	10	500	384	384
3195	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1# 站 2#所变	10	1000	800	800

3196	江阴	PMS_丽都 218#箱变 主变	10	500	400	400
3197	江阴	PMS_丽都 98#箱变主 变	10	630	504	504
3198	江阴	PMS_悟空顾家村变	10	400	275	275
3199	市区	20kV 河滨花园 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
3200	市区	20kV 河滨花园 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
3201	市区	20kV 河滨花园 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
3202	市区	20kV 河滨花园 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
3203	江阴	PMS_丽都 93#箱变主 变	10	500	400	400
3204	市区	下山巷配变	10	200	160	160
3205	市区	PMS_黄介桥二配变	10	200	160	160
3206	市区	PMS_小街三配变	10	200	160	160
3207	市区	PMS_李湾里二配变	10	200	160	160
3208	市区	PMS_堰力配变	10	400	320	320
3209	市区	PMS_10kV 新渎苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
3210	市区	PMS_10kV 新渎苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
3211	江阴	月汽北变	10	400	320	320
3212	市区	PMS_五角场配变	10	400	320	320

3213	江阴	PMS_名流变	10	400	320	320
3214	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T1	10	1000	800	800
3215	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T2	10	1000	800	800
3216	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T1	10	800	640	640
3217	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T2	10	800	640	640
3218	市区	科工委配变(融合终端)	10	200	160	160
3219	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
3220	宜兴	PMS_芙蓉风生公变	10	200	160	160
3221	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
3222	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
3223	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
3224	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
3225	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
3226	市区	大东二配变	10	200	160	160
3227	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站	20	800	640	640

		3#所变				
3228	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
3229	市区	PMS_陈湾里乙配变	10	200	160	160
3230	江阴	龙运林塘北变	10	400	147	147
3231	市区	PMS_西村居变	10	400	320	320
3232	江阴	PMS_龙运耿东变	10	315	186	186
3233	市区	二号桥配变(融合终端)	10	400	320	320
3234	市区	PMS_重庆路	10	400	311	311
3235	市区	PMS_中弄二	10	200	160	160
3236	市区	20kV 蓝庭 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
3237	市区	20kV 蓝庭 2#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
3238	市区	PMS_渔业十二配变	10	400	320	320
3239	江阴	PMS_秀江南 55#配电 所 1#主变	10	800	628	628
3240	江阴	PMS_秀江南花园 83# 配电所 1#主变	10	630	493	493
3241	江阴	PMS_秀江南花园 83# 配电所 2#主变	10	630	484	484
3242	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
3243	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 3#所变	20	800	640	640

3244	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 4#所变	20	800	640	640
3245	市区	PMS_里华路二	10	400	319	319
3246	宜兴	PMS_新岳二期 2#箱 变	10	400	320	320
3247	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
3248	市区	PMS_10kV 水仙里 2# 站 T1	10	1000	800	800
3249	市区	PMS_10kV 水仙里 2# 站 T2	10	1000	800	800
3250	市区	PMS_龙延后东	10	400	320	320
3251	宜兴	PMS_松林公变	10	200	85	85
3252	江阴	PMS_秀江南花园 51# 配电所 2#主变	10	800	619	619
3253	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T1	20	1000	800	800
3254	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T2	20	1000	800	800
3255	市区	PMS_10kV 新阳光 8# 站 T1	10	800	640	640
3256	市区	PMS_10kV 新阳光 8# 站 T2	10	800	640	640
3257	市区	PMS_10kV 新阳光 8# 站 T4	10	800	640	640
3258	市区	PMS_10kV 新阳光 8#	10	800	640	640

		站 T3				
3259	江阴	钱江路 6#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
3260	江阴	钱江路 6#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
3261	江阴	PMS_秀江南花园 51# 配电所 1#主变	10	1000	700	700
3262	江阴	PMS_锦绣庄园 81#箱 变主变	10	630	493	493
3263	江阴	PMS_锦绣庄园 93#箱 变主变	10	630	504	504
3264	市区	PMS_10kV 大诚苑 6# 站 02001*	10	1000	800	800
3265	市区	PMS_10kV 大诚苑 6# 站 02002	10	1000	800	800
3266	市区	PMS_10kV 大诚苑 6# 站 02003	10	1000	800	800
3267	市区	PMS_宋帝庙配变	10	400	320	320
3268	宜兴	PMS_联群村 2#公变	10	200	132	132
3269	市区	PMS_尤西西仓牛棚 头	10	200	160	160
3270	市区	PMS_10kV 大诚苑 7# 站 03002	10	1000	800	800
3271	市区	PMS_10kV 大诚苑 7# 站 03001*	10	1000	800	800
3272	市区	雅兴配变	10	400	302	302

3273	市区	PMS_刘潭单十二配 变	10	80	64	64
3274	市区	PMS_10kV 大诚苑 8# 站 04001*	10	1000	800	800
3275	市区	PMS_10kV 大诚苑 8# 站 04002	10	1000	800	800
3276	市区	PMS_10kV 大诚苑 9# 站 05001**	10	1000	800	800
3277	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
3278	市区	PMS_10kV 独月 2#箱 变 T1	10	630	504	504
3279	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
3280	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
3281	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
3282	江阴	PMS_双牌三村 21#配 电所 1#主变	10	630	504	504
3283	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3284	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 9# 站 T2	10	1000	800	800
3285	宜兴	PMS_悦和花园 1#箱 变	10	400	320	320

3286	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
3287	宜兴	PMS_悦和花园 2#箱 变	10	400	320	320
3288	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 10#站 T2	10	1000	800	800
3289	江阴	PMS_双牌三村 21#配 电所 2#主变	10	630	504	504
3290	宜兴	白泥商业街公变（光 伏并网）	10	400	320	320
3291	江阴	PMS_文化箱变主变	10	630	504	504
3292	江阴	PMS_百业箱变主变	10	630	504	504
3293	江阴	PMS_水厂箱变主变	10	630	504	504
3294	江阴	PMS_双平箱变主变	10	630	504	504
3295	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3296	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 2#主变	10	1000	800	800
3297	市区	万家	10	200	160	160
3298	市区	PMS_10kV 长广溪 1# 站 T2	10	500	400	400
3299	江阴	钱江路 6#配电所 3# 主变	10	800	640	640
3300	江阴	PMS_双牌三村 21#配 电所 4#主变	10	630	504	504
3301	江阴	PMS_双牌三村 16#配	10	630	504	504

		电所 1#主变				
3302	江阴	PMS_双牌三村 16#配 电所 2#主变	10	630	504	504
3303	江阴	PMS_双牌三村 16#配 电所 3#主变	10	630	504	504
3304	江阴	PMS_双牌三村 16#配 电所 4#主变	10	630	504	504
3305	江阴	PMS_御峰花园 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
3306	江阴	PMS_御峰花园 1#配 电所 3#主变	10	800	640	640
3307	江阴	PMS_双牌三村 21#配 电所 3#主变	10	630	504	504
3308	市区	PMS_10kV 蔡湾 2#箱 变 T1	10	630	504	504
3309	市区	10kV 蔡湾 4#箱变 T1 (光伏)	10	630	490	490
3310	宜兴	PMS_漫溪公变	10	200	160	160
3311	市区	PMS_农服家舍配变	10	200	160	160
3312	市区	上沙配变 (光伏)	10	400	276	276
3313	市区	PMS_浜底头变	10	200	160	160
3314	市区	PMS_尤村西配变	10	400	320	320
3315	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3316	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T2* (融合终端)	10	1000	800	800

3317	江阴	球庄中变	10	200	142	142
3318	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
3319	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3320	市区	PMS_10kV 蔡湾 1#箱 变 T1	10	630	504	504
3321	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
3322	市区	PMS_风机三配变	10	400	320	320
3323	市区	风机二配变	10	200	160	160
3324	市区	PMS_风机一配变	10	400	301	301
3325	江阴	PMS_庆家宕变	10	400	318	318
3326	宜兴	PMS_棟杨路 2#公变	10	400	320	320
3327	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T1	10	800	640	640
3328	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T2	10	800	640	640
3329	宜兴	PMS_彭庄村 2#公变	10	200	160	160
3330	宜兴	PMS_查林村 7#公变	10	250	200	200
3331	宜兴	PMS_丁南巷公变	10	400	320	320
3332	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
3333	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
3334	宜兴	任墅村西公变(光伏	10	315	241	241

		并网)				
3335	市区	PMS_梅前	10	200	160	160
3336	市区	PMS_10kV 大诚苑 9# 站 05002	10	1000	800	800
3337	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T2	10	1000	800	800
3338	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T1	10	1000	800	800
3339	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T2	10	1000	800	800
3340	市区	PMS_20KV 金色 6#站 T2	20	1000	800	800
3341	市区	PMS_20KV 金色 6#站 T1	20	1000	800	800
3342	市区	后杨木桥配变(融合 终端)	10	400	320	320
3343	江阴	PMS_黄家变	10	200	116	116
3344	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T1	10	1000	800	800
3345	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
3346	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
3347	宜兴	PMS_西丰圩公变	10	200	140	140
3348	宜兴	高塍牌楼公变(光伏 并网)	10	200	137	137

3349	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
3350	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
3351	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
3352	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
3353	宜兴	PMS_都山六村 1#公 变	10	400	320	320
3354	宜兴	PMS_都山六村 2#公 变	10	400	320	320
3355	宜兴	PMS_都山六村 3#公 变	10	400	320	320
3356	宜兴	PMS_都山六村 4#公 变	10	400	320	320
3357	宜兴	PMS_都山六村 5#公 变	10	400	320	320
3358	宜兴	PMS_都山六村 6#公 变	10	400	320	320
3359	宜兴	PMS_都山六村 7#公 变	10	400	320	320
3360	市区	PMS_谈村 2#箱变 T1	10	400	320	320
3361	宜兴	浦南排涝公变	10	200	160	160
3362	宜兴	PMS_洋渚炼泥厂公 变	10	200	144	144

3363	江阴	PMS_祝塘巷路东变	10	400	300	300
3364	市区	PMS_徐湾里配变	10	200	160	160
3365	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T1	10	1000	800	800
3366	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T2	10	1000	800	800
3367	市区	PMS_10kV 落霞苑 7# 站 T1	10	800	640	640
3368	市区	PMS_10kV 落霞苑 7# 站 T2	10	800	640	640
3369	市区	PMS_10kV 匹克 6#站 T2	10	1000	800	800
3370	宜兴	PMS_广汇三期16#箱 变	10	400	320	320
3371	宜兴	PMS_广汇三期17#箱 变	10	400	320	320
3372	宜兴	PMS_广汇三期18#箱 变	10	400	320	320
3373	宜兴	PMS_广汇三期11#箱 变	10	400	320	320
3374	宜兴	PMS_广汇三期12#箱 变	10	400	320	320
3375	宜兴	PMS_广汇三期15#箱 变	10	400	320	320
3376	宜兴	PMS_毛家山公变	10	200	160	160
3377	江阴	PMS_墙门南变	10	200	147	147

3378	宜兴	中学公变（光伏并网）	10	400	313	313
3379	市区	PMS_油巷配变	10	200	160	160
3380	市区	PMS_北圣塘配变	10	200	160	160
3381	市区	PMS_孙蒋巷三配变	10	400	320	320
3382	市区	新贝来	10	200	160	160
3383	江阴	PMS_红豆南庄南变	10	200	125	125
3384	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T2	10	800	640	640
3385	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T3	10	800	640	640
3386	江阴	PMS_峭岐商城北变	10	400	320	320
3387	宜兴	PMS_东下圩公变	10	200	160	160
3388	宜兴	新岳二期 1#箱变主 变	10	400	320	320
3389	宜兴	PMS_新岳二期 3#箱 变	10	400	320	320
3390	宜兴	PMS_新岳二期 4#箱 变	10	400	320	320
3391	宜兴	PMS_新岳二期 5#箱 变	10	400	320	320
3392	宜兴	新岳二期 6#箱变主 变	10	400	320	320
3393	江阴	PMS_虹四 7#公变	10	400	320	320
3394	市区	PMS_康乐路	10	400	320	320
3395	市区	南砖配变	10	400	320	320

3396	市区	PMS_南镁配变	10	400	320	320
3397	市区	朝霞新村三(融合终端)	10	400	320	320
3398	市区	PMS_宏洋	10	400	309	309
3399	市区	西沿泾配变(光伏)	10	200	148	148
3400	宜兴	PMS_老菜场公变	10	400	320	320
3401	市区	PMS_喷涂二配变	10	400	320	320
3402	市区	PMS_国奥二配变	10	400	320	320
3403	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T1	10	800	640	640
3404	市区	10kV 宜东苑 2#站 T2	10	800	640	640
3405	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T3	10	800	640	640
3406	宜兴	PMS_广汇三期14#箱变	10	400	320	320
3407	宜兴	PMS_广汇三期 2#箱变	10	400	320	320
3408	市区	陈家村二配变	10	400	291	291
3409	江阴	PMS_别墅东 2#变	10	400	316	316
3410	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3411	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
3412	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
3413	宜兴	PMS_广汇三期13#箱	10	400	320	320

		变				
3414	江阴	PMS_华馨苑 10#配电 所 1#主变	10	1000	750	750
3415	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T1	10	800	640	640
3416	市区	PMS_10kV 世纪苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
3417	市区	10kV 世纪苑 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3418	市区	周西二配变	10	400	320	320
3419	市区	PMS_10kV 世纪苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
3420	市区	PMS_10kV 世纪苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
3421	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T1	10	800	640	640
3422	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T2	10	800	640	640
3423	市区	20kV 东顾巷 3#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
3424	市区	20kV 东顾巷 3#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
3425	市区	20kV 东顾巷 3#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
3426	市区	20kV 东顾巷 4#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800

3427	市区	20kV 东顾巷 4#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
3428	市区	20kV 东顾巷 5#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
3429	市区	20kV 东顾巷 5#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
3430	市区	20kV 东顾巷 5#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
3431	市区	PMS_新红桥配变	10	400	305	305
3432	市区	PMS_村东二配变	10	200	160	160
3433	市区	PMS_龚巷北配变	10	200	160	160
3434	市区	10kV 宜东苑 2#站 T4	10	800	640	640
3435	市区	10kV 寺头家园 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3436	市区	10kV 寺头家园 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3437	市区	10kV 寺头 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3438	市区	10kV 寺头 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3439	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T1	10	800	640	640
3440	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T2	10	800	640	640
3441	市区	10kV 寺头 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800

3442	市区	10kV 寺头 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3443	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T1	10	800	640	640
3444	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T1	10	800	640	640
3445	市区	10kV 寺头 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3446	市区	10kV 寺头 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3447	市区	10kV 寺头 4#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
3448	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T2	10	800	640	640
3449	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T2	10	800	640	640
3450	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T1	10	1000	800	800
3451	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T2	10	1000	800	800
3452	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T3	10	1000	800	800
3453	市区	PMS_陡门甲	10	400	320	320
3454	市区	PMS_楼下五	10	400	320	320
3455	市区	PMS_李坦桥	10	400	320	320
3456	市区	PMS_郑家弄配变	10	400	320	320

3457	市区	PMS_曹家坝	10	400	320	320
3458	市区	PMS_谢巷三配变	10	400	320	320
3459	市区	10kV 匹克 6#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
3460	江阴	PMS_华馨苑 23#箱变 主变	10	630	504	504
3461	市区	PMS_双庙六配变	10	400	320	320
3462	江阴	PMS_华馨苑 10#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
3463	江阴	PMS_华馨苑 10#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
3464	江阴	花园南变	10	400	320	320
3465	江阴	PMS_华馨苑 15#箱变 主变	10	630	504	504
3466	市区	居民新村二配变	10	315	252	252
3467	市区	PMS_西海巷配变	10	200	160	160
3468	市区	PMS_新造桥配变	10	200	160	160
3469	市区	PMS_史家圩配变	10	200	160	160
3470	宜兴	PMS_西黄墅公变	10	200	160	160
3471	江阴	计家湾西变	10	400	320	320
3472	市区	PMS_章树巷配变	10	200	160	160
3473	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T2	20	800	640	640
3474	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T1	20	800	640	640

3475	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T1	20	800	640	640
3476	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T2	20	800	640	640
3477	市区	PMS_旺更上配变	10	200	149	149
3478	市区	低坝上二配变（光 伏）	10	200	117	117
3479	市区	PMS_玉东七配变	10	400	320	320
3480	市区	PMS_东滨三配变	10	200	160	160
3481	市区	PMS_玉东四配变	10	400	152	152
3482	市区	PMS_玉东五配变	10	400	320	320
3483	市区	PMS_玉东六配变	10	400	320	320
3484	市区	PMS_蒋巷六配变	10	400	320	320
3485	市区	铁路南配变（融合终 端）	10	200	160	160
3486	市区	PMS_青石三配变 （TTU）	10	200	160	160
3487	市区	市镇西区二配变	10	200	160	160
3488	市区	PMS_大西配变	10	200	160	160
3489	市区	PMS_菜场北三配变	10	400	320	320
3490	市区	PMS_小洋房配变	10	200	160	160
3491	市区	PMS_浒塘村小吴巷	10	400	320	320
3492	市区	PMS_吴巷五配变	10	400	320	320
3493	市区	PMS_黄家配变	10	200	150	150
3494	市区	PMS_东巷三	10	200	160	160

3495	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T2	10	1000	800	800
3496	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T3	10	1000	800	800
3497	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T1	10	800	640	640
3498	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T2	10	800	640	640
3499	江阴	PMS_幸福华都26#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
3500	江阴	PMS_幸福华都26#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
3501	江阴	PMS_西贯西变	10	400	316	316
3502	江阴	PMS_周家村东变	10	400	235	235
3503	江阴	PMS_幸福华都 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
3504	江阴	PMS_幸福华都 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
3505	江阴	盘龙山变	10	400	320	320
3506	宜兴	国土箱变	10	630	504	504
3507	宜兴	PMS_虹溪路箱变	10	400	320	320
3508	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T1	10	1000	800	800
3509	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
3510	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站	10	800	640	640

		2#所变				
3511	江阴	PMS_居家湾变	10	200	85	85
3512	江阴	PMS_岸头上南变	10	200	160	160
3513	江阴	中心南变	10	400	320	320
3514	市区	敬老院七配变	10	200	160	160
3515	市区	PMS_中场配变	10	400	320	320
3516	市区	10kV 华府 9#箱变 T1	10	630	504	504
3517	市区	10kV 嘉利 9#箱变 T1	10	630	495	495
3518	市区	PMS_郑家弄二配变	10	400	320	320
3519	市区	PMS_东朝巷甲配变	10	200	160	160
3520	市区	PMS_科茂塑胶配变	10	200	160	160
3521	市区	PMS_金锡机械配变	10	200	105	105
3522	市区	PMS_越祥机械配变	10	200	134	134
3523	市区	PMS_振华纺织配变	10	400	302	302
3524	市区	PMS_胜丰鞋材配变	10	200	115	115
3525	市区	PMS_华家桥三配变	10	400	320	320
3526	市区	PMS_星尚 1#站 T1	10	800	640	640
3527	市区	PMS_星尚 1#站 T2	10	800	640	640
3528	市区	PMS_南施村	10	200	160	160
3529	市区	严家桥三配变	10	400	320	320
3530	市区	PMS_严家桥四配变	10	400	320	320
3531	市区	PMS_东安二配变	10	400	320	320
3532	市区	PMS_东桥角二	10	200	160	160
3533	市区	PMS_火车浜	10	200	160	160
3534	市区	PMS_金家湾二	10	200	160	160

3535	市区	严家桥村二配变(光伏)	10	400	299	299
3536	江阴	PMS_水产北变	10	200	116	116
3537	江阴	PMS_月房湾变	10	400	266	266
3538	江阴	环城南路 362#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3539	市区	电培配变(融合终端)	10	400	320	320
3540	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T1	20	1000	800	800
3541	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T2	20	1000	800	800
3542	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T1	10	800	640	640
3543	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T2*	10	800	640	640
3544	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T1	10	800	640	640
3545	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T2	10	800	640	640
3546	江阴	PMS_张家村南变	10	200	160	160
3547	江阴	PMS_秦望东变	10	400	294	294
3548	江阴	PMS_黄东变	10	400	265	265
3549	江阴	东溪市西变	10	400	320	320
3550	市区	PMS_劳动所配变	10	400	320	320
3551	市区	PMS_里浜二	10	200	160	160

3552	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
3553	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
3554	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T1	10	800	640	640
3555	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T2	10	800	640	640
3556	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T3	10	800	640	640
3557	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T4	10	800	640	640
3558	市区	PMS_20kV 滢澜 1#站 T1	20	800	640	640
3559	市区	PMS_20kV 滢澜 1#站 T2	20	800	640	640
3560	市区	20kV 滢澜 2#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
3561	市区	20kV 滢澜 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
3562	市区	PMS_20kV 滢澜 3#站 T1	20	800	640	640
3563	市区	PMS_20kV 滢澜 3#站 T2	20	800	640	640
3564	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T2	20	1000	800	800

3565	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T1	20	1000	800	800
3566	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T2	20	1000	800	800
3567	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T1	20	1000	800	800
3568	江阴	PMS_高家带南变	10	200	133	133
3569	市区	PMS_杨树下三配变	10	200	160	160
3570	市区	PMS_五大房配变	10	200	160	160
3571	市区	PMS_10kV 芙蓉 2#站 T1	10	800	640	640
3572	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T2	10	800	640	640
3573	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T1	10	800	640	640
3574	市区	10kV 芙蓉 4#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
3575	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T1	10	1000	800	800
3576	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T2	10	800	640	640
3577	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T1	10	800	640	640
3578	市区	PMS_10kV 水岸 5#站 T1	10	1000	800	800
3579	市区	PMS_10kV 水岸 5#站	10	1000	800	800

		T2				
3580	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T1	10	1000	800	800
3581	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T2	10	1000	800	800
3582	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T1	10	1000	800	800
3583	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T2	10	1000	800	800
3584	市区	PMS_10kV 富安华庭 2#站 T1	10	1000	800	800
3585	市区	10kV 富安华庭 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3586	市区	10kV 芙蓉 2#站 T2 （光伏）	10	800	640	640
3587	宜兴	PMS_新沟公变	10	400	320	320
3588	江阴	PMS_水岸新都 147# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
3589	江阴	PMS_水岸新都 147# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
3590	市区	PMS_福达二配变	10	400	318	318
3591	市区	PMS_金太阳二配变	10	400	320	320
3592	市区	PMS_加工厂二配变	10	200	160	160
3593	市区	PMS_开河小学配变	10	400	320	320
3594	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T1	20	1000	800	800

3595	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T2	20	1000	800	800
3596	市区	PMS_浒周变配变	10	200	160	160
3597	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T1	20	1000	800	800
3598	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T2	20	1000	800	800
3599	市区	PMS_10kV 苹果园 2# 站 T2	10	800	640	640
3600	市区	PMS_10kV 苹果园 2# 站 T1	10	800	640	640
3601	江阴	PMS_月东路北变	10	400	291	291
3602	江阴	PMS_卧龙南变	10	400	320	320
3603	宜兴	PMS_西望下场 1#公 变	10	400	293	293
3604	江阴	PMS_长寿老住基西 变	10	200	126	126
3605	宜兴	PMS_康佳苑 8#公变	10	400	320	320
3606	宜兴	PMS_康佳苑 9#公变	10	400	320	320
3607	宜兴	康佳苑 10#公变	10	200	160	160
3608	宜兴	PMS_康家苑 11#公变	10	400	320	320
3609	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T1	20	1000	800	800
3610	江阴	PMS_兴宇变	10	400	320	320
3611	江阴	PMS_赵宕塑料厂南 变	10	200	160	160

3612	江阴	PMS_顾家站	10	250	0	0
3613	市区	PMS_梅西配变	10	400	320	320
3614	市区	东升二配变	10	400	320	320
3615	市区	PMS_钱洛配变	10	400	320	320
3616	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2# 站 T1	20	1000	800	800
3617	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2# 站 T2	20	1000	800	800
3618	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2# 站 T3	20	1000	800	800
3619	市区	PMS_普明	10	400	320	320
3620	市区	PMS_张西三配变	10	400	320	320
3621	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3# 站 T1	20	1000	800	800
3622	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3# 站 T2	20	1000	800	800
3623	江阴	PMS_水岸新都 140# 配电所 1#主变	10	800	640	640
3624	江阴	PMS_水岸新都 140# 配电所 2#主变	10	800	626	626
3625	宜兴	PMS_镇排涝泵箱变	10	400	320	320
3626	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T1	20	1000	800	800
3627	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T2	20	1000	800	800
3628	市区	PMS_20kV 西水东 4#	20	800	640	640

		站 T1				
3629	市区	PMS_20kV 西水东 4# 站 T2	20	800	640	640
3630	江阴	PMS_一方城 1#配电 所 1#主变	10	800	640	640
3631	江阴	PMS_一方城 1#配电 所 2#主变	10	800	640	640
3632	江阴	PMS_一方城 1#配电 所 3#主变	10	800	640	640
3633	江阴	PMS_柏木桥变	10	200	93	93
3634	江阴	PMS_一方城 3#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
3635	江阴	PMS_一方城 3#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
3636	江阴	PMS_一方城 5#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
3637	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T2	20	1000	800	800
3638	江阴	PMS_一方城 5#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
3639	江阴	PMS_一方城 5#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
3640	江阴	PMS_怡景嘉苑 3#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
3641	市区	PMS_20kV 黄泥头 2# 站 T2	20	1000	800	800

3642	市区	PMS_20kV 黄泥头 2# 站 T3	20	1000	800	800
3643	市区	PMS_姚更巷三配变	10	200	160	160
3644	市区	10kV 孟家苑 1#站 T1	10	800	640	640
3645	市区	10kV 孟家苑 1#站 T2	10	800	640	640
3646	市区	10kV 孟家苑 1#站 T3	10	800	640	640
3647	市区	10kV 孟家苑 1#站 T4	10	800	640	640
3648	市区	唐家庄三配变	10	400	320	320
3649	市区	雷北（光伏）	10	200	139	139
3650	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T1	10	800	640	640
3651	市区	PMS_20kV 黄泥头 2# 站 T1	20	1000	800	800
3652	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T2	10	800	640	640
3653	市区	PMS_旺家塘配变	10	200	160	160
3654	市区	PMS_10kV 永利 2#站 T1	10	800	640	640
3655	市区	PMS_宠物中心	10	200	104	104
3656	江阴	PMS_南陈陈家村变	10	200	160	160
3657	市区	PMS_伯壹配变	10	200	160	160
3658	江阴	PMS_水岸新都 128# 箱变主变	10	630	504	504
3659	市区	柴泉新村二配变	10	400	320	320
3660	江阴	PMS_水岸新都 137#	10	630	485	485

		箱变主变				
3661	江阴	PMS_金都豪庭25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3662	江阴	PMS_金都豪庭25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
3663	江阴	PMS_金都豪庭25#配电所 3#主变	10	1000	800	800
3664	宜兴	PMS_金色年华二期1#站 1#所变	10	800	640	640
3665	宜兴	PMS_金色年华二期1#站 2#所变	10	800	640	640
3666	宜兴	PMS_金色年华二期1#站 3#所变	10	800	640	640
3667	宜兴	PMS_金色年华二期1#站 4#所变	10	800	640	640
3668	宜兴	PMS_金色年华二期1#箱变	10	400	320	320
3669	宜兴	PMS_张家坞公变	10	200	160	160
3670	江阴	PMS_降里陈家村变	10	200	100	100
3671	市区	PMS_北舍二	10	200	160	160
3672	市区	PMS_玉东九配变	10	200	160	160
3673	宜兴	PMS_桃园北公变	10	200	160	160
3674	江阴	PMS_利南街 127#配电所 1#主变	10	800	640	640
3675	江阴	PMS_利南街 127#配电所 2#主变	10	800	640	640

3676	宜兴	PMS_黄泥岭公变	10	200	160	160
3677	宜兴	PMS_滨水新城 1#箱变	10	400	320	320
3678	宜兴	PMS_滨水新城 2#箱变	10	400	320	320
3679	宜兴	PMS_滨水新城 3#箱变	10	400	320	320
3680	宜兴	PMS_滨水新城 4#箱变	10	400	320	320
3681	宜兴	PMS_滨水新城 5#箱变	10	400	320	320
3682	宜兴	PMS_滨水新城 6#箱变	10	400	320	320
3683	宜兴	PMS_滨水新城 7#箱变	10	400	320	320
3684	宜兴	PMS_滨水新城 8#箱变	10	400	320	320
3685	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3686	江阴	PMS_北欧印象 15#箱变主变	10	630	504	504
3687	江阴	PMS_医东箱变主变	10	630	504	504
3688	江阴	PMS_顾家村箱变主变	10	630	504	504
3689	江阴	PMS_朝阳二村 32#配电所 1#主变	10	500	400	400

3690	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 1#主变	10	400	320	320
3691	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 2#主变	10	400	320	320
3692	江阴	PMS_霞客苑 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
3693	市区	PMS_后头巷二	10	200	160	160
3694	市区	PMS_旺更巷四	10	200	160	160
3695	市区	大河配变	10	200	160	160
3696	市区	PMS_10kV 永利 3#站 T1	10	800	640	640
3697	市区	10kV 永利 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
3698	市区	PMS_村委二配变	10	400	320	320
3699	市区	阿沙泾三配变	10	400	320	320
3700	市区	10kV 永利 2#站 T2 (融合终端)	10	800	616	616
3701	市区	PMS_张皋配变	10	200	147	147
3702	市区	里国配变	10	400	320	320
3703	市区	PMS_钦家湾二配变	10	200	160	160
3704	市区	PMS_恒昌配变	10	200	151	151
3705	市区	PMS_大鼎配变	10	200	129	129
3706	市区	包装厂三配变	10	400	320	320
3707	市区	PMS_羊绒厂配变	10	400	315	315
3708	市区	PMS_寿同庄配变	10	200	160	160

3709	市区	PMS_张镇村乙配变	10	400	320	320
3710	市区	锦明八配变(融合终端)	10	200	160	160
3711	市区	PMS_佐材配变	10	400	320	320
3712	市区	PMS_桥头巷甲配变(TTU)	10	200	160	160
3713	市区	PMS_皮革化工配变	10	200	160	160
3714	市区	PMS_尤村配变	10	200	160	160
3715	市区	PMS_新二标配变	10	400	307	307
3716	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
3717	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
3718	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
3719	江阴	君邻世家 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3720	江阴	君邻世家 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
3721	江阴	君邻世家 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
3722	江阴	君邻世家 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
3723	江阴	君邻世家 2#配电所 3#主变	10	1000	800	800
3724	市区	10kV 顺驰 8#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
3725	市区	10kV 顺驰 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
3726	市区	10kV 顺驰 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
3727	江阴	PMS_霞客苑 29#配电 所 1#主变	10	250	200	200
3728	市区	10kV 顺驰 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
3729	市区	10kV 顺驰 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
3730	市区	10kV 顺驰 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
3731	市区	PMS_西中村二	10	200	160	160
3732	市区	程宇物资二配变	10	400	320	320
3733	宜兴	PMS_查林六组 3#公 变	10	400	320	320
3734	宜兴	PMS_查林北区 3#公 变	10	400	320	320
3735	宜兴	PMS_查林二期 1#公 变	10	400	320	320
3736	市区	东塘南一配变	10	400	314	314
3737	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T1	10	800	640	640
3738	市区	PMS_大浮后西	10	200	160	160
3739	市区	PMS_不锈钢厂配变	10	400	320	320

3740	市区	PMS_轧辊变三	10	400	320	320
3741	市区	PMS_东风社区配变	10	200	160	160
3742	市区	轧辊变四	10	400	320	320
3743	市区	PMS_方湖村委一	10	400	320	320
3744	江阴	PMS_方园一村 56#配 电所 1#主变	10	800	640	640
3745	江阴	方园一村 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
3746	江阴	方园一村 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
3747	江阴	方园一村 91#配电所 1#主变	10	630	504	504
3748	江阴	PMS_方园小区配电 所 1#主变	10	630	504	504
3749	江阴	PMS_方园小区配电 所 2#主变	10	630	504	504
3750	市区	PMS_裕村楼下一	10	400	320	320
3751	市区	PMS_裕村楼下二	10	400	300	300
3752	市区	PMS_裕村楼下三	10	400	315	315
3753	市区	PMS_裕村村一	10	400	320	320
3754	市区	PMS_裕村村二	10	400	320	320
3755	市区	裕村村三	10	400	301	301
3756	市区	PMS_10kV 新潮苑 3# 站 T1	10	800	640	640
3757	市区	PMS_10kV 新潮苑 3# 站 T2*	10	800	640	640

3758	市区	PMS_10kV 新湖苑 4# 站 T1	10	800	640	640
3759	市区	PMS_10kV 新湖苑 4# 站 T2	10	800	640	640
3760	市区	PMS_10kV 新湖苑 5# 站 T1	10	800	640	640
3761	市区	PMS_10kV 新湖苑 5# 站 T2	10	800	640	640
3762	市区	PMS_10kV 嵩山 1#箱 变 T1	10	630	504	504
3763	宜兴	PMS_查林北区 2#公 变	10	400	320	320
3764	市区	PMS_10kV 嵩山 3#箱 变 T1	10	630	504	504
3765	市区	PMS_10kV 嵩山 4#箱 变 T1	10	630	504	504
3766	市区	PMS_村前北配变	10	400	320	320
3767	江阴	PMS_泾西余高北变	10	400	304	304
3768	江阴	蔡泾宋家村变	10	400	195	195
3769	市区	PMS_轧辊变一	10	400	297	297
3770	市区	PMS_东亚焊管配变	10	400	320	320
3771	市区	PMS_胡埭西街	10	200	160	160
3772	市区	敬老院四配变（光 伏）	10	400	291	291
3773	市区	蒋巷村二配变	10	400	316	316
3774	市区	PMS_轧辊变二	10	400	315	315

3775	市区	PMS_蒋巷村一配变	10	400	320	320
3776	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T1	10	800	640	640
3777	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T2	10	800	640	640
3778	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T1	10	800	640	640
3779	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T2	10	800	640	640
3780	市区	PMS_10kV 新湖苑 6# 站 T2	10	800	640	640
3781	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T1	10	1000	800	800
3782	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T2	10	1000	800	800
3783	市区	PMS_10kV 山韵 10# 站 T1	10	1000	800	800
3784	市区	PMS_10kV 山韵 10# 站 T2	10	1000	800	800
3785	市区	PMS_10kV 新湖苑 6# 站 T1	10	800	640	640
3786	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T1	10	1000	800	800
3787	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T2	10	1000	800	800
3788	市区	PMS_荡小校办厂配	10	400	320	320

		变				
3789	市区	林巷二配变	10	315	223	223
3790	江阴	PMS_秀江南花园 15# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
3791	江阴	PMS_秀江南花园 15# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
3792	市区	徐巷南二	10	400	253	253
3793	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T2	10	800	640	640
3794	市区	渔业六配变	10	400	320	320
3795	宜兴	洑里景园 4#室 3#所 变主变	20	800	640	640
3796	宜兴	沙桥 1#公变	10	400	320	320
3797	市区	庄里十一配变	10	400	320	320
3798	市区	PMS_长泰 10#站 T1	10	800	640	640
3799	市区	PMS_长泰 10#站 T2	10	800	640	640
3800	市区	10kV 桂语和风 4#站 T1	10	800	640	640
3801	江阴	霞映景苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
3802	市区	PMS 谢家塘三配变	10	400	320	320
3803	市区	江海伍二配变(融合 终端)	10	400	320	320
3804	市区	李家庄配变	10	400	320	320
3805	市区	PMS_分水墩	10	400	320	320

3806	江阴	PMS_育才西变	10	400	320	320
3807	市区	10kV 福安状元里 6# 站 T3	10	800	634	634
3808	市区	PMS_黄巷七配变	10	400	320	320
3809	市区	10kV 云境华庭 4#站 T1	10	800	640	640
3810	市区	陆巷新村二配变(融 合终端) (需删除)	10	400	320	320
3811	市区	PMS_东大堤路灯二 配变	10	200	160	160
3812	市区	PMS_福华桥	10	400	320	320
3813	市区	陆巷新村一配变(融 合终端)	10	400	320	320
3814	市区	PMS_10kV 刘桥 2#箱 变 T1	10	630	504	504
3815	市区	PMS_双建液压配变	10	400	293	293
3816	江阴	PMS_南郊变	10	400	320	320
3817	市区	PMS_电缆料厂配变	10	400	287	287
3818	江阴	PMS_侯士巷变	10	400	320	320
3819	市区	PMS_10kV 能光 2#箱 变 T1	10	630	504	504
3820	市区	PMS_过介桥二配变	10	400	320	320
3821	宜兴	PMS_水洞 2#公变	10	200	160	160
3822	市区	PMS_10kV 新街口 2# 站 T1	10	800	640	640
3823	市区	PMS_10kV 新街口 2#	10	800	640	640

		站 T3				
3824	市区	PMS_10kV 新街口 2# 站 T4	10	800	640	640
3825	市区	PMS_10kV 新街口 2# 站 T2	10	800	640	640
3826	市区	PMS_溶剂厂	10	400	320	320
3827	宜兴	PMS_钟楼公变	10	400	290	290
3828	市区	PMS_迎辉新村一配 变	10	200	160	160
3829	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T4	20	800	640	640
3830	江阴	PMS_王家村南变	10	400	320	320
3831	市区	10kV 锦数双河苑 7# 站 T4	10	800	640	640
3832	宜兴	PMS_徐西电灌站 2# 公变	10	400	317	317
3833	江阴	马镇园区东变	10	400	320	320
3834	市区	10kV 大运华府 2#站 T3	10	800	640	640
3835	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T1	10	800	640	640
3836	宜兴	红卫新区 7#公变	10	400	320	320
3837	市区	农贸市场四配变(光 伏)	10	400	313	313
3838	宜兴	和桥渔场 2#公变	10	200	160	160
3839	市区	20kV 河滨 5#站 T1	20	800	622	622

		(融合终端)				
3840	市区	20kV 河滨 5#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
3841	市区	20kV 河滨 5#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
3842	市区	20kV 河滨 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
3843	宜兴	PMS_林庄花木场公 变	10	200	160	160
3844	江阴	公园路南变	10	250	140	140
3845	市区	PMS_庄桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
3846	江阴	PMS_夏港江南北变	10	400	320	320
3847	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
3848	江阴	PMS_许家丹变	10	400	248	248
3849	宜兴	PMS_张渚镇政府箱 变主变	10	400	320	320
3850	市区	严唐巷一配变	10	200	160	160
3851	市区	PMS_春合苑	10	400	320	320
3852	市区	江胜泵振二变 1	10	400	320	320
3853	市区	10kV 东大 1#箱变 T1	10	630	504	504
3854	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T3	10	800	640	640
3855	市区	10kV 春城 1#箱变 T1	10	400	320	320
3856	宜兴	PMS_河西西村北公 变	10	200	160	160

3857	市区	唐亚英配变	10	400	320	320
3858	宜兴	PMS_中字圩南公变	10	400	320	320
3859	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T3	20	800	640	640
3860	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T3	10	800	640	640
3861	江阴	翡翠花苑64#配电所 4#主变	10	800	632	632
3862	江阴	PMS_环南箱变主变	10	400	320	320
3863	江阴	华士西石 2#变	10	400	320	320
3864	市区	10kV 水榭天成 3#站 T1	10	800	640	640
3865	江阴	水城花园 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
3866	市区	振新路四变(融合终 端)	10	400	320	320
3867	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
3868	市区	PMS_南庄桥二配变	10	400	309	309
3869	江阴	PMS_申浦开发东变	10	400	320	320
3870	江阴	渡江四村 1 号公变	10	400	320	320
3871	江阴	PMS_霞客园区中变	10	400	320	320
3872	江阴	PMS_天鹤北配电所 2#主变	10	1000	800	800
3873	江阴	PMS_横土前巷南变	10	400	269	269
3874	市区	10kV 塘前 2#箱变 T1	10	630	469	469

3875	江阴	PMS_东支村变	10	400	289	289
3876	江阴	PMS_李庄变	10	400	238	238
3877	宜兴	PMS_寺前西公变	10	200	160	160
3878	宜兴	洛涧雅居 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
3879	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T1	10	800	640	640
3880	市区	PMS_农场三配变	10	400	280	280
3881	江阴	PMS_虎塘 1#变	10	400	320	320
3882	宜兴	PMS_义庄塘公变	10	400	298	298
3883	市区	PMS_邓更巷二配变	10	400	320	320
3884	宜兴	新都府 7#室 2#所变	10	630	504	504
3885	宜兴	金兰陈家 3#公变	10	400	320	320
3886	市区	10kV 福安状元里 6# 站 T4	10	800	640	640
3887	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
3888	江阴	后吴家基变	10	400	297	297
3889	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T2	10	800	640	640
3890	江阴	PMS_支家浜变	10	400	298	298
3891	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 7#站 4#所变主变	10	800	640	640
3892	江阴	星光苑 4#配电所 2# 主变	10	630	504	504
3893	江阴	PMS_贝虹变	10	400	283	283

3894	宜兴	PMS_陆平南新圩 3# 公变	10	400	317	317
3895	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度 假小镇 12#室 2#所 变主变	10	400	301	301
3896	市区	PMS_科瑞兹配变	10	400	320	320
3897	市区	10kV 书院河府 4#T3 (融合终端)	10	800	640	640
3898	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T2	10	800	640	640
3899	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T1	10	800	640	640
3900	江阴	南悦家苑15#配电所 3#主变	10	630	504	504
3901	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T1	10	800	640	640
3902	宜兴	杨家塘南公变	10	200	141	141
3903	宜兴	PMS_霍家公变	10	200	160	160
3904	宜兴	庄西站 2#公变	10	400	320	320
3905	市区	通扬二配变(融合终 端)	10	400	320	320
3906	宜兴	PMS_积梅 5#公变	10	400	303	303
3907	市区	PMS_红旗泵配变	10	200	126	126
3908	市区	荣达配变(融合终 端)	10	400	320	320
3909	市区	20kV 丽景苑 14#站	20	1000	800	800

		T1（融合终端）				
3910	市区	20kV 丽景苑 14#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
3911	市区	PMS_严唐巷四配变	10	400	320	320
3912	江阴	星悦河湾花园 37#配 电所 1#主变	10	630	504	504
3913	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T1	20	800	640	640
3914	市区	小吴巷十三配变（融 合终端）	10	400	320	320
3915	市区	10kV 海关 1#箱变 T1	10	630	503	503
3916	江阴	PMS_俭益新村 3#变	10	200	160	160
3917	市区	PMS_花园里四配变	10	200	160	160
3918	市区	10kV 锦叙苑站 T3	10	800	640	640
3919	市区	10kV 熙悦府 3#站 T3	10	800	640	640
3920	江阴	新颜 2#箱变主变	10	630	504	504
3921	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	504	504
3922	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 2#所变主变	20	800	630	630
3923	江阴	西园三村 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
3924	市区	嵩山大巷二配变	10	400	320	320
3925	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T4	10	800	640	640
3926	市区	10kV 振染 13#箱变 T1	10	630	504	504

3927	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T1	10	800	640	640
3928	市区	PMS_舍得配变	10	400	309	309
3929	市区	20kV 祥翼 3#站 T2	20	800	640	640
3930	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T2	10	630	504	504
3931	宜兴	PMS_尤后东村公变	10	200	127	127
3932	市区	10kV 河庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
3933	宜兴	PMS_柴渎桥 3#公变	10	400	320	320
3934	市区	10kV 山河福邸 2#站 T2	10	800	640	640
3935	江阴	PMS_开花变	10	200	77	77
3936	江阴	PMS_小青阳南公变	10	200	160	160
3937	江阴	PMS_蒯家圩南变	10	400	315	315
3938	宜兴	红光菜场公变	10	200	160	160
3939	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T2	20	800	640	640
3940	江阴	PMS_榨田浜变	10	400	320	320
3941	市区	PMS_10kV 排巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
3942	江阴	PMS_杨加变	10	400	170	170
3943	江阴	PMS_邓阳徐家村变	10	400	243	243
3944	市区	PMS_10kV 振染 7#箱变 T1	10	630	504	504
3945	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T4	20	800	640	640

3946	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T2	20	800	640	640
3947	宜兴	PMS_薛家渎顶上公 变	10	400	320	320
3948	市区	铂晨名筑 2#站 T2	20	800	640	640
3949	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3950	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T3	20	800	640	640
3951	市区	PMS_黄巷乙	10	400	304	304
3952	市区	20kV 丽景苑 16#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
3953	市区	20kV 丽景苑 16#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
3954	市区	20kV 丽景苑 16#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
3955	市区	20kV 丽景苑 16#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
3956	市区	PMS_塘南三变	10	200	145	145
3957	市区	富泰尔配变	10	400	320	320
3958	市区	10kV 圆通站 T3	10	1000	800	800
3959	市区	10kV 紫兰园 3#站 T3	10	800	640	640
3960	市区	10kV 东岭 1#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
3961	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T1	10	800	640	640

3962	市区	PMS_10kV 常嘉 8#站 T1	10	1000	800	800
3963	市区	10kV 常嘉 8#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3964	市区	山峰村周巷配变(南 瑞)(光伏)	10	200	141	141
3965	市区	PMS_顾家湾(南瑞)	10	200	160	160
3966	市区	10kV 泾北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3967	宜兴	新芳村委公变	10	400	320	320
3968	江阴	星光苑 7#配电所 2# 主变	10	630	504	504
3969	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
3970	市区	PMS_10kV 常嘉 7#站 T1	10	1000	800	800
3971	市区	10kV 常嘉 7#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
3972	市区	10kV 稻村 18#箱变 T1	10	630	504	504
3973	宜兴	PMS_健康公变	10	400	320	320
3974	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
3975	江阴	PMS_双牌三村 3#配 电所 1#主变	10	630	504	504
3976	江阴	PMS_双牌四村 27#配 电所 1#主变	10	630	504	504

3977	江阴	PMS_双牌四村 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
3978	市区	武警（融合终端）	10	400	320	320
3979	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T1	10	800	640	640
3980	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T2	10	800	640	640
3981	市区	10kV 松竹苑 2#站 T3	10	800	640	640
3982	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T1	10	800	640	640
3983	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T2	10	800	640	640
3984	市区	PMS_10kV 隽府 6#站 T1	10	1000	800	800
3985	市区	10kV 隽府 6#站 T2	10	1000	800	800
3986	市区	PMS_10kV 隽府 7#站 T1	10	1000	800	800
3987	市区	10kV 隽府 7#站 T2	10	1000	800	800
3988	市区	PMS_西塘二变	10	400	320	320
3989	市区	PMS_嘉城 2#站 T1	10	1000	800	800
3990	市区	PMS_嘉城 2#站 T2	10	1000	800	800
3991	市区	10kV 亿帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
3992	江阴	草巷桥头 2#变	10	400	296	296
3993	市区	10kV 长楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
3994	宜兴	尚城学府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640

3995	市区	PMS_山石机械配变	10	400	320	320
3996	市区	窑厂四配变	10	400	320	320
3997	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T3	20	800	640	640
3998	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T1	20	800	640	640
3999	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T2	20	800	640	640
4000	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T1	10	800	640	640
4001	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T4	20	800	640	640
4002	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T1	10	800	640	640
4003	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T2	10	800	640	640
4004	市区	建华二	10	200	160	160
4005	市区	PMS_20kV 天鹅 12# 站 T1	20	800	640	640
4006	市区	PMS_20kV 天鹅 12# 站 T2	20	800	640	640
4007	市区	PMS_20kV 天鹅 13# 站 T1	20	800	640	640
4008	市区	PMS_20kV 天鹅 13# 站 T2	20	800	640	640
4009	市区	PMS_20kV 橙园 3#站	20	1000	800	800

		T1				
4010	市区	PMS_20kV 橙园 3#站 T2	20	1000	800	800
4011	市区	PMS_20kV 天鹅 14# 站 T1	20	800	640	640
4012	市区	PMS_20kV 天鹅 14# 站 T2	20	800	640	640
4013	市区	PMS_20kV 天鹅 14# 站 T3	20	800	640	640
4014	市区	PMS_20kV 天鹅 14# 站 T4	20	800	640	640
4015	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T1	20	800	640	640
4016	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T2	20	800	640	640
4017	市区	PMS_20kV 天鹅 15# 站 T1	20	800	640	640
4018	市区	PMS_20kV 天鹅 15# 站 T2	20	800	640	640
4019	市区	PMS_20kV 天鹅 15# 站 T3	20	800	640	640
4020	市区	PMS_20kV 天鹅 15# 站 T4	20	800	640	640
4021	市区	PMS_20kV 天鹅 16# 站 T1	20	800	640	640
4022	市区	PMS_后朱村配变	10	200	153	153

4023	江阴	南苑新村 48#箱变主变	10	400	320	320
4024	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T1	20	800	640	640
4025	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T2	20	800	640	640
4026	江阴	桃源名筑 40#配电所 2#主变	20	630	504	504
4027	市区	10kV 梅都府 1#站 T2	10	800	640	640
4028	宜兴	尚城学府 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
4029	江阴	坟头庄东变	10	400	320	320
4030	市区	10kV 桥悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
4031	市区	10kV 景南 21#箱变 T1	10	630	504	504
4032	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
4033	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
4034	市区	10kV 圣芭 11#站 T1	10	800	640	640
4035	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T1	10	800	640	640
4036	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T2	10	800	640	640
4037	宜兴	集贸停车场箱变主变	10	630	504	504

4038	市区	东洲配变	10	200	160	160
4039	市区	PMS_10kV 刘仓 8#箱变 T1	10	630	504	504
4040	市区	PMS_10KV 邱巷线 1 #箱变 T1	10	630	504	504
4041	市区	PMS_10KV 邱巷线 2 #箱变 T1	10	630	504	504
4042	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
4043	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T3	10	800	640	640
4044	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T1	10	800	640	640
4045	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T2	10	800	640	640
4046	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T4	10	800	640	640
4047	市区	PMS_芦庄 3#站 T1	10	1250	1000	1000
4048	市区	PMS_芦庄 3#站 T2	10	1250	1000	1000
4049	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T1	20	1000	800	800
4050	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T2	20	1000	800	800
4051	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T1	20	1000	800	800
4052	市区	PMS_20kV 和风 6#站	20	1000	800	800

		T3				
4053	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T4	20	1000	800	800
4054	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T2	20	1000	800	800
4055	市区	10kV 普睿 5#箱变 T1	10	630	504	504
4056	市区	10kV 复地 4#站 T1	10	800	610	610
4057	市区	10kV 复地 4#站 T2	10	800	640	640
4058	市区	PMS_北湾二配变	10	400	140	140
4059	市区	PMS_中壹配变	10	400	320	320
4060	市区	PMS_桃园路	10	400	320	320
4061	市区	PMS_20kV 天鹅 16# 站 T2	20	800	640	640
4062	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T4	10	800	640	640
4063	市区	10kV 明辉 2#箱变 T1 (光伏)	10	630	183	183
4064	宜兴	PMS_杏园路公变	10	200	131	131
4065	宜兴	西周 2#公变	10	200	104	104
4066	市区	PMS_20kV 雅居乐 7# 站 T2	20	800	640	640
4067	市区	大汤公配变	10	400	320	320
4068	市区	PMS_20kV 新安 42# 站 T3	20	800	640	640
4069	市区	20kV 新安 42#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640

4070	市区	20kV 新安 42#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
4071	市区	20kV 新安 42#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
4072	市区	PMS_10kV 落霞苑 9# 站 T2	10	800	640	640
4073	江阴	PMS_小吴巷 1#变	10	400	310	310
4074	江阴	PMS_周西路变	10	400	194	194
4075	宜兴	朱渭抗排 2#公变	10	160	128	128
4076	市区	PMS_长丰泵配变	10	400	320	320
4077	江阴	顾家跳北变	10	400	320	320
4078	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T3	10	800	640	640
4079	江阴	PMS_御龙湾花园 15# 配电所 1#主变	10	800	640	640
4080	江阴	PMS_御龙湾花园 15# 配电所 2#主变	10	800	640	640
4081	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 1#主变	10	800	640	640
4082	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 3#主变	10	800	640	640
4083	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 4#主变	10	800	640	640
4084	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 2#主变	10	800	640	640
4085	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640

4086	市区	20kV 丽景苑 17#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4087	市区	20kV 丽景苑 17#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
4088	市区	20kV 丽景苑 17#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
4089	市区	20kV 丽景苑 17#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4090	宜兴	PMS_白云顶公变	10	200	160	160
4091	市区	10kV 西汀苑 3#站 T2	10	800	635	635
4092	市区	20kV 丽景苑 15#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4093	市区	20kV 丽景苑 15#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
4094	市区	20kV 丽景苑 15#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
4095	市区	20kV 丽景苑 15#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4096	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T4	10	800	640	640
4097	江阴	PMS_文林南街东变	10	400	283	283
4098	市区	10kV 彩乐居 7#站 T3	10	800	633	633
4099	江阴	PMS_御龙湾花园 45# 配电所 1#主变	10	800	640	640
4100	江阴	PMS_御龙湾花园 45# 配电所 3#主变	10	800	640	640

4101	江阴	PMS_御龙湾花园 45# 配电所 4#主变	10	800	640	640
4102	江阴	PMS_御龙湾花园 45# 配电所 2#主变	10	800	640	640
4103	市区	10kV 张镇桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
4104	江阴	新利变	10	400	320	320
4105	市区	10kV 天域华园 4#站 T1	10	800	640	640
4106	市区	10kV 和韵上院 3#站 T1	10	800	640	640
4107	市区	金顺（南瑞）	10	400	320	320
4108	宜兴	乌溪桥南公变	10	400	314	314
4109	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
4110	市区	10kV 星邻里 2#站 T3	10	800	640	640
4111	江阴	风尖里北变	10	400	320	320
4112	江阴	裕珑花园 162#配电 所 4#主变	10	800	631	631
4113	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T1	10	800	640	640
4114	市区	10kV 群星 1#箱变 T1	10	400	320	320
4115	江阴	华舜雅园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
4116	江阴	星赋花园二区 13#配 电所 2#主变	10	800	640	640

4117	市区	PMS_10kV 山浜 2#箱 变 T1	10	400	320	320
4118	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
4119	市区	10kV 堰桥 1#箱 T1	10	400	320	320
4120	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T1	10	1000	800	800
4121	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T2	10	1000	800	800
4122	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T1	10	1000	800	800
4123	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T2	10	1000	800	800
4124	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T1	10	1000	800	800
4125	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T2	10	1000	800	800
4126	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T1	10	1000	800	800
4127	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T2	10	1000	800	800
4128	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T1	10	1000	800	800
4129	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T2	10	1000	800	800
4130	市区	PMS_10kV 美林湖 4#	10	800	640	640

		站 T1				
4131	市区	10kV 美林湖 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
4132	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T1	10	1000	800	800
4133	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T2	10	1000	800	800
4134	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T3	10	1000	800	800
4135	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T1	10	1000	800	800
4136	市区	10kV 美林湖 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
4137	市区	PMS_10kV 美林湖 5# 站 T1	10	800	640	640
4138	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T2	10	1000	800	800
4139	宜兴	PMS_融创玖园 1#站 1#所变	10	800	640	640
4140	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
4141	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
4142	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
4143	江阴	华馨苑 37#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
4144	江阴	小康路 4 号变	10	400	320	320
4145	市区	PMS_10kV 新街口 3# 站 T1	10	800	640	640
4146	市区	PMS_10kV 新街口 3# 站 T2	10	800	640	640
4147	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
4148	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T2	10	800	640	640
4149	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T3	10	800	640	640
4150	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T2	10	800	640	640
4151	市区	PMS_江胜泵振	10	400	320	320
4152	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T1	10	800	640	640
4153	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T3	10	800	640	640
4154	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T4	10	800	640	640
4155	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T2	10	800	640	640
4156	市区	10kV 天鹅 4#站 T4	10	1250	1000	1000
4157	江阴	PMS_郁家西变	10	200	137	137
4158	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站	10	800	640	640

		T1				
4159	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站 T2	10	800	640	640
4160	宜兴	横塘新区 3#箱变主 变	10	500	400	400
4161	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T2	10	800	640	640
4162	市区	PMS_10kV 玖里湾 7# 站 T3	10	800	640	640
4163	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640
4164	市区	公司通信站 T2	10	100	80	80
4165	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T3	10	800	640	640
4166	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
4167	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
4168	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
4169	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
4170	宜兴	蜀山村 5#公变	10	400	320	320
4171	宜兴	和喜汎府 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
4172	市区	10kV 香樟园 9#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
4173	市区	PMS_10kV 香樟园 2# 站 T4	10	800	640	640
4174	江阴	PMS_丁岸桥南变	10	400	284	284
4175	江阴	上品璟苑 222#配电 所 3#主变	10	800	640	640
4176	宜兴	PMS_郭家耐火公变	10	400	320	320
4177	市区	10kV 邱巷 49#箱变 T1	10	630	504	504
4178	江阴	云亭巡线站箱变主 变	10	630	504	504
4179	市区	10kV 西园 2#箱变 T1	10	630	504	504
4180	江阴	星赋花园一区 14#配 电所 4#主变	10	800	640	640
4181	江阴	PMS_赵家浜变	10	400	312	312
4182	江阴	翟家头西变	10	400	310	310
4183	市区	PMS_10kV 万业 10# 站 T3	10	800	634	634
4184	市区	裕村楼下五配变	10	400	313	313
4185	宜兴	PMS_融创洺园 1#站 2#所变	10	800	546	546
4186	宜兴	PMS_融创洺园 1#箱 变	10	400	253	253
4187	宜兴	PMS_融创洺园 2#箱 变	10	400	320	320
4188	宜兴	PMS_融创洺园 3#箱	10	400	320	320

		变				
4189	宜兴	PMS_融创洺园 4#箱变	10	400	320	320
4190	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 1#所变	10	800	640	640
4191	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 2#所变	10	800	640	640
4192	宜兴	万丽明珠 2#站 1#所变	10	800	640	640
4193	宜兴	PMS_万丽明珠 2#站 2#所变	10	800	640	640
4194	宜兴	PMS_万丽明珠 1#箱变	10	400	315	315
4195	宜兴	东方明珠 10#箱变主变	10	630	504	504
4196	宜兴	局配电室箱变	10	400	320	320
4197	宜兴	PMS_团洺北侧湿地 公园箱变	10	400	320	320
4198	市区	PMS_10kV 碧波苑 2# 站 T1	10	800	640	640
4199	市区	PMS_10kV 碧波苑 2# 站 T2	10	800	640	640
4200	市区	PMS_10kV 碧波苑 3# 站 T1	10	800	640	640
4201	市区	PMS_10kV 碧波苑 3# 站 T2	10	800	640	640

4202	宜兴	PMS_南东沭一号 2# 站 1#所变	20	1000	800	800
4203	宜兴	PMS_南东沭一号 2# 站 2#所变	20	1000	800	800
4204	宜兴	PMS_南东沭一号 2# 站 3#所变	20	1000	800	800
4205	市区	PMS_10kV 绿景 10# 站 T1	10	800	640	640
4206	市区	PMS_10kV 绿景 10# 站 T3	10	800	640	640
4207	市区	PMS_10kV 绿景 10# 站 T4	10	800	640	640
4208	市区	PMS_10kV 绿景 10# 站 T2	10	800	640	640
4209	市区	PMS_10kV 绿景 11# 站 T1	10	800	640	640
4210	市区	PMS_10kV 绿景 11# 站 T3	10	800	640	640
4211	市区	PMS_10kV 绿景 11# 站 T4	10	800	640	640
4212	宜兴	后彭新村 1#箱变主 变	10	400	320	320
4213	市区	10kV 真荡 1#箱变 T1	10	400	320	320
4214	市区	PMS_渡岸北二配变	10	400	302	302
4215	市区	10kV 香山 2#箱变 T1	10	630	504	504
4216	江阴	上海花园二期 297#	10	800	640	640

		配电所 4#主变				
4217	江阴	PMS_龙泉 1#箱变主变	10	400	320	320
4218	江阴	PMS_朱家基北变	10	400	320	320
4219	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T4	20	800	640	640
4220	江阴	PMS_龙泉 2#箱变主变	10	400	320	320
4221	市区	10kV 北庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
4222	江阴	夏南严家村南变	10	400	320	320
4223	江阴	PMS_唐家巷北箱变主变	10	630	504	504
4224	市区	PMS_新高树下二变	10	400	320	320
4225	江阴	PMS_江缪家基箱变主变	10	400	320	320
4226	江阴	卞家村北变	10	400	256	256
4227	江阴	PMS_唐家巷东箱变主变	10	630	504	504
4228	市区	10kV 铂庭 7#站 T4	10	800	611	611
4229	江阴	PMS_山泉新村北箱变主变	10	400	320	320
4230	江阴	PMS_孙家宕箱变主变	10	400	300	300
4231	市区	PMS_泾南三配变	10	400	320	320
4232	宜兴	场上 2#公变	10	200	160	160
4233	宜兴	PMS_东塍公变	10	400	320	320

4234	市区	PMS_沪光袜业	10	400	312	312
4235	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T1	10	800	640	640
4236	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T3	10	800	640	640
4237	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T4	10	800	640	640
4238	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T2	10	800	640	640
4239	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T2	10	800	640	640
4240	市区	10kV 稻村 22#箱变 T1	10	630	504	504
4241	市区	20kV 祥翼 2#站 T1	20	800	640	640
4242	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T1	10	800	640	640
4243	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T2	10	800	638	638
4244	市区	10kV 羊尖 6#站 T3	10	800	640	640
4245	宜兴	邵巷南公变	10	200	160	160
4246	江阴	周家头中变	10	400	320	320
4247	市区	PMS_10KV 绿景 4#站 T1	10	800	640	640
4248	宜兴	PMS_南东沭一号 2# 站 4#所变	20	1000	800	800
4249	宜兴	PMS_南东沭一号 2#	20	1000	800	800

		站 5#所变				
4250	江阴	PMS_金港豪庭12#配电所 1#主变	10	800	640	640
4251	江阴	PMS_金港豪庭12#配电所 2#主变	10	800	640	640
4252	江阴	PMS_金港豪庭28#配电所 1#主变	10	800	640	640
4253	江阴	PMS_金港豪庭28#配电所 2#主变	10	800	640	640
4254	江阴	PMS_金港豪庭28#配电所 3#主变	10	800	640	640
4255	江阴	PMS_金港豪庭28#配电所 4#主变	10	800	640	640
4256	江阴	PMS_夏东苑25#配电所 1#主变	10	630	504	504
4257	江阴	PMS_夏东苑25#配电所 3#主变	10	630	504	504
4258	江阴	PMS_夏东苑35#配电所 1#主变	10	800	640	640
4259	江阴	PMS_夏东苑35#配电所 3#主变	10	800	640	640
4260	江阴	PMS_梅隆一村73#箱变主变	10	400	320	320
4261	江阴	广源华都2#配电所 1#主变	10	800	640	640
4262	江阴	广源华都2#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
4263	市区	PMS_曙光二配变	10	200	160	160
4264	市区	路灯新中配变	10	400	320	320
4265	市区	PMS_工业园三配变	10	400	320	320
4266	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 1#所变	20	1000	800	800
4267	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 2#所变	20	1000	800	800
4268	宜兴	锡宜路 2#公变	10	400	320	320
4269	市区	PMS_20kV 天骄 10# 站 T1	20	800	640	640
4270	市区	PMS_20kV 天骄 10# 站 T2	20	800	640	640
4271	市区	对面巷配变(融合终 端)	10	400	315	315
4272	市区	古庄三配变	10	400	320	320
4273	市区	PMS_10kV 绿景 11# 站 T2	10	800	640	640
4274	宜兴	沧浜 4#箱变主变	10	400	320	320
4275	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
4276	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
4277	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
4278	市区	10kV 鸿泰苑 23#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
4279	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T1	10	800	640	640
4280	宜兴	PMS_洺韵福邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
4281	江阴	东翎雅苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
4282	宜兴	PMS_龙潭教宿 4#箱 变主变	10	500	400	400
4283	宜兴	PMS_胡家塘公变	10	400	298	298
4284	江阴	峭岐政府北变	10	400	320	320
4285	宜兴	PMS_龙潭教宿 5#箱 变主变	10	500	400	400
4286	市区	10kV 大运华府 4#站 T1	10	800	640	640
4287	市区	PMS_华瑞机械	10	400	320	320
4288	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T1	10	800	640	640
4289	市区	PMS_东南村孙巷配 变	10	400	320	320
4290	市区	PMS_周山浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
4291	江阴	PMS_忠巷中箱变主 变	10	400	320	320
4292	市区	10kV 春合苑 2#箱变 T1	10	800	640	640

4293	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T1	20	800	640	640
4294	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T4	20	800	640	640
4295	江阴	PMS_周庄杨家庄西 变	10	200	160	160
4296	江阴	紫运一村 7#配 3#主 变	10	630	504	504
4297	市区	灵秀茶场配变	10	400	320	320
4298	市区	PMS_10kV 春合苑 3# 箱变 T1	10	630	504	504
4299	宜兴	芳西组 2#公变	10	400	320	320
4300	江阴	璟尚佳苑 103#配电 所 2#主变	10	800	640	640
4301	江阴	地板西变	10	400	320	320
4302	江阴	涂镇 5#变	10	400	320	320
4303	宜兴	城北路公变	10	315	252	252
4304	宜兴	上干 2#公变	10	400	311	311
4305	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T4	10	800	640	640
4306	宜兴	PMS_柏树头 3#公变	10	400	241	241
4307	市区	10kV 庙圩 4#箱变 T1	10	630	504	504
4308	市区	10kV 绿化 5#箱变 T1	10	630	504	504
4309	市区	PMS_10kV 常嘉 5#站 T1	10	1000	800	800
4310	市区	10kV 常嘉 5#站 T2	10	1000	800	800

		(融合终端)				
4311	市区	10kV 常嘉 5#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
4312	市区	PMS_10kV 常嘉 6#站 T1	10	1000	800	800
4313	市区	10kV 常嘉 6#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4314	市区	10kV 常嘉 6#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
4315	宜兴	红卫新村 2#箱变主 变	10	630	504	504
4316	市区	10kV 张泾 1#箱变 T1	10	630	504	504
4317	市区	10kV 高石 1#箱变 T1	10	400	320	320
4318	宜兴	潜洛新苑 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
4319	江阴	茅场里北变	10	400	300	300
4320	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 3#所变	20	1000	800	800
4321	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 4#所变	20	1000	800	800
4322	宜兴	PMS_颐景东方 1#箱 变	20	630	504	504
4323	宜兴	PMS_颐景东方 2#箱 变	20	630	504	504
4324	宜兴	PMS_颐景东方 3#箱 变	20	630	427	427

4325	宜兴	PMS_颐景东方 4#箱变	20	630	504	504
4326	江阴	涂镇西变	10	250	193	193
4327	江阴	PMS_涂镇崔家埭北变	10	400	220	220
4328	江阴	PMS_华宏世纪苑 87# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
4329	江阴	PMS_华宏世纪苑 87# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
4330	江阴	PMS_云开 3#变	10	400	315	315
4331	江阴	PMS_下都中变	10	400	252	252
4332	市区	PMS_迎辉五配变	10	200	160	160
4333	市区	新村十配变	10	200	160	160
4334	市区	万里二配变	10	200	160	160
4335	市区	PMS_新村十二配变	10	400	320	320
4336	市区	PMS_新村十三配变	10	400	320	320
4337	市区	PMS_色织配变	10	400	225	225
4338	市区	PMS_小岸里三配变	10	200	106	106
4339	江阴	东舜华府 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
4340	市区	10kV 水秀 19#箱变 T1	10	630	504	504
4341	江阴	东舜华府 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
4342	江阴	PMS_忠巷东箱变主变	10	400	320	320

4343	宜兴	凌云府 3#室 1#所变 主变	10	630	504	504
4344	市区	20kV 新安 43#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
4345	市区	20kV 新安 43#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
4346	江阴	PMS_周庄前巷西变	10	200	126	126
4347	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T1	10	800	640	640
4348	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T2	10	800	640	640
4349	江阴	PMS_忠巷新村箱变 主变	10	400	320	320
4350	江阴	PMS_范庄工业变	10	400	320	320
4351	江阴	PMS_新南庄北变	10	400	281	281
4352	江阴	利港政府东变	10	400	320	320
4353	市区	10kV 云境华庭 2#站 T2	10	800	640	640
4354	市区	20kV 新安 44#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
4355	江阴	PMS_长隆香榭丽 6# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
4356	江阴	PMS_长隆香榭丽 6# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
4357	江阴	PMS_长隆香榭丽 6# 配电所 3#主变	10	800	640	640

4358	市区	PMS_星晨毛绒配变	10	400	302	302
4359	市区	水产场四配变(融合终端)	10	200	106	106
4360	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
4361	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
4362	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
4363	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
4364	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
4365	江阴	南弄箱变主变	10	630	492	492
4366	宜兴	彦升家院 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
4367	江阴	劲松箱变主变	10	630	504	504
4368	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T1	10	800	640	640
4369	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 7#站 1#所变	10	800	640	640
4370	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 7#站 2#所变	10	800	640	640
4371	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 8#室 1#所变	10	800	604	604
4372	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假小镇 8#室 2#所变	10	800	611	611

4373	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 9#室 1#所变	10	630	503	503
4374	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 9#室 2#所变	10	630	504	504
4375	江阴	金湾里变	10	400	107	107
4376	市区	PMS_20kV 风起和苑 2#站 T3	20	800	640	640
4377	市区	20kV 新安 44#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
4378	市区	20kV 新安 44#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
4379	市区	20kV 新安 44#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
4380	江阴	上品璟苑 335#配电 所 4#主变	10	800	635	635
4381	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
4382	宜兴	东下青龙 3#公变	10	200	98	98
4383	宜兴	PMS_犊山大河边公 变	10	200	149	149
4384	江阴	红雪里南变	10	400	320	320
4385	宜兴	PMS_宝山路 2#箱变 主变	10	400	320	320
4386	市区	PMS_青山二村 2#箱 变 T1	10	630	504	504
4387	江阴	私营工业园 11 号箱	10	630	495	495

		变主变				
4388	宜兴	PMS_林庄电站公变	10	400	320	320
4389	市区	PMS_20kV 海岸城 5# 站 T1	20	800	640	640
4390	市区	PMS_20kV 海岸城 5# 站 T2	20	800	640	640
4391	市区	PMS_20kV 海岸城 6# 站 T1	20	800	640	640
4392	市区	PMS_20kV 海岸城 6# 站 T3	20	800	640	640
4393	市区	PMS_20kV 海岸城 6# 站 T4	20	800	640	640
4394	市区	PMS_20kV 海岸城 6# 站 T2	20	800	640	640
4395	宜兴	PMS_农贸市场箱变 主变	10	400	320	320
4396	市区	10kV 金茂府 5#站 T3 (融合终端)	10	800	627	627
4397	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T2	10	800	640	640
4398	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T3	10	800	640	640
4399	宜兴	塘家圩 2#公变	10	400	320	320
4400	江阴	华士大厦 2#变	10	400	320	320
4401	市区	10kV 育德苑 2#站 T2	10	800	640	640
4402	江阴	PMS_小庄圩变	10	400	201	201
4403	宜兴	PMS_宜城岳南新村	10	500	400	400

		1#箱变主变				
4404	市区	PMS_20kV 雅居乐 8# 站 T1	20	800	640	640
4405	宜兴	PMS_港口东流圩公 变	10	200	160	160
4406	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
4407	市区	10kV 玖里映月 3#站 T3	10	800	640	640
4408	市区	PMS_血防所配变 (TTU)	10	400	209	209
4409	江阴	西横街西变	10	400	320	320
4410	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T2	20	800	640	640
4411	市区	PMS_20kV 风起和苑 2#站 T2	20	800	640	640
4412	市区	PMS_20kV 风起和苑 2#站 T1	20	800	640	640
4413	市区	PMS_20kV 海岸城 7# 站 T1	20	800	640	640
4414	市区	PMS_20kV 海岸城 7# 站 T3	20	800	640	640
4415	市区	PMS_20kV 海岸城 7# 站 T4	20	800	640	640
4416	市区	PMS_20kV 海岸城 7# 站 T2	20	800	640	640

4417	宜兴	竹雨轩 4#室 2#所变 主变	10	630	504	504
4418	江阴	东翎雅苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
4419	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T1	10	800	640	640
4420	市区	PMS_10kV 育才苑 2# 站 T1	10	800	640	640
4421	市区	10kV 育才苑 2#站 T2 (光伏)	10	800	627	627
4422	市区	20kV 清源听澜居 2# 站 T3	20	800	640	640
4423	江阴	PMS_水畔兰庭 118# 配电所 1#主变	10	800	640	640
4424	江阴	PMS_水畔兰庭 118# 配电所 3#主变	10	800	640	640
4425	江阴	PMS_水畔兰庭 118# 配电所 2#主变	10	800	640	640
4426	江阴	PMS_水畔兰庭 118# 配电所 4#主变	10	800	640	640
4427	市区	PMS_10kV 育才苑 3# 站 T1	10	800	640	640
4428	市区	10kV 育才苑 3#站 T3 (光伏)	10	800	640	640
4429	市区	PMS_10kV 育才苑 3# 站 T4	10	800	640	640

4430	市区	PMS_10kV 育才苑 3# 站 T2	10	800	640	640
4431	宜兴	PMS_湖头 4#公变	10	200	160	160
4432	市区	铂晨名筑 3#站 T2	20	800	640	640
4433	市区	10kV 邱巷 30#箱变 T1	10	630	504	504
4434	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T2	10	800	640	640
4435	宜兴	湖悦天境 3#室 1#所 变	20	800	640	640
4436	江阴	陆西路 2 号变	10	400	289	289
4437	宜兴	PMS_白宕小区 1#公 变	10	400	320	320
4438	市区	PMS_10kV 春合苑 4# 箱变 T1	10	630	504	504
4439	市区	PMS_顾巷天配变	10	400	320	320
4440	市区	PMS_锡亚暖通配变	10	400	313	313
4441	市区	PMS_10kV 春合苑 5# 箱变 T1	10	630	504	504
4442	宜兴	前周村公变（光伏并 网）	10	400	313	313
4443	江阴	勤丰新村 11 号变	10	400	320	320
4444	宜兴	时光汎樾府 4#室 1# 所变主变	20	630	504	504
4445	宜兴	义北公变（光伏并 网）	10	400	278	278

4446	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T2	10	800	640	640
4447	市区	PMS_10kV 春合苑 6# 箱变 T1	10	630	504	504
4448	宜兴	紫琰府 2#室 3#所变 主变	10	800	640	640
4449	宜兴	器件 3#箱变主变	10	630	504	504
4450	市区	20kV 雪新苑 11#站 T4	20	800	640	640
4451	市区	10kV 浒周 1#箱变 T1	10	630	504	504
4452	江阴	长和新天地 10#配电 所 2#主变	10	630	504	504
4453	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
4454	江阴	PMS_范巷变	10	400	320	320
4455	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T3	20	800	640	640
4456	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T1	20	800	640	640
4457	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T2	20	800	640	640
4458	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T4	20	800	640	640
4459	市区	PMS_20kV 西水东 11#站 T1	20	800	640	640
4460	市区	PMS_20kV 西水东	20	800	640	640

		11#站 T2*				
4461	宜兴	白家 2#公变	10	400	320	320
4462	市区	PMS_中心小学九配 变	10	400	320	320
4463	江阴	璟尚佳苑 104#配电 所 1#主变	10	800	640	640
4464	市区	10kV 西汀苑 2#站 T2	10	800	640	640
4465	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T1	10	800	640	640
4466	市区	10kV 云溪人家 2#站 T2	10	800	640	640
4467	市区	20kV 裕沁 10#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
4468	宜兴	张公后村公变	10	400	320	320
4469	市区	20kV 河滨 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
4470	市区	20kV 河滨 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
4471	市区	PMS_20kV 雪新苑 7# 站 T1	20	800	640	640
4472	市区	PMS_20kV 雪新苑 7# 站 T2	20	800	640	640
4473	宜兴	远程路公变	10	400	320	320
4474	市区	PMS_20kV 雪新苑 8# 站 T1	20	800	640	640
4475	市区	PMS_20kV 雪新苑 8# 站 T3	20	800	640	640

4476	市区	PMS_20kV 雪新苑 8# 站 T4	20	800	640	640
4477	市区	PMS_20kV 雪新苑 8# 站 T2	20	800	640	640
4478	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
4479	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
4480	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T1	10	1000	800	800
4481	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T2	10	1000	800	800
4482	市区	PMS_10kV 堰新苑 2# 站 T1	10	800	640	640
4483	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T1	10	1000	800	800
4484	宜兴	PMS_东岸新村 2#箱 变	10	315	217	217
4485	市区	PMS_戚巷配变	10	400	320	320
4486	市区	PMS_停车场三配变	10	400	320	320
4487	市区	PMS_塘东配变	10	400	320	320
4488	市区	冬青村丁配变	10	400	294	294
4489	市区	PMS_谢家二配变	10	200	134	134
4490	江阴	PMS_红旗楼子下变	10	400	320	320
4491	宜兴	PMS_西山口公变	10	400	290	290
4492	江阴	PMS_蒲宕里变	10	200	80	80

4493	市区	PMS_金太阳配变	10	200	142	142
4494	市区	PMS_席巷三配变	10	400	320	320
4495	市区	PMS_10kV 夏家 1#箱 变(20kV) T1	10	630	504	504
4496	市区	PMS_10kV 水星 1#箱 变(20kV) T1	10	630	504	504
4497	江阴	PMS_夏南张家村变	10	400	309	309
4498	市区	PMS_惠更北配变	10	200	158	158
4499	市区	杜家貳配变（光伏）	10	200	116	116
4500	江阴	薛北村变	10	400	206	206
4501	市区	PMS_10kV 堰新苑 2# 站 T2	10	800	640	640
4502	市区	刘村配变	10	250	134	134
4503	宜兴	红塔塘西公变	10	400	320	320
4504	市区	PMS_南方二配变	10	400	320	320
4505	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T1	10	1000	800	800
4506	市区	PMS_香楠 4#站 T1	10	1000	800	800
4507	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T1	10	1000	800	800
4508	市区	PMS_10kV 鑫安 11# 站 T1	10	1000	800	800
4509	市区	PMS_10kV 鑫安 11# 站 T2	10	1000	800	800
4510	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T3	10	1000	800	800

4511	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T1	10	1000	800	800
4512	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T2	10	1000	800	800
4513	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T1	10	1000	800	800
4514	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T2	10	1000	800	800
4515	江阴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
4516	市区	PMS_10kV 鑫安 11# 站 T3	10	1000	800	800
4517	江阴	PMS_高家箱变主变	10	630	504	504
4518	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T1	10	1000	800	800
4519	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T2	10	1000	800	800
4520	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T1	10	1000	800	800
4521	市区	PMS_南季家配变	10	200	160	160
4522	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T2	10	1000	800	800
4523	江阴	PMS_埠桥路 3#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
4524	江阴	PMS_埠桥路 3#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
4525	市区	PMS_10kV 星都 1#站	10	800	640	640

		T1				
4526	市区	PMS_10kV 星都 1#站 T2	10	800	640	640
4527	市区	鸿泰苑 11#站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
4528	市区	鸿泰苑 11#站 T2(融 合终端)	10	1000	800	800
4529	江阴	PMS_泓佳尊园 13#箱 变主变	10	500	395	395
4530	市区	PMS_10kV 美林湖 2# 站 T2	10	800	640	640
4531	江阴	PMS_泓佳尊园 58#箱 变主变	10	500	385	385
4532	江阴	南降变	10	200	160	160
4533	江阴	PMS_南降西变	10	400	264	264
4534	市区	10kV 美林湖 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
4535	市区	PMS_10kV 美林湖 3# 站 T1	10	800	640	640
4536	市区	10kV 美林湖 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
4537	宜兴	PMS_吾桥 1#箱变	10	315	252	252
4538	江阴	PMS_石牌三村 7#配 电所 1#主变	10	800	640	640
4539	江阴	PMS_石牌三村 7#配 电所 2#主变	10	800	640	640

4540	江阴	PMS_石牌三村 1#箱 变主变	10	630	504	504
4541	江阴	PMS_石牌四村 1#箱 变主变	10	500	400	400
4542	市区	PMS_香楠 4#站 T2	10	1000	800	800
4543	市区	PMS_20kV 张镇桥 5# 站 T1	20	800	640	640
4544	市区	PMS_20kV 张镇桥 6# 站 T1	20	630	504	504
4545	市区	PMS_香楠 1#站 T2	10	1000	800	800
4546	江阴	PMS_包家西变	10	400	320	320
4547	市区	PMS_香楠 1#站 T1	10	1000	800	800
4548	市区	PMS_20kV 张镇桥 7# 站 T1	20	630	504	504
4549	市区	PMS_香楠 2#站 T2	10	1000	800	800
4550	市区	PMS_香楠 2#站 T1	10	1000	800	800
4551	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T2	10	1000	800	800
4552	市区	PMS_香楠 3#站 T2	10	1000	800	800
4553	市区	PMS_20kV 张镇桥 8# 站 T1	20	800	640	640
4554	市区	PMS_香楠 3#站 T1	10	1000	800	800
4555	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T2	10	1000	800	800
4556	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T2	10	1000	800	800

4557	市区	电化村配变（光伏）	10	400	294	294
4558	江阴	PMS_泾东村变	10	200	160	160
4559	市区	华巷南配变（光伏）	10	200	131	131
4560	市区	PMS_金河湾 1#站 T1*	10	800	640	640
4561	市区	金河湾 1#站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
4562	市区	PMS_金河湾 2#站 T1	10	1000	800	800
4563	市区	金河湾 2#站 T2（融 合终端）	10	1000	800	800
4564	市区	PMS_金河湾 3#站 T1	10	1000	800	800
4565	市区	金河湾 3#站 T2（融 合终端）	10	1000	800	800
4566	宜兴	浦东医院公变	10	400	320	320
4567	市区	PMS_金河湾 4#站 T1	10	800	640	640
4568	市区	金河湾 4#站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
4569	市区	PMS_金河湾 5#站 T1	10	800	640	640
4570	市区	金河湾 5#站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
4571	市区	PMS_金河湾 6#站 T1	10	800	640	640
4572	市区	金河湾 6#站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
4573	江阴	PMS_长江国际 153# 配电所 2#主变	10	630	504	504
4574	江阴	PMS_长江国际 123#	10	800	640	640

		配电所 1#主变				
4575	江阴	PMS_长江国际 102# 箱变主变	10	500	400	400
4576	江阴	PMS_阳光国际 58#箱 变主变	10	500	400	400
4577	江阴	PMS_长江国际 153# 配电所 1#主变	10	630	504	504
4578	市区	PMS_金河湾 7#站 T2	10	800	640	640
4579	江阴	PMS_新市民 2#变	10	400	201	201
4580	江阴	新市民 1#变	10	400	320	320
4581	市区	PMS_为民经营	10	400	320	320
4582	市区	锦鱼配变	10	400	320	320
4583	宜兴	分水西街公变	10	400	320	320
4584	市区	PMS_10kV 惠河 3#箱 变 T1	10	630	504	504
4585	市区	PMS_10kV 惠河 4#箱 变 T1	10	630	504	504
4586	市区	PMS_10kV 荣军 1#箱 变 T1	10	630	504	504
4587	市区	金河湾 7#站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
4588	宜兴	青龙菜场公变（光伏 并网）	10	400	320	320
4589	市区	砖厂配变	10	400	320	320
4590	宜兴	PMS_洋坝北公变	10	200	124	124
4591	江阴	PMS_孟岸是家门东	10	315	252	252

		变				
4592	市区	PMS_华方二变	10	200	160	160
4593	江阴	PMS_陶湾北变	10	200	133	133
4594	江阴	PMS_阳光国际76#箱 变主变	10	500	400	400
4595	江阴	PMS_阳光国际63#箱 变主变	10	500	400	400
4596	江阴	PMS_埠桥路 3#箱变 主变	10	630	504	504
4597	江阴	PMS_泰和江南11#配 电所 1#主变	10	800	640	640
4598	市区	PMS_20kV 云林苑 4# 站 T1	20	1000	800	800
4599	江阴	PMS_泰和江南11#配 电所 2#主变	10	800	640	640
4600	江阴	PMS_阳光国际49#箱 变主变	10	630	504	504
4601	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T1	10	800	640	640
4602	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T2	10	800	640	640
4603	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T2	10	1000	800	800
4604	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T1	10	800	640	640
4605	市区	PMS_10kV 星都 3#站	10	800	640	640

		T2				
4606	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T3	10	800	640	640
4607	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T2	10	1000	800	800
4608	宜兴	新城 1#箱变	10	400	320	320
4609	江阴	PMS_宝宇大厦配电 所 1#主变	10	1000	800	800
4610	市区	10kV 中邦 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
4611	市区	10kV 中邦 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4612	市区	10kV 中邦 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
4613	市区	10kV 中邦 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4614	市区	10kV 中邦 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
4615	市区	10kV 中邦 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4616	市区	10kV 中邦 5#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
4617	市区	10kV 中邦 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4618	市区	10kV 中邦 6#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800

4619	市区	10kV 中邦 6#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
4620	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4# 站 T1	10	800	640	640
4621	市区	PMS_唐明苑 3#站 T1	10	800	640	640
4622	市区	PMS_唐明苑 3#站 T2	10	800	640	640
4623	宜兴	PMS_清溪小区 1#箱 变	10	630	492	492
4624	宜兴	PMS_岗下小学公变	10	315	122	122
4625	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4# 站 T2	10	800	640	640
4626	市区	PMS_10kV 广场 1#箱 变 T1	10	200	92	92
4627	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T2	10	800	640	640
4628	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站 (20kV) T1	10	800	640	640
4629	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站 (20kV) T2	10	800	640	640
4630	市区	20kV 新安花园 32 号 站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
4631	市区	20kV 新安花园 32 号 站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
4632	市区	20kV 新安花园 33 号 站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
4633	市区	20kV 新安花园 33 号	20	1000	800	800

		站 T1（融合终端）				
4634	市区	20kV 新安花园 33 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4635	市区	20kV 新安花园 34 号 站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4636	市区	20kV 新安花园 34 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4637	市区	20kV 新安花园 35 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
4638	市区	20kV 新安花园 35 号 站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
4639	市区	20kV 新安花园 35 号 站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
4640	江阴	PMS_长泾张家巷北 变	10	400	320	320
4641	江阴	PMS_石塘桥南变	10	250	200	200
4642	宜兴	PMS_前墅西村公变	10	200	160	160
4643	市区	朝阳（融合终端）	10	200	160	160
4644	市区	横庄（融合终端）	10	400	320	320
4645	市区	PMS_叙丰家园 1#箱 变 T1	10	500	400	400
4646	市区	PMS_叙丰家园 2#箱 变 2	10	400	320	320
4647	市区	PMS_老轻院 1#站 T1	10	1000	800	800
4648	市区	PMS_老轻院 1#站 T2	10	1000	800	800
4649	市区	PMS_新锦园 1#站 T1	10	1000	800	800

4650	市区	PMS_新锦园 1#站 T2	10	1000	800	800
4651	市区	PMS_新锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
4652	市区	PMS_新锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
4653	江阴	PMS_三元北变	10	400	320	320
4654	市区	PMS_新锦园 3#站 T1	10	1000	800	800
4655	市区	PMS_新锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
4656	市区	PMS_20kV 云林苑 4# 站 T3	20	1000	800	800
4657	宜兴	双庙村部公变	10	400	320	320
4658	宜兴	PMS_汤南公变	10	400	320	320
4659	市区	PMS_瑞城 4#站 T1	10	800	640	640
4660	市区	PMS_瑞城 4#站 T2	10	800	640	640
4661	市区	PMS_瑞城 5#站 T1	10	800	640	640
4662	市区	PMS_20kV 云林苑 4# 站 T2	20	1000	800	800
4663	市区	PMS_瑞城 6#站 T1	10	800	640	640
4664	市区	PMS_瑞城 6#站 T2	10	800	640	640
4665	市区	PMS_瑞城 5#站 T2	10	800	640	640
4666	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T1	10	1000	800	800
4667	江阴	PMS_徐市西变	10	400	311	311
4668	市区	PMS_宅前一配变	10	200	160	160
4669	市区	PMS_郭家里一配变	10	400	320	320
4670	市区	PMS_南新陆北配变	10	400	320	320
4671	市区	PMS_万里村委配变	10	200	160	160

4672	宜兴	PMS_英驻高家公变	10	200	160	160
4673	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
4674	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T1	10	1000	800	800
4675	市区	PMS_10kV 桃源居 1# 站 (20kV) T1	10	1000	800	800
4676	市区	PMS_10kV 桃源居 1# 站 (20kV) T2*	10	1000	800	800
4677	宜兴	PMS_城典西公变	10	400	320	320
4678	江阴	PMS_金鹅墩变	10	315	177	177
4679	市区	PMS_孙巷三配变	10	200	160	160
4680	江阴	河口南变	10	400	276	276
4681	宜兴	PMS_西渚新村公变	10	100	80	80
4682	江阴	PMS_坟头东变	10	200	104	104
4683	宜兴	PMS_景和人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
4684	江阴	PMS_戴巷头中变	10	400	288	288
4685	江阴	PMS_北山南变	10	200	0	0
4686	江阴	PMS_王天于巷北变	10	400	320	320
4687	市区	10kV 匹克 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
4688	市区	10kV 匹克 4#站 T2	10	800	640	640
4689	市区	10kV 匹克 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

4690	市区	PMS_10kV 匹克 5#站 T2	10	800	640	640
4691	江阴	毗北变	10	400	320	320
4692	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
4693	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
4694	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T3	10	1000	800	800
4695	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
4696	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
4697	市区	PMS_欧典 3#站 T1	10	1000	800	800
4698	市区	PMS_欧典 3#站 T2	10	1000	800	800
4699	市区	PMS_欧典 4#站 T1*	10	1000	800	800
4700	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
4701	市区	PMS_欧典 4#站 T2	10	1000	800	800
4702	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
4703	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
4704	宜兴	PMS_东岸新村 1#箱 变	10	500	400	400
4705	市区	PMS_10kV 周新苑	10	1000	800	800

		14#站 T1				
4706	市区	PMS_10kV 周新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
4707	宜兴	PMS_滕里建东桥公 变	10	200	122	122
4708	宜兴	PMS_上闸 2#公变	10	200	160	160
4709	宜兴	PMS_油车公变	10	200	0	0
4710	宜兴	PMS_房管所公变	10	400	320	320
4711	江阴	PMS_山庄变	10	200	160	160
4712	宜兴	PMS_褚家公变	10	200	160	160
4713	宜兴	PMS_朝阳小区二期 公变	10	400	320	320
4714	宜兴	PMS_和桥村 2#公变	10	400	320	320
4715	江阴	PMS_黄山路 3#路灯 变	10	100	80	80
4716	宜兴	PMS_科技 1#箱变	10	400	320	320
4717	宜兴	PMS_新城花园 1#箱 变主变	10	500	400	400
4718	市区	PMS_鱼池西配变	10	400	320	320
4719	宜兴	水利农机公变	10	400	320	320
4720	宜兴	PMS_九南 1#箱变	10	630	504	504
4721	市区	PMS_断塘桥配变	10	200	121	121
4722	江阴	刘桥菜场变	10	400	137	137
4723	江阴	PMS_孙五南变	10	200	124	124
4724	江阴	PMS_寨门南变	10	200	72	72

4725	江阴	PMS_文化西变	10	400	320	320
4726	江阴	PMS_祝塘高家堂变	10	400	299	299
4727	江阴	文林文学变	10	400	313	313
4728	市区	PMS_林果配变	10	200	160	160
4729	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T1	10	800	640	640
4730	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T2	10	800	640	640
4731	市区	10kV 山语 5#站 T1	10	800	640	640
4732	市区	西街五配变	10	400	320	320
4733	市区	PMS_10kV 山语 5#站 T2	10	800	640	640
4734	市区	10kV 金牛苑 3#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
4735	市区	10kV 金牛苑 3#站 T2	10	800	640	640
4736	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T1	10	1000	800	800
4737	宜兴	洛涧祥苑 1#公变	10	400	320	320
4738	宜兴	洛涧祥苑 2#公变	10	400	320	320
4739	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T2	10	1000	800	800
4740	宜兴	PMS_干沟公变	10	400	253	253
4741	市区	PMS_蒋巷五配变	10	200	160	160
4742	市区	PMS_前家浜东	10	400	312	312
4743	市区	PMS_联灯配变(TTU)	10	200	160	160

4744	市区	红卫居配变	10	200	160	160
4745	市区	PMS_陈巷居配变	10	400	320	320
4746	宜兴	PMS_格力公变	10	400	168	168
4747	市区	人才楼四配变	10	400	320	320
4748	市区	PMS_章家二配变	10	400	320	320
4749	市区	PMS_育府2#站T1	10	1000	800	800
4750	市区	PMS_育府2#站T2	10	1000	800	800
4751	宜兴	湖陵闸站公变	10	200	160	160
4752	市区	PMS_羊尖1#站T1	10	800	640	640
4753	宜兴	北大儒公变(光伏并网)	10	200	112	112
4754	宜兴	烟山河南公变(光伏并网)	10	200	143	143
4755	市区	PMS_10kV 紫金苑站T1	10	1000	800	800
4756	宜兴	PMS_东毫阳公变	10	200	69	69
4757	宜兴	PMS_东下1#箱变	10	400	320	320
4758	宜兴	PMS_东下2#箱变	10	400	320	320
4759	宜兴	洛涧新村公变	10	400	320	320
4760	市区	PMS_宜东苑站T1	10	630	504	504
4761	市区	PMS_宜东苑站T2	10	630	504	504
4762	宜兴	PMS_贾大会公变	10	100	58	58
4763	宜兴	PMS_梅林1#箱变	10	315	252	252
4764	市区	PMS_10kV 奕盛1#站T2	10	800	640	640

4765	市区	PMS_10kV 奕盛 1#站 T1	10	800	640	640
4766	市区	PMS_东村一变	10	400	320	320
4767	市区	PMS_怡景苑 5#站 T1	10	800	640	640
4768	市区	PMS_怡景苑 5#站 T2	10	800	640	640
4769	市区	PMS_老石街配变	10	200	160	160
4770	宜兴	PMS_棟树河西公变	10	400	296	296
4771	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T1	10	800	640	640
4772	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T2	10	800	640	640
4773	宜兴	土城西公变	10	400	308	308
4774	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T1	10	800	640	640
4775	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T2	10	800	640	640
4776	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T1	10	800	640	640
4777	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T2	10	800	640	640
4778	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T2	10	800	640	640
4779	宜兴	蠡蜀巷公变(光伏并 网)	10	400	319	319

4780	市区	PMS_10kV 南长 10# 箱变 T1	10	630	504	504
4781	市区	PMS_兴才配变	10	200	160	160
4782	市区	PMS_胡埭村配变	10	400	320	320
4783	江阴	PMS_团结变	10	400	320	320
4784	江阴	PMS_蔡庄村委变	10	400	289	289
4785	江阴	对门北变	10	400	320	320
4786	宜兴	土桥公路公变(光伏 并网)	10	200	142	142
4787	宜兴	PMS_朱家道人墩公 变	10	200	133	133
4788	宜兴	PMS_新果 2#公变	10	200	160	160
4789	宜兴	宜丰埭北公变	10	100	80	80
4790	宜兴	西溪 2#公变(光伏 并网)	10	200	137	137
4791	市区	谷里(二)	10	400	320	320
4792	市区	PMS_10kV 梁开 1#箱 变 T1	10	630	504	504
4793	江阴	PMS_西巷口南变	10	400	284	284
4794	宜兴	华阳公变(光伏并 网)	10	315	240	240
4795	市区	振达居配变	10	400	320	320
4796	市区	PMS_太平庵二配变	10	200	160	160
4797	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站 (20kV) T2	10	800	640	640

4798	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T1	10	800	640	640
4799	宜兴	PMS_任墅荒山公变	10	200	97	97
4800	宜兴	PMS_山脚下公变	10	200	74	74
4801	宜兴	PMS_骆驼桥公变	10	200	142	142
4802	宜兴	PMS_龙眼潭公变	10	400	320	320
4803	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T2	10	800	640	640
4804	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T1	10	800	640	640
4805	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T1	10	800	640	640
4806	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T2	10	800	640	640
4807	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T1	10	800	640	640
4808	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T2	10	800	640	640
4809	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T1	10	800	640	640
4810	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T2	10	800	640	640
4811	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T1	10	1000	800	800
4812	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T2	10	1000	800	800

4813	市区	PMS_姚段甲配变	10	400	297	297
4814	市区	PMS_吴巷甲配变	10	400	320	320
4815	宜兴	PMS_太华敬老院公 变	10	400	298	298
4816	宜兴	PMS_仇圩东滕公变	10	400	320	320
4817	宜兴	PMS_临津街西公变	10	400	320	320
4818	宜兴	PMS_稻香村公变	10	200	150	150
4819	宜兴	PMS_丰西公变	10	200	160	160
4820	宜兴	PMS_浪二公变	10	160	85	85
4821	市区	PMS_10kV 陆区苑 1# 站(20kV) T2	10	800	640	640
4822	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站 (20kV) T1	10	800	640	640
4823	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
4824	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
4825	江阴	PMS_观东沈家角北 变	10	200	48	48
4826	宜兴	PMS_烟山西村公变	10	200	160	160
4827	市区	PMS_东亭老街	10	200	160	160
4828	市区	PMS_赵家二配变	10	200	160	160
4829	市区	PMS_10kV 嘉利 3#箱 变 T1	10	630	490	490
4830	市区	思念配变	10	400	320	320

4831	市区	PMS_10kV 嘉利 4#箱变 T1	10	630	491	491
4832	市区	PMS_10kV 嘉利 5#箱变 T1	10	630	475	475
4833	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站 (20kV) T1	10	800	640	640
4834	宜兴	PMS_润众新村公变	10	200	110	110
4835	宜兴	西楼桥东村公变	10	315	252	252
4836	宜兴	PMS_任墅公变	10	250	200	200
4837	宜兴	PMS_丁山水泥宿舍 9#公变	10	200	160	160
4838	宜兴	临津陈北公变(光伏并网)	10	200	146	146
4839	江阴	PMS_泗河南野新变	10	315	252	252
4840	宜兴	长征村五组公变(光伏并网)	10	400	313	313
4841	宜兴	PMS_中袁 2#公变	10	200	160	160
4842	江阴	PMS_江家冲西变	10	400	320	320
4843	江阴	PMS_利明村变	10	400	312	312
4844	宜兴	PMS_南河头 3#公变	10	400	320	320
4845	宜兴	PMS_正新宿舍公变	10	400	320	320
4846	江阴	PMS_镇北公变	10	400	320	320
4847	市区	PMS_电经部一配变	10	200	160	160
4848	宜兴	PMS_建新 3#公变	10	400	296	296
4849	市区	PMS_输电仓库配变	10	200	160	160

4850	市区	人民政府配变	10	400	320	320
4851	市区	PMS_管家湾二配变	10	200	160	160
4852	宜兴	PMS_聚缘名居 8#箱变	10	630	504	504
4853	宜兴	PMS_聚缘名居 9#箱变	10	630	504	504
4854	宜兴	PMS_聚缘名居 10#箱变	10	630	504	504
4855	宜兴	仙灵圩公变	10	200	160	160
4856	市区	PMS_10kV 融域 1#站 T1	10	800	640	640
4857	市区	10kV 融域 1#站 T2	10	800	640	640
4858	宜兴	PMS_墅前 2#公变	10	200	94	94
4859	宜兴	PMS_烟山西高田公变	10	100	46	46
4860	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站 (20kV) T1	10	800	640	640
4861	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站 (20kV) T2	10	800	640	640
4862	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站 (20kV) T2	10	800	640	640
4863	宜兴	PMS_南双公变	10	200	32	32
4864	江阴	PMS_文林马家堂变	10	200	123	123
4865	宜兴	PMS_新港公变	10	250	200	200
4866	市区	PMS_10kV 南长 2#箱变 T1	10	630	504	504

4867	市区	PMS_10kV 南长 6#箱 变 T1	10	630	504	504
4868	市区	PMS_10kV 水曲 1#箱 变 T1	10	630	504	504
4869	宜兴	PMS_万石冯家公变	10	200	92	92
4870	宜兴	PMS_村北公变	10	200	130	130
4871	宜兴	许家坝中公变（光伏 并网）	10	200	141	141
4872	宜兴	邮塘街公变	10	400	320	320
4873	市区	PMS_10kV 新民 1#箱 变 T1	10	630	504	504
4874	宜兴	PMS_小杨家公变	10	400	320	320
4875	江阴	PMS_沈巷西变	10	400	320	320
4876	市区	PMS_10kV 嘉利 6#箱 变 T1	10	630	504	504
4877	宜兴	蒋典 3#公变（光伏 并网）	10	315	242	242
4878	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T1	10	800	640	640
4879	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T2	10	800	640	640
4880	宜兴	PMS_湖滨小区二期 3#公变	10	400	320	320
4881	市区	西新桥一配变（融合 终端）	10	200	160	160
4882	宜兴	PMS_兴业路公变	10	100	80	80

4883	宜兴	PMS_润和 1#公变	10	400	320	320
4884	宜兴	PMS_润禾 3#公变	10	400	320	320
4885	宜兴	龙窑河东公变(光伏 并网)	10	200	79	79
4886	市区	社区配变(融合终 端)	10	400	320	320
4887	市区	PMS_太平庵配变	10	200	160	160
4888	市区	新西街配变(融合终 端)	10	400	320	320
4889	江阴	花果范家埭东变	10	200	160	160
4890	江阴	花果曲立东变	10	200	91	91
4891	市区	PMS_王家湾洪配变	10	200	160	160
4892	江阴	PMS_曙光马泾新变	10	200	160	160
4893	市区	老干部金配变(融合 终端)	10	400	320	320
4894	市区	金锡桥	10	400	320	320
4895	市区	PMS_东黄更	10	200	153	153
4896	市区	PMS_龚更上	10	200	160	160
4897	市区	PMS_东杨更	10	200	160	160
4898	市区	PMS_永定桥	10	400	320	320
4899	市区	PMS_沈介里二配变	10	200	160	160
4900	市区	PMS_西黄更	10	200	160	160
4901	市区	红豆树配变	10	200	160	160
4902	宜兴	洋渚菜场公变(光伏 并网)	10	400	267	267

4903	市区	PMS_南汀双配变	10	200	160	160
4904	市区	PMS_湾里尤	10	200	160	160
4905	宜兴	PMS_后巷西村 2#公变	10	400	320	320
4906	宜兴	新建路 2#公变	10	400	320	320
4907	市区	PMS_保杨配变	10	400	320	320
4908	市区	PMS_响墩上三配变	10	200	160	160
4909	市区	PMS_塘桥配变	10	200	160	160
4910	宜兴	庄巷公变（光伏并网）	10	400	301	301
4911	宜兴	南园沙氏公变	10	400	320	320
4912	市区	PMS_塘明桥东	10	200	160	160
4913	市区	张更巷旺配变（光伏）	10	200	12	12
4914	宜兴	金属拉丝公变	10	400	290	290
4915	江阴	PMS_小梅园北变	10	400	320	320
4916	宜兴	PMS_地税 2#公变	10	400	320	320
4917	江阴	PMS_幸福 3#变	10	400	310	310
4918	市区	PMS_陈巷二一配变（TTU）	10	400	320	320
4919	宜兴	PMS_聚贤山庄 11#箱变	10	400	296	296
4920	江阴	PMS_祝塘钱家北变	10	400	167	167
4921	宜兴	六亩圩公变	10	400	298	298
4922	宜兴	PMS_水北公变	10	200	56	56

4923	市区	PMS_刘貳配变	10	200	160	160
4924	市区	PMS_季巷配变	10	200	154	154
4925	市区	PMS_石新蟆配变	10	200	160	160
4926	市区	PMS_钱东南配变	10	200	160	160
4927	宜兴	梅林 2#箱变	10	630	504	504
4928	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T1*	10	800	640	640
4929	市区	PMS_陈巷东会配变	10	200	160	160
4930	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T2	10	800	640	640
4931	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T2	10	800	640	640
4932	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T1*	10	800	640	640
4933	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T2	10	800	640	640
4934	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T1*	10	800	640	640
4935	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T2	10	800	640	640
4936	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T1*	10	800	640	640
4937	市区	PMS_松梅叁配变 (TTU)	10	200	160	160
4938	市区	PMS_铝厂三配变	10	400	320	320
4939	市区	PMS_后背配变	10	200	160	160

4940	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4941	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4942	宜兴	PMS_铜峰 1#箱变	10	630	504	504
4943	市区	PMS_漕北配变	10	200	160	160
4944	市区	东环蓉配变	10	400	308	308
4945	市区	PMS_10kV 水曲 2#箱 变 T1	10	630	504	504
4946	市区	PMS_机壹配变	10	400	288	288
4947	市区	PMS_南湾西配变	10	400	320	320
4948	市区	PMS_钱东福配变	10	200	142	142
4949	市区	PMS_杨巷东福配变	10	400	320	320
4950	市区	河东福配变	10	200	139	139
4951	宜兴	怡丰 2#箱变主变	10	630	504	504
4952	江阴	PMS_东方大院 33#配 电所 1#主变	20	1000	800	800
4953	江阴	PMS_东方大院 33#配 电所 2#主变	20	1000	800	800
4954	市区	PMS_梅荆 3#站 T1	10	1000	800	800
4955	市区	PMS_梅荆 3#站 T2	10	1000	800	800
4956	江阴	PMS_绮加箱变主变	10	630	504	504
4957	市区	PMS_周巷新配变	10	200	160	160
4958	市区	PMS_殷士桥配变	10	200	160	160
4959	市区	PMS_梅荆 4#站 T1	10	1000	800	800

4960	市区	PMS_梅荆 4#站 T2	10	1000	800	800
4961	市区	PMS_梅荆 4#站 T3	10	1000	800	800
4962	市区	PMS_过渡房	10	400	320	320
4963	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
4964	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
4965	宜兴	PMS_港口医院公变	10	400	262	262
4966	市区	PMS_南横配变	10	200	160	160
4967	市区	PMS_芙蓉三	10	400	320	320
4968	市区	西后二配变	10	400	320	320
4969	市区	旺家里东配变	10	400	320	320
4970	江阴	PMS_矿山新公变箱变主变	10	315	252	252
4971	江阴	PMS_钱家巷东变	10	250	166	166
4972	宜兴	东新 1#箱变主变	10	630	504	504
4973	宜兴	PMS_谢桥 1#箱变	10	400	320	320
4974	宜兴	PMS_梅林 3#箱变	10	315	252	252
4975	宜兴	PMS_金华 1#箱变	10	400	320	320
4976	宜兴	PMS_龙山公变	10	200	48	48
4977	江阴	PMS_陆桥网船头变	10	250	200	200
4978	市区	PMS_钱西巷配变	10	200	160	160
4979	宜兴	PMS_梅园 1#箱变	10	400	309	309
4980	市区	PMS_锦安三村	10	400	320	320
4981	宜兴	丰泽 1#箱变主变	10	630	504	504

4982	市区	汪佃配变	10	400	312	312
4983	宜兴	PMS_新城花园 2#箱 变主变	10	500	400	400
4984	宜兴	PMS_南虹公寓 1#箱 变	10	500	400	400
4985	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
4986	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
4987	宜兴	尚水佳苑 1#站 3#所 变（光伏并网）	10	1000	777	777
4988	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T1	20	1000	800	800
4989	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T2	20	1000	800	800
4990	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T1	20	1000	800	800
4991	宜兴	PMS_西村北公变	10	200	101	101
4992	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T2	20	1000	800	800
4993	宜兴	PMS_南虹公寓 2#箱 变	10	500	400	400
4994	市区	斗西村西宅配变（光 伏）	10	400	312	312
4995	市区	西陈桥叁配变（融合 终端）（需删除）	10	400	320	320

4996	市区	花园厚桥配变	10	400	320	320
4997	市区	PMS_鸣一	10	200	160	160
4998	市区	10kV 南禅站 T1	10	1250	1000	1000
4999	市区	10kV 南禅站 T4	10	1250	1000	1000
5000	市区	PMS_周巷三配变	10	400	253	253
5001	宜兴	万石立新 2#公变(光伏并网)	10	200	138	138
5002	宜兴	PMS_横塘公变	10	200	160	160
5003	宜兴	PMS_古庄公变	10	200	123	123
5004	宜兴	西滩公变	10	400	320	320
5005	市区	工艺 1#箱变 T1	10	630	504	504
5006	市区	PMS_工艺 2#箱变 T1	10	630	504	504
5007	市区	PMS_工艺 3#箱变 T1	10	630	504	504
5008	市区	戴壹配变	10	200	119	119
5009	市区	PMS_西后李配变	10	200	160	160
5010	市区	PMS_沈家西配变	10	400	320	320
5011	市区	中李庄配变	10	400	257	257
5012	市区	PMS_邵巷菜场配变	10	400	310	310
5013	市区	PMS_姑里社区配变	10	400	320	320
5014	市区	PMS_西塘北三配变	10	200	160	160
5015	市区	PMS_陈家湾林配变	10	400	320	320
5016	市区	PMS_黄圩岸配变	10	400	320	320
5017	市区	龙享居配变	10	400	294	294
5018	市区	农民园	10	400	320	320
5019	市区	PMS_三电三变	10	400	319	319

5020	市区	10kV 环湖苑 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5021	市区	PMS_10kV 环湖苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
5022	市区	PMS_特标二变	10	200	160	160
5023	市区	PMS_泾新李东配变	10	400	313	313
5024	市区	10kV 陆区苑 1#站 (20kV) T3 (融合终 端)	10	800	640	640
5025	市区	10kV 陆区苑 1#站 (20kV) T1 (融合终 端)	10	800	640	640
5026	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T2	20	1000	800	800
5027	市区	浦巷七配变 (光伏)	10	400	279	279
5028	宜兴	PMS_钮家菜场公变	10	400	320	320
5029	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T1	20	1000	800	800
5030	宜兴	PMS_景和人家 1#站 2#所变	10	1000	800	800
5031	市区	PMS_邵巷桥配变	10	400	320	320
5032	市区	PMS_10kV 泾悦站 T1	10	630	504	504
5033	市区	10kV 泾悦站 T2	10	630	504	504
5034	宜兴	PMS_小区公变	10	400	308	308
5035	宜兴	上干 5#公变	10	400	309	309
5036	市区	PMS_永定 1#箱变 T1	10	630	504	504

5037	江阴	野西变	10	315	252	252
5038	江阴	吴李村变	10	400	295	295
5039	市区	PMS_诸巷丙配变	10	200	160	160
5040	市区	PMS_20kV 大渲 1#站 T2	20	800	640	640
5041	市区	20kV 大渲 1#站 T1	20	800	640	640
5042	市区	PMS_春阳张夫桥	10	315	252	252
5043	宜兴	PMS_港北马家公变	10	200	160	160
5044	宜兴	PMS_万石电力站 2# 公变	10	400	320	320
5045	市区	PMS_东风 1#站 T1	10	800	640	640
5046	市区	PMS_东风 1#站 T2	10	800	640	640
5047	市区	PMS_东风 2#站 T1	10	1000	800	800
5048	市区	PMS_东风 2#站 T2	10	1000	800	800
5049	宜兴	PMS_中塘北公变	10	200	8	8
5050	宜兴	PMS_和桥南新冯家 公变	10	200	105	105
5051	市区	PMS_大东（一）	10	200	160	160
5052	市区	PMS_联桃园配变 （TTU）	10	400	320	320
5053	宜兴	PMS_景和人家 2#站 1#所变	10	1000	800	800
5054	宜兴	PMS_景和人家 2#站 2#所变	10	1000	800	800
5055	宜兴	PMS_景和人家 3#站	10	1000	800	800

		1#所变				
5056	宜兴	PMS_景和人家 3#站 2#所变	10	1000	800	800
5057	宜兴	PMS_景和人家 3#站 3#所变	10	315	252	252
5058	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T1	20	800	640	640
5059	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T2	20	800	640	640
5060	市区	20kV 橙园 2#站 T1	20	1000	800	800
5061	市区	PMS_20kV 橙园 2#站 T2	20	800	640	640
5062	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T1	10	1000	800	800
5063	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T2	10	1000	800	800
5064	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T1	10	1000	800	800
5065	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T2	10	800	640	640
5066	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T1	10	800	640	640
5067	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T2	10	800	640	640
5068	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T1	10	800	640	640

5069	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T2	10	800	640	640
5070	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T1	10	800	640	640
5071	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T2	10	800	640	640
5072	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T1	10	800	640	640
5073	市区	源泉新村	10	400	320	320
5074	宜兴	PMS_五星二期15#公 变	10	315	252	252
5075	宜兴	PMS_五星二期16#公 变	10	400	320	320
5076	宜兴	PMS_五星二期17#公 变	10	315	252	252
5077	宜兴	PMS_五星二期18#公 变	10	315	252	252
5078	宜兴	PMS_五星二期19#公 变	10	400	320	320
5079	宜兴	PMS_五星二期20#公 变	10	400	320	320
5080	宜兴	PMS_五星二期21#公 变	10	400	320	320
5081	宜兴	PMS_五星二期22#公 变	10	400	320	320
5082	宜兴	PMS_五星二期23#公	10	315	252	252

		变				
5083	宜兴	PMS_五星二期24#公变	10	250	200	200
5084	市区	富羊 1#站 T1(光伏)	10	1250	1000	1000
5085	市区	PMS_富羊 1#站 T3	10	1250	1000	1000
5086	宜兴	PMS_加油站公变	10	315	252	252
5087	江阴	PMS_大沈变	10	200	160	160
5088	宜兴	怡丰别墅公变	10	400	306	306
5089	市区	PMS_20kV 洋溪 3#站 T2	20	1000	800	800
5090	市区	20kV 洋溪 3#站 T1	20	1000	800	800
5091	宜兴	农场 2#公变	10	400	320	320
5092	江阴	PMS_港东 2#变	10	250	170	170
5093	江阴	PMS_西村西变	10	400	298	298
5094	市区	PMS_东亚酒家二配变	10	400	320	320
5095	市区	10kV 东璟 16#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
5096	市区	10kV 东璟 16#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5097	市区	10kV 东璟 16#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5098	市区	10kV 东璟 16#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
5099	宜兴	南淋东公变	10	200	160	160

5100	市区	鸿南路二	10	200	160	160
5101	江阴	PMS_路贯村北变	10	200	160	160
5102	市区	幸福弄	10	400	320	320
5103	市区	PMS_钱古桥东	10	400	249	249
5104	市区	10kV 金山 4#箱变 T1	10	630	504	504
5105	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区 小镇 11#室 1#所 变主变	10	400	320	320
5106	市区	PMS_檀溪湾 14#箱变 T1	10	630	504	504
5107	市区	PMS_恒丰锁	10	400	320	320
5108	宜兴	戴家村东公变	10	400	237	237
5109	市区	PMS_朱巷十四	10	400	320	320
5110	市区	10kV 香榭 1#站 T2	10	800	640	640
5111	江阴	环湖路变	10	400	320	320
5112	宜兴	PMS_任墅前村公变	10	400	320	320
5113	市区	三坝头配变	10	200	160	160
5114	市区	朱潭巷三配变	10	400	320	320
5115	市区	PMS_10kV 前玉 1#箱 变 T1	10	630	504	504
5116	宜兴	湖光珑樾府 3#室 4# 所变主变	20	800	640	640
5117	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T4	10	800	640	640
5118	市区	10kV 铁巷 5#箱变 T1	10	630	504	504

5119	市区	10kV 新华 2#箱变 T1	10	630	504	504
5120	宜兴	龙眼潭 3#公变	10	400	320	320
5121	江阴	PMS_兽医变箱变主变	10	400	320	320
5122	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T3	10	800	640	640
5123	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5124	江阴	PMS_商场 1 号箱变主变	10	630	504	504
5125	市区	红星苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
5126	市区	南漕二配变	10	400	306	306
5127	江阴	PMS_王安桥中变	10	400	320	320
5128	宜兴	PMS_高塍花园公变	10	200	24	24
5129	宜兴	湖民东组 2#公变	10	400	320	320
5130	市区	10kV 源筑 10#站 T3	10	800	640	640
5131	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5132	宜兴	太华张家公变	10	200	124	124
5133	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T1	20	800	640	640
5134	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T2	20	800	640	640
5135	宜兴	巨龙路 2#公变	10	400	320	320
5136	宜兴	PMS_天洙御城 1#站 1#所变	20	800	640	640

5137	宜兴	誉珑湖滨 13#室 2# 所变主变	20	800	630	630
5138	市区	PMS_祝北塘配变	10	400	307	307
5139	宜兴	PMS_查林石龙公变	10	200	160	160
5140	市区	PMS_嘉乙配变	10	400	260	260
5141	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T1	20	800	640	640
5142	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T3	20	800	633	633
5143	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T4	20	800	633	633
5144	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T2	20	800	640	640
5145	宜兴	中里西 2#公变（光 伏并网）	10	200	132	132
5146	宜兴	PMS_陆平南新圩 4# 公变	10	400	320	320
5147	市区	20kV 悦园 10#站 T1	20	800	640	640
5148	市区	20kV 悦园 10#站 T2	20	800	633	633
5149	市区	20kV 悦园 10#站 T3	20	800	640	640
5150	市区	20kV 悦园 10#站 T4	20	800	640	640
5151	市区	PMS_20kV 悦园 11# 站 T1	20	800	640	640
5152	江阴	PMS_铝箔公变	10	200	160	160
5153	江阴	孔西庄西站	10	400	166	166
5154	市区	PMS_农河配变	10	400	320	320

5155	市区	PMS_医院七配变	10	200	160	160
5156	市区	丰二甲配变（融合终端）	10	400	320	320
5157	宜兴	民北公变（光伏并网）	10	400	284	284
5158	市区	PMS_20kV 悦园 11#站 T2	20	800	640	640
5159	市区	PMS_昊瑞塑胶配变	10	400	320	320
5160	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5161	宜兴	兴杨花园二期 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
5162	江阴	港邺花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
5163	市区	10kV 大塘御园 11#站 T2	10	800	640	640
5164	宜兴	观澜府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
5165	市区	PMS_东塘街	10	400	300	300
5166	市区	PMS_金属加工二配变	10	400	320	320
5167	市区	徐家桥西配变	10	400	320	320
5168	江阴	敌馊花园中园 73#配电所 3#主变	20	630	504	504
5169	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变	20	630	504	504

5170	宜兴	白煤家舍 5#公变	10	400	320	320
5171	市区	市镇三九二配变(需删除)	10	400	320	320
5172	宜兴	PMS_胜利徐家 2#公变	10	400	299	299
5173	市区	10kV 春明 3#箱变 T1	10	630	501	501
5174	市区	10kV 东柏 11#箱变 T1	10	630	504	504
5175	市区	丰二庚配变(融合终端)	10	400	320	320
5176	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
5177	市区	PMS_西塘村十二配变	10	200	113	113
5178	市区	10kV 福安状元里 7#站 T3	10	800	640	640
5179	市区	PMS_西塘村八配变	10	400	320	320
5180	市区	PMS_西塘村一配变	10	200	160	160
5181	江阴	开发区 19#变	10	400	320	320
5182	宜兴	PMS_林场宿舍公变	10	200	160	160
5183	市区	PMS_西塘村十一配变	10	200	160	160
5184	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
5185	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T2	10	800	640	640

5186	市区	PMS_西塘村十配变	10	400	277	277
5187	市区	PMS_西塘村九配变	10	400	320	320
5188	江阴	瑞新花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
5189	市区	PMS_西塘村七配变	10	200	160	160
5190	市区	10kV 尚书苑 9#站 T4	10	800	640	640
5191	江阴	水云间花园 44#配电 所 2#主变	10	800	640	640
5192	市区	PMS_西塘村四配变	10	400	320	320
5193	江阴	PMS_前进 3#变	10	200	160	160
5194	市区	PMS_西塘村五配变	10	400	320	320
5195	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T1	10	800	640	640
5196	市区	PMS_沈叁配变	10	200	139	139
5197	市区	PMS_沈贰配变	10	400	304	304
5198	市区	PMS_周家配变	10	200	160	160
5199	市区	PMS_广场二配变	10	200	140	140
5200	市区	西塘村六配变	10	400	320	320
5201	市区	PMS_西塘村二配变	10	400	320	320
5202	市区	PMS_西塘村三配变	10	400	310	310
5203	市区	10kV 金牛苑三期 4# 站 T2	10	800	640	640
5204	宜兴	悦澜名邸 2#室 1#所 变主变	10	630	504	504
5205	江阴	PMS_老阳岐南变	10	400	301	301

5206	市区	10kV 客运 1#箱变 T1	10	630	504	504
5207	江阴	翁家基 2 号变	10	400	320	320
5208	江阴	PMS_张家湾南变	10	200	160	160
5209	宜兴	PMS_张渚地税箱变 主变	10	630	504	504
5210	市区	马舟二配变	10	400	310	310
5211	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
5212	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T3	10	800	640	640
5213	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T4	10	800	640	640
5214	江阴	PMS_花家基北变	10	200	128	128
5215	市区	10kV 远正 5#箱变 T1	10	630	504	504
5216	江阴	东维常东变	10	400	320	320
5217	宜兴	鼎球小区 2#公变	10	400	320	320
5218	市区	PMS_后丁庄甲配变	10	400	292	292
5219	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T4	10	800	640	640
5220	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T4	10	800	640	640
5221	宜兴	建新杏家组箱变主 变	10	500	400	400
5222	市区	PMS_10kV 姚安 1#箱 变 T1	10	630	504	504
5223	宜兴	PMS_均陶宿舍公变	10	400	320	320

5224	宜兴	鹏鹞中草药箱变主变	10	630	504	504
5225	宜兴	望湖美筑 3#室 4#所变	20	800	640	640
5226	江阴	万花景苑三区 64#配电所 2#主变	10	630	496	496
5227	市区	10kV 大运华府 11#站 T2	10	800	640	640
5228	江阴	符家基 2#变	10	400	173	173
5229	市区	外湾配变（光伏）	10	200	126	126
5230	市区	20kV 玫瑰悦居 4#站 T4	20	800	640	640
5231	江阴	西阳歧北变	10	400	320	320
5232	宜兴	欣陶公寓 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
5233	宜兴	坝西箱变主变	10	630	504	504
5234	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T3	20	800	640	640
5235	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 2#站 T1	20	1000	800	800
5236	江阴	PMS_凤窠变	10	200	160	160
5237	江阴	PMS_黄南变	10	200	153	153
5238	江阴	PMS_官南变	10	200	136	136
5239	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站 T2	10	800	640	640
5240	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站	10	800	640	640

		T1				
5241	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T2	10	800	640	640
5242	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T1	10	800	640	640
5243	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T2	10	800	640	640
5244	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T1	10	800	640	640
5245	市区	木渎墩二配变	10	200	160	160
5246	市区	PMS_青虹路	10	200	160	160
5247	江阴	庄上南变	10	400	320	320
5248	江阴	PMS_龙城花园配电 所 1#主变	10	1000	800	800
5249	市区	西巷上配变	10	400	320	320
5250	市区	PMS_支家塘	10	200	160	160
5251	市区	PMS_水墩上配变	10	200	160	160
5252	市区	彭东配变	10	200	160	160
5253	江阴	PMS_电缆厂北变	10	315	252	252
5254	市区	前东(一)(光伏)	10	400	267	267
5255	市区	舍东配变	10	200	160	160
5256	市区	胡家巷配变(光伏)	10	200	108	108
5257	市区	PMS_黄东一配变	10	400	317	317
5258	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 3# 站 T1	20	1000	800	800

5259	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
5260	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
5261	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4# 站 T1	20	1000	800	800
5262	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4# 站 T2	20	1000	800	800
5263	市区	PMS_10kV 永泰 1#箱 变 T1	10	630	504	504
5264	宜兴	PMS_张南公变	10	200	76	76
5265	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
5266	市区	PMS_五河苑 5#站 T1	10	1000	800	800
5267	市区	PMS_邹南队配变	10	400	320	320
5268	市区	PMS_五河苑 6#站 T1	10	1000	800	800
5269	市区	PMS_五河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
5270	市区	PMS_五河苑 5#站 T2	10	1000	800	800
5271	市区	小钱巷	10	400	318	318
5272	市区	孙更巷三配变(光 伏)	10	400	295	295
5273	市区	PMS_春丰 2#箱变 T1	10	400	320	320
5274	市区	PMS_章家配变	10	400	241	241
5275	市区	PMS_大张巷戊配变 (TTU)	10	400	320	320

5276	市区	PMS_盛世 1#站 T1	10	800	640	640
5277	市区	PMS_盛世 1#站 T2	10	800	640	640
5278	宜兴	PMS_南东汎一号 1# 箱变	20	630	504	504
5279	市区	PMS_大马巷西一配 变	10	400	320	320
5280	江阴	PMS_万安变	10	400	313	313
5281	市区	PMS_盛世 2#站 T2	10	800	640	640
5282	市区	PMS_盛世 2#站 T1	10	800	640	640
5283	市区	PMS_盛世 3#站 T1	10	800	640	640
5284	市区	PMS_盛世 3#站 T2	10	800	640	640
5285	市区	PMS_盛世 4#站 T1	10	800	640	640
5286	市区	PMS_盛世 4#站 T2	10	800	640	640
5287	宜兴	PMS_后埠头公变	10	400	307	307
5288	市区	PMS_桥北三配变	10	400	320	320
5289	宜兴	荷花寺公变	10	400	320	320
5290	江阴	三元东变	10	400	294	294
5291	江阴	PMS_陆家桥东变	10	250	200	200
5292	市区	10kV 长哥 1#站 T4	10	800	640	640
5293	江阴	南沿河公变	10	400	320	320
5294	市区	PMS_西谢埭配变	10	200	160	160
5295	宜兴	红岗背公变(光伏并 网)	10	200	123	123
5296	江阴	PMS_苍山中变	10	200	83	83
5297	宜兴	大浦顾家公变(光伏	10	400	285	285

		并网)				
5298	宜兴	双庙双南公变	10	400	316	316
5299	宜兴	PMS_南湾安后公变	10	200	126	126
5300	市区	谢家桥二配变(光伏)	10	400	290	290
5301	宜兴	浦南村公变	10	200	126	126
5302	宜兴	PMS_北皂斗公变	10	400	289	289
5303	宜兴	PMS_汤庄盛湊公变	10	400	320	320
5304	宜兴	PMS_芳庄北滕公变	10	200	160	160
5305	市区	10kV 清水湾 2#站 T2	10	1250	1000	1000
5306	市区	10kV 清水湾 2#站 T5	10	800	640	640
5307	市区	10kV 清水湾 2#站 T3	10	1250	1000	1000
5308	宜兴	头阳三庄公变(光伏并网)	10	400	265	265
5309	宜兴	新农 2#公变	10	400	309	309
5310	宜兴	PMS_北庙沟公变	10	200	160	160
5311	江阴	PMS_东桥箱变主变	10	630	504	504
5312	江阴	PMS_中桥箱变主变	10	630	504	504
5313	江阴	PMS_学前箱变主变	10	630	504	504
5314	江阴	PMS_王家庄变	10	250	101	101
5315	江阴	PMS_万兴村委变	10	400	312	312
5316	市区	PMS_石桥一变	10	200	160	160
5317	宜兴	新幼 2#公变	10	200	160	160
5318	市区	PMS_吕家配变	10	200	160	160
5319	市区	PMS_严一配变	10	400	296	296

5320	宜兴	埭西组公变	10	400	320	320
5321	江阴	PMS_红卫变	10	200	0	0
5322	市区	PMS_华丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
5323	江阴	PMS_曙光张家村西 变	10	200	31	31
5324	宜兴	PMS_司徒庙公变	10	315	252	252
5325	宜兴	葛渎东公变	10	400	126	126
5326	宜兴	蒋家北公变(光伏并 网)	10	200	143	143
5327	宜兴	PMS_丁蜀新城 2#箱 变	10	630	504	504
5328	宜兴	PMS_丁蜀新城 1#箱 变	10	630	504	504
5329	宜兴	PMS_丁蜀新城 3#箱 变	10	630	504	504
5330	宜兴	PMS_丁蜀新城 6#箱 变	10	630	504	504
5331	宜兴	PMS_丁蜀新城 7#箱 变	10	630	504	504
5332	江阴	PMS_璜土姚家头变	10	200	104	104
5333	江阴	PMS_种子场变	10	400	320	320
5334	江阴	PMS_璜土西街变	10	200	160	160
5335	宜兴	博爱公变	10	400	320	320
5336	市区	PMS_10kV 金扬 2#箱 变 T1	10	630	504	504
5337	市区	PMS_10kV 金扬 3#箱	10	630	504	504

		变 T1				
5338	市区	PMS_新村二六配变	10	200	160	160
5339	江阴	PMS_汇东变	10	200	142	142
5340	宜兴	珠园公变	10	400	304	304
5341	市区	新泾中配变（光伏）	10	400	309	309
5342	宜兴	PMS_永兴西公变	10	200	106	106
5343	江阴	PMS_善北变	10	315	237	237
5344	江阴	PMS_西湖东变	10	315	241	241
5345	江阴	PMS_西湖西变	10	250	185	185
5346	江阴	PMS_许北变	10	400	320	320
5347	市区	PMS_孙头居配变	10	200	160	160
5348	市区	马巷居配变	10	400	320	320
5349	市区	新中	10	400	238	238
5350	市区	PMS_街里居配变	10	200	160	160
5351	市区	PMS_渡水闸	10	200	160	160
5352	江阴	任祠变	10	200	146	146
5353	市区	PMS_沈巷居	10	200	149	149
5354	市区	PMS_石中新村配变	10	200	160	160
5355	市区	中巷（三）	10	200	160	160
5356	江阴	蒲介西变	10	400	279	279
5357	江阴	环菜公变	10	400	320	320
5358	江阴	PMS_苍头东变	10	200	146	146
5359	江阴	PMS_白洋变	10	400	320	320
5360	市区	PMS_尚书湾配变	10	200	160	160
5361	宜兴	PMS_丁蜀新城 8#箱	10	630	504	504

		变				
5362	江阴	PMS_涂镇 4#变	10	200	35	35
5363	江阴	PMS_黄桥东变	10	200	160	160
5364	宜兴	长征安置 1#公变(光伏并网)	10	400	306	306
5365	宜兴	PMS_长征安置 2#公变	10	315	252	252
5366	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 1#所变	20	1000	800	800
5367	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 2#所变	20	1000	800	800
5368	市区	松坟头二配变(融合终端)	10	200	160	160
5369	市区	10kV 百大 2#站 T2	10	1000	800	800
5370	江阴	PMS_棉纺变	10	200	160	160
5371	市区	高墩上乙配变(融合终端)	10	200	160	160
5372	江阴	PMS_新港北变	10	400	316	316
5373	江阴	PMS_孔家庄西变	10	250	200	200
5374	市区	村东四配变(光伏)	10	200	135	135
5375	市区	PMS_北南巷二配变	10	400	320	320
5376	宜兴	PMS_锦绣三村 1#箱变	10	630	504	504
5377	市区	PMS_斗山北配变	10	200	160	160
5378	宜兴	PMS_富卓苑 1#箱变	10	800	640	640

5379	江阴	PMS_曹祥桥变	10	200	154	154
5380	市区	东璟 15#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
5381	宜兴	PMS_蒋庄 3#公变	10	200	76	76
5382	江阴	PMS_巷路里东变	10	400	320	320
5383	江阴	PMS_澄福配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
5384	宜兴	PMS_竹海源公变	10	400	320	320
5385	宜兴	PMS_水利站公变	10	400	310	310
5386	宜兴	PMS_供销社 2#公变	10	400	320	320
5387	江阴	PMS_中心村 8#变	10	400	320	320
5388	市区	PMS_广益十三配变(TTU)	10	200	160	160
5389	市区	PMS_广益十配变(TTU)	10	200	160	160
5390	市区	PMS_广益十二配变(TTU)	10	400	320	320
5391	市区	PMS_广益十一配变(TTU)	10	200	160	160
5392	宜兴	PMS_郭家村北公变	10	200	91	91
5393	宜兴	PMS_毛旗陈家公变	10	200	74	74
5394	宜兴	PMS_白泥李家公变	10	200	90	90
5395	宜兴	PMS_洑东牌楼公变	10	200	160	160
5396	市区	PMS_寄巷 1	10	400	320	320
5397	市区	PMS_塔西村	10	200	152	152

5398	市区	PMS_毛塔桥	10	200	160	160
5399	宜兴	PMS_马塔公变	10	200	9	9
5400	宜兴	PMS_舍田圩公变	10	200	143	143
5401	市区	贾巷居配变	10	400	320	320
5402	宜兴	PMS_广通路公变	10	315	252	252
5403	宜兴	杨巷派出所公变(光伏并网)	10	400	307	307
5404	宜兴	PMS_山东西村公变	10	200	39	39
5405	宜兴	PMS_神通东村公变	10	200	160	160
5406	市区	PMS_巷后	10	200	160	160
5407	市区	PMS_横降二配变	10	400	320	320
5408	市区	廉租房配变	10	400	320	320
5409	市区	运蓉灯配变(融合终端)	10	200	160	160
5410	市区	PMS_王泥岗配变	10	200	160	160
5411	市区	PMS_10kV 春光苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5412	市区	10kV 春光苑 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5413	市区	10kV 春光苑 2#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
5414	江阴	PMS_朱长巷下变	10	200	134	134
5415	宜兴	PMS_洋高炉公变	10	200	123	123
5416	宜兴	PMS_丰泽 2#箱变	10	630	504	504
5417	江阴	闸东变	10	400	320	320

5418	宜兴	蜀风东公变(光伏并网)	10	200	37	37
5419	宜兴	PMS_云海间 1#站 1#所变	10	1000	800	800
5420	宜兴	PMS_云海间 1#站 2#所变	10	1000	800	800
5421	市区	PMS_10kV 中南 1#站(20kV) T1	10	1000	800	800
5422	市区	10kV 中南 1#站(20kV) T2(融合终端)	10	1000	800	800
5423	市区	PMS_10kV 中南 2#站(20kV) T1	10	1000	800	800
5424	市区	10kV 中南 2#站(20kV) T2(融合终端)	10	1000	800	800
5425	市区	10kV 中南 2#站(20kV) T3(融合终端)	10	1000	800	800
5426	市区	PMS_烧窑巷配变	10	200	160	160
5427	宜兴	PMS_肖家埠公变	10	200	160	160
5428	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T1	10	1000	800	800
5429	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T2	10	1000	800	800
5430	市区	PMS_10kV 富安 4#站	10	1000	800	800

		T3				
5431	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T2	10	1000	800	800
5432	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T3	10	1000	800	800
5433	宜兴	南漕杨家 2#公变	10	200	160	160
5434	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T3	10	800	637	637
5435	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T1	10	800	640	640
5436	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
5437	宜兴	藕南公变	10	400	320	320
5438	宜兴	清西公变	10	400	320	320
5439	江阴	PMS_南闸陆新变	10	200	145	145
5440	江阴	PMS_灯塔王新变	10	400	272	272
5441	江阴	宗言变	10	400	320	320
5442	宜兴	PMS_李家段西公变	10	200	146	146
5443	宜兴	PMS_新桥头公变	10	400	314	314
5444	宜兴	PMS_街中公变	10	400	279	279
5445	市区	PMS_杭家村配变	10	400	313	313
5446	市区	PMS_东头巷配变	10	400	320	320
5447	市区	PMS_北塘配变	10	200	160	160
5448	市区	PMS_宪芝巷配变	10	400	320	320
5449	市区	PMS_西魏巷配变	10	200	160	160

5450	宜兴	PMS_徐渎六组公变	10	200	64	64
5451	市区	10kV 嘉寓 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5452	市区	10kV 嘉寓 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5453	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T1	10	800	640	640
5454	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T2	10	800	640	640
5455	宜兴	PMS_渚东新桥 2#公 变	10	200	160	160
5456	市区	PMS_20/10kV 富城湾 1#站 T2	20	800	640	640
5457	市区	PMS_10kV 富城湾 1# 站 T1	10	800	640	640
5458	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T1	10	800	640	640
5459	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T2	20	800	640	640
5460	宜兴	PMS_定化马家公变	10	200	160	160
5461	宜兴	PMS_蒋笠铁路公变	10	400	236	236
5462	市区	PMS_赵介湾配变	10	200	160	160
5463	市区	嘉荫园 1#站 T1	10	800	640	640
5464	市区	嘉荫园 1#站 T2	10	800	640	640
5465	宜兴	PMS_九岭陈家公变	10	200	128	128
5466	宜兴	PMS_大垅公变	10	100	66	66

5467	市区	PMS_20kV 具区 1#箱 变 T1	20	630	504	504
5468	江阴	PMS_幸福新村 4#箱 变主变	10	630	504	504
5469	江阴	PMS_永新花苑 4#箱 变主变	10	630	504	504
5470	市区	20kV 天沿 1#箱变 T1	20	630	504	504
5471	宜兴	PMS_华东石材市场 10#公变	10	400	267	267
5472	宜兴	PMS_华东石材市场 11#公变	10	400	286	286
5473	宜兴	华东石材市场 12#公 变	10	400	311	311
5474	宜兴	PMS_华东石材市场 13#公变	10	400	320	320
5475	市区	PMS_浜斗配变	10	400	320	320
5476	市区	PMS_10kV 堰新 1#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
5477	市区	PMS_10kV 堰新 1#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
5478	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 3#所变	20	1250	1000	1000
5479	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 2#所变	20	1250	1000	1000
5480	市区	10kV 建华 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504

5481	江阴	PMS_中村东变	10	400	245	245
5482	宜兴	雅达健康生态园 12# 室 1#所变主变	10	800	640	640
5483	宜兴	PMS_大田南公变	10	200	160	160
5484	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T4	10	800	640	640
5485	市区	10kV 金山 5#箱变 T1	10	630	504	504
5486	江阴	PMS_普照周家村变	10	200	160	160
5487	宜兴	PMS_朱渎村 2#公变	10	200	160	160
5488	宜兴	PMS_西渚姚家公变	10	200	94	94
5489	宜兴	PMS_紫霞 2#公变	10	400	320	320
5490	宜兴	PMS_归径新苑 1#公 变	10	400	313	313
5491	宜兴	PMS_归径新苑 2#公 变	10	400	320	320
5492	宜兴	PMS_湾东公变	10	400	281	281
5493	江阴	PMS_龙运耿西变	10	200	48	48
5494	市区	PMS_宁海里三配变	10	400	320	320
5495	江阴	马家丹变	10	315	187	187
5496	江阴	PMS_田肚南变	10	400	264	264
5497	市区	PMS_10kV 中星苑 1# 站 (20kV) T1	10	500	400	400
5498	宜兴	PMS_安头南公变	10	400	320	320
5499	宜兴	PMS_北渠高家公变	10	200	142	142
5500	市区	PMS_中角里配变	10	200	160	160

5501	宜兴	PMS_双庙小区 2#公变	10	200	122	122
5502	宜兴	PMS_江南名苑 4#箱变	10	630	504	504
5503	宜兴	PMS_东郊花园 14#箱变	20	630	504	504
5504	宜兴	PMS_东郊花园 13#箱变	20	630	504	504
5505	市区	嘉荫园 2#站 T1	10	800	640	640
5506	市区	嘉荫园 2#站 T2	10	800	640	640
5507	市区	嘉荫园 3#站 T1	10	1000	670	670
5508	市区	嘉荫园 3#站 T2	10	1000	800	800
5509	市区	PMS_朱家湾二配变	10	400	320	320
5510	市区	嘉荫园 4#站 T1	10	1000	800	800
5511	市区	嘉荫园 4#站 T2	10	1000	800	800
5512	市区	嘉荫园 4#站 T3	10	1000	800	800
5513	江阴	PMS_梅家西变	10	200	160	160
5514	宜兴	小金山公变(光伏并网)	10	200	147	147
5515	市区	10kV 旅游局 T1	10	1000	800	800
5516	宜兴	蒋渡 2#公变	10	400	320	320
5517	宜兴	王木桥 2#公变	10	400	266	266
5518	宜兴	PMS_马坞 2#公变	10	200	160	160
5519	宜兴	PMS_南东沅一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800

5520	宜兴	PMS_南东汎一号 1# 站 2#所变	20	1000	800	800
5521	市区	10kV 新湖苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
5522	市区	PMS_禄权配变	10	200	115	115
5523	宜兴	三协东公变(光伏并 网)	10	200	142	142
5524	宜兴	华山公变	10	400	320	320
5525	宜兴	PMS_浦西桥北公变	10	400	320	320
5526	市区	10kV 春合苑 7#箱变 T1	10	630	504	504
5527	宜兴	玫园小区 2#箱变	10	500	400	400
5528	宜兴	石材市场 65#公变 (光伏并网)	10	400	60	60
5529	江阴	角上东变	10	400	320	320
5530	市区	五里 2#箱变 T1	10	630	504	504
5531	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
5532	市区	10kV 悦湖 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
5533	江阴	悦庭花园二期 24#配 电所 4#主变	10	800	640	640
5534	市区	PMS_永兴配变	10	400	320	320
5535	江阴	金家宕北变	10	200	120	120
5536	宜兴	PMS_临津分水公变	10	200	121	121
5537	宜兴	PMS_云溪路 3#公变	10	200	113	113

5538	宜兴	绿园路箱变主变	10	630	504	504
5539	宜兴	荆溪人家 3#站 3#所 变主变	10	800	640	640
5540	市区	PMS_红桥配变	10	400	320	320
5541	市区	PMS_西塘六配变	10	400	320	320
5542	市区	PMS_前村三配变	10	400	320	320
5543	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T3	10	800	640	640
5544	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T2	10	800	640	640
5545	市区	10kV 长哥 1#站 T2	10	800	640	640
5546	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T3	10	800	640	640
5547	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T3	20	800	640	640
5548	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T1	20	800	640	640
5549	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
5550	市区	东璟 15#站 T2（融合 终端）	10	1000	800	800
5551	宜兴	PMS_东郊花园 16#箱 变	20	630	504	504
5552	宜兴	PMS_东郊花园 1#箱 变	20	630	504	504
5553	宜兴	PMS_东郊花园 2#箱	20	630	504	504

		变				
5554	宜兴	PMS_东郊花园 3#箱变	20	630	504	504
5555	宜兴	PMS_东郊花园 15#箱变	20	630	504	504
5556	宜兴	PMS_东郊花园 4#箱变	20	630	504	504
5557	宜兴	PMS_东郊花园 5#箱变	20	630	504	504
5558	宜兴	PMS_东郊花园 6#箱变	20	630	504	504
5559	宜兴	PMS_东郊花园 7#箱变	20	630	504	504
5560	宜兴	PMS_东郊花园 8#箱变	20	630	504	504
5561	宜兴	PMS_东郊花园 9#箱变	20	630	504	504
5562	宜兴	PMS_东郊花园 10#箱变	20	630	504	504
5563	宜兴	PMS_东郊花园 11#箱变	20	630	504	504
5564	宜兴	PMS_东郊花园 12#箱变	20	630	504	504
5565	宜兴	竹海新区 1#公变(光伏并网)	10	400	302	302
5566	宜兴	PMS_竹海新区 5#公	10	400	320	320

		变				
5567	市区	凤南配变（融合终端）	10	200	160	160
5568	宜兴	PMS_绿洲公变	10	400	69	69
5569	市区	PMS_光隆站 T1	10	1250	1000	1000
5570	市区	交巷三配变	10	400	320	320
5571	市区	PMS_环服务配变（TTU）	10	200	65	65
5572	宜兴	PMS_李渎荡公变	10	400	320	320
5573	市区	戴巷东配变（光伏）	10	400	278	278
5574	市区	PMS_里东村西安斗	10	400	320	320
5575	宜兴	PMS_史家塘公变	10	200	160	160
5576	宜兴	PMS_堰下公变	10	200	84	84
5577	宜兴	PMS_张目塘公变	10	200	160	160
5578	宜兴	PMS_王住 2#公变	10	200	145	145
5579	宜兴	芳庄大桥公变	10	400	311	311
5580	市区	金富南苑站 T1	10	1000	800	800
5581	宜兴	范道东公变	10	400	315	315
5582	宜兴	PMS_范道西公变	10	315	252	252
5583	市区	PMS_金富南苑站 T2	10	1000	800	800
5584	宜兴	PMS_高塍吴家砖场公变	10	400	320	320
5585	市区	10kV 绿地 4#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
5586	市区	10kV 绿地 4#站 T1	10	1250	1000	1000

		(融合终端)				
5587	市区	10kV 绿地 4#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
5588	宜兴	老派出所公变(光伏 并网)	10	400	303	303
5589	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T4	10	800	640	640
5590	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T1	10	800	640	640
5591	市区	10kV 闾江 1#箱变 T1	10	630	504	504
5592	宜兴	花园公变	10	200	160	160
5593	市区	PMS_前村二配变	10	400	320	320
5594	市区	PMS_谈更上三配变	10	315	252	252
5595	宜兴	新桥公变	10	400	310	310
5596	市区	PMS_西塘五配变	10	400	320	320
5597	江阴	敌光雅苑北区 25#配 电所 3#主变	20	630	504	504
5598	市区	PMS_惠洲配变	10	400	320	320
5599	市区	PMS_和畅二配变	10	400	320	320
5600	市区	PMS_惠洲二配变	10	400	320	320
5601	市区	PMS_和畅配变	10	400	320	320
5602	市区	PMS_山西下配变	10	400	320	320
5603	宜兴	羊子岗矿山路公变 (光伏并网)	10	400	242	242
5604	市区	10kV 金匱里 12#站	20	800	626	626

		T1				
5605	宜兴	PMS_周分箱变主变	10	400	320	320
5606	市区	PMS_高车朵	10	400	320	320
5607	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T3	10	800	640	640
5608	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T2	10	800	640	640
5609	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T4	10	800	640	640
5610	宜兴	PMS_朱家渎 5#公变	10	200	160	160
5611	市区	锡山区甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
5612	江阴	PMS_庞庄公变	10	200	123	123
5613	市区	PMS_苏巷南配变	10	400	320	320
5614	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T1	10	800	640	640
5615	宜兴	PMS_西山菜场公变	10	400	320	320
5616	市区	20/10kV 尤渡苑 9# 站 T2	10	1000	800	800
5617	市区	20/10kV 尤渡苑 9# 站 T1	20	1000	800	800
5618	宜兴	鑫圩公变	10	400	320	320
5619	市区	光隆站 T3 (融合终 端)	10	1250	1000	1000
5620	宜兴	中阳河南公变	10	400	170	170
5621	市区	PMS_10kV 万科 10#	10	1250	1000	1000

		站 T1				
5622	市区	PMS_10kV 万科 10# 站 T4	10	800	640	640
5623	市区	PMS_10kV 万科 10# 站 T2	10	800	640	640
5624	市区	PMS_10kV 万科 10# 站 T3	10	1250	1000	1000
5625	宜兴	大西干 2#公变	10	400	297	297
5626	宜兴	PMS_屠家头公变	10	200	160	160
5627	宜兴	PMS_五星二期 1#公 变	10	200	160	160
5628	宜兴	PMS_五星二期 2#公 变	10	400	320	320
5629	宜兴	PMS_五星二期 3#公 变	10	400	320	320
5630	宜兴	PMS_五星二期 4#公 变	10	315	252	252
5631	宜兴	PMS_五星二期 5#公 变	10	200	160	160
5632	宜兴	PMS_五星二期 6#公 变	10	400	320	320
5633	宜兴	PMS_五星二期 7#公 变	10	315	252	252
5634	宜兴	PMS_五星二期 8#公 变	10	315	252	252
5635	宜兴	PMS_五星二期 9#公	10	315	252	252

		变				
5636	宜兴	PMS_五星二期10#公变	10	315	252	252
5637	宜兴	PMS_五星二期11#公变	10	315	252	252
5638	宜兴	PMS_五星二期12#公变	10	200	160	160
5639	宜兴	PMS_五星二期13#公变	10	315	252	252
5640	宜兴	PMS_五星二期14#公变	10	315	252	252
5641	市区	PMS_凯发苑五	10	400	320	320
5642	江阴	田二房变	10	400	277	277
5643	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T1	10	800	640	640
5644	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T2	10	800	640	640
5645	市区	浜山站配变（南瑞）	10	400	320	320
5646	宜兴	宜丰南圩2#公变（光伏并网）	10	200	70	70
5647	宜兴	金龙名都7#室2#所变主变	10	800	640	640
5648	江阴	PMS_商贸城变	10	315	252	252
5649	市区	10kV 东璟 17#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800

5650	市区	10kV 东璟 17#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5651	市区	10kV 东璟 17#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5652	市区	10kV 东璟 17#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
5653	市区	PMS_10kV 东璟 18# 站 T1	10	1000	800	800
5654	市区	10kV 东璟 18#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5655	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T3	10	800	640	640
5656	市区	PMS_新华四变	10	400	296	296
5657	江阴	PMS_湖村里南变	10	200	160	160
5658	市区	英立杰配变	10	315	252	252
5659	市区	10kV 金山 6#箱变 T1	10	630	504	504
5660	宜兴	余家舍 2#箱变主变	10	400	320	320
5661	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T3	10	800	640	640
5662	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T1	10	800	640	640
5663	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T2	10	800	640	640
5664	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T4	10	800	640	640
5665	江阴	PMS_观音堂变	10	250	173	173

5666	市区	10kV 金山 7#箱变 T1	10	630	504	504
5667	江阴	PMS_南楼下北变	10	400	320	320
5668	市区	PMS_前墩	10	400	320	320
5669	市区	PMS_清扬八配变 (TTU)	10	400	320	320
5670	市区	PMS_清扬六配变 (TTU)	10	400	320	320
5671	市区	PMS_清扬丙一配变 (TTU)	10	400	320	320
5672	市区	惠澄西配变	10	200	135	135
5673	市区	PMS_清单十二配变	10	80	64	64
5674	市区	PMS_清单十三配变	10	80	64	64
5675	市区	PMS_清单十四配变	10	80	64	64
5676	市区	PMS_清单十六配变	10	80	64	64
5677	市区	PMS_清单十五配变	10	80	64	64
5678	市区	PMS_清单十七配变	10	80	64	64
5679	市区	PMS_清单十八配变	10	80	64	64
5680	市区	清扬丙二配变(TTU)	10	400	320	320
5681	市区	PMS_清扬丙三配变 (TTU)	10	400	320	320
5682	市区	PMS_木桥新	10	250	193	193
5683	市区	PMS_芙蓉十配变	10	200	160	160
5684	市区	PMS_新北四变	10	200	160	160
5685	市区	PMS_柘堂浜二配变	10	315	252	252
5686	市区	PMS_新北三配变	10	400	320	320

5687	市区	锦明配变（融合终端）	10	200	160	160
5688	宜兴	湖光珑樾府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
5689	市区	10kV 文湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
5690	宜兴	PMS_林场西箱变主变	10	400	320	320
5691	宜兴	龙庭溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
5692	江阴	新桥南变	10	400	320	320
5693	宜兴	红光路 1#箱变主变	10	630	504	504
5694	市区	10kV 环湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
5695	市区	PMS_林业北配变	10	400	320	320
5696	市区	PMS_新圩中心河	10	250	200	200
5697	市区	运河配变	10	400	310	310
5698	市区	PMS_牌楼村配变	10	400	320	320
5699	市区	村陆配变	10	400	320	320
5700	市区	PMS_和尚桥三配变	10	400	320	320
5701	市区	PMS_会北陈甲配变	10	315	252	252
5702	市区	PMS_东泾桥乙配变	10	400	320	320
5703	市区	PMS_西泾桥配变	10	400	320	320
5704	市区	PMS_唐湾里配变	10	200	160	160
5705	市区	PMS_会陈巷配变	10	200	158	158
5706	市区	PMS_北岸中配变	10	200	160	160

5707	市区	PMS_惠峰乙配变 (TTU)	10	400	320	320
5708	市区	南庄配变(光伏)	10	400	285	285
5709	市区	PMS_惠峰十配变 (TTU)	10	200	160	160
5710	市区	惠峰十一配变(TTU)	10	400	320	320
5711	市区	PMS_惠峰丙配变	10	315	252	252
5712	市区	惠峰干休配变(融合 终端)	10	200	160	160
5713	市区	PMS_上马墩四配变	10	400	320	320
5714	市区	PMS_盛三甲配变	10	400	320	320
5715	市区	PMS_鲍家桥乙配变	10	200	160	160
5716	市区	PMS_北湖排泵配变	10	400	320	320
5717	市区	PMS_陈龙岸配变	10	400	277	277
5718	市区	PMS_前向巷配变	10	200	160	160
5719	市区	PMS_一心排涝站配 变	10	200	160	160
5720	市区	PMS_赵巷二配变	10	200	160	160
5721	市区	PMS_南巷配变	10	250	200	200
5722	市区	PMS_渔港村中配变	10	200	160	160
5723	市区	严家塘配变	10	400	320	320
5724	市区	凤凰工艺配变	10	400	301	301
5725	市区	PMS_航测厂配变	10	400	320	320
5726	市区	小学八配变(融合终 端)	10	200	160	160

5727	市区	PMS_帅龙服饰配变	10	200	160	160
5728	市区	PMS_营业所配变	10	200	160	160
5729	市区	PMS_新华四队配变 (TTU)	10	400	320	320
5730	市区	PMS_里河村配变	10	400	311	311
5731	市区	PMS_唐周巷 8#站 T2*	10	1250	1000	1000
5732	市区	PMS_唐周巷 9#站 T2	10	1250	1000	1000
5733	市区	长善坊一配变(融合 终端)	10	400	320	320
5734	市区	一中舍配变(融合终 端)	10	400	320	320
5735	市区	PMS_西河头一配变	10	200	148	148
5736	市区	PMS_清名一配变 (TTU)	10	400	320	320
5737	市区	塘降上配变	10	400	320	320
5738	市区	西贡村	10	400	320	320
5739	市区	清名二配变 (TTU)	10	400	320	320
5740	市区	PMS_清名七配变 (TTU)	10	400	320	320
5741	市区	蔡巷上	10	400	320	320
5742	市区	清名六配变 (TTU)	10	400	320	320
5743	市区	清名八配变 (TTU)	10	400	320	320
5744	市区	PMS_化工厂五	10	400	320	320
5745	市区	PMS_清名十配变	10	100	80	80

		(TTU)				
5746	市区	PMS_永单四配变	10	80	64	64
5747	市区	PMS_鲍家庄桥配变	10	315	252	252
5748	市区	PMS_永单三配变	10	80	64	64
5749	市区	PMS_永单二配变	10	80	64	64
5750	市区	PMS_鲍家吴巷配变	10	400	320	320
5751	市区	PMS_永单一配变	10	80	64	64
5752	市区	PMS_永单五配变	10	80	64	64
5753	市区	PMS_钱家巷二配变	10	200	151	151
5754	市区	PMS_永单六配变	10	80	64	64
5755	市区	PMS_永单七配变	10	80	64	64
5756	市区	PMS_王港村配变	10	200	160	160
5757	市区	PMS_永单八配变	10	80	64	64
5758	市区	万埠配变（融合终端）	10	200	160	160
5759	市区	PMS_永单九配变	10	80	64	64
5760	市区	PMS_赵家湾配变	10	200	160	160
5761	市区	湖塘桥二配变（光伏）	10	400	295	295
5762	市区	PMS_永单十配变	10	80	64	64
5763	市区	PMS_铸铁配变	10	400	320	320
5764	市区	PMS_永单十一配变	10	80	64	64
5765	市区	PMS_永单十二配变	10	80	64	64
5766	市区	PMS_王村庄配变	10	200	160	160
5767	市区	PMS_南星苑 4#站 T3	10	1000	800	800

5768	市区	10kV 南星苑 5#站 T3	10	1000	800	800
5769	市区	PMS_会北基配变	10	200	160	160
5770	市区	南星苑 9#站 T2	10	1000	800	800
5771	市区	PMS_南星苑 6#站 T1	10	1000	800	800
5772	市区	南星苑 8#站 T2	10	1000	800	800
5773	市区	PMS_南星苑 7#站 T1	10	1000	800	800
5774	市区	PMS_南星苑 11#站 1#主变	10	1000	800	800
5775	市区	PMS_南星苑 12#站 T1	10	1000	800	800
5776	市区	10kV 天一城 8#站 T1 (融合终端)	10	500	400	400
5777	宜兴	PMS_阳羨 5#公变	10	315	252	252
5778	宜兴	PMS_阳羨 9#公变	10	315	252	252
5779	宜兴	PMS_阳羨 1#公变	10	315	252	252
5780	宜兴	PMS_阳羨 8#公变	10	400	320	320
5781	市区	10kV 天一城 4#站 T1 (融合终端)	10	500	400	400
5782	市区	10kV 天一城 6#站 T1 (融合终端)	10	500	400	400
5783	市区	10kV 天一城 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
5784	市区	10kV 天一城 3#站 T1	10	500	400	400
5785	市区	10kV 天一城 5#站 T1	10	500	400	400
5786	市区	10kV 天一城 7#站 T1	10	500	400	400

5787	市区	PMS_建新助剂厂配 变	10	400	320	320
5788	市区	10kV 龙海苑站 T3	10	1000	800	800
5789	市区	PMS_家乐 2 号站 T2	10	800	640	640
5790	市区	PMS_新江南 2#箱变 T1	10	630	504	504
5791	市区	PMS_前五桥配变	10	400	320	320
5792	市区	前旺桥配变	10	200	160	160
5793	市区	PMS_集四一变	10	400	320	320
5794	市区	PMS_大徐巷三配变	10	200	160	160
5795	市区	大桑园二配变	10	200	160	160
5796	市区	芦村公交配变	10	400	320	320
5797	市区	五星路灯配变(融合 终端)	10	200	160	160
5798	市区	二校配变(融合终 端)	10	200	160	160
5799	市区	陈巷十二配变(融合 终端)	10	200	160	160
5800	市区	五星谢配变(融合终 端)	10	200	160	160
5801	市区	PMS_五星沁园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
5802	市区	扬名沁园配变(融合 终端)	10	400	320	320
5803	市区	沁花园三配变(融合 终端)	10	400	320	320

5804	市区	沁花园二配变(融合终端)	10	400	320	320
5805	市区	惠龙甲六配变(融合终端)	10	400	320	320
5806	市区	PMS_沁园一期 1#箱变 T1	10	400	320	320
5807	市区	PMS_南山寺前	10	200	160	160
5808	市区	PMS_清名九配变(TTU)	10	315	252	252
5809	市区	永泰三配变(融合终端)	10	200	160	160
5810	市区	永泰四配变(融合终端)	10	400	320	320
5811	市区	永泰五配变(融合终端)	10	400	320	320
5812	市区	永泰六配变(融合终端)	10	400	320	320
5813	市区	永泰二配变(融合终端)	10	400	320	320
5814	市区	PMS_蔡村东配变	10	200	160	160
5815	市区	界泾弄配变(融合终端)	10	400	320	320
5816	市区	清名二四配变(融合终端)	10	400	320	320
5817	市区	清名二三配变(融合终端)	10	200	160	160

5818	市区	小朱巷四配变(融合终端)	10	400	317	317
5819	市区	严巷配变(融合终端)	10	400	320	320
5820	市区	欢庆桥二配变(融合终端)	10	400	320	320
5821	市区	PMS_清名二一配变(TTU)	10	400	320	320
5822	市区	PMS_清名十一配变(TTU)	10	400	320	320
5823	市区	南阳一配变(融合终端)	10	400	320	320
5824	市区	PMS_严巷五配变(TTU)	10	400	320	320
5825	市区	PMS_刘潭桥四配变	10	400	320	320
5826	市区	PMS_后王村庄配变	10	200	160	160
5827	市区	PMS_永单十四配变	10	80	64	64
5828	市区	PMS_永单十五配变	10	80	64	64
5829	市区	PMS_东京头配变	10	200	160	160
5830	市区	PMS_永单十六配变	10	80	64	64
5831	市区	PMS_永单十八配变	10	80	64	64
5832	市区	10kV 南苑 1#站 T2	10	800	640	640
5833	市区	PMS_永单十九配变	10	80	64	64
5834	市区	PMS_明园村配变	10	200	160	160
5835	市区	PMS_花朵园配变	10	200	160	160

5836	市区	PMS_新南埝下	10	250	200	200
5837	市区	顾巷十二	10	400	320	320
5838	市区	盛岸里三配变(融合终端)	10	400	320	320
5839	市区	田屠里三配变(融合终端)	10	200	160	160
5840	市区	陈大巷配变	10	400	320	320
5841	市区	田屠里二配变(融合终端)	10	200	160	160
5842	市区	PMS_蠡湖中学配变	10	200	160	160
5843	市区	蓉湖五配变(融合终端)	10	200	160	160
5844	市区	景观配变(融合终端)	10	200	160	160
5845	市区	PMS_后吴变	10	400	320	320
5846	市区	10kV 金都站 T1	10	1250	1000	1000
5847	市区	会西郁巷配变	10	400	320	320
5848	宜兴	PMS_华要 4#公变	10	315	252	252
5849	市区	梁南大队配变(融合终端)	10	400	320	320
5850	市区	PMS_朝东排配变	10	200	160	160
5851	市区	10kV 金惠 1#站 T1	10	1000	800	800
5852	市区	10kV 金惠 2#站 T1	10	1000	800	800
5853	市区	10kV 金惠 4#站 T1	10	1250	1000	1000
5854	市区	长丘头	10	200	160	160

5855	市区	PMS_金马变	10	400	320	320
5856	市区	PMS_市镇安居配变	10	400	320	320
5857	市区	PMS_新安东庄配变	10	400	320	320
5858	市区	PMS_大业	10	400	320	320
5859	市区	PMS_朱家湾	10	315	252	252
5860	市区	孙介里配变	10	200	160	160
5861	市区	PMS_市镇东六配变	10	200	160	160
5862	市区	夏介上配变	10	200	160	160
5863	市区	古市桥配变	10	200	160	160
5864	市区	协丰东配变	10	400	320	320
5865	市区	翠云五配变(融合终端)	10	400	320	320
5866	市区	新丰苑 6#站四号主变(融合终端)	10	1000	800	800
5867	市区	PMS_永乐大厦箱变 T1	10	630	504	504
5868	市区	PMS_南洋花园站 T4	10	800	640	640
5869	市区	PMS_市镇(廿四)	10	400	320	320
5870	市区	PMS_逸景苑站 T1	10	800	640	640
5871	市区	PMS_新扬配变	10	100	80	80
5872	市区	PMS_新芳园	10	400	320	320
5873	市区	PMS_朝阳新村二	10	400	320	320
5874	市区	PMS_贤洲灯配变	10	100	80	80
5875	市区	石街区一配变(融合终端)	10	200	160	160

5876	市区	石街区二配变(融合终端)	10	200	160	160
5877	市区	石街区三配变(融合终端)	10	400	320	320
5878	市区	石街区四配变(融合终端)	10	200	160	160
5879	市区	耕读桥一配变(融合终端)	10	400	320	320
5880	市区	耕读桥三配变(融合终端)	10	400	320	320
5881	市区	耕读桥二配变(融合终端)	10	315	252	252
5882	市区	花明配变(融合终端)	10	400	320	320
5883	市区	蓉湖六配变(融合终端)	10	315	252	252
5884	市区	界泾桥配变(光伏)	10	200	79	79
5885	市区	东桥配变(光伏)	10	400	320	320
5886	江阴	PMS_卢家坝北变	10	400	310	310
5887	江阴	陆桥小刘家变	10	400	320	320
5888	市区	PMS_山下西	10	400	320	320
5889	市区	PMS_许巷大队	10	400	320	320
5890	江阴	河糖苏青变	10	315	252	252
5891	江阴	PMS_蔡桥高家宕变	10	200	160	160
5892	市区	下廊底(光伏)	10	400	295	295
5893	市区	PMS_山下二变配变	10	400	320	320

5894	江阴	河塘新南站变	10	315	252	252
5895	江阴	蔡桥金巷上变	10	200	122	122
5896	市区	西巷电站（光伏）	10	200	136	136
5897	江阴	PMS_河塘巷上变	10	400	320	320
5898	江阴	河塘化闸变	10	400	320	320
5899	市区	PMS_南山下配变	10	250	200	200
5900	江阴	PMS_丁家宕变	10	200	160	160
5901	市区	PMS_尖角村	10	315	223	223
5902	市区	排涝站六配变	10	200	160	160
5903	市区	大新配变	10	400	320	320
5904	市区	PMS_崇宁路丙配变	10	400	320	320
5905	市区	PMS_梁南曹巷配变	10	400	320	320
5906	市区	芙蓉东一配变	10	400	320	320
5907	市区	上头巷四配变	10	400	317	317
5908	市区	PMS_沿沟配变	10	400	320	320
5909	市区	PMS_农场变	10	400	291	291
5910	市区	PMS_中市桥配变	10	400	320	320
5911	市区	南巷上配变	10	400	317	317
5912	市区	饭萝后巷配变（融合终端）	10	400	320	320
5913	市区	PMS_盛岸里配变（TTU）	10	315	252	252
5914	市区	PMS_东河头配变	10	400	320	320
5915	市区	PMS_盛一八配变（TTU）	10	200	160	160

5916	市区	PMS_盛一七配变 (TTU)	10	400	320	320
5917	市区	10kV 金惠苑 6#站 T1	10	1000	800	800
5918	市区	PMS_红五月乙配变 (TTU)	10	400	320	320
5919	市区	PMS_盛一东配变 (TTU)	10	400	320	320
5920	市区	PMS_红五月甲配变 (TTU)	10	400	320	320
5921	市区	PMS_后西溪乙配变 (TTU)	10	400	320	320
5922	市区	沁苑一配变(融合终 端)	10	200	160	160
5923	市区	沁苑乙配变(融合终 端)	10	400	320	320
5924	市区	沁苑二配变	10	200	160	160
5925	市区	沁小二配变(融合终 端)	10	400	320	320
5926	市区	沁小一配变(融合终 端)	10	400	320	320
5927	市区	PMS_银辉站 1#	10	800	640	640
5928	市区	PMS_和园站 1#	10	630	504	504
5929	市区	PMS_健康路华房箱 变 T1	10	400	320	320
5930	市区	PMS_文管委箱变 T1	10	630	504	504
5931	市区	PMS_机床电器配变	10	200	160	160

5932	市区	PMS_缪巷泵配变	10	400	320	320
5933	市区	通讯器材配变	10	400	320	320
5934	市区	PMS_杨家桥一变	10	200	130	130
5935	市区	PMS_硕放桥配变	10	200	141	141
5936	市区	张巷浜甲配变(融合终端)	10	200	160	160
5937	市区	张巷浜乙配变(融合终端)	10	400	320	320
5938	市区	五色家舍配变(融合终端)	10	400	320	320
5939	市区	教育附中配变(融合终端)	10	400	320	320
5940	市区	张巷二五配变(融合终端)	10	400	320	320
5941	市区	PMS_大桥中学师生箱变 T1	10	400	320	320
5942	市区	PMS_木栖苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
5943	市区	陆家湾二	10	200	83	83
5944	市区	PMS_长槽河配变	10	200	160	160
5945	市区	PMS_五房桥配变	10	400	320	320
5946	市区	PMS_马山片配变	10	400	320	320
5947	市区	前张野配变(融合终端)	10	200	160	160
5948	市区	新丰苑 1#站 T1 (融合终端)	10	1600	1280	1280

5949	市区	王家湾配变(融合终端)	10	200	160	160
5950	市区	10kV 新丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5951	市区	新丰苑 4#站 T1	10	1000	800	800
5952	市区	唐巷十三配变(融合终端)	10	400	320	320
5953	市区	西严巷	10	400	320	320
5954	市区	PMS_冶金配变	10	400	320	320
5955	市区	PMS_齐香配变	10	200	160	160
5956	市区	电力厂配变(融合终端)	10	400	304	304
5957	市区	乌叨咀配变(融合终端)	10	200	160	160
5958	市区	杨巷配变(融合终端)	10	200	160	160
5959	市区	PMS_秦巷六配变	10	200	160	160
5960	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 1#所变	20	800	640	640
5961	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 2#所变	20	800	640	640
5962	江阴	PMS_向墩站	10	400	311	311
5963	市区	10kV 置煤 4#箱变 T1	10	630	504	504
5964	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T1	10	800	640	640
5965	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T2	10	800	640	640

5966	宜兴	PMS_元田里干 2#公变	10	200	160	160
5967	江阴	PMS_叶家村东变	10	400	271	271
5968	宜兴	PMS_张四房 1#公变	10	200	160	160
5969	市区	PMS_20kV 金匱里 7#站 T3	20	800	640	640
5970	宜兴	PMS_江南市场 3#公变	10	400	320	320
5971	市区	PMS_二分厂	10	400	289	289
5972	市区	PMS_惠畅里 5#箱变 T1	10	630	504	504
5973	宜兴	PMS_木工宿舍 2#公变	10	400	320	320
5974	市区	10kV 亭子桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
5975	市区	10kV 青山 4#箱变 T1	10	630	488	488
5976	市区	PMS_洋房配变	10	400	320	320
5977	市区	PMS_群居民	10	400	320	320
5978	市区	PMS_盛二六配变 (TTU)	10	400	320	320
5979	市区	PMS_盛岸村二配变 (TTU)	10	200	160	160
5980	市区	PMS_校办司配变	10	400	320	320
5981	市区	10kV 金惠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
5982	市区	10kV 金惠苑 8#站 T1	10	1000	800	800
5983	市区	芙蓉东 4 号	10	200	160	160

5984	市区	运输大队配变(融合终端)	10	400	288	288
5985	市区	张巷六配变	10	400	320	320
5986	市区	PMS_市政协配变(TTU)	10	400	320	320
5987	市区	PMS_前西溪甲配变(TTU)	10	400	320	320
5988	市区	龙舌头泵配变	10	200	160	160
5989	市区	盛二十三配变(融合终端)	10	200	160	160
5990	市区	汽车检测站(融合终端)	10	200	160	160
5991	市区	球钢配变(融合终端)	10	400	320	320
5992	市区	大通公司配变(融合终端)	10	400	320	320
5993	市区	电力站二(融合终端)	10	400	320	320
5994	市区	繁殖场配变(融合终端)	10	400	320	320
5995	市区	PMS_盈鑫机械	10	200	160	160
5996	市区	PMS_张巷乙配变(TTU)	10	200	160	160
5997	市区	PMS_张巷丙配变(TTU)	10	200	160	160
5998	市区	PMS_花汇西队	10	400	320	320

5999	市区	张巷丁配变(融合终端)	10	400	320	320
6000	市区	李巷甲配变(融合终端)	10	400	320	320
6001	市区	新村八配变(光伏)	10	400	167	167
6002	市区	永丰甲配变(融合终端)	10	400	320	320
6003	市区	PMS_王道人巷	10	400	320	320
6004	市区	锡园北配变(融合终端)	10	200	160	160
6005	市区	PMS_华尔	10	400	320	320
6006	市区	曹张五配变(融合终端)	10	200	160	160
6007	市区	曹张四配变(融合终端)	10	400	320	320
6008	市区	曹张三配变(融合终端)	10	200	160	160
6009	市区	曹张二配变(融合终端)	10	200	160	160
6010	市区	曹张一配变(融合终端)	10	200	160	160
6011	市区	竹园里配变(融合终端)	10	400	320	320
6012	市区	小吴巷六配变(融合终端)	10	400	320	320
6013	市区	PMS_南洋化工	10	200	143	143

6014	市区	曹婆桥丙配变(融合终端)	10	200	160	160
6015	市区	PMS_2#箱变 T1	10	630	504	504
6016	市区	PMS_林场配变	10	200	160	160
6017	市区	PMS_西秦巷配变	10	200	160	160
6018	市区	PMS_10kV 丰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
6019	市区	油墨厂配变	10	200	160	160
6020	市区	PMS_归山头配变	10	200	160	160
6021	市区	PMS_6#箱变 T1	10	630	504	504
6022	市区	PMS_潭东配变	10	400	320	320
6023	市区	PMS_丰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
6024	市区	PMS_黄巷配变	10	200	160	160
6025	市区	上山配变(融合终端)	10	200	160	160
6026	市区	部队农场配变(融合终端)	10	200	160	160
6027	市区	PMS_联圩排	10	400	320	320
6028	市区	PMS_并铁厂	10	400	320	320
6029	市区	曹阳一配变(融合终端)	10	400	320	320
6030	市区	曹阳五配变(融合终端)	10	200	160	160
6031	市区	曹张南九配变(融合终端)	10	200	160	160

6032	市区	曹张南六配变(融合终端)	10	400	320	320
6033	市区	PMS_钢盛厂	10	400	310	310
6034	市区	曹张南一配变(融合终端)	10	400	320	320
6035	宜兴	PMS_青瓷宿舍 3#公变	10	400	310	310
6036	宜兴	PMS_周铁任家 1#公变	10	200	153	153
6037	宜兴	钢铁大厦 2#箱变主变	10	400	320	320
6038	市区	PMS_铝材厂二配变	10	200	160	160
6039	江阴	东麓花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
6040	江阴	和平西 3#变	10	400	320	320
6041	江阴	东华佳苑 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
6042	市区	10kV 庙洛 3#箱变 T1	10	630	504	504
6043	宜兴	跑马场公变	10	200	160	160
6044	宜兴	PMS_花园四组公变	10	200	160	160
6045	市区	10kV 杨工 1#箱变	10	400	320	320
6046	市区	PMS_华亨机械	10	400	300	300
6047	市区	PMS_大木桥配变	10	400	320	320
6048	江阴	雅澜名苑二区 159# 配电所 4#主变	10	630	504	504
6049	宜兴	PMS_水清木华园 2#	20	630	504	504

		室 1#所变				
6050	宜兴	PMS_水清木华园 2# 室 3#所变	20	630	504	504
6051	宜兴	PMS_水清木华园 2# 室 4#所变	20	630	504	504
6052	宜兴	PMS_水清木华园 2# 室 2#所变	20	630	504	504
6053	市区	10kV 浒村 2#箱变 T1	10	630	504	504
6054	市区	盛岸路乙配变(融合 终端)	10	200	160	160
6055	市区	10kV 华府 1#箱变 T1	10	630	504	504
6056	市区	10kV 华府 2#箱变 T1	10	630	492	492
6057	市区	盛加油配变(融合终 端)	10	315	252	252
6058	市区	惠华五配变(融合终 端)	10	400	320	320
6059	市区	10kV 柏北 1#箱变 T1	10	630	504	504
6060	宜兴	PMS_医宿公变	10	200	160	160
6061	市区	东河头泵配变	10	400	320	320
6062	市区	公寓二配变	10	400	320	320
6063	市区	PMS_铸冶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
6064	宜兴	PMS_华广公变	10	400	320	320
6065	市区	PMS_吴家沿二配变	10	400	320	320
6066	市区	双泾配变(光伏)	10	200	106	106

6067	市区	PMS_河南庄吴家沿配变	10	200	160	160
6068	市区	PMS_铸冶巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
6069	市区	PMS_吴家沿配变	10	400	320	320
6070	市区	PMS_种子站配变	10	400	278	278
6071	市区	PMS_里西村盛头村配变	10	400	320	320
6072	市区	PMS_村委五配变	10	400	320	320
6073	市区	曹婆桥甲配变(融合终端)	10	400	320	320
6074	市区	春潮中路配变(融合终端)	10	200	160	160
6075	市区	西街六配变	10	400	320	320
6076	市区	PMS_福仕德	10	400	315	315
6077	市区	北街排涝泵	10	200	160	160
6078	市区	下沿湾	10	400	320	320
6079	市区	PMS_杨家一路	10	315	128	128
6080	市区	隆昌电子	10	400	292	292
6081	市区	PMS_畅舜苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
6082	市区	PMS_畅舜苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
6083	市区	PMS_畅舜苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
6084	市区	欣欣苑配变	10	400	320	320

6085	市区	河北三配变	10	400	313	313
6086	市区	PMS_大朱家配变	10	200	105	105
6087	市区	PMS_王家桥乙配变	10	400	299	299
6088	市区	PMS_用电配变	10	400	320	320
6089	市区	史东配变	10	400	320	320
6090	市区	庙浜配变	10	400	320	320
6091	市区	金锡房产	10	400	320	320
6092	市区	高泾李巷配变(融合终端)	10	200	138	138
6093	市区	曹张南三配变(融合终端)	10	400	320	320
6094	市区	曹张南五配变(融合终端)	10	400	320	320
6095	市区	曹张南二配变(融合终端)	10	400	320	320
6096	市区	黄草可配变(融合终端)	10	400	320	320
6097	市区	杨横浜配变(融合终端)	10	400	293	293
6098	市区	曹乐一配变(融合终端)	10	400	320	320
6099	市区	曹星十二配变(融合终端)	10	400	320	320
6100	市区	前后芮配变(融合终端)	10	400	320	320
6101	市区	曹乐二配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
6102	市区	曹运四配变(融合终端)	10	200	160	160
6103	市区	曹运三配变(融合终端)	10	400	320	320
6104	市区	曹运二配变(融合终端)	10	400	320	320
6105	市区	兴蒋配变	10	400	305	305
6106	市区	曹运一配变(融合终端)	10	400	320	320
6107	市区	曹星二配变(融合终端)	10	200	160	160
6108	市区	曹星一配变(融合终端)	10	400	320	320
6109	市区	曹星三配变(融合终端)	10	200	160	160
6110	市区	曹星五配变(融合终端)	10	400	320	320
6111	市区	曹星六配变(融合终端)	10	200	160	160
6112	市区	PMS_高木桥	10	200	160	160
6113	市区	PMS_河海水利配变	10	400	320	320
6114	江阴	金童北变	10	400	287	287
6115	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
6116	江阴	星辉苑 10#配电所	10	630	504	504

		4#主变				
6117	宜兴	前墅 4#公变（光伏 并网）	10	400	293	293
6118	宜兴	丰泽苑东区 6#箱变 主变	10	630	504	504
6119	市区	10kV 吉宝 5#站 T2	10	800	640	640
6120	市区	PMS_凯发苑四	10	400	320	320
6121	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
6122	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
6123	市区	10kV 海雅锦园 11# 站 T4	10	800	640	640
6124	宜兴	PMS_新下 3#公变	10	400	320	320
6125	江阴	车站北箱变主变	10	630	504	504
6126	市区	利百嘉配变	10	400	320	320
6127	江阴	星赋花园三区 12#配 电所 3#主变	10	800	640	640
6128	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T1	10	800	640	640
6129	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T2	10	800	640	640
6130	市区	PMS_里西厂配变	10	400	320	320
6131	市区	东后巷配变（光伏）	10	400	283	283
6132	宜兴	PMS_阳泉新村 4#公 变	10	315	252	252

6133	市区	PMS_旗杆下三配变	10	315	252	252
6134	宜兴	PMS_阳泉新村 3#公 变	10	315	252	252
6135	宜兴	城北仓库公变	10	400	320	320
6136	市区	PMS_二号桥(二)	10	315	246	246
6137	宜兴	PMS_阳泉新村 11#公 变	10	200	160	160
6138	市区	屯中巷西片	10	400	320	320
6139	市区	PMS_前西溪乙配变 (TTU)	10	400	320	320
6140	市区	PMS_公寓三配变	10	400	320	320
6141	市区	PMS_陆更上一变	10	200	160	160
6142	宜兴	PMS_阳泉新村 7#公 变	10	315	252	252
6143	宜兴	PMS_阳泉新村 8#公 变	10	315	252	252
6144	宜兴	PMS_阳泉新村 9#公 变	10	315	252	252
6145	市区	PMS_兰溪岸配变	10	400	306	306
6146	市区	PMS_湾西	10	315	252	252
6147	市区	PMS_张巷(七)	10	400	320	320
6148	市区	PMS_刁庄二配变	10	200	160	160
6149	市区	PMS_农场二配变	10	200	160	160
6150	市区	PMS_火车配变	10	200	160	160
6151	市区	PMS_香港街二配变	10	400	320	320

6152	市区	PMS_金锡茶花苑 2# 箱变 T1	10	400	320	320
6153	市区	PMS_金锡茶花苑 1# 箱变 T1	10	400	320	320
6154	市区	PMS_市镇房产二变	10	400	320	320
6155	市区	PMS_中巷七配变	10	400	320	320
6156	市区	南浜宅一配变(融合 终端)	10	400	320	320
6157	市区	浦巷五配变	10	400	320	320
6158	市区	南浜宅二配变(融合 终端)	10	400	320	320
6159	市区	PMS_牛弄二配变 (TTU)	10	400	320	320
6160	市区	PMS_公用二变	10	400	320	320
6161	市区	区政府配变(融合终 端)	10	200	160	160
6162	市区	PMS_市镇变六	10	400	320	320
6163	市区	新民路甲配变(融合 终端)	10	200	160	160
6164	市区	新民路配变(融合终 端)	10	200	87	87
6165	市区	PMS_炒米浜配变	10	400	320	320
6166	市区	泾松浜配变	10	400	320	320
6167	市区	PMS_炒米浜甲配变 (TTU)	10	400	320	320
6168	市区	陶沙巷配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
6169	市区	PMS_日弛	10	200	160	160
6170	市区	曹星八配变(融合终端)	10	200	160	160
6171	市区	曹星九配变(融合终端)	10	200	160	160
6172	市区	曹星十配变(融合终端)	10	200	160	160
6173	市区	PMS_春路灯变	10	200	160	160
6174	市区	PMS_前楼上	10	200	160	160
6175	市区	陈家浜配变	10	200	160	160
6176	市区	PMS_陈东三变	10	200	160	160
6177	市区	供电所五变	10	400	320	320
6178	市区	永乐路配变(融合终端)	10	400	320	320
6179	市区	市委农工配变(融合终端)	10	400	320	320
6180	市区	玩具厂配变(融合终端)	10	400	320	320
6181	市区	PMS_新宅里	10	250	200	200
6182	市区	PMS_运河邨配变(TTU)	10	400	320	320
6183	市区	PMS_运河新村配变(TTU)	10	400	320	320
6184	市区	PMS_木栖 3#箱变 T1	10	400	320	320
6185	市区	PMS_木栖站 T1	10	1000	800	800

6186	市区	PMS_交管所三配变	10	400	320	320
6187	市区	PMS_电站七配变	10	200	47	47
6188	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T3	10	800	640	640
6189	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T1	10	800	640	640
6190	宜兴	湖悦名邸 8#室 1#所 变主变	10	800	640	640
6191	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T4	10	800	640	640
6192	市区	10kV 誉品 3#站 T3	10	800	640	640
6193	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T2	10	800	640	640
6194	市区	10kV 誉品 3#站 T4	10	800	640	640
6195	市区	10kV 誉品 3#站 T1	10	800	640	640
6196	市区	10kV 誉品 3#站 T2	10	800	640	640
6197	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
6198	市区	10kV 分校 4#箱变 T1 (融合终端)	10	630	493	493
6199	市区	10kV 誉品 4#站 T3	10	800	640	640
6200	市区	10kV 誉品 4#站 T4	10	800	640	640
6201	市区	10kV 誉品 4#站 T1	10	800	640	640
6202	市区	10kV 誉品 4#站 T2	10	800	640	640
6203	江阴	天瑞苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640

6204	宜兴	周家小窑 2#箱变主变	10	500	400	400
6205	宜兴	凌云府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
6206	市区	20kV 祥翼 5#站 T4	20	800	640	640
6207	市区	庙桥四配变	10	400	320	320
6208	市区	PMS_通用电器	10	315	252	252
6209	市区	芙蓉五配变	10	400	320	320
6210	市区	PMS_朱巷村配变	10	400	320	320
6211	市区	建屯排涝泵	10	200	160	160
6212	市区	PMS_朱巷村二配变	10	400	320	320
6213	市区	PMS_京东园配变	10	400	320	320
6214	市区	里北电站配变	10	400	320	320
6215	市区	PMS_公路泵配变	10	250	200	200
6216	市区	PMS_出新村	10	400	304	304
6217	市区	PMS_郑徐巷配变	10	400	320	320
6218	市区	郑巷镇配变	10	400	320	320
6219	市区	PMS_勤丰三配变	10	400	286	286
6220	市区	PMS_振益配变	10	400	320	320
6221	市区	PMS_新胜利桥配变	10	400	313	313
6222	市区	PMS_刘家头泵配变	10	400	320	320
6223	市区	PMS_唐家坝村	10	400	320	320
6224	市区	10kV 西河站 T1	10	1000	800	800
6225	市区	PMS_永安构件	10	200	149	149
6226	市区	PMS_文化宫备配变	10	200	160	160

6227	市区	PMS_液化气站 2#	10	400	320	320
6228	市区	PMS_医药站配变 (TTU)	10	200	160	160
6229	市区	南巷上二配变(融合 终端)	10	400	320	320
6230	市区	PMS_南下园配变	10	400	320	320
6231	市区	华新里配变(融合终 端)	10	400	320	320
6232	市区	PMS_陈五房配变	10	250	194	194
6233	市区	PMS_南洋花园 1#箱 变 T1	10	630	504	504
6234	市区	PMS_南洋花园 2#箱 变 T1	10	630	504	504
6235	市区	PMS_市镇四变	10	400	320	320
6236	市区	PMS_镇南配变	10	400	320	320
6237	市区	PMS_大达渡贰配变	10	400	320	320
6238	市区	PMS_苏庙沈巷配变	10	400	320	320
6239	市区	PMS_黄泥绛箱变 T1	10	630	504	504
6240	市区	PMS_田六房二配变	10	400	320	320
6241	市区	王家塘三配变	10	400	320	320
6242	市区	PMS_永德站 T1	10	800	640	640
6243	市区	电讯厂配变	10	200	160	160
6244	市区	PMS_邵巷南变	10	400	320	320
6245	市区	PMS_家乐 1 号站 T1	10	1000	800	800
6246	市区	PMS_裕村二配变	10	160	128	128

6247	市区	东南巷配变（光伏）	10	200	105	105
6248	市区	PMS_韩巷配变	10	200	160	160
6249	市区	10kV 金鼎站 T2	10	1000	800	800
6250	市区	PMS_高巷七配变	10	200	95	95
6251	市区	PMS_自来水十一配变	10	400	320	320
6252	市区	高村巷配变	10	200	160	160
6253	市区	李巷十三配变	10	315	252	252
6254	市区	PMS_步行街中配变	10	315	252	252
6255	市区	一区配变	10	400	320	320
6256	市区	兴洪配变	10	400	320	320
6257	市区	PMS_刘家巷配变	10	400	320	320
6258	市区	PMS_市镇东八配变	10	400	320	320
6259	市区	PMS_市镇三四配变	10	400	320	320
6260	市区	长城配变（融合终端）	10	315	252	252
6261	市区	市镇六配变	10	400	320	320
6262	市区	PMS_曹家村配变	10	400	320	320
6263	市区	曹家塘沙配变（光伏）	10	200	125	125
6264	市区	徐巷菜场三配变	10	400	313	313
6265	市区	PMS_胜宝配变	10	200	101	101
6266	市区	10kV 庄西 4#箱变 T1（融合终端）	10	400	291	291
6267	宜兴	PMS_玉山罗家庄 2#	10	400	310	310

		公变				
6268	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T3	10	800	640	640
6269	市区	20kV 观湖湾 9#站 T4	20	800	640	640
6270	江阴	PMS_火车站货运路 灯变	10	200	160	160
6271	市区	10kV 云溪人家 2#站 T3	10	800	640	640
6272	市区	PMS_坝巷一配变	10	400	320	320
6273	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
6274	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T3	10	800	640	640
6275	宜兴	石灰冲 2#公变（光 伏并网）	10	200	140	140
6276	江阴	PMS_河降南变	10	400	312	312
6277	宜兴	PMS_南准站东公变	10	200	103	103
6278	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6279	江阴	斜泾排涝站变	10	400	246	246
6280	市区	辛裕配变	10	400	320	320
6281	宜兴	PMS_八房港箱变	10	200	160	160
6282	江阴	PMS_倪家丹东变	10	400	209	209
6283	江阴	芙蓉新村 3#箱变主 变	10	630	504	504
6284	市区	PMS_种羊场	10	400	320	320

6285	市区	PMS_预制厂	10	200	108	108
6286	市区	PMS_新村廿三配变	10	250	200	200
6287	市区	渔业村委	10	400	206	206
6288	市区	渔业一〇	10	400	320	320
6289	市区	PMS_建材二配变	10	400	320	320
6290	市区	PMS_西码头	10	200	160	160
6291	市区	云林苑西区 1 号站 1 号主变	10	630	504	504
6292	市区	云林苑西区 2 号站 T1	10	800	640	640
6293	市区	水利局泵	10	200	160	160
6294	市区	PMS_李更上	10	200	160	160
6295	市区	预制场一	10	200	160	160
6296	市区	10kV 汇利站 T2（融 合终端）	10	630	504	504
6297	市区	PMS_林业三	10	400	320	320
6298	市区	PMS_陆埂上	10	400	320	320
6299	市区	市村配变	10	400	320	320
6300	市区	PMS_新农路	10	50	40	40
6301	市区	PMS_吴越之星 1#站 T1	10	1000	800	800
6302	市区	PMS_吴越之星 2#站 T1	10	1000	800	800
6303	市区	永华助剂配变	10	400	320	320
6304	市区	晨钟配变	10	400	227	227

6305	市区	田禾浜配变(融合终端)	10	400	320	320
6306	市区	PMS_田堵里配变	10	200	159	159
6307	市区	华润家舍配变	10	315	252	252
6308	市区	吴桥西配变(融合终端)	10	200	160	160
6309	市区	航道站泵配变(融合终端)	10	400	320	320
6310	市区	扬名一配变(融合终端)	10	400	320	320
6311	市区	扬名二配变(融合终端)	10	400	320	320
6312	市区	扬名三配变(TTU)	10	400	320	320
6313	市区	扬名四配变(融合终端)	10	200	160	160
6314	市区	扬名五配变(融合终端)	10	400	320	320
6315	市区	扬名六配变(TTU)	10	400	320	320
6316	市区	扬名八配变(融合终端)	10	200	160	160
6317	市区	PMS_麻歧村配变	10	200	160	160
6318	市区	PMS_宅前四配变	10	200	160	160
6319	市区	PMS_麻西东配变	10	200	160	160
6320	市区	10kV 春来 2#箱变 T1	10	315	252	252
6321	市区	机光电配变	10	400	320	320
6322	市区	PMS_山二配变	10	400	320	320

6323	市区	PMS_锡井汽配配变	10	200	160	160
6324	市区	PMS_猛将庙配变	10	400	320	320
6325	市区	金马五变	10	400	308	308
6326	市区	PMS_五房庄配变	10	400	320	320
6327	市区	陆家里三配变（光伏）	10	400	299	299
6328	市区	PMS_新光配变	10	400	320	320
6329	市区	PMS_邓巷五配变	10	400	320	320
6330	市区	西阳院配变（光伏）	10	200	129	129
6331	市区	鸿铝配变	10	400	320	320
6332	市区	邵北配变	10	200	160	160
6333	市区	PMS_李祥巷配变	10	200	156	156
6334	市区	西小园二配变	10	400	320	320
6335	市区	PMS_前盛里配变（TTU）	10	400	320	320
6336	市区	PMS_缪公岸	10	400	291	291
6337	市区	PMS_北人武配变（TTU）	10	400	320	320
6338	市区	PMS_柘塘浜街里配变	10	400	320	320
6339	江阴	檀悦花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
6340	宜兴	PMS_粮油小区 2#箱变	10	630	504	504
6341	宜兴	PMS_环北路 2#箱变	10	630	504	504

6342	宜兴	洇里景园 3#室 4#所 变主变	20	630	504	504
6343	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T4	20	800	640	640
6344	江阴	江悦尚院 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
6345	市区	10kV 天卒 1#箱变 T1	10	630	504	504
6346	宜兴	PMS_环北路 3#箱变	10	630	504	504
6347	宜兴	PMS_粮油小区 1#箱 变	10	630	504	504
6348	市区	PMS_新霞光村李家 湾配变	10	400	320	320
6349	市区	10kV 九里雅园 8#站 T2	10	800	640	640
6350	宜兴	PMS_建设新村 1#公 变	10	400	320	320
6351	江阴	雅澜名苑 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
6352	市区	10kV 许运 2#箱变 T1	10	630	504	504
6353	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T4	10	800	640	640
6354	宜兴	大圩河北 1#公变	10	400	320	320
6355	市区	10kV 金茂府 6#站 T4 (融合终端)	10	800	627	627
6356	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T2	10	800	631	631

6357	市区	PMS_新农村	10	400	320	320
6358	市区	PMS_尤巷八	10	200	160	160
6359	市区	PMS_历村采石	10	400	320	320
6360	市区	PMS_锁厂配变	10	200	160	160
6361	市区	PMS_潘东村	10	400	320	320
6362	市区	10kV 摩天站 T3	10	1250	989	989
6363	市区	PMS_惠巷二配变	10	200	160	160
6364	市区	农科站三配变	10	400	320	320
6365	市区	南前巷配变	10	400	320	320
6366	市区	姚更上东	10	400	320	320
6367	市区	PMS_孙巷白配变	10	200	87	87
6368	市区	姚更上(二)	10	400	298	298
6369	市区	华忻配变	10	400	320	320
6370	市区	PMS_群森配变	10	400	320	320
6371	市区	PMS_刘壹泵配变	10	200	160	160
6372	市区	PMS_一心配变	10	200	160	160
6373	市区	PMS_农机厂白配变	10	400	302	302
6374	市区	PMS_惠水处理配变	10	200	160	160
6375	市区	PMS_崇安寺站 1#	10	800	640	640
6376	市区	PMS_天龙胶	10	400	320	320
6377	市区	PMS_工业二	10	315	252	252
6378	市区	迎龙配变	10	400	320	320
6379	市区	PMS_新民新村配变	10	400	320	320
6380	市区	新屯村配变	10	315	252	252
6381	市区	钦家桥配变	10	200	160	160

6382	市区	小河头配变	10	160	128	128
6383	市区	唐周巷 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6384	市区	唐周巷 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6385	市区	PMS_唐周巷 4#站 T4	10	1250	1000	1000
6386	市区	唐周巷 5#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
6387	市区	PMS_唐周巷 6#站 T1	10	1000	800	800
6388	市区	10kV 唐周巷 7#站 T1	10	1250	1000	1000
6389	市区	10kV 唐周巷 10#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
6390	市区	PMS_10kV 沁园 II1#箱变 T1	10	630	504	504
6391	市区	10kV 沁园 II4#箱变 T1	10	630	504	504
6392	市区	PMS_沁园 II 线 3 号箱变 T1	10	630	504	504
6393	市区	PMS_沁园 II 线 2 号箱变 T1	10	630	504	504
6394	市区	东塘巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
6395	市区	东塘巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
6396	市区	PMS_佳机械配变	10	200	127	127
6397	市区	红星朱巷配变（融合	10	400	320	320

		终端)				
6398	市区	姚巷浜泵配变(融合终端)	10	400	320	320
6399	市区	PMS_会龙垅配变(TTU)	10	400	320	320
6400	市区	PMS_朱家配变	10	400	320	320
6401	市区	PMS_扬名一六变	10	200	160	160
6402	市区	PMS_会龙姚巷配变(TTU)	10	400	320	320
6403	市区	PMS_新设路灯	10	200	160	160
6404	市区	PMS_新江南 1#箱变 T1	10	630	504	504
6405	市区	桥头巷配变(TTU)	10	400	320	320
6406	市区	PMS_10kV 永丰站 T1	10	800	640	640
6407	市区	10kV 云林苑 1#站 T1	10	1000	800	800
6408	市区	PMS_医院十五配变	10	400	320	320
6409	市区	10kV 云林苑 2#站 T1	10	1000	800	800
6410	市区	10kV 扬北站 T1	10	630	504	504
6411	市区	马更上配变(光伏)	10	400	313	313
6412	市区	市镇九九配变	10	400	320	320
6413	市区	PMS_部队油库	10	200	160	160
6414	市区	PMS_金西	10	315	252	252
6415	市区	20kV 丽景苑 19#站 T1(融合终端)	20	1000	800	800
6416	市区	20kV 丽景苑 19#站	20	1000	800	800

		T2（融合终端）				
6417	江阴	东元村西变	10	400	320	320
6418	市区	PMS_大绛 1#箱变 T1	10	630	504	504
6419	宜兴	PMS_邦利 2#公变	10	200	160	160
6420	市区	PMS_诸巷排泵二配 变	10	400	319	319
6421	市区	10kV 友雪 3#箱变 T1	10	630	504	504
6422	宜兴	省庄村部公变（光伏 并网）	10	400	263	263
6423	宜兴	宸章府 3#室 4#主变	10	800	640	640
6424	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
6425	江阴	PMS_团结站南变	10	400	306	306
6426	宜兴	龙山 2#公变	10	500	361	361
6427	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T2	10	630	504	504
6428	市区	20kV 丽景苑 21#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6429	市区	20kV 丽景苑 21#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6430	市区	20kV 丽景苑 21#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6431	宜兴	岭南箱变主变	10	630	504	504
6432	市区	10kV 黄湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
6433	市区	PMS_芮巷变	10	400	320	320

6434	市区	PMS_翔华	10	400	320	320
6435	市区	10kV 鱼腥巷站 T2	10	1250	1000	1000
6436	市区	PMS_阳光 3#站 T1	10	1250	1000	1000
6437	市区	PMS_前巷二配变	10	400	320	320
6438	市区	PMS_田舍	10	400	320	320
6439	市区	PMS_田舍一变	10	400	320	320
6440	市区	惠龙甲五配变(融合终端)	10	400	320	320
6441	市区	横林配变	10	200	157	157
6442	市区	太极舍配变	10	200	160	160
6443	市区	PMS_周冯配变	10	400	320	320
6444	市区	PMS_里西村南周巷配变	10	400	317	317
6445	市区	PMS_里西	10	200	160	160
6446	市区	汽修厂(融合终端)	10	400	320	320
6447	市区	PMS_大河巷	10	400	292	292
6448	市区	南胡电站配变	10	200	160	160
6449	市区	朱家塘(光伏)	10	400	288	288
6450	市区	里西村冯家巷(光伏)	10	400	286	286
6451	市区	南阳新村二配变(融合终端)	10	200	160	160
6452	市区	PMS_南阳新村配变(TTU)	10	400	320	320
6453	市区	PMS_人大线 1#箱变	10	400	320	320

		T1				
6454	市区	PMS_新港配变	10	400	320	320
6455	市区	PMS_沁园三配变 (TTU)	10	400	320	320
6456	市区	渔业村六变	10	400	309	309
6457	市区	龚巷南配变	10	400	320	320
6458	市区	PMS_民单二十配变	10	400	320	320
6459	市区	PMS_利得配变	10	200	160	160
6460	市区	后芮二配变(融合终端)	10	400	320	320
6461	市区	PMS_八一菜场配变	10	200	160	160
6462	市区	PMS_杨小配变	10	200	160	160
6463	市区	泰伯 4#站 1 号主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
6464	市区	PMS_溪南电站配变	10	400	320	320
6465	市区	PMS_东亚酒家配变	10	400	320	320
6466	市区	泰伯 2#站 1 号主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
6467	市区	泰伯 1#站 1#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
6468	市区	泰伯 3#站 1 号主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
6469	市区	陆家湾配变	10	200	160	160
6470	市区	新光小区配变	10	400	320	320
6471	市区	汤介桥二	10	400	320	320

6472	市区	PMS_市镇公用三配变	10	400	320	320
6473	市区	市镇七三配变（光伏）	10	400	320	320
6474	市区	PMS_新泾河配变	10	400	320	320
6475	市区	PMS_扬北 5#箱变 T1	10	400	307	307
6476	市区	PMS_粮站四配变	10	200	160	160
6477	市区	PMS_汽配厂配变	10	400	320	320
6478	市区	PMS_复合厂配变	10	400	320	320
6479	市区	PMS_彩桥东前头配变	10	400	320	320
6480	市区	连杆村四配变	10	400	320	320
6481	市区	PMS_新泾巷配变	10	200	160	160
6482	市区	PMS_彩桥村新泾巷配变	10	200	119	119
6483	市区	长塘圩大巷配变	10	400	320	320
6484	市区	市镇一零二配变	10	400	320	320
6485	市区	彩桥南配变（光伏）	10	200	137	137
6486	市区	PMS_市桥配变	10	400	320	320
6487	市区	PMS_蔡桥配变	10	400	320	320
6488	市区	彩桥东配变	10	400	258	258
6489	市区	振新路配变（融合终端）	10	400	320	320
6490	市区	北南桥配变（融合终端）	10	400	320	320

6491	市区	南舍配变（光伏）	10	200	121	121
6492	宜兴	PMS_上浩北公变	10	200	139	139
6493	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
6494	宜兴	PMS_临津薛家 2#公 变	10	400	189	189
6495	宜兴	新源城市花园 5#箱 变	20	630	504	504
6496	宜兴	翡翠四季花园 4#室 1#所变	20	800	640	640
6497	市区	PMS_菜厂二配变	10	315	252	252
6498	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T3	10	800	640	640
6499	江阴	万花景苑三区 67#配 电所 3#主变	10	800	640	640
6500	宜兴	证券公变箱变主变	10	500	400	400
6501	宜兴	西望巷北 2#公变	10	400	320	320
6502	市区	10kV 能汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
6503	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T3	20	800	602	602
6504	市区	金三角配变	10	200	160	160
6505	宜兴	蜀家阁公变	10	250	185	185
6506	市区	尤巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
6507	市区	10kV 张镇桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
6508	江阴	雅澜名苑 86#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
6509	江阴	南闸泗河野山嘴北变	10	400	287	287
6510	市区	大会堂 2#箱变 T1	10	400	320	320
6511	市区	后杨陆巷配变(融合终端)	10	200	160	160
6512	市区	PMS_彩印一厂	10	250	200	200
6513	市区	PMS_黄泥桥(二)	10	400	320	320
6514	市区	薛夹里桑配变(融合终端)	10	400	320	320
6515	市区	PMS_施巷	10	200	160	160
6516	市区	PMS_藕塘村委	10	400	320	320
6517	市区	PMS_市镇(三十九)	10	200	160	160
6518	市区	10kV 保利广场 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
6519	市区	PMS_南石园村西河头	10	400	320	320
6520	市区	PMS_梅西三配变	10	400	320	320
6521	市区	10kV 泰翔站 T2	10	1000	800	800
6522	市区	PMS_东方云顶站 3#	10	1000	800	800
6523	市区	PMS_大娄巷箱变 800KVA	10	630	504	504
6524	市区	PMS_文渊坊 1#箱变 T1	10	630	504	504
6525	市区	PMS_张巷一一配变	10	400	320	320

6526	市区	PMS_文渊坊 2#箱变 T1	10	630	504	504
6527	市区	PMS_文渊坊 3#箱变 T1	10	630	504	504
6528	市区	镇政府二（光伏）	10	400	310	310
6529	市区	PMS_西巷二配变	10	200	160	160
6530	市区	东巷四配变（光伏）	10	400	286	286
6531	市区	中心小学二配变（光伏）	10	400	298	298
6532	市区	PMS_毛村电站配变	10	400	320	320
6533	市区	PMS_市镇六六配变	10	400	320	320
6534	市区	PMS_小木桥配变	10	400	320	320
6535	市区	PMS_市镇四三配变	10	400	320	320
6536	市区	PMS_电力站四配变	10	400	320	320
6537	市区	PMS_排涝站五配变	10	200	104	104
6538	市区	邓家塘配变（光伏）	10	400	288	288
6539	市区	PMS_王家塘四配变	10	400	320	320
6540	市区	PMS_郭家巷配变	10	400	320	320
6541	市区	肖家坝配变	10	400	320	320
6542	市区	西周巷配变	10	400	320	320
6543	市区	任巷村配变	10	315	252	252
6544	市区	腐乳浜泵配变（融合 终端）	10	400	319	319
6545	市区	PMS_溪南村配变	10	160	128	128
6546	市区	PMS_磁材厂二配变	10	400	320	320

6547	市区	任巷东配变	10	400	320	320
6548	市区	船泊校配变（融合终端）	10	200	160	160
6549	市区	PMS_吊沟浜排配变	10	200	160	160
6550	市区	PMS_彩桥村田头巷配变	10	200	160	160
6551	市区	文隆配变（融合终端）	10	400	320	320
6552	市区	PMS_矮步圩东配变	10	200	132	132
6553	市区	姚浜甲配变（融合终端）	10	400	320	320
6554	市区	PMS_前马路上配变	10	200	160	160
6555	市区	城南村陆西配变	10	200	151	151
6556	市区	陆更上五配变（光伏）	10	200	99	99
6557	市区	PMS_马路上配变	10	400	320	320
6558	市区	陈巷二十配变	10	400	320	320
6559	市区	PMS_东店四	10	400	319	319
6560	市区	东店(1)	10	400	320	320
6561	市区	木栖新村配变（融合终端）	10	315	252	252
6562	市区	PMS_新石基配变	10	200	160	160
6563	市区	木栖厅三配变（融合终端）	10	400	320	320
6564	市区	建材厂配变	10	400	320	320

6565	市区	PMS_茅庄排涝配变	10	400	309	309
6566	市区	PMS_茅庄配变	10	400	320	320
6567	市区	PMS_翁家里三配变	10	400	320	320
6568	市区	路耿下村配变	10	400	320	320
6569	市区	PMS_董家里二配变	10	400	320	320
6570	江阴	三联中变	10	400	301	301
6571	市区	PMS_市镇北三配变	10	400	320	320
6572	市区	PMS_兴隆二	10	400	320	320
6573	市区	10kV 西羲里 4#站 T4	10	800	640	640
6574	市区	10kV 宏诚 5#站 T1	10	800	640	640
6575	市区	PMS_同苑新村二	10	400	320	320
6576	市区	PMS_10kV 蓝城 13# 站 T1	10	630	504	504
6577	市区	PMS_10kV 蓝城 13# 站 T2	10	630	481	481
6578	江阴	浦家坝西变	10	200	160	160
6579	市区	PMS_10kV 蓝城 14# 站 T1	10	630	504	504
6580	宜兴	旱渎 2#箱变主变	10	630	504	504
6581	宜兴	精陶 2#箱变主变	10	630	504	504
6582	市区	PMS_10kV 北创 6#站 T2	10	800	640	640
6583	市区	风佳木门配变（光 伏）	10	400	146	146
6584	市区	10kV 华镇 4#箱变 T1	10	630	504	504

6585	市区	PMS_港下村二区	10	400	320	320
6586	市区	PMS_娱乐中心二配变	10	400	320	320
6587	市区	PMS_新庄配变	10	400	320	320
6588	市区	普及彩印配变	10	400	320	320
6589	市区	PMS_江南小区配变	10	400	320	320
6590	市区	新庄二配变	10	400	320	320
6591	市区	吴巷三配变	10	400	320	320
6592	市区	PMS_双庙沈巷配变	10	200	160	160
6593	市区	下洋湖泵配变	10	400	308	308
6594	市区	PMS_群胜村配变	10	400	257	257
6595	市区	PMS_石皮巷箱变 T1	10	630	504	504
6596	市区	PMS_舜一二配变	10	200	154	154
6597	市区	PMS_灯泡厂白配变	10	400	320	320
6598	市区	群胜村二配变	10	200	160	160
6599	市区	PMS_长胜岸泵配变	10	400	320	320
6600	市区	PMS_戴巷白配变	10	200	160	160
6601	市区	PMS_电容器厂配变	10	400	320	320
6602	市区	PMS_彭村配变	10	400	320	320
6603	市区	PMS_双庙港东配变	10	400	320	320
6604	市区	PMS_杨村排泵配变	10	200	160	160
6605	市区	PMS_龚巷四配变	10	400	320	320
6606	市区	PMS_旺二房桥	10	400	320	320
6607	市区	小园里四配变	10	400	320	320
6608	市区	PMS_木栖苑 1#箱变	10	630	504	504

		T1				
6609	市区	PMS_东和尚圩配变	10	400	243	243
6610	市区	茅庄顾家里配变(光伏)	10	200	150	150
6611	市区	茅庄村茅东配变	10	400	320	320
6612	市区	PMS_文艺大楼配变	10	200	160	160
6613	市区	木栖厅二配变(融合终端)	10	400	320	320
6614	市区	PMS_邓巷村配变	10	400	320	320
6615	市区	天乐园配变(融合终端)	10	400	320	320
6616	市区	大诚配变	10	400	320	320
6617	市区	大诚二配变	10	400	320	320
6618	市区	PMS_南阳六配变(TTU)	10	400	320	320
6619	市区	PMS_南阳五配变(TTU)	10	400	320	320
6620	市区	高巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
6621	市区	春鑫	10	400	320	320
6622	市区	PMS_周巷二变	10	160	128	128
6623	市区	PMS_机械器	10	200	64	64
6624	市区	PMS_惠泽配变	10	400	236	236
6625	市区	逸常桥一配变(融合终端)	10	400	320	320

6626	市区	PMS_供电所十一配变	10	400	320	320
6627	市区	PMS_花渡谢巷	10	200	160	160
6628	市区	PMS_华场头配变	10	400	303	303
6629	市区	PMS_惠发特	10	400	298	298
6630	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T1	10	1000	800	800
6631	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
6632	市区	PMS_钢管 1	10	200	160	160
6633	市区	PMS_李巷八变	10	400	320	320
6634	市区	PMS_育才路配电区	10	400	320	320
6635	市区	新华书店	10	400	320	320
6636	市区	PMS_东园村蒋巷配变	10	400	320	320
6637	市区	PMS_邮电局九变	10	200	160	160
6638	市区	盛一一配变(TTU)	10	400	320	320
6639	市区	盛一二配变(融合终端)	10	200	160	160
6640	市区	盛一南配变(融合终端)	10	400	320	320
6641	市区	长流村配变(融合终端)	10	400	320	320
6642	市区	盛一三配变(TTU)	10	400	320	320
6643	市区	PMS_岸上配变	20	400	320	320
6644	市区	PMS_春来公园配变	20	400	303	303

6645	市区	PMS_盛一四配变 (TTU)	10	200	160	160
6646	市区	PMS_木栖苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
6647	市区	PMS_天惠物资	10	200	160	160
6648	市区	通扬一七配变(融合 终端)	10	400	320	320
6649	市区	扬名一八配变(TTU)	10	400	320	320
6650	市区	扬名九配变(TTU)	10	400	320	320
6651	市区	中兴压铸配变	10	400	320	320
6652	市区	PMS_扬名十配变 (TTU)	10	200	160	160
6653	市区	扬名一二配变(融合 终端)	10	400	320	320
6654	市区	周介角	10	400	320	320
6655	市区	通扬三配变(融合终 端)	10	400	320	320
6656	市区	通扬四配变(融合终 端)	10	400	320	320
6657	市区	大庄村二配变(融合 终端)	10	400	320	320
6658	市区	通扬一配变(融合终 端)	10	400	320	320
6659	市区	通扬一二配变(融合 终端)	10	400	320	320
6660	市区	北头巷配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
6661	市区	PMS_埭上配变	10	400	320	320
6662	市区	PMS_埭二配变	10	400	320	320
6663	市区	PMS_扬名新村 1#箱 变 T1	10	315	252	252
6664	市区	南阳二配变(融合终 端)	10	400	320	320
6665	市区	二院家舍配变	10	400	320	320
6666	市区	PMS_供电所九配变	10	400	287	287
6667	市区	PMS_清扬甲二配变 (TTU)	10	400	320	320
6668	市区	五星苑巷配变(融合 终端)	10	400	320	320
6669	市区	PMS_清单一配变	10	80	64	64
6670	市区	PMS_清单二配变	10	80	64	64
6671	市区	PMS_清单三配变	10	80	64	64
6672	市区	PMS_清单四配变	10	80	64	64
6673	市区	PMS_供电所八配变	10	400	320	320
6674	市区	尤西三配变(光伏)	10	200	149	149
6675	市区	PMS_蔡湾村外湾配 变	10	200	160	160
6676	市区	坝头上配变(光伏)	10	400	112	112
6677	市区	PMS_木桥头配变	10	200	153	153
6678	市区	朱更上二变	10	400	320	320
6679	市区	PMS_黄塘桥配变	10	200	160	160

6680	市区	PMS_施安桥预制场配变	10	200	150	150
6681	市区	PMS_顾巷十四配变	10	400	319	319
6682	市区	PMS_中圩村印配变	10	400	282	282
6683	市区	PMS_东新河配变	10	200	160	160
6684	市区	PMS_鲍家庄前	10	250	200	200
6685	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T3	10	800	638	638
6686	江阴	泾东商南变	10	400	320	320
6687	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T1	10	800	640	640
6688	市区	PMS_荣军 4#箱变 T1	10	630	504	504
6689	市区	10kV 春风南岸 3#站 T3	10	800	640	640
6690	江阴	PMS_孙家巷北变	10	400	306	306
6691	市区	PMS_南新二配变	10	400	320	320
6692	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
6693	市区	10kV 震泽 2#箱变 T1	10	630	504	504
6694	宜兴	熙岸阳光 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
6695	市区	10kV 蒋浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
6696	江阴	春风雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
6697	宜兴	PMS_新庄供电所 11#箱变主变	10	500	400	400

6698	江阴	顾北工业西变	10	400	320	320
6699	宜兴	PMS_前梅仓库公变	10	400	320	320
6700	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T3	10	800	640	640
6701	宜兴	五双路公变	10	200	160	160
6702	市区	白云配变	10	400	320	320
6703	市区	10kV 东岭 5#站 T1 (融合终端)	10	800	609	609
6704	市区	PMS_小学二变	10	400	320	320
6705	市区	PMS_高田东路	10	100	80	80
6706	市区	PMS_盛一五配变 (TTU)	10	200	160	160
6707	市区	PMS_盛一甲配变 (TTU)	10	400	320	320
6708	市区	PMS_钱桥中学	10	400	320	320
6709	市区	PMS_盛一西配变 (TTU)	10	315	252	252
6710	市区	PMS_金岸新村	10	400	320	320
6711	市区	PMS_盛一中配变 (TTU)	10	400	320	320
6712	市区	PMS_盛一北配变 (TTU)	10	400	320	320
6713	市区	盛岸村一配变(融合 终端)	10	200	160	160
6714	市区	PMS_盛岸新村配变 (TTU)	10	200	160	160

6715	市区	PMS_盛二十二配变 (TTU)	10	400	320	320
6716	市区	孟家村	10	400	320	320
6717	市区	PMS_盛岸农贸配变 (TTU)	10	200	160	160
6718	市区	PMS_镇政府四变	10	400	320	320
6719	市区	PMS_盛二三配变 (TTU)	10	400	320	320
6720	市区	PMS_盛二四配变 (TTU)	10	400	320	320
6721	市区	周巷九配变	10	400	317	317
6722	市区	PMS_盛二十四配变 (TTU)	10	315	252	252
6723	市区	PMS_建业路配变 (TTU)	10	400	320	320
6724	市区	沈巷上配变	10	400	320	320
6725	市区	PMS_凯城配变	10	400	313	313
6726	市区	北街一配变	10	400	315	315
6727	市区	PMS_反应锅厂二	10	400	320	320
6728	市区	北街小区配变(光 伏)	10	200	160	160
6729	市区	万泉金属	10	400	314	314
6730	市区	PMS_娱乐中心	10	400	320	320
6731	市区	北街小区二配变	10	315	252	252
6732	市区	PMS_安全滑触线	10	200	90	90

6733	市区	杨树园三配变(融合终端)	10	400	320	320
6734	市区	赵周浜	10	200	160	160
6735	市区	北街西周巷配变	10	400	320	320
6736	市区	西田配变	10	400	320	320
6737	市区	西单一配变	10	80	64	64
6738	市区	西单二配变	10	80	64	64
6739	市区	PMS_贤梅灯配变	10	200	160	160
6740	市区	南阳九配变	10	400	320	320
6741	市区	西单三配变	10	80	64	64
6742	市区	南阳四配变(融合终端)	10	400	320	320
6743	市区	PMS_鲍巷(二)	10	400	302	302
6744	市区	新桥村配变	10	400	320	320
6745	市区	PMS_南邵	10	400	320	320
6746	市区	PMS_东杜巷	10	250	200	200
6747	市区	高速指挥	10	400	320	320
6748	市区	周巷(七)	10	400	320	320
6749	市区	陆巷七配变	10	400	320	320
6750	市区	PMS_杭家边配变	10	200	160	160
6751	市区	PMS_后董村	10	200	160	160
6752	市区	PMS_翠云六配变(TTU)	10	200	160	160
6753	市区	PMS_翠云乙配变(TTU)	10	400	320	320

6754	市区	PMS_交控配变(TTU)	10	200	160	160
6755	市区	邓湾里配变(TTU)	10	400	320	320
6756	市区	扬名翠云配变(TTU)	10	400	320	320
6757	市区	PMS_高渎排配变	10	400	311	311
6758	市区	PMS_翠云丙配变 (TTU)	10	400	320	320
6759	市区	PMS_小村北	10	160	128	128
6760	市区	翠云七配变(TTU)	10	400	320	320
6761	市区	PMS_翠云丁配变 (TTU)	10	400	320	320
6762	市区	PMS_翠云甲配变 (TTU)	10	400	320	320
6763	市区	PMS_水仙里甲配变	10	400	320	320
6764	市区	10kV 震泽 12#箱变 T1	10	630	504	504
6765	市区	10kV 江花 2#站 T2	10	800	640	640
6766	市区	10kV 彩乐居 7#站 T4	10	800	640	640
6767	市区	尚书排涝配变	10	400	320	320
6768	市区	10kV 金珥湾 7#站 T3	10	800	640	640
6769	宜兴	和桥永兴电站 3#公 变	10	400	314	314
6770	宜兴	茶圣家园 6#室 1#所 变主变	10	800	640	640
6771	江阴	PMS_泾鹿箱变主变	10	400	320	320
6772	江阴	星赋花园二区 14-2#	10	630	504	504

		配电所 1#主变				
6773	江阴	PMS_青阳公园南箱 变主变	10	630	504	504
6774	市区	PMS_通用三配变	10	400	302	302
6775	市区	PMS_10kV 孙钱 3#箱 变 T1	10	400	320	320
6776	市区	10kV 鲍巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
6777	宜兴	花溪邸 4#室 2#所变 主变	10	800	640	640
6778	市区	10kV 天域华园 3#站 T4	10	800	640	640
6779	宜兴	东来国际 1#站 1#所 变	10	1000	798	798
6780	宜兴	PMS_大坟山 3#公变	10	400	320	320
6781	宜兴	龙眼小区 5#公变	10	200	160	160
6782	宜兴	PMS_头庄小区公变	10	400	302	302
6783	市区	PMS_盛二七配变 (TTU)	10	200	160	160
6784	市区	PMS_电门	10	400	278	278
6785	市区	PMS_蠡江配变	10	200	160	160
6786	市区	侣港村配变(TTU)	10	400	320	320
6787	市区	PMS_雅居站 T4	10	1250	1000	1000
6788	市区	大新	10	400	320	320
6789	市区	凤翔路旁配变	10	200	160	160
6790	市区	PMS_盛二九配变	10	200	160	160

		(TTU)				
6791	市区	PMS_广电 1#箱变 T1	10	630	504	504
6792	市区	惠峰路南配变(融合终端)	10	200	160	160
6793	市区	PMS_惠峰八配变(TTU)	10	200	160	160
6794	市区	PMS_惠峰九配变(TTU)	10	400	320	320
6795	市区	PMS_勤丰电站配变	10	200	160	160
6796	市区	盛二十一配变(融合终端)	10	200	160	160
6797	市区	惠峰五配变(TTU)	10	400	320	320
6798	市区	PMS_惠峰六配变(TTU)	10	200	160	160
6799	市区	PMS_惠峰七配变(TTU)	10	200	160	160
6800	市区	PMS_前金岸泵	10	400	320	320
6801	市区	PMS_惠峰四配变(TTU)	10	200	160	160
6802	市区	PMS_惠峰三配变(TTU)	10	200	160	160
6803	市区	南阳十配变(融合终端)	10	400	320	320
6804	市区	PMS_伟博金属	10	400	224	224
6805	市区	南阳八配变(融合终端)	10	400	320	320

6806	市区	南阳七配变(融合终端)	10	200	160	160
6807	市区	PMS_岸里排涝	10	160	0	0
6808	市区	PMS_基康里(甲)	10	400	320	320
6809	市区	PMS_外浜泵	10	200	160	160
6810	市区	PMS_庄里七	10	200	160	160
6811	市区	PMS_外浜二泵变	10	200	125	125
6812	市区	梅北三配变	10	400	320	320
6813	市区	陆夹里配变	10	200	160	160
6814	市区	PMS_堵巷二配变	10	200	160	160
6815	市区	PMS_友创机	10	200	160	160
6816	市区	PMS_方更贰配变	10	200	160	160
6817	市区	PMS_黄西	10	400	303	303
6818	市区	开利配变	10	400	320	320
6819	市区	PMS_后盛岸配变(TTU)	10	400	320	320
6820	市区	造船二配变(融合终端)	10	400	320	320
6821	市区	陈德屋	10	400	320	320
6822	市区	PMS_红五月一配变(TTU)	10	400	320	320
6823	市区	PMS_海泰机械	10	400	320	320
6824	市区	PMS_清严配变(TTU)	10	400	320	320
6825	市区	PMS_清扬十配变(TTU)	10	200	160	160

6826	市区	PMS_清扬九配变 (TTU)	10	200	160	160
6827	市区	PMS_水仙里乙配变	10	400	320	320
6828	市区	PMS_清扬十一变 (TTU)	10	200	160	160
6829	市区	PMS_万裕苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
6830	市区	PMS_清扬一二配变 (TTU)	10	400	320	320
6831	市区	PMS_清扬一三配变 (TTU)	10	400	320	320
6832	市区	PMS_清扬一四配变 (TTU)	10	200	160	160
6833	市区	PMS_虞湾里配变 (TTU)	10	400	320	320
6834	市区	PMS_清扬一五配变 (TTU)	10	400	320	320
6835	市区	PMS_清单八配变	10	80	64	64
6836	市区	PMS_清单九配变	10	80	64	64
6837	市区	PMS_清单十配变	10	80	64	64
6838	市区	PMS_清单十一配变	10	80	64	64
6839	市区	PMS_大车口甲配变	10	315	252	252
6840	市区	PMS_大车口乙配变 (TTU)	10	400	320	320
6841	市区	PMS_水仙里配变 (TTU)	10	200	160	160
6842	市区	PMS_清扬七配变	10	200	160	160

		(TTU)				
6843	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T1	10	800	640	640
6844	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T2	10	800	640	640
6845	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T1	10	800	640	640
6846	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T2	10	800	640	640
6847	市区	PMS_10kV 青城苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
6848	市区	PMS_10kV 青城苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
6849	市区	PMS_西坝二配变	10	200	160	160
6850	市区	斗北配变（光伏）	10	200	135	135
6851	市区	10kV 仁家 1#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
6852	市区	10kV 仁家 1#站 T2 （融合终端）	10	800	612	612
6853	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T1	10	1000	800	800
6854	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T2	10	1000	800	800
6855	市区	后斗配变	10	400	320	320
6856	市区	PMS_20kV 水乡苑 23#站 T1	20	800	640	640

6857	市区	PMS_20kV 水乡苑 23#站 T2	20	800	640	640
6858	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T1	20	800	640	640
6859	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T2	20	800	640	640
6860	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T1	20	800	640	640
6861	江阴	PMS_周家东变	10	400	293	293
6862	市区	PMS_丰田苑 1#站 T1	10	1000	800	800
6863	市区	PMS_丰田苑 2#站 T1	10	800	640	640
6864	市区	PMS_丰田苑 2#站 T2	10	800	640	640
6865	市区	PMS_丰田苑 2#站 T3	10	800	640	640
6866	市区	PMS_赵家西配变	10	400	299	299
6867	市区	PMS_南漕配变	10	400	308	308
6868	市区	PMS_宣沟北配变	10	400	311	311
6869	市区	PMS_黄塘里一配变	10	400	312	312
6870	市区	PMS_前黄巷配变	10	200	160	160
6871	江阴	PMS_倪家巷西变	10	200	160	160
6872	市区	浩特（融合终端）	10	400	309	309
6873	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T3	20	800	640	640
6874	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T4	20	800	640	640
6875	市区	PMS_20kV 臻园 2#站	20	800	640	640

		T1				
6876	市区	PMS_20kV 臻园 2#站 T2	20	800	640	640
6877	市区	10kV 金锡苑 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
6878	市区	10kV 金锡苑 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
6879	市区	PMS_10kV 金锡苑 7# 站 T4	10	800	640	640
6880	市区	PMS_10kV 金锡苑 7# 站 T2	10	800	640	640
6881	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T2	20	800	640	640
6882	宜兴	PMS_红塔新苑 1#箱 变	10	400	320	320
6883	宜兴	PMS_红塔新苑 2#箱 变	10	400	320	320
6884	宜兴	PMS_红塔新苑 3#箱 变	10	400	320	320
6885	市区	陈市二配变 (光伏)	10	400	282	282
6886	宜兴	PMS_红塔新苑 4#箱 变	10	400	320	320
6887	江阴	PMS_环北路 1#箱变 主变	10	400	320	320
6888	宜兴	PMS_茭浜河北公变	10	200	98	98
6889	江阴	PMS_华东大站变	10	400	320	320

6890	江阴	PMS_巷路里南变	10	400	268	268
6891	宜兴	PMS_沙塘三队公变	10	200	86	86
6892	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T1	10	500	400	400
6893	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T2	10	500	399	399
6894	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T1	10	800	640	640
6895	市区	PMS_荣青山二配变 (TTU)	10	200	160	160
6896	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T2	10	800	640	640
6897	市区	PMS_鲍家桥东	10	200	160	160
6898	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T2	10	800	640	640
6899	江阴	PMS_祝塘水墩南变	10	400	271	271
6900	江阴	徐家村西变	10	400	189	189
6901	江阴	PMS_马家堂变	10	315	238	238
6902	市区	PMS_周潭老街	10	200	160	160
6903	江阴	金域天下花园 3#配 电所 1#主变	10	630	504	504
6904	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T1	20	800	640	640
6905	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T2	20	800	640	640
6906	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T1	20	800	640	640
6907	市区	PMS_20kV 水乡苑	20	800	640	640

		26#站 T2				
6908	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T3	20	800	640	640
6909	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T4	20	800	640	640
6910	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T1	20	800	640	640
6911	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T2	20	800	640	640
6912	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T3	20	800	640	640
6913	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T4	20	800	636	636
6914	宜兴	润北村 2#公变	10	400	261	261
6915	市区	PMS_教师新村五	10	400	320	320
6916	江阴	PMS_新生 2#变	10	400	320	320
6917	江阴	PMS_新生中路变	10	400	320	320
6918	市区	豪达石化	10	200	52	52
6919	江阴	PMS_中心村 11#变	10	400	311	311
6920	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T2	10	800	640	640
6921	市区	PMS_廊下花园 1 号 站 T4	10	800	640	640
6922	江阴	PMS_石家塘北变	10	200	160	160
6923	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T1	10	800	640	640

6924	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T1	20	800	640	640
6925	江阴	PMS_潘龙山变	10	400	320	320
6926	宜兴	马草南公变(光伏并 网)	10	200	100	100
6927	宜兴	湖头渔场公变	10	200	160	160
6928	宜兴	沈家 1#公变	10	400	277	277
6929	宜兴	小前戚家公变	10	200	160	160
6930	江阴	供电东变	10	400	320	320
6931	宜兴	健康 1#公变	10	400	320	320
6932	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T3	20	800	640	640
6933	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T4	20	800	640	640
6934	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T1	20	800	640	640
6935	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T2	20	800	640	640
6936	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T3	20	800	640	640
6937	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T4	20	800	640	640
6938	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T1	20	800	640	640
6939	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T2	20	800	640	640

6940	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T2	20	800	640	640
6941	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T3	20	800	640	640
6942	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T4	20	800	640	640
6943	市区	PMS_兴高配变	10	200	145	145
6944	江阴	PMS_社渚北变	10	200	134	134
6945	市区	10kV 茂业城 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
6946	江阴	PMS_峭岐太平桥变	10	400	320	320
6947	市区	夹里配变(融合终 端)	10	200	160	160
6948	江阴	PMS_王北变	10	200	141	141
6949	宜兴	PMS_鸿翔公变	10	200	160	160
6950	宜兴	PMS_梧渚桥公变	10	200	160	160
6951	宜兴	PMS_芳桥水利站公 变	10	400	320	320
6952	宜兴	漕上公变	10	200	119	119
6953	市区	PMS_东湖塘配变 (TTU)	10	400	320	320
6954	市区	PMS_水墨头丁配变 (TTU)	10	400	320	320
6955	江阴	PMS_百丈北站	10	400	320	320
6956	市区	PMS_抢水泾配变	10	200	160	160
6957	江阴	龙游夏垫新变	10	315	215	215

6958	市区	万佳（融合终端）	10	400	320	320
6959	宜兴	后庄东公变	10	200	160	160
6960	江阴	PMS_利港花园变	10	200	85	85
6961	市区	PMS_碧波	10	400	231	231
6962	宜兴	PMS_后蒲西公变	10	200	160	160
6963	宜兴	PMS_琅玕村南公变	10	400	320	320
6964	宜兴	PMS_窑山公变	10	200	93	93
6965	宜兴	PMS_珠墩 2#公变	10	200	160	160
6966	宜兴	前笪村 3#公变（光伏并网）	10	200	122	122
6967	宜兴	庄余背公变（光伏并网）	10	200	58	58
6968	市区	PMS_雪柴配变	10	200	160	160
6969	江阴	PMS_陈南变	10	315	200	200
6970	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 1#所变	20	1000	783	783
6971	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 2#所变	20	1000	800	800
6972	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T1	10	800	640	640
6973	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T2	10	800	640	640
6974	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 3#所变	20	1000	800	800
6975	市区	PMS_孟村三配变	10	400	320	320

6976	市区	PMS_庙桥二	10	400	315	315
6977	市区	PMS_庙桥三	10	400	308	308
6978	宜兴	PMS_袁家组公变	10	200	160	160
6979	江阴	白马站变	10	315	185	185
6980	宜兴	PMS_端圩河北公变	10	200	160	160
6981	宜兴	PMS_湖光桥公变	10	100	80	80
6982	宜兴	PMS_西桥河东公变	10	200	160	160
6983	宜兴	PMS_培源公变	10	200	160	160
6984	宜兴	培庄公变	10	400	320	320
6985	宜兴	PMS_北棚公变	10	200	130	130
6986	宜兴	PMS_蒋家东公变	10	200	160	160
6987	宜兴	PMS_周家西公变	10	200	160	160
6988	宜兴	电力站西箱变	10	630	504	504
6989	市区	PMS_10kV 后张巷 1# 箱变 T1	10	630	504	504
6990	宜兴	下笠渎北公变	10	200	153	153
6991	宜兴	PMS_义庄鱼塘公变	10	400	320	320
6992	江阴	黄山北变	10	400	320	320
6993	江阴	费家巷南变	10	400	299	299
6994	市区	PMS_松壹配变	10	200	64	64
6995	江阴	PMS_康馨苑变	10	400	320	320
6996	江阴	PMS_何巷园区 4#变	10	400	320	320
6997	江阴	PMS_御峰花园 6#配 电所 1#主变	10	800	640	640
6998	江阴	PMS_御峰花园 6#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
6999	宜兴	PMS_卜家公变	10	100	80	80
7000	江阴	PMS_下沙里南变	10	200	160	160
7001	市区	PMS_杨巷上配变	10	200	160	160
7002	宜兴	PMS_万石戴家公变	10	200	123	123
7003	宜兴	上苏公变（光伏并 网）	10	100	62	62
7004	江阴	工业路 6#变	10	250	178	178
7005	江阴	PMS_泰和江南 18#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
7006	市区	PMS_潘南二配变	10	200	160	160
7007	江阴	PMS_泰和江南 18#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
7008	市区	10kV 鹅湖 1#站 T2	10	800	640	640
7009	市区	阳山化工厂配变	10	200	160	160
7010	江阴	PMS_民主西变	10	200	160	160
7011	市区	PMS_10kV 鹅湖 1#站 T1	10	800	640	640
7012	市区	PMS_盛店街配变	10	400	320	320
7013	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 4#所变	20	1000	800	800
7014	宜兴	PMS_碧水华庭 1#箱 变	20	630	491	491
7015	市区	PMS_10kV 尚书苑 5# 站 T1	10	800	640	640

7016	市区	PMS_10kV 尚书苑 5# 站 T2	10	800	640	640
7017	宜兴	PMS_碧水华庭 2#箱 变	20	630	504	504
7018	宜兴	PMS_荷塘食品公变	10	200	160	160
7019	市区	PMS_杨巷(三)	10	400	320	320
7020	市区	PMS_蓉鹿村青店巷	10	200	160	160
7021	市区	PMS_稍塘一代配变	10	400	320	320
7022	市区	PMS_白水塘西	10	400	320	320
7023	市区	PMS_鸿翔路西	10	400	320	320
7024	市区	严巷村	10	400	320	320
7025	市区	PMS_胡埭一配变	10	200	128	128
7026	市区	PMS_江岸北配变	10	400	320	320
7027	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3# 站 T1	10	800	640	640
7028	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3# 站 T2	10	800	640	640
7029	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4# 站 T1	10	800	640	640
7030	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4# 站 T2	10	800	640	640
7031	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 1#主变	20	1000	800	800
7032	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 2#主变	20	1000	800	800
7033	江阴	PMS_东方金科大院	20	1000	800	800

		92#配电所 3#主变				
7034	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 4#主变	20	1000	800	800
7035	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5# 站 T2	10	800	640	640
7036	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5# 站 T1	10	800	640	640
7037	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6# 站 T2	10	800	640	640
7038	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6# 站 T1	10	800	640	640
7039	市区	PMS_鱼池南二配变	10	200	108	108
7040	市区	后巷十配变（光伏）	10	200	140	140
7041	市区	南杨树下配变（光 伏）	10	200	141	141
7042	市区	乔巷三配变	10	400	320	320
7043	江阴	戈家村变	10	250	163	163
7044	江阴	陶家村东变	10	400	92	92
7045	市区	PMS_顾家浜配变	10	400	320	320
7046	市区	PMS_陈西二配变	10	200	160	160
7047	市区	PMS_敬老院东	10	200	160	160
7048	市区	PMS_丁家一配变	10	400	320	320
7049	江阴	PMS_花山社区变	10	200	160	160
7050	江阴	宏岐陶家村东变	10	400	80	80
7051	市区	洞桥头乙配变（融合	10	400	320	320

		终端)				
7052	江阴	莫家北变	10	400	105	105
7053	江阴	PMS_长沟东变	10	400	223	223
7054	江阴	PMS_桥下变	10	200	160	160
7055	江阴	PMS_西谢南变	10	200	139	139
7056	江阴	PMS_胡介昌南变	10	400	310	310
7057	江阴	PMS_南国村周家变	10	400	305	305
7058	江阴	PMS_人和变	10	400	320	320
7059	市区	PMS_进发配变	10	400	320	320
7060	江阴	PMS_泾西杨家村变	10	400	287	287
7061	江阴	PMS_永福苑 6#配电 所 1#主变	10	800	640	640
7062	江阴	PMS_永福苑 6#配电 所 2#主变	10	800	640	640
7063	江阴	PMS_永福苑 6#配电 所 3#主变	10	800	640	640
7064	江阴	PMS_永福苑 6#配电 所 4#主变	10	800	640	640
7065	江阴	广澜变	10	315	252	252
7066	江阴	PMS_自卫村南变	10	200	160	160
7067	江阴	PMS_徐村西变	10	400	320	320
7068	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T1	10	800	640	640
7069	市区	PMS_前巷村委配变	10	400	320	320
7070	宜兴	查林前村公变	10	400	275	275

7071	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T2	20	800	640	640
7072	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T1	10	800	640	640
7073	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T1	10	800	640	640
7074	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T2	20	800	640	640
7075	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T1	10	800	640	640
7076	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T2	20	800	640	640
7077	宜兴	PMS_高级中学 2#公 变	10	400	320	320
7078	市区	PMS_老年室	10	200	160	160
7079	市区	PMS_西头四配变	10	200	160	160
7080	市区	PMS_拓新配变	10	400	320	320
7081	市区	PMS_俞北配变	10	400	320	320
7082	市区	PMS_10kV 新都会 3# 站 T1	10	800	640	640
7083	市区	PMS_10kV 新都会 3# 站 T2	10	800	640	640
7084	宜兴	PMS_华润景城 1#站 1#所变	10	800	640	640
7085	宜兴	PMS_华润景城 1#站 2#所变	10	800	640	640

7086	宜兴	PMS_华润景城 2#站 1#所变	10	630	504	504
7087	宜兴	PMS_华润景城 2#站 2#所变	10	630	504	504
7088	市区	PMS_丰田苑 1#站 T2	10	1000	800	800
7089	市区	大张巷五变	10	400	308	308
7090	市区	PMS_东风农机配变	10	400	320	320
7091	市区	天佑配变	10	400	320	320
7092	市区	PMS_富苑配变	10	200	160	160
7093	市区	煤配厂配变	10	200	160	160
7094	市区	下连塘（光伏）	10	200	138	138
7095	市区	PMS_花汇东队配变	10	400	320	320
7096	市区	PMS_水岸 2#站 002003	10	1000	800	800
7097	市区	PMS_10kV 水岸 2#站 005004	10	1000	800	800
7098	市区	PMS_安新壹配变	10	200	160	160
7099	宜兴	PMS_万石供电所 6# 公变	10	400	255	255
7100	市区	10kV 水岸 3#站 T1	10	1000	800	800
7101	市区	沙滩西庄	10	400	320	320
7102	市区	10kV 水岸 3#站 T2	10	1000	800	800
7103	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站 T2	20	1000	800	800
7104	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站	20	1000	800	800

		T1				
7105	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T1	20	1000	800	800
7106	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T2	20	1000	800	800
7107	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T3	20	1000	800	800
7108	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T1	20	1000	800	800
7109	江阴	嘉华豪庭28#配电所 1#主变	10	800	640	640
7110	宜兴	PMS_后元西公变	10	400	310	310
7111	市区	10kV 杨亭 10#箱变 T1	10	630	504	504
7112	市区	南苑四配变	10	400	320	320
7113	市区	PMS_南苑五配变	10	400	320	320
7114	宜兴	PMS_胜利村公变	10	315	252	252
7115	宜兴	东下桃园公变(光伏 并网)	10	200	133	133
7116	宜兴	PMS_水埠社区公变	10	400	320	320
7117	江阴	PMS_新都苑一村20# 配电所 1#主变	10	500	400	400
7118	江阴	PMS_新都苑一村20# 配电所 2#主变	10	500	400	400
7119	宜兴	PMS_七里庙公变	10	200	57	57
7120	宜兴	PMS_侍北公变	10	200	160	160

7121	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T3	20	1000	800	800
7122	宜兴	PMS_夏塘桥公变	10	200	160	160
7123	市区	PMS_晓阳	10	400	315	315
7124	市区	明丰	10	400	311	311
7125	宜兴	PMS_何家村 2#公变	10	400	282	282
7126	宜兴	潼渚村 2#公变（光 伏并网）	10	400	292	292
7127	宜兴	PMS_近林坝头公变	10	400	298	298
7128	宜兴	PMS_元前公变	10	100	67	67
7129	宜兴	PMS_菜花桥公变	10	200	106	106
7130	宜兴	PMS_余庄汤家公变	10	200	139	139
7131	宜兴	PMS_善塘 2#公变	10	200	101	101
7132	江阴	东喊西变	10	400	194	194
7133	江阴	梅压北变	10	400	320	320
7134	宜兴	兴村 3#公变（光伏 并网）	10	200	136	136
7135	宜兴	PMS_紫霞菜场公变	10	400	320	320
7136	市区	PMS_新华配变	10	315	211	211
7137	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T2	20	1000	800	800
7138	宜兴	PMS_珠藤公变	10	200	52	52
7139	宜兴	PMS_沙田圩公变	10	100	49	49
7140	江阴	PMS_圩里新村 5#配 电所 1#主变	10	630	504	504

7141	江阴	PMS_圩里新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
7142	江阴	PMS_黄家村 2#变	10	200	98	98
7143	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T1	10	800	640	640
7144	江阴	PMS_新西变	10	200	53	53
7145	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T2	10	800	640	640
7146	宜兴	新市南公变	10	400	296	296
7147	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T1	10	1000	800	800
7148	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T2	10	1000	800	800
7149	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T1	10	800	640	640
7150	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T2	10	800	640	640
7151	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T3	10	800	640	640
7152	市区	PMS_纺织配变	10	400	258	258
7153	江阴	PMS_泾水苑箱变主变	10	500	400	400
7154	市区	PMS_东龙四配变	10	400	320	320
7155	市区	巷张二配变	10	200	160	160
7156	市区	PMS_社彩配变	10	400	320	320
7157	市区	PMS_洛水路配变	10	200	160	160

7158	宜兴	PMS_汇龙东公变	10	200	160	160
7159	宜兴	PMS_周潭北公变	10	200	133	133
7160	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T1	10	800	640	640
7161	市区	PMS_大陆巷配变	10	200	160	160
7162	江阴	PMS_王家场 2#变	10	400	305	305
7163	市区	PMS_夹江三配变	10	200	128	128
7164	江阴	PMS_石洞坝 2#变	10	400	306	306
7165	江阴	PMS_三房庄 2#变	10	400	316	316
7166	市区	PMS_汤家配变	10	200	159	159
7167	市区	PMS_向阳变	10	200	160	160
7168	市区	PMS_祠堂三配变	10	200	160	160
7169	市区	莲杆交校	10	400	320	320
7170	市区	杨陆巷新配变(融合 终端)	10	200	160	160
7171	宜兴	PMS_沙塘八组公变	10	200	129	129
7172	江阴	石家庄 2#变	10	400	272	272
7173	江阴	PMS_沿塘桥北变	10	200	160	160
7174	江阴	PMS_沿塘街变	10	200	147	147
7175	市区	PMS_10kV 青城苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
7176	市区	10kV 青城苑 3#站 T3	10	1000	800	800
7177	市区	PMS_10kV 青城苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
7178	市区	PMS_10kV 青城苑 4#	10	1000	800	800

		站 T1				
7179	市区	PMS_10kV 青城苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
7180	宜兴	PMS_官林桥箱变	10	630	504	504
7181	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T1	10	800	640	640
7182	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T2	10	800	640	640
7183	市区	PMS_10kV 小天鹅#2 站 T1	10	800	640	640
7184	市区	PMS_10kV 小天鹅#2 站 T2	10	800	640	640
7185	市区	菜场五配变	10	400	320	320
7186	市区	PMS_杨东站配变	10	400	320	320
7187	宜兴	PMS_分水北街公变	10	200	160	160
7188	江阴	PMS_召其公变	10	400	320	320
7189	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T2	10	800	640	640
7190	市区	PMS_上头巷二配变	10	200	160	160
7191	宜兴	PMS_方西公变	10	200	160	160
7192	江阴	PMS_丹芙春城 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7193	江阴	PMS_丹芙春城 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
7194	江阴	PMS_丹芙春城 2#配 电所 3#主变	10	800	640	640

7195	宜兴	毛旗许家 2#公变	10	160	128	128
7196	宜兴	PMS_兰疗 1#公变	10	400	317	317
7197	宜兴	PMS_画溪桥公变	10	400	299	299
7198	江阴	黄龙二村 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
7199	江阴	黄龙二村 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
7200	江阴	黄龙二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
7201	江阴	黄龙二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
7202	江阴	PMS_黄龙二村 24#配 电所 3#主变	10	800	640	640
7203	江阴	PMS_长江国际花园 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
7204	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T1	10	1000	800	800
7205	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T2	10	1000	800	800
7206	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T3	10	1000	800	800
7207	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T1	10	1000	800	800
7208	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T2	10	1000	800	800
7209	江阴	PMS_金湾丽景 4#配	10	500	400	400

		电所 2#主变				
7210	市区	京西	10	400	320	320
7211	宜兴	PMS_刘家公变	10	200	138	138
7212	市区	PMS_泰伯 10#站 T1	10	800	640	640
7213	市区	泰伯 10#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
7214	市区	河西庄配变(光伏)	10	200	104	104
7215	市区	PMS_前东二配变	10	200	160	160
7216	市区	PMS_云林苑 5#站 T1	10	800	640	640
7217	市区	云林苑 5#站 T2	10	800	640	640
7218	市区	泰伯 11#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
7219	市区	PMS_泰伯 11#站 T2	10	800	640	640
7220	市区	10kV 新阳光 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
7221	江阴	PMS_金湾丽景 4#配 电所 1#主变	10	500	400	400
7222	江阴	PMS_张家基变	10	400	320	320
7223	宜兴	PMS_贝斯特 1#公变	10	400	320	320
7224	市区	西村头四配变	10	400	320	320
7225	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T1	10	1000	800	800
7226	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T2	10	1000	800	800

7227	江阴	PMS_小陆家基变	10	200	160	160
7228	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T1	10	1000	800	800
7229	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T2	10	1000	800	800
7230	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T3	10	1000	800	800
7231	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T1	10	1000	800	800
7232	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T2	10	1000	800	800
7233	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T3	10	1000	800	800
7234	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T1	10	1000	800	800
7235	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T2	10	1000	800	800
7236	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T3	10	1000	800	800
7237	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T1	10	1000	800	800
7238	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T2	10	1000	800	800
7239	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T3	10	1000	800	800
7240	江阴	PMS_长江国际花园	10	800	640	640

		134#配电所 1#主变				
7241	市区	金瑞三配变（融合终端）	10	400	312	312
7242	宜兴	PMS_青龙山公变	10	200	93	93
7243	市区	PMS_市镇泵配变	10	200	160	160
7244	宜兴	PMS_磨山西公变	10	200	137	137
7245	宜兴	PMS_瑞金公变	10	400	320	320
7246	江阴	PMS_弘建 6#箱变主变	10	500	246	246
7247	江阴	PMS_弘建 55#箱变主变	10	630	504	504
7248	江阴	PMS_郁家箱变主变	10	630	460	460
7249	市区	PMS_10kV 新阳光 5#站 T2	10	800	640	640
7250	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	320	320
7251	宜兴	新田公变（光伏并网）	10	200	142	142
7252	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 1#所变	10	1000	800	800
7253	宜兴	PMS_南塍公变	10	100	80	80
7254	宜兴	PMS_中园公变	10	200	160	160
7255	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 2#所变	10	1000	800	800
7256	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 3#所变	10	1000	800	800
7257	宜兴	PMS_中星湖滨城 10	10	1000	800	800

		站 1#所变				
7258	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 2#所变	10	1000	800	800
7259	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 3#所变	10	1000	800	800
7260	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 4#所变	10	1000	800	800
7261	宜兴	PMS_中星湖滨城 11# 站 1#所变	10	1000	800	800
7262	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T1	10	1000	800	800
7263	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T2	10	1000	800	800
7264	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T3	10	1000	800	800
7265	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T1	10	1000	800	800
7266	江阴	PMS_百丈东变	10	200	33	33
7267	市区	菜场六配变	10	200	160	160
7268	江阴	PMS_弘建国际 77#箱 变 1#主变	10	500	400	400
7269	市区	PMS_谈更上一配变	10	400	320	320
7270	市区	PMS_丰茂机械	10	400	249	249
7271	市区	PMS_10kV 宝通 1#箱 变 T1	10	630	504	504
7272	市区	PMS_10kV 宝通 3#箱	10	630	504	504

		变 T1				
7273	宜兴	飞里 2#公变（光伏 并网）	10	200	95	95
7274	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T1	20	800	640	640
7275	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T2	20	800	640	640
7276	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T1	20	800	640	640
7277	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T2	20	800	640	640
7278	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T3	20	800	640	640
7279	宜兴	查林明玉公变	10	315	252	252
7280	江阴	PMS_弘建国际 120# 箱变主变	10	500	368	368
7281	宜兴	PMS_中星湖滨城 11# 站 3#所变	10	1000	800	800
7282	宜兴	PMS_中星湖滨城 11# 站 4#所变	10	1000	800	800
7283	江阴	PMS_曙光祥西北变	10	200	119	119
7284	宜兴	PMS_西中周家公变	10	200	160	160
7285	宜兴	PMS_中星湖滨城 12# 站 1#所变主变	10	1000	800	800
7286	宜兴	PMS_中星湖滨城 12# 站 2#所变主变	10	1000	800	800

7287	宜兴	PMS_中星湖滨城 12# 站 3#所变主变	10	1000	800	800
7288	宜兴	PMS_中星湖滨城 11# 站 2#所变	10	1000	800	800
7289	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
7290	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
7291	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
7292	江阴	PMS_后区里西变	10	200	160	160
7293	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电 所 2#主变	10	800	640	640
7294	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电 所 1#主变	10	800	640	640
7295	江阴	PMS_苏龙苑 87#配电 所 1#主变	10	800	640	640
7296	宜兴	PMS_乌泥箱变	10	400	311	311
7297	宜兴	PMS_银河公变	10	400	315	315
7298	江阴	PMS_二圩北变	10	400	320	320
7299	宜兴	PMS_南新河北公变	10	200	61	61
7300	宜兴	PMS_后圩西公变	10	200	110	110
7301	市区	PMS_杨树五配变	10	400	320	320
7302	江阴	后苏巷变	10	400	320	320
7303	江阴	PMS_东青变	10	400	275	275
7304	市区	10kV 顶峰 1#箱变 T1	10	630	504	504

7305	江阴	PMS_戴庄新苑10#箱变主变	10	400	320	320
7306	市区	PMS_物惠资产配变(TTU)	10	200	160	160
7307	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T1	10	800	640	640
7308	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T2	10	800	640	640
7309	市区	PMS_10kV 百和 1#箱变 T1	10	630	504	504
7310	市区	石人桥一配变(融合终端)	10	400	320	320
7311	市区	PMS_夹板一变	10	400	320	320
7312	市区	PMS_10kV 富安华庭 1#站 T2	10	1000	800	800
7313	市区	10kV 富安华庭 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
7314	宜兴	PMS_中星湖滨城 13#站 1#所变	10	800	640	640
7315	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 4#所变主变	10	1000	800	800
7316	江阴	PMS_东横街南变	10	400	320	320
7317	江阴	寺背后变	10	400	271	271
7318	江阴	立埭中变	10	400	289	289
7319	江阴	苏龙苑 5#配电所 1#主变	10	800	629	629

7320	市区	10kV 凤张 1#箱变 T1	10	630	504	504
7321	市区	10kV 凤张 2#箱变 T1 (光伏)	10	630	430	430
7322	市区	10kV 凤威 1#箱变 T1	10	630	504	504
7323	市区	PMS_兴业工贸配变	10	400	320	320
7324	市区	PMS_中东配变	10	400	320	320
7325	宜兴	PMS_中星湖滨城 13# 站 2#所变	10	800	640	640
7326	江阴	PMS_双牌西变	10	200	121	121
7327	江阴	璜土前巷变	10	400	287	287
7328	江阴	PMS_中街中变	10	400	320	320
7329	江阴	PMS_东巷变	10	400	320	320
7330	江阴	曹家头北变	10	400	202	202
7331	市区	PMS_10kV 丁昌桥 1# 站 T1	10	800	640	640
7332	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
7333	江阴	PMS_金江花苑 69#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
7334	市区	PMS_胶南路口配变	10	200	160	160
7335	江阴	PMS_金江花苑 69#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
7336	江阴	PMS_六保新村 4#变	10	400	320	320
7337	江阴	双牌南变	10	400	320	320
7338	市区	PMS_10kV 丁昌桥 3#	10	400	320	320

		站 T1				
7339	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T2 (融合终端)	10	400	320	320
7340	江阴	PMS_新龚小区 18#配 电所 1#主变	10	630	504	504
7341	江阴	PMS_新龚小区 18#配 电所 2#主变	10	630	504	504
7342	江阴	PMS_新龚小区 2#箱 变主变	10	400	320	320
7343	江阴	PMS_陆桥商城变	10	400	320	320
7344	宜兴	PMS_南和佳苑 1#箱 变	10	630	504	504
7345	宜兴	PMS_南和佳苑 2#箱 变	10	630	504	504
7346	市区	PMS_叙康 4#箱变 01	10	630	504	504
7347	宜兴	PMS_南和佳苑 3#箱 变	10	630	504	504
7348	宜兴	PMS_南和佳苑 4#箱 变	10	630	504	504
7349	市区	PMS_东孟配变	10	200	160	160
7350	市区	PMS_石皮场配变	10	400	320	320
7351	市区	PMS_20kV 湖山湾 5# 站 T1	20	1000	800	800
7352	市区	PMS_20kV 湖山湾 5# 站 T2	20	1000	800	800
7353	市区	PMS_20kV 湖山湾 6#	20	1000	800	800

		站 T1				
7354	市区	PMS_20kV 湖山湾 6# 站 T2	20	1000	800	800
7355	江阴	PMS_黄河二村 5#配 电所 2#主变	10	630	504	504
7356	江阴	PMS_黄河二村 5#配 电所 1#主变	10	630	504	504
7357	江阴	PMS_黄河二村 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7358	江阴	PMS_黄河二村 11#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7359	市区	PMS_庄里南配变	10	400	320	320
7360	市区	PMS_新杨十二配变	10	200	160	160
7361	市区	10kV 水榭 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
7362	宜兴	PMS_顺伟 C 区 2#箱 变	10	315	252	252
7363	市区	PMS_10kV 水榭 5#站 T1	10	800	640	640
7364	江阴	PMS_创新一村 7#箱 变主变	10	630	504	504
7365	江阴	PMS_宦巷变	10	315	252	252
7366	江阴	PMS_吴家巷东变	10	160	128	128
7367	市区	PMS_新桥十三配变	10	400	320	320
7368	市区	PMS_新桥十四配变	10	400	311	311
7369	市区	PMS_新桥四配变	10	400	320	320

7370	市区	PMS_新桥五配变	10	400	320	320
7371	市区	PMS_新桥六配变	10	400	318	318
7372	市区	中街一配变	10	400	320	320
7373	市区	PMS_任巷东二配变 (TTU)	10	200	160	160
7374	市区	南街南配变(TTU)	10	400	320	320
7375	市区	PMS_新桥七配变	10	250	168	168
7376	市区	双河朱巷配变	10	400	320	320
7377	江阴	PMS_霞客苑 2#配电 所 1#主变	10	630	504	504
7378	江阴	PMS_霞客苑 2#配电 所 2#主变	10	630	504	504
7379	江阴	PMS_南园路 1#配电 所 1#主变	10	630	504	504
7380	江阴	PMS_嘉华豪庭 1#箱 变主变	10	630	504	504
7381	市区	张舍楼配变(融合终 端)	10	200	160	160
7382	市区	PMS_高额电站配变	10	200	160	160
7383	市区	PMS_摇金岸二配变	10	200	160	160
7384	市区	PMS_龙潭湾三配变	10	400	301	301
7385	市区	10kV 水榭 6#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
7386	市区	PMS_10kV 水榭 6#站 T1	10	1000	800	800
7387	市区	PMS_新桥十一配变	10	400	309	309

7388	市区	PMS_柳更上二配变	10	400	320	320
7389	市区	大坟上配变	10	400	320	320
7390	市区	PMS_鸿翔丰产配变	10	400	320	320
7391	江阴	花路巷变	10	400	320	320
7392	市区	PMS_下湾三配变	10	200	160	160
7393	市区	俞巷三配变	10	400	305	305
7394	江阴	府前沁园22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
7395	江阴	府前沁园22#配电所 2#主变	10	1000	779	779
7396	江阴	府前沁园22#配电所 3#主变	10	1000	800	800
7397	宜兴	PMS_蒋墅电站公变	10	100	80	80
7398	江阴	PMS_府前沁园3#箱 变主变	10	630	504	504
7399	市区	PMS_水厂十二变	10	200	156	156
7400	市区	PMS_水厂十三变	10	200	160	160
7401	江阴	PMS_迎秀花园30#箱 主变	10	400	320	320
7402	宜兴	PMS_新街2#公变	10	400	311	311
7403	市区	10kV 海角5#箱变T1	10	630	504	504
7404	江阴	PMS_迎秀花园41#配 电所1#主变	10	800	640	640
7405	江阴	PMS_迎秀花园41#配 电所2#主变	10	800	640	640

7406	宜兴	海事公变	10	400	297	297
7407	市区	PMS_10kV 月秀东园 2#箱变 T1	10	630	504	504
7408	市区	PMS_10kV 月秀东园 3#箱变 T1	10	630	504	504
7409	宜兴	庄东公变	10	400	320	320
7410	市区	PMS_10kV 惠景 4#站 T1	10	1000	800	800
7411	市区	PMS_10kV 惠景线 4# 站 T2	10	1000	800	800
7412	市区	PMS_10kV 惠景线 4# 站 T3	10	1000	800	800
7413	宜兴	南兴公变（光伏并 网）	10	400	285	285
7414	宜兴	PMS_南漕电力站 6# 公变	10	400	320	320
7415	宜兴	典巷西公变	10	400	320	320
7416	宜兴	PMS_闸北 2#公变	10	400	320	320
7417	江阴	PMS_迎秀花园 36#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7418	江阴	PMS_迎秀花园 36#配 电所 2#主变	10	800	640	640
7419	市区	PMS_10kV 惠景 5#站 T1	10	1000	800	800
7420	市区	PMS_10kV 惠景线 5# 站 T3	10	1000	800	800

7421	市区	PMS_10kV 惠景线 5#站 T2	10	1000	800	800
7422	市区	PMS_10kV 惠景线 6#站 T2	10	1000	800	800
7423	市区	PMS_10kV 惠景 6#站 T1	10	1000	800	800
7424	市区	PMS_后巷六配变	10	400	320	320
7425	市区	10kV 锦园 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
7426	市区	PMS_10kV 锦园 5#站 T2	10	800	640	640
7427	市区	10kV 锦园 6#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
7428	市区	PMS_10kV 锦园 6#站 T2	10	1000	800	800
7429	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T1	10	800	640	640
7430	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T2	10	800	640	640
7431	市区	西闸二配变	10	400	320	320
7432	市区	PMS_10kV 新阳光 7#站 T1	10	800	640	640
7433	市区	PMS_新桥八配变	10	200	160	160
7434	江阴	PMS_王家头北变	10	400	273	273
7435	市区	PMS_藏西	10	200	160	160
7436	市区	金博	10	400	320	320

7437	市区	PMS_江溪曙光配变	10	200	160	160
7438	宜兴	官林东虹路公变	10	400	320	320
7439	市区	PMS_下段村二	10	400	320	320
7440	宜兴	中堂 1#站 1#所变	20	1000	800	800
7441	宜兴	中堂 1#站 2#所变	20	1000	800	800
7442	宜兴	中堂 1#站 3#所变	20	1000	800	800
7443	宜兴	中堂 1#站 4#所变	20	800	640	640
7444	宜兴	中堂 2#站 1#所变	20	1000	800	800
7445	宜兴	PMS_中堂 2#站 2#所 变	20	1000	800	800
7446	宜兴	中堂 2#站 3#所变	20	800	640	640
7447	宜兴	PMS_中堂 2#站 4#所 变	20	800	640	640
7448	市区	PMS_堰桥路五配变	10	400	320	320
7449	市区	PMS_衬胶六配变	10	400	320	320
7450	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T1	10	1000	800	800
7451	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T2	10	1000	800	800
7452	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T3	10	1000	800	800
7453	江阴	PMS_双保村变	10	200	160	160
7454	市区	PMS_20kV 西水东 2# 站 T1	20	800	630	630
7455	市区	PMS_20kV 西水东 2#	20	800	631	631

		站 T2				
7456	市区	PMS_张舍老街配变	10	400	320	320
7457	市区	PMS_20kV 西水东 3# 站 T1	20	800	640	640
7458	市区	PMS_20kV 西水东 3# 站 T2	20	800	640	640
7459	江阴	PMS_文林圩田变	10	400	219	219
7460	市区	PMS_横唐桥配变	10	400	320	320
7461	江阴	PMS_上横河变	10	400	320	320
7462	市区	张华二配变	10	400	320	320
7463	市区	PMS_湖山北(2)	10	200	13	13
7464	市区	PMS_新熠	10	200	137	137
7465	市区	PMS_润杨配变	10	200	17	17
7466	市区	PMS_10kV 新阳光 7# 站 T2	10	800	640	640
7467	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T2	10	1000	800	800
7468	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T1	10	1000	800	800
7469	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T1	10	1000	800	800
7470	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T2	10	1000	800	800
7471	市区	PMS_南巷新村三配 变	10	200	160	160
7472	市区	PMS_10kV 瑞星家园	10	1250	1000	1000

		10#站 T1				
7473	市区	PMS_10kV 瑞星家园 10#站 T3	10	1250	1000	1000
7474	市区	华工配变	10	200	142	142
7475	市区	PMS_绿庙配变	10	200	160	160
7476	市区	PMS_杨树三配变	10	200	110	110
7477	宜兴	PMS_新建义庄西公 变	10	400	320	320
7478	宜兴	PMS_植物园公变	10	200	160	160
7479	市区	PMS_敬老院六配变	10	200	133	133
7480	市区	PMS_小学(四)	10	200	160	160
7481	市区	PMS_染巷配变	10	400	320	320
7482	市区	东朝配变	10	200	160	160
7483	市区	PMS_工商三配变	10	400	320	320
7484	宜兴	路东 2#公变	10	400	275	275
7485	市区	10kV 惠景 7#站 T2	10	1250	1000	1000
7486	市区	10kV 惠景 7#站 T1	10	1250	1000	1000
7487	市区	10kV 惠景 7#站 T3	10	1250	1000	1000
7488	江阴	PMS_虹桥大厦配电 所 1#主变	10	630	504	504
7489	江阴	PMS_虹桥大厦配电 所 2#主变	10	630	504	504
7490	市区	PMS_10kV 惠景线 6# 站 T3	10	1000	800	800
7491	市区	PMS_10kV 香珞苑 1#	10	800	640	640

		站 07001				
7492	市区	PMS_10kV 香珞苑 1# 站 07002	10	800	640	640
7493	市区	PMS_10kV 香珞苑 2# 站 1	10	800	640	640
7494	市区	PMS_10kV 香珞苑 2# 站 2	10	800	640	640
7495	市区	PMS_马安村委二配 变	10	400	320	320
7496	市区	PMS_胡埭南岸	10	400	320	320
7497	江阴	PMS_季庄电站变	10	400	228	228
7498	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T2	10	1000	800	800
7499	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T1	10	1000	800	800
7500	市区	10kV 复地 3#站 T2	10	1000	800	800
7501	市区	10kV 复地 3#站 T1	10	1000	800	800
7502	宜兴	PMS_马庄村公变	10	200	144	144
7503	江阴	行政变	10	400	231	231
7504	宜兴	马干公变（光伏并 网）	10	400	305	305
7505	市区	10kV 诺卡 7# 站 T1	10	800	640	640
7506	市区	10kV 诺卡 7# 站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
7507	市区	10kV 诺卡 8# 站 T1	10	800	640	640
7508	宜兴	滕上河南 2#公变	10	315	252	252

7509	市区	10kV 诺卡 8# 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
7510	宜兴	PMS_潜洛村安置小 区 1#公变	10	315	252	252
7511	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	320	320
7512	市区	10kV 春来苑 1#站 T1	10	1000	800	800
7513	市区	10kV 春来苑 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
7514	宜兴	路灯 2#公变	10	400	320	320
7515	宜兴	竹舍东 2#公变	10	400	301	301
7516	市区	周家塘二配变(光 伏)	10	400	303	303
7517	市区	PMS_华夏彩印配变	10	400	320	320
7518	市区	PMS_园地队二配变	10	200	102	102
7519	江阴	PMS_府前沁园 46#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7520	江阴	PMS_府前沁园 46#配 电所 2#主变	10	800	640	640
7521	宜兴	儒芳 1#公变	10	200	160	160
7522	江阴	石牌三村 24#配电所 1#主变	10	1000	800	800
7523	江阴	石牌三村 24#配电所 2#主变	10	1000	800	800
7524	江阴	石牌三村 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
7525	市区	桥湾弄二配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
7526	市区	PMS_张舍小街配变	10	200	160	160
7527	市区	PMS_华家桥头配变	10	200	87	87
7528	江阴	石牌三村 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
7529	江阴	石牌三村 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
7530	宜兴	闸西公变	10	200	78	78
7531	市区	PMS_高下配变	10	200	160	160
7532	市区	九龙四变配变	10	200	160	160
7533	宜兴	木塘公变（光伏并 网）	10	200	104	104
7534	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
7535	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
7536	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
7537	市区	PMS_文明村配变	10	200	160	160
7538	市区	PMS_强家湾配变	10	200	160	160
7539	市区	PMS_张舍街配变	10	200	160	160
7540	宜兴	PMS_航运宿舍 1#公 变	10	250	200	200
7541	宜兴	PMS_汤蜀 2#公变	10	200	160	160
7542	市区	PMS_张东	10	400	315	315

7543	宜兴	PMS_雪蓑公变	10	315	252	252
7544	市区	桥头里二配变	10	400	302	302
7545	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T1	10	630	504	504
7546	宜兴	湖头 3#公变（光伏并网）	10	200	136	136
7547	市区	PMS_10kV 美湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
7548	市区	PMS_10kV 美湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
7549	江阴	PMS_青阳南街南变	10	400	320	320
7550	市区	PMS_沙滩漕头	10	200	147	147
7551	宜兴	清南公变（光伏并网）	10	200	76	76
7552	市区	PMS_10kV 泰伯 13#站 T2	10	800	640	640
7553	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T1	10	800	640	640
7554	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T2	10	800	640	640
7555	宜兴	黄家塘公变	10	400	320	320
7556	市区	PMS_博凯	10	400	311	311
7557	市区	PMS_纸箱配变	10	400	313	313
7558	市区	王介场配变（光伏）	10	200	130	130
7559	宜兴	巷里公变	10	200	83	83
7560	宜兴	PMS_后洪村 2#公变	10	200	160	160

7561	江阴	南长房变	10	400	305	305
7562	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1# 站 T1	10	800	640	640
7563	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1# 站 T2	10	800	640	640
7564	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2# 站 T1	10	800	640	640
7565	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2# 站 T2	10	800	640	640
7566	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3# 站 T1	10	800	640	640
7567	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3# 站 T2	10	800	640	640
7568	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	6	6
7569	市区	20kV 五爱南 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
7570	市区	PMS_袁南配变	10	200	160	160
7571	江阴	PMS_龙城福第 205# 箱变主变	10	500	381	381
7572	宜兴	坝窠公变(光伏并 网)	10	200	146	146
7573	市区	PMS_10kV 万科 11# 站 T1	10	1250	1000	1000
7574	市区	PMS_10kV 万科 11# 站 T3	10	1250	1000	1000
7575	宜兴	PMS_四方商厦公变	10	200	160	160

7576	宜兴	镇区 10#公变	10	400	320	320
7577	市区	PMS_10kV 凤凰城 2# 站 T2	10	1250	1000	1000
7578	江阴	PMS_李庄中站变	10	400	320	320
7579	江阴	夏东石柱头变	10	400	320	320
7580	市区	PMS_10kV 凤凰城 2# 站 T1	10	1250	1000	1000
7581	市区	PMS_10kV 凤凰城 3# 站 T2	10	800	640	640
7582	市区	PMS_10kV 凤凰城 3# 站 T1	10	800	640	640
7583	市区	PMS_10kV 凤凰城 4# 站 T2	10	800	640	640
7584	市区	PMS_滨湖渎东	10	200	160	160
7585	市区	PMS_10kV 凤凰城 4# 站 T1	10	800	640	640
7586	江阴	邓家村东变	10	315	191	191
7587	江阴	PMS_环西北变	10	400	320	320
7588	江阴	PMS_榨头东变	10	315	216	216
7589	江阴	PMS_夏东苑 1#配电 所 1#主变	10	630	504	504
7590	江阴	PMS_夏东苑 1#配电 所 3#主变	10	630	504	504
7591	市区	20kV 五爱南 2#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
7592	市区	20kV 五爱南 2#站 T3	20	1000	800	800

		(融合终端)				
7593	宜兴	PMS_牛胡沟上公变	10	100	80	80
7594	市区	20kV 五爱南 3#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
7595	市区	20kV 五爱南 3#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
7596	市区	20kV 五爱南 3#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
7597	市区	20kV 五爱南 4#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
7598	市区	20kV 五爱南 4#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
7599	市区	20kV 五爱南 5#站 T1	20	1000	800	800
7600	市区	20kV 五爱南 5#站 T2	20	1000	800	800
7601	江阴	PMS_钱家湾北箱主 变	10	630	504	504
7602	宜兴	PMS_分水桥东公变	10	400	118	118
7603	市区	PMS_品丰配变	10	400	209	209
7604	市区	PMS_前湾二变	10	200	160	160
7605	市区	PMS_东廊路(二)	10	200	160	160
7606	宜兴	PMS_港北西公变	10	400	295	295
7607	市区	PMS_大巷四配变	10	400	320	320
7608	江阴	PMS_云亭上塘湾变	10	400	170	170
7609	江阴	PMS_黄玉台西变	10	250	81	81
7610	江阴	PMS_中心桥公变	10	315	252	252

7611	宜兴	宋家公变（光伏并网）	10	200	122	122
7612	宜兴	董家公变	10	400	320	320
7613	宜兴	PMS_宝寿河公变	10	400	320	320
7614	市区	PMS_兴前配变	10	400	320	320
7615	市区	冯村巷配变	10	400	320	320
7616	宜兴	PMS_工业炉公变	10	200	160	160
7617	宜兴	PMS_芳桥路灯 1#公变	10	100	80	80
7618	宜兴	PMS_中山园 1#公变	10	200	160	160
7619	市区	PMS_北新村	10	400	320	320
7620	宜兴	江南市场 4#公变	10	400	320	320
7621	宜兴	PMS_潜洛安置 1#公变	10	315	252	252
7622	宜兴	PMS_潜洛安置 2#公变	10	315	252	252
7623	宜兴	PMS_潜洛安置 3#公变	10	315	252	252
7624	宜兴	PMS_潜洛安置 4#公变	10	315	252	252
7625	宜兴	PMS_潜洛安置 5#公变	10	315	252	252
7626	宜兴	PMS_潜洛安置 6#公变	10	315	252	252
7627	宜兴	PMS_潜洛安置 7#公变	10	315	252	252

7628	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
7629	江阴	PMS_许姚村马介西 变	10	250	200	200
7630	江阴	PMS_埭北变	10	400	320	320
7631	江阴	PMS_夏东苑 2#配电 所 1#主变	10	800	640	640
7632	江阴	PMS_夏东苑 2#配电 所 3#主变	10	800	640	640
7633	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	320	320
7634	宜兴	PMS_双庙加工公变	10	400	320	320
7635	市区	PMS_南山下二变	10	400	320	320
7636	宜兴	三洞安置 2#公变	10	200	80	80
7637	宜兴	PMS_通蜀西路 1#公 变	10	250	200	200
7638	江阴	PMS_梅隆变	10	400	320	320
7639	市区	PMS_大通桥	10	200	160	160
7640	江阴	祝塘张家坝变	10	400	65	65
7641	宜兴	PMS_紫京 1#站 1#所 变	10	800	640	640
7642	江阴	东新变	10	200	115	115
7643	宜兴	新屋 2#公变（光伏 并网）	10	200	47	47
7644	宜兴	PMS_紫京 1#站 2#所 变	10	800	640	640
7645	江阴	PMS_蒲市村北站变	10	200	100	100

7646	宜兴	紫京 1#站 3#所变	10	800	640	640
7647	宜兴	PMS_紫京 1#站 4#所变	10	800	640	640
7648	江阴	二环路变	10	400	310	310
7649	江阴	PMS_申港口南变	10	400	320	320
7650	市区	祁东配变	10	200	160	160
7651	江阴	西周巷南变	10	400	303	303
7652	市区	机要配变（融合终端）	10	400	320	320
7653	市区	桥高配变（融合终端）	10	400	320	320
7654	市区	PMS_西泉配变	10	200	160	160
7655	宜兴	PMS_万石西园 1#箱变	10	400	320	320
7656	宜兴	PMS_万石西园 2#箱变	10	400	320	320
7657	宜兴	PMS_万石西园 3#箱变	10	400	320	320
7658	宜兴	PMS_万石西园 4#箱变	10	400	320	320
7659	宜兴	PMS_万石西园 5#箱变	10	400	320	320
7660	宜兴	PMS_万石西园 6#箱变	10	400	320	320
7661	宜兴	PMS_万石西园 7#箱变	10	400	320	320

7662	宜兴	环电箱变	10	200	160	160
7663	宜兴	PMS_万石西园 8#箱变	10	400	320	320
7664	市区	石发路配变	10	400	320	320
7665	江阴	康须南变	10	400	243	243
7666	市区	PMS_洋房区三配变	10	200	160	160
7667	市区	PMS_秦东配变	10	400	320	320
7668	市区	PMS_实业丙	10	200	160	160
7669	宜兴	PMS_紫京 2#站 1#所变	10	800	640	640
7670	江阴	楼下北变	10	400	295	295
7671	宜兴	PMS_金犊新村 1#箱变	10	400	320	320
7672	宜兴	PMS_浦西影剧箱变	10	250	200	200
7673	宜兴	PMS_金犊新村 2#箱变	10	400	320	320
7674	市区	PMS_安镇大队二变	10	400	320	320
7675	宜兴	PMS_金犊新村 3#箱变	10	400	320	320
7676	宜兴	青龙三庄公变(光伏并网)	10	315	240	240
7677	宜兴	芳桥西村 2#公变(光伏并网)	10	200	31	31
7678	市区	沁园二配变(融合终端)	10	400	320	320
7679	宜兴	小村公变(光伏并	10	400	302	302

		网)				
7680	市区	周中配变	10	400	320	320
7681	江阴	PMS_西湖南变	10	200	46	46
7682	江阴	PMS_水潭头变	10	200	30	30
7683	江阴	PMS_李家宕北变	10	200	160	160
7684	江阴	经宿南公变	10	400	320	320
7685	江阴	PMS_林家村变	10	400	320	320
7686	市区	PMS_沙滩村二配变	10	200	0	0
7687	市区	PMS_大渲村二配变 (TTU)	10	200	160	160
7688	江阴	沿山变	10	400	320	320
7689	江阴	PMS_贡家变	10	200	96	96
7690	宜兴	PMS_紫京 2#站 2#所 变	10	800	640	640
7691	江阴	PMS_管巷变	10	200	40	40
7692	江阴	PMS_锦湖苑三村 18# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
7693	江阴	PMS_锦湖苑三村 18# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7694	江阴	PMS_锦湖苑三村 7# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
7695	江阴	PMS_锦湖苑三村 7# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7696	江阴	PMS_山泉安置房 1# 配电所 1#主变	10	1000	800	800

7697	江阴	PMS_山泉安置房 2# 配电所 1#主变	10	1000	638	638
7698	江阴	PMS_山泉安置房 2# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7699	宜兴	沙家公变	10	400	305	305
7700	江阴	PMS_陈东变	10	200	160	160
7701	江阴	PMS_江家变	10	250	153	153
7702	江阴	PMS_洪流加工厂变	10	315	252	252
7703	江阴	PMS_叶南变	10	200	93	93
7704	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T3	10	1000	800	800
7705	宜兴	PMS_头阳村公变	10	400	320	320
7706	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
7707	宜兴	长征龙凤公变	10	200	160	160
7708	市区	PMS_水庄东村配变	10	200	160	160
7709	宜兴	PMS_前墅 2#公变	10	400	320	320
7710	宜兴	PMS_丁山饭店公变	10	315	252	252
7711	宜兴	PMS_大东方商厦公 变	10	400	320	320
7712	宜兴	PMS_蒋笠静乐公变	10	315	252	252
7713	宜兴	PMS_医药公司公变	10	200	160	160
7714	宜兴	PMS_陶机 2#公变	10	400	243	243
7715	宜兴	陶机 1#公变	10	400	266	266
7716	宜兴	PMS_胜利徐家公变	10	400	320	320

7717	宜兴	PMS_公园东路 2#公变	10	200	160	160
7718	宜兴	台西前江组公变	10	400	320	320
7719	宜兴	上坝 1#公变（光伏并网）	10	400	300	300
7720	宜兴	通蜀西路 3#公变	10	315	248	248
7721	宜兴	景桥公变	10	400	320	320
7722	宜兴	楚山公变（光伏并网）	10	400	296	296
7723	宜兴	PMS_赵庄三组公变	10	200	160	160
7724	宜兴	PMS_大埠头公变	10	400	212	212
7725	宜兴	PMS_白泥村公变	10	400	320	320
7726	宜兴	红卫 6#公变（光伏并网）	10	400	308	308
7727	市区	PMS_电化村二配变	10	200	160	160
7728	市区	PMS_云林苑 6#站 T1	10	800	640	640
7729	市区	云林苑 6#站 T2	10	800	640	640
7730	市区	前惠巷配变（融合终端）	10	400	320	320
7731	市区	PMS_彭公桥	10	400	205	205
7732	市区	西坝头二配变	10	200	160	160
7733	市区	南窑二配变	10	200	160	160
7734	市区	坝头配变（光伏）	10	200	133	133
7735	市区	南荡二配变（光伏）	10	200	121	121
7736	市区	PMS_前湾四配变	10	200	147	147

7737	宜兴	潜洛村安置小区 2# 公变	10	315	252	252
7738	市区	吴戴街配变（光伏）	10	400	289	289
7739	江阴	PMS_邮电变	10	400	320	320
7740	江阴	PMS_青龙箱变主变	10	630	504	504
7741	市区	PMS_10kV 公安 2#箱 变 T1	10	630	504	504
7742	江阴	PMS_小学箱变主变	10	630	425	425
7743	市区	PMS_10kV 丁昌桥 2# 站 T1	10	800	640	640
7744	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
7745	江阴	PMS_正行路变	10	400	320	320
7746	江阴	PMS_环西路 2#变	10	400	320	320
7747	江阴	PMS_南库变	10	250	175	175
7748	江阴	闸东南变	10	400	320	320
7749	宜兴	兴达公变（光伏并 网）	10	400	306	306
7750	宜兴	PMS_宜城电磁公变	10	400	320	320
7751	宜兴	观可公变	10	400	320	320
7752	宜兴	宜城农机公变	10	400	307	307
7753	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T2	10	1000	800	800
7754	市区	PMS_梅秦路配变	10	200	160	160
7755	市区	PMS_永固	10	400	294	294

7756	市区	PMS_实业	10	400	320	320
7757	市区	野花园三配变(融合终端)	10	200	160	160
7758	市区	PMS_上梅配变	10	200	160	160
7759	市区	PMS_路下场巷配变	10	200	160	160
7760	市区	PMS_沈东配变	10	400	317	317
7761	市区	PMS_后花园四配变	10	200	160	160
7762	市区	PMS_黄金坝三配变	10	400	315	315
7763	市区	PMS_濮巷配变	10	200	160	160
7764	市区	20kV 范巷 1#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
7765	市区	PMS_20kV 范巷 1#站 T2	20	1000	800	800
7766	市区	20kV 范巷 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
7767	市区	PMS_20kV 范巷 2#站 T2	20	1000	800	800
7768	宜兴	PMS_后洋组公变	10	400	300	300
7769	市区	小学巷配变	10	400	320	320
7770	市区	PMS_港昌配变	10	200	160	160
7771	江阴	港邶花苑28#配电所 1#主变	10	800	640	640
7772	江阴	港邶花苑27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
7773	宜兴	前徐 2#公变	10	400	306	306

7774	市区	东盛二配变（光伏）	10	200	147	147
7775	市区	PMS_蒋梅棚配变	10	200	160	160
7776	市区	PMS_北市弄配变	10	200	160	160
7777	市区	渡外圩配变（光伏）	10	200	132	132
7778	市区	赵更上三配变（光伏）	10	200	102	102
7779	市区	PMS_金露配变	10	400	268	268
7780	江阴	港邶花苑28#配电所 2#主变	10	800	640	640
7781	宜兴	PMS_乐祺西路灯公 变	10	200	160	160
7782	宜兴	PMS_轸村2#公变	10	400	307	307
7783	江阴	PMS_倪家丹北变	10	315	252	252
7784	市区	戴家塘二配变	10	400	320	320
7785	市区	PMS_石街上配变	10	200	160	160
7786	市区	PMS_10kV泰伯12# 站T1	10	800	640	640
7787	江阴	PMS_塘林北变	10	400	320	320
7788	宜兴	交通路灯公变	10	200	160	160
7789	市区	短蛇巷	10	400	320	320
7790	江阴	PMS_对洞桥排涝站 变	10	400	320	320
7791	江阴	PMS_志圩里南变	10	200	160	160
7792	江阴	张家村北变	10	400	223	223
7793	江阴	PMS_包子圩变	10	400	312	312

7794	市区	杨湾	10	400	312	312
7795	市区	PMS_水家桥	10	200	160	160
7796	江阴	夏港新北变	10	400	320	320
7797	江阴	PMS_南头变	10	400	320	320
7798	市区	PMS_红新配变	10	400	320	320
7799	江阴	PMS_申龙南变	10	400	290	290
7800	江阴	PMS_建义上蒋村变	10	200	135	135
7801	市区	西周巷二配变	10	400	320	320
7802	宜兴	PMS_和兴路路灯公 变	10	200	160	160
7803	宜兴	东石桥渎 1#公变	10	400	296	296
7804	宜兴	水产大滩公变	10	400	320	320
7805	宜兴	PMS_岷山建材公变	10	315	252	252
7806	江阴	PMS_坊前新村 329# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
7807	江阴	PMS_坊前新村 329# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7808	江阴	PMS_马家巷西变	10	200	160	160
7809	江阴	PMS_文林加油变	10	400	320	320
7810	江阴	PMS_胡家宕变	10	400	301	301
7811	江阴	潭家村东变	10	400	1	1
7812	市区	假山配变（光伏）	10	200	118	118
7813	江阴	西门楼下变	10	400	306	306
7814	市区	白洋里配变（光伏）	10	200	144	144
7815	江阴	PMS_府前小区 18#配	10	630	504	504

		电所 1#主变				
7816	江阴	PMS_新都苑一村 1# 配电所 1#主变	10	500	400	400
7817	宜兴	静乐农场箱变主变	10	630	504	504
7818	江阴	PMS_承家巷南变	10	400	229	229
7819	宜兴	青年农场公变	10	400	255	255
7820	宜兴	PMS_锡宜公路公变	10	400	320	320
7821	宜兴	张兰桥 2#公变（光 伏并网）	10	200	141	141
7822	市区	PMS_浜斗上四配变	10	200	160	160
7823	江阴	应天河南变	10	400	289	289
7824	市区	PMS_金太湖 3#站 T2	10	1000	800	800
7825	市区	10kV 绿地 5#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
7826	市区	10kV 绿地 5#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
7827	宜兴	PMS_川埠工业 5#公 变	10	400	297	297
7828	市区	10kV 绿地 6#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
7829	市区	10kV 绿地 6#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
7830	市区	10kV 绿地 6#站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
7831	宜兴	PMS_教工公变	10	400	320	320

7832	市区	PMS_金太湖 3#站 T1	20	1000	800	800
7833	宜兴	王家西箱变主变	10	630	504	504
7834	市区	落霞苑配变(融合终端)	10	400	320	320
7835	市区	落霞苑二配变(融合终端)	10	400	320	320
7836	市区	PMS_泰伯 13#站 T1	10	800	640	640
7837	市区	PMS_10kV 泰伯 12# 站 T2	10	800	640	640
7838	市区	落霞苑四配变(融合终端)	10	400	320	320
7839	江阴	PMS_陈家冲西变	10	200	76	76
7840	江阴	PMS_龙城福第 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
7841	江阴	PMS_龙城福第 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
7842	江阴	PMS_龙城福第 8#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
7843	市区	PMS_吴更上二配变	10	400	320	320
7844	江阴	山下西变	10	400	317	317
7845	市区	PMS_祝家里二配变	10	200	160	160
7846	江阴	PMS_龙城福第 93#箱 变主变	10	500	400	400
7847	市区	PMS_油车巷四配变	10	200	69	69
7848	市区	PMS_陶家里	10	200	126	126

7849	市区	吉祥 5# 站 T2	10	800	640	640
7850	市区	PMS_吉祥 5# 站 T1	10	800	640	640
7851	市区	吉祥 6# 站 T2	10	800	640	640
7852	市区	PMS_吉祥 6# 站 T1	10	800	640	640
7853	市区	吉祥 7# 站 T2	10	800	640	640
7854	市区	PMS_吉祥 7# 站 T1	10	800	640	640
7855	江阴	盛巷东变	10	400	216	216
7856	江阴	PMS_龙城福第 211# 箱变主变	10	500	400	400
7857	江阴	PMS_龙城福第 159# 箱主变	10	500	394	394
7858	市区	PMS_吕港二配变	10	200	160	160
7859	市区	蒋家湾二配变(融合 终端)	10	200	160	160
7860	市区	沈家庄二配变	10	400	320	320
7861	宜兴	振兴南路公变	10	400	320	320
7862	江阴	PMS_金牛 2#变	10	400	320	320
7863	江阴	庄北 2#变	10	250	49	49
7864	江阴	PMS_何家庄北变	10	400	107	107
7865	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T2	10	800	640	640
7866	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T1	10	800	640	640
7867	江阴	PMS_阳光威尼斯 11# 配电所 1#主变	10	800	640	640

7868	江阴	PMS_阳光威尼斯 11# 配电所 2#主变	10	800	640	640
7869	江阴	PMS_钱家头南变	10	200	160	160
7870	江阴	PMS_阳光威尼斯 4# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
7871	江阴	PMS_阳光威尼斯 4# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7872	江阴	PMS_阳光威尼斯 7# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
7873	江阴	PMS_阳光威尼斯 7# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
7874	江阴	PMS_阳光威尼斯 7# 配电所 3#主变	10	1000	800	800
7875	市区	吴巷乙配变	10	400	320	320
7876	江阴	北村里东变	10	200	85	85
7877	江阴	PMS_璜土李家湾变	10	200	160	160
7878	市区	PMS_经济城东	10	200	160	160
7879	市区	PMS_丰产方东配变	10	400	284	284
7880	市区	PMS_中心三配变	10	400	320	320
7881	市区	PMS_东湾里二配变	10	400	191	191
7882	市区	PMS_派出所三配变 (TTU)	10	400	320	320
7883	市区	后戈泵配变 (TTU)	10	400	320	320
7884	宜兴	小会 2#公变	10	400	316	316
7885	宜兴	PMS_和桥镇政府 2# 公变	10	400	320	320

7886	宜兴	PMS_康乐新村公变	10	400	320	320
7887	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T1	10	800	640	640
7888	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T2	10	800	640	640
7889	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T1	10	800	640	640
7890	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T2	10	800	640	640
7891	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T1	10	800	640	640
7892	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T2	10	800	640	640
7893	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T3	10	800	640	640
7894	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T4	10	800	640	640
7895	宜兴	PMS_永兴大会 2#公 变	10	400	320	320
7896	市区	PMS_石浜配变	10	200	160	160
7897	宜兴	PMS_张公馆公变	10	200	160	160
7898	江阴	前江市变	10	400	252	252
7899	江阴	PMS_新沟变	10	200	160	160
7900	江阴	西维常东变	10	200	90	90
7901	宜兴	茶亭小区 9#公变	10	400	320	320
7902	宜兴	茶亭 8#公变	10	400	320	320

7903	市区	PMS_王庄巷 3	10	200	146	146
7904	市区	PMS_秦村路	10	200	160	160
7905	市区	祝巷三配变	10	400	320	320
7906	市区	PMS_贝沙桥	10	200	160	160
7907	江阴	PMS_陆新夏家巷北 变	10	315	104	104
7908	市区	PMS_缪巷甲	10	400	320	320
7909	市区	PMS_商所配变	10	400	320	320
7910	市区	PMS_万里路配变	10	200	160	160
7911	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 1#所变	10	1000	800	800
7912	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 2#所变	10	1000	800	800
7913	宜兴	PMS_驼龙湾公变	10	200	113	113
7914	宜兴	PMS_竹海西村公变	10	400	301	301
7915	江阴	PMS_后鲍庄变	10	200	62	62
7916	市区	PMS_漕北二配变	10	400	320	320
7917	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T2	10	800	640	640
7918	江阴	PMS_蒋北变	10	250	187	187
7919	江阴	九曲王家湾变	10	400	320	320
7920	市区	PMS_山庄配变	10	200	160	160
7921	市区	姚家配变（光伏）	10	400	278	278
7922	市区	廉家二配变（光伏）	10	200	129	129
7923	市区	振新路二配变（光	10	400	279	279

		伏)				
7924	市区	PMS_峰影八	10	200	160	160
7925	市区	沿东配变(光伏)	10	200	133	133
7926	江阴	PMS_金童电站	10	400	320	320
7927	江阴	程巷东变	10	400	297	297
7928	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T1	20	1000	800	800
7929	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T2	20	1000	800	800
7930	江阴	省渡桥东变	10	400	320	320
7931	江阴	四本堂南变	10	400	320	320
7932	江阴	唐家圩南变	10	400	303	303
7933	江阴	PMS_中杏北变	10	400	320	320
7934	江阴	PMS_南河头东变	10	200	147	147
7935	市区	PMS_张毛房配变	10	400	320	320
7936	市区	PMS_许中配变	10	400	302	302
7937	市区	吴更巷配变(光伏)	10	200	139	139
7938	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T2	10	800	640	640
7939	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T1	10	800	640	640
7940	市区	PMS_曹巷上一配变	10	200	160	160
7941	市区	外事客运配变(融合 终端)	10	200	160	160
7942	宜兴	汤庄西公变(光伏并	10	200	107	107

		网)				
7943	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T1	10	800	640	640
7944	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T1	10	800	640	640
7945	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T2	10	800	640	640
7946	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T1	10	1000	800	800
7947	市区	10kV 嘉利 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
7948	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T1	10	800	640	640
7949	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T2	10	800	640	640
7950	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T1	10	800	640	640
7951	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T2	10	800	640	640
7952	市区	10kV 嘉利 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
7953	宜兴	PMS_中山园 2#公变	10	200	148	148
7954	市区	10kV 华府 7#箱变 T1	10	630	480	480
7955	市区	10kV 华府 8#箱变 T1	10	630	504	504
7956	宜兴	PMS_奔马花园三期 1#公变	10	315	252	252

7957	市区	10kV 嘉利 7#箱变 T1	10	630	494	494
7958	宜兴	PMS_奔马花园三期 2#公变	10	400	320	320
7959	宜兴	PMS_奔马花园三期 3#公变	10	315	252	252
7960	市区	10kV 嘉利 8#箱变 T1	10	630	494	494
7961	宜兴	PMS_奔马花园三期 4#公变	10	315	252	252
7962	市区	新农二配变	10	400	165	165
7963	市区	朱村头二配变（光 伏）	10	200	87	87
7964	宜兴	PMS_奔马花园三期 5#公变	10	315	252	252
7965	宜兴	PMS_奔马花园三期 6#公变	10	315	252	252
7966	宜兴	PMS_奔马花园三期 7#公变	10	315	252	252
7967	宜兴	PMS_奔马花园三期 8#公变	10	315	252	252
7968	宜兴	PMS_奔马花园三期 9#公变	10	315	252	252
7969	宜兴	PMS_奔马花园三期 10#公变	10	400	320	320
7970	宜兴	PMS_奔马花园三期 11#公变	10	400	320	320
7971	宜兴	PMS_奔马花园三期	10	315	252	252

		12#公变				
7972	宜兴	PMS_奔马花园三期 13#公变	10	400	320	320
7973	宜兴	PMS_奔马花园三期 14#公变	10	400	320	320
7974	宜兴	PMS_奔马花园三期 15#公变	10	400	320	320
7975	宜兴	PMS_奔马花园三期 16#公变	10	400	320	320
7976	宜兴	PMS_奔马花园三期 17#公变	10	400	320	320
7977	宜兴	PMS_奔马花园三期 18#公变	10	315	252	252
7978	宜兴	PMS_奔马花园三期 19#公变	10	315	252	252
7979	宜兴	PMS_奔马花园三期 20#公变	10	315	252	252
7980	宜兴	PMS_奔马花园三期 21#公变	10	315	252	252
7981	宜兴	PMS_奔马花园三期 22#公变	10	315	252	252
7982	宜兴	PMS_奔马花园三期 23#公变	10	315	252	252
7983	市区	PMS_20kV 建乐苑 1# 站 T1	20	1000	800	800
7984	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#	20	1000	800	800

		站 T2				
7985	市区	PMS_20kV 建乐苑 1# 站 T3	20	1000	800	800
7986	市区	PMS_20kV 建乐苑 2# 站 T1	20	1000	800	800
7987	市区	PMS_20kV 建乐苑 2# 站 T2	20	1000	800	800
7988	市区	PMS_20kV 建乐苑 3# 站 T1	20	1000	800	800
7989	市区	PMS_20kV 建乐苑 3# 站 T2	20	1000	800	800
7990	宜兴	PMS_宋巷公变	10	200	160	160
7991	市区	PMS_小朱巷三配变	10	400	310	310
7992	宜兴	PMS_周潭 2#公变	10	200	160	160
7993	市区	王湾里配变	10	200	160	160
7994	市区	PMS_20kV 鸿基 12# 站 T1	20	800	640	640
7995	市区	PMS_20kV 鸿基 12# 站 T2	20	800	600	600
7996	江阴	PMS_新龚朱家巷变	10	400	205	205
7997	市区	PMS_10kV 军路 1#箱 变 T1	10	500	400	400
7998	江阴	PMS_金阳西变	10	400	320	320
7999	市区	PMS_20kV 九龙仓 5# 站 T1	20	1000	800	800
8000	市区	PMS_20kV 九龙仓 5#	20	1000	800	800

		站 T2				
8001	市区	PMS_20kV 九龙仓 6# 站 T1	20	1000	800	800
8002	市区	PMS_20kV 九龙仓 6# 站 T2	20	1000	800	800
8003	江阴	PMS_远望花园 3#配 电所 1#主变	10	630	504	504
8004	江阴	PMS_远望花园 3#配 电所 2#主变	10	630	504	504
8005	宜兴	皇新陆科南公变	10	400	320	320
8006	市区	PMS_20kV 九龙仓 7# 站 T1	20	1000	800	800
8007	市区	PMS_20kV 九龙仓 7# 站 T2	20	1000	800	800
8008	宜兴	PMS_中字圩东公变	10	400	320	320
8009	市区	PMS_20kV 九龙仓 8# 站 T1	20	1000	800	800
8010	市区	PMS_20kV 九龙仓 8# 站 T2	20	1000	800	800
8011	市区	PMS_20kV 九龙仓 9# 站 T1	20	1000	800	800
8012	市区	PMS_20kV 九龙仓 9# 站 T2	20	1000	800	800
8013	宜兴	PMS_白果树 2#公变	10	200	128	128
8014	市区	农服中心配变	10	200	160	160
8015	市区	大河头二配变	10	200	160	160

8016	市区	PMS_墙西巷	10	200	160	160
8017	宜兴	白巷桥南公变	10	400	320	320
8018	江阴	渔池村北变	10	400	253	253
8019	市区	PMS_小岸南配变	10	200	160	160
8020	宜兴	PMS_圩东 3#公变	10	400	320	320
8021	江阴	PMS_永盛变	10	200	81	81
8022	宜兴	PMS_蓝天公变	10	400	320	320
8023	宜兴	PMS_菜场公变	10	400	320	320
8024	宜兴	PMS_玻璃厂小区公变	10	400	320	320
8025	市区	PMS_奚家村一配变	10	200	160	160
8026	市区	村四队配变	10	200	153	153
8027	市区	PMS_蓉联村配变	10	200	160	160
8028	市区	中巷甲配变(融合终端)	10	400	320	320
8029	市区	PMS_陶家村二配变	10	200	160	160
8030	江阴	PMS_殷家村北变	10	200	160	160
8031	市区	PMS_薛家湾配变	10	200	160	160
8032	市区	新泾西二配变	10	400	320	320
8033	市区	小南坝二配变	10	400	320	320
8034	市区	PMS_屠更三配变	10	200	160	160
8035	江阴	PMS_吕家变	10	315	238	238
8036	江阴	PMS_长泾新村东变	10	200	148	148
8037	市区	PMS_范更上二配变	10	200	154	154
8038	市区	塘里浜配变	10	400	320	320

8039	市区	PMS_河西四配变	10	200	160	160
8040	市区	老宅基配变（光伏）	10	200	109	109
8041	市区	PMS_圩库配变	10	400	320	320
8042	市区	PMS_北鲍一配变	10	200	159	159
8043	宜兴	PMS_东域 1#站 1#所变	20	1000	800	800
8044	宜兴	东域 1#站 2#所变	20	800	640	640
8045	江阴	马泾朱家村北变	10	400	320	320
8046	市区	PMS_小河东庄配变	10	400	320	320
8047	市区	PMS_东居民点配变	10	400	320	320
8048	市区	PMS_安居三配变	10	200	160	160
8049	江阴	PMS_电力西站变	10	315	231	231
8050	市区	天福苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
8051	市区	天福苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
8052	江阴	新徐东变	10	400	223	223
8053	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T1	20	800	640	640
8054	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T2	20	800	640	640
8055	市区	天福苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
8056	市区	天福苑 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

8057	市区	天福苑 4# 站 T2(融合终端)	10	800	640	640
8058	市区	天福苑 4# 站 T1(融合终端)	10	800	640	640
8059	市区	PMS_峰影四	10	400	320	320
8060	宜兴	红旗圩公变	10	400	320	320
8061	市区	10kV 云林苑 7#站 T1	10	630	504	504
8062	市区	10kV 云林苑 7#站 T2	10	630	504	504
8063	江阴	PMS_长山路南变	10	315	252	252
8064	市区	PMS_蠡湖南二配变	10	200	160	160
8065	江阴	PMS_天福里公变	10	400	320	320
8066	江阴	PMS_蔡家头变	10	200	160	160
8067	宜兴	PMS_蛟桥 2#箱变	10	100	80	80
8068	宜兴	PMS_汎滨广场箱变	10	630	504	504
8069	江阴	PMS_心泾村三兴公变	10	400	320	320
8070	宜兴	宜漕路路灯箱变主变	10	500	400	400
8071	宜兴	PMS_下漳路灯箱变	10	100	65	65
8072	宜兴	学前街公变	10	400	310	310
8073	宜兴	余庄村公变	10	400	320	320
8074	宜兴	PMS_白泥 3#公变	10	400	218	218
8075	江阴	PMS_城东工业园 3#变	10	400	320	320
8076	市区	PMS_峰影六	10	400	320	320

8077	宜兴	PMS_滕中花苑 1#站 1#所变	10	400	320	320
8078	宜兴	PMS_滕中花苑 1#站 2#所变	10	400	320	320
8079	市区	PMS_峰影七	10	400	320	320
8080	市区	PMS_峰影五	10	400	320	320
8081	市区	PMS_10kV 御墅 7#站 T1	10	800	640	640
8082	市区	10kV 御墅 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
8083	市区	鞋山周中配变	10	400	320	320
8084	市区	PMS_峰影九	10	400	320	320
8085	市区	PMS_峰影十	10	400	320	320
8086	市区	PMS_10kV 御墅 8#站 T1	10	800	640	640
8087	市区	10kV 御墅 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
8088	市区	消防队二配变	10	200	109	109
8089	江阴	PMS_生资变	10	400	266	266
8090	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T1	10	800	640	640
8091	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T2	10	800	640	640
8092	江阴	PMS_金秋变	10	400	320	320
8093	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T1	10	800	640	640

8094	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T2	10	800	640	640
8095	江阴	PMS_邓家弄变	10	400	295	295
8096	市区	10kV 翡翠 1#站 T1	10	1000	800	800
8097	市区	10kV 翡翠 1#站 T2	10	1000	800	800
8098	江阴	PMS_梁家基东变	10	400	182	182
8099	江阴	PMS_钱家湾变	10	200	139	139
8100	江阴	老桥圩南变	10	400	320	320
8101	市区	通照明配变(融合终端)	10	200	160	160
8102	江阴	红豆陆家变	10	400	320	320
8103	宜兴	南园村部公变	10	400	320	320
8104	江阴	PMS_红豆园变	10	400	305	305
8105	江阴	东歧龙潭圩北变	10	400	111	111
8106	江阴	PMS_王南变	10	200	63	63
8107	江阴	永吉变	10	400	128	128
8108	江阴	PMS_银行新村变	10	400	320	320
8109	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T1	20	800	640	640
8110	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T2	10	800	640	640
8111	市区	PMS_潘贵村	10	400	320	320
8112	市区	PMS_20/10 金太湖 5#站 T1	20	800	640	640
8113	市区	PMS_20/10 金太湖	10	800	640	640

		5#站 T2				
8114	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T1	20	800	640	640
8115	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T2	10	800	640	640
8116	江阴	PMS_景翠园箱变主 变	10	400	320	320
8117	宜兴	金色阳光 1#站 1#所 变	20	1000	800	800
8118	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 2#所变	20	1000	800	800
8119	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 3#所变	20	800	640	640
8120	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 4#所变	20	800	640	640
8121	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T2	10	800	640	640
8122	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T1	10	800	640	640
8123	江阴	PMS_钱家村变	10	200	160	160
8124	宜兴	PMS_潘家公变	10	200	160	160
8125	宜兴	沈家公变	10	200	160	160
8126	江阴	港欣大厦配电所 1# 主变	10	800	640	640
8127	宜兴	芳东南公变	10	400	300	300
8128	宜兴	PMS_中戈庄公变	10	200	160	160

8129	江阴	私营工业园 4#变	10	400	280	280
8130	江阴	PMS_革新箱变主变	10	630	504	504
8131	市区	PMS_10kV 大诚苑 11 #站 T1	10	800	640	640
8132	江阴	PMS_涂镇潮河排涝 变	10	250	200	200
8133	市区	PMS_10kV 大诚苑 11 #站 T2	10	800	640	640
8134	宜兴	PMS_茶亭龙口公变	10	200	122	122
8135	江阴	PMS_花果坎家东变	10	200	160	160
8136	市区	PMS_10kV 大诚苑 12 #站 T1	10	800	640	640
8137	市区	PMS_10kV 大诚苑 12 #站 T2	10	800	640	640
8138	市区	PMS_10kV 大诚苑 13 #站 T1	10	800	640	640
8139	市区	PMS_10kV 大诚苑 13 #站 T2	10	800	640	640
8140	市区	PMS_10kV 大诚苑 14 #站 T1	10	800	640	640
8141	市区	PMS_10kV 大诚苑 14 #站 T2	10	800	640	640
8142	市区	PMS_10kV 大诚苑 15 #站 T1	10	800	640	640
8143	市区	PMS_10kV 大诚苑 15 #站 T2	10	800	640	640

8144	市区	欣欣小区配变	10	400	320	320
8145	市区	PMS_工商银行	10	400	320	320
8146	江阴	大钱家村西变	10	400	71	71
8147	市区	后张配变	10	400	320	320
8148	江阴	PMS_前巷东变	10	200	99	99
8149	市区	PMS_周巷二配变	10	400	297	297
8150	宜兴	PMS_鲸塘菜场公变	10	400	320	320
8151	宜兴	PMS_中三田公变	10	200	102	102
8152	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T1	10	1000	800	800
8153	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T2	10	1000	800	800
8154	宜兴	PMS_黄墅木连 2#公 变	10	200	135	135
8155	宜兴	庄幕公变	10	400	320	320
8156	宜兴	PMS_芳庄塘南公变	10	200	160	160
8157	宜兴	省庄水田公变(光伏 并网)	10	200	29	29
8158	宜兴	PMS_谢家庄 2#公变	10	200	108	108
8159	宜兴	水车头 2#公变	10	200	129	129
8160	江阴	PMS_绿海香洲 6#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8161	江阴	PMS_绿海香洲 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8162	江阴	PMS_绿海香洲 6#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
8163	宜兴	PMS_庄头 2#公变	10	200	133	133
8164	宜兴	PMS_具西公变	10	400	320	320
8165	江阴	PMS_绿海香洲 8#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
8166	江阴	PMS_绿海香洲 8#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
8167	市区	何家坝（光伏）	10	200	134	134
8168	江阴	PMS_永安圩西变	10	200	133	133
8169	江阴	PMS_西刘市变	10	400	296	296
8170	市区	PMS_宅基上	10	200	160	160
8171	市区	PMS_田庄朗	10	200	160	160
8172	市区	里河西（光伏）	10	200	148	148
8173	市区	东张二配变（光伏）	10	200	145	145
8174	市区	PMS_汗庄桥配变	10	400	320	320
8175	市区	三泾桥配变（光伏）	10	200	20	20
8176	市区	PMS_朝东巷二变	10	400	320	320
8177	宜兴	PMS_青口村东公变	10	200	144	144
8178	市区	孙家圩配变（光伏）	10	200	137	137
8179	江阴	PMS_绿海香洲 8#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
8180	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T1	10	800	640	640
8181	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T2	10	800	640	640

8182	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T1	10	800	640	640
8183	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T2	10	800	640	640
8184	市区	洪西配变（光伏）	10	400	292	292
8185	宜兴	义北 3#公变	10	100	80	80
8186	宜兴	PMS_新建村公变	10	400	320	320
8187	宜兴	PMS_水西 2#公变	10	400	294	294
8188	宜兴	PMS_千南公变	10	200	122	122
8189	宜兴	潘西公变	10	400	240	240
8190	宜兴	PMS_东西圩 3#公变	10	200	145	145
8191	宜兴	PMS_南下圩 2#公变	10	400	320	320
8192	宜兴	昌巷公变（光伏并 网）	10	200	145	145
8193	宜兴	荒田里公变（光伏并 网）	10	200	46	46
8194	宜兴	PMS_斗门西公变	10	200	146	146
8195	宜兴	PMS_竹舍河西 2#公 变	10	400	320	320
8196	市区	港斗里配变	10	200	160	160
8197	宜兴	PMS_芦荡口 1#公变	10	200	160	160
8198	宜兴	PMS_竹舍何家公变	10	200	160	160
8199	江阴	PMS_龙岸北变	10	400	302	302
8200	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T1	10	1000	800	800

8201	江阴	PMS_朱家村北变	10	250	163	163
8202	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T2	10	1000	800	800
8203	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T2	10	1000	800	800
8204	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T1	10	1000	800	800
8205	市区	PMS_嵩山巷二配变	10	400	320	320
8206	宜兴	木桥 2#公变	10	160	128	128
8207	市区	窑场队配变（光伏）	10	200	153	153
8208	江阴	PMS_贯庄东变	10	400	266	266
8209	宜兴	PMS_岷山管北公变	10	200	160	160
8210	江阴	PMS_大西街东变	10	400	276	276
8211	江阴	PMS_钱龙西变	10	400	320	320
8212	市区	PMS_北巷前	10	200	160	160
8213	市区	PMS_羊勒配变	10	400	320	320
8214	市区	陈家塘二配变（光 伏）	10	200	120	120
8215	市区	徐巷十二配变	10	400	320	320
8216	市区	10kV 香茶 1#箱变 T1	10	400	320	320
8217	市区	PMS_10kV 红力 1#箱 变 T1	10	400	301	301
8218	江阴	PMS_巷口南变	10	400	261	261
8219	市区	PMS_礼舍后巷配变	10	200	160	160
8220	市区	PMS_汽车厂乙	10	400	289	289

8221	市区	PMS_汽车厂丙	10	400	245	245
8222	江阴	周庄村汤家巷变	10	400	250	250
8223	市区	PMS_汽车厂丁	10	400	223	223
8224	江阴	PMS_石庄东街变	10	400	281	281
8225	江阴	PMS_周家头东变	10	400	320	320
8226	江阴	PMS_河弯变	10	200	160	160
8227	宜兴	水文站公变	10	400	320	320
8228	宜兴	PMS_张家圩公变	10	200	141	141
8229	市区	PMS_新苑二村二配 变	10	400	320	320
8230	市区	PMS_后强配变	10	400	320	320
8231	市区	寄西配变	10	400	320	320
8232	市区	PMS_汽车厂甲	10	400	320	320
8233	市区	PMS_张巷西二配变	10	200	160	160
8234	市区	PMS_倪巷(三)	10	400	304	304
8235	江阴	PMS_徐家谷北变	10	200	79	79
8236	江阴	PMS_阳光公寓箱变 主变	10	400	320	320
8237	宜兴	体育场路灯箱变	10	630	504	504
8238	江阴	PMS_富华箱变主变	10	400	320	320
8239	宜兴	PMS_九南路路灯箱 变	10	630	504	504
8240	宜兴	PMS_下邱 2#公变	10	200	160	160
8241	宜兴	下邱公变（光伏并 网）	10	200	104	104

8242	江阴	璜土新世纪三期配 电所 1#主变	10	630	504	504
8243	江阴	璜土新世纪三期配 电所 2#主变	10	630	504	504
8244	江阴	璜土新世纪三期配 电所 3#主变	10	800	640	640
8245	江阴	璜土新世纪三期配 电所 4#主变	10	630	504	504
8246	宜兴	PMS_教育路绿化箱 变	10	160	128	128
8247	市区	PMS_甘露社区配变	10	200	160	160
8248	市区	PMS_养殖配变	10	200	160	160
8249	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T1	10	800	640	640
8250	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T2	10	800	640	640
8251	江阴	PMS_兴利二村南变	10	200	160	160
8252	江阴	PMS_皮弄徐家西变	10	400	320	320
8253	江阴	PMS_华苑 3#变	10	400	320	320
8254	宜兴	PMS_农行公变	10	400	320	320
8255	市区	PMS_老东街	10	400	320	320
8256	宜兴	水产村南公变	10	400	320	320
8257	江阴	PMS_峭岐新街村变	10	400	160	160
8258	江阴	PMS_计家村变	10	400	239	239
8259	江阴	PMS_曹家庄南变	10	400	305	305

8260	宜兴	PMS_寺前公变	10	200	147	147
8261	江阴	PMS_徐巷北变	10	400	212	212
8262	宜兴	PMS_陈家公变	10	200	160	160
8263	市区	PMS_刘巷北配变	10	200	160	160
8264	市区	谈巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
8265	宜兴	浯仕公变（光伏并网）	10	200	141	141
8266	宜兴	PMS_洪巷北公变	10	200	145	145
8267	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
8268	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
8269	宜兴	洋溪电力站 7#公变（光伏并网）	10	400	281	281
8270	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8271	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8272	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
8273	市区	振兴路三配变	10	200	160	160
8274	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8275	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 2#主变	10	1000	800	800

8276	江阴	PMS_双喜苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
8277	江阴	PMS_双喜苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
8278	市区	10kV 石塘安居站 T2	10	1250	1000	1000
8279	宜兴	五洞桥头公变(光伏 并网)	10	200	74	74
8280	宜兴	PMS_三洞安置 3#公 变	10	400	320	320
8281	市区	欢桥配变(融合终 端)	10	400	320	320
8282	宜兴	省庄新华2#公变(光 伏并网)	10	200	134	134
8283	江阴	PMS_中村西变	10	200	149	149
8284	市区	PMS_鸿声桥	10	400	320	320
8285	宜兴	PMS_联运箱变	10	630	504	504
8286	宜兴	PMS_观前箱变	10	630	468	468
8287	宜兴	PMS_官林商城箱变	10	630	504	504
8288	宜兴	PMS_幸福箱变	10	630	504	504
8289	宜兴	PMS_供销箱变	10	630	504	504
8290	宜兴	PMS_信用箱变	10	400	320	320
8291	宜兴	PMS_官林幼儿园箱 变	10	630	504	504
8292	宜兴	PMS_官林菜场箱变	10	630	504	504
8293	宜兴	PMS_育才箱变	10	630	504	504

8294	宜兴	PMS_凌北箱变	10	630	504	504
8295	江阴	PMS_浦家村西变	10	200	96	96
8296	江阴	大园 5#变	10	400	320	320
8297	江阴	PMS_百世桥变	10	200	160	160
8298	宜兴	吕东 2#公变	10	400	320	320
8299	宜兴	丰村公变	10	400	282	282
8300	市区	PMS_市镇东三配变	10	200	160	160
8301	市区	PMS_市镇东四配变	10	200	160	160
8302	市区	PMS_渡水闸二配变	10	200	160	160
8303	江阴	PMS_水芸苑 38#配电 所 4#主变	10	630	504	504
8304	市区	PMS_敬老院九配变	10	400	320	320
8305	宜兴	PMS_金家湾公变	10	200	160	160
8306	江阴	PMS_水芸苑 38#配电 所 3#主变	10	630	504	504
8307	市区	蒋西配变	10	400	320	320
8308	市区	毛东配变（光伏）	10	200	131	131
8309	市区	PMS_吴都配变	10	200	160	160
8310	宜兴	PMS_华东石材市场 18#箱变	10	400	320	320
8311	市区	PMS_10kV 尚锦 10# 站 T1	10	800	640	640
8312	市区	PMS_10kV 尚锦 10# 站 T2	10	800	640	640
8313	江阴	PMS_影剧院变	10	400	309	309

8314	市区	PMS_10kV 尚锦 11# 站 T1	10	800	640	640
8315	市区	PMS_10kV 尚锦 11# 站 T2	10	800	640	640
8316	江阴	PMS_华中西站	10	200	160	160
8317	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8318	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8319	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
8320	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
8321	江阴	长乐路变	10	315	252	252
8322	江阴	PMS_长乐配电所 2# 主变	10	630	504	504
8323	江阴	长山南路路灯变	10	400	320	320
8324	江阴	PMS_澄杨路路灯 31# 变	10	100	80	80
8325	市区	PMS_10kV 悦水园 2# 站 T1	10	800	640	640
8326	市区	PMS_10kV 悦水园 2# 站 T2	10	800	640	640
8327	市区	PMS_20kV 云林苑 10#站 T1	20	800	640	640
8328	市区	PMS_20kV 云林苑	20	800	640	640

		10#站 T2				
8329	市区	PMS_10kV 悦水园 3# 站 T1	10	800	640	640
8330	市区	PMS_10kV 悦水园 3# 站 T3	10	800	640	640
8331	市区	PMS_10kV 悦水园 3# 站 T4	10	800	640	640
8332	市区	PMS_10kV 悦水园 3# 站 T2	10	800	640	640
8333	市区	PMS_20kV 云林苑 9# 站 T2	20	800	640	640
8334	江阴	PMS_普惠苑 105#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8335	江阴	PMS_江海南变	10	315	252	252
8336	江阴	PMS_三元公寓配电 所 1#主变	10	1000	800	800
8337	市区	10kV 宏普 2#箱变 T1	10	630	504	504
8338	市区	PMS_居住区三配变	10	400	320	320
8339	江阴	PMS_三元公寓配电 所 2#主变	10	1000	800	800
8340	市区	小桥头八配变	10	200	160	160
8341	江阴	PMS_普惠苑 105#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
8342	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T2	20	800	640	640
8343	市区	PMS_20kV 云林苑	20	800	604	604

		12#站 T1				
8344	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T2	20	800	640	640
8345	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T3	20	800	640	640
8346	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T4	20	800	640	640
8347	江阴	PMS_申港口北变	10	400	320	320
8348	市区	南桥二配变	10	400	320	320
8349	江阴	PMS_澄杨路路灯 32# 变	10	100	80	80
8350	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T1	20	800	640	640
8351	江阴	江东二村变	10	400	0	0
8352	江阴	PMS_汤家北站	10	400	219	219
8353	江阴	PMS_南苑小区 12#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8354	江阴	PMS_南苑小区 12#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8355	江阴	PMS_南苑小区 20#配 电所 1#主变	10	500	400	400
8356	江阴	PMS_南苑小区 20#配 电所 2#主变	10	500	400	400
8357	江阴	PMS_利康路 191#4# 箱变主变	10	630	504	504
8358	江阴	PMS_银信雅园箱变	10	630	484	484

		主变				
8359	宜兴	PMS_精品商厦箱变	10	630	504	504
8360	江阴	PMS_弘建国际 200# 箱变主变	10	500	383	383
8361	江阴	PMS_弘建国际 260# 箱变主变	10	630	504	504
8362	宜兴	机砖公变	10	400	320	320
8363	宜兴	PMS_金鹅公变	10	200	142	142
8364	宜兴	PMS_大巷公变	10	200	160	160
8365	江阴	PMS_建材东变	10	400	304	304
8366	江阴	弘建国际 271#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8367	江阴	PMS_弘建国际 271# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
8368	江阴	弘建国际 275#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
8369	江阴	弘建国际 275#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8370	市区	PMS_双泾桥二配变	10	400	320	320
8371	市区	PMS_学前二配变	10	200	160	160
8372	市区	浩田里配变（光伏）	10	200	101	101
8373	市区	PMS_东湖一村配变	10	200	160	160
8374	市区	农贸三配变	10	400	320	320
8375	宜兴	PMS_双湖水产公变	10	400	320	320
8376	宜兴	PMS_顾家公变	10	400	299	299

8377	江阴	格方圩东变	10	400	320	320
8378	江阴	PMS_锦昌变	10	200	123	123
8379	江阴	PMS_蔡家埭南变	10	400	320	320
8380	江阴	PMS_新都苑二村91# 配电所 1#主变	10	800	640	640
8381	江阴	PMS_农行变	10	400	320	320
8382	宜兴	PMS_上西庄公变	10	200	160	160
8383	宜兴	PMS_思家庄公变	10	200	160	160
8384	宜兴	PMS_下窑公变	10	200	160	160
8385	宜兴	PMS_毫阳东公变	10	200	65	65
8386	宜兴	毫阳南公变(光伏并 网)	10	200	66	66
8387	宜兴	李家南公变(光伏并 网)	10	200	95	95
8388	宜兴	PMS_阳泉茶场公变	10	400	294	294
8389	市区	PMS_鞋叁配变	10	200	160	160
8390	宜兴	PMS_胥东公变	10	200	160	160
8391	宜兴	架弓山公变	10	400	320	320
8392	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T1*	10	800	640	640
8393	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T2	10	800	640	640
8394	市区	PMS_10kV 藕乐园 5# 站 T1	10	800	640	640
8395	市区	PMS_10kV 藕乐园 5#	10	800	640	640

		站 T2				
8396	市区	新村胶三	10	400	320	320
8397	宜兴	浦西农行 2#公变	10	400	320	320
8398	宜兴	PMS_冯家村公变	10	400	320	320
8399	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8400	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8401	宜兴	PMS_田老干公变	10	200	68	68
8402	宜兴	PMS_新庄菜场箱变	10	630	504	504
8403	宜兴	PMS_新东苑 1#箱变	10	630	504	504
8404	宜兴	PMS_毛巾村 2#公变	10	400	320	320
8405	宜兴	PMS_新东苑 2#箱变	10	630	504	504
8406	江阴	PMS_名豪山庄 604# 箱变主变	20	500	400	400
8407	江阴	PMS_名豪山庄 708# 箱变主变	20	500	400	400
8408	江阴	PMS_名豪山庄 306# 箱变主变	20	630	504	504
8409	宜兴	PMS_塘林公变	10	315	252	252
8410	江阴	PMS_名豪山庄 502# 箱变主变	20	500	400	400
8411	宜兴	PMS_新庄供电所 13# 公变	10	315	232	232
8412	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T1	10	800	640	640

8413	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T2	10	800	640	640
8414	江阴	PMS_文化路路灯变	10	160	128	128
8415	市区	PMS_10kV 藕乐园 6# 站 T1	10	800	640	640
8416	市区	PMS_10kV 藕乐园 6# 站 T2	10	800	640	640
8417	市区	PMS_10kV 藕乐园 7# 站 T1	10	800	640	640
8418	市区	PMS_10kV 藕乐园 7# 站 T2	10	800	640	640
8419	宜兴	PMS_华阳刘家公变	10	200	133	133
8420	江阴	李家村西公变	10	400	320	320
8421	江阴	PMS_松桥东路灯变	10	200	160	160
8422	江阴	世纪公变	10	200	160	160
8423	江阴	PMS_忠巷新村变	10	400	300	300
8424	江阴	PMS_28#路灯变	10	100	80	80
8425	江阴	PMS_新华苑 177#箱 变主变	10	800	640	640
8426	江阴	PMS_幸福新村 50#箱 变主变	10	800	640	640
8427	江阴	PMS_南苑二村 4#配 电所 2#主变	10	630	504	504
8428	市区	王家塘二配变（光 伏）	10	200	66	66
8429	江阴	PMS_天华锦园 6#配	10	1000	800	800

		电所 1#主变				
8430	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8431	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8432	江阴	长寿村变	10	400	320	320
8433	江阴	PMS_名豪山庄 321#箱变主变	20	500	400	400
8434	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T1	10	1000	800	800
8435	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8436	市区	10kV 港通 1#箱变 T1	10	630	504	504
8437	江阴	PMS_创新村高庄南变	10	200	160	160
8438	市区	PMS_10kV 美湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
8439	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 1#主变	20	630	454	454
8440	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 2#主变	20	630	488	488
8441	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T1	20	800	640	640
8442	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T2	20	800	640	640
8443	宜兴	PMS_兴业安置 1#箱	10	400	320	320

		变				
8444	宜兴	PMS_兴业安置 2#箱变	10	400	320	320
8445	江阴	PMS_王家头变	10	250	182	182
8446	市区	金马四配变	10	400	320	320
8447	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
8448	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 2#主变	20	630	448	448
8449	宜兴	任墅西山前公变(光伏并网)	10	400	309	309
8450	市区	PMS_导航备配变	10	200	160	160
8451	市区	PMS_东壹配变	10	200	160	160
8452	市区	PMS_谢家湾配变	10	200	160	160
8453	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 3#主变	10	1000	800	800
8454	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 4#主变	10	1000	800	800
8455	江阴	PMS_永昌南变	10	400	315	315
8456	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
8457	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
8458	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 3#所变	20	1000	800	800
8459	宜兴	PMS_东氿一号 2#站	20	1000	800	800

		1#所变				
8460	宜兴	PMS_东氿一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
8461	宜兴	东氿一号 2#站 3#所 变	20	1000	800	800
8462	宜兴	PMS_东氿一号 6#箱 变	20	630	504	504
8463	宜兴	PMS_东氿一号 7#箱 变	20	630	504	504
8464	宜兴	PMS_岭西东山 2#公 变	10	200	99	99
8465	市区	PMS_宇翔化纤	10	400	314	314
8466	市区	西陈东配变(TTU)	10	400	320	320
8467	市区	西陈北配变(TTU) (需删除)	10	200	160	160
8468	市区	任巷丙二配变(TTU)	10	200	160	160
8469	市区	桥湾弄三配变(TTU)	10	200	160	160
8470	市区	PMS_后巷甲配变 (TTU)	10	400	320	320
8471	宜兴	银湖路公变(光伏并 网)	10	400	320	320
8472	江阴	PMS_轻纺变	10	400	180	180
8473	市区	PMS_永和苑	10	200	160	160
8474	江阴	广电变	10	400	296	296
8475	市区	PMS_导航主配变	10	200	160	160
8476	宜兴	PMS_丁蜀新城 4#箱	10	630	489	489

		变				
8477	宜兴	新建塘头公变	10	400	320	320
8478	江阴	PMS_黄山路 4#路灯 变	10	100	80	80
8479	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T2	20	630	504	504
8480	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T1	20	630	504	504
8481	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T1	20	630	504	504
8482	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T2	20	630	504	504
8483	宜兴	珍里公变	10	400	320	320
8484	江阴	黄山 5#变	10	400	320	320
8485	市区	PMS_夏更南配变	10	200	160	160
8486	市区	PMS_南荡角配变	10	200	160	160
8487	宜兴	PMS_映山湖公变	10	200	87	87
8488	市区	PMS_尤介里配变	10	200	160	160
8489	市区	大珠桥配变	10	200	159	159
8490	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1# 站 T1	10	800	640	640
8491	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1# 站 T2	10	800	640	640
8492	市区	吴成	10	200	145	145
8493	市区	PMS_路灯管理三	10	200	160	160

8494	市区	PMS_新巷六配变	10	400	320	320
8495	市区	PMS_居住区四配变	10	200	160	160
8496	市区	PMS_杨伞配变	10	200	145	145
8497	市区	PMS_华野新村配变	10	200	160	160
8498	市区	荷花池二配变（光伏）	10	400	206	206
8499	市区	PMS_10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504
8500	市区	PMS_凯亚制衣	10	400	319	319
8501	江阴	港欣大厦配电所 2#主变	10	800	640	640
8502	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
8503	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
8504	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
8505	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
8506	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
8507	市区	邹更上二配变	10	400	319	319
8508	市区	PMS_窦北	10	400	320	320
8509	市区	李家二（光伏）	10	200	145	145
8510	市区	牛塘变（光伏）	10	200	116	116
8511	江阴	PMS_袁堂弄变	10	315	252	252

8512	宜兴	PMS_新南门村公变	10	200	135	135
8513	宜兴	谭家冲箱变	10	630	504	504
8514	宜兴	PMS_潜洛安置小区 1#箱变	10	400	320	320
8515	宜兴	PMS_潜洛安置小区 2#箱变	10	400	320	320
8516	江阴	PMS_澄张路灯 6#变	10	100	80	80
8517	江阴	PMS_澄张路灯 7#变	10	100	80	80
8518	市区	PMS_新建电站配变	10	400	320	320
8519	市区	PMS_城南配变	10	400	320	320
8520	宜兴	PMS_南淋西公变	10	400	309	309
8521	市区	陆南配变	10	200	141	141
8522	宜兴	PMS_钮家西公变	10	400	320	320
8523	宜兴	PMS_路庄 3#公变	10	400	320	320
8524	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 1# 所变	10	800	640	640
8525	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 2# 所变	10	800	640	640
8526	宜兴	PMS_聚和苑 1#箱变	10	400	320	320
8527	江阴	PMS_夏东苑 25#配电 所 4#主变	10	630	504	504
8528	江阴	PMS_夏东苑 35#配电 所 2#主变	10	800	640	640
8529	江阴	PMS_夏东苑 35#配电 所 4#主变	10	800	640	640

8530	江阴	PMS_新港花苑 135# 配电所 3#主变	10	800	640	640
8531	江阴	PMS_新港花苑 142# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
8532	江阴	环城南路 362#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
8533	宜兴	PMS_三木桥公变	10	200	160	160
8534	宜兴	华美公变	10	400	320	320
8535	市区	PMS_新区三配变	10	400	320	320
8536	市区	三育配变	10	400	320	320
8537	江阴	闸西变	10	400	313	313
8538	宜兴	PMS_河北公变	10	200	145	145
8539	宜兴	PMS_扶风教工宿舍 公变	10	400	320	320
8540	江阴	PMS_港隆苑 5#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8541	江阴	PMS_港隆苑 5#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8542	江阴	PMS_港隆苑 9#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8543	江阴	PMS_港隆苑 9#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8544	宜兴	PMS_临津荡公变	10	200	160	160
8545	市区	PMS_10kV 住友 1#柜 T1	10	1000	800	800
8546	市区	PMS_10kV 住友 1#柜	10	1000	800	800

		T2				
8547	江阴	PMS_水岸新都 131# 箱变主变	10	630	504	504
8548	江阴	PMS_兴利箱变主变	10	630	396	396
8549	市区	20kV 梨花苑 2#站 T1	20	1000	800	800
8550	市区	20kV 梨花苑 2#站 T2	20	1000	800	800
8551	市区	20kV 梨花苑 2#站 T3	20	1000	800	800
8552	市区	PMS_20kV 梨花苑 3# 站 T1	20	1000	800	800
8553	市区	PMS_20kV 梨花苑 3# 站 T2	20	1000	800	800
8554	市区	PMS_20kV 梨花苑 3# 站 T3	20	1000	800	800
8555	江阴	PMS_横土龙江变	10	160	84	84
8556	宜兴	新建北新桥公变(光 伏并网)	10	400	262	262
8557	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 2# 所变	10	800	640	640
8558	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 3# 所变	10	800	640	640
8559	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 4# 所变	10	800	640	640
8560	宜兴	PMS_尚湖苑 1#公变	10	400	320	320
8561	宜兴	PMS_尚湖苑 2#公变	10	400	320	320
8562	宜兴	PMS_尚湖苑 3#公变	10	400	320	320
8563	宜兴	尚湖苑 4#公变(光	10	400	305	305

		伏并网)				
8564	江阴	PMS_戴庄新村变	10	400	277	277
8565	宜兴	PMS_青疗宿舍公变	10	400	320	320
8566	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 1# 所变	10	800	640	640
8567	市区	PMS_红星配变	10	400	320	320
8568	宜兴	张公红星 2#公变(光 伏并网)	10	400	305	305
8569	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T1	20	1000	800	800
8570	宜兴	烟山庙头公变(光伏 并网)	10	200	137	137
8571	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T2	10	1000	800	800
8572	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T3	10	1000	800	800
8573	市区	10KV 嘉寓 7#站 T2	10	1000	800	800
8574	市区	PMS_10KV 嘉寓 7#站 T1	10	1000	800	800
8575	宜兴	PMS_九岭大沟 2#公 变	10	200	160	160
8576	宜兴	前簋下兆 2#公变(光 伏并网)	10	200	138	138
8577	江阴	新华变	10	400	316	316
8578	江阴	PMS_大汶村北变	10	200	103	103
8579	市区	PMS_10kV 住友 2#站	10	1000	800	800

		T1				
8580	江阴	PMS_金鹅南变	10	400	155	155
8581	市区	10kV 芙蓉 6#站 T1 (光伏)	10	630	498	498
8582	市区	PMS_10kV 芙蓉 6#站 T2	10	630	504	504
8583	江阴	PMS_江南中站变	10	200	160	160
8584	宜兴	中里西公变	10	400	290	290
8585	宜兴	PMS_周墅安置房公 变	10	250	200	200
8586	江阴	PMS_欧锦花都 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8587	江阴	PMS_欧锦花都 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8588	江阴	PMS_欧锦花都 2#配 电所 3#主变	10	800	640	640
8589	江阴	木材东变	10	400	320	320
8590	江阴	PMS_利港缪家村变	10	400	307	307
8591	江阴	PMS_欧锦花都 13#箱 变主变	10	500	400	400
8592	江阴	PMS_欧锦花都 17#箱 变主变	10	630	504	504
8593	江阴	PMS_前野田变	10	400	320	320
8594	江阴	PMS_融科原筑 54#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8595	江阴	PMS_融科原筑 54#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
8596	宜兴	杭坑村公变（光伏并网）	10	400	305	305
8597	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
8598	江阴	西阳西站	10	315	202	202
8599	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
8600	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
8601	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
8602	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
8603	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
8604	宜兴	PMS_北塘尖上公变	10	200	160	160
8605	宜兴	PMS_王母陈家公变	10	200	122	122
8606	市区	PMS_藕塘新区	10	200	160	160
8607	宜兴	PMS_雪家 4#公变	10	200	103	103
8608	市区	谢埭塘二配变	10	400	312	312
8609	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8610	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8611	江阴	PMS_10kV 西景花苑	10	1000	800	800

		5#配电所 1#主变				
8612	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8613	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
8614	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T1	10	1000	800	800
8615	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T2	20	1000	800	800
8616	市区	10kV 芙蓉 7#站 T1 (光伏)	10	800	623	623
8617	市区	10kV 芙蓉 8#站 T1 (光伏)	10	800	625	625
8618	市区	月台三	10	400	320	320
8619	宜兴	PMS_西街西公变	10	200	160	160
8620	江阴	PMS_弘建国际配电 所 1#主变	10	800	640	640
8621	江阴	PMS_弘建国际配电 所 2#主变	10	800	640	640
8622	江阴	PMS_蒋巷东变	10	315	252	252
8623	江阴	PMS_如意滩箱变主 变	10	630	504	504
8624	江阴	唐家村南变	10	400	248	248
8625	江阴	PMS_查家东变	10	200	112	112
8626	市区	PMS_宏诚 1#站 T1	10	800	634	634
8627	市区	PMS_宏诚 1#站 T2	10	800	627	627

8628	江阴	PMS_高家西变	10	400	312	312
8629	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T2	10	800	640	640
8630	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T3	10	800	640	640
8631	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T4	10	800	640	640
8632	江阴	PMS_超辰花园 18#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8633	江阴	PMS_超辰花园 18 配 电所 2#主变	10	800	640	640
8634	江阴	PMS_超辰花园 12 配 电所 1#主变	10	800	640	640
8635	江阴	PMS_超辰花园 12 配 电所 2#主变	10	800	640	640
8636	市区	水龙灯（融合终端）	10	200	160	160
8637	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T1	10	800	640	640
8638	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T2	10	800	640	640
8639	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T3	10	800	640	640
8640	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T4	10	800	640	640
8641	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T3	10	800	640	640

8642	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T1	10	800	640	640
8643	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T1	10	1000	800	800
8644	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T2	10	1000	800	800
8645	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T3	10	1000	800	800
8646	市区	PMS_坝头西配变	10	200	160	160
8647	市区	PMS_顾更上	10	200	160	160
8648	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T1	10	630	504	504
8649	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T2	10	630	504	504
8650	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T2	10	1000	800	800
8651	江阴	PMS_观山上山变	10	250	176	176
8652	宜兴	PMS_东卫西公变	10	200	115	115
8653	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T1*	10	1000	800	800
8654	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T2	10	1000	800	800
8655	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T3	10	1000	800	800
8656	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T1*	10	1000	800	800

8657	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T2	10	1000	800	800
8658	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T3	10	1000	800	800
8659	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T1*	10	1000	800	800
8660	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T2	10	1000	800	800
8661	江阴	PMS_弘建国际配电 所 3#主变	10	800	640	640
8662	市区	PMS_10kV 新阳光 9# 站 T3	10	800	640	640
8663	市区	10kV 新阳光 9#站 T4	10	800	640	640
8664	市区	10kV 新阳光 9#站 T2	10	800	640	640
8665	市区	PMS_10kV 梅荆 10# 站 T1	10	800	640	640
8666	市区	PMS_10kV 梅荆 10# 站 T2	10	800	640	640
8667	市区	PMS_10kV 梅荆 11# 站 T1	10	800	640	640
8668	市区	PMS_10kV 新阳光 9# 站 T1	10	800	640	640
8669	市区	PMS_10kV 永利 5#站 T1	10	1000	800	800
8670	市区	10kV 永利 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

8671	宜兴	下邳桥公变(光伏并网)	10	200	59	59
8672	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8673	市区	溪北村二配变(融合终端)	10	200	160	160
8674	江阴	PMS_水墨江南玉园 15#箱变主变	10	500	360	360
8675	江阴	PMS_水墨江南玉园 71#箱变主变	10	630	473	473
8676	江阴	PMS_范家巷变	10	400	210	210
8677	宜兴	PMS_钱家村公变	10	400	320	320
8678	江阴	宋北变	10	400	280	280
8679	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T2	10	800	640	640
8680	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T1*	10	1000	800	800
8681	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T2	10	1000	800	800
8682	市区	南元	10	200	160	160
8683	市区	20kV 城南 2#站 T1 (融合终端)	20	800	597	597
8684	市区	20kV 城南 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
8685	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T1	20	800	640	640

8686	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T2	20	800	640	640
8687	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T3	20	800	640	640
8688	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T4	20	800	640	640
8689	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T1	20	800	640	640
8690	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T2	20	800	640	640
8691	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T3	20	800	640	640
8692	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T4	20	800	640	640
8693	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T1	20	800	640	640
8694	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T2	20	800	640	640
8695	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T3	20	800	640	640
8696	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T4	20	800	640	640
8697	宜兴	潘南工业 1#公变(光 伏并网)	10	315	144	144
8698	宜兴	潘南工业 2#公变	10	400	315	315
8699	江阴	PMS_新世纪变	10	400	320	320

8700	市区	PMS_10kV 梅荆 11# 站 T2	10	800	640	640
8701	江阴	长寿汤家巷变	10	400	318	318
8702	宜兴	PMS_白鹤洞公变	10	400	320	320
8703	江阴	PMS_无名箱变主变	10	400	233	233
8704	宜兴	PMS_新庄供电所 15# 公变	10	400	320	320
8705	江阴	三砖变	10	250	200	200
8706	江阴	PMS_圩田湾变	10	200	113	113
8707	江阴	峭岐杨家村变	10	400	320	320
8708	市区	PMS_20kV 泓园 2# 站 T1	20	800	640	640
8709	市区	PMS_20kV 泓园 2# 站 T2	20	800	640	640
8710	市区	PMS_20kV 泓园 2# 站 T3	20	800	640	640
8711	市区	PMS_20kV 泓园 2# 站 T4	20	800	640	640
8712	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T1	20	800	640	640
8713	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T2	20	800	640	640
8714	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T3	20	800	640	640
8715	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T4	20	800	640	640

8716	市区	PMS_20kV 云林苑 9# 站 T1	20	800	640	640
8717	市区	PMS_10kV 小天鹅 3# 站 T2	10	800	640	640
8718	江阴	PMS_新街排涝站变	10	400	247	247
8719	市区	PMS_10kV 小天鹅 4# 站 T1	10	800	640	640
8720	市区	PMS_10kV 小天鹅 4# 站 T2	10	800	640	640
8721	江阴	PMS_元泾站变	10	250	113	113
8722	江阴	吴家村变	10	400	303	303
8723	市区	PMS_20kV 鸿基 13# 站 T1	20	800	640	640
8724	市区	PMS_20kV 鸿基 13# 站 T2	20	800	640	640
8725	市区	PMS_20kV 鸿基 13# 站 T3	20	800	640	640
8726	市区	PMS_20kV 鸿基 13# 站 T4	20	800	640	640
8727	市区	PMS_20kV 鸿基 14# 站 T1	20	800	640	640
8728	市区	PMS_20kV 鸿基 14# 站 T2	20	800	640	640
8729	市区	PMS_10kV 小天鹅 3# 站 T1	10	800	640	640
8730	宜兴	祥和佳苑 1#箱变	10	400	320	320

8731	宜兴	水坞芥公变	10	200	160	160
8732	市区	PMS_田西巷	10	400	320	320
8733	市区	PMS_北街六配变	10	200	160	160
8734	市区	PMS_20kV 鸿基 15# 站 T2	20	800	640	640
8735	市区	PMS_20kV 鸿基 15# 站 T1	20	800	640	640
8736	市区	PMS_20kV 鸿基 15# 站 T3	20	800	640	640
8737	市区	PMS_20kV 鸿基 15# 站 T4	20	800	640	640
8738	江阴	PMS_紫金路灯变	10	200	160	160
8739	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 1#主变	10	800	628	628
8740	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 2#主变	10	800	623	623
8741	江阴	上海花园洋房 120# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
8742	江阴	上海花园洋房 120# 配电所 2#主变	10	800	632	632
8743	江阴	PMS_上海花园洋房 28#箱变主变	10	500	385	385
8744	江阴	PMS_上海花园洋房 1#箱变主变	10	250	194	194
8745	江阴	PMS_上海花园洋房 212#箱变主变	10	630	504	504

8746	江阴	PMS_上海花园洋房 102#箱变主变	10	630	496	496
8747	市区	PMS_和薛配变	10	400	320	320
8748	宜兴	西锄电站 2#公变	10	400	320	320
8749	江阴	斜泾周家变	10	400	306	306
8750	市区	碧波路配变（融合终 端）	10	200	160	160
8751	市区	服装厂三（融合终 端）	10	200	160	160
8752	市区	碧波村乙（融合终 端）	10	400	320	320
8753	市区	PMS_后湖山中配变	10	400	309	309
8754	市区	PMS_香料厂三	10	400	320	320
8755	宜兴	PMS_夏西组公变	10	200	138	138
8756	江阴	PMS_周庄村商铺 1# 箱变主变	10	630	504	504
8757	江阴	PMS_周庄村商铺 2# 箱变主变	10	630	504	504
8758	市区	PMS_郭家西配变	10	200	160	160
8759	江阴	PMS_美地山庄 60#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8760	江阴	PMS_美地山庄 60#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8761	江阴	PMS_化闸南变	10	400	320	320
8762	江阴	PMS_美地山庄 5#箱 变主变	10	630	504	504

8763	江阴	PMS_香叶公寓配电 所 2#主变	10	400	320	320
8764	江阴	PMS_美地山庄 68#箱 变主变	10	630	504	504
8765	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T1	10	1000	800	800
8766	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T2	10	1000	800	800
8767	市区	玉泉街配变	10	400	320	320
8768	市区	PMS_周巷居配变	10	400	320	320
8769	市区	老街四配变	10	400	48	48
8770	市区	PMS_黄里配变	10	400	307	307
8771	市区	PMS_农机厂东二	10	400	320	320
8772	市区	乐山甲配变(融合终 端)	10	200	160	160
8773	市区	锦湖配变(融合终 端)	10	400	320	320
8774	市区	绿化队配变(融合终 端)	10	200	160	160
8775	市区	PMS_中新村配变	10	400	320	320
8776	江阴	PMS_南苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
8777	江阴	PMS_南苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
8778	江阴	PMS_南苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640

8779	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
8780	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
8781	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
8782	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
8783	市区	PMS_朝霞新村四	10	400	320	320
8784	宜兴	PMS_吴家渎 4#公变	10	200	160	160
8785	宜兴	敬老院公变	10	400	320	320
8786	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
8787	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
8788	宜兴	PMS_小东安公变	10	400	320	320
8789	江阴	PMS_翡翠城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
8790	宜兴	PMS_刘家塘 2#公变	10	400	283	283
8791	宜兴	PMS_中范 2#公变	10	200	160	160
8792	宜兴	南河沿公变(光伏并网)	10	200	146	146
8793	宜兴	PMS_烟山鲸东公变	10	200	143	143
8794	宜兴	座庄公变	10	400	320	320
8795	江阴	PMS_立新加工厂变	10	250	200	200
8796	宜兴	教堂公变	10	400	320	320

8797	江阴	PMS_水芸苑 45#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8798	江阴	PMS_水芸苑 45#配电 所 3#主变	10	630	504	504
8799	江阴	PMS_水芸苑 9#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8800	江阴	PMS_水芸苑 9#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8801	江阴	PMS_水芸苑 10#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8802	江阴	PMS_水芸苑 10#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8803	江阴	PMS_水芸苑 38#配电 所 1#主变	10	630	504	504
8804	江阴	PMS_水芸苑 38#配电 所 2#主变	10	630	504	504
8805	江阴	PMS_迎秀湖箱变主 变	10	630	504	504
8806	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
8807	市区	10kV 嘉利 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
8808	市区	10kV 嘉利 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
8809	市区	10kV 嘉利 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640

8810	江阴	东舜湖花园 98#配电 所 1#主变	10	800	640	640
8811	江阴	东舜湖花园 98#配电 所 2#主变	10	800	640	640
8812	江阴	东舜湖花园 98#配电 所 3#主变	10	800	640	640
8813	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T1	20	1000	800	800
8814	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T2	20	1000	800	800
8815	市区	PMS_10kV 顺驰 14# 站 T1	10	800	640	640
8816	市区	PMS_10kV 顺驰 14# 站 T2	10	800	640	640
8817	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T2	20	800	640	640
8818	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T1	20	800	640	640
8819	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T1	20	800	640	640
8820	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T2	20	800	640	640
8821	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T1	20	800	640	640
8822	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T2	20	800	640	640

8823	江阴	PMS_东舜湖花园 59# 配电所 2#主变	10	800	640	640
8824	市区	PMS_20kV 鸿基 21# 站 T1	20	800	640	640
8825	市区	PMS_20kV 鸿基 21# 站 T2	20	800	640	640
8826	江阴	PMS_五联配电所 1# 主变	10	1000	800	800
8827	市区	PMS_新村十五配变	10	400	254	254
8828	市区	PMS_新村十六配变	10	400	249	249
8829	市区	PMS_新村十八配变	10	400	320	320
8830	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T1	10	800	640	640
8831	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T2	10	800	640	640
8832	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T3	10	800	640	640
8833	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T4	10	800	640	640
8834	市区	PMS_轴承配变	10	400	320	320
8835	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T1	20	1000	800	800
8836	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T2	20	1000	800	800
8837	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T3	20	1000	800	800

8838	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T1	20	1000	800	800
8839	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T2	20	1000	800	800
8840	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T3	20	1000	800	800
8841	宜兴	西渚塘芥公变(光伏 并网)	10	100	66	66
8842	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 1# 所变	10	800	640	640
8843	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 2# 所变	10	800	640	640
8844	江阴	PMS_璜石北箱变主 变	10	630	504	504
8845	江阴	PMS_红梅箱变主变	10	630	435	435
8846	市区	10kV 诺卡 10#站 T1	10	800	640	640
8847	市区	10kV 诺卡 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
8848	市区	10kV 诺卡 9#站 T1	10	800	640	640
8849	市区	10kV 诺卡 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
8850	市区	PMS_10kV 诺卡 11# 站 T1	10	800	640	640
8851	市区	10kV 诺卡 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
8852	市区	PMS_10kV 青城苑 6#	10	800	640	640

		站 T1				
8853	市区	PMS_10kV 青城苑 6# 站 T2	10	800	640	640
8854	市区	PMS_10kV 青城苑 6# 站 T3	10	800	640	640
8855	市区	PMS_10kV 青城苑 6# 站 T4	10	800	640	640
8856	宜兴	PMS_官林大明路公 变	10	200	143	143
8857	市区	10kV 复地 5#站 T1	10	800	640	640
8858	市区	PMS_10kV 复地 5#站 T2	10	800	640	640
8859	市区	PMS_10kV 大池 1#箱 变 T1	10	630	493	493
8860	市区	PMS_10kV 大池 2#箱 变 T1	10	630	504	504
8861	市区	PMS_10kV 大池 3#箱 变 T1	10	630	504	504
8862	江阴	PMS_东舜湖花园 100#箱变主变	10	250	200	200
8863	宜兴	PMS_龙兴苑 1#箱变	10	400	320	320
8864	宜兴	PMS_龙兴苑 2#箱变	10	400	320	320
8865	市区	PMS_加油站二	10	200	160	160
8866	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站 T1	10	800	640	640
8867	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站	10	800	640	640

		T2				
8868	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T1	10	800	640	640
8869	市区	10kV 凯旋 3#站 T3 (光伏)	10	800	640	640
8870	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T2	10	800	640	640
8871	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T4	10	800	640	640
8872	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T1	10	800	640	640
8873	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T3	10	800	640	640
8874	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T4	10	800	640	640
8875	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T2	10	800	640	640
8876	市区	10kV 凯旋 5#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
8877	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T3	10	800	640	640
8878	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T4	10	800	640	640
8879	市区	10kV 凯旋 5#站 T2 (光伏)	10	800	640	640
8880	市区	PMS_10kV 栖云苑 4#	10	1000	800	800

		站 T1				
8881	市区	PMS_10kV 栖云苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
8882	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T2	10	800	640	640
8883	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T1	10	800	640	640
8884	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T3	10	800	640	640
8885	市区	10kV 惠丰 1#站 T4	10	800	640	640
8886	市区	10kV 惠丰 1#站 T2	10	800	640	640
8887	宜兴	牛犊山公变(光伏并 网)	10	400	320	320
8888	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T1	10	1000	800	800
8889	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T2	10	1000	800	800
8890	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T1	10	800	640	640
8891	江阴	PMS_迎秀花园 50#配 电所 1#主变	10	800	640	640
8892	江阴	PMS_迎秀花园 50#配 电所 2#主变	10	800	640	640
8893	江阴	PMS_迎秀花园 50#配 电所 3#主变	10	800	640	640
8894	宜兴	分水东浜公变(光伏	10	315	239	239

		并网)				
8895	市区	开发公司配变	10	400	320	320
8896	市区	PMS_老年活动配变	10	400	320	320
8897	市区	10kV 香樟园 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
8898	市区	PMS_10kV 大池 4#箱 变 T1	10	630	504	504
8899	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T2	10	800	640	640
8900	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T1*	10	800	640	640
8901	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T2	10	800	640	640
8902	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T1	10	800	640	640
8903	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T2	10	800	640	640
8904	江阴	PMS_锦绣天城 10#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
8905	江阴	PMS_锦绣天城 10#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
8906	江阴	沈店西变	10	400	320	320
8907	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T1	10	800	640	640
8908	市区	PMS_稍塘社区配变	10	400	316	316
8909	市区	PMS_10kV 尚东 2#站	10	800	640	640

		T1				
8910	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T2	10	800	640	640
8911	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T3	10	800	640	640
8912	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T4	10	800	640	640
8913	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T1	10	800	640	640
8914	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T2	10	800	640	640
8915	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T3	10	800	640	640
8916	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T4	10	800	640	640
8917	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T1	10	800	626	626
8918	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T4	10	800	640	640
8919	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T3	10	800	640	640
8920	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 1#主变	10	630	504	504
8921	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 2#主变	10	630	504	504
8922	江阴	PMS_利宿变	10	400	320	320

8923	江阴	PMS_幸福华都 130# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
8924	江阴	PMS_幸福华都 130# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
8925	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T1	10	800	640	640
8926	江阴	PMS_幸福华都 130# 配电所 3#主变	10	1000	800	800
8927	市区	施更上配变	10	400	320	320
8928	市区	PMS_孙家居	10	200	160	160
8929	市区	PMS_10kV 盈科站 T1	10	800	640	640
8930	市区	PMS_10kV 盈科站 T2	10	800	640	640
8931	市区	PMS_10kV 盈科站 T3	10	800	640	640
8932	江阴	青龙变	10	315	248	248
8933	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T2	10	800	640	640
8934	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T3*	10	800	640	640
8935	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T4	10	800	640	640
8936	市区	PMS_灵鸿 1#箱变 T1	10	400	320	320
8937	宜兴	华东石村市场有限 公司 17#箱变主变	10	630	504	504
8938	宜兴	PMS_车站新村 2#公 变	10	400	320	320
8939	市区	PMS_青山路灯配变	10	200	160	160

		(TTU)				
8940	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T1	10	800	640	640
8941	江阴	PMS_澄江西路 230# 配电所 1#主变	10	800	640	640
8942	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
8943	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
8944	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
8945	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 1#所变	10	800	640	640
8946	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 2#所变	10	800	640	640
8947	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 1#所变	10	800	640	640
8948	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
8949	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 2#所变	10	800	640	640
8950	江阴	PMS_澄江西路 230# 配电所 2#主变	10	800	640	640
8951	宜兴	PMS_红塔新苑 5#箱 变	10	400	320	320
8952	宜兴	PMS_红塔新苑 6#箱	10	400	320	320

		变				
8953	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 1# 所变	10	800	640	640
8954	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 2# 所变	10	800	640	640
8955	江阴	PMS_长江国际 123# 配电所 2#主变	10	800	640	640
8956	江阴	河北街配电所 2#主 变	10	800	640	640
8957	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T2	10	800	640	640
8958	市区	PMS_10kV 五河苑 7# 站 T1	10	1000	800	800
8959	市区	PMS_10kV 五河苑 7# 站 T2	10	1000	800	800
8960	市区	PMS_10kV 五河苑 7# 站 T3	10	1000	800	800
8961	市区	PMS_10kV 五河苑 8# 站 T1	10	1000	800	800
8962	市区	PMS_10kV 五河苑 8# 站 T2	10	1000	800	800
8963	宜兴	澳能公变	10	200	160	160
8964	宜兴	PMS_西渚庙西公变	10	200	81	81
8965	市区	PMS_雅西中吴配变	10	400	320	320
8966	宜兴	PMS_陆家 2#公变	10	200	160	160
8967	市区	PMS_杨巷居三配变	10	400	320	320

8968	江阴	PMS_启港苑 A 区 3# 箱变主变	10	630	504	504
8969	江阴	PMS_启港苑 A 区 8# 箱变主变	10	800	640	640
8970	江阴	PMS_启港苑 A 区 19# 箱变主变	10	630	504	504
8971	江阴	PMS_启港苑 A 区 17# 箱变主变	10	630	504	504
8972	江阴	PMS_启港苑 A 区 25# 箱变主变	10	630	504	504
8973	市区	PMS_大徐巷二	10	200	159	159
8974	宜兴	PMS_竹海新区 6#公 变	10	400	320	320
8975	宜兴	PMS_竹海新区 4#公 变	10	400	320	320
8976	宜兴	PMS_竹海新区 2#公 变	10	400	320	320
8977	市区	10kV 香樟园 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
8978	市区	PMS_10kV 香樟园 2# 站 T2	10	800	627	627
8979	市区	10kV 香樟园 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
8980	市区	PMS_飞达二	10	200	141	141
8981	市区	PMS_暖通配变	10	400	163	163
8982	市区	PMS_武警二配变	10	200	160	160

		(TTU)				
8983	宜兴	镇西路 2#公变	10	400	320	320
8984	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
8985	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
8986	江阴	PMS_和院 40#箱变主变	10	630	434	434
8987	市区	PMS_10kV 香樟园 1#站 T2	10	800	640	640
8988	江阴	PMS_和院 276#箱变主变	10	630	447	447
8989	江阴	PMS_和院 228#箱变主变	10	630	422	422
8990	江阴	PMS_和院 156#箱变主变	10	500	355	355
8991	市区	PMS_10kV 盈科站 T4	10	800	640	640
8992	市区	清明三配变(融合终端)	10	400	320	320
8993	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
8994	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
8995	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
8996	宜兴	PMS_翔云 10#公变	10	400	320	320

8997	宜兴	PMS_翔云 11#公变	10	400	320	320
8998	宜兴	PMS_翔云 12#公变	10	400	320	320
8999	宜兴	PMS_翔云 13#公变	10	400	320	320
9000	宜兴	PMS_翔云 14#公变	10	315	252	252
9001	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T1	10	800	640	640
9002	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T2	10	800	640	640
9003	市区	PMS_南漳配变	10	400	232	232
9004	江阴	PMS_江南花园 11#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
9005	江阴	PMS_江南花园 11#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
9006	江阴	PMS_江南花园 11#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
9007	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T3	10	800	640	640
9008	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T1	10	800	640	640
9009	市区	前林	10	400	320	320
9010	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T2	10	800	640	640
9011	江阴	PMS_花园广场配电 所 2#主变	10	630	504	504
9012	江阴	PMS_华联配电所 1# 主变	10	1250	1000	1000

9013	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
9014	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
9015	江阴	PMS_黄龙配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
9016	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
9017	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
9018	江阴	PMS_嘉华豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
9019	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
9020	江阴	PMS_九五配电所 3#主变	10	1000	800	800
9021	江阴	居民新村配电所 2#主变	10	630	504	504
9022	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电所 2#主变	10	800	640	640
9023	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 3#主变	10	800	640	640
9024	江阴	PMS_南方公寓配电所 2#主变	10	800	640	640
9025	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T1	10	800	640	640

9026	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T2	10	800	640	640
9027	江阴	PMS_双牌三村 3#配 电所 2#主变	10	630	504	504
9028	江阴	PMS_水芸苑 45#配电 所 2#主变	10	630	504	504
9029	市区	PMS_方泉 6#站 T1	10	800	640	640
9030	江阴	PMS_水芸苑 45#配电 所 4#主变	10	630	504	504
9031	江阴	PMS_新谊村站变	10	400	320	320
9032	宜兴	PMS_阳羨 10#公变	10	400	320	320
9033	江阴	PMS_长江国际 165# 配电所 1#主变	10	800	640	640
9034	江阴	PMS_长江国际 165# 配电所 2#主变	10	800	640	640
9035	江阴	PMS_长江国际 165# 配电所 3#主变	10	800	640	640
9036	江阴	PMS_长江国际 171# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
9037	江阴	PMS_长江国际 171# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
9038	江阴	PMS_长江国际 175# 配电所 1#主变	10	800	640	640
9039	江阴	PMS_长江国际 175# 配电所 2#主变	10	800	640	640
9040	市区	大河降东配变	10	400	320	320

9041	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4# 站 T1	20	1000	800	800
9042	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4# 站 T2	20	1000	800	800
9043	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4# 站 T3	20	1000	800	800
9044	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T1	10	1000	800	800
9045	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T2	10	1000	800	800
9046	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T1	10	1000	800	800
9047	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T2	10	1000	800	800
9048	宜兴	邵巷公变	10	400	306	306
9049	宜兴	PMS_东山东路 3#箱 变	10	400	320	320
9050	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T4	10	800	640	640
9051	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T1	20	1000	800	800
9052	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T2	20	1000	800	800
9053	市区	PMS_20kV 魅力 5#站 T1	20	1000	800	800
9054	市区	PMS_20kV 魅力 5#站	20	1000	800	800

		T2				
9055	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T1	20	1000	800	800
9056	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T2	20	1000	800	800
9057	江阴	PMS_朱家湾花园 9# 配电所 1#主变	10	800	640	640
9058	江阴	PMS_朱家湾花园 9# 配电所 3#主变	10	800	640	640
9059	江阴	PMS_朱家湾花园 9# 配电所 4#主变	10	800	640	640
9060	江阴	PMS_朱家湾花园 9# 配电所 2#主变	10	800	640	640
9061	江阴	PMS_朱家湾花园 39# 配电所 2#主变	10	800	640	640
9062	江阴	PMS_朱家湾花园 39# 配电所 4#主变	10	800	640	640
9063	江阴	PMS_朱家湾花园 24# 配电所 1#主变	10	800	640	640
9064	江阴	PMS_朱家湾花园 24# 配电所 3#主变	10	800	640	640
9065	江阴	PMS_朱家湾花园 24# 配电所 4#主变	10	800	640	640
9066	江阴	PMS_朱家湾花园 24# 配电所 2#主变	10	800	640	640
9067	市区	村贰配变	10	630	498	498

9068	宜兴	PMS_东锦家园 1#箱变	10	630	504	504
9069	宜兴	PMS_东锦家园 2#箱变	10	630	504	504
9070	江阴	PMS_天福广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
9071	市区	PMS_方泉 6#站 T2	10	800	640	640
9072	江阴	五云家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
9073	市区	PMS_方泉 7#站 T1	10	800	640	640
9074	市区	PMS_方泉 7#站 T3	10	800	640	640
9075	市区	PMS_方泉 7#站 T4	10	800	640	640
9076	市区	PMS_方泉 7#站 T2	10	800	640	640
9077	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
9078	江阴	PMS_新天地配电所 2#主变	10	1000	800	800
9079	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
9080	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 2#主变	10	500	400	400
9081	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T1	10	800	640	640
9082	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T2	10	800	640	640
9083	市区	PMS_10kV 金都 5#站	10	800	640	640

		T1				
9084	市区	PMS_10kV 金都 5#站 T2	10	800	640	640
9085	江阴	PMS_益名配电所 2# 主变	10	800	640	640
9086	江阴	PMS_御峰花园 1#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9087	江阴	PMS_御峰花园 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9088	江阴	PMS_御峰花园 6#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9089	江阴	PMS_朱家湾花园 39# 配电所 1#主变	10	800	640	640
9090	宜兴	PMS_海德名园 4#站 2#所变	10	800	631	631
9091	宜兴	PMS_海德名园 5#站 1#所变	10	800	633	633
9092	宜兴	PMS_海德名园 5#站 2#所变	10	800	640	640
9093	市区	PMS_新塘里二配变	10	400	320	320
9094	市区	PMS_10kV 金碧苑 1# 站 T1	10	800	640	640
9095	市区	PMS_10kV 金碧苑 1# 站 T2	10	800	640	640
9096	市区	PMS_10kV 金碧苑 2# 站 T1	10	800	640	640

9097	市区	PMS_10kV 金碧苑 2#站 T2	10	800	640	640
9098	市区	PMS_古竹市场配变	10	200	160	160
9099	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T1	10	800	640	640
9100	宜兴	PMS_海德名园 4#站 1#所变	10	800	634	634
9101	宜兴	PMS_东锦家园 3#箱变	10	630	504	504
9102	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T1	10	800	640	640
9103	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T2	10	800	640	640
9104	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T3	10	800	640	640
9105	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T4	10	800	640	640
9106	江阴	PMS_书香门第配电所 1#主变	10	1000	800	800
9107	江阴	PMS_书香门第配电所 2#主变	10	1000	800	800
9108	宜兴	PMS_东锦家园 5#箱变	10	630	504	504
9109	宜兴	PMS_东锦家园 4#箱变	10	630	504	504
9110	宜兴	PMS_东锦家园 6#箱	10	630	504	504

		变				
9111	宜兴	PMS_东锦家园 7#箱变	10	630	504	504
9112	宜兴	PMS_东锦家园 8#箱变	10	500	400	400
9113	宜兴	PMS_东锦家园 9#箱变	10	500	400	400
9114	宜兴	PMS_东锦家园 10#箱变	10	630	504	504
9115	宜兴	PMS_东锦家园 11#箱变	10	630	504	504
9116	宜兴	PMS_东锦家园 12#箱变	10	630	504	504
9117	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T1	20	1000	800	800
9118	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T2	20	1000	800	800
9119	市区	PMS_云林苑 13#站 T1	20	1000	800	800
9120	市区	PMS_云林苑 13#站 T2	20	1000	800	800
9121	江阴	PMS_朱家湾花园 39# 配电所 3#主变	10	800	640	640
9122	市区	PMS_方泉 8#站 T1	10	800	640	640
9123	市区	PMS_方泉 8#站 T2	10	800	640	640
9124	市区	PMS_10kV 世纪苑 3#	10	1000	800	800

		站 T1				
9125	市区	10kV 世纪苑 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
9126	市区	PMS_10kV 世纪苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
9127	市区	PMS_10kV 世纪苑 4# 站 T2	10	1000	650	650
9128	市区	曹更巷叁配变	10	200	160	160
9129	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T1	10	800	640	640
9130	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T2	10	800	640	640
9131	市区	民丰里四配变(融合 终端)	10	200	160	160
9132	宜兴	PMS_兴洪公变	10	200	104	104
9133	宜兴	PMS_石材市场 15#公 变	10	400	300	300
9134	宜兴	PMS_石材市场 16#公 变	10	400	287	287
9135	宜兴	PMS_东岭村 2#公变	10	200	148	148
9136	宜兴	PMS_小涧村公变	10	400	309	309
9137	市区	PMS_10kV 锡景苑 2# 站 T1	10	800	640	640
9138	市区	PMS_10kV 锡景苑 2# 站 T2	10	800	640	640
9139	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#	10	800	640	640

		站 T1				
9140	市区	PMS_10kV 锡景苑 4# 站 T2	10	800	640	640
9141	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T2	10	800	640	640
9142	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T3	10	800	640	640
9143	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T4	10	800	640	640
9144	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T1	10	800	640	640
9145	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T2	10	800	640	640
9146	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T3	10	800	640	640
9147	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T4	10	800	640	640
9148	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T1	10	800	640	640
9149	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T2	10	800	640	640
9150	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T3	10	800	640	640
9151	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T4	10	800	640	640
9152	市区	PMS_10kV 立人 5#站	10	800	640	640

		T1				
9153	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T2	10	800	640	640
9154	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T4	10	800	640	640
9155	江阴	PMS_澄杨路 24#路灯 变	10	100	80	80
9156	江阴	PMS_澄杨路 23#路灯 变	10	100	80	80
9157	市区	PMS_景秀苑乙	10	200	160	160
9158	市区	PMS_景秀苑甲配变	10	200	160	160
9159	宜兴	PMS_安康安置 1#箱 变	10	400	320	320
9160	宜兴	PMS_安康安置 2#箱 变	10	400	320	320
9161	市区	PMS_蠡园开发二配 变 (TTU)	10	400	320	320
9162	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T1	10	800	640	640
9163	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T2	10	800	640	640
9164	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T1	10	800	640	640
9165	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T2	10	800	640	640
9166	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站	10	800	640	640

		T1				
9167	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站 T2	10	800	640	640
9168	市区	PMS_蠡园开发一配 变 (TTU)	10	200	160	160
9169	市区	PMS_10kV 锡景苑 4# 站 T4	10	800	640	640
9170	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T1	10	800	640	640
9171	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T2	10	800	640	640
9172	市区	PMS_10kV 锡景苑 4# 站 T3	10	800	640	640
9173	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T1	10	800	640	640
9174	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T2	10	800	640	640
9175	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T1	10	800	640	640
9176	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T2	10	800	640	640
9177	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T3	10	800	640	640
9178	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T4	10	800	640	640
9179	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#	20	1000	800	800

		站 T1				
9180	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6# 站 T2	20	1000	800	800
9181	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6# 站 T3	20	1000	800	800
9182	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7# 站 T1	20	1000	800	800
9183	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7# 站 T2	20	1000	800	800
9184	市区	PMS_10kV 管委 2#箱 变 T1	10	630	504	504
9185	市区	PMS_10kV 法雷 1#箱 变 T1	10	630	504	504
9186	江阴	PMS_时代观邸 41#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9187	江阴	PMS_时代观邸 41#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9188	市区	有机玻璃厂	10	400	320	320
9189	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T1	10	800	640	640
9190	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T2	10	800	640	640
9191	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T3	10	800	640	640
9192	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T4	10	800	640	640

9193	宜兴	周铁朝阳公变	10	315	252	252
9194	宜兴	PMS_西渚集镇 2#公变	10	200	160	160
9195	市区	PMS_周甲里	10	400	317	317
9196	市区	桥西居二配变	10	400	320	320
9197	宜兴	PMS_育才安置 1#箱变	10	400	320	320
9198	江阴	PMS_盈红变	10	250	187	187
9199	江阴	PMS_新龚朱家巷东变	10	315	214	214
9200	江阴	PMS_园塘夏南变	10	400	68	68
9201	宜兴	PMS_东虹宝塔路公变	10	400	320	320
9202	市区	PMS_彩印二配变	10	200	135	135
9203	宜兴	PMS_龙头山 2#公变	10	200	160	160
9204	市区	PMS_10kV 农丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
9205	市区	鲍家菜场配变	10	400	320	320
9206	市区	PMS_10kV 蠡景苑 1#箱变 T1	10	630	492	492
9207	市区	PMS_10kV 蠡景苑 2#箱变 T1	10	630	495	495
9208	市区	PMS_10kV 芙蓉 4#站 T2	10	800	640	640
9209	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T2	10	1000	800	800

9210	江阴	PMS_澄杨箱变主变	10	630	504	504
9211	江阴	PMS_要用箱变主变	10	630	504	504
9212	市区	PMS_20kV 滢澜 5#站 T1	20	800	640	640
9213	市区	20kV 滢澜 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
9214	市区	20kV 滢澜 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
9215	市区	20kV 滢澜 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
9216	市区	20kV 滢澜 4#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
9217	市区	PMS_宏诚 2#站 T1	10	800	631	631
9218	市区	10kV 宏诚 2#站 T2	10	800	636	636
9219	市区	PMS_宏诚 3#站 T1	10	1000	800	800
9220	市区	10kV 宏诚 3#站 T2	10	1000	800	800
9221	江阴	PMS_报社箱变主变	10	630	504	504
9222	宜兴	PMS_欣和花园 1#箱 变	10	400	320	320
9223	宜兴	PMS_欣和花园 2#箱 变	10	400	320	320
9224	宜兴	PMS_欣和花园 3#箱 变	10	400	320	320
9225	宜兴	PMS_欣和花园 4#箱 变	10	400	320	320
9226	宜兴	PMS_石庄东公变	10	100	80	80

9227	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 1#所变	20	800	640	640
9228	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 2#所变	20	800	640	640
9229	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 3#所变	20	800	640	640
9230	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 4#所变	20	800	640	640
9231	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 1#所变	20	800	640	640
9232	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 2#所变	20	800	640	640
9233	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 3#所变	20	800	640	640
9234	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 4#所变	20	800	640	640
9235	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 1#所变	20	800	640	640
9236	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 2#所变	20	800	640	640
9237	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 3#所变	20	800	640	640
9238	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 4#所变	20	800	640	640
9239	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T1	20	800	640	640

9240	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T2*	20	800	640	640
9241	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T3	20	800	640	640
9242	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T4*	20	800	640	640
9243	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 1#所变	20	800	640	640
9244	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 2#所变	20	800	640	640
9245	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 3#所变	20	800	640	640
9246	江阴	PMS_时代观邸 38#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9247	市区	PMS_袁家三	10	200	160	160
9248	宜兴	PMS_育才安置 2#箱 变	10	400	320	320
9249	宜兴	PMS_育才安置 3#箱 变	10	400	320	320
9250	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T1	10	800	640	640
9251	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T2	10	800	640	640
9252	江阴	PMS_时代观邸 38#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9253	江阴	PMS_杏春箱变主变	10	630	504	504

9254	江阴	五金箱变主变	10	630	504	504
9255	江阴	PMS_金都御庭 39#箱 变主变	10	630	504	504
9256	江阴	PMS_金都御庭 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9257	江阴	PMS_金都御庭 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9258	江阴	PMS_金都御庭 9#配 电所 3#主变	10	1000	769	769
9259	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T1	10	800	640	640
9260	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T2	10	800	640	640
9261	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T1	10	800	640	640
9262	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T2	10	800	640	640
9263	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T3	10	800	640	640
9264	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T4	10	800	640	640
9265	市区	PMS_10kV 梧桐 3#站 T1	10	800	640	640
9266	市区	10kV 梧桐 3#站 T2	10	800	640	640
9267	江阴	PMS_金都御庭 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640

9268	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
9269	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
9270	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
9271	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
9272	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
9273	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T1	20	800	640	640
9274	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T2*	20	800	640	640
9275	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T1	20	800	640	640
9276	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T2*	20	800	640	640
9277	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T1	20	800	640	640
9278	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 4#所变	20	800	640	640
9279	市区	朱家巷三配变	10	200	160	160
9280	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#站 T1	10	800	640	640
9281	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#	10	800	640	640

		站 T2				
9282	江阴	PMS_红旗箱变主变	10	630	504	504
9283	宜兴	PMS_油站公变	10	200	160	160
9284	宜兴	后庄门公变(光伏并网)	10	400	313	313
9285	市区	PMS_小新桥配变	10	200	160	160
9286	市区	PMS_杨家里七配变	10	200	160	160
9287	市区	PMS_塘子头二	10	400	320	320
9288	宜兴	PMS_高安 2#公变	10	400	320	320
9289	宜兴	PMS_高安 3#公变	10	400	320	320
9290	市区	东新西三配变	10	400	320	320
9291	宜兴	PMS_高安 4#公变	10	400	320	320
9292	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 1#所变	10	800	640	640
9293	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 2#所变	10	800	636	636
9294	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T1	20	800	640	640
9295	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T2*	20	800	640	640
9296	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T1	20	800	640	640
9297	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T2*	20	800	640	640
9298	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 1#所变	10	800	640	640

9299	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 2# 所变	10	800	640	640
9300	宜兴	PMS_浮山苑 1#箱变	10	400	320	320
9301	宜兴	PMS_浮山苑 2#箱变	10	400	320	320
9302	宜兴	PMS_浮山苑 3#箱变	10	400	320	320
9303	宜兴	PMS_浮山苑 4#箱变	10	400	320	320
9304	宜兴	PMS_三中三小公变	10	400	320	320
9305	宜兴	PMS_庄头山公变	10	200	160	160
9306	市区	PMS_花郡 2#站 T1	10	800	640	640
9307	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T2*	20	800	640	640
9308	宜兴	PMS_彩虹未来城 2# 站 2#所变	10	800	638	638
9309	市区	PMS_10kV 顺驰 12# 站 T1	10	800	640	640
9310	市区	10kV 顺驰 12#站 T2	10	800	640	640
9311	市区	PMS_10kV 顺驰 13# 站 T2	10	800	640	640
9312	市区	PMS_10kV 顺驰 13# 站 T1	10	800	640	640
9313	宜兴	PMS_彩虹未来城 2# 站 1#所变	10	800	638	638
9314	市区	PMS_10kV 顺驰 13# 站 T3	10	800	640	640
9315	市区	PMS_10kV 顺驰 13# 站 T4	10	800	640	640

9316	市区	隆达苑 1#站 T1（光伏）	10	800	631	631
9317	市区	PMS_隆达苑 1#站 T2	10	800	640	640
9318	江阴	金域天下花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
9319	江阴	金域天下花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
9320	江阴	金域天下花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
9321	江阴	金域天下花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
9322	江阴	金域天下花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
9323	江阴	金域天下花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
9324	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
9325	市区	PMS_花郡 2#站 T2	10	800	640	640
9326	市区	PMS_花郡 2#站 T3	10	800	640	640
9327	市区	PMS_花郡 2#站 T4	10	800	640	640
9328	江阴	花园北配电所 1#主变	10	800	640	640
9329	市区	PMS_花郡 3#站 T1	10	800	640	640
9330	市区	PMS_花郡 3#站 T2	10	800	640	640
9331	市区	PMS_花郡 3#站 T3	10	800	640	640
9332	市区	PMS_花郡 3#站 T4	10	800	640	640

9333	市区	20kV 滢澜 6#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
9334	市区	20kV 滢澜 6#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
9335	市区	20kV 滢澜 6#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
9336	市区	20kV 滢澜 6#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
9337	市区	20kV 滢澜 7#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
9338	市区	PMS_20kV 滢澜 7#站 T2	20	800	640	640
9339	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9340	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9341	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配 电所 3#主变	10	800	640	640
9342	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电 所 3#主变	10	800	640	640
9343	宜兴	PMS_南山冲公变	10	100	80	80
9344	江阴	PMS_海馨花苑配电 所 2#主变	10	500	400	400
9345	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T2	10	800	640	640
9346	市区	PMS_10kV 润泽 2#站	10	800	640	640

		T3				
9347	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T4	10	800	640	640
9348	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T1	10	800	640	640
9349	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T2	10	800	640	640
9350	江阴	PMS_中学西变	10	400	320	320
9351	市区	PMS_十队配变	10	400	320	320
9352	市区	南弄二配变（光伏）	10	400	316	316
9353	宜兴	PMS_上袁村 3#公变	10	400	320	320
9354	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T1	10	800	640	640
9355	宜兴	PMS_查林码头公变	10	200	160	160
9356	江阴	PMS_浮桥家苑25#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9357	宜兴	PMS_潜洛村菜场 1# 公变	10	400	320	320
9358	宜兴	PMS_潜洛村菜场 2# 公变	10	400	175	175
9359	江阴	PMS_浮桥家苑25#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9360	江阴	PMS_浮桥家苑25#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9361	江阴	PMS_浮桥家苑13#配 电所 2#主变	10	800	640	640

9362	江阴	PMS_浮桥家苑13#配电所 1#主变	10	800	640	640
9363	市区	塘西配变	10	200	160	160
9364	市区	10kV 绿地 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9365	市区	10kV 绿地 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9366	市区	10kV 绿地 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9367	市区	10kV 绿地 8#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
9368	市区	10kV 绿地 8#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
9369	市区	10kV 绿地 8#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
9370	江阴	PMS_阳光箱变主变	10	400	320	320
9371	江阴	PMS_绿精箱变主变	10	630	504	504
9372	江阴	PMS_天鹤箱变主变	10	400	320	320
9373	江阴	金域天下花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
9374	市区	10kV 万博 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9375	市区	10kV 万博 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9376	宜兴	PMS_二工区公变	10	400	320	320
9377	宜兴	浦南宁兴公变	10	400	320	320

9378	宜兴	PMS_下南村公变	10	200	160	160
9379	宜兴	朝东公变（光伏并网）	10	200	128	128
9380	宜兴	PMS_南和佳苑三期 1#箱变	10	400	320	320
9381	宜兴	PMS_南和佳苑三期 2#箱变	10	400	320	320
9382	江阴	大桥路高层配电所 2#主变	10	800	640	640
9383	宜兴	PMS_南和佳苑三期 3#箱变	10	400	320	320
9384	宜兴	PMS_南和佳苑三期 5#箱变	10	400	320	320
9385	宜兴	PMS_南和佳苑三期 6#箱变	10	400	320	320
9386	宜兴	PMS_南和佳苑三期 4#箱变	10	400	320	320
9387	宜兴	PMS_南和佳苑三期 7#箱变	10	400	320	320
9388	宜兴	PMS_周迈庄 1#公变	10	200	160	160
9389	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T1	10	800	640	640
9390	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T2	10	800	640	640
9391	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T3	10	800	640	640

9392	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T4	10	800	640	640
9393	宜兴	戴里公变（光伏并 网）	10	200	7	7
9394	宜兴	PMS_金兰高田公变	10	200	160	160
9395	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T1	10	1000	800	800
9396	市区	20kV 蓝庭 3#站 T1 （融合终端）	20	800	640	640
9397	市区	20kV 蓝庭 3#站 T2 （融合终端）	20	800	640	640
9398	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
9399	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
9400	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 1#所变	10	800	640	640
9401	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 2#所变	10	800	640	640
9402	江阴	河塘北站变	10	400	280	280
9403	江阴	PMS_泾西东前新变	10	250	177	177
9404	江阴	藏品裕院 63#箱变主 变	20	400	305	305
9405	江阴	PMS_藏品裕院 45#箱 变主变	20	630	493	493
9406	江阴	PMS_藏品裕院 26#箱	20	630	504	504

		变主变				
9407	市区	PMS_10kV 文湖苑 2# 站 T1	10	800	640	640
9408	市区	10kV 文湖苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9409	市区	10kV 文湖苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9410	市区	PMS_10kV 文湖苑 3# 站 T2	10	800	640	640
9411	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T1	20	1000	800	800
9412	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T2	20	1000	800	800
9413	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T3	20	1000	800	800
9414	市区	PMS_10kV 孙钱 1#箱 变 T1	10	630	504	504
9415	市区	10kV 万博 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9416	市区	10kV 万博 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9417	市区	10kV 万博 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9418	市区	10kV 万博 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9419	市区	10kV 万博 4#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
9420	市区	10kV 万博 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9421	市区	10kV 万博 4#站 T3 (融合终端)	10	800	633	633
9422	市区	10kV 万博 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9423	江阴	PMS_商业箱变主变	10	630	504	504
9424	江阴	PMS_江南西站变	10	250	156	156
9425	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T1	20	800	640	640
9426	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T2	20	800	640	640
9427	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T1	20	1000	800	800
9428	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T2	20	1000	800	800
9429	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T1	10	1000	800	800
9430	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T2	10	1000	800	800
9431	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T1	10	1000	800	800
9432	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T2	10	1000	800	800
9433	市区	PMS_10kV 宏润 1#站	10	800	640	640

		T1				
9434	市区	PMS_10kV 宏润 1#站 T2	10	800	640	640
9435	宜兴	PMS_云庄桥公变	10	400	275	275
9436	宜兴	PMS_分水北漕公变	10	200	160	160
9437	宜兴	潜浩农网公变(光伏 并网)	10	400	201	201
9438	宜兴	PMS_金兰赵家公变	10	200	160	160
9439	宜兴	PMS_窦家公变	10	400	285	285
9440	市区	PMS_金壹配变	10	200	160	160
9441	宜兴	金兰唐家公变(光伏 并网)	10	200	147	147
9442	宜兴	PMS_潘高公变	10	200	140	140
9443	宜兴	PMS_乐祺佳苑 1#箱 变	10	400	273	273
9444	宜兴	PMS_乐祺佳苑 2#箱 变	10	400	286	286
9445	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T2	10	1000	800	800
9446	宜兴	PMS_儒林西公变	10	400	320	320
9447	宜兴	PMS_安乐南公变	10	200	160	160
9448	市区	PMS_10kV 金梅苑 1# 站 T1	10	800	640	640
9449	宜兴	PMS_聚贤山庄 12#箱 变	10	630	504	504
9450	宜兴	PMS_小雷山公变	10	200	160	160

9451	宜兴	PMS_东山东路 2#箱变	10	400	304	304
9452	宜兴	PMS_东山东路路灯箱变	10	100	80	80
9453	市区	PMS_芙蓉六	10	400	320	320
9454	宜兴	PMS_煤球 2#公变	10	400	320	320
9455	宜兴	南庙沟公变	10	200	160	160
9456	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
9457	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
9458	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T1	10	800	640	640
9459	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T2	10	800	640	640
9460	宜兴	PMS_东山东路 1#箱变	10	400	320	320
9461	江阴	PMS_和院 137#箱变主变	10	630	406	406
9462	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
9463	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
9464	江阴	PMS_和院 113#箱变主变	10	500	310	310
9465	江阴	PMS_和院 1#箱变主	10	630	504	504

		变				
9466	宜兴	PMS_翔云 8#公变	10	400	320	320
9467	宜兴	PMS_翔云 7#公变	10	400	320	320
9468	江阴	PMS_锦绣天城 7#箱 变主变	10	630	504	504
9469	宜兴	PMS_翔云 9#公变	10	400	320	320
9470	江阴	PMS_和院 151#箱变 主变	10	500	319	319
9471	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T1	10	800	640	640
9472	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T2	10	800	640	640
9473	江阴	山湾水榭 1#箱变主 变	20	400	320	320
9474	江阴	山湾水榭 12#配电所 1#主变	20	630	504	504
9475	宜兴	PMS_元头公变	10	200	160	160
9476	江阴	PMS_山湾水榭 13#配 电所 1#主变	20	1000	800	800
9477	江阴	PMS_山湾水榭 13#配 电所 2#主变	20	1000	800	800
9478	江阴	PMS_山湾水榭 13#配 电所 3#主变	20	630	504	504
9479	宜兴	百亩后村公变(光伏 并网)	10	200	128	128
9480	宜兴	PMS_川埠农行公变	10	400	320	320

9481	宜兴	东岗牌楼公变(光伏并网)	10	200	140	140
9482	宜兴	PMS_东潘公变	10	200	111	111
9483	宜兴	PMS_白圩公变	10	100	42	42
9484	宜兴	PMS_川埠电力站 1#公变	10	400	320	320
9485	宜兴	PMS_万亩 2#公变	10	200	160	160
9486	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
9487	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
9488	宜兴	PMS_磨盘公变	10	200	32	32
9489	宜兴	PMS_池母公变	10	200	160	160
9490	宜兴	PMS_金渚体育场公变	10	400	320	320
9491	市区	PMS_10kV 金梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
9492	市区	10kV 优博 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9493	市区	PMS_10kV 优博 1#站 T2	10	800	640	640
9494	宜兴	PMS_乐祺佳苑 3#箱变	10	400	310	310
9495	宜兴	PMS_乐祺佳苑 4#箱变	10	400	320	320
9496	市区	PMS_20kV 仙河苑	20	1000	800	800

		24#站 T1				
9497	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T1	20	1000	800	800
9498	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T2	20	1000	800	800
9499	市区	PMS_20kV 仙河苑 24#站 T2	20	1000	800	800
9500	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T3	20	1000	800	800
9501	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T1	20	1000	800	800
9502	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T2	20	1000	800	800
9503	市区	PMS_20kV 鸿基 17# 站 T1	20	800	640	640
9504	市区	PMS_20kV 鸿基 17# 站 T2	20	800	640	640
9505	市区	PMS_20kV 鸿基 18# 站 T1	20	800	640	640
9506	市区	PMS_20kV 鸿基 18# 站 T2	20	800	640	640
9507	市区	PMS_20kV 鸿基 19# 站 T1	20	800	640	640
9508	市区	PMS_20kV 鸿基 19# 站 T2	20	800	640	640
9509	市区	PMS_20kV 鸿基 20#	20	800	640	640

		站 T1				
9510	市区	PMS_20kV 鸿基 20# 站 T2	20	800	640	640
9511	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T1	10	800	640	640
9512	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T2	10	800	640	640
9513	江阴	PMS_颐康名苑 53#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9514	江阴	PMS_颐康名苑 28#配 电所 1#主变	10	630	504	504
9515	江阴	PMS_颐康名苑 28#配 电所 3#主变	10	630	504	504
9516	江阴	PMS_颐康名苑 75#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9517	江阴	PMS_颐康名苑 75#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9518	江阴	PMS_颐康名苑 53#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9519	江阴	PMS_颐康名苑 28#配 电所 2#主变	10	630	504	504
9520	江阴	PMS_颐康名苑 28#配 电所 4#主变	10	630	504	504
9521	江阴	PMS_颐康名苑 3#配 电所 2#主变	10	400	320	320
9522	江阴	PMS_颐康名苑 3#配	10	400	320	320

		电所 1#主变				
9523	市区	PMS_10kV 康顺园 1# 站 T1	10	1000	800	800
9524	市区	10kV 康顺园 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
9525	市区	PMS_10kV 康顺园 2# 站 T1	10	1000	800	800
9526	宜兴	PMS_湖滨安置 1#箱 变主变	10	400	320	320
9527	宜兴	PMS_湖滨安置 2#箱 变主变	10	400	320	320
9528	宜兴	PMS_湖滨安置 3#箱 变主变	10	400	320	320
9529	江阴	PMS_璜石南箱变主 变	10	630	504	504
9530	宜兴	太宗圩公变(光伏并 网)	10	200	113	113
9531	江阴	锦绣天城 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
9532	江阴	PMS_鸡龙山 1#箱变 主变	10	630	504	504
9533	江阴	PMS_鸡龙山 2#箱变 主变	10	500	400	400
9534	江阴	PMS_宗言村 1#箱变 主变	10	630	504	504
9535	江阴	PMS_宗言村 2#箱变	10	630	504	504

		主变				
9536	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 1#所变	10	800	640	640
9537	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 2#所变	10	800	640	640
9538	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 1#所变	10	800	640	640
9539	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 2#所变	10	800	640	640
9540	江阴	PMS_电力站 2#变	10	200	160	160
9541	宜兴	PMS_西锄新村 1#公 变	10	200	160	160
9542	宜兴	PMS_闻家石田箱变	10	400	320	320
9543	市区	悦诚 2#站 T1	10	800	640	640
9544	市区	悦诚 2#站 T2	10	800	640	640
9545	市区	悦诚 2#站 T3	10	800	640	640
9546	市区	悦诚 2#站 T4	10	800	640	640
9547	市区	悦诚 3#站 T1	10	800	640	640
9548	市区	悦诚 3#站 T2	10	800	640	640
9549	市区	悦诚 3#站 T3	10	800	640	640
9550	市区	悦诚 3#站 T4	10	800	640	640
9551	江阴	PMS_黄小西公变	10	315	252	252
9552	江阴	PMS_健民公变	10	400	320	320
9553	宜兴	PMS_中星湖滨城 19# 站 1#所变	10	800	640	640

9554	宜兴	PMS_中星湖滨城 19# 站 2#所变	10	800	640	640
9555	宜兴	PMS_中星湖滨城 19# 站 3#所变	10	800	640	640
9556	宜兴	PMS_中星湖滨城 19# 站 4#所变	10	800	640	640
9557	宜兴	PMS_中星湖滨城 18# 站 2#所变	10	800	640	640
9558	江阴	里旺里塑料厂南变	10	400	316	316
9559	江阴	PMS_创业 4#变	10	315	142	142
9560	市区	PMS_10kV 联心苑 7# 站 T1	10	1000	800	800
9561	市区	PMS_10kV 联心苑 7# 站 T2*	10	1000	800	800
9562	市区	史家里三	10	400	320	320
9563	市区	PMS_丰田 4#站 T1	10	800	640	640
9564	市区	PMS_丰田 4#站 T2	10	800	640	640
9565	市区	PMS_丰田 5#站 T1	10	800	640	640
9566	市区	PMS_丰田 5#站 T2	10	800	640	640
9567	市区	PMS_丰田 6#站 T1	10	800	640	640
9568	市区	PMS_丰田 6#站 T2	10	800	640	640
9569	市区	10kV 丰田 7#站 T1	10	800	640	640
9570	市区	10kV 丰田 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9571	市区	PMS_丰田 8#站 T1	10	800	640	640

9572	市区	PMS_丰田 8#站 T2	10	800	640	640
9573	市区	塘中西配变（光伏）	10	200	110	110
9574	宜兴	新建刘家西 2#公变	10	400	320	320
9575	市区	PMS_欧风 4#站 T1	10	800	640	640
9576	市区	PMS_10kV 欧风 4#站 T2	10	800	640	640
9577	江阴	PMS_山水绿城 10#配 电所 3#主变	10	800	640	640
9578	江阴	PMS_山水绿城 1#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9579	江阴	PMS_山水绿城 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9580	江阴	PMS_山水绿城 10#配 电所 4#主变	10	800	640	640
9581	江阴	PMS_山水绿城 10#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9582	江阴	PMS_山水绿城 10#配 电所 1#主变	10	800	640	640
9583	市区	PMS_10kV 栖云苑 5# 站 T2	10	800	640	640
9584	市区	PMS_10kV 栖云苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
9585	市区	PMS_10kV 栖云苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
9586	市区	PMS_10kV 栖云苑 5# 站 T3	10	800	640	640

9587	市区	PMS_10kV 栖云苑 5# 站 T1	10	800	640	640
9588	市区	PMS_10kV 栖云苑 5# 站 T4	10	800	640	640
9589	市区	PMS_10kV 栖云苑 7# 站 T1	10	800	640	640
9590	市区	PMS_10kV 栖云苑 7# 站 T2	10	800	640	640
9591	市区	PMS_10kV 栖云苑 7# 站 T3	10	800	640	640
9592	市区	PMS_10kV 栖云苑 7# 站 T4	10	800	640	640
9593	市区	辞家桥配变（光伏）	10	400	301	301
9594	市区	PMS_10kV 厚德苑 2# 站 T1	10	800	640	640
9595	市区	PMS_10kV 厚德苑 2# 站 T2	10	800	640	640
9596	市区	PMS_10kV 厚德苑 3# 站 T1	10	800	640	640
9597	市区	PMS_10kV 厚德苑 3# 站 T2	10	800	640	640
9598	市区	PMS_10kV 厚德苑 4# 站 T2	10	800	640	640
9599	市区	PMS_10kV 厚德苑 4# 站 T1	10	800	640	640
9600	市区	PMS_10kV 龙塘家园	10	1000	800	800

		11#站 T2				
9601	市区	PMS_10kV 龙塘家园 12#站 T2	10	1000	800	800
9602	市区	PMS_10kV 龙塘家园 13#站 T2	10	1000	800	800
9603	江阴	PMS_港欣花苑61#配 电所 3#主变	10	500	400	400
9604	江阴	PMS_港欣花苑61#配 电所 1#主变	10	500	400	400
9605	江阴	PMS_港欣花苑61#配 电所 2#主变	10	500	400	400
9606	江阴	PMS_港欣花苑61#配 电所 4#主变	10	500	400	400
9607	市区	PMS_10kV 欧风 5#站 T1	10	800	640	640
9608	市区	PMS_10kV 幸福里 3# 站 T2	10	1000	800	800
9609	市区	PMS_10kV 幸福里 4# 站 T1	10	800	640	640
9610	市区	PMS_10kV 幸福里 4# 站 T2	10	800	640	640
9611	市区	PMS_10kV 幸福里 5# 站 T1	10	800	640	640
9612	市区	PMS_10kV 幸福里 5# 站 T2	10	800	640	640
9613	市区	PMS_20kV 天鹅 18#	20	800	640	640

		站 T1				
9614	市区	PMS_20kV 天鹅 18# 站 T2	20	800	640	640
9615	市区	PMS_20kV 天鹅 18# 站 T3	20	800	640	640
9616	市区	PMS_20kV 天鹅 18# 站 T4	20	800	640	640
9617	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T1	10	800	640	640
9618	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T2	10	800	627	627
9619	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T1	10	800	640	640
9620	市区	PMS_10kV 幸福里 3# 站 T1	10	1000	800	800
9621	市区	PMS_10kV 厚德苑 4# 站 T4	10	800	640	640
9622	市区	PMS_10kV 厚德苑 5# 站 T1	10	800	640	640
9623	市区	PMS_10kV 厚德苑 5# 站 T2	10	800	640	640
9624	市区	PMS_10kV 厚德苑 6# 站 T2	10	800	640	640
9625	市区	PMS_10kV 厚德苑 6# 站 T1	10	800	640	640
9626	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#	10	800	640	640

		站 T3				
9627	市区	PMS_10kV 厚德苑 6# 站 T4	10	800	640	640
9628	市区	PMS_10kV 厚德苑 4# 站 T3	10	800	640	640
9629	市区	PMS_仓场东配变	10	200	160	160
9630	江阴	PMS_富春江箱变主 变	10	500	400	400
9631	市区	PMS_10kV 美林湖 7# 站 T2	10	800	640	640
9632	市区	10kV 美林湖 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9633	市区	10kV 美林湖 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9634	市区	PMS_10kV 美林湖 6# 站 T2	10	800	640	640
9635	江阴	PMS_胡家湾东变	10	400	320	320
9636	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T2	10	800	640	640
9637	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T3	10	800	640	640
9638	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T4	10	800	640	640
9639	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
9640	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电	10	1000	800	800

		所 2#主变				
9641	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电 所 1#主变	10	1250	1000	1000
9642	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电 所 2#主变	10	1250	1000	1000
9643	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电 所 3#主变	10	1250	985	985
9644	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电 所 4#主变	10	1250	1000	1000
9645	江阴	PMS_戴庄新苑 12#箱 变主变	10	400	320	320
9646	江阴	东方花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
9647	江阴	东方花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
9648	江阴	PMS_东方花园 55#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9649	江阴	东方花园 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
9650	市区	PMS_10kV 龙城 3#箱 变 T1	10	630	504	504
9651	江阴	东方花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
9652	江阴	PMS_东方花园 15#配 电所 2#主变	10	800	640	640
9653	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站	10	800	640	640

		T1				
9654	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站 T2	10	800	640	640
9655	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T1	10	800	640	640
9656	市区	PMS_10kV 厚德苑 7# 站 T2	10	800	640	640
9657	市区	PMS_10kV 厚德苑 7# 站 T1	10	800	640	640
9658	市区	PMS_10kV 厚德苑 7# 站 T3	10	800	640	640
9659	市区	PMS_10kV 厚德苑 7# 站 T4	10	800	640	640
9660	江阴	PMS_广场南变	10	400	286	286
9661	市区	10kV 华亭苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9662	市区	10kV 华亭苑 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9663	市区	10kV 华亭苑 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9664	市区	10kV 华亭苑 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9665	市区	PMS_10kV 鸿基 16# 站 T1	10	800	640	640
9666	市区	PMS_10kV 鸿基 16# 站 T2	10	800	640	640

9667	宜兴	蝶水风情园 1#箱变	10	1000	800	800
9668	宜兴	PMS_蝶水风情园 2#箱变	10	1000	800	800
9669	市区	PMS_盘龙配变	10	200	160	160
9670	宜兴	PMS_花园 2#公变	10	200	113	113
9671	宜兴	PMS_长龙山公变	10	200	160	160
9672	宜兴	PMS_阳羨朝阳公变	10	200	76	76
9673	宜兴	马庄 2#公变	10	200	110	110
9674	市区	10kV 美林湖 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9675	江阴	PMS_港欣花苑 7#配 电所 1#主变	10	630	504	504
9676	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
9677	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
9678	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
9679	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
9680	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 3#所变	10	800	640	640
9681	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 4#所变	10	800	640	640
9682	江阴	PMS_港欣花苑 7#配 电所 2#主变	10	630	504	504

9683	宜兴	宜乐雅园 1#站 1#所 变	10	1000	800	800
9684	宜兴	宜乐雅园 1#站 2#所 变	10	1000	800	800
9685	宜兴	宜乐雅园 2#站 1#所 变	10	800	640	640
9686	宜兴	宜乐雅园 2#站 2#所 变	10	800	640	640
9687	江阴	PMS_孙家弄东变	10	200	123	123
9688	宜兴	前阳加工公变	10	200	121	121
9689	江阴	摩尔大厦配电所 1# 主变	10	1000	800	800
9690	江阴	PMS_鲍庄中变	10	200	160	160
9691	江阴	摩尔大厦配电所 2# 主变	10	1000	800	800
9692	市区	PMS_法马配变	10	400	313	313
9693	市区	PMS_10kV 羊尖 3#站 T1	10	800	640	640
9694	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T2	10	800	640	640
9695	市区	10kV 鑫龙 3#站 T1	10	800	640	640
9696	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T1	10	800	640	640
9697	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T2	10	800	640	640
9698	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站	10	800	640	640

		T3				
9699	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T4	10	800	640	640
9700	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T3	10	800	640	640
9701	市区	10kV 鑫龙 1#站 T2	10	800	640	640
9702	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T1	10	800	640	640
9703	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T2	10	800	640	640
9704	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T1	10	800	640	640
9705	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T2	10	800	640	640
9706	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T3	10	800	640	640
9707	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T4	10	800	640	640
9708	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T1	10	800	640	640
9709	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T2	10	800	640	640
9710	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T3	10	800	640	640
9711	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T4	10	800	640	640

9712	宜兴	PMS_西园二期 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
9713	宜兴	PMS_西园二期 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
9714	江阴	PMS_云新路28#配电 所 1#主变	10	500	400	400
9715	市区	走马岗配变	10	200	160	160
9716	江阴	PMS_华富花苑箱变 主变	10	630	504	504
9717	市区	PMS_吴三配变	10	200	160	160
9718	江阴	PMS_富昌变	10	400	320	320
9719	宜兴	PMS_滕美公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
9720	宜兴	PMS_滕美公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
9721	宜兴	儒林北公变	10	400	320	320
9722	市区	PMS_10kV 幸福里 2# 站 T2	10	800	627	627
9723	市区	PMS_20kV 锦硕苑 1# 站 T1	20	1000	800	800
9724	宜兴	PMS_西园二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
9725	市区	PMS_20kV 西水东 6# 站 T1	20	800	640	640
9726	市区	PMS_20kV 西水东 6# 站 T2	20	800	640	640

9727	市区	PMS_20kV 西水东 7# 站 T1	20	800	640	640
9728	市区	PMS_20kV 西水东 7# 站 T2	20	800	640	640
9729	市区	PMS_20kV 西水东 8# 站 T1	20	800	640	640
9730	江阴	采矿变	10	315	252	252
9731	市区	PMS_20kV 西水东 8# 站 T2	20	800	625	625
9732	市区	PMS_20kV 西水东 8# 站 T3	20	800	640	640
9733	宜兴	PMS_西园二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
9734	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2# 站 T1	20	1000	800	800
9735	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2# 站 T2	20	1000	800	800
9736	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4# 站 T1	20	800	640	640
9737	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4# 站 T2	20	800	640	640
9738	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4# 站 T3	20	800	640	640
9739	宜兴	PMS_滕美公寓 1#箱 变主变	10	400	320	320
9740	市区	PMS_林果场站 T1	10	1250	1000	1000

9741	市区	PMS_前步街二配变	10	400	315	315
9742	江阴	PMS_石牌一村58#配电所1#主变	10	800	640	640
9743	宜兴	PMS_九古墩公变	10	200	145	145
9744	宜兴	PMS_埭南公变	10	200	160	160
9745	市区	PMS_20kV 锦硕苑1#站T2	20	1000	800	800
9746	市区	PMS_10kV 欧风6#站T1	10	800	640	640
9747	市区	PMS_10kV 欧风6#站T2	10	800	640	640
9748	市区	PMS_薛家配变	10	200	160	160
9749	江阴	PMS_季东变	10	200	90	90
9750	江阴	PMS_上村变	10	200	67	67
9751	市区	PMS_10kV 欧风5#站T2	10	800	640	640
9752	江阴	PMS_长泾孙家巷南变	10	315	249	249
9753	江阴	PMS_马泾桥变	10	200	160	160
9754	宜兴	前曲坊2#公变	10	400	320	320
9755	江阴	PMS_红光张家村变	10	250	200	200
9756	江阴	PMS_红光毛西变	10	200	160	160
9757	江阴	内衣东变	10	400	320	320
9758	江阴	PMS_姜北变	10	200	124	124
9759	江阴	PMS_红光东边变	10	400	320	320

9760	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T1	10	800	633	633
9761	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T2	10	800	640	640
9762	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T3	10	800	640	640
9763	宜兴	PMS_丁蜀新城 5#箱 变	10	630	504	504
9764	宜兴	PMS_丁蜀新城 10#箱 变	10	630	504	504
9765	宜兴	PMS_木瓜坞公变	10	200	95	95
9766	宜兴	埂西公变	10	200	160	160
9767	江阴	PMS_假日花园 188# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
9768	江阴	PMS_假日花园 188# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
9769	江阴	PMS_假日花园 188# 配电所 3#主变	10	1000	800	800
9770	江阴	PMS_假日花园 188# 配电所 4#主变	10	1000	800	800
9771	江阴	PMS_陆丰家园配电 所 1#主变	10	800	640	640
9772	市区	10kV 蔚蓝 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
9773	市区	PMS_10kV 雅苑 10# 站 T1	10	800	640	640

9774	市区	PMS_10kV 雅苑 10# 站 T2	10	800	595	595
9775	市区	10kV 雅苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9776	市区	PMS_20kV 西水东 8# 站 T4	20	800	640	640
9777	市区	10kV 雅苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9778	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
9779	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
9780	宜兴	PMS_甘泉公变	10	400	297	297
9781	市区	PMS_20kV 鸿基 22# 站 T1	20	800	640	640
9782	市区	PMS_20kV 鸿基 22# 站 T2	20	800	640	640
9783	市区	PMS_20kV 鸿基 23# 站 T1	20	800	640	640
9784	市区	PMS_20kV 鸿基 23# 站 T2	20	800	640	640
9785	市区	PMS_20kV 鸿基 24# 站 T1	20	800	640	640
9786	宜兴	PMS_慕蠡洞公变	10	400	320	320
9787	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T4	10	800	640	640

9788	市区	绿色 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
9789	市区	绿色 2#站 T2（融合终端）	20	800	630	630
9790	市区	绿色 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
9791	市区	绿色 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
9792	市区	绿色 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
9793	市区	绿色 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
9794	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T1	10	800	640	640
9795	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T2	10	800	640	640
9796	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T3	10	800	640	640
9797	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T4	10	800	640	640
9798	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T1	10	800	640	640
9799	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T2*	10	800	640	640
9800	江阴	高北变	10	400	320	320
9801	宜兴	PMS_王婆蒋巷箱变	10	200	160	160

9802	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 1#所变	20	1000	800	800
9803	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 2#所变	20	1000	800	800
9804	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 3#所变	20	1000	800	800
9805	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 4#所变	20	1000	800	800
9806	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T1	10	800	640	640
9807	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
9808	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
9809	市区	10kV 雅苑 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9810	市区	10kV 雅苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9811	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
9812	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
9813	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
9814	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T2	10	800	640	640

9815	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T1	10	800	640	640
9816	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T2	10	800	640	640
9817	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T1	10	800	640	640
9818	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T2	10	800	640	640
9819	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T1	10	800	640	640
9820	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T2	10	800	640	640
9821	市区	10kV 国际 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9822	市区	10kV 国际 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9823	市区	10kV 国际 9#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9824	市区	10kV 国际 9#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9825	宜兴	PMS_星海公变	10	200	114	114
9826	市区	10kV 国际 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9827	市区	10kV 国际 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9828	市区	10kV 国际 10#站 T4	10	800	640	640

		(融合终端)				
9829	市区	10kV 国际 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9830	市区	10kV 国际 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9831	市区	10kV 国际 11#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
9832	市区	10kV 国际 11#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9833	宜兴	PMS_燕山后村公变	10	200	150	150
9834	宜兴	PMS_天沭御城 1#箱 变	20	400	320	320
9835	宜兴	PMS_天沭御城 2#箱 变	20	400	288	288
9836	市区	PMS_10kV 堰新 5#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
9837	市区	10kV 国际 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9838	市区	10kV 堰新 5#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
9839	市区	湖滨壹号 4 号站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
9840	市区	湖滨壹号 4 号站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9841	江阴	PMS_水岸华府 89#配 电所 1#主变	10	800	640	640

9842	江阴	PMS_水岸华府89#配电所 3#主变	10	800	640	640
9843	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T1	10	800	640	640
9844	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T3	10	800	640	640
9845	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T4	10	800	640	640
9846	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T2	10	800	640	640
9847	市区	PMS_钻探一配变	10	200	160	160
9848	宜兴	PMS_电力站预制场公变	10	315	252	252
9849	市区	PMS_河西六配变	10	400	320	320
9850	江阴	涂镇南西变	10	400	276	276
9851	江阴	PMS_东场南变	10	400	304	304
9852	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T2	10	800	640	640
9853	江阴	PMS_花家南变	10	400	291	291
9854	江阴	PMS_上山南变	10	200	160	160
9855	江阴	PMS_白玉变	10	200	160	160
9856	市区	陈古一配变	10	400	306	306
9857	江阴	PMS_夏垫南西变	10	200	123	123
9858	宜兴	PMS_迎宾路 1#箱变	10	315	252	252
9859	宜兴	PMS_迎宾路 2#箱变	10	630	504	504

9860	江阴	PMS_水岸华府89#配电所 4#主变	10	800	640	640
9861	江阴	PMS_水岸华府89#配电所 2#主变	10	800	640	640
9862	市区	隽园 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
9863	市区	PMS_隽园 1#站 T2	10	800	640	640
9864	市区	隽园 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
9865	市区	PMS_隽园 1#站 T4	10	800	640	640
9866	江阴	PMS_水岸华府85#箱变主变	10	400	320	320
9867	宜兴	PMS_天沕御城 1#站 2#所变	20	800	633	633
9868	宜兴	PMS_天沕御城 2#站 1#所变	20	800	640	640
9869	宜兴	PMS_天沕御城 2#站 2#所变	20	800	640	640
9870	宜兴	PMS_金兰陈家公变	10	200	160	160
9871	宜兴	PMS_干戈阳公变	10	200	160	160
9872	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 1#主变	10	800	640	640
9873	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 2#主变	10	800	640	640
9874	江阴	PMS_水韵华庭配电所 1#主变	10	500	400	400

9875	江阴	水韵华庭配电所 2# 主变	10	500	400	400
9876	江阴	PMS_红豆佳苑 1#配 电所 1#主变	10	630	504	504
9877	江阴	PMS_红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
9878	江阴	PMS_香山大厦配电 所 1#主变	10	800	640	640
9879	江阴	PMS_南新家园配电 所 1#主变	10	630	504	504
9880	江阴	PMS_金江花苑 54#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
9881	江阴	PMS_金江花苑 54#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
9882	江阴	PMS_金江花苑 72#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
9883	江阴	PMS_金江花苑 72#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
9884	江阴	PMS_洁具变	10	200	151	151
9885	宜兴	PMS_蝶水风情园 8# 箱变	10	800	640	640
9886	江阴	PMS_花果北变	10	400	320	320
9887	宜兴	PMS_蝶水风情园 10# 箱变	10	800	640	640
9888	宜兴	PMS_蝶水风情园 12# 箱变	10	630	504	504

9889	江阴	PMS_黄墅变	10	400	307	307
9890	宜兴	PMS_茶局健康路箱变	10	400	320	320
9891	宜兴	PMS_健康路路灯箱变	10	400	320	320
9892	江阴	PMS_长泾镇菜场南变	10	400	320	320
9893	江阴	PMS_爱家名邸 118# 配电所 1#主变	20	800	640	640
9894	江阴	PMS_爱家名邸 118# 配电所 3#主变	20	800	640	640
9895	江阴	PMS_爱家名邸 118# 配电所 4#主变	20	800	640	640
9896	江阴	PMS_爱家名邸 118# 配电所 2#主变	20	800	640	640
9897	江阴	PMS_爱家名邸 122# 配电所 1#主变	20	800	640	640
9898	江阴	PMS_爱家名邸 122# 配电所 3#主变	20	800	640	640
9899	江阴	路灯 2 号变	10	400	320	320
9900	江阴	新住基北变	10	400	276	276
9901	宜兴	PMS_果园公变	10	200	160	160
9902	宜兴	PMS_官塘 2#公变	10	200	160	160
9903	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T1	10	800	640	640
9904	市区	PMS_10kV 英郡 5#站	10	800	640	640

		T2				
9905	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T3	10	800	640	640
9906	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T4	10	800	640	640
9907	江阴	港邶花苑 A27#配电 所 1#主变	10	800	640	640
9908	江阴	港邶花苑 A27#配电 所 2#主变	10	800	640	640
9909	宜兴	PMS_石材市场东公 变	10	400	320	320
9910	市区	PMS_盛巷东配变	10	400	320	320
9911	市区	PMS_盛巷西二配变	10	400	307	307
9912	市区	PMS_10kV 新街 1#站 T1	10	1000	800	800
9913	市区	10kV 新街 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
9914	江阴	PMS_南新家园配电 所 2#主变	10	630	504	504
9915	市区	PMS_20kV 鸿基 24# 站 T2	20	800	640	640
9916	市区	PMS_20kV 鸿基 25# 站 T1	20	800	640	640
9917	市区	PMS_20kV 鸿基 25# 站 T2	20	800	640	640
9918	市区	PMS_20kV 鸿基 26#	20	800	640	640

		站 T1				
9919	市区	PMS_20kV 鸿基 26# 站 T2	20	800	640	640
9920	江阴	PMS_黄河一村 49#配 电所 1#主变	10	630	504	504
9921	江阴	PMS_黄河一村 49#配 电所 2#主变	10	630	504	504
9922	江阴	PMS_黄河一村 39#配 电所 1#主变	10	1250	1000	1000
9923	江阴	PMS_黄河一村 39#配 电所 2#主变	10	1250	995	995
9924	江阴	PMS_黄河一村 39#配 电所 3#主变	10	1250	1000	1000
9925	江阴	PMS_英伦尚郡 5#箱 变主变	10	630	504	504
9926	江阴	PMS_英伦尚郡 11#箱 变主变	10	630	504	504
9927	江阴	PMS_英伦尚郡 59#箱 变主变	10	630	504	504
9928	江阴	PMS_英伦尚郡 54#箱 变主变	10	630	504	504
9929	江阴	PMS_立新喷灌站变	10	200	160	160
9930	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T1	20	800	640	640
9931	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T2	20	800	640	640

9932	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T3	20	1000	800	800
9933	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 1#所变	10	800	640	640
9934	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T1	10	800	640	640
9935	宜兴	PMS_丁蜀新城 9#箱 变	10	800	640	640
9936	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T3	10	800	640	640
9937	市区	10kV 新街 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
9938	江阴	PMS_黄山公园 1#箱 变主变	10	100	80	80
9939	江阴	PMS_黄山公园 2#箱 变主变	10	100	80	80
9940	江阴	PMS_延陵路路灯变	10	100	80	80
9941	市区	PMS_鸿景 3#站 T1	10	800	640	640
9942	市区	PMS_鸿景 3#站 T2	10	800	640	640
9943	市区	PMS_鸿景 4#站 T1	10	800	640	640
9944	宜兴	桥二组 2#公变	10	400	320	320
9945	宜兴	太华红豆杉公变	10	400	320	320
9946	宜兴	PMS_楼下村 2#公变	10	200	160	160
9947	市区	10kV 新街 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
9948	江阴	PMS_石牌一村 58#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
9949	宜兴	PMS_蒋典 4#公变	10	200	114	114
9950	宜兴	墅后 2#公变（光伏 并网）	10	200	45	45
9951	江阴	PMS_唐家村东变	10	400	149	149
9952	江阴	PMS_邱家巷西变	10	200	94	94
9953	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T1	20	1000	800	800
9954	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T2	20	1000	800	800
9955	江阴	PMS_陆新花园配电 所 2#主变	10	1000	800	800
9956	市区	PMS_立新五配变	10	400	320	320
9957	市区	PMS_任家村二配变	10	200	160	160
9958	市区	PMS_康园	10	200	160	160
9959	市区	PMS_20kV 水韵园 4# 站 T1	20	800	640	640
9960	市区	PMS_20kV 水韵园 4# 站 T2	20	800	640	640
9961	市区	20kV 水韵园 5#站 T1	20	800	640	640
9962	市区	20kV 水韵园 5#站 T2	20	800	640	640
9963	市区	PMS_20kV 水韵园 5# 站 T3	20	800	640	640
9964	江阴	PMS_东方华府 12#配 电所 1#主变	20	800	640	640
9965	江阴	PMS_东方华府 151#	20	800	640	640

		配电所 1#主变				
9966	江阴	PMS_东方华府 151# 配电所 3#主变	20	800	640	640
9967	江阴	吴浦村公变	10	400	320	320
9968	江阴	PMS_爱家名邸 122# 配电所 2#主变	20	800	640	640
9969	江阴	PMS_南蒲田南变	10	200	160	160
9970	江阴	PMS_爱家名邸 122# 配电所 4#主变	20	800	640	640
9971	市区	PMS_鸿景 4#站 T2	10	800	640	640
9972	宜兴	PMS_桥涯龙珠公变	10	200	145	145
9973	宜兴	PMS_西锄东站 2#公 变	10	200	45	45
9974	宜兴	三千公变	10	400	299	299
9975	宜兴	PMS_上高公变	10	200	148	148
9976	江阴	PMS_启港路北 519 箱变主变	10	250	200	200
9977	宜兴	PMS_中星湖滨城 14# 站 1#所变	10	800	640	640
9978	江阴	开发园区 8#变	10	315	244	244
9979	宜兴	PMS_中星湖滨城 14# 站 2#所变	10	800	640	640
9980	宜兴	PMS_中星湖滨城 14# 站 3#所变	10	800	640	640
9981	宜兴	PMS_中星湖滨城 14# 站 4#所变	10	800	640	640

9982	江阴	PMS_南闸电力东站 变	10	400	320	320
9983	宜兴	PMS_中星湖滨城 15# 站 1#所变	10	800	640	640
9984	宜兴	PMS_中星湖滨城 15# 站 2#所变	10	800	640	640
9985	宜兴	PMS_大东翻山埭公 变	10	200	160	160
9986	宜兴	PMS_中星湖滨城 15# 站 3#所变	10	800	640	640
9987	宜兴	PMS_中星湖滨城 15# 站 4#所变	10	800	640	640
9988	宜兴	PMS_中星湖滨城 16# 站 1#所变	10	800	640	640
9989	宜兴	PMS_中星湖滨城 16# 站 2#所变	10	800	640	640
9990	江阴	PMS_爱家名邸 140# 配电所 1#主变	20	630	504	504
9991	江阴	PMS_任前南变	10	200	93	93
9992	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 2#所变	10	800	640	640
9993	宜兴	PMS_金汇熙园 2#站 1#所变	10	800	640	640
9994	宜兴	金汇熙园 2#站 2#所 变（光伏并网）	10	800	622	622
9995	宜兴	PMS_金汇熙园 1#箱	10	400	320	320

		变				
9996	宜兴	PMS_金汇熙园 2#箱变	10	400	307	307
9997	宜兴	PMS_石材市场 21#公变	10	400	320	320
9998	宜兴	PMS_石材市场 20#公变	10	400	320	320
9999	江阴	PMS_美地山庄 105# 配电所 3#主变	10	1000	800	800
10000	江阴	PMS_美地山庄 105# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
10001	江阴	PMS_美地山庄 105# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
10002	宜兴	PMS_兴杨苑 1#箱变	10	400	320	320
10003	宜兴	PMS_兴杨苑 4#箱变	10	400	320	320
10004	宜兴	PMS_兴杨苑 3#箱变	10	400	320	320
10005	宜兴	PMS_兴杨苑 2#箱变	10	400	320	320
10006	宜兴	PMS_芳桥镇政府公 变	10	400	320	320
10007	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
10008	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
10009	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 3#所变	10	800	640	640
10010	宜兴	PMS_融创东氿二期	10	800	640	640

		2#站 4#所变				
10011	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 1#所变	10	800	640	640
10012	江阴	PMS_爱家名邸 140# 配电所 4#主变	20	630	504	504
10013	江阴	PMS_爱家名邸 140# 配电所 2#主变	20	630	504	504
10014	江阴	PMS_爱家名邸 136# 配电所 4#主变	20	800	640	640
10015	江阴	PMS_爱家名邸 140# 配电所 3#主变	20	630	504	504
10016	江阴	PMS_爱家名邸 136# 配电所 2#主变	20	800	640	640
10017	江阴	PMS_爱家名邸 136# 配电所 1#主变	20	800	640	640
10018	江阴	PMS_爱家名邸 136# 配电所 3#主变	20	800	640	640
10019	宜兴	PMS_蜀山安置 4#箱 变	10	630	504	504
10020	宜兴	PMS_蜀山安置 5#箱 变	10	630	504	504
10021	宜兴	PMS_蜀山安置 6#箱 变	10	630	504	504
10022	江阴	PMS_丹芙春城 8#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
10023	江阴	PMS_丹芙春城 8#配	10	1000	800	800

		电所 2#主变				
10024	江阴	PMS_丹芙蓉城 8#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
10025	江阴	PMS_山水绿城 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10026	江阴	PMS_山水绿城 1#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10027	宜兴	PMS_中星湖滨城 16# 站 4#所变	10	800	640	640
10028	宜兴	PMS_中星湖滨城 17# 站 1#所变	10	800	640	640
10029	宜兴	PMS_中星湖滨城 17# 站 2#所变	10	800	640	640
10030	宜兴	PMS_南溪西公变	10	200	160	160
10031	宜兴	PMS_中星湖滨城 18# 站 1#所变	10	800	640	640
10032	宜兴	PMS_中星湖滨城 16# 站 3#所变	10	800	640	640
10033	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 2#所变	10	800	640	640
10034	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 3#所变	10	800	640	640
10035	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 4#所变	10	800	640	640
10036	宜兴	PMS_储巷小区箱变	10	630	504	504
10037	宜兴	PMS_水产西村 2#公	10	400	302	302

		变				
10038	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T1	10	1000	800	800
10039	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T2	10	1000	800	800
10040	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
10041	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
10042	江阴	PMS_红苗苑小区配 电所 1#主变	10	1000	800	800
10043	宜兴	PMS_春江花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
10044	宜兴	春江花园 1#站 2#所 变（光伏并网）	10	800	640	640
10045	宜兴	PMS_春江花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
10046	宜兴	PMS_春江花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
10047	宜兴	PMS_春江花园 5#站 1#所变	10	800	640	640
10048	宜兴	PMS_春江花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
10049	宜兴	PMS_春江花园 1#箱 变	10	630	504	504
10050	市区	船校配变（融合终	10	200	160	160

		端)				
10051	市区	PMS_10kV 幸福里 2# 站 T1	10	800	625	625
10052	江阴	PMS_东方华府 152# 配电所 2#主变	20	800	640	640
10053	江阴	PMS_东方华府 151# 配电所 4#主变	20	800	640	640
10054	江阴	PMS_东方华府 151# 配电所 2#主变	20	800	640	640
10055	江阴	PMS_东方华府 12#配 电所 2#主变	20	800	640	640
10056	江阴	工业 7#变	10	315	223	223
10057	江阴	PMS_月东路箱变主 变	10	630	504	504
10058	宜兴	PMS_下塘 2#公变	10	400	292	292
10059	宜兴	东木 2#公变	10	400	313	313
10060	宜兴	PMS_河西 4#公变	10	400	290	290
10061	江阴	PMS_东方华府 152# 配电所 1#主变	20	800	640	640
10062	宜兴	PMS_龙背山庄二期 7#箱变	10	500	400	400
10063	市区	南对三配变	10	400	154	154
10064	市区	PMS_圩库村委二配 变	10	400	320	320
10065	市区	PMS_春象树二配变	10	400	320	320
10066	市区	PMS_春合苑三	10	200	160	160

10067	宜兴	PMS_尚湖苑 5#公变	10	400	320	320
10068	宜兴	PMS_尚湖苑 6#公变	10	400	320	320
10069	宜兴	PMS_尚湖苑 7#公变	10	400	320	320
10070	宜兴	PMS_尚湖苑 8#公变	10	400	320	320
10071	市区	西场南配变	10	200	160	160
10072	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T2	10	800	640	640
10073	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T1	10	800	640	640
10074	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T2	10	800	640	640
10075	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T3	10	800	640	640
10076	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T4	10	800	640	640
10077	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T1	10	800	640	640
10078	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T2	10	800	640	640
10079	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T3	10	800	640	640
10080	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T4	10	800	640	640
10081	宜兴	PMS_尚湖苑 9#公变	10	400	320	320
10082	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T1	10	800	640	640

10083	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T3	10	800	640	640
10084	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T4	10	800	640	640
10085	市区	PMS_天地 1#箱变 T1	10	630	504	504
10086	市区	PMS_天地 2#箱变 T1	10	630	504	504
10087	市区	PMS_天地 3#箱变 T1	10	630	504	504
10088	市区	PMS_天地 4#箱变 T1	10	630	504	504
10089	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
10090	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
10091	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T2	10	800	640	640
10092	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T1	10	800	640	640
10093	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T2	10	800	640	640
10094	市区	PMS_10kV 羊尖 3#站 T2	10	800	640	640
10095	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 2#所变	10	800	640	640
10096	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 1#所变	10	800	640	640
10097	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 2#所变	10	800	640	640

10098	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 1#所变	10	800	624	624
10099	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 1#所变	10	800	637	637
10100	宜兴	PMS_金沙府邸 1#箱 变	10	400	320	320
10101	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T1	10	800	640	640
10102	江阴	PMS_新村北箱变 1# 主变	10	630	504	504
10103	市区	PMS_后巷十二配变	10	200	160	160
10104	市区	PMS_老街北	10	200	160	160
10105	江阴	PMS_中江华庭 34#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10106	江阴	PMS_中江华庭 34#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10107	江阴	PMS_称心阁花园 4# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
10108	江阴	PMS_称心阁花园 4# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
10109	市区	PMS_伯渎桥肆配变 (TTU)	10	400	320	320
10110	江阴	PMS_陈墅花苑 124# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
10111	江阴	PMS_陈墅花苑 124# 配电所 3#主变*	10	1000	800	800

10112	江阴	PMS_陈墅花苑 124# 配电所 4#主变	10	1000	800	800
10113	江阴	PMS_陈墅花苑 124# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
10114	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T1	10	800	640	640
10115	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T2	10	800	640	640
10116	江阴	PMS_陈墅花苑 149# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10117	江阴	PMS_陈墅花苑 149# 配电所 2#主变	10	800	640	640
10118	市区	PMS_马安乌鹊配变	10	400	320	320
10119	江阴	PMS_中江华庭 34#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10120	宜兴	PMS_万石西园 9#箱 变	10	500	400	400
10121	宜兴	PMS_万石西园 10#箱 变	10	500	400	400
10122	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 1#所变	20	800	640	640
10123	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 2#所变	20	800	640	640
10124	宜兴	PMS_金沙府邸 2#箱 变	10	400	320	320
10125	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站 T1	10	800	640	640
10126	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站	10	800	640	640

		T2				
10127	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T1	10	800	640	640
10128	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T3	10	800	640	640
10129	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T4	10	800	625	625
10130	江阴	PMS_中江华庭 34#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10131	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 4#所变	20	800	640	640
10132	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 1#所变	20	630	504	504
10133	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 2#所变	20	630	504	504
10134	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 3#所变	20	630	504	504
10135	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 4#所变	20	630	504	504
10136	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 1#所变	20	630	504	504
10137	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 3#所变	20	800	640	640
10138	江阴	PMS_中江华庭 45#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10139	江阴	PMS_中江华庭 45#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
10140	江阴	PMS_中江华庭 45#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10141	江阴	PMS_中江华庭 45#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10142	江阴	PMS_汇南西变	10	200	116	116
10143	江阴	灶木弄变	10	400	240	240
10144	江阴	PMS_中海花苑 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10145	江阴	PMS_中海花苑 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10146	市区	10kV 红园 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10147	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T2	10	800	640	640
10148	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T2	10	800	640	640
10149	市区	10kV 红园 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10150	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T4	10	800	640	640
10151	市区	10kV 红园 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10152	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T2	10	800	640	640
10153	市区	10kV 红园 3#站 T3	10	800	640	640

		(融合终端)				
10154	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T4	10	800	640	640
10155	江阴	PMS_倪家巷三集中 2#箱变主变	10	630	504	504
10156	江阴	PMS_倪家巷三集中 3#箱变主变	10	630	504	504
10157	市区	PMS_朱北二配变	10	200	160	160
10158	市区	PMS_崔巷三配变	10	200	144	144
10159	江阴	PMS_中海花苑 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10160	江阴	PMS_中海花苑 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10161	江阴	PMS_中海花苑 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10162	江阴	PMS_中海花苑 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10163	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T1	10	1000	800	800
10164	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T2	10	1000	800	800
10165	市区	PMS_履丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
10166	市区	PMS_履丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
10167	市区	PMS_履丰苑 2#站 T3	10	1000	800	800
10168	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 3#所变	10	800	618	618

10169	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 4#所变	10	800	640	640
10170	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 2#所变	10	800	640	640
10171	市区	PMS_履丰苑 2#站 T4	10	1000	800	800
10172	市区	PMS_履丰苑 3#站 T1	10	800	640	640
10173	市区	PMS_履丰苑 3#站 T2	10	800	640	640
10174	市区	PMS_履丰苑 3#站 T3	10	800	640	640
10175	市区	PMS_履丰苑 3#站 T4	10	800	640	640
10176	市区	PMS_履丰苑 4#站 T1	10	800	640	640
10177	市区	PMS_履丰苑 4#站 T2	10	800	640	640
10178	市区	PMS_履丰苑 4#站 T3	10	800	640	640
10179	市区	PMS_履丰苑 4#站 T4	10	800	640	640
10180	市区	PMS_履丰苑 5#站 T1	10	1000	800	800
10181	市区	PMS_履丰苑 5#站 T2	10	1000	800	800
10182	市区	香樟园 4#站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
10183	市区	香樟园 4#站 T2(融 合终端)	10	800	640	640
10184	市区	香樟园 5#站 T1（融 合终端）	10	800	627	627
10185	市区	香樟园 5#站 T2(融 合终端)	10	800	640	640
10186	市区	香樟园 5#站 T3（融 合终端）	10	800	623	623

10187	市区	PMS_香樟园 5#站 T4	10	800	640	640
10188	市区	香樟园 6#站 T1（融合终端）	10	800	625	625
10189	市区	香樟园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10190	市区	香樟园 6#站 T3（融合终端）	10	800	625	625
10191	市区	香樟园 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10192	市区	香樟园 7#站 T1（融合终端）	10	800	621	621
10193	市区	香樟园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10194	市区	香樟园 7#站 T3（融合终端）	10	800	625	625
10195	市区	香樟园 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10196	江阴	唐东巷变	10	400	320	320
10197	江阴	七房巷变	10	400	233	233
10198	江阴	PMS_狮子山南变	10	200	151	151
10199	江阴	簪村西变	10	315	221	221
10200	宜兴	PMS_永红团结 2#公变	10	200	160	160
10201	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
10202	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 2#	10	800	640	640

		所变				
10203	宜兴	金桂苑 5#箱变主变	10	400	320	320
10204	宜兴	金桂苑 4#箱变主变	10	400	320	320
10205	宜兴	PMS_华东石材市场 19#公变	10	400	292	292
10206	宜兴	PMS_台西 4#箱变	10	500	400	400
10207	江阴	PMS_於王南变	10	400	282	282
10208	江阴	PMS_官桥西变	10	200	107	107
10209	江阴	PMS_泗河南北变	10	200	144	144
10210	江阴	PMS_泾西北变	10	400	257	257
10211	江阴	PMS_顾家墩东变	10	400	309	309
10212	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 2#所变	10	800	640	640
10213	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 1#所变	10	800	640	640
10214	江阴	西槐南变	10	200	72	72
10215	江阴	PMS_三房南变	10	200	15	15
10216	江阴	PMS_红光贺家埭西 变	10	250	200	200
10217	宜兴	PMS_金桂苑 3#箱变	10	400	320	320
10218	宜兴	PMS_金桂苑 2#箱变	10	400	320	320
10219	宜兴	PMS_金桂苑 1#箱变	10	400	320	320
10220	江阴	PMS_红光许家村西 变	10	250	200	200
10221	江阴	馒头村 2#变	10	400	312	312

10222	江阴	PMS_姚家北变	10	200	79	79
10223	江阴	PMS_丁沟上南变	10	315	55	55
10224	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
10225	市区	蠡溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
10226	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
10227	市区	蠡溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
10228	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T1	10	800	640	640
10229	市区	蠡溪苑 5#站 T2	10	800	640	640
10230	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T3	10	800	640	640
10231	市区	蠡溪苑 5#站 T4	10	800	640	640
10232	江阴	PMS_一方城 5#配电 所 4#主变	10	1000	800	800
10233	宜兴	PMS_都山三村 4#公 变	10	400	320	320
10234	宜兴	PMS_都山三村 5#公 变	10	400	320	320
10235	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 4#所变	10	800	620	620
10236	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 1#所变	10	800	640	640
10237	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 2#所变	10	800	640	640
10238	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 3#所变	10	800	640	640
10239	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 4#所变	10	800	640	640

10240	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 3#所变	10	800	617	617
10241	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T2	10	800	640	640
10242	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T1	10	800	640	640
10243	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T1	10	800	640	640
10244	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T2	10	800	640	640
10245	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T3	10	800	640	640
10246	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T4	10	800	626	626
10247	宜兴	相公南公变	10	400	320	320
10248	市区	PMS_10kV 泰康苑 1# 箱变 T1	10	630	504	504
10249	市区	PMS_10kV 泰康苑 2# 箱变 T1	10	630	504	504
10250	宜兴	岷山 4#公变	10	200	160	160
10251	江阴	PMS_名门公寓 10#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10252	江阴	PMS_名门公寓 10#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10253	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 1#所变	10	800	640	640

10254	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 2#所变	10	800	640	640
10255	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 1#所变	10	800	640	640
10256	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 2#所变	10	800	640	640
10257	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 1#所变	10	800	640	640
10258	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 2#所变	10	800	640	640
10259	宜兴	PMS_都山三村 6#公 变	10	400	320	320
10260	江阴	PMS_名门公寓 10#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10261	江阴	PMS_双桥中变	10	200	160	160
10262	江阴	PMS_名门公寓 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10263	江阴	PMS_名门公寓 16#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10264	江阴	PMS_名门公寓 10#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10265	江阴	PMS_名门公寓 16#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10266	江阴	PMS_名门公寓 16#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10267	江阴	PMS_新世界商业广	10	800	640	640

		场 30#配电所 1#主变				
10268	江阴	PMS_新世界商业广场 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
10269	市区	东河头二	10	400	320	320
10270	市区	假日 1#箱变 T1	10	630	504	504
10271	宜兴	PMS_铜山村 2#公变	10	250	153	153
10272	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
10273	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
10274	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
10275	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
10276	宜兴	PMS_林场危旧安置房箱变主变	10	400	320	320
10277	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
10278	宜兴	PMS_闵家场箱变主变	10	400	320	320
10279	市区	PMS_荷花井一配变	10	400	320	320
10280	市区	张东二配变(融合终端)	10	400	320	320
10281	江阴	PMS_上由名邸 4#配	10	800	640	640

		电所 4#主变				
10282	江阴	PMS_上由名邸 4#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10283	市区	PMS_洋泾岸配变	10	200	160	160
10284	江阴	PMS_上由名邸 4#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10285	宜兴	金色阳光 2#站 1#所 变	20	1000	800	800
10286	宜兴	PMS_金色阳光 2#站 2#所变	20	1000	800	800
10287	宜兴	金色阳光 3#站 1#所 变	20	1000	800	800
10288	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 2#所变	20	1000	800	800
10289	宜兴	金色阳光 3#站 3#所 变	20	1000	800	800
10290	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 4#所变	20	1000	800	800
10291	市区	PMS_上乡乙配变	10	400	320	320
10292	市区	古市桥二配变	10	200	160	160
10293	市区	前张巷乙配变(融合 终端)	10	200	160	160
10294	市区	上马叁十配变	10	400	320	320
10295	市区	PMS_巫东二配变	10	400	320	320
10296	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T1	10	800	640	640

10297	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T2	10	800	640	640
10298	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T3	10	800	640	640
10299	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T4	10	800	640	640
10300	市区	20kV 天鹅 20#站 T1	20	800	640	640
10301	市区	20kV 天鹅 20#站 T2	20	800	640	640
10302	市区	20kV 天鹅 20#站 T3	20	800	640	640
10303	市区	20kV 天鹅 20#站 T4	20	800	640	640
10304	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 1# 所变	10	1000	800	800
10305	江阴	PMS_香树湾 361#箱 变主变	10	500	390	390
10306	江阴	PMS_青年广场 24#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10307	江阴	PMS_青年广场 24#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10308	江阴	PMS_青年广场 15#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10309	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 2# 所变	10	1000	800	800
10310	宜兴	PMS_融创洺园 3#站 2#所变	10	800	640	640
10311	市区	PMS_10kV 顺驰 16# 站 T1	10	800	640	640

10312	市区	PMS_10kV 顺驰 16# 站 T2	10	800	640	640
10313	市区	PMS_10kV 顺驰 17# 站 T1	10	800	640	640
10314	市区	PMS_10kV 顺驰 17# 站 T2	10	800	640	640
10315	宜兴	PMS_融创洺园 3#站 1#所变	10	800	640	640
10316	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 3# 所变	10	1000	800	800
10317	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 1# 所变	10	1000	800	800
10318	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 2# 所变	10	1000	800	800
10319	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 3# 所变	10	1000	800	800
10320	江阴	PMS_五市南变	10	200	58	58
10321	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电 所 1#主变	10	800	640	640
10322	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电 所 2#主变	10	800	640	640
10323	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电 所 1#主变	10	800	640	640
10324	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电 所 3#主变	10	800	640	640
10325	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电	10	800	640	640

		所 4#主变				
10326	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电 所 2#主变	10	800	640	640
10327	江阴	PMS_东方华府 141# 配电所 1#主变	20	800	640	640
10328	江阴	PMS_东方华府 141# 配电所 2#主变	20	800	640	640
10329	市区	10kV 金锡苑 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10330	市区	10kV 金锡苑 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10331	市区	PMS_10kV 金锡苑 10#站 T1	10	800	640	640
10332	市区	10kV 金锡苑 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10333	市区	10kV 金锡苑 10#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10334	市区	10kV 金锡苑 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10335	江阴	PMS_倪巷别墅 6#变	10	400	320	320
10336	江阴	PMS_何蒋南变	10	200	160	160
10337	江阴	PMS_青年广场 15#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10338	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站 T1	10	800	640	640
10339	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站	10	800	640	640

		T2				
10340	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T1	10	800	640	640
10341	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T2	10	800	640	640
10342	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T1	10	800	640	640
10343	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T2	10	800	640	640
10344	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T3	10	800	640	640
10345	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T4	10	800	640	640
10346	市区	PMS_10kV 春雷苑 3# 站 T1	10	800	640	640
10347	市区	PMS_10kV 春雷苑 3# 站 T2	10	800	640	640
10348	市区	PMS_10kV 春雷苑 4# 站 T1	10	800	640	640
10349	市区	PMS_10kV 春雷苑 4# 站 T3	10	800	640	640
10350	市区	PMS_10kV 春雷苑 4# 站 T4	10	800	640	640
10351	市区	PMS_10kV 春雷苑 4# 站 T2	10	800	640	640
10352	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5#	10	1000	800	800

		站 T1				
10353	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
10354	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
10355	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
10356	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7# 站 T1	10	1000	800	800
10357	市区	PMS_惠峰一二配变 (TTU)	10	200	160	160
10358	宜兴	PMS_惠和苑西区 1# 箱变	10	400	320	320
10359	宜兴	PMS_惠和苑西区 2# 箱变	10	400	320	320
10360	宜兴	PMS_惠和苑西区 3# 箱变	10	400	320	320
10361	宜兴	万达广场居住区 1# 站 1#所变	20	800	640	640
10362	宜兴	万达广场居住区 1# 站 2#所变	20	800	640	640
10363	宜兴	万达广场居住区 1# 站 3#所变	20	800	635	635
10364	宜兴	万达广场居住区 1# 站 4#所变	20	800	634	634
10365	宜兴	万达广场居住区 2#	20	800	640	640

		站 1#所变				
10366	宜兴	万达广场居住区 2# 站 2#所变	20	800	640	640
10367	宜兴	杨家冲公变	10	200	160	160
10368	江阴	PMS_青年广场 15#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10369	江阴	PMS_青年广场 15#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10370	市区	PMS_孙钱 4#箱变 T1	10	630	504	504
10371	市区	PMS_孙钱 5#箱变 T1	10	400	320	320
10372	江阴	PMS_青年广场 24#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10373	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 1#所变	10	800	640	640
10374	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 2#所变	10	800	640	640
10375	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 3#所变	10	800	640	640
10376	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 4#所变	10	800	640	640
10377	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7# 站 T2	10	1000	800	800
10378	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 1#所变	10	800	640	640
10379	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 2#所变	10	800	640	640

10380	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 3#所变	10	800	640	640
10381	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 4#所变	10	800	640	640
10382	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 1#所变	10	800	640	640
10383	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 2#所变	10	800	640	640
10384	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 3#所变	10	800	640	640
10385	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 4#所变	10	800	640	640
10386	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2# 站 T2	10	800	635	635
10387	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2# 站 T4	10	800	640	640
10388	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2# 站 T3	10	800	640	640
10389	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2# 站 T1	10	800	624	624
10390	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3# 站 T1	10	800	640	640
10391	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3# 站 T3	10	800	640	640
10392	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3# 站 T4	10	800	640	640

10393	市区	PMS_10kV 金湖湾 3# 站 T2	10	800	635	635
10394	市区	10kV 惠农 3#箱变 T1	10	400	320	320
10395	市区	10kV 国信 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10396	市区	10kV 国信 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10397	市区	10kV 国信 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10398	市区	10kV 国信 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10399	市区	10kV 国信 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10400	市区	10kV 国信 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10401	市区	10kV 国信 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10402	市区	10kV 国信 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10403	市区	10kV 国信 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10404	市区	10kV 国信 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10405	市区	10kV 国信 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10406	市区	10kV 国信 10#站 T4	10	800	640	640

		(融合终端)				
10407	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T1	20	800	640	640
10408	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 3#所变	20	630	504	504
10409	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 4#所变	20	630	491	491
10410	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 1#所变	20	800	640	640
10411	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 2#所变	20	800	640	640
10412	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 3#所变	20	800	640	640
10413	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 4#所变	20	800	640	640
10414	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 2#所变	20	630	504	504
10415	宜兴	PMS_圣园公变	10	200	122	122
10416	市区	PMS_胡埭商贸配变	10	400	320	320
10417	市区	PMS_檀招待二	10	200	160	160
10418	市区	PMS_钱威路灯配变	10	200	160	160
10419	市区	锦绣东苑配变(融合 终端)	10	400	320	320
10420	江阴	PMS_御峰花园 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10421	市区	PMS_20kV 雪溪苑	20	800	640	640

		12#站 T1				
10422	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T2	20	800	640	640
10423	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T3	20	800	640	640
10424	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T4	20	800	640	640
10425	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T1	20	1000	800	800
10426	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T2	20	800	640	640
10427	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T2	20	1000	800	800
10428	市区	柏木苑 2#站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
10429	市区	PMS_10kV 春光苑 3# 站 T1	10	800	640	640
10430	市区	PMS_10kV 春光苑 3# 站 T2	10	800	640	640
10431	市区	PMS_10kV 春光苑 4# 站 T2	10	800	640	640
10432	市区	PMS_10kV 春光苑 4# 站 T1	10	800	640	640
10433	市区	PMS_10kV 春光苑 5# 站 T1	10	800	640	640
10434	市区	PMS_10kV 春光苑 5#	10	800	640	640

		站 T2				
10435	市区	PMS_10kV 春光苑 5# 站 T3	10	800	640	640
10436	市区	PMS_10kV 春光苑 5# 站 T4	10	800	640	640
10437	江阴	王圩变	10	400	259	259
10438	市区	10kV 方泉 10#站 T1	10	1000	800	800
10439	市区	10kV 天域 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10440	市区	10kV 方泉 10#站 T2	10	1000	800	800
10441	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T1	10	800	640	640
10442	市区	10kV 方泉 11#站 T1	10	800	640	640
10443	市区	10kV 天域 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10444	宜兴	万达广场居住区 2# 站 4#所变	20	800	632	632
10445	宜兴	PMS_万达广场居住 区 3#站 1#所变	20	800	640	640
10446	宜兴	万达广场居住区 3# 站 2#所变	20	800	640	640
10447	宜兴	万达广场居住区 2# 站 3#所变	20	800	640	640
10448	宜兴	万达广场居住区 3# 站 3#所变	20	800	640	640
10449	宜兴	万达广场居住区 3#	20	800	630	630

		站 4#所变				
10450	宜兴	万达广场居住区 4# 站 1#所变	20	800	640	640
10451	宜兴	万达广场居住区 4# 站 2#所变	20	800	640	640
10452	宜兴	万达广场居住区 4# 站 3#所变	20	800	640	640
10453	宜兴	万达广场居住区 4# 站 4#所变	20	800	631	631
10454	市区	PMS_20kV 清扬 1#站 T1	20	1000	800	800
10455	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T2	10	800	640	640
10456	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T3	10	800	640	640
10457	市区	10kV 方泉 11#站 T2	10	800	640	640
10458	市区	10kV 天域 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10459	市区	10kV 方泉 12#站 T2	10	800	640	640
10460	市区	10kV 方泉 12#站 T3	10	800	640	640
10461	市区	10kV 天域 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10462	市区	10kV 方泉 12#站 T4	10	800	640	640
10463	市区	10kV 天域 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10464	市区	10kV 天域 3#站 T3	10	800	640	640

		(融合终端)				
10465	市区	10kV 方泉 12#站 T1	10	800	640	640
10466	市区	10kV 天域 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10467	市区	10kV 小天鹅 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10468	市区	PMS_小天鹅 7#站 T1	10	800	640	640
10469	市区	10kV 小天鹅 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10470	市区	PMS_10kV 小天鹅 8# 站 T3	10	800	640	640
10471	市区	PMS_小天鹅 7#站 T2	10	800	640	640
10472	市区	PMS_小天鹅 7#站 T3	10	800	640	640
10473	市区	PMS_10kV 小天鹅 8# 站 T4	10	800	640	640
10474	市区	PMS_小天鹅 7#站 T4	10	800	640	640
10475	市区	PMS_10kV 小天鹅 6# 站 T1	10	800	640	640
10476	市区	PMS_10kV 小天鹅 6# 站 T2	10	800	640	640
10477	市区	PMS_10kV 小天鹅 6# 站 T3	10	800	640	640
10478	市区	PMS_10kV 小天鹅 6# 站 T4	10	800	640	640
10479	市区	PMS_江家塘	10	200	141	141
10480	市区	PMS_夹里变	10	200	160	160

10481	市区	PMS_10kV 天郡 2#站 T2	10	800	640	640
10482	市区	10kV 天郡 2#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
10483	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T1	10	800	640	640
10484	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T2	10	800	627	627
10485	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T1	10	800	640	640
10486	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T2	10	800	640	640
10487	宜兴	PMS_西一西二公变	10	200	115	115
10488	宜兴	PMS_观渎北公变	10	315	245	245
10489	宜兴	PMS_天沭御城 6#站 1#所变	20	800	640	640
10490	宜兴	PMS_天沭御城 6#站 2#所变	20	800	640	640
10491	市区	柏木苑 2#站 T2 (融 合终端)	10	800	640	640
10492	市区	20kV 清扬 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
10493	市区	PMS_20kV 清扬 2#站 T2	20	1000	800	800
10494	市区	20kV 清扬 1#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800

10495	宜兴	PMS_天沭御城 6#站 4#所变	20	800	640	640
10496	宜兴	PMS_天沭御城 4#站 1#所变	20	800	640	640
10497	宜兴	PMS_天沭御城 4#站 2#所变	20	800	640	640
10498	宜兴	PMS_天沭御城 7#站 1#所变	20	800	640	640
10499	宜兴	天沭御城 7#站 2#所 变	20	800	640	640
10500	宜兴	PMS_天沭御城 7#站 3#所变	20	800	640	640
10501	宜兴	PMS_天沭御城 7#站 4#所变	20	800	640	640
10502	宜兴	PMS_天沭御城 8#站 1#所变	20	800	640	640
10503	宜兴	PMS_天沭御城 6#站 3#所变	20	800	640	640
10504	宜兴	PMS_天沭御城 8#站 3#所变	20	800	640	640
10505	宜兴	PMS_天沭御城 8#站 4#所变	20	800	640	640
10506	宜兴	PMS_天沭御城 8#站 2#所变	20	800	640	640
10507	宜兴	PMS_天沭御城 5#站 2#所变	20	800	640	640

10508	宜兴	PMS_天沭御城 5#站 1#所变	20	800	640	640
10509	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T2	20	800	640	640
10510	市区	柏木苑 3#站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
10511	市区	柏木苑 3#站 T3（融 合终端）	10	800	640	640
10512	市区	柏木苑 3#站 T4（融 合终端）	10	800	640	640
10513	市区	柏木苑 3#站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
10514	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T1	10	800	640	640
10515	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T2	10	800	640	640
10516	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T1	20	800	640	640
10517	宜兴	融创洺园 2#站 1#所 变	10	800	640	640
10518	宜兴	融创洺园 2#站 2#所 变	10	800	640	640
10519	市区	20kV 清扬 3#站 T1 （融合终端）	20	1000	800	800
10520	市区	PMS_20kV 清扬 3#站 T2	20	1000	800	800

10521	宜兴	PMS_滨水新城 9#箱变	10	630	504	504
10522	宜兴	PMS_滨水新城 10#箱变	10	630	504	504
10523	江阴	PMS_长南村拆迁安置房（三集中）箱变主变	10	630	504	504
10524	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T1	10	800	640	640
10525	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T2	10	800	640	640
10526	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T3	10	800	640	640
10527	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T4	10	800	640	640
10528	宜兴	凯凯公变	10	315	252	252
10529	宜兴	华东石材市场有限公司 24#箱变主变	10	630	504	504
10530	市区	PMS_春潮一期 11#站 T1	10	800	640	640
10531	市区	PMS_春潮一期 11#站 T2	10	800	640	640
10532	宜兴	PMS_融创洺园二期 4#站 1#所变	10	800	640	640
10533	宜兴	PMS_融创洺园二期 4#站 2#所变	10	800	640	640

10534	宜兴	PMS_融创洺园二期 4#站 3#所变	10	800	640	640
10535	宜兴	PMS_融创洺园二期 4#站 4#所变	10	800	640	640
10536	宜兴	PMS_融创洺园二期 5#站 1#所变	10	800	640	640
10537	宜兴	PMS_融创洺园二期 5#站 2#所变	10	800	640	640
10538	江阴	PMS_青年广场24#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10539	市区	10kV 新丰苑 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10540	市区	10kV 新丰苑 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10541	市区	10kV 新丰苑 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10542	市区	10kV 新丰苑 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10543	江阴	PMS_金宸国际34#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
10544	江阴	PMS_金宸国际34#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
10545	江阴	PMS_金宸国际34#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10546	江阴	PMS_金宸国际38#配 电所 1#主变	10	1000	800	800

10547	市区	10kV 新丰苑 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10548	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T1	20	800	640	640
10549	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T2	20	800	640	640
10550	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T3	20	800	640	640
10551	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T4	20	800	640	640
10552	江阴	PMS_世新家园 121# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
10553	市区	贡湖苑 7#站 T2	20	800	640	640
10554	市区	10kV 货运 2#箱变 T1	10	630	504	504
10555	宜兴	PMS_阳山南苑 1#箱 变	10	630	504	504
10556	宜兴	PMS_阳山南苑 2#箱 变	10	630	504	504
10557	宜兴	PMS_西城花园 1#箱 变	10	630	504	504
10558	宜兴	PMS_西城花园 2#箱 变	10	630	504	504
10559	市区	PMS_金瑞家园 1#(农 综变)T1	10	630	504	504
10560	市区	水利管理(农综 变)T1	10	2000	1597	1597
10561	市区	轧钢厂(农综变)T1	10	800	640	640
10562	市区	PMS_梁南苑 8#站 T2	20	800	640	640
10563	市区	PMS_梁南苑 9#站 T1	20	800	640	640
10564	市区	PMS_梁南苑 9#站 T2	20	800	640	640

10565	市区	PMS_梁南苑 10#站 T1	20	800	640	640
10566	市区	PMS_梁南苑 10#站 T2	20	800	640	640
10567	市区	PMS_梁南苑 12#站 T1	20	800	640	640
10568	市区	PMS_梁南苑 8#站 T1	20	800	640	640
10569	市区	PMS_梁南苑 12#站 T2	20	800	640	640
10570	江阴	PMS_金宸国际 38#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
10571	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 52#配电所 1#主变	20	800	640	640
10572	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 52#配电所 2#主变	20	800	640	640
10573	宜兴	澄渎东公变	10	200	136	136
10574	宜兴	澄渎东 2#公变	10	400	320	320
10575	宜兴	华东石材市场有限 公司 25#箱变主变	10	630	446	446
10576	宜兴	PMS_华东石材市场 有限公司 26#箱变	10	400	320	320
10577	江阴	PMS_金美林 32#配电 所 1#主变	10	800	640	640
10578	江阴	PMS_金美林 32#配电 所 2#主变	10	800	640	640
10579	江阴	PMS_金美林 38#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
10580	江阴	PMS_金美林 38#配电 所 2#主变	10	800	640	640
10581	江阴	PMS_金美林 49#配电 所 1#主变	10	800	640	640
10582	江阴	PMS_金美林 49#配电 所 3#主变	10	800	640	640
10583	江阴	PMS_金美林 49#配电 所 4#主变	10	800	640	640
10584	江阴	PMS_金美林 49#配电 所 2#主变	10	800	640	640
10585	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 1#主变	10	800	640	640
10586	市区	新开河村(农综 变)T1	10	400	320	320
10587	市区	南山村委(农综 变)T1	10	630	504	504
10588	江阴	PMS_新都路 299#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10589	江阴	PMS_新都路 299#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10590	江阴	PMS_世新家园 121# 配电所 3#主变	10	1000	800	800
10591	江阴	PMS_佳兆业广场 12# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10592	江阴	PMS_佳兆业广场 12#	10	800	640	640

		配电所 3#主变				
10593	市区	PMS_里国工业区(农 综变)T1	10	630	504	504
10594	江阴	PMS_佳兆业广场 12# 配电所 4#主变	10	800	640	640
10595	江阴	PMS_佳兆业广场 12# 配电所 2#主变	10	800	640	640
10596	江阴	PMS_佳兆业广场 13# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10597	江阴	PMS_佳兆业广场 13# 配电所 3#主变	10	800	640	640
10598	江阴	PMS_丽景花园 23#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10599	江阴	PMS_丽景花园 23#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10600	江阴	PMS_丽景花园 23#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10601	江阴	PMS_丽景花园 23#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10602	江阴	PMS_佳兆业广场 13# 配电所 4#主变	10	800	640	640
10603	江阴	PMS_佳兆业广场 13# 配电所 2#主变	10	800	640	640
10604	市区	西漳焊管厂(农综 变)T1	10	1000	792	792
10605	江阴	PMS_丽景花园 2#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
10606	江阴	PMS_丽景花园 2#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10607	江阴	PMS_丽景花园 2#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10608	江阴	PMS_丽景花园 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10609	江阴	PMS_佳兆业广场 9# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10610	江阴	PMS_佳兆业广场 9# 配电所 2#主变	10	800	640	640
10611	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T1	10	800	640	640
10612	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T2	10	800	640	640
10613	市区	PMS_10kV 御墅 10# 站 T1	10	800	640	640
10614	市区	PMS_10kV 御墅 10# 站 T2	10	800	640	640
10615	江阴	PMS_佳兆业广场 3# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10616	江阴	PMS_佳兆业广场 3# 配电所 3#主变	10	800	640	640
10617	江阴	PMS_佳兆业广场 3# 配电所 4#主变	10	800	640	640
10618	江阴	PMS_佳兆业广场 3#	10	800	640	640

		配电所 2#主变				
10619	市区	PMS_九龙仓 13#站 T1	20	800	640	640
10620	市区	PMS_九龙仓 13#站 T2	20	800	640	640
10621	市区	PMS_九龙仓 13#站 T3	20	800	640	640
10622	市区	PMS_九龙仓 13#站 T4	20	800	640	640
10623	市区	PMS_九龙仓 14#站 T1	20	800	640	640
10624	市区	PMS_10kV 顺驰 17# 站 T4	10	800	640	640
10625	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2# 站 T1	10	800	632	632
10626	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2# 站 T2	10	800	640	640
10627	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3# 站 T1	10	800	630	630
10628	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3# 站 T2	10	800	640	640
10629	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4# 站 T1	10	800	631	631
10630	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4# 站 T2	10	800	640	640
10631	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5#	10	800	628	628

		站 T1				
10632	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5# 站 T2	10	800	640	640
10633	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T1	20	800	640	640
10634	市区	PMS_10kV 顺驰 17# 站 T3	10	800	640	640
10635	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T2	20	800	640	640
10636	市区	PMS_振华德裕	10	400	320	320
10637	江阴	PMS_创智家园 5#配 电所 3#主变	20	630	504	504
10638	江阴	PMS_创智家园 5#配 电所 1#主变	20	630	504	504
10639	市区	10kV 惠达 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10640	市区	10kV 惠达 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10641	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
10642	江阴	PMS_金宸国际 38#配 电所 4#主变	10	1000	800	800
10643	宜兴	PMS_尹家新站 2#公 变	10	400	320	320
10644	江阴	新中北变	10	400	320	320
10645	市区	PMS_10kV 香楠 9#站	10	1000	800	800

		T3				
10646	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 2#主变	10	1000	800	800
10647	宜兴	PMS_百盛花园 1#箱变	10	630	504	504
10648	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T1	20	800	640	640
10649	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T2	20	800	640	640
10650	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T1	20	1000	800	800
10651	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T2	20	1000	800	800
10652	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T1	20	1000	800	800
10653	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T2	20	1000	800	800
10654	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T1	20	800	640	640
10655	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T2	20	800	640	640
10656	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 4#主变	20	630	504	504
10657	市区	PMS_海岸城 2#站 T1	20	800	640	640
10658	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 2#主变	20	630	204	204
10659	市区	PMS_海岸城 2#站 T2	20	800	636	636
10660	市区	PMS_海岸城 3#站 T1	20	800	636	636
10661	市区	PMS_海岸城 3#站 T2	20	800	633	633
10662	市区	PMS_海岸城 4#站 T1	20	800	636	636
10663	市区	PMS_海岸城 4#站 T2	20	800	640	640

10664	市区	海岸城 4#站 T3	20	800	640	640
10665	市区	PMS_海岸城 4#站 T4	20	800	633	633
10666	江阴	PMS_创智家园 9#配 电所 3#主变	20	500	400	400
10667	江阴	PMS_创智家园 9#配 电所 1#主变	20	500	400	400
10668	江阴	PMS_创智家园 9#配 电所 2#主变	20	500	400	400
10669	江阴	PMS_创智家园 9#配 电所 4#主变	20	500	400	400
10670	市区	PMS_乐博配变	10	400	313	313
10671	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
10672	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
10673	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
10674	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T4	20	800	640	640
10675	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T1	20	800	640	640
10676	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T2	20	800	640	640
10677	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T3	20	800	640	640
10678	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T4	20	800	640	640
10679	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T1	20	800	640	640
10680	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T2	20	800	640	640
10681	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T3	20	800	640	640

10682	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T4	20	800	640	640
10683	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T1	10	800	640	640
10684	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T2	10	800	640	640
10685	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T3	20	800	640	640
10686	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T1	10	800	640	640
10687	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T2	10	800	640	640
10688	宜兴	PMS_芳华苑 1#箱变	10	630	504	504
10689	市区	10kV 惠达 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10690	市区	10kV 惠达 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10691	市区	10kV 惠达 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10692	市区	10kV 惠达 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10693	江阴	PMS_阳光假日花园 85#配电所 1#主变	10	630	478	478
10694	江阴	PMS_阳光假日花园 9#配电所 1#主变	10	630	472	472
10695	江阴	PMS_阳光假日花园 35#配电所 1#主变	10	630	504	504
10696	市区	PMS_锡景苑 3#站 T1	10	800	640	640

10697	市区	PMS_锡景苑 3#站 T2	10	800	640	640
10698	市区	PMS_锡景苑 3#站 T3	10	800	614	614
10699	市区	PMS_锡景苑 3#站 T4	10	800	640	640
10700	市区	PMS_锡景苑 5#站 T1	10	800	640	640
10701	市区	PMS_锡景苑 5#站 T2	10	800	640	640
10702	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T1	10	800	640	640
10703	市区	PMS_名邸 1#站 T1	10	800	640	640
10704	市区	名邸 1#站 T2（融合 终端）	10	800	640	640
10705	市区	PMS_名邸 1#站 T3	10	800	640	640
10706	市区	名邸 1#站 T4（融合 终端）	10	800	640	640
10707	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T2	10	800	640	640
10708	市区	PMS_10kV 红豆 3#站 T1	10	800	640	640
10709	市区	10kV 红豆 3#站 T2 （光伏）	10	800	640	640
10710	市区	PMS_10kV 天力苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
10711	市区	PMS_10kV 天力苑 1# 站 T2	10	1000	800	800
10712	江阴	PMS_中街 49#配电所 1#主变	10	800	638	638
10713	江阴	PMS_中街 49#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
10714	江阴	PMS_芙蓉华都15#配电所 1#主变	10	800	640	640
10715	江阴	PMS_芙蓉华都15#配电所 2#主变	10	800	640	640
10716	江阴	PMS_芙蓉华都19#配电所 1#主变	10	800	640	640
10717	江阴	PMS_芙蓉华都19#配电所 3#主变	10	800	640	640
10718	江阴	PMS_芙蓉华都19#配电所 4#主变	10	800	640	640
10719	江阴	PMS_芙蓉华都19#配电所 2#主变	10	800	640	640
10720	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T1	10	1000	800	800
10721	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T2	10	1000	800	800
10722	江阴	PMS_上城一区98#配电所 1#主变	10	800	631	631
10723	江阴	PMS_上城一区98#配电所 2#主变	10	800	640	640
10724	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T1	10	800	640	640
10725	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T2	10	800	640	640
10726	市区	PMS_10kV 悠山 1#站	10	800	632	632

		T3				
10727	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10728	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T4	10	800	640	640
10729	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10730	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T1	10	800	640	640
10731	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10732	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T2	10	800	625	625
10733	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T1	20	800	640	640
10734	江阴	PMS_世新家园 121# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
10735	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T2	20	800	640	640
10736	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T1	20	800	640	640
10737	江阴	PMS_世新家园 121# 配电所 4#主变	10	1000	800	800
10738	宜兴	PMS_唐角浜箱变	10	400	320	320
10739	江阴	PMS_农修箱变主变	10	630	504	504
10740	江阴	PMS_凯虹广场 4#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
10741	市区	20kV 天鹅 22#站 T1	20	800	640	640
10742	市区	20kV 天鹅 22#站 T2	20	800	640	640
10743	市区	20kV 天鹅 22#站 T3	20	800	640	640
10744	市区	20kV 天鹅 22#站 T4	20	800	640	640
10745	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10746	江阴	PMS_高家堂北变	10	400	320	320
10747	市区	PMS_鸿基 27#站 T1	20	800	640	640
10748	市区	PMS_鸿基 27#站 T2	20	800	640	640
10749	市区	PMS_鸿基 28#站 T1	20	800	640	640
10750	市区	PMS_鸿基 28#站 T2	20	800	640	640
10751	市区	鸿基 29#站 T1	20	800	640	640
10752	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
10753	市区	20kV 天鹅 23#站 T1	20	800	640	640
10754	市区	20kV 天鹅 23#站 T2	20	800	640	640
10755	市区	20kV 天鹅 23#站 T3	20	800	640	640
10756	市区	20kV 天鹅 23#站 T4	20	800	640	640
10757	江阴	PMS_上城一区 5#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10758	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
10759	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640

10760	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 3#主变	10	800	626	626
10761	宜兴	PMS_九龙依云 1#箱变	10	400	301	301
10762	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T1	10	800	640	640
10763	宜兴	PMS_九龙依云 2#箱变	10	400	320	320
10764	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T2	10	800	631	631
10765	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T3	10	800	634	634
10766	宜兴	PMS_九龙依云 3#箱变	10	400	312	312
10767	江阴	PMS_凯虹广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
10768	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T4	10	800	634	634
10769	宜兴	九龙依云 4#箱变	10	400	320	320
10770	宜兴	PMS_九龙依云 5#箱变	10	400	320	320
10771	宜兴	PMS_九龙依云 6#箱变	10	400	320	320
10772	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
10773	市区	PMS_鸿基 30#站 T1	20	800	640	640

10774	市区	PMS_鸿基 30#站 T2	20	800	640	640
10775	市区	PMS_鸿基 31#站 T1	20	800	640	640
10776	市区	PMS_鸿基 31#站 T2	20	800	640	640
10777	江阴	格宾变	10	315	114	114
10778	市区	PMS_鸿基 29#站 T2	20	800	640	640
10779	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
10780	市区	古爱 1#站 T1（融合 终端）	20	800	640	640
10781	市区	古爱 1#站 T2（融合 终端）	20	800	640	640
10782	市区	古爱 4#站 T1（融合 终端）	20	800	640	640
10783	市区	古爱 4#站 T2（融合 终端）	20	800	640	640
10784	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
10785	市区	古爱 4#站 T4（融合 终端）	20	800	640	640
10786	市区	古爱 6#站 T1（融合 终端）	20	800	640	640
10787	市区	古爱 4#站 T3（融合 终端）	20	800	640	640
10788	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T2	20	800	640	640
10789	市区	PMS_20kV 新河 2#站	20	800	640	640

		T4				
10790	市区	PMS_10kV 探机 4#箱 变 T	10	630	504	504
10791	市区	PMS_10kV 探机 5#箱 变 T1	10	630	504	504
10792	宜兴	PMS_华东石材市场 27#公变	10	400	320	320
10793	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T3	20	800	640	640
10794	宜兴	PMS_九龙依云 8#箱 变	10	400	320	320
10795	江阴	PMS_上城一区 5#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10796	宜兴	PMS_九龙依云 9#箱 变	10	400	320	320
10797	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T2	10	800	636	636
10798	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10799	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10800	市区	10kV 广晟苑 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
10801	市区	10kV 广晟苑 4#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
10802	市区	PMS_10kV 广晟苑 4#	10	1000	800	800

		站 T2				
10803	市区	PMS_10kV 广晟苑 4# 站 T4	10	1000	800	800
10804	宜兴	PMS_九龙依云 7#箱 变	10	400	320	320
10805	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
10806	江阴	PMS_富达花园 13#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10807	江阴	PMS_富达花园 13#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10808	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
10809	宜兴	PMS_山水怡和 1#箱 变主变	10	400	320	320
10810	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 4#主变	10	800	640	640
10811	江阴	PMS_富达花园 13#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10812	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
10813	江阴	PMS_富达花园 13#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10814	江阴	PMS_朱家湾花园 85# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10815	江阴	PMS_朱家湾花园 85#	10	800	640	640

		配电所 3#主变				
10816	江阴	PMS_朱家湾花园 85# 配电所 4#主变	10	800	640	640
10817	江阴	PMS_朱家湾花园 85# 配电所 2#主变	10	800	640	640
10818	江阴	PMS_富达花园 34#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10819	江阴	PMS_富达花园 34#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10820	江阴	PMS_朱家湾花园 92# 配电所 1#主变	10	800	640	640
10821	市区	20kV 天鹅 24#站 T2	20	800	640	640
10822	市区	蠡湖 9#站 T1（融合 终端）	10	800	640	640
10823	市区	蠡湖 9#站 T2（融合 终端）	10	800	626	626
10824	江阴	PMS_园区天翔变	10	400	320	320
10825	市区	20kV 天鹅 24#站 T1	20	800	640	640
10826	市区	PMS_铂庭 2#站 T1	10	800	630	630
10827	市区	PMS_铂庭 2#站 T2	10	800	640	640
10828	宜兴	培源西公变（光伏并 网）	10	200	143	143
10829	宜兴	PMS_申家西公变	10	200	144	144
10830	宜兴	PMS_徐家东公变	10	200	160	160
10831	宜兴	徐家北公变（光伏并 网）	10	200	133	133

10832	市区	惠古 3#站 T1	10	800	640	640
10833	市区	惠古 3#站 T2	10	800	640	640
10834	市区	惠古 3#站 T3	10	800	640	640
10835	市区	惠古 3#站 T4	10	800	640	640
10836	市区	PMS_铂庭 3#站 T1	10	800	640	640
10837	市区	古爱 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
10838	市区	古爱 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
10839	市区	古爱 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
10840	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
10841	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 3#主变	10	800	640	640
10842	江阴	PMS_贯庄一村 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
10843	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 4#主变	10	800	640	640
10844	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 2#主变	10	800	640	640
10845	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
10846	市区	PMS_铂庭 3#站 T2	10	800	640	640
10847	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 1#主变	20	800	640	640

10848	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 3#主变	20	800	572	572
10849	市区	PMS_山峰三配变	10	200	144	144
10850	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 4#主变	20	800	618	618
10851	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 2#主变	20	800	640	640
10852	市区	PMS_方泰配变	10	200	160	160
10853	江阴	PMS_敌山嶺秀 49#配 电所 1#主变	20	800	640	640
10854	江阴	PMS_敌山嶺秀 49#配 电所 2#主变	20	800	640	640
10855	市区	PMS_金匱里 2#站 T1	20	800	640	640
10856	市区	PMS_金匱里 2#站 T2	20	800	640	640
10857	市区	PMS_金匱里 2#站 T3	20	800	629	629
10858	市区	10kV 绿地 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10859	市区	10kV 绿地 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10860	市区	PMS_金匱里 2#站 T4	20	800	623	623
10861	市区	10kV 绿地 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10862	市区	10kV 绿地 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10863	市区	PMS_金匱里 3#站 T1	20	800	640	640
10864	市区	PMS_金匱里 3#站 T2	20	800	640	640

10865	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T1	10	800	640	640
10866	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T3	10	800	640	640
10867	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T4	10	800	640	640
10868	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T1	10	800	640	640
10869	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T2	10	800	640	640
10870	市区	10kV 新丰苑 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10871	市区	10kV 新丰苑 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10872	市区	10kV 新丰苑 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10873	市区	10kV 新丰苑 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10874	市区	10kV 新丰苑 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10875	市区	10kV 新丰苑 10#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10876	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T1	10	800	640	640
10877	市区	PMS_华盛苑 10#站 T1	20	800	635	635

10878	市区	PMS_华盛苑 10#站 T2	20	800	632	632
10879	市区	PMS_华盛苑 2#站 T1	20	800	637	637
10880	市区	PMS_华盛苑 2#站 T2	20	800	635	635
10881	市区	PMS_华盛苑 2#站 T3	20	800	638	638
10882	市区	PMS_华盛苑 2#站 T4	20	800	635	635
10883	江阴	PMS_贯庄一村 63#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10884	市区	PMS_金匮里 3#站 T3	20	800	640	640
10885	市区	PMS_金匮里 3#站 T4	20	800	640	640
10886	市区	PMS_金匮里 4#站 T1	20	800	640	640
10887	市区	PMS_金匮里 4#站 T2	20	800	640	640
10888	市区	PMS_金匮里 4#站 T3	20	800	633	633
10889	市区	PMS_金匮里 4#站 T4	20	800	625	625
10890	市区	PMS_金匮里 5#站 T1	20	800	640	640
10891	市区	PMS_金匮里 5#站 T2	20	800	640	640
10892	宜兴	PMS_吴家公变	10	200	103	103
10893	市区	PMS_胡埭小学配变	10	400	320	320
10894	宜兴	PMS_笠渎桥公变	10	200	160	160
10895	市区	PMS_建达 1#箱变 T1	10	630	504	504
10896	市区	PMS_10kV 山南 1#箱 变 T1	10	630	504	504
10897	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T1	10	800	640	640
10898	市区	PMS_10kV 春城 8#站	10	800	640	640

		T2				
10899	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T3	10	800	640	640
10900	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T4	10	800	640	640
10901	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T1	10	800	640	640
10902	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T2	10	800	640	640
10903	市区	蠡湖 10#站 T1(融合 终端)	10	800	640	640
10904	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 3#主变	10	800	640	640
10905	江阴	PMS_世新家园 14#配 电所 1#主变	10	800	640	640
10906	江阴	PMS_世新家园 14#配 电所 3#主变	10	800	640	640
10907	江阴	PMS_世新家园 14#配 电所 4#主变	10	800	640	640
10908	江阴	PMS_世新家园 14#配 电所 2#主变	10	800	640	640
10909	江阴	PMS_世新家园 96#配 电所 4#主变	10	1000	800	800
10910	江阴	PMS_世新家园 96#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
10911	江阴	PMS_世新家园 96#配	10	1000	800	800

		电所 1#主变				
10912	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 3#主变	10	1000	800	800
10913	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
10914	市区	PMS_10kV 跃进 5#箱变 T1	10	630	504	504
10915	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 3#主变	10	1000	800	800
10916	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800
10917	市区	PMS_华盛苑 3#站 T2	20	800	635	635
10918	市区	PMS_华盛苑 3#站 T3	20	800	634	634
10919	市区	PMS_华盛苑 3#站 T4	20	800	640	640
10920	市区	PMS_华盛苑 4#站 T1	20	800	635	635
10921	市区	PMS_华盛苑 4#站 T2	20	800	636	636
10922	市区	PMS_华盛苑 5#站 T1	20	800	640	640
10923	市区	PMS_华盛苑 5#站 T2	20	800	636	636
10924	市区	PMS_华盛苑 3#站 T1	20	800	640	640
10925	市区	蠡湖 11#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
10926	市区	蠡湖 11#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
10927	宜兴	PMS_白马新区公变	10	400	307	307
10928	市区	PMS_10kV 春城 10#站 T1	10	800	640	640

10929	市区	PMS_10kV 春城 10# 站 T2	10	800	640	640
10930	市区	PMS_梁南苑 2#站 T1	20	800	640	640
10931	市区	蠡湖 10#站 T2(融合 终端)	10	800	640	640
10932	市区	PMS_梁南苑 2#站 T2	20	800	632	632
10933	市区	PMS_梁南苑 3#站 T1	20	800	634	634
10934	市区	PMS_梁南苑 3#站 T2	20	800	640	640
10935	市区	PMS_梁南苑 4#站 T1	20	800	633	633
10936	市区	PMS_梁南苑 4#站 T2	20	800	640	640
10937	市区	PMS_梁南苑 4#站 T3	20	800	634	634
10938	市区	PMS_梁南苑 4#站 T4	20	800	640	640
10939	市区	PMS_梁南苑 5#站 T1	20	800	640	640
10940	市区	PMS_梁南苑 5#站 T2	20	800	635	635
10941	市区	10kV 新丰苑 11#站 T2 (融合终端)	10	800	634	634
10942	市区	10kV 新丰苑 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10943	市区	PMS_贡湖苑 7#站 T1	20	800	640	640
10944	江阴	PMS_世新家园 147# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
10945	江阴	PMS_世新家园 147# 配电所 4#主变	10	1000	800	800
10946	市区	PMS_华盛苑 6#站 T1	20	800	640	640
10947	市区	PMS_华盛苑 6#站 T2	20	800	636	636

10948	市区	PMS_华盛苑 7#站 T1	20	800	632	632
10949	市区	PMS_华盛苑 7#站 T2	20	800	637	637
10950	市区	20kV 华盛苑 8#站 T1	20	800	640	640
10951	市区	20kV 华盛苑 8#站 T2	20	800	640	640
10952	市区	PMS_华盛苑 9#站 T1	20	800	635	635
10953	市区	PMS_华盛苑 9#站 T2	20	800	634	634
10954	市区	10kV 东望 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
10955	市区	10kV 东望 2#站 T2 (光伏)(融合终端)	10	800	640	640
10956	市区	10kV 东望 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
10957	市区	10kV 东望 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
10958	市区	PMS_10kV 东望 3#站 T1	10	800	640	640
10959	市区	10kV 东望 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
10960	江阴	PMS_丹桂园 22#配电 所 1#主变	10	800	640	640
10961	江阴	PMS_丹桂园 22#配电 所 3#主变	10	800	640	640
10962	江阴	PMS_丹桂园 22#配电 所 4#主变	10	800	640	640
10963	江阴	PMS_丹桂园 22#配电 所 2#主变	10	800	640	640

10964	宜兴	PMS_金城花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
10965	市区	PMS_梁南苑 6#站 T2	20	800	640	640
10966	市区	PMS_梁南苑 6#站 T3	20	800	634	634
10967	市区	PMS_梁南苑 6#站 T4	20	800	637	637
10968	市区	PMS_梁南苑 7#站 T1	20	800	640	640
10969	市区	PMS_梁南苑 7#站 T2	20	800	640	640
10970	市区	PMS_梁南苑 6#站 T1	20	800	640	640
10971	市区	10kV 新丰苑 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
10972	市区	10kV 新丰苑 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10973	市区	10kV 新丰苑 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10974	市区	10kV 新丰苑 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
10975	市区	10kV 新丰苑 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
10976	市区	10kV 新丰苑 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10977	市区	10kV 新丰苑 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
10978	宜兴	PMS_金城花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
10979	宜兴	PMS_金城花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800

10980	宜兴	PMS_金城花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
10981	宜兴	PMS_金城花园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
10982	宜兴	PMS_金城花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
10983	江阴	PMS_聂家村东变	10	200	68	68
10984	市区	10kV 西杜 3#箱变 (TTU) T1	10	630	504	504
10985	市区	10kV 西杜 1#箱变 (TTU) T1	10	630	504	504
10986	市区	10kV 西杜 2#箱变 (TTU) T1	10	630	504	504
10987	市区	PMS_溪南赋和(农综 变)T1	10	630	502	502
10988	市区	PMS_无锡市欣盛纸 制品厂(农综变)T1	10	630	504	504
10989	宜兴	PMS_红星花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
10990	宜兴	PMS_红星花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
10991	宜兴	PMS_红星花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
10992	宜兴	PMS_红星花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
10993	宜兴	PMS_红星花园 2#站	10	800	640	640

		3#所变				
10994	宜兴	PMS_红星花园 2#站 4#所变	10	800	640	640
10995	宜兴	PMS_红星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
10996	宜兴	PMS_红星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
10997	宜兴	PMS_石材市场 31#公 变	10	400	318	318
10998	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T1	20	800	640	640
10999	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T2	20	800	640	640
11000	市区	华宝配变	10	400	320	320
11001	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T3	20	800	640	640
11002	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T4	20	800	640	640
11003	市区	PMS_南降一配变	10	200	160	160
11004	宜兴	PMS_碧水雅居 1#箱 变	10	630	504	504
11005	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T1	20	800	640	640
11006	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T2	20	800	632	632
11007	宜兴	PMS_万珍西公变	10	200	160	160

11008	宜兴	PMS_魏家 2#公变	10	400	160	160
11009	宜兴	沧浦家苑 1#站 1#所 变	10	1000	800	800
11010	宜兴	沧浦家苑 1#站 2#所 变	10	1000	800	800
11011	宜兴	沧浦家苑 2#室 1#所 变	10	800	640	640
11012	宜兴	沧浦家苑 2#室 2#所 变	10	800	640	640
11013	宜兴	沧浦家苑 2#室 3#所 变	10	800	640	640
11014	宜兴	沧浦家苑 2#室 4#所 变	10	800	640	640
11015	宜兴	PMS_潼渚村河西公 变	10	200	160	160
11016	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 1# 所变	10	800	640	640
11017	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 2# 所变	10	800	640	640
11018	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T4	20	800	640	640
11019	宜兴	新建西塘公变	10	400	311	311
11020	江阴	PMS_马镇公路 1#路 灯	10	200	160	160
11021	宜兴	PMS_河头公变	10	200	121	121
11022	宜兴	PMS_西河沿公变	10	200	145	145

11023	宜兴	PMS_大桥公变	10	400	320	320
11024	市区	PMS_杨家旦北配变	10	200	139	139
11025	宜兴	PMS_毫阳北公变	10	200	160	160
11026	宜兴	张公小路公变	10	400	304	304
11027	江阴	PMS_时代名邸 2#箱 变主变	10	630	504	504
11028	宜兴	PMS_王木南公变	10	100	80	80
11029	江阴	PMS_泾新北变	10	400	297	297
11030	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 3#主变	20	800	640	640
11031	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 1#主变	20	800	640	640
11032	江阴	PMS_陶家庄西变	10	250	148	148
11033	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 2#主变	20	800	640	640
11034	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 4#主变	20	800	640	640
11035	江阴	PMS_时代名邸 18#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11036	江阴	PMS_时代名邸 18#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11037	江阴	潘巷上变	10	400	320	320
11038	江阴	PMS_时代名邸 18#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11039	市区	PMS_九龙仓 14#站 T2	20	800	640	640

11040	市区	PMS_九龙仓 14#站 T3	20	800	640	640
11041	市区	PMS_九龙仓 14#站 T4	20	800	640	640
11042	宜兴	PMS_集义渎鱼塘公 变	10	400	320	320
11043	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配 电所 1#主变	10	800	626	626
11044	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11045	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11046	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11047	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配 电所 1#主变	10	800	620	620
11048	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11049	江阴	PMS_水畔兰庭 100# 配电所 1#主变	10	800	640	640
11050	江阴	PMS_水畔兰庭 100# 配电所 3#主变	10	800	640	640
11051	江阴	PMS_水畔兰庭 100# 配电所 4#主变	10	800	640	640
11052	江阴	PMS_水畔兰庭 100# 配电所 2#主变	10	800	640	640

11053	江阴	PMS_周庄至公东路 南侧安置房 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
11054	江阴	PMS_周庄东风路东 侧安置房 1#箱变主 变	10	630	504	504
11055	江阴	PMS_金海花园 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11056	江阴	PMS_金海花园 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11057	江阴	PMS_周庄至公东路 南侧安置房 2#箱变 1#主变	10	630	504	504
11058	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T2	20	800	640	640
11059	市区	PMS_10kV 长乐 10# 站 T1	10	800	640	640
11060	市区	PMS_10kV 长乐 10# 站 T2	10	800	640	640
11061	市区	PMS_10kV 长乐 10# 站 T3	10	800	640	640
11062	市区	PMS_10kV 长乐 10# 站 T4	10	800	640	640
11063	市区	PMS_化工配变	10	400	320	320
11064	宜兴	蠡斯巷 2#公变	10	400	320	320
11065	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室	10	800	640	640

		1#所变				
11066	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
11067	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
11068	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
11069	江阴	PMS_西范开发号变	10	400	280	280
11070	江阴	红苗北变	10	400	308	308
11071	宜兴	PMS_上山 2#公变	10	200	42	42
11072	宜兴	PMS_和桥建行 2#公 变	10	400	275	275
11073	市区	PMS_10kV 藕乐园 9# 站 T1	10	800	640	640
11074	市区	PMS_10kV 藕乐园 9# 站 T2	10	800	640	640
11075	市区	PMS_10kV 藕乐园 9# 站 T3	10	800	640	640
11076	市区	PMS_10kV 藕乐园 9# 站 T4	10	800	640	640
11077	市区	西林六队	10	200	160	160
11078	江阴	PMS_时代名邸18#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11079	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 3#主变	20	800	640	640
11080	江阴	PMS_敌山湾花园	20	800	640	640

		215#配电所 1#主变				
11081	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
11082	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 2#主变	20	800	640	640
11083	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 4#主变	20	800	631	631
11084	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 3#主变	10	800	640	640
11085	江阴	PMS_敌山湾花园 156#配电所 1#主变	20	800	586	586
11086	江阴	PMS_敌山湾花园 156#配电所 2#主变	20	800	640	640
11087	市区	PMS_藕塘幼儿园	10	400	320	320
11088	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T3	20	800	640	640
11089	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T4	20	800	640	640
11090	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T1	20	800	640	640
11091	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T2	20	800	640	640
11092	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T3	20	800	640	640
11093	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T4	20	800	640	640

11094	市区	PMS_民主居配变	10	200	160	160
11095	市区	PMS_科创苑配变	10	200	160	160
11096	市区	PMS_长巷居配变	10	400	320	320
11097	市区	PMS_二湾配变	10	200	160	160
11098	市区	小吴巷南配变(融合终端)	10	200	160	160
11099	市区	PMS_林庄北	10	400	320	320
11100	江阴	PMS_石塘湾北变	10	200	160	160
11101	宜兴	金兰新安2#公变(光伏并网)	10	200	8	8
11102	江阴	PMS_邵庄东变	10	200	160	160
11103	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 1#主变	20	800	640	640
11104	市区	PMS_杨墅园二配变	10	400	320	320
11105	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 2#主变	20	800	640	640
11106	江阴	PMS_大南市北变	10	400	320	320
11107	江阴	PMS_丁家南变	10	200	0	0
11108	江阴	PMS_周庄东风路东侧安置房 2#箱变主变	10	630	393	393
11109	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
11110	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
11111	市区	PMS_信达配变	10	200	155	155

11112	市区	10kV 东璟 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11113	市区	10kV 东璟 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11114	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
11115	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
11116	市区	10kV 东璟 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11117	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
11118	市区	10kV 东璟 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11119	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
11120	市区	10kV 东璟 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11121	市区	10kV 东璟 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11122	市区	10kV 东璟 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11123	市区	10kV 东璟 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11124	市区	10kV 东璟 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

11125	市区	10kV 东璟 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11126	江阴	PMS_新都苑二村 77# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
11127	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T1	10	800	640	640
11128	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T2	10	800	640	640
11129	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T3	10	800	640	640
11130	江阴	PMS_汤李变	10	200	145	145
11131	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T4	10	800	640	640
11132	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T1	10	1000	800	800
11133	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T2	10	1000	800	800
11134	江阴	PMS_灵光变	10	400	219	219
11135	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T1	10	800	640	640
11136	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T2	10	800	640	640
11137	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T1	10	800	640	640
11138	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T2	10	800	640	640

11139	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T3	10	800	640	640
11140	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T4	10	800	640	640
11141	市区	太芙胡更配变	10	400	320	320
11142	宜兴	PMS_随和苑 1#箱变	10	630	504	504
11143	宜兴	PMS_随和苑 2#箱变	10	630	504	504
11144	市区	PMS_杭巷东	10	200	97	97
11145	江阴	PMS_包家新村公寓 131#箱变主变	10	400	320	320
11146	江阴	PMS_十房坝北变	10	200	117	117
11147	市区	PMS_东街十	10	400	320	320
11148	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11149	市区	PMS_罗巷二配变	10	400	310	310
11150	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11151	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11152	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11153	宜兴	丁家桥公变(光伏并 网)	10	200	145	145
11154	宜兴	PMS_渎南桥公变	10	200	119	119
11155	宜兴	PMS_高塍顾家 4#公 变	10	200	160	160

11156	市区	PMS_西桥头六配变	10	400	320	320
11157	宜兴	PMS_隔湖水产公变	10	200	160	160
11158	市区	10kV 长馨 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11159	市区	10kV 长馨 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11160	市区	10kV 长馨 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11161	市区	10kV 长馨 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11162	市区	10kV 长馨 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
11163	市区	10kV 长馨 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11164	市区	10kV 长馨 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11165	市区	10kV 长馨 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11166	江阴	九曲桥变	10	400	303	303
11167	江阴	PMS_首府花园 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11168	江阴	PMS_瑞府园 7#配电 所 3#主变	20	800	640	640
11169	江阴	PMS_运河北变	10	400	320	320
11170	江阴	PMS_瑞府园 7#配电 所 1#主变	20	800	640	640

11171	江阴	PMS_贵滨 1 号变	10	400	298	298
11172	市区	PMS_安西路口配变	10	200	160	160
11173	江阴	PMS_瑞府园 7#配电 所 2#主变	20	800	640	640
11174	江阴	PMS_天安数码城 6# 配电所 4#主变	10	630	493	493
11175	江阴	PMS_瑞府园 7#配电 所 4#主变	20	800	640	640
11176	江阴	PMS_胡赵家变	10	400	226	226
11177	江阴	PMS_天安数码城 6# 配电所 2#主变	10	630	504	504
11178	江阴	PMS_首府花园 2#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11179	江阴	PMS_袁家巷变	10	400	98	98
11180	江阴	毗山变	10	400	301	301
11181	江阴	PMS_天安数码城 2# 配电所 4#主变	10	800	640	640
11182	江阴	PMS_天安数码城 2# 配电所 2#主变	10	800	640	640
11183	江阴	PMS_天安数码城 6# 配电所 3#主变	10	630	504	504
11184	江阴	PMS_天安数码城 6# 配电所 1#主变	10	630	504	504
11185	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
11186	江阴	PMS_湖滨佳苑一村	10	800	640	640

		58#配电所 3#主变				
11187	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 4#主变	10	800	640	640
11188	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
11189	市区	PMS_10kV 苹果园 3# 站 T1	10	800	640	640
11190	市区	PMS_10kV 苹果园 3# 站 T2	10	800	640	640
11191	市区	PMS_10kV 苹果园 4# 站 T1	10	1000	800	800
11192	市区	PMS_10kV 苹果园 4# 站 T2	10	1000	800	800
11193	宜兴	PMS_西花园五村二 期 1#箱变	10	630	504	504
11194	江阴	PMS_河北街 123#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11195	江阴	PMS_河北街 123#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11196	江阴	PMS_新都苑二村 77# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
11197	江阴	PMS_金美林 1#配电 所 1#主变	10	800	640	640
11198	江阴	PMS_吴家坝变	10	200	160	160
11199	江阴	PMS_包家新村公寓 132#箱变主变	10	400	320	320

11200	宜兴	任墅新村部公变	10	400	320	320
11201	宜兴	PMS_黄岳北公变	10	200	160	160
11202	江阴	PMS_缪家南变	10	400	315	315
11203	江阴	PMS_双马变	10	400	320	320
11204	江阴	PMS_化工变	10	400	320	320
11205	市区	10kV 毛湾 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11206	市区	10kV 毛湾 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11207	市区	10kV 毛湾 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
11208	市区	10kV 毛湾 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11209	市区	10kV 毛湾 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11210	市区	10kV 毛湾 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
11211	市区	10kV 毛湾 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11212	市区	10kV 毛湾 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11213	市区	10kV 毛湾 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11214	市区	10kV 毛湾 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11215	市区	10kV 毛湾 5#站 T3	10	800	640	640

		(融合终端)				
11216	市区	10kV 毛湾 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11217	江阴	PMS_新友变	10	400	320	320
11218	江阴	PMS_贯庄 1#变	10	200	152	152
11219	市区	PMS_张皋庄配变	10	400	320	320
11220	市区	后宅供电	10	400	320	320
11221	市区	PMS_五房配变	10	200	160	160
11222	市区	谢埭桥三配变	10	400	320	320
11223	宜兴	西塘公变	10	400	285	285
11224	宜兴	滨河水产村东公变 (光伏并网)	10	200	148	148
11225	江阴	PMS_龙河华都10#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11226	江阴	PMS_龙河华都10#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11227	江阴	PMS_龙河华都10#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11228	江阴	PMS_龙河华都10#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11229	市区	PMS_文萃配变	10	400	320	320
11230	江阴	PMS_长城箱变	10	630	504	504
11231	市区	10kV 后乐 1#箱变 T1	10	630	504	504
11232	江阴	PMS_天安数码城 2# 配电所 1#主变	10	800	640	640

11233	江阴	PMS_天安数码城 2# 配电所 3#主变	10	800	640	640
11234	江阴	PMS_首府花园 2#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11235	江阴	PMS_首府花园 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11236	江阴	PMS_首府花园 63#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11237	江阴	PMS_首府花园 63#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11238	江阴	PMS_首府花园 63#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11239	江阴	PMS_首府花园 63#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11240	江阴	PMS_建滔裕花园 4# 配电所 1#主变	10	800	640	640
11241	江阴	PMS_建滔裕花园 2# 配电所 1#主变	10	800	640	640
11242	江阴	PMS_建滔裕花园 2# 配电所 3#主变	10	800	640	640
11243	江阴	PMS_建滔裕花园 4# 配电所 2#主变	10	800	640	640
11244	江阴	PMS_建滔裕花园 2# 配电所 4#主变	10	800	640	640
11245	江阴	PMS_建滔裕花园 2# 配电所 2#主变	10	800	640	640

11246	市区	乙杨配变	10	200	160	160
11247	市区	工业三配变	10	400	314	314
11248	江阴	PMS_首府花园62#配电所 2#主变	10	800	640	640
11249	江阴	PMS_金美林 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
11250	江阴	PMS_金美林 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
11251	江阴	PMS_金美林 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
11252	江阴	PMS_金美林 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
11253	江阴	PMS_金美林 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
11254	江阴	PMS_金美林 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
11255	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T1	10	800	640	640
11256	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T2	10	800	640	640
11257	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T1	10	800	640	640
11258	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T2	10	800	640	640
11259	江阴	PMS_金美林 1#配电所 3#主变	10	800	640	640

11260	市区	PMS_10kV 桃香苑 3# 站 T3	10	800	640	640
11261	市区	PMS_10kV 桃香苑 3# 站 T4	10	800	640	640
11262	市区	PMS_10kV 桃香苑 4# 站 T1	10	800	640	640
11263	市区	PMS_10kV 桃香苑 4# 站 T2	10	800	640	640
11264	宜兴	PMS_南山村 2#公变	10	200	95	95
11265	市区	PMS_10kV 环翠苑 2# 站 T1	10	800	640	640
11266	宜兴	里高 3#公变（光伏 并网）	10	200	150	150
11267	江阴	PMS_勤丰路北箱变 主变	10	400	320	320
11268	宜兴	PMS_天生圩 4#公变	10	400	320	320
11269	宜兴	西横河公变	10	400	320	320
11270	宜兴	PMS_永兴北公变	10	200	151	151
11271	宜兴	万渔村公变（光伏并 网）	10	200	111	111
11272	宜兴	黄沙渚西公变	10	200	160	160
11273	宜兴	PMS_南淋北公变	10	400	320	320
11274	宜兴	PMS_中心广场公变	10	400	320	320
11275	宜兴	PMS_和渚东公变	10	200	160	160
11276	宜兴	PMS_马桥 2#公变	10	400	320	320
11277	宜兴	PMS_杏洞 2#公变	10	200	160	160

11278	市区	10kV 金苏 2#站 T1	10	800	640	640
11279	市区	PMS_10kV 金苏 2#站 T2	10	800	640	640
11280	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T1	10	800	640	640
11281	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T2	10	800	640	640
11282	宜兴	九龙龙背公变(光伏 并网)	10	400	310	310
11283	宜兴	PMS_茶园村 2#公变	10	200	104	104
11284	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T1	20	800	640	640
11285	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 2#所变	20	800	628	628
11286	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 3#所变	20	800	627	627
11287	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
11288	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 1#所变	20	800	626	626
11289	宜兴	PMS_小五家公变	10	200	152	152
11290	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 2#所变	20	800	640	640
11291	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 3#所变	20	800	640	640
11292	宜兴	PMS_湖滨御景花园	20	800	640	640

		2#站 4#所变				
11293	江阴	PMS_秦望箱变主变	10	400	320	320
11294	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
11295	市区	春建工业园	10	400	320	320
11296	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2# 站 T2	10	1000	800	800
11297	江阴	PMS_长江御园 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11298	江阴	PMS_长江御园 16#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11299	江阴	PMS_长江御园 16#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11300	江阴	PMS_长江御园 16#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11301	江阴	PMS_长江御园 24#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11302	江阴	PMS_首府花园 62#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11303	江阴	PMS_长江御园 24#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11304	江阴	PMS_长江御园 24#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11305	江阴	PMS_长江御园 24#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11306	宜兴	PMS_浅河公变	10	200	160	160

11307	市区	PMS_田舍变	10	400	320	320
11308	市区	春暖工业园配变	10	200	160	160
11309	市区	PMS_10kV 环翠苑 2# 站 T2	10	800	640	640
11310	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T1	10	800	640	640
11311	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T2	10	800	640	640
11312	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T1	10	800	640	640
11313	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T2	10	800	640	640
11314	市区	PMS_环翠苑 3#站 T1	10	800	640	640
11315	市区	PMS_10kV 堰新苑 4# 站 T1	10	800	640	640
11316	市区	PMS_环翠苑 3#站 T2	10	800	640	640
11317	市区	PMS_10kV 堰新苑 4# 站 T2	10	800	640	640
11318	市区	PMS_10kV 堰新苑 5# 站 T1	10	800	640	640
11319	市区	PMS_10kV 堰新苑 5# 站 T2	10	800	640	640
11320	市区	PMS_10kV 堰新苑 6# 站 T1	10	800	640	640
11321	市区	PMS_环翠苑 4#站 T1	10	800	640	640
11322	市区	PMS_10kV 堰新苑 6#	10	800	640	640

		站 T2				
11323	市区	PMS_环翠苑 4#站 T2	10	800	640	640
11324	市区	PMS_10kV 堰新苑 7# 站 T1	10	800	640	640
11325	市区	PMS_10kV 堰新苑 7# 站 T2	10	800	640	640
11326	市区	PMS_环翠苑 5#站 T1	10	1000	800	800
11327	市区	PMS_环翠苑 5#站 T2	10	1000	800	800
11328	市区	PMS_环翠苑 6#站 T1	10	800	640	640
11329	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T2	20	800	640	640
11330	市区	PMS_20kV 城南 10# 站 T1	20	800	640	640
11331	市区	PMS_20kV 城南 10# 站 T2	20	800	640	640
11332	市区	PMS_20kV 城南 10# 站 T3	20	800	640	640
11333	市区	PMS_20kV 城南 10# 站 T4	20	800	640	640
11334	江阴	PMS_世新家园 84#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11335	江阴	PMS_世新家园 84#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11336	江阴	PMS_世新家园 84#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11337	江阴	PMS_世新家园 84#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
11338	宜兴	泥矿坞公变（光伏并网）	10	200	147	147
11339	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 1#主变	10	800	640	640
11340	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 3#主变	10	800	640	640
11341	宜兴	塘下公变	10	400	320	320
11342	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 4#主变	10	800	640	640
11343	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 2#主变	10	800	640	640
11344	宜兴	木石庄蜀 2#公变	10	200	139	139
11345	市区	PMS_下坝三配变	10	200	160	160
11346	宜兴	常安 4#公变（光伏并网）	10	400	306	306
11347	市区	PMS_徐巷十六配变	10	200	137	137
11348	江阴	PMS_长江御园 20#箱变主变	10	630	504	504
11349	江阴	PMS_长江御园 22#箱变主变	10	630	504	504
11350	江阴	PMS_申成巷西变	10	400	304	304
11351	宜兴	PMS_革新村公变	10	200	160	160
11352	市区	PMS_环翠苑 6#站 T2	10	800	640	640
11353	市区	PMS_环翠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
11354	市区	PMS_环翠苑 7#站 T2	10	1000	800	800

11355	市区	PMS_10kV 碧波苑 4# 站 T1	10	800	640	640
11356	市区	PMS_10kV 碧波苑 4# 站 T2	10	800	640	640
11357	市区	PMS_10kV 碧波苑 5# 站 T2	10	800	640	640
11358	市区	PMS_10kV 碧波苑 5# 站 T1	10	800	640	640
11359	市区	PMS_云林苑 14#站 T1	20	800	640	640
11360	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11361	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11362	市区	PMS_云林苑 14#站 T2	20	800	640	640
11363	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
11364	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11365	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11366	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11367	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

11368	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
11369	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
11370	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
11371	宜兴	PMS_石材市场 33#公 变	10	400	320	320
11372	市区	PMS_正明二配变	10	200	149	149
11373	市区	PMS_孟村	10	200	160	160
11374	宜兴	PMS_石材市场 41#公 变	10	400	310	310
11375	宜兴	PMS_石材市场 34#公 变	10	400	320	320
11376	市区	PMS_朱巷北	10	400	320	320
11377	市区	朝西巷配变	10	400	300	300
11378	市区	PMS_沟东配变	10	400	320	320
11379	市区	下庄四配变	10	400	320	320
11380	市区	PMS_芮巷街	10	200	134	134
11381	市区	PMS_老四房二	10	200	160	160
11382	市区	荡上桥西（光伏）	10	200	132	132
11383	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11384	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11385	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配	10	800	640	640

		电所 4#主变				
11386	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11387	宜兴	PMS_古庄北公变	10	200	127	127
11388	江阴	PMS_文林东街变	10	400	293	293
11389	宜兴	PMS_西张头公变	10	200	160	160
11390	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 2#所变	20	800	627	627
11391	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 3#所变	20	800	640	640
11392	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 4#所变	20	800	627	627
11393	市区	新杨树配变	10	400	289	289
11394	江阴	PMS_园丁变	10	400	320	320
11395	江阴	PMS_江东二村南变	10	400	4	4
11396	江阴	PMS_江东六村西变	10	400	158	158
11397	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 1#所变	20	800	640	640
11398	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2# 站 T1	10	1000	800	800
11399	江阴	PMS_宝顺变	10	400	320	320
11400	江阴	钱家埭东变	10	400	275	275
11401	江阴	PMS_鸿和变	10	315	252	252
11402	江阴	PMS_文林富贝东变	10	400	320	320
11403	江阴	PMS_爱尔变	10	400	312	312

11404	江阴	PMS_文林红卫变	10	400	194	194
11405	宜兴	PMS_夏芳促壁公变	10	200	160	160
11406	宜兴	PMS_王泥坝 2#公变	10	200	151	151
11407	宜兴	PMS_坎下公变	10	200	142	142
11408	宜兴	新渎桥公变（光伏并 网）	10	200	79	79
11409	宜兴	碧桂园 5#室 1#所变 （光伏并网）	10	800	640	640
11410	宜兴	碧桂园 5#室 2#所变 （光伏并网）	10	800	624	624
11411	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 1# 所变	10	800	640	640
11412	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 2# 所变	10	800	640	640
11413	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 3# 所变	10	800	640	640
11414	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 4# 所变	10	800	640	640
11415	宜兴	PMS_碧桂园 3#站 1# 所变	10	800	640	640
11416	宜兴	碧桂园 3#站 2#所变 （光伏并网）	10	800	640	640
11417	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 1# 所变	10	800	640	640
11418	市区	PMS_北新河 2#站 T2	10	800	640	640
11419	市区	PMS_北新河 3#站 T1	10	800	640	640

11420	市区	PMS_北新河 3#站 T2	10	800	640	640
11421	市区	PMS_北新河 2#站 T1	10	800	640	640
11422	宜兴	PMS_新西公变	10	200	160	160
11423	宜兴	苏北村 2#公变（光伏并网）	10	400	286	286
11424	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T1	10	800	640	640
11425	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T2	10	800	640	640
11426	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T1	10	800	640	640
11427	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T2	10	800	640	640
11428	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T3	10	800	640	640
11429	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T4	10	800	640	640
11430	市区	PMS_派出所六配变	10	400	320	320
11431	市区	PMS_小园浜配变	10	200	159	159
11432	市区	PMS_后朱配变	10	400	320	320
11433	江阴	PMS_查家村变	10	200	104	104
11434	宜兴	PMS_逸品尚东 5#箱变	20	630	504	504
11435	宜兴	PMS_逸品尚东 6#箱变	20	630	504	504
11436	宜兴	PMS_逸品尚东 7#箱变	20	630	504	504

		变				
11437	市区	PMS_金星二配变	10	200	78	78
11438	市区	10kV 明瑞 2#站 T1	10	800	640	640
11439	市区	PMS_10kV 明瑞 2#站 T2	10	800	640	640
11440	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 1#所变	20	1000	800	800
11441	江阴	江东七村变	10	400	110	110
11442	江阴	江东六村东变	10	400	100	100
11443	江阴	新区 2#变	10	400	0	0
11444	宜兴	PMS_滕里赵庄 2#公 变	10	400	320	320
11445	江阴	PMS_周家头北变	10	400	320	320
11446	市区	PMS_北新河 4#站 T1	10	800	640	640
11447	市区	PMS_北新河 4#站 T2	10	800	640	640
11448	市区	PMS_北新河 5#站 T1	10	800	640	640
11449	市区	PMS_北新河 5#站 T2	10	800	640	640
11450	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
11451	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
11452	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
11453	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 4#所变	20	800	640	640

11454	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
11455	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
11456	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
11457	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
11458	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
11459	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
11460	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
11461	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
11462	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 1#所变	20	800	640	640
11463	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 2#所变	20	800	640	640
11464	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 3#所变	20	800	640	640
11465	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 4#所变	20	800	640	640
11466	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 3#所变	20	1000	800	800

11467	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 4#所变	20	1000	800	800
11468	市区	山二南配变	10	200	160	160
11469	市区	制镜厂三配变	10	400	320	320
11470	市区	PMS_邹陈二	10	200	124	124
11471	市区	陆家河头配变	10	400	320	320
11472	宜兴	PMS_和桥杨家东公 变	10	200	160	160
11473	宜兴	红军桥公变	10	200	160	160
11474	市区	PMS_别墅区三配变	10	200	160	160
11475	宜兴	湖背公变（光伏并 网）	10	200	114	114
11476	市区	别墅区四配变	10	200	160	160
11477	市区	PMS_锡西化机	10	400	237	237
11478	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 2#所变	20	1000	800	800
11479	宜兴	贺家渎港东公变	10	400	265	265
11480	宜兴	PMS_山岗 2#公变	10	200	160	160
11481	市区	曹家配变（融合终 端）	10	400	320	320
11482	市区	PMS_蓉新居配变	10	200	160	160
11483	市区	PMS_陈古居配变	10	200	135	135
11484	市区	PMS_市镇二二配变	10	400	320	320
11485	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 2# 所变	10	800	640	640

11486	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 1#所变	20	800	640	640
11487	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 2#所变	20	800	640	640
11488	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 1#所变	20	800	640	640
11489	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 2#所变	20	800	640	640
11490	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 3#所变	20	800	640	640
11491	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 4#所变	20	800	640	640
11492	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 1#所变	20	800	640	640
11493	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 2#所变	20	800	640	640
11494	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 1#所变	20	800	640	640
11495	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 2#所变	20	800	640	640
11496	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 3#所变	20	800	640	640
11497	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 4#所变	20	800	640	640
11498	宜兴	何家村西公变	10	400	320	320
11499	宜兴	PMS_清溪人家 1#站	10	800	640	640

		1#所变				
11500	宜兴	PMS_清溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
11501	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
11502	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
11503	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 1#所变	10	800	640	640
11504	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 2#所变	10	800	640	640
11505	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 3#所变	10	800	640	640
11506	宜兴	箭岭 2#公变（光伏 并网）	10	200	100	100
11507	宜兴	唐角村 2#公变（光 伏并网）	10	200	117	117
11508	宜兴	PMS_南塍桥公变	10	200	160	160
11509	宜兴	丁墅北公变	10	200	124	124
11510	宜兴	PMS_太平 2#公变	10	400	320	320
11511	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T1	10	800	640	640
11512	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T2	10	800	640	640
11513	市区	PMS_前婆墩配变	10	400	320	320
11514	市区	10kV 团北 1#箱变 T1	10	630	504	504

		(光伏)				
11515	市区	10kV 世锦 4#站 (光伏) T1	10	800	607	607
11516	市区	10kV 世锦 4#站 T2 (光伏)	10	800	622	622
11517	市区	10kV 世锦 5#站 (光伏) T1	10	800	623	623
11518	市区	PMS_太基二配变	10	400	320	320
11519	宜兴	玉山村东公变(光伏并网)	10	400	290	290
11520	市区	石皮场二配变 (光伏)	10	400	289	289
11521	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 3#所变	10	800	640	640
11522	市区	PMS_龙渚三村	10	400	279	279
11523	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 4#所变	10	800	640	640
11524	市区	新瑞 (融合终端)	10	400	320	320
11525	宜兴	六十亩 2#公变	10	400	320	320
11526	宜兴	中心小学 2#公变	10	400	320	320
11527	宜兴	PMS_龙珠 2#公变	10	400	320	320
11528	宜兴	分界岭 3#公变	10	400	318	318
11529	市区	PMS_燕马东配变	10	200	160	160
11530	市区	PMS_10kV 御园 2#站 T1	10	630	504	504
11531	市区	PMS_10kV 御园 2#站	10	630	504	504

		T2				
11532	宜兴	PMS_富贵顶公变	10	200	160	160
11533	市区	PMS_10kV 向阳苑 1#站 T1	10	800	640	640
11534	市区	朱家塘三配变（光伏）	10	200	140	140
11535	市区	10kV 向阳苑 1#站 T2	10	800	640	640
11536	市区	10kV 向阳苑 1#站 T3	10	800	640	640
11537	市区	PMS_渡岸北配变	10	400	320	320
11538	市区	PMS_10kV 世锦 5#站 T2	10	800	640	640
11539	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T1	10	800	640	640
11540	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T2	10	800	640	640
11541	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
11542	宜兴	PMS_茶亭八队公变	10	200	160	160
11543	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
11544	宜兴	PMS_碧桂园 1#箱变	10	400	320	320
11545	江阴	PMS_璜溪西变	10	400	320	320
11546	宜兴	PMS_前巷西山公变	10	200	160	160
11547	江阴	PMS_杨加北变	10	400	320	320
11548	市区	南巷南配变	10	400	320	320

11549	市区	10kV 长安 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11550	市区	10kV 长安 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11551	市区	PMS_10kV 长安 1#站 T3	10	800	640	640
11552	市区	10kV 长安 1#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11553	江阴	PMS_立新变	10	200	130	130
11554	市区	顾巷十三配变	10	400	320	320
11555	市区	PMS_浩田里二配变	10	200	160	160
11556	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 1# 所变	10	1000	800	800
11557	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 2# 所变	10	1000	800	800
11558	宜兴	PMS_清溪人家 1#箱 变主变	10	400	320	320
11559	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T1	10	800	640	640
11560	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T2	10	800	640	640
11561	市区	10kV 梧桐 4#站 T3	10	800	640	640
11562	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T4	10	800	640	640
11563	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T1	10	800	640	640

11564	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T2	10	800	640	640
11565	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T3	10	800	640	640
11566	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T4	10	800	640	640
11567	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 4#所变	10	800	640	640
11568	市区	PMS_10kV 仁家 4#站 T1	10	800	640	640
11569	市区	10kV 仁家 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
11570	市区	PMS_10kV 仁家 5#站 T1	10	800	640	640
11571	市区	10kV 仁家 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
11572	市区	PMS_新联配变	10	200	160	160
11573	市区	10kV 悦诚 4#站 T1	10	800	640	640
11574	宜兴	PMS_湖滨西区 2#箱 变	10	630	504	504
11575	市区	场南配变	10	400	320	320
11576	市区	10kV 悦诚 4#站 T2	10	800	640	640
11577	市区	10kV 悦诚 4#站 T3	10	800	640	640
11578	市区	10kV 悦诚 4#站 T4	10	800	640	640
11579	市区	10kV 悦诚 5#站 T1	10	800	640	640
11580	市区	10kV 悦诚 5#站 T2	10	800	640	640

11581	市区	10kV 悦诚 5#站 T3	10	800	640	640
11582	市区	10kV 悦诚 5#站 T4	10	800	640	640
11583	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
11584	宜兴	PMS_王家沟公变	10	200	160	160
11585	宜兴	PMS_滕里村部公变	10	400	296	296
11586	江阴	PMS_陆新王家基变	10	250	139	139
11587	江阴	PMS_同干基变	10	400	206	206
11588	江阴	PMS_江南北变	10	400	320	320
11589	江阴	PMS_新城东西街变	10	400	320	320
11590	市区	防空配变（融合终端）	10	200	160	160
11591	江阴	PMS_医院新村变	10	200	160	160
11592	江阴	PMS_之宝变	10	400	310	310
11593	市区	PMS_市镇六一	10	200	132	132
11594	市区	PMS_别墅北桥	10	200	160	160
11595	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T1	10	800	640	640
11596	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T2*	10	800	640	640
11597	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T1	10	800	640	640
11598	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T2*	10	800	640	640
11599	市区	PMS_10kV 天湖 3#站	10	800	640	640

		T3				
11600	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T4*	10	800	640	640
11601	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T1	10	800	640	640
11602	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T2*	10	800	640	640
11603	市区	PMS_邵家东配变	10	200	160	160
11604	市区	PMS_西马漕配变	10	200	128	128
11605	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T2	10	800	640	640
11606	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T1	10	800	640	640
11607	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T2	10	800	640	640
11608	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T3	10	800	640	640
11609	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T4	10	800	640	640
11610	江阴	PMS_小湖箱变 1#主 变	10	630	499	499
11611	江阴	PMS_小湖西箱变 1# 主变	10	630	504	504
11612	江阴	PMS_开发区箱变 1# 主变	10	630	504	504
11613	江阴	PMS_贤庄北箱变 1#	10	630	504	504

		主变				
11614	江阴	PMS_水厂箱变 1#主变	10	630	488	488
11615	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T1	10	800	640	640
11616	市区	PMS_溪岸 3#站 T1	10	800	640	640
11617	市区	PMS_溪岸 3#站 T2	10	800	640	640
11618	市区	PMS_溪岸 3#站 T3	10	800	640	640
11619	市区	PMS_溪岸 3#站 T4	10	800	640	640
11620	市区	PMS_南园三配变	10	400	320	320
11621	宜兴	PMS_希望新村 1#箱变	10	630	504	504
11622	市区	PMS_十一队配变	10	400	298	298
11623	市区	PMS_西庄二配变	10	400	320	320
11624	市区	PMS_后辛巷二配变	10	200	160	160
11625	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 1#所变	10	800	640	640
11626	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 2#所变	10	800	640	640
11627	市区	PMS_大漕坝二配变	10	400	293	293
11628	市区	PMS_孔径 2#站 T1	10	800	640	640
11629	市区	PMS_孔径 2#站 T2	10	800	640	640
11630	市区	PMS_孔径 2#站 T3	10	800	640	640
11631	市区	PMS_孔径 2#站 T4	10	800	636	636
11632	宜兴	大码坞公变	10	400	311	311

11633	市区	PMS_槐古二五配变	10	400	320	320
11634	江阴	PMS_痘寺塘变	10	400	320	320
11635	江阴	东房巷 2#变	10	400	320	320
11636	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
11637	宜兴	PMS_蠡河花园 2#箱 变	10	630	504	504
11638	宜兴	蠡河花园 2#站 3#所 变（光伏并网）	10	1000	789	789
11639	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
11640	市区	PMS_向阳四配变	10	200	160	160
11641	宜兴	PMS_新庄花苑 1#箱 变	10	400	320	320
11642	市区	诸巷六配变	10	400	315	315
11643	市区	PMS_安庄二配变	10	200	160	160
11644	宜兴	PMS_蠡河花园 1#箱 变	10	630	504	504
11645	宜兴	蠡河花园 3#箱变	10	630	504	504
11646	江阴	沿港南变	10	400	256	256
11647	江阴	PMS_青龙桥变	10	200	160	160
11648	市区	PMS_西大桥二配变	10	400	320	320
11649	市区	市镇矿山二配变	10	400	320	320
11650	市区	10kV 毛岸 2#站 T1 （融合终端）	10	1000	800	800

11651	市区	10kV 毛岸 2#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
11652	市区	10kV 毛岸 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11653	市区	10kV 毛岸 2#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
11654	市区	10kV 毛岸 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11655	市区	10kV 毛岸 3#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
11656	市区	10kV 毛岸 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11657	市区	10kV 毛岸 3#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
11658	市区	10kV 毛岸 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
11659	市区	10kV 毛岸 4#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
11660	市区	10kV 毛岸 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
11661	市区	10kV 毛岸 4#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
11662	市区	朱更上三	10	400	320	320
11663	江阴	PMS_渔池南变	10	400	262	262
11664	江阴	PMS_华文北变	10	400	320	320
11665	市区	PMS_陆更西配变	10	400	320	320

11666	市区	锡澄四配变(融合终端)	10	400	320	320
11667	市区	唐西四配变	10	400	320	320
11668	宜兴	PMS_圣龙山庄 1#箱变	10	400	320	320
11669	宜兴	PMS_圣龙山庄 2#箱变	10	400	320	320
11670	宜兴	PMS_圣龙山庄 3#箱变	10	400	320	320
11671	市区	严埭殷巷配变	10	400	320	320
11672	市区	PMS_西桥头五配变(TTU)	10	400	320	320
11673	市区	PMS_周东二配变	10	200	160	160
11674	市区	PMS_刘南二配变	10	400	320	320
11675	市区	PMS_教工四配变	10	400	320	320
11676	江阴	PMS_顾家北变	10	400	291	291
11677	市区	PMS_供电所后	10	400	314	314
11678	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
11679	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
11680	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
11681	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
11682	市区	PMS_周巷十八配变	10	400	320	320

11683	市区	20kV 魅力 8#站 T1	20	1000	800	800
11684	市区	20kV 魅力 8#站 T2	20	1000	800	800
11685	市区	志新配变	10	400	320	320
11686	市区	PMS_锦丰配变	10	400	320	320
11687	市区	PMS_10kV 桃香苑 6# 站 T2	10	800	640	640
11688	市区	PMS_10kV 桃香苑 7# 站 T2	10	800	640	640
11689	市区	PMS_10kV 桃香苑 8# 站 T2	10	800	640	640
11690	市区	PMS_10kV 桃香苑 8# 站 T4	10	800	640	640
11691	市区	10kV 桃香苑 6#站 T1	10	800	640	640
11692	宜兴	PMS_圪亭 3#公变	10	400	320	320
11693	市区	10kV 桃香苑 7#站 T1	10	800	640	640
11694	市区	PMS_10kV 桃香苑 8# 站 T1	10	800	640	640
11695	市区	10kV 桃香苑 8#站 T3	10	800	640	640
11696	江阴	PMS_南降南变	10	200	160	160
11697	宜兴	琅干东公变(光伏并 网)	10	400	308	308
11698	市区	20kV 新安 36#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
11699	市区	20kV 新安 36#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
11700	市区	20kV 新安 38#站 T1	20	800	640	640

		(融合终端)				
11701	市区	20kV 新安 38#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
11702	市区	20kV 新安 37#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
11703	市区	20kV 新安 37#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
11704	江阴	PMS_华府家园 29#箱 变主变	10	400	320	320
11705	宜兴	PMS_双桥北公变	10	400	320	320
11706	江阴	华府家园 31#箱变主 变	10	400	320	320
11707	市区	盛南二配变(光伏)	10	400	311	311
11708	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T1	20	800	640	640
11709	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T2	20	800	640	640
11710	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T1	20	800	640	640
11711	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T2	20	800	640	640
11712	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T1	20	800	640	640
11713	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T2	20	800	640	640
11714	市区	陶湾二	10	400	320	320

11715	市区	PMS_盛家湾	10	200	160	160
11716	宜兴	PMS_小村上公变	10	200	151	151
11717	宜兴	金紫村委公变（光伏 并网）	10	200	136	136
11718	市区	PMS_用电上配变	10	400	320	320
11719	宜兴	PMS_田舍桥公变	10	200	76	76
11720	市区	PMS_缪家里配变	10	200	160	160
11721	江阴	PMS_实验广场东变 箱变主变	10	500	400	400
11722	宜兴	PMS_东宅北公变	10	200	160	160
11723	宜兴	PMS_蒋北店公变	10	200	53	53
11724	江阴	PMS_贤庄村箱变 1# 主变	10	630	504	504
11725	江阴	PMS_谢家头东箱变	10	630	504	504
11726	江阴	PMS_薛家头箱变 1# 主变	10	630	504	504
11727	市区	小斗里二配变（光 伏）	10	400	283	283
11728	市区	戴巷南配变（光伏）	10	200	131	131
11729	市区	10kV 安龙 1#站（光 伏）T1	10	800	614	614
11730	市区	10kV 安龙 1#站 T2 （光伏）	10	800	616	616
11731	市区	10kV 安龙 2#站（光 伏）T1	10	800	640	640
11732	市区	10kV 安龙 2#站 T2	10	800	640	640

11733	市区	10kV 安龙 2#站（光伏）T3	10	800	640	640
11734	市区	10kV 安龙 2#站 T4（光伏）	10	800	640	640
11735	江阴	徐南房北变	10	400	320	320
11736	江阴	PMS_东青西变	10	400	294	294
11737	市区	PMS_顾巷九配变	10	200	160	160
11738	市区	PMS_水产三配变	10	400	320	320
11739	宜兴	茶亭施家公变	10	400	320	320
11740	市区	春阳村委三配变	10	400	320	320
11741	市区	PMS_生态园	10	200	125	125
11742	市区	PMS_让壹配变	10	200	160	160
11743	市区	PMS_让贰配变	10	200	160	160
11744	市区	PMS_春来苑	10	250	200	200
11745	宜兴	PMS_墩上公变	10	200	160	160
11746	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T1	20	800	640	640
11747	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T2	20	800	640	640
11748	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T3	20	800	634	634
11749	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T4	20	800	627	627
11750	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T1	20	800	632	632

11751	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T2	20	800	633	633
11752	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T3	20	800	640	640
11753	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T4	20	800	635	635
11754	市区	大河巷二	10	400	320	320
11755	江阴	PMS_国韵华府63#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11756	江阴	PMS_国韵华府63#配 电所 3#主变	10	800	640	640
11757	江阴	PMS_国韵华府63#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11758	江阴	PMS_国韵华府63#配 电所 4#主变	10	800	640	640
11759	市区	PMS_苏南配变	10	400	302	302
11760	宜兴	PMS_博古陶庄 1#箱 变	10	400	320	320
11761	宜兴	PMS_博古陶庄 2#箱 变	10	400	320	320
11762	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T1	10	800	640	640
11763	市区	PMS_20kV 新安 37# 站 T3	20	800	640	640
11764	市区	20kV 新安 37#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640

11765	市区	PMS_峰影三	10	200	160	160
11766	江阴	PMS_陈家塘变	10	200	89	89
11767	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
11768	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
11769	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
11770	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
11771	宜兴	PMS_农机 2#箱变	10	630	496	496
11772	江阴	中转西变	10	400	320	320
11773	江阴	PMS_澄杨路 17#路灯 变	10	100	78	78
11774	市区	10kV 顺驰 18#站 T1	10	800	640	640
11775	市区	10kV 顺驰 18#站 T3	10	800	640	640
11776	江阴	范东变	10	400	113	113
11777	市区	PMS_10kV 顺驰 19# 站 T1	10	800	640	640
11778	市区	PMS_10kV 顺驰 19# 站 T3	10	800	640	640
11779	市区	PMS_10kV 顺驰 20# 站 T1	10	800	640	640
11780	市区	PMS_10kV 顺驰 20# 站 T3	10	800	640	640
11781	江阴	PMS_卢巷里变	10	400	320	320

11782	宜兴	安桥南公变（光伏并网）	10	200	147	147
11783	市区	PMS_唐更南配变	10	400	312	312
11784	市区	PMS_朝东巷六配变	10	400	320	320
11785	宜兴	PMS_宜城南公变	10	200	160	160
11786	市区	东前配变	10	400	320	320
11787	宜兴	PMS_春江花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
11788	宜兴	PMS_春江花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
11789	宜兴	PMS_春江花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
11790	宜兴	PMS_春江花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
11791	宜兴	兴漕北路公变（光伏并网）	10	400	304	304
11792	宜兴	后仁 3#公变（光伏并网）	10	400	272	272
11793	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T1	10	630	504	504
11794	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T2	10	630	498	498
11795	市区	PMS_小桥头十三	10	200	160	160
11796	市区	PMS_后楼	10	200	160	160
11797	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T1	20	1000	800	800

11798	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T2	20	1000	800	800
11799	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T1	20	800	640	640
11800	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T2	20	800	640	640
11801	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T1	20	1000	800	800
11802	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T2	20	1000	800	800
11803	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T3	20	1000	800	800
11804	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T4	20	1000	800	800
11805	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T1	20	1000	800	800
11806	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T3	10	800	640	640
11807	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T4	10	800	640	640
11808	市区	PMS_陆更上七配变	10	400	320	320
11809	宜兴	PMS_金兰柏树北公 变	10	200	42	42
11810	宜兴	PMS_涧众码头公变	10	200	87	87
11811	宜兴	PMS_杨岭公变	10	400	320	320
11812	市区	PMS_下毛居配变	10	400	313	313

11813	江阴	PMS_前高头变	10	400	204	204
11814	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T1	20	800	640	640
11815	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T2	20	800	640	640
11816	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T2	10	800	640	640
11817	市区	PMS_10kV 顺驰 21# 站 T1	10	800	640	640
11818	市区	PMS_10kV 顺驰 18# 站 T2	10	800	640	640
11819	市区	PMS_10kV 顺驰 18# 站 T4	10	800	640	640
11820	市区	10kV 顺驰 19#站 T2	10	800	640	640
11821	市区	10kV 顺驰 19#站 T4	10	800	640	640
11822	市区	10kV 顺驰 20#站 T2	10	800	640	640
11823	市区	10kV 顺驰 20#站 T4	10	800	640	640
11824	市区	10kV 顺驰 21#站 T2	10	800	640	640
11825	江阴	PMS_广场箱变主变	10	400	320	320
11826	市区	PMS_10kV 幸福里 6# 站 T1	10	800	640	640
11827	市区	PMS_10kV 幸福里 6# 站 T2	10	800	616	616
11828	市区	PMS_10kV 幸福里 6# 站 T3	10	800	640	640
11829	市区	PMS_10kV 幸福里 6#	10	800	640	640

		站 T4				
11830	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T1	20	800	628	628
11831	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T2	20	800	640	640
11832	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T3	20	800	640	640
11833	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T4	20	800	640	640
11834	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T1	20	800	640	640
11835	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T2	20	800	640	640
11836	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T3	20	800	640	640
11837	江阴	PMS_朱家基西变	10	400	320	320
11838	江阴	PMS_文林敬老变	10	400	275	275
11839	江阴	PMS_大坝头中变	10	400	305	305
11840	江阴	PMS_迎宾东变	10	315	252	252
11841	江阴	郭庄西变	10	400	302	302
11842	江阴	PMS_时代名邸 15#配 电所 1#主变	10	800	640	640
11843	江阴	PMS_时代名邸 15#配 电所 2#主变	10	800	640	640
11844	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 1# 所变主变	20	800	640	640

11845	市区	PMS_上巷二配变	10	200	160	160
11846	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 2# 所变主变	20	800	640	640
11847	宜兴	PMS_查林新河 2#公 变	10	400	320	320
11848	江阴	PMS_顾山徐巷南变	10	400	320	320
11849	江阴	芬燕北变	10	400	320	320
11850	宜兴	定庄后村公变(光伏 并网)	10	400	302	302
11851	市区	PMS_江家	10	400	320	320
11852	宜兴	PMS_西埠公变	10	200	130	130
11853	江阴	育才路变	10	250	200	200
11854	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T3	20	1000	800	800
11855	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T4	20	1000	800	800
11856	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T1	20	800	640	640
11857	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T2	20	800	640	640
11858	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T2	20	1000	800	800
11859	江阴	PMS_宏杰变	10	400	320	320
11860	江阴	PMS_迅达变	10	400	320	320
11861	江阴	PMS_三甲里北变	10	400	219	219
11862	江阴	PMS_颜北变	10	250	43	43

11863	江阴	PMS_河湘东变	10	400	303	303
11864	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
11865	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
11866	江阴	PMS_方达变	10	400	320	320
11867	江阴	PMS_云梦变	10	400	320	320
11868	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T1	10	800	640	640
11869	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T2	10	800	640	640
11870	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T1	10	800	640	640
11871	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T2	10	800	640	640
11872	江阴	PMS_自来水箱变 1# 主变	10	400	320	320
11873	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T3	20	800	640	640
11874	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T4	20	800	640	640
11875	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T1	10	800	640	640
11876	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T2	10	800	640	640
11877	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站	10	800	640	640

		T4				
11878	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T2	10	800	640	640
11879	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T1	10	800	640	640
11880	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T3	10	800	640	640
11881	宜兴	PMS_川埠土菜馆公 变	10	400	272	272
11882	江阴	PMS_马介村 2#变	10	400	320	320
11883	宜兴	PMS_石材市场 32#公 变	10	400	320	320
11884	宜兴	PMS_石材市场 35#公 变	10	400	315	315
11885	宜兴	PMS_石材市场 30#公 变	10	400	320	320
11886	宜兴	PMS_石材市场 37#公 变	10	400	320	320
11887	宜兴	PMS_石材市场 36#公 变	10	400	320	320
11888	宜兴	官山坞 2#公变（光 伏并网）	10	200	153	153
11889	宜兴	PMS_川埠联建房 2# 公变	10	400	320	320
11890	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T1	20	800	640	640

11891	江阴	山泉村三置换安置 小区 1#配电所 1#主 变	10	1250	1000	1000
11892	江阴	PMS_山泉花园配电 所 1#主变	10	1000	489	489
11893	江阴	PMS_文化新村 16#箱 变主变	10	630	504	504
11894	市区	PMS_西张桥配变	10	400	320	320
11895	市区	观湖湾 2#站 T1（融 合终端）	20	1000	800	800
11896	市区	20kV 观湖湾 2#站 T2 （融合终端）	20	1000	769	769
11897	市区	观湖湾 3#站 T1（融 合终端）	20	1000	800	800
11898	市区	20kV 观湖湾 3#站 T2 （融合终端）	20	1000	800	800
11899	市区	观湖湾 4#站 T1（融 合终端）	20	1000	800	800
11900	市区	20kV 观湖湾 4#站 T2 （融合终端）	20	1000	800	800
11901	江阴	PMS_山泉村三置换 安置小区 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
11902	江阴	PMS_贯庄二村 8#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
11903	江阴	PMS_贯庄二村 8#配	10	1000	800	800

		电所 2#主变				
11904	江阴	PMS_陆丰家园配电 所 2#主变	10	1000	800	800
11905	江阴	PMS_朱家南变	10	400	238	238
11906	江阴	PMS_常家丹变	10	400	271	271
11907	江阴	黄河 2#变	10	200	160	160
11908	江阴	PMS_金都华庭 51#箱 变主变	10	630	504	504
11909	江阴	PMS_南苑二村 16#配 电所 1#主变	10	630	504	504
11910	江阴	贯庄一村 48#配电所 1#主变	10	1000	800	800
11911	江阴	贯庄一村 48#配电所 2#主变	10	1000	800	800
11912	江阴	PMS_金都华庭 15#箱 变主变	10	630	504	504
11913	市区	PMS_居民二村三配 变	10	400	320	320
11914	江阴	PMS_金达配电所 1# 主变	10	315	252	252
11915	市区	PMS_北南巷三配变	10	400	320	320
11916	江阴	PMS_世纪花苑配电 所 1#主变	10	1000	800	800
11917	江阴	PMS_花园路 88#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
11918	江阴	PMS_王家村陆家堂	10	200	124	124

		变				
11919	市区	电镀厂三配变(融合终端)	10	200	160	160
11920	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
11921	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 2#箱变主变	10	630	465	465
11922	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 3#箱变主变	10	630	504	504
11923	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 4#箱变主变	10	630	504	504
11924	宜兴	PMS_五圣万家公变	10	200	119	119
11925	江阴	PMS_紫金苑 5#箱变主变	10	500	400	400
11926	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 2#主变	10	1000	800	800
11927	江阴	PMS_金都华庭配电所 1#主变	10	800	640	640
11928	江阴	PMS_金都华庭配电所 2#主变	10	800	640	640
11929	江阴	PMS_利城大队变	10	400	320	320
11930	市区	PMS_新石一配变	10	400	320	320
11931	市区	PMS_新石二配变	10	400	287	287
11932	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 1#主变	10	1000	779	779
11933	江阴	PMS_政府北变	10	400	320	320

11934	江阴	PMS_府前配电所 1# 主变	10	630	504	504
11935	江阴	PMS_府前配电所 2# 主变	10	630	504	504
11936	江阴	PMS_红苗周家基 4# 变	10	250	193	193
11937	江阴	PMS_三宝中村东变	10	200	86	86
11938	江阴	PMS_周金 2#变	10	400	259	259
11939	市区	PMS_奥化配变	10	400	243	243
11940	江阴	PMS_公园 1#变	10	400	320	320
11941	江阴	公园 2#变	10	400	320	320
11942	江阴	PMS_王巷东变	10	400	320	320
11943	江阴	PMS_甲弄 2#变	10	200	160	160
11944	江阴	PMS_倪巷别墅 4#变	10	400	320	320
11945	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T1	20	800	640	640
11946	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T2	20	800	640	640
11947	江阴	PMS_西陆 2#变	10	250	200	200
11948	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T1	20	800	640	640
11949	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T2	20	800	640	640
11950	市区	PMS_江南构造配变	10	315	202	202
11951	江阴	PMS_廖南变	10	400	275	275

11952	江阴	PMS_天笃北变	10	400	320	320
11953	江阴	PMS_河北箱变主变	10	400	320	320
11954	江阴	花园北配电所 2#主变	10	800	640	640
11955	江阴	PMS_李家北变	10	250	173	173
11956	市区	10kV 中邦 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11957	市区	10kV 中邦 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11958	市区	10kV 中邦 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11959	市区	10kV 中邦 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11960	市区	10kV 中邦 9#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
11961	市区	10kV 中邦 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
11962	市区	10kV 中邦 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
11963	市区	10kV 中邦 9#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
11964	江阴	PMS_陆桥东街53#配电所 1#主变	10	630	504	504
11965	江阴	PMS_龙山花园 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
11966	江阴	龙山花园 29#配电所	10	630	495	495

		1#主变				
11967	江阴	PMS_天富小区配电 所 1#主变	10	400	320	320
11968	江阴	PMS_天富小区配电 所 2#主变	10	400	320	320
11969	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
11970	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
11971	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
11972	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
11973	江阴	PMS_贯庄一村 33#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
11974	江阴	PMS_贯庄一村 33#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
11975	江阴	PMS_迎秀花园配电 所 1#主变	10	800	640	640
11976	江阴	PMS_迎秀花园配电 所 2#主变	10	1000	800	800
11977	江阴	PMS_贯庄一村 35#箱 变主变	10	630	504	504
11978	江阴	PMS_远望花园箱变 主变	10	500	400	400
11979	江阴	PMS_香樟花园 1#箱	10	400	320	320

		变主变				
11980	江阴	PMS_敌山湾花园 76# 配电所 1#主变	20	800	640	640
11981	江阴	PMS_敌山湾花园 76# 配电所 2#主变	20	800	640	640
11982	江阴	PMS_南苑二村 16#配 电所 2#主变	10	630	504	504
11983	市区	PMS_嘉源丙配变	10	200	160	160
11984	江阴	低田里北变	10	200	160	160
11985	江阴	戴巷南变	10	315	252	252
11986	江阴	PMS_耿家村变	10	200	99	99
11987	江阴	PMS_下王典变	10	200	144	144
11988	江阴	PMS_新宕蒋家村变	10	200	56	56
11989	市区	PMS_横河陆家二配 变	10	200	160	160
11990	江阴	PMS_紫金花园 362# 箱变主变	10	630	504	504
11991	江阴	PMS_紫金花园 323# 箱变主变	10	630	480	480
11992	江阴	PMS_紫金花园 610# 箱变主变	10	500	400	400
11993	江阴	PMS_黄山路 288#配 电所 1#主变	10	630	504	504
11994	江阴	黄山路 288#配电所 2#主变	10	630	504	504
11995	江阴	PMS_紫金花园 655#	10	500	400	400

		箱变主变				
11996	江阴	PMS_新华苑配电所 1#主变	10	800	640	640
11997	江阴	PMS_华府家园南配 电所 1#主变	10	1000	800	800
11998	江阴	PMS_华府家园南配 电所 2#主变	10	1000	737	737
11999	江阴	PMS_华府家园北配 电所 1#主变	10	1000	800	800
12000	江阴	PMS_华府家园北配 电所 2#主变	10	1000	800	800
12001	江阴	PMS_海达箱变主变	10	630	504	504
12002	江阴	文化新村 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
12003	江阴	PMS_香樟花园 8#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
12004	江阴	PMS_和泰苑 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640
12005	江阴	PMS_六保新村 406# 配电所 1#主变	10	800	640	640
12006	江阴	PMS_江湾配电所 1# 主变	10	1000	800	800
12007	江阴	PMS_江湾配电所 2# 主变	10	1000	800	800
12008	江阴	PMS_顾北家园配电 所 1#主变	10	630	504	504

12009	江阴	PMS_顾北家园配电 所 2#主变	10	630	504	504
12010	江阴	PMS_明清配电所 1# 主变	10	1000	800	800
12011	江阴	PMS_明清配电所 2# 主变	10	1000	800	800
12012	江阴	PMS_香樟花园 8#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
12013	江阴	PMS_康宁小区 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12014	江阴	PMS_青水阳光 19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12015	江阴	PMS_青水阳光 19#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12016	江阴	敌山湾花园 3#箱变 主变	20	630	504	504
12017	江阴	敌山湾花园 4#箱变 主变	20	630	504	504
12018	江阴	PMS_世纪花苑 229# 箱变主变	10	630	497	497
12019	江阴	世纪花苑 339#箱变 主变	10	630	457	457
12020	江阴	中江大院配电所 1# 主变	10	630	504	504
12021	江阴	PMS_中江大院配电 所 2#主变	10	630	504	504

12022	江阴	PMS_博爱路20#箱变 主变	10	500	400	400
12023	江阴	PMS_敌山湾花园76# 配电所 3#主变	20	800	640	640
12024	江阴	PMS_紫金苑 6#箱变 主变	10	500	400	400
12025	江阴	PMS_黄山路 112#箱 变主变	10	250	200	200
12026	江阴	PMS_康宁小区 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12027	江阴	PMS_幸福新村配电 所 1#主变	10	1000	800	800
12028	江阴	PMS_幸福新村配电 所 2#主变	10	1000	800	800
12029	江阴	PMS_明清配电所 3# 主变	10	1000	800	800
12030	江阴	东源花苑配电所 1# 主变	10	1000	800	800
12031	江阴	PMS_锦湖苑一村配 电所 2#主变	10	800	640	640
12032	江阴	PMS_锦湖苑一村配 电所 1#主变	10	800	640	640
12033	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12034	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640

12035	江阴	PMS_长隆香榭丽 13# 配电所 1#主变	10	630	504	504
12036	江阴	PMS_长隆香榭丽 13# 配电所 2#主变	10	630	504	504
12037	江阴	PMS_长隆香榭丽 8# 配电所 1#主变	10	800	640	640
12038	江阴	PMS_长隆香榭丽 8# 配电所 2#主变	10	800	640	640
12039	市区	10kV 惠农 6#箱变 T1	10	630	504	504
12040	市区	10kV 百乐 1#站 T1	10	800	627	627
12041	市区	10kV 百乐 1#站 T2	10	800	583	583
12042	市区	10kV 百乐 2#站 T1	10	800	640	640
12043	市区	10kV 百乐 2#站 T2	10	800	634	634
12044	市区	10kV 百乐 2#站 T3	10	800	640	640
12045	市区	10kV 百乐 2#站 T4	10	800	619	619
12046	江阴	PMS_启港路 211#箱 变主变	10	500	400	400
12047	江阴	PMS_启港路 285#箱 变主变	10	630	504	504
12048	江阴	PMS_申浦路箱变主 变	10	630	504	504
12049	江阴	PMS_启港路 356#箱 变主变	10	630	504	504
12050	江阴	PMS_陶然居 285#箱 变主变	10	630	490	490
12051	江阴	PMS_澄常路箱变主	10	630	504	504

		变				
12052	江阴	PMS_新颜路 363#箱 变主变	10	630	504	504
12053	江阴	PMS_香树湾 260#箱 变主变	10	630	504	504
12054	江阴	PMS_香树湾 131#箱 变主变	10	630	492	492
12055	江阴	PMS_香树湾 152#箱 变主变	10	630	465	465
12056	江阴	PMS_香树湾 255#箱 变主变	10	630	504	504
12057	江阴	PMS_香树湾 273#箱 变主变	10	630	490	490
12058	江阴	PMS_明珠花苑箱变 主变	10	315	252	252
12059	江阴	PMS_香树湾 313#箱 变主变	10	630	294	294
12060	江阴	PMS_锦湖苑二村 9# 配电所 1#主变	10	500	400	400
12061	江阴	PMS_锦湖苑二村 9# 配电所 2#主变	10	500	400	400
12062	江阴	PMS_锦湖苑二村 22# 配电所 1#主变	10	630	504	504
12063	江阴	PMS_锦湖苑二村 22# 配电所 2#主变	10	630	504	504
12064	市区	PMS_前张巷箱变 T1	10	630	504	504

12065	江阴	绿苑居 252#箱变主变	10	630	481	481
12066	江阴	PMS_水韵华庭箱变主变	10	630	504	504
12067	江阴	PMS_天福苑箱变	10	315	252	252
12068	江阴	PMS_文化路 270#箱变主变	10	400	320	320
12069	江阴	PMS_新都苑二村 65#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12070	市区	PMS_迎龙队配变	10	200	160	160
12071	宜兴	PMS_教工宿舍 3#公变	10	315	252	252
12072	宜兴	PMS_东岭茶场公变	10	400	312	312
12073	宜兴	PMS_镇北樊荣公变	10	400	307	307
12074	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 1#主变	20	1000	800	800
12075	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 2#主变	20	800	640	640
12076	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
12077	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
12078	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 1#主变	20	800	640	640
12079	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 2#主变	20	800	640	640

12080	江阴	PMS_香树湾 287#箱 变主变	10	630	303	303
12081	江阴	PMS_香树湾 318#箱 变主变	10	630	504	504
12082	江阴	PMS_香树湾 282#箱 变主变	10	630	504	504
12083	江阴	PMS_香树湾 11#箱变 主变	10	630	504	504
12084	江阴	PMS_陈市花苑 71#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
12085	江阴	PMS_陈市花苑 71#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
12086	江阴	PMS_陈市花苑 113# 配电所 1#主变	10	630	504	504
12087	江阴	陈市花苑 113#配电 所 2#主变	10	630	504	504
12088	江阴	PMS_陈市花苑 121# 配电所 1#主变	10	800	640	640
12089	江阴	PMS_陈市花苑 121# 配电所 2#主变	10	800	640	640
12090	江阴	PMS_小湖新村 67#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12091	江阴	PMS_小湖新村 67#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12092	江阴	PMS_小湖新村 57#配 电所 1#主变	10	630	504	504

12093	江阴	PMS_小湖新村 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
12094	江阴	PMS_长何街 85#箱变主变	10	500	400	400
12095	江阴	PMS_长何街 119#箱变主变	10	500	400	400
12096	江阴	PMS_南苑二村 29#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12097	江阴	PMS_新都苑二村 30#箱变主变	10	630	504	504
12098	江阴	南苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12099	江阴	PMS_南苑二村 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
12100	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 7#箱变主变	10	630	504	504
12101	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 8#箱变主变	10	630	504	504
12102	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 9#箱变主变	10	630	504	504
12103	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	504	504
12104	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
12105	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 2#主变	10	630	504	504

12106	江阴	PMS_金都华庭 1#箱 变主变	10	630	504	504
12107	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 3#主变	20	1000	800	800
12108	江阴	新世纪花园 21#配电 所 1#主变	10	630	504	504
12109	江阴	PMS_启港路 418#箱 变主变	10	630	470	470
12110	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T1	10	1000	800	800
12111	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T2	10	1000	800	800
12112	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T3	10	1000	800	800
12113	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T4	10	1000	800	800
12114	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T1	10	800	640	640
12115	市区	10kV 新街 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12116	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T3	10	800	640	640
12117	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T4	10	800	640	640
12118	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T1	10	1000	800	800

12119	市区	10kV 新街 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
12120	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T3	10	1000	800	800
12121	市区	10kV 新街 5#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
12122	市区	20kV 新光 2#站 T1 (融合终端)	20	630	504	504
12123	市区	PMS_20kV 新光 2#站 T2	20	630	504	504
12124	市区	20kV 新光 3#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12125	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T2	20	800	640	640
12126	市区	20kV 新光 3#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
12127	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T4	20	800	640	640
12128	江阴	PMS_双牌一村 37#箱 变主变	10	400	320	320
12129	江阴	PMS_石牌二村 24#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12130	江阴	PMS_石牌二村 24#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12131	江阴	PMS_石牌二村 38#配 电所 1#主变	10	800	640	640

12132	江阴	PMS_石牌二村 38#配电所 2#主变	10	500	400	400
12133	市区	PMS_大漕坝配变	10	200	120	120
12134	江阴	PMS_绿苑居 168#箱变主变	10	630	490	490
12135	江阴	PMS_绿苑居 266#箱变主变	10	630	427	427
12136	江阴	环东路小区 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12137	江阴	新世纪花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
12138	江阴	环东路小区 427#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12139	江阴	环东路小区 396#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12140	江阴	华苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
12141	江阴	PMS_华苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
12142	江阴	江南景苑配电所 1#主变	10	800	640	640
12143	江阴	江南景苑配电所 2#主变	10	800	640	640
12144	江阴	PMS_东吴苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
12145	江阴	PMS_东吴苑配电所 2#主变	10	1000	800	800

12146	江阴	港郦花苑 A10#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
12147	市区	PMS_潭东二配变	10	400	320	320
12148	宜兴	五洞庆丰公变(光伏 并网)	10	400	275	275
12149	市区	20kV 丽景苑 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12150	市区	20kV 丽景苑 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12151	市区	20kV 丽景苑 5#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
12152	市区	20kV 丽景苑 5#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
12153	市区	20kV 丽景苑 6#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12154	市区	20kV 丽景苑 6#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12155	市区	20kV 丽景苑 7#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12156	市区	20kV 丽景苑 7#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12157	市区	20kV 丽景苑 8#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12158	市区	20kV 丽景苑 8#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12159	市区	20kV 丽景苑 9#站 T1	20	800	640	640

		(融合终端)				
12160	市区	20kV 丽景苑 9#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12161	市区	20kV 丽景苑 11#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12162	市区	20kV 丽景苑 11#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12163	市区	20kV 丽景苑 11#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
12164	市区	20kV 丽景苑 11#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
12165	江阴	兴西花苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
12166	江阴	PMS_兴西花苑 26#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12167	江阴	霞客路灯变	10	400	320	320
12168	宜兴	PMS_轴宿 3#公变	10	400	320	320
12169	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变 电所 1#所变	10	800	640	640
12170	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变 电所 2#所变	10	800	640	640
12171	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变 电所 1#所变	10	800	640	640
12172	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变 电所 2#所变	10	800	640	640
12173	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变	10	800	640	640

		电所 1#所变				
12174	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变电所 2#所变	10	800	640	640
12175	宜兴	御景豪庭 3#变电所 3#所变	10	800	640	640
12176	宜兴	御景豪庭 3#变电所 4#所变	10	800	640	640
12177	宜兴	曲东公变	10	250	200	200
12178	宜兴	PMS_土城 3#公变	10	400	320	320
12179	宜兴	PMS_师渎 2#公变	10	400	320	320
12180	宜兴	PMS_毛中公变	10	200	160	160
12181	宜兴	川埠 7#公变（光伏并网）	10	400	305	305
12182	宜兴	PMS_寺前东公变	10	400	320	320
12183	宜兴	前元坝头公变	10	400	320	320
12184	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T2	20	1000	800	800
12185	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T1	20	1000	800	800
12186	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
12187	江阴	陈市花苑 108#箱变主变	10	630	504	504
12188	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
12189	市区	PMS_20kV 悦府 4#站	20	1000	800	800

		T2				
12190	市区	PMS_20kV 悦府 4#站 T1	20	1000	800	800
12191	江阴	PMS_东方华府 206# 配电所 1#主变	20	800	640	640
12192	江阴	PMS_东方华府 206# 配电所 2#主变	20	800	640	640
12193	江阴	PMS_东方华府 235# 配电所 1#主变	20	800	610	610
12194	江阴	PMS_东方华府 235# 配电所 2#主变	20	800	628	628
12195	江阴	PMS_东方华府 245# 配电所 4#主变	20	800	640	640
12196	江阴	PMS_东方华府 245# 配电所 2#主变	20	800	640	640
12197	江阴	PMS_东方华府 245# 配电所 1#主变	20	800	640	640
12198	江阴	PMS_东方华府 245# 配电所 3#主变	20	800	640	640
12199	宜兴	PMS_新兴公变	10	400	201	201
12200	宜兴	PMS_并网东村站公 变	10	400	320	320
12201	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1	10	630	504	504
12202	市区	PMS_长欣公寓 A 箱 变 T1	10	1000	800	800

12203	江阴	PMS_映像江南配电 所 1#主变	10	800	640	640
12204	江阴	PMS_映像江南配电 所 2#主变	10	800	640	640
12205	江阴	PMS_映像江南 82#箱 变主变	10	630	482	482
12206	江阴	PMS_锦湖苑二村 10# 配电所 1#主变	10	630	504	504
12207	江阴	PMS_锦湖苑二村 10# 配电所 2#主变	10	630	504	504
12208	市区	前马配变	10	400	320	320
12209	江阴	PMS_富琛苑 30#箱变 主变	10	630	489	489
12210	江阴	PMS_大洋桥西路灯 变	10	160	128	128
12211	市区	众驰（融合终端）	10	400	121	121
12212	江阴	东苑 5#配电所 1#主 变	10	800	640	640
12213	江阴	PMS_富琛苑 12#箱变 主变	10	630	504	504
12214	江阴	PMS_双牌二村 26#箱 变主变	10	800	640	640
12215	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T1	20	800	640	640
12216	江阴	PMS_长福花苑配电 所 1#主变	10	630	504	504

12217	江阴	PMS_长福花苑配电 所 2#主变	10	630	504	504
12218	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T2	20	800	640	640
12219	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T3	20	800	640	640
12220	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T4	20	800	640	640
12221	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T1	20	800	640	640
12222	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T2	20	800	640	640
12223	江阴	东苑 5#配电所 2#主 变	10	800	640	640
12224	江阴	PMS_璜溪绿洲北配 电所 1#主变	10	500	388	388
12225	江阴	PMS_璜溪绿洲北配 电所 2#主变	10	500	370	370
12226	市区	10kV 天域 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12227	市区	10kV 天域 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
12228	市区	10kV 天域 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12229	市区	10kV 天域 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640

12230	市区	10kV 天域 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12231	市区	10kV 天域 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12232	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T1	10	800	640	640
12233	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T2	10	800	640	640
12234	江阴	PMS_五寨沟南变	10	400	238	238
12235	市区	PMS_10kV 厚德苑 8# 站 T1	10	800	640	640
12236	市区	PMS_10kV 厚德苑 8# 站 T2	10	800	640	640
12237	市区	PMS_10kV 厚德苑 9# 站 T1	10	800	640	640
12238	市区	PMS_10kV 厚德苑 9# 站 T2	10	800	640	640
12239	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T1	10	800	640	640
12240	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T2*	10	800	640	640
12241	市区	天东	10	200	160	160
12242	宜兴	PMS_明珠箱变	10	630	504	504
12243	市区	PMS_殷西	10	200	160	160
12244	市区	PMS_绿化二配变	10	200	160	160
12245	江阴	居杨村菜场变	10	200	160	160

12246	江阴	PMS_徐家村北变	10	400	320	320
12247	市区	PMS_严家庄二配变	10	200	160	160
12248	江阴	PMS_小兆村变	10	200	160	160
12249	市区	黄土塘北配变（光伏）	10	400	291	291
12250	宜兴	PMS_阳羨茶场 3#公变	10	400	320	320
12251	宜兴	PMS_阳羨茶场 4#公变	10	400	320	320
12252	宜兴	湖东圩园公变	10	400	276	276
12253	宜兴	PMS_阳羨茶场 2#公变	10	400	320	320
12254	市区	PMS_市广告配变	10	100	80	80
12255	江阴	PMS_云新二村 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
12256	市区	PMS_水岸 14#站 T3	10	800	640	640
12257	市区	PMS_水岸 14#站 T1	10	800	640	640
12258	市区	PMS_水岸 14#站 T2	10	800	640	640
12259	市区	PMS_水岸 14#站 T4	10	800	640	640
12260	市区	PMS_水岸 15#站 T1	10	1000	800	800
12261	市区	PMS_水岸 15#站 T2	10	1000	800	800
12262	市区	PMS_李石配变	10	200	160	160
12263	宜兴	PMS_阳光小区公变	10	400	265	265
12264	市区	PMS_马后二	10	200	160	160
12265	市区	PMS_天水	10	200	144	144

12266	市区	PMS_友新配变	10	200	160	160
12267	市区	PMS_豪普二配变	10	400	320	320
12268	宜兴	PMS_五星花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
12269	宜兴	PMS_五星花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
12270	宜兴	胡家塘南公变	10	400	320	320
12271	宜兴	东街东公变	10	200	160	160
12272	市区	10kV 宏普 1#箱变 T1	10	630	504	504
12273	市区	泾变配变	10	400	320	320
12274	宜兴	PMS_五星花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
12275	江阴	PMS_东苑新村 62#配 电所 4#主变	10	800	640	640
12276	江阴	PMS_东苑新村 62#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12277	江阴	PMS_东苑新村 43#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12278	江阴	PMS_东苑新村 43#配 电所 3#主变	10	800	640	640
12279	宜兴	庄里组南公变	10	400	295	295
12280	江阴	PMS_东苑新村 43#配 电所 4#主变	10	800	640	640
12281	江阴	PMS_东苑新村 43#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12282	宜兴	PMS_宦家公变	10	200	160	160

12283	市区	对桥中村配变（光伏）	10	200	148	148
12284	宜兴	PMS_前蒲南公变	10	200	55	55
12285	市区	PMS_东漕配变	10	400	298	298
12286	市区	朱潭巷二配变	10	400	320	320
12287	江阴	PMS_唐曹北变	10	400	288	288
12288	市区	PMS_庄上五配变	10	400	320	320
12289	市区	徐巷西一变	10	400	320	320
12290	市区	南头住基西（光伏）	10	200	146	146
12291	宜兴	PMS_生圩西公变	10	200	160	160
12292	江阴	PMS_勤丰路 251#箱变主变	10	400	320	320
12293	宜兴	双桥中心市场公变（光伏并网）	10	400	307	307
12294	市区	王巷中配变	10	400	316	316
12295	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T3	10	800	640	640
12296	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T4*	10	800	640	640
12297	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T1	10	800	640	640
12298	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T2*	10	800	640	640
12299	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T3	10	800	640	640
12300	市区	PMS_10kV 厚德苑	10	800	640	640

		11#站 T4*				
12301	江阴	PMS_金家巷变	10	400	259	259
12302	江阴	PMS_恽家东变	10	400	320	320
12303	江阴	PMS_太湖庄变	10	200	147	147
12304	江阴	PMS_杨家村东变	10	400	247	247
12305	江阴	PMS_何家场西变	10	200	148	148
12306	市区	20kV 魅力 9#站 T1	20	1000	800	800
12307	江阴	俞家村南变	10	400	310	310
12308	市区	20kV 魅力 9#站 T2	20	1000	800	800
12309	市区	锦华新村配变	10	400	320	320
12310	宜兴	黄家山公变	10	400	320	320
12311	江阴	刘家村北变	10	400	212	212
12312	江阴	PMS_长泾油车巷西 变	10	400	320	320
12313	江阴	PMS_水岸名邸 6#箱 变主变	10	630	504	504
12314	市区	PMS_前朱巷二	10	400	244	244
12315	江阴	PMS_新藏巷南变	10	200	0	0
12316	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T1	10	800	640	640
12317	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T2	10	800	640	640
12318	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T1	10	800	640	640
12319	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉	10	800	634	634

		6#站 T2				
12320	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T3	10	800	640	640
12321	宜兴	PMS_高安 1#公变	10	400	320	320
12322	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T4	10	800	636	636
12323	市区	PMS_新叁配变	10	400	320	320
12324	市区	湖村二配变	10	200	160	160
12325	宜兴	PMS_闸口湾里公变	10	200	160	160
12326	江阴	PMS_云新二村 41#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12327	宜兴	PMS_五星花园 4#站 3#所变	10	800	640	640
12328	宜兴	PMS_五星花园 4#站 4#所变	10	800	640	640
12329	宜兴	PMS_五星花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
12330	市区	PMS_河东九配变	10	200	160	160
12331	宜兴	PMS_五星花园 5#箱 变	10	630	504	504
12332	宜兴	PMS_五星花园 3#箱 变	10	630	504	504
12333	宜兴	PMS_五星花园 1#箱 变	10	630	504	504
12334	宜兴	PMS_五星花园 6#箱 变	10	630	504	504

12335	市区	PMS_人民桥配变	10	200	152	152
12336	市区	PMS_朱家里一配变	10	400	302	302
12337	宜兴	PMS_五星花园 2#箱变	10	630	504	504
12338	宜兴	PMS_五星花园 4#箱变	10	630	504	504
12339	市区	PMS_新庙下	10	200	160	160
12340	市区	PMS_刘渡配变	10	400	320	320
12341	市区	渔业北配变	10	400	320	320
12342	市区	PMS_金通四配变	10	400	320	320
12343	市区	新鲍巷	10	200	160	160
12344	宜兴	PMS_临津桥公变	10	200	160	160
12345	江阴	长南村谭家北变	10	200	122	122
12346	市区	10kV 新阳光 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
12347	市区	PMS_官东配变	10	400	305	305
12348	市区	徐后配变	10	200	160	160
12349	宜兴	PMS_洛涧工业 2#公变	10	400	320	320
12350	宜兴	PMS_洛涧工业 1#公变	10	400	320	320
12351	市区	中荡二配变	10	400	320	320
12352	市区	PMS_东街东	10	200	160	160
12353	江阴	PMS_勤丰路 295#箱变主变	10	400	320	320

12354	市区	PMS_东赵家配变	10	400	320	320
12355	市区	PMS_永心配变	10	200	160	160
12356	江阴	PMS_教工 1#箱变主变	10	630	504	504
12357	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T1	20	1000	800	800
12358	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T2	20	1000	800	800
12359	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T3	20	1000	800	800
12360	江阴	教场北变	10	200	160	160
12361	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T2	20	800	640	640
12362	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T1	20	800	640	640
12363	市区	幼儿园八配变	10	400	320	320
12364	市区	PMS_机电家舍配变	10	400	320	320
12365	宜兴	PMS_西锄新村 2#公变	10	400	313	313
12366	宜兴	芳庄芳西 2#公变	10	200	160	160
12367	市区	20kV 绿色 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12368	市区	20kV 绿色 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12369	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T1	10	800	640	640

12370	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T2	10	800	640	640
12371	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T3	10	800	640	640
12372	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T4	10	800	640	640
12373	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T1	10	800	640	640
12374	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T2	10	800	640	640
12375	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T3	10	800	640	640
12376	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T4	10	800	640	640
12377	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T1	10	800	640	640
12378	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T2	10	800	640	640
12379	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T3	10	800	640	640
12380	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T4	10	800	640	640
12381	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T1	10	800	640	640
12382	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T2	10	800	640	640

12383	宜兴	PMS_永兴 2#公变	10	200	160	160
12384	江阴	PMS_南新排涝站箱 变主变	10	630	498	498
12385	江阴	PMS_纺织城箱变主 变	10	630	198	198
12386	江阴	PMS_北新西箱变主 变	10	630	504	504
12387	宜兴	圩田 2#公变	10	200	90	90
12388	宜兴	PMS_港北许家公变	10	200	160	160
12389	市区	PMS_仙浪配变	10	400	320	320
12390	市区	PMS_汤许二配变	10	400	287	287
12391	市区	PMS_永安南路二配 变	10	400	320	320
12392	宜兴	蒋富一组公变	10	400	289	289
12393	宜兴	蒋富八组公变	10	200	160	160
12394	江阴	PMS_和院 295#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
12395	江阴	和院 295#配电所 2# 主变	10	800	640	640
12396	江阴	PMS_和院 295#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
12397	宜兴	PMS_闸口双坝公变	10	200	45	45
12398	市区	10kV 新阳光 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12399	市区	10kV 新阳光 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

12400	市区	10kV 新阳光 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12401	市区	10kV 新阳光 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
12402	市区	10kV 新阳光 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
12403	市区	10kV 新阳光 15#站 T1（融合终端）	10	800	604	604
12404	市区	10kV 新阳光 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
12405	宜兴	PMS_杨桥电站 2#公 变	10	200	160	160
12406	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T1	20	1000	800	800
12407	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T2	20	1000	800	800
12408	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T1	20	1000	800	800
12409	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T2	20	1000	800	800
12410	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T1	20	1000	800	800
12411	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T2	20	1000	800	800
12412	江阴	环城北路 28#配电所 2#主变	10	800	640	640

12413	江阴	环城北路28#配电所 1#主变	10	800	640	640
12414	江阴	PMS_长和馨园配电 所 1#主变	10	1000	800	800
12415	江阴	长和馨园配电所 2# 主变	10	1000	800	800
12416	江阴	PMS_金龙 2#变	10	400	320	320
12417	江阴	PMS_东区 3#变	10	400	320	320
12418	宜兴	PMS_渡船头 2#公变	10	200	109	109
12419	宜兴	PMS_石基公变	10	200	108	108
12420	宜兴	PMS_白巷坝头公变	10	400	320	320
12421	市区	PMS_海瑞居配变	10	400	320	320
12422	市区	PMS_黄青庄二配变	10	200	160	160
12423	江阴	PMS_后栗公变	10	315	130	130
12424	江阴	PMS_徐家桥北变	10	200	92	92
12425	市区	PMS_孙家配变	10	400	320	320
12426	江阴	PMS_刘家坟东变	10	200	160	160
12427	江阴	小路巷变	10	400	190	190
12428	江阴	PMS_花园菜场东变	10	200	133	133
12429	江阴	PMS_树家村东变	10	200	160	160
12430	江阴	昌里村辛李变	10	400	320	320
12431	江阴	PMS_后场西变	10	200	160	160
12432	江阴	PMS_邓阳王家变	10	200	117	117
12433	江阴	PMS_赤岸变	10	200	132	132
12434	江阴	PMS_蔡桥方砖湾变	10	400	277	277

12435	江阴	鲍家堂西变	10	400	277	277
12436	江阴	PMS_江东商城箱变 主变	10	500	400	400
12437	江阴	文教变	10	400	320	320
12438	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 1# 所变	10	800	640	640
12439	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 2# 所变	10	800	640	640
12440	江阴	上河北变	10	400	225	225
12441	江阴	观庄北变	10	400	120	120
12442	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 3# 所变	10	800	640	640
12443	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 4# 所变	10	800	640	640
12444	江阴	PMS_春麓苑 1#配电 所 4#主变	10	1000	800	800
12445	江阴	PMS_春麓苑 1#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
12446	江阴	PMS_春麓苑 1#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
12447	江阴	PMS_春麓苑 1#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
12448	江阴	PMS_何巷园区 1#变	10	400	320	320
12449	江阴	PMS_通惠花苑 30#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12450	江阴	PMS_通惠花苑 30#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
12451	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
12452	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
12453	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
12454	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
12455	宜兴	西巷公变（光伏并网）	10	400	211	211
12456	江阴	PMS_和院 295#配电所 4#主变	10	1000	800	800
12457	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T1	10	800	640	640
12458	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T2	10	800	640	640
12459	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T1	10	800	640	640
12460	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T2	10	800	640	640
12461	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T3	10	800	640	640
12462	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T4	10	800	640	640
12463	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站	10	800	640	640

		1#所变				
12464	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
12465	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 1#所变	10	800	640	640
12466	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 2#所变	10	800	640	640
12467	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 3#所变	10	800	640	640
12468	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 4#所变	10	800	640	640
12469	江阴	PMS_狮子山变	10	200	160	160
12470	江阴	PMS_莫城北变	10	400	254	254
12471	江阴	PMS_南庄西变	10	250	182	182
12472	江阴	PMS_新南洋东变	10	400	320	320
12473	江阴	PMS_金玉变	10	400	320	320
12474	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T1	20	800	640	640
12475	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T2*	20	800	640	640
12476	市区	PMS_杨家浜二	10	400	320	320
12477	市区	PMS_10kV 申新站 T1	10	800	640	640
12478	市区	10kV 申新站 T2	10	800	640	640
12479	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9# 站 T1	20	800	640	640
12480	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#	20	800	640	640

		站 T2				
12481	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9# 站 T3	20	800	640	640
12482	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9# 站 T4	20	800	640	640
12483	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T1	20	800	640	640
12484	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T2	20	800	640	640
12485	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T3	20	800	640	640
12486	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T4	20	800	640	640
12487	宜兴	PMS_新河安置 1#箱 变	10	630	504	504
12488	宜兴	PMS_新河安置 2#箱 变	10	400	320	320
12489	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
12490	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
12491	宜兴	PMS_何南 2#公变	10	400	227	227
12492	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T1	10	800	640	640
12493	宜兴	PMS_怡景华庭 1#箱 变	10	400	320	320

12494	宜兴	PMS_怡景华庭 2#箱变	10	400	320	320
12495	宜兴	PMS_怡景华庭 3#箱变	10	400	320	320
12496	市区	PMS_长泰寺	10	200	160	160
12497	市区	PMS_东南三配变	10	400	320	320
12498	江阴	PMS_商城中变	10	400	234	234
12499	江阴	PMS_朱三房南变	10	400	290	290
12500	江阴	PMS_晨阳变	10	400	320	320
12501	江阴	PMS_西影北变	10	315	252	252
12502	市区	勤余配变	10	400	320	320
12503	市区	余丰化工二配变	10	400	320	320
12504	市区	彩印三配变	10	400	320	320
12505	市区	PMS_建宏配变	10	400	320	320
12506	江阴	PMS_沿塘西变	10	200	141	141
12507	市区	PMS_姣家变	10	200	160	160
12508	市区	PMS_西北前配变	10	200	160	160
12509	宜兴	石材市场 3#公变	10	400	320	320
12510	市区	PMS_龙桥配变	10	200	160	160
12511	市区	PMS_江胜桥	10	400	320	320
12512	宜兴	PMS_石材市场 38#公变	10	400	320	320
12513	江阴	郭庄中变	10	400	301	301
12514	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T2	10	800	640	640

12515	江阴	PMS_锡金北变	10	400	320	320
12516	江阴	长寿公安变	10	315	252	252
12517	宜兴	PMS_周铁小学箱变	10	630	504	504
12518	宜兴	PMS_压渚桥公变	10	200	102	102
12519	宜兴	PMS_后木桥公变	10	200	160	160
12520	市区	周东一配变	10	400	295	295
12521	江阴	庄家东变	10	250	200	200
12522	宜兴	PMS_官林后年庄公 变	10	200	138	138
12523	市区	PMS_浦巷三	10	400	320	320
12524	市区	后沙滩	10	400	320	320
12525	宜兴	陆家头公变(光伏并 网)	10	200	117	117
12526	市区	PMS_沈巷东配变 (TTU)	10	200	160	160
12527	市区	PMS_茶场五配变	10	400	320	320
12528	市区	东新村种田桥配变	10	400	320	320
12529	宜兴	PMS_南门 3#公变	10	400	284	284
12530	宜兴	PMS_黄家西公变	10	200	131	131
12531	江阴	PMS_长达路 159#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12532	江阴	PMS_长达路 159#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12533	江阴	PMS_长达路 155#配 电所 2#主变	10	800	640	640

12534	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T4*	20	800	640	640
12535	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T1	20	800	640	640
12536	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T2	20	800	640	640
12537	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T1	20	800	640	640
12538	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T2	20	800	640	640
12539	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T3	20	800	640	640
12540	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T4	20	800	640	640
12541	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T3	20	800	640	640
12542	宜兴	PMS_怡景华庭 4#箱 变	10	400	320	320
12543	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T2	10	800	640	640
12544	宜兴	沈家南公变	10	400	320	320
12545	宜兴	PMS_河东塘北公变	10	200	160	160
12546	宜兴	前元陆家 2#公变	10	400	320	320
12547	宜兴	PMS_横山家苑 1#箱 变	10	400	320	320
12548	市区	PMS_20kV 信诚 2#站	20	800	640	640

		T1				
12549	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T2	20	800	640	640
12550	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T3	20	800	640	640
12551	江阴	PMS_双泾闸变	10	400	264	264
12552	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T4	20	800	640	640
12553	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T1	20	800	640	640
12554	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T2	20	800	640	640
12555	宜兴	PMS_横山家苑 2#箱 变	10	630	504	504
12556	市区	PMS_周大房	10	200	160	160
12557	市区	PMS_徐更上三	10	200	160	160
12558	宜兴	PMS_横山家苑 3#箱 变	10	630	494	494
12559	宜兴	PMS_横山家苑 4#箱 变	10	630	492	492
12560	宜兴	PMS_横山家苑 5#箱 变	10	630	504	504
12561	宜兴	PMS_横山家苑 6#箱 变	10	630	484	484
12562	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T4	10	800	640	640

12563	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T1	10	800	640	640
12564	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T3	10	800	640	640
12565	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
12566	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
12567	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2# 站 T3	10	1000	800	800
12568	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2# 站 T4	10	1000	800	800
12569	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
12570	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
12571	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3# 站 T3	10	1000	800	800
12572	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3# 站 T4	10	1000	800	800
12573	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
12574	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
12575	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4# 站 T3	10	1000	800	800

12576	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4# 站 T4	10	1000	800	800
12577	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
12578	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
12579	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5# 站 T3	10	1000	800	800
12580	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5# 站 T4	10	1000	800	800
12581	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 3#所变	10	800	640	640
12582	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 4#所变	10	800	640	640
12583	市区	PMS_北环路三配变	10	400	320	320
12584	宜兴	PMS_东下团山 2#公 变	10	200	146	146
12585	市区	PMS_上舍二配变	10	200	160	160
12586	市区	PMS_杨墅东配变	10	400	320	320
12587	宜兴	广汇桥公变	10	400	320	320
12588	江阴	蔡巷东变	10	400	320	320
12589	江阴	PMS_薛家堂变	10	400	288	288
12590	江阴	PMS_黄河南站箱变 1#主变	10	400	320	320
12591	江阴	PMS_姚南线 1#箱变 主变	10	630	504	504

12592	江阴	PMS_杨巷里箱变 1# 主变	10	630	504	504
12593	江阴	PMS_外湾北变	10	200	131	131
12594	江阴	姚南线 2#箱变主变	10	630	504	504
12595	江阴	姚南线 3#箱变主变	10	500	400	400
12596	江阴	PMS_积庆变	10	400	279	279
12597	江阴	PMS_祝塘菜场南变	10	400	320	320
12598	市区	PMS_10kV 新渎苑 2# 站 T1	10	800	640	640
12599	市区	PMS_10kV 新渎苑 2# 站 T2	10	800	640	640
12600	江阴	陆新花园配电所 1# 主变	10	1000	800	800
12601	市区	PMS_西漳综合	10	200	153	153
12602	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T1	20	800	640	640
12603	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T2	20	800	640	640
12604	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T3	20	800	640	640
12605	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T4	20	800	640	640
12606	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T1	20	800	640	640
12607	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T2	20	800	640	640

12608	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T3	20	800	640	640
12609	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T4	20	800	640	640
12610	市区	PMS_座圩西一配变	10	400	320	320
12611	市区	PMS_座圩东一配变	10	400	311	311
12612	市区	PMS_座圩西二配变	10	400	320	320
12613	市区	PMS_南三房二配变	10	400	320	320
12614	市区	PMS_水月浜配变	10	400	320	320
12615	市区	王家场二配变	10	400	320	320
12616	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T1	20	800	640	640
12617	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T2	20	800	640	640
12618	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T1	20	800	640	640
12619	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T2	20	800	640	640
12620	宜兴	PMS_横山家苑 7#箱 变	10	630	504	504
12621	宜兴	座庄圩北公变	10	200	144	144
12622	江阴	文林套闸变	10	200	160	160
12623	市区	10kV 英郡 6#站 T1	10	800	640	640
12624	市区	10kV 英郡 6#站 T2	10	800	640	640
12625	市区	10kV 英郡 6#站 T3	10	800	640	640

12626	市区	10kV 英郡 6#站 T4	10	800	640	640
12627	市区	南徐巷二配变(融合终端)	10	200	160	160
12628	市区	PMS_河北四配变	10	200	160	160
12629	市区	PMS_炼染	10	200	160	160
12630	江阴	桐岐车站变	10	400	320	320
12631	市区	PMS_君域 3#站 T2	10	1000	800	800
12632	市区	PMS_君域 3#站 T1	10	1000	800	800
12633	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T1	10	1000	800	800
12634	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T2	10	1000	800	800
12635	市区	新北二配变	10	400	320	320
12636	市区	归山路配变	10	200	160	160
12637	市区	PMS_梅车口配变	10	200	160	160
12638	市区	前王家湾配变(融合终端)	10	200	160	160
12639	市区	PMS_后张野配变	10	200	160	160
12640	市区	PMS_周北配变	10	200	160	160
12641	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T1	10	1000	800	800
12642	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T2	10	1000	800	800
12643	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T3	10	1000	800	800

12644	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7# 站 T4	10	1000	800	800
12645	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8# 站 T1	10	1000	800	800
12646	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8# 站 T2	10	1000	800	800
12647	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8# 站 T3	10	1000	800	800
12648	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8# 站 T4	10	1000	800	800
12649	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9# 站 T1	10	1000	800	800
12650	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9# 站 T2	10	1000	800	800
12651	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T1	10	1000	800	800
12652	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T2	10	1000	800	800
12653	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T3	10	1000	800	800
12654	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T4	10	1000	800	800
12655	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T1	10	1000	800	800
12656	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T2	10	1000	800	800

12657	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T3	10	1000	800	800
12658	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T4	10	1000	800	800
12659	市区	PMS_石东配变	10	400	290	290
12660	市区	聚龙桥配变	10	200	160	160
12661	江阴	三房巷世纪公寓 10# 箱变主变	10	630	504	504
12662	江阴	PMS_三房巷世纪公 寓 11#箱变主变	10	630	504	504
12663	宜兴	PMS_粮库公变	10	100	80	80
12664	江阴	PMS_停塘降东变	10	315	252	252
12665	江阴	PMS_上场变	10	200	82	82
12666	江阴	PMS_万安桥东变	10	400	201	201
12667	江阴	巨轮村变	10	400	276	276
12668	江阴	永丰南变	10	400	239	239
12669	江阴	PMS_申港路灯变	10	200	160	160
12670	江阴	PMS_彭蒿西 2#变	10	250	166	166
12671	江阴	利港何家圩变	10	400	320	320
12672	江阴	PMS_北庙 2#变	10	315	211	211
12673	市区	PMS_摇唐东配变	10	200	160	160
12674	市区	PMS_李巷九配变	10	200	160	160
12675	市区	PMS_华杰配变	10	200	160	160
12676	江阴	PMS_万达住宅 1#配 电所 4#主变	10	630	504	504

12677	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
12678	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
12679	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
12680	江阴	PMS_薛家墩变	10	200	130	130
12681	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
12682	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T3	20	800	640	640
12683	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
12684	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T4	20	800	640	640
12685	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T1	20	800	640	640
12686	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T2	20	800	640	640
12687	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T3	20	800	640	640
12688	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T4	20	800	640	640
12689	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T1	20	800	640	640
12690	市区	PMS_20kV 太湖佳园	20	800	640	640

		4#站 T2				
12691	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T3	20	800	640	640
12692	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T4	20	800	640	640
12693	江阴	PMS_万达办公 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12694	江阴	PMS_万达办公 1#配 电所 3#主变	10	800	640	640
12695	市区	PMS_堰坛	10	200	160	160
12696	市区	PMS_刘师配变	10	400	146	146
12697	江阴	PMS_万达办公 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12698	江阴	PMS_万达办公 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
12699	江阴	PMS_万达办公 4#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12700	江阴	PMS_万达办公 4#配 电所 3#主变	10	630	504	504
12701	宜兴	皇新小学公变	10	400	320	320
12702	市区	PMS_中段配变	10	400	320	320
12703	市区	PMS_秦巷幼儿园配变	10	200	89	89
12704	市区	PMS_祠堂二配变	10	200	145	145
12705	市区	芒巷二配变	10	200	160	160
12706	市区	PMS_鱼池东配变	10	200	160	160
12707	市区	PMS_高达环境配变	10	315	252	252

12708	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T1	20	1000	800	800
12709	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T2	20	1000	800	800
12710	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T3	20	1000	800	800
12711	市区	PMS_张桥北	10	400	320	320
12712	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T1	20	1000	800	800
12713	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T2	20	1000	800	800
12714	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T3	20	1000	800	800
12715	市区	PMS_新苑小区二配 变	10	400	320	320
12716	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T1	20	1000	800	800
12717	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T2	20	1000	800	800
12718	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T3	20	1000	800	800
12719	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T1	20	1000	800	800
12720	市区	四房桥二配变（光 伏）	10	200	129	129
12721	市区	草塘里配变	10	200	160	160

12722	市区	PMS_渔业副业二配变	10	400	320	320
12723	市区	PMS_夹板二配变	10	400	320	320
12724	市区	河南巷一配变（光伏）	10	400	290	290
12725	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T1	10	1000	800	800
12726	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T2	10	1000	800	800
12727	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T1	10	1000	800	800
12728	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T2	10	1000	800	800
12729	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T3	10	1000	800	800
12730	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T4	10	1000	800	800
12731	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T1	10	800	640	640
12732	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T2	10	800	640	640
12733	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T3	10	800	640	640
12734	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T4	10	800	640	640
12735	市区	PMS_10kV 水岸 20#	10	1000	800	800

		站 T1				
12736	市区	PMS_10kV 水岸 20# 站 T2	10	1000	800	800
12737	市区	PMS_10kV 水岸 20# 站 T3	10	1000	800	800
12738	市区	PMS_10kV 水岸 20# 站 T4	10	1000	800	800
12739	市区	PMS_10kV 水岸 21# 站 T1	10	800	640	640
12740	江阴	PMS_万达住宅 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12741	江阴	PMS_万达住宅 2#配 电所 4#主变	10	800	640	640
12742	江阴	PMS_万达住宅 2#配 电所 3#主变	10	800	640	640
12743	江阴	PMS_万达住宅 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12744	江阴	PMS_万达住宅 3#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12745	江阴	PMS_万达住宅 3#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12746	江阴	PMS_青阳吴家村西 变	10	200	160	160
12747	江阴	PMS_万达住宅 3#配 电所 3#主变	10	630	504	504
12748	江阴	PMS_万达住宅 3#配	10	630	504	504

		电所 1#主变				
12749	市区	船泵配变（融合终端）	10	200	160	160
12750	市区	PMS_木桥东配变	10	400	320	320
12751	市区	PMS_东头村南	10	200	160	160
12752	市区	PMS_赵家北配变	10	400	320	320
12753	市区	PMS_油车里东配变	10	200	160	160
12754	市区	晓丰电站配变	10	200	57	57
12755	市区	10kV 怀仁 2#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
12756	市区	10kV 怀仁 2#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
12757	市区	10kV 怀仁 3#站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
12758	市区	10kV 怀仁 3#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
12759	市区	20kV 丽景苑 10#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
12760	江阴	PMS_万达商铺 1#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12761	江阴	PMS_万达商铺 1#配 电所 3#主变	10	630	504	504
12762	市区	PMS_姜家南配变	10	400	308	308
12763	江阴	PMS_万达商铺 2#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12764	江阴	PMS_万达商铺 2#配	10	630	504	504

		电所 3#主变				
12765	江阴	PMS_万达商铺 3#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12766	江阴	PMS_万达商铺 3#配 电所 3#主变	10	630	504	504
12767	江阴	PMS_万达商铺 3#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12768	江阴	PMS_万达商铺 3#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12769	江阴	PMS_万达商铺 2#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12770	江阴	PMS_万达商铺 2#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12771	江阴	PMS_万达办公 4#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12772	江阴	PMS_万达办公 4#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12773	江阴	PMS_万达商铺 1#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12774	江阴	PMS_万达商铺 1#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12775	江阴	PMS_万达办公 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640
12776	江阴	PMS_万达办公 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
12777	宜兴	PMS_河南新村 1#箱	10	400	320	320

		变				
12778	宜兴	PMS_河南新村 2#箱变	10	630	504	504
12779	宜兴	PMS_河南新村 3#箱变	10	630	504	504
12780	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T2	20	1000	800	800
12781	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T1	20	1000	800	800
12782	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T2	20	1000	800	800
12783	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T1	20	1000	800	800
12784	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T2	20	1000	800	800
12785	市区	PMS_邓巷七配变	10	200	160	160
12786	市区	PMS_黄家二配变	10	400	307	307
12787	江阴	PMS_周庄老住基西变	10	315	252	252
12788	江阴	PMS_忠巷新村北变	10	200	160	160
12789	市区	PMS_大河降西	10	200	137	137
12790	江阴	PMS_文化新村 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
12791	江阴	文化新村 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
12792	市区	PMS_10kV 北洋湖 2#	10	400	320	320

		箱变 T1				
12793	市区	PMS_10kV 北洋湖 3# 箱变 T1	10	400	320	320
12794	市区	倪巷上配变	10	200	160	160
12795	江阴	PMS_新华苑 240#配 电所 1#主变	10	800	640	640
12796	宜兴	PMS_五星花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
12797	宜兴	PMS_五星花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
12798	市区	PMS_金虾居	10	200	160	160
12799	宜兴	PMS_五星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
12800	市区	PMS_10kV 水岸 21# 站 T2	10	800	640	640
12801	市区	PMS_10kV 水岸 21# 站 T3	10	800	640	640
12802	市区	PMS_10kV 水岸 21# 站 T4	10	800	640	640
12803	市区	PMS_沿河东配变	10	200	160	160
12804	市区	PMS_橡胶三配变	10	400	320	320
12805	市区	黄泥二配变	10	400	320	320
12806	江阴	PMS_东街中变	10	400	320	320
12807	江阴	PMS_体育场变	10	400	308	308
12808	江阴	PMS_中转变	10	315	252	252
12809	市区	PMS_郭更上二	10	200	160	160

12810	宜兴	PMS_荷叶山公变	10	200	160	160
12811	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T1	20	800	640	640
12812	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T2	20	800	640	640
12813	江阴	PMS_绿城新天地 22# 配电所 1#主变	10	800	640	640
12814	江阴	PMS_绿城新天地 22# 配电所 2#主变	10	800	640	640
12815	市区	10kV 嘉利 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12816	市区	10kV 嘉利 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12817	市区	10kV 嘉利 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
12818	市区	10kV 嘉利 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
12819	市区	10kV 怀仁 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12820	市区	10kV 怀仁 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
12821	市区	20kV 丽景苑 10#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
12822	市区	20kV 丽景苑 12#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
12823	市区	20kV 丽景苑 12#站	20	800	640	640

		T2（融合终端）				
12824	市区	20kV 丽景苑 13#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
12825	市区	20kV 丽景苑 13#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
12826	市区	PMS_10kV 天鹅 19# 站 T1	10	800	640	640
12827	市区	PMS_10kV 天鹅 19# 站 T2	10	800	640	640
12828	宜兴	PMS_镇南彭干村小 区 5#箱变	10	630	504	504
12829	宜兴	PMS_镇南彭干村小 区 3#箱变	10	630	504	504
12830	宜兴	PMS_镇南彭干村小 区 2#箱变	10	400	320	320
12831	宜兴	PMS_镇南彭干村小 区 1#箱变	10	630	504	504
12832	江阴	PMS_岸桥头西变	10	400	320	320
12833	宜兴	PMS_白塔横塘公变	10	200	160	160
12834	江阴	PMS_小诸家巷南变	10	400	320	320
12835	市区	党校西配变	10	200	160	160
12836	市区	PMS_派出所四配变	10	200	160	160
12837	市区	党校东一配变	10	400	253	253
12838	市区	PMS_方家巷	10	200	160	160
12839	市区	PMS_牌楼配变	10	200	160	160
12840	市区	PMS_保洛配变	10	200	160	160

12841	市区	石园村配变	10	200	160	160
12842	市区	PMS_叶家旦配变	10	200	160	160
12843	市区	PMS_范西配变	10	200	160	160
12844	市区	PMS_河东八配变	10	200	160	160
12845	市区	PMS_胡埭老桥	10	200	160	160
12846	市区	龙爪路配变（融合终端）	10	200	149	149
12847	市区	PMS_博凯二	10	400	320	320
12848	市区	PMS_渔业村五配变	10	200	160	160
12849	市区	惠巷上二	10	200	160	160
12850	市区	乐山苑七配变（融合终端）	10	200	160	160
12851	市区	东陈新村（光伏）	10	400	294	294
12852	市区	宋巷西配变	10	400	320	320
12853	市区	俞西巷二配变	10	400	320	320
12854	市区	邹南配变（融合终端）	10	200	160	160
12855	市区	PMS_10kV 常嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
12856	市区	10kV 常嘉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
12857	宜兴	PMS_五星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
12858	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640

12859	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
12860	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 1#所变	10	800	640	640
12861	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 3#所变	10	800	640	640
12862	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 4#所变	10	800	640	640
12863	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 2#所变	10	800	640	640
12864	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 1#所变	10	630	504	504
12865	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 2#所变	10	630	504	504
12866	江阴	PMS_泾新南变	10	200	138	138
12867	江阴	PMS_邱岗爿变	10	200	0	0
12868	江阴	湖塘东变	10	400	137	137
12869	宜兴	PMS_北新新村公变	10	200	160	160
12870	江阴	PMS_东方北变	10	400	270	270
12871	宜兴	闻家王家组 2#公变	10	400	267	267
12872	宜兴	PMS_和桥公安分局 2#公变	10	200	77	77
12873	宜兴	永兴小南公变	10	400	320	320
12874	宜兴	兴业街公变(光伏并 网)	10	400	122	122
12875	江阴	PMS_假日花园	10	800	640	640

		196-1#配电所 1#主变				
12876	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
12877	江阴	PMS_绿城新天地 23# 配电所 1#主变	10	800	640	640
12878	市区	10kV 嘉利 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12879	江阴	PMS_绿城新天地 23# 配电所 3#主变	10	800	640	640
12880	市区	10kV 嘉利 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12881	市区	10kV 嘉利 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12882	市区	10kV 嘉利 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
12883	市区	10kV 嘉利 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
12884	市区	10kV 嘉利 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
12885	江阴	PMS_绿城新天地 23# 配电所 2#主变	10	800	640	640
12886	市区	10kV 嘉利 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
12887	市区	10kV 嘉利 7#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
12888	江阴	PMS_绿城新天地 23# 配电所 4#主变	10	800	640	640
12889	宜兴	PMS_国际环保城 1# 站 1#所变	10	800	640	640
12890	宜兴	PMS_国际环保城 1# 站 2#所变	10	800	640	640
12891	宜兴	PMS_国际环保城 1# 站 3#所变	10	800	640	640
12892	宜兴	PMS_国际环保城 1# 站 4#所变	10	800	640	640
12893	市区	PMS_塘泗桥二配变	10	400	320	320
12894	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
12895	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
12896	市区	党校东二配变	10	200	152	152
12897	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T1	20	800	640	640
12898	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T2	20	800	640	640
12899	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T3	20	800	640	640
12900	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T4	20	800	640	640
12901	市区	PMS_20kV 金色 8#站	20	800	640	640

		T1				
12902	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T2	20	800	640	640
12903	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T3	20	800	640	640
12904	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T4	20	800	640	640
12905	宜兴	PMS_后元南公变	10	400	280	280
12906	宜兴	皇新金紫村西公变	10	100	28	28
12907	市区	PMS_小元里二配变	10	200	160	160
12908	江阴	PMS_万达住宅 4#配 电所 1#主变	10	630	504	504
12909	江阴	PMS_万达住宅 4#配 电所 3#主变	10	630	504	504
12910	江阴	PMS_万达住宅 4#配 电所 4#主变	10	630	504	504
12911	江阴	PMS_万达住宅 4#配 电所 2#主变	10	630	504	504
12912	宜兴	PMS_八房村 3#公变	10	400	317	317
12913	宜兴	PMS_杨巷菜场公变	10	400	320	320
12914	宜兴	PMS_杭北公变	10	200	160	160
12915	市区	PMS_大万巷二	10	400	320	320
12916	宜兴	PMS_后塘新村 1#箱 变	10	630	504	504
12917	宜兴	PMS_后塘新村 2#箱 变	10	630	504	504

12918	江阴	PMS_文马变	10	400	298	298
12919	市区	10kV 常嘉 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
12920	市区	PMS_10kV 常嘉 3#站 T2	10	1000	800	800
12921	江阴	PMS_文林马东变	10	315	252	252
12922	市区	10kV 常嘉 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
12923	市区	PMS_10kV 常嘉 4#站 T2	10	1000	800	800
12924	市区	亿盛钢模	10	200	160	160
12925	市区	PMS_桥后二	10	200	160	160
12926	市区	PMS_花汇西队二	10	200	160	160
12927	宜兴	PMS_后塘新村 3#箱 变	10	630	504	504
12928	江阴	华昌路 4#变	10	400	313	313
12929	宜兴	PMS_后塘新村 4#箱 变	10	630	504	504
12930	宜兴	PMS_后塘新村 5#箱 变	10	400	320	320
12931	市区	叶家桥东配变	10	200	160	160
12932	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 1#所变	10	800	640	640
12933	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
12934	宜兴	PMS_太华山庄 1#站	10	800	640	640

		3#所变				
12935	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 4#所变	10	800	640	640
12936	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 3#主 变	10	800	640	640
12937	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 4#主 变	10	800	640	640
12938	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 1#所变	10	800	640	640
12939	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 2#所变	10	800	640	640
12940	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
12941	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
12942	市区	PMS_仓邓配变	10	200	160	160
12943	市区	PMS_林庄东	10	200	160	160
12944	市区	PMS_20kV 水韵园 1# 站 T1	20	800	640	640
12945	市区	PMS_20kV 水韵园 1# 站 T2	20	800	640	640
12946	市区	PMS_20kV 水韵园 1# 站 T3	20	800	640	640
12947	市区	PMS_20kV 水韵园 2#	20	800	640	640

		站 T1				
12948	市区	PMS_20kV 水韵园 2# 站 T2	20	800	640	640
12949	市区	PMS_20kV 水韵园 2# 站 T3	20	800	640	640
12950	市区	PMS_20kV 水韵园 3# 站 T1	20	800	640	640
12951	市区	PMS_20kV 水韵园 3# 站 T2	20	800	640	640
12952	市区	PMS_20kV 水韵园 3# 站 T3	20	800	640	640
12953	宜兴	PMS_金盆 2#公变	10	400	290	290
12954	宜兴	三庄 2#公变	10	400	282	282
12955	宜兴	PMS_双龙依云 1#箱 变	10	400	309	309
12956	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
12957	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
12958	市区	PMS_溪南社区配变	10	400	320	320
12959	市区	PMS_10kV 逸湾苑 2# 站 T1	10	800	640	640
12960	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T2	10	800	640	640
12961	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3# 站 T1	10	800	640	640
12962	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T2	10	800	640	640

12963	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3# 站 T3	10	800	640	640
12964	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T4	10	800	640	640
12965	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4# 站 T1	10	800	640	640
12966	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T2	10	800	640	640
12967	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4# 站 T3	10	800	640	640
12968	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T4	10	800	640	640
12969	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5# 站 T1	10	800	604	604
12970	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T2	10	800	640	640
12971	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5# 站 T3	10	800	640	640
12972	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T4	10	800	640	640
12973	江阴	PMS_赵家宕变	10	200	160	160
12974	市区	化壹配变	10	400	320	320
12975	市区	瑞陈陆三配变(融合 终端)	10	400	320	320
12976	江阴	泾西路灯变	10	200	160	160
12977	市区	PMS_葑庄五配变	10	200	160	160
12978	市区	PMS_万张一配变	10	200	160	160
12979	市区	PMS_集贤一队配变	10	200	160	160
12980	市区	PMS_杨树下四配变	10	200	160	160
12981	市区	PMS_前场配变	10	200	160	160

12982	市区	PMS_朱青庄三配变	10	200	160	160
12983	市区	PMS_曹墩上二配变	10	200	160	160
12984	市区	PMS_精装二配变	10	400	320	320
12985	市区	乐山苑四配变(融合终端)	10	200	160	160
12986	市区	PMS_朝南居配变	10	200	86	86
12987	市区	PMS_庙南配变	10	400	320	320
12988	市区	PMS_洛玉路配变	10	200	160	160
12989	市区	PMS_益康配变	10	200	160	160
12990	市区	PMS_10kV 大池 5#箱变 T1	10	630	504	504
12991	市区	PMS_花园南配变	10	400	298	298
12992	市区	PMS_田舍北配变	10	400	320	320
12993	市区	PMS_尹城中配变	10	200	98	98
12994	市区	PMS_冯南	10	400	316	316
12995	市区	PMS_石河岸	10	200	160	160
12996	宜兴	PMS_华利达 2#公变	10	400	320	320
12997	宜兴	PMS_柴山 2#公变	10	200	160	160
12998	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
12999	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
13000	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
13001	市区	PMS_10kV 仁家 2#站	10	800	640	640

		T1				
13002	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
13003	市区	10kV 仁家 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13004	市区	PMS_10kV 仁家 2#站 T3	10	800	640	640
13005	市区	10kV 仁家 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
13006	市区	PMS_10kV 仁家 3#站 T1	10	800	640	640
13007	市区	10kV 仁家 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
13008	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 1#所变	20	1000	800	800
13009	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 2#所变	20	1000	800	800
13010	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 3#所变	20	1000	800	800
13011	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 1#所变	20	1000	800	800
13012	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 2#所变	20	1000	800	800
13013	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 3#所变	20	1000	800	800
13014	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站	20	1000	800	800

		1#所变				
13015	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 2#所变	20	1000	775	775
13016	宜兴	PMS_双龙依云 2#箱 变	10	400	285	285
13017	江阴	PMS_青阳张家村北 变	10	200	0	0
13018	江阴	PMS_昌盛商贸城箱 变主变	10	500	400	400
13019	江阴	PMS_社渚前杨南变	10	200	139	139
13020	江阴	长南村北宅北变	10	200	104	104
13021	江阴	PMS_林达变	10	400	320	320
13022	江阴	PMS_锁业变	10	400	320	320
13023	江阴	夹江变	10	400	152	152
13024	江阴	筑塘变	10	160	128	128
13025	江阴	PMS_香山北路 32#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13026	江阴	PMS_自由街南变	10	315	252	252
13027	江阴	PMS_香山北路 32#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13028	宜兴	PMS_新桥 3#公变	10	400	320	320
13029	江阴	PMS_杨树里 3#变	10	400	279	279
13030	江阴	PMS_俭益新村东变	10	400	320	320
13031	宜兴	PMS_荷花公变	10	200	160	160
13032	宜兴	PMS_都山六村三期	10	400	320	320

		1#公变				
13033	宜兴	PMS_都山六村三期 2#公变	10	400	320	320
13034	宜兴	PMS_都山六村三期 3#公变	10	400	320	320
13035	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1# 站 1#所变	10	800	640	640
13036	市区	河村配变	10	400	320	320
13037	宜兴	汤家 2#公变（光伏 并网）	10	400	309	309
13038	市区	PMS_龙四	10	200	160	160
13039	江阴	PMS_贝克变	10	400	320	320
13040	江阴	PMS_王家丹西变	10	400	320	320
13041	市区	PMS_吴里配变	10	400	320	320
13042	江阴	PMS_振新新村 3#变	10	400	320	320
13043	江阴	PMS_许园 8#变	10	400	320	320
13044	市区	庄前新巷配变（融合 终端）	10	400	318	318
13045	市区	PMS_西泾变	10	400	285	285
13046	江阴	PMS_兴澄银座 128# 配电所 1#主变	10	800	640	640
13047	江阴	PMS_兴澄银座 128# 配电所 3#主变	10	800	640	640
13048	江阴	PMS_兴澄银座 128# 配电所 4#主变	10	800	640	640
13049	江阴	PMS_兴澄银座 128#	10	800	640	640

		配电所 2#主变				
13050	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T1	20	1000	800	800
13051	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T2	20	1000	800	800
13052	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T1	20	1000	800	800
13053	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T2	20	1000	800	800
13054	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T1	20	800	640	640
13055	市区	曹家塘三（光伏）	10	200	123	123
13056	市区	大河头三配变	10	200	160	160
13057	市区	钱西三配变（光伏）	10	200	136	136
13058	市区	PMS_沈家巷二	10	200	160	160
13059	市区	PMS_顾家里二配变	10	200	160	160
13060	市区	PMS_茅庄小街配变	10	400	320	320
13061	市区	菜场十一配变	10	400	320	320
13062	市区	湖山队北配变	10	400	320	320
13063	市区	高东配变	10	400	313	313
13064	市区	PMS_秋居	10	200	141	141
13065	市区	PMS_10kV 宇晖 1#箱 变 T1	10	630	504	504
13066	宜兴	PMS_黄墩桥公变	10	200	0	0
13067	市区	PMS_东降五配变	10	400	316	316

13068	市区	PMS_许家四配变	10	400	320	320
13069	市区	PMS_东降居配变	10	400	284	284
13070	市区	PMS_医院九配变	10	200	160	160
13071	市区	潘巷六配变	10	400	320	320
13072	市区	PMS_益达配变	10	200	160	160
13073	宜兴	PMS_金和圩公变	10	400	240	240
13074	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T1	20	800	640	640
13075	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 3#所变	20	1000	800	800
13076	江阴	山泉村三置换安置 小区 1#配电所 2#主 变	10	1250	777	777
13077	江阴	山泉村三置换安置 小区 2#配电所 2#主 变	10	630	325	325
13078	市区	PMS_氧化锌厂配变	10	400	320	320
13079	江阴	PMS_云顾路 16#路灯 变	10	100	80	80
13080	江阴	PMS_云顾路 15#路灯 变	10	100	80	80
13081	市区	PMS_南山下三配变	10	200	160	160
13082	江阴	PMS_南园路 A#箱变 主变	10	400	320	320
13083	江阴	PMS_南园路 B#箱变 主变	10	400	320	320

13084	市区	PMS_礼舍前巷配变	10	200	160	160
13085	市区	陈巷桥配变	10	400	319	319
13086	市区	PMS_10kV 东学 1#箱 变 T1	10	630	504	504
13087	市区	PMS_蚕种场三配变	10	200	141	141
13088	江阴	PMS_钱巷东变	10	200	95	95
13089	市区	PMS_芮巷西	10	200	90	90
13090	市区	PMS_甘虞配变	10	400	320	320
13091	江阴	PMS_赤岸蒋巷东变	10	200	160	160
13092	市区	PMS_鸿翔路配变	10	400	320	320
13093	江阴	PMS_姜家基东变	10	315	252	252
13094	市区	唐东配变	10	400	320	320
13095	江阴	PMS_珠江路 10#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13096	江阴	PMS_长达路 155#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13097	江阴	PMS_珠江路 10#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13098	市区	PMS_徐巷菜场二	10	200	160	160
13099	宜兴	PMS_滨水新城 11#箱 变	10	400	320	320
13100	市区	10kV 新阳光 16#站 T1	10	800	614	614
13101	市区	10kV 新阳光 16#站 T2	10	800	622	622

13102	宜兴	PMS_烟山桥西公变	10	400	320	320
13103	宜兴	PMS_郑家 2#公变	10	200	144	144
13104	宜兴	五家桥公变(光伏并 网)	10	400	228	228
13105	宜兴	何家坝东公变	10	200	110	110
13106	宜兴	汤泉村公变(光伏并 网)	10	200	141	141
13107	市区	PMS_下沿桥配变	10	400	320	320
13108	市区	农贸四配变	10	315	249	249
13109	市区	马家桥二配变	10	200	160	160
13110	市区	PMS_金村二配变	10	200	160	160
13111	宜兴	PMS_省庄韭菜岭 2# 公变	10	200	160	160
13112	市区	PMS_谢巷楼配变	10	400	290	290
13113	江阴	PMS_祝塘南街西变	10	400	298	298
13114	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T1	20	800	640	640
13115	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T2	20	800	640	640
13116	市区	PMS_河北巷二配变	10	400	320	320
13117	江阴	PMS_大弄西变	10	200	160	160
13118	市区	PMS_凤鸣 2#站 T1	10	800	610	610
13119	市区	PMS_凤鸣 2#站 T2	10	800	640	640
13120	市区	PMS_南新街中	10	400	320	320
13121	市区	PMS_凤鸣 3#站 T1	10	800	618	618

13122	市区	PMS_凤鸣 3#站 T3	10	800	548	548
13123	市区	PMS_凤鸣 3#站 T4	10	800	611	611
13124	市区	PMS_凤鸣 3#站 T2	10	800	544	544
13125	市区	PMS_凤鸣 4#站 T1	10	800	573	573
13126	市区	PMS_凤鸣 4#站 T2	10	800	595	595
13127	市区	群华村配变	10	400	320	320
13128	宜兴	PMS_前亭塘河箱变	10	630	504	504
13129	宜兴	PMS_老菜场箱变	10	400	320	320
13130	宜兴	PMS_骏马小区箱变	10	630	504	504
13131	宜兴	交管所箱变主变	10	630	491	491
13132	宜兴	PMS_故居路箱变	10	400	320	320
13133	市区	PMS_冯村配变	10	200	160	160
13134	宜兴	PMS_高墩 2#公变	10	400	320	320
13135	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1# 站 2#所变	10	800	640	640
13136	市区	塘头三配变(融合终端)	10	400	320	320
13137	市区	PMS_五七队	10	200	160	160
13138	宜兴	PMS_石罗墩公变	10	200	160	160
13139	宜兴	PMS_燕山周家村公 变	10	200	144	144
13140	市区	PMS_10kV 润秀苑 2# 站 T2	10	800	640	640
13141	市区	PMS_10kV 润秀苑 2# 站 T4	10	800	640	640

13142	市区	PMS_10kV 润秀苑 3# 站 T2	10	800	640	640
13143	市区	PMS_10kV 润秀苑 3# 站 T4	10	800	640	640
13144	市区	10kV 润秀苑 2#站 T1	10	800	640	640
13145	市区	10kV 润秀苑 2#站 T3	10	800	640	640
13146	市区	10kV 润秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
13147	市区	10kV 润秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
13148	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T1	10	800	636	636
13149	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T2	10	800	640	640
13150	宜兴	PMS_西甸公变	10	200	100	100
13151	市区	镇北徐巷上配变	10	400	320	320
13152	宜兴	PMS_安坝桥公变	10	400	263	263
13153	市区	PMS_泾铁配变	10	200	160	160
13154	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T2	20	800	640	640
13155	宜兴	PMS_石材市场 22#公 变	10	400	313	313
13156	宜兴	PMS_石材市场 23#公 变	10	400	320	320
13157	江阴	维常村变	10	400	168	168
13158	江阴	PMS_地板东变	10	400	278	278
13159	江阴	PMS_建设 4 队变	10	400	290	290

13160	江阴	高沈家基变	10	400	236	236
13161	江阴	文北桥变	10	400	320	320
13162	江阴	PMS_功臣变	10	400	320	320
13163	市区	PMS_江南小区二配 变	10	400	320	320
13164	宜兴	PMS_石材市场 39#公 变	10	400	320	320
13165	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T3	20	800	640	640
13166	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T4	20	800	640	640
13167	市区	PMS_羊严配变	10	400	306	306
13168	市区	PMS_丽安社区配变	10	200	110	110
13169	市区	李巷十配变（光伏）	10	200	141	141
13170	市区	鸿泰苑 15#站 T2（融 合终端）	10	1000	800	800
13171	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T2	20	800	640	640
13172	市区	PMS_西漳九配变	10	200	160	160
13173	市区	PMS_世锦 2#站 T1	10	800	640	640
13174	市区	世锦 2#站 T2（光伏）	10	800	615	615
13175	宜兴	PMS_滕里黄泥 2#公 变	10	400	320	320
13176	市区	世锦 3#站（光伏） T1	10	800	640	640
13177	市区	世锦 3#站 T2（光伏）	10	800	624	624

13178	市区	PMS_董家里三配变	10	200	160	160
13179	市区	桑园乙配变	10	400	318	318
13180	市区	PMS_高田上三配变	10	200	160	160
13181	市区	西巷三	10	400	320	320
13182	市区	张步桥配变	10	400	292	292
13183	市区	PMS_肖家桥四配变	10	400	320	320
13184	市区	PMS_界河	10	400	320	320
13185	江阴	PMS_龙城福第18#配电所 1#主变	10	800	640	640
13186	江阴	PMS_龙城福第18#配电所 3#主变	10	800	640	640
13187	江阴	PMS_龙城福第18#配电所 4#主变	10	800	640	640
13188	江阴	PMS_龙城福第18#配电所 2#主变	10	800	640	640
13189	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T1	10	1000	800	800
13190	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T2	10	1000	800	800
13191	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T1	10	1000	800	800
13192	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
13193	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
13194	江阴	PMS_翰庭 2#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
13195	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
13196	宜兴	PMS_百街公变	10	400	320	320
13197	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
13198	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
13199	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
13200	市区	PMS_鱼垦二配变	10	200	160	160
13201	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
13202	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
13203	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
13204	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 2#主变	10	800	629	629
13205	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
13206	江阴	PMS_兽医站公变	10	400	320	320
13207	市区	万里一配变	10	200	160	160
13208	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T1	10	800	640	640
13209	市区	PMS_10kV 金色 9#站	10	800	640	640

		T2				
13210	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T3	10	800	640	640
13211	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T4	10	800	640	640
13212	江阴	PMS_蟠龙华都38#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13213	江阴	PMS_蟠龙华都38#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13214	江阴	PMS_蟠龙华都19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13215	江阴	PMS_蟠龙华都19#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13216	江阴	PMS_蟠龙华都19#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13217	江阴	PMS_蟠龙华都19#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13218	江阴	PMS_蟠龙华都46#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13219	江阴	PMS_蟠龙华都46#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13220	江阴	PMS_蟠龙华都46#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13221	江阴	PMS_蟠龙华都46#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13222	江阴	PMS_蟠龙华都41#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
13223	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13224	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13225	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13226	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13227	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13228	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13229	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13230	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13231	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13232	市区	鸿泰苑 16#站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
13233	市区	鸿泰苑 16#站 T2(融 合终端)	10	1000	800	800
13234	江阴	PMS_万达住宅 5#配 电所 1#主变	10	630	504	504
13235	江阴	PMS_万达住宅 5#配	10	630	504	504

		电所 3#主变				
13236	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
13237	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
13238	江阴	PMS_周庄菜场变	10	400	216	216
13239	宜兴	PMS_澄渎北公变	10	400	263	263
13240	江阴	PMS_三塘村东变	10	200	160	160
13241	宜兴	PMS_沈家桥公变	10	200	133	133
13242	市区	鸿泰苑 15#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
13243	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T2	10	1000	800	800
13244	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T3	10	1000	800	800
13245	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T4	10	1000	800	800
13246	市区	PMS_曹巷三配变	10	200	160	160
13247	江阴	PMS_香雪海梅园 14#箱变主变	10	400	320	320
13248	宜兴	港河 2#公变(光伏并网)	10	200	131	131
13249	宜兴	PMS_朱康桥公变	10	200	86	86
13250	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T1	10	800	640	640
13251	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站	10	800	640	640

		T2				
13252	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T3	10	800	640	640
13253	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T4	10	800	640	640
13254	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T1	10	800	640	640
13255	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T2	10	800	640	640
13256	市区	PMS_江家上	10	200	160	160
13257	宜兴	PMS_小商品市场 2# 箱变	10	400	320	320
13258	市区	朝南二配变	10	200	160	160
13259	市区	PMS_礼舍村五配变	10	400	320	320
13260	市区	PMS_汤古巷二配变	10	400	320	320
13261	市区	PMS_礼舍杨北配变	10	400	320	320
13262	江阴	PMS_谈西变	10	400	282	282
13263	宜兴	PMS_融创洺园二期 7#站 2#所变	10	800	640	640
13264	市区	PMS_前巷南配变	10	200	160	160
13265	市区	PMS_藕上舍二配变	10	200	160	160
13266	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
13267	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
13268	宜兴	融创洺园二期 7#站	10	800	640	640

		1#所变				
13269	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
13270	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
13271	江阴	PMS_朱家住基东变	10	400	320	320
13272	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T1	20	800	640	640
13273	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T2	20	800	640	640
13274	宜兴	PMS_埭鲸马家村公变	10	200	121	121
13275	宜兴	PMS_查林集中区公变	10	400	320	320
13276	宜兴	PMS_铜山黄岗卡 2#公变	10	200	160	160
13277	宜兴	下坝村 2#公变	10	400	320	320
13278	宜兴	陆平村 2#公变	10	200	11	11
13279	江阴	东支开发变	10	400	316	316
13280	宜兴	PMS_欣和福地 1#箱变	10	400	320	320
13281	江阴	PMS_祝塘王家变	10	200	27	27
13282	江阴	PMS_高田东变	10	400	227	227
13283	江阴	PMS_文林佳乐变	10	400	320	320
13284	宜兴	PMS_双庙 4#公变	10	200	147	147
13285	宜兴	PMS_淦里茶场公变	10	200	160	160

13286	宜兴	芙蓉河北公变(光伏并网)	10	200	12	12
13287	宜兴	PMS_山水怡和 2#箱变主变	10	630	504	504
13288	宜兴	PMS_山水怡和 3#箱变主变	10	630	504	504
13289	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
13290	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
13291	宜兴	万石南湾公变(光伏并网)	10	400	308	308
13292	宜兴	PMS_安康三期 1#箱变	10	630	504	504
13293	宜兴	PMS_陶都路 6 号 1#箱变	10	630	504	504
13294	宜兴	PMS_陶都路 6 号 2#箱变	10	630	504	504
13295	市区	陈家配变	10	400	320	320
13296	市区	PMS_莲杆楼配变	10	400	320	320
13297	市区	PMS_西格玛	10	200	149	149
13298	市区	PMS_红农桥配变	10	400	320	320
13299	市区	宝林配变	10	400	320	320
13300	宜兴	PMS_兴业安置 3#箱变	10	400	320	320
13301	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站	10	800	640	640

		1#所变				
13302	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站 2#所变	10	800	640	640
13303	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 1#所变	10	800	640	640
13304	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 2#所变	10	800	640	640
13305	江阴	PMS_朱家湾南变	10	315	193	193
13306	江阴	PMS_奚城坡西变	10	250	162	162
13307	宜兴	PMS_鱼池沿公变	10	200	160	160
13308	市区	PMS_10kV 通汇 1#箱 变 T1	10	630	504	504
13309	市区	10kV 美湖 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
13310	市区	10kV 美湖 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13311	市区	10kV 美湖 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
13312	市区	10kV 美湖 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13313	市区	10kV 美湖 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
13314	市区	10kV 美湖 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
13315	市区	10kV 美湖 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

13316	市区	10kV 美湖 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13317	市区	水岸 11#站 T2	10	800	640	640
13318	市区	水岸 11#站 T4	10	800	640	640
13319	市区	水岸 11#站 T3	10	800	640	640
13320	市区	水岸 11#站 T1	10	800	640	640
13321	宜兴	PMS_韶东村公变	10	200	160	160
13322	市区	PMS_水岸 12#站 T1	10	800	640	640
13323	市区	PMS_水岸 12#站 T3	10	800	640	640
13324	市区	PMS_水岸 12#站 T2	10	800	640	640
13325	市区	PMS_水岸 12#站 T4	10	800	640	640
13326	市区	PMS_水岸 13#站 T1	10	1000	800	800
13327	市区	PMS_水岸 13#站 T2	10	1000	800	800
13328	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1# 站 3#所变	10	800	640	640
13329	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1# 站 4#所变	10	800	640	640
13330	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2# 室 1#所变	10	800	640	640
13331	宜兴	龙湖紫云台 2#室 2# 所变	10	800	640	640
13332	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2# 室 3#所变	10	800	640	640
13333	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2# 室 4#所变	10	800	640	640

13334	江阴	PMS_老二房北变	10	400	286	286
13335	宜兴	PMS_长安北 3#公变	10	400	320	320
13336	江阴	PMS_黄山湖公寓 3# 配电所 1#主变	10	800	640	640
13337	江阴	PMS_黄山湖公寓 3# 配电所 3#主变	10	800	640	640
13338	市区	20kV 东顾巷 2#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
13339	江阴	PMS_黄山湖公寓 3# 配电所 4#主变	10	800	640	640
13340	江阴	PMS_黄山湖公寓 3# 配电所 2#主变	10	800	640	640
13341	江阴	PMS_黄山湖公寓 8# 配电所 1#主变	10	800	640	640
13342	江阴	PMS_黄山湖公寓 8# 配电所 3#主变	10	800	640	640
13343	江阴	PMS_黄山湖公寓 8# 配电所 4#主变	10	800	640	640
13344	江阴	PMS_黄山湖公寓 8# 配电所 2#主变	10	800	640	640
13345	江阴	PMS_坊前 2#变	10	315	220	220
13346	宜兴	茂花 2#公变(光伏 并网)	10	200	48	48
13347	江阴	PMS_宝辉北变	10	400	291	291
13348	市区	PMS_埭头配变	10	400	320	320
13349	宜兴	PMS_男留前村 2#公	10	400	312	312

		变				
13350	市区	PMS_群星贰村四配 变	10	400	320	320
13351	市区	PMS_10kV 鸿基 32# 站 T1	10	800	640	640
13352	市区	PMS_10kV 鸿基 32# 站 T2	10	800	640	640
13353	市区	PMS_10kV 鸿基 33# 站 T1	10	800	640	640
13354	市区	PMS_10kV 鸿基 33# 站 T2	10	800	640	640
13355	江阴	蔡港河排涝变箱变 主变	10	630	497	497
13356	江阴	PMS_电力站西苑箱 变主变	10	630	504	504
13357	宜兴	PMS_杨堤圩公变	10	400	320	320
13358	江阴	PMS_槐树变	10	400	311	311
13359	江阴	PMS_镇区薛家巷变	10	400	320	320
13360	江阴	PMS_西陆 3#变	10	400	241	241
13361	市区	10kV 天域 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
13362	市区	10kV 天域 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13363	市区	10kV 天域 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
13364	市区	10kV 天域 4#站 T4	10	800	640	640

		(融合终端)				
13365	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
13366	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
13367	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
13368	市区	10kV 绿地 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
13369	市区	10kV 绿地 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
13370	市区	10kV 绿地 12#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
13371	市区	10kV 绿地 12#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
13372	市区	双华配变	10	200	160	160
13373	市区	10kV 檀溪湾 13#箱变 T1 (融合终端)	10	630	479	479
13374	宜兴	枫林水库公变	10	200	160	160
13375	宜兴	PMS_金泉 3#公变	10	400	320	320
13376	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T1	10	800	640	640
13377	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T2	10	800	640	640
13378	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T1	10	800	640	640

13379	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T2	10	800	640	640
13380	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T3	10	800	640	640
13381	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T4	10	800	640	640
13382	江阴	PMS_申裕街 3#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13383	江阴	PMS_申裕街 3#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13384	江阴	PMS_水芝苑 40#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13385	市区	PMS_苏降排泵配变	10	400	313	313
13386	宜兴	PMS_宜丰新村公变	10	200	160	160
13387	市区	10kV 张镇桥 14#站 T1	10	800	640	640
13388	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T2	10	800	640	640
13389	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T3	10	800	640	640
13390	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T4	10	800	640	640
13391	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T1	10	800	640	640
13392	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T2	10	800	640	640

13393	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T3	10	800	640	640
13394	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T4	10	800	640	640
13395	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T1	10	800	640	640
13396	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T2	10	800	640	640
13397	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T3	10	800	640	640
13398	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T4	10	800	640	640
13399	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T1	10	800	640	640
13400	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T2	10	800	640	640
13401	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T3	10	800	640	640
13402	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T4	10	800	640	640
13403	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T1	10	1000	800	800
13404	市区	中派北配变(融合终 端)	10	200	160	160
13405	市区	中村南配变(融合终 端)	10	200	160	160

13406	市区	金星配套配变(融合终端)	10	400	320	320
13407	市区	中桥四配变(TTU)	10	400	320	320
13408	市区	中桥二村一配变(TTU)	10	400	320	320
13409	市区	PMS_双河二十二配变	10	400	320	320
13410	市区	PMS_神陆机件配变	10	400	314	314
13411	市区	高速分析二配变(融合终端)	10	400	313	313
13412	市区	10kV 道长巷站 T2	10	1000	800	800
13413	市区	PMS_10kV 南市桥巷站 T1	10	1000	800	800
13414	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T1	10	800	640	640
13415	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T2	10	800	640	640
13416	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T1	10	800	640	640
13417	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T2	10	800	640	640
13418	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T3	10	800	640	640
13419	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T4	10	800	640	640
13420	市区	PMS_10kV 堰新 8#站	10	800	640	640

		T1				
13421	市区	PMS_10kV 堰新 8#站 T2	10	800	640	640
13422	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 1# 所变	10	800	640	640
13423	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 2# 所变	10	800	640	640
13424	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T2	10	800	640	640
13425	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
13426	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
13427	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
13428	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
13429	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
13430	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
13431	市区	PMS_10kV 礼舍 1#箱 变 T1	10	630	504	504
13432	市区	PMS_辛家一配变	10	400	320	320
13433	市区	PMS_浒石配变	10	400	315	315
13434	市区	PMS_和田	10	200	100	100

13435	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T1	10	800	640	640
13436	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T2	10	800	640	640
13437	市区	PMS_10kV 芙蓉 10# 站 T1	10	800	640	640
13438	市区	PMS_10kV 芙蓉 10# 站 T2	10	800	640	640
13439	市区	PMS_10kV 芙蓉 11# 站 T1	10	800	640	640
13440	市区	PMS_10kV 芙蓉 11# 站 T2	10	800	640	640
13441	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T1	10	800	640	640
13442	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T2	10	800	640	640
13443	江阴	PMS_水芝苑 40#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13444	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T3	10	800	640	640
13445	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T4	10	800	640	640
13446	市区	PMS_解放新村站 T3	10	1000	800	800
13447	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T1	10	1000	800	800
13448	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T2	10	1000	800	800
13449	市区	PMS_10kV 榭丽苑	10	800	640	640

		10#站 T1				
13450	市区	PMS_10kV 榭丽苑 10#站 T2	10	800	640	640
13451	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T1	10	1000	800	800
13452	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T2	10	1000	800	800
13453	宜兴	PMS_南庄南箱变	10	630	442	442
13454	市区	戒毒所	10	200	160	160
13455	江阴	PMS_永安二村 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13456	江阴	PMS_绿城锦园 58#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13457	江阴	PMS_绿城锦园 58#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13458	江阴	PMS_绿城锦园 58#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13459	江阴	PMS_绿城锦园 58#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13460	江阴	PMS_永安二村 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13461	宜兴	PMS_凌霞 2#公变	10	400	320	320
13462	宜兴	禾丰公变	10	400	320	320
13463	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T2	10	1000	800	800
13464	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 2#	10	800	640	640

		所变				
13465	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 1# 所变	10	800	605	605
13466	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 2# 所变	10	800	640	640
13467	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13468	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 3#主变	10	1000	800	800
13469	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 4#主变	10	1000	800	800
13470	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13471	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13472	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13473	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13474	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13475	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
13476	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
13477	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
13478	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
13479	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
13480	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
13481	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
13482	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 1# 所变	10	800	640	640
13483	宜兴	PMS_翰林苑 1#箱变	10	400	320	320
13484	江阴	PMS_东方华府 129# 配电所 1#主变	20	800	640	640
13485	江阴	PMS_东方华府 129# 配电所 3#主变	20	800	640	640
13486	江阴	PMS_东方华府 129# 配电所 4#主变	20	800	640	640
13487	江阴	PMS_东方华府 129# 配电所 2#主变	20	800	631	631
13488	市区	PMS_长益 2#箱变 T1	10	630	504	504
13489	江阴	PMS_南苑七村 12#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13490	江阴	PMS_南苑七村 12#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13491	江阴	PMS_南苑七村 21#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
13492	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
13493	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
13494	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
13495	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13496	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
13497	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
13498	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13499	市区	孙巷配变（融合终端）	10	400	320	320
13500	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
13501	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
13502	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
13503	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
13504	江阴	PMS_夏东苑 45#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
13505	市区	PMS_村委九配变	10	200	160	160
13506	江阴	PMS_夏东苑 43#配电 所 3#主变	10	800	629	629
13507	江阴	PMS_夏东苑 43#配电 所 1#主变	10	800	632	632
13508	江阴	PMS_夏东苑 43#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13509	江阴	PMS_夏东苑 43#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13510	宜兴	闵家祠堂公变(光伏 并网)	10	200	130	130
13511	宜兴	南坝 3#公变(光伏 并网)	10	200	58	58
13512	市区	10kV 新阳光 19#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
13513	市区	10kV 新阳光 19#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
13514	市区	10kV 新阳光 20#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
13515	市区	10kV 新阳光 20#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
13516	市区	10kV 新阳光 20#站 T3(融合终端)	10	800	630	630
13517	市区	10kV 新阳光 20#站 T4(融合终端)	10	800	640	640

13518	市区	10kV 新阳光 21#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13519	市区	10kV 新阳光 21#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
13520	江阴	PMS_冯溪花园小区 配电所 2#主变	10	1000	800	800
13521	江阴	PMS_冯溪花园小区 配电所 1#主变	10	1000	800	800
13522	江阴	PMS_伟达变	10	400	320	320
13523	江阴	PMS_宏宇变	10	400	320	320
13524	江阴	PMS_云开变	10	400	320	320
13525	市区	10kV 雅苑 12#站 T1	10	800	640	640
13526	市区	10kV 雅苑 12#站 T2	10	800	640	640
13527	市区	10kV 雅苑 13#站 T1	10	800	640	640
13528	市区	10kV 雅苑 13#站 T2	10	800	640	640
13529	市区	10kV 雅苑 14#站 T1	10	800	640	640
13530	市区	10kV 雅苑 14#站 T2	10	800	640	640
13531	市区	10kV 雅苑 15#站 T1	10	800	640	640
13532	市区	10kV 雅苑 15#站 T2	10	800	640	640
13533	江阴	PMS_邹家桥北变	10	200	106	106
13534	江阴	PMS_月城蒋家村南 变	10	200	51	51
13535	江阴	PMS_榨树头西变	10	400	261	261
13536	江阴	PMS_曙新小学变	10	250	200	200
13537	江阴	PMS_华士环南路 3#	10	315	252	252

		变				
13538	江阴	PMS_农机 2#变	10	400	306	306
13539	江阴	商城东变	10	400	320	320
13540	江阴	PMS_上蟹塘 2#变	10	160	40	40
13541	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13542	江阴	PMS_南苑六村 8#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13543	江阴	PMS_南苑六村 8#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13544	江阴	PMS_南苑六村 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13545	江阴	PMS_南苑六村 6#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13546	江阴	PMS_南苑六村 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13547	市区	闸东配变	10	400	320	320
13548	市区	PMS_贺朱巷配变	10	400	320	320
13549	市区	PMS_高田上乙配变	10	200	160	160
13550	市区	PMS_槟园#1 站 T1	10	800	640	640
13551	市区	PMS_槟园#1 站 T2	10	800	640	640
13552	市区	PMS_霜叶一	10	200	160	160
13553	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T1	10	800	631	631
13554	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T2	10	800	640	640

13555	市区	PMS_10kV 槿园 2#站 T3	10	800	640	640
13556	市区	PMS_10kV 槿园 2#站 T4	10	800	640	640
13557	市区	PMS_蓉西中片三配 变	10	200	160	160
13558	市区	PMS_下大河二	10	400	320	320
13559	市区	PMS_蓉新三配变	10	200	160	160
13560	市区	PMS_城塘西泵配变	10	400	320	320
13561	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
13562	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
13563	江阴	PMS_水华苑 40#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13564	江阴	PMS_水华苑 40#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13565	江阴	PMS_申裕街 3#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13566	江阴	PMS_申裕街 3#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13567	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
13568	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
13569	江阴	PMS_水华苑 16#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
13570	江阴	PMS_水华苑 16#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13571	江阴	PMS_水华苑 16#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13572	江阴	PMS_水华苑 16#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13573	江阴	PMS_水华苑 2#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13574	江阴	PMS_水华苑 2#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13575	江阴	PMS_水华苑 26#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13576	江阴	PMS_水华苑 26#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13577	江阴	PMS_水芝苑 16#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
13578	江阴	PMS_水芝苑 16#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
13579	江阴	PMS_水芝苑 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13580	江阴	PMS_水芝苑 5#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13581	市区	10kV 新阳光 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
13582	市区	10kV 新阳光 22#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
13583	宜兴	PMS_红塔东公变	10	200	137	137
13584	市区	建南二配变	10	400	320	320
13585	市区	PMS_小朱家湾	10	200	160	160
13586	江阴	PMS_长江路 260#配电所 1#主变	10	800	640	640
13587	江阴	PMS_长江路 260#配电所 2#主变	10	800	640	640
13588	江阴	PMS_埠路桥北箱变 1#主变	10	400	320	320
13589	江阴	PMS_埠路桥南箱变 1#主变	10	400	320	320
13590	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T1	20	800	640	640
13591	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T2	20	800	640	640
13592	市区	PMS_外浜五配变	10	400	320	320
13593	宜兴	江南市场 6#公变（光伏并网）	10	400	320	320
13594	宜兴	PMS_港监箱变	10	200	152	152
13595	宜兴	三鑫路公变（光伏并网）	10	400	268	268
13596	宜兴	PMS_上俸电站公变	10	200	160	160
13597	宜兴	PMS_伍圩村 2#公变	10	200	160	160
13598	宜兴	PMS_天洙御城 9#站 1#所变	20	800	634	634

13599	宜兴	PMS_天沭御城 9#站 2#所变	20	800	640	640
13600	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 1#所变	20	800	640	640
13601	江阴	PMS_孙家庄东变	10	200	74	74
13602	江阴	PMS_惠济桥西变	10	200	160	160
13603	宜兴	PMS_蒲塘坝公变	10	200	160	160
13604	江阴	PMS_夕阳红配电所 2#主变	10	800	640	640
13605	宜兴	PMS_西塘干公变	10	200	131	131
13606	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
13607	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
13608	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 3#所变	20	800	640	640
13609	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 4#所变	20	800	640	640
13610	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T1	10	800	640	640
13611	宜兴	杏洞西公变(光伏并 网)	10	400	298	298
13612	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T2	10	800	640	640
13613	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T3	10	800	640	640

13614	宜兴	下洋涧公变（光伏并网）	10	200	129	129
13615	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T4	10	800	640	640
13616	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T1	10	800	640	640
13617	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T2	10	800	640	640
13618	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T3	10	800	640	640
13619	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T4	10	800	640	640
13620	市区	10kV 长馨 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
13621	江阴	PMS_兴港变	10	315	252	252
13622	市区	邵巷九配变	10	400	320	320
13623	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#箱变	10	400	320	320
13624	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 1#主变	10	800	637	637
13625	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 3#主变	10	800	632	632
13626	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
13627	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 2#主变	10	800	637	637

13628	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 1#主变	10	800	631	631
13629	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
13630	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 4#主变	10	800	633	633
13631	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
13632	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
13633	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
13634	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
13635	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
13636	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
13637	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
13638	市区	渔业副业配变	10	400	320	320
13639	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T1	10	1000	800	800
13640	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T2	10	1000	800	800
13641	江阴	PMS_水芝苑 5#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
13642	江阴	PMS_水芝苑 5#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13643	江阴	PMS_生态园南变	10	200	160	160
13644	江阴	PMS_利城东变	10	315	236	236
13645	江阴	PMS_王家头西变	10	400	287	287
13646	江阴	PMS_文林周家村东 变	10	400	291	291
13647	江阴	PMS_西房变	10	200	160	160
13648	江阴	PMS_锦绣北变	10	400	320	320
13649	江阴	PMS_梁家南变	10	400	320	320
13650	宜兴	PMS_山水洑城 1#站 1#所变	20	800	626	626
13651	宜兴	PMS_山水洑城 1#站 2#所变	20	800	640	640
13652	宜兴	PMS_山水洑城 1#站 3#所变	20	800	640	640
13653	宜兴	PMS_山水洑城 1#站 4#所变	20	800	607	607
13654	宜兴	PMS_铜锣山公变	10	200	160	160
13655	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T1	10	800	640	640
13656	江阴	PMS_铺头东变	10	400	320	320
13657	市区	PMS_10kV 金园 2#站 T1	10	1000	800	800
13658	市区	10kV 金园 2#站 T2	10	1000	800	800

13659	江阴	PMS_高田岸变	10	400	259	259
13660	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T1	10	1000	800	800
13661	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 2#所变	20	800	640	640
13662	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 3#所变	20	800	640	640
13663	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 4#所变	20	800	640	640
13664	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 1#所变	20	800	585	585
13665	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 2#所变	20	800	640	640
13666	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 3#所变	20	800	640	640
13667	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 4#所变	20	800	640	640
13668	宜兴	PMS_荆溪 1#箱变	10	630	504	504
13669	宜兴	PMS_荆溪 6#箱变	10	630	504	504
13670	宜兴	PMS_五大院箱变	10	250	200	200
13671	市区	PMS_农科	10	400	320	320
13672	市区	PMS_堰绵配变	10	400	316	316
13673	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T1	10	800	640	640
13674	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T2	10	800	640	640

13675	市区	20/10kV 富城湾 6# 站 T2*	20	800	640	640
13676	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T2*	20	800	640	640
13677	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T2*	20	800	640	640
13678	市区	PMS_20/10kV 富城湾 6#站 T1	10	800	640	640
13679	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T1	10	800	640	640
13680	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T1	10	800	640	640
13681	市区	10kV 长馨 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	792	792
13682	市区	10kV 长馨 6#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
13683	市区	10kV 长馨 6#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
13684	市区	10kV 长馨 6#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
13685	市区	10kV 长馨 6#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
13686	市区	10kV 长馨 7#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
13687	市区	10kV 长馨 7#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

13688	市区	10kV 长馨 7#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
13689	市区	20kV 张镇桥 12#站 T1	20	800	640	640
13690	市区	10kV 长馨 7#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
13691	市区	20kV 张镇桥 12#站 T2	20	800	640	640
13692	市区	20kV 张镇桥 12#站 T3	20	800	640	640
13693	市区	20kV 张镇桥 12#站 T4	20	800	640	640
13694	市区	10kV 大东 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
13695	宜兴	PMS_水沟公变	10	200	151	151
13696	宜兴	PMS_多赢 2#公变	10	400	320	320
13697	江阴	香山八村箱变主变	10	400	307	307
13698	宜兴	PMS_楼下桥公变	10	400	320	320
13699	宜兴	PMS_乾坤农林公变	10	200	138	138
13700	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T3	10	800	640	640
13701	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T2	10	800	640	640
13702	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T1	10	800	640	640
13703	市区	PMS_10kV 桃香苑	10	800	640	640

		10#站 T4				
13704	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T1	10	800	640	640
13705	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T2	10	800	640	640
13706	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T3	10	800	640	640
13707	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T4	10	800	640	640
13708	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T1	10	800	640	640
13709	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T2	10	800	640	640
13710	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T3	10	800	640	640
13711	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T4	10	800	640	640
13712	市区	PMS_10kV 前西溪站 T1	10	630	504	504
13713	市区	PMS_10kV 前西溪站 T2	10	630	504	504
13714	宜兴	PMS_社渚桥公变	10	200	160	160
13715	宜兴	PMS_水白路公变	10	200	143	143
13716	市区	PMS_10kV 金龙 1#站 T1	10	800	640	640
13717	市区	PMS_10kV 金龙 1#站	10	800	640	640

		T2				
13718	市区	10KV 江阴巷站 T1 融合终端	10	1000	800	800
13719	市区	10KV 江阴巷站 T2 融合终端	10	1000	800	800
13720	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T3	10	1000	800	800
13721	市区	10kV 金园 3#站 T2	10	1000	800	800
13722	市区	10kV 金园 3#站 T4	10	1000	800	800
13723	江阴	南顾家变	10	200	143	143
13724	江阴	PMS_黄家浜西变	10	200	127	127
13725	市区	PMS_10kV 金园 4#站 T1	10	1000	800	800
13726	市区	10kV 金园 4#站 T2	10	1000	800	800
13727	市区	PMS_10kV 金园 5#站 T1	10	1000	800	800
13728	江阴	PMS_圣旺变	10	400	240	240
13729	市区	10kV 金园 5#站 T2	10	1000	800	800
13730	江阴	PMS_河湘村文林富河变	10	400	320	320
13731	市区	PMS_10kV 孙蒋 1#箱变 T1	10	630	504	504
13732	市区	PMS_彭村甲配变	10	400	309	309
13733	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T2	10	800	640	640
13734	江阴	PMS_民建箱变主变	10	630	504	504

13735	江阴	PMS_朝阳关箱变主变	10	500	383	383
13736	江阴	PMS_外轮箱变主变	10	630	504	504
13737	江阴	党校箱变主变	10	630	504	504
13738	江阴	PMS_度假村箱变主变	10	630	504	504
13739	市区	PMS_梅新	10	200	160	160
13740	市区	10kV 沙泾 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
13741	宜兴	PMS_兴建人家 1#箱变	10	630	504	504
13742	市区	PMS_20kV 玉兰 13# 站 T1	20	800	640	640
13743	市区	PMS_20kV 玉兰 13# 站 T2	20	800	640	640
13744	市区	PMS_20kV 玉兰 14# 站 T1	20	800	640	640
13745	市区	PMS_20kV 玉兰 14# 站 T2	20	800	629	629
13746	市区	PMS_20kV 玉兰 15# 站 T1	20	800	640	640
13747	市区	PMS_20kV 玉兰 15# 站 T2	20	800	640	640
13748	市区	PMS_20kV 玉兰 15# 站 T3	20	800	640	640
13749	市区	PMS_20kV 玉兰 15#	20	800	640	640

		站 T4				
13750	市区	PMS_20kV 玉兰 16# 站 T1	20	800	640	640
13751	市区	PMS_20kV 玉兰 16# 站 T2	20	800	640	640
13752	宜兴	PMS_罗家庄公变	10	200	117	117
13753	市区	10kV 泰富 1#站 T4	10	1000	800	800
13754	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T1	10	800	640	640
13755	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T3	10	800	640	640
13756	市区	10kV 泰富 1#站 T1	10	1000	800	800
13757	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T1	20	800	640	640
13758	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T2	20	800	640	640
13759	宜兴	PMS_楼下 3#公变	10	200	160	160
13760	江阴	PMS_六保新村 1#箱 变主变	10	400	320	320
13761	江阴	PMS_环南路箱变主 变	10	630	504	504
13762	江阴	PMS_六保新村 2#箱 变主变	10	400	320	320
13763	江阴	PMS_中学箱变主变	10	630	504	504
13764	江阴	PMS_六保新村 3#主 变箱变	10	400	320	320

13765	江阴	PMS_振新新村箱变 主变	10	630	490	490
13766	江阴	PMS_六保新村 5#箱 变主变	10	400	320	320
13767	江阴	PMS_农机公寓箱变 主变	10	400	320	320
13768	江阴	PMS_菜东箱变主变	10	630	504	504
13769	宜兴	港区公变	10	400	297	297
13770	江阴	华南北站箱变主变	10	630	487	487
13771	江阴	中心村 7#箱变主变	10	630	504	504
13772	市区	10kV 玫瑰 7#站 T1	10	1000	800	800
13773	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T2	10	800	640	640
13774	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T3	10	800	640	640
13775	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T4	10	800	640	640
13776	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T1	10	800	640	640
13777	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T2	10	800	640	640
13778	宜兴	PMS_陆平南新圩 2# 公变	10	200	160	160
13779	宜兴	PMS_中星湖滨城24# 室 1#所变	10	800	539	539
13780	宜兴	PMS_中星湖滨城24#	10	800	617	617

		室 2#所变				
13781	宜兴	PMS_傍杏东公变	10	200	160	160
13782	宜兴	PMS_毛渎河南公变	10	200	127	127
13783	江阴	PMS_公园路箱变主 变	10	400	301	301
13784	江阴	PMS_上城二区 12#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13785	江阴	PMS_上城二区 12#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13786	市区	PMS_倪桥头二	10	400	320	320
13787	市区	PMS_西市镇二变	10	400	320	320
13788	市区	庄桥小区二变（光 伏）	10	400	313	313
13789	江阴	PMS_上城二区 12#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13790	市区	PMS_庄桥小区三变	10	400	320	320
13791	江阴	PMS_上城二区 12#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13792	江阴	PMS_方园一村 77#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13793	江阴	PMS_上城二区 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13794	江阴	PMS_上城二区 16#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13795	江阴	PMS_上城二区 16#配 电所 4#主变	10	800	640	640

13796	江阴	PMS_上城二区16#配电所 2#主变	10	800	640	640
13797	江阴	PMS_方园一村77#配电所 2#主变	10	800	640	640
13798	江阴	PMS_百合箱变主变	10	400	320	320
13799	江阴	PMS_华士中村 3#变	10	315	217	217
13800	江阴	PMS_绿海香洲94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13801	江阴	PMS_绿海香洲94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13802	江阴	PMS_绿海香洲94#配电所 3#主变	10	1000	800	800
13803	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T1	10	800	630	630
13804	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T3	10	800	619	619
13805	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T1	10	800	640	640
13806	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T3	10	800	640	640
13807	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T2	10	800	640	640
13808	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T4	10	800	640	640
13809	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T2	10	800	640	640

13810	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T4	10	800	633	633
13811	江阴	PMS_林家墩西变	10	400	153	153
13812	宜兴	洋渚路公变	10	400	320	320
13813	江阴	PMS_青年广场 20#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13814	江阴	PMS_青年广场 20#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13815	江阴	PMS_塔南美苑 18#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13816	江阴	PMS_塔南美苑 18#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13817	市区	PMS_联合二配变	10	200	160	160
13818	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T1	20	800	640	640
13819	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T2	20	800	640	640
13820	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T3	20	800	640	640
13821	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T4	20	800	640	640
13822	市区	PMS_10kV 天萃苑 1# 站 T2	10	800	640	640
13823	市区	PMS_10kV 天萃苑 1# 站 T4	10	800	640	640
13824	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#	10	800	640	640

		站 T1				
13825	宜兴	董渚公变（光伏并网）	10	200	141	141
13826	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T3	10	800	640	640
13827	宜兴	PMS_西河浜公变	10	200	160	160
13828	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T2	10	800	640	640
13829	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T4	10	800	640	640
13830	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T1	10	800	640	640
13831	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T2	10	800	640	640
13832	宜兴	山窑头桥东公变	10	400	320	320
13833	宜兴	PMS_尚湖苑 12#公变	10	400	320	320
13834	宜兴	PMS_尚湖苑 13#公变	10	400	320	320
13835	宜兴	PMS_尚湖苑 10#公变	10	400	320	320
13836	宜兴	PMS_尚湖苑 11#公变	10	400	320	320
13837	市区	PMS_让巷二配变	10	200	160	160
13838	江阴	邢家宕变	10	400	320	320
13839	市区	PMS_南街二配变（TTU）	10	200	160	160
13840	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T1	20	800	640	640
13841	市区	PMS_20kV 九龙仓	20	800	640	640

		15#站 T2				
13842	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T3	20	800	640	640
13843	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T4	20	800	640	640
13844	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T1	20	800	640	640
13845	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T2	20	800	640	640
13846	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T3	20	800	640	640
13847	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T4	20	800	640	640
13848	市区	PMS_10kV 北桥 2#站 T1	10	1000	800	800
13849	市区	10kV 北桥 2#站 T2	10	1000	800	800
13850	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T1	10	1000	800	800
13851	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T3	10	1000	800	800
13852	市区	10kV 北桥 3#站 T2	10	1000	800	800
13853	市区	10kV 北桥 3#站 T4	10	1000	800	800
13854	市区	PMS_10kV 北桥 4#站 T1	10	1000	800	800
13855	市区	10kV 北桥 4#站 T2	10	1000	800	800
13856	市区	建设丙配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
13857	宜兴	PMS_乌溪渔船公变	10	400	320	320
13858	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 1#所变	10	800	640	640
13859	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 2#所变	10	800	640	640
13860	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 3#所变	10	800	640	640
13861	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 4#所变	10	800	640	640
13862	宜兴	东方雅园 2#室 1#所 变	10	800	640	640
13863	宜兴	PMS_东方雅园 2#室 2#所变	10	800	640	640
13864	江阴	PMS_乐湖居 13#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13865	江阴	PMS_乐湖居 13#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13866	江阴	PMS_乐湖居 13#配电 所 2#主变	10	800	638	638
13867	江阴	PMS_乐湖居 13#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13868	江阴	PMS_乐湖居 16#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13869	江阴	PMS_乐湖居 16#配电 所 1#主变	10	800	640	640

13870	江阴	PMS_乐湖居 16#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13871	江阴	PMS_乐湖居 16#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13872	市区	PMS_玉祁西街二配 变	10	400	320	320
13873	江阴	PMS_乐湖居 19#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13874	江阴	PMS_乐湖居 19#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13875	江阴	PMS_乐湖居 19#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13876	江阴	PMS_华诚悦府 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13877	市区	PMS_农场	10	400	320	320
13878	江阴	PMS_塔南美苑 18#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13879	江阴	PMS_塔南美苑 18#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13880	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 1#所变	20	1000	800	800
13881	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 2#所变	20	1000	800	800
13882	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 3#所变	20	1000	800	800
13883	宜兴	PMS_东郊花园三期	20	1000	800	800

		2#室 4#所变				
13884	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 1#所变	20	1000	800	800
13885	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 2#所变	20	1000	800	800
13886	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 3#所变	20	1000	800	800
13887	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 4#所变	20	1000	800	800
13888	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 1#所变	20	1000	800	800
13889	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 1#所变	20	1000	800	800
13890	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 2#所变	20	1000	800	800
13891	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 3#所变	20	1000	800	800
13892	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 4#所变	20	1000	800	800
13893	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 1#所变	20	1000	800	800
13894	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 2#所变	20	1000	800	800
13895	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 3#所变	20	1000	800	800
13896	宜兴	PMS_东郊花园三期	20	1000	800	800

		6#室 4#所变				
13897	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 3#所变	20	1000	800	800
13898	市区	PMS_斜桥二配变	10	200	127	127
13899	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
13900	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
13901	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
13902	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3# 站 T2*	10	1000	800	800
13903	江阴	PMS_朱家坝花园 21# 配电所 1#主变	10	800	640	640
13904	江阴	PMS_朱家坝花园 21# 配电所 3#主变	10	800	640	640
13905	江阴	PMS_朱家坝花园 21# 配电所 4#主变	10	800	640	640
13906	江阴	PMS_申裕街 5#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13907	江阴	PMS_朱家坝花园 21# 配电所 2#主变	10	800	640	640
13908	江阴	PMS_香颂里 1#配电 所 1#主变	20	800	640	640
13909	江阴	PMS_申裕街 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640

13910	江阴	PMS_香颂里 1#配电 所 3#主变	20	800	640	640
13911	市区	PMS_10kV 跃进 2#柜 T1	10	400	320	320
13912	江阴	PMS_朱家坝花园 11# 配电所 3#主变	10	800	640	640
13913	江阴	PMS_朱家坝花园 11# 配电所 1#主变	10	800	640	640
13914	江阴	PMS_朱家坝花园 11# 配电所 4#主变	10	800	640	640
13915	江阴	PMS_朱家坝花园 11# 配电所 2#主变	10	800	640	640
13916	江阴	PMS_申裕街 5#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13917	江阴	PMS_申裕街 5#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13918	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13919	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13920	江阴	PMS_华兴路 34#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13921	江阴	PMS_华兴路 34#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13922	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电 所 2#主变	10	800	640	640

13923	江阴	PMS_华兴路 34#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13924	江阴	PMS_华兴路 34#配电 所 2#主变	10	800	640	640
13925	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电 所 1#主变	10	800	640	640
13926	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电 所 3#主变	10	800	640	640
13927	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13928	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T1	10	800	640	640
13929	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T2	10	800	640	640
13930	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T1	10	800	640	640
13931	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T2	10	800	640	640
13932	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T1	10	800	640	640
13933	市区	10kV 壹品 4#站 T2 (光伏)	10	800	640	640
13934	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T3	10	800	640	640
13935	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T4	10	800	640	640

13936	宜兴	PMS_周铁安置公变	10	400	320	320
13937	宜兴	PMS_北真基 3#公变	10	400	320	320
13938	江阴	PMS_乐湖居 19#配电 所 4#主变	10	800	640	640
13939	江阴	PMS_华诚悦府 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13940	市区	PMS_恒通电表配变	10	400	320	320
13941	市区	PMS_恒威洁具	10	400	320	320
13942	江阴	PMS_华诚悦府 5#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13943	江阴	PMS_华诚悦府 5#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13944	江阴	PMS_华诚悦府 8#配 电所 3#主变	10	800	640	640
13945	江阴	PMS_华诚悦府 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
13946	市区	PMS_龙山合作配变	10	400	320	320
13947	江阴	PMS_华诚悦府 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
13948	市区	堰桥经济配变	10	400	320	320
13949	江阴	PMS_华诚悦府 8#配 电所 4#主变	10	800	640	640
13950	市区	PMS_水利彩印厂配 变	10	400	320	320
13951	市区	PMS_曹家李配变	10	400	284	284
13952	市区	胜利八配变	10	400	298	298

13953	宜兴	通蜀安置 1#公变	10	315	252	252
13954	市区	PMS_服务公司配变	10	400	298	298
13955	市区	PMS_机电配变	10	400	320	320
13956	市区	华捷环保配变（光伏）	10	400	210	210
13957	市区	PMS_陆巷叁村配变	10	400	320	320
13958	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 2#所变	20	1000	800	800
13959	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 1#所变	20	1000	800	800
13960	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 4#所变	20	1000	800	800
13961	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 1#所变	20	800	640	640
13962	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 2#所变	20	800	640	640
13963	江阴	PMS_农贸箱变主变	10	630	504	504
13964	市区	10kV 青城苑 10#站 T1	10	800	640	640
13965	江阴	PMS_利港南街箱变 主变	10	400	320	320
13966	市区	10kV 青城苑 10#站 T2	10	800	640	640
13967	市区	10kV 青城苑 11#站 T1	10	800	640	640
13968	江阴	PMS_福汇公变	10	315	252	252

13969	市区	10kV 青城苑 11#站 T2	10	800	640	640
13970	市区	10kV 青城苑 11#站 T3	10	800	640	640
13971	市区	10kV 青城苑 11#站 T4	10	800	640	640
13972	市区	10kV 青城苑 12#站 T1	10	800	640	640
13973	市区	10kV 青城苑 12#站 T2	10	800	640	640
13974	市区	10kV 青城苑 13#站 T1	10	1000	800	800
13975	市区	10kV 青城苑 13#站 T2	10	1000	800	800
13976	市区	10kV 青城苑 14#站 T1	10	1000	800	800
13977	市区	10kV 青城苑 14#站 T2	10	1000	800	800
13978	江阴	PMS_香颂里 5#配电 所 1#主变	20	800	640	640
13979	江阴	PMS_香颂里 9#配电 所 1#主变	20	800	640	640
13980	江阴	PMS_香颂里 16#配电 所 1#主变	20	800	640	640
13981	江阴	PMS_四期箱变主变	10	630	504	504
13982	江阴	PMS_阳光花园 1#箱	10	400	320	320

		变主变				
13983	江阴	PMS_阳光花园 2#箱 变主变	10	500	400	400
13984	江阴	PMS_香颂里 1#配电 所 2#主变	20	800	640	640
13985	江阴	PMS_香颂里 1#配电 所 4#主变	20	800	640	640
13986	市区	辅沁路灯配变(融合 终端)	10	200	160	160
13987	市区	PMS_斜桥三配变	10	200	160	160
13988	江阴	PMS_香颂里 5#配电 所 2#主变	20	800	640	640
13989	江阴	PMS_香颂里 9#配电 所 2#主变	20	800	640	640
13990	江阴	PMS_香颂里 16#配电 所 2#主变	20	800	640	640
13991	市区	PMS_20kV 鸿基 34# 站 T2	20	800	640	640
13992	市区	PMS_20kV 鸿基 34# 站 T1	20	800	640	640
13993	市区	PMS_庄家二	10	400	320	320
13994	市区	PMS_锦绣一村三配 变	10	400	320	320
13995	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
13996	江阴	PMS_北欧印象寓所	10	800	640	640

		40#配电所 3#主变				
13997	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 1# 所变	10	800	640	640
13998	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 2# 所变	10	800	640	640
13999	宜兴	PMS_中星湖滨城 20# 站 1#所变	10	800	640	640
14000	宜兴	PMS_中星湖滨城 20# 站 2#所变	10	800	640	640
14001	宜兴	PMS_中星湖滨城 21# 室 1#所变	10	800	640	640
14002	宜兴	PMS_中星湖滨城 21# 室 2#所变	10	800	640	640
14003	宜兴	PMS_中星湖滨城 21# 室 3#所变	10	800	640	640
14004	宜兴	PMS_中星湖滨城 21# 室 4#所变	10	800	640	640
14005	宜兴	PMS_中星湖滨城 22# 室 1#所变	10	800	640	640
14006	宜兴	PMS_中星湖滨城 22# 室 2#所变	10	800	640	640
14007	宜兴	PMS_中星湖滨城 23# 室 1#所变	10	800	640	640
14008	宜兴	PMS_中星湖滨城 23# 室 2#所变	10	800	640	640
14009	市区	PMS_10kV 林陆巷 4#	10	800	640	640

		站 T1				
14010	市区	PMS_10kV 林陆巷 4# 站 T2	10	800	640	640
14011	市区	PMS_10kV 林陆巷 5# 站 T1	10	1000	800	800
14012	市区	10kV 林陆巷 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
14013	市区	10kV 怀仁 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
14014	市区	10kV 怀仁 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
14015	市区	10kV 怀仁 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14016	市区	PMS_20kV 太湖佳园 5#站 T1	20	1000	800	800
14017	市区	PMS_20kV 太湖佳园 5#站 T2	20	1000	800	800
14018	市区	PMS_农民公园	10	400	308	308
14019	市区	PMS_长丰漂染厂	10	400	320	320
14020	市区	PMS_鹁鸪桥	10	400	320	320
14021	市区	大华制衣	10	200	160	160
14022	市区	PMS_泉山二配变	10	400	320	320
14023	市区	PMS_章家浜 2#变	10	400	313	313
14024	市区	PMS_副业	10	400	320	320
14025	宜兴	PMS_伟隆公变	10	400	320	320
14026	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 1#	10	800	640	640

		所变				
14027	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 2# 所变	10	800	640	640
14028	宜兴	PMS_东方一品 1#箱 变	20	400	300	300
14029	宜兴	PMS_东方一品 2#箱 变	20	400	320	320
14030	宜兴	PMS_东方一品 1#室 1#所变	20	800	614	614
14031	宜兴	PMS_东方一品 1#室 2#所变	20	800	640	640
14032	宜兴	PMS_东方一品 1#室 3#所变	20	800	640	640
14033	宜兴	PMS_东方一品 1#室 4#所变	20	800	640	640
14034	市区	PMS_工业园四配变 (TTU)	10	400	320	320
14035	市区	10kV 青城苑 15#站 T1	10	1000	800	800
14036	市区	10kV 青城苑 15#站 T2	10	1000	800	800
14037	市区	10kV 青城苑 8#站 T1	10	800	640	640
14038	市区	10kV 青城苑 8#站 T2	10	800	640	640
14039	市区	10kV 青城苑 9#站 T1	10	800	640	640
14040	市区	10kV 青城苑 9#站 T2	10	800	640	640
14041	江阴	PMS_霞客朝阳变	10	400	320	320

14042	江阴	PMS_周庄教师新村 变	10	400	320	320
14043	江阴	PMS_新生南变	10	400	320	320
14044	江阴	PMS_东街箱变主变	10	400	315	315
14045	江阴	PMS_方家村变	10	400	320	320
14046	江阴	PMS_常泽变	10	400	255	255
14047	江阴	PMS_吕家村东变	10	400	320	320
14048	江阴	PMS_河西新变	10	200	109	109
14049	市区	PMS_20kV 尚锦 13# 站 T1	20	800	640	640
14050	市区	PMS_20kV 尚锦 13# 站 T2	20	800	640	640
14051	市区	PMS_20kV 尚锦 13# 站 T3	20	800	633	633
14052	市区	PMS_20kV 尚锦 13# 站 T4	20	800	640	640
14053	市区	PMS_20kV 尚锦 14# 站 T1	20	800	640	640
14054	市区	PMS_20kV 尚锦 14# 站 T2	20	800	640	640
14055	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
14056	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
14057	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T1	20	800	640	640

14058	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T2	20	800	640	640
14059	市区	PMS_10kV 栖霞站 T1	10	1000	800	800
14060	市区	PMS_10kV 栖霞站 T2	10	1000	800	800
14061	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T2	20	1000	800	800
14062	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T1	20	1000	800	800
14063	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T1	10	800	640	640
14064	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T2	10	800	640	640
14065	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T1	10	800	640	640
14066	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T2	10	800	640	640
14067	江阴	和院 292#配电所 1# 主变	10	800	640	640
14068	江阴	和院 292#配电所 2# 主变	10	800	640	640
14069	江阴	和院 292#配电所 3# 主变	10	800	639	639
14070	宜兴	PMS_红星花园 1#箱 变	10	630	504	504
14071	宜兴	PMS_红星花园 2#箱 变	10	630	504	504

14072	宜兴	景湖天成 6#室 1#所 变	10	800	640	640
14073	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 2#所变	10	800	640	640
14074	宜兴	景湖天成 6#室 3#所 变	10	800	640	640
14075	市区	10kV 怀仁 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14076	市区	10kV 怀仁 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
14077	市区	10kV 怀仁 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
14078	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T1	10	800	640	640
14079	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T2	10	800	640	640
14080	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T3	10	800	640	640
14081	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T4	10	800	640	640
14082	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T1	10	800	640	640
14083	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T2	10	800	640	640
14084	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T3	10	800	640	640

14085	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T4	10	800	640	640
14086	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T1	10	800	640	640
14087	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T2	10	800	640	640
14088	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14089	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
14090	江阴	浮桥家苑 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
14091	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
14092	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配 电所 1#主变	10	800	627	627
14093	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14094	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14095	市区	西桥头七配变(TTU)	10	400	320	320
14096	市区	PMS_官渎配变	10	400	320	320
14097	市区	PMS_景华苑甲配变 (TTU)	10	400	320	320
14098	市区	PMS_景华苑丙配变 (TTU)	10	400	320	320

14099	市区	PMS_食品厂配变	10	400	299	299
14100	市区	PMS_福昌机械配变	10	400	172	172
14101	市区	PMS_时巷二	10	400	320	320
14102	市区	PMS_10kV 新藕苑 5# 站 T1	10	800	640	640
14103	市区	PMS_10kV 新藕苑 5# 站 T2	10	800	640	640
14104	市区	PMS_10kV 新藕苑 5# 站 T3	10	800	640	640
14105	市区	PMS_10kV 新藕苑 5# 站 T4	10	800	640	640
14106	市区	PMS_10kV 新藕苑 6# 站 T1	10	800	640	640
14107	市区	PMS_10kV 新藕苑 6# 站 T2	10	800	640	640
14108	市区	PMS_10kV 新藕苑 6# 站 T3	10	800	640	640
14109	市区	PMS_10kV 新藕苑 6# 站 T4	10	800	640	640
14110	市区	PMS_茶场（四）	10	400	320	320
14111	市区	PMS_职中	10	400	320	320
14112	市区	PMS_车站三配变	10	400	320	320
14113	市区	PMS_农场矿厂配变	10	400	300	300
14114	市区	PMS_20kV 尚锦 14# 站 T3	20	800	640	640
14115	市区	PMS_20kV 尚锦 14#	20	800	640	640

		站 T4				
14116	宜兴	荷花 2#公变	10	200	125	125
14117	江阴	PMS_利港电力老站 箱变主变	10	400	320	320
14118	宜兴	东黄墅公变(光伏并 网)	10	400	333	333
14119	市区	10kV 万业 2#站 T1 (光伏)	10	800	629	629
14120	市区	PMS_10kV 万业 2#站 T2	10	800	640	640
14121	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T1	10	800	640	640
14122	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T2	10	800	640	640
14123	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T3	10	800	640	640
14124	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T4	10	800	640	640
14125	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T1	10	800	640	640
14126	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T2	10	800	640	640
14127	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 1#所变主变	20	1000	800	800
14128	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 2#所变主变	20	1000	800	800

14129	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 3#所变主变	20	1000	800	800
14130	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 4#所变主变	20	1000	800	800
14131	宜兴	华新 2#公变（光伏 并网）	10	400	310	310
14132	江阴	PMS_章家桥南变	10	400	125	125
14133	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 4#所变	10	800	640	640
14134	宜兴	PMS_里园 3#公变	10	200	147	147
14135	江阴	PMS_季庄后巷东变	10	400	266	266
14136	市区	PMS_10kV 春雷苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
14137	市区	PMS_10kV 春雷苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
14138	市区	PMS_10kV 春雷苑 6# 站 T2	10	800	640	640
14139	市区	PMS_10kV 春雷苑 6# 站 T1	10	800	640	640
14140	江阴	PMS_兴泉变	10	315	223	223
14141	江阴	PMS_黄思巷 3#变	10	400	320	320
14142	江阴	PMS_毗陵路变电所 1#主变	10	800	640	640
14143	江阴	PMS_毗陵路变电所 2#主变	10	800	640	640
14144	市区	PMS_烫花厂二配变	10	400	320	320

14145	江阴	PMS_霞客马路上北变	10	200	65	65
14146	江阴	PMS_蒋家村西变	10	400	233	233
14147	江阴	璜冠桥北变	10	400	274	274
14148	宜兴	PMS_大浦菜场公变	10	400	320	320
14149	市区	PMS_10kV 联心苑 8#站 T1	10	800	640	640
14150	市区	PMS_10kV 联心苑 9#站 T1	10	800	640	640
14151	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T1	10	800	640	640
14152	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T3	10	800	640	640
14153	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
14154	江阴	浮桥家苑 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14155	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配电所 4#主变	10	1000	800	800
14156	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
14157	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
14158	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
14159	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
14160	宜兴	PMS_后庄巷北公变	10	200	160	160
14161	江阴	PMS_安巷村公变	10	400	317	317
14162	江阴	PMS_碧桂园 10#配电 所 3#主变	10	800	640	640
14163	江阴	PMS_碧桂园 10#配电 所 1#主变	10	800	640	640
14164	江阴	PMS_碧桂园 10#配电 所 2#主变	10	800	640	640
14165	江阴	PMS_碧桂园 10#配电 所 4#主变	10	800	640	640
14166	宜兴	PMS_长山新民 2#公 变	10	400	312	312
14167	宜兴	PMS_前亭 2#公变	10	200	160	160
14168	宜兴	PMS_典巷新桥头公 变	10	200	143	143
14169	宜兴	PMS_朱家渎 4#公变	10	200	137	137
14170	宜兴	PMS_川陶新村 3#公 变	10	400	320	320
14171	宜兴	上袁村 4#公变（光 伏并网）	10	400	304	304
14172	宜兴	PMS_蒋塘公变	10	200	160	160
14173	市区	PMS_大展电子配变	10	400	320	320
14174	市区	PMS_庙双配变	10	400	320	320
14175	市区	PMS_杨介配变	10	400	305	305
14176	江阴	PMS_丹桂园 74#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
14177	江阴	PMS_丹桂园 74#配电 所 3#主变	10	800	640	640
14178	江阴	PMS_丹桂园 74#配电 所 4#主变	10	800	640	640
14179	江阴	PMS_丹桂园 74#配电 所 2#主变	10	800	640	640
14180	市区	六步桥二配变（光 伏）	10	400	305	305
14181	江阴	PMS_东方金港 323# 配电所 1#主变	10	800	640	640
14182	江阴	PMS_东方金港 323# 配电所 2#主变	10	800	640	640
14183	市区	PMS_路耿上配变	10	400	320	320
14184	市区	PMS_冯家巷二	10	400	320	320
14185	市区	阳光（融合终端）	10	400	320	320
14186	市区	农新加工配变	10	200	160	160
14187	市区	PMS_长大周巷	10	400	320	320
14188	江阴	PMS_丹芙春城 76#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
14189	江阴	PMS_丹芙春城 76#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
14190	江阴	PMS_丹芙春城 82#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14191	江阴	PMS_丹芙春城 82#配 电所 2#主变	10	800	640	640

14192	江阴	PMS_协兴圩变	10	400	309	309
14193	江阴	PMS_小陶家变	10	400	226	226
14194	市区	PMS_10kV 香江 2#站 TI	10	1000	800	800
14195	江阴	PMS_下村西变	10	400	320	320
14196	市区	PMS_10kV 香江 2#站 T2	10	1000	800	800
14197	江阴	PMS_花八公变	10	400	320	320
14198	市区	10kV 香江 3#站 TI	10	800	640	640
14199	市区	PMS_10kV 香江 3#站 T2	10	800	640	640
14200	市区	10kV 香江 6#站 T1	10	800	640	640
14201	市区	PMS_10kV 香江 6#站 T2	10	800	640	640
14202	宜兴	PMS_尹家太湖公变	10	400	320	320
14203	宜兴	PMS_万珍 2#公变	10	200	160	160
14204	宜兴	杨店村 2#公变（光 伏并网）	10	400	225	225
14205	市区	10kV 维盛 1#站 T1	10	800	640	640
14206	市区	10kV 维盛 1#站 T2	10	800	640	640
14207	市区	10kV 维盛 2#站 T1	10	800	640	640
14208	市区	10kV 维盛 2#站 T2	10	800	640	640
14209	市区	10kV 维盛 3#站 T1	10	800	640	640
14210	市区	10kV 维盛 3#站 T2	10	800	640	640
14211	市区	PMS_10kV 联心苑	10	800	640	640

		11#站 T1				
14212	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T3	10	800	640	640
14213	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T1	10	800	640	640
14214	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T3	10	800	640	640
14215	市区	PMS_10kV 联心苑 8# 站 T2	10	800	640	640
14216	市区	PMS_10kV 联心苑 9# 站 T2	10	800	640	640
14217	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T2	10	800	640	640
14218	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T4	10	800	640	640
14219	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T2	10	800	640	640
14220	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T4	10	800	640	640
14221	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T2	10	800	640	640
14222	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T4	10	800	640	640
14223	江阴	PMS_簪村中变	10	400	277	277
14224	江阴	PMS_马家头南变	10	200	121	121
14225	江阴	栗山中变	10	400	271	271

14226	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9# 站 T1	20	800	640	640
14227	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9# 站 T2	20	800	640	640
14228	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T1	20	1000	800	800
14229	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T2	20	1000	800	800
14230	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T1	20	800	640	640
14231	宜兴	PMS_上垞公变	10	200	160	160
14232	江阴	PMS_碧桂园 5#配电 所 3#主变	10	800	640	640
14233	江阴	PMS_碧桂园 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640
14234	江阴	PMS_碧桂园 5#配电 所 2#主变	10	800	640	640
14235	江阴	PMS_碧桂园 5#配电 所 4#主变	10	800	640	640
14236	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T2	10	800	640	640
14237	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T1	10	800	640	640
14238	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T2	10	800	640	640
14239	市区	PMS_10kV 东宝 5#站	10	800	640	640

		T1*				
14240	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T4	10	800	640	640
14241	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T3*	10	800	640	640
14242	江阴	PMS_丽景花园 103# 配电所 1#主变	10	800	640	640
14243	江阴	PMS_丽景花园 103# 配电所 2#主变	10	800	640	640
14244	江阴	PMS_绿城锦园 59#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14245	江阴	PMS_绿城锦园 59#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14246	江阴	PMS_绿城锦园 59#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14247	江阴	PMS_绿城锦园 59#配 电所 2#主变	10	800	631	631
14248	江阴	PMS_丽景花园 115# 配电所 1#主变	10	800	640	640
14249	江阴	PMS_丽景花园 115# 配电所 3#主变	10	800	640	640
14250	江阴	PMS_绿城锦园 65#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14251	宜兴	PMS_周铁老街箱变	10	630	504	504
14252	宜兴	PMS_蒋巷 4#公变	10	200	160	160
14253	宜兴	PMS_塘林桥公变	10	200	160	160

14254	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T1	20	800	625	625
14255	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T2	20	800	640	640
14256	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T3	20	800	640	640
14257	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T4	20	800	640	640
14258	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T1	10	800	640	640
14259	江阴	PMS_卧龙湖花苑 77# 箱变主变	10	630	504	504
14260	江阴	PMS_卧龙湖花苑 69# 箱变主变	10	630	504	504
14261	市区	10kV 东璟 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14262	市区	10kV 东璟 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14263	市区	10kV 东璟 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14264	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 1#所变	10	630	504	504
14265	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 2#所变	10	630	504	504
14266	市区	10kV 东璟 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

14267	市区	PMS_冷制作二配变	10	200	160	160
14268	市区	水秀三九配变(融合终端)	10	400	320	320
14269	市区	10kV 维盛 3#站 T3	10	800	640	640
14270	市区	10kV 维盛 3#站 T4	10	800	640	640
14271	市区	10kV 维盛 4#站 T1	10	800	640	640
14272	市区	10kV 维盛 4#站 T2	10	800	640	640
14273	江阴	PMS_后巷南变	10	400	192	192
14274	江阴	PMS_北庄新村变	10	400	196	196
14275	江阴	PMS_坊前新村 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
14276	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14277	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14278	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 3#主变	10	1000	800	800
14279	宜兴	PMS_香花墩公变	10	200	160	160
14280	江阴	PMS_王家基南变	10	400	296	296
14281	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 1#主变	10	800	640	640
14282	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 3#主变	10	800	636	636
14283	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 2#主变	10	800	640	640
14284	江阴	PMS_小桥头东变	10	315	86	86

14285	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 4#主变	10	800	640	640
14286	江阴	PMS_澄南花苑 16#配 电所 2#主变	10	800	640	640
14287	江阴	PMS_协和西变	10	400	320	320
14288	江阴	PMS_澄南花苑 16#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14289	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T2	20	800	640	640
14290	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T3	20	800	640	640
14291	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T4	20	800	640	640
14292	市区	PMS_10kV 宛山湖 2# 站 T1	10	1000	800	800
14293	市区	20kV 裕沁 2#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
14294	市区	20kV 裕沁 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
14295	市区	20kV 裕沁 2#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
14296	市区	20kV 裕沁 2#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
14297	市区	PMS_10kV 宛山湖 2# 站 T2*	10	1000	800	800
14298	市区	PMS_10kV 宛山湖 3#	10	800	640	640

		站 T1				
14299	市区	PMS_10kV 宛山湖 3# 站 T2*	10	800	640	640
14300	市区	PMS_10kV 刘仓 1#箱 变 T1	10	400	320	320
14301	市区	PMS_10kV 刘仓 2#箱 变 T1	10	630	504	504
14302	市区	PMS_10kV 刘仓 3#箱 变 T1	10	630	504	504
14303	市区	PMS_10kV 刘仓 4#箱 变 T1	10	630	504	504
14304	市区	PMS_10kV 刘仓 5#箱 变 T1	10	630	504	504
14305	市区	PMS_10kV 晶品 4#站 T1	10	800	634	634
14306	市区	PMS_10kV 刘仓 6#箱 变 T1	10	630	504	504
14307	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T1	10	800	640	640
14308	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T3	10	800	587	587
14309	江阴	PMS_绿城锦园 65#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14310	江阴	PMS_绿城锦园 65#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14311	江阴	PMS_绿城锦园 65#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
14312	江阴	PMS_丽景花园 115# 配电所 4#主变	10	800	640	640
14313	江阴	PMS_丽景花园 115# 配电所 2#主变	10	800	640	640
14314	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 1#所变	10	800	640	640
14315	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 2#所变	10	800	640	640
14316	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 3#所变	10	800	640	640
14317	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 4#所变	10	800	640	640
14318	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 1#所变	10	630	504	504
14319	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 2#所变	10	630	504	504
14320	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 3#所变	10	630	504	504
14321	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 4#所变	10	630	504	504
14322	宜兴	章茂上埭公变	10	400	320	320
14323	宜兴	PMS_虞墅 4#公变	10	400	320	320
14324	市区	PMS_10kV 景南 1#箱 变 T1	10	630	504	504
14325	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电	10	1000	730	730

		所 1#主变				
14326	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
14327	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电 所 4 主变	10	1000	720	720
14328	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
14329	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T2	10	800	640	640
14330	市区	10kV 东璟 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14331	市区	10kV 东璟 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14332	市区	10kV 东璟 9 站 T1(融 合终端)	10	800	640	640
14333	市区	10kV 东璟 9 站 T2(融 合终端)	10	800	640	640
14334	市区	10kV 东璟 8#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
14335	市区	10kV 东璟 8#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
14336	市区	10kV 东璟 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14337	市区	10kV 东璟 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14338	市区	PMS_水利泵配变	10	400	283	283

14339	市区	PMS_大张巷丙配变 (TTU)	10	400	320	320
14340	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T1	10	800	640	640
14341	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T2	10	800	640	640
14342	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T3	10	800	640	640
14343	市区	PMS_许巷五配变 (TTU)	10	400	320	320
14344	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T4	10	800	640	640
14345	市区	PMS_龚巷村配变 (TTU)	10	400	320	320
14346	市区	PMS_大池路甲配变 (TTU)	10	400	320	320
14347	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T1	10	800	640	640
14348	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 1#主变	10	800	640	640
14349	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 3#主变	10	800	640	640
14350	江阴	PMS_墩上北变	10	200	22	22
14351	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 2#主变	10	800	640	640
14352	江阴	PMS_澄南路 229#-19	10	800	640	640

		配电所 4#主变				
14353	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	0	0
14354	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 1#主变	10	800	640	640
14355	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 3#主变	10	800	640	640
14356	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 2#主变	10	800	632	632
14357	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 4#主变	10	800	640	640
14358	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 1#主变	10	800	640	640
14359	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 3#主变	10	800	640	640
14360	宜兴	PMS_芳庄长北公变	10	200	144	144
14361	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 2#主变	10	800	640	640
14362	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 4#主变	10	800	640	640
14363	江阴	PMS_澄南花苑 16#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14364	江阴	PMS_澄南花苑 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14365	江阴	PMS_澄南花苑 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14366	江阴	PMS_澄南花苑 3#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
14367	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
14368	市区	PMS_10kV 刘仓 7#箱变 T1	10	630	504	504
14369	市区	10kV 晶品 4#站 T2	10	800	608	608
14370	市区	10kV 晶品 5#站 T2	10	800	635	635
14371	市区	10kV 晶品 5#站 T4	10	800	640	640
14372	江阴	PMS_芦岐北变	10	400	284	284
14373	市区	10kV 运河苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14374	市区	10kV 运河苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14375	市区	10kV 运河苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14376	市区	10kV 运河苑 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14377	宜兴	PMS_翁家头公变	10	200	160	160
14378	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T1	10	800	640	640
14379	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T2*	10	800	640	640
14380	市区	PMS_张巷四	10	400	320	320
14381	市区	PMS_10kV 赵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
14382	市区	长青乐园二配变	10	400	320	320

14383	宜兴	PMS_景湖人家10#站 1#所变	20	800	640	640
14384	宜兴	PMS_景湖人家10#站 2#所变	20	800	640	640
14385	宜兴	PMS_景湖人家11#室 1#所变	20	800	640	640
14386	宜兴	PMS_景湖人家11#室 2#所变	20	800	640	640
14387	宜兴	PMS_景湖人家12#室 1#所变	20	800	640	640
14388	宜兴	南阳南公变(光伏并 网)	10	315	219	219
14389	宜兴	PMS_南阳北公变	10	200	160	160
14390	宜兴	PMS_黄泥坝2#公变	10	200	160	160
14391	宜兴	PMS_贝斯特3#公变	10	400	320	320
14392	江阴	PMS_藏品裕院66#配 电所1#主变	20	630	504	504
14393	江阴	PMS_南苑五村28#配 电所1#主变	10	800	640	640
14394	江阴	PMS_藏品裕院66#配 电所3#主变	20	630	504	504
14395	江阴	PMS_南苑五村28#配 电所2#主变	10	800	640	640
14396	江阴	PMS_藏品裕院66#配 电所4#主变	20	630	504	504
14397	江阴	PMS_藏品裕院66#配	20	630	504	504

		电所 2#主变				
14398	江阴	PMS_藏品裕院 83#配 电所 1#主变	20	800	640	640
14399	江阴	PMS_藏品裕院 83#配 电所 3#主变	20	800	640	640
14400	江阴	PMS_藏品裕院 83#配 电所 4#主变	20	800	640	640
14401	江阴	PMS_藏品裕院 83#配 电所 2#主变	20	800	640	640
14402	宜兴	PMS_大塍镇东公变	10	400	320	320
14403	宜兴	PMS_上坝北村公变	10	200	160	160
14404	宜兴	大尖村公变	10	400	320	320
14405	宜兴	PMS_邓家公变	10	200	124	124
14406	宜兴	PMS_善卷菜场公变	10	400	320	320
14407	宜兴	北山大门公变(光伏 并网)	10	200	74	74
14408	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T2	10	800	640	640
14409	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T3	10	800	640	640
14410	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T4	10	800	640	640
14411	市区	PMS_扬名二二配变 (TTU)	10	400	320	320
14412	市区	PMS_扬名二三配变 (TTU)	10	400	320	320

14413	市区	PMS_扬名二十配变 (TTU)	10	400	320	320
14414	市区	塘子头三	10	400	320	320
14415	市区	扬名二一配变(融合 终端)	10	400	320	320
14416	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T1	10	800	640	640
14417	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T2	10	800	640	640
14418	市区	PMS_北圩村配变	10	400	237	237
14419	市区	PMS_仓北配变	10	200	150	150
14420	江阴	PMS_花园雅居 75#配 电所 1#主变	10	800	639	639
14421	江阴	PMS_花园雅居 75#配 电所 3#主变	10	800	636	636
14422	江阴	PMS_花园雅居 75#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14423	江阴	PMS_花园雅居 75#配 电所 2#主变	10	800	640	640
14424	江阴	PMS_世新路 258#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14425	江阴	PMS_世新路 258#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14426	市区	桑达 3#箱变 T1	10	400	320	320
14427	江阴	PMS_澄南花苑 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640

14428	市区	10kV 杨普 1#箱变 T1	10	630	504	504
14429	市区	10kV 杨普 2#箱变 T1	10	630	504	504
14430	江阴	PMS_澄南花苑 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14431	江阴	PMS_澄南花苑 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
14432	江阴	PMS_澄南花苑 45#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
14433	江阴	PMS_澄南花苑 45#配 电所 4#主变	10	1000	800	800
14434	江阴	PMS_澄南花苑 45#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
14435	江阴	PMS_澄南花苑 45#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
14436	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T1	20	1000	800	800
14437	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T2	20	1000	800	800
14438	市区	PMS_20kV 魅力 10# 站 T1	20	1000	800	800
14439	市区	PMS_20kV 魅力 10# 站 T2	20	1000	800	800
14440	市区	PMS_20kV 魅力 11# 站 T1	20	1000	800	800
14441	市区	PMS_20kV 魅力 11# 站 T2	20	1000	800	800

14442	市区	PMS_佐村西配变	10	200	160	160
14443	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9# 配电所 4#主变	10	800	640	640
14444	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9# 配电所 2#主变	10	800	640	640
14445	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9# 配电所 1#主变	10	800	640	640
14446	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9# 配电所 3#主变	10	800	640	640
14447	宜兴	PMS_景湖人家 12#室 2#所变	20	800	640	640
14448	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 1#所变	20	800	640	640
14449	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 2#所变	20	800	640	640
14450	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 3#所变	20	800	640	640
14451	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 4#所变	20	800	640	640
14452	宜兴	PMS_遗踪村 2#公变	10	200	127	127
14453	宜兴	夏江霞墅 2#公变(光 伏并网)	10	200	93	93
14454	市区	PMS_殷巷河配变	10	200	160	160
14455	市区	PMS_石东二配变	10	400	273	273
14456	市区	PMS_20kV 天鹅 25# 站 T1	20	800	640	640

14457	市区	PMS_20kV 天鹅 25# 站 T2	20	800	640	640
14458	市区	PMS_20kV 天鹅 25# 站 T3	20	800	640	640
14459	市区	PMS_20kV 天鹅 25# 站 T4	20	800	640	640
14460	市区	PMS_20kV 天鹅 26# 站 T1	20	800	640	640
14461	市区	PMS_20kV 天鹅 26# 站 T2	20	800	640	640
14462	市区	20kV 古爱 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
14463	市区	20kV 古爱 3#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
14464	市区	20kV 古爱 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
14465	市区	20kV 古爱 2#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
14466	市区	20kV 古爱 3#站 T1* (融合终端)	20	800	640	640
14467	宜兴	善林路公变(光伏并 网)	10	200	66	66
14468	宜兴	PMS_西俄师公变	10	200	142	142
14469	宜兴	PMS_徐渎河北公变	10	200	85	85
14470	宜兴	润北河北公变(光伏 并网)	10	200	132	132

14471	宜兴	PMS_富康圩公变	10	200	126	126
14472	市区	金鹏配变（融合终端）	10	200	160	160
14473	宜兴	西望新区 3#公变	10	400	320	320
14474	市区	文隆二配变（融合终端）	10	200	160	160
14475	宜兴	PMS_蛇墩桥公变	10	400	320	320
14476	市区	PMS_10kV 东学 2#箱变 T1	10	500	400	400
14477	宜兴	PMS_社渚南公变	10	200	101	101
14478	宜兴	PMS_茭渚公变	10	200	160	160
14479	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
14480	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
14481	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
14482	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 2#主变	10	800	613	613
14483	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
14484	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
14485	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T1	10	800	640	640
14486	市区	PMS_20kV 兴想 9#站	20	800	629	629

		T1				
14487	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T2*	20	800	640	640
14488	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T3	20	800	640	640
14489	江阴	PMS_世新路 258#配 电所 4#主变	10	800	640	640
14490	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T4*	20	800	640	640
14491	江阴	PMS_世新路 258#配 电所 2#主变	10	800	640	640
14492	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T1	10	1000	800	800
14493	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T2	10	1000	800	800
14494	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T1	10	1000	794	794
14495	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T2	10	1000	800	800
14496	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T1	10	1000	800	800
14497	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T2	10	1000	797	797
14498	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T3	10	1000	800	800
14499	市区	PMS_10kV 寺头 8#站	10	1000	800	800

		T4				
14500	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T1	10	1000	800	800
14501	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T2	10	1000	800	800
14502	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T3	10	1000	800	800
14503	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T4	10	1000	800	800
14504	市区	PMS_翠园十四配变 (TTU)	10	400	320	320
14505	市区	PMS_县石化配变 (TTU)	10	400	320	320
14506	宜兴	PMS_天娥公变	10	200	66	66
14507	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变	10	800	633	633
14508	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变	10	800	640	640
14509	宜兴	PMS_张渚万石煤场 公变	10	200	107	107
14510	宜兴	PMS_供销社东公变	10	200	160	160
14511	江阴	PMS_汇龙街 82#配电 所 1#主变	10	800	640	640
14512	江阴	PMS_汇龙街 82#配电 所 3#主变	10	800	640	640
14513	江阴	PMS_汇龙街 82#配电	10	800	640	640

		所 4#主变				
14514	江阴	PMS_汇龙街 82#配电 所 2#主变	10	800	640	640
14515	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电 所 1#主变	10	800	640	640
14516	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电 所 3#主变	10	800	640	640
14517	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电 所 4#主变	10	800	640	640
14518	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电 所 2#主变	10	800	640	640
14519	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T1	10	800	640	640
14520	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T2	10	800	640	640
14521	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T3	10	800	640	640
14522	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T4	10	800	640	640
14523	市区	PMS_华谊配变	10	400	298	298
14524	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T1	10	800	640	640
14525	市区	20kV 古爱 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
14526	宜兴	PMS_砺山 2#公变	10	200	82	82
14527	市区	PMS_10kV 天郡 5#站	10	800	640	640

		T1				
14528	市区	PMS_10kV 天都 5#站 T3	10	800	640	640
14529	江阴	PMS_富特变	10	400	320	320
14530	江阴	PMS_文林渔业变	10	400	260	260
14531	江阴	PMS_渔猎村 3#变	10	400	320	320
14532	江阴	PMS_君恒变	10	400	320	320
14533	市区	PMS_10kV 天都 5#站 T2	10	800	640	640
14534	市区	PMS_10kV 天都 5#站 T4	10	800	640	640
14535	江阴	PMS_石庄南街变	10	400	230	230
14536	江阴	PMS_团结花园 43#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
14537	江阴	PMS_团结花园 43#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
14538	江阴	PMS_团结花园 54#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
14539	江阴	PMS_团结花园 54#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
14540	江阴	PMS_团结花园 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14541	江阴	PMS_团结花园 9#配 电所 3#主变	10	800	640	640
14542	江阴	PMS_团结花园 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640

14543	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
14544	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
14545	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T2	10	800	640	640
14546	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T1	10	800	640	640
14547	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T2	10	800	640	640
14548	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T3	10	800	640	640
14549	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T4	10	800	640	640
14550	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
14551	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
14552	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T1	10	800	640	640
14553	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T2	10	800	640	640
14554	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T3	10	800	640	640
14555	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T4	10	800	640	640

14556	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
14557	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
14558	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
14559	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
14560	市区	20kV 绿色 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
14561	市区	20kV 绿色 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
14562	市区	20kV 绿色 5#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
14563	市区	20kV 绿色 5#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
14564	市区	翠园七配变 (TTU)	10	400	320	320
14565	市区	PMS_葛巷二配变 (TTU)	10	400	320	320
14566	市区	PMS_10kV 东顺苑 2# 站 T1	10	800	640	640
14567	市区	PMS_10kV 东顺苑 2# 站 T2	10	800	640	640
14568	市区	PMS_10kV 东顺苑 3# 站 T1	10	800	640	640
14569	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#	10	800	640	640

		站 T2				
14570	市区	PMS_10kV 东顺苑 3# 站 T3	10	800	640	640
14571	市区	PMS_10kV 东顺苑 3# 站 T4	10	800	640	640
14572	市区	PMS_10kV 东顺苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
14573	市区	PMS_10kV 东顺苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
14574	市区	PMS_10kV 东顺苑 4# 站 T3	10	1000	800	800
14575	市区	PMS_10kV 东顺苑 4# 站 T4	10	1000	800	800
14576	市区	PMS_10kV 润秀苑 6# 站 T1	10	800	640	640
14577	市区	PMS_10kV 润秀苑 6# 站 T2	10	800	640	640
14578	市区	PMS_10kV 润秀苑 7# 站 T1	10	800	640	640
14579	市区	PMS_10kV 润秀苑 7# 站 T2	10	800	640	640
14580	市区	PMS_10kV 润秀苑 7# 站 T3	10	800	640	640
14581	市区	PMS_10kV 润秀苑 7# 站 T4	10	800	640	640
14582	宜兴	PMS_太滂花园 4#箱	10	630	504	504

		变				
14583	宜兴	PMS_太湖花园 5#箱变	10	630	504	504
14584	市区	PMS_小马巷泵配变	10	400	320	320
14585	市区	PMS_南降乙配变	10	200	146	146
14586	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14587	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
14588	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
14589	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 3#主变	10	800	516	516
14590	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 4#主变	10	800	589	589
14591	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
14592	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14593	江阴	塔南家苑 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
14594	江阴	PMS_融科原筑 57#箱变 1#主变	10	630	473	473
14595	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#站 T1	10	1000	800	800
14596	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#	10	1000	800	800

		站 T2				
14597	市区	PMS_下庄西三配变	10	400	320	320
14598	市区	PMS_东大街配变	10	400	320	320
14599	市区	PMS_市镇老街配变	10	400	320	320
14600	市区	PMS_兴塘村配变	10	200	160	160
14601	市区	10kV 馨华苑 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14602	市区	10kV 馨华苑 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14603	江阴	PMS_蒲市村范庄南 1#变	10	400	320	320
14604	江阴	PMS_塘里变	10	200	160	160
14605	市区	PMS_庄西配变	10	400	320	320
14606	市区	永邦一配变	10	400	317	317
14607	市区	PMS_金梅乙	10	200	160	160
14608	江阴	PMS_宝柏东变	10	400	297	297
14609	江阴	PMS_农药西变	10	200	160	160
14610	江阴	PMS_卞家南变	10	400	320	320
14611	市区	PMS_隐秀路灯配变	10	200	160	160
14612	宜兴	PMS_涧坞北公变	10	200	160	160
14613	江阴	PMS_电力 5#箱变主 变	10	630	504	504
14614	江阴	PMS_王赵南变	10	400	291	291
14615	江阴	PMS_解放西变	10	400	248	248
14616	市区	恒溢路配变	10	400	320	320

14617	江阴	PMS_江阴孙家弄变	10	400	320	320
14618	宜兴	PMS_锦绣三村 4#箱变	10	500	400	400
14619	江阴	PMS_富华 2#箱变主变	10	630	504	504
14620	江阴	PMS_马镇中学箱变主变	10	630	504	504
14621	宜兴	蒋渎公变	10	400	320	320
14622	宜兴	黄家圩南公变(光伏并网)	10	200	129	129
14623	市区	10kV 馨华苑 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14624	市区	10kV 馨华苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14625	市区	10kV 馨华苑 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
14626	市区	10kV 馨华苑 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
14627	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T1	10	1000	800	800
14628	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T2	10	1000	800	800
14629	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T1	10	800	640	640
14630	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T2	10	800	640	640

14631	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T3	10	800	640	640
14632	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T4	10	800	632	632
14633	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T1	10	800	640	640
14634	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T2	10	800	640	640
14635	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T3	10	800	640	640
14636	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T4	10	800	640	640
14637	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T1	10	800	640	640
14638	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T2	10	800	640	640
14639	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T3	10	800	640	640
14640	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T4	10	800	640	640
14641	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T2	10	800	640	640
14642	江阴	PMS_塔南美苑 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
14643	江阴	PMS_塔南美苑 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640

14644	江阴	PMS_季庄前巷北变	10	400	33	33
14645	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
14646	宜兴	PMS_卞渎西公变	10	200	160	160
14647	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
14648	宜兴	PMS_漏沟南公变	10	200	160	160
14649	宜兴	PMS_下田舍后村公变	10	200	160	160
14650	宜兴	浔泗太湖公变	10	400	298	298
14651	江阴	PMS_林薛家变	10	315	120	120
14652	宜兴	PMS_杨家东公变	10	200	160	160
14653	市区	PMS_村委甲	10	400	320	320
14654	江阴	PMS_共青北变	10	400	320	320
14655	江阴	PMS_杨家浜南变	10	400	280	280
14656	江阴	河塘村陶北庄南变	10	400	320	320
14657	江阴	PMS_许巷东变	10	400	320	320
14658	江阴	PMS_许庄南变	10	250	85	85
14659	江阴	庆家宕南变	10	315	252	252
14660	江阴	PMS_邹家巷北变	10	400	142	142
14661	江阴	PMS_水渠里变	10	200	144	144
14662	市区	10kV 馨华苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14663	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T1	10	800	640	640

14664	市区	10kV 馨华苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14665	市区	10kV 馨华苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
14666	市区	10kV 馨华苑 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14667	市区	PMS_朱家五配变	10	400	320	320
14668	市区	万安乙配变	10	400	320	320
14669	市区	庙叁一配变	10	400	320	320
14670	市区	丽南三	10	400	312	312
14671	市区	PMS_车站一	10	200	160	160
14672	市区	PMS_安定一	10	200	160	160
14673	江阴	PMS_锦河街配电所 2#主变	10	800	640	640
14674	江阴	PMS_锦河街配电所 4#主变	10	800	640	640
14675	江阴	PMS_锦河街配电所 1#主变	10	800	640	640
14676	江阴	PMS_锦河街配电所 3#主变	10	800	640	640
14677	市区	PMS_20kV 产电 1#箱 变 T1	20	400	320	320
14678	市区	PMS_钱介庄村二配 变	10	400	320	320
14679	市区	PMS_前姑里东泵配 变	10	400	320	320

14680	宜兴	PMS_小坝里公变	10	400	283	283
14681	江阴	PMS_南闸沈家南变	10	315	164	164
14682	市区	PMS_农场四配变	10	200	160	160
14683	市区	PMS_姑里后巷配变	10	400	320	320
14684	市区	PMS_华巷新村配变	10	400	314	314
14685	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T1	10	800	640	640
14686	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T2	10	800	640	640
14687	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T1	10	800	640	640
14688	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T2	10	800	640	640
14689	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T3	10	800	640	640
14690	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T4	10	800	640	640
14691	市区	PMS_太湖同步配变	10	400	309	309
14692	市区	PMS_蔡家桥	10	400	320	320
14693	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
14694	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	749	749
14695	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
14696	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
14697	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T3	10	800	640	640

14698	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
14699	市区	PMS_马卫甲配变	10	200	160	160
14700	市区	PMS_秦家一配变	10	400	320	320
14701	市区	刘潭中学配变(融合终端)	10	400	320	320
14702	市区	PMS_东降二配变	10	400	320	320
14703	江阴	PMS_三友 2#变	10	315	216	216
14704	江阴	PMS_高家村西变	10	200	145	145
14705	市区	北叶	10	400	320	320
14706	市区	幼儿园六(融合终端)	10	400	320	320
14707	宜兴	PMS_新渎三队公变	10	400	287	287
14708	市区	PMS_锦苑配变	10	200	160	160
14709	宜兴	灵山公变(光伏并网)	10	400	179	179
14710	宜兴	PMS_芳庄南湾 2#公变	10	200	160	160
14711	宜兴	PMS_徐渎排涝 2#公变	10	200	70	70
14712	宜兴	PMS_北塘组 2#公变	10	200	116	116
14713	江阴	PMS_谢南铁路西变	10	200	160	160
14714	宜兴	振山坳 2#公变(光伏并网)	10	200	71	71
14715	江阴	PMS_花园 4#变	10	315	252	252

14716	市区	PMS_新高配变	10	400	320	320
14717	江阴	PMS_黄丹村变	10	400	320	320
14718	宜兴	PMS_来村西公变	10	315	252	252
14719	江阴	PMS_翠园变	10	400	320	320
14720	市区	蓉许配变	10	400	320	320
14721	市区	绿巷二（光伏）	10	400	320	320
14722	宜兴	PMS_锦绣一村 1#箱变	10	630	504	504
14723	宜兴	PMS_锦绣一村 2#箱变	10	630	504	504
14724	市区	PMS_钢管丙配变	10	200	160	160
14725	宜兴	PMS_朝阳祠箱变	10	400	320	320
14726	江阴	PMS_尤家村变	10	400	320	320
14727	江阴	PMS_刘斗新变	10	400	281	281
14728	市区	PMS_生锦机械(农综变)T1	10	630	504	504
14729	江阴	PMS_大河变	10	200	160	160
14730	宜兴	PMS_中学 2#箱变	10	400	229	229
14731	市区	PMS_李巷十四配变	10	200	160	160
14732	江阴	蒯家村 2#变	10	400	320	320
14733	市区	PMS_下坝一配变	10	400	320	320
14734	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室1#所变	10	630	504	504
14735	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室2#所变	10	630	504	504

14736	江阴	PMS_景阳弄变	10	400	311	311
14737	江阴	PMS_谢家堂变	10	400	275	275
14738	江阴	PMS_小徐家村东变	10	200	59	59
14739	市区	兆丰配变	10	200	160	160
14740	市区	火炬二配变	10	200	160	160
14741	市区	PMS_徐杨家配变	10	200	160	160
14742	市区	PMS_毛岸泵二配变	10	200	160	160
14743	市区	PMS_周家岭二	10	400	320	320
14744	市区	隆迈金属	10	200	160	160
14745	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
14746	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
14747	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
14748	市区	马古桥一（融合终端）	10	200	160	160
14749	市区	花家乙配变	10	400	298	298
14750	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 4#主变	10	800	640	640
14751	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
14752	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
14753	市区	PMS_果园配变	10	200	160	160

14754	市区	PMS_润丰乙	10	200	141	141
14755	江阴	PMS_祝塘环西箱变主变	10	400	309	309
14756	江阴	PMS_盛峰变	10	400	282	282
14757	宜兴	PMS_南大圩公变	10	200	140	140
14758	江阴	PMS_加油站箱变主变	10	500	277	277
14759	宜兴	PMS_曹家北公变	10	200	160	160
14760	市区	PMS_华光北	10	200	140	140
14761	宜兴	道人墩 2#公变	10	400	221	221
14762	宜兴	PMS_归径河公变	10	200	160	160
14763	宜兴	铜山丫枝岭 2#公变	10	400	320	320
14764	市区	PMS_水塘桥三配变	10	200	160	160
14765	江阴	PMS_西新南变	10	400	320	320
14766	市区	PMS_渔业十四配变	10	400	320	320
14767	市区	PMS_华强配变	10	200	160	160
14768	市区	PMS_路犬配变	10	200	160	160
14769	市区	村湾配变	10	400	320	320
14770	市区	PMS_前洋配变	10	200	160	160
14771	市区	PMS_修排配变	10	200	160	160
14772	市区	PMS_寄铁配变	10	200	132	132
14773	宜兴	PMS_南圩西公变	10	200	120	120
14774	宜兴	PMS_浦南北村 2#公变	10	400	320	320
14775	宜兴	PMS_虬山岭公变	10	200	160	160

14776	宜兴	PMS_华悦沅峰 1#站 1#所变	20	800	640	640
14777	宜兴	PMS_华悦沅峰 1#站 2#所变	20	800	640	640
14778	宜兴	PMS_汇浜北公变	10	200	160	160
14779	宜兴	PMS_西沽渎公变	10	200	160	160
14780	江阴	PMS_团子村变	10	400	293	293
14781	江阴	PMS_南闸村东变	10	400	315	315
14782	江阴	PMS_宝龙箱变主变	10	400	320	320
14783	江阴	PMS_商城西箱变主 变	10	400	320	320
14784	江阴	PMS_祝塘商城箱变 主变	10	630	504	504
14785	宜兴	PMS_汤巷公变	10	200	113	113
14786	江阴	PMS_联立箱变主变	10	630	604	604
14787	江阴	PMS_新庄东箱变主 变	10	400	320	320
14788	宜兴	PMS_太婆圩敬老院 公变	10	315	252	252
14789	宜兴	汇龙西公变	10	200	142	142
14790	宜兴	PMS_曹家华宝公变	10	400	320	320
14791	宜兴	PMS_沈家浜东公变	10	200	147	147
14792	宜兴	六化圩公变	10	250	200	200
14793	宜兴	PMS_岗窑界 2#公变	10	200	142	142
14794	宜兴	PMS_漳南 2#公变	10	200	160	160

14795	宜兴	PMS_朱渭村 4#公变	10	400	152	152
14796	宜兴	浦渚路 2#公变（光伏并网）	10	400	223	223
14797	江阴	PMS_西园变	10	400	175	175
14798	宜兴	PMS_华悦沕峰 2#室 1#所变	20	800	640	640
14799	宜兴	PMS_华悦沕峰 2#室 2#所变	20	800	640	640
14800	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 1#所变	20	800	640	640
14801	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 2#所变	20	800	640	640
14802	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 3#所变	20	800	640	640
14803	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 4#所变	20	800	640	640
14804	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1# 站 T1	20	1000	800	800
14805	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2# 站 T1	20	1000	800	800
14806	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3# 站 T1	20	800	640	640
14807	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3# 站 T3	20	800	640	640
14808	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4# 站 T1	20	1000	800	800

14809	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5# 站 T1	20	1000	800	800
14810	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1# 站 T2	20	1000	800	800
14811	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2# 站 T2*	20	1000	800	800
14812	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3# 站 T2*	20	800	640	640
14813	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4# 站 T2*	20	1000	800	800
14814	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5# 站 T2*	20	1000	800	800
14815	市区	10kV 新阳光 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14816	市区	10kV 新阳光 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14817	市区	10kV 新阳光 24#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14818	江阴	PMS_沈家宕南变	10	400	320	320
14819	江阴	PMS_董巷变	10	200	160	160
14820	江阴	PMS_高巷上变	10	200	83	83
14821	江阴	PMS_长顺南变	10	400	320	320
14822	市区	10kV 新阳光 24#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14823	市区	10kV 新阳光 24#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

14824	市区	10kV 新阳光 24#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
14825	市区	10kV 新阳光 25#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14826	市区	10kV 新阳光 25#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14827	市区	10kV 新阳光 26#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
14828	市区	10kV 新阳光 26#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
14829	江阴	PMS_朱家巷北变	10	400	283	283
14830	宜兴	PMS_五星花园 86#公 变	10	400	320	320
14831	市区	PMS_天授村二配变	10	200	160	160
14832	市区	建设村一配变（融合 终端）	10	200	160	160
14833	江阴	PMS_影剧小区箱变 主变	10	630	504	504
14834	江阴	PMS_巷南变	10	400	166	166
14835	江阴	PMS_二圩南变	10	400	276	276
14836	江阴	PMS_参桥东变	10	200	95	95
14837	江阴	PMS_小园南变	10	200	94	94
14838	市区	建设村四配变（融合 终端）	10	200	160	160
14839	市区	PMS_陈华山乙配变	10	200	160	160
14840	市区	PMS_洛中配变	10	200	160	160

14841	江阴	PMS_计家南变	10	400	247	247
14842	市区	瓦南配变	10	400	320	320
14843	江阴	大梅园东变	10	400	320	320
14844	江阴	PMS_西海北变	10	400	320	320
14845	宜兴	洋渭港北公变	10	160	128	128
14846	宜兴	PMS_塘西公变	10	200	141	141
14847	市区	PMS_胡公排配变	10	200	160	160
14848	市区	PMS_东乔配变	10	200	135	135
14849	市区	三坝电站二配变	10	400	320	320
14850	江阴	PMS_海棠湾花园10# 配电所 2#主变	10	800	628	628
14851	江阴	PMS_海棠湾花园10# 配电所 1#主变	10	800	584	584
14852	市区	PMS_胜利巷配变	10	400	320	320
14853	江阴	PMS_河头东变	10	400	278	278
14854	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
14855	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
14856	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
14857	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
14858	江阴	PMS_海棠湾花园96# 配电所 1#主变	10	800	640	640

14859	江阴	PMS_海棠湾花园 96# 配电所 3#主变	10	800	640	640
14860	江阴	PMS_海棠湾花园 96# 配电所 4#主变	10	800	640	640
14861	江阴	PMS_海棠湾花园 96# 配电所 2#主变	10	800	640	640
14862	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
14863	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
14864	市区	PMS_农药乙	10	200	160	160
14865	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
14866	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
14867	市区	金巷四配变	10	400	320	320
14868	市区	PMS_张野配变	10	400	286	286
14869	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
14870	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
14871	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
14872	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
14873	宜兴	PMS_周墅元大公变	10	200	160	160

14874	市区	PMS_建工北配变 (TTU)	10	200	160	160
14875	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
14876	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
14877	市区	PMS_冰箱厂二	10	200	160	160
14878	市区	PMS_镇杨叁配变	10	400	263	263
14879	市区	PMS_渔业二十配变	10	200	160	160
14880	市区	刘家槽配变	10	400	314	314
14881	市区	PMS_友红乙配变	10	200	159	159
14882	江阴	李巷东变	10	400	297	297
14883	江阴	PMS_中房巷变	10	200	46	46
14884	江阴	PMS_红豆新宅基变	10	250	190	190
14885	江阴	PMS_袁家西变	10	400	281	281
14886	江阴	PMS_孙家堂变	10	200	111	111
14887	宜兴	PMS_长岗岭 2#公变	10	400	320	320
14888	江阴	PMS_须家西变	10	200	122	122
14889	江阴	邵家堂变	10	400	320	320
14890	江阴	PMS_刘桥村委变	10	400	320	320
14891	市区	PMS_严叁配变	10	400	320	320
14892	江阴	堵家村西变	10	400	227	227
14893	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站 T1	10	800	640	640
14894	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站	10	800	640	640

		T2				
14895	江阴	PMS_于门开发 5#变	10	400	316	316
14896	江阴	PMS_青阳黄泥坝变	10	200	160	160
14897	市区	PMS_北山下一	10	200	115	115
14898	市区	PMS_苏舍二配变	10	400	320	320
14899	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T1	10	800	640	640
14900	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T2	10	800	640	640
14901	市区	PMS_育才二村二	10	400	320	320
14902	市区	靖海叁二配变(融合 终端)	10	400	320	320
14903	宜兴	PMS_金兰裴家 2#公 变	10	200	160	160
14904	市区	伯桥配变(融合终 端)	10	400	320	320
14905	宜兴	PMS_华山西路公变	10	200	160	160
14906	宜兴	PMS_桃溪豪庭 1#箱 变	10	400	320	320
14907	江阴	PMS_高僧桥西变	10	400	263	263
14908	宜兴	PMS_元上 3#公变	10	200	160	160
14909	江阴	PMS_花园东变	10	400	320	320
14910	江阴	PMS_西包家变	10	200	128	128
14911	宜兴	PMS_安乐下村西公 变	10	200	87	87

14912	江阴	PMS_通运村变	10	400	320	320
14913	宜兴	谈庄公变（光伏并网）	10	200	160	160
14914	宜兴	PMS_潢潼花园 16#箱变	10	630	504	504
14915	宜兴	PMS_潢潼花园 17#箱变	10	630	504	504
14916	宜兴	PMS_五洞桥公变	10	400	305	305
14917	宜兴	玉山村 2#公变（光伏并网）	10	200	79	79
14918	江阴	开南东变	10	400	320	320
14919	江阴	PMS_前新庄新变	10	400	115	115
14920	市区	PMS_10kV 鸿雅 2#站 T1	10	800	640	640
14921	市区	10kV 鸿雅 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
14922	市区	PMS_建坝配变（TTU）	10	200	160	160
14923	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T1	10	800	640	640
14924	江阴	PMS_曙新村 3#变	10	200	160	160
14925	江阴	PMS_太平桥东变	10	400	320	320
14926	市区	PMS_锦明苑七配变	10	200	156	156
14927	市区	陆家巷贰配变（光伏）	10	400	288	288
14928	市区	葛巷一配变（光伏）	10	200	145	145
14929	宜兴	PMS_六埂 2#公变	10	200	160	160

14930	宜兴	PMS_杭窑 2#公变	10	200	160	160
14931	市区	周巷乙贰配变	10	400	320	320
14932	宜兴	PMS_中巷北公变	10	200	101	101
14933	宜兴	PMS_官渎东公变	10	400	313	313
14934	市区	赵巷一	10	400	320	320
14935	市区	PMS_自介泾配变	10	200	160	160
14936	宜兴	PMS_石车坝北公变	10	200	160	160
14937	宜兴	PMS_北斗圩南公变	10	200	142	142
14938	市区	汤巷配电所 T2	10	1000	800	800
14939	市区	建业南配变(融合终端)	10	200	160	160
14940	市区	汤巷配电所 T1	10	1000	800	800
14941	市区	PMS_恒盛配变	10	200	159	159
14942	市区	PMS_帆布巷	10	400	320	320
14943	市区	PMS_铝厂二配变	10	200	137	137
14944	市区	PMS_庙下乙	10	400	320	320
14945	宜兴	东岸中公变(光伏并网)	10	200	123	123
14946	宜兴	PMS_北壕 2#公变	10	200	160	160
14947	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T1	10	800	640	640
14948	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T2	10	800	640	640
14949	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T1	10	1000	800	800

14950	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T2	10	1000	800	800
14951	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T1	10	800	640	640
14952	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T2	10	800	621	621
14953	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T3	10	800	629	629
14954	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T4	10	800	640	640
14955	江阴	PMS_余家巷变	10	400	320	320
14956	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T2	10	1000	749	749
14957	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T1	10	1000	771	771
14958	江阴	PMS_申新 3#变	10	200	160	160
14959	宜兴	杨埠北公变(光伏并 网)	10	200	115	115
14960	宜兴	PMS_北新新村 2#公 变	10	200	141	141
14961	市区	PMS_金斗乙配变	10	200	160	160
14962	市区	PMS_市镇七配变	10	400	320	320
14963	市区	大庄村一配变(融合 终端)	10	400	320	320
14964	市区	PMS_钱高配变	10	400	320	320
14965	市区	PMS_五姓巷配电所	10	1000	800	800

		T1				
14966	宜兴	PMS_方会山公变	10	200	160	160
14967	江阴	PMS_黄墅中变	10	200	139	139
14968	宜兴	PMS_新建阳光小区 3#公变	10	200	160	160
14969	江阴	江阴陈家西变	10	400	254	254
14970	宜兴	PMS_新建阳光小区 4#公变	10	200	160	160
14971	江阴	璜土张家头变	10	400	305	305
14972	江阴	杨树弄变	10	400	320	320
14973	江阴	PMS_三队南变	10	400	320	320
14974	宜兴	PMS_东红村西公变	10	200	160	160
14975	江阴	PMS_邹家头东变	10	200	135	135
14976	江阴	PMS_陈铁湾南变	10	400	180	180
14977	江阴	PMS_盛裕变	10	400	320	320
14978	江阴	PMS_刘墅西变	10	400	275	275
14979	江阴	PMS_埭南变	10	400	304	304
14980	江阴	PMS_松桥东变	10	400	306	306
14981	江阴	PMS_陶家巷北变	10	400	320	320
14982	江阴	PMS_青税东变	10	200	160	160
14983	宜兴	PMS_小涧村西公变	10	200	150	150
14984	江阴	PMS_东新北变	10	400	307	307
14985	江阴	PMS_花山北变	10	400	315	315
14986	江阴	PMS_林达东变	10	400	320	320
14987	江阴	PMS_林恩变	10	400	320	320

14988	江阴	PMS_锡达变	10	400	320	320
14989	江阴	PMS_紫旌西变	10	250	200	200
14990	江阴	PMS_雪家桥变	10	400	320	320
14991	江阴	PMS_马介北变	10	400	302	302
14992	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
14993	江阴	阳光假日花园 128# 配电所 4#主变	10	800	640	640
14994	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T1	10	800	640	640
14995	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T2	10	800	640	640
14996	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T2*	10	1000	800	800
14997	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
14998	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T4*	10	1000	800	800
14999	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T2*	10	1000	800	800
15000	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T4*	10	1000	800	800
15001	市区	PMS_师范配变	10	400	320	320
15002	市区	PMS_周巷排泵配变	10	400	319	319
15003	宜兴	PMS_交机公变	10	400	317	317
15004	江阴	PMS_府前路 208 号	10	800	640	640

		130#配电所 1#主变				
15005	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
15006	市区	刘西南配变	10	400	320	320
15007	江阴	PMS_美丽华都 33#配 电所 4#主变	10	800	640	640
15008	江阴	PMS_美丽华都 33#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15009	江阴	PMS_美丽华都 33#配 电所 3#主变	10	800	640	640
15010	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15011	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15012	江阴	PMS_美丽华都 33#配 电所 1#主变	10	800	640	640
15013	江阴	PMS_美丽华都 50#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15014	江阴	PMS_美丽华都 50#配 电所 4#主变	10	800	640	640
15015	江阴	PMS_美丽华都 49#配 电所 1#主变	10	800	640	640
15016	江阴	PMS_美丽华都 49#配 电所 3#主变	10	800	640	640
15017	江阴	PMS_美丽华都 50#配 电所 1#主变	10	800	640	640

15018	江阴	PMS_美丽华都50#配电所 3#主变	10	800	640	640
15019	江阴	PMS_美丽华都49#配电所 4#主变	10	800	640	640
15020	江阴	PMS_美丽华都49#配电所 2#主变	10	800	640	640
15021	江阴	PMS_新生东村箱变主变	10	400	311	311
15022	江阴	PMS_蟠龙湾花园22#配电所 4#主变	10	800	640	640
15023	江阴	PMS_蟠龙湾花园22#配电所 2#主变	10	800	640	640
15024	江阴	PMS_蟠龙湾花园32#配电所 1#主变	10	800	640	640
15025	市区	PMS_老滨南配变	10	200	160	160
15026	江阴	PMS_天星变	10	315	197	197
15027	江阴	PMS_文林西街变	10	400	264	264
15028	市区	PMS_桑瑞配变	10	400	305	305
15029	宜兴	装枪公变（光伏并网）	10	200	143	143
15030	江阴	PMS_锡文路变	10	400	303	303
15031	宜兴	乔西公变	10	400	320	320
15032	江阴	PMS_向阳变	10	400	320	320
15033	江阴	PMS_临港创新变	10	315	245	245
15034	江阴	PMS_百川东变	10	315	252	252
15035	宜兴	PMS_夏姜村西公变	10	200	79	79

15036	宜兴	PMS_彭东公变	10	200	49	49
15037	宜兴	西锄集房 2#公变(光伏并网)	10	200	133	133
15038	市区	介发配变	10	400	294	294
15039	江阴	PMS_张庄北变	10	400	320	320
15040	市区	10kV 世国 2#站 T1	10	800	640	640
15041	江阴	PMS_余巷东变	10	400	320	320
15042	市区	PMS_10kV 世国 2#站 T2	10	800	628	628
15043	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T1	10	800	640	640
15044	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T2	10	800	640	640
15045	市区	10kV 世国 3#站 T3	10	800	627	627
15046	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 1#主变	10	800	615	615
15047	宜兴	PMS_化机 B 区 3#公变	10	400	320	320
15048	市区	10kV 原筑 1#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15049	市区	普及彩二配变	10	400	320	320
15050	宜兴	PMS_乙字圩西公变	10	200	160	160
15051	宜兴	PMS_岳滩东公变	10	200	157	157
15052	市区	PMS_唐更上配变	10	200	160	160
15053	市区	PMS_王巷十七配变	10	200	160	160

15054	市区	PMS_红花泾变	10	400	243	243
15055	市区	PMS_鸿口变	10	200	160	160
15056	市区	PMS_灌区变	10	200	160	160
15057	江阴	PMS_顾山中队变	10	400	320	320
15058	宜兴	屯桥北公变(光伏并 网)	10	200	122	122
15059	宜兴	PMS_斗门鱼塘公变	10	200	160	160
15060	江阴	PMS_顾山朱家坝变	10	400	299	299
15061	宜兴	PMS_沈芝滩北公变	10	200	160	160
15062	江阴	PMS_彭蒿西 4#变	10	200	160	160
15063	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
15064	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
15065	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 2#主变	10	800	610	610
15066	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
15067	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
15068	市区	PMS_前貳配变	10	400	286	286
15069	市区	利农配变	10	400	320	320
15070	宜兴	王住东村公变(光伏 并网)	10	400	266	266
15071	宜兴	PMS_欧渎河北公变	10	400	270	270

15072	宜兴	PMS_欧午北公变	10	400	320	320
15073	宜兴	PMS_葛渎河南公变	10	400	197	197
15074	市区	PMS_古庄一变	10	400	303	303
15075	市区	新民村北变	10	400	320	320
15076	宜兴	PMS_东湖湾浜公变	10	400	305	305
15077	市区	钱家桥三配变	10	200	160	160
15078	市区	中巷十一配变	10	200	160	160
15079	市区	陆南队配变	10	400	320	320
15080	市区	民单二配变	10	400	320	320
15081	宜兴	PMS_白土墩西公变	10	200	143	143
15082	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T4	10	800	623	623
15083	市区	10kV 世国 4#站 T1	10	800	630	630
15084	市区	PMS_10kV 世国 4#站 T2	10	800	640	640
15085	市区	10kV 世国 4#站 T3	10	800	631	631
15086	市区	PMS_10kV 世国 4#站 T4	10	800	629	629
15087	市区	PMS_10kV 星湖苑站 T3	10	1250	1000	1000
15088	市区	10kV 星湖苑站 T4 (TTU)	10	1250	1000	1000
15089	江阴	PMS_方园一村 123# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15090	江阴	PMS_方园一村 123#	10	800	640	640

		配电所 3#主变				
15091	宜兴	PMS_西锄东站 3#公变	10	400	304	304
15092	江阴	PMS_方园一村 123# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15093	江阴	PMS_方园一村 123# 配电所 2#主变	10	800	614	614
15094	市区	PMS_欧丰配变	10	400	320	320
15095	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 1#所变	20	800	640	640
15096	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 2#所变	20	800	640	640
15097	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 1#所变	20	800	640	640
15098	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 2#所变	20	800	640	640
15099	市区	PMS_张典桥二配变	10	200	160	160
15100	江阴	PMS_丰源东变	10	400	320	320
15101	市区	PMS_孙家桥三配变	10	200	160	160
15102	宜兴	PMS_屯桥西公变	10	200	144	144
15103	江阴	环政南变	10	400	320	320
15104	江阴	PMS_电力开发新村 变箱变主变	10	800	640	640
15105	宜兴	PMS_植物园 2#公变	10	200	160	160
15106	宜兴	PMS_铜山南村 2#公变	10	200	160	160

15107	宜兴	PMS_侍东公变	10	200	160	160
15108	宜兴	PMS_汤埭北公变	10	400	255	255
15109	宜兴	PMS_红岭路公变	10	400	287	287
15110	市区	PMS_张浜八配变 (TTU)	10	200	160	160
15111	市区	PMS_明隆变	10	400	320	320
15112	市区	PMS_太湖一配变	10	400	73	73
15113	宜兴	洋渚湖滨路公变	10	400	320	320
15114	宜兴	双庙汤家公变(光伏 并网)	10	200	145	145
15115	市区	PMS_10kV 悦水园 4# 站 T1	10	800	640	640
15116	市区	PMS_10kV 悦水园 4# 站 T2	10	800	640	640
15117	市区	PMS_10kV 悦水园 5# 站 T1	10	800	640	640
15118	市区	PMS_10kV 悦水园 5# 站 T2	10	800	640	640
15119	市区	PMS_10kV 悦水园 5# 站 T3	10	800	640	640
15120	市区	PMS_10kV 悦水园 5# 站 T4	10	800	640	640
15121	宜兴	PMS_韶巷南公变	10	200	160	160
15122	市区	PMS_张桥变	10	200	160	160
15123	江阴	PMS_富康路变	10	400	320	320
15124	江阴	PMS_内衣西变	10	400	305	305

15125	市区	PMS_顺达一配变	10	400	320	320
15126	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
15127	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
15128	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
15129	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
15130	宜兴	PMS_大埭坝西公变	10	200	160	160
15131	市区	PMS_浒泗桥二配变	10	400	320	320
15132	市区	PMS_五牧四配变	10	400	320	320
15133	市区	PMS_东降湾配变	10	400	299	299
15134	江阴	宏基国际花园 72#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15135	市区	PMS_里泾三变	10	400	314	314
15136	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
15137	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
15138	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
15139	市区	刘潭医院配变(融合 终端)	10	400	320	320
15140	江阴	PMS_王家竹园变	10	200	34	34
15141	市区	PMS_农新加工二配	10	400	320	320

		变				
15142	江阴	PMS_后塘北变	10	160	71	71
15143	江阴	PMS_灯塔南庄东变	10	200	152	152
15144	江阴	PMS_发达变	10	400	221	221
15145	江阴	PMS_谭家东变	10	400	320	320
15146	市区	印高配变	10	200	160	160
15147	市区	PMS_正旺配变	10	200	160	160
15148	市区	PMS_市镇六二配变	10	200	152	152
15149	市区	西浜四配变(融合终端)	10	200	147	147
15150	市区	五里八配变	10	400	320	320
15151	宜兴	PMS_闸口水产 2#公变	10	200	154	154
15152	江阴	PMS_华宏世纪苑 94# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
15153	江阴	PMS_华宏世纪苑 94# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
15154	江阴	PMS_夹江里变	10	400	298	298
15155	宜兴	莲花 2#公变	10	400	320	320
15156	宜兴	PMS_南新菜场 2#公变	10	200	160	160
15157	江阴	夏建变	10	400	320	320
15158	江阴	PMS_景阳花苑配电 所 6#箱变主变	10	630	504	504
15159	江阴	PMS_黄花墩 2#变	10	200	160	160

15160	市区	PMS_10kV 人民 4#箱 变 T1	10	630	504	504
15161	宜兴	PMS_龙华 2#公变	10	200	148	148
15162	宜兴	PMS_查林 6#公变	10	400	320	320
15163	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 1#所变	10	800	640	640
15164	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 2#所变	10	800	640	640
15165	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 1#所变	10	630	504	504
15166	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 2#所变	10	630	504	504
15167	宜兴	PMS_张泽施荡桥公 变	10	200	160	160
15168	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 3#所变	10	630	504	504
15169	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 4#所变	10	630	504	504
15170	江阴	PMS_供电变	10	200	160	160
15171	市区	PMS_五金二配变	10	200	160	160
15172	市区	PMS_灯泡厂二配变	10	200	160	160
15173	市区	PMS_唐家尖	10	400	320	320
15174	宜兴	PMS_牌楼 2#	10	400	260	260
15175	宜兴	善卷村部公变(光伏 并网)	10	400	265	265
15176	市区	PMS_小沙头配变	10	200	160	160

15177	宜兴	PMS_水母东公变	10	160	96	96
15178	市区	PMS_蓉中居配变	10	200	131	131
15179	宜兴	PMS_上塘公变	10	200	128	128
15180	市区	PMS_敬老院三配变	10	200	160	160
15181	市区	PMS_高潮变	10	400	320	320
15182	市区	PMS_单更巷二配变	10	400	312	312
15183	市区	PMS_唐西七配变	10	400	320	320
15184	市区	PMS_牌楼下二配变	10	200	160	160
15185	市区	吴巷东二配变(融合终端)	10	400	320	320
15186	市区	PMS_丁道桥东配变(TTU)	10	400	320	320
15187	市区	胜丰佳美配变(融合终端)	10	400	320	320
15188	市区	岸里三配变	10	400	320	320
15189	市区	PMS_荡东乙变	10	400	320	320
15190	市区	PMS_机械六变	10	400	309	309
15191	市区	PMS_西张六配变	10	400	311	311
15192	市区	PMS_华泗变	10	400	320	320
15193	宜兴	PMS_蒲圩站西公变	10	200	160	160
15194	江阴	PMS_陶中房 2#变	10	315	218	218
15195	江阴	PMS_华士东区 4#变	10	400	320	320
15196	市区	荡西二变	10	400	320	320
15197	江阴	PMS_青龙寺变	10	400	320	320
15198	江阴	PMS_袁落村东变	10	200	135	135

15199	江阴	PMS_庄基北变	10	400	320	320
15200	江阴	PMS_何头村东变	10	400	195	195
15201	江阴	PMS_蔡东蔬菜变	10	200	160	160
15202	宜兴	PMS_神南公变	10	200	160	160
15203	江阴	罗家厍南变	10	400	303	303
15204	江阴	PMS_高远北变	10	400	320	320
15205	江阴	PMS_敬老院北变	10	400	320	320
15206	宜兴	圩东 4#公变（光伏 并网）	10	200	122	122
15207	宜兴	PMS_王木西公变	10	200	156	156
15208	市区	西村湾配变	10	200	160	160
15209	市区	PMS_20kV 鸿基 35# 站 T1	20	800	640	640
15210	市区	PMS_20kV 鸿基 35# 站 T2	20	800	640	640
15211	市区	PMS_20kV 鸿基 36# 站 T1	20	1000	800	800
15212	市区	PMS_20kV 鸿基 36# 站 T2	20	1000	800	800
15213	市区	10kV 绿地 13#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
15214	市区	10kV 绿地 13#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
15215	市区	10kV 绿地 14#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
15216	市区	10kV 绿地 14#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
15217	宜兴	PMS_金兰赵家 2#公变	10	200	136	136
15218	市区	PMS_高迁桥二变	10	400	320	320
15219	市区	PMS_胡地变	10	400	320	320
15220	市区	春来公园二配变	20	200	63	63
15221	宜兴	PMS_杨巷中桥 2#箱变	10	400	320	320
15222	市区	20kV 新光 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
15223	市区	PMS_20kV 新光 4#站 T2	20	800	640	640
15224	市区	20kV 新光 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
15225	市区	PMS_20kV 新光 5#站 T2	20	800	640	640
15226	市区	20kV 新光 6#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
15227	市区	PMS_20kV 新光 6#站 T2	20	1000	800	800
15228	市区	20kV 新光 7#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
15229	市区	20kV 新光 7#站 T2	20	1000	800	800
15230	江阴	PMS_大住基 2#变	10	400	307	307
15231	江阴	PMS_闸中变	10	315	215	215
15232	宜兴	PMS_南漕南湾 2#公	10	200	160	160

		变				
15233	市区	古西二配变	10	400	320	320
15234	市区	PMS_横唐桥一配变	10	400	320	320
15235	市区	10kV 溪南里 2#站 T1	10	1000	800	800
15236	市区	10kV 溪南里 3#站 T1	10	1000	800	800
15237	市区	10kV 溪南里 4#站 T1	10	1000	800	800
15238	市区	10kV 溪南里 5#站 T1	10	1000	800	800
15239	市区	PMS_10kV 溪南里 5# 站 T2	10	1000	800	800
15240	市区	PMS_10kV 溪南里 3# 站 T2	10	1000	800	800
15241	市区	PMS_10kV 溪南里 2# 站 T2	10	1000	800	800
15242	市区	PMS_10kV 溪南里 4# 站 T2	10	1000	800	800
15243	宜兴	PMS_下生圩南公变	10	200	160	160
15244	宜兴	新市北公变	10	400	242	242
15245	宜兴	PMS_英驻高家西公 变	10	200	160	160
15246	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
15247	江阴	PMS_浮桥家苑 281# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15248	江阴	PMS_浮桥家苑 281# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15249	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
15250	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
15251	江阴	PMS_浮桥家苑 281# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15252	江阴	PMS_浮桥家苑 281# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15253	市区	梅里一配变	10	200	160	160
15254	宜兴	PMS_北庄河口组 2# 公变	10	200	88	88
15255	江阴	PMS_青东花苑 34#配 电所 3#主变	10	800	640	640
15256	江阴	PMS_青东花苑 34#配 电所 1#主变	10	800	640	640
15257	江阴	PMS_青东花苑 34#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15258	江阴	PMS_青东花苑 34#配 电所 4#主变	10	800	640	640
15259	宜兴	东氿一号 4#室 1#所 变	20	1000	800	800
15260	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 2#所变	20	1000	800	800
15261	宜兴	东氿一号 4#室 3#所 变	20	1000	800	800
15262	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 4#所变	20	1000	800	800

15263	宜兴	东沅一号 5#室 1#所变	20	1000	724	724
15264	宜兴	PMS_东沅一号 5#室 2#所变	20	1000	800	800
15265	宜兴	东沅一号 5#室 3#所变	20	1000	800	800
15266	宜兴	PMS_东沅一号 5#室 4#所变	20	1000	800	800
15267	宜兴	PMS_丁圩东公变	10	200	132	132
15268	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
15269	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
15270	宜兴	PMS_陆科西公变	10	200	121	121
15271	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
15272	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
15273	宜兴	岷亭 4#公变	10	315	252	252
15274	市区	PMS_田堵里三配变	10	400	320	320
15275	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
15276	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
15277	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 2#主变	10	800	640	640

15278	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
15279	宜兴	四条岭 3#公变	10	400	320	320
15280	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
15281	宜兴	PMS_高塍王家公变	10	200	160	160
15282	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
15283	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
15284	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
15285	宜兴	PMS_堂前人家 3#室4#所变	10	800	640	640
15286	宜兴	PMS_堂前人家 3#室3#所变	10	800	640	640
15287	宜兴	PMS_堂前人家 3#室2#所变	10	800	640	640
15288	宜兴	PMS_堂前人家 3#室1#所变	10	800	640	640
15289	宜兴	PMS_堂前人家 2#室4#所变	10	800	640	640
15290	宜兴	PMS_堂前人家 2#室3#所变	10	800	640	640
15291	宜兴	PMS_堂前人家 2#室2#所变	10	800	640	640

15292	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 1#所变	10	800	640	640
15293	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
15294	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
15295	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15296	市区	PMS_军区配变	10	200	160	160
15297	市区	PMS_旺庄市镇配变	10	200	160	160
15298	宜兴	PMS_贺家渎北公变	10	200	149	149
15299	市区	PMS_牛塘配变	10	200	160	160
15300	市区	PMS_大龙二配变	10	200	160	160
15301	宜兴	PMS_黄土山西公变	10	200	122	122
15302	宜兴	PMS_分别村 2#公变	10	200	141	141
15303	宜兴	PMS_南淋南公变	10	200	160	160
15304	宜兴	PMS_云巢东公变	10	200	135	135
15305	宜兴	王母新村 2#公变	10	400	320	320
15306	宜兴	水产桥西公变	10	400	320	320
15307	宜兴	PMS_万石杨树 2#公 变	10	200	97	97
15308	市区	PMS_薛家里二配变	10	400	320	320
15309	市区	PMS_周更上二配变	10	400	320	320
15310	市区	政舍十八配变(融合 终端)	10	200	160	160

15311	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
15312	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
15313	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
15314	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
15315	宜兴	PMS_杨家塘南 2#公变	10	400	320	320
15316	江阴	PMS_小幼变北变	10	400	320	320
15317	宜兴	PMS_上头村 1#公变	10	400	228	228
15318	宜兴	PMS_南城西公变	10	200	160	160
15319	宜兴	后曲坊公变	10	200	160	160
15320	宜兴	PMS_夹沟西公变	10	200	160	160
15321	宜兴	思古圩西公变	10	400	320	320
15322	市区	PMS_单家坝东	10	200	160	160
15323	市区	PMS_金巷南配变	10	400	320	320
15324	宜兴	PMS_九岭砖瓦 2#公变	10	200	146	146
15325	宜兴	白茫南公变	10	315	252	252
15326	宜兴	思古圩桥公变	10	400	320	320
15327	宜兴	PMS_双庙新村 1#公变	10	200	160	160
15328	市区	10kV 安龙 3#站（光伏）T1	10	800	640	640

15329	市区	PMS_10kV 安龙 3#站 T2	10	800	640	640
15330	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T1	10	800	640	640
15331	宜兴	PMS_会圩东公变	10	400	320	320
15332	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T2	10	800	640	640
15333	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T3	10	800	640	640
15334	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T4	10	800	640	640
15335	宜兴	PMS_宫东公变	10	200	145	145
15336	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
15337	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
15338	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 1#所变	10	800	640	640
15339	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 2#所变	10	800	640	640
15340	市区	PMS_电单一配变	10	400	320	320
15341	江阴	PMS_沈家村南变	10	400	320	320
15342	江阴	PMS_须璜西变	10	400	306	306
15343	市区	PMS_华东南配变	10	400	320	320
15344	市区	华家桥四配变	10	400	303	303
15345	市区	PMS_前叶配变	10	200	160	160

15346	市区	PMS_连杆村五配变	10	400	320	320
15347	市区	PMS_正明移动二配变	10	315	252	252
15348	市区	PMS_村上二配变	10	400	320	320
15349	市区	PMS_后街三配变	10	200	160	160
15350	市区	PMS_20kV 西水东10#站 T2	20	630	504	504
15351	市区	PMS_大坝东配变	10	200	160	160
15352	市区	胡家店配变	10	200	151	151
15353	市区	PMS_20kV 西水东10#站 T1	20	630	504	504
15354	市区	PMS_中东厂配变	10	400	320	320
15355	市区	尤村北配变	10	400	302	302
15356	江阴	PMS_冯溪家苑23#配电所 1#主变	10	800	640	640
15357	江阴	PMS_冯溪家苑23#配电所 3#主变	10	800	640	640
15358	宜兴	PMS_英驻西公变	10	200	160	160
15359	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
15360	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
15361	江阴	PMS_冯溪家苑14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15362	江阴	PMS_冯溪家苑14#配电所 1#主变	10	1000	800	800

15363	市区	复兴路 2#站 T1	10	1000	800	800
15364	宜兴	川埠教舍公变(光伏 并网)	10	400	198	198
15365	宜兴	PMS_民胜大村 2#公 变	10	400	320	320
15366	市区	PMS_10kV 香江 4#站 T1	10	800	640	640
15367	市区	刁庄一配变	10	400	320	320
15368	江阴	PMS_中村潘家桥站	10	200	160	160
15369	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T1	10	1000	800	800
15370	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T2	10	1000	800	800
15371	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T1	10	1000	800	800
15372	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T2	10	1000	800	800
15373	宜兴	PMS_杨象南站 2#公 变	10	200	62	62
15374	江阴	PMS_云锦花苑 19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
15375	宜兴	PMS_桂芳东公变	10	200	160	160
15376	宜兴	石硬桥公变	10	200	160	160
15377	宜兴	PMS_太宗圩北公变	10	200	137	137
15378	市区	眉月乙	10	400	265	265
15379	市区	陆东二配变(光伏)	10	200	147	147

15380	市区	PMS_永丰五	10	200	12	12
15381	宜兴	PMS_新城 3#公变	10	200	160	160
15382	江阴	PMS_教工变	10	400	320	320
15383	江阴	PMS_利港中街南变	10	400	320	320
15384	市区	PMS_朱桥乙配变	10	400	320	320
15385	江阴	PMS_东闸西变	10	250	200	200
15386	江阴	PMS_幸福里 8#配电 所 1#主变	10	800	640	640
15387	江阴	PMS_桐商东变	10	400	320	320
15388	江阴	PMS_幸福里 7#配电 所 1#主变	10	800	640	640
15389	市区	PMS_秦家村二配变	10	200	144	144
15390	市区	PMS_西于巷二配变	10	400	320	320
15391	市区	PMS_弄桥配变	10	400	320	320
15392	宜兴	PMS_窑灶圩公变	10	200	160	160
15393	宜兴	PMS_里山 2#公变	10	200	160	160
15394	市区	PMS_张家四配变	10	400	320	320
15395	江阴	富贝名门 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15396	江阴	PMS_富贝名门 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
15397	江阴	PMS_富贝名门 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15398	江阴	PMS_富贝名门 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640

15399	江阴	PMS_三房桥北变	10	400	218	218
15400	市区	PMS_大巷北配变	10	200	160	160
15401	江阴	PMS_岐西东变	10	400	320	320
15402	市区	PMS_10kV 香江 4#站 T2	10	800	640	640
15403	江阴	PMS_云锦花苑 19#配 电所 3#主变	10	800	640	640
15404	市区	PMS_10kV 香江 5#站 T1	10	800	640	640
15405	市区	PMS_10kV 香江 5#站 T2	10	800	640	640
15406	江阴	PMS_云锦花苑 19#配 电所 4#主变	10	800	640	640
15407	江阴	PMS_云锦花苑 19#配 电所 2#主变	10	800	584	584
15408	宜兴	PMS_石坝头南公变	10	200	160	160
15409	宜兴	PMS_塘门西公变	10	200	160	160
15410	市区	PMS_浒塘二配变	10	400	311	311
15411	市区	10kV 瑞仕 2#站 T4	10	800	640	640
15412	市区	10kV 瑞仕 2#站 T2	10	800	640	640
15413	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T1	10	800	640	640
15414	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T3	10	800	640	640
15415	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T1	10	1000	800	800

15416	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T2	10	1000	800	800
15417	宜兴	PMS_航运新村 2#公 变	10	400	320	320
15418	宜兴	PMS_柴渎桥 2#公变	10	400	320	320
15419	宜兴	PMS_沧屋里 3#公变	10	400	320	320
15420	宜兴	PMS_周母 2#公变	10	400	320	320
15421	市区	10kV 原筑 1#站 T1	10	800	640	640
15422	江阴	川房基变	10	400	225	225
15423	市区	PMS_周巷十二配变	10	200	160	160
15424	江阴	PMS_翎航城 39#配电 所 1#主变	10	800	640	640
15425	市区	10kV 春江花园 18# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
15426	市区	10kV 春江花园 18# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
15427	市区	春江花园 17#站 T1 （融合终端）	10	1000	800	800
15428	市区	春江花园 17#站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
15429	市区	春江花园 17#站 T3 （融合终端）	10	1000	800	800
15430	市区	春江花园 17#站 T4 （融合终端）	10	1000	800	800
15431	江阴	PMS_翎航城 45#配电 所 1#主变	10	800	640	640

15432	江阴	PMS_翎航城 45#配电 所 3#主变	10	800	640	640
15433	江阴	PMS_翎航城 39#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15434	江阴	PMS_峭岐中变	10	400	320	320
15435	江阴	PMS_苏青西变	10	400	305	305
15436	江阴	PMS_叶桥宋家湾变	10	200	121	121
15437	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T1	10	800	640	640
15438	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T3	10	800	640	640
15439	市区	10kV 仁家 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
15440	市区	PMS_下洋二配变	10	200	160	160
15441	市区	10kV 仁家 7#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
15442	市区	PMS_10kV 仁家 8#站 T1*	10	800	640	640
15443	市区	10kV 仁家 8#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
15444	宜兴	PMS_小杨家 2#公变	10	200	160	160
15445	宜兴	PMS_富渎闸站 2#公 变	10	200	155	155
15446	宜兴	PMS_水产渔场公变	10	200	160	160
15447	江阴	PMS_周施场东变	10	400	320	320
15448	江阴	PMS_河塘村影剧院	10	400	320	320

		西变				
15449	江阴	PMS_三里桥变	10	200	160	160
15450	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T1	20	800	640	640
15451	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T3	20	800	640	640
15452	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T1	20	800	640	640
15453	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T3	20	800	640	640
15454	市区	10kV 原筑 1#站 T3	10	800	640	640
15455	市区	10kV 原筑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15456	江阴	PMS_幸福里 8#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15457	江阴	PMS_翎航城 45#配电 所 4#主变	10	800	640	640
15458	江阴	PMS_翎航城 45#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15459	江阴	PMS_幸福里 7#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15460	江阴	PMS_翎航城 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640
15461	江阴	PMS_翎航城 5#配电 所 3#主变	10	800	640	640
15462	江阴	PMS_翎航城 5#配电	10	800	640	640

		所 4#主变				
15463	江阴	PMS_翎航城 5#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15464	市区	PMS_长沿头三配变	10	200	160	160
15465	江阴	蔡化唐家巷变	10	400	320	320
15466	江阴	PMS_商业南变	10	315	252	252
15467	市区	堰翔配变	10	400	320	320
15468	市区	PMS_锦簧	10	200	156	156
15469	江阴	PMS_汽车文化城 39# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15470	江阴	PMS_汽车文化城 18# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15471	江阴	叶家桥变	10	315	162	162
15472	江阴	PMS_汽车文化城 67# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15473	江阴	PMS_汽车文化城 67# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15474	江阴	PMS_汽车文化城 83# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15475	江阴	PMS_汽车文化城 83# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15476	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T4	20	800	640	640
15477	市区	PMS_周村三变	10	200	96	96
15478	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T2	20	800	588	588

15479	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T4	20	800	640	640
15480	宜兴	PMS_湖陵渔场公变	10	200	160	160
15481	宜兴	PMS_浜里渔场公变	10	200	102	102
15482	宜兴	水东村 2#公变（光 伏并网）	10	200	90	90
15483	宜兴	PMS_东山新村 3#箱 变	10	630	504	504
15484	江阴	PMS_红旗新村北变	10	400	320	320
15485	江阴	PMS_上湖塘变	10	200	51	51
15486	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T2	20	800	640	640
15487	江阴	PMS_汽车文化城 85# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15488	江阴	PMS_汽车文化城 85# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15489	江阴	PMS_汽车文化城 39# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15490	江阴	PMS_汽车文化城 18# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15491	江阴	PMS_汽车文化城 67# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15492	江阴	PMS_汽车文化城 67# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15493	江阴	PMS_汽车文化城 83# 配电所 1#主变	10	800	640	640

15494	江阴	PMS_汽车文化城83# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15495	江阴	PMS_汽车文化城85# 配电所 1#主变	10	800	640	640
15496	江阴	PMS_汽车文化城85# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15497	江阴	PMS_北前路东变	10	400	320	320
15498	宜兴	PMS_陆家村 2#公变	10	200	160	160
15499	江阴	PMS_赵丁桥北变	10	400	320	320
15500	宜兴	芳北北塍公变(光伏 并网)	10	200	125	125
15501	江阴	龙亭路变	10	400	211	211
15502	江阴	税务东变	10	400	320	320
15503	江阴	牛桥南变	10	400	320	320
15504	江阴	常家丹东变	10	200	128	128
15505	江阴	PMS_杜典南变	10	400	320	320
15506	江阴	PMS_小梅园南变	10	400	320	320
15507	宜兴	竹海岭上 1#站 1#所 变	10	630	504	504
15508	宜兴	竹海岭上 1#站 2#所 变	10	630	504	504
15509	宜兴	竹海岭上 1#站 3#所 变	10	630	504	504
15510	宜兴	竹海岭上 1#站 4#所 变	10	630	504	504
15511	市区	PMS_水浜一配变	10	400	320	320

15512	市区	PMS_水浜二配变	10	400	320	320
15513	江阴	PMS_华士陶家基变	10	400	298	298
15514	市区	PMS_水浜三配变	10	400	320	320
15515	宜兴	高塍洋埭南公变(光伏并网)	10	200	127	127
15516	宜兴	PMS_红黄兰幼儿园箱变主变	10	400	320	320
15517	宜兴	杨潭圩东公变	10	200	146	146
15518	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
15519	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
15520	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
15521	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
15522	宜兴	PMS_观渎港公变	10	200	90	90
15523	江阴	PMS_尚贤北变	10	400	315	315
15524	江阴	PMS_江阴西街变	10	400	320	320
15525	宜兴	PMS_志南箱变	10	400	281	281
15526	江阴	PMS_朱家场变	10	400	320	320
15527	江阴	PMS_南降北变	10	400	320	320
15528	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
15529	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 2#所变	20	800	640	640

15530	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
15531	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
15532	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
15533	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
15534	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
15535	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
15536	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
15537	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
15538	市区	PMS_堰下一	10	200	160	160
15539	市区	PMS_鱼巷乙	10	400	284	284
15540	宜兴	PMS_杨梅岭公变	10	200	160	160
15541	宜兴	PMS_张渚西街 3#公 变	10	400	320	320
15542	宜兴	PMS_张渚西街 4#公 变	10	400	320	320
15543	宜兴	祥圩组公变	10	100	80	80
15544	市区	PMS_庙角一配变	10	200	160	160
15545	江阴	PMS_徐家西 2#变	10	400	228	228

15546	宜兴	洪巷村部公变	10	400	320	320
15547	宜兴	PMS_洪巷泵房公变	10	200	64	64
15548	江阴	PMS_长隆广场21#配电所 1#主变	10	800	640	640
15549	江阴	PMS_长隆广场21#配电所 3#主变	10	800	640	640
15550	江阴	PMS_长隆广场21#配电所 4#主变	10	800	640	640
15551	江阴	PMS_长隆广场21#配电所 2#主变	10	800	640	640
15552	宜兴	PMS_新和南公变	10	200	116	116
15553	宜兴	PMS_双桥河边公变	10	200	160	160
15554	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
15555	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
15556	宜兴	PMS_陈家村公变	10	200	145	145
15557	市区	PMS_10kV 李高 2#箱变 T1	10	630	504	504
15558	市区	中圩村一配变	10	400	320	320
15559	市区	PMS_10kV 李高 3#箱变 T1	10	630	504	504
15560	市区	PMS_10kV 李高 4#箱变 T1	10	630	461	461
15561	江阴	PMS_王家村祝文变	10	315	166	166
15562	江阴	PMS_苗头 1#变	10	200	112	112

15563	市区	PMS_南官二配变	10	400	314	314
15564	宜兴	洛涧生态园公变	10	400	320	320
15565	市区	10kV 国信 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15566	市区	10kV 国信 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15567	市区	10kV 国信 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15568	市区	10kV 国信 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15569	市区	10kV 国信 12#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15570	市区	10kV 国信 12#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15571	市区	PMS_双庙北庄配变	10	200	160	160
15572	宜兴	PMS_车站新村公变	10	200	160	160
15573	市区	PMS_连村配变	10	400	194	194
15574	宜兴	PMS_百亩西公变	10	200	160	160
15575	市区	尹城东一配变	10	400	293	293
15576	市区	PMS_王介坝二配变	10	400	320	320
15577	市区	交通二配变	10	400	320	320
15578	市区	PMS_溪南二一配变	10	400	320	320
15579	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T1	10	800	640	640
15580	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T2	10	800	640	640

15581	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T1	10	800	640	640
15582	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T2	10	800	585	585
15583	市区	PMS_10kV 李高 1#箱 变 T1	10	630	504	504
15584	江阴	PMS_电料变	10	400	320	320
15585	市区	PMS_朱小渠二变	10	200	160	160
15586	宜兴	湖滩 2#公变	10	200	160	160
15587	市区	PMS_10kV 依联园 2# 站 T2	20	1000	800	800
15588	市区	PMS_10kV 依联园 2# 站 T4	20	1000	800	800
15589	市区	PMS_10kV 依联园 2# 站 T1	20	1000	800	800
15590	市区	PMS_10kV 依联园 2# 站 T3	20	1000	800	800
15591	市区	PMS_10kV 依联园 3# 站 T2	20	1000	800	800
15592	市区	PMS_10kV 依联园 3# 站 T1	20	1000	800	800
15593	市区	PMS_10kV 依联园 4# 站 T2*	20	1000	800	800
15594	市区	PMS_10kV 依联园 4# 站 T1	20	1000	800	800
15595	市区	PMS_10kV 依联园 5#	20	1000	800	800

		站 T2				
15596	市区	PMS_10kV 依联园 5# 站 T4	20	1000	800	800
15597	市区	PMS_10kV 依联园 5# 站 T1	20	1000	800	800
15598	市区	PMS_10kV 依联园 5# 站 T3	20	1000	800	800
15599	市区	PMS_10kV 依联园 6# 站 T2*	20	1000	800	800
15600	江阴	PMS_范巷西变	10	250	200	200
15601	市区	PMS_10kV 依联园 6# 站 T1	20	1000	800	800
15602	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T2	10	800	640	640
15603	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T1	10	800	640	640
15604	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T1	10	800	640	640
15605	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T2	10	800	640	640
15606	市区	PMS_村西三配变	10	200	160	160
15607	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T1	10	800	640	640
15608	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T2	10	800	640	640
15609	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站	10	800	640	640

		T3				
15610	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T4	10	800	640	640
15611	市区	PMS_后北二配变	10	400	320	320
15612	市区	PMS_龚巷七配变	10	200	160	160
15613	江阴	北湖西村变	10	200	151	151
15614	市区	PMS_马泾桥配变	10	200	160	160
15615	江阴	PMS_北田头南变	10	200	51	51
15616	市区	PMS_振新路三配变	10	400	320	320
15617	江阴	PMS_河塘村委东变	10	400	320	320
15618	宜兴	PMS_场东公变	10	200	160	160
15619	江阴	PMS_观庄 2#变	10	200	145	145
15620	市区	PMS_10kV 依联园 7# 站 T1	20	1000	800	800
15621	市区	PMS_10kV 依联园 7# 站 T2	20	1000	800	800
15622	江阴	PMS_石牌路西变	10	400	320	320
15623	市区	PMS_出新村二变	10	400	259	259
15624	江阴	PMS_檀树变	10	200	160	160
15625	市区	宛山乙配变（光伏）	10	400	296	296
15626	市区	PMS_绝壹乙变	10	400	61	61
15627	江阴	PMS_祝塘东新变	10	400	320	320
15628	市区	PMS_线材变	10	400	320	320
15629	市区	朱巷厚桥配变（光 伏）	10	400	289	289

15630	市区	下周山配变(融合终端)	10	400	299	299
15631	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T1	10	800	640	640
15632	市区	宏达电机二变	10	400	320	320
15633	江阴	PMS_西庄东变	10	200	86	86
15634	江阴	PMS_太湖庄北变	10	400	320	320
15635	江阴	PMS_顾家东变	10	315	252	252
15636	江阴	PMS_任九新区 3#变	10	400	320	320
15637	江阴	PMS_九曲张家湾变	10	160	71	71
15638	江阴	PMS_怡福新村变	10	400	320	320
15639	江阴	工业园 4#变	10	250	200	200
15640	江阴	PMS_寿山坟南变	10	400	275	275
15641	江阴	PMS_雷家湾北箱变主变	10	630	465	465
15642	江阴	PMS_墙门西变	10	400	158	158
15643	江阴	PMS_包家小区箱变主变	10	400	320	320
15644	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	320	320
15645	宜兴	PMS_高滕街头 2#公变	10	200	160	160
15646	江阴	PMS_农贸西变	10	400	320	320
15647	江阴	PMS_赵家湾北变	10	400	320	320
15648	江阴	PMS_东横塘站	10	200	160	160
15649	江阴	PMS_万润变	10	400	320	320

15650	江阴	PMS_五东变	10	250	200	200
15651	江阴	PMS_镇南路西变	10	400	320	320
15652	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T2	10	800	640	640
15653	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T3	10	800	640	640
15654	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T4	10	800	640	640
15655	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T1	10	800	640	640
15656	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T2	10	800	640	640
15657	市区	10kV 溪雅 3#站 T3	10	800	640	640
15658	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T4	10	800	640	640
15659	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T1	10	800	640	640
15660	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T2	10	800	640	640
15661	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T3	10	800	640	640
15662	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T4	10	800	640	640
15663	江阴	PMS_庆通变	10	400	320	320
15664	宜兴	PMS_张公水厂公变	10	200	160	160
15665	江阴	PMS_华顺北变	10	400	320	320

15666	市区	新菜场三配变（光伏）	10	400	320	320
15667	市区	PMS_曹家北变	10	400	320	320
15668	江阴	PMS_冯家村北变	10	400	320	320
15669	宜兴	PMS_马家河南公变	10	200	155	155
15670	江阴	PMS_景阳花苑配电所 1#箱变主变	10	630	470	470
15671	市区	PMS_工农四配变	10	200	160	160
15672	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T1	10	1000	800	800
15673	市区	PMS_黄金坝五配变	10	200	160	160
15674	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T2	10	1000	800	800
15675	市区	10kV 渔梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
15676	市区	交管七配变	10	400	320	320
15677	市区	坝头上北配变（光伏）	10	400	74	74
15678	市区	陈介配变（融合终端）（光伏）	10	400	256	256
15679	市区	PMS_居民二配变	10	200	160	160
15680	市区	建材四配变（光伏）	10	200	136	136
15681	市区	前西队配变（光伏）	10	400	127	127
15682	宜兴	PMS_邵巷 2#公变	10	200	160	160
15683	市区	周巷十四配变（光伏）	10	400	288	288

15684	江阴	PMS_额塘头 2#变	10	200	160	160
15685	江阴	PMS_庙巷北变	10	400	320	320
15686	江阴	PMS_源发变	10	200	160	160
15687	江阴	PMS_美丽华都 7#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
15688	江阴	PMS_美丽华都 7#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
15689	江阴	PMS_美丽华都 17#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
15690	江阴	PMS_美丽华都 17#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
15691	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T1 (光伏)	10	800	621	621
15692	市区	PMS_10kV 金瑚湾 4# 站 T2	10	800	640	640
15693	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5# 站 T1	10	800	640	640
15694	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5# 站 T2	10	800	640	640
15695	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5# 站 T3	10	800	640	640
15696	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5# 站 T4	10	800	640	640
15697	江阴	PMS_云新 9#变	10	400	320	320
15698	市区	西村湾二配变	10	400	320	320
15699	市区	PMS_羊发一配变	10	200	160	160

15700	市区	PMS_大三房三配变	10	200	160	160
15701	江阴	滨江开发 5#变	10	400	320	320
15702	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15703	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15704	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 3#主变	10	1000	800	800
15705	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 4#主变	10	1000	800	800
15706	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T1*	10	1000	800	800
15707	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T3*	10	1000	800	800
15708	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T1*	10	1000	800	800
15709	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T3*	10	1000	800	800
15710	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
15711	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配 电所 2#主变	20	800	640	640
15712	宜兴	PMS_转山头公变	10	200	160	160
15713	市区	10kV 景苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15714	市区	10kV 景苑 2#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
15715	市区	10kV 景苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15716	市区	10kV 景苑 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15717	市区	10kV 景苑 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15718	市区	10kV 景苑 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15719	市区	10kV 景苑 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
15720	市区	10kV 景苑 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
15721	市区	10kV 景苑 4#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
15722	市区	10kV 景苑 4#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
15723	市区	10kV 景苑 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15724	市区	10kV 景苑 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15725	宜兴	PMS_周家浜东公变	10	200	138	138
15726	市区	豆品配变 (融合终端)	10	200	160	160
15727	市区	10kV 连大桥 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

15728	市区	10kV 连大桥 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15729	市区	10kV 连大桥 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15730	市区	10kV 梅荆 22#站 T2	10	800	640	640
15731	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T1	10	800	640	640
15732	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T3	10	800	640	640
15733	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T4	10	800	640	640
15734	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T2	10	800	640	640
15735	市区	PMS_二闸口三配变	10	400	320	320
15736	宜兴	PMS_乔西 2#公变	10	400	280	280
15737	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T2	10	800	640	640
15738	江阴	PMS_汇雁城 19#配电 所 1#主变	10	1000	791	791
15739	江阴	PMS_汇雁城 19#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
15740	江阴	新桥文化西箱变主 变	10	630	504	504
15741	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T4	20	800	636	636
15742	市区	10kV 美悦华庭 3#站	10	800	640	640

		T2				
15743	宜兴	PMS_小马岭东公变	10	200	151	151
15744	市区	PMS_南汀一配变	10	400	320	320
15745	江阴	PMS_汇雁城 34#配电 所 2#主变	10	1000	797	797
15746	江阴	PMS_汇雁城 34#配电 所 1#主变	10	1000	796	796
15747	市区	PMS_10kV 山韵 12# 站 T1	10	1000	800	800
15748	市区	PMS_10kV 山韵 12# 站 T3	10	1000	800	800
15749	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32# 配电所 3#主变	10	800	640	640
15750	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32# 配电所 4#主变	10	800	640	640
15751	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32# 配电所 2#主变	10	800	640	640
15752	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变	10	800	640	640
15753	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 2#主变	10	800	640	640
15754	市区	PMS_谢埭配变	10	400	320	320
15755	市区	PMS_洞桥配变	10	200	160	160
15756	江阴	PMS_安上 2#变	10	400	320	320
15757	江阴	PMS_高峰北 2#变	10	400	307	307
15758	市区	PMS_汽配厂二配变	10	400	319	319

15759	宜兴	PMS_江庄圩南公变	10	200	142	142
15760	宜兴	PMS_肖庄 1#公变	10	200	149	149
15761	市区	PMS_10kV 山韵 12# 站 T2	10	1000	800	800
15762	市区	PMS_10kV 山韵 12# 站 T4	10	1000	800	800
15763	江阴	文泽苑 7#配电所 1# 主变	10	800	640	640
15764	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T4	10	800	640	640
15765	市区	下洋一配变	10	400	313	313
15766	市区	PMS_10kV 方泉 13# 站 T1	10	1000	800	800
15767	市区	PMS_10kV 方泉 13# 站 T2	10	1000	800	800
15768	市区	10kV 西漳 5#箱变 T1	10	630	504	504
15769	市区	PMS_塘南伍一配变	10	400	320	320
15770	江阴	PMS_卢家村北变	10	400	279	279
15771	江阴	诚富变	10	400	317	317
15772	江阴	PMS_新市民 3#变	10	400	320	320
15773	市区	10kV 百邻 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
15774	江阴	PMS_汇雁城 39#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
15775	江阴	PMS_汇雁城 39#配电 所 2#主变	10	1000	800	800

15776	江阴	PMS_汇雁城 25#配电 所 1#主变	10	1000	793	793
15777	江阴	PMS_汇雁城 25#配电 所 2#主变	10	1000	795	795
15778	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T1	10	800	640	640
15779	宜兴	阳羨湖旅游度假小 镇 14#室 4#所变	10	630	504	504
15780	江阴	赶船墩变	10	400	107	107
15781	江阴	西乡顾变	10	400	320	320
15782	宜兴	中鑫商务广场 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
15783	宜兴	观澜府 4#室 3#所变 主变	20	800	640	640
15784	江阴	PMS_西王庄变	10	200	160	160
15785	宜兴	PMS_扶桥 2#公变	10	200	160	160
15786	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 1#主变	10	800	640	640
15787	江阴	PMS_设计西公变	10	400	249	249
15788	市区	PMS_10kV 山韵 13# 站 T2	10	1000	800	800
15789	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
15790	江阴	丁沟 1 号变	10	400	300	300
15791	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T2	10	800	640	640

15792	江阴	PMS_朱家巷西变	10	400	289	289
15793	宜兴	石材市场 79#公变	10	400	313	313
15794	江阴	西王家变	10	400	320	320
15795	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T3	10	800	640	640
15796	市区	PMS_10kV 山韵 13# 站 T1	10	1000	800	800
15797	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T3	20	800	640	640
15798	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T4	20	800	640	640
15799	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T2	20	800	640	640
15800	宜兴	PMS_犊山路城乡箱 变主变	10	500	400	400
15801	江阴	PMS_杨家庄东变	10	400	320	320
15802	江阴	PMS_大园 6#变	10	400	116	116
15803	江阴	丰源变	10	400	45	45
15804	市区	PMS_金岸新村二变	10	400	320	320
15805	宜兴	PMS_黄墅茶场 2#公 变	10	200	160	160
15806	市区	PMS_10kV 金色 11# 站 T1	10	800	640	640
15807	市区	PMS_10kV 金色 11# 站 T3	10	800	640	640
15808	市区	PMS_10kV 金色 11#	10	800	640	640

		站 T2				
15809	江阴	PMS_北缪家 2#变	10	200	146	146
15810	宜兴	陆科东公变(光伏并 网)	10	200	152	152
15811	宜兴	PMS_李家圩南公变	10	200	72	72
15812	宜兴	新渎电站 2#公变	10	400	184	184
15813	宜兴	PMS_陆科北公变	10	200	160	160
15814	市区	10kV 连大桥 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15815	江阴	渡江四村 2 号公变	10	400	320	320
15816	宜兴	雅达健康生态园 11# 站 1#所变主变	10	630	504	504
15817	宜兴	PMS_城北西路路灯 箱变	10	200	160	160
15818	宜兴	双庙闵家公变	10	400	251	251
15819	宜兴	PMS_陶瓷商城箱变	10	630	504	504
15820	市区	PMS_10kV 玖里湾 8# 站 T2	10	800	640	640
15821	宜兴	PMS_不锈钢箱变	10	630	504	504
15822	市区	黄巷二变配变	10	200	50	50
15823	市区	PMS_10kV 金色 12# 站 T1	10	800	640	640
15824	市区	PMS_10kV 金色 12# 站 T2	10	800	640	640
15825	市区	PMS_10kV 金色 12# 站 T3	10	800	640	640

15826	市区	PMS_10kV 金色 12# 站 T4	10	800	640	640
15827	宜兴	PMS_西庄村西公变	10	200	160	160
15828	市区	PMS_10kV 金色 11# 站 T4	10	800	640	640
15829	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配 电所 1#主变	20	800	640	640
15830	江阴	PMS_兰亭乐府 106# 配电所 1#主变	20	800	640	640
15831	江阴	PMS_兰亭乐府 106# 配电所 3#主变	20	800	640	640
15832	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配 电所 1#主变	20	800	640	640
15833	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 2#主变	10	800	640	640
15834	市区	PMS_永丰七配变 (TTU)	10	400	320	320
15835	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 3#主变	10	800	640	640
15836	宜兴	PMS_金紫东城北公 变	10	200	160	160
15837	宜兴	PMS_家属区 2#公变	10	400	320	320
15838	宜兴	PMS_阳家圩东公变	10	200	160	160
15839	宜兴	党员岭公变	10	400	320	320
15840	江阴	泗河石岐里东变	10	400	320	320
15841	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站	10	800	640	640

		T1				
15842	江阴	PMS_顾家堂北变	10	200	117	117
15843	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T4	10	800	628	628
15844	市区	PMS_张三房配变	10	400	320	320
15845	宜兴	书香澜庭 2#室 4#所 变主变	10	800	640	640
15846	市区	PMS_恒大纺织配变	10	400	202	202
15847	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T1	10	800	640	640
15848	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T3	10	800	640	640
15849	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T4	10	800	640	640
15850	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T2*	10	800	640	640
15851	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T2	10	800	640	640
15852	江阴	PMS_工业园 6#变	10	400	320	320
15853	江阴	西河降变	10	400	279	279
15854	市区	10kV 许布 3#箱变 T1	10	630	504	504
15855	江阴	PMS_聚谊家园 7#变	10	400	320	320
15856	市区	10kV 田岸 3#箱变 T1	10	630	504	504
15857	市区	10kV 北创 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15858	江阴	PMS_颜家里西变	10	315	222	222

15859	市区	10kV 蠡湖 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15860	市区	10kV 蠡湖 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15861	宜兴	尚夫箱变	10	630	504	504
15862	宜兴	PMS_竹舍新街 3#公 变	10	400	320	320
15863	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T1	10	800	640	640
15864	江阴	PMS_峭岐大村上北 变	10	400	320	320
15865	江阴	PMS_建安东变	10	400	320	320
15866	江阴	PMS_康丽变	10	400	316	316
15867	江阴	PMS_楼下村南变	10	400	320	320
15868	江阴	周海北变	10	400	320	320
15869	江阴	PMS_金茂花园 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
15870	宜兴	PMS_水北陆平圩 2# 公变	10	200	143	143
15871	江阴	PMS_金茂花园 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
15872	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T1	10	800	640	640
15873	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T2	10	800	640	640
15874	市区	PMS_10kV 北禅寺 2#	10	630	504	504

		箱变 T1				
15875	宜兴	PMS_荷塘东村公变	10	200	160	160
15876	市区	PMS_惠巷六配变	10	200	160	160
15877	宜兴	PMS_官林干西鱼塘 公变	10	400	320	320
15878	江阴	蟠龙工业园 4#变	10	400	315	315
15879	江阴	贾家头变	10	200	160	160
15880	宜兴	PMS_赵圩北公变	10	200	160	160
15881	市区	10kV 桃盛 7#站 T1	10	1000	800	800
15882	市区	10kV 桃盛 7#站 T2	10	1000	800	800
15883	宜兴	长征七组 2#公变(光 伏并网)	10	200	152	152
15884	江阴	PMS_硕桥 2#变	10	200	143	143
15885	市区	PMS_10kV 文旅城 5# 站 T1	10	800	640	640
15886	市区	PMS_10kV 文旅城 5# 站 T2	10	800	640	640
15887	市区	PMS_10kV 文旅城 5# 站 T3	10	800	640	640
15888	市区	PMS_10kV 文旅城 5# 站 T4	10	800	640	640
15889	江阴	花家基北 2#变	10	400	320	320
15890	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T3	10	800	640	640
15891	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T1	10	800	640	640

15892	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T4	10	800	640	640
15893	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T2	10	800	640	640
15894	宜兴	PMS_岭南 2#公变	10	200	140	140
15895	江阴	PMS_马镇文化箱变 主变	10	630	436	436
15896	江阴	老陶家基 2#变	10	400	242	242
15897	宜兴	PMS_西大鱼塘公变	10	200	160	160
15898	宜兴	湖悦天境 6#室 1#所 变主变	20	800	640	640
15899	江阴	PMS_长泾龚家宕变	10	200	142	142
15900	宜兴	雪西箱变主变	10	630	455	455
15901	市区	10kV 大方桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
15902	市区	10kV 蠡湖 14#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15903	江阴	PMS_聚谊家园 4#变	10	400	320	320
15904	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T3	10	800	640	640
15905	江阴	瑞新花苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
15906	宜兴	PMS_山水洑城 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
15907	宜兴	PMS_山水洑城 3#室 2#所变主变	20	800	640	640

15908	宜兴	PMS_山水洑城 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
15909	宜兴	PMS_山水洑城 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
15910	市区	10kV 黄石 1#箱变 T1	10	630	504	504
15911	江阴	PMS_汇雁城 48#配电 所 3#主变	10	800	640	640
15912	市区	10kV 蠡湖 14#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15913	宜兴	窑头 3#公变 (光伏 并网)	10	200	128	128
15914	宜兴	PMS_水车泵 2#公变	10	200	151	151
15915	江阴	PMS_长泾沈巷北变	10	400	313	313
15916	市区	10kV 毛湾 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15917	市区	PMS_10kV 毛湾 6#站 T2	10	800	640	640
15918	市区	10kV 毛湾 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15919	市区	10kV 毛湾 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15920	市区	10kV 毛湾 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15921	市区	10kV 毛湾 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15922	江阴	PMS_东木桥南变	10	400	320	320

15923	市区	10kV 毛湾 8#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15924	市区	10kV 毛湾 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15925	市区	10kV 毛湾 8#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15926	市区	10kV 毛湾 10#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
15927	市区	10kV 毛湾 10#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
15928	市区	10kV 毛湾 10#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
15929	市区	10kV 毛湾 10#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
15930	市区	10kV 毛湾 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15931	市区	10kV 毛湾 9#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15932	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T1	10	800	640	640
15933	市区	10kV 会龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
15934	宜兴	法制公园箱变主变	10	400	320	320
15935	市区	10kV 东柏 13#箱变 T1	10	630	418	418
15936	市区	10kV 金茂府 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

15937	市区	沈涛配变	10	400	320	320
15938	江阴	PMS_汇雁城 11#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
15939	江阴	PMS_汇雁城 11#配电 所 2#主变	10	1000	797	797
15940	市区	10kV 羊尖 6#站 T1	10	800	640	640
15941	市区	PMS_10kV 雁栖园 4# 站 T2	10	800	640	640
15942	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
15943	宜兴	PMS_中巷南站 2#公 变	10	400	320	320
15944	宜兴	PMS_裕虹新村箱变	10	630	504	504
15945	市区	10kV 长东 10#箱变 T1	10	630	504	504
15946	宜兴	PMS_三里桥箱变	10	630	504	504
15947	市区	杨木桥三配变	10	400	320	320
15948	市区	10kV 长东 11#箱变 T1	10	630	504	504
15949	市区	10kV 长东 12#箱变 T1	10	630	504	504
15950	宜兴	都山小学公变	10	400	320	320
15951	江阴	星悦河湾花园 49#配 电所 2#主变	10	630	504	504
15952	市区	10kV 毛湾 9#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640

15953	市区	10kV 毛湾 9#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15954	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 1#所变	20	800	640	640
15955	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 3#所变	20	800	640	640
15956	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 2#所变	20	800	640	640
15957	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 4#所变	20	800	640	640
15958	市区	PMS_小朱桥配变	10	400	320	320
15959	市区	10kV 毛湾 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15960	江阴	华宏村陆家巷西变	10	200	160	160
15961	江阴	PMS_永安路 250#箱 变主变	10	630	504	504
15962	江阴	PMS_陈子中变	10	400	320	320
15963	江阴	邓东西变	10	400	320	320
15964	江阴	薛培山北变	10	400	320	320
15965	市区	杨家塘五变	10	400	308	308
15966	宜兴	PMS_百街 2#公变	10	400	320	320
15967	市区	10kV 广博 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15968	市区	10kV 广博 1#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15969	市区	10kV 广博 2#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
15970	市区	10kV 广博 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15971	市区	10kV 广博 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
15972	江阴	紫悦花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
15973	市区	建工住宅配变	10	400	320	320
15974	市区	任巷村二配变	10	400	320	320
15975	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
15976	江阴	聚谊家园 2#变	10	400	320	320
15977	宜兴	PMS_后下圩公变	10	400	318	318
15978	江阴	PMS_聚谊家园 1#变	10	400	320	320
15979	市区	10kV 广博 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15980	市区	10kV 广博 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15981	市区	10kV 广博 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
15982	市区	10kV 广博 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
15983	市区	10kV 广博 1#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15984	市区	10kV 广博 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

15985	市区	10kV 广博 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
15986	宜兴	PMS_陶渊村部公变	10	400	320	320
15987	江阴	PMS_顾北家园 23#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
15988	江阴	PMS_顾北家园 23#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
15989	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T1	10	800	640	640
15990	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T2	10	800	640	640
15991	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T1	20	1000	800	800
15992	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T2	20	1000	800	800
15993	市区	10kV 尚书苑 2#站 T2	10	1000	800	800
15994	江阴	PMS_汇雁城 48#配电 所 2#主变	10	800	640	640
15995	江阴	PMS_汇雁城 48#配电 所 4#主变	10	800	640	640
15996	江阴	PMS_汇雁城 52#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
15997	江阴	PMS_汇雁城 52#配电 所 1#主变	10	1000	791	791
15998	江阴	PMS_汇雁城 52#配电 所 2#主变	10	1000	797	797

15999	江阴	PMS_汇雁城 52#配电 所 4#主变	10	1000	800	800
16000	江阴	PMS_聚谊家园 5#变	10	400	320	320
16001	江阴	PMS_汇雁城 48#配电 所 1#主变	10	800	640	640
16002	宜兴	PMS_民北村 2#公变	10	200	126	126
16003	宜兴	PMS_民北张家 2#公 变	10	200	160	160
16004	宜兴	PMS_高塍永兴东公 变	10	200	160	160
16005	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T1	10	800	640	640
16006	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T3	10	800	640	640
16007	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T1	10	800	640	640
16008	宜兴	PMS_北塍南公变	10	200	160	160
16009	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T3	10	800	640	640
16010	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T2	10	800	640	640
16011	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T4	10	800	640	640
16012	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T2*	10	800	640	640
16013	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站	10	800	640	640

		T4*				
16014	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T1	10	800	640	640
16015	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T2	10	800	614	614
16016	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T1	10	800	624	624
16017	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T2	10	800	640	640
16018	宜兴	PMS_端圩 5#公变	10	200	160	160
16019	宜兴	PMS_舍丁圩渔场公 变	10	200	160	160
16020	宜兴	PMS_聚贤新站 2#公 变	10	200	157	157
16021	江阴	PMS_石家村北变	10	400	320	320
16022	江阴	PMS_汇雁城 13#配电 所 3#主变	10	800	640	640
16023	江阴	PMS_汇雁城 13#配电 所 1#主变	10	800	628	628
16024	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T3	10	800	628	628
16025	宜兴	竹舍王家 2#公变	10	200	160	160
16026	市区	10kV 长东 1#箱变 T1	10	630	504	504
16027	江阴	PMS_云亭小学箱变 主变	10	500	400	400
16028	市区	PMS_二湾二配变	10	100	80	80

16029	宜兴	南新供电所 4#公变	10	200	160	160
16030	江阴	南闸菱塘沟东变	10	400	302	302
16031	市区	10kV 长东 2#箱变 T1	10	630	504	504
16032	江阴	PMS_聚谊家园 6#变	10	400	320	320
16033	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电 所 4#主变	10	630	504	504
16034	市区	PMS_许家里 2	10	400	319	319
16035	市区	佳迪五金厂配变	10	400	320	320
16036	江阴	韵湖澜山花园 36#配 电所 4#主变	10	800	640	640
16037	市区	PMS_朝阳三变	10	400	320	320
16038	市区	10kV 协民 1#箱变 T1	10	630	504	504
16039	江阴	PMS_新世纪变箱变 主变	10	630	504	504
16040	宜兴	PMS_北山大门 2#公 变	10	200	148	148
16041	市区	PMS_安更二配变	10	200	160	160
16042	江阴	PMS_霞客周家村东 变	10	400	320	320
16043	市区	10kV 中兴 5#箱变 T1	10	630	504	504
16044	宜兴	PMS_张东公变	10	400	320	320
16045	市区	10kV 庙新 1#箱变 T1	10	630	504	504
16046	市区	10kV 晨光 5#箱变 T1	10	630	504	504
16047	市区	10kV 蠡湖 13#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

16048	市区	10kV 蠡湖 13#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
16049	市区	10kV 蠡湖 13#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
16050	市区	10kV 蠡湖 13#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
16051	江阴	农贸北箱变主变	10	630	504	504
16052	市区	PMS_10kV 嘉阳 1#站 T1	10	400	320	320
16053	市区	PMS_10kV 嘉阳 1#站 T2	10	400	320	320
16054	江阴	PMS_兴中变	10	400	320	320
16055	江阴	PMS_聚谊家园 3#变	10	400	320	320
16056	市区	10kV 宛山湖 5#站 T2	10	800	640	640
16057	市区	10kV 学府上院 5#站 T4	10	800	640	640
16058	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
16059	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
16060	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T1	20	800	640	640
16061	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
16062	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T1	10	800	640	640

16063	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
16064	宜兴	PMS_白泥场码头公 变	10	400	275	275
16065	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
16066	市区	PMS_叙丰村委配变	10	400	320	320
16067	市区	PMS_姚家湾一配变	10	400	297	297
16068	宜兴	春晓江南南苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
16069	市区	PMS_姚更上七配变	10	400	320	320
16070	江阴	PMS_汇雁城 4#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
16071	江阴	PMS_汇雁城 4#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
16072	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	640	640
16073	市区	PMS_北横河二配变	10	400	320	320
16074	市区	范巷二配变（融合终 端）	10	400	320	320
16075	市区	PMS_莫家三配变	10	400	315	315
16076	市区	PMS_慈善物资配变	10	400	320	320
16077	市区	PMS_姚更上五变	10	400	320	320
16078	宜兴	PMS_东下公变	10	400	320	320
16079	市区	PMS_厚小学配变	10	200	160	160
16080	市区	PMS_石村北配变	10	400	320	320

16081	市区	西元桥配变（TTU）	10	400	320	320
16082	市区	PMS_南甲头变	10	200	160	160
16083	江阴	PMS_夏家塘东变	10	200	160	160
16084	市区	PMS_双甲乙配变	10	200	160	160
16085	市区	布厂六配变	10	400	307	307
16086	市区	10kV 弘阳 2#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
16087	市区	10kV 弘阳 2#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
16088	市区	PMS_农贸乙	10	400	320	320
16089	市区	PMS_杨树路配变	10	200	16	16
16090	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配 电所 3#主变	20	800	640	640
16091	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配 电所 2#主变	20	800	588	588
16092	江阴	PMS_兰亭乐府 106# 配电所 4#主变	20	800	640	640
16093	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 4#主变	10	800	640	640
16094	江阴	PMS_汇雁城 13#配电 所 4#主变	10	800	640	640
16095	江阴	西巷 2#变	10	400	148	148
16096	宜兴	前元供电所 4#公变	10	400	320	320
16097	江阴	澜岸花苑 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
16098	江阴	PMS_迎宾 1#变	10	200	160	160

16099	江阴	御鑫苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
16100	江阴	御鑫苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
16101	江阴	御鑫苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
16102	江阴	PMS_汇雁城 13#配电 所 2#主变	10	800	636	636
16103	江阴	御鑫苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
16104	市区	PMS_10kV 金禧 2#站 T1	10	800	640	640
16105	市区	10kV 金禧 2#站 T2	10	800	640	640
16106	市区	PMS_新丰变	10	200	108	108
16107	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T2	20	800	640	640
16108	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T4	20	800	640	640
16109	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T1	20	800	640	640
16110	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T3	20	800	640	640
16111	市区	大巷乙配变	10	400	320	320
16112	宜兴	PMS_阳山村 2#公变	10	200	160	160
16113	市区	孙蒋十二配变(融合 终端)	10	400	320	320

16114	宜兴	浯泗东公变(光伏并网)	10	200	159	159
16115	宜兴	PMS_宣林西 2#公变	10	200	57	57
16116	宜兴	PMS_曹家南公变	10	200	160	160
16117	宜兴	PMS_金紫西鱼塘公变	10	200	130	130
16118	宜兴	PMS_三洞村部公变	10	400	320	320
16119	宜兴	PMS_洋渚小学 2#公变	10	400	266	266
16120	宜兴	渚东小桥 2#公变(光伏并网)	10	400	314	314
16121	宜兴	PMS_吴家渚闸口公变	10	200	160	160
16122	宜兴	宗家西公变	10	400	320	320
16123	宜兴	楝树电站 2#公变	10	400	320	320
16124	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 4#主变	20	800	640	640
16125	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 2#主变	20	800	640	640
16126	江阴	PMS_后巷浜变	10	400	320	320
16127	市区	PMS_尧歌二配变	10	400	320	320
16128	江阴	PMS_缪家村北变	10	200	160	160
16129	市区	PMS_曹东巷二配变	10	400	320	320
16130	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T2	10	800	640	640
16131	江阴	PMS_建南路变	10	400	163	163

16132	市区	PMS_城塘东居配变	10	400	320	320
16133	市区	浦更上二配变	10	400	320	320
16134	江阴	PMS_敬老院 2#变	10	400	320	320
16135	宜兴	PMS_和桥许家 2#公变	10	400	310	310
16136	市区	10kV 堰西 1#箱变 T1台区	10	630	504	504
16137	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T3	10	800	640	640
16138	宜兴	湖陵新站 2#公变	10	400	320	320
16139	宜兴	PMS_巷头 2#箱变主变	10	200	160	160
16140	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T2	10	800	640	640
16141	宜兴	PMS_西山堡 7#箱变主变	10	630	504	504
16142	市区	谈巷六配变(融合终端)	10	400	320	320
16143	市区	向阳 16#箱变 T1	10	630	504	504
16144	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T1	10	800	640	640
16145	市区	PMS_勤丰二配变	10	400	320	320
16146	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
16147	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T4	10	800	640	640

16148	市区	20kV 和喜瑞园 5#T2	20	800	640	640
16149	宜兴	PMS_南大儒公变	10	400	249	249
16150	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T3	10	1000	800	800
16151	市区	电站六配变	10	400	320	320
16152	市区	10kV 长东 4#箱变 T1	10	630	504	504
16153	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T2	10	800	640	640
16154	市区	10kV 长东 5#箱变 T1	10	630	504	504
16155	市区	10kV 长东 6#箱变 T1	10	630	504	504
16156	市区	10kV 长东 3#箱变 T1	10	630	504	504
16157	市区	PMS_10kV 唐周巷 1# 站 2	10	1000	800	800
16158	市区	创新配变	10	400	289	289
16159	江阴	陶城新村变	10	400	129	129
16160	市区	20kV 汇融 1#站 T1	20	800	640	640
16161	市区	PMS_轻工材料泵配 变	10	200	160	160
16162	宜兴	郑家公变（光伏并 网）	10	200	140	140
16163	市区	10kV 申梅苑 1#站 T3	10	800	640	640
16164	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T1	10	800	640	640
16165	市区	百利源配变（光伏）	10	400	262	262
16166	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T3	10	800	640	640

16167	宜兴	PMS_宝鸡箱变主变	10	630	504	504
16168	宜兴	龙运天城珺府 3#室 1#所变	10	800	640	640
16169	宜兴	PMS_华港石材箱变 主变	10	630	504	504
16170	宜兴	PMS_水汤 2#箱变主 变	10	630	504	504
16171	市区	PMS_金斗丙配变	10	400	320	320
16172	市区	10kV 福安状元里 2# 站 T4	10	800	640	640
16173	宜兴	PMS_烟山湾里公变	10	200	160	160
16174	市区	建筑公司三配变	10	400	320	320
16175	宜兴	PMS_建墩公变	10	400	281	281
16176	宜兴	PMS_湾里万前公变	10	200	160	160
16177	宜兴	后窑新公变	10	400	320	320
16178	江阴	孟家浜变	10	400	189	189
16179	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T1	10	1000	800	800
16180	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16181	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T3	10	1000	800	800
16182	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
16183	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T1	10	1000	800	800

16184	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
16185	江阴	PMS_河东村南变	10	400	159	159
16186	市区	10kV 长东 7#箱变 T1	10	630	504	504
16187	市区	10kV 中兴隆 3#站 T3	10	800	640	640
16188	市区	10kV 长东 8#箱变 T1	10	630	504	504
16189	市区	源泉小区	10	400	320	320
16190	江阴	西渔东变	10	400	320	320
16191	市区	PMS_杨家里十变	10	400	320	320
16192	市区	北阁二变（光伏）	10	400	305	305
16193	市区	PMS_蠡河港配变	10	400	320	320
16194	江阴	PMS_电力老站西箱 变主变	10	630	504	504
16195	市区	PMS_邵巷桥三配变	10	400	320	320
16196	市区	PMS_荷叶十二配变 （TTU）	10	400	320	320
16197	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T2	10	800	640	640
16198	市区	PMS_山创配变	10	400	320	320
16199	宜兴	琅山山南头公变	10	400	284	284
16200	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
16201	市区	泾南中坝二配变	10	400	320	320
16202	市区	10kV 长馨 8#站 T1	10	800	640	640
16203	宜兴	蜀山北街 1#箱变主	10	500	400	400

		变				
16204	市区	新光小区二配变	10	400	320	320
16205	市区	PMS_坊桥村委变	10	400	320	320
16206	市区	10kV 长东 9#箱变 T1	10	630	504	504
16207	市区	南国 1#箱变 T1	10	630	504	504
16208	市区	泾南中坝三配变	10	400	320	320
16209	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
16210	市区	PMS_谢埭塘三配变	10	400	320	320
16211	市区	10kV 熙悦府 6#站 T1	10	800	640	640
16212	市区	PMS_10kV 唐周巷 1# 站 4	10	1000	800	800
16213	市区	10kV 建港 2#箱变 T1	10	630	504	504
16214	江阴	天阙雅苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
16215	江阴	周东庄东箱变主变	10	630	420	420
16216	宜兴	蠡墅菜场箱变主变	10	630	504	504
16217	江阴	听悦府 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
16218	市区	PMS_10kV 薛湾 1#箱 变 T1	10	630	504	504
16219	市区	PMS_小桥头十六配 变	10	400	320	320
16220	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T1	20	800	640	640

16221	宜兴	PMS_新城路箱变主变	10	400	312	312
16222	宜兴	PMS_后元站公变	10	200	160	160
16223	市区	PMS_南村头三配变	10	400	320	320
16224	宜兴	大岭 2#公变	10	400	298	298
16225	宜兴	山潭组 2#公变	10	400	320	320
16226	江阴	医院箱变主变	10	630	504	504
16227	市区	严家湾二配变	10	400	291	291
16228	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T2	10	1000	800	800
16229	市区	PMS_黄家湾二变	10	200	160	160
16230	市区	PMS_戴巷六变	10	400	320	320
16231	市区	PMS_长沿头四变	10	400	320	320
16232	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T1	10	800	638	638
16233	江阴	兰樾雅院 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
16234	市区	PMS_工商二配变	10	400	320	320
16235	江阴	梅园新村 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
16236	市区	10kV 建华 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
16237	市区	10kV 查镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
16238	市区	前方巷二配变(融合终端)	10	400	320	320

16239	市区	PMS_蒋巷水厂二配变	10	400	304	304
16240	江阴	南悦家苑20#配电所1#主变	10	800	640	640
16241	市区	10kV 龙西 4#箱变 T1	10	630	504	504
16242	宜兴	白泥商业街 2#公变	10	400	320	320
16243	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T2	10	800	640	640
16244	市区	PMS_木栖新村二配变	10	400	320	320
16245	宜兴	PMS_大北站公变	10	200	125	125
16246	宜兴	PMS_烟山港东公变	10	200	160	160
16247	江阴	铂润九里雅园三区18#配 3#主变	10	800	640	640
16248	市区	PMS_排涝站二配变	10	400	320	320
16249	江阴	PMS_华中村变	10	400	320	320
16250	宜兴	PMS_前元供电所 3#公变	10	400	305	305
16251	宜兴	彭西公变	10	200	160	160
16252	江阴	PMS_利达箱变主变	10	500	400	400
16253	市区	沈巷八配变	10	200	160	160
16254	江阴	PMS_兴港新村 106#箱变主变	10	630	504	504
16255	市区	PMS_10kV 文旅城20#站 T1	10	800	640	640
16256	市区	长浜村三配变	10	400	308	308

16257	江阴	PMS_朴树东变	10	200	131	131
16258	市区	PMS_东升村变	10	400	320	320
16259	江阴	电力箱变主变	10	630	504	504
16260	市区	鸿声苑变	10	400	320	320
16261	江阴	正行路西变	10	400	320	320
16262	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
16263	市区	20kV 雅居乐 8#站 T2	20	800	628	628
16264	市区	PMS_革新配变	10	400	320	320
16265	市区	向阳 12#箱变 T1	10	630	504	504
16266	市区	前朱巷二配变	10	200	160	160
16267	市区	西塘北二配变	10	200	160	160
16268	市区	西塘北一配变	10	200	160	160
16269	市区	泉山一配变（光伏）	10	400	236	236
16270	江阴	南苑新村 47#箱变主 变	10	630	504	504
16271	市区	PMS_谢巷二配变	10	400	320	320
16272	市区	PMS_峰村变	10	400	287	287
16273	市区	谢更上一配变	10	200	160	160
16274	市区	PMS_徐巷十八配变	10	400	320	320
16275	市区	后朱巷二配变	10	400	320	320
16276	江阴	仲巷东北变	10	315	145	145
16277	江阴	PMS_王家巷箱变主 变	10	500	373	373
16278	市区	沁怡配变	10	400	320	320

16279	市区	10kV 伯渎 1#箱变 T1	10	630	504	504
16280	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16281	市区	旺湾二配变（光伏）	10	400	287	287
16282	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
16283	江阴	陆桥开发 2#箱变主 变	10	630	504	504
16284	宜兴	PMS_新华北站公变	10	200	160	160
16285	市区	孙介里二配变	10	400	320	320
16286	市区	幸福圩一配变	10	400	320	320
16287	江阴	PMS_小诸家巷西箱 变主变	10	500	400	400
16288	市区	10kV 云溪人家 4#站 T2	10	800	640	640
16289	市区	PMS_大巷五配变	10	400	320	320
16290	市区	PMS_西站头二变	10	200	160	160
16291	宜兴	春晓江南北苑 3#室 4#所变	10	800	635	635
16292	市区	鹅场一配变	10	200	160	160
16293	市区	毕家坝二配变	10	315	252	252
16294	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T2	10	800	635	635
16295	市区	10kV 春光苑三期 6# 站 T3	10	800	640	640
16296	宜兴	PMS_湾里中心公变	10	200	147	147

16297	市区	PMS_沈巷五配变	10	400	320	320
16298	市区	PMS_10kV 南星苑 1# 站 T4	10	1000	800	800
16299	市区	PMS_小桥头一配变	10	400	320	320
16300	市区	支巷浜泵配变	10	200	160	160
16301	宜兴	PMS_芙蓉新庄 3#公 变	10	200	160	160
16302	市区	PMS_嘉灵变	10	400	320	320
16303	江阴	PMS_永汇 1 号变	10	400	320	320
16304	市区	PMS_惠州配变	10	400	320	320
16305	市区	金马三变	10	400	320	320
16306	江阴	雅澜名苑 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
16307	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T1	10	800	640	640
16308	市区	10kV 尚书苑 10#站 T1	10	800	640	640
16309	市区	祥里二配变	10	200	160	160
16310	市区	PMS_10kV 南星苑 1# 站 T3*	10	1000	800	800
16311	市区	PMS_刘家头一变	10	400	320	320
16312	市区	PMS_孙蒋巷四配变	10	400	320	320
16313	市区	瑞晶配变	10	200	96	96
16314	宜兴	丰南村公变(光伏并 网)	10	400	304	304

16315	市区	PMS_钱家巷四配变	10	400	286	286
16316	市区	南前巷二配变	10	200	160	160
16317	江阴	PMS_水湾里 2#变	10	200	61	61
16318	市区	谈家一配变（光伏）	10	400	314	314
16319	江阴	PMS_利港中街西箱 变主变	10	630	488	488
16320	市区	PMS_电炉厂二配变	10	400	320	320
16321	市区	10kV 春风南岸 4#站 T1	10	800	640	640
16322	市区	PMS_秦村路二变	10	400	320	320
16323	宜兴	田浪村东公变	10	200	80	80
16324	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T2	10	800	640	640
16325	宜兴	PMS_琴台公变	10	400	105	105
16326	市区	万塘浜三配变（光 伏）	10	400	255	255
16327	宜兴	PMS_龚家塘公变	10	200	160	160
16328	市区	北村巷变	10	400	320	320
16329	市区	PMS_陆巷十一配变	10	400	294	294
16330	江阴	新市民 5 号变	10	400	320	320
16331	宜兴	PMS_竹塘南公变	10	200	160	160
16332	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T1	10	800	640	640
16333	宜兴	秧圩 2#公变（光伏 并网）	10	200	151	151

16334	市区	西村社区配变	10	400	320	320
16335	市区	PMS_硕放立交配变	10	400	320	320
16336	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T3	10	800	640	640
16337	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T2	10	800	607	607
16338	宜兴	三里亭 4#公变	10	400	306	306
16339	市区	PMS_马巷南二配变	10	400	320	320
16340	宜兴	柏树南小区 1#公变 (光伏并网)	10	400	301	301
16341	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T2	20	800	640	640
16342	市区	10kV 大河 3#箱变 T1	10	630	504	504
16343	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
16344	江阴	PMS_爱家尊邸73#配 电所 1#主变	20	800	640	640
16345	江阴	PMS_爱家尊邸73#配 电所 3#主变	20	800	640	640
16346	江阴	PMS_爱家尊邸73#配 电所 4#主变	20	800	640	640
16347	江阴	PMS_爱家尊邸73#配 电所 2#主变	20	800	640	640
16348	宜兴	南门公变	10	400	320	320
16349	宜兴	土城 7#公变	10	400	320	320
16350	江阴	北降中变	10	400	320	320

16351	江阴	周南西变	10	400	243	243
16352	市区	PMS_蓉西队二配变	10	400	320	320
16353	宜兴	PMS_塔渚公变	10	400	320	320
16354	市区	三房巷三配变	10	400	320	320
16355	江阴	紫悦花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
16356	市区	PMS_蓉西中片二配 变	10	400	234	234
16357	市区	PMS_南商三	10	400	320	320
16358	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 4#所变	10	800	640	640
16359	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 2#所变	10	800	640	640
16360	宜兴	大北西公变(光伏并 网)	10	400	301	301
16361	市区	岸里贝配变	10	200	152	152
16362	市区	PMS_上里东八配变	10	400	320	320
16363	宜兴	PMS_大周公变	10	200	104	104
16364	宜兴	PMS_10kV 张阳箱变 主变	10	400	320	320
16365	市区	10kV 国信 13#站 T4	10	800	640	640
16366	市区	10kV 汇智科创站 T1	10	800	640	640
16367	宜兴	金城花园 4#室 4#所 变	10	800	640	640
16368	宜兴	北周村公变(光伏并 网)	10	400	234	234

16369	市区	PMS_浜斗上三变	10	400	320	320
16370	江阴	东新路变	10	400	292	292
16371	市区	红星三配变	10	400	320	320
16372	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T2	10	800	640	640
16373	江阴	PMS_振华变	10	400	320	320
16374	市区	10kV 东旺 1#箱变 T1	10	630	504	504
16375	宜兴	尚城学府 6#室 3#所 变主变	10	800	640	640
16376	市区	10kV 东旺 10#箱变 T1	10	630	504	504
16377	市区	10kV 东旺 11#箱变 T1	10	630	504	504
16378	市区	PMS_村巷里二变	10	400	320	320
16379	宜兴	岷亭加工厂公变	10	200	122	122
16380	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T1	20	800	640	640
16381	市区	10kV 晨光和园 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
16382	宜兴	落坝 2#公变（光伏 并网）	10	400	293	293
16383	市区	10kV 东旺 12#箱变 T1	10	630	504	504
16384	江阴	PMS_龙江西变	10	200	160	160
16385	市区	10kV 东旺 2#箱变 T1	10	630	504	504
16386	宜兴	分水埝下公变	10	400	301	301

16387	市区	10kV 河韵 6#站 T2	10	800	640	640
16388	宜兴	PMS_ 烟山万东公变	10	200	30	30
16389	宜兴	PMS_大同小区 2#公 变	10	400	320	320
16390	宜兴	烟山孙家公变	10	400	217	217
16391	江阴	天敌雅苑 28#配电所 2#主变	20	630	504	504
16392	江阴	PMS_ 华宏村北庄南 箱变主变	10	500	400	400
16393	宜兴	PMS_ 范道水产公变	10	400	320	320
16394	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
16395	市区	PMS_ 旺更一配变	10	200	160	160
16396	市区	10kV 邱巷 44#箱变 T1	10	630	504	504
16397	市区	10kV 瑞仕 6#站 T1	10	800	640	640
16398	宜兴	PMS_ 万珍公变	10	400	305	305
16399	宜兴	PMS_ 董家坳公变	10	200	160	160
16400	宜兴	PMS_ 泗墅站西公变	10	200	160	160
16401	市区	PMS_ 宅前三配变	10	200	116	116
16402	宜兴	PMS_ 万渚 1#公变	10	200	142	142
16403	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
16404	宜兴	后尖圩公变（光伏并 网）	10	200	143	143

16405	市区	马桥五配变	10	400	291	291
16406	市区	PMS_灯具厂	10	400	320	320
16407	江阴	PMS_申港缪家村北 变	10	400	240	240
16408	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T2	20	800	640	640
16409	宜兴	石硬桥东公变	10	200	155	155
16410	市区	PMS_张巷五配变	10	400	267	267
16411	宜兴	PMS_大长村公变	10	200	160	160
16412	宜兴	五洞前村公变(光伏 并网)	10	400	232	232
16413	宜兴	黄渎 3#公变	10	200	160	160
16414	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 1#所变	10	800	640	640
16415	宜兴	PMS_芳镇 5#箱变	10	630	504	504
16416	市区	10kV 东旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
16417	宜兴	PMS_褚店车站公变	10	400	320	320
16418	市区	PMS_大桥二配变	10	400	320	320
16419	江阴	张定岸箱变主变	10	630	504	504
16420	市区	10kV 东旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
16421	宜兴	杨店村公变(光伏并 网)	10	400	260	260
16422	市区	10kV 东旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
16423	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640

16424	江阴	金域广场 10-2#配电 所 3#主变	10	800	640	640
16425	市区	10kV 青山 3#箱变 T1	10	630	504	504
16426	市区	10kV 东旺 6#箱变 T1	10	630	504	504
16427	宜兴	凌云府 4#室 4#所变 主变	10	800	640	640
16428	市区	10kV 东旺 7#箱变 T1	10	630	504	504
16429	市区	10kV 东旺 8#箱变 T1	10	630	504	504
16430	宜兴	洛涧雅居 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
16431	江阴	古塘新村 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
16432	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
16433	市区	10kV 东旺 9#箱变 T1	10	630	492	492
16434	江阴	山棠雅园 10#配电所 2#主变	20	800	640	640
16435	江阴	PMS_黄家浜南变	10	400	320	320
16436	市区	PMS_喻松一配变	10	400	320	320
16437	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T3	20	800	640	640
16438	江阴	云景花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
16439	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T3	20	800	640	640
16440	宜兴	PMS_石材市场 53#公	10	400	315	315

		变				
16441	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T1	20	800	640	640
16442	市区	PMS_喻松三配变	10	400	320	320
16443	市区	20kV 愉樾雅居 10# 站 T1	20	800	637	637
16444	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T1	10	800	640	640
16445	江阴	融城苑 228#配电所 3#主变	10	800	640	640
16446	市区	10kV 云境华庭 3#站 T1	10	800	640	640
16447	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T4	10	800	640	640
16448	市区	申达彩印配变	10	400	320	320
16449	江阴	PMS_赵家浜西变	10	400	320	320
16450	宜兴	PMS_查林六组 4#公 变	10	400	320	320
16451	江阴	PMS_人民路南变	10	400	320	320
16452	市区	步行街中二变	10	400	320	320
16453	宜兴	上下场圩 5#公变	10	400	320	320
16454	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
16455	市区	PMS_春阳东配变	10	200	147	147
16456	宜兴	PMS_鹅锅山公变	10	200	160	160
16457	江阴	PMS_仲巷东变	10	400	242	242

16458	市区	PMS_新祁配变	10	400	320	320
16459	宜兴	PMS_李家塘公变	10	400	239	239
16460	宜兴	里山公变（光伏并网）	10	400	302	302
16461	宜兴	PMS_云溪路 2#公变	10	200	160	160
16462	宜兴	马祥公变	10	400	311	311
16463	宜兴	海伦华府 4#室 1#所变主变（光伏并网）	10	800	632	632
16464	宜兴	兴宇路 3#公变	10	400	320	320
16465	市区	PMS_蓉鹿大队	10	400	310	310
16466	市区	PMS_煤栈一配变	10	200	160	160
16467	市区	10kV 融禾 12#站 T2	10	800	640	640
16468	市区	PMS_蓉委乙配变	10	200	160	160
16469	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T1	10	800	640	640
16470	江阴	PMS_江东 1#变箱变主变	10	630	504	504
16471	市区	蔬菜场四配变	10	400	320	320
16472	市区	PMS_长浜斗	10	400	274	274
16473	宜兴	PMS_午干渚公变	10	400	188	188
16474	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T1	10	800	640	640
16475	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 1#主变	20	800	640	640
16476	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配	20	800	640	640

		电所 3#主变				
16477	江阴	PMS_爱家尊邸78#配 电所 4#主变	20	800	640	640
16478	江阴	PMS_爱家尊邸78#配 电所 2#主变	20	800	640	640
16479	市区	群合二配变	10	200	62	62
16480	宜兴	PMS_祝陵东村公变	10	400	293	293
16481	宜兴	PMS_排涝泵公变	10	200	145	145
16482	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T1	10	800	640	640
16483	宜兴	PMS_闸口中学公变	10	400	201	201
16484	宜兴	PMS_浜里公变	10	400	320	320
16485	市区	里西村三配变	10	400	320	320
16486	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
16487	宜兴	PMS_港口村公变	10	400	282	282
16488	宜兴	PMS_习家组 2#公变	10	200	160	160
16489	宜兴	葛北公变	10	400	192	192
16490	市区	大成芦巷二配变(光 伏)	10	400	293	293
16491	市区	PMS_惠后二变	10	400	185	185
16492	市区	PMS_蓉鹿配变	10	400	320	320
16493	江阴	PMS_爱家尊邸43#配 1#主变	20	800	640	640
16494	江阴	PMS_爱家尊邸43#配 3#主变	20	800	640	640

16495	宜兴	PMS_三阳南滕公变	10	400	320	320
16496	江阴	PMS_爱家尊邸43#配 4#主变	20	800	640	640
16497	江阴	PMS_爱家尊邸43#配 2#主变	20	800	640	640
16498	宜兴	PMS_靠老圩公变	10	200	100	100
16499	市区	PMS_鞋捌配变	10	200	160	160
16500	宜兴	PMS_英伦尊邸5#站 3#所变	10	800	640	640
16501	宜兴	PMS_西沙滩公变	10	400	320	320
16502	宜兴	PMS_独角公变	10	200	138	138
16503	宜兴	南新后巷组公变(光 伏并网)	10	400	153	153
16504	市区	惠嘉达配变	10	400	227	227
16505	宜兴	邱新蒋庄2#公变(光 伏并网)	10	400	305	305
16506	宜兴	PMS_北方公变	10	200	160	160
16507	宜兴	PMS_后庄电站公变	10	200	113	113
16508	市区	蓉西中片六配变	10	400	320	320
16509	宜兴	PMS_纯水公变	10	400	278	278
16510	宜兴	PMS_浦西小区公变	10	400	320	320
16511	市区	廊下小学二配变	10	400	320	320
16512	宜兴	PMS_王干二组公变	10	400	291	291
16513	宜兴	PMS_荷塘中村公变	10	400	270	270
16514	宜兴	PMS_中淮西公变	10	200	52	52

16515	宜兴	PMS_杨巷车站公变	10	400	320	320
16516	宜兴	宜乐雅园 4#室 2#所 变	10	630	504	504
16517	宜兴	邹家北公变	10	400	260	260
16518	市区	10kV 五七 2#箱变 T1	10	630	504	504
16519	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T1	10	800	640	640
16520	宜兴	PMS_中准河北公变	10	400	250	250
16521	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T2	10	800	640	640
16522	市区	10kV 学府上院 3#站 T1	10	800	640	640
16523	市区	10kV 卫星 1#箱变 T1	10	630	500	500
16524	宜兴	PMS_燕山吴家组公 变	10	200	134	134
16525	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
16526	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
16527	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
16528	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
16529	宜兴	施家村公变(光伏并 网)	10	400	140	140
16530	市区	PMS_10kV 崇安府 3#	10	800	640	640

		站 T1				
16531	宜兴	PMS_水产陈家公变	10	250	200	200
16532	市区	PMS_墩西配变	10	250	200	200
16533	市区	PMS_盛巷西	10	400	320	320
16534	市区	PMS_花园村配变	10	400	320	320
16535	市区	PMS_堰桥村	10	200	160	160
16536	市区	宾馆三变	10	400	320	320
16537	市区	PMS_金钰储配变	10	200	115	115
16538	市区	长浜三配变（光伏）	10	400	270	270
16539	江阴	PMS_君山 76 弄箱变 主变	10	630	504	504
16540	市区	PMS_花园里一配变	10	400	320	320
16541	市区	PMS_电信公司配变	10	200	160	160
16542	市区	PMS_汤家巷配变	10	400	258	258
16543	市区	PMS_杨树头配变	10	200	160	160
16544	市区	PMS_申明 2	10	400	320	320
16545	市区	PMS_石柱岸配变	10	400	320	320
16546	市区	河南东配变（光伏）	10	400	272	272
16547	市区	PMS_丰裕新村	10	400	320	320
16548	市区	PMS_丰裕路	10	400	320	320
16549	市区	PMS_花园村二配变	10	400	312	312
16550	市区	PMS_刘西二配变	10	400	320	320
16551	宜兴	上棚公变（光伏并 网）	10	400	151	151
16552	江阴	PMS_花园巷箱变主	10	630	504	504

		变				
16553	市区	吴巷十配变	10	200	118	118
16554	市区	万坝四配变（光伏）	10	400	227	227
16555	市区	10kV 绿塔 1#箱变 T1	10	630	462	462
16556	市区	满房巷二配变（光伏）	10	400	300	300
16557	江阴	新秀园一期 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
16558	市区	PMS_塘头上二配变	10	400	320	320
16559	市区	PMS_陶墅村	10	400	266	266
16560	市区	上马叁十一配变（融合终端）	10	200	160	160
16561	市区	许道	10	200	160	160
16562	市区	PMS_邮电局(四)	10	200	160	160
16563	市区	PMS_市镇文化	10	400	320	320
16564	市区	PMS_家舍(一)	10	400	320	320
16565	市区	PMS_市镇八五配变	10	400	320	320
16566	宜兴	桥亭村公变	10	400	320	320
16567	市区	PMS_仙河 3	10	400	320	320
16568	市区	PMS_仙河村委 2	10	400	320	320
16569	市区	PMS_仙河村委 3	10	400	320	320
16570	市区	PMS_别墅小区	10	400	320	320
16571	市区	PMS_陶墅新村	10	400	320	320
16572	市区	PMS_豪景苑站 T1	10	1250	1000	1000
16573	市区	浦北配变（光伏）	10	400	260	260

16574	市区	市镇七二配变	10	400	320	320
16575	宜兴	并利污空泵公变	10	400	270	270
16576	江阴	PMS_暨阳西路箱变 主变	10	800	640	640
16577	市区	10kV 复地 1#站 T3	10	1250	1000	1000
16578	江阴	PMS_黄石桥东变	10	400	320	320
16579	市区	紫汀苑站 T1	10	1250	1000	1000
16580	宜兴	新芳南站公变(光伏 并网)	10	400	301	301
16581	宜兴	新丰公变(光伏并 网)	10	400	268	268
16582	宜兴	PMS_庆圩公变	10	200	110	110
16583	市区	PMS_水厂四配变	10	200	138	138
16584	市区	新民村配变	10	400	320	320
16585	市区	PMS_溪家居配变	10	400	320	320
16586	市区	毛线厂二配变	10	400	310	310
16587	市区	PMS_北前二配变	10	400	320	320
16588	市区	谈更上二配变	10	200	160	160
16589	江阴	PMS_桐岐毛家村变	10	400	166	166
16590	市区	10kV 南林 1#箱变 T1	10	630	504	504
16591	江阴	PMS_对河村西变	10	400	320	320
16592	江阴	檀悦花园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
16593	江阴	澄山南变	10	400	177	177
16594	宜兴	临津河东公变(光伏	10	400	307	307

		并网)				
16595	江阴	许姚马介村变	10	315	252	252
16596	江阴	贯庄黄家宕变	10	400	320	320
16597	江阴	PMS_水利枢纽箱变 主变	10	315	245	245
16598	江阴	友谊桥变	10	400	320	320
16599	宜兴	富家公变(光伏并 网)	10	400	302	302
16600	江阴	PMS_薛家东变	10	200	110	110
16601	江阴	PMS_丽都 102#箱变 主变	10	630	504	504
16602	江阴	PMS_山观南新变	10	400	313	313
16603	宜兴	仇圩村 2#公变	10	400	309	309
16604	宜兴	PMS_桥二组公变	10	200	122	122
16605	江阴	PMS_君永路 1#箱变 主变	10	630	504	504
16606	江阴	PMS_谢北公变	10	400	309	309
16607	江阴	查家宕变	10	400	320	320
16608	江阴	PMS_丽都 108#箱变 主变	10	630	504	504
16609	江阴	PMS_教育公变	10	400	320	320
16610	江阴	PMS_丽都 114#箱变 主变	10	630	504	504
16611	江阴	教育西变	10	315	252	252
16612	市区	惠峰丁配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
16613	市区	PMS_巷张一配变	10	400	320	320
16614	市区	南鲍圩二配变	10	400	320	320
16615	江阴	工业园区 4#变	10	400	320	320
16616	市区	PMS_汤界舍一配变	10	400	320	320
16617	宜兴	PMS_临津西滕公变	10	200	66	66
16618	市区	PMS_福曼	10	400	320	320
16619	宜兴	PMS_横岭公变	10	200	160	160
16620	江阴	电力站成教变	10	400	320	320
16621	江阴	城东工业园 1#变	10	400	306	306
16622	宜兴	PMS_并俐村公变	10	315	239	239
16623	江阴	PMS_梅园路路灯变	10	315	252	252
16624	江阴	环东路 98#箱变主变	10	630	504	504
16625	宜兴	仇圩村东公变	10	400	284	284
16626	宜兴	PMS_公园路 2#公变	10	400	320	320
16627	宜兴	PMS_大岭公变	10	400	320	320
16628	市区	PMS_奶牛场四变	10	400	320	320
16629	市区	新南苑园配变	10	400	320	320
16630	江阴	八家桥变	10	400	320	320
16631	江阴	PMS_北庄站变	10	400	267	267
16632	市区	PMS_火炬 1#箱变 T1	10	400	320	320
16633	江阴	PMS_丽都 109#箱变 主变	10	630	504	504
16634	江阴	东桥南变	10	400	320	320
16635	宜兴	太华大亩界公变	10	200	160	160

16636	市区	南新三配变	10	200	160	160
16637	市区	中恒汽配配变(融合终端)	10	400	320	320
16638	江阴	PMS_丽都59#箱变主变	10	630	504	504
16639	市区	镀层厂配变	10	400	316	316
16640	市区	PMS_兴龙塑料	10	200	160	160
16641	市区	PMS_下场桥甲配变	10	200	160	160
16642	市区	PMS_大坝厂	10	400	320	320
16643	市区	PMS_冷作厂	10	200	160	160
16644	江阴	PMS_丽都花园 106#箱变主变	10	630	504	504
16645	市区	友联二配变	10	400	320	320
16646	市区	沿里庄配变	10	200	160	160
16647	市区	PMS_环卫管理三配变	10	200	160	160
16648	宜兴	体育场公变	10	400	320	320
16649	江阴	PMS_丽都17#箱变主变	10	630	504	504
16650	市区	朱宽桥配变(融合终端)	10	200	132	132
16651	市区	PMS_杨西村	10	400	320	320
16652	宜兴	PMS_大人巷公变	10	315	252	252
16653	江阴	PMS_丽都85#箱变主变	10	630	504	504

16654	市区	村巷里三变	10	400	320	320
16655	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T1	10	800	640	640
16656	市区	PMS_倪介桥配变	10	400	295	295
16657	市区	任家塘二变（光伏）	10	400	238	238
16658	江阴	PMS_丽都89#箱变主 变	10	630	504	504
16659	江阴	PMS_丽都84#箱变主 变	10	500	400	400
16660	市区	PMS_西小园一变	10	200	0	0
16661	市区	PMS_江明	10	400	235	235
16662	市区	PMS_冷制作配变	10	200	160	160
16663	市区	PMS_华腾	10	200	160	160
16664	市区	PMS_许巷上配变	10	400	320	320
16665	宜兴	PMS_石世龙公变	10	200	160	160
16666	江阴	PMS_斜泾陈家变	10	400	320	320
16667	市区	侨联里桥配变	10	400	320	320
16668	江阴	南区 2#变	10	400	320	320
16669	宜兴	PMS_炮台公变	10	80	64	64
16670	市区	大村配变	10	200	160	160
16671	宜兴	石门电站公变	10	200	140	140
16672	宜兴	PMS_路下公变	10	200	160	160
16673	宜兴	PMS_朱家排涝公变	10	315	252	252
16674	江阴	PMS_南区 1#变	10	315	241	241
16675	江阴	PMS_丽都 162#箱变	10	800	640	640

		主变				
16676	宜兴	墙门公变（光伏并网）	10	400	295	295
16677	江阴	PMS_南区 4#变	10	315	230	230
16678	宜兴	PMS_分水北塘公变	10	400	320	320
16679	宜兴	PMS_螺岩山庄公变	10	400	320	320
16680	宜兴	沙塘东公变	10	400	259	259
16681	江阴	立新河变	10	400	320	320
16682	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T4	10	800	640	640
16683	市区	宛北西二配变（光伏）	10	400	247	247
16684	宜兴	港电鱼塘公变	10	200	160	160
16685	市区	10kV 杨出 2#箱变 T1	10	630	504	504
16686	江阴	PMS_宗言殷家庄南变	10	400	279	279
16687	宜兴	PMS_庄东南公变	10	400	279	279
16688	市区	10kV 曹庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
16689	宜兴	张渚大鹏公变	10	400	320	320
16690	市区	PMS_街中东配变	10	400	320	320
16691	市区	PMS_何更巷三配变	10	400	320	320
16692	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T2	10	800	640	640
16693	江阴	万花景苑 94#配电所 2#主变	10	800	640	640

16694	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 1#所变	10	630	504	504
16695	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 3#所变	10	1000	800	800
16696	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 4#所变	10	1000	800	800
16697	宜兴	杨店人家 1#站 2#所 变	10	630	504	504
16698	市区	PMS_横河头一配变	10	400	320	320
16699	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
16700	市区	PMS_叙丰里配电所 T1	10	1250	1000	1000
16701	宜兴	城北公交站 2#箱变 主变	10	630	498	498
16702	宜兴	张泽新安公变(光伏 并网)	10	400	226	226
16703	江阴	颐和绿苑 3#箱变主 变	10	630	504	504
16704	市区	PMS_渔业二配变	10	250	157	157
16705	市区	PMS_北鱼配变	10	200	160	160
16706	江阴	颐和绿苑 5#箱变主 变	10	630	504	504
16707	市区	PMS_南站二配变	10	200	160	160
16708	市区	PMS_曙光电器厂配 变	10	400	320	320

16709	市区	永安配变	10	200	160	160
16710	江阴	PMS_君山箱变主变	10	630	504	504
16711	江阴	PMS_新龚工业园变	10	400	320	320
16712	宜兴	和桥教堂 3#公变	10	400	306	306
16713	宜兴	PMS_蒋家塘公变	10	400	280	280
16714	市区	PMS_唐家尖二变	10	400	320	320
16715	宜兴	蜀风北公变	10	200	160	160
16716	宜兴	新芳电力站 1#公变 (光伏并网)	10	400	308	308
16717	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电 所 1#主变	10	800	640	640
16718	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电 所 3#主变	10	800	640	640
16719	市区	斗住基一配变	10	200	122	122
16720	市区	10kV 金匱里 13#站 T2	20	800	632	632
16721	宜兴	海伦华府 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
16722	宜兴	凌云府 8#室 1#所变 主变	10	630	504	504
16723	市区	10kV 西园 18#箱变 T1	10	630	504	504
16724	宜兴	书香澜庭 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
16725	宜兴	赵圩东公变(光伏并 网)	10	400	260	260

16726	江阴	PMS_祝塘红旗变	10	400	290	290
16727	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
16728	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 4#主变	10	800	639	639
16729	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T2	10	800	640	640
16730	市区	庙头二配变	10	400	320	320
16731	市区	惠丰配变	10	400	210	210
16732	江阴	PMS_顾北工业箱变 主变	10	500	400	400
16733	宜兴	PMS_赵圩南公变	10	400	276	276
16734	市区	10kV 柴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
16735	江阴	PMS_薛培山变	10	400	291	291
16736	江阴	福利东变	10	400	320	320
16737	市区	10kV 东升 4#箱变 T1 (光伏)	10	630	460	460
16738	市区	10kV 春雨 4#箱变 T1	10	630	504	504
16739	江阴	PMS_颐和绿苑 18#箱 变主变	10	800	640	640
16740	市区	PMS_党校四	10	250	200	200
16741	市区	PMS_育才二村	10	400	320	320
16742	市区	PMS_杨夹里变	10	315	252	252
16743	市区	PMS_徐甲里	10	400	306	306
16744	市区	东泾闸配变	10	400	320	320

16745	江阴	PMS_颐和绿苑25#箱变主变	10	500	400	400
16746	市区	PMS_教师楼	10	400	320	320
16747	市区	PMS_农具部	10	400	320	320
16748	江阴	PMS_颐和绿苑10#箱变主变	10	800	640	640
16749	市区	PMS_华庄中学	10	400	320	320
16750	江阴	PMS_鑫霞湾83#配电所2#主变	10	800	640	640
16751	宜兴	东下新山公变(光伏并网)	10	400	286	286
16752	市区	PMS_曙光四配变	10	400	320	320
16753	市区	PMS_陆更巷三配变	10	400	320	320
16754	江阴	PMS_鑫霞湾83#配电所4#主变	10	800	640	640
16755	市区	10kV 水秀5#箱变T1	10	630	504	504
16756	市区	PMS_齐家社配变	10	400	320	320
16757	江阴	PMS_消防北箱变主变	10	630	504	504
16758	宜兴	PMS_电力站南公变	10	400	320	320
16759	市区	PMS_魏巷三配变	10	400	320	320
16760	江阴	吴新村变	10	400	306	306
16761	宜兴	PMS_蔡塘公变	10	400	297	297
16762	江阴	PMS_周庄杜家巷中变	10	400	320	320

16763	宜兴	洛涧梅梁公变	10	400	320	320
16764	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
16765	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
16766	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
16767	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
16768	江阴	PMS_富南东变	10	400	174	174
16769	江阴	PMS_周庄高庄中变	10	400	320	320
16770	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
16771	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
16772	市区	10kV 春风南岸 2#站 T3	10	800	640	640
16773	市区	PMS_制衣厂泵配变	10	200	159	159
16774	市区	PMS_陆甲里	10	315	252	252
16775	市区	PMS_周家湾一变	10	400	320	320
16776	市区	PMS_沈二村	10	400	320	320
16777	市区	PMS_张公桥村杨家 湾	10	400	320	320
16778	市区	PMS_杨家贰	10	400	320	320
16779	江阴	PMS_颐和绿苑 28#箱 变主变	10	630	504	504

16780	市区	PMS_杨家叁配变	10	200	160	160
16781	市区	PMS_旺村	10	250	200	200
16782	市区	二闸泵配变	10	200	160	160
16783	江阴	PMS_庄头南变	10	400	320	320
16784	市区	PMS_线材厂	10	400	320	320
16785	市区	PMS_塘郁配变	10	400	290	290
16786	市区	PMS_善家巷二配变	10	400	320	320
16787	市区	10kV 春光苑三期 6# 站 T1	10	800	640	640
16788	市区	PMS_石中新村二配 变	10	400	313	313
16789	市区	张家桥配变(融合终 端)	10	400	320	320
16790	市区	PMS_建华宅配变 (TTU)	10	400	320	320
16791	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变	20	630	504	504
16792	市区	PMS_10kV 谈村 1#箱 变 T1	10	630	504	504
16793	宜兴	PMS_水中村 1#公变	10	200	152	152
16794	市区	10kV 东廊 2#箱变 T1	10	630	504	504
16795	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T1	10	800	640	640
16796	江阴	PMS_河塘唐澄变	10	400	320	320
16797	市区	许巷新村	10	400	320	320

16798	江阴	蔡桥南站变	10	400	320	320
16799	市区	彭家新村（光伏）	10	400	270	270
16800	江阴	河塘郁家宕变	10	400	312	312
16801	江阴	蔡桥季家坝变	10	400	302	302
16802	市区	PMS_石柱岸西配变	10	400	172	172
16803	市区	PMS_浦家湾	10	200	160	160
16804	江阴	蔡桥草河岸变	10	200	160	160
16805	江阴	河塘南站变	10	200	145	145
16806	江阴	PMS_河塘富贝西变	10	400	320	320
16807	市区	PMS_李更巷二	10	200	160	160
16808	江阴	蔡桥北站变	10	100	80	80
16809	市区	PMS_六堡里配变	10	315	252	252
16810	市区	PMS_六堡北配变	10	400	265	265
16811	市区	龙凤村（光伏）	10	200	94	94
16812	市区	PMS_钱古桥	10	400	320	320
16813	江阴	PMS_东桥电站	10	400	305	305
16814	市区	PMS_农联变	10	400	310	310
16815	市区	PMS_柏树下	10	160	128	128
16816	市区	PMS_农联	10	160	128	128
16817	市区	砖瓦厂六配变	10	400	320	320
16818	市区	农联村委	10	400	309	309
16819	市区	PMS_强巷排泵配变	10	315	245	245
16820	市区	PMS_电机新村	10	400	285	285
16821	市区	PMS_朝东巷	10	160	128	128
16822	江阴	PMS_河塘富贝变	10	400	274	274

16823	市区	PMS_六堡西	10	250	200	200
16824	江阴	陶家弄变	10	400	320	320
16825	江阴	河塘福利变	10	400	320	320
16826	江阴	金巷西变	10	400	272	272
16827	市区	PMS_盛巷	10	315	252	252
16828	江阴	东闸变	10	200	149	149
16829	江阴	PMS_河塘粮站变	10	315	214	214
16830	江阴	PMS_河塘河塘桥变	10	400	305	305
16831	江阴	蔡家桥变	10	200	69	69
16832	江阴	PMS_许姚村许家公 变	10	315	252	252
16833	江阴	PMS_如意变	10	400	196	196
16834	江阴	河塘如意西变	10	400	308	308
16835	江阴	河塘西南站变	10	400	320	320
16836	江阴	PMS_天成公变	10	315	252	252
16837	江阴	PMS_河塘电力南站 变	10	315	208	208
16838	江阴	PMS_河塘影剧院变	10	315	157	157
16839	江阴	姚家宕变	10	400	259	259
16840	市区	针织厂一配变	10	400	173	173
16841	市区	PMS_下沿河	10	250	200	200
16842	市区	群力村柏树下配变	10	400	320	320
16843	江阴	澄江排涝站变	10	400	315	315
16844	市区	PMS_村前配变	10	400	320	320
16845	市区	PMS_东湾里	10	250	200	200

16846	江阴	PMS_河塘南街变	10	250	173	173
16847	江阴	许姚村姚家公变	10	400	320	320
16848	江阴	水洞头变	10	400	320	320
16849	江阴	PMS_王家钱巷小学 变	10	400	320	320
16850	江阴	PMS_河塘河南变	10	400	308	308
16851	江阴	PMS_河塘门楼下变	10	400	292	292
16852	江阴	蔡桥方北变	10	400	320	320
16853	市区	PMS_第一水厂配变	10	400	320	320
16854	市区	PMS_庵东配变	10	400	302	302
16855	市区	PMS_朝东二配变	10	400	302	302
16856	市区	PMS_后巷八配变	10	200	160	160
16857	市区	PMS_前巷六配变	10	400	320	320
16858	市区	PMS_江西岸配变	10	400	320	320
16859	市区	PMS_利农桥配变	10	400	316	316
16860	市区	PMS_运动厂配变	10	400	298	298
16861	市区	PMS_西三新村配变	10	200	160	160
16862	市区	PMS_后降东配变	10	200	160	160
16863	市区	PMS_旺荒田	10	200	160	160
16864	江阴	PMS_北谭村西变	10	400	320	320
16865	江阴	澄江焦家村变	10	400	320	320
16866	市区	PMS_村前村配变	10	315	252	252
16867	江阴	PMS_缪家村西变	10	250	200	200
16868	江阴	绮山南变	10	400	296	296
16869	市区	PMS_星美变	10	400	320	320

16870	宜兴	润一 2#公变	10	400	320	320
16871	市区	PMS_福鑫针织内衣厂	10	400	320	320
16872	市区	10kV 文旅城 21#站 T1	10	800	640	640
16873	市区	PMS_塘头四配变	10	400	320	320
16874	市区	PMS_降东二配变	10	400	320	320
16875	市区	鱼池南配变	10	400	281	281
16876	市区	PMS_水利站三配变	10	200	160	160
16877	市区	PMS_二场配变	10	400	320	320
16878	市区	PMS_二养殖场配变	10	400	307	307
16879	市区	PMS_宜兴岸配变	10	200	160	160
16880	市区	PMS_大支路南	10	400	320	320
16881	江阴	贯庄村变	10	400	320	320
16882	市区	PMS_旺更巷三配变	10	315	228	228
16883	市区	PMS_西街中巷	10	400	320	320
16884	宜兴	PMS_砺山派出所公变	10	400	320	320
16885	江阴	PMS_绮山王家变	10	400	320	320
16886	江阴	绮下公变	10	400	320	320
16887	市区	PMS_后戈湾一配变 (TTU)	10	400	320	320
16888	市区	化工设备厂配变	10	250	200	200
16889	市区	PMS_戈湾一配变 (TTU)	10	400	320	320

16890	市区	PMS_戈湾二配变 (TTU)	10	400	320	320
16891	江阴	PMS_君山新村箱变 主变	10	800	619	619
16892	市区	PMS_窦南三变	10	400	320	320
16893	市区	10kV 天域华园 2#站 T1	10	800	640	640
16894	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T3	10	800	640	640
16895	市区	10kV 雍荣院 4#站 T2	10	630	504	504
16896	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T2	10	800	640	640
16897	江阴	瑞府园 23#配 3#主 变	20	800	640	640
16898	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
16899	江阴	PMS_海澜配电所 1# 主变	10	800	640	640
16900	市区	PMS_中胡庄配变	10	200	160	160
16901	江阴	肖新公变	10	400	320	320
16902	市区	PMS_金城一配变 (TTU)	10	400	320	320
16903	市区	PMS_金城二配变 (TTU)	10	200	160	160
16904	市区	PMS_金城三配变 (TTU)	10	200	160	160
16905	市区	PMS_金城四配变	10	400	320	320

		(TTU)				
16906	市区	金城五配变 (TTU)	10	400	320	320
16907	市区	PMS_公岸东配变	10	200	160	160
16908	江阴	PMS_绮山公变	10	400	320	320
16909	市区	PMS_丁吕配变	10	200	160	160
16910	市区	PMS_金城三一配变 (TTU)	10	200	160	160
16911	市区	吕巷刘配变	10	400	320	320
16912	市区	PMS_管公岸配变	10	400	320	320
16913	市区	PMS_金城三二配变 (TTU)	10	200	160	160
16914	市区	PMS_丁塔东配变	10	400	320	320
16915	市区	PMS_金城六配变 (TTU)	10	200	160	160
16916	市区	PMS_金城八配变 (TTU)	10	200	160	160
16917	江阴	PMS_肖家村变	10	250	200	200
16918	市区	PMS_驳岸配变	10	400	320	320
16919	市区	PMS_金城十四配变 (TTU)	10	200	160	160
16920	市区	PMS_上陈巷三配变	10	400	320	320
16921	市区	10kV 天域华园 5#站 T1	10	800	640	640
16922	市区	PMS_沈巷叁一配变	10	400	320	320
16923	宜兴	象牙山 2#公变 (光	10	400	286	286

		伏并网)				
16924	市区	PMS_沈巷叁二配变	10	400	320	320
16925	市区	PMS_魏家村二配变	10	400	320	320
16926	市区	PMS_沈巷肆配变	10	400	320	320
16927	市区	郑家宕贰配变	10	400	314	314
16928	市区	20kV 西水东 18#站 T2	20	800	640	640
16929	宜兴	地堡西公变	10	400	320	320
16930	江阴	云亭云长 4#变	10	400	320	320
16931	市区	PMS_10kV 香花 1#箱 变 T1	10	400	318	318
16932	江阴	西园三村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
16933	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主变	20	800	640	640
16934	市区	PMS_徐排配变	10	400	317	317
16935	江阴	PMS_新华三村 2#箱 变主变	10	800	640	640
16936	市区	PMS_金城十五配变 (TTU)	10	200	160	160
16937	江阴	PMS_吴家岩变	10	200	160	160
16938	市区	PMS_金城十六配变 (TTU)	10	200	160	160
16939	市区	PMS_金城九配变 (TTU)	10	200	160	160
16940	市区	PMS_刁庄东岸配变	10	400	293	293

16941	市区	新安花园 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
16942	市区	PMS_金城十配变 (TTU)	10	200	160	160
16943	市区	PMS_金城十二配变 (TTU)	10	200	160	160
16944	市区	PMS_金城十一配变 (TTU)	10	200	160	160
16945	市区	PMS_金城七配变 (TTU)	10	400	320	320
16946	市区	PMS_金城十七配变 (TTU)	10	315	244	244
16947	市区	金城十八配变(TTU)	10	400	320	320
16948	市区	PMS_金城二六配变 (TTU)	10	200	160	160
16949	市区	PMS_西村刘	10	400	320	320
16950	市区	PMS_刁庄桥配变	10	400	286	286
16951	宜兴	荒山北公变(光伏并 网)	10	400	286	286
16952	市区	PMS_花渡岸配变	10	200	160	160
16953	市区	PMS_小岸里配变	10	200	160	160
16954	市区	PMS_邵家配变	10	400	320	320
16955	市区	10kV 盛巷站 T1	10	1250	1000	1000
16956	江阴	PMS_陆桥钱家巷变	10	250	134	134
16957	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T3	10	1000	800	800

16958	江阴	PMS_云新 6#变	10	315	252	252
16959	江阴	PMS_新塘变	10	400	316	316
16960	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T4	10	1250	1000	1000
16961	江阴	陆桥徐家住基变	10	400	183	183
16962	江阴	陆桥老住基北变	10	315	189	189
16963	市区	10kV 林陆巷 1#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
16964	江阴	PMS_东徐家变	10	400	293	293
16965	江阴	PMS_苗头东变	10	315	231	231
16966	江阴	PMS_三房基变	10	400	246	246
16967	江阴	PMS_王家基变	10	250	159	159
16968	江阴	王家基北变	10	250	126	126
16969	江阴	龙章里变	10	400	237	237
16970	江阴	PMS_上青坝变	10	250	155	155
16971	江阴	PMS_苗头北变	10	200	135	135
16972	江阴	PMS_陆家基变	10	400	257	257
16973	江阴	PMS_陆桥老住基变	10	250	94	94
16974	江阴	孟河湾变	10	200	160	160
16975	市区	PMS_上山巷配变	10	200	160	160
16976	宜兴	建新路公变	10	400	320	320
16977	市区	PMS_胜利配变	10	400	320	320
16978	宜兴	新芳信用社公变	10	400	312	312
16979	市区	PMS_华丰 2#站 1# 主变 1000	10	1000	800	800

16980	市区	叙丰家园 3#站 T1800（融合终端）	10	800	640	640
16981	市区	PMS_南张巷配变	10	200	160	160
16982	江阴	南站公变	10	400	320	320
16983	宜兴	上塘河东公变	10	400	320	320
16984	宜兴	PMS_制钉公变	10	400	320	320
16985	江阴	PMS_张沙堡公变	10	400	284	284
16986	宜兴	PMS_建材市场公变	10	400	320	320
16987	江阴	PMS_红光朱家村变	10	400	320	320
16988	江阴	PMS_马家村公变	10	315	225	225
16989	宜兴	PMS_教育路公变	10	315	252	252
16990	江阴	PMS_王朝配电所 1# 主变	10	800	640	640
16991	江阴	PMS_塔灯下变	10	400	320	320
16992	江阴	PMS_凤介村变	10	315	252	252
16993	江阴	PMS_红光蒋家村变	10	250	200	200
16994	江阴	PMS_陈桥南变	10	200	160	160
16995	宜兴	PMS_阳泉新村 6#公 变	10	315	252	252
16996	江阴	下都西变	10	400	320	320
16997	江阴	PMS_严下场变	10	400	259	259
16998	江阴	PMS_仓储南变	10	400	0	0
16999	江阴	PMS_锦纶变	10	400	274	274
17000	江阴	白蛇变	10	400	320	320
17001	宜兴	后庄巷东公变	10	200	160	160

17002	江阴	PMS_仓储北变	10	400	262	262
17003	江阴	PMS_南后滕南变	10	315	252	252
17004	宜兴	阳家洞山圩公变	10	400	320	320
17005	江阴	锦苑东变	10	400	320	320
17006	江阴	PMS_锦园变	10	315	251	251
17007	宜兴	PMS_五渎对方圩公变	10	200	160	160
17008	江阴	PMS_长航公变	10	315	252	252
17009	江阴	PMS_王家巷村变	10	315	172	172
17010	江阴	PMS_宗言沈家巷变	10	400	167	167
17011	江阴	PMS_滨江二村63#箱变主变	10	800	640	640
17012	江阴	PMS_云新 2#变	10	315	252	252
17013	江阴	PMS_滨江二村23#箱变主变	10	315	252	252
17014	江阴	PMS_西郊菜场变	10	315	252	252
17015	江阴	PMS_湖南南变	10	400	253	253
17016	宜兴	建新光明桥公变	10	400	320	320
17017	市区	10kV 长宁 5#站 T4	10	1000	800	800
17018	宜兴	滕里公墓山公变	10	400	320	320
17019	宜兴	PMS_任墅新区 5#公变	10	200	160	160
17020	宜兴	PMS_中袁宿舍公变	10	400	320	320
17021	江阴	颐新华都10#箱变主变	10	630	504	504

17022	宜兴	PMS_任墅新区 3#公变	10	315	252	252
17023	宜兴	PMS_通蜀东路 1#公变	10	200	160	160
17024	江阴	颐新华都 17#箱变主变	10	630	504	504
17025	宜兴	PMS_任墅新区 4#公变	10	250	200	200
17026	宜兴	PMS_任墅新区 2#公变	10	315	252	252
17027	宜兴	PMS_蜀山村 1#公变	10	400	320	320
17028	宜兴	PMS_西施路公变	10	315	252	252
17029	江阴	颐新华都 19#箱变主变	10	630	504	504
17030	宜兴	PMS_紫砂东坡宿舍公变	10	200	160	160
17031	宜兴	PMS_庙前公变	10	400	320	320
17032	江阴	颐新华都 23#箱变主变	10	630	504	504
17033	宜兴	PMS_建新宿舍 3#公变	10	400	320	320
17034	宜兴	PMS_新安 2#公变	10	400	320	320
17035	江阴	颐新华都 29#箱变主变	10	630	504	504
17036	宜兴	相公庙公变	10	400	320	320
17037	江阴	PMS_苗头南站变	10	400	268	268

17038	江阴	PMS_吴泾圩变	10	315	192	192
17039	市区	PMS_万裕苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
17040	市区	PMS_陈华山配变	10	400	320	320
17041	宜兴	PMS_尹家新站公变	10	400	299	299
17042	宜兴	PMS_湾里公变	10	400	320	320
17043	宜兴	PMS_尹家中心小区 公变	10	200	153	153
17044	宜兴	PMS_里黄溪公变	10	400	320	320
17045	宜兴	PMS_尹家村 1#公变	10	400	320	320
17046	宜兴	PMS_青龙冯家组公 变	10	400	220	220
17047	宜兴	PMS_青龙塘西公变	10	400	253	253
17048	宜兴	八房村公变（光伏并 网）	10	400	240	240
17049	宜兴	PMS_住家船公变	10	400	320	320
17050	宜兴	八房 2#公变（光伏 并网）	10	200	133	133
17051	宜兴	PMS_景头公变	10	200	160	160
17052	江阴	苗泾变	10	400	211	211
17053	江阴	王家典当变	10	315	145	145
17054	江阴	梧村西变	10	400	320	320
17055	江阴	小朱家变	10	400	290	290
17056	江阴	PMS_陆桥戴巷上变	10	250	200	200
17057	江阴	PMS_山观徐家村变	10	400	320	320
17058	江阴	姚家庄变	10	400	315	315

17059	江阴	PMS_寿山南公变	10	160	128	128
17060	宜兴	PMS_圩田东公变	10	400	320	320
17061	江阴	PMS_蟠龙路 2#变	10	400	296	296
17062	江阴	PMS_双牌四村 40#箱 变主变	10	500	400	400
17063	江阴	谢介桥电灌站变	10	400	320	320
17064	江阴	PMS_东定路 2#公变	10	315	252	252
17065	江阴	仓另电站	10	200	160	160
17066	市区	PMS_华光村配变	10	400	320	320
17067	市区	PMS_贝沙桥二配变	10	200	160	160
17068	江阴	PMS_武装部配电所 1#主变	10	800	640	640
17069	市区	PMS_崇宁路三配变	10	400	320	320
17070	宜兴	建禾村公变(光伏并 网)	10	315	155	155
17071	市区	PMS_西宅周巷	10	200	134	134
17072	宜兴	宜丰西村公变(光伏 并网)	10	200	30	30
17073	江阴	PMS_大桥三村 103# 箱变主变	10	400	320	320
17074	市区	PMS_唯一食品	10	200	160	160
17075	江阴	PMS_孙园变	10	400	284	284
17076	江阴	PMS_集装公变	10	315	252	252
17077	江阴	PMS_新街公变	10	315	248	248
17078	江阴	PMS_金山 2#变	10	315	252	252

17079	江阴	PMS_湖南东变	10	400	235	235
17080	江阴	PMS_天福世纪城配电所 1#主变	10	800	640	640
17081	江阴	PMS_西纺公变	10	200	160	160
17082	江阴	PMS_赵港巷东变	10	200	160	160
17083	江阴	PMS_建税变	10	400	320	320
17084	宜兴	PMS_唐角中公变	10	200	109	109
17085	江阴	北顾巷变	10	400	320	320
17086	宜兴	唐角西浜公变	10	400	320	320
17087	市区	10kV 林陆巷 1#站 T1	10	1250	1000	1000
17088	宜兴	临泽北埭公变	10	200	142	142
17089	宜兴	PMS_杨路桥公变	10	200	160	160
17090	宜兴	PMS_沿前浜公变	10	400	320	320
17091	宜兴	PMS_南淋黄沙渎公变	10	315	226	226
17092	江阴	PMS_邬墩西变	10	315	229	229
17093	江阴	PMS_宦巷南变	10	200	160	160
17094	江阴	颐新华都 34#箱变主变	10	630	504	504
17095	江阴	颐新华都 4#箱变主变	10	630	504	504
17096	宜兴	东街 1#公变	10	400	320	320
17097	江阴	颐新华都 9#箱变主变	10	630	504	504
17098	宜兴	PMS_东坡公变	10	400	320	320

17099	宜兴	大浦太湖公变	10	160	128	128
17100	宜兴	景达小区 1#公变	10	400	320	320
17101	宜兴	PMS_稻香公变	10	200	160	160
17102	宜兴	PMS_董家湾公变	10	400	320	320
17103	宜兴	PMS_景达小区 2#公变	10	400	320	320
17104	宜兴	PMS_景达小区 3#公变	10	200	160	160
17105	宜兴	PMS_闸上北公变	10	315	252	252
17106	江阴	PMS_国际商务配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
17107	宜兴	PMS_今日星城 5#箱变	10	800	640	640
17108	宜兴	PMS_景达小区 4#公变	10	200	160	160
17109	宜兴	红卫塘贡公变(光伏并网)	10	200	139	139
17110	江阴	PMS_中山路 39 号 1#箱变主变	10	500	400	400
17111	宜兴	PMS_大塍新镇 1#公变	10	200	160	160
17112	宜兴	PMS_景达小区 5#公变	10	315	252	252
17113	江阴	PMS_中山路 39 号 2#箱变主变	10	500	400	400
17114	宜兴	东贤北路路灯公变	10	400	320	320

17115	江阴	PMS_长泾村东站变	10	400	178	178
17116	江阴	PMS_华家基变	10	400	182	182
17117	江阴	PMS_朱家变	10	400	215	215
17118	江阴	PMS_小刘家 2#变	10	400	310	310
17119	江阴	徐家基变	10	400	320	320
17120	江阴	PMS_周金变	10	250	110	110
17121	宜兴	PMS_望湖小区箱变	10	630	504	504
17122	江阴	PMS_朱蒋巷大站变	10	400	320	320
17123	江阴	PMS_朱蒋巷变	10	400	206	206
17124	宜兴	PMS_茶叶小区箱变	10	630	504	504
17125	江阴	PMS_南缪家变	10	400	238	238
17126	宜兴	PMS_楠木厅箱变	10	200	160	160
17127	市区	10kV 金都 2#站 T1	10	1250	1000	1000
17128	宜兴	PMS_阳山新公变	10	250	168	168
17129	宜兴	阳山村公变	10	400	320	320
17130	宜兴	PMS_周铁西村电站 公变	10	200	160	160
17131	宜兴	蒋巷 1#公变	10	400	320	320
17132	宜兴	蒋巷 2#公变	10	200	91	91
17133	宜兴	万安小区 5#公变	10	400	320	320
17134	宜兴	PMS_乌溪村 2#公变	10	400	320	320
17135	宜兴	万安小区 6#公变	10	400	320	320
17136	宜兴	建团圩公变	10	400	144	144
17137	江阴	PMS_司马配电所 1# 主变	10	800	640	640

17138	江阴	PMS_三产园 4#变	10	315	252	252
17139	宜兴	宜丰南圩公变(光伏 并网)	10	250	145	145
17140	市区	PMS_周巷(六)	10	200	160	160
17141	市区	PMS_城南路灯	10	200	160	160
17142	江阴	PMS_大桥三村 14#箱 变主变	10	630	504	504
17143	江阴	PMS_司马配电所 2# 主变	10	800	640	640
17144	市区	PMS_胶西一配变	10	400	320	320
17145	江阴	北野山咀公变	10	400	320	320
17146	江阴	PMS_环城箱变主变	10	400	320	320
17147	江阴	PMS_黄岐南变	10	400	308	308
17148	江阴	PMS_大桥三村 97#箱 变主变	10	630	504	504
17149	市区	PMS_胶西二配变	10	200	160	160
17150	市区	PMS_陈巷八配变	10	400	320	320
17151	江阴	PMS_山观许园 2#变	10	315	252	252
17152	市区	PMS_金巷二配变	10	400	320	320
17153	市区	PMS_高陈巷二配变	10	400	320	320
17154	市区	PMS_北赵巷配变	10	200	160	160
17155	市区	PMS_老公房配变	10	400	320	320
17156	市区	PMS_高车渡配变	10	400	313	313
17157	江阴	PMS_宦巷中变	10	400	287	287
17158	江阴	PMS_宦巷北变	10	400	313	313

17159	宜兴	PMS_渔池公变	10	250	200	200
17160	宜兴	PMS_东站公变	10	400	289	289
17161	宜兴	PMS_桥渎公变	10	400	320	320
17162	宜兴	PMS_黄沙渎北公变	10	200	160	160
17163	江阴	PMS_金文变	10	250	200	200
17164	江阴	PMS_澄杨路16#路灯变	10	100	80	80
17165	宜兴	PMS_大塍新镇2#公变	10	315	206	206
17166	江阴	澄杨路15#路灯变	10	80	64	64
17167	江阴	PMS_通运排涝变	10	400	320	320
17168	江阴	PMS_澄杨路20#路灯变	10	100	80	80
17169	江阴	三板桥变	10	400	309	309
17170	江阴	PMS_澄杨路19#路灯变	10	100	80	80
17171	江阴	PMS_华宏村蒋巷变	10	160	128	128
17172	江阴	陆家巷中变	10	315	252	252
17173	江阴	PMS_云顾路路灯变7#变	10	100	17	17
17174	江阴	夏东北站变	10	400	320	320
17175	江阴	小陆家巷变	10	200	160	160
17176	江阴	华宏村陆家巷变	10	400	320	320
17177	宜兴	PMS_民营一条街1#公变	10	315	252	252

17178	宜兴	PMS_景达小区 7#公变	10	315	252	252
17179	宜兴	景达小区 9#公变	10	315	252	252
17180	宜兴	PMS_红旗宿舍 6#公变	10	200	160	160
17181	宜兴	PMS_陶机宿舍 2#公变	10	400	320	320
17182	宜兴	PMS_川埠 1#公变	10	400	320	320
17183	江阴	PMS_冯溪花园箱变主变	10	630	504	504
17184	宜兴	PMS_紫砂宿舍 2#公变	10	400	320	320
17185	宜兴	木石 1#公变	10	400	320	320
17186	宜兴	PMS_紫砂宿舍 1#公变	10	400	320	320
17187	宜兴	中兴公变	10	315	252	252
17188	市区	PMS_春丰 1#箱变 T1	10	400	320	320
17189	宜兴	PMS_川埠村五组公变	10	400	320	320
17190	宜兴	PMS_双庙村 3#公变	10	400	320	320
17191	宜兴	供电所北公变	10	400	294	294
17192	宜兴	PMS_新建新区公变	10	400	320	320
17193	宜兴	川埠 5#公变（光伏并网）	10	400	306	306
17194	宜兴	PMS_太滂花苑 1#箱	10	630	504	504

		变				
17195	宜兴	留住老站公变	10	200	143	143
17196	宜兴	前留住公变（光伏并 网）	10	400	297	297
17197	宜兴	万安小区 7#公变	10	400	320	320
17198	宜兴	张四房公变	10	200	160	160
17199	宜兴	PMS_亚中公变	10	400	320	320
17200	宜兴	PMS_东园 3#公变	10	400	320	320
17201	宜兴	PMS_前龙西山公变	10	200	160	160
17202	宜兴	大埠头 1#公变	10	400	320	320
17203	宜兴	花园国母公变（光伏 并网）	10	400	309	309
17204	宜兴	周铁中巷公变	10	200	160	160
17205	宜兴	PMS_大港马家公变	10	200	160	160
17206	宜兴	兰山荷花 2#公变	10	400	320	320
17207	宜兴	兰山山南公变	10	400	320	320
17208	宜兴	祝塘 2#公变	10	400	296	296
17209	宜兴	祝塘电站公变	10	200	91	91
17210	宜兴	PMS_宋庄电站公变	10	200	115	115
17211	宜兴	杨树园公变	10	200	108	108
17212	宜兴	大埠头陈家公变（光 伏并网）	10	400	291	291
17213	宜兴	PMS_后村 2#公变	10	400	320	320
17214	宜兴	石兴公变（光伏并 网）	10	200	130	130

17215	宜兴	金兰红旗公变(光伏并网)	10	400	283	283
17216	市区	红星桥(二)	10	400	320	320
17217	市区	PMS_李湾里配变	10	200	160	160
17218	江阴	PMS_大桥三村 19#箱变主变	10	800	640	640
17219	市区	探花墩二配变	10	200	160	160
17220	市区	后夏配变	10	400	320	320
17221	市区	PMS_天一村前夏配变	10	400	320	320
17222	市区	倪更上配变	10	200	160	160
17223	市区	PMS_吴巷六配变	10	315	252	252
17224	市区	PMS_凤翔路配变	10	315	252	252
17225	市区	PMS_麦芽厂泵配变	10	400	304	304
17226	江阴	大桥二村 66#箱变主变	10	630	504	504
17227	市区	PMS_市镇七一	10	400	320	320
17228	市区	PMS_市镇八七	10	400	320	320
17229	江阴	大桥二村 108#箱变主变	10	630	504	504
17230	市区	PMS_万夹里配变	10	400	320	320
17231	市区	10kV 松竹苑站 T1	10	1000	800	800
17232	市区	PMS_高陈巷配变	10	200	160	160
17233	市区	PMS_钟巷配变	10	315	252	252
17234	市区	PMS_钟巷二配变	10	200	160	160

17235	宜兴	PMS_汇龙化纤公变	10	400	320	320
17236	江阴	PMS_通运张家变	10	400	320	320
17237	宜兴	PMS_铝材公变	10	315	252	252
17238	江阴	PMS_陆家巷东变	10	315	252	252
17239	江阴	澄江南站变	10	400	320	320
17240	江阴	PMS_通运包家变	10	315	252	252
17241	江阴	PMS_通运西站变	10	400	320	320
17242	江阴	四房庄变	10	400	289	289
17243	江阴	煤机公变	10	400	320	320
17244	江阴	PMS_四房庄东变	10	315	170	170
17245	宜兴	PMS_王婆扶桥公变	10	200	143	143
17246	江阴	PMS_澄江徐家村变	10	400	320	320
17247	江阴	PMS_澄南大道路灯 变	10	250	200	200
17248	江阴	文富村变	10	400	320	320
17249	宜兴	PMS_杨南公变	10	400	320	320
17250	江阴	PMS_香山汤介弄站	10	315	246	246
17251	江阴	璜圻村变	10	400	320	320
17252	宜兴	孙家圩公变(光伏并 网)	10	200	64	64
17253	江阴	农贸南变	10	400	320	320
17254	宜兴	PMS_西溪路公变	10	315	146	146
17255	市区	PMS_建工里配变	10	400	320	320
17256	宜兴	PMS_太滂花苑 2#箱 变	10	500	400	400

17257	宜兴	PMS_双庙耐火公变	10	400	301	301
17258	宜兴	PMS_太漏花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
17259	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	160	160
17260	宜兴	任墅 8#公变	10	400	320	320
17261	宜兴	任墅村 3#公变	10	400	288	288
17262	宜兴	渭渎港湾 2#公变	10	200	160	160
17263	宜兴	PMS_南酷公变	10	400	304	304
17264	宜兴	PMS_粮贸新村 1#箱变	10	500	400	400
17265	宜兴	工业园公变	10	100	80	80
17266	宜兴	PMS_粮贸新村 2#箱变	10	500	400	400
17267	宜兴	PMS_盛隆花园箱变	10	800	640	640
17268	江阴	PMS_香草苑 9#箱变主变	10	800	640	640
17269	市区	PMS_南徐桥一单配变	10	400	320	320
17270	宜兴	头阳头庄公变(光伏并网)	10	400	293	293
17271	宜兴	头阳村部公变	10	400	320	320
17272	宜兴	潜洛四庄公变(光伏并网)	10	400	320	320
17273	市区	10kV 春满园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
17274	宜兴	PMS_赵庄 3#公变	10	400	320	320

17275	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
17276	市区	PMS_东村二配变	10	400	320	320
17277	市区	PMS_施村配变	10	400	302	302
17278	市区	PMS_农科站配变	10	200	160	160
17279	市区	PMS_房产公司三配 变	10	200	160	160
17280	市区	PMS_路灯春阳	10	400	320	320
17281	宜兴	南坝头公变	10	400	320	320
17282	宜兴	PMS_荷塘塘桥公变	10	200	146	146
17283	宜兴	PMS_黄家头公变	10	200	130	130
17284	宜兴	PMS_黄泥墩公变	10	200	72	72
17285	宜兴	革新电站公变(光伏 并网)	10	400	240	240
17286	市区	PMS_礼舍塑料	10	200	160	160
17287	宜兴	PMS_农科园公变	10	200	160	160
17288	宜兴	革新加工公变	10	400	266	266
17289	宜兴	地堡公变(光伏并 网)	10	400	265	265
17290	江阴	南区 3#变	10	400	320	320
17291	江阴	PMS_南区 5#变	10	315	241	241
17292	江阴	斜泾路灯变	10	400	320	320
17293	宜兴	临津和尚圩公变(光 伏并网)	10	315	189	189
17294	宜兴	仇圩站公变(光伏并	10	400	300	300

		网)				
17295	江阴	PMS_龙南南站变	10	315	230	230
17296	市区	PMS_育才新村配变	10	400	320	320
17297	市区	PMS_凤翔路口配变	10	200	160	160
17298	宜兴	PMS_汇龙村公变	10	200	160	160
17299	市区	PMS_北平巷配变	10	200	160	160
17300	江阴	PMS_江峰排涝变	10	200	160	160
17301	市区	敬老院十一配变(融合终端)	10	400	320	320
17302	宜兴	PMS_洋塘 2#公变	10	200	106	106
17303	市区	PMS_杨丰配变	10	400	313	313
17304	江阴	PMS_大桥二村 80#箱变主变	10	630	504	504
17305	江阴	PMS_大桥二村 93#箱变主变	10	630	504	504
17306	市区	PMS_强家渡二配变	10	400	320	320
17307	江阴	PMS_偶家中变	10	250	200	200
17308	江阴	大桥二村 8#箱变主变	10	630	504	504
17309	宜兴	学圩电站公变	10	400	299	299
17310	市区	强家渡一配变	10	400	147	147
17311	江阴	PMS_大桥二村 53#箱变主变	10	630	504	504
17312	宜兴	PMS_大荡圩公变	10	200	155	155
17313	市区	PMS_私营工业园配	10	400	319	319

		变				
17314	江阴	大桥二村 3#箱变主变	10	630	493	493
17315	江阴	PMS_山观香山变	10	250	200	200
17316	江阴	陶家巷变	10	400	294	294
17317	江阴	PMS_新城东变	10	315	252	252
17318	宜兴	PMS_王婆临泽电站公变	10	200	160	160
17319	江阴	PMS_船底变	10	250	200	200
17320	宜兴	PMS_丁中宿舍公变	10	400	320	320
17321	宜兴	PMS_里墅东路 2#公变	10	400	320	320
17322	宜兴	南方商住楼公变	10	400	320	320
17323	宜兴	PMS_食品站公变	10	400	320	320
17324	宜兴	PMS_外油车公变	10	400	320	320
17325	宜兴	PMS_航运 2#公变	10	315	252	252
17326	宜兴	PMS_旧阳东村公变	10	200	160	160
17327	宜兴	PMS_旧庄公变	10	315	252	252
17328	宜兴	PMS_滕里村东公变	10	400	320	320
17329	宜兴	滕里 1#公变	10	400	320	320
17330	宜兴	PMS_查林方圆公变	10	250	187	187
17331	宜兴	洞众新区公变(光伏并网)	10	400	310	310
17332	宜兴	PMS_查林 8#公变	10	400	320	320
17333	宜兴	PMS_林家 1#公变	10	400	288	288

17334	市区	永动轴承配变	10	400	320	320
17335	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
17336	宜兴	紫砂花园公变	10	400	320	320
17337	宜兴	顺伟 E 区公变	10	400	320	320
17338	宜兴	轮运 2#公变（光伏 并网）	10	315	241	241
17339	宜兴	PMS_南大荒 1#公变	10	400	320	320
17340	宜兴	南大荒 2#公变	10	400	320	320
17341	宜兴	PMS_正新 2#公变	10	160	128	128
17342	宜兴	PMS_东贤南路 4#公 变	10	200	160	160
17343	宜兴	通蜀西路 2#公变	10	400	250	250
17344	宜兴	PMS_正新 3#公变	10	400	320	320
17345	宜兴	PMS_正新 1#公变	10	315	252	252
17346	宜兴	PMS_建陶厂 2#公变	10	400	320	320
17347	宜兴	建陶宿舍公变（光伏 并网）	10	400	319	319
17348	宜兴	PMS_团氿花园 1#箱 变	10	800	640	640
17349	宜兴	PMS_团氿花园 2#箱 变	10	630	504	504
17350	宜兴	PMS_氿滨大道 1#箱 变	10	630	504	504
17351	宜兴	PMS_团氿新村箱变	10	500	400	400

17352	宜兴	费家组公变	10	315	252	252
17353	宜兴	PMS_蒲圩公变	10	200	120	120
17354	宜兴	PMS_文安公变	10	400	320	320
17355	宜兴	曲流村 2#公变（光伏并网）	10	200	140	140
17356	宜兴	前蒲圩公变	10	315	164	164
17357	宜兴	城典公变（光伏并网）	10	400	305	305
17358	宜兴	PMS_新芳石坝头公变	10	200	153	153
17359	宜兴	新芳野田污公变	10	400	276	276
17360	宜兴	PMS_吴圩村公变	10	400	287	287
17361	宜兴	西大公变（光伏并网）	10	200	141	141
17362	宜兴	新丰彭庄公变（光伏并网）	10	200	156	156
17363	宜兴	PMS_吴圩村 2#公变	10	315	173	173
17364	宜兴	PMS_新芳茶亭公变	10	200	160	160
17365	宜兴	三淡公变（光伏并网）	10	200	0	0
17366	宜兴	生圩电站公变	10	400	320	320
17367	宜兴	临津姚家公变	10	400	294	294
17368	宜兴	PMS_生圩山北公变	10	100	80	80
17369	宜兴	下生圩公变（光伏并网）	10	400	213	213

17370	市区	PMS_馒头山配变	10	200	131	131
17371	江阴	大桥二村 18#箱变主变	10	630	504	504
17372	江阴	PMS_阮庄桥变	10	200	146	146
17373	市区	PMS_东泉配变	10	200	160	160
17374	市区	PMS_桃坞配变	10	200	160	160
17375	市区	PMS_小士配变	10	200	160	160
17376	江阴	PMS_西影公变	10	315	252	252
17377	市区	PMS_大士配变	10	200	160	160
17378	江阴	PMS_大桥一村箱变主变	10	630	504	504
17379	江阴	林家西变	10	400	320	320
17380	江阴	工农公变	10	250	192	192
17381	江阴	PMS_大桥一村配电所 1#主变	10	800	640	640
17382	江阴	PMS_国际商务配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
17383	江阴	PMS_大桥一村 29#箱变主变	10	500	400	400
17384	江阴	芙蓉 2#变	10	315	252	252
17385	江阴	联运公变	10	400	320	320
17386	江阴	PMS_大桥一村 59#箱变主变	10	800	640	640
17387	江阴	PMS_大桥一村 40#箱变主变	10	630	504	504

17388	宜兴	三阳西滕公变	10	400	320	320
17389	宜兴	PMS_石子街公变	10	400	320	320
17390	宜兴	涧众 3#公变	10	400	320	320
17391	宜兴	PMS_查村 5#公变	10	400	320	320
17392	市区	10kV 民丰家园 3#站 T4	10	1000	800	800
17393	宜兴	PMS_林家陈家公变	10	400	299	299
17394	宜兴	PMS_林家 4#公变	10	400	320	320
17395	宜兴	PMS_旧阳 3 组公变	10	160	128	128
17396	宜兴	查林 2#公变（光伏 并网）	10	400	320	320
17397	市区	10kV 民丰家园 2#站 T1	10	1000	800	800
17398	宜兴	PMS_大浦渔港 2#公 变	10	200	160	160
17399	宜兴	PMS_林家 3#公变	10	315	252	252
17400	宜兴	查林村 1#公变（光 伏并网）	10	200	160	160
17401	宜兴	查林新河公变	10	200	136	136
17402	宜兴	PMS_紫砂村公变	10	400	320	320
17403	江阴	PMS_祝塘池家巷变	10	400	305	305
17404	市区	10kV 凤宾站 T3（融 合终端）	10	1000	800	800
17405	江阴	香草加工厂变	10	315	252	252
17406	宜兴	PMS_黄墅水库公变	10	200	160	160

17407	江阴	PMS_祝陆变	10	315	252	252
17408	江阴	PMS_锦江变	10	400	320	320
17409	宜兴	PMS_团结街 1#公变	10	315	252	252
17410	宜兴	PMS_滕南新村 4#公变	10	400	320	320
17411	宜兴	PMS_滕南新村 3#公变	10	400	320	320
17412	宜兴	PMS_滕南新村 2#公变	10	315	252	252
17413	宜兴	PMS_滕南新村 1#公变	10	315	252	252
17414	宜兴	PMS_振兴路公变	10	400	320	320
17415	宜兴	陈大村公变(光伏并网)	10	400	277	277
17416	宜兴	环南路公变	10	400	320	320
17417	宜兴	PMS_曹家坝公变	10	400	197	197
17418	宜兴	高塍中心小区 1#公变	10	400	320	320
17419	宜兴	PMS_朝阳小区公变	10	400	320	320
17420	宜兴	PMS_高塍中心小区 2#公变	10	250	200	200
17421	宜兴	PMS_中心小区 7#公变	10	315	252	252
17422	宜兴	PMS_中心小区 8#公变	10	315	252	252
17423	江阴	PMS_云丰配电所 1#	10	400	320	320

		主变				
17424	市区	10kV 芙蓉苑站 T3	10	1250	1000	1000
17425	宜兴	中心小区 6#公变	10	400	320	320
17426	宜兴	中心 2#公变	10	400	320	320
17427	江阴	PMS_云丰配电所 2# 主变	10	400	320	320
17428	宜兴	高塍中心小区 4#公 变	10	400	320	320
17429	宜兴	PMS_埭兴组公变	10	200	104	104
17430	宜兴	PMS_埭兴污工泵公 变	10	400	320	320
17431	宜兴	PMS_庄里组 2#公变	10	200	160	160
17432	宜兴	PMS_庄里组公变	10	200	83	83
17433	宜兴	PMS_宜滨新村 1#公 变	10	400	320	320
17434	宜兴	宜滨新村 2#公变	10	315	252	252
17435	宜兴	PMS_西木 1#公变	10	315	252	252
17436	江阴	PMS_革新南河站变	10	250	200	200
17437	宜兴	PMS_西木 2#公变	10	400	320	320
17438	宜兴	PMS_九滨新村公变	10	400	320	320
17439	江阴	PMS_外贸箱变主变	10	630	464	464
17440	宜兴	九滨新村 1#公变(光 伏并网)	10	400	311	311
17441	宜兴	PMS_车站新村 4#公 变	10	315	252	252

17442	宜兴	PMS_车站新村 3#公变	10	315	252	252
17443	宜兴	岗下园公变(光伏并网)	10	200	99	99
17444	江阴	PMS_桐歧箱变主变	10	630	504	504
17445	宜兴	PMS_车站新村 1#公变	10	200	160	160
17446	江阴	PMS_砂长箱变主变	10	630	504	504
17447	宜兴	PMS_东虹 1#公变	10	315	252	252
17448	宜兴	PMS_苏缆 5#公变	10	200	160	160
17449	江阴	PMS_大桥一村 41#箱变主变	10	800	640	640
17450	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T1	10	1000	800	800
17451	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
17452	江阴	PMS_大桥一村 37#箱变主变	10	800	640	640
17453	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T1	10	1000	800	800
17454	市区	PMS_席巷排涝站	10	400	320	320
17455	江阴	PMS_大桥一村 33#箱变主变	10	630	504	504
17456	市区	PMS_火炬芦荡配变	10	400	320	320
17457	江阴	PMS_西镇南变	10	315	252	252
17458	江阴	PMS_庄家公变	10	315	252	252
17459	江阴	郑泾公变	10	400	320	320
17460	江阴	五星北变	10	400	320	320

17461	市区	PMS_保健菜场配变	10	400	320	320
17462	市区	PMS_邵巷五配变	10	200	160	160
17463	江阴	郑泾西变	10	400	320	320
17464	江阴	PMS_西镇公变	10	315	252	252
17465	江阴	沿河箱变主变	10	630	504	504
17466	江阴	芙蓉 1#变	10	400	320	320
17467	江阴	PMS_开关公变	10	400	320	320
17468	市区	PMS_许更上配变	10	400	320	320
17469	江阴	PMS_中北箱变主变	10	630	504	504
17470	市区	10kV 汇金站 T3	10	1000	800	800
17471	宜兴	PMS_林家 2#公变	10	400	320	320
17472	江阴	PMS_林家墩变	10	400	377	377
17473	宜兴	PMS_汤渡新村公变	10	400	303	303
17474	宜兴	黄墅木连公变(光伏 并网)	10	200	101	101
17475	宜兴	PMS_圩东组公变	10	400	320	320
17476	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
17477	宜兴	PMS_圩东 2#公变	10	400	320	320
17478	江阴	祝塘杜家巷变	10	315	64	64
17479	宜兴	PMS_龙溪花园 1#箱 变	10	800	640	640
17480	宜兴	孙家村公变(光伏并 网)	10	400	320	320
17481	宜兴	PMS_葛坝村公变	10	160	105	105
17482	宜兴	PMS_长征八组公变	10	400	320	320

17483	宜兴	南坝 1#公变（光伏并网）	10	200	20	20
17484	宜兴	PMS_龙池村部南公变	10	200	108	108
17485	江阴	PMS_祝塘新住基变	10	200	160	160
17486	宜兴	PMS_龙溪花园 2#箱变	10	800	640	640
17487	宜兴	民营一条街 2#公变	10	400	320	320
17488	宜兴	小圩电站公变	10	400	320	320
17489	宜兴	景达小区 6#公变	10	400	320	320
17490	宜兴	花苑小区 2#公变	10	400	320	320
17491	宜兴	花苑小区 5#公变	10	400	320	320
17492	市区	PMS_育府 1#站 3 号主变	10	1000	800	800
17493	宜兴	PMS_南航弄 2#公变	10	200	160	160
17494	宜兴	PMS_陶批站宿舍公变	10	315	252	252
17495	宜兴	PMS_丁中公变	10	315	252	252
17496	宜兴	PMS_大会堂公变	10	400	320	320
17497	宜兴	丁山小区 2#公变	10	400	320	320
17498	宜兴	丁山小区 4#公变	10	400	320	320
17499	宜兴	PMS_万安小区 1#公变	10	200	160	160
17500	宜兴	万安小区 3#公变	10	400	320	320
17501	宜兴	PMS_万安小区 4#公	10	400	320	320

		变				
17502	宜兴	PMS_善卷电力站公变	10	400	320	320
17503	市区	毛巷东一配变(融合终端)	10	200	160	160
17504	市区	毛巷西配变(融合终端)	10	400	320	320
17505	宜兴	PMS_兴东村公变	10	400	312	312
17506	市区	PMS_毛巷一配变	10	200	160	160
17507	市区	PMS_鸿运苑1号站T1	10	1250	1000	1000
17508	市区	南徐巷配变(融合终端)	10	400	320	320
17509	市区	PMS_桥梁工程	10	400	320	320
17510	宜兴	PMS_阳羨小学公变	10	315	252	252
17511	宜兴	PMS_砺山新农村公变	10	400	105	105
17512	市区	PMS_新光村一配变	10	400	320	320
17513	江阴	李介北变	10	400	320	320
17514	宜兴	PMS_楼下村公变	10	315	45	45
17515	江阴	PMS_蟠龙路路灯变	10	250	200	200
17516	宜兴	PMS_砺山杨家村公变	10	200	15	15
17517	宜兴	PMS_水产综合楼公变	10	315	252	252
17518	江阴	计家湾站变	10	315	252	252

17519	市区	PMS_欣兴针织厂	10	200	154	154
17520	宜兴	新华电站公变(光伏 并网)	10	400	239	239
17521	市区	PMS_三墩巷配变	10	200	152	152
17522	江阴	PMS_张家湾站变	10	315	252	252
17523	宜兴	长山组公变	10	400	320	320
17524	宜兴	见花公变	10	400	320	320
17525	江阴	PMS_环保箱变主变	10	630	504	504
17526	江阴	前进公变	10	400	211	211
17527	江阴	南野山路灯变	10	400	320	320
17528	江阴	郑泾东变	10	400	314	314
17529	市区	PMS_保健左舍里配 变	10	400	320	320
17530	市区	PMS_河西降	10	400	320	320
17531	市区	PMS_农药厂泵	10	400	279	279
17532	市区	赵陆更上配变(光 伏)	10	400	293	293
17533	宜兴	汇龙南公变	10	400	320	320
17534	市区	PMS_中学路口配变	10	400	320	320
17535	市区	南芦荡配变	10	200	160	160
17536	市区	华东小区配变(融合 终端)	10	400	320	320
17537	市区	PMS_鱼家塘配变	10	400	320	320
17538	市区	PMS_开元庄配变	10	400	320	320
17539	江阴	PMS_杏二公变	10	315	252	252

17540	市区	PMS_戴家二配变	10	400	320	320
17541	市区	锦安二村配变	10	400	320	320
17542	市区	PMS_保健新村配变	10	400	274	274
17543	市区	PMS_勤风基建配变	10	400	320	320
17544	市区	PMS_群丰住宅配变	10	400	320	320
17545	市区	PMS_田舍新配变	10	400	215	215
17546	市区	PMS_姚段配变	10	400	320	320
17547	市区	新村五配变	10	400	320	320
17548	宜兴	玉山五家墩公变(光伏并网)	10	400	274	274
17549	宜兴	PMS_镇委宿舍公变	10	250	200	200
17550	宜兴	顺伟B区公变(光伏并网)	10	400	289	289
17551	宜兴	PMS_教工宿舍1#公变	10	400	320	320
17552	宜兴	PMS_青龙教宿公变	10	400	307	307
17553	宜兴	PMS_周墅职校公变	10	400	320	320
17554	宜兴	玉山村公变(光伏并网)	10	400	203	203
17555	宜兴	PMS_青龙清水潭公变	10	400	320	320
17556	宜兴	PMS_长征小东公变	10	400	320	320
17557	宜兴	长征村公变	10	400	320	320
17558	市区	10kV 新惠花园 2#站 T4	10	1000	800	800

17559	宜兴	PMS_周墅村公变	10	400	320	320
17560	宜兴	芙蓉茶林场公变	10	400	320	320
17561	宜兴	古塔公变	10	400	320	320
17562	宜兴	PMS_洛涧 2#公变	10	400	320	320
17563	市区	10kV 新惠花园 1#站 T4	10	1000	800	800
17564	宜兴	玉山林业队公变(光 伏并网)	10	400	299	299
17565	宜兴	PMS_塘头五组公变	10	200	160	160
17566	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
17567	市区	PMS_东单叁配变 (TTU)	10	400	320	320
17568	市区	吴巷九配变	10	400	320	320
17569	市区	五金厂配变	10	400	320	320
17570	市区	PMS_后新村	10	400	314	314
17571	市区	古北配变	10	200	160	160
17572	市区	后大河配变(光伏)	10	400	320	320
17573	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T4	10	1000	800	800
17574	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
17575	市区	PMS_鹅湖花苑站 T4	10	800	640	640
17576	市区	PMS_云林苑南区 2 号站 T1*	10	1000	800	800
17577	市区	云林苑南区 2 号站	10	1000	800	800

		T3*				
17578	市区	10kV 云林苑 1#站 T2	10	1000	800	800
17579	市区	10kV 云林苑 2#站 T2	10	1000	800	800
17580	市区	PMS_豪景苑站 T4	10	1250	1000	1000
17581	市区	PMS_三电家舍配变	10	400	294	294
17582	市区	PMS_南方市场配变	10	400	320	320
17583	市区	PMS_南方市场甲配变	10	315	252	252
17584	江阴	创新周家湾西变	10	400	320	320
17585	江阴	PMS_十方庵变	10	400	320	320
17586	市区	PMS_上浦巷甲配变	10	200	160	160
17587	江阴	PMS_塘前东变	10	400	320	320
17588	宜兴	PMS_见花岗公变	10	200	128	128
17589	江阴	朝阳加工厂变	10	400	316	316
17590	市区	PMS_锡达	10	250	199	199
17591	江阴	朝阳喷灌站变	10	400	320	320
17592	江阴	陈家谷北变	10	400	309	309
17593	江阴	PMS_肖西变	10	315	252	252
17594	江阴	旺湾里南公变	10	400	320	320
17595	江阴	PMS_西庄任家村东变	10	250	155	155
17596	江阴	立新林家村变	10	400	320	320
17597	市区	PMS_严家庄乙配变	10	400	320	320
17598	江阴	尤家埭变	10	400	320	320
17599	江阴	杨岸公变	10	400	320	320

17600	江阴	PMS_澄张 16/17 号 路灯变	10	100	80	80
17601	江阴	PMS_道村公变	10	200	160	160
17602	江阴	PMS_澄张 18/19 号 路灯变	10	100	80	80
17603	宜兴	PMS_阳羨西路公变	10	315	252	252
17604	市区	PMS_古竹南配变	10	400	320	320
17605	市区	修配厂配变	10	200	160	160
17606	市区	PMS_古竹街配变	10	400	320	320
17607	市区	PMS_吴巷上配变	10	400	299	299
17608	市区	PMS_蒋巷水厂配变	10	400	308	308
17609	市区	PMS_农民区配变	10	200	153	153
17610	市区	PMS_古竹西配变	10	400	320	320
17611	江阴	肖新西变	10	400	320	320
17612	市区	PMS_倪巷配变	10	200	160	160
17613	市区	PMS_保健修甫配变	10	400	320	320
17614	市区	外经委配变(融合终 端)	10	400	291	291
17615	市区	市镇变八配变(融合 终端)	10	400	320	320
17616	市区	水厂八配变	10	400	299	299
17617	江阴	PMS_双牌二村 55#箱 变主变	10	630	504	504
17618	江阴	PMS_西托公变	10	315	252	252
17619	江阴	西郊北变	10	400	320	320

17620	市区	PMS_王巷九配变	10	400	320	320
17621	市区	PMS_夏家桥配变	10	400	320	320
17622	市区	PMS_古竹村二配变	10	400	320	320
17623	宜兴	PMS_周墅 2#公变	10	400	320	320
17624	宜兴	塘头 1#公变	10	400	320	320
17625	宜兴	PMS_水产桥东公变	10	400	320	320
17626	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	320	320
17627	宜兴	PMS_北埭公变	10	400	320	320
17628	宜兴	PMS_塘头 3#公变	10	250	195	195
17629	宜兴	三洞 1#公变	10	400	320	320
17630	宜兴	PMS_塘头七组 2#公变	10	250	200	200
17631	宜兴	三洞河东公变(光伏并网)	10	400	300	300
17632	宜兴	PMS_长征新村公变	10	315	252	252
17633	宜兴	PMS_桥东组公变	10	400	283	283
17634	宜兴	头阳 2#公变	10	315	252	252
17635	宜兴	PMS_红旗宿舍 5#公变	10	400	320	320
17636	宜兴	PMS_长征八组 2#公变	10	100	80	80
17637	宜兴	建陶小区 2#公变	10	400	320	320
17638	宜兴	三洞 4#公变	10	400	290	290
17639	市区	PMS_华丰 1#站一号主变 1000	10	1000	800	800

17640	市区	PMS_华丰 2#站 3# 主变 1000	10	1000	800	800
17641	市区	叙丰家园 3#站 T3 800（融合终端）	10	800	640	640
17642	宜兴	青龙庄西公变（光伏 并网）	10	400	314	314
17643	市区	PMS_东陆巷配变	10	400	320	320
17644	市区	PMS_浦新公司配变	10	315	252	252
17645	市区	PMS_景泰公司配变	10	400	320	320
17646	市区	PMS_紫汀苑站 T3	10	1250	1000	1000
17647	市区	PMS_天隆钢材配变	10	400	320	320
17648	市区	PMS_兴中兴甲配变	10	315	252	252
17649	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T2	10	800	640	640
17650	市区	PMS_私企业	10	400	320	320
17651	市区	PMS_广南交东配变	10	400	320	320
17652	市区	PMS_苏雪降	10	400	320	320
17653	市区	PMS_欧典 4# 箱变 T1	10	800	640	640
17654	市区	PMS_欧典 3# 箱变 T1	10	800	640	640
17655	市区	PMS_欧典 2# 箱变 T1	10	800	640	640
17656	市区	PMS_叙康 2# 箱变 T1	10	400	320	320
17657	市区	PMS_欧典家园 11#	10	400	320	320

		T1				
17658	市区	PMS_欧典家园 12# T1	10	400	320	320
17659	市区	鸿泰苑二期站 T1* (融合终端)	10	630	504	504
17660	市区	PMS_丁村 1#箱变 T1	10	400	320	320
17661	市区	PMS_叙康 1#箱变 T1	10	400	320	320
17662	市区	10kV 向阳 1#箱变 T1	10	400	320	320
17663	江阴	PMS_双牌一村 5#箱 变主变	10	630	504	504
17664	江阴	PMS_澄张路灯 9 号 变	10	100	80	80
17665	江阴	PMS_肖家埭变	10	400	320	320
17666	宜兴	PMS_秧东公变	10	200	84	84
17667	江阴	PMS_双牌一村 29#箱 变主变	10	800	640	640
17668	江阴	陈皮弄西变	10	400	320	320
17669	市区	PMS_堰桥开发四变	10	400	320	320
17670	江阴	通运顾家变	10	400	320	320
17671	江阴	城东电力新变	10	400	320	320
17672	江阴	PMS_双牌一村 18#箱 变主变	10	630	504	504
17673	江阴	PMS_富民园区 1#变	10	315	252	252
17674	宜兴	宜丰街北公变	10	400	267	267

17675	江阴	PMS_卞龙桥变	10	315	252	252
17676	宜兴	宜丰芦家公变(光伏 并网)	10	400	282	282
17677	江阴	园区三#变	10	400	301	301
17678	江阴	心泾村费介桥变	10	315	252	252
17679	江阴	PMS_双牌一村 33#箱 变主变	10	630	504	504
17680	江阴	PMS_通运陈家变	10	315	252	252
17681	宜兴	宜丰用电站 1#公变 (光伏并网)	10	160	110	110
17682	江阴	潘家降变	10	400	320	320
17683	江阴	PMS_新兰箱变主变	10	630	504	504
17684	市区	PMS_梅果配变	10	200	160	160
17685	江阴	黄泥坝变	10	400	320	320
17686	市区	古东配变	10	200	160	160
17687	市区	10kV 檀溪 6#箱变 T1 (融合终端)	10	500	384	384
17688	市区	PMS_檀溪湾 5#箱变 T1	10	400	319	319
17689	江阴	PMS_车宿 1#变	10	50	40	40
17690	江阴	PMS_车宿 3#变	10	50	40	40
17691	江阴	PMS_车宿 4#变	10	50	40	40
17692	江阴	金云港变	10	400	320	320
17693	江阴	PMS_车宿 2#变	10	50	40	40
17694	江阴	PMS_双牌二村 39#箱	10	630	504	504

		变主变				
17695	江阴	PMS_塑料公变	10	200	160	160
17696	江阴	PMS_双牌二村12#箱 变主变	10	630	504	504
17697	江阴	PMS_澄张公路5号 路灯	10	100	80	80
17698	江阴	PMS_双牌二村29#箱 变主变	10	800	640	640
17699	市区	西圩配变	10	400	313	313
17700	市区	圩巷配变	10	200	160	160
17701	市区	浜头三配变	10	200	160	160
17702	市区	PMS_冯家岸泵配变	10	400	320	320
17703	宜兴	PMS_紫藤小区1#箱 变	10	800	640	640
17704	宜兴	PMS_前墅村公变	10	315	252	252
17705	宜兴	PMS_川埠茶场公变	10	200	160	160
17706	宜兴	PMS_紫藤小区2#箱 变	10	630	504	504
17707	宜兴	PMS_涧众后村公变	10	200	141	141
17708	宜兴	PMS_滕里西元帆公 变	10	315	252	252
17709	宜兴	蒋笠13队公变	10	400	291	291
17710	宜兴	PMS_湖光路公变	10	400	305	305
17711	宜兴	水车泵公变	10	400	320	320
17712	宜兴	PMS_东瓦窑公变	10	400	320	320

17713	宜兴	潜洛六组公变	10	400	320	320
17714	宜兴	滕里南山 1#公变(光伏并网)	10	400	314	314
17715	宜兴	PMS_潜洛 3#公变	10	400	315	315
17716	宜兴	新村水北组公变(光伏并网)	10	400	313	313
17717	宜兴	PMS_塘头双场 1#公变	10	200	160	160
17718	宜兴	川陶新村 2#公变	10	400	320	320
17719	宜兴	红卫二组 2#公变	10	400	320	320
17720	宜兴	里庄 1#公变	10	400	320	320
17721	市区	10kV 加洲 1#站 T1	10	1250	1000	1000
17722	市区	10kV 加洲 1#站 T3	10	1250	1000	1000
17723	宜兴	PMS_三洞 3#公变	10	200	160	160
17724	市区	10kV 金锡苑 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
17725	市区	PMS_金锡苑 2#站 T2	10	1000	800	800
17726	市区	10kV 金锡苑 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
17727	市区	南古巷配变	10	400	320	320
17728	市区	10kV 金锡苑 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
17729	市区	10kV 星尔 1#箱变 T1	10	630	504	504
17730	市区	PMS_刘费巷	10	200	160	160
17731	市区	PMS_金巷东配变	10	200	160	160

17732	市区	PMS_许舍北街配变	10	200	160	160
17733	市区	10kV 春合 1#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
17734	市区	春合 2#站 T2 (融合 终端)	10	1250	1000	1000
17735	市区	PMS_双河一配变	10	200	160	160
17736	市区	10kV 隆泉园 1#站 T4	10	1000	800	800
17737	市区	10kV 隆泉园 2#站 T4	10	1000	800	800
17738	市区	10kV 春江花园 6#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
17739	市区	10kV 翠竹园站 T3	10	1250	1000	1000
17740	市区	PMS_宋巷三配变	10	200	160	160
17741	市区	东叁配变	10	400	320	320
17742	市区	南山东配变	10	400	283	283
17743	市区	PMS_里泾贰	10	400	320	320
17744	江阴	PMS_双牌一村 44#箱 变主变	10	800	640	640
17745	江阴	邵村站变	10	400	320	320
17746	江阴	PMS_城东工业园 4# 变	10	400	320	320
17747	市区	硕房桥配变	10	400	320	320
17748	江阴	PMS_一招箱变主变	10	800	640	640
17749	市区	PMS_公用三配变	10	400	320	320
17750	市区	PMS_塘岸配变	10	400	286	286
17751	市区	PMS_后丁庄配变	10	400	188	188

17752	江阴	PMS_园区 6#变	10	400	264	264
17753	市区	PMS_蔡西配变	10	200	160	160
17754	江阴	PMS_双牌一村 48 箱 变主变	10	630	504	504
17755	市区	PMS_蔡前配变	10	400	320	320
17756	市区	PMS_石岗上配变	10	400	320	320
17757	市区	PMS_三好配变	10	400	312	312
17758	市区	PMS_运河变(二)	10	400	272	272
17759	江阴	PMS_双牌一村 14#箱 变主变	10	630	504	504
17760	江阴	中北 17#公变	10	400	309	309
17761	市区	PMS_唐公岸西配变	10	200	160	160
17762	市区	PMS_新雅路二配变	10	200	160	160
17763	市区	火炬徐城配变	10	400	320	320
17764	市区	古西配变	10	400	313	313
17765	市区	费北配变	10	400	320	320
17766	市区	柏庄六配变(融合终 端)	10	400	320	320
17767	市区	PMS_松林配变	10	200	109	109
17768	市区	PMS_杨树岸泵配变	10	400	320	320
17769	市区	火炬祁巷配变	10	200	160	160
17770	市区	顾巷五配变	10	400	293	293
17771	市区	火炬村配变	10	400	320	320
17772	市区	东降六配变	10	400	320	320
17773	市区	老古潭配变	10	400	317	317

17774	江阴	PMS_五联配电所 2# 主变	10	1000	800	800
17775	江阴	PMS_五联配电所 3# 主变	10	1000	800	800
17776	江阴	PMS_紫金花园 127# 箱变主变	10	800	640	640
17777	江阴	PMS_联华配电所 1# 主变	10	630	488	488
17778	江阴	PMS_联华配电所 2# 主变	10	630	504	504
17779	宜兴	塍里南山 2#公变	10	400	291	291
17780	宜兴	PMS_洛涧思池公变	10	200	160	160
17781	宜兴	南中 1#公变（光伏 并网）	10	315	252	252
17782	宜兴	老虎墩公变（光伏并 网）	10	200	144	144
17783	市区	10kV 吉庆苑站 T3	10	800	640	640
17784	市区	10kV 安阳花园站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
17785	宜兴	芙蓉马家公变（光伏 并网）	10	200	107	107
17786	江阴	PMS_南都苑 10#箱变 主变	10	630	504	504
17787	宜兴	小金山 6#公变（光 伏并网）	10	200	129	129
17788	宜兴	PMS_前墅 3#公变	10	400	242	242

17789	宜兴	方溪九组公变	10	315	252	252
17790	宜兴	PMS_虞墅 3#公变	10	400	320	320
17791	宜兴	虞墅 1#公变（光伏并网）	10	400	244	244
17792	宜兴	虞墅六组公变	10	400	320	320
17793	宜兴	PMS_郁家组公变	10	200	160	160
17794	宜兴	PMS_金帆小区 2#公变	10	200	160	160
17795	宜兴	紫渎桥公变（光伏并网）	10	400	308	308
17796	宜兴	PMS_洛涧 3#公变	10	200	160	160
17797	宜兴	PMS_青瓷 2#公变	10	200	160	160
17798	市区	南横山	10	400	320	320
17799	市区	10kV 南星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
17800	市区	10kV 尚书苑 1#站 T1	10	800	640	640
17801	市区	市镇商贸配变	10	400	301	301
17802	市区	PMS_芦荡 1#箱变 T1	10	630	481	481
17803	市区	PMS_芦庄 6#站 T2	10	1250	1000	1000
17804	市区	PMS_芦庄 6#站 T1	10	1250	1000	1000
17805	市区	PMS_朝阳新村一配变	10	400	320	320
17806	市区	新丰苑 5#T1（融合终端）	10	1000	800	800
17807	市区	沈家配变	10	400	231	231

17808	宜兴	PMS_黄墅茶场公变	10	200	160	160
17809	宜兴	顺伟二村 1#公变	10	400	320	320
17810	宜兴	分水中村公变(光伏 并网)	10	200	145	145
17811	宜兴	东桥公变	10	400	267	267
17812	宜兴	PMS_分水前村公变	10	250	49	49
17813	宜兴	周东公变	10	400	294	294
17814	宜兴	PMS_分水李湊公变	10	200	160	160
17815	宜兴	顺伟二村 5#公变	10	400	320	320
17816	宜兴	PMS_分水电力站 2# 公变	10	315	252	252
17817	宜兴	PMS_分水电力站 6# 公变	10	400	320	320
17818	江阴	PMS_帆布公变	10	315	252	252
17819	江阴	徐吴杨加工厂变	10	400	320	320
17820	宜兴	PMS_宜丰中学公变	10	315	209	209
17821	江阴	PMS_双牌一村 23#箱 变主变	10	630	504	504
17822	市区	PMS_李前庄配变	10	400	320	320
17823	市区	PMS_前介配变	10	200	71	71
17824	市区	PMS_杨家村配变	10	400	273	273
17825	市区	PMS_前杨湖配变	10	400	291	291
17826	市区	PMS_阳山村委配变	10	400	291	291
17827	市区	PMS_后李庄配变	10	200	160	160
17828	江阴	PMS_染三变	10	315	252	252

17829	市区	PMS_住基村湖西配 变	10	160	128	128
17830	市区	PMS_张庄二配变	10	400	320	320
17831	江阴	PMS_双牌四村30#箱 变主变	10	500	400	400
17832	市区	PMS_旺房	10	160	128	128
17833	江阴	PMS_有线箱变主变	10	630	504	504
17834	市区	PMS_沈介里三配变	10	400	320	320
17835	江阴	园庵公变	10	400	320	320
17836	江阴	PMS_张介巷西变	10	400	320	320
17837	市区	PMS_住基鱼池配变	10	400	320	320
17838	江阴	PMS_庙巷配电所 1# 主变	10	800	640	640
17839	江阴	PMS_庙巷配电所 2# 主变	10	800	640	640
17840	江阴	文富花园变	10	400	320	320
17841	江阴	PMS_偶家东变	10	400	320	320
17842	江阴	PMS_偶家西变	10	400	320	320
17843	江阴	PMS_司马箱变主变	10	630	504	504
17844	江阴	PMS_卞家村变	10	400	320	320
17845	江阴	PMS_车辆箱变主变	10	500	400	400
17846	江阴	PMS_许家北变	10	315	207	207
17847	江阴	PMS_消特变	10	315	252	252
17848	江阴	PMS_城中箱变主变	10	630	504	504
17849	江阴	璜塘套闸变	10	400	320	320

17850	江阴	西横街 31 号 7#箱变 主变	10	630	504	504
17851	江阴	澄张路灯变	10	400	320	320
17852	江阴	PMS_双牌二村 56#箱 变主变	10	630	504	504
17853	江阴	PMS_双牌二村 25#箱 变主变	10	630	504	504
17854	江阴	PMS_张家湾变	10	400	320	320
17855	江阴	PMS_双牌二村 41#箱 变主变	10	400	320	320
17856	江阴	岸桥头变	10	400	320	320
17857	江阴	PMS_湖南中变	10	315	207	207
17858	宜兴	滕里石矿公变	10	400	307	307
17859	宜兴	PMS_汤渡汤北公变	10	315	252	252
17860	宜兴	PMS_何家公变	10	315	245	245
17861	宜兴	PMS_汤渡 1#公变	10	315	252	252
17862	宜兴	PMS_建陶花园 1#公 变	10	400	320	320
17863	宜兴	PMS_建陶花园 2#公 变	10	200	160	160
17864	宜兴	精陶 3#公变（光伏 并网）	10	400	268	268
17865	宜兴	PMS_东贤中路 3#公 变	10	400	320	320
17866	宜兴	PMS_小圩新村 4#公 变	10	315	252	252

17867	宜兴	PMS_木石庄蜀公变	10	400	320	320
17868	宜兴	PMS_小圩新村 3#公变	10	400	320	320
17869	市区	10kV 天润北区站 T2	10	800	640	640
17870	宜兴	PMS_小圩新村 9#公变	10	400	320	320
17871	宜兴	PMS_红旗小区 2#公变	10	400	320	320
17872	宜兴	PMS_小圩新村 11#公变	10	315	252	252
17873	宜兴	PMS_小圩新村 10#公变	10	400	320	320
17874	宜兴	汤渡 2#公变（光伏并网）	10	315	240	240
17875	宜兴	PMS_小圩新村 12#公变	10	315	252	252
17876	宜兴	PMS_小圩新村 7#公变	10	315	252	252
17877	江阴	PMS_私营工业园 9 号变	10	400	320	320
17878	宜兴	顺伟二村 4#公变	10	400	320	320
17879	江阴	PMS_云龙 3#箱变主变	10	500	400	400
17880	宜兴	顺伟二村 3#公变	10	400	320	320
17881	江阴	私营工业园 7 号变	10	400	304	304
17882	江阴	私营工业园 6 号变	10	200	160	160

17883	宜兴	顺伟二村 2#公变	10	400	320	320
17884	江阴	PMS_车服箱变主变	10	630	504	504
17885	江阴	PMS_张天降站变	10	200	60	60
17886	宜兴	转山头 3#公变	10	200	160	160
17887	江阴	PMS_小坎南站变	10	200	160	160
17888	宜兴	花苑小区 3#公变	10	400	320	320
17889	江阴	PMS_绮山路 74 弄 3# 箱变主变	10	630	504	504
17890	江阴	排河变	10	200	160	160
17891	江阴	明珠配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
17892	江阴	明珠配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
17893	宜兴	飞里村前村公变(光 伏并网)	10	200	78	78
17894	宜兴	PMS_东贤中路 1#公 变	10	315	252	252
17895	宜兴	螺丝坞公变	10	400	320	320
17896	市区	10kV 松竹苑站 T3	10	1000	800	800
17897	江阴	PMS_双牌四村 45#箱 变主变	10	630	504	504
17898	江阴	张中公变	10	200	160	160
17899	江阴	园区 5#变	10	400	320	320
17900	市区	淀粉配变	10	400	201	201
17901	市区	PMS_大长圩二配变	10	400	260	260
17902	市区	毛公岸配变	10	400	172	172
17903	市区	PMS_南洋湖配变	10	200	160	160

17904	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	400	400
17905	市区	PMS_养殖场配变	10	400	320	320
17906	江阴	PMS_八商场箱变主变	10	630	504	504
17907	江阴	长山路 1 号变	10	315	252	252
17908	市区	PMS_南阳湖配变	10	200	160	160
17909	江阴	PMS_习里沟西站变	10	200	160	160
17910	市区	PMS_大舍头配变	10	200	160	160
17911	江阴	PMS_宝柏变	10	400	317	317
17912	市区	PMS_大长圩配变	10	200	160	160
17913	市区	PMS_裕东配变	10	200	160	160
17914	江阴	红光排涝站变	10	400	320	320
17915	江阴	PMS_园通公变	10	400	320	320
17916	江阴	PMS_双牌四村 19#箱变主变	10	630	504	504
17917	江阴	贺家埭变	10	400	320	320
17918	宜兴	张家村部公变(光伏并网)	10	400	276	276
17919	江阴	双牌二村 5#箱变主变	10	630	504	504
17920	江阴	浮桥赵家变	10	400	320	320
17921	宜兴	PMS_镜片公变	10	400	320	320
17922	江阴	PMS_钱家湾西变	10	250	200	200
17923	江阴	东海配电所 1#主变	10	800	640	640

17924	江阴	紫金花园 183#箱变主变	10	630	504	504
17925	江阴	周庄公安变	10	400	320	320
17926	江阴	PMS_钱家湾中变	10	400	320	320
17927	江阴	PMS_健康箱变主变	10	400	320	320
17928	宜兴	PMS_宜丰陈家公变	10	400	242	242
17929	江阴	薛家桥变	10	200	160	160
17930	市区	PMS_东方红配变	10	400	320	320
17931	市区	PMS_府村弄配变	10	400	320	320
17932	市区	过巷配变（融合终端）	10	315	252	252
17933	市区	PMS_奶粉厂配变	10	200	160	160
17934	江阴	PMS_紫金花园 170#箱变主变	10	400	293	293
17935	宜兴	东岳村公变（光伏并网）	10	315	178	178
17936	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	0	0
17937	江阴	加油变	10	400	320	320
17938	宜兴	常安村公变（光伏并网）	10	400	312	312
17939	宜兴	PMS_小圩新村 8#公变	10	400	320	320
17940	宜兴	PMS_东风宿舍 1#公变	10	400	320	320
17941	宜兴	农机预制公变	10	400	320	320

17942	宜兴	PMS_通蜀东路 2#公变	10	400	320	320
17943	宜兴	PMS_东风综合楼公变	10	400	320	320
17944	宜兴	PMS_东坡西路公变	10	400	320	320
17945	宜兴	马家污水排涝公变	10	200	160	160
17946	宜兴	PMS_红旗小区 3#公变	10	400	320	320
17947	宜兴	三洞村部 2#公变	10	400	305	305
17948	宜兴	PMS_仪表宿舍 1#公变	10	400	320	320
17949	宜兴	PMS_通蜀南路公变	10	400	311	311
17950	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T2	10	800	640	640
17951	宜兴	土杂商住楼 1#箱变	10	630	504	504
17952	宜兴	PMS_圣禅寺公变	10	400	320	320
17953	宜兴	PMS_陶器市场公变	10	200	160	160
17954	江阴	PMS_祝塘江南变	10	400	212	212
17955	江阴	PMS_江南东变	10	315	168	168
17956	宜兴	东贤新村公变	10	400	320	320
17957	江阴	四房基变	10	400	234	234
17958	江阴	PMS_河南住基变	10	200	160	160
17959	江阴	PMS_二大房变	10	200	93	93
17960	江阴	PMS_永昌大站	10	400	313	313
17961	江阴	南房北变	10	200	52	52

17962	江阴	PMS_祝塘满房里变	10	400	188	188
17963	宜兴	分水河南公变	10	400	320	320
17964	宜兴	河南电站公变	10	400	320	320
17965	江阴	PMS_永昌小学变	10	400	320	320
17966	宜兴	分水西沟公变	10	400	203	203
17967	宜兴	PMS_青店公变	10	200	160	160
17968	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	320	320
17969	宜兴	PMS_东湖电站公变	10	200	160	160
17970	宜兴	盛渎公变	10	400	320	320
17971	宜兴	PMS_堵区公变	10	200	147	147
17972	宜兴	河墅公变	10	200	121	121
17973	宜兴	陈墅公变（光伏并 网）	10	315	237	237
17974	市区	PMS_南洋泾	10	200	160	160
17975	江阴	PMS_石子公变	10	315	252	252
17976	江阴	PMS_红光许家村变	10	400	313	313
17977	江阴	PMS_双牌四村 7#箱 变主变	10	630	504	504
17978	市区	刘巷配变	10	400	320	320
17979	江阴	PMS_红光牛奶场变	10	400	320	320
17980	江阴	PMS_双牌四村 21#箱 变主变	10	630	504	504
17981	江阴	叶家村变	10	400	320	320
17982	市区	PMS_制衣厂配变	10	400	319	319
17983	市区	PMS_多科工程配变	10	400	320	320

17984	江阴	PMS_双牌四村36#箱变主变	10	500	400	400
17985	江阴	PMS_澄张公路4号路灯	10	100	80	80
17986	江阴	PMS_园通西变	10	315	252	252
17987	江阴	PMS_南皂荚村变	10	315	252	252
17988	市区	后刘配变	10	400	315	315
17989	江阴	PMS_澄南徐家变	10	400	320	320
17990	江阴	PMS_尤车浜公变	10	400	320	320
17991	江阴	寿山新站变	10	250	197	197
17992	市区	PMS_沈家里二配变	10	400	320	320
17993	江阴	PMS_岐北公变	10	250	200	200
17994	市区	PMS_永胜贰二配变	10	200	160	160
17995	江阴	PMS_李家巷变	10	400	307	307
17996	江阴	PMS_周庄村新区变	10	315	252	252
17997	江阴	PMS_科委箱变主变	10	250	200	200
17998	宜兴	新城兴达公变	10	200	160	160
17999	江阴	PMS_桑田东变	10	250	158	158
18000	市区	PMS_供电所十配变	10	400	320	320
18001	江阴	至公东变	10	400	320	320
18002	江阴	PMS_周庄村红卫变	10	400	306	306
18003	江阴	史村东变	10	400	259	259
18004	江阴	PMS_贝贝箱变主变	10	630	504	504
18005	江阴	周庄中学变	10	250	165	165
18006	江阴	PMS_鸡龙山村生活	10	400	320	320

		变				
18007	江阴	周庄村沈家巷变	10	400	320	320
18008	宜兴	PMS_唐角东公变	10	315	252	252
18009	江阴	PMS_邮政箱变主变	10	800	640	640
18010	江阴	PMS_居民二村 3#箱 变主变	10	500	400	400
18011	江阴	PMS_商贸变	10	400	320	320
18012	江阴	PMS_下都东变	10	400	207	207
18013	宜兴	PMS_神马家园箱变	10	800	640	640
18014	宜兴	PMS_蜀古电站公变	10	400	320	320
18015	宜兴	PMS_奔马小区 13#公 变	10	315	252	252
18016	宜兴	PMS_汤渡环岛公变	10	400	320	320
18017	宜兴	西望新区公变	10	400	320	320
18018	宜兴	PMS_交警宿舍公变	10	200	160	160
18019	江阴	PMS_南石桥变	10	400	320	320
18020	宜兴	PMS_小圩新村 1#公 变	10	400	320	320
18021	宜兴	PMS_胜利宿舍 1#公 变	10	400	296	296
18022	宜兴	PMS_蜀古村公变	10	400	320	320
18023	宜兴	汤南 2#公变	10	400	320	320
18024	宜兴	PMS_奔马小区 23#公 变	10	315	252	252
18025	江阴	PMS_南都苑 4#箱变	10	630	504	504

		主变				
18026	宜兴	PMS_公园东路 3#公变	10	315	252	252
18027	宜兴	PMS_兴隆花园 1#箱变	10	630	504	504
18028	宜兴	PMS_公园东路 5#公变	10	200	160	160
18029	宜兴	PMS_兴隆花园 2#箱变	10	630	504	504
18030	宜兴	滕里西瓦窑 2#公变 (光伏并网)	10	400	284	284
18031	宜兴	PMS_城建周转房公变	10	400	320	320
18032	宜兴	PMS_公园东路 1#公变	10	400	320	320
18033	宜兴	PMS_分水东村公变	10	200	151	151
18034	江阴	PMS_庞家变	10	200	49	49
18035	江阴	周王家变	10	400	137	137
18036	江阴	PMS_祝塘良彩里南变	10	400	148	148
18037	江阴	PMS_祝塘楼子下变	10	400	206	206
18038	江阴	PMS_桥里变	10	400	233	233
18039	宜兴	PMS_东方明珠 1#箱变	10	800	640	640
18040	江阴	桥外变	10	400	250	250
18041	宜兴	东方明珠 2#箱变	10	500	400	400

18042	宜兴	东方明珠 3#箱变	10	500	400	400
18043	江阴	PMS_祝塘周家巷变	10	400	218	218
18044	江阴	虹一 5#公变	10	400	320	320
18045	宜兴	东方明珠 4#箱变	10	630	504	504
18046	宜兴	东方明珠 5#箱变	10	500	400	400
18047	江阴	PMS_祝塘广电变	10	400	312	312
18048	宜兴	PMS_东方明珠 6#箱变	10	400	249	249
18049	宜兴	PMS_东方明珠 7#箱变	10	400	311	311
18050	江阴	北头变	10	400	320	320
18051	宜兴	分水电力站 1#公变 (光伏并网)	10	315	228	228
18052	宜兴	PMS_东方明珠 8#箱变	10	630	504	504
18053	江阴	北山公变	10	200	160	160
18054	市区	烘漆厂配变	10	400	309	309
18055	江阴	PMS_电站公变	10	250	188	188
18056	江阴	前横南变	10	400	269	269
18057	江阴	PMS_红光路灯公变	10	250	200	200
18058	江阴	PMS_张岐山南变	10	250	200	200
18059	市区	PMS_葛西配变	10	400	320	320
18060	江阴	PMS_花八箱变主变	10	630	504	504
18061	江阴	红光刘家村变	10	400	320	320
18062	市区	PMS_冯巷二配变	10	200	160	160

18063	江阴	PMS_张岐西公变	10	400	320	320
18064	江阴	PMS_蒋家桥公变	10	250	200	200
18065	江阴	PMS_张岐山北变	10	400	320	320
18066	市区	PMS_电站三配变	10	200	160	160
18067	市区	仓桥配变	10	200	160	160
18068	市区	周更巷四配变	10	400	320	320
18069	市区	蠡成新村二配变(融合终端)	10	400	320	320
18070	市区	卫家巷配变	10	400	320	320
18071	市区	PMS_东降头配变	10	400	320	320
18072	市区	PMS_堰新(二)	10	400	320	320
18073	江阴	PMS_门楼下变	10	315	252	252
18074	宜兴	PMS_大南村公变	10	400	320	320
18075	江阴	PMS_世纪大道北变	10	200	160	160
18076	江阴	PMS_对门变	10	200	160	160
18077	江阴	PMS_门楼下东变	10	400	320	320
18078	江阴	江阴大桥南变	10	400	320	320
18079	江阴	PMS_滨江三村 59#箱变主变	10	630	504	504
18080	江阴	PMS_永安西变	10	200	137	137
18081	江阴	PMS_胡家湾北变	10	400	61	61
18082	江阴	PMS_门楼下中变	10	400	276	276
18083	宜兴	PMS_周家浜南 2#公变	10	200	142	142
18084	江阴	PMS_长东箱变主变	10	630	504	504

18085	江阴	东林章家桥变	10	250	48	48
18086	宜兴	花园小区公变	10	400	314	314
18087	江阴	PMS_青化巷变	10	200	160	160
18088	江阴	PMS_滨江二村70#箱变主变	10	630	504	504
18089	江阴	戴东公变	10	315	192	192
18090	江阴	PMS_滨江二村90#箱变主变	10	800	640	640
18091	江阴	PMS_老住基东变	10	400	296	296
18092	江阴	PMS_下村东变	10	400	244	244
18093	江阴	PMS_南都苑13#箱变主变	10	630	504	504
18094	宜兴	PMS_设计院公变	10	400	320	320
18095	宜兴	PMS_西望菜场公变	10	400	320	320
18096	宜兴	顺伟A区1#公变(光伏并网)	10	400	320	320
18097	江阴	PMS_南都苑20#箱变主变	10	630	504	504
18098	宜兴	西望一组公变	10	400	314	314
18099	宜兴	PMS_顺伟A区2#公变	10	400	320	320
18100	宜兴	PMS_周家排涝站公变	10	315	252	252
18101	宜兴	PMS_顺伟A区3#公变	10	400	320	320
18102	宜兴	边庄公变(光伏并	10	400	314	314

		网)				
18103	宜兴	湖光 4#公变 (光伏 并网)	10	200	142	142
18104	江阴	PMS_南都苑 22#箱变 主变	10	800	640	640
18105	江阴	PMS_河二 2#变	10	315	252	252
18106	宜兴	PMS_丁蜀电力站公 变	10	400	320	320
18107	宜兴	PMS_蜀古石粉公变	10	200	160	160
18108	宜兴	胜利宿舍 4#公变 (光 伏并网)	10	400	320	320
18109	江阴	PMS_南都苑 34#箱变 主变	10	400	320	320
18110	宜兴	PMS_湖光 2#公变	10	400	320	320
18111	宜兴	PMS_西望十组公变	10	200	160	160
18112	宜兴	PMS_湖光 1#公变	10	400	320	320
18113	宜兴	PMS_东方明珠 9#箱 变	10	800	640	640
18114	江阴	PMS_坟头颜家变	10	200	70	70
18115	宜兴	PMS_新城苑二期 1# 箱变	10	630	504	504
18116	宜兴	PMS_新城苑二期 2# 箱变	10	630	504	504
18117	宜兴	PMS_新城苑二期 3# 箱变	10	630	504	504
18118	宜兴	PMS_老站公变	10	200	160	160

18119	宜兴	PMS_新城苑二期 4# 箱变	10	630	504	504
18120	宜兴	俄师公变	10	400	267	267
18121	宜兴	PMS_新城苑二期 5# 箱变	10	500	400	400
18122	宜兴	PMS_新城苑二期 6# 箱变	10	500	400	400
18123	宜兴	PMS_分水镇区 3#公 变	10	400	320	320
18124	宜兴	PMS_新城苑二期 7# 箱变	10	500	400	400
18125	宜兴	分水新桥公变	10	400	306	306
18126	宜兴	电力 4#公变	10	400	320	320
18127	宜兴	分水医院公变	10	400	320	320
18128	宜兴	官山坞公变(光伏并 网)	10	200	142	142
18129	江阴	PMS_王家巷北变	10	250	163	163
18130	江阴	PMS_南巷路北变	10	400	157	157
18131	宜兴	分水教育公变	10	400	320	320
18132	宜兴	PMS_分水电力站 5# 公变	10	400	320	320
18133	市区	10kV 陈新 5#箱变 T1	10	200	160	160
18134	市区	10kV 大船桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
18135	市区	10kV 大船桥 1#箱变 T1	10	630	504	504

18136	市区	巷前（光伏）	10	400	297	297
18137	市区	杨仓渡一配变	10	400	320	320
18138	市区	PMS_惠瑞净化配变	10	200	160	160
18139	市区	PMS_藕塘派出所	10	400	320	320
18140	市区	PMS_兰新包装	10	200	160	160
18141	市区	PMS_东陈巷配变	10	400	320	320
18142	市区	PMS_电缆专件	10	200	151	151
18143	市区	沈更巷二配变	10	400	320	320
18144	宜兴	瑶塘公变	10	400	320	320
18145	市区	PMS_章吕巷配变	10	200	160	160
18146	市区	PMS_华丰 1#站三号 主变 1000	10	1000	800	800
18147	江阴	老住基中变	10	400	289	289
18148	江阴	下村北变	10	400	290	290
18149	江阴	PMS_景巷南变	10	200	60	60
18150	江阴	老住基北变	10	400	320	320
18151	宜兴	PMS_柏树村公变	10	400	263	263
18152	江阴	金湾小朱家巷变	10	400	320	320
18153	江阴	PMS_梅园南变	10	250	35	35
18154	宜兴	华兴小区 2#公变	10	400	320	320
18155	江阴	PMS_梅园北变	10	400	306	306
18156	宜兴	文里电站公变	10	200	160	160
18157	江阴	PMS_梅园东变	10	400	320	320
18158	宜兴	PMS_棟树新村 2#公 变	10	200	160	160

18159	宜兴	PMS_和桥朱家公变	10	200	112	112
18160	江阴	小梅园变	10	400	142	142
18161	宜兴	PMS_文里宗家公变	10	200	104	104
18162	江阴	PMS_忠巷东变	10	400	320	320
18163	宜兴	石路沈家公变	10	400	274	274
18164	江阴	PMS_忠巷南变	10	315	165	165
18165	市区	PMS_鑫威苑箱变 T1	10	630	504	504
18166	江阴	PMS_宗言殷家庄变	10	315	185	185
18167	宜兴	西望巷北公变	10	400	307	307
18168	宜兴	PMS_水木桥公变	10	315	252	252
18169	宜兴	建新 2#公变	10	400	320	320
18170	江阴	PMS_南都苑 42#箱变 主变	10	500	400	400
18171	宜兴	PMS_建新村公变	10	400	320	320
18172	市区	PMS_北禅寺 1#箱变 T1	10	630	504	504
18173	宜兴	PMS_周家小窑公变	10	400	320	320
18174	江阴	PMS_南都苑 31#箱变 主变	10	500	400	400
18175	江阴	PMS_刘伶巷 86#箱变 主变	10	630	504	504
18176	江阴	PMS_南都苑 40#箱变 主变	10	630	504	504
18177	市区	10kV 长宁 7#站 T2	10	1000	800	800
18178	宜兴	PMS_建新宿舍 2#公	10	400	304	304

		变				
18179	宜兴	兴隆公变	10	315	252	252
18180	宜兴	PMS_任墅村 4#公变	10	200	154	154
18181	宜兴	蜀古 4#公变	10	400	320	320
18182	宜兴	蜀山村 2#公变	10	400	320	320
18183	宜兴	中元袁福圩公变	10	400	320	320
18184	宜兴	PMS_建新宿舍 1#公变	10	400	320	320
18185	宜兴	PMS_林庄赵庄公变	10	200	91	91
18186	江阴	颐新华都 1#箱变主变	10	630	504	504
18187	宜兴	PMS_小圩村公变	10	400	320	320
18188	宜兴	分水圩田公变(光伏并网)	10	400	310	310
18189	宜兴	水产村 2#公变	10	400	320	320
18190	宜兴	PMS_前墅电站公变	10	400	320	320
18191	宜兴	PMS_新庄北公变	10	250	200	200
18192	宜兴	PMS_双桥村公变	10	315	252	252
18193	宜兴	PMS_双桥 3#公变	10	400	320	320
18194	市区	PMS_商疗养	10	200	118	118
18195	江阴	慈航桥变	10	400	263	263
18196	江阴	PMS_江李家变	10	400	169	169
18197	江阴	PMS_陆桥南园变	10	315	218	218
18198	市区	10kV 金惠苑 8#站 T4	10	1000	800	800
18199	江阴	油车基变	10	400	320	320

18200	市区	10kV 金惠苑 7#站 T4	10	1000	800	800
18201	江阴	PMS_油车基南变	10	250	151	151
18202	市区	10kV 金惠苑 6#站 T4	10	1000	800	800
18203	江阴	PMS_陆西变	10	400	320	320
18204	市区	西街北一变	10	200	160	160
18205	江阴	陆梧变	10	400	320	320
18206	江阴	华裕雅园 7#配 4#主变	10	630	504	504
18207	市区	10kV 山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
18208	宜兴	钰澜云溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
18209	市区	10kV 云境华庭 2#站 T3	10	800	640	640
18210	市区	10kV 板桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
18211	江阴	私营工业园澄发箱变主变	10	630	451	451
18212	市区	东顺苑 7#站 T4	10	800	640	640
18213	市区	10kV 中兴隆 3#站 T1	10	800	632	632
18214	市区	10kV 常嘉 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
18215	宜兴	PMS_儿童乐园 2#公变	10	400	312	312
18216	江阴	PMS_毛家堂东变	10	200	160	160
18217	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T4	10	800	640	640

18218	市区	10kV 常嘉 9#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
18219	市区	南园村三配变(光伏)	10	400	224	224
18220	市区	PMS_10kV 翠景 1#站 T2	10	800	640	640
18221	江阴	月城镇政府箱变主 变	10	630	504	504
18222	江阴	青阳车站箱变主变	10	630	504	504
18223	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T3	10	800	640	640
18224	市区	10kV 九里雅园 2#站 T2	10	800	640	640
18225	宜兴	袁家桥公变	10	400	320	320
18226	市区	20kV 和喜瑞园 5#T4	20	800	640	640
18227	江阴	苏市桥 3#变	10	400	216	216
18228	宜兴	PMS_西塘东公变	10	200	126	126
18229	市区	10kV 小箕 8#箱变 T1	10	630	504	504
18230	宜兴	PMS_镜片 2#公变	10	400	320	320
18231	市区	10kV 华圻 1#箱变 T1	10	400	320	320
18232	市区	奥斯卡配变	10	400	314	314
18233	江阴	孟家店北变	10	400	276	276
18234	市区	10kV 稻村 20#箱变 T1	10	630	504	504
18235	宜兴	PMS_芙林路公变	10	400	282	282

18236	江阴	三元铁匠巷变	10	400	320	320
18237	宜兴	振业 8#楼西箱变	10	630	495	495
18238	江阴	PMS_北环东南变	10	400	299	299
18239	市区	10kV 江花 4#站 T2	10	800	640	640
18240	市区	10kV 晶石 3#箱变 T1	10	630	504	504
18241	市区	东鹏 1#箱变 T1	10	630	504	504
18242	江阴	钻石广场配电所 1# 主变	10	800	640	640
18243	市区	10kV 芙蓉 15#站 T1	10	800	640	640
18244	宜兴	PMS_鹏鹞智造 7#公 变	10	400	306	306
18245	宜兴	PMS_华东石材市场 52#公变	10	400	313	313
18246	江阴	钻石广场配电所 2# 主变	10	800	640	640
18247	江阴	钻石广场配电所 3# 主变	10	800	640	640
18248	江阴	钻石广场配电所 4# 主变	10	800	640	640
18249	宜兴	泥塘后庄鱼塘公变	10	200	147	147
18250	市区	后庄三配变（光伏）	10	400	230	230
18251	市区	PMS_大明起重配变	10	400	320	320
18252	江阴	PMS_蒲市北站变	10	200	160	160
18253	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T4	10	800	640	640

18254	江阴	丁家村北箱变主变	10	630	504	504
18255	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
18256	市区	10kV 裕丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
18257	市区	PMS_市镇西桥配变	10	400	320	320
18258	市区	PMS_鲁家朱家配变	10	400	312	312
18259	市区	10kV 常嘉 9#站 T1	10	800	640	640
18260	市区	10kV 常嘉 9#站 T3	10	800	640	640
18261	江阴	PMS_西村南变	10	400	320	320
18262	宜兴	创业北路公变	10	400	320	320
18263	江阴	东麓花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
18264	江阴	顺源雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
18265	宜兴	PMS_楼下正良公变	10	400	320	320
18266	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	504	504
18267	宜兴	洋岸村西 3#公变	10	400	306	306
18268	江阴	华隆广场 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
18269	江阴	PMS_龙岸西变	10	200	160	160
18270	江阴	赵大巷 3#变	10	400	290	290
18271	市区	向阳 18#箱变 T1	10	630	504	504
18272	江阴	PMS_红苗新村南 2#变	10	400	281	281
18273	市区	10kV 九里雅园 2#站	10	800	640	640

		T1				
18274	宜兴	凌云府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
18275	江阴	PMS_云亭政府箱变主变	10	630	504	504
18276	宜兴	大文基公变	10	400	320	320
18277	市区	10KV 金科 7#站 T3	10	800	640	640
18278	市区	PMS_大唐焊割配变	10	400	314	314
18279	市区	PMS_1 号箱变 T1	10	630	504	504
18280	市区	10kV 红光 1#箱变 T1	10	400	320	320
18281	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
18282	江阴	星辉苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
18283	市区	10kV 蔡家 1#箱变 T1	10	630	504	504
18284	市区	10kV 海角 4#箱变 T1	10	630	504	504
18285	市区	10kV 端桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
18286	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T4	10	800	640	640
18287	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4	20	800	640	640
18288	江阴	PMS_徐巷里箱变主变	10	500	375	375
18289	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
18290	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 4#主变	10	800	640	640

18291	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
18292	宜兴	宜乐雅园 8#室 2#所变	10	800	640	640
18293	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
18294	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
18295	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T2	10	800	640	640
18296	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
18297	宜兴	PMS_邵家公变	10	200	160	160
18298	市区	10kV 永翰 1#箱变	10	630	500	500
18299	市区	PMS_农贸市场三配变	10	400	320	320
18300	宜兴	PMS_柏山路灯 1#公变	10	200	160	160
18301	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18302	江阴	利明小站东变	10	400	310	310
18303	宜兴	PMS_货场 1#公变	10	400	320	320
18304	市区	兴隆配变	10	400	320	320
18305	宜兴	PMS_楼下云湖桥公变	10	400	320	320
18306	市区	10kV 邱巷 27#箱变	10	630	504	504

		T1				
18307	市区	10kV 太平洋 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18308	宜兴	PMS_龙池山自行车 公园箱变主变	10	400	312	312
18309	市区	10kV 景苑 6#站 T2	10	800	640	640
18310	市区	PMS_李林巷	10	400	289	289
18311	江阴	紫运一村 7#配 4#主 变	10	630	504	504
18312	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T1	10	800	640	640
18313	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T4	10	800	628	628
18314	市区	东泉花园配变（南 瑞）	10	400	320	320
18315	江阴	三星变	10	250	179	179
18316	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T1	20	630	504	504
18317	江阴	长青南变	10	400	215	215
18318	江阴	云亭七望庄变	10	400	267	267
18319	江阴	水淹桥西变	10	400	311	311
18320	市区	10kV 新阳光 40#站 T2	10	800	640	640
18321	江阴	皋岸北变	10	400	320	320
18322	市区	10kV 华圻 3#箱变 T1	10	630	504	504
18323	市区	PMS_山泉金属配变	10	400	320	320

18324	市区	PMS_石柱头配变	10	400	306	306
18325	江阴	棠樾锦园 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
18326	市区	10kV 桃泉 10#箱变 T1	10	630	500	500
18327	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T2	10	800	640	640
18328	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T2	10	800	632	632
18329	市区	市镇三十五配变	10	400	320	320
18330	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主变	20	800	640	640
18331	市区	PMS_裕村别墅二变	10	400	273	273
18332	市区	10kV 溪涧雅苑站 T2	10	800	640	640
18333	江阴	花家桥变	10	400	304	304
18334	江阴	中塑变	10	400	320	320
18335	江阴	徐市箱变主变	10	630	504	504
18336	市区	20kV 丽景苑 20#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
18337	市区	20kV 丽景苑 20#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
18338	市区	20kV 丽景苑 20#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
18339	市区	20kV 丽景苑 20#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
18340	宜兴	石灰湾 3#公变	10	400	315	315

18341	江阴	星赋花园三区11#配电所 3#主变	10	800	640	640
18342	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T1	10	800	640	640
18343	市区	PMS_小陈巷四配变（南瑞）	10	400	320	320
18344	市区	10kV 晨光和园 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
18345	市区	10kV 西园 13#箱变 T1	10	630	504	504
18346	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T2	10	800	640	640
18347	江阴	敌光雅苑北区26#配电所 2#主变	20	800	640	640
18348	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T3	10	800	640	640
18349	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
18350	江阴	PMS_杜巷北变	10	400	320	320
18351	江阴	港尚名筑22#配电所 4#主变	10	800	640	640
18352	江阴	PMS_鲤岸北变	10	400	297	297
18353	市区	许巷大队三配变	10	400	320	320
18354	市区	元亨小区二配变	10	400	320	320
18355	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T1	10	800	640	640

18356	江阴	江南南变	10	400	320	320
18357	宜兴	PMS_芳庄鱼塘公变	10	400	320	320
18358	江阴	桃源名筑 193#配电 所 1#主变	20	800	640	640
18359	宜兴	水北涧桥 2#公变	10	400	291	291
18360	市区	法维莱配变	10	400	320	320
18361	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
18362	宜兴	PMS_西渚村东公变	10	200	146	146
18363	宜兴	PMS_一线西村公变	10	200	160	160
18364	市区	10kV 金牛苑三期 3# 站 T1	10	800	640	640
18365	宜兴	新都府 6#室 1#所变	10	630	504	504
18366	江阴	湖滨佳苑一村 7#配 电所 4#主变	10	800	640	640
18367	宜兴	紫郡东府 5#室 1#所 变	20	800	640	640
18368	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 4# 所变	10	800	640	640
18369	江阴	PMS_瞿巷 3#变	10	400	320	320
18370	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T1	20	800	640	640
18371	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 2#所变	10	800	640	640
18372	市区	10kV 后政 1#箱变 T1	10	630	480	480
18373	宜兴	前元创业路公变	10	400	320	320

18374	江阴	古塘新村 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
18375	宜兴	和桥汽修公变	10	400	320	320
18376	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18377	市区	PMS_后故里甲二配 变	10	400	320	320
18378	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T3	20	800	632	632
18379	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
18380	江阴	荣熙花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
18381	宜兴	PMS_仇圩村 3#公变	10	400	320	320
18382	江阴	PMS_新南北公变	10	400	320	320
18383	江阴	馨悦花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
18384	江阴	珺和雅苑一期 81#配 电所 2#主变	10	800	640	640
18385	市区	10kV 水秀 7#箱变 T1	10	630	504	504
18386	江阴	天悦家园 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
18387	市区	PMS_界南四配变	10	400	320	320
18388	市区	PMS_刘巷九配变	10	400	249	249
18389	市区	PMS_界南二配变	10	400	320	320
18390	市区	PMS_界南一配变	10	400	320	320

18391	市区	PMS_周貳配变	10	400	320	320
18392	江阴	PMS_花家基东变	10	200	145	145
18393	江阴	八房村西变	10	400	320	320
18394	市区	PMS_水塘桥二配变	10	400	301	301
18395	市区	PMS_殷邹庄	10	400	320	320
18396	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
18397	江阴	如意 1#变	10	400	311	311
18398	江阴	PMS_天鹤南配电所 1#主变	10	1000	800	800
18399	宜兴	时光汎樾府 2#室 4# 所变主变	20	630	501	501
18400	江阴	镇区黄土金变	10	400	320	320
18401	市区	PMS_沁园 2 号站 T2	10	800	640	640
18402	市区	PMS_沁园 2 号站 T1	10	800	640	640
18403	宜兴	PMS_石兴 1#公变	10	200	160	160
18404	江阴	四小村变	10	400	255	255
18405	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
18406	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
18407	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
18408	市区	20kV 雅锦园 1#站 T1	20	800	640	640
18409	市区	20kV 雅锦园 1#站 T2	20	800	640	640

18410	江阴	新秀园三期 35#配电 所 3#主变	10	800	640	640
18411	江阴	璟庭花苑 23#配电所 2#主变	10	800	635	635
18412	市区	弘奕农场配变	10	400	320	320
18413	市区	10kV 天卒 9#箱变 T1	10	630	504	504
18414	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T2(融合终端)	10	800	633	633
18415	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T1	10	800	640	640
18416	江阴	南苑新村 31#箱变主 变	10	400	320	320
18417	江阴	申耐变	10	400	320	320
18418	市区	20kV 金域 11#站 T3	20	800	640	640
18419	江阴	季子变	10	400	320	320
18420	江阴	御景雅园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
18421	江阴	御景雅园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
18422	江阴	御景雅园 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
18423	江阴	御景雅园 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
18424	江阴	王家场箱变主变	10	200	160	160
18425	宜兴	PMS_红光路 2#公变	10	400	320	320
18426	市区	10kV 创智天地 1#站 T3	10	800	640	640

18427	江阴	御景雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
18428	江阴	御景雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
18429	江阴	御景雅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
18430	江阴	御景雅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
18431	市区	PMS_双桥废品配变	10	400	320	320
18432	宜兴	PMS_花果山公变	10	400	320	320
18433	宜兴	港船 2#公变	10	200	124	124
18434	市区	PMS_宇子	10	400	320	320
18435	市区	10kV 庙圩 2#箱变 T1	10	630	504	504
18436	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T4	10	800	640	640
18437	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
18438	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
18439	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
18440	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
18441	宜兴	PMS_袁家头公变	10	200	108	108
18442	江阴	PMS_周江箱变主变	10	400	320	320
18443	宜兴	南庄村东公变(光伏	10	400	305	305

		并网)				
18444	市区	电仪房开二配变(融合终端)	10	400	320	320
18445	宜兴	墩子组 2#公变	10	400	320	320
18446	宜兴	时光汎樾府 3#室 3#所变主变	20	630	499	499
18447	江阴	金杯 1 号变	10	400	320	320
18448	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
18449	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
18450	市区	20kV 兴想 17#站 T4	20	800	640	640
18451	市区	大运华府 5#站 T2	10	800	640	640
18452	江阴	尚澜名筑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
18453	江阴	景阳华府南区 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
18454	宜兴	PMS_堽坊箱变主变	10	500	400	400
18455	江阴	倪家巷虎跑苑变	10	400	320	320
18456	江阴	PMS_王家坝变	10	400	320	320
18457	市区	渔业十八配变	10	400	318	318
18458	市区	10kV 泉电 2#箱变 T1	10	630	504	504
18459	宜兴	临泽人家 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
18460	市区	PMS_嵩山四配变	10	400	320	320

18461	宜兴	PMS_国山碑公变	10	400	320	320
18462	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
18463	市区	酸菜鱼配变	10	400	320	320
18464	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T1	10	800	640	640
18465	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
18466	宜兴	PMS_东方星城 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
18467	宜兴	PMS_东方星城 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
18468	市区	水厂拾捌配变	10	400	320	320
18469	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
18470	市区	PMS_西店三配变	10	400	320	320
18471	宜兴	PMS_北庄欧家 2#公 变	10	400	266	266
18472	市区	姜越五金配变	10	400	303	303
18473	江阴	丽都 143#配电所一 1#变	10	800	640	640
18474	江阴	丽都 143#配电所一 2#变	10	800	640	640
18475	市区	10kV 晨光静园 2#站 T4	10	800	640	640
18476	宜兴	PMS_嵩山 2#公变	10	200	160	160

18477	江阴	PMS_苍头西变	10	400	299	299
18478	市区	PMS_新貳三配变	10	400	320	320
18479	市区	PMS_安东大队二配 变	10	400	320	320
18480	宜兴	北山村 2#公变	10	400	315	315
18481	江阴	云景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
18482	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
18483	江阴	瑞庭花园 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
18484	市区	西蒋巷配变	10	400	312	312
18485	宜兴	百合路东公变	10	400	296	296
18486	市区	通万配变	10	400	320	320
18487	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	504	504
18488	江阴	夏家店西变	10	400	320	320
18489	江阴	鼎尚花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
18490	江阴	鼎尚花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
18491	江阴	星赋花园一区 13-2# 配电所 3#主变	10	630	504	504
18492	市区	10kV 水榭天成 3#站 T2	10	800	640	640
18493	江阴	荣熙花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

18494	江阴	丽都 143#配电所— 3#变	10	800	640	640
18495	江阴	华隆广场 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
18496	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T1	20	800	640	640
18497	宜兴	PMS_天宸府 3#室 3# 所变主变	10	630	504	504
18498	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
18499	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
18500	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T1	10	800	640	640
18501	江阴	鼎尚花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
18502	江阴	鼎尚花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
18503	江阴	鼎尚花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
18504	江阴	鼎尚花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
18505	江阴	顾西庄南变	10	400	320	320
18506	市区	PMS_李家三变	10	400	320	320
18507	宜兴	璟溪翰府 1#室 3#所 变主变	10	800	640	640

18508	江阴	陶中房 3#变	10	400	301	301
18509	市区	10kV 曹庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
18510	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T3	10	800	640	640
18511	江阴	PMS_巨轮村委变	10	400	188	188
18512	江阴	青阳开发 6#箱变主变	10	630	504	504
18513	市区	毛壹配变（光伏）	10	400	302	302
18514	江阴	江建 1#箱变主变	10	630	504	504
18515	市区	李家坝三配变（光伏）	10	400	290	290
18516	江阴	PMS_李家湾南变	10	400	320	320
18517	宜兴	PMS_九岭肖家 2#公变	10	200	160	160
18518	江阴	御鑫苑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
18519	市区	10kV 常嘉 10#站 T1	10	800	640	640
18520	市区	10kV 常嘉 10#站 T3	10	800	640	640
18521	市区	10kV 常嘉 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
18522	市区	10kV 常嘉 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
18523	宜兴	PMS_张家塘 2#公变	10	200	160	160
18524	市区	10kV 重楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
18525	市区	10kV 澜岸 7#站 T4	10	800	640	640

18526	江阴	翡翠花苑72#配电所 1#主变	10	800	640	640
18527	市区	PMS_周巷西五配变	10	400	320	320
18528	市区	10kV 拱北 1#箱变 T1	10	630	504	504
18529	宜兴	PMS_浦南娄下圩公 变	10	200	160	160
18530	宜兴	太华教堂 2#公变	10	400	311	311
18531	江阴	PMS_二村南变	10	400	206	206
18532	宜兴	PMS_茶局 2#公变	10	400	320	320
18533	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T1	10	800	640	640
18534	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T3	10	800	640	640
18535	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T4	10	800	640	640
18536	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T4	10	800	640	640
18537	宜兴	PMS_学圩 2#公变	10	200	160	160
18538	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T2	10	800	640	640
18539	市区	10kV 置煤 6#箱变 T1	10	630	504	504
18540	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
18541	宜兴	革新村委公变(光伏 并网)	10	200	1	1
18542	市区	10kV 龙西 7#箱变 T1	10	630	504	504

18543	宜兴	PMS_隔南后塘组公变	10	200	126	126
18544	江阴	港邶花苑84#配电所1#主变	10	800	640	640
18545	宜兴	皇新村村民委员会公变	10	400	320	320
18546	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T1	10	800	640	640
18547	宜兴	义都路公变	10	200	160	160
18548	市区	10kV 堰新 11#站 T3	10	800	640	640
18549	市区	PMS_10kV 幸福里 9#站 T2	10	800	640	640
18550	市区	10kV 正明 10#站 T2	10	800	640	640
18551	江阴	雅澜名苑85#配电所3#主变	10	800	640	640
18552	市区	20kV 星元 6#站 T2	20	800	640	640
18553	市区	PMS_天地康	10	400	300	300
18554	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T1	10	800	640	640
18555	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T2	10	800	640	640
18556	宜兴	PMS_马安 2#公变	10	200	160	160
18557	市区	10kV 景南 11#箱变 T1	10	630	504	504
18558	市区	PMS_水利管理站配变	10	400	320	320

18559	江阴	PMS_凌介弄东变	10	400	311	311
18560	江阴	PMS_北邵村南变	10	400	296	296
18561	宜兴	PMS_纪家西公变	10	200	151	151
18562	江阴	朱家坝花园 37#配电 所 3#主变	10	630	504	504
18563	市区	夹龙桥六配变	10	400	320	320
18564	宜兴	PMS_万石小桥 2#公 变	10	200	20	20
18565	宜兴	海棠路箱变主变	10	630	478	478
18566	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T2	10	800	640	640
18567	市区	旺更巷五配变	10	400	317	317
18568	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
18569	江阴	月发路箱变主变	10	500	400	400
18570	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
18571	市区	祁大寺	10	400	320	320
18572	宜兴	PMS_阳泉新村 5#箱 变主变	10	400	320	320
18573	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T3	10	800	640	640
18574	市区	PMS_学校二配变	10	200	160	160
18575	市区	10kV 秦泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
18576	江阴	黄河一村 53#配电所 1#主变	10	800	640	640

18577	江阴	黄河一村 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
18578	市区	PMS_东浜二配变 (TTU)	10	400	320	320
18579	市区	20kV 金匮里 10#站 T2	20	800	633	633
18580	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
18581	市区	PMS_清扬乙七配变 (TTU)	10	400	320	320
18582	市区	10kV 邱巷 28#箱变 T1	10	630	504	504
18583	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
18584	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
18585	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
18586	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
18587	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
18588	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
18589	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640

18590	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
18591	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T2	10	800	640	640
18592	市区	10kV 长东 13#箱变 T1	10	630	499	499
18593	宜兴	PMS_西渚倒庙公变	10	200	105	105
18594	市区	10kV 夏庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
18595	市区	PMS_新民新村三配 变	10	400	320	320
18596	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T3	10	800	638	638
18597	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
18598	市区	20kV 山水澜园 3#站 T2	20	800	640	640
18599	市区	PMS_东璟 14#站 T1	10	1000	800	800
18600	宜兴	优湖美地 3#室 1#所 变主变	20	800	640	640
18601	宜兴	优湖美地 3#室 3#所 变主变	20	800	640	640
18602	宜兴	优湖美地 3#室 4#所 变主变	20	800	640	640
18603	宜兴	优湖美地 3#室 2#所 变主变	20	800	640	640
18604	宜兴	PMS_大团北公变	10	200	160	160

18605	江阴	云亭陶家村中变	10	400	320	320
18606	市区	20kV 城南 15#站 T2	20	630	504	504
18607	宜兴	优湖美地 2#室 1#所 变主变	20	800	640	640
18608	宜兴	优湖美地 2#室 3#所 变主变	20	800	640	640
18609	宜兴	优湖美地 2#室 4#所 变主变	20	800	640	640
18610	宜兴	优湖美地 2#室 2#所 变主变	20	800	640	640
18611	江阴	六房基 2#变	10	400	235	235
18612	市区	10kV 锦叙苑站 T2	10	800	640	640
18613	市区	PMS_布桥变	10	400	289	289
18614	宜兴	PMS_中巷 3#公变	10	400	310	310
18615	市区	PMS_10kV 幸福里 8# 站 T3	10	800	640	640
18616	江阴	融城苑 182#配电所 4#主变	10	800	640	640
18617	江阴	梅花墩 2#变	10	400	123	123
18618	宜兴	PMS_东舍公变	10	200	160	160
18619	江阴	PMS_叶北箱变主变	10	500	400	400
18620	江阴	PMS_邵巷南箱变主 变	10	400	292	292
18621	江阴	PMS_邵巷北箱变主 变	10	400	262	262
18622	市区	10kV 天辰原筑 3#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
18623	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T2	10	800	640	640
18624	市区	PMS_华家巷三配变	10	400	320	320
18625	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T3	20	800	640	640
18626	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T1	20	800	640	640
18627	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
18628	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
18629	宜兴	龙运天城和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
18630	江阴	PMS_蒲市北海住基 箱变主变	10	400	275	275
18631	江阴	PMS_蒲东箱变主变	10	400	320	320
18632	江阴	PMS_泾南邵巷上箱 变主变	10	400	320	320
18633	市区	10kV 墙冶 2#箱变 T1	10	630	504	504
18634	江阴	舜丰花园 1 号变	10	400	320	320
18635	市区	徐家配变	10	400	320	320
18636	宜兴	PMS_南里公变	10	200	154	154
18637	宜兴	PMS_九岭村大沟公 变	10	400	263	263
18638	市区	20kV 吴都雅苑 5#站	20	800	640	640

		T3				
18639	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
18640	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T2	10	800	640	640
18641	江阴	万安佳苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
18642	江阴	翡翠花苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
18643	江阴	雅澜名苑二区 11#配 电所 3#主变	10	800	640	640
18644	宜兴	璟溪翰府 1#室 1#所 变主变	10	800	640	640
18645	江阴	PMS_茂墅西变	10	400	14	14
18646	宜兴	PMS_大新 3#公变	10	400	320	320
18647	江阴	PMS_泓临阁 37#配电 所 1#主变	10	800	640	640
18648	江阴	PMS_泓临阁 37#配电 所 2#主变	10	800	640	640
18649	宜兴	临泽人家 5#室 3#所 变主变	20	800	640	640
18650	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
18651	市区	10kV 正阳 1#箱变 T1	10	630	501	501
18652	江阴	顺源雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
18653	市区	10kV 向阳 20#箱变	10	400	308	308

		T1				
18654	市区	10kV 紫汀 3#箱变 T1	10	630	504	504
18655	市区	干休所二配变（融合终端）	10	400	320	320
18656	江阴	PMS_金凤苑箱变主变	10	500	369	369
18657	市区	PMS_市镇七十配变	10	400	320	320
18658	市区	东风张巷丁配变（融合终端）	10	400	320	320
18659	市区	园塘下配变（南瑞）	10	400	320	320
18660	江阴	PMS_陈家变	10	250	155	155
18661	江阴	PMS_陈大岸南变	10	400	204	204
18662	市区	10kV 观澜府 5#站 T3	10	800	640	640
18663	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T3	20	800	640	640
18664	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T1	20	800	640	640
18665	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
18666	市区	10kV 芙蓉 15#站 T2	10	800	640	640
18667	市区	10kV 天域华园 4#站 T3	10	800	640	640
18668	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T1	10	800	640	640
18669	江阴	府前雅园 2#箱变主变	10	630	504	504

18670	江阴	PMS_后降圩箱变主变	10	500	400	400
18671	宜兴	汎著景园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
18672	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T3	10	800	636	636
18673	宜兴	PMS_胡家东公变	10	200	151	151
18674	江阴	华士曙新路变	10	400	320	320
18675	江阴	翡翠花苑 64#配电所 3#主变	10	800	629	629
18676	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T4	10	800	640	640
18677	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 2#主变	20	800	640	640
18678	江阴	PMS_马家西变	10	200	160	160
18679	市区	PMS_10kV 万湖 1#箱变 T1	10	400	320	320
18680	市区	10kV 创智天地 1#站 T2	10	800	640	640
18681	江阴	文南路南变	10	400	272	272
18682	市区	PMS_立介里配变	10	400	320	320
18683	江阴	上品璟苑 320#配电所 4#主变	10	630	504	504
18684	市区	10kV 寺头 22#站 T1	10	800	640	640
18685	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T4	10	800	640	640
18686	宜兴	PMS_陆平杨树垛公	10	200	160	160

		变				
18687	市区	10kV 新光嘉园 15# 站 T2	10	800	640	640
18688	江阴	PMS_建南苑 31#配电 所 1#主变	10	800	640	640
18689	江阴	PMS_建南苑 31#配电 所 2#主变	10	800	640	640
18690	市区	10kV 张镇桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
18691	市区	PMS_10kV 悦水园 9# 站 T3	10	800	640	640
18692	市区	PMS_山前小学配变	10	400	320	320
18693	市区	铂晨名筑 3#站 T1	20	800	640	640
18694	江阴	东苑新村 29#箱变主 变	10	630	504	504
18695	江阴	建安西变	10	400	314	314
18696	市区	PMS_荣威配变	10	400	320	320
18697	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T3	10	800	640	640
18698	江阴	PMS_三联西变	10	400	320	320
18699	江阴	勤丰新村 5#变	10	400	320	320
18700	江阴	PMS_河东湾西变	10	400	283	283
18701	江阴	PMS_石家浜西变	10	400	320	320
18702	江阴	PMS_建南苑 44#配电 所 1#主变	10	800	640	640
18703	江阴	PMS_建南苑 44#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
18704	市区	PMS_埭头二配变	10	400	320	320
18705	市区	10kV 端桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
18706	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T1	20	800	640	640
18707	市区	10kV 朱更 1#箱变 T1	10	630	504	504
18708	江阴	新桥头北变	10	400	290	290
18709	市区	20kV 依联园 10#站 T1	20	800	640	640
18710	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T3	10	800	640	640
18711	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
18712	市区	PMS_肖东泵配变	10	400	320	320
18713	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T1	20	800	640	640
18714	市区	10kV 稻村 10#箱变 T1	10	630	504	504
18715	江阴	昕悦府 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
18716	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
18717	市区	新核特殊钢配变	10	400	320	320
18718	市区	10kV 江南府 11#站 T1	10	800	640	640
18719	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T1	10	800	640	640

18720	市区	PMS_市镇四配变	10	400	320	320
18721	市区	10kV 长馨 8#站 T3	10	800	640	640
18722	市区	10kV 泊月湾 4#站 T3	10	800	640	640
18723	江阴	南区 7#变	10	400	285	285
18724	江阴	大丰北变	10	400	320	320
18725	宜兴	荆阳 4#箱变主变	10	630	504	504
18726	市区	东璟 14#站 T2(融合 终端)	10	1000	800	800
18727	市区	PMS_彭丁桥配变	10	400	308	308
18728	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
18729	市区	20kV 雪新苑 12#站 T2	20	800	640	640
18730	市区	PMS_大丰桥	10	400	320	320
18731	江阴	馨悦花园 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
18732	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T1	20	800	640	640
18733	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T2	20	800	640	640
18734	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T2	20	800	640	640
18735	市区	20kV 费湾 1#箱变 T1	20	630	504	504
18736	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T1	10	800	640	640
18737	市区	PMS_10kV 巨正 6#站	10	800	640	640

		T3				
18738	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T4	10	800	640	640
18739	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T2	10	800	640	640
18740	市区	PMS_赵家旦三配变	10	400	320	320
18741	宜兴	西和花园 1#室 2#箱 变主变	10	630	504	504
18742	宜兴	花溪苑 2#室 4#所变 主变	10	800	640	640
18743	市区	PMS_安定电站	10	400	320	320
18744	江阴	上品璟苑 72#配电所 1#主变	10	630	504	504
18745	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T2	10	800	640	640
18746	江阴	天安数码城 9#配电 所 1#主变	10	800	640	640
18747	市区	10kV 宛山湖 5#站 T4	10	800	640	640
18748	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T1	10	800	640	640
18749	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T2	10	800	640	640
18750	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T3	10	800	640	640
18751	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T4	10	800	640	640
18752	市区	PMS_彭家新村二配	10	400	308	308

		变				
18753	江阴	西田头南变	10	400	313	313
18754	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 2#所变	10	800	640	640
18755	江阴	百兴澜庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
18756	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
18757	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主变	10	630	504	504
18758	江阴	元房村变	10	200	59	59
18759	市区	10kV 云溪人家 4#站 T4	10	800	640	640
18760	市区	PMS_10kV 御澜湾 7# 站 T2	10	800	640	640
18761	市区	20kV 山水澜园 5#站 T2	20	800	640	640
18762	宜兴	尚城学府 5#室 1#所 变主变	10	800	640	640
18763	江阴	天安数码城 9#配电 所 4#主变	10	800	640	640
18764	江阴	天安数码城 9#配电 所 2#主变	10	800	640	640
18765	江阴	天安数码城 9#配电 所 3#主变	10	800	640	640
18766	江阴	天安数码城 7#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
18767	江阴	天安数码城 7#配电 所 2#主变	10	800	640	640
18768	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
18769	江阴	PMS_李元柏树下变	10	400	200	200
18770	宜兴	上笠渎村公变	10	160	128	128
18771	宜兴	PMS_长岗转山墩公 变	10	200	143	143
18772	江阴	PMS_新庄任前头变	10	400	259	259
18773	市区	10kV 红横 1#箱变 T1	10	630	504	504
18774	江阴	华隆广场 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
18775	江阴	PMS_薛家坝北变	10	400	320	320
18776	市区	木易二配变	10	200	160	160
18777	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T2	10	800	640	640
18778	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
18779	江阴	百兴澜庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
18780	江阴	百兴澜庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
18781	江阴	百兴澜庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
18782	宜兴	红卫新村 1#箱变主	10	630	504	504

		变				
18783	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T1	10	800	640	640
18784	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
18785	宜兴	PMS_南漕裴家公变	10	200	116	116
18786	江阴	璜塘夏家变	10	250	193	193
18787	市区	PMS_黄巷丁	10	400	320	320
18788	市区	青松四配变(融合终端)	10	400	320	320
18789	宜兴	PMS_塘山桥公变	10	400	320	320
18790	市区	PMS_部队一配变	10	400	320	320
18791	市区	10kV 融禾 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
18792	市区	10kV 金山 2#箱变 T1	10	630	504	504
18793	市区	10kV 泾东 1#箱变 T1 (光伏)	10	630	442	442
18794	市区	PMS_芙蓉八变	10	400	320	320
18795	市区	PMS_李巷东配变 (TTU)	10	400	320	320
18796	宜兴	PMS_隔南路公变	10	400	320	320
18797	市区	10kV 山北 4#箱变 T1	10	630	504	504
18798	市区	10kV 瑞仕 9#站 T1	10	800	640	640
18799	市区	10kV 荡东 6#箱变 T1	10	630	504	504
18800	宜兴	PMS_新市 2#公变	10	400	198	198

18801	江阴	瓠岱西 3#变	10	400	308	308
18802	市区	华西配变	10	400	320	320
18803	市区	勤俭新村一配变(融合终端)	10	400	320	320
18804	市区	10kV 悦湖 8#站 T1	10	800	640	640
18805	市区	10kV 春丰 7#箱变 T1	10	630	504	504
18806	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
18807	江阴	顺源雅园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
18808	宜兴	PMS_蒲琅电站公变	10	400	320	320
18809	宜兴	PMS_东石村公变	10	400	320	320
18810	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T1	10	800	640	640
18811	宜兴	燕山石矿公变	10	400	320	320
18812	江阴	PMS_邓巷西变	10	400	157	157
18813	市区	PMS_清明 3#箱变 T1	10	630	504	504
18814	市区	瑞陈叁一配变(融合终端)	10	400	320	320
18815	市区	10kV 梅荆 27#站 T1	10	800	640	640
18816	宜兴	PMS_杨桥花园公变	10	400	320	320
18817	宜兴	PMS_通蜀安置三期 1#箱变主变	10	400	320	320
18818	宜兴	PMS_木石董家公变	10	200	160	160
18819	市区	五星临时配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
18820	宜兴	PMS_通蜀安置三期 2#箱变主变	10	400	320	320
18821	江阴	PMS_朱蒋巷西变	10	400	320	320
18822	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T4	10	630	504	504
18823	市区	PMS_中学旁配变	10	400	320	320
18824	江阴	PMS_孟巷西箱变主 变	10	630	504	504
18825	江阴	PMS_南顾巷箱变主 变	10	630	504	504
18826	市区	格瑞斯配变	10	400	320	320
18827	江阴	尚源名筑东区 27#配 电所 3#主变	10	630	504	504
18828	宜兴	井背北公变	10	200	160	160
18829	市区	10kV 方泉苑六期 3# 站 T4	10	800	640	640
18830	江阴	PMS_孟巷东箱变主 变	10	630	504	504
18831	市区	10kV 长楼 11#箱变 T1	10	630	504	504
18832	市区	PMS_后巷十三配变	10	400	320	320
18833	宜兴	PMS_红卫 5#公变	10	400	233	233
18834	宜兴	蠡墅中区箱变主变	10	400	320	320
18835	宜兴	PMS_大港河南公变	10	200	57	57
18836	市区	10kV 湖悦佳园 1#站	10	800	640	640

		T2				
18837	江阴	品尊名邸 63#配 4# 主变	10	630	504	504
18838	江阴	PMS_西大街花园 6# 配电所 1#主变	10	800	640	640
18839	江阴	PMS_西大街花园 6# 配电所 3#主变	10	800	640	640
18840	江阴	PMS_西大街花园 6# 配电所 4#主变	10	800	640	640
18841	江阴	PMS_西大街花园 6# 配电所 2#主变	10	800	640	640
18842	宜兴	PMS_荷花塘 1#箱变 主变	10	400	320	320
18843	江阴	洪塔变	10	400	320	320
18844	江阴	PMS_璜塘车站变	10	400	320	320
18845	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T3	10	800	640	640
18846	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
18847	市区	10kV 文旅城 28#站 T2	10	800	628	628
18848	江阴	贵滨 1 号北变	10	400	294	294
18849	市区	PMS_林牧场二变	10	400	318	318
18850	宜兴	熙和府 4#室 3#所变 主变	10	800	640	640
18851	江阴	PMS_陈南南变	10	400	320	320

18852	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T1	20	800	640	640
18853	宜兴	PMS_莲河公变	10	200	137	137
18854	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T2	10	800	640	640
18855	江阴	PMS_寺前村变	10	400	320	320
18856	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T3	10	800	640	640
18857	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T4	10	800	640	640
18858	市区	PMS_桥弄里配变	10	400	320	320
18859	宜兴	洛涧雅居 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
18860	江阴	PMS_富尔肯变	10	400	287	287
18861	宜兴	PMS_平元东坞公变	10	200	160	160
18862	宜兴	PMS_周和塘公变	10	200	160	160
18863	江阴	PMS_季家堂西变	10	400	320	320
18864	宜兴	PMS_芳庄西舍公变	10	200	144	144
18865	宜兴	蒋南公变（光伏并 网）	10	200	132	132
18866	市区	PMS_前村一变	10	400	320	320
18867	市区	PMS_万安桥二	10	400	285	285
18868	宜兴	PMS_城塘公变	10	400	247	247
18869	江阴	PMS_永安桥北变	10	400	268	268
18870	市区	双桥村电站配变	10	400	320	320

18871	市区	徐家桥南配变	10	400	320	320
18872	宜兴	PMS_周铁中行公变	10	400	320	320
18873	宜兴	尚城学府 7#室 1#所 变主变	10	800	640	640
18874	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T2	10	800	640	640
18875	江阴	南弄北箱变主变	10	630	500	500
18876	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T1	10	800	640	640
18877	宜兴	PMS_方里站公变	10	400	320	320
18878	市区	PMS_10kV 袁村 1#箱 变 T1	10	200	160	160
18879	江阴	敌槌花园南园 23#配 电所 2#主变	20	630	504	504
18880	宜兴	竹舍河西公变(光伏 并网)	10	200	131	131
18881	宜兴	紫琰府 2#室 2#所变 主变	10	800	640	640
18882	宜兴	PMS_万安小区 2#公 变	10	400	320	320
18883	市区	PMS_10kV 袁村 2#箱 变 T1	10	200	160	160
18884	市区	PMS_电镀厂二	10	400	311	311
18885	市区	PMS_板桥村	10	400	286	286
18886	宜兴	PMS_福田圩公变	10	200	71	71
18887	宜兴	洛涧雅居 5#室 2#所	10	400	320	320

		变主变				
18888	江阴	PMS_金山公寓 3#变	10	400	320	320
18889	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T1	10	800	640	640
18890	市区	PMS_新宅里二变	10	400	320	320
18891	市区	10kV 富村 2#箱变 T1	10	400	320	320
18892	江阴	PMS_刘康里西变	10	400	311	311
18893	江阴	PMS_顾西路变	10	400	180	180
18894	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T3	20	800	640	640
18895	江阴	西村北变	10	200	160	160
18896	宜兴	洢璋景园 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
18897	市区	10kV 佳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
18898	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T3	10	800	640	640
18899	宜兴	淦里砖桥公变(光伏 并网)	10	200	160	160
18900	江阴	PMS_曹庄村委变	10	400	320	320
18901	宜兴	PMS_庙下公变	10	400	237	237
18902	宜兴	PMS_东彭干公变	10	400	320	320
18903	宜兴	PMS_归径曹珠公变	10	400	106	106
18904	市区	PMS_10kV 青虹 2#箱 变 T1	10	630	504	504
18905	市区	PMS_10kV 天御 3#站	10	800	640	640

		T1				
18906	市区	10kV 庄西 1#箱变 T1	10	630	504	504
18907	市区	绝缘一变	10	400	320	320
18908	市区	中荡配变（光伏）	10	400	307	307
18909	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
18910	宜兴	PMS_玉女路箱变主 变	10	400	320	320
18911	江阴	新城东中行箱变主 变	10	630	422	422
18912	市区	PMS_大同起重	10	400	305	305
18913	市区	10kV 山北 3#箱变 T1	10	630	504	504
18914	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T2	10	800	640	640
18915	市区	10kV 和韵上院 6#站 T4	10	800	640	640
18916	江阴	香墩庄 3#变	10	200	160	160
18917	宜兴	棠下村公变（光伏并 网）	10	200	98	98
18918	江阴	长陆路变	10	400	320	320
18919	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
18920	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 4# 所变	10	630	488	488
18921	宜兴	PMS_三洲土桥 2#公 变	10	400	320	320

18922	市区	PMS_10kV 凯水 1#箱变 T1	10	400	320	320
18923	宜兴	马圩鱼塘公变	10	400	320	320
18924	宜兴	辰华汎府 3#室 2#所变主变	20	800	634	634
18925	市区	PMS_志高三配变	10	400	320	320
18926	市区	10kV 梁丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
18927	宜兴	岭下塘公变(光伏并网)	10	400	277	277
18928	宜兴	PMS_东组路公变	10	400	313	313
18929	江阴	PMS_寒塘坝南变	10	200	108	108
18930	市区	10kV 宏诚 9#站 T3	10	800	640	640
18931	市区	10kV 和韵上院 6#站 T2	10	800	640	640
18932	宜兴	PMS_西渚新建公变	10	400	282	282
18933	江阴	PMS_光辉变	10	400	320	320
18934	宜兴	PMS_富民路公变	10	400	293	293
18935	江阴	PMS_陆家堂东变	10	200	138	138
18936	市区	PMS_小王巷三配变(TTU)	10	400	320	320
18937	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T4	10	800	640	640
18938	江阴	陆西路箱变主变	10	630	417	417
18939	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T2	10	800	640	640

18940	宜兴	PMS_长安北 2#公变	10	400	320	320
18941	宜兴	三湾公变	10	400	312	312
18942	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 3#所变	20	800	640	640
18943	市区	10kV 阳山 1#箱变 T1	10	630	504	504
18944	江阴	紫运一村 3#配 1#主变	10	630	504	504
18945	市区	娱南配变	10	400	320	320
18946	市区	巫东四配变	10	400	309	309
18947	市区	PMS_供电三配变	10	400	320	320
18948	宜兴	陶瓷大楼公变	10	400	320	320
18949	宜兴	万石南塍 2#公变	10	200	160	160
18950	宜兴	荆溪人家 3#站 4#所变主变	10	800	640	640
18951	宜兴	观澜府 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
18952	市区	10kV 跃进 3#箱变 T1	10	630	504	504
18953	市区	10kV 端桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
18954	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
18955	江阴	华昌路西变	10	400	320	320
18956	市区	PMS_范巷配变	10	400	320	320
18957	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
18958	市区	10kV 锦数双河苑 3#	10	800	640	640

		站 T1				
18959	江阴	华苑新村 2#箱变主变	10	500	400	400
18960	宜兴	PMS_下田舍 3#公变	10	400	308	308
18961	江阴	春风雅苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
18962	市区	PMS_季家湾一配变	10	200	160	160
18963	宜兴	荆溪 7#箱变主变	10	630	504	504
18964	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
18965	市区	PMS_石桥浜二变	10	200	160	160
18966	市区	PMS_船厂浜二变	10	400	320	320
18967	宜兴	PMS_小北队公变	10	200	154	154
18968	市区	10kV 尚苑 4#站 T1	10	800	640	640
18969	市区	PMS_荷花井配变	10	400	320	320
18970	市区	10kV 墙南 3#箱变 T1	10	630	504	504
18971	江阴	铂光澜庭 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
18972	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
18973	市区	PMS_塘曹一配变	10	400	320	320
18974	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
18975	江阴	上品璟苑 222#配电所 2#主变	10	800	640	640

18976	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T4	20	800	640	640
18977	市区	10kV 钱甲 2#箱变 T1	10	400	320	320
18978	市区	20kV 钰璟尚贤居 2# 站 T3	20	800	640	640
18979	江阴	瑞府园 34#配 1#主 变	20	800	640	640
18980	江阴	铂光澜庭 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
18981	江阴	PMS_苏家墩北变	10	400	295	295
18982	市区	10kV 江花 7#站 T1	10	800	640	640
18983	江阴	昕悦府 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
18984	市区	10kV 天卒 11#箱变 T1	10	630	504	504
18985	宜兴	潜洛污水排涝公变	10	200	160	160
18986	市区	PMS_泾壹变	10	200	160	160
18987	市区	PMS_随想二配变	10	400	320	320
18988	市区	10kV 民新 4#箱变 T1	10	630	504	504
18989	市区	塘泗桥三配变	10	400	320	320
18990	江阴	东舜豪庭 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
18991	江阴	东舜豪庭 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
18992	江阴	东舜豪庭 18#配电所 4#主变	10	630	504	504

18993	江阴	东舜豪庭 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
18994	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T1	10	800	640	640
18995	市区	20kV 玫瑰悦居 5#站 T3	20	800	640	640
18996	江阴	长寿培元箱变主变	10	400	306	306
18997	市区	PMS_ 敬老院贰配变	10	400	320	320
18998	宜兴	PMS_前庄河西公变	10	200	30	30
18999	江阴	东舜豪庭 79#配电所 1#主变	10	630	504	504
19000	江阴	东舜豪庭 79#配电所 3#主变	10	630	504	504
19001	江阴	东舜豪庭 79#配电所 4#主变	10	630	504	504
19002	江阴	东舜豪庭 79#配电所 2#主变	10	630	504	504
19003	宜兴	PMS_北门 6#公变	10	400	280	280
19004	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电 所 1#主变	10	800	640	640
19005	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19006	江阴	紫悦花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
19007	市区	10kV 查镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
19008	宜兴	上东村 3#公变 (光	10	400	307	307

		伏并网)				
19009	市区	10kV 悦湖 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
19010	江阴	PMS_孟巷箱变主变	10	630	504	504
19011	宜兴	PMS_西周坞 2#公变	10	200	160	160
19012	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配 电所 1#主变	20	800	640	640
19013	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配 电所 2#主变	20	800	640	640
19014	江阴	澄中箱变主变	10	630	497	497
19015	宜兴	PMS_茶前建行 2#公 变	10	400	320	320
19016	江阴	PMS_国韵华府 47#配 电所 2#主变	10	800	640	640
19017	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电 所 1#主变	10	800	640	640
19018	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19019	江阴	国韵华府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
19020	江阴	国韵华府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
19021	江阴	国韵华府 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
19022	江阴	国韵华府 5#配电所 4#主变	10	800	640	640

19023	宜兴	钰澜洿溪府 4#室 1# 所变	10	630	504	504
19024	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	320	320
19025	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T2	10	800	640	640
19026	江阴	PMS_下都北箱变主 变	10	630	471	471
19027	市区	10kV 玉龙 10#箱变 T1	10	630	483	483
19028	市区	PMS_开发区二	10	400	320	320
19029	江阴	PMS_国韵华府 47#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19030	江阴	PMS_祝塘菜场东变	10	400	316	316
19031	宜兴	PMS_飞里路公变	10	200	160	160
19032	宜兴	誉湖郡 6#室 4#所变 主变	20	630	504	504
19033	宜兴	白泥塘公变	10	315	178	178
19034	宜兴	PMS_川埠卫生院公 变	10	400	320	320
19035	市区	PMS_李更巷三变	10	400	320	320
19036	市区	前辛二配变（光伏）	10	400	301	301
19037	市区	PMS_槐古坊五配变	10	400	320	320
19038	宜兴	PMS_西娄桥南村公 变	10	200	160	160
19039	市区	10kV 海雅锦园 15# 站 T1	10	800	640	640

19040	宜兴	PMS_前城后高田公变	10	200	152	152
19041	市区	PMS_槐古坊六配变	10	400	320	320
19042	江阴	PMS_明清西箱变主变	10	400	303	303
19043	宜兴	沈家村部公变	10	400	279	279
19044	江阴	PMS_如一变	10	400	320	320
19045	市区	PMS_大坝头二变	10	400	320	320
19046	市区	10kV 周山浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
19047	市区	PMS_太湖花园一期3号站 T2	10	1000	800	800
19048	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T4	10	800	640	640
19049	江阴	PMS_湖南南箱变主变	10	500	364	364
19050	宜兴	长岗村部公变(光伏并网)	10	400	205	205
19051	市区	PMS_马路上二配变	10	400	257	257
19052	市区	PMS_金家里一配变	10	400	294	294
19053	江阴	兴国路变	10	400	320	320
19054	宜兴	横楦组 2#公变(光伏并网)	10	400	283	283
19055	市区	PMS_杜北二配变	10	400	320	320
19056	市区	PMS_胶阳路甲配变	10	400	320	320
19057	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T1	10	800	635	635

19058	市区	PMS_10kV 寺头 13# 站 T3	10	800	640	640
19059	市区	PMS_10kV 寺头 13# 站 T4	10	800	637	637
19060	市区	PMS_10kV 寺头 13# 站 T2	10	800	634	634
19061	宜兴	PMS_扶西公变	10	200	160	160
19062	宜兴	PMS_下沿公变	10	200	101	101
19063	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
19064	宜兴	PMS_茶亭小区 1#公 变	10	200	160	160
19065	宜兴	陈墅东公变(光伏并 网)	10	200	142	142
19066	宜兴	PMS_东风村 2#公变	10	200	160	160
19067	宜兴	PMS_仇东公变	10	200	160	160
19068	宜兴	PMS_胡油公变	10	200	144	144
19069	宜兴	淦里新村公变(光伏 并网)	10	400	162	162
19070	宜兴	PMS_房东公变	10	200	74	74
19071	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
19072	宜兴	PMS_金兰田舍公变	10	200	160	160
19073	宜兴	PMS_余境村公变	10	400	320	320
19074	宜兴	PMS_茶亭小区 3#公 变	10	200	160	160

19075	宜兴	PMS_三六队公变	10	200	160	160
19076	市区	PMS_谢家村东二配 变	10	400	320	320
19077	市区	敬老院十配变	10	200	160	160
19078	宜兴	PMS_戴家村公变	10	200	160	160
19079	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T2	10	800	640	640
19080	宜兴	新四军纪念馆 2#箱 变主变	10	630	462	462
19081	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
19082	市区	PMS_五房泾配变	10	400	320	320
19083	江阴	PMS_顾山内衣东变	10	400	320	320
19084	宜兴	珠园 2#公变（光伏 并网）	10	200	120	120
19085	宜兴	PMS_古瑶桥西公变	10	200	160	160
19086	宜兴	西桥头公变（光伏并 网）	10	400	310	310
19087	宜兴	钰澜云溪府 2#室 1# 所变主变	10	800	640	640
19088	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
19089	宜兴	PMS_新都府 5#室 4# 所变主变	10	800	640	640
19090	市区	PMS_魏家排涝二配 变	10	400	316	316

19091	市区	PMS_园育苗二配变	10	200	160	160
19092	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T1	20	800	640	640
19093	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T1*	10	800	640	640
19094	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T2	10	800	640	640
19095	市区	PMS_20kV 玉兰 19# 站 T1	20	800	640	640
19096	市区	PMS_20kV 玉兰 19# 站 T3	20	800	640	640
19097	市区	PMS_20kV 玉兰 19# 站 T4	20	800	640	640
19098	市区	PMS_20kV 玉兰 19# 站 T2	20	800	635	635
19099	宜兴	慕后公变	10	200	160	160
19100	宜兴	PMS_凌霞许家公变	10	200	160	160
19101	宜兴	PMS_烟山三庄公变	10	200	135	135
19102	宜兴	PMS_建筑 1#公变	10	200	100	100
19103	宜兴	上村头公变	10	400	264	264
19104	宜兴	茶元花园塘公变(光 伏并网)	10	400	183	183
19105	宜兴	PMS_小董公变	10	200	115	115
19106	宜兴	善卷安置小区 3#公 变	10	400	320	320
19107	宜兴	西芥公变(光伏并	10	200	118	118

		网)				
19108	宜兴	PMS_大水潭 1#公变	10	400	320	320
19109	宜兴	北门丰产垛公变	10	100	80	80
19110	宜兴	PMS_采石公变	10	200	160	160
19111	宜兴	PMS_黄沙地公变	10	200	160	160
19112	江阴	敌馊花园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
19113	江阴	东苑新村 35#箱变主 变	10	400	320	320
19114	市区	PMS_争峰泵一配变	10	400	320	320
19115	江阴	星赋花园二区 14-2# 配电所 4#主变	10	630	504	504
19116	宜兴	长山五队 2#公变(光 伏并网)	10	200	151	151
19117	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T2	20	800	640	640
19118	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T1	10	800	640	640
19119	江阴	万安佳苑 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
19120	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T2	20	800	640	640
19121	宜兴	马思桥公变	10	400	320	320
19122	江阴	南闸张家桥变	10	400	310	310
19123	宜兴	春晖新村 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640

19124	宜兴	苏北村箱变主变	10	400	292	292
19125	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T1	10	800	636	636
19126	市区	20kV 西水东 17#站 T1	20	800	640	640
19127	宜兴	PMS_双桥南公变	10	200	160	160
19128	宜兴	PMS_茶元九里湾公 变	10	400	307	307
19129	宜兴	PMS_安前 2#公变	10	200	107	107
19130	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
19131	宜兴	黄泥岗公变(光伏并 网)	10	400	278	278
19132	宜兴	PMS_茶元薛家山公 变	10	200	160	160
19133	宜兴	友谊村公变(光伏并 网)	10	400	304	304
19134	宜兴	龙山脚公变	10	400	320	320
19135	宜兴	PMS_元田砖桥公变	10	400	320	320
19136	宜兴	PMS_朱河东公变	10	200	140	140
19137	宜兴	PMS_育才 1#公变	10	200	160	160
19138	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T2	10	800	640	640
19139	宜兴	PMS_羊婆潭公变	10	400	320	320
19140	宜兴	PMS_山林庄北公变	10	400	250	250
19141	江阴	上品璟苑 115#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
19142	宜兴	PMS_和兴家园 16#公变	10	200	149	149
19143	宜兴	PMS_坂上公变	10	400	254	254
19144	宜兴	PMS_优湖美地 4#室4#所变	20	800	640	640
19145	宜兴	PMS_西渚公变	10	400	303	303
19146	宜兴	PMS_南岳寺分场公变	10	200	160	160
19147	江阴	渡江三村 6#变	10	400	320	320
19148	江阴	PMS_申浦北变	10	400	229	229
19149	宜兴	PMS_优湖美地 1#站3#所变	20	800	640	640
19150	江阴	棠樾锦园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
19151	市区	PMS_三乡桥二配变	10	400	320	320
19152	江阴	PMS_老住基南箱变主变	10	400	320	320
19153	江阴	新秀园三期 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
19154	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T4	10	800	640	640
19155	市区	10kV 尚书苑 11#站 T2	10	800	640	640
19156	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 3#主变	20	800	640	640

19157	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T3	10	800	640	640
19158	市区	10kV 山河 1#箱变 T1	10	630	504	504
19159	市区	10kV 太平洋 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19160	宜兴	PMS_查家塘公变	10	400	320	320
19161	江阴	南苑新村 37#箱变主 变	10	400	320	320
19162	江阴	PMS_金庄路变	10	400	320	320
19163	江阴	万花景苑 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
19164	江阴	水云间花园 14#配电 所 4#主变	10	800	640	640
19165	宜兴	PMS_洋岸村西 2#公 变	10	400	299	299
19166	市区	10kV 中央 1#箱变 T1	10	630	504	504
19167	市区	10kV 浜口 3#箱变 T1	10	630	504	504
19168	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T1	20	800	640	640
19169	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T3	20	800	640	640
19170	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T4	20	800	640	640
19171	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T2	20	800	640	640
19172	江阴	东翎雅苑 24-2#配电	10	800	640	640

		所 3#主变				
19173	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T1	20	800	640	640
19174	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T2	20	800	640	640
19175	市区	青山东四配变(融合 终端)	10	200	160	160
19176	市区	10kV 龙业世家 5#站 T4	10	800	640	640
19177	市区	10kV 福安状元里 7# 站 T1	10	800	640	640
19178	宜兴	湖悦名邸 8#室 2#所 变主变	10	800	640	640
19179	市区	海鹰配变(融合终 端)	10	200	160	160
19180	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T3	10	800	640	640
19181	市区	10kV 震泽 10#箱变 T1	10	630	504	504
19182	宜兴	PMS_新建蒋家 2#公 变	10	400	320	320
19183	市区	PMS_顺通三配变	10	400	320	320
19184	宜兴	印刷公变	10	200	124	124
19185	宜兴	PMS_大树秦家公变	10	400	320	320
19186	市区	10kV 远正 3#箱变 T1	10	630	504	504
19187	宜兴	PMS_路东组公变	10	200	160	160

19188	宜兴	夏芳电站公变	10	400	291	291
19189	宜兴	PMS_省庄邓家公变	10	200	118	118
19190	宜兴	PMS_矿山 1#公变	10	200	101	101
19191	宜兴	长北公变	10	200	160	160
19192	宜兴	PMS_木龙地公变	10	200	160	160
19193	江阴	水景花苑 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
19194	宜兴	金兰杨家公变	10	400	320	320
19195	市区	10kV 瑞港 1#箱变 T1	10	630	504	504
19196	宜兴	南中七组公变(光伏 并网)	10	200	93	93
19197	宜兴	PMS_岭下大村公变	10	400	320	320
19198	宜兴	洪东村公变	10	200	142	142
19199	宜兴	中巷桥东 2#公变	10	400	290	290
19200	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T1	10	800	640	640
19201	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T2	10	800	640	640
19202	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T4	10	800	640	640
19203	宜兴	PMS_南河教堂公变	10	400	320	320
19204	市区	向阳 13#箱变 T1	10	630	504	504
19205	市区	PMS_轻院三配变	10	200	160	160
19206	市区	10kV 白荡 1#箱变 T1	10	630	493	493
19207	江阴	永昌北变	10	400	320	320

19208	市区	东顺苑 8#站 T2	10	800	640	640
19209	市区	卜古桥东配变(融合终端) (需删除)	10	400	320	320
19210	宜兴	时光汎樾府 4#室 4# 所变主变	20	630	504	504
19211	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T1	10	800	640	640
19212	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T1	20	800	640	640
19213	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T2	20	800	640	640
19214	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T4	10	800	640	640
19215	江阴	昕悦府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
19216	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T3	20	800	633	633
19217	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T1	20	800	640	640
19218	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T2	20	800	640	640
19219	宜兴	PMS_大山芥公变	10	200	160	160
19220	江阴	PMS_石匠圩东变	10	400	320	320
19221	宜兴	PMS_百家牛桥公变	10	400	320	320
19222	市区	PMS_10kV 方泉 22# 站 T2	10	800	640	640

19223	宜兴	PMS_大树北庄公变	10	400	320	320
19224	江阴	PMS_滨江菜场变	10	400	302	302
19225	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T1	10	800	640	640
19226	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T2	10	800	640	640
19227	宜兴	北街公变	10	400	308	308
19228	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T1	20	800	640	640
19229	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T1	10	800	640	640
19230	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T3	10	800	640	640
19231	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T4	10	800	640	640
19232	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T2	10	800	640	640
19233	市区	10kV 尤巷 3#箱变 (20kV) T1	10	630	504	504
19234	宜兴	西渚长二公变(光伏 并网)	10	200	89	89
19235	市区	冷暖器配变	10	400	317	317
19236	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T1	10	800	640	640
19237	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T3	10	800	640	640

19238	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T4	10	800	640	640
19239	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T2	10	800	640	640
19240	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T4	20	800	632	632
19241	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
19242	宜兴	PMS_湖光公变	10	200	160	160
19243	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T3	10	800	632	632
19244	宜兴	PMS_小河头公变	10	200	160	160
19245	江阴	敌馊花园中园 165# 配电所 2#主变	20	630	504	504
19246	宜兴	PMS_大树顾家公变	10	200	160	160
19247	江阴	PMS_谢家头变	10	400	285	285
19248	宜兴	PMS_朱砂电站公变	10	200	160	160
19249	市区	10kV 维依 3#箱变 T1	10	630	504	504
19250	宜兴	工陶新村箱变主变	10	630	504	504
19251	宜兴	PMS_梅贺排涝泵公 变	10	200	160	160
19252	江阴	六房西变	10	400	320	320
19253	市区	湖桥三配变	10	200	160	160
19254	市区	10kV 二钢 1#箱变 T1	10	630	484	484
19255	江阴	PMS_成家堂北变	10	400	320	320

19256	江阴	PMS_东奚市变	10	400	320	320
19257	江阴	五一北变	10	400	320	320
19258	江阴	PMS_西奚墅变	10	400	272	272
19259	宜兴	潢潼红星公变(光伏 并网)	10	200	131	131
19260	宜兴	华阳村箱变主变	10	630	504	504
19261	江阴	嘉悦华庭25-2#配电 所2#主变	10	630	504	504
19262	江阴	PMS_种子场北变	10	200	141	141
19263	江阴	花山南变	10	400	320	320
19264	江阴	澜景雅苑7#配电所 4#主变	10	630	504	504
19265	市区	10kV 西水晶舍4#站 T3	10	800	640	640
19266	市区	10kV 正明7#站T1	10	800	640	640
19267	宜兴	PMS_阳泉白马公变	10	400	222	222
19268	市区	PMS_10kV 陆区苑2# 站T1	10	800	640	640
19269	江阴	团塘湾北变	10	400	122	122
19270	市区	PMS_10kV 陆区苑2# 站T2	10	800	640	640
19271	市区	PMS_里泾四配变	10	400	305	305
19272	江阴	PMS_张介坝西变	10	400	320	320
19273	江阴	PMS_梅介村东变	10	400	295	295
19274	宜兴	PMS_黄泥宕公变	10	200	160	160

19275	宜兴	PMS_联圩汤盘圩闸 站公变	10	400	320	320
19276	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
19277	市区	PMS_20kV 雅居乐 6# 站 T4	20	800	640	640
19278	宜兴	PMS_金帆小区 1#公 变	10	400	320	320
19279	宜兴	PMS_兰右村 2#公变	10	200	145	145
19280	江阴	瑞庭花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
19281	宜兴	PMS_白巷 1 组公变	10	400	172	172
19282	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T3	10	800	640	640
19283	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
19284	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T2	10	800	637	637
19285	宜兴	永昌路 1#公变	10	400	320	320
19286	市区	PMS_新金配变	10	400	320	320
19287	市区	10kV 金牛苑三期 3# 站 T2	10	800	640	640
19288	江阴	PMS_顾山严家巷东 变	10	400	320	320
19289	市区	PMS_石家湾	10	200	160	160
19290	宜兴	董家湾 2#箱变主变	10	400	320	320
19291	宜兴	PMS_和渎公变	10	400	293	293

19292	市区	PMS_春建村委二变	10	400	320	320
19293	宜兴	PMS_堂前陈垛 2#公变	10	200	160	160
19294	江阴	桃源名筑 231#配电所 2#主变	20	800	640	640
19295	宜兴	翡翠四季花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
19296	宜兴	家乐公变	10	400	320	320
19297	宜兴	金榜华府 1#站 4#所变	10	630	504	504
19298	宜兴	湖光珑樾府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
19299	宜兴	路昌桥公变	10	400	320	320
19300	市区	10kV 泊月湾 3#站 T1	10	800	640	640
19301	市区	蓉联六配变	10	400	320	320
19302	江阴	税务北变	10	400	320	320
19303	市区	PMS_敬老院十三配变	10	400	320	320
19304	市区	PMS_冯巷桥配变	10	400	320	320
19305	宜兴	旧渎电站公变(光伏并网)	10	400	289	289
19306	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T1	10	800	640	640
19307	市区	PMS_河西(三)	10	400	303	303
19308	市区	PMS_新生路市镇配变	10	400	320	320

19309	江阴	水墩 4 号变	10	400	238	238
19310	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T1	10	800	640	640
19311	市区	10kV 阳山 3#箱变 T1	10	630	504	504
19312	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
19313	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
19314	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
19315	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
19316	江阴	PMS_金盘苑 3#配电 所 1#主变	10	800	640	640
19317	江阴	PMS_金盘苑 3#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19318	江阴	PMS_金盘苑 3#配电 所 3#主变	10	800	640	640
19319	江阴	PMS_金盘苑 3#配电 所 4#主变	10	800	640	640
19320	宜兴	PMS_宜元公变	10	400	168	168
19321	江阴	PMS_顾山朱家巷南 变	10	200	133	133
19322	宜兴	大庙 3#公变	10	400	320	320
19323	市区	PMS_新苑公司九配 变	10	400	320	320

19324	宜兴	大南中公变(光伏并网)	10	400	249	249
19325	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T1	10	800	640	640
19326	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 3#所变	20	800	621	621
19327	市区	10kV 邱巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
19328	宜兴	PMS_下元公变	10	200	141	141
19329	宜兴	PMS_里界园公变	10	400	297	297
19330	市区	社区卫生配变(融合终端)	10	400	320	320
19331	宜兴	PMS_乾元村公变	10	400	250	250
19332	江阴	虹五 17 号变	10	400	320	320
19333	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
19334	市区	尹家弄三配变	10	200	160	160
19335	宜兴	PMS_矿机箱变主变	10	400	320	320
19336	江阴	PMS_须毛庄西变	10	400	290	290
19337	江阴	PMS_北庄变	10	315	110	110
19338	江阴	柳家沙南变	10	400	320	320
19339	宜兴	芳阳路箱变主变	10	630	504	504
19340	江阴	PMS_新安村委变	10	400	307	307
19341	江阴	PMS_丹桂园 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
19342	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站	10	800	640	640

		T1				
19343	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T3	10	800	631	631
19344	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T4	10	800	629	629
19345	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T2	10	800	634	634
19346	江阴	PMS_丹桂园 87#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19347	江阴	PMS_曹庄南变	10	200	160	160
19348	江阴	PMS_景阳小区 98#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19349	江阴	PMS_景阳小区 98#配 电所 2#主变	10	800	640	640
19350	江阴	PMS_新城府邸箱变 主变	10	400	320	320
19351	江阴	高峰南 2#变	10	400	247	247
19352	市区	PMS_锡桥路灯配变	10	200	160	160
19353	市区	10kV 常春名邸 4#站 T4	10	800	640	640
19354	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T1	10	800	640	640
19355	江阴	瑞府园 63#配 2#主 变	20	800	640	640
19356	市区	10kV 和韵上院 2#站 T1	10	800	640	640

19357	宜兴	湖悦名邸 4#室 1#所 变主变	10	800	640	640
19358	市区	PMS_沈巷壹三配变 (TTU)	10	200	160	160
19359	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
19360	宜兴	PMS_丰台村 2#公变	10	200	121	121
19361	宜兴	PMS_邦利公变	10	200	160	160
19362	宜兴	新建河东 2#公变	10	200	160	160
19363	江阴	南方豪庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
19364	江阴	南方豪庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
19365	江阴	南方豪庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
19366	江阴	南方豪庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
19367	江阴	南方豪庭 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
19368	江阴	天茂雅苑 19#配电所 4#主变	10	630	494	494
19369	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T4	10	800	630	630
19370	江阴	新秀园一期 24#配电 所 1#主变	10	800	640	640
19371	市区	PMS_禾丰二村	10	400	312	312

19372	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T2	10	800	640	640
19373	江阴	馨云雅居 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
19374	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 3# 所变主变	10	630	504	504
19375	江阴	馨悦花园西区 7#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19376	江阴	PMS_长小东变	10	400	295	295
19377	市区	PMS_20kV 金匮里 7# 站 T1	20	800	640	640
19378	江阴	敌光雅苑北区 5#配 电所 2#主变	20	800	640	640
19379	宜兴	PMS_融达公变	10	400	320	320
19380	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
19381	宜兴	PMS_周桥 2#公变	10	200	155	155
19382	江阴	PMS_寺西村变	10	400	320	320
19383	江阴	华苑新村 2#变	10	400	308	308
19384	宜兴	PMS_三玻璃钢公变	10	400	320	320
19385	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 1#所变	10	630	504	504
19386	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 3#所变	10	630	504	504
19387	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 4#所变	10	630	504	504

19388	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 2#所变	10	630	504	504
19389	江阴	海阅雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
19390	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
19391	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
19392	江阴	星赋花园四区 37-2# 配电所 4#主变	10	630	504	504
19393	江阴	郡庭花园 140#配电 所 4#主变	10	800	640	640
19394	市区	大通二配变	10	400	320	320
19395	市区	锡山安装配变(融合 终端)	10	400	320	320
19396	宜兴	PMS_金三角 5#公变	10	400	320	320
19397	江阴	东麓花园 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
19398	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T2	20	800	640	640
19399	江阴	华馨苑 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
19400	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
19401	市区	PMS_陈家桥三配变	10	400	320	320
19402	江阴	林家墩南变	10	400	312	312

19403	宜兴	竺隐溪院 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
19404	市区	10kV 东港 4#站 T3	10	630	504	504
19405	市区	10kV 袁塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
19406	市区	PMS_邓巷十一配变	10	400	299	299
19407	市区	10kV 瑞仕 5#站 T4	10	800	640	640
19408	市区	河东七配变（光伏）	10	400	290	290
19409	市区	PMS_海洲二配变	10	400	320	320
19410	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
19411	宜兴	新塍村部公变（光伏 并网）	10	200	122	122
19412	江阴	PMS_华林路90#配电 所 1#主变	10	800	640	640
19413	江阴	PMS_华林路90#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19414	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
19415	江阴	新秀园一期 12#配电 所 2#主变	10	800	640	640
19416	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T2	20	800	640	640
19417	宜兴	供电调度公变	10	400	320	320
19418	市区	10kV 新芳 7#箱变 T1	10	630	504	504
19419	宜兴	誉珑湖滨 13#室 3# 所变主变	20	800	630	630

19420	市区	前林二变	10	400	314	314
19421	市区	田埂上配变（光伏）	10	400	280	280
19422	宜兴	蒋笠村 3#公变（光伏并网）	10	200	121	121
19423	江阴	昕悦府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
19424	市区	PMS_新铁二配变（南瑞）	10	200	120	120
19425	市区	PMS_南圩村委配变（南瑞）	10	200	141	141
19426	市区	10kV 震泽 9#箱变 T1	10	630	504	504
19427	江阴	玫瑰园 128#配电所 4#主变	10	800	575	575
19428	市区	PMS_灰扒泾二配变	10	400	320	320
19429	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T1	10	800	640	640
19430	宜兴	张渚荷花 2#公变	10	400	293	293
19431	市区	苏庙二房配变	10	400	320	320
19432	江阴	PMS_瓦沿站箱变主变	10	500	400	400
19433	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T4	10	800	640	640
19434	宜兴	PMS_公园路北西公变	10	400	320	320
19435	市区	10kV 梅荆 25#站 T1	10	800	640	640
19436	市区	七房巷五配变	10	400	304	304

19437	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3# 室 2#所变主变	10	800	640	640
19438	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T1	10	800	640	640
19439	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T3	10	800	640	640
19440	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T4	10	800	640	640
19441	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T2	10	800	640	640
19442	宜兴	PMS_东尤场 3#公变	10	400	320	320
19443	市区	20kV 钰璟尚贤居 2# 站 T1	20	800	640	640
19444	市区	10kV 福山 1#箱变 T1	10	630	504	504
19445	市区	PMS_健康路乙配变 (TTU)	10	200	160	160
19446	江阴	城南雅院 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
19447	市区	PMS_10kV 新华 1#箱 变 T1	10	630	496	496
19448	江阴	PMS_南街东变	10	400	320	320
19449	市区	PMS_安定二配变	10	400	288	288
19450	市区	10kV 北庄 8#箱变 T1	10	630	504	504
19451	江阴	山棠雅园 10#配电所 3#主变	20	800	640	640
19452	宜兴	龙眼小区 4#公变	10	400	320	320

19453	宜兴	俞家寨公变	10	315	226	226
19454	宜兴	洸著景园 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
19455	市区	10kV 大河 2#箱变 T1	10	630	504	504
19456	宜兴	观澜府 4#室 2#所变 主变	20	800	640	640
19457	宜兴	PMS_百家排涝站 2# 公变	10	400	260	260
19458	江阴	文林林科变	10	400	309	309
19459	市区	10kV 锦数双河苑 4# 站 T2	10	800	640	640
19460	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 3#所变	10	800	640	640
19461	宜兴	下东龙塘 4#公变	10	400	320	320
19462	江阴	星悦河湾花园 51#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19463	市区	10kV 嘉利 11#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
19464	市区	10kV 嘉利 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19465	宜兴	PMS_汤泉公变	10	200	129	129
19466	江阴	富民路东变	10	400	320	320
19467	市区	10kV 五里 3#箱变 T1	10	400	320	320
19468	宜兴	PMS_北庄麻纺 2#公 变	10	400	241	241
19469	市区	曹星十一配变(融合	10	200	160	160

		终端)				
19470	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T2 (融合终端)	10	800	590	590
19471	市区	PMS_金城二三配变	10	200	160	160
19472	市区	建乐居委变(融合终端)	10	200	159	159
19473	市区	10kV 金匮里 14#站 T4	20	800	640	640
19474	市区	10kV 裕通 1#箱变 T1	10	630	504	504
19475	市区	PMS_丽南四变	10	400	320	320
19476	宜兴	PMS_社坛西公变	10	200	160	160
19477	市区	东顺苑 9#站 T1	10	800	640	640
19478	江阴	悦庭花园二期21#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19479	市区	制板厂配变(融合终端)	10	200	126	126
19480	市区	10kV 九里雅园 4#站 T4	10	800	640	640
19481	宜兴	石材市场 69#公变 (光伏并网)	10	400	17	17
19482	宜兴	西四东公变	10	200	160	160
19483	市区	10kV 西格玛 1#箱变 T1	10	400	320	320
19484	江阴	沈家浜路 1#变	10	400	320	320
19485	宜兴	誉湖郡 3#室 3#所变 主变	20	800	640	640

19486	市区	王夹里一配变(融合终端)	10	400	320	320
19487	市区	PMS_东浜(四)	10	400	320	320
19488	宜兴	前巷石坝2#公变(光伏并网)	10	200	160	160
19489	市区	PMS_戴店配变	10	400	320	320
19490	江阴	敌光雅苑北区25#配电所1#主变	20	630	504	504
19491	宜兴	PMS_龙潭教宿1#箱变主变	10	500	400	400
19492	江阴	敌光雅苑南区AB区25#配电所4#主变	20	630	504	504
19493	市区	10kV 铂云溪院2#站T4	10	800	640	640
19494	宜兴	PMS_茶圣家园4#室1#所变主变	10	630	504	504
19495	市区	PMS_市镇五二配变	10	400	320	320
19496	市区	尤岸一变(融合终端)	10	400	320	320
19497	江阴	云禧苑638-2#配电所2#主变	10	630	504	504
19498	江阴	修东变	10	400	320	320
19499	市区	20kV 愉樾雅居8#站T2	20	800	632	632
19500	宜兴	上坝驿站公变	10	200	160	160
19501	江阴	章家村西箱变主变	10	400	320	320

19502	市区	PMS_高田四配变	10	400	320	320
19503	宜兴	PMS_临津南坝公变	10	200	108	108
19504	宜兴	梧桐人家 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
19505	江阴	星悦河湾花园 51#配 电所 4#主变	10	800	640	640
19506	市区	10kV 东山 7#箱变 T1	10	630	504	504
19507	市区	10kV 和新 4#箱变 T1	10	630	504	504
19508	宜兴	PMS_长山新民 4#公 变	10	400	274	274
19509	市区	10kV 博桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
19510	江阴	PMS_簪村 2#变	10	400	295	295
19511	宜兴	PMS_杨家地 2#公变	10	200	160	160
19512	市区	10kV 彩乐居 4#站 T1	10	800	640	640
19513	江阴	PMS_野鸡村南变	10	400	300	300
19514	市区	10kV 瑞仕 4#站 T1	10	800	640	640
19515	市区	PMS_长金针织配变	10	400	320	320
19516	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
19517	市区	梅园里三配变	10	200	160	160
19518	江阴	PMS_西贯北变	10	200	148	148
19519	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T1	10	800	640	640
19520	江阴	PMS_红敌雅苑 112# 配电所 2#主变	20	800	640	640
19521	江阴	华隆广场 3#配电所	10	630	504	504

		3#主变				
19522	江阴	PMS_新丰河东变	10	200	160	160
19523	江阴	翡翠花苑87#配电所 3#主变	10	800	640	640
19524	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T4	20	800	640	640
19525	市区	黄土塘农机配变	10	400	312	312
19526	市区	20kV 鸿基 38#站 T2	20	800	640	640
19527	市区	毕家坝三配变	10	400	310	310
19528	宜兴	转盘坳公变	10	400	320	320
19529	江阴	PMS_红敌雅苑 244# 配电所 1#主变	20	800	640	640
19530	江阴	PMS_红敌雅苑 244# 配电所 3#主变	20	800	640	640
19531	江阴	PMS_红敌雅苑 244# 配电所 4#主变	20	800	626	626
19532	江阴	PMS_红敌雅苑 244# 配电所 2#主变	20	800	640	640
19533	市区	10kV 东坞 2#箱变 T1	10	630	504	504
19534	市区	10kV 惠景 8#站 T2	10	800	640	640
19535	市区	PMS_10kV 听悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
19536	市区	10kV 远正 7#箱变 T1	10	630	504	504
19537	江阴	天敌雅苑88#配电所 2#主变	20	800	640	640
19538	市区	老四房（光伏）	10	400	304	304

19539	市区	张缪舍思前圩	10	400	320	320
19540	市区	PMS_电仪房开四配变	10	315	252	252
19541	市区	电仪房开三配变(融合终端)	10	400	320	320
19542	市区	10kV 瑞江 1#站 T3	10	1250	1000	1000
19543	市区	10kV 瑞江 2#站 T2	10	1000	800	800
19544	市区	张缪舍东门巷(光伏)	10	400	311	311
19545	市区	PMS_电力站十	10	400	320	320
19546	市区	吴巷上三(光伏)	10	400	307	307
19547	市区	10kV 金海里 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19548	市区	PMS_任港新村配变	10	200	160	160
19549	市区	PMS_善家巷配变	10	200	160	160
19550	市区	任巷龙木桥配变(光伏)	10	200	112	112
19551	市区	PMS_春阳村委二	10	400	311	311
19552	市区	尤木桥配变(光伏)	10	200	122	122
19553	市区	10kV 金海里 2#站 T1	10	1250	1000	1000
19554	市区	PMS_王庄配变	10	200	106	106
19555	市区	PMS_庙桥配变	10	400	320	320
19556	市区	庙桥西配变(光伏)	10	200	107	107
19557	市区	孟家里泵配变(融合终端)	10	400	320	320
19558	市区	PMS_绝缘材料厂配	10	400	303	303

		变				
19559	市区	戴家塘配变（光伏）	10	200	146	146
19560	市区	PMS_金海里六配变	10	400	320	320
19561	市区	秦家塘配变（光伏）	10	200	19	19
19562	市区	协新村许布桥	10	400	301	301
19563	市区	PMS_金海里七配变	10	400	320	320
19564	市区	金海里五配变（融合终端）	10	400	320	320
19565	市区	PMS_金海里八配变	10	200	160	160
19566	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T2	10	800	640	640
19567	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T3	10	800	640	640
19568	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T4	10	800	640	640
19569	江阴	PMS_沿河街变	10	400	320	320
19570	市区	10kV 陈新 7#箱变 T1	10	630	504	504
19571	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T2	10	800	636	636
19572	宜兴	铜山村 2#箱变	10	400	320	320
19573	市区	PMS_绿塔一配变（TTU）	10	200	160	160
19574	市区	河埕中学配变（融合终端）	10	200	160	160
19575	江阴	雅澜名苑 86#配电所 4#主变	10	800	640	640

19576	市区	10kV 景南 7#箱变 T1	10	630	504	504
19577	市区	军转办五配变(融合终端)	10	200	160	160
19578	市区	河埭张桥配变(融合终端)	10	200	160	160
19579	市区	槽纺三配变	10	400	320	320
19580	宜兴	西艾干后村公变	10	200	152	152
19581	市区	10kV 天域华园 5#站 T2	10	800	640	640
19582	江阴	环北西路东变	10	400	284	284
19583	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T1	20	800	640	640
19584	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T2	20	800	640	640
19585	宜兴	新河沿大浜 2#公变	10	200	102	102
19586	市区	PMS_长泰 11#站 T1	10	800	630	630
19587	市区	PMS_长泰 11#站 T3	10	800	631	631
19588	市区	PMS_长泰 11#站 T4	10	800	640	640
19589	市区	PMS_长泰 11#站 T2	10	800	640	640
19590	宜兴	PMS_赵渎电站公变	10	400	194	194
19591	市区	10kV 金桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
19592	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T2	10	800	640	640
19593	市区	PMS_盛业铸造配变	10	400	298	298
19594	江阴	PMS_罐头厂变	10	400	320	320

19595	市区	长泰 12#站 T1（光伏）	10	800	640	640
19596	市区	长泰 12#站 T2（光伏）	10	800	618	618
19597	市区	马鞍苑配变	10	400	307	307
19598	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T1	10	800	640	640
19599	江阴	PMS_临港江海西变	10	400	315	315
19600	市区	10kV 梅花 2#箱变 T1	10	630	504	504
19601	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T3	10	800	640	640
19602	市区	10kV 北庄 9#箱变 T1	10	630	504	504
19603	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
19604	市区	金海里十配变（融合终端）	10	400	320	320
19605	市区	PMS_永丰五金厂	10	400	294	294
19606	市区	兴源基建配变（融合终端）	10	400	320	320
19607	市区	金海里九配变（融合终端）	10	400	320	320
19608	市区	PMS_吴家基配变	10	200	160	160
19609	市区	PMS_尹家弄配变	10	400	292	292
19610	市区	李公圩配变（光伏）	10	200	137	137
19611	市区	陶家坝二配变（光伏）	10	400	320	320
19612	市区	横锻居配变	10	200	160	160

19613	市区	PMS_华野二配变	10	200	160	160
19614	市区	PMS_鲁家华野配变	10	400	318	318
19615	市区	杨家塘三配变	10	400	320	320
19616	市区	民丰里五配变(融合终端)	10	400	320	320
19617	市区	朱家塘二配变	10	200	160	160
19618	市区	PMS_王家基配变	10	200	160	160
19619	市区	毛墩配变(光伏)	10	200	142	142
19620	市区	PMS_李家塘配变	10	400	320	320
19621	市区	鲁家塘岸配变	10	200	160	160
19622	市区	前戴湾配变(光伏)	10	200	47	47
19623	市区	河头配变(光伏)	10	200	129	129
19624	市区	PMS_园区路灯配变	10	400	320	320
19625	市区	王岸圩配变	10	400	320	320
19626	市区	PMS_指挥部配变	10	200	160	160
19627	宜兴	北街电站箱变主变	10	500	400	400
19628	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T2	10	800	640	640
19629	宜兴	周墅线港南 2#公变	10	400	320	320
19630	江阴	PMS_申港口东变	10	400	266	266
19631	宜兴	PMS_东山 10#公变	10	400	320	320
19632	市区	10kV 曹庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
19633	宜兴	巷头村公变	10	200	160	160
19634	市区	10kV 太平洋 4#站 T1 (融合终端)	10	800	630	630

19635	市区	10kV 太平洋 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19636	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T1	10	800	623	623
19637	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
19638	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
19639	市区	20kV 金域 12#站 T1	20	800	631	631
19640	市区	10kV 九里雅园 7#站 T3	10	800	640	640
19641	江阴	PMS_景阳华府 7#配 电所 1#主变	10	800	634	634
19642	江阴	PMS_景阳华府 7#配 电所 2#主变	10	800	636	636
19643	江阴	PMS_景阳华府 7#配 电所 3#主变	10	800	640	640
19644	江阴	PMS_景阳华府 7#配 电所 4#主变	10	800	640	640
19645	市区	PMS_蔬菜场配变 (TTU)	10	200	160	160
19646	市区	PMS_曙光龙配变 (TTU)	10	400	320	320
19647	市区	交通贸配变(融合终 端)	10	200	160	160
19648	市区	会西唐巷甲配变	10	400	320	320

19649	江阴	PMS_君山巷公变	10	250	200	200
19650	江阴	PMS_同兴公变	10	315	252	252
19651	市区	袁家塘配变（光伏）	10	200	78	78
19652	江阴	PMS_小桥公变	10	315	252	252
19653	宜兴	宸章府 2#室 4#主变	10	800	640	640
19654	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4	10	800	640	640
19655	宜兴	PMS_骆家圩西公变	10	200	160	160
19656	市区	10kV 港东 1#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
19657	江阴	星悦河湾花园 49#配 电所 4#主变	10	630	504	504
19658	市区	PMS_绿塔三配变 （TTU）	10	400	320	320
19659	市区	PMS_绿塔四配变 （TTU）	10	400	320	320
19660	宜兴	春晓江南南苑 3#室 1#所变主变	10	800	637	637
19661	市区	PMS_县建舍配变	10	400	320	320
19662	市区	水利弄甲配变（融合 终端）	10	400	320	320
19663	市区	10kV 卫家 2#箱变 T1	10	630	504	504
19664	江阴	PMS_南环路向阳箱 变主变	10	200	160	160
19665	江阴	富顺村茂荡路变	10	400	320	320
19666	市区	10kV 金桥 5#箱变 T1	10	630	504	504

19667	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
19668	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 1#主变	20	800	640	640
19669	宜兴	水西 3#公变（光伏 并网）	10	200	151	151
19670	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T4	10	800	640	640
19671	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T1	20	800	640	640
19672	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T2	20	800	640	640
19673	宜兴	潜洛 5#公变	10	400	293	293
19674	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
19675	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
19676	市区	机床七配变（融合终 端）	10	400	320	320
19677	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T1	10	800	640	640
19678	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T2	10	800	640	640
19679	市区	华新配变（融合终 端）	10	400	320	320
19680	市区	PMS_10kV 香榭 3#站	10	800	640	640

		T3				
19681	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T4	10	800	640	640
19682	市区	风网点一配变(融合 终端)	10	400	320	320
19683	市区	PMS_10kV 鑫龙 3#站 T2	10	800	640	640
19684	市区	曹阳三配变(融合终 端)	10	400	320	320
19685	宜兴	PMS_前圩 3#公变	10	200	160	160
19686	宜兴	周家小窑 3#箱变主 变	10	500	400	400
19687	市区	10kV 阳光 2#箱变 T1	10	630	504	504
19688	市区	PMS_小南坝一配变	10	400	283	283
19689	宜兴	查林西 3#公变	10	400	320	320
19690	市区	10kV 邱巷 17#箱变 T1	10	630	504	504
19691	江阴	夏港港城箱变主变	10	630	504	504
19692	市区	10kV 太平洋 5#站 T1 (融合终端)	10	800	618	618
19693	市区	10kV 太平洋 5#站 T3 (融合终端)	10	800	598	598
19694	市区	10kV 太平洋 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19695	市区	10kV 太平洋 5#站 T4 (融合终端)	10	800	600	600

19696	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T1	10	800	640	640
19697	市区	PMS_联金配变	10	400	312	312
19698	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T2	10	800	640	640
19699	市区	10kV 寺头 22#站 T2	10	800	640	640
19700	江阴	PMS_吴家巷西变	10	200	160	160
19701	市区	10kV 融禾 10#站 T4	10	800	640	640
19702	市区	10kV 春风南岸 3#站 T4	10	800	640	640
19703	宜兴	龙头山五团 2#公变	10	200	160	160
19704	宜兴	金榜华府 1#站 3#所 变	10	630	504	504
19705	江阴	水塘东变	10	400	95	95
19706	市区	10kV 大运华府 10# 站 T4	10	800	640	640
19707	市区	PMS_葑庄三队配变	10	400	314	314
19708	市区	斗东（光伏）	10	400	289	289
19709	市区	范巷六（光伏）	10	400	285	285
19710	市区	PMS_水厂十七配变	10	200	160	160
19711	市区	PMS_小桥巷	10	400	320	320
19712	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
19713	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000

19714	市区	PMS_洋溪村配变	10	400	320	320
19715	市区	PMS_太湖龙配变	10	200	160	160
19716	市区	PMS_联圩排泵配变	10	400	313	313
19717	市区	PMS_葑庄四配变	10	400	320	320
19718	市区	张缪（光伏）	10	400	285	285
19719	市区	张缪舍后配变	10	250	200	200
19720	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T1	10	800	640	640
19721	市区	10kV 辰上南园 2#站 T1	10	800	640	640
19722	江阴	新龚嘉福变	10	250	200	200
19723	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T2	10	800	640	640
19724	江阴	雅澜名苑 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
19725	市区	10kV 水产 3#箱变 T1	10	630	504	504
19726	宜兴	港北西 2#公变	10	400	297	297
19727	宜兴	谈墅荡鱼塘公变	10	400	320	320
19728	江阴	上海花园二期 297# 配电所 2#主变	10	800	640	640
19729	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
19730	市区	PMS_过介桥三配变	10	400	302	302
19731	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T2	10	800	640	640
19732	市区	唐庄村配变（南瑞）	10	200	160	160

19733	宜兴	龙运天城和府 4#室 4#所变	10	800	640	640
19734	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
19735	市区	PMS_谭塘桥二配变	10	400	320	320
19736	宜兴	PMS_湖光路潜洛 3# 公变	10	400	320	320
19737	市区	PMS_纸箱厂二配变	10	400	320	320
19738	市区	PMS_10kV 银河紫苑 1#站 T1	10	800	640	640
19739	市区	10kV 春光苑 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
19740	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
19741	市区	小吴巷十五配变	10	200	109	109
19742	市区	PMS_苏南二变	10	400	320	320
19743	市区	凌源机械配变(融合 终端)	10	400	320	320
19744	宜兴	湖悦名邸 8#室 4#所 变主变	10	800	640	640
19745	宜兴	PMS_安东新村公变	10	200	160	160
19746	宜兴	时光汎樾府 3#室 2# 所变主变	20	630	501	501
19747	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T1	10	800	640	640
19748	市区	10kV 和新 3#箱变 T1	10	630	504	504

19749	江阴	PMS_西郊公变	10	400	301	301
19750	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T4	10	800	640	640
19751	市区	PMS_南苑三配变	10	200	160	160
19752	市区	红卫家舍配变(融合终端)	10	400	320	320
19753	市区	10kV 福安状元里 4#站 T3	10	800	640	640
19754	宜兴	和桥赛峰公变	10	400	320	320
19755	市区	惠山西漳二配变	10	400	320	320
19756	市区	PMS_彩印四配变	10	400	320	320
19757	宜兴	南中五组 2#箱变主变	10	400	310	310
19758	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T4	20	800	640	640
19759	市区	10kV 毛湾 12#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
19760	市区	10kV 毛湾 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
19761	市区	10kV 毛湾 12#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19762	市区	10kV 毛湾 12#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
19763	江阴	翡翠花苑 119#配电所 4#主变	10	800	640	640
19764	江阴	天敌雅苑 101#配电	20	800	640	640

		所 1#主变				
19765	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 1#所变	10	630	504	504
19766	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 2#所变	10	630	504	504
19767	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T2	10	800	632	632
19768	市区	10kV 瑞仕 6#站 T3	10	800	640	640
19769	市区	10kV 羊尖 6#站 T2	10	800	640	640
19770	市区	PMS_10kV 金茂府 7# 站 T4	10	800	640	640
19771	市区	斗东二配变（光伏）	10	400	249	249
19772	市区	PMS_万里模板局配 变	10	200	160	160
19773	市区	PMS_黄金甲配变	10	200	136	136
19774	市区	纸箱厂配变（光伏）	10	400	184	184
19775	市区	小吴巷九配变	10	400	320	320
19776	市区	PMS_小胡公岸排涝	10	400	320	320
19777	市区	小吴巷十一配变（融 合终端）	10	200	160	160
19778	市区	PMS_惠华一配变	10	400	320	320
19779	市区	PMS_周古巷配变	10	315	252	252
19780	市区	PMS_礼舍闸配变	10	400	320	320
19781	市区	PMS_水厂七配变	10	200	160	160
19782	市区	西湖塘配变	10	400	320	320
19783	市区	供电备配变（融合终	10	400	307	307

		端)				
19784	市区	惠华三配变(融合终端)	10	400	320	320
19785	市区	PMS_惠华四配变	10	400	320	320
19786	市区	惠华二配变(融合终端)	10	400	320	320
19787	市区	PMS_10kV 银河紫苑1#站 T2	10	800	640	640
19788	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T1	10	800	638	638
19789	市区	PMS_宏达配变	10	400	172	172
19790	宜兴	PMS_和桥镇政府公变	10	400	320	320
19791	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T1	10	800	628	628
19792	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T2	10	800	640	640
19793	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T4	10	800	640	640
19794	宜兴	PMS_万福村公变	10	400	306	306
19795	市区	PMS_豪邦二配变	10	400	320	320
19796	市区	PMS_10kV 银河紫苑2#站 T1	10	800	640	640
19797	市区	PMS_10kV 银河紫苑2#站 T2	10	800	640	640
19798	宜兴	PMS_小会公变	10	400	304	304
19799	宜兴	PMS_昌溪桥公变	10	400	290	290

19800	江阴	江悦尚院 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
19801	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T2	20	800	640	640
19802	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T1	10	800	621	621
19803	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T2	10	800	594	594
19804	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T4	10	800	640	640
19805	市区	PMS_东栅排泵配变	10	400	320	320
19806	市区	PMS_市镇一零九配 变	10	400	320	320
19807	市区	PMS_新力大队二变	10	200	160	160
19808	市区	东堤路灯（融合终 端）	10	200	160	160
19809	江阴	渡江二村 5#箱变主 变	10	630	504	504
19810	江阴	PMS_三房庄北变	10	200	73	73
19811	市区	华容电器配变	10	400	287	287
19812	市区	PMS_向前一	10	200	160	160
19813	宜兴	花溪苑 3#室 2#所变 主变	10	630	498	498
19814	市区	PMS_顺庆	10	400	320	320
19815	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T1	10	800	640	640

19816	市区	铂晨名筑 4#站 T4	20	800	640	640
19817	市区	县丝线配变（南瑞）	10	400	320	320
19818	市区	徐巷一配变(TTU) （南瑞）	10	400	320	320
19819	市区	10kV 建筑 1#箱变 T1	10	630	504	504
19820	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T1	10	800	640	640
19821	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T2	10	800	640	640
19822	江阴	湖滨佳苑一村 25#配 电所 1#主变	10	800	640	640
19823	宜兴	PMS_辰华玖府 2#室 2#所变	20	800	640	640
19824	市区	邹巷三配变（融合终 端）	10	400	320	320
19825	宜兴	PMS_川埠工业 6#公 变	10	400	320	320
19826	市区	10kV 团北 6#箱变 T1	10	630	504	504
19827	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T2	10	800	640	640
19828	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T2	20	800	635	635
19829	市区	10kV 远正 10#箱变 T1	10	630	504	504
19830	宜兴	宜乐雅园 6#室 4#所 变	10	800	640	640

19831	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
19832	宜兴	陶都苑 1#站 2#所变 主变	10	400	320	320
19833	宜兴	PMS_南埠西陆公变	10	400	246	246
19834	宜兴	凤凰台 2#室 1#所变 主变	10	630	504	504
19835	宜兴	凤凰台 2#室 3#所变 主变	10	630	504	504
19836	宜兴	凤凰台 2#室 4#所变 主变	10	630	504	504
19837	宜兴	凤凰台 2#室 2#所变 主变	10	630	504	504
19838	江阴	三医箱变主变	10	630	504	504
19839	宜兴	PMS_春江邨府 2#室 1#所变	20	630	504	504
19840	宜兴	河东村南公变	10	200	160	160
19841	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T3	10	800	635	635
19842	市区	10kV 太平洋 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
19843	市区	10kV 太平洋 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19844	市区	10kV 太平洋 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
19845	市区	10kV 太平洋 2#站 T4	10	800	640	640

		(融合终端)				
19846	江阴	兴隆中箱变主变	10	630	479	479
19847	市区	新宇配变	10	400	320	320
19848	宜兴	PMS_彭渎公变	10	400	290	290
19849	江阴	要塞路 2#箱变主变	10	400	320	320
19850	市区	玉东八配变	10	400	320	320
19851	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T2	10	800	640	640
19852	宜兴	PMS_葛渎公变	10	400	288	288
19853	市区	PMS_前墩二配变	10	400	294	294
19854	市区	10kV 太平洋 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
19855	市区	10kV 太平洋 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19856	市区	10kV 太平洋 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
19857	市区	10kV 太平洋 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
19858	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T4	10	800	640	640
19859	市区	10kV 育德苑 2#站 T4	10	800	640	640
19860	市区	10kV 经一 2#箱变 T1	10	630	504	504
19861	市区	10kV 塘头 5#箱变 T1	10	630	504	504
19862	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T2	10	800	640	640
19863	市区	忍草庵一配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
19864	江阴	复兴变	10	400	301	301
19865	市区	PMS_10kV 梅荆 15# 站 T1	10	800	640	640
19866	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T3	10	800	640	640
19867	市区	PMS_10kV 梅荆 15# 站 T2	10	800	640	640
19868	市区	10kV 新阳光 30#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
19869	市区	10kV 金科集美 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
19870	市区	10kV 新阳光 30#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
19871	宜兴	怀谷轩 2#室 2#所变 主变	10	630	504	504
19872	市区	10kV 翠园 2#箱变 T1	10	630	504	504
19873	宜兴	寺前 1#公变	10	400	320	320
19874	市区	20kV 星元 4#站 T2	20	800	640	640
19875	江阴	翡翠花苑 74#配电所 3#主变	10	800	632	632
19876	宜兴	洑里景园 2#室 2#所 变主变	20	800	640	640
19877	市区	20kV 雅锦园 2#站 T1	20	800	640	640
19878	市区	20kV 雅锦园 2#站 T2	20	800	635	635
19879	市区	PMS_团结八配变	10	400	320	320

		(TTU)				
19880	市区	庄贰配变（融合终端）	10	400	320	320
19881	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T2	10	800	640	640
19882	市区	庄壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
19883	市区	20kV 雅锦园 3#站 T1	20	800	640	640
19884	市区	20kV 雅锦园 3#站 T3	20	800	635	635
19885	市区	20kV 雅锦园 3#站 T4	20	800	635	635
19886	市区	20kV 雅锦园 3#站 T2	20	800	640	640
19887	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T1	10	800	640	640
19888	市区	10kV 芙蓉 13#站 T1	10	800	640	640
19889	宜兴	潜洛新苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
19890	市区	惠华新村泵配变（融合终端）	10	400	320	320
19891	市区	PMS_山北手套配变	10	200	160	160
19892	市区	PMS_西牌楼配变	10	400	320	320
19893	市区	盛三村配变（融合终端）	10	400	320	320
19894	市区	护渎浜配变（融合终端）	10	400	320	320
19895	市区	夏家廊下配变（光伏）	10	200	144	144

19896	市区	PMS_太芙胡更二配变	10	400	320	320
19897	市区	城建家舍配变(融合终端)	10	400	320	320
19898	宜兴	PMS_龙潭教宿 2#箱变主变	10	500	400	400
19899	市区	PMS_五号房二配变	10	400	320	320
19900	市区	20kV 凯发 12#站 T2	20	800	640	640
19901	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T2	10	800	638	638
19902	市区	10kV 远正 2#箱变 T1	10	630	504	504
19903	市区	市镇一零三配变	10	200	160	160
19904	市区	PMS_九里基配变(TTU)	10	400	320	320
19905	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 4#所变	20	800	640	640
19906	市区	清名三配变(融合终端)	10	400	320	320
19907	宜兴	PMS_电视台箱变主变	10	400	320	320
19908	宜兴	杏花村箱变主变(光伏并网)	10	400	309	309
19909	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T4	10	800	640	640
19910	宜兴	PMS_龙潭教宿 3#箱变主变	10	500	400	400

19911	市区	PMS_公园配变	10	400	245	245
19912	宜兴	洛润陈家坳 3#箱变 主变	10	630	504	504
19913	江阴	长福新苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
19914	江阴	长福新苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
19915	市区	华烨配变	10	400	320	320
19916	江阴	天瑞苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
19917	市区	PMS_路西站 T2	10	800	640	640
19918	江阴	瓦沿南变	10	200	160	160
19919	市区	10KV 金科 7#站 T2	10	800	640	640
19920	市区	东顺苑 8#站 T1	10	800	640	640
19921	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
19922	江阴	江南东北巷 2#变	10	400	275	275
19923	宜兴	蒋笠铜官山公变	10	200	160	160
19924	江阴	PMS_祝塘钱家东变	10	400	320	320
19925	江阴	PMS_黄天荡变	10	250	200	200
19926	江阴	PMS_钱庄变	10	200	160	160
19927	宜兴	响子岭箱变主变	10	400	320	320
19928	市区	夹龙桥五配变	10	400	320	320
19929	江阴	马镇大村上北变	10	200	160	160
19930	宜兴	PMS_小滩西公变	10	200	160	160

19931	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变	20	630	504	504
19932	江阴	棠樾锦园 59-2#配电 所 3#主变	10	630	504	504
19933	江阴	PMS_东林蒋巷上中 变	10	400	144	144
19934	宜兴	建新军山组 3#公变	10	400	320	320
19935	宜兴	PMS_振扬路公变	10	400	320	320
19936	市区	10kV 水曲巷站 T1	10	800	640	640
19937	江阴	PMS_南干公变	10	400	320	320
19938	市区	PMS_杨介浜	10	200	102	102
19939	市区	PMS_西桥配变	10	200	160	160
19940	市区	PMS_排水管理三配 变	10	200	160	160
19941	市区	PMS_南市巷乙配变 (TTU)	10	400	320	320
19942	市区	PMS_小栅里	10	400	313	313
19943	市区	PMS_陆家里	10	400	320	320
19944	市区	黄金沙	10	400	320	320
19945	市区	PMS_金东配变	10	400	320	320
19946	市区	扬名福利配变(融合 终端)	10	400	320	320
19947	市区	供电所 4#	10	200	160	160
19948	市区	勤学路配变(融合终 端)	10	400	320	320

19949	市区	左家桥	10	400	320	320
19950	宜兴	华要 6#公变	10	400	320	320
19951	江阴	长福新苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
19952	江阴	长福新苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
19953	市区	PMS_20kV 依联园 8# 站 T1	20	800	640	640
19954	市区	PMS_20kV 依联园 8# 站 T3	20	800	640	640
19955	市区	PMS_20kV 依联园 8# 站 T4	20	800	640	640
19956	市区	PMS_20kV 依联园 8# 站 T2	20	800	640	640
19957	市区	10kV 金匱里 14#站 T3	20	800	629	629
19958	江阴	小村东变	10	400	320	320
19959	宜兴	翡翠四季花园 2#室 2#所变	20	800	623	623
19960	宜兴	PMS_韶丰路公变	10	200	160	160
19961	市区	PMS_20kV 依联园 9# 站 T1	20	800	640	640
19962	市区	PMS_20kV 依联园 9# 站 T3	20	800	640	640
19963	市区	PMS_20kV 依联园 9# 站 T4	20	800	640	640

19964	市区	PMS_20kV 依联园 9#站 T2	20	800	640	640
19965	市区	10kV 西埭 1#箱变 T1	10	630	504	504
19966	市区	PMS_刘介宅基配变	10	400	320	320
19967	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T1	10	800	640	640
19968	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T3	10	800	640	640
19969	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T4	10	800	640	640
19970	市区	10kV 桃泉 14#箱变 T1	10	630	504	504
19971	市区	PMS_牛弄配变(TTU)	10	400	320	320
19972	市区	塘家里配变(光伏)	10	400	298	298
19973	江阴	御鑫苑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
19974	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T2	10	800	640	640
19975	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T4	10	800	640	640
19976	宜兴	凤鸣府 2#室 2#所变	10	800	640	640
19977	市区	PMS_后街配变	10	400	320	320
19978	市区	银湖配变	10	400	320	320
19979	市区	PMS_龙择餐饮配变	10	400	320	320
19980	市区	10kV 亭子桥 4#箱变 T1	10	630	504	504

19981	江阴	昌里村西变	10	400	320	320
19982	江阴	霞客苑 36#配电所 2#主变	10	630	504	504
19983	江阴	PMS_北山头北站	10	200	140	140
19984	市区	养路队二配变（光 伏）	10	400	320	320
19985	市区	丁巷二丁配变（融合 终端）	10	400	320	320
19986	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
19987	市区	杨园配变（光伏）	10	400	305	305
19988	宜兴	PMS_向阳 4#公变	10	400	320	320
19989	宜兴	向阳 3#公变	10	400	320	320
19990	市区	PMS_后叁配变	10	200	160	160
19991	市区	PMS_下坝二配变	10	200	160	160
19992	市区	PMS_三队配变	10	200	160	160
19993	宜兴	PMS_向阳 1#公变	10	400	320	320
19994	宜兴	PMS_向阳 2#公变	10	315	252	252
19995	宜兴	PMS_向阳 8#公变	10	400	320	320
19996	宜兴	PMS_阳羨 7#公变	10	400	320	320
19997	宜兴	PMS_航运新村公变	10	400	320	320
19998	宜兴	PMS_阳羨 2#公变	10	400	320	320
19999	宜兴	PMS_阳羨 4#公变	10	315	252	252
20000	市区	轻农场（融合终端）	10	200	160	160
20001	市区	精纺厂配变	10	400	320	320

20002	市区	风顺里乙配变	10	400	320	320
20003	市区	PMS_风顺里丙配变	10	400	320	320
20004	市区	PMS_风顺里 3#箱变 T1	10	400	320	320
20005	市区	PMS_风顺里 2#箱变 T1	10	400	320	320
20006	市区	PMS_东张巷三配变	10	200	160	160
20007	市区	PMS_三星钢球	10	200	160	160
20008	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T2	10	800	640	640
20009	市区	10kV 小南湾 3#站 T2	10	630	504	504
20010	市区	10kV 风光里 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
20011	市区	10kV 风光里 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
20012	市区	西邵巷配变(光伏)	10	400	278	278
20013	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
20014	江阴	PMS_范家巷北变	10	400	320	320
20015	宜兴	宸章府 2#室 3#主变	10	800	640	640
20016	宜兴	PMS_五星小区一期 4#公变	10	200	160	160
20017	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T1	20	800	640	640
20018	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T3	20	800	640	640

20019	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T4	20	800	640	640
20020	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T2	20	800	640	640
20021	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T3	10	800	639	639
20022	市区	PMS_研石下配变(南 瑞)	10	200	160	160
20023	宜兴	金盆 3#公变	10	400	320	320
20024	宜兴	PMS_五星小区一期 5#公变	10	200	160	160
20025	市区	10kV 邱巷 37#箱变 T1	10	630	504	504
20026	宜兴	PMS_南辛公变	10	200	160	160
20027	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T4	10	800	640	640
20028	市区	10kV 锦数双河苑 9# 站 T2	10	800	640	640
20029	江阴	鑫茂悦园 268#配 2# 主变	10	800	640	640
20030	市区	PMS_老轻院十三配 变	10	400	320	320
20031	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T4	10	800	640	640
20032	宜兴	寺西公变	10	200	132	132
20033	市区	10kV 春丰佳苑 2#站	10	800	640	640

		T3				
20034	市区	PMS_姚更	10	200	160	160
20035	市区	PMS_老轻院九配变	10	400	320	320
20036	宜兴	钰澜云溪府 3#室 2# 所变主变	10	800	640	640
20037	江阴	华裕雅园 7#配 3#主 变	10	630	504	504
20038	市区	PMS_杨家桥六配变	10	200	117	117
20039	宜兴	PMS_卧龙桥箱变	10	400	307	307
20040	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
20041	宜兴	前桥华光公变(光伏 并网)	10	400	162	162
20042	市区	马桥吴家配变	10	100	80	80
20043	市区	PMS_王更上一配变	10	200	160	160
20044	市区	香山一配变	10	400	320	320
20045	宜兴	万华公变	10	400	320	320
20046	市区	PMS_香西	10	400	320	320
20047	市区	PMS_东城变	10	400	320	320
20048	市区	PMS_东家湾二变	10	200	160	160
20049	市区	PMS_东家湾	10	400	320	320
20050	市区	PMS_砖瓦厂(一)	10	400	320	320
20051	市区	庙下三配变	10	400	320	320
20052	市区	钱三房	10	400	320	320
20053	市区	庙下(五)	10	400	320	320

20054	市区	西唐街	10	200	160	160
20055	市区	PMS_石家旦配变	10	400	320	320
20056	市区	PMS_许家里配变	10	400	320	320
20057	市区	PMS_东塘北	10	400	320	320
20058	市区	PMS_小巷里二配变	10	400	320	320
20059	市区	PMS_香山村滨南配变	10	200	160	160
20060	市区	PMS_农工商	10	400	320	320
20061	市区	PMS_严棚村配变	10	400	320	320
20062	市区	盛巷三配变(融合终端)	10	200	160	160
20063	市区	PMS_东柳排配变	10	200	160	160
20064	市区	10kV 二泉 1 号站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
20065	市区	PMS_10kV 二泉 2 号 站 T1	10	1000	800	800
20066	市区	10kV 二泉 3 号站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
20067	市区	抽水站二配变	10	400	307	307
20068	市区	PMS_机械	10	200	119	119
20069	市区	PMS_鸿南路配变	10	400	320	320
20070	市区	PMS_人才楼五配变	10	400	311	311
20071	市区	PMS_七西	10	200	160	160
20072	市区	PMS_联丰配变	10	200	160	160
20073	市区	PMS_黄家湾	10	200	160	160

20074	市区	PMS_河沿头村南前	10	200	125	125
20075	市区	PMS_河沿头村六房上	10	200	160	160
20076	市区	PMS_西刘庄一配变	10	200	160	160
20077	市区	PMS_冰箱厂	10	400	320	320
20078	市区	PMS_溪南五配变 (TTU)	10	200	160	160
20079	市区	PMS_桥东二配变	10	200	160	160
20080	市区	民主新区配变	10	400	320	320
20081	市区	20kV 清源听澜居 2# 站 T2	20	800	640	640
20082	宜兴	PMS_五星小区一期 6#公变	10	200	160	160
20083	江阴	鸡龙山村变	10	315	190	190
20084	宜兴	PMS_五星小区一期 7#公变	10	200	160	160
20085	宜兴	PMS_前庄町公变	10	200	160	160
20086	江阴	定山路 1#箱变主变	10	250	200	200
20087	宜兴	PMS_五星小区一期 8#公变	10	200	160	160
20088	江阴	PMS_赵家弄变	10	400	308	308
20089	江阴	PMS_大后宅西变	10	200	152	152
20090	宜兴	台西村箱变主变	10	500	345	345
20091	江阴	PMS_石家村东变	10	200	160	160
20092	市区	10kV 东岭 3#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
20093	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T1	10	800	640	640
20094	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T2	10	800	640	640
20095	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T4	10	800	640	640
20096	宜兴	PMS_汤渎排涝 2#公 变	10	200	160	160
20097	江阴	云亭村委变	10	400	230	230
20098	江阴	PMS_同福新村变	10	400	320	320
20099	市区	刘杨配变	10	400	320	320
20100	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T3	10	800	640	640
20101	市区	秦唐配变	10	400	310	310
20102	江阴	门楼南变	10	400	295	295
20103	江阴	PMS_澄南南变	10	200	97	97
20104	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 3#所变	20	800	623	623
20105	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T1	10	800	638	638
20106	市区	10kV 安阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
20107	宜兴	苏家塘公变(光伏并 网)	10	400	19	19
20108	江阴	天阙雅苑 7#配电所 4#主变	10	800	637	637

20109	宜兴	PMS_龙山村箱变	10	400	314	314
20110	江阴	PMS_吕家基变	10	400	164	164
20111	江阴	PMS_灯塔新变	10	400	320	320
20112	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T1	10	800	640	640
20113	市区	10kV 群星 2#箱变 T1	10	400	320	320
20114	市区	10kV 西羲里 4#站 T1	10	800	640	640
20115	市区	10kV 蔡皇 2#箱变 T1	10	400	316	316
20116	市区	PMS_新光大厦站 1# 主变	10	800	640	640
20117	市区	PMS_何介里砖瓦厂	10	315	252	252
20118	市区	PMS_徐更上二变	10	400	320	320
20119	市区	PMS_左西二变	10	200	160	160
20120	市区	PMS_震湖桥	10	200	160	160
20121	市区	赤湖岩配变	10	400	320	320
20122	市区	PMS_春潮一期 1#站 一号主变	10	1000	800	800
20123	市区	新队配变	10	400	320	320
20124	市区	PMS_建农配变	10	400	320	320
20125	市区	万科 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20126	市区	PMS_万科 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20127	市区	PMS_万科 3#站 T1	10	1250	1000	1000
20128	市区	PMS_万科 4#站 T1	10	1250	1000	1000
20129	市区	PMS_西村头二配变	10	200	123	123
20130	市区	PMS_刘巷七配变	10	400	266	266

20131	市区	PMS_鱼花路配变	10	200	160	160
20132	市区	周三房二配变	10	400	320	320
20133	市区	九房巷配变	10	400	320	320
20134	市区	PMS_南冯二配变	10	200	151	151
20135	市区	东张巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
20136	江阴	PMS_岐峰西变	10	400	167	167
20137	江阴	翡翠花苑74#配电所 1#主变	10	800	640	640
20138	市区	PMS_张巷二四配变	10	400	320	320
20139	市区	PMS_东张巷二配变	10	400	320	320
20140	市区	能元轴承配变	10	400	320	320
20141	江阴	PMS_东圩东变	10	400	320	320
20142	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T1	10	800	640	640
20143	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T3	10	800	640	640
20144	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T4	10	800	640	640
20145	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T2	10	800	640	640
20146	市区	PMS_箕业配变	10	400	320	320
20147	市区	建设丁二配变(融合终端)	10	200	160	160
20148	江阴	PMS_水畔兰庭 110# 配电所 1#主变	10	800	640	640

20149	江阴	PMS_水畔兰庭 110# 配电所 3#主变	10	800	640	640
20150	江阴	PMS_水畔兰庭 110# 配电所 2#主变	10	800	640	640
20151	江阴	PMS_水畔兰庭 110# 配电所 4#主变	10	800	640	640
20152	宜兴	台西里西 2#公变	10	400	320	320
20153	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T1	10	800	640	640
20154	市区	PMS_石人桥四配变	10	400	320	320
20155	市区	10kV 金茂府 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
20156	宜兴	五牧村委公变	10	400	320	320
20157	江阴	PMS_钱巷西北变	10	200	160	160
20158	宜兴	PMS_表画 2#箱变	10	630	504	504
20159	市区	戴点中二配变(光 伏)	10	400	235	235
20160	宜兴	PMS_里高村公变	10	400	320	320
20161	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T1	10	800	640	640
20162	江阴	金石路北变	10	400	320	320
20163	江阴	PMS_大河梢南变	10	200	148	148
20164	江阴	水城花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
20165	市区	10kV 金科集美 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

20166	宜兴	PMS_圩里村西公变	10	400	316	316
20167	宜兴	转山头 2#公变	10	400	320	320
20168	市区	PMS_江海五配变	10	400	320	320
20169	市区	江海壹一配变(融合终端)	10	400	320	320
20170	市区	PMS_前包巷配变	10	400	320	320
20171	市区	江海三配变(融合终端)	10	400	320	320
20172	市区	PMS_唐明闸一配变	10	400	320	320
20173	市区	PMS_唐明闸二配变	10	200	160	160
20174	市区	民主闸泵配变	10	400	320	320
20175	市区	江海新村配变(融合终端)	10	400	320	320
20176	市区	江海叁二配变(融合终端)	10	400	320	320
20177	市区	邓周巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
20178	市区	邓周巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
20179	市区	邓周一三配变(融合终端)	10	200	151	151
20180	市区	PMS_江海壹二配变	10	200	160	160
20181	市区	印桥配变	10	400	320	320
20182	宜兴	马庄 1#公变	10	400	320	320
20183	市区	PMS_洪中	10	400	320	320

20184	市区	PMS_电线厂	10	400	320	320
20185	市区	PMS_村联社一配变	10	315	234	234
20186	市区	居民区五配变（光伏）	10	400	278	278
20187	江阴	PMS_周家湾中变	10	400	320	320
20188	市区	PMS_曹更配变	10	400	320	320
20189	市区	10kV 泉电 1#箱变 T1	10	630	504	504
20190	市区	洋溪村委	10	400	320	320
20191	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
20192	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T1*	10	800	640	640
20193	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T2	10	800	640	640
20194	市区	PMS_溪南村委二配变	10	400	305	305
20195	市区	蓉北大街三配变（光伏）	10	400	320	320
20196	市区	PMS_汤介里二变	10	200	160	160
20197	江阴	PMS_水畔兰庭 115# 配电所 1#主变	10	800	640	640
20198	市区	10kV 商贸 2#箱变 T1	10	630	504	504
20199	江阴	PMS_水畔兰庭 115# 配电所 3#主变	10	800	640	640
20200	江阴	PMS_水畔兰庭 115# 配电所 2#主变	10	800	640	640

20201	江阴	PMS_水畔兰庭 115# 配电所 4#主变	10	800	640	640
20202	宜兴	PMS_观音组公变	10	200	160	160
20203	宜兴	PMS_方里殷家公变	10	200	160	160
20204	市区	PMS_能光线 1#箱变 T1	10	630	504	504
20205	市区	20kV 祥翼 2#站 T4	20	800	640	640
20206	江阴	PMS_芦埠港变	10	315	252	252
20207	宜兴	杨巷杨农万家公变 (光伏并网)	10	200	126	126
20208	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T1	10	800	640	640
20209	宜兴	新市电站公变(光伏 并网)	10	400	293	293
20210	市区	10kV 板桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
20211	宜兴	芝果村箱变主变	10	630	504	504
20212	江阴	陈市新村南变	10	400	320	320
20213	江阴	PMS_大河二渡 2#变	10	400	320	320
20214	市区	10kV 查镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
20215	江阴	PMS_吴家岩北变	10	200	160	160
20216	市区	曹张七配变(融合终 端)	10	400	320	320
20217	江阴	敌馊花园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
20218	市区	宁海里十五配变	10	400	320	320

20219	市区	低坝上配变（光伏）	10	400	303	303
20220	宜兴	茭渚十队公变（光伏 并网）	10	200	142	142
20221	市区	10kV 滨河景园 2#站 T1	10	800	640	640
20222	市区	丰二丁配变（融合终 端）	10	400	320	320
20223	市区	村联社三配变	10	400	312	312
20224	市区	PMS_春雷庄后配变	10	400	320	320
20225	市区	PMS_春雷庄后二配 变	10	400	320	320
20226	市区	PMS_丰涵桥配变 （TTU）	10	200	160	160
20227	市区	PMS_邵家坝	10	400	320	320
20228	市区	PMS_九房村委配变	10	200	160	160
20229	市区	PMS_长江国际 1#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
20230	市区	PMS_长江国际 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
20231	市区	PMS_长江国际 3#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
20232	市区	PMS_长江国际 3#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
20233	市区	PMS_长江国际 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
20234	市区	PMS_大成毛纺厂配	10	400	312	312

		变				
20235	市区	PMS_湖服装	10	315	252	252
20236	市区	前进 4#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
20237	市区	前进 3#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
20238	市区	前进 2#站 1#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
20239	市区	PMS_轧钢	10	200	160	160
20240	市区	前进 1#站 T1（融合 终端）	10	1000	800	800
20241	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T2	10	800	640	640
20242	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T1	10	800	640	640
20243	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T3	10	800	640	640
20244	市区	PMS_启龙机床配变 （TTU）	10	400	281	281
20245	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T4	10	800	640	640
20246	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T2	10	800	640	640
20247	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T1	10	800	640	640
20248	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站	10	800	640	640

		T3				
20249	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T4	10	800	640	640
20250	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T2	10	800	640	640
20251	宜兴	阳羨度假区公变	10	400	320	320
20252	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T3	10	800	640	640
20253	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T1	10	800	640	640
20254	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T2	10	800	640	640
20255	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T4	10	800	640	640
20256	市区	PMS_惠汕冷钢	10	400	320	320
20257	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
20258	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T2	20	800	640	640
20259	市区	PMS_东风村 2#箱变 T1	10	400	320	320
20260	宜兴	滨溪金悦府 1#站 3# 所变主变	10	630	504	504
20261	宜兴	PMS_杉木 2#箱变	10	400	320	320
20262	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T3	20	800	634	634

20263	市区	10kV 陈新 8#箱变 T1	10	630	504	504
20264	市区	东顺苑 6#站 T1	10	800	640	640
20265	市区	陆家巷四配变	10	400	320	320
20266	市区	远盛体育配变	10	400	227	227
20267	江阴	卢墩村委变	10	400	313	313
20268	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T1	10	800	640	640
20269	江阴	陈小西变	10	400	320	320
20270	宜兴	临泽人家 2#站 1#所 变主变	20	800	640	640
20271	市区	10kV 常嘉 13#站 T2	10	800	640	640
20272	市区	PMS_小余巷配变	10	200	160	160
20273	市区	10kV 金匮里 14#站 T1	20	800	640	640
20274	江阴	春风景苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
20275	市区	10kV 书院河府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
20276	江阴	PMS_电力东站箱变 1#主变	10	630	504	504
20277	市区	农实验配变（融合终 端）	10	400	320	320
20278	市区	PMS_庵北配变	10	200	160	160
20279	市区	前进 5#站 3#主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
20280	市区	PMS_景园路配变	10	200	160	160

20281	市区	东升高田上配变（光伏）	10	400	266	266
20282	市区	PMS_叶夹里配变	10	400	320	320
20283	市区	蔡庄配变（光伏）	10	400	282	282
20284	市区	油泵配变	10	400	320	320
20285	市区	PMS_雅西居配变	10	400	320	320
20286	市区	PMS_环能配变	10	200	160	160
20287	市区	PMS_下庄西二配变	10	400	320	320
20288	市区	下庄村配变（光伏）	10	400	264	264
20289	市区	PMS_迎辉新村三配变	10	400	320	320
20290	市区	PMS_迎辉新村四配变	10	400	320	320
20291	市区	李高配变（光伏）	10	400	290	290
20292	市区	迎辉新村(2)	10	200	160	160
20293	市区	南头树基（光伏）	10	400	213	213
20294	市区	下庄东片配变	10	400	320	320
20295	市区	绳线厂配变	10	400	320	320
20296	市区	PMS_玉东下毛配变	10	400	320	320
20297	市区	PMS_蓉联九队配变	10	200	160	160
20298	市区	PMS_西桥头八配变	10	400	320	320
20299	市区	会议中心配变	10	400	320	320
20300	市区	PMS_老村北配变	10	160	111	111
20301	市区	中联配变	10	400	320	320
20302	市区	PMS_旺安二配变	10	400	320	320

20303	市区	吉祥 2#站 T1	10	1250	983	983
20304	市区	PMS_旺安南配变	10	400	307	307
20305	市区	水秀三三配变(融合终端)	10	400	320	320
20306	市区	PMS_旺安村二配变	10	400	320	320
20307	市区	溪南三十配变(融合终端)	10	200	160	160
20308	市区	PMS_乌家塘配变	10	250	200	200
20309	市区	PMS_锡海桥配变	10	400	320	320
20310	市区	水秀四十配变(融合终端)	10	200	160	160
20311	市区	PMS_经济厂	10	400	320	320
20312	市区	PMS_彭公桥一变	10	400	320	320
20313	市区	PMS_王巷上配变	10	400	320	320
20314	市区	PMS_起重厂二配变	10	400	311	311
20315	市区	开发区(融合终端)	10	250	200	200
20316	市区	PMS_下段村	10	400	320	320
20317	市区	丰涵 1#箱变 T1	10	400	320	320
20318	市区	10kV 东降 2#箱变 T1	10	630	504	504
20319	宜兴	PMS_前圩 2#公变	10	200	160	160
20320	宜兴	方里戴家村公变(光伏并网)	10	200	140	140
20321	市区	PMS_塔拾贰一配变	10	200	160	160
20322	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T1	10	1000	800	800

20323	市区	10kV 溪涧雅苑站 T3	10	800	640	640
20324	市区	PMS_金更上二配变	10	400	320	320
20325	市区	10kV 明蕴 1#箱变 T1	10	630	504	504
20326	市区	PMS_陆叉口二变	10	400	320	320
20327	市区	PMS_冷拉型钢配变 (TTU)	10	400	316	316
20328	市区	PMS_青龙村甲配变 (TTU)	10	400	320	320
20329	市区	PMS_兴龙业配变 (TTU)	10	400	320	320
20330	宜兴	PMS_南淋十队公变	10	200	160	160
20331	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 4# 所变主变	10	630	504	504
20332	市区	PMS_市镇八一配变	10	400	320	320
20333	江阴	PMS_二村箱变主变	10	630	504	504
20334	市区	20kV 汇融 1#站 T2	20	800	640	640
20335	江阴	PMS_顾山东街箱变 1#主变	10	630	504	504
20336	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T4	10	800	640	640
20337	江阴	PMS_顾山菜场箱变 1#主变	10	630	504	504
20338	市区	PMS_陈巷西配变 (TTU)	10	400	320	320
20339	江阴	PMS_环亚箱变主变	10	630	445	445
20340	市区	PMS_陈巷丙配变	10	400	320	320

20341	市区	乐山十配变(融合终端)	10	400	320	320
20342	江阴	PMS_刘万市箱变主变	10	630	504	504
20343	江阴	PMS_陆家桥箱变主变	10	630	489	489
20344	宜兴	湖悦天境 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
20345	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T3	10	800	640	640
20346	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
20347	江阴	PMS_三村箱变主变	10	630	504	504
20348	江阴	PMS_红敌雅苑 126# 配电所 1#主变	20	800	640	640
20349	江阴	PMS_红敌雅苑 126# 配电所 3#主变	20	800	631	631
20350	市区	PMS_北闸泵配变	10	200	160	160
20351	市区	下庄配变(光伏)	10	400	247	247
20352	市区	刘介头配变	10	400	320	320
20353	市区	勤俭新村二配变(融合终端)	10	200	160	160
20354	市区	PMS_刘家旦配变	10	400	320	320
20355	市区	PMS_江溪桥配变	10	200	160	160
20356	市区	PMS_韩村排泵配变	10	400	320	320
20357	市区	PMS_五牧配变	10	400	320	320

20358	市区	PMS_旺盛粘土配变	10	200	106	106
20359	市区	扬巷十四配变	10	400	320	320
20360	市区	PMS_后歧配变	10	200	160	160
20361	市区	PMS_海光	10	200	26	26
20362	市区	南平配变	10	200	133	133
20363	市区	PMS_韩村二配变	10	400	320	320
20364	市区	老街东配变（光伏）	10	400	253	253
20365	市区	荷花池配变（光伏）	10	400	313	313
20366	市区	蒋家湾站 T2	10	1250	1000	1000
20367	市区	PMS_黄胶二配变	10	400	320	320
20368	市区	PMS_吴二湾	10	250	200	200
20369	市区	新农场（融合终端）	10	400	320	320
20370	市区	周巷上配变	10	400	320	320
20371	市区	PMS_横河陆家配变	10	400	317	317
20372	市区	PMS_王巷七配变	10	400	320	320
20373	市区	PMS_孙家里配变	10	200	160	160
20374	市区	PMS_旺安配变	10	200	160	160
20375	市区	PMS_落霞桥配变	10	200	160	160
20376	市区	庄上四配变（光伏）	10	315	231	231
20377	市区	PMS_杨树张家配变	10	200	160	160
20378	市区	PMS_纺织厂配变	10	200	160	160
20379	市区	PMS_曙光配变	10	200	160	160
20380	市区	PMS_东轩坟	10	400	320	320
20381	市区	PMS_万达电器	10	400	260	260
20382	市区	PMS_朝阳村	10	400	320	320

20383	市区	PMS_墙西村	10	200	160	160
20384	市区	PMS_香花桥	10	400	320	320
20385	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T4	10	800	640	640
20386	市区	PMS_盛岸里四配变 (TTU)	10	400	320	320
20387	宜兴	PMS_琅山电站公变	10	200	123	123
20388	江阴	谭家村 5#变	10	400	320	320
20389	市区	PMS_建筑二配变 (TTU)	10	400	320	320
20390	宜兴	PMS_开发区公变	10	200	160	160
20391	江阴	PMS_周庄村杨家庄 南变	10	400	33	33
20392	江阴	PMS_李市头变	10	400	268	268
20393	市区	惠龙十三配变(融合 终端)	10	400	320	320
20394	市区	PMS_群星贰村配变	10	400	320	320
20395	江阴	PMS_沙田箱变主变	10	630	500	500
20396	市区	10kV 景南 3#箱变 T1	10	630	504	504
20397	宜兴	丰义供电所 2#公变	10	400	320	320
20398	宜兴	PMS_毫渎东公变	10	400	320	320
20399	宜兴	周墅大河闸公变	10	400	320	320
20400	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T1*	10	800	640	640
20401	市区	10kV 春潮 8#站 T3	10	1000	800	800

20402	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T2	10	800	640	640
20403	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T1	10	800	640	640
20404	江阴	PMS_红敌雅苑 126# 配电所 4#主变	20	800	640	640
20405	江阴	PMS_红敌雅苑 126# 配电所 2#主变	20	800	640	640
20406	江阴	PMS_红敌雅苑 247# 配电所 1#主变	20	800	640	640
20407	江阴	PMS_红敌雅苑 247# 配电所 3#主变	20	800	640	640
20408	江阴	PMS_红敌雅苑 247# 配电所 4#主变	20	800	640	640
20409	江阴	PMS_红敌雅苑 247# 配电所 2#主变	20	800	640	640
20410	江阴	PMS_周泾团 1#箱变 主变	10	630	410	410
20411	江阴	PMS_周泾团 2#箱变 主变	10	630	504	504
20412	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T1	10	800	637	637
20413	宜兴	PMS_查林六组 6#公 变	10	400	320	320
20414	江阴	PMS_红敌雅苑 254# 配电所 1#主变	20	800	640	640

20415	江阴	PMS_红敌雅苑 254# 配电所 3#主变	20	800	640	640
20416	江阴	PMS_红敌雅苑 254# 配电所 4#主变	20	800	640	640
20417	江阴	PMS_红敌雅苑 254# 配电所 2#主变	20	800	640	640
20418	江阴	PMS_红敌雅苑 112# 配电所 1#主变	20	800	611	611
20419	江阴	PMS_红敌雅苑 112# 配电所 3#主变	20	800	622	622
20420	江阴	PMS_红敌雅苑 112# 配电所 4#主变	20	800	640	640
20421	市区	大成村配变（光伏）	10	400	283	283
20422	市区	大成配变	10	400	320	320
20423	市区	PMS_安活	10	400	293	293
20424	市区	PMS_五牧排泵配变	10	400	320	320
20425	市区	PMS_下坝四配变	10	200	160	160
20426	市区	PMS_大陈甲配变	10	400	320	320
20427	市区	东升浦田圩（光伏）	10	200	79	79
20428	市区	服装厂配变	10	400	250	250
20429	市区	PMS_华三房	10	200	160	160
20430	市区	PMS_鸿东	10	400	320	320
20431	市区	PMS_新鑫机械配变	10	200	160	160
20432	市区	PMS_天授村配变	10	200	160	160
20433	市区	PMS_七东配变	10	200	160	160

20434	市区	PMS_渔村陈更配变	10	200	160	160
20435	市区	PMS_三水配变	10	200	160	160
20436	市区	PMS_姚家里配变	10	200	160	160
20437	市区	PMS_陆小娘配变 (TTU)	10	200	160	160
20438	市区	PMS_渔业村七配变	10	400	320	320
20439	市区	PMS_李介里配变	10	200	160	160
20440	市区	PMS_马陆巷西配变 (TTU)	10	400	320	320
20441	市区	PMS_陈家桥四配变	10	400	320	320
20442	市区	PMS_金海里一配变	10	400	320	320
20443	市区	PMS_金海里二配变	10	400	320	320
20444	市区	金海里三配变(融合 终端)	10	400	320	320
20445	市区	PMS_华苑配变	10	400	320	320
20446	市区	金海里四配变(融合 终端)	10	200	160	160
20447	市区	PMS_金海里丙配变	10	400	320	320
20448	市区	PMS_蓉西陈古配变	10	400	320	320
20449	市区	PMS_后市菜场配变	10	400	320	320
20450	市区	秦家村配变	10	200	160	160
20451	市区	河东庄配变(光伏)	10	400	280	280
20452	市区	PMS_锦明苑四配变	10	400	320	320
20453	市区	PMS_泡沫厂配变	10	200	160	160
20454	市区	丰盈配变(光伏)	10	200	99	99

20455	市区	戴东配变（光伏）	10	400	297	297
20456	市区	PMS_西居民点配变	10	400	320	320
20457	市区	PMS_唐巷八配变	10	200	160	160
20458	市区	PMS_东亚电器配变	10	200	133	133
20459	市区	后市配变	10	200	160	160
20460	市区	PMS_彭庄配变	10	400	320	320
20461	市区	PMS_蓉西三队配变	10	200	160	160
20462	市区	高巷五配变（光伏）	10	400	261	261
20463	市区	PMS_戴巷二配变	10	400	320	320
20464	市区	下甸桥一配变（光伏）	10	200	147	147
20465	市区	下田桥配变（光伏）	10	200	101	101
20466	市区	PMS_北头巷二配变	10	400	320	320
20467	市区	PMS_蓉中村四配变	10	400	320	320
20468	江阴	PMS_益介埭公变	10	400	320	320
20469	市区	PMS_公益南配变（TTU）	10	200	160	160
20470	市区	PMS_公益一配变（TTU）	10	200	160	160
20471	江阴	PMS_居民公变	10	315	252	252
20472	市区	PMS_公益二配变（TTU）	10	400	320	320
20473	江阴	PMS_益南公变	10	315	252	252
20474	市区	PMS_公益三配变（TTU）	10	200	160	160

20475	江阴	PMS_南干西公变	10	400	320	320
20476	市区	PMS_许家二配变	10	400	320	320
20477	市区	PMS_叶家墩配变	10	200	160	160
20478	市区	PMS_许家村配变	10	200	160	160
20479	江阴	PMS_南街东公变	10	250	200	200
20480	市区	PMS_公益八配变 (TTU)	10	200	160	160
20481	市区	PMS_维维制锁配变	10	400	320	320
20482	江阴	PMS_南街公变	10	400	320	320
20483	市区	PMS_荣巷新村配变 (TTU)	10	400	320	320
20484	江阴	PMS_滨总公变	10	315	252	252
20485	市区	PMS_荣菜配变(TTU)	10	400	320	320
20486	市区	PMS_上荣巷乙配变 (TTU)	10	400	126	126
20487	江阴	PMS_北大街公变	10	400	320	320
20488	江阴	PMS_凤安桥变	10	400	305	305
20489	江阴	PMS_江阴高头南变	10	200	85	85
20490	市区	PMS_圆通广场箱变 T1	10	630	504	504
20491	市区	PMS_杨树配变	10	400	320	320
20492	市区	PMS_球铁厂配变	10	400	320	320
20493	市区	PMS_礼舍村二配变	10	400	320	320
20494	市区	PMS_小杨巷二配变	10	400	320	320
20495	江阴	PMS_闸菜公变	10	315	252	252

20496	市区	戴西配变（光伏）	10	200	131	131
20497	市区	草河甲配变	10	400	320	320
20498	市区	PMS_大泾头配变	10	200	160	160
20499	市区	PMS_蓉湖小南坝	10	400	320	320
20500	市区	PMS_介巷村配变	10	400	320	320
20501	市区	PMS_前渡泾配变	10	200	160	160
20502	市区	PMS_里东村新电	10	400	320	320
20503	市区	PMS_侯湾里	10	200	160	160
20504	市区	PMS_蓉南村委配变	10	400	320	320
20505	市区	红星朱巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
20506	市区	草河上配变（光伏）	10	200	97	97
20507	市区	蒋家湾甲配变（融合终端）	10	400	320	320
20508	市区	蒋家湾泵配变（融合终端）	10	400	320	320
20509	市区	五五电站配变	10	400	320	320
20510	市区	中亚彩印	10	400	320	320
20511	江阴	PMS_环二 13#公变	10	250	200	200
20512	市区	锡航七配变（融合终端）	10	400	320	320
20513	市区	玉泉新村二变（融合终端）	10	200	160	160
20514	市区	锡航甲配变（融合终端）	10	400	320	320

20515	市区	锡航六配变(融合终端)	10	400	320	320
20516	江阴	PMS_南粮公变	10	400	320	320
20517	市区	PMS_上荣巷甲配变(TTU)	10	400	320	320
20518	市区	PMS_蓉南东降配变	10	400	320	320
20519	市区	PMS_华晶新村配变(TTU)	10	400	320	320
20520	市区	PMS_华晶乙配变(TTU)	10	400	320	320
20521	江阴	PMS_西南公变	10	400	320	320
20522	市区	PMS_荣巷一配变(TTU)	10	400	320	320
20523	市区	PMS_黄西二	10	200	160	160
20524	市区	钱隆桥	10	200	160	160
20525	市区	PMS_荣巷二配变(TTU)	10	200	160	160
20526	江阴	PMS_西派公变	10	315	242	242
20527	市区	PMS_东肖	10	400	287	287
20528	市区	朱桥头配变	10	200	160	160
20529	市区	PMS_戴巷五变	10	400	320	320
20530	市区	溪南村委	10	400	312	312
20531	宜兴	PMS_省庄金家公变	10	400	303	303
20532	市区	布厂家舍(光伏)	10	400	303	303
20533	宜兴	所 13#公变	10	400	320	320

20534	市区	PMS_高浪路乙	10	200	160	160
20535	市区	PMS_洋房区四配变	10	200	160	160
20536	市区	杨树下村田埂配变	10	400	320	320
20537	市区	PMS_汤介巷配变	10	400	320	320
20538	市区	钱巷贰配变	10	400	320	320
20539	市区	市镇北四配变	10	400	320	320
20540	市区	PMS_塑料二厂配变	10	400	320	320
20541	市区	东湖苑配变(融合终端)	10	400	297	297
20542	市区	第二居民点配变	10	400	320	320
20543	市区	PMS_蒋家巷配变(TTU)	10	200	160	160
20544	市区	PMS_肚肠围配变(TTU)	10	400	320	320
20545	市区	PMS_朝东村二配变	10	160	128	128
20546	市区	谈巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
20547	市区	惠龙甲一配变(融合终端)	10	400	320	320
20548	市区	邹巷北配变(融合终端)	10	400	320	320
20549	市区	惠龙甲二配变(融合终端)	10	400	320	320
20550	市区	PMS_梅新村华更配变	10	400	320	320
20551	市区	惠龙甲四泵配变(融	10	400	320	320

		合终端)				
20552	江阴	环二 14#公变	10	250	200	200
20553	市区	邹巷配变（融合终端）	10	400	320	320
20554	市区	PMS_吴三房配变	10	400	320	320
20555	江阴	塔南村公变	10	400	320	320
20556	市区	PMS_惠龙十二配变（TTU）	10	200	160	160
20557	市区	松华液压配变	10	400	320	320
20558	市区	惠龙七配变（融合终端）	10	200	160	160
20559	市区	惠龙六配变（TTU）	10	200	160	160
20560	市区	PMS_会龙桥南配变（TTU）	10	200	160	160
20561	市区	山北医院配变（TTU）	10	400	320	320
20562	市区	知足桥配变（TTU）	10	200	160	160
20563	市区	PMS_知足桥二配变（TTU）	10	200	160	160
20564	宜兴	PMS_丰收路公变	10	400	320	320
20565	市区	PMS_纵横变	10	400	303	303
20566	宜兴	PMS_省庄红岭公变	10	200	160	160
20567	市区	特种电器厂	10	400	313	313
20568	宜兴	座庄供电所 11#公变	10	400	320	320
20569	市区	农服公司七（光伏）	10	400	320	320
20570	市区	南巷变配变	10	200	160	160

20571	市区	PMS_集贸四村	10	400	320	320
20572	市区	制线厂一配变（光伏）	10	400	189	189
20573	市区	制线厂二配变（光伏）	10	400	201	201
20574	市区	陈巷村五配变（融合终端）	10	400	320	320
20575	市区	集贸二村配变	10	400	320	320
20576	市区	后芮夹配变（融合终端）	10	400	320	320
20577	市区	PMS_村委旁配变（TTU）	10	400	320	320
20578	市区	PMS_前村南街配变（TTU）	10	400	320	320
20579	市区	PMS_前村后巷二配变（TTU）	10	400	320	320
20580	宜兴	PMS_漳渎村公变	10	400	290	290
20581	宜兴	石子街 2#公变	10	200	141	141
20582	宜兴	汤渎村公变（光伏并网）	10	400	313	313
20583	宜兴	渭渎电站公变	10	400	317	317
20584	市区	PMS_老大房配变	10	400	320	320
20585	市区	PMS_刘巷三变	10	200	88	88
20586	市区	PMS_西泾浜配变（TTU）	10	400	320	320
20587	市区	黄巷西泾配变（TTU）	10	400	320	320

20588	市区	PMS_双河三配变	10	200	160	160
20589	市区	双河丁配变	10	400	320	320
20590	市区	PMS_盛店车站乙配变	10	400	320	320
20591	市区	PMS_南园新村配变	10	200	160	160
20592	市区	PMS_双河牌楼配变	10	400	320	320
20593	市区	PMS_李巷泵配变 (TTU)	10	400	320	320
20594	市区	双河十配变(融合终端)	10	400	320	320
20595	市区	市镇三八配变(光伏)	10	400	224	224
20596	市区	双河九配变	10	400	320	320
20597	市区	PMS_双河十三配变	10	400	320	320
20598	市区	双河六配变	10	400	320	320
20599	市区	PMS_杨树下村新村配变	10	400	320	320
20600	市区	塔拾壹二配变(融合终端)	10	400	320	320
20601	市区	尤唐桥配变(融合终端)	10	400	320	320
20602	市区	PMS_知足桥四配变 (TTU)	10	200	160	160
20603	市区	PMS_知足桥三配变 (TTU)	10	200	160	160
20604	市区	新红村李家桥配变	10	400	320	320

20605	市区	PMS_伯渎桥贰配变 (TTU)	10	400	320	320
20606	市区	PMS_红光村配变	10	200	160	160
20607	市区	PMS_伯渎桥配变 (TTU)	10	400	320	320
20608	市区	制线厂三配变	10	400	320	320
20609	市区	PMS_伯渎桥叁配变 (TTU)	10	400	320	320
20610	江阴	澄南 3#公变	10	315	252	252
20611	市区	PMS_大车口围墙配 变 (TTU)	10	400	320	320
20612	市区	PMS_塘泾泵配变 (TTU)	10	200	160	160
20613	市区	钢铁桥配变 (TTU)	10	400	320	320
20614	市区	PMS_县农科站	10	400	320	320
20615	市区	PMS_大窑路配变 (TTU)	10	400	320	320
20616	市区	PMS_陆青配变 (TTU)	10	400	320	320
20617	市区	PMS_农丰机械厂	10	400	320	320
20618	市区	PMS_晶石一配变	10	400	320	320
20619	宜兴	范道供电所 4#公变	10	400	320	320
20620	宜兴	积丰电站公变 (光伏 并网)	10	400	237	237
20621	市区	PMS_桥湾弄配变 (TTU)	10	400	320	320
20622	宜兴	PMS_积丰 3#公变	10	400	320	320

20623	市区	PMS_桥湾弄四配变 (TTU)	10	400	320	320
20624	宜兴	侍渎圩污工泵公变	10	200	160	160
20625	市区	PMS_何家桥东配变	10	200	160	160
20626	市区	PMS_炉件厂配变	10	400	320	320
20627	市区	PMS_丁道桥南配变 (TTU)	10	400	320	320
20628	市区	泥头工厂配变(融合 终端)	10	200	160	160
20629	市区	10kV 春满园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
20630	市区	PMS_船用辅机厂	10	400	320	320
20631	市区	PMS_绫丰	10	400	320	320
20632	市区	PMS_杨介村配变	10	400	320	320
20633	市区	PMS_林巷配变	10	400	320	320
20634	市区	PMS_双河东庄一配 变(TTU)	10	315	252	252
20635	市区	东塘二配变(融合终 端)	10	400	320	320
20636	市区	东塘一配变(融合终 端)	10	400	320	320
20637	市区	水默头配变(融合终 端)	10	200	160	160
20638	市区	PMS_东塘巷乙配变 (TTU)	10	400	320	320
20639	市区	PMS_农科队配变	10	400	320	320
20640	市区	民主三配变	10	400	317	317

20641	市区	纺配厂二配变	10	400	284	284
20642	市区	PMS_锡航桥甲配变 (TTU)	10	400	320	320
20643	市区	兴湖东街配变	10	400	320	320
20644	市区	PMS_配件厂配变	10	250	104	104
20645	市区	PMS_邮局四配变	10	200	160	160
20646	市区	PMS_才巷配变	10	400	320	320
20647	市区	蒋庄配变(光伏)	10	400	312	312
20648	江阴	PMS_澄南公变	10	315	252	252
20649	江阴	PMS_澄南 13#公变	10	315	252	252
20650	江阴	PMS_南中变	10	315	252	252
20651	市区	10kV 芦村线 1#箱变 T1	10	630	504	504
20652	江阴	PMS_酒仙公变	10	315	252	252
20653	市区	PMS_新区贤灯	10	200	160	160
20654	江阴	PMS_澄南 25#变	10	315	252	252
20655	市区	PMS_五星 14#站 T1	10	1000	800	800
20656	市区	PMS_五星 15#站 T1	10	1000	800	800
20657	市区	PMS_范巷一配变	10	400	320	320
20658	市区	PMS_五星 16#站 T1	10	1000	800	800
20659	江阴	新南公变	10	400	320	320
20660	市区	PMS_农科所	10	400	320	320
20661	江阴	南菜公变	10	400	320	320
20662	市区	PMS_锡山稻麦良种 场	10	400	320	320

20663	江阴	小河路公变	10	400	320	320
20664	市区	PMS_荡西村新村配变	10	400	320	320
20665	江阴	PMS_小幼变	10	400	320	320
20666	市区	学海小区配变（光伏）	10	400	320	320
20667	市区	打油湾四配变（融合终端）	10	400	320	320
20668	市区	PMS_政治桥配变	10	400	320	320
20669	市区	邵巷路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
20670	市区	五家桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
20671	市区	PMS_邱巷二配变	10	400	320	320
20672	市区	邱巷配变	10	400	320	320
20673	市区	PMS_铸件厂二变	10	200	160	160
20674	市区	PMS_军转办二配变	10	400	320	320
20675	市区	军转办三配变（融合终端）	10	200	160	160
20676	市区	军转办四配变（融合终端）	10	200	160	160
20677	市区	PMS_鸿经 1#箱变 T1	10	200	160	160
20678	市区	PMS_军转办六配变	10	200	160	160
20679	市区	会村二配变（融合终端）	10	400	320	320
20680	市区	PMS_中张村配变	10	400	309	309

20681	市区	小吴巷五配变(融合终端)	10	400	320	320
20682	市区	小吴巷八配变(融合终端)	10	100	80	80
20683	市区	小吴巷十二配变(融合终端)	10	400	320	320
20684	市区	小吴巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
20685	市区	小吴巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
20686	市区	小吴巷配变(融合终端)	10	200	160	160
20687	市区	小吴巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
20688	市区	会村一配变(融合终端)	10	400	320	320
20689	市区	吴巷新村配变(融合终端)	10	400	320	320
20690	市区	陆西庄配变	10	400	320	320
20691	市区	大吴巷泵配变	10	200	148	148
20692	市区	惠龙十四配变(融合终端)	10	400	320	320
20693	市区	PMS_桥北配变	10	400	308	308
20694	市区	PMS_宁通紧固件厂配变	10	200	160	160
20695	市区	门里配变(光伏)	10	400	276	276

20696	市区	湖塘桥配变	10	400	320	320
20697	市区	PMS_站前 3#站 T1	10	1250	1000	1000
20698	市区	轴承厂二配变	10	400	310	310
20699	市区	PMS_顾巷头配变	10	400	320	320
20700	市区	PMS_小园里五配变	10	160	128	128
20701	市区	顾巷头乙配变（光伏）	10	200	144	144
20702	市区	朝阳水渠配变	10	200	160	160
20703	江阴	PMS_小河 20#公变	10	315	252	252
20704	市区	川闸配变	10	400	292	292
20705	江阴	PMS_河三 9#变	10	400	320	320
20706	市区	PMS_新屋里配变	10	200	160	160
20707	江阴	PMS_澄南 4#公变	10	400	320	320
20708	江阴	PMS_澄南 16#公变	10	315	252	252
20709	江阴	PMS_澄南 18#公变	10	400	320	320
20710	市区	PMS_山羊巷	10	400	320	320
20711	市区	杜家安居一配变（融合终端）	10	400	320	320
20712	市区	范新村配变（融合终端）	10	400	320	320
20713	市区	范新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
20714	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T1	10	1250	1000	1000
20715	市区	10kV 落霞苑三期 1#	10	1250	1000	1000

		站 T1				
20716	市区	PMS_裕巷村配变	10	200	160	160
20717	市区	PMS_老乌桥配变	10	200	160	160
20718	市区	谢湾北配变(融合终端)	10	200	160	160
20719	市区	杜家安居四配变(融合终端)	10	400	320	320
20720	市区	杜家安居三配变(融合终端)	10	400	320	320
20721	市区	杜家安居五配变(融合终端)	10	400	320	320
20722	市区	PMS_洪家庄配变	10	200	160	160
20723	市区	PMS_顾巷三配变	10	400	320	320
20724	市区	郑湾配变(融合终端)	10	400	320	320
20725	市区	PMS_龚巷三配变	10	400	320	320
20726	市区	PMS_钱巷配变	10	400	320	320
20727	市区	锡峰彩印配变	10	400	214	214
20728	市区	春丰朱巷配变	10	400	320	320
20729	市区	PMS_后孟巷配变	10	200	160	160
20730	市区	PMS_尤巷村配变	10	400	320	320
20731	市区	鸿翔路东	10	400	239	239
20732	市区	杜甲里配变(融合终端)	10	400	320	320
20733	市区	PMS_后肆配变	10	400	320	320

20734	市区	PMS_旺安村配变	10	400	320	320
20735	市区	PMS_裕旺路灯配变	10	100	80	80
20736	市区	山北中学配变(融合终端)	10	400	320	320
20737	市区	惠龙五配变(融合终端)	10	400	320	320
20738	市区	惠龙二配变(融合终端)	10	400	320	320
20739	市区	惠龙三配变(融合终端)	10	200	160	160
20740	市区	邹巷乙配变(融合终端)	10	400	320	320
20741	市区	邹村丙配变(融合终端)	10	200	156	156
20742	市区	惠龙十五配变(融合终端)	10	400	320	320
20743	市区	PMS_新路灯配变	10	200	160	160
20744	市区	PMS_惠泉 1#站 T3	10	1000	800	800
20745	市区	PMS_汽运公司	10	200	160	160
20746	市区	PMS_市镇公柴	10	400	288	288
20747	市区	PMS_春建村委	10	400	278	278
20748	市区	PMS_里降	10	400	320	320
20749	市区	PMS_苏雪二	10	400	320	320
20750	市区	PMS_苏雪一	10	400	320	320
20751	市区	PMS_锻造厂一变	10	400	320	320

20752	市区	正达装潢配变	10	200	160	160
20753	市区	湖塘村委配变	10	200	160	160
20754	市区	钮家湾配变	10	400	320	320
20755	市区	PMS_钮湾配变	10	400	320	320
20756	市区	邮电局二二配变	10	200	160	160
20757	市区	钢厂配变	10	400	320	320
20758	市区	齿轮厂配变	10	400	298	298
20759	市区	陈市村河南配变（光伏）	10	400	317	317
20760	市区	河北配变（光伏）	10	400	235	235
20761	市区	PMS_风谢巷配变	10	400	320	320
20762	市区	陈市南配变（光伏）	10	400	309	309
20763	市区	北窑配变	10	400	320	320
20764	市区	南窑配变	10	200	160	160
20765	市区	陈市村栅头配变	10	200	160	160
20766	市区	陈市配变	10	400	295	295
20767	市区	PMS_锦伦丝厂配变	10	400	320	320
20768	市区	高田岸配变	10	200	160	160
20769	市区	陈市村黄泥配变	10	200	160	160
20770	市区	大新小配变	10	400	320	320
20771	市区	荡上村田配变（光伏）	10	400	269	269
20772	市区	荡上制衣配变（光伏）	10	400	300	300
20773	市区	PMS_工运 2#站 T1	10	1000	800	800

20774	市区	小桥头二配变	10	400	320	320
20775	市区	德福站 T1	10	1000	800	800
20776	市区	PMS_外下甸队配变	10	315	252	252
20777	市区	PMS_周古弄	10	400	320	320
20778	市区	PMS_投资公司配变	10	200	155	155
20779	市区	PMS_浦巷排涝站配变	10	315	252	252
20780	市区	10kV 东方时代站 T1	10	800	640	640
20781	市区	下旺北配变(融合终端)	10	400	320	320
20782	市区	PMS_下旺南配变	10	400	320	320
20783	市区	湾里十一配变	10	400	320	320
20784	市区	唐家村二配变	10	400	320	320
20785	市区	PMS_热单一配变	10	50	40	40
20786	市区	PMS_刘古桥配变	10	200	119	119
20787	市区	PMS_盛岸路灯	10	200	159	159
20788	市区	PMS_工业园二配变	10	400	318	318
20789	市区	邱巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
20790	市区	PMS_毛村	10	200	160	160
20791	市区	PMS_李南巷配变	10	400	320	320
20792	市区	PMS_华新村委	10	200	160	160
20793	市区	PMS_溪一队配变	10	200	160	160
20794	市区	周基头配变	10	250	168	168
20795	市区	黄泥泵配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
20796	市区	黄村甲配变(融合终端)(需删除)	10	400	320	320
20797	市区	向阳村委二配变(融合终端)	10	400	320	320
20798	市区	荷叶村北配变(融合终端)	10	400	320	320
20799	市区	PMS_肖尤	10	200	160	160
20800	市区	PMS_太平路灯配变	10	200	160	160
20801	市区	PMS_五香配变	10	400	320	320
20802	市区	PMS_东吴巷	10	200	160	160
20803	市区	玉东村委配变	10	400	195	195
20804	市区	苏雪三配变	10	400	320	320
20805	市区	PMS_风王巷一配变	10	400	320	320
20806	市区	荡上村东配变	10	200	160	160
20807	市区	西荡配变(光伏)	10	400	308	308
20808	市区	PMS_义村电灌配变	10	400	320	320
20809	市区	排涝站泵配变	10	200	160	160
20810	市区	西荡二配变	10	400	320	320
20811	市区	荡上南荡配变	10	200	160	160
20812	市区	荡上西坝配变	10	200	160	160
20813	市区	PMS_大竹园二配变	10	400	320	320
20814	市区	曙光村委配变	10	200	160	160
20815	市区	PMS_大竹园四配变	10	400	320	320
20816	市区	PMS_大竹园一配变	10	400	320	320

20817	市区	PMS_柴机四配变	10	400	320	320
20818	市区	PMS_前扬巷配变	10	400	316	316
20819	市区	PMS_柴机二配变	10	400	320	320
20820	市区	PMS_柴机配变	10	400	320	320
20821	市区	PMS_后阳巷二配变	10	400	320	320
20822	市区	PMS_芦朱巷配变	10	400	312	312
20823	市区	PMS_高甲里配变	10	400	285	285
20824	市区	PMS_张巷配变	10	200	160	160
20825	市区	PMS_打锡巷配变	10	400	320	320
20826	市区	东环路二	10	400	320	320
20827	市区	PMS_打锡巷甲配变	10	200	160	160
20828	市区	PMS_新光伊夹配变	10	400	320	320
20829	市区	PMS_冷渡桥	10	250	200	200
20830	市区	PMS_北街多服公司	10	400	320	320
20831	市区	三电四变	10	400	320	320
20832	市区	PMS_东沿塘配变	10	400	320	320
20833	市区	PMS_尹夹里二配变	10	200	155	155
20834	市区	10kV 半塘 1#箱变 T1	10	200	136	136
20835	市区	荆同村（乙）	10	400	320	320
20836	市区	10kV 半塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
20837	市区	PMS_祝更配变	10	200	160	160
20838	市区	锡沙路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
20839	市区	PMS_高架路灯二	10	200	159	159
20840	市区	荆同村（甲）	10	400	320	320

20841	市区	PMS_建仪二配变	10	200	160	160
20842	市区	PMS_建仪一配变	10	400	320	320
20843	市区	PMS_第四招待所配变	10	400	320	320
20844	市区	PMS_前计巷配变	10	400	320	320
20845	市区	PMS_江胜桥桥西	10	400	320	320
20846	市区	高速路配变（融合终端）	10	200	160	160
20847	市区	裕旺村北配变（融合终端）	10	400	320	320
20848	市区	向繁场配变（融合终端）	10	400	320	320
20849	市区	陈巷村四配变（融合终端）	10	200	160	160
20850	市区	半塘寺（融合终端）	10	400	320	320
20851	市区	PMS_防腐设备厂配变	10	200	155	155
20852	市区	PMS_县建库配变	10	200	160	160
20853	市区	PMS_北冯	10	200	160	160
20854	市区	PMS_孙惠巷配变	10	400	320	320
20855	市区	杨家配变（光伏）	10	200	150	150
20856	市区	PMS_华东饲料配变	10	400	320	320
20857	市区	唐巷十一配变	10	400	320	320
20858	市区	何巷二配变	10	200	160	160
20859	市区	PMS_曙光村配变	10	250	196	196

20860	市区	PMS_槽纺二配变	10	400	320	320
20861	市区	PMS_坝里桥电站配变	10	400	320	320
20862	市区	PMS_商城2#站3#	10	1000	800	800
20863	市区	坝里桥配变（光伏）	10	400	320	320
20864	市区	坝里桥村配变（光伏）	10	400	203	203
20865	市区	PMS_张塘桥配变	10	400	320	320
20866	市区	PMS_陈家里配变	10	400	320	320
20867	市区	PMS_张塘桥村店里桥	10	200	160	160
20868	市区	PMS_龚巷二配变	10	400	320	320
20869	市区	张塘桥村圩田湾	10	400	320	320
20870	市区	PMS_三电一变	10	400	320	320
20871	市区	PMS_藕苑村	10	400	320	320
20872	市区	PMS_渔业村二变	10	400	320	320
20873	市区	PMS_市镇五十八变	10	400	314	314
20874	市区	PMS_张马桥	10	250	199	199
20875	市区	PMS_周家岭	10	400	316	316
20876	市区	PMS_石场三变	10	400	320	320
20877	市区	PMS_圆通	10	400	200	200
20878	市区	PMS_老街三配变	10	400	320	320
20879	市区	PMS_石驳岸配变	10	400	320	320
20880	市区	邹家桥	10	400	320	320
20881	市区	联芋排泵配变	10	400	320	320

20882	市区	PMS_生力纸业	10	400	317	317
20883	市区	新长铁路配变	10	200	160	160
20884	市区	PMS_友虹新村	10	200	153	153
20885	市区	PMS_10kV 芦村 2#箱 变 T1	10	400	320	320
20886	市区	PMS_友红配变	10	400	320	320
20887	市区	友红村角里配变(光 伏)	10	400	260	260
20888	市区	溪北七配变(融合终 端)	10	200	160	160
20889	市区	北村头泵配变(光 伏)	10	200	137	137
20890	市区	PMS_浜斗上	10	200	160	160
20891	市区	黄土塘老街配变(光 伏)	10	400	300	300
20892	市区	惠龙一配变(融合终 端)	10	400	320	320
20893	市区	PMS_老街一配变	10	315	252	252
20894	市区	大庄浜配变(融合终 端)	10	400	320	320
20895	市区	PMS_大庄泵配变	10	400	314	314
20896	市区	会龙桥配变(融合终 端)	10	400	276	276
20897	市区	双河二十一配变	10	400	320	320
20898	市区	双河十五配变(融合 终端)	10	200	160	160

20899	市区	PMS_双河十六配变 (TTU)	10	200	160	160
20900	市区	PMS_裕村楼下四变	10	200	160	160
20901	市区	PMS_双河十七配变	10	200	160	160
20902	市区	黄西村配变	10	400	320	320
20903	市区	PMS_双河十八配变 (TTU)	10	200	160	160
20904	市区	PMS_双河二十配变 (TTU)	10	400	320	320
20905	市区	PMS_双河东庄二配 变(TTU)	10	400	320	320
20906	市区	鸿泰苑二期站T2(融 合终端)	10	630	504	504
20907	市区	黄西村二变	10	400	320	320
20908	市区	PMS_发酵甘油厂配 变	10	400	320	320
20909	市区	PMS_杨石泾配变	10	400	320	320
20910	市区	PMS_苏巷八配变	10	400	320	320
20911	市区	PMS_西北塘二配变	10	400	320	320
20912	市区	西北塘配变	10	400	320	320
20913	市区	小园里六配变	10	400	320	320
20914	市区	PMS_严埭天池巷配 变	10	400	320	320
20915	市区	PMS_严埭后孟巷配 变	10	200	160	160
20916	市区	PMS_通灵机械配变	10	200	152	152

20917	市区	PMS_海骏液压配变	10	200	160	160
20918	市区	严巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
20919	市区	PMS_苏巷四配变	10	200	160	160
20920	市区	PMS_芮巷	10	400	296	296
20921	市区	军转办一配变(融合终端)	10	200	160	160
20922	市区	PMS_苏巷三配变	10	400	320	320
20923	市区	电站泵配变	10	200	160	160
20924	市区	PMS_向阳乙配变(TTU)	10	400	320	320
20925	市区	向阳甲配变(TTU)	10	400	320	320
20926	市区	PMS_向阳村二配变(TTU)	10	200	160	160
20927	市区	PMS_前家桥配变	10	400	320	320
20928	市区	阜山配变	10	200	160	160
20929	市区	溪南构件配变(融合终端)	10	400	320	320
20930	市区	三毛舍配变(融合终端)	10	400	320	320
20931	市区	子文配变	10	200	160	160
20932	市区	PMS_曹庄二配变	10	200	160	160
20933	市区	PMS_下旺配变	10	400	320	320
20934	市区	南水渠	10	400	320	320
20935	市区	PMS_水渠	10	200	160	160

20936	市区	PMS_南水渠芙蓉巷	10	400	320	320
20937	市区	PMS_紧固件厂	10	400	320	320
20938	市区	泾头配变（融合终端）	10	200	160	160
20939	市区	鸿泰苑 1#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
20940	市区	PMS_北村头配变	10	200	160	160
20941	市区	PMS_鸿泰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
20942	市区	鸿泰苑 2#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
20943	市区	PMS_鸿泰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
20944	市区	PMS_鸿泰苑 5#箱变 T1	10	400	320	320
20945	市区	PMS_玉东新村配变	10	400	320	320
20946	市区	PMS_白更巷	10	400	320	320
20947	市区	PMS_旗杆下配变	10	200	160	160
20948	市区	PMS_旗杆下二配变	10	200	160	160
20949	市区	PMS_周巷十配变	10	200	160	160
20950	市区	PMS_邮电局十配变	10	200	160	160
20951	市区	梓旺一配变	10	400	320	320
20952	市区	梓旺二配变	10	400	320	320
20953	市区	PMS_嵩山街村配变	10	400	308	308
20954	市区	PMS_黄介巷配变	10	400	320	320

20955	市区	PMS_梓旺花园站 T2	10	1000	800	800
20956	市区	PMS_梓旺花园站 T3	10	1000	800	800
20957	市区	清扬甲一配变(TTU)	10	200	160	160
20958	市区	龙山巷配变(融合终端)	10	200	160	160
20959	市区	PMS_田家塘	10	200	160	160
20960	市区	PMS_8690 部队箱变 T1	10	315	252	252
20961	市区	PMS_三茅峰	10	200	160	160
20962	市区	周巷西二配变	10	400	320	320
20963	市区	PMS_惠泉 4#站 T1	10	1000	800	800
20964	市区	PMS_惠泉 3#站 T1	10	1000	800	800
20965	市区	PMS_三联村仓厅配变	10	200	160	160
20966	市区	PMS_惠泉 2#站 T1	10	1000	800	800
20967	市区	PMS_惠泉 6#站 T2	10	1000	800	800
20968	市区	PMS_惠泉 5#站 T1	10	1000	800	800
20969	市区	PMS_邬家里配变	10	200	159	159
20970	市区	南联村祝家湾配变(光伏)	10	200	139	139
20971	江阴	PMS_虹四 18 公变	10	315	252	252
20972	市区	PMS_容中村委配变	10	400	320	320
20973	市区	白牛车头配变	10	400	320	320
20974	江阴	PMS_虹四 3 公变	10	315	252	252
20975	市区	PMS_长庆路配变	10	400	320	320

		(TTU)				
20976	市区	PMS_南水渠浜顶	10	400	311	311
20977	市区	PMS_小冯巷	10	400	320	320
20978	市区	PMS_漳树巷	10	400	320	320
20979	市区	市镇北街配变	10	400	320	320
20980	市区	PMS_镇北	10	400	320	320
20981	市区	PMS_藕塘徐巷	10	200	160	160
20982	市区	PMS_新区四	10	315	252	252
20983	市区	PMS_北街(四)	10	200	146	146
20984	市区	PMS_大宅基	10	200	160	160
20985	市区	PMS_长洪岸二配变	10	200	160	160
20986	市区	PMS_庙上配变	10	400	320	320
20987	市区	PMS_长洪岸配变	10	200	160	160
20988	市区	PMS_杨树下配变	10	400	320	320
20989	市区	PMS_曹墩上配变	10	200	160	160
20990	市区	西盛塘配变(光伏)	10	200	151	151
20991	市区	PMS_梓旺花园二期1 号站 T4	10	1250	1000	1000
20992	市区	郑家宕配变	10	400	293	293
20993	市区	PMS_梓旺花园二期1 号站 T1	10	1250	1000	1000
20994	市区	染色厂一配变(需删 除)	10	200	160	160
20995	市区	PMS_小马巷一配变	10	200	160	160
20996	市区	PMS_大下冯配变	10	200	160	160

20997	市区	小下冯配变	10	400	320	320
20998	市区	PMS_农里二配变	10	200	160	160
20999	市区	西高巷二配变	10	400	320	320
21000	市区	PMS_西高巷配变	10	400	271	271
21001	市区	PMS_农机配变	10	400	320	320
21002	市区	桥头一配变	10	200	17	17
21003	市区	医院五配变	10	400	320	320
21004	市区	东园新村配变	10	400	320	320
21005	市区	桥头五配变	10	400	306	306
21006	市区	PMS_坝里电站配变	10	200	160	160
21007	市区	协新村配变	10	400	286	286
21008	市区	毛泾浜电站配变(光伏)	10	400	220	220
21009	江阴	PMS_虹四 1 公变	10	315	252	252
21010	江阴	PMS_君巫西公变	10	400	320	320
21011	市区	PMS_天更上配变	10	200	160	160
21012	市区	PMS_熙春街一配变 (TTU)	10	400	320	320
21013	市区	10kV 双子星 2# 站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
21014	市区	PMS_横山 3# 箱变 T1	10	400	320	320
21015	市区	虎更上配变	10	400	320	320
21016	市区	PMS_菩堤浜泵配变	10	400	316	316
21017	市区	PMS_横山 1# 箱变	10	400	320	320

		T1				
21018	市区	PMS_沿河三配变	10	200	141	141
21019	市区	PMS_重点泵站配变 (TTU)	10	200	160	160
21020	江阴	PMS_四南公变	10	400	320	320
21021	市区	PMS_水产二场配变	10	200	160	160
21022	江阴	PMS_虹四 21 公变	10	400	320	320
21023	市区	PMS_杨木桥四配变	10	400	320	320
21024	市区	PMS_新丰配变	10	400	320	320
21025	市区	模具厂三配变	10	400	304	304
21026	市区	10kV 和泰苑站 T1	10	1000	800	800
21027	市区	PMS_水养场一配变	10	200	160	160
21028	江阴	PMS_虹四 23 公变	10	250	200	200
21029	市区	PMS_五星新村配变	10	400	320	320
21030	市区	PMS_沁园一配变 (TTU)	10	200	160	160
21031	市区	PMS_支巷南二	10	200	160	160
21032	市区	PMS_预制场二配变	10	400	300	300
21033	市区	PMS_花园浜配变	10	400	320	320
21034	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T1	10	800	640	640
21035	市区	PMS_五星林果配变	10	400	320	320
21036	市区	PMS_威武巷浦巷配 变	10	200	160	160
21037	市区	红山 2#站 T1 (融合	10	1000	800	800

		终端)				
21038	市区	PMS_西店二配变	10	400	320	320
21039	市区	郊民政配变(融合终端)	10	400	320	320
21040	市区	邱巷三配变(融合终端)	10	200	160	160
21041	市区	溪南五队配变(融合终端)	10	400	320	320
21042	市区	东庄(光伏)	10	200	52	52
21043	市区	喜巷(光伏)	10	400	288	288
21044	市区	PMS_里东电站	10	400	320	320
21045	江阴	红星公变	10	400	320	320
21046	市区	PMS_桥前	10	200	160	160
21047	市区	德中配变(光伏)	10	400	303	303
21048	市区	胡家巷甲配变(光伏)	10	400	284	284
21049	江阴	PMS_君山路 30 弄变	10	400	320	320
21050	市区	PMS_沈耀庄	10	200	160	160
21051	市区	PMS_南古庄配变	10	200	160	160
21052	市区	PMS_西安斗	10	200	156	156
21053	市区	南罗庄	10	200	160	160
21054	市区	PMS_黄贵桥	10	100	80	80
21055	市区	新电(光伏)	10	400	302	302
21056	市区	PMS_水渠里四	10	200	160	160
21057	市区	水渠里 2	10	200	160	160

21058	市区	PMS_青龙桥宪配变	10	400	320	320
21059	市区	新巷配变	10	400	320	320
21060	市区	10kV 东方名苑站 T1	10	1250	1000	1000
21061	市区	10kV 东方名苑站 T3 (光伏)	10	1250	1000	1000
21062	市区	PMS_红星西坝配变	10	400	320	320
21063	市区	坊前塑料厂配变	10	400	311	311
21064	市区	PMS_金空一配变	10	400	320	320
21065	市区	PMS_中心桥配变	10	200	160	160
21066	市区	PMS_省庄村配变	10	400	320	320
21067	市区	孔泾里配变(融合终端)	10	200	134	134
21068	市区	PMS_钱夹里	10	400	320	320
21069	市区	PMS_蓉新排泵配变	10	200	160	160
21070	市区	PMS_柳更配变	10	400	320	320
21071	市区	PMS_浜头配变	10	160	128	128
21072	市区	春暖实业配变	10	400	288	288
21073	市区	钱更巷三配变(光伏)	10	400	307	307
21074	江阴	PMS_北煤公变	10	315	252	252
21075	市区	PMS_生活服务配变	10	400	320	320
21076	江阴	PMS_虹四 29 公变	10	400	320	320
21077	市区	PMS_丁家村配变	10	200	160	160
21078	江阴	PMS_长北公变	10	400	320	320
21079	市区	PMS_顾家浜乙配变	10	200	160	160

21080	江阴	PMS_虹四 36 公变	10	315	252	252
21081	市区	唐西配变	10	200	160	160
21082	江阴	PMS_虹四 5 公变	10	315	252	252
21083	市区	PMS_民众配变	10	200	115	115
21084	江阴	PMS_孟家村西变	10	200	51	51
21085	市区	杨木桥一配变	10	400	320	320
21086	江阴	PMS_虹四 6 公变	10	250	200	200
21087	市区	PMS_大树下三配变	10	400	320	320
21088	市区	PMS_余丰化工配变	10	400	320	320
21089	江阴	PMS_虹四公变	10	400	320	320
21090	市区	PMS_建成配变	10	400	316	316
21091	江阴	PMS_东长公变	10	315	252	252
21092	市区	PMS_稍塘村委配变	10	400	320	320
21093	市区	PMS_钢铁乙二配变	10	400	320	320
21094	市区	杨家巷配变（光伏）	10	400	294	294
21095	市区	寺后乙	10	400	320	320
21096	市区	亚光村配变	10	400	320	320
21097	市区	协新小桥头配变	10	400	320	320
21098	市区	岸惠灯（融合终端）	10	200	160	160
21099	市区	PMS_河东二配变	10	400	320	320
21100	市区	PMS_任家村河东配变	10	200	160	160
21101	市区	佰渎船闸配变	10	100	80	80
21102	市区	PMS_裕旺村配变	10	400	320	320
21103	市区	PMS_园林舍三配变	10	400	320	320

		(TTU)				
21104	市区	PMS_塘南二	10	400	320	320
21105	市区	PMS_友好	10	200	117	117
21106	市区	PMS_电工厂	10	400	320	320
21107	市区	邮局六配变	10	400	320	320
21108	市区	PMS_蓉新四配变	10	400	299	299
21109	市区	PMS_希望配变	10	400	320	320
21110	市区	PMS_田舍里	10	400	320	320
21111	市区	PMS_镇西区配变	10	400	320	320
21112	市区	减速机械配变	10	200	0	0
21113	市区	新区配变	10	200	156	156
21114	市区	任家村配变	10	200	160	160
21115	市区	大隆配变	10	400	320	320
21116	市区	PMS_牛弄三配变	10	200	160	160
21117	市区	PMS_惠山公路配变	10	400	320	320
21118	江阴	PMS_峰北公变	10	400	320	320
21119	市区	PMS_蓉丰排涝配变	10	400	320	320
21120	江阴	PMS_黄龙村公变	10	400	320	320
21121	江阴	君派公变	10	315	252	252
21122	市区	PMS_映山河小区配 电所 T1	10	1000	800	800
21123	市区	蓉丰五金配变	10	400	320	320
21124	市区	个私丁	10	400	286	286
21125	江阴	PMS_君山二队公变	10	400	320	320
21126	市区	PMS_良友动力	10	315	252	252

21127	市区	PMS_百宏传动	10	315	181	181
21128	市区	龙山梢配变(融合终端)	10	400	320	320
21129	江阴	PMS_黄田公变	10	250	200	200
21130	市区	PMS_塑料厂八配变	10	400	274	274
21131	市区	PMS_新丰里配变	10	400	289	289
21132	市区	钱南部队配变(融合终端)	10	400	320	320
21133	市区	PMS_邹北	10	400	320	320
21134	市区	PMS_后塘湾配变	10	200	160	160
21135	市区	PMS_老石基配变	10	200	160	160
21136	市区	PMS_河西巷三配变	10	200	160	160
21137	市区	席介巷配变(光伏)	10	400	200	200
21138	市区	山塘泾配变	10	400	320	320
21139	市区	陈巷范庄配变(光伏)	10	200	130	130
21140	市区	PMS_油车巷二配变	10	400	320	320
21141	市区	油车电站配变	10	200	121	121
21142	市区	PMS_范庄配变	10	200	160	160
21143	市区	塘东巷二配变(光伏)	10	200	129	129
21144	市区	PMS_塘东巷配变	10	200	160	160
21145	市区	陈巷村三配变(光伏)	10	400	259	259
21146	市区	庙湾里配变(光伏)	10	200	144	144

21147	市区	南陈巷配变（光伏）	10	200	148	148
21148	市区	邵市二配变（光伏）	10	200	98	98
21149	市区	PMS_陈巷村配变	10	200	160	160
21150	市区	PMS_邵市配变	10	200	160	160
21151	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T1	10	800	640	640
21152	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T2	10	800	640	640
21153	市区	PMS_徐巷十三配变	10	400	320	320
21154	江阴	李家村公变	10	400	286	286
21155	市区	PMS_优族联盟站 T1	10	1000	800	800
21156	市区	PMS_稍村委配变	10	400	309	309
21157	江阴	PMS_江宿公变	10	400	320	320
21158	市区	PMS_莫家村配变	10	200	160	160
21159	江阴	PMS_定波 14 公变	10	400	320	320
21160	江阴	PMS_定波 16 公变	10	400	320	320
21161	市区	PMS_荡西村河亭上	10	200	160	160
21162	江阴	PMS_定波 18 公变	10	400	315	315
21163	江阴	PMS_粮站公变	10	400	320	320
21164	市区	PMS_映山河 2#站 1#	10	1000	800	800
21165	江阴	PMS_长丝公变	10	400	320	320
21166	市区	PMS_荡西	10	400	320	320
21167	市区	PMS_铝厂配变	10	400	320	320
21168	市区	东降一配变	10	315	252	252
21169	江阴	七村公变	10	400	320	320
21170	江阴	PMS_澄康桥公变	10	400	320	320
21171	江阴	PMS_大观园公变	10	400	320	320

21172	江阴	PMS_花山河中变	10	200	160	160
21173	江阴	PMS_益健中公变	10	315	252	252
21174	市区	PMS_北古庄二配变	10	200	160	160
21175	市区	PMS_北古村配变	10	400	320	320
21176	市区	PMS_王家弄配变	10	200	160	160
21177	市区	赵家塘三配变	10	400	320	320
21178	市区	赵家塘二配变	10	200	160	160
21179	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1# 站 T1	10	800	640	640
21180	市区	PMS_蓉新二配变	10	200	90	90
21181	市区	油车巷配变（光伏）	10	400	287	287
21182	市区	油车三配变（光伏）	10	200	122	122
21183	市区	PMS_山前二配变	10	400	320	320
21184	市区	蓉西中片配变	10	400	320	320
21185	市区	PMS_山前村配变	10	400	320	320
21186	市区	PMS_冯家塘配变	10	200	160	160
21187	市区	PMS_蓉西中片四配 变	10	400	302	302
21188	市区	PMS_朱家坝配变	10	200	147	147
21189	市区	PMS_江南包装厂	10	400	320	320
21190	市区	河南庄村斗里	10	200	137	137
21191	市区	PMS_村东居民配变	10	400	320	320
21192	市区	PMS_后桥配变	10	400	320	320
21193	市区	PMS_车头巷配变	10	400	320	320
21194	市区	中巷五配变	10	400	320	320

21195	市区	抽水站五配变	10	400	320	320
21196	市区	PMS_团结七配变	10	400	320	320
21197	市区	PMS_团结二配变	10	400	320	320
21198	市区	赵袁介配变（光伏）	10	400	307	307
21199	市区	PMS_丁村 2#箱变 T1	10	400	320	320
21200	市区	星海房产二配变（融合终端）	10	400	320	320
21201	市区	星海房产三配变（融合终端）	10	200	160	160
21202	市区	星海房产四配变（融合终端）	10	400	320	320
21203	市区	PMS_蚕种场配变	10	200	160	160
21204	宜兴	PMS_阳山公变	10	200	160	160
21205	江阴	西庄任家村公变	10	200	160	160
21206	市区	大众家舍配变（融合终端）	10	200	160	160
21207	市区	石人桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
21208	市区	广瑞壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
21209	市区	泰吴置业配变（融合终端）	10	200	160	160
21210	市区	广瑞壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
21211	市区	许布桥配变	10	400	320	320
21212	市区	威解困配变（融合终	10	400	320	320

		端)				
21213	市区	锡沪弄乙配变(融合终端)	10	200	160	160
21214	市区	纺机厂(融合终端)	10	400	320	320
21215	市区	PMS_胜丰村六配变	10	400	320	320
21216	市区	丁阳间配变(融合终端)	10	400	320	320
21217	市区	PMS_李家巷二配变	10	400	308	308
21218	市区	PMS_陆区药店配变	10	400	320	320
21219	市区	星海房产一配变(融合终端)	10	400	320	320
21220	市区	PMS_丁村 4#箱变 T1	10	400	320	320
21221	市区	青山东一配变(融合终端)	10	400	320	320
21222	市区	PMS_青山村二配变	10	400	320	320
21223	市区	青山东二配变(融合终端)	10	400	320	320
21224	市区	PMS_团结一配变	10	400	320	320
21225	市区	PMS_陈更巷三配变	10	200	160	160
21226	市区	PMS_10kV 团结站 T2	10	1000	800	800
21227	市区	马东三配变	10	400	320	320
21228	市区	PMS_团结三配变	10	400	320	320
21229	市区	PMS_丁村 5#箱变 T1	10	400	320	320
21230	宜兴	PMS_水产西村公变	10	400	320	320
21231	宜兴	朱渭排涝公变(光伏	10	400	277	277

		并网)				
21232	宜兴	朱渭朱家公变(光伏 并网)	10	160	102	102
21233	宜兴	PMS_厚和电站公变	10	315	252	252
21234	宜兴	朱渭村 3#公变	10	400	259	259
21235	宜兴	洋渚五庄公变	10	315	211	211
21236	宜兴	PMS_洋渚四庄公变	10	400	298	298
21237	宜兴	PMS_侍渎圩新公变	10	400	256	256
21238	宜兴	PMS_浦渚路公变	10	400	266	266
21239	宜兴	PMS_湖头 2#公变	10	400	234	234
21240	宜兴	林庄村公变(光伏并 网)	10	200	140	140
21241	宜兴	PMS_湖头 1#公变	10	400	320	320
21242	宜兴	PMS_漳渎村 2#公变	10	400	320	320
21243	宜兴	PMS_高塍健康 2#公 变	10	200	160	160
21244	宜兴	PMS_蒲墅驼山公变	10	200	160	160
21245	宜兴	蒲墅南公变	10	400	320	320
21246	宜兴	PMS_蒲墅二组公变	10	315	252	252
21247	市区	PMS_红旗配变	10	400	294	294
21248	市区	PMS_中心小学六配 变	10	400	320	320
21249	市区	PMS_市镇三七配变	10	400	309	309
21250	宜兴	蒲墅山窑头公变	10	400	254	254
21251	宜兴	PMS_八庄公变	10	400	320	320

21252	宜兴	水产东村公变(光伏并网)	10	250	157	157
21253	江阴	PMS_大沈家村站	10	250	165	165
21254	市区	PMS_丁家三配变	10	400	320	320
21255	宜兴	PMS_所 5#公变	10	400	320	320
21256	江阴	PMS_水墩村变	10	315	145	145
21257	市区	PMS_后庄二配变	10	400	320	320
21258	市区	PMS_江湾里配变	10	200	160	160
21259	市区	PMS_收费站二配变	10	200	160	160
21260	市区	PMS_邵古桥配变	10	200	160	160
21261	江阴	东方南站变	10	400	320	320
21262	江阴	悟空何家村变	10	400	248	248
21263	宜兴	PMS_老滩新站公变	10	400	320	320
21264	江阴	章家厍变	10	400	170	170
21265	市区	PMS_团结四配变	10	400	320	320
21266	江阴	PMS_悟空曹家村变	10	200	96	96
21267	江阴	嘴角村站变	10	200	112	112
21268	江阴	PMS_西庄露天浜变	10	400	320	320
21269	宜兴	PMS_老滩站公变	10	200	160	160
21270	江阴	PMS_北迁电站变	10	100	80	80
21271	江阴	PMS_桐岐树家村变	10	200	160	160
21272	江阴	PMS_塘头桥排涝站变	10	400	320	320
21273	市区	PMS_新兴一村配变	10	315	226	226
21274	市区	PMS_安阳楼配变	10	400	320	320

21275	江阴	PMS_悟空桥变	10	200	160	160
21276	市区	PMS_陆中南路配变	10	400	320	320
21277	江阴	悟空南变	10	200	160	160
21278	市区	俞巷二配变	10	315	252	252
21279	市区	PMS_住基一配变	10	400	320	320
21280	江阴	PMS_镀锌铁丝厂变	10	400	320	320
21281	市区	PMS_大世界歌厅配 变	10	400	320	320
21282	宜兴	PMS_聚龙 2#公变	10	400	198	198
21283	市区	PMS_团结五配变	10	200	160	160
21284	宜兴	PMS_聚龙顾家公变	10	200	160	160
21285	市区	PMS_抽水站一配变	10	400	320	320
21286	江阴	PMS_南楼电站变	10	200	160	160
21287	宜兴	PMS_大荡公变	10	315	252	252
21288	宜兴	北真基公变	10	200	160	160
21289	江阴	PMS_俞家降变	10	200	160	160
21290	宜兴	PMS_聚龙张家公变	10	400	265	265
21291	宜兴	PMS_北真基 2#公变	10	400	320	320
21292	江阴	PMS_南楼村变	10	315	252	252
21293	市区	PMS_电机厂配变	10	400	310	310
21294	宜兴	运东组公变	10	400	294	294
21295	宜兴	PMS_蒲墅西公变	10	400	320	320
21296	江阴	芦塘村变	10	315	252	252
21297	宜兴	厚和后村公变(光伏 并网)	10	400	307	307

21298	宜兴	团结街 2#公变	10	200	160	160
21299	宜兴	累枝山公变（光伏并网）	10	200	144	144
21300	江阴	PMS_杨庄孙家村变	10	200	160	160
21301	宜兴	归美河西公变（光伏并网）	10	200	141	141
21302	宜兴	PMS_楝树电站公变	10	200	160	160
21303	宜兴	PMS_下梁公变	10	400	320	320
21304	江阴	张九房变	10	200	157	157
21305	宜兴	PMS_兰西公变	10	315	221	221
21306	江阴	PMS_芦塘电站变	10	400	316	316
21307	宜兴	聚龙 1#公变（光伏并网）	10	400	309	309
21308	宜兴	PMS_兰东公变	10	400	269	269
21309	宜兴	楝树张家公变	10	400	320	320
21310	宜兴	PMS_八仕东庄公变	10	200	160	160
21311	市区	PMS_求精机械	10	400	320	320
21312	市区	PMS_金属软管	10	250	177	177
21313	宜兴	八仕村南公变	10	200	160	160
21314	市区	PMS_谢湾里	10	250	200	200
21315	江阴	PMS_新安张家村变	10	200	12	12
21316	江阴	王虎里公变	10	200	144	144
21317	市区	陈巷新村配变	10	200	144	144
21318	市区	PMS_农贸市场加配变	10	200	160	160

21319	市区	PMS_谢湾	10	400	320	320
21320	江阴	小桥东变	10	200	160	160
21321	宜兴	PMS_归径电力站 1# 公变	10	400	271	271
21322	宜兴	PMS_栅村路南公变	10	400	302	302
21323	市区	PMS_胶山电站配变	10	200	160	160
21324	宜兴	PMS_东虹桥 1#公变	10	250	182	182
21325	市区	PMS_控江配变	10	400	320	320
21326	市区	和尚桥一配变（光 伏）	10	200	143	143
21327	市区	PMS_西漳房产配变	10	400	320	320
21328	江阴	鸭宕圩变	10	400	297	297
21329	江阴	安西电站变	10	400	231	231
21330	市区	PMS_刘潭贰四配变	10	200	160	160
21331	市区	PMS_金色水岸站 T2	10	1000	788	788
21332	市区	PMS_金色水岸站 T1	10	1000	787	787
21333	市区	PMS_长江国际 2#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
21334	市区	PMS_长江国际 2#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
21335	宜兴	PMS_东下青龙公变	10	400	188	188
21336	市区	10kV 聚江苑站 T3	10	1000	800	800
21337	市区	10kV 聚江苑站 T2	10	1000	800	800
21338	宜兴	PMS_周铁冯家公变	10	400	320	320
21339	市区	10kV 双子星 1#站 T2	10	1000	800	800

21340	市区	北前头甲配变	10	200	160	160
21341	市区	PMS_格林 1#站 T1 1000	10	1000	800	800
21342	市区	PMS_党校一配变	10	400	320	320
21343	市区	10kV 格林 2#站 T4	10	1000	800	800
21344	江阴	老桥圩变	10	315	197	197
21345	市区	PMS_金粤站 1#主变 1000	10	1000	800	800
21346	市区	PMS_金粤站 2#主变 1000	10	1000	800	800
21347	江阴	PMS_老桥圩东变	10	200	135	135
21348	江阴	PMS_小河口变	10	400	252	252
21349	江阴	PMS_陆家堂变	10	200	65	65
21350	宜兴	前龙铁路西公变	10	400	320	320
21351	宜兴	PMS_花园小区 8#公 变	10	400	320	320
21352	江阴	黄思巷 4#变	10	400	320	320
21353	宜兴	PMS_花园小区 9#公 变	10	400	320	320
21354	江阴	交警北箱变主变	10	400	320	320
21355	江阴	港欣花苑二村 44#配 电所 1#主变	10	800	640	640
21356	江阴	前坞墩西变	10	400	220	220
21357	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T3	10	800	640	640

21358	江阴	赵港北变	10	400	320	320
21359	市区	10kV 和韵上院 4#站 T3	10	800	640	640
21360	江阴	双泾新农村 76#配电 所 2#主变	10	630	504	504
21361	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
21362	宜兴	竹海岭上 5#室 1#所 变主变	10	800	640	640
21363	江阴	昕悦府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
21364	市区	10kV 文曲 3#箱变 T1	10	630	504	504
21365	江阴	PMS_陶城张家巷变	10	400	136	136
21366	宜兴	白土电站 2#公变	10	400	320	320
21367	江阴	PMS_陶城蒋巷变	10	400	217	217
21368	宜兴	湖悦天境 6#室 3#所 变主变	20	800	640	640
21369	市区	PMS_徐贵桥排配变	10	400	320	320
21370	江阴	PMS_塘头桥橡胶厂 变	10	200	149	149
21371	江阴	PMS_毛庄村东变	10	200	160	160
21372	江阴	PMS_毛庄村西变	10	200	102	102
21373	市区	PMS_春丰四配变	10	400	320	320
21374	江阴	PMS_连墩桥变	10	315	229	229
21375	市区	PMS_小陶配变	10	400	320	320

21376	市区	PMS_新苑公司配变	10	315	252	252
21377	江阴	PMS_渔业村变	10	250	200	200
21378	市区	PMS_新苑公司二配变	10	400	320	320
21379	江阴	PMS_昌里排涝站变	10	315	252	252
21380	江阴	PMS_洋外口电站变	10	200	160	160
21381	江阴	昌发公变	10	400	320	320
21382	市区	10kV 花苑新村 1#站 T1	10	1000	800	800
21383	市区	锡沪路配变(融合终端)	10	200	160	160
21384	江阴	PMS_路岐浜联站变	10	200	160	160
21385	市区	PMS_华苑新村配变	10	400	320	320
21386	市区	PMS_新苑公司三配变	10	400	320	320
21387	江阴	PMS_南头村变	10	200	125	125
21388	江阴	PMS_万殖场排涝站变	10	200	89	89
21389	江阴	PMS_铁丝厂北变	10	400	320	320
21390	市区	PMS_北光明水渠巷	10	200	160	160
21391	江阴	PMS_孔家村变	10	200	12	12
21392	江阴	安西公变	10	400	285	285
21393	市区	刘家庄配变	10	400	320	320
21394	江阴	冷冻变	10	400	287	287
21395	江阴	PMS_峭用 1#变	10	400	315	315

21396	江阴	黄北沟变	10	315	91	91
21397	市区	杨家旦二变	10	400	161	161
21398	江阴	PMS_峭用 2#变	10	400	308	308
21399	江阴	峭岐吴家村变	10	400	302	302
21400	江阴	峭岐马家村变	10	400	58	58
21401	江阴	PMS_三房变	10	200	121	121
21402	江阴	PMS_塑加变	10	400	242	242
21403	市区	岸底北	10	200	160	160
21404	江阴	PMS_小沈变	10	400	174	174
21405	江阴	水宕里变	10	400	202	202
21406	江阴	贡家村变	10	400	268	268
21407	江阴	PMS_东黄家变	10	250	94	94
21408	江阴	PMS_夏场村变	10	400	239	239
21409	江阴	PMS_赵家堂变	10	400	175	175
21410	江阴	PMS_俞家堂变	10	315	123	123
21411	江阴	丁家堂变	10	400	250	250
21412	江阴	成家宕变	10	400	263	263
21413	江阴	PMS_邓家坝变	10	400	89	89
21414	江阴	曹家堂变	10	400	276	276
21415	宜兴	下田桥公变	10	250	185	185
21416	宜兴	水龙土墙头公变(光伏并网)	10	200	95	95
21417	宜兴	水龙新庄公变(光伏并网)	10	200	30	30
21418	宜兴	水龙白土界公变(光	10	200	91	91

		伏并网)				
21419	宜兴	PMS_水龙新丰公变	10	200	160	160
21420	宜兴	PMS_水龙村赤山公变	10	200	67	67
21421	宜兴	PMS_洋溪电力站 4#公变	10	200	160	160
21422	宜兴	PMS_洋溪电力站 2#公变	10	315	252	252
21423	宜兴	PMS_洋溪菜场公变	10	200	160	160
21424	宜兴	洋溪电力站 5#公变 (光伏并网)	10	400	233	233
21425	宜兴	洋溪电力站 1#公变	10	400	320	320
21426	宜兴	PMS_苗塘公变	10	200	160	160
21427	宜兴	洋溪电力站 3#公变 (光伏并网)	10	315	205	205
21428	宜兴	儒林公变	10	400	228	228
21429	市区	PMS_铸件厂三配变	10	400	317	317
21430	市区	PMS_半夜浜配变	10	400	320	320
21431	江阴	PMS_陈大岸公变	10	200	23	23
21432	市区	PMS_高田上四配变	10	400	320	320
21433	市区	10kV 龙之韵 2#箱变 T1	10	630	496	496
21434	江阴	泗河张家村变	10	400	165	165
21435	市区	PMS_刘潭贰六配变	10	400	320	320
21436	宜兴	栅村枫林公变	10	200	116	116

21437	市区	项南配变（融合终端）	10	400	320	320
21438	江阴	PMS_小兆电站变	10	315	172	172
21439	市区	PMS_柏木苑 1#箱变 T1	10	500	400	400
21440	江阴	出水流站变	10	100	62	62
21441	市区	PMS_林更巷配变	10	200	160	160
21442	江阴	PMS_郁介村站变	10	250	159	159
21443	市区	PMS_刘潭壹五配变	10	200	160	160
21444	市区	PMS_普照西配变	10	400	320	320
21445	江阴	PMS_泗河北变	10	400	231	231
21446	市区	PMS_潭伍配变	10	200	160	160
21447	宜兴	PMS_东虹桥公变	10	315	252	252
21448	宜兴	PMS_钟溪东村公变	10	200	84	84
21449	市区	PMS_鹏程站 T2	10	800	640	640
21450	江阴	PMS_繁殖场变	10	400	307	307
21451	宜兴	PMS_南仓村 4#公变	10	315	252	252
21452	市区	蠡溪甲配变（融合终端）	10	400	320	320
21453	江阴	联合电站变	10	250	175	175
21454	宜兴	PMS_钟溪村公变	10	200	134	134
21455	市区	PMS_泰康一配变	10	200	160	160
21456	江阴	西谢村变	10	400	282	282
21457	市区	PMS_许巷九配变	10	315	240	240
21458	市区	泰康四配变	10	400	320	320

21459	市区	PMS_泰康甲配变	10	400	320	320
21460	江阴	PMS_塘小公变	10	250	144	144
21461	市区	泰康五配变	10	400	320	320
21462	江阴	PMS_西周宕公变	10	200	142	142
21463	市区	PMS_泰康七配变 (TTU)	10	400	320	320
21464	宜兴	阳家荡 1#公变(光伏并网)	10	400	296	296
21465	市区	PMS_泰康乙配变	10	400	320	320
21466	市区	PMS_古竹南乙配变	10	400	320	320
21467	市区	北光明一变	10	400	320	320
21468	江阴	PMS_峭岐商城变	10	400	292	292
21469	江阴	新宕南变	10	400	254	254
21470	江阴	PMS_封家村变	10	200	83	83
21471	江阴	PMS_峭岐三家村变	10	200	10	10
21472	江阴	PMS_中行北变	10	400	320	320
21473	江阴	PMS_薛家村变	10	400	123	123
21474	市区	洪古桥配变	10	200	153	153
21475	江阴	PMS_中行变	10	400	320	320
21476	宜兴	门头桥公变(光伏并网)	10	400	301	301
21477	市区	10kV 翠竹园站 T1	10	1250	1000	1000
21478	市区	北光明(光伏)	10	400	209	209
21479	宜兴	PMS_淦里横路口公变	10	160	128	128

21480	市区	PMS_小东浜配变 (TTU)	10	400	320	320
21481	市区	PMS_柏庄南二配变 (TTU)	10	400	320	320
21482	宜兴	淦里村部公变	10	400	320	320
21483	江阴	峭岐汤家村变	10	200	32	32
21484	市区	锡北二村(光伏)	10	400	310	310
21485	宜兴	振山坳公变(光伏并 网)	10	400	286	286
21486	宜兴	三洞村公变	10	160	1	1
21487	宜兴	蒋庄蒋家公变(光伏 并网)	10	400	298	298
21488	宜兴	蒋庄后东公变(光伏 并网)	10	200	113	113
21489	宜兴	PMS_长山村公变	10	400	286	286
21490	宜兴	PMS_蒋庄庄巷公变	10	200	75	75
21491	宜兴	长山江古山公变(光 伏并网)	10	200	94	94
21492	宜兴	PMS_乔子门公变	10	400	275	275
21493	宜兴	PMS_蒋庄电站公变	10	250	145	145
21494	宜兴	PMS_方田公变	10	200	145	145
21495	宜兴	PMS_包装公变	10	200	160	160
21496	宜兴	PMS_芳西公变	10	250	157	157
21497	宜兴	PMS_栈大公变	10	200	149	149
21498	宜兴	西干站公变	10	400	291	291

21499	宜兴	PMS_周铁安前公变	10	200	86	86
21500	宜兴	宋庄公变	10	400	282	282
21501	宜兴	PMS_国山七组公变	10	200	160	160
21502	宜兴	PMS_三坛公变	10	400	290	290
21503	宜兴	冶金公变	10	400	320	320
21504	宜兴	周家浜南公变	10	400	320	320
21505	宜兴	PMS_怡心雅筑 1#箱变	10	800	640	640
21506	市区	胶山配变（光伏）	10	400	291	291
21507	江阴	滩头上变	10	200	125	125
21508	江阴	二站变	10	400	320	320
21509	市区	采矿厂五配变	10	400	320	320
21510	市区	PMS_刘潭壹四配变	10	400	320	320
21511	江阴	泗河口变	10	400	179	179
21512	市区	PMS_刘潭壹六配变	10	200	160	160
21513	市区	PMS_邮局二配变	10	200	160	160
21514	江阴	PMS_孙家村公变	10	250	189	189
21515	市区	PMS_前于巷二配变	10	400	320	320
21516	江阴	PMS_小兆蒋家村变	10	400	299	299
21517	江阴	沈介村变	10	400	320	320
21518	市区	PMS_冬青村丙配变	10	400	312	312
21519	江阴	PMS_桐岐影院公变	10	400	320	320
21520	江阴	PMS_小兆村排涝站变	10	200	160	160
21521	市区	10kV 锦盛苑 1#箱变	10	630	504	504

		T1				
21522	市区	PMS_先沟配变	10	400	320	320
21523	市区	PMS_冬青村配变	10	400	277	277
21524	市区	10kV 锦盛苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
21525	市区	PMS_杨木桥村配变	10	250	145	145
21526	市区	PMS_西张三配变	10	400	277	277
21527	江阴	塘头桥加工厂变	10	400	306	306
21528	市区	天一机电配变	10	400	283	283
21529	市区	PMS_桑达园四配变	10	400	320	320
21530	市区	袁巷上（光伏）	10	200	63	63
21531	市区	袁巷二（光伏）	10	400	58	58
21532	市区	梅北二配变	10	400	320	320
21533	江阴	PMS_五一变	10	400	320	320
21534	市区	PMS_东亭居委二配 变（TTU）	10	400	320	320
21535	市区	华晶四配变（融合终 端）	10	400	320	320
21536	市区	华晶三配变（融合终 端）	10	400	320	320
21537	市区	桑达园三配变（TTU）	10	400	320	320
21538	宜兴	PMS_栅村北公变	10	400	290	290
21539	宜兴	PMS_高老地公变	10	200	119	119
21540	市区	华晶六配变（融合终 端）	10	200	160	160

21541	市区	桑达园二配变(融合终端)	10	400	320	320
21542	市区	华晶五配变(融合终端)	10	400	320	320
21543	市区	PMS_桑园五配变(TTU)	10	400	320	320
21544	宜兴	栅村小圩公变	10	200	160	160
21545	市区	PMS_桑园四配变(TTU)	10	250	200	200
21546	市区	PMS_前沈巷配变	10	200	160	160
21547	江阴	黄承村变	10	400	320	320
21548	宜兴	万圣达公变	10	400	320	320
21549	市区	PMS_益明花园 T3	10	1000	800	800
21550	市区	10kV 古运河 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
21551	宜兴	PMS_怡心雅筑 2#箱变	10	800	640	640
21552	市区	10kV 古运河 2#站 T1	10	800	640	640
21553	宜兴	PMS_烟草别墅公变	10	315	252	252
21554	宜兴	PMS_海格莱特公变	10	315	252	252
21555	市区	10kV 古运河 3#站 T2	10	1000	800	800
21556	市区	PMS_国道IV线 1#箱变 T1	10	200	160	160
21557	宜兴	PMS_东山新村 10#公变	10	315	252	252
21558	宜兴	PMS_东山 7#公变	10	315	252	252

21559	宜兴	PMS_东山 8#公变	10	315	252	252
21560	市区	PMS_国道IV线 3#箱变 T1	10	200	160	160
21561	宜兴	PMS_东山 9#公变	10	315	252	252
21562	市区	PMS_国道IV线 2#箱变 T1	10	400	320	320
21563	宜兴	马蒋家公变(光伏并网)	10	200	48	48
21564	宜兴	PMS_教育路 2#箱变	10	400	320	320
21565	市区	10kV 刘潭二村 3#箱变 T1	10	400	320	320
21566	江阴	PMS_建义花站变	10	250	200	200
21567	江阴	PMS_东浜头公变	10	400	281	281
21568	市区	10kV 刘潭二村 2#箱变 T1	10	400	320	320
21569	市区	PMS_石漕东配变	10	400	320	320
21570	市区	蚂蚁浜配变(需删除)	10	400	318	318
21571	市区	PMS_周管塘配变	10	200	160	160
21572	江阴	PMS_薛介庄西变	10	400	320	320
21573	市区	10kV 洛社 1#箱变 T1	10	630	504	504
21574	市区	PMS_前周配变	10	200	160	160
21575	市区	PMS_蚁浜配变	10	400	320	320
21576	宜兴	PMS_常胜 2#公变	10	315	252	252
21577	市区	PMS_下院配变	10	160	128	128

21578	江阴	薛介庄公变	10	400	320	320
21579	市区	PMS_溪北旁配变 (TTU)	10	400	320	320
21580	市区	溪北乙配变 (TTU)	10	400	320	320
21581	市区	PMS_西张贰配变	10	400	283	283
21582	市区	溪北配变 (融合终 端)	10	200	160	160
21583	市区	PMS_溪北己配变 (TTU)	10	400	320	320
21584	市区	后芮配变 (融合终 端)	10	400	320	320
21585	宜兴	PMS_沧屋里 1#公变	10	315	252	252
21586	江阴	塘加变	10	400	216	216
21587	江阴	PMS_塘头桥新排涝 站变	10	250	145	145
21588	江阴	PMS_庙前村变	10	200	135	135
21589	江阴	PMS_西尖圩公变	10	200	160	160
21590	江阴	蒋家村东变	10	200	121	121
21591	市区	陈市村桥圩配变 (光 伏)	10	400	280	280
21592	市区	PMS_惠山大队配变	10	200	160	160
21593	市区	PMS_减震机厂配变	10	400	320	320
21594	宜兴	归南公变 (光伏并 网)	10	315	227	227
21595	江阴	健康变	10	315	252	252

21596	市区	PMS_净水设备厂配变	10	200	160	160
21597	江阴	PMS_峭岐镇西变	10	400	320	320
21598	市区	PMS_邓巷配变	10	200	160	160
21599	宜兴	港北村公变	10	400	218	218
21600	江阴	PMS_杨南变	10	400	320	320
21601	市区	PMS_电力仪表配变	10	400	320	320
21602	市区	张贵桥村配变	10	200	160	160
21603	宜兴	鼎球小区公变(光伏并网)	10	400	265	265
21604	宜兴	PMS_南新潘家公变	10	315	239	239
21605	市区	PMS_建筑公司二变	10	400	320	320
21606	宜兴	港北谈家公变	10	400	281	281
21607	宜兴	宣阳电站公变(光伏并网)	10	400	264	264
21608	市区	PMS_高田配变	10	200	160	160
21609	宜兴	PMS_西横塘公变	10	200	123	123
21610	宜兴	新春组 2#公变	10	400	296	296
21611	江阴	PMS_生态园变	10	200	160	160
21612	江阴	滨江路路灯 2#变	10	200	160	160
21613	江阴	PMS_许家丹站变	10	315	213	213
21614	江阴	石庄高家丹变	10	400	320	320
21615	江阴	东头圩变	10	400	320	320
21616	江阴	PMS_东排变	10	315	252	252
21617	江阴	PMS_青钟刘家丹变	10	200	160	160

21618	宜兴	PMS_杨巷公变	10	200	142	142
21619	宜兴	PMS_查村金田公变	10	400	320	320
21620	宜兴	车站小区 2#公变	10	200	160	160
21621	宜兴	PMS_后窑电站 1#公变	10	200	137	137
21622	宜兴	PMS_神马公寓箱变主变	10	630	504	504
21623	宜兴	PMS_木材加工公变	10	400	296	296
21624	宜兴	PMS_彝园小区 4#箱变	10	800	640	640
21625	宜兴	PMS_芳镇 9#公变	10	400	320	320
21626	宜兴	PMS_芳镇 4#公变	10	400	320	320
21627	宜兴	PMS_彝园小区 5#箱变	10	800	640	640
21628	宜兴	PMS_彝园小区 3#箱变	10	800	640	640
21629	宜兴	PMS_彝园小区 1#箱变	10	630	504	504
21630	宜兴	PMS_彝园小区 2#箱变	10	630	504	504
21631	市区	PMS_溪北八配变 (TTU)	10	200	160	160
21632	市区	PMS_杨木桥二配变	10	400	320	320
21633	市区	PMS_溪北庚配变 (TTU)	10	400	320	320
21634	市区	PMS_庄古桥配变	10	400	320	320

21635	宜兴	PMS_沧屋里 2#公变	10	315	225	225
21636	市区	PMS_溪北丙配变 (TTU)	10	400	320	320
21637	市区	PMS_溪北二配变 (TTU)	10	400	320	320
21638	市区	PMS_石人垛配变	10	200	160	160
21639	市区	溪北丁配变 (TTU)	10	400	320	320
21640	市区	PMS_低田甲配变 (TTU)	10	400	320	320
21641	市区	PMS_西张四配变	10	400	320	320
21642	市区	PMS_低田丙配变 (TTU)	10	400	320	320
21643	市区	低田乙配变 (TTU)	10	400	320	320
21644	市区	PMS_低田配变 (TTU)	10	400	320	320
21645	市区	漕村配变	10	400	320	320
21646	江阴	PMS_桐岐湾里变	10	315	199	199
21647	市区	PMS_溪北戊配变 (TTU)	10	400	320	320
21648	江阴	PMS_南街变	10	200	160	160
21649	江阴	王大坝北变	10	400	320	320
21650	宜兴	PMS_栅村西南公变	10	400	287	287
21651	市区	六建配变 (融合终端)	10	400	320	320
21652	江阴	马介村公变	10	200	125	125
21653	江阴	PMS_前墙门变	10	315	218	218

21654	市区	菜花墩配变(融合终端)	10	400	316	316
21655	宜兴	PMS_茶场黄沙山公变	10	200	160	160
21656	市区	PMS_杨村配变	10	200	160	160
21657	市区	PMS_冯巷三配变	10	400	320	320
21658	市区	PMS_油压一配变	10	400	289	289
21659	宜兴	PMS_茶场三队公变	10	200	160	160
21660	市区	PMS_桃园七变	10	400	320	320
21661	市区	PMS_桃源一村变	10	400	320	320
21662	宜兴	PMS_牛屎岗公变	10	200	160	160
21663	市区	PMS_桃园二村	10	400	320	320
21664	宜兴	蓝天小区二期 1#箱变	10	800	640	640
21665	宜兴	PMS_蓝天小区二期 2#箱变	10	630	504	504
21666	宜兴	PMS_蓝天小区 11#箱变	10	630	504	504
21667	宜兴	PMS_蓝天小区 10#箱变	10	630	504	504
21668	宜兴	PMS_蓝天小区 14#箱变	10	1000	800	800
21669	宜兴	PMS_育才小区 2#公变	10	200	160	160
21670	宜兴	PMS_蓝天小区 9#箱变	10	630	504	504

21671	宜兴	PMS_育才小区 1#公变	10	200	160	160
21672	宜兴	虞家 2#公变	10	400	310	310
21673	宜兴	PMS_育才小区 3#公变	10	315	252	252
21674	宜兴	PMS_蓝天小区 12#箱变	10	800	640	640
21675	宜兴	PMS_蓝天小区 13#箱变	10	800	640	640
21676	宜兴	PMS_蓝天小区 3#箱变	10	630	504	504
21677	宜兴	PMS_蓝天小区 4#箱变	10	630	504	504
21678	宜兴	PMS_蓝天小区 1#箱变	10	630	504	504
21679	宜兴	PMS_蓝天小区 2#箱变	10	630	504	504
21680	宜兴	PMS_蓝天小区 5#箱变	10	630	504	504
21681	宜兴	PMS_蓝天小区 6#箱变	10	800	640	640
21682	宜兴	PMS_蓝天小区 7#箱变	10	800	640	640
21683	宜兴	PMS_蓝天小区 8#箱变	10	630	504	504
21684	宜兴	PMS_栅村东南公变	10	200	65	65

21685	江阴	吴家场变	10	400	320	320
21686	江阴	黄家弄南变	10	400	320	320
21687	市区	PMS_南路灯泵配变	10	100	80	80
21688	市区	PMS_张镇桥宾馆配变	10	400	320	320
21689	市区	PMS_路典配变	10	400	307	307
21690	市区	PMS_张镇桥排配变	10	400	320	320
21691	宜兴	PMS_周母公变	10	400	320	320
21692	宜兴	PMS_南园泽东公变	10	400	320	320
21693	宜兴	PMS_朝阳新村 1#公变	10	315	252	252
21694	宜兴	PMS_万福刘家公变	10	315	252	252
21695	市区	PMS_齐坝配变	10	200	160	160
21696	宜兴	PMS_钟溪三庄公变	10	315	211	211
21697	市区	PMS_长浜村配变	10	200	160	160
21698	市区	香花桥三配变	10	400	320	320
21699	市区	云浦配变（光伏）	10	200	121	121
21700	宜兴	前徐公变（光伏并网）	10	400	300	300
21701	市区	周庄配变（光伏）	10	400	297	297
21702	市区	PMS_杨村泵配变	10	200	122	122
21703	市区	PMS_贾巷配变	10	200	160	160
21704	市区	PMS_毛家桥二配变	10	400	320	320
21705	市区	PMS_南横街二配变	10	400	320	320
21706	市区	PMS_横街徐巷配变	10	250	188	188

21707	市区	PMS_立新四配变	10	250	52	52
21708	市区	PMS_尤家旦新区配变	10	400	320	320
21709	市区	张镇桥南配变	10	200	160	160
21710	市区	PMS_尤街配变	10	200	160	160
21711	市区	尤家旦小元配变	10	400	320	320
21712	市区	PMS_朱家弄三配变	10	200	160	160
21713	市区	PMS_自来水厂配变	10	250	200	200
21714	宜兴	PMS_宜北路公变	10	400	320	320
21715	宜兴	PMS_白云岗公变	10	200	160	160
21716	宜兴	PMS_红凌塘公变	10	200	160	160
21717	宜兴	板桥路公变	10	400	320	320
21718	市区	PMS_民丰秦巷配变	10	400	320	320
21719	市区	PMS_曲轮厂配变	10	400	320	320
21720	市区	PMS_齿轮厂二配变	10	400	320	320
21721	宜兴	PMS_太漏新村 2#公变	10	400	320	320
21722	宜兴	PMS_竹舍南洋桥公变	10	200	148	148
21723	市区	PMS_羊腰湾 1# 箱变 T1	10	630	504	504
21724	市区	PMS_羊腰湾 2# 箱变 T1	10	630	504	504
21725	市区	第二砖厂配变	10	400	48	48
21726	市区	PMS_巫东配变	10	200	160	160

21727	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
21728	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
21729	市区	勤学苑站 T1	10	1000	800	800
21730	宜兴	茶局 3#公变	10	400	320	320
21731	宜兴	PMS_土城商住楼箱 变	10	315	252	252
21732	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
21733	宜兴	PMS_君悦府邸 6#箱 变	10	630	504	504
21734	市区	太芙二配变	10	400	320	320
21735	江阴	PMS_文一甲公变	10	400	320	320
21736	市区	PMS_章家湾四配变	10	200	160	160
21737	市区	五联三配变	10	200	160	160
21738	江阴	PMS_陆东公变	10	400	320	320
21739	江阴	PMS_土管公变	10	315	252	252
21740	江阴	PMS_文东公变	10	400	320	320
21741	江阴	文中公变	10	315	252	252
21742	江阴	PMS_信托公变	10	315	252	252
21743	宜兴	PMS_南新后村 2#公 变	10	200	148	148
21744	市区	PMS_许东二配变	10	200	160	160
21745	市区	PMS_诸巷四	10	200	160	160

21746	市区	PMS_春合苑 2#	10	400	320	320
21747	市区	尤介配变（光伏）	10	200	141	141
21748	市区	PMS_冷冻厂	10	200	134	134
21749	宜兴	PMS_白巷大巷公变	10	400	320	320
21750	江阴	PMS_桐岐周家村变	10	400	309	309
21751	宜兴	南园新站公变	10	400	320	320
21752	宜兴	山林村公变	10	200	160	160
21753	江阴	PMS_桐岐二村变	10	315	230	230
21754	江阴	对河村变	10	400	227	227
21755	宜兴	PMS_大树上毛公变	10	200	160	160
21756	宜兴	杜家公变（光伏并 网）	10	400	240	240
21757	宜兴	大树肖家公变（光伏 并网）	10	400	310	310
21758	宜兴	大树村部公变（光伏 并网）	10	400	317	317
21759	宜兴	PMS_白巷大桥公变	10	400	320	320
21760	宜兴	大树仓上公变（光伏 并网）	10	400	303	303
21761	宜兴	白巷西村公变	10	400	320	320
21762	市区	PMS_油压成套配变	10	400	320	320
21763	市区	PMS_大郭甲	10	400	320	320
21764	市区	PMS_建行备配变	10	400	320	320
21765	市区	PMS_油压二配变	10	400	310	310
21766	江阴	PMS_桐岐王家村变	10	250	185	185

21767	市区	丁塔村配变	10	400	320	320
21768	市区	PMS_车站华镇	10	400	320	320
21769	市区	怡园一村	10	400	320	320
21770	市区	油压三配变	10	400	320	320
21771	市区	怡园一村二变	10	400	320	320
21772	市区	吴巷排泵二配变	10	400	287	287
21773	市区	PMS_金泰新村变	10	400	320	320
21774	市区	三联村	10	400	306	306
21775	市区	PMS_姚蔡巷	10	400	320	320
21776	市区	PMS_岸里配变	10	400	320	320
21777	市区	PMS_陆巷配变	10	200	95	95
21778	市区	PMS_水单一	10	50	40	40
21779	宜兴	柏山教工宿舍公变 (光伏并网)	10	315	202	202
21780	市区	PMS_影剧院六	10	400	320	320
21781	宜兴	PMS_朱树下公变	10	200	20	20
21782	宜兴	PMS_太滂新村 4#公 变	10	400	320	320
21783	宜兴	下岗公变	10	400	306	306
21784	市区	辉城配变	10	400	320	320
21785	市区	PMS_新开路口配变	10	100	80	80
21786	宜兴	PMS_太华太平公变	10	315	120	120
21787	市区	PMS_新开路灯配变	10	200	160	160
21788	宜兴	PMS_太滂新村 9#公 变	10	400	320	320

21789	市区	PMS_新开河四配变	10	400	320	320
21790	市区	泾西石人配变	10	200	160	160
21791	宜兴	PMS_太滪新村 1#公变	10	315	252	252
21792	市区	新开河村配变	10	400	320	320
21793	宜兴	PMS_新庄镇西公变	10	400	320	320
21794	市区	费南配变（光伏）	10	200	134	134
21795	宜兴	PMS_繁殖场公变	10	200	128	128
21796	宜兴	PMS_南酷村公变	10	400	320	320
21797	宜兴	PMS_太滪新村 6#公变	10	400	320	320
21798	宜兴	PMS_黄泥山岗公变	10	100	80	80
21799	宜兴	太滪新村 8#公变	10	400	320	320
21800	市区	市镇北（光伏）	10	400	304	304
21801	江阴	PMS_二弄公变	10	250	200	200
21802	江阴	二弄南公变	10	400	320	320
21803	江阴	菜桥公变	10	315	252	252
21804	江阴	PMS_钢幼公变	10	400	320	320
21805	江阴	PMS_今生公变	10	315	252	252
21806	宜兴	PMS_龙背山庄 5#箱变	10	1000	800	800
21807	江阴	PMS_经宿公变	10	315	252	252
21808	江阴	PMS_设计公变	10	400	320	320
21809	宜兴	PMS_龙背山庄 1#箱变	10	630	504	504

21810	宜兴	PMS_龙背山庄 2#箱变	10	800	640	640
21811	宜兴	PMS_龙背山庄 3#箱变	10	1000	800	800
21812	江阴	PMS_外经公变	10	400	320	320
21813	江阴	PMS_卫校公变	10	315	252	252
21814	宜兴	南郊花园 2#箱变主变	10	630	504	504
21815	江阴	PMS_口防公变	10	315	252	252
21816	宜兴	PMS_南郊花园 3#箱变	10	500	400	400
21817	宜兴	南郊花园 4#箱变主变	10	630	504	504
21818	宜兴	PMS_南郊花园 5#箱变	10	500	383	383
21819	宜兴	PMS_南郊花园 6#箱变	10	630	504	504
21820	宜兴	PMS_南郊花园 7#箱变	10	630	504	504
21821	宜兴	PMS_大树公路公变	10	400	267	267
21822	宜兴	岸头桥公变(光伏并网)	10	400	301	301
21823	江阴	PMS_潘家村变	10	400	262	262
21824	江阴	PMS_环北变	10	400	320	320
21825	江阴	PMS_佳利变	10	315	245	245
21826	江阴	园区 2 号变	10	250	200	200

21827	江阴	PMS_树家电站变	10	315	252	252
21828	江阴	桐工路 1#变	10	400	320	320
21829	江阴	冯介圩站变	10	200	160	160
21830	江阴	PMS_园区 1 号变	10	200	160	160
21831	江阴	PMS_元上站变	10	160	128	128
21832	江阴	PMS_渔业公变	10	200	160	160
21833	江阴	斜河排涝站变	10	250	182	182
21834	宜兴	西坞 2#公变	10	200	160	160
21835	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	320	320
21836	宜兴	PMS_南岳 2#公变	10	200	159	159
21837	江阴	新建村变	10	400	320	320
21838	江阴	PMS_泗河排涝站变	10	200	160	160
21839	江阴	双漏东变	10	400	304	304
21840	江阴	西双流河排涝站变	10	400	320	320
21841	市区	刘巷头临配变(融合终端)	10	200	160	160
21842	市区	PMS_水管站	10	200	160	160
21843	市区	PMS_邮局三变	10	200	160	160
21844	市区	PMS_公园河	10	400	320	320
21845	市区	PMS_沈南一配变	10	50	40	40
21846	宜兴	长岗岭公变(光伏并网)	10	160	41	41
21847	市区	夹山一(光伏)	10	200	135	135
21848	市区	塔影桥三配变(融合终端)	10	400	320	320

21849	市区	PMS_工农新村配变	10	400	320	320
21850	市区	PMS_夹山二变	10	200	160	160
21851	市区	轻纺舍配变(融合终端)	10	400	320	320
21852	市区	PMS_张西配变	10	200	160	160
21853	宜兴	PMS_北渠前巷公变	10	200	160	160
21854	市区	PMS_前进村	10	400	320	320
21855	市区	锡澄二乙配变(融合终端)	10	400	320	320
21856	市区	锡澄三配变(融合终端)	10	400	320	320
21857	市区	新高树下(光伏)	10	200	144	144
21858	宜兴	PMS_尹家塘公变	10	400	320	320
21859	市区	锡澄二配变(融合终端)	10	400	320	320
21860	市区	PMS_新开河二配变	10	200	160	160
21861	市区	PMS_浜上	10	400	320	320
21862	宜兴	PMS_太滪新村10#公变	10	400	320	320
21863	宜兴	太滪新村 5#公变	10	400	320	320
21864	市区	PMS_布厂四配变	10	315	252	252
21865	宜兴	板桥 2#公变	10	400	320	320
21866	市区	百货公司配变(光伏)	10	400	315	315
21867	宜兴	PMS_太滪新村12#公	10	400	320	320

		变				
21868	江阴	PMS_杨宕头变	10	400	299	299
21869	宜兴	岗窑界公变（光伏并 网）	10	400	290	290
21870	宜兴	PMS_太滂新村 11#公 变	10	400	320	320
21871	市区	PMS_桃园 1#箱变 T1	10	400	320	320
21872	市区	建工新村（光伏）	10	400	305	305
21873	市区	金岸站 T1	10	1250	1000	1000
21874	市区	PMS_西太湖站 T3	10	1000	800	800
21875	宜兴	PMS_塘西站公变	10	400	315	315
21876	宜兴	PMS_太滂新村 3#公 变	10	315	246	246
21877	宜兴	PMS_南苑小区 2#箱 变	10	630	504	504
21878	江阴	PMS_海关公变	10	400	320	320
21879	江阴	PMS_海绵公变	10	400	320	320
21880	宜兴	家和花园 1#站 2#所 变	10	1250	1000	1000
21881	宜兴	PMS_家和花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
21882	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
21883	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
21884	宜兴	PMS_上海新苑 1#站	10	1250	1000	1000

		1#所变				
21885	宜兴	PMS_上海新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
21886	宜兴	上海新苑 2#站 1#所 变	10	800	640	640
21887	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 2#所变	10	1000	800	800
21888	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 1#所变	10	1000	800	800
21889	宜兴	PMS_南苑小区 1#箱 变	10	630	504	504
21890	江阴	PMS_泗河口村委变	10	400	320	320
21891	宜兴	漕桥村公变	10	400	320	320
21892	江阴	PMS_邱塘村变	10	400	277	277
21893	宜兴	南漕漕东公变	10	400	309	309
21894	宜兴	PMS_石灰湾 2#公变	10	315	252	252
21895	宜兴	PMS_南漕人民东路 公变	10	400	320	320
21896	宜兴	PMS_南漕新河公变	10	200	87	87
21897	宜兴	PMS_芦漕村公变	10	200	160	160
21898	宜兴	南漕蒋家公变	10	400	320	320
21899	宜兴	万福邵家公变(光伏 并网)	10	400	304	304
21900	宜兴	PMS_王母新站公变	10	315	207	207
21901	宜兴	PMS_集镇 6#公变	10	315	227	227

21902	宜兴	万福十组公变(光伏并网)	10	400	314	314
21903	宜兴	PMS_后大潭公变	10	400	303	303
21904	宜兴	PMS_供电营业所公变	10	400	320	320
21905	宜兴	集镇 3#公变	10	400	315	315
21906	宜兴	杨家地公变(光伏并网)	10	200	79	79
21907	宜兴	PMS_毛市后巷公变	10	400	320	320
21908	江阴	童家村变	10	400	153	153
21909	市区	PMS_胜电二配变(TTU)	10	400	320	320
21910	市区	PMS_洛社排配变	10	200	160	160
21911	市区	PMS_冯巷口配变(TTU)	10	400	320	320
21912	市区	PMS_胜电三配变(TTU)	10	200	160	160
21913	市区	PMS_胜电五配变(TTU)	10	400	320	320
21914	市区	PMS_胜电一配变	10	400	320	320
21915	市区	PMS_锦明六配变	10	400	320	320
21916	市区	胜电四配变(融合终端)	10	400	320	320
21917	市区	梨庄小学配变(融合终端)	10	400	320	320
21918	市区	青山集配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
21919	市区	冯巷十六配变(融合终端)	10	400	320	320
21920	市区	胜利十配变(融合终端)	10	400	320	320
21921	市区	新苑二村配变	10	315	252	252
21922	市区	PMS_排涝站泵三配变	10	400	316	316
21923	市区	PMS_上余巷配变(TTU)	10	400	320	320
21924	市区	寨门二变(光伏)	10	400	239	239
21925	市区	前进村高树下	10	400	320	320
21926	江阴	邓阳周村变	10	400	262	262
21927	市区	PMS_西漳 4#箱变 T1	10	630	504	504
21928	市区	徐巷村何家(光伏)	10	400	266	266
21929	市区	PMS_赵家旦二配变	10	400	316	316
21930	宜兴	新芳太平公变	10	400	293	293
21931	宜兴	安乐扎石公变	10	200	160	160
21932	市区	PMS_上蒋乙配变	10	315	252	252
21933	宜兴	新庄供电所 6#公变	10	315	252	252
21934	市区	太湖站配变(融合终端)	10	200	160	160
21935	宜兴	草鞋山公变(光伏并网)	10	200	102	102
21936	宜兴	新庄供电所 12#公变	10	400	320	320

21937	宜兴	PMS_医药公变	10	315	252	252
21938	市区	PMS_2 号箱变 T1	10	630	504	504
21939	市区	外浜三配变	10	400	320	320
21940	市区	PMS_长江路灯配变	10	200	160	160
21941	市区	年余村外浜配变	10	400	320	320
21942	市区	PMS_东浜五配变	10	200	160	160
21943	市区	博宇科技配变	10	400	320	320
21944	宜兴	PMS_服装小区箱变	10	630	504	504
21945	宜兴	PMS_久隆碧云天 2# 箱变	10	630	503	503
21946	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
21947	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
21948	宜兴	PMS_金碧苑 1#箱变 主变	10	1000	800	800
21949	宜兴	PMS_金碧苑 2#箱变 主变	10	1000	800	800
21950	宜兴	洵滨国际 1#站 1#所 变	10	1000	800	800
21951	宜兴	洵滨国际 1#站 2#所 变	10	1000	800	800
21952	宜兴	PMS_洵滨国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
21953	宜兴	PMS_洵滨国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800

21954	宜兴	PMS_紫荆小区 2#箱变主变	10	800	640	640
21955	宜兴	紫荆小区 1#箱变主变	10	630	504	504
21956	宜兴	洺滨国际 2#站 1#所变	10	800	640	640
21957	宜兴	PMS_荷花湾公变	10	200	160	160
21958	宜兴	毛市村公变	10	400	235	235
21959	宜兴	杨桥电站公变	10	400	306	306
21960	江阴	峭岐曹家变	10	400	233	233
21961	江阴	孔家浜变	10	400	320	320
21962	江阴	PMS_柏木变	10	250	200	200
21963	宜兴	民南村东公变	10	400	243	243
21964	江阴	PMS_东缪村变	10	200	41	41
21965	江阴	峭岐唐家村变	10	400	243	243
21966	宜兴	PMS_民南村公变	10	400	320	320
21967	江阴	PMS_唐曹变	10	250	200	200
21968	江阴	岐南村变	10	400	114	114
21969	江阴	PMS_东缪南变	10	400	245	245
21970	江阴	邱五房变	10	400	293	293
21971	江阴	PMS_河南村变	10	400	295	295
21972	江阴	PMS_西周巷变	10	315	154	154
21973	江阴	PMS_中山变	10	400	320	320
21974	市区	PMS_新都会站 T1	10	1250	1000	1000
21975	江阴	PMS_中山西变	10	400	174	174

21976	宜兴	PMS_企泉公变	10	200	160	160
21977	江阴	PMS_小坟上变	10	400	246	246
21978	市区	PMS_西漳 3#箱变 T1	10	400	320	320
21979	江阴	邓阳中变	10	400	320	320
21980	江阴	PMS_坊前东公变	10	200	125	125
21981	宜兴	PMS_万家 1#公变	10	200	134	134
21982	市区	徐巷村李家	10	400	320	320
21983	江阴	邓阳蚂义浜站变	10	400	320	320
21984	市区	西新张家（光伏）	10	200	112	112
21985	市区	大树庵配变	10	400	278	278
21986	江阴	PMS_邓阳荷花泾公变	10	200	103	103
21987	市区	后朱巷配变	10	400	270	270
21988	市区	PMS_北蒋巷配变	10	200	160	160
21989	市区	锦明一配变	10	400	320	320
21990	宜兴	钱家圩公变	10	400	233	233
21991	市区	锦明二配变	10	400	320	320
21992	江阴	PMS_青阳十一房站变	10	100	80	80
21993	市区	唐家四配变（光伏）	10	200	22	22
21994	市区	PMS_锦明三配变	10	315	252	252
21995	市区	供销社配变	10	400	320	320
21996	江阴	PMS_金牛变	10	400	320	320
21997	市区	水压站乙配变（融合终端）	10	200	160	160

21998	宜兴	PMS_周家公变	10	400	320	320
21999	宜兴	PMS_迎宾公变	10	400	320	320
22000	市区	木梗（光伏）	10	400	281	281
22001	市区	PMS_南巷新村二配变	10	400	320	320
22002	市区	PMS_供电所七配变	10	400	320	320
22003	市区	PMS_三电五配变	10	400	320	320
22004	市区	PMS_供销器材	10	200	159	159
22005	市区	PMS_钢丝厂配变	10	200	160	160
22006	市区	橡塑厂（光伏）	10	400	304	304
22007	市区	PMS_木梗西	10	400	320	320
22008	宜兴	锡宜路公变	10	400	320	320
22009	市区	PMS_粮站一配变	10	200	160	160
22010	江阴	PMS_峭岐建安变	10	400	320	320
22011	市区	PMS_元件厂配变	10	200	160	160
22012	市区	PMS_市镇六十九	10	400	320	320
22013	宜兴	PMS_洑滨国际 2#站 2#所变	10	800	626	626
22014	宜兴	洑滨国际 3#站 1#所变	10	800	640	640
22015	宜兴	洑滨国际 3#站 2#所变	10	800	640	640
22016	宜兴	PMS_洑滨国际 3#站 3#所变	10	800	640	640
22017	宜兴	PMS_洑滨国际 3#站	10	800	640	640

		4#所变				
22018	宜兴	PMS_港西公变	10	400	207	207
22019	宜兴	沙塘西公变（光伏并 网）	10	400	255	255
22020	宜兴	分水沙田公变	10	400	297	297
22021	宜兴	PMS_西元电站公变	10	400	320	320
22022	宜兴	PMS_东干涑公变	10	400	278	278
22023	宜兴	PMS_丁舍公变	10	160	128	128
22024	宜兴	PMS_分水龙亭公变	10	315	252	252
22025	宜兴	分水陆家公变	10	400	229	229
22026	宜兴	牛胡村公变	10	400	320	320
22027	宜兴	许司公变	10	400	320	320
22028	宜兴	分水楼下公变	10	400	320	320
22029	宜兴	PMS_周墅电站公变	10	200	160	160
22030	宜兴	汇浜村公变	10	400	320	320
22031	宜兴	马巷公变（光伏并 网）	10	200	152	152
22032	宜兴	PMS_西桥化工公变	10	200	160	160
22033	宜兴	西桥河北公变	10	400	320	320
22034	江阴	PMS_水塘村变	10	400	60	60
22035	宜兴	PMS_百合村北公变	10	315	252	252
22036	宜兴	柏山路灯 2#公变	10	160	118	118
22037	江阴	PMS_南缪村变	10	200	9	9
22038	宜兴	长岗老虎洞公变	10	400	320	320
22039	宜兴	彭庄南公变	10	400	320	320

22040	市区	PMS_里下甸桥配变	10	400	320	320
22041	宜兴	百合岳东公变	10	200	120	120
22042	江阴	PMS_峭岐谢家村变	10	200	51	51
22043	江阴	PMS_马路上变	10	250	85	85
22044	江阴	赵宕村公变	10	400	275	275
22045	江阴	PMS_居家浜变	10	400	320	320
22046	宜兴	前姜公变	10	400	316	316
22047	江阴	PMS_云亭中街北变	10	200	160	160
22048	江阴	谢介迂电站	10	200	160	160
22049	江阴	PMS_水塘上变	10	250	74	74
22050	宜兴	PMS_长岗半山组公变	10	200	125	125
22051	江阴	团塘湾变	10	400	234	234
22052	市区	PMS_达康自行车	10	400	239	239
22053	宜兴	谈家圩公变（光伏并网）	10	200	140	140
22054	江阴	PMS_昌里十一房变	10	400	320	320
22055	宜兴	PMS_潘家塘公变	10	400	320	320
22056	宜兴	PMS_柏树下公变	10	400	320	320
22057	市区	庄上二变（光伏）	10	200	142	142
22058	市区	春江花园 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
22059	市区	旺家头（光伏）	10	400	286	286
22060	市区	徐巷十变	10	400	320	320
22061	市区	铸件（光伏）	10	400	283	283

22062	市区	春江花园 6#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
22063	市区	春江花园 7#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
22064	市区	春江花园 8#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
22065	江阴	PMS_昌里路基村变	10	200	97	97
22066	市区	10kV 春江花园 9#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
22067	市区	PMS_衬胶一配变	10	400	320	320
22068	江阴	昌李村李介村变	10	400	320	320
22069	市区	PMS_徐贵桥配变	10	400	320	320
22070	市区	市镇医院东配变	10	400	320	320
22071	江阴	邓阳电站变	10	400	247	247
22072	市区	孙巷乙配变 (光伏)	10	400	243	243
22073	市区	PMS_龙城 1#箱变 T1	10	400	320	320
22074	江阴	PMS_峭岐幸福变	10	400	299	299
22075	市区	龙城 2#箱变 (20kV) T1 (融合终 端)	10	630	504	504
22076	市区	PMS_木器厂一变	10	400	320	320
22077	宜兴	蚕种场公变 (光伏并 网)	10	315	192	192
22078	宜兴	周前公变	10	400	320	320
22079	宜兴	PMS_学前路公变	10	400	320	320

22080	宜兴	PMS_华埭公变	10	400	320	320
22081	宜兴	紫微苑 1#公变	10	400	320	320
22082	宜兴	紫微苑 2#公变	10	400	320	320
22083	宜兴	PMS_镇区 9#公变	10	315	252	252
22084	宜兴	PMS_镇区 6#公变	10	400	320	320
22085	宜兴	PMS_镇区 4#公变	10	400	320	320
22086	宜兴	PMS_镇区 5#公变	10	400	320	320
22087	宜兴	PMS_镇区 2#公变	10	400	320	320
22088	市区	10kV 吉星家园 1#站 T1	10	1000	800	800
22089	市区	10kV 吉星家园 1#站 T4	10	1000	800	800
22090	市区	10kV 南星苑 3#站 T3	10	1000	800	800
22091	市区	10kV 南星苑 3#站 T4	10	1000	800	800
22092	市区	10kV 南星苑 2#站 T2	10	1000	800	800
22093	市区	10kV 南星苑 2#站 T4	10	1000	800	800
22094	宜兴	中和公变	10	400	320	320
22095	宜兴	中南电站公变(光伏 并网)	10	400	282	282
22096	宜兴	PMS_竹器市场公变	10	400	320	320
22097	宜兴	东贤西板块 1#箱变 主变	10	630	504	504
22098	宜兴	东贤西板块 2#箱变	10	630	504	504
22099	宜兴	周铁桑场公变	10	400	320	320
22100	宜兴	PMS_分水杨树公变	10	200	160	160

22101	宜兴	PMS_分水南街公变	10	200	137	137
22102	宜兴	周铁港北公变	10	200	160	160
22103	宜兴	古场公变	10	200	160	160
22104	宜兴	PMS_前观电站公变	10	200	125	125
22105	宜兴	PMS_华兴东区 1#箱变	10	800	640	640
22106	宜兴	PMS_华兴东区 2#箱变	10	800	640	640
22107	宜兴	华兴东区 3#箱变主变	10	630	504	504
22108	宜兴	家和花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
22109	宜兴	PMS_家和花园 5#站 1#所变	10	1000	800	800
22110	宜兴	PMS_今日星城 3#箱变	10	630	504	504
22111	宜兴	金丽城市 1#箱变	10	630	504	504
22112	宜兴	金丽城市 2#箱变	10	630	504	504
22113	宜兴	PMS_今日星城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
22114	宜兴	PMS_今日星城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22115	宜兴	PMS_民南四工区公变	10	200	111	111
22116	宜兴	PMS_毛市东村公变	10	400	320	320
22117	江阴	峭岐七房庄变	10	400	147	147

22118	江阴	PMS_宦巷东变	10	250	111	111
22119	市区	PMS_奶牛场三变	10	200	118	118
22120	江阴	PMS_李家宕变	10	200	97	97
22121	江阴	吴家弄变	10	400	258	258
22122	宜兴	庵头公变（光伏并 网）	10	400	283	283
22123	市区	PMS_铁路配变	10	400	320	320
22124	江阴	吴世弄变	10	400	180	180
22125	江阴	王典变	10	400	320	320
22126	宜兴	PMS_毛市西村公变	10	200	160	160
22127	市区	PMS_尤长桥	10	200	160	160
22128	宜兴	PMS_杨桥新站公变	10	400	320	320
22129	江阴	公园路变	10	400	320	320
22130	江阴	PMS_陈家庵变	10	400	275	275
22131	宜兴	PMS_周潭公变	10	315	252	252
22132	江阴	PMS_峭粮变	10	400	263	263
22133	宜兴	PMS_杨桥东塘公变	10	200	160	160
22134	市区	PMS_汇龙新村配变	10	400	320	320
22135	市区	10kV 春合 1#站 T1 （融合终端）	10	1250	1000	1000
22136	市区	PMS_杜村村委一配 变	10	400	320	320
22137	市区	春合 2#站 T1（融合 终端）	10	1250	1000	1000
22138	市区	PMS_钢管厂三配变	10	400	293	293

22139	市区	PMS_县航舍乙配变 (TTU)	10	400	320	320
22140	市区	PMS_许巷泵三配变	10	200	160	160
22141	市区	PMS_佳华电器	10	200	133	133
22142	市区	PMS_民丰	10	400	320	320
22143	市区	PMS_预制厂二变	10	400	320	320
22144	市区	PMS_瑞江花园箱变 T1	10	630	504	504
22145	市区	PMS_脱水厂	10	400	320	320
22146	市区	PMS_新大楼	10	400	320	320
22147	市区	PMS_金甲里	10	400	320	320
22148	市区	PMS_冯巷六配变	10	400	320	320
22149	市区	PMS_建筑公司	10	200	160	160
22150	江阴	西庄塑料厂变	10	400	289	289
22151	市区	县航舍甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
22152	市区	泰伯 1#站 3#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22153	市区	泰伯 4#站 3 号主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22154	市区	宁海二一配变	10	400	320	320
22155	市区	泰伯 3#站 3 号主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22156	江阴	PMS_云蝠配电所 1# 主变	10	630	504	504

22157	江阴	PMS_云蝠配电所 2# 主变	10	630	504	504
22158	市区	河南配变	10	400	282	282
22159	江阴	PMS_云顾路路灯 4# 变	10	100	80	80
22160	江阴	云都苑 3#箱变主变	10	630	504	504
22161	江阴	云都苑 7#箱变主变	10	630	504	504
22162	江阴	闸板村变	10	400	222	222
22163	江阴	闸板南变	10	315	160	160
22164	江阴	利港邮电变	10	400	320	320
22165	江阴	利港电力西站变	10	400	295	295
22166	江阴	西中变	10	400	202	202
22167	江阴	西中西变	10	400	137	137
22168	市区	前进 1#站 T2（融合 终端）	10	1000	800	800
22169	江阴	西中南变	10	315	69	69
22170	江阴	利港电力新站变	10	400	320	320
22171	江阴	加油路灯变	10	400	320	320
22172	宜兴	PMS_今日星城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22173	宜兴	PMS_毛渎电站公变	10	160	128	128
22174	宜兴	PMS_今日星城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
22175	宜兴	PMS_今日星城 2#站 2#所变	10	1000	800	800

22176	宜兴	PMS_今日星城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
22177	宜兴	PMS_褚店公变	10	400	320	320
22178	宜兴	PMS_欧午 1#公变	10	160	116	116
22179	宜兴	PMS_欧午公变	10	200	23	23
22180	宜兴	欧午电站公变(光伏 并网)	10	200	122	122
22181	宜兴	PMS_荷南公变	10	200	104	104
22182	宜兴	PMS_家和花园 3#站 2#所变	10	1250	1000	1000
22183	宜兴	PMS_家和花园 3#站 1#所变	10	1250	1000	1000
22184	宜兴	陈桥电站公变	10	200	160	160
22185	宜兴	PMS_浜口公变	10	160	91	91
22186	宜兴	PMS_陈东公变	10	315	173	173
22187	宜兴	PMS_家和花园 4#站 2#所变	10	1250	1000	1000
22188	宜兴	PMS_家和花园 4#站 1#所变	10	1250	1000	1000
22189	宜兴	PMS_临溪花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
22190	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	160	160
22191	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 1#所变	10	2000	1600	1600
22192	市区	石村河北配变	10	200	160	160
22193	江阴	环南变	10	400	320	320

22194	江阴	黄承村西变	10	400	320	320
22195	江阴	西海村变	10	400	320	320
22196	江阴	PMS_邱塘东变	10	400	145	145
22197	江阴	PMS_谭家变	10	400	320	320
22198	市区	PMS_杭家旦配变	10	400	320	320
22199	江阴	PMS_峭岐丁家村变	10	400	183	183
22200	江阴	PMS_河西变	10	250	200	200
22201	市区	PMS_齿轮厂三配变	10	315	220	220
22202	市区	PMS_交管所二配变	10	400	320	320
22203	江阴	PMS_梅树巷变	10	200	89	89
22204	市区	前宋巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
22205	江阴	孙家庄变	10	400	210	210
22206	江阴	岐南北变	10	400	313	313
22207	市区	PMS_新高中配变	10	400	320	320
22208	市区	粉末厂配变	10	400	320	320
22209	市区	PMS_毕家坝配变	10	400	320	320
22210	江阴	PMS_西庄村村站变	10	400	303	303
22211	市区	PMS_南蒋巷配变	10	250	183	183
22212	市区	PMS_排水公司变	10	400	320	320
22213	市区	怡园北配变	10	400	320	320
22214	市区	PMS_翠屏配变	10	200	160	160
22215	市区	锡澄叁三配变(融合终端)	10	400	320	320
22216	市区	荷叶村四配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
22217	市区	PMS_锡澄叁二配变 (TTU)	10	400	320	320
22218	市区	PMS_锡澄惠配变 (TTU)	10	400	320	320
22219	市区	PMS_锡澄叁四配变 (TTU)	10	400	320	320
22220	市区	PMS_喷漆厂配变	10	400	312	312
22221	市区	PMS_锡澄叁六配变 (TTU)	10	400	320	320
22222	市区	PMS_锡澄叁五配变 (TTU)	10	400	320	320
22223	市区	PMS_供销公司配变	10	200	160	160
22224	江阴	综利公变	10	400	320	320
22225	江阴	PMS_建安变	10	400	315	315
22226	江阴	PMS_西桥站变	10	250	174	174
22227	市区	槐古南站 T2 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22228	江阴	利港敬老院变	10	400	312	312
22229	江阴	观西顾家村变	10	315	252	252
22230	江阴	观西冷却变	10	400	291	291
22231	江阴	PMS_孟岸排涝变	10	400	320	320
22232	江阴	PMS_观西东芦岐变	10	400	244	244
22233	江阴	PMS_泗河焦山南变	10	160	128	128
22234	江阴	PMS_泗河陈士岸变	10	400	310	310

22235	江阴	PMS_观山恒通变	10	400	271	271
22236	江阴	PMS_灯塔旻桥西变	10	200	134	134
22237	宜兴	PMS_华兴花园 1#箱变	10	630	504	504
22238	宜兴	华兴花园 2#箱变主变	10	630	504	504
22239	宜兴	PMS_北斗圩公变	10	400	303	303
22240	宜兴	茭渚排公变	10	400	320	320
22241	宜兴	PMS_馨兰苑箱变	10	1000	800	800
22242	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 2#所变	10	2000	1600	1600
22243	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 3#所变	10	1600	1280	1280
22244	市区	10kV 晨光静园 3#站 T2	10	800	640	640
22245	市区	20kV 观湖湾 9#站 T3	20	800	640	640
22246	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T1	10	800	640	640
22247	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T3	10	800	640	640
22248	市区	10kV 书院河府 6#站 T2	10	800	640	640
22249	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T4	10	800	640	640
22250	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T2	10	800	640	640

22251	宜兴	天一度假公变	10	400	270	270
22252	宜兴	上下场圩 7#公变	10	400	320	320
22253	市区	10kV 太平洋 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22254	宜兴	誉珑湖滨 12#室 1# 所变主变	20	630	494	494
22255	宜兴	张渚中东山 2#箱变 主变	10	630	504	504
22256	江阴	PMS_汪家村 1#变	10	400	310	310
22257	市区	10kV 桃盛 9#站 T1	10	800	640	640
22258	市区	10kV 茅梓 3#箱变 T1	10	630	504	504
22259	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
22260	市区	王傲里配变	10	400	320	320
22261	市区	浒村配变（需删除）	10	400	320	320
22262	江阴	PMS_朱杨耿变	10	250	38	38
22263	江阴	PMS_九房村变	10	200	62	62
22264	市区	PMS_油脂厂	10	400	320	320
22265	江阴	PMS_童家南变	10	200	67	67
22266	江阴	PMS_皋岸镇变	10	200	153	153
22267	市区	石桥头	10	200	160	160
22268	市区	PMS_钱西配变	10	400	320	320
22269	市区	PMS_锦绣苑配变	10	400	266	266
22270	江阴	PMS_计家西变	10	400	303	303
22271	市区	石桥浜（光伏）	10	400	277	277

22272	江阴	博爱变	10	315	252	252
22273	江阴	PMS_峭岐政府变	10	400	320	320
22274	宜兴	南漕派出所公变(光伏并网)	10	400	320	320
22275	宜兴	兴隆 2#公变	10	400	320	320
22276	市区	PMS_梁青站 T1	10	1000	800	800
22277	宜兴	PMS_杨里公变	10	400	301	301
22278	市区	吴桥东配变(融合终端)	10	200	160	160
22279	市区	PMS_陈巷五配变	10	200	160	160
22280	江阴	黄泥电站变	10	400	240	240
22281	江阴	PMS_季介所站变	10	160	128	128
22282	市区	正明路灯配变	10	400	320	320
22283	市区	PMS_铸件厂配变	10	200	160	160
22284	江阴	陆家滩公变	10	400	277	277
22285	江阴	东绛公变	10	400	320	320
22286	市区	PMS_正明村委配变	10	250	144	144
22287	市区	南新响墩配变(光伏)	10	200	133	133
22288	江阴	柏木桥南变	10	400	320	320
22289	市区	10kV 梨花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
22290	市区	10kV 梨花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
22291	江阴	黄泥南变	10	400	290	290

22292	市区	南凤配变	10	400	320	320
22293	市区	PMS_冯巷十四配变	10	50	40	40
22294	市区	豫康路泵配变(融合终端)	10	400	320	320
22295	江阴	黄观电站变	10	400	320	320
22296	江阴	PMS_宋家渡公变	10	200	156	156
22297	江阴	PMS_东后塘变	10	200	160	160
22298	宜兴	PMS_湖滨上闸公变	10	400	320	320
22299	宜兴	PMS_水产港公变	10	200	160	160
22300	市区	前进 2#站 4#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22301	市区	前进 3#站 4#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22302	市区	前进 4#站 4#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
22303	宜兴	前圩公变	10	200	160	160
22304	宜兴	PMS_前阳村公变	10	400	293	293
22305	宜兴	PMS_南准西公变	10	200	160	160
22306	宜兴	欣陶公寓 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22307	市区	10kV 方泉苑六期 3# 站 T1	10	800	640	640
22308	江阴	PMS_元上北变	10	200	160	160
22309	市区	10kV 稻村 16#箱变 T1	10	630	504	504

22310	江阴	PMS_李家村南变	10	200	160	160
22311	江阴	文泽苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
22312	市区	10kV 和韵上院 8#站 T2	10	800	637	637
22313	市区	吉飞配变	10	400	320	320
22314	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
22315	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T1	10	800	640	640
22316	市区	PMS_人民西路	10	400	320	320
22317	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T4	20	800	640	640
22318	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T2	20	800	640	640
22319	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
22320	江阴	春风景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
22321	江阴	棠樾锦园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
22322	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T2	20	800	640	640
22323	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T4	20	800	640	640
22324	宜兴	PMS_滨水新城 3#站	10	630	504	504

		1#所变主变				
22325	宜兴	申兴中路公变	10	400	320	320
22326	市区	寨门市镇（光伏）	10	400	252	252
22327	宜兴	PMS_供电营业所 5# 公变	10	400	291	291
22328	市区	PMS_斯达电器配变	10	200	160	160
22329	江阴	中山 6#单相变	10	80	64	64
22330	宜兴	武进九队公变	10	400	320	320
22331	市区	一分厂	10	200	160	160
22332	市区	吴桥泵站配变（融合 终端）	10	400	320	320
22333	市区	PMS_陆家上一配变	10	400	300	300
22334	市区	PMS_孙蒋路配变	10	400	320	320
22335	市区	刘邹配变	10	250	200	200
22336	市区	燃料公司配变（融合 终端）	10	200	160	160
22337	市区	PMS_方泰钢板配变	10	400	183	183
22338	市区	化学试剂厂	10	400	320	320
22339	宜兴	机电公变	10	400	294	294
22340	江阴	舒家村北变	10	400	201	201
22341	宜兴	PMS_舍楼下公变	10	315	165	165
22342	江阴	峭岐兴隆变	10	400	320	320
22343	江阴	PMS_汤家北变	10	400	269	269
22344	市区	PMS_大栈岸泵配变	10	400	272	272
22345	市区	PMS_南光明一配变	10	400	293	293

22346	江阴	PMS_周浜里变	10	200	96	96
22347	市区	陆介庄配变（光伏）	10	400	308	308
22348	江阴	PMS_塘南公变	10	400	320	320
22349	江阴	新河滩变	10	400	320	320
22350	宜兴	PMS_皇问东路东公 变	10	400	289	289
22351	江阴	谢介村站变	10	200	147	147
22352	市区	唐巷五配变	10	400	320	320
22353	江阴	树家毛庄变	10	400	320	320
22354	江阴	PMS_桐岐陆家村变	10	400	225	225
22355	市区	孙巷五配变（光伏）	10	400	283	283
22356	市区	PMS_南光明二配变	10	200	160	160
22357	市区	PMS_康桥 2#站 3#	10	1000	800	800
22358	江阴	王介浜电站变	10	400	320	320
22359	市区	朱村头配变（光伏）	10	400	259	259
22360	市区	10kV 康桥 3#站 T4	10	1000	800	800
22361	宜兴	PMS_归径农电培训 基地公变	10	200	131	131
22362	江阴	PMS_西后塘变	10	100	80	80
22363	市区	PMS_周后配变	10	200	160	160
22364	宜兴	虞山村公（光伏并 网）	10	400	287	287
22365	宜兴	PMS_虞山 2#公变	10	400	279	279
22366	宜兴	新北村公变（光伏并 网）	10	200	130	130

22367	宜兴	PMS_渎西村公变	10	200	160	160
22368	宜兴	渎西电站公变	10	400	304	304
22369	宜兴	PMS_工业小区公变	10	315	252	252
22370	宜兴	PMS_龙眼公变	10	200	160	160
22371	宜兴	PMS_金兰张家公变	10	200	160	160
22372	宜兴	华阳村公变(光伏并 网)	10	400	262	262
22373	宜兴	PMS_水洞公变	10	200	160	160
22374	市区	PMS_长江国际 1#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
22375	市区	PMS_长江国际 1#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
22376	市区	10kV 天润站 T2	10	1000	800	800
22377	宜兴	PMS_太平公变	10	315	217	217
22378	宜兴	茶亭五组公变	10	400	283	283
22379	宜兴	长山新民公变	10	400	292	292
22380	宜兴	东下向阳公变(光伏 并网)	10	200	35	35
22381	市区	10kV 天润站 T4	10	1000	800	800
22382	市区	PMS_金色水岸站 T4	10	1000	779	779
22383	市区	PMS_金色水岸站 T3	10	1000	800	800
22384	市区	10kV 锦数双河苑 7# 站 T1	10	800	636	636
22385	市区	工业(光伏)	10	400	239	239
22386	江阴	PMS_夏港菜场箱变	10	630	504	504

		主变				
22387	宜兴	PMS_一号桥箱变主变	10	630	504	504
22388	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
22389	市区	10kV 水乡 2#箱变 T1	10	400	305	305
22390	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
22391	市区	10kV 北庄 5#箱变 T1	10	630	504	504
22392	宜兴	钰澜云溪府 3#室 4# 所变主变	10	800	634	634
22393	市区	坚邦机械配变	10	400	320	320
22394	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
22395	市区	坝里桥宏达配变	10	400	320	320
22396	市区	新屯村四配变	10	400	320	320
22397	江阴	小陆家基 2#变	10	400	320	320
22398	市区	春晖二配变(融合终端)	10	400	320	320
22399	市区	大运华府 5#站 T4	10	800	640	640
22400	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 2# 所变主变	10	630	504	504
22401	江阴	龙城福第二期 235# 配电所 2#主变	10	800	640	640
22402	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	160	160
22403	宜兴	PMS_南漕粮管所公	10	250	200	200

		变				
22404	江阴	PMS_康乐变	10	400	208	208
22405	市区	PMS_北光明刘巷	10	200	138	138
22406	市区	双河尖丙配变(融合终端)	10	315	252	252
22407	江阴	PMS_赵家村变	10	400	320	320
22408	江阴	PMS_沈家冲东变	10	200	68	68
22409	市区	光明肖庄(光伏)	10	200	124	124
22410	江阴	PMS_迎宾变	10	400	320	320
22411	江阴	PMS_河墩上变	10	160	71	71
22412	江阴	沈家冲西变	10	400	270	270
22413	宜兴	南漕电站公变	10	400	320	320
22414	市区	刘南(光伏)	10	200	140	140
22415	江阴	芦青村变	10	400	320	320
22416	江阴	峭岐文化变	10	400	320	320
22417	江阴	舒家村变	10	400	73	73
22418	江阴	PMS_峭岐后村变	10	200	114	114
22419	市区	朱潭巷配变(光伏)	10	400	299	299
22420	宜兴	河滨路公变(光伏并网)	10	200	115	115
22421	江阴	毗南村变	10	400	219	219
22422	江阴	PMS_峭用3#变	10	400	295	295
22423	宜兴	PMS_百合村公变	10	400	320	320
22424	市区	单更巷配变(光伏)	10	400	261	261
22425	市区	PMS_奥化二配变	10	200	122	122

22426	市区	PMS_钱四房配变	10	200	160	160
22427	宜兴	PMS_归径皇问东路 公变	10	315	252	252
22428	市区	PMS_芦荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
22429	江阴	PMS_曹塘圩变	10	200	77	77
22430	市区	PMS_太湖大厦站 T1	10	630	504	504
22431	宜兴	PMS_归径茶亭公变	10	400	314	314
22432	市区	东黄泥配变	10	400	320	320
22433	宜兴	PMS_归径人民南路 公变	10	400	296	296
22434	市区	PMS_黄泥配变	10	400	317	317
22435	市区	市镇十三配变(融合 终端)	10	400	320	320
22436	市区	黄泥西配变(光伏)	10	400	259	259
22437	江阴	PMS_青阳周家村变	10	200	129	129
22438	江阴	新安底南变	10	400	266	266
22439	宜兴	归径紫霞公变	10	400	320	320
22440	市区	锡北灯配变	10	200	160	160
22441	江阴	PMS_综合厂变	10	250	186	186
22442	江阴	新安底变	10	400	291	291
22443	江阴	PMS_吴巷中变	10	315	252	252
22444	市区	10kV 园区 2#箱变 T1	10	630	504	504
22445	江阴	PMS_郭墩南变	10	200	0	0
22446	宜兴	永康 3#箱变主变	10	630	504	504
22447	市区	和平村丙配变	10	400	320	320

22448	江阴	江东七村北变	10	400	58	58
22449	市区	10kV 兴源 6#箱变 T1	10	630	504	504
22450	市区	PMS_新巷四配变 (TTU)	10	400	320	320
22451	江阴	东街西变	10	400	320	320
22452	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T1	20	800	640	640
22453	宜兴	PMS_中长圩公变	10	400	320	320
22454	市区	顺祥环保配变	10	400	320	320
22455	宜兴	总厂宿舍箱变主变	10	400	320	320
22456	市区	泾新范南二配变	10	400	320	320
22457	市区	10kV 东降 7#箱变 T1	10	630	504	504
22458	宜兴	芳阳公变	10	200	160	160
22459	市区	20kV 玫瑰悦居 3#站 T1	20	800	640	640
22460	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T2	10	800	640	640
22461	市区	10kV 新阳光 41#站 T1	10	800	640	640
22462	市区	张更巷三配变	10	400	320	320
22463	市区	PMS_陆西泵一配变	10	400	320	320
22464	宜兴	PMS_前城郭家公变	10	200	160	160
22465	市区	市镇三十六配变	10	400	320	320
22466	宜兴	PMS_姚顶北公变	10	200	117	117
22467	市区	10kV 稻村 11#箱变	10	630	504	504

		T1				
22468	江阴	PMS_五星电站北变	10	250	200	200
22469	宜兴	PMS_临津寺公变	10	200	160	160
22470	宜兴	小毛家东公变(光伏 并网)	10	200	138	138
22471	宜兴	中鑫商务广场 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
22472	宜兴	PMS_龙渎河北公变	10	250	200	200
22473	江阴	新秀园三期 26#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22474	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T1	10	800	640	640
22475	江阴	裕珑花园 162#配电 所 3#主变	10	800	640	640
22476	市区	10kV 泰伯 1#箱变 T1	10	630	504	504
22477	宜兴	PMS_西埭 2#公变	10	400	320	320
22478	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
22479	市区	PMS_10kV 新都苑 5# 站 T1	10	800	640	640
22480	市区	PMS_10kV 新都苑 5# 站 T2	10	800	640	640
22481	市区	PMS_10kV 新都苑 6# 站 T1	10	800	640	640
22482	市区	PMS_10kV 新都苑 6# 站 T2	10	800	640	640

22483	宜兴	PMS_夏江电站 2#公变	10	200	160	160
22484	江阴	PMS_一品花园 6#箱变主变	10	630	504	504
22485	江阴	定山电站北变	10	400	320	320
22486	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T1	10	800	640	640
22487	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T2	10	800	640	640
22488	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T3	10	800	640	640
22489	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T4	10	800	640	640
22490	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T4	20	800	640	640
22491	宜兴	PMS_上干 9#公变	10	400	310	310
22492	市区	张马桥二配变	10	200	160	160
22493	宜兴	前山 2#公变	10	400	320	320
22494	宜兴	PMS_芳庄电力站 5#公变	10	400	320	320
22495	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T3	10	800	640	640
22496	市区	10kV 景南 18#箱变 T1	10	630	504	504
22497	宜兴	PMS_任墅西村公变	10	400	320	320
22498	江阴	紫运一村 3#配 4#主	10	630	504	504

		变				
22499	宜兴	永康 2#箱变主变	10	630	504	504
22500	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
22501	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
22502	市区	20kV 香馨苑 7#站 T4	20	800	640	640
22503	江阴	PMS_朱家住基南变	10	400	320	320
22504	宜兴	PMS_西元 2#公变	10	400	320	320
22505	市区	PMS_秦家漕一配变	10	400	305	305
22506	市区	PMS_廊下镇二配变	10	400	320	320
22507	市区	PMS_桑达园一配变 (TTU)	10	400	320	320
22508	市区	10kV 苏利 2#箱变 T1	10	630	504	504
22509	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T4	10	800	640	640
22510	宜兴	PMS_龙眼小区 3#公变	10	200	160	160
22511	宜兴	PMS_西匡 2#公变	10	160	113	113
22512	江阴	方业变	10	400	318	318
22513	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T1	10	800	640	640
22514	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T2	10	800	640	640
22515	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800

22516	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22517	宜兴	潜洛新苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
22518	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T3	10	800	640	640
22519	市区	10kV 春雷苑 8#站 T2	10	800	640	640
22520	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T1	10	800	640	640
22521	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T2	10	800	640	640
22522	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
22523	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
22524	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
22525	江阴	创富路 1 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
22526	市区	10kV 青山 2#箱变 T1	10	630	504	504
22527	市区	10kV 姚湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
22528	市区	居委三配变	10	400	320	320
22529	市区	20kV 金域 12#站 T4	20	800	640	640
22530	市区	PMS_东亭居委三配变 (TTU)	10	400	320	320
22531	宜兴	PMS_南村碑公变	10	200	160	160

22532	宜兴	PMS_亭子下公变	10	200	160	160
22533	市区	PMS_包巷配变	10	400	320	320
22534	宜兴	PMS_农贸 2#公变	10	200	160	160
22535	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#箱变	10	400	320	320
22536	江阴	春麓苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
22537	江阴	PMS_小南市南变	10	400	320	320
22538	江阴	邓巷东变	10	200	61	61
22539	市区	PMS_柳更上四配变	10	400	320	320
22540	宜兴	浦南东村 2#公变	10	400	320	320
22541	市区	曹乐三配变(融合终端)	10	400	320	320
22542	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
22543	市区	10kV 群星 3#箱变 T1	10	400	320	320
22544	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T3	10	800	640	640
22545	江阴	姚东箱变主变	10	630	504	504
22546	市区	10kV 天域华园 2#站 T3	10	800	640	640
22547	江阴	卢巷里中变	10	400	320	320
22548	宜兴	PMS_屠家 2#公变	10	200	160	160
22549	宜兴	张泽土桥村箱变主变	10	400	311	311

22550	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T3	10	800	640	640
22551	市区	10kV 文旅城 21#站 T3	10	800	640	640
22552	市区	20kV 城南 15#站 T1	20	630	496	496
22553	江阴	铂光澜庭 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
22554	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T3	10	800	640	640
22555	江阴	PMS_后区里北变	10	200	132	132
22556	江阴	璟尚佳苑 103#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22557	市区	20kV 新安老街站 T1	20	800	640	640
22558	市区	10kV 明蕴 4#箱变 T1	10	630	504	504
22559	市区	PMS_湾头上配变	10	400	320	320
22560	市区	10kV 杨亭 11#箱变 T1	10	630	504	504
22561	市区	10kV 柴塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
22562	江阴	朝阳河南变	10	400	320	320
22563	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
22564	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
22565	市区	PMS_陆家巷贰甲配 变	10	400	312	312
22566	市区	10kV 紫兰园 4#站 T2	10	800	640	640

22567	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
22568	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 2#主变	10	800	640	640
22569	江阴	南宅东变	10	400	320	320
22570	市区	PMS_花明桥配变	10	400	320	320
22571	宜兴	璟和园 2#室 2#所变 主变	10	800	640	640
22572	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T3	10	800	640	640
22573	市区	PMS_陆西泵二配变	10	400	320	320
22574	市区	PMS_西貳配变	10	400	320	320
22575	市区	PMS_北禅寺站 T1	10	1250	1000	1000
22576	江阴	PMS_峭粮北变	10	400	320	320
22577	江阴	天敌雅苑 119#配电 所 1#主变	20	800	640	640
22578	江阴	PMS_王家头南变	10	200	160	160
22579	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T1	10	800	640	640
22580	市区	10kV 熙悦府 3#站 T2	10	800	640	640
22581	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T1	10	1000	800	800
22582	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T2	10	1000	800	800
22583	江阴	新马园区变	10	400	320	320
22584	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站	10	800	640	640

		T1				
22585	市区	10kV 富村 4#箱变 T1	10	630	487	487
22586	宜兴	屺亭王家组 2#公变	10	400	320	320
22587	宜兴	潘东村委公变	10	400	285	285
22588	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
22589	市区	10kV 胜利 4#箱变 T1	10	400	320	320
22590	市区	10kV 和韵上院 5#站 T3	10	800	640	640
22591	市区	10kV 水产 1#箱变 T1	10	630	504	504
22592	市区	10kV 水乡 1#箱变 T1	10	630	504	504
22593	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T2	10	800	640	640
22594	江阴	PMS_绿城水岸 121# 配电所 2#主变	10	800	632	632
22595	江阴	PMS_绿城水岸 121# 配电所 3#主变	10	800	640	640
22596	江阴	PMS_绿城水岸 121# 配电所 4#主变	10	800	635	635
22597	宜兴	竹雨轩 3#室 2#所变 主变	10	800	640	640
22598	市区	王巷庙配变	10	400	320	320
22599	市区	秀菜六配变(融合终 端)	10	400	320	320
22600	江阴	PMS_延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	400	400

22601	江阴	PMS_巷路里 3#变	10	400	320	320
22602	江阴	PMS_巷路里 2#变	10	400	292	292
22603	江阴	PMS_延陵路 535 号 4#箱变主变	10	500	400	400
22604	市区	10kV 桐桥 5#箱变 T1	10	400	320	320
22605	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T2	10	800	638	638
22606	市区	锡钟机电配变	10	400	236	236
22607	江阴	PMS_绿城水岸 123# 配电所 1#主变	10	800	640	640
22608	江阴	PMS_绿城水岸 123# 配电所 3#主变	10	800	640	640
22609	宜兴	临泽人家 5#室 1#所 变主变	20	800	640	640
22610	江阴	尚澜名筑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
22611	市区	10kV 交电 1#箱变 T1	10	630	504	504
22612	市区	PMS_庄桥小区四配 变	10	400	320	320
22613	宜兴	誉湖郡 7#室 1#所变 主变	20	800	640	640
22614	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T3	10	800	640	640
22615	市区	PMS_10kV 龙潭 1#箱 变 T1	10	630	504	504
22616	宜兴	春晓江南南苑 4#室	10	800	640	640

		2#所变主变				
22617	市区	10kV 金叶 4#箱变 T1	10	400	320	320
22618	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T2	10	800	640	640
22619	宜兴	毛市后巷 3#公变	10	400	320	320
22620	市区	蓉中村委七配变	10	400	319	319
22621	市区	PMS_西石贰配变	10	400	320	320
22622	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T3	10	800	640	640
22623	市区	PMS_新盛配变(TTU)	10	400	317	317
22624	宜兴	观澜府 5#室 2#所变 主变	20	800	640	640
22625	市区	20kV 新光 10#站 T2	20	800	640	640
22626	江阴	PMS_一品花园 7#东 箱变主变	10	630	504	504
22627	江阴	PMS_一品花园 7#西 箱变主变	10	630	504	504
22628	江阴	朱家宕 1#箱变主变	10	400	308	308
22629	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T1	10	800	640	640
22630	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
22631	宜兴	PMS_亚溪鱼塘公变	10	200	160	160
22632	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T1	10	800	640	640
22633	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T2	10	800	640	640

22634	江阴	江悦尚院 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
22635	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 2# 所变主变	10	800	640	640
22636	市区	紫金机器配变	10	400	287	287
22637	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 1#所 变	20	800	640	640
22638	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T1	10	800	603	603
22639	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T2	10	800	640	640
22640	宜兴	汎璋景园 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22641	宜兴	岳堤苑 3#箱变主变	10	630	504	504
22642	江阴	杨泾大桥变	10	400	320	320
22643	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
22644	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T2	10	800	640	640
22645	宜兴	和桥教堂 2#公变	10	400	320	320
22646	江阴	PMS_青阳菜场公变	10	400	320	320
22647	宜兴	四季府 3#室 1#所变 主变	10	800	640	640
22648	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
22649	市区	PMS_副业二配变	10	400	320	320

22650	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T2	10	800	640	640
22651	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
22652	江阴	PMS_叶家村南变	10	400	262	262
22653	江阴	PMS_泗河张家村北 变	10	400	228	228
22654	市区	PMS_太湖花园二期 4 号站 T1	10	1000	800	800
22655	市区	10kV 友谊 5#箱变 T1	10	630	504	504
22656	市区	PMS_纺壹配变	10	400	320	320
22657	宜兴	文庄柏树箱变主变	20	630	504	504
22658	市区	PMS_中宅配变	10	400	320	320
22659	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T1	10	630	504	504
22660	市区	蒋东村配变(南瑞)	10	200	160	160
22661	市区	PMS_20kV 金匱里 6# 站 T2	20	800	640	640
22662	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T2	10	800	640	640
22663	市区	PMS_航管处配变	10	400	320	320
22664	宜兴	悦龙台 4#室 2#所变 主变	10	800	640	640
22665	市区	PMS_市镇东十四配 变	10	400	320	320
22666	市区	10kV 梅坞 14#箱变	10	630	504	504

		T1				
22667	市区	PMS_九房二配变	10	400	320	320
22668	江阴	江悦尚院 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
22669	宜兴	PMS_湖滨桥 3#箱变 主变	10	400	320	320
22670	江阴	PMS_绿城水岸 121# 配电所 1#主变	10	800	631	631
22671	江阴	蒋巷上东变	10	400	320	320
22672	宜兴	花溪苑 3#室 1#所变 主变	10	630	504	504
22673	江阴	悦庭花园二期24#配 电所 3#主变	10	800	640	640
22674	江阴	PMS_何家庄村变	10	400	320	320
22675	市区	PMS_路西站 T1	10	630	504	504
22676	市区	10kV 教育 3#箱变 T1	10	630	504	504
22677	江阴	PMS_宕东东变	10	200	160	160
22678	宜兴	龙庭溪府 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22679	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电 所 1#主变	10	630	504	504
22680	市区	10kV 新光嘉园 12# 站 T2	10	800	640	640
22681	市区	10kV 圣芭 11#站 T2	10	800	640	640
22682	宜兴	汎著景园 2#室 4#所 变主变	10	630	504	504

22683	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
22684	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T4	10	800	639	639
22685	江阴	PMS_湖山庭 37#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22686	江阴	PMS_湖山庭 37#配电 所 2#主变	10	800	640	640
22687	江阴	上品璟苑 115#配电 所 4#主变	10	800	627	627
22688	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T4	10	800	640	640
22689	江阴	华苑新村 1#箱变主 变	10	630	500	500
22690	江阴	创业北变	10	400	320	320
22691	宜兴	南漕储家塘 2#公变 （光伏并网）	10	200	133	133
22692	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T1	10	800	640	640
22693	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T3	10	800	637	637
22694	江阴	PMS_湖山庭 65#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22695	江阴	PMS_湖山庭 65#配电 所 2#主变	10	800	640	640
22696	市区	10kV 缦悦名邸 3#站	10	800	640	640

		T2				
22697	江阴	PMS_塘头桥加工厂 南变	10	400	231	231
22698	宜兴	官林车站 2#箱变主 变	10	630	497	497
22699	市区	10kV 东柏 10#箱变 T1	10	630	504	504
22700	市区	10kV 红星 1#箱变 T1	10	630	504	504
22701	市区	市镇十八配变（光 伏）	10	400	195	195
22702	宜兴	前巷汽校 2#公变	10	400	319	319
22703	宜兴	尚城学府 7#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22704	市区	10kV 富村 6#箱变 T1	10	400	320	320
22705	市区	10kV 翔纺 5#箱变 T1	10	630	504	504
22706	宜兴	花溪邸 3#室 3#所变 主变	10	630	504	504
22707	宜兴	凌云府 8#室 2#所变 主变	10	630	504	504
22708	宜兴	PMS_吴圩村 3#公变	10	200	81	81
22709	市区	市镇中安配变	10	400	320	320
22710	市区	10kV 水岸五区 5#站 T4	10	800	640	640
22711	市区	10kV 姚家 2#箱变 T1	10	630	504	504
22712	宜兴	茗岭村 2#箱变主变	10	400	320	320
22713	市区	施东配变(南瑞)(光	10	400	243	243

		伏)				
22714	市区	宛北站配变(南瑞) (光伏)	10	400	267	267
22715	市区	10kV 宏诚 9#站 T4	10	800	640	640
22716	江阴	PMS_新泾箱变主变	10	400	320	320
22717	市区	10kV 金叶 2#箱变 T1	10	630	504	504
22718	江阴	PMS_兴隆箱变主变	10	400	320	320
22719	江阴	PMS_新泾北箱变主 变	10	400	320	320
22720	市区	PMS_大丁村三配变 (TTU)	10	400	320	320
22721	江阴	PMS_长东缪家巷路 里箱变主变	10	400	304	304
22722	江阴	PMS_二中变箱变主 变	10	400	320	320
22723	市区	10kV 海雅锦园 10# 站 T4	10	800	640	640
22724	江阴	PMS_蟠龙工业园 5# 变	10	400	320	320
22725	市区	10kV 映山湖 5#箱变 T1	10	400	320	320
22726	江阴	鑫茂悦园 268#配 1# 主变	10	800	640	640
22727	江阴	PMS_长峭路变	10	400	320	320
22728	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T2	10	800	640	640

22729	宜兴	PMS_立诚箱变	10	500	400	400
22730	市区	PMS_山明江南配变 (TTU)	10	400	320	320
22731	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T1	20	800	640	640
22732	江阴	PMS_宋家庄变	10	200	135	135
22733	市区	新屯村五配变	10	400	320	320
22734	市区	10kV 国信 14#站 T1	10	800	640	640
22735	市区	江宁家舍配变(融合 终端)	10	400	320	320
22736	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
22737	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T2	10	800	640	640
22738	江阴	PMS_水潭排涝站变	10	200	160	160
22739	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
22740	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
22741	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
22742	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
22743	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
22744	市区	PMS_10kV 海泰雅苑	10	800	640	640

		1#站 T1				
22745	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
22746	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
22747	市区	PMS_石园四配变	10	400	320	320
22748	江阴	山棠雅园 8-2#配电 所 3#主变	20	800	640	640
22749	市区	晨光 4#箱变 T1（融 合终端）	10	630	504	504
22750	江阴	PMS_湖山庭 9#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22751	江阴	PMS_湖山庭 9#配电 所 2#主变	10	800	640	640
22752	江阴	PMS_东新万家宕变	10	400	281	281
22753	市区	和平村配变	10	400	320	320
22754	宜兴	南漕裴家 3#箱变主 变	10	630	504	504
22755	市区	10kV 紫金 2#箱变 T1	10	630	504	504
22756	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T2	10	800	640	640
22757	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T3	10	800	640	640
22758	市区	PMS_胶东大队二配 变	10	400	320	320
22759	江阴	霞客苑 B 地块 1#配	10	800	640	640

		2#主变				
22760	宜兴	PMS_镇丰公变	10	200	150	150
22761	宜兴	PMS_赵家村公变	10	200	133	133
22762	市区	PMS_西村四配变	10	400	320	320
22763	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T1	10	800	640	640
22764	市区	花家桥配变（南瑞）	10	400	320	320
22765	市区	PMS_春丰丙二配变	10	400	320	320
22766	宜兴	宜丰徐家桥公变（光 伏并网）	10	200	130	130
22767	宜兴	汎著景园 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22768	江阴	PMS_缪家巷西箱变 主变	10	400	313	313
22769	江阴	PMS_蚕种箱变主变	10	400	320	320
22770	宜兴	城北公交站 1#箱变 主变	10	630	498	498
22771	江阴	PMS_华宏箱变主变	10	630	466	466
22772	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 1#所变	10	800	640	640
22773	市区	新桥二十配变	10	200	160	160
22774	市区	10kV 宝界 1#箱变 T1	10	630	504	504
22775	江阴	黄巷南变	10	400	320	320
22776	市区	PMS_芦荡里二配变	10	400	284	284
22777	市区	10kV 崇安府 2#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
22778	江阴	PMS_申裕箱变主变	10	400	320	320
22779	江阴	PMS_徐家谷变	10	400	148	148
22780	宜兴	龙运天城珺府 5#室 2#所变	10	800	636	636
22781	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T4	10	800	640	640
22782	市区	10kV 体育场 1#箱变 T1	10	630	504	504
22783	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T4	20	800	640	640
22784	市区	PMS_柏桥二配变	10	400	320	320
22785	市区	10kV 鲍巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
22786	江阴	东房巷西 2#变	10	400	316	316
22787	市区	20kV 耀春 1#箱变 T1	20	630	504	504
22788	市区	塔影九配变(融合终 端)	10	400	320	320
22789	市区	PMS_洞桥浜三配变	10	400	320	320
22790	江阴	PMS_明清东箱变主 变	10	400	320	320
22791	江阴	祝塘东庄南变	10	200	160	160
22792	市区	PMS_福达三配变	10	400	320	320
22793	市区	PMS_粮站十四配变	10	400	295	295
22794	市区	PMS_许舍二配变	10	400	320	320
22795	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T2	20	800	640	640

22796	市区	PMS_许巷居配变	10	400	311	311
22797	市区	PMS_河西高配变	10	400	320	320
22798	江阴	PMS_尤车变	10	400	233	233
22799	市区	PMS_工农配变	10	400	320	320
22800	宜兴	PMS_福聚公变	10	400	320	320
22801	市区	PMS_10kV 听悦华庭 7#站 T1	10	800	640	640
22802	江阴	PMS_长顺西变	10	400	235	235
22803	宜兴	桃林北公变	10	200	145	145
22804	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
22805	市区	20kV 新光 8#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
22806	市区	PMS_20kV 新光 8#站 T2	20	1000	800	800
22807	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
22808	市区	10kV 长泰 17#站 T1	10	800	640	640
22809	市区	10kV 陈新 6#箱变 T1	10	630	504	504
22810	宜兴	湖悦名邸 7#室 4#所 变主变	10	800	640	640
22811	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T2	10	800	640	640
22812	宜兴	PMS_东木箱变主变	10	400	320	320
22813	市区	20kV 新光 9#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640

22814	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T2	20	800	640	640
22815	市区	20kV 新光 9#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
22816	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T4	20	800	640	640
22817	市区	PMS_松芝村配变	10	400	320	320
22818	市区	PMS_恒源塑二配变 (TTU)	10	400	320	320
22819	江阴	瑞庭花园 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
22820	市区	裕蓉名邸 2#站 T3	10	800	640	640
22821	市区	PMS_医院八配变	10	400	320	320
22822	市区	PMS_石天配变	10	200	160	160
22823	江阴	璟庭花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
22824	市区	PMS_市镇月溪配变	10	400	320	320
22825	市区	排涝乙配变(光伏)	10	400	191	191
22826	宜兴	PMS_后村夏芳 3#公 变	10	200	160	160
22827	市区	PMS_周家里一配变	10	400	320	320
22828	市区	PMS_板桥市镇二变	10	400	320	320
22829	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T4	10	800	640	640
22830	宜兴	梧桐人家 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640

22831	江阴	PMS_长寿新村箱变主变	10	500	400	400
22832	宜兴	张公车站公变	10	400	305	305
22833	市区	金三角二配变	10	200	160	160
22834	宜兴	秧圩村公变(光伏并网)	10	400	279	279
22835	宜兴	誉珑湖滨 13#室 1#所变主变	20	800	640	640
22836	市区	PMS_松涛 1	10	400	320	320
22837	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T2	10	800	640	640
22838	市区	10kV 泰伯 2#箱变 T1	10	630	504	504
22839	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
22840	江阴	南苑新村 39#箱变主变	10	400	320	320
22841	市区	PMS_下底岸二配变	10	400	320	320
22842	市区	蓉南小学配变	10	400	320	320
22843	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T4	10	800	640	640
22844	宜兴	燕山杨家桥公变	10	200	160	160
22845	宜兴	城泽家园 1#箱变主变	10	500	400	400
22846	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
22847	市区	10kV 典基 1#箱变 T1	10	630	504	504

22848	市区	PMS_新印配变	10	400	308	308
22849	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
22850	宜兴	东山新村 9#箱变主 变	10	500	400	400
22851	市区	10kV 九里雅园 3#站 T4	10	800	640	640
22852	江阴	云亭新市民 6 号变	10	400	320	320
22853	江阴	PMS_渡江一村 1#箱 变主变	10	630	504	504
22854	江阴	金门路变	10	400	320	320
22855	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T1	10	800	634	634
22856	宜兴	PMS_张兰桥 4#公变	10	400	320	320
22857	宜兴	尚城学府 7#室 3#所 变主变	10	800	640	640
22858	市区	南底田配变（光伏）	10	400	304	304
22859	市区	10kV 李高 15#箱变 T1	10	630	504	504
22860	市区	PMS_居民新村三配 变	10	400	320	320
22861	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T3	10	800	640	640
22862	江阴	PMS_夏圩西变	10	200	125	125
22863	宜兴	PMS_戈庄村 2#公变	10	400	303	303
22864	市区	PMS_双河十二配变	10	400	320	320

		(TTU)				
22865	宜兴	PMS_北塍西公变	10	400	288	288
22866	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
22867	宜兴	PMS_兰东 2#公变	10	400	289	289
22868	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T3	10	800	640	640
22869	宜兴	孔家公变（光伏并 网）	10	200	142	142
22870	市区	PMS_伟星配变(TTU)	10	400	300	300
22871	市区	PMS_东塘南配变	10	400	320	320
22872	宜兴	冶金 2#公变	10	400	320	320
22873	市区	10kV 北创 8#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
22874	江阴	文林新杰变	10	400	320	320
22875	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变	20	630	504	504
22876	宜兴	滨溪金悦府 1#站 4# 所变主变	10	630	504	504
22877	宜兴	新建幼儿园充电桩 箱变主变	10	630	504	504
22878	市区	宁海里四配变(融合 终端)	10	400	320	320
22879	市区	10kV 马波 2#箱变 T1	10	630	500	500
22880	市区	杨张配变	10	400	320	320
22881	市区	PMS_方东 4	10	400	320	320

22882	市区	PMS_10kV 栟园 3#站 T2	10	800	632	632
22883	市区	PMS_金属 2	10	400	320	320
22884	市区	村委十配变	10	400	301	301
22885	市区	PMS_方东	10	400	320	320
22886	市区	10kV 跨塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
22887	宜兴	PMS_圩田河东公变	10	200	160	160
22888	市区	动世配变	10	400	320	320
22889	市区	PMS_华家配变	10	400	320	320
22890	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T4	10	800	640	640
22891	市区	PMS_锡西配变	10	400	320	320
22892	市区	PMS_城市配变	10	400	320	320
22893	市区	中心小学七	10	400	320	320
22894	市区	PMS_松涛 2	10	200	160	160
22895	宜兴	PMS_太婆圩 2#公变	10	200	145	145
22896	市区	张镇配变	10	400	253	253
22897	宜兴	PMS_黄岳村公变	10	200	133	133
22898	宜兴	PMS_宁西组 1#公变	10	400	287	287
22899	市区	PMS_益多花园 (6) T1	10	630	504	504
22900	市区	PMS_东水渠配变	10	400	320	320
22901	市区	10kV 源溪悦庭站 T3	10	800	638	638
22902	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640

22903	市区	10kV 文旅城 21#站 T2	10	800	640	640
22904	宜兴	PMS_丁山小区 3#公 变	10	400	320	320
22905	市区	PMS_李巷六变	10	400	320	320
22906	宜兴	紫郡东府 3#室 4#所 变主变	20	800	638	638
22907	宜兴	PMS_建陶宿舍 3#公 变	10	400	307	307
22908	江阴	馨悦花园 10#变电所 2#主变	10	800	640	640
22909	宜兴	PMS_丁山小区 1#公 变	10	400	320	320
22910	宜兴	PMS_西河 2#公变	10	400	294	294
22911	市区	PMS_政府西二配变	10	400	320	320
22912	宜兴	卡口 2#公变	10	200	160	160
22913	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T1	10	800	640	640
22914	江阴	珺和雅苑一期 18#配 电所 4#主变	10	630	504	504
22915	宜兴	官林武警公变	10	200	160	160
22916	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T2	10	800	640	640
22917	市区	10kV 云溪人家 5#站 T2	10	800	640	640
22918	市区	PMS_广勤中学配变	10	400	320	320

22919	宜兴	凌云府 8#室 3#所变 主变	10	630	504	504
22920	江阴	石塘桥中变	10	400	320	320
22921	江阴	殷家巷变	10	400	302	302
22922	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T3	10	800	640	640
22923	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T3	10	800	640	640
22924	市区	10kV 水秀 12#箱变 T1	10	630	504	504
22925	江阴	韵湖澜山花园 36#配 电所 1#主变	10	800	640	640
22926	宜兴	高塍充电桩 1#箱变 主变	10	630	504	504
22927	江阴	PMS_荷花泾南变	10	200	76	76
22928	市区	20kV 信诚 9#站 T1	20	800	640	640
22929	市区	20kV 信诚 9#站 T3	20	800	640	640
22930	市区	20kV 信诚 9#站 T4	20	800	640	640
22931	市区	20kV 信诚 9#站 T2	20	800	640	640
22932	市区	荡里	10	200	160	160
22933	市区	PMS_益多花园(7)T1	10	630	504	504
22934	市区	五星一配变	10	400	320	320
22935	市区	PMS_黄巷辛配变 (TTU)	10	400	320	320
22936	市区	PMS_益多花园(大房 地产) 1#箱变 T1	10	630	504	504

22937	市区	PMS_黄巷庚配变 (TTU)	10	400	320	320
22938	宜兴	龙运天城珺府 4#室 1#所变	10	800	640	640
22939	市区	10kV 金玥湾 5#站 T2	10	800	640	640
22940	江阴	PMS_峭用 6#变	10	400	320	320
22941	宜兴	邵东牌楼箱变主变	10	400	311	311
22942	江阴	蒲家桥中变	10	400	298	298
22943	江阴	PMS_古塘桥北变	10	400	320	320
22944	宜兴	PMS_龙山桥下 2#公 变	10	400	320	320
22945	江阴	新世纪花园 46#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22946	江阴	新世纪花园 46#配电 所 2#主变	10	800	640	640
22947	江阴	新世纪花园 47#配电 所 1#主变	10	800	640	640
22948	江阴	新世纪花园 47#配电 所 2#主变	10	800	640	640
22949	江阴	PMS_西湾头工业变	10	400	320	320
22950	江阴	PMS_东桥 1#箱变主 变	10	500	400	400
22951	江阴	PMS_菜场 1#箱变主 变	10	500	400	400
22952	江阴	PMS_十一房西变	10	200	160	160
22953	市区	PMS_市镇一百配变	10	400	320	320

22954	江阴	PMS_长泾赵家湾变	10	400	320	320
22955	江阴	PMS_菜场 2#箱变主变	10	500	400	400
22956	江阴	PMS_中桥 1#箱变主变	10	500	400	400
22957	市区	PMS_丽豪苑	10	400	320	320
22958	江阴	PMS_老二房南变	10	200	41	41
22959	宜兴	岭南路边公变	10	200	160	160
22960	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
22961	江阴	PMS_七房庄西变	10	200	113	113
22962	宜兴	安乐桥公变	10	400	320	320
22963	市区	艾之源配变	10	400	320	320
22964	江阴	璟庭花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
22965	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
22966	宜兴	PMS_鹏鹞智造 4#公变	10	400	228	228
22967	宜兴	白塔村部 2#箱变主变（光伏并网）	10	630	476	476
22968	江阴	城南雅院 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
22969	宜兴	PMS_六亩圩 2#公变	10	200	160	160
22970	市区	宁海里五配变（融合终端）	10	400	320	320

22971	市区	PMS_10kV 南长 1#箱变 T1	10	630	504	504
22972	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T4	10	800	640	640
22973	市区	PMS_10kV 南长 7#箱变 T1	10	630	504	504
22974	市区	10kV 亭子桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
22975	宜兴	PMS_民北凌家公变	10	200	110	110
22976	市区	10kV 景南 26#箱变 T1	10	630	504	504
22977	市区	10kV 仓实 2#站 T4	10	800	640	640
22978	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T2	20	800	640	640
22979	宜兴	鑫陶广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
22980	江阴	澜岸花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
22981	宜兴	逸时代广场 3#室 3#所变	10	630	504	504
22982	宜兴	夏姜塘南公变	10	200	70	70
22983	市区	10kV 德昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
22984	江阴	张家头南变	10	400	310	310
22985	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T3	10	800	640	640
22986	江阴	PMS_西石桥变	10	400	306	306

22987	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T3	10	800	640	640
22988	江阴	水云间花园 33#配电 所 3#主变	10	630	504	504
22989	江阴	双友北变	10	400	171	171
22990	江阴	PMS_五市东变	10	200	26	26
22991	宜兴	尚城学府 6#室 2#所 变主变	10	800	640	640
22992	市区	10kV 崇安府 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
22993	江阴	PMS_韩家村东变	10	200	160	160
22994	江阴	芙蓉新村 9#箱变主 变	10	630	504	504
22995	江阴	桃源名筑 192#配电 所 2#主变	20	800	640	640
22996	江阴	富南西变	10	400	320	320
22997	市区	PMS_伟申锻造配变	10	400	291	291
22998	宜兴	PMS_石材市场 63#公 变	10	400	320	320
22999	江阴	璜土迎宾 2#变	10	400	320	320
23000	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
23001	市区	宁海里十一配变(融 合终端)	10	400	320	320
23002	市区	宁海里十二配变(融 合终端)	10	400	320	320

23003	市区	10kV 源筑 10#站 T2	10	800	640	640
23004	宜兴	PMS_ 烟山菜场公变	10	400	320	320
23005	市区	宁海里十三配变(融合终端)	10	400	320	320
23006	市区	朱更配变	10	200	160	160
23007	市区	10kV 杨普 4#箱变 T1	10	630	504	504
23008	江阴	东圩北 1#变	10	400	311	311
23009	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T2	20	800	638	638
23010	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T2	20	800	640	640
23011	宜兴	蒲墅荡公变	10	400	320	320
23012	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T2	10	800	632	632
23013	宜兴	西渚新建 3#公变	10	200	160	160
23014	宜兴	塔头箱变主变	10	500	400	400
23015	宜兴	金泉 8#箱变主变	10	630	504	504
23016	市区	郑巷东甲配变(融合终端)	10	200	160	160
23017	市区	10kV 悦湖 9#站 T4	10	800	640	640
23018	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T2	10	800	640	640
23019	市区	人武部配变(融合终端)	10	400	320	320
23020	宜兴	PMS_大众街 1#箱变主变	10	500	400	400

23021	宜兴	PMS_大众街 2#箱变 主变	10	500	400	400
23022	宜兴	PMS_大众街 3#箱变 主变	10	500	400	400
23023	宜兴	PMS_大众街 4#箱变 主变	10	500	400	400
23024	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
23025	江阴	PMS_韩家头北变	10	200	109	109
23026	市区	10kV 置煤 5#箱变 T1	10	630	504	504
23027	市区	10kV 水秀 25#箱变 T1	10	630	504	504
23028	市区	10kV 宏诚 6#站 T3	10	800	640	640
23029	江阴	河东湾南变	10	400	320	320
23030	宜兴	PMS_一号桥 2#箱变 主变	10	400	320	320
23031	市区	PMS_八队二配变	10	400	320	320
23032	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 4#所变	10	800	640	640
23033	江阴	PMS_称心阁北区 11# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
23034	江阴	PMS_称心阁北区 11# 配电所 4#主变	10	1000	800	800
23035	江阴	PMS_称心阁北区 11# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
23036	江阴	PMS_称心阁北区 11#	10	1000	800	800

		配电所 3#主变				
23037	江阴	尚澜名筑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
23038	宜兴	PMS_小街箱变	10	630	504	504
23039	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T3	10	800	640	640
23040	市区	10kV 天域华园 2#站 T4	10	800	640	640
23041	宜兴	PMS_华都花园 1#公 变	10	400	320	320
23042	江阴	PMS_御景花园 17#配 电所 1#主变	10	800	640	640
23043	江阴	PMS_御景花园 17#配 电所 2#主变	10	800	640	640
23044	市区	PMS_毛厂二配变	10	400	320	320
23045	市区	20kV 香馨苑 8#站 T3	20	800	640	640
23046	市区	杨家里九变配变	10	400	320	320
23047	市区	PMS_朱二配变	10	400	320	320
23048	宜兴	临泽人家 4#室 1#所 变主变	20	800	640	640
23049	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T1	10	800	640	640
23050	市区	10kV 东璟 24#站 T3	10	800	640	640
23051	江阴	华富名园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
23052	江阴	华富名园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640

23053	市区	20kV 香馨苑 8#站 T1	20	800	640	640
23054	江阴	香花桥西变	10	400	320	320
23055	市区	秀菜四配变（融合终端）	10	400	320	320
23056	宜兴	PMS_宜北边庄公变	10	400	295	295
23057	市区	俞更巷二配变（光伏）	10	200	122	122
23058	市区	PMS_五爱家园 3 号站 T1	10	1000	800	800
23059	市区	PMS_五爱家园 4 号站 T4	10	1000	800	800
23060	市区	五爱家园 2#站 T4	10	1000	800	800
23061	市区	PMS_铝薄厂配变	10	400	320	320
23062	市区	PMS_拓塘浜村委配变	10	400	320	320
23063	市区	天一网吧配变（融合终端）	10	400	305	305
23064	市区	长大厦（光伏）	10	400	241	241
23065	市区	PMS_拓塘浜配变	10	400	320	320
23066	市区	PMS_五爱家园 1 号站 T1	10	1000	800	800
23067	市区	鞋帽厂配变	10	400	285	285
23068	市区	PMS_广石 1#站 T3	10	1250	1000	1000
23069	市区	长大厦 1	10	400	320	320
23070	市区	下岸配变	10	400	320	320

23071	市区	PMS_供电配变	10	400	320	320
23072	市区	PMS_广石 2#站 T1	10	1250	1000	1000
23073	市区	PMS_广石 3#站 T1	10	1250	1000	1000
23074	市区	PMS_广石 4#站 T1	10	1250	1000	1000
23075	市区	PMS_井塘头配变	10	400	320	320
23076	市区	PMS_龙潭二配变	10	400	309	309
23077	市区	PMS_电灌站配变	10	315	252	252
23078	市区	PMS_大降桥配变 (TTU)	10	400	320	320
23079	市区	蓉湖一配变(融合终端)	10	400	320	320
23080	市区	PMS_丽舍站 T2	10	1000	800	800
23081	市区	PMS_陈大巷南配变	10	200	160	160
23082	市区	蓉湖四配变(融合终端)	10	200	160	160
23083	市区	10kV 金马国际花园 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
23084	市区	蓉湖三配变(融合终端)	10	200	160	160
23085	市区	蓉湖二配变(融合终端)	10	200	160	160
23086	市区	10kV 香榭 1#站 T4	10	1250	1000	1000
23087	市区	PMS_市镇九四配变	10	400	320	320
23088	市区	市镇四二配变	10	400	320	320
23089	市区	刘渔池配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
23090	市区	云林新村(光伏)	10	400	297	297
23091	市区	PMS_云林二	10	400	320	320
23092	市区	云林三(光伏)	10	400	295	295
23093	市区	PMS_钱家庄伍	10	250	200	200
23094	市区	邓巷村二配变	10	400	320	320
23095	市区	新屯配变	10	400	320	320
23096	市区	PMS_泰伯花苑 3#T1	10	1000	800	800
23097	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T1	10	1250	1000	1000
23098	市区	PMS_南街队配变 (TTU)	10	200	160	160
23099	市区	塘头镇配变(融合终 端)	10	400	320	320
23100	市区	PMS_锡山桥配变	10	400	320	320
23101	市区	PMS_锡山李配变	10	400	320	320
23102	市区	PMS_粮站(九)	10	200	160	160
23103	市区	PMS_友谊三	10	400	320	320
23104	市区	PMS_化工厂四配变	10	200	160	160
23105	市区	PMS_高浮桥配变	10	200	160	160
23106	市区	PMS_孙家桥二配变	10	400	320	320
23107	市区	PMS_蚂蝗桥配变	10	400	320	320
23108	市区	办公大楼	10	400	320	320
23109	市区	PMS_唐明园 2 号箱 变 T1	10	630	504	504

23110	市区	PMS_周村变	10	400	312	312
23111	市区	PMS_唐明园4号箱变 T1	10	630	504	504
23112	市区	PMS_仙盈配变	10	400	320	320
23113	市区	蒋巷十一配变	10	400	320	320
23114	市区	PMS_周外圩配变	10	400	309	309
23115	市区	PMS_俭德路甲配变	10	400	320	320
23116	市区	通德桥配变(融合终端)	10	400	320	320
23117	市区	PMS_五爱人防站 T1	10	630	504	504
23118	市区	PMS_吴巷十一配变	10	200	160	160
23119	市区	PMS_庄贰四配变(TTU)	10	400	320	320
23120	市区	PMS_棉花巷站 T1	10	1250	1000	1000
23121	市区	PMS_庄前四配变(TTU)	10	400	320	320
23122	市区	PMS_庄前三配变(TTU)	10	400	320	320
23123	市区	PMS_庄前卯配变(TTU)	10	200	160	160
23124	市区	PMS_庄前甲配变(TTU)	10	400	320	320
23125	市区	PMS_庄壹一配变(TTU)	10	400	320	320
23126	市区	PMS_路东站 T1	10	630	504	504
23127	市区	前西陈巷配变(融合	10	200	160	160

		终端) (需删除)				
23128	市区	10kV 西横街站 T1	10	1250	1000	1000
23129	市区	PMS_天丰酒家配变 (TTU)	10	315	252	252
23130	市区	PMS_金家里二	10	200	160	160
23131	市区	PMS_新泾配变	10	200	160	160
23132	市区	PMS_泰伯花苑 2#T1	10	1000	800	800
23133	市区	PMS_西前村配变 (TTU)	10	400	320	320
23134	市区	10kV 金山 3#箱变 T1	10	400	320	320
23135	市区	白荡圩配变	10	200	160	160
23136	市区	PMS_东前村一配变 (TTU)	10	400	320	320
23137	市区	PMS_颂梅新村一配 变 (TTU)	10	400	320	320
23138	市区	嘉源甲配变	10	400	320	320
23139	市区	PMS_东前村二配变 (TTU)	10	400	320	320
23140	市区	PMS_新吴巷配变	10	400	294	294
23141	市区	荣家头丁配变(融合 终端)	10	200	160	160
23142	市区	荣家头丙配变(融合 终端)	10	400	320	320
23143	市区	荣家头甲配变(融合 终端)	10	400	304	304
23144	市区	PMS_长丰农科配变	10	200	160	160

23145	市区	荣家头乙配变(融合终端)	10	400	320	320
23146	市区	PMS_锡山区丙配变	10	400	320	320
23147	市区	PMS_锡山区乙配变	10	400	320	320
23148	市区	吴巷排泵配变	10	400	320	320
23149	市区	PMS_前村后巷配变(TTU)	10	400	320	320
23150	市区	中降配变	10	200	160	160
23151	市区	周前巷配变	10	400	320	320
23152	市区	PMS_杨仓泵一配变	10	250	200	200
23153	市区	PMS_卫马巷配变	10	200	160	160
23154	市区	PMS_自来水厂三配变	10	400	320	320
23155	市区	PMS_正明村东配变	10	400	320	320
23156	市区	PMS_锡惠里站 T2*	10	500	400	400
23157	市区	五爱配变(融合终端)	10	400	320	320
23158	市区	PMS_牛尖角配变	10	200	160	160
23159	市区	西康路配变(融合终端)	10	400	320	320
23160	市区	凤翔科技配变(融合终端)	10	200	160	160
23161	市区	徐象巷东配变(融合终端)	10	400	320	320
23162	市区	水沟头配变(融合终端)	10	400	320	320

23163	市区	万德福配变(融合终端)	10	400	320	320
23164	市区	红明泵	10	200	160	160
23165	市区	PMS_叶巷五配变	10	400	320	320
23166	市区	华歧中配变	10	400	320	320
23167	市区	洛社排泵配变	10	400	320	320
23168	市区	PMS_蔡巷六配变	10	200	160	160
23169	市区	PMS_10kV 范古 1#站 T1	10	1000	800	800
23170	市区	霞皋配变	10	200	160	160
23171	市区	徐介里配变	10	400	310	310
23172	市区	PMS_10kV 范古 3#站 T1	10	630	504	504
23173	市区	PMS_市镇六十配变	10	400	320	320
23174	市区	PMS_绝缘材配变	10	200	139	139
23175	市区	PMS_郭巷	10	400	320	320
23176	市区	陈巷四变	10	400	320	320
23177	市区	钱更上配变	10	400	301	301
23178	市区	PMS_温巷配变	10	400	320	320
23179	市区	PMS_排涝站九配变	10	400	320	320
23180	市区	PMS_佐村	10	400	320	320
23181	市区	PMS_五里 1 号站 T2	10	1000	800	800
23182	市区	PMS_五里 1 号站 T1	10	1000	800	800
23183	市区	PMS_五里 2 号站 T1	10	1000	800	800
23184	市区	南山头配变	10	400	320	320

23185	市区	PMS_山南巷配变	10	400	320	320
23186	市区	PMS_中学四	10	400	320	320
23187	市区	小学七配变	10	400	320	320
23188	市区	民主街乙配变(融合终端)	10	400	320	320
23189	市区	鸿西村	10	200	160	160
23190	市区	PMS_包家桥泵二配变	10	400	320	320
23191	市区	PMS_村委变二配变	10	200	159	159
23192	市区	PMS_南虞巷配变	10	200	141	141
23193	市区	万顺路口	10	200	160	160
23194	市区	PMS_永丰泵配变	10	200	144	144
23195	市区	吴家桥二配变(光伏)	10	400	302	302
23196	市区	山三配变(光伏)	10	400	312	312
23197	市区	八医配变	10	400	320	320
23198	市区	税务所	10	400	320	320
23199	市区	PMS_祝巷二配变	10	200	64	64
23200	市区	元邦塑料配变	10	400	320	320
23201	市区	PMS_侣东新村	10	400	320	320
23202	市区	PMS_鸭荡圩泵配变	10	200	160	160
23203	市区	PMS_青蒲配变	10	400	320	320
23204	市区	羊角皂配变(融合终端)	10	400	320	320
23205	市区	影剧院五配变	10	400	320	320

23206	市区	PMS_开来 2#箱变 T1	10	100	80	80
23207	市区	PMS_羊角皂甲配变	10	400	320	320
23208	市区	周枕路一配变	10	400	320	320
23209	市区	尤岸泵配变(融合终端)	10	200	160	160
23210	市区	苗泾浜配变(融合终端)	10	400	320	320
23211	市区	苗金浜配变(融合终端)	10	400	320	320
23212	市区	PMS_葛巷甲配变(TTU)	10	400	320	320
23213	市区	PMS_中桥三角井	10	400	320	320
23214	市区	PMS_葛巷丙配变(TTU)	10	200	160	160
23215	市区	PMS_敬老院十二配变	10	200	160	160
23216	市区	中南农科配变(融合终端)	10	200	160	160
23217	市区	PMS_新吉阀业配变	10	315	241	241
23218	市区	10kV 塔影苑站 T2	10	630	504	504
23219	市区	PMS_招待所配变	10	400	320	320
23220	市区	PMS_市镇五四配变	10	200	160	160
23221	市区	PMS_叶巷四配变	10	400	256	256
23222	市区	PMS_石园里配变	10	400	256	256
23223	市区	PMS_益多花园 2#箱变 T1	10	400	320	320

23224	市区	黄家巷	10	200	160	160
23225	宜兴	王家桥公变(光伏并 网)	10	200	140	140
23226	市区	红旗排泵配变	10	200	160	160
23227	宜兴	和兴家园 1#公变	10	250	200	200
23228	宜兴	PMS_和兴家园 3#公 变	10	315	252	252
23229	宜兴	PMS_湖渎 2#公变	10	315	168	168
23230	宜兴	PMS_上窑公变	10	400	320	320
23231	宜兴	PMS_临津万圩公变	10	200	160	160
23232	宜兴	PMS_石材市场 1#公 变	10	400	206	206
23233	宜兴	PMS_新亚村公变	10	200	160	160
23234	宜兴	PMS_孟家公变	10	200	122	122
23235	宜兴	PMS_后贝公变	10	160	96	96
23236	江阴	PMS_虹二 4#公变	10	315	252	252
23237	江阴	PMS_低田里东变	10	200	160	160
23238	江阴	低田里变	10	400	316	316
23239	江阴	PMS_朱家住基西变	10	400	320	320
23240	江阴	PMS_卢巷里东变	10	315	252	252
23241	江阴	PMS_鸡龙山村九队 变	10	250	200	200
23242	江阴	唐家巷西变	10	400	320	320
23243	江阴	周庄东方红变	10	400	270	270
23244	江阴	PMS_希望箱变主变	10	630	504	504

23245	市区	PMS_虎弄配变	10	200	160	160
23246	市区	PMS_油库闸配变	10	200	125	125
23247	市区	PMS_杨家三配变	10	400	311	311
23248	市区	PMS_杨家一配变	10	400	320	320
23249	市区	PMS_桃花山配变 (TTU)	10	400	272	272
23250	市区	PMS_东城配变	10	400	320	320
23251	市区	PMS_湖山大队配变	10	400	299	299
23252	市区	闽江牛弄配变	10	200	160	160
23253	市区	PMS_神骏桥配变	10	200	128	128
23254	市区	PMS_上湾配变	10	400	302	302
23255	市区	PMS_益多花园 3#箱 变 T1	10	400	320	320
23256	市区	PMS_玉祁西街配变	10	400	320	320
23257	市区	PMS_10kV 益多花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
23258	市区	PMS_杨木桥 2# 站 T2	10	1000	800	800
23259	市区	PMS_石埭桥一配变	10	400	320	320
23260	市区	PMS_老轻院七配变	10	200	160	160
23261	市区	PMS_老轻院十二配 变	10	400	320	320
23262	市区	PMS_河北巷配变	10	200	160	160
23263	市区	PMS_杨树园配变	10	400	320	320
23264	市区	PMS_新苑小区配变	10	400	320	320

23265	市区	PMS_沈巷村配变	10	400	320	320
23266	市区	PMS_中学家舍配变	10	200	160	160
23267	市区	PMS_利农西配变	10	400	320	320
23268	市区	PMS_沈巷贰二配变	10	200	160	160
23269	市区	PMS_益多花园 4#箱 变 T1	10	400	320	320
23270	市区	城南村前浜配变(光 伏)	10	400	296	296
23271	市区	港口配变	10	200	160	160
23272	市区	PMS_西南巷配变	10	400	320	320
23273	市区	PMS_北巷配变	10	200	160	160
23274	市区	PMS_西单排泵二配 变	10	200	160	160
23275	市区	PMS_市镇医院三配 变	10	400	320	320
23276	市区	PMS_外浜六配变	10	200	160	160
23277	市区	PMS_景华苑乙配变 (TTU)	10	200	160	160
23278	市区	PMS_外浜配变	10	200	160	160
23279	市区	唐西二配变	10	400	320	320
23280	市区	PMS_唐西五配变	10	400	320	320
23281	市区	唐西三配变(光伏)	10	200	142	142
23282	市区	PMS_中心小学十配 变	10	200	160	160
23283	市区	PMS_后西街配变	10	400	320	320

23284	市区	PMS_宏亚配变	10	200	160	160
23285	市区	水泥制品厂二配变 (光伏)	10	400	147	147
23286	江阴	卢巷里南变	10	250	200	200
23287	江阴	唐家巷南变	10	400	320	320
23288	江阴	PMS_观南公变	10	400	320	320
23289	江阴	PMS_支巷变	10	250	199	199
23290	江阴	山泉村薛家桥变	10	315	252	252
23291	江阴	PMS_电力站东街变	10	400	320	320
23292	江阴	PMS_薛家桥南变	10	315	103	103
23293	江阴	PMS_朝阳路 260#箱 变主变	10	400	320	320
23294	江阴	PMS_石弄里南变	10	315	252	252
23295	江阴	石弄里变	10	315	252	252
23296	江阴	PMS_赵家浜东变	10	200	159	159
23297	江阴	PMS_七房桥变	10	250	200	200
23298	江阴	PMS_高庄变	10	200	160	160
23299	江阴	PMS_赵家浜南变	10	400	320	320
23300	江阴	PMS_花园五村 68#箱 变主变	10	630	504	504
23301	江阴	PMS_杜家巷东变	10	400	304	304
23302	江阴	PMS_新村公变	10	315	252	252
23303	江阴	PMS_朱家住基变	10	400	320	320
23304	江阴	东居变	10	400	320	320
23305	市区	PMS_闾江新村配变	10	100	80	80

23306	市区	PMS_铁培中心配变	10	400	314	314
23307	市区	PMS_下基湾配变	10	50	40	40
23308	市区	PMS_春晖东路配变	10	400	320	320
23309	市区	路灯乙配变	10	200	160	160
23310	市区	PMS_陆家上三配变	10	400	320	320
23311	市区	南镇（融合终端）	10	400	320	320
23312	市区	PMS_市镇西社	10	400	320	320
23313	市区	PMS_南苑新村	10	400	316	316
23314	市区	PMS_镇幼儿园	10	400	320	320
23315	市区	南尤巷	10	400	320	320
23316	市区	PMS_市镇塘	10	400	320	320
23317	市区	PMS_许仁	10	400	320	320
23318	市区	PMS_市镇医院(二)	10	400	320	320
23319	市区	PMS_永福	10	400	320	320
23320	市区	市镇中学（快速接口）	10	400	320	320
23321	市区	PMS_兴隆	10	400	320	320
23322	市区	惠龙甲三配变(融合终端)	10	400	320	320
23323	市区	前头浜	10	400	320	320
23324	市区	PMS_陆更上六配变	10	200	139	139
23325	市区	新荣配变（光伏）	10	400	305	305
23326	市区	气象台配变(融合终端)	10	400	320	320
23327	市区	PMS_彩印五配变	10	400	300	300

23328	市区	PMS_华侨 1#箱变 T1	10	400	320	320
23329	市区	PMS_10kV 北庄 2#箱变 T1	10	400	320	320
23330	市区	PMS_长浜村二配变	10	200	160	160
23331	市区	10KV 华侨城 1 号站 T1（融合终端）	10	630	504	504
23332	市区	PMS_争丰泵二配变	10	400	320	320
23333	市区	PMS_研柴下二配变	10	200	160	160
23334	市区	PMS_费巷四	10	400	320	320
23335	市区	PMS_庄稼二变	10	400	320	320
23336	市区	PMS_上秦	10	400	320	320
23337	市区	PMS_钱乔采石	10	200	160	160
23338	市区	PMS_小斗里配变	10	400	320	320
23339	市区	PMS_荡西三变	10	400	320	320
23340	市区	PMS_华四房配变	10	400	320	320
23341	市区	南丰路灯配变	10	200	160	160
23342	市区	居民区三配变	10	400	320	320
23343	市区	陈漕南	10	400	320	320
23344	江阴	门楼下南变	10	400	260	260
23345	江阴	高庄南变	10	250	200	200
23346	江阴	北山头大站变	10	400	276	276
23347	江阴	寿山东加工厂	10	315	230	230
23348	江阴	上村里变	10	315	252	252
23349	江阴	PMS_澄张公路 2 号路灯	10	100	80	80

23350	江阴	PMS_澄张公路 3 号 路灯	10	100	80	80
23351	江阴	PMS_双良小区 1#箱 变主变	10	800	640	640
23352	江阴	PMS_承西桥南变	10	400	305	305
23353	江阴	承西桥变	10	400	270	270
23354	江阴	PMS_刘家住基变	10	315	143	143
23355	江阴	陶城蒋家坝变	10	400	71	71
23356	江阴	PMS_山观陆家村变	10	400	320	320
23357	江阴	PMS_下沙里变	10	400	289	289
23358	江阴	山观电力站变	10	400	320	320
23359	江阴	路口桥变	10	400	258	258
23360	江阴	利康基建箱变主变	10	630	504	504
23361	江阴	PMS_冶金变	10	400	320	320
23362	江阴	PMS_华士农机变	10	315	252	252
23363	市区	PMS_南基站配变 (TTU)	10	200	160	160
23364	市区	和平船厂配变	10	400	320	320
23365	市区	PMS_刘潭壹二配变 (TTU)	10	400	320	320
23366	市区	PMS_刘潭二五配变 (TTU)	10	200	160	160
23367	市区	PMS_新梅东路	10	100	31	31
23368	市区	PMS_光印厂	10	400	320	320
23369	市区	PMS_西义灯	10	100	76	76

23370	市区	PMS_小坝头	10	400	320	320
23371	市区	PMS_刘潭二村 1#箱变 T1	10	400	320	320
23372	市区	PMS_教师新村二变	10	400	320	320
23373	市区	上浜巷一配变	10	400	320	320
23374	市区	PMS_杨亭配变	10	200	160	160
23375	市区	10kV 高路 1#箱变 T1	10	630	504	504
23376	市区	PMS_景鑫苑站 T1	10	1000	800	800
23377	市区	PMS_荆同村	10	400	320	320
23378	市区	民丰桥堍配变(融合终端)	10	200	160	160
23379	市区	PMS_荆发配变	10	400	320	320
23380	市区	PMS_新梅路灯	10	200	160	160
23381	市区	PMS_曹家巷配变	10	400	299	299
23382	市区	PMS_利农东配变	10	200	160	160
23383	市区	PMS_沈巷贰三配变(TTU)	10	200	160	160
23384	市区	薛白配变	10	400	320	320
23385	市区	PMS_中巷配变	10	400	293	293
23386	市区	PMS_魏家排涝配变	10	400	320	320
23387	市区	PMS_沈巷壹一配变(TTU)	10	200	160	160
23388	市区	PMS_水利管理二配变	10	200	90	90
23389	市区	PMS_五河 1#箱变 T1	10	400	320	320

23390	市区	10kV 凤园站 T1	10	1000	800	800
23391	市区	10kV 凤宾 2#站 T1	10	1000	800	800
23392	市区	PMS_10KV 金星苑站 T1	10	1000	800	800
23393	市区	锡山开发办配变	10	400	320	320
23394	市区	PMS_张巷十二变	10	400	294	294
23395	市区	PMS_舜柯山	10	250	200	200
23396	市区	PMS_支巷南配变	10	400	251	251
23397	市区	风顺里一配变(融合 终端)	10	400	320	320
23398	市区	朱角边甲配变(融合 终端)	10	400	319	319
23399	市区	风顺里四配变(融合 终端)	10	400	320	320
23400	市区	PMS_曙光队配变	10	400	320	320
23401	市区	惠巷乙配变(融合终 端)	10	400	320	320
23402	市区	PMS_惠巷丙配变	10	400	320	320
23403	市区	PMS_新南徐配变	10	315	252	252
23404	市区	东风桥甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
23405	市区	PMS_东石园二配变	10	400	320	320
23406	市区	东风桥乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
23407	市区	PMS_江海伍一配变	10	400	320	320

23408	市区	PMS_岸里二	10	400	282	282
23409	市区	晶石二配变	10	400	320	320
23410	市区	海瑞路配变	10	400	320	320
23411	市区	PMS_市镇水厂配变	10	400	310	310
23412	市区	民壹甲配变	10	400	320	320
23413	市区	PMS_洞桥浜二配变	10	400	320	320
23414	江阴	墩北巷变	10	200	99	99
23415	江阴	PMS_用电站北站变	10	315	236	236
23416	江阴	PMS_八丈径变	10	400	183	183
23417	江阴	PMS_城东菜场公变	10	400	320	320
23418	江阴	PMS_宗言团结变	10	315	252	252
23419	江阴	PMS_汤家湾变	10	400	227	227
23420	江阴	小诸家巷变	10	200	123	123
23421	江阴	PMS_袁家高头西变	10	400	63	63
23422	江阴	小诸家巷北变	10	400	320	320
23423	江阴	PMS_陶城杨园里变	10	400	249	249
23424	江阴	PMS_田堵里北变	10	315	135	135
23425	江阴	花家巷变	10	400	320	320
23426	江阴	PMS_田堵里西变	10	400	223	223
23427	江阴	PMS_田堵里东变	10	400	262	262
23428	江阴	PMS_何家庄东变	10	250	3	3
23429	江阴	PMS_宋家巷变	10	200	10	10
23430	江阴	PMS_田庄巷 2#变	10	250	165	165
23431	江阴	PMS_林场村变	10	315	252	252
23432	江阴	PMS_戴巷头西变	10	400	166	166

23433	市区	盛岸配变（融合终端）	10	200	160	160
23434	市区	PMS_东街黄配变	10	200	151	151
23435	市区	PMS_降上配变	10	400	320	320
23436	市区	PMS_锡园一配变（TTU）	10	400	320	320
23437	市区	PMS_锡园二配变	10	400	320	320
23438	市区	黄石街配变	10	400	320	320
23439	市区	民丰小区一配变（融合终端）	10	400	320	320
23440	市区	柏木苑配变（融合终端）	10	200	160	160
23441	市区	民丰小区二配变（融合终端）	10	400	320	320
23442	市区	降上四配变	10	200	160	160
23443	市区	双洋药配变（融合终端）	10	400	320	320
23444	市区	民丰小区三配变（融合终端）	10	400	320	320
23445	市区	荷花塘配变（融合终端）	10	400	320	320
23446	市区	电子贸配变（融合终端）	10	400	320	320
23447	市区	PMS_陈巷十三配变	10	200	160	160
23448	市区	黄新区乙配变（融合终端）	10	200	160	160

23449	市区	PMS_长滨配变	10	200	160	160
23450	市区	PMS_南岐墩二配变	10	400	320	320
23451	市区	PMS_钱介庄村一配变	10	400	292	292
23452	市区	PMS_育才路三配变	10	315	252	252
23453	市区	PMS_育才小区二配变	10	250	200	200
23454	市区	PMS_下毛二配变	10	250	200	200
23455	市区	PMS_当街	10	200	160	160
23456	市区	PMS_阳光二期 2#站 T1	10	1000	800	800
23457	市区	置业 1#站 T3	10	1000	800	800
23458	市区	10kV 置业 2#站 T1	10	1000	800	800
23459	市区	10kV 置业 4#站 T1	10	1000	800	800
23460	市区	10kV 置业 3#站 T1	10	1000	800	800
23461	市区	洞桥浜配变	10	400	320	320
23462	市区	10kV 置业 5#站 T1	10	1000	800	800
23463	市区	PMS_柏桥配变	10	400	146	146
23464	市区	PMS_屠更上配变	10	200	160	160
23465	市区	PMS_湖桥配变	10	200	137	137
23466	市区	后仓配变（融合终端）	10	400	320	320
23467	市区	PMS_燕水庄二配变	10	400	320	320
23468	市区	PMS_河星海配变	10	400	320	320
23469	市区	PMS_红星苑 1#箱变	10	400	320	320

		T1				
23470	市区	PMS_白迷荡配变	10	200	160	160
23471	市区	PMS_红星苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
23472	江阴	PMS_泾北南站变	10	250	200	200
23473	江阴	陶新变	10	400	0	0
23474	江阴	PMS_马家店公变	10	400	315	315
23475	江阴	PMS_耿家住基西变	10	250	132	132
23476	江阴	PMS_微微公变	10	400	135	135
23477	江阴	PMS_何家庄中变	10	400	229	229
23478	江阴	PMS_孟家店公变	10	400	293	293
23479	江阴	PMS_沿河变	10	200	0	0
23480	江阴	钱家巷公变	10	400	270	270
23481	江阴	PMS_城头上变	10	400	128	128
23482	江阴	纺配厂变	10	200	160	160
23483	江阴	陶城村唐家巷变	10	400	109	109
23484	江阴	夏家店变	10	400	320	320
23485	江阴	PMS_新政府变	10	250	200	200
23486	江阴	夏家店东变	10	400	320	320
23487	江阴	新丰站变	10	400	320	320
23488	江阴	PMS_于门开发 1#变	10	315	252	252
23489	江阴	于门开发 2#变	10	315	252	252
23490	江阴	于门新站变	10	315	236	236
23491	宜兴	PMS_临津下圩公变	10	200	160	160
23492	宜兴	后潘公变（光伏并	10	400	297	297

		网)				
23493	市区	金属制品三配变(融合终端)	10	400	305	305
23494	市区	PMS_富长桥变	10	400	320	320
23495	市区	市镇(3)	10	400	320	320
23496	市区	南歧墩配变	10	400	231	231
23497	市区	特种电机配变	10	400	320	320
23498	市区	PMS_北庄	10	200	160	160
23499	市区	医院十二变(快速接口)(融合终端)	10	400	320	320
23500	市区	PMS_殷家坝配变	10	200	160	160
23501	市区	石灰厂配变	10	200	160	160
23502	市区	余家桥配变	10	400	320	320
23503	市区	PMS_大钱更配变	10	200	160	160
23504	市区	翁家里四配变(光伏)	10	200	149	149
23505	市区	杨巷七配变	10	200	160	160
23506	市区	庄前泵配变(融合终端)	10	200	160	160
23507	市区	庄前二村丁配变(融合终端)	10	400	320	320
23508	市区	庄前二村戊配变(融合终端)	10	400	320	320
23509	市区	庄前二村乙配变(融合终端)	10	400	320	320

23510	市区	庄前二村丙配变(融合终端)	10	200	160	160
23511	市区	PMS_鸿翔电辅	10	400	320	320
23512	市区	基建二变	10	400	320	320
23513	市区	东潘巷	10	400	320	320
23514	市区	PMS_夹板厂	10	400	258	258
23515	市区	钱介配变	10	400	320	320
23516	市区	汽车站三配变	10	400	320	320
23517	市区	PMS_市镇二三配变	10	400	320	320
23518	市区	PMS_新村二变	10	400	320	320
23519	市区	PMS_杨沟水配变	10	315	252	252
23520	市区	PMS_振奋周巷配变	10	400	320	320
23521	市区	PMS_塔影二配变	10	200	160	160
23522	市区	PMS_塔影十配变	10	400	320	320
23523	市区	塘家桥	10	400	320	320
23524	市区	马家里村北舍	10	400	320	320
23525	市区	PMS_李家弄	10	200	160	160
23526	市区	PMS_马甲里村朱小渠	10	200	160	160
23527	市区	PMS_8720 部队箱变 T1	10	630	504	504
23528	市区	PMS_公路养护	10	200	160	160
23529	市区	禾田生物	10	400	234	234
23530	市区	乌金桥一	10	400	320	320
23531	市区	PMS_新社配变	10	200	119	119

23532	市区	PMS_红星苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
23533	市区	江海肆乙配变	10	200	160	160
23534	市区	PMS_灯泡厂配变	10	400	320	320
23535	市区	PMS_红星苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
23536	市区	PMS_鲍圩二配变	10	250	200	200
23537	市区	北鲍圩配变（光伏）	10	400	291	291
23538	市区	南鲍圩三配变（光伏）	10	200	121	121
23539	市区	PMS_南鲍圩一配变	10	200	160	160
23540	市区	PMS_东街七配变	10	400	320	320
23541	市区	PMS_王鑫新村配变	10	400	320	320
23542	市区	PMS_常锡厂配变	10	200	160	160
23543	市区	PMS_施界塘配变	10	200	160	160
23544	市区	PMS_鹅场二配变	10	200	160	160
23545	市区	PMS_戏场电站配变	10	200	160	160
23546	市区	PMS_西塘四配变	10	400	320	320
23547	市区	PMS_幸福圩二配变	10	200	159	159
23548	市区	孙大桥配变	10	200	160	160
23549	市区	PMS_渔业八配变	10	200	160	160
23550	市区	PMS_公用变八	10	400	320	320
23551	宜兴	贝西公变（光伏并 网）	10	200	130	130
23552	宜兴	PMS_和兴家园 5#公	10	400	320	320

		变				
23553	宜兴	PMS_贝市电站公变	10	160	128	128
23554	宜兴	PMS_隔湖桥公变	10	315	252	252
23555	宜兴	和建许家公变	10	400	320	320
23556	宜兴	PMS_陈司巷公变	10	200	160	160
23557	宜兴	PMS_北庄村王家组 公变	10	400	284	284
23558	宜兴	PMS_北庄石坝公变	10	200	100	100
23559	宜兴	PMS_和兴家园 6#公 变	10	315	252	252
23560	宜兴	PMS_和兴家园 7#公 变	10	400	320	320
23561	宜兴	PMS_和兴家园 8#公 变	10	250	200	200
23562	宜兴	PMS_中兴电站公变	10	200	89	89
23563	宜兴	PMS_和兴家园 10#公 变	10	400	320	320
23564	宜兴	PMS_前姜 2#公变	10	250	200	200
23565	宜兴	和闸路 1#公变（光 伏并网）	10	315	202	202
23566	宜兴	PMS_宁西组公变	10	400	317	317
23567	宜兴	PMS_洗马潭公变	10	200	160	160
23568	宜兴	汤家组公变	10	400	305	305
23569	宜兴	PMS_顾家桥公变	10	250	200	200
23570	宜兴	和兴家园 11#公变	10	400	320	320

23571	市区	PMS_蒋梅栅配变	10	400	312	312
23572	市区	PMS_南元机床	10	400	320	320
23573	市区	PMS_朱巷十二	10	400	320	320
23574	市区	勤新园区	10	400	320	320
23575	市区	月溪桥配变	10	400	320	320
23576	市区	PMS_凤溪苑配变	10	400	320	320
23577	市区	PMS_朱更上六配变	10	400	320	320
23578	市区	陈介里二配变（光伏）	10	200	149	149
23579	市区	PMS_华盛彩印	10	200	160	160
23580	市区	PMS_中学六配变	10	315	252	252
23581	市区	PMS_太湖电表配变	10	200	160	160
23582	市区	PMS_天成防火	10	200	153	153
23583	市区	PMS_吴氏医药	10	400	320	320
23584	市区	PMS_勤新村委	10	200	92	92
23585	市区	魏家村配变	10	400	320	320
23586	市区	PMS_玉西缪巷配变	10	400	320	320
23587	市区	PMS_魏家塘配变	10	400	320	320
23588	市区	PMS_城南陈介里配变	10	200	160	160
23589	市区	塘头二配变（光伏）	10	200	151	151
23590	市区	PMS_前浜二配变	10	200	159	159
23591	市区	上场配变	10	400	320	320
23592	市区	金星苑乙配变（TTU）	10	200	160	160
23593	市区	金星苑丙配变（TTU）	10	200	160	160

23594	市区	公用变九	10	400	320	320
23595	市区	弄里二配变(融合终端)	10	200	160	160
23596	市区	农机新村配变(融合终端)	10	400	320	320
23597	市区	中南路甲配变(融合终端)	10	200	160	160
23598	市区	浦发银行配变(TTU)	10	400	320	320
23599	市区	中二村七配变(TTU)	10	400	320	320
23600	市区	中二村四配变(TTU)	10	400	320	320
23601	市区	中二村三配变(TTU)	10	400	320	320
23602	市区	中二村一配变(TTU)	10	400	320	320
23603	市区	PMS_旺庄东灯配变	10	200	160	160
23604	市区	中桥二村二配变(TTU)	10	200	160	160
23605	市区	PMS_甘戈头排涝配变	20	400	320	320
23606	市区	中二村五配变(TTU)	10	400	320	320
23607	市区	政舍十七配变(融合终端)	10	400	320	320
23608	市区	市场配变(TTU)	10	400	320	320
23609	市区	PMS_前张巷配变	10	400	320	320
23610	市区	PMS_湖光三配变(TTU)	10	400	320	320
23611	市区	PMS_红明村配变	10	400	320	320

23612	市区	PMS_下高配变	10	400	320	320
23613	市区	姚巷配变（融合终端）	10	400	320	320
23614	市区	PMS_郭甲里	10	400	320	320
23615	市区	PMS_惠钱弄配变	10	200	160	160
23616	市区	PMS_冯巷一配变	10	400	314	314
23617	市区	李家底配变（融合终端）	10	400	320	320
23618	市区	PMS_倪巷二配变	10	400	308	308
23619	市区	听松坊二配变	10	400	320	320
23620	市区	PMS_塘村一配变	10	400	302	302
23621	市区	红明排泵配变	10	250	200	200
23622	市区	PMS_周巷四配变	10	400	215	215
23623	市区	PMS_华通一配变	10	400	320	320
23624	市区	华通二配变（融合终端）	10	400	320	320
23625	市区	PMS_中心小学五配变	10	200	160	160
23626	市区	惠畅里一配变（融合终端）	10	200	160	160
23627	市区	PMS_王天堂配变	10	250	200	200
23628	市区	PMS_汤巷二变	10	400	320	320
23629	市区	PMS_南市镇一配变	10	200	160	160
23630	市区	PMS_鸿翔法兰	10	200	0	0
23631	市区	庄前二村甲配变（融	10	400	320	320

		合终端)				
23632	市区	PMS_中心	10	400	320	320
23633	市区	PMS_万寿	10	200	159	159
23634	市区	庄前五配变(融合终端)	10	400	320	320
23635	市区	晨钟二配变	10	400	320	320
23636	市区	PMS_马巷七变	10	400	158	158
23637	市区	庄前贰配变(融合终端)	10	400	320	320
23638	市区	前张村配变	10	400	320	320
23639	市区	PMS_马巷	10	400	320	320
23640	市区	马巷东配变	10	400	320	320
23641	市区	PMS_塘行星配变	10	315	252	252
23642	市区	马巷前配变	10	400	297	297
23643	市区	预制厂四配变(需删除)	10	200	160	160
23644	市区	PMS_白水塘	10	400	311	311
23645	市区	庄前三配变(融合终端)	10	400	320	320
23646	市区	10kV 梨庄站 T2	10	1000	800	800
23647	市区	吴巷七配变(融合终端)	10	400	320	320
23648	市区	PMS_高泾 1#箱变 T1	10	200	160	160
23649	市区	望宾路灯配变	10	400	320	320
23650	市区	PMS_后社桥配变	10	315	252	252

23651	市区	PMS_方巷乙配变	10	400	320	320
23652	市区	PMS_民丰里一配变	10	400	320	320
23653	市区	民丰里乙配变(融合终端)	10	400	320	320
23654	市区	民丰里丙配变(融合终端)	10	400	320	320
23655	市区	10kV 民丰家园 3#站 T2	10	1000	800	800
23656	市区	10kV 民丰家园 2#站 T3	10	1000	800	800
23657	市区	PMS_刘潭 1#箱变 T1	10	200	160	160
23658	市区	PMS_红卫二	10	400	200	200
23659	市区	PMS_村路灯配变	10	200	160	160
23660	市区	PMS_龙亨沟泵	10	400	320	320
23661	市区	PMS_高石头配变	10	400	320	320
23662	市区	PMS_华侨城 3 号站 T3	10	1250	1000	1000
23663	市区	PMS_谢巷北配变	10	400	320	320
23664	市区	PMS_铭洪五金机械厂配变	10	200	160	160
23665	市区	PMS_景秀苑二配变	10	400	320	320
23666	市区	中二村二配变(TTU)	10	400	320	320
23667	市区	阿沙泾配变	10	400	320	320
23668	市区	二村四居委配变(TTU)	10	200	160	160

23669	市区	中桥二配变（TTU）	10	200	160	160
23670	市区	阿沙泾二配变	10	400	305	305
23671	市区	中派所配变（TTU）	10	400	320	320
23672	市区	春雷新村配变（光伏）	10	400	305	305
23673	市区	中桥一配变（TTU）	10	315	252	252
23674	市区	中桥新配变（TTU）	10	200	160	160
23675	市区	春雷南站二配变	10	400	320	320
23676	市区	倪桥头三配变（TTU）	10	200	160	160
23677	市区	南站配变	10	400	320	320
23678	市区	PMS_欧典 1#站 T1	10	1000	800	800
23679	市区	10kV1 文曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
23680	市区	PMS_洛城大道配变	10	200	160	160
23681	市区	10kV 文曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
23682	市区	马桥配变	10	400	320	320
23683	市区	PMS_五号桥	10	200	10	10
23684	市区	PMS_轻疗养配变	10	200	160	160
23685	市区	PMS_惠畅里二配变	10	200	160	160
23686	市区	黄田桥配变（融合终端）	10	400	320	320
23687	市区	刘潭丁配变（融合终端）	10	400	320	320
23688	市区	PMS_惠畅里四配变	10	200	160	160
23689	市区	PMS_惠畅里三配变	10	200	160	160

23690	市区	黄岸头北配变(融合终端)	10	400	320	320
23691	市区	PMS_部队二配变	10	200	160	160
23692	市区	黄岸头中配变(融合终端)(需删除)	10	400	320	320
23693	市区	PMS_北郁配变	10	400	320	320
23694	市区	潭捌一配变(融合终端)	10	400	320	320
23695	市区	潭捌二配变(融合终端)	10	400	256	256
23696	市区	潭玖配变(融合终端)	10	400	320	320
23697	市区	潭柒一配变(融合终端)	10	400	320	320
23698	市区	潭柒二配变(融合终端)	10	400	320	320
23699	市区	潭陆二配变(TTU)(融合终端)	10	400	320	320
23700	市区	龙船浜泵配变(融合终端)	10	400	320	320
23701	市区	PMS_水塘桥配变	10	400	320	320
23702	市区	潭伍二配变(融合终端)	10	400	320	320
23703	市区	PMS_永谊配变	10	400	320	320
23704	市区	PMS_丰产二配变	10	400	299	299
23705	市区	PMS_泉家湾	10	100	80	80

23706	市区	PMS_龙爪桥配变	10	400	320	320
23707	市区	汪家配变	10	400	320	320
23708	市区	PMS_张巷村二配变	10	200	160	160
23709	市区	PMS_上乡一配变	10	400	320	320
23710	市区	PMS_南山配变	10	400	320	320
23711	市区	PMS_田头宕配变	10	400	320	320
23712	市区	PMS_前李村配变	10	200	160	160
23713	市区	PMS_李家二配变	10	400	254	254
23714	市区	PMS_仙河村二配变	10	400	285	285
23715	市区	南码头配变	10	400	320	320
23716	市区	仙河村四配变	10	400	315	315
23717	市区	PMS_后码头配变	10	200	136	136
23718	市区	PMS_王典桥(1)	10	400	307	307
23719	市区	PMS_合新	10	400	320	320
23720	市区	PMS_山槐	10	250	200	200
23721	市区	PMS_塘前	10	400	291	291
23722	市区	西溪村二配变	10	200	160	160
23723	市区	PMS_泥黄村	10	200	160	160
23724	市区	张姆泾泵配变(融合终端)	10	400	221	221
23725	市区	景秀苑一配变	10	315	252	252
23726	市区	PMS_五河南配变	10	400	320	320
23727	市区	诸巷乙配变(融合终端)	10	400	320	320
23728	市区	PMS_诸巷甲配变	10	400	320	320

23729	市区	PMS_10kV 标准花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
23730	市区	诸巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
23731	市区	10kV 标准花园 1#箱 变 T1	10	400	320	320
23732	市区	PMS_电站设备二配 变	10	400	320	320
23733	市区	风网点配变(融合终端)	10	400	320	320
23734	市区	马巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
23735	市区	PMS_五河四配变 (TTU)	10	200	160	160
23736	市区	PMS_马家庄配变	10	400	320	320
23737	市区	菜场十四配变	10	400	320	320
23738	市区	PMS_许巷一配变	10	400	320	320
23739	市区	PMS_五河贰一配变	10	400	320	320
23740	市区	PMS_六角亭配变 (TTU)	10	200	160	160
23741	市区	龙延草屋配变(融合终端)	10	200	160	160
23742	市区	碧波西(融合终端)	10	400	310	310
23743	市区	PMS_机电站(一)	10	200	160	160
23744	市区	PMS_湾里九配变	10	200	160	160
23745	市区	PMS_南省滩配变	10	200	129	129

23746	市区	PMS_华庄桥配变	10	200	160	160
23747	市区	风顺里甲配变(融合终端)	10	400	320	320
23748	市区	包巷甲配变(融合终端)	10	400	320	320
23749	市区	包巷乙配变(融合终端)	10	400	320	320
23750	江阴	PMS_鼎立公变	10	315	244	244
23751	宜兴	PMS_临泽西村公变	10	200	97	97
23752	市区	PMS_天一大队(张巷)	10	400	320	320
23753	江阴	张胡埭公变	10	400	270	270
23754	江阴	孙家弄公变	10	200	160	160
23755	市区	排水处理处配变	10	200	160	160
23756	市区	化工厂二配变	10	400	320	320
23757	江阴	鸡笼山马家巷变	10	400	320	320
23758	市区	排涝站一配变	10	400	293	293
23759	市区	外吊桥配变(融合终端)	10	400	320	320
23760	市区	潭肆一配变(融合终端)	10	315	252	252
23761	市区	潭肆二配变(融合终端)	10	400	320	320
23762	市区	PMS_兴隆苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
23763	市区	10kV 兴隆苑 2#箱变	10	630	504	504

		T1（融合终端）				
23764	市区	华家田桥配变	10	200	160	160
23765	市区	潭叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
23766	市区	潭叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
23767	市区	10kV 范古 2# 站 T4	10	1000	800	800
23768	市区	潭乙二配变（融合终端）	10	400	320	320
23769	市区	潭贰甲配变（融合终端）	10	400	320	320
23770	市区	潭壹二配变（融合终端）	10	315	252	252
23771	市区	潭壹配变（融合终端）	10	400	320	320
23772	市区	PMS_俭德 1#箱变 T1	10	400	320	320
23773	市区	西德路配变（融合终端）	10	400	320	320
23774	市区	PMS_西德路乙配变	10	315	252	252
23775	市区	PMS_任巷西配变（TTU）	10	200	160	160
23776	市区	坝桥下配变（融合终端）	10	200	160	160
23777	市区	黄泥田	10	400	291	291
23778	市区	PMS_排灌站	10	400	320	320
23779	市区	PMS_竹山村	10	200	160	160

23780	市区	PMS_站头	10	200	160	160
23781	市区	PMS_岸东配变	10	400	249	249
23782	市区	王典桥四配变(融合终端)	10	200	160	160
23783	市区	PMS_中巷九配变	10	200	160	160
23784	市区	PMS_河西五	10	200	160	160
23785	市区	PMS_西溪东	10	200	160	160
23786	市区	PMS_板桥市镇	10	400	320	320
23787	市区	PMS_浣溪村	10	400	320	320
23788	市区	沙滩北(融合终端)	10	400	320	320
23789	市区	PMS_塘家圩配变	10	200	160	160
23790	市区	街中配变	10	200	160	160
23791	市区	PMS_张村二配变	10	200	160	160
23792	市区	PMS_西头三变	10	400	320	320
23793	市区	PMS_浩上村配变	10	400	320	320
23794	市区	PMS_黄巷站配变	10	200	160	160
23795	市区	PMS_农服公司二配变	10	200	160	160
23796	市区	骆庄配变	10	400	320	320
23797	市区	柴机八配变(融合终端)	10	200	160	160
23798	市区	PMS_柴机七配变	10	200	160	160
23799	市区	PMS_农服单一配变	10	50	40	40
23800	市区	PMS_五河乙配变	10	400	320	320
23801	市区	柴机六配变(融合终	10	200	160	160

		端)				
23802	市区	PMS_农服单二配变	10	50	40	40
23803	市区	柴机五配变(融合终端)	10	400	320	320
23804	市区	PMS_五河壹一配变	10	400	320	320
23805	市区	上马叁十二配变(融合终端)	10	200	160	160
23806	市区	PMS_机械厂四配变	10	200	159	159
23807	市区	潘家配变	10	400	320	320
23808	市区	PMS_五河甲配变	10	400	320	320
23809	市区	PMS_五河丙配变	10	400	320	320
23810	市区	后阳巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
23811	市区	五河叁二配变	10	400	320	320
23812	市区	PMS_五河肆二配变	10	200	160	160
23813	市区	PMS_中学三配变	10	400	320	320
23814	江阴	PMS_山泉新村变	10	315	221	221
23815	江阴	方家村东变	10	400	320	320
23816	江阴	仓另中村站	10	400	320	320
23817	江阴	PMS_夏寺变	10	200	85	85
23818	市区	PMS_林陆巷配变	10	400	320	320
23819	市区	PMS_华巷配变	10	400	320	320
23820	江阴	PMS_私营工业园 5#变	10	315	252	252
23821	江阴	PMS_澄杨路 13#路灯	10	100	80	80

		变				
23822	江阴	PMS_澄杨路14#路灯 变	10	100	80	80
23823	江阴	PMS_仓另凤凰变	10	250	200	200
23824	江阴	PMS_澄鹿东变	10	250	200	200
23825	江阴	PMS_金童村朝东变	10	400	320	320
23826	江阴	PMS_河东村变	10	315	119	119
23827	江阴	PMS_金童路1#变	10	400	320	320
23828	江阴	PMS_金童路2#变	10	315	212	212
23829	宜兴	PMS_赵圩污工泵公 变	10	200	160	160
23830	江阴	PMS_恒峰公变	10	400	196	196
23831	宜兴	PMS_王婆前墅电站 公变	10	200	160	160
23832	江阴	PMS_金童村色织厂	10	315	252	252
23833	市区	任巷甲配变（TTU） （需删除）	10	400	320	320
23834	市区	梅林大队配变	10	400	320	320
23835	市区	PMS_拌料厂	10	400	320	320
23836	市区	PMS_梅西新村二	10	400	320	320
23837	市区	PMS_梅西新村	10	400	320	320
23838	市区	PMS_西陈桥配变 （TTU）	10	400	320	320
23839	市区	万荣南庄配变	10	400	320	320
23840	市区	梅里路配变	10	400	320	320

23841	市区	PMS_郑巷四配变 (TTU)	10	400	320	320
23842	市区	PMS_电力新村配变	10	400	320	320
23843	市区	PMS_胡巷三配变	10	400	320	320
23844	市区	邓巷三配变	10	400	320	320
23845	市区	PMS_小陈巷三配变	10	200	160	160
23846	市区	PMS_街南配变	10	400	318	318
23847	市区	PMS_第二中学配变	10	200	160	160
23848	市区	实验小学配变	10	400	320	320
23849	市区	PMS_仓场配变	10	400	320	320
23850	市区	PMS_东石园配变	10	400	320	320
23851	市区	PMS_新桥三配变	10	315	252	252
23852	市区	PMS_袁东配变	10	200	137	137
23853	市区	PMS_西庄	10	400	320	320
23854	市区	PMS_坟上村配变	10	400	320	320
23855	市区	一零一家舍配变	10	400	320	320
23856	市区	PMS_坟上谢家湾配 变	10	200	160	160
23857	市区	PMS_沙滩村	10	400	320	320
23858	市区	PMS_邮局配变	10	200	160	160
23859	市区	PMS_北王配变	10	400	320	320
23860	市区	PMS_一零一家舍甲 配变	10	200	160	160
23861	市区	庆安桥配变	10	200	160	160
23862	市区	东浜村二配变	10	400	320	320

23863	市区	PMS_楼下二变	10	200	160	160
23864	市区	PMS_烫花厂配变	10	400	319	319
23865	市区	通用件厂	10	400	320	320
23866	市区	PMS_谢埭塘配变	10	200	160	160
23867	市区	巷塔里	10	400	320	320
23868	市区	PMS_东浜南配变	10	200	160	160
23869	市区	PMS_一零一医舍配 变	10	400	320	320
23870	市区	景亭苑站 T3（融合 终端）	10	1000	800	800
23871	市区	PMS_县化轻配变	10	315	252	252
23872	市区	PMS_市镇六八配变	10	400	320	320
23873	市区	县物舍配变（融合终 端）	10	400	320	320
23874	市区	PMS_大公场配变	10	400	320	320
23875	市区	PMS_袜厂配变	10	400	320	320
23876	市区	胜丰村新区配变（融 合终端）	10	400	284	284
23877	市区	PMS_胜丰村七配变	10	400	320	320
23878	市区	PMS_风雷桥配变	10	400	320	320
23879	市区	PMS_柳更上一配变	10	400	320	320
23880	市区	PMS_沁芳苑站 T1	10	1000	800	800
23881	市区	PMS_明达家舍配变 （TTU）	10	200	160	160
23882	市区	中南西配变（TTU）	10	400	320	320

23883	市区	市镇东七配变	10	400	320	320
23884	市区	庙头配变（融合终端）	10	400	320	320
23885	市区	王巷十一配变（融合终端）	10	400	320	320
23886	江阴	杨家庄北变	10	400	320	320
23887	宜兴	宜丰砖桥公变	10	400	309	309
23888	江阴	PMS_杨家庄南变	10	400	320	320
23889	江阴	PMS_金童村姚介埭变	10	400	320	320
23890	江阴	PMS_周西村楼下变	10	400	320	320
23891	江阴	PMS_汤介庄变	10	200	102	102
23892	江阴	幼托变	10	400	320	320
23893	市区	PMS_春阳小区配变	10	400	309	309
23894	市区	PMS_春阳小区二配变	10	400	320	320
23895	江阴	PMS_至公西变	10	400	320	320
23896	江阴	PMS_大西街变	10	400	320	320
23897	江阴	花家浜变	10	400	320	320
23898	市区	PMS_庄桥 3#箱变 T1	10	400	320	320
23899	宜兴	PMS_太婆圩公变	10	160	128	128
23900	市区	春阳配变	10	200	160	160
23901	江阴	PMS_江东二村 2#单相变	10	80	64	64
23902	江阴	PMS_虹八箱变主变	10	630	504	504

23903	市区	PMS_肖家桥配变	10	400	320	320
23904	市区	永乐美配变(融合终端)	10	400	318	318
23905	市区	富巷一配变(融合终端)	10	200	160	160
23906	市区	PMS_华七房配变	10	200	160	160
23907	市区	老戏场配变	10	400	320	320
23908	市区	PMS_摩配厂配变	10	400	320	320
23909	市区	PMS_曹西二配变	10	200	160	160
23910	市区	广路灯东配变(融合终端)	10	200	160	160
23911	市区	角更上配变	10	200	160	160
23912	市区	PMS_水门配变	10	200	160	160
23913	市区	杨家桥配变	10	200	160	160
23914	市区	PMS_西村三配变	10	200	160	160
23915	市区	PMS_刘潭三一配变	10	80	64	64
23916	市区	后丁巷配变	10	200	160	160
23917	市区	PMS_刘潭单三三配变(TTU)	10	200	160	160
23918	市区	PMS_刘潭三四配变(TTU)	10	200	160	160
23919	市区	PMS_东浜村配变	10	200	160	160
23920	市区	前家	10	200	160	160
23921	市区	PMS_荣家湾配变	10	200	160	160
23922	市区	老五房配变	10	400	320	320

23923	市区	北潢东队配变（光伏）	10	250	141	141
23924	市区	谢家桥配变（光伏）	10	200	141	141
23925	市区	PMS_蓄水路配变	10	400	320	320
23926	市区	PMS_三浜排泵配变	10	400	289	289
23927	市区	PMS_谢埭桥二配变	10	400	320	320
23928	市区	华三房贰配变	10	200	160	160
23929	市区	中片配变（光伏）	10	200	137	137
23930	市区	渔业村八配变	10	400	320	320
23931	市区	PMS_春光苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
23932	市区	PMS_春光苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
23933	市区	PMS_曹介里配变	10	400	320	320
23934	市区	PMS_春光苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
23935	市区	嘉源乙配变	10	400	320	320
23936	市区	PMS_春光苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
23937	市区	大船头配变（光伏）	10	400	305	305
23938	市区	PMS_张干嘴配变	10	250	199	199
23939	市区	园林舍四配变（TTU）	10	400	320	320
23940	市区	PMS_市镇八六配变	10	400	320	320
23941	市区	10kV 龙西线 1#箱变 T1	10	500	400	400

23942	市区	PMS_园林舍一配变 (TTU)	10	200	160	160
23943	市区	PMS_建工舍二配变 (TTU)	10	400	320	320
23944	市区	俞田二配变(融合终端)	10	400	320	320
23945	市区	新村二四(光伏)	10	200	115	115
23946	市区	10kV 龙西线 2#箱变 T1	10	500	400	400
23947	市区	PMS_中一村配变 (TTU)	10	400	320	320
23948	市区	市镇法院配变	10	400	320	320
23949	市区	PMS_市镇(五十二)	10	400	320	320
23950	市区	PMS_周新桥	10	400	320	320
23951	市区	PMS_市镇(五十六)	10	400	320	320
23952	市区	10kV 金凤凰站 T1	10	630	504	504
23953	市区	PMS_焊接厂	10	200	143	143
23954	市区	PMS_俞田里	10	400	314	314
23955	市区	大桥村	10	400	320	320
23956	市区	PMS_凤翔花苑 1#箱 变 T1	10	400	320	320
23957	市区	PMS_凤翔花苑 3#箱 变 T1	10	400	320	320
23958	江阴	江东二村 1#单相变	10	80	64	64
23959	市区	PMS_路灯箱变 T1	10	400	306	306

23960	江阴	严家巷变	10	400	320	320
23961	江阴	小王家巷变	10	400	176	176
23962	市区	锡东出入配变	10	200	160	160
23963	市区	PMS_庄桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
23964	宜兴	后元北公变(光伏并 网)	10	400	254	254
23965	江阴	汪家跳变	10	400	320	320
23966	江阴	PMS_南房巷西变	10	400	320	320
23967	宜兴	PMS_丰南南公变	10	200	160	160
23968	江阴	PMS_华昌路 2#变	10	200	160	160
23969	江阴	PMS_滨江路路灯 1# 变	10	250	200	200
23970	江阴	周庄村张家巷变	10	400	320	320
23971	宜兴	PMS_同里桑场公变	10	200	140	140
23972	宜兴	上山公变	10	400	277	277
23973	宜兴	PMS_北渠河南公变	10	400	233	233
23974	江阴	PMS_沈店东变	10	315	252	252
23975	宜兴	PMS_红星站公变	10	200	160	160
23976	江阴	周前村公变	10	400	320	320
23977	宜兴	前元田舍公变(光伏 并网)	10	200	133	133
23978	市区	PMS_琳达	10	400	320	320
23979	市区	丁巷电站配变	10	400	320	320
23980	市区	PMS_后湖山西	10	400	320	320
23981	市区	PMS_潘巷七配变	10	200	160	160

23982	市区	PMS_上头巷配变	10	200	124	124
23983	市区	PMS_茶场三配变	10	400	320	320
23984	市区	PMS_东张巷五配变	10	400	320	320
23985	市区	PMS_织染厂配变	20	400	320	320
23986	市区	迎龙村泵配变	10	400	275	275
23987	市区	诸巷配变	10	200	160	160
23988	市区	黄岸坝泵配变	20	200	160	160
23989	市区	PMS_刘潭单十四配 变	10	80	64	64
23990	市区	PMS_前吴巷配变	10	400	320	320
23991	市区	PMS_刘潭单十五配 变	10	200	140	140
23992	市区	PMS_马安村委配变	10	400	148	148
23993	市区	PMS_马安化工配变	10	400	320	320
23994	市区	PMS_张巷二二配变	10	200	160	160
23995	市区	PMS_前张巷二配变	10	200	130	130
23996	市区	PMS_蔡巷八配变	10	200	160	160
23997	市区	刘潭单六配变	10	80	64	64
23998	市区	PMS_姚巷二配变	10	200	160	160
23999	市区	PMS_荷花径配变	10	200	160	160
24000	市区	PMS_杨木临时配变	10	200	160	160
24001	市区	PMS_北七袁巷配变	10	250	200	200
24002	市区	PMS_中富纺织配变	10	400	320	320
24003	市区	映山桥配变	10	400	320	320
24004	市区	PMS_高家尖二配变	10	400	305	305

24005	市区	PMS_高家尖泵配变	10	250	200	200
24006	市区	十间头配变(融合终端)	10	400	320	320
24007	市区	九间头乙配变(融合终端)	10	400	320	320
24008	市区	石幢排泵配变	10	400	320	320
24009	市区	九间头甲配变(融合终端)	10	400	320	320
24010	市区	PMS_小园里(二)	10	400	320	320
24011	市区	PMS_信文机械厂配变	10	400	311	311
24012	市区	PMS_侣江新村(2)	10	250	200	200
24013	市区	PMS_侣江新村(3)	10	400	320	320
24014	市区	人才楼二配变	10	250	200	200
24015	市区	PMS_石埭桥二配变	10	400	320	320
24016	市区	老轻院十五配变(融合终端)	10	200	160	160
24017	市区	老轻院八配变(融合终端)	10	400	315	315
24018	市区	PMS_老轻院十四配变	10	400	320	320
24019	市区	老轻院十配变(融合终端)	10	400	320	320
24020	市区	PMS_南塘岸排配变	10	400	320	320
24021	市区	惠盛路乙配变(融合终端)	10	200	160	160

24022	市区	PMS_凤翔花苑（6号箱变）T1	10	630	504	504
24023	市区	PMS_黄巷六配变	10	200	160	160
24024	市区	PMS_农贸公司配变	10	400	320	320
24025	市区	强巷配变（融合终端）	10	400	320	320
24026	市区	拥宪鲍巷配变	10	400	320	320
24027	市区	PMS_三棉舍配变	10	400	320	320
24028	市区	惠畅里乙配变（融合终端）	10	200	160	160
24029	市区	惠畅里甲配变（融合终端）	10	200	160	160
24030	市区	北茅峰配变（融合终端）	10	400	320	320
24031	市区	周泾塘配变	10	400	296	296
24032	市区	伽兰寺配变	10	200	160	160
24033	宜兴	PMS_聚贤新站公变	10	200	121	121
24034	江阴	PMS_黄家竹园变	10	315	169	169
24035	宜兴	PMS_大埭站公变	10	400	270	270
24036	宜兴	PMS_小如亩公变	10	100	80	80
24037	宜兴	PMS_戈滕电站公变	10	315	194	194
24038	江阴	PMS_周庄村杨家庄变	10	315	34	34
24039	宜兴	PMS_义亩桥北公变	10	400	320	320
24040	江阴	史村北变	10	400	93	93

24041	宜兴	义亩桥公变	10	400	320	320
24042	宜兴	前元陆家公变	10	315	219	219
24043	宜兴	河东村公变(光伏并 网)	10	400	266	266
24044	宜兴	PMS_桃林公变	10	200	126	126
24045	宜兴	河东塘公变	10	200	160	160
24046	宜兴	压渚站公变(光伏并 网)	10	200	149	149
24047	宜兴	PMS_韶巷站公变	10	100	61	61
24048	宜兴	压渚村公变	10	400	287	287
24049	江阴	PMS_锦隆四村 4#箱 变主变	10	800	640	640
24050	宜兴	PMS_压渚南公变	10	315	252	252
24051	宜兴	兴隆 3#公变	10	200	160	160
24052	市区	中湾配变	10	200	152	152
24053	市区	刘潭单八配变	10	80	64	64
24054	市区	PMS_唯琼农庄配变	10	400	320	320
24055	市区	电热厂配变(融合终 端)	10	400	320	320
24056	市区	10KV 金星苑站 T2	10	1000	800	800
24057	市区	PMS_采石厂二配变	10	400	85	85
24058	市区	采石场五配变	10	200	98	98
24059	市区	人才楼三配变	10	250	200	200
24060	市区	建设乙配变(融合终 端)	10	400	320	320

24061	市区	建设村二配变(融合终端)	10	400	320	320
24062	市区	通惠中配变(融合终端)	10	400	320	320
24063	市区	建设村五配变(融合终端)	10	400	320	320
24064	市区	PMS_秀景站 T1	10	1250	1000	1000
24065	市区	PMS_洪二村配变	10	200	160	160
24066	市区	葛埭桥配变	10	400	320	320
24067	市区	PMS_兴华机械二	10	400	320	320
24068	市区	PMS_王甲里	10	400	320	320
24069	市区	惠工桥西配变(融合终端)	10	400	320	320
24070	市区	葛埭老街配变	10	400	320	320
24071	市区	许祥浜配变	10	200	160	160
24072	市区	建东甲配变(融合终端)	10	400	320	320
24073	市区	建东乙配变(融合终端)	10	200	160	160
24074	市区	PMS_袁村西	10	400	320	320
24075	市区	顾巷上二配变(融合终端)	10	400	320	320
24076	市区	PMS_油车头	10	200	160	160
24077	市区	小圩田二配变	10	400	320	320
24078	市区	园林舍配变(融合终端)	10	400	320	320

24079	市区	PMS_刘川桥配变	10	200	160	160
24080	市区	李巷园配变(融合终端)	10	400	320	320
24081	市区	惠钱四配变(融合终端)	10	400	320	320
24082	市区	万旺配变	10	200	160	160
24083	市区	农机厂东配变	10	400	292	292
24084	市区	石门下配变(融合终端)	10	400	320	320
24085	市区	干休所一配变(融合终端)	10	400	320	320
24086	市区	PMS_锦宅箱变 T1	10	630	504	504
24087	市区	PMS_林果场二配变	10	200	160	160
24088	市区	PMS_惠叁一配变(TTU)	10	400	320	320
24089	市区	PMS_惠叁二配变(TTU)	10	200	160	160
24090	市区	PMS_大库头配变	10	200	160	160
24091	市区	PMS_鸿山景苑站 T2	10	1000	800	800
24092	市区	PMS_鸿山景苑站 T1	10	1000	800	800
24093	市区	PMS_惠叁三配变(TTU)	10	200	160	160
24094	宜兴	鑫龙公变	10	315	241	241
24095	宜兴	韶巷北公变(光伏并网)	10	400	309	309
24096	江阴	景巷变	10	400	320	320

24097	宜兴	安桥公变	10	200	160	160
24098	江阴	PMS_倪家巷北变	10	400	320	320
24099	宜兴	PMS_前元黄家公变	10	200	118	118
24100	宜兴	PMS_韶西站公变	10	315	209	209
24101	江阴	别墅区东变	10	400	320	320
24102	宜兴	PMS_畜牧场公变	10	400	307	307
24103	宜兴	东风村公变(光伏并网)	10	200	128	128
24104	江阴	PMS_蒋家宕箱变主变	10	630	504	504
24105	江阴	PMS_龙潭村北变	10	400	288	288
24106	江阴	PMS_龙潭村变	10	400	242	242
24107	江阴	别墅区北变	10	400	320	320
24108	江阴	PMS_电灌站变	10	200	73	73
24109	江阴	PMS_倪家巷中变	10	315	252	252
24110	江阴	暨阳配电所 1#主变	10	1000	800	800
24111	宜兴	新埭组公变	10	200	151	151
24112	宜兴	白土电站公变(光伏并网)	10	315	240	240
24113	江阴	PMS_城管箱变主变	10	630	504	504
24114	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	320	320
24115	市区	PMS_李春湾	10	200	160	160
24116	市区	乌金桥二配变	10	400	320	320
24117	市区	PMS_鑫机械	10	400	308	308
24118	市区	PMS_余浩配变	10	400	317	317

24119	市区	PMS_横泾配变	10	400	320	320
24120	市区	PMS_五河浜一配变	10	200	160	160
24121	市区	后桥头配变	10	200	146	146
24122	市区	PMS_金色江南 3#站 T1	10	1000	800	800
24123	市区	PMS_王祥呈	10	200	160	160
24124	市区	朱更巷配变	10	200	160	160
24125	市区	PMS_金色江南 4#站 T1	10	1000	800	800
24126	市区	尤西	10	400	320	320
24127	市区	PMS_金色江南 5#站 T3	10	1250	1000	1000
24128	市区	饭萝巷配变(融合终端)	10	400	320	320
24129	市区	湖光六配变(融合终端)	10	400	320	320
24130	市区	西仓浦家湾配变	10	200	95	95
24131	市区	饭萝巷一配变(融合终端)	10	400	320	320
24132	市区	孙姚巷配变(融合终端)	10	200	160	160
24133	市区	PMS_东前头二配变	10	250	200	200
24134	市区	PMS_惠钱三丙配变 (TTU)	10	400	320	320
24135	市区	PMS_电机路灯配变	10	200	160	160
24136	市区	PMS_惠叁五配变	10	200	160	160

		(TTU)				
24137	市区	PMS_惠叁六配变 (TTU)	10	200	160	160
24138	市区	PMS_惠钱三甲配变 (TTU)	10	400	320	320
24139	市区	惠钱三乙配变(TTU)	10	400	320	320
24140	市区	PMS_干休所甲配变 (TTU)	10	200	160	160
24141	市区	PMS_梅泾岸配变	10	200	160	160
24142	市区	PMS_惠钱三丁配变 (TTU)	10	400	320	320
24143	市区	群制鞋配变(融合终 端)	10	400	320	320
24144	市区	PMS_中心小学八变	10	400	320	320
24145	市区	盛巷二配变(融合终 端)	10	400	318	318
24146	市区	锦宅 2 号	10	400	320	320
24147	市区	锦宅 1 号	10	400	320	320
24148	市区	农贸甲	10	400	320	320
24149	市区	显像管厂配变	10	200	160	160
24150	市区	胶粉厂配变	10	200	160	160
24151	市区	华燕小区(融合终 端)	10	400	320	320
24152	市区	西清路口	10	400	320	320
24153	宜兴	石材市场 40#公变	10	400	320	320

24154	江阴	东海二期配电所 1# 主变	10	800	640	640
24155	宜兴	PMS_石材市场 2#公 变	10	400	320	320
24156	市区	PMS_后中配变	10	200	160	160
24157	市区	后场二配变	10	200	160	160
24158	江阴	东海二期配电所 2# 主变	10	800	640	640
24159	江阴	PMS_国税箱变主变	10	630	504	504
24160	宜兴	PMS_清东公变	10	160	77	77
24161	市区	PMS_南街(三)	10	200	160	160
24162	江阴	暨阳箱变主变	10	630	504	504
24163	市区	PMS_江西里配变	10	400	225	225
24164	市区	PMS_集贤配变	10	200	160	160
24165	市区	集贤西队配变	10	400	309	309
24166	市区	PMS_闰江口配变	10	200	134	134
24167	市区	PMS_北山子配变	10	400	320	320
24168	市区	PMS_短沟上配变	10	400	320	320
24169	市区	PMS_清水潭配变	10	200	160	160
24170	市区	PMS_下湾配变	10	200	154	154
24171	市区	PMS_乌鹊浜配变	10	315	251	251
24172	市区	PMS_后塘巷配变	10	200	160	160
24173	市区	红五月配变(融合终 端)	10	400	320	320
24174	市区	山二电站二配变	10	400	320	320

24175	市区	PMS_中圩配变	10	400	320	320
24176	市区	武警舍配变（融合终端）	10	200	160	160
24177	市区	邓更巷配变（光伏）	10	400	303	303
24178	市区	唐木湾配变（融合终端）	10	400	320	320
24179	市区	PMS_张巷二六配变	10	315	252	252
24180	市区	美达配变（融合终端）	10	400	320	320
24181	市区	龙前配变	10	400	320	320
24182	市区	PMS_胜丰村委配变	10	400	320	320
24183	市区	PMS_刘巷四配变	10	200	160	160
24184	市区	PMS_格林 1#站 T4 1000	10	1000	800	800
24185	市区	10kV 格林 2#站 T1	10	1000	800	800
24186	市区	PMS_王巷十五配变	10	200	160	160
24187	市区	PMS_马夹里村东庄 巷	10	200	160	160
24188	市区	PMS_前王巷配变	10	200	160	160
24189	市区	PMS_西仓马更上	10	200	160	160
24190	市区	真意堂配变	10	315	252	252
24191	市区	PMS_杨沟水甲配变	10	400	320	320
24192	市区	PMS_雷二期三配变 （TTU）	10	400	320	320
24193	市区	水利工程	10	200	115	115

24194	市区	PMS_风二期二配变	10	400	320	320
24195	市区	PMS_风二期三配变 (TTU)	10	200	160	160
24196	市区	风二期一配变(TTU)	10	400	320	320
24197	市区	小王巷南配变(融合 终端)	10	200	160	160
24198	市区	风雷一配变(融合终 端)	10	400	320	320
24199	市区	风雷二配变(融合终 端)	10	400	320	320
24200	市区	雷壹甲配变(融合终 端)	10	400	320	320
24201	市区	雷壹乙配变(融合终 端)	10	400	320	320
24202	市区	PMS_风雷三配变 (TTU)	10	400	320	320
24203	市区	PMS_风雷四配变	10	400	320	320
24204	市区	PMS_市镇二一配变	10	400	320	320
24205	市区	PMS_蓉中村委六配 变	10	400	320	320
24206	市区	PMS_羊角皂乙配变	10	400	320	320
24207	市区	PMS_元五舍配变	10	400	320	320
24208	市区	PMS_元舍壹配变	10	400	320	320
24209	市区	PMS_影剧院二配变	10	400	320	320
24210	市区	PMS_童徐巷	10	250	200	200
24211	市区	PMS_青联长巷配变	10	250	200	200

24212	市区	杨家桥(二)	10	200	160	160
24213	宜兴	和兴家园 2#公变	10	400	320	320
24214	江阴	巷头上变	10	400	1	1
24215	市区	陆中二配变	10	200	160	160
24216	江阴	工业区 4#变	10	400	320	320
24217	市区	姚巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
24218	宜兴	PMS_鼎球公变	10	315	212	212
24219	市区	PMS_泾新中片配变	10	400	320	320
24220	江阴	PMS_戴庄村站变	10	200	120	120
24221	江阴	陶家村公变	10	400	320	320
24222	市区	PMS_高降头配变	10	400	320	320
24223	市区	PMS_新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	1000	1000
24224	江阴	PMS_陶家村西变	10	315	236	236
24225	市区	坝头二配变	10	400	320	320
24226	市区	PMS_新梁溪人家 3#站 T4	10	1250	1000	1000
24227	市区	谅巷上配变	10	400	320	320
24228	市区	沈家庄配变(光伏)	10	400	261	261
24229	市区	PMS_新梁溪 1#站 T2	10	1000	800	800
24230	市区	PMS_季家里配变	10	400	320	320
24231	宜兴	中宿公变	10	250	149	149
24232	市区	月秀 2 号站 T3	10	1000	800	800
24233	市区	10kV 月秀 2#站 T2	10	1000	800	800

		(融合终端)				
24234	市区	PMS_阳庄泵配变	10	315	252	252
24235	市区	中街配变	10	200	160	160
24236	市区	PMS_管家旦配变	10	200	160	160
24237	市区	PMS_东塘桥配变	10	200	160	160
24238	市区	高浪渡丙配变	10	200	160	160
24239	江阴	钱家堂变	10	250	200	200
24240	江阴	PMS_吐头变	10	200	111	111
24241	江阴	香花桥变	10	400	320	320
24242	江阴	老桥浜变	10	400	265	265
24243	江阴	PMS_李乔西变	10	200	160	160
24244	江阴	PMS_吴巷变	10	400	320	320
24245	江阴	PMS_任家宕变	10	200	140	140
24246	江阴	PMS_北国电力南变	10	400	320	320
24247	江阴	PMS_李桥秦家堂变	10	250	153	153
24248	江阴	吴巷西变	10	250	200	200
24249	江阴	PMS_太平变	10	400	320	320
24250	江阴	PMS_赵庄变	10	315	220	220
24251	江阴	PMS_运河变	10	400	314	314
24252	市区	林业	10	400	307	307
24253	江阴	渔业变	10	400	320	320
24254	市区	PMS_供电所二配变	10	400	320	320
24255	市区	PMS_市镇丁配变	10	400	320	320
24256	市区	PMS_黄泥坝配变	10	400	313	313
24257	市区	PMS_市镇七七配变	10	400	320	320

24258	市区	PMS_黄泥坝三配变	10	400	290	290
24259	市区	东山村配变	10	200	160	160
24260	市区	浜口排泵配变	10	400	320	320
24261	市区	PMS_塘南路配变	10	250	200	200
24262	市区	PMS_川乔头泵配变	10	400	320	320
24263	江阴	PMS_文增 3#公变	10	400	320	320
24264	市区	PMS_邮电局十一配 变	10	400	320	320
24265	市区	PMS_庙下貳配变	10	400	320	320
24266	江阴	用电公变	10	400	320	320
24267	市区	PMS_成套厂配变	10	400	320	320
24268	江阴	陶家埭公变	10	400	320	320
24269	江阴	峭岐刘家村东变	10	400	320	320
24270	江阴	新城南公变	10	400	320	320
24271	江阴	水悦公变	10	400	320	320
24272	市区	PMS_螺栓配变	10	200	141	141
24273	市区	PMS_善泥坝乙配变 (TTU)	10	200	160	160
24274	江阴	PMS_大元里工业变	10	400	320	320
24275	市区	PMS_建材舍二配变 (TTU)	10	400	320	320
24276	市区	PMS_西漳村	10	400	275	275
24277	江阴	大元里西变	10	400	198	198
24278	市区	三八圩	10	400	320	320
24279	江阴	云开 5#变	10	400	320	320

24280	市区	PMS_朱巷三配变	10	400	320	320
24281	江阴	云开 6#变	10	400	320	320
24282	市区	PMS_中南中配变 (TTU)	10	200	160	160
24283	市区	PMS_中销舍配变 (TTU)	10	200	160	160
24284	市区	PMS_井亭小区配变	10	400	281	281
24285	市区	初中舍配变(融合终 端)	10	200	160	160
24286	市区	PMS_皮件厂一配变	10	200	160	160
24287	市区	PMS_葛巷四配变	10	200	160	160
24288	市区	永安市配变(融合终 端)	10	315	252	252
24289	市区	鹅湖一配变	10	200	160	160
24290	市区	中花苑三配变(融合 终端)	10	400	320	320
24291	市区	月秀 2 号站 T1	10	1000	800	800
24292	市区	PMS_安前配变	10	400	312	312
24293	市区	月秀 1 号站 T3	10	1000	800	800
24294	市区	PMS_月秀 1 号站 T2	10	1000	800	800
24295	宜兴	潼渚山官塘公变(光 伏并网)	10	160	107	107
24296	市区	PMS_月秀 3 号站 T3	10	1000	800	800
24297	市区	月秀 3 号站 T2	10	1000	800	800
24298	市区	月秀 3 号站 T1	10	1000	800	800

24299	市区	PMS_东家井配变	10	200	114	114
24300	市区	PMS_姜巷二配变	10	100	80	80
24301	市区	PMS_马区村配变	10	400	320	320
24302	市区	10kV 盛岸三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
24303	宜兴	八仕荒田圩公变	10	400	320	320
24304	市区	蒋庄二配变（光伏）	10	400	288	288
24305	市区	PMS_西王巷二配变	10	400	247	247
24306	宜兴	大涧桥头公变（光伏 并网）	10	400	310	310
24307	市区	PMS_官下配变	10	400	289	289
24308	市区	PMS_王巷里配变	10	400	320	320
24309	宜兴	PMS_单家塔公变	10	400	310	310
24310	市区	PMS_王小桥配变	10	200	115	115
24311	江阴	北国黄家堂变	10	400	276	276
24312	江阴	PMS_李桥园区变	10	315	245	245
24313	江阴	张家堂变	10	400	320	320
24314	江阴	PMS_徐家桥西变	10	250	105	105
24315	江阴	北国电力北变	10	400	320	320
24316	市区	PMS_八宝泵配变	10	200	160	160
24317	江阴	PMS_多服变	10	400	291	291
24318	市区	PMS_苏舍配变	10	400	320	320
24319	市区	PMS_姚家湾二配变	10	400	320	320
24320	江阴	潘家堂变	10	400	302	302
24321	市区	PMS_江区配变	10	200	160	160

24322	市区	PMS_苏舍郭家配变	10	200	160	160
24323	江阴	PMS_西刘圩变	10	200	109	109
24324	市区	PMS_沟南配变	10	200	160	160
24325	市区	苏家湾	10	400	320	320
24326	江阴	PMS_阮湾变	10	315	252	252
24327	江阴	长房庄变	10	400	278	278
24328	市区	PMS_大洛头村配变	10	200	160	160
24329	江阴	东歧冯家堂变	10	400	227	227
24330	市区	双场塑料配变	10	400	300	300
24331	市区	PMS_张家响配变	10	200	160	160
24332	市区	PMS_李巷十二	10	400	292	292
24333	市区	PMS_民主蒋巷配变	10	400	320	320
24334	市区	PMS_范巷五配变	10	160	128	128
24335	江阴	PMS_贝钢公变	10	200	160	160
24336	市区	摇塘圩二配变（光伏）	10	400	301	301
24337	市区	PMS_章里巷配变	10	200	160	160
24338	市区	PMS_摇塘圩	10	400	320	320
24339	市区	PMS_苏锡路口（一）	10	200	160	160
24340	市区	蠡湖六队（融合终端）	10	200	160	160
24341	市区	PMS_鹅湖三配变	10	400	320	320
24342	市区	PMS_红力路 1#箱变 T1	10	315	252	252
24343	市区	PMS_红力路 2#箱变	10	315	252	252

		T1				
24344	江阴	蒋家村公变	10	250	200	200
24345	市区	10kV 永定配电所 T1	10	1000	800	800
24346	市区	PMS_道长 1#箱变 T1	10	630	504	504
24347	市区	华夏配电所 T2	10	630	504	504
24348	市区	PMS_马泾桥二配变	10	200	160	160
24349	市区	PMS_市镇一零六配 变	10	250	200	200
24350	市区	PMS_烈士墓排泵配 变	10	400	320	320
24351	市区	大胡巷配变	10	400	320	320
24352	市区	中花苑一配变(融合 终端)	10	400	320	320
24353	市区	PMS_西石配变	10	400	320	320
24354	市区	PMS_蚊香厂配变	10	400	320	320
24355	市区	农服公司一配变	10	400	320	320
24356	市区	杨巷二配变(融合终 端)	10	200	160	160
24357	市区	盛南配变(融合终 端)	10	400	320	320
24358	江阴	大元里村变	10	400	264	264
24359	江阴	PMS_云开 2#变	10	315	201	201
24360	市区	PMS_岸里五配变	10	400	320	320
24361	市区	PMS_村后街配变	10	400	320	320
24362	江阴	云亭电力北站	10	400	312	312

24363	市区	路灯变一配变	10	200	160	160
24364	江阴	医院公变	10	400	307	307
24365	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T1	10	1000	800	800
24366	江阴	PMS_许园 1#变	10	400	320	320
24367	江阴	PMS_蟠龙工业园 3#变	10	400	320	320
24368	江阴	黄家浜岸变	10	400	300	300
24369	市区	PMS_水厂房配变	10	400	306	306
24370	江阴	沟西东变	10	400	303	303
24371	市区	PMS_通用六配变	10	400	224	224
24372	市区	芦村新村配变(融合终端)	10	400	320	320
24373	市区	PMS_芦配配变(TTU)	10	200	160	160
24374	市区	PMS_东南头配变	10	400	292	292
24375	市区	PMS_通用七配变	10	400	320	320
24376	宜兴	大涧荷花2#公变(光伏并网)	10	200	136	136
24377	江阴	新坝头公变	10	400	279	279
24378	市区	乌土坝一配变	10	200	160	160
24379	宜兴	锦学小区公变	10	400	298	298
24380	市区	PMS_西金路灯配变(TTU)	10	200	160	160
24381	市区	泾北乌土坝配变	10	400	320	320
24382	市区	锡巍泡塑配变	10	400	320	320

24383	宜兴	PMS_三支岗公变	10	400	313	313
24384	宜兴	PMS_油车村公变	10	400	320	320
24385	市区	PMS_溪北四配变	10	400	320	320
24386	宜兴	PMS_大涧村公变	10	400	276	276
24387	市区	PMS_时家里配变	10	200	160	160
24388	江阴	白荡桥变	10	400	250	250
24389	市区	PMS_中心二配变	10	400	320	320
24390	市区	PMS_姚家桥村配变	10	315	252	252
24391	市区	PMS_贾山桥配变	10	160	128	128
24392	江阴	PMS_北国电力西变	10	315	200	200
24393	江阴	PMS_莲墩变	10	400	297	297
24394	市区	PMS_外场三配变	10	200	160	160
24395	市区	PMS_林东配变	10	400	320	320
24396	江阴	东岐上变	10	400	296	296
24397	市区	PMS_自来水厂八配 变	10	200	160	160
24398	市区	横河头二配变(融合 终端)(光伏)	10	400	307	307
24399	市区	PMS_华家里配变	10	400	320	320
24400	江阴	东岐龙潭圩变	10	400	183	183
24401	江阴	PMS_山观张岐中公 变	10	400	320	320
24402	江阴	PMS_秦湾变	10	315	213	213
24403	市区	PMS_外场配变	10	400	320	320
24404	江阴	PMS_刘辛庄变	10	200	36	36

24405	市区	小吴巷十六配变(融合终端)	10	200	160	160
24406	市区	朝中巷配变	10	400	310	310
24407	市区	PMS_天昊配变	10	400	320	320
24408	市区	PMS_文教彩印配变	10	400	320	320
24409	江阴	PMS_安全村西变	10	315	252	252
24410	市区	庙排居配变	10	200	160	160
24411	江阴	PMS_澄1南公变	10	400	320	320
24412	市区	PMS_周更上四配变	10	200	146	146
24413	江阴	PMS_澄1北公变	10	315	252	252
24414	市区	PMS_新生路一配变	10	400	320	320
24415	市区	东团泾配变(光伏)	10	200	136	136
24416	市区	PMS_百岁坊二配变	10	400	320	320
24417	江阴	PMS_皇家变	10	315	252	252
24418	江阴	安全村南变	10	400	320	320
24419	市区	PMS_南漕头配变	10	200	160	160
24420	市区	运输站配变(融合终端)	10	200	160	160
24421	江阴	PMS_安全村北变	10	250	200	200
24422	江阴	PMS_实业公变	10	400	320	320
24423	江阴	PMS_高介岗变	10	400	235	235
24424	江阴	定山村委变	10	400	320	320
24425	江阴	PMS_云亭太平桥变	10	400	320	320
24426	市区	PMS_洪洪	10	200	41	41
24427	市区	天虹环保	10	400	139	139

24428	市区	PMS_市镇配变	10	400	320	320
24429	市区	西漳八配变	10	400	307	307
24430	市区	教会配变（融合终端）	10	400	320	320
24431	市区	八中基建配变（融合终端）	10	400	320	320
24432	市区	PMS_春丰丙配变	10	400	320	320
24433	市区	林业二配变	10	200	160	160
24434	市区	PMS_沿沟陈巷配变	10	200	160	160
24435	市区	PMS_西漳七配变	10	400	312	312
24436	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T2*	10	1250	1000	1000
24437	市区	PMS_联桃园二配变 (TTU)	10	400	320	320
24438	市区	PMS_春丰乙配变	10	400	320	320
24439	市区	上乡甲配变	10	400	306	306
24440	市区	PMS_郭家里二配变	10	200	160	160
24441	市区	PMS_舜一配变	10	250	200	200
24442	市区	酒市场配变（融合终端）	10	400	320	320
24443	宜兴	PMS_银杏公变	10	200	160	160
24444	宜兴	毛巾公变	10	400	320	320
24445	宜兴	浦西中学公变	10	400	320	320
24446	市区	南苑歌配变	10	400	320	320
24447	市区	大孙介塘（光伏）	10	400	231	231

24448	市区	PMS_泾新范南配变	10	400	320	320
24449	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
24450	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
24451	市区	10kV 隆泉园 2#站 T1	10	1000	800	800
24452	市区	10kV 隆泉园 1#站 T2	10	1000	800	800
24453	江阴	朱家流变	10	400	320	320
24454	宜兴	PMS_苍坞 3#公变	10	100	80	80
24455	宜兴	PMS_黄山公变	10	200	111	111
24456	宜兴	张泽教堂公变	10	400	320	320
24457	宜兴	PMS_一里桥公变	10	200	160	160
24458	宜兴	PMS_市山公变	10	200	62	62
24459	宜兴	西街村公变	10	400	320	320
24460	市区	PMS_唐巷十七配变	10	400	320	320
24461	江阴	佘城西站	10	400	308	308
24462	江阴	PMS_湫家庄变	10	400	215	215
24463	江阴	白荡桥浜变	10	400	298	298
24464	江阴	PMS_石池东变	10	400	197	197
24465	市区	PMS_金村	10	400	289	289
24466	市区	PMS_石桥头一变	10	400	308	308
24467	市区	PMS_明芳路西	10	400	320	320
24468	市区	PMS_郭庄二泵配变	10	400	320	320
24469	市区	龙坊岸泵配变	10	400	308	308
24470	市区	PMS_韩巷二	10	160	128	128

24471	江阴	东歧坝头上变	10	200	137	137
24472	江阴	PMS_张黄家宕变	10	400	294	294
24473	市区	典基上配变	10	315	252	252
24474	市区	PMS_朱村配变	10	400	307	307
24475	市区	PMS_林业大阳山配 变	10	400	320	320
24476	市区	娄上配变	10	400	320	320
24477	市区	PMS_四方公司配变	10	400	320	320
24478	江阴	PMS_洋景变	10	250	124	124
24479	江阴	石池西变	10	400	320	320
24480	市区	大陆塑料配变	10	400	320	320
24481	江阴	屈巷变	10	400	285	285
24482	江阴	PMS_气象公变	10	315	252	252
24483	江阴	滨路变	10	400	320	320
24484	市区	PMS_西香湾	10	400	320	320
24485	江阴	双牌加工厂	10	400	307	307
24486	市区	曹家湾配变	10	400	320	320
24487	市区	PMS_桥后	10	200	160	160
24488	市区	PMS_谢埏一变	10	200	160	160
24489	市区	联昌工控	10	400	320	320
24490	市区	PMS_狄石电站配变	10	400	302	302
24491	市区	PMS_鸿翔村委	10	400	320	320
24492	市区	PMS_个私丙	10	400	212	212
24493	江阴	PMS_白沙村变压器	10	315	252	252
24494	市区	PMS_红力上	10	400	222	222

24495	江阴	PMS_东宏变	10	400	320	320
24496	市区	10kV 芦庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
24497	市区	PMS_法院	10	200	160	160
24498	市区	花汇里	10	400	320	320
24499	市区	PMS_靳更巷二配变	10	400	320	320
24500	市区	PMS_盛巷站泵	10	400	320	320
24501	市区	红卫一配变	10	400	320	320
24502	市区	PMS_别墅区二配变	10	400	320	320
24503	市区	PMS_后西街二配变	10	400	320	320
24504	江阴	PMS_城东中学变	10	400	320	320
24505	江阴	PMS_城东新站变	10	400	320	320
24506	市区	PMS_荡北村珠西配变	10	400	320	320
24507	宜兴	供电住宅公变(光伏并网)	10	200	147	147
24508	江阴	PMS_医院北变	10	400	320	320
24509	市区	PMS_包家桥配变	10	400	320	320
24510	市区	善埝桥甲配变(融合终端)	10	400	313	313
24511	市区	惠湾里配变(融合终端)	10	400	320	320
24512	市区	PMS_路灯变二	10	200	160	160
24513	市区	南小桥配变	10	400	320	320
24514	市区	PMS_河埭农场配变	10	400	251	251
24515	市区	PMS_张浜斗	10	400	320	320

24516	市区	PMS_海天船舶配变	10	400	320	320
24517	市区	南西漳孙家	10	400	320	320
24518	宜兴	范道供电所 6#公变	10	400	262	262
24519	市区	PMS_东街(六)	10	400	311	311
24520	宜兴	天生圩村公变	10	400	320	320
24521	市区	PMS_西后配变	10	315	252	252
24522	江阴	吴謬公变	10	315	183	183
24523	市区	PMS_豪普配变	10	400	320	320
24524	江阴	余城头变	10	250	163	163
24525	市区	PMS_电缆厂二配变	10	400	317	317
24526	江阴	PMS_余城村变	10	250	200	200
24527	市区	PMS_小高巷二配变	10	400	320	320
24528	宜兴	PMS_西街石矿公变	10	200	160	160
24529	江阴	PMS_大钱家村变	10	200	77	77
24530	宜兴	PMS_张公村 3#公变	10	315	245	245
24531	宜兴	西街白洋公变	10	400	320	320
24532	市区	10kV 南桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
24533	市区	诸家桥丙配变(融合终端)	10	400	320	320
24534	江阴	蔡村变	10	400	235	235
24535	市区	PMS_晓峰配变	10	200	49	49
24536	市区	PMS_市镇菜场三配变	10	400	320	320
24537	江阴	PMS_蔡村南变	10	400	190	190
24538	江阴	PMS_蔡村北站	10	400	93	93

24539	市区	徐家二配变（光伏）	10	200	132	132
24540	江阴	PMS_缪家宕变	10	400	138	138
24541	市区	PMS_祝台桥北配变	10	250	200	200
24542	市区	PMS_蒋洞邮电	10	200	160	160
24543	市区	PMS_蒋洞南配变	10	250	200	200
24544	市区	PMS_化工厂	10	250	164	164
24545	市区	PMS_周潭村	10	400	320	320
24546	市区	PMS_周潭村二变	10	250	200	200
24547	市区	PMS_东宋	10	200	160	160
24548	市区	PMS_东宋村	10	200	160	160
24549	市区	PMS_南安桥配变	10	400	320	320
24550	市区	PMS_周潭朱巷	10	250	192	192
24551	江阴	工业园 3 号变	10	400	320	320
24552	市区	PMS_托改厂	10	250	200	200
24553	市区	PMS_周潭桥东	10	250	200	200
24554	江阴	漳浜变	10	400	205	205
24555	市区	PMS_桥西变	10	400	320	320
24556	市区	PMS_菜南 1 号单	10	50	40	40
24557	市区	PMS_菜南 2 号单	10	50	40	40
24558	市区	PMS_孟家墩配变	10	400	320	320
24559	市区	PMS_养殖厂三配变	10	200	130	130
24560	市区	PMS_锡后	10	400	264	264
24561	市区	PMS_刘渎桥配变	10	400	320	320
24562	市区	PMS_周巷一九配变	10	400	320	320
24563	市区	PMS_朱巷八配变	10	400	288	288

24564	市区	PMS_后张村	10	400	320	320
24565	市区	唐村配变	10	400	282	282
24566	江阴	PMS_双牌公变	10	315	247	247
24567	市区	荡湾里配变（光伏）	10	200	130	130
24568	市区	PMS_友谊活塞	10	315	252	252
24569	市区	PMS_个私乙	10	400	320	320
24570	江阴	百胜公变	10	400	320	320
24571	市区	PMS_印涂	10	400	320	320
24572	市区	PMS_唐家旦配变	10	400	320	320
24573	市区	PMS_华成漆	10	400	320	320
24574	市区	PMS_鸿祥电站配变	10	400	320	320
24575	市区	PMS_云林路配变	10	400	316	316
24576	市区	大河绛配变	10	400	320	320
24577	市区	PMS_徐东二配变	10	200	160	160
24578	市区	PMS_前徐家旦配变	10	200	160	160
24579	市区	PMS_西漳新村 1	10	400	320	320
24580	江阴	PMS_云亭江家冲变	10	400	243	243
24581	宜兴	PMS_东干町公变	10	200	160	160
24582	江阴	蒋家庄变	10	400	154	154
24583	江阴	PMS_堵家村变	10	400	191	191
24584	宜兴	胥锦润南公变（光伏 并网）	10	400	273	273
24585	江阴	PMS_车站西变	10	250	200	200
24586	江阴	同心村变	10	400	320	320
24587	市区	PMS_康裕一变	10	315	252	252

24588	市区	丁巷加工厂配变	10	400	320	320
24589	市区	PMS_振法公寓一变	10	400	320	320
24590	市区	PMS_康裕二变	10	315	252	252
24591	宜兴	PMS_朱家渎 3#公变	10	250	200	200
24592	市区	PMS_市镇丙配变	10	400	320	320
24593	市区	市镇戊配变	10	400	320	320
24594	市区	市镇乙配变	10	200	160	160
24595	市区	市镇甲配变	10	400	320	320
24596	市区	市镇老街二配变	10	400	308	308
24597	市区	PMS_江家里	10	200	160	160
24598	市区	排洪配变	10	400	320	320
24599	市区	一里街四配变(融合终端)	10	200	155	155
24600	市区	PMS_五星二配变	10	400	304	304
24601	市区	PMS_石村一配变	10	400	320	320
24602	市区	一里街一配变(融合终端)	10	400	320	320
24603	江阴	PMS_周家降北变	10	250	153	153
24604	江阴	周家降南变	10	400	204	204
24605	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T1	10	800	640	640
24606	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T2	10	1000	800	800
24607	宜兴	大润荷花公变	10	200	160	160
24608	江阴	PMS_赵家变	10	200	45	45

24609	市区	南达衬套配变	10	400	320	320
24610	宜兴	PMS_任墅红星公变	10	200	146	146
24611	市区	PMS_周巷十一配变	10	400	320	320
24612	市区	PMS_嘉锡大厦站 T1	10	1250	1000	1000
24613	江阴	花东村电站	10	400	320	320
24614	市区	刘泾纸厂配变	10	400	320	320
24615	宜兴	PMS_小洞石矿公变	10	400	249	249
24616	市区	PMS_菜场十五	10	400	320	320
24617	市区	五金机械厂配变	10	400	320	320
24618	市区	PMS_新村十四	10	400	320	320
24619	市区	包装厂配变	10	200	160	160
24620	市区	PMS_周潭锡西	10	200	160	160
24621	市区	PMS_倪家弄配变	10	200	160	160
24622	江阴	PMS_电力东变	10	315	252	252
24623	市区	PMS_唐巷四配变 (TTU)	10	200	160	160
24624	市区	PMS_小园里三	10	200	160	160
24625	市区	PMS_唐巷十配变 (TTU)	10	200	160	160
24626	市区	庙塘桥配变	10	400	320	320
24627	市区	PMS_井亭村配变 (TTU)	10	400	320	320
24628	市区	PMS_荡西村配变	10	400	276	276
24629	市区	PMS_陶瓷厂配变	10	400	305	305
24630	市区	殷巷五配变	10	200	147	147

24631	市区	庙塘村委配变	10	200	160	160
24632	江阴	PMS_北国公园变	10	400	320	320
24633	市区	PMS_大塘里配变	10	200	160	160
24634	市区	鹅湖路配变	10	400	320	320
24635	市区	庙塘排配变	10	400	320	320
24636	市区	PMS_恒昌胶带配变	10	400	320	320
24637	市区	西山五配变	10	200	160	160
24638	江阴	商业变	10	400	320	320
24639	市区	PMS_许家桥配变	10	400	320	320
24640	市区	PMS_徐西二配变	10	200	160	160
24641	市区	PMS_东沿配变	10	200	160	160
24642	市区	PMS_周司里配变	10	200	160	160
24643	市区	东蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
24644	市区	PMS_翁家桥配变	10	400	297	297
24645	市区	PMS_田舍里二配变	10	200	160	160
24646	市区	狄石村配变（光伏）	10	200	151	151
24647	市区	个私甲	10	400	317	317
24648	市区	PMS_新联苑 2#站 T1	10	800	640	640
24649	市区	PMS_诸家线#2 箱变 T1	10	400	320	320
24650	江阴	PMS_美富变	10	400	320	320
24651	市区	PMS_吴更上三配变	10	200	160	160
24652	市区	PMS_查桥市镇配变	10	400	320	320
24653	市区	PMS_桃墩头配变	10	200	122	122

24654	市区	丁巷十二配变(融合终端)	10	400	320	320
24655	市区	丁巷十一配变(融合终端)	10	400	320	320
24656	市区	南角配变(光伏)	10	200	113	113
24657	市区	真空管厂配变(融合终端)	10	400	320	320
24658	市区	新联村配变(融合终端)	10	400	320	320
24659	江阴	沿山村变	10	400	320	320
24660	江阴	云亭陆家村变	10	200	160	160
24661	宜兴	PMS_下大涧公变	10	400	218	218
24662	江阴	PMS_居扬村西变	10	200	160	160
24663	市区	PMS_高田二变	10	400	320	320
24664	市区	PMS_北方塑料配变	10	400	320	320
24665	江阴	PMS_居扬村变	10	200	160	160
24666	市区	PMS_时巷	10	400	320	320
24667	江阴	城东菜场变	10	400	320	320
24668	江阴	吴巷里变	10	400	320	320
24669	江阴	徐介村变	10	400	320	320
24670	江阴	PMS_朱家湾变	10	315	163	163
24671	江阴	黄台村站	10	400	320	320
24672	宜兴	PMS_朱家渎 1#公变	10	400	320	320
24673	江阴	PMS_黄玉台村变	10	200	120	120
24674	宜兴	PMS_朱家渎 2#公变	10	315	195	195

24675	江阴	PMS_奚城坡北变	10	400	286	286
24676	江阴	奚城坡南变	10	400	273	273
24677	市区	陆更上二配变	10	200	160	160
24678	市区	康达听诊配变	10	400	320	320
24679	江阴	PMS_中南公变	10	315	252	252
24680	市区	PMS_华新彩板	10	200	110	110
24681	江阴	晶体公变	10	400	320	320
24682	江阴	PMS_虹二 14#公变	10	250	200	200
24683	江阴	PMS_虹二 18#公变	10	400	320	320
24684	市区	PMS_蓉南村配变	10	400	320	320
24685	江阴	PMS_泾西吕家村变	10	315	224	224
24686	江阴	PMS_虹二 7#公变	10	400	320	320
24687	市区	PMS_排涝站四配变	10	400	320	320
24688	江阴	PMS_虹五 39 公变	10	400	320	320
24689	江阴	PMS_虹五 40 公变	10	400	320	320
24690	江阴	PMS_虹五 53 公变	10	400	320	320
24691	江阴	PMS_虹三 12#公变	10	400	320	320
24692	江阴	PMS_虹五 5 公变	10	400	320	320
24693	江阴	PMS_虹三 15#公变	10	315	252	252
24694	江阴	PMS_虹三 20#公变	10	315	252	252
24695	江阴	PMS_虹三 22#公变	10	315	252	252
24696	江阴	PMS_虹三 26#公变	10	315	252	252
24697	江阴	PMS_虹三 28#公变	10	250	200	200
24698	江阴	PMS_书院弄变	10	400	305	305
24699	市区	粮站七配变	10	400	312	312

24700	江阴	解放东变	10	400	278	278
24701	市区	PMS_花汇苑 1#站 T1	10	800	640	640
24702	市区	PMS_风雷唐巷配变	10	400	320	320
24703	市区	PMS_花汇苑 2#站 T2	10	800	640	640
24704	江阴	PMS_稻香变	10	400	320	320
24705	市区	PMS_汤巷西	10	400	320	320
24706	市区	典古桥配变(融合终端)	10	400	320	320
24707	市区	PMS_农机站四配变	10	400	320	320
24708	市区	饮片库配变(TTU)	10	400	320	320
24709	市区	PMS_电力站五配变	10	400	320	320
24710	市区	PMS_小园里一变	10	200	160	160
24711	市区	PMS_花村二配变	10	200	160	160
24712	江阴	PMS_西庄村变	10	250	200	200
24713	市区	PMS_絮绵厂配变(TTU)	10	200	160	160
24714	江阴	PMS_北国医院变	10	315	252	252
24715	市区	PMS_风雷云配变(TTU)	10	200	160	160
24716	市区	PMS_公园路配变	10	400	320	320
24717	市区	PMS_花汇配变	10	400	320	320
24718	市区	PMS_花汇小区配变	10	400	320	320
24719	市区	PMS_吉祥 1#站 T3	10	1250	1000	1000
24720	市区	PMS_邹家坝配变	10	400	313	313
24721	市区	PMS_坞家坝配变	10	200	160	160

24722	市区	PMS_韩村一配变	10	400	320	320
24723	市区	PMS_章巷排泵配变	20	200	121	121
24724	市区	PMS_叶家坝	10	200	160	160
24725	江阴	PMS_双马公变	10	250	200	200
24726	市区	PMS_槐古 1#箱变 T1	10	630	504	504
24727	市区	PMS_高家旦二配变	10	50	40	40
24728	市区	PMS_装饰材料厂	10	200	160	160
24729	市区	10kV 槐古北站 T2	10	1000	800	800
24730	江阴	PMS_澄杨路 18#路灯变	10	100	80	80
24731	江阴	PMS_白屈港公变	10	400	320	320
24732	市区	PMS_市镇西(三)	10	400	320	320
24733	市区	PMS_俞西巷配变	10	400	320	320
24734	市区	PMS_东店二配变	10	200	160	160
24735	市区	青上桥配变	10	160	128	128
24736	市区	陈村配变	10	200	160	160
24737	江阴	江阴长山路路灯变	10	400	320	320
24738	江阴	PMS_渡江三村变	10	400	320	320
24739	江阴	PMS_石牌路路灯变	10	400	316	316
24740	市区	PMS_灵浪电器配变	10	400	320	320
24741	市区	苏巷配变	10	400	320	320
24742	市区	芙蓉 4	10	400	320	320
24743	市区	PMS_向阳多种经营配变	10	200	160	160
24744	市区	PMS_铝合金五金厂	10	400	320	320

		配变				
24745	宜兴	PMS_张坞界公变	10	200	160	160
24746	市区	林湖	10	400	320	320
24747	市区	PMS_东北塘大队配变	10	400	320	320
24748	江阴	PMS_小杨介变	10	250	200	200
24749	市区	PMS_梅花 1#箱变 T1	10	400	320	320
24750	市区	PMS_市镇变十三	10	400	320	320
24751	市区	PMS_河西新村	10	400	320	320
24752	江阴	那巷 1#变	10	400	320	320
24753	江阴	PMS_云亭老住基变	10	200	48	48
24754	市区	PMS_抽水站(九)	10	200	160	160
24755	市区	老中学北	10	400	320	320
24756	市区	东苑花园	10	400	320	320
24757	市区	PMS_医疗用品	10	200	137	137
24758	江阴	毗山新站变	10	400	289	289
24759	江阴	那巷电站变	10	400	294	294
24760	江阴	东宏南变	10	200	160	160
24761	江阴	PMS_江阴环东路变	10	400	320	320
24762	江阴	PMS_虹三 4#公变	10	400	289	289
24763	江阴	PMS_虹三 7#公变	10	315	252	252
24764	江阴	PMS_虹一 1#公变	10	400	320	320
24765	江阴	检察公变	10	400	320	320
24766	江阴	PMS_工业 B 区变	10	315	252	252
24767	江阴	PMS_检察南公变	10	400	320	320

24768	江阴	PMS_陆家园公变	10	400	320	320
24769	江阴	PMS_陆南公变	10	400	320	320
24770	江阴	PMS_健莱公变	10	400	320	320
24771	江阴	PMS_绿园公变	10	400	320	320
24772	江阴	PMS_虹一 8#公变	10	250	200	200
24773	江阴	邮电公变	10	400	320	320
24774	江阴	PMS_塑封公变	10	315	252	252
24775	江阴	PMS_虹八 7 公变	10	400	320	320
24776	江阴	PMS_虹五 25 公变	10	400	320	320
24777	江阴	PMS_保险公变	10	400	320	320
24778	江阴	PMS_剪金公变	10	400	320	320
24779	江阴	PMS_计生公变	10	315	252	252
24780	江阴	PMS_剪金南公变	10	315	252	252
24781	市区	PMS_风光里乙配变 (TTU)	10	400	320	320
24782	市区	PMS_风光里丙配变 (TTU)	10	400	320	320
24783	市区	PMS_北岸配变	10	400	320	320
24784	江阴	PMS_宾馆变	10	400	320	320
24785	市区	邮电支局配变	10	400	320	320
24786	市区	风雷宋丙配变(融合 终端)	10	400	320	320
24787	江阴	彩香变	10	400	320	320
24788	市区	姚姑桥东配变	10	400	320	320
24789	市区	高冯巷配变	10	400	320	320

24790	市区	苗金西浜配变(融合终端)	10	400	320	320
24791	市区	PMS_寺前配变	10	160	128	128
24792	市区	后巷十四配变	10	400	320	320
24793	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T1	10	1000	800	800
24794	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T3	10	1000	800	800
24795	江阴	国东北变	10	400	306	306
24796	江阴	PMS_国东袁家堂变	10	400	285	285
24797	市区	PMS_雷二期六配变	10	400	320	320
24798	市区	连大桥(融合终端)	10	200	154	154
24799	市区	PMS_关帝殿二配变	10	200	160	160
24800	江阴	PMS_肖圩变	10	400	241	241
24801	市区	PMS_蠡二配变	10	200	157	157
24802	市区	奥田配变(融合终端)	10	315	252	252
24803	市区	双色织配变(融合终端)	10	400	320	320
24804	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T1	10	1000	800	800
24805	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T3	10	1000	800	800
24806	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T4	10	1000	800	800
24807	市区	10kV 民丰西苑 2#站	10	1000	800	800

		T1				
24808	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T1	10	1000	800	800
24809	江阴	PMS_泡沫厂西变	10	400	320	320
24810	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T1	10	1000	800	800
24811	江阴	城东河南村变	10	400	320	320
24812	市区	PMS_许家配变	10	200	160	160
24813	市区	PMS_机场路灯 2	10	200	160	160
24814	市区	PMS_中华电信	10	200	160	160
24815	市区	PMS_陈家里乙	10	200	160	160
24816	市区	PMS_陆叉口	10	400	320	320
24817	市区	环利配变	10	315	252	252
24818	江阴	长山房产变	10	400	320	320
24819	江阴	川电公变	10	400	320	320
24820	江阴	胜利村新亚变	10	400	320	320
24821	江阴	PMS_澄江东路路灯 3#变	10	200	160	160
24822	市区	PMS_教师新村(三)	10	400	320	320
24823	市区	PMS_东旺新村西	10	400	320	320
24824	江阴	PMS_黄思巷 1#变	10	400	320	320
24825	江阴	云开 8#变	10	400	320	320
24826	江阴	PMS_吴巷南变	10	315	252	252
24827	宜兴	PMS_太华大涧村公 变	10	315	121	121

24828	江阴	毗山北变	10	400	248	248
24829	江阴	后巷变	10	400	181	181
24830	江阴	云亭前巷变	10	400	95	95
24831	江阴	PMS_云新 8#变	10	315	252	252
24832	宜兴	花蛇山公变	10	400	320	320
24833	江阴	季庄南站	10	400	61	61
24834	宜兴	贺家渎河西公变	10	400	294	294
24835	江阴	PMS_横村桥公变	10	200	0	0
24836	宜兴	PMS_贺家渎河东公变	10	200	122	122
24837	江阴	季庄北变	10	400	3	3
24838	宜兴	PMS_桥北 2#公变	10	200	160	160
24839	江阴	云亭牛奶场变	10	400	317	317
24840	宜兴	PMS_桥北石灰公变	10	400	318	318
24841	江阴	健康公变	10	400	320	320
24842	江阴	PMS_康乐公变	10	315	252	252
24843	江阴	PMS_李家埭 2#公变	10	315	252	252
24844	江阴	李家埭公变	10	400	320	320
24845	江阴	PMS_唐巷变	10	400	320	320
24846	江阴	PMS_文化公变	10	315	252	252
24847	市区	PMS_锡西南配变	10	200	160	160
24848	江阴	PMS_锡剧公变	10	400	320	320
24849	江阴	PMS_严读桥变	10	315	142	142
24850	江阴	鉴清东变	10	400	281	281
24851	江阴	PMS_曹家宕变	10	160	116	116

24852	江阴	十房坝变	10	400	299	299
24853	江阴	PMS_万兴东变	10	250	200	200
24854	市区	PMS_周巷十九配变	10	400	320	320
24855	江阴	PMS_万水桥变	10	400	186	186
24856	市区	PMS_稍塘桥北配变	10	400	320	320
24857	市区	章巷七配变	10	400	320	320
24858	江阴	PMS_庄头变	10	400	296	296
24859	江阴	PMS_夏家宕变	10	160	99	99
24860	江阴	PMS_秦巷变	10	100	42	42
24861	江阴	PMS_邱家弄变	10	400	286	286
24862	江阴	PMS_凌家坝北变	10	400	315	315
24863	江阴	PMS_国东高头上变	10	400	243	243
24864	市区	塘泾郎配变	10	200	160	160
24865	江阴	PMS_许巷西变	10	400	230	230
24866	江阴	PMS_泥塘变	10	400	252	252
24867	市区	10kV 兴源 1#箱变 T1	10	630	504	504
24868	江阴	PMS_蔡巷西变	10	400	320	320
24869	市区	公安 3#箱变 T1	10	400	320	320
24870	江阴	赤岸南变	10	400	289	289
24871	江阴	排涝公变	10	400	320	320
24872	市区	PMS_陈更上四配变	10	200	160	160
24873	江阴	PMS_赤岸东变	10	315	252	252
24874	江阴	解放蔡巷变	10	400	309	309
24875	江阴	PMS_解放北变	10	315	234	234
24876	市区	社员村配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
24877	市区	10kV 盛巷站 T3	10	1250	1000	1000
24878	市区	信和 (融合终端)	10	200	160	160
24879	江阴	PMS_唐家圩变	10	400	320	320
24880	江阴	PMS_蒋巷西变	10	400	320	320
24881	市区	PMS_新洲花园1#箱 变 T1	10	800	640	640
24882	市区	新村变二配变	10	400	320	320
24883	江阴	云长 2#变	10	400	320	320
24884	江阴	PMS_新中变	10	315	252	252
24885	江阴	PMS_云亭中街变	10	400	275	275
24886	江阴	PMS_丰产方变	10	315	252	252
24887	市区	惠山西漳配变	10	400	309	309
24888	市区	全巷泵	10	200	160	160
24889	江阴	PMS_云亭中街南变	10	250	118	118
24890	市区	梓旺富村配变	10	400	320	320
24891	市区	PMS_秦家漕配变	10	400	319	319
24892	市区	PMS_小陈巷配变	10	200	153	153
24893	市区	PMS_西北塘排涝站 配变	10	400	274	274
24894	市区	PMS_毛绒厂配变	10	400	320	320
24895	市区	PMS_大奶桥配变	10	400	320	320
24896	市区	凤桥排涝站泵配变 (融合终端)	10	400	320	320
24897	市区	PMS_苏嘉经贸配变	10	400	286	286

24898	市区	PMS_市镇西配变	10	400	320	320
24899	市区	PMS_水厂十配变	10	100	80	80
24900	市区	东风新村配变(融合终端)	10	400	320	320
24901	市区	太钢管配变(融合终端)	10	200	160	160
24902	市区	贝尔化工配变(融合终端)	10	200	160	160
24903	江阴	华丰公变	10	400	160	160
24904	江阴	PMS_小山头北变	10	250	200	200
24905	江阴	PMS_小山头变	10	315	252	252
24906	宜兴	小黄山 2#公变(光伏并网)	10	400	300	300
24907	宜兴	PMS_集镇沙滩公变	10	400	320	320
24908	江阴	PMS_周家湾北变	10	400	320	320
24909	江阴	PMS_松桥小学变	10	315	252	252
24910	江阴	PMS_定山高头上变	10	315	252	252
24911	宜兴	PMS_硬质合金公变	10	400	320	320
24912	宜兴	PMS_集贸市场公变	10	315	252	252
24913	市区	PMS_张泾河泵配变	10	400	172	172
24914	宜兴	PMS_新用电站公变	10	400	320	320
24915	宜兴	贺家渎南公变	10	400	288	288
24916	市区	可达配变	10	400	320	320
24917	宜兴	PMS_贺家渎 4#公变	10	400	320	320
24918	宜兴	祠山公变	10	400	281	281

24919	宜兴	PMS_教工宿舍公变	10	400	320	320
24920	宜兴	PMS_大石界公变	10	200	160	160
24921	宜兴	农贸市场公变	10	400	320	320
24922	宜兴	PMS_乾元洞口公变	10	400	320	320
24923	江阴	PMS_万兴西变	10	400	226	226
24924	江阴	PMS_陈家堂变	10	200	146	146
24925	市区	PMS_北工二配变	10	400	311	311
24926	江阴	PMS_鉴清西变	10	200	121	121
24927	江阴	鉴青水渠变	10	200	125	125
24928	江阴	复兴东变	10	400	295	295
24929	江阴	黄巷小学变	10	400	305	305
24930	江阴	北庄河变	10	400	300	300
24931	江阴	湾树桥变	10	400	253	253
24932	市区	PMS_新南四配变	10	400	320	320
24933	江阴	PMS_新宅基变	10	400	222	222
24934	市区	小村配变	10	400	320	320
24935	江阴	鉴青姚家堂变	10	400	148	148
24936	江阴	中北 12#公变	10	315	252	252
24937	江阴	PMS_黄巷变	10	200	92	92
24938	江阴	PMS_国南张家堂变	10	400	308	308
24939	市区	PMS_设备厂二配变	10	400	320	320
24940	市区	PMS_照明厂配变	10	400	275	275
24941	江阴	暨君公变	10	400	320	320
24942	市区	PMS_时新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504

24943	江阴	崔家湾变	10	400	218	218
24944	市区	PMS_新洲花园4#箱 变 T2	10	800	640	640
24945	市区	PMS_新洲花园5#箱 变 T1	10	800	640	640
24946	江阴	东蒋巷变	10	400	266	266
24947	市区	PMS_新洲花园6#箱 变 T1	10	800	640	640
24948	江阴	谭家宅基变	10	200	133	133
24949	市区	PMS_新洲花园9#箱 变 T1	10	630	504	504
24950	江阴	解放工业园变	10	400	320	320
24951	江阴	PMS_西蒋巷变	10	160	87	87
24952	市区	PMS_新洲花园2#箱 变 T1	10	800	640	640
24953	江阴	汝南变	10	400	287	287
24954	市区	PMS_新洲花园3#箱 变 T2	10	800	640	640
24955	江阴	赤岸荷花变	10	400	305	305
24956	市区	PMS_新洲花园7#箱 变 T1	10	800	640	640
24957	江阴	坝头变	10	315	221	221
24958	市区	PMS_盛店配变	10	200	141	141
24959	江阴	寒塘坝变	10	400	301	301
24960	市区	PMS_马安铸钢配变	10	400	294	294

24961	市区	PMS_吴巷十二配变	10	400	271	271
24962	江阴	PMS_锡沙路灯 7#变	10	250	200	200
24963	市区	青虹中路配变	10	400	320	320
24964	市区	青虹二配变	10	200	160	160
24965	市区	PMS_鹅湖花苑站 T1	10	800	640	640
24966	市区	PMS_角上新村配变	10	400	216	216
24967	江阴	PMS_6 队变	10	400	309	309
24968	市区	PMS_西漳 1	10	400	226	226
24969	市区	PMS_西漳 2	10	400	304	304
24970	市区	PMS_园地队配变	10	400	320	320
24971	市区	西漳 3	10	400	305	305
24972	市区	PMS_西漳 4	10	400	285	285
24973	市区	PMS_徐巷九配变	10	400	320	320
24974	市区	缪巷配变（光伏）	10	200	145	145
24975	市区	PMS_水渠里配变	10	400	320	320
24976	市区	PMS_岸里泵	10	315	252	252
24977	市区	PMS_农坝村配变	10	400	320	320
24978	市区	PMS_南西漳排	10	400	305	305
24979	市区	农坝小徐配变	10	400	320	320
24980	市区	新村九配变	10	400	320	320
24981	市区	桃园小区配变	10	400	320	320
24982	市区	南西漳木排	10	400	320	320
24983	宜兴	PMS_三洲土桥公变	10	400	320	320
24984	宜兴	PMS_银鑫小区公变	10	315	252	252
24985	宜兴	PMS_北川村公变	10	400	269	269

24986	宜兴	PMS_任墅水车头公变	10	400	320	320
24987	宜兴	堂前村 2#公变	10	400	311	311
24988	宜兴	PMS_彭庄村公变	10	400	320	320
24989	宜兴	桥亭北公变	10	400	320	320
24990	市区	钢管厂配变	10	400	281	281
24991	江阴	PMS_陆丰陆家基变	10	200	146	146
24992	江阴	朱家巷南变	10	400	320	320
24993	江阴	PMS_新伍排涝站	10	400	320	320
24994	宜兴	PMS_湖滢集镇公变	10	400	320	320
24995	宜兴	PMS_任墅供销社公变	10	400	320	320
24996	宜兴	PMS_集镇农机公变	10	400	320	320
24997	宜兴	PMS_东街村公变	10	400	261	261
24998	宜兴	PMS_南耐公变	10	315	252	252
24999	江阴	PMS_云东村	10	315	252	252
25000	宜兴	PMS_大东山南公变	10	200	141	141
25001	江阴	PMS_建设路 1#变	10	250	182	182
25002	市区	PMS_蓉联十队配变	10	400	315	315
25003	市区	新村塘西配变	10	400	320	320
25004	江阴	PMS_中北 13#公变	10	400	320	320
25005	市区	PMS_湾里七配变	10	400	320	320
25006	市区	PMS_溪家村配变	10	200	160	160
25007	江阴	PMS_新伍菜场 3#变	10	315	252	252
25008	市区	PMS_惠甲里	10	200	160	160

25009	江阴	PMS_暨西公变	10	250	200	200
25010	江阴	PMS_沿河东公变	10	315	252	252
25011	江阴	德明村站变	10	400	320	320
25012	江阴	PMS_健民南公变	10	400	320	320
25013	市区	PMS_王家村二配变	10	200	160	160
25014	江阴	PMS_中北 5#公变	10	400	320	320
25015	江阴	PMS_东歧三房庄变	10	200	87	87
25016	市区	PMS_冯家村配变	10	200	160	160
25017	市区	徐家村配变	10	400	303	303
25018	江阴	PMS_查陆家堂变	10	400	320	320
25019	江阴	南吴巷变	10	315	79	79
25020	江阴	PMS_电气东公变	10	400	320	320
25021	江阴	PMS_电气公变	10	400	311	311
25022	江阴	义庄变	10	400	287	287
25023	市区	PMS_新洲花园 10# 箱变 T1	10	800	640	640
25024	市区	PMS_新洲花园 8# 箱 变 T1	10	630	504	504
25025	江阴	塘角变	10	400	296	296
25026	江阴	赤岸西变	10	200	139	139
25027	市区	PMS_新洲花园 11# 箱变 T1	10	800	640	640
25028	市区	PMS_北庄东配变	10	400	320	320
25029	江阴	PMS_赤岸西街变	10	400	293	293
25030	市区	PMS_张巷二十配变	10	200	160	160

25031	江阴	赤岸北变	10	200	127	127
25032	江阴	PMS_沈介圩变	10	200	118	118
25033	江阴	PMS_刘家堂变	10	200	93	93
25034	市区	PMS_电工材料二配变	10	400	319	319
25035	江阴	邓东南变	10	200	133	133
25036	市区	PMS_宏达彩印厂配变	10	400	320	320
25037	江阴	PMS_许庄变	10	200	129	129
25038	市区	PMS_老村委配变	10	200	160	160
25039	市区	杨家里十一配变	10	200	159	159
25040	市区	校直机厂配变	10	200	160	160
25041	市区	PMS_邮电局三配变	10	200	160	160
25042	市区	PMS_毛家	10	200	160	160
25043	市区	PMS_朱巷十	10	200	160	160
25044	市区	PMS_市镇一零八配变	10	400	320	320
25045	市区	PMS_许巷配变	10	200	160	160
25046	市区	PMS_江大舍配变 (TTU)	10	400	320	320
25047	市区	PMS_孙楼巷二配变 (TTU)	10	200	160	160
25048	市区	PMS_市镇四六配变	10	400	299	299
25049	市区	大张巷甲配变(TTU)	10	400	8	8
25050	市区	PMS_大张巷丁配变	10	400	320	320

		(TTU)				
25051	市区	PMS_大张巷乙配变 (TTU)	10	400	320	320
25052	市区	PMS_东浜七配变 (TTU)	10	400	320	320
25053	市区	新桥头二配变	10	200	160	160
25054	市区	PMS_医院十三配变	10	400	320	320
25055	市区	东浜配变（融合终端）	10	400	320	320
25056	市区	PMS_吴家桥三	10	200	160	160
25057	市区	蔡村西队配变（融合终端）	10	200	160	160
25058	市区	供电所（光伏）	10	400	285	285
25059	市区	PMS_上荣一配变 (TTU)	10	400	320	320
25060	宜兴	PMS_青龙垛公变	10	315	232	232
25061	江阴	路灯变	10	400	315	315
25062	宜兴	PMS_大东村公变	10	200	124	124
25063	江阴	定山电站	10	400	320	320
25064	江阴	PMS_老庄上公变	10	315	90	90
25065	江阴	定山朱家巷变	10	400	24	24
25066	宜兴	湖东村公变	10	400	320	320
25067	宜兴	朱北公变	10	400	292	292
25068	宜兴	梅堂公变	10	200	152	152
25069	宜兴	吴家渎 2#公变	10	315	210	210

25070	宜兴	梅家渎北公变(光伏并网)	10	400	289	289
25071	宜兴	梅家渎西公变	10	400	263	263
25072	市区	PMS_10kV 梅花 3#箱变 T1	10	400	320	320
25073	江阴	PMS_脱水港变	10	400	262	262
25074	江阴	PMS_吴家巷变	10	250	200	200
25075	宜兴	PMS_潼渚桥西公变	10	200	160	160
25076	市区	PMS_产山甲配变	10	400	320	320
25077	市区	PMS_华丽达配变	10	400	278	278
25078	江阴	PMS_电力站东变	10	315	221	221
25079	江阴	PMS_月城唐家村变	10	200	125	125
25080	江阴	冯家村变	10	400	5	5
25081	江阴	复兴西变	10	400	305	305
25082	市区	县物资配变(TTU)	10	400	320	320
25083	江阴	PMS_南杨家堂变	10	400	276	276
25084	市区	PMS_锡山财配变(TTU)	10	400	320	320
25085	江阴	PMS_朝阳河变	10	400	221	221
25086	江阴	郑家巷变	10	400	252	252
25087	江阴	PMS_甘家谷变	10	160	0	0
25088	市区	PMS_青荡村委配变	10	250	186	186
25089	市区	PMS_长巷村配变	10	200	160	160
25090	市区	王家村四配变	10	200	160	160
25091	江阴	PMS_杨园坝变	10	400	295	295

25092	市区	夏更上配变	10	400	320	320
25093	江阴	PMS_缪三房桥变	10	400	223	223
25094	市区	PMS_建筑弄配变 (TTU)	10	400	320	320
25095	市区	PMS_二钢配变	10	400	320	320
25096	江阴	PMS_德兴村站变	10	200	160	160
25097	市区	PMS_绿塔路甲配变 (TTU)	10	400	320	320
25098	市区	PMS_蓉湖村配变	10	200	128	128
25099	市区	PMS_湖光村红卫配 变	10	400	320	320
25100	市区	总体二配变(融合终 端)	10	200	160	160
25101	江阴	PMS_蔡家堂变	10	400	320	320
25102	江阴	钟蔡家堂变	10	400	320	320
25103	江阴	PMS_解放许巷变	10	250	200	200
25104	江阴	北国环南路变	10	400	320	320
25105	江阴	PMS_农机新村变	10	315	252	252
25106	江阴	PMS_北国东方变	10	315	252	252
25107	江阴	镇南小学变	10	400	320	320
25108	江阴	PMS_华夏变	10	400	320	320
25109	江阴	工业园 2 号变	10	400	314	314
25110	江阴	工业园 1 号变	10	400	320	320
25111	江阴	云长 1#变	10	400	320	320
25112	江阴	鲍家堂变	10	400	263	263

25113	江阴	国东西变	10	400	320	320
25114	江阴	周介宅基变	10	400	320	320
25115	江阴	PMS_锡沙路灯 6#变	10	250	200	200
25116	江阴	红豆西变	10	400	320	320
25117	江阴	煤排公变	10	200	160	160
25118	江阴	双龙公变	10	400	320	320
25119	江阴	引航公变	10	400	320	320
25120	江阴	PMS_金塔变	10	315	246	246
25121	江阴	PMS_虹六 13 公变	10	400	320	320
25122	市区	威玛制衣配变(融合终端)	10	400	320	320
25123	市区	PMS_上荣二配变(TTU)	10	400	320	320
25124	市区	河乡府配变(TTU)	10	400	320	320
25125	市区	PMS_夏慕湾配变	10	50	40	40
25126	市区	PMS_五姓巷配电所 T2	10	1000	800	800
25127	江阴	云新 4#变	10	400	320	320
25128	市区	徐巷村配变	10	400	309	309
25129	市区	PMS_翠园三配变(TTU)	10	200	160	160
25130	市区	天宇配变(融合终端)	10	400	320	320
25131	市区	PMS_翠园二配变(TTU)	10	200	160	160

25132	市区	PMS_翠园一配变 (TTU)	10	400	320	320
25133	市区	PMS_翠园四配变 (TTU)	10	400	320	320
25134	市区	PMS_沈巷泵配变	10	200	160	160
25135	江阴	云新 3#变	10	400	320	320
25136	市区	PMS_翠园五配变 (TTU)	10	200	160	160
25137	市区	PMS_翠园九配变 (TTU)	10	200	160	160
25138	市区	PMS_东浜 1#箱变 T1	10	400	320	320
25139	市区	PMS_翠园六配变 (TTU)	10	200	160	160
25140	市区	PMS_东浜 2#箱变 T1	10	400	320	320
25141	市区	PMS_翠园八配变 (TTU)	10	400	320	320
25142	江阴	PMS_潜龙变	10	400	293	293
25143	江阴	卧龙北变	10	400	320	320
25144	宜兴	PMS_水北涧桥公变	10	400	250	250
25145	江阴	PMS_徐家场变	10	315	252	252
25146	宜兴	PMS_梅家渎村公变	10	200	58	58
25147	市区	PMS_胜丰村委二配 变	10	400	284	284
25148	江阴	PMS_云亭蒋家村变	10	315	161	161

25149	宜兴	PMS_太华山庄 1#公变	10	315	252	252
25150	江阴	PMS_团结闸	10	400	320	320
25151	市区	PMS_青石路 5#箱变 T1	10	630	504	504
25152	江阴	市镇变	10	400	320	320
25153	宜兴	太华教育公变(光伏并网)	10	200	144	144
25154	市区	PMS_青石路 2#箱变 T1	10	630	504	504
25155	江阴	花园变	10	315	244	244
25156	江阴	月山变	10	400	300	300
25157	宜兴	华新公变(光伏并网)	10	400	320	320
25158	宜兴	PMS_葫芦圩电站公变	10	160	128	128
25159	江阴	PMS_黄桥北变	10	400	309	309
25160	宜兴	吴家渎 5#公变	10	400	320	320
25161	江阴	PMS_余家港变	10	400	320	320
25162	江阴	PMS_德兴新村变	10	400	320	320
25163	市区	PMS_龙舜新村配变	10	250	200	200
25164	市区	六步桥配变	10	400	320	320
25165	江阴	PMS_北曹庄东变	10	315	252	252
25166	市区	PMS_北横河配变	10	200	160	160
25167	江阴	鉴青村委变	10	315	252	252

25168	市区	PMS_荣威灯配变	10	200	160	160
25169	市区	PMS_沈古巷配变	10	400	320	320
25170	市区	PMS_楼下六配变	10	200	160	160
25171	江阴	祝华北变	10	400	253	253
25172	市区	PMS_塑料厂九配变	10	200	160	160
25173	市区	苏舍桥配变	10	315	252	252
25174	市区	PMS_勤新苑配变	10	400	312	312
25175	市区	陈漕新村一配变(融合终端)	10	400	320	320
25176	市区	绿塔路乙配变(融合终端)	10	400	320	320
25177	市区	七院配变(融合终端)	10	400	320	320
25178	市区	绿塔路丙配变(融合终端)	10	400	320	320
25179	市区	绿塔路丁泵配变(融合终端)	10	400	320	320
25180	市区	PMS_新红村四三房配变	10	400	299	299
25181	江阴	PMS_虹六2公变	10	400	320	320
25182	江阴	PMS_秦皇村秦望变	10	315	252	252
25183	江阴	虹六五公变	10	400	320	320
25184	江阴	PMS_虹六八公变	10	315	252	252
25185	江阴	PMS_虹八公变	10	400	320	320
25186	江阴	PMS_财发公变	10	315	234	234

25187	江阴	PMS_何家宕公变	10	315	252	252
25188	江阴	PMS_虹七公变	10	315	252	252
25189	江阴	黄纺公变	10	315	252	252
25190	江阴	PMS_交行公变	10	400	320	320
25191	江阴	PMS_华文变	10	400	311	311
25192	市区	PMS_王巷十二配变	10	400	320	320
25193	江阴	PMS_澄法公变	10	315	252	252
25194	江阴	PMS_环西 14 公变	10	400	320	320
25195	市区	PMS_吴后配变	10	400	262	262
25196	江阴	PMS_环西 22 公变	10	315	252	252
25197	江阴	环西 24 公变	10	400	320	320
25198	江阴	PMS_环西 3 公变	10	400	320	320
25199	江阴	PMS_何家塘西公变	10	400	320	320
25200	江阴	环西 9 公变	10	400	320	320
25201	市区	恒三配变	10	200	105	105
25202	市区	PMS_东山 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
25203	江阴	云开 7#变	10	400	320	320
25204	市区	PMS_金城湾一配变 (TTU)	10	400	320	320
25205	市区	PMS_金城湾乙配变 (TTU)	10	400	320	320
25206	宜兴	PMS_平元涧二公变	10	200	150	150
25207	市区	PMS_翠园十配变 (TTU)	10	200	160	160

25208	市区	城南周家里配变(光伏)	10	400	290	290
25209	江阴	PMS_云新 1#变	10	315	252	252
25210	市区	PMS_翠园十一配变(TTU)	10	200	160	160
25211	市区	大荡湾配变	10	400	320	320
25212	市区	PMS_翠园十二配变(TTU)	10	200	160	160
25213	市区	PMS_居民小区配变	10	400	320	320
25214	江阴	北街东变	10	400	251	251
25215	江阴	云新 5#变	10	400	320	320
25216	市区	PMS_翠园十三配变(TTU)	10	400	320	320
25217	市区	PMS_西路南配变	10	400	320	320
25218	江阴	PMS_21#路灯变	10	100	80	80
25219	市区	扬树头乙配变(融合终端)	10	315	236	236
25220	江阴	PMS_新伍电站	10	315	252	252
25221	江阴	PMS_定中变	10	400	260	260
25222	宜兴	PMS_水北竹箐桥公变	10	400	228	228
25223	市区	PMS_威尔配变	10	200	160	160
25224	江阴	南环公变	10	400	320	320
25225	江阴	PMS_云亭陆望桥变	10	315	209	209
25226	市区	PMS_村委八配变	10	400	296	296

25227	宜兴	PMS_水北电站公变	10	315	230	230
25228	江阴	PMS_陈介庄电站	10	250	200	200
25229	江阴	PMS_马家弄变	10	400	320	320
25230	市区	PMS_佳毅配变	10	200	160	160
25231	江阴	PMS_三河口公变	10	400	276	276
25232	宜兴	PMS_水北陆平圩公变	10	200	132	132
25233	市区	水秀小学配变(融合终端)	10	400	320	320
25234	宜兴	PMS_八仕冯道圩公变	10	200	160	160
25235	江阴	朱家巷东变	10	400	252	252
25236	江阴	PMS_染整变	10	400	320	320
25237	江阴	PMS_白工变	10	400	320	320
25238	宜兴	PMS_吴家渎 1#公变	10	315	252	252
25239	江阴	PMS_定五公变	10	400	320	320
25240	市区	PMS_拾房村五配变	10	200	160	160
25241	市区	拾房村二配变	10	400	320	320
25242	市区	勤新梁鸿一配变(融合终端)	10	200	94	94
25243	市区	勤新梁鸿二配变(融合终端)	10	200	131	131
25244	江阴	电力新村变	10	400	320	320
25245	市区	俞巷五配变(融合终端)	10	400	320	320

25246	市区	PMS_黄泥泾配变	10	200	160	160
25247	市区	PMS_寿山坎配变	10	400	320	320
25248	江阴	PMS_北国李家桥变	10	200	160	160
25249	市区	乌金桥巷配变	10	400	295	295
25250	市区	华介湾配变	10	400	320	320
25251	市区	PMS_席古庄	10	200	160	160
25252	市区	PMS_缪巷三配变	10	400	320	320
25253	江阴	东清河变	10	400	320	320
25254	市区	新红村陆更上配变 (光伏)	10	400	303	303
25255	市区	东风周配变	10	400	320	320
25256	市区	PMS_后湾钱	10	200	160	160
25257	江阴	PMS_北国金家湾变	10	400	252	252
25258	江阴	PMS_虹五 10 公变	10	315	252	252
25259	江阴	PMS_蒋家巷变(城)	10	315	252	252
25260	江阴	PMS_微南公变	10	400	320	320
25261	市区	PMS_盛峰村委配变	10	400	320	320
25262	江阴	江阴敬老院变	10	200	145	145
25263	市区	PMS_佳宝配变	10	400	258	258
25264	市区	PMS_盛店桥二配变	10	400	306	306
25265	江阴	PMS_南仪公变	10	315	252	252
25266	市区	PMS_润硕苑 3# 站 1#	10	1000	800	800
25267	江阴	PMS_施家弄公变	10	400	320	320
25268	市区	盛店桥配变	10	400	320	320

25269	市区	PMS_国庆泵配变	10	400	320	320
25270	市区	PMS_东塘村	10	400	306	306
25271	市区	PMS_康兴钢板	10	400	320	320
25272	市区	PMS_周巷十五配变	10	400	320	320
25273	市区	南达石化配变	10	200	0	0
25274	市区	安介庄配变	10	400	320	320
25275	市区	PMS_后强新区配变	10	200	160	160
25276	市区	PMS_下向配变	10	400	320	320
25277	市区	PMS_窑厂配变	10	400	280	280
25278	市区	加油站北配变(融合终端)	10	400	320	320
25279	市区	PMS_东后街一配变	10	50	40	40
25280	市区	PMS_张舍市镇配变	10	400	313	313
25281	江阴	PMS_22#路灯变	10	100	80	80
25282	江阴	PMS_新伍别墅公变	10	400	320	320
25283	市区	负来桥配变(融合终端)	10	400	320	320
25284	市区	杨巷十五配变(融合终端)	10	400	320	320
25285	市区	杨巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
25286	江阴	PMS_建设南站	10	400	320	320
25287	江阴	PMS_新伍村变	10	315	252	252
25288	市区	PMS_芦庄2#站 T1	10	1250	1000	1000
25289	江阴	PMS_陈家村南变	10	400	320	320

25290	市区	PMS_蔡家坊配变	10	400	320	320
25291	市区	上庄浜一配变(TTU)	10	200	160	160
25292	市区	PMS_上庄浜二配变 (TTU)	10	200	160	160
25293	江阴	新敬老院变	10	400	320	320
25294	江阴	PMS_云新陈家村变	10	400	274	274
25295	市区	PMS_山峰配变	10	400	320	320
25296	市区	新联花园配变(融合 终端)	10	200	160	160
25297	市区	PMS_上庄浜三配变 (TTU)	10	200	160	160
25298	江阴	PMS_南区变	10	315	252	252
25299	宜兴	PMS_吴家渎 3#公变	10	200	160	160
25300	宜兴	PMS_夏姜霞墅公变	10	200	144	144
25301	江阴	PMS_陈四房庄变	10	400	268	268
25302	江阴	PMS_松窑公变	10	400	320	320
25303	市区	起重厂配变(融合终 端)	10	200	160	160
25304	宜兴	PMS_夏姜村公变	10	315	71	71
25305	江阴	PMS_华宏公变	10	400	320	320
25306	宜兴	夏尖圩公变	10	400	194	194
25307	市区	PMS_金家桥配变	10	200	160	160
25308	江阴	PMS_严家降变	10	400	139	139
25309	市区	PMS_北横配变	10	200	160	160
25310	江阴	东来公变	10	400	317	317

25311	市区	PMS_中街新村配变	10	400	310	310
25312	江阴	生态公变	10	400	320	320
25313	江阴	北区变	10	400	314	314
25314	市区	赵更上配变	10	400	320	320
25315	市区	惠滨配变	10	200	160	160
25316	市区	PMS_蓉东村配变	10	400	313	313
25317	市区	PMS_新红村东巷配变	10	200	160	160
25318	市区	PMS_龙渚电站	10	400	320	320
25319	市区	PMS_陈漕 1#箱变 T1	10	200	160	160
25320	市区	唐甲里配变	10	400	320	320
25321	市区	PMS_新菜场	10	250	200	200
25322	市区	PMS_新霞桥配变	10	400	320	320
25323	市区	PMS_朱家二配变	10	200	160	160
25324	江阴	PMS_北国村东变	10	400	299	299
25325	市区	PMS_冯家配变	10	200	160	160
25326	市区	10kV 吉庆苑站 T2	10	800	640	640
25327	江阴	运河西变	10	400	297	297
25328	市区	新霞村造家圩配变 (光伏)	10	400	310	310
25329	江阴	北国村站变	10	400	291	291
25330	市区	东蔡湾配变	10	400	320	320
25331	市区	沙滩桥	10	400	305	305
25332	江阴	PMS_相圩变	10	400	320	320
25333	市区	新霞桥南巷上配变	10	400	310	310

		(光伏)				
25334	市区	张巷新区配变	10	400	320	320
25335	市区	PMS_浜排配变	10	400	320	320
25336	市区	雅西村配变	10	400	320	320
25337	市区	PMS_水处理	10	200	160	160
25338	市区	盛店村三配变	10	400	320	320
25339	市区	PMS_南二变	10	400	320	320
25340	市区	PMS_壤桥头配变	10	400	286	286
25341	江阴	黄检公变	10	400	320	320
25342	市区	PMS_新兴东路配变	10	250	200	200
25343	市区	PMS_同步带配变	10	200	139	139
25344	市区	自来水厂十	10	200	160	160
25345	市区	PMS_前村五配变	10	200	74	74
25346	市区	PMS_肖家桥二配变	10	200	160	160
25347	江阴	PMS_黄家塘公变	10	400	320	320
25348	市区	PMS_后湖山	10	315	223	223
25349	市区	PMS_新区路配变	10	400	311	311
25350	市区	河西村联社配变	10	200	155	155
25351	市区	宏净配变	10	400	320	320
25352	市区	PMS_庙下七	10	400	320	320
25353	市区	中路生态配变	10	400	320	320
25354	市区	PMS_上庄浜四配变 (TTU)	10	200	160	160
25355	江阴	PMS_卢家村变	10	400	303	303
25356	江阴	PMS_新伍路灯变	10	100	80	80

25357	市区	PMS_帆布厂	10	400	320	320
25358	市区	许湾里三配变(融合终端)	10	400	320	320
25359	市区	许湾里二配变(融合终端)	10	400	320	320
25360	江阴	黄思巷 2#变	10	400	320	320
25361	市区	周巷二十配变	10	200	160	160
25362	市区	PMS_市镇单配变	10	50	40	40
25363	江阴	PMS_西湾头变	10	400	320	320
25364	市区	PMS_张巷村	10	400	304	304
25365	市区	PMS_砖场一配变	10	400	320	320
25366	市区	PMS_大花岸二配变	10	400	320	320
25367	市区	PMS_大龙岸配变	10	400	320	320
25368	江阴	夏家村变	10	400	315	315
25369	江阴	PMS_虎塘里变	10	315	252	252
25370	江阴	PMS_龙砂变	10	400	320	320
25371	市区	PMS_兰苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
25372	市区	PMS_大陆岸头配变	10	400	320	320
25373	江阴	PMS_云亭陆望桥西变	10	400	217	217
25374	市区	PMS_新巷五配变	10	400	320	320
25375	宜兴	PMS_木连场公变	10	400	320	320
25376	市区	PMS_虎降头配变	10	400	320	320
25377	江阴	周钱巷站	10	400	209	209
25378	市区	PMS_中街二配变	10	400	320	320

25379	市区	PMS_市北高中配变 (TTU)	10	200	160	160
25380	市区	PMS_西田舍配变	10	400	320	320
25381	宜兴	PMS_太华中学公变	10	400	252	252
25382	市区	PMS_新巷七配变 (TTU)	10	400	320	320
25383	市区	PMS_南农场配变	10	400	295	295
25384	江阴	PMS_冯泾排涝站变	10	250	199	199
25385	市区	10kV 安阳花园站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
25386	市区	PMS_青石路配变	10	400	320	320
25387	江阴	PMS_蒋家巷公变	10	200	160	160
25388	江阴	PMS_茶安嘴变	10	200	136	136
25389	江阴	PMS_袁家桥变	10	315	244	244
25390	市区	PMS_市镇曹配变	10	400	320	320
25391	江阴	沈家圩站变	10	400	320	320
25392	市区	市镇七四	10	400	320	320
25393	市区	PMS_市镇三电	10	400	320	320
25394	市区	新霞村陈更上配变	10	400	320	320
25395	江阴	北国段路灯变	10	400	320	320
25396	市区	南庄五配变(光伏)	10	200	141	141
25397	江阴	浦家宕变	10	400	320	320
25398	市区	PMS_曹家里二配变	10	200	160	160
25399	江阴	二房里变	10	400	294	294
25400	市区	PMS_新建村外浜配	10	200	160	160

		变				
25401	江阴	野猫洞变	10	400	320	320
25402	市区	节油设备厂配变	10	400	320	320
25403	市区	PMS_冯家里配变	10	200	160	160
25404	市区	PMS_新建二配变	10	200	160	160
25405	市区	PMS_龙村二变	10	200	160	160
25406	市区	PMS_阳山市镇北配 变	10	160	128	128
25407	市区	大三房二配变	10	400	320	320
25408	市区	PMS_邮电局七配变	10	200	160	160
25409	市区	丁巷四配变	10	200	160	160
25410	市区	PMS_林业大队配变	10	400	224	224
25411	市区	PMS_阳山村委二配 变	10	400	313	313
25412	市区	PMS_盛店村二配变	10	400	320	320
25413	市区	PMS_麦特福	10	200	160	160
25414	市区	周巷六配变	10	400	320	320
25415	市区	沙滩村委配变	10	400	320	320
25416	市区	PMS_明珠	10	200	121	121
25417	市区	弄里配变	10	400	320	320
25418	市区	安西配变	10	400	320	320
25419	江阴	PMS_环北公变	10	200	160	160
25420	市区	PMS_河西自然村配 变	10	200	160	160
25421	江阴	PMS_刘家村东变	10	400	320	320

25422	江阴	文一 7#公变	10	400	320	320
25423	江阴	PMS_肖山北站	10	400	320	320
25424	江阴	PMS_肖山空调设备 厂	10	250	200	200
25425	市区	东家巷配变	10	200	160	160
25426	江阴	PMS_文一公变	10	315	252	252
25427	江阴	PMS_白屈港管理所	10	250	200	200
25428	江阴	PMS_肖山村南变	10	250	167	167
25429	江阴	文增 1#公变	10	200	160	160
25430	江阴	PMS_文增 2#公变	10	200	160	160
25431	市区	PMS_停车场配变	10	400	320	320
25432	江阴	PMS_石塘桥变	10	400	320	320
25433	市区	PMS_蒲塘	10	400	320	320
25434	江阴	PMS_云新顾家巷变	10	400	299	299
25435	江阴	PMS_花东北站	10	250	200	200
25436	市区	PMS_瑞希苑站 T1	10	1000	800	800
25437	江阴	大元里东变	10	400	320	320
25438	江阴	石塘桥西变	10	250	200	200
25439	市区	PMS_菜场西二配变	10	400	320	320
25440	江阴	云开 1#变	10	400	307	307
25441	市区	PMS_芦庄 7#站 T1	10	1250	1000	1000
25442	市区	PMS_新苏六配变 (TTU)	10	400	320	320
25443	江阴	PMS_电力站南站	10	400	320	320
25444	市区	PMS_新苏五配变	10	200	160	160

		(TTU)				
25445	市区	PMS_新苏四配变 (TTU)	10	400	320	320
25446	市区	PMS_新苏旁配变 (TTU)	10	200	160	160
25447	市区	PMS_新苏二配变 (TTU)	10	400	320	320
25448	江阴	PMS_大元里新站	10	315	252	252
25449	市区	PMS_新苏一配变 (TTU)	10	200	160	160
25450	江阴	PMS_陆家湾变	10	400	264	264
25451	市区	PMS_农机厂三配变	10	200	131	131
25452	市区	和平村甲	10	400	320	320
25453	市区	秀菜配变(融合终端)	10	400	320	320
25454	江阴	PMS_云亭小钱家村 变	10	400	219	219
25455	市区	稻香超市配变(融合 终端)	10	400	320	320
25456	市区	PMS_老街五配变	10	200	160	160
25457	江阴	PMS_李家村变	10	400	186	186
25458	市区	PMS_曹庄新村配变	10	400	189	189
25459	市区	PMS_南对二配变	10	400	320	320
25460	江阴	PMS_蔡村电站变	10	200	160	160
25461	市区	水秀三一配变(融合 终端)	10	400	320	320

25462	市区	水秀三二配变(融合终端)	10	200	160	160
25463	市区	PMS_市镇二六配变	10	400	320	320
25464	市区	北桥新村配变(融合终端)	10	200	160	160
25465	市区	PMS_槐古桥配变	10	400	320	320
25466	江阴	PMS_工业园 1#变	10	400	320	320
25467	江阴	PMS_朱家庙变	10	250	161	161
25468	江阴	扬子公变	10	400	307	307
25469	市区	PMS_小桥湾配变	10	400	320	320
25470	宜兴	PMS_遗踪南圩公变	10	400	275	275
25471	市区	南洋滩(融合终端)	10	200	160	160
25472	宜兴	遗踪村公变	10	250	165	165
25473	江阴	PMS_新益电站变	10	200	123	123
25474	市区	PMS_高步沿配变	10	400	320	320
25475	江阴	PMS_兴业村西滩变	10	200	134	134
25476	江阴	PMS_开发园 17#变	10	100	80	80
25477	江阴	PMS_新益村公变	10	250	10	10
25478	江阴	停塘降变	10	400	308	308
25479	江阴	龙潭圩变	10	400	239	239
25480	江阴	PMS_蒲市杨鲍家变	10	200	117	117
25481	江阴	PMS_龙潭圩北变	10	400	270	270
25482	江阴	PMS_九庆圩变	10	200	104	104
25483	江阴	里旺里杨家村变	10	400	88	88
25484	江阴	外宕变	10	400	320	320

25485	江阴	PMS_水渠变	10	200	160	160
25486	江阴	汽市中变	10	200	133	133
25487	江阴	王介村变	10	200	136	136
25488	江阴	PMS_南陈南赵村公 变	10	315	241	241
25489	江阴	PMS_王家村北变	10	400	320	320
25490	市区	PMS_长欣公寓 1#站 2#主变 1250	10	1250	1000	1000
25491	市区	PMS_长欣公寓 4#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
25492	市区	PMS_长欣公寓 5#站 1#主变	10	1250	1000	1000
25493	市区	PMS_东徐巷配变	10	400	320	320
25494	江阴	PMS_东横塘北变	10	160	128	128
25495	江阴	钱家巷变	10	400	320	320
25496	江阴	尹范村变	10	400	320	320
25497	江阴	横塘开发区	10	400	282	282
25498	江阴	PMS_申浦开发变	10	400	320	320
25499	江阴	申港菜场变	10	400	320	320
25500	宜兴	前巷组公变	10	400	320	320
25501	江阴	PMS_电力站 7#变	10	400	320	320
25502	市区	PMS_前冯配变	10	200	160	160
25503	江阴	PMS_季中变	10	400	320	320
25504	宜兴	PMS_水中村 2#公变	10	400	202	202
25505	江阴	PMS_仲家巷变	10	400	197	197

25506	宜兴	PMS_水中后村公变	10	315	252	252
25507	市区	冯巷五配变	10	400	320	320
25508	宜兴	PMS_杨树下公变	10	200	131	131
25509	市区	PMS_顺昌配变	10	400	320	320
25510	江阴	PMS_东林陆家巷变	10	400	81	81
25511	宜兴	PMS_南新金家公变	10	315	193	193
25512	宜兴	PMS_和桥隔南村公变	10	315	223	223
25513	江阴	PMS_杜家巷变	10	400	132	132
25514	市区	荷叶村二配变(融合终端)	10	400	320	320
25515	江阴	PMS_昌盛 2#变	10	400	320	320
25516	市区	荷叶村(中)(融合终端)	10	400	320	320
25517	市区	荷叶村三配变(融合终端)	10	200	160	160
25518	江阴	昌盛变	10	400	320	320
25519	市区	复兴路甲配变	10	400	320	320
25520	江阴	PMS_新南洋变	10	400	320	320
25521	市区	荷叶村一配变(融合终端)	10	400	320	320
25522	市区	PMS_小尖泵配变	10	400	320	320
25523	市区	电化北(融合终端)	10	200	153	153
25524	江阴	PMS_新益刘盘里变	10	400	320	320
25525	市区	PMS_盛业 1 # 站 1#	10	630	504	504

		主变 630				
25526	市区	PMS_长欣公寓箱变 T1	10	400	320	320
25527	江阴	芦塘谢家村变	10	400	320	320
25528	江阴	里泾坝变	10	400	320	320
25529	江阴	PMS_周家弄变	10	400	320	320
25530	江阴	PMS_北沿河变	10	400	306	306
25531	江阴	纺塑公变	10	400	320	320
25532	宜兴	PMS_吴墟村公变	10	200	120	120
25533	宜兴	PMS_港西电站公变	10	200	160	160
25534	宜兴	PMS_双庙 2#公变	10	400	320	320
25535	宜兴	PMS_港西村 3#公变	10	315	252	252
25536	江阴	PMS_苏介坝站变	10	315	160	160
25537	江阴	下庄坝公变	10	400	243	243
25538	宜兴	PMS_港西村 2#公变	10	400	226	226
25539	宜兴	PMS_南湾冶炼公变	10	400	311	311
25540	宜兴	PMS_常胜新村 2#公 变	10	315	252	252
25541	市区	PMS_长欣公寓 2#站 2#主变	10	1250	1000	1000
25542	市区	江宁舍二配变(融合 终端)	10	400	320	320
25543	市区	盐栈配变(融合终 端)	10	200	160	160
25544	市区	PMS_江宁舍五配变	10	400	320	320

25545	市区	PMS_庄夹里配变	10	200	160	160
25546	市区	PMS_五星 1#站（原五星小区 C 块 1 号站）T4	10	1250	1000	1000
25547	市区	粮科舍配变（融合终端）	10	200	160	160
25548	市区	广瑞壹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
25549	市区	青山湾二配变（融合终端）	10	400	297	297
25550	市区	PMS_益明花园 T1	10	1000	800	800
25551	市区	PMS_益明花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
25552	宜兴	马草西公变	10	400	320	320
25553	宜兴	马草污工泵公变（光伏并网）	10	250	179	179
25554	市区	PMS_锡山谢配变（TTU）	10	400	320	320
25555	市区	下余巷配变（融合终端）	10	400	320	320
25556	市区	PMS_下余巷甲配变	10	400	320	320
25557	市区	PMS_10kV 荣军 2#箱变 T1	10	400	320	320
25558	宜兴	师家圩电站公变	10	400	320	320
25559	市区	PMS_10kV 荣军 3#箱变 T1	10	400	320	320

25560	宜兴	华利达公变	10	400	320	320
25561	宜兴	PMS_叶家公变	10	200	159	159
25562	江阴	PMS_大树下变	10	400	320	320
25563	江阴	PMS_工业路 5#变	10	315	136	136
25564	江阴	PMS_华西公寓 2#变	10	200	160	160
25565	江阴	PMS_工业路 2#变	10	400	320	320
25566	江阴	PMS_杜家巷西变	10	400	226	226
25567	宜兴	PMS_云阳胡家公变	10	200	0	0
25568	宜兴	PMS_云阳村公变	10	200	160	160
25569	江阴	PMS_工业路 4#变	10	400	311	311
25570	江阴	PMS_璜小西变	10	400	315	315
25571	宜兴	PMS_云阳凌潭公变	10	200	160	160
25572	宜兴	PMS_云阳环保公变	10	400	298	298
25573	江阴	青鱼塘变	10	400	0	0
25574	江阴	PMS_白峰变	10	400	98	98
25575	江阴	PMS_工业路 1#变	10	400	264	264
25576	江阴	PMS_邵家基变	10	200	121	121
25577	江阴	王家巷西变	10	400	320	320
25578	江阴	PMS_澄南排涝站	10	400	320	320
25579	江阴	澄南变	10	400	320	320
25580	江阴	五四站变	10	400	311	311
25581	江阴	PMS_苏家店南变	10	315	252	252
25582	江阴	官家变	10	315	57	57
25583	江阴	朱家坝东变	10	400	281	281
25584	江阴	航船埠头变	10	400	320	320

25585	江阴	PMS_牛头桥变	10	400	270	270
25586	江阴	PMS_曙光祥西西变	10	250	187	187
25587	江阴	PMS_黄泥西变	10	250	200	200
25588	江阴	PMS_元桥公变	10	400	320	320
25589	江阴	陈家村变	10	400	314	314
25590	江阴	PMS_浦家村变	10	200	107	107
25591	市区	复兴巷配变(融合终端)	10	400	320	320
25592	江阴	善泾村变	10	250	169	169
25593	江阴	东喊变	10	400	320	320
25594	市区	10kV 惠农 4#箱变 T1	10	400	320	320
25595	市区	10kV 沈果 2#箱变 T1	10	630	504	504
25596	市区	PMS_沈果 1#箱变 T1	10	500	400	400
25597	江阴	PMS_中坝西变	10	400	231	231
25598	市区	PMS_石化环网箱变 T1	10	630	504	504
25599	江阴	汤家村变	10	400	85	85
25600	市区	惠农 1#箱变 T1	10	400	320	320
25601	江阴	PMS_计家变	10	200	69	69
25602	宜兴	常胜新村 1#公变	10	400	320	320
25603	宜兴	PMS_施荡东公变	10	200	160	160
25604	宜兴	南湾电站公变(光伏并网)	10	200	144	144
25605	宜兴	安泰 2#公变	10	400	320	320
25606	宜兴	PMS_常胜大队公变	10	315	252	252

25607	江阴	孙家庙头变	10	200	67	67
25608	宜兴	施荡 1#公变	10	400	301	301
25609	宜兴	PMS_施荡 2#公变	10	400	211	211
25610	江阴	开发 5#变	10	315	175	175
25611	宜兴	PMS_南湾油车公变	10	400	320	320
25612	江阴	PMS_小青阳村站变	10	250	200	200
25613	宜兴	杏花西村 1#公变	10	400	320	320
25614	江阴	PMS_塘家桥变	10	400	320	320
25615	宜兴	PMS_施荡加工公变	10	400	244	244
25616	宜兴	施荡排涝公变	10	200	160	160
25617	江阴	普照丁家村变	10	400	320	320
25618	江阴	PMS_里旺里施介村 变	10	400	320	320
25619	宜兴	南湾湾南公变	10	400	320	320
25620	宜兴	PMS_粮机宿舍公变	10	400	320	320
25621	江阴	PMS_小青阳西变	10	250	200	200
25622	江阴	小青阳排涝站变	10	400	320	320
25623	宜兴	供电所 7#公变	10	400	320	320
25624	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	320	320
25625	市区	PMS_益明苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
25626	市区	PMS_益明苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
25627	市区	PMS_10kV 益明苑 3# 箱变 T1	10	630	504	504

25628	市区	泾西配变	10	400	299	299
25629	市区	PMS_10kV 益明苑 4# 箱变 T1	10	630	504	504
25630	市区	泾西西新配变	10	400	320	320
25631	宜兴	PMS_青溪路公变	10	100	80	80
25632	宜兴	PMS_积丰 4#公变	10	200	122	122
25633	市区	胡村壹一配变	10	400	320	320
25634	宜兴	PMS_高塍新庄村公 变	10	400	320	320
25635	宜兴	范道供电所 1#公变	10	400	320	320
25636	市区	瑞陈丙配变(融合终 端)	10	400	320	320
25637	市区	瑞陈叁二配变(融合 终端)	10	400	320	320
25638	宜兴	PMS_范道供电所 2# 公变	10	315	252	252
25639	市区	瑞陈肆二配变(融合 终端)	10	400	320	320
25640	宜兴	范道供电所 12#公变 (光伏并网)	10	400	311	311
25641	市区	瑞陈肆一配变(融合 终端)	10	400	320	320
25642	江阴	PMS_申港东街变	10	400	292	292
25643	江阴	PMS_西横塘中变	10	400	312	312
25644	江阴	张家桥东变	10	400	297	297
25645	江阴	西横塘南变	10	400	300	300

25646	江阴	PMS_塘林村变	10	200	96	96
25647	江阴	向阳站	10	200	81	81
25648	江阴	何巷村排涝站	10	400	320	320
25649	江阴	PMS_邵家圩变	10	400	232	232
25650	江阴	PMS_中南花苑箱变 主变	10	800	640	640
25651	江阴	PMS_局标准厂房 6# 箱变主变	10	630	504	504
25652	宜兴	北庄麻纺公变	10	200	97	97
25653	宜兴	PMS_和桥北庄村公 变	10	200	160	160
25654	宜兴	PMS_鹅州公变	10	400	318	318
25655	宜兴	黄泥台公变	10	400	271	271
25656	宜兴	路家组公变	10	400	308	308
25657	宜兴	北庄河口组公变	10	400	320	320
25658	市区	PMS_房产箱变 T1	10	500	400	400
25659	市区	PMS_大会堂箱变 T1	10	500	400	400
25660	江阴	PMS_青阳电力公变	10	400	320	320
25661	江阴	PMS_三塘工业园区 变	10	400	268	268
25662	江阴	PMS_邹家桥变	10	200	139	139
25663	江阴	PMS_三塘站变	10	250	179	179
25664	江阴	PMS_远望公变	10	400	320	320
25665	江阴	PMS_东风电站变	10	400	301	301
25666	江阴	付业场公变	10	400	319	319

25667	江阴	蒯介圩站变	10	200	160	160
25668	江阴	PMS_楼至电站变	10	315	221	221
25669	江阴	荒田变	10	400	187	187
25670	江阴	PMS_荒田里东变	10	200	86	86
25671	宜兴	PMS_茶东 1#公变	10	315	252	252
25672	宜兴	PMS_茶东 5#公变	10	315	252	252
25673	江阴	PMS_东风加工厂变	10	400	320	320
25674	宜兴	茶东 4#公变	10	315	252	252
25675	江阴	金介浜变	10	400	199	199
25676	江阴	PMS_金介浜站变	10	200	160	160
25677	宜兴	PMS_茶东 3#公变	10	400	320	320
25678	江阴	PMS_普照章家村变	10	200	143	143
25679	宜兴	双庙双北公变(光伏 并网)	10	200	150	150
25680	江阴	下庄坝电站变	10	200	160	160
25681	宜兴	PMS_茶东 7#公变	10	315	252	252
25682	宜兴	PMS_茶东 6#公变	10	315	252	252
25683	宜兴	PMS_陆平水库公变	10	200	160	160
25684	宜兴	PMS_夏江电站公变	10	200	123	123
25685	宜兴	陆平水西公变	10	200	160	160
25686	市区	市镇五六配变	10	400	320	320
25687	市区	瑞陈伍一配变(融合 终端)	10	400	320	320
25688	市区	瑞陈伍二配变(融合 终端)	10	400	320	320

25689	市区	瑞陈陆一配变(融合终端)	10	315	252	252
25690	宜兴	乡政府基建公变	10	400	305	305
25691	市区	瑞陈陆二配变(融合终端)	10	400	320	320
25692	市区	大王庙配变	10	400	320	320
25693	宜兴	积丰 2#公变	10	400	320	320
25694	市区	泾南纺布配变	10	200	160	160
25695	宜兴	PMS_永康农场公变	10	200	160	160
25696	宜兴	范道供电所 3#公变	10	400	320	320
25697	宜兴	远东公寓 1#公变	10	400	320	320
25698	市区	PMS 纵二路灯	10	200	160	160
25699	宜兴	远东公寓 2#公变	10	400	320	320
25700	宜兴	PMS_和桥杨家公变	10	250	200	200
25701	宜兴	PMS_上俸 2#公变	10	200	110	110
25702	宜兴	PMS_祥下电站公变	10	250	200	200
25703	宜兴	PMS_湾斗公变	10	200	160	160
25704	江阴	PMS_于门开发变	10	315	231	231
25705	宜兴	阡塘村公变(光伏并网)	10	400	309	309
25706	宜兴	PMS_南庄电站公变	10	100	80	80
25707	宜兴	高楼电站公变	10	400	320	320
25708	宜兴	PMS_赵家组公变	10	400	257	257
25709	宜兴	PMS_前元顾家公变	10	400	298	298
25710	市区	PMS_玉树堂配变	10	200	151	151

25711	宜兴	PMS_土墩 1#公变	10	200	119	119
25712	宜兴	虎渎顶公变(光伏并 网)	10	400	234	234
25713	宜兴	PMS_土墩 2#公变	10	200	87	87
25714	江阴	PMS_夏港北站变	10	400	320	320
25715	市区	PMS_市镇一零四配 变	10	400	320	320
25716	宜兴	南庄北公变(光伏并 网)	10	400	289	289
25717	宜兴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
25718	江阴	PMS_名都公寓箱变 主变	10	800	640	640
25719	市区	医院十配变	10	400	320	320
25720	江阴	于门村东变	10	200	160	160
25721	江阴	PMS_长新变	10	400	320	320
25722	江阴	PMS_于西变	10	400	320	320
25723	市区	新村六配变	10	400	320	320
25724	宜兴	PMS_鹅洲西路公变	10	400	320	320
25725	江阴	惠济桥变	10	400	298	298
25726	江阴	PMS_降里村变	10	200	160	160
25727	江阴	PMS_新胜河变	10	200	141	141
25728	江阴	彭家变	10	400	241	241
25729	江阴	PMS_双泾电站变	10	400	320	320
25730	江阴	PMS_黄港五站变	10	200	160	160
25731	江阴	PMS_黄港站变	10	200	160	160

25732	江阴	PMS_西湖村变	10	400	260	260
25733	江阴	贡赵家东变	10	200	160	160
25734	江阴	PMS_华光河站变	10	250	200	200
25735	江阴	PMS_中坝河北变	10	250	200	200
25736	江阴	PMS_湾河头变	10	400	315	315
25737	江阴	PMS_三塘北站变	10	200	149	149
25738	宜兴	PMS_陆平一组公变	10	250	109	109
25739	宜兴	PMS_水浮桥公变	10	315	252	252
25740	宜兴	PMS_陆平林家公变	10	200	104	104
25741	宜兴	陆平红旗桥公变	10	200	57	57
25742	宜兴	PMS_陆平加工公变	10	250	129	129
25743	宜兴	PMS_陆平村公变	10	400	243	243
25744	宜兴	陆平南新圩公变	10	160	113	113
25745	宜兴	PMS_新河沿黄家圩 公变	10	315	147	147
25746	宜兴	PMS_省庄韭菜岭公 变	10	400	320	320
25747	宜兴	民张公变	10	160	128	128
25748	宜兴	蒋家庄公变	10	400	282	282
25749	宜兴	佳乐园 1#公变	10	400	320	320
25750	宜兴	佳乐园 2#公变	10	400	320	320
25751	市区	10kV 乐泉花园站 T1	10	1250	1000	1000
25752	宜兴	PMS_张泽许家公变	10	400	320	320
25753	宜兴	浦西农行公变	10	400	320	320
25754	宜兴	PMS_浦西希望 2#公	10	400	320	320

		变				
25755	宜兴	浦西希望1#公变(光伏并网)	10	250	186	186
25756	宜兴	PMS_浦西泽园公变	10	400	320	320
25757	江阴	江家场变	10	400	285	285
25758	江阴	三甲里变	10	400	269	269
25759	宜兴	农工商公变(光伏并网)	10	400	230	230
25760	江阴	千禧19#箱变主变	10	630	504	504
25761	宜兴	PMS_茶亭5#公变	10	400	320	320
25762	宜兴	PMS_茶亭6#公变	10	400	320	320
25763	宜兴	PMS_茶亭7#公变	10	400	320	320
25764	江阴	PMS_小金家巷变	10	400	307	307
25765	宜兴	PMS_万石新街公变	10	400	320	320
25766	宜兴	万兴公变(光伏并网)	10	400	262	262
25767	江阴	千禧4#箱变主变	10	630	504	504
25768	宜兴	万石高田公变(光伏并网)	10	315	238	238
25769	宜兴	茶亭1#公变	10	400	320	320
25770	宜兴	南荡公变	10	400	320	320
25771	江阴	PMS_千禧13#箱变主变	10	800	640	640
25772	江阴	南庄南变	10	400	238	238
25773	江阴	PMS_周家港变	10	400	266	266

25774	宜兴	PMS_大塍排涝站公变	10	200	160	160
25775	江阴	滨江路灯 1#变	10	200	160	160
25776	江阴	利达变	10	315	252	252
25777	宜兴	PMS_地税所公变	10	400	320	320
25778	市区	市镇一零七配变(融合终端)	10	400	288	288
25779	江阴	PMS_华西公寓 1#变	10	200	151	151
25780	宜兴	PMS_浦西迎宾公变	10	400	320	320
25781	宜兴	浦西小学公变	10	400	320	320
25782	宜兴	太平 3#公变	10	400	264	264
25783	宜兴	PMS_砺山公变	10	200	56	56
25784	宜兴	闸口南路公变	10	400	320	320
25785	宜兴	流白干公变	10	400	243	243
25786	宜兴	PMS_茂花公变	10	200	144	144
25787	宜兴	PMS_长园公变	10	400	281	281
25788	宜兴	润口公变	10	400	320	320
25789	宜兴	乾元中村公变	10	400	320	320
25790	宜兴	PMS_乾南公变	10	200	160	160
25791	宜兴	PMS_尤前村公变	10	400	228	228
25792	宜兴	PMS_制药公变	10	315	252	252
25793	宜兴	杨店新村公变	10	400	278	278
25794	宜兴	PMS_堂前河北 2#公变	10	200	160	160
25795	宜兴	PMS_铜峰茶场公变	10	160	128	128

25796	宜兴	PMS_尤后 1#公变	10	400	305	305
25797	宜兴	PMS_尤后村公变	10	400	195	195
25798	宜兴	PMS_茶西 5#公变	10	200	160	160
25799	宜兴	PMS_茶亭 4#公变	10	400	320	320
25800	江阴	PMS_王天于巷东变	10	315	252	252
25801	宜兴	PMS_洋塘公变	10	200	116	116
25802	宜兴	PMS_芝果污工泵公 变	10	160	128	128
25803	宜兴	PMS_曹家西公变	10	315	155	155
25804	江阴	大金家巷变	10	315	0	0
25805	宜兴	PMS_曹家无机公变	10	200	53	53
25806	宜兴	PMS_曹家井背公变	10	200	160	160
25807	江阴	东林蒋巷上变	10	400	220	220
25808	江阴	PMS_居民变	10	400	320	320
25809	宜兴	PMS_曹家东公变	10	200	101	101
25810	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	0	0
25811	江阴	PMS_西街北变	10	400	311	311
25812	宜兴	PMS_周西公变	10	100	80	80
25813	宜兴	芳东电站公变	10	400	320	320
25814	江阴	PMS_西街东变	10	400	320	320
25815	宜兴	PMS_南大西公变	10	200	149	149
25816	宜兴	南大东公变(光伏并 网)	10	200	135	135
25817	宜兴	杨巷水产新村公变	10	400	320	320
25818	宜兴	南大组公变(光伏并	10	200	145	145

		网)				
25819	江阴	长东变	10	400	281	281
25820	宜兴	PMS_和桥建行公变	10	400	320	320
25821	江阴	东达变	10	315	252	252
25822	宜兴	PMS_闻家建材公变	10	250	200	200
25823	江阴	PMS_自卫村变	10	400	320	320
25824	江阴	培元变	10	400	320	320
25825	宜兴	陵上公变(光伏并 网)	10	200	108	108
25826	江阴	海口变	10	400	320	320
25827	江阴	富荣变	10	400	304	304
25828	江阴	PMS_供销变	10	400	304	304
25829	江阴	谢家村变	10	200	160	160
25830	江阴	PMS_西庄塘下桥变	10	315	203	203
25831	江阴	PMS_九圩西变	10	250	200	200
25832	江阴	PMS_下庄西公变	10	400	320	320
25833	宜兴	PMS_大南公变	10	400	320	320
25834	宜兴	永昌路北公变	10	400	320	320
25835	江阴	老夏港河北闸变	10	400	306	306
25836	宜兴	PMS_蒋家渎西公变	10	200	139	139
25837	江阴	PMS_长达北变	10	315	216	216
25838	宜兴	PMS_庄家渎北公变	10	315	225	225
25839	江阴	张家村变	10	200	160	160
25840	江阴	PMS_刘介浜站变	10	200	160	160
25841	江阴	PMS_丁家村变	10	250	169	169

25842	江阴	丁家山站变	10	400	320	320
25843	江阴	PMS_河岸加工厂变	10	400	267	267
25844	江阴	PMS_张公桥变	10	200	160	160
25845	江阴	PMS_马圩排涝站变	10	400	320	320
25846	江阴	河岸韩家村变	10	400	320	320
25847	江阴	钱介闸站变	10	400	315	315
25848	江阴	曾家变	10	400	255	255
25849	江阴	张东变	10	400	264	264
25850	宜兴	张泽土桥 2#公变	10	400	311	311
25851	市区	PMS_浦家桥配变	10	200	160	160
25852	市区	PMS_胜利九配变 (TTU)	10	400	320	320
25853	市区	PMS_胜利四配变 (TTU)	10	400	320	320
25854	市区	PMS_江宁舍三配变 (TTU)	10	400	320	320
25855	市区	大联圩排配变	10	400	320	320
25856	宜兴	PMS_税务所公变	10	400	320	320
25857	市区	胜利三配变(融合终端)	10	400	320	320
25858	市区	PMS_胜利六配变 (TTU)	10	400	320	320
25859	市区	PMS_胜利五配变 (TTU)	10	400	320	320
25860	市区	PMS_胜利七配变	10	400	320	320

		(TTU)				
25861	市区	严家湾配变	10	400	320	320
25862	市区	勤俭配变（融合终端）	10	400	320	320
25863	市区	九龙公交配变	10	200	160	160
25864	市区	PMS_江宁舍一配变	10	400	320	320
25865	市区	PMS_航管站	10	200	133	133
25866	市区	路管处配变（融合终端）	10	400	320	320
25867	市区	江宁舍四配变（融合终端）	10	400	320	320
25868	市区	泾达南路配变	10	400	299	299
25869	宜兴	安桥电站公变	10	400	320	320
25870	江阴	西街南变	10	400	320	320
25871	江阴	申港中街变	10	400	320	320
25872	江阴	PMS_电力 9#变	10	315	240	240
25873	市区	PMS_电站五	10	200	131	131
25874	江阴	电力 10#变	10	400	320	320
25875	宜兴	PMS_路北公变	10	400	299	299
25876	江阴	石子街变	10	400	273	273
25877	宜兴	南新人民路公变	10	400	320	320
25878	江阴	申港电力 1#变	10	400	320	320
25879	宜兴	PMS_南阳电站公变	10	200	160	160
25880	江阴	PMS_教工南变	10	400	320	320
25881	宜兴	和闸 2#公变	10	400	320	320

25882	宜兴	PMS_南阳排涝公变	10	200	160	160
25883	江阴	PMS_电力 2#变	10	400	320	320
25884	宜兴	PMS_双木桥公变	10	200	134	134
25885	市区	电配厂配变	10	400	320	320
25886	江阴	PMS_申浦变	10	400	225	225
25887	宜兴	PMS_石材市场 4#公变	10	400	237	237
25888	宜兴	PMS_汇龙横塘公变	10	200	160	160
25889	宜兴	PMS_南新中路公变	10	400	288	288
25890	江阴	花山电站变	10	400	259	259
25891	市区	PMS_龚巷新村配变	10	200	160	160
25892	市区	PMS_沿河五配变	10	400	277	277
25893	市区	PMS_河南巷二配变	10	400	320	320
25894	宜兴	PMS_工业园区公变	10	315	125	125
25895	市区	PMS_玉泉新村	10	400	320	320
25896	江阴	高家墩西变	10	400	320	320
25897	宜兴	湖滏小学公变	10	400	320	320
25898	市区	PMS_夏更巷配变	10	400	320	320
25899	市区	PMS_长庆 3#箱变	10	400	320	320
25900	江阴	PMS_北头浜变	10	250	1	1
25901	江阴	PMS_曙光徐家村变	10	315	104	104
25902	江阴	PMS_白马村唐家村变	10	315	111	111
25903	江阴	PMS_严家村变	10	400	254	254
25904	江阴	南湖村变	10	400	240	240

25905	江阴	花园北变	10	400	320	320
25906	江阴	开发 1#变	10	400	320	320
25907	江阴	PMS_月城路灯 3#变	10	100	80	80
25908	宜兴	分界岭公变	10	400	227	227
25909	宜兴	PMS_分界岭 2#公变	10	400	296	296
25910	宜兴	PMS_涧北村公变	10	315	252	252
25911	江阴	木材公变	10	315	252	252
25912	江阴	PMS_青阳健康公变	10	400	320	320
25913	江阴	马圩排涝站北变	10	400	320	320
25914	江阴	陆家变	10	400	309	309
25915	江阴	PMS_青医公变	10	400	320	320
25916	江阴	PMS_唐家村排涝站 变	10	250	88	88
25917	江阴	PMS_姚介场公变	10	400	320	320
25918	江阴	PMS_新丰河站变	10	400	307	307
25919	江阴	PMS_青阳南街公变	10	315	252	252
25920	宜兴	东圩村公变(光伏并 网)	10	400	294	294
25921	宜兴	PMS_陆平车站公变	10	400	293	293
25922	江阴	PMS_北环东公变	10	400	320	320
25923	江阴	PMS_建新西变	10	315	252	252
25924	宜兴	PMS_茶局 1#公变	10	315	209	209
25925	宜兴	茶局 5#公变	10	400	320	320
25926	江阴	蔡庄新站变	10	400	320	320
25927	宜兴	胥锦涧北公变(光伏	10	400	281	281

		并网)				
25928	江阴	PMS_杨巷变	10	400	320	320
25929	江阴	建新二村 1#变	10	400	320	320
25930	江阴	PMS_黄观电站南变	10	200	160	160
25931	市区	PMS_勤丰村	10	400	320	320
25932	江阴	PMS_薛介庄东变	10	400	320	320
25933	江阴	PMS_严北变	10	315	243	243
25934	江阴	PMS_建新二村 4#变	10	200	126	126
25935	江阴	建新二村 5#变	10	400	320	320
25936	江阴	PMS_陈河岸变	10	200	138	138
25937	江阴	PMS_西陈变	10	200	108	108
25938	宜兴	PMS_伙巷公变	10	400	320	320
25939	江阴	PMS_西街变	10	250	189	189
25940	市区	匡桥头泵配变	10	400	320	320
25941	江阴	电力 3#变	10	400	320	320
25942	宜兴	PMS_河南组公变	10	400	166	166
25943	市区	PMS_化工厂十配变	10	400	320	320
25944	江阴	PMS_职校公变	10	400	292	292
25945	江阴	缪家村东变	10	400	262	262
25946	江阴	PMS_泾西港下村变	10	400	271	271
25947	宜兴	万石油塘公变(光伏 并网)	10	400	290	290
25948	宜兴	PMS_和桥南新路公 变	10	400	302	302
25949	江阴	金山 1#变	10	400	320	320

25950	宜兴	PMS_南新六房组公变	10	200	62	62
25951	宜兴	夏芳公变（光伏并网）	10	250	187	187
25952	市区	PMS_陈家单 2	10	50	40	40
25953	宜兴	中心村花园公变	10	400	320	320
25954	宜兴	PMS_积石 3#公变	10	200	130	130
25955	宜兴	PMS_涧坞靠街公变	10	315	241	241
25956	宜兴	朱家东公变	10	315	252	252
25957	江阴	PMS_高家墩东变	10	400	262	262
25958	江阴	PMS_高家墩电站变	10	400	65	65
25959	市区	老街二配变	10	400	320	320
25960	市区	直街配变	10	400	318	318
25961	江阴	PMS_青阳电力东变	10	400	320	320
25962	宜兴	龙华公变（光伏并网）	10	400	271	271
25963	江阴	杨新桥变	10	400	244	244
25964	宜兴	PMS_北塍村公变	10	250	146	146
25965	江阴	PMS_双泾村站变	10	250	169	169
25966	宜兴	PMS_北塍 3#公变	10	200	160	160
25967	宜兴	张泽余家公变	10	400	224	224
25968	江阴	PMS_崔巷变	10	400	297	297
25969	市区	PMS_金巷三配变	10	200	144	144
25970	宜兴	南新用电站 1#公变	10	400	320	320
25971	江阴	PMS_电力 6#变	10	400	320	320

25972	江阴	PMS_水淹桥变	10	400	275	275
25973	市区	顾巷六配变	10	400	320	320
25974	江阴	PMS_东街东变	10	400	320	320
25975	江阴	PMS_东发变	10	400	320	320
25976	市区	PMS_朱巷泵	10	200	138	138
25977	江阴	PMS_于菜变	10	400	320	320
25978	江阴	PMS_水淹桥南变	10	400	315	315
25979	市区	PMS_水利服务配变	10	200	160	160
25980	市区	PMS_朱新巷配变	10	200	147	147
25981	江阴	PMS_千禧16#箱变主变	10	800	640	640
25982	市区	PMS_苏排泵配变	10	400	320	320
25983	市区	PMS_丁西配变	10	200	160	160
25984	市区	丁巷八配变	10	400	320	320
25985	市区	公用六配变	10	400	260	260
25986	宜兴	东虹牧场公变	10	315	252	252
25987	江阴	大众变	10	400	320	320
25988	市区	PMS_机械厂配变	10	400	287	287
25989	市区	清扬泵配变(融合终端)	10	200	160	160
25990	宜兴	PMS_东兴牧场公变	10	200	153	153
25991	江阴	山庄东变	10	400	320	320
25992	市区	PMS_菜场北门	10	400	320	320
25993	江阴	PMS_瓶盖厂站变	10	400	288	288
25994	宜兴	PMS_东红村公变	10	400	283	283

25995	江阴	PMS_花山村变	10	400	320	320
25996	江阴	面粉变	10	400	320	320
25997	市区	PMS_有机玻璃厂中	10	400	320	320
25998	市区	和平二配变	10	400	320	320
25999	江阴	PMS_蒋家村变	10	400	191	191
26000	江阴	PMS_月发路 1#变	10	400	311	311
26001	市区	书院弄三配变	10	400	320	320
26002	市区	PMS_市镇五十五配 变	10	400	320	320
26003	市区	PMS_贾家里配变	10	400	320	320
26004	市区	西巷配变	10	400	320	320
26005	宜兴	桥涯路西公变	10	400	297	297
26006	江阴	金家变	10	400	320	320
26007	江阴	PMS_青阳高田公变	10	315	240	240
26008	江阴	PMS_北兆电站变	10	100	79	79
26009	宜兴	拉钢北公变	10	200	160	160
26010	江阴	PMS_宋家坝变	10	200	131	131
26011	宜兴	PMS_范道永兴 4#公 变	10	250	188	188
26012	宜兴	PMS_大众小区公变	10	250	200	200
26013	宜兴	北塘张家公变	10	400	320	320
26014	江阴	PMS_杨家村变	10	200	109	109
26015	宜兴	PMS_洋埭西公变	10	400	320	320
26016	江阴	PMS_青联变	10	400	320	320
26017	江阴	PMS_邱家村变	10	160	0	0

26018	宜兴	PMS_端圩河南公变	10	400	274	274
26019	江阴	PMS_建行公变	10	400	320	320
26020	江阴	PMS_倪家村变	10	200	129	129
26021	宜兴	北塘西南公变(光伏并网)	10	200	69	69
26022	宜兴	PMS_北塘老站公变	10	200	89	89
26023	江阴	PMS_徐家村变	10	250	200	200
26024	宜兴	PMS_北塘排涝公变	10	200	133	133
26025	宜兴	端圩 3#公变	10	400	320	320
26026	江阴	PMS_影剧公变	10	315	252	252
26027	宜兴	PMS_端圩 2#公变	10	200	160	160
26028	江阴	渔池变	10	400	299	299
26029	市区	PMS_范巷四配变	10	400	320	320
26030	市区	PMS_强家配变	10	200	148	148
26031	宜兴	灯头组公变(光伏并网)	10	200	57	57
26032	宜兴	半夜组公变(光伏并网)	10	200	101	101
26033	宜兴	PMS_南塘电站公变	10	250	108	108
26034	市区	PMS_住基泵配变	10	400	320	320
26035	市区	PMS_弄里三配变	10	400	320	320
26036	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T1	10	1250	1000	1000
26037	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T2	10	1000	800	800

26038	宜兴	孟阳公变	10	400	320	320
26039	宜兴	佳顺公变	10	400	320	320
26040	宜兴	南大房公变(光伏并网)	10	400	287	287
26041	江阴	三联张家村变	10	400	109	109
26042	江阴	景开 1#变	10	315	248	248
26043	江阴	新徐村变	10	400	280	280
26044	江阴	大路村变	10	400	254	254
26045	江阴	PMS_景贤西站变	10	400	320	320
26046	江阴	三官殿变	10	400	240	240
26047	江阴	景贤中变	10	400	308	308
26048	江阴	PMS_景贤东变	10	200	159	159
26049	江阴	PMS_跃进站	10	100	80	80
26050	市区	10kV 路灯专用箱变 T1	10	200	160	160
26051	江阴	日照变	10	200	141	141
26052	宜兴	砺洋公变	10	400	306	306
26053	江阴	钱殷家村变	10	400	320	320
26054	宜兴	桥涯新北公变	10	400	273	273
26055	市区	PMS_补水站	10	400	320	320
26056	宜兴	桥涯桥西公变(光伏并网)	10	400	240	240
26057	江阴	PMS_上化变	10	315	252	252
26058	江阴	PMS_何庄村排涝站变	10	400	287	287

26059	江阴	月城路灯 1#变	10	400	320	320
26060	市区	高更巷二变（光伏）	10	400	276	276
26061	市区	PMS_塘泗桥	10	400	320	320
26062	江阴	PMS_殷家村变	10	250	200	200
26063	市区	PMS_农机厂七	10	400	320	320
26064	市区	PMS_接官亭配变	10	400	319	319
26065	宜兴	PMS_东家路公变	10	400	179	179
26066	江阴	梅介浜站变	10	200	125	125
26067	江阴	PMS_黄桥站变	10	400	320	320
26068	江阴	黄桥工业园 2#变	10	400	320	320
26069	江阴	青阳南环公变	10	400	320	320
26070	江阴	高远变	10	400	320	320
26071	江阴	旌阳苑 2#变	10	400	320	320
26072	江阴	PMS_黄桥杨家村站 变	10	200	160	160
26073	江阴	PMS_田里村变	10	250	152	152
26074	宜兴	PMS_磬山寺公变	10	315	186	186
26075	江阴	旌阳苑 1#变	10	400	320	320
26076	江阴	PMS_黄桥西站变	10	400	302	302
26077	宜兴	PMS_任墅岗下村公 变	10	400	320	320
26078	宜兴	PMS_万家园公变	10	200	117	117
26079	江阴	PMS_连州南变	10	200	160	160
26080	江阴	PMS_南园变	10	315	239	239
26081	宜兴	PMS_铜山南村公变	10	200	160	160

26082	江阴	PMS_安基变	10	200	160	160
26083	宜兴	铜山村公变	10	400	253	253
26084	宜兴	PMS_铜山四五组公变	10	400	151	151
26085	宜兴	PMS_端圩电站公变	10	400	291	291
26086	江阴	南头村站变	10	400	240	240
26087	宜兴	范道永兴电站公变	10	400	320	320
26088	宜兴	PMS_毛旗公路公变	10	400	312	312
26089	江阴	潘家村公变	10	400	320	320
26090	江阴	PMS_刘桥电站变	10	400	320	320
26091	江阴	雷家村变	10	400	38	38
26092	宜兴	PMS_大圩河北公变	10	315	252	252
26093	江阴	建义电站变	10	200	160	160
26094	宜兴	PMS_毛旗村西公变	10	200	160	160
26095	宜兴	永兴污工泵公变	10	200	160	160
26096	宜兴	PMS_毛旗 2#公变	10	400	320	320
26097	宜兴	PMS_范道永兴村公变	10	200	147	147
26098	宜兴	毛旗许家公变	10	400	303	303
26099	江阴	PMS_月城小桥头变	10	200	87	87
26100	宜兴	PMS_高塍洋埭村公变	10	400	94	94
26101	江阴	PMS_小桥大村上变	10	315	196	196
26102	宜兴	PMS_毛旗村部公变	10	400	272	272
26103	宜兴	PMS_大圩村公变	10	400	275	275

26104	江阴	PMS_创新村高庄变	10	250	190	190
26105	江阴	河头变	10	200	160	160
26106	江阴	PMS_杨家塘变	10	315	252	252
26107	江阴	前杨变	10	400	301	301
26108	江阴	后杨变	10	400	320	320
26109	江阴	PMS_三联村变	10	400	320	320
26110	江阴	PMS_友谊变	10	400	320	320
26111	江阴	PMS_张家店变	10	315	252	252
26112	江阴	三联东变	10	400	320	320
26113	江阴	PMS_三联村委变	10	315	228	228
26114	江阴	PMS_星火站	10	160	128	128
26115	江阴	宏益变	10	400	312	312
26116	江阴	PMS_东刘村公变	10	200	160	160
26117	江阴	静堂里电站变	10	400	320	320
26118	江阴	PMS_茅场里变	10	400	320	320
26119	江阴	PMS_申港开发 2#变	10	315	236	236
26120	江阴	西茅场变	10	400	320	320
26121	江阴	伍星站	10	400	320	320
26122	江阴	PMS_申港开发 1#变	10	400	320	320
26123	江阴	PMS_育新电站变	10	200	160	160
26124	江阴	PMS_西伍西变	10	400	287	287
26125	市区	惠盛路甲配变(融合终端)	10	200	160	160
26126	江阴	PMS_潘家变	10	250	159	159
26127	江阴	PMS_东房巷南变	10	200	135	135

26128	市区	马夹里配变(融合终端)	10	400	320	320
26129	市区	市镇四五变	10	400	320	320
26130	市区	PMS_新街十一	10	400	320	320
26131	市区	庄甲里配变(融合终端)	10	400	320	320
26132	江阴	PMS_日化公变	10	400	320	320
26133	江阴	石塘湾变	10	400	306	306
26134	江阴	PMS_物流变	10	315	252	252
26135	市区	PMS_邵巷泵	10	400	320	320
26136	宜兴	PMS_中山公变	10	250	200	200
26137	江阴	PMS_毛家村变	10	250	169	169
26138	江阴	PMS_前高岸圩变	10	250	111	111
26139	江阴	高岸圩变	10	400	320	320
26140	江阴	炮台公变	10	400	320	320
26141	宜兴	PMS_盛泽 3#公变	10	400	294	294
26142	江阴	PMS_南降站变	10	400	295	295
26143	江阴	PMS_南寺公变	10	250	200	200
26144	江阴	胥林村张家村变	10	400	297	297
26145	江阴	PMS_胥林站变	10	200	139	139
26146	江阴	PMS_浦介村变	10	315	227	227
26147	宜兴	PMS_平元赤山公变	10	200	26	26
26148	江阴	PMS_南新桥变	10	400	320	320
26149	江阴	PMS_张家庄变	10	250	89	89
26150	宜兴	扶风 2#公变	10	400	320	320

26151	江阴	PMS_北兆村变	10	200	144	144
26152	江阴	红洋变	10	400	320	320
26153	江阴	薛家弄变	10	315	236	236
26154	宜兴	朱家圩公变	10	200	160	160
26155	江阴	PMS_小桥张介村变	10	250	200	200
26156	宜兴	PMS_郭家夏家公变	10	400	170	170
26157	宜兴	PMS_大圩新公变	10	315	193	193
26158	宜兴	盛渎 2#公变	10	400	289	289
26159	江阴	沿塘大队变	10	400	320	320
26160	江阴	PMS_北环路公变	10	400	303	303
26161	宜兴	陈塘桥公变(光伏并 网)	10	400	294	294
26162	江阴	PMS_凌介弄变	10	400	320	320
26163	宜兴	PMS_大圩污工泵公 变	10	400	317	317
26164	江阴	小庄变	10	400	310	310
26165	江阴	PMS_西伍北变	10	400	291	291
26166	江阴	红阳变	10	400	320	320
26167	江阴	PMS_缪庄桥电站变	10	400	320	320
26168	江阴	PMS_西伍东变	10	250	158	158
26169	江阴	PMS_梅压变	10	200	160	160
26170	江阴	王家店变	10	200	141	141
26171	江阴	巨轮变	10	400	320	320
26172	江阴	PMS_小沙上变	10	200	160	160
26173	江阴	省降村变	10	400	157	157

26174	江阴	PMS_西毛变	10	200	160	160
26175	江阴	周家店北变	10	400	296	296
26176	江阴	PMS_矿山变	10	400	320	320
26177	江阴	刘家桥变	10	400	320	320
26178	江阴	刘家桥北变	10	400	320	320
26179	江阴	PMS_符家店变	10	200	113	113
26180	江阴	申西村向阳站	10	200	160	160
26181	江阴	杨家桥东变	10	400	315	315
26182	江阴	南毛变	10	400	320	320
26183	江阴	申西村南庄中变	10	400	320	320
26184	江阴	PMS_严村变	10	100	80	80
26185	江阴	PMS_新胜河排涝站	10	400	320	320
26186	市区	PMS_普济桥配变	10	400	320	320
26187	江阴	PMS_北庄西变	10	315	252	252
26188	江阴	PMS_花塘村变	10	200	34	34
26189	市区	PMS_泾西三变	10	200	160	160
26190	江阴	PMS_六站变	10	250	200	200
26191	市区	青山东三配变(融合终端)	10	400	320	320
26192	江阴	小刘家变	10	400	189	189
26193	市区	PMS_蔡西三配变	10	200	160	160
26194	市区	忍草庵四配变(融合终端)	10	400	320	320
26195	市区	PMS_漂染厂一变	10	200	160	160
26196	市区	忍草庵乙配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
26197	市区	忍草庵丙配变(融合终端)	10	400	320	320
26198	市区	忍草庵丁配变(融合终端)	10	400	320	320
26199	市区	轻院舍配变(融合终端)	10	400	320	320
26200	江阴	PMS_汪家村变	10	250	200	200
26201	市区	五星场配变(融合终端)	10	200	160	160
26202	江阴	青阳世纪公变	10	315	252	252
26203	市区	青山路甲配变(融合终端)	10	400	320	320
26204	市区	肖巷配变(融合终端)	10	200	160	160
26205	宜兴	平原村部公变	10	400	211	211
26206	宜兴	PMS_王府 2#公变	10	315	252	252
26207	江阴	顾介桥公变	10	250	114	114
26208	宜兴	PMS_万渔 3#公变	10	200	160	160
26209	宜兴	朱家圩 1#公变	10	400	320	320
26210	江阴	闵家场变	10	400	320	320
26211	宜兴	高塍渔岸圩公变	10	400	320	320
26212	宜兴	PMS_东尤场 1#公变	10	400	320	320
26213	市区	PMS_郭巷二配变	10	400	320	320
26214	江阴	PMS_供电公变	10	315	145	145

26215	江阴	余介浜变	10	400	219	219
26216	宜兴	PMS_郭家新庄公变	10	160	97	97
26217	宜兴	PMS_东尤场 2#公变	10	315	252	252
26218	市区	PMS_新区一配变	10	200	160	160
26219	江阴	崇文路西变	10	400	320	320
26220	江阴	PMS_下庄变	10	315	237	237
26221	市区	PMS_仁前配变	10	400	320	320
26222	市区	马巷六变	10	400	320	320
26223	江阴	榨树头变	10	400	320	320
26224	市区	市镇（五十七）	10	400	320	320
26225	江阴	田里四房变	10	315	221	221
26226	江阴	PMS_宗言跃进站	10	200	160	160
26227	市区	PMS_国庆配变	10	315	252	252
26228	市区	PMS_老街配变	10	400	320	320
26229	市区	PMS_水厂十一配变	10	400	317	317
26230	江阴	PMS_东港花苑 4#箱 变主变	10	630	504	504
26231	江阴	PMS_周施场西变	10	400	247	247
26232	江阴	PMS_缪家村变	10	400	200	200
26233	市区	医院六配变	10	400	293	293
26234	江阴	申新 1#变	10	200	160	160
26235	江阴	PMS_东港花苑 8#箱 变主变	10	630	504	504
26236	江阴	PMS_工业路 3#变	10	400	292	292
26237	江阴	稷山张家巷变	10	400	151	151

26238	市区	清扬路配变(融合终端)	10	200	160	160
26239	市区	青山三村 1#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
26240	江阴	沈家村变	10	400	320	320
26241	市区	青山三村 2#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
26242	江阴	PMS_绿岛公变	10	315	252	252
26243	江阴	PMS_货站变	10	250	137	137
26244	市区	青山路乙配变(融合终端)	10	200	160	160
26245	江阴	PMS_客站变	10	250	200	200
26246	市区	PMS_寨门	10	400	320	320
26247	市区	桃溪桥配变	10	200	128	128
26248	江阴	PMS_三里加工厂变	10	200	160	160
26249	宜兴	PMS_桥涯村公变	10	400	175	175
26250	市区	青松二配变(融合终端)	10	400	320	320
26251	市区	青松三配变(融合终端)	10	200	160	160
26252	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T2	10	1250	1000	1000
26253	江阴	大夏村变	10	200	160	160
26254	市区	华晶一配变(融合终端)	10	400	320	320
26255	市区	华晶家舍配变(融合	10	315	252	252

		终端)				
26256	市区	华晶二配变(融合终端)	10	200	160	160
26257	市区	华晶七配变(融合终端)	10	400	320	320
26258	江阴	青璜公变	10	400	320	320
26259	宜兴	PMS_干冲公变	10	200	121	121
26260	宜兴	PMS_洋岸村西公变	10	400	320	320
26261	宜兴	龙池村部公变	10	200	160	160
26262	宜兴	PMS_洋岸村公变	10	315	171	171
26263	江阴	锡金南变	10	315	241	241
26264	宜兴	PMS_民周公变	10	250	186	186
26265	宜兴	洋渚村公变(光伏并网)	10	400	320	320
26266	宜兴	PMS_洋渚祠堂 2#公变	10	400	224	224
26267	宜兴	PMS_竹海新区 3#公变	10	400	309	309
26268	宜兴	PMS_铸钢 2#公变	10	400	284	284
26269	市区	郑巷新村配变(融合终端)	10	400	320	320
26270	江阴	下库公变	10	400	318	318
26271	江阴	PMS_锡澄路灯变	10	315	240	240
26272	江阴	PMS_街西北高头变	10	200	152	152
26273	市区	PMS_香一村配变	10	400	180	180

26274	江阴	PMS_钢材市场 1#变	10	315	252	252
26275	宜兴	鼎球综合楼公变	10	400	320	320
26276	宜兴	万圩 5#公变	10	200	148	148
26277	江阴	叶家村西变	10	400	302	302
26278	市区	PMS_华更乙配变	10	200	160	160
26279	宜兴	PMS_舍丁圩公变	10	200	58	58
26280	宜兴	PMS_东尤场 5#公变	10	400	320	320
26281	江阴	钢材市场 3#变	10	400	320	320
26282	江阴	PMS_新街村变	10	315	218	218
26283	宜兴	PMS_新舍电站公变	10	250	162	162
26284	江阴	滨江开发 2#变	10	400	309	309
26285	市区	PMS_水厂六配变	10	400	320	320
26286	江阴	PMS_东港花苑 12#箱 变主变	10	500	400	400
26287	江阴	PMS_稷山张家巷东 变	10	400	93	93
26288	市区	PMS_后潘配变	10	200	160	160
26289	江阴	明珠 1#变	10	400	320	320
26290	江阴	PMS_新庄变	10	200	8	8
26291	江阴	明珠 2#变	10	315	252	252
26292	江阴	PMS_明珠 3#变	10	315	252	252
26293	市区	PMS_春合村变	10	200	160	160
26294	市区	五大房泵	10	400	320	320
26295	江阴	PMS_明珠 4#变	10	315	252	252
26296	江阴	PMS_申新 2#变	10	315	252	252

26297	江阴	PMS_明珠 5#变	10	315	252	252
26298	市区	PMS_资景路	10	400	320	320
26299	市区	PMS_学士一变	10	400	320	320
26300	市区	PMS_尤巷四变	10	400	320	320
26301	市区	南站泵	10	200	160	160
26302	市区	PMS_学士二变	10	400	320	320
26303	市区	PMS_东市镇	10	400	320	320
26304	市区	PMS_出新电镀配变	10	400	320	320
26305	市区	青山寺一配变(融合终端)	10	400	320	320
26306	江阴	连州变	10	400	320	320
26307	江阴	PMS_花塘站变	10	250	192	192
26308	市区	青山寺三配变(融合终端)	10	400	320	320
26309	市区	PMS_青山村配变	10	400	320	320
26310	宜兴	上街公变(光伏并网)	10	200	127	127
26311	江阴	PMS_八站	10	250	200	200
26312	市区	PMS_威武村唐家村配变	10	200	160	160
26313	市区	PMS_上里东四配变	10	200	160	160
26314	江阴	上东变	10	400	320	320
26315	市区	PMS_上里东十配变	10	200	160	160
26316	江阴	PMS_角里变	10	315	252	252
26317	市区	PMS_上里东七配变	10	200	160	160

26318	市区	PMS_上里东六配变	10	200	160	160
26319	市区	PMS_上里东三配变	10	400	320	320
26320	市区	PMS_电控厂	10	200	160	160
26321	市区	PMS_上里东九配变	10	200	160	160
26322	市区	五农机	10	400	318	318
26323	江阴	PMS_小兆其头站变	10	200	160	160
26324	市区	PMS_农里三变	10	400	320	320
26325	江阴	PMS_月汽变	10	400	320	320
26326	市区	杨木桥巷配变(融合终端)	10	200	160	160
26327	江阴	东弄公变	10	400	320	320
26328	宜兴	PMS_涧南公变	10	400	213	213
26329	江阴	PMS_青阳农贸北变	10	315	252	252
26330	市区	杨木桥六配变(融合终端)	10	200	160	160
26331	市区	杨木桥西配变(融合终端)	10	200	160	160
26332	市区	杨木桥新配变(融合终端)	10	400	320	320
26333	江阴	青阳电力站变	10	400	315	315
26334	市区	杨木桥中配变(融合终端)	10	400	320	320
26335	市区	五河北配变(融合终端)	10	200	160	160
26336	宜兴	洋渚太湖公变	10	400	320	320

26337	市区	杨木桥新三配变(融合终端)	10	400	320	320
26338	宜兴	PMS_新舍 4#公变	10	200	73	73
26339	宜兴	PMS_陈家滨公变	10	200	113	113
26340	市区	PMS_梅育路灯配变	10	200	160	160
26341	宜兴	PMS_洋埝村东公变	10	200	140	140
26342	江阴	PMS_园区中变	10	200	160	160
26343	江阴	PMS_汪家变	10	160	78	78
26344	江阴	建义马家村变	10	400	298	298
26345	江阴	王介村站变	10	400	239	239
26346	宜兴	PMS_北塘官斗公变	10	160	91	91
26347	宜兴	PMS_北塘新站公变	10	400	320	320
26348	江阴	建义朱家庄变	10	400	106	106
26349	江阴	钱家埭公变	10	400	52	52
26350	宜兴	金星村公变	10	200	160	160
26351	江阴	PMS_西街加工厂公变	10	250	200	200
26352	宜兴	PMS_柏山柏果树公变	10	400	320	320
26353	宜兴	金星董家公变(光伏并网)	10	200	134	134
26354	江阴	PMS_中介坝公变	10	250	163	163
26355	江阴	开发北变	10	400	320	320
26356	市区	PMS_殷家桥配变	10	200	160	160
26357	市区	西市镇一变	10	400	320	320

26358	市区	大西桥东	10	400	320	320
26359	市区	PMS_许巷十二配变	10	400	320	320
26360	市区	大桥东	10	200	160	160
26361	市区	PMS_浜口桥配变	10	200	160	160
26362	市区	西庄东	10	400	320	320
26363	市区	支巷二配变	10	200	160	160
26364	市区	潘后配变	10	400	320	320
26365	市区	PMS_东路新村	10	315	252	252
26366	市区	PMS_春阳路灯	10	200	160	160
26367	市区	PMS_庄桥家电	10	400	320	320
26368	市区	PMS_出新配变	10	400	320	320
26369	市区	PMS_潘巷配变	10	250	200	200
26370	市区	庄桥小区	10	400	320	320
26371	市区	钦家桥二	10	400	320	320
26372	市区	PMS_庄桥小区一变	10	400	320	320
26373	市区	PMS_新区五配变	10	400	320	320
26374	市区	PMS_勤丰新村配变	10	400	320	320
26375	江阴	黄家角变	10	200	160	160
26376	市区	泾五（光伏）	10	400	263	263
26377	市区	PMS_泾新中	10	400	320	320
26378	江阴	PMS_元泾陈家村变	10	200	139	139
26379	市区	贴花厂配变	10	400	320	320
26380	市区	后西泾（光伏）	10	400	239	239
26381	市区	PMS_金匮苑#2 站 T2	10	1250	1000	1000
26382	江阴	陆家村变	10	250	58	58

26383	市区	PMS_有机玻璃厂北	10	400	320	320
26384	江阴	PMS_何家变	10	200	160	160
26385	市区	PMS_溪北口配变	10	400	320	320
26386	市区	大蒋巷配变（TTU）	10	400	320	320
26387	市区	孙蒋巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
26388	市区	尹城西配变	10	200	160	160
26389	市区	PMS_庙前变	10	200	160	160
26390	市区	庙湾配变（融合终端）	10	400	320	320
26391	江阴	耐波特变	10	400	320	320
26392	江阴	PMS_月城村郝泾变	10	200	137	137
26393	江阴	PMS_锡澄路路灯变	10	200	160	160
26394	江阴	PMS_夜叉浜变	10	250	200	200
26395	市区	PMS_顾桥泵配变	10	315	252	252
26396	市区	杨木新四配变（融合终端）	10	400	320	320
26397	宜兴	PMS_省庄庙桥公变	10	400	306	306
26398	宜兴	洋渚西站 2#公变	10	400	320	320
26399	宜兴	PMS_永红村公变	10	315	252	252
26400	市区	丁巷二己配变（融合终端）	10	200	160	160
26401	市区	明水里（融合终端）	10	400	320	320
26402	市区	丁巷二乙配变（融合终端）	10	400	320	320

26403	市区	丁巷二甲配变(融合终端)	10	400	320	320
26404	市区	新桥东配变(融合终端)	10	315	252	252
26405	市区	庄工业配变(融合终端)	10	400	320	320
26406	市区	PMS_101 站 T1	10	630	504	504
26407	宜兴	洋渚东湾公变	10	400	320	320
26408	宜兴	PMS_港西西村公变	10	400	320	320
26409	宜兴	石家村公变	10	400	320	320
26410	宜兴	PMS_永红 2#公变	10	400	305	305
26411	宜兴	团结公变	10	400	312	312
26412	市区	半寺西配变(融合终端)	10	400	306	306
26413	宜兴	PMS_岗楼公变	10	200	75	75
26414	宜兴	PMS_金星河南公变	10	400	320	320
26415	江阴	PMS_庙头村变	10	200	106	106
26416	江阴	街西苍头变	10	400	320	320
26417	宜兴	PMS_施荡新村公变	10	160	128	128
26418	宜兴	PMS_桃花洞公变	10	200	160	160
26419	江阴	花南变	10	400	206	206
26420	宜兴	PMS_桃花新村 1#公变	10	400	253	253
26421	宜兴	PMS_桃花村部公变	10	315	252	252
26422	宜兴	PMS_施荡钢塑公变	10	200	105	105

26423	市区	PMS_联心甲配变	10	400	320	320
26424	江阴	开发 3#变	10	400	320	320
26425	江阴	PMS_罗介库变	10	400	310	310
26426	宜兴	PMS_锦欣苑新村 1# 公变	10	315	252	252
26427	江阴	PMS_三小变	10	315	252	252
26428	江阴	停塘排涝站变	10	400	299	299
26429	宜兴	PMS_锦欣苑新村 2# 公变	10	315	252	252
26430	宜兴	PMS_锦欣苑新村 3# 公变	10	315	252	252
26431	江阴	副业场变	10	400	304	304
26432	宜兴	PMS_锦欣苑新村 4# 公变	10	400	320	320
26433	市区	PMS_镇北新村二配 变	10	400	320	320
26434	市区	PMS_友谊 1#箱变 T1	10	500	400	400
26435	市区	PMS_友谊 2#箱变 T1	10	400	320	320
26436	市区	PMS_友谊 3#箱变 T1	10	400	320	320
26437	江阴	东刘村排涝站变	10	400	320	320
26438	江阴	西新河变	10	400	320	320
26439	宜兴	PMS_三家村公变	10	400	320	320
26440	宜兴	PMS_景山公变	10	400	227	227
26441	江阴	申西变	10	400	320	320
26442	江阴	PMS_李沟头中变	10	200	160	160

26443	宜兴	涧头公变	10	315	249	249
26444	江阴	申港中街北变	10	400	320	320
26445	江阴	PMS_朝阳电站变	10	200	160	160
26446	宜兴	西渚彭家公变(光伏 并网)	10	400	282	282
26447	江阴	申成巷变	10	400	281	281
26448	宜兴	PMS_独庄公变	10	200	140	140
26449	宜兴	PMS_白塔横塘 3#公 变	10	100	80	80
26450	江阴	申成巷东变	10	250	181	181
26451	江阴	PMS_尹范村西变	10	400	320	320
26452	江阴	铺头变	10	400	320	320
26453	江阴	PMS_石庄花港 C 区 28#箱变主变	10	800	640	640
26454	市区	PMS_凯夫制药配变	10	400	318	318
26455	宜兴	鹅山街公变	10	400	295	295
26456	市区	PMS_金巷新配变	10	400	320	320
26457	市区	PMS_瑞富	10	200	160	160
26458	江阴	PMS_居民新村配电 所 1#主变	10	630	504	504
26459	市区	PMS_华乾配变	10	400	320	320
26460	市区	PMS_戈巷甲配变	10	400	299	299
26461	市区	PMS_古竹	10	400	233	233
26462	江阴	后河变	10	400	316	316
26463	江阴	大坝上村东变	10	400	317	317

26464	宜兴	朝阳新区公变	10	400	320	320
26465	市区	PMS_贝迪生物配变	10	200	160	160
26466	江阴	中河西变	10	400	285	285
26467	市区	PMS_青松	10	400	315	315
26468	市区	PMS_生物	10	400	320	320
26469	江阴	PMS_宗城变	10	400	209	209
26470	宜兴	PMS_南新桥 4#公变	10	400	320	320
26471	市区	PMS_贝尔森	10	200	160	160
26472	江阴	PMS_大坝中变	10	400	307	307
26473	宜兴	PMS_阳羨桥公变	10	400	320	320
26474	江阴	PMS_石庄花港 C 区 29#箱变主变	10	630	504	504
26475	市区	PMS_麦芽配变	10	200	90	90
26476	宜兴	阳羨东路公变	10	400	310	310
26477	江阴	新生站变	10	400	212	212
26478	江阴	PMS_长寿倪家巷变	10	400	320	320
26479	江阴	PMS_石庄花港 C 区 31#箱变主变	10	630	504	504
26480	江阴	长小北变	10	400	306	306
26481	宜兴	PMS_古庄西公变	10	200	160	160
26482	江阴	PMS_南工公变	10	400	302	302
26483	市区	PMS_徐古岸配变	10	200	160	160
26484	江阴	北巷变	10	315	252	252
26485	江阴	中河变	10	400	224	224
26486	江阴	金家湾变	10	400	302	302

26487	江阴	戴家村变	10	160	128	128
26488	江阴	金高变	10	400	272	272
26489	江阴	PMS_中河南变	10	200	39	39
26490	市区	PMS_朱家一配变	10	200	160	160
26491	市区	PMS_城南二一配变 (TTU)	10	200	160	160
26492	市区	王巷十配变	10	400	320	320
26493	市区	PMS_金城二八配变 (TTU)	10	200	160	160
26494	市区	PMS_金城二十配变 (TTU)	10	200	160	160
26495	江阴	PMS_前河东变	10	315	225	225
26496	市区	PMS_中南十九配变 (TTU)	10	200	160	160
26497	市区	PMS_华红配变	10	200	160	160
26498	市区	PMS_张华村二配变	10	400	320	320
26499	市区	PMS_张华村配变	10	400	320	320
26500	市区	PMS_南章巷配变	10	400	304	304
26501	市区	PMS_杨东配变	10	400	320	320
26502	市区	PMS_唐家村配变	10	400	320	320
26503	市区	PMS_新村泵配变	10	200	160	160
26504	市区	PMS_俞巷六配变	10	200	160	160
26505	江阴	PMS_张家变	10	200	160	160
26506	市区	姚巷四配变	10	400	309	309
26507	市区	姚巷一配变	10	400	320	320

26508	江阴	塘新变	10	400	266	266
26509	江阴	申庄砖厂变	10	400	320	320
26510	江阴	PMS_郭家巷南变	10	200	160	160
26511	市区	PMS_邓巷四配变	10	400	320	320
26512	市区	PMS_邓西配变	10	400	269	269
26513	江阴	PMS_新开弄变	10	400	240	240
26514	江阴	前河变	10	400	320	320
26515	江阴	PMS_桐岐菜场变	10	315	252	252
26516	江阴	应天河变	10	400	320	320
26517	江阴	PMS_南许变	10	200	127	127
26518	市区	PMS_宋家坝配变	10	200	160	160
26519	市区	PMS_容器厂配变	10	400	231	231
26520	江阴	PMS_宏光站变	10	400	208	208
26521	市区	PMS_后张村二配变	10	400	297	297
26522	江阴	PMS_北前变	10	250	63	63
26523	宜兴	PMS_月龙河公变	10	400	315	315
26524	市区	PMS_后场配变	10	400	320	320
26525	江阴	北华家村变	10	400	290	290
26526	江阴	陆桥菜场变	10	400	309	309
26527	宜兴	PMS_迎宾饭店公变	10	400	307	307
26528	江阴	老住基村变	10	400	245	245
26529	江阴	磨盘桥变	10	400	267	267
26530	市区	岸田里配变	10	400	320	320
26531	江阴	PMS_杨元变	10	250	176	176
26532	江阴	陆桥西街变	10	400	224	224

26533	宜兴	PMS_农贸路公变	10	400	304	304
26534	市区	PMS_孙巷七配变	10	200	37	37
26535	江阴	PMS_北王家变	10	100	2	2
26536	江阴	董巷上变	10	400	281	281
26537	市区	PMS_亿纺织	10	400	320	320
26538	江阴	PMS_云顾路灯变	10	400	262	262
26539	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
26540	江阴	李家湾变	10	200	91	91
26541	江阴	富家村北变	10	400	314	314
26542	宜兴	PMS_桃巷花园 1#公变	10	315	252	252
26543	江阴	野四甲变	10	400	222	222
26544	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
26545	市区	PMS_杨家桥村	10	400	320	320
26546	江阴	PMS_刘市西站变	10	200	153	153
26547	宜兴	PMS_鲸西公变	10	200	160	160
26548	市区	PMS_淀粉厂(二)	10	200	98	98
26549	宜兴	PMS_桃巷花园 2#公变	10	315	252	252
26550	江阴	PMS_陶家降村变	10	400	320	320
26551	江阴	PMS_陈家西变	10	315	180	180
26552	江阴	PMS_云顾路灯 3#变	10	100	80	80
26553	宜兴	PMS_北门 2#公变	10	315	252	252

26554	江阴	PMS_田头村排涝站 变	10	200	160	160
26555	市区	PMS_中南十配变 (TTU)	10	200	160	160
26556	江阴	PMS_杨家庄南站变	10	400	271	271
26557	市区	PMS_中南八配变 (TTU)	10	200	160	160
26558	江阴	PMS_何家基变	10	200	160	160
26559	江阴	PMS_七圩西变	10	315	252	252
26560	江阴	移山变	10	400	304	304
26561	市区	PMS_中南五配变 (TTU)	10	200	160	160
26562	宜兴	杨巷北庄村公变(光 伏并网)	10	400	299	299
26563	市区	PMS_中南三配变 (TTU)	10	200	160	160
26564	市区	PMS_中南十八配变 (TTU)	10	200	160	160
26565	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电 所 1#主变	10	800	640	640
26566	江阴	杨家庄变	10	400	170	170
26567	江阴	商乐西变	10	400	320	320
26568	江阴	田头村南变	10	400	257	257
26569	宜兴	水产小滩公变	10	400	320	320
26570	市区	金城二四配变	10	400	320	320
26571	市区	金城二五配变	10	400	320	320

26572	江阴	杨家庄北站变	10	200	139	139
26573	江阴	璜土北站	10	400	304	304
26574	江阴	PMS_金家浜排涝站	10	400	320	320
26575	市区	PMS_中三八配变	10	400	320	320
26576	宜兴	PMS_环北东路公变	10	400	300	300
26577	市区	中联二配变	10	400	320	320
26578	宜兴	PMS_河东菜场 3#公变	10	400	320	320
26579	市区	中联四配变	10	400	320	320
26580	江阴	夏南南变	10	200	114	114
26581	宜兴	李家坝公变	10	400	320	320
26582	市区	中联三配变	10	400	320	320
26583	市区	中联五配变	10	400	320	320
26584	江阴	PMS_夏南西变	10	250	191	191
26585	市区	PMS_中联七配变	10	200	160	160
26586	江阴	北宅变	10	400	259	259
26587	市区	PMS_中联六配变	10	200	160	160
26588	宜兴	相公电站公变	10	200	160	160
26589	市区	中联十配变	10	400	320	320
26590	市区	中联九配变	10	400	320	320
26591	江阴	PMS_西大河变	10	200	0	0
26592	市区	中联十一配变	10	400	320	320
26593	市区	中联十二配变	10	400	320	320
26594	宜兴	PMS_万塔公变	10	200	160	160
26595	市区	中联十三配变	10	400	320	320

26596	江阴	刘村变	10	400	165	165
26597	市区	PMS_中联二八配变	10	200	160	160
26598	市区	PMS_中联二七配变	10	400	320	320
26599	市区	中联二五配变	10	400	320	320
26600	市区	PMS_中联二六配变	10	200	160	160
26601	市区	PMS_中联二四配变	10	200	160	160
26602	市区	中联二三配变	10	400	320	320
26603	宜兴	石路电站公变	10	400	320	320
26604	市区	PMS_中联二二配变	10	400	320	320
26605	市区	中联十四配变	10	400	320	320
26606	宜兴	姚塔村公变(光伏并网)	10	400	235	235
26607	江阴	PMS_路灯 11#变	10	100	80	80
26608	市区	中联十五配变	10	400	320	320
26609	市区	北舍配变(光伏)	10	200	69	69
26610	宜兴	PMS_祥圩大圩公变	10	200	160	160
26611	市区	PMS_健康路甲配变(TTU)	10	400	320	320
26612	市区	PMS_康馨配变(TTU)	10	400	320	320
26613	宜兴	PMS_前东村公变	10	315	252	252
26614	宜兴	临津红星公变	10	400	320	320
26615	宜兴	PMS_轻机公变	10	400	313	313
26616	市区	PMS_陆巷贰村配变	10	315	252	252
26617	江阴	PMS_长达变	10	315	252	252
26618	宜兴	健康新村公变	10	400	320	320

26619	市区	PMS_金属材料厂配 变	10	400	320	320
26620	宜兴	PMS_庄家渎南公变	10	400	320	320
26621	宜兴	PMS_北施亩公变	10	400	320	320
26622	宜兴	PMS_庄家渎东公变	10	200	129	129
26623	宜兴	PMS_苏宣公变	10	100	80	80
26624	宜兴	PMS_永昌路公变	10	400	320	320
26625	江阴	PMS_长小变	10	400	320	320
26626	宜兴	PMS_宝塔中心小区 1#公变	10	400	320	320
26627	宜兴	PMS_永昌路南公变	10	400	320	320
26628	宜兴	PMS_苏宣大桥公变	10	200	160	160
26629	宜兴	PMS_宝塔中心小区 2#公变	10	400	320	320
26630	宜兴	蒋家渎公变	10	200	160	160
26631	宜兴	宝塔中心小区 3#公 变	10	400	320	320
26632	江阴	PMS_园区新村 2#箱 变主变	10	500	400	400
26633	江阴	滨江西路路灯变	10	400	320	320
26634	宜兴	PMS_大南东公变	10	400	260	260
26635	江阴	PMS_宋家圩变	10	315	135	135
26636	宜兴	PMS_北门 1#公变	10	315	238	238
26637	宜兴	PMS_诚庄北站公变	10	400	242	242
26638	市区	上乡巷	10	200	160	160

26639	市区	陈巷十六配变	10	400	320	320
26640	宜兴	诚庄田干公变(光伏 并网)	10	200	80	80
26641	宜兴	盛家西站公变(光伏 并网)	10	315	214	214
26642	宜兴	西河桥公变	10	200	160	160
26643	宜兴	PMS_诚庄窑公变	10	200	160	160
26644	宜兴	PMS_盛家东站公变	10	200	123	123
26645	宜兴	PMS_烟山西舍公变	10	200	115	115
26646	市区	PMS_沈巷七	10	200	160	160
26647	市区	龚巷配变	10	400	320	320
26648	宜兴	PMS_新后圩公变	10	200	61	61
26649	宜兴	部队宿舍 2#公变	10	400	320	320
26650	市区	PMS_因中	10	200	160	160
26651	宜兴	PMS_高兴公变	10	400	286	286
26652	宜兴	万渚 2#公变	10	400	320	320
26653	宜兴	南和佳苑 2#公变	10	400	320	320
26654	市区	米厂配变	10	200	142	142
26655	市区	PMS_吕巷配变	10	200	160	160
26656	市区	PMS_工贸配变	10	400	320	320
26657	江阴	野鸡村变	10	315	238	238
26658	市区	PMS_戈巷三配变	10	400	320	320
26659	江阴	PMS_宏伟站	10	200	117	117
26660	宜兴	倪家公变(光伏并 网)	10	400	208	208

26661	江阴	PMS_格方于站	10	400	320	320
26662	市区	PMS_山下配变	10	400	320	320
26663	市区	PMS_芦桥村配变	10	200	160	160
26664	市区	PMS_芦桥配变	10	315	252	252
26665	江阴	狄桥站	10	200	160	160
26666	市区	PMS_胡公配变	10	400	320	320
26667	市区	PMS_洪桥村二配变	10	200	160	160
26668	市区	PMS_前洪桥配变	10	200	160	160
26669	江阴	PMS_石庄花港 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
26670	市区	PMS_北街三配变	10	200	160	160
26671	江阴	PMS_果老园变	10	400	320	320
26672	市区	PMS_惠泽桥配变	10	200	160	160
26673	宜兴	PMS_余庄河西 2#公 变	10	250	193	193
26674	江阴	PMS_申兴村河北变	10	200	95	95
26675	市区	中南十四配变	10	400	320	320
26676	市区	中南十五配变	10	400	320	320
26677	江阴	PMS_田头村北变	10	400	232	232
26678	市区	中南十六配变	10	400	320	320
26679	江阴	PMS_夏东村路灯变	10	200	160	160
26680	江阴	徐家变	10	315	48	48
26681	宜兴	育中村公变	10	200	160	160
26682	江阴	汤沟公变	10	315	204	204
26683	市区	中南东配变	10	400	320	320

26684	市区	中三一配变	10	400	320	320
26685	宜兴	PMS_和桥建筑站公变	10	400	320	320
26686	江阴	PMS_长寿谭家变	10	400	238	238
26687	市区	中三二配变	10	400	320	320
26688	江阴	虎山站变	10	400	270	270
26689	江阴	PMS_三元村南变	10	400	313	313
26690	宜兴	PMS_东石清明公变	10	200	160	160
26691	市区	中三三配变	10	200	160	160
26692	宜兴	东苑 4#公变	10	400	320	320
26693	市区	中三四配变	10	400	320	320
26694	江阴	PMS_汤沟排涝站	10	400	296	296
26695	市区	PMS_中三十一配变	10	400	320	320
26696	市区	村委十一配变	10	400	320	320
26697	江阴	PMS_长小西变	10	315	252	252
26698	市区	PMS_西坝头配变	10	200	160	160
26699	宜兴	PMS_新庄杨家公变	10	200	160	160
26700	市区	PMS_后洪桥配变	10	160	128	128
26701	市区	PMS_三香岸配变	10	400	320	320
26702	江阴	缪家埭南变	10	400	291	291
26703	江阴	PMS_环信变	10	400	320	320
26704	市区	PMS_渔业村一配变	10	400	260	260
26705	江阴	PMS_石庄花港 A 区 6#箱变主变	10	630	504	504
26706	市区	边巷配变	10	400	320	320

26707	市区	PMS_顾巷泵	10	400	320	320
26708	宜兴	西塘村 2#公变	10	400	320	320
26709	江阴	PMS_知青北变	10	200	160	160
26710	市区	渔业大队配变	10	400	320	320
26711	宜兴	PMS_新庄水产公变	10	200	160	160
26712	江阴	PMS_西街西变	10	400	291	291
26713	江阴	环政变	10	400	312	312
26714	市区	PMS_渔业十九配变	10	400	320	320
26715	宜兴	洞山圩公变	10	200	160	160
26716	江阴	大丰站	10	400	289	289
26717	市区	PMS_建筑甲配变 (TTU)	10	400	320	320
26718	市区	PMS_建筑乙配变 (TTU)	10	400	320	320
26719	宜兴	PMS_临津丁家村公 变	10	200	160	160
26720	宜兴	PMS_西渚村部公变	10	315	215	215
26721	江阴	蒲家桥西变	10	400	283	283
26722	江阴	南巷路变	10	400	185	185
26723	宜兴	PMS_亚溪亚岳公变	10	400	320	320
26724	市区	水利照配变(融合终 端)	10	200	160	160
26725	江阴	沈舍西变	10	400	222	222
26726	宜兴	PMS_亚溪村东公变	10	160	99	99
26727	江阴	PMS_松降头变	10	400	320	320

26728	江阴	PMS_西小湾变	10	200	63	63
26729	江阴	PMS_王安桥变	10	200	160	160
26730	江阴	小湾西变	10	400	270	270
26731	江阴	PMS_牧达变	10	400	84	84
26732	市区	10kV 芙蓉苑站 T1	10	1250	1000	1000
26733	江阴	PMS_王安桥西变	10	400	320	320
26734	江阴	PMS_须家弄变	10	200	0	0
26735	市区	化工排配变	10	400	320	320
26736	江阴	PMS_长寿二中变	10	400	320	320
26737	宜兴	PMS_黄家圩北公变	10	400	297	297
26738	江阴	PMS_锦南配电所 1# 主变	10	800	640	640
26739	宜兴	PMS_周潭村公变	10	315	252	252
26740	江阴	PMS_西新排涝变	10	315	182	182
26741	江阴	PMS_石庄花港 A 区 15#箱变主变	10	800	640	640
26742	江阴	PMS_长寿环西变	10	400	320	320
26743	宜兴	新和公变（光伏并 网）	10	400	264	264
26744	宜兴	祝科里公变	10	200	60	60
26745	江阴	PMS_新野站	10	200	113	113
26746	江阴	长寿医院变	10	315	252	252
26747	江阴	梅谢公变	10	250	122	122
26748	宜兴	集房组公变	10	400	254	254
26749	江阴	PMS_前村变	10	200	142	142

26750	宜兴	西锄电站公变	10	200	106	106
26751	江阴	PMS_五云家园 3#箱变主变	10	800	640	640
26752	江阴	下庄南变	10	400	276	276
26753	宜兴	PMS_烟山新南公变	10	315	229	229
26754	宜兴	万渚 3#公变（光伏并网）	10	400	239	239
26755	宜兴	高兴村公变	10	200	138	138
26756	宜兴	PMS_柯家圩公变	10	200	72	72
26757	宜兴	PMS_舍头公变	10	200	6	6
26758	宜兴	PMS_浪圩站公变	10	200	160	160
26759	市区	张公峰泵	10	400	307	307
26760	市区	PMS_林庄村	10	200	160	160
26761	市区	PMS_路耿下北村	10	200	160	160
26762	市区	PMS_七零二四	10	200	160	160
26763	市区	PMS_七零二五	10	200	160	160
26764	市区	PMS_林庄西	10	200	160	160
26765	市区	PMS_庄巷	10	315	252	252
26766	市区	PMS_林庄泵	10	315	252	252
26767	市区	PMS_林村	10	200	160	160
26768	市区	PMS_广南桥配变	10	200	160	160
26769	市区	计算器配变	10	200	160	160
26770	市区	PMS_桥东甲配变	10	400	320	320
26771	市区	PMS_尤河西配变	10	400	320	320
26772	市区	PMS_尤桥北配变	10	400	320	320

26773	市区	PMS_上三村乙配变	10	400	320	320
26774	江阴	PMS_石庄花港 A 区 21#箱变主变	10	800	640	640
26775	市区	PMS_念四桥配变	10	200	160	160
26776	市区	PMS_南周巷配变	10	200	160	160
26777	江阴	戴君桥变	10	250	134	134
26778	宜兴	PMS_西高路公变	10	400	308	308
26779	江阴	申兴变	10	400	301	301
26780	宜兴	PMS_黄家桥公变	10	315	167	167
26781	宜兴	南新周家组公变	10	400	136	136
26782	市区	PMS_陈家弄配变	10	100	80	80
26783	宜兴	仪表公变	10	400	320	320
26784	江阴	PMS_梅家湾变	10	200	44	44
26785	宜兴	PMS_西锄电站公变	10	400	287	287
26786	江阴	PMS_石庄花港 A 区 24#箱变主变	10	800	640	640
26787	江阴	PMS_横塘村陈家村 变	10	200	66	66
26788	宜兴	田干组公变	10	400	250	250
26789	宜兴	PMS_丰义小学公变	10	400	314	314
26790	宜兴	五家村公变	10	160	81	81
26791	江阴	新庄西变	10	400	320	320
26792	市区	殷巷六配变	10	400	315	315
26793	宜兴	PMS_西四组公变	10	400	320	320
26794	江阴	洪年小站变	10	400	201	201

26795	市区	PMS_中三十配变	10	200	160	160
26796	宜兴	PMS_西寺桥公变	10	200	135	135
26797	宜兴	PMS_函圩公变	10	200	116	116
26798	江阴	汤沟北变	10	400	320	320
26799	江阴	PMS_前巷变	10	200	135	135
26800	宜兴	PMS_河东菜场 1#公变	10	315	252	252
26801	江阴	PMS_申新 4#变	10	200	160	160
26802	宜兴	PMS_石家圩公变	10	200	160	160
26803	宜兴	东苑 1#公变	10	400	320	320
26804	宜兴	PMS_西庄村公变	10	400	320	320
26805	江阴	PMS_静塘排涝站变	10	315	211	211
26806	江阴	PMS_跨越箱变主变	10	250	200	200
26807	市区	中三九配变	10	400	320	320
26808	宜兴	PMS_河东菜场 2#公变	10	315	252	252
26809	宜兴	和桥农机所公变	10	400	320	320
26810	市区	PMS_中三五配变	10	400	320	320
26811	市区	PMS_中三六配变	10	200	160	160
26812	宜兴	PMS_河东菜场 4#公变	10	250	176	176
26813	宜兴	安居小区北公变	10	400	320	320
26814	市区	PMS_中三七配变	10	200	160	160
26815	宜兴	PMS_人行公变	10	400	320	320
26816	江阴	石庄花港 B 区 11#箱	10	630	504	504

		变主变				
26817	宜兴	PMS_南新塘东公变	10	160	35	35
26818	江阴	野田里变	10	400	281	281
26819	宜兴	塘渎沽公变(光伏并网)	10	400	303	303
26820	宜兴	PMS_卫星圩公变	10	200	160	160
26821	市区	PMS_新开河	10	200	160	160
26822	市区	玩具厂四	10	400	320	320
26823	宜兴	PMS_塘北圩公变	10	400	320	320
26824	市区	PMS_东街三变	10	400	320	320
26825	市区	PMS_河北街	10	400	320	320
26826	江阴	申兴杨园里变	10	400	320	320
26827	市区	PMS_河北街一变	10	400	320	320
26828	市区	PMS_市镇五五配变	10	400	320	320
26829	市区	PMS_影剧院一配变	10	400	320	320
26830	市区	PMS_小菜场配变	10	250	200	200
26831	江阴	PMS_石庄花港B区15#箱变主变	10	800	640	640
26832	市区	粮库	10	400	314	314
26833	宜兴	马家桥公变	10	200	147	147
26834	市区	PMS_唐家里	10	400	320	320
26835	江阴	东元村变	10	400	320	320
26836	江阴	茂龙北站	10	400	256	256
26837	江阴	PMS_陶家降西变	10	250	152	152
26838	宜兴	PMS_分水东塍公变	10	200	160	160

26839	江阴	洋景北变	10	200	160	160
26840	宜兴	分东公变	10	400	320	320
26841	江阴	PMS_祝塘东庄变	10	400	241	241
26842	江阴	徐巷上变	10	400	306	306
26843	江阴	新龚开发区变	10	400	320	320
26844	江阴	PMS_青东花苑 3#箱 变主变	10	500	400	400
26845	宜兴	PMS_分南公变	10	400	246	246
26846	江阴	富家村变	10	400	249	249
26847	宜兴	PMS_分水立新公变	10	200	160	160
26848	江阴	PMS_园湾里变	10	400	270	270
26849	江阴	龚家堂变	10	400	245	245
26850	宜兴	前范公变（光伏并 网）	10	200	130	130
26851	江阴	顾家墩变	10	400	308	308
26852	江阴	PMS_草荡小站	10	200	5	5
26853	市区	通达石油配变	10	200	160	160
26854	江阴	新作坝变	10	200	160	160
26855	江阴	PMS_庙墩上变	10	400	218	218
26856	市区	PMS_明欣变	10	200	160	160
26857	江阴	PMS_十字坝北变	10	200	72	72
26858	宜兴	PMS_后渚古公变	10	200	85	85
26859	江阴	PMS_刘康里变	10	400	299	299
26860	江阴	西新中变	10	400	320	320
26861	江阴	PMS_徐家埭变	10	400	311	311

26862	市区	PMS_章家湾配变	10	200	160	160
26863	宜兴	供电所 5#公变	10	200	146	146
26864	市区	塑料厂四配变	10	400	262	262
26865	市区	PMS_市镇别墅区	10	400	320	320
26866	市区	PMS_博澳配变	10	200	160	160
26867	江阴	三元西站变	10	400	320	320
26868	江阴	后八甲变	10	400	108	108
26869	市区	后中村配变	10	400	320	320
26870	江阴	后八甲西变	10	400	215	215
26871	江阴	石庄花港 B 区 24#箱 变主变	10	630	504	504
26872	宜兴	PMS_古庄村公变	10	400	302	302
26873	江阴	PMS_邱家降变	10	200	69	69
26874	江阴	蒋庄南变	10	400	320	320
26875	江阴	PMS_石庄花港 B 区 30#箱变主变	10	800	640	640
26876	宜兴	蒲塘公变	10	200	101	101
26877	江阴	PMS_须家降变	10	200	125	125
26878	江阴	十字坝变	10	400	109	109
26879	江阴	长乐孔家变	10	250	114	114
26880	江阴	石庄花港 C 区 9#箱 变主变	10	630	504	504
26881	宜兴	PMS_闻家公变	10	400	320	320
26882	市区	PMS_费巷三	10	400	320	320
26883	江阴	PMS_石庄花港 C 区	10	800	640	640

		13#箱变主变				
26884	市区	PMS_庙下六配变	10	400	311	311
26885	市区	PMS_河下配变	10	400	320	320
26886	市区	PMS_戈巷一配变	10	400	320	320
26887	江阴	PMS_凝秀华庭 5#箱 变主变	10	800	640	640
26888	市区	PMS_林新路	10	200	160	160
26889	江阴	PMS_大坝上南变	10	250	177	177
26890	市区	PMS_孙家弄	10	400	320	320
26891	江阴	长禄变	10	400	280	280
26892	市区	PMS_金城巷	10	400	320	320
26893	宜兴	PMS_阳羨中路公变	10	400	320	320
26894	江阴	PMS_六房变	10	315	252	252
26895	江阴	PMS_赵家湾变	10	315	61	61
26896	江阴	PMS_石庄花港 C 区 16#箱变主变	10	800	640	640
26897	江阴	鼎峰变	10	400	299	299
26898	市区	PMS_金虾龙	10	250	146	146
26899	宜兴	PMS_阳羨中路 2#公 变	10	400	320	320
26900	宜兴	PMS_塘里组公变	10	400	297	297
26901	江阴	PMS_凝秀华庭 20#箱 变主变	10	630	504	504
26902	市区	尤家旦前巷配变	10	400	320	320
26903	市区	PMS_八棉家舍	10	400	320	320

26904	市区	PMS_钱巷三配变	10	200	138	138
26905	宜兴	南新楼下组公变	10	200	160	160
26906	江阴	大坝变	10	400	320	320
26907	宜兴	塘北村公变	10	400	320	320
26908	宜兴	和桥南洋桥公变	10	400	304	304
26909	江阴	双泾变	10	400	276	276
26910	市区	PMS_锦湖苑站 T1	10	800	640	640
26911	江阴	顾家变	10	200	104	104
26912	宜兴	PMS_白土墩公变	10	200	160	160
26913	市区	姜家湾配变	10	400	281	281
26914	江阴	PMS_长寿刘家基变	10	200	160	160
26915	江阴	沿港变	10	250	200	200
26916	市区	PMS_胜利桥配变	10	200	63	63
26917	江阴	申南村牌楼下变	10	400	252	252
26918	宜兴	朝阳综合公变	10	400	320	320
26919	江阴	PMS_老住基村委变	10	400	320	320
26920	江阴	PMS_牌楼下东变	10	400	268	268
26921	江阴	电力站变	10	400	317	317
26922	市区	桃源福利厂配变	10	400	320	320
26923	市区	野百亩泵配变	10	400	285	285
26924	市区	PMS_中街五配变	10	400	320	320
26925	江阴	PMS_长山站变	10	200	160	160
26926	江阴	圩田变	10	400	314	314
26927	市区	PMS_锡东路灯配变	10	200	160	160
26928	江阴	七圩南变	10	400	320	320

26929	江阴	PMS_杨家庄中站变	10	400	320	320
26930	市区	PMS_中南四配变 (TTU)	10	400	320	320
26931	市区	PMS_中南七配变 (TTU)	10	200	160	160
26932	市区	PMS_中南九配变 (TTU)	10	200	160	160
26933	市区	PMS_中南十一配变 (TTU)	10	200	160	160
26934	江阴	七圩变	10	400	317	317
26935	江阴	PMS_马嘶桥变	10	400	305	305
26936	江阴	PMS_严郁庄变	10	100	80	80
26937	江阴	PMS_住北变	10	250	131	131
26938	江阴	PMS_百乐变	10	400	320	320
26939	江阴	PMS_马嘶东站变	10	400	320	320
26940	宜兴	PMS_闸口楼下公变	10	200	142	142
26941	宜兴	PMS_东珠桥公变	10	200	160	160
26942	江阴	菜南变	10	400	320	320
26943	江阴	PMS_杨园圩变	10	250	200	200
26944	宜兴	PMS_唐家坝公变	10	315	225	225
26945	江阴	周江站变	10	400	280	280
26946	江阴	PMS_阳光公寓 2#变	10	400	320	320
26947	江阴	华塘变	10	400	320	320
26948	江阴	太阳公寓变	10	400	320	320
26949	江阴	PMS_强巷上变	10	200	123	123

26950	宜兴	大浦加工公变(光伏 并网)	10	315	45	45
26951	江阴	后巷村小园里变	10	200	138	138
26952	市区	张桥 2#箱变 T1 (融 合终端)	10	400	320	320
26953	市区	PMS_10kV 广丰 1#箱 变 T1	10	630	504	504
26954	市区	PMS_马读湾配变	10	200	133	133
26955	市区	PMS_东城风景 1#	10	1000	800	800
26956	市区	桃园站 T1 (融合终 端)	10	1000	800	800
26957	市区	老陆巷配变(光伏)	10	400	291	291
26958	江阴	PMS_后巷村徐家宕 变	10	400	290	290
26959	江阴	后巷村中站变	10	400	299	299
26960	江阴	PMS_后巷桥变	10	200	142	142
26961	市区	PMS_西斗埭配变	10	400	320	320
26962	市区	PMS_陆区村委配变	10	200	160	160
26963	江阴	PMS_顾家巷变	10	400	235	235
26964	市区	PMS_工业公司配变	10	400	320	320
26965	江阴	PMS_市中箱变主变	10	630	504	504
26966	江阴	PMS_孔家巷站变	10	250	200	200
26967	江阴	PMS_寿山坟变	10	315	252	252
26968	江阴	PMS_李元村桥头巷 变	10	200	111	111

26969	宜兴	PMS_三洲破界公变	10	200	116	116
26970	江阴	PMS_东槐村变	10	200	160	160
26971	江阴	PMS_新桥王家巷变	10	200	104	104
26972	江阴	PMS_泾北四本堂变	10	200	160	160
26973	江阴	黄河大站变	10	400	298	298
26974	宜兴	PMS_浦东供电所公变	10	400	197	197
26975	江阴	PMS_刘桥村东边变	10	200	160	160
26976	江阴	新桥孙家庄变	10	400	301	301
26977	宜兴	浦南康盛公变	10	400	319	319
26978	江阴	PMS_长泾刘家桥变	10	315	161	161
26979	江阴	PMS_刘桥村太平桥变	10	400	31	31
26980	江阴	屈家宕变	10	400	320	320
26981	江阴	PMS_冯家宕变	10	250	181	181
26982	江阴	PMS_郭家变	10	160	108	108
26983	江阴	刘桥刘中变	10	400	224	224
26984	江阴	刘桥南站变	10	400	224	224
26985	江阴	刘桥圩灯站变	10	400	298	298
26986	市区	朝霞新村(1)(融合终端)	10	400	320	320
26987	宜兴	紫砂小区公变	10	200	160	160
26988	市区	朝霞新村(2)(融合终端)	10	400	320	320
26989	江阴	PMS_李元村杨元浜	10	400	320	320

		变				
26990	宜兴	官渎中公变(光伏并网)	10	315	241	241
26991	江阴	PMS_李元村石家浜变	10	400	291	291
26992	江阴	刘家村变	10	400	297	297
26993	宜兴	南漕湾里公变	10	400	314	314
26994	江阴	PMS_陈铁村变	10	200	103	103
26995	江阴	楼下村变	10	400	286	286
26996	市区	银座站 1#	10	1250	1000	1000
26997	宜兴	振东 2#公变	10	400	320	320
26998	江阴	大桥东变	10	400	320	320
26999	江阴	PMS_潘家东变	10	400	239	239
27000	宜兴	栅村压铸公变	10	315	252	252
27001	江阴	PMS_锡澄路加油站路灯变	10	200	160	160
27002	江阴	PMS_汪家降变	10	200	99	99
27003	江阴	PMS_峭岐大村上变	10	400	213	213
27004	宜兴	PMS_南漕供电所 7#公变	10	400	304	304
27005	江阴	石家庄变	10	400	234	234
27006	江阴	园区 4 号变	10	400	320	320
27007	宜兴	PMS_吴墟贵圩公变	10	200	116	116
27008	江阴	红凌塘变	10	400	320	320
27009	江阴	园区 5 号变	10	315	248	248

27010	江阴	PMS_利明南变	10	200	160	160
27011	江阴	对桥村变	10	400	320	320
27012	市区	PMS_尹家弄二配变	10	200	143	143
27013	市区	PMS_东北村配变	10	200	156	156
27014	市区	区政府(二)(融合终端)	10	200	160	160
27015	市区	钱市桥	10	400	209	209
27016	市区	PMS_六纺器	10	200	160	160
27017	市区	费巷二配变	10	400	320	320
27018	市区	万新村配变	10	400	320	320
27019	市区	PMS_朝南巷配变	10	400	320	320
27020	江阴	PMS_泾东陈典桥变	10	400	320	320
27021	宜兴	PMS_北渠新站公变	10	400	297	297
27022	江阴	PMS_泾东后路上变	10	400	281	281
27023	市区	世达配变	10	200	160	160
27024	市区	梅梁中学配变	10	400	320	320
27025	宜兴	沙桥公变(光伏并网)	10	400	296	296
27026	市区	PMS_南洋猪场配变	10	200	159	159
27027	市区	PMS_邮电局十四配变	10	200	160	160
27028	市区	PMS_服农配变	10	400	320	320
27029	宜兴	青溪公变	10	400	320	320
27030	市区	客运站配变	10	400	320	320
27031	江阴	三村变	10	400	320	320

27032	宜兴	PMS_凌家浜公变	10	250	172	172
27033	江阴	PMS_长泾镇镇区利达变	10	400	132	132
27034	江阴	PMS_利东变	10	400	320	320
27035	宜兴	PMS_汤澄西公变	10	315	252	252
27036	江阴	PMS_东升变	10	200	160	160
27037	宜兴	PMS_澄渎西公变	10	400	299	299
27038	江阴	PMS_烟草箱变主变	10	630	504	504
27039	市区	PMS_乡镇府配变	10	400	320	320
27040	江阴	PMS_李元西站变	10	400	320	320
27041	江阴	PMS_后旺北变	10	400	304	304
27042	江阴	PMS_园区 6 号变	10	400	311	311
27043	市区	角里配变（光伏）	10	200	119	119
27044	江阴	PMS_岐峰村变	10	400	320	320
27045	市区	七房巷配变（光伏）	10	200	148	148
27046	江阴	PMS_对桥村北变	10	250	200	200
27047	江阴	PMS_园区 7 号变	10	400	307	307
27048	江阴	PMS_任家坝变	10	160	22	22
27049	市区	迎宾小区五配变	10	80	64	64
27050	江阴	PMS_园区 8 号变	10	400	284	284
27051	市区	锡洲小区一配变	10	80	64	64
27052	宜兴	PMS_贵圩北公变	10	400	318	318
27053	江阴	邓家村变	10	400	276	276
27054	市区	锡洲小区二配变	10	80	64	64
27055	江阴	廖庄变	10	400	238	238

27056	市区	锡洲小区三配变	10	80	64	64
27057	江阴	PMS_唐头浜变	10	400	236	236
27058	江阴	PMS_夏芙变	10	315	252	252
27059	江阴	PMS_讯达变	10	315	239	239
27060	江阴	许家弄变	10	400	270	270
27061	宜兴	浦南太湖公变	10	400	320	320
27062	宜兴	新芳高家公变（光伏并网）	10	200	137	137
27063	宜兴	杨树科村公变（光伏并网）	10	200	108	108
27064	宜兴	石庄公变（光伏并网）	10	400	261	261
27065	宜兴	塘门公变（光伏并网）	10	400	227	227
27066	宜兴	社坛公变（光伏并网）	10	400	153	153
27067	宜兴	西古瑶公变（光伏并网）	10	200	29	29
27068	宜兴	东古瑶公变（光伏并网）	10	400	246	246
27069	宜兴	新电 6#公变	10	200	160	160
27070	宜兴	大浦老站公变（光伏并网）	10	400	301	301
27071	市区	PMS_乐山市场配变	10	400	320	320
27072	宜兴	PMS_育才新村 4#单变	10	80	64	64

27073	市区	PMS_鹅子岸二配变	10	200	160	160
27074	市区	培训处（备）配变	10	400	320	320
27075	市区	乐山新村配变（融合终端）	10	400	320	320
27076	宜兴	PMS_育才新村 5#单变	10	80	64	64
27077	市区	振兴路配变（融合终端）	10	400	320	320
27078	宜兴	PMS_育才新村 6#单变	10	80	64	64
27079	江阴	云都变	10	400	320	320
27080	江阴	PMS_后巷村南站变	10	400	267	267
27081	宜兴	PMS_大浦渔港 1#公变	10	250	200	200
27082	市区	石新排泵配变	10	400	320	320
27083	宜兴	PMS_黄土村公变	10	200	160	160
27084	市区	PMS_陈巷十八配变	10	200	160	160
27085	市区	PMS_衬胶二配变	10	400	320	320
27086	市区	PMS_达基服装配变	10	200	120	120
27087	宜兴	PMS_和兴家园 9#公变	10	200	160	160
27088	市区	PMS_电站二变	10	400	320	320
27089	江阴	PMS_河北圩变	10	250	111	111
27090	江阴	PMS_华馨园箱变主变	10	630	504	504

27091	宜兴	PMS_荷塘下庄公变	10	400	320	320
27092	江阴	PMS_季家园箱变主变	10	630	504	504
27093	市区	PMS_蓓蕾二配变	10	200	160	160
27094	江阴	PMS_长泾村三房桥变	10	400	320	320
27095	市区	蓓蕾一配变(融合终端)	10	200	160	160
27096	宜兴	PMS_弋庄西村公变	10	200	160	160
27097	市区	PMS_钱巷二配变	10	400	291	291
27098	市区	PMS_施家村二配变	10	400	309	309
27099	宜兴	漕南村公变	10	400	316	316
27100	江阴	PMS_峭岐水产场变	10	400	320	320
27101	宜兴	PMS_徐西电灌站公变	10	400	232	232
27102	市区	PMS_衬胶四配变	10	400	320	320
27103	市区	衬胶五配变	10	400	310	310
27104	市区	PMS_通用四配变	10	400	320	320
27105	市区	PMS_万新村委配变	10	400	320	320
27106	宜兴	朱家组公变	10	400	303	303
27107	市区	异型材料配变	10	400	285	285
27108	市区	PMS_鹅子岸配变	10	400	304	304
27109	江阴	泾南村北环变	10	400	320	320
27110	宜兴	PMS_何南公变	10	315	160	160
27111	江阴	和平北站变	10	400	283	283

27112	市区	PMS_鑫丰压铸配变	10	200	98	98
27113	江阴	和平南站变	10	400	256	256
27114	宜兴	PMS_何家村东公变	10	400	291	291
27115	宜兴	钟溪庄前公变(光伏并网)	10	400	232	232
27116	江阴	PMS_和平夏家巷变	10	315	234	234
27117	市区	三房廊下配变	10	400	320	320
27118	江阴	PMS_和平新联变	10	400	320	320
27119	江阴	PMS_百花园箱变主变	10	800	640	640
27120	市区	高车头配变(融合终端)	10	400	320	320
27121	宜兴	PMS_社渚公变	10	315	252	252
27122	市区	渔三队配变(融合终端)	10	200	160	160
27123	江阴	PMS_长泾村司家湾变	10	315	252	252
27124	宜兴	PMS_专桥公变	10	200	160	160
27125	宜兴	黄家圩公变(光伏并网)	10	200	124	124
27126	江阴	PMS_通园变	10	400	320	320
27127	宜兴	前渚水产公变	10	200	160	160
27128	宜兴	PMS_菱渚中公变	10	315	247	247
27129	江阴	PMS_镇区通达变	10	400	320	320
27130	宜兴	PMS_镇龙公变	10	315	252	252

27131	宜兴	PMS_茭渚东公变	10	400	311	311
27132	市区	廊下镇（融合终端）	10	400	320	320
27133	市区	养路队	10	400	230	230
27134	市区	PMS_桥头弄配变	10	200	160	160
27135	江阴	PMS_馨苑东变	10	400	320	320
27136	市区	PMS_麦芽厂配变	10	400	320	320
27137	市区	PMS_顾巷上一配变	10	200	160	160
27138	江阴	馨苑西变	10	400	320	320
27139	市区	后鱼池	10	400	320	320
27140	宜兴	荷塘庄头公变	10	400	320	320
27141	江阴	PMS_长泾张家油车 变	10	400	261	261
27142	江阴	庙基浜变	10	400	320	320
27143	宜兴	PMS_汤渚排涝公变	10	200	160	160
27144	宜兴	PMS_许家黄土山公 变	10	200	160	160
27145	宜兴	PMS_北渠电站公变	10	400	320	320
27146	宜兴	PMS_汤渚圩底公变	10	200	54	54
27147	宜兴	PMS_闸口幼儿园公 变	10	400	282	282
27148	宜兴	PMS_阳羨茶场三期 公变	10	400	320	320
27149	宜兴	新幼公变	10	250	200	200
27150	宜兴	润和 2#公变	10	400	320	320
27151	宜兴	PMS_堂前村公变	10	400	287	287

27152	宜兴	PMS_道化电站公变	10	200	160	160
27153	宜兴	PMS_新街村公变	10	400	320	320
27154	宜兴	PMS_涧北菜场公变	10	400	320	320
27155	市区	PMS_社福院配变 (TTU)	10	400	320	320
27156	市区	PMS_农机站配变	10	400	286	286
27157	市区	PMS_冬青村五配变	10	400	287	287
27158	宜兴	和桥戴家公变	10	400	320	320
27159	市区	PMS_广益村配变 (TTU)	10	400	320	320
27160	市区	坊德居民配变	10	400	320	320
27161	市区	PMS_广益七配变 (TTU)	10	400	320	320
27162	市区	PMS_园区变	10	200	160	160
27163	市区	PMS_冬青村四配变	10	400	301	301
27164	市区	PMS_广益六配变 (TTU)	10	400	320	320
27165	市区	广益五配变 (TTU)	10	400	320	320
27166	市区	PMS_灵光机件配变	10	200	131	131
27167	市区	PMS_甘田上配变	10	400	301	301
27168	市区	PMS_广益四配变 (TTU)	10	400	320	320
27169	市区	杨家塘四	10	400	320	320
27170	市区	PMS_广益三配变 (TTU)	10	400	320	320

27171	市区	PMS_广益一配变 (TTU)	10	400	320	320
27172	江阴	PMS_长东电站变	10	400	320	320
27173	市区	PMS_市镇七五配变	10	400	320	320
27174	市区	PMS_广益二配变 (TTU)	10	400	320	320
27175	市区	PMS_施家岸配变	10	400	320	320
27176	市区	PMS_花园村丙配变	10	400	303	303
27177	江阴	PMS_图书馆箱变主 变	10	630	504	504
27178	宜兴	六科电站公变	10	200	160	160
27179	宜兴	PMS_汤澄中心公变	10	315	240	240
27180	宜兴	澄渎公变	10	400	320	320
27181	宜兴	西马塘公变(光伏并 网)	10	160	111	111
27182	宜兴	南准东公变(光伏并 网)	10	400	295	295
27183	市区	PMS_党校七配变	10	400	283	283
27184	宜兴	徐西徐家圩公变	10	400	320	320
27185	江阴	PMS_圩塘村变	10	400	198	198
27186	宜兴	PMS_襄阳公变	10	200	154	154
27187	市区	民主配变	10	400	320	320
27188	江阴	PMS_张国良变	10	200	19	19
27189	江阴	邱陆花变	10	400	62	62
27190	宜兴	PMS_沙滩电站公变	10	200	160	160

27191	江阴	圩塘排涝站变	10	400	206	206
27192	江阴	峭岐吉家村变	10	250	106	106
27193	江阴	PMS_汤家桥变	10	400	254	254
27194	宜兴	PMS_新街西公变	10	200	160	160
27195	宜兴	杨中公变	10	400	259	259
27196	宜兴	PMS_滕上殷家公变	10	400	302	302
27197	宜兴	袁东公变	10	400	309	309
27198	宜兴	滕上河北公变	10	200	160	160
27199	宜兴	PMS_袁家村公变	10	400	320	320
27200	宜兴	PMS_道化新村公变	10	200	160	160
27201	宜兴	PMS_浦南张家圩公变	10	200	124	124
27202	宜兴	PMS_闸口镇北公变	10	400	320	320
27203	宜兴	大浦毛旗圩公变	10	400	320	320
27204	宜兴	PMS_方家河东公变	10	315	252	252
27205	宜兴	PMS_方家河西公变	10	400	233	233
27206	宜兴	PMS_袁家王家组公变	10	200	160	160
27207	市区	PMS_丁家旦配变	10	400	320	320
27208	宜兴	三庄小学公变	10	200	30	30
27209	市区	PMS_谢巷七配变	10	200	160	160
27210	市区	PMS_湾里三配变	10	400	311	311
27211	江阴	红旗北站变	10	400	320	320
27212	市区	谢洪桥配变	10	400	320	320
27213	市区	PMS_镀膜厂二配变	10	400	308	308

27214	宜兴	何家村公变(光伏并网)	10	400	294	294
27215	市区	PMS_田舍三配变	10	400	320	320
27216	市区	PMS_田舍里三配变	10	400	272	272
27217	江阴	PMS_红旗参桥变	10	400	294	294
27218	市区	山房施家塘配变(光伏)	10	200	142	142
27219	江阴	和平严东变	10	400	128	128
27220	市区	PMS_王家庄配变	10	400	318	318
27221	宜兴	PMS_钟溪新村公变	10	400	320	320
27222	市区	PMS_布厂八配变	10	400	320	320
27223	市区	PMS_圻头上配变	10	400	320	320
27224	市区	PMS_谢介塘配变	10	250	200	200
27225	江阴	PMS_红旗董庄桥变	10	400	320	320
27226	宜兴	PMS_下塘公变	10	400	270	270
27227	江阴	PMS_日化变	10	400	320	320
27228	市区	PMS_行星三变	10	315	252	252
27229	江阴	PMS_教师变	10	400	320	320
27230	宜兴	新庄供电所 8#公变	10	400	316	316
27231	江阴	PMS_钓鱼墩变	10	400	320	320
27232	江阴	老街变	10	400	310	310
27233	江阴	河家墩变	10	400	199	199
27234	宜兴	PMS_后庄巷西公变	10	160	128	128
27235	宜兴	一号桥综合楼公变	10	400	320	320
27236	江阴	袁家庄变	10	400	228	228

27237	江阴	一达变	10	400	320	320
27238	江阴	和平严家庄变	10	250	83	83
27239	江阴	蒋家村北变	10	400	320	320
27240	宜兴	何家电站公变	10	400	307	307
27241	江阴	PMS_红旗南国变	10	400	243	243
27242	江阴	PMS_和平益巷头变	10	200	160	160
27243	市区	野岸排涝泵(融合终端)	10	200	160	160
27244	江阴	PMS_红旗南天岸变	10	200	95	95
27245	江阴	PMS_红旗南站变	10	400	281	281
27246	江阴	PMS_和平邹家巷变	10	400	315	315
27247	江阴	PMS_红旗千家丈变	10	400	320	320
27248	市区	通江电信配变(融合终端)	10	400	256	256
27249	江阴	PMS_红旗新村变	10	250	161	161
27250	江阴	PMS_新桥小站变	10	100	80	80
27251	江阴	PMS_红旗徐家角变	10	250	159	159
27252	市区	PMS_菜场三配变	10	200	115	115
27253	江阴	污水处理变	10	400	282	282
27254	江阴	PMS_红旗中心变	10	400	305	305
27255	江阴	PMS_钢绳小区配电所 1#主变	10	800	640	640
27256	江阴	PMS_李元沈家宕变	10	400	306	306
27257	江阴	泾南唐家巷变	10	400	320	320
27258	市区	江海园配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
27259	江阴	PMS_东木桥变	10	400	301	301
27260	市区	上里东十三配变(融合终端)	10	400	320	320
27261	江阴	峭岐种子场变	10	200	3	3
27262	市区	上里东十四配变(融合终端)	10	400	320	320
27263	市区	水压站甲配变(融合终端)	10	200	160	160
27264	宜兴	PMS_安乐东公变	10	200	112	112
27265	市区	猪场三配变	10	200	160	160
27266	江阴	岐西村变	10	400	320	320
27267	江阴	PMS_文政路变	10	400	320	320
27268	市区	桃园二配变(融合终端)	10	400	320	320
27269	江阴	陶家村变	10	400	228	228
27270	市区	桃园三配变(融合终端)	10	400	320	320
27271	市区	桃园四配变(融合终端)	10	400	320	320
27272	宜兴	PMS_安乐下村公变	10	400	190	190
27273	市区	王巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
27274	江阴	莫家弄变	10	400	101	101
27275	宜兴	PMS_安乐电站公变	10	400	307	307

27276	市区	王巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
27277	江阴	PMS_钓岐黄家村变	10	250	37	37
27278	市区	浦更上配变(光伏)	10	200	98	98
27279	市区	二商街配变	10	400	320	320
27280	江阴	北楼下变	10	400	204	204
27281	江阴	峭岐二中变	10	400	313	313
27282	市区	市镇十五配变	10	400	320	320
27283	市区	大业二配变	10	400	320	320
27284	江阴	PMS_峭岐十房村变	10	100	80	80
27285	江阴	PMS_花木场变	10	400	320	320
27286	宜兴	PMS_沙滩村公变	10	200	111	111
27287	市区	PMS_周家桥配变	10	400	320	320
27288	江阴	PMS_峭岐南楼下变	10	200	145	145
27289	江阴	东新村变	10	400	313	313
27290	江阴	双钱变	10	400	259	259
27291	市区	PMS_周家角二配变	10	400	320	320
27292	江阴	西张村变	10	400	180	180
27293	宜兴	PMS_西沙公变	10	200	82	82
27294	江阴	廖新变	10	400	317	317
27295	江阴	钓鱼北变	10	400	320	320
27296	市区	陆介庄二配变	10	400	312	312
27297	宜兴	PMS_方家电站公变	10	315	252	252
27298	宜兴	滕上河南公变	10	200	52	52
27299	宜兴	钱家村北公变(光伏)	10	400	109	109

		并网)				
27300	宜兴	北六公变(光伏并网)	10	400	293	293
27301	江阴	李元东变	10	400	320	320
27302	市区	PMS_三房工业配变	10	400	320	320
27303	市区	10kV 金惠 3#站 T4	10	1000	800	800
27304	市区	羊尖政府	10	200	116	116
27305	市区	10kV 金惠 5#站 T4	10	1250	1000	1000
27306	市区	PMS_北壹配变	10	200	160	160
27307	市区	钱家桥五配变(光伏)	10	400	286	286
27308	市区	钱家桥四配变	10	200	160	160
27309	宜兴	PMS_下漳小区公变	10	315	252	252
27310	宜兴	PMS_东虹 7#公变	10	315	252	252
27311	江阴	泾新电站变	10	315	173	173
27312	江阴	PMS_李家庄变	10	315	0	0
27313	江阴	泾新工业园变	10	400	320	320
27314	江阴	PMS_李元里变	10	400	320	320
27315	江阴	李元南园变	10	400	320	320
27316	江阴	雷下小站变	10	400	320	320
27317	江阴	长南登家宕变	10	400	320	320
27318	江阴	雷下中站变	10	400	320	320
27319	江阴	PMS_长顺变	10	400	315	315
27320	江阴	PMS_泾新李巷上变	10	315	252	252
27321	江阴	PMS_雷下北站变	10	400	320	320

27322	江阴	PMS_新农村变	10	315	1	1
27323	江阴	西缪村变	10	400	320	320
27324	江阴	峭岐园区 3#变	10	400	320	320
27325	江阴	大新东变	10	400	320	320
27326	江阴	PMS_创业变	10	315	252	252
27327	宜兴	PMS_闸口北沙滩公变	10	400	303	303
27328	市区	PMS_周家塘配变	10	400	320	320
27329	江阴	PMS_新农变	10	250	200	200
27330	江阴	李元头变	10	200	86	86
27331	宜兴	和田舍公变(光伏并网)	10	200	133	133
27332	江阴	PMS_陈子村变	10	400	221	221
27333	江阴	PMS_峭岐石家村变	10	200	147	147
27334	江阴	PMS_范家园变	10	400	88	88
27335	江阴	振新新村变	10	400	304	304
27336	江阴	峭岐顾家村变	10	400	100	100
27337	宜兴	PMS_陆圩村 4#公变	10	200	160	160
27338	江阴	PMS_陈子南变	10	200	52	52
27339	江阴	PMS_旺家变	10	200	95	95
27340	江阴	PMS_振新大站变	10	315	252	252
27341	市区	PMS_渔业(三)	10	200	160	160
27342	宜兴	PMS_陈店组公变	10	200	160	160
27343	宜兴	PMS_钱家村 2#公变	10	200	47	47
27344	宜兴	浦南电站公变	10	250	200	200

27345	宜兴	杨桥公变（光伏并网）	10	200	141	141
27346	宜兴	PMS_新街坝上公变	10	400	320	320
27347	宜兴	下坝村公变	10	400	320	320
27348	宜兴	林义渎公变（光伏并网）	10	400	271	271
27349	宜兴	新街湾里公变	10	315	252	252
27350	宜兴	PMS_浦东街南公变	10	400	320	320
27351	宜兴	PMS_殷天门公变	10	400	320	320
27352	宜兴	PMS_百合新村公变	10	400	320	320
27353	宜兴	PMS_南漕顾家组公变	10	200	134	134
27354	宜兴	PMS_万华 2#公变	10	200	160	160
27355	宜兴	大浦汤家公变	10	400	283	283
27356	宜兴	高田 2#公变	10	400	263	263
27357	市区	度假区	10	400	320	320
27358	宜兴	PMS_堂前河北公变	10	200	160	160
27359	市区	PMS_马法庭	10	200	160	160
27360	宜兴	南漕陆家公变	10	400	151	151
27361	宜兴	PMS_堂前联群公变	10	400	262	262
27362	江阴	李元夏尧桥变	10	200	82	82
27363	江阴	PMS_长南韩家宕变	10	80	64	64
27364	江阴	PMS_泾新前苏巷变	10	400	206	206
27365	江阴	PMS_长南九房巷变	10	400	214	214
27366	江阴	PMS_大桥变	10	250	200	200

27367	江阴	PMS_泾新团结站变	10	315	238	238
27368	市区	PMS_石塘	10	400	320	320
27369	江阴	PMS_雷下新村变	10	400	320	320
27370	江阴	PMS_长南内衣变	10	315	169	169
27371	市区	张庄巷配变	10	400	320	320
27372	江阴	雷下新村 2#变	10	400	304	304
27373	江阴	PMS_长南南站变	10	400	312	312
27374	江阴	PMS_新联村村站变	10	315	252	252
27375	市区	PMS_曙光后埭配变	10	400	288	288
27376	江阴	PMS_长南墙东变	10	400	131	131
27377	市区	PMS_川桥头配变	10	315	197	197
27378	市区	10kV 新惠花园 1#站 T1	10	1000	800	800
27379	江阴	新联费东庄变	10	400	234	234
27380	江阴	邓巷站变	10	400	320	320
27381	江阴	许家村变	10	400	111	111
27382	市区	泾南村（融合终端）	10	400	213	213
27383	江阴	虹粮桥变	10	100	80	80
27384	市区	PMS_运河路灯	10	200	160	160
27385	宜兴	陆家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	100	100
27386	江阴	PMS_峭岐张家巷变	10	250	175	175
27387	江阴	PMS_峭岐夏家村变	10	200	21	21
27388	宜兴	东马 3#公变（光伏并网）	10	400	320	320

27389	宜兴	PMS_陆圩村公变	10	400	319	319
27390	江阴	大新村变	10	400	218	218
27391	江阴	PMS_湾里变	10	400	320	320
27392	市区	PMS_南涸	10	400	320	320
27393	宜兴	PMS_东马电站公变	10	200	160	160
27394	江阴	皋岸东变	10	400	304	304
27395	江阴	仁家村变	10	400	62	62
27396	市区	龙齐坝村配变	10	400	294	294
27397	江阴	PMS_7 队公变	10	250	185	185
27398	宜兴	PMS_东马小学公变	10	200	160	160
27399	江阴	长板牵变	10	400	279	279
27400	市区	新塘东配变	10	400	320	320
27401	江阴	赵港巷变	10	400	320	320
27402	宜兴	PMS_万锦电站公变	10	100	80	80
27403	宜兴	万锦村委公变	10	400	233	233
27404	宜兴	严庄组公变(光伏并网)	10	200	148	148
27405	宜兴	PMS_富康新南公变	10	400	320	320
27406	江阴	郁桥北站变	10	400	320	320
27407	宜兴	PMS_严庄 2#公变	10	250	200	200
27408	宜兴	PMS_方钱港北公变	10	250	200	200
27409	江阴	PMS_郁桥市镇变	10	400	320	320
27410	宜兴	浦南西村公变(光伏并网)	10	400	263	263
27411	宜兴	石后电站公变(光伏	10	400	320	320

		并网)				
27412	江阴	PMS_郁桥西站变	10	400	320	320
27413	江阴	PMS_长医变	10	200	160	160
27414	江阴	PMS_新联洪家宕变	10	250	200	200
27415	江阴	苏圩加工变	10	400	280	280
27416	江阴	PMS_镇区车站变	10	400	233	233
27417	江阴	PMS_长泾村老住基 变	10	400	320	320
27418	江阴	沈巷东变	10	400	320	320
27419	市区	10kV 胶南 11#箱变 T1	10	630	504	504
27420	江阴	PMS_冯门变	10	250	200	200
27421	市区	10kV 胶南 12#箱变 T1	10	630	504	504
27422	江阴	PMS_新联王家变	10	200	116	116
27423	市区	PMS_塑料厂三配变	10	400	320	320
27424	市区	石塘新村	10	200	160	160
27425	江阴	PMS_澄杨路路灯 1# 变	10	50	40	40
27426	江阴	PMS_泾南村许巷变	10	315	157	157
27427	江阴	PMS_泾南岳家宕变	10	400	212	212
27428	江阴	PMS_澄杨路路灯 2# 变	10	50	40	40
27429	市区	10kV 胶南 1#箱变 T1	10	630	504	504
27430	市区	10kV 胶南 2#箱变 T1	10	630	504	504

27431	市区	10kV 胶南 3#箱变 T1	10	630	504	504
27432	江阴	PMS_泾南张家宕变	10	400	320	320
27433	市区	王巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
27434	市区	王巷五配变(融合终端)	10	400	320	320
27435	市区	王巷六配变(融合终端)	10	400	262	262
27436	江阴	旱沟上变	10	400	219	219
27437	市区	PMS_金龙泵配变	10	400	320	320
27438	江阴	PMS_王家变	10	200	94	94
27439	江阴	PMS_刘家庄变	10	400	115	115
27440	江阴	PMS_湖塘北变	10	400	320	320
27441	宜兴	PMS_安乐西站公变	10	400	301	301
27442	宜兴	唐角村公变(光伏并网)	10	400	299	299
27443	江阴	PMS_峭岐预制场变	10	400	320	320
27444	江阴	高头上南变	10	400	288	288
27445	江阴	小新村变	10	400	139	139
27446	江阴	PMS_翻水站变	10	400	320	320
27447	江阴	PMS_朝阳新村 4#变	10	400	312	312
27448	宜兴	东庄公变	10	200	160	160
27449	江阴	PMS_树家桥变	10	400	320	320
27450	江阴	PMS_新街东变	10	400	296	296
27451	市区	泾南中坝配变(光	10	400	301	301

		伏)				
27452	江阴	PMS_朝阳新村 5#变	10	30	24	24
27453	市区	PMS_10kV 奥林站 T2	10	1000	800	800
27454	江阴	PMS_皋岸河北变	10	315	252	252
27455	江阴	PMS_计新变	10	400	247	247
27456	江阴	PMS_四本堂西变	10	400	230	230
27457	市区	PMS_谢巷新配变	10	400	320	320
27458	江阴	冯家坝变	10	400	287	287
27459	市区	新范配变	10	400	320	320
27460	市区	PMS_大丁 4#箱变 T1	10	630	504	504
27461	江阴	顾家跳变	10	400	316	316
27462	江阴	周庄圩变	10	400	320	320
27463	江阴	峭岐汪家村变	10	250	159	159
27464	宜兴	浦北集镇公变	10	400	320	320
27465	江阴	徐家圩变	10	400	304	304
27466	宜兴	PMS_东高头公变	10	200	160	160
27467	江阴	PMS_戴家湾变	10	250	200	200
27468	宜兴	PMS_大同小区公变	10	400	320	320
27469	江阴	中房变	10	400	216	216
27470	市区	农行前配变	10	400	320	320
27471	市区	菜场西配变 (光伏)	10	400	308	308
27472	江阴	PMS_新桥高头上变	10	400	297	297
27473	江阴	PMS_王家圩变	10	160	114	114
27474	江阴	苏家圩变	10	400	211	211
27475	江阴	PMS_南园站变	10	250	131	131

27476	江阴	不夜城变	10	400	290	290
27477	江阴	PMS_前八房巷变	10	315	223	223
27478	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 7#箱变主变	10	630	504	504
27479	市区	10kV 胶南 4#箱变 T1	10	630	504	504
27480	江阴	PMS_徐呢桥变	10	160	128	128
27481	市区	PMS_明方南	10	200	160	160
27482	市区	宛北西站配变（光 伏）	10	400	244	244
27483	市区	施家浜配变（光伏）	10	200	132	132
27484	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 12#箱变主变	10	630	504	504
27485	江阴	苏圩南站变	10	400	320	320
27486	市区	10kV 胶南 5#箱变 T1	10	630	504	504
27487	江阴	秦家宕变	10	315	236	236
27488	江阴	PMS_鲥鱼港路 8 号 16#箱变主变	10	630	504	504
27489	江阴	PMS_苏市西站变	10	315	270	270
27490	市区	胡家渡西闸配变	10	315	252	252
27491	市区	PMS_宛山新村配变	10	400	320	320
27492	市区	胶二电站配变	10	200	160	160
27493	江阴	富贝东变	10	400	148	148
27494	宜兴	PMS_山丫公变	10	200	160	160
27495	宜兴	PMS_后庄村公变	10	200	160	160
27496	宜兴	PMS_西圩村东公变	10	200	116	116

27497	江阴	峭岐江家冲变	10	315	131	131
27498	宜兴	PMS_东方安居 3#公变	10	250	200	200
27499	江阴	PMS_花山变	10	400	319	319
27500	宜兴	PMS_宏博东路公变	10	400	320	320
27501	江阴	冯戈庄变	10	400	139	139
27502	江阴	峭岐高头上变	10	400	271	271
27503	市区	蔡巷三配变	10	200	128	128
27504	市区	PMS_前于巷一配变	10	400	208	208
27505	宜兴	前漕公变	10	400	305	305
27506	江阴	PMS_双友变	10	400	288	288
27507	江阴	灰墩变	10	200	159	159
27508	宜兴	PMS_地税公变	10	200	160	160
27509	宜兴	吉利公变	10	400	307	307
27510	宜兴	城北工商所公变	10	400	320	320
27511	江阴	PMS_黄天荡排涝站变	10	250	153	153
27512	市区	PMS_北溪北甲配变	10	400	320	320
27513	江阴	PMS_六保变	10	250	200	200
27514	江阴	汪东变	10	400	0	0
27515	市区	PMS_北溪北戊配变	10	100	80	80
27516	市区	北溪北乙配变(融合终端)	10	400	320	320
27517	市区	PMS_溪北新村配变	10	400	320	320
27518	江阴	PMS_东张村变	10	400	308	308

27519	市区	农场排涝配变	10	400	320	320
27520	市区	PMS_北溪北丙配变	10	200	160	160
27521	市区	PMS_北溪北丁配变	10	200	160	160
27522	江阴	PMS_陈家谷西变	10	400	320	320
27523	江阴	PMS_陈家谷变	10	400	250	250
27524	市区	PMS_河埭浜配变	10	400	320	320
27525	市区	PMS_泰康苑配变 (TTU)	10	200	160	160
27526	市区	PMS_锦明公司配变 (TTU)	10	200	160	160
27527	江阴	PMS_峭岐金家村变	10	250	136	136
27528	市区	PMS_蠡溪路配变	10	400	320	320
27529	江阴	PMS_芭斗桥变	10	400	320	320
27530	市区	PMS_蠡溪丙配变	10	400	320	320
27531	江阴	生态2号变	10	200	160	160
27532	江阴	PMS_苏市桥变	10	400	168	168
27533	市区	10kV 胶南 7#箱变 T1	10	630	504	504
27534	市区	PMS_五号配变	10	400	320	320
27535	市区	10kV 胶南 8#箱变 T1	10	630	504	504
27536	江阴	新联沈巷上变	10	400	284	284
27537	江阴	PMS_远望箱变主变	10	630	504	504
27538	市区	PMS_西张配变	10	400	314	314
27539	江阴	沿河西变	10	400	320	320
27540	江阴	凌介坝变	10	400	233	233
27541	市区	PMS_望虞河配变	10	200	160	160

27542	市区	10kV 胶南 9#箱变 T1	10	630	504	504
27543	市区	10kV 胶南 10#箱变 T1	10	630	504	504
27544	江阴	PMS_苏市东站变	10	250	200	200
27545	江阴	黄家巷变	10	400	320	320
27546	江阴	PMS_安巷村北站变	10	315	252	252
27547	市区	野花园甲配变(融合终端)	10	400	320	320
27548	江阴	东孟庄变	10	400	320	320
27549	市区	野花园二配变(融合终端)	10	400	320	320
27550	市区	县三招配变(融合终端)	10	200	160	160
27551	市区	水渠里三配变(光伏)	10	400	265	265
27552	江阴	PMS_下沿河变	10	400	291	291
27553	市区	PMS_隧道配变	10	200	160	160
27554	宜兴	漕南工业公变	10	400	320	320
27555	江阴	PMS_淦家村变	10	400	154	154
27556	江阴	PMS_钓岐缪家村变	10	400	162	162
27557	江阴	庄家村变	10	400	248	248
27558	江阴	峭岐富贝变	10	400	263	263
27559	宜兴	大坝桥公变(光伏并网)	10	160	119	119
27560	宜兴	西圩元件公变	10	200	99	99

27561	市区	PMS_市镇变泵配变	10	315	252	252
27562	江阴	陶小庄变	10	200	115	115
27563	江阴	金家村北变	10	400	248	248
27564	市区	陶蚌配变	10	400	320	320
27565	江阴	大新西变	10	400	99	99
27566	市区	南降巷甲配变(TTU)	10	400	320	320
27567	江阴	PMS_石机新村变	10	315	252	252
27568	江阴	PMS_徐家北变	10	250	0	0
27569	江阴	陈子西变	10	400	118	118
27570	市区	PMS_寄巷	10	200	160	160
27571	江阴	PMS_小夏家变	10	250	181	181
27572	江阴	姚家村变	10	400	110	110
27573	市区	PMS_寄庄里	10	200	160	160
27574	市区	PMS_铁路村配变	10	400	302	302
27575	宜兴	PMS_分别桥公变	10	200	135	135
27576	宜兴	PMS_茶场一七队公变	10	200	160	160
27577	市区	PMS_铁路村委配变	10	400	303	303
27578	市区	PMS_张巷八配变	10	400	307	307
27579	市区	10kV 天润北区站 T1	10	800	640	640
27580	市区	PMS_火车站配变	10	200	160	160
27581	江阴	PMS_刘家桥南变	10	200	160	160
27582	宜兴	PMS_新安蒋家公变	10	200	92	92
27583	市区	10kV 新惠花园 3#站 T1	10	1000	800	800

27584	江阴	新桥南园东变	10	400	265	265
27585	市区	江南花园六配变(融合终端)	10	200	160	160
27586	江阴	PMS_七姓村变	10	400	242	242
27587	市区	10kV 新惠花园 2#站 T1	10	1000	800	800
27588	市区	宛北电站配变(光伏)	10	400	272	272
27589	市区	江南花园五配变(融合终端)	10	200	160	160
27590	江阴	PMS_油车巷变	10	400	269	269
27591	市区	江南花园四配变(融合终端)	10	200	160	160
27592	江阴	张家巷站变	10	400	268	268
27593	市区	宛山奚介塘配变(光伏)	10	200	134	134
27594	江阴	PMS_茂龙村委变	10	400	255	255
27595	市区	江南花园一配变(融合终端)	10	200	160	160
27596	江阴	PMS_虹桥四村 20#箱变主变	10	630	504	504
27597	江阴	PMS_凤凰 2#变	10	400	297	297
27598	市区	顾家塘配变(光伏)	10	400	270	270
27599	市区	江南花园二配变(融合终端)	10	200	160	160
27600	市区	PMS_胡家渡配变	10	250	200	200

27601	江阴	金多来变	10	400	320	320
27602	市区	江南花园三配变(融合终端)	10	200	58	58
27603	江阴	庄北变	10	400	182	182
27604	宜兴	安乐浜里公变	10	400	251	251
27605	江阴	PMS_何巷电站变	10	315	252	252
27606	宜兴	PMS_闸口电站公变	10	315	231	231
27607	市区	PMS_陆巷五配变	10	400	320	320
27608	宜兴	PMS_分别村公变	10	400	320	320
27609	市区	PMS_小陆巷配变	10	400	320	320
27610	宜兴	南漕龚家公变	10	400	320	320
27611	宜兴	PMS_坟三组公变	10	200	63	63
27612	市区	PMS_红军三二配变	10	400	278	278
27613	宜兴	PMS_马庄电站公变	10	200	157	157
27614	市区	PMS_许西配变	10	400	310	310
27615	宜兴	簕头公变(光伏并网)	10	200	146	146
27616	宜兴	南漕储家塘公变	10	400	320	320
27617	市区	PMS_浒泗桥配变	10	400	320	320
27618	市区	PMS_褚巷配变	10	400	320	320
27619	宜兴	PMS_曹家滩公变	10	200	134	134
27620	市区	PMS_杨巷五配变	10	200	160	160
27621	市区	新桥头三配变	10	400	305	305
27622	市区	PMS_安居四配变	10	400	320	320
27623	市区	PMS_新华三配变	10	200	160	160

27624	江阴	马家宕变	10	400	231	231
27625	市区	旺介桥配变	10	200	160	160
27626	江阴	PMS_友佳变	10	250	179	179
27627	江阴	PMS_安巷新村变	10	400	320	320
27628	江阴	长新村电站变	10	400	311	311
27629	江阴	安巷张家湾变	10	400	131	131
27630	市区	丰一乙配变(融合终端)	10	400	320	320
27631	江阴	西戴巷变	10	400	320	320
27632	市区	PMS_旺湾配变	10	200	160	160
27633	市区	丰一丙配变(融合终端)	10	400	320	320
27634	市区	丰二丙配变(融合终端)	10	400	320	320
27635	市区	PMS_杨墅园配变	10	315	252	252
27636	江阴	PMS_文八路西变	10	315	230	230
27637	市区	PMS_胡中南配变	10	250	200	200
27638	市区	陆更巷二配变(光伏)	10	400	128	128
27639	江阴	PMS_安巷村南站变	10	400	320	320
27640	江阴	PMS_长东吴家坝变	10	400	320	320
27641	宜兴	PMS_太漏广场公变	10	315	252	252
27642	宜兴	PMS_轴宿 2#公变	10	400	320	320
27643	宜兴	PMS_漕南电站公变	10	200	160	160
27644	市区	南村里(光伏)	10	400	270	270

27645	市区	PMS_吴湾里二配变	10	400	320	320
27646	江阴	PMS_大村上西变	10	200	143	143
27647	江阴	PMS_大桥南变	10	400	298	298
27648	宜兴	安乐 4#公变	10	200	160	160
27649	市区	洛社初中配变	10	400	320	320
27650	江阴	峭花路灯变	10	400	320	320
27651	宜兴	南漕邵家塘公变(光伏并网)	10	200	123	123
27652	江阴	PMS_庄西变	10	200	77	77
27653	江阴	黄家跳变	10	315	204	204
27654	宜兴	PMS_潜龙公变	10	200	53	53
27655	江阴	PMS_峭岐江家村变	10	250	48	48
27656	江阴	PMS_利明村东变	10	315	62	62
27657	宜兴	马跪塘公变	10	400	134	134
27658	江阴	峭岐韩家村变	10	400	134	134
27659	市区	PMS_西王巷配变	10	400	320	320
27660	江阴	后旺东变	10	315	252	252
27661	市区	水产场二变	10	400	320	320
27662	宜兴	海棠组公变	10	200	160	160
27663	宜兴	PMS_振华路公变	10	400	320	320
27664	宜兴	PMS_上大润公变	10	400	320	320
27665	宜兴	PMS_野凌塘公变	10	400	320	320
27666	江阴	PMS_六保大站变	10	400	310	310
27667	市区	PMS_新华机械配变	10	400	320	320
27668	市区	质量监督配变(融合	10	200	160	160

		终端)				
27669	江阴	PMS_花园村西花园变	10	315	214	214
27670	市区	金家湾配变(光伏)	10	400	209	209
27671	宜兴	PMS_轴承宿舍公变	10	315	252	252
27672	江阴	长泾菜场变	10	400	302	302
27673	市区	瑞二甲配变(融合终端)	10	200	157	157
27674	江阴	花园电站变	10	400	320	320
27675	市区	PMS_宛山吕三房配变	10	200	160	160
27676	市区	瑞二乙配变(融合终端)	10	400	320	320
27677	市区	瑞二戊配变(融合终端)	10	400	320	320
27678	江阴	PMS_花园新村变	10	200	160	160
27679	市区	县种舍配变(融合终端)	10	400	320	320
27680	市区	瑞陈贰一配变(融合终端)	10	400	320	320
27681	江阴	PMS_刘家宕变	10	400	279	279
27682	市区	瑞陈壹一配变(融合终端)	10	400	320	320
27683	市区	南方三配变	10	400	320	320
27684	宜兴	PMS_宜兴商场 3#公变	10	315	252	252

27685	市区	瑞陈壹二配变(融合终端)	10	400	320	320
27686	市区	PMS_张桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
27687	市区	瑞陈贰二配变(融合终端)	10	400	320	320
27688	江阴	树家村变	10	250	200	200
27689	江阴	PMS_土管北变	10	315	252	252
27690	江阴	PMS_陈小变	10	400	320	320
27691	江阴	PMS_陈巷东变	10	250	151	151
27692	江阴	PMS_王岸上变	10	400	251	251
27693	宜兴	PMS_锦绣三村 2#箱变	10	630	504	504
27694	宜兴	PMS_烟山桥南公变	10	400	320	320
27695	宜兴	PMS_荆东公变	10	200	83	83
27696	江阴	PMS_李介东路灯变	10	250	200	200
27697	江阴	PMS_大陶家变	10	200	160	160
27698	宜兴	犊溪小区 2#公变	10	400	320	320
27699	宜兴	何家坝站公变	10	200	160	160
27700	宜兴	犊溪小区 3#公变	10	400	320	320
27701	江阴	小后宅变	10	400	298	298
27702	市区	PMS_10kV 宝界站 T1	10	1000	800	800
27703	市区	PMS_陈家村	10	160	128	128
27704	市区	厦介塘(光伏)	10	400	243	243
27705	市区	PMS_学府 1#箱变 T1	10	400	320	320
27706	江阴	龙江站变	10	400	303	303

27707	市区	通鑫冷弯配变	10	400	303	303
27708	市区	东支巷（光伏）	10	200	113	113
27709	江阴	PMS_黄丹江家变	10	400	282	282
27710	市区	PMS_章基闸泵变	10	160	128	128
27711	市区	PMS_柏庄八配变	10	200	160	160
27712	江阴	PMS_利城村王家头 变	10	400	296	296
27713	市区	PMS_凤桥村	10	400	320	320
27714	宜兴	PMS_西庄站公变	10	200	160	160
27715	市区	陈家壹配变	10	400	320	320
27716	市区	曹巷	10	400	272	272
27717	市区	倪家塘（光伏）	10	400	225	225
27718	江阴	邹家丹变	10	400	210	210
27719	市区	PMS_青龙桥配变	10	200	160	160
27720	宜兴	郭家排涝公变	10	200	124	124
27721	江阴	PMS_北村里变	10	400	192	192
27722	江阴	单家丹变	10	400	63	63
27723	江阴	璜土高家头变	10	250	200	200
27724	江阴	榨机站变	10	400	290	290
27725	江阴	戴家丹变	10	400	230	230
27726	市区	谢家村配变（需删 除）	10	200	160	160
27727	市区	PMS_灰扒泾	10	400	320	320
27728	宜兴	何家坝公变	10	400	320	320
27729	宜兴	PMS_土城 6#公变	10	315	252	252

27730	宜兴	蒋家 1#公变（光伏并网）	10	400	298	298
27731	宜兴	PMS_土城 2#公变	10	315	252	252
27732	市区	PMS_车站新村	10	400	320	320
27733	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	160	160
27734	宜兴	PMS_土城 5#公变	10	315	238	238
27735	市区	冯家桥二变（光伏）	10	400	265	265
27736	宜兴	分水站公变（光伏并网）	10	400	259	259
27737	宜兴	烟山蒋家 2#公变	10	400	235	235
27738	江阴	PMS_蒋家北站	10	315	223	223
27739	宜兴	PMS_周家村东公变	10	200	62	62
27740	江阴	兴园变	10	400	279	279
27741	江阴	PMS_蒲市南庄变	10	200	136	136
27742	宜兴	PMS_尚堡公变	10	315	252	252
27743	江阴	PMS_蒲市范庄变	10	250	140	140
27744	江阴	PMS_叶桥北站变	10	400	314	314
27745	宜兴	南庄圩公变	10	400	320	320
27746	江阴	徐家塘变	10	400	130	130
27747	江阴	蒲市范庄南站	10	400	264	264
27748	市区	PMS_星晟 1#站 T1	10	1000	800	800
27749	江阴	叶桥东站变	10	315	252	252
27750	市区	PMS_北许巷	10	400	320	320
27751	宜兴	犊溪小区 1#公变	10	400	320	320
27752	宜兴	镇河南公变（光伏并	10	400	303	303

		网)				
27753	宜兴	同仁 2#公变	10	400	320	320
27754	江阴	PMS_环西新村北箱 变主变	10	630	504	504
27755	宜兴	南郊花园 1#箱变主 变	10	630	504	504
27756	江阴	叶桥南站变	10	250	148	148
27757	江阴	PMS_蒲市范庄西变	10	400	315	315
27758	江阴	蒲市范庄北站变	10	400	316	316
27759	市区	PMS_河里	10	200	160	160
27760	市区	PMS_里桥大队一配 变	10	200	160	160
27761	市区	PMS_大巷九配变	10	200	160	160
27762	市区	PMS_杨泉里配变	10	400	320	320
27763	江阴	PMS_青果配电所 1# 主变	10	800	640	640
27764	市区	PMS_顾旺桥配变	10	400	320	320
27765	江阴	PMS_星虹苑 2#箱变 主变	10	630	504	504
27766	宜兴	宜丰前庄公变	10	200	160	160
27767	江阴	PMS_星虹苑 12#箱变 主变	10	630	504	504
27768	宜兴	PMS_王家坝公变	10	400	279	279
27769	江阴	PMS_五里亭西变	10	315	252	252
27770	江阴	新华园区 1 号变	10	400	320	320

27771	宜兴	PMS_堰头农机公变	10	250	182	182
27772	宜兴	PMS_巢庄公变	10	250	191	191
27773	江阴	PMS_朱家村变	10	400	301	301
27774	江阴	PMS_梅家基变	10	400	82	82
27775	宜兴	六田站公变	10	400	320	320
27776	宜兴	PMS_中队公变	10	400	300	300
27777	宜兴	PMS_何家坝 2#公变	10	200	137	137
27778	江阴	长河湾变	10	400	265	265
27779	江阴	PMS_蒲市排涝西变	10	250	171	171
27780	江阴	叶桥西站变	10	315	252	252
27781	市区	湾里十二配变	10	400	320	320
27782	宜兴	PMS_堰中公变	10	400	320	320
27783	江阴	王家钱巷上变	10	400	308	308
27784	宜兴	PMS_琅玕山公变	10	160	128	128
27785	江阴	PMS_河塘张巷上变	10	200	44	44
27786	宜兴	PMS_宜丰埝南公变	10	315	252	252
27787	江阴	PMS_王家殷家宕变	10	200	80	80
27788	江阴	新华园区 2 号变	10	400	320	320
27789	宜兴	长福村公变	10	400	320	320
27790	江阴	PMS_王家钱巷北站 变	10	200	160	160
27791	江阴	PMS_新华园区 4 号 变	10	315	252	252
27792	宜兴	燕山荆南公变	10	400	320	320
27793	江阴	PMS_王家钱巷变	10	400	293	293

27794	江阴	新华园区 5 号变	10	400	320	320
27795	江阴	PMS_交警箱变主变	10	630	504	504
27796	江阴	新华园区 7 号变	10	400	320	320
27797	宜兴	PMS_张家公变	10	200	160	160
27798	江阴	PMS_徐家堂变	10	200	80	80
27799	宜兴	河西街公变	10	400	320	320
27800	宜兴	烟山新河公变	10	200	160	160
27801	宜兴	太华商场公变(光伏 并网)	10	400	316	316
27802	宜兴	东迈步公变	10	400	318	318
27803	宜兴	座庄电站公变(光伏 并网)	10	100	67	67
27804	宜兴	PMS_六田村公变	10	200	94	94
27805	江阴	PMS_黄家基变	10	315	252	252
27806	宜兴	河西村公变	10	200	160	160
27807	江阴	PMS_马家头变	10	315	203	203
27808	宜兴	河西村 2#公变(光 伏并网)	10	400	156	156
27809	宜兴	南星西迈公变(光伏 并网)	10	315	235	235
27810	江阴	PMS_王家巷变	10	400	320	320
27811	宜兴	河西西村公变	10	200	160	160
27812	江阴	三上桥变	10	400	320	320
27813	宜兴	PMS_新世界公变	10	400	320	320
27814	江阴	PMS_叶桥永达变	10	400	320	320

27815	宜兴	仲家公变（光伏并网）	10	200	131	131
27816	江阴	PMS_王家东变	10	315	252	252
27817	江阴	PMS_蒲市南巷上变	10	200	129	129
27818	江阴	蒲市竹园浜变	10	400	320	320
27819	市区	PMS_大里河村	10	400	320	320
27820	宜兴	PMS_新亚电站公变	10	200	160	160
27821	江阴	PMS_三元箱变主变	10	630	504	504
27822	江阴	刑家宕变	10	400	316	316
27823	宜兴	PMS_芳庄杨西公变	10	200	108	108
27824	宜兴	PMS_西破圩公变	10	200	160	160
27825	江阴	PMS_小桥子变	10	400	301	301
27826	宜兴	PMS_河西站公变	10	200	160	160
27827	宜兴	PMS_汤泉电站公变	10	100	80	80
27828	江阴	龙江变	10	400	320	320
27829	江阴	香山七村变	10	400	320	320
27830	江阴	大住基变	10	400	157	157
27831	宜兴	河西小村公变（光伏并网）	10	200	29	29
27832	宜兴	PMS_南漕村公变	10	200	126	126
27833	江阴	PMS_马镇新村变	10	400	320	320
27834	宜兴	PMS_南沙公变	10	200	160	160
27835	江阴	PMS_飞马变	10	400	320	320
27836	宜兴	PMS_黄家北 2#公变	10	250	172	172
27837	宜兴	PMS_芳圩南公变	10	200	88	88

27838	宜兴	银湖花园 1#公变	10	400	320	320
27839	宜兴	PMS_黄家中村公变	10	200	160	160
27840	江阴	PMS_顾山张家巷变	10	400	320	320
27841	宜兴	西渚丁家公变	10	400	270	270
27842	宜兴	PMS_芳圩北公变	10	400	270	270
27843	市区	絮片厂配变	10	200	147	147
27844	江阴	PMS_百货配电所 1# 主变	10	1250	1000	1000
27845	宜兴	PMS_南漕大桥公变	10	200	160	160
27846	宜兴	PMS_南漕王家塘公 变	10	315	252	252
27847	江阴	PMS_刑家宕南变	10	200	160	160
27848	市区	PMS_粮站十三	10	200	160	160
27849	宜兴	河西组公变	10	400	291	291
27850	江阴	王家河南宅变	10	400	320	320
27851	江阴	长河路 1#单相变	10	50	40	40
27852	江阴	PMS_泾东东圩里变	10	400	183	183
27853	市区	PMS_县良机械	10	200	148	148
27854	江阴	PMS_泾东电站变	10	315	252	252
27855	宜兴	PMS_东渔场公变	10	400	320	320
27856	宜兴	宜丰大圩公变	10	400	320	320
27857	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	800	800
27858	江阴	泾东张家巷变	10	400	303	303
27859	江阴	PMS_中街配电所 2# 主变	10	1000	800	800

27860	宜兴	张家村西公变(光伏 并网)	10	315	40	40
27861	市区	PMS_福利厂	10	200	160	160
27862	市区	PMS_农科站二变	10	200	160	160
27863	江阴	王家钱巷南站变	10	400	320	320
27864	江阴	新华园区 8 号变	10	400	149	149
27865	市区	三房(二)(光伏)	10	400	302	302
27866	宜兴	埭口公变	10	400	312	312
27867	江阴	PMS_渣家头变	10	400	227	227
27868	江阴	PMS_黄沙场变	10	400	306	306
27869	宜兴	PMS_茶前建行公变	10	200	160	160
27870	宜兴	河西 2#公变	10	400	320	320
27871	江阴	PMS_横河站变	10	160	90	90
27872	宜兴	荷塘上村公变(光伏 并网)	10	400	212	212
27873	江阴	南河头变	10	400	233	233
27874	江阴	PMS_利港中街变	10	315	252	252
27875	江阴	PMS_璜土周家头西 变	10	200	160	160
27876	宜兴	PMS_肇富 2#公变	10	160	57	57
27877	宜兴	PMS_杨巷沈家电站 公变	10	200	160	160
27878	宜兴	PMS_河西新村公变	10	400	320	320
27879	江阴	PMS_土管变	10	400	320	320
27880	江阴	丁市东变	10	400	320	320

27881	宜兴	燕山顾家公变	10	400	320	320
27882	江阴	PMS_西祥丘变	10	250	200	200
27883	江阴	南河西变	10	400	305	305
27884	江阴	PMS_胡家桥变	10	400	265	265
27885	宜兴	PMS_西墟公变	10	200	160	160
27886	宜兴	PMS_神通村公变	10	200	160	160
27887	宜兴	PMS_锦绣四村 1#箱变	10	630	504	504
27888	江阴	PMS_商城变	10	400	307	307
27889	江阴	新东站变	10	400	320	320
27890	江阴	PMS_呢绒城变	10	400	320	320
27891	江阴	新园路灯变	10	400	320	320
27892	江阴	PMS_延陵路 535 号 10#箱变主变	10	800	640	640
27893	江阴	王家范钱西庄变	10	400	320	320
27894	宜兴	PMS_宜丰新圩公变	10	400	320	320
27895	江阴	PMS_延陵路 535 号 9#箱变主变	10	800	640	640
27896	宜兴	华冶公变	10	400	320	320
27897	江阴	PMS_璜土开发 1#变	10	315	252	252
27898	宜兴	PMS_燕山陈家公变	10	200	160	160
27899	宜兴	PMS_上浩公变	10	200	101	101
27900	江阴	火烧沟站变	10	400	314	314
27901	江阴	PMS_丁市站变	10	200	160	160
27902	宜兴	PMS_张渚职高门口	10	315	252	252

		公变				
27903	宜兴	西墟 2#公变	10	200	160	160
27904	江阴	金南变	10	400	320	320
27905	宜兴	PMS_ 烟山吴家公变	10	200	160	160
27906	江阴	PMS_ 园堂变	10	400	313	313
27907	宜兴	PMS_ 河西 3#公变	10	315	252	252
27908	江阴	常泽桥东变	10	400	320	320
27909	江阴	PMS_ 供销社变	10	400	268	268
27910	宜兴	PMS_ 毛家公变	10	200	160	160
27911	宜兴	洪桥公变	10	400	320	320
27912	宜兴	PMS_ 马家村公变	10	315	207	207
27913	江阴	PMS_ 璜土新丰站变	10	400	320	320
27914	江阴	四房巷变	10	200	160	160
27915	江阴	陆梧南变	10	400	320	320
27916	江阴	PMS_ 春柱头变	10	250	161	161
27917	江阴	江南花园 31#箱变主 变	10	630	504	504
27918	宜兴	PMS_ 葛家村公变	10	200	160	160
27919	江阴	PMS_ 学东变	10	400	320	320
27920	宜兴	沙塘污工泵公变	10	400	318	318
27921	江阴	红豆沈家堂变	10	315	221	221
27922	江阴	PMS_ 秦家变	10	250	200	200
27923	宜兴	PMS_ 河东公变	10	400	320	320
27924	江阴	PMS_ 塘南北变	10	250	200	200
27925	宜兴	马家西村公变(光伏	10	200	139	139

		并网)				
27926	江阴	PMS_春柱头北变	10	250	181	181
27927	江阴	东白土加工厂变	10	200	160	160
27928	江阴	红卫场东变	10	315	252	252
27929	江阴	PMS_江南花园 32#箱 变主变	10	630	504	504
27930	江阴	PMS_工业园区变	10	400	234	234
27931	宜兴	邮电路公变	10	200	160	160
27932	江阴	PMS_张定岸西变	10	400	301	301
27933	江阴	PMS_山庄上变	10	400	292	292
27934	江阴	PMS_方沟站变	10	400	320	320
27935	宜兴	PMS_锦绣四村 2#箱 变	10	630	504	504
27936	江阴	江南花园 24#箱变主 变	10	630	504	504
27937	江阴	奚市东变	10	400	186	186
27938	江阴	PMS_黄桥变	10	160	52	52
27939	江阴	PMS_胡家桥北变	10	200	97	97
27940	江阴	曹庄变	10	400	320	320
27941	江阴	PMS_东北巷变	10	400	320	320
27942	江阴	三官殿公变	10	400	320	320
27943	江阴	PMS_青龙桥西变	10	200	160	160
27944	江阴	PMS_江南花园 7#箱 变主变	10	630	504	504
27945	江阴	PMS_沙湖里变	10	400	316	316

27946	江阴	新区变	10	400	320	320
27947	江阴	PMS_卞家桥站变	10	250	170	170
27948	宜兴	PMS_塍头公变	10	200	21	21
27949	江阴	江南花园 6#箱变主变	10	630	504	504
27950	宜兴	PMS_烟山陆家公变	10	100	27	27
27951	江阴	PMS_陆家头站变	10	400	293	293
27952	宜兴	PMS_烟山后塘公变	10	400	304	304
27953	宜兴	巷头电站公变	10	400	320	320
27954	江阴	PMS_江南花园 59#箱变主变	10	630	504	504
27955	宜兴	西渚梅家公变(光伏并网)	10	200	149	149
27956	宜兴	大长公变	10	400	184	184
27957	江阴	大宇变	10	400	320	320
27958	宜兴	PMS_杨圩冲公变	10	200	147	147
27959	江阴	PMS_杨后浜变	10	400	282	282
27960	宜兴	PMS_西渚埭北公变	10	100	35	35
27961	江阴	PMS_长泾长中变	10	400	320	320
27962	市区	北灰洲(光伏)	10	200	139	139
27963	宜兴	桐梓电站公变(光伏并网)	10	200	146	146
27964	江阴	PMS_长泾曹家弄变	10	315	243	243
27965	宜兴	桐梓桥东公变	10	400	320	320
27966	江阴	PMS_长江路路灯箱	10	250	200	200

		变主变				
27967	宜兴	荷塘石车坝公变(光伏并网)	10	200	150	150
27968	江阴	PMS_镇区工商变	10	200	160	160
27969	江阴	PMS_长泾三队变	10	315	252	252
27970	江阴	PMS_共青变	10	315	252	252
27971	江阴	PMS_云顾路路灯 6#变	10	100	80	80
27972	江阴	PMS_长泾村蔡巷上变	10	315	224	224
27973	市区	东洋巷(需删除)	10	200	160	160
27974	江阴	王家殷家宕西变	10	200	67	67
27975	市区	PMS_中支路	10	315	252	252
27976	江阴	PMS_新南庄变	10	400	289	289
27977	市区	PMS_东林	10	400	320	320
27978	市区	PMS_育才路	10	250	200	200
27979	江阴	王家巷头上变	10	400	206	206
27980	市区	勤丰配变(光伏)	10	400	282	282
27981	江阴	PMS_河塘医院变	10	250	200	200
27982	市区	PMS_刘更巷二	10	200	160	160
27983	宜兴	PMS_陆家湾公变	10	200	116	116
27984	宜兴	烟林电站公变	10	400	320	320
27985	江阴	PMS_兴港新村 25#箱变主变	10	630	504	504
27986	江阴	PMS_新颜路 1#箱变	10	630	504	504

		主变				
27987	宜兴	烟林公变（光伏并网）	10	400	259	259
27988	宜兴	烟山埝南公变	10	315	252	252
27989	江阴	江南花园 52#箱变主变	10	630	504	504
27990	宜兴	高速公路公变	10	400	292	292
27991	江阴	PMS_石家村西变	10	400	320	320
27992	宜兴	西渚侯家公变	10	400	302	302
27993	江阴	江南花园 61#箱变主变	10	500	400	400
27994	宜兴	连家公变	10	200	88	88
27995	宜兴	荆溪居委会 1#公变	10	200	160	160
27996	宜兴	PMS_荆溪居委会 2#公变	10	315	252	252
27997	宜兴	PMS_荆溪居委会 3#公变	10	400	320	320
27998	宜兴	珠潭村公变（光伏并网）	10	400	151	151
27999	宜兴	港里组公变	10	400	320	320
28000	宜兴	珠潭后村公变（光伏并网）	10	200	28	28
28001	宜兴	PMS_巷东公变	10	200	148	148
28002	宜兴	西渚吾桥公变（光伏并网）	10	315	73	73
28003	宜兴	PMS_烟山杨家公变	10	160	48	48

28004	宜兴	寺庄组公变	10	400	320	320
28005	宜兴	PMS_港里村公变	10	315	252	252
28006	江阴	PMS_云新一村 38#箱 变主变	10	630	504	504
28007	江阴	PMS_安庆桥变	10	400	320	320
28008	江阴	PMS_云新一村 41#箱 变主变	10	500	400	400
28009	江阴	PMS_蔡巷南变	10	315	86	86
28010	江阴	PMS_山墩变	10	200	89	89
28011	江阴	PMS_河塘村油车巷 变	10	250	182	182
28012	江阴	王家王介电站变	10	400	317	317
28013	江阴	PMS_蒲市东区 1 号 变	10	400	302	302
28014	江阴	PMS_蒲市小夏家变	10	250	200	200
28015	江阴	PMS_蒲市蒲巷上变	10	200	159	159
28016	江阴	PMS_蒲市河东南站 变	10	315	210	210
28017	江阴	王家南山电站变	10	400	277	277
28018	江阴	PMS_蒲市河东东站 变	10	200	155	155
28019	江阴	河塘颜家里变	10	400	320	320
28020	江阴	PMS_蔡桥新站变	10	250	200	200
28021	江阴	蒲市河东西站变	10	400	300	300
28022	江阴	PMS_王家王家里变	10	250	181	181

28023	江阴	PMS_王家王介宕变	10	200	133	133
28024	江阴	PMS_君山路 12 弄箱 变主变	10	500	400	400
28025	江阴	南村头变	10	400	203	203
28026	江阴	PMS_蒲市庵后头西 变	10	200	149	149
28027	江阴	PMS_王家村卢巷上 变	10	400	292	292
28028	江阴	PMS_蒲市庵后头变	10	400	320	320
28029	江阴	PMS_云都 2#箱变主 变	10	800	640	640
28030	江阴	岳圩变	10	400	320	320
28031	江阴	PMS_云都 5#箱变主 变	10	800	640	640
28032	江阴	PMS_华西三村 3#变	10	315	245	245
28033	江阴	PMS_马镇曾家村变	10	400	320	320
28034	江阴	PMS_江南花园 46#箱 变主变	10	630	504	504
28035	江阴	PMS_云新一村 32#箱 变主变	10	800	640	640
28036	江阴	PMS_云新配电所 1# 主变	10	800	640	640
28037	江阴	PMS_青东花苑 15#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
28038	江阴	PMS_苏家墩变	10	400	240	240
28039	江阴	北降红旗变	10	400	320	320

28040	江阴	PMS_蒲市刑巷上变	10	200	121	121
28041	江阴	南山公变	10	200	159	159
28042	江阴	PMS_南山西站变	10	315	237	237
28043	江阴	PMS_蒲市杨家浜变	10	400	234	234
28044	江阴	PMS_陆家塘变	10	400	291	291
28045	江阴	耿家住基北变	10	315	111	111
28046	江阴	新住基变	10	400	299	299
28047	江阴	PMS_顾三房变	10	200	142	142
28048	江阴	马镇园区南变	10	400	320	320
28049	江阴	PMS_磬园北箱变主变	10	800	640	640
28050	江阴	王家村谢庄变	10	400	178	178
28051	江阴	姚家头变	10	400	320	320
28052	宜兴	PMS_华宜公变	10	315	252	252
28053	江阴	PMS_江南东站变	10	400	180	180
28054	江阴	中天北箱变主变	10	630	504	504
28055	江阴	PMS_黄桥西变	10	400	256	256
28056	江阴	PMS_奚市东站	10	250	200	200
28057	江阴	PMS_璜塘教师新村变	10	250	200	200
28058	江阴	PMS_奚市西站变	10	250	137	137
28059	江阴	PMS_沙湖里北变	10	400	312	312
28060	江阴	中天南箱变主变	10	630	504	504
28061	江阴	PMS_任九新区 1#变	10	315	252	252
28062	江阴	破圩变	10	400	320	320

28063	江阴	黄门北变	10	400	320	320
28064	江阴	PMS_任九新区 2#变	10	400	273	273
28065	江阴	黄门公变	10	400	274	274
28066	江阴	PMS_申兴路箱变主变	10	630	493	493
28067	江阴	环东路 41#箱变主变	10	630	504	504
28068	江阴	PMS_镇区北街 2#变	10	400	275	275
28069	宜兴	用电站 2#公变	10	400	320	320
28070	宜兴	安坝公变	10	200	154	154
28071	江阴	邹南变	10	400	281	281
28072	宜兴	竹塘公变	10	400	320	320
28073	江阴	PMS_王家袁家宕变	10	315	252	252
28074	宜兴	PMS_龙芳公变	10	200	160	160
28075	宜兴	PMS_荷塘李家公变	10	200	160	160
28076	江阴	PMS_王家华家宕变	10	400	320	320
28077	市区	管巷西配变(融合终端)	10	400	320	320
28078	江阴	王家协进电站	10	400	320	320
28079	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	7	7
28080	市区	丰三八配变(融合终端)	10	315	252	252
28081	市区	PMS_廊下库河头配变	10	200	156	156
28082	宜兴	PMS_弋庄公变	10	200	160	160
28083	市区	廊下新区配变	10	400	320	320

28084	市区	PMS_蓓蕾甲配变	10	100	80	80
28085	宜兴	东城电站公变(光伏 并网)	10	400	289	289
28086	江阴	PMS_花园村南站	10	200	160	160
28087	江阴	PMS_绿园箱变主变	10	630	504	504
28088	江阴	PMS_开发区变	10	315	248	248
28089	江阴	PMS_河埭变	10	400	229	229
28090	江阴	PMS_长寿河东变	10	200	116	116
28091	江阴	西城变	10	400	320	320
28092	江阴	潘家头公变	10	200	120	120
28093	江阴	前小河变	10	200	160	160
28094	江阴	PMS_新世纪配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
28095	江阴	PMS_小河变	10	400	314	314
28096	江阴	PMS_巨轮南站变	10	400	298	298
28097	江阴	PMS_前鲍庄变	10	400	256	256
28098	江阴	PMS_新世纪配电所 2#主变	10	1000	800	800
28099	江阴	PMS_彭蒿北变	10	200	116	116
28100	江阴	PMS_朱庄电站变	10	400	240	240
28101	江阴	PMS_上蟹塘变	10	400	0	0
28102	江阴	夏家塘公变	10	400	237	237
28103	江阴	PMS_薛家基变	10	400	286	286
28104	江阴	顺沟变	10	400	280	280
28105	江阴	PMS_东巷口变	10	400	185	185

28106	宜兴	PMS_芳东污公变	10	200	160	160
28107	江阴	PMS_卜家头变	10	200	160	160
28108	江阴	泾北北站变	10	315	252	252
28109	江阴	王家姜家庄变	10	400	235	235
28110	江阴	泾北村站变	10	400	320	320
28111	宜兴	PMS_夹渎桥公变	10	160	108	108
28112	江阴	PMS_陶北庄变	10	315	229	229
28113	市区	PMS_张羊路灯配变	10	200	160	160
28114	市区	动力家舍配变(融合终端)	10	200	160	160
28115	江阴	PMS_谈家宕变	10	400	268	268
28116	江阴	泾北吴家湾变	10	400	259	259
28117	江阴	周家宕	10	400	297	297
28118	江阴	泾北仲巷变	10	400	291	291
28119	市区	油车巷(二)	10	400	299	299
28120	江阴	石家湾变	10	400	246	246
28121	江阴	PMS_蒲市低坝头变	10	200	160	160
28122	江阴	PMS_蒲市南站变	10	400	215	215
28123	江阴	PMS_蒲市章家堂变	10	200	112	112
28124	江阴	PMS_磬园南箱变主变	10	800	640	640
28125	江阴	PMS_蒲市里变	10	200	145	145
28126	江阴	蒲市低坝头东变	10	200	117	117
28127	江阴	蒲市大坝头变	10	400	253	253
28128	江阴	PMS_蒲市东海住基	10	200	112	112

		变				
28129	江阴	蒲市前庄变	10	400	320	320
28130	江阴	PMS_蒲市叶新站变	10	200	103	103
28131	江阴	蒲市蒋巷上变	10	400	125	125
28132	江阴	PMS_蒲市西变	10	200	139	139
28133	宜兴	芦长圩公变	10	200	160	160
28134	江阴	PMS_董巷西变	10	400	228	228
28135	宜兴	PMS_赤兴公变	10	200	103	103
28136	宜兴	PMS_绿苑新村 7#公 变	10	400	320	320
28137	宜兴	PMS_绿苑新村 1#公 变	10	315	252	252
28138	江阴	北塘坊变	10	400	25	25
28139	江阴	PMS_新颜路 21#箱变 主变	10	630	504	504
28140	宜兴	PMS_大儒公变	10	200	130	130
28141	宜兴	PMS_绿苑新村 4#公 变	10	400	320	320
28142	江阴	PMS_永星变	10	400	212	212
28143	江阴	PMS_新颜路 123#箱 变主变	10	630	504	504
28144	宜兴	PMS_烟山黄家公变	10	160	115	115
28145	江阴	PMS_界圩新村变	10	200	153	153
28146	宜兴	PMS_绿苑新村 2#公 变	10	315	252	252

28147	江阴	PMS_苏士桥西变	10	400	205	205
28148	宜兴	PMS_绿苑新村 5#公变	10	400	320	320
28149	江阴	PMS_李家桥变	10	315	217	217
28150	江阴	PMS_北顾家变	10	200	140	140
28151	江阴	PMS_石匠圩变	10	400	244	244
28152	江阴	PMS_园艺场东变	10	400	226	226
28153	市区	PMS_北丁塔	10	200	160	160
28154	江阴	PMS_东巷口北变	10	250	165	165
28155	市区	PMS_汤介塘	10	200	160	160
28156	江阴	百脚沟站变	10	400	320	320
28157	市区	丁塔 2	10	400	320	320
28158	江阴	园艺场北变	10	400	320	320
28159	宜兴	PMS_大路埂公变	10	200	160	160
28160	市区	善更巷（光伏）	10	200	141	141
28161	江阴	巨轮公变	10	400	301	301
28162	市区	PMS_东船坊	10	200	160	160
28163	市区	张家塘配变（光伏）	10	200	110	110
28164	江阴	文化新村配电所主变	10	800	640	640
28165	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T2	10	500	400	400
28166	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 1#站 T1	10	500	400	400
28167	江阴	PMS_砂山南站变	10	400	320	320

28168	江阴	河南东站变	10	400	320	320
28169	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T2	10	630	504	504
28170	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 2#站 T1	10	630	504	504
28171	江阴	石家村变	10	400	275	275
28172	市区	丁村医配变(融合终 端)	10	400	320	320
28173	宜兴	PMS_黄沟公变	10	200	143	143
28174	江阴	PMS_蒲市北施村西 变	10	400	273	273
28175	市区	施巷乙配变(融合终 端)	10	200	160	160
28176	江阴	PMS_刘桥村夏圩变	10	200	81	81
28177	江阴	PMS_河塘蒋家西站 变	10	315	221	221
28178	江阴	PMS_蒲市刘庄变	10	200	144	144
28179	市区	PMS_前湾三	10	200	143	143
28180	江阴	蒋家电站变	10	400	294	294
28181	江阴	PMS_旺家坝变	10	400	220	220
28182	市区	PMS_槐古二二配变	10	400	320	320
28183	江阴	蒲市北施村变	10	400	306	306
28184	江阴	PMS_长泾镇泾北公 变	10	400	205	205
28185	江阴	华昱配电所 2#主变	10	800	640	640

28186	江阴	PMS_黄山路南路灯变	10	250	200	200
28187	江阴	PMS_璜大站变	10	400	313	313
28188	江阴	PMS_省田村变	10	400	320	320
28189	江阴	PMS_璜大东变	10	400	320	320
28190	宜兴	PMS_桥涯桥丰公变	10	200	119	119
28191	江阴	PMS_汽车城公变	10	250	200	200
28192	市区	PMS_毛家桥	10	200	160	160
28193	江阴	PMS_王大北变	10	400	320	320
28194	江阴	华昱配电所 1#主变	10	800	640	640
28195	江阴	PMS_三产园区 1#变	10	315	252	252
28196	江阴	PMS_蒋家变	10	200	0	0
28197	江阴	PMS_苏士桥变	10	250	200	200
28198	江阴	夏家庄变	10	400	320	320
28199	江阴	PMS_蒋家坝变	10	200	160	160
28200	宜兴	PMS_省庄阳山 2#公变	10	200	160	160
28201	江阴	PMS_河北四房变	10	250	109	109
28202	宜兴	犊溪小区 4#公变	10	400	320	320
28203	江阴	沈舍村委变	10	400	230	230
28204	宜兴	绿苑新村 8#公变	10	400	320	320
28205	市区	PMS_学府 2#箱变 T1	10	630	502	502
28206	市区	南宅基配变（光伏）	10	200	142	142
28207	市区	PMS_化工涂料配变	10	400	320	320
28208	江阴	安成变	10	250	200	200

28209	江阴	PMS_汇南农水变	10	400	316	316
28210	江阴	PMS_河南西站变	10	400	296	296
28211	江阴	PMS_下蟹塘变	10	400	157	157
28212	市区	PMS_大龙潭配变	10	400	320	320
28213	市区	PMS_邱家湾	10	200	160	160
28214	市区	PMS_大龙	10	400	320	320
28215	市区	PMS_基场路灯	10	200	160	160
28216	市区	PMS_收费站配变	10	200	160	160
28217	市区	秦巷五配变	10	200	160	160
28218	江阴	河南弯里变	10	400	151	151
28219	市区	费家塘二配变（光伏）	10	200	136	136
28220	市区	PMS_界泾村	10	400	320	320
28221	市区	PMS_界泾村(1)	10	400	320	320
28222	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	0	0
28223	市区	大陈巷三配变（光伏）	10	200	128	128
28224	江阴	PMS_下蟹塘中变	10	200	90	90
28225	江阴	PMS_小湖43#箱变主变	10	800	640	640
28226	江阴	PMS_文林村北电站	10	400	320	320
28227	江阴	新南村变	10	400	245	245
28228	江阴	PMS_须毛变	10	200	125	125
28229	江阴	PMS_费家变	10	400	262	262
28230	市区	PMS_南庄桥配变	10	400	320	320

28231	江阴	PMS_璜塘农贸变	10	400	320	320
28232	江阴	PMS_惠澄变	10	400	320	320
28233	市区	PMS_许塘村镇南配 变	10	400	320	320
28234	宜兴	南街 1#公变	10	400	320	320
28235	宜兴	PMS_热电公变	10	200	160	160
28236	江阴	PMS_永安变	10	400	320	320
28237	江阴	PMS_龚巷北站变	10	400	320	320
28238	江阴	电力南站	10	400	320	320
28239	江阴	PMS_祝塘小学变	10	400	313	313
28240	江阴	PMS_鱼池变	10	400	262	262
28241	宜兴	PMS_用电站宿舍公 变	10	400	320	320
28242	江阴	PMS_峭岐后旺东变	10	400	304	304
28243	江阴	前扬变	10	200	160	160
28244	宜兴	PMS_大南鱼塘公变	10	250	200	200
28245	江阴	PMS_李家变	10	400	280	280
28246	江阴	PMS_习里沟沙田变	10	400	275	275
28247	江阴	PMS_小湖 16#箱变主 变	10	630	504	504
28248	江阴	习里沟老站变	10	400	170	170
28249	江阴	PMS_习里沟东变	10	250	200	200
28250	江阴	PMS_小湖 19#箱变主 变	10	630	504	504
28251	江阴	PMS_习里沟变	10	315	237	237

28252	江阴	PMS_利港曹家变	10	200	30	30
28253	江阴	小湖 24#箱变主变	10	630	504	504
28254	江阴	PMS_薛家丹变	10	200	65	65
28255	江阴	璜塘上变	10	400	202	202
28256	江阴	船坞变	10	200	160	160
28257	市区	PMS_联通公司配变	10	200	160	160
28258	宜兴	PMS_南门 2#公变	10	400	320	320
28259	江阴	PMS_璜塘小商品变	10	400	320	320
28260	市区	PMS_宁海里一配变	10	400	320	320
28261	江阴	PMS_湘北中心站	10	400	320	320
28262	市区	丁家塘配变	10	400	320	320
28263	江阴	东陵变	10	400	307	307
28264	市区	界泾村 2#	10	400	320	320
28265	江阴	PMS_汇头上变	10	400	264	264
28266	市区	章家塘（光伏）	10	200	145	145
28267	江阴	PMS_后王公变	10	200	39	39
28268	江阴	湘北变	10	400	293	293
28269	宜兴	胜山公变	10	400	320	320
28270	宜兴	张渚南门公变（光伏 并网）	10	315	148	148
28271	市区	PMS_建筑公司一配 变	10	400	279	279
28272	江阴	PMS_金浜变	10	400	312	312
28273	市区	PMS_朱巷五配变	10	200	160	160
28274	市区	上马叁四配变（融合	10	200	160	160

		终端)				
28275	江阴	PMS_建工变	10	400	320	320
28276	江阴	PMS_黄河一村南配 电所 2#主变	10	630	504	504
28277	宜兴	PMS_安康小区 1#公 变	10	315	252	252
28278	市区	PMS_蓉吴配变	10	400	320	320
28279	江阴	五房村变	10	400	295	295
28280	江阴	PMS_黄河一村南配 电所 1#主变	10	630	504	504
28281	江阴	PMS_高头变	10	400	320	320
28282	市区	PMS_上头巷三	10	200	160	160
28283	市区	PMS_银杏苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
28284	江阴	PMS_文林富贝变	10	315	252	252
28285	宜兴	南街 8#公变	10	400	320	320
28286	江阴	PMS_华庄北站	10	80	64	64
28287	江阴	PMS_杨家圩变	10	200	160	160
28288	江阴	PMS_申港明珠配电 所 1#主变	10	800	640	640
28289	江阴	PMS_璜土广场变	10	400	320	320
28290	江阴	PMS_西园一村 20#箱 变主变	10	630	504	504
28291	江阴	PMS_龚巷朱家巷变	10	200	99	99
28292	江阴	PMS_电力变	10	315	252	252

28293	江阴	花园 3#变	10	315	252	252
28294	江阴	PMS_栗山变	10	400	320	320
28295	江阴	PMS_张天降南变	10	200	160	160
28296	江阴	钢厂箱变主变	10	630	504	504
28297	江阴	西园一村 31#箱变主变	10	800	640	640
28298	江阴	定心圩变	10	400	316	316
28299	江阴	PMS_金谷里变	10	160	101	101
28300	江阴	PMS_定心圩西变	10	100	80	80
28301	江阴	PMS_园艺场西变	10	200	78	78
28302	市区	宾馆五配变	10	400	320	320
28303	江阴	西园一村 59#箱变主变	10	630	504	504
28304	江阴	同心排涝站变	10	400	320	320
28305	江阴	PMS_金港箱变主变	10	630	504	504
28306	市区	PMS_天祥	10	400	280	280
28307	市区	章更巷（光伏）	10	400	233	233
28308	江阴	PMS_后区里变	10	200	123	123
28309	江阴	中隆变	10	400	288	288
28310	江阴	黄墅站变	10	400	320	320
28311	江阴	PMS_黄墅村南变	10	400	234	234
28312	宜兴	PMS_汪洋后公变	10	200	160	160
28313	江阴	翟家头变	10	400	290	290
28314	江阴	PMS_石家坝变	10	400	214	214
28315	江阴	东白土变	10	100	80	80

28316	江阴	PMS_西园一村62#箱 变主变	10	800	640	640
28317	江阴	PMS_夹降变	10	250	182	182
28318	江阴	PMS_徐市变	10	400	232	232
28319	江阴	李家湾东变	10	315	252	252
28320	江阴	PMS_龚家巷变	10	400	211	211
28321	市区	PMS_西村头配变	10	200	160	160
28322	市区	PMS_袁六桥配变	10	200	157	157
28323	江阴	PMS_申港明珠36#箱 变主变	10	500	400	400
28324	江阴	PMS_北村里西变	10	400	305	305
28325	江阴	PMS_璜土刘家头变	10	200	160	160
28326	江阴	黄丹路灯变	10	400	320	320
28327	市区	北柳巷配变	10	200	160	160
28328	市区	杨家弄（光伏）	10	200	137	137
28329	江阴	PMS_包家头变	10	200	109	109
28330	市区	PMS_雷巷村	10	200	160	160
28331	江阴	种子场排涝站变	10	250	174	174
28332	江阴	PMS_北野里变	10	250	181	181
28333	市区	PMS_河献村 1#	10	400	320	320
28334	市区	河献村	10	200	160	160
28335	市区	东头村配变	10	400	320	320
28336	江阴	黄墅村北变	10	200	113	113
28337	江阴	新兴变	10	400	193	193
28338	江阴	邹家头变	10	400	320	320

28339	江阴	PMS_永乐变	10	200	160	160
28340	江阴	PMS_文学变	10	200	111	111
28341	江阴	PMS_砂山大站变	10	400	176	176
28342	江阴	PMS_后区里南站	10	200	150	150
28343	江阴	PMS_延陵村变	10	400	320	320
28344	江阴	华庄南站变	10	80	64	64
28345	宜兴	PMS_滨河水产村公 变	10	315	188	188
28346	江阴	PMS_延陵排涝站变	10	250	200	200
28347	江阴	PMS_刘常王变	10	400	256	256
28348	江阴	PMS_电力2号变	10	400	270	270
28349	江阴	野塘里变	10	400	292	292
28350	江阴	PMS_龚巷南变	10	200	83	83
28351	市区	PMS_朝辉新村配变	10	315	252	252
28352	江阴	西园一村60#箱变主 变	10	630	504	504
28353	江阴	申港明珠32#箱变主 变	10	500	400	400
28354	市区	PMS_粮管所七配变	10	400	320	320
28355	市区	泾头浜二配变	10	200	160	160
28356	宜兴	新港村3#公变	10	400	320	320
28357	江阴	PMS_红旗路变	10	400	320	320
28358	江阴	璜土电力东站变	10	200	150	150
28359	江阴	PMS_璜土电力南站 变	10	400	295	295

28360	江阴	PMS_野四甲北变	10	200	56	56
28361	江阴	PMS_贯巷东变	10	400	266	266
28362	江阴	PMS_西园一村21#箱 变主变	10	630	504	504
28363	市区	PMS_万坝二配变	10	400	320	320
28364	江阴	周港巷郎变	10	400	320	320
28365	市区	PMS_西大桥配变	10	400	320	320
28366	宜兴	临津头庄公变(光伏 并网)	10	200	138	138
28367	江阴	PMS_砂山东站变	10	400	266	266
28368	江阴	小王家头变	10	200	50	50
28369	江阴	PMS_永昌变	10	200	160	160
28370	江阴	PMS_后区里加工厂 变	10	200	147	147
28371	江阴	西陇变	10	400	320	320
28372	江阴	PMS_曹家头变	10	315	197	197
28373	江阴	北湖西加工厂变	10	400	311	311
28374	江阴	PMS_砂山西站变	10	250	86	86
28375	市区	荷叶一配变(融合终 端)	10	400	320	320
28376	江阴	东隆变	10	400	280	280
28377	市区	新坝村配变	10	400	318	318
28378	市区	戴巷四配变	10	400	320	320
28379	江阴	PMS_西园一村23#箱 变主变	10	630	504	504

28380	市区	PMS_东新西片配变	10	400	320	320
28381	市区	湖光二配变	10	400	314	314
28382	宜兴	大港太湖组公变（光伏并网）	10	400	148	148
28383	市区	PMS_万坝六配变	10	400	293	293
28384	市区	PMS_湖光配变	10	315	252	252
28385	宜兴	大港 1#公变（光伏并网）	10	400	320	320
28386	江阴	PMS_前周老站变	10	400	304	304
28387	江阴	西园一村 29#箱变主变	10	630	504	504
28388	市区	PMS_湖光七配变	10	400	320	320
28389	宜兴	大港 2#公变	10	400	320	320
28390	宜兴	前龙 1#公变	10	400	320	320
28391	江阴	PMS_前周新站变	10	200	160	160
28392	市区	PMS_更巷配变	10	200	160	160
28393	江阴	PMS_西园一村 6#箱变主变	10	630	504	504
28394	江阴	PMS_金家头变	10	250	181	181
28395	市区	PMS_荡西陈三房配变	10	200	160	160
28396	市区	五里芮二配变（融合终端）	10	400	320	320
28397	市区	PMS_荷叶二配变（TTU）	10	400	320	320

28398	江阴	北湖西变	10	400	291	291
28399	市区	荷安配变（融合终端）	10	200	160	160
28400	江阴	张家头变	10	400	298	298
28401	市区	荷叶三配变（融合终端）	10	400	320	320
28402	市区	荷叶四配变（融合终端）	10	200	160	160
28403	市区	孙蒋乔巷配变（融合终端）	10	200	160	160
28404	江阴	孟家头东变	10	400	156	156
28405	江阴	PMS_璜土东站变	10	400	320	320
28406	市区	PMS_街西配变	10	400	282	282
28407	江阴	PMS_石柱头变	10	400	254	254
28408	江阴	PMS_石桥变	10	200	135	135
28409	市区	PMS_针织机械配变	10	400	271	271
28410	江阴	PMS_梅家变	10	250	145	145
28411	江阴	PMS_富阳中心站	10	400	311	311
28412	江阴	东丁墅变	10	400	320	320
28413	江阴	小湖 28#箱变主变	10	630	504	504
28414	江阴	PMS_常泽西村变	10	400	178	178
28415	江阴	PMS_新桥变	10	200	0	0
28416	江阴	PMS_北环变	10	315	252	252
28417	市区	上马叁六配变（融合终端）	10	400	320	320

28418	江阴	西范里变	10	400	320	320
28419	江阴	PMS_璜东变	10	400	288	288
28420	江阴	PMS_后场变	10	400	320	320
28421	宜兴	PMS_前龙 2#公变	10	400	289	289
28422	市区	PMS_东前头配变	10	200	160	160
28423	市区	PMS_三周塘	10	200	160	160
28424	江阴	后野田变	10	400	247	247
28425	宜兴	药材场公变	10	400	320	320
28426	市区	日辉桥配变（光伏）	10	400	177	177
28427	江阴	PMS_周施场变	10	315	199	199
28428	江阴	PMS_西园一村 5#箱变主变	10	630	504	504
28429	江阴	PMS_建设路 2#变	10	315	252	252
28430	市区	PMS_杜家桥配变	10	200	160	160
28431	市区	PMS_塘西杜家配变	10	200	160	160
28432	江阴	PMS_郭庄南站变	10	100	49	49
28433	江阴	西园一村 15#箱变主变	10	630	504	504
28434	宜兴	新园 1#公变（光伏并网）	10	400	310	310
28435	市区	PMS_苏巷中配变	10	200	160	160
28436	江阴	PMS_东圩北变	10	400	313	313
28437	市区	PMS_谷里配变	10	200	160	160
28438	江阴	PMS_郭庄村中变	10	315	237	237
28439	市区	PMS_关黄桥配变	10	400	320	320

28440	市区	孙蒋李巷配变(融合终端)	10	400	320	320
28441	市区	荷叶七配变(融合终端)	10	315	252	252
28442	江阴	PMS_二中箱变主变	10	630	504	504
28443	市区	荷叶十一配变(融合终端)	10	400	320	320
28444	市区	PMS_恒利贸易配变	10	200	152	152
28445	江阴	PMS_申港明珠26#箱变主变	10	500	400	400
28446	江阴	北航公变	10	400	314	314
28447	江阴	PMS_璜土段路灯	10	160	128	128
28448	江阴	PMS_华峰变	10	315	244	244
28449	市区	荷叶八配变(融合终端)	10	400	320	320
28450	市区	PMS_雅肪丝织配变	10	200	114	114
28451	江阴	PMS_胡家头变	10	400	259	259
28452	宜兴	PMS_藕池村公变	10	315	229	229
28453	江阴	PMS_电力北站变	10	400	260	260
28454	宜兴	PMS_藕池北塍公变	10	200	149	149
28455	市区	荷叶九配变(融合终端)	10	400	320	320
28456	市区	荷叶十配变(融合终端)	10	400	320	320
28457	江阴	PMS_桃江变	10	400	312	312

28458	江阴	华庄大队变	10	400	301	301
28459	江阴	PMS_龚巷大站变	10	400	320	320
28460	市区	顾陈巷二配变	10	400	278	278
28461	江阴	PMS_郭庄西站变	10	200	146	146
28462	市区	PMS_亚光变	10	200	160	160
28463	市区	PMS_徐巷十九配变	10	200	160	160
28464	市区	长广村配变	10	400	320	320
28465	市区	中蒋配变	10	400	320	320
28466	市区	PMS_西头巷配变	10	200	159	159
28467	市区	长广村二配变	10	250	200	200
28468	市区	PMS_石人桥三配变	10	400	320	320
28469	江阴	PMS_东圩变	10	400	309	309
28470	江阴	PMS_姚家变	10	315	232	232
28471	市区	路耿下路西配变	10	200	160	160
28472	市区	梁溪苑配变(融合终端)	10	400	320	320
28473	市区	PMS_能源设备厂	10	400	252	252
28474	江阴	PMS_西园一村46#箱变主变	10	630	504	504
28475	江阴	PMS_桑田变	10	400	320	320
28476	市区	机床三配变(融合终端)	10	200	160	160
28477	市区	机床四配变(融合终端)	10	200	160	160
28478	市区	PMS_七零二三	10	200	160	160

28479	市区	机床十配变(融合终端)	10	200	160	160
28480	江阴	富阳新村变	10	400	317	317
28481	江阴	西范电站	10	250	65	65
28482	江阴	东野塘变	10	400	287	287
28483	江阴	PMS_杨庄变	10	400	296	296
28484	江阴	PMS_团结桥变	10	200	123	123
28485	江阴	PMS_文林楼下变	10	400	170	170
28486	市区	PMS_上马墩三配变	10	400	320	320
28487	市区	大马桥南配变(光伏)	10	315	197	197
28488	江阴	利港工业1号变	10	400	320	320
28489	江阴	PMS_璜塘林家村变	10	200	63	63
28490	市区	PMS_上马墩五配变	10	400	320	320
28491	市区	PMS_中心小学一配变	10	400	320	320
28492	江阴	PMS_柏木壹队站变	10	315	118	118
28493	市区	靖海浴配变(融合终端)	10	400	320	320
28494	市区	PMS_万坝三配变	10	400	320	320
28495	江阴	PMS_北陈家村变	10	200	147	147
28496	江阴	PMS_璜塘陆家村变	10	200	35	35
28497	市区	PMS_上马墩乙配变	10	200	160	160
28498	市区	电仪房开配变(融合终端)	10	400	320	320

28499	江阴	PMS_三宝西站变	10	250	165	165
28500	江阴	PMS_小梅变	10	400	266	266
28501	江阴	PMS_小湖48#箱变主变	10	800	640	640
28502	江阴	小据树湾变	10	400	236	236
28503	市区	PMS_七零二二	10	200	160	160
28504	市区	PMS_七零二一	10	200	160	160
28505	市区	机床二配变(融合终端)	10	200	160	160
28506	宜兴	大埠头4#公变	10	400	308	308
28507	市区	机床一配变(融合终端)	10	200	160	160
28508	市区	袁家湾七队	10	400	320	320
28509	江阴	PMS_西园一村43#箱变主变	10	630	504	504
28510	市区	建设夏二配变	10	200	152	152
28511	市区	PMS_朱中	10	400	320	320
28512	宜兴	大埠头2#公变	10	400	305	305
28513	市区	机床八配变(融合终端)	10	200	160	160
28514	市区	袁家湾二	10	400	290	290
28515	市区	PMS_九宫浜配变	10	200	160	160
28516	市区	PMS_育才2#箱变T1	10	630	504	504
28517	市区	机床九配变(融合终端)	10	200	160	160

28518	江阴	西园一村 53#箱变主变	10	630	504	504
28519	江阴	六房村变	10	400	266	266
28520	江阴	新南西变	10	400	230	230
28521	市区	上马叁三配变(融合终端)	10	400	320	320
28522	江阴	PMS_华昌路 3#变	10	315	252	252
28523	江阴	PMS_三宝东变	10	200	134	134
28524	市区	PMS_麻风医院	10	100	80	80
28525	市区	李巷桥配变(融合终端)	10	200	160	160
28526	江阴	PMS_王家湾变	10	200	160	160
28527	市区	周巷西配变(光伏)	10	315	230	230
28528	江阴	谢北变	10	400	251	251
28529	市区	PMS_羊岐新村配变	10	200	160	160
28530	市区	PMS_上马墩村甲配变	10	400	320	320
28531	市区	PMS_荣星配变	10	200	151	151
28532	江阴	张胡变	10	400	276	276
28533	市区	柑桔场配变	10	400	320	320
28534	江阴	中村北变	10	400	246	246
28535	市区	PMS_羊祁泵	10	200	160	160
28536	江阴	PMS_康后变	10	400	308	308
28537	江阴	丁岸桥变	10	400	320	320
28538	江阴	PMS_马镇冯家村变	10	400	320	320

28539	江阴	PMS_夏家变	10	200	142	142
28540	市区	孙更巷配变（光伏）	10	200	131	131
28541	市区	PMS_育才 1#箱变 T1	10	400	320	320
28542	市区	后桥三配变（光伏）	10	400	312	312
28543	江阴	PMS_尚贤堂变	10	400	314	314
28544	宜兴	窑背公变	10	400	320	320
28545	江阴	马镇新西变	10	400	320	320
28546	市区	高更巷配变（光伏）	10	400	270	270
28547	市区	PMS_新长铁路三	10	200	160	160
28548	宜兴	PMS_景马公变	10	315	158	158
28549	市区	PMS_育府 1#站 1 号 主变	10	1000	800	800
28550	市区	PMS_彭祖河配变	10	200	160	160
28551	市区	机床六配变（融合终 端）	10	200	160	160
28552	江阴	PMS_严季家变	10	200	19	19
28553	江阴	PMS_曹家村变	10	200	123	123
28554	市区	PMS_春晖七配变	10	400	320	320
28555	江阴	PMS_璜塘姚家湾变	10	200	89	89
28556	江阴	璜塘朱家变	10	400	280	280
28557	市区	PMS_春晖四配变	10	200	160	160
28558	市区	PMS_春晖一配变 （TTU）	10	400	320	320
28559	市区	塔影十三配变（融合 终端）	10	400	320	320

28560	江阴	璜塘戴家村变	10	400	245	245
28561	江阴	PMS_公交变	10	200	160	160
28562	市区	PMS_春晖三配变	10	400	320	320
28563	江阴	小湖 52#箱变主变	10	630	504	504
28564	市区	蠡成新村一配变(融合终端)	10	400	320	320
28565	江阴	利港潘家变	10	400	290	290
28566	宜兴	景桥 2#公变	10	400	320	320
28567	江阴	PMS_小刘家村变	10	250	183	183
28568	市区	PMS_山门口西	10	200	160	160
28569	江阴	PMS_范家变	10	200	100	100
28570	市区	五爱三配变	10	400	320	320
28571	江阴	PMS_姚家堂东变	10	400	318	318
28572	市区	PMS_电力设备厂	10	400	320	320
28573	市区	刘扬巷配变(融合终端)	10	400	319	319
28574	市区	PMS_俞巷	10	200	156	156
28575	市区	PMS_陆介弄配变	10	400	320	320
28576	宜兴	PMS_向阳桥公变	10	250	171	171
28577	市区	PMS_汇塘	10	200	160	160
28578	江阴	社渎电站变	10	200	160	160
28579	宜兴	PMS_宜城东城公变	10	200	126	126
28580	市区	PMS_华歧东配变	10	400	320	320
28581	宜兴	PMS_景码公变	10	400	255	255
28582	市区	PMS_红旗塑料配变	10	200	102	102

		(TTU)				
28583	江阴	黄河变	10	400	278	278
28584	市区	PMS_春晖五配变	10	400	320	320
28585	江阴	PMS_小湖东区 4#箱 变主变	10	630	504	504
28586	江阴	PMS_须毛庄变	10	400	278	278
28587	江阴	PMS_冯家变	10	200	160	160
28588	市区	PMS_塔影三配变 (TTU)	10	400	320	320
28589	市区	PMS_塔影十二配变	10	400	320	320
28590	江阴	PMS_雷下花园 5#箱 变主变	10	630	504	504
28591	江阴	PMS_王家湾北变	10	200	12	12
28592	市区	PMS_塔影五配变	10	400	320	320
28593	市区	PMS_塔影十四配变	10	400	320	320
28594	江阴	PMS_於庄变	10	160	128	128
28595	市区	唐巷二配变（光伏）	10	400	303	303
28596	江阴	PMS_戴南变	10	400	311	311
28597	江阴	PMS_雷下花园 6#箱 变主变	10	630	504	504
28598	江阴	PMS_27#路灯变	10	80	64	64
28599	市区	PMS_群合配变	10	400	320	320
28600	江阴	PMS_小湖东区 6#箱 变主变	10	630	504	504
28601	江阴	PMS_江家冲北变	10	315	252	252

28602	江阴	PMS_璜塘陆家村北变	10	200	160	160
28603	江阴	马镇刘家村变	10	250	200	200
28604	市区	PMS_蒋家配变	10	200	160	160
28605	江阴	姚家堂变	10	400	268	268
28606	市区	马树下二配变	10	400	320	320
28607	市区	华晶家舍一配变(融合终端)	10	200	160	160
28608	市区	华晶家舍二配变(融合终端)	10	400	320	320
28609	市区	PMS_马树下配变	10	200	160	160
28610	市区	PMS_虹桥花园站 T1	10	630	470	470
28611	江阴	PMS_小湖 3#箱变主变	10	500	400	400
28612	江阴	PMS_沿沟站变	10	200	118	118
28613	市区	蠡桥村二配变(融合终端)	10	400	320	320
28614	江阴	PMS_建南村环南变	10	250	193	193
28615	江阴	马镇公路 2#路灯	10	400	320	320
28616	市区	PMS_林业徐巷配变	10	200	160	160
28617	市区	PMS_李巷十一	10	400	320	320
28618	江阴	PMS_丰达变	10	400	305	305
28619	江阴	PMS_安上变	10	250	200	200
28620	市区	前宋巷站 T3	10	1000	800	800
28621	市区	10kV 前宋巷站 T1	10	1000	800	800

		(融合终端)				
28622	江阴	祝塘中学变	10	400	316	316
28623	市区	万塘浜配变(光伏)	10	400	285	285
28624	江阴	PMS_景阳北变	10	400	276	276
28625	市区	PMS_梁园 1#箱变 T1	10	630	504	504
28626	江阴	PMS_雷下花园 12#箱变主变	10	630	504	504
28627	江阴	PMS_邓洪西变	10	315	252	252
28628	市区	后方巷配变(光伏)	10	200	147	147
28629	江阴	PMS_西庄北站变	10	400	320	320
28630	江阴	PMS_王三元变	10	315	239	239
28631	江阴	PMS_法庭变	10	400	286	286
28632	江阴	PMS_雷下花园 13#箱变主变	10	630	504	504
28633	江阴	PMS_景阳南变	10	400	306	306
28634	江阴	PMS_祝塘中街变	10	400	320	320
28635	江阴	PMS_贸易新村变	10	400	297	297
28636	宜兴	PMS_南河 2#公变	10	200	160	160
28637	宜兴	二中公变	10	400	320	320
28638	江阴	PMS_通江公变	10	200	160	160
28639	市区	汤东配变	10	200	160	160
28640	市区	PMS_林业四配变	10	400	311	311
28641	江阴	小湖 7#箱变主变	10	500	400	400
28642	市区	陆家弄村配变(光伏)	10	200	0	0

28643	市区	物资舍甲配变(融合终端)	10	400	320	320
28644	市区	PMS_新村三配变	10	400	320	320
28645	市区	PMS_走马塘配变	10	200	160	160
28646	市区	物资舍乙配变(融合终端)	10	400	320	320
28647	市区	塘南六配变	10	200	160	160
28648	市区	物资舍丙配变(融合终端)	10	400	320	320
28649	市区	PMS_前进配变	10	200	160	160
28650	市区	二砖配变(光伏)	10	400	244	244
28651	市区	PMS_殷更巷配变	10	400	320	320
28652	市区	何家店配变	10	400	320	320
28653	市区	蒋家里配变(光伏)	10	200	135	135
28654	市区	PMS_长沿头配变	10	400	320	320
28655	市区	PMS_贝前	10	200	160	160
28656	市区	PMS_马巷十	10	400	320	320
28657	市区	PMS_马巷(五)	10	400	320	320
28658	江阴	PMS_大后宅变	10	400	320	320
28659	市区	PMS_小学	10	200	160	160
28660	江阴	PMS_湘南新村变	10	315	244	244
28661	江阴	PMS_雷下花园东区11#配电所1#主变	10	800	640	640
28662	江阴	PMS_景阳西变	10	315	209	209
28663	市区	PMS_梁园2#箱变T1	10	315	252	252

28664	宜兴	花园别墅 1#公变	10	400	320	320
28665	宜兴	胜天 1#公变	10	315	252	252
28666	江阴	PMS_小湖营业房箱 变主变	10	500	400	400
28667	江阴	PMS_南宅新村变	10	400	257	257
28668	市区	基建配变	10	400	320	320
28669	江阴	PMS_璜塘大住基变	10	400	277	277
28670	江阴	PMS_浆纱变	10	315	252	252
28671	江阴	大住基东变	10	315	239	239
28672	宜兴	油塘公变	10	400	320	320
28673	江阴	文化路北变	10	315	252	252
28674	江阴	璜塘夏家庄变	10	400	288	288
28675	宜兴	花园别墅 2#公变(光 伏并网)	10	315	243	243
28676	江阴	PMS_孟河湾 2#变	10	315	252	252
28677	江阴	PMS_河东湾变	10	400	320	320
28678	市区	PMS_五金厂七	10	400	320	320
28679	宜兴	毫渎西公变	10	400	320	320
28680	宜兴	PMS_张五渎联圩公 变	10	315	209	209
28681	宜兴	PMS_张五渎 3#公变	10	200	160	160
28682	宜兴	PMS_张五渎 2#公变	10	400	283	283
28683	宜兴	张五渎公变(光伏并 网)	10	400	305	305
28684	宜兴	铜山丫枝岭公变(光	10	315	189	189

		伏并网)				
28685	市区	水利站一配变	10	400	271	271
28686	市区	谢家塘(二)	10	400	315	315
28687	市区	PMS_农贸配变	10	400	320	320
28688	市区	PMS_市镇新区	10	400	236	236
28689	宜兴	PMS_北景桥公变	10	200	160	160
28690	宜兴	大码公变(光伏并网)	10	250	159	159
28691	市区	PMS_东阳电站	10	400	320	320
28692	市区	唐更巷配变(光伏)	10	400	303	303
28693	市区	PMS_乡政府九配变	10	400	320	320
28694	市区	PMS_后巷十一	10	400	320	320
28695	市区	河南新村(光伏)	10	400	306	306
28696	宜兴	PMS_上坝村2#公变	10	200	130	130
28697	市区	西街(七)(光伏)	10	400	287	287
28698	江阴	PMS_璜塘湾里变	10	400	320	320
28699	宜兴	南街9#公变	10	400	320	320
28700	宜兴	屹亭1#公变	10	200	160	160
28701	市区	PMS_纳新桥甲配变(TTU)	10	400	320	320
28702	江阴	PMS_璜塘缪家变	10	400	320	320
28703	宜兴	屹亭2#公变(光伏并网)	10	400	299	299
28704	江阴	PMS_杜巷变	10	400	320	320
28705	江阴	PMS_湘北北站	10	400	304	304

28706	江阴	开发西变	10	400	314	314
28707	市区	席巷村坝配变	10	400	320	320
28708	江阴	PMS_范钱路变	10	315	252	252
28709	江阴	PMS_环西新变	10	200	17	17
28710	市区	斗山花苑配变(融合终端)	10	400	320	320
28711	宜兴	南街 3#公变	10	400	280	280
28712	江阴	朱家尖变	10	250	49	49
28713	江阴	PMS_林巷北变	10	400	320	320
28714	江阴	电力南变	10	400	320	320
28715	江阴	PMS_交管所变	10	400	320	320
28716	宜兴	PMS_南街 2#公变	10	315	252	252
28717	市区	PMS_席巷一配变	10	400	320	320
28718	市区	PMS_界河路灯	10	200	160	160
28719	市区	PMS_塘家新配变	10	400	320	320
28720	市区	PMS_陈巷居二配变	10	400	320	320
28721	市区	小桥头三变(光伏)	10	200	117	117
28722	市区	PMS_堂前配变	10	400	320	320
28723	江阴	PMS_常江巷变	10	100	80	80
28724	市区	田都里(光伏)	10	400	260	260
28725	市区	PMS_任家塘	10	200	160	160
28726	市区	潘家塘	10	400	320	320
28727	江阴	锦达变	10	200	160	160
28728	市区	平家塘(光伏)	10	400	291	291
28729	市区	天塔寺(光伏)	10	400	298	298

28730	江阴	PMS_建明新村变	10	400	245	245
28731	市区	PMS_水厂二变	10	200	160	160
28732	市区	市镇南街（光伏）	10	400	291	291
28733	江阴	PMS_建南西站	10	400	320	320
28734	市区	PMS_无线电二配变	10	400	320	320
28735	市区	PMS_粮站三变	10	400	320	320
28736	江阴	PMS_宏多变	10	400	320	320
28737	江阴	PMS_檀树降西变	10	400	308	308
28738	江阴	PMS_申港明珠配电 所 2#主变	10	800	640	640
28739	江阴	PMS_璜土河东变	10	315	190	190
28740	宜兴	许家坝西公变（光伏 并网）	10	400	298	298
28741	江阴	PMS_跨西变	10	200	160	160
28742	江阴	徐祥巷变	10	400	320	320
28743	江阴	华庄北变	10	400	267	267
28744	江阴	河湘桥变	10	400	256	256
28745	江阴	PMS_璜塘后场变	10	400	294	294
28746	市区	纳新舍乙配变（TTU）	10	400	320	320
28747	宜兴	米西公变（光伏并 网）	10	400	306	306
28748	江阴	PMS_璜塘环西变	10	315	213	213
28749	宜兴	大都市 1#公变	10	400	320	320
28750	市区	PMS_许家坝配变	10	400	320	320
28751	江阴	PMS_电力北站	10	315	194	194

28752	宜兴	大都市 2#公变	10	400	320	320
28753	江阴	富湘路变	10	400	255	255
28754	市区	南巷八配变（光伏）	10	400	288	288
28755	江阴	PMS_园区变	10	315	236	236
28756	市区	康居配变（融合终端）	10	200	160	160
28757	江阴	PMS_金电北变	10	400	320	320
28758	宜兴	PMS_四洲塘公变	10	200	63	63
28759	江阴	建西变	10	400	320	320
28760	市区	曹婆桥配变（融合终端）	10	400	320	320
28761	江阴	PMS_璜塘电力东变	10	400	320	320
28762	市区	PMS_宁海里二配变	10	400	320	320
28763	江阴	三房西站	10	400	193	193
28764	宜兴	华家公变	10	200	160	160
28765	宜兴	PMS_丰泽苑西区 7#箱变	10	500	400	400
28766	江阴	PMS_丁工变	10	250	200	200
28767	宜兴	PMS_屠家公变	10	315	244	244
28768	江阴	PMS_丁工 2 号变	10	200	160	160
28769	宜兴	PMS_开发区杏里杨家公变	10	200	160	160
28770	市区	PMS_民单十二配变	10	200	160	160
28771	宜兴	PMS_陆家站公变	10	200	160	160
28772	市区	PMS_民单十三配变	10	200	160	160

28773	市区	民单九配变	10	200	160	160
28774	江阴	PMS_滨江排涝站	10	250	170	170
28775	宜兴	PMS_轸村公变	10	200	160	160
28776	市区	民单十一配变	10	200	160	160
28777	宜兴	薛家西站公变	10	200	160	160
28778	市区	PMS_民单七配变	10	200	160	160
28779	市区	PMS_民单八配变	10	200	160	160
28780	江阴	窑港排变	10	400	320	320
28781	市区	民单四配变	10	200	160	160
28782	江阴	PMS_石牌二村 4#箱 变主变	10	500	400	400
28783	宜兴	PMS_丰泽苑西区 4# 箱变	10	800	640	640
28784	宜兴	前九苞公变(光伏并 网)	10	160	81	81
28785	宜兴	PMS_丰泽苑西区 3# 箱变	10	500	400	400
28786	宜兴	PMS_丰泽苑西区 1# 箱变	10	630	504	504
28787	宜兴	PMS_紫竹小区 13#箱 变	10	800	640	640
28788	江阴	PMS_石牌一村 10#箱 变主变	10	630	504	504
28789	宜兴	PMS_丰泽苑 2#箱变	10	800	640	640
28790	宜兴	PMS_兴村村公变	10	200	160	160

28791	宜兴	李前公变（光伏并网）	10	200	138	138
28792	江阴	PMS_石牌一村 24#箱变主变	10	500	400	400
28793	江阴	PMS_石牌一村 30#箱变主变	10	630	504	504
28794	宜兴	PMS_紫竹小区 19#箱变	10	630	504	504
28795	江阴	PMS_石牌一村 40#箱变主变	10	800	640	640
28796	宜兴	PMS_下干河南公变	10	200	113	113
28797	宜兴	PMS_紫竹小区 22#箱变	10	800	640	640
28798	江阴	PMS_石牌一村 50#箱变主变	10	630	504	504
28799	宜兴	PMS_紫竹小区 21#箱变	10	800	604	604
28800	江阴	PMS_石牌一村 7#箱变主变	10	630	504	504
28801	市区	PMS_斗山花园 5#箱变 1#630	10	630	504	504
28802	市区	PMS_斗山花园 6#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
28803	市区	PMS_斗山花园 7#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
28804	市区	PMS_斗山花园 8#箱	10	630	504	504

		变 1#630KVA				
28805	市区	石利甲配变(融合终端)	10	200	160	160
28806	市区	广丰队配变(融合终端)	10	400	320	320
28807	市区	广丰村配变(融合终端)	10	400	320	320
28808	市区	杨陆巷配变(融合终端)	10	400	320	320
28809	市区	新杨陆巷配变(融合终端)	10	400	320	320
28810	市区	石桥头二配变(融合终端)	10	400	318	318
28811	市区	宋巷五三配变(融合终端)	10	400	320	320
28812	市区	福人配变(融合终端)	10	200	160	160
28813	市区	六橡胶配变(融合终端)	10	200	160	160
28814	市区	10kV 水榭 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
28815	宜兴	PMS_雪家 2#公变	10	200	160	160
28816	宜兴	雪庄电站公变	10	400	269	269
28817	宜兴	PMS_华昌电力站 2# 公变	10	400	293	293
28818	市区	10kV 水榭 2#箱变 T1	10	630	504	504

		(融合终端)				
28819	宜兴	PMS_赋村马王公变	10	200	142	142
28820	宜兴	雪庄雪家公变	10	400	199	199
28821	宜兴	PMS_紫竹小区 6#箱变	10	630	504	504
28822	宜兴	PMS_桂西公变	10	200	160	160
28823	市区	农喷灌配变(需删除)	10	400	320	320
28824	市区	莫后配变(融合终端)	10	400	320	320
28825	市区	PMS_周桐配变	10	400	320	320
28826	宜兴	PMS_九包塑料公变	10	400	216	216
28827	宜兴	PMS_紫竹小区 12#箱变	10	800	640	640
28828	市区	山墩凹乙配变(融合终端)	10	400	320	320
28829	市区	山墩凹甲配变(融合终端)	10	400	320	320
28830	宜兴	PMS_紫竹小区 10#箱变	10	630	504	504
28831	市区	山墩凹三配变(融合终端)	10	400	320	320
28832	市区	PMS_勒更巷二配变	10	400	320	320
28833	宜兴	PMS_紫竹小区 5#箱变	10	800	640	640
28834	市区	上马叁七配变(融合	10	200	160	160

		终端)				
28835	市区	上马叁八配变(融合终端)	10	200	160	160
28836	宜兴	PMS_紫竹小区 7#箱变	10	630	504	504
28837	宜兴	PMS_东方花苑 7#箱变	10	630	504	504
28838	宜兴	PMS_东方花苑 6#箱变	10	630	504	504
28839	宜兴	PMS_雪庄振华公变	10	200	1	1
28840	市区	上马叁十四配变(融合终端)	10	400	320	320
28841	市区	上马叁一配变(融合终端)	10	400	320	320
28842	宜兴	PMS_紫竹小区 8#箱变	10	630	504	504
28843	市区	靖海四配变(融合终端)	10	200	160	160
28844	宜兴	PMS_紫竹小区 9#箱变	10	630	504	504
28845	宜兴	PMS_上海新苑 1#箱变	10	800	640	640
28846	市区	靖海肆一配变(融合终端)	10	400	320	320
28847	宜兴	PMS_紫竹小区 1#箱变	10	800	640	640

28848	宜兴	PMS_紫竹小区 2#箱变	10	800	640	640
28849	宜兴	PMS_上海新苑 2#箱变	10	630	504	504
28850	宜兴	PMS_紫竹小区 3#箱变	10	800	640	640
28851	宜兴	PMS_紫竹小区 4#箱变	10	800	640	640
28852	江阴	PMS_南方公寓配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
28853	市区	PMS_大箕新村配变	10	200	139	139
28854	市区	管社山配变	10	400	320	320
28855	市区	靖海十一配变(融合终端)	10	200	160	160
28856	市区	靖海贰二配变(融合终端)	10	400	320	320
28857	市区	靖海一配变(融合终端)	10	400	320	320
28858	市区	靖海壹一配变(融合终端)	10	400	320	320
28859	市区	靖海壹二配变(融合终端)	10	200	160	160
28860	市区	靖海贰一配变(融合终端)	10	200	160	160
28861	市区	靖海五配变(融合终端)	10	400	320	320

28862	江阴	PMS_兴港新村 4#箱变主变	10	630	504	504
28863	市区	林埭桥甲配变(融合终端)	10	400	320	320
28864	市区	江海配变(融合终端)	10	400	320	320
28865	宜兴	中兴二村 3#箱变主变	10	630	504	504
28866	市区	省疗院配变	10	400	320	320
28867	宜兴	中兴二村 4#箱变主变	10	630	504	504
28868	市区	靖海六配变(融合终端)	10	400	320	320
28869	宜兴	中兴二村 1#箱变	10	630	504	504
28870	宜兴	中兴二村 2#箱变	10	630	504	504
28871	市区	靖海七配变(融合终端)	10	400	320	320
28872	市区	梅场三配变(融合终端)	10	200	160	160
28873	市区	靖海二配变(融合终端)	10	400	320	320
28874	市区	郑家旦配变(融合终端)	10	400	320	320
28875	市区	靖海叁一配变(融合终端)	10	400	320	320
28876	市区	祝家旦配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
28877	市区	靖海九配变(融合终端)	10	400	320	320
28878	宜兴	PMS_东方花苑 1#箱变	10	630	504	504
28879	宜兴	PMS_东方花苑 2#箱变	10	630	504	504
28880	市区	民单五配变	10	400	320	320
28881	宜兴	PMS_马安公变	10	200	160	160
28882	市区	PMS_锡澄 1#箱变 T1	10	630	504	504
28883	江阴	安祥变	10	400	313	313
28884	宜兴	周墅公变	10	400	320	320
28885	江阴	PMS_长征村村变	10	200	160	160
28886	宜兴	PMS_小张墅公变	10	400	320	320
28887	江阴	PMS_合兴公变	10	315	252	252
28888	宜兴	PMS_陈家站公变	10	400	307	307
28889	江阴	PMS_合兴排变	10	315	252	252
28890	市区	PMS_庙湾新配变	10	200	154	154
28891	市区	苗湾里配变(融合终端)	10	400	320	320
28892	江阴	三队变	10	400	320	320
28893	宜兴	PMS_张渚茶元村公变	10	250	200	200
28894	宜兴	PMS_丰泽苑 1#箱变	10	800	640	640
28895	宜兴	PMS_茶元黄家村公	10	200	137	137

		变				
28896	江阴	协北河排涝站	10	200	160	160
28897	宜兴	江竹园公变	10	315	208	208
28898	江阴	PMS_更新圩排涝站	10	250	200	200
28899	江阴	新圩变	10	400	320	320
28900	江阴	PMS_利港江海公变	10	200	160	160
28901	江阴	PMS_北干东箱变主变	10	630	504	504
28902	江阴	PMS_小圩变	10	200	160	160
28903	江阴	PMS_北干箱变主变	10	630	504	504
28904	宜兴	PMS_白马公变	10	200	160	160
28905	江阴	PMS_辰苑箱变主变	10	630	504	504
28906	江阴	PMS_澄通箱变主变	10	800	640	640
28907	江阴	公园箱变主变	10	630	504	504
28908	江阴	PMS_兴利新村变	10	400	319	319
28909	江阴	PMS_吴家村公变	10	250	200	200
28910	江阴	仁和路灯变	10	400	320	320
28911	江阴	PMS_寿山箱变主变	10	630	504	504
28912	江阴	利港北闸	10	400	294	294
28913	江阴	PMS_医药箱变主变	10	630	504	504
28914	江阴	PMS_金色家园配电所 1#主变	10	2000	1600	1600
28915	市区	PMS_扬名花园 T4	10	1000	800	800
28916	江阴	PMS_金色家园配电所 2#主变	10	2000	1600	1600

28917	宜兴	PMS_王木污公变	10	400	320	320
28918	江阴	牛桥站变	10	400	306	306
28919	宜兴	PMS_皇新站公变	10	200	160	160
28920	宜兴	清水潭 2#公变	10	400	320	320
28921	江阴	PMS_倪家巷东箱变 主变	10	800	640	640
28922	市区	PMS_靖塔 1#箱变 T1	10	400	320	320
28923	宜兴	PMS_香樟花园 5#箱 变	10	800	640	640
28924	宜兴	PMS_临溪花园 1#箱 变	10	630	504	504
28925	市区	塔影 2#箱变 T1（融 合终端）	10	630	504	504
28926	市区	前宋巷乙配变（融合 终端）	10	400	320	320
28927	江阴	PMS_后梅南站变	10	400	290	290
28928	市区	健康桥配变（融合终 端）	10	400	320	320
28929	市区	PMS_协新房产公司	10	400	320	320
28930	江阴	PMS_后梅北站变	10	200	125	125
28931	宜兴	皇新东村公变	10	400	320	320
28932	江阴	高家带变	10	400	307	307
28933	江阴	前横变	10	400	310	310
28934	宜兴	皇新南城公变	10	400	203	203
28935	市区	10kV 馨城 4#箱变 T1	10	630	504	504

28936	江阴	PMS_张定岸公变	10	400	320	320
28937	江阴	PMS_邹家弄变	10	400	320	320
28938	江阴	西小变	10	400	275	275
28939	江阴	公平路变	10	400	320	320
28940	市区	10kV 馨城 1#箱变 T1	10	630	504	504
28941	市区	PMS_市镇箱变 T1	10	630	504	504
28942	市区	10kV 馨城 2#箱变 T1	10	630	504	504
28943	宜兴	黄家渡假村公变	10	400	302	302
28944	江阴	交警变	10	400	320	320
28945	江阴	PMS_税务公变	10	400	320	320
28946	市区	滤清器厂箱变 T1	10	315	252	252
28947	江阴	铁匠巷变	10	400	320	320
28948	江阴	兴西变	10	400	320	320
28949	江阴	PMS_政府变	10	400	320	320
28950	江阴	PMS_利港河西变	10	200	160	160
28951	市区	PMS_后华巷甲配变	10	200	160	160
28952	市区	PMS_发展配变(TTU)	10	200	160	160
28953	江阴	街南变	10	400	320	320
28954	市区	PMS_里下甸叁配变	10	400	320	320
28955	市区	PMS_里下甸贰配变	10	400	320	320
28956	市区	PMS_后华巷配变	10	200	160	160
28957	市区	PMS_李夹里甲配变	10	400	320	320
28958	江阴	PMS_利港电力站变	10	400	320	320
28959	市区	PMS_红旗村配变	10	400	320	320
28960	市区	PMS_祥二房配变	10	400	320	320

28961	宜兴	PMS_东方花苑 5#箱变	10	630	504	504
28962	宜兴	PMS_东方花苑 4#箱变	10	630	504	504
28963	宜兴	PMS_东方花苑 3#箱变	10	630	504	504
28964	宜兴	PMS_临溪花园 2#箱变	10	800	640	640
28965	宜兴	PMS_香樟花园 6#箱变	10	630	504	504
28966	宜兴	香樟花园 7#箱变	10	400	320	320
28967	市区	PMS_三通机械	10	200	160	160
28968	市区	PMS_宁海二三配变	10	200	160	160
28969	江阴	PMS_璜塘朝阳变	10	400	266	266
28970	市区	PMS_后姑里配变	10	200	160	160
28971	宜兴	PMS_安康小区 2#公变	10	315	252	252
28972	市区	PMS_宁海二四配变	10	200	160	160
28973	江阴	PMS_新五房变	10	315	252	252
28974	市区	PMS_宁海二二配变	10	400	320	320
28975	市区	PMS_华巷新村二配变	10	400	320	320
28976	江阴	PMS_医院变	10	315	225	225
28977	市区	PMS_张巷泵配变	10	200	159	159
28978	江阴	PMS_文林政府变	10	315	252	252

28979	市区	PMS_二端桥配变	10	400	320	320
28980	江阴	PMS_利港电力东 站变	10	400	320	320
28981	市区	PMS_蔡夹里乙配变	10	200	160	160
28982	市区	PMS_农科队四配变	10	400	320	320
28983	江阴	PMS_益名配电所 1# 主变	10	800	640	640
28984	江阴	PMS_利港电力南 站变	10	400	272	272
28985	江阴	白玉二村配电所 2# 变	10	800	640	640
28986	江阴	水产场南变	10	315	200	200
28987	宜兴	PMS_大江 2#公变	10	250	200	200
28988	江阴	西渔变	10	315	252	252
28989	江阴	白齐岸变	10	400	320	320
28990	江阴	PMS_云新配电所 2# 主变	10	800	640	640
28991	江阴	PMS_自配厂变	10	200	130	130
28992	宜兴	东周墅公变	10	400	320	320
28993	宜兴	三里田公变(光伏并 网)	10	200	124	124
28994	宜兴	西周公变	10	400	240	240
28995	江阴	PMS_锦绣家园配 电所周庄锦绣家园配 电所一1#变	10	500	400	400
28996	宜兴	新建棚上公变	10	200	160	160

28997	江阴	PMS_锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所一2#变	10	500	400	400
28998	宜兴	PMS_埭头站公变	10	200	160	160
28999	宜兴	PMS_埭头村公变	10	400	276	276
29000	江阴	PMS_王家丹变	10	400	307	307
29001	市区	浜头二配变（融合终端）	10	400	320	320
29002	市区	宝车配变（融合终端）	10	200	160	160
29003	江阴	PMS_滨江变	10	400	287	287
29004	市区	朱巷配变（TTU）	10	200	160	160
29005	市区	金星新村配变	10	200	153	153
29006	宜兴	丰义用电站公变	10	400	320	320
29007	江阴	PMS_北街变	10	315	252	252
29008	江阴	PMS_何家圩变	10	200	160	160
29009	宜兴	襄阳电站公变	10	400	320	320
29010	市区	潘巷（二）（TTU）	10	200	160	160
29011	市区	人大舍配变（融合终端）	10	400	320	320
29012	宜兴	岳堤南苑箱变	10	800	640	640
29013	宜兴	PMS_前巷湾地公变	10	400	320	320
29014	江阴	PMS_天福世纪城配电所 2#变	10	800	640	640
29015	市区	盛北（乙）配变（融	10	400	320	320

		合终端)				
29016	市区	路灯建配变(融合终端)	10	200	160	160
29017	宜兴	玻纤小区 2#箱变	10	630	504	504
29018	宜兴	玻纤小区 1#箱变	10	630	504	504
29019	宜兴	东后姜公变(光伏并网)	10	400	257	257
29020	宜兴	东西圩公变	10	400	320	320
29021	宜兴	新建义庄村公变	10	400	272	272
29022	宜兴	中圩公变(光伏并网)	10	400	310	310
29023	宜兴	泉桥公变	10	315	252	252
29024	宜兴	泉桥站公变	10	400	320	320
29025	宜兴	PMS_新建野田公变	10	200	160	160
29026	市区	PMS_塘南贰二配变	10	400	320	320
29027	市区	PMS_塘南叁二配变	10	400	320	320
29028	市区	PMS_塘南叁一配变	10	400	320	320
29029	市区	塘南肆二配变	10	400	320	320
29030	市区	塘南肆一配变	10	400	320	320
29031	市区	PMS_塘南四配变	10	400	320	320
29032	市区	PMS_塘南五配变	10	400	320	320
29033	市区	PMS_秦巷二配变	10	200	160	160
29034	市区	PMS_朝阳泵	10	400	320	320
29035	市区	PMS_槐古路	10	400	320	320
29036	市区	PMS_新桥泵配变	10	200	160	160

29037	市区	PMS_槐古一配变	10	200	160	160
29038	市区	PMS_槐古二配变	10	200	160	160
29039	市区	槐古坊四配变	10	400	320	320
29040	市区	高速分析一配变(融合终端)	10	400	307	307
29041	江阴	永丰圩变	10	200	160	160
29042	市区	PMS_民单一配变	10	200	160	160
29043	宜兴	PMS_梅东新村公变	10	400	307	307
29044	江阴	PMS_窑港闸变	10	200	133	133
29045	市区	PMS_民单三配变	10	200	160	160
29046	江阴	PMS_美佳园 1#变	10	315	252	252
29047	宜兴	辈塔公变	10	160	128	128
29048	江阴	美佳园 2#变	10	400	317	317
29049	宜兴	乔头公变(光伏并网)	10	400	277	277
29050	宜兴	PMS_石坝村公变	10	315	252	252
29051	宜兴	PMS_红塔车站公变	10	400	305	305
29052	市区	PMS_民单六配变	10	200	160	160
29053	江阴	塘前变	10	250	138	138
29054	江阴	PMS_三毛变	10	200	51	51
29055	江阴	璜土开发园区 6#变	10	400	308	308
29056	宜兴	西后姜公变	10	400	295	295
29057	江阴	PMS_南何家变	10	250	95	95
29058	江阴	PMS_大河头南变	10	160	0	0
29059	市区	PMS_球敏配变	10	400	311	311

29060	市区	PMS_中房槐配变	10	200	160	160
29061	市区	PMS_槐古二一配变	10	400	320	320
29062	市区	PMS_槐古配变	10	400	320	320
29063	市区	PMS_槐谢三配变	10	200	160	160
29064	市区	PMS_槐古坊二配变	10	200	160	160
29065	市区	PMS_槐古坊三配变	10	200	160	160
29066	市区	PMS_槐谢巷配变	10	400	320	320
29067	市区	PMS_蔬菜批发配变	10	200	160	160
29068	市区	槐古坊一配变	10	400	320	320
29069	市区	10kV 后沈安置箱变 T1	10	400	320	320
29070	江阴	严家巷南变	10	400	276	276
29071	江阴	江家湾变	10	400	320	320
29072	市区	10kV 春来苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
29073	江阴	PMS_东街南变	10	400	320	320
29074	江阴	中街东变	10	315	252	252
29075	江阴	PMS_上宅基变	10	160	128	128
29076	江阴	PMS_后程巷变	10	400	171	171
29077	江阴	PMS_肖山农贸变	10	200	160	160
29078	江阴	周东庄西变	10	200	147	147
29079	江阴	PMS_西三房变	10	400	290	290
29080	宜兴	文庄 1#公变	10	315	252	252
29081	江阴	PMS_大松园变	10	400	248	248
29082	江阴	南庄变	10	400	295	295

29083	江阴	PMS_十房基变	10	400	305	305
29084	江阴	华中东站	10	200	160	160
29085	江阴	王家宅基变	10	250	200	200
29086	江阴	PMS_贡北庄 2#变	10	315	57	57
29087	江阴	PMS_新生变	10	315	243	243
29088	江阴	五房巷东变	10	400	320	320
29089	江阴	华士王家场变	10	400	262	262
29090	江阴	PMS_中心村变	10	400	320	320
29091	江阴	PMS_邓巷变	10	315	252	252
29092	江阴	PMS_新和变	10	315	252	252
29093	江阴	PMS_新和北变	10	400	320	320
29094	江阴	老罗家堂变	10	400	307	307
29095	江阴	PMS_峭用 4#变	10	400	310	310
29096	江阴	PMS_针织新村变	10	400	320	320
29097	江阴	东三房公变	10	400	263	263
29098	江阴	PMS_新生西变	10	400	273	273
29099	江阴	PMS_界泾岸变	10	200	104	104
29100	江阴	PMS_姜家基变	10	315	252	252
29101	江阴	红豆东变	10	400	308	308
29102	宜兴	PMS_花灯公变	10	400	242	242
29103	宜兴	南塘东公变(光伏并网)	10	400	274	274
29104	市区	10kV 胶南 6#箱变 T1	10	630	504	504
29105	江阴	陈俞家宕变	10	400	206	206
29106	江阴	PMS_大卖场变	10	315	252	252

29107	江阴	PMS_永安东变	10	250	175	175
29108	江阴	PMS_华中别墅变	10	400	320	320
29109	江阴	PMS_三房庄变	10	315	252	252
29110	江阴	PMS_朱家堂变	10	200	116	116
29111	江阴	勤丰路变	10	400	320	320
29112	江阴	钱家宕变	10	200	72	72
29113	江阴	PMS_勤丰路 2#变	10	315	252	252
29114	江阴	PMS_中心村 2#变	10	315	241	241
29115	江阴	PMS_中心村 3#变	10	400	320	320
29116	江阴	PMS_永安村变	10	400	320	320
29117	江阴	PMS_中心村 5 号变	10	400	320	320
29118	江阴	PMS_须家变	10	400	306	306
29119	市区	PMS_东太华苑 2#箱 变 T1	10	630	504	504
29120	市区	PMS_东太华苑 1#箱 变 T1	10	630	504	504
29121	宜兴	PMS_阳羨新苑 1#箱 变	10	1000	800	800
29122	宜兴	PMS_阳羨新苑 2#箱 变	10	1000	800	800
29123	宜兴	香樟花园 1#箱变	10	630	504	504
29124	宜兴	香樟花园 2#箱变	10	630	504	504
29125	宜兴	PMS_香樟花园 3#箱 变	10	630	504	504
29126	宜兴	PMS_南塘站公变	10	160	128	128

29127	宜兴	PMS_单家公变	10	400	320	320
29128	宜兴	PMS_后仁公变	10	400	263	263
29129	宜兴	后仁 2#公变（光伏 并网）	10	200	89	89
29130	宜兴	上宅公变（光伏并 网）	10	200	145	145
29131	宜兴	竹舍王家公变（光伏 并网）	10	200	148	148
29132	宜兴	富卓苑 2#箱变主变	10	630	504	504
29133	宜兴	PMS_富卓苑 3#箱变	10	800	640	640
29134	宜兴	PMS_富卓苑 4#箱变	10	630	504	504
29135	宜兴	PMS_富卓苑 5#箱变	10	630	504	504
29136	宜兴	PMS_富卓苑 6#箱变	10	800	640	640
29137	宜兴	PMS_富卓苑 7#箱变	10	800	640	640
29138	宜兴	PMS_富卓苑 8#箱变	10	630	504	504
29139	宜兴	PMS_富卓苑 9#箱变	10	630	504	504
29140	宜兴	PMS_富卓苑 10#箱变	10	800	640	640
29141	宜兴	蒋笠 1#公变	10	400	280	280
29142	宜兴	PMS_蒋笠村公变	10	315	127	127
29143	宜兴	PMS_蒋笠码头公变	10	400	320	320
29144	宜兴	十七队公变	10	200	61	61
29145	宜兴	蒋笠 1 组公变（光伏 并网）	10	400	298	298
29146	宜兴	PMS_前贩公变	10	200	141	141
29147	宜兴	香樟花园 4#箱变	10	630	504	504

29148	宜兴	PMS_滕东肖东组公变	10	200	129	129
29149	宜兴	PMS_金兰袁家公变	10	400	320	320
29150	江阴	文富花园二区配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
29151	江阴	大石基变	10	200	103	103
29152	江阴	PMS_红星路变	10	400	320	320
29153	宜兴	PMS_北谢公变	10	400	320	320
29154	江阴	祝文路 3#变	10	160	128	128
29155	宜兴	西木公变	10	400	320	320
29156	江阴	PMS_云顾路灯 2#变	10	100	80	80
29157	宜兴	PMS_前肖公变	10	200	160	160
29158	宜兴	王家顾家公变	10	400	287	287
29159	宜兴	PMS_高滕人民东路公变	10	400	320	320
29160	江阴	PMS_橡胶园变	10	400	320	320
29161	宜兴	PMS_新港湾 1#箱变	10	630	504	504
29162	宜兴	PMS_新港湾 2#箱变	10	500	330	330
29163	宜兴	PMS_小张墅宿舍公变	10	400	320	320
29164	宜兴	王家村部公变(光伏并网)	10	200	92	92
29165	宜兴	PMS_丁家村塘田公变	10	200	144	144
29166	宜兴	PMS_紫竹小区 23#箱	10	630	504	504

		变				
29167	宜兴	PMS_紫竹小区18#箱变	10	630	504	504
29168	宜兴	PMS_雪庄后坂公变	10	250	191	191
29169	宜兴	高塍丁家村公变(光伏并网)	10	400	247	247
29170	宜兴	下干村公变(光伏并网)	10	400	267	267
29171	宜兴	PMS_兴村蒋天公变	10	250	149	149
29172	江阴	PMS_大河头变	10	315	157	157
29173	江阴	PMS_三条降变	10	315	252	252
29174	宜兴	下干北站公变(光伏并网)	10	400	275	275
29175	宜兴	PMS_九苞西站公变	10	200	160	160
29176	宜兴	黄善桥公变	10	200	159	159
29177	宜兴	后九苞公变	10	200	160	160
29178	宜兴	PMS_紫竹小区14#箱变	10	630	504	504
29179	宜兴	PMS_赋村2#公变	10	315	218	218
29180	宜兴	PMS_紫竹小区15#箱变	10	630	504	504
29181	江阴	PMS_网船头变	10	200	152	152
29182	江阴	PMS_埭西变	10	400	256	256
29183	宜兴	PMS_紫竹小区20#箱变	10	630	504	504

29184	宜兴	PMS_赋村村部公变	10	200	112	112
29185	江阴	PMS_石牌二村14#箱变主变	10	630	504	504
29186	江阴	PMS_龚家村变	10	400	256	256
29187	宜兴	PMS_丰泽苑西区 5#箱变	10	800	640	640
29188	宜兴	PMS_丰泽苑西区 6#箱变	10	800	640	640
29189	宜兴	新建电力站 1#公变	10	400	320	320
29190	宜兴	雪庄村公变	10	400	217	217
29191	宜兴	PMS_紫竹小区17#箱变	10	800	640	640
29192	宜兴	PMS_紫竹小区16#箱变	10	800	640	640
29193	宜兴	蒋笠村 2#公变（光伏并网）	10	400	219	219
29194	宜兴	蒋笠 5#公变	10	400	320	320
29195	江阴	PMS_小朱家丹变	10	400	307	307
29196	江阴	利港南站	10	400	286	286
29197	市区	民丰里三配变（融合终端）	10	200	160	160
29198	宜兴	PMS_丰泽苑西区 2#箱变	10	800	640	640
29199	宜兴	PMS_丰泽苑西区 8#箱变	10	800	640	640
29200	宜兴	清墩 2#公变	10	200	160	160

29201	宜兴	PMS_北街磁性公变	10	400	309	309
29202	宜兴	PMS_胜利小桥公变	10	400	243	243
29203	江阴	PMS_新华东箱变主变	10	800	640	640
29204	江阴	文林北街变	10	200	160	160
29205	宜兴	龙坊公变	10	400	277	277
29206	宜兴	高塍后庄公变	10	400	320	320
29207	江阴	PMS_新华一村17#箱变主变	10	630	504	504
29208	宜兴	PMS_汤杏公变	10	250	137	137
29209	宜兴	西村组公变(光伏并网)	10	400	304	304
29210	江阴	PMS_新华一村19#箱变主变	10	630	504	504
29211	宜兴	高塍农贸公变	10	400	320	320
29212	宜兴	PMS_西尤场箱变主变	10	500	400	400
29213	宜兴	中心公变	10	400	320	320
29214	江阴	PMS_新华一村3#箱变主变	10	630	504	504
29215	江阴	PMS_新华一村6#箱变主变	10	630	504	504
29216	宜兴	PMS_瑞德康城1#箱变	10	800	640	640
29217	宜兴	PMS_瑞德康城2#箱变	10	800	640	640

29218	宜兴	PMS_瑞德康城 3#箱变	10	800	640	640
29219	宜兴	PMS_白马 2#公变	10	250	114	114
29220	江阴	PMS_健民巷箱变主变	10	630	504	504
29221	宜兴	PMS_胥井米家公变	10	400	291	291
29222	宜兴	PMS_阳泉新山组公变	10	200	63	63
29223	宜兴	PMS_国山村公变	10	315	217	217
29224	宜兴	PMS_黄申坝电站公变	10	200	160	160
29225	宜兴	PMS_国山河南公变	10	400	297	297
29226	江阴	PMS_工行箱变主变	10	630	504	504
29227	宜兴	PMS_高塍天乐公变	10	250	156	156
29228	宜兴	下东 2#公变（光伏并网）	10	400	239	239
29229	宜兴	PMS_胥井村公变	10	400	320	320
29230	宜兴	PMS_胥井上姚公变	10	315	125	125
29231	江阴	PMS_鲋鱼港箱变主变	10	500	400	400
29232	江阴	PMS_少年宫箱变主变	10	630	504	504
29233	江阴	PMS_健民巷北箱变主变	10	630	504	504
29234	江阴	PMS_谢北钱家西变	10	250	200	200
29235	市区	PMS_建华村	10	400	320	320

29236	市区	PMS_杜巷（二）	10	400	320	320
29237	市区	PMS_谢巷五	10	160	53	53
29238	市区	PMS_杜铁村	10	400	320	320
29239	宜兴	塍南路公变	10	400	320	320
29240	宜兴	国山村双桥公变	10	400	232	232
29241	宜兴	PMS_小康公变	10	315	252	252
29242	宜兴	PMS_塍民广场南公变	10	315	252	252
29243	江阴	任西变	10	400	211	211
29244	宜兴	江南新村公变	10	400	320	320
29245	宜兴	高塍村公变（光伏并网）	10	400	275	275
29246	宜兴	PMS_飞里西山公变	10	200	35	35
29247	宜兴	PMS_张公山南 2#公变	10	400	320	320
29248	市区	PMS_垠下乙变	10	400	320	320
29249	宜兴	PMS_志泉东边公变	10	200	114	114
29250	市区	高浪渡村配变	10	400	320	320
29251	市区	PMS_垠下甲变	10	400	320	320
29252	宜兴	PMS_志泉南边公变	10	100	80	80
29253	市区	PMS_高浪南	10	400	320	320
29254	市区	PMS_垠下丙变	10	400	320	320
29255	宜兴	湖陵新站公变	10	400	320	320
29256	市区	PMS_垠下丙二变	10	400	320	320
29257	市区	PMS_垠下新村	10	100	80	80

29258	宜兴	高滕刘家公变(光伏 并网)	10	400	281	281
29259	宜兴	田干后村公变	10	400	213	213
29260	宜兴	胥井坂上公变	10	200	160	160
29261	宜兴	PMS_田中组公变	10	315	126	126
29262	宜兴	湖陵电站公变	10	400	311	311
29263	宜兴	PMS_坂上 2#公变	10	400	320	320
29264	宜兴	PMS_湖陵大村公变	10	400	311	311
29265	宜兴	PMS_胥井姚家公变	10	250	127	127
29266	宜兴	PMS_胥井电站公变	10	200	160	160
29267	市区	高浪渡乙配变	10	400	320	320
29268	宜兴	胥井黄家组公变	10	400	295	295
29269	宜兴	PMS_高滕田舍公变	10	100	0	0
29270	江阴	PMS_祝塘浦家堂变	10	315	174	174
29271	宜兴	曹家电站公变	10	400	231	231
29272	江阴	PMS_老虎墩变	10	400	308	308
29273	宜兴	飞里下庄公变	10	315	247	247
29274	江阴	PMS_新庄上变	10	400	284	284
29275	江阴	吴家口变	10	400	320	320
29276	江阴	PMS_袁庄 2#变	10	315	252	252
29277	江阴	PMS_章家路灯变	10	200	160	160
29278	宜兴	飞里村公变	10	400	220	220
29279	宜兴	下东村 1#公变(光 伏并网)	10	315	208	208
29280	宜兴	红塔九房公变	10	400	320	320

29281	宜兴	下东龙塘公变(光伏 并网)	10	400	291	291
29282	宜兴	塔山公变	10	400	320	320
29283	宜兴	邱庄新电站公变	10	400	320	320
29284	宜兴	毫村沙滩组公变	10	200	97	97
29285	宜兴	高滕邱新圩渔塘公 变	10	400	320	320
29286	宜兴	PMS_花园河南公变	10	250	56	56
29287	宜兴	PMS_小前电站公变	10	400	265	265
29288	宜兴	PMS_花园小村公变	10	400	244	244
29289	宜兴	庵山公变	10	400	299	299
29290	宜兴	吴家电站公变	10	400	307	307
29291	江阴	PMS_水淹桥东变	10	400	320	320
29292	宜兴	兴海公变	10	400	320	320
29293	宜兴	PMS_南荡排涝站公 变	10	200	160	160
29294	宜兴	PMS_花园电站公变	10	400	270	270
29295	宜兴	PMS_花园村公变	10	400	320	320
29296	宜兴	花园余象组公变(光 伏并网)	10	315	213	213
29297	宜兴	拉刚公变	10	400	320	320
29298	宜兴	PMS_高滕电力站公 变	10	400	320	320
29299	江阴	璜土开发区 9#变	10	400	320	320
29300	江阴	坊前南变	10	400	320	320

29301	江阴	PMS_山北小区 1#变	10	315	252	252
29302	江阴	PMS_山北小区 2#变	10	315	247	247
29303	宜兴	红塔桥南 1#公变	10	400	290	290
29304	宜兴	鲍庄村公变	10	400	303	303
29305	宜兴	高塍剧院公变	10	400	320	320
29306	宜兴	PMS_滕民广场北公变	10	315	252	252
29307	江阴	璜土开发园区 2#变	10	400	320	320
29308	宜兴	PMS_庄家公变	10	200	160	160
29309	宜兴	吴家南站公变	10	400	265	265
29310	江阴	PMS_蒋家头西变	10	200	160	160
29311	江阴	PMS_通运钱家变	10	250	200	200
29312	江阴	PMS_瑞鑫公变	10	400	289	289
29313	宜兴	段家公变（光伏并网）	10	400	282	282
29314	宜兴	祠堂圩公变	10	400	301	301
29315	江阴	潘家头 1#变	10	315	252	252
29316	江阴	金家头公变	10	315	224	224
29317	宜兴	PMS_电炉 2#公变	10	315	246	246
29318	江阴	PMS_潘家头站变	10	315	215	215
29319	宜兴	鹏鹞生态公变	10	200	160	160
29320	江阴	PMS_蒋家头变	10	200	160	160
29321	宜兴	PMS_枫林芥公变	10	400	320	320
29322	市区	PMS_张更上一配变	10	200	160	160
29323	市区	大路头配变	10	200	160	160

29324	江阴	PMS_北前南站	10	200	160	160
29325	宜兴	涌金南路公变(光伏 并网)	10	400	268	268
29326	宜兴	祝陵村公变(光伏并 网)	10	400	268	268
29327	宜兴	祝陵路北公变(光伏 并网)	10	400	283	283
29328	宜兴	PMS_侍南公变	10	400	320	320
29329	宜兴	阳羨向阳公变	10	400	320	320
29330	宜兴	PMS_善中公变	10	315	252	252
29331	江阴	PMS_北前头西站	10	315	252	252
29332	宜兴	PMS_志泉湾里公变	10	250	130	130
29333	江阴	PMS_北前头大站	10	400	251	251
29334	宜兴	善卷西路公变	10	400	320	320
29335	宜兴	PMS_高塍新渎公变	10	200	145	145
29336	宜兴	PMS_戚家二号公变	10	200	160	160
29337	宜兴	PMS_高塍顾家 2#公 变	10	200	140	140
29338	宜兴	PMS_阳羨石牛山公 变	10	400	304	304
29339	宜兴	吴家北站公变	10	400	320	320
29340	宜兴	PMS_浜里 2#公变	10	200	160	160
29341	宜兴	高塍木桥公变(光伏 并网)	10	200	106	106
29342	宜兴	PMS_洋灌电站公变	10	200	160	160

29343	宜兴	PMS_湖陵村公变	10	400	229	229
29344	宜兴	湖家公变（光伏并网）	10	400	311	311
29345	江阴	PMS_硕桥东变	10	250	200	200
29346	江阴	PMS_开发区 12#公变	10	100	80	80
29347	江阴	PMS_芦墩村委西变	10	315	223	223
29348	江阴	PMS_硕桥西变	10	400	257	257
29349	江阴	PMS_虹六 11 公变	10	315	252	252
29350	江阴	PMS_殷家墙门变	10	200	147	147
29351	宜兴	风机公变	10	400	320	320
29352	宜兴	PMS_电工公变	10	315	252	252
29353	宜兴	高塍振兴公变（光伏并网）	10	400	235	235
29354	江阴	PMS_兴祥变	10	400	320	320
29355	宜兴	PMS_鲍庄西站公变	10	250	200	200
29356	宜兴	PMS_双环公变	10	400	320	320
29357	宜兴	小江河公变	10	400	320	320
29358	江阴	PMS_璜土开发园区 5#变	10	400	320	320
29359	宜兴	PMS_吕大桥公变	10	200	160	160
29360	江阴	璜土开发园区 1#变	10	400	320	320
29361	宜兴	高塍加工公变	10	400	320	320
29362	宜兴	鲍庄窑公变	10	400	320	320
29363	江阴	PMS_璜土开发园区 3#变	10	200	143	143

29364	宜兴	PMS_渎西公变	10	200	152	152
29365	宜兴	志泉备战圩公变	10	400	320	320
29366	市区	PMS_云林苑北区站 T1	10	1250	1000	1000
29367	宜兴	水产村部公变	10	400	320	320
29368	宜兴	红旗圩北站公变	10	400	320	320
29369	宜兴	PMS_高塍陈家 2#公 变	10	400	314	314
29370	宜兴	PMS_高塍沈家电站 公变	10	200	160	160
29371	宜兴	PMS_胥井西村公变	10	400	313	313
29372	市区	PMS_鸿运苑 1 号站 T3	10	1250	1000	1000
29373	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
29374	市区	PMS_电灌站泵配变	10	400	320	320
29375	市区	PMS_车站二变	10	200	160	160
29376	宜兴	PMS_沈家富渎公变	10	400	273	273
29377	市区	PMS_土产库配变	10	200	160	160
29378	宜兴	PMS_志泉薛家公变	10	200	160	160
29379	宜兴	PMS_志泉西站公变	10	200	31	31
29380	宜兴	志泉楼下公变	10	200	160	160
29381	宜兴	PMS_志泉被丰公变	10	250	200	200
29382	宜兴	PMS_红塔杨家公变	10	200	145	145
29383	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#	10	630	504	504

		箱变				
29384	宜兴	PMS_岷亭后村公变	10	315	252	252
29385	宜兴	PMS_临溪花园 3#箱变	10	800	640	640
29386	宜兴	PMS_临溪花园 4#箱变	10	800	640	640
29387	市区	塔影 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
29388	宜兴	五洞村公变（光伏并网）	10	400	273	273
29389	宜兴	浜里 3#公变	10	400	320	320
29390	宜兴	五洞板桥公变（光伏并网）	10	200	66	66
29391	宜兴	沈家塘公变	10	400	320	320
29392	宜兴	PMS_后庄西站公变	10	400	320	320
29393	宜兴	PMS_王婆农贸公变	10	200	160	160
29394	宜兴	PMS_红旗圩渔场公变	10	200	160	160
29395	宜兴	PMS_临溪花园 5#箱变	10	800	640	640
29396	宜兴	里木公变	10	400	320	320
29397	宜兴	PMS_临溪花园 6#箱变	10	800	640	640
29398	宜兴	PMS_临溪花园 7#箱变	10	800	640	640
29399	宜兴	PMS_临溪花园 10#箱	10	800	640	640

		变				
29400	市区	PMS_燕军 1#箱变 T1	10	400	320	320
29401	宜兴	PMS_临溪花园 8#箱变	10	800	640	640
29402	宜兴	PMS_临溪花园 9#箱变	10	630	504	504
29403	宜兴	PMS_家和花园 2#箱变	10	800	640	640
29404	宜兴	PMS_家和花园 1#箱变	10	1000	800	800
29405	宜兴	PMS_家和花园 3#箱变	10	630	504	504
29406	宜兴	新东虹 2#箱变主变	10	630	504	504
29407	宜兴	PMS_今日星城 1#箱变	10	500	400	400
29408	宜兴	新东虹 1#箱变主变	10	630	504	504
29409	宜兴	新东虹二期 1#箱变主变	10	630	504	504
29410	宜兴	PMS_今日星城 2#箱变	10	500	400	400
29411	宜兴	新东虹二期 2#箱变主变	10	630	504	504
29412	江阴	PMS_山观村变	10	400	320	320
29413	宜兴	PMS_今日星城 4#箱变	10	500	400	400
29414	宜兴	PMS_小前村公变	10	400	320	320

29415	宜兴	PMS_阳光花苑 1#箱变	10	630	504	504
29416	宜兴	PMS_高塍北塘公变	10	200	157	157
29417	宜兴	王婆南公变	10	400	320	320
29418	宜兴	PMS_后庄渔池公变	10	400	320	320
29419	宜兴	PMS_新庄喜美公变	10	200	160	160
29420	宜兴	PMS_高塍陆家公变	10	250	200	200
29421	宜兴	桂西 3#公变	10	400	306	306
29422	宜兴	PMS_松坟公变	10	160	128	128
29423	宜兴	毫兴桥公变	10	400	278	278
29424	宜兴	PMS_朝西草包圩公变	10	400	288	288
29425	市区	尤渡新村甲配变(融合终端)	10	400	320	320
29426	市区	尤村东配变(融合终端)	10	400	320	320
29427	市区	康电子配变(融合终端)	10	400	320	320
29428	市区	凌夹里甲配变(融合终端)	10	400	320	320
29429	市区	PMS_张夹里泵配变	10	400	320	320
29430	市区	10kV 环湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
29431	市区	环湖 8#箱变 T1	10	400	320	320
29432	市区	PMS_环湖 9#箱变 T1	10	315	252	252
29433	市区	洞桥头甲配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
29434	市区	沪东装饰配变(融合终端)	10	400	320	320
29435	市区	尤渡里配变	10	400	319	319
29436	市区	10kV 藕乐园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
29437	市区	柴巷四配变(TTU) (融合终端)	10	200	160	160
29438	市区	李巷四配变(TTU)	10	400	320	320
29439	市区	PMS_紫汀苑 1 号箱 变 T1	10	630	504	504
29440	市区	柴巷一配变(融合终端)	10	200	160	160
29441	市区	柴巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
29442	市区	李巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
29443	市区	李巷三配变(融合终端)	10	400	320	320
29444	市区	柏庄九配变(融合终端)	10	400	320	320
29445	市区	10kV 聚江苑站 T1	10	1000	800	800
29446	市区	柏庄十配变(融合终端)	10	400	320	320
29447	市区	柏庄七配变(融合终端)	10	200	160	160
29448	市区	宏泰机械制造厂	10	400	320	320

29449	宜兴	PMS_红塔桥南公变	10	200	160	160
29450	市区	10kV 藕乐园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
29451	宜兴	PMS_瑞德康城 5#箱变	10	1000	800	800
29452	江阴	PMS_杨家村箱变主变	10	500	400	400
29453	宜兴	PMS_瑞德康城 4#箱变	10	800	640	640
29454	宜兴	PMS_毫村新桥公变	10	400	274	274
29455	宜兴	PMS_新庄邵东组公变	10	200	136	136
29456	宜兴	高塍村韩家组公变 (光伏并网)	10	315	191	191
29457	宜兴	李家定东公变(光伏 并网)	10	200	62	62
29458	宜兴	新庄邵家公变(光伏 并网)	10	400	288	288
29459	宜兴	PMS_毫村电站公变	10	400	303	303
29460	宜兴	毫村尹家组公变(光 伏并网)	10	400	307	307
29461	宜兴	高塍龚家公变	10	400	320	320
29462	宜兴	PMS_高塍农机公变	10	250	142	142
29463	宜兴	PMS_针织公变	10	200	114	114
29464	宜兴	花园小村 2#公变	10	400	304	304
29465	宜兴	PMS_毫村陈家公变	10	200	109	109
29466	宜兴	PMS_李家村公变	10	315	252	252

29467	宜兴	高塍冯家组公变	10	400	320	320
29468	宜兴	PMS_王木桥公变	10	250	139	139
29469	宜兴	杭上村公变	10	400	318	318
29470	江阴	PMS_大桥公园南箱 变主变	10	250	184	184
29471	宜兴	芦东公变	10	400	320	320
29472	宜兴	PMS_杭上大村公变	10	315	230	230
29473	宜兴	PMS_大涧桥西公变	10	200	160	160
29474	江阴	PMS_路灯 13#变	10	100	80	80
29475	市区	麻子丘配变	10	200	160	160
29476	江阴	PMS_新华三村 34#箱 变主变	10	800	640	640
29477	市区	京西巷配变	10	400	320	320
29478	江阴	路灯 12 变	10	80	64	64
29479	市区	PMS_双庙五配变	10	400	320	320
29480	江阴	长山西变	10	400	320	320
29481	市区	中巷交配变	10	400	306	306
29482	市区	PMS_新城	10	200	160	160
29483	江阴	PMS_夏港电力站变	10	315	252	252
29484	宜兴	清水村公变(光伏并 网)	10	400	309	309
29485	江阴	北国中学变	10	400	320	320
29486	市区	PMS_庙下四配变	10	200	154	154
29487	江阴	PMS_南巷变	10	315	252	252
29488	市区	PMS_码头配变	10	200	160	160

29489	市区	樟青鱼池	10	400	320	320
29490	江阴	PMS_夏港菜场变	10	400	320	320
29491	市区	PMS_莲毅二变	10	400	288	288
29492	市区	PMS_莲毅配变	10	400	320	320
29493	宜兴	禾辉广场公变	10	400	320	320
29494	江阴	PMS_橡胶变	10	400	320	320
29495	市区	樟青四变	10	200	160	160
29496	市区	10kV 时代大酒店 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
29497	市区	PMS_樟青五变	10	400	320	320
29498	市区	PMS_樟青三变	10	400	320	320
29499	市区	PMS_陈东二变	10	400	301	301
29500	江阴	PMS_影院变	10	400	205	205
29501	市区	PMS_樟青一变	10	400	308	308
29502	市区	PMS_前樟青	10	400	289	289
29503	市区	PMS_樟青二变	10	400	291	291
29504	市区	PMS_龙泉养配变	10	200	160	160
29505	江阴	PMS_教工箱变主变	10	400	320	320
29506	市区	PMS_唐古桥二配变	10	400	320	320
29507	市区	PMS_实业公司配变	10	400	312	312
29508	市区	PMS_模范桥配变	10	200	160	160
29509	宜兴	劳动新村小区公变	10	200	160	160
29510	市区	PMS_西村甲配变	10	400	265	265
29511	市区	PMS_路灯园区配变	10	200	160	160
29512	市区	PMS_西村锅炉	10	200	160	160

29513	市区	PMS_梅泾排涝站配 变	10	200	160	160
29514	市区	PMS_下梅配变	10	200	160	160
29515	市区	PMS_团结中巫配变	10	200	160	160
29516	江阴	PMS_西横街配电所 1#主变	10	315	252	252
29517	市区	后陆巷（融合终端）	10	400	320	320
29518	市区	PMS_老市镇配变	10	400	320	320
29519	江阴	新璜变	10	400	287	287
29520	宜兴	PMS_龙泉公变	10	400	320	320
29521	江阴	PMS_孙家弄变	10	250	139	139
29522	宜兴	PMS_筱王公变	10	315	193	193
29523	宜兴	PMS_神山公变	10	315	158	158
29524	市区	PMS_毛介塘配变	10	200	160	160
29525	江阴	PMS_水池巷中站变	10	400	118	118
29526	江阴	PMS_新华三村 23#箱 变主变	10	630	504	504
29527	市区	PMS_农贸市场北配 变	10	400	320	320
29528	市区	PMS_大孙巷配变	10	400	320	320
29529	江阴	兴利二村变	10	400	320	320
29530	宜兴	PMS_南新桥 3#公变	10	315	252	252
29531	宜兴	中巷南站公变	10	400	268	268
29532	江阴	吴申村变	10	400	288	288
29533	江阴	柳家沙变	10	400	314	314

29534	江阴	PMS_兴国箱变主变	10	630	542	542
29535	宜兴	电力站集镇公变(光伏并网)	10	400	305	305
29536	江阴	南运村牌楼下变	10	400	320	320
29537	宜兴	万石电站公变	10	400	320	320
29538	市区	PMS_西村乙配变	10	400	310	310
29539	市区	朱家绛(融合终端)	10	400	320	320
29540	宜兴	PMS_南新桥2#公变	10	315	252	252
29541	江阴	PMS_供电箱变主变	10	630	504	504
29542	市区	永乐配变(融合终端)	10	400	320	320
29543	市区	PMS_和平泵	10	200	160	160
29544	市区	PMS_双壹配变	10	400	317	317
29545	江阴	任家变	10	400	264	264
29546	江阴	刘家基变	10	400	258	258
29547	市区	PMS_牛塘二变配变	10	400	320	320
29548	市区	PMS_藕塘政新	10	400	320	320
29549	市区	PMS_和平	10	200	160	160
29550	市区	PMS_和平村乙变	10	400	320	320
29551	江阴	刘家基西变	10	400	320	320
29552	市区	PMS_寿山配变	10	400	320	320
29553	江阴	PMS_新华二村63#箱变主变	10	800	640	640
29554	江阴	南运花家桥变	10	315	179	179
29555	江阴	付家村变	10	400	242	242

29556	宜兴	PMS_育才公变	10	400	320	320
29557	江阴	PMS_南运牌楼下北变	10	400	307	307
29558	江阴	孙家弄北变	10	400	255	255
29559	市区	人才楼六配变	10	400	320	320
29560	宜兴	白巷坝头2#公变(光伏并网)	10	400	203	203
29561	市区	PMS_小桥头十二配变	10	200	160	160
29562	市区	PMS_交通一配变	10	400	320	320
29563	江阴	邓洪家变	10	400	224	224
29564	市区	农服公司三配变	10	400	320	320
29565	市区	PMS_南漕头二配变	10	200	160	160
29566	市区	中联十七配变	10	400	320	320
29567	市区	中联十八配变	10	400	320	320
29568	宜兴	酱后公变	10	400	320	320
29569	市区	PMS_中联十九配变	10	200	160	160
29570	市区	PMS_中联二一配变	10	200	160	160
29571	江阴	PMS_长寿电力南站	10	400	320	320
29572	宜兴	PMS_姚塔电站公变	10	100	80	80
29573	江阴	交运变	10	400	320	320
29574	市区	PMS_庄家	10	400	279	279
29575	江阴	PMS_东张家巷变	10	400	66	66
29576	宜兴	大尖电站公变(光伏并网)	10	400	272	272

29577	宜兴	东苑 2#公变	10	400	320	320
29578	市区	档案局配变（融合终端）	10	200	160	160
29579	宜兴	东苑 3#公变	10	400	320	320
29580	江阴	PMS_华西三村 1#变	10	250	200	200
29581	江阴	PMS_小徐介村配电所 1#主变	10	800	640	640
29582	宜兴	PMS_和建村部公变	10	400	302	302
29583	江阴	华西三村 2#变	10	315	245	245
29584	市区	PMS_教仪厂	10	400	315	315
29585	江阴	季巷上变	10	400	320	320
29586	江阴	PMS_长中变	10	250	200	200
29587	宜兴	西前 1#公变（光伏并网）	10	250	160	160
29588	江阴	PMS_华西三村 4#变	10	250	164	164
29589	宜兴	西前 2#公变	10	400	259	259
29590	宜兴	健康东路公变	10	400	320	320
29591	市区	PMS_雀家坝配变	10	400	320	320
29592	江阴	浜上变	10	400	310	310
29593	江阴	PMS_瓦屑坝变	10	200	124	124
29594	市区	万丰路配变	10	400	320	320
29595	江阴	PMS_瓦屑坝东变	10	400	309	309
29596	江阴	长寿赵家村变	10	400	305	305
29597	市区	PMS_汪西队配变	10	200	160	160
29598	江阴	PMS_新华二村 67#箱	10	630	504	504

		变主变				
29599	江阴	PMS_新华三村 13#箱 变主变	10	800	640	640
29600	宜兴	PMS_万石河东公变	10	200	98	98
29601	江阴	PMS_华西三村 6#变	10	250	135	135
29602	宜兴	东苑小区 5#公变	10	400	320	320
29603	江阴	PMS_华西三村 7#变	10	250	173	173
29604	江阴	华西三村 5#变	10	315	252	252
29605	宜兴	万石坝头公变	10	400	320	320
29606	江阴	PMS_洪家基变	10	315	189	189
29607	宜兴	北庄村小区公变	10	400	320	320
29608	市区	殷家巷配变	10	200	160	160
29609	市区	PMS_商业贸配变	10	400	316	316
29610	江阴	PMS_东方变	10	315	252	252
29611	市区	沈更巷配变	10	400	320	320
29612	市区	凤翔南配变(融合终 端)	10	200	160	160
29613	宜兴	鹅州东路公变	10	400	320	320
29614	市区	黄巷集甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
29615	江阴	PMS_新华二村 58#箱 变主变	10	630	504	504
29616	市区	董家配变	10	400	320	320
29617	市区	黄巷东二配变(融合 终端)	10	400	320	320

29618	江阴	周月变	10	400	270	270
29619	市区	满房巷配变（光伏）	10	400	263	263
29620	市区	PMS_巡桥配变	10	400	320	320
29621	江阴	夏港西街变	10	400	311	311
29622	市区	藕塘中学	10	400	320	320
29623	宜兴	PMS_北庄小区公变	10	400	320	320
29624	江阴	PMS_新华三村 35#箱 变主变	10	800	640	640
29625	江阴	高成变	10	400	320	320
29626	江阴	PMS_车站箱变主变	10	630	504	504
29627	江阴	牌楼变	10	400	55	55
29628	市区	PMS_和平村三变	10	400	320	320
29629	市区	PMS_宝城花园 4#箱 变 T1	10	400	320	320
29630	市区	和平村二（融合终 端）	10	400	320	320
29631	市区	PMS_龙潮浜配变	10	315	252	252
29632	市区	PMS_采石场二变	10	200	160	160
29633	市区	PMS_龙浜变	10	400	265	265
29634	市区	PMS_万丰排灌	10	200	160	160
29635	市区	PMS_南边村	10	400	320	320
29636	市区	宝城 6#箱变 T1	10	630	504	504
29637	宜兴	PMS_东苑小区 6#公 变	10	400	320	320
29638	市区	10kV 金锡苑 1#站 T1	10	1000	800	800

		(融合终端)				
29639	市区	金锡苑 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
29640	宜兴	和建公变	10	400	320	320
29641	市区	10kV 金锡苑 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
29642	市区	PMS_门楼 1#箱变 T1	10	315	252	252
29643	江阴	工业园区 1#变	10	400	320	320
29644	市区	PMS_门楼 2#箱变 T1	10	315	252	252
29645	江阴	大坝上北变	10	400	320	320
29646	江阴	PMS_顾家基变	10	250	192	192
29647	市区	严南大降上配变	10	200	160	160
29648	江阴	PMS_新华三村 30#箱变主变	10	630	504	504
29649	宜兴	PMS_和桥教工宿舍公变	10	400	320	320
29650	市区	南庄桥村配变 (光伏)	10	200	108	108
29651	宜兴	PMS_方正苑公变	10	400	320	320
29652	江阴	PMS_服装变	10	400	310	310
29653	江阴	PMS_新华三村 5#箱变主变	10	630	504	504
29654	宜兴	方正服装公变	10	400	320	320
29655	市区	PMS_植物园配变	10	200	160	160
29656	市区	PMS_先锋排涝配变	10	400	309	309

29657	宜兴	PMS_北塘组公变	10	400	320	320
29658	市区	PMS_老公岸配变	10	200	160	160
29659	市区	PMS_顾陈巷配变	10	200	159	159
29660	江阴	PMS_於王村变	10	315	252	252
29661	宜兴	PMS_水汤公变	10	400	320	320
29662	江阴	PMS_田由变	10	315	252	252
29663	市区	PMS_双庙五牧配变	10	400	318	318
29664	市区	PMS_五牧二配变	10	400	320	320
29665	市区	PMS_夹江二配变	10	400	293	293
29666	市区	杨亭 4#箱变 T1	10	400	320	320
29667	市区	西栅四配变	10	400	320	320
29668	宜兴	新庄供电所 5#公变	10	400	320	320
29669	宜兴	PMS_北壕头公变	10	315	252	252
29670	宜兴	大树组公变	10	400	320	320
29671	宜兴	余山公变（光伏并网）	10	200	153	153
29672	宜兴	江南市场公变	10	400	320	320
29673	宜兴	PMS_卞渎东公变	10	200	160	160
29674	宜兴	PMS_洪巷村公变	10	200	91	91
29675	宜兴	新中路南公变（光伏并网）	10	315	229	229
29676	宜兴	PMS_坝壕公变	10	400	313	313
29677	市区	东张配变	10	200	160	160
29678	市区	PMS_绿化陆巷配变	10	400	311	311
29679	市区	PMS_西栅配变	10	400	320	320

29680	市区	PMS_邵巷六配变	10	400	320	320
29681	宜兴	杨巷中桥公变	10	400	320	320
29682	宜兴	PMS_供电所南站公变	10	400	320	320
29683	宜兴	供电所新站公变(光伏并网)	10	400	311	311
29684	江阴	东元中变	10	400	314	314
29685	江阴	镇区湾里变	10	400	277	277
29686	宜兴	PMS_后塘北 2#公变	10	400	320	320
29687	江阴	小三房变	10	400	320	320
29688	宜兴	杨象南站公变	10	400	152	152
29689	江阴	PMS_北缪家变	10	400	311	311
29690	江阴	PMS_陆桥曹家庄变	10	400	320	320
29691	宜兴	PMS_和小东公变	10	315	252	252
29692	江阴	胡家巷变	10	400	320	320
29693	江阴	PMS_俞家变	10	200	97	97
29694	江阴	PMS_曹家庄北变	10	400	320	320
29695	宜兴	杨象北站公变	10	400	275	275
29696	江阴	周家村西变	10	400	320	320
29697	江阴	须毛园变	10	400	304	304
29698	宜兴	东苑小区 3#西公变	10	400	320	320
29699	江阴	华西三村 11#变	10	315	252	252
29700	宜兴	函东污工泵公变	10	200	160	160
29701	宜兴	PMS_房西公变	10	200	69	69
29702	江阴	分水墩中站变	10	200	155	155

29703	江阴	华西三村 10#变	10	315	207	207
29704	宜兴	南皂公变（光伏并 网）	10	200	109	109
29705	江阴	PMS_华西三村 9#变	10	315	217	217
29706	江阴	PMS_茶安变	10	315	237	237
29707	江阴	PMS_蔡东庄基村变	10	200	104	104
29708	宜兴	新庄供电所 2#公变	10	200	160	160
29709	江阴	高家村变	10	200	160	160
29710	江阴	PMS_蔡东袁洛村变	10	400	254	254
29711	江阴	前庄变	10	400	318	318
29712	江阴	夏南严家村变	10	400	268	268
29713	宜兴	PMS_云海金家公变	10	200	160	160
29714	江阴	PMS_凤凰变	10	200	149	149
29715	江阴	PMS_蔡东中心路变	10	200	101	101
29716	江阴	PMS_蔡东何头村变	10	400	283	283
29717	宜兴	PMS_新庄供电所 1# 公变	10	400	320	320
29718	宜兴	PMS_大地公变	10	200	83	83
29719	江阴	葫桥南站变	10	315	162	162
29720	江阴	PMS_葫桥村变	10	200	140	140
29721	江阴	PMS_蔡东宋家村南 变	10	400	320	320
29722	江阴	葫桥中站变	10	400	320	320
29723	宜兴	中窑公变	10	400	320	320
29724	宜兴	大尖村杨家公变	10	400	179	179

29725	宜兴	荷塘村公变(光伏并网)	10	315	242	242
29726	江阴	PMS_华西三村 8#变	10	315	252	252
29727	江阴	PMS_新华二村 50#箱变主变	10	630	504	504
29728	宜兴	PMS_小园公变	10	100	21	21
29729	江阴	PMS_下蔡湾变	10	400	216	216
29730	江阴	PMS_新华二村 65#箱变主变	10	630	504	504
29731	宜兴	东菜场公变	10	400	320	320
29732	宜兴	PMS_余境张家组公变	10	200	160	160
29733	宜兴	PMS_和兴家园 12#公变	10	315	252	252
29734	宜兴	PMS_东苑小区 2#南公变	10	315	252	252
29735	宜兴	PMS_新庄供电所 4#公变	10	400	320	320
29736	宜兴	筱王陈家公变	10	200	131	131
29737	江阴	蔡东新变	10	400	302	302
29738	江阴	PMS_红苗新村变	10	250	200	200
29739	江阴	PMS_徐家埭东变	10	315	252	252
29740	江阴	PMS_塔南箱变主变	10	630	504	504
29741	江阴	PMS_徐家埭站变	10	200	160	160
29742	宜兴	PMS_窑墩公变	10	200	90	90

29743	江阴	徐家埭北变	10	400	307	307
29744	江阴	PMS_新华二村 52#箱 变主变	10	630	504	504
29745	宜兴	PMS_双坝村公变	10	200	160	160
29746	宜兴	PMS_和兴家园 13#公 变	10	315	252	252
29747	宜兴	PMS_和兴家园 14#公 变	10	315	252	252
29748	宜兴	万石杨树公变	10	200	160	160
29749	江阴	PMS_康须中站变	10	400	209	209
29750	宜兴	万石东坝公变	10	400	147	147
29751	江阴	康须西站变	10	250	166	166
29752	江阴	长寿沈家村变	10	400	299	299
29753	宜兴	小沿河公变	10	400	320	320
29754	市区	杨村委配变(融合终 端)	10	400	320	320
29755	江阴	PMS_新华三村 32#箱 变主变	10	630	504	504
29756	市区	杨木桥北配变(融合 终端)	10	200	160	160
29757	江阴	郭家村变	10	400	274	274
29758	宜兴	开发公司公变	10	400	320	320
29759	江阴	PMS_须璜变	10	400	320	320
29760	江阴	PMS_新华三村 20#箱 变主变	10	630	504	504

29761	江阴	PMS_新华三村10#箱 变主变	10	630	504	504
29762	江阴	高家巷变	10	400	286	286
29763	市区	严北新站配变	10	400	320	320
29764	市区	浦巷上配变（光伏）	10	400	208	208
29765	市区	坟头巷四配变	10	200	160	160
29766	江阴	虹六四公变	10	400	320	320
29767	江阴	PMS_新华三村17#箱 变主变	10	630	504	504
29768	市区	三房庄配变	10	200	160	160
29769	宜兴	PMS_鹅州东路路灯 公变	10	200	160	160
29770	江阴	PMS_夏港中街变	10	400	320	320
29771	市区	东前村三配变（光 伏）	10	200	112	112
29772	江阴	PMS_江南变	10	400	320	320
29773	江阴	育才变	10	400	295	295
29774	江阴	PMS_镇区二村变	10	315	188	188
29775	江阴	PMS_普惠苑30#箱变 主变	10	630	504	504
29776	江阴	PMS_灯塔旻桥公变	10	400	291	291
29777	江阴	PMS_滨江三村32#箱 变主变	10	630	504	504
29778	市区	PMS_祠堂巷配变	10	400	304	304
29779	市区	PMS_钢窗厂配变	10	200	109	109

29780	江阴	PMS_观山山嘴村南变	10	250	148	148
29781	江阴	PMS_灯塔顾家变	10	200	64	64
29782	江阴	PMS_滨江三村42#箱变主变	10	630	504	504
29783	江阴	PMS_灯塔王庄站变	10	400	289	289
29784	江阴	PMS_普惠苑42#箱变主变	10	630	504	504
29785	市区	PMS_秦巷菜场配变	10	400	320	320
29786	江阴	PMS_观山山嘴村北变	10	200	106	106
29787	江阴	PMS_观东村新变	10	315	132	132
29788	市区	PMS_横街配变	10	400	320	320
29789	江阴	PMS_观东沈家角变	10	200	22	22
29790	市区	PMS_大房村贰配变	10	200	160	160
29791	江阴	PMS_蔡西赵家村变	10	250	180	180
29792	江阴	镇区美华变	10	400	320	320
29793	江阴	PMS_施固桥变	10	200	107	107
29794	市区	PMS_后东配变	10	400	320	320
29795	宜兴	PMS_宋家桥2#公变	10	200	160	160
29796	江阴	滨江路灯3#变	10	400	315	315
29797	宜兴	PMS_麻田里公变	10	200	160	160
29798	市区	雷壹丙配变(融合终端)	10	400	320	320
29799	宜兴	PMS_后洪村公变	10	200	160	160

29800	宜兴	于桥北站公变	10	200	160	160
29801	宜兴	于桥南站公变(光伏 并网)	10	200	126	126
29802	宜兴	万石丁家公变	10	400	259	259
29803	市区	PMS_晴棉染整配变	10	400	320	320
29804	江阴	PMS_华润变	10	315	252	252
29805	宜兴	PMS_南小公变	10	200	111	111
29806	宜兴	大前公变(光伏并 网)	10	400	297	297
29807	宜兴	金山公变	10	200	53	53
29808	江阴	祝塘王家巷变	10	400	156	156
29809	宜兴	PMS_和桥钢材市场 公变	10	315	244	244
29810	宜兴	PMS_和桥永兴电站 公变	10	315	234	234
29811	宜兴	和桥永兴村公变	10	200	160	160
29812	宜兴	PMS_钟溪湿地公变	10	200	160	160
29813	宜兴	PMS_和桥村刘家公 变	10	400	320	320
29814	宜兴	PMS_花家公变	10	200	95	95
29815	江阴	PMS_九房巷变	10	200	31	31
29816	江阴	PMS_荷花变	10	400	320	320
29817	宜兴	PMS_金兰蒋家公变	10	200	160	160
29818	宜兴	金兰徐家公变(光伏 并网)	10	200	103	103

29819	宜兴	郁家公变	10	200	160	160
29820	江阴	PMS_新庄电站变	10	200	160	160
29821	江阴	新庄后村西变	10	200	160	160
29822	江阴	PMS_三房基 1#变	10	200	112	112
29823	宜兴	祥门公变	10	200	160	160
29824	江阴	新庄石家塘变	10	400	235	235
29825	江阴	PMS_地板上变	10	400	315	315
29826	宜兴	得胜路公变	10	400	293	293
29827	江阴	PMS_陆桥繁殖场变	10	400	300	300
29828	市区	PMS_徐巷十四配变	10	200	160	160
29829	江阴	双桥西变	10	400	320	320
29830	宜兴	PMS_后洪村杨家公 变	10	200	160	160
29831	江阴	PMS_郁家南变	10	315	252	252
29832	江阴	双桥公变	10	400	320	320
29833	市区	PMS_五村配变	10	400	320	320
29834	江阴	PMS_塘头巷西站	10	200	125	125
29835	江阴	PMS_十八亩桥变	10	400	283	283
29836	宜兴	五塘埂公变	10	400	190	190
29837	宜兴	PMS_中巷桥东公变	10	400	320	320
29838	江阴	PMS_双桥东变	10	200	149	149
29839	江阴	兴塘变	10	315	236	236
29840	宜兴	溪埂公变（光伏并 网）	10	400	204	204
29841	宜兴	PMS_中巷石桥公变	10	200	74	74

29842	市区	PMS_煤栈配变	10	200	160	160
29843	江阴	PMS_老北庄变	10	400	320	320
29844	宜兴	金兰史家公变	10	400	320	320
29845	江阴	PMS_何家巷变	10	200	143	143
29846	宜兴	PMS_万石田舍公变	10	200	160	160
29847	江阴	PMS_祝塘曹家庄变	10	200	0	0
29848	市区	PMS_里口桥泵配变	10	200	27	27
29849	宜兴	刘家城镇公变	10	400	320	320
29850	江阴	祝塘东庄巷变	10	400	147	147
29851	宜兴	PMS_西渚花园公变	10	200	124	124
29852	宜兴	PMS_陈家组公变	10	200	107	107
29853	江阴	PMS_金巷小学变	10	200	160	160
29854	宜兴	PMS_民胜南站公变	10	400	295	295
29855	江阴	薛家浜变	10	400	225	225
29856	宜兴	马桥组公变	10	200	160	160
29857	市区	PMS_排涝站八配变	10	250	200	200
29858	宜兴	PMS_北纬公变	10	100	80	80
29859	宜兴	周家浜北公变	10	400	298	298
29860	宜兴	PMS_得胜路北公变	10	200	128	128
29861	江阴	PMS_前新庄东变	10	200	160	160
29862	江阴	PMS_贯庄一村 7#箱 变主变	10	630	504	504
29863	市区	开发办配变	10	400	320	320
29864	江阴	PMS_荷花新村变	10	400	320	320
29865	江阴	PMS_贯庄一村 10#箱	10	630	504	504

		变主变				
29866	宜兴	PMS_王母路公变	10	400	294	294
29867	江阴	PMS_前新庄南变	10	400	57	57
29868	宜兴	东街组公变(光伏并 网)	10	250	171	171
29869	江阴	PMS_新庄中变	10	315	239	239
29870	市区	水厂一八变	10	400	320	320
29871	江阴	PMS_贯庄一村12#箱 变主变	10	500	400	400
29872	宜兴	吴家浜公变	10	400	320	320
29873	江阴	PMS_贯庄一村17#箱 变主变	10	630	504	504
29874	市区	硕桥巷	10	400	320	320
29875	江阴	PMS_园区东能变	10	315	252	252
29876	市区	绿化印染配变	10	400	305	305
29877	宜兴	后隔组公变	10	200	160	160
29878	江阴	园区三友变	10	315	252	252
29879	宜兴	PMS_供电所木公变	10	400	293	293
29880	江阴	PMS_塘头巷大站	10	250	151	151
29881	宜兴	PMS_南新蒋家公变	10	400	122	122
29882	宜兴	PMS_后圩公变	10	200	68	68
29883	江阴	PMS_杨元湾变	10	200	76	76
29884	宜兴	PMS_北新电站公变	10	200	106	106
29885	江阴	PMS_长泾红旗变	10	315	252	252
29886	江阴	PMS_塘头巷东站	10	400	235	235

29887	市区	PMS_西大房配变	10	400	320	320
29888	江阴	PMS_长寿黄家浜变	10	400	304	304
29889	市区	PMS_抽水站三配变	10	200	160	160
29890	宜兴	PMS_毫阳站公变	10	200	160	160
29891	江阴	园区锻造北变	10	200	144	144
29892	宜兴	PMS_金兰宗家公变	10	200	85	85
29893	江阴	PMS_陆粮变	10	200	149	149
29894	江阴	PMS_园区福海变	10	400	320	320
29895	江阴	PMS_南闸陆家沟变	10	250	162	162
29896	江阴	PMS_劳化浜变	10	250	26	26
29897	宜兴	余庄村张家组公变	10	400	320	320
29898	江阴	PMS_陆桥开发变	10	400	320	320
29899	宜兴	莲花圩公变	10	400	320	320
29900	江阴	陆桥商城西变	10	400	316	316
29901	宜兴	PMS_金兰村公变	10	315	252	252
29902	市区	中心菜场南	10	400	320	320
29903	宜兴	PMS_长征圩 3#公变	10	200	160	160
29904	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	0	0
29905	宜兴	PMS_毫阳西公变	10	200	129	129
29906	宜兴	PMS_民胜大村公变	10	400	269	269
29907	江阴	史家巷村站变	10	400	228	228
29908	江阴	PMS_邱家巷路里变	10	400	281	281
29909	市区	PMS_高步沿二配变	10	400	320	320
29910	江阴	PMS_塘头巷变	10	250	45	45
29911	市区	PMS_马场上配变	10	400	320	320

29912	宜兴	民胜窑头公变	10	400	265	265
29913	江阴	PMS_广场排涝箱变 主变	10	160	128	128
29914	市区	PMS_红星化工配变	10	400	315	315
29915	市区	PMS_塘南七配变	10	400	320	320
29916	宜兴	浮里公变（光伏并 网）	10	200	29	29
29917	宜兴	万石南滕公变	10	315	156	156
29918	江阴	PMS_南闸拉丝变	10	250	178	178
29919	宜兴	万石河西公变	10	400	286	286
29920	市区	PMS_冯巷十配变	10	315	252	252
29921	市区	亭拆迁二变	10	400	320	320
29922	市区	PMS_绿化冯巷配变	10	200	160	160
29923	江阴	南闸寨里变	10	400	89	89
29924	宜兴	PMS_西塘村小桥公 变	10	200	53	53
29925	市区	PMS_让巷配变	10	250	200	200
29926	市区	PMS_梅巷配变	10	400	320	320
29927	宜兴	PMS_蒲荡公变	10	400	214	214
29928	江阴	PMS_陆新小桥头变	10	200	142	142
29929	市区	PMS_下底岸配变	10	400	320	320
29930	宜兴	万石田干公变	10	400	320	320
29931	宜兴	南新渔场2#公变(光 伏并网)	10	400	114	114
29932	江阴	PMS_洪年大站变	10	250	163	163

29933	市区	杨亭 2#箱变 T1	10	630	504	504
29934	江阴	南闸村变	10	400	309	309
29935	宜兴	岷山菜场公变（光伏 并网）	10	400	308	308
29936	江阴	连三基变	10	400	304	304
29937	市区	黄中配变（光伏）	10	400	249	249
29938	江阴	PMS_旺家桥变	10	200	55	55
29939	宜兴	西渚野毛嘴公变	10	200	148	148
29940	宜兴	大树 2#公变	10	400	317	317
29941	宜兴	民胜村 2#公变	10	200	159	159
29942	江阴	PMS_三倒渡站变	10	200	69	69
29943	江阴	PMS_国贸箱变主变	10	400	320	320
29944	江阴	PMS_杨家巷变	10	200	125	125
29945	宜兴	PMS_后塘北公变	10	400	320	320
29946	江阴	镇区金龙变	10	400	320	320
29947	江阴	朱家巷变	10	400	248	248
29948	市区	PMS_绿色网络配变	10	200	160	160
29949	市区	PMS_甘路口二配变	10	400	320	320
29950	宜兴	南新渔池西公变	10	400	320	320
29951	市区	PMS_甘路口一配变	10	400	320	320
29952	江阴	PMS_滴水广场箱变 主变	10	400	320	320
29953	宜兴	PMS_东民胜公变	10	400	320	320
29954	市区	PMS_南水电配变	10	200	160	160
29955	江阴	PMS_滨江路灯 2#变	10	200	160	160

29956	宜兴	西渚粮管所公变(光伏并网)	10	400	266	266
29957	江阴	PMS_船户变	10	400	273	273
29958	江阴	PMS_镇区华阳变	10	400	320	320
29959	市区	PMS_百花苑二配变(TTU)	10	400	320	320
29960	宜兴	宋桥村公变	10	200	63	63
29961	市区	PMS_水墨头乙配变(TTU)	10	400	320	320
29962	市区	PMS_水墨头三配变(TTU)	10	400	320	320
29963	市区	PMS_贝沙桥泵配变	10	200	160	160
29964	市区	PMS_水墨头二配变(TTU)	10	200	160	160
29965	市区	PMS_姚更上四配变	10	400	320	320
29966	市区	输电堆场配变	10	400	320	320
29967	宜兴	PMS_大会公变	10	315	252	252
29968	市区	水墨头北配变(TTU)	10	400	320	320
29969	江阴	PMS_教师新村西变	10	400	320	320
29970	宜兴	PMS_金兰中巷公变	10	200	112	112
29971	宜兴	PMS_付业公变	10	200	83	83
29972	江阴	PMS_李家角变	10	200	0	0
29973	市区	PMS_丝织厂二配变	10	200	160	160
29974	市区	喻松二配变	10	400	320	320
29975	江阴	PMS_香草中站	10	200	91	91

29976	市区	PMS_马巷十一配变	10	400	315	315
29977	宜兴	PMS_东溪埂公变	10	200	45	45
29978	市区	PMS_兴源路配变	10	200	160	160
29979	市区	PMS_清邵路配变 (TTU)	10	200	160	160
29980	市区	PMS_货运路配变	10	400	320	320
29981	宜兴	袁店公变	10	200	19	19
29982	江阴	PMS_镇澄路灯 1#变	10	200	160	160
29983	宜兴	公园路南东公变	10	400	301	301
29984	宜兴	至溪公变(光伏并 网)	10	200	46	46
29985	市区	PMS_寺脚下	10	200	160	160
29986	江阴	PMS_北漫水站	10	200	91	91
29987	江阴	PMS_郁家变	10	200	107	107
29988	江阴	PMS_黄山 2 路灯变	10	80	64	64
29989	市区	扬名乡配变(融合终 端)	10	400	320	320
29990	市区	PMS_檀溪 1#箱变 T1	10	500	383	383
29991	宜兴	PMS_万石闵家公变	10	400	275	275
29992	市区	PMS_檀溪湾 2#箱变 T1	10	500	359	359
29993	宜兴	岷山村公变(光伏并 网)	10	400	254	254
29994	江阴	PMS_南闸许家村变	10	315	225	225
29995	宜兴	PMS_余庄电站公变	10	400	285	285

29996	市区	PMS_檀溪湾 3#箱变 T1	10	500	400	400
29997	市区	PMS_檀溪 4#箱变 T1	10	315	252	252
29998	江阴	张家圩北站变	10	400	320	320
29999	宜兴	周公公变（光伏并 网）	10	200	97	97
30000	江阴	PMS_南闸沙家村变	10	250	119	119
30001	宜兴	善塘组公变（光伏并 网）	10	315	205	205
30002	江阴	PMS_陆东大站变	10	315	231	231
30003	江阴	PMS_南闸唐家村变	10	400	313	313
30004	江阴	侯士巷南变	10	400	297	297
30005	宜兴	PMS_快活岭公变	10	200	128	128
30006	宜兴	PMS_金兰柏树公变	10	200	160	160
30007	宜兴	PMS_高塍公变	10	200	112	112
30008	江阴	PMS_陆新夏家巷变	10	400	257	257
30009	江阴	PMS_西弄变	10	400	301	301
30010	市区	PMS_胶山总表配变	10	200	160	160
30011	市区	PMS_喻松五配变	10	200	160	160
30012	市区	百花苑一配变（TTU）	10	200	160	160
30013	市区	PMS_迎龙桥二配变	10	200	160	160
30014	市区	PMS_百花苑三配变 （TTU）	10	200	160	160
30015	江阴	夏南时家村变	10	400	307	307
30016	宜兴	广电站公变	10	400	320	320

30017	江阴	夏南村变	10	400	299	299
30018	江阴	泾西余高南变	10	400	271	271
30019	宜兴	PMS_中巷北站公变	10	200	160	160
30020	宜兴	汤盘李家公变	10	400	320	320
30021	江阴	PMS_塔南新村17#箱 变主变	10	400	320	320
30022	宜兴	PMS_南新蒋庄公变	10	200	160	160
30023	江阴	PMS_文林电力东站	10	400	320	320
30024	宜兴	PMS_农工行公变	10	315	252	252
30025	宜兴	东岸南公变	10	200	160	160
30026	江阴	PMS_泾西杨吴村变	10	400	274	274
30027	宜兴	和桥村公变	10	400	320	320
30028	宜兴	PMS_东岸泵站公变	10	160	128	128
30029	江阴	泾西排涝变	10	200	160	160
30030	宜兴	PMS_中巷邵家公变	10	400	265	265
30031	宜兴	西中管家公变	10	400	280	280
30032	宜兴	汤盘圩公变	10	400	320	320
30033	宜兴	西中村公变	10	250	200	200
30034	宜兴	PMS_凌南村公变	10	200	126	126
30035	江阴	PMS_供销北变	10	315	252	252
30036	江阴	蔡西聂家北变	10	400	30	30
30037	江阴	PMS_普惠苑46#箱变 主变	10	630	504	504
30038	江阴	PMS_观东东风变	10	400	191	191
30039	江阴	PMS_蔡西陈家村变	10	400	225	225

30040	市区	PMS_东泾大队配变	10	200	55	55
30041	江阴	观东排涝变	10	400	316	316
30042	市区	PMS_李巷十六配变	10	400	320	320
30043	江阴	PMS_蔡泾曹沈村变	10	400	295	295
30044	宜兴	PMS_前元东公变	10	315	236	236
30045	江阴	双桥南站变	10	400	320	320
30046	江阴	PMS_蔡西丁家村变	10	200	115	115
30047	宜兴	前元站公变	10	200	160	160
30048	江阴	南运南庄变	10	400	272	272
30049	江阴	PMS_蔡西丁家村西 变	10	200	160	160
30050	江阴	PMS_龙运种子场变	10	315	252	252
30051	江阴	PMS_大洋河站变	10	315	252	252
30052	江阴	蔡西聂家村变	10	400	166	166
30053	江阴	PMS_南新村华昌变	10	400	320	320
30054	江阴	PMS_涂镇村涂镇变	10	400	251	251
30055	江阴	PMS_马家堂南变	10	250	143	143
30056	江阴	涂镇中心变	10	400	320	320
30057	宜兴	PMS_石桥公变	10	250	143	143
30058	江阴	PMS_陈家圩变	10	200	47	47
30059	市区	冠峰厂	10	400	320	320
30060	江阴	陈家坝变	10	400	129	129
30061	市区	西周二变	10	400	320	320
30062	市区	PMS_89001 部队	10	200	160	160
30063	宜兴	PMS_燕滩公变	10	200	104	104

30064	市区	市镇公用	10	400	320	320
30065	市区	锡洲东路配变	10	400	320	320
30066	江阴	PMS_张家圩西变	10	250	26	26
30067	江阴	PMS_镇区季家村变	10	400	276	276
30068	江阴	PMS_赵庄西变	10	250	136	136
30069	江阴	PMS_陆新赵庄变	10	400	155	155
30070	江阴	龙游龙沟口南变	10	400	304	304
30071	江阴	PMS_凤戈南变	10	200	27	27
30072	江阴	耿家巷东变	10	400	242	242
30073	市区	青龙新村配变(TTU)	10	400	320	320
30074	市区	PMS_夏更一配变	10	400	304	304
30075	市区	PMS_青布厂配变 (TTU)	10	200	160	160
30076	江阴	蔡东蒋家村变	10	315	252	252
30077	市区	查巷一配变(TTU)	10	400	320	320
30078	市区	黄西降配变	10	400	320	320
30079	市区	PMS_南沁二配变 (TTU)	10	400	320	320
30080	市区	南长环卫配变(TTU)	10	400	320	320
30081	江阴	南新夏村变	10	400	290	290
30082	市区	锦明七配变(融合终 端)	10	400	320	320
30083	市区	锦明四配变(TTU)	10	400	320	320
30084	江阴	PMS_南新何家场变	10	400	299	299
30085	市区	PMS_九里基二配变	10	400	320	320

		(TTU)				
30086	市区	PMS_喻松六配变	10	400	320	320
30087	市区	PMS_胶东大队配变	10	400	320	320
30088	江阴	PMS_王仕庄变	10	400	226	226
30089	市区	东街丙三变	10	400	320	320
30090	江阴	PMS_龙游龙沟口变	10	200	77	77
30091	江阴	PMS_元湾里变	10	400	285	285
30092	市区	锡洲东路三变	10	400	320	320
30093	市区	二泉东路	10	400	320	320
30094	江阴	龙游龙沟口北变	10	400	320	320
30095	市区	北街八变	10	400	320	320
30096	江阴	镇区金三角西变	10	400	320	320
30097	江阴	PMS_龙游龙西变	10	400	160	160
30098	江阴	PMS_璜村西变	10	400	248	248
30099	江阴	慕义庄北变	10	400	250	250
30100	市区	PMS_青龙站一配变 (TTU)	10	200	160	160
30101	江阴	PMS_观山璜村加工 厂变	10	400	165	165
30102	江阴	观山璜村东变	10	400	272	272
30103	市区	锡沪弄配变(融合终 端)	10	400	277	277
30104	江阴	长寿李家巷变	10	400	293	293
30105	江阴	观山社区变	10	315	196	196
30106	江阴	PMS_立新站变	10	200	160	160

30107	市区	PMS_元亨小区	10	400	320	320
30108	市区	PMS_兴源配变(TTU)	10	400	314	314
30109	市区	PMS_奥顺毛纺配变	10	200	150	150
30110	江阴	长丰变	10	400	171	171
30111	江阴	PMS_耿家巷西变	10	400	320	320
30112	江阴	观山陈家塘变	10	400	320	320
30113	江阴	耿家巷变	10	400	320	320
30114	江阴	PMS_林塘焦家塘变	10	250	155	155
30115	江阴	PMS_戴巷头变	10	200	83	83
30116	宜兴	PMS_种猪场公变	10	400	320	320
30117	市区	陆介降配变	10	400	320	320
30118	宜兴	PMS_黄沙矿公变	10	400	305	305
30119	江阴	PMS_龙游夏垫变	10	200	160	160
30120	市区	幼儿园配变	10	400	320	320
30121	江阴	龙游变	10	250	200	200
30122	江阴	PMS_龙游中变	10	200	160	160
30123	江阴	PMS_国土变	10	400	217	217
30124	宜兴	浯泗村公变	10	400	309	309
30125	江阴	园区植绒变	10	400	311	311
30126	江阴	PMS_南闸政府变	10	400	261	261
30127	市区	新光二配变	10	400	320	320
30128	宜兴	浯泗崔家公变	10	400	320	320
30129	江阴	PMS_普惠苑 4#箱变 主变	10	630	504	504
30130	江阴	施元王庄村变	10	400	320	320

30131	宜兴	PMS_洪巷东公变	10	250	200	200
30132	江阴	PMS_蔡桥村委变	10	400	320	320
30133	宜兴	PMS_省岸圩公变	10	315	252	252
30134	宜兴	PMS_卞渎电站公变	10	400	274	274
30135	江阴	PMS_白石山东变	10	250	165	165
30136	江阴	PMS_朱家楼下变	10	200	141	141
30137	市区	PMS_远东动画配变 (TTU)	10	400	320	320
30138	江阴	PMS_塑料变	10	400	320	320
30139	市区	PMS_第七针织配变	10	400	316	316
30140	宜兴	PMS_崇岗公变	10	200	112	112
30141	市区	PMS_喻松桥南配变	10	400	320	320
30142	市区	北南巷配变	10	400	320	320
30143	市区	PMS_云海服饰	10	200	160	160
30144	宜兴	PMS_公园路公变	10	315	252	252
30145	江阴	泾西刘都埭变	10	400	261	261
30146	江阴	PMS_普惠苑11#箱变 主变	10	800	640	640
30147	江阴	PMS_寨门变	10	200	160	160
30148	江阴	PMS_陈塘朱家基变	10	315	219	219
30149	江阴	PMS_林塘东场变	10	200	145	145
30150	宜兴	PMS_新庄村公变	10	100	80	80
30151	江阴	泾西刘都埭北变	10	400	304	304
30152	宜兴	王母老站公变	10	400	307	307
30153	宜兴	PMS_三角桥公变	10	400	320	320

30154	宜兴	新桥十六份公变	10	400	320	320
30155	宜兴	PMS_王母渔场公变	10	400	308	308
30156	宜兴	PMS_团结圩北站公变	10	400	311	311
30157	宜兴	PMS_红星圩公变	10	400	320	320
30158	宜兴	前元西公变	10	400	238	238
30159	宜兴	南新水产 2#公变	10	400	320	320
30160	江阴	二房基变	10	400	320	320
30161	宜兴	鲸鱼公变	10	200	106	106
30162	宜兴	PMS_南斗公变	10	200	160	160
30163	宜兴	PMS_男留前村公变	10	315	213	213
30164	江阴	PMS_普惠南站变	10	400	320	320
30165	江阴	PMS_顾山房桥变	10	250	189	189
30166	江阴	PMS_红苗周家基变	10	400	257	257
30167	江阴	PMS_普惠中站变	10	400	320	320
30168	市区	新光六配变	10	400	320	320
30169	江阴	PMS_园区周龙变	10	315	252	252
30170	宜兴	PMS_卞渎排涝站公变	10	200	155	155
30171	宜兴	前元南公变	10	200	88	88
30172	宜兴	洋滩公变（光伏并网）	10	250	107	107
30173	宜兴	PMS_后元东公变	10	200	71	71
30174	宜兴	PMS_梅园公变	10	200	152	152
30175	宜兴	涧前公变	10	400	298	298

30176	宜兴	PMS_王力公变	10	200	0	0
30177	宜兴	PMS_百亩前村公变	10	200	45	45
30178	宜兴	丰南站公变（光伏并 网）	10	400	152	152
30179	宜兴	百亩公变（光伏并 网）	10	400	224	224
30180	宜兴	前元老街公变（光伏 并网）	10	400	312	312
30181	江阴	PMS_徐村变	10	200	160	160
30182	宜兴	丰南东公变	10	400	306	306
30183	江阴	滨江村跃进站变	10	400	263	263
30184	宜兴	丰北村公变（光伏并 网）	10	400	301	301
30185	江阴	PMS_龙运林塘变	10	400	246	246
30186	江阴	魏家村变	10	400	320	320
30187	宜兴	PMS_丰北站公变	10	315	252	252
30188	市区	包更巷配变（光伏）	10	400	308	308
30189	江阴	PMS_河东变	10	400	298	298
30190	江阴	PMS_周家基西变	10	400	320	320
30191	宜兴	南漕振兴公变	10	200	141	141
30192	江阴	PMS_夏东东街变	10	400	320	320
30193	江阴	普惠北站变	10	400	320	320
30194	江阴	镇东变	10	250	200	200
30195	宜兴	PMS_万石北街公变	10	250	200	200
30196	江阴	PMS_普新变	10	200	123	123

30197	江阴	PMS_商乐变	10	400	320	320
30198	江阴	PMS_红苗湾里变	10	400	197	197
30199	江阴	PMS_青山商城变	10	400	320	320
30200	江阴	PMS_七房基变	10	315	218	218
30201	江阴	PMS_商北变	10	315	252	252
30202	市区	PMS_宝庆配变	10	200	160	160
30203	江阴	PMS_施元场变	10	400	320	320
30204	市区	PMS_安西许更配变	10	400	320	320
30205	宜兴	男留村公变	10	200	87	87
30206	江阴	PMS_泾西东前变	10	400	320	320
30207	市区	新光五配变	10	400	320	320
30208	江阴	PMS_龙游王家村变	10	400	173	173
30209	江阴	PMS_紫金社区南变	10	250	200	200
30210	江阴	PMS_灯塔茶岐南变	10	400	269	269
30211	江阴	庞湾变	10	400	237	237
30212	江阴	PMS_普惠苑22#箱变 主变	10	630	504	504
30213	江阴	革新南箱变主变	10	630	504	504
30214	江阴	PMS_赵家基变	10	160	56	56
30215	江阴	PMS_泾西职校南变	10	400	255	255
30216	市区	新光四配变	10	400	320	320
30217	江阴	PMS_灯塔茶中变	10	400	320	320
30218	江阴	PMS_镇区三村变	10	315	238	238
30219	江阴	PMS_观山陆家巷变	10	200	160	160
30220	江阴	申港口西变	10	400	198	198

30221	宜兴	丰东村公变(光伏并网)	10	400	305	305
30222	江阴	PMS_林塘菱西变	10	315	205	205
30223	江阴	申港口闸变	10	400	320	320
30224	江阴	申港口公变	10	400	309	309
30225	江阴	PMS_南运孙家村变	10	250	200	200
30226	宜兴	PMS_丰东站公变	10	200	160	160
30227	江阴	PMS_江海排涝站变	10	200	160	160
30228	江阴	商南变	10	400	320	320
30229	江阴	PMS_红苗新村东变	10	315	234	234
30230	江阴	PMS_青纺变	10	315	252	252
30231	江阴	PMS_商西变	10	400	292	292
30232	江阴	PMS_青山电站变	10	400	282	282
30233	江阴	PMS_蔡家埭变	10	400	320	320
30234	江阴	PMS_陆桥电力东站	10	315	252	252
30235	江阴	镇澄路灯变	10	400	320	320
30236	江阴	PMS_沈巷上变	10	315	250	250
30237	宜兴	PMS_万石西园公变	10	200	160	160
30238	江阴	PMS_新庄预制场变	10	400	304	304
30239	宜兴	万石派出所公变	10	315	252	252
30240	宜兴	PMS_苏家公变	10	200	108	108
30241	江阴	PMS_额塘头变	10	400	222	222
30242	江阴	PMS_渔猎变	10	400	320	320
30243	宜兴	PMS_老窑公变	10	200	160	160
30244	宜兴	PMS_石牛公变	10	315	248	248

30245	江阴	PMS_观山南站变	10	315	235	235
30246	市区	PMS_唐角桥配变	10	200	160	160
30247	江阴	PMS_西陆房变	10	400	270	270
30248	市区	PMS_东蔡配变	10	200	160	160
30249	江阴	甲弄里变	10	400	284	284
30250	宜兴	PMS_西庄邵家公变	10	400	320	320
30251	江阴	PMS_镇区上河变	10	315	210	210
30252	江阴	华都南配电所 1#变	10	1250	1000	1000
30253	江阴	PMS_普惠苑 26#箱变 主变	10	630	504	504
30254	江阴	PMS_陆家基东变	10	200	129	129
30255	江阴	华都南配电所 2#变	10	1250	1000	1000
30256	江阴	观山门变	10	400	258	258
30257	江阴	PMS_陆丰陆家基南 变	10	200	88	88
30258	江阴	观山门西变	10	400	320	320
30259	市区	PMS_秦巷西街配变	10	400	320	320
30260	江阴	永安二村 15#箱变主 变	10	500	400	400
30261	江阴	PMS_观山高家变	10	250	181	181
30262	宜兴	PMS_函东 2#公变	10	200	134	134
30263	江阴	PMS_龙运东场西变	10	200	39	39
30264	宜兴	前元水产公变	10	400	320	320
30265	宜兴	PMS_丰北村渔塘公 变	10	400	315	315

30266	市区	PMS_强巷电站配变	10	400	320	320
30267	宜兴	水产东公变(光伏并网)	10	400	232	232
30268	宜兴	西渚石门公变(光伏并网)	10	400	132	132
30269	宜兴	PMS_倒砍头公变	10	200	109	109
30270	宜兴	PMS_独口公变	10	200	160	160
30271	宜兴	PMS_大山头公变	10	200	160	160
30272	宜兴	PMS_文山公变	10	200	116	116
30273	宜兴	恩公岭公变	10	400	320	320
30274	宜兴	PMS_江家公变	10	200	74	74
30275	宜兴	PMS_土桥头公变	10	400	269	269
30276	宜兴	PMS_下蔡塘公变	10	200	75	75
30277	宜兴	西庄坝公变(光伏并网)	10	200	143	143
30278	宜兴	毛桥头公变	10	400	305	305
30279	宜兴	西渚集镇 1#公变	10	400	320	320
30280	宜兴	PMS_吾孟公变	10	200	87	87
30281	宜兴	PMS_张山岭公变	10	200	160	160
30282	宜兴	和桥公安分局公变	10	400	320	320
30283	宜兴	PMS_永兴村杨树下公变	10	400	320	320
30284	宜兴	PMS_和桥电力站公变	10	315	216	216
30285	宜兴	和桥永兴 2#公变	10	400	286	286

30286	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	51	51
30287	市区	何更巷二配变（光伏）	10	200	86	86
30288	市区	何更上配变（光伏）	10	400	222	222
30289	市区	PMS_柳庄电站配变	10	400	320	320
30290	市区	PMS_柳家桥配变	10	200	160	160
30291	市区	蔡计巷配变（光伏）	10	200	130	130
30292	市区	PMS_潘市包装厂配变	10	400	320	320
30293	市区	PMS_高田岸二配变	10	200	160	160
30294	市区	PMS_高岸头乙配变	10	400	320	320
30295	市区	潘市二配变（光伏）	10	400	265	265
30296	市区	潘市电站配变	10	200	160	160
30297	宜兴	PMS_宜城西城公变	10	315	224	224
30298	宜兴	PMS_和桥沈家公变	10	400	303	303
30299	宜兴	干桥公变	10	400	306	306
30300	宜兴	镇河西北公变（光伏并网）	10	400	320	320
30301	市区	PMS_大庆渡假	10	200	160	160
30302	市区	箬坞里	10	400	191	191
30303	市区	PMS_停车场四	10	400	303	303
30304	市区	南村路西	10	400	317	317
30305	市区	新街十二	10	400	320	320
30306	市区	PMS_谢古泵站	10	200	160	160
30307	市区	大浮电站	10	200	160	160

30308	市区	PMS_漆塘茶场	10	200	160	160
30309	市区	PMS_漆塘新村乙变	10	315	252	252
30310	市区	漆塘小区西	10	400	320	320
30311	市区	PMS_漆塘新村	10	400	320	320
30312	市区	漆塘外水配变	10	400	320	320
30313	江阴	贝卡箱变主变	10	630	459	459
30314	市区	PMS_林果场站 T4	10	1250	1000	1000
30315	市区	PMS_前楼下配变	10	200	160	160
30316	市区	PMS_缪言章	10	400	320	320
30317	市区	PMS_缪巷(四)	10	200	160	160
30318	市区	PMS_袁巷梅配变	10	400	320	320
30319	宜兴	PMS_蒋富站公变	10	200	150	150
30320	宜兴	PMS_蒋富村东公变	10	160	26	26
30321	江阴	PMS_瞿巷变	10	400	320	320
30322	江阴	PMS_南宅上变	10	400	168	168
30323	江阴	PMS_大河大站变	10	200	160	160
30324	江阴	PMS_大河东站变	10	400	320	320
30325	宜兴	永兴小区公变	10	400	320	320
30326	江阴	PMS_华巷东变	10	400	292	292
30327	江阴	PMS_瓠岱西站	10	250	200	200
30328	宜兴	PMS_闸口永兴 2#公变	10	315	252	252
30329	江阴	PMS_石桥北变	10	250	190	190
30330	江阴	PMS_沈家基站	10	200	151	151
30331	江阴	PMS_马桥电站变	10	160	128	128

30332	江阴	PMS_祝塘孔西庄变	10	400	34	34
30333	宜兴	PMS_和桥永兴小区 4#公变	10	250	200	200
30334	江阴	PMS_何赵家基站	10	200	160	160
30335	江阴	PMS_徐巷变	10	200	137	137
30336	宜兴	闸口永兴 3#公变	10	400	320	320
30337	市区	PMS_东泾制革厂配 变	10	400	320	320
30338	江阴	PMS_颜家变	10	400	0	0
30339	市区	PMS_黄金坝四配变	10	400	320	320
30340	宜兴	金兰住基公变(光伏 并网)	10	200	108	108
30341	宜兴	PMS_和兴路公变	10	315	252	252
30342	江阴	郭家巷变	10	400	266	266
30343	江阴	孔西庄南站	10	400	92	92
30344	江阴	PMS_燕家变	10	250	154	154
30345	江阴	PMS_俭益许巷变	10	315	149	149
30346	市区	小桥头四配变(融合 终端)	10	400	320	320
30347	市区	PMS_小桥头丁配变	10	200	160	160
30348	市区	小桥头丙配变(融合 终端)	10	200	160	160
30349	市区	PMS_模范桥二配变	10	400	320	320
30350	江阴	PMS_华西二村 4#变	10	250	195	195
30351	宜兴	闻家王家组公变	10	400	306	306

30352	江阴	PMS_路墩西变	10	400	236	236
30353	市区	PMS_戴巷三配变	10	400	320	320
30354	江阴	PMS_益民大站变	10	400	320	320
30355	江阴	俭益油车里变	10	400	283	283
30356	市区	PMS_磨盘桥配变	10	400	320	320
30357	宜兴	PMS_潘高电站公变	10	200	102	102
30358	市区	PMS_运河东配变	10	200	160	160
30359	市区	PMS_周巷岸配变	10	200	160	160
30360	江阴	PMS_俭益北变	10	250	154	154
30361	江阴	PMS_华西二村 1#变	10	315	236	236
30362	市区	王更巷	10	200	160	160
30363	江阴	PMS_陶家桥变	10	400	320	320
30364	江阴	大河西变	10	200	160	160
30365	江阴	PMS_龙河顾家变	10	315	236	236
30366	江阴	PMS_孙家巷变	10	250	152	152
30367	宜兴	PMS_杨巷宗家公变	10	400	320	320
30368	江阴	PMS_袁庄湾变	10	400	320	320
30369	宜兴	四里桥公变(光伏并网)	10	400	282	282
30370	江阴	PMS_陶中房变	10	200	121	121
30371	江阴	观西社区变	10	400	264	264
30372	江阴	PMS_滨法箱变主变	10	630	504	504
30373	江阴	PMS_大河小学变	10	315	233	233
30374	江阴	观西下村变	10	400	320	320
30375	宜兴	大团村公变(光伏并	10	400	292	292

		网)				
30376	江阴	PMS_观西西芦岐变	10	200	144	144
30377	江阴	PMS_南宅北变	10	400	216	216
30378	江阴	孟岸陶家村变	10	400	320	320
30379	宜兴	泉佐电站公变(光伏 并网)	10	200	143	143
30380	市区	PMS_10KV 锡星 1#箱 变 T1	10	400	320	320
30381	宜兴	PMS_天和家苑 3#公 变	10	315	252	252
30382	市区	PMS_南蒋巷泵配变	10	315	206	206
30383	江阴	PMS_普惠苑 139#箱 变主变	10	630	504	504
30384	江阴	PMS_下湖塘变	10	400	86	86
30385	江阴	PMS_小康路 1#变	10	315	252	252
30386	江阴	PMS_跃进馒头村变	10	250	154	154
30387	江阴	锦安北箱变主变	10	630	504	504
30388	江阴	PMS_伍达变	10	400	320	320
30389	宜兴	PMS_天和家苑 4#公 变	10	200	160	160
30390	市区	PMS_华胜园配变	10	200	160	160
30391	市区	PMS_黄金坝一配变	10	315	252	252
30392	江阴	PMS_小康路 2#变	10	315	252	252
30393	宜兴	六埂公变(光伏并 网)	10	200	117	117

30394	江阴	俭益东变	10	400	231	231
30395	宜兴	PMS_天和家苑 5#公变	10	315	252	252
30396	市区	PMS_园村东配变	10	200	160	160
30397	宜兴	杭窑公变（光伏并网）	10	200	138	138
30398	江阴	劳化东变	10	250	0	0
30399	江阴	PMS_恩庄变	10	250	165	165
30400	宜兴	PMS_泉佐村公变	10	400	301	301
30401	江阴	PMS_勤丰西站变	10	400	209	209
30402	江阴	PMS_孟岸河屯基变	10	400	310	310
30403	宜兴	PMS_陶瓷商城 2#公变	10	315	252	252
30404	江阴	PMS_孟岸陶家村北变	10	400	229	229
30405	江阴	PMS_孟岸圩站变	10	200	160	160
30406	江阴	宏达变	10	400	320	320
30407	宜兴	PMS_华达小区 1#公变	10	315	252	252
30408	江阴	锦安南箱变主变	10	630	504	504
30409	江阴	PMS_小康路 3#变	10	315	252	252
30410	江阴	PMS_路墩东变	10	250	190	190
30411	宜兴	和桥丁家公变	10	400	320	320
30412	江阴	PMS_翁家基变	10	250	193	193
30413	宜兴	PMS_尹家公变	10	160	128	128

30414	江阴	PMS_普惠苑 143#箱变主变	10	630	504	504
30415	江阴	PMS_石洞坝变	10	400	320	320
30416	宜兴	PMS_天和家苑 6#公变	10	200	160	160
30417	江阴	锦祥北箱变主变	10	630	504	504
30418	江阴	PMS_陶家基变	10	315	160	160
30419	江阴	PMS_观山村委南变	10	250	161	161
30420	市区	PMS_小袁巷甲配变	10	400	320	320
30421	宜兴	宋桥站公变	10	400	320	320
30422	市区	PMS_兰化疗养	10	200	160	160
30423	市区	严唐巷甲配变	10	400	320	320
30424	江阴	华南南站变	10	400	320	320
30425	江阴	PMS_六房基变	10	400	254	254
30426	市区	PMS_严唐巷乙配变	10	400	320	320
30427	宜兴	PMS_金兰石矿公变	10	400	221	221
30428	宜兴	PMS_华达小区 2#公变	10	315	252	252
30429	宜兴	PMS_曲坊新村 3#公变	10	315	252	252
30430	宜兴	PMS_大生杨家公变	10	400	311	311
30431	江阴	PMS_澄杨路 9#路灯变	10	100	80	80
30432	宜兴	巷头邵家公变	10	200	160	160
30433	宜兴	PMS_永兴洩南公变	10	160	128	128

30434	江阴	PMS_协和变	10	400	320	320
30435	江阴	PMS_檀树降南变	10	200	160	160
30436	市区	PMS_严唐巷丙配变	10	400	320	320
30437	市区	PMS_兽医站配变 (TTU)	10	200	160	160
30438	江阴	PMS_华南大站	10	400	284	284
30439	江阴	锦祥南箱变主变	10	630	504	504
30440	江阴	凤凰路变	10	400	320	320
30441	市区	PMS_二市政甲配变 (TTU)	10	200	160	160
30442	江阴	PMS_劳化大站变	10	400	216	216
30443	宜兴	PMS_里高电站公变	10	200	142	142
30444	市区	PMS_二市政乙配变 (TTU)	10	200	160	160
30445	市区	PMS_园艺桥	10	200	0	0
30446	市区	PMS_二市政丙配变 (TTU)	10	200	160	160
30447	宜兴	PMS_新屋公变	10	200	102	102
30448	江阴	贡赵家站变	10	400	300	300
30449	市区	西桥头四配变(TTU)	10	400	320	320
30450	江阴	PMS_环卫变	10	200	160	160
30451	江阴	PMS_龙运耿家村公 变	10	250	180	180
30452	市区	PMS_奥林花园配变 (TTU)	10	400	320	320

30453	江阴	PMS_袁庄 1#变	10	315	252	252
30454	江阴	锦和北箱变主变	10	630	504	504
30455	江阴	东兴变	10	400	320	320
30456	宜兴	公园路北东公变	10	400	320	320
30457	江阴	PMS_马鞍桥变	10	315	252	252
30458	市区	PMS_塘南八配变	10	400	320	320
30459	市区	沁花园一配变(融合终端)	10	400	320	320
30460	宜兴	PMS_万石立新公变	10	200	135	135
30461	江阴	PMS_漫水站	10	400	310	310
30462	市区	PMS_北村路东	10	400	320	320
30463	江阴	PMS_中心村 4#变	10	400	320	320
30464	市区	PMS_北村路西	10	200	160	160
30465	宜兴	李山站公变	10	400	316	316
30466	市区	PMS_谢古桥	10	400	320	320
30467	江阴	华新南站	10	315	252	252
30468	市区	PMS_曹庄配变	10	200	160	160
30469	江阴	锦和南箱变主变	10	630	504	504
30470	江阴	朝西变	10	400	102	102
30471	宜兴	PMS_天和家苑 8#公变	10	250	200	200
30472	市区	漆塘谢古	10	400	320	320
30473	宜兴	PMS_五茄公变	10	200	44	44
30474	江阴	袁庄新村变	10	200	160	160
30475	宜兴	PMS_天和家苑 7#公	10	315	252	252

		变				
30476	江阴	宜文南站变	10	400	320	320
30477	宜兴	PMS_邹家公变	10	400	218	218
30478	江阴	锦泰北箱变主变	10	630	415	415
30479	江阴	PMS_华士工业园区 1#变	10	400	310	310
30480	宜兴	PMS_天和家苑 2#公 变	10	200	160	160
30481	宜兴	PMS_屯田公变	10	160	77	77
30482	宜兴	PMS_公园路北中公 变	10	315	252	252
30483	市区	杜巷五	10	200	160	160
30484	江阴	PMS_北山头变	10	400	111	111
30485	市区	PMS_五金巷配变	10	200	160	160
30486	江阴	祝塘孟家堂变	10	400	43	43
30487	宜兴	鲍埂组公变	10	200	90	90
30488	江阴	PMS_治安变	10	200	160	160
30489	市区	PMS_杨家里(四)	10	200	160	160
30490	宜兴	PMS_下苏公变	10	200	160	160
30491	宜兴	洋铁里公变	10	400	221	221
30492	市区	PMS_探机 1#箱变 T1	10	400	320	320
30493	市区	PMS_杨树园(二)	10	200	160	160
30494	宜兴	PMS_闻家新区公变	10	400	310	310
30495	江阴	PMS_永昌路灯变	10	100	80	80
30496	江阴	华巷变	10	400	286	286

30497	宜兴	大河电站公变	10	400	320	320
30498	江阴	PMS_镇区东区变	10	400	320	320
30499	江阴	凤凰路西变	10	400	320	320
30500	江阴	PMS_东房巷变	10	400	266	266
30501	江阴	PMS_工业园区 2#变	10	400	308	308
30502	宜兴	PMS_虞家公变	10	200	119	119
30503	宜兴	PMS_天和家苑 1#公 变	10	250	200	200
30504	江阴	锦泰南箱变主变	10	630	504	504
30505	宜兴	金兰曹家公变(光伏 并网)	10	160	72	72
30506	市区	PMS_白石沟配变	10	200	160	160
30507	江阴	PMS_陆南顾家变	10	400	245	245
30508	江阴	PMS_宝池变	10	400	320	320
30509	江阴	锦隆二村 8#箱变主 变	10	630	504	504
30510	市区	PMS_漆塘南村	10	400	320	320
30511	宜兴	新安公变(光伏并 网)	10	200	24	24
30512	市区	东山头	10	400	320	320
30513	江阴	PMS_桥西变	10	200	51	51
30514	市区	PMS_徐巷八配变	10	200	127	127
30515	市区	PMS_漆塘街	10	400	320	320
30516	宜兴	PMS_双场公变	10	200	160	160
30517	江阴	锦隆二村 20#箱变主	10	630	504	504

		变				
30518	市区	PMS_南加油配变	10	400	320	320
30519	宜兴	PMS_南高组公变	10	200	138	138
30520	江阴	PMS_桥西北变	10	400	285	285
30521	市区	PMS_钱更上三配变	10	200	160	160
30522	市区	PMS_塘南五二配变	10	400	320	320
30523	江阴	锦隆二村 4#箱变主 变	10	630	504	504
30524	江阴	PMS_南房巷变	10	315	0	0
30525	市区	小桥头乙配变(融合 终端)	10	200	160	160
30526	宜兴	PMS_南高小区公变	10	315	252	252
30527	市区	PMS_西村丁配变	10	200	160	160
30528	市区	金盛苑一配变(融合 终端)	10	200	160	160
30529	宜兴	PMS_闻高公变	10	400	318	318
30530	江阴	陆桥南变	10	200	63	63
30531	江阴	锦隆二村 15#箱变主 变	10	630	504	504
30532	江阴	PMS_天福广场配电 所 1#主变	10	1600	1280	1280
30533	宜兴	PMS_西苑小区公变	10	315	238	238
30534	江阴	PMS_张家丹电站变	10	250	200	200
30535	市区	PMS_东荒田配变	10	200	160	160
30536	宜兴	PMS_石路 1#公变	10	400	320	320

30537	江阴	PMS_陆南村变	10	400	280	280
30538	市区	槐谢一配变(融合终端)	10	200	160	160
30539	市区	PMS_新街六	10	400	320	320
30540	市区	PMS_利港电配变	10	200	160	160
30541	江阴	PMS_灯塔盛家凹变	10	200	147	147
30542	江阴	锦隆三村 2#箱变主变	10	630	504	504
30543	江阴	坝里变	10	400	253	253
30544	江阴	锦隆三村 4#箱变主变	10	630	504	504
30545	江阴	PMS_赵大巷变	10	315	191	191
30546	江阴	面店巷变	10	400	32	32
30547	江阴	泗河外湾南变	10	315	186	186
30548	江阴	PMS_锦隆三村 9#箱变主变	10	630	504	504
30549	江阴	PMS_大住基南变	10	400	180	180
30550	宜兴	PMS_西山岗 1#公变	10	400	298	298
30551	江阴	PMS_草巷桥头变	10	400	320	320
30552	江阴	PMS_勤丰杨家基变	10	400	299	299
30553	江阴	勤丰东变	10	400	248	248
30554	宜兴	北门村公变	10	315	252	252
30555	宜兴	PMS_塘山桥 3#公变	10	200	155	155
30556	江阴	泗河阿塔圩变	10	400	320	320
30557	江阴	PMS_飞燕变	10	400	320	320

30558	江阴	PMS_吴家基变	10	400	320	320
30559	宜兴	PMS_建设新村 2#公变	10	400	320	320
30560	江阴	PMS_勤丰巷路里变	10	200	111	111
30561	江阴	锦隆三村 13#箱变主变	10	630	504	504
30562	江阴	PMS_泗河南野虎变	10	250	170	170
30563	江阴	PMS_郁家北变	10	400	314	314
30564	江阴	PMS_朱家基变	10	315	108	108
30565	江阴	泗河花家凹变	10	400	293	293
30566	江阴	锦隆三村 15#箱变主变	10	630	504	504
30567	江阴	PMS_后头巷变	10	400	288	288
30568	江阴	PMS_勤丰水墩变	10	400	295	295
30569	江阴	马泾橡胶变	10	200	160	160
30570	江阴	PMS_张庄变	10	400	312	312
30571	江阴	泗河外湾变	10	400	320	320
30572	宜兴	华兴小区 1#公变	10	400	312	312
30573	江阴	PMS_锦隆三村 21#箱变主变	10	630	504	504
30574	江阴	PMS_祝塘钱家湾变	10	400	133	133
30575	江阴	PMS_赵巷上站变	10	315	222	222
30576	宜兴	PMS_华达小区公变	10	400	320	320
30577	江阴	PMS_泗河里湾变	10	200	75	75
30578	宜兴	安西电站公变	10	100	50	50

30579	江阴	马泾朱家村变	10	400	303	303
30580	宜兴	柏树新站公变	10	400	283	283
30581	江阴	PMS_祝塘南街变	10	400	252	252
30582	宜兴	华兴小区 3#公变	10	400	293	293
30583	江阴	二验箱变主变	10	630	499	499
30584	江阴	泗河西河南变	10	400	320	320
30585	宜兴	华兴小区公变	10	200	160	160
30586	江阴	PMS_安上西变	10	400	303	303
30587	江阴	金鹅墩二站	10	400	230	230
30588	江阴	PMS_陶湾中山凹变	10	400	261	261
30589	江阴	PMS_马泾徐家村变	10	400	278	278
30590	江阴	PMS_王赵变	10	250	200	200
30591	江阴	PMS_马泾上下村变	10	200	128	128
30592	江阴	锦隆三村 44#箱变主 变	10	630	504	504
30593	江阴	陶湾南变	10	400	284	284
30594	宜兴	庙桥路公变	10	400	283	283
30595	江阴	PMS_曙光灰罗圩南 变	10	200	123	123
30596	宜兴	环卫所公变	10	400	320	320
30597	江阴	锦隆三村 47#箱变主 变	10	630	504	504
30598	宜兴	PMS_新建新村南公 变	10	400	320	320
30599	江阴	PMS_曙光灰罗圩北	10	400	268	268

		变				
30600	江阴	PMS_新桥河头变	10	400	183	183
30601	江阴	河头西变	10	400	165	165
30602	江阴	锦隆三村 50#箱变主变	10	630	504	504
30603	江阴	PMS_曙光祥西变	10	400	304	304
30604	宜兴	PMS_新建新村公变	10	400	320	320
30605	江阴	PMS_锦隆三村 53#箱变主变	10	500	400	400
30606	江阴	PMS_泗河周家村变	10	250	200	200
30607	宜兴	PMS_新建新村北公变	10	400	310	310
30608	宜兴	PMS_中巷村荷花公变	10	315	252	252
30609	江阴	PMS_泗河黄家山变	10	200	160	160
30610	宜兴	南新陈家公变	10	400	320	320
30611	江阴	刁家站变	10	400	248	248
30612	宜兴	PMS_和桥陆家公变	10	400	320	320
30613	江阴	PMS_锦隆五村 10#箱变主变	10	630	504	504
30614	江阴	PMS_泾西东前北变	10	400	250	250
30615	江阴	PMS_梁家基变	10	400	148	148
30616	市区	PMS_大浜头	10	400	320	320
30617	宜兴	PMS_小湾公变	10	400	267	267
30618	市区	PMS_朱巷十三配变	10	400	320	320

30619	市区	PMS_街西五配变	10	400	320	320
30620	江阴	金鹅墩一站变	10	400	290	290
30621	江阴	PMS_锦隆五村 2#箱 变主变	10	630	504	504
30622	宜兴	PMS_芝果站公变	10	100	80	80
30623	宜兴	北新桥公变	10	400	294	294
30624	江阴	PMS_曙光南后滕北 变	10	250	157	157
30625	江阴	符家基变	10	400	320	320
30626	江阴	PMS_周家基变	10	400	287	287
30627	市区	PMS_电管站配变	10	400	320	320
30628	宜兴	丁圩公变（光伏并 网）	10	200	126	126
30629	市区	PMS_后堰头东配变	10	400	308	308
30630	江阴	PMS_锦隆四村 13#箱 变主变	10	500	400	400
30631	市区	工业公司二配变	10	200	76	76
30632	江阴	PMS_中心村 6#变	10	315	252	252
30633	江阴	PMS_马泾老庄变	10	200	139	139
30634	市区	除尘设备厂配变（光 伏）	10	400	167	167
30635	市区	南元前巷配变（光 伏）	10	200	131	131
30636	江阴	PMS_锦隆四村 9#箱 变主变	10	500	400	400

30637	市区	南园村二配变（光伏）	10	400	159	159
30638	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	0	0
30639	市区	PMS_道生浜	10	400	286	286
30640	宜兴	汪洋站公变	10	200	160	160
30641	市区	PMS_倪巷四	10	400	320	320
30642	市区	PMS_张家配变	10	250	200	200
30643	市区	毛家桥三配变（光伏）	10	400	310	310
30644	市区	PMS_柳村委配变	10	400	320	320
30645	市区	PMS_柳庄窑厂配变	10	400	306	306
30646	市区	朱家巷二配变（光伏）	10	200	148	148
30647	市区	诸更上二配变	10	200	160	160
30648	江阴	PMS_翻身村西变	10	400	219	219
30649	江阴	PMS_华苑 2#变	10	315	252	252
30650	宜兴	PMS_华西路 10#公变	10	315	252	252
30651	宜兴	PMS_华西路 11#公变	10	315	252	252
30652	江阴	PMS_徐巷电站变	10	400	320	320
30653	江阴	PMS_花家基变	10	315	139	139
30654	江阴	PMS_华士中村 1#变	10	400	320	320
30655	宜兴	PMS_华西路 12#公变	10	315	252	252
30656	宜兴	PMS_金紫电站公变	10	315	252	252
30657	江阴	PMS_华山变	10	315	252	252
30658	江阴	PMS_华士中村 2#变	10	400	311	311

30659	江阴	PMS_龙南大站变	10	250	187	187
30660	江阴	自由街 1#变	10	400	320	320
30661	宜兴	皇新污公变	10	400	320	320
30662	江阴	PMS_华东大住基变	10	400	275	275
30663	江阴	PMS_西陈巷新村变	10	400	300	300
30664	江阴	江东三村变	10	400	225	225
30665	江阴	PMS_澄扬路 7#路灯 变	10	100	80	80
30666	江阴	PMS_华士上渡变	10	400	314	314
30667	市区	黄石皮桥配变	10	400	320	320
30668	宜兴	金鑫公变（光伏并 网）	10	315	252	252
30669	江阴	PMS_河湾里变	10	400	81	81
30670	江阴	PMS_赵头巷变	10	400	136	136
30671	江阴	PMS_树巷路变	10	250	200	200
30672	江阴	PMS_浦桥站变	10	400	289	289
30673	江阴	南新村变	10	400	310	310
30674	江阴	PMS_竹园西站变	10	250	175	175
30675	江阴	PMS_用电组变	10	400	320	320
30676	江阴	PMS_高头巷变	10	400	101	101
30677	市区	后拓泾配变	10	200	160	160
30678	宜兴	PMS_大华酒店公变	10	315	252	252
30679	市区	何巷五配变	10	200	160	160
30680	江阴	红苗西变	10	400	314	314
30681	市区	PMS_黄石桥配变	10	400	281	281

30682	江阴	PMS_芭斗桥东变	10	315	175	175
30683	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	141	141
30684	江阴	PMS_石埭北站	10	200	153	153
30685	市区	PMS_山小村配变	10	200	160	160
30686	市区	西下脚北配变	10	200	160	160
30687	江阴	PMS_文林钱家堂变	10	400	320	320
30688	江阴	PMS_刘墅村变	10	200	17	17
30689	宜兴	PMS_杏花新村 4#箱变	10	500	400	400
30690	江阴	PMS_刘墅北变	10	400	244	244
30691	江阴	PMS_林巷上变	10	315	210	210
30692	江阴	PMS_文林徐家村变	10	400	279	279
30693	江阴	PMS_陈铁湾变	10	315	43	43
30694	江阴	富阳北站	10	200	159	159
30695	宜兴	PMS_南河商住楼 1#公变	10	400	320	320
30696	宜兴	PMS_南河商住楼 2#公变	10	315	252	252
30697	江阴	PMS_潘巷北变	10	400	249	249
30698	宜兴	PMS_后管组公变	10	400	320	320
30699	宜兴	PMS_南河马兰公变	10	400	320	320
30700	宜兴	PMS_绿苑小区 1#公变	10	400	320	320
30701	江阴	PMS_颜家北站	10	100	80	80
30702	宜兴	绿苑小区 2#公变	10	400	320	320

30703	江阴	茂墅北站	10	200	160	160
30704	宜兴	南庄北站公变(411 开关控制)(光伏并 网)	10	200	110	110
30705	江阴	新港 2#箱变主变	10	500	400	400
30706	江阴	PMS_苏家基变	10	250	184	184
30707	江阴	PMS_永安二村 37#箱 变主变	10	400	320	320
30708	江阴	PMS_华士东区 1#变	10	400	295	295
30709	市区	PMS_种猪厂配变	10	200	160	160
30710	市区	PMS_华藏寺东	10	400	320	320
30711	江阴	PMS_龙南上渡站变	10	400	320	320
30712	市区	PMS_马巷 2 号	10	400	320	320
30713	市区	PMS_华藏部队	10	100	80	80
30714	江阴	PMS_徐巷郎变	10	400	40	40
30715	江阴	PMS_环东变	10	250	200	200
30716	市区	PMS_军队	10	200	160	160
30717	市区	PMS_华藏寺	10	200	160	160
30718	江阴	PMS_新港公寓 6#箱 变主变	10	500	400	400
30719	市区	PMS_湖减震配变	10	400	305	305
30720	江阴	PMS_华士东区 2#变	10	400	320	320
30721	宜兴	烟山砖桥公变(光伏 并网)	10	400	211	211
30722	江阴	PMS_永安二村 3#箱	10	630	504	504

		变主变				
30723	江阴	PMS_周南花苑四村 14#箱变主变	10	800	640	640
30724	江阴	华士北站变	10	315	252	252
30725	江阴	PMS_蔡化排涝站变	10	250	166	166
30726	江阴	PMS_南蒲田站变	10	250	200	200
30727	江阴	PMS_三余巷变	10	160	13	13
30728	江阴	PMS_水潭大站变	10	315	240	240
30729	江阴	唐家巷东变	10	315	252	252
30730	江阴	PMS_金牡丹变	10	400	293	293
30731	江阴	PMS_周家变	10	400	320	320
30732	江阴	PMS_华北东变	10	400	309	309
30733	江阴	PMS_乌牛泾变	10	400	280	280
30734	江阴	PMS_顾山电力西变	10	400	320	320
30735	江阴	PMS_田家基变	10	200	90	90
30736	江阴	PMS_彭蒿西站变	10	160	0	0
30737	宜兴	河西南公变(光伏并 网)	10	200	0	0
30738	江阴	PMS_彭蒿大站变	10	400	171	171
30739	江阴	PMS_东山变	10	250	161	161
30740	宜兴	PMS_镇北桥公变	10	400	304	304
30741	宜兴	PMS_实验中学公变	10	200	160	160
30742	市区	PMS_五七泵配变	10	200	160	160
30743	宜兴	汪家公变	10	400	320	320
30744	市区	PMS_大成浜配变	10	200	160	160

		(TTU)				
30745	市区	PMS_第一居民点配变	10	400	320	320
30746	市区	孙蒋九配变(融合终端)	10	315	252	252
30747	市区	古庄村泵配变	10	200	160	160
30748	宜兴	PMS_安康 3#公变	10	315	252	252
30749	市区	PMS_前缪巷	10	200	160	160
30750	市区	PMS_永胜伍二配变	10	400	320	320
30751	江阴	PMS_环西新村南箱变主变	10	630	504	504
30752	市区	PMS_电子机械厂配变	10	400	309	309
30753	江阴	PMS_文林花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
30754	市区	许公桥配变(光伏)	10	400	302	302
30755	市区	PMS_中心小学三配变	10	400	131	131
30756	市区	秦家庄配变	10	400	320	320
30757	市区	PMS_朝东巷三配变	10	400	320	320
30758	市区	PMS_补水站二配变	10	200	160	160
30759	市区	居住区二配变	10	400	212	212
30760	江阴	PMS_文林包家村变	10	200	74	74
30761	江阴	PMS_埭东变	10	250	142	142
30762	宜兴	龙华苑 5#公变	10	200	160	160

30763	宜兴	PMS_龙华苑 6#公变	10	400	320	320
30764	宜兴	丝绸花园 2#公变	10	200	160	160
30765	宜兴	南埠路灯公变	10	200	160	160
30766	宜兴	PMS_宜钢公变	10	200	160	160
30767	宜兴	沁园 1#箱变主变	10	630	504	504
30768	宜兴	沁园 2#箱变主变	10	400	320	320
30769	宜兴	PMS_南埠东陆 1#公变	10	400	320	320
30770	宜兴	PMS_文昌花园 1#箱变	10	630	504	504
30771	宜兴	PMS_文昌花园 2#箱变	10	630	504	504
30772	宜兴	PMS_文昌花园 4#箱变	10	630	504	504
30773	宜兴	PMS_文昌花园 3#箱变	10	630	504	504
30774	宜兴	PMS_文昌花园二期 2#箱变	10	800	640	640
30775	江阴	PMS_花园六村 12#箱变主变	10	630	504	504
30776	宜兴	PMS_文昌花园二期 3#箱变	10	800	640	640
30777	宜兴	PMS_文昌花园二期 4#箱变	10	630	504	504
30778	江阴	花园六村 24#箱变主变	10	630	504	504

30779	宜兴	丝绸花园 1#箱变主变	10	630	504	504
30780	市区	PMS_西巷头	10	200	160	160
30781	江阴	PMS_华士东区 3#变	10	315	212	212
30782	市区	PMS_华藏西	10	200	113	113
30783	江阴	PMS_瓦雪墩 1#变	10	315	252	252
30784	市区	PMS_中巷梅配变	10	400	320	320
30785	市区	湖纺配变	10	400	320	320
30786	江阴	PMS_新港公寓 12#箱变主变	10	800	640	640
30787	江阴	蔡河赵大巷变	10	400	257	257
30788	宜兴	烟山水产公变	10	400	266	266
30789	江阴	PMS_蔡河大站	10	250	200	200
30790	宜兴	PMS_东下向阳 2#公变	10	200	141	141
30791	江阴	PMS_万安桥北变	10	400	240	240
30792	宜兴	鲸塘村公变(光伏并网)	10	315	206	206
30793	宜兴	PMS_临津河西公变	10	400	320	320
30794	江阴	PMS_彭蒿金湾里变	10	200	160	160
30795	江阴	大宅东变	10	315	229	229
30796	宜兴	西渚电影院公变(光伏并网)	10	400	275	275
30797	江阴	PMS_刘万市南变	10	400	174	174
30798	宜兴	文北公变	10	400	320	320

30799	宜兴	徐舍丁家桥公变	10	200	139	139
30800	江阴	PMS_银杏变	10	400	316	316
30801	宜兴	PMS_徐舍中行公变	10	400	320	320
30802	江阴	PMS_银杏北变	10	400	320	320
30803	宜兴	西渚东山公变	10	400	300	300
30804	宜兴	河边公变（光伏并 网）	10	200	63	63
30805	宜兴	PMS_镇小区公变	10	400	320	320
30806	市区	祝巷一配变	10	400	320	320
30807	宜兴	PMS_镇云溪公变	10	315	252	252
30808	江阴	PMS_后高家基变	10	315	210	210
30809	市区	PMS_毛巾厂二配变	10	400	320	320
30810	市区	九队二配变（光伏）	10	400	272	272
30811	江阴	兴港新村13#箱变主 变	10	630	504	504
30812	宜兴	PMS_安康 1#公变	10	315	252	252
30813	市区	市镇二九配变	10	400	320	320
30814	市区	PMS_永胜叁配变	10	400	320	320
30815	市区	PMS_东新配变	10	400	314	314
30816	江阴	祝塘地税变	10	400	320	320
30817	市区	九队配变（光伏）	10	400	248	248
30818	宜兴	PMS_沃渎公变	10	400	187	187
30819	市区	PMS_永胜肆一配变	10	400	320	320
30820	宜兴	PMS_安康 2#公变	10	315	252	252
30821	市区	永胜肆二配变	10	400	320	320

30822	市区	PMS_洋房小区配变	10	400	320	320
30823	市区	PMS_液化气站(二)	10	200	160	160
30824	市区	PMS_渔业村四配变	10	400	320	320
30825	市区	PMS_锡鸿配变	10	400	320	320
30826	市区	PMS_南塘村对中配变	10	200	160	160
30827	江阴	PMS_银杏西变	10	315	252	252
30828	宜兴	丝绸花园 2#箱变主变	10	630	504	504
30829	市区	五里四配变(融合终端)	10	400	320	320
30830	市区	浒塘姚金岸配变	10	400	320	320
30831	市区	PMS_溪塘下配变	10	400	320	320
30832	市区	浒塘配变(光伏)	10	400	288	288
30833	市区	浒塘村配变	10	400	320	320
30834	市区	PMS_印刷厂配变	10	400	320	320
30835	市区	长青乐园配变(光伏)	10	400	320	320
30836	市区	邮电局八配变	10	400	320	320
30837	市区	蓉达新村配变(光伏)	10	400	320	320
30838	市区	通新路配变	10	400	320	320
30839	市区	PMS_蓉北大街配变	10	400	320	320
30840	市区	PMS_塘南十二配变	10	400	320	320
30841	市区	影剧院四配变(光	10	400	320	320

		伏)				
30842	市区	PMS_市镇三五配变	10	400	320	320
30843	市区	斗北四房桥配变(光伏)	10	400	308	308
30844	市区	PMS_派出所配变	10	400	320	320
30845	市区	PMS_斗星村配变	10	400	320	320
30846	市区	PMS_八士镇配变	10	400	320	320
30847	市区	PMS_张祝巷二配变	10	400	320	320
30848	宜兴	健康 2#公变	10	315	252	252
30849	市区	路灯处配变(融合终端)	10	200	160	160
30850	市区	PMS_陆井丙配变(TTU)	10	400	320	320
30851	市区	PMS_鸿桥乙配变(TTU)	10	200	160	160
30852	江阴	PMS_龙达变	10	315	252	252
30853	江阴	PMS_兴港新村68#箱变主变	10	630	504	504
30854	市区	茅桥配变	10	400	320	320
30855	市区	PMS_弗兰德配变	10	200	160	160
30856	宜兴	PMS_徐舍镇政府公变	10	400	320	320
30857	市区	PMS_住友苑1#箱变T1	10	630	504	504
30858	市区	PMS_住友苑2#箱变T1	10	400	320	320

30859	市区	PMS_住友苑3#箱变 T1	10	630	504	504
30860	市区	PMS_住友苑4#箱变 T1	10	630	504	504
30861	江阴	PMS_大宅南变	10	315	252	252
30862	江阴	兴港新村59#箱变主 变	10	630	504	504
30863	市区	孙蒋十配变(融合终 端)	10	400	320	320
30864	市区	PMS_徐家弄配变	10	400	320	320
30865	江阴	PMS_兴港新村14#箱 变主变	10	630	504	504
30866	宜兴	安康4#公变	10	400	320	320
30867	市区	楼子下配变(光伏)	10	200	126	126
30868	市区	陆家里二配变(光 伏)	10	200	137	137
30869	江阴	PMS_祝塘公园变	10	400	320	320
30870	市区	勒更巷一配变(光 伏)	10	400	279	279
30871	市区	PMS_商业社配变	10	400	297	297
30872	市区	清名桥配变(融合终 端)	10	200	160	160
30873	市区	长沿头二配变(光 伏)	10	400	300	300
30874	市区	PMS_营业所一配变	10	400	320	320
30875	宜兴	徐张公变	10	400	320	320

30876	市区	PMS_营业所二配变	10	400	314	314
30877	市区	PMS_后巷配变	10	400	320	320
30878	市区	谢荡村配变	10	400	320	320
30879	市区	PMS_花园里五配变	10	400	320	320
30880	市区	PMS_胡埭东街	10	200	160	160
30881	宜兴	PMS_新东公变	10	315	252	252
30882	市区	PMS_毕家坝陈配变	10	400	320	320
30883	市区	陈北房配变（光伏）	10	400	320	320
30884	市区	八卦桥配变（融合终端）	10	400	320	320
30885	市区	PMS_辛界山配变	10	200	160	160
30886	市区	牛塘庵配变（光伏）	10	200	153	153
30887	市区	杜家坝二配变（光伏）	10	200	4	4
30888	市区	卜古桥中配变（融合终端）	10	200	160	160
30889	市区	前上山配变（光伏）	10	200	111	111
30890	市区	高泾桥北配变（融合终端）	10	400	320	320
30891	市区	杨园里配变（光伏）	10	400	290	290
30892	市区	PMS_罗巷配变	10	200	160	160
30893	江阴	东岐园区变	10	400	219	219
30894	市区	PMS_北街七配变	10	400	320	320
30895	市区	PMS_葛巷配变	10	200	160	160
30896	市区	电炉厂配变	10	400	320	320

30897	市区	PMS_东南配变	10	200	160	160
30898	市区	PMS_石家浜二配变	10	400	300	300
30899	市区	高水产配变（融合终端）	10	200	160	160
30900	市区	PMS_斗住基配变	10	200	160	160
30901	江阴	PMS_环西路灯变	10	100	80	80
30902	江阴	PMS_永安二村31#箱变主变	10	500	400	400
30903	市区	PMS_滨桥头配变	10	200	160	160
30904	江阴	PMS_华士西村 1#变	10	400	313	313
30905	市区	PMS_利民一弄配变	10	400	320	320
30906	市区	PMS_三砖配变	10	400	320	320
30907	市区	PMS_塘坊乙配变	10	200	160	160
30908	市区	PMS_消防器材厂配变	10	400	310	310
30909	宜兴	PMS_新河 2#公变	10	200	160	160
30910	江阴	兴港新村 38#箱变主变	10	630	504	504
30911	市区	PMS_南苑一配变	10	400	320	320
30912	市区	何更巷配变（光伏）	10	400	289	289
30913	市区	PMS_南苑二配变	10	400	320	320
30914	市区	张村三配变（光伏）	10	200	58	58
30915	市区	PMS_贝府配变	10	400	320	320
30916	市区	潘市配变（光伏）	10	200	116	116
30917	江阴	万福变	10	400	320	320

30918	市区	大孔庄配变	10	400	320	320
30919	市区	乔巷东配变	10	200	160	160
30920	宜兴	新河南滕公变	10	315	234	234
30921	市区	PMS_汪湖上配变	10	200	160	160
30922	市区	胶二周更上配变(光伏)	10	400	311	311
30923	市区	PMS_木勺配变	10	200	160	160
30924	市区	PMS_石家浜谈家配变	10	200	160	160
30925	市区	石家浜配变	10	400	320	320
30926	市区	东南村新南配变(光伏)	10	400	313	313
30927	市区	PMS_补水站四配变	10	400	320	320
30928	市区	中巷十配变(光伏)	10	400	295	295
30929	市区	PMS_陈家岸配变	10	200	160	160
30930	市区	三房巷配变(光伏)	10	400	307	307
30931	市区	PMS_东塘巷丙配变(TTU)	10	315	252	252
30932	市区	东房桥配变(光伏)	10	400	298	298
30933	市区	瓦戈巷配变(融合终端)	10	200	159	159
30934	市区	石巷东配变(融合终端)	10	200	160	160
30935	市区	广路灯西配变(融合终端)	10	200	160	160

30936	市区	PMS_龙塘岸川前配变	10	400	320	320
30937	市区	PMS_新西泵配变	10	200	160	160
30938	市区	上场东配变(融合终端)	10	200	160	160
30939	市区	毛条二配变	10	400	305	305
30940	江阴	PMS_华士西村 2#变	10	400	287	287
30941	江阴	PMS_满堂里变	10	400	221	221
30942	市区	PMS_村山村西配变	10	200	160	160
30943	江阴	PMS_新港公寓 23#箱变主变	10	630	504	504
30944	江阴	PMS_东片新村变	10	250	184	184
30945	市区	PMS_场部	10	200	160	160
30946	江阴	PMS_永安二村 27#箱变主变	10	630	504	504
30947	江阴	PMS_太平桥变	10	315	231	231
30948	江阴	PMS_杨澄路 10#路灯变	10	100	80	80
30949	市区	孟湾配变	10	400	316	316
30950	江阴	赵大巷东变	10	315	223	223
30951	江阴	PMS_华明别墅变	10	400	320	320
30952	市区	亨达配变	10	400	320	320
30953	江阴	谷里变	10	400	104	104
30954	江阴	PMS_新港公寓 25#箱变主变	10	630	504	504

30955	市区	PMS_桥南四配变	10	400	320	320
30956	市区	PMS_工商所(二)	10	400	320	320
30957	宜兴	PMS_临津剧院公变	10	400	320	320
30958	市区	PMS_孙蒋三配变 (TTU)	10	400	320	320
30959	市区	让西配变(光伏)	10	200	66	66
30960	市区	孙蒋二配变(融合终 端)	10	400	320	320
30961	江阴	交管变	10	400	299	299
30962	市区	PMS_让村西配变	10	200	160	160
30963	宜兴	河南老街公变	10	400	258	258
30964	市区	孙蒋浜一配变(融合 终端)	10	400	320	320
30965	宜兴	PMS_文东花园 2#公 变	10	315	252	252
30966	市区	孙蒋浜二配变(融合 终端)	10	200	160	160
30967	市区	PMS_种田桥配变	10	200	160	160
30968	市区	孙蒋浜三配变(融合 终端)	10	400	320	320
30969	市区	孙蒋集贸配变(融合 终端)	10	200	160	160
30970	市区	孙蒋水产配变(融合 终端)	10	400	320	320
30971	市区	PMS_董家里配变	10	400	320	320
30972	江阴	PMS_云顾路 10#路灯	10	100	80	80

		变				
30973	市区	PMS_送坟头配变	10	400	310	310
30974	市区	PMS_孙蒋四配变 (TTU)	10	315	252	252
30975	市区	胶二小孔庄配变	10	200	160	160
30976	江阴	PMS_郭庄 2#变	10	315	252	252
30977	江阴	庆达变	10	400	320	320
30978	江阴	PMS_金鹅墩村委变	10	400	303	303
30979	江阴	龙河水墩变	10	400	303	303
30980	市区	PMS_石塘湾村配变	10	400	320	320
30981	市区	PMS_太湖大道 9#箱 变 T1	10	400	320	320
30982	市区	PMS_民单十配变	10	200	160	160
30983	江阴	瓦沿变	10	400	320	320
30984	市区	PMS_东升配变	10	400	320	320
30985	市区	运东口配变(融合终 端)	10	400	320	320
30986	江阴	PMS_兴港新村 32#箱 变主变	10	800	640	640
30987	江阴	园艺场变	10	400	271	271
30988	市区	PMS_市镇变五配变	10	400	320	320
30989	宜兴	伏东中学公变	10	400	320	320
30990	江阴	PMS_白玉一村 23#箱 变主变	10	630	504	504
30991	江阴	PMS_大坝头 1 号变	10	400	320	320

30992	市区	村上配变	10	400	306	306
30993	市区	PMS_孟里配变	10	200	160	160
30994	市区	PMS_锦绣花园二配变	10	400	304	304
30995	市区	东街八配变(融合终端)	10	400	320	320
30996	市区	PMS_潘巷五配变	10	200	160	160
30997	市区	戴点中配变	10	400	320	320
30998	市区	凌云闸配变(光伏)	10	200	128	128
30999	市区	席巷家配变(光伏)	10	400	222	222
31000	市区	向阳桥配变(融合终端)	10	400	320	320
31001	市区	PMS_沈巷二配变	10	200	160	160
31002	市区	PMS_八士二村配变	10	200	160	160
31003	市区	PMS_八士村配变	10	315	252	252
31004	市区	PMS_三羊二变	10	400	292	292
31005	市区	湖明配变	10	400	320	320
31006	市区	PMS_茶林场配变	10	200	160	160
31007	市区	冯巷增压配变(融合终端)	10	200	160	160
31008	市区	姚家二配变(光伏)	10	200	117	117
31009	市区	天授大队配变	10	400	320	320
31010	市区	桥东一配变(融合终端)	10	200	160	160
31011	市区	PMS_山林电站配变	10	200	160	160

31012	市区	卜卦桥配变(融合终端)	10	200	160	160
31013	市区	PMS_廉家配变	10	200	160	160
31014	市区	孙蒋五配变(融合终端)	10	400	320	320
31015	市区	电子元件厂配变	10	400	320	320
31016	市区	住友家甲配变(融合终端)	10	400	320	320
31017	宜兴	PMS_文东花园 1#公变	10	315	252	252
31018	市区	住友家乙配变(融合终端)	10	400	320	320
31019	市区	PMS_小朱上配变	10	400	320	320
31020	市区	孙蒋六配变(融合终端)	10	400	320	320
31021	江阴	PMS_兴港新村 57#箱变主变	10	400	320	320
31022	市区	PMS_孙菜场一配变(TTU)	10	200	160	160
31023	市区	扬锡店配变(融合终端)	10	200	160	160
31024	市区	PMS_孙菜场二配变(TTU)	10	200	160	160
31025	宜兴	新河黄舍公变	10	200	160	160
31026	市区	东新七队配变	10	400	320	320
31027	市区	PMS_麻歧排泵配变	10	200	160	160

31028	市区	PMS_孙蒋八配变 (TTU)	10	200	160	160
31029	市区	PMS_粮站八配变	10	400	307	307
31030	江阴	PMS_建达变	10	315	252	252
31031	市区	PMS_整治配变(TTU)	10	200	160	160
31032	市区	PMS_市镇三一配变	10	400	311	311
31033	宜兴	PMS_街镇六公变	10	400	320	320
31034	江阴	PMS_兴港新村 30#箱 变主变	10	630	482	482
31035	江阴	紫金花园 87#箱变主 变	10	630	504	504
31036	市区	PMS_陆巷葑配变	10	400	320	320
31037	市区	PMS_汤介里	10	400	320	320
31038	江阴	PMS_紫金花园 89#箱 变主变	10	630	504	504
31039	宜兴	白泥村 2#公变(光 伏并网)	10	400	308	308
31040	江阴	PMS_丁沟上变	10	400	313	313
31041	宜兴	PMS_白泥荡公变	10	400	320	320
31042	江阴	PMS_白玉一村 4#箱 变主变	10	630	504	504
31043	江阴	PMS_新丰排涝变	10	400	320	320
31044	市区	PMS_后底巷配变	10	400	320	320
31045	宜兴	上坝安置 1#公变	10	400	320	320
31046	江阴	PMS_敬老院箱变主	10	630	504	504

		变				
31047	江阴	江阴沈巷北变	10	400	320	320
31048	市区	PMS_万佳变	10	200	160	160
31049	江阴	PMS_白玉一村14#箱 变主变	10	630	504	504
31050	宜兴	白煤家舍公变	10	400	312	312
31051	宜兴	和桥湾里公变	10	400	320	320
31052	江阴	PMS_灵达变	10	315	239	239
31053	宜兴	前谢南站公变	10	400	305	305
31054	江阴	PMS_跨江箱变主变	10	250	200	200
31055	江阴	PMS_祝塘锦绣变	10	400	164	164
31056	江阴	高峰南变	10	400	286	286
31057	江阴	PMS_云顾路路灯 8# 变	10	100	80	80
31058	江阴	PMS_新村西变	10	400	320	320
31059	江阴	PMS_影剧新村变	10	400	273	273
31060	江阴	PMS_民福变	10	400	320	320
31061	江阴	PMS_向阳三渡站变	10	200	160	160
31062	江阴	PMS_民发变	10	400	254	254
31063	江阴	PMS_刘家坟变	10	250	178	178
31064	江阴	PMS_太石桥 3#变	10	315	252	252
31065	江阴	PMS_凹塘里变	10	315	216	216
31066	江阴	PMS_华顺变	10	400	254	254
31067	江阴	高峰东站变	10	400	252	252
31068	江阴	PMS_向阳新村东变	10	400	307	307

31069	江阴	祝塘新北变	10	400	320	320
31070	江阴	PMS_香墩庄变	10	400	320	320
31071	江阴	PMS_华明三渡站变	10	200	142	142
31072	市区	PMS_中巷六配变	10	200	160	160
31073	江阴	PMS_满堂里北变	10	400	257	257
31074	江阴	PMS_永安一村20#箱 变主变	10	630	504	504
31075	江阴	PMS_东升大站变	10	400	316	316
31076	市区	PMS_西溪路灯配变 (TTU)	10	200	160	160
31077	市区	PMS_华家桥村配变	10	400	320	320
31078	市区	PMS_周更加配变	10	400	319	319
31079	市区	PMS_西浜甲配变	10	200	160	160
31080	市区	PMS_铁路局配变	10	200	160	160
31081	市区	PMS_市镇(三十)	10	400	320	320
31082	江阴	前马桥南变	10	400	312	312
31083	宜兴	白泥 2#公变	10	400	320	320
31084	江阴	PMS_小湖村西变	10	100	80	80
31085	江阴	PMS_白玉一村31#箱 变主变	10	800	640	640
31086	宜兴	PMS_白泥村 4#公变	10	400	270	270
31087	江阴	PMS_紫金商贸箱变 主变	10	630	504	504
31088	市区	PMS_秋巷	10	400	320	320
31089	市区	PMS_凯勋动力	10	400	320	320

31090	市区	PMS_德源站 T1	10	1000	800	800
31091	江阴	PMS_老阳岐变	10	400	282	282
31092	江阴	PMS_汤家埭箱变主变	10	630	504	504
31093	宜兴	PMS_徐港公变	10	250	200	200
31094	市区	PMS_开源 1#箱变 T1	10	630	504	504
31095	市区	PMS_开源 2#箱变 T1	10	400	320	320
31096	市区	浜头四配变	10	200	160	160
31097	江阴	PMS_白玉二村配电所 1#变	10	800	640	640
31098	江阴	西阳岐变	10	400	277	277
31099	江阴	PMS_白玉二村 34#箱变主变	10	630	504	504
31100	江阴	徐家埭南变	10	400	310	310
31101	江阴	PMS_马泾张家村变	10	200	27	27
31102	江阴	PMS_澄杨路 12#路灯变	10	100	80	80
31103	江阴	PMS_新巷路变	10	400	306	306
31104	江阴	PMS_曙光花山河西变	10	400	285	285
31105	江阴	内衣厂变	10	400	320	320
31106	江阴	PMS_建南园区变	10	400	307	307
31107	江阴	PMS_殷家庄中变	10	400	311	311
31108	江阴	PMS_园区南变	10	400	317	317
31109	江阴	PMS_殷家庄西变	10	400	320	320

31110	江阴	PMS_曙光花山河东变	10	400	293	293
31111	江阴	PMS_顾北东变	10	400	320	320
31112	江阴	PMS_外宿 3#变	10	400	320	320
31113	江阴	后李庄变	10	315	252	252
31114	江阴	PMS_祝塘园区北变	10	400	181	181
31115	江阴	PMS_曙光吴家村东变	10	200	138	138
31116	江阴	PMS_外宿 2#变	10	400	320	320
31117	江阴	PMS_包家变	10	400	320	320
31118	江阴	马泾鲤鱼塘变	10	400	148	148
31119	江阴	向阳西变	10	400	301	301
31120	江阴	PMS_澄扬路 6#路灯变	10	100	80	80
31121	江阴	PMS_永安二村 46#箱变主变	10	400	320	320
31122	江阴	PMS_华士电力站西变	10	400	320	320
31123	江阴	PMS_澄扬路 5#路灯变	10	100	80	80
31124	市区	PMS_工具厂一配变	10	400	320	320
31125	市区	PMS_梅泾配变	10	400	320	320
31126	江阴	PMS_华士人民路西变	10	400	320	320
31127	宜兴	PMS_新芳镇东公变	10	315	195	195

31128	江阴	PMS_东王巷变	10	400	320	320
31129	江阴	PMS_利中街 130#箱 变主变	10	400	320	320
31130	江阴	PMS_杨家堂变	10	400	320	320
31131	市区	PMS_排蓬头配变	10	200	160	160
31132	宜兴	陆科加工公变	10	400	248	248
31133	市区	张巷浜配变(TTU)	10	400	249	249
31134	江阴	PMS_省渡桥南变	10	200	160	160
31135	江阴	水南巷变	10	400	250	250
31136	市区	PMS_梅泾顾巷配变	10	400	320	320
31137	市区	PMS_顾巷十一配变	10	400	320	320
31138	市区	PMS_大岸里配变	10	400	320	320
31139	宜兴	PMS_华西路 13#公变	10	315	252	252
31140	宜兴	PMS_华西路 14#公变	10	315	252	252
31141	江阴	PMS_和平街 4#变	10	315	252	252
31142	江阴	PMS_周南花苑四村 24#箱变主变	10	800	640	640
31143	江阴	PMS_沈舍里变	10	100	80	80
31144	宜兴	PMS_华西路 15#公变	10	315	252	252
31145	江阴	PMS_和平街 3#变	10	315	252	252
31146	江阴	PMS_陈家埭箱变主 变	10	400	320	320
31147	市区	PMS_建业路甲配变 (TTU)	10	400	320	320
31148	宜兴	PMS_华西路 16#公变	10	400	320	320

31149	市区	PMS_党校配变(TTU)	10	200	160	160
31150	市区	PMS_建业路乙配变 (TTU)	10	400	320	320
31151	市区	PMS_建业路丁配变 (TTU)	10	400	320	320
31152	江阴	PMS_周南花苑四村 28#箱变主变	10	630	504	504
31153	市区	PMS_建业路丙配变 (TTU)	10	200	160	160
31154	市区	PMS_修理厂配变 (TTU)	10	400	320	320
31155	江阴	PMS_和平街变	10	400	320	320
31156	江阴	PMS_香山一村变	10	315	233	233
31157	江阴	PMS_和平街 2#变	10	315	252	252
31158	江阴	PMS_后横头变	10	250	200	200
31159	江阴	PMS_白玉二村 38#箱 变主变	10	630	504	504
31160	江阴	马镇南巷变	10	400	288	288
31161	江阴	周家头变	10	400	320	320
31162	江阴	宦桥变	10	400	320	320
31163	市区	PMS_广益供电配变	10	400	320	320
31164	江阴	韩家头变	10	400	268	268
31165	江阴	PMS_蒲家桥东变	10	400	320	320
31166	宜兴	白泥村 3#公变(光 伏并网)	10	400	265	265

31167	江阴	PMS_电力站公园变	10	400	320	320
31168	市区	PMS_南曹配变	10	200	160	160
31169	市区	PMS_象山北	10	200	160	160
31170	江阴	PMS_周家头西变	10	400	320	320
31171	江阴	PMS_顾西西站变	10	400	140	140
31172	市区	PMS_杭巷	10	200	160	160
31173	市区	PMS_叶巷二变	10	400	320	320
31174	市区	PMS_叶巷一变	10	200	160	160
31175	市区	铆焊厂二变	10	400	320	320
31176	江阴	界泾桥变	10	400	127	127
31177	江阴	PMS_中杏变	10	315	252	252
31178	江阴	PMS_平巷 2#变	10	400	168	168
31179	江阴	PMS_蔡河严家基变	10	250	179	179
31180	江阴	PMS_向阳殷家庄变	10	200	160	160
31181	江阴	PMS_中杏南变	10	400	184	184
31182	江阴	PMS_谢南五金变	10	400	319	319
31183	江阴	向阳大站变	10	400	239	239
31184	江阴	锡沙路灯 2#变	10	400	320	320
31185	江阴	浜东变	10	400	311	311
31186	江阴	太石桥 2#变	10	400	320	320
31187	江阴	PMS_太石桥变	10	400	312	312
31188	江阴	谢南成正源变	10	400	320	320
31189	江阴	PMS_向阳公变	10	400	320	320
31190	江阴	PMS_向阳河东变	10	400	307	307
31191	江阴	花果中村西变	10	200	160	160

31192	宜兴	PMS_西渚加工公变	10	400	320	320
31193	江阴	PMS_高头上变	10	315	240	240
31194	江阴	PMS_花果中村变	10	250	200	200
31195	宜兴	PMS_振元南 2#公变	10	400	320	320
31196	江阴	花果坎家村变	10	200	160	160
31197	江阴	潘龙山西变	10	250	200	200
31198	市区	PMS_泰村二变	10	200	91	91
31199	市区	PMS_西陈	10	200	160	160
31200	宜兴	PMS_金泉 1#公变	10	400	320	320
31201	江阴	王祥住基变	10	400	320	320
31202	市区	PMS_何家桥西	10	200	160	160
31203	市区	PMS_西林村配变	10	400	320	320
31204	宜兴	PMS_西渚菜场公变	10	315	238	238
31205	市区	卫生院	10	400	320	320
31206	宜兴	祥圩董家公变	10	400	320	320
31207	宜兴	祥圩站公变(光伏并网)	10	400	222	222
31208	宜兴	洑东集镇公变(光伏并网)	10	400	307	307
31209	宜兴	金泉 2#公变	10	400	320	320
31210	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T2	10	1000	800	800
31211	江阴	PMS_花园六村 26#箱变主变	10	800	640	640
31212	江阴	PMS_花园六村 6#箱	10	630	504	504

		变主变				
31213	江阴	PMS_花园六村 8#箱 变主变	10	630	504	504
31214	江阴	PMS_花园七村 2#箱 变主变	10	630	504	504
31215	宜兴	PMS_南虹河 3#箱变	10	400	320	320
31216	宜兴	PMS_振元南公变	10	400	320	320
31217	宜兴	PMS_簪里公变	10	400	150	150
31218	宜兴	PMS_七组公变	10	315	196	196
31219	江阴	PMS_花果村委变	10	315	129	129
31220	江阴	PMS_硕桥小站变	10	315	207	207
31221	宜兴	PMS_西渚农机公变	10	400	320	320
31222	江阴	金帆变	10	400	311	311
31223	江阴	PMS_花果排涝变	10	200	81	81
31224	江阴	PMS_肖家浜变	10	315	222	222
31225	宜兴	PMS_元上公变	10	400	320	320
31226	江阴	PMS_花果南谭南变	10	400	214	214
31227	江阴	陈家巷新村变	10	400	313	313
31228	宜兴	上下街公变	10	400	289	289
31229	宜兴	PMS_十里牌用电站 公变	10	315	252	252
31230	江阴	桑家堂变	10	400	295	295
31231	江阴	PMS_花果范家埭变	10	250	171	171
31232	宜兴	筱里村公变	10	400	190	190
31233	江阴	PMS_桑家堂北变	10	250	172	172

31234	宜兴	九岭电炉公变	10	200	160	160
31235	江阴	PMS_隆介堂变	10	400	183	183
31236	市区	PMS_张公路配变	10	400	320	320
31237	江阴	PMS_人民路变	10	400	320	320
31238	江阴	PMS_五房巷变	10	315	202	202
31239	江阴	PMS_省渡桥中变	10	400	252	252
31240	市区	PMS_产山 1#箱变 T1	10	400	320	320
31241	市区	PMS_梅新村桥西湾	10	200	160	160
31242	江阴	PMS_华士电力中变	10	400	320	320
31243	宜兴	马公滩污公变	10	400	320	320
31244	江阴	长江花园北箱变主 变	10	630	504	504
31245	江阴	PMS_塘村里变	10	200	105	105
31246	江阴	牌楼下变	10	400	89	89
31247	市区	PMS_孙巷楼配变 (TTU)	10	400	320	320
31248	市区	PMS_产山 2#箱变 T1	10	100	80	80
31249	江阴	PMS_文里巷变	10	400	195	195
31250	江阴	赵介堂变	10	400	177	177
31251	江阴	PMS_新生东变	10	250	200	200
31252	江阴	PMS_省渡桥北变	10	400	260	260
31253	宜兴	PMS_王木公变	10	315	236	236
31254	江阴	PMS_水墩变	10	400	317	317
31255	市区	PMS_维也纳站 T2	10	800	640	640
31256	江阴	PMS_周南花苑四村	10	800	640	640

		5#箱变主变				
31257	江阴	加油站变	10	400	320	320
31258	江阴	PMS_自由街变	10	400	294	294
31259	江阴	PMS_云顾路路灯 9# 变	10	100	80	80
31260	江阴	PMS_周南花苑二村 1#箱变主变	10	630	504	504
31261	江阴	PMS_东山泾变	10	400	313	313
31262	江阴	香山西路灯变	10	400	320	320
31263	江阴	PMS_高峰大站变	10	400	223	223
31264	江阴	PMS_小南市变	10	400	297	297
31265	江阴	PMS_长何街 65#箱变 主变	10	500	400	400
31266	江阴	PMS_水湾北变	10	400	47	47
31267	市区	PMS_郁巷二配变	10	200	160	160
31268	江阴	大南市变	10	400	268	268
31269	江阴	PMS_牛桥变	10	400	252	252
31270	江阴	PMS_徐南房变	10	400	298	298
31271	江阴	PMS_西前头变	10	100	80	80
31272	市区	PMS_孙巷四配变	10	400	261	261
31273	江阴	PMS_花园七村 4#箱 变主变	10	630	504	504
31274	宜兴	PMS_南虹河 4#箱变	10	630	504	504
31275	宜兴	PMS_张渚犊山村万 石公变	10	200	160	160

31276	江阴	PMS_花园五村12#箱 变主变	10	630	504	504
31277	宜兴	PMS_百家蒋渡公变	10	400	251	251
31278	宜兴	百家排涝站公变	10	315	252	252
31279	江阴	PMS_花园五村18#箱 变主变	10	630	504	504
31280	江阴	PMS_花园五村47#箱 变主变	10	630	504	504
31281	江阴	PMS_花园北配电所 3#主变	10	800	640	640
31282	江阴	PMS_香叶公寓配电 所 1#主变	10	500	400	400
31283	宜兴	沧浜苑 1#箱变主变	10	630	504	504
31284	宜兴	PMS_沧浜苑 2#箱变	10	315	252	252
31285	宜兴	景塘家园箱变	10	630	504	504
31286	宜兴	磨坊公变	10	400	320	320
31287	市区	北七配变（光伏）	10	315	192	192
31288	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T1	10	1250	1000	1000
31289	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T1	10	1250	1000	1000
31290	宜兴	PMS_荆溪大厦箱变	10	1250	1000	1000
31291	宜兴	PMS_建工大厦箱变	10	630	504	504
31292	江阴	PMS_花果南潭村变	10	400	259	259
31293	江阴	PMS_花果曲立变	10	400	199	199

31294	宜兴	PMS_窑庄公变	10	400	320	320
31295	宜兴	PMS_周扬公变	10	200	160	160
31296	江阴	PMS_花果知青变	10	400	216	216
31297	宜兴	PMS_官林南新河站 公变	10	200	160	160
31298	宜兴	PMS_九岭砖瓦公变	10	200	160	160
31299	宜兴	PMS_九岭村腰塘公 变	10	200	78	78
31300	宜兴	姜西公变	10	200	160	160
31301	宜兴	湖滨村 2#公变	10	200	160	160
31302	宜兴	PMS_五村村公变	10	200	160	160
31303	宜兴	PMS_闸口水产公变	10	400	320	320
31304	宜兴	毛家塘公变	10	400	320	320
31305	江阴	PMS_关桥变	10	400	286	286
31306	江阴	PMS_河头巷变	10	400	305	305
31307	宜兴	PMS_上下场圩 1#公 变	10	400	320	320
31308	江阴	PMS_硕桥南变	10	400	257	257
31309	宜兴	PMS_上下场圩 3#公 变	10	400	320	320
31310	宜兴	PMS_上下场圩 2#公 变	10	400	320	320
31311	江阴	PMS_红卫站变	10	200	160	160
31312	江阴	纸箱厂变	10	250	200	200
31313	江阴	PMS_华士镇政府变	10	315	252	252

31314	江阴	PMS_税务箱变主变	10	500	400	400
31315	市区	淀粉厂三配变	10	200	160	160
31316	江阴	PMS_东小湾北变	10	315	252	252
31317	江阴	化工厂变	10	400	310	310
31318	江阴	PMS_染织公变	10	400	320	320
31319	江阴	PMS_祥伟公变	10	400	320	320
31320	江阴	三家村变	10	400	287	287
31321	江阴	PMS_和平南变	10	400	252	252
31322	江阴	PMS_东小湾变	10	100	43	43
31323	江阴	PMS_红豆曹家堂变	10	250	192	192
31324	江阴	长江花园南箱变主变	10	630	504	504
31325	江阴	和平东变	10	315	217	217
31326	江阴	PMS_后金湾变	10	250	200	200
31327	江阴	翻身村变	10	400	305	305
31328	江阴	PMS_沈舍东变	10	400	203	203
31329	江阴	PMS_塘北变	10	400	208	208
31330	江阴	PMS_大南市西变	10	400	320	320
31331	市区	PMS_土山湾配变	10	200	160	160
31332	市区	PMS_10kV 吉品花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
31333	市区	PMS_10kV 吉品花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
31334	市区	PMS_金字苑 1#箱变 T1	10	400	320	320

31335	市区	PMS_金宇苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
31336	市区	PMS_金宇苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
31337	市区	PMS_嘉德站 T1	10	1000	800	800
31338	宜兴	潘墩公变	10	400	314	314
31339	宜兴	PMS_转水公变	10	200	130	130
31340	宜兴	PMS_西渚蔡塘电站 公变	10	200	97	97
31341	市区	PMS_陆更巷配变	10	200	160	160
31342	市区	新宅基配变（光伏）	10	400	221	221
31343	市区	北瞿配变	10	400	320	320
31344	市区	杨家桥七配变	10	200	160	160
31345	市区	PMS_大利巷二配变	10	200	160	160
31346	市区	PMS_双庙四配变	10	400	320	320
31347	宜兴	PMS_1号井宿舍公变	10	200	160	160
31348	市区	PMS_宅休所配变 （TTU）	10	400	320	320
31349	宜兴	PMS_犊山村公变	10	400	320	320
31350	宜兴	前簋下兆公变（光伏 并网）	10	200	140	140
31351	市区	河南湾	10	400	288	288
31352	宜兴	前簋村 1#公变（光 伏并网）	10	200	111	111
31353	宜兴	九岭村公变	10	400	320	320

31354	宜兴	九岭肖家公变(光伏并网)	10	400	234	234
31355	宜兴	PMS_北门罗家湾公变	10	200	121	121
31356	宜兴	PMS_北门增产垛公变	10	400	320	320
31357	宜兴	PMS_张公村 4#公变	10	315	252	252
31358	宜兴	PMS_湖父张公向阳2#公变	10	200	146	146
31359	宜兴	PMS_南山村公变	10	200	96	96
31360	江阴	PMS_树家桥东变	10	400	320	320
31361	宜兴	凤凰北棚公变(光伏并网)	10	200	68	68
31362	宜兴	百家珠墩公变(光伏并网)	10	400	281	281
31363	宜兴	上头村 2#公变(光伏并网)	10	200	59	59
31364	市区	PMS_长庆大厦2#箱变 T1	10	400	320	320
31365	宜兴	叶塘石坝公变(光伏并网)	10	200	100	100
31366	宜兴	PMS_叶塘村 1#公变	10	200	23	23
31367	宜兴	PMS_上下场圩 4#公变	10	400	320	320
31368	宜兴	PMS_联丰圩公变	10	400	320	320
31369	宜兴	韶巷村公变	10	400	320	320

31370	宜兴	PMS_长田埂公变	10	400	304	304
31371	宜兴	PMS_庄南公变	10	200	160	160
31372	江阴	PMS_永安二村 9#箱 变主变	10	630	504	504
31373	宜兴	PMS_戈东公变	10	400	306	306
31374	宜兴	PMS_戈西公变	10	400	320	320
31375	市区	PMS_西古巷	10	200	160	160
31376	市区	PMS_东甲头	10	200	160	160
31377	宜兴	PMS_街镇三公变	10	315	232	232
31378	江阴	PMS_种子场 2#变	10	400	316	316
31379	宜兴	PMS_烟山杨树公变	10	200	152	152
31380	市区	下甸桥	10	400	320	320
31381	市区	谈更上荡配变	10	200	160	160
31382	市区	PMS_寺湾里北	10	200	160	160
31383	江阴	PMS_俭益新村变	10	315	252	252
31384	江阴	PMS_程厅弄变	10	315	252	252
31385	江阴	PMS_周南花苑一村 24#箱变主变	10	630	504	504
31386	江阴	PMS_查徐巷西变	10	315	93	93
31387	江阴	陈家巷变	10	400	320	320
31388	江阴	古塘巷变	10	400	298	298
31389	江阴	和平西变	10	400	204	204
31390	江阴	PMS_冯家堂变	10	400	320	320
31391	江阴	塘西变	10	400	278	278
31392	宜兴	华西路 1#公变	10	400	320	320

31393	江阴	PMS_周南花苑三村 5#箱变主变	10	630	504	504
31394	江阴	PMS_陈家巷北变	10	250	200	200
31395	江阴	PMS_郭家宅基变	10	400	301	301
31396	市区	PMS_锡星苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
31397	江阴	PMS_查徐巷 3#变	10	200	115	115
31398	江阴	项家堂变	10	315	238	238
31399	江阴	PMS_周南花苑三村 14#箱变主变	10	630	504	504
31400	江阴	河北街 238 号 8#箱 变主变	10	630	504	504
31401	江阴	PMS_村办厂变	10	400	320	320
31402	宜兴	PMS_华西路 2#公变	10	315	252	252
31403	江阴	PMS_古塘村变	10	400	320	320
31404	宜兴	PMS_太阳城 2#公变	10	315	252	252
31405	宜兴	PMS_太阳城 3#公变	10	400	320	320
31406	宜兴	PMS_叶塘村旺山公 变	10	200	72	72
31407	宜兴	三门干公变(光伏并 网)	10	400	293	293
31408	宜兴	北山村油榨公变(光 伏并网)	10	200	127	127
31409	市区	PMS_鑫茂苑站 1#变 1000	10	1000	800	800
31410	宜兴	犊山村庄余公变	10	315	191	191

31411	宜兴	太湖电气公变(光伏并网)	10	200	93	93
31412	宜兴	PMS_土管所公变	10	315	252	252
31413	宜兴	银湖花园小区 2#公变	10	400	320	320
31414	宜兴	PMS_银湖小区 2#公变	10	200	160	160
31415	市区	10kV 宁海里北站 T2	10	1250	1000	1000
31416	市区	10kV 宁海里北站 T1	10	1250	1000	1000
31417	宜兴	PMS_犊山前犊公变	10	315	252	252
31418	江阴	城东箱变主变	10	630	504	504
31419	江阴	PMS_花园新三村箱变主变	10	800	640	640
31420	江阴	PMS_金澄箱变主变	10	630	504	504
31421	宜兴	犊山村杨家公变	10	400	320	320
31422	江阴	PMS_汽运箱变主变	10	630	504	504
31423	宜兴	PMS_凌霞石车坝公变	10	200	160	160
31424	市区	PMS_章家浜	10	400	320	320
31425	宜兴	街镇一公变(光伏并网)	10	400	288	288
31426	市区	PMS_赵更上(二)	10	200	160	160
31427	江阴	毛家堂变	10	400	307	307
31428	市区	PMS_大桥角三配变	10	160	128	128
31429	市区	PMS_大桥角四配变	10	200	160	160

31430	市区	大桥南	10	400	320	320
31431	江阴	PMS_胡家基变	10	200	127	127
31432	江阴	PMS_俭益公变	10	400	320	320
31433	市区	PMS_拜香桥	10	400	316	316
31434	江阴	PMS_陆新马家堂变	10	400	320	320
31435	宜兴	PMS_鲸塘信用社公 变	10	200	160	160
31436	宜兴	西渚立新公变(光伏 并网)	10	400	207	207
31437	宜兴	PMS_街镇五公变	10	400	278	278
31438	江阴	PMS_中学南变	10	250	200	200
31439	市区	建筑设计配变	10	200	160	160
31440	江阴	PMS_环南路 2#变	10	315	252	252
31441	市区	PMS_华方	10	200	160	160
31442	江阴	PMS_章家桥变	10	200	140	140
31443	江阴	PMS_周南花苑一村 8#箱变主变	10	630	504	504
31444	江阴	PMS_马家巷变	10	200	132	132
31445	宜兴	PMS_华西路 3#公变	10	315	236	236
31446	市区	PMS_薛湾里二配变	10	200	160	160
31447	江阴	PMS_查徐巷新村变	10	400	262	262
31448	江阴	PMS_郭家宅基西变	10	315	237	237
31449	市区	PMS_渔业对配变	10	200	160	160
31450	市区	PMS_薛湾里一配变	10	200	160	160
31451	市区	PMS_永新石街配变	10	400	320	320

31452	江阴	PMS_周南花苑一村 22#箱变主变	10	630	504	504
31453	市区	污水泵站二配变(融 合终端)	10	400	320	320
31454	市区	PMS_朱家弄二	10	400	320	320
31455	江阴	PMS_曹庄新村变	10	400	239	239
31456	宜兴	PMS_华西路 4#公变	10	315	252	252
31457	宜兴	PMS_新城 2#公变	10	200	160	160
31458	江阴	华士大厦变	10	400	271	271
31459	市区	PMS_永新村吴大坟	10	200	160	160
31460	市区	陈更巷配变	10	400	320	320
31461	市区	PMS_麻袋厂配变	10	400	178	178
31462	宜兴	茶亭汤家村公变(光 伏并网)	10	200	143	143
31463	市区	PMS_医师院	10	200	160	160
31464	宜兴	PMS_新华居民区公 变	10	200	160	160
31465	市区	大尤巷配变	10	400	320	320
31466	市区	江南学院三配变 (TTU)	10	400	320	320
31467	宜兴	渚东新桥公变	10	400	320	320
31468	市区	洑家廊下配变(光 伏)	10	400	249	249
31469	市区	江南学院二配变 (TTU)	10	400	320	320

31470	宜兴	木工公变	10	400	320	320
31471	市区	江南学院一配变 (TTU)	10	400	320	320
31472	市区	杨木桥五配变	10	400	320	320
31473	市区	PMS_许巷四配变 (TTU)	10	400	320	320
31474	市区	PMS_上荣丙配变 (TTU)	10	400	320	320
31475	市区	PMS_东杨木桥配变	10	400	320	320
31476	市区	PMS_江大教师村公 配所 T1	10	1000	800	800
31477	市区	PMS_长松降配变	10	200	160	160
31478	江阴	千禧 7#箱变主变	10	630	504	504
31479	江阴	PMS_花园三村配电 所 1#主变	10	800	640	640
31480	江阴	PMS_花园三村配电 所 2#主变	10	800	640	640
31481	市区	PMS_新力大队	10	250	200	200
31482	江阴	PMS_周庄陈家巷变	10	400	301	301
31483	宜兴	PMS_新茶东 1#箱变	10	500	400	400
31484	江阴	周庄张家巷变	10	400	317	317
31485	市区	PMS_吴更上一变	10	400	320	320
31486	江阴	周庄袁家巷变	10	400	320	320
31487	江阴	PMS_上村里北变	10	315	252	252
31488	江阴	花园西配电所 1#主	10	800	640	640

		变				
31489	江阴	PMS_花园西配电所 2#主变	10	800	640	640
31490	宜兴	PMS_新茶东 2#箱变	10	500	400	400
31491	江阴	花园西配电所 3#主 变	10	800	640	640
31492	宜兴	PMS_新茶东 3#箱变	10	500	400	400
31493	市区	PMS_花苑新村一配 变	10	315	252	252
31494	江阴	PMS_金澄配电所 1# 主变	10	800	640	640
31495	江阴	PMS_金澄配电所 2# 主变	10	800	640	640
31496	宜兴	PMS_紫荆公寓 1#箱 变主变	10	630	504	504
31497	市区	PMS_杨家里三	10	400	320	320
31498	江阴	PMS_永安二村 19#箱 变主变	10	800	640	640
31499	市区	PMS_朱塘桥配变	10	200	160	160
31500	市区	PMS_陆更上(四)	10	200	160	160
31501	市区	PMS_陆更上九配变	10	200	160	160
31502	市区	PMS_七大里配变	10	200	160	160
31503	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	160	160
31504	市区	PMS_陡门电站配变	10	200	160	160
31505	市区	PMS_联盟配变	10	200	160	160

31506	市区	石家里	10	200	160	160
31507	市区	PMS_吴袁	10	200	160	160
31508	市区	金更上三	10	400	320	320
31509	市区	邵格里配变(融合终端)	10	200	160	160
31510	市区	后边巷配变	10	200	160	160
31511	市区	PMS_南双沟	10	400	320	320
31512	江阴	PMS_大河二渡站变	10	315	252	252
31513	宜兴	PMS_新征村路边公变	10	315	252	252
31514	市区	PMS_上仓桥配变	10	200	160	160
31515	江阴	PMS_高峰二渡站变	10	400	146	146
31516	江阴	PMS_田庄巷变	10	315	239	239
31517	江阴	PMS_砖瓦厂变	10	400	320	320
31518	市区	PMS_永新村	10	400	320	320
31519	江阴	杨家基变	10	400	240	240
31520	江阴	西村里变	10	400	320	320
31521	市区	PMS_吴大坟贰	10	200	160	160
31522	宜兴	PMS_华西路 5#公变	10	315	252	252
31523	江阴	PMS_砂山新村变	10	400	320	320
31524	江阴	PMS_水南巷公变	10	250	200	200
31525	江阴	李家堂变	10	315	252	252
31526	江阴	PMS_周南花苑二村 5#箱变主变	10	800	640	640
31527	江阴	PMS_徐巷陈家基变	10	400	182	182

31528	江阴	PMS_顾北严家巷变	10	315	137	137
31529	宜兴	华西路 6#公变（光伏并网）	10	315	252	252
31530	江阴	PMS_澄扬路 8#路灯变	10	100	80	80
31531	江阴	龙河 3#变	10	400	320	320
31532	宜兴	PMS_华西路 7#公变	10	315	252	252
31533	江阴	巷门头变	10	400	266	266
31534	宜兴	PMS_金紫污公变	10	315	240	240
31535	宜兴	桃溪一期公变	10	400	320	320
31536	市区	PMS_六一四所三配变（TTU）	10	200	160	160
31537	市区	六一四所二配变（TTU）	10	400	320	320
31538	宜兴	桃溪二期公变（光伏并网）	10	315	243	243
31539	市区	PMS_大池路乙配变	10	400	320	320
31540	市区	PMS_长松峰配变	10	200	160	160
31541	市区	包家塘配变（光伏）	10	200	109	109
31542	市区	PMS_汤更巷配变	10	200	160	160
31543	市区	PMS_黄一队配变	10	200	143	143
31544	市区	PMS_龚村配变（TTU）	10	400	320	320
31545	市区	PMS_龚村乙配变（TTU）	10	400	309	309
31546	宜兴	PMS_人民大街公变	10	400	320	320

31547	市区	PMS_龙山橡胶	10	200	160	160
31548	市区	蔡家塘配变	10	400	320	320
31549	市区	马后配变	10	200	160	160
31550	宜兴	金都公变	10	400	320	320
31551	市区	PMS_马市配变	10	200	160	160
31552	市区	PMS_街北二配变	10	400	320	320
31553	宜兴	PMS_紫荆公寓 2#箱 变主变	10	630	504	504
31554	宜兴	外贸综合楼箱变主 变	10	500	400	400
31555	市区	万巷配变	10	200	160	160
31556	市区	PMS_斗西配变	10	200	160	160
31557	江阴	PMS_峨山配电所 1# 主变	10	630	504	504
31558	江阴	PMS_创新箱变主变	10	500	400	400
31559	市区	PMS_棉织厂配变	10	400	320	320
31560	市区	辛巷配变	10	315	252	252
31561	宜兴	华兴西区 1#箱变	10	400	320	320
31562	江阴	PMS_春晓箱变主变	10	500	400	400
31563	江阴	PMS_虹六箱变主变	10	800	640	640
31564	江阴	PMS_小徐巷变	10	200	160	160
31565	江阴	PMS_虹桥七村箱变 主变	10	800	640	640
31566	宜兴	船埠头公变	10	400	292	292
31567	宜兴	PMS_华兴西区 2#箱	10	630	504	504

		变				
31568	江阴	PMS_富阳老站	10	315	252	252
31569	江阴	PMS_黄山湖别墅28# 箱变主变	10	400	320	320
31570	宜兴	PMS_杏花新村1#箱 变	10	500	400	400
31571	市区	上沿山配变(融合终 端)	10	200	160	160
31572	市区	张庄配变(融合终 端)	10	200	160	160
31573	宜兴	PMS_新征茶场公变	10	200	160	160
31574	市区	东新桥配变	10	400	320	320
31575	江阴	PMS_南村西变	10	100	80	80
31576	市区	西上浜二配变	10	200	160	160
31577	市区	PMS_倪巷甲配变	10	200	160	160
31578	宜兴	PMS_燕山用电站公 变	10	100	80	80
31579	江阴	PMS_永安二村35#箱 变主变	10	630	504	504
31580	宜兴	新征村荷花公变(光 伏并网)	10	400	287	287
31581	市区	PMS_水西二配变	10	200	160	160
31582	江阴	PMS_硕桥杨园里变	10	250	195	195
31583	市区	PMS_亿力配变	10	400	282	282
31584	宜兴	PMS_岭南公变	10	315	232	232

31585	江阴	PMS_南村变	10	400	234	234
31586	宜兴	鲸塘前村公变(光伏 并网)	10	200	149	149
31587	宜兴	PMS_新征村官塘公 变	10	200	133	133
31588	江阴	PMS_华士李家巷变	10	400	279	279
31589	江阴	PMS_周南花苑二村 9#箱变主变	10	800	640	640
31590	宜兴	PMS_华西路 8#公变	10	315	252	252
31591	江阴	PMS_曹庄西变	10	200	120	120
31592	江阴	PMS_后墙门变	10	400	320	320
31593	江阴	龙河新村 1#变	10	400	298	298
31594	江阴	PMS_徐巷徐家基变	10	400	228	228
31595	江阴	PMS_电力站河西变	10	315	252	252
31596	江阴	小曹庄变	10	400	277	277
31597	江阴	PMS_周南花苑二村 13#箱变主变	10	630	504	504
31598	江阴	华士敬老院变	10	400	320	320
31599	江阴	PMS_华苑 1#变	10	315	252	252
31600	江阴	毛圩变	10	400	286	286
31601	江阴	徐巷南变	10	400	287	287
31602	江阴	黄花墩变	10	400	297	297
31603	宜兴	华西路 9#公变	10	250	200	200
31604	江阴	PMS_龙河新村 2#变	10	400	244	244
31605	江阴	PMS_周南一村 7#箱	10	800	640	640

		变主变				
31606	宜兴	PMS_金紫村东宅公变	10	315	252	252
31607	市区	PMS_东大池配变(TTU)	10	400	320	320
31608	市区	杨介宅基配变	10	400	320	320
31609	市区	PMS_赵家塘一配变	10	400	320	320
31610	市区	PMS_陆介塘配变	10	200	160	160
31611	市区	雪妍针纺配变	10	200	160	160
31612	市区	PMS_大池梁巷配变(TTU)	10	400	320	320
31613	市区	张家港配变(光伏)	10	200	142	142
31614	市区	PMS_蔡巷十配变	10	400	320	320
31615	市区	PMS_衣服壹配变	10	200	138	138
31616	市区	陈家塘三配变	10	200	160	160
31617	市区	PMS_周介巷配变	10	200	160	160
31618	市区	王介坝(光伏)	10	400	254	254
31619	市区	钱家塘三配变	10	400	304	304
31620	市区	PMS_李家坝配变	10	400	319	319
31621	市区	焦吉村配变	10	400	320	320
31622	市区	PMS_邹巷二配变	10	315	252	252
31623	市区	PMS_秦巷村委配变	10	400	311	311
31624	宜兴	PMS_山货场公变	10	400	320	320
31625	江阴	PMS_黄山湖别墅67#箱变主变	10	400	320	320

31626	宜兴	PMS_杏花新村 2#箱变	10	500	400	400
31627	江阴	PMS_庆达房变	10	100	63	63
31628	宜兴	PMS_华兴西区 3#箱变	10	630	504	504
31629	江阴	PMS_黄山箱变主变	10	630	463	463
31630	江阴	PMS_文林南颜家变	10	400	173	173
31631	宜兴	PMS_富丽花园 1#箱变	10	1000	800	800
31632	江阴	PMS_君巫路 256#箱变主变	10	630	504	504
31633	市区	张巷西配变（光伏）	10	400	222	222
31634	江阴	PMS_颜家中心站	10	400	320	320
31635	宜兴	PMS_杏花新村 3#箱变主变	10	500	400	400
31636	宜兴	富丽花园 2#箱变主变	10	630	504	504
31637	江阴	PMS_龙胜箱变主变	10	800	640	640
31638	宜兴	富丽花园 3#箱变主变	10	630	504	504
31639	江阴	颜家桥变	10	400	191	191
31640	市区	PMS_春风村斗山配变	10	200	160	160
31641	宜兴	PMS_龙河花园 1#箱变	10	800	640	640
31642	市区	东房后辛巷配变（光	10	200	127	127

		伏)				
31643	宜兴	PMS_龙河花园 2#箱变	10	800	640	640
31644	市区	团结新村十二配变	10	400	320	320
31645	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 6#室 1#所变主变	10	400	320	320
31646	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 6#室 2#所变主变	10	400	320	320
31647	市区	10kV 中北 2#箱变 T1	10	630	504	504
31648	市区	10kV 南窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
31649	市区	农行前二配变	10	400	320	320
31650	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
31651	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
31652	市区	PMS_太湖助剂	10	400	320	320
31653	市区	PMS_10kV 香颂 4#站 T1	10	800	640	640
31654	市区	10kV 香颂 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
31655	江阴	PMS_富贝中变	10	400	320	320
31656	市区	PMS_王夹里	10	400	320	320
31657	市区	10kV 观山 1#箱变 T1	10	630	504	504
31658	市区	PMS_兴业路配变	10	400	285	285

31659	市区	PMS_军民路	10	400	320	320
31660	市区	王家居配变	10	400	169	169
31661	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 2# 所变	10	800	640	640
31662	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
31663	江阴	瑞庭花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
31664	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T1	10	800	640	640
31665	市区	太湖如院 6#站 T4	10	800	640	640
31666	江阴	新秀园一期 24#配电 所 4#主变	10	800	640	640
31667	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2	10	800	640	640
31668	市区	曹张八配变(融合终 端)	10	400	320	320
31669	市区	10kV 金玥湾 3#站 T2	10	800	640	640
31670	市区	PMS_龙渚村委	10	400	320	320
31671	江阴	PMS_西维常西变	10	400	292	292
31672	宜兴	石碑桥公变	10	400	320	320
31673	宜兴	西木菜场箱变主变	10	630	504	504
31674	江阴	双和变	10	400	320	320
31675	宜兴	观澜府 4#室 1#所变 主变	20	800	640	640
31676	市区	10kV 庄桥 8#箱变 T1	10	630	504	504

31677	市区	20kV 钰璟尚贤居 3# 站 T1	20	800	640	640
31678	宜兴	渔业 2#公变	10	400	313	313
31679	市区	PMS_云林新村二配 变	10	400	320	320
31680	市区	10kV 九里雅园 8#站 T1	10	800	640	640
31681	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T1	10	800	640	640
31682	江阴	霞栖苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
31683	市区	PMS_红光二配变	10	400	320	320
31684	江阴	PMS_太平桥 2#变	10	200	92	92
31685	市区	10kV 东岭 1#站 T1	10	800	640	640
31686	江阴	滨江一村箱变主变	10	630	504	504
31687	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 1# 所变主变	10	800	640	640
31688	市区	棉花巷配变(融合终 端)	10	400	320	320
31689	市区	10kV 大运华府 9#站 T2	10	800	640	640
31690	江阴	渡江三村 4#变	10	400	320	320
31691	江阴	昕悦府 79#配电所 1#主变	10	800	640	640
31692	市区	北街二配变	10	400	320	320
31693	宜兴	PMS_鱼塘公变	10	400	313	313

31694	江阴	水云间花园 44#配电 所 1#主变	10	800	640	640
31695	市区	PMS_孙家村泵配变	10	400	320	320
31696	市区	10kV 西园 5#箱变 T1	10	630	504	504
31697	江阴	天茂雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
31698	市区	惠巷星光配变	10	400	315	315
31699	江阴	西小北变	10	400	320	320
31700	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T3	10	800	640	640
31701	市区	宝顺手套配变	10	400	320	320
31702	市区	10kV 庙洛 9#箱变 T1	10	630	504	504
31703	江阴	港欣花苑二村 61#配 电所 2#主变	10	800	640	640
31704	市区	10kV 大塘御园 5#站 T2	10	800	640	640
31705	市区	10kV 廊羊 2#箱变 T1 (光伏)	10	630	385	385
31706	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T3	10	800	640	640
31707	市区	PMS_红联二配变	10	400	320	320
31708	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
31709	市区	PMS_秦甲里	10	400	320	320
31710	市区	10kV 水岸五区 2#站 T1	10	800	640	640

31711	江阴	新秀园一期10#配电 所 1#主变	10	800	640	640
31712	江阴	赵大巷东 2#变	10	400	277	277
31713	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T1	10	800	640	640
31714	市区	大马巷西三配变	10	400	320	320
31715	市区	10kV 梅荆 24#站 T3	10	800	640	640
31716	江阴	罗庄北变	10	400	183	183
31717	市区	荣达膜配变	10	400	318	318
31718	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T1	10	800	637	637
31719	江阴	PMS_绿城水岸 123# 配电所 2#主变	10	800	629	629
31720	江阴	PMS_绿城水岸 123# 配电所 4#主变	10	800	640	640
31721	宜兴	滨溪金悦府 2#室 2# 所变主变	10	630	504	504
31722	宜兴	PMS_上圩村公变	10	400	240	240
31723	市区	西河桥二配变(需删 除)	10	400	320	320
31724	宜兴	PMS_东方紫园 3#室 3#所变	10	800	640	640
31725	宜兴	PMS_融达新村箱变 主变	10	630	504	504
31726	江阴	草巷桥头 3#变	10	400	304	304
31727	江阴	PMS_和平西弄变	10	200	160	160

31728	江阴	PMS_高峰东 2#变	10	200	160	160
31729	市区	10kV 融禾 12#站 T1	10	800	640	640
31730	市区	PMS_勤新	10	400	306	306
31731	宜兴	上元瑞元箱变主变	10	500	400	400
31732	市区	PMS_20kV 金桂 4 号 站 T1	20	800	640	640
31733	市区	PMS_20kV 金桂 4 号 站 T2	20	800	640	640
31734	江阴	后旺西变	10	400	320	320
31735	江阴	PMS_高家头东变	10	200	137	137
31736	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T3	10	800	640	640
31737	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T1	10	800	640	640
31738	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T2	10	800	640	640
31739	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T4	10	800	640	640
31740	市区	PMS_解放新村站 T2	10	1000	800	800
31741	宜兴	杨舍东 1#公变	10	400	320	320
31742	市区	10kV 鸿泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
31743	市区	10kV 瑞佳 1#箱变 T1	10	630	504	504
31744	江阴	河豚南变	10	400	320	320
31745	市区	PMS_水车湾站 T1	10	1000	800	800
31746	江阴	朗韵嘉园 8#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
31747	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T2	10	800	640	640
31748	市区	PMS_西巷 1#	10	400	320	320
31749	市区	许巷口配变	10	400	320	320
31750	市区	PMS_10kV 香樟园 14#站 T1	10	800	640	640
31751	市区	10kV 香樟园 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
31752	江阴	紫运一村 3#配 3#主 变	10	630	504	504
31753	市区	PMS_颂梅新村三配 变（TTU）	10	400	320	320
31754	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T1	10	800	622	622
31755	江阴	PMS_马圩排涝站西 变箱变主变	10	500	397	397
31756	市区	PMS_新加路	10	400	320	320
31757	江阴	新南箱变主变	10	630	504	504
31758	江阴	蔡河陶家基变	10	400	129	129
31759	市区	平氏机械配变	10	400	320	320
31760	江阴	PMS_谷里 2#变	10	200	26	26
31761	市区	10kV 邱巷 35#箱变 T1	10	630	504	504
31762	市区	PMS_汤巷	10	400	320	320
31763	江阴	霞映景苑 8#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
31764	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
31765	市区	PMS_王夹里甲	10	400	308	308
31766	市区	PMS_雷二期五配变	10	400	320	320
31767	宜兴	PMS_振东公变	10	400	320	320
31768	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 5#站 1#所变主变	10	800	640	640
31769	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 5#站 2#所变主变	10	800	640	640
31770	市区	PMS_双河五配变	10	200	160	160
31771	江阴	PMS_满堂里 2#变	10	200	157	157
31772	宜兴	PMS_白鹤洞 2#箱变主变	10	400	320	320
31773	市区	10kV 多加 2#箱变 T1	10	630	504	504
31774	市区	PMS_下山巷二配变	10	400	320	320
31775	市区	PMS_环卫管理配变	10	400	320	320
31776	市区	大尤巷二配变	10	400	320	320
31777	宜兴	雅达健康生态园 11#站 2#所变主变	10	630	504	504
31778	市区	PMS_沈甲里	10	400	320	320
31779	江阴	秀江南名苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
31780	宜兴	时光汎樾府 3#室 1#	20	630	504	504

		所变主变				
31781	市区	PMS_玉兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
31782	市区	PMS_任家村河西配 变	10	200	160	160
31783	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T3	10	800	640	640
31784	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T1	10	800	640	640
31785	市区	10kV 香樟园 13#站 T2（融合终端）	10	800	624	624
31786	市区	10kV 香樟园 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
31787	市区	PMS_玉兰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
31788	江阴	河家滩东变	10	400	320	320
31789	宜兴	黄沙矿箱变主变	10	400	304	304
31790	江阴	PMS_王家西变	10	400	320	320
31791	江阴	自来水厂北变	10	400	276	276
31792	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T4	10	800	640	640
31793	江阴	PMS_和平中站变	10	400	320	320
31794	宜兴	金城花园 4#室 2#所 变	10	800	640	640
31795	市区	PMS_浒家坝二配变	10	400	261	261
31796	宜兴	五洞桥头 3#公变	10	400	311	311

31797	市区	盛源汽车配变	10	400	311	311
31798	市区	南村里二变	10	400	320	320
31799	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T2	10	800	640	640
31800	市区	PMS_春鑫二配变	10	400	320	320
31801	市区	PMS_王南村二配变	10	400	320	320
31802	市区	PMS_拉管厂配变	10	400	317	317
31803	市区	10kV 辰上南园 2#站 T4	10	800	640	640
31804	市区	PMS_锡拖西	10	400	320	320
31805	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
31806	市区	PMS_柏庄南一配变 (TTU)	10	400	320	320
31807	市区	PMS_蔡西二配变	10	400	160	160
31808	市区	10kV 景南 6#箱变 T1	10	630	504	504
31809	宜兴	PMS_公交住宅箱变 主变	10	400	320	320
31810	市区	PMS_怡园二	10	400	320	320
31811	市区	10kV 欣风家园 1#站 T1	10	800	640	640
31812	市区	PMS_孙巷二配变 (TTU)	10	400	320	320
31813	市区	PMS_堰安配变	10	400	287	287
31814	江阴	云景花园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640

31815	宜兴	PMS_前坝箱变箱变 主变	10	630	504	504
31816	市区	PMS_南周配变	10	400	320	320
31817	市区	晓阳二配变	10	400	310	310
31818	江阴	PMS_嬷嬷堂变	10	200	149	149
31819	宜兴	观澜府 4#室 4#所变 主变	20	800	640	640
31820	市区	10kV 澜岸 9#站 T2	10	800	640	640
31821	市区	PMS_轴承厂三变	10	400	320	320
31822	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
31823	市区	PMS_刘巷村配变	10	400	319	319
31824	宜兴	誉珑湖滨 12#室 2# 所变主变	20	630	495	495
31825	宜兴	南禾佳苑 1#站 4#所 变主变	10	630	504	504
31826	市区	PMS_丁旦北配变	10	400	302	302
31827	江阴	高德桥南变	10	200	160	160
31828	市区	PMS_第三居民点配 变	10	400	320	320
31829	市区	野岸里配变（融合终 端）	10	200	160	160
31830	江阴	PMS_日化北变	10	400	320	320
31831	江阴	PMS_排河南变	10	200	160	160
31832	江阴	常泽桥 1#变	10	400	320	320

31833	市区	斗西火烧厂配变	10	200	160	160
31834	市区	PMS_斗西村配变	10	400	320	320
31835	市区	化工厂七配变(融合终端)	10	400	320	320
31836	市区	PMS_东房桥东配变	10	200	160	160
31837	市区	PMS_沈巷四配变	10	200	160	160
31838	市区	PMS_山林陆队配变	10	200	117	117
31839	市区	PMS_龚巷五配变	10	200	160	160
31840	市区	船厂泵配变(融合终端)	10	400	320	320
31841	市区	PMS_陆庄配变	10	200	160	160
31842	市区	陆水庄配变(光伏)	10	400	142	142
31843	市区	李台配变(光伏)	10	200	114	114
31844	市区	西河头明配变	10	400	320	320
31845	市区	PMS_斗北村配变	10	400	320	320
31846	市区	PMS_斗北村龙潭浜配变	10	400	320	320
31847	市区	水渠里五配变	10	200	160	160
31848	市区	谢家塘配变(融合终端)(光伏)	10	400	292	292
31849	市区	斗北村陆家配变(光伏)	10	400	244	244
31850	市区	PMS_印染厂一配变	10	400	320	320
31851	市区	PMS_黄巷小学配变	10	400	320	320
31852	市区	10kV 锦数双河苑 8#	10	800	636	636

		站 T1				
31853	市区	PMS_锡拖东	10	400	320	320
31854	江阴	PMS_河口变	10	400	0	0
31855	江阴	PMS_璜土农场东变	10	200	135	135
31856	市区	PMS_华庄小区二变	10	400	320	320
31857	江阴	PMS_卞家桥西变	10	200	83	83
31858	市区	斗山配变（光伏）	10	200	143	143
31859	江阴	PMS_黄墅 1#变	10	400	308	308
31860	江阴	雅澜名苑 256#配电 所 1#主变	10	800	640	640
31861	江阴	雅澜名苑 256#配电 所 2#主变	10	800	640	640
31862	江阴	雅澜名苑 256#配电 所 3#主变	10	800	640	640
31863	江阴	雅澜名苑 256#配电 所 4#主变	10	800	640	640
31864	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T2	10	400	320	320
31865	江阴	邓洪西 3#变	10	400	320	320
31866	市区	陈家桥二	10	200	160	160
31867	江阴	万安佳苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
31868	江阴	PMS_汇西变	10	200	160	160
31869	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T2	10	800	633	633

31870	江阴	赌家村北变	10	400	49	49
31871	江阴	雅澜名苑 262#配电 所 1#主变	10	630	504	504
31872	市区	10kV 瑞仕 6#站 T2	10	800	640	640
31873	江阴	PMS_高家湾西变	10	200	59	59
31874	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T1	10	800	634	634
31875	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
31876	市区	PMS_天车配变	10	400	253	253
31877	江阴	雅澜名苑 262#配电 所 2#主变	10	630	504	504
31878	江阴	雅澜名苑 262#配电 所 3#主变	10	630	488	488
31879	江阴	雅澜名苑 262#配电 所 4#主变	10	630	504	504
31880	江阴	PMS_周庄南房巷变	10	400	163	163
31881	江阴	PMS_梧塍变	10	400	259	259
31882	江阴	低坝头东南变	10	400	309	309
31883	市区	PMS_杨木桥	10	400	320	320
31884	市区	10kV 庙桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
31885	宜兴	钮家村委公变	10	400	320	320
31886	市区	PMS_10kV 陆区苑 4# 站 T1	10	800	640	640
31887	市区	PMS_10kV 陆区苑 4# 站 T3	10	800	640	640

31888	市区	PMS_10kV 陆区苑 4# 站 T4	10	800	640	640
31889	市区	PMS_黄巷甲配变 (TTU)	10	400	320	320
31890	市区	PMS_黄巷三配变 (TTU)	10	400	320	320
31891	市区	PMS_黄巷戊配变 (TTU)	10	400	320	320
31892	市区	PMS_黄巷乙配变 (TTU)	10	400	320	320
31893	市区	PMS_黄巷八配变 (TTU)	10	400	320	320
31894	市区	PMS_黄巷巳配变 (TTU)	10	400	320	320
31895	市区	PMS_苗圃二配变	10	400	320	320
31896	市区	PMS_苗圃三配变	10	400	320	320
31897	市区	PMS_苗圃四配变	10	400	320	320
31898	市区	苗圃十配变(融合终 端)	10	400	320	320
31899	市区	苗圃五配变(融合终 端)	10	400	320	320
31900	市区	PMS_装饰材料二变	10	200	160	160
31901	江阴	PMS_天风变	10	400	306	306
31902	江阴	PMS_刘家头北变	10	400	320	320
31903	江阴	朱家宕 4#箱变主变	10	630	504	504
31904	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#	10	800	640	640

		站 T2				
31905	市区	储舍乙配变	10	400	320	320
31906	市区	PMS_毛条三配变	10	400	320	320
31907	宜兴	PMS_龙池山公变	10	200	160	160
31908	市区	力盛配变	10	400	294	294
31909	江阴	PMS_花园路 194#配电所 1#主变	10	800	640	640
31910	江阴	PMS_胡家头东变	10	200	127	127
31911	市区	10kV 悦湖 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
31912	市区	10kV 庙洛 6#箱变 T1	10	630	504	504
31913	江阴	PMS_花园路 194#配电所 2#主变	10	800	640	640
31914	市区	PMS_塘西西二配变	10	400	320	320
31915	宜兴	胜利徐家 4#公变	10	400	229	229
31916	江阴	PMS_公平路南箱变 主变	10	400	306	306
31917	市区	PMS_张巷十九配变	10	400	290	290
31918	宜兴	PMS_合兴牌楼公变	10	160	79	79
31919	宜兴	PMS_合兴村公变	10	400	320	320
31920	宜兴	羊子岗发电站公变 (光伏并网)	10	200	50	50
31921	宜兴	PMS_里墅东区公变	10	400	320	320
31922	宜兴	PMS_葛山村 1#公变	10	315	189	189
31923	宜兴	PMS_装璜材料公变	10	200	141	141

31924	宜兴	上葛山公变	10	400	217	217
31925	宜兴	PMS_红旗 1#公变	10	315	252	252
31926	市区	PMS_志高二配变	10	400	320	320
31927	市区	倪家塘二配变	10	400	320	320
31928	市区	东顺苑 5#站 T1	10	800	640	640
31929	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
31930	宜兴	金榜华府 1#站 2#所 变	10	630	504	504
31931	江阴	PMS_顾家基东变	10	400	287	287
31932	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
31933	宜兴	春华制冷 3#公变	10	400	153	153
31934	江阴	PMS_华宏南苑 23#配 电所 1#主变	10	800	640	640
31935	江阴	PMS_华宏南苑 23#配 电所 2#主变	10	800	640	640
31936	江阴	PMS_华宏南苑 31#配 电所 1#主变	10	800	640	640
31937	江阴	PMS_华宏南苑 31#配 电所 2#主变	10	800	640	640
31938	江阴	PMS_益健路公变	10	400	320	320
31939	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T4	20	800	633	633
31940	江阴	PMS_蒋家桥变	10	400	176	176
31941	市区	PMS_兴宅一配变	10	400	320	320

31942	宜兴	PMS_大招坞公变	10	200	160	160
31943	宜兴	PMS_春江酩府 2#室 4#所变	20	630	504	504
31944	江阴	玫瑰园 129#配电所 1#主变	10	800	596	596
31945	市区	PMS_建设变	10	400	320	320
31946	市区	PMS_李家巷配变	10	400	313	313
31947	市区	PMS_怡园一	10	400	320	320
31948	宜兴	竹海岭上 3#室 1#所 变	10	800	638	638
31949	宜兴	寿心箱变主变	10	400	320	320
31950	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T4	10	800	640	640
31951	市区	PMS_前西泾	10	400	320	320
31952	宜兴	桃溪建材公变	10	400	288	288
31953	江阴	PMS_东塔变	10	400	231	231
31954	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T3	10	800	640	640
31955	市区	PMS_冯南甲配变	10	400	298	298
31956	江阴	PMS_徐家丹变	10	400	285	285
31957	市区	PMS_二泉东园站 T2	10	1250	1000	1000
31958	宜兴	PMS_物资公变	10	400	320	320
31959	江阴	PMS_新都苑二村 35 配电所 1#主变	10	1000	800	800
31960	宜兴	PMS_东方明珠 1#站	10	2500	2000	2000

		3#所变				
31961	宜兴	PMS_半岛花园 1#站 1#所变	10	800	617	617
31962	宜兴	PMS_半岛花园箱变	10	630	504	504
31963	宜兴	PMS_新港湾 1#站 2# 所变	10	1000	800	800
31964	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
31965	宜兴	PMS_新港湾 1#站 1# 所变	10	1000	800	800
31966	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
31967	宜兴	PMS_金色年华 1#站 1#所变	10	1000	800	800
31968	宜兴	向阳渔场公变	10	400	320	320
31969	宜兴	向阳村公变	10	400	320	320
31970	宜兴	PMS_张家塘公变	10	400	293	293
31971	宜兴	渎边杨家公变	10	400	281	281
31972	宜兴	洋溪村公变	10	400	294	294
31973	宜兴	PMS_北淮二组公变	10	315	203	203
31974	宜兴	PMS_洋坝公变	10	315	204	204
31975	宜兴	周铁马家公变	10	400	303	303
31976	宜兴	PMS_马家圩 1#公变	10	200	144	144
31977	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	1	1
31978	宜兴	宜丰庄前公变(光伏	10	200	4	4

		并网)				
31979	宜兴	丰泽苑公变(光伏并网)	10	400	273	273
31980	宜兴	PMS_犊山村 2#公变	10	200	160	160
31981	宜兴	教育路 3#箱变	10	630	504	504
31982	宜兴	PMS_教育路 4#箱变	10	630	504	504
31983	宜兴	PMS_龙背山庄二期 1#箱变	10	630	504	504
31984	宜兴	PMS_龙背山庄二期 2#箱变	10	630	504	504
31985	宜兴	PMS_龙背山庄二期 3#箱变	10	630	504	504
31986	宜兴	龙潭新村 9#公变	10	400	309	309
31987	宜兴	PMS_金色年华 1#站 3#所变	10	1000	800	800
31988	宜兴	PMS_金色年华 1#站 4#所变	10	1000	800	800
31989	宜兴	PMS_江南春天 1#箱 变	10	800	640	640
31990	宜兴	PMS_江南春天 2#箱 变	10	800	640	640
31991	宜兴	PMS_江南春天 3#箱 变	10	800	540	540
31992	宜兴	PMS_岳堤南苑商住 楼 1#站 1#所变	10	1000	800	800
31993	宜兴	PMS_江南春天 4#箱	10	800	621	621

		变				
31994	宜兴	PMS_江南春天 5#箱变	10	800	640	640
31995	市区	PMS_星晟 1#站 T2	10	1000	800	800
31996	市区	PMS_星晟 1#站 T3	10	1000	800	800
31997	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T1	10	1000	800	800
31998	市区	PMS_香梅假日 5#站 T1	10	1000	800	800
31999	市区	PMS_泰伯花苑 1#T2	10	1000	800	800
32000	市区	PMS_香梅假日 4#站 T2	10	1000	800	800
32001	市区	PMS_梅荆 1#站 3#主变	10	1000	800	800
32002	市区	PMS_香梅假日 2#站 T2	10	1000	800	800
32003	市区	10kV 槐古北站 T1	10	1000	800	800
32004	市区	新安花园 25#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
32005	市区	新安花园 25#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
32006	市区	PMS_10kV 水晶城站 T1	10	1600	1280	1280
32007	市区	PMS_10kV 水晶城站 T2	10	1600	1280	1280
32008	市区	PMS_一方站 T4	10	1000	800	800

32009	市区	PMS_尤渡苑 2#站 1#	10	1000	800	800
32010	市区	PMS_尤渡苑 2#站 2#	10	1000	800	800
32011	市区	10kV 尤渡苑站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
32012	市区	10kV 宁海里南站 T1	10	1250	1000	1000
32013	市区	PMS_长欣公寓 4#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
32014	市区	PMS_木栖苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
32015	市区	PMS_长欣公寓 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
32016	市区	PMS_长欣公寓 3#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
32017	市区	10kV 石子街小区箱 变 T1	10	630	504	504
32018	市区	PMS_东城风景 2#	10	1000	800	800
32019	市区	PMS_康桥 1#站 4#	10	1000	800	800
32020	市区	PMS_站前 2#站 T2	10	1250	1000	1000
32021	市区	PMS_站前 2#站 T3	10	1250	1000	1000
32022	市区	PMS_茂新站 T2	10	1000	790	790
32023	市区	PMS_世纪湖滨站 T1	10	800	618	618
32024	市区	PMS_景鸿苑站 T3	10	1250	1000	1000
32025	市区	东蠡湖 1#站 T2 (融 合终端)	10	1000	800	800
32026	市区	景亭苑站 T1 (融合 终端)	10	1000	800	800

32027	市区	10kV 扬北站 T2	10	630	504	504
32028	市区	PMS_德源站 T2	10	1000	800	800
32029	市区	新安花园 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
32030	市区	PMS_春雨 1#箱变 T1	10	630	504	504
32031	市区	PMS_锡星苑 1#站 T1	10	800	640	640
32032	市区	PMS_芦庄 3#站 T3	10	630	504	504
32033	市区	PMS_五星 4#站 T1	10	1000	800	800
32034	市区	PMS_奥林花园 2#站 (B1) T3	10	1250	1000	1000
32035	市区	PMS_花汇苑 2#站 T1	10	800	640	640
32036	市区	PMS_奥林花园 3#站 (A) T2	10	1250	1000	1000
32037	市区	PMS_花汇苑 1#站 T2	10	800	640	640
32038	市区	PMS_五星#7 站 T1	10	1000	800	800
32039	市区	PMS_五里 2 号站 T2	10	1000	800	800
32040	市区	10kV 落霞苑三期 2# 站 T2	10	1250	1000	1000
32041	市区	PMS_春潮 2#站 T2	10	1000	800	800
32042	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T3	10	1000	800	800
32043	市区	PMS_春潮 1#站 T2	10	1000	800	800
32044	市区	10kV 春潮 8#站 T2	10	1000	800	800
32045	市区	10kV 永定配电所 T2	10	1000	800	800
32046	市区	PMS_春潮 6#站 T2	10	1000	800	800

32047	市区	PMS_新光大厦站 2# 主变	10	800	640	640
32048	市区	华夏配电所 T1	10	630	504	504
32049	市区	PMS_长欣 1#站 2#	10	1250	1000	1000
32050	市区	PMS_春潮 4#站 T2	10	1000	731	731
32051	市区	PMS_春潮 3#站 T2	10	1000	800	800
32052	市区	PMS_春潮 3#站 T3	10	1000	800	800
32053	市区	PMS_长欣公寓 1#站 1#主变 1250	10	1250	1000	1000
32054	市区	PMS_南星苑 4#站 T4	10	1000	800	800
32055	市区	10kV 南星苑 5#站 T4	10	1000	800	800
32056	市区	10kV 南星苑 5#站 T2	10	1000	800	800
32057	市区	PMS_南星苑 6#站 T3	10	1000	800	800
32058	市区	PMS_南星苑 6#站 T2	10	1000	800	800
32059	市区	10kV 中大 1#站 T2	10	1000	800	800
32060	宜兴	下邳公变（光伏并 网）	10	400	268	268
32061	宜兴	PMS_公安宿舍公变	10	315	252	252
32062	宜兴	赵渎公变	10	400	314	314
32063	宜兴	PMS_银苑 1#公变	10	315	252	252
32064	宜兴	PMS_银苑 2#公变	10	400	320	320
32065	宜兴	PMS_徐渎湖滨公变	10	200	94	94
32066	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 3#所变	10	1000	800	800
32067	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站	10	1000	800	800

		2#所变				
32068	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
32069	市区	PMS_阳光二期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
32070	市区	PMS_芦庄 2#站 T2	10	1250	1000	1000
32071	市区	10kV 五星 18#站 T1	10	630	504	504
32072	市区	PMS_五星沁园#2 站 T1	10	1000	800	800
32073	市区	PMS_梁青站 T3	10	1000	800	800
32074	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T1	10	1000	800	800
32075	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T2	10	1000	800	800
32076	市区	PMS_盛新苑站 T2	10	1000	800	800
32077	市区	PMS_盛新苑站 T1	10	1000	800	800
32078	市区	PMS_新联苑 1#站 T3	10	1000	800	800
32079	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 1#所变	10	1000	800	800
32080	宜兴	PMS_和渎西公变	10	200	110	110
32081	宜兴	PMS_徐渎排涝公变	10	400	320	320
32082	宜兴	PMS_王干排涝公变	10	200	160	160
32083	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
32084	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000

32085	宜兴	PMS_君悦府邸 1#箱变	10	630	504	504
32086	宜兴	PMS_金色年华 1#站2#所变	10	1000	800	800
32087	宜兴	PMS_君悦府邸 2#箱变	10	630	504	504
32088	宜兴	PMS_君悦府邸 3#箱变	10	630	504	504
32089	宜兴	PMS_君悦府邸 4#箱变	10	630	504	504
32090	宜兴	PMS_君悦府邸 5#箱变	10	630	504	504
32091	宜兴	PMS_文昌花园三期箱变	10	800	640	640
32092	宜兴	PMS_紫薇苑 6#箱变	10	630	504	504
32093	宜兴	PMS_紫薇苑 7#箱变	10	630	504	504
32094	市区	10kV 宁海里南站 T2	10	1250	1000	1000
32095	市区	10kV 金海里 1#站 T2	10	1250	1000	1000
32096	市区	PMS_多友站 1#	10	1000	800	800
32097	市区	10kV 金海里 2#站 T2	10	1250	1000	1000
32098	市区	PMS_和园站 2#	10	630	504	504
32099	市区	PMS_润硕苑 3# 站2#	10	1000	800	800
32100	市区	PMS_润硕苑 3# 站3#	10	1000	800	800
32101	市区	PMS_润硕苑 3# 站	10	1000	800	800

		4#				
32102	市区	PMS_润硕苑 1#站 2 #主变	10	1000	800	800
32103	市区	PMS_润硕苑 1#站 4 #主变	10	1000	800	800
32104	江阴	PMS_泾东电力北站 变	10	200	160	160
32105	江阴	PMS_镇区菜场变	10	400	320	320
32106	市区	10kV 春来苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
32107	江阴	PMS_镇区电力中站 变	10	400	320	320
32108	江阴	PMS_长泾二村变	10	400	320	320
32109	江阴	PMS_三村北变	10	200	160	160
32110	江阴	镇区电力西站变	10	400	320	320
32111	市区	PMS_春潮 7#站 T2	10	1000	768	768
32112	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T3	10	1000	800	800
32113	宜兴	PMS_紫薇苑 8#箱变	10	630	504	504
32114	宜兴	PMS_紫薇苑 9#箱变	10	630	504	504
32115	宜兴	PMS_紫薇苑 10#箱变	10	630	504	504
32116	市区	PMS_南星苑 7#站 T3	10	1000	800	800
32117	市区	PMS_南星苑 7#站 T2	10	1000	800	800
32118	市区	PMS_中大 2#站 T4	10	1000	800	800
32119	市区	10kV 中大 3#站 T2	10	1000	800	800

32120	市区	南星苑 8#站 T1	10	1000	800	800
32121	市区	南星苑 8#站 T4	10	1000	800	800
32122	市区	南星苑 9#站 T4	10	1000	800	800
32123	市区	南星苑 9#站 T1	10	1000	800	800
32124	市区	PMS_南星苑 10#站 T3	10	1000	800	800
32125	市区	PMS_南星苑 10#站 T2	10	1000	800	800
32126	市区	PMS_扬北 4#箱变 T1	10	400	320	320
32127	市区	PMS_映山河 2#站 2#	10	1000	800	800
32128	市区	PMS_长欣公寓 2#站 1#主变	10	1250	1000	1000
32129	市区	PMS_南星苑 12#站 T2	10	1000	800	800
32130	市区	10kV 和泰苑站 T2	10	1000	800	800
32131	市区	PMS_南星苑 12#站 T3	10	1000	800	800
32132	市区	PMS_长欣公寓 5#站 2#主变	10	1250	1000	1000
32133	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 4#所变	10	2000	1600	1600
32134	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
32135	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
32136	江阴	PMS_花园 1#变	10	400	320	320

32137	江阴	PMS_花园 2#变	10	400	320	320
32138	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T1	10	1000	682	682
32139	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T3	10	1250	1000	1000
32140	市区	PMS_10kV 健康站 T1	10	1000	800	800
32141	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T3	10	1250	1000	1000
32142	市区	PMS_南洋花园站 T3	10	800	640	640
32143	市区	新世纪 4#站 T1（融 合终端）	10	1250	1000	1000
32144	市区	PMS_新梁溪人家 4# 站 T4	10	1250	1000	1000
32145	市区	PMS_10kV 金乐站 T1	10	800	640	640
32146	市区	PMS_永德站 T2	10	800	640	640
32147	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
32148	市区	10KV 华侨城 1 号站 T2（融合终端）	10	630	504	504
32149	市区	新世纪 3 号站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
32150	市区	PMS_新世纪 3 号站 T2	10	800	640	640
32151	市区	10kV 新世纪 2#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
32152	市区	PMS_财富站 T4	10	1000	800	800

32153	市区	红山 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
32154	市区	红山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
32155	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T2	10	800	640	640
32156	市区	PMS_标准站 T1	10	1000	800	800
32157	宜兴	PMS_旧渎公变	10	250	200	200
32158	江阴	PMS_盪桥变	10	400	320	320
32159	江阴	PMS_税务变	10	400	320	320
32160	江阴	PMS_沿河基北变	10	200	160	160
32161	江阴	建设变	10	315	252	252
32162	江阴	PMS_公园变	10	400	320	320
32163	江阴	朱家丹变	10	400	316	316
32164	江阴	PMS_老住基西变	10	315	23	23
32165	江阴	PMS_潘巷南变	10	400	290	290
32166	江阴	大水宕变	10	400	193	193
32167	江阴	PMS_璜塘新住基变	10	200	119	119
32168	江阴	PMS_祠堂村变	10	400	309	309
32169	江阴	PMS_上高头变	10	200	160	160
32170	江阴	百丈中站	10	400	291	291
32171	江阴	PMS_顾家堂变	10	200	123	123
32172	市区	乐山苑十一配变（融合终端）	10	200	160	160
32173	江阴	PMS_百丈里变	10	400	223	223

32174	市区	乐山苑十配变(融合终端)	10	200	160	160
32175	江阴	PMS_通宝变	10	400	320	320
32176	市区	乐山苑五配变(融合终端)	10	400	320	320
32177	江阴	PMS_人民东路 123 号 11#箱变主变	10	500	400	400
32178	江阴	杨家河头变	10	400	291	291
32179	市区	PMS_陆家村配变	10	400	304	304
32180	市区	冯南二配变	10	400	320	320
32181	市区	乐山苑六配变(融合终端)	10	400	320	320
32182	江阴	PMS_高金浜变	10	250	200	200
32183	市区	乐山苑一配变(融合终端)	10	400	320	320
32184	江阴	PMS_薛家北变	10	400	300	300
32185	江阴	PMS_环西路 1#变	10	400	320	320
32186	宜兴	PMS_电磁公变	10	400	320	320
32187	江阴	PMS_红星老站	10	400	283	283
32188	宜兴	PMS_华东精细化工公变	10	200	13	13
32189	市区	扬湾里配变(融合终端)	10	400	320	320
32190	江阴	PMS_环北路变	10	400	320	320
32191	江阴	PMS_宕里变	10	400	312	312

32192	江阴	文北变	10	400	225	225
32193	江阴	PMS_李巷上变	10	400	160	160
32194	江阴	PMS_大龚家变	10	200	139	139
32195	江阴	PMS_南房变	10	400	289	289
32196	江阴	PMS_新雅居变	10	400	312	312
32197	江阴	PMS_建义新站变	10	400	320	320
32198	江阴	PMS_北湾中心站	10	315	252	252
32199	江阴	PMS_王村变	10	400	213	213
32200	市区	乐山六配变(融合终端)	10	400	320	320
32201	市区	乐山五配变(融合终端)	10	400	320	320
32202	江阴	PMS_人民东路123号13#箱变主变	10	400	320	320
32203	市区	乐山苑二配变(融合终端)	10	400	320	320
32204	市区	乐山苑三配变(融合终端)	10	400	320	320
32205	市区	许夹里配变(融合终端)(需删除)	10	400	304	304
32206	宜兴	兴影化工公变	10	400	320	320
32207	江阴	电力南街变	10	400	320	320
32208	市区	南洋电器配变(融合终端)	10	400	320	320
32209	市区	PMS_扬中农配变(TTU)	10	400	320	320

32210	宜兴	中东牛头岗公变(光伏并网)	10	400	192	192
32211	市区	扬队配变(TTU)	10	400	314	314
32212	江阴	PMS_地税公变	10	400	320	320
32213	宜兴	PMS_集镇南公变	10	400	320	320
32214	宜兴	下笠渎 3#公变	10	400	320	320
32215	宜兴	PMS_中东抗旱垛公变	10	200	160	160
32216	宜兴	美达公变	10	400	320	320
32217	市区	PMS_赵巷五配变	10	200	160	160
32218	宜兴	PMS_集镇北公变	10	400	320	320
32219	宜兴	PMS_上笠渎南公变	10	315	252	252
32220	市区	PMS_大坝上配变	10	200	160	160
32221	宜兴	上笠渎村西公变(光伏并网)	10	400	320	320
32222	市区	PMS_勤荣针织制衣厂	10	200	127	127
32223	市区	居委	10	400	320	320
32224	江阴	PMS_张巷变	10	200	147	147
32225	江阴	PMS_祝塘任家变	10	400	240	240
32226	江阴	PMS_南特变	10	315	252	252
32227	江阴	PMS_青墩变	10	400	149	149
32228	江阴	PMS_文林西王家变	10	315	220	220
32229	江阴	凤凰村变	10	400	256	256
32230	江阴	PMS_八房村东变	10	400	181	181

32231	江阴	PMS_王村西变	10	250	169	169
32232	江阴	PMS_八房村变	10	400	299	299
32233	江阴	PMS_吉家变	10	400	320	320
32234	市区	乐山七配变（融合终端）	10	400	320	320
32235	市区	乐山配变（融合终端）	10	400	320	320
32236	市区	翼铁配变（融合终端）	10	400	320	320
32237	江阴	PMS_荡南东站	10	400	320	320
32238	宜兴	乌泥岗公变	10	200	87	87
32239	江阴	PMS_人民东路 123 号 3#箱变主变	10	630	504	504
32240	市区	梅梁新村一配变（融合终端）	10	315	252	252
32241	江阴	PMS_荡南加工厂变	10	100	53	53
32242	市区	梅梁甲配变（融合终端）	10	400	320	320
32243	宜兴	朱渎村公变（光伏并网）	10	400	238	238
32244	市区	龙山寺配变	10	200	160	160
32245	市区	薛夹里配变	10	400	320	320
32246	江阴	PMS_文林周家湾变	10	400	310	310
32247	江阴	PMS_王臣里变	10	315	252	252
32248	江阴	PMS_白宕变	10	200	124	124

32249	江阴	PMS_前坞墩变	10	400	141	141
32250	江阴	PMS_文北新村变	10	315	226	226
32251	江阴	摇车径变	10	400	287	287
32252	江阴	文南路变	10	400	320	320
32253	江阴	PMS_顶好变	10	250	200	200
32254	江阴	PMS_富达变	10	400	176	176
32255	宜兴	PMS_山咀头公变	10	400	320	320
32256	江阴	PMS_东毛庄变	10	400	223	223
32257	江阴	文林王家村变	10	400	288	288
32258	江阴	PMS_赵丁桥变	10	400	310	310
32259	江阴	PMS_曾家村变	10	200	95	95
32260	江阴	PMS_小九亩变	10	400	320	320
32261	江阴	大王家庄变	10	400	280	280
32262	江阴	冶坊桥变	10	400	320	320
32263	江阴	璜塘顾家村变	10	400	320	320
32264	江阴	湖塘变	10	400	320	320
32265	江阴	PMS_文北中心站	10	400	320	320
32266	江阴	新联变	10	400	320	320
32267	江阴	PMS_北湾南站	10	315	252	252
32268	江阴	PMS_文林大茂墅变	10	400	306	306
32269	江阴	团子头北变	10	400	317	317
32270	江阴	白宕西变	10	400	258	258
32271	江阴	PMS_文北南站	10	315	242	242
32272	江阴	PMS_史家塘变	10	315	240	240
32273	江阴	PMS_野周家变	10	200	110	110

32274	江阴	PMS_嘉纺变	10	400	317	317
32275	江阴	PMS_塘下变	10	315	252	252
32276	市区	PMS_方舟	10	200	160	160
32277	江阴	PMS_赵家塘变	10	315	237	237
32278	市区	PMS_上东村变	10	400	282	282
32279	江阴	华昌路 1#变	10	400	320	320
32280	江阴	PMS_祝文路 2#变	10	100	80	80
32281	江阴	河东湾北变	10	200	160	160
32282	江阴	PMS_文林周家变	10	250	72	72
32283	市区	太平路	10	400	320	320
32284	市区	PMS_长安村	10	400	320	320
32285	市区	永勤机械	10	400	320	320
32286	市区	PMS_前浓沿	10	400	310	310
32287	江阴	茂墅北变	10	315	44	44
32288	江阴	PMS_文林小茂墅变	10	400	209	209
32289	江阴	PMS_杨傅变	10	200	13	13
32290	宜兴	PMS_阳光花苑 2#箱变	10	630	504	504
32291	宜兴	PMS_电子宿舍公变	10	315	252	252
32292	宜兴	PMS_育才路公变	10	400	320	320
32293	江阴	PMS_塘下徐家变	10	400	296	296
32294	江阴	PMS_文林恩庄变	10	315	176	176
32295	江阴	PMS_红雪里变	10	400	164	164
32296	江阴	PMS_茂墅南变	10	315	157	157
32297	市区	PMS_奔达制衣	10	200	149	149

32298	市区	田堵里二配变	10	200	160	160
32299	市区	PMS_南胡站泵配变	10	400	320	320
32300	江阴	PMS_新湾里东变	10	400	301	301
32301	市区	PMS_大利针织	10	200	158	158
32302	市区	PMS_万巷上舍	10	400	308	308
32303	市区	PMS_华润服饰	10	200	160	160
32304	市区	PMS_长安村(甲)	10	400	320	320
32305	市区	长宏色织	10	400	301	301
32306	市区	PMS_长安小学	10	400	320	320
32307	宜兴	PMS_兰后村公变	10	315	196	196
32308	宜兴	鸿湖环保公变	10	400	307	307
32309	江阴	茂墅中心站变	10	200	147	147
32310	江阴	PMS_乌鹊堂变	10	250	121	121
32311	江阴	PMS_文林邓家村变	10	400	184	184
32312	江阴	PMS_永高村变	10	400	234	234
32313	江阴	PMS_马文桥变	10	400	320	320
32314	江阴	PMS_邓家村西变	10	400	320	320
32315	江阴	PMS_坝头南站	10	400	320	320
32316	宜兴	PMS_官林村 2#公变	10	400	320	320
32317	宜兴	黄楼公变	10	315	252	252
32318	宜兴	PMS_中东村下东公变	10	200	160	160
32319	市区	PMS_邵巷四配变	10	200	160	160
32320	江阴	PMS_璜塘健康变	10	315	252	252
32321	市区	邵巷三配变	10	400	307	307

32322	市区	办事处配变(融合终端)	10	400	320	320
32323	江阴	PMS_文化路变	10	400	320	320
32324	市区	许巷甲配变(融合终端)	10	400	320	320
32325	市区	红星桥配变(融合终端)	10	400	320	320
32326	江阴	文化路 1#变	10	250	200	200
32327	宜兴	PMS_烟下联矿公变	10	250	177	177
32328	市区	乐山苑十三配变(融合终端)	10	200	160	160
32329	市区	乐山苑十二配变(融合终端)	10	200	160	160
32330	江阴	星宇变	10	400	199	199
32331	宜兴	南街 7#公变	10	400	320	320
32332	宜兴	PMS_清白公变	10	400	295	295
32333	江阴	PMS_晴纺变	10	315	252	252
32334	江阴	PMS_璜塘薛家村变	10	200	142	142
32335	宜兴	周家村西公变	10	400	307	307
32336	江阴	PMS_囊里变	10	200	139	139
32337	江阴	元塘南变	10	400	309	309
32338	江阴	PMS_坝头加工厂变	10	400	292	292
32339	江阴	PMS_元塘变	10	250	151	151
32340	江阴	PMS_坝头西站	10	400	279	279
32341	江阴	PMS_马家村北变	10	400	260	260

32342	江阴	西元塘变	10	400	173	173
32343	江阴	天笃变	10	400	209	209
32344	江阴	PMS_元塘北站变	10	200	143	143
32345	江阴	PMS_马镇石塘桥变	10	250	138	138
32346	江阴	西杜家变	10	400	298	298
32347	江阴	PMS_工业南变	10	400	317	317
32348	江阴	PMS_吐头西变	10	100	80	80
32349	江阴	PMS_红星变	10	400	320	320
32350	江阴	PMS_龙运南中变	10	400	307	307
32351	江阴	马镇周家村变	10	315	194	194
32352	市区	乐山苑九配变(融合终端)	10	200	160	160
32353	市区	乐山苑八配变(融合终端)	10	400	320	320
32354	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	160	160
32355	江阴	PMS_璜塘幸福变	10	315	244	244
32356	江阴	PMS_金风苑变	10	400	302	302
32357	宜兴	PMS_将军苑南公变	10	400	320	320
32358	宜兴	PMS_稍渎村公变	10	400	320	320
32359	市区	乐山四配变(融合终端)	10	400	320	320
32360	市区	PMS_蔬菜场三变	10	200	160	160
32361	宜兴	PMS_自来水公变	10	200	160	160
32362	江阴	璜塘环南变	10	315	252	252
32363	江阴	PMS_工商变	10	400	320	320

32364	江阴	PMS_顾西庄北变	10	315	124	124
32365	宜兴	PMS_鲸溪公变	10	400	261	261
32366	江阴	PMS_曙旦变	10	315	166	166
32367	市区	红星舍甲配变(融合终端)	10	315	252	252
32368	宜兴	将军苑北公变	10	400	320	320
32369	市区	红星舍乙配变(融合终端)	10	200	160	160
32370	市区	PMS_飞美针织厂	10	200	160	160
32371	市区	建达制衣	10	400	320	320
32372	江阴	PMS_新湾里变	10	400	266	266
32373	江阴	PMS_顾西庄变	10	250	171	171
32374	市区	PMS_市镇五三配变	10	400	320	320
32375	宜兴	电力站丝织公变	10	400	320	320
32376	宜兴	PMS_电力站宾馆公变	10	400	320	320
32377	江阴	松岗变	10	250	200	200
32378	江阴	PMS_滩上变	10	200	96	96
32379	江阴	滩上西变	10	400	286	286
32380	宜兴	PMS_电力站车站公变	10	400	320	320
32381	江阴	PMS_黄河一村北配电所 1#主变	10	630	504	504
32382	江阴	水厂变	10	400	320	320
32383	宜兴	PMS_官林村 1#公变	10	400	320	320

32384	江阴	上暨变	10	400	320	320
32385	江阴	PMS_黄河一村北配电所 2#主变	10	630	504	504
32386	宜兴	南街 6#公变	10	400	320	320
32387	宜兴	PMS_电力站环岛 1#公变	10	400	320	320
32388	江阴	PMS_北房北变	10	400	283	283
32389	宜兴	特种涂料公变	10	400	320	320
32390	江阴	北房变	10	400	130	130
32391	江阴	PMS_电力中站变	10	400	320	320
32392	市区	PMS_松山	10	200	160	160
32393	宜兴	黄渎 2#公变	10	315	252	252
32394	宜兴	PMS_朱渎新公变	10	400	281	281
32395	市区	PMS_大墩头	10	400	320	320
32396	宜兴	夏姜公路 2#公变	10	400	320	320
32397	市区	PMS_市镇变九	10	315	252	252
32398	宜兴	PMS_胜天潘家公变	10	315	252	252
32399	市区	PMS_正伟制品	10	200	143	143
32400	市区	PMS_黄泥岑下	10	200	160	160
32401	市区	军南村	10	400	320	320
32402	市区	PMS_浒水里	10	400	320	320
32403	市区	华仁制衣	10	400	320	320
32404	市区	PMS_跃进茶	10	400	320	320
32405	宜兴	后中里公变(光伏并网)	10	400	286	286

32406	宜兴	PMS_南街 5#公变	10	315	252	252
32407	市区	张巷十六	10	400	320	320
32408	市区	苗圃场二配变	10	400	320	320
32409	江阴	PMS_北房西变	10	250	119	119
32410	宜兴	PMS_中里村公变	10	400	320	320
32411	市区	PMS_吕满房配变	10	400	320	320
32412	宜兴	南街 4#公变	10	400	320	320
32413	市区	PMS_芙蓉开发区	10	400	320	320
32414	宜兴	火烧浜公变	10	400	320	320
32415	江阴	璜塘楼下变	10	400	155	155
32416	市区	徐家桥二配变（光伏）	10	200	64	64
32417	市区	PMS_张家里配变	10	200	160	160
32418	宜兴	PMS_竹园小区 1#公变	10	400	320	320
32419	江阴	PMS_张五房变	10	400	264	264
32420	市区	PMS_前龙潭配变	10	200	160	160
32421	宜兴	PMS_竹园小区 2#公变	10	400	320	320
32422	市区	PMS_后周巷配变	10	200	160	160
32423	宜兴	PMS_竹园小区 3#公变	10	400	320	320
32424	市区	PMS_星乐织配变	10	200	152	152
32425	宜兴	PMS_竹园小区 4#公变	10	315	252	252

32426	市区	PMS_西华路灯配变	10	200	160	160
32427	市区	PMS_环卫管配变	10	200	160	160
32428	市区	PMS_冯巷十五配变	10	400	320	320
32429	市区	PMS_公安消防配变	10	400	320	320
32430	市区	惠湾里甲配变	10	400	320	320
32431	市区	PMS_马巷排泵配变	10	400	320	320
32432	宜兴	薛家渎公变(光伏并网)	10	315	232	232
32433	市区	肖巷二配变(融合终端)	10	200	160	160
32434	市区	PMS_双惠印染	10	200	154	154
32435	市区	PMS_芮巷南	10	200	160	160
32436	市区	PMS_西林九队	10	400	320	320
32437	江阴	PMS_孙家变	10	250	186	186
32438	江阴	华昌路中变	10	250	194	194
32439	江阴	PMS_红星东站	10	200	160	160
32440	江阴	PMS_文林新庄变	10	400	180	180
32441	江阴	PMS_薛家变	10	400	320	320
32442	江阴	石庄菜场变	10	400	293	293
32443	江阴	PMS_三房东站	10	400	320	320
32444	江阴	PMS_澄丰变	10	400	21	21
32445	江阴	PMS_永安四村19#箱变主变	10	800	640	640
32446	江阴	东三房变	10	400	214	214
32447	江阴	恽家村公变	10	400	243	243

32448	江阴	PMS_三房中心站	10	400	320	320
32449	江阴	东横街变	10	400	320	320
32450	江阴	PMS_鸿雁配电所 1# 主变	10	630	504	504
32451	江阴	PMS_文富花园二区 配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
32452	江阴	PMS_老三房变	10	400	260	260
32453	江阴	PMS_徐庄桥变	10	200	121	121
32454	江阴	东街 1#变	10	315	252	252
32455	江阴	PMS_永安四村 2#箱 变主变	10	630	504	504
32456	江阴	西湖村委变	10	200	160	160
32457	江阴	PMS_王金浜变	10	400	313	313
32458	江阴	PMS_前巷村变	10	200	160	160
32459	江阴	PMS_文富花园二区 30#箱变主变	10	630	504	504
32460	江阴	PMS_沪江配电所主 变	10	800	640	640
32461	江阴	PMS_章园里南变	10	250	119	119
32462	江阴	璜塘油车里变	10	400	298	298
32463	江阴	杨园变	10	400	160	160
32464	江阴	PMS_章园里变	10	200	160	160
32465	江阴	PMS_浩里变	10	200	106	106
32466	江阴	PMS_东常变	10	200	32	32
32467	江阴	PMS_包家村变	10	200	51	51

32468	江阴	璜塘新村变	10	400	217	217
32469	江阴	PMS_吕家村变	10	200	0	0
32470	江阴	PMS_宕东变	10	200	160	160
32471	江阴	PMS_龙潭南变	10	400	309	309
32472	江阴	孔家变	10	400	270	270
32473	江阴	PMS_展家村变	10	400	275	275
32474	宜兴	PMS_阳光小区东 3# 公变	10	400	320	320
32475	江阴	香山变	10	200	107	107
32476	江阴	PMS_姚东湾变	10	400	320	320
32477	宜兴	PMS_阳光小区东 2# 公变	10	400	320	320
32478	江阴	马镇龙潭北变	10	400	320	320
32479	江阴	界石头变	10	400	306	306
32480	江阴	PMS_孙五房变	10	400	207	207
32481	江阴	青钟站变	10	200	160	160
32482	江阴	PMS_小坎北电站变	10	315	141	141
32483	江阴	河家滩变	10	200	115	115
32484	江阴	PMS_永安四村 7#箱 变主变	10	630	504	504
32485	江阴	PMS_西阳东站	10	100	80	80
32486	江阴	孙七房变	10	400	260	260
32487	江阴	永安四村综合箱变 主变	10	400	312	312
32488	江阴	PMS_文西路西变	10	400	320	320

32489	江阴	PMS_文富花园二区 48#箱变主变	10	800	640	640
32490	江阴	PMS_水产变	10	400	306	306
32491	江阴	PMS_文林毛庄变	10	400	299	299
32492	江阴	PMS_文富花园二区 32#箱变主变	10	800	640	640
32493	江阴	PMS_西阳新村变	10	400	320	320
32494	江阴	PMS_文富花园二区 50#箱变主变	10	800	640	640
32495	江阴	路灯 3 号变	10	200	120	120
32496	江阴	湘北服饰变	10	315	252	252
32497	宜兴	PMS_川埠商品房公 变	10	400	137	137
32498	江阴	璜塘王家巷变	10	400	320	320
32499	江阴	PMS_皇母桥变	10	200	109	109
32500	市区	PMS_金星针织内衣 配变	10	400	320	320
32501	江阴	船形变	10	200	102	102
32502	市区	PMS_华山奇配变	10	200	160	160
32503	江阴	PMS_文林蒋巷变	10	200	113	113
32504	江阴	PMS_姚家公变	10	400	313	313
32505	江阴	后庄变	10	315	213	213
32506	市区	PMS_张沈古	10	400	320	320
32507	市区	PMS_远田里	10	200	160	160
32508	江阴	PMS_姚家南变	10	200	160	160

32509	市区	PMS_塘前村	10	400	320	320
32510	江阴	PMS_章家村变	10	200	67	67
32511	江阴	PMS_新周变	10	200	64	64
32512	市区	PMS_杨张头	10	400	320	320
32513	市区	PMS_船丰	10	200	160	160
32514	市区	PMS_西新乐配变	10	400	320	320
32515	江阴	璜塘周家巷变	10	400	193	193
32516	江阴	PMS_三房中站	10	400	320	320
32517	市区	杨沈古	10	400	320	320
32518	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 5#公变	10	400	320	320
32519	市区	沈古	10	400	320	320
32520	市区	PMS_西站头	10	200	160	160
32521	市区	五里一配变(融合终端)	10	400	320	320
32522	市区	王家庄泵配变	10	400	320	320
32523	市区	PMS_杨巷一变	10	200	160	160
32524	江阴	PMS_东方配电所 1#主变	10	630	504	504
32525	江阴	PMS_祁庄变	10	200	160	160
32526	市区	PMS_张桥东	10	200	160	160
32527	市区	PMS_张桥头三	10	200	96	96
32528	江阴	PMS_陆家宕变	10	400	320	320
32529	市区	PMS_沙木桥配变	10	400	320	320
32530	江阴	PMS_西阳南变	10	400	320	320

32531	市区	PMS_路灯管理配变	10	200	160	160
32532	江阴	璜塘南村头变	10	400	246	246
32533	市区	PMS_毛纺贰配变	10	200	160	160
32534	江阴	PMS_西阳桥变	10	400	284	284
32535	市区	PMS_西横河配变	10	315	252	252
32536	市区	化工械配变(融合终端)	10	400	301	301
32537	市区	PMS_山庄头	10	200	160	160
32538	市区	五里二配变(融合终端)	10	400	320	320
32539	市区	PMS_市镇八九配变	10	200	160	160
32540	市区	PMS_五里三配变	10	400	320	320
32541	市区	PMS_茶场村配变	10	200	160	160
32542	市区	PMS_照相厂配变	10	400	320	320
32543	市区	PMS_吴塘新建配变	10	200	160	160
32544	市区	PMS_吴塘桥配变	10	200	160	160
32545	宜兴	川埠同乐新村公变	10	400	320	320
32546	宜兴	水龙口 2#公变	10	400	320	320
32547	江阴	PMS_陆云卓变	10	200	93	93
32548	宜兴	同乐商住楼公变	10	400	320	320
32549	市区	PMS_园上	10	200	142	142
32550	市区	PMS_康山头	10	200	160	160
32551	江阴	PMS_春江华庭箱变主变	10	500	400	400
32552	宜兴	PMS_新宅基公变	10	400	320	320

32553	市区	PMS_康山西	10	200	160	160
32554	市区	王村庄贰配变	10	400	320	320
32555	市区	PMS_吴塘队配变	10	200	160	160
32556	市区	PMS_水厂	10	400	320	320
32557	江阴	PMS_美丽花苑箱变 主变	10	800	640	640
32558	江阴	陆东变	10	400	286	286
32559	市区	PMS_西林街	10	400	320	320
32560	市区	PMS_南巷五	10	100	80	80
32561	市区	PMS_白旄东	10	200	160	160
32562	宜兴	江南市场 2#公变(光 伏并网)	10	400	297	297
32563	市区	PMS_前湾	10	200	160	160
32564	宜兴	PMS_江南市场 1#公 变	10	400	320	320
32565	市区	PMS_郁巷	10	100	80	80
32566	市区	PMS_后湾	10	200	160	160
32567	江阴	黄五房变	10	400	176	176
32568	市区	PMS_柑桔所	10	200	123	123
32569	宜兴	PMS_赵庄 2#公变	10	315	252	252
32570	市区	漆塘小区东	10	400	320	320
32571	市区	军六北队配变	10	400	320	320
32572	江阴	华三场变	10	400	320	320
32573	宜兴	赵庄 1#公变	10	400	320	320
32574	市区	军六村配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
32575	江阴	PMS_天鹤路22#箱变 主变	10	800	640	640
32576	宜兴	东下义山号公变(光 伏并网)	10	200	137	137
32577	江阴	PMS_徐庄桥西变	10	400	225	225
32578	宜兴	PMS_东下黄泥岗公 变	10	315	252	252
32579	江阴	PMS_锦绣变	10	200	160	160
32580	江阴	PMS_上游南站变	10	315	233	233
32581	江阴	PMS_碾城变	10	200	111	111
32582	市区	梅梁丁配变(融合终 端)	10	400	320	320
32583	江阴	PMS_澄山配电所 1# 主变	10	800	640	640
32584	市区	梅梁乙配变(融合终 端)	10	400	320	320
32585	市区	梅梁新村七配变(融 合终端)	10	400	320	320
32586	市区	梅梁新村六配变(融 合终端)	10	400	320	320
32587	市区	梅梁新村五配变(融 合终端)	10	400	320	320
32588	江阴	PMS_澄山配电所 2# 主变	10	800	640	640
32589	市区	梅梁新村二配变(融	10	400	320	320

		合终端)				
32590	市区	梅梁新村三配变(融合终端)	10	400	320	320
32591	市区	梅梁新村十配变(融合终端)	10	400	320	320
32592	宜兴	烟山村公变(光伏并网)	10	200	0	0
32593	江阴	PMS_荡南西站	10	100	80	80
32594	市区	梅梁新村四配变(融合终端)	10	400	320	320
32595	市区	梅梁新村八配变(融合终端)	10	400	320	320
32596	江阴	PMS_角上变	10	200	39	39
32597	市区	梅梁丙配变(融合终端)	10	400	320	320
32598	市区	时新纺配变(融合终端)	10	400	320	320
32599	市区	梅梁桥配变(融合终端)	10	400	320	320
32600	宜兴	张渚东下祖山公变	10	400	303	303
32601	宜兴	PMS_东下团山公变	10	200	160	160
32602	宜兴	PMS_南村组公变	10	400	247	247
32603	宜兴	堰下组公变	10	400	297	297
32604	宜兴	湖滨桥公变	10	400	320	320
32605	宜兴	木石董家 2#公变	10	400	287	287
32606	宜兴	潜洛 4#公变	10	315	226	226

32607	宜兴	施荡鱼塘 2#公变	10	200	160	160
32608	宜兴	朱渭排涝 2#公变(光伏并网)	10	400	221	221
32609	江阴	PMS_人民东路 123 号 4#箱变主变	10	630	504	504
32610	宜兴	下庄村公变	10	400	289	289
32611	江阴	永联箱变主变	10	630	504	504
32612	宜兴	村西公变	10	200	160	160
32613	市区	振兴路二配变(融合终端)	10	400	320	320
32614	宜兴	PMS_诚庄南站公变	10	200	99	99
32615	市区	PMS_雪云路灯	10	200	160	160
32616	宜兴	下庄 2#公变	10	400	278	278
32617	宜兴	PMS_邵墅村公变	10	400	320	320
32618	宜兴	PMS_胜天花园 3#公变	10	200	141	141
32619	宜兴	胜天花园 1#公变	10	400	320	320
32620	宜兴	PMS_皂上组公变	10	315	252	252
32621	市区	PMS_张村配变	10	200	160	160
32622	宜兴	PMS_三河公变	10	200	141	141
32623	宜兴	PMS_鹅麓村公变	10	200	160	160
32624	市区	张村站泵配变	10	400	320	320
32625	宜兴	PMS_蒋家公变	10	200	160	160
32626	宜兴	PMS_蒲宕电站公变	10	200	160	160
32627	宜兴	PMS_林场公变	10	100	80	80

32628	宜兴	天生圩 3#公变（光伏并网）	10	400	300	300
32629	江阴	PMS_文富花园一区8#箱变主变	10	630	504	504
32630	宜兴	座庄农场 1#公变	10	400	303	303
32631	江阴	PMS_官庄变	10	315	175	175
32632	市区	纺水队配变	10	200	159	159
32633	江阴	桃花巷 1#变	10	400	320	320
32634	江阴	PMS_官庄西变	10	200	160	160
32635	市区	PMS_纺水产配变	10	200	160	160
32636	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 1#变	10	630	504	504
32637	江阴	PMS_文富花苑一区2#箱变主变	10	800	640	640
32638	市区	PMS_镇水产	10	200	160	160
32639	江阴	PMS_贯庄电站变	10	200	84	84
32640	江阴	PMS_桃花巷 2#变	10	400	320	320
32641	江阴	PMS_西湖电站变	10	200	160	160
32642	市区	PMS_马商乙	10	50	40	40
32643	市区	PMS_马商甲	10	200	160	160
32644	市区	马商业	10	400	320	320
32645	市区	PMS_服务用品	10	200	160	160
32646	市区	PMS_第二奶牛场配变	10	200	160	160
32647	江阴	湖粮变	10	400	290	290

32648	江阴	马文变	10	400	320	320
32649	市区	10kV 长宁 1#站 T4	10	1000	800	800
32650	江阴	阎王坝变	10	400	278	278
32651	市区	10kV 长宁 2#站 T4	10	1000	800	800
32652	宜兴	PMS_桂芳南公变	10	315	252	252
32653	宜兴	PMS_杨家电站公变	10	100	80	80
32654	江阴	PMS_黄公坝变	10	160	114	114
32655	江阴	新高变	10	400	231	231
32656	市区	PMS_新西二配变	10	200	160	160
32657	市区	10kV 长宁苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
32658	江阴	PMS_外环北变	10	400	298	298
32659	宜兴	PMS_农场污工泵公 变	10	200	160	160
32660	江阴	PMS_西湖村委西变	10	400	320	320
32661	江阴	PMS_大桥南路 3 号 10#箱变主变	10	630	504	504
32662	江阴	PMS_师古墩变	10	200	143	143
32663	江阴	PMS_大桥南路 3 号 14#箱变主变	10	630	504	504
32664	江阴	岸头上变	10	315	252	252
32665	江阴	PMS_银都配电所 1# 主变	10	800	640	640
32666	宜兴	PMS_牧场公变	10	315	227	227
32667	江阴	大坎五队	10	400	320	320

32668	江阴	PMS_大桥南路 3 号 20#箱变主变	10	630	504	504
32669	江阴	PMS_大坎南站变	10	400	320	320
32670	江阴	PMS_银都配电所 2# 主变	10	800	640	640
32671	江阴	PMS_文南东新村变	10	400	320	320
32672	江阴	高城墩变	10	400	301	301
32673	江阴	PMS_文南村委变	10	315	241	241
32674	江阴	PMS_大坎变	10	400	299	299
32675	江阴	PMS_璜土中心南变	10	315	252	252
32676	宜兴	来村北公变(光伏并 网)	10	400	294	294
32677	市区	10kV 长宁苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
32678	市区	PMS_后姑里泵配变	10	200	160	160
32679	江阴	章华变	10	400	278	278
32680	江阴	湖塘村委变	10	400	320	320
32681	市区	10kV 长宁苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
32682	宜兴	PMS_来村中公变	10	200	160	160
32683	江阴	俞巷东变	10	315	134	134
32684	江阴	牛奶场变	10	400	202	202
32685	宜兴	PMS_来村公变	10	315	240	240
32686	市区	PMS_西华巷泵配变	10	200	160	160
32687	市区	PMS_前朱巷配变	10	200	160	160

32688	江阴	唐家巷变	10	400	310	310
32689	江阴	PMS_符家变	10	200	140	140
32690	江阴	PMS_任东变	10	200	76	76
32691	江阴	PMS_杨淮头变	10	200	82	82
32692	江阴	PMS_俞巷变	10	200	160	160
32693	江阴	PMS_大桥南路 3 号 4#箱变主变	10	630	504	504
32694	江阴	PMS_刘家头变	10	200	160	160
32695	江阴	PMS_富德变	10	315	252	252
32696	江阴	PMS_商场变	10	400	320	320
32697	江阴	PMS_杨木桥变	10	315	252	252
32698	江阴	PMS_盘龙路灯变	10	200	160	160
32699	江阴	PMS_石庄敬老院变	10	400	320	320
32700	江阴	PMS_文南西站	10	400	289	289
32701	江阴	PMS_文林新塘变	10	315	211	211
32702	江阴	PMS_岐南中变	10	400	320	320
32703	江阴	达江变	10	315	252	252
32704	江阴	PMS_庙巷变	10	400	320	320
32705	江阴	PMS_后申变	10	250	151	151
32706	江阴	日新变	10	400	320	320
32707	江阴	PMS_兴农变	10	50	40	40
32708	江阴	PMS_文富花苑一区 11#箱变主变	10	800	640	640
32709	江阴	PMS_永安四村 13#箱 变主变	10	630	504	504

32710	江阴	PMS_石庄电力站变	10	400	315	315
32711	江阴	三房村站	10	315	247	247
32712	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	320	320
32713	宜兴	PMS_华新东路 8#公变	10	315	252	252
32714	宜兴	华新东路 9#公变	10	400	320	320
32715	宜兴	PMS_华新东路 10#公变	10	315	252	252
32716	宜兴	宜春公变	10	400	320	320
32717	市区	PMS_张华村一配变	10	400	320	320
32718	宜兴	新霞新村公变	10	400	320	320
32719	宜兴	PMS_岳堤苑 5#公变	10	400	320	320
32720	宜兴	PMS_民主路中公变	10	400	320	320
32721	宜兴	PMS_港区宿舍公变	10	400	320	320
32722	宜兴	南园商城公变	10	400	320	320
32723	宜兴	PMS_岳堤小区 4#公变	10	400	320	320
32724	宜兴	南春园公变	10	400	320	320
32725	宜兴	PMS_积梅 6#公变	10	100	80	80
32726	宜兴	PMS_电力设备公变	10	400	320	320
32727	宜兴	PMS_桃溪小学公变	10	315	252	252
32728	江阴	PMS_花园南配电所 1#主变	10	800	640	640
32729	江阴	PMS_朱家堂北变	10	200	28	28
32730	江阴	PMS_文林河南包家	10	400	292	292

		变				
32731	江阴	PMS_云盛商住 1#箱 变主变	10	630	504	504
32732	江阴	PMS_名豪山庄 8#箱 变主变	10	630	504	504
32733	江阴	天鹤五村 7#箱变主 变	10	630	504	504
32734	江阴	PMS_名豪山庄 88#箱 变主变	10	500	400	400
32735	江阴	PMS_名豪山庄 40#箱 变主变	10	630	492	492
32736	江阴	PMS_天鹤三村 10#箱 变主变	10	800	640	640
32737	江阴	PMS_名豪山庄 179# 箱变主变	10	630	490	490
32738	江阴	塘前路 250 号 7#箱 变主变	10	400	320	320
32739	江阴	PMS_名豪山庄 62#箱 变主变	10	630	504	504
32740	江阴	PMS_天鹤五村 18#箱 变主变	10	800	640	640
32741	江阴	PMS_名豪山庄 76#箱 变主变	10	630	504	504
32742	江阴	PMS_名豪山庄 143# 箱变主变	10	630	491	491
32743	宜兴	PMS_积梅 1#公变	10	400	320	320

32744	宜兴	大坟山 2#公变（光伏并网）	10	315	246	246
32745	宜兴	PMS_大坟山 1#公变	10	315	252	252
32746	宜兴	PMS_凌霞东塘公变	10	400	320	320
32747	宜兴	积梅 4#公变	10	400	320	320
32748	宜兴	PMS_贝斯特 2#公变	10	250	200	200
32749	宜兴	PMS_钱家桥 1#公变	10	400	320	320
32750	宜兴	PMS_龙王口公变	10	200	160	160
32751	宜兴	干北公变	10	200	138	138
32752	市区	林达制衣配变	10	400	310	310
32753	宜兴	PMS_岷亭南河公变	10	200	160	160
32754	市区	PMS_鼎鑫电器配变	10	200	160	160
32755	宜兴	PMS_后亭村公变	10	200	160	160
32756	宜兴	PMS_刘家东公变	10	250	200	200
32757	宜兴	PMS_建材公变	10	400	320	320
32758	宜兴	PMS_丁东站公变	10	100	80	80
32759	宜兴	杨潭圩公变	10	200	144	144
32760	宜兴	小南塘公变	10	400	320	320
32761	宜兴	PMS_宣林东公变	10	315	252	252
32762	江阴	PMS_私营工业园 2#变	10	400	287	287
32763	江阴	吴家丹变	10	315	252	252
32764	宜兴	茶亭抗旱站公变	10	200	147	147
32765	江阴	PMS_通渡花苑二区 26#箱变主变	10	400	320	320

32766	江阴	文林山庄变	10	200	147	147
32767	江阴	PMS_文林环南路 2# 变	10	315	101	101
32768	江阴	PMS_花园南配电所 2#主变	10	800	640	640
32769	江阴	PMS_湘南东变	10	315	247	247
32770	江阴	PMS_湘南变	10	315	252	252
32771	江阴	PMS_花园南配电所 3#主变	10	800	640	640
32772	江阴	PMS_文中变	10	315	252	252
32773	江阴	PMS_文林皮服变	10	400	320	320
32774	江阴	文林四房巷变	10	250	132	132
32775	江阴	PMS_四房巷北变	10	400	259	259
32776	市区	PMS_徐巷十七配变 (TTU)	10	200	160	160
32777	市区	PMS_新兴泵厂配变 (TTU)	10	200	143	143
32778	江阴	PMS_文林车站西变	10	400	320	320
32779	江阴	PMS_文林车站变	10	400	320	320
32780	宜兴	PMS_司马公变	10	200	135	135
32781	宜兴	PMS_宣林西公变	10	400	320	320
32782	宜兴	小符住公变	10	400	220	220
32783	宜兴	江庄桥公变	10	400	314	314
32784	宜兴	桂芳村公变	10	400	320	320
32785	宜兴	PMS_夹沟村公变	10	400	282	282

32786	宜兴	北野田公变	10	400	320	320
32787	宜兴	桂芳污公变（光伏并 网）	10	400	297	297
32788	宜兴	PMS_夹沟污公变	10	400	320	320
32789	宜兴	PMS_马公荡公变	10	400	308	308
32790	宜兴	PMS_竹舍庙桥公变	10	400	320	320
32791	宜兴	钮家水产村北公变	10	400	320	320
32792	宜兴	金家公变（光伏并 网）	10	250	141	141
32793	宜兴	泉水坝公变	10	200	160	160
32794	宜兴	大坝头公变（光伏并 网）	10	400	271	271
32795	宜兴	PMS_岷亭静堂公变	10	400	320	320
32796	江阴	PMS_供电所南站变	10	315	252	252
32797	宜兴	PMS_泥塘后庄公变	10	200	160	160
32798	江阴	PMS_石庄中学变	10	400	320	320
32799	宜兴	申门村公变	10	400	136	136
32800	市区	PMS_查巷三配变 （TTU）	10	200	160	160
32801	市区	石利五配变（融合终 端）	10	400	320	320
32802	市区	潘氏包装配变（TTU）	10	400	302	302
32803	江阴	东环变	10	400	320	320
32804	江阴	小厅变	10	315	98	98
32805	江阴	PMS_小厅站	10	200	160	160

32806	江阴	PMS_塘前路 250#箱 变主变	10	630	504	504
32807	江阴	PMS_天鹤人医北箱 变主变	10	630	504	504
32808	江阴	PMS_天鹤七村 11#箱 变主变	10	800	640	640
32809	江阴	PMS_南方花园配电 所 1#主变	10	630	504	504
32810	江阴	PMS_天鹤三村 18#箱 变主变	10	630	504	504
32811	江阴	PMS_城南菜场箱变 主变	10	500	400	400
32812	江阴	PMS_南方箱变主变	10	630	504	504
32813	江阴	PMS_文定北配电所 —1#变	10	800	640	640
32814	江阴	PMS_文定北配电所 —2#变	10	800	640	640
32815	江阴	PMS_东方箱变主变	10	630	504	504
32816	江阴	PMS_文定南配电所 2#主变	10	1000	800	800
32817	江阴	PMS_蒲桥箱变主变	10	630	504	504
32818	江阴	阳光配电所 1#主变	10	1000	800	800
32819	江阴	阳光配电所 2#主变	10	1000	800	800
32820	江阴	PMS_绿园配电所 1# 主变	10	800	640	640
32821	江阴	PMS_绿园配电所 2#	10	800	640	640

		主变				
32822	江阴	PMS_光华箱变主变	10	630	504	504
32823	江阴	PMS_文定一村箱变 主变	10	800	640	640
32824	宜兴	PMS_典巷村公变	10	400	320	320
32825	宜兴	典巷北公变(光伏并 网)	10	200	142	142
32826	宜兴	PMS_后洋塘公变	10	200	160	160
32827	宜兴	PMS_竹舍储家塘公 变	10	100	80	80
32828	宜兴	PMS_定庄公变	10	200	160	160
32829	宜兴	闸北公变	10	400	320	320
32830	宜兴	PMS_丁蜀二中 2#公 变	10	200	152	152
32831	宜兴	PMS_东河公变	10	200	160	160
32832	宜兴	PMS_人民饭店公变	10	315	252	252
32833	宜兴	PMS_一号楼公变	10	400	320	320
32834	宜兴	PMS_公司舍公变	10	400	320	320
32835	宜兴	PMS_财政小区公变	10	200	160	160
32836	宜兴	城建办公变	10	400	320	320
32837	宜兴	PMS_迎宾巷公变	10	400	320	320
32838	宜兴	PMS_龙溪花园公变	10	400	320	320
32839	宜兴	PMS_商业公司宿舍 公变	10	400	320	320
32840	宜兴	PMS_白宕南路小区	10	400	320	320

		公变				
32841	宜兴	PMS_广电中心公变	10	250	200	200
32842	宜兴	PMS_9#楼公变	10	400	320	320
32843	宜兴	PMS_黑疗区宿舍公变	10	200	160	160
32844	宜兴	PMS_金山冲公变	10	200	109	109
32845	宜兴	PMS_大董公变	10	400	296	296
32846	宜兴	PMS_马元公变	10	200	88	88
32847	宜兴	茶亭三里亭 1#公变 (光伏并网)	10	400	302	302
32848	江阴	PMS_小商品变	10	400	320	320
32849	宜兴	PMS_岭西公变	10	200	160	160
32850	江阴	PMS_前巷油坊变	10	200	160	160
32851	江阴	申港文化变	10	400	295	295
32852	宜兴	张渚茶亭龙糠坞公变 (光伏并网)	10	400	309	309
32853	宜兴	PMS_白塔横塘 2#公变	10	400	320	320
32854	市区	PMS_永华毛条配变	10	200	160	160
32855	市区	10kV 长宁 7#站 T1	10	1000	800	800
32856	市区	10kV 长宁 8#站 T1	10	1250	1000	1000
32857	市区	10kV 长宁苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
32858	市区	10kV 长宁 4#站 T4	10	1000	800	800
32859	宜兴	小桥头公变(光伏并	10	400	221	221

		网)				
32860	市区	10kV 长宁 6#站 T4	10	1000	800	800
32861	宜兴	PMS_群乐商场 2#公变	10	400	320	320
32862	宜兴	PMS_群乐商场 1#公变	10	400	320	320
32863	宜兴	PMS_公园东路中区公变	10	400	320	320
32864	宜兴	PMS_丁南新村 3#公变	10	400	320	320
32865	宜兴	PMS_水厂经营部公变	10	400	320	320
32866	市区	PMS_长大河配变	10	200	160	160
32867	市区	曹慕杜庄配变	10	400	320	320
32868	市区	PMS_高更上配变	10	200	160	160
32869	宜兴	PMS_王干公变	10	160	128	128
32870	市区	PMS_朱翔坝配变	10	200	160	160
32871	宜兴	PMS_上堡公变	10	400	320	320
32872	江阴	胜利电站变	10	400	232	232
32873	宜兴	PMS_岷亭东村公变	10	200	137	137
32874	江阴	青春电站变	10	400	265	265
32875	江阴	芦墩西变	10	400	309	309
32876	宜兴	PMS_小江公变	10	200	128	128
32877	江阴	PMS_石庄谢家头变	10	400	320	320
32878	宜兴	前姚组公变	10	400	262	262

32879	市区	PMS_后胡村甲配变	10	400	320	320
32880	宜兴	广桥 2#公变	10	400	273	273
32881	江阴	西肖庄变	10	250	190	190
32882	江阴	PMS_石庄中村变	10	200	153	153
32883	江阴	PMS_桂家变	10	250	138	138
32884	市区	PMS_后胡村乙配变	10	400	320	320
32885	江阴	PMS_马镇浜上变	10	200	151	151
32886	江阴	下村里变	10	400	307	307
32887	市区	PMS_麻雀园配变	10	200	160	160
32888	市区	PMS_古庄新村配变	10	200	160	160
32889	市区	PMS_古庄二配变	10	200	160	160
32890	市区	PMS_古庄排泵配变	10	200	160	160
32891	市区	PMS_湾斗里配变	10	200	160	160
32892	宜兴	PMS_莲河溪 1#公变	10	200	160	160
32893	市区	PMS_河东四配变	10	200	160	160
32894	宜兴	PMS_莲河溪村公变	10	400	270	270
32895	宜兴	千朱公变	10	200	154	154
32896	宜兴	千亩圩站公变(光伏 并网)	10	400	307	307
32897	市区	PMS_水厂九配变	10	200	160	160
32898	宜兴	PMS_千西公变	10	200	12	12
32899	宜兴	柴山公变	10	400	320	320
32900	宜兴	PMS_铜排公变	10	400	300	300
32901	宜兴	PMS_大田村公变	10	400	320	320
32902	宜兴	大田村 2#公变(光	10	400	289	289

		伏并网)				
32903	宜兴	PMS_凌霞北环公变	10	400	320	320
32904	江阴	PMS_文定三村16#箱变主变	10	630	504	504
32905	市区	曹壹配变	10	200	160	160
32906	市区	PMS_曹慕塘小学配变	10	400	320	320
32907	宜兴	阳羨站公变	10	200	160	160
32908	宜兴	PMS_另家北站公变	10	200	80	80
32909	市区	蒋巷八配变(光伏)	10	200	85	85
32910	市区	PMS_东三谢更配变	10	200	160	160
32911	宜兴	大坟头公变(光伏并网)	10	400	266	266
32912	市区	PMS_许家五配变	10	400	320	320
32913	市区	周家角配变	10	200	160	160
32914	宜兴	凌家村公变	10	400	275	275
32915	江阴	PMS_五市加工厂变	10	315	60	60
32916	江阴	PMS_张子头变	10	200	115	115
32917	江阴	PMS_黄泥头变	10	200	23	23
32918	宜兴	白家公变(光伏并网)	10	400	305	305
32919	市区	PMS_锡沙6#箱变T1	10	630	504	504
32920	宜兴	西渚溪东公变(光伏并网)	10	400	251	251
32921	市区	PMS_锡沙7#箱变T1	10	630	504	504

32922	宜兴	诸桥许家公变	10	400	320	320
32923	市区	PMS_周山浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
32924	市区	PMS_周山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
32925	市区	PMS_周山浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
32926	宜兴	PMS_和桥渔场公变	10	400	320	320
32927	宜兴	PMS_后白塔公变	10	400	286	286
32928	宜兴	元家公变（光伏并 网）	10	200	145	145
32929	江阴	周团村变	10	400	320	320
32930	江阴	PMS_西苑新村 38#箱 变主变	10	630	504	504
32931	宜兴	PMS_湖滨电站公变	10	400	320	320
32932	江阴	PMS_黄泥头南变	10	200	160	160
32933	江阴	PMS_花园广场配电 所 1#主变	10	630	504	504
32934	宜兴	PMS_电力站房管所 公变	10	315	252	252
32935	宜兴	PMS_岳堤教工宿舍 公变	10	250	200	200
32936	宜兴	PMS_潘家坝村公变	10	315	193	193
32937	宜兴	潘北公变	10	400	151	151
32938	江阴	PMS_朝阳关新村 14# 箱变主变	10	630	492	492

32939	江阴	PMS_新桥花园 18#箱 变主变	10	630	504	504
32940	江阴	PMS_贯庄西变	10	400	320	320
32941	江阴	贯庄农水变	10	400	320	320
32942	江阴	贯庄东变	10	400	282	282
32943	江阴	PMS_贯庄北变	10	250	182	182
32944	江阴	PMS_立埭变	10	400	257	257
32945	江阴	PMS_常泽村变	10	200	160	160
32946	宜兴	PMS_建工小区公变	10	315	252	252
32947	宜兴	PMS_电力站建材公 变	10	315	252	252
32948	宜兴	针纺 2#公变（光伏 并网）	10	400	320	320
32949	宜兴	储巷 2#公变	10	315	192	192
32950	市区	烈士墓配变	10	400	320	320
32951	市区	开发区四配变	10	400	297	297
32952	市区	南水渠二配变	10	400	320	320
32953	市区	芙蓉九配变	10	400	320	320
32954	市区	PMS_创新企业配变	10	200	118	118
32955	市区	茶场(2)	10	400	320	320
32956	市区	邱更上配变（光伏）	10	400	278	278
32957	江阴	龙潭头变	10	400	268	268
32958	宜兴	PMS_阳光小区东 1# 公变	10	400	320	320
32959	江阴	PMS_上许变	10	200	111	111

32960	江阴	孔北变	10	400	266	266
32961	江阴	PMS_杜典变	10	400	290	290
32962	宜兴	PMS_阳光小区南 3# 公变	10	400	320	320
32963	江阴	PMS_教场变	10	315	252	252
32964	江阴	PMS_马镇吴家村变	10	250	200	200
32965	江阴	PMS_璜塘周家村变	10	250	135	135
32966	江阴	PMS_璜塘许家变	10	400	320	320
32967	市区	徐家桥配变	10	400	320	320
32968	江阴	PMS_璜塘河东变	10	200	148	148
32969	江阴	PMS_后朱巷变	10	250	142	142
32970	市区	三坝电站配变	10	400	320	320
32971	江阴	PMS_旺家村变	10	200	144	144
32972	宜兴	阳光小区南 4#公变 (光伏并网)	10	400	307	307
32973	市区	万安新村二配变	10	200	160	160
32974	江阴	PMS_三号桥变	10	250	54	54
32975	市区	新蒋配变	10	400	320	320
32976	江阴	PMS_马镇五房村变	10	400	278	278
32977	江阴	精养塘变	10	400	320	320
32978	江阴	朱朝东变	10	400	180	180
32979	宜兴	西渚立新 2#公变(光 伏并网)	10	400	281	281
32980	江阴	PMS_俞朝变	10	400	284	284
32981	江阴	PMS_山观西苑新村	10	800	640	640

		98#箱变主变				
32982	江阴	PMS_陆房庄变	10	200	128	128
32983	宜兴	PMS_芳庄新区公变	10	400	311	311
32984	宜兴	官林南塍公变	10	200	160	160
32985	宜兴	PMS_新区 2#公变	10	200	160	160
32986	宜兴	PMS_南塍河南公变	10	200	160	160
32987	宜兴	PMS_西小村公变	10	200	160	160
32988	江阴	PMS_花园二村箱变 主变	10	630	504	504
32989	宜兴	PMS_南方机械公变	10	400	320	320
32990	市区	PMS_南西街配变	10	400	320	320
32991	市区	多服公司配变	10	400	320	320
32992	市区	PMS_北小桥配变	10	400	294	294
32993	市区	南园二配变（光伏）	10	200	155	155
32994	宜兴	PMS_胜天张家组公 变	10	200	160	160
32995	江阴	周庄头变	10	400	269	269
32996	江阴	PMS_倪巷变	10	200	160	160
32997	江阴	马巷上变	10	400	300	300
32998	宜兴	PMS_田浪村公变	10	400	302	302
32999	江阴	PMS_冶坊桥南变	10	315	252	252
33000	宜兴	下新公变	10	400	320	320
33001	江阴	PMS_杨村里变	10	200	133	133
33002	江阴	范朝东变	10	400	243	243
33003	宜兴	PMS_青年闸公变	10	200	160	160

33004	江阴	PMS_大二房变	10	400	241	241
33005	江阴	PMS_大村上变	10	400	320	320
33006	宜兴	前谢 1#公变（光伏 并网）	10	200	127	127
33007	宜兴	PMS_斗上公变	10	315	96	96
33008	江阴	桥下西变	10	200	160	160
33009	宜兴	PMS_前谢北站公变	10	200	160	160
33010	江阴	PMS_祝家桥变	10	250	200	200
33011	宜兴	PMS_大生村公变	10	200	112	112
33012	市区	PMS_四房配变	10	200	160	160
33013	宜兴	电力站西大街公变 （光伏并网）	10	400	310	310
33014	市区	盛家桥村黄更上配 变	10	200	160	160
33015	市区	PMS_黄更上二配变	10	200	160	160
33016	市区	东桥村委配变	10	400	320	320
33017	市区	PMS_双丽配变	10	400	320	320
33018	市区	严家庄配变	10	315	252	252
33019	宜兴	宗家村公变	10	400	320	320
33020	市区	东桥村吴家坝配变	10	400	320	320
33021	市区	PMS_村北陈巷配变	10	400	320	320
33022	市区	PMS_俞家湾配变	10	200	153	153
33023	宜兴	PMS_中心路公变	10	315	252	252
33024	市区	PMS_张更薛	10	400	320	320
33025	市区	三坝村配变	10	400	320	320

33026	江阴	PMS_华村变	10	250	125	125
33027	江阴	PMS_下滨变	10	200	71	71
33028	市区	三坝村壹配变	10	400	320	320
33029	江阴	PMS_璜塘许北变	10	250	200	200
33030	江阴	李油车变	10	400	112	112
33031	江阴	PMS_金丝娘变	10	200	160	160
33032	宜兴	PMS_张渚幼儿园公 变	10	315	252	252
33033	江阴	璜塘开发北变	10	315	247	247
33034	江阴	金巷上变	10	400	234	234
33035	宜兴	PMS_埭头街北公变	10	400	298	298
33036	市区	PMS_万安	10	200	160	160
33037	市区	陆巷十配变	10	200	160	160
33038	江阴	PMS_璜塘陆家变	10	200	160	160
33039	江阴	PMS_季家村变	10	250	164	164
33040	宜兴	PMS_荆西村公变	10	400	248	248
33041	江阴	璜塘张家村变	10	400	262	262
33042	江阴	璜塘张家坝变	10	250	158	158
33043	江阴	PMS_花园一村箱变 主变	10	630	504	504
33044	宜兴	和桥庙桥组公变	10	400	314	314
33045	宜兴	PMS_苗桥电站公变	10	400	264	264
33046	江阴	PMS_谈家住基变	10	400	279	279
33047	江阴	PMS_西苑新村54#箱 变主变	10	800	640	640

33048	江阴	环南路变	10	400	196	196
33049	宜兴	下新污空公变	10	400	320	320
33050	江阴	PMS_文八路北变	10	400	320	320
33051	宜兴	PMS_义庄北 2#公变	10	400	313	313
33052	宜兴	小坝电站公变	10	200	160	160
33053	宜兴	PMS_小坝稻香公变	10	200	117	117
33054	江阴	PMS_花园二村配电 所 1#主变	10	800	640	640
33055	江阴	PMS_花园二村配电 所 2#主变	10	800	640	640
33056	宜兴	PMS_稻庄站公变	10	315	252	252
33057	宜兴	PMS_钱圩电站公变	10	200	142	142
33058	宜兴	西北公变	10	400	303	303
33059	宜兴	尖东公变（光伏并 网）	10	400	299	299
33060	宜兴	PMS_丰台公变	10	200	137	137
33061	宜兴	观渎东公变	10	200	160	160
33062	宜兴	PMS_排头公变	10	200	115	115
33063	宜兴	PMS_查林西公变	10	400	320	320
33064	江阴	天鹤六村配电所 1# 主变	10	800	640	640
33065	宜兴	西南组公变	10	400	320	320
33066	江阴	天鹤六村配电所 2# 主变	10	800	640	640
33067	江阴	PMS_大桥路高层配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
33068	宜兴	稻福乐公变(光伏并网)	10	200	120	120
33069	宜兴	下笠渎东公变	10	400	320	320
33070	市区	朱巷新宅基配变(光伏)	10	200	146	146
33071	市区	老西庄配变(光伏)	10	400	287	287
33072	市区	金桥配变	10	400	320	320
33073	市区	朱巷桥配变	10	400	320	320
33074	宜兴	岷亭电影院公变	10	400	320	320
33075	宜兴	PMS_庄鸡头公变	10	100	80	80
33076	市区	PMS_谢埭桥村蔡家湾配变	10	200	160	160
33077	宜兴	PMS_岷亭农机公变	10	400	320	320
33078	宜兴	集义渎西公变(光伏并网)	10	200	147	147
33079	江阴	PMS_明珠西箱变主变	10	800	640	640
33080	宜兴	大山界公变	10	400	320	320
33081	宜兴	PMS_电厂宿舍公变	10	315	252	252
33082	江阴	西庄变	10	400	282	282
33083	江阴	油东变	10	400	241	241
33084	市区	PMS_陆家庄二	10	400	320	320
33085	宜兴	PMS_南村背房产公变	10	400	320	320

33086	市区	PMS_公用变五	10	400	320	320
33087	宜兴	PMS_阳光小区南 2# 公变	10	400	320	320
33088	江阴	PMS_璜塘华新变	10	250	188	188
33089	市区	PMS_邮电局二一	10	200	160	160
33090	宜兴	PMS_荆西电站公变	10	400	320	320
33091	宜兴	PMS_阳光小区南 1# 公变	10	400	320	320
33092	市区	渔业队配变	10	200	160	160
33093	江阴	PMS_云顾路 310#箱 变主变	10	500	400	400
33094	江阴	PMS_新村北变	10	400	317	317
33095	市区	曙光三配变	10	400	320	320
33096	宜兴	官林村 3#公变	10	400	320	320
33097	宜兴	鹅圩电站公变(光伏 并网)	10	400	286	286
33098	宜兴	PMS_和桥寺前公变	10	160	111	111
33099	宜兴	寺坝公变(光伏并 网)	10	200	134	134
33100	宜兴	PMS_南坝站公变	10	200	160	160
33101	江阴	PMS_花园一村配电 所 1#主变	10	800	640	640
33102	江阴	PMS_花园一村配电 所 2#主变	10	800	640	640
33103	江阴	PMS_山观西苑新村 90#箱变主变	10	800	640	640

33104	市区	市镇九配变（光伏）	10	400	320	320
33105	江阴	PMS_馨苑 8#箱变主变	10	630	504	504
33106	宜兴	集义渎公变（光伏并网）	10	315	228	228
33107	市区	PMS_市镇二十二配变	10	315	252	252
33108	市区	市镇十二配变	10	400	282	282
33109	市区	市镇二配变	10	400	320	320
33110	江阴	PMS_文小变	10	400	320	320
33111	市区	东桥村配变	10	400	320	320
33112	宜兴	街镇四公变	10	400	320	320
33113	宜兴	PMS_金盆 1#公变	10	200	134	134
33114	宜兴	PMS_水东污公变	10	200	160	160
33115	江阴	PMS_麦家变	10	315	252	252
33116	宜兴	PMS_川埠恒丰公变	10	400	320	320
33117	市区	水厂三配变	10	400	310	310
33118	宜兴	PMS_水东村公变	10	200	113	113
33119	市区	旺介桥二配变	10	200	160	160
33120	江阴	PMS_富林变	10	400	320	320
33121	市区	PMS_私营管理二配变	10	200	160	160
33122	市区	PMS_杜庄配变	10	200	160	160
33123	江阴	PMS_文林朱家住基变	10	315	252	252

33124	市区	PMS_市镇九三配变	10	200	160	160
33125	江阴	PMS_文八路变	10	400	313	313
33126	宜兴	PMS_下竺渎村公变	10	400	312	312
33127	宜兴	薛家渎污工泵公变	10	400	320	320
33128	宜兴	PMS_姚家伙公变	10	200	72	72
33129	江阴	PMS_馨苑 42#箱变主 变	10	500	387	387
33130	江阴	河北街配电所 1#主 变	10	800	640	640
33131	宜兴	PMS_庄家荡站公变	10	200	111	111
33132	宜兴	庄家荡 2#公变	10	400	273	273
33133	江阴	PMS_馨苑 76#箱变主 变	10	500	400	400
33134	江阴	大桥公园北箱变主 变	10	500	400	400
33135	宜兴	PMS_三协村公变	10	200	160	160
33136	宜兴	邱家斗 3#公变	10	200	160	160
33137	宜兴	PMS_溪稍污空公变	10	200	160	160
33138	宜兴	邱九队公变(光伏并 网)	10	250	180	180
33139	市区	PMS_大会堂三	10	200	136	136
33140	市区	马古桥一变(融合终 端)	10	315	252	252
33141	市区	赵巷三配变	10	400	320	320
33142	宜兴	后储公变	10	400	320	320

33143	市区	PMS_赵巷四	10	400	320	320
33144	江阴	PMS_庄家巷变	10	400	264	264
33145	市区	跳板桥（融合终端）	10	400	320	320
33146	市区	尤岸里（融合终端）	10	400	320	320
33147	市区	西漳孙家	10	400	320	320
33148	市区	市镇九七配变	10	200	160	160
33149	江阴	PMS_绮山箱变主变	10	630	504	504
33150	市区	PMS_金鸡岭配变	10	200	160	160
33151	市区	PMS_通用设备厂	10	400	320	320
33152	江阴	华特东路变	10	400	320	320
33153	宜兴	PMS_长安北公变	10	400	309	309
33154	市区	唐周电信（融合终端）	10	400	320	320
33155	江阴	PMS_东进变	10	315	252	252
33156	市区	蠡桥村委配变（融合终端）	10	400	320	320
33157	市区	永泰一配变（融合终端）	10	200	160	160
33158	宜兴	兴村公变（光伏并网）	10	400	88	88
33159	江阴	环南路 3#变	10	315	252	252
33160	宜兴	和桥上水组公变	10	400	301	301
33161	江阴	文林周家村变	10	315	211	211
33162	宜兴	PMS_姚家组公变	10	200	95	95
33163	宜兴	海关宿舍公变	10	400	320	320

33164	江阴	PMS_文医变	10	315	252	252
33165	宜兴	PMS_塘家圩公变	10	400	320	320
33166	宜兴	马圩公变	10	400	320	320
33167	宜兴	PMS_陈家斗公变	10	200	105	105
33168	江阴	西环变	10	400	320	320
33169	江阴	PMS_文南新村变	10	200	134	134
33170	宜兴	PMS_周巷公变	10	200	143	143
33171	宜兴	PMS_丰台村公变	10	200	160	160
33172	江阴	PMS_通渡花苑二区 65#箱变主变	10	630	504	504
33173	江阴	PMS_通渡花苑二区 63#箱变主变	10	630	504	504
33174	江阴	PMS_通渡花苑二区 47#箱变主变	10	630	504	504
33175	江阴	PMS_通渡花苑二区 44#箱变主变	10	630	504	504
33176	江阴	PMS_文定三村 33 箱 变主变	10	800	640	640
33177	江阴	PMS_通渡花园 5#箱 变主变	10	800	640	640
33178	江阴	PMS_文定四村 21 箱 变主变	10	800	640	640
33179	江阴	PMS_通渡花园二区 16#箱变主变	10	500	400	400
33180	江阴	PMS_通渡花园二区 102#箱变主变	10	630	504	504

33181	江阴	PMS_延陵商住箱变 主变	10	630	504	504
33182	江阴	PMS_消防变	10	315	252	252
33183	宜兴	PMS_张渚友工公变	10	400	320	320
33184	江阴	PMS_要塞箱变主变	10	630	504	504
33185	江阴	PMS_西房东变	10	250	150	150
33186	市区	PMS_红卫四配变	10	400	320	320
33187	市区	沿塘泵配变	10	400	320	320
33188	市区	锡山区丁配变(融合 终端)	10	200	160	160
33189	市区	上东村二	10	400	320	320
33190	江阴	PMS_石庄医院变	10	315	252	252
33191	市区	PMS_西荷村配变	10	400	301	301
33192	江阴	PMS_南陈家村变	10	250	182	182
33193	市区	PMS_毛岸村配变	10	400	320	320
33194	江阴	PMS_石庄车站变	10	400	320	320
33195	江阴	石庄中街变	10	400	320	320
33196	宜兴	官林龙潭 2#公变	10	400	320	320
33197	市区	PMS_前毛岸南配变	10	200	160	160
33198	江阴	PMS_塘前路 245#箱 变主变	10	800	640	640
33199	宜兴	PMS_阳光小区 3#公 变	10	400	320	320
33200	市区	PMS_秦巷休配变 (TTU)	10	200	160	160

33201	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	125	125
33202	宜兴	PMS_合兴组公变	10	400	320	320
33203	江阴	PMS_文西路变	10	315	252	252
33204	宜兴	合心圩电站公变	10	100	80	80
33205	江阴	PMS_文南东边	10	400	277	277
33206	宜兴	PMS_斛里中村公变	10	200	132	132
33207	江阴	PMS_花园三村 13#箱 变主变	10	630	504	504
33208	江阴	PMS_文定四村 23 箱 变主变	10	800	640	640
33209	江阴	PMS_通渡花园 9#箱 变主变	10	800	640	640
33210	江阴	PMS_延陵配电所 1# 主变	10	800	640	640
33211	江阴	PMS_延陵配电所 2# 主变	10	800	640	640
33212	江阴	PMS_通渡花园二区 100#箱变主变	10	630	504	504
33213	江阴	PMS_天鹤三村 22 箱 变主变	10	800	640	640
33214	江阴	PMS_通渡花园二区 109#箱变主变	10	800	640	640
33215	江阴	PMS_通渡花园二区 111#箱变主变	10	630	504	504
33216	江阴	PMS_文定四村 47#箱 变主变	10	800	640	640

33217	江阴	PMS_通渡花园14#箱 变主变	10	630	504	504
33218	江阴	PMS_通渡花园20#箱 变主变	10	630	504	504
33219	江阴	PMS_通渡花园21#箱 变主变	10	630	504	504
33220	江阴	PMS_文定四村22#箱 变主变	10	630	504	504
33221	江阴	PMS_通渡花苑二区 70#箱变主变	10	500	390	390
33222	江阴	PMS_通渡花园二区 72#箱变主变	10	630	504	504
33223	江阴	PMS_文定三村29#箱 变主变	10	630	504	504
33224	江阴	PMS_通渡花园二区 85#箱变主变	10	630	504	504
33225	江阴	PMS_文定三村20#箱 变主变	10	630	504	504
33226	江阴	华宏世纪苑配电所 1#主变	10	800	640	640
33227	市区	PMS_轮轱厂配变	10	400	301	301
33228	宜兴	集义渎村公变(光伏 并网)	10	315	196	196
33229	市区	朱巷西场上配变(光 伏)	10	400	294	294
33230	宜兴	PMS_集义渎组公变	10	400	320	320

33231	市区	PMS_新农配变	10	200	160	160
33232	市区	东桥村花园浜配变 (光伏)	10	200	134	134
33233	宜兴	岷亭南街公变(光伏 并网)	10	400	240	240
33234	宜兴	PMS_谈里公变	10	400	103	103
33235	宜兴	PMS_路庄公变	10	315	252	252
33236	宜兴	PMS_路庄 2#公变	10	200	150	150
33237	宜兴	前进桥 2#公变	10	400	320	320
33238	宜兴	PMS_白塘公变	10	200	160	160
33239	宜兴	PMS_富康家园西区 1#箱变	10	1000	800	800
33240	宜兴	塘河南公变	10	400	320	320
33241	宜兴	黄岳南公变	10	400	320	320
33242	宜兴	PMS_新力公变	10	400	320	320
33243	宜兴	后新公变	10	200	160	160
33244	宜兴	前新公变	10	400	290	290
33245	宜兴	PMS_阳光小区 2#公 变	10	400	320	320
33246	市区	PMS_查巷配变(TTU)	10	200	160	160
33247	市区	PMS_青龙山一配变 (TTU)	10	400	320	320
33248	宜兴	PMS_阳光小区 1#公 变	10	400	320	320
33249	市区	青龙村二配变(TTU)	10	400	320	320

33250	市区	PMS_青龙村配变 (TTU)	10	315	252	252
33251	市区	PMS_密封件厂	10	200	154	154
33252	市区	永佳设备	10	400	320	320
33253	江阴	PMS_后栗南变	10	400	320	320
33254	市区	PMS_青龙配变(TTU)	10	400	320	320
33255	市区	PMS_联合三配变 (TTU)	10	200	160	160
33256	市区	渔工商配变(TTU)	10	400	320	320
33257	宜兴	PMS_皇新小圩公变	10	400	320	320
33258	市区	PMS_学基地配变 (TTU)	10	200	160	160
33259	江阴	PMS_后栗北变	10	250	165	165
33260	市区	PMS_茅城山配变 (TTU)	10	400	320	320
33261	江阴	PMS_河北街 238 号 3#箱变主变	10	400	320	320
33262	宜兴	PMS_阳光小区 4#公 变	10	400	320	320
33263	宜兴	PMS_红卫圩电站公 变	10	400	320	320
33264	江阴	文林西站	10	200	102	102
33265	宜兴	川埠 6#公变	10	400	320	320
33266	江阴	PMS_文林余巷变	10	400	154	154
33267	宜兴	PMS_卫陶宿舍公变	10	400	320	320

33268	江阴	PMS_文林广电变	10	400	320	320
33269	江阴	PMS_花园三村 7#箱 变主变	10	630	504	504
33270	江阴	文林成教变	10	250	200	200
33271	宜兴	PMS_川埠十二组公 变	10	400	299	299
33272	江阴	PMS_河湘南变	10	400	304	304
33273	江阴	PMS_综合北变	10	400	282	282
33274	江阴	PMS_通渡花园二区 87#箱变主变	10	630	504	504
33275	江阴	华宏世纪苑配电所 2#主变	10	800	640	640
33276	江阴	PMS_天鹤人医箱变 主变	10	630	504	504
33277	江阴	PMS_蒲桥公寓箱变 主变	10	630	504	504
33278	江阴	PMS_华宏世纪苑南 配电所 1#主变	10	800	616	616
33279	江阴	PMS_天鹤南配电所 2#主变	10	800	640	640
33280	江阴	PMS_华宏世纪苑南 配电所 2#主变	10	800	618	618
33281	江阴	蒲黄配电所 2#主变	10	800	640	640
33282	江阴	蒲黄配电所 1#主变	10	800	640	640
33283	江阴	PMS_三房巷箱变主 变	10	630	504	504

33284	宜兴	武家电站公变	10	400	320	320
33285	宜兴	新建蒋家公变	10	400	268	268
33286	宜兴	新建丁西公变	10	400	309	309
33287	宜兴	PMS_下田舍 2#公变	10	400	320	320
33288	宜兴	PMS_丁庄站公变	10	400	270	270
33289	宜兴	丁庄村公变	10	400	209	209
33290	宜兴	PMS_安基公变	10	400	320	320
33291	宜兴	PMS_南环路 2#公变	10	100	80	80
33292	宜兴	PMS_岳堤小区 2#公变	10	315	252	252
33293	宜兴	PMS_新建电力站 5#公变	10	400	320	320
33294	宜兴	PMS_岳堤小区 1#公变	10	315	252	252
33295	宜兴	贯庄公变	10	400	190	190
33296	宜兴	PMS_富强 1#公变	10	315	252	252
33297	宜兴	菜批市场公变(光伏并网)	10	400	320	320
33298	宜兴	PMS_中百公变	10	400	320	320
33299	宜兴	PMS_工行公变	10	400	320	320
33300	宜兴	PMS_富强 2#公变	10	200	160	160
33301	宜兴	PMS_电影院公变	10	400	320	320
33302	江阴	后栗西变	10	250	93	93
33303	市区	前石桥配变	10	400	320	320
33304	宜兴	PMS_阳光小区 5#公	10	400	320	320

		变				
33305	江阴	石庄周家村变	10	400	320	320
33306	市区	PMS_市镇九八	10	315	252	252
33307	江阴	PMS_后栗东变	10	200	118	118
33308	市区	师医院配变（TTU）	10	400	320	320
33309	市区	PMS_镇区	10	400	320	320
33310	宜兴	辅机公变	10	400	320	320
33311	江阴	PMS_焦家变	10	200	129	129
33312	江阴	东风桥变	10	200	160	160
33313	江阴	PMS_河北街 238 号 4#箱变主变	10	630	504	504
33314	江阴	PMS_通渡花苑二区 35#箱变主变	10	630	504	504
33315	江阴	大王庙变	10	315	252	252
33316	市区	PMS_余坎山配变 （TTU）	10	400	315	315
33317	江阴	PMS_胡家桥东变	10	200	126	126
33318	市区	PMS_青龙山二配变 （TTU）	10	100	80	80
33319	江阴	PMS_蟠龙工业园 1# 变	10	400	320	320
33320	市区	PMS_湖景山林配变	10	200	160	160
33321	江阴	PMS_戴家桥变	10	200	119	119
33322	宜兴	PMS_湖滨新站公变	10	400	320	320
33323	宜兴	川埠十三组公变	10	400	320	320

33324	江阴	PMS_综合变	10	400	285	285
33325	宜兴	川埠 8#公变	10	400	320	320
33326	江阴	湘南中心站	10	400	320	320
33327	江阴	PMS_文林中街变	10	315	231	231
33328	江阴	PMS_周家堂变	10	315	242	242
33329	江阴	PMS_文林南站	10	400	263	263
33330	江阴	PMS_倪家巷西箱变 主变	10	800	640	640
33331	江阴	PMS_天鹤东配电所 一2#主变	10	800	640	640
33332	江阴	PMS_黄龙三村 25#箱 变主变	10	800	640	640
33333	江阴	PMS_黄龙配电所 1# 主变	10	1600	1280	1280
33334	市区	青桥配变	10	400	320	320
33335	市区	东俞巷配变	10	400	313	313
33336	市区	PMS_方湖水车头配 变	10	400	318	318
33337	江阴	PMS_天鹤北配电所 1#主变	10	800	640	640
33338	江阴	PMS_黄龙花苑箱变 主变	10	800	640	640
33339	江阴	PMS_黄龙福地箱变 主变	10	630	504	504
33340	江阴	PMS_天鹤七村 18#箱 变主变	10	630	504	504

33341	宜兴	PMS_富强 3#公变	10	400	320	320
33342	宜兴	PMS_丁建综合楼 2# 公变	10	315	252	252
33343	宜兴	PMS_刘家西公变	10	400	320	320
33344	宜兴	PMS_新建刘家公变	10	400	106	106
33345	宜兴	PMS_紫泥沟公变	10	200	160	160
33346	宜兴	PMS_新建大河边公 变	10	400	320	320
33347	宜兴	PMS_富强 4#公变	10	400	320	320
33348	宜兴	PMS_大酒店公变	10	400	320	320
33349	宜兴	东卫 3#公变	10	200	160	160
33350	宜兴	东卫东公变	10	400	320	320
33351	宜兴	东卫北公变(光伏并 网)	10	315	239	239
33352	宜兴	PMS_东卫污工泵公 变	10	400	320	320
33353	市区	苏单五配变	10	400	320	320
33354	宜兴	座庄圩公变(光伏并 网)	10	315	217	217
33355	宜兴	PMS_梧桐村公变	10	315	243	243
33356	宜兴	PMS_思古圩公变	10	400	186	186
33357	宜兴	PMS_渚东小桥公变	10	315	252	252
33358	市区	县苗圃配变	10	400	251	251
33359	市区	PMS_湖景队配变 (TTU)	10	200	160	160

33360	江阴	PMS_上青莲变	10	315	252	252
33361	市区	湖景村配变（TTU）	10	400	320	320
33362	江阴	PMS_蟠龙工业园 2# 变	10	400	320	320
33363	江阴	PMS_孟家头公变	10	200	69	69
33364	江阴	PMS_通渡花苑二区 37#箱变主变	10	400	320	320
33365	宜兴	PMS_泥塘村公变	10	200	124	124
33366	市区	PMS_孙家湾配变 （TTU）	10	200	160	160
33367	江阴	石庄村委变	10	400	287	287
33368	市区	PMS_张伯桥南配变 （TTU）	10	400	320	320
33369	宜兴	PMS_埠头村公变	10	200	122	122
33370	江阴	PMS_友谊砖瓦厂变	10	100	80	80
33371	江阴	PMS_通渡花苑二区 28#箱变主变	10	630	504	504
33372	江阴	PMS_前巷西变	10	200	160	160
33373	江阴	私营工业园 1#变	10	400	246	246
33374	市区	嵩山大巷配变	10	400	320	320
33375	市区	大上巷配变	10	400	320	320
33376	市区	许大房配变（光伏）	10	400	298	298
33377	市区	PMS_上水村配变	10	200	160	160
33378	市区	PMS_浜沿上村配变	10	200	160	160
33379	市区	PMS_孙上配变	10	200	159	159

33380	宜兴	黄龙山公变(光伏并网)	10	400	293	293
33381	宜兴	米厂 2#公变	10	400	320	320
33382	宜兴	米厂 1#公变	10	400	320	320
33383	市区	PMS_邮电局十六配变	10	200	160	160
33384	宜兴	新东桥公变	10	400	295	295
33385	宜兴	PMS_木工宿舍公变	10	315	252	252
33386	市区	PMS_粘带厂泵配变	10	400	294	294
33387	宜兴	PMS_华新东路 1#公变	10	315	252	252
33388	宜兴	PMS_城南 2#公变	10	400	298	298
33389	宜兴	PMS_新大皇庙公变	10	200	160	160
33390	宜兴	PMS_华新东路 2#公变	10	315	252	252
33391	宜兴	PMS_华新东路 3#公变	10	400	320	320
33392	宜兴	PMS_华新东路 4#公变	10	315	252	252
33393	宜兴	PMS_凌霞张家公变	10	200	160	160
33394	宜兴	PMS_芳庄孙家公变	10	200	147	147
33395	宜兴	PMS_姚家公变	10	200	131	131
33396	宜兴	PMS_马新公变	10	200	65	65
33397	宜兴	PMS_北庄公变	10	400	310	310
33398	宜兴	芳庄李湊公变(光伏	10	400	301	301

		并网)				
33399	宜兴	迳圩村公变(光伏并网)	10	250	178	178
33400	宜兴	墅东公变	10	315	252	252
33401	宜兴	PMS_岷亭龙亭公变	10	160	86	86
33402	宜兴	PMS_西园 3#公变	10	400	320	320
33403	宜兴	蒋染桥公变	10	160	114	114
33404	宜兴	PMS_张公公变	10	250	200	200
33405	宜兴	前洪电站公变	10	400	320	320
33406	宜兴	PMS_胜天欧家公变	10	200	160	160
33407	宜兴	王厦村公变(光伏并网)	10	400	230	230
33408	宜兴	岷亭王家组公变(光伏并网)	10	400	292	292
33409	宜兴	PMS_岷亭红旗公变	10	160	128	128
33410	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 2#主变	10	630	504	504
33411	江阴	普惠苑 96#配电所 1#主变	10	630	504	504
33412	江阴	普惠苑 96#配电所 2#主变	10	630	504	504
33413	市区	PMS_五星沁园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
33414	市区	PMS_斗山花园 4#箱变 1#	10	630	504	504
33415	市区	PMS_嘉德站 T2	10	1000	800	800

33416	市区	PMS_梅场二配变 (TTU)	10	100	80	80
33417	市区	PMS_金叶 3#箱变 T1	10	315	252	252
33418	市区	PMS_洪口墩配变	10	200	160	160
33419	市区	PMS_丁巷十三配变	10	100	80	80
33420	市区	PMS_金叶 1#箱变 T1	10	315	252	252
33421	市区	PMS_徐部队配变 (TTU)	10	400	320	320
33422	市区	PMS_徐部队二配变	10	400	320	320
33423	市区	PMS_朝家桥配变 (TTU)	10	400	320	320
33424	市区	PMS_风景管理配变 (TTU)	10	200	160	160
33425	宜兴	光明公变	10	400	320	320
33426	宜兴	PMS_前储巷公变	10	200	91	91
33427	宜兴	PMS_竹舍周家公变	10	400	320	320
33428	宜兴	PMS_崔家公变	10	200	142	142
33429	市区	10kV 柏树 1#箱变 T1	10	630	504	504
33430	宜兴	PMS_储巷站公变	10	200	160	160
33431	宜兴	江谷住公变(光伏并 网)	10	200	135	135
33432	宜兴	PMS_宜城北公变	10	200	160	160
33433	宜兴	新城苑 1#箱变主变	10	630	504	504
33434	宜兴	PMS_新城苑 2#箱变	10	800	640	640
33435	市区	PMS_锁厂(二)	10	400	223	223

33436	宜兴	西渚湾里公变（光伏 并网）	10	400	156	156
33437	市区	PMS_上舍巷	10	400	261	261
33438	宜兴	孟干公变	10	200	9	9
33439	市区	华勋织带	10	400	320	320
33440	市区	PMS_玉珍巷泵	10	400	312	312
33441	宜兴	宝宜路灯公变	10	315	252	252
33442	市区	PMS_上舍泵	10	200	99	99
33443	宜兴	漫渎 2#公变（光伏 并网）	10	400	278	278
33444	江阴	PMS_大桥一村配电 所 2#主变	10	800	640	640
33445	宜兴	PMS_芳庄和尚圩公 变	10	200	124	124
33446	宜兴	芳庄长乐 2#公变	10	160	128	128
33447	宜兴	PMS_帮山川公变	10	200	131	131
33448	宜兴	PMS_芳庄电力站 2# 公变	10	200	160	160
33449	宜兴	PMS_红塔电力站 1# 公变	10	400	320	320
33450	宜兴	PMS_芳庄电力站 4# 公变	10	400	308	308
33451	宜兴	PMS_红卫村 1#公变	10	400	287	287
33452	宜兴	PMS_香山公变	10	200	160	160
33453	宜兴	PMS_红卫村 2#公变	10	400	320	320

33454	宜兴	红卫新河公变	10	400	320	320
33455	宜兴	红卫二垛公变	10	400	320	320
33456	宜兴	西方桥公变	10	400	320	320
33457	宜兴	芳庄加工公变	10	400	302	302
33458	市区	PMS_嘉德站 T4	10	1000	800	800
33459	江阴	永安二村 7#箱变主变	10	630	504	504
33460	宜兴	PMS_画溪小区 1#箱变	10	630	504	504
33461	江阴	PMS_翠园新村 3#箱变主变	10	630	504	504
33462	江阴	梅园箱变主变	10	630	504	504
33463	江阴	PMS_五云家园 8#箱变主变	10	800	640	640
33464	江阴	中街 45 弄箱变主变	10	630	504	504
33465	江阴	PMS_旌阳花苑 9#箱变主变	10	630	504	504
33466	江阴	旌阳花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
33467	江阴	旌阳花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
33468	市区	PMS_西顾巷丙配变	10	400	320	320
33469	市区	西顾巷甲配变	10	400	320	320
33470	市区	PMS_大地名扬配变 (TTU)	10	200	160	160
33471	市区	PMS_薛夹里乙配变	10	200	160	160

33472	市区	PMS_薛夹里四配变	10	200	160	160
33473	市区	PMS_新电二配变	10	200	160	160
33474	市区	PMS_西顾巷配变	10	400	320	320
33475	市区	PMS_沁园集配变 (TTU)	10	400	320	320
33476	市区	清零二配变 (TTU)	10	400	320	320
33477	市区	清零一配变 (TTU)	10	400	320	320
33478	市区	PMS_扬单三配变	10	80	64	64
33479	市区	PMS_扬单二配变	10	80	64	64
33480	市区	PMS_扬单一配变	10	80	64	64
33481	市区	PMS_扬单十二配变	10	80	64	64
33482	市区	上舍华巷	10	200	160	160
33483	宜兴	PMS_档车公变	10	400	320	320
33484	市区	PMS_华巷二	10	200	160	160
33485	市区	PMS_陈塘桥配变	10	200	160	160
33486	市区	PMS_大利减震配变	10	200	132	132
33487	市区	PMS_风鸿机械配变	10	200	127	127
33488	市区	PMS_后前配变	10	400	320	320
33489	市区	沈氏焊管配变	10	400	320	320
33490	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#箱 变主变	10	500	400	400
33491	市区	五房二配变	10	400	320	320
33492	宜兴	PMS_红卫 3#公变	10	200	160	160
33493	江阴	PMS_渣沟变	10	250	96	96
33494	宜兴	涧众预制公变	10	400	320	320

33495	宜兴	长征植物园公变	10	400	304	304
33496	宜兴	澄潭公变	10	200	160	160
33497	江阴	PMS_汉墩变	10	400	274	274
33498	宜兴	PMS_川煤 1#公变	10	200	157	157
33499	宜兴	PMS_施家坝公变	10	315	252	252
33500	宜兴	PMS_芳庄电力站 1# 公变	10	315	252	252
33501	宜兴	红卫 1#公变（光伏 并网）	10	250	200	200
33502	宜兴	PMS_红卫五组公变	10	400	250	250
33503	宜兴	芳南 2#公变（光伏 并网）	10	400	307	307
33504	宜兴	PMS_红卫村 4#公变	10	400	320	320
33505	江阴	苍山桥变	10	400	320	320
33506	宜兴	红卫三组公变（光伏 并网）	10	400	293	293
33507	江阴	PMS_安利桥箱变主 变	10	630	504	504
33508	宜兴	PMS_红塔河东公变	10	200	5	5
33509	宜兴	长征七组公变	10	250	143	143
33510	宜兴	红卫 7#公变	10	400	320	320
33511	江阴	PMS_农营变	10	400	197	197
33512	江阴	球庄南站	10	400	267	267
33513	江阴	PMS_江市南站变	10	200	111	111
33514	江阴	江市北站	10	315	202	202

33515	江阴	PMS_唐家变	10	250	65	65
33516	江阴	陈家头变	10	400	263	263
33517	江阴	PMS_利港朱家变	10	200	150	150
33518	江阴	PMS_江市西站变	10	400	220	220
33519	江阴	凌沟变	10	400	219	219
33520	江阴	许家变	10	400	186	186
33521	江阴	PMS_钟家变	10	200	160	160
33522	市区	PMS_扬单十一配变	10	80	64	64
33523	市区	PMS_扬单八配变	10	80	64	64
33524	市区	PMS_扬单九配变	10	80	64	64
33525	市区	PMS_扬单十配变	10	80	64	64
33526	宜兴	PMS_水岸豪庭 2#箱 变主变	10	500	400	400
33527	宜兴	PMS_水岸豪庭 3#箱 变主变	10	500	400	400
33528	宜兴	PMS_水岸豪庭 4#箱 变主变	10	500	400	400
33529	宜兴	PMS_水岸豪庭 5#箱 变主变	10	500	400	400
33530	宜兴	PMS_水岸豪庭 6#箱 变主变	10	500	400	400
33531	宜兴	PMS_水岸豪庭 7#箱 变主变	10	500	400	400
33532	宜兴	PMS_水岸豪庭 8#箱 变主变	10	500	400	400

33533	市区	PMS_扬名 2#站 T3	10	1250	1000	1000
33534	市区	PMS_素兰 1#箱变 T1	10	500	400	400
33535	市区	PMS_中南 2#箱变 T1	10	500	400	400
33536	市区	PMS_上庄 1#箱变 T1	10	500	400	400
33537	市区	PMS_梁丁 1#箱变 T1	10	400	320	320
33538	市区	10kV 申新线 3#箱变 T1	10	630	504	504
33539	宜兴	PMS_水竹园公变	10	250	200	200
33540	宜兴	PMS_西花园二村 1# 箱变	10	800	640	640
33541	宜兴	PMS_西花园二村 2# 箱变	10	800	640	640
33542	宜兴	PMS_新山公变	10	400	162	162
33543	宜兴	西花园二村 3#箱变	10	1000	800	800
33544	宜兴	后梅公变	10	400	320	320
33545	江阴	PMS_光明箱变主变	10	630	504	504
33546	宜兴	PMS_芳南公变	10	400	259	259
33547	宜兴	PMS_岸塘桥公变	10	200	160	160
33548	宜兴	芳庄电力站 3#公变	10	400	320	320
33549	江阴	PMS_渣沟东变	10	200	126	126
33550	宜兴	PMS_湖滨水产新村 公变	10	400	320	320
33551	市区	中独山配变(融合终 端)	10	400	320	320
33552	江阴	PMS_柏木东站	10	200	129	129

33553	宜兴	召圩公变（光伏并网）	10	400	249	249
33554	市区	大箕三配变（融合终端）	10	200	160	160
33555	江阴	PMS_施家村变	10	200	8	8
33556	宜兴	金家浜公变	10	200	150	150
33557	市区	大箕山配变（融合终端）	10	400	319	319
33558	市区	大箕山二配变（融合终端）	10	400	320	320
33559	宜兴	PMS_芳西新站公变	10	200	160	160
33560	市区	箕路灯配变（融合终端）	10	100	80	80
33561	宜兴	轸北公变	10	400	320	320
33562	江阴	PMS_柏木电站	10	315	252	252
33563	江阴	PMS_钟家北变	10	200	146	146
33564	江阴	PMS_东盛花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
33565	江阴	PMS_东盛花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
33566	宜兴	PMS_芳东前村公变	10	200	160	160
33567	宜兴	PMS_荷塘老街公变	10	315	252	252
33568	宜兴	蒲圩 2#公变（光伏并网）	10	400	311	311
33569	江阴	启港苑 C 区 3#箱变主变	10	630	504	504

33570	江阴	启港苑 C 区 2#箱变主变	10	630	504	504
33571	江阴	PMS_启港苑 B 区 34#箱变主变	10	630	504	504
33572	江阴	PMS_启港苑 B 区 32#箱变主变	10	630	504	504
33573	江阴	启港苑 B 区 27#箱变主变	10	630	504	504
33574	江阴	PMS_启港苑 B 区 14#箱变主变	10	630	504	504
33575	江阴	PMS_启港苑 B 区 10#箱变主变	10	630	504	504
33576	江阴	PMS_启港苑 B 区 7#箱变主变	10	500	400	400
33577	江阴	PMS_启港苑 B 区 5#箱变主变	10	500	323	323
33578	江阴	PMS_严家住基东变	10	200	160	160
33579	江阴	PMS_瓦沿站变	10	400	320	320
33580	江阴	PMS_远医箱变主变	10	400	320	320
33581	江阴	PMS_精品配电所 1#主变	10	800	640	640
33582	市区	PMS_扬单六配变	10	80	64	64
33583	市区	PMS_扬单五配变	10	80	64	64
33584	市区	PMS_扬单七配变	10	80	64	64
33585	市区	PMS_扬单四配变	10	80	64	64
33586	市区	新桥头配变	10	200	160	160

33587	市区	PMS_清扬十六配变 (TTU)	10	400	320	320
33588	市区	PMS_塘村冯巷配变	10	200	150	150
33589	市区	勤俭新村三配变(融 合终端)	10	400	320	320
33590	市区	PMS_清扬乙一配变 (TTU)	10	400	320	320
33591	市区	PMS_清扬乙二配变 (TTU)	10	400	320	320
33592	市区	PMS_清扬乙四配变 (TTU)	10	400	320	320
33593	市区	PMS_清扬乙三配变 (TTU)	10	400	320	320
33594	市区	PMS_清扬乙五配变 (TTU)	10	400	320	320
33595	宜兴	斛里电站公变	10	200	160	160
33596	市区	新屯村三配变	10	400	320	320
33597	市区	PMS_清扬五配变 (TTU)	10	400	320	320
33598	市区	PMS_清扬乙六配变 (TTU)	10	200	160	160
33599	宜兴	PMS_缶头公变	10	200	134	134
33600	宜兴	PMS_墙门 2#公变	10	200	160	160
33601	宜兴	PMS_梅园上公变	10	400	306	306
33602	宜兴	PMS_西花园三村 1# 箱变	10	800	640	640

33603	宜兴	PMS_西花园三村 2# 箱变	10	800	640	640
33604	宜兴	梅园干公变	10	315	194	194
33605	宜兴	PMS_西花园三村 3# 箱变	10	800	640	640
33606	宜兴	PMS_西花园三村 4# 箱变	10	800	640	640
33607	宜兴	PMS_坝头公变	10	315	252	252
33608	宜兴	PMS_龙坞 2#公变	10	200	146	146
33609	宜兴	PMS_龙坞 1#公变	10	200	160	160
33610	宜兴	PMS_梅东村部公变	10	400	295	295
33611	宜兴	红塔电力站 4#公变	10	400	320	320
33612	宜兴	红塔电力站 3#公变 (光伏并网)	10	400	311	311
33613	宜兴	PMS_部队医院箱变	10	630	504	504
33614	宜兴	庄只公变	10	315	252	252
33615	宜兴	PMS_兴武家园箱变	10	630	504	504
33616	宜兴	PMS_烟草城公变	10	400	320	320
33617	宜兴	PMS_金三角 6#公变	10	400	320	320
33618	宜兴	PMS_金三角 1#公变	10	400	320	320
33619	宜兴	PMS_芳北 1#公变	10	100	80	80
33620	宜兴	芳庄芳北公变(光伏 并网)	10	160	97	97
33621	宜兴	高科公变	10	400	311	311
33622	宜兴	PMS_芳北 2#公变	10	400	231	231

33623	江阴	PMS_苍墩西站变	10	400	288	288
33624	市区	PMS_徐巷配变(TTU)	10	400	320	320
33625	江阴	幸福变	10	400	122	122
33626	市区	PMS_徐巷四配变	10	400	320	320
33627	江阴	PMS_盛家变	10	200	135	135
33628	宜兴	五胜圩 2#公变	10	400	283	283
33629	市区	PMS_菜田	10	200	142	142
33630	江阴	利西路灯	10	400	320	320
33631	宜兴	PMS_五胜圩公变	10	200	160	160
33632	市区	PMS_杨巷乙二配变 (TTU)	10	400	307	307
33633	市区	PMS_路灯五配变 (TTU)	10	200	160	160
33634	江阴	杨家变	10	250	116	116
33635	宜兴	PMS_渡船头公变	10	200	160	160
33636	江阴	PMS_杨山沟变	10	250	134	134
33637	宜兴	坝豪公变(光伏并 网)	10	160	80	80
33638	宜兴	南溪村公变(光伏并 网)	10	250	124	124
33639	宜兴	埂南公变(光伏并 网)	10	400	268	268
33640	宜兴	PMS_兴丰公变	10	100	3	3
33641	宜兴	PMS_西湾公变	10	200	143	143
33642	宜兴	PMS_海兴花园 1#箱	10	630	504	504

		变				
33643	宜兴	PMS_海兴花园 2#箱变	10	500	400	400
33644	江阴	PMS_普惠苑 116#箱变主变	10	500	400	400
33645	江阴	PMS_普惠苑 118#箱变主变	10	630	504	504
33646	宜兴	PMS_湾埂 2#公变	10	315	252	252
33647	宜兴	中范公变	10	400	307	307
33648	宜兴	PMS_蒋后公变	10	200	160	160
33649	宜兴	南圩公变（光伏并网）	10	400	282	282
33650	宜兴	烟山大圩公变	10	400	213	213
33651	宜兴	PMS_中南联圩公变	10	400	320	320
33652	宜兴	PMS_红桑公变	10	315	252	252
33653	宜兴	PMS_谢桥北箱变	10	500	400	400
33654	宜兴	面砖公变	10	400	274	274
33655	宜兴	全方头公变	10	400	320	320
33656	宜兴	PMS_谢桥花园 1#箱变	10	1000	800	800
33657	宜兴	庄村公变	10	400	276	276
33658	宜兴	PMS_谢桥花园 2#箱变	10	1000	800	800
33659	宜兴	后方公变（光伏并网）	10	200	141	141

33660	宜兴	烟山木桥公变（光伏并网）	10	160	56	56
33661	宜兴	永丰公变（光伏并网）	10	400	264	264
33662	宜兴	庄村电站公变	10	200	160	160
33663	宜兴	PMS_金三角 2#公变	10	315	252	252
33664	宜兴	PMS_金三角 3#公变	10	200	160	160
33665	宜兴	PMS_金三角 4#公变	10	200	160	160
33666	宜兴	前巷路东公变（光伏并网）	10	400	302	302
33667	宜兴	PMS_宜红新村公变	10	200	159	159
33668	宜兴	PMS_陈管口公变	10	160	128	128
33669	宜兴	前巷杏洞公变（光伏并网）	10	400	288	288
33670	宜兴	坳桥公变	10	400	320	320
33671	宜兴	PMS_前巷大理石公变	10	400	320	320
33672	江阴	利港西街变	10	315	249	249
33673	江阴	高家丹变	10	400	268	268
33674	江阴	后村变	10	400	312	312
33675	江阴	西范南变	10	400	110	110
33676	宜兴	严家庄公变	10	400	284	284
33677	江阴	安子圩变	10	200	98	98
33678	宜兴	PMS_万珍老公变	10	200	160	160
33679	江阴	永定圩变	10	315	252	252

33680	江阴	PMS_西安村变	10	400	320	320
33681	市区	PMS_杨巷八配变 (TTU)	10	400	306	306
33682	宜兴	蒋家坝公变(光伏并 网)	10	200	135	135
33683	市区	PMS_杨巷新村配变 (TTU)	10	400	286	286
33684	江阴	PMS_毗巷配电所 1# 主变	10	800	640	640
33685	江阴	后梅新村变	10	400	177	177
33686	江阴	PMS_毗巷配电所 2# 主变	10	800	640	640
33687	市区	PMS_大渲村配变 (TTU)	10	400	320	320
33688	宜兴	PMS_河塘下公变	10	315	252	252
33689	江阴	PMS_东支东站	10	250	184	184
33690	江阴	东支北站	10	400	320	320
33691	江阴	PMS_易发城配电所 1#主变	10	800	640	640
33692	江阴	东支南站	10	400	320	320
33693	江阴	PMS_易发城配电所 2#主变	10	800	640	640
33694	江阴	PMS_张家丹西变	10	200	146	146
33695	宜兴	PMS_下圩 2#公变	10	200	10	10
33696	宜兴	芳庄万圩公变	10	400	320	320
33697	江阴	东支西变	10	400	247	247

33698	江阴	高田变	10	400	305	305
33699	江阴	PMS_规划箱变主变	10	630	504	504
33700	江阴	PMS_鲋鱼港路 8 号 3#箱变主变	10	630	504	504
33701	宜兴	团氿花园二期 2#箱 变	10	630	504	504
33702	宜兴	PMS_西花园三村 5# 箱变	10	800	640	640
33703	宜兴	PMS_紫竹小区 11#箱 变	10	800	640	640
33704	宜兴	团氿花园二期 4#箱 变主变	10	630	504	504
33705	宜兴	团氿花园二期 3#箱 变主变	10	630	504	504
33706	宜兴	团氿花园二期 1#箱 变	10	630	504	504
33707	江阴	PMS_蔡家巷变	10	315	252	252
33708	江阴	PMS_云顾路路灯 5# 变	10	100	80	80
33709	江阴	PMS_冷家圩变	10	200	160	160
33710	江阴	朱庄村变	10	400	0	0
33711	江阴	聚兴圩变	10	400	211	211
33712	江阴	PMS_陆桥种子场变	10	400	272	272
33713	宜兴	涧北小桥公变	10	315	128	128
33714	宜兴	PMS_上百日公变	10	400	290	290
33715	宜兴	小林场公变	10	200	160	160

33716	宜兴	小山公变	10	200	160	160
33717	宜兴	任墅金桥公变	10	400	320	320
33718	宜兴	芳庄西园公变(光伏 并网)	10	400	293	293
33719	江阴	西安村北变	10	400	320	320
33720	江阴	陈市东变	10	250	200	200
33721	宜兴	PMS_长河公变	10	200	106	106
33722	江阴	PMS_智宏变	10	315	252	252
33723	江阴	PMS_五寨沟变	10	400	300	300
33724	江阴	PMS_龙港 1#变	10	400	320	320
33725	江阴	奚市北变	10	400	288	288
33726	江阴	龙港 2#变	10	400	310	310
33727	江阴	龙港 4#变	10	400	320	320
33728	江阴	PMS_龙港 5#变	10	400	320	320
33729	江阴	PMS_滨江路灯变	10	200	160	160
33730	江阴	PMS_高田公变	10	315	226	226
33731	宜兴	PMS_芳庄下圩公变	10	200	160	160
33732	市区	PMS_瓜果集配变 (TTU)	10	200	160	160
33733	江阴	PMS_马西轮变	10	400	312	312
33734	宜兴	PMS_任赵公变	10	160	128	128
33735	市区	东横山北配变(TTU)	10	400	320	320
33736	江阴	PMS_阚家丹变	10	200	131	131
33737	江阴	大巷箱变主变	10	630	504	504
33738	江阴	PMS_环东路变	10	160	128	128

33739	江阴	PMS_程家丹变	10	315	252	252
33740	江阴	PMS_南库北变	10	315	252	252
33741	江阴	PMS_青果路 130 号 箱变主变	10	400	320	320
33742	江阴	阚家头变	10	400	74	74
33743	江阴	PMS_安祥排涝站变	10	200	154	154
33744	江阴	青果路 139 号 11#箱 变主变	10	630	504	504
33745	市区	10kV 荣巷 6#箱变 T1	10	400	320	320
33746	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T3	10	1000	800	800
33747	江阴	PMS_渔业队变	10	200	160	160
33748	江阴	PMS_青果路 139 号 17#箱变主变	10	800	640	640
33749	江阴	PMS_精品配电所 2# 主变	10	800	640	640
33750	江阴	PMS_港西北变	10	400	294	294
33751	江阴	PMS_徐村工业变	10	400	225	225
33752	江阴	PMS_高家湾变	10	400	320	320
33753	江阴	PMS_园丁北变	10	400	289	289
33754	江阴	PMS_璜土政府变	10	400	304	304
33755	江阴	PMS_中心公变	10	400	320	320
33756	江阴	PMS_开发区 10#公变	10	200	160	160
33757	江阴	开发区 11#公变	10	400	320	320
33758	江阴	开发园区 16#变	10	400	320	320

33759	宜兴	PMS_龙背山庄二期 4#箱变	10	630	504	504
33760	宜兴	PMS_龙背山庄二期 5#箱变	10	630	504	504
33761	宜兴	PMS_龙背山庄二期 6#箱变	10	630	504	504
33762	宜兴	PMS_新桥组公变	10	200	88	88
33763	宜兴	PMS_楼下 2#公变	10	400	245	245
33764	宜兴	PMS_临津赵家公变	10	250	149	149
33765	宜兴	PMS_临津镇西公变	10	400	291	291
33766	宜兴	祥和花园 1#箱变	10	630	504	504
33767	宜兴	PMS_新建前巷公变	10	400	313	313
33768	宜兴	PMS_祥和花园 2#箱 变	10	630	504	504
33769	宜兴	新建 3#公变 1	10	315	252	252
33770	宜兴	PMS_前周 2#公变	10	250	200	200
33771	宜兴	祥和花园 9#箱变	10	630	504	504
33772	宜兴	PMS_蒋王家公变	10	400	311	311
33773	宜兴	前周电站公变	10	200	160	160
33774	宜兴	PMS_下塘桥公变	10	160	128	128
33775	宜兴	PMS_江步公变	10	400	320	320
33776	宜兴	PMS_后高田公变	10	200	112	112
33777	宜兴	新建义庄东公变(光 伏并网)	10	400	299	299
33778	宜兴	屯桥村公变	10	400	289	289

33779	江阴	PMS_希望广场配电 所 1#主变	10	1600	1280	1280
33780	宜兴	PMS_合星站公变	10	200	160	160
33781	宜兴	PMS_王母浜公变	10	200	4	4
33782	江阴	PMS_希望广场配电 所 2#主变	10	1600	1280	1280
33783	宜兴	PMS_屯桥站公变	10	200	94	94
33784	市区	PMS_谢埭排涝配变	10	400	320	320
33785	宜兴	PMS_钮家自来水公 变	10	200	160	160
33786	宜兴	PMS_桂庄公变	10	200	160	160
33787	市区	PMS_谢埭塘泵配变	10	200	155	155
33788	市区	PMS_世纪湖滨箱变 (泵站)T1	10	630	500	500
33789	江阴	PMS_新街北站变	10	200	159	159
33790	江阴	PMS_青果路 139 号 2#箱变主变	10	630	504	504
33791	江阴	PMS_青果路 139 号 6#箱变主变	10	630	504	504
33792	宜兴	PMS_申兴公变	10	200	160	160
33793	江阴	小江家村变	10	400	320	320
33794	江阴	PMS_青果路 139 号 7#箱变主变	10	630	504	504
33795	江阴	PMS_双桥五队	10	400	320	320
33796	江阴	PMS_东双桥变	10	200	104	104

33797	江阴	PMS_商城箱变主变	10	630	504	504
33798	江阴	田肚变	10	400	297	297
33799	江阴	PMS_老新街变	10	250	200	200
33800	江阴	东维常西变	10	400	287	287
33801	江阴	PMS_祝家花园箱变 主变	10	800	640	640
33802	江阴	PMS_东林沟站	10	315	216	216
33803	江阴	PMS_龙岸变	10	400	311	311
33804	宜兴	PMS_芳庄排涝站公 变	10	400	320	320
33805	江阴	PMS_西单变	10	200	160	160
33806	市区	PMS_芦荡 3#箱变 T1	10	630	504	504
33807	江阴	PMS_陈市加工厂变	10	200	160	160
33808	宜兴	漫渎电站公变	10	400	249	249
33809	宜兴	PMS_竹门公变	10	315	252	252
33810	宜兴	PMS_红塔场上公变	10	400	158	158
33811	宜兴	PMS_云爱村公变	10	200	121	121
33812	宜兴	云爱三组公变(光伏 并网)	10	400	223	223
33813	宜兴	PMS_宋渎河北公变	10	315	237	237
33814	宜兴	PMS_蜀风公变	10	400	279	279
33815	宜兴	PMS_下滩公变	10	400	234	234
33816	宜兴	PMS_葡萄圩公变	10	200	160	160
33817	宜兴	PMS_宋渎河南公变	10	315	217	217
33818	宜兴	PMS_凌霞桥头公变	10	400	251	251

33819	宜兴	PMS_宋渎电站公变	10	200	131	131
33820	宜兴	PMS_毫村田桥公变	10	400	320	320
33821	宜兴	PMS_周家浜公变	10	200	160	160
33822	宜兴	PMS_周家浜西公变	10	315	191	191
33823	宜兴	PMS_徐家村公变	10	200	160	160
33824	宜兴	PMS_回图公变	10	400	278	278
33825	宜兴	安头公变	10	400	273	273
33826	宜兴	PMS_芦管委公变	10	315	252	252
33827	宜兴	PMS_骆家巷公变	10	200	160	160
33828	宜兴	谈家站公变	10	200	133	133
33829	宜兴	南下圩公变	10	400	301	301
33830	宜兴	PMS_锦绣二村 2#箱变	10	630	504	504
33831	宜兴	锦绣二村 3#箱变	10	500	400	400
33832	宜兴	小毛家公变	10	400	320	320
33833	市区	东三谢埭配变	10	200	160	160
33834	宜兴	凌霞山南公变	10	200	160	160
33835	市区	谢埭大墩配变	10	400	320	320
33836	宜兴	凌霞蒋家公变	10	200	160	160
33837	市区	云庆寺配变	10	400	320	320
33838	市区	梅园里配变	10	400	320	320
33839	宜兴	PMS_西埭公变	10	400	272	272
33840	宜兴	凌霞周家公变	10	400	320	320
33841	宜兴	徐家桥东公变(光伏并网)	10	400	311	311

33842	宜兴	PMS_田舍村公变	10	200	155	155
33843	宜兴	PMS_潘家桥公变	10	315	224	224
33844	宜兴	PMS_红塔新河公变	10	200	160	160
33845	宜兴	PMS_钮家街公变	10	400	138	138
33846	宜兴	芦荡村公变	10	200	160	160
33847	宜兴	杨舍村公变(光伏并 网)	10	315	214	214
33848	江阴	西陵变	10	400	320	320
33849	江阴	PMS_橡胶厂变	10	400	320	320
33850	宜兴	骆家圩公变(光伏并 网)	10	400	296	296
33851	宜兴	PMS_南阳圩公变	10	200	159	159
33852	宜兴	PMS_东夹浜公变	10	200	160	160
33853	宜兴	PMS_胡家圩公变	10	200	126	126
33854	宜兴	兴乾公变	10	400	320	320
33855	宜兴	PMS_西湖公变	10	400	230	230
33856	宜兴	PMS_西埂电站公变	10	315	252	252
33857	宜兴	东梅村公变	10	400	320	320
33858	宜兴	PMS_芳庄南塘公变	10	200	160	160
33859	宜兴	PMS_潘先圩公变	10	400	294	294
33860	江阴	小朱家丹东变	10	400	320	320
33861	宜兴	PMS_金色年华 1#箱 变	10	630	504	504
33862	市区	10kV 庙洛线电机分 校 4#箱变 T1	10	315	252	252

33863	宜兴	PMS_金色年华 2#箱变	10	630	504	504
33864	宜兴	PMS_姚后公变	10	400	320	320
33865	江阴	PMS_公安变	10	400	320	320
33866	宜兴	PMS_金色年华 4#箱变	10	630	504	504
33867	宜兴	PMS_金色年华 3#箱变	10	630	504	504
33868	宜兴	PMS_谈家电站公变	10	200	160	160
33869	宜兴	PMS_洵滨大道 2#箱变	10	200	160	160
33870	宜兴	PMS_南虹河 1#箱变	10	315	252	252
33871	宜兴	PMS_南虹河 2#箱变	10	315	252	252
33872	江阴	PMS_新华二村 56#箱变主变	10	800	640	640
33873	宜兴	PMS_迎宾公寓箱变	10	630	504	504
33874	宜兴	PMS_大树家园 1#箱变	10	800	640	640
33875	市区	PMS_坝巷泵	10	400	320	320
33876	宜兴	PMS_大树家园 2#箱变	10	1000	800	800
33877	市区	胡巷配变	10	400	320	320
33878	市区	PMS_胡巷东泵	10	400	320	320
33879	宜兴	PMS_大树家园 3#箱变	10	630	504	504
33880	宜兴	凌霞新村公变(光伏	10	315	248	248

		并网)				
33881	宜兴	PMS_新建中行公变	10	400	283	283
33882	宜兴	良种场公变	10	200	160	160
33883	宜兴	PMS_后管公变	10	200	160	160
33884	宜兴	PMS_凌霞王家公变	10	315	252	252
33885	宜兴	凌霞别墅公变	10	400	320	320
33886	宜兴	PMS_陆坝公变	10	400	320	320
33887	宜兴	后管村公变	10	200	160	160
33888	宜兴	元家 2#公变	10	400	251	251
33889	宜兴	杨庄公变	10	400	320	320
33890	宜兴	PMS_一窑公变	10	200	160	160
33891	宜兴	回坞公变	10	400	294	294
33892	宜兴	PMS_碓坊 6#公变	10	315	252	252
33893	宜兴	PMS_碓坊 5#公变	10	315	251	251
33894	宜兴	PMS_下新圩公变	10	200	151	151
33895	宜兴	PMS_迎宾路 3#公变	10	400	320	320
33896	宜兴	邮堂电力站 4#公变	10	400	298	298
33897	宜兴	PMS_金色年华 5#箱变	10	630	504	504
33898	宜兴	PMS_金色年华 6#箱变	10	630	504	504
33899	江阴	PMS_兴利一村变	10	315	252	252
33900	宜兴	元田里干公变(光伏并网)	10	400	232	232
33901	江阴	PMS_龙圩变	10	200	160	160

33902	宜兴	元田磁性公变	10	400	262	262
33903	江阴	PMS_安吉圩变	10	315	252	252
33904	江阴	PMS_别墅变	10	400	320	320
33905	江阴	PMS_车站变	10	400	216	216
33906	江阴	北沟变	10	400	307	307
33907	江阴	利港河东变	10	200	101	101
33908	江阴	南油车南站变	10	400	292	292
33909	江阴	PMS_长寿南油车变	10	400	179	179
33910	江阴	潘家巷变	10	400	265	265
33911	江阴	PMS_阳光加洲 7#箱 变主变	10	630	504	504
33912	江阴	PMS_阳光加洲花园 35#箱变主变	10	630	504	504
33913	江阴	PMS_阳光加洲花园 72#箱变主变	10	630	504	504
33914	江阴	PMS_球庄东站变	10	400	233	233
33915	江阴	球庄西站变	10	400	269	269
33916	宜兴	墩子组公变	10	400	320	320
33917	江阴	PMS_薛家头站变	10	200	160	160
33918	江阴	PMS_立埭南站变	10	250	174	174
33919	江阴	PMS_住基变	10	400	312	312
33920	宜兴	PMS_斗门村 2#公变	10	400	320	320
33921	宜兴	PMS_西街公变	10	400	285	285
33922	宜兴	PMS_抽村公变	10	200	128	128
33923	江阴	臧家头站变	10	400	320	320

33924	宜兴	丁山水泥宿舍 5#公变	10	400	320	320
33925	宜兴	丁山水泥宿舍 6#公变	10	400	320	320
33926	宜兴	PMS_丁耐宿舍 1#公变	10	315	252	252
33927	江阴	许家头变	10	315	252	252
33928	宜兴	PMS_水泥宿 1#公变	10	400	320	320
33929	宜兴	PMS_水泥宿 2#公变	10	315	252	252
33930	宜兴	PMS_水泥宿 3#公变	10	400	320	320
33931	市区	PMS_市镇二十配变	10	400	320	320
33932	宜兴	PMS_绿城公寓 2#箱变	10	630	504	504
33933	市区	PMS_水车 1#箱变 T1	10	630	504	504
33934	市区	PMS_邮电局二配变	10	200	160	160
33935	市区	PMS_鞋厂	10	400	300	300
33936	市区	PMS_江大毛纺	10	200	160	160
33937	市区	PMS_市镇十配变	10	400	320	320
33938	宜兴	PMS_新城公寓 1#箱变	10	630	504	504
33939	市区	PMS_陈巷二配变	10	400	320	320
33940	市区	PMS_医院四配变	10	200	158	158
33941	市区	市镇三二配变	10	200	160	160
33942	市区	PMS_粮管所三配变	10	200	160	160
33943	市区	PMS_厚桥河北配变	10	200	160	160

33944	宜兴	PMS_新城公寓 3#箱变	10	500	400	400
33945	宜兴	PMS_龙泽苑一期 3#箱变	10	500	393	393
33946	宜兴	PMS_龙泽苑一期 4#箱变主变	10	500	400	400
33947	市区	PMS_群联企业配变	10	200	144	144
33948	市区	PMS_群联二配变	10	400	308	308
33949	宜兴	PMS_怡丰苑 1#箱变	10	500	400	400
33950	宜兴	PMS_新建新区路公变	10	400	320	320
33951	宜兴	迎宾南虹 1#公变	10	400	320	320
33952	宜兴	PMS_迎宾南虹 3#公变	10	200	160	160
33953	宜兴	芳庄庄头公变（光伏并网）	10	400	219	219
33954	宜兴	卹堂电力站 2#公变（光伏并网）	10	250	115	115
33955	宜兴	PMS_韩家公变	10	200	160	160
33956	宜兴	耐火公变（光伏并网）	10	200	126	126
33957	宜兴	PMS_干塘公变	10	200	133	133
33958	宜兴	卹堂电力站 6#公变	10	200	160	160
33959	宜兴	PMS_均陶公变	10	315	252	252
33960	宜兴	PMS_岳阳苑 4#箱变	10	800	640	640
33961	宜兴	PMS_解西市政楼公	10	400	320	320

		变				
33962	宜兴	PMS_东山居委公变	10	315	252	252
33963	宜兴	PMS_解放西路 1#公变	10	315	252	252
33964	宜兴	丁山西庄公变	10	200	160	160
33965	宜兴	解放西路公变	10	400	320	320
33966	宜兴	PMS_蛇墩公变	10	400	320	320
33967	宜兴	积梅 2#公变	10	400	296	296
33968	宜兴	PMS_解放西路 2#公变	10	400	320	320
33969	宜兴	均陶 2#公变	10	400	320	320
33970	江阴	前周桥东变	10	400	320	320
33971	宜兴	白宕小区 3#公变	10	400	320	320
33972	宜兴	白宕小区 2#公变	10	200	160	160
33973	宜兴	南漕高家公变	10	200	160	160
33974	江阴	PMS_大岸变	10	200	160	160
33975	宜兴	PMS_里墅公变	10	400	320	320
33976	江阴	簪村西站变	10	400	262	262
33977	市区	群联配变	10	200	120	120
33978	宜兴	PMS_龙泽苑一期 5#箱变主变	10	500	400	400
33979	宜兴	PMS_怡丰苑 2#箱变	10	500	400	400
33980	市区	陆家湾三配变（光伏）	10	400	281	281
33981	宜兴	PMS_兴园大厦箱变	10	1000	800	800

33982	市区	小木桥三配变(融合终端)	10	400	320	320
33983	市区	村西东配变(光伏)	10	400	210	210
33984	市区	俭德路丙配变(融合终端)	10	400	320	320
33985	市区	PMS_潘家桥配变	10	200	160	160
33986	市区	迎龙桥配变(融合终端)	10	400	320	320
33987	市区	西新桥二配变(融合终端)	10	400	320	320
33988	宜兴	PMS_龙泽苑一期 6#箱变	10	630	504	504
33989	宜兴	PMS_邮东公变	10	200	88	88
33990	宜兴	留住新站公变	10	200	160	160
33991	宜兴	芳庄水车头公变(光伏并网)	10	200	153	153
33992	宜兴	PMS_留住村公变	10	315	252	252
33993	宜兴	五牧后村公变(光伏并网)	10	400	215	215
33994	宜兴	PMS_竹舍西公变	10	400	320	320
33995	宜兴	PMS_芳庄长乐 1#公变	10	200	142	142
33996	宜兴	新塘公变	10	400	320	320
33997	宜兴	PMS_白石头公变	10	200	160	160
33998	宜兴	PMS_后竹公变	10	400	270	270
33999	宜兴	五牧前村公变(光伏	10	400	306	306

		并网)				
34000	市区	PMS_新联苑 1#站 T1	10	1000	800	800
34001	市区	PMS_茅梓 1#箱变 T1	10	630	504	504
34002	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T1	10	630	504	504
34003	市区	PMS_春雨 2#箱变 T1	10	630	504	504
34004	市区	10kV 春雨 3#箱变 T1	10	400	320	320
34005	市区	PMS_阳光 2#站 T1	10	1000	800	800
34006	市区	PMS_路巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
34007	市区	PMS_路巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
34008	市区	PMS_星湖苑站 T1	10	1250	1000	1000
34009	市区	PMS_星湖苑站 T2	10	1250	1000	1000
34010	市区	10kV 南苑 1#站 T1	10	800	640	640
34011	市区	PMS_瑞希苑站 T2	10	1000	800	800
34012	市区	PMS_芦庄 7#站 T2	10	1250	1000	1000
34013	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
34014	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
34015	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T4	10	1250	1000	1000
34016	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000

34017	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1# 站 T2	10	800	640	640
34018	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T4	10	1250	1000	1000
34019	宜兴	PMS_丁山供电所公 变	10	315	252	252
34020	宜兴	PMS_佳乐公变	10	250	200	200
34021	江阴	簪村北变	10	400	320	320
34022	宜兴	PMS_房管所 1#公变	10	400	320	320
34023	宜兴	PMS_房管所 2#公变	10	400	320	320
34024	宜兴	大新 2#公变	10	400	320	320
34025	江阴	常泽中变	10	315	247	247
34026	宜兴	PMS_大新宿舍 1#公 变	10	200	160	160
34027	江阴	簪村村南变	10	400	315	315
34028	江阴	PMS_15 大队加工厂 站变	10	250	199	199
34029	市区	高巷四配变	10	400	320	320
34030	江阴	PMS_簪村东变	10	400	228	228
34031	市区	正中制衣配变	10	400	316	316
34032	宜兴	溇南 1#公变（光伏 并网）	10	400	307	307
34033	市区	PMS_三毛纺配变	10	400	320	320
34034	江阴	PMS_永利桥变	10	400	202	202
34035	江阴	PMS_红旗排涝站变	10	200	27	27

34036	市区	PMS_大利巷配变	10	400	320	320
34037	市区	德法制衣配变	10	400	320	320
34038	宜兴	PMS_新建供电所 8# 公变	10	315	252	252
34039	市区	北站三配变	10	400	320	320
34040	市区	PMS_朱浦湾配变	10	200	160	160
34041	宜兴	PMS_龙泽苑一期 7# 箱变	10	630	504	504
34042	市区	PMS_尤二房配变	10	200	160	160
34043	宜兴	PMS_龙泽苑一期 8# 箱变	10	630	504	504
34044	宜兴	PMS_天尽头公变	10	200	160	160
34045	宜兴	PMS_龙泽苑一期 9# 箱变	10	630	504	504
34046	市区	PMS_优妮可	10	200	160	160
34047	市区	PMS_小木桥站 T1	10	1000	800	800
34048	宜兴	PMS_新岳站公变	10	200	112	112
34049	市区	PMS_鼎欣包装	10	200	153	153
34050	宜兴	PMS_桥下圩公变	10	315	252	252
34051	市区	PMS_万巷杨树园	10	200	160	160
34052	宜兴	岳滩村公变(光伏并 网)	10	400	232	232
34053	宜兴	PMS_岳滩站公变	10	200	160	160
34054	市区	PMS_市镇七六配变	10	400	294	294
34055	市区	河西北配变	10	200	160	160

34056	宜兴	五牧站公变（光伏并网）	10	400	297	297
34057	宜兴	蒋浒公变	10	400	320	320
34058	宜兴	PMS_芳庄塘东 2#公变	10	400	320	320
34059	宜兴	PMS_西长圩站公变	10	400	320	320
34060	宜兴	五泽公变	10	400	320	320
34061	宜兴	PMS_前亭村公变	10	400	270	270
34062	宜兴	PMS_西溪公变	10	400	308	308
34063	宜兴	蒋典 1#公变（光伏并网）	10	400	298	298
34064	宜兴	PMS_蒋典 2#公变	10	400	320	320
34065	宜兴	良庄 3#公变	10	200	145	145
34066	宜兴	西村站公变（光伏并网）	10	400	304	304
34067	市区	PMS_梁鸿站 T1	10	1000	800	800
34068	市区	PMS_10kV 凯宾站 T2	10	1250	1000	1000
34069	江阴	PMS_普惠苑 57#箱变主变	10	500	400	400
34070	江阴	PMS_普惠苑 61#箱变主变	10	630	504	504
34071	江阴	PMS_普惠苑 65#箱变主变	10	630	504	504
34072	江阴	PMS_普惠苑 75#箱变主变	10	630	504	504
34073	江阴	PMS_普惠苑 77#箱变	10	630	504	504

		主变				
34074	宜兴	PMS_洵滨北路箱变	10	400	320	320
34075	江阴	普惠苑82#箱变主变	10	800	640	640
34076	市区	云林苑西区1号站2号主变	10	630	504	504
34077	市区	云林苑西区2号站T2	10	800	640	640
34078	江阴	PMS_前周桥变	10	400	269	269
34079	江阴	PMS_大岸东变	10	100	80	80
34080	市区	PMS_新塘里村象大房配变	10	160	128	128
34081	市区	新塘里村花园里配变	10	400	320	320
34082	宜兴	PMS_新城绿苑1#箱变	10	630	504	504
34083	宜兴	PMS_新城绿苑2#箱变	10	630	504	504
34084	江阴	贯庄南变	10	400	320	320
34085	江阴	永汇站变	10	315	218	218
34086	宜兴	PMS_岳阳苑1#箱变	10	630	504	504
34087	市区	PMS_泾新村二	10	400	320	320
34088	江阴	双牌村变	10	400	302	302
34089	宜兴	PMS_岳阳苑2#箱变	10	800	640	640
34090	江阴	PMS_虎塘站变	10	200	98	98
34091	宜兴	PMS_岳阳苑3#箱变	10	800	640	640

34092	江阴	PMS_璜土农场变	10	200	133	133
34093	江阴	跃进农场变	10	200	125	125
34094	江阴	PMS_郭庄变	10	400	320	320
34095	市区	PMS_塑料厂六配变	10	400	320	320
34096	市区	市镇八二配变（光伏）	10	400	300	300
34097	市区	陈更上五配变	10	200	160	160
34098	市区	PMS_靳家里配变	10	200	160	160
34099	宜兴	PMS_陶瓷商城公变	10	400	320	320
34100	市区	万巷泵	10	200	160	160
34101	宜兴	PMS_彩陶新区 5#公变	10	315	252	252
34102	宜兴	PMS_彩陶新区 4#公变	10	315	252	252
34103	宜兴	PMS_彩陶新村 3#公变	10	315	252	252
34104	宜兴	工商大楼公变	10	250	200	200
34105	宜兴	PMS_彩陶小区 3#公变	10	400	320	320
34106	宜兴	PMS_龙泽苑二期 1#箱变	10	500	400	400
34107	宜兴	PMS_庄西站公变	10	315	187	187
34108	宜兴	PMS_决西公变	10	200	160	160
34109	宜兴	西圩组公变（光伏并网）	10	400	277	277

34110	宜兴	隔家圩公变	10	400	308	308
34111	宜兴	PMS_缪家公变	10	400	257	257
34112	宜兴	决东站公变	10	200	160	160
34113	宜兴	墅中 2#公变	10	400	320	320
34114	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 1#主变	10	630	504	504
34115	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 2#主变	10	630	504	504
34116	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 1#主变	10	630	504	504
34117	江阴	郭庄站变	10	315	180	180
34118	江阴	郭庄南变	10	400	320	320
34119	江阴	PMS_郭庄加工厂变	10	400	320	320
34120	江阴	西贯站变	10	315	171	171
34121	江阴	锦隆三村 41#箱变主变	10	630	504	504
34122	江阴	PMS_西贯变	10	315	182	182
34123	江阴	PMS_十四大队变	10	315	252	252
34124	江阴	PMS_高家头西变	10	400	320	320
34125	江阴	高家头变	10	400	320	320
34126	宜兴	官林徐家桥公变(光伏并网)	10	315	171	171
34127	宜兴	PMS_钮家村公变	10	400	249	249
34128	宜兴	PMS_西村东公变	10	200	150	150
34129	江阴	PMS_焦家头变	10	400	301	301

34130	宜兴	西村西公变(光伏并网)	10	400	300	300
34131	宜兴	PMS_西村中公变	10	200	113	113
34132	宜兴	李家段公变	10	400	313	313
34133	宜兴	庄林公变	10	400	320	320
34134	宜兴	PMS_龙泽苑二期 2#箱变	10	630	504	504
34135	宜兴	PMS_竹舍庄西公变	10	400	298	298
34136	宜兴	PMS_龙泽苑二期 3#箱变	10	630	504	504
34137	宜兴	PMS_后街公变	10	315	232	232
34138	宜兴	PMS_龙泽苑二期 4#箱变	10	500	400	400
34139	宜兴	化机 C 区 1#公变	10	400	320	320
34140	宜兴	排楼下公变(光伏并网)	10	400	317	317
34141	宜兴	PMS_化机 C 区 2#公变	10	400	320	320
34142	市区	大箕西湾二配变(融合终端)	10	400	320	320
34143	宜兴	PMS_龙泽苑二期 6#箱变	10	630	504	504
34144	市区	大箕村配变(融合终端)	10	400	320	320
34145	市区	PMS_大箕新村一配变	10	400	320	320

34146	宜兴	PMS_龙泽苑二期 5# 箱变	10	500	400	400
34147	宜兴	庄北站公变	10	400	300	300
34148	宜兴	PMS_化机新村 1#公 变	10	400	320	320
34149	宜兴	PMS_化机新村 2#公 变	10	315	252	252
34150	宜兴	PMS_龙泽苑二期 7# 箱变	10	630	504	504
34151	宜兴	万家公变（光伏并 网）	10	400	268	268
34152	宜兴	PMS_新联圩公变	10	315	252	252
34153	宜兴	PMS_培庄东公变	10	160	128	128
34154	宜兴	徐舍电力站 1#公变 （光伏并网）	10	400	254	254
34155	宜兴	PMS_培庄村公变	10	315	206	206
34156	宜兴	徐舍电力站 3#公变	10	400	320	320
34157	宜兴	油坊西公变（光伏并 网）	10	200	111	111
34158	宜兴	PMS_谈墅 2#公变	10	400	275	275
34159	宜兴	PMS_六店公变	10	200	92	92
34160	宜兴	PMS_冶炼公变	10	315	230	230
34161	宜兴	PMS_和平公变	10	100	80	80
34162	宜兴	PMS_油坊公变	10	160	101	101
34163	宜兴	土城公变（光伏并 网）	10	315	219	219

34164	宜兴	PMS_芳庄桥南公变	10	200	160	160
34165	宜兴	PMS_洪塘电站公变	10	200	160	160
34166	宜兴	姚顶公变	10	200	149	149
34167	宜兴	PMS_竹观门公变	10	160	16	16
34168	宜兴	PMS_乙字圩公变	10	315	252	252
34169	宜兴	PMS_西荡站公变	10	200	160	160
34170	宜兴	下圩站公变	10	400	320	320
34171	宜兴	渔庄背污工泵公变	10	315	252	252
34172	江阴	PMS_常泽桥站变	10	200	134	134
34173	宜兴	PMS_下圩村公变	10	400	320	320
34174	宜兴	渔庄公变	10	315	219	219
34175	江阴	常泽桥西变	10	250	185	185
34176	江阴	PMS_贯庄公变	10	160	128	128
34177	江阴	钱家头变	10	400	277	277
34178	宜兴	PMS_富康家园西区 2#箱变	10	1000	793	793
34179	宜兴	PMS_富康家园西区 3#箱变	10	1000	800	800
34180	宜兴	富康家园东区 1#箱 变	10	500	400	400
34181	江阴	三沟变	10	400	304	304
34182	宜兴	PMS_富康家园东区 2#箱变	10	630	504	504
34183	宜兴	PMS_富康家园东区 3#箱变	10	630	504	504

34184	宜兴	PMS_富康家园东区 4#箱变	10	630	504	504
34185	市区	PMS_军民路南配变 (TTU)	10	200	160	160
34186	市区	PMS_军民路北配变	10	400	290	290
34187	市区	PMS_西山脚一配变 (TTU)	10	200	14	14
34188	市区	PMS_西山脚二配变	10	200	160	160
34189	宜兴	PMS_化机新村 3#公 变	10	400	320	320
34190	宜兴	PMS_化机 B 区 2#公 变	10	400	320	320
34191	宜兴	PMS_龙泽苑二期 8# 箱变	10	800	640	640
34192	宜兴	PMS_竹舍新街公变	10	400	297	297
34193	宜兴	PMS_化机 B 区 1#公 变	10	315	252	252
34194	市区	PMS_茂新站 T1	10	1000	800	800
34195	宜兴	PMS_任墅新区 6#公 变	10	400	320	320
34196	市区	PMS_申新线 1#箱变 T1	10	200	160	160
34197	市区	PMS_申新线 2#箱变 T1	10	200	160	160
34198	宜兴	PMS_器件 2#公变	10	400	320	320
34199	宜兴	PMS_孟塘公变	10	200	127	127

34200	宜兴	PMS_丁蜀二中 1#公变	10	400	320	320
34201	宜兴	PMS_张水沟村公变	10	315	184	184
34202	市区	PMS_地震站	10	200	160	160
34203	宜兴	PMS_红塔桥东公变	10	160	128	128
34204	宜兴	PMS_世纪别墅箱变主变	10	400	320	320
34205	宜兴	PMS_红领巾公变	10	200	160	160
34206	市区	PMS_公园灯配变	10	100	80	80
34207	宜兴	河头桥公变	10	400	164	164
34208	宜兴	旱渎公变	10	400	320	320
34209	宜兴	PMS_蒋墅公变	10	315	163	163
34210	宜兴	PMS_东街公变	10	400	320	320
34211	宜兴	PMS_芳庄大圩公变	10	200	117	117
34212	宜兴	PMS_沈芝滩公变	10	200	160	160
34213	宜兴	芳庄丛圩公变	10	400	320	320
34214	宜兴	PMS_斗门村污工泵公变	10	315	220	220
34215	宜兴	墅前公变	10	400	287	287
34216	宜兴	PMS_谈墅荡公变	10	400	320	320
34217	宜兴	胡家污公变	10	200	160	160
34218	宜兴	PMS_胡家北公变	10	200	88	88
34219	宜兴	PMS_唐家溪公变	10	200	95	95
34220	宜兴	PMS_凌霞前庄公变	10	400	286	286
34221	宜兴	石坝公变（光伏并	10	200	118	118

		网)				
34222	宜兴	PMS_柏树头公变	10	200	113	113
34223	宜兴	PMS_官林干北 1#公变	10	200	102	102
34224	宜兴	PMS_马家公变	10	315	252	252
34225	宜兴	陈巷公变(光伏并网)	10	160	102	102
34226	宜兴	汤埭公变	10	400	320	320
34227	宜兴	周铁杨家公变	10	200	160	160
34228	市区	PMS_塘里配变	10	200	160	160
34229	市区	PMS_丁庄菜场配变	10	400	320	320
34230	市区	后张庄配变	10	400	320	320
34231	市区	唐介浜配变	10	400	319	319
34232	市区	PMS_上巷配变	10	200	160	160
34233	市区	PMS_陆更上三配变	10	200	160	160
34234	江阴	黄河二村配电所 1#主变	10	1000	800	800
34235	江阴	PMS_生态变	10	315	252	252
34236	市区	PMS_兴盛毛条配变	10	400	301	301
34237	市区	PMS_民丰北苑 1#站 T2	10	800	640	640
34238	市区	PMS_民丰北苑 2#站 T2	10	800	640	640
34239	市区	PMS_下裕旺配变	10	200	160	160
34240	市区	里浜三配变(光伏)	10	400	289	289

34241	市区	PMS_宅前二配变	10	200	160	160
34242	市区	PMS_安更上配变	10	200	160	160
34243	宜兴	PMS_集镇 1#公变	10	400	276	276
34244	市区	PMS_梁家湾二配变	10	200	160	160
34245	宜兴	PMS_西渚供销社公 变	10	400	276	276
34246	市区	PMS_尤湾里	10	400	315	315
34247	市区	10kV 合成站 T1	10	630	504	504
34248	市区	PMS_合成 2#站 T1	10	1000	800	800
34249	市区	PMS_塘村二配变	10	200	160	160
34250	市区	蠡湖人家 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
34251	市区	10kV 绿地 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
34252	市区	PMS_田基浜甲配变	10	315	252	252
34253	市区	田基浜乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
34254	市区	塘坊甲配变	10	400	320	320
34255	市区	PMS_上薛配变	10	200	160	160
34256	市区	PMS_民丰北苑 3#站 T2	10	800	640	640
34257	市区	PMS_西站基	10	200	109	109
34258	市区	10kV 长宁苑六期 1# 站 T1	10	800	640	640
34259	市区	马古桥三变(融合终	10	400	320	320

		端)				
34260	市区	10kV 泰富 1#站 T2	10	1000	800	800
34261	市区	10kV 泰富 1#站 T3	10	1000	800	800
34262	市区	10kV 泰富 2#站 T4	10	1000	800	800
34263	市区	10kV 泰富 2#站 T2	10	1000	800	800
34264	市区	10kV 长宁 8#站 T3	10	1250	1000	1000
34265	市区	马介里配变 (光伏)	10	200	125	125
34266	市区	吴塘二配变 (光伏)	10	200	152	152
34267	市区	PMS_华新电器配变	10	400	311	311
34268	市区	PMS_水落基滨泵配 变	10	400	320	320
34269	市区	PMS_大朱巷乙配变	10	400	320	320
34270	市区	PMS_大朱巷丙配变	10	400	320	320
34271	市区	PMS_大朱巷甲配变	10	400	320	320
34272	市区	北荡角配变	10	200	160	160
34273	江阴	PMS_锦隆配电所 1# 主变	10	1600	1280	1280
34274	江阴	PMS_锦隆配电所 2# 主变	10	1600	1279	1279
34275	市区	PMS_东升精密配变	10	200	68	68
34276	市区	曹阳二配变 (融合终 端)	10	400	320	320
34277	宜兴	PMS_临津梅家公变	10	400	295	295
34278	市区	广巷小区	10	400	320	320
34279	市区	新达净化配变	10	400	284	284

34280	市区	PMS_梅园仓库配变	10	200	160	160
34281	市区	PMS_梁湖 3#站 T2	10	630	504	504
34282	市区	PMS_叶巷三配变	10	200	160	160
34283	市区	宋坝配变	10	400	305	305
34284	市区	PMS_构犬里配变	10	200	160	160
34285	市区	PMS_陈家弄二配变	10	200	160	160
34286	市区	PMS_上舍头配变	10	200	97	97
34287	市区	PMS_百花 1#箱变 T1	10	400	320	320
34288	市区	PMS_万科 5#站 T3	10	1250	1000	1000
34289	市区	PMS_万科 5#站 T1	10	1250	1000	1000
34290	市区	10kV 万科 6#站 T1	10	1250	1000	1000
34291	市区	崇安人防配变	10	400	320	320
34292	市区	水产二配变	10	400	320	320
34293	市区	PMS_农区乙配变	10	200	160	160
34294	市区	PMS_檀溪湾#11 箱变 T1	10	630	504	504
34295	市区	PMS_檀溪湾#7 箱变 T1	10	630	504	504
34296	市区	10kV 檀溪湾 8#箱变 T1（融合终端）	10	630	458	458
34297	市区	PMS_檀溪湾#9 箱变 T1	10	630	504	504
34298	市区	10kV 檀溪湾 10#箱 变 T1（融合终端）	10	630	494	494
34299	市区	PMS_教育设备配变	10	200	160	160

34300	市区	振兴北配变（融合终端）	10	400	320	320
34301	市区	10kV 仁和 4#站 T3	10	1250	860	860
34302	市区	10kV 仁和 4#站 T1	10	1250	1000	1000
34303	市区	PMS_仁和 3#站 T3	10	1250	1000	1000
34304	市区	PMS_仁和 3#站 T1	10	1250	1000	1000
34305	市区	PMS_荣巷四配变	10	400	320	320
34306	市区	对中配变	10	400	320	320
34307	市区	秦巷配变（融合终端）	10	200	151	151
34308	市区	PMS_梦卡迪配变	10	200	160	160
34309	市区	PMS_里下甸壹配变	10	200	160	160
34310	市区	梅元配变（光伏）	10	400	317	317
34311	市区	红旗路灯配变	10	400	320	320
34312	市区	PMS_旺庄中学配变	10	200	160	160
34313	市区	PMS_荣巷三配变	10	400	320	320
34314	市区	PMS_李巷丙泵配变	10	200	160	160
34315	市区	PMS_饭巷西配变（TTU）	10	200	160	160
34316	市区	PMS_邵巷 1#站 T1	10	800	640	640
34317	市区	PMS_长滨二配变	10	400	320	320
34318	市区	PMS_小巷乙配变	10	400	320	320
34319	市区	PMS_小朱巷二配变	10	400	320	320
34320	市区	PMS_吕巷上配变	10	200	160	160
34321	市区	PMS_刘北变	10	400	307	307

34322	市区	中巷乙配变	10	400	320	320
34323	市区	PMS_春雷苑站 T2	10	1000	800	800
34324	市区	PMS_春雷苑站 T1	10	1000	800	800
34325	市区	PMS_张家塘二配变	10	200	160	160
34326	市区	杨家塘二配变	10	200	160	160
34327	市区	PMS_杨新配变	10	400	320	320
34328	市区	PMS_周新苑#1 站 T1	10	800	640	640
34329	市区	PMS_周新苑 3#站 T1	10	800	640	640
34330	市区	PMS_周新苑 4#站 T1	10	800	640	640
34331	市区	10kV 万科 6#站 T3	10	1250	1000	1000
34332	市区	川桥配变	10	400	320	320
34333	市区	PMS_唐家坝配变	10	200	160	160
34334	市区	PMS_新街巷 2# 箱变 T1	10	630	504	504
34335	市区	PMS_七尺场配变	10	400	320	320
34336	市区	苏排配变	10	400	320	320
34337	市区	PMS_戈西配变	10	400	320	320
34338	市区	PMS_开一配变	10	200	130	130
34339	市区	秦水配变	10	400	320	320
34340	市区	徐前配变	10	200	160	160
34341	市区	PMS_王前二配变	10	200	138	138
34342	市区	PMS_健康里 1#箱变 T1	10	630	504	504
34343	市区	PMS_健康里 3# 箱变 T1	10	630	504	504

34344	市区	杨后配变	10	400	310	310
34345	市区	10kV 阳山安置站 T1	10	1000	800	800
34346	市区	风王巷二配变(融合终端)	10	400	320	320
34347	市区	永安南路配变	10	400	320	320
34348	市区	县油泵厂配变	10	400	183	183
34349	市区	PMS_照高桥配变	10	200	160	160
34350	市区	PMS_住基新村配变	10	400	320	320
34351	市区	PMS_大木桥村子呈祥巷	10	200	160	160
34352	市区	刘西配变(光伏)	10	400	201	201
34353	市区	宋家桥配变(光伏)	10	200	126	126
34354	市区	PMS_赵家旦配变	10	400	320	320
34355	市区	PMS_万里齿轮配变	10	200	160	160
34356	市区	PMS_政府二配变	10	315	252	252
34357	市区	世帮机械配变	10	400	0	0
34358	市区	PMS_杨墅圆	10	200	160	160
34359	市区	PMS_周新苑 5#站 T1	10	800	640	640
34360	宜兴	PMS_毛村公变	10	200	160	160
34361	市区	PMS_南星苑 13# 站(原 C14 公配所)T1	10	1000	800	800
34362	市区	南湾里	10	400	320	320
34363	市区	PMS_胶阳路四配变	10	200	160	160
34364	市区	PMS_北街五配变	10	200	160	160
34365	市区	PMS_利达机械配变	10	200	147	147

34366	市区	PMS_蒋巷十四配变	10	200	160	160
34367	市区	PMS_塘泵配变(TTU)	10	200	160	160
34368	市区	PMS_群丰南配变	10	400	320	320
34369	市区	旗峰水渠配变(光伏)	10	400	259	259
34370	市区	PMS_许更上二配变	10	200	160	160
34371	市区	浜口排配变	10	400	306	306
34372	市区	PMS_规监队配变	10	315	252	252
34373	市区	PMS_东降四配变	10	400	320	320
34374	市区	PMS_西村甲二变	10	400	320	320
34375	市区	西村乙二变(融合终端)	10	400	310	310
34376	市区	阳通机械配变	10	400	304	304
34377	市区	PMS_山支头	10	200	160	160
34378	市区	PMS_水利服务二	10	400	288	288
34379	市区	PMS_照城	10	200	160	160
34380	市区	PMS_小涧头配变	10	400	320	320
34381	市区	PMS_市镇九六	10	400	320	320
34382	市区	张皮桥2(光伏)	10	200	112	112
34383	市区	万巷2号	10	400	320	320
34384	市区	PMS_许巷十一配变	10	200	160	160
34385	市区	上山村配变(融合终端)	10	400	320	320
34386	市区	PMS_湖山北	10	400	316	316
34387	宜兴	PMS_小圩公变	10	200	125	125

34388	宜兴	南庄公变（光伏并网）	10	200	126	126
34389	市区	杨更上二配变	10	200	160	160
34390	市区	PMS_百和花园箱变T1	10	630	421	421
34391	市区	PMS_鲍家村	10	200	147	147
34392	市区	PMS_大尤巷甲配变	10	400	320	320
34393	市区	PMS_陆巷壹村配变	10	400	311	311
34394	市区	PMS_南星苑 14# 站（原 E19 公配所）T1	10	1000	800	800
34395	市区	PMS_西前村北配变（TTU）	10	200	160	160
34396	市区	东阳院配变（光伏）	10	200	112	112
34397	市区	PMS_前浓沿二配变	10	400	320	320
34398	市区	南阳十一配变（融合终端）	10	400	320	320
34399	市区	后巷三配变（光伏）	10	200	153	153
34400	市区	PMS_红豆杉药业配变	10	200	160	160
34401	市区	建港配变	10	400	320	320
34402	市区	PMS_浜口配变	10	400	320	320
34403	市区	PMS_锡沙灯七配变	10	200	160	160
34404	市区	陆家巷配变（光伏）	10	400	288	288
34405	市区	PMS_殷邹巷	10	200	160	160
34406	宜兴	夏姜紫云公变	10	200	160	160

34407	市区	PMS_里下甸肆配变	10	200	160	160
34408	市区	PMS_长滨三配变	10	200	160	160
34409	市区	曹家里泵	10	400	293	293
34410	市区	PMS_格尔顿配变	10	200	160	160
34411	市区	姚家浜二配变	10	400	315	315
34412	市区	北桥头配变（光伏）	10	400	283	283
34413	市区	PMS_杜东配变	10	200	160	160
34414	市区	PMS_娄上二	10	200	153	153
34415	市区	PMS_正大轴承配变	10	400	311	311
34416	市区	杨更上一	10	200	160	160
34417	市区	PMS_锦绣四村配变	10	400	320	320
34418	市区	东泾桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
34419	市区	PMS_东塘巷二配变（TTU）	10	400	320	320
34420	市区	PMS_西梁溪一变	10	315	252	252
34421	市区	PMS_新桥头四	10	200	160	160
34422	市区	PMS_市镇老菜场配变	10	400	320	320
34423	市区	PMS_下旺队配变	10	400	313	313
34424	市区	PMS_徐巷五配变	10	400	320	320
34425	江阴	东支北变	10	400	314	314
34426	市区	PMS_泾西农西	10	400	320	320
34427	市区	PMS_南边村乙	10	400	320	320
34428	市区	PMS_和平北	10	400	320	320

34429	市区	PMS_粮管所六变	10	200	160	160
34430	市区	PMS_东头村二配变	10	400	320	320
34431	市区	PMS_教师新村一变	10	400	320	320
34432	市区	记者站配变	10	400	320	320
34433	市区	PMS_蒋巷九配变	10	200	160	160
34434	市区	PMS_东巷二配变	10	400	320	320
34435	市区	PMS_桃园新村配变	10	400	320	320
34436	市区	后花园配变	10	200	160	160
34437	市区	PMS_叶巷六配变	10	400	308	308
34438	市区	PMS_远翔通信配变	10	200	160	160
34439	市区	PMS_徐家巷三配变	10	200	160	160
34440	市区	PMS_南巷六	10	250	200	200
34441	市区	PMS_竞丰	10	400	320	320
34442	市区	PMS_胡中一变配变	10	400	320	320
34443	市区	10kV 金惠苑五期 1# 站 T2	10	800	640	640
34444	市区	10kV 金惠苑五期 2# 站 T2	10	800	640	640
34445	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T1	10	1000	800	800
34446	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T2	10	1000	800	800
34447	市区	华润配变	10	400	320	320
34448	市区	PMS_唐巷十五配变	10	200	160	160
34449	市区	PMS_老轻院一配变	10	400	320	320

34450	市区	PMS_羊尖政府三配变	10	200	160	160
34451	市区	PMS_长滨四配变	10	200	160	160
34452	市区	PMS_邵巷1#站T2	10	800	640	640
34453	市区	PMS_南星苑15#站 (原F18公配所)T1	10	1000	800	800
34454	市区	中窑配变	10	400	320	320
34455	市区	PMS_西巷新村配变	10	400	320	320
34456	市区	308部队配变	10	400	320	320
34457	市区	PMS_蓉丰村一配变	10	200	160	160
34458	市区	PMS_古竹竹巷	10	400	320	320
34459	市区	PMS_陡门乙配变	10	400	320	320
34460	市区	PMS_鸭潭头	10	400	320	320
34461	市区	10kV 檀溪湾12#箱变T1(融合终端)	10	630	474	474
34462	市区	PMS_后长巷配变	10	200	160	160
34463	市区	前长巷配变	10	200	160	160
34464	市区	PMS_上三村甲配变	10	400	320	320
34465	市区	黄青庄配变(光伏)	10	400	254	254
34466	江阴	PMS_消防公变	10	400	320	320
34467	市区	PMS_王后配变	10	200	160	160
34468	市区	10kV 前洲商贸站T1	10	1250	1000	1000
34469	市区	PMS_泰康六配变 (TTU)	10	200	160	160
34470	市区	PMS_曹庄中片配变	10	400	320	320

34471	市区	PMS_蠡鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
34472	市区	PMS_蠡鸿 2#箱变 T1	10	630	504	504
34473	市区	PMS_梁青路灯配变 (TTU)	10	100	80	80
34474	市区	PMS_磁材厂配变 (TTU)	10	400	320	320
34475	市区	辛家塘（光伏）	10	200	137	137
34476	市区	PMS_小木桥箱变 T1	10	630	504	504
34477	市区	徐巷菜场配变（光 伏）	10	400	285	285
34478	市区	PMS_商城居配变	10	400	320	320
34479	市区	PMS_硕放电信二配 变	10	200	160	160
34480	市区	PMS_湖滨路商业街 站 T2	10	800	640	640
34481	市区	农林局二配变	10	400	305	305
34482	市区	PMS_李巷五配变	10	400	286	286
34483	市区	10kV 石塘安居站 T1	10	1250	1000	1000
34484	宜兴	PMS_临津薛家公变	10	400	306	306
34485	宜兴	余圩中心公变	10	400	227	227
34486	市区	PMS_胶阳路三配变	10	200	160	160
34487	市区	PMS_老街中配变	10	200	160	160
34488	市区	菜场十三（光伏）	10	400	267	267
34489	市区	东廊路灯	10	200	160	160
34490	市区	PMS_费巷 1	10	200	160	160

34491	市区	PMS_东浜 1	10	200	160	160
34492	市区	PMS_长春头 1	10	200	160	160
34493	市区	PMS_纺工四	10	200	160	160
34494	市区	龙佰管业配变(融合终端)	10	400	320	320
34495	市区	PMS_顾旺村配变	10	200	160	160
34496	市区	PMS_胶阳路 2	10	200	160	160
34497	市区	PMS_天鹅 2#站 T1	10	1250	1000	1000
34498	市区	PMS_天鹅 3#站 T1	10	1250	1000	1000
34499	市区	PMS_锡沙灯八配变	10	200	160	160
34500	市区	黄沙圩	10	400	320	320
34501	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T1	10	800	640	640
34502	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T2	10	800	640	640
34503	市区	10kV 文曲公寓 2#站 T1	10	800	640	640
34504	市区	蒋庄电站配变	10	400	320	320
34505	市区	PMS_刘庄一配变	10	200	160	160
34506	市区	PMS_丁庄东配变	10	200	160	160
34507	江阴	PMS_绿苑居配电所 2#主变	10	1000	783	783
34508	市区	PMS_桥西六配变	10	200	160	160
34509	市区	PMS_锦绣装饰	10	200	160	160
34510	市区	PMS_小娄巷箱式变	10	315	252	252

		T1				
34511	市区	PMS_崇宁路二配变	10	400	320	320
34512	市区	崇宁路一配变(融合终端)	10	400	320	320
34513	市区	PMS_悦华亮化配变	10	200	160	160
34514	市区	进士坊配变(融合终端)	10	400	320	320
34515	市区	PMS_景开发配变	10	400	320	320
34516	市区	石塘 1#箱变 T1 (融合终端)	10	200	97	97
34517	市区	PMS_二期 2#箱变 T1	10	500	383	383
34518	市区	PMS_一期 1#箱变 T1	10	630	475	475
34519	市区	PMS_一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
34520	市区	PMS_前庄配变	10	200	160	160
34521	市区	PMS_南红旗配变	10	400	320	320
34522	市区	PMS_张南二	10	400	320	320
34523	市区	PMS_单家坝	10	400	320	320
34524	市区	PMS_美丽家具配变	10	200	160	160
34525	市区	PMS_铜材厂	10	400	320	320
34526	市区	10kV 枫渡 3#箱变 T1	10	500	400	400
34527	市区	10kV 枫渡 2#箱变 T1	10	500	400	400
34528	市区	10kV 枫渡 1#箱变 T1	10	630	474	474
34529	市区	10kV 别墅 1#箱变 T1	10	630	497	497
34530	市区	10kV 别墅 4#箱变 T1	10	630	494	494
34531	市区	10kV 别墅 5#箱变 T1	10	630	488	488

34532	市区	10kV 别墅 3#箱变 T1	10	630	499	499
34533	市区	10kV 别墅 6#箱变 T1	10	630	488	488
34534	市区	星海房产五配变(融合终端)	10	400	320	320
34535	市区	晓星村委配变	10	200	113	113
34536	市区	PMS_化工泵站	10	200	160	160
34537	市区	PMS_旺佳瑞配变(TTU)	10	200	160	160
34538	市区	PMS_清明 1#箱变 T1	10	400	320	320
34539	市区	PMS_清明 2#箱变 T1	10	400	320	320
34540	市区	PMS_鑫洪材料配变	10	400	266	266
34541	市区	PMS_西张东配变	10	200	160	160
34542	市区	PMS_学前街甲配变	10	400	320	320
34543	市区	PMS_学前街站 T2	10	800	640	640
34544	市区	10kV 学前 1#箱变 T1	10	630	504	504
34545	市区	埝桥下配变(融合终端)	10	400	320	320
34546	市区	市教委配变(融合终端)	10	400	320	320
34547	市区	PMS_石家沿头变	10	315	226	226
34548	市区	10kV 二期 6#箱变 T1(融合终端)	10	630	504	504
34549	市区	10kV 二期 1#箱变 T1(融合终端)	10	500	400	400
34550	市区	PMS_一期 3#箱变 T1	10	630	504	504

34551	市区	PMS_吴大坟	10	400	320	320
34552	市区	东泰投资配变	10	200	126	126
34553	市区	PMS_东吴弦配变	10	400	320	320
34554	市区	PMS_西堰变	10	200	160	160
34555	市区	PMS_范家庄配变	10	400	320	320
34556	市区	PMS_从崑钢管配变	10	400	314	314
34557	市区	PMS_干戈头二配变	10	200	160	160
34558	市区	PMS_环境配变	10	200	117	117
34559	市区	PMS_朝阳河二配变	10	400	320	320
34560	江阴	任社庄北变	10	400	206	206
34561	市区	PMS_茅庄黄泥头配 变	10	200	160	160
34562	市区	PMS_茅庄西配变	10	400	320	320
34563	市区	PMS_银行旁配变	10	400	320	320
34564	市区	上塘弄配变（光伏）	10	400	320	320
34565	市区	清三村配变（融合终 端）	10	400	320	320
34566	市区	PMS_屠更上二配变	10	200	160	160
34567	宜兴	PMS_洋渚小学公变	10	315	252	252
34568	市区	PMS_后仓村配变	10	200	142	142
34569	宜兴	PMS_朱渭朱北公变	10	200	136	136
34570	市区	PMS_晓星排涝	10	200	160	160
34571	市区	PMS_鲍圩三配变	10	200	160	160
34572	宜兴	PMS_渔业公变	10	400	320	320
34573	江阴	PMS_蒯南新变	10	400	298	298

34574	市区	浦介塘配变（光伏）	10	200	153	153
34575	江阴	PMS_通达变	10	400	320	320
34576	宜兴	PMS_桃园公变	10	200	160	160
34577	宜兴	庙头公变（光伏并 网）	10	400	269	269
34578	宜兴	PMS_上圩下城公变	10	200	23	23
34579	宜兴	分西公变	10	400	190	190
34580	江阴	PMS_园区联欣变	10	400	320	320
34581	江阴	PMS_江城家园19#箱 变主变	10	500	400	400
34582	江阴	PMS_江城家园25#箱 变主变	10	630	504	504
34583	江阴	江城家园47#箱变主 变	10	630	504	504
34584	宜兴	PMS_东岳3#公变	10	200	160	160
34585	市区	PMS_小巷上	10	200	160	160
34586	江阴	PMS_头山变	10	250	200	200
34587	市区	PMS_花汇苑6#站T3	10	1000	800	800
34588	市区	PMS_花汇苑4#站T2	10	1000	800	800
34589	市区	PMS_花汇苑4#站T1	10	1000	800	800
34590	市区	PMS_正明村委二配 变	10	200	160	160
34591	市区	PMS_锦阳1#箱变 T1	10	630	483	483
34592	江阴	PMS_健民24#公变	10	400	320	320

34593	市区	粮站六配变	10	400	320	320
34594	市区	PMS_针织厂配变	10	200	160	160
34595	市区	PMS_姚更上三	10	400	320	320
34596	市区	石柱西配变	10	400	320	320
34597	市区	惠达环保配变	10	400	299	299
34598	市区	林埭桥配变(融合终端)	10	400	272	272
34599	市区	毛巷西二配变(融合终端)	10	200	154	154
34600	市区	PMS_东盛木业	10	200	149	149
34601	市区	PMS_朱东配变	10	200	160	160
34602	市区	PMS_唐巷东配变	10	200	160	160
34603	市区	PMS_花村一队配变	10	200	160	160
34604	市区	PMS_劳丰二	10	400	307	307
34605	市区	五河新村配变(融合终端)	10	400	320	320
34606	市区	PMS_张舍街后配变	10	400	320	320
34607	市区	PMS_蒋巷(三)	10	400	320	320
34608	市区	PMS_东汀路北配变(TTU)	10	200	160	160
34609	江阴	PMS_江城家园53#箱变主变	10	630	504	504
34610	江阴	PMS_黄山2#箱变主变	10	630	504	504
34611	江阴	PMS_黄山6#箱变主	10	630	504	504

		变				
34612	江阴	PMS_黄山10#箱变主变	10	630	504	504
34613	市区	PMS_南村头配变	10	200	160	160
34614	市区	PMS_郑巷东配变	10	400	320	320
34615	江阴	PMS_园区三维变	10	250	122	122
34616	江阴	PMS_益健东公变	10	400	320	320
34617	市区	PMS_古竹西乙配变	10	400	320	320
34618	市区	下高二号配变	10	400	320	320
34619	市区	刘潭叁七配变(TTU)	10	200	160	160
34620	市区	PMS_刘潭单九配变	10	80	64	64
34621	市区	PMS_刘潭单十配变	10	80	64	64
34622	市区	陈东配变	10	200	135	135
34623	市区	吴桥泵甲配变(融合终端)	10	400	320	320
34624	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T1	10	800	640	640
34625	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T1	10	800	640	640
34626	市区	PMS_上梅巷配变	10	400	320	320
34627	市区	张舍南街配变(融合终端)	10	200	160	160
34628	市区	PMS_张更上配变	10	200	160	160
34629	市区	PMS_别墅区五变	10	200	160	160
34630	市区	PMS_莫介塘	10	400	320	320

34631	市区	黄泥桥一配变	10	400	320	320
34632	市区	PMS_二期 5#箱变 T1	10	630	504	504
34633	市区	PMS_二期 4#箱变 T1	10	500	375	375
34634	市区	PMS_二期 3#箱变 T1	10	500	400	400
34635	市区	PMS_一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
34636	市区	PMS_一期 8#箱变 T1	10	630	504	504
34637	市区	长四房配变	10	400	290	290
34638	市区	宋巷五配变(融合终端)	10	400	320	320
34639	市区	PMS_一期 6#箱变 T1	10	630	504	504
34640	市区	PMS_兴洲配变	10	400	320	320
34641	市区	PMS_一期 4#箱变 T1	10	630	504	504
34642	宜兴	PMS_谢桥安置箱变	10	630	504	504
34643	市区	PMS_一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
34644	市区	PMS_桃园六配变	10	200	155	155
34645	市区	PMS_仓西房配变	10	400	320	320
34646	市区	PMS_锡鸿市场	10	400	320	320
34647	市区	PMS_余巷一配变	10	200	160	160
34648	市区	PMS_后场三配变	10	200	160	160
34649	江阴	PMS_黄山11#箱变主变	10	630	504	504
34650	江阴	PMS_周家基 2#变	10	400	320	320
34651	江阴	PMS_省降北变	10	400	317	317
34652	市区	PMS_辰依针织配变	10	400	307	307
34653	市区	PMS_吉冈精密	10	200	160	160

34654	市区	春丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
34655	市区	PMS_龙潭浜二配变	10	200	160	160
34656	江阴	PMS_上丰箱变主变	10	630	504	504
34657	江阴	PMS_电力南变箱变 主变	10	500	400	400
34658	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T1	10	800	640	640
34659	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T2	10	800	640	640
34660	宜兴	刘主公变	10	400	320	320
34661	宜兴	智义庄公变(光伏并 网)	10	200	104	104
34662	宜兴	黄沙漕公变	10	315	252	252
34663	宜兴	PMS_周铁许家公变	10	315	179	179
34664	市区	乙铨精件	10	400	320	320
34665	宜兴	后窑电站公变(光伏 并网)	10	250	174	174
34666	市区	锡洲小区四配变	10	80	64	64
34667	市区	PMS_龙潭单五配变	10	80	64	64
34668	市区	PMS_龙潭单十一配 变	10	80	64	64
34669	市区	龙潭单七配变	10	80	64	64
34670	市区	PMS_龙潭单十三配 变	10	80	64	64
34671	宜兴	PMS_街头公变	10	400	219	219

34672	市区	许壹配变（融合终端）	10	200	160	160
34673	宜兴	PMS_荷塘新南公变	10	200	160	160
34674	宜兴	PMS_前渚村公变	10	200	95	95
34675	市区	PMS_春满园变	10	400	320	320
34676	宜兴	埭兴大村公变（光伏并网）	10	200	150	150
34677	宜兴	埭兴站公变	10	400	320	320
34678	宜兴	泉东公变（光伏并网）	10	250	162	162
34679	宜兴	孟塘 2#公变（光伏并网）	10	200	148	148
34680	市区	西村丙配变	10	400	320	320
34681	宜兴	后塔公变（光伏并网）	10	200	148	148
34682	市区	丁更上	10	400	320	320
34683	市区	PMS_方介门前	10	200	160	160
34684	宜兴	幼儿园公变	10	400	320	320
34685	宜兴	PMS_营桥公变	10	200	160	160
34686	宜兴	中下村公变	10	400	320	320
34687	宜兴	PMS_湖滨小区二期 1#公变	10	315	252	252
34688	宜兴	PMS_湖滨小区二期 2#公变	10	315	252	252
34689	宜兴	PMS_浔溪苑 4#公变	10	315	252	252

34690	宜兴	PMS_浔溪苑 1#公变	10	315	252	252
34691	宜兴	PMS_浔溪苑 2#公变	10	315	252	252
34692	市区	10kV 绿洲站 T1	10	1250	1000	1000
34693	市区	PMS_锡沙灯四配变	10	200	160	160
34694	市区	PMS_锡太路配变	10	200	160	160
34695	市区	PMS_花汇苑 3#站 T1	10	800	640	640
34696	市区	PMS_花汇苑 3#站 T2	10	800	640	640
34697	市区	PMS_江南坊 1 号站 T1	10	630	504	504
34698	市区	PMS_江南坊 1 号站 T2	10	630	504	504
34699	市区	PMS_江南坊 2 号站 T1	10	630	504	504
34700	市区	PMS_江南坊 2 号站 T2	10	630	504	504
34701	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T2	10	1250	1000	1000
34702	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
34703	市区	云林苑北区站 T3	10	1250	1000	1000
34704	市区	龙延村（融合终端）	10	400	313	313
34705	市区	PMS_漕头西 2	10	200	132	132
34706	市区	PMS_西头二变	10	400	320	320
34707	市区	PMS_银河站 2 号主 变	10	1250	1000	1000

34708	宜兴	桐梓西公变(光伏并网)	10	200	113	113
34709	宜兴	PMS_三阳南公变	10	200	160	160
34710	市区	蒋巷十二配变	10	200	160	160
34711	江阴	PMS_圣廷苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34712	江阴	圣廷苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34713	江阴	圣廷苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
34714	市区	PMS_星晟 2#站 T1	10	800	640	640
34715	宜兴	PMS_浯溪苑 3#公变	10	315	252	252
34716	江阴	圣廷苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
34717	江阴	PMS_圣廷苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
34718	江阴	PMS_圣庭苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34719	江阴	圣庭苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34720	江阴	PMS_圣廷苑 32#配电所 3#主变	10	1000	800	800
34721	江阴	周南花苑四村 16#箱变主变	10	500	400	400
34722	江阴	周南花苑四村 36#箱变主变	10	630	504	504

34723	宜兴	PMS_劳动桥公变	10	315	240	240
34724	宜兴	PMS_断桥涧公变	10	400	312	312
34725	市区	PMS_纬山灯配变	10	200	160	160
34726	宜兴	PMS_街北公变	10	400	320	320
34727	宜兴	PMS_方家圩西公变	10	160	128	128
34728	宜兴	核心公变	10	400	320	320
34729	宜兴	PMS_石桥头公变	10	200	145	145
34730	宜兴	PMS_王茂小学公变	10	200	160	160
34731	市区	PMS_双曹	10	200	160	160
34732	市区	PMS_电站四	10	200	160	160
34733	市区	PMS_巡桥 1# 箱变 T1	10	630	504	504
34734	市区	PMS_巡桥 2# 箱变 T1	10	630	504	504
34735	市区	PMS_锡沙灯二配变	10	200	160	160
34736	市区	PMS_巡桥 4# 箱变 T1	10	630	504	504
34737	市区	PMS_巡桥 5# 箱变 T1	10	630	504	504
34738	市区	新安花园#3 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
34739	市区	PMS_绿洲 1# 箱变 T1	10	630	504	504
34740	市区	PMS_绿洲 2# 箱变 T1	10	630	504	504

34741	市区	新安花园#4 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
34742	江阴	圣廷苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
34743	市区	利达喷塑配变	10	400	307	307
34744	市区	PMS_梁湖 3#站 T1	10	630	504	504
34745	江阴	PMS_七房桥东变	10	250	137	137
34746	江阴	PMS_高德桥变	10	200	160	160
34747	江阴	PMS_徐庄桥南变	10	250	200	200
34748	宜兴	PMS_韩家 2#公变	10	200	160	160
34749	市区	PMS_锡星苑 1#站 T4	10	800	640	640
34750	市区	PMS_锡星苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
34751	宜兴	PMS_小江河 2#公变	10	315	242	242
34752	江阴	PMS_林场东变	10	315	252	252
34753	市区	PMS_鸿日用品配变	10	400	311	311
34754	市区	PMS_景明房产 T1	10	630	504	504
34755	江阴	PMS_潘家巷西变	10	200	47	47
34756	江阴	PMS_三板桥东变	10	250	200	200
34757	市区	PMS_胜定桥一配变	10	200	138	138
34758	宜兴	PMS_西渚桑场公变	10	200	69	69
34759	市区	10kV 泰翔站 T1	10	1000	800	800
34760	市区	PMS_东方云顶站 2#	10	1000	800	800
34761	宜兴	章茂村公变(光伏并 网)	10	200	119	119
34762	市区	PMS_商业楼一变	10	200	160	160

34763	市区	商业楼二变	10	50	40	40
34764	江阴	PMS_周庄村委变	10	315	252	252
34765	宜兴	PMS_宜丰袁家公变	10	200	68	68
34766	宜兴	宜丰孙家公变(光伏 并网)	10	200	118	118
34767	江阴	东亚西变	10	315	252	252
34768	江阴	PMS_小坟北变	10	200	42	42
34769	江阴	PMS_文富路路灯变	10	315	252	252
34770	江阴	PMS_华士商城变	10	315	252	252
34771	江阴	PMS_矿机新村变	10	400	320	320
34772	江阴	PMS_架空变	10	200	160	160
34773	江阴	PMS_革新排涝站变	10	250	200	200
34774	江阴	澄山河变	10	400	320	320
34775	市区	PMS_锡沙灯五配变	10	200	160	160
34776	市区	PMS_苏巷西配变	10	400	320	320
34777	市区	雄狮配变	10	400	320	320
34778	市区	PMS_钱古桥西	10	400	320	320
34779	市区	PMS_杨木北溪	10	400	288	288
34780	宜兴	PMS_宝壕小区 1#公 变	10	315	252	252
34781	宜兴	PMS_宝壕小区 2#公 变	10	315	252	252
34782	宜兴	宝壕小区 3#公变	10	400	320	320
34783	宜兴	PMS_宝壕小区 4#公 变	10	250	200	200

34784	宜兴	PMS_宝壕小区 5#公变	10	250	200	200
34785	宜兴	PMS_宝壕小区 6#公变	10	250	200	200
34786	宜兴	PMS_宝壕小区 7#公变	10	315	252	252
34787	宜兴	PMS_宝壕小区 8#公变	10	250	200	200
34788	宜兴	PMS_周铁下干公变	10	400	261	261
34789	宜兴	PMS_官庄 2#公变	10	200	160	160
34790	宜兴	PMS_扶西 2#公变	10	200	160	160
34791	宜兴	里高 2#公变（光伏并网）	10	200	44	44
34792	市区	费南二配变	10	400	320	320
34793	市区	塘南配变	10	200	160	160
34794	江阴	PMS_杨树里变	10	315	212	212
34795	江阴	PMS_东巷东变	10	200	22	22
34796	市区	PMS_绿洲 3#箱变 T1	10	400	320	320
34797	江阴	锡沙路灯 3#变	10	400	320	320
34798	市区	PMS_10kV 中皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
34799	市区	PMS_10kV 中皇 3#箱变 T1	10	400	314	314
34800	市区	PMS_10kV 中皇 4#箱变 T1	10	630	504	504
34801	江阴	PMS_谢园 2#变	10	315	252	252

34802	市区	PMS_灵山 6#箱变 T1	10	630	504	504
34803	江阴	世纪路灯变	10	250	200	200
34804	江阴	PMS_西湖中变	10	400	305	305
34805	江阴	创新东站变	10	400	320	320
34806	江阴	PMS_长新陶家庄变	10	315	252	252
34807	江阴	PMS_花北 3#变	10	315	252	252
34808	江阴	PMS_黄土金变	10	250	196	196
34809	江阴	PMS_龙游北变	10	400	320	320
34810	市区	惠龙四配变(融合终端)	10	400	320	320
34811	江阴	PMS_孟岸电站变	10	160	128	128
34812	市区	PMS_朝东西	10	200	160	160
34813	市区	PMS_胜定桥二配变	10	315	206	206
34814	市区	PMS_南巷二	10	400	270	270
34815	市区	10kV 刘渔 1#箱变 T1	10	400	320	320
34816	市区	PMS_树基巷	10	200	160	160
34817	市区	叙丰家园 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
34818	市区	前进 5#站 1#主变 1000 (融合终端)	10	1000	800	800
34819	市区	PMS_田舍二配变	10	400	312	312
34820	市区	叙丰家园 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
34821	市区	苏巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
34822	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T1	10	800	640	640

34823	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T2	10	800	640	640
34824	市区	陈更配变	10	400	320	320
34825	市区	PMS_朝阳南配变	10	400	302	302
34826	市区	三喜配变	10	400	320	320
34827	宜兴	西山堡 5#公变	10	400	320	320
34828	宜兴	PMS_西山堡 4#公变	10	400	320	320
34829	市区	小桥头十一配变	10	400	298	298
34830	市区	火炬配变	10	160	128	128
34831	市区	塘路配变	10	200	149	149
34832	市区	解困甲配变(融合终端)	10	200	160	160
34833	市区	PMS_红星	10	400	320	320
34834	市区	PMS_市镇北桥配变	10	400	320	320
34835	市区	西前章配变	10	400	320	320
34836	市区	PMS_下塘巷	10	400	320	320
34837	宜兴	五洞汪家公变(光伏并网)	10	400	277	277
34838	宜兴	PMS_文岗公变	10	100	29	29
34839	江阴	PMS_邵圩变	10	250	200	200
34840	市区	PMS_德氟隆	10	400	314	314
34841	宜兴	PMS_南漕顾家 3#公变	10	100	80	80
34842	江阴	PMS_华士毛纺变	10	400	320	320
34843	江阴	前进变	10	315	244	244
34844	宜兴	汽水公变	10	400	320	320

34845	江阴	PMS_马桥别墅变	10	400	310	310
34846	市区	PMS_新港二配变	10	200	160	160
34847	江阴	PMS_史家基变	10	160	128	128
34848	江阴	涂镇北变	10	400	259	259
34849	江阴	镇区电力南变	10	400	320	320
34850	江阴	PMS_涂镇村村委变	10	400	320	320
34851	江阴	PMS_园区培发变	10	400	320	320
34852	江阴	PMS_陈市新村变	10	250	200	200
34853	市区	PMS_通风设备配变	10	200	83	83
34854	市区	PMS_沟里配变	10	200	160	160
34855	市区	查子巷配变（TTU）	10	400	320	320
34856	市区	西胡灯配变（融合终端）	10	200	160	160
34857	市区	西环灯配变	10	200	160	160
34858	市区	朱巷丙配变（融合终端）	10	200	160	160
34859	市区	锡航丁配变（融合终端）	10	400	320	320
34860	市区	10kV 馨城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
34861	宜兴	西山堡 6#公变	10	400	320	320
34862	宜兴	PMS_化工市场 1#公变	10	400	320	320
34863	宜兴	PMS_化工市场 2#公变	10	400	320	320
34864	宜兴	巷头钢材市场公变	10	630	504	504

34865	市区	PMS_钦家村	10	400	320	320
34866	市区	10kV 紫金门 2#站 T3	10	1250	1000	1000
34867	市区	10kV 紫金门 1#站 T3	10	1250	1000	1000
34868	市区	柏庄五配变(融合终端)	10	315	252	252
34869	宜兴	青墩头公变	10	400	312	312
34870	江阴	PMS_西巷东站变	10	315	252	252
34871	江阴	PMS_西巷西站变	10	250	200	200
34872	江阴	PMS_西巷别墅变	10	400	304	304
34873	江阴	PMS_塔家基变	10	200	147	147
34874	宜兴	PMS_沙塘河东公变	10	250	97	97
34875	宜兴	PMS_葛南公变	10	160	70	70
34876	宜兴	桃园电站公变	10	400	280	280
34877	宜兴	PMS_桃园新公变	10	400	320	320
34878	宜兴	所 14#公变	10	400	285	285
34879	市区	锡西灯	10	400	320	320
34880	市区	PMS_庄里八	10	200	160	160
34881	宜兴	范道沈家公变	10	400	320	320
34882	宜兴	PMS_唐公公变	10	400	320	320
34883	宜兴	孙家 2#公变	10	100	80	80
34884	宜兴	高塍皂上公变	10	200	97	97
34885	宜兴	PMS_高塍庙桥公变	10	160	65	65
34886	宜兴	PMS_省庄清水潭公变	10	200	160	160
34887	宜兴	PMS_观渎路西公变	10	200	140	140

34888	市区	10kV 馨城 2#站 T3	10	1250	1000	1000
34889	市区	大物配变	10	400	295	295
34890	市区	塘头上配变（光伏）	10	200	138	138
34891	市区	PMS_花园新村配变	10	200	160	160
34892	江阴	兴利自来水厂变	10	400	320	320
34893	市区	PMS_天鹅 1#站 T1	10	1250	1000	1000
34894	市区	PMS_北曹配变	10	200	141	141
34895	市区	PMS_曹西三配变	10	200	160	160
34896	市区	PMS_陶家村配变	10	200	160	160
34897	市区	PMS_溪家配变	10	200	160	160
34898	市区	PMS_王家二配变	10	400	320	320
34899	市区	PMS_赵家配变	10	200	160	160
34900	市区	PMS_王村配变	10	200	160	160
34901	市区	农服东配变	10	400	320	320
34902	市区	PMS_谢家配变	10	200	160	160
34903	市区	PMS_顾北村配变	10	200	129	129
34904	宜兴	PMS_芳庄小学公变	10	400	289	289
34905	宜兴	柏树头 2#公变	10	400	307	307
34906	宜兴	芳镇 12#公变	10	400	320	320
34907	市区	10kV 高路 3#箱变 T1	10	400	320	320
34908	宜兴	PMS_张家园公变	10	200	115	115
34909	宜兴	白塔工业小区公变 （光伏并网）	10	400	246	246
34910	宜兴	杨木桥公变（光伏并 网）	10	400	207	207

34911	宜兴	PMS_下田公变	10	200	124	124
34912	市区	PMS_华科配变	10	200	160	160
34913	宜兴	PMS_卡口公变	10	400	320	320
34914	江阴	PMS_迎九公变	10	400	320	320
34915	江阴	PMS_沈家田公变	10	400	320	320
34916	江阴	PMS_沈南公变	10	315	252	252
34917	市区	PMS_春阳西配变	10	250	200	200
34918	市区	PMS_银杏苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
34919	市区	PMS_扬名 2#站 T2	10	1250	1000	1000
34920	市区	PMS_扬名 3#站 T3	10	1250	1000	1000
34921	市区	PMS_扬名 3#站 T2	10	1250	1000	1000
34922	宜兴	PMS_蒿山公变	10	200	120	120
34923	宜兴	PMS_马兰坳公变	10	200	160	160
34924	市区	新杨泵站配变	10	400	294	294
34925	宜兴	新村 4#公变	10	400	320	320
34926	宜兴	新村 3#公变（光伏 并网）	10	315	223	223
34927	宜兴	凌霞新村 2#公变（光 伏并网）	10	315	172	172
34928	宜兴	PMS_前旺公变	10	400	320	320
34929	宜兴	万石吴家公变（光伏 并网）	10	400	320	320
34930	宜兴	PMS_舍楼下 2#公变	10	200	160	160
34931	江阴	PMS_矿机新村东变	10	400	320	320

34932	市区	PMS_甘虞泵站配变	10	200	151	151
34933	江阴	PMS_巷路里变	10	400	320	320
34934	宜兴	PMS_滨湖小区 1#公变	10	400	320	320
34935	宜兴	PMS_滨河小区 2#公变	10	400	320	320
34936	宜兴	PMS_滨河小区 3#公变	10	400	320	320
34937	宜兴	PMS_滨河小区 4#公变	10	400	320	320
34938	宜兴	PMS_滨河小区 5#公变	10	400	320	320
34939	宜兴	PMS_滨河小区 6#公变	10	400	320	320
34940	宜兴	谢家塘公变	10	400	320	320
34941	宜兴	PMS_桃园 4#公变	10	250	190	190
34942	宜兴	西夹浜公变(光伏并网)	10	200	144	144
34943	宜兴	PMS_桃园湖滩公变	10	200	133	133
34944	江阴	管家丹变	10	400	320	320
34945	宜兴	金泉 4#公变	10	200	142	142
34946	江阴	丁家头变	10	250	200	200
34947	宜兴	PMS_集镇 2#公变	10	400	320	320
34948	江阴	临港徐家埭变	10	400	320	320
34949	市区	PMS_路灯科技东路配变	10	200	160	160

34950	江阴	周庄青化巷西变	10	400	305	305
34951	市区	西头二房配变	10	400	320	320
34952	江阴	PMS_马泾焦家村变	10	200	106	106
34953	市区	扬名一九配变(融合终端)	10	200	160	160
34954	市区	PMS_山路单一配变	10	80	64	64
34955	市区	PMS_山路单三配变	10	80	64	64
34956	市区	PMS_山路单四配变	10	80	64	64
34957	市区	PMS_山路单五配变	10	80	64	64
34958	市区	PMS_山路单六配变	10	80	64	64
34959	市区	PMS_曹家里配变	10	200	160	160
34960	市区	PMS_朱巷桥二配变	10	400	320	320
34961	市区	PMS_高浪 6#站 T2	10	800	640	640
34962	市区	PMS_高浪 6#站 T1	10	800	560	560
34963	市区	PMS_高浪 9#站 T1	10	800	640	640
34964	市区	PMS_高浪 9#站 T2	10	800	640	640
34965	市区	PMS_高浪 7#站 1#	10	800	640	640
34966	市区	PMS_高浪嘉园 7#站 2#	10	800	640	640
34967	市区	网船巷	10	400	198	198
34968	市区	西月	10	400	320	320
34969	市区	PMS_长江站 T2	10	630	504	504
34970	市区	10kV 金锡 3#箱变 T1	10	630	504	504
34971	市区	PMS_胶阳路一配变	10	200	160	160
34972	市区	PMS_春潮 5#站 T2	10	1000	800	800

34973	市区	PMS_扬名花园 T2	10	1000	800	800
34974	江阴	PMS_镇区西弄西变	10	315	227	227
34975	江阴	PMS_顾家村变	10	250	200	200
34976	江阴	北国电力中变	10	400	320	320
34977	江阴	PMS_七房北变	10	250	200	200
34978	市区	PMS_荣青山配变 (TTU)	10	200	102	102
34979	市区	幼儿园七配变(融合 终端)	10	200	160	160
34980	江阴	桐岐政府公变	10	400	320	320
34981	江阴	古塘东变	10	400	320	320
34982	江阴	PMS_老二房变	10	200	160	160
34983	市区	PMS_黄试验配变	10	200	160	160
34984	江阴	侯官桥变	10	200	160	160
34985	江阴	PMS_百丈南站	10	400	320	320
34986	江阴	PMS_人民公变	10	400	320	320
34987	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T1	10	1000	800	800
34988	江阴	PMS_电力北公变	10	315	252	252
34989	市区	PMS_锡沙灯 9	10	200	160	160
34990	市区	春江花园 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
34991	市区	10kV 春江花园 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
34992	宜兴	PMS_滨河小区七号	10	400	320	320

		公变				
34993	宜兴	PMS_滨河小区 8#公变	10	400	320	320
34994	江阴	陈家巷南变	10	400	320	320
34995	宜兴	PMS_紫京小区 1#公变	10	400	320	320
34996	宜兴	PMS_紫京小区 2#公变	10	400	320	320
34997	宜兴	PMS_紫京小区 3#公变	10	400	320	320
34998	宜兴	PMS_紫京小区 4#公变	10	400	320	320
34999	宜兴	PMS_紫京小区 5#公变	10	400	320	320
35000	宜兴	PMS_紫京小区 6#公变	10	400	320	320
35001	宜兴	PMS_紫京小区 7#公变	10	400	320	320
35002	宜兴	PMS_紫京小区 9#公变	10	400	320	320
35003	宜兴	PMS_紫京小区 8#公变	10	400	320	320
35004	江阴	PMS_沈店南变	10	315	0	0
35005	市区	PMS_龙世 3#箱变 T1	10	630	471	471
35006	江阴	衡山变	10	400	320	320
35007	市区	PMS_后坝居	10	200	160	160

35008	市区	PMS_石桥泵站配变	10	200	160	160
35009	市区	PMS_北大街配变	10	200	160	160
35010	市区	PMS_江尖桥配变 (TTU)	10	400	320	320
35011	市区	PMS_江尖站 T1	10	1000	800	800
35012	市区	PMS_山路单七配变	10	80	64	64
35013	市区	PMS_山路单八配变	10	80	64	64
35014	市区	PMS_大浮南	10	400	312	312
35015	市区	PMS_花汇苑 6#站 T1*	10	1000	800	800
35016	市区	PMS_花汇新村	10	200	160	160
35017	市区	花汇新村 3	10	400	320	320
35018	市区	10kV 竹苑二期站 1 号主变	10	1000	800	800
35019	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T1	10	1250	1000	1000
35020	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T2	10	1250	1000	1000
35021	宜兴	洋溪公变（光伏并 网）	10	315	101	101
35022	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T1	10	800	640	640
35023	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T2	10	800	640	640
35024	宜兴	PMS_秧北公变	10	315	204	204
35025	宜兴	荷花荡公变	10	200	149	149

35026	市区	PMS_10kV 友谊家园 站 1 号主变	10	1250	1000	1000
35027	江阴	PMS_长寿东新变	10	315	252	252
35028	江阴	PMS_金水湾 40#箱变 主变	10	400	320	320
35029	市区	春雷嘉苑站 2# 主变 (融合终端)	10	800	640	640
35030	市区	春雷嘉苑站 1# 主变 (融合终端)	10	800	640	640
35031	市区	10kV 春江花园 2#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
35032	江阴	PMS_小学变	10	400	320	320
35033	市区	PMS_梅叁配变	10	200	160	160
35034	市区	PMS_群星贰村三配 变	10	400	320	320
35035	市区	群星叁村配变	10	400	320	320
35036	市区	PMS_群星贰村贰配 变	10	400	320	320
35037	市区	PMS_鲍庙桥配变	10	400	320	320
35038	市区	大巷一配变	10	400	313	313
35039	市区	PMS_公路处	10	200	160	160
35040	江阴	PMS_沟西电站	10	250	106	106
35041	江阴	PMS_金水湾 28#箱变 主变	10	630	487	487
35042	江阴	PMS_金水湾 79#箱变 主变	10	400	314	314

35043	江阴	PMS_桥头变	10	315	235	235
35044	市区	PMS_花尖	10	200	144	144
35045	江阴	PMS_金水湾 39#箱变 主变	10	500	394	394
35046	江阴	PMS_延陵北箱变主 变	10	630	504	504
35047	市区	陈巷南配变（需删 除）	10	400	320	320
35048	江阴	PMS_上山变	10	400	320	320
35049	江阴	PMS_新港西箱变主 变	10	400	320	320
35050	江阴	PMS_港城名邸 7#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
35051	江阴	PMS_港城名邸 7#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
35052	江阴	PMS_港城名邸 7#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
35053	江阴	PMS_港城名邸 16#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
35054	江阴	PMS_港城名邸 16#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
35055	江阴	PMS_港城名邸 16#配 电所 3#主变	10	1000	800	800
35056	江阴	PMS_港城名邸 9#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
35057	江阴	PMS_港城名邸 9#配	10	1000	800	800

		电所 2#主变				
35058	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 3#主变	10	1000	800	800
35059	江阴	PMS_华联配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
35060	市区	PMS_雷顿	10	200	134	134
35061	宜兴	芳庄占家公变(光伏并网)	10	400	287	287
35062	宜兴	PMS_蒋巷 3#公变	10	200	160	160
35063	宜兴	岷山 2#公变	10	400	231	231
35064	宜兴	PMS_上边公变	10	200	113	113
35065	宜兴	徐塘田公变(光伏并网)	10	200	146	146
35066	宜兴	夏芳村公变	10	400	225	225
35067	宜兴	周师公变	10	200	160	160
35068	宜兴	PMS_夏芳后宅公变	10	200	146	146
35069	宜兴	PMS_电力站 2#公变	10	315	228	228
35070	宜兴	PMS_百合红庙公变	10	400	264	264
35071	宜兴	PMS_陈西公变	10	200	160	160
35072	宜兴	新沟顶公变	10	200	160	160
35073	宜兴	PMS_石路 2#公变	10	400	252	252
35074	宜兴	钱家组公变(光伏并网)	10	200	144	144
35075	宜兴	PMS_丁家村丁家塘公变	10	400	292	292

35076	市区	PMS_杜更巷配变	10	200	160	160
35077	宜兴	PMS_曲西公变	10	315	252	252
35078	市区	PMS_10kV 自治路配电所 T1	10	800	640	640
35079	宜兴	PMS_坝壕 2#公变	10	400	320	320
35080	市区	PMS_金匱苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
35081	宜兴	高塍高田公变(光伏并网)	10	200	89	89
35082	市区	PMS_金色江南四期 2#站 T1	10	800	640	640
35083	市区	PMS_金色江南四期 3#站 T1	10	800	640	640
35084	宜兴	PMS_高塍王家 2#公变	10	200	136	136
35085	市区	PMS_金色江南四期 4#站 T1	10	800	640	640
35086	宜兴	高塍邵家公变	10	400	188	188
35087	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	156	156
35088	宜兴	PMS_高塍沈家 2#公变	10	200	160	160
35089	宜兴	水产渔家组公变	10	400	320	320
35090	宜兴	PMS_渔家 2#公变	10	250	197	197
35091	江阴	PMS_紫金花园 513# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
35092	江阴	PMS_紫金花园 513# 配电所 2#主变	10	1000	800	800

35093	江阴	PMS_紫金花园 513# 配电所 3#主变	10	800	640	640
35094	江阴	PMS_紫金花园 536# 配电所 2#主变	10	800	640	640
35095	江阴	PMS_紫金花园 536# 配电所 1#主变	10	800	640	640
35096	江阴	PMS_陈家仓变	10	400	302	302
35097	市区	10kV 华夏 1#站 T1	10	800	640	640
35098	市区	PMS_畅舜苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
35099	市区	PMS_畅舜苑 6#箱变 T1	10	400	320	320
35100	市区	10kV 华夏 2#站 T1	10	800	640	640
35101	市区	PMS_华夏 3 号站 1 号 主变	10	800	640	640
35102	市区	PMS_豪门 5#箱变 T1	10	630	504	504
35103	市区	10kV 豪门 1#箱变 T1	10	630	504	504
35104	市区	PMS_豪门 4#箱变 T1	10	400	320	320
35105	市区	PMS_柳庄村配变	10	200	160	160
35106	市区	PMS_西太湖站 T1	10	1000	800	800
35107	市区	山下居配变	10	400	320	320
35108	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T1	10	800	640	640
35109	市区	PMS_隐秀苑 5 号站	10	800	640	640

		T1				
35110	市区	PMS_污水处理三配变	10	200	160	160
35111	市区	PMS_花园村四配变	10	200	160	160
35112	市区	锡沙灯六配变	10	200	160	160
35113	市区	PMS_锡沙灯三配变	10	200	160	160
35114	市区	锡沙灯九配变	10	200	160	160
35115	宜兴	PMS_闸口电力站 2#公变	10	315	209	209
35116	宜兴	函东公园公变	10	200	141	141
35117	宜兴	PMS_环北路公变	10	315	252	252
35118	宜兴	PMS_毛纺公变	10	400	320	320
35119	宜兴	PMS_黄家北公变	10	315	252	252
35120	宜兴	PMS_黄家南公变	10	315	234	234
35121	宜兴	PMS_赵圩村公变	10	400	278	278
35122	宜兴	赵圩中村公变	10	400	320	320
35123	宜兴	万家 2#公变	10	400	306	306
35124	宜兴	PMS_潘口塘 2#公变	10	200	160	160
35125	宜兴	安桥 2#公变（光伏并网）	10	400	299	299
35126	宜兴	PMS_前姜家公变	10	200	160	160
35127	宜兴	PMS_南溪公变	10	160	91	91
35128	宜兴	反大圩公变（光伏并网）	10	315	167	167
35129	宜兴	杨巷路家公变	10	200	160	160

35130	宜兴	PMS_丰义供电所 6# 公变	10	315	252	252
35131	江阴	PMS_宗言配电所 1# 主变	10	1000	800	800
35132	宜兴	PMS_塘田村公变	10	200	160	160
35133	市区	荣巷 1#站 T1（融合 终端）	10	1000	800	800
35134	宜兴	PMS_邱庄 2#公变	10	160	82	82
35135	宜兴	PMS_官林电力站东 公变	10	400	293	293
35136	宜兴	板桥公变（光伏并 网）	10	400	319	319
35137	市区	PMS_陶巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
35138	宜兴	高塍东环公变	10	400	320	320
35139	市区	PMS_陶巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
35140	宜兴	北环路公变	10	400	320	320
35141	宜兴	文化站公变	10	400	320	320
35142	宜兴	PMS_蔡塘圩公变	10	100	80	80
35143	市区	新南二配变	10	400	320	320
35144	宜兴	PMS_陈家 3#公变	10	200	160	160
35145	宜兴	PMS_杨头户 2#公变	10	200	89	89
35146	宜兴	邱庄 3#公变（光伏 并网）	10	200	143	143
35147	宜兴	后墙公变	10	160	128	128
35148	市区	PMS_肖后	10	400	320	320

35149	市区	PMS_奕淳 2#站 2#主变	10	1000	800	800
35150	市区	PMS_石柱头二配变	10	200	160	160
35151	市区	中二村六配变(TTU)	10	400	320	320
35152	市区	菜场街配变(融合终端)	10	400	320	320
35153	市区	沿河配变	10	200	160	160
35154	市区	小桥下泵配变	10	400	315	315
35155	市区	PMS_世嵩配变	10	400	320	320
35156	市区	秦村电信配变	10	200	160	160
35157	市区	PMS_照明处配变(TTU)	10	200	160	160
35158	市区	PMS_锡沙灯十七配变	10	200	160	160
35159	市区	PMS_飞达化机配变	10	200	160	160
35160	市区	西站头三	10	400	320	320
35161	市区	PMS_吴塘三配变	10	200	160	160
35162	市区	冶金化工	10	200	89	89
35163	市区	新村一配变	10	400	320	320
35164	市区	PMS_街东二配变	10	200	160	160
35165	市区	PMS_太湖西	10	315	252	252
35166	市区	PMS_金匱苑#1 站 T1	10	1250	1000	1000
35167	宜兴	高塍中心小区 3#公变	10	400	320	320
35168	市区	10kV 龙海苑站 T1	10	1000	800	800

35169	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T1	10	1000	800	800
35170	市区	PMS_湖滨路商业街 站 T1	10	800	640	640
35171	市区	PMS_灯管理配变	10	200	160	160
35172	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T2	10	800	640	640
35173	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T1	10	800	640	640
35174	市区	10kV 金牛苑 1 # 站 T1	10	800	640	640
35175	市区	10kV 金牛苑 1 # 站 T2	10	800	640	640
35176	宜兴	PMS_张家 2#公变	10	200	160	160
35177	宜兴	宋家塘公变	10	400	320	320
35178	宜兴	周桥头公变	10	200	119	119
35179	宜兴	万石姚家公变	10	400	292	292
35180	宜兴	PMS_余境村 2#公变	10	160	128	128
35181	宜兴	PMS_楼南村公变	10	200	59	59
35182	江阴	PMS_霞栖苑 14#配电 所 1#主变	10	1000	759	759
35183	江阴	PMS_霞栖苑 3#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
35184	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电 所 1#主变	10	800	640	640
35185	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
35186	宜兴	南漕沟南公变(光伏 并网)	10	200	131	131
35187	宜兴	PMS_东城 2#公变	10	160	128	128
35188	宜兴	田庄公变(光伏并 网)	10	100	65	65
35189	市区	名尧电液配变	10	400	320	320
35190	市区	污水处理四配变	10	200	160	160
35191	市区	PMS_华中	10	200	160	160
35192	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T2	10	1000	777	777
35193	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T1	10	1000	800	800
35194	市区	华城印刷	10	400	297	297
35195	宜兴	台东公变(光伏并 网)	10	400	278	278
35196	江阴	创业园变	10	400	320	320
35197	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T2	10	800	603	603
35198	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T1	10	800	631	631
35199	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T1	10	800	640	640
35200	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站 T2	10	800	640	640
35201	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站	10	800	606	606

		T1				
35202	市区	PMS_10kV 剑桥 4#站 T1	10	800	640	640
35203	宜兴	PMS_横棟组公变	10	200	155	155
35204	宜兴	PMS_新春组公变	10	200	98	98
35205	市区	PMS_塘金湾配变	10	200	160	160
35206	市区	PMS_锡沙灯十配变	10	200	160	160
35207	市区	PMS_锡沙灯一变	10	200	160	160
35208	市区	市镇八八配变	10	400	320	320
35209	市区	PMS_里路灯	10	200	160	160
35210	市区	PMS_星玛机件配变	10	400	320	320
35211	市区	PMS_杨家里五变	10	200	160	160
35212	市区	PMS_紫园站 T3	10	1250	1000	1000
35213	市区	文团配变	10	200	159	159
35214	江阴	PMS_花果曲立北变	10	200	67	67
35215	市区	PMS_圣鑫科技	10	400	320	320
35216	市区	PMS_塘南邱巷配变	10	400	320	320
35217	市区	叙丰家园 1#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35218	市区	叙丰家园 2#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35219	市区	PMS_山峰壹配变	10	400	309	309
35220	市区	10kV 顺驰 3#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35221	市区	PMS_西漳新村配变	10	400	320	320

35222	市区	PMS_鑫安花园 4 号 站 T1*	10	800	640	640
35223	市区	PMS_鑫安花园 4 号 站 T2*	10	800	640	640
35224	市区	PMS_鑫安花园 5 号 站 T1*	10	800	640	640
35225	市区	PMS_鑫安花园 5 号 站 T2*	10	800	640	640
35226	市区	居民区二配变	10	400	320	320
35227	市区	居民区一配变	10	400	320	320
35228	市区	PMS_上舍配变	10	400	320	320
35229	宜兴	桥涯涧下公变(光伏 并网)	10	400	264	264
35230	宜兴	芙蓉新庄公变(光伏 并网)	10	200	112	112
35231	宜兴	PMS_潼渚村公变	10	400	320	320
35232	宜兴	PMS_潼渚灵山公变	10	200	146	146
35233	宜兴	荷花桥公变	10	160	128	128
35234	宜兴	南新东路公变	10	200	160	160
35235	市区	杜家安居二配变(融 合终端)	10	400	320	320
35236	宜兴	PMS_后漕组公变	10	400	320	320
35237	宜兴	PMS_王家组 1#公变	10	400	294	294
35238	宜兴	王家组 2#公变	10	400	320	320
35239	宜兴	PMS_南漕朱家公变	10	200	92	92

35240	宜兴	PMS_南漕杨家公变	10	200	42	42
35241	宜兴	南漕田舍公变	10	400	320	320
35242	宜兴	李家电站公变	10	400	320	320
35243	宜兴	PMS_排上公变	10	200	160	160
35244	宜兴	PMS_张桥组公变	10	400	320	320
35245	宜兴	宜武 2#公变	10	200	152	152
35246	宜兴	朱东公变	10	400	256	256
35247	宜兴	PMS_中星湖滨城 1# 站 2#所变	10	1000	783	783
35248	宜兴	PMS_中星湖滨城 1# 站 1#所变	10	1000	800	800
35249	宜兴	PMS_潮音寺公变	10	200	160	160
35250	市区	PMS_槐古二四配变	10	400	320	320
35251	市区	PMS_新安花园#3 站 T1	10	800	640	640
35252	市区	新安花园#4 站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
35253	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35254	市区	10kV 青城苑 1#站 T3	10	1000	800	800
35255	市区	10kV 青城苑 1#站 T1	10	1000	800	800
35256	市区	PMS_北岸南	10	200	160	160
35257	市区	PMS_幼儿园(二)	10	400	320	320
35258	市区	PMS_大桥(乙)	10	400	320	320
35259	市区	PMS_西街八	10	400	320	320

35260	市区	移动配变（融合终端）	10	200	160	160
35261	市区	PMS_春晖阁配变	10	200	160	160
35262	市区	德冠化工（光伏）	10	400	250	250
35263	市区	PMS_丁虞巷 2	10	315	252	252
35264	市区	新桥	10	400	277	277
35265	市区	PMS_大徐巷	10	400	286	286
35266	市区	华机配变	10	200	160	160
35267	市区	PMS_东街二变	10	400	320	320
35268	市区	PMS_民生站 T2	10	1000	800	800
35269	市区	PMS_民生站 T1	10	1000	800	800
35270	宜兴	PMS_中星湖滨城 2# 站 4#所变	10	800	640	640
35271	宜兴	PMS_中星湖滨城 2# 站 3#所变	10	800	640	640
35272	宜兴	PMS_中星湖滨城 2# 站 2#所变	10	800	640	640
35273	宜兴	PMS_中星湖滨城 2# 站 1#所变	10	800	640	640
35274	宜兴	PMS_中星湖滨城 3# 站 2#所变	10	800	640	640
35275	宜兴	PMS_中星湖滨城 3# 站 1#所变	10	800	640	640
35276	宜兴	PMS_中星湖滨城 4# 站 2#所变	10	800	640	640
35277	宜兴	PMS_中星湖滨城 4#	10	800	640	640

		站 1#所变				
35278	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 2# 所变	10	1250	1000	1000
35279	宜兴	PMS_苏缆新村 6#公 变	10	400	320	320
35280	宜兴	PMS_苏缆新村 2#公 变	10	315	252	252
35281	宜兴	PMS_苏缆新村 3#公 变	10	315	252	252
35282	市区	PMS_农机厂	10	200	160	160
35283	市区	PMS_胡埭镇	10	400	320	320
35284	市区	PMS_粮站二变	10	200	160	160
35285	市区	PMS_丰收桥（东）	10	400	320	320
35286	市区	PMS_东盛巷	10	200	160	160
35287	市区	PMS_丰收桥	10	200	127	127
35288	市区	PMS_西溪变	10	400	320	320
35289	市区	PMS_后沙滩二变	10	200	160	160
35290	市区	PMS_石柱头甲	10	400	320	320
35291	市区	PMS_下场西	10	400	299	299
35292	市区	PMS_排涝站三配变	10	400	320	320
35293	市区	PMS_秦后配变	10	200	160	160
35294	市区	前步街配变	10	400	320	320
35295	市区	PMS_秦前一配变	10	400	320	320
35296	宜兴	张家村东公变	10	400	320	320
35297	市区	PMS_小木桥站 T2	10	1000	800	800

35298	市区	PMS_新开河居配变	10	200	160	160
35299	市区	荷叶六配变(融合终端)	10	400	320	320
35300	市区	PMS_孙巷九配变(TTU)	10	200	160	160
35301	市区	PMS_盛二一泵配变(TTU)	10	400	320	320
35302	宜兴	PMS_上袁一组公变	10	315	252	252
35303	宜兴	PMS_上袁村 2#公变	10	315	252	252
35304	宜兴	PMS_上袁六组公变	10	400	320	320
35305	市区	西村二变	10	400	320	320
35306	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	320	320
35307	宜兴	PMS_杏头新村公变	10	400	320	320
35308	市区	PMS_桥西居配变	10	400	320	320
35309	宜兴	PMS_漳东公变	10	200	110	110
35310	宜兴	PMS_漳水电站公变	10	200	160	160
35311	宜兴	PMS_王泥坝公变	10	200	139	139
35312	宜兴	PMS_扶南新站公变	10	200	160	160
35313	宜兴	PMS_陆平塘南圩公变	10	200	110	110
35314	江阴	PMS_新区箱变主变	10	630	504	504
35315	市区	10kV 嘉利 2#箱变 T1	10	630	462	462
35316	市区	PMS_汤巷东	10	400	320	320
35317	市区	10kV 嘉利 1#箱变 T1	10	630	491	491
35318	市区	PMS_神州佳苑 56 所	10	630	504	504

		#1 箱变 T1				
35319	宜兴	PMS_苏缆新村 1#公变	10	315	252	252
35320	宜兴	PMS_税培 2#公变	10	400	320	320
35321	宜兴	PMS_税培 3#公变	10	400	320	320
35322	宜兴	PMS_大修公变	10	400	320	320
35323	市区	PMS_凌云站 T1	10	630	504	504
35324	市区	PMS_凌云站 T2	10	630	504	504
35325	宜兴	PMS_税培 1#公变	10	400	320	320
35326	市区	魏东一配变	10	400	320	320
35327	江阴	PMS_云亭江家冲南变	10	400	185	185
35328	市区	潘贵庄	10	400	320	320
35329	宜兴	新北电站公变	10	400	285	285
35330	宜兴	PMS_金兰路家公变	10	200	160	160
35331	宜兴	PMS_虞山电站公变	10	400	320	320
35332	宜兴	PMS_前渚东公变	10	200	29	29
35333	市区	绿羊配变	10	400	320	320
35334	宜兴	PMS_后渚公变	10	200	94	94
35335	宜兴	PMS_古都公变	10	200	160	160
35336	市区	PMS_东港泵站	10	200	160	160
35337	宜兴	PMS_牛车埭公变	10	200	160	160
35338	宜兴	坝塘新区公变	10	200	160	160
35339	市区	PMS_鸿翔包装	10	400	320	320
35340	市区	PMS_老别墅区配变	10	400	320	320

35341	市区	洪翔村委丁配变	10	400	320	320
35342	市区	PMS_塑料厂五配变	10	400	320	320
35343	市区	PMS_物流配变	10	400	228	228
35344	市区	PMS_鸿翔村委丙配变	10	400	320	320
35345	市区	PMS_锡沙灯八变	10	200	160	160
35346	市区	PMS_锡沙灯二十变	10	200	160	160
35347	市区	PMS_堵巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
35348	市区	PMS_中弄潭配变	10	400	320	320
35349	市区	PMS_大巷上配变	10	200	115	115
35350	宜兴	扶南公变	10	200	157	157
35351	宜兴	金兰电力站 1#公变	10	400	320	320
35352	宜兴	PMS_金兰丁家公变	10	200	160	160
35353	宜兴	孟桥公变（光伏并网）	10	200	129	129
35354	市区	吊钩浜配变（光伏）	10	400	273	273
35355	市区	PMS_锡太路六配变	10	200	160	160
35356	市区	PMS_锡太路四配变	10	200	160	160
35357	市区	PMS_锡太路五配变	10	200	160	160
35358	市区	PMS_神州佳苑 56 所 #2 箱变 T1	10	630	504	504
35359	宜兴	PMS_北庄组公变	10	315	143	143
35360	宜兴	PMS_任墅工业园 1# 公变	10	400	320	320
35361	宜兴	PMS_任墅工业园 2#	10	400	320	320

		公变				
35362	宜兴	PMS_任墅工业园 3# 公变	10	400	320	320
35363	江阴	璜土电力 4#变	10	315	252	252
35364	市区	马巷南配变	10	400	320	320
35365	江阴	PMS_航运变	10	250	200	200
35366	江阴	PMS_范庄东变	10	400	320	320
35367	市区	PMS_雪溪房产	10	200	160	160
35368	宜兴	桥东北公变	10	400	320	320
35369	宜兴	PMS_荷塘王家公变	10	200	160	160
35370	宜兴	PMS_贯东公变	10	200	160	160
35371	宜兴	刘家西 3#公变	10	315	252	252
35372	宜兴	PMS_马埠公变	10	200	146	146
35373	宜兴	PMS_杨埠村西公变	10	200	152	152
35374	宜兴	PMS_西河庄公变	10	200	26	26
35375	宜兴	PMS_杨埠污公变	10	200	108	108
35376	宜兴	PMS_晓苏桥公变	10	250	200	200
35377	宜兴	荷塘南河公变(光伏 并网)	10	400	254	254
35378	江阴	PMS_香树湾 87#箱变 主变	10	630	504	504
35379	江阴	香树湾 19#箱变主变	10	400	320	320
35380	江阴	PMS_香树湾 207#箱 变主变	10	630	504	504
35381	江阴	PMS_香树湾 38#箱变	10	500	400	400

		主变				
35382	江阴	亿达变	10	400	320	320
35383	江阴	PMS_香树湾 59#箱变 主变	10	400	287	287
35384	江阴	PMS_香树湾 78#箱变 主变	10	400	320	320
35385	江阴	PMS_徐家桥变	10	250	58	58
35386	江阴	PMS_红星村委变	10	315	240	240
35387	市区	PMS_新联家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
35388	江阴	PMS_薛南变	10	250	200	200
35389	江阴	PMS_东台变	10	200	160	160
35390	江阴	九州变	10	200	160	160
35391	江阴	PMS_电力路灯变	10	200	160	160
35392	江阴	华西二村 3#变	10	400	320	320
35393	江阴	苏家店变	10	200	19	19
35394	江阴	PMS_锡沙路灯 4#变	10	250	200	200
35395	江阴	PMS_紫金社区变	10	315	252	252
35396	江阴	凤凰路东变	10	250	200	200
35397	江阴	PMS_怡江城 151#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
35398	市区	PMS_双河苑站 T1	10	800	640	640
35399	市区	新安 5#站 T1（融合 终端）	10	800	640	640
35400	市区	PMS_惠泉 6#站 T1	10	1000	800	800

35401	市区	金岸站 T3	10	1250	1000	1000
35402	市区	PMS_家乐 1 号站 T2	10	1000	800	800
35403	市区	10kV 汇金站 T1	10	1000	800	800
35404	市区	10kV 金鼎站 T1	10	1000	800	800
35405	市区	PMS_家乐 2 号站 T1	10	800	640	640
35406	市区	10kV 金都站 T2	10	1250	1000	1000
35407	市区	10kV 金凤凰站 T2	10	630	504	504
35408	市区	10kV 金都 2#站 T4	10	1250	1000	1000
35409	市区	PMS_10kV 金乐站 T2	10	800	640	640
35410	市区	10kV 金惠 1#站 T4	10	1000	800	800
35411	市区	10kV 金惠 5#站 T1	10	1250	1000	1000
35412	市区	10kV 金惠 2#站 T4	10	1000	800	800
35413	市区	PMS_金马 1#站 T4	10	1000	800	800
35414	市区	PMS_金马 1#站 T1	10	1000	800	800
35415	市区	10kV 金惠 3#站 T1	10	1000	800	800
35416	市区	PMS_金马 2#站 T3	10	1000	800	800
35417	市区	PMS_金马 2#站 T2	10	1000	800	800
35418	市区	PMS_金马国际花园 3 号站 T3	10	1000	800	800
35419	市区	金色江南 1#站 T1	10	1000	800	800
35420	市区	PMS_政舍一配变	10	80	64	64
35421	市区	PMS_政舍二配变	10	80	64	64
35422	市区	PMS_政舍三配变	10	80	64	64
35423	江阴	PMS_教工 3#单相变	10	80	64	64
35424	江阴	PMS_怡江城 151#配	10	1000	800	800

		电所 2#主变				
35425	宜兴	PMS_丁山商厦公变	10	400	320	320
35426	市区	文化馆配变(融合终端)	10	200	157	157
35427	市区	PMS_黄安#1 站 T2	10	800	640	640
35428	市区	10kV 绿地 1#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35429	市区	PMS_黄安#1 站 T1	10	800	640	640
35430	市区	PMS_黄安#2 站 T2	10	800	640	640
35431	市区	PMS_黄安#2 站 T1	10	800	640	640
35432	市区	10kV 新街安置站 T1	10	800	640	640
35433	市区	10kV 新街安置站 T2	10	800	640	640
35434	市区	10kV 新街安置站 T3	10	800	640	640
35435	市区	PMS_锡宜高速配变	10	200	160	160
35436	市区	PMS_林牧场	10	200	160	160
35437	市区	PMS_洛藕路配变	10	200	160	160
35438	市区	PMS_锡宜高架	10	200	160	160
35439	市区	PMS_刘闾路配变	10	200	160	160
35440	市区	PMS_金粤站 3#主变	10	1000	800	800
35441	市区	PMS_金粤站 4#主变	10	1000	800	800
35442	市区	金色江南 3#站 T3	10	1000	800	800
35443	市区	PMS_金匱苑#1 站 T4	10	1250	1000	1000
35444	市区	金色江南 4#站 T3	10	1000	800	800
35445	市区	PMS_金匱苑#2 站 T4	10	1250	1000	1000
35446	市区	金色江南 5#站 T1	10	1250	1000	1000

35447	市区	惠山路灯配变(需删除)	10	200	160	160
35448	市区	PMS_金匮苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
35449	市区	PMS_景鸿苑站 T1	10	1250	1000	1000
35450	市区	金色江南四期 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
35451	市区	金色江南四期 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
35452	市区	PMS_景鑫苑站 T3	10	1000	800	800
35453	市区	PMS_10kV 凯宾站 T1	10	1250	1000	1000
35454	市区	金色江南四期 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
35455	江阴	PMS_西巷口变	10	250	7	7
35456	市区	PMS_康桥 1#站 1#	10	1000	800	800
35457	市区	10kV 梨庄站 T3	10	1000	800	800
35458	市区	PMS_康桥 2#站 2#	10	1000	800	800
35459	市区	PMS_丽舍站 T1	10	1000	800	800
35460	市区	PMS_陆巷二配变	10	400	320	320
35461	市区	范巷七配变(融合终端)	10	400	320	320
35462	江阴	PMS_马夫沟 1#单相变	10	80	64	64
35463	市区	10kV 蓝城 1#站 T1	10	1000	800	800
35464	市区	PMS_河南巷南配变	10	400	320	320
35465	市区	10kV 蓝城 1#站 T3	10	1000	800	800

35466	市区	PMS_塔影苑#2 站 T1	10	630	504	504
35467	市区	PMS_民丰红配变	10	400	320	320
35468	市区	10kV 蓝城 2#站 T1	10	1000	800	800
35469	市区	10kV 蓝城 2#站 T4	10	1000	800	800
35470	市区	10kV 蓝城 3#站 T1	10	1000	800	800
35471	市区	PMS_范古 5#站 T1	10	1000	800	800
35472	市区	10kV 蓝城 3#站 T4	10	1000	800	800
35473	市区	10kV 清水湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
35474	市区	10kV 清水湾 1#站 T2	10	1250	986	986
35475	市区	PMS_海角 1#箱变 T1	10	630	504	504
35476	市区	北桥配变（融合终端）	10	400	320	320
35477	市区	10kV 西河站 T3	10	1000	800	800
35478	宜兴	PMS_建新公变	10	200	160	160
35479	市区	PMS_义北配变	10	400	320	320
35480	市区	10kV 航运 1#箱变 T1	10	630	504	504
35481	市区	新安 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
35482	市区	PMS_莱索 5#箱变 T1	10	400	320	320
35483	市区	莱索 6#箱变 T1	10	400	320	320
35484	宜兴	PMS_下塘坝公变	10	200	47	47
35485	市区	丽景苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
35486	市区	丽景苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

35487	市区	丽景苑 2# 站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
35488	市区	丽景苑 2# 站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
35489	市区	牛车桥	10	400	320	320
35490	宜兴	PMS_合兴公变	10	200	85	85
35491	市区	10kV 康桥 3#站 T1	10	1000	800	800
35492	市区	PMS_梁鸿站 T2	10	1000	800	800
35493	江阴	PMS_马夫沟 2#单相变	10	80	64	64
35494	市区	PMS_政舍六配变	10	80	64	64
35495	市区	PMS_政舍七配变	10	80	64	64
35496	市区	政舍十六配变(融合终端)	10	200	160	160
35497	市区	政舍十三配变	10	200	160	160
35498	市区	政舍十四配变	10	200	160	160
35499	宜兴	电力站 4#公变(光伏并网)	10	400	320	320
35500	江阴	PMS_商业街 1#单相变	10	80	64	64
35501	江阴	PMS_商业街 2#单相变	10	80	64	64
35502	江阴	三分场变	10	250	200	200
35503	江阴	PMS_虹七 18#公变	10	315	252	252
35504	江阴	PMS_史家巷西变	10	315	200	200

35505	市区	PMS_新港 2# 站 T1	10	1000	800	800
35506	市区	PMS_蠡湖大道	10	200	160	160
35507	市区	PMS_金石路三	10	200	160	160
35508	市区	PMS_排水管理处	10	200	160	160
35509	市区	PMS_新港 1# 站 T3	10	1000	800	800
35510	江阴	三河南站变	10	400	320	320
35511	宜兴	南门新村公变(光伏 并网)	10	200	108	108
35512	宜兴	PMS_文东花园 3#公 变	10	400	320	320
35513	江阴	PMS_湘北南变	10	315	252	252
35514	市区	PMS_建东二配变	10	400	320	320
35515	江阴	PMS_章家桥西变	10	250	150	150
35516	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T2	10	1000	800	800
35517	宜兴	塘门桥公变(光伏并 网)	10	400	224	224
35518	宜兴	鳌头公变	10	315	252	252
35519	宜兴	窑头公变(光伏并 网)	10	400	306	306
35520	宜兴	川埠市场 1#公变	10	200	160	160
35521	市区	PMS_太湖花园 III 期 1# 站 3 号主变	10	1000	800	800
35522	市区	PMS_农区丙配变	10	200	160	160
35523	市区	PMS_步行街站 1 号	10	1250	1000	1000

		主变				
35524	市区	PMS_步行街站 3 号 主变	10	1250	1000	1000
35525	市区	PMS_101 站 T2	10	630	504	504
35526	市区	PMS_步行街站 4 号 主变	10	1250	1000	1000
35527	市区	PMS_步行街站 2 号 主变	10	1250	1000	1000
35528	市区	PMS_小成配变	10	400	320	320
35529	市区	PMS_红星 1#站 T1	10	800	640	640
35530	市区	PMS_红星 2#站 T1	10	800	640	640
35531	市区	PMS_大通路	10	200	160	160
35532	市区	10kV 百大 2#站 T1	10	1000	800	800
35533	市区	10kV 长宁 1#站 T1	10	1000	800	800
35534	市区	标准站 T2（融合终 端）	10	1000	800	800
35535	市区	跳板桥二（光伏）	10	200	117	117
35536	市区	PMS_路东站 T2	10	630	504	504
35537	宜兴	PMS_赵渎 1#公变	10	315	121	121
35538	宜兴	PMS_邾渎河北公变	10	315	252	252
35539	宜兴	PMS_邾渎电站公变	10	200	121	121
35540	市区	PMS_唐周巷 3#站 T3*	10	1000	800	800
35541	市区	唐周巷 9#站 T4（融 合终端）	10	1250	1000	1000

35542	市区	PMS_唐周巷 4#站 T2*	10	1250	1000	1000
35543	市区	唐周巷 8#站 T4（融 合终端）	10	1250	1000	1000
35544	宜兴	PMS_徐渎 2#公变	10	400	270	270
35545	宜兴	龙渎公变（光伏并 网）	10	400	193	193
35546	宜兴	PMS_洋溪电站公变	10	200	121	121
35547	宜兴	溪南村公变（光伏并 网）	10	315	17	17
35548	宜兴	PMS_文东花园 4#公 变	10	400	320	320
35549	宜兴	PMS_文东花园 5#公 变	10	400	320	320
35550	宜兴	PMS_文东花园 6#公 变	10	315	252	252
35551	宜兴	PMS_文东花园 7#公 变	10	315	252	252
35552	宜兴	PMS_文东花园 8#公 变	10	315	252	252
35553	宜兴	PMS_坝上公变	10	160	57	57
35554	宜兴	PMS_金兰河南公变	10	200	160	160
35555	宜兴	张母电站公变（光伏 并网）	10	200	153	153
35556	宜兴	大港田舍公变（光伏 并网）	10	400	169	169

35557	市区	赵家浜北配变(TTU)	10	400	320	320
35558	宜兴	PMS_池潭公变	10	200	160	160
35559	市区	PMS_王更上三配变	10	200	160	160
35560	宜兴	查林新区1#公变(光伏并网)	10	315	234	234
35561	市区	泰伯5#站T1(融合终端)	10	1000	800	800
35562	市区	泰伯5#站T2(融合终端)	10	1000	800	800
35563	市区	泰伯5#站T3(融合终端)	10	1000	800	800
35564	市区	泰伯6#站T1(融合终端)	10	1000	800	800
35565	市区	泰伯6#站T2(融合终端)	10	1000	800	800
35566	市区	泰伯7#站T1(融合终端)	10	1000	800	800
35567	市区	泰伯7#站T2(融合终端)	10	1000	800	800
35568	江阴	PMS_泾西村前东变	10	400	320	320
35569	市区	10kV长宁2#站T1	10	1000	800	800
35570	市区	PMS_路巷四配变	10	400	320	320
35571	市区	市镇(五十三)(光伏)	10	400	304	304
35572	市区	10kV长宁3#站T4	10	1000	800	800
35573	市区	勤丰新村二变	10	400	320	320

35574	市区	天塔寺 2	10	400	320	320
35575	市区	10kV 长宁 4#站 T1	10	1000	800	800
35576	市区	10kV 长宁 3#站 T1	10	1000	800	800
35577	市区	10kV 长宁 5#站 T1	10	1000	800	800
35578	江阴	PMS_东新门村变	10	250	159	159
35579	江阴	习礼河东变	10	400	320	320
35580	江阴	PMS_夏家巷北变	10	400	320	320
35581	江阴	习礼夏家巷变	10	400	286	286
35582	宜兴	查林新区 2#公变(光伏并网)	10	315	234	234
35583	宜兴	PMS_西望河东公变	10	315	252	252
35584	宜兴	查林新区 4#公变(光伏并网)	10	315	231	231
35585	市区	PMS_惠东二配变	10	200	160	160
35586	市区	PMS_山路单二配变	10	80	64	64
35587	市区	PMS_惠东四配变	10	200	160	160
35588	市区	惠东五配变	10	400	320	320
35589	市区	惠东六配变	10	400	320	320
35590	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T1	10	630	504	504
35591	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T2	10	630	504	504
35592	市区	PMS_惠山法院二配变	10	200	160	160
35593	市区	PMS_西仓	10	400	320	320

35594	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	200	200
35595	江阴	峰南公变	10	400	320	320
35596	江阴	PMS_常泽南变	10	400	233	233
35597	市区	PMS_蔡桥北配变	10	400	320	320
35598	宜兴	PMS_周阳公变	10	200	152	152
35599	市区	PMS_石门路配变	10	400	320	320
35600	市区	PMS_许家三配变	10	400	320	320
35601	江阴	PMS_习礼北站变	10	400	190	190
35602	江阴	PMS_习礼河南圩变	10	400	320	320
35603	江阴	习礼范家角变	10	400	320	320
35604	江阴	东新北站变	10	400	189	189
35605	江阴	PMS_东新界下变	10	400	277	277
35606	江阴	界后变	10	400	263	263
35607	江阴	东新南站变	10	400	280	280
35608	江阴	习礼南站变	10	400	320	320
35609	江阴	PMS_龙灯变	10	315	252	252
35610	市区	10kV 长宁 6#站 T1	10	1000	800	800
35611	市区	德福站 T2	10	630	504	504
35612	市区	10kV 东方时代站 T2	10	800	640	640
35613	市区	PMS_商城 2#站 1#	10	1000	800	800
35614	市区	新长铁路二变	10	200	160	160
35615	市区	10kV 双子星 1#站 T1	10	1000	800	800
35616	市区	10kV 双子星 2#站 T1	10	1000	800	800
35617	宜兴	大北东公变	10	200	114	114

35618	市区	10kV 水曲巷站 T2	10	800	640	640
35619	市区	PMS_泰伯花苑 1#T1	10	1000	800	800
35620	市区	10kV 唐周巷 10#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
35621	市区	PMS_泰伯花苑 2#T2	10	1000	800	800
35622	宜兴	PMS_后白塔西公变	10	315	221	221
35623	宜兴	PMS_富康 1#公变	10	400	320	320
35624	宜兴	PMS_富康 2#公变	10	400	320	320
35625	市区	PMS_路灯所	10	200	160	160
35626	市区	PMS_泰伯花苑 3#T2	10	1000	800	800
35627	市区	PMS_唐周巷 2#站 T3*	10	1000	800	800
35628	市区	PMS_公路管理配变	10	200	160	160
35629	宜兴	PMS_乌溪村公变	10	400	212	212
35630	宜兴	PMS_乌溪村 3#公变	10	315	252	252
35631	宜兴	PMS_定化新站公变	10	315	233	233
35632	宜兴	定化头庄公变	10	400	274	274
35633	宜兴	定化 3#公变（光伏 并网）	10	400	303	303
35634	市区	PMS_新民村一变	10	400	320	320
35635	宜兴	集镇东 2#公变（光 伏并网）	10	315	234	234
35636	宜兴	PMS_新芳镇西公变	10	400	320	320
35637	市区	PMS_金洲塑料配变	10	200	44	44
35638	市区	东龙二配变	10	200	160	160

35639	宜兴	潜洛一组公变	10	400	320	320
35640	宜兴	木石蒋阳圩公变	10	400	320	320
35641	市区	PMS_新阳变	10	400	320	320
35642	市区	PMS_笆斗弄一配变 (TTU)	10	400	320	320
35643	市区	PMS_峰影二	10	200	160	160
35644	市区	PMS_薛家弄配变	10	400	320	320
35645	宜兴	新建李家公变	10	200	160	160
35646	市区	PMS_虹桥花园站 T2	10	630	504	504
35647	市区	五里芮配变(融合终端)	10	400	320	320
35648	市区	10kV 万佳福邸站 T1	10	800	640	640
35649	市区	10kV 万佳福邸站 T2	10	800	510	510
35650	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T1	10	800	640	640
35651	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T2	10	800	640	640
35652	市区	国际 1#站 1 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35653	市区	国际 2#站 1 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35654	市区	国际 3#站 1 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35655	市区	PMS_太饭 1#箱变 T1	10	400	320	320
35656	宜兴	PMS_竹舍埝头公变	10	200	160	160

35657	市区	盘龙灯配变	10	200	160	160
35658	市区	PMS_白毛灯	10	200	160	160
35659	市区	军水灯配变	10	200	160	160
35660	市区	10kV 古运河 3#站 T1	10	1000	800	800
35661	市区	10kV 馨城 1#站 T4 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35662	市区	PMS_杨巷 1#箱变 630kVA	10	630	504	504
35663	宜兴	北准村公变(光伏并 网)	10	400	244	244
35664	宜兴	周铁新渎公变	10	400	247	247
35665	宜兴	PMS_韶庄站公变	10	315	186	186
35666	宜兴	PMS_北小圩公变	10	315	252	252
35667	市区	PMS_桃园站 T4*	10	1000	800	800
35668	市区	PMS_唐周巷 5#站 T3*	10	1250	1000	1000
35669	宜兴	PMS_英驻汽配公变	10	200	160	160
35670	宜兴	英驻村公变	10	400	315	315
35671	宜兴	英驻电站公变(光伏 并网)	10	400	310	310
35672	宜兴	蒋市桥公变	10	400	278	278
35673	宜兴	PMS_新芳西沟公变	10	200	136	136
35674	宜兴	PMS_山东头公变	10	200	134	134
35675	宜兴	PMS_新芳曹家塘公 变	10	200	160	160

35676	宜兴	琅山黄石矿公变	10	200	160	160
35677	宜兴	琅圩站公变	10	400	320	320
35678	宜兴	PMS_圩里公变	10	200	160	160
35679	宜兴	PMS_琅圩西村公变	10	200	160	160
35680	宜兴	PMS_张公宫前公变	10	400	262	262
35681	宜兴	PMS_西街 2#公变	10	200	134	134
35682	宜兴	镇西路 1#公变	10	400	320	320
35683	宜兴	山南 1#公变	10	400	299	299
35684	宜兴	张公村部公变	10	400	320	320
35685	市区	PMS_印象 1#站 3 号 主变	10	1250	1000	1000
35686	市区	PMS_印象 2#站 3 号 主变	10	1250	1000	1000
35687	市区	10kV 华新苑站 T1	10	800	640	640
35688	市区	PMS_扬名 2#站 T1	10	800	640	640
35689	市区	10kV 范古 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
35690	市区	PMS_扬名 3#站 T1	10	800	640	640
35691	市区	10kV 春满园 2#站 T1	10	800	640	640
35692	市区	10kV 春满园 2#站 T2	10	800	640	640
35693	市区	10kV 春满园 2#站 T3	10	800	640	640
35694	市区	PMS_塔影苑#2 站 T2	10	630	504	504
35695	市区	周新东路配变	10	200	152	152
35696	宜兴	PMS_丁建宿舍公变	10	400	320	320
35697	市区	10kV 春江花园 7#站	10	1000	800	800

		T1（融合终端）				
35698	市区	10kV 春江花园 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
35699	市区	10kV 绿洲站 T3	10	1250	1000	1000
35700	市区	10kV 民丰 1#站 T3 （融合终端）	10	630	504	504
35701	市区	PMS_民丰北苑 1 # 站 T1	10	800	640	640
35702	市区	10kV 明珠站 T2	10	1000	800	800
35703	市区	10kV 明珠站 T1	10	1000	800	800
35704	市区	PMS_民丰北苑 2 # 站 T1	10	800	640	640
35705	市区	10kV 明珠站 T3	10	1000	800	800
35706	市区	PMS_民丰北苑 3 # 站 T1	10	800	640	640
35707	市区	10kV 摩天站 T1	10	1250	1000	1000
35708	宜兴	PMS_后广桥公变	10	200	116	116
35709	市区	PMS_欧典 1#站 T3	10	1000	800	800
35710	市区	10kV 藕乐园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
35711	市区	PMS_欧典 2#站 T1	10	1000	800	800
35712	宜兴	PMS_黄泥台北公变	10	200	139	139
35713	市区	PMS_欧典 2#站 T3	10	1000	800	800
35714	市区	10kV 藕乐园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
35715	市区	10kV 瑞江 1#站 T4 （融合终端）	10	1250	1000	1000

35716	市区	10kV 藕乐园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
35717	市区	10kV 瑞江 2#站 T3	10	1000	800	800
35718	市区	PMS_东方云顶站 1#	10	1000	800	800
35719	市区	PMS_燕军 2#箱变 T1	10	630	504	504
35720	江阴	申兴村戴东变	10	250	108	108
35721	宜兴	观渎中公变(光伏并 网)	10	400	283	283
35722	市区	PMS_桃园配变	10	400	320	320
35723	市区	PMS_尤渡苑 5# 站 T1	10	800	640	640
35724	市区	PMS_花园甲配变	10	400	320	320
35725	市区	PMS_竹园 1#站 T1	10	1000	800	800
35726	市区	PMS_竹园 1#站 T3	10	1000	800	800
35727	江阴	PMS_陈市花苑 B 区 42#箱变主变	10	630	504	504
35728	江阴	PMS_潘家滩变	10	250	200	200
35729	江阴	PMS_陈市花苑 A 区 13#箱变主变	10	630	504	504
35730	江阴	PMS_陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	504	504
35731	市区	PMS_蔡巷东配变	10	200	160	160
35732	江阴	PMS_小兆陈家巷变	10	200	147	147
35733	江阴	陈市花苑 100#箱变 主变	10	630	504	504
35734	市区	大杨巷配变	10	200	160	160

35735	市区	PMS_史古巷配变	10	400	283	283
35736	市区	PMS_虎弄北配变	10	200	160	160
35737	市区	PMS_杨巷 3# 箱变 630kVA	10	630	504	504
35738	市区	PMS_杨巷 5# 箱变 630kVA	10	630	504	504
35739	市区	PMS_杨巷 6# 箱变 630kVA	10	630	504	504
35740	市区	10kV 馨城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
35741	市区	10kV 西横街站 T2	10	1250	1000	1000
35742	市区	10kV 嘉禾 1#站 T4	10	1250	1000	1000
35743	市区	10kV 嘉禾 1#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
35744	市区	10kV 加洲 2#站 T3	10	1250	1000	1000
35745	市区	10kV 加洲 2#站 T1	10	1250	1000	1000
35746	市区	PMS_秦桥配变	10	400	320	320
35747	市区	PMS_多友站 3#主变	10	1000	800	800
35748	市区	春江花园 9#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
35749	市区	PMS_10kV 范古 2#站 T1	10	1000	800	800
35750	市区	10kV 南星苑 21#站 T1	10	800	550	550
35751	市区	10kV 南星苑 21#站 T2	10	800	640	640
35752	市区	10kV 南星苑 22#站	10	800	640	640

		T1				
35753	市区	10kV 南星苑 22#站 T2	10	800	640	640
35754	市区	10kV 凤园站 T4	10	1000	800	800
35755	市区	财富站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
35756	市区	新梁溪 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
35757	市区	PMS_润硕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
35758	市区	PMS_润硕苑 2#站 T4	10	1000	800	800
35759	市区	PMS_广石 1#站 T1	10	1250	1000	1000
35760	市区	10kV 凤宾站 T1	10	1000	800	800
35761	江阴	PMS_芦塘五星电站 变	10	250	180	180
35762	江阴	花果弥陀村变	10	250	200	200
35763	江阴	PMS_怡江城 120#配 电所 1#主变	10	800	640	640
35764	江阴	PMS_周庄杜家巷西 变	10	400	320	320
35765	江阴	PMS_怡江城 120#配 电所 2#主变	10	800	640	640
35766	江阴	PMS_怡江城 120#配 电所 3#主变	10	800	640	640
35767	江阴	PMS_花果花南变	10	200	130	130

35768	江阴	PMS_大桥三村 131# 箱变主变	10	400	311	311
35769	市区	PMS_汇景站 T1*	10	1250	1000	1000
35770	江阴	PMS_谢南苏家村变	10	400	283	283
35771	江阴	贡北庄变	10	315	86	86
35772	江阴	PMS_曙光加工变	10	250	200	200
35773	江阴	PMS_璜塘新苑配电 所 1#主变	10	800	628	628
35774	江阴	PMS_长寿新村配电 所 1#主变	10	630	504	504
35775	江阴	PMS_长寿新村配电 所 2#主变	10	630	504	504
35776	江阴	PMS_璜土新世纪花 园 5#配电所新世纪 花园 5#配电所 1#变	10	800	640	640
35777	江阴	PMS_璜土新世纪花 园 5#配电所新世纪 花园 5#配电所 2#变	10	800	640	640
35778	江阴	PMS_璜土新世纪花 园 16#配电所新世纪 花园 16#配电所 1# 变	10	800	640	640
35779	市区	PMS_蔡公岸北配变	10	400	320	320
35780	市区	钱家巷三配变	10	400	320	320
35781	江阴	陈市花苑 99#箱变主 变	10	630	504	504

35782	江阴	陈市花苑 56#箱变主变	10	630	504	504
35783	江阴	陈市花苑 55#箱变主变	10	630	504	504
35784	江阴	陈市花苑 43#箱变主变	10	630	504	504
35785	江阴	PMS_陈市花苑 42#箱变主变	10	630	504	504
35786	市区	志成电炉（融合终端）	10	200	144	144
35787	市区	万科 7#站 T1	10	1250	1000	1000
35788	市区	万科 7#站 T3	10	1250	1000	1000
35789	市区	武警 8270 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
35790	江阴	PMS_璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 2#变	10	800	640	640
35791	江阴	PMS_劳家头变	10	200	160	160
35792	江阴	PMS_兴西花苑 7#箱变主变	10	630	504	504
35793	江阴	PMS_兴西花苑 5#箱变主变	10	630	504	504
35794	江阴	PMS_兴西花苑 3#箱变主变	10	630	504	504
35795	江阴	PMS_兴西花苑 1#箱	10	630	504	504

		变主变				
35796	市区	荣巷街道安居房 2# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
35797	江阴	PMS_徐家村变（城）	10	315	252	252
35798	江阴	PMS_丽岛 175#箱变 主变	10	630	504	504
35799	市区	河埭配变（融合终 端）	10	400	320	320
35800	江阴	PMS_丽岛 163#箱变 主变	10	630	485	485
35801	江阴	PMS_丽岛 136#箱变 主变	10	630	504	504
35802	江阴	龙运袁沟西变	10	400	301	301
35803	江阴	PMS_西维常南变	10	200	144	144
35804	江阴	PMS_长乐变	10	400	320	320
35805	宜兴	PMS_路口公变	10	200	132	132
35806	市区	武警 8270 站 T2（融 合终端）	10	800	640	640
35807	市区	PMS_北环路配变	10	400	260	260
35808	市区	湖滨 1#站 T1（融合 终端）	10	800	640	640
35809	市区	蠡湖人家 4#站 T1 （融合终端）	10	1250	1000	1000
35810	市区	PMS_东郡 1#站 T1	10	800	640	640
35811	江阴	PMS_百业配电所 1# 主变	10	1000	800	800

35812	市区	PMS_东郡2#站 T1	10	800	640	640
35813	市区	湖滨1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
35814	市区	蠡湖人家4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
35815	市区	PMS_东郡3#站 T1	10	800	640	640
35816	市区	PMS_东郡4#站 T1	10	800	640	640
35817	市区	城南灯配变	10	200	160	160
35818	宜兴	杨树2#公变	10	400	320	320
35819	宜兴	PMS_农综1#公变	10	400	320	320
35820	宜兴	PMS_农综2#公变	10	400	320	320
35821	江阴	PMS_丽岛108#箱变主变	10	630	494	494
35822	江阴	PMS_丽岛90#箱变主变	10	630	504	504
35823	江阴	PMS_丽岛81#箱变主变	10	500	400	400
35824	市区	PMS_中品配变(TTU)	10	200	160	160
35825	江阴	PMS_丽岛43#箱变主变	10	630	504	504
35826	市区	荣巷街道安居房3#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
35827	江阴	PMS_东新配电所1#主变	10	630	504	504
35828	江阴	PMS_东新配电所2#主变	10	630	499	499

35829	江阴	湾上变	10	315	0	0
35830	江阴	巷口变	10	400	243	243
35831	江阴	东王家巷变	10	400	295	295
35832	江阴	PMS_丽岛华都配电 所 1#主变	10	1000	800	800
35833	宜兴	PMS_洋塔公变	10	400	29	29
35834	市区	PMS_和缘纺织配变	10	200	160	160
35835	市区	PMS_锡东灯	10	200	160	160
35836	市区	钱更巷二配变	10	400	320	320
35837	市区	施方园配变	10	160	128	128
35838	市区	PMS_何家里配变	10	100	80	80
35839	市区	PMS_刘家宕配变	10	200	160	160
35840	市区	PMS_东方袜业配变	10	400	313	313
35841	市区	PMS_久力材料配变	10	400	320	320
35842	市区	PMS_锡太灯配变	10	200	160	160
35843	市区	洪更巷配变	10	200	160	160
35844	市区	PMS_江南路桥	10	200	160	160
35845	市区	健奥生物配变	10	400	320	320
35846	江阴	PMS_蒋家巷南变	10	400	107	107
35847	江阴	永安圩变	10	400	296	296
35848	宜兴	祝塘浜公变	10	400	320	320
35849	市区	PMS_工业物	10	200	160	160
35850	市区	美特	10	400	320	320
35851	市区	PMS_南兴配变(TTU)	10	400	316	316
35852	市区	PMS_水利农机配变	10	400	320	320

35853	宜兴	后新荷公变(光伏并网)	10	200	143	143
35854	江阴	花园四村箱变主变	10	630	504	504
35855	市区	PMS_丰达供销配变	10	200	151	151
35856	市区	PMS_五河单二十配变	10	80	64	64
35857	市区	PMS_五河单二一配变	10	80	64	64
35858	市区	PMS_五河单二二配变	10	80	64	64
35859	市区	PMS_五河单三一配变	10	80	64	64
35860	市区	PMS_五河单三二配变	10	80	64	64
35861	市区	PMS_五河单三三配变	10	80	64	64
35862	市区	PMS_五河单三四配变	10	80	64	64
35863	市区	PMS_五河单三五配变	10	80	64	64
35864	江阴	PMS_丽岛华都配电所 2#主变	10	1000	800	800
35865	市区	PMS_污水泵站配变	10	200	160	160
35866	市区	PMS_诺亚电器配变	10	200	127	127
35867	江阴	PMS_汇丰配电所 1#主变	10	630	504	504

35868	江阴	汇丰配电所 2#主变	10	630	504	504
35869	江阴	霞客苑配电所 1#主变	10	630	455	455
35870	市区	PMS_仁西配变	10	400	320	320
35871	市区	农贸市场	10	400	320	320
35872	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
35873	市区	10kV 春江花园 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
35874	市区	10kV 春江花园 5#站 T2（融合终端）	10	1000	765	765
35875	市区	10kV 春江花园 5#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
35876	宜兴	PMS_魏家公变	10	315	209	209
35877	市区	10kV 宝城 13#柜 T1	10	400	319	319
35878	宜兴	PMS_丁建综合楼 1#公变	10	200	160	160
35879	市区	PMS_新联苑 2#站 T2	10	800	640	640
35880	江阴	PMS_小周公变	10	400	299	299
35881	市区	PMS_华星开关配变	10	400	298	298
35882	市区	PMS_净化空调配变	10	200	117	117
35883	市区	PMS_丰明干燥配变	10	200	149	149
35884	市区	PMS_奕淳 1#站 2#主变	10	1000	800	800
35885	市区	10kV 民丰 1#站 T1（融合终端）	10	630	504	504

35886	宜兴	PMS_西渚下干公变	10	200	134	134
35887	市区	马桥二配变	10	400	320	320
35888	市区	PMS_南星苑 13# 站 (原 C14 公配所)T2	10	1000	800	800
35889	市区	PMS_南星苑 13# 站 (原 C14 公配所)T3	10	1000	800	800
35890	市区	PMS_南星苑 14# 站 (原 E19 公配所)T3	10	1000	800	800
35891	市区	10kV 保利广场 2#站 T2	10	800	640	640
35892	市区	PMS_听涛 2# 箱变 T1	10	400	320	320
35893	市区	PMS_五河单三六配 变	10	80	64	64
35894	市区	五河单三七配变	10	200	160	160
35895	市区	PMS_五河单三八配 变	10	80	64	64
35896	市区	PMS_五河单三九配 变	10	80	64	64
35897	市区	PMS_五河单四十配 变	10	80	64	64
35898	市区	PMS_五河单四一配 变	10	80	64	64
35899	宜兴	芳镇 6#公变	10	400	320	320
35900	宜兴	PMS_云巢电站公变	10	200	103	103
35901	宜兴	PMS_云巢公变	10	160	128	128

35902	宜兴	PMS_芳镇 1#公变	10	315	252	252
35903	宜兴	PMS_庙渎桥 2#公变	10	400	308	308
35904	宜兴	夏阳公变	10	200	136	136
35905	宜兴	大河电站 2#公变	10	400	297	297
35906	宜兴	PMS_张母公变	10	400	320	320
35907	宜兴	王干 2#公变	10	200	160	160
35908	宜兴	王干电站公变	10	200	127	127
35909	市区	蓉九队配变	10	400	320	320
35910	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
35911	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
35912	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T1	10	1000	800	800
35913	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T2	10	1000	800	800
35914	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T1	10	1000	800	800
35915	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T2	10	1000	800	800
35916	宜兴	PMS_蒋圩公变	10	160	128	128
35917	宜兴	邵家路灯公变	10	200	160	160
35918	宜兴	PMS_洋岸白岳圩公 变	10	200	160	160
35919	市区	PMS_南星苑 14# 站 (原 E19 公配所)T2	10	1000	800	800

35920	市区	PMS_南星苑 15# 站 (原 F18 公配所) T2	10	1000	800	800
35921	市区	PMS_南星苑 15# 站 (原 F18 公配所) T3	10	1000	800	800
35922	市区	PMS_大巷十配变	10	200	160	160
35923	市区	PMS_周新西灯	10	200	160	160
35924	市区	PMS_上陈巷二配变	10	400	320	320
35925	市区	标牌厂配变	10	400	315	315
35926	市区	PMS_锦湖苑站 T2	10	800	640	640
35927	江阴	PMS_观山璜冠桥变	10	200	160	160
35928	江阴	龙运车木变	10	200	160	160
35929	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
35930	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
35931	市区	PMS_春潮一期 1#站 三号主变	10	1000	800	800
35932	市区	青松五配变(融合终 端)	10	400	320	320
35933	江阴	PMS_万安桥变	10	400	250	250
35934	市区	10kV 堰新苑 1#站 T1	10	800	640	640
35935	市区	10kV 堰新苑 1#站 T2	10	800	640	640
35936	宜兴	PMS_王干新村公变	10	200	125	125
35937	宜兴	东下田公变(光伏并 网)	10	400	308	308

35938	宜兴	潜浩电站公变	10	400	223	223
35939	宜兴	潜浩新公变	10	200	105	105
35940	宜兴	港河公变	10	200	160	160
35941	宜兴	PMS_金兰裴家公变	10	400	320	320
35942	宜兴	钱家公变（光伏并 网）	10	315	239	239
35943	宜兴	双濠农网公变（光伏 并网）	10	315	206	206
35944	宜兴	金兰桥西公变	10	400	235	235
35945	宜兴	潜浩排涝公变	10	200	160	160
35946	宜兴	PMS_沙坂电站公变	10	200	160	160
35947	宜兴	PMS_沙坊公变	10	400	296	296
35948	宜兴	PMS_沙坊 2#公变	10	400	295	295
35949	宜兴	PMS_金兰西塍公变	10	200	137	137
35950	宜兴	PMS_梅后 2#公变	10	200	70	70
35951	宜兴	PMS_梅前公变	10	400	271	271
35952	宜兴	PMS_殷家公变	10	200	125	125
35953	宜兴	新建丁庄西 3#公变 （光伏并网）	10	400	310	310
35954	市区	PMS_10kV 东河头巷 站 T1	10	1250	1000	1000
35955	江阴	心泾桥公变	10	400	320	320
35956	江阴	PMS_凯博线工业园 3#变	10	315	252	252
35957	江阴	PMS_城东工业园 2#	10	400	310	310

		变				
35958	江阴	PMS_竹园东站变	10	315	214	214
35959	市区	PMS_新联家园 1#站 T1	10	1000	800	800
35960	市区	PMS_银仁站 T2	10	1000	800	800
35961	市区	PMS_新联家园 2#站 T1*	10	1250	1000	1000
35962	江阴	PMS_缪家墩变	10	200	160	160
35963	江阴	蒲市东站变	10	200	160	160
35964	江阴	璜土健康变	10	400	320	320
35965	江阴	PMS_立埭北变	10	200	80	80
35966	市区	PMS_湖山配变	10	200	160	160
35967	江阴	PMS_龙城花园配电 所 2#主变	10	1000	800	800
35968	市区	10kV 鑫龙 1#站 T1	10	800	640	640
35969	市区	PMS_周新苑 7#站 T4	10	1000	800	800
35970	市区	PMS_周新苑 7#站 T1	10	1000	800	800
35971	市区	PMS_10kV 东河头巷 站 T2	10	1250	1000	1000
35972	宜兴	南野田公变	10	400	288	288
35973	市区	PMS_莱索 1#箱变 T1	10	400	320	320
35974	市区	莱索 2#箱变 T1 (融 合终端)	10	630	469	469
35975	市区	PMS_莱索 4#箱变 T1	10	630	503	503
35976	市区	10kV 凤宾站 T2 (融	10	1000	800	800

		合终端)				
35977	市区	10kV 凤宾 2#站 T3	10	1000	800	800
35978	市区	10kV 复地 1#站 T1	10	1250	1000	1000
35979	市区	PMS_广石 2#站 T3	10	1250	1000	1000
35980	市区	PMS_广石 3#站 T3	10	1250	1000	1000
35981	市区	PMS_广石 4#站 T3	10	1250	1000	1000
35982	市区	10kV 槐古北站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
35983	市区	雪梅灯配变	10	400	320	320
35984	市区	PMS_惠泉 1#站 T1	10	1000	800	800
35985	市区	PMS_惠泉 2#站 T4	10	1000	800	800
35986	市区	PMS_惠泉 3#站 T4	10	1000	800	800
35987	市区	PMS_惠泉 4#站 T4	10	1000	800	800
35988	市区	PMS_惠泉 5#站 T3	10	1000	800	800
35989	市区	PMS_嘉锡大厦站 T2	10	1250	1000	1000
35990	江阴	秦家村变	10	250	185	185
35991	江阴	PMS_戴庄新站变	10	200	160	160
35992	江阴	赵行头变	10	400	141	141
35993	江阴	PMS_何家村变	10	315	252	252
35994	江阴	PMS_新港变	10	400	320	320
35995	宜兴	PMS_欣阳苑 2#箱变 主变	10	800	640	640
35996	宜兴	PMS_欣阳苑 3#箱变 主变	10	800	640	640
35997	宜兴	PMS_欣阳苑 5#箱变	10	630	504	504

		主变				
35998	宜兴	PMS_欣阳苑 4#箱变 主变	10	800	640	640
35999	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
36000	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
36001	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
36002	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
36003	市区	PMS_10kV 落霞苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
36004	市区	PMS_10kV 落霞苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
36005	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T1	10	800	640	640
36006	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T2	10	800	640	640
36007	市区	鱼垦配变（光伏）	10	200	142	142
36008	市区	PMS_大池灯配变 (TTU)	10	200	160	160
36009	市区	嵩林配变	10	400	320	320
36010	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T2	10	1000	800	800
36011	市区	PMS_桥东三配变	10	400	320	320

36012	市区	PMS_桥东四配变	10	400	320	320
36013	宜兴	PMS_杨舍东公变	10	400	307	307
36014	市区	PMS_航校配变	10	315	252	252
36015	市区	PMS_沿河四配变	10	400	320	320
36016	市区	PMS_师古桥配变	10	400	320	320
36017	宜兴	PMS_前积公变	10	200	160	160
36018	市区	PMS_桥南六配变	10	400	320	320
36019	市区	PMS_交通学校配变	10	200	160	160
36020	市区	PMS_李新配变	10	200	160	160
36021	宜兴	PMS_粉华公变	10	400	320	320
36022	江阴	PMS_工农桥变	10	400	316	316
36023	江阴	PMS_北降变	10	400	238	238
36024	江阴	PMS_北降北变	10	400	168	168
36025	市区	PMS_五河单四二配 变	10	80	64	64
36026	市区	PMS_五河单四三配 变	10	80	64	64
36027	市区	PMS_五河单四四配 变	10	80	64	64
36028	市区	PMS_五河单四五配 变	10	80	64	64
36029	市区	PMS_五河单四六配 变	10	80	64	64
36030	市区	五河单四七配变	10	80	64	64
36031	市区	双河苑站 T2 (融合	10	800	640	640

		终端)				
36032	市区	PMS_超大配变	10	200	160	160
36033	市区	10kV 天一城 1#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36034	市区	PMS_天鹅 2#站 T3	10	1250	1000	1000
36035	市区	10kV 天一城 2#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36036	市区	PMS_天鹅 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36037	市区	万科 1#站 T3	10	1250	1000	1000
36038	市区	PMS_万裕苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
36039	市区	新安花园 8#站 T1	10	800	640	640
36040	市区	新安花园 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36041	市区	PMS_万科 2#站 T4	10	1250	1000	1000
36042	市区	新安花园 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
36043	市区	新安花园 9#站 T2	10	800	640	640
36044	市区	PMS_维也纳站 T1	10	800	640	640
36045	市区	PMS_金色江南 6#站 T1	10	800	640	640
36046	市区	PMS_万科 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36047	市区	PMS_吴越之星 1#站 T2	10	1000	800	800
36048	市区	金色江南 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

36049	市区	PMS_万科 4#站 T3	10	1250	1000	1000
36050	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T1	10	1000	800	800
36051	市区	PMS_阳光 7#站 T1	10	800	535	535
36052	市区	PMS_阳光 8#站 T1	10	1000	800	800
36053	市区	PMS_阳光 9#站 T1	10	800	640	640
36054	市区	10kV 范古 1#站 T4	10	1000	800	800
36055	江阴	PMS_江家冲东变	10	400	191	191
36056	江阴	西缪南变	10	200	47	47
36057	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T1	10	1000	800	800
36058	市区	PMS_五河新村箱变 T1	10	630	504	504
36059	市区	PMS_五河壹二配变	10	400	320	320
36060	市区	PMS_尚城 1 # 站 T1	10	1000	800	800
36061	宜兴	PMS_金犊 3#公变	10	315	252	252
36062	宜兴	PMS_金犊 4#公变	10	315	252	252
36063	宜兴	PMS_金犊 5#公变	10	315	252	252
36064	宜兴	金犊 6#公变	10	400	320	320
36065	宜兴	PMS_金犊 7#公变	10	315	252	252
36066	宜兴	PMS_金犊 1#公变	10	400	320	320
36067	宜兴	PMS_金犊 2#公变	10	400	320	320
36068	市区	PMS_二泉东园站 T1*	10	1250	1000	1000
36069	市区	PMS_吴越之星 2#站 T2	10	1000	800	800

36070	宜兴	PMS_六田二组公变	10	200	114	114
36071	市区	新安花园 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
36072	市区	新安花园 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36073	市区	PMS_五星 14#站 T2	10	1000	800	800
36074	市区	PMS_五爱家园 1 号 站 T3	10	1000	800	800
36075	市区	PMS_五星 15#站 T2	10	1000	800	800
36076	市区	PMS_五星 16#站 T2*	10	1000	800	800
36077	市区	五爱家园 2#站 T2	10	1000	800	800
36078	市区	PMS_五星 4#站 T4	10	1000	800	800
36079	市区	PMS_五爱家园 3 号 站 T2	10	1000	800	800
36080	市区	10kV 塔影苑站 T1	10	630	504	504
36081	市区	PMS_五星#7 站 T4	10	1000	800	800
36082	宜兴	刘家巷公变	10	200	160	160
36083	宜兴	PMS_江庄圩公变	10	200	160	160
36084	宜兴	浦西车站公变	10	400	320	320
36085	市区	PMS_金阳大厦站 T2	10	400	320	320
36086	市区	PMS_中蒋二配变	10	200	160	160
36087	市区	PMS_林庄居	10	200	160	160
36088	市区	PMS_五河桥二配变 (TTU)	10	200	160	160
36089	宜兴	PMS_梅东南站公变	10	400	269	269

36090	宜兴	石灰湾公变(光伏并网)	10	400	261	261
36091	市区	江阴物管配变(融合终端)	10	400	320	320
36092	市区	10kV 博苑 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
36093	市区	10kV 博苑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36094	市区	10kV 博苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
36095	市区	10kV 博苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36096	宜兴	PMS_百亩场公变	10	400	320	320
36097	江阴	PMS_红卫站	10	200	100	100
36098	市区	PMS_阳光 6#站 T1	10	800	640	640
36099	市区	PMS_吕口桥居配变	10	200	160	160
36100	宜兴	PMS_现代包装公变	10	200	160	160
36101	市区	PMS_建东配变(TTU)	10	400	320	320
36102	宜兴	PMS_田沙边公变	10	200	147	147
36103	宜兴	PMS_岭下新村公变	10	200	49	49
36104	宜兴	PMS_岭下山岗公变	10	400	302	302
36105	宜兴	PMS_苑坞公变	10	400	320	320
36106	市区	10kV 林陆巷 2#站 T1	10	800	640	640
36107	市区	10kV 林陆巷 2#站 T2	10	800	640	640
36108	市区	PMS_槐树下一配变	10	200	160	160

36109	市区	吴桥浜配变	10	400	320	320
36110	市区	PMS_槐树下 2	10	200	160	160
36111	江阴	PMS_东园公变	10	160	128	128
36112	市区	坊桥粮库	10	400	301	301
36113	宜兴	PMS_浪门公变	10	250	200	200
36114	市区	PMS_小张巷	10	200	160	160
36115	市区	PMS_钱家庄陆	10	250	200	200
36116	宜兴	PMS_下北公变	10	400	320	320
36117	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	160	160
36118	市区	10kV 嘉禾 2#站 T3	10	1000	800	800
36119	市区	PMS_印象#3 站 T2	10	1250	1000	1000
36120	市区	PMS_印象#3 站 T1	10	1250	1000	1000
36121	宜兴	PMS_红卫新区 4#公 变	10	400	252	252
36122	市区	PMS_长江站 T1	10	630	504	504
36123	市区	PMS_新佳苑 1# 站 T2	10	800	640	640
36124	市区	PMS_新佳苑 2# 站二 号主变	10	800	640	640
36125	宜兴	PMS_前白塔公变	10	315	238	238
36126	宜兴	PMS_西渚陈家公变	10	100	2	2
36127	宜兴	牛山公变	10	200	160	160
36128	市区	PMS_博隆配变	10	400	226	226
36129	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T1	10	800	640	640

36130	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T2	10	800	640	640
36131	宜兴	PMS_临津周家公变	10	160	128	128
36132	市区	PMS_五爱家园 4 号 站 T1	10	1000	800	800
36133	市区	PMS_紫园站 T1	10	1250	1000	1000
36134	市区	PMS_五星 1#站（原 五星小区 C 块 1 号 站）T1	10	1250	1000	1000
36135	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
36136	市区	PMS_水乡苑 2 号站 T1	10	800	640	640
36137	市区	PMS_万安新村配变	10	400	320	320
36138	市区	PMS_邓巷六配变	10	400	320	320
36139	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T1	10	800	640	640
36140	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T2	10	800	640	640
36141	市区	国际 1#站 3 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36142	市区	国际 2#站 3 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36143	市区	国际 3#站 3 号主变 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36144	市区	阳光 6#站 T2	10	800	640	640

36145	市区	阳光 7#站 T2	10	800	640	640
36146	市区	阳光 8#站 T2	10	1000	800	800
36147	市区	阳光 9#站 T2	10	800	640	640
36148	宜兴	PMS_八房安置小区 1#公变	10	250	200	200
36149	宜兴	PMS_八房安置小区 2#公变	10	400	320	320
36150	市区	PMS_蠡灯配变	10	100	80	80
36151	市区	PMS_吉祥 1#站 T1	10	1250	1000	1000
36152	市区	PMS_宁海里箱变 T1	10	630	504	504
36153	市区	PMS_吉祥 2#站 T3	10	1250	1000	1000
36154	市区	PMS_10kV 华侨城站 T2	10	630	504	504
36155	市区	10kV 百大 1#站 T1	10	800	640	640
36156	市区	10kV 百大 1#站 T2	10	800	640	640
36157	市区	PMS_锡惠里站 T1	10	630	504	504
36158	市区	PMS_香梅假日 2#站 T1	10	1000	800	800
36159	市区	10kV 香榭 1#站 T1	10	1250	1000	1000
36160	市区	PMS_香梅假日 3#站 T1	10	1000	800	800
36161	市区	蒋家湾站 T3	10	1250	1000	1000
36162	宜兴	PMS_横吾 1#公变	10	315	252	252
36163	宜兴	PMS_横吾 2#公变	10	315	252	252
36164	市区	PMS_张舍苑 1#站 T1	10	1000	800	800

36165	市区	PMS_张舍苑 2#站 T1	10	800	640	640
36166	宜兴	PMS_尹家安置小区 1#公变	10	250	200	200
36167	宜兴	PMS_尹家安置小区 2#公变	10	250	200	200
36168	宜兴	PMS_浦南东村公变	10	400	320	320
36169	宜兴	青龙头庄 2#公变	10	200	160	160
36170	宜兴	PMS_定跨 2#公变	10	400	320	320
36171	宜兴	红卫 8#公变（光伏 并网）	10	315	213	213
36172	市区	阳光 3#站 T2	10	1250	1000	1000
36173	市区	PMS_向阳二配变	10	400	320	320
36174	市区	10kV 金惠 4#站 T4	10	1250	1000	1000
36175	市区	PMS_南湖苑 1#站 T1*	10	1250	1000	1000
36176	市区	PMS_南湖苑 1#站 T3*	10	1250	1000	1000
36177	市区	PMS_南湖苑 3# 站 T1	10	1250	1000	1000
36178	市区	PMS_南湖苑 4#站 T1 *	10	1250	1000	1000
36179	市区	10kV 二泉 1 号站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
36180	市区	PMS_华夏豪门 1 号 站 T2	10	800	640	640
36181	市区	10kV 道长巷站 T1	10	1000	800	800

36182	市区	10kV 华夏 2#站 T2	10	800	640	640
36183	市区	10kV 道长巷站 T3	10	1000	800	800
36184	市区	PMS_香梅假日 4#站 T4	10	1000	800	800
36185	市区	新安花园 11#站 T1	10	800	640	640
36186	市区	新安花园 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36187	市区	新丰苑 5# T4 (融合 终端)	10	1000	800	800
36188	宜兴	丰南中公变(光伏并 网)	10	160	106	106
36189	宜兴	PMS_蒋家渎污公变	10	315	252	252
36190	宜兴	陵上西公变(光伏并 网)	10	400	242	242
36191	市区	PMS_唐周巷 6#站 T3*	10	1000	800	800
36192	市区	新安花园 6#站 T1	10	800	640	640
36193	市区	PMS_香梅假日 5#站 T4	10	1000	800	800
36194	市区	10kV 嘉禾 2#站 T2	10	1000	800	800
36195	市区	PMS_10kV 新世纪 2# 站 T2	10	800	640	640
36196	市区	PMS_新江南 3#站 T1	10	1250	1000	1000
36197	市区	PMS_春金灯	10	200	160	160
36198	市区	兴盛站 T1 (融合终 端)	10	630	504	504

36199	市区	10kV 新联家园 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
36200	宜兴	只家公变	10	400	320	320
36201	市区	PMS_映山河 2#站 T4	10	1000	800	800
36202	市区	PMS_华夏 3 号站 T2	10	800	640	640
36203	市区	PMS_槐古南站 T1	10	1000	800	800
36204	市区	PMS_范古 3#站 T2 630	10	630	504	504
36205	市区	PMS_印象 1 # 站 1 号 主变	10	1250	1000	1000
36206	市区	10kV 范古 4# 站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
36207	市区	10kV 汇利站 T1	10	630	504	504
36208	市区	PMS_印象 2 # 站 1 号 主变	10	1250	1000	1000
36209	市区	PMS_10kV 二泉 2 号 站 T3	10	1000	800	800
36210	市区	银座站 T3	10	1250	1000	1000
36211	市区	10kV 二泉 3 号站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
36212	市区	10kV 合成站 T2	10	630	504	504
36213	市区	合成 2#站 T2*	10	1000	800	800
36214	市区	PMS_棉花巷站 T2	10	1250	1000	1000
36215	市区	PMS_红旗花园 A 期 1 # 站 T1	10	1000	800	800
36216	市区	新安花园 6#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
36217	市区	10kV 唐周巷 7#站 T3	10	1250	1000	1000
36218	市区	新安花园 7#站 T1	10	800	640	640
36219	市区	新安花园 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
36220	市区	PMS_天鹅 1#站 T3	10	1250	1000	1000
36221	市区	秀景站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36222	市区	PMS_欧典 6# 箱变 800kVA	10	800	640	640
36223	市区	10kV 新联家园 2#站 T4 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36224	市区	PMS_10kV 欧典 7# 箱变 T1	10	630	504	504
36225	市区	10kV 新联家园 3#站 T4 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36226	市区	PMS_欧典 8# 箱变 800kVA	10	630	504	504
36227	市区	PMS_欧典 9# 箱变 800kVA	10	630	504	504
36228	市区	PMS_欧典 10# 箱变 800kVA	10	630	504	504
36229	市区	PMS_学前街站 T1	10	800	640	640
36230	市区	东蠡湖 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36231	市区	东蠡湖 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

		合终端)				
36232	市区	PMS_南湖苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36233	市区	PMS_南湖苑 4#站 T3*	10	1250	1000	1000
36234	市区	PMS_南湖苑 2#站 T1 *	10	1250	1000	1000
36235	市区	PMS_南湖苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
36236	市区	PMS_南湖苑 7#站 T1	10	1250	1000	1000
36237	市区	PMS_南湖苑 7#站 T4	10	1250	1000	1000
36238	市区	PMS_南湖苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
36239	市区	PMS_红旗花园 A 期 1 #站 T3	10	1000	800	800
36240	市区	新世纪 4#站 T2	10	1250	1000	1000
36241	市区	PMS_工运 2#站 T2	10	1000	800	800
36242	市区	新梁溪人家 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36243	市区	PMS_太湖花园 III 期 1#站 T1	10	1000	800	800
36244	市区	PMS_红山站 T4	10	1000	800	800
36245	市区	雅居站 T2	10	1250	957	957
36246	市区	PMS_金色庭院站 T1	10	800	640	640
36247	市区	PMS_金色庭院站 T2	10	800	640	640
36248	市区	PMS_杨木桥 2#站 T3	10	1000	800	800

36249	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T2	10	800	634	634
36250	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T1	10	800	640	640
36251	宜兴	PMS_新港湾 4#箱变	10	630	504	504
36252	宜兴	PMS_新港湾 3#箱变	10	630	504	504
36253	市区	阳光 2#站 T2*	10	1000	800	800
36254	市区	红星 1#站 T2	10	800	640	640
36255	市区	PMS_鑫茂苑站 T2	10	1000	800	800
36256	市区	10kV 阳光 1#站 T3	10	1250	1000	1000
36257	市区	PMS_东郡 1#站 T2	10	800	640	640
36258	市区	荣巷街道安居房 2# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
36259	市区	阳光二期 2#站 T4	10	1000	800	800
36260	市区	荣巷 1#站 T2（融合 终端）	10	1000	800	800
36261	市区	10kV 阳光 1#站 T1	10	1250	1000	1000
36262	市区	PMS_东郡 2#站 T2	10	800	640	640
36263	市区	PMS_东郡 3#站 T2	10	800	640	640
36264	市区	PMS_南湖苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000
36265	市区	PMS_南湖苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
36266	市区	PMS_南湖苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
36267	宜兴	PMS_正新嘉苑 1#箱 变	10	630	504	504

36268	宜兴	PMS_正新嘉苑 3#箱变	10	630	504	504
36269	市区	阳光二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
36270	市区	PMS_东郡 4#站 T2	10	800	640	640
36271	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
36272	市区	PMS_阳光二期 4#站 T1	10	1250	1000	1000
36273	市区	PMS_金门灯	10	200	160	160
36274	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
36275	宜兴	窑庄东公变（光伏并网）	10	315	225	225
36276	市区	阳光二期 4#站 T4	10	1250	1000	1000
36277	宜兴	韶巷中公变	10	400	311	311
36278	宜兴	PMS_头阳圩田公变	10	200	160	160
36279	市区	PMS_一方站 T2	10	1000	800	800
36280	市区	蠡湖人家 2#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
36281	市区	PMS_周新苑 5#站 T2	10	800	640	640
36282	市区	PMS_银河站 1 号主变	10	800	640	640
36283	市区	PMS_周新苑 4#站 T2	10	800	640	640
36284	市区	PMS_银辉站 2#	10	800	640	640
36285	市区	PMS_周新苑 3#站 T2	10	800	640	640

36286	市区	PMS_银仁站 T1	10	1000	800	800
36287	市区	PMS_周新苑#1 站 T2	10	800	640	640
36288	宜兴	PMS_正新嘉苑 4#箱 变	10	630	504	504
36289	宜兴	PMS_正新嘉苑 5#箱 变	10	630	504	504
36290	宜兴	PMS_正新嘉苑 6#箱 变	10	630	504	504
36291	宜兴	PMS_正新嘉苑 7#箱 变	10	630	504	504
36292	宜兴	PMS_正新嘉苑 8#箱 变	10	630	504	504
36293	宜兴	PMS_君悦商业 1#箱 变	10	630	504	504
36294	宜兴	PMS_丁香花园 2#箱 变	10	630	504	504
36295	市区	PMS_华侨城 3 号站 T1	10	1250	1000	1000
36296	市区	新梁溪人家 3#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36297	市区	太湖新城站 T2	10	1250	1000	1000
36298	市区	置业 1#站 T1	10	1000	800	800
36299	市区	10kV 中大 3#站 T3	10	1000	800	800
36300	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T4*	10	1000	800	800
36301	市区	PMS_南井潭配变	10	200	160	160

36302	市区	10kV 五星 17#站 T1	10	1000	800	800
36303	市区	PMS_中大 2#站 T1	10	1000	800	800
36304	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T4*	10	1000	800	800
36305	市区	10kV 中大 1#站 T3	10	1000	800	800
36306	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T4	10	1000	800	800
36307	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T2	10	800	640	640
36308	市区	太湖新城站 T1	10	1250	1000	1000
36309	市区	10kV 置业 2#站 T2	10	1000	800	800
36310	市区	10kV 置业 3#站 T2	10	1000	800	800
36311	市区	PMS_隐秀苑 5 号站 T2	10	800	640	640
36312	市区	10kV 置业 4#站 T2	10	1000	800	800
36313	市区	10kV 置业 5#站 T2	10	1000	800	800
36314	市区	10kV 尤渡苑站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36315	市区	PMS_站前 2#站 T1	10	1250	1000	1000
36316	市区	PMS_站前 3#站 T2	10	1250	1000	1000
36317	市区	PMS_站前 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36318	宜兴	PMS_丁香花园 1#箱 变	10	630	504	504
36319	宜兴	PMS_丁香花园 3#箱 变	10	630	498	498
36320	宜兴	PMS_君悦商业 2#箱	10	630	504	504

		变				
36321	宜兴	PMS_君悦商业 3#箱变	10	630	504	504
36322	市区	新梁溪人家 4#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36323	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T2	10	1000	800	800
36324	市区	PMS_新港 1 # 站 T1	10	1000	800	800
36325	市区	PMS_新港 2 # 站 T3	10	1000	800	800
36326	市区	10kV 兴江站 T1	10	1000	800	800
36327	市区	10kV 兴江站 T2	10	1000	800	800
36328	市区	10kV 兴江站 T3	10	1000	800	800
36329	宜兴	青龙周家公变(光伏 并网)	10	400	327	327
36330	宜兴	渔港公变(光伏并 网)	10	400	296	296
36331	宜兴	和桥和新路公变	10	400	242	242
36332	宜兴	PMS_东站 2#公变	10	200	160	160
36333	市区	育秧厂一配变	10	400	320	320
36334	市区	PMS_望山灯配变	10	200	160	160
36335	宜兴	PMS_杨巷渔池西公 变	10	315	234	234
36336	市区	PMS_仙河 1#站 T1	10	800	640	640
36337	市区	PMS_仙河 1#站 T2*	10	800	640	640
36338	市区	PMS_镇北村	10	400	320	320

36339	宜兴	PMS_扶巷公变	10	160	105	105
36340	宜兴	PMS_远东职工楼公变	10	315	252	252
36341	市区	10kV 鱼腥巷站 T1	10	1250	1000	1000
36342	江阴	PMS_花果魏家村变	10	200	95	95
36343	市区	前进6#站二号主变 (融合终端)	10	800	640	640
36344	市区	前进6#站一号主变 (融合终端)	10	800	640	640
36345	市区	前进#7站二号主变 (融合终端)	10	800	640	640
36346	市区	前进#7站一号主变 (融合终端)	10	800	640	640
36347	江阴	PMS_长安西变	10	250	200	200
36348	江阴	东街北变	10	250	200	200
36349	市区	PMS_建锡桥北	10	400	320	320
36350	宜兴	大栗园公变	10	200	160	160
36351	宜兴	黄亩岗公变(光伏并 网)	10	400	292	292
36352	宜兴	岭下涧边公变	10	400	320	320
36353	宜兴	PMS_岭下大塘公变	10	200	160	160
36354	江阴	PMS_金杯变	10	400	320	320
36355	宜兴	PMS_岭下老鸦芥公 变	10	200	160	160
36356	市区	PMS_桐桥头	10	400	320	320

36357	宜兴	岭山天香坝公变	10	400	253	253
36358	宜兴	响山红公变	10	200	153	153
36359	宜兴	PMS_欣阳苑 1#箱变 主变	10	800	640	640
36360	宜兴	PMS_欣阳苑 6#箱变 主变	10	630	504	504
36361	宜兴	远东路 2#公变	10	200	160	160
36362	宜兴	湖头西公变(光伏并 网)	10	200	125	125
36363	宜兴	PMS_范道湖滩公变	10	200	160	160
36364	宜兴	PMS_积丰 6#公变	10	200	150	150
36365	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T3*	10	800	640	640
36366	宜兴	PMS_北庄新村公变	10	315	211	211
36367	宜兴	PMS_西环公变	10	200	160	160
36368	宜兴	PMS_凌霞村公变	10	400	313	313
36369	宜兴	PMS_远东路 1#公变	10	315	252	252
36370	宜兴	PMS_水北村南公变	10	400	310	310
36371	市区	PMS_是家旦	10	400	307	307
36372	市区	PMS_范庄六配变	10	400	320	320
36373	市区	PMS_范庄三配变	10	200	160	160
36374	市区	10kV 镇巷站 T1	10	1000	800	800
36375	市区	10kV 镇巷站 T2	10	1000	800	800
36376	市区	PMS_淀溪新村	10	400	258	258
36377	市区	前吴	10	400	294	294

36378	市区	PMS_私营城	10	400	320	320
36379	市区	PMS_龙延后吴	10	400	320	320
36380	市区	PMS_前楼下二变	10	200	160	160
36381	市区	前巷塔	10	200	160	160
36382	市区	PMS_托尔配变	10	200	160	160
36383	市区	龙延西庄	10	400	320	320
36384	市区	姚家后（融合终端）	10	200	160	160
36385	市区	花园弄一配变（融合终端）	10	400	320	320
36386	市区	前宋巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
36387	市区	PMS_庄基浜甲配变	10	200	160	160
36388	市区	10kV 云中 1#站 T2	10	800	640	640
36389	市区	10kV 云中 1#站 T3	10	800	640	640
36390	市区	10kV 开发 1#箱变 T1	10	400	320	320
36391	市区	10kV 凤凰城 1#站 T1	10	800	640	640
36392	市区	10kV 凤凰城 1#站 T2	10	800	640	640
36393	市区	云林苑中区 2 号站 T1*	10	1000	800	800
36394	市区	PMS_云林苑中区 2 号站 T2*	10	1000	800	800
36395	市区	泰伯 8#站 T1（融合终端）	10	1000	741	741

36396	市区	泰伯 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
36397	市区	泰伯 9#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
36398	市区	泰伯 9#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
36399	宜兴	PMS_西花园二村 9#箱变	10	630	504	504
36400	宜兴	PMS_西花园二村 10#箱变	10	630	504	504
36401	市区	PMS_蓉阳 1#站 T1	10	1000	800	800
36402	市区	PMS_蓉阳 1#站 T2	10	1000	800	800
36403	市区	PMS_周新苑 2#站 T1	10	800	640	640
36404	市区	PMS_蓉阳 2#站 T1	10	1000	800	800
36405	市区	PMS_蓉阳 2#站 T2	10	1000	800	800
36406	宜兴	PMS_镇北村 2#公变	10	200	132	132
36407	宜兴	PMS_金张渚商场公变	10	400	320	320
36408	宜兴	PMS_航运办公楼公变	10	400	320	320
36409	宜兴	PMS_东贤新村 2#公变	10	400	320	320
36410	市区	PMS_桃园八配变	10	200	160	160
36411	市区	PMS_冯巷四配变	10	400	304	304
36412	宜兴	南新新圩公变	10	400	320	320
36413	市区	新范二配变	10	200	160	160

36414	宜兴	PMS_新山 2#公变	10	200	160	160
36415	市区	10kV 馨城 3#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36416	市区	PMS_杨巷西	10	200	160	160
36417	市区	10kV 馨城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
36418	宜兴	庆子干公变	10	315	252	252
36419	市区	10kV 馨城 4#站 T1	10	1250	1000	1000
36420	市区	PMS_山庄二变	10	200	160	160
36421	市区	10kV 馨城 4#站 T4	10	1250	1000	1000
36422	宜兴	PMS_神龙 2#公变	10	315	252	252
36423	市区	PMS_康山南	10	200	160	160
36424	市区	PMS_后湾二变	10	200	160	160
36425	江阴	PMS_华士种子场变	10	400	295	295
36426	市区	PMS_润滑配变	10	200	160	160
36427	市区	PMS_安西二变	10	200	160	160
36428	市区	PMS_邓李二配变	10	200	61	61
36429	市区	PMS_邓李一配变	10	400	270	270
36430	市区	PMS_微管配变	10	400	279	279
36431	江阴	PMS_长山路灯变	10	160	128	128
36432	宜兴	周铁村西公变(光伏 并网)	10	400	313	313
36433	宜兴	马前公变(光伏并 网)	10	200	122	122
36434	宜兴	棠西公变	10	400	320	320
36435	江阴	PMS_南沙变	10	250	200	200

36436	市区	PMS_创新针纺配变	10	200	145	145
36437	宜兴	红旗宿舍 3#公变	10	400	320	320
36438	宜兴	PMS_双庙新村公变	10	400	320	320
36439	宜兴	PMS_红旗 2#公变	10	400	320	320
36440	宜兴	周铁庄前公变	10	400	320	320
36441	宜兴	东渎公变（光伏并 网）	10	200	116	116
36442	宜兴	漳南公变（光伏并 网）	10	400	222	222
36443	宜兴	PMS_圩底村西公变	10	200	160	160
36444	宜兴	儒芳公变	10	200	82	82
36445	宜兴	PMS_镇区 3#公变	10	400	320	320
36446	宜兴	PMS_竺西 3#公变	10	315	252	252
36447	宜兴	竺西 4#公变	10	250	200	200
36448	宜兴	PMS_竺西 5#公变	10	250	200	200
36449	宜兴	PMS_竺西 7#公变	10	315	252	252
36450	宜兴	PMS_竺西 6#公变	10	400	320	320
36451	宜兴	PMS_竺西 8#公变	10	315	252	252
36452	宜兴	PMS_竺西 10#公变	10	315	252	252
36453	宜兴	PMS_竺西 9#公变	10	315	252	252
36454	宜兴	水产路公变	10	200	160	160
36455	宜兴	PMS_镇政府公变	10	315	252	252
36456	宜兴	PMS_镇区 7#公变	10	400	320	320
36457	宜兴	PMS_小南公变	10	400	320	320
36458	宜兴	河东巷公变	10	400	320	320

36459	宜兴	PMS_沙塘电站公变	10	400	320	320
36460	宜兴	PMS_川埠电力站 2# 公变	10	400	284	284
36461	宜兴	车站综合楼公变	10	400	320	320
36462	宜兴	PMS_民主路公变	10	400	320	320
36463	宜兴	PMS_富民公变	10	315	252	252
36464	宜兴	PMS_汪东公变	10	400	293	293
36465	市区	尤家湾配变（光伏）	10	200	110	110
36466	江阴	史家埭箱变主变	10	630	504	504
36467	江阴	PMS_西王埭箱变主 变	10	630	504	504
36468	江阴	姚家埭箱变主变	10	630	493	493
36469	宜兴	茶前场上公变（光伏 并网）	10	200	132	132
36470	江阴	PMS_张家湾西变	10	315	252	252
36471	江阴	东庄变	10	160	128	128
36472	宜兴	PMS_泉桥东公变	10	200	160	160
36473	江阴	黄丹西变	10	400	295	295
36474	江阴	PMS_同心东变	10	200	160	160
36475	江阴	东刘西变	10	200	136	136
36476	江阴	PMS_章家北变	10	200	119	119
36477	市区	志高配变	10	400	320	320
36478	市区	PMS_春雷新村二配 变	10	200	160	160
36479	市区	广丰村二（融合终	10	400	320	320

		端)				
36480	江阴	PMS_文林叶家村变	10	200	160	160
36481	市区	10kV 黄金站 T1	10	1000	800	800
36482	市区	10kV 黄金站 T2	10	1000	800	800
36483	市区	10kV 黄金站 T3	10	1000	800	800
36484	江阴	PMS_观西芦岐南变	10	200	105	105
36485	市区	PMS_降上二配变	10	400	320	320
36486	市区	PMS_周堂里甲配变	10	400	320	320
36487	市区	PMS_曹家塘二	10	400	320	320
36488	市区	PMS_前蔡巷配变	10	200	106	106
36489	江阴	PMS_卢家坝南变	10	200	160	160
36490	宜兴	周墅古南公变	10	200	160	160
36491	宜兴	PMS_赵庄 7#公变	10	400	320	320
36492	宜兴	PMS_紫砂宿舍公变	10	400	320	320
36493	宜兴	东山堡公变	10	315	252	252
36494	宜兴	边庄东公变	10	200	160	160
36495	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
36496	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
36497	宜兴	徐渎公变	10	200	160	160
36498	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
36499	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 2#主变	10	800	583	583

36500	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
36501	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
36502	宜兴	PMS_北淮一组公变	10	315	199	199
36503	市区	张巷十三配变（光伏）	10	400	304	304
36504	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
36505	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
36506	江阴	PMS_金江花苑 43#配电所 1#主变	10	500	400	400
36507	宜兴	PMS_鼎盛花苑 2#公变	10	200	160	160
36508	宜兴	PMS_周桥公变	10	400	263	263
36509	宜兴	割板公变	10	400	276	276
36510	市区	10kV 金海苑站 T3	10	1000	800	800
36511	市区	10kV 金海苑站 T1	10	1000	800	800
36512	市区	10kV 金海苑站 T2	10	1000	800	800
36513	市区	新丰苑 6#站一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
36514	市区	包更上	10	400	320	320
36515	市区	新丰苑 7#一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
36516	市区	PMS_田埂二配变	10	400	320	320

36517	宜兴	PMS_祥圈公变	10	200	119	119
36518	市区	PMS_华沙湾配变	10	200	160	160
36519	宜兴	PMS_田干东公变	10	400	271	271
36520	市区	PMS_殷家场配变	10	400	320	320
36521	宜兴	PMS_塘田组公变	10	200	160	160
36522	市区	PMS_姚沈巷配变	10	400	309	309
36523	宜兴	邓家组公变(光伏并 网)	10	400	284	284
36524	市区	PMS_市镇华腾配变	10	400	305	305
36525	宜兴	PMS_美二公变	10	400	320	320
36526	宜兴	PMS_岱山 3#公变	10	400	320	320
36527	宜兴	PMS_岱山 2#公变	10	400	320	320
36528	宜兴	PMS_岱山 1#公变	10	400	320	320
36529	宜兴	PMS_临津镇北公变	10	200	160	160
36530	宜兴	PMS_山西公变	10	200	86	86
36531	宜兴	PMS_大冲公变	10	200	97	97
36532	宜兴	蒲墅新苑公变	10	200	160	160
36533	宜兴	PMS_许家塘公变	10	200	151	151
36534	宜兴	王家塘 2#公变(光 伏并网)	10	200	146	146
36535	市区	PMS_江南大厦(宝锡 大厦) T1	10	1000	800	800
36536	市区	永邦配变	10	400	320	320
36537	市区	PMS_新佳苑 1#站一 号主变	10	800	640	640

36538	市区	PMS_新佳苑2#站一号主变	10	800	640	640
36539	市区	PMS_张舍苑1#站T2	10	1000	800	800
36540	市区	丽景苑3#站T1(融合终端)	10	1000	800	800
36541	市区	丽景苑3#站T2(融合终端)	10	1000	800	800
36542	宜兴	PMS_胜天丁前公变	10	160	128	128
36543	宜兴	PMS_桃巷I期1#箱变	10	630	504	504
36544	市区	PMS_陆区镇东配变	10	400	320	320
36545	市区	PMS_风雷棚户配变	10	200	160	160
36546	市区	PMS_锡容电器配变	10	200	86	86
36547	江阴	PMS_金庄变	10	315	236	236
36548	江阴	平达变	10	200	160	160
36549	江阴	PMS_独家变	10	200	133	133
36550	宜兴	后上墅公变(光伏并网)	10	200	112	112
36551	江阴	PMS_长影箱变主变	10	630	504	504
36552	江阴	PMS_友谊箱变主变	10	630	504	504
36553	江阴	PMS_农研箱变主变	10	400	320	320
36554	江阴	青果箱变主变	10	630	504	504
36555	江阴	PMS_崎山路238号21#配电所1#主变	10	800	640	640
36556	江阴	PMS_崎山路238号	10	800	640	640

		21#配电所 2#主变				
36557	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
36558	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
36559	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
36560	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
36561	宜兴	PMS_蒋笠龙头山公 变	10	200	129	129
36562	宜兴	PMS_新村马家公变	10	200	156	156
36563	宜兴	PMS_湖民东组公变	10	315	252	252
36564	市区	PMS_川金配变(TTU)	10	200	160	160
36565	市区	PMS_郑巷居配变	10	200	160	160
36566	市区	PMS_唐巷一配变	10	200	160	160
36567	市区	PMS_学海路配变	10	400	320	320
36568	市区	PMS_香港街一配变	10	400	320	320
36569	市区	PMS_宁海里七配变	10	200	160	160
36570	市区	PMS_沁园一期 2#箱 变 T1	10	630	504	504
36571	宜兴	五交化 1#公变	10	400	320	320
36572	市区	PMS_张舍苑 2#站 T2	10	800	640	640
36573	市区	PMS_张舍苑 2#站 T3	10	800	640	640
36574	宜兴	南肖公变	10	400	311	311

36575	江阴	何家庄西变	10	400	16	16
36576	江阴	PMS_门楼下北变	10	400	320	320
36577	市区	PMS_中湾茶厂配变	10	200	160	160
36578	市区	PMS_中湾村配变	10	400	320	320
36579	市区	PMS_锡马法兰配变	10	400	136	136
36580	宜兴	PMS_张家东 2#公变	10	200	127	127
36581	宜兴	新渎河南公变	10	400	320	320
36582	宜兴	王干河南公变(光伏 并网)	10	400	175	175
36583	宜兴	PMS_新渎电站公变	10	400	320	320
36584	市区	PMS_北湾配变	10	400	237	237
36585	市区	PMS_张村北配变	10	200	160	160
36586	江阴	PMS_纺居变	10	315	252	252
36587	江阴	PMS_周家北变	10	400	320	320
36588	宜兴	圣欧公变	10	400	320	320
36589	江阴	PMS_王家南变	10	315	161	161
36590	江阴	PMS_澄扬路路灯 3# 变	10	100	80	80
36591	江阴	PMS_费西变	10	400	178	178
36592	江阴	PMS_澄扬路路灯 4# 变	10	100	80	80
36593	江阴	PMS_华士教师新村 2#变	10	400	320	320
36594	市区	PMS_青莲路配变	10	400	320	320
36595	宜兴	PMS_滨湖小区二期	10	630	504	504

		1#箱变				
36596	宜兴	PMS_滨湖小区二期 2#箱变	10	630	504	504
36597	宜兴	PMS_滨湖小区二期 3#箱变	10	500	400	400
36598	宜兴	滨湖小区二期 4#箱 变	10	630	504	504
36599	宜兴	滨湖小区二期 5#箱 变	10	630	504	504
36600	宜兴	滨湖小区二期 7#箱 变	10	630	504	504
36601	宜兴	PMS_滨湖小区二期 6#箱变	10	630	504	504
36602	宜兴	PMS_新岳小区 1#箱 变	10	630	504	504
36603	宜兴	PMS_新岳小区 2#箱 变	10	630	504	504
36604	宜兴	PMS_新岳小区 3#箱 变	10	630	504	504
36605	宜兴	PMS_新岳小区 4#箱 变	10	630	504	504
36606	宜兴	PMS_新岳小区 5#箱 变	10	630	504	504
36607	宜兴	新岳小区 6#箱变	10	630	474	474
36608	宜兴	PMS_新岳小区 9#箱 变	10	630	504	504

36609	宜兴	PMS_五交化 2#公变	10	400	320	320
36610	宜兴	五交化 3#公变	10	400	320	320
36611	宜兴	PMS_药店公变	10	400	320	320
36612	宜兴	PMS_和桥供销社公变	10	400	320	320
36613	宜兴	PMS_三协 2#公变	10	315	252	252
36614	宜兴	PMS_宜金 1#公变	10	200	160	160
36615	市区	邵巷上	10	400	320	320
36616	宜兴	PMS_徐兴公变	10	250	171	171
36617	宜兴	PMS_竹东公变	10	400	288	288
36618	市区	PMS_邓崔配变	10	200	124	124
36619	市区	PMS_芒巷配变	10	200	160	160
36620	宜兴	川陶头庄 2#公变	10	400	320	320
36621	市区	PMS_华七房二配变	10	400	320	320
36622	宜兴	PMS_小圩新村 5#公变	10	400	320	320
36623	宜兴	PMS_小圩新村 6#公变	10	400	320	320
36624	市区	PMS_戏场头配变	10	200	160	160
36625	市区	PMS_狄家桥	10	400	314	314
36626	市区	范家塘二配变（光伏）	10	200	60	60
36627	宜兴	PMS_新岳小区 8#箱变	10	630	504	504
36628	宜兴	PMS_新岳小区 7#箱	10	630	504	504

		变				
36629	江阴	PMS_刘南公变	10	200	130	130
36630	宜兴	PMS_四条岭 1#公变	10	250	174	174
36631	宜兴	PMS_四条岭 2#公变	10	315	252	252
36632	市区	PMS_花岸居配变	10	400	290	290
36633	市区	PMS_葑溪居配变	10	400	320	320
36634	江阴	PMS_惠房巷变	10	250	126	126
36635	宜兴	车古公变	10	160	128	128
36636	宜兴	PMS_车站公变	10	315	252	252
36637	宜兴	PMS_圣家公变	10	100	64	64
36638	宜兴	浦南北村公变	10	400	310	310
36639	宜兴	PMS_川埠联建房公 变	10	400	320	320
36640	宜兴	红塔港东公变(光伏 并网)	10	400	306	306
36641	市区	PMS_市镇东九配变	10	400	320	320
36642	市区	春江花园 10#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
36643	宜兴	PMS_南高小区箱变	10	500	400	400
36644	市区	春江花园 10#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
36645	市区	张村四配变	10	400	298	298
36646	江阴	PMS_中队变	10	400	320	320
36647	市区	PMS_陆园西配变	10	400	320	320
36648	市区	10kV 民丰西苑 2#站	10	630	504	504

		T2				
36649	市区	PMS_冬青东配变	10	400	309	309
36650	宜兴	湖小 2#公变	10	400	301	301
36651	宜兴	东建队公变（光伏并网）	10	200	148	148
36652	江阴	PMS_九五配电所 1#主变	10	1000	800	800
36653	江阴	PMS_九五配电所 2#主变	10	1000	800	800
36654	市区	PMS_钱威路灯二配变	10	200	159	159
36655	市区	协丰村惠配变	10	400	320	320
36656	江阴	PMS_浦家堂东变	10	400	320	320
36657	市区	庄前村配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
36658	江阴	PMS_谈家宕北变	10	250	200	200
36659	宜兴	PMS_查林工业公变	10	400	320	320
36660	江阴	PMS_安家巷变	10	200	82	82
36661	宜兴	查林 3#公变（光伏并网）	10	400	305	305
36662	市区	弯头厂配变（融合终端）	10	400	311	311
36663	宜兴	PMS_川埠工业区 3#公变	10	250	200	200
36664	宜兴	PMS_川埠工业区 1#公变	10	400	320	320

36665	宜兴	PMS_川埠工业区 2# 公变	10	400	320	320
36666	市区	PMS_严巷三配变	10	200	160	160
36667	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T2	10	800	640	640
36668	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	0	0
36669	江阴	倪家巷南变	10	200	160	160
36670	宜兴	薛家站公变	10	200	160	160
36671	市区	10kV 锦树里站 T2	10	1000	800	800
36672	宜兴	高遥 2#公变	10	400	287	287
36673	宜兴	PMS_兴隆小区 8#公 变	10	315	252	252
36674	宜兴	PMS_兴隆小区 7#公 变	10	315	252	252
36675	宜兴	PMS_兴隆小区 6#公 变	10	315	252	252
36676	宜兴	PMS_兴隆小区 5#公 变	10	315	252	252
36677	市区	PMS_春潮 6#站 4T4	10	1000	800	800
36678	市区	PMS_春潮 7#站 T4	10	1000	800	800
36679	市区	10kV 春潮 8#站 T4	10	1000	800	800
36680	市区	农行疗养（融合终 端）	10	400	320	320
36681	市区	PMS_黄巷公寓配变 （TTU）	10	400	320	320
36682	市区	10kV 景苑站 T2（融	10	1000	800	800

		合终端)				
36683	宜兴	阳羨东风公变	10	400	320	320
36684	市区	PMS_金锡房产箱变 T1	10	500	400	400
36685	江阴	岸桥头东变	10	400	320	320
36686	宜兴	PMS_家和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
36687	宜兴	PMS_家和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
36688	宜兴	PMS_双桥 4#公变	10	200	160	160
36689	市区	10kV 乐多站 T1	10	800	640	640
36690	市区	211 工地	10	200	160	160
36691	市区	居民区配变（光伏）	10	400	320	320
36692	江阴	马镇农贸变	10	400	315	315
36693	市区	PMS_污水处理一配 变	10	200	160	160
36694	市区	10kV 乐多站 T4	10	800	640	640
36695	市区	PMS_金昊胶粘配变	10	200	160	160
36696	市区	龙后配变（光伏）	10	200	134	134
36697	宜兴	PMS_港南公变	10	400	320	320
36698	宜兴	PMS_洋溪教宿公变	10	250	187	187
36699	市区	PMS_利民 1#箱变 T1	10	630	504	504
36700	市区	PMS_利民 4# 箱变 T1	10	630	504	504
36701	市区	PMS_利民 5# 箱变	10	630	504	504

		T1				
36702	市区	PMS_污水处理二配变	10	200	160	160
36703	宜兴	祝塘公变（光伏并网）	10	200	123	123
36704	市区	PMS_峰影三期 1#站 T2	10	800	640	640
36705	宜兴	PMS_丁山公安分局公变	10	400	320	320
36706	江阴	PMS_周家弄西变	10	315	252	252
36707	市区	盛南里巷配变（融合终端）	10	400	320	320
36708	市区	尹城南配变	10	400	320	320
36709	市区	PMS_尹城北配变	10	400	309	309
36710	市区	PMS_前进 1#箱变 T1	10	630	504	504
36711	宜兴	PMS_金色华庭 2#箱变	10	630	504	504
36712	江阴	PMS_南北降变	10	400	320	320
36713	市区	三周东配变（融合终端）	10	200	160	160
36714	市区	PMS_钢管甲	10	400	320	320
36715	市区	PMS_钢管乙配变	10	400	313	313
36716	宜兴	PMS_岷亭窑上公变	10	160	88	88
36717	市区	PMS_五星 6#站 T1	10	1000	800	800
36718	宜兴	PMS_南宅公变	10	200	149	149

36719	宜兴	PMS_南中公变	10	200	116	116
36720	宜兴	新城圩田公变	10	315	220	220
36721	市区	10kV 紫金门 1#站 T2	10	1250	1000	1000
36722	宜兴	PMS_桃香楼 1#公变	10	400	320	320
36723	宜兴	PMS_桃香楼 2#公变	10	400	320	320
36724	宜兴	PMS_桃香楼 3#公变	10	400	320	320
36725	宜兴	PMS_桃香楼 4#公变	10	400	320	320
36726	宜兴	PMS_桃香楼 5#公变	10	400	320	320
36727	宜兴	PMS_桃香楼 6#公变	10	400	320	320
36728	宜兴	PMS_桃香楼 7#公变	10	400	320	320
36729	宜兴	PMS_桃香楼 8#公变	10	400	320	320
36730	宜兴	PMS_桃香楼 9#公变	10	400	320	320
36731	江阴	PMS_东巷北变	10	400	280	280
36732	市区	10kV 紫金门 2#站 T2	10	1250	1000	1000
36733	宜兴	前龙大庙公变	10	400	320	320
36734	市区	PMS_五星 6#站 T2	10	1000	800	800
36735	市区	PMS_五星 6#站 T3	10	1000	800	800
36736	市区	PMS_五星 9#站 T1	10	1000	800	800
36737	市区	PMS_五星 9#站 T3	10	1000	800	800
36738	市区	PMS_五星 9#站 T2	10	1000	800	800
36739	宜兴	PMS_潘家坝小学公变	10	400	301	301
36740	宜兴	PMS_田舍公变	10	100	80	80
36741	市区	PMS_五星 10 号站 T1	10	1000	800	800
36742	市区	PMS_五星 10 号站 T2	10	1000	800	800

36743	市区	PMS_五星 10 号站 T3	10	1000	800	800
36744	市区	PMS_速接系统	10	400	320	320
36745	市区	PMS_五星 11#站 T1	10	1000	800	800
36746	市区	PMS_亨达机械	10	200	160	160
36747	市区	10kV 尚城 2#站 T1	10	1000	800	800
36748	宜兴	PMS_临津溪南公变	10	200	160	160
36749	市区	PMS_五星 11#站 T2	10	1000	800	800
36750	市区	PMS_优族联盟站 T2	10	1000	800	800
36751	市区	PMS_优族联盟站 T4	10	1000	800	800
36752	江阴	PMS_严家住基变	10	400	308	308
36753	市区	PMS_金色水岸#2 站 T3	10	1000	784	784
36754	市区	PMS_金色水岸#2 站 T1	10	1000	781	781
36755	市区	PMS_10kV 自治路配 电所 T2	10	800	640	640
36756	市区	PMS_映山河小区配 电所 T2	10	1000	800	800
36757	宜兴	下邳车站公变(光伏 并网)	10	400	302	302
36758	宜兴	百合路 2#公变	10	400	305	305
36759	宜兴	PMS_周迈庄公变	10	200	160	160
36760	市区	PMS_华歧强巷配变	10	200	160	160
36761	市区	PMS_达中配变	10	200	160	160
36762	宜兴	PMS_青瓷宿舍 1#公	10	400	320	320

		变				
36763	宜兴	PMS_西大街 4#箱变	10	630	504	504
36764	宜兴	PMS_西大街 5#箱变	10	630	504	504
36765	宜兴	PMS_西大街 2#箱变	10	500	400	400
36766	宜兴	PMS_西大街 3#箱变	10	630	504	504
36767	市区	PMS_沁园一期 3#箱变 T1	10	400	320	320
36768	市区	10kV 沁园一期 4#箱变 T1	10	400	320	320
36769	市区	PMS_沁园一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
36770	市区	PMS_沁园一期 6#箱变 T1	10	400	320	320
36771	市区	PMS_沁园一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
36772	市区	PMS_沁园一期 8#箱变 T1	10	400	320	320
36773	市区	PMS_沁园一期 9#箱变 T1	10	400	320	320
36774	市区	10kV 沁园一期 10#箱变 T1	10	400	320	320
36775	市区	PMS_沁园一期 11#箱变 T1	10	630	504	504
36776	市区	PMS_沁园一期 12#箱变 T1	10	400	320	320
36777	市区	PMS_沁园一期 13#箱变	10	630	504	504

		变 T1				
36778	市区	PMS_沁园一期 14#箱 变 T1	10	315	252	252
36779	市区	PMS_峰影三期 1#站 T1	10	800	640	640
36780	宜兴	PMS_川埠西村 1#公 变	10	315	252	252
36781	宜兴	PMS_川埠西村 2#公 变	10	400	320	320
36782	宜兴	PMS_水母公变	10	400	311	311
36783	宜兴	PMS_富康公变	10	400	320	320
36784	宜兴	PMS_周铁周家公变	10	100	80	80
36785	宜兴	PMS_周铁头庄公变	10	400	320	320
36786	宜兴	PMS_竺西 1#公变	10	315	252	252
36787	宜兴	PMS_竺西 2#公变	10	400	320	320
36788	宜兴	PMS_华利山庄 1#箱 变	10	500	400	400
36789	宜兴	PMS_华利山庄 2#箱 变	10	500	400	400
36790	江阴	PMS_中站变	10	315	252	252
36791	宜兴	PMS_小马岭西公变	10	200	160	160
36792	江阴	PMS_镇区汤家村变	10	315	252	252
36793	市区	PMS_胡埭大桥	10	200	160	160
36794	市区	人民路西配变	10	400	320	320
36795	市区	PMS_鸿翔张村配变	10	200	160	160

36796	宜兴	PMS_查林 11 组公变	10	400	320	320
36797	市区	PMS_长镇二配变	10	400	320	320
36798	宜兴	PMS_南新港北公变	10	250	200	200
36799	市区	PMS_干燥机厂	10	400	320	320
36800	宜兴	PMS_埭西公变	10	315	240	240
36801	宜兴	潭家公变	10	400	320	320
36802	市区	蒋家塘（光伏）	10	400	299	299
36803	江阴	PMS_小陆变	10	250	181	181
36804	市区	后罗村（光伏）	10	200	120	120
36805	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 4#所变	10	1000	800	800
36806	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
36807	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
36808	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
36809	市区	10kV 杨木桥站 T1	10	1000	800	800
36810	市区	10kV 杨木桥站 T2	10	1000	800	800
36811	市区	10kV 杨木桥站 T3	10	1000	800	800
36812	江阴	PMS_电力站医院变	10	400	320	320
36813	江阴	河塘电力北站变	10	400	320	320
36814	江阴	楼下南变	10	200	160	160
36815	江阴	PMS_银字变	10	400	320	320
36816	江阴	PMS_长山金塘里变	10	400	320	320

36817	江阴	长山新站北变	10	400	320	320
36818	江阴	PMS_新联北站变	10	250	25	25
36819	江阴	PMS_缪家埭变	10	315	240	240
36820	江阴	滨江路后段路灯变	10	400	320	320
36821	市区	PMS_朱家三配变	10	200	160	160
36822	市区	PMS_硕桥	10	200	160	160
36823	宜兴	PMS_良西公变	10	160	94	94
36824	宜兴	盛埂公变（光伏并 网）	10	200	100	100
36825	宜兴	前漫渎公变（光伏并 网）	10	160	114	114
36826	江阴	邢家店变	10	400	129	129
36827	市区	PMS_沁园一期15#箱 变 T1	10	400	320	320
36828	市区	PMS_沁园一期16#箱 变 T1	10	400	320	320
36829	市区	PMS_沁园一期17#箱 变 T1	10	630	504	504
36830	市区	PMS_沁园一期18#箱 变 T1	10	400	320	320
36831	市区	PMS_沁园一期19#箱 变 T1	10	630	504	504
36832	宜兴	PMS_雪家 3#公变	10	200	123	123
36833	江阴	向阳路灯变	10	50	40	40
36834	江阴	PMS_澄杨路 11#路灯 变	10	100	80	80

36835	宜兴	PMS_赋村 3 号公变	10	200	160	160
36836	宜兴	PMS_建设新村 1#箱变	10	630	504	504
36837	宜兴	建设新村 3#箱变主变	10	630	504	504
36838	宜兴	PMS_大圩村北公变	10	200	160	160
36839	宜兴	PMS_徐西公变	10	200	109	109
36840	江阴	PMS_石牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
36841	宜兴	球中公变（光伏并网）	10	400	320	320
36842	宜兴	PMS_书画院箱变	10	400	320	320
36843	江阴	PMS_贯巷南站变	10	315	252	252
36844	江阴	河南老站变	10	400	226	226
36845	宜兴	PMS_许家 2#公变	10	200	110	110
36846	宜兴	PMS_华利山庄 3#箱变	10	630	504	504
36847	江阴	PMS_杨树里 2#变	10	315	228	228
36848	宜兴	渚东茶亭公变	10	200	160	160
36849	市区	PMS_蔬菜场二配变	10	400	320	320
36850	市区	泰山 1#箱变 T1	10	630	504	504
36851	宜兴	PMS_新下公变	10	400	320	320
36852	市区	陆泾	10	400	320	320
36853	宜兴	PMS_公园东路公变	10	200	160	160
36854	宜兴	PMS_宜北新城 2#站	10	1000	800	800

		4#所变				
36855	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
36856	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
36857	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
36858	宜兴	PMS_万石电力站 1# 公变	10	200	118	118
36859	宜兴	杨巷安西公变	10	400	320	320
36860	江阴	PMS_政府公变	10	315	252	252
36861	宜兴	PMS_渎南公变	10	100	0	0
36862	江阴	PMS_十字坝南变	10	400	69	69
36863	市区	金锡苑 5 号站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
36864	市区	金锡苑 5 号站 T3(融 合终端)	10	1000	800	800
36865	市区	砖瓦厂七配变	10	400	320	320
36866	市区	PMS_桃源人家站 T2*	10	1000	800	800
36867	江阴	申裕苑配电所 1#主 变	10	1000	800	800
36868	江阴	PMS_文富花苑一区 14#箱变主变	10	160	128	128
36869	市区	PMS_铜材二配变	10	400	320	320
36870	市区	PMS_铜材一配变	10	400	320	320
36871	市区	谢家桥 (一)	10	200	160	160

36872	市区	PMS_飞跃花园配变	10	200	160	160
36873	市区	PMS_五湖大道	10	200	160	160
36874	市区	三号桥配变(融合终端)	10	400	320	320
36875	市区	10kV 复地 2#站 T2	10	1000	800	800
36876	市区	PMS_东和苑 1#站 T2	10	800	640	640
36877	市区	10kV 复地 2#站 T1	10	1000	800	800
36878	市区	新安花园 20#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36879	市区	PMS_新安花园 20#站 T2	10	1000	800	800
36880	市区	PMS_东和苑 2#站 T2	10	800	640	640
36881	宜兴	PMS_后漫渎公变	10	160	77	77
36882	宜兴	上前公变(光伏并网)	10	160	105	105
36883	市区	后故里丙配变	10	400	320	320
36884	市区	PMS_后故里甲配变	10	400	280	280
36885	市区	PMS_塘村原配变	10	200	160	160
36886	江阴	周海村变	10	200	160	160
36887	市区	PMS_春潮一期 7#站 1#主变	10	1250	1000	1000
36888	市区	PMS_春潮一期 7#站 3#主变	10	1250	1000	1000
36889	市区	PMS_10kV 春潮一期	10	1250	1000	1000

		8#站 T3				
36890	市区	PMS_10kV 春潮一期 8#站 T1	10	1250	1000	1000
36891	市区	PMS_旺家门	10	200	160	160
36892	市区	新安花园 21#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36893	市区	PMS_新安花园 21#站 T2	10	1000	800	800
36894	市区	新安花园 22#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36895	市区	PMS_新安花园 22#站 T2	10	1000	800	800
36896	市区	新安花园 23#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36897	市区	PMS_新安花园 23#站 T2	10	1000	800	800
36898	市区	新安花园 24#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
36899	市区	PMS_新安花园 24#站 T2	10	1000	800	800
36900	市区	PMS_10kV 仙河苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
36901	市区	PMS_10kV 仙河苑 6# 站 T3	10	1000	800	800
36902	市区	PMS_魏巷二配变	10	200	160	160
36903	市区	PMS_西联	10	400	320	320

36904	市区	PMS_毛纺变	10	400	320	320
36905	江阴	PMS_文林花苑配电 所 2#主变	10	1000	800	800
36906	市区	PMS_10kV 仙河苑 6# 站 T1*	10	1000	800	800
36907	市区	PMS_10kV 仙河苑 7# 站 T2	10	800	640	640
36908	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T1	10	1000	800	800
36909	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T2	10	1000	800	800
36910	宜兴	PMS_蜀山村 4#公变	10	315	252	252
36911	宜兴	PMS_蜀山村 3#公变	10	400	320	320
36912	宜兴	PMS_步行街 1#站 1# 所变	10	1000	800	800
36913	宜兴	PMS_步行街 1#站 2# 所变	10	1000	800	800
36914	宜兴	PMS_步行街 1#站 3# 所变	10	1000	800	800
36915	宜兴	PMS_步行街 1#站 4# 所变	10	1000	800	800
36916	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 1#所变	10	1000	800	800
36917	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 2#所变	10	1000	800	800
36918	宜兴	PMS_广汇花园南块	10	1000	800	800

		2#站 3#所变				
36919	宜兴	广汇花园南块 2#站 4#所变	10	1000	800	800
36920	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
36921	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
36922	宜兴	兴和花园 2#站 2#所 变	10	1000	800	800
36923	宜兴	兴和花园 2#站 1#所 变	10	1000	800	800
36924	宜兴	今日星城 3#站 1#所 变	10	1000	800	800
36925	宜兴	PMS_今日星城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
36926	宜兴	PMS_今日星城 3#站 3#所变	10	800	640	640
36927	宜兴	PMS_今日星城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
36928	宜兴	今日星城 4#站 3#所 变	10	1000	800	800
36929	市区	桑达园 1 号站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
36930	市区	PMS_前故里南配变	10	400	320	320
36931	市区	PMS_前故里配变	10	400	320	320
36932	江阴	长寿广电变	10	400	320	320

36933	江阴	PMS_长寿电力老站 变	10	315	252	252
36934	宜兴	裴家皂公变（光伏并 网）	10	160	117	117
36935	江阴	电力站（南站）	10	400	320	320
36936	市区	奥林花园 4#站 T2	10	1000	800	800
36937	宜兴	PMS_周铁陆家公变	10	200	160	160
36938	宜兴	响山滨公变	10	400	297	297
36939	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	1000	1000
36940	江阴	韩家村变	10	400	320	320
36941	市区	PMS_二闸口东配变	10	200	160	160
36942	市区	蓉联四配变	10	400	320	320
36943	市区	PMS_蓉联二配变	10	400	320	320
36944	江阴	PMS_朝阳新村 6#变	10	30	24	24
36945	市区	PMS_刘东二配变	10	400	320	320
36946	市区	宋巷配变（融合终 端）	10	200	160	160
36947	市区	PMS_范庄四配变	10	400	287	287
36948	市区	PMS_10kV 仙河苑 7# 站 T1*	10	800	640	640
36949	市区	10kV 方泉 1#站 T2	10	1000	800	800
36950	市区	PMS_方泉 1#站 T1	10	1000	800	800
36951	市区	10kV 金惠苑五期 3# 站 T1	10	800	640	640
36952	市区	10kV 金惠苑五期 3#	10	800	640	640

		站 T2				
36953	市区	10kV 绿地 3#站 T1	10	1000	800	800
36954	市区	PMS_路灯八配变	10	200	160	160
36955	市区	鸿泰苑 1 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
36956	市区	鸿泰苑 1 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
36957	宜兴	PMS_伏东安置小区公变	10	400	320	320
36958	市区	10kV 瑞星 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36959	市区	10kV 瑞星 1#站 T3	10	1250	1000	1000
36960	市区	鸿泰苑 2 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
36961	市区	鸿泰苑 2 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
36962	市区	鸿泰苑 2 号站 T3(融合终端)	10	1000	800	800
36963	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
36964	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36965	市区	10kV 隆舜园 1#站 T1	10	800	640	640
36966	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36967	宜兴	PMS_胜利宿舍 3#公	10	400	320	320

		变				
36968	宜兴	胜利宿舍 2#公变	10	200	160	160
36969	宜兴	PMS_汤渡窑上公变	10	315	242	242
36970	宜兴	涧众 2#公变	10	200	160	160
36971	宜兴	PMS_象牙山公变	10	315	252	252
36972	宜兴	PMS_汤渡建筑站公变	10	400	320	320
36973	宜兴	PMS_滕里 2#公变	10	400	320	320
36974	宜兴	PMS_今日星城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
36975	宜兴	今日星城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
36976	宜兴	今日星城 5#站 4#所变	10	1000	800	800
36977	宜兴	PMS_今日星城 5#站 3#所变	10	1000	800	800
36978	宜兴	PMS_今日星城 5#站 2#所变	10	1000	800	800
36979	宜兴	今日星城 5#站 1#所变	10	1000	800	800
36980	宜兴	今日星城 6#站 3#所变	10	1000	800	800
36981	宜兴	PMS_今日星城 6#站 2#所变	10	1000	800	800
36982	宜兴	PMS_今日星城 6#站 1#所变	10	1000	800	800

36983	宜兴	PMS_高塍吴家公变	10	200	147	147
36984	宜兴	广汇北块 1#站 4#所变	10	1000	800	800
36985	宜兴	广汇北块 1#站 3#所变	10	1000	800	800
36986	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 2#所变	10	1000	800	800
36987	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 1#所变	10	1000	800	800
36988	市区	PMS_御墅 1#站 T2	10	800	640	640
36989	市区	PMS_御墅 1#站 T1	10	800	640	640
36990	市区	PMS_御墅 1#站 T3	10	800	640	640
36991	市区	10kV 无锡监狱站 T1	10	630	504	504
36992	市区	新丰苑 7#四号主变 (融合终端)	10	1000	800	800
36993	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
36994	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T1	10	1250	1000	1000
36995	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T3	10	1250	1000	1000
36996	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T1	10	1250	1000	1000
36997	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T3	10	1250	1000	1000
36998	市区	10kV 瑞星家园 2#站	10	1250	1000	1000

		T1（融合终端）				
36999	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
37000	市区	鸿泰苑 3 号站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
37001	市区	鸿泰苑 3 号站 T2(融 合终端)	10	1000	800	800
37002	宜兴	PMS_集义渎南公变	10	200	146	146
37003	市区	鸿泰苑 4 号站 T2(融 合终端)	10	1000	800	800
37004	市区	鸿泰苑 4 号站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
37005	市区	对桥巷加配变	10	200	160	160
37006	宜兴	黄渎村公变	10	400	320	320
37007	市区	PMS_兴华站 T2	10	500	400	400
37008	市区	兴华站 T1	10	500	400	400
37009	市区	PMS_东和苑 1# 站 T1	10	800	640	640
37010	市区	PMS_东和苑 2# 站 T1	10	800	640	640
37011	市区	10kV 云中 1#站 T1	10	1250	1000	1000
37012	市区	PMS_西街三配变	10	400	320	320
37013	宜兴	PMS_汪洋西村公变	10	200	160	160
37014	江阴	PMS_吴家湾北变	10	160	79	79
37015	宜兴	PMS_徐塘田 2#公变	10	200	70	70

37016	市区	PMS_庄里二配变	10	400	320	320
37017	江阴	张家坝东变	10	200	145	145
37018	市区	西浜南配变(融合终端)	10	400	320	320
37019	市区	PMS_公园路西配变	10	400	320	320
37020	宜兴	五桥公变	10	400	320	320
37021	江阴	谢北韩家西变	10	250	200	200
37022	宜兴	PMS_家和花园 4#箱变	10	630	504	504
37023	宜兴	PMS_家和花园 5#箱变	10	630	504	504
37024	宜兴	PMS_家和花园 6#箱变	10	630	504	504
37025	市区	PMS_谢古新村	10	200	160	160
37026	市区	PMS_芙蓉配变	10	400	320	320
37027	市区	PMS_马巷西	10	400	307	307
37028	市区	PMS_花园配变	10	200	160	160
37029	市区	PMS_溪南菜场配变	10	400	317	317
37030	市区	PMS_江南坊 3 号站 T1	10	800	640	640
37031	市区	PMS_江南坊 3 号站 T2	10	800	640	640
37032	市区	PMS_后东村配变	10	400	320	320
37033	市区	PMS_朱巷新村	10	200	160	160
37034	市区	PMS_怡路西	10	400	320	320

37035	江阴	桃园里变	10	400	320	320
37036	市区	英格配变	10	400	320	320
37037	市区	PMS_下沿二配变	10	400	299	299
37038	市区	荣华密封配变	10	400	315	315
37039	市区	PMS_10kV 美林湖站 T1	10	1000	800	800
37040	市区	10kV 美林湖站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
37041	市区	PMS_陈家湾配变	10	400	320	320
37042	市区	10kV 顺驰 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
37043	市区	10kV 顺驰 2#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
37044	市区	PMS_盛更上配变	10	200	160	160
37045	市区	大下冯三配变	10	400	320	320
37046	宜兴	PMS_竹海 2#箱变	10	200	160	160
37047	市区	PMS_前辛巷配变	10	200	85	85
37048	市区	PMS_邵家二配变	10	200	160	160
37049	市区	PMS_民主桥东配变	10	400	320	320
37050	宜兴	北大电站公变(光伏 并网)	10	200	129	129
37051	市区	10kV 名花 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37052	市区	10kV 名花 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

37053	市区	PMS_香熙苑 1#站 T1	10	1000	800	800
37054	市区	PMS_香熙苑 1#站 T2	10	1000	800	800
37055	市区	PMS_香熙苑 1#站 T3	10	1000	800	800
37056	江阴	PMS_周家店变	10	315	244	244
37057	市区	PMS_东头配变	10	400	320	320
37058	宜兴	茭渚北公变（光伏并 网）	10	200	113	113
37059	市区	PMS_索门口	10	200	160	160
37060	江阴	PMS_金江花苑 43#配 电所 2#主变	10	500	400	400
37061	市区	总休家舍配变（融合 终端）	10	400	320	320
37062	宜兴	PMS_兰疗 2#公变	10	400	320	320
37063	宜兴	新港村 1#公变（光 伏并网）	10	400	292	292
37064	宜兴	集镇西公变	10	400	291	291
37065	宜兴	集镇东 1#公变（光 伏并网）	10	400	302	302
37066	宜兴	川埠菜场公变	10	400	320	320
37067	宜兴	龙园路北公变	10	400	320	320
37068	宜兴	棠下 2#公变	10	200	160	160
37069	宜兴	兰前公变（光伏并 网）	10	200	17	17

37070	市区	PMS_乡政府(七)	10	200	160	160
37071	市区	PMS_永新	10	400	320	320
37072	市区	PMS_西栅二配变	10	200	160	160
37073	市区	PMS_华场东配变	10	200	160	160
37074	宜兴	徐舍电力站 5#公变	10	200	127	127
37075	江阴	PMS_王沙圩变	10	200	107	107
37076	市区	PMS_前杨配变	10	200	151	151
37077	宜兴	PMS_杨巷影剧院公 变	10	315	252	252
37078	宜兴	PMS_杨巷杨西公变	10	315	191	191
37079	江阴	PMS_后头巷北变	10	315	149	149
37080	市区	PMS_明山配变	10	200	160	160
37081	市区	李巷一配变(光伏)	10	400	156	156
37082	市区	华海配变	10	400	283	283
37083	宜兴	PMS_临津幼儿园公 变	10	315	252	252
37084	宜兴	PMS_临津工商公变	10	400	320	320
37085	宜兴	PMS_后谈公变	10	200	160	160
37086	宜兴	PMS_千中公变	10	200	129	129
37087	宜兴	PMS_水中公变	10	200	119	119
37088	市区	菜场十六配变	10	400	320	320
37089	宜兴	鹅西公变	10	200	160	160
37090	宜兴	青龙公变	10	400	320	320
37091	江阴	PMS_长浜北变	10	250	186	186
37092	江阴	利港陆家变	10	400	293	293

37093	市区	10kV 名花 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37094	市区	10kV 名花 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37095	江阴	PMS_文林南街变	10	315	252	252
37096	市区	PMS_茧行配变	10	400	320	320
37097	市区	PMS_旺更巷	10	200	160	160
37098	市区	许家湾配变	10	400	320	320
37099	市区	10kV 名花 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37100	市区	10kV 名花 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37101	江阴	PMS_十房基 2#变	10	315	242	242
37102	江阴	PMS_镇区东新街变	10	315	237	237
37103	市区	东向巷南(光伏)	10	400	255	255
37104	江阴	PMS_季家庄变	10	200	160	160
37105	市区	PMS_田地巷 2	10	200	100	100
37106	市区	10kV 大诚苑 1#站 T2	10	1000	800	800
37107	市区	PMS_大诚苑 2#站 T2	10	1000	800	800
37108	江阴	水产场变	10	400	320	320
37109	市区	河南街配变	10	400	320	320
37110	市区	PMS_东圩配变	10	200	160	160
37111	市区	街东四	10	400	246	246
37112	宜兴	PMS_芦北公变	10	200	160	160

37113	市区	PMS_艾尔特	10	400	0	0
37114	宜兴	省西公变（光伏并网）	10	200	147	147
37115	市区	PMS_费村灯配变	10	200	160	160
37116	市区	PMS_三善堂配变	10	400	320	320
37117	宜兴	PMS_琅干中村公变	10	400	320	320
37118	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T1	10	800	640	640
37119	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
37120	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T3	10	800	640	640
37121	市区	袁家塘二配变	10	400	288	288
37122	市区	PMS_燕尾山庄 1#站 T1	10	800	599	599
37123	市区	PMS_大麦巷一配变 （TTU）	10	200	160	160
37124	市区	PMS_行政变	10	400	320	320
37125	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T1	10	800	619	619
37126	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T2	10	800	582	582
37127	市区	PMS_壬新配变	10	200	160	160
37128	市区	PMS_杨巷东福二配 变	10	200	160	160
37129	江阴	PMS_泾西村委变	10	400	276	276

37130	市区	惠甲里乙	10	200	160	160
37131	宜兴	PMS_新港村公变	10	400	320	320
37132	宜兴	朝阳新村 2#公变	10	400	320	320
37133	宜兴	PMS_万石电力站公变	10	400	320	320
37134	宜兴	PMS_降西村公变	10	315	184	184
37135	宜兴	PMS_芳东中村公变	10	400	302	302
37136	宜兴	PMS_丰东公变	10	400	320	320
37137	宜兴	PMS_座庄圩 2#公变	10	400	320	320
37138	宜兴	PMS_高遥公变	10	200	160	160
37139	宜兴	后斌公变	10	400	216	216
37140	宜兴	和兴家园 4#公变	10	400	320	320
37141	宜兴	张渚浜公变(光伏并网)	10	200	150	150
37142	宜兴	PMS_邱庄蒋庄公变	10	400	234	234
37143	宜兴	和桥李家公变	10	400	320	320
37144	宜兴	PMS_红旗许家公变	10	100	41	41
37145	宜兴	兴村 2#公变	10	400	236	236
37146	市区	PMS_大诚苑 3#站 T2	10	1000	800	800
37147	市区	PMS_大诚苑 4#站 T2	10	1000	800	800
37148	市区	塘南十三配变(光伏)	10	200	103	103
37149	市区	PMS_陆泾桥一变	10	400	320	320

37150	市区	朱北配变（光伏）	10	400	241	241
37151	市区	PMS_钱毛更配变	10	200	160	160
37152	市区	PMS_徐祥村配变	10	200	160	160
37153	市区	PMS_西前头二配变	10	200	160	160
37154	市区	PMS_小更上配变	10	200	112	112
37155	市区	蔡更上配变	10	400	320	320
37156	市区	PMS_南柏桥配变	10	200	160	160
37157	市区	南横头配变	10	400	320	320
37158	市区	顾家里配变（光伏）	10	200	141	141
37159	江阴	PMS_和平西 2#变	10	315	252	252
37160	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
37161	江阴	PMS_和平东 2#变	10	315	252	252
37162	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
37163	江阴	PMS_矿机新村西变	10	315	252	252
37164	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
37165	市区	PMS_鑫安花园 6 号 站 T1	10	1000	800	800
37166	市区	PMS_鑫安花园 6 号 站 T2	10	1000	800	800
37167	市区	PMS_鑫安花园 6 号 站 T3	10	1000	800	800
37168	市区	PMS_徐家湾	10	200	142	142

37169	市区	PMS_鑫安花园 7 号 站 T1	10	1000	800	800
37170	市区	PMS_鑫安花园 7 号 站 T2	10	1000	800	800
37171	江阴	PMS_河北东变	10	250	181	181
37172	江阴	PMS_沈家基变	10	315	252	252
37173	江阴	PMS_志圩里变	10	200	140	140
37174	江阴	PMS_寨门东变	10	315	252	252
37175	江阴	黄丹东变	10	400	275	275
37176	江阴	PMS_定山徐家变	10	315	252	252
37177	江阴	PMS_烟墩头变	10	400	320	320
37178	市区	吉祥 3# 站 T2	10	800	640	640
37179	市区	PMS_吉祥 3# 站 T1	10	800	640	640
37180	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
37181	市区	PMS_10kV 加洲 3#站 T1	10	1250	1000	1000
37182	江阴	PMS_怀西村西变	10	160	91	91
37183	市区	PMS_王家里	10	200	160	160
37184	市区	陈家里四配变（光 伏）	10	200	114	114
37185	市区	10kV 广石 5#站 T1	10	1000	800	800
37186	江阴	PMS_金阳东变	10	315	252	252
37187	市区	10kV 广石 5#站 T2	10	1000	800	800
37188	江阴	南闸寨里北变	10	400	320	320

37189	市区	PMS_10kV 加洲 3#站 T4	10	1250	1000	1000
37190	市区	花村配变	10	400	320	320
37191	市区	PMS_泾新村	10	200	108	108
37192	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T1	20	1000	800	800
37193	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T2	20	1000	800	800
37194	市区	20/10kV 尤渡苑 6# 站 T3	10	1000	800	800
37195	市区	20/10kV 尤渡苑 7# 站 T1	10	1000	800	800
37196	市区	20/10kV 尤渡苑 7# 站 T2	20	1000	800	800
37197	市区	20/10kV 尤渡苑 8# 站 T1	20	1000	800	800
37198	市区	PMS_邓前配变	10	200	160	160
37199	宜兴	PMS_查林 4#公变	10	400	320	320
37200	宜兴	PMS_黄家蒋家公变	10	200	160	160
37201	宜兴	PMS_高塍小学公变	10	400	320	320
37202	宜兴	上庄公变	10	400	320	320
37203	宜兴	PMS_富渎闸站公变	10	200	160	160
37204	宜兴	PMS_船厂公变	10	200	160	160
37205	宜兴	PMS_推婆头公变	10	160	111	111
37206	宜兴	黎明街公变	10	400	320	320

37207	宜兴	PMS_后庄圩公变	10	200	67	67
37208	宜兴	尹家巷东公变	10	400	320	320
37209	市区	PMS_鲍家前	10	200	160	160
37210	市区	PMS_宾家酒店配变	10	200	160	160
37211	市区	张家贰配变	10	400	320	320
37212	宜兴	PMS_定化五庄公变	10	200	153	153
37213	市区	PMS_棉花巷箱变 T1	10	630	504	504
37214	市区	柏木南苑 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37215	市区	柏木南苑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37216	江阴	PMS_朱蒋巷南变	10	400	246	246
37217	江阴	PMS_徐家西变	10	400	310	310
37218	市区	吉祥 4# 站 T2	10	1000	800	800
37219	市区	PMS_吉祥 4# 站 T1	10	1000	800	800
37220	市区	PMS_西宅西配变	10	200	111	111
37221	宜兴	西渚街南公变(光伏 并网)	10	315	238	238
37222	市区	PMS_梅荆 2# 站 T1	10	1000	800	800
37223	市区	PMS_梅荆 2# 站 T2	10	1000	800	800
37224	江阴	PMS_长南村下庄变	10	315	252	252
37225	宜兴	PMS_广汇二期 1#箱 变	10	630	504	504
37226	江阴	PMS_茅家巷变	10	400	320	320
37227	市区	PMS_新学士桥配变	10	400	320	320

37228	宜兴	PMS_广汇二期 2#箱变	10	630	504	504
37229	市区	PMS_胶山灯一配变	10	200	160	160
37230	市区	PMS_胶山灯二配变	10	200	160	160
37231	宜兴	PMS_广汇二期 3#箱变	10	630	504	504
37232	宜兴	PMS_广汇二期 4#箱变	10	630	504	504
37233	江阴	PMS_史家庄变	10	200	46	46
37234	市区	PMS_前拓泾配变	10	400	320	320
37235	宜兴	PMS_广汇二期 1#站1#所变	10	1000	800	800
37236	宜兴	PMS_广汇二期 1#站2#所变	10	1000	800	800
37237	市区	20/10kV 尤渡苑 8#站 T2	20	1000	800	800
37238	市区	20/10kV 尤渡苑 8#站 T3	10	1000	800	800
37239	市区	蒋湾电站配变（光伏）	10	400	302	302
37240	市区	俞介巷配变	10	200	160	160
37241	市区	林介巷配变（光伏）	10	200	126	126
37242	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 2#变	10	630	504	504
37243	市区	俞西巷三配变	10	400	320	320
37244	市区	PMS_万裕苑 2# 站	10	1600	1280	1280

		T1				
37245	市区	PMS_万裕苑 2# 站 T2	10	1600	1280	1280
37246	宜兴	PMS_王河公变	10	200	143	143
37247	宜兴	盛南公变	10	400	320	320
37248	宜兴	PMS_戈庄北公变	10	200	160	160
37249	市区	冯更二配变	10	200	160	160
37250	市区	云芳里配变	10	400	320	320
37251	宜兴	PMS_前山组公变	10	400	304	304
37252	宜兴	PMS_山潭组公变	10	400	320	320
37253	宜兴	PMS_任墅 6#公变	10	200	122	122
37254	市区	PMS_陆南二配变	10	400	302	302
37255	市区	PMS_高级中学 1	10	400	320	320
37256	市区	PMS_观庭 1# 站 T2	10	800	640	640
37257	市区	PMS_观庭 2# 站 T2*	10	800	637	637
37258	市区	PMS_观庭 3# 站 T2	10	800	640	640
37259	市区	PMS_华清路灯	10	200	160	160
37260	市区	PMS_南石基	10	200	160	160
37261	市区	PMS_典基南	10	200	160	160
37262	市区	PMS_10kV 丁降里 2# 箱变 T1	10	630	504	504
37263	江阴	PMS_小陆房基变	10	200	160	160
37264	市区	大许更配变	10	200	102	102
37265	市区	桥南(五)	10	400	320	320
37266	市区	PMS_东浜头二配变	10	400	310	310

37267	市区	马东二配变（光伏）	10	400	185	185
37268	市区	新陆更配变（光伏）	10	200	130	130
37269	市区	五星制闸配变（融合终端）	10	200	160	160
37270	江阴	PMS_景贤唐家村变	10	400	199	199
37271	江阴	园区北变	10	400	320	320
37272	宜兴	上东公变（光伏并网）	10	200	151	151
37273	宜兴	埂北公变	10	100	80	80
37274	市区	PMS_民丰家园1#站 T2	10	1000	800	800
37275	市区	PMS_民丰家园1#站 T3	10	1000	800	800
37276	江阴	PMS_璜溪变	10	400	320	320
37277	市区	PMS_10kV 鸿运坊站 (20kV) T1	10	800	640	640
37278	市区	10kV 鸿运坊站 (20kV) T2	10	800	640	640
37279	宜兴	PMS_东大街 1#公变	10	315	252	252
37280	宜兴	PMS_东大街 2#公变	10	400	320	320
37281	宜兴	PMS_东大街 3#公变	10	400	320	320
37282	宜兴	PMS_东大街 4#公变	10	250	200	200
37283	宜兴	PMS_东大街 5#公变	10	400	320	320
37284	市区	PMS_万裕苑 3#站 T1	10	1600	1280	1280

37285	市区	PMS_万裕苑 3# 站 T2	10	1600	1280	1280
37286	市区	水口灯（融合终端） （需删除）	10	200	160	160
37287	市区	PMS_万裕苑 4# 站 T1	10	1600	1280	1280
37288	市区	PMS_万裕苑 4# 站 T2	10	1600	1280	1280
37289	市区	PMS_万裕苑 8# 站 T1	10	1600	1280	1280
37290	市区	孙巷八配变（融合终端）	10	200	160	160
37291	市区	新南村二配变（光伏）	10	200	127	127
37292	市区	20/10kV 大箕山 5# 站 T1	10	1000	800	800
37293	市区	20/10kV 大箕山 6# 站 T3	10	1000	800	800
37294	市区	PMS_浦家湾二配变	10	200	154	154
37295	市区	20/10kV 大箕山 7# 站 T3	10	1000	800	800
37296	市区	PMS_中学二配变	10	400	320	320
37297	市区	10kV 塘基 1#箱变 T1	10	630	504	504
37298	市区	10kV 刁庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
37299	市区	PMS_冯家桥配变	10	400	320	320
37300	市区	PMS_山南配变	10	200	160	160

37301	宜兴	PMS_旧渎 2#公变	10	250	190	190
37302	市区	PMS_电力南配变	10	400	320	320
37303	市区	PMS_电力北配变	10	400	145	145
37304	江阴	PMS_龙沟口东变	10	200	140	140
37305	江阴	PMS_泾西村蒯南变	10	400	312	312
37306	宜兴	徐坝公变	10	400	320	320
37307	宜兴	红塔田干公变	10	400	320	320
37308	宜兴	文庄公变	10	400	320	320
37309	宜兴	PMS_东窑电站公变	10	315	252	252
37310	市区	PMS_陈家里二变	10	200	160	160
37311	市区	PMS_丰硕苑 T2	10	1000	800	800
37312	市区	PMS_刘湖沿配变	10	200	159	159
37313	江阴	PMS_陶北庄北变	10	160	128	128
37314	市区	PMS_溇西配变	10	200	160	160
37315	市区	PMS_吴家桥四	10	200	160	160
37316	宜兴	PMS_东大街 6#公变	10	250	200	200
37317	宜兴	PMS_东大街 7#公变	10	315	252	252
37318	江阴	PMS_沈家堂变	10	250	160	160
37319	宜兴	PMS_杨舍西公变	10	315	212	212
37320	宜兴	PMS_群英苑 1#公变	10	315	252	252
37321	宜兴	PMS_群英苑 2#公变	10	400	320	320
37322	宜兴	PMS_群英苑 3#公变	10	400	320	320
37323	宜兴	PMS_群英苑 4#公变	10	315	252	252
37324	江阴	前横西变	10	400	179	179
37325	市区	PMS_豪邦配变	10	400	320	320

37326	市区	PMS_刘东配变	10	200	136	136
37327	市区	陈西巷（光伏）	10	200	69	69
37328	市区	PMS_冯家桥三配变	10	400	320	320
37329	市区	PMS_坟上配变	10	200	160	160
37330	市区	PMS_季家湾南配变	10	200	160	160
37331	市区	刑家湾配变	10	400	320	320
37332	市区	PMS_西河桥配变	10	200	160	160
37333	市区	PMS_梁家湾一配变	10	200	160	160
37334	市区	北小配变（光伏）	10	400	264	264
37335	宜兴	PMS_潘东公变	10	100	80	80
37336	市区	PMS_湾泾河配变	10	400	320	320
37337	市区	桥河东配变（光伏）	10	400	303	303
37338	市区	PMS_北横南配变	10	200	160	160
37339	市区	PMS_星火	10	200	160	160
37340	市区	PMS_怡景苑1号站 T1	10	1000	800	800
37341	市区	PMS_怡景苑1号站 T2	10	1000	800	800
37342	市区	PMS_怡景苑2号站 T1	10	1000	800	800
37343	市区	PMS_怡景苑2号站 T2	10	1000	800	800
37344	江阴	PMS_新宅变	10	250	0	0
37345	江阴	PMS_朋林变	10	250	200	200
37346	江阴	PMS_新兴圩东变	10	200	81	81

37347	江阴	PMS_谢家西头变	10	250	193	193
37348	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡 站 T1	10	1000	800	800
37349	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡 站 T2	10	1000	800	800
37350	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡 站 T3	10	1000	800	800
37351	江阴	PMS_丽岛华都 188# 箱变主变	10	500	400	400
37352	江阴	PMS_丽岛华都 190# 箱变主变	10	630	504	504
37353	江阴	PMS_丽岛华都 196# 箱变主变	10	500	400	400
37354	江阴	PMS_颐安雅苑 27#箱 变主变	10	630	504	504
37355	市区	龚更	10	400	320	320
37356	市区	10kV 周新苑 6#站 T1	10	800	640	640
37357	市区	10kV 周新苑 6#站 T2	10	800	640	640
37358	市区	PMS_仙河路灯	10	200	160	160
37359	江阴	PMS_海澜配电所 2# 主变	10	800	640	640
37360	市区	PMS_前巷配变	10	200	160	160
37361	市区	PMS_后胡配变	10	400	301	301
37362	市区	林业村三配变	10	200	88	88
37363	市区	PMS_西街西配变	10	400	320	320
37364	市区	张舍西街配变	10	400	320	320

37365	市区	朱巷二配变	10	400	320	320
37366	市区	PMS_士胶木业配变	10	400	320	320
37367	市区	小塘岸配变	10	400	320	320
37368	市区	PMS_和尚岸配变	10	400	320	320
37369	市区	PMS_后巷中西配变	10	400	302	302
37370	市区	PMS_后巷中配变	10	400	320	320
37371	市区	PMS_东路二弄配变	10	200	160	160
37372	市区	PMS_曹西	10	200	160	160
37373	江阴	PMS_野南变	10	250	200	200
37374	宜兴	PMS_里蜀路东公变	10	400	320	320
37375	市区	10kV 陆缘站 T1（融合终端）	10	800	640	640
37376	市区	PMS_10kV 陆缘站 T2	10	800	640	640
37377	江阴	PMS_申裕变	10	400	320	320
37378	江阴	西新西变	10	400	290	290
37379	江阴	PMS_居民南变	10	400	320	320
37380	宜兴	六田一组公变	10	200	88	88
37381	宜兴	PMS_芳庄长东公变	10	200	75	75
37382	宜兴	长南公变	10	400	295	295
37383	宜兴	陆家村公变（光伏并网）	10	200	145	145
37384	市区	沈典巷配变	10	200	160	160
37385	宜兴	PMS_湖父镇政府公变	10	400	320	320
37386	市区	PMS_御墅 3# 站 T1	10	800	640	640

37387	江阴	PMS_颐安雅苑15#箱变主变	10	400	320	320
37388	市区	湾里四变	10	200	160	160
37389	宜兴	PMS_清白东公变	10	200	127	127
37390	市区	PMS_10kV 勤新苑 1#站 T1	10	1000	800	800
37391	市区	PMS_御墅 3#站 T2	10	800	640	640
37392	市区	PMS_御墅 4#站 T1	10	800	640	640
37393	市区	PMS_御墅 4#站 T2	10	800	635	635
37394	宜兴	张公宫前 1#公变	10	400	312	312
37395	市区	PMS_南前配变	10	200	160	160
37396	市区	PMS_里弄配变	10	200	160	160
37397	市区	PMS_黄泥居配变	10	200	160	160
37398	市区	锦隆软管	10	400	320	320
37399	市区	东蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
37400	市区	PMS_龙更上配变	10	200	160	160
37401	市区	东蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
37402	市区	横河配变	10	400	320	320
37403	市区	PMS_莫家一配变	10	200	160	160
37404	市区	PMS_孙家七队配变	10	400	320	320
37405	宜兴	PMS_南新沈家公变	10	200	112	112
37406	市区	PMS_永安北路配变	10	400	320	320
37407	市区	10kV 国信 1#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
37408	市区	10kV 国信 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37409	市区	PMS_周新苑 2#站 T2	10	800	640	640
37410	市区	10kV 国信 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37411	市区	10kV 国信 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37412	市区	PMS_水上加油配变	10	200	160	160
37413	市区	10kV 国信 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37414	市区	10kV 国信 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37415	市区	PMS_东正南配变	10	400	320	320
37416	市区	10kV 国信 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37417	市区	10kV 国信 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37418	市区	10kV 国信 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37419	市区	10kV 国信 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37420	市区	PMS_春潮 1#站 T4	10	1000	800	800
37421	市区	PMS_世家 1#站 T1	10	800	640	640
37422	市区	PMS_春潮 2#站 T4	10	1000	800	800
37423	市区	PMS_春潮 3#站 T1	10	1000	800	800

37424	市区	PMS_春潮 3#站 T4	10	1000	800	800
37425	市区	PMS_世家 1#站 T2	10	800	640	640
37426	市区	PMS_春潮 4#站 T4	10	1000	800	800
37427	市区	PMS_世家 2#站 T1	10	800	640	640
37428	市区	PMS_世家 2#站 T2	10	800	640	640
37429	宜兴	PMS_龙潭公变	10	200	20	20
37430	宜兴	北斗门公变	10	200	142	142
37431	市区	PMS_黄胶壹配变	10	400	320	320
37432	市区	庄湾二配变	10	400	320	320
37433	宜兴	PMS_马石公变	10	200	108	108
37434	江阴	PMS_颐安雅苑 21#箱 变主变	10	630	504	504
37435	江阴	PMS_颐安雅苑 18#箱 变主变	10	400	320	320
37436	市区	PMS_东南前	10	200	144	144
37437	市区	PMS_内燃机	10	400	320	320
37438	宜兴	PMS_塘头组公变	10	100	80	80
37439	市区	高田村配变	10	400	320	320
37440	市区	贡家庄配变（光伏）	10	200	148	148
37441	市区	小宅基配变（光伏）	10	400	295	295
37442	市区	PMS_鲁家塘配变	10	200	160	160
37443	市区	PMS_王家巷配变	10	400	320	320
37444	宜兴	民胜村 1#公变	10	200	160	160
37445	市区	贡家塘配变（光伏）	10	200	139	139
37446	市区	毛巷六配变	10	200	160	160

37447	宜兴	PMS_余家公变	10	200	102	102
37448	市区	黄金坝二配变	10	400	320	320
37449	市区	PMS_齐古旦配变	10	200	160	160
37450	市区	PMS_参里桥配变	10	400	320	320
37451	市区	东盛塘配变（光伏）	10	200	129	129
37452	市区	10kV 大诚苑 1#站 T1	10	1000	800	800
37453	市区	吴巷配变（光伏）	10	400	309	309
37454	市区	辛家二配变（光伏）	10	400	273	273
37455	市区	金斗巷配变（光伏）	10	200	153	153
37456	宜兴	PMS_钟溪湖滩公变	10	315	252	252
37457	市区	PMS_湖河配变	10	400	320	320
37458	市区	PMS_拾房村三配变	10	400	320	320
37459	市区	PMS_东郑配变	10	400	320	320
37460	市区	PMS_后于巷配变	10	400	320	320
37461	宜兴	协河公变	10	400	320	320
37462	宜兴	PMS_芳庄南圩公变	10	400	320	320
37463	市区	PMS_高头上配变	10	200	160	160
37464	市区	PMS_藕上舍配变	10	200	160	160
37465	市区	东阳配变（光伏）	10	200	148	148
37466	市区	PMS_华一	10	200	160	160
37467	市区	PMS_佳士利	10	200	152	152
37468	宜兴	上坝小码公变	10	400	295	295
37469	宜兴	万塔西公变	10	200	24	24
37470	市区	后头巷配变（光伏）	10	400	283	283
37471	市区	张舍	10	400	320	320

37472	市区	天主堂配变（光伏）	10	400	289	289
37473	市区	街东配变（光伏）	10	400	315	315
37474	市区	PMS_刘古居配变	10	400	310	310
37475	市区	唐更巷二配变	10	200	160	160
37476	市区	PMS_芦前配变	10	400	320	320
37477	市区	PMS_北头配变	10	200	160	160
37478	市区	后市村配变（光伏）	10	200	127	127
37479	宜兴	宗家边公变（光伏并 网）	10	400	281	281
37480	宜兴	PMS_马塘沟公变	10	315	252	252
37481	宜兴	宋安公变（光伏并 网）	10	200	69	69
37482	宜兴	PMS_苏庄公变	10	400	182	182
37483	宜兴	乾极公变（光伏并 网）	10	400	248	248
37484	宜兴	多赢公变	10	200	156	156
37485	宜兴	南新后村公变	10	200	140	140
37486	宜兴	PMS_后双墩公变	10	315	219	219
37487	宜兴	鲍庄蒋天 2#公变	10	200	148	148
37488	宜兴	PMS_兴业综合箱变	10	630	504	504
37489	市区	PMS_后龙潭配变	10	400	320	320
37490	江阴	PMS_绿苑居配电所 1#主变	10	1000	800	800
37491	市区	PMS_东横头	10	400	254	254
37492	市区	梅貳配变（需删除）	10	400	320	320

37493	市区	PMS_前房巷配变	10	200	160	160
37494	市区	PMS_东郡5#站T2	10	800	640	640
37495	市区	PMS_东郡5#站T1	10	800	640	640
37496	江阴	林家变	10	200	142	142
37497	市区	PMS_城色1#站T1	10	1000	800	800
37498	市区	PMS_城色1#站T2	10	1000	800	800
37499	市区	PMS_城色1#站T3	10	1000	800	800
37500	市区	PMS_林村二配变	10	400	320	320
37501	市区	河北海配变	10	200	160	160
37502	市区	PMS_奥运配变	10	400	320	320
37503	市区	PMS_六曹头下配变	10	200	160	160
37504	市区	大树下四配变（光伏）	10	200	141	141
37505	市区	PMS_大诚苑2#站T1	10	1000	800	800
37506	市区	PMS_邹陈	10	200	160	160
37507	市区	陆家巷二配变（光伏）	10	400	281	281
37508	市区	谈家宅基配变（光伏）	10	200	88	88
37509	市区	PMS_张家宅基配变	10	400	320	320
37510	市区	PMS_大诚苑3#站T1	10	1000	800	800
37511	市区	汤家浜配变（光伏）	10	400	307	307
37512	市区	PMS_大诚苑4#站	10	1000	800	800

		T1				
37513	江阴	PMS_孟家村南变	10	400	121	121
37514	市区	PMS_阳光二配变	10	200	160	160
37515	宜兴	窑北公变（光伏并 网）	10	400	311	311
37516	市区	徐家廊下配变	10	400	320	320
37517	市区	PMS_塘下桥配变	10	200	132	132
37518	市区	PMS_汤家湾配变	10	200	160	160
37519	市区	PMS_国奥配变	10	400	320	320
37520	市区	汪家里配变	10	200	160	160
37521	宜兴	杨巷敬老院公变	10	400	231	231
37522	市区	PMS_里南配变	10	400	320	320
37523	市区	PMS_丁巷七配变	10	200	160	160
37524	市区	PMS_纺试中心配变	10	200	160	160
37525	市区	PMS_刘庄二配变	10	400	320	320
37526	市区	PMS_造桥圩南配变	10	200	124	124
37527	市区	PMS_西堰南配变	10	400	320	320
37528	市区	长房巷配变	10	400	310	310
37529	市区	PMS_鸿祥南路	10	200	154	154
37530	市区	PMS_龙塘家园8#站 T2	10	800	640	640
37531	市区	PMS_龙塘家园9#站 T2	10	1000	800	800
37532	市区	舍上配变	10	200	160	160
37533	市区	倪家弄三配变	10	200	160	160

37534	江阴	PMS_万安北变	10	200	106	106
37535	市区	PMS_菜场十配变	10	400	320	320
37536	市区	住基里配变	10	400	320	320
37537	宜兴	PMS_竹海 1#箱变	10	630	504	504
37538	市区	PMS_京江苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
37539	市区	前进 9# 站 T1(融合 终端)	10	800	640	640
37540	市区	前进 9# 站 T2(融合 终端)	10	800	640	640
37541	市区	阡头泵甲配变	10	400	320	320
37542	宜兴	PMS_太平村 2#公变	10	160	128	128
37543	宜兴	PMS_夏姜荷花公变	10	200	160	160
37544	市区	PMS_10kV 范古 6#站 T1	10	800	640	640
37545	市区	PMS_范古 6# 站 T2	10	800	640	640
37546	市区	小岸西配变	10	400	307	307
37547	市区	PMS_市镇西六配变	10	200	160	160
37548	宜兴	PMS_谈家公变	10	400	312	312
37549	宜兴	PMS_和桥东坝公变	10	200	100	100
37550	宜兴	PMS_大浦村部公变	10	315	235	235
37551	宜兴	PMS_下垛公变	10	200	69	69
37552	江阴	PMS_新雅都变	10	315	252	252
37553	市区	PMS_鸿基 4#站 T2	10	800	640	640
37554	市区	PMS_鸿基 4#站 T1	10	800	640	640

37555	市区	曙光村三配变	10	400	320	320
37556	宜兴	PMS_金苑小区 1#公变	10	400	320	320
37557	宜兴	PMS_金苑小区 2#公变	10	400	320	320
37558	市区	乐器厂配变	10	400	313	313
37559	市区	PMS_梁巷里配变	10	200	160	160
37560	市区	PMS_鸿基 5#站 T1	10	800	640	640
37561	市区	PMS_鸿基 5#站 T2	10	800	640	640
37562	市区	PMS_北七二配变	10	400	320	320
37563	市区	PMS_紫藤苑配变	10	400	320	320
37564	宜兴	PMS_和桥安置小区 1#公变	10	400	320	320
37565	市区	PMS_10kV 檀溪站 T1	10	1000	800	800
37566	市区	PMS_10kV 檀溪站 T3	10	1000	800	800
37567	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	0	0
37568	江阴	PMS_南下庄变	10	200	160	160
37569	江阴	PMS_七圩东变	10	250	200	200
37570	宜兴	PMS_杨祠公变	10	315	252	252
37571	宜兴	PMS_表画公变	10	315	252	252
37572	宜兴	PMS_康佳苑 6#公变	10	400	273	273
37573	宜兴	PMS_康佳苑 7#公变	10	400	320	320
37574	宜兴	PMS_新乐村公变	10	315	236	236
37575	市区	羊尖大桥（光伏）	10	400	315	315
37576	市区	寨张	10	400	312	312

37577	江阴	建义排涝站变	10	400	320	320
37578	市区	路灯（四）	10	400	320	320
37579	市区	PMS_桥南居	10	400	320	320
37580	江阴	PMS_灯塔万达变	10	315	252	252
37581	市区	PMS_大坝头配变	10	200	140	140
37582	市区	PMS_窦南二变	10	400	320	320
37583	宜兴	PMS_和桥安置小区 2#公变	10	315	252	252
37584	宜兴	PMS_和桥安置小区 3#公变	10	400	320	320
37585	宜兴	PMS_和桥安置小区 4#公变	10	315	252	252
37586	宜兴	PMS_和桥安置小区 5#公变	10	400	320	320
37587	宜兴	PMS_和桥安置小区 6#公变	10	315	252	252
37588	市区	龙底头一配变	10	200	114	114
37589	市区	龙底头二配变	10	400	320	320
37590	宜兴	PMS_都市港湾 1#箱 变	10	630	499	499
37591	宜兴	PMS_都市港湾 2#箱 变	10	630	496	496
37592	宜兴	PMS_都市港湾 3#箱 变	10	630	495	495
37593	宜兴	PMS_都市港湾 4#箱 变	10	630	450	450

37594	宜兴	PMS_都市港湾 5#箱变	10	630	492	492
37595	宜兴	PMS_都市港湾 6#箱变	10	630	487	487
37596	市区	PMS_前一配变	10	400	320	320
37597	市区	斗里二配变（光伏）	10	200	141	141
37598	市区	北站二配变	10	400	320	320
37599	宜兴	滨河义庄东公变（光伏并网）	10	315	252	252
37600	宜兴	PMS_南漕荷花 2#公变	10	160	128	128
37601	江阴	蔡家南变	10	400	320	320
37602	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
37603	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T2	10	1250	1000	1000
37604	江阴	PMS_史家北变	10	200	160	160
37605	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T1	20	800	640	640
37606	市区	PMS_太芙三配变	10	400	314	314
37607	市区	西塘一配变	10	200	160	160
37608	市区	市镇五九配变	10	200	160	160
37609	江阴	工业区 5#变	10	400	298	298
37610	宜兴	金龙名都 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
37611	市区	10kV 亚星 1#箱变 T1	10	630	504	504

37612	市区	10kV 江湾 5#站 T4	10	800	640	640
37613	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T1	10	800	640	640
37614	江阴	万花景苑 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
37615	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T1	20	800	640	640
37616	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T3	20	800	640	640
37617	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T4	20	800	640	640
37618	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T2	20	800	640	640
37619	市区	PMS_移动三配变	10	400	320	320
37620	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T1	20	800	640	640
37621	市区	肖后二变	10	200	160	160
37622	江阴	陶家村北变	10	200	31	31
37623	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T1	10	800	640	640
37624	市区	10kV 大塘御园 6#站 T1	10	800	640	640
37625	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T1	20	800	640	640
37626	江阴	PMS_皋岸河东变	10	400	286	286
37627	江阴	PMS_东张北变	10	400	320	320

37628	市区	PMS_燕水庄一配变	10	400	320	320
37629	市区	10kV 分校 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
37630	市区	东严叁配变	10	400	310	310
37631	市区	PMS_二泉东路北配 变	10	400	320	320
37632	宜兴	分水西庄公变	10	400	273	273
37633	江阴	瑞庭花园 101#配电 所 2#主变	10	630	504	504
37634	宜兴	汤泉鱼塘公变	10	400	320	320
37635	市区	10kV 金茂府 6#站 T3 (融合终端)	10	800	628	628
37636	宜兴	滨河义庄村箱变主 变	10	630	387	387
37637	江阴	春风佳苑 11#配电所 2#主变	10	800	638	638
37638	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 2#所变	10	1000	800	800
37639	市区	PMS_10kV 大丁 1#箱 变 T1	10	500	400	400
37640	市区	西浜三配变	10	200	139	139
37641	市区	许唐巷配变	10	200	160	160
37642	宜兴	PMS_广汇二期 5#箱 变	10	630	504	504
37643	宜兴	PMS_广汇二期 6#箱 变	10	630	504	504

37644	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 1#所变	10	1000	800	800
37645	市区	PMS_北徐居配变	10	200	139	139
37646	市区	东门泵站配变(融合 终端)	10	200	160	160
37647	市区	PMS_杭家旦居配变	10	400	320	320
37648	市区	PMS_10kV 勤新苑 2# 站 T1	10	800	640	640
37649	市区	PMS_10kV 勤新苑 2# 站 T2	10	800	640	640
37650	市区	PMS_10kV 勤新苑 3# 站 T1	10	800	640	640
37651	市区	丁巷九配变	10	400	320	320
37652	市区	柴泉新村一配变	10	400	320	320
37653	市区	陶蚌二配变	10	400	320	320
37654	市区	PMS_六房配变	10	200	160	160
37655	宜兴	义庄 2#公变	10	200	139	139
37656	市区	PMS_彭湾里配变	10	200	160	160
37657	江阴	严家巷东变	10	400	22	22
37658	市区	万裕苑 9# 站 T2	10	1000	800	800
37659	市区	万裕苑 9# 站 T1*	10	1000	800	800
37660	市区	PMS_神州佳苑 56 所 3#箱变 T1	10	630	504	504
37661	市区	万裕苑 10# 站 T1*	10	1000	800	800
37662	市区	万裕苑 10# 站 T2	10	1000	800	800

37663	江阴	龙运花家村变	10	250	168	168
37664	市区	万裕苑 11# 站 T1*	10	1000	800	800
37665	宜兴	PMS_梁家公变	10	400	320	320
37666	江阴	临港新城中心站变	10	400	320	320
37667	宜兴	九如城护理院箱变 主变	10	400	320	320
37668	宜兴	凌云府 3#室 3#所变 主变	10	630	504	504
37669	市区	PMS_田头巷二配变	10	400	320	320
37670	宜兴	生圩黄土山 2#公变	10	400	266	266
37671	江阴	PMS_长泾公园箱变 主变	10	630	504	504
37672	市区	10kV 新安 3#箱变 T1	10	630	504	504
37673	市区	南香山配变	10	400	320	320
37674	宜兴	PMS_百亩东公变	10	200	160	160
37675	市区	PMS_向阳丙配变 (TTU)	10	400	320	320
37676	市区	任巷丙配变 (TTU) (需删除)	10	400	320	320
37677	江阴	向阳路 1#变	10	400	311	311
37678	市区	PMS_下甸桥 1# 箱变 T1	10	630	504	504
37679	宜兴	PMS_多赢茶厂公变	10	400	320	320
37680	市区	PMS_百兴回收配变	10	400	291	291
37681	宜兴	阳羨湖旅游度假小	10	800	638	638

		镇 15#室 1#所变				
37682	市区	海杉林配变	10	400	320	320
37683	市区	PMS_东鼎 1#站 T1	10	800	640	640
37684	市区	PMS_东鼎 1#站 T2	10	800	640	640
37685	市区	PMS_东鼎 2#站 T1	10	800	640	640
37686	江阴	PMS_华士公安变	10	315	252	252
37687	江阴	PMS_大村南变	10	400	316	316
37688	宜兴	PMS_王泥坝 3#公变	10	400	285	285
37689	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T1	10	800	640	640
37690	市区	富杰机械配变	10	400	320	320
37691	江阴	PMS_老住基南变	10	400	320	320
37692	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
37693	江阴	金域广场 10-2#配电 所 2#主变	10	800	640	640
37694	市区	外浜四配变	10	400	320	320
37695	市区	10kV 兴塘 8#箱变 T1	10	630	504	504
37696	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T2	10	800	640	640
37697	宜兴	龙庭溪府 2#室 4#所 变主变	10	800	640	640
37698	江阴	PMS_邓阳村变	10	400	256	256
37699	宜兴	芙蓉村 2#公变（光 伏并网）	10	200	85	85

37700	市区	PMS_龙延小学	10	400	299	299
37701	市区	PMS_蒋巷十六配变	10	400	320	320
37702	市区	PMS_潘巷四配变	10	400	278	278
37703	市区	PMS_范家巷配变	10	400	320	320
37704	江阴	PMS_景阳东街箱变 主变	10	630	504	504
37705	市区	万裕苑 11#站 T2	10	1000	800	800
37706	市区	万裕苑 11#站 T3*	10	1000	800	800
37707	江阴	唐家村西变	10	400	264	264
37708	江阴	PMS_徐官变	10	400	320	320
37709	市区	PMS_华子庄配变	10	200	160	160
37710	市区	PMS_角落配变	10	200	160	160
37711	市区	PMS_西村配变	10	200	160	160
37712	宜兴	PMS_西坞公变	10	400	268	268
37713	江阴	PMS_山庄上 2#变	10	400	320	320
37714	市区	陡门上配变	10	400	320	320
37715	市区	东大巷配变(融合终端)	10	200	160	160
37716	市区	PMS_南华四配变	10	400	320	320
37717	市区	站南配变	10	400	320	320
37718	市区	PMS_南巷三配变	10	200	160	160
37719	市区	PMS_朱家四配变	10	200	160	160
37720	市区	水墩配变	10	200	77	77
37721	市区	孙巷新村配变	10	200	160	160
37722	市区	PMS_金龙虾 2	10	200	148	148

37723	市区	PMS_香花苑站 T1	10	800	640	640
37724	江阴	PMS_影剧院南路箱 变主变	10	500	400	400
37725	市区	10kV 绿化 3#箱变 T1	10	400	320	320
37726	市区	PMS_杜巷居	10	400	310	310
37727	江阴	PMS_绿城馨院 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
37728	江阴	PMS_绿城馨院 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
37729	江阴	PMS_绿城馨院 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640
37730	江阴	PMS_绿城馨院 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
37731	市区	巨富汽车配变	10	400	320	320
37732	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T1	10	800	624	624
37733	宜兴	PMS_烟山水产鱼塘 公变	10	400	310	310
37734	市区	PMS_蔡巷东二变	10	400	320	320
37735	宜兴	PMS_安乐东村公变	10	400	257	257
37736	宜兴	PMS_转水 3#公变	10	400	290	290
37737	江阴	PMS_顾山朱家巷北 变	10	400	205	205
37738	市区	10kV 彩乐居 6#站 T2	10	800	640	640
37739	市区	PMS_10kV 逸泉 1#站 T1	10	800	640	640

37740	市区	10kV 逸泉 1#站 T2	10	800	640	640
37741	市区	PMS_10kV 逸泉 2#站 T1	10	1000	800	800
37742	市区	10kV 逸泉 2#站 T2	10	1000	800	800
37743	宜兴	张家村公变	10	200	160	160
37744	市区	舍河头（光伏）	10	200	142	142
37745	市区	鸿泰苑 5 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
37746	市区	鸿泰苑 5 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
37747	市区	PMS_石人桥东配变	10	200	160	160
37748	市区	鸿泰苑 6 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
37749	市区	鸿泰苑 6 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
37750	宜兴	PMS_蜀山新东公变	10	400	320	320
37751	宜兴	PMS_任墅新村 6#公变	10	200	160	160
37752	宜兴	PMS_任墅新村 7#公变	10	250	200	200
37753	市区	鸿泰苑 7 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
37754	市区	鸿泰苑 7 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
37755	市区	鸿泰苑 8 号站 T1(融合终端)	10	1000	800	800

37756	市区	鸿泰苑 8 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
37757	宜兴	红梅园 2#公变（光伏并网）	10	400	143	143
37758	市区	10kV 新阳光 42#站 T1	10	800	640	640
37759	市区	PMS_大浮西林	10	400	312	312
37760	市区	西巷四配变	10	400	320	320
37761	江阴	PMS_悟空薛家村变	10	200	142	142
37762	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
37763	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
37764	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
37765	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
37766	宜兴	PMS_石材市场 50#公变	10	400	318	318
37767	市区	10kV 金梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
37768	江阴	PMS_东方叶介村变	10	400	309	309
37769	市区	PMS_外浜二配变	10	400	320	320
37770	市区	10kV 御庭 9#站 T2	10	800	640	640
37771	市区	兄弟制衣有限公司	10	400	320	320
37772	市区	鸿泰苑 9 号站 T2(融合终端)	10	1000	800	800

37773	江阴	PMS_小刘家南变	10	400	268	268
37774	市区	鸿泰苑 10 号站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
37775	市区	鸿泰苑 10 号站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
37776	市区	鸿泰苑 9 号站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
37777	市区	PMS_后庄巷配变	10	200	160	160
37778	市区	公司通信站 T1	10	100	80	80
37779	市区	东环二配变	20	200	160	160
37780	市区	10kV 华府 3#箱变 T1	10	630	497	497
37781	市区	10kV 华府 4#箱变 T1	10	630	504	504
37782	市区	10kV 华府 5#箱变 T1	10	630	493	493
37783	市区	10kV 华府 6#箱变 T1	10	630	504	504
37784	市区	PMS_学海东路配变	10	400	320	320
37785	宜兴	PMS_来村南公变	10	315	252	252
37786	江阴	PMS_小坊前北变	10	200	131	131
37787	市区	蒋南配变	10	400	302	302
37788	江阴	柴场里变	10	400	141	141
37789	江阴	PMS_邓阳坊前村变	10	400	320	320
37790	宜兴	PMS_葛坝村 2#公变	10	200	160	160
37791	宜兴	红卫新区 5#公变	10	315	144	144
37792	宜兴	辰华汎府 3#室 3#所 变主变	20	800	640	640
37793	市区	PMS_周巷西三配变	10	400	320	320

37794	江阴	PMS_昌里仁社庄变	10	400	290	290
37795	宜兴	春晓江南南苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
37796	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T1	10	800	640	640
37797	市区	后孙巷配变（光伏）	10	400	256	256
37798	市区	PMS_五牧五配变	10	400	316	316
37799	宜兴	湖悦名邸 2#站 1#所 变主变	10	800	640	640
37800	宜兴	竺隐溪院 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
37801	市区	10kV 中南 4#箱变 T1	10	630	504	504
37802	市区	PMS_大桥	10	400	320	320
37803	江阴	PMS_教师新村北变	10	400	320	320
37804	市区	PMS_南沁一配变 （TTU）	10	400	320	320
37805	市区	PMS_东鼎 3#站 T1	10	800	640	640
37806	市区	PMS_东鼎 3#站 T2	10	800	640	640
37807	江阴	小三房东变	10	315	213	213
37808	市区	PMS_瑞城 3#站 T1	10	1000	800	800
37809	市区	PMS_瑞城 3#站 T2	10	1000	800	800
37810	宜兴	东芦公变（光伏并 网）	10	200	37	37
37811	江阴	PMS_油车变	10	250	19	19
37812	江阴	PMS_长中东变	10	315	252	252

37813	江阴	PMS_大刘变	10	250	18	18
37814	市区	PMS_东鼎 2#站 T2	10	800	640	640
37815	市区	PMS_赵家旦四配变	10	400	307	307
37816	宜兴	PMS_翁家头西公变	10	200	124	124
37817	市区	10kV 分校 5#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
37818	市区	10kV 毛湾 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37819	市区	10kV 毛湾 11#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37820	宜兴	宜乐雅园 5#室 1#所 变	10	630	504	504
37821	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	160	160
37822	宜兴	PMS_谢桥 2#箱变主 变	10	400	320	320
37823	江阴	马介村 5#变	10	400	320	320
37824	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T1	20	800	640	640
37825	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T2	20	800	640	640
37826	市区	PMS_三杨变	10	400	320	320
37827	江阴	时家村变	10	400	320	320
37828	市区	PMS_太基配变	10	400	320	320
37829	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T2	10	800	640	640
37830	市区	10kV 东璟 25#站 T1	10	800	640	640

37831	市区	20kV 清源听澜居 3# 站 T3	20	800	640	640
37832	宜兴	花溪苑 5#室 4#所变 主变	10	630	504	504
37833	市区	10kV 毛湾 13#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
37834	宜兴	张五渎南公变	10	315	252	252
37835	宜兴	丰义菜场公变	10	400	293	293
37836	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T1	10	1000	800	800
37837	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 1#站 T2	10	800	640	640
37838	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T1	10	1000	800	800
37839	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T2	10	1000	800	800
37840	江阴	PMS_西高头东变	10	250	200	200
37841	宜兴	东街北公变	10	200	160	160
37842	江阴	PMS_潘六房变	10	400	208	208
37843	江阴	PMS_文林工商变	10	315	252	252
37844	市区	蓉西七队配变	10	200	107	107
37845	江阴	PMS_西张南变	10	250	160	160
37846	江阴	王家村变	10	250	135	135
37847	江阴	茂市桥变	10	400	318	318
37848	江阴	PMS_赵大巷 2#变	10	315	252	252

37849	江阴	锡沙路灯 5#变	10	400	320	320
37850	江阴	PMS_香墩庄 2#变	10	315	215	215
37851	江阴	PMS_宝池 2#变	10	250	200	200
37852	江阴	PMS_坊前北 2#变	10	315	184	184
37853	市区	PMS_振华纺织二配 变	10	400	320	320
37854	江阴	PMS_开花电站	10	400	293	293
37855	江阴	PMS_星宇北变	10	400	320	320
37856	市区	10kV 观河澜院站 T3	10	800	619	619
37857	市区	10kV 新渎苑 4#站 T2	10	800	640	640
37858	市区	PMS_唐鸿	10	400	297	297
37859	江阴	PMS_黄泥墩变	10	400	228	228
37860	市区	PMS_鸿桥甲配变 (TTU)	10	400	320	320
37861	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T3	10	800	640	640
37862	江阴	PMS_顾家墩西变	10	400	193	193
37863	江阴	四房桥东变	10	400	272	272
37864	江阴	PMS_东横树变	10	400	260	260
37865	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T4	10	800	640	640
37866	宜兴	黄渎港爆气站公变	10	200	160	160
37867	市区	PMS_10kV 御澜湾 7# 站 T3	10	800	640	640
37868	宜兴	西渚肖家村公变(光	10	200	120	120

		伏并网)				
37869	宜兴	西山堡 9#公变	10	315	252	252
37870	市区	PMS_刁庄桥二配变	10	200	160	160
37871	宜兴	化工市场 4#公变	10	200	160	160
37872	江阴	PMS_胡子小镇箱变 主变	10	630	504	504
37873	宜兴	湖光珑樾府 4#室 4# 所变主变	20	800	640	640
37874	宜兴	PMS_新都府 3#室 1# 所变主变	10	800	640	640
37875	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T1	10	800	640	640
37876	市区	10kV 金匱里 14#站 T2	20	800	627	627
37877	宜兴	PMS_永兴 3#公变	10	200	160	160
37878	市区	PMS_石貳配变	10	400	320	320
37879	市区	新区二配变	10	400	320	320
37880	市区	10kV 杨普 7#箱变 T1	10	630	504	504
37881	市区	10kV 澜岸 9#站 T4	10	800	640	640
37882	市区	10kV 海雅锦园 17# 站 T3	10	800	640	640
37883	宜兴	曲北公变	10	400	300	300
37884	江阴	PMS_卧龙变	10	315	252	252
37885	江阴	PMS_农贸变	10	315	252	252
37886	市区	10kV 新湖苑 1#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
37887	市区	10kV 新湖苑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
37888	市区	10kV 新湖苑 1#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
37889	市区	PMS_民丰 2#站 T1	10	1000	800	800
37890	市区	PMS_民丰 2#站 T2	10	1000	800	800
37891	市区	PMS_民丰 2#站 T3	10	1000	800	800
37892	市区	PMS_民丰 3#站 T1	10	1000	800	800
37893	市区	PMS_民丰 3#站 T2	10	1000	800	800
37894	宜兴	PMS_胡家站公变	10	200	81	81
37895	宜兴	PMS_文卫 2#公变	10	400	320	320
37896	宜兴	PMS_红卫桃园 1#公 变	10	400	320	320
37897	宜兴	川埠市场 2#公变	10	400	320	320
37898	宜兴	PMS_川埠市场 3#公 变	10	400	320	320
37899	宜兴	PMS_川埠市场 4#公 变	10	400	320	320
37900	宜兴	PMS_川埠市场 5#公 变	10	250	200	200
37901	宜兴	PMS_杨安组公变	10	400	320	320
37902	江阴	江悦尚院 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
37903	市区	10kV 仓渡 2#箱变 T1	10	630	482	482

37904	市区	丰一甲配变(融合终端)	10	400	320	320
37905	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 1#主变	20	800	579	579
37906	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
37907	市区	PMS_小龙潭配变	10	400	320	320
37908	宜兴	PMS_川埠市场 7#公变	10	400	320	320
37909	市区	10kV 新湖苑 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
37910	宜兴	PMS_川埠市场 8#公变	10	200	160	160
37911	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T1	10	800	640	640
37912	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T2*	10	800	640	640
37913	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T1	10	800	640	640
37914	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T2*	10	800	640	640
37915	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T1	10	800	640	640
37916	市区	10kV 新湖苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
37917	市区	PMS_10kV 福润轩 1#	10	800	640	640

		站 T3				
37918	市区	PMS_10kV 福润轩 1# 站 T1	10	800	640	640
37919	市区	10kV 福润轩 1#站 T2	10	800	640	640
37920	市区	10kV 福润轩 1#站 T4	10	800	640	640
37921	江阴	PMS_郁桥市镇东变	10	400	320	320
37922	市区	大普电子配变	10	400	320	320
37923	市区	10kV 辰上南园 2#站 T2	10	800	640	640
37924	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T1	10	800	640	640
37925	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T2*	10	800	640	640
37926	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T1	10	500	400	400
37927	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T2*	10	800	640	640
37928	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T2*	10	500	400	400
37929	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T1	10	630	504	504
37930	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T2	10	630	504	504
37931	宜兴	PMS_西下低公变	10	200	133	133
37932	市区	浦巷二（光伏）	10	200	148	148
37933	市区	10kV 咏硕苑 5# 站	10	1000	800	800

		T1				
37934	宜兴	铁家圩公变	10	400	320	320
37935	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T1	10	800	598	598
37936	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T4	10	800	640	640
37937	宜兴	PMS_官林人民东路 公变	10	400	282	282
37938	宜兴	PMS_地基公变	10	315	252	252
37939	宜兴	PMS_西渚唐家公变	10	160	91	91
37940	宜兴	PMS_庄前路公变	10	315	252	252
37941	市区	PMS_医院东三配变	10	400	320	320
37942	市区	大运华府 6#站 T2	10	800	640	640
37943	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
37944	宜兴	湖悦名邸 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
37945	江阴	新秀园一期 12#配电 所 3#主变	10	800	640	640
37946	市区	范家庄居配变	10	315	252	252
37947	市区	PMS_康复院	10	400	320	320
37948	市区	PMS_东甲头丙配变	10	400	320	320
37949	市区	小后巷二配变	10	200	160	160
37950	市区	小徐巷东配变	10	200	160	160
37951	市区	10kV 邱巷 18#箱变 T1	10	630	504	504
37952	江阴	PMS_孟家村北变	10	400	320	320

37953	江阴	PMS_邱五房东变	10	200	160	160
37954	宜兴	PMS_高桥公变	10	400	320	320
37955	宜兴	洸珑云起府 2#室 2# 所变主变	10	800	640	640
37956	江阴	PMS_黄家堂东变	10	400	320	320
37957	市区	10kV 文旅城 23#站 T2	10	800	640	640
37958	江阴	PMS_定五北公变	10	400	320	320
37959	宜兴	PMS_神马花苑 2#公 变	10	400	320	320
37960	江阴	馨悦花园 10#变电所 1#主变	10	800	640	640
37961	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 2#所变	10	800	640	640
37962	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T1	20	800	640	640
37963	宜兴	PMS_油车接待箱变 主变	10	400	320	320
37964	市区	PMS_大墩头二配变	10	400	320	320
37965	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T3	10	800	640	640
37966	市区	10kV 春风南岸 5#站 T2	10	800	640	640
37967	江阴	新华园区 9#变	10	400	320	320
37968	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T4	10	800	640	640

37969	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T3	10	800	640	640
37970	江阴	璟庭花苑 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
37971	江阴	茂龙村委西变	10	400	316	316
37972	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T4	10	800	640	640
37973	江阴	PMS_长中南变	10	400	320	320
37974	江阴	游圣箱变主变	10	630	504	504
37975	宜兴	PMS_神马花苑 1#公 变	10	400	320	320
37976	江阴	五洲国际 52#配电所 1#主变	10	800	636	636
37977	江阴	五洲国际 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
37978	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T1	20	800	640	640
37979	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T3	20	800	640	640
37980	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T4	20	800	640	640
37981	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T2	20	800	640	640
37982	宜兴	PMS_阳羨东路 1#公 变	10	400	320	320
37983	市区	10kV 新芳 4#箱变 T1	10	630	504	504
37984	江阴	PMS_中山北变	10	400	304	304

37985	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
37986	市区	10kV 春雷苑 9#站 T2	10	800	640	640
37987	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
37988	市区	10kV 天域华园 3#站 T1	10	800	640	640
37989	江阴	天悦家园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
37990	市区	任巷 1# 箱变 T1(融 合终端)	10	630	504	504
37991	市区	PMS_前村 3# 箱变 T1	10	630	504	504
37992	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T4	20	800	640	640
37993	市区	青云机械配变	10	400	315	315
37994	江阴	上品璟苑 278#配电 所 2#主变	10	800	640	640
37995	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 1#主变	10	800	640	640
37996	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 2#主变	10	800	640	640
37997	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 3#主变	10	800	640	640
37998	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 4#主变	10	800	640	640

37999	宜兴	雅达健康生态园 17# 室 3#所变主变	10	800	640	640
38000	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
38001	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
38002	宜兴	PMS_柯北公变	10	200	52	52
38003	宜兴	洛涧工业区 6#公变	10	400	320	320
38004	江阴	PMS_林瑞变	10	400	320	320
38005	宜兴	PMS_鹏鹞智造公变	10	400	249	249
38006	市区	后丁巷二配变	10	200	160	160
38007	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T1	20	800	640	640
38008	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T2	20	800	640	640
38009	江阴	小园后巷凯达变	10	400	308	308
38010	江阴	PMS_园区西变	10	400	320	320
38011	江阴	电力 8#变	10	400	270	270
38012	宜兴	PMS_葛山黄家冲 2# 公变	10	200	160	160
38013	市区	10kV 大丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
38014	江阴	PMS_渔猎苑变	10	400	320	320
38015	江阴	敬光雅苑北区 5#配 电所 1#主变	20	800	640	640
38016	市区	PMS_丰田汽修配变	10	400	320	320

38017	市区	10kV 桐桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
38018	宜兴	草鞋山西公变(光伏 并网)	10	200	68	68
38019	市区	PMS_10kV 檀溪湾 20#箱变 T1	10	630	497	497
38020	市区	10kV 五彩 4#站 T4	10	800	640	640
38021	江阴	PMS_泾东工业园箱 变主变	10	630	480	480
38022	市区	20kV 裕沁 7#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
38023	市区	20kV 裕沁 7#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
38024	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T1	20	800	640	640
38025	市区	PMS_10KV 橡树湾 4# 站 T3	10	800	640	640
38026	市区	PMS_10KV 橡树湾 4# 站 T1	10	800	640	640
38027	市区	PMS_10KV 橡树湾 4# 站 T2	10	800	640	640
38028	市区	10kV 五彩 4#站 T2	10	800	640	640
38029	江阴	PMS_朱蒋巷南 1#变	10	400	299	299
38030	宜兴	龙运天城和府 5#室 4#所变	10	800	640	640
38031	宜兴	PMS_鲸塘电站公变	10	200	160	160
38032	江阴	PMS_查徐巷东变	10	160	89	89

38033	宜兴	PMS_诚庄鱼塘公变	10	400	320	320
38034	宜兴	宜丰南圩鱼塘公变 (光伏并网)	10	400	296	296
38035	江阴	PMS_戴庄新村南变	10	400	295	295
38036	江阴	PMS_胡家湾变	10	400	320	320
38037	江阴	石柱头西变	10	400	320	320
38038	宜兴	金家 2#公变(光伏 并网)	10	400	308	308
38039	江阴	查徐巷 2#变	10	400	320	320
38040	江阴	蒲市排涝变	10	200	156	156
38041	宜兴	逸时代广场 3#室 2# 所变	10	630	504	504
38042	宜兴	PMS_后双墩 2#箱变 主变	10	400	320	320
38043	宜兴	PMS_东陆 3#公变	10	400	200	200
38044	市区	橡胶五配变	10	400	308	308
38045	宜兴	兴业小区西公变(光 伏并网)	10	400	270	270
38046	宜兴	PMS_一号井公变	10	400	320	320
38047	江阴	PMS_文秀路箱变主 变	10	500	400	400
38048	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T2	20	800	640	640
38049	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T3	20	800	640	640
38050	市区	10kV 邱巷 50#箱变	10	630	504	504

		T1				
38051	市区	PMS_20kV 金匱里 6# 站 T1	20	800	640	640
38052	市区	10kV 星火 2#箱变 T1	10	630	428	428
38053	宜兴	PMS_高塍安置 1#公 变	10	400	320	320
38054	宜兴	气象局箱变主变	10	400	320	320
38055	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T2	10	800	638	638
38056	江阴	春风景苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
38057	江阴	景贤村大路南变	10	400	318	318
38058	宜兴	凌云府 7#室 4#所变 主变	10	630	504	504
38059	江阴	PMS_红豆低田里变	10	200	160	160
38060	市区	PMS_张明桥小学配 变	10	400	320	320
38061	宜兴	中心小区 5#公变	10	400	320	320
38062	江阴	华隆广场 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
38063	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
38064	宜兴	PMS_邱西组公变	10	400	296	296
38065	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
38066	宜兴	金兰新河公变(光伏	10	200	111	111

		并网)				
38067	市区	PMS_南头一配变	10	100	80	80
38068	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
38069	江阴	PMS_周庄头北变	10	400	271	271
38070	江阴	霞客苑配电所 2#主 变	10	630	504	504
38071	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
38072	江阴	PMS_环北 2#箱变主 变	10	500	400	400
38073	市区	20kV 匭里 1#箱变 T1	20	630	501	501
38074	江阴	戴君北变	10	400	292	292
38075	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2	10	800	640	640
38076	宜兴	竺隐溪院 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
38077	市区	文化小学配变	10	400	320	320
38078	江阴	青阳敬老院箱变主 变	10	630	504	504
38079	宜兴	丰台农场公变	10	400	320	320
38080	市区	PMS_南五房配变	10	400	320	320
38081	宜兴	电力站集镇 2#公变	10	400	320	320
38082	市区	PMS_长安桥配变 (TTU)	10	400	320	320
38083	宜兴	PMS_梅东村部 2#公	10	400	86	86

		变				
38084	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T1	10	800	640	640
38085	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
38086	市区	10kV 玉龙 8#箱变 T1	10	630	496	496
38087	市区	20kV 雪新苑 12#站 T4	20	800	640	640
38088	市区	交管二配变	10	400	320	320
38089	市区	10kV 水秀 26#箱变 T1	10	630	504	504
38090	江阴	PMS_南门首府 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
38091	江阴	PMS_南门首府 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
38092	市区	PMS_10KV 橡树湾 4# 站 T4	10	800	640	640
38093	市区	10kV 桂语和风 4#站 T2	10	800	640	640
38094	市区	PMS_五河配电所 T2	10	1000	800	800
38095	市区	瀚炜特配变	10	400	306	306
38096	宜兴	PMS_李渎鱼塘公变	10	400	320	320
38097	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T4	10	800	640	640
38098	宜兴	红卫桃园 4#公变	10	400	315	315
38099	宜兴	竺隐溪院 4#室 1#所	10	800	640	640

		变主变				
38100	江阴	后巷德亿变	10	400	280	280
38101	宜兴	PMS_金和圩东公变	10	200	160	160
38102	江阴	PMS_尤家店东变	10	400	298	298
38103	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 3#主变	10	630	504	504
38104	宜兴	春晓江南北苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
38105	江阴	敌馊花园 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
38106	市区	10kV 北创 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38107	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
38108	市区	PMS_周新中路	10	400	320	320
38109	市区	PMS_春潮一期 10#站 三号主变	10	1000	678	678
38110	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T4	20	800	640	640
38111	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T1	10	800	640	640
38112	宜兴	PMS_高塍派出所公变	10	400	320	320
38113	江阴	昕悦府 79#配电所 2#主变	10	800	640	640
38114	江阴	PMS_庙东箱变 1#主	10	630	504	504

		变				
38115	江阴	渡江路中变	10	400	320	320
38116	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T4	10	800	629	629
38117	宜兴	金龙名都 7#室 3#所 变主变	10	800	640	640
38118	市区	PMS_10kV 幸福里 7# 站 T3	10	800	640	640
38119	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1# 站 T1	10	1000	800	800
38120	市区	县医药配变(融合终 端)	10	400	320	320
38121	江阴	郁桥老街 1#箱变主 变	10	630	504	504
38122	市区	上马叁十三配变(融 合终端)	10	400	320	320
38123	市区	PMS_建材五配变	10	400	320	320
38124	市区	10kV 西园 8#箱变 T1	10	630	504	504
38125	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
38126	市区	10kV 水秀 14#箱变 T1	10	630	504	504
38127	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变	10	630	504	504
38128	宜兴	PMS_九龙 4#公变	10	200	160	160
38129	江阴	PMS_昌里村变	10	400	242	242

38130	宜兴	砺山派出所 2#公变	10	200	160	160
38131	市区	曙光村排配变	10	400	311	311
38132	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T1	10	800	640	640
38133	宜兴	南漕漕东 2#公变	10	400	313	313
38134	市区	九洲彩印配变	10	400	320	320
38135	江阴	PMS_南环西变	10	400	320	320
38136	市区	10kV 春芯 3#箱变 T1 (光伏)	10	630	429	429
38137	江阴	PMS_寿山村周姚东 变	10	400	320	320
38138	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T3	10	1000	800	800
38139	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T1	10	800	640	640
38140	江阴	PMS_雷陈圩南变	10	200	160	160
38141	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T3	10	800	640	640
38142	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T4	10	800	640	640
38143	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T2	10	800	640	640
38144	江阴	PMS_里旺里塑料厂 变	10	400	320	320
38145	宜兴	PMS_芙蓉新庄 2#公 变	10	200	140	140
38146	江阴	后头巷东变	10	400	306	306

38147	市区	10kV 东望 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
38148	市区	10kV 新阳光 39#站 T3	10	800	640	640
38149	市区	20kV 鸿基 38#站 T3	20	800	640	640
38150	宜兴	浪门箱变主变	10	500	400	400
38151	宜兴	PMS_华新东路11#公 变	10	400	320	320
38152	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
38153	市区	PMS_10kV 雁栖园 4# 站 T4	10	800	640	640
38154	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T2	10	800	640	640
38155	宜兴	翡翠四季花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
38156	江阴	馨悦花园西区 6#配 电所 4#主变	10	630	504	504
38157	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	320	320
38158	市区	10kV 玖里映月 3#站 T1	10	800	640	640
38159	江阴	周庄南房巷东变	10	400	320	320
38160	江阴	梅园新村 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
38161	江阴	包家基 2#变	10	315	252	252
38162	市区	PMS_10kV 五彩 5#站	10	800	640	640

		T3				
38163	宜兴	宋庄南公变（光伏并网）	10	400	257	257
38164	市区	10kV 红蕾佳苑二期4#站 T3	10	800	640	640
38165	市区	10kV 惠州安置 1#站 T1	10	1000	800	800
38166	市区	10kV 惠州安置 1#站 T2	10	1000	800	800
38167	市区	PMS_川桥东配变	10	400	308	308
38168	宜兴	雅达健康生态园 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
38169	江阴	PMS_山泉唐家巷变	10	400	309	309
38170	市区	20kV 观湖湾 9#站 T1	20	800	640	640
38171	宜兴	PMS_东干渚 2#公变	10	200	146	146
38172	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
38173	宜兴	望湖美筑 3#室 2#所变	20	800	640	640
38174	宜兴	PMS_开发区供电所箱变主变	20	400	320	320
38175	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T2	10	800	640	640
38176	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T4	20	800	640	640
38177	市区	朝阳四配变	10	400	320	320

38178	江阴	悦澜花园 11#配电所 1#主变	20	630	504	504
38179	江阴	悦澜花园 11#配电所 3#主变	20	630	504	504
38180	江阴	悦澜花园 11#配电所 4#主变	20	630	504	504
38181	江阴	悦澜花园 11#配电所 2#主变	20	630	504	504
38182	江阴	春麓苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
38183	市区	10kV 阳光 3#箱变 T1	10	630	504	504
38184	市区	20kV 星元 4#站 T1	20	800	640	640
38185	宜兴	紫郡东府 5#室 2#所 变	20	800	640	640
38186	江阴	楼子新村箱变主变	10	500	393	393
38187	江阴	天悦家园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
38188	江阴	御鑫苑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
38189	市区	PMS_康柏配变	10	400	320	320
38190	江阴	长阅花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
38191	宜兴	凤凰台 3#室 1#所变 主变	10	630	504	504
38192	宜兴	凤凰台 3#室 3#所变 主变	10	630	492	492

38193	宜兴	凤凰台 3#室 4#所变 主变	10	630	496	496
38194	宜兴	凤凰台 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
38195	江阴	PMS_九庆圩站变	10	200	115	115
38196	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T3	10	800	640	640
38197	江阴	沈店东箱变主变	10	630	498	498
38198	市区	PMS_金汇涂层配变	10	400	295	295
38199	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电 所 3#主变	10	630	504	504
38200	市区	薛家里配变	10	400	320	320
38201	宜兴	湖渎 3#公变	10	400	320	320
38202	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 2#所变	10	630	504	504
38203	江阴	PMS_应天河套闸变	10	200	137	137
38204	江阴	PMS_墓东北变	10	400	260	260
38205	宜兴	PMS_陈家新村公变	10	200	137	137
38206	宜兴	龙运天城和府 5#室 1#所变	10	800	640	640
38207	江阴	PMS_要敬箱变主变	10	630	504	504
38208	市区	10kV 深港 2#箱变 T1	10	630	504	504
38209	江阴	PMS_西三房东变	10	200	160	160
38210	江阴	刘家桥西变	10	400	314	314
38211	市区	PMS_10kV 广汇 3#站	10	800	640	640

		T3				
38212	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T1	10	800	640	640
38213	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T2	10	800	640	640
38214	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T3	10	800	640	640
38215	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T4	10	800	640	640
38216	市区	PMS_侣江新村(1)	10	400	320	320
38217	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
38218	市区	10kV 西汀苑 3#站 T3	10	800	640	640
38219	宜兴	北渠前巷 2#箱变主 变	10	630	504	504
38220	市区	PMS_鲍家新村配变	10	400	320	320
38221	宜兴	沙坊 3#公变	10	200	160	160
38222	宜兴	PMS_三支岗卡口公 变	10	400	302	302
38223	市区	10kV 春和景明 3#站 T2	10	800	640	640
38224	江阴	尚澜名筑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
38225	市区	PMS_20kV 雅居乐 6# 站 T2	20	800	640	640
38226	市区	10kV 熙华雅苑 3#站	10	800	640	640

		T3				
38227	宜兴	杨家园 2#公变（光伏并网）	10	400	206	206
38228	市区	市镇一配变	10	400	320	320
38229	江阴	东舜花苑 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
38230	江阴	星赋花园三区 11#配 电所 1#主变	10	800	640	640
38231	宜兴	PMS_跃进桥北公变	10	400	293	293
38232	宜兴	周铁南塘箱变主变	10	500	388	388
38233	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T2	10	800	640	640
38234	宜兴	PMS_余圩西公变	10	200	160	160
38235	市区	PMS_对安嘴北配变 (TTU)	10	400	308	308
38236	市区	10kV 中桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
38237	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T4	10	800	640	640
38238	宜兴	PMS_华悦汎峰 4#室 1#所变	20	800	640	640
38239	宜兴	PMS_华悦汎峰 4#室 3#所变	20	800	640	640
38240	宜兴	PMS_华悦汎峰 4#室 4#所变	20	800	640	640
38241	宜兴	PMS_华悦汎峰 4#室 2#所变	20	800	640	640
38242	宜兴	查林安置 3#公变	10	400	306	306

38243	宜兴	尚城学府 5#室 3#所 变主变	10	800	640	640
38244	江阴	北国一队变	10	400	280	280
38245	宜兴	合兴 2#公变（光伏 并网）	10	200	131	131
38246	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T1	10	800	639	639
38247	市区	PMS_10kV 江南府 8# 站 T1	10	800	640	640
38248	市区	PMS_勤建村配变	10	400	320	320
38249	市区	10kV 东亭 1#箱变 T1	10	630	504	504
38250	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T1	10	800	640	640
38251	宜兴	PMS_召富电站公变	10	200	160	160
38252	江阴	PMS_河西 1#变	10	400	282	282
38253	江阴	百乐箱变主变	10	630	504	504
38254	宜兴	浦东医院 2#公变	10	400	320	320
38255	江阴	谢北西变	10	400	320	320
38256	市区	PMS_新光三配变	10	400	320	320
38257	市区	PMS_附件厂配变	10	400	320	320
38258	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T4	10	800	640	640
38259	江阴	尚澜名筑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
38260	宜兴	望湖美筑 4#站 2#所 变	20	800	640	640

38261	市区	10kV 惠景 8#站 T3	10	800	640	640
38262	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
38263	宜兴	通蜀供电所箱变主变	10	500	400	400
38264	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
38265	宜兴	PMS_赋村赵家公变	10	400	259	259
38266	市区	10kV 稻香 2#箱变 T1	10	630	504	504
38267	宜兴	尤前村排涝站公变	10	400	320	320
38268	市区	新屯村六配变	10	400	262	262
38269	江阴	昕悦府 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
38270	江阴	汤村桥变	10	400	320	320
38271	宜兴	钱墅都荟 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
38272	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T4	10	800	640	640
38273	江阴	创富路 1 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
38274	宜兴	PMS_苗下圩西公变	10	200	160	160
38275	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T1	20	800	640	640
38276	宜兴	毛旗公路 2#公变	10	400	297	297
38277	江阴	PMS_马镇高家村变	10	400	320	320
38278	宜兴	新都府 7#室 1#所变	10	630	504	504

38279	市区	PMS_蒋庄三配变	10	400	320	320
38280	市区	旺更巷六配变	10	400	287	287
38281	市区	10kV 堰新 12#站 T4	10	800	640	640
38282	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T1	10	800	640	640
38283	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T2	10	800	640	640
38284	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T4	10	800	640	640
38285	江阴	PMS_架空东箱变主 变	10	400	320	320
38286	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
38287	江阴	PMS_施毛变	10	400	320	320
38288	市区	20kV 裕沁 10#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
38289	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T1	10	800	638	638
38290	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T1	10	800	640	640
38291	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T2	10	800	640	640
38292	江阴	PMS_七圩北变	10	400	320	320
38293	市区	10kV 远正 1#箱变 T1	10	630	504	504
38294	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T3	10	800	640	640

38295	江阴	利港邮电北变	10	400	283	283
38296	宜兴	名豪佳园 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
38297	宜兴	PMS_华悦汎峰 5#站 1#所变	20	800	640	640
38298	宜兴	PMS_华悦汎峰 5#站 2#所变	20	800	640	640
38299	江阴	陆桥陈家 2#变	10	400	302	302
38300	江阴	应天河南 2#变	10	400	320	320
38301	宜兴	PMS_汇龙小桥头公 变	10	200	143	143
38302	宜兴	PMS_白巷村 2#公变	10	400	320	320
38303	宜兴	石材市场 77#公变	10	400	309	309
38304	江阴	PMS_兴塘二村箱变 主变	10	500	387	387
38305	宜兴	PMS_华悦汎峰 6#室 1#所变	20	800	640	640
38306	宜兴	PMS_华悦汎峰 6#室 3#所变	20	800	640	640
38307	宜兴	PMS_华悦汎峰 6#室 4#所变	20	800	640	640
38308	宜兴	PMS_华悦汎峰 6#室 2#所变	20	800	640	640
38309	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T3	10	800	634	634
38310	市区	10kV 辰上南园 2#站	10	800	640	640

		T3				
38311	宜兴	PMS_铜山车头岭公变	10	200	122	122
38312	江阴	鑫茂悦园 217#配 3#主变	10	630	504	504
38313	市区	10kV 惠州安置 2#站 T1	10	800	640	640
38314	市区	10kV 顺驰 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
38315	市区	10kV 顺驰 1#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
38316	宜兴	PMS_王府 1#公变	10	400	320	320
38317	宜兴	凤鸣府 4#室 1#所变	10	800	640	640
38318	市区	10kV 长泰 18#站 T2	10	800	640	640
38319	市区	PMS_上陈巷配变	10	400	320	320
38320	江阴	邵家圩东变	10	400	320	320
38321	市区	PMS_上陈巷四配变	10	400	320	320
38322	宜兴	长青界公变	10	200	160	160
38323	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T3	10	800	638	638
38324	市区	10kV 墙裕 1#箱变 T1	10	630	504	504
38325	江阴	PMS_化纤新村箱变主变	10	500	328	328
38326	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
38327	市区	PMS_20kV 兴想 15#	20	800	640	640

		站 T2				
38328	宜兴	钰澜汎溪府 3#室 1# 所变	10	800	640	640
38329	市区	曹张南四配变(融合 终端)	10	400	320	320
38330	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
38331	市区	10kV 梅坞 20#箱变 T1	10	630	504	504
38332	市区	PMS_县航舍丙配变 (TTU)	10	400	320	320
38333	市区	10kV 观澜府 5#站 T1	10	800	640	640
38334	市区	PMS_公安 1#箱变 T1	10	400	320	320
38335	市区	10kV 东岭 4#站 T2	10	800	640	640
38336	江阴	馨悦花园西区 6#配 电所 1#主变	10	630	504	504
38337	宜兴	洛涧陈家坳 2#箱变 主变	10	500	400	400
38338	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T4	10	800	640	640
38339	市区	10kV 邱巷 43#箱变 T1	10	630	504	504
38340	宜兴	漳渎村 3#公变	10	400	320	320
38341	市区	10kV 西泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
38342	江阴	PMS_君巫东箱变主	10	500	400	400

		变				
38343	江阴	PMS_君巫中箱变主变	10	500	400	400
38344	宜兴	璟悦华府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
38345	江阴	芙蓉箱变主变	10	630	504	504
38346	宜兴	PMS_金家湾西公变	10	200	157	157
38347	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T3	10	800	638	638
38348	市区	天骄 2#箱变 T1	10	630	504	504
38349	宜兴	PMS_铜山石莹公变	10	400	304	304
38350	市区	秀菜七配变(融合终端)	10	400	320	320
38351	市区	20kV 裕沁 9#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
38352	市区	10kV 瑞仕 3#站 T2	10	800	640	640
38353	江阴	芙蓉新村 1#箱变主变	10	630	504	504
38354	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
38355	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
38356	市区	10kV 惠州安置 2#站 T2	10	800	640	640
38357	宜兴	谈家 2#公变	10	400	283	283
38358	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园	20	800	628	628

		10#室 4#所变主变				
38359	市区	PMS_塘南站二配变	10	400	320	320
38360	江阴	PMS_马镇周家村西变	10	200	160	160
38361	江阴	苗泾 2#变	10	400	311	311
38362	市区	PMS_罗更上配变	10	400	320	320
38363	宜兴	龙池嘉园 1#箱变主变	10	400	320	320
38364	宜兴	上村排涝站公变	10	200	160	160
38365	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T2	20	800	640	640
38366	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T4	10	800	640	640
38367	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
38368	江阴	敌械花园南园 23#配电所 4#主变	20	630	504	504
38369	市区	10kV 后畅 3#箱变 T1	10	630	504	504
38370	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
38371	市区	东顺苑 7#站 T2	10	800	640	640
38372	宜兴	PMS_天辰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
38373	宜兴	PMS_南中农家乐箱变主变	10	500	400	400
38374	宜兴	荆阳 3#箱变	10	630	504	504

38375	江阴	PMS_海岸城 1#配电 所 4#主变	10	800	640	640
38376	市区	20kV 祥翼 5#站 T3	20	800	629	629
38377	市区	PMS_江南家舍配变	10	400	320	320
38378	市区	PMS_伟惠配变	10	400	316	316
38379	市区	交通局配变(融合终 端)	10	400	320	320
38380	宜兴	御景豪庭 4#室 1#所 变主变	10	800	640	640
38381	市区	PMS_盛中学配变 (TTU)	10	400	320	320
38382	市区	蠡溪丁配变(融合终 端)	10	400	320	320
38383	市区	10kV 梅都府 1#站 T1	10	800	640	640
38384	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
38385	宜兴	张公向阳 4#公变	10	200	147	147
38386	江阴	雅澜名苑 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
38387	宜兴	梧桐人家 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
38388	江阴	灯塔王庄站 2 号变	10	400	291	291
38389	江阴	PMS_香槟花园 373# 配电所 1#主变	10	800	640	640
38390	江阴	PMS_香槟花园 373# 配电所 2#主变	10	800	640	640

38391	江阴	PMS_香槟花园 373# 配电所 3#主变	10	800	640	640
38392	江阴	PMS_香槟花园 373# 配电所 4#主变	10	800	640	640
38393	江阴	大园 7 号变	10	400	320	320
38394	市区	PMS_振业合金配变	10	400	269	269
38395	市区	PMS_10kV 西漳 2#箱 变 T1	10	630	504	504
38396	市区	10kV 稻村 7#箱变 T1	10	630	504	504
38397	宜兴	龙运天城珺府 5#室 4#所变	10	800	637	637
38398	市区	10kV 滨河景园 5#站 T1	10	800	640	640
38399	宜兴	PMS_西村电站箱变	10	400	307	307
38400	宜兴	大尖公变（光伏并 网）	10	200	133	133
38401	江阴	PMS_郭家巷 2#变	10	400	243	243
38402	宜兴	大生新村 3#箱变主 变	10	400	320	320
38403	市区	10kV 和韵上院 2#站 T2	10	800	640	640
38404	宜兴	PMS_西山岗 4#公变	10	400	320	320
38405	市区	PMS_置煤浜箱变 T1	10	630	504	504
38406	市区	10kV 东望 6#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
38407	市区	10kV 东望 6#站 T3	10	800	640	640

		(融合终端)				
38408	市区	10kV 东望 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38409	市区	曹星七配变(融合终端)	10	400	320	320
38410	江阴	金域广场 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
38411	宜兴	志泉村公变(光伏并网)	10	200	137	137
38412	市区	PMS_古竹三配变	10	400	320	320
38413	江阴	PMS_环北箱变主变	10	500	400	400
38414	江阴	东麓花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
38415	市区	笪斗弄二配变(TTU)	10	400	302	302
38416	市区	PMS_正明配变	10	400	320	320
38417	宜兴	斛里公变	10	200	160	160
38418	江阴	PMS_龙潭头南变	10	400	230	230
38419	江阴	富荣南变	10	400	320	320
38420	宜兴	PMS_春华制冷 2#公 变	10	400	320	320
38421	市区	10kV 白旄 1#箱变 T1	10	630	502	502
38422	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
38423	江阴	鸡龙山村生活西变	10	400	320	320
38424	江阴	PMS_马嘶桥南变	10	400	305	305

38425	江阴	PMS_璜塘人民桥变	10	400	258	258
38426	市区	PMS_刘潭贰一配变	10	400	320	320
38427	市区	PMS_10kV 南徐 5#箱变 T1	10	400	320	320
38428	宜兴	花溪邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
38429	江阴	PMS_马西轮北变	10	400	320	320
38430	江阴	PMS_许家村北变	10	400	320	320
38431	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
38432	宜兴	PMS_西渚立新西公变	10	200	160	160
38433	市区	PMS_勤建村委配变	10	400	320	320
38434	江阴	华西二村 5#变	10	400	320	320
38435	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T1	10	800	640	640
38436	宜兴	湖悦天境 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
38437	江阴	PMS_格方圩中变	10	400	313	313
38438	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T3	10	800	640	640
38439	宜兴	东山新村 10#箱变主变	10	500	400	400
38440	市区	10kV 毛湾 13#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38441	市区	10kV 毛湾 13#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

38442	市区	10kV 毛湾 13#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38443	市区	PMS_毛家二	10	200	160	160
38444	市区	PMS_风二期四配变	10	400	320	320
38445	市区	PMS_钱家庄配变(南 瑞)	10	200	160	160
38446	市区	PMS_陆家庄三配变	10	400	320	320
38447	宜兴	PMS_石材市场49#公 变	10	400	310	310
38448	市区	朝东村配变(光伏)	10	400	312	312
38449	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T1	10	800	640	640
38450	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T2	10	800	640	640
38451	宜兴	时光汎樾府 4#室 2# 所变主变	20	630	504	504
38452	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T3	10	800	633	633
38453	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T4	10	800	640	640
38454	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T1	10	800	640	640
38455	市区	10kV 弘丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
38456	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T2	10	800	631	631
38457	市区	加弹厂	10	400	320	320

38458	市区	10kV 东望 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
38459	市区	10kV 东望 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
38460	市区	10kV 东望 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38461	江阴	PMS_香槟花园 304# 配电所 1#主变	10	800	630	630
38462	江阴	PMS_香槟花园 304# 配电所 2#主变	10	800	640	640
38463	市区	10kV 东望 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38464	宜兴	PMS_草鞋山东公变	10	200	160	160
38465	宜兴	PMS_向阳桥 2#公变	10	200	128	128
38466	宜兴	PMS_分水小新居公 变	10	400	320	320
38467	宜兴	PMS_张泽培训箱变 主变	10	400	320	320
38468	宜兴	山前路 1#箱变主变	10	630	504	504
38469	江阴	长阅花园 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
38470	宜兴	金榜华府 1#站 1#所 变	10	630	504	504
38471	市区	10kV 凤滨 2#箱变 T1	10	630	504	504
38472	市区	10kV 邱巷 22#箱变 T1	10	630	504	504

38473	江阴	河口西变	10	400	179	179
38474	宜兴	PMS_毛旗村东 2#公变	10	200	158	158
38475	宜兴	后仁 4#公变	10	315	203	203
38476	市区	10kV 毛湾 14#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38477	市区	10kV 毛湾 14#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
38478	市区	10kV 毛湾 14#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38479	市区	PMS_蠡河东配变	10	200	160	160
38480	市区	PMS_范更上配变	10	400	320	320
38481	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
38482	江阴	三元 1#变	10	400	320	320
38483	市区	PMS_10kV 梅荆 13# 站 T1	10	800	640	640
38484	市区	10kV 毛湾 14#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
38485	宜兴	PMS_阳泉新村箱变 主变	10	400	320	320
38486	市区	PMS_村委配变	10	400	320	320
38487	市区	市镇桥配变(光伏)	10	400	313	313
38488	市区	10kV 北洋湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
38489	市区	PMS_10kV 檀溪湾	10	630	478	478

		19#箱变 T1				
38490	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
38491	江阴	塘头巷 2#变	10	400	320	320
38492	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
38493	市区	PMS_秦前二配变	10	400	320	320
38494	江阴	敌馊花园中园 165# 配电所 3#主变	20	630	479	479
38495	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T1	10	800	640	640
38496	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T2	10	800	621	621
38497	江阴	建南苑 56#配电所 1#主变	10	630	504	504
38498	江阴	PMS_圩里新村 51#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
38499	江阴	PMS_圩里新村 51#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
38500	市区	PMS_10kV 南徐 4#箱 变 T1	10	400	320	320
38501	市区	PMS_陆泾二配变	10	400	320	320
38502	市区	PMS_后张村西二配 变	10	400	308	308
38503	宜兴	新边庄小区 2#箱变 主变	10	630	504	504

38504	江阴	悦澜花园 3#配电所 2#主变	20	800	640	640
38505	江阴	悦澜花园 3#配电所 1#主变	20	800	640	640
38506	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 4# 所变主变	10	630	504	504
38507	宜兴	彦升家院 1#站 2#所 变主变	10	630	504	504
38508	江阴	悦澜花园 14#配电所 1#主变	20	800	640	640
38509	江阴	悦澜花园 14#配电所 2#主变	20	800	640	640
38510	宜兴	凌云府 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
38511	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T2	10	800	640	640
38512	市区	PMS_10kV 梅荆 13# 站 T2	10	800	640	640
38513	市区	PMS_10kV 梅荆 14# 站 T1	10	800	640	640
38514	市区	PMS_10kV 梅荆 14# 站 T2	10	800	640	640
38515	市区	10kV 毛湾 15#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
38516	市区	10kV 毛湾 15#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

38517	市区	10kV 毛湾 15#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
38518	市区	10kV 毛湾 15#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38519	宜兴	PMS_变电所公变	10	400	191	191
38520	市区	10kV 天域华园 3#站 T3	10	800	640	640
38521	江阴	香墩庄 4 号变	10	400	307	307
38522	市区	PMS_20kV 兴想 12# 站 T1	20	800	640	640
38523	市区	朱家湾五配变	10	400	320	320
38524	市区	PMS_20kV 兴想 12# 站 T2*	20	800	604	604
38525	市区	PMS_20kV 兴想 12# 站 T3	20	800	640	640
38526	市区	PMS_20kV 兴想 12# 站 T4*	20	800	640	640
38527	市区	10kV 毛湾 16#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
38528	市区	10kV 毛湾 16#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
38529	宜兴	茶东 8#公变	10	400	320	320
38530	市区	日之尧配变	10	400	320	320
38531	宜兴	中孙家塘公变	10	200	160	160
38532	市区	PMS_邓家弄二配变 (南瑞)	10	400	320	320

38533	市区	PMS_10kV 许布 1#箱变 T1	10	630	504	504
38534	市区	10kV 梅荆 26#站 T2	10	800	640	640
38535	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T3	10	800	640	640
38536	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T1	10	800	640	640
38537	市区	10kV 栖庭 2#站 T2	10	800	640	640
38538	市区	10kV 栖庭 2#站 T4	10	800	640	640
38539	宜兴	莲花圩 3#公变	10	315	252	252
38540	宜兴	PMS_中字圩公变	10	400	320	320
38541	江阴	PMS_虹桥箱变主变	10	630	504	504
38542	市区	PMS_香花桥二配变（南瑞）	10	200	160	160
38543	宜兴	琅玕村南西公变	10	400	294	294
38544	市区	东顺苑 6#站 T2	10	800	640	640
38545	宜兴	沧浜 7#箱变主变	10	400	320	320
38546	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T3	10	800	640	640
38547	江阴	悦澜花园 31#配电所 1#主变	20	630	504	504
38548	江阴	悦澜花园 31#配电所 3#主变	20	630	504	504
38549	江阴	悦澜花园 31#配电所 4#主变	20	630	504	504
38550	江阴	悦澜花园 31#配电所	20	630	504	504

		2#主变				
38551	市区	10kV 尚书苑 7#站 T1	10	800	640	640
38552	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
38553	宜兴	PMS_镇龙专桥南公 变	10	200	145	145
38554	市区	10kV 毛湾 16#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
38555	市区	钱介庄村五配变	10	400	320	320
38556	市区	10kV 大塘御园 5#站 T1	10	800	640	640
38557	市区	10kV 毛湾 16#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
38558	江阴	王巷东 2 号变	10	400	320	320
38559	市区	10kV 毛湾 17#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
38560	市区	10kV 毛湾 17#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38561	市区	10kV 毛湾 17#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
38562	市区	10kV 毛湾 17#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
38563	市区	通用机	10	200	160	160
38564	江阴	PMS_龙潭坝变	10	400	250	250
38565	市区	10kV 全昌 5#箱变 T1	10	400	320	320
38566	市区	PMS_10kV 全昌 1#箱	10	400	320	320

		变 T1				
38567	市区	PMS_10kV 橡树湾 5# 站 T3	10	800	640	640
38568	市区	PMS_10kV 橡树湾 5# 站 T1	10	800	640	640
38569	市区	PMS_10kV 橡树湾 5# 站 T2	10	800	640	640
38570	市区	PMS_10kV 橡树湾 5# 站 T4	10	800	640	640
38571	市区	PMS_10kV 橡树湾 6# 站 T3	10	800	640	640
38572	市区	PMS_10kV 橡树湾 6# 站 T1	10	800	640	640
38573	市区	PMS_10kV 橡树湾 6# 站 T2	10	800	640	640
38574	市区	PMS_10kV 橡树湾 6# 站 T4	10	800	640	640
38575	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T3	10	800	640	640
38576	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T1	10	800	640	640
38577	市区	10kV 栖庭 3#站 T2	10	800	640	640
38578	市区	10kV 栖庭 3#站 T4	10	800	634	634
38579	宜兴	PMS_荆阳 2#公变	10	400	320	320
38580	市区	PMS_旺四房配变	10	200	160	160
38581	市区	10kV 和韵上院 4#站	10	800	640	640

		T1				
38582	江阴	PMS_杨园里变	10	400	215	215
38583	宜兴	PMS_安西夏芳 2#公变	10	200	160	160
38584	宜兴	新南东公变	10	400	320	320
38585	宜兴	乌溪港爆气站公变	10	200	160	160
38586	市区	PMS_锦明五配变 (TTU)	10	400	320	320
38587	宜兴	东山新村 14#箱变主变	10	500	400	400
38588	宜兴	汎岸华府 3#室 1#所 变主变	20	800	640	640
38589	宜兴	汎岸华府 3#室 3#所 变主变	20	800	640	640
38590	市区	10kV 塘头 6#箱变 T1	10	630	504	504
38591	宜兴	汎岸华府 3#室 4#所 变主变	20	800	640	640
38592	宜兴	崔家东公变	10	400	320	320
38593	宜兴	汎岸华府 3#室 2#所 变主变	20	800	640	640
38594	市区	10kV 水榭天成 2#站 T1	10	800	632	632
38595	宜兴	潘家白芹公变	10	200	114	114
38596	江阴	PMS_南工配电所 1# 主变	10	1000	800	800
38597	市区	20kV 立信 4#站 T1	20	800	640	640

38598	市区	20kV 立信 4#站 T3	20	800	640	640
38599	市区	20kV 立信 4#站 T4	20	800	640	640
38600	市区	20kV 立信 4#站 T2	20	800	640	640
38601	市区	PMS_10kV 全昌 2#箱 变 T1	10	400	320	320
38602	市区	PMS_10kV 全昌 3#箱 变 T1	10	400	320	320
38603	市区	PMS_10kV 全昌 4#箱 变 T1	10	400	320	320
38604	市区	10kV 春光苑 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
38605	宜兴	春晓江南南苑 2#室 3#所变主变	10	800	621	621
38606	宜兴	溢润新城 2#室 1#所 变主变	10	630	504	504
38607	宜兴	溢润新城 2#室 3#所 变主变	10	630	504	504
38608	宜兴	溢润新城 2#室 4#所 变主变	10	630	504	504
38609	宜兴	溢润新城 2#室 2#所 变主变	10	630	504	504
38610	江阴	天茂雅苑 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
38611	宜兴	PMS_文山 2#公变	10	400	320	320
38612	宜兴	PMS_龙潭新村 2#公 变	10	400	320	320

38613	宜兴	一号井 2#公变	10	400	285	285
38614	宜兴	PMS_沙塘一队公变	10	200	145	145
38615	江阴	山北小区 3#变	10	400	320	320
38616	宜兴	城南小区箱变主变	10	630	504	504
38617	市区	赛维拉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
38618	市区	赛维拉 2#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
38619	宜兴	PMS_景桥梁家组公变	10	200	160	160
38620	市区	PMS_10kV 团北 5#箱变 T1	10	630	504	504
38621	市区	10kV 源筑 10#站 T1	10	800	640	640
38622	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T3	10	800	640	640
38623	市区	10kV 五彩 6#站 T2	10	800	640	640
38624	市区	10kV 五彩 6#站 T4	10	800	640	640
38625	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T1	10	800	640	640
38626	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T1	10	800	640	640
38627	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T2	10	800	619	619
38628	市区	10kV 震泽 5#箱变 T1	10	630	504	504
38629	市区	10kV 稻香 3#箱变 T1	10	630	504	504
38630	市区	20kV 裕沁 6#站 T2	20	800	640	640

		(融合终端)				
38631	市区	10kV 博桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
38632	宜兴	PMS_荆阳 1#公变	10	400	320	320
38633	宜兴	南门村 1#箱变主变	10	400	320	320
38634	江阴	PMS_封家村南变	10	200	160	160
38635	宜兴	龙眼浮山公变(光伏 并网)	10	400	266	266
38636	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T1	10	800	640	640
38637	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T2	10	800	640	640
38638	市区	忍草庵三配变(融合 终端)	10	400	320	320
38639	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 2#所变	10	800	640	640
38640	江阴	戴家南变	10	200	0	0
38641	江阴	PMS_西新东变	10	400	304	304
38642	市区	20kV 裕沁 6#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
38643	市区	10kV 墙南 2#箱变 T1	10	400	320	320
38644	市区	香平针织配变	10	400	306	306
38645	市区	徐巷西配变(融合终 端)	10	400	320	320
38646	宜兴	PMS_鹏鹞智造 5#公 变	10	400	213	213
38647	宜兴	悦龙台 3#室 1#所变	10	630	504	504

		主变				
38648	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T3	10	800	640	640
38649	江阴	新塘 2#变	10	400	304	304
38650	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
38651	江阴	朱家坝花园 37#配电 所 2#主变	10	630	504	504
38652	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 1# 所变主变	10	630	504	504
38653	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T1	10	800	640	640
38654	市区	北联圩泵配变(融合 终端)	10	400	320	320
38655	市区	秀菜五配变(融合终 端)	10	400	320	320
38656	宜兴	PMS_红南公变	10	400	320	320
38657	宜兴	汎珑云起府 3#室 4# 所变主变	10	800	640	640
38658	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T4	10	800	640	640
38659	市区	10kV 荣巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
38660	宜兴	PMS_肖庄公变	10	400	284	284
38661	江阴	天茂雅苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
38662	江阴	PMS_金鹏箱变主变	10	630	504	504
38663	江阴	PMS_勤丰东 2#变	10	200	85	85

38664	市区	10kV 荣巷 2#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
38665	江阴	星辉苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
38666	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T4	10	800	640	640
38667	宜兴	田舍东公变	10	200	160	160
38668	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T3	10	800	640	640
38669	江阴	翡翠花苑 114#配电 所 1#主变	10	800	640	640
38670	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T1	10	800	640	640
38671	市区	PMS_石村南片	10	400	320	320
38672	江阴	PMS_霞客吴家坝变	10	200	144	144
38673	宜兴	PMS_湾港 3#公变	10	400	280	280
38674	市区	高巷九配变(融合终 端)	10	400	320	320
38675	江阴	PMS_小陆房基 2#变	10	200	24	24
38676	江阴	龙定路北变	10	400	320	320
38677	市区	PMS_丁道桥配变 (TTU)	10	400	320	320
38678	宜兴	PMS_河北组公变	10	400	234	234
38679	宜兴	金星河南 2#公变	10	200	145	145
38680	宜兴	兴宇路公变(光伏并 网)	10	400	201	201

38681	江阴	PMS_苗头 2#变	10	400	233	233
38682	江阴	梅园 4#箱变主变	10	630	504	504
38683	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
38684	宜兴	洋溪 2#公变（光伏 并网）	10	200	0	0
38685	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 1#所变	10	800	640	640
38686	江阴	湖南西箱变主变	10	630	489	489
38687	江阴	PMS_张家庄东变	10	200	160	160
38688	宜兴	PMS_隔湖水产 2#公 变	10	200	160	160
38689	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T4	10	800	640	640
38690	江阴	PMS_君巫路箱变主 变	10	500	400	400
38691	宜兴	后彭新村 2#箱变主 变	10	400	320	320
38692	宜兴	PMS_钱家桥 2#公变	10	400	320	320
38693	市区	10kV 高潮 3#箱变 T1	10	630	504	504
38694	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
38695	宜兴	大栗园 2#公变	10	400	320	320
38696	市区	PMS_10kV 五彩 5#站 T1	10	800	640	640
38697	市区	华新村委二配变	10	400	320	320

38698	江阴	PMS_镇区东方变箱 变主变	10	500	400	400
38699	市区	PMS_华庄小区一变	10	400	320	320
38700	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
38701	宜兴	洛涧 7#公变	10	400	320	320
38702	江阴	桃港变	10	400	320	320
38703	宜兴	埭头桥中公变(光伏 并网)	10	200	143	143
38704	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T3	20	800	640	640
38705	市区	PMS_埭西配变	10	400	320	320
38706	市区	10kV 向阳 19#箱变 T1	10	400	320	320
38707	江阴	PMS_郁家南箱变主 变	10	630	353	353
38708	江阴	PMS_新友东变	10	400	320	320
38709	宜兴	PMS_小洞铁龙山公 变	10	200	145	145
38710	江阴	PMS_君巫箱变主变	10	500	400	400
38711	宜兴	PMS_东夹浜 2#公变	10	400	320	320
38712	江阴	PMS_下沙里东变	10	400	317	317
38713	江阴	PMS_环北西路变	10	400	320	320
38714	江阴	PMS_劳训箱变主变	10	500	400	400
38715	宜兴	PMS_河塘 2#公变	10	400	254	254

38716	江阴	缪家圩箱变主变	10	500	400	400
38717	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T4	10	800	640	640
38718	市区	PMS_10kV 红旗 1#箱 变 T1	10	400	320	320
38719	市区	PMS_东南二配变	10	400	320	320
38720	宜兴	PMS_塔漏沟公变	10	400	320	320
38721	市区	10kV 河韵 2#站 T1	10	800	640	640
38722	江阴	PMS_茂市桥西变	10	400	312	312
38723	市区	PMS_20kV 城南 11# 站 T1	20	800	625	625
38724	市区	10kV 体中 2#箱变 T1	10	630	504	504
38725	市区	PMS_20kV 城南 11# 站 T4	20	800	640	640
38726	市区	PMS_20kV 城南 11# 站 T2	20	800	640	640
38727	宜兴	川埠九组箱变主变	10	500	400	400
38728	宜兴	滨溪金悦府 2#室 3# 所变主变	10	630	504	504
38729	市区	PMS_锦塘配变	10	400	320	320
38730	市区	PMS_20kV 城南 13# 站 T1	20	800	640	640
38731	宜兴	PMS_新城公寓 2#箱 变	10	630	504	504
38732	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T1	10	800	640	640

38733	市区	PMS_20kV 城南 13# 站 T2	20	800	640	640
38734	市区	PMS_10kV 塘头 1#箱 变 T1	10	630	504	504
38735	市区	PMS_20kV 城南 13# 站 T3	20	800	640	640
38736	市区	PMS_20kV 城南 13# 站 T4	20	800	640	640
38737	市区	PMS_20kV 城南 14# 站 T1	20	800	640	640
38738	市区	PMS_20kV 城南 11# 站 T3	20	800	640	640
38739	江阴	东翎雅苑 24-2#配电 所 2#主变	10	800	640	640
38740	江阴	PMS_华家宕北变	10	400	170	170
38741	市区	PMS_金鸡墩配变	10	400	320	320
38742	市区	PMS_大巷六配变	10	400	320	320
38743	市区	PMS_大巷七配变	10	400	320	320
38744	市区	PMS_大巷八配变	10	400	320	320
38745	宜兴	PMS_芳庄坝头公变	10	400	320	320
38746	市区	中桥三配变 (TTU)	10	400	320	320
38747	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T4	10	1000	794	794
38748	江阴	蔡家桥东变	10	200	76	76
38749	宜兴	PMS_银河 2#公变	10	400	304	304
38750	宜兴	PMS_洋坝西公变	10	200	160	160

38751	市区	10kV 新阳光 35#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
38752	市区	10kV 新阳光 35#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
38753	市区	10kV 新阳光 35#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
38754	市区	10kV 新阳光 35#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
38755	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 4#主变	20	800	640	640
38756	市区	10kV 桃山 1#箱变 T1	10	630	504	504
38757	江阴	老桥圩中变	10	200	160	160
38758	宜兴	PMS_夹渎桥 2#公变	10	200	100	100
38759	市区	PMS_10kV 陆区苑 5# 站 T1	10	1000	800	800
38760	市区	PMS_10kV 陆区苑 5# 站 T2	10	1000	800	800
38761	市区	PMS_10kV 锦明 1#箱 变 T1	10	630	504	504
38762	市区	10kV 林业 2#箱变 T1	10	400	320	320
38763	宜兴	颐悦府 1#站 3#所变 主变	10	800	640	640
38764	市区	10kV 景南 27#箱变 T1	10	630	504	504
38765	宜兴	PMS_新芳野田东公 变	10	200	160	160

38766	宜兴	联运 2#箱变主变	10	630	504	504
38767	江阴	PMS_苏家坝东变	10	400	276	276
38768	市区	PMS_街北配变	10	400	320	320
38769	宜兴	石牛 2#公变	10	400	320	320
38770	宜兴	棟杨路箱变主变	10	630	504	504
38771	江阴	尚泽名筑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
38772	宜兴	竹雨轩 2#室 1#所变 主变	10	800	640	640
38773	市区	PMS_20kV 城南 14# 站 T2	20	800	640	640
38774	市区	10kV 鞋山 1#箱变 T1	10	630	504	504
38775	宜兴	PMS_阳山南公变	10	200	160	160
38776	市区	PMS_10kV 胜利 2#箱 变 T1	10	630	504	504
38777	宜兴	美陶家院 1#站 1#所 变	10	400	320	320
38778	宜兴	乾元华陀寺箱变主 变	10	630	490	490
38779	宜兴	PMS_汎韵福邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
38780	宜兴	PMS_前庄新站公变	10	400	314	314
38781	江阴	星赋花园四区 37-2# 配电所 2#主变	10	630	504	504
38782	市区	10kV 邱巷 39#箱变 T1	10	630	504	504

38783	宜兴	PMS_永丰 2#公变	10	400	246	246
38784	市区	10kV 稻村 17#箱变 T1	10	630	504	504
38785	市区	10kV 新芳 5#箱变 T1	10	630	504	504
38786	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 2#所变	20	1000	800	800
38787	江阴	毗山西变	10	400	320	320
38788	市区	10kV 文旅城 28#站 T3	10	800	623	623
38789	市区	PMS_里泾配变	10	200	160	160
38790	市区	10kV 悦湖 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
38791	宜兴	PMS_荷塘宝寿梁家 公变	10	200	116	116
38792	宜兴	桥涯村 2#公变	10	200	160	160
38793	市区	20kV 和喜瑞园 6#T4	20	800	640	640
38794	市区	10kV 天域华园 3#站 T2	10	800	640	640
38795	宜兴	PMS_太华兴业路公 变	10	400	317	317
38796	宜兴	PMS_殷家庄东公变	10	200	96	96
38797	宜兴	PMS_西林公变	10	200	160	160
38798	宜兴	PMS_箭岭公变	10	400	188	188
38799	江阴	勤丰新村 1#变	10	400	320	320
38800	市区	PMS_20kV 城南 12# 站 T1	20	800	640	640

38801	市区	PMS_20kV 城南 12# 站 T2	20	800	640	640
38802	市区	PMS_20kV 城南 12# 站 T3	20	800	640	640
38803	宜兴	宜春箱变主变	10	630	504	504
38804	市区	PMS_20kV 城南 12# 站 T4	20	800	640	640
38805	市区	PMS_崔巷配变	10	400	320	320
38806	江阴	瑞富花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
38807	宜兴	吕东公变	10	400	320	320
38808	宜兴	太阳城 1#箱变	10	630	504	504
38809	宜兴	PMS_黄泥沟公变	10	200	160	160
38810	宜兴	PMS_郭家村公变	10	400	104	104
38811	宜兴	PMS_九包东公变	10	200	160	160
38812	市区	10kV 斗山花园 12# 箱变 T1	10	630	504	504
38813	市区	10kV 高潮 1#箱变 T1	10	630	481	481
38814	宜兴	马草摊圩公变	10	200	151	151
38815	宜兴	PMS_石坝头公变	10	200	149	149
38816	宜兴	PMS_陈家皂公变	10	200	160	160
38817	宜兴	PMS_广场公变	10	400	299	299
38818	宜兴	双庙菜场公变	10	200	160	160
38819	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T2	20	800	640	640

38820	江阴	PMS_泗河东村东变	10	200	160	160
38821	宜兴	PMS_万石新街 2#箱变主变	10	500	400	400
38822	市区	10kV 文旅城 28#站 T1	10	800	628	628
38823	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变	10	800	640	640
38824	宜兴	PMS_东方紫园 3#室 1#所变	10	800	640	640
38825	江阴	PMS_建文变	10	200	160	160
38826	市区	PMS_张泾小学	10	400	320	320
38827	市区	10kV 五彩 5#站 T4	10	800	640	640
38828	市区	10kV 五彩 5#站 T2	10	800	640	640
38829	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T1	10	800	640	640
38830	市区	PMS_10kV 未来城 2#站 T2	10	800	640	640
38831	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T3	10	800	640	640
38832	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T4	10	800	640	640
38833	江阴	万花景苑 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
38834	宜兴	宅基公变（光伏并网）	10	200	140	140
38835	江阴	鑫茂悦园 150#配 3#	10	800	640	640

		主变				
38836	市区	10kV 文湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
38837	宜兴	蒋笠十四组公变(光伏并网)	10	400	283	283
38838	宜兴	金城花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
38839	宜兴	PMS_付业队公变	10	200	150	150
38840	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T2	10	800	640	640
38841	江阴	PMS_东舜湖箱变主变	10	630	504	504
38842	市区	10kV 高潮 2#箱变 T1	10	630	504	504
38843	宜兴	PMS_新盛花苑 8#箱变	10	630	504	504
38844	市区	PMS_塘曹村甲	10	400	320	320
38845	江阴	慕西变	10	200	142	142
38846	宜兴	PMS_西花园二村 4#箱变	10	630	504	504
38847	宜兴	PMS_西花园二村 5#箱变	10	630	504	504
38848	宜兴	PMS_西花园二村 6#箱变	10	630	504	504
38849	宜兴	PMS_西花园二村 7#箱变	10	630	504	504
38850	宜兴	PMS_西花园二村 8#箱变	10	630	504	504

38851	江阴	PMS_水池巷西变	10	200	160	160
38852	宜兴	PMS_兴和花园 3#箱变	10	630	504	504
38853	宜兴	兴和花园 4#箱变	10	630	504	504
38854	宜兴	PMS_下漳花园 1#箱变	10	630	504	504
38855	宜兴	PMS_下漳花园 10#箱变	10	630	504	504
38856	宜兴	PMS_下漳花园 11#箱变	10	630	504	504
38857	宜兴	PMS_下漳花园 12#箱变	10	630	504	504
38858	宜兴	PMS_下漳花园 13#箱变	10	630	504	504
38859	宜兴	PMS_下漳花园 14#箱变	10	630	504	504
38860	宜兴	PMS_下漳花园 2#箱变	10	630	504	504
38861	宜兴	PMS_下漳花园 3#箱变	10	630	504	504
38862	宜兴	PMS_下漳花园 4#箱变	10	630	504	504
38863	宜兴	PMS_下漳花园 5#箱变	10	630	504	504
38864	市区	PMS_玉东二配变	10	200	103	103
38865	市区	PMS_东柳一配变	10	200	160	160

38866	市区	PMS_南塘配变	10	200	160	160
38867	市区	PMS_塘曹村丙配变	10	200	160	160
38868	市区	PMS_锡春站 T2	10	800	640	640
38869	市区	PMS_宏大	10	400	315	315
38870	宜兴	PMS_申家公变	10	200	160	160
38871	宜兴	PMS_洛涧 5#公变	10	315	188	188
38872	宜兴	PMS_八房八一组公变	10	200	160	160
38873	市区	PMS_威华配变	10	400	146	146
38874	市区	张公桥乙（光伏）	10	200	157	157
38875	市区	PMS_张公桥甲	10	200	160	160
38876	市区	PMS_葛家巷	10	400	320	320
38877	宜兴	PMS_储家公变	10	400	303	303
38878	市区	10kV 瑞景 1#站 T1	10	800	640	640
38879	宜兴	芳庄南湾公变	10	400	309	309
38880	宜兴	PMS_徐舍芳中公变	10	200	160	160
38881	市区	张家二配变（光伏）	10	200	82	82
38882	市区	PMS_唐巷十二	10	400	313	313
38883	市区	PMS_椿树头配变	10	200	160	160
38884	市区	PMS_金锡路灯配变	10	200	160	160
38885	市区	立源电器配变	10	400	320	320
38886	市区	花村北配变	10	400	320	320
38887	市区	PMS_姚更巷配变	10	200	160	160
38888	宜兴	PMS_谢桥家园 3#箱变	10	630	504	504

38889	宜兴	PMS_谢桥家园 2#箱变	10	630	504	504
38890	宜兴	PMS_怡人苑 2#公变	10	250	200	200
38891	宜兴	PMS_怡人苑 3#公变	10	315	252	252
38892	市区	10kV 南禅站 T3	10	1250	1000	1000
38893	市区	10kV 南禅站 T2	10	1250	1000	1000
38894	市区	PMS_杨树甲配变	10	400	320	320
38895	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T1	10	630	504	504
38896	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T2	10	630	504	504
38897	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T1	10	630	504	504
38898	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T2	10	630	504	504
38899	市区	10kV 工运 1#站 T1	10	1000	800	800
38900	市区	10kV 工运 1#站 T2	10	1000	800	800
38901	市区	PMS_庄前配变	10	200	160	160
38902	市区	PMS_居民二村配变	10	200	160	160
38903	宜兴	PMS_怡人苑 1#公变	10	315	252	252
38904	市区	PMS_兴湖配变	10	400	320	320
38905	市区	春暖配变	10	400	292	292
38906	市区	柳家里配变（光伏）	10	200	111	111
38907	市区	PMS_范家巷二配变	10	200	160	160
38908	市区	PMS_湾里西	10	200	160	160

38909	宜兴	PMS_海德名园 1#箱 变	10	630	504	504
38910	宜兴	PMS_海德名园 2#箱 变	10	500	400	400
38911	宜兴	PMS_嘉华广场 1#箱 变	10	630	504	504
38912	宜兴	PMS_嘉华广场 2#箱 变	10	500	400	400
38913	宜兴	PMS_嘉华广场 3#箱 变	10	630	504	504
38914	宜兴	PMS_嘉华广场 4#箱 变	10	630	504	504
38915	宜兴	PMS_嘉华广场 5#箱 变	10	630	504	504
38916	宜兴	PMS_嘉华广场 6#箱 变	10	500	400	400
38917	宜兴	PMS_南郊花园三期 1#箱变	10	630	504	504
38918	宜兴	PMS_南郊花园三期 2#箱变	10	800	633	633
38919	宜兴	PMS_东方嘉园 1#箱 变	10	500	400	400
38920	宜兴	PMS_东方嘉园 2#箱 变	10	500	400	400
38921	宜兴	PMS_东方嘉园 3#箱 变	10	500	400	400

38922	宜兴	PMS_广汇花园 20#箱变	10	630	504	504
38923	宜兴	PMS_广汇花园 21#箱变	10	630	504	504
38924	宜兴	PMS_广汇花园 22#箱变	10	630	504	504
38925	宜兴	PMS_广汇花园 23#箱变	10	630	504	504
38926	宜兴	PMS_广汇花园 24#箱变	10	630	504	504
38927	宜兴	PMS_广汇花园 25#箱变	10	630	504	504
38928	宜兴	PMS_广汇花园 14#箱变	10	630	504	504
38929	宜兴	PMS_广汇花园 15#箱变	10	630	504	504
38930	市区	PMS_后柴配变	10	400	320	320
38931	市区	PMS_上仓头配变	10	200	160	160
38932	市区	PMS_后叁锡配变	10	400	320	320
38933	市区	永丰四	10	400	271	271
38934	市区	PMS_锦明村配变	10	400	320	320
38935	市区	PMS_金马站 T1	10	1000	800	800
38936	市区	10kV 紫金门 3#站 T1	10	800	640	640
38937	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
38938	市区	10kV 紫金门 4#站 T1	10	800	640	640

38939	市区	PMS_尤巷三配变	10	200	160	160
38940	市区	10kV 紫金门 5#站 T1	10	800	640	640
38941	市区	PMS_紫金门 6#站 T1	10	800	640	640
38942	宜兴	PMS_康佳苑 1#公变	10	250	200	200
38943	宜兴	PMS_康佳苑 2#公变	10	400	320	320
38944	宜兴	PMS_康佳苑 5#公变	10	250	200	200
38945	宜兴	PMS_康佳苑 4#公变	10	400	320	320
38946	宜兴	PMS_康佳苑 3#公变	10	400	320	320
38947	市区	新裕配变	10	200	160	160
38948	市区	PMS_万科 8#站 T1	10	1250	1000	1000
38949	市区	PMS_龙延马巷	10	400	320	320
38950	市区	PMS_万科 8#站 T3	10	1250	1000	1000
38951	市区	新村二十配变（光 伏）	10	400	214	214
38952	宜兴	PMS_杭上 2#公变	10	400	320	320
38953	宜兴	PMS_王干西公变	10	200	160	160
38954	市区	PMS_协丰三配变	10	200	160	160
38955	宜兴	PMS_洩西 2#公变	10	200	160	160
38956	宜兴	PMS_广汇花园 17#箱 变	10	630	504	504
38957	宜兴	PMS_广汇花园 18#箱 变	10	630	504	504
38958	宜兴	PMS_广汇花园 19#箱 变	10	630	504	504

38959	宜兴	PMS_广汇花园 1#箱变	10	630	504	504
38960	宜兴	PMS_广汇花园 2#箱变	10	630	504	504
38961	宜兴	PMS_广汇花园 3#箱变	10	630	504	504
38962	宜兴	PMS_广汇花园 4#箱变	10	630	504	504
38963	宜兴	PMS_广汇花园 16#箱变	10	630	504	504
38964	宜兴	PMS_阳山 2#公变	10	200	160	160
38965	宜兴	PMS_阳光小区箱变	10	630	492	492
38966	市区	大箕山站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
38967	市区	大箕山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
38968	市区	PMS_香梅假日 5#站 2 号主变	10	1000	800	800
38969	江阴	PMS_云顾路 14#路灯变	10	100	80	80
38970	江阴	PMS_马路上北变	10	315	201	201
38971	江阴	华方变	10	400	320	320
38972	江阴	西张村站变	10	315	191	191
38973	江阴	PMS_西周家巷变	10	400	291	291
38974	宜兴	PMS_周迈庄 2#公变	10	200	160	160
38975	江阴	PMS_西周家巷东变	10	400	245	245

38976	江阴	长寿西庄变	10	400	177	177
38977	江阴	PMS_张家巷变	10	400	273	273
38978	江阴	张家巷东变	10	400	150	150
38979	宜兴	PMS_广汇花园 6#箱变	10	630	504	504
38980	宜兴	PMS_广汇花园 7#箱变	10	630	504	504
38981	宜兴	PMS_广汇花园 8#箱变	10	630	504	504
38982	宜兴	广汇花园 9#箱变	10	630	504	504
38983	宜兴	PMS_广汇花园 5#箱变	10	630	504	504
38984	宜兴	PMS_广汇花园 10#箱变	10	630	504	504
38985	宜兴	广汇花园 11#箱变	10	630	504	504
38986	宜兴	PMS_东风苑 1#箱变主变	10	630	504	504
38987	宜兴	PMS_广汇花园 12#箱变	10	630	504	504
38988	宜兴	PMS_东风苑 2#箱变主变	10	630	504	504
38989	宜兴	PMS_广汇花园 13#箱变	10	630	504	504
38990	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站1#所变	10	1000	800	800
38991	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站	10	1000	800	800

		2#所变				
38992	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
38993	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
38994	宜兴	PMS_广汇花园 26#箱 变	10	630	504	504
38995	宜兴	PMS_广汇花园 27#箱 变	10	630	504	504
38996	宜兴	PMS_广汇花园 28#箱 变	10	630	504	504
38997	江阴	PMS_周家村变	10	250	191	191
38998	宜兴	PMS_广汇花园 30#箱 变	10	630	504	504
38999	宜兴	PMS_广汇花园 31#箱 变	10	630	504	504
39000	市区	10kV 天一城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
39001	市区	PMS_严埭配变	10	200	160	160
39002	宜兴	PMS_林业队公变	10	200	160	160
39003	宜兴	PMS_东圩村北公变	10	400	249	249
39004	市区	育才花园 1 # 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
39005	市区	PMS_育才花园 2#箱 变 T1	10	630	504	504
39006	市区	PMS_红庙	10	400	308	308
39007	宜兴	PMS_广汇花园 29#箱	10	630	504	504

		变				
39008	市区	PMS_大坎居配变	10	400	314	314
39009	市区	PMS_服务配变	10	400	320	320
39010	市区	PMS_春潮 12# 站 1 号主变	10	800	640	640
39011	市区	PMS_邵前居配变	10	400	320	320
39012	宜兴	张家坝公变	10	200	160	160
39013	市区	PMS_后张村西配变	10	400	299	299
39014	市区	PMS_龙爪桥后配变	10	400	320	320
39015	市区	PMS_油车里三配变	10	200	137	137
39016	市区	引航桥配变	10	200	9	9
39017	市区	PMS_春潮 11# 站 T2	10	800	640	640
39018	市区	PMS_舜柯一配变	10	400	320	320
39019	市区	PMS_舜柯二配变	10	400	320	320
39020	宜兴	PMS_锦绣江南 1#站 1#所变	10	1000	800	800
39021	宜兴	PMS_西大街 1#箱变	10	500	400	400
39022	市区	PMS_振兴	10	400	320	320
39023	市区	PMS_10kV 春来 1#箱 变 T1	10	315	252	252
39024	市区	10kV 金龙公寓 T1	10	630	504	504
39025	市区	PMS_小桥头二十变	10	200	160	160
39026	市区	PMS_塘永一配变	10	200	147	147
39027	市区	PMS_塘永二配变	10	200	160	160
39028	市区	PMS_南郁巷配变	10	400	290	290

39029	市区	朱巷南配变	10	400	320	320
39030	市区	PMS_槐古三配变	10	400	320	320
39031	市区	PMS_商城甲配变	10	400	320	320
39032	市区	PMS_商城乙配变	10	400	320	320
39033	市区	东庄二配变	10	400	314	314
39034	市区	PMS_大康配变	10	400	320	320
39035	市区	PMS_硕放二变	10	200	160	160
39036	市区	PMS_新渎二配变	10	200	160	160
39037	市区	PMS_周村二	10	400	320	320
39038	市区	PMS_东巷配变	10	200	160	160
39039	市区	PMS_祥缺里配变	10	400	314	314
39040	市区	PMS_宇嘉	10	200	160	160
39041	市区	PMS_周山嘴配变	10	400	309	309
39042	市区	PMS_菜场东配变	10	400	320	320
39043	宜兴	潜洛七庄公变(光伏 并网)	10	400	311	311
39044	宜兴	PMS_东庙巷 2#箱变	10	630	504	504
39045	宜兴	PMS_东庙巷 1#箱变	10	630	504	504
39046	宜兴	PMS_高塍顾家 3#公 变	10	200	89	89
39047	宜兴	PMS_建设新村 2#箱 变	10	1000	800	800
39048	宜兴	PMS_下漳花园 7#箱 变	10	630	504	504
39049	宜兴	PMS_下漳花园 8#箱	10	630	504	504

		变				
39050	宜兴	PMS_下漳花园 9#箱变	10	630	504	504
39051	江阴	PMS_花园单 1#变	10	80	64	64
39052	宜兴	PMS_下漳花园 6#箱变	10	630	504	504
39053	江阴	PMS_花园单 2#变	10	80	64	64
39054	宜兴	PMS_中心新村 II 期 1#箱变	10	630	504	504
39055	宜兴	PMS_中心新村 II 期 2#箱变	10	630	504	504
39056	宜兴	PMS_丁山蠡园 1#箱变	10	500	400	400
39057	宜兴	PMS_丁山蠡园 2#箱变	10	500	400	400
39058	江阴	PMS_雷西变	10	200	114	114
39059	市区	PMS_周介塘配变	10	200	160	160
39060	市区	许东一配变（光伏）	10	400	168	168
39061	市区	大钱更二配变（光伏）	10	200	93	93
39062	市区	PMS_万家坝配变	10	200	160	160
39063	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T2	10	1000	799	799
39064	宜兴	洙滨电站公变	10	400	320	320
39065	宜兴	PMS_方东后村公变	10	100	80	80
39066	市区	PMS_惠山法院	10	200	160	160

39067	市区	PMS_娄下配变	10	400	203	203
39068	市区	PMS_三房	10	200	160	160
39069	市区	PMS_圻头居配变	10	200	160	160
39070	市区	PMS_丽南二变	10	400	320	320
39071	市区	PMS_丽南一变	10	400	258	258
39072	市区	PMS_后叙配变	10	200	117	117
39073	市区	钱家塘二配变	10	400	320	320
39074	宜兴	PMS_派出所箱变	10	500	400	400
39075	宜兴	PMS_陶仁欣苑 1#箱变	10	630	504	504
39076	宜兴	PMS_陶仁欣苑 2#箱变	10	630	504	504
39077	宜兴	PMS_陶仁欣苑 5#箱变	10	630	504	504
39078	宜兴	PMS_陶仁欣苑 6#箱变	10	630	504	504
39079	江阴	PMS_河头北变	10	200	75	75
39080	宜兴	PMS_东珠巷 2#箱变	10	500	400	400
39081	宜兴	PMS_东珠巷 1#箱变	10	500	400	400
39082	宜兴	PMS_劝业箱变	10	800	640	640
39083	宜兴	PMS_东珠巷 3#箱变	10	400	320	320
39084	市区	PMS_金色江南 1#站 T2	10	1000	800	800
39085	市区	金色江南 2#站 T1	10	1000	800	800
39086	市区	PMS_金色江南 2#站	10	1000	800	800

		T2				
39087	江阴	蔡西黄家村变	10	400	320	320
39088	市区	PMS_汇景站 T2	10	1250	1000	1000
39089	江阴	白石山变	10	200	113	113
39090	江阴	PMS_跃进南站变	10	400	320	320
39091	江阴	PMS_泗河村委变	10	400	320	320
39092	江阴	PMS_泗河东村变	10	200	101	101
39093	江阴	PMS_冷冻机厂变	10	400	320	320
39094	市区	PMS_寺后 2	10	200	160	160
39095	市区	何夹立配变	10	200	160	160
39096	市区	PMS_尚城 1# 站 T4	10	1000	800	800
39097	市区	10kV 尚城 2#站 T3	10	1000	800	800
39098	市区	国道配变	10	200	160	160
39099	市区	PMS_唐家旦东	10	400	320	320
39100	市区	PMS_瑞和	10	400	320	320
39101	市区	PMS_桥北四配变	10	200	160	160
39102	市区	PMS_山西上配变	10	200	160	160
39103	市区	PMS_许巷(七)	10	200	160	160
39104	市区	北东配变	10	200	160	160
39105	市区	PMS_寄巷三变	10	200	160	160
39106	市区	PMS_兴塘配变	10	400	320	320
39107	市区	PMS_夹龙桥配变	10	200	160	160
39108	市区	北虞前配变	10	400	320	320
39109	市区	PMS_城塘中配变	10	315	252	252
39110	市区	范家配变（光伏）	10	400	292	292

39111	市区	PMS_鑫安花园 3 号 站 T1	10	800	640	640
39112	市区	北塘岸一配变（光 伏）	10	200	135	135
39113	市区	东村配变	10	400	320	320
39114	宜兴	PMS_枫庭苑 1#箱变	10	630	504	504
39115	宜兴	PMS_枫庭苑 2#箱变	10	630	504	504
39116	宜兴	PMS_枫庭苑 3#箱变	10	630	504	504
39117	宜兴	PMS_枫庭苑 4#箱变	10	630	504	504
39118	宜兴	PMS_泽福苑 1#箱变	10	630	504	504
39119	宜兴	PMS_泽福苑 2#箱变	10	630	504	504
39120	宜兴	PMS_泽福苑 3#箱变	10	630	504	504
39121	江阴	油车里变	10	400	320	320
39122	市区	PMS_对巷	10	400	312	312
39123	市区	PMS_冬青西配变	10	400	302	302
39124	市区	PMS_球铁北配变	10	400	199	199
39125	市区	PMS_球铁南配变	10	400	307	307
39126	市区	PMS_下院西配变	10	200	160	160
39127	市区	陆家塘（光伏）	10	200	112	112
39128	宜兴	PMS_胡油 2#公变	10	200	148	148
39129	宜兴	PMS_大家桥公变	10	200	58	58
39130	宜兴	蒲荡 2#公变（光伏 并网）	10	200	84	84
39131	宜兴	PMS_屺山 3#公变	10	200	132	132
39132	市区	南庄三配变（光伏）	10	400	202	202

39133	市区	PMS_南周介配变	10	400	320	320
39134	市区	PMS_蔡家貳配变	10	200	160	160
39135	市区	陆皮桥配变（光伏）	10	400	289	289
39136	市区	PMS_杜家湾配变	10	400	320	320
39137	市区	冷陈巷配变	10	400	320	320
39138	市区	PMS_路西配变	10	200	160	160
39139	市区	春江花园 11 号站 T3 （融合终端）	10	1000	800	800
39140	宜兴	PMS_上城圩公变	10	200	1	1
39141	市区	奚巷配变	10	100	80	80
39142	江阴	PMS_承家巷变	10	400	273	273
39143	宜兴	锦绣三村 3#箱变	10	500	400	400
39144	宜兴	PMS_正新嘉苑 2#箱 变	10	630	504	504
39145	宜兴	PMS_潼渚棚山公变	10	200	160	160
39146	宜兴	PMS_东溪望族 1#箱 变	10	500	400	400
39147	宜兴	PMS_龙庆东路公变	10	315	252	252
39148	宜兴	西圩村公变	10	200	108	108
39149	宜兴	PMS_东溪望族 2#箱 变	10	500	400	400
39150	宜兴	PMS_东溪望族 3#箱 变	10	500	400	400
39151	宜兴	兴和花园 1#箱变	10	630	504	504
39152	宜兴	PMS_兴和花园 2#箱	10	630	504	504

		变				
39153	市区	大箕工仪配变(TTU)	10	400	299	299
39154	市区	PMS_张巷十七配变	10	200	160	160
39155	江阴	PMS_袁家堂变	10	400	320	320
39156	江阴	PMS_云顾路灯 1#变	10	100	80	80
39157	宜兴	PMS_紫薇苑 1#箱变	10	630	504	504
39158	宜兴	PMS_紫薇苑 2#箱变	10	630	504	504
39159	宜兴	PMS_紫薇苑 3#箱变	10	630	504	504
39160	宜兴	PMS_紫薇苑 4#箱变	10	630	504	504
39161	宜兴	PMS_紫薇苑 5#箱变	10	630	504	504
39162	市区	PMS_马西配变	10	400	320	320
39163	市区	PMS_江宁舍六配变	10	200	160	160
39164	市区	PMS_庙前四配变	10	200	160	160
39165	市区	PMS_鲍庙桥二配变	10	200	160	160
39166	市区	鲍庙桥三配变	10	400	320	320
39167	市区	周更巷三配变	10	200	160	160
39168	宜兴	PMS_徐舍芳北公变	10	200	89	89
39169	市区	PMS_瞿家坝配变	10	400	320	320
39170	市区	大河头配变	10	200	160	160
39171	市区	陆东配变(光伏)	10	200	128	128
39172	市区	PMS_高典 1#箱变 T1	10	100	80	80
39173	江阴	高庄西变	10	400	177	177
39174	江阴	PMS_黄家园北变	10	315	252	252
39175	江阴	风尖里西变	10	315	145	145

39176	宜兴	PMS_新建新城花园 1#箱变	10	630	504	504
39177	宜兴	PMS_范道菜场公变	10	315	252	252
39178	宜兴	PMS_新建新城花园 2#箱变	10	630	504	504
39179	宜兴	PMS_新建新城花园 3#箱变	10	630	504	504
39180	宜兴	PMS_新建新城花园 4#箱变	10	500	400	400
39181	宜兴	PMS_新建新城花园 5#箱变	10	500	400	400
39182	宜兴	PMS_新建新城花园 6#箱变	10	630	504	504
39183	宜兴	PMS_泽福苑 4#箱变	10	630	504	504
39184	宜兴	PMS_泽福苑 5#箱变	10	630	504	504
39185	宜兴	PMS_泽福苑 6#箱变	10	630	453	453
39186	江阴	PMS_邬墩东变	10	250	163	163
39187	江阴	PMS_祝塘国土变	10	400	210	210
39188	江阴	PMS_园区天翔 2#变	10	200	68	68
39189	江阴	大坎西站变	10	400	320	320
39190	江阴	PMS_西湖村委东变	10	315	233	233
39191	市区	PMS_里桥配变	10	200	160	160
39192	市区	PMS_陈华山二配变	10	400	320	320
39193	市区	PMS_大朱巷丁配变	10	400	320	320
39194	市区	PMS_西秦单一配变	10	80	64	64

39195	宜兴	PMS_徐丰公变	10	400	320	320
39196	市区	PMS_站前单一配变	10	80	64	64
39197	市区	PMS_星火三配变	10	400	320	320
39198	市区	10kV 春江花园 12 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
39199	市区	润杨村民配变	10	400	320	320
39200	市区	10kV 春江花园 12 号站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
39201	市区	PMS_太湖花园 III 期 2# 站 1 号主变	10	1000	800	800
39202	市区	PMS_太湖花园 III 期 2# 站 3 号主变	10	1000	800	800
39203	市区	PMS_连秆村一配变	10	400	320	320
39204	市区	PMS_连秆村二配变	10	400	187	187
39205	市区	PMS_高浪 10# 站 1 号主变	10	800	640	640
39206	市区	PMS_高浪嘉园 10# 站 2 号主变	10	800	640	640
39207	宜兴	PMS_周铁李渎公变	10	315	203	203
39208	市区	PMS_华力纺机	10	400	188	188
39209	市区	PMS_荣家湾二配变	10	200	160	160
39210	市区	PMS_太阳城 1# 站 1 号主变	10	800	640	640
39211	宜兴	PMS_绿园二村 1#箱变	10	500	400	400
39212	宜兴	PMS_绿园二村 2#箱	10	500	400	400

		变				
39213	宜兴	PMS_绿园二村 3#箱变	10	630	504	504
39214	宜兴	PMS_新盛花苑 9#箱变	10	630	504	504
39215	宜兴	PMS_新盛花苑 10#箱变	10	630	504	504
39216	宜兴	PMS_新盛花苑 11#箱变	10	630	504	504
39217	宜兴	PMS_新盛花苑 12#箱变	10	630	504	504
39218	宜兴	PMS_新盛花苑 1#箱变	10	630	504	504
39219	宜兴	PMS_宜北新城 1#箱变	10	630	504	504
39220	宜兴	PMS_和润新村 1#箱变	10	630	504	504
39221	宜兴	PMS_和润新村 2#箱变	10	630	504	504
39222	宜兴	PMS_和润新村 3#箱变	10	630	504	504
39223	宜兴	PMS_和润新村 4#箱变	10	630	504	504
39224	宜兴	PMS_和润新村 5#箱变	10	630	504	504
39225	宜兴	华兴花园 3#箱变主	10	630	504	504

		变				
39226	宜兴	PMS_溪隐新村 1#箱变	10	630	504	504
39227	宜兴	PMS_溪隐新村 10#箱变	10	630	504	504
39228	宜兴	PMS_溪隐新村 2#箱变	10	630	504	504
39229	宜兴	PMS_溪隐新村 3#箱变	10	630	504	504
39230	宜兴	PMS_溪隐新村 4#箱变	10	630	504	504
39231	宜兴	PMS_溪隐新村 5#箱变	10	630	504	504
39232	市区	PMS_大圩	10	200	160	160
39233	市区	PMS_凯发路灯	10	200	160	160
39234	市区	PMS_龙翔网吧配变 (TTU)	10	200	160	160
39235	宜兴	埂上公变	10	400	320	320
39236	市区	PMS_梅北一变	10	200	160	160
39237	宜兴	中村组公变	10	200	160	160
39238	市区	圩更上配变	10	200	160	160
39239	市区	PMS_基康里丁配变	10	400	320	320
39240	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 1# 所变	10	1250	1000	1000
39241	江阴	PMS_苏市桥 2#变	10	400	3	3
39242	宜兴	PMS_泽福苑 7#箱变	10	630	504	504

39243	宜兴	PMS_泽福苑 9#箱变	10	630	504	504
39244	宜兴	PMS_泽福苑 10#箱变	10	630	504	504
39245	宜兴	PMS_滨水花园 4#公变	10	250	200	200
39246	宜兴	PMS_滨水花园 2#公变	10	250	200	200
39247	宜兴	PMS_滨水花园 3#公变	10	250	200	200
39248	宜兴	PMS_泽福苑 8#箱变	10	630	504	504
39249	宜兴	PMS_滨水花园 1#公变	10	250	200	200
39250	宜兴	PMS_岳家公变	10	200	160	160
39251	市区	李湾配变	10	200	160	160
39252	市区	PMS_太阳城 2#站 1号主变	10	800	640	640
39253	市区	PMS_太阳城 2#站 2号主变	10	800	640	640
39254	市区	PMS_太阳城 1#站 2号主变	10	800	640	640
39255	宜兴	PMS_溪隐新村 7#箱变	10	630	504	504
39256	宜兴	PMS_溪隐新村 8#箱变	10	630	504	504
39257	宜兴	PMS_溪隐新村 9#箱变主变	10	630	504	504
39258	宜兴	PMS_西花园五村 1#	10	630	504	504

		箱变				
39259	宜兴	PMS_西花园五村 10# 箱变	10	630	504	504
39260	宜兴	PMS_西花园五村 11# 箱变	10	630	504	504
39261	宜兴	PMS_西花园五村 12# 箱变	10	630	504	504
39262	宜兴	PMS_西花园五村 2# 箱变	10	630	504	504
39263	宜兴	PMS_西花园五村 3# 箱变	10	630	504	504
39264	宜兴	PMS_西花园五村 4# 箱变	10	630	504	504
39265	宜兴	PMS_溪隐新村 6#箱 变	10	630	504	504
39266	宜兴	PMS_西花园五村 5# 箱变	10	630	504	504
39267	宜兴	PMS_西花园五村 6# 箱变	10	630	504	504
39268	宜兴	PMS_西花园五村 7# 箱变	10	630	504	504
39269	市区	PMS_黄巷东	10	200	160	160
39270	市区	PMS_东肖变	10	400	320	320
39271	江阴	PMS_香东公变	10	250	200	200
39272	市区	PMS_长巷一配变	10	400	320	320
39273	市区	PMS_新村十一配变	10	400	320	320

39274	市区	七房变	10	400	320	320
39275	市区	PMS_金鑫村	10	200	160	160
39276	市区	PMS_黄巷丙	10	400	320	320
39277	市区	PMS_安全基站配变	10	200	160	160
39278	市区	PMS_梅荆1#站1号 主变	10	1000	800	800
39279	江阴	PMS_何庄南变	10	200	148	148
39280	市区	PMS_葑庄一配变	10	200	160	160
39281	市区	PMS_庄村二配变	10	200	160	160
39282	江阴	PMS_徐家港变	10	400	320	320
39283	市区	PMS_葑庄三配变	10	200	160	160
39284	市区	PMS_王家村配变	10	200	160	160
39285	宜兴	PMS_祥和花园东侧 箱变	10	800	640	640
39286	宜兴	PMS_东方嘉园1#站 1#所变	10	1000	800	800
39287	宜兴	海德名园1#站3#所 变	10	800	640	640
39288	宜兴	PMS_海德名园1#站 2#所变	10	1000	800	800
39289	宜兴	海德名园1#站1#所 变	10	800	524	524
39290	宜兴	PMS_百合山庄1#箱 变	10	630	492	492
39291	宜兴	PMS_百合山庄2#箱 变	10	500	391	391

39292	宜兴	PMS_百合山庄 3#箱变	10	500	400	400
39293	宜兴	PMS_百合山庄 4#箱变	10	630	494	494
39294	宜兴	PMS_百合山庄 5#箱变	10	630	497	497
39295	宜兴	PMS_百合山庄 6#箱变	10	630	498	498
39296	宜兴	PMS_百合山庄 7#箱变	10	500	400	400
39297	宜兴	PMS_百合山庄 8#箱变	10	630	504	504
39298	宜兴	PMS_新建新城花园 7#箱变	10	630	496	496
39299	宜兴	PMS_新建新城花园 8#箱变	10	500	400	400
39300	宜兴	PMS_龙泽苑商住楼箱变	10	630	504	504
39301	宜兴	PMS_新东虹三期 1#箱变	10	630	504	504
39302	宜兴	PMS_新东虹三期 2#箱变	10	630	504	504
39303	宜兴	PMS_西花园一村 1#箱变	10	500	400	400
39304	宜兴	PMS_谢桥家园 1#箱变	10	630	504	504

39305	市区	朱更上一配变（光伏）	10	200	148	148
39306	市区	陈更上二配变	10	200	160	160
39307	市区	PMS_小更配变	10	200	160	160
39308	宜兴	湖光小区 1#公变	10	400	320	320
39309	宜兴	PMS_湖光小区 2#公变	10	400	320	320
39310	宜兴	PMS_湖光小区 3#公变	10	315	252	252
39311	市区	PMS_花前	10	400	320	320
39312	宜兴	PMS_丰北东公变	10	200	129	129
39313	市区	虎更（光伏）	10	400	237	237
39314	市区	PMS_化工厂六配变	10	400	320	320
39315	市区	上阳庄配变	10	400	320	320
39316	宜兴	PMS_西花园五村 9#箱变	10	630	504	504
39317	宜兴	华兴花园 4#箱变主变	10	630	504	504
39318	宜兴	PMS_新盛花苑 2#箱变	10	630	504	504
39319	宜兴	PMS_新盛花苑 3#箱变	10	630	504	504
39320	宜兴	PMS_新盛花苑 4#箱变	10	630	504	504
39321	宜兴	PMS_新盛花苑 5#箱变	10	630	504	504

39322	宜兴	PMS_新盛花苑 6#箱变	10	630	504	504
39323	宜兴	PMS_新盛花苑 7#箱变	10	630	504	504
39324	宜兴	PMS_西花园五村 8#箱变	10	630	504	504
39325	江阴	大巷变	10	400	320	320
39326	江阴	秦巷北变	10	200	160	160
39327	江阴	环南路中变	10	400	320	320
39328	江阴	北新路变	10	400	320	320
39329	市区	10kV 中威 1#站 T1	10	1000	800	800
39330	市区	PMS_梓旺花园四期站 T1	10	1000	800	800
39331	江阴	PMS_赵庄东变	10	250	138	138
39332	江阴	PMS_春申庄园 88#配电所 2#主变	10	800	731	731
39333	江阴	朝阳关南路 88#箱变主变	10	630	504	504
39334	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
39335	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
39336	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
39337	江阴	PMS_西苑一村 4#配电所一1#变	10	630	504	504

39338	宜兴	PMS_查林工业区 2# 公变	10	400	320	320
39339	市区	PMS_新东一配变	10	200	94	94
39340	市区	PMS_后叁二配变	10	200	149	149
39341	市区	10kV 五河苑 1#站 T1	10	1000	800	800
39342	市区	10kV 五河苑 1#站 T2	10	1000	800	800
39343	市区	10kV 五河苑 2#站 T1	10	1000	800	800
39344	市区	10kV 五河苑 2#站 T2	10	1000	800	800
39345	市区	10kV 五河苑 3#站 T1	10	1000	800	800
39346	市区	10kV 五河苑 3#站 T2	10	1000	800	800
39347	市区	10kV 五河苑 4#站 T1	10	1000	800	800
39348	江阴	PMS_新港花苑 52#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
39349	市区	10kV 五河苑 4#站 T2	10	1000	800	800
39350	市区	10kV 五河苑 4#站 T3	10	1000	800	800
39351	市区	PMS_庄前巷配变	10	400	320	320
39352	市区	PMS_后桥二配变	10	200	160	160
39353	市区	袁土坝配变（光伏）	10	200	149	149
39354	市区	PMS_松涛 3	10	200	160	160
39355	市区	马路里配变	10	200	160	160
39356	江阴	PMS_姚东变	10	250	167	167
39357	宜兴	新天地 1#站 1#所变	10	1000	800	800
39358	市区	横降村配变	10	400	298	298
39359	江阴	平家坝变	10	200	84	84
39360	市区	PMS_市镇八队配变	10	400	320	320

39361	市区	PMS_方西(二)	10	400	320	320
39362	市区	PMS_天主堂三配变	10	400	320	320
39363	市区	PMS_东新西配变	10	400	320	320
39364	市区	PMS_杨中配变	10	400	320	320
39365	市区	PMS_陆巷十二配变	10	200	160	160
39366	市区	PMS_金降巷三配变	10	400	320	320
39367	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	76	76
39368	市区	PMS_锡沪灯南配变	10	200	160	160
39369	宜兴	PMS_西渚山岗公变	10	315	187	187
39370	宜兴	PMS_西渚杨家组公变	10	200	153	153
39371	宜兴	蒋湾公变(光伏并网)	10	200	94	94
39372	宜兴	吕家公变	10	400	274	274
39373	宜兴	夏庄公变(光伏并网)	10	400	186	186
39374	宜兴	PMS_湖渎公变	10	315	252	252
39375	市区	PMS_隼府 1 号站 T1	10	800	640	640
39376	市区	隼府 1 号站 T2	10	800	640	640
39377	市区	PMS_隼府 2 号站 T1	10	800	640	640
39378	市区	隼府 2 号站 T2	10	800	640	640
39379	宜兴	聚龙马家公变	10	400	305	305
39380	市区	PMS_隼府 3 号站 T1	10	800	640	640
39381	市区	隼府 3 号站 T2	10	800	640	640
39382	宜兴	青龙白果树公变	10	400	320	320

39383	宜兴	PMS_上坝 56 组公变	10	200	60	60
39384	江阴	PMS_停塘降北变	10	400	162	162
39385	市区	PMS_青山公园配变	10	315	251	251
39386	江阴	PMS_周家坝变	10	400	251	251
39387	江阴	PMS_长虹变	10	315	252	252
39388	江阴	PMS_纱管变	10	400	320	320
39389	江阴	PMS_毛家桥南变	10	315	252	252
39390	江阴	PMS_小街变	10	250	105	105
39391	江阴	周南公变	10	400	163	163
39392	江阴	大园 4#变	10	400	304	304
39393	江阴	PMS_广电箱变主变	10	315	252	252
39394	江阴	PMS_政府箱变主变	10	630	504	504
39395	市区	PMS_梓旺花园四期 站 T2	10	1000	800	800
39396	江阴	姚家村南变	10	200	0	0
39397	宜兴	PMS_浦西蠡园 1#公 变	10	200	160	160
39398	宜兴	学前公变（光伏并 网）	10	315	195	195
39399	宜兴	PMS_浦西蠡园 3#公 变	10	400	320	320
39400	宜兴	PMS_浦西蠡园 4#公 变	10	400	320	320
39401	宜兴	漳渎花园公变	10	400	320	320
39402	宜兴	PMS_三洞安置 1#公	10	200	160	160

		变				
39403	江阴	PMS_佛光公变	10	250	41	41
39404	宜兴	洋岸村部公变	10	200	115	115
39405	江阴	PMS_后高岸圩变	10	250	105	105
39406	宜兴	PMS_玉女 2#公变	10	200	142	142
39407	宜兴	PMS_浦西蠡园 2#公变	10	200	160	160
39408	宜兴	PMS_叶塘村 2#公变	10	200	125	125
39409	江阴	万岁桥变	10	400	320	320
39410	江阴	PMS_启港苑 C 区 10#箱变主变	10	630	504	504
39411	宜兴	PMS_八仕河北公变	10	200	142	142
39412	江阴	PMS_天潮华都 17#箱变主变	10	630	504	504
39413	江阴	PMS_柞树南变	10	250	163	163
39414	江阴	PMS_天潮华都 22#箱变主变	10	400	320	320
39415	江阴	PMS_天潮华都 26#箱变主变	10	630	504	504
39416	江阴	PMS_天潮华都 12#箱变主变	10	630	504	504
39417	宜兴	PMS_圩头山公变	10	200	51	51
39418	江阴	PMS_马桥 2#变	10	250	163	163
39419	宜兴	蒋笠七组公变(光伏并网)	10	400	293	293

39420	江阴	董家变	10	200	95	95
39421	江阴	PMS_天潮华都 31#箱 变主变	10	630	504	504
39422	江阴	PMS_坝头上变	10	400	320	320
39423	江阴	PMS_张农公变	10	200	160	160
39424	江阴	PMS_天潮华都 32#箱 变主变	10	630	504	504
39425	江阴	PMS_天潮华都 36#箱 变主变	10	500	400	400
39426	江阴	PMS_天潮华都 37#箱 变主变	10	630	504	504
39427	江阴	华庄公变	10	200	83	83
39428	江阴	PMS_天潮华都 27#箱 变主变	10	400	320	320
39429	江阴	PMS_璜石变	10	400	287	287
39430	江阴	PMS_学前变	10	400	320	320
39431	江阴	PMS_西苑一村 4#配 电所一2#变	10	630	504	504
39432	江阴	PMS_天潮华都 5#箱 变主变	10	630	504	504
39433	江阴	栗山南变	10	400	309	309
39434	江阴	PMS_天潮华都配电 所 1#主变	10	800	640	640
39435	江阴	PMS_天潮华都配电 所 2#主变	10	800	640	640
39436	江阴	倪家丹变	10	400	305	305

39437	江阴	PMS_长乐配电所 1# 主变	10	630	481	481
39438	江阴	贯庄变	10	400	320	320
39439	江阴	PMS_云东变	10	315	252	252
39440	江阴	PMS_天潮华都41#箱 变主变	10	500	400	400
39441	江阴	PMS_芦家南变	10	400	296	296
39442	江阴	PMS_心泾北变	10	400	305	305
39443	市区	10kV 紫金门 3#站 T2	10	800	640	640
39444	市区	10kV 紫金门 4#站 T2	10	800	640	640
39445	市区	10kV 紫金门 5#站 T2	10	800	640	640
39446	市区	PMS_紫金门 6# 站 T2	10	800	640	640
39447	市区	PMS_尤巷六配变	10	400	320	320
39448	江阴	PMS_西苑二村 37#配 电所 2#主变	10	630	504	504
39449	江阴	PMS_华益配电所 1# 主变	10	1000	800	800
39450	江阴	PMS_镇西 2#变	10	315	96	96
39451	江阴	PMS_建安 2#变	10	315	252	252
39452	江阴	PMS_幸福 2#变	10	400	320	320
39453	江阴	PMS_散湖配电所散 湖村配电所—1#变	10	500	400	400
39454	江阴	PMS_散湖配电所散 湖村配电所—2#变	10	500	400	400

39455	宜兴	PMS_秀才公变	10	200	108	108
39456	江阴	PMS_西苑二村 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
39457	宜兴	烟山河东公变（光伏并网）	10	200	64	64
39458	宜兴	诚庄公变（光伏并网）	10	200	138	138
39459	宜兴	前中公变（光伏并网）	10	200	114	114
39460	宜兴	PMS_燕山街东公变	10	315	230	230
39461	宜兴	前元东 2#公变（光伏并网）	10	200	145	145
39462	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	0	0
39463	宜兴	PMS_北堰公变	10	400	275	275
39464	市区	迎辉配变（融合终端）	10	200	160	160
39465	市区	PMS_庄巷二配变	10	400	316	316
39466	江阴	PMS_高僧桥东变	10	400	320	320
39467	江阴	寺前村南变	10	400	278	278
39468	江阴	PMS_倪家巷公变	10	400	320	320
39469	市区	PMS_张舍中路配变	10	400	320	320
39470	江阴	PMS_春江华庭 300#箱变主变	10	315	252	252
39471	江阴	PMS_春江华庭 328#配电所 1#主变	10	1000	800	800

39472	江阴	PMS_春江华庭 328# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
39473	市区	PMS_塘子头	10	400	320	320
39474	市区	PMS_华轻机械	10	200	88	88
39475	江阴	春江华庭 338#配电 所 1#主变	10	1250	1000	1000
39476	江阴	PMS_春江华庭 338# 配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
39477	江阴	PMS_府前景园 8#配 电所—1#变	10	1000	800	800
39478	江阴	PMS_府前景园 8#配 电所—2#变	10	1000	800	800
39479	江阴	PMS_府前景园 9#配 电所—1#变	10	800	640	640
39480	江阴	PMS_府前景园 9#配 电所—2#变	10	800	640	640
39481	江阴	贯庄二村 30#配电所 1#主变	10	1000	800	800
39482	江阴	贯庄二村 30#配电所 2#主变	10	1000	800	800
39483	江阴	PMS_启港路 78#箱变 主变	10	500	400	400
39484	江阴	PMS_贯庄二村 20#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
39485	江阴	贯庄二村 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800

39486	江阴	PMS_紫金花园 599# 配电所 1#主变	10	630	504	504
39487	江阴	PMS_紫金花园 599# 配电所 2#主变	10	630	504	504
39488	宜兴	PMS_浦西小区 2#公 变	10	400	320	320
39489	江阴	PMS_西苑二村 24#箱 变主变	10	500	400	400
39490	江阴	渔东变	10	200	101	101
39491	江阴	田里变	10	400	261	261
39492	江阴	PMS_宋南变	10	250	105	105
39493	江阴	PMS_袁家南变	10	250	113	113
39494	江阴	PMS_体仁公变	10	315	243	243
39495	宜兴	上头村 3#公变（光 伏并网）	10	200	0	0
39496	江阴	谢南北后滕东变	10	400	320	320
39497	江阴	PMS_西槐村变	10	250	200	200
39498	江阴	环保变	10	400	320	320
39499	市区	丰达供销二配变（光 伏）	10	400	165	165
39500	江阴	水墩东变	10	200	160	160
39501	江阴	PMS_小诸家巷西变	10	315	252	252
39502	江阴	潘赵家基变	10	400	276	276
39503	江阴	PMS_龙潭东变	10	250	200	200
39504	江阴	PMS_下庄坝东变	10	200	151	151

39505	江阴	PMS_王家巷南变	10	200	142	142
39506	江阴	上岸村变	10	200	83	83
39507	江阴	PMS_吉家村变	10	160	24	24
39508	宜兴	高塍车站公变	10	315	252	252
39509	江阴	PMS_春申庄园 119# 配电所 2#主变	10	1000	763	763
39510	江阴	PMS_春申庄园 119# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
39511	江阴	PMS_西苑二村 8#箱 变主变	10	630	504	504
39512	江阴	PMS_西苑二村 18#配 电所一1#变	10	800	640	640
39513	江阴	PMS_西苑二村 18#配 电所一2#变	10	800	640	640
39514	江阴	西苑二村 6#配电所 一1#变	10	800	640	640
39515	江阴	西苑二村 6#配电所 一2#变	10	800	640	640
39516	江阴	PMS_新港花苑 52#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
39517	宜兴	PMS_新芳人民路公 变	10	315	252	252
39518	江阴	PMS_泗三房变	10	315	43	43
39519	江阴	PMS_朱家楼下东变	10	200	160	160
39520	江阴	汤家变	10	400	251	251
39521	江阴	PMS_勤丰高头上变	10	400	255	255

39522	江阴	PMS_东苑西变	10	200	160	160
39523	江阴	PMS_芬燕变	10	400	320	320
39524	江阴	张家巷北变	10	400	285	285
39525	江阴	蒋家桥新区变	10	400	0	0
39526	江阴	PMS_华士外宿变	10	200	160	160
39527	市区	PMS_苏豪 1#站 T1	10	800	640	640
39528	市区	PMS_苏豪 2#站 T1	10	1000	800	800
39529	江阴	PMS_三河公变	10	250	200	200
39530	江阴	PMS_仲巷西变	10	400	308	308
39531	江阴	PMS_东岐村委变	10	250	155	155
39532	江阴	PMS_榨树头北变	10	400	320	320
39533	市区	PMS_打工楼配变	10	400	320	320
39534	宜兴	PMS_小场公变	10	400	320	320
39535	宜兴	丁建综合楼公变	10	400	320	320
39536	宜兴	PMS_涧众村公变	10	315	237	237
39537	江阴	PMS_滨江路路灯 3# 变	10	250	200	200
39538	江阴	PMS_广场变	10	315	244	244
39539	江阴	PMS_鲤岸变	10	400	320	320
39540	江阴	PMS_北国友谊变	10	400	320	320
39541	江阴	红豆水渠变	10	400	133	133
39542	江阴	PMS_前进 2#变	10	250	200	200
39543	江阴	晴山路变	10	400	320	320
39544	江阴	PMS_习礼村蒋巷上 变	10	400	297	297

39545	宜兴	苏塘公变	10	400	320	320
39546	宜兴	PMS_查林工业区 3# 公变	10	400	320	320
39547	江阴	PMS_春申庄园 88#配 电所 1#主变	10	800	564	564
39548	宜兴	PMS_大水潭公变	10	400	320	320
39549	市区	PMS_东方 3	10	200	160	160
39550	宜兴	PMS_新天地 1#站 4# 所变	10	1000	800	800
39551	宜兴	PMS_新天地 2#站 1# 所变	10	1000	800	800
39552	宜兴	PMS_新天地 2#站 2# 所变	10	1000	800	800
39553	宜兴	PMS_新天地 2#站 3# 所变	10	1000	755	755
39554	宜兴	新天地 2#站 4#所变	10	1000	800	800
39555	市区	PMS_周家岭三配变	10	400	320	320
39556	宜兴	PMS_新天地 1#站 3# 所变	10	1000	800	800
39557	宜兴	PMS_新芳敬老院公 变	10	200	112	112
39558	江阴	PMS_双漏里变	10	160	128	128
39559	宜兴	东庄 2#公变	10	200	160	160
39560	宜兴	PMS_陆科村公变	10	400	273	273
39561	江阴	PMS_杨宕西变	10	250	176	176
39562	宜兴	PMS_潘墩 2#公变	10	315	224	224

39563	宜兴	农林场 3#公变	10	400	320	320
39564	市区	PMS_庙陈巷	10	200	160	160
39565	市区	PMS_大会堂配变	10	400	320	320
39566	市区	通贤灯	10	200	160	160
39567	市区	PMS_叙康 3# 箱变 T1	10	400	320	320
39568	宜兴	PMS_农林场 2#公变	10	315	252	252
39569	市区	PMS_谈巷（三）	10	400	320	320
39570	市区	PMS_小园	10	400	320	320
39571	市区	路耿下二配变	10	200	160	160
39572	市区	PMS_鱼场居配变	10	200	157	157
39573	市区	PMS_水产公司二配 变	10	200	160	160
39574	宜兴	PMS_厚和太湖公变	10	200	160	160
39575	江阴	中街北变	10	250	200	200
39576	江阴	PMS_黄观朱家村变	10	100	80	80
39577	市区	PMS_南谢巷配变	10	200	160	160
39578	市区	PMS_周家湾二配变	10	200	160	160
39579	市区	PMS_旺安北配变	10	400	320	320
39580	江阴	PMS_东街变	10	250	129	129
39581	江阴	PMS_杨家村南变	10	250	112	112
39582	市区	PMS_陆甲里东	10	200	160	160
39583	市区	PMS_陆甲里西	10	200	160	160
39584	市区	PMS_柏树上	10	200	160	160
39585	市区	PMS_苏巷九配变	10	200	160	160

39586	市区	PMS_陶巷(三)	10	200	160	160
39587	江阴	邱南公变	10	200	32	32
39588	市区	梅东配变	10	400	320	320
39589	市区	PMS_东浜六配变	10	200	160	160
39590	宜兴	前巷石坝公变(光伏 并网)	10	200	160	160
39591	市区	PMS_洋房区一配变	10	400	282	282
39592	市区	PMS_南乔北配变	10	200	160	160
39593	市区	金家里三配变(光 伏)	10	200	149	149
39594	宜兴	PMS_清溪小区 1#公 变	10	315	252	252
39595	宜兴	PMS_清溪小区 2#公 变	10	315	252	252
39596	宜兴	PMS_清溪小区 3#公 变	10	315	252	252
39597	宜兴	PMS_清溪小区 4#公 变	10	315	252	252
39598	宜兴	PMS_清溪小区公变	10	400	320	320
39599	市区	华家桥配变(光伏)	10	200	101	101
39600	市区	PMS_橡胶配变	10	400	320	320
39601	市区	PMS_小杨巷一配变	10	200	148	148
39602	市区	PMS_旺巷桥配变	10	200	160	160
39603	市区	田七房配变	10	400	277	277
39604	市区	PMS_王西配变	10	400	320	320

39605	市区	PMS_润硕苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
39606	市区	PMS_后戴湾配变	10	200	160	160
39607	江阴	须毛园东变	10	315	198	198
39608	江阴	PMS_胡赵南变	10	250	178	178
39609	江阴	北蒋巷变	10	200	160	160
39610	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
39611	市区	西街北配变	10	400	320	320
39612	市区	新安花苑 12# 站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
39613	市区	新安花苑 12# 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39614	市区	新安花苑 13# 站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
39615	市区	新安花苑 13# 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39616	市区	PMS_新安花苑 14# 站 T1	10	800	640	640
39617	市区	PMS_新安花苑 14# 站 T2	10	800	640	640
39618	市区	PMS_洋河头	10	400	320	320
39619	市区	肖庄南配变	10	400	320	320
39620	市区	中龙潭二配变(融合 终端)	10	200	160	160
39621	宜兴	PMS_橡塑机械公变	10	400	320	320

39622	市区	PMS_顾巷头站配变	10	200	142	142
39623	市区	农贸(2)	10	400	320	320
39624	市区	PMS_曹家湾站配变	10	200	160	160
39625	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T3	10	1000	800	800
39626	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
39627	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
39628	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T3	10	1000	800	800
39629	江阴	颜家河头变	10	400	308	308
39630	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T1	10	1000	800	800
39631	市区	PMS_古运配变(TTU)	10	400	320	320
39632	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T2	10	1000	703	703
39633	市区	PMS_市镇(4)	10	200	160	160
39634	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T2	10	1000	800	800
39635	市区	PMS_仙富(2)	10	400	320	320
39636	市区	PMS_球墨铸铁	10	250	200	200
39637	宜兴	岷亭北环公变(光伏 并网)	10	315	244	244
39638	市区	旗杆下四变	10	200	160	160
39639	市区	PMS_上下场	10	200	160	160

39640	市区	PMS_洪涛配变	10	200	70	70
39641	市区	友虹印刷	10	400	320	320
39642	市区	PMS_冯湾里	10	400	320	320
39643	市区	朱巷后配变	10	400	320	320
39644	市区	中心巷	10	400	258	258
39645	江阴	PMS_祝塘水墩变	10	315	241	241
39646	市区	PMS_苏锡巷	10	200	160	160
39647	江阴	PMS_湾上西变	10	250	200	200
39648	江阴	PMS_居家村变变	10	315	228	228
39649	江阴	PMS_灯塔茶岐东变	10	200	106	106
39650	宜兴	西渚红星公变（光伏 并网）	10	315	194	194
39651	江阴	PMS_丁家村西变	10	200	111	111
39652	市区	PMS_鸿基 1#站 T2	10	800	640	640
39653	市区	PMS_鸿基 2#站 T2	10	800	640	640
39654	市区	PMS_沁园 II 线 5 号 箱变 T1	10	630	504	504
39655	市区	PMS_泾南	10	400	320	320
39656	市区	PMS_沁园 II 线 6 号 箱变 T1	10	630	504	504
39657	市区	PMS_沁园 II 线 7 号 箱变 T1	10	630	504	504
39658	市区	前巷五配变（光伏）	10	400	288	288
39659	宜兴	黄干公变（光伏并 网）	10	200	140	140

39660	宜兴	东塘门公变（光伏并网）	10	200	91	91
39661	宜兴	新芳棚上公变	10	200	126	126
39662	市区	PMS_泾南新村	10	400	320	320
39663	宜兴	红旗小区 4#公变	10	400	320	320
39664	江阴	路口桥西变	10	400	162	162
39665	江阴	PMS_黄家基西变	10	250	200	200
39666	江阴	PMS_古塘园区变	10	250	200	200
39667	江阴	PMS_前浜变	10	250	132	132
39668	江阴	PMS_宏联站变	10	315	245	245
39669	市区	西西配变（光伏）	10	200	144	144
39670	江阴	PMS_王家村西变	10	250	41	41
39671	江阴	五房浜变	10	315	252	252
39672	宜兴	PMS_奔马 25#公变	10	400	320	320
39673	宜兴	PMS_奔马 26#公变	10	400	320	320
39674	宜兴	PMS_奔马 27#公变	10	400	320	320
39675	宜兴	PMS_奔马 28#公变	10	315	252	252
39676	宜兴	PMS_奔马 29#公变	10	250	200	200
39677	宜兴	PMS_前桥公变	10	160	128	128
39678	宜兴	南园泽南公变	10	400	315	315
39679	市区	PMS_阚甲里配变	10	200	160	160
39680	宜兴	PMS_北大圻公变	10	200	146	146
39681	宜兴	PMS_奔马 24#公变	10	400	320	320
39682	市区	PMS_五星 12#站 T1	10	1000	800	800
39683	市区	PMS_五星 12#站 T3	10	1000	800	800

39684	市区	PMS_五星 13# 站 T1	10	1000	800	800
39685	市区	PMS_五星 13# 站 T2	10	1000	800	800
39686	市区	10kV 南苑 2#站 T1	10	800	640	640
39687	市区	PMS_五星 12# 站 T2	10	1000	800	800
39688	市区	10kV 南苑 2#站 T2	10	800	640	640
39689	市区	10kV 南苑 2#站 T3	10	800	640	640
39690	市区	PMS_邵巷 2# 站 T1	10	800	640	640
39691	市区	PMS_邵巷 2# 站 T2	10	800	640	640
39692	市区	10kV 诺卡 1# 站 T1	10	800	640	640
39693	市区	10kV 诺卡 1# 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39694	市区	PMS_诺卡 2# 站 T1	10	800	640	640
39695	市区	10kV 诺卡 2# 站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39696	市区	PMS_石村配变	10	400	320	320
39697	市区	永兴染整配变	10	400	320	320
39698	市区	谢家村东配变	10	400	320	320
39699	市区	PMS_张巷上配变	10	200	160	160
39700	宜兴	PMS_戈口桥公变	10	200	80	80
39701	宜兴	PMS_陈家桥公变	10	200	160	160
39702	宜兴	PMS_聚贤公变	10	200	43	43
39703	宜兴	和桥蒋家公变(光伏 并网)	10	400	303	303
39704	市区	PMS_王家宕配变	10	200	160	160
39705	市区	10kV 古运河 1#站 T2	10	1000	800	800

		(融合终端)				
39706	市区	10kV 藕乐园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
39707	市区	10kV 古运河 2#站 T3	10	800	640	640
39708	江阴	PMS_南苑小区 1#箱 变主变	10	630	504	504
39709	市区	PMS_小庄里 1	10	400	320	320
39710	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
39711	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T2	10	1000	800	800
39712	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T1	10	1000	800	800
39713	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
39714	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
39715	市区	PMS_南寺头配变	10	200	144	144
39716	江阴	新桥花园 36#箱变主 变	10	500	400	400
39717	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
39718	江阴	新桥花园 39#箱变主 变	10	500	400	400
39719	市区	PMS_清盛灯配变	10	200	160	160
39720	市区	PMS_郁巷村北配变	10	200	160	160
39721	市区	消防基建配变(融合	10	200	160	160

		终端)				
39722	市区	民丰里二配变(融合终端)	10	200	160	160
39723	市区	PMS_市镇东 1	10	200	160	160
39724	宜兴	PMS_远东置业 1#公变	10	400	320	320
39725	市区	西社新村	10	200	160	160
39726	宜兴	PMS_远东置业 2#公变	10	400	320	320
39727	市区	PMS_万裕苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000
39728	宜兴	PMS_远东置业 3#公变	10	400	320	320
39729	宜兴	PMS_远东置业 4#公变	10	400	320	320
39730	市区	PMS_欣伟配变	10	200	160	160
39731	市区	10kV 诺卡 3#站 T1	10	800	640	640
39732	市区	10kV 诺卡 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39733	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T1	10	800	640	640
39734	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T2	10	800	640	640
39735	江阴	新馨花苑 43#箱变主变	10	400	320	320
39736	江阴	新馨花苑 48#箱变主变	10	630	504	504

39737	江阴	花园雅居配电所 1# 主变	10	630	504	504
39738	江阴	花园雅居配电所 2# 主变	10	630	504	504
39739	江阴	PMS_银杏花苑配电 所 1#主变	10	800	640	640
39740	江阴	PMS_银杏花苑配电 所 2#主变	10	800	597	597
39741	江阴	PMS_夕阳红配电所 1#主变	10	800	640	640
39742	江阴	PMS_夕阳红 48#箱变 主变	10	630	504	504
39743	江阴	PMS_夕阳红 14#箱变 主变	10	630	504	504
39744	江阴	PMS_金港花苑配电 所 1#主变	10	630	504	504
39745	江阴	PMS_金港花苑配电 所 2#主变	10	630	478	478
39746	市区	PMS_上村配变	10	400	320	320
39747	市区	PMS_杜北东配变	10	400	320	320
39748	市区	10kV 春光苑 1#站 T1	10	1000	800	800
39749	江阴	陈家丹变	10	200	160	160
39750	江阴	PMS_电力站南河西 变	10	160	96	96
39751	江阴	东龚家变	10	200	62	62
39752	宜兴	彭渎河北公变	10	200	127	127

39753	江阴	PMS_中花园变	10	200	142	142
39754	江阴	PMS_杨跑家西变	10	200	160	160
39755	宜兴	新天地 1#站 2#所变	10	1000	800	800
39756	市区	PMS_排水管理(二)	10	200	160	160
39757	宜兴	PMS_滕里建东公变	10	400	313	313
39758	市区	PMS_大浮南村二变	10	200	117	117
39759	市区	PMS_蓝鸽二配变	10	400	315	315
39760	宜兴	尖圩公变	10	200	160	160
39761	宜兴	方钱周庄圩公变	10	400	320	320
39762	宜兴	PMS_张浦路公变	10	200	160	160
39763	宜兴	PMS_宜丰金家公变	10	200	109	109
39764	市区	杨家二配变	10	200	160	160
39765	宜兴	PMS_汽水桥公变	10	200	160	160
39766	市区	杨树乙配变	10	400	320	320
39767	市区	朱巷东配变	10	400	320	320
39768	宜兴	宜丰陈北公变(光伏 并网)	10	200	25	25
39769	市区	PMS_大庄三配变 (TTU)	10	400	320	320
39770	市区	PMS_小园一村	10	400	320	320
39771	江阴	PMS_阳光新村配电 所—1#变	10	630	504	504
39772	江阴	阳岐变	10	400	302	302
39773	市区	PMS_南张北	10	200	160	160
39774	江阴	PMS_黄泥降变	10	400	309	309

39775	市区	10kV 春光苑 1#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
39776	市区	戴巷一配变	10	400	320	320
39777	市区	10kV 晓星 1#站 T1	10	1000	800	800
39778	市区	10kV 晓星 1#站 T2	10	1000	800	800
39779	市区	PMS_因果岸	10	200	160	160
39780	市区	PMS_王庄巷	10	200	128	128
39781	市区	中巷四配变	10	400	320	320
39782	市区	PMS_七拾岸配变	10	200	160	160
39783	宜兴	PMS_农林场 1#公变	10	315	252	252
39784	市区	10kV 春光苑 1#站 T2	10	1000	800	800
39785	市区	PMS_王庄巷 2	10	200	160	160
39786	市区	孙蒋十五配变(融合 终端)	10	200	160	160
39787	宜兴	PMS_浔泗排公变	10	400	312	312
39788	宜兴	红梅公变	10	400	320	320
39789	市区	PMS_邹四房一配变	10	200	160	160
39790	宜兴	小龙亭公变(光伏并 网)	10	200	10	10
39791	宜兴	湾里 2#公变	10	400	320	320
39792	宜兴	PMS_河东组公变	10	160	128	128
39793	宜兴	端圩 4#公变	10	200	160	160
39794	市区	金阳大厦站 T1	10	400	320	320
39795	市区	罗庄配变	10	400	320	320
39796	市区	界东配变(光伏)	10	200	147	147

39797	市区	PMS_北桥头(二)	10	200	160	160
39798	市区	PMS_燕马村配变	10	200	160	160
39799	市区	PMS_栖云苑 1#站 T1	10	1000	800	800
39800	市区	PMS_栖云苑 1#站 T2	10	1000	800	800
39801	市区	PMS_鸿基 3#站 T2	10	800	640	640
39802	市区	PMS_南泉站 T1*	10	1000	800	800
39803	市区	10kV 跃进 1#箱变 T1	10	400	320	320
39804	市区	PMS_柴泉苑 2# 站 T1	10	630	504	504
39805	市区	东茅庄配变（光伏）	10	400	312	312
39806	市区	和尚圩配变（光伏）	10	200	124	124
39807	市区	10kV 霞村 1#箱变 T1	10	400	317	317
39808	市区	保健村配变	10	400	320	320
39809	市区	后底桥配变	10	200	136	136
39810	市区	PMS_左一	10	200	160	160
39811	江阴	前杨北变	10	200	142	142
39812	江阴	PMS_金谷里西变	10	250	200	200
39813	江阴	PMS_沙湖里南变	10	250	137	137
39814	市区	10kV 王巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
39815	市区	PMS_红船 1#箱变 T1	10	400	320	320
39816	市区	小桥头九配变（光 伏）	10	200	145	145
39817	江阴	PMS_薛家基西变	10	250	28	28
39818	宜兴	PMS_东陆 2#公变	10	315	235	235
39819	江阴	PMS_新港花苑 135#	10	800	640	640

		配电所 1#主变				
39820	江阴	PMS_新港花苑 135# 配电所 2#主变	10	800	640	640
39821	江阴	PMS_新港花苑 142# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
39822	宜兴	中袁二组公变(光伏 并网)	10	315	242	242
39823	宜兴	蒋虹公变	10	400	320	320
39824	江阴	大园 1#变	10	400	320	320
39825	江阴	PMS_大园 2#变	10	400	224	224
39826	江阴	PMS_大园 3#变	10	315	179	179
39827	宜兴	PMS_临津南河公变	10	200	84	84
39828	市区	PMS_柴泉苑 1#站 T1	10	630	504	504
39829	市区	PMS_随想配变	10	400	320	320
39830	市区	PMS_建筑丙配变 (TTU)	10	400	320	320
39831	宜兴	PMS_兴安公变	10	200	160	160
39832	市区	PMS_陈家塘配变	10	200	160	160
39833	市区	PMS_扬北新村配变	10	400	320	320
39834	市区	PMS_防汛配变(TTU)	10	200	160	160
39835	宜兴	张渚敬老院公变(光 伏并网)	10	400	320	320
39836	市区	PMS_顾家巷配变	10	200	160	160
39837	市区	杨家湾(三)(光伏)	10	200	61	61
39838	市区	赵东	10	400	320	320

39839	市区	PMS_南桥巷配变	10	200	160	160
39840	市区	PMS_医院十一变	10	200	160	160
39841	宜兴	PMS_烟山前村公变	10	200	56	56
39842	市区	PMS_蒋荡坝配变	10	400	320	320
39843	市区	PMS_陈更上配变	10	200	160	160
39844	市区	10kV 张镇桥 1#站 T1	10	1000	800	800
39845	市区	10kV 蓝城 4#站 T1	10	500	400	400
39846	宜兴	PMS_金兰陈家 2#公变	10	200	160	160
39847	宜兴	PMS_孟桥 2#公变	10	200	140	140
39848	市区	吴巷上站	10	200	160	160
39849	市区	PMS_东向巷站	10	200	160	160
39850	市区	后迈斗站配变	10	200	160	160
39851	市区	PMS_污处配变	10	200	160	160
39852	市区	10kV 蓝城 4#站 T2	10	500	400	400
39853	市区	PMS_珠峰液压配变	10	200	127	127
39854	市区	PMS_甘露上一变	10	200	160	160
39855	市区	北庄三配变（光伏）	10	400	265	265
39856	市区	陆家巷三配变	10	200	160	160
39857	市区	红光三队配变（融合终端）	10	400	320	320
39858	宜兴	三里亭 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
39859	宜兴	PMS_石灰冲公变	10	200	124	124
39860	市区	PMS_河东五	10	400	320	320

39861	市区	PMS_王巷十三配变	10	400	314	314
39862	市区	春潮二期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
39863	市区	万裕苑 7#站 1#主变	10	1000	800	800
39864	市区	万裕苑 7#站 2#主变*	10	1000	800	800
39865	宜兴	PMS_张泽下庄公变	10	200	160	160
39866	市区	朱巷上配变	10	400	320	320
39867	市区	PMS_苏豪 1#站 T2	10	800	640	640
39868	市区	PMS_苏豪 2#站 T2	10	1000	800	800
39869	市区	PMS_朗诗 1#站 T1	10	1000	800	800
39870	市区	PMS_朗诗 1#站 T2	10	1000	800	800
39871	宜兴	PMS_毛市周家公变	10	400	320	320
39872	市区	PMS_万巷二配变	10	200	160	160
39873	宜兴	PMS_大巷 2#公变	10	400	315	315
39874	市区	大下冯二配变	10	400	320	320
39875	宜兴	PMS_明昌路公变	10	250	200	200
39876	市区	PMS_朗诗 2#站 T1	10	1000	800	800
39877	市区	PMS_朗诗 2#站 T2	10	1000	800	800
39878	宜兴	钟溪沟南公变(光伏并网)	10	400	293	293
39879	市区	PMS_鸿基 1#站 T1	10	800	640	640
39880	宜兴	PMS_都山新村 2#站 2#所变	10	800	640	640
39881	宜兴	PMS_都山新村 2#站	10	800	640	640

		1#所变				
39882	市区	PMS_鸿基 2#站 T1	10	800	640	640
39883	宜兴	PMS_蒋笠三组公变	10	200	113	113
39884	市区	PMS_鸿基 3#站 T1	10	800	640	640
39885	宜兴	PMS_建云公变	10	315	252	252
39886	宜兴	芳西 2#公变	10	400	320	320
39887	市区	PMS_南塘村配变	10	200	160	160
39888	宜兴	PMS_庄费公变	10	315	230	230
39889	宜兴	贵圩九组公变(光伏 并网)	10	160	109	109
39890	市区	万裕苑 7#站 3#主 变*	10	1000	800	800
39891	宜兴	PMS_杨显桥公变	10	200	112	112
39892	市区	PMS_尤渡苑 5#站 T2	10	800	640	640
39893	江阴	PMS_新华箱变主变	10	800	640	640
39894	宜兴	PMS_陆家塘 1#公变	10	315	223	223
39895	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 2#所变	10	1000	800	800
39896	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 1#所变	10	1000	800	800
39897	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T2	10	1000	800	800
39898	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T3	10	1000	800	800

39899	市区	10kV 御墅 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
39900	市区	10kV 御墅 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
39901	宜兴	许家组公变	10	200	160	160
39902	宜兴	都山新村 1#站 1#所 变主变	10	800	640	640
39903	市区	PMS_新嘉苑站 T1	10	800	640	640
39904	市区	PMS_新嘉苑站 T2	10	800	640	640
39905	市区	PMS_新嘉苑站 T3	10	800	640	640
39906	市区	PMS_杨家湾北配变	10	200	160	160
39907	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T1	10	1000	800	800
39908	市区	PMS_鸿运苑 7 号站 T1	10	1000	800	800
39909	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T1	10	800	640	640
39910	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T2	10	800	640	640
39911	市区	高田上二配变	10	400	320	320
39912	市区	PMS_前张巷甲配变	10	400	320	320
39913	市区	桥边 1#箱变 T1 (融 合终端)	10	630	504	504
39914	市区	PMS_风顺里 1#箱变 T1	10	400	320	320
39915	市区	PMS_风顺里 4#箱变	10	400	320	320

		T1				
39916	宜兴	PMS_金色华庭 4#箱变	10	630	504	504
39917	宜兴	PMS_南新水产 3#公变	10	315	207	207
39918	宜兴	PMS_查林新区 3#公变	10	200	160	160
39919	市区	木栖北配变（融合终端）	10	400	320	320
39920	市区	村委三配变	10	400	320	320
39921	宜兴	PMS_薛家公变	10	200	78	78
39922	市区	10kV 泾秀苑站 T2	10	800	640	640
39923	市区	10kV 泾秀苑站 T3	10	800	640	640
39924	宜兴	汤大桥公变	10	200	64	64
39925	宜兴	五家公变（光伏并网）	10	200	135	135
39926	宜兴	PMS_胜利桥公变	10	200	131	131
39927	宜兴	PMS_百丰圩公变	10	400	320	320
39928	市区	PMS_黄金沙 2	10	400	320	320
39929	市区	PMS_孙家队配变	10	200	145	145
39930	宜兴	PMS_茭渚港公变	10	250	142	142
39931	市区	PMS_丁家二配变	10	200	160	160
39932	江阴	PMS_西苑新村 100#箱变主变	10	630	504	504
39933	江阴	PMS_西苑新村 24#箱	10	800	640	640

		变主变				
39934	江阴	PMS_西苑新村 41#箱 变主变	10	630	504	504
39935	市区	10kV 泾秀苑站 T1	10	800	640	640
39936	江阴	PMS_西苑新村 48#箱 变主变	10	630	504	504
39937	宜兴	PMS_高塍菜场 2#公 变	10	315	252	252
39938	市区	PMS_利农南配变	10	400	320	320
39939	宜兴	六庄村公变	10	315	237	237
39940	宜兴	黄泥塘 2#公变	10	400	320	320
39941	江阴	PMS_旌阳花苑 4#箱 变主变	10	630	504	504
39942	市区	隐秀站一号主变	10	630	504	504
39943	宜兴	小学 2#公变（光伏 并网）	10	315	252	252
39944	市区	斗山花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
39945	市区	10kV 斗山花园 2#箱 变 T1	10	630	504	504
39946	市区	10kV 斗山花园 3#箱 变 T1	10	630	504	504
39947	市区	10kV 春江花园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
39948	市区	春江花园 3#站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
39949	市区	春江花园 3#站 T3	10	1000	800	800

		(融合终端)				
39950	市区	10kV 春江花园 4#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
39951	市区	沙泾村配变(融合终端)	10	400	320	320
39952	宜兴	PMS_郭家排涝 3#公 变	10	200	160	160
39953	市区	丁巷二新配变(融合 终端)	10	400	320	320
39954	市区	PMS_太湖北甲	10	400	320	320
39955	宜兴	PMS_湖滨小区 4#公 变	10	200	160	160
39956	宜兴	PMS_湖滨小区 1#公 变	10	315	252	252
39957	宜兴	湖滨小区 2#公变	10	200	160	160
39958	宜兴	PMS_湖滨小区 3#公 变	10	400	320	320
39959	宜兴	PMS_顺伟二村 1#站 1#所变	10	1000	800	800
39960	宜兴	PMS_漏沟公变	10	315	228	228
39961	宜兴	PMS_芳北 3#公变	10	315	252	252
39962	江阴	PMS_泗河口东变	10	200	138	138
39963	宜兴	PMS_浯泗西公变	10	200	160	160
39964	江阴	教师新村东变	10	400	320	320
39965	市区	PMS_西环配变	10	200	153	153
39966	宜兴	PMS_东溪望族 4#箱	10	400	309	309

		变				
39967	宜兴	PMS_东溪望族 5#箱变	10	400	308	308
39968	宜兴	PMS_东溪望族 6#箱变	10	400	320	320
39969	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#箱变	10	630	504	504
39970	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#箱变	10	630	504	504
39971	宜兴	PMS_尚水佳苑 3#箱变	10	630	504	504
39972	宜兴	PMS_尚水佳苑 4#箱变	10	630	504	504
39973	宜兴	PMS_黄石安公变	10	200	160	160
39974	宜兴	沙亭公变（光伏并网）	10	200	149	149
39975	江阴	PMS_王家堂变	10	400	265	265
39976	宜兴	沈家浜公变	10	400	320	320
39977	市区	PMS_香山 1#站 1#主变	10	800	640	640
39978	宜兴	西渚石北公变（光伏并网）	10	400	250	250
39979	市区	PMS_香山 2#站 T1	10	1000	800	800
39980	宜兴	西渚李家公变（光伏并网）	10	200	73	73
39981	宜兴	西渚农贸公变（光伏	10	400	287	287

		并网)				
39982	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
39983	市区	PMS_红军居配变	10	200	160	160
39984	宜兴	新建河东公变(光伏 并网)	10	160	115	115
39985	宜兴	前埏头公变(光伏并 网)	10	200	130	130
39986	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
39987	宜兴	PMS_金色华庭 1#箱 变	10	500	400	400
39988	宜兴	PMS_金色华庭 5#箱 变	10	500	400	400
39989	宜兴	PMS_金色华庭 6#箱 变	10	500	400	400
39990	市区	太湖花园二期 2 号 站 T1	10	1250	981	981
39991	宜兴	PMS_毫渎北公变	10	400	302	302
39992	宜兴	PMS_香花湾公变	10	100	65	65
39993	宜兴	PMS_小尖公变	10	200	11	11
39994	宜兴	PMS_扶风 3#公变	10	200	138	138
39995	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T1	10	1000	800	800
39996	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T3	10	1000	800	800

39997	市区	PMS_惠钱 1#箱变 T1	10	630	483	483
39998	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T3	10	1250	1000	1000
39999	宜兴	PMS_大场公变	10	315	218	218
40000	宜兴	PMS_金色华庭 3#箱变	10	630	504	504
40001	宜兴	PMS_南新街路公变	10	315	242	242
40002	市区	PMS_春潮 5#站 T3	10	1000	800	800
40003	宜兴	PMS_应家公变	10	315	252	252
40004	宜兴	西渚田舍公变	10	400	284	284
40005	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T1	10	1000	800	800
40006	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T3	10	1000	800	800
40007	市区	10kV 金山 1#箱变 T1	10	630	504	504
40008	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T3	10	1250	1000	1000
40009	宜兴	PMS_西渚戴家公变	10	400	320	320
40010	宜兴	西渚东村公变	10	400	316	316
40011	宜兴	PMS_新渡公变	10	200	117	117
40012	宜兴	PMS_洋渚四庄 2#公变	10	400	292	292
40013	市区	前进 8# 站一号主变 (融合终端)	10	800	640	640
40014	宜兴	PMS_下东庄公变	10	200	136	136
40015	市区	前进 8# 站二号主变	10	800	640	640

		(融合终端)				
40016	宜兴	PMS_志泉南泉公变	10	200	160	160
40017	市区	10kV 无锡监狱站 T2	10	630	504	504
40018	宜兴	潘山公变(光伏并网)	10	200	142	142
40019	市区	春潮二期 1#站 T4	10	1000	800	800
40020	宜兴	PMS_东方嘉园 5#箱变	10	500	400	400
40021	宜兴	PMS_东方嘉园 6#箱变	10	500	400	400
40022	宜兴	PMS_东方嘉园 7#箱变	10	630	504	504
40023	宜兴	PMS_东方嘉园 8#箱变	10	630	504	504
40024	市区	北园巷配变	10	200	160	160
40025	宜兴	任墅新华公变	10	400	229	229
40026	宜兴	PMS_东方嘉园 4#箱变	10	630	504	504
40027	宜兴	华鑫公变	10	400	320	320
40028	宜兴	蠡斯巷公变	10	400	320	320
40029	市区	春潮二期 4 号站 T2	10	1250	1000	1000
40030	市区	春潮二期 4 号站 T4	10	1250	1000	1000
40031	市区	10kV 春潮二期 5#站 T2	10	1250	1000	1000
40032	宜兴	永昌新村公变(光伏并网)	10	315	242	242

40033	市区	10kV 春潮二期 5#站 T4	10	1250	1000	1000
40034	市区	PMS_南刘巷	10	200	160	160
40035	宜兴	PMS_聚贤山庄 7#箱 变	10	630	504	504
40036	宜兴	PMS_聚贤山庄 10#箱 变	10	630	504	504
40037	宜兴	PMS_聚贤山庄 9#箱 变	10	630	504	504
40038	宜兴	PMS_聚贤山庄 8#箱 变	10	630	504	504
40039	宜兴	PMS_聚贤山庄 5#箱 变	10	630	504	504
40040	宜兴	PMS_聚贤山庄 4#箱 变	10	630	504	504
40041	市区	春潮二期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
40042	市区	春潮二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
40043	宜兴	PMS_聚贤山庄 6#箱 变	10	630	504	504
40044	市区	PMS_地质 1#箱变 T1	10	630	484	484
40045	市区	PMS_地质 2#箱变 T1	10	630	504	504
40046	市区	PMS_地质 3#箱变 T1	10	630	493	493
40047	市区	PMS_地质 4#箱变 T1	10	630	504	504
40048	市区	PMS_同仁 5#箱变 T1	10	630	493	493
40049	江阴	PMS_环南路 4#变	10	315	240	240

40050	宜兴	PMS_陶仁欣苑 7#箱变	10	630	504	504
40051	宜兴	上干 3#公变（光伏并网）	10	400	127	127
40052	市区	PMS_马四岸配变	10	200	160	160
40053	宜兴	PMS_陶仁欣苑 8#箱变	10	500	400	400
40054	市区	PMS_万科 9#站 T1	10	1250	1000	1000
40055	宜兴	PMS_都市港湾南区 1#箱变	10	630	504	504
40056	宜兴	PMS_都市港湾南区 2#箱变	10	630	504	504
40057	宜兴	PMS_都市港湾南区 3#箱变	10	630	504	504
40058	宜兴	PMS_都市港湾南区 4#箱变	10	630	504	504
40059	市区	速达配变（融合终端）	10	200	160	160
40060	江阴	PMS_韩顾西变	10	250	200	200
40061	市区	PMS_小孙巷配变	10	200	160	160
40062	市区	PMS_锡春站 T1	10	800	640	640
40063	市区	10kV 瑞景 1#站 T2	10	800	640	640
40064	市区	PMS_瑞景 2#站 T2	10	800	640	640
40065	市区	管家湾一配变	10	200	160	160
40066	市区	PMS_瑞景 2#站 T1	10	800	640	640
40067	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#箱	10	630	504	504

		变				
40068	市区	梅园东配变(融合终端)	10	200	160	160
40069	市区	PMS_五星#8 站 T3*	10	1000	800	800
40070	市区	PMS_大许更巷配变	10	250	200	200
40071	宜兴	玉山东村公变	10	400	291	291
40072	市区	PMS_红山 2#站 T4	10	1000	800	800
40073	市区	春潮二期 6 号站 T1	10	1250	1000	1000
40074	市区	春潮二期 6 号站 T2	10	1250	1000	1000
40075	宜兴	付家公变	10	200	160	160
40076	宜兴	南新新街公变	10	400	258	258
40077	市区	PMS_严家 1# 箱变 T1	10	630	504	504
40078	市区	PMS_严家 2# 箱变 T1	10	630	504	504
40079	市区	PMS_严家 5# 箱变 T1	10	630	504	504
40080	市区	金马灯二配变	10	200	160	160
40081	市区	河谷落配变	10	200	160	160
40082	市区	PMS_甘露苑站 T2	10	800	640	640
40083	市区	兴后配变	10	400	309	309
40084	江阴	PMS_特电公变	10	250	200	200
40085	市区	PMS_永兴站 T1	10	1000	800	800
40086	市区	PMS_永兴站 T2	10	1000	800	800
40087	市区	PMS_永兴站 T3	10	1000	800	800

40088	宜兴	师鲁公变（光伏并网）	10	200	148	148
40089	宜兴	PMS_东管庄公变	10	400	320	320
40090	宜兴	PMS_洋溪西公变	10	200	92	92
40091	宜兴	PMS_董塘前山公变	10	400	320	320
40092	宜兴	PMS_兴隆小区 1#公变	10	315	252	252
40093	市区	PMS_甘露苑站 T1	10	800	640	640
40094	宜兴	PMS_兴隆小区 2#公变	10	315	252	252
40095	宜兴	PMS_兴隆小区 3#公变	10	315	252	252
40096	市区	PMS_度污配变	10	200	160	160
40097	宜兴	PMS_金三角公变	10	315	252	252
40098	宜兴	兴隆小区 4#公变	10	315	252	252
40099	市区	PMS_潘巷三配变	10	200	160	160
40100	市区	PMS_村北	10	400	320	320
40101	市区	10kV 碧波苑站 T1	10	1000	800	800
40102	市区	10kV 碧波苑站 T2	10	1000	800	800
40103	宜兴	航运公变	10	400	320	320
40104	市区	10kV 春潮一期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
40105	市区	春潮一期 4# 站三号主变	10	800	640	640
40106	市区	春潮一期 4# 站一号	10	800	640	640

		主变				
40107	市区	PMS_建筑新村二配变	10	400	320	320
40108	江阴	PMS_梧村北变	10	400	249	249
40109	市区	10kV 华镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
40110	市区	PMS_华镇 3#箱变 T1 (TTU)	10	400	320	320
40111	市区	PMS_华镇 1#箱变 T1 (TTU)	10	630	504	504
40112	市区	PMS_金属加工厂配变	10	400	320	320
40113	宜兴	PMS_玉山小岭公变	10	200	160	160
40114	宜兴	PMS_芙蓉路口公变	10	100	80	80
40115	市区	红光配变（融合终端）	10	400	230	230
40116	宜兴	PMS_新镇电力 7#公变	10	315	252	252
40117	宜兴	李渎 2#公变（光伏并网）	10	200	149	149
40118	宜兴	中庄圩公变	10	400	320	320
40119	江阴	PMS_大桥一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
40120	江阴	PMS_大桥一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
40121	市区	PMS_东街十一配变	10	200	160	160
40122	宜兴	PMS_前谈墅公变	10	200	151	151

40123	市区	PMS_小学(五)	10	400	320	320
40124	市区	PMS_荡供配变	10	400	320	320
40125	市区	PMS_北界泾配变	10	200	160	160
40126	市区	蠡湖人家 5#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
40127	市区	蠡湖人家 5#站 T4 (融合终端)	10	1250	1000	1000
40128	市区	石澄路灯配变(融合 终端)	10	200	96	96
40129	宜兴	PMS_下东 3#公变	10	315	205	205
40130	宜兴	PMS_红卫桃园 2#公 变	10	400	320	320
40131	市区	10kV 顺驰 3#站 T3 (融合终端)	10	1250	1000	1000
40132	市区	PMS_恒丰	10	400	320	320
40133	市区	江南景园 1#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
40134	江阴	PMS_大桥一村 71#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
40135	市区	PMS_奕淳 2# 站三号 主变	10	1000	800	800
40136	江阴	PMS_锦隆五村 17#箱 变主变	10	630	504	504
40137	江阴	PMS_被单箱变主变	10	630	504	504
40138	江阴	PMS_板桥箱变主变	10	630	504	504
40139	市区	PMS_宪丰 1# 箱变	10	630	504	504

		T1				
40140	市区	PMS_宪丰 3# 箱变 T1	10	630	504	504
40141	市区	PMS_宪丰 4# 箱变 T1	10	630	502	502
40142	市区	PMS_宪丰 5# 箱变 T1	10	630	504	504
40143	市区	PMS_奕淳 1# 站一号 主变	10	1000	800	800
40144	市区	PMS_地质 5# 箱变 T1	10	630	504	504
40145	市区	PMS_周更配变	10	400	320	320
40146	宜兴	PMS_北庄欧家公变	10	400	303	303
40147	市区	张舍市场配变(融合 终端)	10	200	160	160
40148	市区	PMS_村委四配变	10	400	320	320
40149	市区	徐巷十一配变(光 伏)	10	400	305	305
40150	市区	江南景园 2# 箱变 T1(融合终端)	10	500	355	355
40151	市区	PMS_明欣变 2	10	400	320	320
40152	宜兴	和桥教堂公变	10	400	320	320
40153	宜兴	PMS_北庄邓家公变	10	200	160	160
40154	市区	PMS_阅山 2#箱变 T1	10	630	504	504
40155	市区	PMS_阅山 4#箱变 T1	10	630	504	504
40156	市区	唐家庄配变(光伏)	10	200	148	148

40157	市区	PMS_安庄配变	10	200	160	160
40158	市区	PMS_金马灯一变	10	200	160	160
40159	市区	PMS_春潮二期7#站 T2	10	1250	1000	1000
40160	市区	春潮二期2#站 T2	10	1250	1000	1000
40161	宜兴	PMS_聚贤山庄1#箱 变	10	630	477	477
40162	宜兴	PMS_聚贤山庄2#箱 变	10	630	504	504
40163	宜兴	PMS_聚贤山庄3#箱 变	10	630	504	504
40164	市区	PMS_春潮二期7#站 T3	10	1250	1000	1000
40165	市区	PMS_锡梅花园2#站 T1	10	800	640	640
40166	市区	PMS_锡梅花园2#站 T2	10	800	640	640
40167	市区	PMS_港欣站一号主 变	10	800	640	640
40168	市区	PMS_港欣站二号主 变	10	800	640	640
40169	市区	PMS_鸭绿桥	10	200	160	160
40170	宜兴	PMS_蠡园小区1#站 1#所变	10	1000	800	800
40171	江阴	PMS_澄东路箱变主 变	10	630	504	504

40172	市区	湖滨壹号 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
40173	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 1#所变	10	800	556	556
40174	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
40175	市区	PMS_大箕山 4#站 T2	10	1000	795	795
40176	江阴	夏港电厂箱变主变	10	800	640	640
40177	市区	PMS_奕淳 3#站 T1	10	800	640	640
40178	市区	PMS_奕淳 4#站 T1	10	630	504	504
40179	市区	PMS_奕淳 5#站 T1	10	630	504	504
40180	市区	10kV 住友 1#箱变 T1	10	630	504	504
40181	市区	PMS_住友 2#箱变 T1	10	630	504	504
40182	市区	PMS_住友 3#箱变 T1	10	630	504	504
40183	市区	PMS_周姚配变	10	200	160	160
40184	市区	PMS_锦绣三村配变	10	400	320	320
40185	市区	10kV 张镇桥 1#站 T2	10	1000	800	800
40186	市区	PMS_东廊路	10	200	160	160
40187	市区	10kV 张镇桥 2#站 T3	10	1000	800	800
40188	市区	海春环保	10	400	320	320
40189	市区	10kV 荣达 2#箱变 T1	10	630	504	504
40190	市区	PMS_香山 1#站二号	10	800	640	640

		主变				
40191	市区	西村头三配变	10	200	160	160
40192	市区	PMS_高岗上配变	10	400	320	320
40193	市区	PMS_东谅巷配变	10	200	160	160
40194	市区	旺更巷二配变	10	400	320	320
40195	市区	冬青配变	10	400	320	320
40196	市区	PMS_东降三配变	10	400	320	320
40197	市区	章巷三变（光伏）	10	200	135	135
40198	市区	PMS_回家居配变	10	200	128	128
40199	宜兴	艾干公变（光伏并网）	10	400	299	299
40200	市区	PMS_前塘配变	10	200	160	160
40201	宜兴	PMS_饮食城 2#箱变	10	500	400	400
40202	宜兴	PMS_青云巷箱变	10	800	640	640
40203	宜兴	PMS_光明东路 1#箱变	10	630	504	504
40204	宜兴	PMS_光明东路 2#箱变	10	630	504	504
40205	市区	向阳村三配变	10	400	320	320
40206	市区	10kV 天奇 1#站 T2	10	800	640	640
40207	市区	10kV 尚书苑 2#站 T1	10	1000	800	800
40208	宜兴	PMS_书院巷 1#箱变	10	630	504	504
40209	市区	10kV 尚书苑 3#站 T1	10	800	640	640

40210	市区	10kV 尚书苑 3#站 T2	10	800	640	640
40211	市区	10kV 尚书苑 3#站 T3	10	800	640	640
40212	宜兴	PMS_朝阳路 1#箱变	10	630	504	504
40213	宜兴	PMS_光荣东路 1#箱 变	10	315	252	252
40214	宜兴	PMS_光荣东路 2#箱 变	10	800	640	640
40215	宜兴	PMS_陶仁欣苑 3#箱 变	10	630	504	504
40216	宜兴	PMS_陶仁欣苑 4#箱 变	10	630	504	504
40217	市区	PMS_新风路配变	10	400	320	320
40218	市区	10kV 天奇 2#站 T2	10	800	640	640
40219	市区	10kV 天奇 3#站 T2	10	630	504	504
40220	宜兴	南巷公变	10	400	229	229
40221	市区	PMS_清扬四配变 (TTU)	10	400	320	320
40222	市区	PMS_塘泾一配变 (TTU)	10	315	252	252
40223	市区	PMS_扬名西坝甲配 变	10	200	160	160
40224	市区	PMS_扬名西坝乙配 变(TTU)	10	400	320	320
40225	市区	政舍十九配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
40226	市区	PMS_塘泾三配变 (TTU)	10	315	252	252
40227	市区	PMS_塘泾乙配变 (TTU)	10	315	252	252
40228	市区	塘泾二配变(TTU)	10	400	320	320
40229	市区	PMS_文八灯一配变	10	200	160	160
40230	市区	PMS_文八灯二配变	10	200	160	160
40231	市区	PMS_南洋花园站 T1	10	800	640	640
40232	市区	PMS_南洋花园站 T2	10	800	640	640
40233	市区	PMS_清扬三配变 (TTU)	10	200	160	160
40234	市区	PMS_丁南配变	10	200	160	160
40235	市区	PMS_张南配变	10	200	103	103
40236	市区	PMS_大岸配变	10	200	134	134
40237	市区	PMS_胡东配变	10	200	141	141
40238	市区	PMS_后漕配变	10	200	160	160
40239	市区	PMS_前漕配变	10	400	296	296
40240	市区	PMS_香山 2#站 T2	10	1000	800	800
40241	宜兴	PMS_靠涧 2#公变	10	400	205	205
40242	市区	PMS_金匱苑 4# 站 T2	10	1250	1000	1000
40243	市区	鸿山园区一变	10	400	273	273
40244	市区	PMS_朝东配变	10	200	137	137
40245	市区	青山配变 (融合终	10	200	160	160

		端)				
40246	宜兴	PMS_查林工业区 1# 公变	10	400	320	320
40247	市区	10kV 橄榄园 1#站 T1	10	800	640	640
40248	江阴	PMS_文化新村 26#箱 变主变	10	630	504	504
40249	市区	10kV 橄榄园 1#站 T2	10	800	640	640
40250	市区	10kV 橄榄园 2#站 T1	10	800	640	640
40251	市区	10kV 橄榄园 2#站 T2	10	800	640	640
40252	市区	10kV 橄榄园 3#站 T1	10	800	640	640
40253	市区	10kV 橄榄园 3#站 T2	10	800	640	640
40254	宜兴	龙糠坞 2#公变 (光 伏并网)	10	200	132	132
40255	江阴	江南花园 19#箱变主 变	10	630	504	504
40256	江阴	PMS_文化新村 23#箱 变主变	10	630	504	504
40257	市区	10kV 橄榄园 4#站 T1	10	800	640	640
40258	江阴	观山东盟 1#变	10	400	320	320
40259	宜兴	PMS_虞墅村中公变	10	250	200	200
40260	市区	10kV 橄榄园 5#站 T1	10	800	640	640
40261	市区	10kV 橄榄园 4#站 T2	10	800	640	640
40262	市区	PMS_富岸配变	10	400	290	290
40263	江阴	PMS_云新二村 37#箱 变主变	10	630	504	504

40264	江阴	PMS_云新二村 19#箱 变主变	10	630	504	504
40265	江阴	PMS_云新二村 5#箱 变主变	10	630	504	504
40266	市区	黄浦配变	10	400	320	320
40267	江阴	PMS_云新二村 11#箱 变主变	10	630	504	504
40268	市区	西大房二配变	10	400	320	320
40269	江阴	PMS_云新二村 3#箱 变主变	10	630	504	504
40270	江阴	PMS_云新二村 15#箱 变主变	10	400	320	320
40271	市区	PMS_春潮 11# 站 T1	10	800	640	640
40272	宜兴	PMS_周铁工商公变	10	400	320	320
40273	江阴	PMS_云新一村 64#箱 变主变	10	630	504	504
40274	江阴	PMS_云新一村 60#箱 变主变	10	500	400	400
40275	宜兴	PMS_王西公变	10	200	145	145
40276	江阴	PMS_云新一村 58#箱 变主变	10	500	400	400
40277	宜兴	PMS_分水李家公变	10	200	160	160
40278	江阴	PMS_云新一村 55#箱 变主变	10	500	400	400
40279	江阴	PMS_云新三村 19#箱 变主变	10	500	400	400

40280	江阴	PMS_云新一村53#箱变主变	10	500	400	400
40281	市区	10kV 景苑站 T1	10	1000	800	800
40282	市区	10kV 洛城上院 1#站 T1	10	1000	800	800
40283	市区	10kV 洛城上院 1#站 T2	10	1000	800	800
40284	市区	PMS_新路配变	10	200	160	160
40285	市区	10kV 洛城上院 2#站 T1	10	1000	800	800
40286	市区	10kV 洛城上院 2#站 T2	10	1000	800	800
40287	市区	10kV 中威 1#站 T2	10	1000	800	800
40288	市区	PMS_宋更上	10	200	160	160
40289	宜兴	PMS_西郊 3#公变	10	315	252	252
40290	宜兴	PMS_西郊 2#公变	10	400	320	320
40291	宜兴	PMS_西郊 1#公变	10	400	320	320
40292	市区	PMS_东亚配变	10	400	320	320
40293	市区	10kV 平湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
40294	市区	10kV 平湖苑 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
40295	宜兴	圩东公变(光伏并网)	10	400	259	259
40296	市区	PMS_陈巷任巷南配变(TTU)	10	200	160	160
40297	市区	PMS_谢巷九配变	10	400	320	320

40298	市区	PMS_南泉站 T2	10	1000	800	800
40299	江阴	PMS_圣廷苑 68#配电 所 1#主变	10	800	640	640
40300	江阴	圣廷苑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
40301	市区	PMS_前芦配变	10	200	160	160
40302	市区	北单配变	10	200	160	160
40303	市区	陈家庄三配变	10	400	320	320
40304	市区	军医 1#箱变 T1	10	630	504	504
40305	市区	军医 2#箱变 T1	10	630	504	504
40306	市区	PMS_军医 3#箱变 T1	10	630	504	504
40307	市区	PMS_香料厂一变	10	400	250	250
40308	市区	PMS_香料厂二变	10	400	297	297
40309	市区	PMS_凤滨线 1#箱变 T1	10	630	504	504
40310	市区	PMS_山北	10	200	144	144
40311	市区	PMS_马亩居配变	10	200	160	160
40312	市区	PMS_老河东配变	10	200	160	160
40313	市区	10kV 橄榄园 5#站 T2	10	800	640	640
40314	市区	PMS_陈巷十七配变	10	200	160	160
40315	市区	庙前二配变	10	400	320	320
40316	宜兴	PMS_十里亭公变	10	200	94	94
40317	市区	PMS_薛巷三配变	10	400	282	282
40318	江阴	PMS_海馨花苑配电 所 1#主变	10	500	400	400

40319	江阴	PMS_华明箱变主变	10	630	469	469
40320	市区	PMS_后五二配变	10	200	160	160
40321	江阴	锦隆三村 11#箱变主变	10	630	504	504
40322	市区	PMS_凤加站 T2	10	800	640	640
40323	市区	PMS_水产队配变	10	200	160	160
40324	市区	PMS_河西二配变	10	200	160	160
40325	市区	PMS_贾东配变	10	200	160	160
40326	宜兴	PMS_和桥五沙公变	10	200	160	160
40327	宜兴	PMS_城河公变	10	200	160	160
40328	宜兴	港船公变	10	400	291	291
40329	宜兴	PMS_万福 2#公变	10	315	211	211
40330	市区	PMS_水乡苑 4#站 T1	10	1000	800	800
40331	市区	PMS_水乡苑 4#站 T2	10	1000	800	800
40332	市区	PMS_严家旦南配变	10	400	194	194
40333	市区	PMS_石人垛西配变	10	400	320	320
40334	市区	PMS_庄家东配变	10	400	320	320
40335	市区	PMS_水乡苑 5#站 T1	10	800	640	640
40336	江阴	PMS_云新三村 49#箱变主变	10	500	400	400
40337	江阴	PMS_云新三村 58#箱变主变	10	500	400	400
40338	江阴	PMS_云新三村 45#箱变主变	10	500	400	400
40339	江阴	PMS_云新三村 25#箱	10	500	400	400

		变主变				
40340	江阴	PMS_云新三村 61#箱 变主变	10	400	320	320
40341	江阴	PMS_云新三村 28#箱 变主变	10	630	504	504
40342	江阴	PMS_云新三村 21#箱 变主变	10	500	400	400
40343	江阴	PMS_云新三村 66#箱 变主变	10	500	400	400
40344	江阴	PMS_云新三村 63#箱 变主变	10	400	320	320
40345	江阴	PMS_云新三村 48#箱 变主变	10	630	504	504
40346	江阴	PMS_云新三村 34#箱 变主变	10	500	400	400
40347	江阴	PMS_云新三村 52#箱 变主变	10	630	504	504
40348	江阴	PMS_云新三村 5#箱 变主变	10	500	400	400
40349	市区	南冯一配变	10	400	320	320
40350	市区	PMS_吴巷二配变	10	400	320	320
40351	宜兴	荷塘教堂公变	10	400	320	320
40352	江阴	PMS_云新二村 14#箱 变主变	10	500	400	400
40353	江阴	PMS_云新二村 24#箱 变主变	10	630	504	504

40354	江阴	PMS_云新二村28#箱 变主变	10	500	400	400
40355	宜兴	PMS_许家村公变	10	250	200	200
40356	江阴	PMS_云新二村30#箱 变主变	10	400	320	320
40357	市区	PMS_水乡苑 5#站 T2	10	800	640	640
40358	江阴	PMS_云新二村32#箱 变主变	10	630	504	504
40359	市区	飞达配变	10	400	320	320
40360	江阴	PMS_云新三村38#箱 变主变	10	630	504	504
40361	江阴	PMS_云新三村 1#箱 变主变	10	500	400	400
40362	江阴	PMS_云新三村11#箱 变主变	10	400	320	320
40363	江阴	PMS_云新三村42#箱 变主变	10	630	504	504
40364	市区	PMS_凤盛灯配变 (TTU)	10	200	160	160
40365	市区	PMS_大利巷三配变	10	400	320	320
40366	市区	PMS_邓昕配变	10	200	160	160
40367	市区	渔业三队配变	10	200	160	160
40368	市区	PMS_中村甲配变	10	200	91	91
40369	市区	华新村3(融合终端)	10	400	320	320
40370	宜兴	PMS_后庄河东组公 变	10	315	163	163

40371	市区	李仓配变	10	200	160	160
40372	市区	镇东配变	10	400	320	320
40373	市区	PMS_崔巷西配变	10	200	160	160
40374	市区	PMS_桃园九配变	10	200	160	160
40375	市区	井亭	10	400	320	320
40376	市区	10kV 天奇 1#站 T1	10	800	640	640
40377	市区	PMS_学广路灯配变	10	200	160	160
40378	市区	10kV 天奇 2#站 T1	10	800	640	640
40379	市区	PMS_端楷桥二配变	10	200	160	160
40380	市区	PMS_张巷九配变	10	200	160	160
40381	市区	PMS_杨贰配变	10	200	160	160
40382	宜兴	PMS_丁航宿舍 3#公 变	10	400	320	320
40383	宜兴	庄南南公变	10	200	160	160
40384	市区	PMS_莫巷 1# 箱变 T1	10	400	320	320
40385	市区	PMS_徐更上一配变	10	200	160	160
40386	市区	PMS_何更配变	10	200	136	136
40387	市区	10kV 青城苑 2#站 T1	10	1000	800	800
40388	市区	10kV 青城苑 2#站 T3	10	1000	800	800
40389	市区	PMS_花汇苑 5#站 T1*	10	1000	800	800
40390	市区	PMS_花汇苑 5#站 T3	10	1000	800	800
40391	市区	PMS_新港路灯	10	200	160	160
40392	市区	PMS_10kV 南长 3#箱	10	630	504	504

		变 T1				
40393	市区	PMS_南长 4#箱变 T1	10	630	504	504
40394	市区	10kV 叶片 7#箱变 T1	10	630	504	504
40395	市区	PMS_瑜憬湾 1 号站 T2	10	800	640	640
40396	市区	瑜憬湾 2 号站 T1(融 合终端)	10	800	640	640
40397	市区	PMS_瑜憬湾 3 号站 T2	10	800	640	640
40398	宜兴	PMS_韦家公变	10	200	145	145
40399	市区	PMS_西湾圩配变	10	200	159	159
40400	市区	10kV 天奇 3#站 T1	10	630	504	504
40401	市区	PMS_团结桥配变	10	200	160	160
40402	市区	PMS_育东	10	200	160	160
40403	市区	PMS_仓场南配变	10	200	160	160
40404	市区	PMS_新都会站 T4	10	1250	1000	1000
40405	市区	PMS_春城 1 # 站 T1	10	800	640	640
40406	市区	PMS_春城 1 # 站 T2	10	800	640	640
40407	市区	PMS_春城 2 # 站 T1	10	800	640	640
40408	市区	春城 2 # 站 T2(融合 终端)	10	800	640	640
40409	市区	PMS_春城 3 # 站 T1	10	800	640	640
40410	市区	PMS_春城 3 # 站 T2	10	800	640	640
40411	市区	PMS_南星苑 16 # 站 T1	10	1000	800	800

40412	市区	PMS_南星苑 16# 站 T2	10	1000	800	800
40413	市区	PMS_天鹅 4#站 T1	10	1250	1000	1000
40414	市区	PMS_天鹅 4#站 T3	10	1250	1000	1000
40415	市区	PMS_庵西东配变	10	200	160	160
40416	宜兴	PMS_供梢社公变	10	315	252	252
40417	市区	PMS_大通路灯配变	10	200	160	160
40418	宜兴	PMS_聆书苑小区公 变	10	315	252	252
40419	市区	孙蒋十一配变(融合 终端)	10	200	160	160
40420	市区	PMS_万顺灯	10	200	160	160
40421	宜兴	PMS_小埠头公变	10	400	310	310
40422	市区	PMS_万科 9#站 T3	10	1250	1000	1000
40423	市区	PMS_会场配变	10	200	160	160
40424	市区	PMS_下巷配变	10	200	160	160
40425	江阴	PMS_云新三村 4#箱 变主变	10	500	400	400
40426	江阴	云新三村 20#箱变主 变	10	400	320	320
40427	江阴	PMS_云新三村 13#箱 变主变	10	500	400	400
40428	江阴	PMS_云新三村 16#箱 变主变	10	500	400	400
40429	江阴	PMS_云新三村 24#箱 变主变	10	500	400	400

40430	市区	PMS_扬名 2#箱变 T1	10	630	504	504
40431	市区	PMS_扬名 3#箱变 T1	10	630	504	504
40432	市区	PMS_瑜憬湾 4 号站 T2	10	800	640	640
40433	市区	PMS_匡家配变	10	200	151	151
40434	江阴	贵滨 2 号变	10	400	227	227
40435	市区	PMS_大东配变	10	200	160	160
40436	宜兴	PMS_周铁安置 12#公变	10	400	320	320
40437	宜兴	PMS_周铁安置 5#公变	10	315	252	252
40438	宜兴	PMS_周铁安置 6#公变	10	315	252	252
40439	宜兴	PMS_周铁安置 7#公变	10	315	252	252
40440	宜兴	PMS_周铁安置 8#公变	10	315	252	252
40441	江阴	PMS_云新三村 6#箱变主变	10	630	504	504
40442	宜兴	PMS_周铁安置 9#公变	10	315	252	252
40443	宜兴	PMS_周铁安置 11#公变	10	400	320	320
40444	江阴	云新三村 36#箱变主变	10	500	400	400

40445	宜兴	PMS_周铁安置 1#公变	10	315	252	252
40446	宜兴	PMS_周铁安置 2#公变	10	315	252	252
40447	宜兴	PMS_周铁安置 3#公变	10	315	252	252
40448	宜兴	PMS_周铁安置 4#公变	10	315	252	252
40449	江阴	云新二村 1#箱变主变	10	630	504	504
40450	宜兴	PMS_影城箱变	10	630	504	504
40451	市区	泰伯 2#站 2 号主变 (融合终端)	10	1000	800	800
40452	市区	PMS_市镇一八配变	10	400	299	299
40453	市区	石柱贰	10	400	320	320
40454	市区	PMS_小巷里三配变	10	200	160	160
40455	市区	PMS_凤加站 T1	10	800	640	640
40456	市区	PMS_范古 5#站 T2	10	1000	800	800
40457	宜兴	饮食城 1#箱变	10	400	320	320
40458	市区	PMS_镇北 2	10	400	320	320
40459	市区	PMS_芦村 6#箱变 T1	10	630	504	504
40460	市区	PMS_芦村 8#箱变 T1	10	630	504	504
40461	宜兴	柏树新村公变	10	315	252	252
40462	市区	10kV 叶片 4#箱变 T1	10	630	504	504
40463	宜兴	PMS_水产村北公变	10	315	228	228

40464	市区	10kV 叶片 1#箱变 T1	10	630	504	504
40465	市区	10kV 叶片 2#箱变 T1	10	630	504	504
40466	江阴	PMS_小河一村 2#箱变主变	10	630	504	504
40467	江阴	PMS_小河一村 4#箱变主变	10	630	504	504
40468	江阴	PMS_定波 28#箱变主变	10	630	504	504
40469	江阴	PMS_定波 21#箱变主变	10	630	504	504
40470	市区	PMS_清扬一配变 (TTU)	10	400	320	320
40471	市区	PMS_清扬二配变 (TTU)	10	400	320	320
40472	宜兴	PMS_分水安置 1#公变	10	315	252	252
40473	市区	PMS_锡星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
40474	宜兴	PMS_分水安置 2#公变	10	315	252	252
40475	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
40476	市区	PMS_山水名园站 T3	10	800	611	611
40477	市区	PMS_山水名园站 T2	10	800	603	603
40478	市区	PMS_山水名园站 T1	10	800	640	640
40479	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T2	10	1250	1000	1000

40480	市区	PMS_廊下花园 2 号 站 T1	10	1250	1000	1000
40481	市区	PMS_廊下花园 2 号 站 T2	10	1250	1000	1000
40482	市区	PMS_锡星苑 3#站 T1	10	1000	800	800
40483	市区	10kV 张镇桥 2#站 T1	10	1000	800	800
40484	市区	10kV 张镇桥 2#站 T2	10	1000	800	800
40485	市区	联丰二	10	400	320	320
40486	市区	PMS_前东三配变	10	400	320	320
40487	市区	PMS_马大漕配变	10	400	311	311
40488	市区	东施家配变	10	400	320	320
40489	市区	PMS_东施单二配变	10	50	40	40
40490	宜兴	大坞公变	10	400	320	320
40491	市区	PMS_瑞城 1#站 T1	10	800	640	640
40492	市区	瑞城 1#站 T2	10	800	640	640
40493	市区	PMS_瑞城 2#站 T2	10	800	640	640
40494	市区	PMS_瑞城 2#站 T1	10	800	640	640
40495	市区	PMS_10kV 匹克 1#站 T1	10	1000	800	800
40496	市区	10kV 匹克 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
40497	宜兴	浦东集镇公变	10	400	320	320
40498	市区	10kV 京江苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
40499	宜兴	PMS_方钱村安置小	10	250	200	200

		区 1#公变				
40500	宜兴	PMS_方钱村安置小区 2#公变	10	250	200	200
40501	市区	桥边 2#箱变 T1(融合终端)	10	630	504	504
40502	市区	桥边 3#箱变 T1(融合终端)	10	630	504	504
40503	江阴	PMS_圣庭苑 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40504	江阴	圣庭苑 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40505	市区	PMS_新都会 2#站 T2	10	1000	800	800
40506	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 1#主变	10	500	400	400
40507	市区	龙延村委	10	400	320	320
40508	市区	PMS_刘马配变	10	400	320	320
40509	市区	PMS_10kV 奥林站 T1	10	1000	800	800
40510	市区	PMS_奥林花园 2#站 (B1) T2	10	1250	1000	1000
40511	市区	PMS_奥林花园 3#站 (A) T1	10	1250	1000	1000
40512	市区	PMS_奥林花园 4#站 T3	10	1250	1000	1000
40513	市区	大成新配变(光伏)	10	400	295	295
40514	市区	PMS_金匱苑 4#站	10	1250	1000	1000

		T4				
40515	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
40516	市区	PMS_新都会 2#站 T4	10	1000	800	800
40517	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
40518	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
40519	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
40520	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
40521	市区	瑜憬湾 1 号站 T1(融 合终端)	10	800	640	640
40522	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
40523	市区	PMS_瑜憬湾 2 号站 T2	10	800	640	640
40524	市区	瑜憬湾 3 号站 T1(融 合终端)	10	800	640	640
40525	市区	瑜憬湾 4 号站 T1(融 合终端)	10	800	640	640
40526	市区	PMS_路灯涛配变	10	200	160	160
40527	宜兴	PMS_分水安置 3#公 变	10	200	160	160

40528	江阴	PMS_丽岛 201#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
40529	江阴	PMS_丽岛 201#配电 所 2#主变	10	1000	703	703
40530	江阴	PMS_丽岛 201#配电 所 3#主变	10	1000	800	800
40531	江阴	PMS_丽岛 207#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
40532	江阴	PMS_丽岛 207#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
40533	宜兴	PMS_丁塘里公变	10	200	131	131
40534	宜兴	PMS_张来公变	10	315	252	252
40535	市区	PMS_梁湖 1#站 T1	10	1000	800	800
40536	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T1*	10	1000	800	800
40537	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T1	10	1000	800	800
40538	市区	PMS_大箕山 3#站 T2	10	1000	800	800
40539	市区	PMS_华硬灯配变 (TTU)	10	200	160	160
40540	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T1*	10	1000	800	800
40541	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T1	10	1000	800	800
40542	市区	新安 15#站 T1 (融 合终端)	10	1000	800	800

40543	市区	PMS_新安 15# 站 T2	10	1000	800	800
40544	市区	PMS_湖滨北站 T3	10	1000	800	800
40545	市区	PMS_湖滨北站 T1	10	1000	800	800
40546	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
40547	市区	PMS_西园站 T1	10	1000	800	800
40548	市区	新安花园 16# 站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
40549	市区	PMS_新安花园 16# 站 T2	10	1000	800	800
40550	市区	PMS_新安花园 19# 站 T2	10	1000	800	800
40551	市区	PMS_桃源人家站 T1	10	1000	800	800
40552	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 2#所变	10	1000	767	767
40553	市区	PMS_10kV 仙河苑 2# 站 T2*	10	800	640	640
40554	市区	PMS_10kV 仙河苑 2# 站 T1	10	800	640	640
40555	市区	新安花园 17# 站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
40556	市区	PMS_桃源人家站 T3	10	1000	800	800
40557	市区	PMS_10kV 仙河苑 3# 站 T2*	10	800	640	640
40558	市区	PMS_10kV 仙河苑 4# 站 T1	10	800	640	640

40559	市区	PMS_10kV 仙河苑 4# 站 T2*	10	800	640	640
40560	市区	PMS_10kV 仙河苑 5# 站 T1	10	800	640	640
40561	市区	PMS_10kV 仙河苑 5# 站 T2	10	800	640	640
40562	宜兴	PMS_岳阳苑二期 1# 箱变	10	630	504	504
40563	宜兴	PMS_岳阳苑二期 2# 箱变	10	630	504	504
40564	宜兴	PMS_岳阳苑二期 3# 箱变	10	630	504	504
40565	宜兴	PMS_岳阳苑二期 6# 箱变	10	630	504	504
40566	宜兴	PMS_岳阳苑二期 4# 箱变	10	630	504	504
40567	宜兴	PMS_岳阳苑二期 5# 箱变	10	630	504	504
40568	宜兴	香圩公变（光伏并 网）	10	200	69	69
40569	宜兴	PMS_谈墅荡 2#公变	10	400	320	320
40570	市区	PMS_73801 部队站 T1	10	800	640	640
40571	市区	PMS_10kV 仙河苑 3# 站 T1	10	800	640	640
40572	市区	金锡苑 6# 站 T1（融	10	1000	800	800

		合终端)				
40573	市区	PMS_龙塘家园7#站 T2	10	1000	800	800
40574	江阴	PMS_圣庭苑72#配电 所1#主变	10	800	640	640
40575	江阴	PMS_圣庭苑72#配电 所2#主变	10	800	640	640
40576	宜兴	PMS_和兴佳苑1#箱 变	20	500	400	400
40577	宜兴	PMS_和兴佳苑2#箱 变	20	630	504	504
40578	宜兴	PMS_和兴佳苑3#箱 变	20	500	400	400
40579	宜兴	PMS_和兴佳苑6#箱 变	20	630	504	504
40580	宜兴	PMS_和兴佳苑5#箱 变	20	630	504	504
40581	宜兴	PMS_和兴佳苑7#箱 变	20	630	504	504
40582	宜兴	PMS_和兴佳苑8#箱 变	20	630	504	504
40583	宜兴	PMS_和兴佳苑9#箱 变	20	630	504	504
40584	宜兴	PMS_和兴佳苑10#箱 变	20	630	504	504
40585	宜兴	PMS_和兴佳苑11#箱	20	630	504	504

		变				
40586	宜兴	PMS_和兴佳苑 12#箱变	20	630	504	504
40587	宜兴	PMS_和兴佳苑 13#箱变	20	630	504	504
40588	宜兴	PMS_和兴佳苑 14#箱变	20	630	504	504
40589	宜兴	PMS_凌霞王家 2#公变	10	400	320	320
40590	宜兴	PMS_和兴佳苑 15#箱变	20	500	400	400
40591	宜兴	PMS_和兴佳苑 16#箱变	20	630	504	504
40592	宜兴	PMS_和兴佳苑 17#箱变	20	630	495	495
40593	市区	新安花园 18# 站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
40594	市区	PMS_新安花园 18# 站 T2	10	1000	800	800
40595	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
40596	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 4#所变	10	1000	800	800
40597	市区	新安花园 19# 站 T1 (融合终端)	10	1000	778	778
40598	市区	PMS_新安花园 17#	10	1000	800	800

		站 T2				
40599	宜兴	PMS_和兴佳苑 18#箱变	20	630	504	504
40600	宜兴	PMS_和兴佳苑 19#箱变	20	630	504	504
40601	宜兴	PMS_和兴佳苑 20#箱变	20	630	504	504
40602	宜兴	PMS_和兴佳苑 21#箱变	20	630	504	504
40603	宜兴	PMS_和兴佳苑 22#箱变	20	630	504	504
40604	宜兴	PMS_和兴佳苑 23#箱变	20	630	504	504
40605	宜兴	PMS_和兴佳苑 4#箱变	20	500	400	400
40606	市区	梅荆花园 6# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40607	市区	梅荆花园 7# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40608	市区	梅荆花园 5# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40609	市区	梅荆花园 8# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40610	市区	梅荆花园 9# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40611	市区	梅荆花园 10# 箱变	10	630	504	504

		T1（融合终端）				
40612	市区	梅荆花园 11#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40613	市区	春丰 4#箱变 T1	10	500	400	400
40614	市区	春丰 5#箱变 T1	10	500	400	400
40615	市区	PMS_大箕山 2#站 T2	10	1000	800	800
40616	市区	10kV 高山花园箱变 T1	10	630	504	504
40617	市区	PMS_大箕山 2#站 T1	10	1000	800	800
40618	市区	PMS_大箕山 4#站 T1	10	1000	800	800
40619	市区	PMS_大箕山 3#站 T1	10	1000	800	800
40620	宜兴	PMS_屯桥 2#公变	10	200	59	59
40621	市区	PMS_观庭 1#站 T1	10	800	640	640
40622	市区	PMS_观庭 2#站 T1	10	800	640	640
40623	市区	PMS_观庭 3#站 T1	10	800	640	640
40624	宜兴	PMS_张渚祖山花茶 公变	10	200	160	160
40625	宜兴	PMS_嘉华苑西区 2# 箱变	10	630	504	504
40626	宜兴	PMS_嘉华苑西区 1# 箱变	10	630	504	504
40627	宜兴	PMS_嘉华苑西区 4# 箱变	10	630	504	504
40628	宜兴	PMS_嘉华苑西区 3# 箱变	10	630	504	504

40629	宜兴	PMS_南塍 2#公变	10	200	160	160
40630	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T2*	10	1000	800	800
40631	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T2	10	1000	800	800
40632	市区	PMS_高田路 2# 箱变 T1	10	315	252	252
40633	市区	PMS_绒线厂配变	10	200	160	160
40634	市区	PMS_建工旁配变	10	400	320	320
40635	江阴	PMS_同心变	10	400	320	320
40636	江阴	PMS_陆家基南变	10	400	262	262
40637	市区	10kV 孙家 1#箱变 T1	10	630	504	504
40638	市区	PMS_荣家 1#箱变 T1	10	630	504	504
40639	江阴	PMS_朱三房变	10	315	252	252
40640	市区	PMS_德溪 1# 箱变 T1	10	630	504	504
40641	市区	PMS_德溪 2#箱变 T1	10	630	493	493
40642	市区	PMS_德溪 3# 箱变 T1	10	630	504	504
40643	市区	PMS_钱姚路一	10	200	160	160
40644	市区	阳光 10#站 T1	10	800	640	640
40645	市区	PMS_阳光 10#站 T2	10	800	640	640
40646	市区	PMS_水榭 1# 站 T2	10	800	640	640
40647	市区	PMS_水榭 2# 站 T1	10	800	640	640
40648	市区	PMS_水榭 3# 站 T1	10	800	640	640

40649	市区	水榭 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
40650	市区	阳光 12#站 T1	10	800	640	640
40651	市区	PMS_阳光 12#站 T2	10	800	640	640
40652	市区	阳光 13#站 T1	10	800	640	640
40653	市区	PMS_阳光 13#站 T2	10	800	640	640
40654	宜兴	PMS_头阳连建公变	10	315	252	252
40655	市区	PMS_10KV 星海 2#箱变 T1	10	630	504	504
40656	市区	PMS_中堂 1#站 T1	10	800	640	640
40657	市区	PMS_阳光 11#站 T2	10	800	640	640
40658	市区	PMS_中堂 1#站 T2	10	800	640	640
40659	市区	PMS_中堂 2#站 T1	10	800	640	640
40660	市区	中堂 2#站 T2 (光伏)	10	800	640	640
40661	江阴	PMS_梅园西公变	10	250	163	163
40662	江阴	PMS_瓦雪墩 2#变	10	315	252	252
40663	市区	PMS_长欣 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
40664	市区	PMS_盛业 1#站 2 号主变	10	630	504	504
40665	宜兴	PMS_蔡家巷公变	10	250	200	200
40666	市区	PMS_尤渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
40667	市区	阳光 11#站 T1	10	800	640	640

40668	江阴	PMS_曙光吴家村西变	10	200	103	103
40669	江阴	PMS_灯塔南高变	10	250	161	161
40670	江阴	PMS_泗河南西变	10	315	230	230
40671	江阴	PMS_孟岸石歧里变	10	250	185	185
40672	江阴	PMS_赵宕村南变	10	250	131	131
40673	江阴	PMS_沿山西泾村变	10	250	195	195
40674	江阴	沿山村汪家村变	10	250	200	200
40675	江阴	PMS_北街中变	10	400	312	312
40676	江阴	PMS_云亭农机变	10	400	320	320
40677	市区	PMS_春城 4# 站 T1	10	800	640	640
40678	市区	PMS_春城 4# 站 T2	10	800	640	640
40679	市区	PMS_春城 5# 站 T1	10	800	640	640
40680	市区	PMS_春城 5# 站 T2	10	800	640	640
40681	市区	PMS_锡铁巷站 T1	10	1000	800	800
40682	市区	PMS_锡铁巷站 T2	10	1000	800	800
40683	宜兴	新庄朱家公变	10	200	160	160
40684	市区	龙管配变（融合终端）	10	200	160	160
40685	市区	一甲	10	200	160	160
40686	市区	PMS_湖滨北站 T2	10	1000	800	800
40687	市区	郑巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
40688	市区	PMS_尖东配变	10	200	160	160
40689	市区	水榭 1# 站 T1（融合	10	800	640	640

		终端)				
40690	市区	水榭 3# 站 T2(融合终端)	10	800	640	640
40691	宜兴	PMS_庄家组公变	10	400	320	320
40692	市区	杨巷东	10	400	320	320
40693	宜兴	尹家新村小区 2#公变	10	400	320	320
40694	市区	金锡苑 6# 站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
40695	市区	金锡苑 6# 站 T3(融合终端)	10	1000	800	800
40696	市区	茂业城 2#站 T1 (融合终端)	10	630	504	504
40697	市区	PMS_茂业城 2#站 T2	10	630	504	504
40698	市区	茂业城 3#站 T1*(融合终端)	10	630	504	504
40699	市区	PMS_茂业城 3#站 T2	10	630	504	504
40700	市区	茂业城 4#站 T1 (融合终端)	10	630	504	504
40701	市区	PMS_茂业城 4#站 T2	10	630	504	504
40702	市区	PMS_春潮 12# 站 2 号主变	10	800	640	640
40703	江阴	雷下花园东区 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40704	江阴	PMS_新都苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800

40705	江阴	PMS_新都苑二村 25# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
40706	江阴	PMS_新都苑二村 25# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
40707	江阴	PMS_新都苑二村 31# 配电所 1#主变	10	1000	800	800
40708	江阴	PMS_新桥花园 46#箱 变主变	10	630	504	504
40709	江阴	PMS_新桥花园配电 所 1#主变	10	800	640	640
40710	江阴	PMS_新桥花园配电 所 2#主变	10	800	640	640
40711	江阴	PMS_新桥花园配电 所 3#主变	10	800	640	640
40712	江阴	PMS_新桥花园配电 所 4#主变	10	800	640	640
40713	江阴	PMS_康宁 25#箱变主 变	10	800	640	640
40714	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T1	10	1000	800	800
40715	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T2	10	1000	800	800
40716	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T2	10	1000	800	800
40717	江阴	忠巷中变	10	315	252	252
40718	市区	PMS_梁湖南苑 5#站	10	1000	800	800

		T1*				
40719	市区	PMS_梁湖南苑 5#站 T2	10	1000	800	800
40720	宜兴	PMS_海德名园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
40721	市区	PMS_奕淳 5#站 T2	10	630	504	504
40722	宜兴	PMS_海德名园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
40723	江阴	PMS_新桥花园 2#箱 变主变	10	500	400	400
40724	江阴	PMS_新桥花园 23#箱 变主变	10	630	504	504
40725	江阴	PMS_新桥花园 7#箱 变主变	10	500	400	400
40726	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 1#主变	10	630	504	504
40727	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 2#主变	10	630	504	504
40728	江阴	PMS_振新公寓 8#箱 变主变	10	500	400	400
40729	市区	石皮桥配变	10	200	160	160
40730	江阴	PMS_革新北箱变主 变	10	800	640	640
40731	市区	PMS_协村一配变	10	400	320	320
40732	市区	PMS_河更上配变	10	200	160	160
40733	市区	PMS_东南坊站 T2	10	1000	800	800

40734	江阴	PMS_绿苑居配电所 3#主变	10	1000	800	800
40735	市区	PMS_东南坊站 T1	10	1000	800	800
40736	市区	10kV 百大 3#站 T1	10	800	640	640
40737	市区	10kV 百大 3#站 T2	10	800	640	640
40738	市区	PMS_奕淳 3#站 T2	10	800	640	640
40739	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T2	10	1000	800	800
40740	市区	PMS_奕淳 4#站 T2	10	630	504	504
40741	市区	PMS_梁湖 1#站 T2	10	1000	800	800
40742	宜兴	海德名园 3#站 1#所 变	10	1000	800	800
40743	宜兴	海德名园 3#站 2#所 变	10	1000	800	800
40744	宜兴	PMS_海德名园 3#站 3#所变	10	1000	800	800
40745	市区	梅荆花园 12#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40746	市区	梅荆花园 13#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40747	市区	梅荆花园 14#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40748	市区	梅荆花园 15#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40749	市区	梅荆花园 16#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

40750	市区	梅荆花园 17#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40751	市区	梅荆花园 18#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40752	市区	梅荆花园 19#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40753	市区	梅荆花园 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40754	市区	梅荆花园 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40755	市区	梅荆花园 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40756	市区	梅荆花园 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
40757	宜兴	PMS_海德名园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
40758	宜兴	PMS_新源商业广场 1#站 1#所变	20	1250	1000	1000
40759	市区	10kV 友雪 5#箱变 T1	10	630	504	504
40760	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
40761	江阴	天悦家园 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
40762	宜兴	PMS_新源商业广场 2#站 1#所变	20	630	504	504
40763	市区	PMS_新石三配变	10	400	320	320

40764	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T3	10	800	613	613
40765	江阴	南湖村西变	10	200	140	140
40766	宜兴	PMS_新源商业广场 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
40767	市区	PMS_粮管所八配变	10	400	167	167
40768	江阴	荣熙花园 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
40769	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
40770	市区	后长四房	10	200	31	31
40771	市区	西蒋巷 2	10	400	320	320
40772	市区	10kV 隆舜园 1#站 T2	10	800	640	640
40773	江阴	PMS_薛家西变	10	400	320	320
40774	市区	10kV 隆舜园 2#站 T1	10	800	640	640
40775	市区	10kV 隆舜园 2#站 T2	10	800	640	640
40776	市区	10kV 隆舜园 3#站 T1	10	800	640	640
40777	宜兴	竹舍杨家公变	10	400	310	310
40778	市区	PMS_西园站 T2	10	1000	800	800
40779	市区	PMS_蒋大队	10	200	160	160
40780	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T2	10	800	640	640
40781	市区	PMS_华清 1#箱变 T1	10	630	504	504
40782	市区	PMS_华清 3#箱变	10	630	504	504

		T1				
40783	宜兴	PMS_赵庄九组 1#公变	10	400	289	289
40784	市区	PMS_宋巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
40785	市区	PMS_宋巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
40786	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T3	10	800	640	640
40787	市区	10kV 水岸五区 3#站 T3	10	800	640	640
40788	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T1	10	800	640	640
40789	市区	10kV 邱巷 15#箱变 T1	10	630	504	504
40790	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
40791	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
40792	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 1#主变	10	800	609	609
40793	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
40794	江阴	PMS_怡江城 386#箱变主变	10	630	504	504
40795	市区	PMS_江尖站 T2	10	1000	800	800
40796	宜兴	PMS_奔马财富广场 1#公变	10	400	320	320
40797	宜兴	PMS_奔马财富广场	10	400	320	320

		2#公变				
40798	宜兴	PMS_奔马财富广场 3#公变	10	400	320	320
40799	宜兴	PMS_奔马财富广场 4#公变	10	400	320	320
40800	宜兴	PMS_奔马财富广场 5#公变	10	400	320	320
40801	宜兴	PMS_奔马财富广场 6#公变	10	400	320	320
40802	宜兴	PMS_奔马财富广场 7#公变	10	400	320	320
40803	宜兴	PMS_奔马财富广场 8#公变	10	315	252	252
40804	宜兴	PMS_富兴苑箱变	10	630	504	504
40805	宜兴	PMS_新神马小区箱 变	10	630	504	504
40806	宜兴	PMS_将军苑 1#公变	10	200	160	160
40807	宜兴	PMS_将军苑 2#公变	10	400	320	320
40808	宜兴	PMS_将军苑 3#公变	10	400	320	320
40809	市区	10KV 中联 1#箱变 T1	10	630	504	504
40810	江阴	胡家湾西变	10	400	320	320
40811	市区	PMS_景盛路口	10	200	160	160
40812	市区	PMS_10kV 星海 1#箱 变 T1	10	630	488	488
40813	江阴	PMS_中片新村变	10	315	251	251
40814	宜兴	通达机械公变	10	400	187	187

40815	江阴	天阙雅苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
40816	宜兴	PMS_永丰桥公变	10	200	116	116
40817	宜兴	PMS_后方鱼塘公变	10	400	302	302
40818	市区	PMS_扬名 4#站 T2	10	1000	800	800
40819	江阴	PMS_姚蒋变	10	200	160	160
40820	江阴	PMS_港监变	10	200	160	160
40821	市区	PMS_扬名 4#站 T1	10	1000	800	800
40822	市区	PMS_大利巷四配变	10	400	309	309
40823	宜兴	梧桐人家 2#室 4#所 变主变	10	800	640	640
40824	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
40825	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
40826	市区	PMS_扬名 5#站 T2	10	800	640	640
40827	江阴	PMS_宏基花园 71#配 电所 1#主变	10	800	640	640
40828	江阴	PMS_宏基花园 71#配 电所 2#主变	10	800	640	640
40829	市区	PMS_扬名 5#站 T1	10	800	640	640
40830	宜兴	钰澜云溪府 2#室 2# 所变主变	10	800	640	640
40831	宜兴	雅达健康生态园 16# 室 1#所变主变	10	800	640	640
40832	市区	20kV 舟悦万顺居 2#	20	800	640	640

		站 T1				
40833	江阴	山棠雅园 2#配电所 1#主变	20	630	504	504
40834	宜兴	PMS_芳庄坝头 2#公 变	10	200	160	160
40835	宜兴	鑫陶广场 2#室 4#所 变主变	10	800	640	640
40836	江阴	峭岐医院变	10	400	320	320
40837	市区	10kV 稻村 2#箱变 T1	10	630	504	504
40838	江阴	华士电力中 2#变	10	400	320	320
40839	江阴	北房南变	10	400	315	315
40840	江阴	PMS_新丰排涝北变	10	400	318	318
40841	市区	10kV 玖里映月 4#站 T1	10	800	640	640
40842	市区	10kV 江湾 6#站 T2	10	800	640	640
40843	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T2	10	800	640	640
40844	江阴	璟尚佳苑 104#配电 所 2#主变	10	800	640	640
40845	江阴	PMS_青税公变	10	400	320	320
40846	江阴	PMS_绍墓公变	10	400	320	320
40847	市区	10kV 福安状元里 2# 站 T2	10	800	640	640
40848	市区	PMS_杨后二配变	10	400	274	274
40849	江阴	杨家庄西变	10	250	200	200

40850	江阴	工业园 3#变	10	400	309	309
40851	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
40852	江阴	PMS_张宕浜变	10	400	320	320
40853	市区	小街二配变（光伏）	10	400	309	309
40854	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
40855	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T2	10	800	640	640
40856	宜兴	创业路 2#公变	10	400	320	320
40857	江阴	PMS_圩里变	10	200	51	51
40858	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T3	10	800	640	640
40859	宜兴	PMS_东山堡 2#公变	10	400	320	320
40860	宜兴	洋溪广场公变	10	400	320	320
40861	江阴	PMS_后王西变	10	200	132	132
40862	江阴	PMS_街西公变	10	400	320	320
40863	江阴	PMS_同干基 2#变	10	200	98	98
40864	江阴	PMS_张庄西变	10	400	320	320
40865	宜兴	南园新村公变（光伏 并网）	10	400	303	303
40866	市区	PMS_南水渠新村配 变	10	400	320	320
40867	市区	10kV 泊月湾 6#站 T2	10	800	640	640
40868	市区	10kV 陆区 1#箱变 T1	10	630	504	504

40869	市区	10kV 陆区 2#箱变 T1	10	630	504	504
40870	宜兴	PMS_怡然居 2#站 1# 所变主变	10	800	640	640
40871	宜兴	PMS_怡然居 2#站 2# 所变主变	10	800	640	640
40872	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T1	20	800	640	640
40873	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T2	20	800	640	640
40874	市区	10kV 陆区 3#箱变 T1	10	630	504	504
40875	宜兴	PMS_泉水坝 2#公变	10	400	297	297
40876	市区	10kV 高潮 4#箱变 T1	10	630	504	504
40877	江阴	PMS_大弄口公变	10	400	320	320
40878	江阴	孙家巷东变	10	315	245	245
40879	市区	10kV 融禾 13#站 T1	10	800	640	640
40880	江阴	PMS_全广变	10	400	320	320
40881	江阴	PMS_长沟河公变	10	400	320	320
40882	宜兴	PMS_鲸塘街西公变	10	400	320	320
40883	江阴	星光苑 7#配电所 1# 主变	10	630	504	504
40884	江阴	PMS_芷家弄公变	10	400	320	320
40885	市区	10kV 友红 1#箱变 T1	10	630	360	360
40886	江阴	PMS_长寿郁家变	10	200	108	108
40887	市区	10kV 高潮 5#箱变 T1	10	630	504	504
40888	江阴	PMS_小乔公变	10	400	106	106

40889	市区	里桥大队四配变(光伏)	10	400	92	92
40890	市区	10kV 高潮 6#箱变 T1	10	200	138	138
40891	市区	10kV 九里雅园 2#站 T4	10	800	640	640
40892	宜兴	陶里文化广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
40893	宜兴	陶里文化广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
40894	宜兴	陶里文化广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
40895	宜兴	陶里文化广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
40896	宜兴	陶里文化广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
40897	宜兴	陶里文化广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
40898	市区	10kV 玉龙 4#箱变 T1	10	630	504	504
40899	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
40900	江阴	夏庄桥变	10	400	203	203
40901	江阴	PMS_小桥排上村变	10	400	306	306
40902	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
40903	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 3#主变	10	800	640	640

40904	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
40905	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 4#主变	10	800	629	629
40906	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 7#站 T2	10	800	640	640
40907	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40908	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
40909	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
40910	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
40911	宜兴	PMS_单家 2#公变	10	400	315	315
40912	江阴	PMS_须毛园南变	10	200	160	160
40913	宜兴	高塍路灯箱变主变	10	630	504	504
40914	宜兴	鹅洲东路南公变	10	400	320	320
40915	江阴	霞映景苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
40916	市区	PMS_志海 1#箱变 T1	10	630	504	504
40917	市区	建东丙配变	10	400	320	320
40918	市区	PMS_春光村配变	10	400	320	320
40919	市区	PMS_砖瓦厂四配变	10	400	320	320
40920	江阴	申浦路北箱变主变	10	630	498	498
40921	市区	PMS_惠后	10	400	320	320

40922	宜兴	湖悦名邸 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
40923	市区	10kV 海雅锦园 17# 站 T1	10	800	640	640
40924	市区	20kV 观湖湾 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
40925	市区	虎更上巷(光伏)	10	400	306	306
40926	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 1#所 变	20	800	640	640
40927	市区	PMS_刘家桥配变	10	400	320	320
40928	市区	PMS_锡北充配变	10	400	320	320
40929	市区	北虞后配变(光伏)	10	400	307	307
40930	市区	10kV 翡翠湾雅园 4# 站 T4	10	800	640	640
40931	宜兴	PMS_降西村 2#公变	10	200	160	160
40932	宜兴	商业公司宿舍 2#箱 变主变	10	630	504	504
40933	市区	PMS_长城色织厂	10	400	320	320
40934	宜兴	金龙名都 7#室 1#所 变主变	10	800	640	640
40935	江阴	南区南变	10	400	320	320
40936	宜兴	南漕漕东 4#公变	10	400	300	300
40937	宜兴	陶里文化广场 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
40938	宜兴	陶里文化广场 4#室 4#所变主变	10	800	640	640

40939	宜兴	陶里文化广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
40940	市区	10kV 融禾 7#站 T2	10	800	640	640
40941	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T4	10	800	631	631
40942	市区	PMS_刘潭叁四配变 (TTU)	10	400	320	320
40943	市区	10kV 东港 4#站 T2	10	630	504	504
40944	市区	PMS_严家桥弄配变	10	400	313	313
40945	市区	PMS_新叁二配变	10	400	320	320
40946	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T4	10	800	640	640
40947	宜兴	陶里文化广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
40948	江阴	华隆广场 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
40949	江阴	PMS_黄丹公变	10	400	261	261
40950	江阴	PMS_大坝西变	10	200	160	160
40951	宜兴	PMS_公园路南中公 变	10	400	320	320
40952	市区	PMS_强世配变	10	400	320	320
40953	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T1	10	800	640	640
40954	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T3	10	800	640	640
40955	市区	PMS_10kV 孟里 2#站	10	800	640	640

		T4				
40956	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T2	10	800	640	640
40957	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T1	10	800	640	640
40958	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T3	10	800	640	640
40959	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T4	10	800	640	640
40960	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T2	10	800	640	640
40961	市区	10kV 军福 1#箱变 T1	10	400	320	320
40962	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T1	10	800	640	640
40963	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T3	10	800	612	612
40964	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T4	10	800	640	640
40965	宜兴	PMS_六田西湾公变	10	200	138	138
40966	江阴	华隆广场 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
40967	宜兴	北渠朱家组 2#公变	10	400	320	320
40968	市区	10kV 太平洋 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
40969	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T2	10	800	640	640

40970	宜兴	竹胶板厂 2#公变	10	400	319	319
40971	市区	PMS_清名四配变 (TTU)	10	400	320	320
40972	市区	PMS_清名五配变 (TTU)	10	400	320	320
40973	市区	10kV 九里雅园 6#站 T3	10	800	640	640
40974	宜兴	漳南 3#公变 (光伏 并网)	10	400	294	294
40975	江阴	万花景苑 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
40976	市区	PMS_校直机厂二配 变	10	400	320	320
40977	市区	PMS_10KV 振染 8#箱 变 T1	10	630	504	504
40978	市区	石园六配变	10	400	305	305
40979	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T2	10	800	640	640
40980	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T1	10	800	640	640
40981	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T3	10	800	640	640
40982	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T4	10	800	640	640
40983	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T2	10	800	640	640

40984	市区	裕蓉名邸 3#站 T2	10	800	640	640
40985	市区	宏瑋配变	10	400	320	320
40986	宜兴	PMS_高级中学公变	10	400	320	320
40987	市区	PMS_周家湾三配变	10	400	320	320
40988	市区	骆家里配变	10	250	200	200
40989	江阴	PMS_戴巷头北变	10	400	208	208
40990	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 2# 所变主变	10	630	504	504
40991	江阴	璜土农场南变	10	200	132	132
40992	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T4	10	800	640	640
40993	宜兴	湖悦天境 4#室 4#所 变主变	20	800	640	640
40994	市区	吴家沿四配变	10	400	320	320
40995	江阴	朱家湾北变	10	400	320	320
40996	江阴	PMS_河北巷变	10	400	312	312
40997	江阴	PMS_红卫箱变主变	10	500	400	400
40998	宜兴	云景台 1#站 3#所变	10	630	504	504
40999	江阴	尚源名筑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
41000	市区	10kV 太平洋 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
41001	宜兴	竹胶板厂 1#公变	10	400	320	320
41002	市区	10kV 置煤 10#箱变 T1	10	630	504	504

41003	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T3	10	800	640	640
41004	江阴	PMS_东嶽殿变	10	400	309	309
41005	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
41006	市区	PMS_北岸南二变	10	200	160	160
41007	宜兴	凌云府 7#室 3#所变 主变	10	630	504	504
41008	市区	PMS_10kV 幸福里 8# 站 T2	10	800	640	640
41009	市区	10kV 邱巷 10#箱变 T1	10	630	504	504
41010	江阴	PMS_呈彩桥变	10	200	160	160
41011	市区	10kV 新淩苑 4#站 T1	10	800	640	640
41012	江阴	PMS_纸塑箱变主变	10	500	400	400
41013	市区	10kV 创智天地 1#站 T4	10	800	640	640
41014	市区	丁巷五配变(融合终 端)	10	400	320	320
41015	市区	10kV 天锦 1#箱变 T1	10	630	504	504
41016	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	320	320
41017	宜兴	品尚花园 2#室 2#所 变主变	10	800	637	637
41018	市区	湖山减震配变(融合 终端)	10	400	235	235
41019	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T3	20	800	640	640

41020	市区	PMS_柳更上三配变	10	400	320	320
41021	宜兴	誉珑湖滨 11#室 1# 所变主变	20	800	627	627
41022	江阴	PMS_田家基 2#变	10	200	57	57
41023	宜兴	PMS_太华中心小学 公变	10	400	320	320
41024	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T2	10	800	628	628
41025	宜兴	PMS_营业所公变	10	400	320	320
41026	江阴	PMS_金谷里南变	10	200	91	91
41027	宜兴	临泽人家 4#室 2#所 变主变	20	800	640	640
41028	市区	10kV 香楠 1#箱变 T1	10	630	504	504
41029	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
41030	江阴	濮家宕东变	10	400	320	320
41031	江阴	PMS_北庄北变	10	400	267	267
41032	市区	PMS_20kV 雅居乐 7# 站 T4	20	800	640	640
41033	市区	PMS_20kV 雅居乐 6# 站 T3	20	800	640	640
41034	江阴	PMS_王庄上西变	10	400	320	320
41035	宜兴	湖悦名邸 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
41036	宜兴	PMS_分水沈家公变	10	200	125	125
41037	市区	10kV 悦湖 7#站	10	800	640	640

		T2(融合终端)				
41038	市区	10kV 新藕苑 1#站 T2	10	1000	800	800
41039	市区	PMS_10kV 新藕苑 2#站 T1	10	1000	800	800
41040	市区	10kV 新藕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
41041	市区	PMS_10kV 新藕苑 3#站 T1	10	1000	800	800
41042	市区	10kV 新藕苑 3#站 T2	10	1000	800	800
41043	宜兴	PMS_车站西公变	10	200	160	160
41044	市区	20kV 万达 1#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41045	市区	PMS_20kV 万达 1#站 T2	20	1000	800	800
41046	江阴	PMS_新村西箱变主变	10	400	320	320
41047	江阴	PMS_新村箱变主变	10	630	504	504
41048	市区	后前二配变(光伏)	10	400	299	299
41049	市区	活动室配变	10	400	320	320
41050	市区	花木场配变	10	400	320	320
41051	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T1	10	800	640	640
41052	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T2	10	800	640	640
41053	市区	PMS_花汇小区 4	10	200	160	160
41054	市区	PMS_杨树下二配变	10	400	320	320

41055	市区	朱青庄东配变	10	400	320	320
41056	江阴	PMS_双良变	10	400	80	80
41057	市区	PMS_陆家庄	10	200	160	160
41058	市区	PMS_10kV 惠景 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
41059	江阴	云亭 云长 3#变	10	400	320	320
41060	江阴	PMS_联立西变	10	400	320	320
41061	市区	20kV 新安花园 26 号 站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
41062	市区	20kV 新安花园 26 号 站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41063	市区	20kV 新安花园 27 号 站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
41064	市区	20kV 新安花园 27 号 站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41065	市区	20kV 新安花园 27 号 站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
41066	市区	张舍村配变(融合终 端)	10	200	160	160
41067	市区	20kV 新安花园 28 号 站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
41068	市区	20kV 新安花园 28 号 站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41069	市区	20kV 新安花园 29 号 站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
41070	市区	20kV 新安花园 29 号	20	1000	800	800

		站 T1（融合终端）				
41071	市区	20kV 新安花园 29 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
41072	市区	20kV 新安花园 30 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
41073	市区	20kV 新安花园 30 号 站 T1（融合终端）	20	800	640	640
41074	市区	20kV 新安花园 31 号 站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
41075	市区	20kV 新安花园 31 号 站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
41076	市区	20kV 新安花园 31 号 站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
41077	市区	望泥河配变（光伏）	10	200	148	148
41078	江阴	PMS_赵庄北变	10	400	320	320
41079	江阴	许园 5#变	10	250	200	200
41080	市区	菜一配变（光伏）	10	400	251	251
41081	江阴	沟西南变	10	400	309	309
41082	江阴	PMS_澄张路灯 8#变	10	100	80	80
41083	江阴	长南新村变	10	315	252	252
41084	市区	金星配变	10	200	132	132
41085	市区	PMS_永丰	10	400	320	320
41086	市区	PMS_段庄配变	10	200	124	124
41087	宜兴	PMS_张渚西街 2#公 变	10	315	252	252

41088	市区	PMS_朝南配变	10	400	320	320
41089	宜兴	PMS_久隆华府 1#箱变	20	630	504	504
41090	宜兴	PMS_久隆华府 2#箱变	20	630	504	504
41091	宜兴	诸桥大村公变	10	400	320	320
41092	宜兴	PMS_岷亭敬老院公变	10	315	252	252
41093	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
41094	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T1*	10	1000	800	800
41095	宜兴	PMS_苏南 1#箱变	10	315	252	252
41096	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T2	10	1000	800	800
41097	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T1	10	800	640	640
41098	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T2*	10	800	640	640
41099	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T1	10	800	640	640
41100	宜兴	PMS_凌南南公变	10	200	160	160
41101	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T2*	10	800	640	640
41102	市区	PMS_20kV 雅园 2#站 T1	20	1000	800	800

41103	市区	PMS_20kV 雅园 2# 站 T2	20	1000	800	800
41104	市区	PMS_20kV 雅园 3# 站 T1	20	1000	708	708
41105	市区	PMS_20kV 雅园 3# 站 T2	20	1000	800	800
41106	市区	PMS_20kV 雅园 4# 站 T1	20	1000	800	800
41107	市区	PMS_20kV 雅园 4# 站 T2	20	1000	800	800
41108	市区	PMS_20kV 雅园 5# 站 T1	20	1000	800	800
41109	市区	PMS_20kV 雅园 5# 站 T2	20	1000	800	800
41110	市区	10kV 蠡湖 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41111	市区	10kV 蠡湖 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41112	市区	10kV 蠡湖 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41113	市区	10kV 蠡湖 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41114	市区	10kV 蠡湖 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41115	市区	10kV 蠡湖 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800

41116	市区	10kV 蠡湖 5#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41117	市区	楼下配变 (光伏)	10	400	247	247
41118	市区	斗中 (光伏)	10	400	239	239
41119	市区	10kV 高泾村箱变 T1	10	630	443	443
41120	江阴	西湖宕变	10	400	320	320
41121	江阴	PMS_江家北变	10	200	111	111
41122	宜兴	PMS_仓浦 1#箱变	10	630	504	504
41123	宜兴	PMS_仓浦 2#箱变	10	630	504	504
41124	宜兴	PMS_仓浦 3#箱变	10	630	504	504
41125	宜兴	PMS_仓浦 4#箱变	10	630	504	504
41126	宜兴	PMS_仓浦 5#箱变	10	630	504	504
41127	宜兴	PMS_仓浦 6#箱变	10	630	504	504
41128	宜兴	PMS_仓浦 7#箱变	10	630	504	504
41129	宜兴	PMS_仓浦 8#箱变	10	630	504	504
41130	市区	PMS_10kV 新盛花园 站 (20kV) T1	10	1000	758	758
41131	市区	10kV 新盛花园站 (20kV) T2 (融合终 端)	10	1000	800	800
41132	市区	PMS_10kV 新盛花园 站 (20kV) T3	10	1000	800	800
41133	江阴	PMS_沿山村梁家村 变	10	400	320	320
41134	江阴	PMS_沿山村沿山北	10	400	240	240

		变				
41135	市区	七彩配变（融合终端）	10	200	160	160
41136	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T1	10	1000	800	800
41137	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T2	10	1000	800	800
41138	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T1	10	800	640	640
41139	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T1*	10	1000	800	800
41140	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T1	10	1000	800	800
41141	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T2*	10	1000	800	800
41142	宜兴	PMS_南棚公变	10	200	112	112
41143	宜兴	PMS_干西公变	10	315	252	252
41144	宜兴	PMS_新丰中公变	10	200	160	160
41145	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T1	10	800	640	640
41146	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T2	10	800	640	640
41147	市区	PMS_10kV 映山湖 2#箱变 (20kV) T1	10	630	504	504
41148	江阴	PMS_陈家冲变	10	400	145	145
41149	宜兴	PMS_中行 1#箱变	10	400	320	320

41150	宜兴	PMS_中行 2#箱变	10	630	504	504
41151	市区	PMS_李家塘二配变	10	200	160	160
41152	江阴	PMS_秦家宕东变	10	200	38	38
41153	市区	PMS_10kV 博润站 T1	10	500	400	400
41154	江阴	PMS_郑家巷东变	10	200	89	89
41155	江阴	PMS_旧庄桥变	10	200	105	105
41156	市区	西庄变配变（光伏）	10	200	127	127
41157	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T1 （融合终端）	10	1000	800	800
41158	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T2 （融合终端）	10	1000	800	800
41159	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T3 （融合终端）	10	1000	800	800
41160	市区	PMS_永远配变	10	200	160	160
41161	市区	PMS_环卫处配变	10	400	320	320
41162	市区	PMS_松江里配变	10	200	160	160
41163	江阴	PMS_阳光变	10	315	229	229
41164	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T2	10	800	640	640
41165	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T3	10	800	640	640
41166	宜兴	PMS_欣和花园公变	10	200	160	160
41167	市区	10kV 古韵坊 1#站 T1 （融合终端）	10	800	620	620
41168	市区	PMS_10KV 银河湾 1#	10	800	640	640

		站 T1				
41169	市区	10KV 银河湾 1#站 T2	10	800	640	640
41170	市区	PMS_10kV 银河湾 2# 站 T1	10	800	640	640
41171	市区	PMS_10kV 银河湾 2# 站 T2	10	800	640	640
41172	市区	PMS_10kV 古韵坊 2# 站 T1	10	800	640	640
41173	江阴	庞家村变	10	400	320	320
41174	市区	PMS_建锡桥南	10	400	320	320
41175	宜兴	PMS_阳家圩公变	10	200	160	160
41176	宜兴	PMS_潢潼花园 1#箱 变	10	630	504	504
41177	宜兴	PMS_潢潼花园 2#箱 变	10	630	504	504
41178	宜兴	PMS_中行 3#箱变	10	630	504	504
41179	宜兴	PMS_五星小区一期 1#公变	10	400	320	320
41180	宜兴	PMS_五星小区一期 9#公变	10	200	160	160
41181	宜兴	PMS_五星小区一期 2#公变	10	400	320	320
41182	宜兴	PMS_五星小区一期 10#公变	10	200	160	160
41183	宜兴	PMS_五星小区一期 11#公变	10	200	160	160

41184	江阴	PMS_西街箱变主变	10	630	504	504
41185	江阴	PMS_幼儿园箱变主变	10	630	504	504
41186	江阴	PMS_镇政府箱变主变	10	630	504	504
41187	江阴	PMS_东站箱变主变	10	630	504	504
41188	宜兴	PMS_五星小区一期 17#公变	10	200	160	160
41189	宜兴	五星小区一期 3#公变	10	200	160	160
41190	宜兴	PMS_五星小区一期 13#公变	10	200	160	160
41191	宜兴	PMS_五星小区一期 14#公变	10	400	320	320
41192	宜兴	PMS_五星小区一期 16#公变	10	200	160	160
41193	宜兴	PMS_五星小区一期 15#公变	10	200	160	160
41194	市区	PMS_鑫安花园 8 号 站 T1	10	1000	800	800
41195	市区	PMS_鑫安花园 8 号 站 T2	10	1000	800	800
41196	市区	PMS_鑫安花园 9 号 站 T1	10	1000	800	800
41197	市区	10kV 蠡湖 6#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

41198	市区	10kV 蠡湖 6#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41199	市区	10kV 蠡湖 7#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41200	市区	10kV 蠡湖 8#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41201	市区	10kV 蠡湖 5#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41202	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T2	10	800	640	640
41203	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T1*	10	800	640	640
41204	市区	PMS_10kV 鲍巷 2#箱 变 T1	10	400	320	320
41205	市区	PMS_宝盛 1#站 T1	10	1000	800	800
41206	市区	PMS_宝盛 1#站 T2	10	1000	800	800
41207	宜兴	PMS_紫京二期 1#箱 变	10	630	504	504
41208	宜兴	PMS_紫京二期 2#箱 变	10	630	504	504
41209	宜兴	PMS_紫京二期 3#箱 变	10	630	504	504
41210	宜兴	PMS_紫京二期 4#箱 变	10	630	504	504
41211	宜兴	PMS_紫京二期 5#箱 变	10	630	504	504

41212	宜兴	PMS_紫京二期 6#箱变	10	630	504	504
41213	宜兴	PMS_江南名苑 1#箱变	10	630	504	504
41214	宜兴	PMS_江南名苑 2#箱变	10	630	504	504
41215	宜兴	PMS_江南名苑 3#箱变	10	630	504	504
41216	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
41217	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T1	10	1000	777	777
41218	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T2	10	1000	781	781
41219	市区	PMS_梅里 1#站 T1	10	800	640	640
41220	宜兴	PMS_翔云 1#公变	10	400	320	320
41221	宜兴	PMS_翔云 2#公变	10	400	320	320
41222	宜兴	PMS_翔云 3#公变	10	400	320	320
41223	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
41224	宜兴	PMS_翔云 4#公变	10	400	320	320
41225	宜兴	PMS_翔云 5#公变	10	400	320	320
41226	宜兴	PMS_翔云 6#公变	10	400	320	320
41227	市区	国际 4#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
41228	市区	国际 4#站 T2(融合	10	1000	800	800

		终端)				
41229	市区	国际 5# 站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
41230	宜兴	PMS_潢潼花园 3#箱变	10	630	504	504
41231	宜兴	PMS_潢潼花园 4#箱变	10	630	504	504
41232	宜兴	PMS_潢潼花园 5#箱变	10	630	504	504
41233	宜兴	PMS_潢潼花园 6#箱变	10	630	504	504
41234	宜兴	PMS_潢潼花园 7#箱变	10	630	504	504
41235	宜兴	PMS_潢潼花园 8#箱变	10	630	504	504
41236	宜兴	PMS_潢潼花园 9#箱变	10	630	504	504
41237	宜兴	PMS_潢潼花园 10#箱变	10	630	504	504
41238	宜兴	PMS_潢潼花园 11#箱变	10	630	504	504
41239	宜兴	PMS_潢潼花园 12#箱变	10	630	504	504
41240	宜兴	PMS_潢潼花园 13#箱变	10	630	504	504
41241	宜兴	PMS_潢潼花园 14#箱变	10	630	504	504

		变				
41242	宜兴	PMS_潢潼花园 15#箱变	10	630	504	504
41243	江阴	华都北配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
41244	江阴	华都北配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
41245	宜兴	PMS_芦荡口公变	10	315	252	252
41246	市区	10kV 匹克 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41247	市区	PMS_10kV 匹克 2#站 T2	10	800	640	640
41248	市区	10kV 匹克 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41249	市区	PMS_10kV 匹克 3#站 T2	10	800	640	640
41250	市区	PMS_鑫安花园 9 号站 T2	10	1000	800	800
41251	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T1	10	1000	800	800
41252	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T2	10	1000	800	800
41253	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T3	10	1000	800	800
41254	江阴	通渡南路灯变	10	400	320	320
41255	宜兴	PMS_怡丰 1#箱变	10	400	320	320

41256	宜兴	PMS_锦园 1#站 1#所 变	10	1000	800	800
41257	宜兴	PMS_锦园 1#站 2#所 变	10	1000	800	800
41258	市区	PMS_红旗队配变	10	400	320	320
41259	市区	PMS_钱甲 1#箱变 T1	10	630	478	478
41260	市区	大通路二配(融合终 端)	10	200	160	160
41261	宜兴	PMS_锦园 1#箱变	10	630	504	504
41262	江阴	PMS_上下村变	10	315	252	252
41263	江阴	PMS_葛李村变	10	315	252	252
41264	市区	PMS_圩田 1#箱变 T1	10	630	504	504
41265	江阴	PMS_郭墩北变	10	200	160	160
41266	市区	PMS_金润华庭 1 号 站 T1	10	1000	800	800
41267	市区	PMS_金润华庭 1 号 站 T2	10	1000	800	800
41268	市区	PMS_金润华庭 2 号 站 T1	10	800	640	640
41269	市区	PMS_金润华庭 2 号 站 T2	10	800	640	640
41270	宜兴	PMS_龙山豪庭 1#箱 变	10	630	504	504
41271	宜兴	PMS_江南名苑 5#箱	10	630	504	504

		变				
41272	宜兴	PMS_建筑宿舍公变	10	200	160	160
41273	宜兴	PMS_石材市场西公变	10	200	160	160
41274	宜兴	PMS_龙山豪庭 2#箱变	10	630	410	410
41275	宜兴	PMS_龙山豪庭 3#箱变	10	630	419	419
41276	宜兴	PMS_龙山豪庭 4#箱变	10	630	423	423
41277	宜兴	PMS_龙山豪庭 5#箱变	10	630	448	448
41278	宜兴	PMS_电力站公园公变	10	400	320	320
41279	宜兴	白茫村委公变(光伏并网)	10	400	294	294
41280	宜兴	PMS_埭头自来水公变	10	100	26	26
41281	市区	PMS_10kV 集景 1#站 T1	10	800	640	640
41282	市区	10kV 集景 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41283	市区	PMS_10kV 集景 2#站 T1	10	800	640	640
41284	市区	10kV 集景 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

41285	市区	PMS_10kV 集景 3#站 T1	10	800	640	640
41286	市区	10kV 集景 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41287	市区	国际 5#站 T2(融合 终端)	10	1000	800	800
41288	市区	国际 6#站 T1(融合 终端)	10	1000	800	800
41289	市区	国际 6#站 T2(融合 终端)	10	1000	800	800
41290	市区	国际 7#站 T1(融合 终端)	10	1000	800	800
41291	市区	国际 7#站 T2(融合 终端)	10	1000	800	800
41292	市区	PMS_10kV 富安 1#站 (20kV) T1*	10	1000	800	800
41293	市区	PMS_10kV 富安 1#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
41294	市区	PMS_10kV 富安 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
41295	市区	PMS_10kV 富安 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
41296	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
41297	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800

41298	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T3	10	1000	800	800
41299	市区	10kV 锦园#1 站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41300	市区	PMS_10kV 锦园#1 站 T2*	10	800	596	596
41301	宜兴	PMS_竺西 4#箱变	10	630	504	504
41302	宜兴	PMS_竺西 3#箱变	10	630	504	504
41303	宜兴	PMS_竺西 2#箱变	10	630	504	504
41304	宜兴	竺西 1#箱变	10	400	320	320
41305	江阴	PMS_陶新南变	10	400	244	244
41306	市区	PMS_开发配变	10	400	320	320
41307	江阴	新馨花苑 1#箱变主 变	10	630	504	504
41308	市区	10kV 南村 2#箱变 T1	10	630	504	504
41309	宜兴	PMS_城南 3#公变	10	400	320	320
41310	江阴	PMS_路其村南变	10	400	277	277
41311	江阴	PMS_陈四房庄北变	10	400	246	246
41312	宜兴	PMS_城南 4#公变	10	400	320	320
41313	市区	PMS_10kV 百花 3#箱 变 T1	10	400	297	297
41314	市区	惠新涤纶配变	10	400	320	320
41315	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
41316	宜兴	石后电站 2#公变	10	400	312	312

41317	江阴	PMS_夏家庄箱变主变	10	500	333	333
41318	市区	PMS_万马村配变	10	400	320	320
41319	市区	PMS_晟阳配变	10	400	320	320
41320	市区	PMS_打工楼二配变	10	400	320	320
41321	宜兴	东山新村 13#箱变主变	10	500	400	400
41322	宜兴	PMS_南华圩公变	10	200	160	160
41323	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
41324	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
41325	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T1*	10	800	640	640
41326	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T2	10	800	640	640
41327	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T1*	10	800	640	640
41328	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T2	10	800	632	632
41329	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T1*	10	800	640	640
41330	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T2	10	800	640	640
41331	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T1*	10	800	640	640

41332	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T2*	10	800	640	640
41333	市区	PMS_墙门 1#箱变 T1	10	400	320	320
41334	市区	PMS_墙门 2#箱变 T1	10	200	160	160
41335	市区	PMS_墙门 3#箱变 T1	10	630	504	504
41336	市区	PMS_墙门 4#箱变 T1	10	400	320	320
41337	市区	PMS_墙门 5#箱变 T1	10	400	320	320
41338	市区	PMS_墙门 6#箱变 T1	10	400	320	320
41339	市区	PMS_振奋路站 T1	10	630	504	504
41340	市区	PMS_振奋路站 T2	10	630	504	504
41341	宜兴	PMS_五星小区一期 12#公变	10	200	160	160
41342	市区	PMS_10kV 藕乐园 4# 站(20kV) T1	10	800	640	640
41343	市区	PMS_10kV 藕乐园 4# 站(20kV) T2	10	800	640	640
41344	市区	PMS_10kV 藕乐园 4# 站(20kV) T3	10	800	640	640
41345	市区	PMS_电力所	10	200	160	160
41346	市区	10kV 湖滨杰座站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41347	市区	PMS_10kV 湖滨杰座 站 T2	10	800	640	640
41348	市区	PMS_斗山花园 1 号 站 T1	10	630	504	504
41349	江阴	PMS_广电中心箱变	10	630	504	504

		主变				
41350	江阴	PMS_电力大厦箱变 主变	10	630	504	504
41351	江阴	PMS_金湾花苑配电 所 1#主变	10	800	628	628
41352	江阴	PMS_金湾花苑配电 所 2#主变	10	800	640	640
41353	宜兴	PMS_文东花园 9#公 变	10	315	252	252
41354	宜兴	PMS_文东花园 10#公 变	10	400	320	320
41355	宜兴	PMS_都山三村 1#公 变	10	400	320	320
41356	宜兴	PMS_都山三村 2#公 变	10	400	320	320
41357	宜兴	PMS_都山三村 3#公 变	10	400	320	320
41358	宜兴	PMS_三洲公变	10	200	154	154
41359	宜兴	PMS_南塍桥南公变	10	200	160	160
41360	宜兴	PMS_茶亭小区三期 1#公变	10	400	320	320
41361	宜兴	PMS_茶亭小区三期 2#公变	10	400	320	320
41362	宜兴	PMS_茶亭小区三期 3#公变	10	400	320	320
41363	宜兴	茶亭小区三期 4#公	10	400	320	320

		变				
41364	江阴	开发 2#变	10	400	320	320
41365	江阴	PMS_钱家湾东变	10	315	252	252
41366	宜兴	新源城市花园 1#箱变	20	630	504	504
41367	市区	隼府 4#站 T1	10	800	640	640
41368	市区	PMS_隼府 4#站 T2	10	800	640	640
41369	市区	PMS_新友灯配变	10	200	160	160
41370	市区	PMS_汇丰巷	10	400	305	305
41371	江阴	PMS_汤家庄北变	10	200	82	82
41372	江阴	PMS_皋岸变	10	250	124	124
41373	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
41374	市区	西庄中配变（光伏）	10	200	139	139
41375	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 2#所变	10	1000	769	769
41376	江阴	PMS_香草苑 10#箱变 主变	10	400	320	320
41377	江阴	PMS_香草苑 6#箱变 主变	10	400	320	320
41378	江阴	展家村西变	10	250	190	190
41379	市区	春雷南配变	10	400	320	320
41380	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
41381	江阴	PMS_马镇曾家村西	10	400	312	312

		变				
41382	江阴	星赋花园三区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
41383	市区	10kV 雅居站 T3	10	1250	1000	1000
41384	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T2	10	800	639	639
41385	市区	10kV 梅荆 23#站 T2	10	800	640	640
41386	江阴	马镇北环路路灯变	10	200	160	160
41387	市区	10kV 东港 4#站 T1	10	630	504	504
41388	江阴	龙城福第(二期)58#配电所 1#主变	10	800	640	640
41389	宜兴	PMS_土干商住楼公变	10	400	320	320
41390	市区	20kV 金域 11#站 T1	20	800	640	640
41391	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T4	20	800	640	640
41392	江阴	PMS_中介坝北变	10	400	263	263
41393	江阴	瑞富花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
41394	江阴	青阳汽市南箱变主变	10	630	504	504
41395	江阴	江家村西变	10	400	208	208
41396	市区	PMS_兴隆 3#箱变 T1	10	630	485	485
41397	市区	10kV 环湖苑 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41398	市区	PMS_10kV 环湖苑 1#	10	1000	800	800

		站 T2				
41399	市区	PMS_兴隆 4#箱变 T1	10	630	504	504
41400	市区	10kV 环湖苑 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41401	市区	PMS_10kV 环湖苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
41402	市区	PMS_王桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
41403	江阴	PMS_长寿西街变	10	315	252	252
41404	市区	10kV 天河 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
41405	市区	PMS_10kV 天河 1#站 T3	10	1250	1000	1000
41406	市区	PMS_大竹园三配变	10	200	160	160
41407	宜兴	PMS_三协公变	10	200	160	160
41408	宜兴	南中五组公变(光伏 并网)	10	400	292	292
41409	江阴	PMS_长新小学变	10	400	320	320
41410	江阴	PMS_蒋家中心站	10	315	244	244
41411	宜兴	PMS_东门 1#箱变	10	630	504	504
41412	市区	苏巷 3#箱变 T1	10	400	320	320
41413	宜兴	PMS_东门 2#箱变	10	630	504	504
41414	市区	PMS_友谊 4# 箱变 T1	10	400	320	320
41415	江阴	PMS_石家村公变	10	200	160	160
41416	江阴	PMS_云南路路灯 2#	10	200	160	160

		变				
41417	江阴	中庄变	10	400	7	7
41418	江阴	PMS_吴巷路 1#变	10	200	160	160
41419	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T1	10	800	640	640
41420	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T2	10	800	640	640
41421	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T1	10	800	640	640
41422	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T2	10	800	640	640
41423	江阴	PMS_阳光国际花园 55#箱变主变	10	630	504	504
41424	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T1	10	800	640	640
41425	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T2	10	800	640	640
41426	江阴	PMS_名人国际配电 所 1#主变	10	800	640	640
41427	江阴	PMS_名人国际配电 所 2#主变	10	800	640	640
41428	江阴	PMS_名豪 1#单相变	10	80	64	64
41429	江阴	PMS_春江华庭 80#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
41430	江阴	PMS_春江华庭 80#配 电所 2#主变	10	1000	800	800

41431	江阴	PMS_春江华庭80#配电所 3#主变	10	1000	800	800
41432	江阴	PMS_春江华庭69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
41433	江阴	PMS_春江华庭69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
41434	江阴	PMS_凤凰城配电所 1#主变	10	800	640	640
41435	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 3#所变	10	1000	800	800
41436	宜兴	荆溪人家 2#站 5#所变	10	1000	800	800
41437	宜兴	荆溪人家 2#站 4#所变	10	1000	800	800
41438	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 6#所变	10	1000	800	800
41439	江阴	迎宾 2#变	10	400	217	217
41440	江阴	物流 2#变	10	400	320	320
41441	江阴	PMS_物流 1#变	10	250	200	200
41442	江阴	PMS_昌里东变	10	200	30	30
41443	江阴	杨后浜北变	10	400	134	134
41444	江阴	PMS_北渚菜场变	10	400	320	320
41445	江阴	PMS_北降东变	10	400	298	298
41446	市区	隽府 5 # 站 T1	10	800	640	640
41447	市区	PMS_隽府 5 # 站 T2	10	800	640	640
41448	江阴	PMS_陈西变	10	200	160	160

41449	江阴	PMS_浜上北变	10	200	155	155
41450	市区	20kV 万达 2#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41451	市区	PMS_20kV 万达 2#站 T2	20	1000	800	800
41452	市区	20kV 万达 3#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
41453	市区	PMS_20kV 万达 3#站 T2*	20	1000	800	800
41454	市区	PMS_10kV 张舍苑 3# 站(20kV) T1	10	1000	800	800
41455	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T1	10	800	640	640
41456	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T4	10	800	640	640
41457	市区	咏硕苑 4# 站 T1(融 合终端)	10	1000	800	800
41458	市区	咏硕苑 4# 站 T4(融 合终端)	10	1000	800	800
41459	市区	PMS_咏硕苑 1# 站 T1	10	1000	800	800
41460	市区	PMS_咏硕苑 1# 站 T4	10	1000	800	800
41461	江阴	洗菜沟变	10	400	53	53
41462	江阴	PMS_夏村变	10	200	0	0
41463	宜兴	翔阳公变(光伏并 网)	10	400	251	251
41464	市区	高浪 5#站 T1	10	800	640	640

41465	市区	高浪 5#站 T2	10	800	640	640
41466	市区	PMS_高浪 8#站 T1	10	800	640	640
41467	市区	PMS_高浪 8#站 T2	10	800	640	640
41468	江阴	PMS_后栗中变	10	400	211	211
41469	江阴	承家巷东变	10	400	320	320
41470	江阴	PMS_王家巷中变	10	400	320	320
41471	江阴	PMS_胡介昌公变	10	250	119	119
41472	宜兴	PMS_善卷洞风景区 2#公变	10	200	160	160
41473	宜兴	PMS_沙场公变	10	400	320	320
41474	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T1	10	800	640	640
41475	宜兴	PMS_东门 3#箱变	10	630	504	504
41476	宜兴	东门 4#箱变	10	630	504	504
41477	宜兴	东门 5#箱变	10	400	320	320
41478	市区	PMS_春江花园 16#站 T1	10	800	640	640
41479	市区	春江花园 16#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41480	市区	PMS_华东 1#箱变 T1	10	630	504	504
41481	市区	PMS_华东 2#箱变 T1	10	630	504	504
41482	市区	PMS_化工 4#箱变 T1	10	630	504	504
41483	市区	新塘西村朝东配变	20	400	274	274

		(光伏)				
41484	市区	泡塑(融合终端)	10	200	160	160
41485	市区	PMS_徐村配变	10	400	147	147
41486	市区	10kV 钱大 1#箱变 T1	10	200	160	160
41487	市区	10kV 胜丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
41488	市区	10kV 胜丰 2#箱变 T1	10	200	160	160
41489	宜兴	PMS_随和苑小区 5# 公变	10	315	252	252
41490	宜兴	PMS_随和苑小区 7# 公变	10	400	320	320
41491	宜兴	PMS_随和苑小区 6# 公变	10	400	320	320
41492	宜兴	PMS_随和苑小区 3# 公变	10	400	309	309
41493	宜兴	PMS_随和苑小区 4# 公变	10	400	320	320
41494	市区	PMS_大兴电站(二)	10	200	160	160
41495	市区	PMS_公园路东配变	10	400	320	320
41496	市区	PMS_华润燃气配变	10	200	152	152
41497	江阴	PMS_凤凰城配电所 2#主变	10	800	640	640
41498	市区	PMS_10kV 水乡苑 6# 站 T1	10	1000	800	800
41499	市区	PMS_10kV 水乡苑 6# 站 T2	10	1000	800	800
41500	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#	10	1000	800	800

		站 T3				
41501	市区	PMS_10kV 龙韵站 T2	10	800	640	640
41502	市区	PMS_10kV 龙韵站 T1	10	800	640	640
41503	市区	10kV 湖畔 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41504	市区	PMS_10kV 湖畔 3#站 T2	10	800	640	640
41505	市区	10kV 湖畔 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
41506	市区	10kV 湖畔 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41507	市区	PMS_10kV 湖畔 4#站 T2	10	800	640	640
41508	宜兴	数码城 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
41509	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T3	10	800	640	640
41510	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
41511	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
41512	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T1	10	1000	800	800
41513	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T2	10	800	640	640
41514	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T2*	10	1000	800	800

41515	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T1*	10	1000	800	800
41516	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T2	10	1000	800	800
41517	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T1*	10	1000	800	800
41518	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T2	10	1000	800	800
41519	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T1	10	800	640	640
41520	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T2*	10	800	640	640
41521	宜兴	PMS_白茫 2#公变	10	250	92	92
41522	宜兴	PMS_沈家村公变	10	200	122	122
41523	宜兴	PMS_善卷 1#箱变	10	400	320	320
41524	宜兴	PMS_中袁小区 1#公 变	10	400	320	320
41525	宜兴	PMS_中袁小区 2#公 变	10	400	320	320
41526	宜兴	PMS_中袁小区 3#公 变	10	400	320	320
41527	宜兴	PMS_中袁小区 4#公 变	10	400	320	320
41528	宜兴	PMS_都市港湾南区 8#箱变	10	630	504	504
41529	宜兴	PMS_都市港湾南区	10	630	504	504

		6#箱变				
41530	市区	10kV 天马站 T1	10	800	640	640
41531	市区	10kV 天马站 T2	10	800	640	640
41532	宜兴	PMS_都市港湾南区 7#箱变	10	630	504	504
41533	宜兴	PMS_都市港湾南区 5#箱变	10	630	504	504
41534	宜兴	PMS_都市港湾南区 9#箱变	10	630	504	504
41535	宜兴	PMS_夏芳 2#公变	10	200	117	117
41536	市区	PMS_土塘村委配变	10	400	320	320
41537	市区	PMS_宿舍区	10	400	320	320
41538	宜兴	宋庄东公变	10	400	296	296
41539	市区	思北配变（光伏）	10	200	113	113
41540	宜兴	PMS_生活园区 1#箱 变	10	630	504	504
41541	市区	PMS_窑厂二配变	10	400	113	113
41542	市区	PMS_华丰 1#箱变 T1	10	315	252	252
41543	宜兴	PMS_生活园区 2#箱 变	10	630	504	504
41544	江阴	PMS_王天于巷西变	10	315	231	231
41545	宜兴	数码城 2#站 1#所变	10	1250	1000	1000
41546	宜兴	数码城 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
41547	宜兴	数码城 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000

41548	宜兴	数码城 1#站 4#所变	10	1250	1000	1000
41549	宜兴	数码 1#箱变主变	10	630	504	504
41550	宜兴	数码 2#箱变主变	10	630	504	504
41551	宜兴	数码城 2#站 2#所变	10	1250	1000	1000
41552	宜兴	数码城 2#站 3#所变	10	1250	1000	1000
41553	宜兴	数码城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
41554	市区	绿园 1#站 T2(融合 终端)	10	1000	800	800
41555	市区	PMS_绿园 1#站 T1	10	1000	800	800
41556	市区	绿园 2#站 T2(融合 终端)	10	800	640	640
41557	市区	PMS_绿园 2#站 T1	10	800	640	640
41558	市区	绿园 3#站 T2(融合 终端)	10	800	640	640
41559	市区	PMS_绿园 3#站 T1	10	800	640	640
41560	宜兴	茭渚南公变(光伏并 网)	10	200	110	110
41561	江阴	PMS_凤凰城配电所 3#主变	10	800	640	640
41562	宜兴	PMS_家属区公变	10	400	320	320
41563	宜兴	PMS_芙蓉宿舍公变	10	400	320	320
41564	市区	PMS_10kV 张舍苑 3# 站 T3	10	1000	800	800
41565	宜兴	汇上公变(光伏并 网)	10	315	232	232

41566	江阴	刘市新村变	10	400	320	320
41567	市区	10kV 二泉 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
41568	市区	10kV 二泉 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
41569	市区	PMS_10kV 二泉 3#箱 变 T1	10	630	504	504
41570	市区	PMS_10kV 张舍苑 3# 站(20kV) T2	10	1000	800	800
41571	宜兴	PMS_茶亭小区二期 1#公变	10	315	252	252
41572	宜兴	PMS_茶亭小区二期 2#公变	10	315	252	252
41573	宜兴	大田西公变(光伏并 网)	10	400	288	288
41574	市区	许湾里甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
41575	宜兴	PMS_蒋林公变	10	200	105	105
41576	江阴	北湾新村变	10	315	252	252
41577	宜兴	PMS_蜀古八组公变	10	400	320	320
41578	宜兴	PMS_儿童乐园公变	10	250	200	200
41579	宜兴	PMS_薛家渎西公变	10	250	119	119
41580	宜兴	PMS_新老窑 2#公变	10	400	302	302
41581	宜兴	周铁任家公变	10	400	311	311
41582	市区	PMS_路口 1	10	200	160	160
41583	宜兴	芳庄南阳圩村公变	10	200	64	64

41584	宜兴	PMS_横圩公变	10	400	320	320
41585	宜兴	PMS_金兰医院公变	10	315	252	252
41586	宜兴	PMS_大埭组公变	10	200	160	160
41587	市区	华锦甲配变	10	400	320	320
41588	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T1	10	1000	800	800
41589	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T2	10	1000	800	800
41590	市区	塘南陈家配变	10	200	160	160
41591	市区	养猪场配变（光伏）	10	200	119	119
41592	市区	PMS_江苏胜利配变	10	400	320	320
41593	市区	PMS_20kV 雅园 1# 站 T1	20	1000	800	800
41594	市区	PMS_20kV 雅园 1# 站 T2	20	1000	800	800
41595	市区	PMS_乔巷菜场配变	10	400	320	320
41596	市区	PMS_前埭头配变	10	400	320	320
41597	宜兴	海航公变	10	400	320	320
41598	市区	王更巷一（光伏）	10	400	281	281
41599	市区	PMS_梅里 1# 站 T2	10	800	640	640
41600	市区	PMS_梅里 2# 站 T2	10	800	640	640
41601	宜兴	后园渎公变	10	315	229	229
41602	市区	PMS_梅里 2# 站 T1	10	800	640	640
41603	市区	PMS_玫瑰 1# 站 T1	10	800	640	640
41604	市区	PMS_玫瑰 1# 站 T2	10	800	640	640

41605	市区	PMS_玫瑰 2# 站 T1	10	800	640	640
41606	市区	PMS_玫瑰 2# 站 T2	10	800	640	640
41607	宜兴	PMS_国营茶场公变	10	400	320	320
41608	市区	PMS_玫瑰 3# 站 T1	10	800	640	640
41609	宜兴	PMS_中星湖滨城 5# 站 3#所变	10	800	640	640
41610	宜兴	PMS_中星湖滨城 5# 站 2#所变	10	800	640	640
41611	宜兴	PMS_中星湖滨城 5# 站 1#所变	10	800	640	640
41612	宜兴	PMS_中星湖滨城 6# 站 2#所变	10	800	640	640
41613	宜兴	PMS_中星湖滨城 6# 站 1#所变	10	800	640	640
41614	宜兴	PMS_中星湖滨城 7# 站 2#所变	10	800	640	640
41615	宜兴	PMS_中星湖滨城 7# 站 1#所变	10	800	640	640
41616	宜兴	PMS_中星湖滨城 8# 站 1#所变	10	800	640	640
41617	江阴	PMS_香樟花园 10#配 电所—1#变	10	1000	800	800
41618	市区	PMS_10kV 凯发站 (20kV) T1	10	1000	800	800
41619	江阴	PMS_香樟花园 10#配 电所—2#变	10	1000	800	800

41620	江阴	PMS_香樟花园10#配电所—3#变	10	1000	800	800
41621	江阴	PMS_创业 3#箱变主变	10	630	472	472
41622	市区	PMS_10kV 二泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
41623	江阴	PMS_张家桥变	10	400	320	320
41624	市区	PMS_10kV 二泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
41625	市区	10kV 行星 1#箱变 T1	10	630	504	504
41626	宜兴	PMS_兴业安置小区公变	10	400	320	320
41627	江阴	PMS_巷口西变	10	400	320	320
41628	市区	10kV 长乐 1#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41629	市区	10kV 长乐 1#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41630	江阴	PMS_濮家宕变	10	200	103	103
41631	市区	10kV 长乐 2#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41632	市区	10kV 长乐 2#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800

41633	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41634	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41635	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T3 (融合终端)	10	1000	800	800
41636	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41637	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41638	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T3 (融合终端)	10	1000	800	800
41639	江阴	PMS_林顶桥变	10	200	114	114
41640	市区	10kV 锦园 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41641	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
41642	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800
41643	市区	PMS_10kV 大丁佳苑	10	1000	800	800

		2#站 T1				
41644	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T1	10	1000	800	800
41645	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T2	10	1000	800	800
41646	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T1	10	1000	800	800
41647	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T2	10	1000	800	800
41648	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T1	10	1000	800	800
41649	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T2	10	1000	800	800
41650	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T1	10	1000	800	800
41651	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T2	10	1000	800	800
41652	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T1	10	800	640	640
41653	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T2	10	800	640	640
41654	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T1	10	800	640	640
41655	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T2	10	800	640	640
41656	市区	PMS_10kV 新惠 3#站	10	800	640	640

		T1				
41657	市区	PMS_10kV 新惠 3#站 T2	10	800	640	640
41658	市区	PMS_杰鑫工艺	10	200	160	160
41659	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
41660	市区	PMS_腾达万向	10	400	191	191
41661	市区	PMS_10kV 栖云苑 2# 站 T3	10	1000	800	800
41662	市区	PMS_10kV 栖云苑 2# 站 T4	10	1000	800	800
41663	宜兴	沧浜 1#箱变主变	10	630	504	504
41664	宜兴	PMS_沧浜 2#箱变	10	630	504	504
41665	江阴	PMS_祥东变	10	315	164	164
41666	市区	PMS_10kV 大箕山 8# 站 T1	10	800	640	640
41667	宜兴	PMS_东方嘉园 9#箱 变	10	630	504	504
41668	市区	PMS_10kV 大箕山 8# 站 T2	10	800	640	640
41669	市区	PMS_10kV 大箕山 8# 站 T3	10	800	640	640
41670	宜兴	PMS_东方嘉园 10#箱 变	10	500	388	388
41671	宜兴	PMS_东方嘉园 11#箱 变	10	630	504	504

41672	宜兴	PMS_东方嘉园12#箱变	10	630	504	504
41673	宜兴	PMS_东方嘉园13#箱变	10	630	504	504
41674	宜兴	PMS_东方嘉园14#箱变	10	630	463	463
41675	宜兴	PMS_查林护林公变	10	200	160	160
41676	市区	PMS_戈巷四配变	10	400	320	320
41677	江阴	PMS_水墩 2#变	10	315	252	252
41678	市区	PMS_嵩山街二配变	10	400	320	320
41679	江阴	PMS_璜村袁家村变	10	200	160	160
41680	宜兴	黄塍圩公变	10	400	300	300
41681	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	400	400
41682	宜兴	PMS_富家苑 1#公变	10	315	252	252
41683	宜兴	PMS_富家苑 2#公变	10	315	252	252
41684	宜兴	南协公变	10	200	160	160
41685	宜兴	PMS_川埠中学小区4#公变	10	400	320	320
41686	宜兴	PMS_川埠中学小区3#公变	10	400	320	320
41687	宜兴	PMS_川埠中学小区2#公变	10	315	252	252
41688	宜兴	PMS_川埠中学小区1#公变	10	315	252	252
41689	江阴	PMS_创业 6#箱变主变	10	630	443	443

41690	市区	红星桥路灯配变 (TTU)	10	200	160	160
41691	市区	叙丰家园 4#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41692	市区	叙丰家园 4#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41693	宜兴	燕山杨圩公变	10	200	160	160
41694	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T1	10	800	640	640
41695	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T2	10	800	640	640
41696	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T1	10	800	640	640
41697	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T2	10	800	632	632
41698	市区	PMS_金锡线 2#箱变 T1	10	630	504	504
41699	宜兴	胜天 2#公变	10	400	231	231
41700	市区	PMS_周新苑 8#站 T1	10	800	638	638
41701	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T2	10	800	640	640
41702	宜兴	PMS_新芳野田公变	10	400	320	320
41703	市区	10kV 祥育苑 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41704	市区	10kV 祥育苑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

41705	市区	10kV 祥育苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41706	市区	10kV 祥育苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41707	市区	10kV 广石 6#站 T1	10	1000	800	800
41708	市区	10kV 广石 6#站 T2	10	1000	800	800
41709	宜兴	斜漕河公变	10	200	160	160
41710	宜兴	PMS_涧北菜场 2#公 变	10	315	252	252
41711	市区	PMS_锡东大道配变	10	200	160	160
41712	市区	前黄	10	400	320	320
41713	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T1	10	800	640	640
41714	市区	10kV 湖畔 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41715	市区	PMS_10kV 湖畔 1#站 T2	10	800	640	640
41716	市区	10kV 蠡湖 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41717	江阴	PMS_小马介箱变主 变	10	630	504	504
41718	江阴	PMS_永安一村 22#箱 变主变	10	400	320	320
41719	江阴	PMS_农培变箱变主 变	10	630	504	504
41720	宜兴	PMS_紫京三期小区	10	400	320	320

		1#公变				
41721	宜兴	PMS_紫京三期小区 2#公变	10	250	200	200
41722	宜兴	PMS_棟树新村 1#公 变	10	200	160	160
41723	市区	10kV 蠡湖 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41724	江阴	PMS_长江国际 14#配 电所 1#主变	10	800	640	640
41725	市区	PMS_周新苑 8#站 T2	10	800	640	640
41726	市区	PMS_周新苑 9# 站 T1	10	800	640	640
41727	市区	PMS_周新苑 9# 站 T2	10	800	640	640
41728	市区	苗圃配变	10	200	160	160
41729	市区	PMS_下沿	10	400	320	320
41730	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T1	10	800	640	640
41731	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T2*	10	800	640	640
41732	市区	10kV 文湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
41733	市区	10kV 文湖苑 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41734	市区	10kV 春惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
41735	市区	PMS_10kV 春惠苑 1# 站 T2	10	800	640	640

41736	市区	PMS_曹巷四配变	10	200	160	160
41737	市区	PMS_泰隆站 T1	10	800	640	640
41738	市区	泰隆站 T2（融合终端）	10	800	640	640
41739	市区	博客 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41740	市区	博客 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41741	宜兴	PMS_西南公变	10	200	116	116
41742	宜兴	PMS_函亭小区 1#公变	10	315	252	252
41743	宜兴	PMS_函亭小区 2#公变	10	315	252	252
41744	市区	PMS_隆达苑配变	10	400	320	320
41745	市区	PMS_10kV 锦园 2#站 T2*	10	800	640	640
41746	市区	10kV 锦园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41747	市区	PMS_10kV 锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
41748	江阴	PMS_飞燕东变	10	400	320	320
41749	江阴	PMS_尤家店变	10	400	287	287
41750	市区	10kV 锦园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
41751	市区	PMS_10kV 锦园 4#站 T2*	10	800	608	608

41752	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 1#所变	20	1250	1000	1000
41753	江阴	PMS_水池里变	10	250	200	200
41754	市区	10kV 丰涵 2#站 T1	10	1000	800	800
41755	市区	10kV 丰涵 2#站 T2	10	1000	800	800
41756	市区	10kV 丰涵 2#站 T3	10	1000	800	800
41757	市区	10kV 丰涵 3#站 T1	10	1000	800	800
41758	市区	10kV 丰涵 3#站 T2	10	1000	800	800
41759	市区	白水荡站 T1（融合 终端）	10	1000	800	800
41760	市区	白水荡站 T2（融合 终端）	10	1000	800	800
41761	市区	白水荡站 T3（融合 终端）	10	1000	800	800
41762	市区	白水荡站 T4（融合 终端）	10	1000	800	800
41763	市区	10kV 丰涵 4#站 T1	10	1000	800	800
41764	市区	10kV 丰涵 4#站 T2	10	1000	800	800
41765	市区	10kV 湖畔 2#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
41766	市区	PMS_10kV 湖畔 2#站 T2	10	800	640	640
41767	市区	PMS_朱家里	10	200	160	160
41768	市区	纪湾里乙配变（融合 终端）	10	200	160	160
41769	市区	20/10kV 大箕山 5#	20	1000	800	800

		站 T2				
41770	市区	黄泥降变	10	400	314	314
41771	市区	20/10kV 大箕山 6# 站 T1	20	1000	800	800
41772	市区	20/10kV 大箕山 6# 站 T2	20	1000	800	800
41773	市区	20/10kV 大箕山 7# 站 T1	20	1000	800	800
41774	市区	20/10kV 大箕山 7# 站 T2	20	1000	800	800
41775	市区	PMS_锡梅 3 # 站 T1	10	1000	800	800
41776	市区	PMS_锡梅 3 # 站 T2	10	1000	800	800
41777	市区	PMS_锡梅花园 4 # 站 T1	10	800	640	640
41778	市区	PMS_锡梅花园 4 # 站 T2	10	800	640	640
41779	市区	PMS_金山园配变	10	200	160	160
41780	市区	PMS_陈西配变	10	200	160	160
41781	宜兴	PMS_北塘村 4#公变	10	250	199	199
41782	市区	宁区二配变(融合终 端)	10	400	320	320
41783	市区	PMS_宁区一配变	10	400	320	320
41784	宜兴	PMS_南新菜场公变	10	315	252	252
41785	江阴	PMS_长江国际 14#配 电所 2#主变	10	800	640	640
41786	江阴	PMS_长江国际 14#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
41787	江阴	PMS_长江国际 5#配 电所 1#主变	10	800	640	640
41788	江阴	PMS_长江国际 5#配 电所 2#主变	10	800	640	640
41789	市区	PMS_龙塘家园 10# 站 T2	10	800	640	640
41790	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T2	10	800	640	640
41791	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T1	10	800	640	640
41792	市区	PMS_梅育路站 T1	10	630	504	504
41793	市区	PMS_梅育路站 T2	10	630	504	504
41794	市区	10kV 新阳光 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41795	市区	10kV 新阳光 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41796	市区	10kV 新阳光 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41797	市区	PMS_10kV 新阳光 2# 站 T2	10	800	640	640
41798	市区	10kV 新阳光 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41799	市区	PMS_10kV 新阳光 3# 站 T2	10	800	640	640
41800	宜兴	PMS_陵上北公变	10	200	84	84

41801	宜兴	宣庄东公变	10	200	100	100
41802	江阴	高头上 2#变	10	400	310	310
41803	市区	10kV 尤巷 2#箱变 (20kV) T1	10	630	504	504
41804	市区	10kV 丰涵 4#站 T3	10	1000	800	800
41805	市区	10kV 丰涵 5#站 T1	10	1000	800	800
41806	市区	10kV 丰涵 5#站 T2	10	1000	800	800
41807	市区	10kV 丰涵 5#站 T3	10	1000	800	800
41808	市区	10kV 丰涵 6#站 T1	10	1000	800	800
41809	市区	10kV 丰涵 6#站 T2	10	1000	800	800
41810	市区	10kV 丰涵 6#站 T3	10	1000	800	800
41811	江阴	新岭 2 队变	10	400	261	261
41812	江阴	PMS_徐家堂西变	10	200	138	138
41813	江阴	河塘新村 1#变	10	315	237	237
41814	宜兴	PMS_逸品尚东 1#箱 变	20	630	504	504
41815	宜兴	PMS_逸品尚东 2#箱 变	20	630	485	485
41816	宜兴	PMS_逸品尚东 3#箱 变	20	630	504	504
41817	宜兴	PMS_逸品尚东 4#箱 变	20	630	504	504
41818	江阴	PMS_张西公变	10	400	215	215
41819	市区	PMS_新庄小区配变	10	200	160	160
41820	市区	东湖苑二配变	10	400	320	320

41821	市区	新屯村二配变	10	400	320	320
41822	市区	PMS_和睦 1#站 T1	10	800	640	640
41823	市区	PMS_和睦 1#站 T2	10	800	640	640
41824	市区	PMS_和睦 2#站 T1	10	1000	800	800
41825	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T1	10	1000	800	800
41826	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T2	10	1000	800	800
41827	市区	PMS_西前村甲配变 (TTU)	10	200	160	160
41828	宜兴	老官庄公变	10	200	94	94
41829	宜兴	老陈桥公变(光伏并 网)	10	200	142	142
41830	宜兴	PMS_田二公变	10	200	99	99
41831	江阴	周庄新庄上变	10	315	0	0
41832	江阴	PMS_毛家基北变	10	315	217	217
41833	市区	PMS_10kV 百大 4#站 T2	10	800	640	640
41834	江阴	沈巷北变	10	400	1	1
41835	市区	10kV 百大 4#站 T1	10	800	640	640
41836	市区	PMS_周家居配变	10	200	160	160
41837	市区	PMS_甘大配变	10	200	160	160
41838	市区	PMS_蓉北配变	10	200	139	139
41839	市区	PMS_新任配变	10	200	160	160
41840	市区	PMS_新陆配变	10	200	117	117

41841	市区	PMS_汤许配变	10	200	114	114
41842	市区	PMS_蓉西队配变	10	200	146	146
41843	市区	PMS_水利农机站配 变	10	200	160	160
41844	宜兴	PMS_太华山庄 3#公 变	10	315	252	252
41845	市区	PMS_和睦 2#站 T2	10	1000	800	800
41846	江阴	PMS_赵家东变	10	400	316	316
41847	江阴	月城路灯 2#变	10	400	320	320
41848	江阴	PMS_东胥林变	10	250	173	173
41849	江阴	PMS_缪家变	10	400	320	320
41850	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1# 站(20kV) T1	10	800	640	640
41851	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1# 站(20kV) T2	10	800	640	640
41852	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2# 站(20kV) T1	10	800	640	640
41853	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2# 站(20kV) T2	10	800	640	640
41854	江阴	PMS_隆家堂东变	10	200	116	116
41855	江阴	PMS_毛三巷变	10	400	138	138
41856	江阴	PMS_马家村变	10	400	320	320
41857	江阴	小南庄北变	10	400	166	166
41858	江阴	PMS_新巷西变	10	400	320	320
41859	宜兴	新源城市花园 2#箱	20	630	504	504

		变				
41860	宜兴	新源城市花园 3#箱变	20	630	504	504
41861	宜兴	PMS_新源城市花园 4#箱变	20	500	400	400
41862	宜兴	新源城市花园 6#箱变主变	20	630	504	504
41863	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T1	10	800	640	640
41864	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T2	10	800	640	640
41865	市区	PMS_长巷二配变	10	400	320	320
41866	宜兴	PMS_太华山庄 2#公变	10	400	320	320
41867	市区	PMS_六房村配变	10	200	160	160
41868	宜兴	六十亩公变	10	400	320	320
41869	市区	湖村配变	10	200	160	160
41870	宜兴	太华山庄 4#公变	10	400	320	320
41871	市区	PMS_姚家村配变	10	200	160	160
41872	宜兴	PMS_坝上 2#公变	10	400	320	320
41873	市区	10kV 康臣 5#站 T1 (融合终端)	10	630	504	504
41874	市区	10kV 康臣 5#站 T2 (融合终端)	10	630	484	484
41875	宜兴	PMS_蛟桥 1#箱变	10	630	504	504
41876	宜兴	PMS_共和 3#箱变	10	630	504	504

41877	宜兴	PMS_共和 1#箱变	10	630	504	504
41878	宜兴	PMS_共和 2#箱变	10	630	504	504
41879	宜兴	PMS_蛟桥 3#箱变	10	630	504	504
41880	宜兴	PMS_蛟桥 4#箱变	10	630	504	504
41881	宜兴	PMS_共和 4#箱变	10	630	504	504
41882	市区	PMS_南新街	10	400	320	320
41883	宜兴	PMS_共和 5#箱变	10	315	252	252
41884	市区	PMS_水榭 4#站 T1	10	1000	800	800
41885	宜兴	PMS_聚缘名居 1#箱变	10	630	504	504
41886	宜兴	PMS_聚缘名居 2#箱变	10	630	504	504
41887	宜兴	PMS_聚缘名居 3#箱变	10	630	504	504
41888	宜兴	PMS_聚缘名居 4#箱变	10	630	504	504
41889	宜兴	PMS_聚缘名居 5#箱变	10	630	504	504
41890	宜兴	PMS_聚缘名居 6#箱变	10	500	384	384
41891	宜兴	PMS_聚缘名居 7#箱变	10	500	400	400
41892	市区	PMS_徐家巷配变	10	200	160	160
41893	市区	河东配变（光伏）	10	200	118	118
41894	市区	PMS_唐家塘配变	10	400	320	320

41895	市区	水榭 4# 站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
41896	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T1	10	800	587	587
41897	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T2	10	800	640	640
41898	江阴	夏家店南变	10	400	317	317
41899	宜兴	新源城市花园 7#箱变	20	630	504	504
41900	宜兴	新源城市花园 8#箱变	20	630	504	504
41901	宜兴	新源城市花园 9#箱变	20	630	504	504
41902	宜兴	新源城市花园 10#箱变	20	630	504	504
41903	宜兴	新源城市花园 11#箱变	20	630	504	504
41904	宜兴	七里亭公变	10	400	320	320
41905	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T1	10	500	400	400
41906	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T2	10	500	400	400
41907	江阴	PMS_锦隆五村 16#箱变主变	10	630	504	504
41908	宜兴	PMS_陆平车站西公变	10	200	160	160

41909	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 1#所变	10	1000	800	800
41910	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 2#所变	10	1000	800	800
41911	宜兴	东溪望族 2#站 4#所 变	10	500	400	400
41912	宜兴	东溪望族 2#站 3#所 变	10	1000	800	800
41913	宜兴	PMS_清溪雅苑 2#箱 变	10	630	504	504
41914	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
41915	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
41916	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
41917	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
41918	市区	10kV 月溪苑 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41919	市区	PMS_10kV 月溪苑 1# 站 T2	10	800	640	640
41920	市区	10kV 月溪苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41921	市区	PMS_10kV 月溪苑 2# 站 T2	10	800	640	640

41922	市区	10kV 月溪苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41923	市区	PMS_10kV 月溪苑 3# 站 T2	10	800	640	640
41924	市区	10kV 月溪苑 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41925	市区	PMS_10kV 月溪苑 4# 站 T2	10	800	640	640
41926	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41927	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 5# 站 T2	10	1000	800	800
41928	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
41929	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 6# 站 T2	10	800	640	640
41930	市区	春江花园 13#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41931	市区	春江花园 13#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41932	市区	春江花园 14#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41933	市区	丝织甲配变	10	200	160	160
41934	市区	生态农业配变(融合 终端)	10	400	320	320
41935	市区	PMS_乌鹊村配变	10	200	160	160

41936	市区	PMS_10kV 新藕苑 1#站 T1	10	1000	800	800
41937	市区	朝霞新村（融合终端）	10	200	160	160
41938	江阴	PMS_创智天地配电所 1#主变	10	630	504	504
41939	宜兴	PMS_清溪雅苑 3#箱变	10	500	400	400
41940	江阴	PMS_创智天地配电所 2#主变	10	630	504	504
41941	宜兴	PMS_清溪雅苑 5#箱变	10	630	504	504
41942	宜兴	PMS_清溪雅苑 4#箱变	10	630	504	504
41943	宜兴	PMS_清溪雅苑 1#箱变	10	630	504	504
41944	江阴	PMS_金湾大厦配电所 1#主变	10	400	320	320
41945	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T1	10	630	504	504
41946	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T1	10	800	640	640
41947	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T2	10	630	504	504
41948	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T2	10	800	640	640

41949	宜兴	上东 4#公变	10	400	290	290
41950	宜兴	PMS_西木四组公变	10	200	155	155
41951	江阴	PMS_长山村北变	10	250	200	200
41952	市区	PMS_中窑 2	10	400	320	320
41953	市区	PMS_10kV 惠景 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
41954	市区	PMS_10kV 惠景 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
41955	市区	PMS_10kV 惠景 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
41956	市区	春江花园 14#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41957	市区	PMS_军照明	10	200	160	160
41958	宜兴	燕山公变(光伏并 网)	10	200	65	65
41959	宜兴	PMS_鼎盛花苑 3#公 变	10	315	252	252
41960	宜兴	PMS_鼎盛花苑 1#公 变	10	400	320	320
41961	宜兴	官庄村公变(光伏并 网)	10	400	260	260
41962	宜兴	PMS_丰义车站公变	10	315	252	252
41963	市区	春江花园 15#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41964	市区	春江花园 15#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800

41965	市区	10kV 夏家 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41966	市区	10kV 夏家 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
41967	市区	10kV 夏家 2#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
41968	市区	10kV 夏家 1#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41969	市区	10kV 夏家 2#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
41970	江阴	PMS_刘莘庄北变	10	250	92	92
41971	江阴	石池南变	10	400	320	320
41972	江阴	PMS_徐巷陈家变	10	250	174	174
41973	市区	张巷十四配变(光伏)	10	200	147	147
41974	市区	邵巷配变(光伏)	10	200	122	122
41975	市区	唐家二配变	10	400	320	320
41976	宜兴	PMS_轮运公司宿舍 公变	10	400	320	320
41977	江阴	PMS_高城墩东变	10	200	122	122
41978	市区	10kV 孔雀 7#站 T1	10	800	640	640
41979	市区	10kV 孔雀 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
41980	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T3	10	800	640	640
41981	市区	钱家庄肆(南瑞)(光	10	400	297	297

		伏)				
41982	宜兴	PMS_建陶小区 1#公变	10	400	320	320
41983	江阴	PMS_周北变	10	400	274	274
41984	江阴	PMS_耿家住基南变	10	400	255	255
41985	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
41986	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T1	10	800	640	640
41987	市区	PMS_乡政府八配变	10	400	320	320
41988	江阴	鼎峰西变	10	400	320	320
41989	市区	10kV 新阳光 38#站 T3	10	800	640	640
41990	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
41991	市区	PMS_电厂配变	10	400	320	320
41992	江阴	PMS_(祝塘)金润苑 2#配电所 3#主变	10	500	334	334
41993	江阴	PMS_(祝塘)金润苑 2#配电所 4#主变	10	500	400	400
41994	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T3	10	800	640	640
41995	宜兴	湖光珑樾府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
41996	江阴	翡翠花苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640

41997	市区	10kV 恒源 1#箱变 T1	10	630	504	504
41998	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
41999	宜兴	蜀风圩公变	10	400	320	320
42000	市区	高通配变	10	400	320	320
42001	江阴	PMS_能家村变	10	400	320	320
42002	市区	PMS_大钱更三配变	10	400	320	320
42003	宜兴	广电站 2#公变	10	400	320	320
42004	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	293	293
42005	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	298	298
42006	市区	鼎峰包装配变	10	400	320	320
42007	市区	市镇新村配变（光 伏）	10	400	320	320
42008	市区	通扬一六配变（融合 终端）	10	400	320	320
42009	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T2	10	800	640	640
42010	江阴	星赋花园四区 8#配 电所 4#主变	10	800	640	640
42011	市区	PMS_10kV 凤凰城 5# 站 T1	10	800	640	640
42012	市区	PMS_10kV 凤凰城 5# 站 T2	10	800	640	640
42013	市区	PMS_10kV 凤凰城 5# 站 T3	10	800	640	640
42014	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#	10	800	640	640

		站 T4				
42015	宜兴	悦龙台 2#室 1#所变 主变	10	800	640	640
42016	市区	星开配变	10	400	320	320
42017	市区	10kV 南窑 2#箱变 T1	10	630	504	504
42018	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T2	20	800	640	640
42019	市区	广陌配变	10	400	320	320
42020	市区	市镇七九配变（光 伏）	10	400	268	268
42021	宜兴	菜批充电桩 3#箱变 主变	10	630	504	504
42022	市区	高邓配变	10	400	320	320
42023	宜兴	PMS_宜兴商场 1#公 变	10	400	320	320
42024	宜兴	鑫陶广场 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
42025	江阴	翡翠花苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
42026	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T3	10	800	640	640
42027	江阴	PMS_汤家丹变	10	400	312	312
42028	江阴	PMS_祝塘渔猎变	10	400	320	320
42029	江阴	PMS_迅达 3#变	10	400	320	320
42030	宜兴	粮宿公变	10	400	320	320
42031	市区	PMS_孙蒋巷二配变	10	400	320	320

42032	江阴	PMS_君珠变	10	400	320	320
42033	宜兴	新老窑 1#公变（光伏并网）	10	400	309	309
42034	江阴	瑞府园 23#配 4#主变	20	800	640	640
42035	市区	10kV 龙业世家 6#站 T2	10	800	640	640
42036	江阴	富南中变	10	400	198	198
42037	市区	10kV 范东 1#箱变 T1	10	630	504	504
42038	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
42039	江阴	长安利伟变	10	400	320	320
42040	宜兴	逸时代广场 2#室 2#所变	10	800	640	640
42041	宜兴	东山新村 1#箱变主变	10	630	504	504
42042	宜兴	PMS_新老窑公变	10	200	140	140
42043	市区	PMS_打锡巷二配变	10	400	320	320
42044	江阴	东翎雅苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42045	市区	10kV 多加 3#箱变 T1	10	630	504	504
42046	江阴	舜丰花园 2 号变	10	400	320	320
42047	市区	PMS_杨湾里二配变	10	400	280	280
42048	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T3	10	800	640	640
42049	宜兴	蠡蜀巷 2#箱变主变	10	400	320	320

42050	宜兴	PMS_旧阳村西公变	10	400	320	320
42051	江阴	林湾花苑 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
42052	宜兴	天安逸品花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
42053	江阴	陈墅花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
42054	宜兴	凌家公变（光伏并 网）	10	400	242	242
42055	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T4	10	800	640	640
42056	江阴	采矿南变	10	200	160	160
42057	江阴	PMS_西陵北变	10	400	245	245
42058	市区	10kV 春光苑三期 6# 站 T4	10	800	640	640
42059	宜兴	和桥大村公变	10	400	167	167
42060	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T3	10	800	640	640
42061	市区	10kV 景苑 6#站 T4	10	800	640	640
42062	市区	新政 3#箱变 T1	10	630	504	504
42063	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T2	10	800	640	640
42064	市区	10kV 黄湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
42065	宜兴	PMS_安居路灯公变	10	200	160	160
42066	市区	10kV 新阳光 36#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

42067	市区	10kV 新阳光 36#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
42068	市区	10kV 新阳光 36#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
42069	市区	10kV 新阳光 36#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
42070	宜兴	PMS_福华公变	10	400	260	260
42071	市区	PMS_蓝天轻工配变	10	400	302	302
42072	市区	PMS_东桥角	10	400	320	320
42073	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2	10	800	640	640
42074	市区	PMS_旺家里	10	400	320	320
42075	宜兴	凤鸣府 4#室 4#所变	10	800	640	640
42076	江阴	上品璟苑 72#配电所 3#主变	10	630	504	504
42077	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T2	10	800	640	640
42078	市区	秀菜八配变（融合终 端）	10	400	320	320
42079	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T1	10	800	634	634
42080	宜兴	PMS_兴漕北路 2#公 变	10	400	320	320
42081	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T2	10	800	640	640
42082	江阴	顺源雅园 9#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
42083	宜兴	PMS_姚林庄公变	10	400	291	291
42084	宜兴	PMS_赋村西公变	10	400	320	320
42085	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T4	10	800	640	640
42086	宜兴	PMS_桥北公变	10	400	271	271
42087	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T1	20	800	640	640
42088	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
42089	宜兴	金丰果园公变	10	400	320	320
42090	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T3	20	800	640	640
42091	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
42092	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T1	20	800	640	640
42093	宜兴	PMS_归美公变	10	400	239	239
42094	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
42095	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T3	20	800	640	640
42096	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
42097	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T3	10	800	640	640

42098	宜兴	PMS_水产陈家 1#公变	10	200	160	160
42099	江阴	华裕雅园 35#配 4#主变	10	800	640	640
42100	市区	10kV 梅荆 23#站 T1	10	800	640	640
42101	宜兴	PMS_大水潭 2#公变	10	400	320	320
42102	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T3	20	800	640	640
42103	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T2	10	800	640	640
42104	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T2	20	800	640	640
42105	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T4	20	800	640	640
42106	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T3	20	800	640	640
42107	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T1	20	800	640	640
42108	宜兴	石材市场 73#公变	10	400	320	320
42109	江阴	石牌路变	10	400	320	320
42110	市区	10kV 新苏 1#箱变 T1	10	400	320	320
42111	江阴	港尚名筑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42112	宜兴	PMS_下漳新村公变	10	400	320	320
42113	市区	PMS_10kV 陆邸站 T1	10	800	640	640
42114	市区	PMS_10kV 陆邸站 T3	10	800	640	640

42115	市区	PMS_10kV 陆邸站 T4	10	800	640	640
42116	市区	PMS_10kV 陆邸站 T2	10	800	640	640
42117	江阴	七里庙变	10	400	320	320
42118	宜兴	PMS_马家七组公变	10	200	160	160
42119	宜兴	芳庄菜场公变(光伏 并网)	10	400	313	313
42120	宜兴	PMS_红旗宿舍 1#公 变	10	400	320	320
42121	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T1	20	800	640	640
42122	市区	线厂配变	10	400	290	290
42123	宜兴	PMS_东方紫园 4#室 2#主变	10	800	640	640
42124	宜兴	PMS_宁杭路灯 3#公 变	10	400	320	320
42125	市区	绿羊二配变	10	400	320	320
42126	市区	长善坊泵配变(融合 终端)	10	400	320	320
42127	宜兴	PMS_芳庄杨家村公 变	10	200	154	154
42128	市区	民主塑料二配变	10	400	320	320
42129	市区	从心农业配变	10	400	315	315
42130	宜兴	PMS_扶西 3#公变	10	400	320	320
42131	市区	西高巷三配变	10	400	316	316
42132	宜兴	金兰电力站 3#公变 (光伏并网)	10	400	299	299

42133	宜兴	铜山寺前 2#公变(光伏并网)	10	200	117	117
42134	市区	PMS_小高巷配变	10	400	320	320
42135	江阴	馨悦花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
42136	江阴	PMS_渡江一村 5#箱 变主变	10	630	504	504
42137	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T1	10	800	640	640
42138	宜兴	PMS_建陶小区 3#公 变	10	400	320	320
42139	市区	PMS_马盘居	10	400	320	320
42140	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T4	20	800	640	640
42141	宜兴	PMS_铜山四五组 2# 公变	10	200	143	143
42142	市区	10kV 海雅锦园 17# 站 T4	10	800	640	640
42143	市区	10kV 兴源 7#箱变 T1	10	630	504	504
42144	江阴	华益村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42145	江阴	华益村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
42146	江阴	新港大街箱变主变	10	630	504	504
42147	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 1#主变	10	800	600	600

42148	市区	10kV 裕旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
42149	宜兴	PMS_铜山村 3#公变	10	200	144	144
42150	市区	PMS_高巷十配变	10	400	320	320
42151	市区	10kV 彩乐居 7#站 T1	10	800	640	640
42152	宜兴	西河公变	10	400	310	310
42153	江阴	PMS_满房里西变	10	400	302	302
42154	市区	PMS_10kV 玖里湾 8# 站 T4	10	800	640	640
42155	江阴	观澜雅苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
42156	江阴	观澜雅苑 28#配电所 3#主变	10	630	489	489
42157	江阴	观澜雅苑 28#配电所 4#主变	10	630	503	503
42158	江阴	观澜雅苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
42159	宜兴	馨悦府 3#室 4#所变 主变	10	630	504	504
42160	市区	10kV 云溪人家 3#站 T4	10	800	640	640
42161	宜兴	美二 2#公变	10	400	320	320
42162	宜兴	PMS_欧家 2#公变	10	200	160	160
42163	市区	20kV 黄泥头佳苑 2# 站 T1	20	800	640	640
42164	江阴	观澜雅苑 88#配电所 1#主变	10	630	504	504

42165	江阴	观澜雅苑 88#配电所 3#主变	10	630	504	504
42166	江阴	观澜雅苑 88#配电所 4#主变	10	630	504	504
42167	江阴	观澜雅苑 88#配电所 2#主变	10	630	504	504
42168	宜兴	PMS_蔬菜市场公变	10	400	291	291
42169	宜兴	PMS_韶西公变	10	200	123	123
42170	宜兴	PMS_管家路灯公变	10	200	160	160
42171	市区	PMS_10kV 崇安府 2# 站 T1	10	800	640	640
42172	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 1#所变	10	800	640	640
42173	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 3#所变	10	800	640	640
42174	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 4#所变	10	800	640	640
42175	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 2#所变	10	800	640	640
42176	市区	10kV 隆祁 1#箱变 T1	10	630	504	504
42177	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T1	20	800	640	640
42178	市区	10kV 西羲里 6#站 T1	10	800	640	640
42179	宜兴	魏家路口公变(光伏 并网)	10	400	258	258
42180	市区	王泵配变	10	400	320	320

42181	市区	万昌密封配变	10	400	320	320
42182	市区	10kV 寺头 19#站 T2	10	800	640	640
42183	江阴	PMS_夏家庄东箱变 主变	10	500	400	400
42184	市区	PMS_沟犬里配变	10	400	320	320
42185	宜兴	下东龙塘 3#公变	10	400	320	320
42186	宜兴	PMS_杨巷小学公变	10	400	320	320
42187	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T1	20	800	640	640
42188	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T3	20	800	640	640
42189	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T4	20	800	640	640
42190	宜兴	PMS_杏里村 2#公变	10	200	160	160
42191	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T2	20	800	640	640
42192	市区	PMS_华意德	10	400	217	217
42193	江阴	罗庄西变	10	400	320	320
42194	市区	夹江五配变	10	400	320	320
42195	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
42196	市区	赛维拉 1#站 T1（融 合终端）	10	1000	800	800
42197	市区	赛维拉 1#站 T4（融 合终端）	10	1000	800	800
42198	市区	PMS_10kV 文旅城	10	800	640	640

		18#站 T4				
42199	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T1	10	800	637	637
42200	宜兴	双庙排涝站公变	10	200	160	160
42201	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T4	20	800	640	640
42202	宜兴	PMS_荷花塘 2#箱变 主变	10	400	320	320
42203	市区	赛维拉 3#站 T1（融 合终端）	10	800	640	640
42204	市区	赛维拉 3#站 T4（融 合终端）	10	800	640	640
42205	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T2	20	800	640	640
42206	江阴	PMS_陈介庄南变	10	400	168	168
42207	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T2	10	800	640	640
42208	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T2	10	1000	800	800
42209	宜兴	东风张家村 2#箱变 主变	10	630	504	504
42210	市区	10kV 庙新 4#箱变 T1	10	630	504	504
42211	市区	华越彩印配变	10	400	320	320
42212	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T1	20	800	640	640
42213	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T2	20	800	640	640
42214	江阴	江东七村南变	10	400	267	267

42215	宜兴	PMS_阳泉新村10#公变	10	400	320	320
42216	宜兴	张渚凤凰村委公变	10	400	320	320
42217	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T1	10	800	640	640
42218	宜兴	PMS_华山张家塘公变	10	200	160	160
42219	江阴	PMS_沙湖里 2#变	10	200	113	113
42220	市区	PMS_10kV 刁庄 2#箱 变 T1	10	630	504	504
42221	宜兴	PMS_边庄新站公变	10	400	320	320
42222	市区	PMS_燕尾 1#箱变 T1	10	630	504	504
42223	市区	港下敬老院配变	10	400	320	320
42224	宜兴	PMS_南仓村 2#公变	10	400	320	320
42225	宜兴	PMS_南小 2#公变	10	200	160	160
42226	江阴	PMS_富家村西变	10	400	277	277
42227	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T4	10	800	640	640
42228	宜兴	PMS_向阳 7#公变	10	400	320	320
42229	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T1	20	800	640	640
42230	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T2	20	800	640	640
42231	宜兴	宜城电站公变	10	200	148	148
42232	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T4	10	800	640	640

42233	江阴	林湾花苑 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
42234	宜兴	凌云府 7#室 2#所变 主变	10	630	504	504
42235	江阴	PMS_影剧东变	10	400	255	255
42236	宜兴	芝果公变（光伏并 网）	10	400	295	295
42237	宜兴	PMS_新杏公变	10	400	320	320
42238	江阴	PMS_楼下西变	10	400	288	288
42239	江阴	PMS_大宅西变	10	400	320	320
42240	宜兴	南漕供电所 2#公变	10	315	221	221
42241	市区	PMS_10kV 芙五站 T1	10	800	640	640
42242	市区	20kV 香馨苑 7#站 T3	20	800	640	640
42243	市区	PMS_嵩山街三配变	10	400	320	320
42244	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T3	10	800	640	640
42245	江阴	PMS_前高家基变	10	400	305	305
42246	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T1	10	1000	800	800
42247	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T2	10	1000	800	800
42248	市区	PMS_10kV 芙五站 T2	10	800	640	640
42249	宜兴	PMS_和桥健康路 公 变	10	400	320	320
42250	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T3	10	800	640	640

42251	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T4	10	800	640	640
42252	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
42253	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T3	10	800	640	640
42254	宜兴	PMS_龙潭新村 5#公 变	10	400	320	320
42255	江阴	云亭陶家村南变	10	400	320	320
42256	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
42257	江阴	船坞西变	10	400	289	289
42258	宜兴	西和花园 1#室 1#箱 变主变	10	630	504	504
42259	江阴	东盛路变	10	400	320	320
42260	市区	龙山湾村配变（融合 终端）	10	400	312	312
42261	市区	PMS_人民中路配变	10	400	320	320
42262	市区	PMS_10kV 北洋湖 1# 箱变 T1	10	630	504	504
42263	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
42264	宜兴	PMS_龙潭新村 1#公 变	10	400	306	306
42265	江阴	北前路箱变主变	10	630	504	504
42266	江阴	璟尚佳苑 104#配电	10	800	640	640

		所 3#主变				
42267	市区	PMS_夏更上三配变	10	400	316	316
42268	江阴	PMS_双平北变	10	400	244	244
42269	宜兴	PMS_胜利 5#公变	10	400	320	320
42270	市区	PMS_坊前塑料厂二 配变	10	400	314	314
42271	宜兴	魏家华贸公变	10	400	306	306
42272	江阴	PMS_船户南变	10	400	317	317
42273	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T2	20	800	636	636
42274	江阴	PMS_宝辉公寓变	10	400	293	293
42275	宜兴	观澜府 3#室 4#所变 主变	20	630	504	504
42276	市区	袁二配变	10	400	320	320
42277	宜兴	PMS_虞墅 2#公变	10	400	320	320
42278	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T4	10	800	640	640
42279	市区	PMS_汤巷泵配变	10	400	320	320
42280	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T4	10	800	640	640
42281	市区	青庄配变(南瑞)(光 伏)	10	400	260	260
42282	市区	PMS_城塘北一配变	10	400	320	320
42283	市区	PMS_联鑫汽配厂配 变	10	400	320	320

42284	江阴	双泾新农村 76#配电 所 1#主变	10	630	504	504
42285	江阴	三河口西变	10	400	275	275
42286	市区	PMS_吴村西配变	10	400	315	315
42287	市区	东顺苑 9#站 T4	10	800	634	634
42288	市区	PMS_20kV 兴想 15# 站 T1	20	800	632	632
42289	市区	PMS_10kV 丁香 12# 站 T1	10	800	640	640
42290	市区	PMS_村西配变	10	400	320	320
42291	市区	PMS_10kV 丁香 12# 站 T2	10	800	640	640
42292	市区	PMS_国道酒店配变	10	400	320	320
42293	江阴	PMS_云亭季庄东变	10	400	55	55
42294	市区	PMS_驳岸北配变	10	400	320	320
42295	市区	PMS_波云机械配变	10	400	291	291
42296	宜兴	PMS_芳西村箱变	10	630	252	252
42297	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
42298	江阴	馨云雅居 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
42299	市区	PMS_西严配变	10	400	267	267
42300	市区	PMS_中联二十配变	10	400	320	320
42301	市区	PMS_安西南二配变	10	400	320	320
42302	市区	PMS_老公社配变	10	400	320	320

42303	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
42304	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
42305	江阴	湾里箱变主变	10	630	448	448
42306	市区	PMS_西戴巷配变	10	400	278	278
42307	江阴	陈家仓中变	10	400	320	320
42308	江阴	上品璟苑 320#配电所 1#主变	10	630	504	504
42309	市区	广益集配变(融合终端)	10	400	191	191
42310	宜兴	沧浜 5#箱变主变	10	400	320	320
42311	市区	PMS_后中村二配变	10	400	320	320
42312	市区	西坝头六配变(融合终端)	10	400	320	320
42313	市区	青祁路甲配变(融合终端)	10	400	320	320
42314	市区	PMS_众丰配变	10	400	293	293
42315	市区	PMS_梅泾二配变	10	400	320	320
42316	江阴	桃源名筑 231#配电所 1#主变	20	800	640	640
42317	市区	10kV 尚书苑 10#站 T3	10	800	640	640
42318	市区	PMS_新南居配变	10	400	320	320
42319	宜兴	花溪邸 5#室 2#所变主变	10	800	637	637

42320	市区	龙延（融合终端）	10	400	308	308
42321	宜兴	百果园公变（光伏并网）	10	400	310	310
42322	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
42323	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
42324	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
42325	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
42326	市区	柴机三配变（融合终端）	10	400	320	320
42327	市区	10kV 五七 3#箱变 T1（光伏）	10	630	468	468
42328	市区	曹星四配变（融合终端）	10	400	320	320
42329	宜兴	黄墅永兴公变	10	400	211	211
42330	宜兴	海伦华府 3#室 4#所变主变（光伏并网）	10	630	496	496
42331	市区	PMS_戈湾四配变（TTU）	10	400	320	320
42332	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T4	10	800	640	640
42333	江阴	电力北站 2#变	10	400	308	308
42334	市区	PMS_戈湾三配变	10	400	320	320

		(TTU)				
42335	宜兴	云巢北公变	10	200	160	160
42336	市区	PMS_泾西实业二配 变	10	400	320	320
42337	市区	PMS_10kV 金茂府 8# 站 T3	10	800	631	631
42338	市区	10kV 雍荣院 5#站 T4	10	800	640	640
42339	江阴	融城苑 228#配电所 4#主变	10	800	640	640
42340	市区	PMS_华云钢管	10	400	293	293
42341	市区	PMS_三羊四配变	10	400	320	320
42342	市区	10kV 梅荆 29#站 T4	10	800	640	640
42343	宜兴	杨潭圩北公变(光伏 并网)	10	315	237	237
42344	江阴	白玉二村 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
42345	宜兴	芳镇 2#箱变主变	10	630	504	504
42346	市区	10kV 邵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
42347	市区	10kV 庙洛 4#箱变 T1	10	630	504	504
42348	宜兴	PMS_函东排涝站公 变	10	200	160	160
42349	市区	10kV 邱巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
42350	市区	PMS_邵巷西配变	10	400	320	320
42351	市区	10kV 东廊 1#箱变 T1	10	630	504	504
42352	市区	张巷四配变(南瑞)	10	200	160	160

42353	市区	10kV 宏诚 5#站 T4	10	800	640	640
42354	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T4	10	800	640	640
42355	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T4	20	800	640	640
42356	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T1	10	800	640	640
42357	市区	10kV 长楼 8#箱变 T1	10	630	504	504
42358	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T2	10	800	640	640
42359	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T3	10	800	640	640
42360	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T4	10	800	640	640
42361	市区	标达配变	10	400	318	318
42362	市区	新旺村委配变（融 合终端）	10	400	320	320
42363	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
42364	江阴	PMS_凹塘里南变	10	400	275	275
42365	市区	桃园新配变（融合终 端）	10	400	320	320
42366	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
42367	江阴	PMS_任家堂南变	10	200	133	133
42368	市区	10KV 金科 7#站 T4	10	800	640	640

42369	市区	居民用	10	400	320	320
42370	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T1	10	800	640	640
42371	江阴	卜家弄 2#箱变主变	10	630	504	504
42372	宜兴	后蒲圩东公变	10	200	160	160
42373	市区	PMS_新华镇	10	400	320	320
42374	江阴	PMS_二化变	10	400	320	320
42375	江阴	水景花苑 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
42376	宜兴	PMS_张泽木桥箱变 主变	10	200	160	160
42377	市区	10kV 大塘御园 4#站 T1	10	800	640	640
42378	宜兴	PMS_洋渭太湖 2#公 变	10	200	160	160
42379	江阴	PMS_新潭变	10	400	291	291
42380	宜兴	PMS_西渚秧圩浜闸 站公变	10	400	313	313
42381	市区	桃园五配变(融合终 端)	10	400	320	320
42382	宜兴	大东所前 2#箱变主 变	10	500	350	350
42383	市区	东工地配变(融合终 端)	10	400	320	320
42384	市区	10kV 北庄 6#箱变 T1	10	630	504	504
42385	市区	20kV 新安佳苑二期	20	800	640	640

		4#站 T1				
42386	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T3	10	800	640	640
42387	江阴	PMS_任村变	10	400	318	318
42388	宜兴	竹雨轩 3#室 1#所变 主变	10	800	640	640
42389	市区	里桥大队二配变(光 伏)	10	400	233	233
42390	市区	20kV 悦园 15#站 T2	20	800	640	640
42391	市区	PMS_华夏五配变	10	400	320	320
42392	江阴	华西二村 2 号变	10	400	309	309
42393	宜兴	滕里西元帆 2#公变	10	400	320	320
42394	市区	精密配变	10	400	268	268
42395	市区	仙蠡涝配变(融合终 端)	10	400	320	320
42396	江阴	香槟花园 304#配电 所 3#主变	10	800	640	640
42397	江阴	PMS_环南路东变	10	400	320	320
42398	市区	PMS_天泉配变	10	400	320	320
42399	市区	10kV 旺更 1#箱变 T1 (光伏)	10	630	458	458
42400	市区	20kV 依联园 10#站 T3	20	800	640	640
42401	江阴	朱家 2#变	10	400	320	320
42402	宜兴	PMS_煤矸场公变	10	400	320	320

42403	市区	PMS_恒通石油配变	10	400	295	295
42404	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
42405	市区	PMS_10kV 化工 2#箱 变 T1	10	630	504	504
42406	市区	10kV 泾北 2#箱变 T1	10	630	504	504
42407	市区	陆家上二配变	10	400	319	319
42408	市区	PMS_新中纺	10	400	320	320
42409	市区	林业新村配变	10	400	320	320
42410	宜兴	PMS_王夏公变	10	200	160	160
42411	市区	10kV 杨亭 12#箱变 T1	10	630	504	504
42412	江阴	周庄村新农村 17#箱 变主变	10	630	504	504
42413	宜兴	PMS_西圩元件 2#公 变	10	200	100	100
42414	宜兴	洵岸华府 2#室 1#所 变主变	20	800	640	640
42415	宜兴	洵岸华府 2#室 3#所 变主变	20	800	640	640
42416	宜兴	洵岸华府 2#室 4#所 变主变	20	800	640	640
42417	宜兴	PMS_徐西徐家圩 2# 公变	10	200	150	150
42418	宜兴	洵岸华府 2#室 2#所 变主变	20	800	640	640

42419	江阴	瑞庭花园 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
42420	市区	10kV 爱齐 1#箱变 T1	10	630	497	497
42421	宜兴	富家圩鱼塘公变	10	200	141	141
42422	市区	PMS_万巷上舍二配 变	10	400	320	320
42423	宜兴	PMS_北新新站公变	10	400	238	238
42424	宜兴	永康农场 2#公变(光 伏并网)	10	200	119	119
42425	宜兴	PMS_针纺箱变主变	10	630	504	504
42426	宜兴	烟山桥东公变	10	100	80	80
42427	宜兴	PMS_庄头桥公变	10	200	160	160
42428	江阴	锦苑西箱变主变	10	630	504	504
42429	市区	PMS_赵西二配变	10	400	286	286
42430	市区	20kV 清源听澜居 2# 站 T1	20	800	640	640
42431	市区	PMS_凤翔花苑(5# 箱变) T1	10	630	504	504
42432	市区	10kV 芙蓉 13#站 T2	10	800	640	640
42433	江阴	PMS_璜联变	10	250	200	200
42434	市区	PMS_洛社大队二配 变	10	400	320	320
42435	江阴	PMS_新唐家村变	10	315	252	252
42436	市区	PMS_东严配变	10	400	320	320
42437	江阴	顺源雅园 9#配电所	10	630	504	504

		1#主变				
42438	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
42439	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
42440	市区	10kV 北庄 4#箱变 T1	10	630	504	504
42441	市区	20kV 清源听澜居 4# 站 T4	20	800	640	640
42442	宜兴	闸口镇东箱变主变	10	630	480	480
42443	宜兴	PMS_郑家村北公变	10	200	160	160
42444	市区	PMS_窦北二配变	10	400	320	320
42445	市区	南江贸配变（融合终 端）	10	400	320	320
42446	市区	华忻二配变	10	400	320	320
42447	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T2	10	800	637	637
42448	市区	10kV 惠景 8#站 T4	10	800	640	640
42449	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
42450	宜兴	PMS_志泉东站 2#公 变	10	200	160	160
42451	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
42452	江阴	兴隆北箱变主变	10	630	443	443
42453	宜兴	PMS_中桥路箱变主 变	10	400	320	320

42454	宜兴	PMS_查家公变	10	200	58	58
42455	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T3	20	800	640	640
42456	江阴	红星村委西变	10	400	320	320
42457	江阴	PMS_四季花城 3#配 电所 1#主变	10	800	640	640
42458	江阴	PMS_四季花城 3#配 电所 3#主变	10	800	640	640
42459	江阴	姚介埭东变	10	400	320	320
42460	江阴	PMS_四季花城 3#配 电所 4#主变	10	800	640	640
42461	江阴	PMS_四季花城 3#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42462	江阴	桃江 2#变	10	400	284	284
42463	市区	PMS_红河新村配变	10	400	320	320
42464	江阴	天敌雅苑 94#配电所 1#主变	20	800	640	640
42465	江阴	PMS_金山变箱变主 变	10	630	504	504
42466	市区	人民桥二配变（光 伏）	10	400	306	306
42467	市区	10kV 新阳光 39#站 T4	10	800	640	640
42468	宜兴	PMS_余家舍排涝站 公变	10	200	160	160
42469	市区	PMS_交管所一配变	10	400	320	320

42470	江阴	PMS_澄南徐家村东变	10	400	320	320
42471	江阴	PMS_周村南变	10	200	160	160
42472	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
42473	市区	PMS_10kV 天骄 3#箱变 T1	10	400	320	320
42474	宜兴	新征村路边 2#公变	10	400	320	320
42475	江阴	PMS_新世纪花园 39#箱变主变	10	400	320	320
42476	宜兴	PMS_李前 2#公变	10	200	127	127
42477	市区	PMS_东环南瑞配变	10	400	320	320
42478	宜兴	PMS_西墟鱼塘公变	10	200	160	160
42479	宜兴	PMS_大树仓上 2#	10	200	160	160
42480	市区	PMS_沿河二配变	10	400	320	320
42481	江阴	PMS_三兴 1#变	10	400	133	133
42482	宜兴	馨悦府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
42483	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
42484	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
42485	江阴	澜岸花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
42486	江阴	桐岐影院西变	10	400	301	301
42487	江阴	PMS_城东中学南变	10	400	320	320

42488	市区	10kV 崇安府 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
42489	江阴	PMS_帝景花园 52#配 电所 1#主变	10	800	640	640
42490	江阴	PMS_帝景花园 52#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42491	江阴	PMS_帝景花园 52#配 电所 3#主变	10	800	640	640
42492	江阴	PMS_帝景花园 52#配 电所 4#主变	10	800	640	640
42493	江阴	PMS_医院 1#变	10	400	320	320
42494	市区	10kV 大塘御园 9#站 T2	10	800	640	640
42495	市区	太湖如院 6#站 T3	10	800	640	640
42496	宜兴	望湖美筑 5#室 1#所 变	20	800	640	640
42497	江阴	冯溪花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
42498	宜兴	PMS_万善家园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
42499	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5# 室 2#所变主变	10	630	504	504
42500	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5# 室 4#所变主变	10	630	504	504
42501	江阴	PMS_东岐上西变	10	200	160	160
42502	江阴	PMS_停塘降西变	10	200	160	160

42503	市区	PMS_镇北村二配变	10	400	320	320
42504	市区	10kV 教育 4#箱变 T1	10	630	504	504
42505	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5# 室 3#所变主变	10	630	504	504
42506	市区	PMS_20kV 雅居乐 7# 站 T3	20	800	640	640
42507	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
42508	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T1	10	800	640	640
42509	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T3	10	800	640	640
42510	江阴	PMS_塘头桥排涝站 北变	10	200	160	160
42511	市区	10kV 百乐 4#站 T1	10	800	640	640
42512	市区	10kV 百乐 4#站 T2	10	800	640	640
42513	宜兴	PMS_胥藏公变	10	200	107	107
42514	江阴	PMS_福加变	10	400	320	320
42515	市区	10kV 浒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
42516	市区	10kV 观澜府 6#站 T2	10	800	640	640
42517	市区	饭箩墩北配变(融合 终端)	10	400	320	320
42518	宜兴	PMS_芦长圩鱼塘公 变	10	200	160	160
42519	市区	民主新西配变	10	400	320	320
42520	宜兴	PMS_万善家园 1#站	10	800	640	640

		2#所变主变				
42521	宜兴	PMS_万善家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
42522	宜兴	万善家园 2#室 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	630	630
42523	宜兴	PMS_万善家园 1#箱 变	10	400	320	320
42524	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T2	10	800	640	640
42525	宜兴	PMS_万善家园 2#箱 变	10	400	320	320
42526	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
42527	宜兴	龙眼小区 6#公变	10	200	160	160
42528	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42529	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T3	10	800	640	640
42530	市区	PMS_寺后底配变（南 瑞）	10	200	160	160
42531	江阴	蒲市东青河变	10	400	320	320
42532	市区	PMS_农贸市场（二）	10	400	320	320
42533	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T2	10	800	640	640
42534	江阴	新华园区 10 号变	10	400	288	288
42535	江阴	PMS_称心变	10	400	320	320

42536	宜兴	PMS_新河沿高车堞 2#公变	10	400	320	320
42537	宜兴	和兴路 5#公变	10	400	320	320
42538	市区	市镇一百一配变	10	400	320	320
42539	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T1	10	800	640	640
42540	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T3	10	800	640	640
42541	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T4	10	800	640	640
42542	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T4	10	800	640	640
42543	市区	10kV 百乐 5#站 T1	10	800	640	640
42544	市区	10kV 百乐 5#站 T2	10	800	640	640
42545	市区	10kV 百乐 5#站 T3	10	800	640	640
42546	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	640	640
42547	市区	10kV 百乐 6#站 T1	10	800	640	640
42548	市区	10kV 百乐 6#站 T2	10	800	640	640
42549	市区	10kV 百乐 6#站 T3	10	800	640	640
42550	市区	10kV 百乐 6#站 T4	10	800	640	640
42551	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T1	10	800	640	640
42552	市区	PMS_高巷八配变	10	400	313	313
42553	市区	10kV 翠园 1#箱变 T1	10	630	504	504
42554	江阴	花园弄箱变主变	10	630	504	504

42555	市区	PMS_潭塘桥二配变	10	400	320	320
42556	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
42557	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T1	10	800	640	640
42558	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T2	10	800	640	640
42559	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T3	10	800	629	629
42560	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T4	10	800	640	640
42561	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T1	10	800	640	640
42562	市区	10kV 蒲田 2#箱变 T1	10	630	504	504
42563	市区	10kV 邱巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
42564	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T3	10	800	640	640
42565	市区	柴峰钢材配变	10	400	320	320
42566	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T3	10	800	640	640
42567	宜兴	岭峰公变	10	200	160	160
42568	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T2	10	800	640	640
42569	市区	PMS_二端桥二配变	10	400	320	320
42570	宜兴	PMS_杏里村公变	10	200	160	160
42571	江阴	PMS_蔡西排涝变	10	400	320	320

42572	宜兴	陶机宿舍公变	10	400	320	320
42573	江阴	排河北变	10	400	320	320
42574	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T2	10	800	640	640
42575	宜兴	水东站公变	10	400	305	305
42576	江阴	施家门箱变主变	10	630	504	504
42577	江阴	香庄变	10	400	0	0
42578	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T3	10	800	640	640
42579	市区	PMS_10kV 御澜湾 8# 站 T1	10	800	640	640
42580	江阴	PMS_同福东变	10	400	296	296
42581	江阴	PMS_西阳桥西变	10	400	303	303
42582	市区	PMS_明协	10	400	320	320
42583	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T3	20	800	639	639
42584	江阴	PMS_璜塘小桥头变	10	400	320	320
42585	宜兴	潘西单变公变	10	160	128	128
42586	市区	PMS_宁壹二配变	10	400	320	320
42587	宜兴	PMS_余境村 3#公变	10	200	160	160
42588	宜兴	竺隐溪院 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
42589	宜兴	PMS_荷花塘 3#箱变 主变	10	400	320	320
42590	市区	PMS_10kV 融辉 6#站	10	800	640	640

		T2				
42591	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T3	10	800	640	640
42592	江阴	马介村 1#变	10	400	310	310
42593	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T4	10	800	640	640
42594	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T1	10	800	640	640
42595	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T1	20	800	640	640
42596	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T3	20	800	640	640
42597	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T4	20	800	640	640
42598	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T2	20	800	640	640
42599	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T1	20	800	640	640
42600	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T3	20	800	640	640
42601	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T4	20	800	640	640
42602	宜兴	万丽明珠 7#站 3#所 变主变	10	630	504	504
42603	江阴	幸福新村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800

42604	市区	红明村三配变	10	200	160	160
42605	市区	金家里四配变	10	400	256	256
42606	宜兴	PMS_潘家坝公变	10	200	119	119
42607	宜兴	钰澜洿溪府 4#室 3# 所变	10	630	504	504
42608	江阴	云亭牛奶场南变	10	400	320	320
42609	市区	PMS_20kV 雅居乐 7# 站 T1	20	800	640	640
42610	江阴	幸福新村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
42611	宜兴	PMS_山水洿城 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
42612	市区	PMS_10kV 玖里湾 6# 站 T3	10	800	640	640
42613	宜兴	PMS_黄娄公变	10	200	160	160
42614	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T2	10	800	640	640
42615	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T3	10	800	640	640
42616	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T4	10	800	640	640
42617	市区	10kV 西荷 3#箱变 T1	10	630	504	504
42618	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T4	10	800	640	640
42619	市区	PMS_涂料配变	10	400	320	320
42620	市区	10kV 美悦华庭 4#站	10	800	640	640

		T2				
42621	宜兴	PMS_鼎球小区 3#箱变主变	10	500	400	400
42622	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T1	20	800	640	640
42623	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T2	20	800	640	640
42624	市区	杜家安居六配变(融合终端)	10	400	320	320
42625	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T2	20	800	640	640
42626	市区	马泾桥五配变	10	400	320	320
42627	市区	PMS_金时捷配变	10	400	320	320
42628	江阴	地税南箱变主变	10	630	504	504
42629	市区	10kV 远正 9#箱变 T1	10	630	504	504
42630	江阴	大巷西变	10	400	320	320
42631	宜兴	熙岸阳光 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
42632	宜兴	尚岛豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
42633	市区	10kV 观河澜院站 T4	10	800	640	640
42634	市区	PMS_街伍配变	10	400	320	320
42635	宜兴	刘家浜箱变主变	10	630	504	504
42636	市区	宝林三配变	10	400	320	320
42637	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T4	10	800	640	640

42638	市区	PMS_下旺厂专用配 变	10	400	320	320
42639	江阴	上青莲 1#变	10	400	171	171
42640	宜兴	南漕刘家 2#箱变主 变	10	630	504	504
42641	江阴	PMS_海岸城 6#配电 所 1#主变	10	800	640	640
42642	江阴	PMS_海岸城 6#配电 所 3#主变	10	800	640	640
42643	江阴	PMS_海岸城 3#配电 所 2#主变	10	800	640	640
42644	江阴	PMS_海岸城 6#配电 所 2#主变	10	800	640	640
42645	江阴	PMS_扬子华都 37#配 电所 1#主变	10	800	640	640
42646	江阴	PMS_扬子华都 37#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42647	市区	PMS_金梅老街配变	10	400	320	320
42648	江阴	PMS_文林油车变	10	200	93	93
42649	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T2	10	800	640	640
42650	市区	10kV 兴塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
42651	江阴	PMS_扬子华都 38#配 电所 1#主变	10	800	640	640
42652	江阴	PMS_扬子华都 38#配 电所 3#主变	10	800	640	640

42653	江阴	PMS_扬子华都38#配电所 4#主变	10	800	640	640
42654	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
42655	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T4	10	800	640	640
42656	市区	10kV 景南 13#箱变 T1	10	630	504	504
42657	市区	10kV 小箕 5#箱变 T1	10	630	504	504
42658	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T1	10	800	638	638
42659	江阴	东舜华府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42660	江阴	东舜华府 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
42661	江阴	东舜华府 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
42662	江阴	东舜华府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42663	宜兴	钢材市场南公变	10	400	289	289
42664	江阴	新桥客运站箱变主变	10	630	504	504
42665	市区	PMS_南西街二配变	10	400	320	320
42666	市区	PMS_浒塘五配变	10	400	320	320
42667	宜兴	春晓江南北苑 2#室 1#所变	10	800	640	640

42668	市区	PMS_堰绵三配变	10	400	320	320
42669	市区	谢蔡配变	10	400	320	320
42670	江阴	华裕雅园 7#配 1#主变	10	630	504	504
42671	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T1	10	800	638	638
42672	市区	10kV 长楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
42673	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T4	20	800	640	640
42674	市区	PMS_10kV 麻歧 1#箱变 T1	10	400	320	320
42675	市区	10kV 澜岸 9#站 T3	10	800	640	640
42676	市区	PMS_外场二配变	10	400	320	320
42677	宜兴	PMS_民南村东 2#公变	10	200	160	160
42678	市区	10kV 天域华园 5#站 T3	10	800	640	640
42679	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
42680	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T3	10	800	640	640
42681	市区	10kV 灵达 5#箱变 T1	10	400	320	320
42682	市区	PMS_栎阳配变	10	400	320	320
42683	市区	园塘下二配变（光伏）	10	400	308	308
42684	江阴	PMS_徐家角南变	10	200	160	160

42685	市区	PMS_关帝殿三配变	10	400	320	320
42686	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	289	289
42687	市区	10kV 稻村 21#箱变 T1	10	630	504	504
42688	江阴	朱蒋巷 2#变	10	400	320	320
42689	市区	PMS_井亭小区二变 配变	10	400	320	320
42690	市区	钱家庄七配变	10	200	160	160
42691	市区	东张巷四配变	10	400	320	320
42692	宜兴	馨悦府 2#室 2#所变 主变	10	630	504	504
42693	宜兴	PMS_学圩村 3#公变	10	200	160	160
42694	市区	10kV 焦化 1#箱变 T1	10	630	501	501
42695	市区	10kV 金锡 5#箱变 T1	10	630	504	504
42696	宜兴	石材市场 46#箱变	10	630	501	501
42697	市区	PMS_10kV 春嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
42698	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T2	10	800	640	640
42699	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T1	10	800	640	640
42700	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
42701	市区	10kV 江湾 5#站 T3	10	800	628	628
42702	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T4	20	800	640	640

42703	宜兴	PMS_西渚闸浜闸站 公变	10	400	320	320
42704	宜兴	曲流鱼塘公变	10	400	294	294
42705	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T4	10	800	640	640
42706	宜兴	竹海岭上 3#室 3#所 变	10	800	637	637
42707	市区	10kV 大塘御园 2#站 T1	10	800	640	640
42708	市区	PMS_荡里二配变	10	400	279	279
42709	宜兴	临泽人家 2#站 2#所 变主变	20	800	640	640
42710	市区	凯诚配变	10	400	320	320
42711	宜兴	PMS_高铁充电 1#箱 变	10	630	504	504
42712	宜兴	PMS_高铁充电 2#箱 变	10	630	504	504
42713	宜兴	清水潭箱变主变	10	400	320	320
42714	江阴	华馨苑 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
42715	市区	10kV 芙蓉 14#站 T2	10	800	640	640
42716	市区	10kV 西羲里 2#站 T2	10	800	640	640
42717	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T3	10	800	640	640
42718	江阴	君鲋南变	10	400	320	320
42719	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站	10	800	640	640

		T3				
42720	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
42721	市区	10kV 小箕 4#箱变 T1	10	400	320	320
42722	江阴	PMS_扬子华都 38#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42723	市区	10kV 梅荆 24#站 T2	10	800	640	640
42724	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
42725	宜兴	品尚花园 1#站 1#所 变主变	10	800	637	637
42726	市区	10kV 水榭天成 2#站 T2	10	800	640	640
42727	市区	10kV 华新苑 2#箱变	10	630	504	504
42728	市区	PMS_邵巷泵二配变	10	400	320	320
42729	江阴	瑞新花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
42730	宜兴	茶亭快活岭 2#公变	10	400	320	320
42731	市区	10kV 召乎 1#箱变 T1	10	630	504	504
42732	宜兴	煤场箱变主变	10	400	280	280
42733	市区	尚德配变	10	400	309	309
42734	市区	10kV 梅坞 17#箱变 T1	10	630	504	504
42735	江阴	向阳三渡 2#变	10	400	320	320
42736	江阴	PMS_草塘变	10	200	138	138

42737	市区	PMS_新街十配变	10	400	294	294
42738	宜兴	查林六组 8#公变	10	400	320	320
42739	市区	10kV 御庭 8#站 T2	10	800	640	640
42740	市区	PMS_县外贸配变	10	200	0	0
42741	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T1	20	800	640	640
42742	市区	10kV 经一 1#箱变 T1	10	630	504	504
42743	市区	10kV 梅荆 26#站 T4	10	800	640	640
42744	市区	10kV 前毛 2#箱变 T1	10	400	320	320
42745	市区	20kV 观湖湾 10#站 T1	20	800	640	640
42746	宜兴	丰泽苑东区 5#箱变 主变	10	630	504	504
42747	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
42748	市区	10kV 紫兰园 5#站 T2	10	800	640	640
42749	市区	10kV 桃泉 16#箱变 T1	10	630	504	504
42750	宜兴	同里戈口桥 1#公变	10	400	320	320
42751	宜兴	中袁六组箱变主变	10	400	320	320
42752	江阴	PMS_澄福配电所 2# 主变	10	1000	800	800
42753	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T1	10	800	640	640
42754	宜兴	西渚花园闸站公变	10	400	320	320

42755	市区	成胡二配变	10	400	320	320
42756	江阴	雍锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
42757	市区	PMS_马舟配变	10	400	320	320
42758	江阴	裕珑花园 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
42759	市区	PMS_钱街配变	10	400	320	320
42760	市区	PMS_严家桥村配变	10	400	320	320
42761	江阴	PMS_海岸城 3#配电 所 1#主变	10	800	640	640
42762	江阴	PMS_海岸城 3#配电 所 3#主变	10	800	640	640
42763	江阴	PMS_海岸城 3#配电 所 4#主变	10	800	640	640
42764	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
42765	江阴	赵巷上 2#变	10	400	240	240
42766	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T3	10	800	640	640
42767	市区	PMS_华场头三配变	10	200	76	76
42768	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T3（融合终端）	20	800	635	635
42769	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
42770	市区	10kV 锡源尚院 10# 站 T1	10	800	640	640

42771	市区	PMS_顾巷线 1#箱变 T1	10	400	320	320
42772	宜兴	山潭组 3#公变	10	400	320	320
42773	江阴	白鹭湾花园东区 4# 配电所 1#主变	10	800	640	640
42774	江阴	白鹭湾花园东区 4# 配电所 3#主变	10	800	640	640
42775	江阴	白鹭湾花园东区 1# 配电所 2#主变	10	800	640	640
42776	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T3	20	800	640	640
42777	江阴	上海花园二期 297# 配电所 3#主变	10	800	640	640
42778	宜兴	PMS_和桥金桥箱变	10	630	504	504
42779	宜兴	PMS_中鑫箱变	10	630	504	504
42780	市区	10kV 环宇 2#箱变 T1	10	630	504	504
42781	江阴	白鹭湾花园东区 4# 配电所 4#主变	10	800	640	640
42782	江阴	雅澜名苑二区 11#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42783	市区	10kV 北创 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
42784	市区	蓉北大街四配变	10	400	320	320
42785	宜兴	PMS_和桥农行箱变	10	630	504	504
42786	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T1	10	1000	800	800

42787	宜兴	PMS_园地村箱变	10	630	504	504
42788	宜兴	PMS_西横街箱变	10	630	504	504
42789	宜兴	PMS_粮油箱变	10	630	504	504
42790	宜兴	PMS_和桥中桥箱变	10	630	504	504
42791	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T1	10	800	640	640
42792	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T3	10	800	640	640
42793	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T4	10	800	640	640
42794	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T2	10	800	640	640
42795	市区	公正配变	10	400	301	301
42796	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T1（融合终端）	10	800	615	615
42797	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 1#所变主变	20	800	629	629
42798	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T1	10	1000	800	800
42799	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T2	10	1000	800	800
42800	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
42801	宜兴	悦澜名邸 3#室 4#所 变主变	10	630	504	504
42802	江阴	启港路 347 号 5#配	10	630	504	504

		电所 1#主变				
42803	江阴	江悦尚院 50#配电所 2#主变	10	630	504	504
42804	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T1	10	800	640	640
42805	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T3	10	800	640	640
42806	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T2	10	800	640	640
42807	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T1	10	800	640	640
42808	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T3	10	800	640	640
42809	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T4	10	800	640	640
42810	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T4	10	800	640	640
42811	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T2	10	800	640	640
42812	江阴	PMS_新北变	10	400	320	320
42813	市区	10kV 优雅 3#箱变 T1	10	630	504	504
42814	江阴	万水桥北变	10	400	258	258
42815	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
42816	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T2	10	800	640	640

42817	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T1	10	800	640	640
42818	江阴	白鹭湾花园东区 8# 配电所 1#主变	10	800	640	640
42819	江阴	白鹭湾花园东区 8# 配电所 3#主变	10	800	640	640
42820	江阴	PMS_翻身村北变	10	200	160	160
42821	市区	10kV 中兴 3#箱变 T1	10	630	504	504
42822	市区	10kV 马波 1#箱变 T1	10	630	504	504
42823	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
42824	宜兴	凌云府 8#室 4#所变 主变	10	630	504	504
42825	宜兴	沧浜 6#箱变主变	10	400	320	320
42826	市区	10kV 泊月湾 5#站 T1	10	800	640	640
42827	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T4	10	800	640	640
42828	市区	10kV 景苑 7#站 T2	10	800	640	640
42829	宜兴	舍头村北公变(光伏 并网)	10	200	29	29
42830	宜兴	PMS_临津供电所箱 变主变	10	630	504	504
42831	宜兴	PMS_蜀山新安 3#公 变	10	400	320	320
42832	市区	天健塑业配变	10	400	320	320
42833	宜兴	镇龙圩排涝站公变	10	200	160	160

42834	宜兴	新乐村 2#公变	10	400	320	320
42835	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T2	10	800	640	640
42836	江阴	白鹭湾花园东区 8# 配电所 2#主变	10	800	640	640
42837	市区	苏舍四配变	10	400	320	320
42838	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
42839	市区	10kV 宏诚 6#站 T2	10	800	640	640
42840	江阴	云亭建设南站南变	10	400	320	320
42841	江阴	白鹭湾花园东区 8# 配电所 4#主变	10	800	640	640
42842	市区	10kV 勤新苑 5#站 T3	10	800	640	640
42843	宜兴	白塔村部箱变主变	10	630	503	503
42844	市区	10kV 融禾 12#站 T3	10	800	640	640
42845	江阴	黄山路路灯箱变主 变	10	400	320	320
42846	江阴	鑫茂悦园 150#配 4# 主变	10	800	626	626
42847	江阴	白鹭湾花园东区 10# 配电所 1#主变	10	800	640	640
42848	江阴	白鹭湾花园东区 10# 配电所 2#主变	10	800	640	640
42849	宜兴	三洞钱家公变(光伏 并网)	10	200	145	145
42850	宜兴	龙运天城悦府 3#室	10	630	504	504

		3#所变				
42851	市区	10kV 稻村 14#箱变 T1	10	630	504	504
42852	江阴	PMS_那巷 2#变	10	400	320	320
42853	宜兴	红塔高家公变(光伏 并网)	10	315	218	218
42854	市区	PMS_诸家线#1 箱变 T1	10	400	320	320
42855	江阴	PMS_江豚变	10	400	300	300
42856	江阴	白鹭湾花园东区 1# 配电所 1#主变	10	800	640	640
42857	宜兴	PMS_下圩南公变	10	200	112	112
42858	江阴	兰樾雅院 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
42859	江阴	万花景苑三区 64#配 电所 4#主变	10	630	504	504
42860	宜兴	振业 38#楼东箱变主 变	10	630	504	504
42861	江阴	马镇敬老院东变	10	400	168	168
42862	江阴	白鹭湾花园东区 4# 配电所 2#主变	10	800	640	640
42863	宜兴	PMS_大树上毛 2#公 变	10	200	160	160
42864	市区	PMS_北横山配变(南 瑞)	10	200	160	160
42865	宜兴	PMS_东木新桥公变	10	200	160	160

42866	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T2	20	800	640	640
42867	市区	PMS_石塘周配变(南 瑞)	10	200	160	160
42868	市区	10kV 河北 1#箱变 T1	10	400	320	320
42869	市区	10kV 泊月湾 3#站 T2	10	800	640	640
42870	宜兴	PMS_新都府 4#室 3# 所变主变	10	630	504	504
42871	江阴	PMS_建南车站箱变 主变	10	400	268	268
42872	江阴	PMS_华达箱变主变	10	400	320	320
42873	宜兴	PMS_长征林场公变	10	400	297	297
42874	市区	10kV 庙圩 1#箱变 T1	10	630	504	504
42875	宜兴	洑里景园 4#室 2#所 变主变	20	800	640	640
42876	江阴	PMS_镇北路东箱变 主变	10	630	504	504
42877	市区	PMS_水利站二配变	10	400	320	320
42878	江阴	PMS_景阳村菜场箱 变主变	10	630	504	504
42879	市区	PMS_里东二配变	10	400	298	298
42880	江阴	PMS_镇北路西变箱 变主变	10	630	504	504
42881	江阴	PMS_祝塘政府箱变 主变	10	400	320	320
42882	江阴	景阳世纪箱变主变	10	630	388	388

42883	江阴	PMS_景阳村成教箱 变主变	10	400	320	320
42884	宜兴	周铁湾里公变(光伏 并网)	10	200	143	143
42885	江阴	连洋变箱变主变	10	630	504	504
42886	市区	10kV 黄巷站 T2	10	1000	800	800
42887	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T1	20	800	640	640
42888	江阴	建南村环卫箱变主 变	10	630	504	504
42889	市区	10kV 雅苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
42890	江阴	融城苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
42891	江阴	融城苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
42892	市区	20kV 金桂 5#站 T1	20	800	640	640
42893	市区	PMS_20kV 金桂 5#站 T2	20	800	640	640
42894	江阴	PMS_新安电站变	10	400	287	287
42895	宜兴	PMS_尹艺新村公变	10	400	320	320
42896	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T4	10	800	640	640
42897	市区	顺庆二配变	10	400	320	320
42898	宜兴	PMS_下东村 4#公变	10	200	160	160
42899	市区	弯头厂二配变	10	400	309	309
42900	宜兴	PMS_蒋养兜公变	10	200	160	160

42901	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
42902	宜兴	PMS_鹏鹞智造 8#公变	10	400	320	320
42903	宜兴	PMS_五洞桥头 2#公变	10	400	236	236
42904	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
42905	宜兴	PMS_义亩桥南公变	10	200	160	160
42906	市区	太湖如院 6#站 T2	10	800	640	640
42907	宜兴	名豪佳园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
42908	市区	PMS_印家宕三配变	10	400	320	320
42909	宜兴	洛涧雅居 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
42910	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T3	10	800	640	640
42911	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T2	10	1000	800	800
42912	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
42913	市区	10kV 西隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
42914	宜兴	PMS_肇富 3#公变	10	200	160	160
42915	宜兴	PMS_中巷许家公变	10	200	160	160
42916	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T2	10	800	640	640
42917	江阴	上品璟苑 319#配电	10	800	625	625

		所 1#主变				
42918	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T1	10	800	640	640
42919	江阴	雅澜名苑二区 11#配 电所 4#主变	10	800	640	640
42920	市区	PMS_夹江四配变	10	200	160	160
42921	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T4	10	800	640	640
42922	市区	锡沙灯十一配变	10	400	320	320
42923	宜兴	PMS_善卷矿山路口 公变	10	200	137	137
42924	市区	10kV 厚桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
42925	市区	PMS_疗养院配变 (TTU)	10	400	320	320
42926	市区	PMS_上里东五配变	10	400	320	320
42927	宜兴	和桥马桥组 2#公变 (光伏并网)	10	200	139	139
42928	宜兴	PMS_国税 2#箱变主 变	10	400	320	320
42929	宜兴	PMS_南漕顾家 4#公 变	10	200	150	150
42930	宜兴	洛涧生态园 2#公变	10	400	320	320
42931	宜兴	PMS_杏里太平 2#公 变	10	200	160	160
42932	宜兴	PMS_皇新鱼塘公变	10	200	160	160
42933	宜兴	兴业小区四期 2#室 1#所变主变	10	800	640	640

42934	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T4	10	800	640	640
42935	江阴	祝塘镇人民南路 1# 配电所 1#主变	10	800	640	640
42936	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
42937	宜兴	PMS_万福蒋家 3#公 变	10	200	160	160
42938	宜兴	凤鸣府 3#室 4#所变	10	800	640	640
42939	宜兴	邮电宿舍箱变主变	10	630	504	504
42940	市区	PMS_刘家庄二配变	10	400	287	287
42941	宜兴	雅达健康生态园 13# 室 2#所变主变	10	630	504	504
42942	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T2	10	800	640	640
42943	市区	10kV 青峰 2#箱变 T1	10	630	504	504
42944	江阴	星辉苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
42945	市区	10kV 春芯 2#箱变 T1 (光伏)	10	630	452	452
42946	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T3	10	800	640	640
42947	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T3	20	800	640	640
42948	江阴	PMS_戴巷头南变	10	400	266	266
42949	市区	10kV 芳华名庭 1#站	10	800	640	640

		T1				
42950	宜兴	PMS_信用社箱变主变	10	500	400	400
42951	市区	高更补配变	10	400	254	254
42952	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T1	10	800	632	632
42953	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
42954	市区	10kV 观澜府 6#站 T1	10	800	640	640
42955	宜兴	水西电站公变(光伏并网)	10	200	152	152
42956	宜兴	怀谷轩 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
42957	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T1	10	800	640	640
42958	宜兴	PMS_岳家东公变	10	200	128	128
42959	宜兴	欧渎西公变	10	400	285	285
42960	宜兴	中东韭菜坞公变(光伏并网)	10	400	278	278
42961	宜兴	芙蓉村公变(光伏并网)	10	400	227	227
42962	江阴	谭家村 2#变	10	400	320	320
42963	市区	PMS_10kV 商业 1#箱变 T1	10	400	320	320
42964	宜兴	PMS_南新楼下组 2#公变	10	200	160	160

42965	市区	10kV 海雅锦园 17# 站 T2	10	800	640	640
42966	江阴	湖滨佳苑一村 42#配 电所 1#主变	10	630	504	504
42967	市区	10kV 长泰 17#站 T2	10	800	640	640
42968	宜兴	PMS_石路村 2#公变	10	200	142	142
42969	宜兴	PMS_后塘北 3#公变	10	200	160	160
42970	宜兴	PMS_塘东 2#公变	10	200	160	160
42971	江阴	湖滨佳苑一村 7#配 电所 2#主变	10	800	640	640
42972	江阴	PMS_农商箱变主变	10	400	320	320
42973	江阴	PMS_祝塘宾馆箱变 主变	10	630	479	479
42974	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
42975	市区	锦绣二配变	10	400	320	320
42976	宜兴	PMS_兴乾鱼塘公变	10	200	160	160
42977	市区	10kV 裕安 1#箱变 T1	10	400	320	320
42978	宜兴	熙岸阳光 2#室 2#所 变主变	10	630	504	504
42979	宜兴	PMS_新旦圩公变	10	200	144	144
42980	宜兴	春晓江南南苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
42981	市区	PMS_鑫艳配变	10	400	320	320
42982	市区	10kV 吉宝 5#站 T4	10	800	640	640

42983	宜兴	漕桥村 2#公变	10	400	320	320
42984	宜兴	新建车站箱变主变	10	630	496	496
42985	市区	PMS_孙巷白二配变	10	400	320	320
42986	江阴	马泾徐家村南变	10	400	313	313
42987	宜兴	花溪苑 2#室 2#所变 主变	10	800	640	640
42988	江阴	PMS_界下东变	10	400	320	320
42989	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
42990	市区	PMS_大箕经配变 (TTU)	10	400	320	320
42991	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
42992	市区	PMS_佳乐二配变	10	400	320	320
42993	市区	PMS_钱桥街道配变	10	400	320	320
42994	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T2	10	800	640	640
42995	江阴	PMS_向阳南变	10	400	320	320
42996	宜兴	上东 5#公变	10	400	244	244
42997	市区	20kV 观湖湾 6#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
42998	宜兴	PMS_宜兴水上服务 区箱变主变	10	400	320	320
42999	宜兴	碧水雅居 2#室 2#所 变主变	10	630	504	504
43000	宜兴	南庄桥公变	10	200	160	160

43001	江阴	春风景苑13#配电所 4#主变	10	800	640	640
43002	宜兴	水凌沟公变(光伏并 网)	10	200	137	137
43003	宜兴	PMS_五大桥 2#公变	10	200	142	142
43004	市区	10kV 罗益 1#箱变 T1	10	500	400	400
43005	市区	10kV 前绿 1#箱变 T1	10	630	504	504
43006	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T4	10	800	640	640
43007	宜兴	便民中心停车场箱 变主变	10	630	504	504
43008	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
43009	市区	10kV 蒋浜 1#箱变 T1	10	630	500	500
43010	江阴	南方豪庭32#配电所 2#主变	10	800	640	640
43011	市区	PMS_10kV 龙世站 T1	10	800	640	640
43012	市区	10kV 小箕 7#箱变 T1	10	630	504	504
43013	江阴	品尊名邸17#配电所 1#主变	10	800	640	640
43014	市区	益美绣品配变	10	400	320	320
43015	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
43016	宜兴	杨巷北环路公变	10	400	319	319
43017	宜兴	PMS_尤后前村公变	10	400	245	245
43018	江阴	星辉苑 10#配电所	10	630	504	504

		3#主变				
43019	宜兴	中鑫商务广场 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
43020	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T3	20	800	640	640
43021	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T1	20	800	640	640
43022	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T2	20	800	640	640
43023	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T4	20	800	640	640
43024	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T3	20	800	640	640
43025	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T1	20	800	640	640
43026	市区	兴惠配变（需删除）	10	400	320	320
43027	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T2	20	800	640	640
43028	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T4	20	800	640	640
43029	市区	10kV 九里雅园 5#站 T2	10	800	640	640
43030	江阴	西大街花园 34#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43031	江阴	西大街花园 34#配电 所 2#主变	10	800	640	640

43032	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T1	10	800	640	640
43033	宜兴	高隐箱变主变(光伏 并网)	10	500	346	346
43034	宜兴	茶亭五组 2#公变(光 伏并网)	10	200	144	144
43035	宜兴	九龙 2#箱变主变	10	400	320	320
43036	江阴	PMS_星五变	10	400	305	305
43037	江阴	PMS_龙城福第 1#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43038	市区	PMS_10kV 龙世站 T2	10	800	640	640
43039	江阴	PMS_龙城福第 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43040	江阴	PMS_龙城福第 9#配 电所 3#主变	10	800	640	640
43041	江阴	PMS_龙城福第 9#配 电所 4#主变	10	800	640	640
43042	江阴	PMS_龙城福第 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
43043	江阴	PMS_龙城福第 1#配 电所 2#主变	10	800	640	640
43044	宜兴	乾元乌山坎公变	10	200	160	160
43045	宜兴	金桂苑 6#箱变主变	10	630	504	504
43046	市区	10kV 圩田 3#箱变 T1	10	400	320	320
43047	宜兴	闸口镇东 2#箱变主 变	10	630	470	470

43048	市区	20kV 金桂 2#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
43049	市区	PMS_20kV 金桂 2#站 T2	20	800	640	640
43050	宜兴	小龙山公变(光伏并 网)	10	200	129	129
43051	市区	PMS_10kV 未来城 2# 站 T1	10	800	640	640
43052	江阴	西大街花园 34#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43053	江阴	PMS_费东庄南变	10	200	160	160
43054	宜兴	于桥头公变(光伏并 网)	10	200	160	160
43055	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 3#所变	20	800	622	622
43056	江阴	西大街花园 35#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43057	江阴	西大街花园 35#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43058	江阴	西大街花园 34#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43059	江阴	西大街花园 35#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43060	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
43061	江阴	西大街花园 46#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
43062	江阴	西大街花园 46#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43063	江阴	西大街花园 46#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43064	江阴	西大街花园 46#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43065	宜兴	雅达健康生态园 15# 站 2#所变	10	800	640	640
43066	江阴	西大街花园 35#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43067	江阴	西大街花园 56#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43068	江阴	西大街花园 56#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43069	江阴	西大街花园 56#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43070	江阴	西大街花园 56#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43071	宜兴	PMS_章茂上头公变	10	200	153	153
43072	宜兴	PMS_热电小区 1#箱 变主变	10	500	400	400
43073	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T1	20	800	640	640
43074	宜兴	金龙名都 6#室 4#所 变主变	10	800	640	640

43075	市区	PMS_夹板四配变	10	400	314	314
43076	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T1	20	800	640	640
43077	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T2	20	800	640	640
43078	江阴	鑫茂悦园 153#配 1# 主变	10	800	640	640
43079	市区	10kV 金科 6#站 T2	10	800	640	640
43080	市区	10kV 海雅锦园 14# 站 T3	10	800	640	640
43081	宜兴	红卫五组 2#公变(光 伏并网)	10	400	310	310
43082	市区	20kV 祥翼 4#站 T1	20	800	640	640
43083	市区	10kV 兴塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
43084	江阴	星赋花园二区 13#配 电所 3#主变	10	800	640	640
43085	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T1	10	800	633	633
43086	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
43087	宜兴	PMS_篱笆园箱变主 变	10	400	320	320
43088	市区	孙蒋十四配变(融合 终端)	10	200	160	160
43089	宜兴	花溪山庭 2#室 1#所 变	10	800	640	640

43090	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	283	283
43091	江阴	兴港新村南箱变主变	10	630	504	504
43092	江阴	PMS_罗家湾箱变主变	10	200	124	124
43093	江阴	敌馊花园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
43094	市区	10kV 水岸五区 3#站 T2	10	800	640	640
43095	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
43096	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T2	10	800	635	635
43097	市区	PMS_贾家里三配变	10	400	320	320
43098	江阴	PMS_新沟村委变	10	400	320	320
43099	宜兴	上袁村 6#公变	10	400	301	301
43100	江阴	梅园新村 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
43101	市区	PMS_春象树三配变	10	400	320	320
43102	市区	PMS_杨家塘六配变	10	400	320	320
43103	江阴	霞映景苑 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
43104	市区	10kV 大塘御园 6#站 T4	10	800	640	640
43105	市区	10kV 景南 23#箱变 T1	10	630	504	504

43106	宜兴	PMS_东下团山 3#公变	10	200	160	160
43107	市区	10kV 团北 3#箱变 T1	10	800	640	640
43108	宜兴	漳东 2#公变	10	200	160	160
43109	宜兴	PMS_农畜场公变	10	200	123	123
43110	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
43111	宜兴	PMS_宜丰菜场公变	10	400	320	320
43112	市区	20kV 金匱里 10#站 T1	20	800	640	640
43113	市区	裕蓉名邸 3#站 T1	10	800	640	640
43114	宜兴	PMS_魏家 4#公变	10	400	264	264
43115	宜兴	云溪路 1#公变	10	400	320	320
43116	市区	邵巷八配变	10	400	320	320
43117	市区	PMS_蒋巷十配变	10	400	320	320
43118	宜兴	PMS_竹北公变	10	200	133	133
43119	市区	10kV 东育 5#箱变 T1	10	630	492	492
43120	宜兴	东风新村 2#箱变主变	10	630	504	504
43121	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
43122	江阴	美宸雅苑 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
43123	宜兴	湖悦名邸 6#室 1#所变主变	10	630	504	504

43124	市区	20kV 金匮里 11#站 T1	20	800	632	632
43125	江阴	PMS_霞客中村西变	10	200	160	160
43126	江阴	PMS_安巷中心变	10	400	320	320
43127	江阴	PMS_劳服箱变主变	10	400	283	283
43128	江阴	PMS_谢家村北变	10	400	320	320
43129	江阴	PMS_停车场箱变主 变	10	400	320	320
43130	市区	江海肆甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
43131	市区	10kV 润园 1#站 T1	10	800	640	640
43132	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T3	10	800	640	640
43133	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T4	10	800	640	640
43134	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T2	10	800	640	640
43135	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T1	10	800	640	640
43136	市区	10kV 长楼 10#箱变 T1	10	630	504	504
43137	江阴	璟尚佳苑 103#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43138	市区	PMS_伟业印刷配变	10	400	320	320
43139	宜兴	叶塘村旺山 2#公变 (光伏并网)	10	200	0	0

43140	宜兴	PMS_朱家南站 2#公变	10	200	160	160
43141	江阴	东发南变	10	400	320	320
43142	江阴	郁桥老街 3#箱变主变	10	630	504	504
43143	宜兴	蜀山新菜场 2#箱变主变	10	630	504	504
43144	市区	10kV 邱巷 11#箱变 T1	10	630	504	504
43145	宜兴	PMS_蒲墅南 2#公变	10	200	160	160
43146	市区	PMS_10kV 春建#1 箱变 T1	10	400	317	317
43147	江阴	PMS_安巷新东变	10	400	299	299
43148	江阴	PMS_城管变箱变主变	10	630	504	504
43149	宜兴	PMS_长山新民 3#公变	10	200	160	160
43150	宜兴	PMS_新街坝上 3#公变	10	400	320	320
43151	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T1	10	800	590	590
43152	市区	PMS_上舍四变	10	200	160	160
43153	市区	10kV 世奥 2#站 T4	10	800	640	640
43154	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
43155	江阴	PMS_蛇窝里东变	10	400	227	227

43156	宜兴	PMS_北角落公变	10	200	160	160
43157	江阴	PMS_小梅园东变	10	400	310	310
43158	宜兴	龙运天城和府 3#室 4#所变	10	800	640	640
43159	市区	PMS_中桥一村配变 (TTU)	10	400	320	320
43160	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	320	320
43161	宜兴	PMS_南漕大桥 2#公 变	10	200	160	160
43162	宜兴	PMS_杨家组公变	10	200	160	160
43163	市区	PMS_模范桥三配变	10	400	320	320
43164	宜兴	PMS_东苑小区 1#北 公变	10	400	320	320
43165	市区	PMS_10kV 绿岛花苑 (农电高压综合变) T1	10	630	504	504
43166	市区	10kV 邱巷 14#箱变 T1	10	630	504	504
43167	江阴	PMS_王大坝南变	10	400	310	310
43168	宜兴	杨巷充电桩 1#箱变 主变	10	630	504	504
43169	江阴	PMS_南湫站变	10	200	160	160
43170	宜兴	PMS_润众团山公变	10	400	320	320
43171	江阴	澜景雅苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
43172	江阴	翡翠花苑 64#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
43173	宜兴	PMS_航道处箱变主变	10	200	107	107
43174	宜兴	PMS_飞里下庄 3#公变	10	400	320	320
43175	宜兴	PMS_桃花村部 2#公变	10	200	160	160
43176	江阴	PMS_新桥头站变	10	400	320	320
43177	江阴	PMS_慕义庄东变	10	400	320	320
43178	市区	10kV 洋溪华庭站 T3	10	800	640	640
43179	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
43180	江阴	天韵雅苑 9 配电所 2#主变	10	800	640	640
43181	市区	PMS_金家岩配变	10	400	316	316
43182	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T1	10	800	640	640
43183	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
43184	市区	10kV 世奥 2#站 T3	10	800	629	629
43185	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T1	10	800	640	640
43186	市区	PMS_谢家尖泵配变	10	200	160	160
43187	宜兴	PMS_北山村油榨 2#公变	10	200	59	59
43188	市区	10kV 春丰佳苑 4#站	10	800	640	640

		T2				
43189	市区	10kV 悦湖 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
43190	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T2	10	800	640	640
43191	江阴	PMS_陆房村变	10	400	117	117
43192	江阴	雅澜名苑二区 35#配 电所 2#主变	10	800	640	640
43193	市区	20kV 悦园 14#站 T1	20	800	640	640
43194	宜兴	PMS_集镇南 2#公变	10	400	291	291
43195	市区	10kV 稻村 15#箱变 T1	10	630	504	504
43196	江阴	PMS_建南村农机箱 变主变	10	400	266	266
43197	宜兴	PMS_清水村西公变	10	200	139	139
43198	江阴	上海花园二期 297# 配电所 1#主变	10	800	640	640
43199	江阴	桃源名筑 40#配电所 3#主变	20	630	487	487
43200	宜兴	PMS_文庄粮管所公 变	10	200	160	160
43201	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T1	10	800	640	640
43202	市区	10kV 西汀苑 2#站 T1	10	800	640	640
43203	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T1	20	800	640	640

43204	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T2	20	800	640	640
43205	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 3# 所变主变	10	630	504	504
43206	市区	扬队二配变(融合终 端)	10	400	320	320
43207	市区	总表二配变	10	400	320	320
43208	市区	宅基二配变	10	400	320	320
43209	江阴	开发箱变主变	10	200	160	160
43210	市区	PMS_渔工商二配变 (TTU)	10	200	160	160
43211	江阴	文北桥南变	10	400	320	320
43212	江阴	PMS_夏芙北变	10	400	306	306
43213	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T1	10	800	640	640
43214	江阴	PMS_后马北变	10	200	160	160
43215	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T3	20	800	640	640
43216	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T4	20	800	640	640
43217	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T2	20	800	640	640
43218	市区	10kV 河韵 4#站 T3	10	800	640	640
43219	市区	10kV 锦数双河苑 8# 站 T2	10	800	640	640
43220	宜兴	PMS_白茫东公变	10	200	78	78

43221	市区	10kV 尚书苑 9#站 T1	10	800	640	640
43222	市区	10kV 金科集美 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
43223	市区	10kV 富村 1#箱变 T1	10	400	320	320
43224	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43225	市区	10kV 鲍巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
43226	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T1	20	800	640	640
43227	宜兴	福田圩西公变	10	400	320	320
43228	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
43229	江阴	雅澜名苑二区 159# 配电所 2#主变	10	630	504	504
43230	江阴	PMS_灰罗变	10	100	80	80
43231	宜兴	PMS_闸口圩田公变	10	200	133	133
43232	宜兴	PMS_小村 2#公变	10	200	123	123
43233	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
43234	宜兴	PMS_汪洋污工泵 2# 公变	10	200	160	160
43235	江阴	PMS_尚仁变	10	400	320	320
43236	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T3	10	800	600	600
43237	江阴	北何家桥变	10	400	320	320
43238	市区	PMS_10kV 凯旋 14#	10	800	640	640

		站 T1				
43239	市区	PMS_10kV 凯旋 14# 站 T2	10	800	640	640
43240	市区	PMS_10kV 凯旋 14# 站 T3	10	800	640	640
43241	市区	PMS_10kV 凯旋 14# 站 T4	10	800	640	640
43242	宜兴	PMS_布台底东公变	10	400	320	320
43243	江阴	PMS_南陈吴家湾变	10	400	320	320
43244	市区	10kV 东柏 14#箱变 T1	10	630	459	459
43245	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T1	20	800	640	640
43246	宜兴	紫郡东府 2#室 1#所 变	20	800	640	640
43247	宜兴	竺隐溪院 5#室 2#所 变主变	10	800	640	640
43248	江阴	PMS_富民路北变	10	400	320	320
43249	宜兴	PMS_里黄渎北公变	10	400	320	320
43250	市区	PMS_佳年制衣	10	400	320	320
43251	宜兴	PMS_庄家组东公变	10	400	320	320
43252	市区	10kV 梅都府 2#站 T1	10	800	640	640
43253	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T4	10	800	640	640
43254	江阴	交运西变	10	400	69	69
43255	江阴	PMS_紫金花园 239#	10	630	504	504

		箱变主变				
43256	宜兴	PMS_尹家湾南公变	10	400	320	320
43257	江阴	PMS_五区一号箱变 主变	10	400	309	309
43258	市区	PMS_10kV 凯旋 15# 站 T1	10	800	640	640
43259	市区	PMS_10kV 凯旋 15# 站 T2	10	800	640	640
43260	市区	PMS_五河三配变	10	400	320	320
43261	宜兴	PMS_梅家桥公变	10	200	114	114
43262	宜兴	尹家湾东公变(光伏 并网)	10	400	313	313
43263	市区	斗西村五配变	10	400	320	320
43264	市区	永丰三	10	400	301	301
43265	江阴	PMS_紫金花园 260# 箱变主变	10	630	487	487
43266	市区	PMS_春潮一期 2 号 站 T1	10	1250	1000	1000
43267	江阴	PMS_陆家宕西变	10	400	320	320
43268	市区	PMS_春潮一期 2 号 站 T3	10	1250	1000	1000
43269	市区	10kV 云溪人家 5#站 T3	10	800	640	640
43270	市区	PMS_中南新配变	10	400	320	320
43271	江阴	李家桥西变	10	400	320	320
43272	江阴	PMS_墩北巷西变	10	200	160	160

43273	市区	10kV 西园 16#箱变 T1	10	630	504	504
43274	市区	吉巷浜乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
43275	宜兴	观澜府 3#室 1#所变 主变	20	630	504	504
43276	市区	蠡湖村配变(融合终 端)	10	400	313	313
43277	市区	PMS_10kV 丁香 13# 站 T1	10	800	640	640
43278	市区	PMS_10kV 丁香 13# 站 T3	10	800	640	640
43279	市区	PMS_10kV 丁香 13# 站 T4	10	800	640	640
43280	市区	PMS_10kV 丁香 13# 站 T2	10	800	640	640
43281	江阴	王家谷南箱变主变	10	400	320	320
43282	宜兴	PMS_静堂公变	10	400	315	315
43283	江阴	周山路变	10	400	320	320
43284	市区	PMS_10kV 丁香 14# 站 T1	10	800	640	640
43285	市区	PMS_10kV 丁香 14# 站 T3	10	800	640	640
43286	市区	PMS_10kV 丁香 14# 站 T4	10	800	640	640
43287	市区	PMS_10kV 丁香 14#	10	800	640	640

		站 T2				
43288	市区	10kV 富饶 1#箱变 T1	10	400	320	320
43289	江阴	水芸苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
43290	市区	杨亭 1#箱变 T1	10	400	320	320
43291	市区	10kV 九里雅园 7#站 T2	10	800	640	640
43292	宜兴	PMS_上塘新河公变	10	400	320	320
43293	市区	10kV 翡翠湾雅园 3# 站 T3	10	800	640	640
43294	江阴	江悦尚院 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
43295	市区	PMS_10kV 置煤 2#箱 变 T1	10	630	504	504
43296	市区	西吴塘	10	200	160	160
43297	宜兴	PMS_五家圩公变	10	200	160	160
43298	宜兴	中巷路灯公变	10	400	288	288
43299	江阴	PMS_菜场变	10	400	261	261
43300	江阴	香庄 2#变	10	400	306	306
43301	宜兴	PMS_和桥宗家 2# 公 变	10	200	150	150
43302	宜兴	PMS_龙山桥下公变	10	400	316	316
43303	江阴	PMS_朱家坝变	10	400	320	320
43304	江阴	PMS_黄家庄公变	10	400	320	320
43305	市区	10kV 新安 4#箱变 T1	10	630	504	504

43306	市区	10kV 史巷 1#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
43307	宜兴	PMS_曲流村公变	10	315	201	201
43308	江阴	西伍箱变主变	10	400	320	320
43309	江阴	森源溪岸花园 29#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43310	市区	金星苑甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
43311	江阴	PMS_紫金花园 273# 箱变主变	10	630	504	504
43312	江阴	森源溪岸花园 29#配 电所 2#主变	10	800	640	640
43313	宜兴	誉珑湖滨 11#室 3# 所变主变	20	800	631	631
43314	市区	西大岸配变(融合终 端)	10	200	160	160
43315	江阴	PMS_五区二号箱变 主变	10	400	279	279
43316	市区	20kV 海和清舒院 2# 站 T2	20	800	640	640
43317	宜兴	PMS_河南埂公变	10	200	149	149
43318	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
43319	宜兴	庄家渎港公变	10	200	160	160
43320	市区	10kV 彩乐居 7#站 T2	10	800	640	640
43321	宜兴	傍杏村公变	10	400	320	320

43322	江阴	霞栖苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
43323	市区	10kV 常嘉 12#站 T1	10	800	640	640
43324	市区	PMS_勤丰四配变	10	400	320	320
43325	江阴	PMS_长南村长荣路 86 号安置房 1#(主) 箱变主变	10	630	504	504
43326	江阴	PMS_长南村长荣路 86 号安置房 2#(辅) 箱变主变	10	630	504	504
43327	宜兴	PMS_金兰尹家 2#公 变	10	200	160	160
43328	市区	PMS_华通	10	400	320	320
43329	宜兴	PMS_后巷 2#公变	10	400	282	282
43330	宜兴	碧水雅居 2#室 4#所 变主变	10	630	504	504
43331	市区	PMS_新宾馆	10	400	320	320
43332	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T1	10	800	640	640
43333	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T2	10	800	640	640
43334	市区	PMS_10kV 雁栖园 5# 站 T2	10	800	640	640
43335	市区	郁巷新村配变(融合 终端)	10	400	320	320
43336	市区	PMS_石巷二配变	10	400	320	320

43337	市区	PMS_新阳电器配变	10	400	318	318
43338	江阴	PMS_西角庄变	10	400	237	237
43339	市区	PMS_农服公司(六)	10	400	265	265
43340	宜兴	PMS_钱家站公变	10	315	174	174
43341	宜兴	PMS_白巷电站公变	10	200	123	123
43342	市区	PMS_西桥头二配变 (TTU)	10	400	320	320
43343	宜兴	PMS_新街村 2#公变	10	400	305	305
43344	江阴	超宇变	10	400	158	158
43345	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T4	10	800	640	640
43346	市区	PMS_土方配变	10	400	320	320
43347	市区	10kV 苏庙 1#箱变 T1	10	630	504	504
43348	江阴	俞巷西变	10	250	180	180
43349	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T2	10	800	640	640
43350	宜兴	PMS_华洲公变	10	200	160	160
43351	市区	PMS_永兴寺配变	10	400	320	320
43352	宜兴	花园小区 3#公变	10	200	160	160
43353	江阴	敬光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变	20	630	504	504
43354	市区	民壹乙配变	10	400	320	320
43355	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
43356	市区	PMS_南联二配变	10	400	320	320

43357	市区	春阳村委四配变	10	400	320	320
43358	江阴	昕悦府 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
43359	宜兴	PMS_明塘地公变	10	200	160	160
43360	宜兴	PMS_盛泽村西公变	10	400	274	274
43361	宜兴	PMS_南新电站西公 变	10	200	160	160
43362	市区	朝阳二配变	10	200	160	160
43363	江阴	刘家基北变	10	400	286	286
43364	江阴	玫瑰园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
43365	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
43366	市区	跳前一配变	10	400	320	320
43367	江阴	天瑞苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
43368	市区	PMS_大龙三配变	10	400	295	295
43369	宜兴	怡然居 4#室 2#所变	10	800	640	640
43370	市区	PMS_湾里八配变	10	400	320	320
43371	市区	10kV 龙西 6#箱变 T1	10	630	504	504
43372	江阴	新河湾锦苑 1#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43373	宜兴	花园小区 1#公变	10	200	160	160
43374	市区	PMS_窑坑头配变	10	400	320	320
43375	宜兴	PMS_滕里建墩 2#箱	10	500	400	400

		变				
43376	宜兴	花园小区 2#公变	10	200	160	160
43377	江阴	夏港西街南变	10	400	309	309
43378	市区	PMS_塘曹村乙	10	400	320	320
43379	市区	宇仓配变	10	400	314	314
43380	江阴	PMS_自由 1 号变	10	400	320	320
43381	市区	PMS_塘曹	10	400	320	320
43382	市区	10kV 闾江 2#箱变 T1	10	630	504	504
43383	宜兴	PMS_骏马 6#公变	10	400	320	320
43384	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T1	10	800	640	640
43385	江阴	PMS_小南市东箱变 主变	10	400	320	320
43386	市区	PMS_长巷三配变	10	400	320	320
43387	宜兴	PMS_供电所箱变	10	630	504	504
43388	宜兴	PMS_花园小区 4#公 变	10	400	320	320
43389	宜兴	红光路 2#箱变主变	10	630	504	504
43390	宜兴	春晓江南南苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43391	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T4	10	800	640	640
43392	市区	20kV 裕沁 10#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
43393	宜兴	欣陶公寓 3#室 4#所	10	800	640	640

		变主变				
43394	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T3	10	800	640	640
43395	市区	PMS_新街巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
43396	宜兴	翡翠四季花园 2#室 4#所变	20	800	626	626
43397	宜兴	PMS_义庄北公变	10	400	292	292
43398	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
43399	江阴	PMS_桐岐新村变	10	400	262	262
43400	宜兴	PMS_渚镇余家公变	10	200	160	160
43401	市区	PMS_园育苗配变	10	400	320	320
43402	市区	PMS_健康里 2#箱变 T1	10	630	504	504
43403	江阴	四三房南变	10	200	148	148
43404	宜兴	东宅南公变(光伏并 网)	10	200	137	137
43405	市区	10kV 中兴隆 3#站 T2	10	800	631	631
43406	市区	10kV 景南 10#箱变 T1	10	630	504	504
43407	市区	PMS_10kV 雁栖园 2# 站 T2	10	800	640	640
43408	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
43409	江阴	PMS_电力站箱变主	10	500	394	394

		变				
43410	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
43411	市区	PMS_别墅村	10	400	293	293
43412	市区	双河七配变(融合终端)	10	400	320	320
43413	江阴	PMS_祝塘西街变	10	400	242	242
43414	江阴	PMS_泗河村委东变	10	400	320	320
43415	宜兴	PMS_前墅古龙窑箱 变 F101	10	400	320	320
43416	宜兴	辰华汎府 3#室 4#所 变主变	20	800	631	631
43417	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T1	10	800	640	640
43418	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T2	10	800	640	640
43419	市区	10kV 塑料 1#箱变 T1	10	630	464	464
43420	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
43421	宜兴	PMS_新屋 3#公变	10	200	126	126
43422	宜兴	PMS_建筑站公变	10	400	320	320
43423	江阴	住基北变	10	400	297	297
43424	宜兴	东风张家村 3#箱变 主变	10	500	400	400
43425	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T1	20	800	640	640

43426	市区	10kV 东港 4#站 T4	10	630	504	504
43427	宜兴	PMS_上毫浚公变	10	200	160	160
43428	江阴	PMS_严家村东变	10	200	150	150
43429	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T4	10	800	640	640
43430	市区	10kV 锦绣花园站 T1	10	1000	800	800
43431	宜兴	港南 2#公变	10	400	200	200
43432	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T1	10	800	640	640
43433	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T2	10	800	640	640
43434	市区	10kV 锦绣花园站 T2	10	1000	800	800
43435	宜兴	PMS_锦丰西路公变	10	200	160	160
43436	市区	PMS_泰伯花园 1#站 T3	10	1000	800	800
43437	江阴	万花景苑三区 67#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43438	宜兴	PMS_紫溪桥公变	10	400	320	320
43439	市区	PMS_太湖世家站 T1	10	1000	774	774
43440	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主 变	10	800	640	640
43441	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主 变	10	800	640	640
43442	江阴	PMS_金色阳光馨苑	10	800	640	640

		5#-101 配电所 2#主变				
43443	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变	10	800	640	640
43444	宜兴	杭窑 3#公变（光伏 并网）	10	200	152	152
43445	市区	10kV 常隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
43446	宜兴	PMS_小前孙家公变	10	400	281	281
43447	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
43448	宜兴	春晓江南北苑 2#室 3#所变	10	800	624	624
43449	市区	扬名路配变（融合终 端）	10	400	320	320
43450	宜兴	PMS_大团西村公变	10	200	160	160
43451	宜兴	PMS_王家肖家公变	10	400	232	232
43452	市区	PMS_10kV 淀溪 1#箱 变 T1	10	500	400	400
43453	市区	10kV 瑞仕 10#站 T1	10	800	640	640
43454	江阴	小铺头南变	10	400	296	296
43455	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T1	10	800	640	640
43456	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T2	10	800	640	640
43457	宜兴	PMS_良庄 2#公变	10	200	100	100

43458	宜兴	座庄供电所 10#公变	10	200	160	160
43459	江阴	泾东花园 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
43460	江阴	泾东花园 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
43461	江阴	泾东花园 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
43462	市区	10kV 金牛苑三期 4# 站 T1	10	800	640	640
43463	市区	PMS_张甲里配变	10	400	320	320
43464	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T2	10	800	640	640
43465	宜兴	PMS_下干组公变	10	160	128	128
43466	市区	10kV 桃泉 12#箱变 T1	10	630	504	504
43467	市区	大降巷甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
43468	江阴	泾东花园 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
43469	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T3	20	800	640	640
43470	市区	PMS_西园 1#箱变 T1	10	630	504	504
43471	宜兴	PMS_小村 3#公变	10	200	114	114
43472	宜兴	朱家东 2#公变	10	400	320	320
43473	市区	10kV 南山 1#箱变 T1	10	630	490	490
43474	市区	大渲 1#箱变 T1 (融	10	630	504	504

		合终端)				
43475	市区	PMS_大渚 2#箱变 T1	10	630	504	504
43476	江阴	PMS_景阳村车站箱 变主变	10	630	504	504
43477	江阴	翡翠花苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
43478	市区	10kV 玉龙 6#箱变 T1	10	630	504	504
43479	宜兴	PMS_洪巷太湖公变	10	400	280	280
43480	市区	PMS_华歧村溪巷配 变(南瑞)	10	200	160	160
43481	宜兴	徐舍安前箱变主变	10	400	307	307
43482	宜兴	PMS_北郊公变	10	400	320	320
43483	宜兴	中兴新村 4#箱变主 变	10	500	400	400
43484	江阴	PMS_立达箱变主变	10	400	290	290
43485	宜兴	PMS_大圩河南公变	10	200	160	160
43486	宜兴	PMS_岭达电子科技 箱变主变	10	400	320	320
43487	宜兴	春晖新村 2#室 4#所 变主变	10	800	640	640
43488	江阴	向阳路东变	10	400	320	320
43489	江阴	东翎雅苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
43490	宜兴	宜乐雅园 5#室 2#所 变	10	630	504	504
43491	市区	PMS_10kV 文旅城	10	800	640	640

		18#站 T2				
43492	宜兴	PMS_前笪村路北 2# 公变	10	200	160	160
43493	市区	大渲 3#箱变 T1（融 合终端）	10	630	504	504
43494	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T2	10	800	640	640
43495	宜兴	宸章府 3#室 3#主变	10	800	640	640
43496	江阴	PMS_人民北路箱变 主变	10	400	320	320
43497	市区	10kV 彩乐居 3#站 T2	10	800	640	640
43498	宜兴	海格莱特箱变主变	10	630	504	504
43499	江阴	PMS_陈徐家港南变	10	200	143	143
43500	宜兴	珠墩 3#公变（光伏 并网）	10	200	100	100
43501	江阴	PMS_坝头上东变	10	400	320	320
43502	市区	PMS_刘西南乙配变	10	400	274	274
43503	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T1	20	800	640	640
43504	宜兴	徐舍充电桩 1#箱变 主变	10	630	504	504
43505	宜兴	PMS_砖瓦组公变	10	200	151	151
43506	宜兴	PMS_怡然居 3#室 1# 所变主变	10	800	640	640
43507	宜兴	PMS_怡然居 3#室 3# 所变主变	10	800	640	640

43508	宜兴	PMS_怡然居 3#室 2# 所变主变	10	800	640	640
43509	宜兴	PMS_怡然居 3#室 4# 所变主变	10	800	640	640
43510	市区	10kV 天域华园 4#站 T4	10	800	640	640
43511	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T1	10	800	640	640
43512	宜兴	PMS_龙山桥上公变	10	400	320	320
43513	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T4	10	800	640	640
43514	江阴	博爱 2#变	10	400	320	320
43515	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T4	10	800	640	640
43516	宜兴	PMS_阳山 3#公变	10	200	103	103
43517	江阴	后五市变	10	400	253	253
43518	宜兴	PMS_西渚西庵闸站 公变	10	400	301	301
43519	江阴	PMS_高头上西变	10	200	160	160
43520	宜兴	PMS_大圩渔场公变	10	200	160	160
43521	市区	PMS_天主堂二配变	10	400	320	320
43522	江阴	PMS_沈家巷南变	10	400	296	296
43523	江阴	星赋花园二区 14-2# 配电所 2#主变	10	630	504	504
43524	江阴	PMS_同福变	10	400	263	263
43525	市区	10kV 稻香 1#箱变 T1	10	630	504	504

43526	市区	PMS_10kV 东司 1#箱 变 T1 配电变压器	10	630	494	494
43527	市区	10kV 孔雀 6#站 T1	10	800	640	640
43528	市区	10kV 孔雀 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
43529	市区	PMS_10kV 孔雀 6#站 T3	10	800	640	640
43530	市区	10kV 孔雀 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
43531	宜兴	PMS_洪宕 2#公变	10	400	256	256
43532	江阴	东支农场变	10	400	320	320
43533	江阴	瑞富花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
43534	江阴	紫悦花苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
43535	宜兴	PMS_魏家 3#公变	10	200	128	128
43536	江阴	黄北沟东变	10	200	64	64
43537	江阴	龙居箱变主变	10	630	504	504
43538	宜兴	PMS_涧北菜场 3#公 变	10	400	320	320
43539	宜兴	东下桃园 2#公变	10	400	293	293
43540	宜兴	上东村 2#箱变主变	10	400	287	287
43541	江阴	创新大道 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
43542	宜兴	PMS_广电箱变	10	400	320	320
43543	市区	10kV 邱巷 26#箱变	10	630	504	504

		T1				
43544	宜兴	PMS_翔阳小村公变	10	400	320	320
43545	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T2	10	800	640	640
43546	市区	柳更二配变	10	400	318	318
43547	市区	10kV 解放 1#箱变 T1	10	630	496	496
43548	宜兴	PMS_扶南 2#公变	10	200	160	160
43549	宜兴	PMS_湾地路灯公变	10	200	160	160
43550	江阴	PMS_山下东箱变主 变	10	400	320	320
43551	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
43552	宜兴	PMS_横塘南公变	10	200	145	145
43553	市区	PMS_10kV 玖里湾 5# 站 T2	10	800	640	640
43554	市区	盛锻配变	10	400	320	320
43555	市区	10kV 翡翠湾雅园 3# 站 T4	10	800	640	640
43556	江阴	华宏路 1#变	10	400	266	266
43557	宜兴	PMS_淦里上村 2#公 变	10	400	309	309
43558	市区	矿灯厂配变（光伏）	10	400	191	191
43559	宜兴	PMS_塘门宋家西公 变	10	200	34	34
43560	宜兴	新中北路 3#公变	10	400	320	320

43561	市区	PMS_张祝巷配变(南瑞)	10	200	160	160
43562	宜兴	熙和府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
43563	宜兴	PMS_南山坞 2#公变	10	200	160	160
43564	宜兴	PMS_高塍宋家公变	10	200	160	160
43565	江阴	尚品华府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
43566	江阴	尚品华府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
43567	江阴	尚品华府 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
43568	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T2	20	800	640	640
43569	宜兴	PMS_侍渎圩河西公变	10	400	264	264
43570	宜兴	PMS_东岗北公变	10	200	160	160
43571	宜兴	PMS_傍杏西公变	10	400	320	320
43572	宜兴	PMS_烟台安西公变	10	400	298	298
43573	宜兴	翰林邨 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
43574	宜兴	PMS_团山公变	10	400	297	297
43575	宜兴	周家桥箱变	10	500	400	400
43576	江阴	尚品华府 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
43577	市区	10kV 西园 15#箱变	10	630	504	504

		T1				
43578	宜兴	熙岸阳光 2#室 4#所 变主变	10	630	504	504
43579	宜兴	PMS_龙池岗公变	10	400	283	283
43580	江阴	雅澜名苑 78#配电所 1#主变	10	630	504	504
43581	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T1	10	800	638	638
43582	市区	10kV 孔雀 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
43583	江阴	PMS_长泾唐家巷西 变	10	400	283	283
43584	市区	10kV 孔雀 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
43585	宜兴	PMS_赵圩村东公变	10	200	151	151
43586	市区	PMS_10kV 后村 3#箱 变 T1	10	630	504	504
43587	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
43588	市区	老干部配变	10	400	320	320
43589	宜兴	下庄村 2#公变(光 伏并网)	10	200	97	97
43590	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T1	10	800	640	640
43591	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T3	10	800	640	640

43592	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T4	10	800	640	640
43593	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T2	10	800	640	640
43594	市区	PMS_10kV 后村 4#箱 变 T1	10	630	504	504
43595	宜兴	PMS_芳镇 8#公变	10	400	320	320
43596	市区	PMS_华歧村强巷配 变	10	400	320	320
43597	市区	10kV 水秀 24#箱变 T1	10	630	504	504
43598	市区	PMS_二心配变	10	400	320	320
43599	市区	PMS_沙滩西庄二	10	400	320	320
43600	宜兴	供销 2#箱变主变	10	630	504	504
43601	市区	乐山路一配变	10	400	320	320
43602	市区	PMS_前家浜	10	400	320	320
43603	市区	PMS_龙延红光	10	400	229	229
43604	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T1	10	800	640	640
43605	市区	PMS_王典桥三配变	10	400	320	320
43606	宜兴	PMS_华都花园 2#公 变	10	400	320	320
43607	宜兴	谈墅荡 3#公变	10	400	320	320
43608	江阴	尚城国际花园 26#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43609	江阴	尚城国际花园 26#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
43610	宜兴	时光汎樾府 3#室 4# 所变主变	20	630	504	504
43611	市区	10kV 瑞佳 4#箱变 T1	10	400	320	320
43612	宜兴	PMS_华东石材市场 51#公变	10	400	312	312
43613	宜兴	丁圩村东公变	10	200	160	160
43614	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 3#所变	20	800	640	640
43615	市区	PMS_五河支路配变	10	400	320	320
43616	宜兴	龙运天城珺府 5#室 3#所变	10	800	638	638
43617	市区	PMS_五河桥一配变	10	400	320	320
43618	宜兴	PMS_太婆塘公变	10	200	160	160
43619	市区	10kV 建华 4#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
43620	江阴	尚城国际花园 32#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43621	江阴	尚城国际花园 32#配 电所 2#主变	10	800	640	640
43622	宜兴	PMS_张桥组 2#公变	10	400	313	313
43623	市区	PMS_黄泥坝十三配 变	10	400	320	320
43624	市区	PMS_豪普四配变	10	400	320	320
43625	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#	10	800	640	640

		站 T1				
43626	江阴	江悦尚院 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
43627	宜兴	PMS_善卷安置小区 1#公变	10	200	160	160
43628	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变	20	630	504	504
43629	宜兴	PMS_善卷安置小区 4#公变	10	200	160	160
43630	市区	PMS_袁夫桥	10	400	320	320
43631	江阴	尚城国际花园 42#配 电所 1#主变	10	630	504	504
43632	江阴	尚城国际花园 42#配 电所 3#主变	10	630	504	504
43633	江阴	尚城国际花园 42#配 电所 4#主变	10	630	504	504
43634	江阴	尚城国际花园 42#配 电所 2#主变	10	630	504	504
43635	市区	PMS_10kV 广石 10# 站 T1	10	800	640	640
43636	市区	PMS_10kV 广石 10# 站 T3	10	800	640	640
43637	市区	PMS_10kV 广石 10# 站 T4	10	800	640	640
43638	市区	PMS_10kV 广石 10# 站 T2	10	800	640	640

43639	宜兴	PMS_善卷安置小区 2#公变	10	200	160	160
43640	市区	综治中心	10	400	320	320
43641	江阴	江悦尚院 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
43642	市区	PMS_华圻小学配变	10	400	320	320
43643	市区	公安局配变（融合终端）	10	400	320	320
43644	市区	菜场新村配变（南瑞）	10	400	320	320
43645	市区	PMS_黄泥坝十四配 变	10	400	320	320
43646	市区	PMS_10kV 雍锦园 4# 站 T3	10	800	640	640
43647	市区	PMS_邓西二配变	10	400	320	320
43648	宜兴	圣前 2#公变（光伏 并网）	10	400	246	246
43649	宜兴	PMS_金张渚住宅公 变	10	400	275	275
43650	宜兴	PMS_路家西公变	10	200	160	160
43651	宜兴	PMS_宜兴恒佳房地 产箱变主变	10	800	640	640
43652	市区	PMS_混纺厂配变	10	400	320	320
43653	宜兴	PMS_皇新汤家公变	10	200	160	160
43654	市区	20kV 西水东 17#站 T2	20	800	640	640

43655	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T1	10	800	640	640
43656	宜兴	PMS_新建野田 2#公 变	10	200	160	160
43657	宜兴	誉湖郡 8#室 2#所变 主变	20	800	640	640
43658	宜兴	PMS_北城南公变	10	200	160	160
43659	江阴	昕悦府 9#配电所 2# 主变	10	800	640	640
43660	市区	10kV 云溪人家 3#站 T2	10	800	640	640
43661	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T3	20	800	640	640
43662	宜兴	董安坞公变	10	100	80	80
43663	市区	石子边配变(融合终 端)	10	400	320	320
43664	江阴	启港路 347 号 5#配 电所 2#主变	10	630	504	504
43665	江阴	PMS_李沟头西变	10	400	201	201
43666	宜兴	PMS_夏泽东公变	10	200	160	160
43667	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
43668	江阴	周家村东 1#变	10	400	311	311
43669	宜兴	石材市场 72#公变	10	400	318	318
43670	宜兴	PMS_东宅北 2#公变	10	200	152	152
43671	宜兴	后庄西站 2#公变	10	400	320	320

43672	市区	10kV 北庄 7#箱变 T1	10	630	504	504
43673	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T1	10	1000	800	800
43674	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T2	10	1000	800	800
43675	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
43676	江阴	西张村东变	10	400	320	320
43677	市区	10kV 月城 1#箱变 T1	10	630	494	494
43678	市区	PMS_山槐东	10	400	320	320
43679	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
43680	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T1	10	1000	800	800
43681	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T2	10	1000	800	800
43682	宜兴	蜀山南街 3#箱变主 变	10	630	504	504
43683	市区	过巷甲配变(融合终 端)	10	400	320	320
43684	市区	PMS_20kV 璩颐湾 1# 站 T1	20	800	640	640
43685	市区	PMS_20kV 璩颐湾 1# 站 T2	20	800	640	640
43686	宜兴	凤凰北棚 3#公变	10	200	160	160
43687	江阴	PMS_朱家庙西变	10	400	271	271
43688	市区	20kV 申芯华庭 5#站	20	800	640	640

		T2				
43689	江阴	佘村委变	10	400	233	233
43690	江阴	馨悦花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
43691	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T1	10	800	640	640
43692	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T3	10	800	640	640
43693	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T4	10	800	640	640
43694	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T2	10	800	640	640
43695	市区	PMS_黄甘浜配变	10	400	320	320
43696	宜兴	PMS_芳东前村东公 变	10	200	160	160
43697	宜兴	PMS_汪洋北公变	10	200	129	129
43698	宜兴	石材市场 78#公变	10	400	292	292
43699	江阴	珺和雅苑一期 18#配 电所 2#主变	10	630	504	504
43700	宜兴	PMS_宜武 3#公变	10	400	311	311
43701	市区	10kV 建华 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
43702	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
43703	宜兴	南禾佳苑 1#站 2#所 变主变	10	630	504	504

43704	市区	PMS_20kV 璩颐湾 2# 站 T1	20	800	640	640
43705	江阴	瑞府园 34#配 3#主 变	20	800	640	640
43706	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T3	10	800	640	640
43707	市区	PMS_电子二配变(南 瑞)	10	200	160	160
43708	市区	PMS_电子三配变(南 瑞)	10	200	160	160
43709	市区	宇鼎机械配变	10	400	314	314
43710	宜兴	PMS_葛山黄家冲 3# 公变	10	400	320	320
43711	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T3	10	800	640	640
43712	宜兴	PMS_杜家头公变	10	200	160	160
43713	宜兴	张渚南环路公变	10	400	320	320
43714	宜兴	PMS_金紫金村东宅 西公变	10	200	133	133
43715	江阴	新河湾锦苑 2#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43716	江阴	新河湾锦苑 2#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43717	江阴	新河湾锦苑 2#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43718	宜兴	PMS_王木村公变	10	200	160	160

43719	宜兴	PMS_毛市河东公变	10	400	320	320
43720	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 4# 所变主变	10	800	640	640
43721	江阴	新河湾锦苑 3#配电 所 1#主变	10	800	640	640
43722	江阴	新河湾锦苑 3#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43723	江阴	新河湾锦苑 3#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43724	江阴	新河湾锦苑 3#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43725	江阴	馨悦花园西区 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
43726	江阴	新河湾锦苑 2#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43727	市区	旺更二配变	10	400	314	314
43728	市区	10kV 绿地 2#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
43729	市区	10kV 绿地 2#站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
43730	市区	石园七配变	10	400	296	296
43731	市区	10kV 国信 13#站 T3	10	800	640	640
43732	市区	PMS_跳前二配变	10	400	297	297
43733	市区	PMS_锡南站 T1	10	1250	1000	1000
43734	市区	PMS_二区配变	10	400	320	320
43735	市区	PMS_洑巷南配变	10	400	320	320

43736	宜兴	PMS_蒋圩桥公变	10	200	160	160
43737	市区	PMS_村委十二配变	10	400	320	320
43738	市区	PMS_跳后配变	10	400	320	320
43739	市区	PMS_西头段配变	10	400	320	320
43740	宜兴	闸上信用社公变(光伏并网)	10	400	306	306
43741	市区	PMS_新屋村配变	10	400	320	320
43742	宜兴	PMS_东下圩北公变	10	200	160	160
43743	市区	PMS_角落村配变	10	400	320	320
43744	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
43745	市区	PMS_戴家头配变	10	400	320	320
43746	市区	PMS_幼儿园九配变	10	400	320	320
43747	市区	PMS_黄泥坝十五配变	10	400	314	314
43748	市区	PMS_黄泥坝十六配变	10	400	314	314
43749	市区	PMS_黄泥坝十七配变	10	400	209	209
43750	市区	PMS_曹庄中片三配变	10	400	320	320
43751	市区	PMS_黄泥坝四配变	10	400	320	320
43752	江阴	云景花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
43753	市区	PMS_黄泥坝五配变	10	400	312	312

43754	市区	10kV 熙悦府 5#站 T1	10	800	640	640
43755	市区	PMS_黄泥坝六配变	10	400	320	320
43756	市区	10kV 墙裕 4#箱变 T1	10	630	504	504
43757	市区	PMS_黄泥坝七配变	10	400	320	320
43758	宜兴	金龙名都 8#室 1#所 变主变	10	800	640	640
43759	市区	PMS_10kV 雍锦园 4# 站 T4	10	800	640	640
43760	市区	PMS_10kV 雍锦园 4# 站 T2	10	800	640	640
43761	市区	PMS_10kV 雍锦园 5# 站 T1	10	800	640	640
43762	市区	PMS_10kV 雍锦园 5# 站 T3	10	800	640	640
43763	市区	PMS_10kV 雍锦园 5# 站 T4	10	800	640	640
43764	市区	PMS_10kV 雍锦园 5# 站 T2	10	800	640	640
43765	市区	PMS_菜场十八配变	10	400	320	320
43766	宜兴	PMS_干西西公变	10	400	320	320
43767	市区	PMS_黄泥坝九配变	10	400	320	320
43768	市区	PMS_黄泥坝十配变	10	400	320	320
43769	市区	10kV 华圻 2#箱变 T1	10	400	320	320
43770	市区	PMS_石园五配变	10	400	320	320
43771	宜兴	PMS_泉佐周家公变	10	200	160	160

43772	宜兴	PMS_丁耐新村箱变 主变	10	630	504	504
43773	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T1	20	800	637	637
43774	江阴	江悦尚院 24#配电所 2#主变	10	630	504	504
43775	市区	PMS_20kV 璆颐湾 2# 站 T3	20	800	640	640
43776	市区	PMS_20kV 璆颐湾 2# 站 T4	20	800	640	640
43777	市区	PMS_20kV 璆颐湾 2# 站 T2	20	800	640	640
43778	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T4	10	800	640	640
43779	市区	PMS_春潮二期 2#站 T4	10	1000	800	800
43780	江阴	湾里 2#变	10	400	319	319
43781	宜兴	花溪邸 5#室 1#所变 主变	10	800	639	639
43782	市区	PMS_园艺中心配变 (TTU)	10	400	320	320
43783	市区	10kV 滨河景园 3#站 T4	10	800	640	640
43784	宜兴	宸章府 3#室 2#主变	10	800	640	640
43785	市区	10kV 邱巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
43786	市区	PMS_庙下十配变	10	400	320	320

43787	市区	10kV 西羲里 5#站 T3	10	800	640	640
43788	市区	10kV 悦湖 9#站 T3	10	800	640	640
43789	市区	10kV 国信 14#站 T4	10	800	640	640
43790	市区	PMS_中村四配变	10	400	320	320
43791	江阴	东舜华府 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
43792	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T1	10	800	640	640
43793	市区	10kV 海雅锦园 16# 站 T4	10	800	640	640
43794	江阴	新河湾锦苑 1#配电 所 3#主变	10	800	640	640
43795	江阴	新河湾锦苑 1#配电 所 4#主变	10	800	640	640
43796	江阴	新河湾锦苑 1#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43797	宜兴	孟干 2#公变	10	400	320	320
43798	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 1#所变	20	800	640	640
43799	市区	PMS_10kV 雍锦园 6# 站 T1	10	800	640	640
43800	市区	PMS_10kV 雍锦园 6# 站 T3	10	800	640	640
43801	市区	PMS_10kV 雍锦园 6# 站 T4	10	800	640	640
43802	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#	10	800	640	640

		站 T2				
43803	江阴	云栖雅院 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
43804	市区	10kV 紫兰园 3#站 T2	10	800	640	640
43805	宜兴	PMS_金紫东宜城圩 公变	10	200	160	160
43806	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 1#所变主变	20	800	605	605
43807	市区	10kV 东柏 12#箱变 T1	10	630	504	504
43808	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
43809	宜兴	查林村 2#公变	10	400	229	229
43810	宜兴	屯桥中公变	10	400	320	320
43811	市区	广盈集团配变	10	400	320	320
43812	宜兴	PMS_庄头西公变	10	200	160	160
43813	宜兴	尖东 2#公变	10	315	252	252
43814	市区	10kV 拱北 2#箱变 T1	10	630	504	504
43815	市区	PMS_西新河东配变	10	400	320	320
43816	市区	10kV 锦数双河苑 5# 站 T1	10	800	640	640
43817	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T3	10	800	640	640
43818	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T2	10	800	640	640
43819	市区	20kV 金匮里 11#站 T2	20	800	630	630

43820	宜兴	玉山罗家庄公变(光伏并网)	10	200	122	122
43821	市区	10kV 彩乐居 4#站 T3	10	800	637	637
43822	宜兴	PMS_兴漕南路箱变主变	10	400	320	320
43823	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 3#所变主变	10	800	640	640
43824	市区	丽新路灯配变(融合终端)	10	400	320	320
43825	江阴	PMS_吴家湾南变	10	400	288	288
43826	江阴	富园南变	10	400	187	187
43827	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T1	10	800	640	640
43828	江阴	私营工业园 12 号变	10	200	160	160
43829	江阴	PMS_泾新金家宕变	10	400	304	304
43830	江阴	贝塔变	10	200	160	160
43831	江阴	长茂变	10	400	320	320
43832	宜兴	雅达健康生态园 15#站 1#所变主变	10	800	640	640
43833	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T4	10	800	640	640
43834	市区	10kV 孔雀 5#站 T1	10	800	640	640
43835	市区	PMS_10kV 孔雀 5#站 T3	10	800	640	640
43836	江阴	刘介变	10	400	320	320
43837	市区	PMS_10kV 运河苑	10	800	640	640

		11#站 T4				
43838	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T2	10	800	640	640
43839	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
43840	市区	10kV 正明 7#站 T2	10	800	640	640
43841	江阴	PMS_西伍站变	10	400	320	320
43842	宜兴	官林增压公变	10	200	160	160
43843	市区	10kV 新华 3#箱变 T1	10	630	481	481
43844	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T3	10	800	640	640
43845	市区	10kV 民新 3#箱变 T1	10	630	504	504
43846	江阴	PMS_北塘庄变	10	200	160	160
43847	宜兴	PMS_化酷公变	10	400	320	320
43848	市区	PMS_住基上	10	400	320	320
43849	江阴	PMS_塘庄变	10	200	160	160
43850	宜兴	上千 8#公变	10	200	160	160
43851	市区	运河充配变	10	400	320	320
43852	市区	10kV 荡东 3#箱变 T1	10	630	504	504
43853	市区	杨木桥后巷配变(融 合终端)	10	200	160	160
43854	江阴	PMS_西横街变	10	400	320	320
43855	市区	10kV 新阳光 42#站 T2	10	800	640	640
43856	市区	新城配变	20	400	320	320

43857	市区	前方巷配变（南瑞） （光伏）	10	400	219	219
43858	江阴	PMS_梧村北 2#变	10	400	230	230
43859	市区	10kV 玖里映月 3#站 T2	10	800	640	640
43860	市区	PMS_杨家旦配变	10	400	320	320
43861	市区	PMS_用电站（南瑞）	10	400	320	320
43862	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T2	20	800	640	640
43863	宜兴	PMS_专桥西公变	10	200	160	160
43864	宜兴	PMS_南新大村公变	10	400	281	281
43865	市区	10kV 御庭 9#站 T1	10	800	640	640
43866	市区	PMS_10kV 崇安府 2# 站 T3	10	800	640	640
43867	江阴	PMS_于门开发 6#变	10	400	242	242
43868	市区	PMS_许巷新村二配 变	10	400	320	320
43869	市区	PMS_西巷头二配变	10	400	320	320
43870	江阴	PMS_供运变	10	400	320	320
43871	市区	PMS_10kV 叙丰 10# 站 T3	10	800	640	640
43872	市区	PMS_10kV 叙丰 10# 站 T2	10	800	640	640
43873	市区	PMS_南新街二配变	10	400	320	320
43874	市区	PMS_10kV 叙丰 10# 站 T1	10	800	640	640

43875	宜兴	聚缘名居 11#箱变主变	10	630	504	504
43876	市区	PMS_10kV 伯渎 2#箱变 T1	10	630	504	504
43877	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T3	10	800	640	640
43878	江阴	PMS_丰路南变	10	400	232	232
43879	市区	PMS_石壹南配变	10	400	292	292
43880	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T4	10	800	640	640
43881	江阴	苏家墩北 2#变	10	400	229	229
43882	宜兴	滕上河北 2#公变	10	315	252	252
43883	市区	PMS_为小桥湾二配变	10	400	320	320
43884	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T4	10	800	640	640
43885	江阴	PMS_桃江 1#变	10	400	309	309
43886	市区	10kV 育德苑 1#站 T1	10	800	640	640
43887	宜兴	天樾庭 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
43888	市区	PMS_盘龙墩配变	10	400	312	312
43889	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43890	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2	20	800	640	640
43891	江阴	新民北箱变主变	10	630	448	448

43892	江阴	PMS_利城中变	10	400	320	320
43893	江阴	兴公庄西变	10	400	320	320
43894	市区	10kV 百花 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
43895	宜兴	韶巷村 2#公变	10	400	320	320
43896	江阴	PMS_小河西变	10	400	320	320
43897	市区	PMS_居民新村四配 变	10	400	320	320
43898	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T1	10	800	576	576
43899	市区	10kV 云溪人家 2#站 T1	10	800	640	640
43900	江阴	霞栖苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
43901	市区	竹园配变(融合终 端)	10	400	320	320
43902	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T1	10	800	640	640
43903	江阴	南苑村委变	10	400	221	221
43904	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
43905	江阴	PMS_邓阳九房浜站 变	10	200	42	42
43906	宜兴	褚店西公变	10	400	315	315
43907	市区	PMS_春潮一期5#站 三号主变	10	1250	1000	1000

43908	市区	10kV 晨光静园 1#站 T2	10	800	640	640
43909	市区	PMS_小娄巷横街箱 变 T1	10	630	504	504
43910	市区	PMS_春潮一期5#站 一号主变	10	1250	1000	1000
43911	市区	10kV 眉周 1#箱变 T1	10	630	504	504
43912	江阴	PMS_医院东变	10	400	320	320
43913	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T1	10	800	640	640
43914	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T3	10	800	640	640
43915	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T4	10	800	640	640
43916	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T2	10	800	640	640
43917	市区	10kV 福安状元里 3# 站 T1	10	800	640	640
43918	江阴	PMS_申菜南变	10	400	320	320
43919	江阴	杜家店北变	10	400	320	320
43920	江阴	雅澜名苑二区 17#配 电所 3#主变	10	800	640	640
43921	江阴	秀江南名苑 5#配电 所 2#主变	10	800	640	640
43922	市区	PMS_鑫申纺器二配 变	10	400	320	320

43923	市区	10kV 宏诚 11#站 T4	10	800	640	640
43924	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
43925	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
43926	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
43927	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
43928	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T1	10	1000	800	800
43929	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T2	10	1000	800	800
43930	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T3	10	1000	800	800
43931	市区	10kV 广益 1#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
43932	市区	PMS_戴歧排泵配变 (南瑞)	10	200	160	160
43933	市区	10kV 正阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
43934	市区	PMS_机库印刷厂	10	400	320	320
43935	市区	北阁(南瑞)(光伏)	10	200	116	116
43936	市区	PMS_水厂十六配变 (南瑞)	10	400	311	311
43937	宜兴	PMS_鹏鹞智造 3#公 变	10	400	234	234

43938	江阴	星光苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
43939	市区	PMS_五金厂二配变	10	400	302	302
43940	江阴	万安佳苑 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
43941	宜兴	快活岭安置小区公变	10	400	275	275
43942	宜兴	店前公变	10	400	312	312
43943	宜兴	诚庄村西公变(光伏并网)	10	200	43	43
43944	宜兴	PMS_河东巷 2#公变	10	400	320	320
43945	江阴	郡庭花园 142#配电所 3#主变	10	800	640	640
43946	宜兴	红星后村鱼塘公变	10	200	160	160
43947	江阴	敌馗花园南园 402#配 4#主变	20	630	470	470
43948	市区	10kV 亿丰 6#站 T4	10	800	640	640
43949	宜兴	PMS_赵家组 2#公变	10	400	320	320
43950	市区	PMS_华杰电子配变	10	400	320	320
43951	市区	10kV 张南 4#箱变(光伏) T1	10	630	504	504
43952	市区	刘更巷配变(光伏)	10	400	310	310
43953	江阴	PMS_李家桥村委变	10	400	320	320
43954	市区	10kV 蒋浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
43955	宜兴	PMS_三洞 5#公变	10	400	320	320

43956	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
43957	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T1	10	800	640	640
43958	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T4	10	800	640	640
43959	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T2	10	800	640	640
43960	市区	10kV 华镇 7#箱变 T1	10	630	504	504
43961	江阴	春麓苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
43962	市区	PMS_10kV 绿景 15# 站 T1	10	800	640	640
43963	市区	PMS_10kV 绿景 15# 站 T3	10	800	640	640
43964	市区	PMS_10kV 绿景 15# 站 T4	10	800	640	640
43965	市区	PMS_10kV 绿景 15# 站 T2	10	800	640	640
43966	市区	10kV 圩田 2#箱变 T1	10	400	320	320
43967	宜兴	凤鸣府 3#室 1#所变	10	800	640	640
43968	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T2	10	800	640	640
43969	市区	PMS_胡家巷乙配变	10	400	221	221
43970	市区	20kV 星元 4#站 T4	20	800	640	640
43971	宜兴	PMS_和桥兴达公变	10	400	301	301

43972	市区	PMS_双庙村委配变	10	400	320	320
43973	宜兴	振业 7#楼西箱变	10	630	487	487
43974	宜兴	三支岗 2#公变	10	400	297	297
43975	江阴	田堵里 1#变	10	400	185	185
43976	宜兴	大生新村 2#箱变主 变	10	400	320	320
43977	宜兴	紫郡东府 5#室 3#所 变	20	800	640	640
43978	市区	市镇翁家里(融合终 端)	10	400	320	320
43979	市区	10kV 熙悦府 4#站 T1	10	800	640	640
43980	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T3	10	800	640	640
43981	市区	10kV 宝通 5#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
43982	宜兴	东山新村 12#箱变主 变	10	630	504	504
43983	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T2	10	800	640	640
43984	市区	10kV 斗山花园 11# 箱变 T1	10	630	504	504
43985	市区	PMS_戴巷居配变	10	400	320	320
43986	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
43987	宜兴	PMS_省南公变	10	400	309	309
43988	江阴	星辉苑 10#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
43989	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 3# 所变主变	10	800	640	640
43990	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
43991	市区	10kV 九里雅园 4#站 T1	10	800	640	640
43992	宜兴	PMS_华都花园 3#公 变	10	200	160	160
43993	宜兴	海伦华府 3#室 2#所 变主变	10	630	504	504
43994	市区	建设村三配变(融合 终端)	10	400	320	320
43995	市区	建设丁配变(融合终 端)	10	400	320	320
43996	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	0	0
43997	宜兴	PMS_黄潭圩公变	10	200	160	160
43998	江阴	仲家巷中变	10	400	269	269
43999	宜兴	钰澜云溪府 3#室 3# 所变主变	10	800	640	640
44000	市区	安全局配变(融合终 端)	10	400	320	320
44001	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T4	10	800	640	640
44002	市区	20kV 清源听澜居 3# 站 T2	20	800	640	640

44003	市区	PMS_芙蓉北	10	400	320	320
44004	市区	10kV 水秀 20#箱变 T1	10	630	504	504
44005	市区	PMS_电所配变	10	200	160	160
44006	市区	PMS_10kV 绿景 13# 站 T1	10	800	640	640
44007	市区	PMS_10kV 绿景 13# 站 T2	10	800	640	640
44008	市区	PMS_10kV 绿景 16# 站 T1	10	800	640	640
44009	市区	PMS_10kV 绿景 16# 站 T2	10	800	640	640
44010	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44011	市区	PMS_10kV 绿景 14# 站 T1	10	800	640	640
44012	市区	PMS_10kV 绿景 14# 站 T3	10	800	640	640
44013	市区	PMS_10kV 绿景 14# 站 T4	10	800	640	640
44014	市区	PMS_10kV 绿景 14# 站 T2	10	800	640	640
44015	宜兴	PMS_南新街路 2#公 变	10	400	320	320
44016	宜兴	PMS_范道健康公变	10	400	320	320
44017	宜兴	阳羡湖旅游度假小	10	630	504	504

		镇 14#室 2#所变				
44018	宜兴	翔皮界公变	10	400	320	320
44019	市区	孙巷十配变（需删除）	10	400	320	320
44020	市区	10kV 锦河 1#箱变 T1	10	630	504	504
44021	江阴	星赋花园二区 14-2# 配电所 3#主变	10	630	504	504
44022	市区	10kV 茅梓 6#箱变 T1	10	630	504	504
44023	市区	10kV 大塘御园 2#站 T2	10	800	640	640
44024	宜兴	PMS_仪表宿舍 2#公 变	10	400	320	320
44025	市区	10kV 向阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
44026	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
44027	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T3	10	800	640	640
44028	江阴	PMS_春申路 96#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44029	江阴	PMS_春申路 96#配电 所 2#主变	10	800	640	640
44030	市区	10kV 北创 6#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
44031	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T1	20	800	634	634
44032	宜兴	PMS_黄墅村公变	10	200	129	129

44033	市区	PMS_百兴毛绒配变	10	400	320	320
44034	宜兴	PMS_轩圩 2#公变	10	200	160	160
44035	市区	晨光 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
44036	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
44037	市区	10kV 裕旺 6#箱变 T1	10	400	320	320
44038	宜兴	飞里路 1#公变	10	400	300	300
44039	宜兴	PMS_红卫四组公变	10	400	320	320
44040	市区	市镇新配变	10	400	320	320
44041	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 3#主变	10	800	640	640
44042	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
44043	江阴	沿山桥变	10	400	320	320
44044	宜兴	PMS_奔马小区 34#公变	10	400	320	320
44045	市区	前步街五配变（需删除）	10	400	320	320
44046	江阴	芙蓉新村 7#箱变主变	10	630	504	504
44047	宜兴	东山二村 3#箱变主变	10	500	400	400
44048	江阴	城南雅院 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
44049	市区	10kV 分校 8#箱变 T1	10	630	504	504

44050	市区	曹巷上二配变（光伏）	10	400	229	229
44051	江阴	PMS_工业园区 3#变	10	400	320	320
44052	江阴	PMS_景巷北变	10	200	160	160
44053	市区	PMS_辞家桥二配变	10	400	320	320
44054	宜兴	绿城公寓 1#箱变配电变压器	10	630	504	504
44055	江阴	大桥西变	10	400	320	320
44056	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
44057	宜兴	PMS_文昌花园二期 1#箱变主变	10	630	504	504
44058	江阴	外环西变	10	400	308	308
44059	市区	黄泥泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
44060	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T1	10	800	640	640
44061	市区	PMS_石园三配变	10	400	320	320
44062	市区	PMS_刘潭叁三配变（TTU）	10	200	160	160
44063	市区	PMS_曹庄小区配变	10	400	320	320
44064	宜兴	PMS_大新宿舍箱变	10	630	504	504
44065	市区	PMS_丰田配变	10	400	320	320
44066	宜兴	PMS_锦绣二村 4#箱变主变	10	630	504	504
44067	市区	PMS_李南二配变	10	400	320	320

44068	江阴	PMS_马镇刘家村西 变	10	400	320	320
44069	宜兴	尚城学府 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
44070	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T1	10	800	640	640
44071	宜兴	PMS_山前弄箱变	10	630	504	504
44072	市区	真裕配变	10	400	320	320
44073	宜兴	海伦华府 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
44074	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T2	10	800	640	640
44075	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T3	10	800	640	640
44076	宜兴	PMS_奔马小区 37#公 变	10	200	160	160
44077	宜兴	PMS_奔马小区 38#公 变	10	400	320	320
44078	宜兴	PMS_奔马小区 36#公 变	10	200	160	160
44079	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 1#所变	10	800	640	640
44080	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 2#所变	10	800	640	640
44081	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 3#所变	10	800	640	640

44082	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 4#所变	10	800	640	640
44083	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T2	10	800	640	640
44084	市区	10kV 锡沙 4#箱变 T1	10	630	504	504
44085	宜兴	陶都路 3#箱变主变	10	630	504	504
44086	市区	10kV 西泾 10#箱变 T1	10	630	504	504
44087	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T3	10	800	628	628
44088	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
44089	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T4	10	800	640	640
44090	市区	PMS_葛巷三配变	10	400	320	320
44091	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T3	20	800	640	640
44092	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T4	20	800	640	640
44093	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T2	20	800	634	634
44094	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T2	10	800	636	636
44095	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T3	10	800	640	640
44096	市区	PMS_20kV 博大 2#站	20	800	640	640

		T1				
44097	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T4	10	800	640	640
44098	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T1	10	800	640	640
44099	宜兴	PMS_卞家公变	10	200	160	160
44100	宜兴	PMS_新和双桥公变	10	200	145	145
44101	江阴	PMS_祝塘西园变	10	315	252	252
44102	宜兴	龙庭溪府 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
44103	市区	10kV 桐桥 9#箱变 T1	10	630	504	504
44104	宜兴	PMS_善卷电力站 2# 公变	10	400	320	320
44105	市区	PMS_10kV 菩提 1#箱 变 T1	10	630	504	504
44106	市区	PMS_东站基变	10	400	320	320
44107	市区	PMS_杨家里八配变	10	400	320	320
44108	市区	10kV 春风南岸 5#站 T1	10	800	640	640
44109	市区	PMS_建行配变(TTU)	10	400	320	320
44110	市区	PMS_后胡村丁配变	10	400	320	320
44111	市区	10kV 水秀 40#箱变 T1	10	630	504	504
44112	市区	PMS_西栅三配变	10	400	293	293
44113	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 4# 所变主变	10	630	504	504

44114	市区	回收站配变	10	400	307	307
44115	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T2	10	800	640	640
44116	江阴	PMS_长泾村西站变	10	400	320	320
44117	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T1	10	800	640	640
44118	市区	10kV 亿丰 7#站 T2	10	800	640	640
44119	江阴	闻书苑 5#配电所 4# 主变	10	630	466	466
44120	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T1	10	800	640	640
44121	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T3	10	800	640	640
44122	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T4	10	800	640	640
44123	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T2	10	800	640	640
44124	市区	立志金属配变	10	400	296	296
44125	江阴	瀚瑞华筑21#配电所 3#主变	10	800	640	640
44126	宜兴	高墩箱变主变	10	500	400	400
44127	市区	PMS_中鲍巷	10	400	320	320
44128	江阴	PMS_辉旺变	10	400	289	289
44129	市区	20kV 西水东 18#站 T1	20	800	640	640
44130	市区	PMS_永佳化工配变	10	400	320	320

44131	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T1	10	1000	800	800
44132	市区	PMS_何家二配变	10	400	320	320
44133	宜兴	化工场市场 3#公变	10	200	160	160
44134	市区	10kV 北洋湖 8#箱变 T1	10	630	504	504
44135	市区	20kV 立信 5#站 T2	20	800	640	640
44136	市区	PMS_关帝殿配变	10	400	320	320
44137	江阴	中河村委变	10	400	308	308
44138	市区	10kV 锦数双河苑 7# 站 T3	10	800	635	635
44139	宜兴	PMS_上垛公变	10	400	320	320
44140	市区	10kV 汇智科创站 T2	10	800	640	640
44141	市区	10kV 天卒 3#箱变 T1	10	630	504	504
44142	江阴	PMS_孙家宕变	10	400	256	256
44143	市区	PMS_西谢埭二配变	10	400	320	320
44144	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
44145	宜兴	悦澜名邸 3#室 3#所 变主变	10	630	504	504
44146	宜兴	邵家村公变	10	200	160	160
44147	江阴	春风佳苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
44148	宜兴	白泥西渡桥公变	10	200	160	160
44149	江阴	PMS_祝塘朱家堂变	10	400	282	282

44150	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T4	10	800	630	630
44151	市区	PMS_10KV 振染 10# 箱变 T1	10	630	504	504
44152	宜兴	PMS_上塘东公变	10	400	320	320
44153	宜兴	东方安居 2#箱变主 变	10	630	504	504
44154	市区	PMS_解放新村站 T1	10	1000	800	800
44155	宜兴	PMS_查林安置 1#公 变	10	400	320	320
44156	宜兴	珍东公变	10	400	320	320
44157	市区	10kV 百和花园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
44158	宜兴	PMS_后蒲圩公变	10	400	299	299
44159	宜兴	生圩黄土山公变	10	400	320	320
44160	宜兴	PMS_查林安置 2#公 变	10	400	320	320
44161	市区	PMS_春雷新村三配 变	10	400	320	320
44162	市区	10kV 青山 5#箱变 T1	10	630	504	504
44163	江阴	里泾坝西变	10	400	267	267
44164	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 1#所变	10	800	640	640
44165	宜兴	PMS_艺蝶箱变主变	10	400	320	320
44166	市区	10kV 山泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
44167	市区	10kV 圣芭 11#站 T3	10	800	640	640

44168	宜兴	中兴新村 2#箱变主变	10	500	400	400
44169	江阴	北大街箱变主变	10	630	504	504
44170	江阴	赵家塘西变	10	400	290	290
44171	江阴	PMS_祝塘李家堂变	10	400	248	248
44172	市区	张巷十配变	10	400	320	320
44173	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
44174	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
44175	江阴	PMS_王苍培变	10	400	169	169
44176	宜兴	云景台 1#站 2#所变	10	630	504	504
44177	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 1#所变	10	800	640	640
44178	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 3#所变	10	800	640	640
44179	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 4#所变	10	800	640	640
44180	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 2#所变	10	800	640	640
44181	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T2	10	800	640	640
44182	市区	10kV 大运华府 3#站 T2	10	800	640	640
44183	宜兴	PMS_联群 3#公变	10	200	160	160
44184	市区	10kV 蔡湾 5#箱变 T1	10	630	504	504

44185	江阴	PMS_友谊北变	10	400	287	287
44186	市区	10kV 堰新 13#站 T3	10	800	640	640
44187	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T1	10	800	635	635
44188	市区	污联配变	10	400	320	320
44189	市区	万扬塑料配变	10	400	320	320
44190	市区	10kV 云溪人家 5#站 T1	10	800	640	640
44191	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
44192	市区	PMS_仙河村委	10	400	320	320
44193	市区	10kV 丰泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
44194	市区	10kV 北大街 1#箱变 T1	10	630	504	504
44195	江阴	PMS_东刘市南变	10	400	273	273
44196	市区	PMS_红联配变	10	400	311	311
44197	市区	PMS_贾家巷配变	10	400	320	320
44198	江阴	芙蓉东箱变主变	10	400	320	320
44199	市区	装卸配变	10	200	160	160
44200	江阴	包家基多层 1#箱变 主变	10	500	400	400
44201	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T1	10	800	640	640
44202	市区	巨星塑胶配变	10	400	320	320
44203	市区	10kV 路巷 5#箱变 T1	10	400	320	320

44204	江阴	夏港文化站变	10	400	320	320
44205	市区	10kV 金珺湾 3#站 T1	10	800	640	640
44206	市区	PMS_夹板三配变	10	400	301	301
44207	宜兴	朝阳和建公变	10	400	320	320
44208	市区	PMS_电迅一配变	10	200	101	101
44209	市区	湖塘桥三配变（光伏）	10	400	149	149
44210	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T1	10	800	640	640
44211	市区	PMS_永胜伍一配变	10	400	320	320
44212	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T1	20	800	640	640
44213	市区	10kV 雍荣院 2#站 T2	10	800	640	640
44214	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T2	10	800	639	639
44215	市区	10kV 跃进 6#箱变 T1	10	630	504	504
44216	市区	10kV 映山湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
44217	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
44218	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T1	10	800	629	629
44219	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T3	10	800	640	640
44220	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T4	10	800	640	640
44221	市区	PMS_10kV 金科 5#站	10	800	640	640

		T2				
44222	江阴	春柱头北 2#变	10	400	254	254
44223	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T4	10	800	640	640
44224	宜兴	PMS_西圩西组公变	10	400	320	320
44225	市区	PMS_顺家桥配变	10	400	320	320
44226	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44227	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
44228	市区	10kV 春芯 1#箱变 T1	10	630	478	478
44229	市区	10kV 新北 2#箱变 T1	10	630	504	504
44230	江阴	雅澜名苑二区 17#配 电所 1#主变	10	800	640	640
44231	宜兴	北山村压榨鱼塘公 变	10	200	160	160
44232	宜兴	PMS_石材市场 44#箱 变	10	630	504	504
44233	宜兴	PMS_石材市场 45#箱 变	10	630	456	456
44234	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T3	10	800	640	640
44235	江阴	PMS_金水园 12#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44236	江阴	PMS_金水园 12#配电 所 2#主变	10	800	640	640

44237	江阴	紫悦花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
44238	市区	10kV 柴塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
44239	宜兴	东坡小学停车场公 变	10	400	320	320
44240	市区	PMS_欧典 1#箱变 T1	10	630	504	504
44241	江阴	PMS_华夏箱变主变	10	500	400	400
44242	市区	PMS_李家坝二配变	10	400	320	320
44243	市区	耐力配变	10	400	320	320
44244	江阴	PMS_周海南变	10	400	316	316
44245	江阴	PMS_孙家庄西变	10	200	86	86
44246	江阴	PMS_芦塘五房村变	10	400	269	269
44247	市区	周西三配变	10	400	307	307
44248	江阴	PMS_镇区东区 2#变	10	400	320	320
44249	江阴	PMS_金阳公变	10	400	320	320
44250	市区	10kV 利农 1#箱变 T1	10	630	504	504
44251	市区	10kV 春雷苑 9#站 T1	10	800	640	640
44252	江阴	PMS_张介坝公变	10	400	235	235
44253	江阴	PMS_新安底西变	10	400	320	320
44254	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
44255	江阴	PMS_通达西变	10	400	283	283
44256	市区	南山富配变	10	400	320	320
44257	江阴	PMS_福海箱变主变	10	400	320	320

44258	市区	10kV 端桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
44259	宜兴	客运站充电桩 8#箱变	10	630	504	504
44260	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T3	10	800	640	640
44261	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T1	10	800	640	640
44262	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T2	10	800	638	638
44263	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T2（光伏）	10	800	631	631
44264	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T4	10	800	640	640
44265	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T4	10	800	640	640
44266	宜兴	龙运天城和府 5#室 3#所变	10	800	640	640
44267	市区	10kV 普睿 3#箱变 T1	10	630	504	504
44268	市区	PMS_邹北二配变	10	400	320	320
44269	市区	PMS_宅基配变	10	400	320	320
44270	市区	10kV 春雨 5#箱变 T1	10	630	504	504
44271	市区	10kV 邱巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
44272	江阴	PMS_朝阳配电所 1#主变	10	800	640	640
44273	宜兴	东氿公园 3#箱变主变	20	400	320	320

44274	江阴	PMS_十房村变	10	400	224	224
44275	宜兴	PMS_万石楼下电站 公变	10	400	292	292
44276	市区	德克赛配变	10	400	314	314
44277	江阴	鑫茂悦园 153#配 2# 主变	10	800	640	640
44278	江阴	小湖新村东区 12#配 2#主变	10	630	504	504
44279	江阴	珺和雅苑一期 82-1# 配电所 1#主变	10	800	640	640
44280	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T4	10	800	631	631
44281	宜兴	湖悦名邸 7#室 2#所 变主变	10	800	640	640
44282	江阴	PMS_洪腾路变	10	400	310	310
44283	江阴	夏南时家村北变	10	400	320	320
44284	市区	10kV 西泾 6#箱变 T1	10	630	504	504
44285	市区	PMS_10kV 孔雀 8#站 T1	10	800	640	640
44286	市区	PMS_10KV 孔雀 8#站 T3	10	800	640	640
44287	市区	10KV 孔雀 8#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
44288	市区	10KV 孔雀 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44289	宜兴	青梅 2#公变	10	400	320	320

44290	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T2	10	800	640	640
44291	市区	PMS_廊下东配变	10	400	320	320
44292	市区	10kV 邱巷 32#箱变 T1	10	630	504	504
44293	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 1#主变	10	1000	800	800
44294	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 2#主变	10	1000	800	800
44295	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 3#主变	10	1000	800	800
44296	宜兴	凌云府 6#室 1#所变 主变	10	630	504	504
44297	宜兴	义庄村委公变	10	400	320	320
44298	市区	周三房三配变	10	400	320	320
44299	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 1# 所变	10	800	640	640
44300	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T2	10	800	640	640
44301	市区	PMS_金马变二变	10	400	310	310
44302	江阴	花山路 1064#配电所 1#主变	10	800	640	640
44303	江阴	花山路 1064#配电所 3#主变	10	800	640	640
44304	江阴	花山路 1064#配电所 2#主变	10	800	640	640

44305	江阴	花山路1064#配电所 4#主变	10	800	640	640
44306	宜兴	宸章府 3#室 1#主变	10	800	640	640
44307	市区	PMS_市镇九十	10	400	320	320
44308	市区	PMS_维金	10	400	238	238
44309	市区	10kV 雍荣院 5#站 T1	10	800	640	640
44310	市区	PMS_西湾	10	200	160	160
44311	宜兴	洛涧雅居 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
44312	市区	PMS_10kV 岷山 2#箱 变 T1	10	630	504	504
44313	市区	PMS_幕墙装饰	10	400	118	118
44314	市区	20kV 钰璟尚贤居 3# 站 T2	20	800	640	640
44315	市区	PMS_听松坊一配变	10	400	320	320
44316	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T3	10	800	640	640
44317	江阴	裕珑花园61#配电所 3#主变	10	800	640	640
44318	市区	PMS_尤巷	10	400	256	256
44319	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T2	10	800	637	637
44320	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T2	10	800	640	640
44321	宜兴	PMS_兴达商厦箱变 主变	10	400	320	320
44322	市区	10kV 别墅 7#箱变 T1	10	630	489	489

44323	江阴	PMS_祝塘环南路变	10	400	320	320
44324	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 4#主变	10	1000	800	800
44325	市区	PMS_西漳六配变	10	400	319	319
44326	市区	PMS_砖场二配变	10	400	285	285
44327	市区	10kV 杨普 3#箱变 T1	10	630	504	504
44328	江阴	三元公寓西箱变主 变	10	630	504	504
44329	市区	PMS_10kV 东升 1#箱 变 T1	10	630	504	504
44330	市区	PMS_10kV 东升 2#箱 变 T1	10	630	504	504
44331	江阴	金宸国际花园 4#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
44332	江阴	金宸国际花园 4#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
44333	江阴	PMS_金宸国际花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
44334	宜兴	PMS_西界箱变主变	10	400	320	320
44335	市区	PMS_10kV 东升 3#箱 变 T1	10	630	504	504
44336	江阴	北潮路 296#配电所 1#主变	10	630	488	488
44337	江阴	北潮路 296#配电所 3#主变	10	630	504	504
44338	江阴	北潮路 296#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
44339	江阴	北潮路 296#配电所 4#主变	10	630	504	504
44340	市区	PMS_永胜贰一配变	10	400	320	320
44341	市区	PMS_塘南中学配变	10	400	320	320
44342	宜兴	PMS_铜锣山庄 2#公 变	10	200	160	160
44343	市区	10kV 新丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
44344	江阴	PMS_门楼变	10	400	229	229
44345	市区	10kV 紫兰园 4#站 T1	10	800	640	640
44346	江阴	南方景园 130#配电 所 1#主变	10	800	633	633
44347	江阴	南方景园 130#配电 所 2#主变	10	800	635	635
44348	江阴	雅澜名苑 247#配电 所 1#主变	10	800	626	626
44349	江阴	雅澜名苑 247#配电 所 3#主变	10	800	622	622
44350	江阴	雅澜名苑 247#配电 所 4#主变	10	800	640	640
44351	江阴	PMS_谢家头北变	10	400	286	286
44352	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T1	20	800	640	640
44353	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T2	20	800	640	640
44354	江阴	雅澜名苑 247#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
44355	市区	10kV 江湾 5#站 T2	10	800	640	640
44356	市区	PMS_10kV 御澜湾 4# 站 T1	10	800	640	640
44357	市区	PMS_10kV 御澜湾 4# 站 T3	10	800	640	640
44358	江阴	PMS_唐曹西变	10	400	310	310
44359	江阴	创富路 1 号 8#配电 所 1#主变	10	630	504	504
44360	市区	PMS_10kV 御澜湾 5# 站 T1	10	800	640	640
44361	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
44362	宜兴	桥涯路西 3#箱变主 变	10	630	448	448
44363	宜兴	竹海岭上 3#室 2#所 变	10	800	640	640
44364	市区	PMS_胜利二配变	10	400	254	254
44365	市区	10kV 华镇 5#箱变 T1	10	630	504	504
44366	宜兴	PMS_东下 3#公变	10	400	147	147
44367	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T3	10	800	640	640
44368	市区	PMS_10kV 御澜湾 5# 站 T2	10	800	640	640
44369	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T4	10	800	640	640

44370	江阴	漫水桥变	10	400	310	310
44371	江阴	新秀园一期 12#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44372	市区	10kV 江花 7#站 T4	10	800	638	638
44373	江阴	PMS_金南 1#变	10	400	320	320
44374	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T3	10	800	640	640
44375	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T1	10	800	640	640
44376	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T2	10	800	640	640
44377	江阴	望隆花苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
44378	宜兴	新华 2#公变	10	400	320	320
44379	江阴	怡诚变	10	400	320	320
44380	江阴	PMS_顾山下庄变	10	400	275	275
44381	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T1	10	400	320	320
44382	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T2	10	400	320	320
44383	宜兴	PMS_马西公变	10	400	320	320
44384	江阴	民企变	10	400	320	320
44385	市区	10kV 和韵上院 7#站 T2	10	800	640	640
44386	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 2# 所变主变	10	630	504	504

44387	市区	PMS_线材厂二配变	10	400	224	224
44388	市区	PMS_10kV 江南府 9# 站 T1	10	800	640	640
44389	市区	裕蓉名邸 3#站 T4	10	800	640	640
44390	江阴	太平路 3 号变	10	400	320	320
44391	市区	10kV 万泉 3#箱变 T1	10	630	500	500
44392	市区	10kV 金牛苑三期 2# 站 T2	10	800	640	640
44393	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
44394	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T3	10	800	640	640
44395	宜兴	杨店邵西公变(光伏 并网)	10	400	144	144
44396	江阴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
44397	市区	10kV 新光嘉园 13# 站 T1	10	800	640	640
44398	市区	10kV 东望 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
44399	宜兴	PMS_张泽邵家公变	10	400	282	282
44400	市区	PMS_球铁东配变	10	400	312	312
44401	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
44402	宜兴	PMS_万石菜场公变	10	400	320	320
44403	宜兴	PMS_万石大桥公变	10	200	160	160
44404	市区	PMS_杨巷甲配变	10	400	320	320

		(TTU)				
44405	市区	10kV 茂桥 2#箱变 T1	10	630	484	484
44406	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T4	10	800	640	640
44407	江阴	陆西路 3#变	10	400	320	320
44408	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
44409	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T4	10	800	638	638
44410	市区	10kV 绿化 1#箱变 T1	10	630	504	504
44411	市区	PMS_华李巷配变	10	400	320	320
44412	市区	10kV 东望 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44413	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T2	20	800	640	640
44414	市区	10kV 金玥湾 7#站 T4	10	800	640	640
44415	江阴	邓洪家 3#变	10	400	320	320
44416	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T1	20	800	640	640
44417	江阴	PMS_北前头东 站	10	400	314	314
44418	江阴	PMS_南新公变	10	400	275	275
44419	江阴	PMS_孔西庄北 站	10	400	139	139
44420	江阴	PMS_二中公变	10	400	320	320
44421	市区	20kV 张镇桥 4#站 T2	20	800	640	640
44422	市区	丰友配变	10	400	255	255

44423	江阴	PMS_伊人变	10	400	183	183
44424	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T3	10	800	638	638
44425	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T4	20	800	640	640
44426	市区	20kV 张镇桥 4#站 T1	20	800	640	640
44427	江阴	PMS_祝塘戴家变	10	400	20	20
44428	江阴	PMS_沿塘北杨庄变	10	400	212	212
44429	江阴	PMS_茶安头变	10	400	212	212
44430	江阴	PMS_北邵村变	10	400	301	301
44431	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T2	10	800	640	640
44432	市区	20kV 星元 6#站 T1	20	800	640	640
44433	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T1	20	800	640	640
44434	江阴	澜景雅苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
44435	江阴	皋岸南变	10	400	320	320
44436	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
44437	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T1	20	800	640	640
44438	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T2	20	800	640	640
44439	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T2	20	800	640	640

44440	市区	PMS_10kV 御澜湾 4# 站 T2	10	800	640	640
44441	宜兴	三坛西公变	10	400	320	320
44442	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T1	10	800	640	640
44443	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T2	10	800	640	640
44444	市区	电壹配变	10	400	320	320
44445	江阴	PMS_陈家谷东变	10	200	88	88
44446	市区	PMS_上马墩七配变	10	400	320	320
44447	市区	PMS_太湖花园一期2 号站 T2	10	1000	800	800
44448	市区	10kV 东望 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
44449	市区	10kV 东望 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44450	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T4	10	800	640	640
44451	市区	PMS_曹庄西二配变	10	400	320	320
44452	宜兴	PMS_白宕大桥箱变 主变	10	630	504	504
44453	宜兴	PMS_商业公司宿舍 箱变主变	10	630	504	504
44454	宜兴	璟和园 2#室 3#所变 主变	10	800	640	640
44455	市区	10kV 景苑 6#站 T3	10	800	640	640

44456	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
44457	市区	10kV 分校 6#箱变 T1	10	630	504	504
44458	市区	PMS_色织厂配变	10	400	293	293
44459	江阴	PMS_运河南变	10	400	320	320
44460	市区	春星一配变(融合终端)	10	400	320	320
44461	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T2	10	800	640	640
44462	江阴	PMS_中杏西变	10	400	320	320
44463	市区	吴更上四配变	10	200	160	160
44464	市区	大运华府 5#站 T3	10	800	640	640
44465	市区	塘铁 3#箱变 T1	10	630	504	504
44466	市区	10kV 云溪人家 5#站 T4	10	800	640	640
44467	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T1	10	800	640	640
44468	江阴	PMS_南陈电站变	10	400	308	308
44469	江阴	小村箱变主变	10	630	504	504
44470	宜兴	PMS_高兴四队公变	10	200	97	97
44471	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T4	10	800	640	640
44472	江阴	南方景园 129#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44473	江阴	南方景园 129#配电 所 2#主变	10	800	640	640

44474	江阴	南方景园 129#配电 所 3#主变	10	800	640	640
44475	江阴	南方景园 129#配电 所 4#主变	10	800	624	624
44476	市区	PMS_龚巷居配变	10	400	320	320
44477	宜兴	PMS_大田电站公变	10	400	320	320
44478	江阴	PMS_习礼村小区 1# 变	10	400	320	320
44479	宜兴	东来国际 1#站 3#所 变	10	1000	800	800
44480	宜兴	杨巷刘家公变(光伏 并网)	10	400	309	309
44481	江阴	南方景园 128#配电 所 1#主变	10	800	620	620
44482	江阴	南方景园 128#配电 所 2#主变	10	800	612	612
44483	宜兴	洪塘组 2#公变	10	400	252	252
44484	江阴	PMS_南六房南变	10	400	207	207
44485	市区	福汇配变	10	400	306	306
44486	江阴	PMS_益民 3#变	10	400	320	320
44487	江阴	建南村云顾路变	10	400	320	320
44488	市区	容盛配变	10	400	287	287
44489	市区	PMS_小高巷三配变	10	400	320	320
44490	江阴	云景花园 29#配电所 1#主变	10	800	627	627
44491	市区	10kV 逸坤雅园 3#站	10	800	639	639

		T2				
44492	市区	陈更上三配变	10	400	320	320
44493	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T1	20	800	640	640
44494	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T2	20	800	640	640
44495	江阴	PMS_薛家基 3#变	10	250	174	174
44496	市区	PMS_造船一配变 (TTU)	10	400	320	320
44497	宜兴	邮电公变（光伏并 网）	10	400	211	211
44498	江阴	璟庭花苑 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
44499	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 3#所 变	20	800	640	640
44500	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T2	10	800	640	640
44501	市区	10kV 梅荆 29#站 T3	10	800	640	640
44502	江阴	新秀园一期 10#配电 所 4#主变	10	800	640	640
44503	市区	东顺苑 7#站 T1	10	800	640	640
44504	宜兴	PMS_烟山溪东公变	10	400	320	320
44505	市区	20kV 祥翼 2#站 T2	20	800	640	640
44506	市区	20kV 凯发 12#站 T1	20	800	640	640
44507	市区	PMS_小糜湾配变	10	400	320	320
44508	宜兴	定化村部箱变主变	10	630	504	504

44509	江阴	南悦家苑15#配电所 4#主变	10	630	504	504
44510	市区	金家里五配变	10	400	320	320
44511	市区	中南商场配变(融合 终端)	10	400	320	320
44512	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T2	10	800	640	640
44513	市区	10kV 斗山花园 9#箱 变 T1	10	630	504	504
44514	江阴	PMS_杨家西变	10	200	160	160
44515	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T2	10	800	640	640
44516	市区	10kV 云溪人家 6#站 T3	10	800	640	640
44517	宜兴	洛涧 6#公变	10	400	320	320
44518	市区	10kV 春来 3#箱变 T1	10	630	504	504
44519	江阴	创富路 1 号 6#配电 所 4#主变	10	630	504	504
44520	江阴	鑫茂悦园 217#配 1# 主变	10	630	504	504
44521	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	320	320
44522	市区	10kV 宏诚 8#站 T2	10	800	640	640
44523	宜兴	金龙名都 6#室 3#所 变主变	10	800	640	640
44524	宜兴	金兰中巷2#公变(光 伏并网)	10	200	132	132

44525	市区	陆皮桥三配变	10	400	320	320
44526	市区	10kV 融禾 8#站 T2	10	800	640	640
44527	宜兴	洑里景园 3#室 2#所 变主变	20	630	504	504
44528	江阴	卜家弄 6#箱变主变	10	630	504	504
44529	宜兴	浦西农行 3#公变	10	400	320	320
44530	江阴	荡南碧泓苑 2#箱变 主变	10	400	320	320
44531	市区	金星 2#箱变 T1	10	400	320	320
44532	市区	PMS_10kV 行星 6#箱 变 T1	10	630	504	504
44533	江阴	霞客周家村东 2#变	10	400	316	316
44534	市区	10kV 学府上院 3#站 T2	10	800	640	640
44535	宜兴	汇龙中公变	10	200	160	160
44536	江阴	张家基 2#变	10	400	320	320
44537	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
44538	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
44539	市区	10kV 亿丰 6#站 T2	10	800	640	640
44540	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T1	10	800	640	640
44541	市区	20kV 观湖湾 7#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
44542	市区	PMS_镇排涝站配变	10	400	320	320

44543	宜兴	PMS_花园小区 6#公变	10	400	320	320
44544	市区	10kV 梅坞 19#箱变 T1	10	630	504	504
44545	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T1	10	800	640	640
44546	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T1	10	800	640	640
44547	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T3	10	800	640	640
44548	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T4	10	800	640	640
44549	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T2	10	800	640	640
44550	宜兴	和桥朱家 2#公变	10	200	160	160
44551	江阴	郭庄 4#变	10	400	320	320
44552	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T1	10	800	640	640
44553	江阴	万兴堆场变	10	200	145	145
44554	江阴	PMS_红旗楼子下东变	10	400	320	320
44555	江阴	云麓花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
44556	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变	10	630	504	504
44557	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站	10	800	640	640

		T1				
44558	江阴	PMS_卢巷北箱变主变	10	400	320	320
44559	市区	10kV 交电 3#箱变 T1	10	630	504	504
44560	宜兴	PMS_兴隆村 2#公变	10	400	320	320
44561	江阴	兴利 16#变	10	400	320	320
44562	江阴	PMS_刘庄西箱变主变	10	500	400	400
44563	市区	PMS_机场路灯配变	10	400	320	320
44564	市区	制衣厂三配变	10	200	160	160
44565	江阴	PMS_蒲市村 2#箱变主变	10	500	252	252
44566	宜兴	韶巷下田桥公变	10	400	320	320
44567	市区	10kV 天一华府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44568	江阴	PMS_王大坝变	10	400	320	320
44569	江阴	PMS_蛇窝里公变	10	400	213	213
44570	市区	PMS_10kV 尹城 1#箱变 T1	10	630	504	504
44571	江阴	PMS_公馆变	10	400	288	288
44572	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
44573	宜兴	洛涧雅居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44574	宜兴	东方安居 1#箱变主变	10	630	504	504

44575	市区	10kV 中兴隆 2#站 T1	10	800	640	640
44576	江阴	PMS_塘下桥西变	10	400	269	269
44577	宜兴	野猫塘箱变主变	10	630	496	496
44578	市区	PMS_10kV 庄朵 1#箱变 T1	10	630	497	497
44579	宜兴	蜀山北街 4#箱变主变	10	500	400	400
44580	市区	PMS_10kV 姚安 4#箱变 T1	10	630	501	501
44581	宜兴	汤渡电影院公变	10	400	320	320
44582	宜兴	查林 11 组 2#公变	10	400	320	320
44583	市区	10kV 金锡 4#箱变 T1	10	630	504	504
44584	宜兴	倒砍头 2#箱变主变	10	400	320	320
44585	市区	迎龙村泵二配变(需删除)	10	400	320	320
44586	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T2	10	800	640	640
44587	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
44588	市区	PMS_万昌配变	10	400	320	320
44589	市区	PMS_10kV 姚安 3#箱变 T1	10	630	501	501
44590	宜兴	芳圩三组公变(光伏并网)	10	200	38	38
44591	市区	向阳 10#箱变 T1	10	630	504	504
44592	市区	PMS_10kV 姚安 2#箱	10	630	504	504

		变 T1				
44593	宜兴	振华路 3#公变	10	400	320	320
44594	市区	宿舍区三配变	10	400	320	320
44595	江阴	PMS_邮电北变	10	400	320	320
44596	江阴	金域广场 10-2#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44597	市区	10kV 水产 2#箱变 T1	10	630	504	504
44598	市区	裕蓉名邸 2#站 T2	10	800	640	640
44599	江阴	PMS_沈家村东变	10	400	320	320
44600	市区	10kV 西汀苑 3#站 T1	10	800	633	633
44601	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
44602	江阴	乌鹊堂南变	10	315	252	252
44603	宜兴	振业 56#楼东箱变	10	630	504	504
44604	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T1	10	800	640	640
44605	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T3	10	800	640	640
44606	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T2	10	800	640	640
44607	市区	10kV 山河福邸 4#站 T1	10	800	640	640
44608	宜兴	湖悦名邸 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
44609	市区	10kV 山河福邸 5#站 T3	10	800	634	634

44610	江阴	启港路 347 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
44611	市区	10kV 王巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
44612	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T1	10	800	640	640
44613	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T2	10	800	640	640
44614	宜兴	PMS_华宜箱变主变	10	500	400	400
44615	市区	PMS_邹更上配变	10	400	320	320
44616	市区	群星叁村二配变	10	400	320	320
44617	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T1	20	800	640	640
44618	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T3	20	800	640	640
44619	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T4	20	800	640	640
44620	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T2	20	800	640	640
44621	市区	10kV 北洋湖 6#箱变 T1	10	630	504	504
44622	市区	20kV 雅居乐 9#站 T2	20	800	640	640
44623	市区	PMS_市镇中配变	10	400	320	320
44624	市区	10kV 华亭苑 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44625	宜兴	前龙村公变(光伏并网)	10	400	272	272

44626	宜兴	东山新村 7#箱变主变	10	630	504	504
44627	宜兴	PMS_芳庄南圩鱼塘公变	10	400	320	320
44628	江阴	吴家店变	10	400	320	320
44629	宜兴	PMS_大芦圩站公变	10	400	320	320
44630	江阴	裕珑花园 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
44631	江阴	孙巷上变	10	400	320	320
44632	市区	10kV 华亭苑 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
44633	江阴	PMS_盛墩弄变	10	200	160	160
44634	市区	10kV 文怡苑站 T3	10	800	640	640
44635	市区	10kV 春光苑 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44636	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T2	10	800	640	640
44637	市区	10kV 小南湾 3#站 T1	10	630	504	504
44638	宜兴	上干 1#公变 (光伏并网)	10	400	0	0
44639	市区	10kV 梅坞 18#箱变 T1	10	630	504	504
44640	江阴	檀悦花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
44641	宜兴	PMS_赵庄五组箱变主变	10	200	160	160

44642	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T4	10	800	638	638
44643	市区	PMS_严唐巷丙一配 变(TTU)	10	400	320	320
44644	江阴	PMS_七里庄变	10	200	102	102
44645	市区	PMS_10kV 船帆 1#箱 变 T1	10	400	320	320
44646	市区	10kV 彩乐居 2#站 T2	10	800	640	640
44647	江阴	桃源名筑 134#配电 所 2 主变	20	800	640	640
44648	市区	10kV 芦桥 12#箱变 T1	10	630	504	504
44649	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T3	10	630	504	504
44650	江阴	PMS_孙家村南变	10	200	160	160
44651	江阴	PMS_徐霞客小学变	10	400	320	320
44652	市区	大亚鞋配变(融合终 端)	10	400	320	320
44653	江阴	翡翠花苑 119#配电 所 3#主变	10	800	640	640
44654	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T1	10	800	633	633
44655	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T1	10	800	640	640
44656	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T3	10	800	640	640

44657	市区	10kV 海角 3#箱变 T1	10	630	504	504
44658	宜兴	花园小区 5#公变	10	200	160	160
44659	市区	PMS_庄贰二配变 (TTU)	10	400	320	320
44660	市区	10kV 西羲里 4#站 T2	10	800	640	640
44661	市区	华蓝配变	10	400	320	320
44662	市区	20kV 耀春 2#箱变 T1	20	630	504	504
44663	江阴	长寿电力北变	10	400	320	320
44664	市区	PMS_荣家湾三配变	10	400	320	320
44665	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
44666	市区	寨门三变(光伏)	10	400	298	298
44667	宜兴	悦龙台 2#室 3#所变 主变	10	800	640	640
44668	市区	胡贰配变	10	400	320	320
44669	市区	PMS_管集二配变	10	400	320	320
44670	江阴	里旺里华夏箱变主 变	10	630	504	504
44671	市区	PMS_王巷中二配变	10	400	311	311
44672	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T4	20	800	640	640
44673	宜兴	PMS_宜城岳南新村 2#箱变主变	10	500	400	400
44674	市区	10kV 维依 2#箱变 T1	10	630	504	504
44675	宜兴	苏家小区 3#站 2#所	10	800	640	640

		变主变				
44676	市区	大巷十一配变	10	400	320	320
44677	宜兴	新用电站 2#公变	10	400	320	320
44678	宜兴	PMS_木桥 3#公变	10	200	160	160
44679	市区	10kV 苏巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
44680	宜兴	春晖新村 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
44681	市区	10kV 苏巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
44682	市区	斗星村甲配变	10	400	320	320
44683	市区	10kV 苏巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
44684	市区	10kV 苏巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
44685	市区	马排配变	10	400	320	320
44686	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
44687	市区	PMS_乐易购配变	10	400	320	320
44688	江阴	PMS_茂龙村委北变	10	400	320	320
44689	宜兴	化宿箱变主变	10	500	400	400
44690	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
44691	宜兴	丁墅 2#公变（光伏 并网）	10	200	112	112
44692	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
44693	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T2	10	800	640	640

44694	江阴	天敌雅苑 119#配电 所 2#主变	20	800	640	640
44695	宜兴	PMS_西渚电影院 2# 公变	10	400	311	311
44696	宜兴	石材市场 66#公变 (光伏并网)	10	400	2	2
44697	江阴	陈家村中变	10	400	320	320
44698	宜兴	尹家太湖 2#公变	10	400	320	320
44699	宜兴	洺悦湖山雅府 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
44700	市区	PMS_园塘下三配变	10	400	320	320
44701	市区	丁巷西配变(融合终 端)	10	400	320	320
44702	市区	10kV 水岸五区 5#站 T2	10	800	640	640
44703	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T3	10	800	640	640
44704	宜兴	前亭新村箱变主变	10	630	504	504
44705	市区	PMS_10kV 万旺 1#箱 变 T1	10	400	320	320
44706	市区	10kV 方泉 14#站 T1	10	1000	800	800
44707	市区	10kV 方泉 14#站 T2	10	1000	800	800
44708	江阴	PMS_电力北站 1#变	10	400	308	308
44709	市区	10kV 方泉 15#站 T2	10	800	640	640
44710	市区	10kV 方泉 15#站 T1	10	800	640	640
44711	市区	10kV 方泉 16#站 T1	10	800	640	640

44712	市区	10kV 方泉 16#站 T2	10	800	640	640
44713	市区	钦阳配变	10	400	114	114
44714	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T1	20	800	640	640
44715	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T3	20	800	640	640
44716	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T4	20	800	640	640
44717	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T2	20	800	640	640
44718	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T2	10	800	640	640
44719	江阴	PMS_薛家基 2#变	10	315	252	252
44720	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
44721	江阴	PMS_国际箱变主变	10	400	320	320
44722	江阴	月翔路西变	10	400	320	320
44723	宜兴	竹海新区 7#公变	10	400	314	314
44724	江阴	童家北变	10	400	273	273
44725	江阴	祝塘镇人民南路 1# 配电所 2#主变	10	800	640	640
44726	市区	团结新村十三配变	10	400	320	320
44727	市区	PMS_春来竞丰配变	20	400	320	320
44728	市区	PMS_车站二配变	10	400	218	218
44729	市区	青山寺二配变(融合 终端)	10	400	320	320

44730	宜兴	丰泽苑东区 1#箱变主变	10	630	504	504
44731	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 4#主变	20	800	640	640
44732	宜兴	长山五队公变(光伏并网)	10	400	302	302
44733	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T1	10	800	640	640
44734	市区	PMS_造船三配变(TTU)	10	200	160	160
44735	市区	10kV 远正 8#箱变 T1	10	630	504	504
44736	江阴	PMS_大夏家东变	10	200	160	160
44737	江阴	一诺变	10	400	320	320
44738	市区	10kV 稻香 7#箱变 T1	10	630	504	504
44739	江阴	PMS_多利果变	10	200	154	154
44740	江阴	PMS_联水公变	10	200	160	160
44741	江阴	PMS_塘头桥电站变	10	200	95	95
44742	江阴	PMS_建义李家村变	10	400	299	299
44743	江阴	PMS_徐家南变	10	400	311	311
44744	市区	10kV 西汀苑 3#站 T4	10	800	640	640
44745	江阴	春麓苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
44746	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T1	10	800	640	640
44747	市区	农服单六配变	10	400	320	320

44748	市区	PMS_羊严三配变	10	400	320	320
44749	宜兴	PMS_山水洑城 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
44750	市区	10kV 尤介 1#箱变 T1	10	400	320	320
44751	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T2	10	800	640	640
44752	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T4	10	800	640	640
44753	江阴	PMS_前刘庄变	10	200	153	153
44754	江阴	虎头村箱变主变	10	630	504	504
44755	宜兴	春晓江南南苑 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44756	江阴	南悦家苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
44757	江阴	PMS_徐家埭中变	10	400	284	284
44758	宜兴	石材市场 70#公变 (光伏并网)	10	400	16	16
44759	市区	西漳十配变	10	400	320	320
44760	市区	PMS_10kV 梅荆 16# 站 T1	10	800	640	640
44761	市区	PMS_10kV 梅荆 16# 站 T3	10	800	640	640
44762	市区	PMS_10kV 梅荆 16# 站 T4	10	800	640	640
44763	市区	PMS_10kV 梅荆 16# 站 T2	10	800	640	640

44764	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1	10	800	640	640
44765	宜兴	东山新村 5#箱变主 变	10	500	400	400
44766	市区	PMS_大宅西	10	400	224	224
44767	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T3	20	800	640	640
44768	市区	10kV 青山 1#箱变 T1	10	630	504	504
44769	市区	PMS_布厂三配变	10	400	320	320
44770	市区	PMS_周更上	10	400	320	320
44771	宜兴	东风新村 1#箱变主 变	10	630	504	504
44772	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
44773	市区	范西二配变	10	200	160	160
44774	市区	PMS_人民桥东二配 变	10	400	320	320
44775	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
44776	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
44777	市区	裕蓉名邸 2#站 T4	10	800	640	640
44778	江阴	朱家宕 3#箱变主变	10	400	320	320
44779	市区	朱圆配变	10	400	320	320
44780	市区	10kV 邱巷 21#箱变 T1	10	630	504	504

44781	市区	20kV 裕沁 9#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
44782	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
44783	宜兴	PMS_龙墅箱变主变	10	400	320	320
44784	江阴	茅场里东变	10	400	307	307
44785	市区	20kV 清源听澜居 2# 站 T4	20	800	640	640
44786	市区	10kV 瑞仕 8#站 T2	10	800	640	640
44787	宜兴	PMS_小桥头鱼塘公 变	10	200	152	152
44788	宜兴	丁耐宿舍 3#公变	10	200	160	160
44789	宜兴	PMS_南溪 5#公变	10	400	320	320
44790	市区	PMS_10kV 幸福里 9# 站 T1	10	800	640	640
44791	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T4	10	800	640	640
44792	市区	10kV 太平洋 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
44793	市区	陆家塘二变(光伏)	10	400	269	269
44794	宜兴	PMS_南溪 4#公变	10	400	320	320
44795	市区	10kV 新阳光 43#站 T1	10	800	640	640
44796	市区	安定电站二变(光 伏)	10	400	283	283
44797	江阴	青阳锡澄路商城北	10	630	504	504

		箱变主变				
44798	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
44799	宜兴	PMS_南溪 3#公变	10	400	320	320
44800	市区	东支巷二变（光伏）	10	400	298	298
44801	市区	PMS_高田上配变	10	400	319	319
44802	宜兴	PMS_南溪 2#公变	10	400	320	320
44803	市区	PMS_东房村西宅配 变	10	400	320	320
44804	市区	PMS_探机 2#箱变 T1	10	400	320	320
44805	市区	10kV 翡翠湾雅园 2# 站 T2	10	800	640	640
44806	市区	木城配变（光伏）	10	400	305	305
44807	市区	群众影配变（融合终 端）	10	400	320	320
44808	市区	10kV 翡翠湾雅园 3# 站 T1	10	800	640	640
44809	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
44810	市区	PMS_畅舜苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
44811	宜兴	PMS_南溪 1#公变	10	400	320	320
44812	市区	乔博配变	10	400	318	318
44813	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站 T3	10	800	640	640
44814	市区	10kV 新湖南苑 8#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
44815	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T4	10	800	640	640
44816	市区	PMS_罗巷三配变	10	400	320	320
44817	江阴	郡庭花园 140#配电 所 1#主变	10	800	640	640
44818	市区	生态园二配变	10	400	320	320
44819	市区	10kV 邱巷 29#箱变 T1	10	630	504	504
44820	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2	10	1000	800	800
44821	市区	东南头二配变	10	400	318	318
44822	宜兴	青墩公园箱变主变	20	630	504	504
44823	市区	PMS_沿湾二配变	10	400	320	320
44824	市区	10kV 春合 2#站 T4	10	1250	1000	1000
44825	宜兴	品尚花园 1#站 2#所 变主变	10	800	634	634
44826	宜兴	东卫鱼塘公变	10	200	160	160
44827	市区	PMS_20kV 金色 2#站 T1	20	1000	800	800
44828	江阴	邮电新村变	10	400	320	320
44829	宜兴	PMS_皇新北城公变	10	200	135	135
44830	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T2	10	800	640	640
44831	江阴	PMS_蒲市老住基箱 变主变	10	500	400	400

44832	江阴	冯溪花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
44833	市区	PMS_兴源照明配变	10	400	320	320
44834	宜兴	PMS_查林工业区 4# 公变	10	400	320	320
44835	市区	10kV 普睿 7#箱变 T1	10	630	504	504
44836	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T2	10	800	640	640
44837	市区	南元前巷二配变(光 伏)	10	400	290	290
44838	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T2	10	800	640	640
44839	市区	10kV 景南 5#箱变 T1	10	630	504	504
44840	宜兴	PMS_钱家站 2#公变	10	400	245	245
44841	市区	PMS_中更一配变	10	200	160	160
44842	江阴	海阅雅园 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
44843	江阴	闻书苑 5#配电所 2# 主变	10	630	504	504
44844	市区	PMS_兴湖东街二配 变	10	400	320	320
44845	江阴	创业 9#变	10	400	283	283
44846	市区	PMS_市镇三九配变	10	400	320	320
44847	宜兴	闸上村 1#箱变主变	10	630	504	504
44848	市区	PMS_李巷七配变	10	400	320	320
44849	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T1	10	800	640	640

44850	江阴	毛三巷北变	10	400	143	143
44851	江阴	PMS_北叶家变	10	200	147	147
44852	市区	10 世贸 1#箱变 T1	10	400	320	320
44853	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
44854	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T3	20	800	640	640
44855	市区	10kV 景南 22#箱变 T1	10	630	504	504
44856	江阴	PMS_七房堂变	10	200	160	160
44857	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T1	10	800	640	640
44858	江阴	PMS_长泾食品站变	10	400	308	308
44859	宜兴	洛涧村 2#箱变主变	10	500	400	400
44860	市区	10kV 亿帆 3#箱变 T1	10	630	504	504
44861	江阴	PMS_树家村南变	10	400	310	310
44862	市区	PMS_兴湖东街三配变	10	400	320	320
44863	宜兴	凌云府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44864	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44865	江阴	翡翠花苑 119#配电所 1#主变	10	800	640	640
44866	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T2	10	800	640	640

44867	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	258	258
44868	江阴	PMS_幸福北变	10	400	320	320
44869	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T1	10	800	640	640
44870	宜兴	PMS_洵麓花园 3#室 1#所变	10	630	504	504
44871	宜兴	洵麓花园 3#室 2#所 变（光伏并网）	10	630	446	446
44872	市区	10kV 远正 12#箱变 T1	10	630	504	504
44873	江阴	长安万福变	10	400	187	187
44874	江阴	PMS_停塘降南变	10	200	99	99
44875	江阴	新秀园一期 10#配电 所 2#主变	10	800	640	640
44876	江阴	浮桥箱变主变	10	630	504	504
44877	江阴	星悦河湾花园 37#配 电所 4#主变	10	630	504	504
44878	市区	协新村委配变	10	400	320	320
44879	宜兴	田肚 1#公变	10	400	320	320
44880	市区	PMS_10kV 新庄 1#箱 变 T1	10	630	504	504
44881	江阴	PMS_高家宕西变	10	200	160	160
44882	市区	PMS_10kV 中梁四季 1#站 T1	10	800	640	640
44883	市区	10kV 中梁四季 1#站 （光伏） T2	10	800	622	622

44884	市区	10kV 紫汀 2#箱变 T1	10	630	504	504
44885	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T3	10	800	640	640
44886	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T1	10	800	640	640
44887	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T2	10	800	640	640
44888	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T4	10	800	640	640
44889	市区	10kV 大河 1#箱变 T1	10	630	504	504
44890	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T1	10	800	640	640
44891	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T2	10	800	640	640
44892	江阴	敌馊花园南园 402# 配 3#主变	20	630	504	504
44893	宜兴	PMS_东尤场 4#公变	10	400	320	320
44894	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T1	10	800	640	640
44895	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T2	10	800	640	640
44896	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T4	20	800	640	640
44897	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T2	10	800	640	640
44898	市区	全生喷涂配变	10	400	320	320

44899	市区	10kV 赛维拉 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44900	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T3	10	800	640	640
44901	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T1	10	800	640	640
44902	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T2	10	800	640	640
44903	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T4	10	800	640	640
44904	宜兴	璟悦华府 1#站 1#所 变主变	10	630	504	504
44905	宜兴	PMS_龙溪河南公变	10	200	160	160
44906	江阴	谭家村 6#变	10	400	320	320
44907	市区	泾西实业配变	10	400	320	320
44908	市区	10kV 谈村 6#箱变 T1	10	630	504	504
44909	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
44910	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T3	10	800	640	640
44911	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T1	10	800	640	640
44912	市区	10kV 香樟园 15#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
44913	市区	10kV 香樟园 15#站 T4 (融合终端)	10	800	630	630

44914	宜兴	临泽人家 4#室 4#所 变主变	20	800	640	640
44915	市区	金鹰彩印配变	10	400	320	320
44916	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T4	10	800	640	640
44917	市区	PMS_庄后一配变	10	400	320	320
44918	市区	10kV 公利 2#箱变 T1	10	400	320	320
44919	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T4	10	800	640	640
44920	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T3	10	800	640	640
44921	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T4	10	800	640	640
44922	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T2	10	800	640	640
44923	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T1	10	800	640	640
44924	江阴	创富路 1 号 5#配电 所 3#主变	10	630	504	504
44925	市区	10kV 雪印 3#箱变 T1	10	400	320	320
44926	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
44927	市区	PMS_石园	10	400	309	309
44928	江阴	西园三村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
44929	市区	10kV 时代大酒店 T1	10	1000	800	800

44930	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T3	10	800	640	640
44931	江阴	PMS_澄江徐家村西 变	10	400	320	320
44932	江阴	PMS_奇松变	10	400	315	315
44933	宜兴	龙运天城和府 3#室 3#所变	10	800	640	640
44934	江阴	PMS_北村里 1#变	10	200	160	160
44935	市区	PMS_大全机配变	10	400	320	320
44936	江阴	PMS_时装公变	10	400	308	308
44937	江阴	PMS_小桥头变	10	400	320	320
44938	江阴	PMS_碗墩山变	10	200	149	149
44939	市区	PMS_佳乐配变	10	400	320	320
44940	江阴	贯巷北变	10	400	320	320
44941	宜兴	PMS_春江酩府 3#室 2#所变	20	800	640	640
44942	江阴	PMS_向墩南变	10	200	160	160
44943	江阴	PMS_白蛇东变	10	400	160	160
44944	市区	橡胶厂二配变	10	400	320	320
44945	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
44946	江阴	后巷菜场东变	10	400	149	149
44947	宜兴	天安逸品花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44948	江阴	PMS_徐家塘北变	10	200	88	88

44949	江阴	PMS_云顾东变	10	400	320	320
44950	江阴	PMS_园区 1#箱变主变	10	630	504	504
44951	市区	PMS_朝辉三配变	10	400	320	320
44952	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室2#所变主变	10	630	504	504
44953	江阴	PMS_西杜家东变	10	200	136	136
44954	江阴	PMS_东元塘变	10	200	109	109
44955	市区	PMS_刘潭贰三配变(TTU)	10	400	320	320
44956	江阴	PMS_邓阳村西变	10	200	160	160
44957	市区	蓉达新村二配变	10	400	320	320
44958	市区	10kV 康悦熙园 2#站T1	10	800	640	640
44959	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
44960	江阴	峭岐村委变	10	400	320	320
44961	江阴	马镇渔业箱变主变	10	630	504	504
44962	市区	10kV 桃泉 15#箱变T1	10	630	504	504
44963	市区	中学七配变	10	400	320	320
44964	市区	PMS_浦巷六配变	10	400	320	320
44965	江阴	PMS_孔寺变	10	400	284	284
44966	江阴	PMS_西范开发南变	10	400	320	320
44967	市区	PMS_荣巷市场配变	10	400	320	320

		(TTU)				
44968	宜兴	蜀山南街 2#箱变主变	10	630	504	504
44969	江阴	PMS_文林恩庄西变	10	400	172	172
44970	市区	PMS_前黄甲	10	400	320	320
44971	江阴	南苑新村 38#箱变主变	10	400	320	320
44972	江阴	PMS_长达 2#变	10	315	185	185
44973	市区	10kV 长宁苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
44974	市区	10kV 晨光和园 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
44975	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T3	10	800	640	640
44976	市区	10kV 震泽 7#箱变 T1	10	630	504	504
44977	江阴	PMS_文林砖瓦南变	10	400	303	303
44978	江阴	朱家坝花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
44979	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T1	10	800	640	640
44980	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T3	10	800	640	640
44981	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T4	10	800	640	640
44982	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T2	10	800	640	640

44983	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T1	10	800	640	640
44984	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T3	10	800	640	640
44985	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T4	10	800	640	640
44986	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T2	10	800	640	640
44987	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T1	10	800	640	640
44988	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T2	10	800	640	640
44989	江阴	PMS_祝塘南街南变	10	400	320	320
44990	江阴	PMS_果园变	10	200	160	160
44991	江阴	PMS_安上西 2#变	10	200	160	160
44992	宜兴	PMS_火龙地公变	10	200	160	160
44993	江阴	PMS_林达西变	10	400	320	320
44994	江阴	PMS_华士高头上 2# 变	10	200	137	137
44995	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T3	10	800	640	640
44996	市区	PMS_姚家浜一配变	10	400	320	320
44997	江阴	PMS_祝塘钱家西变	10	400	320	320
44998	市区	PMS_帆鑫机械配变	10	400	320	320
44999	江阴	水芸苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640

45000	市区	PMS_万张泵配变	10	400	320	320
45001	市区	10kV 文曲 10#箱变 T1	10	630	504	504
45002	市区	富达塑料厂（光伏）	10	400	314	314
45003	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T2	10	800	640	640
45004	市区	PMS_张华村三配变	10	400	320	320
45005	市区	泽凯纸业配变	10	400	320	320
45006	市区	PMS_园诚配变	10	400	298	298
45007	市区	PMS_亿丰变	10	400	320	320
45008	市区	PMS_桑园北四配变	10	400	320	320
45009	市区	PMS_新长铁路四配 变	10	200	160	160
45010	市区	10kV 重楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
45011	江阴	江悦尚院 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
45012	市区	10kV 廊下 1#箱变 T1	10	630	504	504
45013	市区	水泵配变（融合终 端）	10	400	320	320
45014	市区	PMS_浜口新村配变	10	400	320	320
45015	江阴	PMS_塘饼圩站变	10	200	160	160
45016	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T2	10	800	640	640
45017	市区	PMS_双河十四配变 （TTU）	10	400	320	320

45018	宜兴	茶亭东路 1#箱变	10	630	504	504
45019	市区	PMS_重楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
45020	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
45021	市区	10kV 铂庭 7#站 T2	10	800	640	640
45022	市区	10kV 悦湖 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
45023	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
45024	市区	PMS_大成村一配变 (TTU)	10	400	320	320
45025	市区	10kV 西园 10#箱变 T1	10	630	504	504
45026	市区	向阳 15#箱变 T1	10	630	504	504
45027	江阴	昕悦府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
45028	江阴	PMS_农宿箱变主变	10	400	320	320
45029	市区	东泉 1#箱变 T1	10	200	160	160
45030	市区	10kV 稻村 26#箱变 T1	10	630	504	504
45031	市区	20kV 金域 12#站 T3	20	800	640	640
45032	江阴	PMS_唐家圩东变	10	200	144	144
45033	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T2	10	800	640	640
45034	江阴	霞映景苑 17#配电所 1#主变	10	800	640	640

45035	市区	羊小变（光伏）	10	400	313	313
45036	市区	10kV 南村 1#箱变 T1 （光伏）	10	630	467	467
45037	市区	10kV 九松 1#箱变 T1	10	630	497	497
45038	市区	眉周	10	200	140	140
45039	江阴	PMS_南巷路南变	10	400	301	301
45040	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T2	10	800	640	640
45041	市区	镇北壹配变	10	400	320	320
45042	市区	10kV 和韵上院 4#站 T2	10	800	640	640
45043	市区	10kV 巡塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
45044	宜兴	振业 5#楼西箱变	10	630	504	504
45045	市区	PMS_泾新范南三配 变	10	400	320	320
45046	江阴	PMS_陆家庄箱变主 变	10	400	320	320
45047	市区	博雅德配变	10	400	320	320
45048	江阴	星光苑 4#配电所 1# 主变	10	630	504	504
45049	市区	张更巷四配变	10	400	320	320
45050	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
45051	市区	10kV 大运华府 8#站 T2	10	800	640	640
45052	市区	PMS_太湖大道 11#箱	10	400	320	320

		变 T1				
45053	市区	20kV 西水东 17#站 T3	20	800	640	640
45054	宜兴	PMS_中阳公变	10	200	36	36
45055	市区	10kV 兰苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
45056	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
45057	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T4	20	800	640	640
45058	市区	10kV 泉山 2#箱变 T1	10	630	504	504
45059	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T1	10	800	640	640
45060	宜兴	和喜汎府 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
45061	宜兴	湖悦名邸 8#室 3#所 变主变	10	800	640	640
45062	江阴	三宝中村变	10	400	269	269
45063	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T1	10	800	640	640
45064	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T3	10	800	640	640
45065	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45066	市区	10kV 林业 1#箱变 T1	10	400	320	320
45067	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T3	10	800	640	640

45068	市区	10kV 映山湖 4#箱变 T1	10	630	504	504
45069	宜兴	龙运天城悦府 3#室 2#所变	10	630	504	504
45070	宜兴	薛家圩公变	10	400	320	320
45071	江阴	天瑞苑 6#配电所 2# 主变	10	800	640	640
45072	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
45073	市区	养基队配变(融合终 端)	10	400	320	320
45074	市区	五里十配变(融合终 端)	10	200	160	160
45075	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T1	20	800	640	640
45076	市区	20kV 沿中 1#箱变 T1	20	630	504	504
45077	宜兴	PMS_荷塘李家北公 变	10	200	160	160
45078	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T2	10	800	640	640
45079	市区	PMS_怡路东	10	400	306	306
45080	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T4	10	800	640	640
45081	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配 电所 1#主变	10	630	504	504
45082	宜兴	头阳村部 2#公变(光	10	400	312	312

		伏并网)				
45083	市区	大运华府 5#站 T1	10	800	640	640
45084	宜兴	新建路灯公变	10	200	160	160
45085	江阴	毛纺箱变主变	10	630	504	504
45086	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T3	10	800	640	640
45087	宜兴	丽锦花苑 1#站 1#所 变主变	10	800	640	640
45088	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
45089	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
45090	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
45091	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T4	20	800	640	640
45092	宜兴	新昌路箱变主变	10	630	504	504
45093	宜兴	熙岸阳光 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
45094	宜兴	洵璋景园 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
45095	市区	礼舍配变	10	400	320	320
45096	宜兴	PMS_万福 3#公变	10	400	320	320
45097	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T2	10	800	640	640
45098	宜兴	南门村 2#箱变主变	10	400	320	320

45099	江阴	PMS_三小西变	10	400	320	320
45100	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T4	10	800	640	640
45101	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T2	10	800	640	640
45102	宜兴	洵珑云起府 3#室 3# 所变主变	10	800	640	640
45103	市区	20kV 雪新苑 10#站 T1	20	800	640	640
45104	江阴	PMS_和平村南变	10	400	320	320
45105	市区	10kV 斗山花园 10# 箱变 T1	10	630	504	504
45106	江阴	PMS_小桥头西变	10	200	160	160
45107	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T4	10	800	640	640
45108	市区	PMS_10kV 雅洛 1#箱 变 T1	10	630	504	504
45109	江阴	PMS_沈巷南变	10	400	320	320
45110	市区	PMS_10kV 玖里湾 5# 站 T1	10	800	640	640
45111	市区	PMS_正明移动配变	10	400	277	277
45112	市区	10kV 振达 1#箱变 T1	10	630	504	504
45113	江阴	西元塘南变	10	400	191	191
45114	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T1	10	800	640	640
45115	市区	PMS_10kV 清锦 5#站	10	800	640	640

		T3				
45116	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T4	10	800	640	640
45117	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T2	10	800	640	640
45118	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
45119	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T2	10	800	640	640
45120	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
45121	宜兴	门头桥 2#公变（光 伏并网）	10	200	0	0
45122	市区	PMS_许巷南配变 （TTU）	10	400	320	320
45123	市区	PMS_普邦绝热配变	10	400	320	320
45124	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T1	10	800	631	631
45125	宜兴	花溪邸 2#室 4#所变 主变	10	800	640	640
45126	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T2	10	800	640	640
45127	江阴	PMS_长泾沿河变	10	400	288	288
45128	江阴	PMS_花园路变	10	400	320	320
45129	宜兴	PMS_青龙河西箱变 主变	10	400	320	320

45130	江阴	南闸泗河新桥头变	10	400	303	303
45131	江阴	PMS_陶湾变	10	400	320	320
45132	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
45133	宜兴	文卫 1#箱变主变	10	630	504	504
45134	江阴	PMS_南新村北变	10	400	320	320
45135	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T3	20	800	640	640
45136	江阴	PMS_东南新村变	10	400	320	320
45137	市区	永安北路二配变	10	400	320	320
45138	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T4	20	800	640	640
45139	市区	PMS_石埭胶木厂二 配变	10	400	320	320
45140	市区	10kV 熙悦府 6#站 T2	10	800	640	640
45141	宜兴	天谷院墅 1#室 1#所 变主变	10	630	504	504
45142	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T1	10	800	636	636
45143	宜兴	鹏鹞制造 12#公变	10	400	278	278
45144	市区	10kV 和韵上院 6#站 T3	10	800	627	627
45145	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45146	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T3	10	800	640	640
45147	宜兴	PMS_环南公变	10	400	320	320

45148	市区	10kV 水秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
45149	市区	10kV 彩乐居 3#站 T4	10	800	640	640
45150	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
45151	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
45152	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
45153	市区	10kV 太平洋 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
45154	市区	10kV 太平洋 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
45155	市区	10kV 太平洋 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
45156	市区	10kV 太平洋 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
45157	江阴	蒋家巷中变	10	400	242	242
45158	市区	10kV 太平洋 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
45159	市区	10kV 太平洋 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
45160	市区	10kV 云溪人家 2#站 T4	10	800	640	640
45161	市区	PMS_小巷里配变	10	400	320	320
45162	江阴	刘后村箱变主变	10	630	504	504
45163	江阴	天茂雅苑 10#配电所	10	630	504	504

		1#主变				
45164	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T1	20	800	640	640
45165	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T3	20	800	640	640
45166	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T4	20	800	640	640
45167	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T2	20	800	640	640
45168	市区	10kV 太平洋 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45169	江阴	PMS_停排东变	10	200	160	160
45170	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T1	20	800	640	640
45171	江阴	PMS_田堵里南变	10	400	174	174
45172	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T1	10	800	640	640
45173	江阴	PMS_耿家住基东变	10	400	201	201
45174	市区	农服公司八配变	10	400	320	320
45175	江阴	PMS_青阳法院箱变 主变	10	630	504	504
45176	市区	10kV 鸿泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
45177	宜兴	花溪山庭 2#室 2#所 变	10	800	640	640
45178	江阴	上品璟苑 115#配电 所 2#主变	10	800	632	632

45179	江阴	PMS_梅树巷东变	10	200	160	160
45180	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T3	20	800	637	637
45181	江阴	东环南变	10	400	320	320
45182	江阴	PMS_龙岸南变	10	400	320	320
45183	宜兴	兴业小区四期 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
45184	市区	PMS_凯旋 11#站 T1	10	800	640	640
45185	市区	龙齐坝配变	10	400	316	316
45186	宜兴	城北公交站 3#箱变 主变	10	630	500	500
45187	市区	PMS_凯旋 11#站 T2	10	800	640	640
45188	市区	凯旋 11#站 T3（光 伏）	10	800	578	578
45189	市区	PMS_凯旋 11#站 T4	10	800	640	640
45190	江阴	敌馊花园中园 73#配 电所 2#主变	20	630	504	504
45191	宜兴	里坞介西公变	10	400	320	320
45192	市区	10kV 胜利 6#箱变 T1 （光伏）	10	630	465	465
45193	宜兴	木石 2#箱变主变	10	500	400	400
45194	江阴	龙城福第二期 298# 配电所 1#主变	10	800	640	640
45195	市区	农林局一配变	10	400	307	307
45196	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T3	10	800	640	640

45197	市区	育钱配变	10	400	320	320
45198	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T3	10	800	640	640
45199	市区	10kV 锦数双河苑 9# 站 T1	10	800	640	640
45200	宜兴	教育路 1#箱变主变	10	400	320	320
45201	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T2	20	800	640	640
45202	宜兴	誉湖郡 6#室 1#所变 主变	20	630	495	495
45203	市区	10kV 瑞佳 2#箱变 T1	10	630	504	504
45204	江阴	PMS_大坝上变	10	400	299	299
45205	江阴	PMS_曹家村北变	10	200	133	133
45206	市区	PMS_渔业七配变	10	400	320	320
45207	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 1#所变主变	10	400	320	320
45208	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 2#所变主变	10	400	320	320
45209	宜兴	洛涧姚家 2#公变(光 伏并网)	10	400	303	303
45210	市区	里西村二配变	10	400	320	320
45211	江阴	上品璟苑 319#配电 所 3#主变	10	800	640	640
45212	江阴	PMS_周家宕东变	10	200	160	160
45213	江阴	PMS_蔡巷北变	10	400	320	320
45214	江阴	PMS_华庄西变	10	400	196	196

45215	江阴	PMS_幸福 4#变	10	400	309	309
45216	江阴	徐家宕南变	10	200	160	160
45217	江阴	PMS_张家油车东变	10	400	288	288
45218	市区	10kV 云溪人家 3#站 T1	10	800	640	640
45219	市区	PMS_姚青圩变	10	400	320	320
45220	市区	10kV 仓实 2#站 T1	10	800	640	640
45221	宜兴	PMS_宜城岳南新村 3#箱变主变	10	500	400	400
45222	市区	10kV 金匮里 12#站 T2	20	800	640	640
45223	市区	PMS_凯旋 12#站 T1	10	800	640	640
45224	宜兴	八仕村 2#公变（光 伏并网）	10	400	299	299
45225	市区	PMS_凯旋 12#站 T2	10	800	640	640
45226	市区	PMS_凯旋 12#站 T3	10	800	640	640
45227	市区	PMS_凯旋 12#站 T4	10	800	640	640
45228	江阴	华裕雅园 35#配 1# 主变	10	800	640	640
45229	市区	PMS_龙潭湾配变	10	400	320	320
45230	江阴	PMS_五市变	10	400	147	147
45231	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变	10	630	504	504
45232	江阴	PMS_张黄家西变	10	400	317	317
45233	市区	PMS_凯旋 13#站 T1	10	800	640	640

45234	江阴	创新变	10	315	167	167
45235	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T4	10	800	636	636
45236	市区	PMS_凯旋 13#站 T2	10	800	640	640
45237	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	630	504	504
45238	市区	PMS_凯旋 13#站 T3	10	800	640	640
45239	江阴	PMS_恒生府邸 6#配 电所 2#主变	10	800	640	640
45240	宜兴	PMS_积丰 5#公变	10	200	160	160
45241	市区	飞翔配变	10	400	320	320
45242	市区	10kV 春风南岸 2#站 T1	10	800	640	640
45243	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45244	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
45245	江阴	唐巷西变	10	400	320	320
45246	江阴	PMS_阳光国际 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45247	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45248	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45249	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 3#主变	10	1000	800	800
45250	江阴	长青路变	10	400	320	320

45251	市区	10kV 尚书苑 9#站 T2	10	800	640	640
45252	宜兴	PMS_高隐 2#箱变主变	10	630	319	319
45253	宜兴	PMS_闸南公变	10	400	270	270
45254	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
45255	市区	10kV 李高 11#箱变 T1	10	630	504	504
45256	江阴	海阅雅园 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
45257	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
45258	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
45259	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T1	20	800	639	639
45260	江阴	后河北变	10	250	170	170
45261	市区	10kV 船帆 5#箱变 T1	10	630	504	504
45262	市区	10kV 天纺 2#箱变 T1	10	500	400	400
45263	市区	10kV 太平洋 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
45264	市区	10kV 太平洋 8#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
45265	江阴	文林人民路变	10	400	320	320
45266	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变	10	800	640	640

45267	市区	龙头嘴配变	10	200	160	160
45268	市区	20kV 慧谷 1#箱变 T1	20	630	504	504
45269	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
45270	市区	20kV 雪新苑 10#站 T4	20	800	640	640
45271	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
45272	江阴	馨苑中变	10	400	320	320
45273	江阴	PMS_河塘市镇菜场箱变主变	10	500	400	400
45274	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T3	20	800	640	640
45275	江阴	翡翠花苑 74#配电所 4#主变	10	800	630	630
45276	江阴	PMS_宋家圩北变	10	400	68	68
45277	市区	唐建村配变	10	400	320	320
45278	江阴	PMS_安巷新农村变	10	400	320	320
45279	江阴	PMS_河塘商城箱变主变	10	500	400	400
45280	宜兴	PMS_汇浜西公变	10	315	252	252
45281	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T4	10	800	640	640
45282	宜兴	PMS_陈桥公变	10	160	57	57
45283	江阴	PMS_河塘新村箱变主变	10	500	400	400

45284	江阴	霞客薛家村东变	10	315	177	177
45285	市区	云林西（光伏）	10	400	294	294
45286	宜兴	誉湖郡 7#室 2#所变主变	20	800	640	640
45287	市区	10kV 工艺 4#箱变 T1	10	630	504	504
45288	江阴	PMS_顾山南街变	10	400	320	320
45289	宜兴	PMS_鹏鹞智造 6#公变	10	400	219	219
45290	江阴	南悦家苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
45291	江阴	PMS_王家村菜场变	10	400	310	310
45292	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T1	10	800	640	640
45293	江阴	雍锦园 35#配电所 2#主变	10	800	625	625
45294	江阴	PMS_外宿 1#变	10	400	320	320
45295	宜兴	PMS_兴宇路 2#公变	10	400	320	320
45296	市区	PMS_凯旋 13#站 T4	10	800	640	640
45297	江阴	PMS_教师新村变	10	400	287	287
45298	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T3	10	800	640	640
45299	市区	PMS_自来水厂五配变	10	400	320	320
45300	市区	PMS_10kV 悦水园 7#站 T1	10	800	640	640
45301	市区	PMS_10kV 悦水园 7#	10	800	640	640

		站 T2				
45302	市区	PMS_10kV 悦水园 8# 站 T1	10	800	640	640
45303	市区	PMS_10kV 悦水园 8# 站 T2	10	800	640	640
45304	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
45305	市区	PMS_凯旋 10#站 T1	10	800	640	640
45306	市区	PMS_凯旋 10#站 T2	10	800	640	640
45307	宜兴	PMS_秀才 2#公变	10	400	320	320
45308	市区	10kV 庙新 5#箱变 T1	10	630	504	504
45309	市区	PMS_惠巷丁配变	10	400	320	320
45310	宜兴	PMS_杨桥电站西公 变	10	400	320	320
45311	宜兴	下大涧 2#公变	10	400	320	320
45312	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
45313	江阴	雅澜名苑二区 12#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45314	市区	唐巷三配变	10	200	160	160
45315	宜兴	PMS_燕山韩家渡公 变	10	400	320	320
45316	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 3#所 变	10	800	640	640
45317	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度 假小镇 11#室 2#所	10	400	320	320

		变主变				
45318	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T2	10	800	640	640
45319	江阴	马文路西变	10	400	320	320
45320	宜兴	艾干东村公变	10	200	160	160
45321	宜兴	PMS_下南村 2#公变	10	200	160	160
45322	市区	10kV 宏诚 11#站 T1	10	800	640	640
45323	江阴	检查南箱变主变	10	630	504	504
45324	宜兴	PMS_通挤桥南公变	10	400	320	320
45325	市区	PMS_邵巷十配变	10	400	320	320
45326	宜兴	PMS_汎麓花园 4#室 1#所变	10	630	504	504
45327	江阴	荣熙花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
45328	宜兴	PMS_汎麓花园 4#室 3#所变	10	630	504	504
45329	宜兴	PMS_汎麓花园 4#室 2#所变	10	630	504	504
45330	宜兴	PMS_汎麓花园 4#室 4#所变	10	630	504	504
45331	市区	10kV 春和景明 2#站 T4	10	800	640	640
45332	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
45333	宜兴	PMS_上坝窑厂公变	10	200	160	160
45334	江阴	棠樾锦园 17#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
45335	宜兴	PMS_芳庄墅后鱼塘 公变	10	400	320	320
45336	市区	10kV 导航 1#箱变 T1	10	630	504	504
45337	市区	10kV 地税 4#箱变 T1	10	630	504	504
45338	宜兴	PMS_蒋家渎南公变	10	400	239	239
45339	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T1（融合终端）	10	800	587	587
45340	宜兴	PMS_潼渚沟头公变	10	200	108	108
45341	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
45342	江阴	PMS_范前东箱变主 变	10	400	314	314
45343	市区	10kV 罗益 2#箱变 T1	10	500	400	400
45344	市区	汗庄桥三配变	10	400	320	320
45345	宜兴	PMS_上东湾花园 1# 站 1#所变	20	800	635	635
45346	宜兴	PMS_上东湾花园 1# 站 3#所变	20	800	629	629
45347	宜兴	PMS_上东湾花园 1# 站 4#所变	20	800	633	633
45348	宜兴	PMS_上东湾花园 1# 站 2#所变	20	800	640	640
45349	市区	10kV 桃泉 17#箱变 T1	10	630	504	504
45350	市区	PMS_10kV 晴山 1#箱	10	630	504	504

		变 T1				
45351	市区	10kV 田岸 2#箱变 T1	10	630	492	492
45352	市区	20kV 兴想 17#站 T2	20	800	640	640
45353	宜兴	PMS_街镇二公变	10	400	320	320
45354	宜兴	PMS_东方紫园 3#室 2#所变	10	800	640	640
45355	市区	张巷二三配变	10	400	320	320
45356	市区	PMS_芙蓉四	10	400	314	314
45357	江阴	春风雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
45358	市区	PMS_周巷配变	10	400	320	320
45359	市区	10kV 西泾 9#箱变 T1	10	630	504	504
45360	宜兴	熙和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
45361	宜兴	PMS_宜兴商场 4#箱 变主变	10	630	504	504
45362	市区	10kV 山河福邸 4#站 T4	10	800	640	640
45363	市区	PMS_大万巷三配变	10	400	320	320
45364	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T2	10	800	640	640
45365	市区	PMS_堰绵二配变	10	400	255	255
45366	市区	10kV 水岸五区 5#站 T3	10	800	640	640
45367	市区	葛巷五二配变	10	400	320	320
45368	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#	20	800	625	625

		站 T2				
45369	宜兴	纺织小区 2#箱变主变	10	630	504	504
45370	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
45371	江阴	鑫茂悦园 269#配 2#主变	10	800	640	640
45372	市区	金星农配变	10	400	307	307
45373	宜兴	扶峰东公变	10	400	280	280
45374	江阴	PMS_车站北变	10	400	274	274
45375	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T3	10	800	640	640
45376	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T1	10	800	640	640
45377	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T2	10	800	640	640
45378	市区	PMS_10kv 瑞湖 5#站 T4	10	800	640	640
45379	市区	10kV 万宝 1#箱变 T1	10	630	504	504
45380	宜兴	冯家组 3#公变（光伏并网）	10	400	298	298
45381	市区	10kV 永泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
45382	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T3	10	800	640	640
45383	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T1	10	800	640	640

45384	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T2	10	800	640	640
45385	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T4	10	800	640	640
45386	江阴	蟠龙工业园 7#变	10	400	320	320
45387	市区	PMS_龙墩配变	10	400	320	320
45388	市区	PMS_溪北三配变 (TTU)	10	400	320	320
45389	江阴	韵湖澜山花园 48#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45390	市区	10kV 和韵上院 8#站 T1	10	800	640	640
45391	市区	10kV 深港 1#箱变 T1	10	630	504	504
45392	市区	PMS_连科村六配变	10	400	228	228
45393	宜兴	潘南工业园 4#公变	10	200	159	159
45394	江阴	PMS_河塘新村 2#箱 变主变	10	500	400	400
45395	市区	PMS_徐巷二配变 (TTU)	10	400	320	320
45396	市区	五里五配变(融合终 端)	10	400	320	320
45397	市区	南徐桥四配变(融合 终端)	10	400	320	320
45398	市区	PMS_10kV 杨市 1#箱 变 T1	10	630	491	491
45399	江阴	PMS_河塘政府箱变	10	500	400	400

		主变				
45400	江阴	水云间花园 14#配电 所 3#主变	10	800	640	640
45401	宜兴	大埭东场公变	10	200	160	160
45402	江阴	PMS_蒲市村 1#箱变 主变	10	500	291	291
45403	市区	永香（融合终端）	10	400	320	320
45404	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
45405	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
45406	江阴	PMS_康宁小区 14#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45407	宜兴	PMS_新建新桥 2#公 变	10	400	295	295
45408	市区	10kV 文湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
45409	江阴	华盈佳苑 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
45410	市区	商贸二配变	10	200	160	160
45411	江阴	PMS_菜场西变	10	400	320	320
45412	市区	PMS_小桥头配变	10	400	304	304
45413	市区	毛巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
45414	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
45415	市区	惠龙华配变（融合终 端）	10	400	320	320
45416	宜兴	PMS_竹海志方公变	10	400	320	320

45417	市区	机电甲配变	10	400	320	320
45418	市区	邹巷甲配变(融合终端)	10	400	320	320
45419	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T3	10	800	631	631
45420	江阴	文泽苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
45421	市区	PMS_风光里甲配变 (TTU)	10	400	320	320
45422	江阴	PMS_黄山华都22#配电所 1#主变	10	800	640	640
45423	江阴	PMS_黄山华都22#配电所 3#主变	10	800	640	640
45424	江阴	PMS_黄山华都22#配电所 4#主变	10	800	640	640
45425	江阴	PMS_黄山华都22#配电所 2#主变	10	800	640	640
45426	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
45427	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
45428	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
45429	市区	10kV 雍荣院 4#站 T1	10	630	504	504
45430	江阴	星赋花园一区14#配电所 1#主变	10	800	640	640

45431	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
45432	市区	10kV 勤新苑 5#站 T1	10	800	640	640
45433	宜兴	PMS_晶德路灯公变	10	200	120	120
45434	宜兴	PMS_蒋家浜公变	10	200	160	160
45435	宜兴	黄亩岗 1#箱变主变	10	630	504	504
45436	市区	10kV 寺头 21#站 T1	10	800	640	640
45437	江阴	雷下二村 23#配电所 3#主变	10	630	504	504
45438	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
45439	市区	泾新配变	10	400	305	305
45440	江阴	邱塘南变	10	400	292	292
45441	市区	10kV 水秀 22#箱变 T1	10	630	504	504
45442	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 4#所变	20	800	640	640
45443	宜兴	馨悦府 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
45444	市区	20kV 黄泥头佳苑 4# 站 T4	20	800	640	640
45445	宜兴	PMS_上干 7#公变	10	200	160	160
45446	宜兴	PMS_聚贤新站 3#公 变	10	200	160	160
45447	宜兴	PMS_安盛公变	10	200	160	160
45448	江阴	上品璟苑 319#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
45449	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T1	10	800	640	640
45450	江阴	PMS_小九亩西变	10	400	320	320
45451	市区	10kV 华镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
45452	宜兴	PMS_龙糠坞 3#公变	10	400	300	300
45453	市区	10kV 春光苑三期 6# 站 T2	10	800	640	640
45454	江阴	观山村上山东变	10	400	320	320
45455	江阴	何家村西变	10	400	125	125
45456	宜兴	PMS_社沟公变	10	400	286	286
45457	宜兴	岷亭街西箱变主变	10	500	400	400
45458	宜兴	万石派出所 3#公变	10	400	320	320
45459	市区	10kV 文怡苑站 T1	10	800	640	640
45460	宜兴	永康农场箱变主变	10	400	320	320
45461	市区	PMS_蚂蟥泵	10	400	320	320
45462	市区	10kV 天卒 8#箱变 T1	10	630	504	504
45463	市区	PMS_曲尺巷二配变	10	400	320	320
45464	市区	10kV 稻香 5#箱变 T1	10	630	504	504
45465	宜兴	PMS_戈庄村公变	10	400	221	221
45466	宜兴	张渚林场公变	10	400	320	320
45467	江阴	同心西变	10	400	320	320
45468	江阴	向阳中变	10	400	305	305
45469	市区	10kV 天卒 12#箱变 T1	10	630	504	504

45470	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T1	20	800	640	640
45471	宜兴	PMS_吴圩北塍公变	10	400	167	167
45472	江阴	PMS_黄山华都 7#配 电所 2#主变	10	800	640	640
45473	江阴	PMS_欧诺亚城市花 园 76#配电所 1#主 变	10	800	640	640
45474	江阴	PMS_欧诺亚城市花 园 76#配电所 3#主 变	10	800	640	640
45475	江阴	PMS_欧诺亚城市花 园 76#配电所 4#主 变	10	800	640	640
45476	江阴	PMS_欧诺亚城市花 园 76#配电所 2#主 变	10	800	640	640
45477	市区	建港二配变	10	400	320	320
45478	市区	10kV 陈更 4#箱变 T1	10	630	504	504
45479	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电 所 1#主变	10	800	640	640
45480	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电 所 2#主变	10	800	640	640
45481	宜兴	PMS_新庄供电所 9# 箱变主变	10	500	400	400
45482	宜兴	PMS_安置 2#公变	10	400	320	320

45483	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
45484	市区	10kV 海雅锦园 15# 站 T3	10	800	640	640
45485	江阴	新塘 3#变	10	400	320	320
45486	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
45487	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
45488	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
45489	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45490	市区	10kV 锡源尚院 10# 站 T2	10	800	640	640
45491	宜兴	PMS_蒋富西公变	10	400	320	320
45492	宜兴	孟塘 3#公变	10	200	160	160
45493	市区	10kV 泊月湾 3#站 T4	10	800	640	640
45494	宜兴	PMS_积丰 7#公变	10	400	320	320
45495	江阴	河湘路南变	10	400	320	320
45496	市区	10kV 锦数双河苑 3# 站 T3	10	800	632	632
45497	宜兴	龙头山五团 3#公变	10	200	160	160
45498	宜兴	殷家圩公变	10	400	265	265
45499	江阴	万花景苑三区 64#配 电所 1#主变	10	630	504	504

45500	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T4	10	800	640	640
45501	江阴	水城花园 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
45502	宜兴	南斗东公变	10	200	122	122
45503	市区	PMS_庙下八配变	10	400	320	320
45504	宜兴	PMS_后村 4#公变	10	200	160	160
45505	江阴	江诚变	10	400	320	320
45506	宜兴	PMS_后村 6#公变	10	200	160	160
45507	市区	PMS_10kV 星海苑 1# 箱变 T1	10	630	504	504
45508	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T4	10	800	640	640
45509	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T1	10	800	640	640
45510	宜兴	北埭 3#公变	10	400	320	320
45511	江阴	富贝制线西变	10	400	320	320
45512	市区	10kV 常嘉 12#站 T2	10	800	640	640
45513	江阴	水城花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
45514	江阴	蒋家村中变	10	400	320	320
45515	市区	十一中配变(融合终 端)	10	400	320	320
45516	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T3	10	800	640	640
45517	市区	10kV 梅坞 16#箱变	10	630	504	504

		T1				
45518	市区	PMS_10kV 星海苑 2# 箱变 T1	10	630	504	504
45519	宜兴	PMS_后村 5#箱变主 变	10	200	160	160
45520	市区	10kV 滨河景园 5#站 T2	10	800	640	640
45521	江阴	须家弄西变	10	400	312	312
45522	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T2	10	800	640	640
45523	市区	10kV 源筑 11#站 T3	10	800	640	640
45524	市区	10kV 春明 1#箱变 T1	10	630	504	504
45525	市区	徐介里二配变	10	400	306	306
45526	市区	PMS_市镇六五变	10	315	157	157
45527	江阴	勤丰新村 8#变	10	400	320	320
45528	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T1	10	800	640	640
45529	市区	PMS_10kV 丁香 10# 站 T1	10	800	640	640
45530	市区	PMS_10kV 丁香 10# 站 T3	10	800	640	640
45531	市区	PMS_10kV 丁香 10# 站 T4	10	800	640	640
45532	市区	PMS_10kV 丁香 10# 站 T2	10	800	640	640
45533	市区	PMS_10kV 丁香 11# 站 T1	10	800	640	640

45534	市区	PMS_10kV 丁香 11# 站 T3	10	800	640	640
45535	市区	PMS_10kV 丁香 11# 站 T4	10	800	640	640
45536	市区	PMS_10kV 丁香 11# 站 T2	10	800	640	640
45537	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T2	10	800	640	640
45538	江阴	PMS_朝阳河中变	10	200	130	130
45539	江阴	瑞府园 34#配 2#主 变	20	800	640	640
45540	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T4	10	800	640	640
45541	市区	10kV 震泽 14#箱变 T1	10	630	504	504
45542	江阴	PMS_纺织城西箱变 主变	10	630	504	504
45543	宜兴	PMS_查林集中区 2# 公变	10	400	320	320
45544	市区	PMS_前步街三配变	10	400	273	273
45545	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
45546	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
45547	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 4#所变主变	10	800	640	640

45548	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
45549	市区	10kV 中央 2#箱变 T1	10	630	504	504
45550	江阴	虹五 11 号变	10	400	320	320
45551	市区	海新色织配变	10	400	320	320
45552	市区	庄稼一配变	10	400	320	320
45553	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
45554	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45555	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
45556	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
45557	江阴	桃源名筑 193#配电 所 2#主变	20	800	640	640
45558	宜兴	余家舍 3#箱变主变	10	400	320	320
45559	宜兴	东方新城公变	10	315	252	252
45560	市区	10kV 勤新苑 5#站 T2	10	800	640	640
45561	江阴	PMS_泗河焦山变	10	400	293	293
45562	江阴	PMS_顾北工业变	10	400	320	320
45563	市区	10kV 融禾 7#站 T3	10	800	640	640
45564	江阴	水城花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
45565	市区	10kV 学府上院 4#站 T4	10	800	640	640

45566	市区	10kV 梅荆 29#站 T2	10	800	640	640
45567	市区	PMS_震球后配变 (TTU)	10	400	320	320
45568	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变	10	630	504	504
45569	江阴	铂光澜庭 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
45570	市区	王唐二配变	10	400	313	313
45571	市区	20kV 雪新苑 11#站 T3	20	800	640	640
45572	市区	10kV 端桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
45573	宜兴	PMS_伍圩村公变	10	400	320	320
45574	江阴	PMS_石家村西 1#变	10	400	320	320
45575	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
45576	宜兴	PMS_石路 3#公变	10	400	320	320
45577	江阴	PMS_建明南变	10	400	320	320
45578	市区	PMS_人民路北三配 变	10	400	320	320
45579	市区	10kV 新丰苑 7#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
45580	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T3	10	800	640	640
45581	市区	10kV 锦数双河苑 6# 站 T2	10	800	638	638
45582	市区	10kV 翡翠文华 4#站	10	800	640	640

		T1				
45583	市区	10kV 荡东 5#箱变 T1	10	630	504	504
45584	宜兴	洋渭电站公变(光伏 并网)	10	400	243	243
45585	市区	10kV 春潮一期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
45586	江阴	山棠雅园 2#配电所 2#主变	20	630	504	504
45587	市区	博凯三配变	10	400	320	320
45588	宜兴	白巷大桥 2#公变	10	400	320	320
45589	江阴	PMS_茂龙村委南变	10	400	320	320
45590	江阴	江悦尚院 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
45591	市区	10kV 景苑 7#站 T1	10	800	640	640
45592	江阴	PMS_后头巷西变	10	400	291	291
45593	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T1	10	800	640	640
45594	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
45595	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
45596	宜兴	PMS_庄西 3#公变	10	400	281	281
45597	市区	10kV 振染 12#箱变 T1	10	630	504	504
45598	市区	PMS_葑西配变	10	400	320	320
45599	宜兴	建筑箱变主变	10	630	504	504

45600	市区	PMS_10kV 新都苑 3# 站 T1	10	800	640	640
45601	市区	PMS_10kV 新都苑 3# 站 T2	10	800	640	640
45602	市区	PMS_10kV 新都苑 3# 站 T3	10	800	640	640
45603	市区	PMS_10kV 新都苑 3# 站 T4	10	800	640	640
45604	市区	PMS_10kV 新都苑 4# 站 T1	10	800	640	640
45605	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
45606	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
45607	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
45608	市区	PMS_10kV 新都苑 4# 站 T2	10	800	640	640
45609	宜兴	山水怡和 1#站 4#所 变主变（光伏并网）	10	800	632	632
45610	市区	PMS_10kV 新都苑 4# 站 T3	10	800	640	640
45611	市区	PMS_10kV 新都苑 4# 站 T4	10	800	640	640
45612	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T3	20	800	640	640

45613	江阴	PMS_福景园 4#配电 所 2#主变	10	800	640	640
45614	江阴	PMS_福景园 4#配电 所 3#主变	10	800	640	640
45615	江阴	PMS_薛家村南变	10	400	274	274
45616	江阴	PMS_福景园 4#配电 所 4#主变	10	800	640	640
45617	江阴	PMS_云亭团结桥变	10	400	320	320
45618	市区	东顺苑 7#站 T3	10	800	640	640
45619	江阴	PMS_焦山西变	10	200	129	129
45620	宜兴	埭头西村公变	10	200	119	119
45621	宜兴	省庄金家村小区 1# 箱变主变	10	400	320	320
45622	江阴	PMS_福景园 4#配电 所 1#主变	10	800	597	597
45623	市区	10kV 大塘御园 9#站 T4	10	800	640	640
45624	市区	10kV 尚书苑 9#站 T3	10	800	640	640
45625	江阴	港欣花苑二村 71#配 电所 4#主变	10	800	640	640
45626	江阴	通港路西变	10	400	320	320
45627	市区	20kV 清源听澜居 5# 站 T1	20	800	640	640
45628	江阴	文富箱变主变	10	630	504	504
45629	市区	10kV 金玥湾 4#站 T1	10	800	640	640
45630	江阴	铂光澜庭 14#配电所	10	800	640	640

		4#主变				
45631	江阴	PMS_汤家村西变	10	200	160	160
45632	市区	PMS_渔业十七配变	10	200	133	133
45633	市区	10kV 天鹅 4#站 T2	10	1250	1000	1000
45634	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T1	10	800	640	640
45635	宜兴	PMS_夏阳西公变	10	200	151	151
45636	市区	PMS_商业区二	10	400	320	320
45637	宜兴	亚溪庙西公变(光伏 并网)	10	200	128	128
45638	江阴	PMS_花东南站	10	400	146	146
45639	市区	PMS_白吐桥配变	10	400	320	320
45640	宜兴	PMS_前城苗下圩公 变	10	200	160	160
45641	江阴	PMS_薛家村北变	10	400	262	262
45642	宜兴	PMS_上袁村 5#公变	10	400	320	320
45643	市区	20kV 金匱里 8#站 T2	20	800	640	640
45644	宜兴	PMS_大埠头朱坞组 公变	10	200	131	131
45645	江阴	PMS_谢家冲变	10	400	320	320
45646	市区	尚丰金属配变	10	400	320	320
45647	江阴	交管所东变	10	400	320	320
45648	市区	10kV 星邻里 2#站 T2	10	800	640	640
45649	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T3	10	800	640	640

45650	宜兴	PMS_碓坊 2#箱变主变	10	630	504	504
45651	江阴	PMS_兴利北变	10	400	236	236
45652	市区	10kV 春和景明 2#站 T1	10	800	633	633
45653	江阴	昕悦府 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
45654	宜兴	谈墅鱼塘公变	10	400	297	297
45655	宜兴	汎珑云起府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
45656	市区	10kV 泊月湾 2#站 T4	10	800	640	640
45657	江阴	朱蒋巷西 2#变	10	400	320	320
45658	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T1	10	800	640	640
45659	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变	10	630	504	504
45660	市区	车行配变	10	400	320	320
45661	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
45662	宜兴	PMS_闻家电站公变	10	400	267	267
45663	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T1	10	1000	800	800
45664	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T2	10	1000	800	800
45665	市区	10kV 沿头 1#箱变 T1	10	630	504	504
45666	宜兴	PMS_柳溪新村 4#公	10	400	306	306

		变				
45667	江阴	敌馊花园南园 402# 配 1#主变	20	630	504	504
45668	宜兴	PMS_柳溪新村 5#公 变	10	400	320	320
45669	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T1	10	800	640	640
45670	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
45671	宜兴	PMS_铜峰 1#公变	10	200	160	160
45672	市区	10kV 融禾 10#站 T3	10	800	640	640
45673	江阴	江悦尚院 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
45674	市区	PMS_风王巷三配变	10	400	320	320
45675	宜兴	马草村公变	10	200	144	144
45676	市区	10kV 龙西 9#箱变 T1	10	630	504	504
45677	市区	PMS_周立交	10	200	160	160
45678	市区	PMS_风王巷甲配变	10	400	320	320
45679	宜兴	轩圩公变	10	200	160	160
45680	市区	市政东街	10	250	200	200
45681	市区	PMS_后四房配变	10	400	320	320
45682	江阴	上品璟苑 278#配电 所 1#主变	10	800	623	623
45683	市区	10kV 大塘御园 10# 站 T1	10	800	640	640

45684	市区	嘉源三配变(融合终端)	10	400	320	320
45685	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 2# 所变主变	10	630	504	504
45686	市区	10kV 秦甲 1#箱变 T1	10	630	504	504
45687	江阴	PMS_前马桥变	10	400	304	304
45688	宜兴	前梅路东公变	10	200	160	160
45689	江阴	周庄砂山大道中变	10	400	320	320
45690	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T3	20	800	640	640
45691	市区	PMS_芦庄 4#站 T1	10	1250	1000	1000
45692	市区	PMS_恒源塑配变 (TTU)	10	400	320	320
45693	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
45694	市区	PMS_芦庄 4#站 T2	10	1250	1000	1000
45695	市区	PMS_芦庄 4#站 T3	10	1250	1000	1000
45696	市区	PMS_石埠甲配变 (TTU)	10	200	160	160
45697	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T1	10	800	640	640
45698	市区	20kV 裕沁 10#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
45699	市区	PMS_桥头二配变	10	400	269	269
45700	市区	10kV 稻村 8#箱变 T1	10	630	504	504
45701	市区	PMS_20kV 九龙仓	20	800	640	640

		18#站 T1				
45702	市区	PMS_20kV 九龙仓 18#站 T2	20	800	640	640
45703	宜兴	茗岭嘉园 4#室 1#所 变主变	10	800	629	629
45704	宜兴	茗岭嘉园 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
45705	市区	10kV 桐桥 10#箱变 T1	10	630	504	504
45706	江阴	澜岸花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
45707	江阴	交通箱变主变	10	630	504	504
45708	市区	10kV 嘉利 13#站 T1 (融合终端)	10	800	619	619
45709	市区	10kV 嘉利 13#站 T2 (融合终端)	10	800	625	625
45710	市区	PMS_岳家弄	10	400	320	320
45711	市区	苏巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
45712	市区	10kV 尚书苑 11#站 T3	10	800	640	640
45713	市区	PMS_10kV 北新河 7# 站 T1	10	1000	800	800
45714	宜兴	竹海西村 2#公变	10	400	254	254
45715	市区	PMS_10kV 北新河 7# 站 T2	10	1000	756	756
45716	市区	PMS_10kV 北新河 8#	10	1000	800	800

		站 T1				
45717	市区	PMS_10kV 塘铁 2#箱 变 T1	10	630	504	504
45718	市区	PMS_10kV 北新河 8# 站 T2	10	1000	800	800
45719	宜兴	PMS_归径茶亭 2#公 变	10	400	320	320
45720	江阴	云栖雅院 11#配电所 2#主变	10	800	638	638
45721	宜兴	飞里桃源公变	10	400	320	320
45722	市区	PMS_10kV 谈村 3#箱 变 T1	10	630	504	504
45723	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T3	10	800	640	640
45724	市区	10kV 锦数双河苑 2# 站 T1	10	800	634	634
45725	市区	10kV 水榭天成 2#站 T4	10	800	635	635
45726	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
45727	市区	10kV 香山 1#箱变 T1	10	630	504	504
45728	江阴	渡江四村 19#箱变主 变	10	630	504	504
45729	宜兴	PMS_芳南苑二期安 置 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
45730	宜兴	PMS_芳南苑二期安	10	800	640	640

		置 1#室 3#所变主变				
45731	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
45732	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
45733	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T4	10	800	634	634
45734	市区	20kV 雅锦园 6#站 T1	20	800	640	640
45735	宜兴	PMS_魏家 5#公变	10	400	320	320
45736	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1	10	800	640	640
45737	宜兴	PMS_上东湾花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
45738	市区	PMS_排水管理配变 (TTU)	10	200	160	160
45739	市区	制衣配变	10	400	314	314
45740	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T1	10	800	640	640
45741	宜兴	杭上大村 1#公变	10	400	320	320
45742	江阴	云亭敬老院东变	10	400	320	320
45743	市区	10kV 东山 6#箱变 T1	10	630	504	504
45744	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T4	10	800	640	640
45745	江阴	尚源名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
45746	市区	10kV 翡翠 2#站 T1	10	1000	800	800

45747	市区	10kV 翡翠 2#站 T2	10	1000	800	800
45748	宜兴	南埠和平公变	10	400	320	320
45749	宜兴	PMS_得胜路 2#公变	10	400	290	290
45750	宜兴	PMS_钢材市场公变	10	400	320	320
45751	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
45752	宜兴	璟和园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
45753	宜兴	PMS_陶都路 4#公变	10	400	320	320
45754	宜兴	雅达健康生态园 17#室 1#所变主变	10	800	640	640
45755	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
45756	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T4	20	800	640	640
45757	市区	10kV 金茂府 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
45758	江阴	天悦家园 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
45759	江阴	创智泓家 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
45760	江阴	创智泓家 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
45761	江阴	创智泓家 13#配电所 3#主变	10	630	504	504
45762	江阴	创智泓家 13#配电所	10	630	504	504

		4#主变				
45763	市区	20kV 兴想 16#站 T4	20	800	640	640
45764	江阴	PMS_江市老站变	10	200	160	160
45765	市区	羊尖桥二配变	10	400	320	320
45766	宜兴	PMS_丰东湖渎桥公 变	10	400	276	276
45767	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T3	10	800	640	640
45768	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T4	10	800	638	638
45769	市区	10kV 圣芭 11#站 T4	10	800	640	640
45770	江阴	痘寺塘 4#变	10	400	320	320
45771	江阴	万花景苑 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
45772	宜兴	PMS_汤盘泵站公变	10	200	160	160
45773	市区	10kV 眉周 2#箱变 T1	10	630	504	504
45774	江阴	俞王变	10	400	320	320
45775	宜兴	PMS_方贤南箱变主 变	10	400	320	320
45776	江阴	PMS_陶湾南山变	10	400	320	320
45777	市区	PMS_10kV 北新河 9# 站 T2	10	1000	800	800
45778	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T1	10	1000	800	800
45779	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T2	10	1000	800	800

45780	江阴	PMS_顾家村西变	10	200	160	160
45781	江阴	黄家桥箱变主变	10	630	504	504
45782	江阴	PMS_渡口变	10	400	320	320
45783	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
45784	市区	10kV 金科集美 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
45785	市区	PMS_10kV 北新河 9# 站 T1	10	1000	800	800
45786	宜兴	PMS_上东湾花园 2# 室 2#所变	20	800	640	640
45787	市区	广丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
45788	江阴	PMS_花园路箱变主 变	10	400	305	305
45789	宜兴	湫东小学公变	10	400	298	298
45790	宜兴	PMS_汤家 3#公变	10	400	320	320
45791	江阴	芦墩村委东变	10	400	320	320
45792	市区	PMS_10kV 新北 1#箱 变 T1	10	630	504	504
45793	江阴	谭家村 7#变	10	400	320	320
45794	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
45795	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T1	10	630	504	504
45796	市区	10kV 丰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
45797	宜兴	PMS_双庙河渎墩 2#	10	400	320	320

		公变				
45798	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T3	10	800	632	632
45799	宜兴	PMS_宜兴商场 2#公 变	10	400	320	320
45800	市区	PMS_民主新村配变	10	400	320	320
45801	市区	PMS_豪门 2#箱变 T1	10	630	504	504
45802	市区	10kV 太平洋 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45803	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
45804	市区	10kV 金牛苑三期 3# 站 T4	10	800	640	640
45805	市区	PMS_好力泵业配变	10	400	320	320
45806	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T3	10	800	640	640
45807	江阴	峨山佳苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
45808	市区	10kV 桐桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
45809	市区	七房巷四配变	10	400	320	320
45810	市区	PMS_西码	10	400	320	320
45811	市区	10kV 瑞仕 7#站 T1	10	800	640	640
45812	宜兴	书香澜庭 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
45813	宜兴	PMS_兴陶公变	10	400	320	320

45814	市区	PMS_下浦巷乙配变	10	400	320	320
45815	江阴	勤丰新村 4#变	10	400	307	307
45816	市区	10kV 亿丰 7#站 T1	10	800	640	640
45817	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
45818	江阴	雅澜名苑 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
45819	市区	李巷配变	10	200	160	160
45820	宜兴	PMS_红旗宿舍 2#公 变	10	400	320	320
45821	宜兴	海伦华府 4#室 3#所 变主变	10	800	640	640
45822	市区	PMS_泾南村甲配变	10	400	320	320
45823	市区	PMS_东油车配变	10	400	320	320
45824	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T4	10	800	640	640
45825	宜兴	司法局箱变主变	10	630	504	504
45826	宜兴	港口大桥箱变主变 (光伏并网)	10	400	144	144
45827	宜兴	东新 2#箱变主变	10	630	504	504
45828	宜兴	誉湖郡 5#室 2#所变 主变	20	800	640	640
45829	江阴	PMS_品尊名邸 45#配 电所 3#主变	10	800	640	640
45830	江阴	PMS_品尊名邸 45#配 电所 1#主变	10	800	640	640

45831	江阴	PMS_品尊名邸45#配电所 2#主变	10	800	640	640
45832	江阴	PMS_品尊名邸45#配电所 4#主变	10	800	640	640
45833	市区	10kV 芙蓉 15#站 T4	10	800	640	640
45834	江阴	PMS_川桥头变	10	400	320	320
45835	市区	PMS_烫花厂三配变	10	400	320	320
45836	市区	嵩山街四配变	10	400	320	320
45837	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T2（融合终端）	10	800	621	621
45838	江阴	西园三村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
45839	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T3	10	800	640	640
45840	宜兴	时光汎樾府 4#室 3#所变主变	20	630	498	498
45841	宜兴	PMS_供销新村箱变	10	400	320	320
45842	市区	10kV 新阳光 38#站 T2	10	800	640	640
45843	市区	10kV 景南 14#箱变 T1	10	630	504	504
45844	市区	严北村委二配变	10	400	320	320
45845	江阴	候士巷北箱变主变	10	630	504	504
45846	宜兴	PMS_冯家组 2#公变	10	400	320	320
45847	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T1	20	800	640	640

45848	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T1	20	800	640	640
45849	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 3# 所变主变	10	800	640	640
45850	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T4	10	800	636	636
45851	宜兴	安乐村村民委员会 公变	10	400	320	320
45852	市区	PMS_九龙仓 21#站 T1	20	800	640	640
45853	市区	PMS_九龙仓 21#站 T2	20	800	640	640
45854	市区	PMS_九龙仓 21#站 T3	20	800	640	640
45855	市区	PMS_九龙仓 21#站 T4	20	800	640	640
45856	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T1	20	800	640	640
45857	市区	10kV 宛山湖 5#站 T3	10	800	640	640
45858	宜兴	中巷深井公变	10	200	19	19
45859	市区	10kV 邱巷 25#箱变 T1	10	630	504	504
45860	宜兴	白塔横塘 1#公变(光 伏并网)	10	400	308	308
45861	宜兴	怡然居 4#室 1#所变	10	800	640	640
45862	宜兴	凌云府 6#室 2#所变	10	630	504	504

		主变				
45863	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
45864	江阴	勤丰新村 6#变	10	400	320	320
45865	江阴	新秀园三期 35#配电 所 2#主变	10	800	640	640
45866	市区	范家塘配变（南瑞） （光伏）	10	200	134	134
45867	江阴	上品璟苑 222#配电 所 4#主变	10	800	621	621
45868	江阴	PMS_湖塘南变	10	400	295	295
45869	宜兴	丰泽苑东区 2#箱变 主变	10	630	504	504
45870	宜兴	PMS_红卫新区 1#公 变	10	400	301	301
45871	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T1	10	800	640	640
45872	市区	PMS_荡西后巷二配 变（南瑞）	10	400	320	320
45873	江阴	融城苑 182#配电所 3#主变	10	800	640	640
45874	市区	20kV 观湖湾 9#站 T2	20	800	640	640
45875	市区	张典桥配变	10	400	320	320
45876	市区	北街新村配变（南 瑞）	10	400	320	320
45877	宜兴	春晓江南北苑 4#室	10	800	640	640

		1#所变				
45878	市区	下庄村二配变	10	400	320	320
45879	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
45880	江阴	PMS_马镇敬老院变	10	400	320	320
45881	市区	木材市场配变（融合 终端）	10	400	320	320
45882	市区	PMS_双鹰配变	10	400	320	320
45883	市区	10KV 梅荆 20#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
45884	市区	PMS_10KV 梅荆 20# 站 T3	10	800	640	640
45885	市区	PMS_10KV 梅荆 20# 站 T4	10	800	640	640
45886	市区	PMS_10KV 梅荆 20# 站 T2	10	800	640	640
45887	宜兴	竹雨轩 2#室 2#所变 主变	10	800	640	640
45888	市区	PMS_华场头二配变	10	400	320	320
45889	江阴	星悦河湾花园 49#配 电所 1#主变	10	630	504	504
45890	宜兴	省东公变	10	200	147	147
45891	市区	PMS_市镇十九配变	10	400	320	320
45892	江阴	PMS_黄山华都 26#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45893	江阴	PMS_黄山华都 26#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
45894	宜兴	PMS_黄家塘北公变	10	200	152	152
45895	江阴	PMS_万悦城 25#配电 所 2#主变	10	800	640	640
45896	江阴	PMS_黄山华都 10#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45897	江阴	PMS_黄山华都 10#配 电所 3#主变	10	800	640	640
45898	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T2	10	800	640	640
45899	江阴	PMS_黄山华都 10#配 电所 4#主变	10	800	640	640
45900	江阴	PMS_黄山华都 10#配 电所 2#主变	10	800	640	640
45901	宜兴	PMS_洋渚菜场 2#公 变	10	400	320	320
45902	江阴	陈巷上变	10	200	147	147
45903	宜兴	宜丰陈北 2#公变(光 伏并网)	10	200	152	152
45904	市区	10kV 裕丰 3#箱变 T1	10	400	320	320
45905	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配 电所 2#主变	20	800	640	640
45906	江阴	PMS_东风东变	10	400	287	287
45907	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	303	303
45908	江阴	PMS_万悦城 25#配电 所 1#主变	10	800	640	640

45909	江阴	PMS_万悦城 25#配电 所 3#主变	10	800	640	640
45910	江阴	PMS_万悦城 25#配电 所 4#主变	10	800	640	640
45911	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T2	10	800	640	640
45912	宜兴	董家坳公变 2#公变	10	400	320	320
45913	市区	PMS_刘潭十八配变 (TTU)	10	400	320	320
45914	市区	曹家村二配变	10	400	320	320
45915	市区	农机新村二配变	10	400	320	320
45916	江阴	PMS_北航公 1 号变	10	400	320	320
45917	市区	PMS_刘潭十九配变 (TTU)	10	400	320	320
45918	市区	PMS_周巷乙配变	10	400	320	320
45919	市区	PMS_刘潭二十配变 (TTU)	10	400	320	320
45920	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配 电所 1#主变	20	800	640	640
45921	江阴	PMS_万悦城 22#配电 所 2#主变	10	800	640	640
45922	江阴	PMS_东苑新村 96#配 电所 1#主变	10	800	640	640
45923	江阴	PMS_东苑新村 96#配 电所 2#主变	10	800	640	640
45924	江阴	PMS_万悦城 22#配电	10	800	640	640

		所 1#主变				
45925	宜兴	PMS_杨桥花园 2#公变	10	400	314	314
45926	市区	大诚三配变	10	400	320	320
45927	江阴	雪家桥西北变	10	400	304	304
45928	江阴	文泽苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
45929	宜兴	PMS_吴墟村 2#公变	10	400	301	301
45930	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
45931	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T4	10	800	640	640
45932	市区	PMS_群联荡上配变	10	400	320	320
45933	江阴	前立埭变	10	400	320	320
45934	市区	PMS_南蒋巷二配变	10	400	320	320
45935	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45936	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45937	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 3#主变	10	1000	800	800
45938	市区	PMS_河北西甲配变	10	400	303	303
45939	市区	10kV 御庭 7#站 T1	10	800	640	640
45940	市区	盛巷村泵配变	10	200	160	160
45941	市区	PMS_庄东三配变	10	400	320	320

45942	市区	PMS_青石路 4#箱变 T1	10	630	504	504
45943	市区	PMS_通业机械配变	10	400	174	174
45944	市区	PMS_新桥十配变	10	400	320	320
45945	市区	PMS_陶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
45946	市区	PMS_新蒋二配变	10	400	320	320
45947	市区	PMS_三坝村四配变	10	400	320	320
45948	宜兴	振业 52#楼东箱变主 变	10	630	454	454
45949	宜兴	西湖劳动桥箱变主 变	10	400	320	320
45950	市区	10kV 景南 15#箱变 T1	10	630	504	504
45951	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
45952	市区	PMS_10kV 伯渎 3#箱 变 T1	10	630	504	504
45953	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
45954	市区	10kV 万泉 1#箱变 T1	10	400	320	320
45955	宜兴	PMS_北门 4#箱变主 变	10	500	400	400
45956	江阴	瑞富花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
45957	市区	PMS_10kV 玖里湾 9# 站 T3	10	800	640	640

45958	市区	10kV 中兴 4#箱变 T1	10	630	504	504
45959	江阴	璜塘沈家村西变	10	400	317	317
45960	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T1	10	800	640	640
45961	宜兴	书香澜庭 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
45962	江阴	品尊名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
45963	市区	10kV 江花 3#站 T3	10	800	640	640
45964	市区	PMS_太湖法兰配变	10	400	286	286
45965	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
45966	市区	10kV 光生 1#箱变 T1	10	630	504	504
45967	江阴	华舜雅园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
45968	市区	10kV 云溪人家 6#站 T4	10	800	640	640
45969	宜兴	PMS_洋渚电站公变	10	200	144	144
45970	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T2	10	800	620	620
45971	宜兴	凤鸣府 4#室 3#所变	10	800	640	640
45972	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
45973	宜兴	PMS_转水 2#公变	10	200	160	160
45974	市区	PMS_10kV 马湾 1#箱 变 T1	10	630	504	504
45975	江阴	敌光雅苑北区 26#配	20	800	640	640

		电所 3#主变				
45976	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
45977	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变	10	800	640	640
45978	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
45979	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变	10	800	640	640
45980	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T1	10	800	640	640
45981	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T2	10	800	640	640
45982	市区	10kV 澜岸 7#站 T3	10	800	640	640
45983	市区	PMS_10kV 许艾 3#箱变 T1	10	630	504	504
45984	市区	PMS_10kV 许艾 4#箱变 T1	10	630	488	488
45985	江阴	环南路东箱变主变	10	630	504	504
45986	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
45987	江阴	观山新农村 2 号变	10	400	320	320

45988	江阴	PMS_阳光国际16#配电所 3#主变	10	800	640	640
45989	江阴	许家丹中变	10	400	320	320
45990	市区	PMS_20kV 吴都雅苑2#站 T4	20	800	640	640
45991	江阴	马镇北庄变	10	400	171	171
45992	江阴	PMS_后马变	10	250	183	183
45993	江阴	花山中变	10	400	297	297
45994	江阴	小坊前变	10	400	256	256
45995	宜兴	省庄庙桥 3#公变	10	400	320	320
45996	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
45997	市区	北庄配变	10	400	271	271
45998	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T4	10	800	640	640
45999	宜兴	PMS_干塘村公变	10	400	256	256
46000	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
46001	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
46002	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T1	10	800	640	640
46003	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46004	宜兴	PMS_大破圩公变	10	200	49	49
46005	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配	10	1000	800	800

		电所 2#主变				
46006	市区	10kV 亿丰 7#站 T4	10	800	640	640
46007	市区	10kV 翔纺 3#箱变 T1	10	630	504	504
46008	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
46009	宜兴	PMS_长福电站公变	10	400	320	320
46010	江阴	PMS_薛家村东变	10	400	320	320
46011	市区	PMS_税务配变	10	400	320	320
46012	江阴	凝景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
46013	宜兴	大儒村 1#箱变	10	630	504	504
46014	市区	杨家湾	10	400	320	320
46015	江阴	梧村北 3#变	10	400	318	318
46016	市区	10kV 融禾 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
46017	市区	PMS_庙下	10	400	320	320
46018	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T4	10	800	638	638
46019	市区	PMS_振法公寓三变	10	400	320	320
46020	江阴	馨悦花园西区 5#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46021	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46022	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640

46023	江阴	秀江南名苑 5#配电 所 3#主变	10	800	640	640
46024	市区	PMS_杜北南配变	10	400	320	320
46025	江阴	PMS_任九房变	10	400	70	70
46026	市区	PMS_电器厂一配变	10	400	320	320
46027	市区	小后巷配变（光伏）	10	400	248	248
46028	宜兴	PMS_孙家南公变	10	200	135	135
46029	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T4	10	800	640	640
46030	江阴	PMS_东张家巷东变	10	400	305	305
46031	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 1# 所变	10	800	640	640
46032	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 2# 所变	10	800	640	640
46033	宜兴	PMS_山水汎城 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
46034	江阴	PMS_北国村南变	10	400	270	270
46035	市区	PMS_陈巷十九配变	10	400	320	320
46036	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
46037	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T3	10	800	640	640
46038	市区	PMS_南新陆北二配 变	10	400	320	320
46039	江阴	苏士桥北变	10	250	166	166
46040	宜兴	金沙矿公变	10	200	154	154

46041	宜兴	PMS_湖父小路头箱 变主变	10	400	320	320
46042	市区	戴巷西配变（光伏）	10	400	300	300
46043	宜兴	PMS_邮堂小学公变	10	400	320	320
46044	市区	八宝泵二配变	10	400	320	320
46045	宜兴	尚城学府 5#室 4#所 变主变	10	800	640	640
46046	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T4	10	800	640	640
46047	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 1# 所变	10	800	640	640
46048	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 2# 所变	10	800	640	640
46049	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
46050	宜兴	PMS_马草村 2#公变	10	200	160	160
46051	宜兴	红塔黄家箱变主变	10	500	386	386
46052	市区	10kV 亭子桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
46053	江阴	瑞新花苑 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
46054	江阴	PMS_黄山华都 32#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46055	江阴	PMS_黄山华都 32#配 电所 3#主变	10	800	640	640
46056	江阴	PMS_黄山华都 32#配	10	800	640	640

		电所 4#主变				
46057	江阴	PMS_黄山华都 32#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46058	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T1	10	800	640	640
46059	市区	10kV 玉龙 7#箱变 T1	10	630	504	504
46060	市区	PMS_朱更上五配变	10	400	316	316
46061	江阴	PMS_兴公庄变	10	400	205	205
46062	市区	PMS_葑庄二配变	10	400	320	320
46063	宜兴	PMS_城东充电桩箱 变	10	630	504	504
46064	市区	10kV 丰泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
46065	市区	PMS_东新西二配变	10	400	320	320
46066	市区	街里居二配变	10	200	160	160
46067	市区	10kV 学府上院 3#站 T4	10	800	640	640
46068	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T1	10	800	640	640
46069	市区	胡家坝配变	10	200	160	160
46070	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T2	10	800	640	640
46071	宜兴	PMS_谢桥北 2#箱变 主变	10	500	400	400
46072	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 4#所 变	10	800	640	640
46073	市区	10kV 翡翠文华 10#	10	800	640	640

		站 T4				
46074	宜兴	太华教堂公变(光伏 并网)	10	400	230	230
46075	江阴	鑫茂悦园 269#配 1# 主变	10	800	640	640
46076	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T3	20	800	640	640
46077	市区	10kV 芙蓉 15#站 T3	10	800	640	640
46078	市区	上马叁九配变(融合 终端)	10	400	320	320
46079	市区	盛二八配变(融合终 端)	10	400	320	320
46080	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T3	10	800	640	640
46081	江阴	工业路 10#变	10	400	295	295
46082	市区	PMS_团结六配变	10	400	320	320
46083	江阴	立埭桥南变	10	400	320	320
46084	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
46085	江阴	水云间花园 33#配电 所 2#主变	10	630	504	504
46086	宜兴	湖光珑樾府 3#室 2# 所变主变	20	800	640	640
46087	市区	谢埭塘四配变	10	400	106	106
46088	市区	PMS_塘西村西三配 变	10	400	320	320

46089	市区	10kV 江花 7#站 T3	10	800	638	638
46090	宜兴	徐渎村公变(光伏并网)	10	400	128	128
46091	市区	10kV 融禾 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46092	宜兴	天谷院墅 1#室 3#所 变主变	10	630	504	504
46093	宜兴	南新公变	10	400	320	320
46094	宜兴	PMS_东山荆南公变	10	400	320	320
46095	江阴	茂市桥南变	10	400	260	260
46096	宜兴	璟和园 2#室 4#所变 主变	10	800	640	640
46097	宜兴	闸口幼儿园 2#公变	10	400	280	280
46098	市区	10kV 上源名筑 1#站 T2	10	800	640	640
46099	宜兴	港东鱼塘公变(光伏 并网)	10	400	305	305
46100	江阴	璟庭花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
46101	江阴	PMS_中山 8#变	10	400	320	320
46102	市区	10kV 熙悦府 7#站 T1	10	800	640	640
46103	宜兴	后谈村东公变	10	400	300	300
46104	宜兴	PMS_河西 1#公变	10	400	320	320
46105	宜兴	紫霞排涝公变	10	200	124	124
46106	市区	晨光 1#箱变 T1 (融 合终端)	10	630	504	504

46107	市区	PMS_后湖山西二变	10	400	320	320
46108	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
46109	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
46110	江阴	铂光澜庭 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
46111	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T1	10	1000	800	800
46112	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T2	10	1000	800	800
46113	市区	10kV 稻村 6#箱变 T1	10	630	504	504
46114	宜兴	PMS_商场公变	10	400	320	320
46115	市区	10kV 中兴隆 2#站 T2	10	800	640	640
46116	宜兴	邵墅 2#公变	10	400	320	320
46117	宜兴	PMS_乐琪 2#公变	10	400	320	320
46118	市区	10kV 和新 5#箱变 T1	10	630	504	504
46119	宜兴	安乐电站北公变	10	200	160	160
46120	江阴	PMS_红联站变	10	400	242	242
46121	市区	PMS_青桥二配变	10	400	320	320
46122	市区	市镇北二 （光伏）	10	400	307	307
46123	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T2	10	800	640	640
46124	宜兴	PMS_乐琪 1#公变	10	400	320	320
46125	市区	10kV 正明 10#站 T4	10	800	640	640

46126	市区	10kV 水秀 8#箱变 T1	10	630	504	504
46127	市区	PMS_井亭东配变 (TTU)	10	400	320	320
46128	市区	10kV 水岸五区 3#站 T4	10	800	640	640
46129	市区	前吴巷二配变	10	400	303	303
46130	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
46131	市区	张西二配变 (光伏)	10	400	305	305
46132	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T1	20	800	640	640
46133	市区	10kV 悦湖 8#站 T3	10	800	640	640
46134	江阴	东张家巷南变	10	400	273	273
46135	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T4	10	800	640	640
46136	市区	PMS_巨亿机械配变	10	400	320	320
46137	江阴	陈墅花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
46138	市区	PMS_友谊	10	400	242	242
46139	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T3	10	1000	800	800
46140	宜兴	洑里景园 2#室 4#所 变主变	20	800	640	640
46141	市区	PMS_沈一配变	10	400	309	309
46142	市区	PMS_村十队配变	10	400	320	320
46143	市区	PMS_10kV 藕乐苑	10	1000	800	800

		12#站 T4				
46144	市区	PMS_双河上配变	10	400	320	320
46145	市区	PMS_红星西坝二配 变	10	400	320	320
46146	市区	PMS_包家桥泵一配 变	10	400	320	320
46147	宜兴	后尹 2#公变	10	400	320	320
46148	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T1	20	800	639	639
46149	宜兴	谈墅 3#公变	10	200	160	160
46150	江阴	PMS_香雪海梅园 4# 配电所 3#主变	10	800	640	640
46151	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
46152	江阴	PMS_香雪海梅园 4# 配电所 4#主变	10	800	640	640
46153	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
46154	江阴	PMS_西苑新村 111# 配电所 1#主变	10	800	640	640
46155	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
46156	江阴	PMS_春麓苑 13#配电 所 2#主变	10	800	640	640
46157	市区	靖海八配变(融合终 端)	10	400	320	320

46158	宜兴	PMS_吴圩街西公变	10	400	312	312
46159	江阴	PMS_东苑新村 44#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46160	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
46161	江阴	PMS_东苑新村 44#配 电所 3#主变	10	800	640	640
46162	江阴	PMS_东苑新村 44#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46163	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
46164	江阴	PMS_东苑新村 44#配 电所 4#主变	10	800	640	640
46165	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
46166	江阴	山棠雅园 2#配电所 4#主变	20	630	504	504
46167	市区	包装厂四配变	10	400	318	318
46168	宜兴	PMS_蒲圩污公变	10	200	160	160
46169	江阴	PMS_香雪海梅园 4# 配电所 1#主变	10	800	640	640
46170	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
46171	宜兴	永康 1#箱变主变	10	630	504	504
46172	市区	小吴巷十配变(融合 终端)	10	400	320	320

46173	江阴	PMS_新长江路 289# 配电所 1#主变	10	800	640	640
46174	宜兴	尚城学府 6#室 1#所 变主变	10	800	640	640
46175	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
46176	江阴	PMS_春麓苑 13#配电 所 1#主变	10	800	640	640
46177	江阴	PMS_新长江路 289# 配电所 2#主变	10	800	640	640
46178	市区	惠峰戊配变(融合终 端)	10	400	320	320
46179	江阴	PMS_香雪海梅园 4# 配电所 2#主变	10	800	640	640
46180	宜兴	新征茶场 2#公变	10	400	320	320
46181	江阴	PMS_东苑新村 76#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46182	宜兴	新街湾里 2#公变	10	200	160	160
46183	江阴	PMS_西苑新村 111# 配电所 2#主变	10	800	640	640
46184	江阴	PMS_金三角路 1 号 10#箱变主变	10	630	504	504
46185	江阴	PMS_东苑新村 76#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46186	江阴	PMS_西苑新村 111# 配电所 3#主变	10	800	640	640

46187	市区	PMS_北塘临时配变	10	400	320	320
46188	市区	PMS_三房巷四配变	10	400	320	320
46189	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
46190	宜兴	余圩村部公变	10	400	312	312
46191	江阴	古塘工业南变	10	400	320	320
46192	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 3#所变	10	800	640	640
46193	宜兴	PMS_朝阳新村 3#公变	10	400	320	320
46194	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T1	10	800	640	640
46195	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T2	10	800	638	638
46196	宜兴	洋渚小学 3#公变	10	400	320	320
46197	市区	PMS_10kV 润玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
46198	宜兴	新建影剧院箱变主变	10	630	504	504
46199	江阴	PMS_万水桥西变	10	400	206	206
46200	江阴	浪尼莎变	10	400	320	320
46201	宜兴	东山新村 11#箱变主变	10	500	400	400
46202	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T1	10	800	640	640
46203	江阴	水云间花园 43#配电	10	800	640	640

		所 2#主变				
46204	市区	PMS_景丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800
46205	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T1	10	800	640	640
46206	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T2	10	800	640	640
46207	江阴	跨江东箱变主变	10	630	504	504
46208	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
46209	宜兴	川埠茶场 3#公变	10	400	320	320
46210	宜兴	PMS_龙泽苑一期10# 箱变主变	10	630	504	504
46211	市区	PMS_东沿河配变	10	400	320	320
46212	宜兴	龙池小区 4#室 1#所 变主变	10	800	640	640
46213	宜兴	龙池小区 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
46214	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
46215	市区	国奥服饰配变（光 伏）	10	400	143	143
46216	宜兴	PMS_西渚黄泥塘公 变	10	200	97	97
46217	江阴	鑫茂悦园 234#配 1# 主变	10	800	640	640

46218	宜兴	洛涧雅居 5#室 1#所 变主变	10	400	303	303
46219	江阴	兴泉西变	10	400	320	320
46220	宜兴	PMS_东方一品 2#室 1#所变	20	1000	800	800
46221	宜兴	PMS_东方一品 2#室 3#所变	20	1000	800	800
46222	宜兴	PMS_东方一品 2#室 4#所变	20	1000	800	800
46223	宜兴	PMS_东方一品 2#室 2#所变	20	1000	800	800
46224	江阴	PMS_戴家弄箱变主 变	10	200	160	160
46225	江阴	PMS_石牌四村 38#配 电所 3#主变	10	800	640	640
46226	宜兴	龙运天城和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
46227	市区	PMS_方家浜配变	10	400	320	320
46228	江阴	PMS_可园 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
46229	江阴	PMS_可园西街 49#配 电所 1#主变	10	630	504	504
46230	江阴	PMS_石牌四村 38#配 电所 4#主变	10	800	640	640
46231	江阴	PMS_可园西街 49#配 电所 2#主变	10	630	504	504

46232	江阴	PMS_石牌四村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
46233	江阴	PMS_可园 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
46234	江阴	PMS_东方华府 159#配电所 1#主变	20	800	640	640
46235	江阴	PMS_可园 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
46236	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T2	20	800	640	640
46237	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T3	20	800	640	640
46238	市区	10kV 文旅城 28#站 T4	10	800	640	640
46239	宜兴	翡翠四季花园 4#室 4#所变	20	800	633	633
46240	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T4	20	800	640	640
46241	江阴	PMS_少年宫 2#箱变主变	10	630	504	504
46242	江阴	PMS_北村变	10	315	252	252
46243	市区	10kV 顺通 1#箱变 T1	10	630	504	504
46244	市区	10kV 紫汀 4#箱变 T1	10	630	504	504
46245	市区	PMS_20kV 玉兰 26#站 T1	20	800	640	640
46246	市区	PMS_20kV 玉兰 26#	20	800	640	640

		站 T2				
46247	江阴	PMS_宁福苑 1#配电 所 1#主变	10	800	640	640
46248	江阴	PMS_戴巷头东变	10	400	204	204
46249	市区	广南 1#箱变	10	400	320	320
46250	江阴	PMS_宁福苑 1#配电 所 2#主变	10	800	640	640
46251	宜兴	稍渎村 2#公变	10	400	310	310
46252	市区	杨家桥八配变（光 伏）	10	400	118	118
46253	市区	PMS_20kV 玉兰 23# 站 T2	20	800	640	640
46254	市区	PMS_20kV 玉兰 23# 站 T3	20	800	640	640
46255	市区	PMS_20kV 玉兰 23# 站 T4	20	800	640	640
46256	宜兴	客运站充电桩 7#箱 变主变	10	630	504	504
46257	市区	PMS_20kV 玉兰 23# 站 T1	20	800	640	640
46258	江阴	敌馊花园中园 73#配 电所 1#主变	20	630	504	504
46259	江阴	PMS_三房北变	10	400	320	320
46260	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 2# 所变主变	10	800	640	640
46261	江阴	PMS_尚城国际花园	10	800	640	640

		19#配电所 1#主变				
46262	江阴	PMS_尚城国际花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
46263	市区	10kV 春光苑 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46264	市区	10kV 尚书苑 7#站 T4	10	800	640	640
46265	市区	PMS_新苏三配变 (TTU)	10	400	320	320
46266	市区	10kV 河韵 5#站 T2	10	800	640	640
46267	宜兴	洢璋景园 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
46268	市区	10kV 庄桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
46269	江阴	PMS_益澄开发箱变 主变	10	630	501	501
46270	江阴	青中东箱变主变	10	630	504	504
46271	市区	PMS_龚巷六配变 (TTU)	10	400	320	320
46272	市区	PMS_武警后勤配变 (TTU)	10	400	320	320
46273	江阴	郡庭花园 140#配电 所 2#主变	10	800	640	640
46274	宜兴	大塍村公变	10	400	320	320
46275	市区	10kV 稻村 19#箱变 T1	10	630	504	504
46276	江阴	PMS_何家庄上变	10	400	232	232
46277	江阴	西横塘新村 15#箱变	10	400	320	320

		主变				
46278	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T2	10	800	640	640
46279	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T1	20	800	638	638
46280	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
46281	宜兴	天樾庭 2#室 2#所变 主变	10	630	504	504
46282	江阴	荣熙花园 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
46283	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T3	20	800	640	640
46284	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T2	20	800	640	640
46285	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T2	10	800	640	640
46286	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T1	10	800	640	640
46287	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T4	20	800	640	640
46288	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T2	10	800	640	640
46289	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T3	10	800	640	640
46290	市区	PMS_10kV 观澜 2#站	10	800	640	640

		T4				
46291	市区	PMS_杨巷十	10	400	320	320
46292	市区	庄里九配变（光伏）	10	400	307	307
46293	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T2	10	800	640	640
46294	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T1	10	800	640	640
46295	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T2	10	800	618	618
46296	市区	20kV 青春 2#站 T1 （融合终端）	20	800	640	640
46297	市区	20kV 青春 2#站 T2 （融合终端）	20	800	640	640
46298	市区	20kV 青春 2#站 T3 （融合终端）	20	800	640	640
46299	市区	20kV 青春 2#站 T4 （融合终端）	20	800	640	640
46300	市区	PMS_徐巷七配变（南 瑞）	10	400	142	142
46301	宜兴	PMS_城典排涝站公 变	10	200	148	148
46302	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T1	10	800	640	640
46303	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T2	10	800	640	640
46304	市区	10kV 春和景明 2#站	10	800	640	640

		T3				
46305	市区	PMS_20kV 雅居乐 6# 站 T1	20	800	640	640
46306	市区	PMS_菲妮服饰配变	10	400	320	320
46307	江阴	PMS_陶城张家巷北 变	10	200	131	131
46308	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T4	10	800	640	640
46309	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T1	10	800	640	640
46310	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T3	10	800	640	640
46311	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T4	10	800	640	640
46312	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T2	10	800	640	640
46313	宜兴	PMS_西山岗 3#公变	10	400	320	320
46314	江阴	尚源名筑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
46315	江阴	瑞新花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
46316	市区	10kV 西泾 4#箱变 T1	10	630	504	504
46317	市区	10kV 晨光静园 2#站 T1	10	800	640	640
46318	市区	10kV 大渲 5#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320

46319	江阴	PMS_可园 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
46320	江阴	PMS_石牌四村 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46321	市区	PMS_郡联配变	10	400	320	320
46322	市区	20kV 兴想 17#站 T3	20	800	591	591
46323	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T1	10	800	640	640
46324	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T2	10	800	640	640
46325	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2	10	800	640	640
46326	江阴	PMS_上支巷变	10	400	311	311
46327	市区	PMS_20kV 玉兰 24# 站 T1	20	800	640	640
46328	市区	PMS_20kV 玉兰 24# 站 T2	20	800	640	640
46329	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
46330	宜兴	观澜府 3#室 2#所变 主变	20	630	504	504
46331	市区	小湾里五配变	10	400	320	320
46332	江阴	长新同悦变	10	400	320	320
46333	宜兴	虞山水泵公变	10	200	160	160
46334	市区	PMS_20kV 玉兰 27# 站 T1	20	800	640	640

46335	市区	PMS_20kV 玉兰 27# 站 T2	20	800	640	640
46336	宜兴	PMS_城北配电箱变 主变	10	400	320	320
46337	市区	10kV 美湖 5#站 T1 (融合终端)	10	800	595	595
46338	市区	10kV 远正 6#箱变 T1	10	630	504	504
46339	市区	10kV 神羊 2#箱变 T1	10	630	504	504
46340	市区	PMS_10kV 御澜湾 7# 站 T4	10	800	640	640
46341	市区	PMS_省庄村二变	10	400	320	320
46342	市区	PMS_10KV 振染 9#箱 变 T1	10	630	504	504
46343	宜兴	川埠恒丰 3#公变	10	400	320	320
46344	江阴	大坝头 2 号变	10	400	311	311
46345	市区	10kV 桃盛 9#站 T3	10	800	640	640
46346	江阴	雅澜名苑二区 32#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46347	市区	10kV 堰新苑 13#站 T1	10	1000	764	764
46348	市区	10kV 堰新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
46349	宜兴	悦澜名邸 3#室 1#所 变主变	10	630	504	504
46350	宜兴	丰泽苑东区 4#箱变 主变	10	630	504	504

46351	市区	PMS_路灯十配变	10	400	320	320
46352	宜兴	PMS_张渚羊山 2#公变	10	200	122	122
46353	宜兴	誉珑湖滨 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
46354	宜兴	花溪邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46355	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T1	10	800	640	640
46356	市区	10kV 荡苏 1#箱变 T1	10	630	504	504
46357	市区	10kV 天域华园 6#站 T4	10	800	640	640
46358	市区	窦南四配变	10	400	320	320
46359	江阴	PMS_兴源路变	10	400	317	317
46360	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
46361	江阴	PMS_慕义庄变	10	400	201	201
46362	江阴	PMS_过家巷变	10	400	119	119
46363	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T4	10	800	640	640
46364	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T4	20	800	633	633
46365	宜兴	PMS_东昌桥公变	10	400	304	304
46366	江阴	PMS_鸡龙山 10 队变	10	400	162	162
46367	江阴	华苑 4#变	10	400	320	320
46368	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 1#所变主变	10	800	604	604

46369	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46370	江阴	PMS_新塘 1#变	10	400	320	320
46371	宜兴	龙运天城和府 4#室 3#所变	10	800	640	640
46372	宜兴	龙池小区 2#室 1#所 变主变	10	800	640	640
46373	宜兴	龙池小区 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
46374	宜兴	PMS_隔湖农场公变	10	200	160	160
46375	市区	10kV 景苑 8#站 T1	10	800	640	640
46376	市区	PMS_太湖花园二期2 号站 T3	10	1000	800	800
46377	宜兴	PMS_进修 2#箱变主 变	10	500	400	400
46378	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
46379	市区	10kV 玖里映月 2#站 T2	10	800	640	640
46380	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T4	10	800	637	637
46381	江阴	PMS_南六房变	10	400	273	273
46382	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
46383	江阴	PMS_香五箱变主变	10	630	478	478
46384	江阴	瑞名雅苑 3#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
46385	市区	10kV 文旅城 3#站 T1	10	800	640	640
46386	市区	10kV 文旅城 3#站 T2	10	800	640	640
46387	市区	10kV 文旅城 3#站 T3	10	800	640	640
46388	市区	10kV 文旅城 3#站 T4	10	800	640	640
46389	宜兴	PMS_阳羨教宿公变	10	400	320	320
46390	宜兴	张渚后墙门箱变主 变（光伏并网）	10	500	371	371
46391	宜兴	PMS_进修 1#箱变主 变	10	500	400	400
46392	市区	PMS_艾比配变	10	400	159	159
46393	江阴	华苑小区 240#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
46394	江阴	PMS_华苑小区 240# 配电所 2#主变	10	1000	800	800
46395	宜兴	PMS_烟山埝头公变	10	400	320	320
46396	宜兴	刘家家具厂公变	10	400	320	320
46397	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T1	10	800	640	640
46398	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T2	10	800	640	640
46399	市区	秀菜九配变（融合终 端）	10	400	320	320
46400	市区	PMS_20kV 雪新苑 1# 站 T1	20	1000	779	779
46401	市区	PMS_20kV 雪新苑 1#	20	1000	800	800

		站 T2				
46402	市区	10kV 远正 11#箱变 T1	10	630	504	504
46403	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T1	20	800	640	640
46404	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T1	20	800	640	640
46405	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T1	10	800	640	640
46406	江阴	珺和雅苑一期 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46407	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T2	20	800	640	640
46408	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T2	10	800	640	640
46409	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T2	20	800	640	640
46410	市区	PMS_20kV 雪新苑 2# 站 T1	20	1000	764	764
46411	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T2	20	800	640	640
46412	江阴	创新大道 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
46413	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T2	10	800	640	640
46414	市区	10kV 悦湖 6#站 T4	10	800	640	640

		(融合终端)				
46415	市区	新泾坝配变(光伏)	10	400	298	298
46416	江阴	山棠雅园 8-2#配电 所 1#主变	20	800	640	640
46417	宜兴	陶机丁港宿舍 2#公 变	10	400	317	317
46418	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T1	10	800	640	640
46419	江阴	白玉二村 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
46420	市区	PMS_星光锁厂配变	10	400	311	311
46421	宜兴	南门 2#箱变主变	10	630	493	493
46422	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
46423	市区	PMS_10kV 金色 14# 站 T1(配)	10	800	640	640
46424	市区	10kV 金色 14#站 T3 (配)	10	800	640	640
46425	市区	PMS_10kV 金色 14# 站 T4(配)	10	800	640	640
46426	市区	10kV 金色 14#站 T2 (配)	10	800	640	640
46427	江阴	山棠雅园 10#配电所 1#主变	20	800	640	640
46428	市区	10kV 邱巷 38#箱变 T1	10	630	504	504

46429	江阴	PMS_泾南张家宕南变	10	200	160	160
46430	江阴	天敌雅苑28#配电所4#主变	20	630	504	504
46431	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
46432	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T3	10	800	640	640
46433	市区	10kV 大运华府 9#站 T1	10	800	640	640
46434	市区	PMS_湖光四配变 (TTU)	10	400	320	320
46435	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T1	20	800	640	640
46436	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T3	20	800	640	640
46437	宜兴	PMS_岭西东山公变	10	400	293	293
46438	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
46439	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T4	20	800	640	640
46440	宜兴	花溪苑 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
46441	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
46442	市区	10kV 玉兰公馆 6#站	10	800	640	640

		T3（融合终端）				
46443	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
46444	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46445	宜兴	PMS_金水名都 3#室 1#所变	10	800	640	640
46446	宜兴	PMS_金水名都 3#室 2#所变	10	800	640	640
46447	江阴	渡江三村 3#变	10	400	320	320
46448	江阴	澄小箱变主变	10	630	504	504
46449	宜兴	PMS_华新东路 6#公 变	10	400	320	320
46450	宜兴	红卫村 9#公变	10	400	295	295
46451	宜兴	合兴村 2#公变（光 伏并网）	10	400	222	222
46452	市区	曹阳四配变（融合终 端）	10	400	320	320
46453	市区	10kV 牌楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
46454	江阴	PMS_东方华府 159# 配电所 2#主变	20	800	640	640
46455	江阴	PMS_可园 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
46456	江阴	PMS_新梅华府 7#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46457	江阴	PMS_可园 54#配电所	10	800	640	640

		4#主变				
46458	江阴	景贤北变	10	400	316	316
46459	江阴	PMS_新梅华府 7#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46460	江阴	PMS_可园 1#箱变主 变	10	630	504	504
46461	江阴	PMS_新梅华府 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46462	市区	柏庄二配变(融合终 端)	10	400	320	320
46463	江阴	PMS_新梅华府 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
46464	江阴	PMS_新梅华府 8#配 电所 3#主变	10	800	640	640
46465	江阴	PMS_新梅华府 8#配 电所 4#主变	10	800	640	640
46466	市区	PMS_新街配变	10	400	320	320
46467	市区	柏庄三配变(融合终 端)	10	400	320	320
46468	宜兴	悦龙台 4#室 1#所变 主变	10	800	640	640
46469	市区	PMS_宛山村配变	10	400	320	320
46470	市区	柏庄十一配变(融合 终端)	10	400	320	320
46471	市区	隆达电力配变	10	400	293	293
46472	宜兴	誉湖郡 5#室 1#所变	20	800	640	640

		主变				
46473	市区	10kV 堰新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
46474	市区	10kV 堰新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
46475	市区	10kV 堰新苑 14#站 T4	10	1000	757	757
46476	市区	10kV 堰新苑 14#站 T3	10	1000	800	800
46477	市区	10kV 百和花园 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46478	宜兴	金泉 7#公变	10	400	320	320
46479	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T3	10	1000	800	800
46480	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T1	10	1000	799	799
46481	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T2	10	1000	795	795
46482	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T4	10	1000	800	800
46483	市区	20kV 黄泥头佳苑 3# 站 T2	20	800	640	640
46484	宜兴	潜洛新苑 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
46485	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T4	20	800	640	640

46486	宜兴	祥和花园 3#箱变主变	10	630	504	504
46487	江阴	文泽苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
46488	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T2	20	800	640	640
46489	宜兴	PMS_奔马小区 32#公变	10	200	160	160
46490	江阴	东舜花苑 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
46491	市区	民主油缸配变	10	400	320	320
46492	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
46493	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T1	20	800	640	640
46494	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T2	10	800	619	619
46495	市区	10kV 东育 4#箱变 T1	10	630	504	504
46496	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 2#所变主变	20	800	628	628
46497	宜兴	PMS_镇政府 2#箱变主变	10	400	320	320
46498	宜兴	尚城学府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
46499	市区	农机厂四配变（光伏）	10	400	210	210

46500	江阴	裕珑花园 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
46501	市区	蚂蚁桥配变（光伏）	10	200	149	149
46502	市区	PMS_小湾里三配变	10	400	320	320
46503	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1	10	800	640	640
46504	市区	PMS_国人金贸	10	400	320	320
46505	市区	PMS_双锦配变	10	400	320	320
46506	市区	PMS_柳更上五配变	10	400	320	320
46507	市区	20kV 祥翼 5#站 T1	20	800	640	640
46508	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
46509	市区	PMS_20kV 雪新苑 2# 站 T2	20	1000	800	800
46510	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T1	20	800	640	640
46511	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T3	20	800	640	640
46512	市区	PMS_20kV 雪新苑 3# 站 T1	20	1000	800	800
46513	市区	PMS_20kV 雪新苑 3# 站 T2	20	1000	800	800
46514	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T1	20	800	640	640
46515	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T2	20	800	640	640

46516	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T2	20	800	640	640
46517	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T3	20	800	640	640
46518	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T4	20	800	640	640
46519	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T2	10	1000	800	800
46520	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T4	20	800	640	640
46521	市区	10kV 金山 9#箱变 T1	10	630	504	504
46522	市区	10kV 桐桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
46523	市区	20kV 钰璟尚贤居 4# 站 T4	20	800	625	625
46524	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T1	10	800	640	640
46525	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T2	10	800	640	640
46526	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T1	10	800	640	640
46527	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T2	10	800	640	640
46528	市区	10kV 堰桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
46529	市区	北舍三配变（光伏）	10	400	234	234
46530	江阴	水芸苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640

46531	市区	PMS_竹园五配变	10	400	320	320
46532	江阴	高铁箱变主变	10	630	504	504
46533	市区	PMS_老街学配变	10	400	320	320
46534	宜兴	溢润新城 1#站 1#所 变	10	800	640	640
46535	宜兴	溢润新城 1#站 2#所 变	10	800	640	640
46536	市区	廊下东二配变	10	400	304	304
46537	江阴	寨里西变	10	200	160	160
46538	市区	PMS_张南三变	10	400	320	320
46539	市区	PMS_何家桥	10	400	307	307
46540	市区	PMS_10kV 前张 1#箱 变 T1	10	630	504	504
46541	宜兴	PMS_溢润新城 1#箱 变主变	10	630	504	504
46542	宜兴	PMS_溢润新城 2#箱 变主变	10	630	504	504
46543	江阴	PMS_南头村东变	10	200	160	160
46544	宜兴	PMS_溢润新城 3#箱 变主变	10	630	504	504
46545	宜兴	PMS_溢润新城 4#箱 变主变	10	630	504	504
46546	江阴	东技变	10	400	320	320
46547	市区	PMS_宝盛机械	10	400	320	320
46548	市区	PMS_南苑安居	10	400	320	320

46549	市区	新二标二配变	10	400	320	320
46550	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46551	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T3	10	800	640	640
46552	宜兴	湖悦名邸 2#站 2#所 变主变	10	800	640	640
46553	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T1	10	800	640	640
46554	江阴	北前南变	10	400	234	234
46555	宜兴	PMS_五圣公变	10	400	312	312
46556	江阴	谢南桥北变	10	400	311	311
46557	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46558	市区	汤介里三配变	10	200	160	160
46559	市区	云庆寺二配变（光 伏）	10	400	155	155
46560	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 1#所变	10	800	640	640
46561	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 3#所变	10	800	640	640
46562	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 4#所变	10	800	640	640
46563	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 2#所变	10	800	640	640
46564	市区	铂晨名筑 3#站 T4	20	800	640	640

46565	市区	PMS_东廊二配变	10	400	226	226
46566	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	305	305
46567	江阴	华裕雅园 35#配 2#主变	10	800	640	640
46568	江阴	益民 4#变	10	400	252	252
46569	市区	10kV 北庄 11#箱变 T1	10	630	504	504
46570	市区	大浮	10	400	320	320
46571	市区	殷巷四配变	10	400	190	190
46572	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T2	10	800	640	640
46573	市区	10kV 向阳 5#箱变 T1	10	630	504	504
46574	市区	PMS_陆巷四二配变	10	400	320	320
46575	宜兴	悦澜名邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
46576	宜兴	祥和花园 4#箱变主变	10	630	504	504
46577	市区	10kV 北洋湖 7#箱变 T1	10	630	504	504
46578	市区	PMS_华波	10	400	320	320
46579	宜兴	PMS_奔马小区 33#公变	10	400	320	320
46580	宜兴	PMS_奔马小区 35#公变	10	200	160	160
46581	宜兴	祥和花园 5#箱变主变	10	630	504	504

46582	市区	10kV 香槟街 1#站 T1	10	800	636	636
46583	江阴	郭家宅基南变	10	400	320	320
46584	市区	20kV 祥翼 3#站 T3	20	800	640	640
46585	市区	10kV 香槟街 1#站 T2	10	800	636	636
46586	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
46587	市区	敬老院十七配变(融合终端)	10	400	320	320
46588	宜兴	PMS_渚东粮管所 2#公变	10	400	320	320
46589	市区	10kV 文曲 9#箱变 T1	10	630	504	504
46590	宜兴	雅达健康生态园 19#室 1#所变	10	630	504	504
46591	江阴	PMS_赵家弄东箱变主变	10	500	392	392
46592	江阴	申港高头上变	10	400	300	300
46593	市区	PMS_山湾里配变	10	400	320	320
46594	宜兴	PMS_中心幼儿园 3#箱变主变	10	400	320	320
46595	市区	10kV 福安状元里 7#站 T4	10	800	640	640
46596	市区	PMS_桃村配变	10	400	320	320
46597	市区	10kV 溪涧雅苑站 T1	10	800	640	640
46598	市区	PMS_家禽食品	10	400	320	320
46599	江阴	PMS_龙岸东变	10	400	320	320

46600	市区	沪东装饰二配变	10	400	320	320
46601	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
46602	宜兴	新司路东公变	10	200	160	160
46603	市区	10kV 板桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
46604	宜兴	魏家机械厂公变(光 伏并网)	10	400	250	250
46605	宜兴	馨悦府 3#室 3#所变 主变	10	630	504	504
46606	市区	10kV 申梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
46607	市区	PMS_扬树配变	10	400	320	320
46608	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T1	20	800	640	640
46609	宜兴	粮油小区公变	10	160	128	128
46610	市区	PMS_钢铁乙三配变	10	400	320	320
46611	宜兴	PMS_金紫生态园公 变	10	200	160	160
46612	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
46613	江阴	丁家头南变	10	400	320	320
46614	江阴	新桥北变	10	400	320	320
46615	市区	10kV 上源名筑 2#站 T4	10	800	640	640
46616	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T2	10	800	640	640
46617	江阴	东翎雅苑 10#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
46618	市区	10kV 铁巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
46619	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T1	10	800	640	640
46620	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T2	10	800	640	640
46621	江阴	陆南村 2#变	10	315	161	161
46622	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T1	10	800	640	640
46623	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T3	10	800	640	640
46624	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T1	20	800	640	640
46625	市区	10kV 孔雀 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
46626	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T4	10	800	640	640
46627	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T3	20	800	640	640
46628	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T3	10	800	640	640
46629	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1# 站 T1	10	800	640	640
46630	市区	10kV 孔雀 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46631	江阴	南苑新村 49#箱变主	10	400	320	320

		变				
46632	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
46633	江阴	PMS_杨巷村北变	10	200	128	128
46634	宜兴	PMS_渚东粮管所公 变	10	400	320	320
46635	宜兴	湖光珑樾府 4#室 1# 所变主变	20	800	640	640
46636	市区	PMS_杨树泵贰配变	10	400	320	320
46637	市区	10kV 金玥湾 5#站 T1	10	800	640	640
46638	市区	PMS_桃溪中配变	10	400	320	320
46639	市区	10kV 春光苑三期 5# 站 T2	10	800	640	640
46640	宜兴	熙和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
46641	宜兴	茶圣庭园 1#站 1#所 变主变	10	400	320	320
46642	江阴	PMS_灯塔一林场变	10	200	160	160
46643	市区	10k 春丰 6#箱变 T1	10	630	504	504
46644	市区	PMS_10kV 大绛 2#箱 变 T1	10	630	504	504
46645	市区	10kV 普睿 6#箱变 T1	10	630	504	504
46646	江阴	金域广场 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
46647	江阴	盎桥南变	10	400	320	320
46648	市区	PMS_河亭下配变	10	400	320	320

46649	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T4	10	800	640	640
46650	宜兴	秀阳中公变	10	315	252	252
46651	江阴	PMS_鸡龙山村东变	10	400	320	320
46652	江阴	季家村东变	10	400	320	320
46653	市区	PMS_新普西配变	10	400	320	320
46654	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T1	10	800	640	640
46655	宜兴	西野田公变	10	400	320	320
46656	市区	宏烨核电配变	10	400	310	310
46657	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T2	20	800	640	640
46658	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T1	20	800	640	640
46659	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T3	20	800	640	640
46660	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T4	20	800	640	640
46661	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T2	20	800	640	640
46662	江阴	PMS_袁家高头南变	10	400	133	133
46663	市区	县中二配变	10	400	320	320
46664	宜兴	怡然居 1#站 1#所变	10	630	504	504
46665	市区	20kV 祥翼 4#站 T2	20	800	640	640
46666	江阴	PMS_文林黄家变	10	200	28	28

46667	江阴	PMS_南园东变	10	400	253	253
46668	市区	10kV 灵达 6#箱变 T1	10	630	504	504
46669	宜兴	龙运天城珺府 3#室 2#所变	10	800	640	640
46670	市区	10kV 江花 5#站 T2	10	800	622	622
46671	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T3	10	800	640	640
46672	江阴	华舜雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
46673	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配 电所 4#主变	10	630	504	504
46674	江阴	江悦尚院 50#配电所 1#主变	10	630	504	504
46675	市区	10kV 利民 2#箱变 T1	10	200	160	160
46676	市区	PMS_和尚桥二配变	10	400	320	320
46677	市区	PMS_10KV 张镇桥 20#站 T1	10	800	635	635
46678	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T3	10	800	640	640
46679	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T4	10	800	640	640
46680	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T2	10	800	640	640
46681	江阴	璟尚佳苑 105#配电 所 3#主变	10	800	640	640
46682	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站	10	800	640	640

		T1				
46683	江阴	PMS_县前箱变主变	10	630	504	504
46684	江阴	任村南变	10	400	314	314
46685	江阴	荣熙花园 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
46686	江阴	PMS_老徐巷变	10	400	203	203
46687	市区	10kV 美湖 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
46688	市区	10kV 美湖 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
46689	市区	10kV 美湖 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46690	市区	PMS_20kV 玉兰 25# 站 T1	20	800	640	640
46691	市区	PMS_20kV 玉兰 25# 站 T2	20	800	640	640
46692	江阴	杜家巷北变	10	400	187	187
46693	市区	10kV 美湖 6#站 T1 (融合终端)	10	800	632	632
46694	江阴	天韵雅苑 9 配电所 4#主变	10	800	640	640
46695	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T2	10	800	640	640
46696	市区	10kV 熙悦府 4#站 T2	10	800	640	640
46697	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T2	10	800	640	640

46698	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
46699	宜兴	洵宸天境府 2#室 2# 所变主变	20	800	640	640
46700	宜兴	竹雨轩 4#室 1#所变 主变	10	630	504	504
46701	江阴	PMS_东江小区 3#箱 变主变	10	500	400	400
46702	江阴	王臣里东变	10	400	320	320
46703	江阴	山北小区 4 号变	10	400	320	320
46704	市区	10kV 桃泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
46705	江阴	PMS_青阳公园北箱 变主变	10	630	504	504
46706	江阴	PMS_青阳公园箱变 主变	10	630	504	504
46707	宜兴	寺西和苑 1#室 1#所 变主变	10	800	640	640
46708	宜兴	PMS_民南村西公变	10	400	303	303
46709	市区	PMS_中学一配变	10	400	320	320
46710	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T4	10	800	640	640
46711	江阴	PMS_建二箱变主变	10	630	504	504
46712	市区	PMS_望湖路二配变 (TTU)	10	200	160	160
46713	江阴	PMS_花山阳光变	10	400	320	320
46714	市区	10kV 国信 14#站 T2	10	800	640	640

46715	江阴	PMS_建新南箱变主变	10	630	504	504
46716	江阴	PMS_旌阳苑 5#变箱变主变	10	630	504	504
46717	市区	10kV 仁家 9#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
46718	市区	10kV 水秀 37#箱变 T1	10	630	504	504
46719	市区	东京头二配变	10	400	320	320
46720	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
46721	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
46722	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
46723	市区	10kV 景南 25#箱变 T1	10	630	504	504
46724	宜兴	PMS_八仕西河浜公变	10	200	81	81
46725	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
46726	市区	PMS_鸣威	10	400	311	311
46727	市区	PMS_五联四配变	10	400	320	320
46728	市区	茅岳配变	10	400	320	320
46729	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640

46730	市区	10KV 印湖线 1#箱变 T1	10	630	504	504
46731	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T2	10	800	640	640
46732	江阴	长泾刘家桥北变	10	200	119	119
46733	江阴	澄鹿中变	10	200	160	160
46734	市区	PMS_春光二	10	200	140	140
46735	江阴	皋岸桥变	10	400	320	320
46736	市区	10kV 优雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
46737	江阴	PMS_门楼下北箱变 主变	10	500	400	400
46738	市区	国禄配变	10	400	320	320
46739	江阴	PMS_澄鹿西变	10	200	160	160
46740	宜兴	临泽人家 4#室 3#所 变主变	20	800	640	640
46741	市区	PMS_10kV 蒲田 1#箱 变 T1	10	630	504	504
46742	市区	10kV 洋溪华庭站 T2	10	800	640	640
46743	江阴	宦巷西变	10	400	298	298
46744	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1# 站 T2	10	800	640	640
46745	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T2	20	800	640	640
46746	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T4	20	800	640	640
46747	市区	PMS_骆家巷二配变	10	400	249	249

46748	市区	10kV 尚书苑 11#站 T4	10	800	640	640
46749	江阴	PMS_云亭顾家村变	10	200	116	116
46750	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T1	10	800	640	640
46751	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T3	10	800	640	640
46752	市区	10kV 瑞雪 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
46753	市区	10kV 瑞雪 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46754	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T1	10	800	640	640
46755	江阴	安居西变	10	400	320	320
46756	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T2	10	800	640	640
46757	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T1	10	800	640	640
46758	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T2	10	800	640	640
46759	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T3	10	800	640	640
46760	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T4	10	800	640	640
46761	市区	小陈巷五配变	10	400	320	320
46762	市区	PMS_10kV 金禧 4#站	10	800	640	640

		T1				
46763	江阴	PMS_王家村卢东变	10	200	150	150
46764	市区	东顺苑 9#站 T3	10	800	640	640
46765	市区	10kV 桃盛 8#站 T2	10	800	640	640
46766	市区	PMS_邓湾里二	10	400	320	320
46767	市区	PMS_10kV 大绛 4#箱 变 T1	10	630	504	504
46768	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T1	10	800	640	640
46769	宜兴	PMS_百合红庙 2#公 变	10	200	160	160
46770	市区	10kV 山南 3#箱变 T1	10	630	504	504
46771	江阴	星赋花园三区 12#配 电所 1#主变	10	800	640	640
46772	江阴	PMS_凤凰路北变	10	200	140	140
46773	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
46774	市区	PMS_10kV 浦巷 1#箱 变 T1	10	630	504	504
46775	市区	PMS_火花二	10	400	320	320
46776	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
46777	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
46778	市区	PMS_劳丰三配变	10	400	303	303
46779	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T3	10	800	640	640

46780	市区	PMS_毛条一配变	10	400	307	307
46781	宜兴	PMS_合心圩公变	10	200	141	141
46782	市区	杜铁村二配变	10	400	320	320
46783	宜兴	茗岭嘉园 2#室 1#所 变主变	10	800	596	596
46784	市区	10kV 建华 5#箱变 T1	10	630	504	504
46785	宜兴	茗岭嘉园 2#室 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	582	582
46786	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T1 台区	10	800	640	640
46787	市区	10kV 国信 13#站 T1	10	800	640	640
46788	江阴	PMS_和平村新联西 变	10	315	219	219
46789	市区	PMS_孙楼巷三配变 （TTU）	10	400	320	320
46790	江阴	PMS_通园西变	10	400	171	171
46791	市区	曹家塘	10	400	320	320
46792	市区	10kV 许湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
46793	市区	纵纬物流配变	10	400	320	320
46794	市区	10kV 春和景明 3#站 T1	10	800	640	640
46795	市区	10kV 稻村 13#箱变 T1	10	630	493	493
46796	江阴	园区植绒 2#变	10	400	266	266
46797	市区	PMS_西陈巷一配变	10	400	320	320

46798	市区	PMS_双河十九配变 (TTU)	10	400	320	320
46799	宜兴	土桥头 2#公变	10	400	320	320
46800	宜兴	任墅新区 1#公变(光 伏并网)	10	400	310	310
46801	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T3	10	800	634	634
46802	市区	10kV 西泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
46803	市区	市镇鸿西配变	10	400	320	320
46804	宜兴	山前路 2#箱变主变	10	500	400	400
46805	宜兴	张渚中东山 1#箱变 主变	10	630	504	504
46806	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T4	10	1000	800	800
46807	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T4	10	800	640	640
46808	江阴	PMS_金三角路 1 号 1#箱变主变	10	630	504	504
46809	江阴	PMS_东苑新村 76#配 电所 4#主变	10	800	640	640
46810	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T1	10	800	640	640
46811	宜兴	PMS_被丰 2#公变	10	200	160	160
46812	江阴	PMS_西苑新村 111# 配电所 4#主变	10	800	640	640
46813	市区	10kV 金悦融庭 4#站	10	800	640	640

		T1				
46814	宜兴	凤鸣府 2#室 1#所变	10	800	640	640
46815	江阴	PMS_镇西 3#变	10	400	320	320
46816	宜兴	PMS_李洩东公变	10	200	103	103
46817	宜兴	PMS_工业路公变	10	400	320	320
46818	市区	10kV 美湖 6#站 T2 (融合终端)	10	800	635	635
46819	市区	10kV 美湖 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
46820	宜兴	鑫陶广场 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
46821	市区	10kV 美湖 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46822	江阴	PMS_余巷西变	10	400	295	295
46823	江阴	PMS_杨园里南变	10	400	320	320
46824	市区	PMS_漕头西	10	400	320	320
46825	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
46826	市区	PMS_汪家二配变	10	400	320	320
46827	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T2	20	800	640	640
46828	江阴	PMS_祝塘富达变	10	400	320	320
46829	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T4	10	800	640	640
46830	江阴	璜塘许周变	10	400	297	297

46831	宜兴	PMS_塘北漕公变	10	160	128	128
46832	宜兴	PMS_二十六份公变	10	400	320	320
46833	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
46834	江阴	PMS_西街中变	10	400	320	320
46835	江阴	陆西 2#变	10	400	196	196
46836	宜兴	PMS_小商品市场公 变	10	400	320	320
46837	江阴	PMS_庄上变	10	200	160	160
46838	市区	靳家里二配变	10	400	320	320
46839	市区	艾尔特一配变	10	400	320	320
46840	市区	10kV 天地 5#箱变 T1	10	630	504	504
46841	江阴	PMS_南陈柏树头变	10	400	320	320
46842	宜兴	誉湖郡 6#室 3#所变 主变	20	630	497	497
46843	宜兴	PMS_竹海国际会议 中心箱变主变	10	400	320	320
46844	宜兴	PMS_宜武电站公变	10	315	252	252
46845	宜兴	祥和花园 6#箱变主 变	10	630	504	504
46846	市区	PMS_10kV 万业 10# 站 T4	10	800	640	640
46847	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T2	20	800	640	640
46848	市区	华航配变	10	400	320	320

46849	市区	10kV 书院河府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46850	江阴	PMS_旌阳苑 3#变箱 变主变	10	630	504	504
46851	市区	中联三二配变	10	400	312	312
46852	市区	PMS_20kV 水韵园 6# 站 T2	20	800	640	640
46853	市区	20KV 裕沁 3#站 T1 （融合终端）	20	800	640	640
46854	江阴	PMS_旌阳苑 4#变箱 变主变	10	630	504	504
46855	江阴	华隆广场 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
46856	市区	PMS_曹更巷配变（南 瑞）	10	400	320	320
46857	市区	20KV 裕沁 3#站 T2 （融合终端）	20	800	640	640
46858	市区	20KV 裕沁 4#站 T1 （融合终端）	20	800	640	640
46859	市区	20KV 裕沁 4#站 T2 （融合终端）	20	800	640	640
46860	宜兴	PMS_高兴鱼塘公变	10	200	137	137
46861	市区	20KV 裕沁 4#站 T3 （融合终端）	20	800	640	640
46862	市区	20KV 裕沁 4#站 T4 （融合终端）	20	800	640	640

46863	市区	20KV 裕沁 5#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
46864	宜兴	PMS_金紫新基公变	10	400	320	320
46865	宜兴	西村鱼塘公变	10	400	320	320
46866	市区	10kV 东璟 25#站 T4	10	800	640	640
46867	市区	PMS_湖明二配变	10	400	298	298
46868	宜兴	PMS_官林寺前公变	10	200	160	160
46869	宜兴	PMS_筱王 2#公变	10	400	126	126
46870	宜兴	沪宁路边公变	10	200	160	160
46871	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
46872	市区	PMS_玉珍巷泵三变	10	200	160	160
46873	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1#主变	20	800	640	640
46874	宜兴	客运站充电桩 1#箱 变主变	10	630	504	504
46875	宜兴	PMS_永兴古桥头公 变	10	400	205	205
46876	宜兴	韶巷村委公变	10	400	320	320
46877	江阴	PMS_高僧桥变	10	400	320	320
46878	江阴	绿城东苑三期52#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
46879	江阴	绿城东苑三期52#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
46880	江阴	绿城东苑三期69#配 电所 1#主变	10	1000	800	800

46881	江阴	绿城东苑三期69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
46882	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 1#所变	10	800	640	640
46883	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 2#所变	10	800	640	640
46884	宜兴	PMS_南坝水库公变	10	200	160	160
46885	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T1	10	800	640	640
46886	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T2	10	800	640	640
46887	宜兴	龙池小区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46888	宜兴	龙池小区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46889	宜兴	PMS_万渔村 2#公变	10	200	160	160
46890	江阴	祝塘邱家变	10	200	73	73
46891	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T1	20	800	640	640
46892	市区	PMS_10kV 金禧 4#站 T2	10	800	640	640
46893	宜兴	PMS_永兴塘家桥公变	10	400	270	270
46894	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站 T1	10	1000	800	800
46895	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站	10	1000	800	800

		T2				
46896	市区	PMS_胜利一配变	10	400	294	294
46897	市区	PMS_10kV 瑞雪 2#站 T1	10	800	640	640
46898	市区	10kV 瑞雪 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
46899	市区	PMS_许家桥二配变	10	400	320	320
46900	宜兴	PMS_金水名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
46901	宜兴	PMS_金水名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
46902	宜兴	PMS_金水名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
46903	宜兴	PMS_金水名都 1#站 2#所变	10	800	508	508
46904	宜兴	PMS_金水名都 2#站 1#所变	10	800	640	640
46905	宜兴	PMS_金水名都 2#站 3#所变	10	800	640	640
46906	宜兴	PMS_金水名都 2#站 4#所变	10	800	640	640
46907	宜兴	PMS_金水名都 2#站 2#所变	10	800	640	640
46908	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T1	10	800	640	640
46909	市区	PMS_10kV 金禧 5#站	10	800	640	640

		T2				
46910	宜兴	省庄金家村小区 2# 箱变主变	10	400	320	320
46911	江阴	澜景雅苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
46912	市区	10kV 东岭 4#站 T1	10	800	640	640
46913	市区	10kV 普照 3#箱变 T1	10	630	504	504
46914	市区	PMS_自强配变	10	400	320	320
46915	江阴	泗三房 2 号变	10	400	195	195
46916	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46917	市区	PMS_怡璇配变	10	400	320	320
46918	市区	PMS_光明集团配变	10	400	320	320
46919	江阴	东隆南变	10	400	320	320
46920	市区	市镇西桥二配变	10	400	320	320
46921	市区	山联村泵站配变	10	400	320	320
46922	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
46923	市区	10kV 友雪 6#箱变 T1	10	630	504	504
46924	市区	10kV 滨河景园 3#站 T1	10	800	640	640
46925	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T3	10	800	640	640
46926	市区	PMS_10kV 团北 4#箱 变 T1	10	630	504	504
46927	市区	10kV 前张 2#箱变 T1	10	400	297	297

		(融合终端)				
46928	市区	10kV 前张 3#箱变 T1	10	400	320	320
46929	市区	橙心配变	10	400	320	320
46930	江阴	万花景苑84#配电所 4#主变	10	800	640	640
46931	江阴	云景花园28#配电所 3#主变	10	800	640	640
46932	市区	10kV 大塘御园 3#站 T1	10	800	640	640
46933	市区	斗东村配变(南瑞) (光伏)	10	400	289	289
46934	宜兴	菜批充电桩 2#箱变 主变	10	630	504	504
46935	宜兴	汎悦湖山珺府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
46936	市区	PMS_东前队配变(南 瑞)	10	400	280	280
46937	市区	华巷西配变(南瑞) (光伏)	10	400	161	161
46938	市区	PMS_曲尺巷配变(南 瑞)	10	400	320	320
46939	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T1	10	1000	800	800
46940	宜兴	PMS_屺亭信用社箱 变主变	10	500	400	400
46941	江阴	PMS_下庄东变	10	400	237	237

46942	市区	10kV 省锡 1#箱变 T1	10	400	320	320
46943	市区	PMS_菜场二配变	10	400	320	320
46944	市区	PMS_薛家场配变	10	400	320	320
46945	宜兴	PMS_屺亭中行箱变 主变	10	630	504	504
46946	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
46947	宜兴	PMS_屺亭电力站 2# 箱变主变	10	500	400	400
46948	宜兴	PMS_屺亭电力站箱 变主变	10	500	400	400
46949	市区	10kV 曙光 2#箱变 T1	10	630	504	504
46950	市区	10kV 彩乐居 3#站 T3	10	800	640	640
46951	市区	10kV 锦河雅苑站 T2	10	800	640	640
46952	江阴	PMS_新龚华源路箱 变主变	10	500	297	297
46953	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T4	10	800	640	640
46954	宜兴	PMS_屺亭街南箱变 主变	10	500	400	400
46955	江阴	海口西箱变主变	10	500	400	400
46956	市区	PMS_马宗浜配变	10	400	320	320
46957	江阴	海阅雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
46958	市区	PMS_金更上配变	10	400	320	320
46959	市区	10kV 源溪悦庭站 T2	10	800	640	640

46960	宜兴	中队北公变	10	200	160	160
46961	江阴	PMS_永昌东变	10	200	139	139
46962	市区	PMS_电缆厂三配变	10	400	320	320
46963	宜兴	PMS_下东 5#公变	10	400	318	318
46964	宜兴	水西公变（光伏并 网）	10	200	100	100
46965	江阴	PMS_湾坝上变	10	400	73	73
46966	宜兴	PMS_洋渚西站公变	10	400	320	320
46967	江阴	PMS_华宏新区变	10	400	171	171
46968	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T2	20	800	640	640
46969	市区	谢巷八配变（融合终 端）	10	400	313	313
46970	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T4	20	800	640	640
46971	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T1	10	800	640	640
46972	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T3	10	800	640	640
46973	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T4	10	800	640	640
46974	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T2	10	800	640	640
46975	市区	油车巷三配变（光 伏）	10	400	294	294
46976	江阴	潘圩变	10	400	251	251

46977	市区	蔡桥二配变	10	400	320	320
46978	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T1	20	800	640	640
46979	宜兴	祥和花园 7#箱变主 变	10	630	504	504
46980	宜兴	PMS_奔马小区 39#公 变	10	400	320	320
46981	市区	10kV 瑞佳 3#箱变 T1	10	400	320	320
46982	宜兴	PMS_祥和花园 8#箱 变主变	10	630	504	504
46983	宜兴	PMS_奔马小区 40#公 变	10	200	160	160
46984	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
46985	市区	PMS_浜西二配变	10	200	160	160
46986	宜兴	PMS_祥和花园 10#箱 变主变	10	800	640	640
46987	宜兴	PMS_奔马小区 41#公 变	10	200	160	160
46988	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
46989	市区	PMS_杨巷六变	10	400	289	289
46990	宜兴	胜利徐家 3#公变	10	400	320	320
46991	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T3	10	800	640	640

46992	市区	PMS_10kV 崇宁路 1# 箱变 T1	10	630	504	504
46993	市区	PMS_梁河湾	10	400	320	320
46994	宜兴	祥和花园 11#箱变主 变	10	630	504	504
46995	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T4	10	800	640	640
46996	江阴	叶桥中站变	10	200	130	130
46997	市区	新发用户箱变 T1	10	630	504	504
46998	市区	20KV 裕沁 5#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
46999	市区	20KV 裕沁 5#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
47000	江阴	尚品华府 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
47001	江阴	尚品华府 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
47002	江阴	尚品华府 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
47003	江阴	尚品华府 17#配电所 4#主变	10	800	639	639
47004	市区	20KV 裕沁 5#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
47005	市区	10kV 宏诚 9#站 T2	10	800	640	640
47006	市区	10kV 长泰 18#站 T4	10	800	640	640
47007	宜兴	PMS_吴家湾公变	10	200	150	150

47008	市区	顾油车配变	10	200	160	160
47009	市区	友红曹东配变（南瑞）（光伏）	10	400	305	305
47010	宜兴	PMS_龙潭路 1#箱变主变	10	400	320	320
47011	市区	前进村山南河界（南瑞）（光伏）	10	400	257	257
47012	市区	PMS_花园里（三）（南瑞）	10	200	160	160
47013	市区	10kV 走马 1#箱变 T1	10	630	504	504
47014	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
47015	宜兴	荆邑北桥箱变主变	20	630	504	504
47016	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T3	10	800	640	640
47017	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T3	10	800	640	640
47018	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T4	10	800	640	640
47019	宜兴	高塍中行公变（光伏并网）	10	400	258	258
47020	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T1	10	800	640	640
47021	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T3	10	800	640	640
47022	市区	10kV 瑞雪 4#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
47023	市区	10kV 瑞雪 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
47024	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T1	10	800	640	640
47025	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T1	10	800	640	640
47026	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T3	10	800	640	640
47027	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T3	10	800	640	640
47028	江阴	敌馗花园南园 402# 配 2#主变	20	630	504	504
47029	宜兴	PMS_天辰府 3#室 1# 所变主变	10	630	504	504
47030	市区	10kV 紫兰园 4#站 T3	10	800	640	640
47031	宜兴	PMS_岳堤小区箱变 主变	10	630	504	504
47032	市区	10kV 汇智科创站 T4	10	800	640	640
47033	江阴	星赋花园二区 13#配 电所 4#主变	10	800	640	640
47034	市区	10kV 素兰 2#箱变 T1	10	630	504	504
47035	江阴	PMS_丰源北变	10	400	319	319
47036	宜兴	PMS_华新东路 7#公 变	10	400	320	320
47037	宜兴	熙和府 4#室 1#所变	10	800	640	640

		主变				
47038	江阴	马镇河南变	10	400	310	310
47039	江阴	PMS_庄家巷西变	10	400	320	320
47040	宜兴	丰台鱼塘公变	10	200	151	151
47041	宜兴	PMS_盛泽东元公变	10	400	320	320
47042	宜兴	PMS_新田房公变	10	200	160	160
47043	江阴	PMS_老庄上中变	10	400	239	239
47044	宜兴	庄西站 1#公变	10	400	320	320
47045	宜兴	阳羨教宿 1#箱变主 变	10	630	504	504
47046	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	0	0
47047	江阴	敌光雅苑北区 5#配 电所 4#主变	20	800	640	640
47048	市区	10kV 仓实 2#站 T2	10	800	640	640
47049	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
47050	宜兴	PMS_迎春 2#箱变主 变	10	400	320	320
47051	宜兴	茗岭嘉园 3#室 3#所 变主变（光伏并网）	10	800	621	621
47052	宜兴	茗岭嘉园 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
47053	宜兴	茗岭嘉园 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
47054	江阴	PMS_龙岸中变	10	400	320	320

47055	江阴	PMS_蒋家坝北变	10	200	148	148
47056	宜兴	PMS_永康农场 3#公变	10	200	160	160
47057	宜兴	PMS_网具公变	10	400	215	215
47058	市区	沿河六配变（南瑞） （光伏）	10	200	146	146
47059	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
47060	市区	PMS_包装厂五配变	10	400	320	320
47061	市区	金瑞四配变（融合终端）	10	400	320	320
47062	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T4	20	800	640	640
47063	市区	10kV 葛巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
47064	江阴	世纪花苑 1081#箱变 主变	10	630	504	504
47065	宜兴	PMS_南漕刘家公变	10	400	281	281
47066	江阴	新南洋南箱变主变	10	630	504	504
47067	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
47068	市区	10kV 张泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
47069	市区	华洋玻璃配变	10	400	311	311
47070	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T4	10	800	640	640
47071	江阴	陆家浜东变	10	400	320	320
47072	宜兴	湖悦天境 2#室 2#所	20	630	504	504

		变				
47073	市区	10kV 堰新 12#站 T2	10	800	640	640
47074	市区	钱更上九配变	10	200	160	160
47075	江阴	东房巷 3#变	10	400	320	320
47076	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T1	10	800	640	640
47077	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T2	10	800	640	640
47078	江阴	PMS_要塞幼小公变	10	400	320	320
47079	市区	10kV 华镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
47080	江阴	PMS_红星村委北变	10	400	182	182
47081	江阴	PMS_功臣 1#箱变主 变	10	630	504	504
47082	宜兴	PMS_新司路箱变主 变	10	400	320	320
47083	江阴	德福南箱变主变	10	630	504	504
47084	市区	10kV 庙洛 5#箱变 T1	10	630	504	504
47085	宜兴	望湖美筑 2#室 1#所 变	20	800	640	640
47086	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
47087	江阴	PMS_二圩变	10	400	320	320
47088	市区	20kV 观湖湾 11#站 T1	20	800	640	640
47089	宜兴	祥和花园 12#箱变主 变	10	630	504	504

47090	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	640	640
47091	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T2	10	800	640	640
47092	市区	PMS_金巷泵	10	400	320	320
47093	市区	成敏五金配变	10	400	320	320
47094	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T4（融合终端）	10	800	632	632
47095	宜兴	PMS_龙泽苑一期 1#箱变主变	10	500	400	400
47096	江阴	PMS_东圩南变	10	400	320	320
47097	市区	工业一变	10	200	160	160
47098	宜兴	PMS_通蜀安置 2#公变	10	400	320	320
47099	江阴	东花园变	10	400	279	279
47100	市区	PMS_苏排泵二配变	10	400	320	320
47101	市区	10kV 国信 13#站 T2	10	800	634	634
47102	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T1	10	800	640	640
47103	宜兴	东山新村 8#箱变主变	10	630	504	504
47104	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T2	10	800	640	640
47105	市区	锦光配变	10	400	314	314
47106	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T4	10	800	640	640
47107	宜兴	蒋家小学公变	10	200	76	76

47108	市区	PMS_坝头变（南瑞）	10	200	160	160
47109	市区	PMS_龙西配变（南瑞）	10	200	160	160
47110	宜兴	PMS_龙山坳箱变主变	10	200	160	160
47111	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
47112	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
47113	市区	刘西三配变	10	400	253	253
47114	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
47115	市区	PMS_10kV 尚东 11# 站 T1	10	400	320	320
47116	市区	PMS_梅里中学配变（南瑞）	10	400	320	320
47117	市区	PMS_市镇十六配变（南瑞）	10	400	320	320
47118	市区	PMS_邵家湾二（南瑞）	10	200	160	160
47119	江阴	尚品华府 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
47120	江阴	尚品华府 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
47121	江阴	尚品华府 27#配电所 3#主变	10	800	640	640

47122	市区	PMS_10kV 尚东 11# 站 T2	10	400	320	320
47123	江阴	尚品华府 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
47124	市区	10kV 桐桥 3#箱变 T1	10	400	284	284
47125	市区	PMS_杨泉里二配变	10	400	320	320
47126	宜兴	四季府 2#室 1#所变 主变	10	800	640	640
47127	宜兴	南禾佳苑 1#站 3#所 变主变	10	630	504	504
47128	江阴	万花商业广场 43#变 电所 3#主变	10	630	504	504
47129	市区	10kV 瑞雪 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
47130	市区	10kV 瑞雪 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
47131	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T1	10	800	640	640
47132	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T3	10	800	640	640
47133	市区	10kV 瑞雪 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
47134	市区	10kV 瑞雪 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
47135	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T2	10	800	640	640

47136	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T3	10	800	640	640
47137	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T1	10	800	640	640
47138	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T3	10	800	640	640
47139	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T4	10	800	640	640
47140	市区	10kV 瑞雪 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
47141	市区	10kV 瑞雪 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
47142	市区	10kV 稻村 12#箱变 T1	10	630	504	504
47143	市区	10kV 惠丰 9#站 T1	10	800	640	640
47144	市区	10kV 惠丰 9#站 T2	10	800	640	640
47145	市区	10kV 融禾 7#站 T1	10	800	640	640
47146	市区	10kV 惠丰 10#站 T1	10	800	640	640
47147	宜兴	南林电站公变	10	200	160	160
47148	江阴	PMS_李富田变	10	400	320	320
47149	市区	10kV 广丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
47150	江阴	泾北村南变	10	400	159	159
47151	江阴	朱家巷中变	10	200	129	129
47152	市区	10kV 横街站 T1	10	1250	1000	1000
47153	市区	10kV 横街站 T2	10	1000	800	800

47154	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
47155	市区	PMS_蔡亭桥配变	10	400	320	320
47156	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
47157	市区	10kV 新芳 2#箱变 T1	10	630	504	504
47158	市区	PMS_庄湾 1#	10	400	320	320
47159	宜兴	任墅工业园区 3#公变	10	400	270	270
47160	市区	东山村二配变（光伏）	10	200	127	127
47161	江阴	PMS_鸿运箱变主变	10	400	320	320
47162	江阴	PMS_杨庄园区变	10	400	299	299
47163	市区	10kV 学府上院 3#站 T3	10	800	640	640
47164	市区	PMS_欣荣瓶盖配变	10	400	320	320
47165	江阴	凝景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
47166	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	160	160
47167	宜兴	一线天箱变主变	10	630	504	504
47168	市区	金字临配变（融合终端）	10	400	43	43
47169	市区	PMS_公园泵配变	10	400	320	320
47170	市区	PMS_范巷八配变	10	400	320	320
47171	市区	PMS_过巷二配变	10	400	320	320

47172	市区	10kV 小南湾 2#站 T1	10	800	632	632
47173	市区	广瑞壹三配变(融合终端)	10	400	317	317
47174	市区	10kV 兰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
47175	江阴	PMS_国营站变	10	400	320	320
47176	宜兴	PMS_陈家斗鱼塘公变	10	200	150	150
47177	宜兴	上坝 2#公变	10	400	320	320
47178	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T4	10	800	640	640
47179	市区	曹庄西巷配变(光伏)	10	400	271	271
47180	市区	10kV 创智天地 1#站 T1	10	800	640	640
47181	江阴	PMS_张五房南变	10	400	267	267
47182	宜兴	PMS_金水名都 4#室 1#所变	10	800	640	640
47183	宜兴	PMS_金水名都 4#室 2#所变	10	800	640	640
47184	江阴	东华佳苑 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
47185	市区	10kV 印湖 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47186	市区	PMS_10kV 印湖 3#站 T2	10	800	640	640
47187	宜兴	洵宸天境府 2#室 1#	20	800	640	640

		所变主变				
47188	市区	10kV 锦数双河苑 3# 站 T2	10	800	640	640
47189	市区	PMS_10kV 红星苑 5# 箱变 T1	10	630	504	504
47190	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
47191	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
47192	市区	10kV 福安状元里 3# 站 T2	10	800	640	640
47193	江阴	鸡龙山村龙都新村 三期 3#箱变主变	10	630	504	504
47194	市区	10kV 彩乐居 5#站 T1	10	800	640	640
47195	宜兴	PMS_古瑶电站公变	10	400	320	320
47196	市区	10kV 印湖 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47197	市区	10kV 印湖 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
47198	江阴	PMS_石牌四村 30#配 电所 1#主变	10	800	640	640
47199	江阴	PMS_石牌四村 30#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47200	江阴	上品璟苑 115#配电 所 3#主变	10	800	640	640
47201	江阴	PMS_石牌四村 30#配	10	800	640	640

		电所 3#主变				
47202	市区	PMS_10kV 团北#2 箱变 T1	10	630	504	504
47203	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
47204	市区	云林西二变（光伏）	10	400	290	290
47205	市区	10kV 灵达 3#箱变 T1	10	400	296	296
47206	江阴	PMS_东苑新村 81#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47207	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47208	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47209	市区	10kV 学府上院 4#站 T2	10	800	640	640
47210	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T3	10	800	640	640
47211	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47212	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47213	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
47214	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
47215	市区	钱更上十配变	10	400	320	320

47216	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电 所 2#主变	10	630	504	504
47217	江阴	PMS_万家富公寓 6# 配电所 1#主变	10	800	640	640
47218	江阴	PMS_万家富公寓 6# 配电所 2#主变	10	800	640	640
47219	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电 所 3#主变	10	630	504	504
47220	江阴	PMS_万家富公寓 6# 配电所 3#主变	10	800	640	640
47221	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电 所 4#主变	10	630	504	504
47222	江阴	PMS_万家富公寓 6# 配电所 4#主变	10	800	640	640
47223	市区	PMS_庄桥头配变	10	400	213	213
47224	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电 所 1#主变	10	630	504	504
47225	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电 所 2#主变	10	630	496	496
47226	市区	10kV 康桥 3#站 T3	10	1000	800	800
47227	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电 所 3#主变	10	630	490	490
47228	市区	10kV 常春名邸 2#站 T2	10	800	640	640
47229	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电 所 4#主变	10	630	474	474

47230	宜兴	雪东箱变主变	10	630	482	482
47231	市区	光明基东（光伏）	10	400	272	272
47232	市区	20kV 耀春 3#箱变 T1	20	630	504	504
47233	江阴	PMS_五重金北变	10	200	160	160
47234	宜兴	PMS_和桥永兴电站 2#公变	10	400	300	300
47235	市区	PMS_10kV 新都苑 2# 站 T1	10	800	640	640
47236	市区	PMS_10kV 新都苑 2# 站 T2	10	800	640	640
47237	宜兴	芙蓉影剧院公变	10	200	144	144
47238	宜兴	PMS_王干涑公变	10	400	240	240
47239	市区	10kV 云溪人家 4#站 T3	10	800	640	640
47240	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T1	10	800	640	640
47241	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T3	10	800	640	640
47242	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T2	10	800	640	640
47243	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T4	10	800	640	640
47244	市区	商检局配变（融合终 端）	10	400	320	320
47245	宜兴	PMS_洑麓花园 2#站 3#所变	10	800	640	640

47246	宜兴	PMS_汎麓花园 2#站 4#所变	10	800	569	569
47247	宜兴	鹏鹞制造 10#公变	10	400	259	259
47248	江阴	棠樾锦园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
47249	市区	10kV 西羲里 5#站 T2	10	800	640	640
47250	市区	10kV 邱巷 52#箱变 T1	10	630	504	504
47251	宜兴	PMS_通蜀安置 6#公 变	10	400	320	320
47252	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
47253	宜兴	PMS_通蜀安置 3#公 变	10	400	320	320
47254	市区	10kV 融禾 9#站 T1	10	800	640	640
47255	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
47256	宜兴	通蜀安置 7#公变	10	200	160	160
47257	宜兴	通蜀安置 4#公变	10	200	160	160
47258	宜兴	PMS_通蜀安置 8#公 变	10	200	160	160
47259	宜兴	李读荡 2#公变	10	315	252	252
47260	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
47261	宜兴	通蜀安置 5#公变	10	200	160	160
47262	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	160	160

47263	市区	10kV 梅都府 2#站 T3	10	800	640	640
47264	江阴	西田头变	10	200	137	137
47265	宜兴	通蜀安置 10#公变	10	200	160	160
47266	市区	10kV 顾头 1#箱变 T1 (光伏)	10	630	464	464
47267	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T1	10	800	637	637
47268	市区	PMS_红岩阀门	10	400	320	320
47269	江阴	创富路 1 号 6#配电 所 1#主变	10	630	504	504
47270	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T1	20	800	640	640
47271	市区	PMS_许家湾二配变 (南瑞)	10	200	160	160
47272	市区	PMS_景丽苑 2#站 T1	10	1000	800	800
47273	市区	PMS_景丽苑 1#站 T1	10	1000	800	800
47274	市区	PMS_景丽苑 1#站 T2	10	1000	800	800
47275	市区	PMS_谢埭桥配变	10	200	160	160
47276	市区	PMS_徐西配变(南 瑞)	10	200	160	160
47277	江阴	南区公变	10	400	267	267
47278	市区	PMS_一号临时配变 (南瑞)	10	400	320	320

47279	市区	PMS_盘龙路配变	10	400	320	320
47280	江阴	侯士巷西变	10	400	178	178
47281	江阴	PMS_云影变	10	400	320	320
47282	江阴	PMS_下支巷变	10	400	320	320
47283	市区	10kV 富寓 1#箱变 T1	10	400	320	320
47284	市区	PMS_华夏房产箱变 T1	10	630	504	504
47285	宜兴	镇东村北站箱变	10	500	400	400
47286	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T2	20	800	637	637
47287	江阴	通飞箱变主变	10	630	504	504
47288	市区	西秦巷三配变	10	400	307	307
47289	宜兴	紫郡东府 3#室 1#所 变主变	20	800	640	640
47290	市区	PMS_赵家塘五配变	10	400	320	320
47291	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T1	20	800	640	640
47292	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T2	20	800	640	640
47293	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T3	20	800	640	640
47294	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T4	20	800	640	640
47295	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 1# 所变	10	800	622	622
47296	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 2#	10	800	640	640

		所变				
47297	宜兴	滨河东环公变	10	400	320	320
47298	市区	10kV 东柏 1#箱变 T1	10	630	504	504
47299	市区	10kV 荡口 1#箱变 T1	10	400	320	320
47300	宜兴	尚城学府 4#室 4#所 变主变	10	800	640	640
47301	市区	PMS_20kV 尚锦 15# 站 T1	20	800	640	640
47302	江阴	江悦尚院 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
47303	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T2	10	800	640	640
47304	市区	10kV 惠丰 10#站 T2	10	800	640	640
47305	市区	10kV 惠丰 10#站 T3	10	800	640	640
47306	市区	10kV 惠丰 10#站 T4	10	800	640	640
47307	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T2	10	800	640	640
47308	市区	PMS_10kV 惠丰 11# 站 T1	10	1000	800	800
47309	市区	PMS_10kV 惠丰 11# 站 T2	10	1000	800	800
47310	宜兴	PMS_新城曹家公变	10	400	288	288
47311	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T1	10	800	640	640
47312	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T2	10	800	640	640

47313	市区	PMS_10kV 运河苑 4# 站 T1	10	800	640	640
47314	宜兴	上干 4#公变（光伏 并网）	10	400	150	150
47315	市区	PMS_10kV 运河苑 4# 站 T2	10	800	640	640
47316	市区	PMS_10kV 运河苑 4# 站 T3	10	800	640	640
47317	市区	PMS_10kV 运河苑 4# 站 T4	10	800	640	640
47318	江阴	PMS_城市嘉园 37#配 电所 1#主变	10	800	640	640
47319	江阴	PMS_城市嘉园 37#配 电所 3#主变	10	800	640	640
47320	江阴	PMS_城市嘉园 37#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47321	宜兴	阳羡湖旅游度假小 镇 15#室 2#所变	10	800	640	640
47322	宜兴	客运站充电桩 3#箱 变主变	10	630	504	504
47323	市区	PMS_曹慕塘二配变	10	400	320	320
47324	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T4	10	800	640	640
47325	市区	城塘北二配变	10	400	320	320
47326	市区	10kV 典基 3#箱变 T1	10	630	504	504
47327	市区	PMS_国庆机械变	10	400	320	320

47328	江阴	物流北变	10	400	280	280
47329	宜兴	PMS_伏西箱变配电 变压器	10	500	400	400
47330	市区	界泾村二配变	10	400	320	320
47331	市区	PMS_排涝站七配变	10	400	264	264
47332	市区	PMS_黄泥三配变	10	400	301	301
47333	市区	PMS_隆顺座骑	10	400	320	320
47334	宜兴	颐悦府 1#站 2#所变 主变	10	800	640	640
47335	市区	瓦屑坝二配变(融合 终端)	10	400	314	314
47336	市区	PMS_福鑫针织	10	400	320	320
47337	江阴	PMS_环村南路 1#变	10	400	320	320
47338	宜兴	南溪田舍公变(光伏 并网)	10	200	98	98
47339	宜兴	PMS_金紫五庄公变	10	200	160	160
47340	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
47341	江阴	沈家湾北变	10	400	320	320
47342	市区	PMS_拾房村四	10	400	320	320
47343	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
47344	市区	PMS_圩库村委一配 变	10	400	320	320
47345	市区	乐山路二配变	10	400	320	320

47346	江阴	东徐路南变	10	400	287	287
47347	江阴	云栖雅院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
47348	市区	PMS_南场二配变	10	400	320	320
47349	市区	PMS_旺巷配变	10	400	212	212
47350	市区	PMS_杨市新村	10	400	320	320
47351	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T4（融合终端）	10	800	630	630
47352	市区	10kV 祥园 1#箱变 T1	10	630	501	501
47353	江阴	悦庭花园二期 24#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47354	江阴	PMS_西苑一村 26#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
47355	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
47356	宜兴	PMS_南漕贾家公变	10	400	320	320
47357	江阴	PMS_东苑新村 93#配 电所 1#主变	10	800	640	640
47358	江阴	PMS_西苑一村 26#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
47359	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47360	江阴	PMS_石牌四村 25#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
47361	江阴	华盈佳苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504

47362	宜兴	PMS_奔马小区30#公变	10	400	320	320
47363	市区	10kV 景南 8#箱变 T1	10	630	504	504
47364	宜兴	PMS_奔马小区31#公变	10	200	160	160
47365	江阴	PMS_松降头南变	10	400	195	195
47366	宜兴	PMS_龙山洞东箱变主变	10	400	313	313
47367	市区	10kV 瑞仕 4#站 T3	10	800	640	640
47368	江阴	农修南箱变主变	10	630	504	504
47369	市区	10kV 江花 6#站 T2	10	800	638	638
47370	江阴	华士连心路变	10	400	320	320
47371	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
47372	宜兴	燕子圩公变(光伏并网)	10	200	145	145
47373	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T1	10	800	640	640
47374	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T2	20	800	640	640
47375	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T3	10	800	640	640
47376	宜兴	PMS_预制场公变	10	400	320	320
47377	市区	10kV 嘉利 16#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47378	市区	10kV 嘉利 16#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
47379	宜兴	PMS_南河商住楼 3# 公变	10	200	160	160
47380	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T3	10	800	640	640
47381	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T1	10	800	629	629
47382	宜兴	PMS_古瑶南公变	10	400	320	320
47383	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T2	10	800	640	640
47384	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T1	10	800	622	622
47385	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T2	10	800	633	633
47386	宜兴	湖父教堂 2#箱变主 变	10	500	380	380
47387	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T3	10	800	640	640
47388	市区	团结新村十五配变	10	400	320	320
47389	江阴	尚源名筑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
47390	宜兴	PMS_高塍葡萄圩 2# 公变	10	400	320	320
47391	市区	PMS_高桥村配变(南 瑞)	10	400	320	320
47392	市区	10kV 邱巷 9#箱变 T1	10	630	504	504

47393	宜兴	PMS_皇问东路南公变	10	400	320	320
47394	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T1	20	1000	800	800
47395	宜兴	解放中路 1#箱变主变	10	630	504	504
47396	市区	10kV 天卒 7#箱变 T1	10	630	504	504
47397	宜兴	PMS_奔马小区 42#公变	10	400	320	320
47398	市区	PMS_勤学路二配变 (TTU)	10	400	320	320
47399	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
47400	宜兴	南洋桥东箱变主变	10	630	497	497
47401	江阴	春风佳苑 10#配电所 3#主变	10	800	639	639
47402	市区	10kV 水秀 16#箱变 T1	10	630	504	504
47403	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T2	10	800	640	640
47404	市区	10kV 百和花园 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47405	宜兴	璟溪翰府 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
47406	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T2	10	800	640	640
47407	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#	10	800	640	640

		站 T1				
47408	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 13#室 2#所变	10	800	591	591
47409	江阴	PMS_邵家圩南变	10	400	305	305
47410	江阴	倪家湾变	10	250	174	174
47411	宜兴	和喜汎府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
47412	市区	10kV 滨河景园 4#站 T3	10	800	640	640
47413	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
47414	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T2	10	800	633	633
47415	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T3	10	800	640	640
47416	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T4	10	800	640	640
47417	市区	PMS_上乡二配变 (TTU)	10	400	320	320
47418	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
47419	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T1	10	800	640	640
47420	市区	PMS_钢铁乙配变	10	400	320	320
47421	江阴	李沟头南变	10	400	320	320
47422	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	317	317

47423	市区	PMS_金鸡墩二配变	10	400	320	320
47424	市区	10kV 桃泉 8#箱变 T1	10	630	504	504
47425	市区	PMS_20kV 尚锦 15# 站 T2	20	800	640	640
47426	市区	PMS_20kV 尚锦 15# 站 T3	20	800	640	640
47427	市区	PMS_20kV 尚锦 15# 站 T4	20	800	640	640
47428	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
47429	宜兴	PMS_前白塔西公变	10	200	160	160
47430	宜兴	誉珑湖滨 12#室 3# 所变主变	20	630	504	504
47431	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 2#所变	10	800	624	624
47432	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 1#所变	10	800	640	640
47433	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T4	20	800	634	634
47434	市区	20kV 新安 39#站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
47435	市区	20kV 新安 39#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
47436	江阴	斜河村变	10	400	272	272
47437	市区	PMS_10kV 新雅 1#箱 变 T1	10	630	504	504

47438	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T1	10	800	640	640
47439	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T2	10	800	640	640
47440	江阴	PMS_城市嘉园 37#配 电所 4#主变	10	800	640	640
47441	江阴	雅澜名苑二区 12#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47442	市区	10kV 水岸五区 3#站 T1	10	800	640	640
47443	市区	PMS_10kV 长乐 12# 站 T1	10	800	640	640
47444	市区	PMS_10kV 长乐 12# 站 T2	10	800	640	640
47445	市区	10kV 金锡苑 3#站 T2	10	1000	800	800
47446	市区	PMS_10kV 长乐 13# 站 T1	10	1000	800	800
47447	市区	PMS_10kV 长乐 13# 站 T2	10	1000	800	800
47448	市区	PMS_10kV 长乐 13# 站 T3	10	1000	800	800
47449	市区	10kV 山河福邸 3#站 T2	10	800	632	632
47450	市区	PMS_10kV 长乐 13# 站 T4	10	1000	800	800
47451	宜兴	金龙名都 6#室 2#所	10	800	640	640

		变主变				
47452	市区	PMS_10kV 运河苑 5# 站 T1	10	800	640	640
47453	市区	PMS_10kV 运河苑 5# 站 T2	10	800	640	640
47454	市区	PMS_10kV 运河苑 5# 站 T3	10	800	640	640
47455	市区	PMS_10kV 运河苑 5# 站 T4	10	800	640	640
47456	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
47457	市区	PMS_龙镇配变	10	400	320	320
47458	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
47459	江阴	PMS_灯塔茶歧西变	10	400	270	270
47460	宜兴	PMS_奔马小区 3#公 变	10	400	320	320
47461	宜兴	PMS_奔马小区 43#公 变	10	200	160	160
47462	宜兴	潘南村 3#箱变主变	10	630	504	504
47463	江阴	通飞南箱变主变	10	630	504	504
47464	宜兴	PMS_玉山林业队 2# 公变	10	200	160	160
47465	宜兴	PMS_奔马小区 1#公 变	10	400	320	320
47466	市区	PMS_苏舍村小桥头	10	400	320	320

		配变				
47467	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
47468	宜兴	PMS_奔马小区 5#公 变	10	400	320	320
47469	宜兴	翡翠四季花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
47470	江阴	民企 2#变	10	400	320	320
47471	市区	李南三配变（需删 除）	10	400	320	320
47472	宜兴	新田房 2#公变	10	400	320	320
47473	市区	PMS_精装配变	10	400	320	320
47474	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T1	20	800	640	640
47475	市区	10kV 堰沃 3#站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
47476	市区	10kV 堰沃 3#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
47477	市区	10kV 堰沃 3#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
47478	市区	10kV 堰沃 3#站 T4 （融合终端）	10	800	640	640
47479	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T2	20	1000	800	800
47480	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T2	20	800	640	640

47481	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T3	20	800	640	640
47482	市区	10kV 富村 3#箱变 T1	10	400	320	320
47483	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T4	20	800	640	640
47484	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T1	20	800	640	640
47485	市区	东横湾配变（南瑞）	10	400	320	320
47486	宜兴	蓄电池公变	10	400	317	317
47487	市区	潭塘头配变（南瑞） （融合终端）	10	400	320	320
47488	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T2	20	800	640	640
47489	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T3	20	800	640	640
47490	宜兴	PMS_东黄墅 2#公变	10	200	160	160
47491	市区	10kV 海雅锦园 16# 站 T3	10	800	640	640
47492	市区	李南四配变	10	400	320	320
47493	江阴	PMS_沿河基变	10	200	160	160
47494	市区	PMS_南都花园	10	400	320	320
47495	江阴	PMS_窑墩头变	10	400	293	293
47496	市区	10kV 融禾 11#站 T1	10	800	640	640
47497	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
47498	市区	渔新村配变（光伏）	10	200	110	110

47499	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
47500	市区	PMS_渔业十三配变	10	400	320	320
47501	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
47502	市区	PMS_匡桥配变	10	400	320	320
47503	市区	崇小泵配变(融合终端)	10	400	320	320
47504	宜兴	庆丰箱变主变	10	630	504	504
47505	江阴	景阳华府南区 27#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47506	市区	10kV 西园 17#箱变 T1	10	630	504	504
47507	市区	10kV 震泽 13#箱变 T1	10	630	504	504
47508	宜兴	PMS_黄泥坝公变	10	400	320	320
47509	江阴	桃源名筑 134#配 电所 1#主变	20	800	640	640
47510	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
47511	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T1	10	800	640	640
47512	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T3	10	800	640	640
47513	江阴	PMS_普惠苑 87#箱变 1#主变	10	500	400	400

47514	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T2	10	800	640	640
47515	宜兴	师渎西公变（光伏并 网）	10	400	264	264
47516	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T4	10	800	640	640
47517	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T2	10	800	640	640
47518	市区	10kV 大运华府 4#站 T4	10	800	640	640
47519	江阴	如意 2#变	10	400	320	320
47520	宜兴	中鑫商务广场 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
47521	江阴	馨悦花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
47522	市区	PMS_彩板配变	10	200	160	160
47523	宜兴	PMS_陶都路 1#箱变 主变	10	400	320	320
47524	宜兴	悦龙台 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
47525	江阴	水路沟东变	10	400	320	320
47526	宜兴	郭家排涝 2#公变	10	200	160	160
47527	宜兴	施荡公路 2#公变	10	315	252	252
47528	市区	10kV 广电 2#箱变 T1	10	630	504	504
47529	市区	染色厂.（光伏）	10	400	284	284
47530	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站	10	800	640	640

		T3				
47531	宜兴	汤渎太湖 3#公变	10	200	160	160
47532	江阴	君珠南变	10	400	320	320
47533	江阴	创富路 1 号 5#配电 所 1#主变	10	630	493	493
47534	市区	PMS_复合厂二配变	10	400	320	320
47535	江阴	敌光雅苑北区 25#配 电所 4#主变	20	630	504	504
47536	市区	10kV 锡溪名邸 10# 站 T4	10	800	640	640
47537	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T3	10	800	640	640
47538	江阴	别墅西变	10	400	320	320
47539	宜兴	PMS_龙山桥上 2#公 变	10	400	320	320
47540	江阴	华士种子场 3#变	10	400	320	320
47541	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
47542	市区	团结新村十六配变	10	400	320	320
47543	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
47544	江阴	PMS_城市嘉园 75#配 电所 1#主变	10	800	640	640
47545	江阴	PMS_城市嘉园 75#配 电所 3#主变	10	800	640	640
47546	江阴	PMS_城市嘉园 75#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
47547	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
47548	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T1	20	1000	796	796
47549	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T2	20	1000	800	800
47550	市区	PMS_20kV 琥珀 4#站 T1	20	800	640	640
47551	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T1	20	1000	800	800
47552	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T2	20	800	640	640
47553	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T2	20	1000	800	800
47554	市区	20kV 琥珀 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
47555	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T2	20	1000	800	800
47556	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T1	20	1000	800	800
47557	市区	20kV 琥珀 3#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
47558	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T3	20	800	640	640
47559	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站	20	800	640	640

		T2				
47560	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T4	20	800	640	640
47561	市区	临壹配变（光伏）	10	400	315	315
47562	江阴	创智泓家 32#配电所 1#主变	10	630	504	504
47563	江阴	创智泓家 32#配电所 2#主变	10	630	504	504
47564	宜兴	茗岭嘉园 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
47565	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T2	10	800	640	640
47566	市区	PMS_探花墩配变	10	400	320	320
47567	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T4	10	800	640	640
47568	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T4	20	800	640	640
47569	市区	徐巷村吴家配变	10	200	160	160
47570	市区	PMS_姚浜二配变 （TTU）	10	400	320	320
47571	市区	PMS_20kV 凯发 10# 站 T1	20	800	640	640
47572	市区	PMS_20kV 凯发 10# 站 T2	20	800	640	640
47573	市区	PMS_20kV 凯发 10# 站 T3	20	800	640	640

47574	宜兴	海伦华府 4#室 4#所 变主变	10	800	640	640
47575	市区	10kV 堰沃 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
47576	市区	10kV 堰沃 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47577	市区	10kV 堰沃 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
47578	市区	10kV 堰沃 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
47579	市区	PMS_20kV 凯发 10# 站 T4	20	800	640	640
47580	宜兴	PMS_新景花园 1#箱 变主变	10	400	320	320
47581	市区	PMS_宁海里十配变 (南瑞)	10	400	320	320
47582	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T3	10	800	640	640
47583	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
47584	市区	胜丰公园配变	10	400	320	320
47585	宜兴	PMS_新景花园 2#箱 变主变	10	400	320	320
47586	市区	10kV 分校 7#箱变 T1	10	630	504	504
47587	江阴	PMS_利民箱变主变	10	400	320	320
47588	市区	PMS_10kV 北创 6#站	10	800	640	640

		T4				
47589	江阴	瑞庭花园 101#配电 所 3#主变	10	630	504	504
47590	江阴	天瑞苑 6#配电所 3# 主变	10	800	640	640
47591	江阴	社渎西变	10	400	320	320
47592	市区	10kV 雍荣院 5#站 T3	10	800	640	640
47593	宜兴	长乐鱼塘公变	10	400	320	320
47594	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 2#所变	20	800	630	630
47595	江阴	龙河水墩 2 号变	10	400	320	320
47596	江阴	建南苑 56#配电所 2#主变	10	630	504	504
47597	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T3	20	800	640	640
47598	市区	10kV 洋溪华庭站 T4	10	800	640	640
47599	市区	10kV 春风南岸 4#站 T2	10	800	640	640
47600	市区	PMS_旺荒田甲配变	10	400	320	320
47601	宜兴	红旗鱼塘公变	10	200	154	154
47602	市区	PMS_10kV 胜利 1#箱 变 T1	10	630	495	495
47603	市区	10kV 桂语和风 3#站 T2	10	800	640	640
47604	江阴	星悦河湾花园 31#配 电所 1#主变	10	800	640	640

47605	江阴	东麓花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
47606	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T1	10	800	640	640
47607	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T3	10	800	640	640
47608	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T4	10	800	640	640
47609	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T2	10	800	640	640
47610	市区	PMS_雀家坝二配变	10	400	319	319
47611	市区	10kV 江花 4#站 T1	10	800	640	640
47612	宜兴	任墅 2#箱变主变	10	400	320	320
47613	市区	20kV 雪新苑 9#站 T1	20	800	640	640
47614	江阴	星赋花园四区 37-2# 配电所 3#主变	10	630	504	504
47615	宜兴	机电 2#公变	10	400	320	320
47616	江阴	璟庭花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
47617	市区	10kV 红园 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47618	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T1	20	800	640	640
47619	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47620	江阴	PMS_朱家湾花园二	10	1000	800	800

		村 6#配电所 2#主变				
47621	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T3	20	800	640	640
47622	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T2	20	800	640	640
47623	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T4	20	800	640	640
47624	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T1	10	800	640	640
47625	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T2	10	800	640	640
47626	市区	10kV 九里雅园 4#站 T3	10	800	640	640
47627	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T3	10	800	640	640
47628	市区	10kV 中兴 1#箱变 T1	10	630	504	504
47629	市区	龙延西电二配变(融 合终端)	10	400	315	315
47630	江阴	PMS_爻桥中变	10	400	300	300
47631	市区	10kV 嘉利 12#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
47632	宜兴	名豪佳园 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
47633	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T1	10	800	640	640
47634	市区	PMS_探花墩三配变	10	400	320	320

47635	宜兴	洵珑云起府 3#室 2# 所变主变	10	800	640	640
47636	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T3	10	800	640	640
47637	宜兴	PMS_南新水产 1#公 变	10	400	320	320
47638	江阴	塘下徐家南变	10	400	303	303
47639	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T2	20	800	640	640
47640	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T1	10	800	640	640
47641	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47642	江阴	PMS_西苑一村 34#配 电所 1#主变	10	630	504	504
47643	江阴	PMS_石牌四村 25#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
47644	江阴	PMS_东苑新村 93#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47645	宜兴	玉山五家墩 2#公变 (光伏并网)	10	200	141	141
47646	江阴	北花山嘴变	10	250	200	200
47647	宜兴	PMS_新景花园 3#箱 变主变	10	400	320	320
47648	宜兴	PMS_新景花园 4#箱 变主变	10	400	320	320

47649	宜兴	PMS_新景花园 5#箱 变主变	10	400	320	320
47650	宜兴	PMS_新景花园 6#箱 变主变	10	400	283	283
47651	宜兴	PMS_新景花园 7#箱 变主变	10	400	320	320
47652	宜兴	PMS_新景花园 8#箱 变主变	10	400	320	320
47653	市区	PMS_春潮一期 9#站 一号主变	10	1000	800	800
47654	江阴	谭家村 1#变	10	400	320	320
47655	宜兴	誉湖郡 2#室 2#所变 主变	20	800	640	640
47656	宜兴	PMS_西渚供电所箱 变主变	10	500	400	400
47657	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T3	10	800	640	640
47658	江阴	PMS_湖滨箱变主变	10	500	391	391
47659	江阴	PMS_薛家村电站变	10	200	75	75
47660	市区	10kV 和韵上院 5#站 T2	10	800	640	640
47661	市区	10kV 东朔 1#箱变 T1	10	630	504	504
47662	市区	10kV 尹城 2#箱变 T1	10	630	504	504
47663	江阴	天韵雅苑 9 配电所 3#主变	10	800	640	640
47664	江阴	PMS_澄 1 东公变	10	400	314	314

47665	宜兴	查林明玉 2#公变	10	400	320	320
47666	市区	10kV 水秀 39#箱变 T1	10	630	504	504
47667	市区	20kV 新安老街站 T2	20	800	640	640
47668	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T1	10	800	640	640
47669	市区	20kV 玫瑰悦居 4#站 T3	20	800	640	640
47670	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T4	20	800	640	640
47671	江阴	星光苑 4#配电所 3# 主变	10	630	504	504
47672	市区	10kV 长馨 8#站 T2	10	800	640	640
47673	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T1	10	800	640	640
47674	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T2	10	800	640	640
47675	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T1	10	800	640	640
47676	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T2	10	800	640	640
47677	市区	PMS_10kV 尚东 10# 站 T1	10	800	640	640
47678	市区	PMS_10kV 尚东 10# 站 T2	10	800	640	640
47679	江阴	凹塘里东变	10	400	290	290

47680	宜兴	省庄村部箱变主变	10	400	291	291
47681	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T2	10	800	640	640
47682	市区	PMS_10kV 港悦站 T1	10	800	640	640
47683	市区	PMS_10kV 港悦站 T2	10	800	640	640
47684	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
47685	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T1	10	800	640	640
47686	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T2	10	800	640	640
47687	市区	10kV 尚书苑 7#站 T2	10	800	640	640
47688	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T2	10	800	640	640
47689	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T1	10	800	640	640
47690	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
47691	江阴	卢墩村委南变	10	400	320	320
47692	江阴	PMS_欧诺亚城市花 园 25#配电所 1#主 变	10	800	640	640
47693	市区	客运站二配变	10	400	320	320
47694	江阴	韵湖澜山花园 48#配 电所 4#主变	10	800	640	640
47695	市区	PMS_20kV 新安 40#	20	800	640	640

		站 T1				
47696	江阴	PMS_新桥张家巷北变	10	400	257	257
47697	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
47698	市区	PMS_10kV 红园 4#站 T2	10	800	640	640
47699	市区	10kV 天一华府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
47700	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T1	20	800	640	640
47701	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T1	10	800	640	640
47702	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T2	10	800	636	636
47703	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T3	10	800	640	640
47704	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T4	10	800	640	640
47705	市区	10kV 红园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
47706	市区	PMS_10kV 方泉 18#站 T1	10	800	640	640
47707	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T2*	10	800	640	640

47708	市区	10kV 红园 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
47709	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T4*	10	800	640	640
47710	市区	PMS_10kV 方泉 19# 站 T1	10	800	640	640
47711	宜兴	鼎尚花园 3#室 2#所 变主变	20	800	640	640
47712	市区	PMS_10kV 方泉 20# 站 T1	10	800	640	640
47713	市区	PMS_10kV 方泉 20# 站 T3	10	800	640	640
47714	市区	上亚公司 (需删除)	10	400	320	320
47715	市区	10kV 水岸五区 5#站 T1	10	800	640	640
47716	江阴	创智泓家 32#配电所 4#主变	10	630	504	504
47717	市区	PMS_梁溪市政工程 配变	10	400	320	320
47718	宜兴	查林西 2#公变	10	400	320	320
47719	江阴	PMS_前河南变	10	400	320	320
47720	宜兴	烟糖批发箱变主变	10	630	365	365
47721	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T4	20	800	640	640
47722	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T2	20	800	640	640

47723	江阴	创智泓家 32#配电所 3#主变	10	630	504	504
47724	江阴	芙蓉新村 2#箱变主 变	10	630	504	504
47725	宜兴	花溪苑 6#室 1#所变 主变	10	630	497	497
47726	市区	PMS_竹园章村巷配 变	10	400	320	320
47727	江阴	林湾花苑 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
47728	宜兴	泉桥 3#公变（光伏 并网）	10	200	128	128
47729	市区	PMS_10kV 印湖 2#站 T2	10	800	640	640
47730	市区	PMS_三电配变	10	400	320	320
47731	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
47732	江阴	PMS_西苑一村 34#配 电所 2#主变	10	630	504	504
47733	江阴	PMS_东苑新村 93#配 电所 4#主变	10	800	640	640
47734	宜兴	义庄闸公变	10	400	320	320
47735	江阴	石牌四村 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47736	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 2#主变	10	800	640	640

47737	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 3#主变	10	800	640	640
47738	市区	PMS_惠巷三配变	10	400	306	306
47739	市区	10kV 水秀 29#箱变 T1	10	630	504	504
47740	宜兴	PMS_祖山花茶 2#公变	10	400	306	306
47741	宜兴	PMS_通贞观路箱变	10	630	504	504
47742	宜兴	新建丁庄西 2#公变	10	400	320	320
47743	市区	PMS_水招配变	10	400	320	320
47744	宜兴	PMS_园林箱变	10	630	504	504
47745	宜兴	春晓江南北苑 4#室 3#所变	10	800	635	635
47746	市区	刘潭西叁配变(融合终端)	10	400	320	320
47747	市区	塔水桥配变(融合终端)	10	400	320	320
47748	市区	裕蓉名邸 2#站 T1	10	800	640	640
47749	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
47750	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
47751	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
47752	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 4#主变	10	800	640	640

47753	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T4	10	800	640	640
47754	市区	靖海十配变(融合终端)	10	400	320	320
47755	市区	杜北丙配变	10	400	320	320
47756	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T1	10	800	640	640
47757	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T3	10	800	640	640
47758	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T2	10	800	640	640
47759	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T4	10	800	640	640
47760	市区	环湖 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	492	492
47761	江阴	尚澜名筑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
47762	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
47763	江阴	PMS_杜家巷南变	10	400	320	320
47764	宜兴	紫郡东府 2#室 4#所 变	20	800	640	640
47765	市区	10kV 水秀 31#箱变 T1	10	630	504	504
47766	市区	PMS_西头三房配变	10	400	314	314
47767	宜兴	遗踪新桥公变(光伏	10	200	148	148

		并网)				
47768	市区	PMS_10kV 农机 3#箱变 T1	10	630	504	504
47769	宜兴	PMS_上边 2#公变	10	200	160	160
47770	市区	苏吴配变	10	400	320	320
47771	市区	PMS_长浜二配变	10	400	320	320
47772	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T1	10	800	640	640
47773	宜兴	民望 2#箱变主变	10	400	268	268
47774	市区	20kV 观湖湾 8#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
47775	江阴	PMS_中行箱变主变	10	630	504	504
47776	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T4	10	800	640	640
47777	江阴	府前锦苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47778	江阴	府前锦苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47779	江阴	PMS_榨田西箱变主变	10	400	320	320
47780	江阴	雅澜名苑 78#配电所 2#主变	10	630	504	504
47781	市区	PMS_跨塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
47782	江阴	青苑箱变主变	10	400	320	320
47783	宜兴	PMS_镇人民箱变主	10	500	400	400

		变				
47784	市区	大运华府 7#站 T2	10	800	640	640
47785	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
47786	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T1	10	800	640	640
47787	江阴	华巷 2#变	10	400	320	320
47788	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T2	10	800	640	640
47789	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T3	10	800	640	640
47790	市区	PMS_六一四所一配 变（南瑞）（TTU）	10	400	320	320
47791	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T4	10	800	640	640
47792	宜兴	誉湖郡 2#室 1#所变 主变	20	800	640	640
47793	宜兴	PMS_阳家南塍公变	10	200	160	160
47794	宜兴	雅达健康生态园 18# 室 2#所变	10	800	640	640
47795	江阴	黄泥墩北变	10	400	320	320
47796	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 2# 所变	10	630	504	504
47797	宜兴	观澜府 5#室 4#所变 主变	20	800	640	640
47798	市区	PMS_20kV 新安 41#	20	800	640	640

		站 T1				
47799	市区	PMS_坟上浩桥配变	10	400	319	319
47800	市区	20kV 新安 41#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
47801	市区	20kV 新安 40#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
47802	市区	PMS_10kV 方泉 18# 站 T2	10	800	640	640
47803	市区	PMS_10kV 方泉 19# 站 T2	10	800	640	640
47804	市区	PMS_10kV 方泉 20# 站 T2	10	800	640	640
47805	市区	PMS_10kV 方泉 20# 站 T4	10	800	640	640
47806	市区	10kV 百邻 2#站 T2 (融合终端)	10	1000	798	798
47807	江阴	金湾南箱变主变	10	630	504	504
47808	市区	10kV 竹园 6#站 T1	10	800	640	640
47809	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T2	10	800	640	640
47810	市区	10kV 竹园 6#站 T3	10	800	640	640
47811	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T4	10	800	640	640
47812	市区	PMS_通辉配变	10	400	320	320
47813	市区	10kV 百邻 3#站 T1 (融合终端)	10	1000	795	795

47814	市区	10kV 百邻 3#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
47815	市区	10kV 羊尖 5#站 T3	10	800	640	640
47816	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T1	10	800	640	640
47817	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 12#配电所 1#主 变	10	800	640	640
47818	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 12#配电所 3#主 变	10	800	640	640
47819	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 12#配电所 4#主 变	10	800	640	640
47820	市区	PMS_东村头配变	10	400	301	301
47821	市区	10kV 江湾 5#站 T1	10	800	624	624
47822	江阴	PMS_盛介凹公变	10	400	320	320
47823	市区	PMS_鲍家.	10	400	320	320
47824	江阴	PMS_茶岐公变	10	400	294	294
47825	市区	10kV 嘉利 12#站 T2 (融合终端)	10	800	493	493
47826	宜兴	PMS_壕上公变	10	400	279	279
47827	江阴	韵湖澜山花园 36#配 电所 2#主变	10	800	640	640
47828	市区	PMS_郭家居配变	10	400	98	98
47829	宜兴	鼎尚花园 3#室 1#所	20	800	640	640

		变主变				
47830	江阴	PMS_西苑一村40#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47831	江阴	PMS_石牌四村38#配电所 2#主变	10	800	640	640
47832	江阴	金域广场11#配电所 4#主变	10	800	640	640
47833	江阴	PMS_可园43#配电所 2#主变	10	630	504	504
47834	江阴	PMS_可园43#配电所 1#主变	10	630	504	504
47835	市区	20kV 鸿基 38#站 T4	20	800	640	640
47836	市区	东浜桥配变	10	400	320	320
47837	市区	上马叁二配变(融合终端)	10	400	320	320
47838	市区	上马叁五配变(融合终端)	10	400	320	320
47839	江阴	PMS_顾家基 2#变	10	200	151	151
47840	江阴	郁桥老街 2#箱变主变	10	400	320	320
47841	市区	新村南配变	10	400	320	320
47842	江阴	陆镇大桥东变	10	400	320	320
47843	宜兴	PMS_哺坊公变	10	200	108	108
47844	市区	10kV 锦叙苑站 T1	10	800	640	640
47845	宜兴	天樾庭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504

47846	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T1	20	800	638	638
47847	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T3	10	800	640	640
47848	宜兴	PMS_金墩公变	10	200	95	95
47849	市区	20kV 雪新苑 11#站 T2	20	800	640	640
47850	宜兴	金兰石矿 2#公变	10	200	148	148
47851	市区	盛二五配变(融合终端)	10	400	320	320
47852	宜兴	王茂袁家公变(光伏 并网)	10	200	143	143
47853	市区	丽萍配变	10	400	320	320
47854	市区	20kV 海和清舒院 1# 站 T1	20	800	640	640
47855	宜兴	PMS_尹家 3#公变	10	400	307	307
47856	江阴	鑫茂悦园 268#配 4# 主变	10	800	640	640
47857	江阴	雅澜名苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
47858	市区	制造园配变	10	400	320	320
47859	江阴	景阳华府南区 27#配 电所 4#主变	10	800	640	640
47860	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T2	10	800	640	640
47861	市区	10kV 惠澜佳园 1#站	10	800	640	640

		T1				
47862	宜兴	PMS_新下 2#公变	10	400	320	320
47863	市区	PMS_兴隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
47864	市区	20kV 雪新苑 11#站 T1	20	800	640	640
47865	市区	PMS_春嘉 2#站 T1	10	1000	800	800
47866	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T2	10	800	640	640
47867	江阴	青阳大酒店箱变主 变	10	630	504	504
47868	宜兴	PMS_新建邮电局箱 变 F101 主变	10	400	320	320
47869	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
47870	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
47871	江阴	PMS_青小箱变主变	10	630	498	498
47872	江阴	PMS_青阳农贸箱变 主变	10	630	504	504
47873	江阴	PMS_三河口东变	10	400	320	320
47874	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T1	10	800	640	640
47875	宜兴	宸章府 2#室 1#主变	10	800	640	640
47876	江阴	PMS_开发 7#变箱变 主变	10	630	495	495
47877	市区	PMS_20kV 玉兰 20# 站 T1	20	800	640	640

47878	市区	PMS_20kV 玉兰 20# 站 T2	20	800	640	640
47879	江阴	PMS_杨发 1#变箱变 主变	10	400	313	313
47880	市区	PMS_中渔服装厂	10	400	320	320
47881	江阴	PMS_建新箱变主变	10	400	320	320
47882	市区	PMS_20kV 玉兰 20# 站 T3	20	800	640	640
47883	市区	PMS_20kV 玉兰 20# 站 T4	20	800	640	640
47884	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
47885	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T2	10	800	640	640
47886	市区	10kV 梅泾 1#站 T1	10	1000	800	800
47887	市区	10kV 梅泾 1#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
47888	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3	10	800	640	640
47889	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
47890	江阴	东翎雅苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
47891	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
47892	江阴	南村头东变	10	400	273	273
47893	市区	10kV 吉宝 5#站 T3	10	800	640	640

47894	市区	10kV 家州 1#箱变 T1	10	400	320	320
47895	市区	10kV 荡东 2#箱变 T1	10	630	504	504
47896	市区	10kV 育德苑 2#站 T1	10	800	640	640
47897	宜兴	洛涧雅居 4#室 3#所 变主变	10	800	640	640
47898	市区	章家湾五配变	10	400	320	320
47899	市区	PMS_芦二配变(TTU)	10	400	320	320
47900	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T4	10	800	640	640
47901	市区	鸣腾建设配变	10	400	320	320
47902	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T1	10	800	640	640
47903	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T1	20	800	640	640
47904	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T2	20	800	640	640
47905	市区	10kV 西羲里 5#站 T4	10	800	640	640
47906	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T1	10	800	640	640
47907	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T3	10	800	640	640
47908	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T4	10	800	640	640
47909	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T1	10	800	640	640
47910	市区	PMS_10kV 源筑 6#站	10	800	640	640

		T2				
47911	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T2	10	800	632	632
47912	江阴	鑫茂悦园 150#配 2# 主变	10	800	640	640
47913	市区	PMS_10kV 陆区苑 3# 站 T1	10	800	640	640
47914	市区	PMS_10kV 陆区苑 3# 站 T2	10	800	640	640
47915	宜兴	冷家公变（光伏并 网）	10	200	124	124
47916	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T1	20	800	640	640
47917	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47918	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47919	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T1	10	800	630	630
47920	江阴	PMS_朱家湾花园二 村 12#配电所 2#主 变	10	800	640	640
47921	市区	庄桥村	10	400	320	320
47922	市区	苏巷	10	400	320	320
47923	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T3	10	800	640	640

47924	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变	10	800	620	620
47925	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
47926	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
47927	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变	10	800	626	626
47928	宜兴	新农 3#公变	10	400	182	182
47929	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
47930	市区	PMS_桑达园五配变 (TTU)	10	400	320	320
47931	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
47932	市区	10kV 安阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
47933	市区	PMS_桑达一区配变	10	400	320	320
47934	市区	东鹏 2#箱变 T1	10	630	504	504
47935	宜兴	湖悦名邸 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
47936	江阴	蔡化朱家巷 3#变	10	400	265	265
47937	市区	10kV 查镇 11#箱变	10	630	504	504

		T1				
47938	江阴	PMS_永安南箱变主变	10	630	504	504
47939	宜兴	永兴弯里公变	10	400	320	320
47940	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
47941	江阴	紫运一村 7#配 2#主变	10	630	504	504
47942	宜兴	PMS_滨河电力站东公变	10	400	320	320
47943	宜兴	埂南 3#公变（光伏并网）	10	400	242	242
47944	江阴	PMS_永安箱变主变	10	630	439	439
47945	宜兴	湖光珑樾府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
47946	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
47947	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T1	20	800	640	640
47948	宜兴	万丽明珠 7#站 2#所变主变	10	630	504	504
47949	江阴	PMS_西头巷箱变主变	10	500	376	376
47950	市区	10kV 东育 1#箱变 T1	10	630	504	504
47951	宜兴	PMS_绿洲南路公变	10	400	320	320
47952	宜兴	PMS_天辰府 3#室 4#	10	630	504	504

		所变主变				
47953	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
47954	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T2	10	1000	755	755
47955	市区	PMS_10kV 东学 3#箱 变 T1	10	630	504	504
47956	市区	20kV 岁梅 3#箱变 T1	20	630	504	504
47957	市区	10kV 惠岸 1#箱变 T1	10	200	160	160
47958	市区	龙亭苑二变	10	400	320	320
47959	江阴	水城花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
47960	市区	PMS_山二电站一配 变	10	200	160	160
47961	市区	PMS_10kV 方泉 21# 站 T1	10	1000	800	800
47962	市区	PMS_10kV 方泉 21# 站 T2	10	1000	800	800
47963	市区	PMS_10kV 方泉 21# 站 T3	10	1000	800	800
47964	市区	PMS_10kV 方泉 21# 站 T4	10	1000	800	800
47965	宜兴	中兴新村 1#箱变主 变	10	500	400	400
47966	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T1	10	800	640	640

47967	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T2	10	800	640	640
47968	市区	PMS_山二二配变	10	400	320	320
47969	江阴	PMS_云亭山庄公变	10	400	320	320
47970	市区	PMS_20kV 玉兰 21# 站 T2	20	800	640	640
47971	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
47972	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
47973	江阴	渡江三村 2#变	10	400	320	320
47974	市区	PMS_10kV 绅泰苑 2# 箱变 T1	10	630	504	504
47975	市区	PMS_20kV 玉兰 22# 站 T1	20	800	640	640
47976	市区	PMS_20kV 玉兰 21# 站 T1	20	800	640	640
47977	市区	PMS_20kV 玉兰 22# 站 T2	20	800	640	640
47978	市区	金星 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
47979	市区	PMS_中联二九配变	10	400	320	320
47980	江阴	PMS_观东邵庄变	10	250	200	200
47981	市区	PMS_管道厂配变	10	400	221	221
47982	市区	PMS_仙河村三配变	10	400	314	314
47983	江阴	PMS_漫水南变	10	400	233	233
47984	市区	10kV 天一华府 3#站	10	800	640	640

		T4（融合终端）				
47985	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
47986	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T1	10	800	640	640
47987	江阴	肖头巷变	10	400	20	20
47988	江阴	恒和中央璟园 85#配 电所 2#主变	10	630	504	504
47989	江阴	PMS_朱家降变	10	250	140	140
47990	市区	10kV 江花 2#站 T3	10	800	640	640
47991	市区	PMS_秦巷七配变	10	400	320	320
47992	市区	PMS_庙巷配变	10	400	320	320
47993	市区	10kV 春光苑 6#站 T1	10	800	640	640
47994	市区	10kV 春光苑 6#站 T3	10	800	640	640
47995	市区	10kV 春光苑 6#站 T4	10	800	640	640
47996	市区	10kV 春光苑 6#站 T2	10	800	640	640
47997	江阴	龚家宕变	10	200	154	154
47998	江阴	PMS_云开 9#变	10	400	320	320
47999	江阴	PMS_陆家村北变	10	315	252	252
48000	江阴	PMS_巨轮村徐家村 变	10	200	17	17
48001	江阴	西安路灯变	10	400	320	320
48002	江阴	养殖场变	10	400	270	270
48003	江阴	PMS_新丰站西变	10	200	84	84
48004	江阴	PMS_夏尧桥南变	10	400	205	205

48005	江阴	PMS_雷陈圩变	10	400	320	320
48006	市区	PMS_蒋巷配变	10	400	320	320
48007	市区	PMS_沈巷三配变	10	400	320	320
48008	市区	PMS_秦巷四配变	10	400	300	300
48009	江阴	PMS_茂龙电站	10	400	320	320
48010	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T1	10	800	640	640
48011	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T2	10	800	640	640
48012	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T3	10	800	640	640
48013	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T4	10	800	640	640
48014	市区	PMS_祠堂巷二配变	10	400	320	320
48015	市区	PMS_对桥巷配变	10	400	320	320
48016	市区	PMS_大花岸配变	10	400	302	302
48017	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T2	10	800	640	640
48018	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T1	10	800	640	640
48019	江阴	石弄里箱变主变	10	630	493	493
48020	市区	PMS_东泾居配变	10	400	320	320
48021	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T2	10	800	640	640
48022	江阴	PMS_泾西吕家村北 变	10	315	217	217

48023	市区	PMS_东严贰配变	10	400	320	320
48024	江阴	PMS_祝塘楼下变	10	200	77	77
48025	宜兴	PMS_山花岭公变	10	200	160	160
48026	江阴	新藏巷变	10	400	254	254
48027	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T3	10	800	640	640
48028	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T4	10	800	640	640
48029	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
48030	市区	中花苑四配变(融合 终端)	10	400	320	320
48031	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T2	20	800	640	640
48032	市区	10kV 新阳光 31#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
48033	市区	10kV 新阳光 31#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
48034	市区	10kV 新阳光 31#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
48035	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T1	10	800	640	640
48036	市区	10kV 新阳光 31#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
48037	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T2	10	800	640	640

48038	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T3	10	800	640	640
48039	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T4	10	800	640	640
48040	市区	10kV 灵达 1#箱变 T1	10	400	320	320
48041	市区	PMS_薛东二配变	10	400	320	320
48042	江阴	PMS_南漫水站	10	400	141	141
48043	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T1	20	800	634	634
48044	市区	10kV 新阳光 32#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
48045	江阴	PMS_浦家堂北变	10	200	72	72
48046	市区	军村西配变	10	400	320	320
48047	市区	10kV 福安状元里 4# 站 T1	10	800	640	640
48048	市区	PMS_长塘	10	400	320	320
48049	市区	10kV 紫兰园 3#站 T4	10	800	640	640
48050	江阴	世纪花苑配电所 2# 主变	10	1000	800	800
48051	宜兴	独自圩公变（光伏并 网）	10	400	266	266
48052	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T4	10	800	640	640
48053	江阴	万花商业广场 43#变 电所 4#主变	10	630	504	504
48054	市区	PMS_10kV 天郡 6#站	10	800	640	640

		T2				
48055	市区	西仓尤家弄配变	10	400	320	320
48056	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T2	10	800	640	640
48057	宜兴	镇区 8#箱变主变	10	630	504	504
48058	宜兴	PMS_北街工行箱变 主变	10	400	320	320
48059	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48060	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
48061	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48062	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48063	宜兴	PMS_白塔横塘 4#公 变	10	200	160	160
48064	市区	10kV 新阳光 32#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48065	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T4	20	800	640	640
48066	宜兴	PMS_红庙公变	10	200	142	142
48067	市区	PMS_潭泾圩配变	10	400	320	320
48068	市区	10kV 新阳光 30#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
48069	市区	严北村委配变	10	400	320	320

48070	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
48071	宜兴	上袁村 7#公变	10	400	307	307
48072	宜兴	虞墅西路 2#公变	10	400	320	320
48073	市区	10kV 新阳光 30#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48074	市区	10kV 源筑 11#站 T4	10	800	640	640
48075	市区	PMS_上舍五配变	10	400	320	320
48076	市区	10kV 新阳光 29#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
48077	市区	PMS_春勤东	10	400	320	320
48078	宜兴	中心圩东排涝站公变（光伏并网）	10	200	134	134
48079	市区	10kV 新阳光 29#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48080	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
48081	江阴	西园二村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
48082	江阴	西园二村 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
48083	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
48084	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T1	10	800	640	640
48085	江阴	林湾花苑 3#配电所	10	630	504	504

		3#主变				
48086	江阴	西园二村 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
48087	宜兴	碧水雅居 2#室 3#所 变主变	10	630	504	504
48088	江阴	PMS_蔡家基变	10	400	222	222
48089	江阴	PMS_狄家巷变	10	200	160	160
48090	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
48091	江阴	尚源名筑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
48092	市区	10kV 天域华园 2#站 T2	10	800	640	640
48093	市区	20kV 建惠 2#箱变 T1	20	630	504	504
48094	市区	PMS_10kV 新阳光 29#站 T3	10	800	640	640
48095	市区	10kV 新阳光 29#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
48096	市区	10kV 新阳光 28#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48097	宜兴	PMS_张公苗圃公变	10	400	320	320
48098	市区	10kV 新阳光 28#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
48099	市区	东顺苑 8#站 T3	10	800	640	640
48100	江阴	PMS_祝塘陆家基变	10	400	233	233
48101	市区	10kV 铂云溪院 5#站	10	800	640	640

		T2				
48102	宜兴	长安北 4#公变	10	400	235	235
48103	宜兴	PMS_吴家砖场 2#公变	10	315	245	245
48104	宜兴	鑫陶广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48105	市区	10kV 梅荆 25#站 T2	10	800	640	640
48106	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T1	10	800	640	640
48107	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T2	20	800	640	640
48108	江阴	PMS_金童路 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
48109	江阴	PMS_金童路 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
48110	江阴	PMS_金童路 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
48111	江阴	PMS_金童路 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
48112	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 3#所变	10	800	640	640
48113	江阴	PMS_富康路北变	10	400	320	320
48114	宜兴	PMS_山水怡和 A 区 1#箱变主变	10	400	320	320
48115	江阴	PMS_柏西变	10	315	252	252
48116	江阴	PMS_竹园里西变	10	400	301	301

48117	市区	PMS_10kV 新恒 1#箱变 T1	10	400	320	320
48118	市区	10kV 上源名筑 1#站 T1	10	800	640	640
48119	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
48120	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
48121	市区	PMS_10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1	10	630	504	504
48122	江阴	PMS_祝塘幸福变	10	400	302	302
48123	江阴	PMS_那巷 3#变	10	400	313	313
48124	江阴	PMS_通运包家西变	10	400	320	320
48125	市区	朱巷七配变（光伏）	10	400	301	301
48126	市区	10kV 远正 13#箱变 T1	10	630	504	504
48127	江阴	PMS_建材南变	10	400	320	320
48128	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T1	10	800	640	640
48129	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T3	10	800	640	640
48130	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T4	10	800	640	640
48131	宜兴	毛渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
48132	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站	10	800	640	640

		T2				
48133	宜兴	滨溪金悦府 1#站 1# 所变主变	10	630	504	504
48134	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
48135	市区	10kV 滨河景园 2#站 T2	10	800	640	640
48136	江阴	PMS_南国西变	10	315	246	246
48137	江阴	PMS_明达变	10	400	206	206
48138	宜兴	欣陶公寓 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
48139	江阴	璟尚佳苑 105#配电 所 1#主变	10	800	640	640
48140	市区	桥西二配变	10	200	160	160
48141	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T1	10	800	640	640
48142	宜兴	PMS_城泽 4#箱变主 变	10	200	160	160
48143	宜兴	桥涯路西 2#公变	10	400	320	320
48144	市区	PMS_景秀苑(3)	10	400	314	314
48145	江阴	湖滨佳苑一村 42#配 电所 4#主变	10	630	504	504
48146	市区	PMS_月城二配变	10	400	320	320
48147	江阴	万花景苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
48148	市区	陈多加二配变	10	400	320	320

48149	宜兴	东新河公变	10	200	160	160
48150	江阴	创新大道 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
48151	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	43	43
48152	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T1	10	800	640	640
48153	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T1	10	800	640	640
48154	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T2	10	800	640	640
48155	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T2	10	800	640	640
48156	江阴	PMS_新住基南变	10	400	246	246
48157	江阴	PMS_建材变	10	400	320	320
48158	江阴	PMS_塘头巷北站	10	400	300	300
48159	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T2	10	800	640	640
48160	宜兴	北圩排涝站公变	10	200	145	145
48161	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48162	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48163	江阴	PMS_浦巷南变	10	200	160	160
48164	市区	PMS_沈巷九配变	10	400	320	320
48165	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

48166	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
48167	江阴	花山姚家村变	10	400	279	279
48168	市区	文博配变	10	400	320	320
48169	市区	锦阳配变	10	400	320	320
48170	江阴	兰樾雅院 6-102#配 电所 2#主变	10	800	640	640
48171	市区	10kV 水榭天成 2#站 T3	10	800	632	632
48172	宜兴	PMS_单家巷箱变主 变	10	400	281	281
48173	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2	10	800	640	640
48174	江阴	PMS_文化东变	10	400	263	263
48175	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T1	10	800	640	640
48176	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T3	10	800	640	640
48177	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T4	10	800	640	640
48178	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T2	10	800	640	640
48179	宜兴	桥亭南公变	10	400	288	288
48180	江阴	陆桥苗头 1#变	10	400	302	302
48181	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T1	10	800	640	640
48182	江阴	云景花园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
48183	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T1	10	1000	800	800

48184	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
48185	市区	10kV 庄桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
48186	宜兴	PMS_野毛嘴排涝站 公变	10	200	160	160
48187	市区	10kV 邱巷 13#箱变 T1	10	630	504	504
48188	市区	20kV 雪新苑 12#站 T1	20	800	640	640
48189	宜兴	PMS_黄渎 4#公变	10	400	320	320
48190	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
48191	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
48192	市区	10kV 李高 5#箱变 T1	10	400	320	320
48193	市区	PMS_10kV 江南府 9# 站 T2	10	800	640	640
48194	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T3	10	1000	800	800
48195	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T4	10	1000	800	800
48196	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T2	10	1000	800	800
48197	宜兴	四洲塘 2#公变（光 伏并网）	10	400	305	305
48198	宜兴	PMS_光明桥 2#箱变 主变	10	500	374	374
48199	市区	10kV 蔡皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
48200	市区	10kV 立泵 1#箱变 T1	10	630	504	504

		(融合终端)				
48201	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T4	10	800	640	640
48202	市区	桥南七配变	10	400	285	285
48203	市区	PMS_红益配变	10	400	320	320
48204	宜兴	PMS_南庄圩 2#公变	10	200	160	160
48205	江阴	PMS_黄玉台东变	10	200	160	160
48206	宜兴	PMS_杨晓界公变	10	200	117	117
48207	市区	PMS_中学东	10	200	160	160
48208	宜兴	PMS_钮家水产村南 公变	10	200	160	160
48209	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T3	10	800	640	640
48210	市区	桑园甲配变	10	200	160	160
48211	江阴	长南内南变	10	400	320	320
48212	宜兴	翡翠四季花园 2#室 3#所变	20	800	624	624
48213	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
48214	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
48215	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
48216	市区	PMS_郁巷四配变	10	200	160	160
48217	江阴	PMS_兴塘东变	10	400	190	190
48218	市区	PMS_王前配变	10	400	320	320

48219	江阴	天瑞苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
48220	江阴	西周家巷北变	10	400	320	320
48221	江阴	PMS_顺达变	10	400	320	320
48222	江阴	PMS_新圩路东变	10	400	320	320
48223	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T4	10	800	640	640
48224	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
48225	江阴	珺和雅苑一期18#配电所 1#主变	10	630	504	504
48226	宜兴	祥和佳苑 2#箱变主变	10	500	400	400
48227	江阴	PMS_大河滩变	10	200	0	0
48228	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T1	10	800	640	640
48229	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T2	10	800	640	640
48230	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T3	10	800	640	640
48231	市区	矮步圩北配变（光伏）	10	200	124	124
48232	市区	联合火车浜配变	10	200	160	160
48233	市区	PMS_濮家湾配变	10	200	160	160
48234	市区	PMS_邹家里一配变	10	200	160	160
48235	市区	10kV 兴源 3#箱变 T1	10	630	504	504

48236	市区	PMS_五河路灯配变	10	200	160	160
48237	市区	PMS_中窑三配变	10	400	320	320
48238	市区	洪家湾配变	10	200	160	160
48239	市区	PMS_布厂一配变	10	200	160	160
48240	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 3#公变	10	400	320	320
48241	宜兴	东迈步鱼塘公变	10	400	310	310
48242	市区	PMS_芦岸配变	10	200	160	160
48243	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T1	10	800	640	640
48244	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T1	10	800	640	640
48245	市区	七房巷三配变	10	400	320	320
48246	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变	10	630	504	504
48247	江阴	PMS_渡江一村 3#箱变主变	10	630	504	504
48248	市区	10kV 浜口 4#箱变 T1	10	630	504	504
48249	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
48250	市区	10kV 河韵 4#站 T2	10	800	640	640
48251	宜兴	湖悦天境 3#室 2#所变	20	800	640	640
48252	市区	PMS_宁宁服饰配变	10	400	309	309
48253	市区	10kV 招路 2#箱变 T1	10	630	504	504

48254	江阴	春风雅苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
48255	江阴	瑞庭花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
48256	江阴	PMS_红星公变箱变 主变	10	400	309	309
48257	市区	PMS_浒村小学配变	10	400	320	320
48258	江阴	PMS_申龙变	10	400	320	320
48259	市区	PMS_红旗新村配变	10	400	320	320
48260	市区	10kV 拱北 3#箱变 T1	10	630	504	504
48261	市区	西周巷三配变	10	400	320	320
48262	市区	PMS_木渎墩三配变	10	400	318	318
48263	市区	PMS_中福轴承配变	10	400	320	320
48264	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T4	10	800	640	640
48265	市区	10kV 长楼 7#箱变 T1	10	630	504	504
48266	江阴	PMS_刁家基变	10	200	108	108
48267	市区	PMS_10kV 长乐 14# 站 T1	10	1000	800	800
48268	江阴	PMS_商城北变	10	400	271	271
48269	市区	PMS_10kV 长乐 14# 站 T2	10	1000	800	800
48270	市区	PMS_10kV 长乐 14# 站 T3	10	1000	800	800
48271	市区	PMS_10kV 长乐 14# 站 T4	10	1000	800	800

48272	市区	PMS_10kV 春满园 5# 站 T1	10	800	640	640
48273	市区	PMS_10kV 春满园 5# 站 T2	10	800	640	640
48274	市区	PMS_10kV 春满园 5# 站 T3	10	800	640	640
48275	市区	PMS_10kV 春满园 5# 站 T4	10	800	640	640
48276	江阴	PMS_漫水东变	10	200	58	58
48277	市区	PMS_环宇站 T2	10	1000	800	800
48278	市区	PMS_里下甸伍配变	10	400	320	320
48279	江阴	PMS_胖官里变	10	200	145	145
48280	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
48281	市区	10kV 水秀 30#箱变 T1	10	630	504	504
48282	市区	308 部队一配变	10	400	302	302
48283	市区	10kV 振染 11#箱变 T1	10	630	490	490
48284	江阴	PMS_顾家基南变	10	400	296	296
48285	市区	PMS_陈家岸贰配变	10	400	272	272
48286	宜兴	PMS_洋溪电力站 6# 公变	10	200	160	160
48287	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
48288	市区	PMS_10kV 裕丰 1#箱	10	630	504	504

		变 T1				
48289	市区	PMS_10kV 农机 1#箱 变 T1	10	400	320	320
48290	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T2	10	800	640	640
48291	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T1	10	800	640	640
48292	宜兴	PMS_福地桃溪 2#室 1#所变	10	800	640	640
48293	宜兴	福地桃溪 2#室 2#所 变（光伏并网）	10	800	624	624
48294	宜兴	龙珠箱变主变	10	630	504	504
48295	市区	西前配变	10	400	320	320
48296	市区	10kV 西园 12#箱变 T1	10	630	504	504
48297	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T1	10	800	638	638
48298	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T1	10	800	640	640
48299	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T3	10	800	640	640
48300	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T4	10	800	640	640
48301	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T2	10	800	640	640
48302	市区	10kV 季景铭邸 3#站	10	800	640	640

		T4				
48303	江阴	朱家坝西变	10	400	320	320
48304	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T3	10	800	640	640
48305	市区	沿河甲配变（光伏）	10	400	305	305
48306	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T1	10	800	640	640
48307	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T3	10	800	640	640
48308	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T4	10	800	640	640
48309	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T2	10	800	640	640
48310	市区	20kV 黄泥头佳苑 4# 站 T2	20	800	640	640
48311	江阴	陆东大街箱变主变	10	630	504	504
48312	市区	10kV 会龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
48313	宜兴	PMS_宫前村东公变	10	200	160	160
48314	江阴	PMS_小吴家变	10	200	63	63
48315	江阴	PMS_永昌南站	10	200	160	160
48316	宜兴	PMS_夏姜公路公变	10	400	320	320
48317	江阴	PMS_金茂变	10	400	320	320
48318	江阴	云麓花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
48319	市区	10kV 中南 3#箱变 T1	10	630	504	504
48320	市区	大圩田配变	10	400	320	320

48321	市区	20kV 立信 2#站 T3	20	800	640	640
48322	市区	10kV 景苑 6#站 T1	10	800	640	640
48323	宜兴	秧西公变	10	200	160	160
48324	江阴	尚澜名筑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
48325	江阴	PMS_晨韵箱变主变	10	500	400	400
48326	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T1	10	800	640	640
48327	宜兴	振业 30#楼北箱变主 变	10	630	504	504
48328	江阴	PMS_明清变	10	400	320	320
48329	宜兴	五塘埂 2#公变	10	400	320	320
48330	市区	PMS_10kV 文旅城 9# 站 T2	10	800	640	640
48331	江阴	PMS_扬子华都 23#配 电所 1#主变	10	800	640	640
48332	江阴	PMS_扬子华都 23#配 电所 3#主变	10	800	640	640
48333	江阴	PMS_扬子华都 23#配 电所 4#主变	10	800	640	640
48334	江阴	PMS_扬子华都 23#配 电所 2#主变	10	800	640	640
48335	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
48336	市区	10kV 宝德 1#箱变 T1	10	630	504	504
48337	宜兴	六十亩 3#箱变主变	10	630	465	465

48338	市区	亿广优配变	10	400	320	320
48339	江阴	PMS_后八甲北变	10	400	252	252
48340	市区	10kV 西浜 1#箱变 T1	10	630	498	498
48341	江阴	海阅雅园 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
48342	江阴	制线东变	10	400	320	320
48343	江阴	西园二村 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
48344	江阴	西园二村 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
48345	江阴	西园二村 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
48346	江阴	西园二村 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
48347	江阴	教场东变	10	400	320	320
48348	江阴	PMS_西双桥东变	10	400	320	320
48349	市区	新圩田配变	10	400	320	320
48350	江阴	朱家坝花园 37#配电 所 4#主变	10	630	477	477
48351	市区	PMS_雷二期四配变	10	400	320	320
48352	江阴	PMS_宏澄箱变主变	10	800	640	640
48353	宜兴	竹舍西 2#公变	10	400	320	320
48354	江阴	PMS_河北庄变	10	400	232	232
48355	江阴	PMS_阳庄菜园变	10	400	320	320
48356	市区	10kV 美卓华庭 3#站	10	800	640	640

		T3				
48357	宜兴	岷亭公交场站充电桩 2#箱变主变	10	630	445	445
48358	市区	西黄泥配变	10	400	320	320
48359	市区	10kV 学府上院 5#站 T3	10	800	640	640
48360	宜兴	望湖美筑 2#室 2#所 变	20	800	640	640
48361	江阴	PMS_前坞墩东变	10	400	251	251
48362	市区	10kV 和新 1#箱变 T1	10	630	504	504
48363	宜兴	PMS_南漕沟南 2#公 变	10	200	160	160
48364	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T4	10	800	640	640
48365	市区	PMS_砖瓦厂五配变	10	400	320	320
48366	市区	PMS_前李居配变	10	200	160	160
48367	江阴	簪村 3#变	10	400	260	260
48368	市区	PMS_冷降配变	10	200	160	160
48369	市区	PMS_严埭河北巷	10	400	320	320
48370	宜兴	南漕裴家 2#公变	10	200	160	160
48371	市区	西大房三配变	10	200	160	160
48372	市区	PMS_西漕村配变	10	400	320	320
48373	市区	10kV 芙蓉苑站 T2	10	1250	1000	1000
48374	市区	10kV 晨光静园 2#站 T2	10	800	640	640

48375	宜兴	时光汽樾府 2#室 1# 所变主变	20	630	500	500
48376	江阴	西园二村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
48377	市区	10kV 太平洋 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
48378	市区	晏家湾配变	10	400	320	320
48379	市区	PMS_陆皮桥二配变	10	400	320	320
48380	市区	PMS_党校五配变	10	400	320	320
48381	市区	PMS_邓巷八配变	10	400	294	294
48382	市区	PMS_小袁巷乙配变	10	400	320	320
48383	市区	PMS_南木配变	10	400	320	320
48384	市区	10kV 双联 1#箱变 T1	10	630	504	504
48385	市区	PMS_山前巷配变	10	400	320	320
48386	市区	供电库配变（融合终 端）	10	400	320	320
48387	市区	20kV 新光 10#站 T4	20	800	640	640
48388	市区	PMS_徐长排配变	10	400	320	320
48389	市区	印械厂配变（融合终 端）	10	400	320	320
48390	江阴	紫运一村 3#配 2#主 变	10	630	504	504
48391	江阴	PMS_天鹤二村 3#箱 变主变	10	800	640	640
48392	江阴	PMS_天生港变	10	400	320	320

48393	市区	友联村配变	10	200	143	143
48394	宜兴	PMS_杨树箱变主变	10	200	160	160
48395	江阴	裕珑花园61#配电所 2#主变	10	800	640	640
48396	市区	外商用户 1#箱变 T1	10	630	504	504
48397	市区	秀菜十配变(融合终 端)	10	400	320	320
48398	宜兴	PMS_宝山箱变主变	10	500	400	400
48399	江阴	环村南路 2 号变	10	400	320	320
48400	江阴	华光河西变	10	200	119	119
48401	江阴	PMS_西湖村八队变	10	200	120	120
48402	江阴	PMS_刘常王东变	10	200	134	134
48403	宜兴	PMS_下生圩排涝站 公变	10	200	154	154
48404	市区	10kV 徐贵桥箱变 T1	10	630	504	504
48405	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
48406	市区	PMS_荣院配变(TTU)	10	400	320	320
48407	市区	PMS_玩具厂二配变	10	400	320	320
48408	宜兴	PMS_座庄圩东公变	10	200	148	148
48409	江阴	PMS_后坞墩变	10	400	239	239
48410	市区	PMS_陈巷乙配变	10	400	320	320
48411	市区	PMS_朱家坝二配变	10	200	101	101
48412	市区	10kV 李高 6#箱变 T1	10	630	504	504
48413	市区	10kV 鸿运苑 28#站	10	800	640	640

		T4				
48414	市区	餐友供应配变	10	400	320	320
48415	市区	10kV 小箕 3#箱变 T1	10	630	504	504
48416	江阴	PMS_元塘西变	10	250	107	107
48417	宜兴	文东 4#公变	10	200	160	160
48418	宜兴	PMS_长山大理公变	10	400	313	313
48419	江阴	云麓花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
48420	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T1	10	800	640	640
48421	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T3	10	800	640	640
48422	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T4	10	800	640	640
48423	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T2	10	800	640	640
48424	江阴	美宸雅苑 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
48425	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
48426	市区	10kV 金玥湾 6#站 T1	10	800	640	640
48427	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
48428	宜兴	水产港 2#公变	10	200	160	160
48429	市区	PMS_软包配变	10	400	320	320
48430	宜兴	华隆桥公变(光伏并	10	400	292	292

		网)				
48431	江阴	PMS_沈舍北变	10	200	43	43
48432	市区	10kV 明辉 1#箱变 T1	10	630	504	504
48433	江阴	PMS_云亭前巷西变	10	400	266	266
48434	江阴	PMS_电力东 2#变	10	200	124	124
48435	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T4	10	800	640	640
48436	宜兴	PMS_官林敬老院公 变	10	200	160	160
48437	市区	党校二配变	10	200	88	88
48438	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
48439	江阴	严家基变	10	400	281	281
48440	江阴	PMS_谭家村公变	10	200	107	107
48441	江阴	PMS_何巷园区 5#变	10	200	154	154
48442	江阴	河塘楼下变	10	315	200	200
48443	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	17	17
48444	江阴	PMS_殷家庄变	10	200	160	160
48445	江阴	PMS_周巷上变	10	200	145	145
48446	江阴	许家丹西变	10	400	278	278
48447	江阴	PMS_镇西变	10	400	320	320
48448	江阴	PMS_新庄路西变	10	400	320	320
48449	江阴	PMS_花果东变	10	400	195	195
48450	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T4	10	800	640	640

48451	江阴	PMS_峭用 5#变	10	400	320	320
48452	市区	PMS_南方物流配变	10	400	144	144
48453	宜兴	备战圩 2#公变	10	400	320	320
48454	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
48455	江阴	PMS_红苗后巷变	10	400	312	312
48456	江阴	PMS_金电变	10	400	320	320
48457	江阴	PMS_天门村变	10	400	264	264
48458	江阴	PMS_官泾南变	10	200	160	160
48459	江阴	PMS_峭岐陆家村变	10	400	272	272
48460	宜兴	西圩村电站公变	10	200	151	151
48461	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
48462	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 2#主变	10	800	640	640
48463	江阴	PMS_湖塘西变	10	400	262	262
48464	江阴	PMS_龚家巷 2#变	10	200	142	142
48465	宜兴	PMS_社沟东公变	10	400	320	320
48466	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
48467	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
48468	江阴	PMS_云新 7#变	10	315	252	252
48469	江阴	景开 2#变	10	250	200	200
48470	江阴	PMS_朴树头变	10	315	231	231

48471	江阴	PMS_璜塘沈家村变	10	250	154	154
48472	江阴	PMS_陈家港变	10	400	130	130
48473	江阴	PMS_戴巷新村变	10	315	252	252
48474	江阴	PMS_云顾变	10	250	187	187
48475	江阴	长南四房桥变	10	400	307	307
48476	江阴	PMS_漫水南站	10	250	0	0
48477	江阴	PMS_九思村变	10	400	275	275
48478	江阴	PMS_钱介宕变	10	200	125	125
48479	宜兴	PMS_燕滩排涝站公 变	10	200	160	160
48480	江阴	润华路变	10	400	320	320
48481	江阴	PMS_蒋庄东变	10	200	22	22
48482	市区	PMS_香花园配变	10	400	320	320
48483	市区	PMS_苏宏电器配变	10	400	320	320
48484	江阴	PMS_迅达 2#变	10	200	160	160
48485	市区	PMS_惠鑫金属配变	10	400	320	320
48486	宜兴	PMS_朱家 2#公变	10	200	160	160
48487	江阴	裕珑花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
48488	江阴	PMS_秦湾西变	10	200	160	160
48489	市区	10kV 文曲 7#箱变 T1	10	630	504	504
48490	市区	PMS_站头变二变	10	400	320	320
48491	江阴	PMS_薛珠巷变	10	400	320	320
48492	市区	PMS_华立实业配变	10	400	320	320
48493	江阴	罐头厂西变箱变主	10	630	504	504

		变				
48494	江阴	PMS_满头堂变	10	400	266	266
48495	江阴	石洞坝北变	10	400	315	315
48496	江阴	昕悦府 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
48497	江阴	PMS_北横河变	10	200	95	95
48498	市区	10kV 翠景 1#站 T1	10	800	640	640
48499	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48500	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T3	20	800	640	640
48501	江阴	渡江二村 3#箱变主 变	10	630	504	504
48502	江阴	棠樾锦园 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
48503	江阴	星光苑 4#配电所 4# 主变	10	630	504	504
48504	宜兴	洑里景园 2#室 1#所 变主变	20	800	640	640
48505	市区	20kV 立信 5#站 T1	20	800	640	640
48506	市区	PMS_东亚酒家三配 变	10	400	320	320
48507	市区	杨家里六配变	10	400	320	320
48508	市区	PMS_三家村二配变	10	400	320	320
48509	宜兴	金城花园 4#室 1#所 变	10	800	640	640

48510	市区	10kV 龙业世家 6#站 T1	10	800	640	640
48511	江阴	PMS_方砖湾西变	10	200	160	160
48512	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
48513	市区	PMS_毛线厂三配变	10	400	302	302
48514	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T2	20	800	640	640
48515	市区	PMS_市镇经贸配变	10	400	320	320
48516	江阴	尚泽名筑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
48517	市区	PMS_新街二配变	10	400	320	320
48518	江阴	PMS_金巷南变	10	200	160	160
48519	市区	PMS_塑料三厂配变	10	400	124	124
48520	宜兴	PMS_汤渡 4#公变	10	400	320	320
48521	宜兴	PMS_白煤家舍 3#公 变	10	400	320	320
48522	江阴	云景花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
48523	江阴	PMS_蒋庄北变	10	200	160	160
48524	江阴	PMS_门村西变	10	400	320	320
48525	市区	10kV 景悦 1#箱变 T1	10	630	504	504
48526	宜兴	查林石龙驿站公变	10	200	160	160
48527	市区	10kV 万景 1#箱变 T1	10	630	504	504
48528	市区	10kV 震泽 11#箱变	10	630	504	504

		T1				
48529	江阴	PMS_孙园南变	10	400	270	270
48530	市区	PMS_邮电局十七	10	400	320	320
48531	市区	皮革厂配变	10	400	320	320
48532	宜兴	PMS_任墅工业南区 2#公变	10	400	320	320
48533	江阴	PMS_仲家巷北变	10	400	266	266
48534	江阴	PMS_朝东村变	10	200	38	38
48535	市区	君茂机械配变	10	400	320	320
48536	江阴	PMS_芦岐南山变	10	200	137	137
48537	宜兴	PMS_毗露寺公变	10	400	240	240
48538	江阴	PMS_刘庄东变	10	200	153	153
48539	市区	10kV 嘉利 14#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
48540	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
48541	江阴	高家头 1 号变	10	400	320	320
48542	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T4	10	800	640	640
48543	江阴	霞客苑 36#配电所 4#主变	10	630	504	504
48544	市区	PMS_泾头西配变 (TTU)	10	400	320	320
48545	江阴	PMS_南宅西变	10	200	160	160
48546	宜兴	璟和园 1#站 2#所变 主变	10	800	640	640

48547	市区	PMS_后双河配变	10	400	320	320
48548	市区	三房巷五配变(需删除)	10	400	320	320
48549	江阴	PMS_青阳兴达公变	10	400	320	320
48550	市区	PMS_巷大配变	10	400	320	320
48551	市区	PMS_尖岸配变	10	400	320	320
48552	市区	10kV 厚德 1#箱变 T1	10	630	504	504
48553	江阴	渡江二村 2#箱变主变	10	630	504	504
48554	市区	PMS_抽水站配变	10	400	320	320
48555	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T1	20	800	640	640
48556	市区	PMS_东亭居委四配变(TTU)	10	400	320	320
48557	市区	20kV 鸿基 38#站 T1	20	800	640	640
48558	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
48559	宜兴	PMS_淦里横路口 2#公变	10	200	160	160
48560	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T4	10	800	640	640
48561	宜兴	PMS_楼新公变	10	200	160	160
48562	市区	10kV 嘉利 15#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
48563	市区	10kV 嘉利 15#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

48564	宜兴	PMS_白家塘公变	10	400	300	300
48565	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T4	10	800	640	640
48566	江阴	倪家巷北箱变主变	10	500	400	400
48567	市区	PMS_正杨造纸	10	200	160	160
48568	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
48569	宜兴	PMS_荷塘野田公变	10	200	150	150
48570	市区	10kV 橡树湾 8#站 T1	10	800	640	640
48571	市区	10kV 橡树湾 8#站 T3	10	800	640	640
48572	市区	10kV 橡树湾 8#站 T4	10	800	640	640
48573	市区	10kV 橡树湾 8#站 T2	10	800	640	640
48574	市区	PMS_陶巷四配变	10	400	309	309
48575	宜兴	新华书店公变（光伏 并网）	10	400	305	305
48576	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T3	10	800	640	640
48577	江阴	PMS_璜土西湖南变	10	315	252	252
48578	市区	盛二十五配变（融合 终端）	10	400	320	320
48579	宜兴	PMS_吕巷公变	10	315	227	227
48580	市区	PMS_中板基建配变	10	400	304	304
48581	江阴	河岸加工厂西变	10	200	79	79
48582	市区	东亭居委五配变 （TTU）	10	400	320	320

48583	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T2	10	800	640	640
48584	市区	10kV 常春名邸 3#站 T2	10	800	640	640
48585	江阴	向农变	10	200	160	160
48586	宜兴	湖光珑樾府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
48587	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T2	10	800	640	640
48588	市区	10kV 许湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
48589	市区	建中纸塑配变	10	400	320	320
48590	市区	PMS_徐巷十五（南瑞）	10	200	160	160
48591	市区	PMS_尤家里（南瑞）	10	400	320	320
48592	市区	PMS_黄巷部队配变（TTU）	10	400	320	320
48593	宜兴	中袁路 2#箱变主变	10	400	320	320
48594	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T4	10	800	640	640
48595	市区	PMS_涂装厂配变（TTU）	10	400	320	320
48596	江阴	PMS_龙东路变	10	400	320	320
48597	市区	PMS_北七三配变	10	400	320	320
48598	市区	10kV 亿丰 6#站 T1	10	800	640	640
48599	市区	PMS_锦苑二配变	10	400	320	320
48600	宜兴	PMS_南高许家公变	10	400	320	320

48601	市区	益润电子配变	10	400	315	315
48602	市区	PMS_强巷电站三配变	10	400	320	320
48603	市区	10kV 映山湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
48604	市区	PMS_欧典 5#箱变 T1	10	630	504	504
48605	宜兴	誉珑湖滨 13#室 4#所变主变	20	800	640	640
48606	宜兴	凤凰北棚 2#公变	10	200	97	97
48607	市区	PMS_10kV 金浚苑 1#站 T1	10	800	640	640
48608	市区	PMS_10kV 金浚苑 1#站 T2	10	800	640	640
48609	市区	善埝桥二配变(融合终端)	10	400	320	320
48610	市区	PMS_新贰二配变	10	400	283	283
48611	市区	10kV 稻村 4#箱变 T1	10	630	504	504
48612	江阴	小坎路 1 号箱变主变	10	630	504	504
48613	宜兴	唐角北箱变主变	10	500	400	400
48614	市区	PMS_村十队二配变	10	400	277	277
48615	江阴	东翎雅苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
48616	市区	PMS_手联社二配变	10	400	320	320
48617	宜兴	黄亩岗 2#箱变主变	10	630	504	504

48618	市区	市镇三九三配变	10	400	320	320
48619	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
48620	市区	PMS_打锡巷四配变	10	400	286	286
48621	宜兴	振业 41#楼东箱变	10	630	490	490
48622	市区	敬老院二配变	10	400	320	320
48623	市区	普中配变	10	400	306	306
48624	江阴	PMS_德鑫镀液箱变 主变	10	500	383	383
48625	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 1#所 变	20	800	640	640
48626	宜兴	溇湖村委公变	10	400	320	320
48627	市区	PMS_渔业村九配变	10	400	320	320
48628	市区	蒋梅棚二配变	10	400	320	320
48629	市区	PMS_河西七配变	10	400	303	303
48630	宜兴	弋庄 2#公变	10	400	320	320
48631	江阴	华家基 2#变	10	400	320	320
48632	市区	10kV 卫家 1#箱变 T1	10	630	504	504
48633	市区	PMS_铁路南二配变	10	400	302	302
48634	江阴	PMS_河塘家园 1#变	10	400	320	320
48635	市区	金瑞家园 2#(农综 变)T1 (融合终端)	10	630	504	504
48636	江阴	PMS_南山头北变	10	200	145	145
48637	宜兴	兰山荷花 3#公变	10	200	160	160
48638	江阴	PMS_三房桥南变	10	400	320	320

48639	宜兴	龙运天城悦府 4#室 3#所变	10	800	640	640
48640	市区	PMS_10kV 景悦 2#箱 变 T1	10	630	504	504
48641	宜兴	PMS_潘山茶场公变	10	200	153	153
48642	江阴	PMS_徐家住基变	10	200	145	145
48643	江阴	PMS_河塘家园 2#变	10	400	320	320
48644	市区	10kV 橡树湾 7#站 T1	10	800	640	640
48645	市区	10kV 橡树湾 7#站 T2	10	800	640	640
48646	江阴	PMS_张家坝南变	10	400	231	231
48647	宜兴	PMS_任墅工业南区 1#公变	10	400	320	320
48648	江阴	PMS_白峰东变	10	400	118	118
48649	市区	西环桥东配变	10	200	160	160
48650	江阴	金瀚北变	10	400	320	320
48651	江阴	PMS_教育小区 3#变	10	400	320	320
48652	市区	PMS_刘巷五配变	10	400	311	311
48653	江阴	PMS_教育小区 1#变	10	400	309	309
48654	江阴	PMS_马家宕南变	10	200	82	82
48655	市区	PMS_天京配变	10	400	295	295
48656	市区	PMS_桥西七配变	10	400	299	299
48657	市区	太湖如院 6#站 T1	10	800	640	640
48658	宜兴	杨巷充电桩 2#箱变 主变	10	630	504	504
48659	宜兴	任墅田舍箱变主变	10	400	320	320

48660	宜兴	PMS_西园 6#公变	10	400	320	320
48661	市区	蠡湖农科（融合终端）	10	400	320	320
48662	江阴	天茂雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
48663	市区	10kV 邱巷 48#箱变 T1	10	630	504	504
48664	江阴	PMS_金山箱变主变	10	630	504	504
48665	市区	西浜配变（融合终端）	10	400	320	320
48666	市区	10kV 雍荣院 2#站 T1	10	800	640	640
48667	市区	PMS_10kV 雅苑 17# 站 T1	10	800	640	640
48668	市区	上里东十一配变	10	400	320	320
48669	宜兴	陆平杨树垛 2#公变	10	200	160	160
48670	江阴	PMS_龚巷南 2#变	10	200	131	131
48671	市区	PMS_10kV 景悦 3#箱 变 T1	10	630	504	504
48672	市区	PMS_污水处理厂	10	400	320	320
48673	市区	PMS_10kV 景悦 4#箱 变 T1	10	630	504	504
48674	江阴	PMS_顾三房东变	10	200	111	111
48675	宜兴	凌云府 3#室 4#所变 主变	10	630	504	504
48676	江阴	PMS_王土墩变	10	400	295	295
48677	宜兴	PMS_乾元农公变	10	400	320	320

48678	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
48679	市区	西浜南二配变(融合 终端)	10	400	320	320
48680	市区	10kV 锡通花园 2#箱 变 T1	10	630	504	504
48681	市区	西浜甲二配变(融合 终端)	10	400	320	320
48682	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T2	10	800	640	640
48683	市区	颐康农业配变	10	400	320	320
48684	市区	10kV 行星 5#箱变 T1	10	630	504	504
48685	市区	PMS_太芙成配变	10	400	320	320
48686	市区	10kV 新阳光 38#站 T4	10	800	640	640
48687	宜兴	城泽公变	10	400	274	274
48688	市区	PMS_10kV 雅苑 17# 站 T2	10	800	640	640
48689	市区	PMS_秦巷乙二配变	10	400	320	320
48690	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
48691	宜兴	红旗宿舍 3#箱变主 变	10	630	504	504
48692	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T2	10	800	640	640
48693	江阴	湖滨佳苑一村 42#配 电所 3#主变	10	630	504	504

48694	江阴	河塘西站变	10	400	320	320
48695	江阴	PMS_斜泾周家西变	10	400	320	320
48696	江阴	PMS_教育小区 4#变	10	400	320	320
48697	市区	PMS_10kV 园区 1#箱 变 T1	10	630	504	504
48698	江阴	PMS_教育小区 2#变	10	400	320	320
48699	市区	10kV 士田 1#箱变 T1	10	630	504	504
48700	市区	PMS_10kV 北禅寺 3# 箱变 T1	10	630	504	504
48701	市区	10kV 梅荆 26#站 T3	10	800	640	640
48702	江阴	PMS_凤凰南变	10	200	160	160
48703	宜兴	凤鸣府 4#室 2#所变	10	800	635	635
48704	江阴	霍家巷变	10	400	297	297
48705	市区	10kV 春光苑三期 3# 站 T1	10	800	640	640
48706	市区	PMS_10kV 景悦 5#箱 变 T1	10	630	504	504
48707	江阴	天茂雅苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
48708	江阴	PMS_西山头变	10	400	166	166
48709	宜兴	石材市场 76#公变	10	400	281	281
48710	江阴	PMS_霍家巷北变	10	400	245	245
48711	市区	PMS_10kV 景悦 6#箱 变 T1	10	630	504	504
48712	江阴	PMS_曹家庄西变	10	400	159	159

48713	市区	PMS_10kV 景悦 7#箱变 T1	10	630	497	497
48714	市区	10kV 紫兰园 2#站 T2	10	800	640	640
48715	江阴	PMS_柏木东变	10	400	320	320
48716	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
48717	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
48718	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
48719	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
48720	市区	10kV 裕旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
48721	宜兴	PMS_洋岸白岳圩 2#公变	10	200	160	160
48722	江阴	PMS_青阳黄泥头变	10	400	225	225
48723	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 3#主变	10	800	640	640
48724	江阴	雪家桥中变	10	400	184	184
48725	市区	PMS_10kV 景悦 8#箱变 T1	10	630	500	500
48726	江阴	PMS_香草东站	10	400	223	223

48727	江阴	PMS_庄家变	10	200	160	160
48728	江阴	PMS_金湾里 2#变	10	200	121	121
48729	江阴	荷花路北变	10	315	241	241
48730	市区	PMS_10kV 景悦 9#箱变 T1	10	630	504	504
48731	宜兴	东山新村 4#箱变主变	10	500	400	400
48732	市区	10kV 九里雅园 3#站 T1	10	800	640	640
48733	市区	谈巷五配变(融合终端)	10	400	313	313
48734	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T4	10	800	640	640
48735	市区	陆更上(南瑞)	10	200	160	160
48736	市区	曲泾南配变(融合终端)	10	400	320	320
48737	市区	PMS_钱介庄村四配变	10	400	320	320
48738	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T4	10	1000	800	800
48739	市区	蒋家湾乙配变(融合终端)	10	400	320	320
48740	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T2	10	1000	800	800
48741	市区	会龙村配变(融合终端)	10	400	320	320
48742	江阴	尚源名筑 22#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
48743	市区	10kV 西泾 5#箱变 T1	10	630	504	504
48744	江阴	PMS_税务西变	10	400	320	320
48745	市区	20kV 星元 5#站 T1	20	800	640	640
48746	市区	10kV 御景名仕 2#站 T1	10	800	640	640
48747	市区	10kV 方泉苑六期 3# 站 T2	10	800	640	640
48748	市区	10kV 御景名仕 2#站 T3	10	800	640	640
48749	市区	10kV 御景名仕 2#站 T4	10	800	640	640
48750	江阴	二窑变	10	200	160	160
48751	江阴	PMS_湾坝南变	10	400	208	208
48752	宜兴	洛涧工业 3#公变	10	400	320	320
48753	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主变	20	800	617	617
48754	江阴	PMS_前高岸圩东变	10	200	120	120
48755	宜兴	茶亭小区 10#箱变主 变	10	400	320	320
48756	宜兴	红卫三组 2#公变(光 伏并网)	10	400	309	309
48757	江阴	PMS_朝阳农家变	10	200	160	160
48758	江阴	PMS_云亭金家村变	10	400	320	320
48759	市区	郎闻配变	10	400	314	314

48760	宜兴	PMS_陈联村公变	10	200	160	160
48761	江阴	PMS_洪流电灌站变	10	200	160	160
48762	宜兴	PMS_川埠 3#公变	10	400	320	320
48763	市区	10kV 嘉利 14#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
48764	市区	10kV 御景名仕 2#站 T2	10	800	640	640
48765	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T2	10	800	640	640
48766	市区	万巷三配变(光伏)	10	400	279	279
48767	市区	10kV 教育 5#箱变 T1	10	630	504	504
48768	江阴	尚源名筑东区 27#配 电所 1#主变	10	630	496	496
48769	宜兴	万石村 2#公变	10	400	311	311
48770	宜兴	春晓江南南苑 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
48771	市区	10kV 瑞仕 5#站 T2	10	800	640	640
48772	宜兴	东岸东箱变主变	10	500	364	364
48773	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T2	10	800	640	640
48774	江阴	PMS_河湘苑 6#配电 所 1#主变	10	800	640	640
48775	市区	10kV 教育 7#箱变 T1	10	630	504	504
48776	江阴	PMS_河湘苑 6#配电 所 2#主变	10	800	640	640
48777	宜兴	PMS_大山介 2#公变	10	200	160	160

48778	市区	PMS_10kV 双象 1#箱变 T1	10	630	504	504
48779	市区	PMS_东亭居委一配变 (TTU)	10	400	320	320
48780	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T1	10	800	640	640
48781	市区	PMS_10kV 雅苑 16#站 T1	10	800	640	640
48782	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
48783	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
48784	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
48785	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
48786	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T1	20	800	640	640
48787	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T3	20	800	640	640
48788	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T4	20	800	640	640
48789	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T2	20	800	640	640
48790	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 3#主变	10	800	640	640

48791	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
48792	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
48793	江阴	新民箱变主变	10	630	504	504
48794	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
48795	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
48796	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
48797	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
48798	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
48799	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
48800	江阴	PMS_太平桥 1 号变	10	400	320	320
48801	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
48802	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T3	10	800	640	640
48803	宜兴	湖悦天境 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
48804	市区	20kV 凯发 11#站 T2	20	800	640	640
48805	宜兴	油坊西 2#公变	10	200	102	102

48806	市区	PMS_河南街二配变	10	400	320	320
48807	宜兴	PMS_湖光路潜洛公 变	10	400	320	320
48808	市区	PMS_廊下小学配变	10	400	320	320
48809	市区	PMS_宋巷五二配变	10	400	306	306
48810	江阴	PMS_陶湾西变	10	200	160	160
48811	市区	10kV 博桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
48812	市区	10kV 东岭 5#站 T2	10	800	593	593
48813	市区	10kV 方泉苑六期 3# 站 T3	10	800	640	640
48814	江阴	PMS_南闸金三角 4# 配电所 4#主变	10	800	640	640
48815	江阴	PMS_金童一村 38#配 电所 2#主变	10	800	640	640
48816	宜兴	PMS_申兴路 5#公变	10	400	320	320
48817	江阴	PMS_金三角路 5#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
48818	江阴	PMS_南苑五村 5#配 电所 3#主变	10	800	640	640
48819	江阴	天韵雅苑 9 配电所 1#主变	10	800	640	640
48820	市区	20kV 裕沁 9#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
48821	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T3	10	800	640	640
48822	市区	PMS_10kV 沁园一期	10	630	504	504

		20#箱变 T1				
48823	江阴	九方广场 268-B1-1# 配电所 2#主变	10	800	640	640
48824	江阴	九方广场 268-B1-1# 配电所 3#主变	10	800	640	640
48825	江阴	九方广场 268-B1-1# 配电所 4#主变	10	800	640	640
48826	市区	10kV 常春名邸 3#站 T1	10	800	640	640
48827	市区	10kV 厚桥 1#箱变 T1 (光伏)	10	630	436	436
48828	江阴	九方广场 268-B1-1# 配电所 1#主变	10	800	640	640
48829	江阴	PMS_北街西箱变主 变	10	630	477	477
48830	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
48831	江阴	九方广场 286#配电 所 1#主变	10	800	640	640
48832	江阴	九方广场 286#配电 所 2#主变	10	800	640	640
48833	江阴	九方广场 286#配电 所 3#主变	10	800	640	640
48834	江阴	九方广场 286#配电 所 4#主变	10	800	640	640
48835	宜兴	PMS_永丰村西公变	10	400	320	320

48836	江阴	九方广场29#配电所 1#主变	10	800	640	640
48837	江阴	九方广场29#配电所 2#主变	10	800	640	640
48838	江阴	九方广场29#配电所 3#主变	10	800	640	640
48839	宜兴	省庄村部 2#箱变主 变	10	630	461	461
48840	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
48841	江阴	PMS_栗山 1#箱变主 变	10	500	386	386
48842	江阴	PMS_天笃东变	10	400	48	48
48843	江阴	华新西变	10	400	320	320
48844	宜兴	PMS_芳庄杨舍公变	10	200	85	85
48845	市区	10kV 堰新 11#站 T4	10	800	640	640
48846	市区	赵家旦五配变	10	400	320	320
48847	市区	10kV 晨光静园 3#站 T1	10	800	640	640
48848	江阴	秀江南名苑 4#配电 所 2#主变	10	800	640	640
48849	宜兴	南漕村南公变(光伏 并网)	10	200	135	135
48850	宜兴	五九组公变(光伏并 网)	10	400	293	293
48851	江阴	PMS_松岗南变	10	200	160	160

48852	江阴	鑫茂悦园 217#配 2#主变	10	630	504	504
48853	宜兴	黄泥岗 2#公变	10	200	160	160
48854	宜兴	西锄电站 3#公变	10	400	320	320
48855	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T1	20	800	640	640
48856	市区	PMS_吴巷八配变	10	400	316	316
48857	市区	PMS_虞巷二配变	10	400	320	320
48858	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T4	10	800	640	640
48859	江阴	PMS_西谢家变	10	400	251	251
48860	市区	10kV 桂语和风 2#站 T2	10	800	640	640
48861	宜兴	花溪邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
48862	江阴	棠樾锦园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
48863	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 2#主变	10	800	640	640
48864	江阴	PMS_一航变	10	400	194	194
48865	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48866	市区	PMS_德地配变	10	400	309	309
48867	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
48868	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640

48869	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
48870	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T1	10	800	638	638
48871	江阴	PMS_申兴箱变 1#主变	10	630	494	494
48872	江阴	PMS_广电南变	10	400	303	303
48873	江阴	万安佳苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
48874	江阴	扬子华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
48875	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
48876	江阴	扬子华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
48877	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
48878	市区	PMS_府村弄二配变	10	400	320	320
48879	市区	PMS_10kV 龙塘园 2#站 T1	10	1000	800	800
48880	宜兴	PMS_蒋典南公变	10	200	160	160
48881	宜兴	西渚立新 4#公变	10	250	187	187
48882	市区	PMS_20kV 风起和苑 6#站 T3	20	800	640	640
48883	市区	PMS_东亭银幕	10	400	320	320
48884	市区	10kV 铂庭 6#站 T1	10	800	640	640

48885	市区	PMS_10kV 玖里湾 8# 站 T3	10	800	640	640
48886	市区	10kV 稻村 9#箱变 T1	10	630	504	504
48887	市区	PMS_水渠里一配变	10	200	160	160
48888	市区	PMS_10kV 雁栖园 3# 站 T1	10	800	640	640
48889	市区	10kV 亿帆 1#箱变 T1	10	630	504	504
48890	市区	丁东二配变	10	400	217	217
48891	市区	双赢机械配变	10	400	304	304
48892	宜兴	PMS_王往前村公变	10	200	160	160
48893	市区	20kV 香馨苑 8#站 T4	20	800	640	640
48894	江阴	PMS_金童一村 7#配 电所 1#主变	10	630	504	504
48895	江阴	PMS_人民南路南箱 变主变	10	500	400	400
48896	江阴	PMS_南苑二村 4#配 电所 1#主变	10	630	504	504
48897	江阴	PMS_金童一村 7#配 电所 2#主变	10	630	504	504
48898	市区	10kV 梅北 1#箱变 T1	10	630	376	376
48899	江阴	敌馊花园中园 73#配 电所 4#主变	20	630	504	504
48900	市区	10kV 新阳光 40#站 T1	10	800	640	640
48901	江阴	PMS_金三角路 5#配 电所 2#主变	10	1000	800	800

48902	市区	20kV 清源听澜居 4# 站 T2	20	800	640	640
48903	江阴	山棠雅园 8-2#配电 所 2#主变	20	800	640	640
48904	江阴	PMS_八房西变	10	200	160	160
48905	市区	PMS_丽豪苑二变	10	400	320	320
48906	宜兴	洺悦湖山雅府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
48907	宜兴	PMS_尖北公变	10	200	160	160
48908	江阴	江悦尚院 24#配电所 1#主变	10	630	504	504
48909	宜兴	誉湖郡 5#室 3#所变 主变	20	800	640	640
48910	宜兴	PMS_鲸塘后村公变	10	400	320	320
48911	宜兴	PMS_新都府 5#室 2# 所变主变	10	800	640	640
48912	市区	10kV 雪印 2#箱变 T1	10	400	320	320
48913	江阴	九方广场 79-B1-1# 配电所 1#主变	10	800	640	640
48914	江阴	九方广场 79-B1-1# 配电所 2#主变	10	800	640	640
48915	江阴	九方广场 79-B1-1# 配电所 3#主变	10	800	640	640
48916	江阴	九方广场 79-B1-1# 配电所 4#主变	10	800	640	640
48917	市区	PMS_乌鹊浜二配变	10	400	320	320

48918	市区	铝材一配变（光伏）	10	400	299	299
48919	宜兴	PMS_千亩圩站鱼塘 公变	10	200	160	160
48920	江阴	PMS_马镇南巷北变	10	200	160	160
48921	江阴	九方广场 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
48922	市区	PMS_市镇八二甲配 变	10	400	306	306
48923	宜兴	苏廷公变	10	400	320	320
48924	市区	铂晨名筑 2#站 T1	20	800	640	640
48925	市区	许湾里五配变（融合 终端）	10	400	320	320
48926	江阴	PMS_加压变	10	400	155	155
48927	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T3	10	800	640	640
48928	宜兴	陶都路 4#箱变主变	10	630	504	504
48929	江阴	新秀园三期 35#配电 所 1#主变	10	800	640	640
48930	宜兴	PMS_千西 2#公变	10	200	110	110
48931	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
48932	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
48933	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
48934	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 2#所变	20	800	640	640

48935	市区	10kV 吴桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
48936	江阴	东舜花苑 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
48937	宜兴	PMS_万丽明珠 2#箱 变	10	400	320	320
48938	宜兴	PMS_油车 2#公变	10	200	160	160
48939	江阴	莱克箱变主变	10	500	400	400
48940	江阴	华盈佳苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
48941	市区	10kV 文旅城 21#站 T4	10	800	627	627
48942	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T1	20	800	637	637
48943	江阴	PMS_丽都 151#配电 所 1#主变	10	800	640	640
48944	江阴	PMS_丽都 151#配电 所 2#主变	10	800	640	640
48945	江阴	PMS_丽都 151#配电 所 3#主变	10	800	640	640
48946	江阴	PMS_璜塘老住基变	10	400	113	113
48947	江阴	PMS_村委变	10	200	160	160
48948	江阴	PMS_润博苑 15#箱变 主变	10	400	320	320
48949	江阴	PMS_润博苑 16#箱变 主变	10	400	320	320
48950	市区	PMS_春合苑箱变 T1	10	630	504	504

48951	宜兴	前巷湾地 2#公变	10	200	160	160
48952	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T1	20	800	636	636
48953	江阴	PMS_苏果超市变	10	400	320	320
48954	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 2#主变	10	800	640	640
48955	江阴	华盈佳苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
48956	江阴	PMS_周庄永安西变	10	200	160	160
48957	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
48958	市区	PMS_保健左右舍配 变	10	400	320	320
48959	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T4	10	800	640	640
48960	宜兴	PMS_胜利村 2#公变	10	200	41	41
48961	市区	10kV 山北 1#箱变 T1	10	630	504	504
48962	市区	10kV 柳庄 1#箱变 T1 （光伏）	10	630	459	459
48963	市区	10kV 瑞仕 10#站 T2	10	800	640	640
48964	市区	10kV 蒲田 3#箱变 T1	10	630	504	504
48965	江阴	PMS_双平变	10	400	316	316
48966	江阴	PMS_良彩里变	10	400	309	309
48967	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T3	20	800	640	640
48968	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T3	10	800	640	640

48969	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T4	10	800	640	640
48970	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T1	10	800	640	640
48971	宜兴	PMS_大山界 2#公变	10	200	149	149
48972	市区	PMS_10kV 龙塘园 3# 站 T1	10	1000	800	800
48973	市区	PMS_10kV 龙塘园 3# 站 T3	10	1000	793	793
48974	市区	PMS_10kV 龙塘园 3# 站 T4	10	1000	795	795
48975	市区	PMS_10kV 龙塘园 3# 站 T2	10	1000	800	800
48976	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T4	20	800	637	637
48977	江阴	PMS_扬子华都 4#配 电所 1#主变	10	800	640	640
48978	市区	PMS_10kV 龙塘园 2# 站 T2	10	1000	795	795
48979	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T3	10	800	640	640
48980	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T3	10	800	640	640
48981	市区	10kV 钱隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
48982	宜兴	路灯 3#公变	10	400	320	320
48983	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站	10	800	640	640

		T3				
48984	市区	PMS_欧力特配变	10	400	320	320
48985	宜兴	PMS_史埂公变	10	200	57	57
48986	市区	公共交通配变(融合终端)	10	400	320	320
48987	宜兴	台东 2#公变	10	200	160	160
48988	市区	PMS_锦宅三号变	10	400	320	320
48989	宜兴	紫金城箱变主变	10	630	504	504
48990	江阴	红豆村委箱变主变	10	630	480	480
48991	市区	PMS_沙墩一配变	10	400	320	320
48992	江阴	黄家基南变	10	400	320	320
48993	宜兴	张渚南门2#公变(光伏并网)	10	400	314	314
48994	宜兴	东岭村箱变主变	10	400	250	250
48995	宜兴	川埠大桥公变	10	400	320	320
48996	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T1	10	800	640	640
48997	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T3	10	800	640	640
48998	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T4	10	800	640	640
48999	宜兴	PMS_红塔商业中心3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49000	宜兴	岳堤苑 1#箱变主变	10	630	504	504
49001	宜兴	PMS_善卷建筑公变	10	200	160	160

49002	市区	10kV 莲蓉 3#箱变 T1	10	630	504	504
49003	市区	PMS_桑园三配变	10	400	320	320
49004	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T1	20	800	640	640
49005	市区	10kV 龙业世家 5#站 T2	10	800	640	640
49006	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
49007	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
49008	江阴	九方广场 79-B1-2# 配电所 1#主变	10	800	640	640
49009	江阴	九方广场 79-B1-2# 配电所 2#主变	10	800	640	640
49010	江阴	九方广场 79-B1-2# 配电所 3#主变	10	800	640	640
49011	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T3	10	800	640	640
49012	江阴	九方广场 79-B1-2# 配电所 4#主变	10	800	640	640
49013	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 4#所 变	20	800	639	639
49014	市区	PMS_10kV 方泉 22# 站 T1	10	800	640	640
49015	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T3	10	800	640	640

49016	市区	10kV 蓉阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
49017	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T1	20	800	635	635
49018	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T1	20	800	640	640
49019	宜兴	PMS_红星后村公变	10	400	300	300
49020	宜兴	周沿公变	10	400	320	320
49021	市区	金耐特配变	10	400	290	290
49022	市区	PMS_长春头	10	400	320	320
49023	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
49024	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
49025	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
49026	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
49027	宜兴	PMS_马家圩中公变	10	200	41	41
49028	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T4	10	800	640	640
49029	市区	PMS_村西四配变	10	400	320	320
49030	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T2	20	800	640	640
49031	宜兴	PMS_马家圩南公变	10	400	320	320
49032	江阴	PMS_菜桥西站箱变主变	10	400	320	320

49033	江阴	孟河湾 1#变	10	400	320	320
49034	宜兴	PMS_文安 2#公变	10	200	119	119
49035	市区	10kV 水星 2#箱变 T1	10	630	502	502
49036	市区	10kV 春和景明 2#站 T2	10	800	630	630
49037	江阴	环卫箱变主变	10	500	400	400
49038	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49039	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49040	市区	PMS_路灯甲	10	400	320	320
49041	市区	10kV 金玥湾 2#站 T3	10	800	640	640
49042	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T2	10	800	640	640
49043	江阴	PMS_西亭家园 89#配 电所 1#主变	10	800	640	640
49044	江阴	PMS_西亭家园 89#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49045	市区	10kV 龙西 8#箱变 T1	10	630	504	504
49046	江阴	PMS_西亭家园 43#配 电所 1#主变	10	800	640	640
49047	江阴	PMS_西亭家园 43#配 电所 2#主变	10	800	627	627
49048	江阴	PMS_西亭家园 95#配 电所 1#主变	10	800	640	640
49049	江阴	PMS_西亭家园 95#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
49050	江阴	鸿亚变	10	400	308	308
49051	市区	PMS_天辉车场配变	10	400	313	313
49052	江阴	PMS_太平桥西变	10	400	320	320
49053	宜兴	尚村公变	10	400	320	320
49054	市区	10kV 月城 2#箱变 T1	10	630	504	504
49055	江阴	PMS_万悦城 7#配电 所 2#主变	10	800	640	640
49056	江阴	PMS_万悦城 7#配电 所 1#主变	10	800	640	640
49057	市区	10kV 荣巷 5#箱变 T1 (融合终端)	10	400	320	320
49058	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T2	10	800	640	640
49059	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T3	10	800	640	640
49060	江阴	霞栖苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
49061	江阴	PMS_友谊桥西变	10	400	320	320
49062	江阴	长泾富贝东变	10	400	320	320
49063	市区	PMS_东五房配变	10	400	320	320
49064	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T3	10	800	638	638
49065	宜兴	PMS_施荡老村部公 变	10	400	284	284
49066	市区	10kV 熙悦府 8#站 T2	10	800	640	640

49067	市区	10kV 震泽 6#箱变 T1	10	630	504	504
49068	江阴	PMS_三期箱变主变	10	400	320	320
49069	市区	PMS_新世纪配变	10	400	320	320
49070	江阴	星赋花园三区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
49071	市区	10kV 新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
49072	宜兴	塘头 5#公变	10	400	320	320
49073	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
49074	宜兴	鹏鹞制造 11#公变	10	400	294	294
49075	江阴	翡翠花苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
49076	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T1	10	800	640	640
49077	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T1	10	800	627	627
49078	市区	临貳配变	10	400	320	320
49079	市区	丰二乙配变(融合终端)	10	400	320	320
49080	江阴	北国幼儿园箱变主变	10	630	452	452
49081	江阴	PMS_祝塘钱家圩变	10	400	183	183
49082	江阴	PMS_北庙变	10	400	295	295
49083	江阴	PMS_南塘坊变	10	400	271	271
49084	宜兴	PMS_大坝头 2#公变	10	200	160	160

49085	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T2	20	800	640	640
49086	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T2	10	800	640	640
49087	市区	PMS_10kV 金竣苑 2# 站 T3	10	800	640	640
49088	市区	PMS_10kV 金竣苑 2# 站 T4	10	800	640	640
49089	市区	PMS_10kV 金竣苑 2# 站 T2	10	800	640	640
49090	市区	10kV 锡钢滨 2#站 T1	10	800	640	640
49091	市区	PMS_寿长湾	10	200	160	160
49092	市区	PMS_10kV 金竣苑 2# 站 T1	10	800	640	640
49093	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T3	10	800	640	640
49094	市区	10kV 龙业世家 2#站 T2	10	800	640	640
49095	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T4	10	800	640	640
49096	市区	10kV 欣风家园 1#站 T4	10	800	640	640
49097	宜兴	PMS_后塘湾里公变	10	200	138	138
49098	宜兴	东街 2#公变	10	400	320	320
49099	宜兴	旅游用品公变(光伏 并网)	10	400	309	309

49100	宜兴	珠花园公变(光伏并网)	10	200	145	145
49101	宜兴	新南门村2#公变(光伏并网)	10	200	120	120
49102	市区	10kV 荣巷 4#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
49103	宜兴	南中东路北公变	10	400	273	273
49104	市区	PMS_家旦配变	10	400	320	320
49105	江阴	PMS_瞿巷 2#变	10	315	252	252
49106	市区	10kV 叙康 5#箱变 T1	10	630	504	504
49107	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T4	20	800	640	640
49108	江阴	澜岸花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
49109	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
49110	市区	新村二七配变(融合终端)	10	400	320	320
49111	宜兴	PMS_大江公变	10	400	320	320
49112	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T4	10	800	640	640
49113	市区	钱六房配变	10	200	160	160
49114	江阴	省降中变	10	400	299	299
49115	市区	PMS_扬北 1#箱变 T1	10	630	504	504
49116	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T1	10	800	640	640

49117	市区	PMS_严家浜	10	200	160	160
49118	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T1	10	800	640	640
49119	江阴	敬光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2#主变	20	630	504	504
49120	宜兴	PMS_新区 2#箱变主 变	10	400	320	320
49121	江阴	珺和雅苑一期82-1# 配电所 2#主变	10	800	640	640
49122	市区	10kV 江花 3#站 T4	10	800	636	636
49123	市区	PMS_华光乙配变	10	400	320	320
49124	市区	10kV 范东 2#箱变 T1	10	630	502	502
49125	市区	PMS_10kV 雁栖园 4# 站 T3	10	800	640	640
49126	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T1	10	800	640	640
49127	市区	惠古 2#站 T1 800kVA	10	800	640	640
49128	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
49129	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
49130	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
49131	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
49132	市区	10kV 熙华雅苑 5#站	10	800	640	640

		T2				
49133	宜兴	PMS_朱家渔场公变	10	200	160	160
49134	江阴	云景花园29#配电所 3#主变	10	800	640	640
49135	宜兴	PMS_咸家公变	10	200	160	160
49136	市区	PMS_栢堂浜一配变	10	400	309	309
49137	市区	PMS_柯玛板业配变	10	400	182	182
49138	市区	10kV 新光嘉园 14# 站 T3	10	800	640	640
49139	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T3	10	800	640	640
49140	宜兴	大河边东公变	10	400	320	320
49141	市区	10kV 翔纺 2#箱变 T1	10	630	504	504
49142	江阴	东翎雅苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
49143	江阴	月城文化箱变主变	10	630	504	504
49144	江阴	树家桥北变	10	400	320	320
49145	市区	10kV 融禾 11#站 T4	10	800	640	640
49146	江阴	德福箱变主变	10	630	504	504
49147	宜兴	PMS_干塘陈家公变	10	200	160	160
49148	市区	10kV 堰新 13#站 T2	10	800	640	640
49149	宜兴	PMS_镇区 11#公变	10	315	252	252
49150	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T1	10	800	640	640
49151	宜兴	PMS_大滕电站 2#箱 变主变	10	400	299	299

49152	市区	长风配变	10	400	320	320
49153	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
49154	市区	PMS_庙桥东配变	10	400	320	320
49155	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T2	10	800	640	640
49156	江阴	周巷上 2#变	10	400	320	320
49157	市区	PMS_车垛配变	10	400	320	320
49158	市区	PMS_中山新村配变	10	400	320	320
49159	宜兴	PMS_巨龙路公变	10	400	320	320
49160	江阴	PMS_湖南变	10	400	298	298
49161	宜兴	蒋家组公变	10	200	160	160
49162	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T1	10	800	640	640
49163	市区	10kV 糜巷 1#箱变 T1	10	400	299	299
49164	市区	PMS_老石基二配变	10	400	320	320
49165	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T3	10	800	640	640
49166	市区	锦江苑配电所 T2	10	1000	800	800
49167	市区	锦江苑配电所 T3	10	1000	800	800
49168	市区	10kV 东璟 24#站 T4	10	800	640	640
49169	市区	PMS_徐家巷二配变	10	400	320	320
49170	宜兴	PMS_育才南路公变	10	400	320	320
49171	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3	10	800	640	640

49172	市区	锦江苑配电所 T1	10	1000	800	800
49173	市区	PMS_染厂配变	10	400	316	316
49174	市区	PMS_夹龙桥二配变	10	400	320	320
49175	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T3	10	800	640	640
49176	宜兴	PMS_同里桑场 2#公 变	10	200	141	141
49177	市区	春江花园 11 号站 T2 (融合终端)	10	1250	1000	1000
49178	市区	PMS_陈漕变	10	400	320	320
49179	宜兴	新都府 6#室 2#所变	10	630	504	504
49180	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T3	20	800	637	637
49181	市区	PMS_龙村东配变 (TTU)	10	400	320	320
49182	宜兴	PMS_浦东教工公变	10	200	160	160
49183	宜兴	PMS_茶西 2#箱变	10	630	504	504
49184	市区	10kV 东降 5#箱变 T1	10	630	504	504
49185	江阴	PMS_小河 17#公变	10	400	320	320
49186	市区	PMS_10kV 柯兰公寓 箱变 T1	10	630	504	504
49187	江阴	澄常路北箱变主变	10	630	504	504
49188	市区	10kV 红星 3#箱变 T1	10	630	504	504
49189	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 1# 所变主变	10	800	640	640

49190	市区	10kV 海雅锦园 14# 站 T2	10	800	640	640
49191	江阴	蒋庄西变	10	400	320	320
49192	宜兴	金城花园 3#室 1#所 变	10	800	640	640
49193	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T3	10	1000	800	800
49194	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T1	20	800	640	640
49195	市区	10kV 晨光和园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
49196	市区	10kV 贝张 1#箱变 T1	10	630	468	468
49197	市区	20kV 金匮里 9#站 T2	20	800	640	640
49198	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 1#所变	10	800	640	640
49199	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 2#所变	10	800	640	640
49200	市区	10kV 伯渎 4#箱变 T1	10	400	320	320
49201	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T2	10	800	640	640
49202	宜兴	PMS_陆平车站南公 变	10	400	306	306
49203	江阴	鸡龙山村龙都新村 三期 1#箱变主变	10	400	318	318
49204	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T1	10	800	640	640

49205	宜兴	塘头 4#公变	10	400	320	320
49206	江阴	昕悦府 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
49207	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T3	10	800	640	640
49208	江阴	江建 2#箱变主变	10	630	504	504
49209	江阴	水云间花园 33#配电 所 4#主变	10	630	504	504
49210	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T1	10	800	640	640
49211	江阴	PMS_南野东变	10	200	160	160
49212	江阴	云景花园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
49213	市区	10kV 中兴隆 3#站 T4	10	800	640	640
49214	江阴	泾西余家村变	10	400	306	306
49215	江阴	PMS_上暨西变	10	400	320	320
49216	宜兴	PMS_徐舍小学公变	10	400	320	320
49217	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T2	10	800	640	640
49218	江阴	庄基南变	10	200	160	160
49219	宜兴	川埠工业东区公变 (光伏并网)	10	400	252	252
49220	市区	10kV 泊月湾 4#站 T1	10	800	640	640
49221	市区	木渎墩一配变	10	400	320	320
49222	市区	10kV 芦村 13#箱变 T1	10	630	504	504

49223	市区	三房巷六配变（光伏）	10	400	307	307
49224	宜兴	千亩圩站南公变	10	200	160	160
49225	宜兴	塘桥组公变	10	200	160	160
49226	市区	降上三配变	10	400	320	320
49227	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 2#所变	10	630	504	504
49228	宜兴	滨溪金悦府 2#室 1# 所变主变	10	630	504	504
49229	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
49230	市区	朱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504
49231	江阴	卢巷里西变	10	400	320	320
49232	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 3# 所变主变	10	630	504	504
49233	市区	PMS_中南十二配变 (TTU)	10	400	320	320
49234	宜兴	PMS_戈滕电站 2#公 变	10	200	146	146
49235	市区	PMS_中南六配变 (TTU)	10	400	320	320
49236	宜兴	塘头 2#公变	10	200	160	160
49237	市区	中南二配变（融合终 端）	10	400	320	320
49238	江阴	华隆广场 9#配电所 1#主变	10	630	504	504

49239	江阴	金家湾北变	10	400	320	320
49240	江阴	PMS_东升南站变	10	400	316	316
49241	宜兴	欣陶公寓 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
49242	宜兴	PMS_茶亭小区 2#公 变	10	200	160	160
49243	市区	10kV 伯渎 6#箱变 T1	10	630	504	504
49244	江阴	万安佳苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
49245	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 4#所变	10	800	640	640
49246	宜兴	PMS_茶亭 2#公变	10	400	320	320
49247	市区	PMS_彩钢厂	10	400	276	276
49248	宜兴	翰林邨 1#站 1#所变 主变	10	630	504	504
49249	江阴	藏品裕院 32#配电所 1#主变	20	800	640	640
49250	江阴	藏品裕院 32#配电所 3#主变	20	800	640	640
49251	江阴	藏品裕院 32#配电所 4#主变	20	800	640	640
49252	江阴	藏品裕院 32#配电所 2#主变	20	800	640	640
49253	市区	南苑六配变	10	400	320	320
49254	市区	锡磨机床配变	10	400	320	320
49255	市区	PMS_南湾里二变	10	400	320	320

49256	宜兴	PMS_黄暮西公变	10	200	128	128
49257	市区	惠古 2#站 T2 800kVA	10	800	640	640
49258	市区	铂晨名筑 4#站 T3	20	800	640	640
49259	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
49260	市区	10kV 熙悦府 7#站 T2	10	800	640	640
49261	宜兴	东山二村 6#箱变主变	10	500	400	400
49262	市区	10kV 陆家 1#箱变 T1	10	400	320	320
49263	江阴	雷下二村 23#配电所 4#主变	10	630	504	504
49264	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
49265	市区	10kV 寺头 21#站 T4	10	800	640	640
49266	市区	PMS_茧行二配变	10	400	320	320
49267	宜兴	书香澜庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49268	市区	缪巷二配变	10	400	320	320
49269	宜兴	振杨路 2#公变	10	400	320	320
49270	宜兴	西溪鱼塘公变	10	200	160	160
49271	市区	PMS_采矿厂二配变	10	400	320	320
49272	市区	20kV 山水澜园 4#站 T1	20	800	640	640
49273	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T4	10	800	640	640
49274	市区	10kV 国际 13#站 T1	10	800	640	640

		(融合终端)				
49275	市区	PMS_10kV 船帆 4#箱变 T1	10	400	320	320
49276	宜兴	PMS_和桥杨家西公变	10	400	305	305
49277	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
49278	市区	PMS_杨仓泵配变	10	400	320	320
49279	江阴	PMS_边检箱变主变	10	630	504	504
49280	宜兴	PMS_育才新村 1#公变	10	200	160	160
49281	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T1	10	800	640	640
49282	江阴	苗头 3#变	10	400	320	320
49283	宜兴	PMS_元田砖桥 2#公变	10	400	296	296
49284	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
49285	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T1	10	800	640	640
49286	市区	10kV 金科 6#站 T1	10	800	640	640
49287	宜兴	丁墅 3#公变	10	400	320	320
49288	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
49289	市区	新宇机械配变	10	400	320	320
49290	宜兴	PMS_南园范家公变	10	200	160	160

49291	市区	永安市二配变(融合终端)	10	400	320	320
49292	江阴	藏品裕院 93#配电所 1#主变	20	800	640	640
49293	江阴	藏品裕院 93#配电所 3#主变	20	800	640	640
49294	市区	东顺苑 5#站 T2	10	800	640	640
49295	江阴	藏品裕院 93#配电所 4#主变	20	800	640	640
49296	市区	PMS_长风二配变	10	400	320	320
49297	市区	PMS_藕坝头配变	10	200	160	160
49298	宜兴	和喜汎府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49299	市区	10kV 文湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
49300	江阴	PMS_峭岐杨家村东变	10	400	278	278
49301	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
49302	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T3	10	800	640	640
49303	宜兴	PMS_龙兴箱变主变	10	630	504	504
49304	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T2	20	800	640	640
49305	市区	10kV 紫兰园 4#站 T4	10	800	640	640
49306	江阴	东支公交车站变	10	400	320	320
49307	市区	10kV 美卓华庭 5#站	10	800	640	640

		T2				
49308	市区	PMS_锦明十配变	10	400	320	320
49309	市区	10kV 大塘御园 6#站 T3	10	800	640	640
49310	江阴	长安河塘变	10	400	320	320
49311	江阴	PMS_月港湾花园 3# 配电所 1#主变	10	800	640	640
49312	江阴	PMS_月港湾花园 3# 配电所 2#主变	10	800	640	640
49313	江阴	PMS_月港湾花园 9# 配电所 1#主变	10	500	400	400
49314	市区	PMS_陶家坝配变	10	400	320	320
49315	江阴	春麓苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
49316	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
49317	江阴	藏品裕院 93#配电所 2#主变	20	800	640	640
49318	江阴	PMS_金凤变箱变主 变	10	630	504	504
49319	宜兴	客运站充电桩 5#箱 变	10	630	504	504
49320	市区	10kV 熙悦府 7#站 T4	10	800	640	640
49321	市区	PMS_朱家里变	10	400	320	320
49322	市区	消防器材二配变	10	400	320	320
49323	市区	PMS_铺塘二变..	10	400	320	320

49324	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T2	10	1000	800	800
49325	江阴	陆家基西变	10	400	223	223
49326	市区	PMS_杨巷村配变	10	400	320	320
49327	宜兴	台东 3#公变	10	200	160	160
49328	市区	10kV 大浮 1#箱变 T1	10	630	504	504
49329	宜兴	PMS_世纪花园 2#公 变	10	400	320	320
49330	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T1	10	800	640	640
49331	宜兴	PMS_工业 A 区 1#公 变	10	400	301	301
49332	市区	PMS_里西厂二配变	10	400	320	320
49333	市区	PMS_盛店村四变	10	400	320	320
49334	市区	PMS_尹城北二配变	10	400	320	320
49335	江阴	PMS_月港湾花园 9# 配电所 2#主变	10	500	400	400
49336	江阴	PMS_月港湾花园 9# 配电所 3#主变	10	500	400	400
49337	江阴	PMS_月港湾花园 9# 配电所 4#主变	10	500	400	400
49338	市区	10kV 北洋湖 9#箱变 T1	10	630	504	504
49339	江阴	石佛变	10	400	320	320
49340	江阴	PMS_南闸金三角 1# 配电所 1#主变	10	800	640	640

49341	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
49342	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
49343	宜兴	金龙名都 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
49344	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
49345	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
49346	江阴	PMS_金童一村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
49347	宜兴	PMS_石材市场 47#公变	10	400	320	320
49348	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	599	599
49349	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
49350	江阴	PMS_花园雅居 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
49351	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
49352	宜兴	PMS_石材市场 48#公变	10	400	320	320
49353	江阴	四三房变	10	400	234	234
49354	江阴	鑫茂悦园 150#配 1#	10	800	640	640

		主变				
49355	江阴	PMS_蔡桥顾家堂变	10	200	160	160
49356	市区	PMS_锡惠里箱变 T1	10	630	504	504
49357	宜兴	褚家 2#公变（光伏 并网）	10	200	58	58
49358	江阴	PMS_范安桥 2#变	10	200	160	160
49359	宜兴	PMS_洇韵福邸 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
49360	市区	PMS_电迅二变	10	400	320	320
49361	江阴	PMS_浦田圩东变	10	400	320	320
49362	市区	沪联机械配变（融合 终端）	10	400	320	320
49363	宜兴	PMS_寿桃山公变	10	200	112	112
49364	市区	PMS_高田上甲配变	10	400	320	320
49365	市区	10kV 融禾 5#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
49366	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
49367	江阴	天茂雅苑 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
49368	江阴	大汶村变	10	400	266	266
49369	市区	史家里南配变	10	400	320	320
49370	江阴	戴庄电站变	10	200	147	147
49371	宜兴	新四军纪念馆 1#箱 变主变	10	630	471	471

49372	江阴	电力站专件变	10	400	320	320
49373	江阴	创富路 1 号 5#配电 所 2#主变	10	630	504	504
49374	江阴	PMS_棉纺配电所 1# 主变	10	1000	800	800
49375	江阴	新秀园三期 26#配电 所 3#主变	10	800	640	640
49376	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T1	10	800	640	640
49377	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T3	10	800	640	640
49378	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T4	10	800	640	640
49379	市区	席巷二配变（光伏）	10	400	267	267
49380	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T3	20	800	640	640
49381	江阴	云西桥北箱变主变	10	500	371	371
49382	市区	PMS_云资配变（TTU）	10	400	320	320
49383	市区	PMS_礼北配变	10	400	320	320
49384	江阴	PMS_岳南变箱变主 变	10	630	504	504
49385	宜兴	PMS_箬帽公变	10	200	160	160
49386	市区	PMS_小朱家湾二配 变	10	400	278	278
49387	市区	PMS_盛头村二配变	10	400	320	320
49388	宜兴	PMS_世纪花园 3#公	10	400	320	320

		变				
49389	市区	10kV 碧波 1#箱变 T1	10	630	504	504
49390	市区	PMS_斗西村三配变	10	400	320	320
49391	市区	PMS_斗中村邵介村 配变	10	400	320	320
49392	市区	PMS_育秧厂三配变	10	400	320	320
49393	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
49394	市区	PMS_夹龙桥四配变	10	400	185	185
49395	市区	PMS_夏家塘配变	10	400	320	320
49396	宜兴	西山岗 2#公变（光 伏并网）	10	400	298	298
49397	市区	东顺苑 9#站 T2	10	800	640	640
49398	市区	PMS_10kV 雅苑 19# 站 T1	10	800	640	640
49399	市区	PMS_10kV 雅苑 19# 站 T2	10	800	640	640
49400	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
49401	市区	PMS_杨家浜配变（南 瑞）	10	200	160	160
49402	市区	10kV 白荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
49403	市区	10kV 江湾 6#站 T1	10	800	634	634
49404	市区	10kV 西园 4#箱变 T1	10	630	504	504
49405	市区	PMS_古溪巷（南瑞）	10	400	320	320

49406	市区	PMS_南镇宾馆（南瑞）	10	400	320	320
49407	市区	PMS_市镇东(五)（南瑞）	10	400	320	320
49408	市区	PMS_中压厂（南瑞）	10	200	160	160
49409	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
49410	宜兴	PMS_和桥菜场公变	10	400	320	320
49411	江阴	PMS_邹家丹东变	10	400	94	94
49412	江阴	江悦尚院 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
49413	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T3	10	800	640	640
49414	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T2	10	800	640	640
49415	江阴	PMS_滨河家园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
49416	江阴	PMS_南苑五村 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
49417	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T4	10	800	640	640
49418	江阴	PMS_南闸金三角 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
49419	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
49420	江阴	PMS_滨河家园 45#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
49421	江阴	PMS_金童一村 19#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
49422	江阴	PMS_花园雅居 37#配 电所 1#主变	10	630	504	504
49423	江阴	PMS_南闸金三角 2# 配电所 2#主变	10	800	640	640
49424	江阴	PMS_南苑五村 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49425	江阴	PMS_花园雅居 37#配 电所 3#主变	10	630	504	504
49426	江阴	PMS_南闸金三角 3# 配电所 1#主变	10	800	640	640
49427	江阴	PMS_金童一村 10#配 电所 2#主变	10	630	504	504
49428	宜兴	PMS_中庄圩鱼塘公 变	10	200	160	160
49429	江阴	PMS_扬子华都 19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
49430	江阴	PMS_扬子华都 19#配 电所 3#主变	10	800	640	640
49431	江阴	PMS_扬子华都 19#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49432	江阴	PMS_扬子华都 19#配 电所 4#主变	10	800	640	640
49433	江阴	PMS_龙山变	10	400	320	320

49434	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T2	10	800	640	640
49435	宜兴	PMS_西湖岭公变	10	200	57	57
49436	宜兴	街小公变	10	160	21	21
49437	江阴	PMS_扬子华都 4#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49438	市区	10kV 景南 17#箱变 T1	10	630	504	504
49439	宜兴	岳堤苑 2#箱变主变	10	630	504	504
49440	江阴	PMS_老庄上变	10	400	238	238
49441	宜兴	PMS_省庄庙桥 2#公 变	10	400	320	320
49442	宜兴	PMS_蒋笠小金山公 变	10	200	148	148
49443	江阴	PMS_南庄东变	10	400	160	160
49444	江阴	泾新中苏巷变	10	400	320	320
49445	市区	10kV 大运华府 2#站 T2	10	800	640	640
49446	江阴	花家巷东变	10	315	248	248
49447	江阴	PMS_扬子华都 9#配 电所 1#主变	10	800	640	640
49448	江阴	PMS_扬子华都 9#配 电所 3#主变	10	800	640	640
49449	江阴	PMS_扬子华都 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49450	江阴	PMS_扬子华都 9#配	10	800	640	640

		电所 4#主变				
49451	宜兴	PMS_溪稍水产公变	10	200	160	160
49452	宜兴	PMS_大石界 2#公变	10	200	160	160
49453	江阴	PMS_孔家巷东变	10	400	298	298
49454	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T1	10	800	640	640
49455	江阴	水景花苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
49456	江阴	水景花苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
49457	市区	PMS_刘潭叁一配变 (TTU)	10	400	320	320
49458	江阴	檀悦花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
49459	宜兴	PMS_清白村南公变	10	200	141	141
49460	江阴	PMS_马镇唐家村变	10	250	146	146
49461	江阴	PMS_扬子华都 4#配 电所 3#主变	10	800	640	640
49462	江阴	PMS_扬子华都 4#配 电所 4#主变	10	800	640	640
49463	宜兴	PMS_新河沿荷花埂 公变	10	400	300	300
49464	市区	镀锌配变	10	400	259	259
49465	市区	10kV 梅梁 2#箱变 T1	10	630	504	504
49466	市区	PMS_沈更巷四配变	10	400	320	320
49467	市区	PMS_20kV 海岸城	20	800	640	640

		10#站 T1				
49468	市区	20kV 海岸城 10#站 T2	20	800	640	640
49469	江阴	小徐家变	10	200	0	0
49470	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T1	10	800	640	640
49471	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T2	10	800	640	640
49472	江阴	石埭西站	10	200	113	113
49473	江阴	毗山南站变	10	200	82	82
49474	市区	PMS_10kV 龙塘园 4# 站 T1	10	1000	794	794
49475	市区	PMS_10kV 龙塘园 4# 站 T3	10	1000	800	800
49476	市区	PMS_10kV 龙塘园 4# 站 T4	10	1000	800	800
49477	江阴	PMS_缪巷西变	10	200	153	153
49478	江阴	PMS_马镇环北变	10	400	320	320
49479	宜兴	PMS_戴里 2#公变	10	400	313	313
49480	江阴	PMS_野埭山变	10	200	114	114
49481	市区	10kV 东河花园站 T1	10	1000	738	738
49482	江阴	PMS_长江丁家村变	10	400	320	320
49483	江阴	知青变	10	315	252	252
49484	市区	10kV 梅荆 26#站 T1	10	800	640	640
49485	宜兴	PMS_叠翠公变	10	400	320	320

49486	江阴	璜塘新璜变	10	400	320	320
49487	市区	PMS_五联二配变	10	400	320	320
49488	江阴	云顾公变箱变主变	10	630	491	491
49489	江阴	PMS_富民园区 1#北变	10	400	320	320
49490	江阴	PMS_双桥北站变	10	400	278	278
49491	江阴	PMS_文林向阳西变	10	400	320	320
49492	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T2	10	1000	794	794
49493	宜兴	大港南太湖公变	10	400	250	250
49494	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T3	10	800	640	640
49495	市区	PMS_10kV 道长 4#箱变 T1	10	630	504	504
49496	市区	PMS_10kV 排巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
49497	宜兴	PMS_袁家王家组 2#公变	10	200	160	160
49498	市区	PMS_10kV 排巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
49499	宜兴	PMS_张兰桥 3#公变	10	200	160	160
49500	市区	10kV 钱隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
49501	江阴	利港北街东变	10	400	320	320
49502	市区	PMS_10kV 塘村 1#箱变 T1	10	630	489	489
49503	江阴	PMS_小兆其北变	10	400	320	320

49504	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T2	20	800	640	640
49505	市区	河西配变（光伏）	10	400	300	300
49506	宜兴	振业 20#楼西箱变	10	630	504	504
49507	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T1	10	800	640	640
49508	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T3	10	800	640	640
49509	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T4	10	800	640	640
49510	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T2	10	800	640	640
49511	市区	PMS_金星制衣配变	10	400	295	295
49512	市区	PMS_达美制衣配变	10	400	320	320
49513	市区	PMS_陈巷(九)	10	400	320	320
49514	市区	PMS_宝园一配变	10	400	320	320
49515	市区	龙爪桥前配变	10	400	320	320
49516	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T1	10	800	640	640
49517	市区	PMS_宝园二配变	10	400	320	320
49518	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T3	10	800	640	640
49519	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T4	10	800	640	640
49520	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T2	10	800	640	640

49521	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
49522	市区	PMS_10kV 世锦 10# 站 T2	10	800	640	640
49523	市区	PMS_10kV 世锦 10# 站 T3	10	800	640	640
49524	市区	PMS_10kV 世锦 10# 站 T4	10	800	640	640
49525	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
49526	江阴	祝塘吴家基变	10	400	305	305
49527	江阴	草荡电站	10	400	310	310
49528	市区	10kV 尚书苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
49529	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T1	10	800	640	640
49530	市区	PMS_益多花园（8） T1	10	630	504	504
49531	市区	10kV 世锦 10#站（光 伏）T1	10	800	640	640
49532	江阴	PMS_民营变	10	400	320	320
49533	市区	PMS_华英阔业配变 （TTU）	10	400	320	320
49534	江阴	PMS_祝陆路西变	10	400	314	314
49535	市区	PMS_益多花园（9） T1	10	630	504	504

49536	市区	20kV 观湖湾 7#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
49537	市区	PMS_10kV 世锦 11# 站 T1	10	800	640	640
49538	市区	PMS_10kV 世锦 11# 站 T2	10	800	640	640
49539	市区	10kV 景南 29#箱变 T1	10	630	495	495
49540	市区	PMS_益多花园 (10) T1	10	630	504	504
49541	市区	10kV 铁巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
49542	江阴	PMS_黄巷西变	10	200	160	160
49543	市区	贾村配变 (融合终 端)	10	400	312	312
49544	江阴	PMS_北山头东站	10	400	243	243
49545	市区	PMS_合金二配变	10	400	320	320
49546	江阴	PMS_芦家东变	10	400	320	320
49547	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T2	20	800	640	640
49548	宜兴	金龙名都 4#室 1#所 变主变	10	800	640	640
49549	江阴	尚源名筑东区 27#配 电所 2#主变	10	630	495	495
49550	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T1	10	800	640	640
49551	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站	10	800	640	640

		T1				
49552	市区	10kV 融禾 10#站 T1	10	800	640	640
49553	宜兴	桥北 1#公变	10	400	320	320
49554	市区	PMS_10kV 五彩 2#站 T1	10	800	640	640
49555	市区	金城二九配变(融合 终端)	10	400	320	320
49556	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T1	20	800	640	640
49557	宜兴	钱家村 4#公变	10	400	320	320
49558	宜兴	PMS_西渚荷花公变	10	400	228	228
49559	市区	PMS_10kV 五彩 3#站 T1	10	800	640	640
49560	市区	10kV 五彩 3#站 T2	10	800	640	640
49561	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T4	10	800	640	640
49562	江阴	敌光雅苑北区 26#配 电所 1#主变	20	800	640	640
49563	市区	10kV 五彩 2#站 T2	10	800	640	640
49564	江阴	PMS_慕义庄中变	10	200	119	119
49565	江阴	东麓花园 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
49566	市区	石桥西(光伏)	10	400	292	292
49567	江阴	璟尚佳苑 105#配电 所 4#主变	10	800	640	640
49568	市区	10kV 普睿 2#箱变 T1	10	630	504	504

49569	江阴	瀚棠华筑14#配电所 1#主变	10	800	640	640
49570	江阴	云禧苑 638-2#配电 所 4#主变	10	630	504	504
49571	江阴	PMS_新圩路变	10	400	320	320
49572	江阴	PMS_新红卫箱变主 变	10	200	160	160
49573	市区	曹更巷二配变（光 伏）	10	400	313	313
49574	市区	20kV 金域 12#站 T2	20	800	640	640
49575	江阴	PMS_耿家巷北变	10	200	144	144
49576	江阴	青阳公园西箱变主 变	10	500	400	400
49577	市区	PMS_老街六配变	10	400	320	320
49578	市区	PMS_10kV 住友 4#站 T1	10	800	640	640
49579	市区	10kV 长欣 2#箱变 T1	10	630	402	402
49580	宜兴	PMS_梅南公变	10	400	269	269
49581	市区	10kV 住友 4#站 T4	10	800	640	640
49582	市区	10kV 住友 4#站 T2	10	800	640	640
49583	市区	建凌配变	10	400	283	283
49584	市区	PMS_方西配变	10	400	283	283
49585	市区	10kV 泊月湾 2#站 T1	10	800	640	640
49586	宜兴	PMS_岭下官地公变	10	400	289	289
49587	市区	PMS_10kV 住友 4#站	10	800	640	640

		T3				
49588	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T1	10	800	640	640
49589	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T3	10	800	634	634
49590	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T4	10	800	632	632
49591	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T2	10	800	640	640
49592	市区	10kV 芦桥 13#箱变 T1	10	630	504	504
49593	江阴	PMS_法尔赛花园 62# 箱变主变	10	630	504	504
49594	江阴	PMS_戴庄新苑配电 所主变	10	630	504	504
49595	江阴	悦港路 100#配电所 1#主变	10	630	504	504
49596	江阴	PMS_法尔赛花园 75# 箱变主变	10	630	504	504
49597	江阴	PMS_藏品裕院 77#配 电所 1#主变	20	630	495	495
49598	江阴	PMS_藏品裕院 77#配 电所 2#主变	20	630	504	504
49599	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 1#主变	10	800	640	640
49600	江阴	悦港路 100#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
49601	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 3#主变	20	630	504	504
49602	江阴	PMS_天福苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
49603	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T3	10	800	640	640
49604	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
49605	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 4#主变	20	630	495	495
49606	江阴	PMS_新港花苑箱变主变	10	500	400	400
49607	宜兴	纺织小区 3#箱变主变	10	630	504	504
49608	宜兴	铜山村 1#箱变	10	400	320	320
49609	江阴	赤岸东庄变	10	400	320	320
49610	市区	PMS_西桥头三配变 (TTU)	10	400	320	320
49611	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T3	20	800	640	640
49612	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T1	20	800	640	640
49613	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T2	20	800	640	640
49614	市区	20kV 海岸城 8#站 T4	20	800	640	640

49615	宜兴	西山岗 5#公变	10	400	320	320
49616	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
49617	宜兴	前巷汽校 3#公变	10	400	320	320
49618	市区	10kV 书院河府 4#T4 (融合终端)	10	800	640	640
49619	市区	李家庄 (一)	10	400	320	320
49620	宜兴	大浦港爆气站公变	10	200	113	113
49621	市区	PMS_20kV 海岸城 9# 站 T3	20	800	640	640
49622	市区	PMS_20kV 海岸城 9# 站 T1	20	800	640	640
49623	市区	20kV 海岸城 9#站 T2	20	800	640	640
49624	市区	PMS_20kV 海岸城 9# 站 T4	20	800	640	640
49625	宜兴	PMS_西山堡 2#箱变 主变	10	630	504	504
49626	江阴	山棠雅园 10#配电所 4#主变	20	800	640	640
49627	江阴	PMS_天福苑 7#配电 所 2#主变	10	800	640	640
49628	江阴	PMS_港隆苑 18#箱变 主变	10	500	400	400
49629	市区	PMS_吴家沿三配变	10	400	320	320
49630	市区	西张七配变	10	400	313	313
49631	宜兴	PMS_育才新村 3#公	10	400	320	320

		变				
49632	江阴	PMS_文化新村 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
49633	宜兴	紫郡东府 5#室 4#所变	20	800	640	640
49634	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 2#主变	10	800	640	640
49635	江阴	新江尖变	10	250	136	136
49636	市区	PMS_万安桥	10	400	320	320
49637	市区	10kV 许运 1#箱变 T1	10	630	504	504
49638	市区	PMS_群星贰村五配变	10	400	303	303
49639	宜兴	马草东公变	10	200	148	148
49640	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T1	20	800	640	640
49641	市区	10kV 和新 2#箱变 T1	10	630	504	504
49642	市区	10k 河韵 3#站 T2	10	800	640	640
49643	宜兴	PMS_市一中 1#箱变主变	10	400	320	320
49644	市区	10kV 瑞仕 5#站 T3	10	800	640	640
49645	宜兴	逸时代广场 2#室 1#所变	10	800	640	640
49646	宜兴	PMS_东横头公变	10	200	160	160
49647	江阴	PMS_茂财富变	10	200	69	69
49648	宜兴	PMS_巷头张家箱变主变	10	630	451	451

49649	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T3	10	800	640	640
49650	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T4	10	800	640	640
49651	江阴	符祥巷变	10	400	316	316
49652	市区	10kV 墙冶 1#箱变 T1	10	630	504	504
49653	宜兴	查林中桥公变	10	400	320	320
49654	江阴	PMS_长寿周家巷变	10	400	80	80
49655	市区	PMS_刘潭壹一配变 (TTU)	10	400	320	320
49656	市区	10kV 春雷苑 10#站 T1	10	800	640	640
49657	市区	PMS_金色山联配变	10	400	320	320
49658	江阴	史家巷站变	10	400	243	243
49659	市区	PMS_10kV 龙塘园 5# 站 T1	10	800	632	632
49660	宜兴	PMS_清南鱼塘公变	10	200	160	160
49661	市区	PMS_10kV 龙塘园 5# 站 T3	10	800	640	640
49662	市区	PMS_10kV 龙塘园 5# 站 T4	10	800	640	640
49663	市区	PMS_10kV 龙塘园 5# 站 T2	10	800	632	632
49664	市区	PMS_10kV 龙塘园 6# 站 T1	10	1000	800	800
49665	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#	10	1000	790	790

		站 T3				
49666	市区	PMS_10kV 龙塘园 6# 站 T4	10	1000	795	795
49667	市区	PMS_10kV 龙塘园 6# 站 T2	10	1000	796	796
49668	江阴	PMS_新颜家变	10	200	52	52
49669	市区	10kV 融禾 12#站 T4	10	800	640	640
49670	江阴	刘桥北站变	10	400	153	153
49671	市区	成胡一配变	10	400	315	315
49672	江阴	创业双源变	10	400	320	320
49673	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T3	10	800	638	638
49674	市区	10kV 书院河府 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
49675	江阴	PMS_文化新村 75#配 电所 2#主变	10	800	640	640
49676	宜兴	外小圩公变	10	200	160	160
49677	市区	10kV 置煤 7#箱变 T1	10	630	504	504
49678	宜兴	桂芳渔塘公变	10	400	319	319
49679	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
49680	江阴	PMS_电力西站	10	400	308	308
49681	江阴	馨悦花园西区 8#配 电所 3#主变	10	800	640	640
49682	江阴	南闸水电箱变主变	10	630	504	504

49683	宜兴	PMS_西长圩鱼塘公变	10	200	132	132
49684	宜兴	誉湖郡 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
49685	宜兴	PMS_仇圩村西公变	10	400	310	310
49686	宜兴	PMS_红卫二垛 2#公变	10	400	320	320
49687	江阴	PMS_柏西东变	10	400	320	320
49688	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T2	10	800	640	640
49689	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3	20	800	631	631
49690	市区	孙家桥配变(融合终端)	10	400	320	320
49691	市区	PMS_10kV 道长 3#箱变 T1	10	400	320	320
49692	江阴	PMS_雪家桥东变	10	400	247	247
49693	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T4	20	800	640	640
49694	宜兴	前笪村 4#公变(光伏并网)	10	200	127	127
49695	市区	10kV 铂庭 6#站 T2	10	800	596	596
49696	宜兴	PMS_长圩公变	10	200	143	143
49697	宜兴	PMS_凤凰村 2#公变	10	400	223	223
49698	宜兴	PMS_东红路东组公变	10	200	69	69

49699	江阴	PMS_刘桥村老庄变	10	250	200	200
49700	宜兴	PMS_殷家庄公变	10	200	157	157
49701	江阴	PMS_蔡河小站变	10	250	133	133
49702	宜兴	PMS_红星村公变	10	400	234	234
49703	江阴	PMS_沙山变	10	200	80	80
49704	宜兴	PMS_田浪公变	10	200	160	160
49705	江阴	PMS_七亩变	10	200	90	90
49706	市区	10kV 铁巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
49707	江阴	龙潭圩西变	10	400	203	203
49708	江阴	PMS_陶城村变	10	200	34	34
49709	江阴	PMS_塘下北变	10	400	181	181
49710	宜兴	PMS_闸口九房公变	10	200	160	160
49711	江阴	PMS_水池巷北站变	10	250	139	139
49712	宜兴	PMS_后尹公变	10	400	163	163
49713	江阴	圩田西变	10	400	304	304
49714	江阴	PMS_南楼下变	10	200	29	29
49715	宜兴	张渚茶亭快活岭公变（光伏并网）	10	200	124	124
49716	市区	濮更巷配变	10	400	320	320
49717	宜兴	省庄新建 3#公变	10	500	374	374
49718	市区	10kV 荡东 4#箱变 T1	10	630	504	504
49719	宜兴	PMS_陈墅河头公变	10	400	320	320
49720	市区	PMS_10kV 前洲 2#箱变 T1	10	630	504	504
49721	市区	PMS_10kV 前洲 3#箱	10	630	504	504

		变 T1				
49722	市区	钱西四配变	10	400	320	320
49723	宜兴	PMS_上厂公变	10	200	127	127
49724	宜兴	PMS_铜山南村 3#公 变	10	400	320	320
49725	市区	PMS_10kV 振染 2#箱 变 T1	10	630	504	504
49726	市区	PMS_10kV 振染 3#箱 变 T1	10	630	504	504
49727	江阴	PMS_元房村南变	10	400	217	217
49728	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
49729	市区	PMS_渔业十五配变	10	200	160	160
49730	市区	PMS_葛巷五配变	10	400	275	275
49731	市区	PMS_太湖花园二期 8 号站 T1	10	1000	800	800
49732	江阴	霞客苑 36#配电所 1#主变	10	630	504	504
49733	江阴	蒲市庄上变	10	400	320	320
49734	市区	PMS_电工材料三配 变	10	400	320	320
49735	江阴	后巷北站变	10	200	160	160
49736	市区	陈家塘四配变（光 伏）	10	400	300	300
49737	市区	10kV 向阳 8#箱变 T1	10	630	504	504
49738	宜兴	PMS_宜丰小学公变	10	400	320	320

49739	江阴	红豆树变	10	400	320	320
49740	江阴	PMS_陈乔箱变主变	10	400	320	320
49741	江阴	PMS_唐里巷箱变主变	10	400	314	314
49742	市区	PMS_天佑二配变	10	400	320	320
49743	江阴	PMS_文化 1#变	10	400	320	320
49744	市区	PMS_陈多加配变	10	400	320	320
49745	宜兴	翡翠四季花园 5#室1#所变	20	800	640	640
49746	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
49747	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
49748	市区	PMS_市镇二四配变	10	400	320	320
49749	江阴	梅园新村 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
49750	宜兴	PMS_洪东村 2#公变	10	200	160	160
49751	宜兴	PMS_五圣万家 2#公变	10	200	115	115
49752	宜兴	PMS_叶塘村 3#公变	10	400	318	318
49753	江阴	PMS_新庄路东箱变主变	10	500	400	400
49754	宜兴	石材市场 67#公变（光伏并网）	10	400	11	11

49755	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3# 室 1#所变主变	10	800	640	640
49756	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T1	10	800	640	640
49757	江阴	PMS_景阳东村箱变 主变	10	400	276	276
49758	江阴	PMS_文定南配电所 3#主变	10	1000	800	800
49759	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
49760	市区	10kV 查镇 12#箱变 T1	10	630	504	504
49761	宜兴	凌霞杨家村箱变主 变	10	400	320	320
49762	市区	20kV 祥翼 6#站 T2	20	800	640	640
49763	宜兴	中袁一组公变(光伏 并网)	10	400	300	300
49764	市区	10kV 云境华庭 2#站 T4	10	800	640	640
49765	宜兴	阳羡湖旅游度假区小 镇 13#室 1#所变	10	800	640	640
49766	市区	10kV 羊尖 6#站 T4	10	800	640	640
49767	市区	10kV 宏诚 5#站 T3	10	800	640	640
49768	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T2	20	800	632	632
49769	市区	10kV 裕景澜园 5#站	10	800	640	640

		T4				
49770	市区	10kV 长馨 8#站 T4	10	800	640	640
49771	市区	10kV 新惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
49772	市区	10kV 翡翠湾雅园 4# 站 T3	10	800	640	640
49773	市区	10kV 春光苑三期 4# 站 T2	10	800	636	636
49774	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	252	252
49775	宜兴	PMS_岭秀首府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49776	宜兴	岭秀首府 3#室 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	621	621
49777	市区	PMS_塘南五三配变	10	400	320	320
49778	市区	PMS_10kV 地质 6#箱 变 T1	10	630	504	504
49779	市区	20kV 观湖湾 10#站 T2	20	800	635	635
49780	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
49781	市区	PMS_邹巷南配变	10	400	320	320
49782	市区	PMS_10kV 地质 7#箱 变 T1	10	630	504	504
49783	市区	PMS_10kV 地质 8#箱 变 T1	10	630	504	504
49784	市区	PMS_五河贰二配变	10	400	320	320
49785	市区	小吴巷七配变（融合	10	400	320	320

		终端)				
49786	市区	庆安桥南配变	10	200	160	160
49787	江阴	PMS_白鹭湾花园西 区 55#配电所 4#主 变	10	800	640	640
49788	宜兴	PMS_茶元薛家山 2# 公变	10	200	160	160
49789	宜兴	PMS_圆通园公变	10	200	146	146
49790	江阴	PMS_白鹭湾花园西 区 55#配电所 2#主 变	10	800	640	640
49791	市区	10kV 尚书苑 10#站 T4	10	800	640	640
49792	市区	10kV 水乡 3#箱变 T1	10	400	320	320
49793	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
49794	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
49795	江阴	创富路 1 号 7#配电 所 3#主变	10	800	640	640
49796	市区	10kV 大运华府 11# 站 T1	10	800	640	640
49797	市区	10kV 普照 1#箱变 T1	10	630	496	496
49798	江阴	PMS_兴港南变	10	400	258	258
49799	宜兴	紫郡东府 2#室 3#所 变	20	800	640	640

49800	江阴	虹五 9 号变	10	400	320	320
49801	市区	周巷四配变	10	400	320	320
49802	市区	PMS_麦吉金配变	10	400	320	320
49803	宜兴	潜洛村安置小区 6# 公变（光伏并网）	10	250	125	125
49804	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T1	10	800	639	639
49805	宜兴	PMS_查林工业区 5# 公变	10	400	304	304
49806	市区	PMS_南弄配变	10	400	320	320
49807	市区	10kV 管委 3#箱变 T1	10	630	504	504
49808	市区	清明二配变（融合终 端）	10	400	320	320
49809	市区	PMS_塘南站配变	10	400	320	320
49810	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
49811	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
49812	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
49813	宜兴	芳圩鱼塘公变	10	400	320	320
49814	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
49815	江阴	水淹桥北变	10	400	301	301
49816	宜兴	岷亭公交场站充电 桩 3#箱变主变	10	630	447	447

49817	宜兴	新庄街北 2#公变	10	400	320	320
49818	市区	10kV 黄巷站 T3	10	1000	800	800
49819	市区	PMS_高岗上二配变	10	400	320	320
49820	宜兴	PMS_安居 2#公变	10	400	320	320
49821	市区	PMS_绝缘三配变	10	400	320	320
49822	宜兴	PMS_陈联董家 2#公变	10	200	122	122
49823	宜兴	丰东排涝站公变	10	200	160	160
49824	宜兴	阳羨茶场 1#公变	10	400	320	320
49825	市区	10kV 木栖 4#箱变 T1	10	630	504	504
49826	市区	PMS_影剧院七配变	10	400	320	320
49827	宜兴	朱渎村 3#公变（光伏并网）	10	400	304	304
49828	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T4	10	800	639	639
49829	市区	PMS_消防器材三配变	10	400	320	320
49830	宜兴	丁山商厦箱变主变	10	630	504	504
49831	江阴	下沙里中变	10	400	279	279
49832	宜兴	PMS_丰南排涝站公变	10	400	308	308
49833	江阴	港尚名筑 22#配电所 3#主变	10	800	628	628
49834	宜兴	PMS_南新电站公变	10	200	156	156
49835	市区	10kV 洋溪水岸雅筑	10	800	640	640

		2#站 T2				
49836	市区	10kV 东山 5#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
49837	宜兴	PMS_大儒村公变	10	400	320	320
49838	江阴	创富路 1 号 7#配电 所 4#主变	10	800	640	640
49839	宜兴	尚城学府 6#室 4#所 变主变	10	800	640	640
49840	宜兴	PMS_桃花新村 4#公 变	10	200	139	139
49841	宜兴	紫郡东府 2#室 2#所 变	20	800	640	640
49842	宜兴	PMS_奔马小区 4#公 变	10	200	160	160
49843	市区	10kV 梅荆 25#站 T3	10	800	640	640
49844	江阴	华家基 3#变	10	400	319	319
49845	市区	10kV 彩乐居 2#站 T1	10	800	640	640
49846	市区	10kV 西园 3#箱变 T1	10	630	504	504
49847	市区	县中四配变	10	400	320	320
49848	江阴	PMS_石塘桥北变	10	400	297	297
49849	市区	PMS_五河肆三配变	10	200	160	160
49850	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T1	10	800	640	640
49851	宜兴	玫园小区 1#箱变	10	500	400	400
49852	江阴	融城苑 228#配电所 1#主变	10	800	640	640

49853	江阴	铂光澜庭 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
49854	市区	PMS_燃化公司二配 变	10	400	320	320
49855	江阴	东麓花园 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
49856	宜兴	PMS_奔马小区 6#公 变	10	200	160	160
49857	宜兴	PMS_枫林芥 3#公变	10	200	119	119
49858	江阴	PMS_月城教工箱变 主变	10	500	394	394
49859	市区	港航事业配变	10	400	320	320
49860	江阴	东升南 2#变	10	400	320	320
49861	市区	PMS_联合五配变	10	400	320	320
49862	宜兴	PMS_方家圩 2#公变	10	200	160	160
49863	江阴	东翎雅苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
49864	市区	10kV 辰上南园 1#站 T1	10	800	640	640
49865	市区	PMS_10kV 绿景 4#站 T2	10	800	640	640
49866	市区	PMS_10KV 绿景 5#站 T1	10	800	640	640
49867	市区	PMS_10kV 绿景 5#站 T2	10	800	640	640
49868	宜兴	PMS_汇上 2#公变	10	400	315	315

49869	宜兴	黄龙山 2#公变	10	400	320	320
49870	市区	PMS_姚更上六配变	10	400	320	320
49871	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
49872	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 3#主变	10	800	640	640
49873	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
49874	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
49875	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 4#主变	10	800	640	640
49876	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
49877	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
49878	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
49879	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
49880	江阴	PMS_望龙变	10	400	320	320
49881	江阴	PMS_桐岐幼儿园变	10	400	320	320
49882	市区	PMS_油压四配变	10	400	320	320
49883	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	303	303
49884	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T1	10	800	640	640

49885	市区	南头二配变	10	400	310	310
49886	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T2	10	800	640	640
49887	市区	20kV 雅居乐 9#站 T1	20	800	640	640
49888	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T2	10	800	640	640
49889	宜兴	PMS_芳庄丛圩 2#公 变	10	400	301	301
49890	市区	PMS_乐市配变	10	400	320	320
49891	市区	10kV 江湾 6#站 T4	10	800	640	640
49892	市区	PMS_私营管理三配 变	10	400	320	320
49893	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T2	20	800	640	640
49894	市区	10kV 查镇 7#箱变 T1	10	400	320	320
49895	江阴	峭岐人民路 91 号变	10	400	320	320
49896	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T1	10	800	640	640
49897	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T2	10	800	640	640
49898	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T3	10	800	640	640
49899	宜兴	PMS_埭兴组西公变	10	200	160	160
49900	市区	PMS_10kV 香梅假日 3#站 T2	10	1000	745	745
49901	市区	PMS_10kV 绿景 6#站	10	800	640	640

		T4				
49902	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T1	10	800	640	640
49903	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T2	10	800	640	640
49904	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T1	10	800	640	640
49905	市区	PMS_10kV 长安 1#箱 变 T1	10	200	160	160
49906	市区	10kV 熙悦府 7#站 T3	10	800	640	640
49907	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T2	10	800	640	640
49908	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T1	10	800	640	640
49909	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T2	10	800	640	640
49910	宜兴	PMS_闭口坞公变	10	200	160	160
49911	宜兴	洛涧站前路公变	10	315	252	252
49912	江阴	PMS_杨家庄中变	10	400	320	320
49913	宜兴	PMS_省田公变	10	400	247	247
49914	市区	10kV 翡翠文华 10# 站 T2	10	800	640	640
49915	市区	10kV 开来 3#箱变 T1	10	630	504	504
49916	宜兴	悦龙台 3#室 4#所变 主变	10	630	504	504
49917	宜兴	岭秀首府 4#室 1#所	10	800	602	602

		变主变（光伏并网）				
49918	宜兴	岭秀首府 4#室 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	496	496
49919	市区	PMS_梁南苑 11#站 T1	20	800	640	640
49920	市区	PMS_梁南苑 11#站 T2	20	800	640	640
49921	市区	PMS_新巷二配变 (TTU)	10	400	320	320
49922	市区	PMS_东蓉环二配变	10	400	320	320
49923	市区	10kV 桥悦 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
49924	宜兴	PMS_构件公变	10	200	160	160
49925	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T2	10	800	640	640
49926	市区	10kV 新光嘉园 14# 站 T1	10	800	640	640
49927	宜兴	龙运天城悦府 3#室 4#所变	10	630	504	504
49928	市区	PMS_北街十一配变	10	400	320	320
49929	市区	PMS_农贸五配变	10	400	315	315
49930	市区	PMS_下甸桥二配变	10	400	320	320
49931	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
49932	市区	PMS_严家桥五配变	10	400	320	320
49933	宜兴	善卷村箱变	10	400	320	320

49934	宜兴	PMS_茶亭抗旱站南 公变	10	200	160	160
49935	宜兴	辰华汎府 3#室 1#所 变主变	20	800	640	640
49936	宜兴	洛涧站前路西公变	10	200	160	160
49937	市区	PMS_雀家坝三配变	10	400	320	320
49938	宜兴	汎里景园 4#室 4#所 变主变	20	800	640	640
49939	市区	10KV 落霞 2#箱变 T1	10	630	504	504
49940	市区	10kV 云溪人家 6#站 T1	10	800	640	640
49941	市区	10kV 溪涧雅苑站 T4	10	800	640	640
49942	市区	10kV 水秀 28#箱变 T1	10	630	504	504
49943	宜兴	PMS_宜丰西村 2#公 变	10	200	160	160
49944	市区	PMS_福利厂二配变	10	400	320	320
49945	宜兴	村心桥箱变主变	10	400	320	320
49946	江阴	预制场北变	10	400	320	320
49947	市区	教师新村配变	10	400	320	320
49948	市区	PMS_兴后二配变	10	400	320	320
49949	市区	西店配变（光伏）	10	400	193	193
49950	江阴	天瑞苑 6#配电所 1# 主变	10	800	640	640
49951	市区	新苑二村三配变	10	400	320	320

49952	市区	PMS_中坝	10	400	320	320
49953	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T2	10	800	640	640
49954	市区	建东变（光伏）	10	400	314	314
49955	市区	供电库二配变（融合 终端）	10	400	320	320
49956	市区	盛中南配变（融合终 端）	10	400	320	320
49957	宜兴	PMS_龙背箱变主变	10	200	160	160
49958	宜兴	PMS_陶都路箱变主 变	10	500	400	400
49959	市区	水秀三六配变（融合 终端）	10	400	320	320
49960	市区	PMS_溪南三一配变 （TTU）	10	400	320	320
49961	市区	10kV 大渲 4#箱变 T1 （融合终端）	10	400	320	320
49962	市区	PMS_扬北 2#箱变 T1	10	630	504	504
49963	江阴	PMS_严家基 2#变	10	400	298	298
49964	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
49965	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
49966	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
49967	江阴	PMS_朱家湾花园	10	800	640	640

		130#配电所 2#主变				
49968	宜兴	PMS_五胜圩鱼塘公变	10	200	160	160
49969	江阴	PMS_朱家湾花园 53# 配电所 1#主变	10	800	640	640
49970	江阴	PMS_朱家湾花园 53# 配电所 2#主变	10	800	640	640
49971	江阴	PMS_朱家湾花园 53# 配电所 3#主变	10	800	640	640
49972	江阴	PMS_朱家湾花园 53# 配电所 4#主变	10	800	640	640
49973	市区	邮电局	10	400	320	320
49974	市区	马后三配变	10	400	320	320
49975	江阴	PMS_申南村张家村 变	10	400	278	278
49976	市区	10kV 翡翠湾雅园 2# 站 T3	10	800	640	640
49977	市区	PMS_胶南路口二变	10	400	320	320
49978	市区	10kV 端桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
49979	江阴	PMS_街中箱变主变	10	630	504	504
49980	江阴	PMS_七村北箱变主 变	10	630	504	504
49981	市区	邹介里配变（光伏）	10	200	97	97
49982	市区	PMS_帝庙配变	10	400	309	309
49983	宜兴	PMS_凌霞杨圩公变	10	200	160	160
49984	江阴	PMS_顾山成教箱变	10	630	504	504

		主变				
49985	江阴	后巷 2#变	10	400	320	320
49986	江阴	PMS_顾山东新村箱 变主变	10	630	504	504
49987	江阴	PMS_顾山宾馆箱变 主变	10	630	504	504
49988	江阴	PMS_陶家弄西变	10	200	160	160
49989	江阴	PMS_镇南路箱变主 变	10	400	192	192
49990	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T2	10	800	640	640
49991	宜兴	春晓江南南苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49992	江阴	水云间花园 33#配电 所 1#主变	10	630	504	504
49993	江阴	南国村委南变	10	400	320	320
49994	市区	10kV 邱巷 51#箱变 T1	10	630	504	504
49995	市区	PMS_兴宅二配变	10	400	320	320
49996	市区	PMS_泾南二	10	400	320	320
49997	宜兴	周铁北塘公变	10	400	310	310
49998	市区	PMS_西街四变	10	400	320	320
49999	江阴	PMS_三期朱家湾花 园 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50000	江阴	PMS_三期朱家湾花 园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800

50001	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 3#主变	10	1000	800	800
50002	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 4#主变	10	1000	800	800
50003	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T1	10	800	640	640
50004	市区	小朱家湾三配变	10	400	320	320
50005	市区	PMS_大诚四配变	10	400	277	277
50006	市区	10kV 宏诚 7#站 T2	10	800	640	640
50007	江阴	馨悦花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
50008	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
50009	市区	PMS_双庙五牧二配变	10	400	320	320
50010	宜兴	誉湖郡 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
50011	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T2	10	800	640	640
50012	江阴	小湖新村东区 12#配 1#主变	10	630	504	504
50013	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
50014	江阴	PMS_小吴巷路东变	10	400	258	258
50015	宜兴	PMS_美东村箱变主变	10	400	230	230

50016	江阴	长东村西变	10	400	320	320
50017	江阴	PMS_余家巷东变	10	400	320	320
50018	市区	10kV 向阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
50019	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T3	10	800	632	632
50020	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T1	10	800	640	640
50021	市区	10kV 杨普 5#箱变 T1	10	630	504	504
50022	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T3	10	800	640	640
50023	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T4	10	800	640	640
50024	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T2	10	800	640	640
50025	江阴	PMS_陶家北变	10	400	320	320
50026	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T1	10	800	640	640
50027	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T3	10	800	640	640
50028	宜兴	西施路东公变	10	400	307	307
50029	市区	10kV 曙光 1#箱变 T1	10	400	320	320
50030	江阴	PMS_地税箱变主变	10	630	475	475
50031	宜兴	誉湖郡 3#室 4#所变 主变	20	800	640	640
50032	市区	PMS_教育 1#箱变 T1	10	630	504	504
50033	江阴	PMS_香山北路箱变	10	630	504	504

		主变				
50034	江阴	PMS_顾山电力站箱 变主变	10	630	504	504
50035	市区	PMS_莫家二配变	10	400	320	320
50036	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50037	宜兴	誉湖郡 8#室 4#所变 主变	20	800	640	640
50038	江阴	PMS_顾山商城箱变 主变	10	630	504	504
50039	市区	10kV 辰上南园 1#站 T2	10	800	640	640
50040	江阴	PMS_顾山塑料厂箱 变主变	10	630	504	504
50041	江阴	PMS_上场头箱变主 变	10	630	504	504
50042	江阴	PMS_香山西路箱变 主变	10	630	504	504
50043	江阴	PMS_计生箱变主变	10	630	441	441
50044	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
50045	江阴	PMS_香山三村箱变 主变	10	630	504	504
50046	江阴	PMS_三期朱家湾花 园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
50047	江阴	PMS_三期朱家湾花	10	800	640	640

		园 9#配电所 4#主变				
50048	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
50049	市区	10kV 观河澜院站 T2	10	800	640	640
50050	宜兴	PMS_分别村 1#公变	10	400	253	253
50051	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T1	10	800	640	640
50052	市区	10kV 福安状元里 3#站 T4	10	800	640	640
50053	市区	10kV 曹巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
50054	市区	PMS_陆家巷六配变	10	400	277	277
50055	宜兴	PMS_新庄供电所箱变主变	10	500	400	400
50056	市区	PMS_西泾一配变 (TTU)	10	400	320	320
50057	江阴	PMS_雪家桥北变	10	400	320	320
50058	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T2	10	800	640	640
50059	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50060	市区	10kV 文怡苑站 T2	10	800	578	578
50061	宜兴	PMS_桃花村部 3#公变	10	400	320	320
50062	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T2	10	800	640	640
50063	市区	PMS_桥东五配变	10	400	320	320

50064	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T2	10	800	640	640
50065	市区	PMS_张皋庄后庄配 变	10	400	320	320
50066	江阴	PMS_渡江一村 4#箱 变主变	10	630	504	504
50067	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T4	10	800	640	640
50068	江阴	PMS_马镇园区南 1# 变	10	400	320	320
50069	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T3	10	800	640	640
50070	市区	PMS_顾巷头二配变	10	400	320	320
50071	江阴	PMS 潘家南变	10	400	294	294
50072	市区	包家塘三配变	10	400	320	320
50073	市区	龙木桥二配变（光 伏）	10	400	301	301
50074	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T1	10	800	640	640
50075	市区	10kV 洋溪华庭站 T1	10	800	640	640
50076	江阴	江悦尚院 24#配电所 4#主变	10	630	504	504
50077	宜兴	PMS_后管西南公变	10	200	160	160
50078	宜兴	PMS_洵麓花园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
50079	市区	长泰 2#站 T1	10	800	640	640

50080	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
50081	市区	PMS_长泰 2#站 T2	10	800	640	640
50082	市区	长泰 3#站 T1	10	800	640	640
50083	市区	PMS_长泰 3#站 T2	10	800	640	640
50084	市区	长泰 3#站 T3	10	800	640	640
50085	市区	PMS_邓巷十配变	10	400	320	320
50086	市区	PMS_长泰 3#站 T4	10	800	640	640
50087	市区	长泰 4#站 T1	10	800	640	640
50088	宜兴	PMS_蜀山新安箱变 主变	10	400	320	320
50089	市区	下庄二配变	10	400	320	320
50090	市区	PMS_长泰 4#站 T2	10	800	640	640
50091	市区	长泰 4#站 T3	10	800	640	640
50092	市区	PMS_长泰 4#站 T4	10	800	640	640
50093	市区	长泰 5#站 T1	10	800	640	640
50094	市区	PMS_谈家宅基二配 变	10	400	171	171
50095	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
50096	市区	PMS_李春湾二变	10	400	320	320
50097	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
50098	宜兴	池东鱼塘公变	10	400	320	320
50099	江阴	尚泽名筑 6#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
50100	市区	10kV 民新 2#箱变 T1	10	630	504	504
50101	市区	PMS_杨巷九	10	400	320	320
50102	市区	PMS_纸品二厂	10	400	318	318
50103	江阴	PMS_马家店东变	10	400	294	294
50104	市区	10kV 九里雅园 4#站 T2	10	800	640	640
50105	市区	PMS_旺二房桥二配 变	10	400	311	311
50106	宜兴	PMS_塘山桥 3#箱变 主变	10	400	320	320
50107	宜兴	东山新村 6#箱变主 变	10	630	504	504
50108	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T4	10	800	640	640
50109	宜兴	洺悦湖山琚府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
50110	江阴	PMS_东发西变	10	400	320	320
50111	江阴	西新河东箱变主变	10	630	504	504
50112	宜兴	PMS_龙头山庄公变	10	200	153	153
50113	市区	PMS_长泰 5#站 T2	10	800	640	640
50114	市区	长泰 5#站 T3	10	800	640	640
50115	江阴	美宸雅苑 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
50116	市区	PMS_长泰 5#站 T4	10	800	640	640

50117	市区	PMS_张巷泵二配变	10	400	320	320
50118	江阴	府前雅园 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
50119	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
50120	市区	PMS_金城二七配变	10	400	320	320
50121	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
50122	江阴	PMS_三房庄南变	10	200	144	144
50123	市区	10kV 庙桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
50124	市区	10kV 欣风家园 1#站 T3	10	800	640	640
50125	市区	PMS_新明新村配变	10	400	320	320
50126	宜兴	四季府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50127	市区	PMS_金城十三配变 (TTU)	10	400	320	320
50128	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T4	10	800	640	640
50129	宜兴	PMS_茶元村 3#公变	10	400	306	306
50130	市区	PMS_10kV 后村 1#箱变 T1	10	630	504	504
50131	市区	南庄三二配变 (光伏)	10	400	275	275
50132	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T4	10	800	640	640
50133	江阴	PMS_昌元路变	10	400	320	320

50134	市区	PMS_毛家桥四配变	10	400	320	320
50135	江阴	PMS_蔡西赵家村北变	10	200	140	140
50136	江阴	龙运龙新变	10	400	320	320
50137	市区	10kV 华新苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
50138	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T2	10	800	640	640
50139	宜兴	PMS_洋渚毛旗公变	10	200	160	160
50140	宜兴	PMS_西渚后圩北公变	10	200	160	160
50141	市区	10kV 教育 6#箱变 T1 (快速接口)	10	630	504	504
50142	市区	10kV 中北 1#箱变 T1	10	630	504	504
50143	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T1	10	630	497	497
50144	宜兴	望湖美筑 3#室 1#所变	20	800	640	640
50145	江阴	PMS_科发公变	10	400	320	320
50146	宜兴	洺璋景园 2#室 1#所变主变	10	800	639	639
50147	宜兴	前龙大庙 2#公变	10	400	301	301
50148	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T1	10	800	640	640
50149	市区	10kV 玖里映月 5#站 T2	10	800	640	640
50150	江阴	PMS_黄家浜变	10	400	267	267

50151	江阴	PMS_种子二场变	10	400	320	320
50152	市区	10kV 黄湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
50153	江阴	PMS_党校变	10	400	313	313
50154	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T3	10	800	632	632
50155	江阴	PMS_成教变	10	400	320	320
50156	江阴	PMS_孟岸是家门变	10	400	320	320
50157	市区	天新配变	10	400	320	320
50158	江阴	三河北站变	10	200	119	119
50159	江阴	PMS_下圻村中村变	10	400	306	306
50160	江阴	林家村南变	10	400	219	219
50161	江阴	PMS_须家跳变	10	400	166	166
50162	市区	PMS_10kV 后村 2#箱 变 T1	10	630	504	504
50163	江阴	PMS_杨北变	10	400	320	320
50164	市区	前西队三配变	10	400	320	320
50165	宜兴	苏家小区 3#站 1#所 变主变	10	800	640	640
50166	市区	10kV 南市桥巷站 T2	10	1000	800	800
50167	市区	PMS_国壹配变	10	400	320	320
50168	江阴	天鹤一村 2#箱变主 变	10	630	504	504
50169	宜兴	南漕供电所 8#公变	10	400	314	314
50170	江阴	PMS_老阳岐东变	10	400	320	320
50171	宜兴	PMS_美栖北西公变	10	200	160	160

50172	江阴	PMS_王庄上变	10	400	300	300
50173	宜兴	张公村嵩山公变	10	400	294	294
50174	江阴	万花景苑84#配电所 3#主变	10	800	640	640
50175	江阴	PMS_青阳菜场箱变 主变	10	500	400	400
50176	江阴	PMS_马镇王家村变	10	400	320	320
50177	宜兴	中袁八组箱变主变 (光伏并网)	10	630	496	496
50178	宜兴	PMS_陈司巷 2#公变	10	200	160	160
50179	江阴	PMS_潘家西变	10	200	88	88
50180	江阴	PMS_唐家村变	10	400	253	253
50181	江阴	PMS_安乐桥变	10	400	320	320
50182	宜兴	湖悦天境 2#室 1#所 变	20	630	504	504
50183	江阴	PMS_江家村变	10	400	320	320
50184	市区	宏益甲配变	10	400	309	309
50185	江阴	PMS_施家门变	10	400	318	318
50186	市区	10kV 桃泉 9#箱变 T1	10	630	499	499
50187	江阴	PMS_月发路 2#变	10	400	281	281
50188	江阴	PMS_月照变	10	400	320	320
50189	宜兴	PMS_池东公变	10	315	239	239
50190	江阴	PMS_西陈南变	10	400	276	276
50191	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T2	20	800	640	640

50192	江阴	PMS_南陈村站变	10	400	233	233
50193	江阴	PMS_桐岐商城公变	10	400	310	310
50194	江阴	PMS_桐岐税务公变	10	400	320	320
50195	江阴	和平街 5#变	10	400	320	320
50196	江阴	PMS_王介弄公变	10	400	320	320
50197	江阴	PMS_张宕浜南变	10	400	320	320
50198	市区	10kV 新阳光 44#站 T2	10	800	640	640
50199	宜兴	胡家塘北公变	10	400	313	313
50200	江阴	PMS_青阳菜场南变	10	400	255	255
50201	宜兴	PMS_南漕龚家 2#公 变	10	200	160	160
50202	市区	10kV 天域华园 6#站 T2	10	800	640	640
50203	市区	PMS_10kV 玫瑰 11# 站 T1	10	800	640	640
50204	市区	PMS_10kV 玫瑰 11# 站 T3	10	800	640	640
50205	市区	PMS_10kV 玫瑰 11# 站 T4	10	800	640	640
50206	市区	PMS_10kV 玫瑰 11# 站 T2	10	800	640	640
50207	宜兴	PMS_解放埭公变	10	200	152	152
50208	市区	10kV 雅居站 T1	10	1250	1000	1000
50209	市区	PMS_钢舍配变(TTU)	10	400	320	320

50210	宜兴	潘南工业 3#公变	10	400	320	320
50211	江阴	PMS_高峰北变	10	400	164	164
50212	市区	10kV 石通 1#箱变 T1	10	630	504	504
50213	江阴	黄观加工厂变	10	400	320	320
50214	江阴	PMS_怀家村变	10	200	160	160
50215	江阴	PMS_八房变	10	400	249	249
50216	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T4	10	800	640	640
50217	江阴	郡庭花园 142#配电 所 1#主变	10	800	640	640
50218	市区	杨家塘（光伏）	10	400	315	315
50219	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
50220	市区	10kV 新华 4#箱变 T1	10	630	504	504
50221	宜兴	PMS_南滕东公变	10	400	320	320
50222	市区	PMS_渔业队二配电	10	400	320	320
50223	江阴	PMS_芙蓉西变	10	400	320	320
50224	宜兴	客运站充电桩 2#箱 变主变	10	630	504	504
50225	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T1	10	800	640	640
50226	市区	10kV 铁巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
50227	宜兴	林义读 2#公变（光 伏并网）	10	400	75	75
50228	市区	PMS_测绘配变	10	400	320	320

50229	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T3	10	800	629	629
50230	江阴	PMS_钱龙东箱变主 变	10	630	490	490
50231	市区	劳动局配变(融合终 端)	10	400	320	320
50232	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T2	10	800	640	640
50233	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T1	10	800	640	640
50234	江阴	PMS_后栗 1#变	10	400	320	320
50235	宜兴	PMS_庄村溪西公变	10	200	160	160
50236	市区	陆家巷西配变(光 伏)	10	400	305	305
50237	江阴	珺和雅苑一期81#配 电所 4#主变	10	800	640	640
50238	江阴	新秀园一期24#配电 所 2#主变	10	800	640	640
50239	市区	PMS_月台 2	10	400	320	320
50240	市区	10kV 瑞仕 7#站 T4	10	800	640	640
50241	江阴	澄园 1#配电所 1#主 变	10	800	640	640
50242	江阴	澄园 1#配电所 3#主 变	10	800	640	640
50243	江阴	澄园 1#配电所 2#主 变	10	800	640	640
50244	江阴	澄园 1#配电所 4#主	10	800	640	640

		变				
50245	市区	PMS_稍塘特种配变	10	400	309	309
50246	江阴	勤丰新村 10 号变	10	400	296	296
50247	市区	勤学路灯配变(融合终端)	10	400	320	320
50248	市区	10kV 春潮一期 4#站 T2	10	800	640	640
50249	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T1	10	800	640	640
50250	市区	PMS_稍塘周巷配变	10	400	320	320
50251	江阴	周中箱变主变	10	630	504	504
50252	江阴	康后西变	10	400	203	203
50253	市区	杨亭 3#箱变 T1	10	630	504	504
50254	江阴	梅园新村 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
50255	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
50256	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 3#室 1#所变	10	400	289	289
50257	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 3#室 2#所变	10	400	320	320
50258	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 4#室 1#所变	10	400	318	318
50259	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区 4#室 2#所变	10	400	320	320
50260	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T2	10	800	640	640

50261	江阴	PMS_曙新外宿变	10	400	320	320
50262	市区	广场三配变	10	400	320	320
50263	市区	多加配变	10	400	320	320
50264	江阴	澄园 14#配电所 1# 主变	10	800	640	640
50265	江阴	澄园 14#配电所 3# 主变	10	800	640	640
50266	江阴	澄园 14#配电所 2# 主变	10	800	640	640
50267	江阴	澄园 14#配电所 4# 主变	10	800	640	640
50268	市区	PMS_锡梅五金配变	10	400	302	302
50269	宜兴	PMS_新庄供电所 10# 箱变主变	10	500	400	400
50270	市区	PMS_大巷二配变	10	400	320	320
50271	市区	PMS_新巷北配变 (TTU)	10	400	320	320
50272	宜兴	PMS_龙山涧南箱变 主变	10	400	312	312
50273	市区	庄前村旁配变(TTU) (需删除)	10	400	320	320
50274	市区	PMS_宏达电机	10	400	304	304
50275	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 2#所 变	20	800	640	640
50276	江阴	河岸韩家村东变	10	200	160	160
50277	市区	10kV 悦湖 9#站 T1	10	800	640	640

50278	宜兴	PMS_岭秀首府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
50279	宜兴	岭秀首府 5#室 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	640	640
50280	宜兴	洺悦湖山雅府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
50281	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 1#所变	10	800	640	640
50282	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 3#所变	10	800	640	640
50283	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 4#所变	10	800	640	640
50284	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 2#所变	10	800	640	640
50285	市区	晨光 3#箱变 T1（融 合终端）	10	630	504	504
50286	市区	10kV 桥悦 3#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
50287	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T4	10	800	640	640
50288	市区	响前配变（光伏）	10	400	222	222
50289	市区	PMS_东宜沟配变	10	400	320	320
50290	宜兴	PMS_茶亭 3#公变	10	400	320	320
50291	江阴	忠巷西箱变主变	10	630	504	504
50292	江阴	雅澜名苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640

50293	宜兴	蒲墅渔场公变	10	400	320	320
50294	宜兴	翡翠四季花园 5#室 4#所变	20	800	637	637
50295	市区	10kV 义村 1#箱变 T1	10	630	491	491
50296	市区	10kV 和韵上院 4#站 T4	10	800	640	640
50297	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T4	10	800	640	640
50298	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50299	市区	陈巷二十一配变	10	400	259	259
50300	市区	10kV 山河福邸 5#站 T4	10	800	635	635
50301	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 3#主变	10	630	493	493
50302	江阴	PMS_汉墩北变	10	400	270	270
50303	江阴	顾山工业园 2#变	10	400	240	240
50304	江阴	PMS_七房基 2#箱变 主变	10	400	179	179
50305	市区	10kV 东河花园站 T2	10	1000	800	800
50306	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T1	10	800	640	640
50307	市区	10kV 天一华府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50308	市区	10kV 李高 14#箱变 T1	10	630	504	504

50309	市区	尤巷九配变（TTU）	10	200	160	160
50310	宜兴	PMS_万渚鱼塘公变	10	400	320	320
50311	宜兴	尚城学府 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
50312	宜兴	方贤站公变	10	400	320	320
50313	江阴	东翎雅苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
50314	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 4# 所变主变	10	630	504	504
50315	市区	10kV 东降 6#箱变 T1	10	630	502	502
50316	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T2	10	800	640	640
50317	市区	10kV 塘南 3#箱变 T1	10	630	489	489
50318	市区	10kV 常春名邸 4#站 T1	10	800	640	640
50319	宜兴	下干村 2#公变	10	400	289	289
50320	江阴	PMS_建明南箱变主 变	10	400	317	317
50321	江阴	PMS_宝辉中箱变主 变	10	400	257	257
50322	宜兴	蒋笠 6#公变	10	400	317	317
50323	市区	10kV 月牙 1#箱变 T1	10	630	504	504
50324	宜兴	查林六组 7#公变	10	400	320	320
50325	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配 电所 3#主变	10	800	640	640
50326	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配	10	800	640	640

		电所 1#主变				
50327	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
50328	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
50329	宜兴	俞家公变（光伏并网）	10	200	1	1
50330	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T1	10	800	640	640
50331	市区	10kV 书院河府 4#T2（融合终端）	10	800	640	640
50332	江阴	PMS_许家南变	10	400	320	320
50333	宜兴	PMS_祖山塘门公变	10	400	296	296
50334	宜兴	上塘北公变	10	400	320	320
50335	宜兴	翡翠四季花园 5#室 3#所变	20	800	637	637
50336	市区	10kV 邱巷 34#箱变 T1	10	630	504	504
50337	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
50338	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
50339	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
50340	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640

50341	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
50342	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T4	10	800	637	637
50343	市区	PMS_浒塘三配变	10	400	320	320
50344	江阴	心泾村公变	10	400	320	320
50345	江阴	PMS_华宏新区 1#变	10	400	320	320
50346	江阴	悟空张家村变	10	400	303	303
50347	江阴	PMS_黄墅西变	10	400	307	307
50348	江阴	云亭中街北 1 号变	10	400	279	279
50349	市区	10kV 天卒 2#箱变 T1	10	630	504	504
50350	江阴	潘家桥公变	10	200	160	160
50351	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T2	10	800	638	638
50352	江阴	农药公变	10	400	320	320
50353	江阴	田头村变	10	200	118	118
50354	市区	10kV 金牛苑三期 3# 站 T3	10	800	640	640
50355	市区	10kV 东柏 9#箱变 T1	10	630	504	504
50356	宜兴	西渚石罗墩公变(光 伏并网)	10	200	109	109
50357	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T1	20	800	640	640
50358	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T2	20	800	640	640

50359	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T3	20	800	640	640
50360	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T4	20	800	640	640
50361	宜兴	PMS_和工房管所 2# 公变	10	400	307	307
50362	市区	PMS_10kV 泰伯 15# 站 T1	10	1000	800	800
50363	市区	PMS_镇政府六	10	400	320	320
50364	市区	10kV 泰伯 15#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
50365	市区	10kV 水秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
50366	市区	织布厂二配变(光 伏)	10	400	290	290
50367	市区	PMS_西栅五配变	10	400	320	320
50368	宜兴	PMS_前梅 3#公变	10	400	320	320
50369	市区	PMS_刘巷枫配变	10	400	320	320
50370	市区	PMS_月城一配变	10	400	320	320
50371	市区	PMS_工业乙配变	10	400	320	320
50372	市区	PMS_三房廊下二配 变	10	400	320	320
50373	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
50374	市区	孙蒋七配变(融合终 端)	10	400	320	320
50375	江阴	江悦尚院 11#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
50376	市区	彭东二配变	10	400	320	320
50377	市区	PMS_威华二配变	10	400	313	313
50378	市区	PMS_瓦屑坝一配变 (TTU)	10	400	320	320
50379	市区	中转家舍配变(融合 终端)	10	400	320	320
50380	市区	PMS_10KV 橡树湾 2# 站 T2	10	800	640	640
50381	市区	PMS_10KV 橡树湾 2# 站 T4	10	800	640	640
50382	江阴	PMS_高家带西变	10	400	279	279
50383	江阴	PMS_石池站变	10	315	137	137
50384	市区	PMS_升达配变	10	400	302	302
50385	江阴	PMS_大巷北变	10	400	320	320
50386	江阴	PMS_幸福庄南变	10	400	190	190
50387	江阴	PMS_璜土高家头东 变	10	400	313	313
50388	江阴	PMS_开发园区 13#公 变	10	400	305	305
50389	宜兴	PMS_万福刘家 2#公 变	10	200	160	160
50390	江阴	PMS_人民路东变	10	400	320	320
50391	江阴	PMS_西双桥西变	10	400	241	241
50392	市区	PMS_10KV 橡树湾 2# 站 T3	10	800	640	640

50393	江阴	PMS_华宏新区 2#变	10	400	320	320
50394	市区	PMS_猪场二配变	10	400	320	320
50395	市区	角上新村二配变	10	400	320	320
50396	市区	PMS_唐明园 3 号箱 变 T1	10	630	504	504
50397	宜兴	PMS_学府路充电桩 箱变主变	20	400	320	320
50398	市区	PMS_东施家二配变	10	400	320	320
50399	市区	PMS_10kV 未来城 6# 站 T1	10	800	640	640
50400	市区	PMS_10kV 未来城 6# 站 T3	10	800	640	640
50401	市区	PMS_10kV 未来城 6# 站 T4	10	800	640	640
50402	市区	PMS_10kV 未来城 6# 站 T2	10	800	640	640
50403	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T2	10	800	640	640
50404	江阴	融城苑 182#配电所 2#主变	10	800	640	640
50405	江阴	PMS_花园五村 21#箱 变主变	10	630	504	504
50406	市区	PMS_大东三配变	10	400	320	320
50407	市区	10kV 稻村 27#箱变 T1	10	630	504	504
50408	江阴	敌槌花园 12#配电所	20	800	640	640

		2#主变				
50409	市区	20kV 山水澜园 3#站 T1	20	800	640	640
50410	江阴	堵家村东变	10	400	256	256
50411	市区	PMS_布厂七配变	10	400	320	320
50412	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T1	20	800	640	640
50413	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T2	20	800	640	640
50414	宜兴	桥亭北 2#公变	10	400	143	143
50415	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T3	20	800	640	640
50416	江阴	PMS_商贸灯塔下 1 号变	10	400	320	320
50417	宜兴	PMS_邾渎村西公变	10	200	160	160
50418	宜兴	逸时代广场 3#室 4# 所变	10	630	504	504
50419	市区	PMS_塘府村二配变	10	400	320	320
50420	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
50421	市区	PMS_费家塘三配变	10	400	320	320
50422	宜兴	PMS_南坝水库 2#公 变	10	200	149	149
50423	市区	PMS_下浦巷甲配变	10	400	320	320
50424	市区	20kV 山水澜园 2#站 T2	20	800	640	640

50425	市区	星河口二变(融合终端)	10	400	320	320
50426	市区	金城三十配变(融合终端)	10	400	320	320
50427	市区	10kV 重楼 5#箱变 T1	10	630	504	504
50428	市区	蓓蕾三配变(融合终端)	10	400	320	320
50429	市区	10kV 江花 5#站 T1	10	800	629	629
50430	市区	PMS_金城十九配变(TTU)	10	400	320	320
50431	江阴	范巷上 2#变	10	400	270	270
50432	宜兴	南园生态园公变	10	200	160	160
50433	江阴	西阳桥北变	10	400	320	320
50434	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
50435	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
50436	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
50437	市区	PMS_公益四配变(TTU)	10	400	320	320
50438	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
50439	宜兴	竹海岭上 4#站 1#所变主变	10	800	640	640
50440	江阴	郡庭花园 142#配电	10	800	640	640

		所 4#主变				
50441	江阴	PMS_银杏路北变	10	400	320	320
50442	宜兴	PMS_建家公变	10	200	160	160
50443	江阴	PMS_郭庄东变	10	400	241	241
50444	宜兴	PMS_泗墅电站公变	10	200	122	122
50445	宜兴	竹海岭上 5#室 3#所 变主变	10	800	640	640
50446	江阴	PMS_广场 2#箱变主 变	10	500	400	400
50447	市区	10kV 大运华府 8#站 T1	10	800	640	640
50448	江阴	PMS_秦家北变	10	400	296	296
50449	市区	PMS_羊尖政府二配 变	10	400	320	320
50450	江阴	PMS_顾山陶湾变	10	400	320	320
50451	江阴	PMS_程家丹东变	10	400	298	298
50452	江阴	PMS_忆达南变	10	400	297	297
50453	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T3	10	800	640	640
50454	江阴	PMS_陆家村南变	10	315	40	40
50455	市区	菜场东二配变	10	400	320	320
50456	市区	PMS_前洪桥二配变	10	400	320	320
50457	市区	10kV 西羲里 3#站 T2	10	800	640	640
50458	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T1	10	800	640	640

50459	宜兴	天安逸品花园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50460	市区	10kV 瑞仕 3#站 T1	10	800	640	640
50461	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 2# 所变主变	10	800	640	640
50462	江阴	PMS_河西 2#变	10	200	159	159
50463	市区	PMS_欧诺托配变	10	400	320	320
50464	江阴	计委箱变主变	10	630	504	504
50465	江阴	星辉苑 8#配电所 2# 主变	10	800	640	640
50466	江阴	PMS_花园三村 8#箱 变主变	10	630	504	504
50467	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T2	10	800	640	640
50468	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T3	10	800	640	640
50469	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T4	10	800	640	640
50470	江阴	蟠龙村河西变	10	400	320	320
50471	市区	10kV 慈善 1#箱变 T1 (融合终端)	10	200	160	160
50472	江阴	PMS_西湖北变	10	200	141	141
50473	宜兴	湖悦名邸 7#室 3#所 变主变	10	800	640	640
50474	江阴	遥径岸变	10	400	303	303
50475	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6#	10	800	640	640

		站 T1				
50476	江阴	沿塘站变	10	400	320	320
50477	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6# 站 T2	10	800	640	640
50478	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7# 站 T1	10	800	640	640
50479	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7# 站 T3	10	800	640	640
50480	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7# 站 T4	10	800	640	640
50481	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T1	10	800	640	640
50482	宜兴	寺家组公变(光伏并 网)	10	200	130	130
50483	宜兴	PMS_马塘西公变	10	200	103	103
50484	宜兴	蜀古西桥头箱变主 变	10	630	504	504
50485	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T1	20	800	640	640
50486	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T2	20	800	640	640
50487	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T3	20	800	640	640
50488	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T4	20	800	640	640
50489	江阴	PMS_贡北庄 4#变	10	200	60	60

50490	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变	10	800	640	640
50491	宜兴	湾埂村鱼塘公变	10	400	270	270
50492	江阴	PMS_菜北变	10	200	10	10
50493	宜兴	马塘公变	10	400	306	306
50494	宜兴	PMS_汪洋村公变	10	400	290	290
50495	市区	10kV 惠医 2#箱变 T1	10	630	504	504
50496	宜兴	名豪佳园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50497	市区	PMS_龙泽服饰	10	200	160	160
50498	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
50499	江阴	PMS_章家变	10	200	13	13
50500	江阴	PMS_璜土叶家桥变	10	200	160	160
50501	市区	10kV 茅梓 5#箱变 T1	10	630	504	504
50502	市区	10kV 悦湖 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
50503	市区	PMS_小杨巷坝	10	400	320	320
50504	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T1	10	800	640	640
50505	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T2	10	800	640	640
50506	江阴	PMS_香山六村箱变主变	10	630	504	504
50507	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504

50508	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 3# 所变主变	10	800	640	640
50509	市区	PMS_10kV 御澜湾 3# 站 T1	10	800	640	640
50510	市区	PMS_10kV 御澜湾 3# 站 T3	10	800	640	640
50511	市区	PMS_点点	10	400	320	320
50512	江阴	河南北变	10	400	310	310
50513	江阴	钮巷南变	10	400	320	320
50514	宜兴	PMS_人力资源市场 1#箱变主变	10	400	320	320
50515	江阴	PMS_银宇南箱变主 变	10	630	504	504
50516	宜兴	海伦华府 3#室 3#所 变主变	10	630	504	504
50517	江阴	赵介浜电站变	10	200	160	160
50518	江阴	西范开发北变	10	400	320	320
50519	江阴	鑫茂悦园 234#配 2# 主变	10	800	640	640
50520	市区	欣诚服饰配变	10	400	315	315
50521	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50522	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7# 站 T2	10	800	640	640
50523	江阴	中隆南变	10	400	320	320
50524	宜兴	PMS_汪洋污工泵公	10	200	39	39

		变				
50525	江阴	渡江四村 3#箱变主变	10	630	504	504
50526	宜兴	东新河闸公变	10	315	244	244
50527	市区	10kV 瑞仕 7#站 T3	10	800	640	640
50528	市区	10kV 荣巷 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
50529	江阴	广澜南变	10	250	200	200
50530	市区	PMS_凯发苑三	10	400	320	320
50531	江阴	袁家高头中变	10	400	274	274
50532	市区	10kV 福安状元里 4# 站 T2	10	800	640	640
50533	市区	世动配变	10	400	320	320
50534	市区	PMS_纳新舍丙配变 (TTU)	10	400	320	320
50535	市区	10kV 地税 2#箱变 T1	10	630	504	504
50536	市区	PMS_公益五配变	10	400	320	320
50537	市区	PMS_公益六配变	10	400	320	320
50538	市区	PMS_公益七配变	10	400	320	320
50539	市区	PMS_恒信商业配变	10	400	320	320
50540	江阴	张家埭箱变主变	10	630	504	504
50541	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变	10	630	493	493
50542	市区	10kV 金城 1#箱变 T1	10	630	504	504
50543	宜兴	白泥码头 2#公变	10	400	283	283

50544	江阴	PMS_龙皇基变	10	400	320	320
50545	市区	PMS_振兴路四	10	400	286	286
50546	江阴	PMS_任家堂西变	10	200	141	141
50547	市区	PMS_10kV 船帆 2#箱 变 T1	10	630	504	504
50548	宜兴	邱庄蒋庄 4#公变	10	400	264	264
50549	江阴	PMS_社渚村变	10	200	160	160
50550	市区	20kV 和喜瑞园 6#T1	20	800	640	640
50551	江阴	PMS_朱家住基北变	10	200	100	100
50552	江阴	祥人巷变	10	200	160	160
50553	江阴	PMS_老西街变	10	400	279	279
50554	江阴	湖滨佳苑一村 7#配 电所 1#主变	10	800	640	640
50555	市区	10kV 源筑 11#站 T1	10	800	640	640
50556	市区	10kV 云境华庭 4#站 T2	10	800	640	640
50557	市区	PMS_10kV 御澜湾 3# 站 T2	10	800	640	640
50558	宜兴	PMS_百家排涝站 3# 公变	10	400	320	320
50559	江阴	PMS_香翠园箱变主 变	10	630	504	504
50560	市区	PMS_道浜	10	400	320	320
50561	江阴	PMS_香山四村箱变 主变	10	630	504	504

50562	江阴	天敌雅苑 28#配电所 1#主变	20	630	504	504
50563	市区	PMS_新民村渔业池 (南瑞)	10	200	160	160
50564	江阴	燕庄箱变主变	10	630	504	504
50565	市区	PMS_10kV 御澜湾 3# 站 T4	10	800	640	640
50566	江阴	双桥路 1#变	10	400	118	118
50567	市区	胜境站 T1	10	1000	800	800
50568	市区	10kV 界经 1#箱变 T1	10	630	492	492
50569	江阴	PMS_峭岐刘家村西 变	10	400	259	259
50570	市区	秀菜十一配变(融合 终端)	10	400	320	320
50571	江阴	PMS_华宏新区 3#变	10	400	320	320
50572	市区	PMS_里浜	10	400	320	320
50573	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6# 室 2#所变	10	800	640	640
50574	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
50575	宜兴	天谷院墅 1#室 4#所 变主变	10	630	504	504
50576	宜兴	梧桐人家 2#室 3#所 变主变	10	800	640	640
50577	江阴	黄桥村委变	10	400	320	320
50578	市区	10kV 景粼雅苑 4#站	10	800	640	640

		T2				
50579	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6# 室 4#所变	10	800	640	640
50580	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
50581	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
50582	市区	PMS_魏巷一配变	10	400	318	318
50583	市区	双庙七配变	10	400	320	320
50584	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
50585	市区	PMS_塑机配变	10	400	320	320
50586	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
50587	市区	10kV 融禾 9#站 T2	10	800	640	640
50588	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T2	10	800	640	640
50589	江阴	小后宅西变	10	400	320	320
50590	市区	10kV 石塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
50591	市区	10kV 悦湖 8#站 T4	10	800	627	627
50592	江阴	融城苑 182#配电所 1#主变	10	800	640	640
50593	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T2	10	800	640	640
50594	江阴	馨悦花园西区 5#配 电所 1#主变	10	800	640	640

50595	宜兴	PMS_乾极 2#公变	10	200	160	160
50596	市区	10kV 羊尖 5#站 T2	10	800	640	640
50597	市区	10kV 宏诚 5#站 T2	10	800	640	640
50598	市区	PMS_宏宝五金二配 变	10	400	320	320
50599	市区	10kV 铂庭 6#站 T4	10	800	640	640
50600	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T1	10	800	640	640
50601	市区	10kV 雍荣院 3#站 T1	10	800	640	640
50602	宜兴	杨堤圩箱变主变	10	400	320	320
50603	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
50604	宜兴	PMS_美栖村部	10	200	160	160
50605	市区	塔影四配变（融合终 端）	10	400	320	320
50606	市区	塔影壹二配变（融合 终端）	10	400	320	320
50607	宜兴	PMS_华东石材市场 28#公变	10	400	320	320
50608	江阴	PMS_海洲御园 16#配 电所 1#主变	10	800	640	640
50609	江阴	PMS_海洲御园 16#配 电所 2#主变	10	800	640	640
50610	江阴	PMS_海洲御园 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
50611	江阴	PMS_海洲御园 8#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
50612	市区	10kV 天卒 5#箱变 T1	10	630	504	504
50613	江阴	PMS_临港王家头南变	10	400	320	320
50614	江阴	PMS_东庄南变	10	400	320	320
50615	市区	PMS_永裕包装配变	10	400	320	320
50616	江阴	PMS_田肚西变	10	315	224	224
50617	江阴	PMS_硕桥 3#变	10	200	102	102
50618	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T2	10	800	640	640
50619	宜兴	珺睿府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
50620	宜兴	珺睿府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
50621	宜兴	珺睿府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
50622	宜兴	珺睿府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
50623	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T4	10	800	640	640
50624	宜兴	华要新村 1#箱变主变	10	500	400	400
50625	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
50626	江阴	PMS_徐油车变	10	200	107	107
50627	市区	10kV 海雅锦园 11#	10	800	640	640

		站 T2				
50628	市区	PMS_塔影壹一配变	10	200	160	160
50629	市区	PMS_五房三配变	10	400	319	319
50630	市区	三坝村三配变	10	200	160	160
50631	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T3	10	800	640	640
50632	市区	塔影十一配变	10	200	160	160
50633	市区	PMS_塔影一配变	10	200	160	160
50634	宜兴	PMS_土龙埂公变	10	400	185	185
50635	市区	塔拾壹一配变(融合 终端)	10	200	160	160
50636	市区	PMS_塔影六配变	10	200	160	160
50637	市区	PMS_塔拾贰二配变	10	200	160	160
50638	市区	10kV 塔影 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	437	437
50639	市区	PMS_大鸿配变	10	400	320	320
50640	宜兴	东下青龙 2#公变	10	200	118	118
50641	江阴	PMS_倪家宕变	10	200	145	145
50642	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
50643	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
50644	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
50645	宜兴	PMS_六科污工泵公	10	200	160	160

		变				
50646	宜兴	上坝虎头山公变	10	400	320	320
50647	市区	10kV 山河福邸 5#站 T1	10	800	634	634
50648	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T3	10	800	640	640
50649	宜兴	PMS_龙潭新村 4#箱 变主变	10	400	320	320
50650	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50651	市区	PMS_底头配变	10	400	320	320
50652	江阴	利港华兴路变	10	400	296	296
50653	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配 电所 1#主变	10	800	640	640
50654	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640
50655	宜兴	PMS_宝山路箱变主 变	10	400	320	320
50656	江阴	白玉二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
50657	江阴	要塞路 1#箱变主变	10	400	320	320
50658	市区	10kV 杨亭 5#箱变 T1	10	630	504	504
50659	市区	10kV 蔡湾 6#箱变 T1	10	630	504	504
50660	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
50661	市区	10kV 山河福邸 2#站	10	800	640	640

		T1				
50662	市区	10kV 申梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
50663	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
50664	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T2	10	800	640	640
50665	宜兴	浦东新苑 3#箱变主 变	10	400	320	320
50666	江阴	PMS_朝阳箱变主变	10	630	504	504
50667	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T1	10	800	619	619
50668	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T3	10	800	640	640
50669	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T4	10	800	640	640
50670	市区	南钱泵站配变(融合 终端)	10	400	320	320
50671	江阴	瑞府园 23#配 1#主 变	20	800	640	640
50672	宜兴	PMS_华东石材市场 29#公变	10	400	313	313
50673	市区	PMS_听松坊三配变	10	400	320	320
50674	市区	PMS_锐可传动配变	10	400	236	236
50675	市区	PMS_惠峰甲配变 (TTU)	10	400	320	320
50676	江阴	小陆家基 3#变	10	400	320	320

50677	市区	PMS_木盘场配变	10	400	320	320
50678	市区	10kV 新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
50679	市区	PMS_裕西配变	10	400	320	320
50680	市区	PMS_裕东二配变	10	400	320	320
50681	市区	20kV 黄泥头佳苑 4# 站 T3	20	800	640	640
50682	市区	PMS_朱巷桥三配变	10	400	320	320
50683	江阴	PMS_杨家头变	10	400	320	320
50684	江阴	PMS_马家住基变	10	200	137	137
50685	江阴	PMS_东肖庄变	10	400	235	235
50686	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	89	89
50687	市区	10kV 寺头 21#站 T2	10	800	640	640
50688	江阴	利康路西变	10	400	316	316
50689	宜兴	紫琅府 2#室 1#所变 主变	10	800	640	640
50690	江阴	PMS_瓦雪墩 4#变	10	400	320	320
50691	江阴	PMS_三宝西村变	10	400	312	312
50692	江阴	华士新开弄 2#变	10	400	227	227
50693	江阴	云景花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
50694	宜兴	PMS_分水菜场公变	10	400	320	320
50695	宜兴	祝陵桃园公变	10	200	142	142
50696	宜兴	珺睿府 2#室 1#所变 主变	20	800	640	640
50697	宜兴	黄花岗公变(光伏并	10	200	140	140

		网)				
50698	宜兴	珺睿府 2#室 2#所变 主变	20	800	640	640
50699	市区	顾巷头三配变	10	400	320	320
50700	市区	10kV 邱巷 23#箱变 T1	10	630	504	504
50701	宜兴	珺睿府 4#室 1#所变 主变	20	800	640	640
50702	宜兴	珺睿府 4#室 3#所变 主变	20	800	640	640
50703	宜兴	珺睿府 4#室 4#所变 主变	20	800	640	640
50704	宜兴	珺睿府 4#室 2#所变 主变	20	800	640	640
50705	江阴	PMS_石塘湾西变	10	400	283	283
50706	宜兴	PMS_充电桩 1#箱变	10	630	504	504
50707	江阴	华士环西路 1#变	10	400	319	319
50708	江阴	上品璟苑 72#配电所 2#主变	10	630	504	504
50709	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T2	10	800	640	640
50710	江阴	星赋花园一区 13-2# 配电所 4#主变	10	630	504	504
50711	市区	PMS_荆同村五配变	10	400	320	320
50712	宜兴	PMS_荆西村东公变	10	200	137	137
50713	市区	金马六配变	10	400	320	320

50714	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
50715	市区	10kV 河韵 4#站 T1	10	800	640	640
50716	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T2	10	800	640	640
50717	宜兴	PMS_朱渭朱家 2#公 变	10	200	160	160
50718	宜兴	凌云府 6#室 4#所变 主变	10	630	504	504
50719	市区	PMS_广益十四变	10	200	160	160
50720	市区	PMS_荆同村四配变	10	400	320	320
50721	宜兴	PMS_涧北河北 2#公 变	10	400	320	320
50722	宜兴	张家东湾公变(光伏 并网)	10	200	63	63
50723	宜兴	PMS_东卫排涝站公 变	10	400	320	320
50724	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T4	10	800	640	640
50725	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
50726	市区	10kV 桃盛 9#站 T2	10	800	640	640
50727	江阴	瑞新花苑 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
50728	江阴	珺和雅苑一期 2#配 电所 2#主变	10	800	640	640

50729	宜兴	南新渔场公变	10	200	160	160
50730	宜兴	PMS_龙亭周家公变	10	200	142	142
50731	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T2	20	800	640	640
50732	市区	10kV 长泰 17#站 T4	10	800	640	640
50733	市区	PMS_新世纪 1 号站 T1	10	1000	800	800
50734	宜兴	PMS_龙潭新村 6#箱 变主变	10	400	320	320
50735	市区	新世纪 1 号站 T2(融 合终端)	10	1000	800	800
50736	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T1	10	800	640	640
50737	市区	畅顺客运配变	10	400	320	320
50738	宜兴	PMS_船埠头 2#公变	10	400	271	271
50739	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T1	10	800	640	640
50740	江阴	绮峰公变	10	200	116	116
50741	市区	10kV 九里雅园 7#站 T4	10	800	640	640
50742	江阴	周庄广电 2#箱变主 变	10	630	504	504
50743	江阴	PMS_青龙西变	10	400	320	320
50744	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T2	10	800	640	640
50745	宜兴	龙运天城和府 5#室 2#所变	10	800	640	640

50746	宜兴	岭秀首府 2#站 1#所 变主变（光伏并网）	10	800	619	619
50747	宜兴	岭秀首府 2#站 2#所 变主变（光伏并网）	10	800	640	640
50748	宜兴	书香澜庭 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
50749	江阴	痘寺塘 3#变	10	400	313	313
50750	宜兴	PMS_奔马小区 2#公 变	10	200	160	160
50751	市区	10kV 宏诚 6#站 T1	10	800	640	640
50752	宜兴	龙运天城珺府 4#室 2#所变	10	800	640	640
50753	江阴	新郁箱变主变	10	630	504	504
50754	市区	10kV 常嘉 11#站 T2	10	800	640	640
50755	市区	10kV 玖里映月 5#站 T3	10	800	640	640
50756	宜兴	凤鸣府 3#室 3#所变	10	800	640	640
50757	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
50758	市区	前石桥二配变	10	400	320	320
50759	江阴	野长泾变	10	400	266	266
50760	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T4	20	800	640	640
50761	市区	PMS_10kV 墙南 1#箱 变 T1	10	400	320	320
50762	市区	PMS_西陈巷配变	10	400	320	320

50763	宜兴	苑坞 2#公变	10	400	320	320
50764	江阴	PMS_苍墩北变	10	400	320	320
50765	市区	PMS_张道泾泵配变	10	400	320	320
50766	宜兴	龙山村 2#箱变主变	10	500	400	400
50767	市区	10kV 稻香 8#箱变 T1	10	630	504	504
50768	市区	PMS_华锦乙配变	10	400	320	320
50769	市区	诸巷西配变	10	400	320	320
50770	市区	施巷二泵配变(融合终端)	10	400	320	320
50771	宜兴	PMS_龙头山五团公变	10	200	160	160
50772	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主变	20	800	633	633
50773	市区	PMS_中南十三配变	10	400	320	320
50774	江阴	夕阳红公寓配电所 1#主变	10	630	504	504
50775	江阴	夕阳红公寓配电所 2#主变	10	630	504	504
50776	宜兴	洑东集镇2#公变(光伏并网)	10	400	302	302
50777	宜兴	PMS_前新 2#公变	10	400	305	305
50778	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T4	10	800	640	640
50779	市区	10kV 西园 11#箱变 T1	10	630	504	504
50780	宜兴	华要新村 2#箱变主	10	500	400	400

		变				
50781	江阴	PMS_兴西南变	10	400	278	278
50782	江阴	PMS_港欣花苑 75#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50783	江阴	PMS_修家村变	10	400	319	319
50784	江阴	江家西变	10	400	279	279
50785	江阴	PMS_阳岐东变	10	200	160	160
50786	江阴	PMS_江阴蔡巷西变	10	400	304	304
50787	江阴	东支路灯变	10	400	320	320
50788	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T1	20	800	640	640
50789	江阴	杨树沟变	10	400	231	231
50790	江阴	临港华家店变	10	400	279	279
50791	宜兴	兴业小区四期 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50792	市区	江海贰一配变(融合终端)	10	400	320	320
50793	宜兴	PMS_外国语学校 1#箱变主变	10	400	320	320
50794	市区	10kV 羊尖 5#站 T4	10	800	640	640
50795	江阴	大路东变	10	400	303	303
50796	市区	10kV 姚家 3#箱变 T1	10	630	504	504
50797	江阴	PMS_霞客大住基南变	10	400	320	320
50798	宜兴	范道广场公变	10	400	320	320

50799	宜兴	宜丰公变	10	400	320	320
50800	江阴	PMS_塘下路变	10	400	320	320
50801	市区	PMS_塘西村西四配 变	10	400	315	315
50802	市区	10kV 文曲 6#箱变 T1	10	630	504	504
50803	江阴	PMS_里新桥公变	10	200	160	160
50804	江阴	PMS_里新江家村变	10	400	320	320
50805	宜兴	誉湖郡 6#室 2#所变 主变	20	630	504	504
50806	市区	20kV 山水澜园 5#站 T1	20	800	640	640
50807	江阴	振新华府 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
50808	江阴	振新华府 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
50809	江阴	振新华府 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
50810	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T1	10	800	640	640
50811	宜兴	悦龙台 2#室 4#所变 主变	10	800	638	638
50812	宜兴	宜乐雅园 6#室 2#所 变	10	800	640	640
50813	宜兴	PMS_定溪罗大 2#公 变	10	200	154	154
50814	市区	10kV 葛巷 1#箱变 T1	10	630	504	504

50815	宜兴	上袁一组 2#公变	10	400	298	298
50816	宜兴	PMS_巷头 5#公变	10	400	320	320
50817	宜兴	PMS_南漕花园公变	10	400	320	320
50818	宜兴	PMS_巷头 6#公变	10	400	320	320
50819	宜兴	PMS_巷头 7#公变	10	400	320	320
50820	江阴	PMS_孟河湾 3#变	10	400	314	314
50821	宜兴	芳桥西村公变(光伏 并网)	10	200	102	102
50822	江阴	东舜花苑 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
50823	市区	10kV 芙蓉 13#站 T4	10	800	640	640
50824	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T1	10	630	504	504
50825	宜兴	荆溪 2#箱变主变	10	630	504	504
50826	宜兴	PMS_万福渔池公变	10	200	160	160
50827	市区	10kV 桥边 5#箱变 T1	10	630	504	504
50828	江阴	芙蓉新村 8#箱变主 变	10	630	504	504
50829	市区	PMS_朱后配变	10	400	320	320
50830	宜兴	PMS_芦漕村 2#公变	10	200	147	147
50831	市区	10kV 兴塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
50832	市区	10kV 常春名邸 4#站 T2	10	800	640	640
50833	宜兴	粉华 2#公变	10	400	320	320
50834	江阴	镇区车站 1 号箱变	10	500	400	400

		主变				
50835	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
50836	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3	20	800	640	640
50837	市区	10kV 总参 1#站 T1	10	400	320	320
50838	市区	PMS_10kV 总参 1#站 T2	10	400	320	320
50839	江阴	鑫茂悦园 217#配 4#主变	10	630	504	504
50840	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T1	10	800	640	640
50841	宜兴	云爱教堂公变	10	400	320	320
50842	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T1	10	800	640	640
50843	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T2	10	800	640	640
50844	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T4	10	800	640	640
50845	市区	晃山桥配变	10	400	320	320
50846	宜兴	北埭 2#公变	10	400	308	308
50847	市区	10kV 长欣 1#箱变 T1	10	630	457	457
50848	江阴	雍锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
50849	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T4	10	800	630	630

50850	市区	PMS_10kV 南尖站 T1	10	630	504	504
50851	宜兴	金城花园 4#室 3#所变	10	800	640	640
50852	市区	10kV 长泰 18#站 T1	10	800	640	640
50853	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
50854	宜兴	振业 20#楼南箱变	10	630	490	490
50855	市区	10kV 邱巷 40#箱变 T1	10	630	504	504
50856	市区	10kV 姚湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
50857	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3	10	800	640	640
50858	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T4	10	800	640	640
50859	宜兴	龙运天城悦府 3#室 1#所变	10	630	504	504
50860	市区	10kV 大运华府 10#站 T2	10	800	640	640
50861	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	491	491
50862	市区	10kV 寺头 19#站 T1	10	800	640	640
50863	江阴	祝塘环南路东变	10	250	200	200
50864	江阴	璜塘高家村变	10	400	187	187
50865	市区	PMS_农科队二配变 (TTU)	10	200	160	160
50866	市区	华昌焊配变(融合终	10	400	320	320

		端)				
50867	市区	10kV 水秀 38#箱变 T1	10	630	504	504
50868	宜兴	杨树窝公变(光伏并 网)	10	200	71	71
50869	市区	PMS_永丰闸泵配变	10	200	160	160
50870	江阴	PMS_尤家坝变	10	250	200	200
50871	市区	PMS_渡桥配变	10	400	314	314
50872	市区	PMS_吴台泾排配变	10	400	303	303
50873	江阴	田由 2#变	10	400	300	300
50874	市区	PMS_中联十六配变	10	400	320	320
50875	宜兴	圩底西 2#公变(光 伏并网)	10	200	146	146
50876	江阴	申浦开发西变	10	400	320	320
50877	江阴	PMS_怀家村电站变	10	400	320	320
50878	江阴	PMS_小陆家村变	10	400	288	288
50879	江阴	PMS_瓦碎坝公变	10	250	180	180
50880	江阴	PMS_滨江开发 1#变	10	400	275	275
50881	江阴	PMS_水平南变	10	400	320	320
50882	江阴	PMS_金家湾东变	10	400	307	307
50883	江阴	PMS_程家丹北变	10	400	320	320
50884	江阴	祝塘塑料厂变	10	400	295	295
50885	市区	扬帆液压配变	10	400	313	313
50886	市区	10kV 梅荆 24#站 T4	10	800	640	640
50887	江阴	顾北村委变	10	400	320	320

50888	江阴	PMS_西新宅基变	10	315	252	252
50889	江阴	PMS_临港姚家南变	10	400	249	249
50890	江阴	葫桥陆家村变	10	250	195	195
50891	江阴	任家堂北变	10	400	320	320
50892	江阴	PMS_河北变	10	315	240	240
50893	江阴	盛巷上变	10	400	261	261
50894	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T3	10	800	640	640
50895	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T4	10	800	640	640
50896	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T2	10	800	640	640
50897	江阴	振新华府 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
50898	江阴	振新华府 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
50899	江阴	振新华府 2#配电所 2#主变	10	800	611	611
50900	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T1	10	1000	800	800
50901	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T1	10	1000	800	800
50902	江阴	上海花园二期 288# 配电所 2#主变	10	800	640	640
50903	江阴	尚仁南箱变主变	10	630	485	485
50904	市区	20kV 舟悦万顺居 2#	20	800	640	640

		站 T2				
50905	江阴	顾家跳中变	10	400	312	312
50906	江阴	汉皇西变	10	400	320	320
50907	江阴	凝景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
50908	市区	10kV 雷鑫 1#箱变 T1	10	630	504	504
50909	宜兴	振业 39#楼东箱变主 变	10	630	498	498
50910	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T2	10	800	640	640
50911	市区	10kV 柴巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
50912	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T2	10	800	640	640
50913	市区	10kV 杨湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
50914	宜兴	西锄场部公变	10	200	160	160
50915	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
50916	市区	10kV 春和景明 3#站 T3	10	800	640	640
50917	市区	10kV 欣风家园 1#站 T2	10	800	640	640
50918	江阴	春风雅苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
50919	宜兴	湖丰路公变	10	400	304	304
50920	市区	10kV 体中 3#箱变 T1	10	630	504	504
50921	江阴	高头上南 2#变	10	400	320	320

50922	宜兴	胥西公变	10	400	302	302
50923	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T1	10	800	640	640
50924	江阴	谢家头南变	10	200	160	160
50925	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T1	10	800	640	640
50926	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T3	10	800	640	640
50927	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T4	10	800	640	640
50928	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T2	10	800	640	640
50929	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T4	10	800	640	640
50930	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T4	10	800	640	640
50931	市区	10kV 景南 24#箱变 T1	10	630	504	504
50932	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
50933	市区	PMS_沈更上三配变	10	400	320	320
50934	市区	10kV 梅荆 28#站 T1	10	800	640	640
50935	江阴	PMS_祝塘顾家基变	10	400	269	269
50936	宜兴	堽坊东箱变主变	10	500	400	400
50937	市区	江海叁一配变(融合 终端)	10	400	320	320
50938	江阴	顾山南庄北变	10	400	320	320

50939	市区	PMS_东泾排涝配变	10	400	320	320
50940	市区	东大街一配变	10	400	320	320
50941	宜兴	中袁路 1#箱变主变	10	400	320	320
50942	江阴	于门开发 3#变	10	400	320	320
50943	江阴	季家宕变	10	200	72	72
50944	江阴	PMS_渔业西变	10	400	310	310
50945	江阴	PMS_澄张路 4#变	10	400	320	320
50946	宜兴	PMS_惠兴北路公变	10	400	320	320
50947	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T2	10	800	640	640
50948	宜兴	PMS_东园 1#公变	10	400	320	320
50949	江阴	瑞新花苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
50950	市区	10kV 新阳光 43#站 T2	10	800	632	632
50951	宜兴	PMS_钢材市场 2#公 变	10	400	294	294
50952	江阴	PMS_杨园里西变	10	200	160	160
50953	宜兴	PMS_梅家菜场公变	10	400	242	242
50954	市区	10kV 春风南岸 3#站 T1	10	800	640	640
50955	江阴	水云间花园 14#配电 所 1#主变	10	800	640	640
50956	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T2（光伏）	10	800	640	640
50957	市区	PMS_10kV 振染 4#箱	10	630	504	504

		变 T1				
50958	市区	PMS_10kV 振染 5#箱 变 T1	10	630	504	504
50959	市区	PMS_街贰二配变	10	400	320	320
50960	市区	PMS_10kV 振染 6#箱 变 T1	10	630	504	504
50961	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
50962	宜兴	PMS_定化五庄 2#公 变	10	200	114	114
50963	宜兴	PMS_天力路公变	10	400	320	320
50964	江阴	至公南箱变主变	10	630	455	455
50965	宜兴	PMS_荆西 2#公变	10	200	160	160
50966	市区	PMS_步行街北配变	10	400	310	310
50967	市区	PMS_锡凤停车配变	10	400	316	316
50968	市区	10kV 国际 12#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
50969	江阴	PMS_鉴清潭巷变	10	200	123	123
50970	市区	PMS_一区三变配变	10	400	320	320
50971	市区	10kV 阎江 3#箱变 T1	10	400	320	320
50972	宜兴	师渎厂区公变	10	400	320	320
50973	市区	10kV 新芳 6#箱变 T1	10	630	504	504
50974	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T4	10	800	640	640
50975	江阴	星赋花园一区 13-2#	10	630	504	504

		配电所 1#主变				
50976	宜兴	胥锦茶场公变	10	400	320	320
50977	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T2	10	800	640	640
50978	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
50979	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
50980	市区	PMS_湖桥二配变	10	400	320	320
50981	江阴	黄桥西 2#变	10	400	316	316
50982	市区	10kV 金牛苑三期 2# 站 T1	10	800	640	640
50983	江阴	塘头桥村委变	10	400	320	320
50984	宜兴	PMS_前阳西公变	10	200	128	128
50985	宜兴	PMS_周铁集贸公变	10	400	320	320
50986	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T2	10	800	638	638
50987	江阴	馨悦花园西区 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
50988	宜兴	PMS_塘田村 2#公变	10	200	160	160
50989	江阴	天敌雅苑 119#配电 所 3#主变	20	800	640	640
50990	江阴	北沟北变	10	400	320	320
50991	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
50992	市区	PMS_10kV 金茂府 7#	10	800	640	640

		站 T2				
50993	市区	PMS_杨树丁配变	10	400	320	320
50994	市区	PMS_东后巷二配变	10	400	320	320
50995	江阴	PMS_小南庄西变	10	315	142	142
50996	市区	10kV 景南 20#箱变 T1	10	630	504	504
50997	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
50998	江阴	新庄预制场南变	10	400	298	298
50999	市区	10kV 融禾 8#站 T1	10	800	640	640
51000	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T2	10	800	640	640
51001	江阴	PMS_东刘市变	10	400	106	106
51002	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T1	10	800	640	640
51003	江阴	孟家村变	10	400	289	289
51004	市区	10kV 邱巷 46#箱变 T1	10	630	504	504
51005	江阴	中村变	10	400	213	213
51006	江阴	云亭蒋家村东变	10	250	153	153
51007	江阴	三元变	10	200	160	160
51008	江阴	桃源名筑 40#配电所 1#主变	20	630	504	504
51009	江阴	PMS_平达北变	10	400	316	316
51010	宜兴	川埠工业 7#公变	10	400	277	277

51011	江阴	望隆花苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
51012	宜兴	PMS_旧渎西公变	10	400	320	320
51013	宜兴	永兴庄里组公变(光 伏并网)	10	400	249	249
51014	江阴	PMS_花家浜东箱变 主变	10	500	400	400
51015	市区	金拓机械配变	10	400	174	174
51016	江阴	尚源名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
51017	市区	10kV 海雅锦园 13# 站 T3	10	800	640	640
51018	江阴	PMS_申港开发 4#变	10	400	320	320
51019	江阴	PMS_周庄医院箱变 主变	10	500	400	400
51020	宜兴	振业 2#楼西箱变	10	630	504	504
51021	宜兴	PMS_隔湖水产 1#公 变	10	200	160	160
51022	市区	时南配变	10	400	320	320
51023	市区	10kV 雪印 4#箱变 T1	10	630	504	504
51024	宜兴	怡东花园 1#室 1#所 变主变	10	630	504	504
51025	宜兴	怡东花园 1#室 3#所 变主变	10	630	504	504
51026	市区	速接配变	10	400	319	319
51027	市区	PMS_依盛纺织	10	400	320	320

51028	市区	新西四配变	10	400	320	320
51029	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T1	20	800	640	640
51030	江阴	荣熙花园 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
51031	江阴	敌馊花园南园 23#配 电所 1#主变	20	630	504	504
51032	市区	PMS_爱普尔化工厂 配变	10	200	160	160
51033	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
51034	市区	泾达南路二配变	10	400	315	315
51035	市区	PMS_恒博石化二配 变	10	400	320	320
51036	宜兴	南漕高田 3#公变	10	400	320	320
51037	市区	湾东	10	400	309	309
51038	市区	10kV 北创 8#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
51039	宜兴	PMS_阳泉新村 1#箱 变主变	10	400	320	320
51040	江阴	PMS_兴利 5#变	10	400	320	320
51041	宜兴	龙运天城和府 4#室 1#所变	10	800	640	640
51042	宜兴	PMS_洛洞梅梁山庄 箱变主变	10	630	504	504
51043	市区	10kV 晨光静园 2#站	10	800	640	640

		T3				
51044	市区	10kV 稻香 4#箱变 T1	10	630	504	504
51045	市区	江海贰二配变(融合终端)	10	400	320	320
51046	宜兴	二工区 2#公变	10	400	320	320
51047	宜兴	民胜窑头 2#公变	10	200	160	160
51048	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T2	10	800	640	640
51049	市区	中兴配变	10	400	320	320
51050	江阴	峭岐通达西变	10	400	320	320
51051	宜兴	PMS_东园 2#公变	10	400	320	320
51052	江阴	PMS_顾山水厂箱变主变	10	630	504	504
51053	宜兴	熙岸阳光 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51054	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T2	10	800	640	640
51055	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
51056	江阴	春风景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
51057	市区	PMS_10kV 未来城 5#站 T1	10	800	640	640
51058	市区	10kV 未来城 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
51059	市区	PMS_合欢配变	10	400	320	320

51060	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
51061	市区	廊羊 1#箱变 T1	10	630	504	504
51062	市区	10kV 宏诚 7#站 T1	10	800	640	640
51063	宜兴	PMS_蒲荡 3#公变	10	200	160	160
51064	市区	10kV 玉西 1#箱变 T1	10	630	493	493
51065	市区	10kV 玖里映月 4#站 T2	10	800	640	640
51066	市区	PMS_市镇三三变	10	400	277	277
51067	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
51068	江阴	雷下二村 23#配电所 2#主变	10	630	504	504
51069	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
51070	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T3	10	630	504	504
51071	江阴	PMS_云亭菜场箱变 主变	10	500	400	400
51072	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T4	10	800	640	640
51073	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T4	10	800	640	640
51074	宜兴	花溪苑 5#室 1#所变 主变	10	630	500	500
51075	市区	10kV 春岸雅筑 4#站	10	800	640	640

		T3				
51076	江阴	观山新农村 1 号变	10	400	320	320
51077	市区	10kV 景南 19#箱变 T1	10	630	504	504
51078	宜兴	怡东花园 1#室 4#所 变主变	10	630	504	504
51079	宜兴	怡东花园 1#室 2#所 变主变	10	630	504	504
51080	江阴	尚源名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
51081	江阴	万安佳苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
51082	宜兴	太华小岭公变	10	400	320	320
51083	市区	PMS_春晖六配变	10	400	320	320
51084	市区	PMS_益明花园 2#箱 变 T1	10	630	504	504
51085	江阴	PMS_兴隆南箱变主 变	10	500	400	400
51086	市区	PMS_塔影八配变 (TTU)	10	400	320	320
51087	市区	PMS_界南三配变	10	400	320	320
51088	江阴	PMS_龙西箱变主变	10	500	400	400
51089	江阴	PMS_周庄海事箱变 主变	10	500	400	400
51090	江阴	PMS_周庄车站箱变 主变	10	500	357	357

51091	江阴	鑫茂悦园 269#配 3#主变	10	800	640	640
51092	江阴	PMS_商品箱变主变	10	500	374	374
51093	市区	10kV 新红 2#箱变 T1	10	630	504	504
51094	市区	10kV 安阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
51095	市区	PMS_浜排二配变	10	400	320	320
51096	市区	PMS_国庆泵二配变	10	400	320	320
51097	宜兴	PMS_西渚立新 3#公变	10	400	314	314
51098	宜兴	湖悦名邸 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
51099	市区	10kV 铁巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
51100	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
51101	市区	杨思桥二配变(融合终端)	10	400	320	320
51102	市区	PMS_10kV 板桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
51103	江阴	小吴巷 2#变	10	400	221	221
51104	宜兴	南禾佳苑 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
51105	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T1	10	800	640	640
51106	市区	前洲建设配变	10	400	320	320
51107	江阴	天阙雅苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640

51108	市区	10kV 晨光静园 1#站 T1	10	800	640	640
51109	江阴	夏港张家村南变	10	400	246	246
51110	市区	10kV 东岭 3#站 T1	10	800	569	569
51111	市区	10kV 未来城 5#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
51112	市区	PMS_10kV 未来城 5# 站 T2	10	800	640	640
51113	宜兴	西渚吾桥东山 2#公 变	10	400	289	289
51114	宜兴	PMS_新庄供电所 3# 箱变主变	10	500	400	400
51115	市区	10kV 庙圩 3#箱变 T1	10	630	504	504
51116	宜兴	漕南工业 4#公变	10	400	320	320
51117	市区	PMS_停车场五配变	10	400	320	320
51118	宜兴	天谷院墅 1#室 2#所 变主变	10	630	504	504
51119	市区	10KV 金科 7#站 T1	10	800	640	640
51120	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T2	10	800	640	640
51121	市区	10kV 邱巷 45#箱变 T1	10	630	504	504
51122	市区	PMS_吴单配变	10	400	320	320
51123	江阴	文林马家村变	10	400	238	238
51124	市区	10kV 分校 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	501	501

51125	市区	10kV 绿塔 3#箱变 T1	10	630	504	504
51126	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
51127	宜兴	南漕电力站 3#公变	10	200	160	160
51128	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T1	10	800	640	640
51129	宜兴	美栖鱼塘箱变主变	10	400	320	320
51130	市区	尤村湾二配变	10	400	310	310
51131	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
51132	宜兴	花溪邸 4#室 1#所变 主变	10	800	640	640
51133	宜兴	PMS_金兰村 3#公变	10	200	64	64
51134	宜兴	PMS_上坝茶场公变	10	400	320	320
51135	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T3	10	800	640	640
51136	江阴	春风雅苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
51137	江阴	史家庄 2#变	10	400	298	298
51138	江阴	PMS_协进北站变	10	400	304	304
51139	市区	铂晨名筑 4#站 T2	20	800	640	640
51140	市区	PMS_南联村北前配 变	10	200	160	160
51141	江阴	PMS_后路上北变	10	400	310	310
51142	江阴	PMS_南庄北变	10	400	104	104
51143	宜兴	PMS_埂南 2#公变	10	200	90	90
51144	市区	20kV 金溪瑞府 2#站	20	800	640	640

		T4				
51145	市区	10kV 熙悦府 8#站 T1	10	800	640	640
51146	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
51147	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
51148	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
51149	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
51150	宜兴	湖光珑樾府 2#室 1# 所变主变	20	800	640	640
51151	市区	PMS_中吴巷配变	10	400	320	320
51152	市区	PMS_隆盛配变	10	400	320	320
51153	市区	10kV 春和景明 3#站 T4	10	800	640	640
51154	宜兴	蒋圩水产公变	10	200	160	160
51155	市区	PMS_前花园配变	10	400	320	320
51156	市区	20kV 中电 1#箱变 T1	20	630	504	504
51157	江阴	春麓苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
51158	宜兴	雅达健康生态园 11# 站 4#所变主变	10	630	504	504
51159	市区	PMS_杨桥北配变	10	400	277	277
51160	宜兴	宜乐雅园 6#室 3#所 变	10	800	640	640

51161	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T4	10	800	640	640
51162	市区	10kV 瑞仕 9#站 T4	10	800	640	640
51163	宜兴	城泽家园 2#箱变主变	10	500	400	400
51164	市区	大上巷三配变	10	400	320	320
51165	江阴	春风佳苑 10#配电所 1#主变	10	800	632	632
51166	宜兴	PMS_洛涧站前路北箱变主变	10	400	320	320
51167	市区	10kV 鸿经 3#箱变 T1	10	630	501	501
51168	市区	20kV 和喜瑞园 5#T3	20	800	640	640
51169	江阴	裕珑花园 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
51170	江阴	PMS_云幼箱变主变	10	500	400	400
51171	市区	PMS_青石桥甲二配变	10	400	320	320
51172	江阴	华裕雅园 35#配 3#主变	10	800	640	640
51173	宜兴	时光汎樾府 2#室 3#所变主变	20	630	501	501
51174	宜兴	PMS_洛涧黄家坳箱变主变	10	200	153	153
51175	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T4	10	800	640	640
51176	市区	PMS_盛店桥三变	10	400	294	294
51177	市区	10kV 国际 13#站 T2	10	800	640	640

		(融合终端)				
51178	市区	PMS_刘马二配变	10	400	315	315
51179	市区	PMS_古溪巷二变	10	400	320	320
51180	宜兴	PMS_振华路 1#公变	10	200	160	160
51181	市区	新巷村配变	10	400	320	320
51182	宜兴	怀谷轩 3#室 1#所变 主变	10	630	504	504
51183	宜兴	周铁村委公变	10	400	320	320
51184	江阴	PMS_公园南变	10	400	320	320
51185	宜兴	荆溪人家 3#站 1#所 变主变	10	800	640	640
51186	市区	PMS_墙门配变	10	400	320	320
51187	市区	10kV 邱巷 31#箱变 T1	10	630	504	504
51188	市区	PMS_五房庄南配变	10	400	320	320
51189	宜兴	PMS_许家坝北公变	10	200	160	160
51190	宜兴	省庄新建 2#公变	10	500	400	400
51191	市区	PMS_俞家湾二配变	10	400	320	320
51192	市区	毛家弄北变	10	200	160	160
51193	宜兴	PMS_岭下大村 2#公 变	10	400	309	309
51194	宜兴	PMS_紫京小区三期 1#箱变主变	10	630	504	504
51195	宜兴	PMS_紫京小区三期 2#箱变主变	10	630	504	504

51196	宜兴	书香澜庭 3#室 2#所 变主变	10	800	636	636
51197	宜兴	PMS_伏西村西 2#箱 变主变	10	500	400	400
51198	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T1	10	800	640	640
51199	市区	石积山配变	10	400	320	320
51200	江阴	上品璟苑 320#配电 所 2#主变	10	630	504	504
51201	宜兴	湖父教堂箱变主变	10	500	400	400
51202	市区	10kV 大塘御园 9#站 T3	10	800	640	640
51203	市区	PMS_浜西变	10	200	160	160
51204	宜兴	PMS_吴墟桥北公变	10	200	127	127
51205	市区	钱二房配变（光伏）	10	400	265	265
51206	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
51207	市区	PMS_布厂五二配变	10	400	320	320
51208	市区	PMS_陶瓷厂二配变	10	400	320	320
51209	市区	PMS_枫桥配变	10	400	320	320
51210	江阴	万安佳苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
51211	江阴	PMS_虎塘里北变	10	200	160	160
51212	宜兴	春晓江南南苑 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51213	江阴	PMS_繁殖场西变	10	400	295	295

51214	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T2	10	800	640	640
51215	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T3	10	800	640	640
51216	宜兴	天安逸品花园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51217	江阴	PMS_四季花城 19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
51218	江阴	PMS_四季花城 19#配 电所 3#主变	10	800	640	640
51219	江阴	PMS_四季花城 19#配 电所 4#主变	10	800	640	640
51220	江阴	PMS_四季花城 19#配 电所 2#主变	10	800	640	640
51221	市区	置煤浜四配变	10	400	320	320
51222	江阴	馨云雅居 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
51223	江阴	紫悦花苑 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
51224	江阴	峭岐钱家村变	10	200	126	126
51225	江阴	云禧苑 638-2#配电 所 1#主变	10	630	504	504
51226	市区	PMS_祠堂五配变	10	400	320	320
51227	市区	10kV 河韵 2#站 T2	10	800	640	640
51228	市区	20kV 新光 10#站 T3	20	800	640	640
51229	宜兴	卫生小区箱变主变	10	630	504	504

51230	江阴	PMS_南村头西变	10	200	160	160
51231	江阴	王家大河梢变	10	200	104	104
51232	宜兴	万福蒋家 2#公变	10	400	316	316
51233	市区	PMS_李家庄二配变	10	400	320	320
51234	市区	PMS_10kV 新峰站 T1	10	630	504	504
51235	宜兴	鲸塘村中公变(光伏 并网)	10	200	137	137
51236	市区	PMS_沈更巷三配变	10	400	320	320
51237	市区	PMS_5#箱变 T1	10	630	504	504
51238	市区	PMS_谢巷四配变	10	400	320	320
51239	宜兴	PMS_团结圩南站公 变	10	400	320	320
51240	宜兴	PMS_工业 A 区 2#公 变	10	400	298	298
51241	市区	10kV 新芳 3#箱变 T1	10	630	504	504
51242	市区	10kV 邱巷 16#箱变 T1	10	630	504	504
51243	江阴	恒和中央璟园 85#配 电所 1#主变	10	630	504	504
51244	市区	上山湾配变	10	400	320	320
51245	江阴	PMS_果园路 12#箱变 主变	10	500	400	400
51246	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
51247	江阴	PMS_龙游西变	10	200	160	160

51248	市区	20kV 和喜瑞园 6#T2	20	800	640	640
51249	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
51250	江阴	港廊花苑 135#配电 所 1#主变	10	630	504	504
51251	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T2	10	800	639	639
51252	宜兴	龙运天城和府 4#室 2#所变	10	800	640	640
51253	市区	10kV 茅梓 4#箱变 T1	10	630	504	504
51254	市区	10kV 新西 2#箱变 T1	10	630	504	504
51255	宜兴	东岸北箱变主变	10	500	400	400
51256	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
51257	宜兴	高铁嘉苑 2#室 1#所 变主变	10	630	504	504
51258	市区	10kV 茅梓 7#箱变 T1	10	630	504	504
51259	市区	PMS_村委乙配变	10	200	160	160
51260	宜兴	洛涧陈家坳箱变主 变	10	500	400	400
51261	宜兴	新河沿荷花梗 2#公 变（光伏并网）	10	400	301	301
51262	市区	马降厂配变	10	200	160	160
51263	市区	PMS_木桥北甲	10	400	314	314
51264	江阴	万兴堆场北变	10	315	252	252
51265	市区	PMS_朱三配变	10	200	160	160

51266	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
51267	市区	PMS_集管配变	10	400	275	275
51268	宜兴	御景豪庭 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
51269	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T4	10	800	640	640
51270	宜兴	PMS_后窑新 1#公变	10	200	145	145
51271	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T2	20	800	640	640
51272	江阴	北庄东变	10	400	320	320
51273	宜兴	PMS_美栖花园箱变	10	400	320	320
51274	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 4#所变	10	800	640	640
51275	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T4	10	800	640	640
51276	宜兴	PMS_迎宾南虹 2#公 变	10	400	320	320
51277	市区	PMS_范庄五配变	10	400	320	320
51278	江阴	创富路 1 号 6#配电 所 2#主变	10	630	504	504
51279	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51280	市区	秦巷村配变	10	400	320	320
51281	市区	10kV 福安状元里 4# 站 T4	10	800	633	633

51282	江阴	PMS_潘家头南变	10	400	212	212
51283	宜兴	宸章府 2#室 2#主变	10	800	640	640
51284	市区	10kV 园区 3#箱变 T1	10	630	504	504
51285	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
51286	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T2	10	800	640	640
51287	市区	10kV 共泰 1#箱变 T1	10	400	298	298
51288	江阴	谭家村 4#变	10	400	320	320
51289	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
51290	市区	PMS_农业公司配变	10	400	320	320
51291	市区	10kV 亿丰 6#站 T3	10	800	640	640
51292	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
51293	江阴	PMS_五市 1#东变	10	200	147	147
51294	市区	PMS_上沿配变	10	400	320	320
51295	市区	10kV 向阳 6#箱变 T1	10	630	504	504
51296	江阴	东华佳苑 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
51297	江阴	棠樾锦园 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
51298	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T4	10	800	640	640
51299	江阴	馨云雅居 8#配电所 4#主变	10	800	640	640

51300	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T4	20	800	640	640
51301	市区	PMS_莫家村二配变	10	400	297	297
51302	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
51303	宜兴	PMS_新街东公变	10	400	290	290
51304	宜兴	桃花新村 3#公变(光 伏并网)	10	200	137	137
51305	市区	PMS_南水二变	10	200	155	155
51306	宜兴	省庄新建箱变主变	10	400	320	320
51307	宜兴	春晓江南北苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
51308	宜兴	莲河溪村 2#公变(光 伏并网)	10	200	138	138
51309	宜兴	PMS_张渚渚南快活 岭公变	10	200	160	160
51310	江阴	湖滨佳苑一村 25#配 电所 4#主变	10	800	640	640
51311	江阴	PMS_何赵家 2#变	10	200	160	160
51312	市区	PMS_10kV 渔花 1#箱 变 T1	10	400	320	320
51313	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
51314	宜兴	蜀山北街 3#箱变主 变	10	500	400	400
51315	市区	10kV 春光苑三期 5# 站 T1	10	800	640	640

51316	江阴	霞映景苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
51317	宜兴	高铁嘉苑 2#室 4#所 变主变	10	630	504	504
51318	宜兴	高铁嘉苑 2#室 3#所 变主变	10	630	504	504
51319	宜兴	高铁嘉苑 2#室 2#所 变主变	10	630	504	504
51320	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
51321	市区	靳更巷三配变	10	200	160	160
51322	市区	10kV 张南 3#箱变 T1	10	630	504	504
51323	市区	10kV 河韵 3#站 T1	10	800	640	640
51324	市区	PMS_健康新村配变	10	400	320	320
51325	市区	PMS_后庄四配变	10	400	320	320
51326	市区	10kV 东坞 1#箱变 T1	10	630	456	456
51327	市区	PMS_市镇三配变	10	400	312	312
51328	宜兴	PMS_天沅御城 15# 室 1#所变配电变压器	20	800	640	640
51329	宜兴	PMS_天沅御城 15# 室 2#所变配电变压器	20	800	640	640
51330	市区	10kV 宝品 1#箱变 T1	10	400	320	320
51331	江阴	PMS_五星西变	10	400	320	320
51332	江阴	瑞新花苑 33#配电所	10	800	640	640

		2#主变				
51333	江阴	微微南变	10	400	320	320
51334	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
51335	市区	PMS_巨神电力	10	400	309	309
51336	市区	10kV 五牧 5#箱变 T1	10	630	504	504
51337	市区	20kV 祥翼 5#站 T2	20	800	640	640
51338	江阴	PMS_染整南变	10	400	287	287
51339	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T3	20	800	640	640
51340	江阴	8 队变箱变主变	10	630	320	320
51341	宜兴	时光汎樾府 2#室 2#所变主变	20	630	501	501
51342	宜兴	云景台 1#站 4#所变	10	630	504	504
51343	宜兴	和喜汎府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
51344	江阴	PMS_前球庄变	10	400	275	275
51345	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T1	10	800	640	640
51346	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T2	10	800	640	640
51347	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
51348	宜兴	双庙村部 2#公变	10	200	160	160
51349	江阴	PMS_郭庄村变	10	400	320	320

51350	市区	PMS_10kV 玖里湾 9# 站 T1	10	800	640	640
51351	市区	10kV 共泰 2#箱变 T1	10	400	320	320
51352	市区	PMS_大桥角三变	10	400	311	311
51353	江阴	汤家湾东变	10	400	254	254
51354	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
51355	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
51356	市区	10kV 薛湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
51357	江阴	PMS_于门开发 4#变	10	400	296	296
51358	市区	PMS_太湖油品配变	10	400	320	320
51359	市区	PMS_园林舍二配变 (TTU)	10	400	320	320
51360	宜兴	阳羡湖旅游度假小 镇 14#室 1#所变	10	630	504	504
51361	宜兴	PMS_高塍李家公变	10	400	320	320
51362	市区	10kV 俞尚 1#箱变 T1	10	630	504	504
51363	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T1	10	800	640	640
51364	江阴	馨云雅居 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
51365	宜兴	新浩府箱变主变	10	400	320	320
51366	江阴	澜岸花苑 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
51367	宜兴	万家北公变	10	400	320	320

51368	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6# 室 1#所变	10	800	640	640
51369	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6# 室 3#所变	10	800	640	640
51370	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T2	10	800	640	640
51371	市区	10kV 融禾 7#站 T4	10	800	640	640
51372	市区	PMS_开元配变	10	400	320	320
51373	宜兴	PMS_东埠 2#公变	10	200	26	26
51374	市区	PMS_水产四配变	10	400	271	271
51375	市区	10kV 东育 3#箱变 T1	10	630	504	504
51376	江阴	PMS_东巷口 2#变	10	400	228	228
51377	市区	10kV 尚书苑 10#站 T2	10	800	640	640
51378	江阴	PMS_习礼村小区 2# 变	10	400	302	302
51379	市区	PMS_芦庄 5#站 T1	10	1250	1000	1000
51380	市区	振壹配变（光伏）	10	400	311	311
51381	宜兴	红梅园公变（光伏并 网）	10	400	117	117
51382	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
51383	市区	10kV 海雅锦园 14# 站 T4	10	800	640	640
51384	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T1	20	800	640	640

51385	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T1	10	800	640	640
51386	江阴	PMS_于门园区箱变 主变	10	500	224	224
51387	市区	PMS_渔港桥	10	400	302	302
51388	市区	花园浜三配变（光 伏）	10	200	85	85
51389	市区	PMS_汤家巷公配变	10	400	320	320
51390	市区	PMS_春潮一期 11#站 T3	10	1250	1000	1000
51391	市区	10kV 红星 2#箱变 T1	10	630	504	504
51392	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3	10	800	640	640
51393	江阴	尚源名筑东区 9#配 电所 2#主变	10	800	640	640
51394	市区	PMS_春潮一期 9#站 三号主变	10	1250	1000	1000
51395	市区	PMS_丰硕苑 T1	10	1000	800	800
51396	宜兴	龙运天城和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
51397	宜兴	PMS_前梅 2#公变	10	400	320	320
51398	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T1	10	800	639	639
51399	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T3	10	800	640	640
51400	市区	10kV 锦河雅苑站 T1	10	800	640	640

51401	市区	PMS_花园村三配变	10	400	301	301
51402	宜兴	PMS_服务区公变	10	400	320	320
51403	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
51404	宜兴	PMS_袁西公变	10	400	304	304
51405	宜兴	PMS_检测中心箱变 主变	10	400	320	320
51406	市区	10kV 海雅锦园 15# 站 T2	10	800	640	640
51407	江阴	PMS_小坟东变	10	400	198	198
51408	江阴	朝阳新村北变	10	400	320	320
51409	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主变	20	630	504	504
51410	宜兴	PMS_溪稍电站公变	10	400	252	252
51411	市区	PMS_新民东配变	10	400	320	320
51412	江阴	新城北公变	10	400	320	320
51413	宜兴	华美北公变	10	400	320	320
51414	江阴	田堵里变	10	400	307	307
51415	市区	庆丰桥配变(融合终 端)	10	400	320	320
51416	市区	10kV 河庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
51417	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
51418	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T3	20	800	640	640

51419	江阴	长北山站变	10	200	135	135
51420	市区	南湾村二配变	10	400	320	320
51421	江阴	城东夏家村变	10	400	316	316
51422	市区	山三二配变（光伏）	10	400	276	276
51423	市区	10kV 河韵 6#站 T1	10	800	640	640
51424	市区	PMS_芦庄 5#站 T2	10	1250	1000	1000
51425	宜兴	PMS_方家河东 2#公 变	10	400	298	298
51426	宜兴	PMS_中心桥南公变	10	200	153	153
51427	市区	西河二配变（光伏）	10	400	258	258
51428	市区	朱巷新宅基二配变 （光伏）	10	400	260	260
51429	市区	PMS_芦庄 5#站 T3	10	1250	1000	1000
51430	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
51431	市区	风雷五配变（融合终 端）	10	200	160	160
51432	宜兴	PMS_南菜场公变	10	400	320	320
51433	江阴	PMS_富格箱变主变	10	200	160	160
51434	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51435	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51436	宜兴	PMS_通天炉公变	10	200	160	160
51437	江阴	PMS_桑田北变	10	400	320	320

51438	江阴	PMS_双佳变	10	400	320	320
51439	江阴	霞栖苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
51440	市区	20kV 金匮里 11#站 T4	20	800	633	633
51441	江阴	雅澜名苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
51442	市区	PMS_新塘里三配变	10	400	320	320
51443	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 1#所变	10	630	504	504
51444	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 2#所变	10	630	504	504
51445	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 1#所变	10	630	504	504
51446	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 2#所变	10	630	504	504
51447	江阴	长和新天地 10#配电 所 4#主变	10	630	504	504
51448	市区	严家配变	10	400	320	320
51449	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T1	10	800	640	640
51450	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
51451	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T2	10	800	640	640
51452	市区	10kV 蠡园人才公寓	10	800	640	640

		1#站 T1				
51453	市区	PMS_龙渚二村	10	400	320	320
51454	市区	PMS_杨木桥南	10	400	320	320
51455	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T1	10	800	640	640
51456	宜兴	PMS_白巷村公变	10	400	314	314
51457	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T2	10	800	640	640
51458	江阴	PMS_顾山塘前西变	10	400	320	320
51459	宜兴	PMS_边庄车站公变	10	200	160	160
51460	宜兴	临泽人家 5#室 2#所 变主变	20	800	640	640
51461	江阴	荣裕西变	10	400	320	320
51462	江阴	PMS_砂山南 2#变	10	250	200	200
51463	市区	PMS_10KV 橡树湾 2# 站 T1	10	800	640	640
51464	宜兴	PMS_窑厂组 2#公变	10	400	307	307
51465	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T2	10	800	640	640
51466	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T1	10	800	640	640
51467	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T2	10	800	640	640
51468	市区	10kV 安瑞 3#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
51469	市区	10kV 安瑞 3#站 T2	10	800	640	640

		(光伏)				
51470	市区	PMS_蒋巷十五配变	10	400	320	320
51471	宜兴	翡翠四季花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
51472	宜兴	PMS_西山堡公变	10	400	275	275
51473	市区	鸿山园区配变	10	400	320	320
51474	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	0	0
51475	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T1	10	800	640	640
51476	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T3	10	800	640	640
51477	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T4	10	800	640	640
51478	市区	10kV 安瑞 4#站 T2 (光伏)	10	800	640	640
51479	宜兴	PMS_曲坊新村 2#公 变	10	400	320	320
51480	市区	陆家桥	10	400	320	320
51481	市区	PMS_盛一六配变 (TTU)	10	400	320	320
51482	江阴	PMS_周庄村红卫南 变	10	400	284	284
51483	市区	PMS_10kV 溪雅 11# 站 T1	10	800	631	631
51484	市区	10kV 宏诚 10#站 T2	10	800	640	640
51485	市区	PMS_10kV 堰新苑	10	1000	800	800

		10#站 T2				
51486	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T1	10	1000	795	795
51487	市区	10kV 观河澜院站 T1	10	800	640	640
51488	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
51489	市区	10kV 吉宝 5#站 T1	10	800	640	640
51490	江阴	PMS_鲤鱼港东箱变 主变	10	400	310	310
51491	宜兴	PMS_新都府 3#室 2# 所变主变	10	800	640	640
51492	市区	20kV 五爱南 7#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
51493	宜兴	PMS_遗踪村 3#公变	10	400	320	320
51494	市区	20kV 五爱南 7#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
51495	市区	20kV 五爱南 7#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
51496	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T2	10	800	640	640
51497	市区	20kV 五爱南 7#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
51498	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变	10	800	634	634
51499	江阴	PMS_李家巷 1#变	10	400	268	268
51500	市区	PMS_五河配电所 T1	10	1000	800	800

51501	市区	10kV 阳山 2#箱变 T1	10	630	504	504
51502	江阴	地板 2#变	10	400	282	282
51503	市区	PMS_五河十三配变	10	400	320	320
51504	市区	10kV 太平洋 9#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
51505	市区	PMS_五河二七配变	10	400	320	320
51506	宜兴	PMS_金水名都 2#箱 变 400KVA	10	400	320	320
51507	市区	PMS_五河二四配变	10	400	320	320
51508	市区	PMS_五河十六配变	10	400	320	320
51509	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
51510	市区	PMS_五河十四配变	10	400	320	320
51511	江阴	PMS_维宇变	10	400	315	315
51512	市区	10kV 御庭 7#站 T2	10	800	640	640
51513	江阴	PMS_宗言南变	10	400	320	320
51514	市区	PMS_田基浜配电所 T1	10	1000	800	800
51515	市区	PMS_田基浜配电所 T2	10	1000	800	800
51516	市区	10kV 北方 3#箱变 T1	10	630	504	504
51517	江阴	东翎雅苑 24-2#配电 所 4#主变	10	800	640	640
51518	市区	科机二配变	10	400	320	320
51519	江阴	PMS_长小 1#变	10	400	320	320

51520	江阴	薛家浜新村变	10	400	284	284
51521	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配 电所 2#主变	10	630	504	504
51522	市区	PMS_10kV 幸福里 7# 站 T4	10	800	640	640
51523	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
51524	江阴	小三房东 2#变	10	400	320	320
51525	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配 电所 1#主变	10	800	640	640
51526	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配 电所 2#主变	10	800	640	640
51527	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配 电所 1#主变	10	800	640	640
51528	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配 电所 3#主变	10	800	640	640
51529	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配 电所 4#主变	10	800	640	640
51530	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配 电所 2#主变	10	800	640	640
51531	宜兴	PMS_华虹公变	10	400	320	320
51532	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T1	10	800	640	640
51533	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T2	10	800	640	640
51534	宜兴	曹家村部公变(光伏	10	400	154	154

		并网)				
51535	江阴	金域广场 10-2#配电 所 4#主变	10	800	640	640
51536	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T1	10	800	640	640
51537	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T2	10	800	640	640
51538	市区	10kV 晨光 6#箱变 T1	10	630	504	504
51539	江阴	兰樾雅院 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
51540	市区	梅泾村配变(融合终 端)	10	400	320	320
51541	市区	海翔汽修配变	10	400	320	320
51542	市区	PMS_徐家里配变	10	400	320	320
51543	市区	盛二十配变(融合终 端)	10	400	320	320
51544	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T4	20	800	640	640
51545	市区	PMS_惠峰一配变 (TTU)	10	400	320	320
51546	市区	盛乙配变(融合终 端)	10	400	320	320
51547	江阴	杜家巷中变	10	400	104	104
51548	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T3	10	1000	800	800
51549	江阴	圣母箱变主变	10	630	504	504
51550	江阴	PMS_惠家村变	10	200	160	160

51551	江阴	韵湖澜山花园10#配电所 3#主变	10	630	504	504
51552	市区	PMS_盛一乙配变 (TTU)	10	400	320	320
51553	宜兴	凌霞箱变主变	10	630	504	504
51554	江阴	PMS_西庄村村站西变	10	400	320	320
51555	市区	10kV 西羲里 4#站 T3	10	800	623	623
51556	宜兴	PMS_湖民电站公变	10	400	320	320
51557	市区	10kV 堰新 11#站 T2	10	800	640	640
51558	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
51559	市区	10kV 裕旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
51560	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T1	10	800	640	640
51561	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T2	10	800	640	640
51562	江阴	PMS_水天变	10	400	320	320
51563	宜兴	PMS_邾渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
51564	市区	PMS_渔业村三配变	10	400	320	320
51565	宜兴	东圩村北 2#公变	10	200	156	156
51566	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T3	20	800	640	640
51567	江阴	璜土前村变	10	200	160	160
51568	市区	10kV 悠山#4 站 T1	10	800	640	640

51569	市区	10kV 悠山 4#站 T2	10	800	640	640
51570	江阴	南北降南变	10	400	320	320
51571	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
51572	江阴	星赋花园三区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
51573	江阴	泾东花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
51574	江阴	泾东花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
51575	宜兴	馨悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51576	市区	10kV 栖庭 4#站 T4	10	800	640	640
51577	江阴	泗河石岐里西变	10	400	320	320
51578	宜兴	南城下公变	10	400	302	302
51579	宜兴	四里桥 2#公变	10	400	263	263
51580	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T1	10	800	640	640
51581	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T2	10	800	640	640
51582	市区	PMS_薛夹里丁配变	10	400	320	320
51583	市区	PMS_薛夹里三配变	10	400	320	320
51584	江阴	PMS_白峰南变	10	400	250	250
51585	江阴	品尊名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
51586	市区	20kV 兴想 16#站 T3	20	800	640	640

51587	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T1	10	800	640	640
51588	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T2	10	800	640	640
51589	市区	10kV 锦叙苑站 T4	10	800	640	640
51590	市区	PMS_光明电站配变	10	400	320	320
51591	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T1	10	800	640	640
51592	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T2	10	800	640	640
51593	市区	PMS_林业村配变	10	400	185	185
51594	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51595	市区	20kV 悦园 14#站 T2	20	800	640	640
51596	市区	PMS_泵站配变	10	200	160	160
51597	市区	10kV 张村 1#箱变 T1	10	630	504	504
51598	市区	10kV 国际 12#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
51599	市区	PMS_10kV 环镇 1#箱 变 T1	10	400	320	320
51600	市区	10kV 宏诚 6#站 T4	10	800	640	640
51601	市区	10kV 春风南岸 2#站 T2	10	800	640	640
51602	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T1	10	800	640	640
51603	宜兴	后村 1#公变	10	200	160	160

51604	宜兴	双庙 3#公变	10	400	320	320
51605	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T4	10	800	640	640
51606	宜兴	东黄墅 3#公变	10	400	288	288
51607	宜兴	PMS_后村 3#箱变	10	400	293	293
51608	宜兴	PMS_天辰府 2#室 2# 所变主变	10	800	640	640
51609	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T2	10	800	640	640
51610	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T4	10	800	640	640
51611	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T1	10	800	640	640
51612	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T3	10	800	640	640
51613	市区	20kV 立信 5#站 T3	20	800	640	640
51614	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T1	10	800	640	640
51615	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T3	10	800	640	640
51616	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T4	10	800	640	640
51617	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T2	10	800	640	640
51618	市区	10kV 仁家 9#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
51619	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站	10	800	640	640

		T1				
51620	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站 T2	10	800	640	640
51621	市区	10kV 桂语和风 2#站 T1	10	800	640	640
51622	市区	虞巷配变	10	400	300	300
51623	江阴	PMS_杜家店箱变主 变	10	630	504	504
51624	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T1	10	800	640	640
51625	市区	10kV 文曲 5#箱变 T1	10	630	504	504
51626	宜兴	竹雨轩 4#室 3#所变 主变	10	630	504	504
51627	宜兴	PMS_兴隆桥公变	10	200	160	160
51628	宜兴	PMS_南漕小桥公变	10	400	320	320
51629	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
51630	市区	PMS_10kV 运河苑 6# 站 T1	10	800	640	640
51631	市区	PMS_10kV 运河苑 6# 站 T2	10	800	640	640
51632	宜兴	PMS_徐悲鸿广场箱 变	10	200	160	160
51633	宜兴	PMS_乌峰岭公变	10	200	160	160
51634	市区	10kV 锡溪名邸 10# 站 T3	10	800	640	640

51635	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T2	10	800	640	640
51636	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
51637	市区	10kV 水秀 11#箱变 T1	10	630	504	504
51638	宜兴	PMS_严北公变	10	400	245	245
51639	宜兴	铁红厂公变	10	400	320	320
51640	江阴	西石桥菜场箱变主 变	10	630	504	504
51641	宜兴	沙山公变	10	200	160	160
51642	市区	10kV 小南湾 2#站 T2	10	800	640	640
51643	宜兴	朝阳和建 1#公变	10	400	320	320
51644	市区	10kV 明蕴 3#箱变 T1	10	630	504	504
51645	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
51646	江阴	PMS_陆苑路变	10	400	311	311
51647	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
51648	江阴	水路沟箱变主变	10	630	504	504
51649	市区	彭家塘（南瑞）（光 伏）	10	400	289	289
51650	宜兴	PMS_新都府 3#室 4# 所变主变	10	800	640	640
51651	市区	马鞍社区配变	10	400	320	320
51652	市区	10kV 和韵上院 5#站	10	800	640	640

		T4				
51653	市区	PMS_冯更巷配变(南瑞)	10	200	160	160
51654	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T2	10	800	640	640
51655	市区	PMS_东浜八配变	10	200	160	160
51656	市区	PMS_10kV 路威 1#箱变 T1	10	400	320	320
51657	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
51658	宜兴	春晓江南北苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
51659	市区	PMS_薛夹里丙配变	10	400	320	320
51660	宜兴	下东六队公变	10	400	320	320
51661	宜兴	滨溪金悦府 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51662	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T2	10	800	639	639
51663	宜兴	珍香茶场公变	10	400	320	320
51664	江阴	华裕雅园 7#配 2#主变	10	630	504	504
51665	宜兴	PMS_文里村公变	10	400	320	320
51666	宜兴	PMS_汤渡转盘箱变主变	10	500	400	400
51667	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 1#主变	10	800	628	628

51668	江阴	渡江四村 12#箱变主变	10	630	504	504
51669	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 2#主变	10	800	634	634
51670	市区	泾秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
51671	江阴	朱家庄东变	10	400	306	306
51672	宜兴	五洞村箱变主变	10	500	400	400
51673	宜兴	金龙名都 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51674	江阴	PMS_汤介村变	10	400	138	138
51675	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T4	10	800	640	640
51676	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T1	10	800	640	640
51677	市区	10kV 邱巷 19#箱变 T1	10	630	504	504
51678	市区	10kV 许布 2#箱变 T1	10	315	240	240
51679	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
51680	江阴	PMS_谢南五金 2#变	10	400	320	320
51681	宜兴	三洞村部 1#公变（光伏并网）	10	400	294	294
51682	江阴	PMS_老庄南变	10	400	304	304
51683	江阴	PMS_东盟 2#变	10	200	151	151
51684	宜兴	夏阳西 2#公变	10	400	320	320
51685	市区	PMS_惠峰二配变	10	400	320	320

		(TTU)				
51686	江阴	PMS_坝头上北变	10	400	211	211
51687	宜兴	鹏鹞制造 13#公变	10	400	320	320
51688	市区	PMS_马泾桥三配变	10	400	309	309
51689	市区	10kV 水秀 33#箱变 T1	10	630	504	504
51690	市区	10kV 天域华园 6#站 T3	10	800	640	640
51691	市区	10kV 北洋湖 10#箱 变 T1	10	630	504	504
51692	江阴	紫运一村 7#配 1#主 变	10	630	504	504
51693	江阴	PMS_平巷变	10	200	160	160
51694	江阴	PMS_新渡箱变主变	10	630	504	504
51695	市区	PMS_电子一配变	10	400	320	320
51696	市区	PMS_曹婆桥乙配变 (TTU)	10	400	320	320
51697	宜兴	PMS_新都府 4#室 4# 所变主变	10	630	504	504
51698	市区	PMS_曹张六配变 (TTU)	10	400	320	320
51699	宜兴	PMS_三角桥 1#公变	10	400	320	320
51700	宜兴	雅达健康生态园 18# 室 1#所变	10	800	640	640
51701	江阴	PMS_南花山嘴变	10	400	320	320
51702	江阴	PMS_青阳徐家村西	10	200	160	160

		变				
51703	江阴	PMS_私营工业园 3 号变	10	315	252	252
51704	宜兴	南新陈家 2#公变	10	400	320	320
51705	江阴	PMS_周浜里东变	10	200	160	160
51706	宜兴	犊山大河边 2#公变	10	400	303	303
51707	江阴	小吴巷变	10	400	320	320
51708	江阴	PMS_二站东变	10	200	160	160
51709	宜兴	洛涧姚家公变(光伏 并网)	10	400	295	295
51710	江阴	PMS_蒋家村南变	10	400	245	245
51711	宜兴	PMS_新都府 3#室 3# 所变主变	10	800	640	640
51712	江阴	PMS_蒯家圩西变	10	200	160	160
51713	江阴	金家村西变	10	315	252	252
51714	市区	PMS_10kV 宪丰 2#箱 变 T1	10	400	320	320
51715	市区	10kV 鸿经 2#箱变 T1	10	630	504	504
51716	宜兴	PMS_唐家坝 2#公变	10	200	56	56
51717	市区	10kV 福安状元里 7# 站 T2	10	800	640	640
51718	宜兴	绿苑新村 3#公变	10	400	320	320
51719	市区	PMS_朱恒配变	10	400	258	258
51720	市区	10kV 庙洛 8#箱变 T1	10	630	504	504
51721	市区	华源二配变	10	400	309	309

51722	市区	PMS_新江南 2 号站 T1*	10	1000	800	800
51723	市区	10kV 芙蓉 13#站 T3	10	800	640	640
51724	市区	PMS_新江南 2 号站 T2*	10	1000	800	800
51725	江阴	万花商业广场 43#变 电所 2#主变	10	630	504	504
51726	市区	PMS_新江南 2 号站 T3	10	1000	800	800
51727	市区	10kV 西园 6#箱变 T1	10	630	504	504
51728	宜兴	PMS_苏缆新村 4#公 变	10	200	160	160
51729	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 4#所变	20	800	640	640
51730	市区	PMS_白吐桥二配变	10	400	320	320
51731	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T4	10	800	640	640
51732	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
51733	江阴	PMS_龙砂 1 号箱变 主变	10	400	320	320
51734	宜兴	金城花园 3#室 4#所 变	10	800	640	640
51735	市区	跨塘 1#箱变 T1	10	800	640	640
51736	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T4	10	800	640	640

51737	市区	PMS_安镇充配变	10	200	160	160
51738	宜兴	PMS_碓坊 1#公变	10	400	320	320
51739	江阴	PMS_小南庄变	10	400	320	320
51740	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T4	10	800	640	640
51741	宜兴	PMS_鲸塘社区箱变 主变	10	400	320	320
51742	江阴	PMS_南降东变	10	400	305	305
51743	江阴	龙城福第二期 235# 配电所 1#主变	10	800	640	640
51744	市区	10kV 九里雅园 3#站 T3	10	800	640	640
51745	宜兴	PMS_巷头徐家公变	10	400	320	320
51746	宜兴	PMS_水浮 2#箱变	10	630	504	504
51747	江阴	PMS_灰罗圩东变	10	200	113	113
51748	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
51749	宜兴	芳庄塘东公变(光伏 并网)	10	200	40	40
51750	江阴	PMS_柞树下变	10	200	95	95
51751	宜兴	洛涧工业 5#公变	10	400	320	320
51752	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
51753	江阴	PMS_长寿翻水站变	10	200	160	160
51754	市区	PMS_生活配变	10	400	320	320

51755	宜兴	PMS_煤球箱变主变	10	630	504	504
51756	江阴	PMS_何蒋变	10	200	102	102
51757	宜兴	PMS_荆溪路箱变	10	630	504	504
51758	市区	10kV 金玥湾 7#站 T1	10	800	640	640
51759	江阴	河湘路变	10	400	320	320
51760	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
51761	市区	10kV 锦树里站 T1	10	1250	1000	1000
51762	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T2	10	800	640	640
51763	市区	10kV 周家角 1#箱变 T1	10	630	504	504
51764	宜兴	PMS_培源西 1#箱变	10	200	160	160
51765	宜兴	振业 10#楼北箱变主变	10	630	504	504
51766	市区	10kV 河韵 4#站 T4	10	800	640	640
51767	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T1	10	800	640	640
51768	江阴	紫悦花苑 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
51769	宜兴	PMS_碓坊 7#公变	10	200	160	160
51770	市区	20kV 西水东 17#站 T4	20	800	640	640
51771	市区	北禅寺站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
51772	江阴	云景花园 9#配电所	10	630	504	504

		1#主变				
51773	宜兴	PMS_碓坊 8#公变	10	400	320	320
51774	市区	PMS_育秧厂二配变	10	400	320	320
51775	市区	10kV 蒋浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
51776	江阴	榨树下西变	10	315	219	219
51777	宜兴	PMS_梅树公变	10	200	133	133
51778	市区	PMS_市镇五配变	10	400	306	306
51779	宜兴	PMS_上场公变	10	200	160	160
51780	市区	10kV 东柏 8#箱变 T1	10	630	504	504
51781	市区	10kV 玖里映月 5#站 T1	10	800	640	640
51782	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 3#主变	20	800	640	640
51783	市区	PMS_水墨头一配变 (TTU)	10	400	320	320
51784	市区	PMS_市镇四四配变	10	400	320	320
51785	市区	荣昌元筑配变	10	400	320	320
51786	宜兴	汤渎村 2#公变	10	400	320	320
51787	宜兴	蜀古九组公变	10	200	120	120
51788	市区	后亚桥配变	10	400	305	305
51789	宜兴	PMS_宣林西 3#公变	10	200	160	160
51790	市区	PMS_10kV 溪雅 11# 站 T2	10	800	629	629
51791	市区	PMS_10kV 溪雅 12# 站 T1	10	800	640	640

51792	宜兴	离墨箱变主变	10	630	504	504
51793	市区	PMS_10kV 溪雅 12# 站 T2	10	800	640	640
51794	市区	PMS_10kV 溪雅 13# 站 T1	10	800	640	640
51795	市区	10kV 安瑞 5#站 T1 (光伏)	10	800	640	640
51796	市区	PMS_10kV 安瑞 5#站 T2	10	800	640	640
51797	市区	PMS_邵家坝二配变	10	400	320	320
51798	市区	PMS_10kV 溪雅 13# 站 T2	10	800	640	640
51799	江阴	PMS_南新 1#变	10	400	320	320
51800	江阴	PMS_赶船墩北变	10	400	305	305
51801	江阴	华隆广场 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
51802	宜兴	翡翠四季花园 4#室 2#所变	20	800	640	640
51803	市区	PMS_10kV 檀溪湾 15#箱变 T1	10	630	497	497
51804	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
51805	江阴	工商箱变主变	10	630	504	504
51806	江阴	悦庭花园二期 21#配 电所 2#主变	10	800	640	640
51807	宜兴	查林工业区 6#公变	10	400	320	320

51808	宜兴	观澜府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
51809	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
51810	宜兴	PMS_塘头双场 3#公变	10	200	160	160
51811	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T1	10	800	640	640
51812	市区	PMS_霞洲路灯配变	10	200	160	160
51813	宜兴	芦荡口 2#公变	10	400	320	320
51814	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
51815	江阴	PMS_俞家村变	10	400	309	309
51816	江阴	星赋花园四区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
51817	江阴	万花商业广场 43#变电所 1#主变	10	630	504	504
51818	江阴	费家巷西变	10	400	295	295
51819	江阴	花山西变	10	200	129	129
51820	市区	PMS_强家渡三配变	10	400	320	320
51821	宜兴	PMS_徐家桥西公变	10	200	160	160
51822	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
51823	江阴	恒方变	10	400	320	320
51824	江阴	融城苑 228#配电所 2#主变	10	800	640	640

51825	市区	PMS_10kV 溪雅 14# 站 T1	10	800	640	640
51826	宜兴	鼎球小区 3#公变	10	400	320	320
51827	市区	PMS_10kV 溪雅 14# 站 T2	10	800	628	628
51828	宜兴	PMS_南漕河东公变	10	200	130	130
51829	市区	PMS_10kV 溪雅 15# 站 T1	10	800	628	628
51830	市区	20kV 五爱南 6#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
51831	市区	PMS_10kV 溪雅 15# 站 T2	10	800	630	630
51832	宜兴	横塘新区 1#箱变主 变	10	500	400	400
51833	市区	20kV 五爱南 6#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
51834	宜兴	PMS_邱庄村公变	10	400	292	292
51835	市区	20kV 五爱南 6#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
51836	宜兴	PMS_陶瓷商城 3#公 变	10	400	320	320
51837	江阴	黄墅 3#变	10	400	320	320
51838	市区	20kV 五爱南 6#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
51839	宜兴	PMS_南漕承家公变	10	200	160	160
51840	市区	PMS_10kV 堰新苑 9#	10	1000	800	800

		站 T1				
51841	市区	PMS_10kV 堰新苑 9# 站 T2	10	1000	800	800
51842	市区	PMS_10kV 堰新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
51843	江阴	PMS_泾西村蒯家村 变	10	400	194	194
51844	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
51845	江阴	棠樾锦园 59-2#配电 所 2#主变	10	630	504	504
51846	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T4	10	800	640	640
51847	江阴	梅家角变	10	200	0	0
51848	江阴	PMS_灯塔石粉变	10	400	302	302
51849	市区	PMS_新兴村配变	10	400	320	320
51850	江阴	西渔公变	10	200	160	160
51851	市区	10kV 上源名筑 2#站 T2	10	800	640	640
51852	宜兴	钱家 3#公变（光伏 并网）	10	200	25	25
51853	江阴	PMS_龙游虞家村变	10	400	308	308
51854	宜兴	PMS_东湖桥公变	10	200	160	160
51855	江阴	PMS_里泾坝电站变	10	200	137	137
51856	江阴	PMS_观山东变	10	400	180	180
51857	宜兴	民南村 2#公变	10	400	320	320

51858	市区	10kV 金玥湾 4#站 T2	10	800	640	640
51859	江阴	小周家村公变	10	400	272	272
51860	市区	10kV 普睿 4#箱变 T1	10	630	504	504
51861	江阴	长山变基建变	10	200	160	160
51862	市区	宇通纺织配变	10	400	320	320
51863	江阴	新城中公变	10	400	316	316
51864	宜兴	PMS_绿苑新村 6#公变	10	400	320	320
51865	江阴	PMS_史村中变	10	400	155	155
51866	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T1	10	800	640	640
51867	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T2	10	800	640	640
51868	宜兴	PMS_费家组 1#公变	10	400	320	320
51869	市区	PMS_新苑公司十配变	10	400	320	320
51870	市区	10kV 堰新 13#站 T1	10	800	640	640
51871	江阴	天敌雅苑 88#配电所 1#主变	20	800	640	640
51872	宜兴	PMS_万石姚家 2#公变	10	200	160	160
51873	市区	10kV 东璟 24#站 T2	10	800	640	640
51874	市区	10kV 高雄 1#箱变 T1	10	630	504	504
51875	市区	10kV 上源名筑 2#站 T3	10	800	640	640

51876	市区	留南四配变	10	400	320	320
51877	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T1	20	800	640	640
51878	市区	PMS_齐家社二配变	10	400	320	320
51879	江阴	PMS_金石路变	10	400	320	320
51880	市区	PMS_10kV 文台变箱 变 T1	10	630	504	504
51881	江阴	水云间花园 43#配电 所 1#主变	10	800	640	640
51882	宜兴	陶都苑 1#站 1#所变 主变	10	400	320	320
51883	宜兴	翡翠四季花园 3#室 3#所变	20	800	629	629
51884	宜兴	PMS_陆平五家圩公 变	10	200	160	160
51885	市区	泉山四配变	10	400	320	320
51886	市区	10kV 河庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
51887	宜兴	PMS_归径新河沿公 变	10	400	264	264
51888	江阴	PMS_斜河北变	10	200	107	107
51889	市区	10kV 景苑 7#站 T4	10	800	640	640
51890	江阴	PMS_西坝头站变	10	400	319	319
51891	江阴	PMS_五重金电站变	10	315	187	187
51892	江阴	益民大 2#变	10	400	320	320
51893	江阴	PMS_泗河钱家村变	10	200	62	62

51894	宜兴	PMS_创业路公变	10	400	305	305
51895	宜兴	花溪苑 5#室 2#所变 主变	10	630	504	504
51896	市区	东顺苑 5#站 T3	10	800	640	640
51897	宜兴	PMS_振兴桥公变	10	400	286	286
51898	市区	PMS_降东西配变	10	400	317	317
51899	市区	PMS_刁庄里配变	10	400	320	320
51900	市区	PMS_南鲍配变	10	400	320	320
51901	江阴	PMS_二区一号箱变 主变	10	400	320	320
51902	市区	10kV 东璟 21#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
51903	市区	10kV 东璟 21#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
51904	市区	10kV 东璟 21#站 T3 (融合终端)	10	1000	800	800
51905	市区	10kV 东璟 21#站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
51906	江阴	PMS_旱沟东变	10	200	26	26
51907	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T1	10	1000	800	800
51908	市区	PMS_10kV 青山二村 1#箱 T1	10	630	504	504
51909	市区	PMS_10kV 洛社 2#箱 变 T1	10	630	504	504
51910	江阴	PMS_一区一号箱变	10	400	320	320

		主变				
51911	江阴	梅园新村 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
51912	市区	10kV 新光嘉园 12# 站 T3	10	800	640	640
51913	江阴	PMS_陈家冲南变	10	200	40	40
51914	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T3	10	1000	800	800
51915	市区	10kV 金锡 1#箱变 T1	10	630	504	504
51916	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T1	20	800	640	640
51917	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T4	10	800	640	640
51918	市区	10kV 新阳光 34#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
51919	市区	10kV 新阳光 34#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
51920	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T4	10	800	640	640
51921	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T2	10	800	640	640
51922	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T1	10	1000	800	800
51923	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T2	10	1000	800	800
51924	江阴	长寿新村 1#箱变	10	630	504	504

51925	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
51926	宜兴	悦龙台 3#室 3#所变 主变	10	630	504	504
51927	市区	10kV 滨河景园 3#站 T2	10	800	640	640
51928	市区	薛家里三配变	10	400	320	320
51929	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
51930	市区	10kV 张泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
51931	宜兴	农业园公变	10	200	160	160
51932	宜兴	PMS_牧场 2#公变	10	200	142	142
51933	江阴	南庄南站	10	200	134	134
51934	市区	10kV 秦泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
51935	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
51936	市区	10kV 友雪 2#箱变 T1	10	630	504	504
51937	市区	10kV 青峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
51938	宜兴	邵坞茶场公变	10	400	320	320
51939	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 2#主变	20	800	640	640
51940	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	320	320
51941	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T1	10	800	640	640
51942	市区	PMS_湖光五配变（南 瑞）	10	200	135	135

51943	市区	10kV 上源名筑 2#站 T1	10	800	640	640
51944	江阴	霞客苑 36#配电所 3#主变	10	630	504	504
51945	市区	横河三配变	10	400	320	320
51946	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T1	10	800	640	640
51947	市区	10kV 墙南 4#箱变 T1	10	630	504	504
51948	江阴	新秀园一期 12#配电 所 4#主变	10	800	640	640
51949	市区	PMS_20kV 璩颐湾 3# 站 T1	20	800	640	640
51950	市区	PMS_20kV 璩颐湾 3# 站 T2	20	800	640	640
51951	市区	PMS_20kV 耘生 2#站 T1	20	800	640	640
51952	江阴	马介村东变	10	400	122	122
51953	江阴	尚澜名筑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
51954	市区	10kV 长楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
51955	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T3	10	800	640	640
51956	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T1	10	800	640	640
51957	市区	PMS_叙丰里配电所 T2	10	1250	1000	1000

51958	市区	10kV 东璟 22#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
51959	市区	10kV 东璟 22#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
51960	市区	PMS_宏伟电器配变	10	400	315	315
51961	市区	10kV 东璟 23#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
51962	市区	10kV 东璟 23#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
51963	江阴	PMS_新村东箱变主 变	10	400	320	320
51964	市区	PMS_杨树张家二配 变	10	400	320	320
51965	市区	西前头配变	10	400	320	320
51966	市区	PMS_20kV 璩颐湾 6# 站 T1	20	800	640	640
51967	市区	PMS_20kV 璩颐湾 6# 站 T3	20	800	640	640
51968	市区	PMS_20kV 璩颐湾 6# 站 T4	20	800	640	640
51969	市区	PMS_20kV 璩颐湾 6# 站 T2	20	800	640	640
51970	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T3	10	800	640	640
51971	江阴	PMS_一品花园 62#配 电所 1#主变	10	800	640	640

51972	江阴	PMS_朱徐巷徐家变	10	200	91	91
51973	江阴	PMS_一品花园62#配电所 2#主变	10	800	640	640
51974	市区	龙光配变	10	400	320	320
51975	市区	硕放建设配变	10	400	320	320
51976	宜兴	洸宸天境府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
51977	宜兴	PMS_丰西村公变	10	400	271	271
51978	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
51979	市区	10kV 景观 1#箱变 T1	10	400	320	320
51980	宜兴	PMS_高塍镇政府公变	10	400	320	320
51981	江阴	徐家西 4#变	10	400	320	320
51982	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T4	10	800	640	640
51983	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T1	10	800	640	640
51984	宜兴	PMS_双庙河渎墩公变	10	200	160	160
51985	市区	10kV 陈新 1#箱变 T1	10	400	320	320
51986	市区	20kV 裕沁 9#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
51987	宜兴	PMS_腾达公变	10	400	262	262
51988	江阴	PMS_圩塘南变	10	400	276	276
51989	市区	20kV 耘生 2#站 T2	20	800	640	640

		(融合终端)				
51990	市区	PMS_20kV 璆颐湾 4# 站 T1	20	800	636	636
51991	市区	PMS_20kV 璆颐湾 4# 站 T3	20	800	640	640
51992	市区	PMS_20kV 璆颐湾 4# 站 T4	20	800	640	640
51993	市区	PMS_20kV 璆颐湾 4# 站 T2	20	800	640	640
51994	市区	辞家桥三配变	10	400	320	320
51995	江阴	PMS_卢巷里北变	10	400	320	320
51996	宜兴	PMS_石臼坞公变	10	200	160	160
51997	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 3# 所变主变	10	630	497	497
51998	宜兴	PMS_黄墅茶场 3#公 变	10	200	160	160
51999	市区	PMS_东山头南	10	400	320	320
52000	江阴	PMS_加油站西变	10	400	320	320
52001	江阴	PMS_龙西西变	10	400	320	320
52002	江阴	PMS_北国水厂箱变 主变	10	400	320	320
52003	宜兴	分界岭 5#公变	10	400	312	312
52004	宜兴	大团东公变(光伏并 网)	10	400	311	311
52005	市区	10kV 水秀 4#箱变 T1	10	630	504	504
52006	江阴	PMS_幸福南路箱变	10	400	320	320

		主变				
52007	宜兴	杏洞充电站公变	10	400	320	320
52008	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 2# 所变主变	10	800	640	640
52009	宜兴	国山南山公变	10	400	320	320
52010	市区	赛达配变（融合终 端）	10	400	320	320
52011	宜兴	PMS_淦里上村公变	10	400	269	269
52012	江阴	PMS_新村南箱变主 变	10	400	320	320
52013	市区	10kV 新光嘉园 15# 站 T1	10	800	640	640
52014	市区	PMS_宝骏冶金	10	400	217	217
52015	市区	10kV 学府上院 4#站 T1	10	800	640	640
52016	江阴	PMS_博爱路 165#配 电所 1#主变	10	800	640	640
52017	江阴	PMS_博爱路 165#配 电所 2#主变	10	800	640	640
52018	市区	康柏二配变	10	400	320	320
52019	江阴	PMS_博爱路南变	10	400	277	277
52020	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T1	10	800	640	640
52021	市区	PMS_10kV 赤咀 1#箱 变 T1	10	400	320	320
52022	宜兴	PMS_漳渎太湖公变	10	400	320	320

52023	市区	PMS_10kV 赤咀 2#箱变 T1	10	400	320	320
52024	江阴	PMS_丰产巷箱变主变	10	400	320	320
52025	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
52026	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T1	20	800	640	640
52027	宜兴	竹海岭上 4#站 2#所变主变	10	800	640	640
52028	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 2#所变	20	800	640	640
52029	市区	永和塑料配变	10	400	320	320
52030	江阴	尚澜名筑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
52031	市区	PMS_豪普三配变	10	400	281	281
52032	宜兴	熙和府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52033	市区	PMS_石园二配变	10	400	320	320
52034	江阴	冯家坝北变	10	200	113	113
52035	市区	PMS_10kV 北桥 5#站 T1	10	1000	800	800
52036	市区	10kV 北桥 5#站 T2	10	1000	800	800
52037	宜兴	PMS_凤凰村公变	10	400	72	72
52038	市区	PMS_庙下(二)	10	400	320	320
52039	宜兴	竹舍河西 3#公变	10	400	303	303

52040	宜兴	塘头公变（光伏并网）	10	200	138	138
52041	市区	10kV 桥边 4#箱变 T1	10	630	504	504
52042	宜兴	PMS_官渎港公变	10	400	320	320
52043	市区	10kV 查镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
52044	市区	PMS_10kV 查镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
52045	江阴	PMS_鲤鱼港箱变主变	10	400	320	320
52046	市区	PMS_南储运	10	400	71	71
52047	宜兴	龙运天城悦府 4#室 2#所变	10	800	640	640
52048	市区	PMS_田壹配变	10	400	271	271
52049	市区	10kV 莲蓉 2#箱变 T1	10	630	504	504
52050	市区	10kV 渔业 1#箱变 T1	10	630	504	504
52051	市区	10kV 陈更 5#箱变 T1	10	630	504	504
52052	宜兴	PMS_国税箱变主变	10	400	320	320
52053	江阴	PMS_小乔北变	10	400	247	247
52054	市区	10KV 盛店 1#箱变 T1	10	400	320	320
52055	市区	10kV 教育 9#箱变 T1	10	630	504	504
52056	江阴	PMS_灯塔茶岐东排变	10	400	256	256
52057	市区	10kV 锦鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
52058	江阴	PMS_金鹅墩东变	10	400	308	308
52059	江阴	PMS_红旗西站变	10	400	320	320

52060	江阴	PMS_富民路变	10	400	320	320
52061	市区	PMS_20kV 悦园 13# 站 T3	20	800	640	640
52062	市区	PMS_20kV 悦园 13# 站 T1	20	800	640	640
52063	市区	PMS_王家三配变	10	400	320	320
52064	江阴	星赋花园四区 8#配 电所 1#主变	10	800	640	640
52065	宜兴	PMS_红凌塘 2#公变	10	200	145	145
52066	市区	PMS_大墩二配变	10	400	320	320
52067	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	320	320
52068	市区	10kV 西园 7#箱变 T1	10	630	504	504
52069	市区	10kV 稻村 24#箱变 T1	10	630	504	504
52070	江阴	闻书苑 5#配电所 3# 主变	10	630	491	491
52071	宜兴	PMS_兰右后村公变	10	400	320	320
52072	宜兴	夏姜坝头公变(光伏 并网)	10	200	104	104
52073	市区	10kV 邱巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
52074	宜兴	大芦寺公变	10	400	320	320
52075	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T3	10	800	640	640
52076	市区	田七房二配变	10	400	320	320
52077	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 1#所变	20	800	640	640

52078	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
52079	宜兴	临泽人家 1#站 4#所 变	20	800	640	640
52080	宜兴	临泽人家 1#站 2#所 变	20	800	640	640
52081	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 1#所变	20	800	640	640
52082	市区	PMS_20kV 悦园 13# 站 T2	20	800	640	640
52083	市区	PMS_20kV 悦园 13# 站 T4	20	800	640	640
52084	市区	10kV 宏诚 8#站 T1	10	800	640	640
52085	市区	PMS_20kV 悦园 12# 站 T2	20	800	640	640
52086	市区	PMS_20kV 悦园 12# 站 T1	20	800	640	640
52087	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52088	宜兴	南荡 2#公变	10	200	159	159
52089	江阴	PMS_老虎墩北变	10	400	320	320
52090	江阴	环南路中箱变主变	10	630	504	504
52091	市区	中窑四配变	10	400	303	303
52092	宜兴	PMS_见花 2#公变	10	400	320	320
52093	江阴	文泽苑 4#配电所 1# 主变	10	800	640	640

52094	江阴	PMS_纺织西箱变主变	10	400	315	315
52095	江阴	PMS_纺织变箱变主变	10	400	254	254
52096	江阴	PMS_龙西北箱变主变	10	630	504	504
52097	江阴	PMS_小吴巷路 1#变	10	400	320	320
52098	江阴	北街箱变主变	10	630	504	504
52099	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T2	10	800	640	640
52100	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T2	10	800	640	640
52101	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 3#所变	20	800	640	640
52102	宜兴	临泽人家 3#室 4#所变	20	800	640	640
52103	宜兴	临泽人家 3#室 2#所变	20	800	640	640
52104	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T1	20	800	638	638
52105	宜兴	谢家庄公变(光伏并网)	10	400	264	264
52106	宜兴	荒山北 2#公变	10	400	320	320
52107	宜兴	PMS_站前路 2#公变	10	400	320	320
52108	宜兴	PMS_和桥荷花公变	10	200	19	19
52109	市区	10kV 长楼 5#箱变 T1 (光伏)	10	630	504	504

52110	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
52111	市区	油并浜配变	10	400	264	264
52112	宜兴	干西鱼塘南公变	10	200	160	160
52113	宜兴	PMS_上阳公变	10	200	134	134
52114	市区	10kV 和韵上院 5#站 T1	10	800	640	640
52115	市区	PMS_电镀厂配变	10	200	155	155
52116	江阴	翡翠花苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
52117	市区	PMS_捷驰精密	10	400	320	320
52118	市区	10kV 梅荆 24#站 T1	10	800	640	640
52119	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T3	10	800	640	640
52120	江阴	水景花苑 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
52121	宜兴	竺隐溪院 5#室 1#所 变主变	10	800	640	640
52122	市区	10kV 丰泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
52123	江阴	PMS_申港东街南变	10	400	317	317
52124	市区	10kV 马波 3#箱变 T1	10	630	504	504
52125	市区	PMS_青龙村三配变 (TTU)	10	400	320	320
52126	市区	10kV 曙光 3#箱变 T1	10	630	504	504
52127	江阴	毛纺 2 号变	10	400	309	309

52128	江阴	春风景苑13#配电所 3#主变	10	800	640	640
52129	江阴	PMS_西园一村箱变 主变	10	630	504	504
52130	市区	10kV 典基 2#箱变 T1	10	630	504	504
52131	市区	PMS_西漕村二配变	10	400	298	298
52132	市区	PMS_方东六配变	10	400	320	320
52133	市区	PMS_印务配变(TTU)	10	400	312	312
52134	江阴	裕珑花园61#配电所 4#主变	10	800	640	640
52135	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T1	10	800	640	640
52136	市区	金星路灯配变(融合 终端)	10	200	160	160
52137	宜兴	金楼箱变主变	10	400	314	314
52138	江阴	尚澜名筑33#配电所 2#主变	10	800	640	640
52139	市区	杜南二配变	10	400	320	320
52140	市区	10kV 融禾 10#站 T2	10	800	640	640
52141	市区	PMS_抽水站柳配变	10	400	275	275
52142	宜兴	PMS_平原村部 2#公 变	10	200	160	160
52143	江阴	PMS_普照章家村北 变	10	400	320	320
52144	宜兴	头阳头庄 4#公变	10	400	279	279
52145	市区	PMS_20kV 璩颐湾 5#	20	800	640	640

		站 T1				
52146	市区	PMS_20kV 璩颐湾 5# 站 T3	20	800	640	640
52147	市区	PMS_20kV 璩颐湾 5# 站 T4	20	800	640	640
52148	市区	PMS_20kV 璩颐湾 5# 站 T2	20	800	640	640
52149	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
52150	市区	10kV 紫兰园 5#站 T1	10	800	640	640
52151	市区	10kV 鸿经 4#箱变 T1	10	630	504	504
52152	江阴	PMS_汤介庄东变	10	400	320	320
52153	宜兴	PMS_世纪花园 1#箱 变	10	630	504	504
52154	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T3	10	800	640	640
52155	江阴	大新村北变	10	400	320	320
52156	江阴	PMS_远望南变	10	400	320	320
52157	江阴	PMS_霞客建设变	10	400	320	320
52158	市区	10kV 紫汀 1#箱变 T1	10	630	504	504
52159	宜兴	后北庄公变(光伏并 网)	10	200	109	109
52160	江阴	PMS_邱夏家变	10	400	320	320
52161	江阴	文鑫苑 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
52162	江阴	文鑫苑 16#配电所	10	630	504	504

		3#主变				
52163	江阴	文鑫苑 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
52164	江阴	文鑫苑 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
52165	市区	10kV 新桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
52166	江阴	文鑫苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
52167	江阴	文鑫苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
52168	江阴	文鑫苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
52169	江阴	文鑫苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
52170	江阴	文鑫苑 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
52171	江阴	文鑫苑 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
52172	江阴	文鑫苑 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
52173	江阴	文鑫苑 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
52174	宜兴	PMS_中心新站公变	10	400	288	288
52175	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T1	10	800	640	640
52176	市区	PMS_20kV 新安佳苑	20	800	640	640

		2#站 T1				
52177	市区	PMS_20kV 新安佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
52178	宜兴	钱家村 3#公变	10	400	172	172
52179	江阴	万花景苑 71#配电所 4#主变	10	800	585	585
52180	江阴	御鑫苑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
52181	江阴	紫悦花苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
52182	宜兴	PMS_电工综合楼公 变	10	400	314	314
52183	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T3	10	800	640	640
52184	江阴	上品璟苑 179#配电 所 1#主变	10	800	640	640
52185	宜兴	三门干 2#公变	10	200	160	160
52186	江阴	朱蒋巷东变	10	400	320	320
52187	江阴	和成配电所 1#主变	10	800	640	640
52188	江阴	和成配电所 2#主变	10	800	640	640
52189	市区	PMS_10kV 广电 3#箱 变 T1	10	630	504	504
52190	宜兴	新边庄小区 3#箱变 主变	10	630	504	504
52191	市区	10kV 山泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
52192	市区	10kV 小箕 6#箱变 T1	10	630	504	504

52193	宜兴	PMS_船厂宿舍 1#公变	10	400	320	320
52194	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T3	20	800	640	640
52195	宜兴	金泉 5#公变	10	400	304	304
52196	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T1	10	800	640	640
52197	江阴	荡南碧泓苑 3#箱变主变	10	400	320	320
52198	市区	10kV 红明 2#箱变 T1	10	630	504	504
52199	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T1	20	800	640	640
52200	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T1	10	800	640	640
52201	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T2	10	800	640	640
52202	市区	10kV 稻村 23#箱变 T1	10	630	504	504
52203	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T1	10	800	640	640
52204	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T3	10	800	640	640
52205	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T4	10	800	640	640
52206	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T2	10	800	640	640

52207	市区	10kV 堰新 11#站 T1	10	800	640	640
52208	宜兴	东山二村 5#箱变主变	10	500	400	400
52209	宜兴	湖东 2#箱变主变	10	500	400	400
52210	江阴	吴泾圩 2#变	10	400	308	308
52211	宜兴	潜洛新苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
52212	江阴	永利变	10	400	320	320
52213	市区	20kV 星元 4#站 T3	20	800	640	640
52214	江阴	振宇箱变主变	10	630	504	504
52215	市区	前洲一品配变	10	400	320	320
52216	宜兴	PMS_均陶商品 2#公变	10	400	320	320
52217	宜兴	PMS_裴西组公变	10	400	320	320
52218	市区	10kV 东望 8#站 T1 (融合终端)(光伏)	10	800	640	640
52219	市区	10kV 东望 8#站 T2 (光伏)(融合终端)	10	800	640	640
52220	市区	PMS_10kV 红明 3#箱变 T1	10	630	504	504
52221	市区	PMS_花居配变	10	400	320	320
52222	宜兴	北庄许家公变	10	315	252	252
52223	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 1#主变	10	800	640	640
52224	江阴	周家港南变	10	400	320	320

52225	宜兴	PMS_振华路 2#公变	10	400	320	320
52226	宜兴	PMS_蒋笠 9#公变	10	400	267	267
52227	宜兴	PMS_浦东街北公变	10	400	320	320
52228	宜兴	茶场四队公变(光伏 并网)	10	200	152	152
52229	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T3	10	800	640	640
52230	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T2	20	800	640	640
52231	江阴	PMS_蒋庄变	10	250	187	187
52232	宜兴	PMS_分水太湖头公 变	10	200	135	135
52233	市区	10kV 学府上院 2#站 T1	10	800	640	640
52234	宜兴	民南四工区 2#公变	10	400	291	291
52235	江阴	PMS_长寿小圩变	10	200	136	136
52236	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T2	20	800	640	640
52237	江阴	恒和中央璟园 85#配 电所 4#主变	10	630	504	504
52238	江阴	PMS_大圩变	10	200	62	62
52239	宜兴	PMS_百合林场公变	10	400	306	306
52240	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T4	10	800	633	633
52241	江阴	PMS_强北变	10	200	160	160
52242	宜兴	PMS_绿苑新村 9#公	10	400	320	320

		变				
52243	市区	10kV 栖庭 4#站 T2	10	800	640	640
52244	市区	市镇桥二配变	10	400	320	320
52245	市区	PMS_10kV 纺工 1#箱 变 T1	10	630	490	490
52246	市区	10kV 悦湖 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
52247	江阴	PMS_泾鹿 2#箱变主 变	10	630	504	504
52248	宜兴	南下圩 3#公变	10	200	160	160
52249	市区	10kV 杨普 6#箱变 T1	10	630	504	504
52250	市区	10kV 博桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
52251	市区	10kV 大渲 6#箱变 T1	10	630	498	498
52252	宜兴	PMS_常安 2#公变	10	200	160	160
52253	江阴	川房基 2#变	10	400	291	291
52254	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 1#主变	10	800	640	640
52255	宜兴	小圩电站 2#公变	10	400	320	320
52256	市区	10kV 华城 3#箱变 T1	10	630	504	504
52257	市区	PMS_10kV 雅苑 18# 站 T2	10	800	640	640
52258	市区	PMS_10kV 雅苑 16# 站 T2	10	800	640	640
52259	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变	10	630	490	490

52260	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T1	10	800	640	640
52261	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
52262	市区	10kV 金茂府 6#站 T1 (融合终端)	10	800	626	626
52263	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
52264	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T1	10	800	640	640
52265	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T2	10	800	640	640
52266	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T3	10	800	640	640
52267	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T4	10	800	640	640
52268	市区	10kV 梅坞 15#箱变 T1	10	630	504	504
52269	江阴	利港河东南变	10	400	320	320
52270	宜兴	PMS_荷花圩公变	10	200	160	160
52271	宜兴	回图东公变	10	400	320	320
52272	市区	10kV 世奥 2#站 T1	10	800	640	640
52273	江阴	万花景苑三区 64#配 电所 3#主变	10	630	504	504
52274	市区	10kV 观澜府 5#站 T4	10	800	640	640
52275	市区	PMS_邵龙泵配变	10	400	320	320

52276	市区	PMS_太湖花园一期1号站 T1	10	1000	800	800
52277	宜兴	逸时代广场 3#室 1#所变	10	630	504	504
52278	宜兴	阳羨度假区箱变主变	10	630	504	504
52279	市区	10kV 晨光和园 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
52280	宜兴	PMS_汤澄东公变	10	200	160	160
52281	宜兴	PMS_万石村公变	10	400	320	320
52282	市区	10kV 金茂府 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
52283	市区	10kV 灵达 2#箱变 T1	10	400	320	320
52284	江阴	PMS_渔业塑料厂变	10	400	320	320
52285	宜兴	新旦圩鱼塘公变	10	200	160	160
52286	江阴	PMS_林洋变	10	400	283	283
52287	宜兴	PMS_查林北区 4#公变	10	200	160	160
52288	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T3	20	800	640	640
52289	市区	10kV 兴源 5#箱变 T1	10	630	504	504
52290	宜兴	PMS_朝阳新村 5#公变	10	400	320	320
52291	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T4	10	800	640	640
52292	宜兴	PMS_姚塔村北公变	10	200	160	160

52293	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
52294	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T1	10	800	640	640
52295	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T2	10	800	640	640
52296	宜兴	PMS_朝阳新村 4#公 变	10	400	320	320
52297	市区	10kV 景南 16#箱变 T1	10	630	504	504
52298	宜兴	PMS_步行街公变	10	400	320	320
52299	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
52300	宜兴	PMS_南双 2#公变	10	200	152	152
52301	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T1	10	800	640	640
52302	市区	PMS_汗庄桥二配变	10	400	320	320
52303	宜兴	PMS_福寿路公变	10	400	298	298
52304	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T2	10	800	640	640
52305	市区	老干部二配变	10	400	320	320
52306	江阴	谈家住基东变	10	400	280	280
52307	市区	10kV 桥悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
52308	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T1	10	800	640	640
52309	宜兴	PMS_春江郦府 2#室	20	630	504	504

		3#所变				
52310	市区	10kV 芦桥 14#箱变 T1	10	630	490	490
52311	市区	湾泾河一配变	10	400	320	320
52312	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
52313	市区	20kV 金匮里 9#站 T4	20	800	640	640
52314	江阴	PMS_幸福新村 5#箱 变主变	10	400	320	320
52315	市区	10kV 荡海 1#箱变 T1	10	630	496	496
52316	宜兴	雅达健康生态园 13# 室 1#所变主变	10	630	504	504
52317	江阴	璟庭花苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
52318	江阴	长安东变	10	400	320	320
52319	宜兴	竺隐溪院 2#室 2#所 变主变	10	800	637	637
52320	市区	PMS_10kV 美湖 4#箱 变 T1	10	400	320	320
52321	市区	PMS_10kV 雁栖园 4# 站 T1	10	800	640	640
52322	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T4	10	800	640	640
52323	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T2	10	800	640	640
52324	江阴	瑞庭花园 9#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
52325	宜兴	外厂公变	10	400	255	255
52326	江阴	金家村中变	10	200	160	160
52327	市区	永乐二配变(融合终端)	10	400	320	320
52328	江阴	东支中村变	10	400	311	311
52329	宜兴	PMS_万石油塘 2#公变	10	400	320	320
52330	江阴	PMS_下蔡湾西变	10	200	126	126
52331	江阴	邓洪西 2#变	10	400	301	301
52332	宜兴	PMS_荷花塘 4#箱变主变	10	400	320	320
52333	宜兴	雅达健康生态园 14#站 1#所变	10	400	320	320
52334	市区	10kV 尚苑 4#站 T2	10	800	640	640
52335	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T1	10	800	640	640
52336	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 1#所变	10	1000	800	800
52337	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 2#所变	10	1000	800	800
52338	市区	PMS_钱东配变	10	400	320	320
52339	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 3#所变	10	1000	800	800
52340	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 4#所变	10	1000	800	800

52341	宜兴	梦想城箱变主变	10	500	386	386
52342	宜兴	PMS_滕里赵庄组公变	10	400	320	320
52343	市区	PMS_泰山村	10	200	160	160
52344	市区	PMS_10kV 龙业世家2#站 T4	10	800	640	640
52345	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T2	20	800	640	640
52346	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T4	20	800	640	640
52347	市区	10kV 彩乐居 5#站 T2	10	800	638	638
52348	江阴	上品璟苑 72#配电所 4#主变	10	630	504	504
52349	市区	10kV 东学 4#箱变 T1	10	630	504	504
52350	宜兴	河塘下东公变	10	200	160	160
52351	江阴	界达箱变主变	10	630	504	504
52352	宜兴	滕头 2#公变	10	200	133	133
52353	宜兴	PMS_南淮横河公变	10	400	320	320
52354	宜兴	南塘村公变	10	400	320	320
52355	宜兴	PMS_阳羨中路 3#公变	10	400	320	320
52356	江阴	永福路变	10	400	320	320
52357	江阴	PMS_陆家基东 2#变	10	200	160	160
52358	市区	10kV 融禾 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

52359	市区	PMS_10kV 融禾 2#站 T2	10	800	640	640
52360	市区	10kV 常嘉 11#站 T1	10	800	640	640
52361	宜兴	PMS_叶塘村 4#公变	10	200	131	131
52362	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T4	20	800	630	630
52363	市区	10kV 融禾 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
52364	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T2	10	800	640	640
52365	江阴	PMS_璜塘上东变	10	400	316	316
52366	市区	PMS_禾丰三村配变	10	400	320	320
52367	宜兴	PMS_剧院路箱变主 变	10	500	400	400
52368	江阴	七社里变	10	200	160	160
52369	市区	20kV 香馨苑 6#站 T2	20	800	640	640
52370	江阴	檀悦花园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
52371	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T3	10	800	640	640
52372	江阴	PMS_聚义路 1#箱变 主变	10	500	400	400
52373	江阴	PMS_璜塘幸福北变	10	400	320	320
52374	江阴	PMS_师古墩北变	10	200	160	160
52375	宜兴	和桥菜场 1#公变	10	400	320	320
52376	宜兴	美陶宿舍公变	10	400	320	320

52377	宜兴	望湖美筑 5#室 2#所变	20	800	640	640
52378	市区	10kV 邱巷 33#箱变 T1	10	630	504	504
52379	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T4	10	800	640	640
52380	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T1	10	800	635	635
52381	市区	10kV 景苑 8#站 T2	10	800	640	640
52382	市区	10kV 九里雅园 6#站 T1	10	800	640	640
52383	江阴	PMS_高城墩西变	10	400	320	320
52384	宜兴	PMS_天沕御城 3#站 3#所变主变	20	800	640	640
52385	宜兴	PMS_天沕御城 3#站 2#所变主变	20	800	629	629
52386	宜兴	PMS_天沕御城 3#站 4#所变主变	20	800	640	640
52387	江阴	天瑞苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
52388	江阴	周家基 4#变	10	400	320	320
52389	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T2	10	800	640	640
52390	宜兴	PMS_老医院宿舍箱变主变	10	630	504	504
52391	市区	10kV 天渝骄园 5#站	10	800	640	640

		T4				
52392	市区	PMS_万金配变	10	400	276	276
52393	市区	中巷十二配变	10	400	320	320
52394	宜兴	卞渎北公变(光伏并 网)	10	200	125	125
52395	宜兴	乾元村部箱变	10	630	504	504
52396	宜兴	宜乐雅园 4#室 1#所 变	10	630	504	504
52397	宜兴	PMS_新征村荷花 2# 公变	10	400	320	320
52398	江阴	PMS_下都东箱变主 变	10	400	310	310
52399	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T1	10	800	640	640
52400	宜兴	1 田头箱变主变 1	10	400	284	284
52401	江阴	郡庭花园 142#配电 所 2#主变	10	800	640	640
52402	市区	PMS_10kV 查镇 3#箱 变 T1	10	630	504	504
52403	市区	PMS_10kV 查镇 4#箱 变 T1	10	630	504	504
52404	宜兴	PMS_汤渡 3#公变	10	400	320	320
52405	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
52406	市区	10kV 东坞 3#箱变 T1	10	630	504	504
52407	宜兴	PMS_毛杏沟公变	10	200	160	160

52408	市区	20kV 悦园 15#站 T1	20	800	640	640
52409	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
52410	宜兴	龙眼潭路北公变	10	400	320	320
52411	市区	PMS_10kV 陈更 1#箱变 T1	10	630	504	504
52412	市区	10kV 云溪人家 6#站 T2	10	800	640	640
52413	市区	PMS_10kV 柏翠春居 8#站 T2	10	800	605	605
52414	市区	梁溪桥路灯配变(融合终端)	10	400	320	320
52415	市区	PMS_10kV 龙西 3#箱变 T1	10	630	504	504
52416	市区	PMS_寺前街配变	10	400	320	320
52417	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
52418	宜兴	振业 33#楼北箱变	10	630	504	504
52419	宜兴	PMS_南漕南湾公变	10	200	160	160
52420	宜兴	砂滩圩鱼塘公变	10	200	154	154
52421	市区	10kV 融禾 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
52422	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T4	10	800	640	640
52423	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T1	10	800	640	640

52424	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
52425	市区	10kV 海雅锦园 16# 站 T2	10	800	640	640
52426	市区	20kV 星元 5#站 T2	20	800	640	640
52427	江阴	PMS_冯顾家变	10	400	320	320
52428	江阴	华盈佳苑 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
52429	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T1	20	800	640	640
52430	江阴	瑞庭花园 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
52431	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 1#主变	10	800	626	626
52432	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 2#主变	10	800	622	622
52433	市区	井亭三配变	10	400	320	320
52434	江阴	馨悦花园西区 6#配 电所 3#主变	10	630	504	504
52435	江阴	霞客苑 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
52436	市区	10kV 行创 1#箱变 T1	10	630	504	504
52437	市区	10kV 稻村 3#箱变 T1	10	630	504	504
52438	江阴	瑞庭花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
52439	市区	水渠北配变（光伏）	10	400	287	287

52440	市区	10kV 景南 28#箱变 T1	10	630	504	504
52441	市区	后北庄配变（光伏）	10	400	261	261
52442	江阴	PMS_汪家村西变	10	400	257	257
52443	市区	斗西村二配变（光伏）	10	400	211	211
52444	宜兴	PMS_施荡渔塘公变	10	200	160	160
52445	市区	PMS_西宅配变	10	400	320	320
52446	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
52447	江阴	华隆广场 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
52448	市区	PMS_花苑新村贰配 变	10	400	320	320
52449	市区	PMS_东房新村配变	10	400	320	320
52450	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
52451	江阴	PMS_庄家村东变	10	200	53	53
52452	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T1	10	800	640	640
52453	江阴	PMS_季家宕南变	10	400	276	276
52454	市区	泾新范南四配变	10	400	320	320
52455	市区	PMS_10kV 幸福里 8# 站 T1	10	800	640	640
52456	市区	10kV 新佳园二期 2# 站 T2	10	800	640	640

52457	江阴	PMS_环西路箱变主变	10	400	320	320
52458	江阴	金帆西变	10	400	320	320
52459	宜兴	大生新村 4#箱变主变	10	400	320	320
52460	市区	前林三配变	10	400	320	320
52461	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T1	10	630	490	490
52462	江阴	玫瑰园 129#配电所 2#主变	10	800	625	625
52463	市区	10kV 张南 1#箱变 (光伏) T1	10	630	489	489
52464	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T4	20	800	640	640
52465	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
52466	市区	PMS_严家庄乙二配变	10	400	320	320
52467	宜兴	汎宸天境府 1#站 1#所变主变	20	630	504	504
52468	宜兴	PMS_热电小区 2#箱变主变	10	500	400	400
52469	市区	PMS_开元庄二配变	10	400	285	285
52470	江阴	敌馊花园 12#配电所 3#主变	20	800	640	640
52471	市区	10kV 天罗 1#箱变 T1	10	500	400	400
52472	宜兴	浦南电站 2#公变	10	200	160	160

52473	市区	10kV 墙裕 3#箱变 T1	10	400	320	320
52474	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T2	10	800	640	640
52475	市区	储运配变（融合终 端）	10	400	320	320
52476	市区	PMS_20kV 魅力 14# 站 T2	20	1000	800	800
52477	市区	PMS_坟堂上配变	10	400	320	320
52478	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T1	10	800	640	640
52479	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T2	20	800	640	640
52480	市区	高更巷四配变	10	400	320	320
52481	市区	10kV 华亭苑 2#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
52482	市区	后张村三配变（融合 终端）	10	400	294	294
52483	市区	10kV 华亭苑 2#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
52484	市区	10kV 华亭苑 3#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
52485	市区	10kV 华亭苑 3#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
52486	江阴	卜家弄 5#箱变主变	10	630	469	469
52487	市区	10kV 绿地 15#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640

52488	市区	10kV 绿地 15#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
52489	江阴	范钱路东变	10	400	197	197
52490	市区	10kV 绿地 16#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
52491	市区	10kV 绿地 16#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
52492	宜兴	PMS_干冲 2#公变	10	200	145	145
52493	市区	诸肆配变	10	400	290	290
52494	市区	10kV 绿地 17#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
52495	市区	10kV 绿地 17#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
52496	市区	10kV 绿地 17#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
52497	市区	10kV 绿地 17#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
52498	市区	10kV 锦数双河苑 7# 站 T2	10	800	640	640
52499	江阴	PMS_邵巷上西变	10	400	320	320
52500	市区	10kV 方泉苑六期 2# 站 T2	10	800	640	640
52501	宜兴	PMS_西望新区箱变 主变	10	500	391	391
52502	宜兴	PMS_邮电局箱变主 变	10	400	320	320

52503	市区	10kV 天卒 10#箱变 T1	10	630	504	504
52504	市区	李东三配变	10	400	315	315
52505	宜兴	宜丰砖桥北公变	10	200	143	143
52506	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T4	10	630	504	504
52507	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T1	10	800	621	621
52508	市区	10kV 书院河府 6#站 T4	10	800	640	640
52509	宜兴	岗楼 2#公变（光伏 并网）	10	200	96	96
52510	市区	10kV 翡翠湾雅园 5# 站 T2	10	800	640	640
52511	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52512	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T4	10	800	640	640
52513	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T2	10	800	640	640
52514	江阴	PMS_月城蔡家村变	10	200	160	160
52515	市区	10kV 融禾 5#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
52516	宜兴	阳羨湖旅游度假小 镇 14#室 3#所变	10	630	504	504
52517	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站	20	800	640	640

		T1（融合终端）				
52518	江阴	PMS_顾山赵庄西变	10	400	274	274
52519	宜兴	PMS_泥塘村 2#公变	10	200	126	126
52520	市区	10kV 澳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
52521	市区	10kV 水秀 21#箱变 T1	10	630	504	504
52522	市区	PMS_市镇八十配变	10	400	320	320
52523	宜兴	PMS_分界岭 4#公变	10	200	160	160
52524	江阴	瑞庭花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
52525	宜兴	PMS_文昌路 3#公变	10	400	320	320
52526	江阴	敌光雅苑北区 25#配 电所 2#主变	20	630	504	504
52527	江阴	PMS_开发 1#东变	10	400	284	284
52528	市区	10kV 塘头 2#箱变 T1	10	630	504	504
52529	市区	10kV 庄桥 9#箱变 T1	10	400	280	280
52530	江阴	春风佳苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
52531	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T3	20	800	640	640
52532	江阴	PMS_梅介村变	10	200	0	0
52533	市区	10kV 江花 6#站 T1	10	800	640	640
52534	江阴	景阳华府南区 27#配 电所 1#主变	10	800	640	640
52535	宜兴	新老窑 3#公变	10	400	272	272

52536	宜兴	洺都花苑 1#站 2#所 变主变	10	800	640	640
52537	宜兴	洺著景园 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
52538	江阴	新龚村委变	10	400	320	320
52539	市区	东街十二配变	10	400	320	320
52540	宜兴	PMS_仇圩村中公变	10	400	320	320
52541	江阴	尚泽名筑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
52542	市区	10kV 常嘉 13#站 T1	10	800	640	640
52543	市区	10kV 水秀 13#箱变 T1	10	630	504	504
52544	江阴	敌馊花园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
52545	市区	10kV 江南府 11#站 T2	10	800	640	640
52546	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
52547	市区	20kV 金匱里 9#站 T3	20	800	640	640
52548	市区	20kV 观湖湾 11#站 T2	20	800	640	640
52549	市区	20kV 祥翼 3#站 T4	20	800	638	638
52550	宜兴	PMS_锡煤宿舍 1#公 变	10	200	160	160
52551	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 4# 所变主变	10	630	504	504

52552	市区	10kV 正明 8#站 T1	10	800	640	640
52553	江阴	东翎雅苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
52554	江阴	PMS_老住基中箱变 主变	10	400	308	308
52555	市区	PMS_20kV 魅力 14# 站 T1	20	1000	800	800
52556	宜兴	PMS_张兰桥公变	10	200	92	92
52557	市区	10kV 端桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
52558	宜兴	蜀山北街 2#箱变主 变	10	500	400	400
52559	宜兴	PMS_狗头山公变	10	400	320	320
52560	市区	10kV 中兴 2#箱变 T1	10	630	504	504
52561	宜兴	PMS_南辛西公变	10	200	154	154
52562	宜兴	PMS_石家组公变	10	200	160	160
52563	江阴	呼啦啦变	10	400	320	320
52564	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T4	10	800	640	640
52565	市区	PMS_10kV 江南府 9# 站 T3	10	800	640	640
52566	市区	PMS_减震器厂配变	10	400	320	320
52567	市区	10kV 融禾 11#站 T3	10	800	640	640
52568	市区	10kV 袁塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
52569	宜兴	徐舍尤庄公变(光伏 并网)	10	200	131	131

52570	江阴	勤丰新村 3#变	10	400	320	320
52571	江阴	PMS_西石变	10	200	0	0
52572	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T3	10	800	640	640
52573	市区	PMS_小娄巷配变	10	400	320	320
52574	宜兴	PMS_隔湖农场 2#公 变	10	200	160	160
52575	市区	10kV 河韵 5#站 T1	10	800	640	640
52576	宜兴	颐悦府 1#站 4#所变 主变	10	800	640	640
52577	江阴	PMS_秦家堂南变	10	400	320	320
52578	宜兴	PMS_文昌路 1#公变	10	400	320	320
52579	宜兴	钰澜沅溪府 3#室 2# 所变	10	800	640	640
52580	市区	10kV 百和花园 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52581	江阴	韵湖澜山花园 36#配 电所 3#主变	10	800	640	640
52582	江阴	PMS_水上箱变主变	10	630	504	504
52583	江阴	PMS_建义新站北变	10	400	298	298
52584	宜兴	PMS_供电营业所 2# 公变	10	400	320	320
52585	市区	10kV 新惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
52586	宜兴	龙池山门箱变主变	10	400	320	320
52587	宜兴	PMS_见花岗 2#公变	10	200	77	77

52588	宜兴	竹海岭上 5#室 4#所 变主变	10	800	640	640
52589	市区	PMS_艾科隆配变	10	400	320	320
52590	市区	羊民二配变	10	400	316	316
52591	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52592	市区	PMS_10kV 橡树湾 9# 站 T3	10	800	640	640
52593	市区	PMS_10kV 橡树湾 9# 站 T1	10	800	640	640
52594	市区	PMS_10kV 橡树湾 9# 站 T2	10	800	640	640
52595	宜兴	新征混水 2#公变	10	200	82	82
52596	市区	10kV 泊月湾 3#站 T3	10	800	640	640
52597	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T3	20	800	640	640
52598	市区	10kV 瑞仕 6#站 T4	10	800	640	640
52599	江阴	曙光花山河东 2 号 变	10	400	320	320
52600	市区	10kV 书院河府 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52601	市区	PMS_上余巷二配变 （TTU）	10	200	160	160
52602	江阴	勤丰新村 2#变	10	400	320	320
52603	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T1	10	800	640	640

52604	市区	PMS_市镇西七配变	10	400	320	320
52605	宜兴	新东 2#公变（光伏并网）	10	400	181	181
52606	市区	10kV 西羲里 2#站 T1	10	800	640	640
52607	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T3	10	800	640	640
52608	宜兴	北塘村 5#公变（光伏并网）	10	400	132	132
52609	江阴	开发 2#箱变主变	10	630	504	504
52610	江阴	万花景苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
52611	宜兴	盛家桥公变	10	200	160	160
52612	宜兴	PMS_和兴路 3#公变	10	400	320	320
52613	市区	10kV 滨河景园 4#站 T2	10	800	640	640
52614	宜兴	沿河公变（光伏并网）	10	200	143	143
52615	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
52616	宜兴	沧浜 3#箱变主变	10	400	320	320
52617	宜兴	PMS_浪埂圩公变	10	200	102	102
52618	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T2	10	800	640	640
52619	宜兴	PMS_胜山村中公变	10	200	129	129
52620	江阴	PMS_苏介坝北变	10	400	320	320
52621	宜兴	王住公变	10	200	129	129

52622	市区	PMS_市镇医院四配 变	10	400	320	320
52623	江阴	PMS_珂恒变	10	400	320	320
52624	宜兴	PMS_南新水产 4#公 变	10	200	160	160
52625	市区	10kV 常春名邸 2#站 T1	10	800	640	640
52626	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T4	10	800	640	640
52627	市区	10kV 大塘御园 7#站 T2	10	800	640	640
52628	宜兴	PMS_古庄东公变	10	200	160	160
52629	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
52630	江阴	PMS_兴达变	10	400	320	320
52631	江阴	村委北箱变主变	10	400	294	294
52632	宜兴	花溪苑 2#室 3#所变 主变	10	800	640	640
52633	江阴	PMS_黄沈基变	10	400	220	220
52634	宜兴	徐渎东公变	10	400	90	90
52635	市区	PMS_圩库二配变	10	400	320	320
52636	宜兴	PMS_虞墅 5#公变	10	400	320	320
52637	市区	PMS_10kV 橡树湾 9# 站 T4	10	800	640	640
52638	市区	PMS_10kV 方泉 22# 站 T4	10	800	640	640
52639	江阴	PMS_郑泾中变	10	400	320	320

52640	江阴	PMS_蒲南西变	10	400	316	316
52641	宜兴	南淋中公变	10	200	160	160
52642	宜兴	长征八组新村公变 (光伏并网)	10	200	127	127
52643	市区	尹城东二配变	10	400	320	320
52644	江阴	PMS_河三公变	10	400	320	320
52645	江阴	上品璟苑 222#配电 所 1#主变	10	800	621	621
52646	江阴	梅园新村 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
52647	江阴	PMS_天鹤东配电所 -1#变	10	1000	800	800
52648	市区	10kV 塘基 2#箱变 T1	10	630	504	504
52649	江阴	王家协进西站	10	400	320	320
52650	江阴	戴君东变	10	400	293	293
52651	市区	PMS_10kV 未来城 7# 站 T1	10	800	640	640
52652	市区	PMS_10kV 未来城 7# 站 T2	10	800	640	640
52653	江阴	小王家巷北变	10	400	214	214
52654	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
52655	宜兴	PMS_蔬菜市场 2#公 变	10	400	312	312
52656	市区	PMS_前村四配变	10	400	320	320
52657	宜兴	PMS_联丰圩 2#公变	10	400	320	320

52658	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T1	20	800	640	640
52659	宜兴	荆溪 3#箱变主变	10	630	504	504
52660	宜兴	PMS_烟山菜场 2#公 变	10	400	290	290
52661	宜兴	西埭 3#公变	10	200	160	160
52662	宜兴	PMS_省北公变	10	400	320	320
52663	市区	PMS_下旺泵配变	10	400	320	320
52664	市区	PMS_出新村三配变	10	400	275	275
52665	宜兴	花溪邸 3#室 1#所变 主变	10	630	504	504
52666	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T1	10	800	640	640
52667	市区	20kV 雅锦园 6#站 T2	20	800	640	640
52668	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T3	10	800	640	640
52669	江阴	梧村西 2#变	10	400	320	320
52670	市区	PMS_强壹配变	10	400	265	265
52671	江阴	桃源名筑 193#配电 所 3#主变	20	800	640	640
52672	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T2(融合终端)	10	800	633	633
52673	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T1	10	800	640	640
52674	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T4	10	800	640	640

52675	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
52676	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变	10	630	493	493
52677	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
52678	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
52679	宜兴	PMS_芳庄箱变	10	630	425	425
52680	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
52681	江阴	PMS_南区 1#东变	10	400	320	320
52682	宜兴	PMS_西望大桥箱变主变	10	500	400	400
52683	市区	查家塘（光伏）	10	400	263	263
52684	市区	基家坝（光伏）	10	400	272	272
52685	宜兴	PMS_西望六组箱变主变	10	500	324	324
52686	江阴	锦缎变	10	200	160	160
52687	江阴	霞映景苑 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
52688	江阴	新闻变	10	400	320	320
52689	市区	10kV 大塘御园 8#站 T2	10	800	640	640
52690	江阴	PMS_邓阳王家西变	10	400	281	281
52691	市区	10kV 天渝骄园 6#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
52692	江阴	PMS_十一房南变	10	400	297	297
52693	市区	10kV 地税 3#箱变 T1	10	630	504	504
52694	江阴	星赋花园四区 37-2# 配电所 1#主变	10	630	504	504
52695	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
52696	江阴	PMS_六合大站	10	400	155	155
52697	江阴	PMS_南苑 1#箱变主 变	10	400	320	320
52698	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T2	10	800	640	640
52699	市区	PMS_医院配变	10	400	320	320
52700	江阴	PMS_宝池南变	10	400	301	301
52701	市区	PMS_西蔡村委配变	10	400	291	291
52702	宜兴	马西 2#公变	10	200	17	17
52703	宜兴	PMS_融创玖园二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
52704	江阴	勤丰新村 7#变	10	400	320	320
52705	市区	沈巷十一配变	10	400	320	320
52706	宜兴	PMS_芳庄墅后公变	10	200	154	154
52707	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T3	10	800	640	640
52708	市区	PMS_兴隆包装配变	10	400	320	320
52709	宜兴	建新杏家组 2#箱变	10	500	400	400

		主变				
52710	市区	10kV 景南 4#箱变 T1	10	630	504	504
52711	市区	20kV 兴想 17#站 T1	20	800	640	640
52712	宜兴	PMS_归径蒋家 2#公变	10	200	107	107
52713	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T3	10	800	640	640
52714	江阴	西横塘新村 44#箱变主变	10	400	320	320
52715	江阴	农业园区变	10	250	200	200
52716	江阴	PMS_新街南变	10	200	129	129
52717	宜兴	PMS_埝头育才公变	10	200	160	160
52718	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52719	宜兴	PMS_南中三组公变	10	200	19	19
52720	江阴	PMS_夏家村东变	10	200	125	125
52721	江阴	PMS_牛头桥西变	10	200	129	129
52722	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变	10	630	501	501
52723	市区	PMS_外浜甲配变	10	400	320	320
52724	市区	PMS_兴塘二变	10	400	320	320
52725	宜兴	PMS_春江酃府 2#室 2#所变	20	630	504	504
52726	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4	10	800	640	640

52727	宜兴	东风张家村 1#箱变 主变	10	630	495	495
52728	市区	10kV 天一华府 4#站 T1	10	800	640	640
52729	江阴	PMS_富璜变	10	400	320	320
52730	宜兴	东岸桥头村箱变	10	500	400	400
52731	市区	PMS_邵巷七配变	10	400	320	320
52732	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
52733	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
52734	江阴	海阅雅园 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
52735	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
52736	宜兴	PMS_吴墟村 3#公变	10	400	292	292
52737	宜兴	雅达健康生态园 17# 室 4#所变主变	10	800	640	640
52738	宜兴	土杂商住楼 2#箱变 主变	10	630	504	504
52739	市区	燕裕配变	10	400	288	288
52740	江阴	PMS_金家头南变	10	400	320	320
52741	宜兴	PMS_融创洺园二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
52742	宜兴	PMS_融创洺园二期 1#站 3#所变	10	800	640	640

52743	宜兴	PMS_融创洺园二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
52744	宜兴	PMS_徐渎四队公变	10	200	119	119
52745	江阴	勤丰东 3#变	10	400	320	320
52746	宜兴	PMS_陆平加工 2#公 变	10	400	320	320
52747	宜兴	茶泉路箱变主变	10	630	504	504
52748	市区	荣芝耀配变	10	400	320	320
52749	宜兴	凌云府 7#室 1#所变 主变	10	630	504	504
52750	市区	10kV 正明 10#站 T3	10	800	640	640
52751	市区	PMS_革新二配变	10	400	320	320
52752	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主变	20	800	626	626
52753	宜兴	龙池路箱变主变	10	630	504	504
52754	宜兴	PMS_和渎港太湖蓝 藻打捞箱变主变	10	400	227	227
52755	市区	PMS_10kV 檀溪湾 21#箱变 T1	10	630	504	504
52756	市区	后宅幼儿园配变	10	400	320	320
52757	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	320	320
52758	市区	PMS_20kV 耘生 1#站 T1	20	1000	800	800
52759	市区	20kV 耘生 1#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
52760	市区	10kV 未来城 8#站 T1	10	800	640	640

52761	市区	10kV 未来城 8#站 T3	10	800	640	640
52762	市区	10kV 未来城 8#站 T4	10	800	640	640
52763	市区	10kV 未来城 8#站 T2	10	800	640	640
52764	江阴	东新三维变	10	400	320	320
52765	市区	PMS_柏木苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
52766	市区	PMS_小湾里配变	10	400	299	299
52767	市区	10kV 春合 2#站 T3	10	1250	1000	1000
52768	市区	PMS_知青杨配变	10	400	320	320
52769	江阴	新秀园一期24#配电 所 3#主变	10	800	640	640
52770	江阴	香槟花园 304#配电 所 4#主变	10	800	640	640
52771	市区	10kV 东璟 20#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
52772	市区	10kV 东璟 20#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
52773	江阴	PMS_墓东变	10	400	276	276
52774	宜兴	PMS_荷花浜公变	10	200	160	160
52775	江阴	云景花园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
52776	市区	杏花村	10	400	317	317
52777	江阴	PMS_万翔箱变主变	10	500	400	400
52778	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T2	10	800	640	640

52779	江阴	PMS_开发园区18#变	10	400	320	320
52780	市区	20kV 立信 2#站 T4	20	800	640	640
52781	宜兴	洺悦湖山珺府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
52782	市区	徐家四配变	10	400	320	320
52783	江阴	电力新站箱变主变	10	630	504	504
52784	市区	PMS_储运库	10	400	320	320
52785	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
52786	市区	10kV 春光苑三期 4# 站 T1	10	800	640	640
52787	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T2	10	800	640	640
52788	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T1	10	800	640	640
52789	市区	10kV 太平洋 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52790	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T2	20	800	640	640
52791	宜兴	梧桐人家 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
52792	市区	10kV 金桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
52793	江阴	PMS_陶新东变	10	400	274	274
52794	江阴	港欣花苑二村 71#配 电所 2#主变	10	800	640	640
52795	江阴	澄堡 14#配电所 4#	10	630	504	504

		主变				
52796	宜兴	红卫二组公变(光伏 并网)	10	400	269	269
52797	市区	10kV 金匱里 13#站 T1	20	800	634	634
52798	市区	PMS_新油压二配变	10	400	320	320
52799	江阴	PMS_后旺南变	10	400	98	98
52800	江阴	康须北站变	10	400	311	311
52801	江阴	澄堡 622#配电所 1# 主变	10	800	640	640
52802	江阴	澄堡 622#配电所 2# 主变	10	800	640	640
52803	市区	10kV 杨出 3#箱变 T1	10	630	504	504
52804	江阴	马镇韩家村箱变主 变	10	630	504	504
52805	市区	10kV 马桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
52806	市区	10kV 玖里映月 3#站 T4	10	800	640	640
52807	宜兴	PMS_丁山紫砂文化 创意街 1#室 1#所变 主变	10	1000	800	800
52808	市区	杜家配变(光伏)	10	400	166	166
52809	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T3	10	800	640	640
52810	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 3#所变	20	630	504	504

52811	市区	PMS_西顾巷丁配变	10	400	320	320
52812	市区	PMS_恒通电表二配变	10	400	320	320
52813	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T2	20	800	640	640
52814	宜兴	PMS_丁山紫砂文化创意街 1#室 2#所变主变	10	1000	800	800
52815	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T3	10	800	640	640
52816	江阴	PMS_云台路 2#箱变主变	10	630	504	504
52817	市区	20kV 香馨苑 5#站 T1	20	800	640	640
52818	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52819	市区	PMS_10kV 凤翔 2#箱变 T1	10	630	504	504
52820	市区	PMS_永通配变	10	400	320	320
52821	市区	PMS_居住区五配变	10	400	320	320
52822	市区	10kV 时代 5#站 T3	10	800	640	640
52823	宜兴	PMS_洛涧站前路南箱变主变	10	400	320	320
52824	市区	南村配变	10	200	160	160
52825	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T3	10	800	640	640
52826	市区	10kV 天辰原筑 5#站	10	800	640	640

		T3（融合终端）				
52827	市区	PMS_汇筑配变	10	400	320	320
52828	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T3	20	800	640	640
52829	市区	PMS_玉兰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
52830	市区	PMS_10kV 梅荆 18# 站 T1	10	1000	800	800
52831	宜兴	PMS_宋安北公变	10	200	160	160
52832	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T1（融合终端）	10	800	632	632
52833	宜兴	PMS_迎春路箱变主 变	10	500	400	400
52834	市区	10kV 东旺 13#箱变 T1	10	630	504	504
52835	市区	PMS_太湖世家站 T3	10	1000	800	800
52836	市区	PMS_20kV 君悦府 4# 站 T2	20	800	640	640
52837	江阴	PMS_长乐箱变主变	10	500	400	400
52838	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站 T2	10	800	640	640
52839	市区	PMS_万禅配变	10	400	320	320
52840	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T3	10	800	640	640
52841	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T1	10	800	640	640
52842	市区	PMS_20kV 君悦府 3#	20	800	640	640

		站 T2				
52843	市区	PMS_10kV 花溪樾 3# 站 T1	10	800	640	640
52844	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1# 站 T4	10	800	640	640
52845	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T3	10	800	632	632
52846	市区	PMS_桑蓉配变	10	400	297	297
52847	市区	PMS_云林北区配变	10	400	320	320
52848	市区	PMS_10KV 运河苑 9# 站 T1	10	800	640	640
52849	市区	PMS_石家庄贰配变	10	400	320	320
52850	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T2	10	800	640	640
52851	市区	PMS_10kV 檀溪湾 18#箱变 T1	10	630	493	493
52852	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T4	10	800	635	635
52853	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T4	10	800	640	640
52854	市区	10kV 长泰 15#站 T1	10	800	631	631
52855	市区	PMS_10kV 湖畔 10# 站 T1	10	800	640	640
52856	市区	PMS_10kV 天郡 11# 站 T2	10	800	640	640
52857	宜兴	PMS_中心幼儿园箱	10	400	296	296

		变主变				
52858	江阴	江东花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
52859	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T1	10	800	640	640
52860	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T2（融合终端）	10	800	632	632
52861	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T1 融合终端	10	800	635	635
52862	市区	10kV 行星 3#箱变 T1	10	630	504	504
52863	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T4	10	800	640	640
52864	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T2	10	800	630	630
52865	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T3	10	800	640	640
52866	市区	10kV 东山 4#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
52867	市区	10kV 春江花园 20# 站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52868	宜兴	湖悦名邸 3#室 4#所 变主变	10	800	640	640
52869	江阴	PMS_李元沈家宕西 变	10	400	320	320
52870	江阴	馨悦花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640

52871	江阴	PMS_后贯巷变	10	400	320	320
52872	江阴	玫瑰园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
52873	市区	塔影七配变(融合终端)	10	400	320	320
52874	江阴	PMS_南苑西变	10	400	289	289
52875	宜兴	PMS_阳泉新村 2#箱 变主变	10	630	504	504
52876	市区	PMS_10kV 小箕 1#箱 变 T1	10	630	504	504
52877	市区	旺家头二配变(光伏)	10	200	135	135
52878	市区	PMS_春丰乙二配变	10	400	320	320
52879	市区	PMS_徐巷六配变	10	400	320	320
52880	市区	PMS_河乡府二配变 (TTU)	10	400	320	320
52881	市区	PMS_10kV 玖里湾 9# 站 T4	10	800	640	640
52882	宜兴	桥涯村部公变	10	400	276	276
52883	宜兴	PMS_西匡公变	10	400	277	277
52884	宜兴	PMS_洪塘组公变	10	400	299	299
52885	市区	前西甲配变	10	400	320	320
52886	市区	10kV 兴源 4#箱变 T1	10	400	320	320
52887	江阴	PMS_金瀚变	10	400	320	320
52888	宜兴	PMS_远东环保公变	10	315	217	217

52889	市区	10kV 勤新苑 5#站 T4	10	800	640	640
52890	宜兴	PMS_仇东村北公变	10	200	146	146
52891	宜兴	PMS_青瓷宿舍 2#公变	10	400	320	320
52892	宜兴	欣陶公寓 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52893	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T1	10	800	640	640
52894	市区	厚鑫配变	10	400	320	320
52895	宜兴	PMS_斗门村公变	10	200	143	143
52896	市区	10kV 招路 1#箱变 T1	10	630	504	504
52897	宜兴	龙运天城悦府 4#室 4#所变	10	800	640	640
52898	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
52899	江阴	品尊名邸 63#配 1#主变	10	630	504	504
52900	宜兴	后岗公变	10	200	115	115
52901	市区	祁北配变	10	400	320	320
52902	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T1	10	800	640	640
52903	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T2	10	800	640	640
52904	宜兴	PMS_余山 2#公变	10	200	160	160
52905	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T3	10	800	640	640

52906	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T3	20	800	640	640
52907	市区	PMS_10kV 华城 1#箱变 T1	10	630	436	436
52908	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
52909	市区	PMS_10kV 杨家桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
52910	市区	10kV 太湖如院 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52911	市区	PMS_唐明园 1 号箱变 T1	10	630	504	504
52912	市区	PMS_万坝五配变	10	400	320	320
52913	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T3	10	800	640	640
52914	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T4	10	800	640	640
52915	江阴	龙城福第 42#配电所 1#主变	10	800	640	640
52916	市区	10kV 太湖如院 5#站 T4（融合终端）	10	800	623	623
52917	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T4	10	800	640	640
52918	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52919	市区	PMS_10kV 橡树湾	10	800	640	640

		12#站 T3				
52920	市区	10kV 太湖如院 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52921	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52922	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T2	10	800	640	640
52923	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T2	10	800	640	640
52924	市区	PMS_芙蓉北二配变	10	400	320	320
52925	市区	PMS_对安配变	10	400	319	319
52926	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T1	10	800	640	640
52927	江阴	PMS_小学西箱变	10	400	320	320
52928	江阴	龙城福第 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
52929	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T2	10	800	640	640
52930	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T3	10	800	640	640
52931	市区	10kV 太湖如院 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
52932	市区	PMS_10kV 檀溪湾 16#箱变 T1	10	630	479	479
52933	市区	PMS_兴业工贸二配 变	10	400	320	320

52934	市区	PMS_黄巷五配变	10	400	286	286
52935	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T4	10	800	640	640
52936	市区	PMS_10kV 玖里湾 3# 站 T3	10	800	640	640
52937	市区	10kV 勤新苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
52938	市区	PMS_镀锌二配变	10	400	224	224
52939	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T2	10	800	636	636
52940	市区	PMS_孙家居二配变	10	400	320	320
52941	市区	10kV 北创 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
52942	市区	PMS_10kV 玖里湾 2# 站 T3	10	800	640	640
52943	市区	PMS_加工厂配变	10	400	320	320
52944	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T2	10	800	640	640
52945	市区	10kV 荣盛 7#站 T2	10	1000	800	800
52946	市区	大窑路三配变(融合 终端)	10	400	320	320
52947	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T2	10	800	633	633
52948	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T2	10	800	640	640
52949	市区	PMS_华润燃气二配 变	10	200	160	160

52950	市区	PMS_10kV 梅荆 19# 站 T2	10	1000	800	800
52951	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T2	10	800	617	617
52952	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T3	20	800	640	640
52953	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T4	10	800	575	575
52954	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3# 站 T2	10	800	640	640
52955	市区	PMS_10kV 兴塘 3#箱 变 T1	10	630	504	504
52956	市区	PMS_10kV 芦桥 1#箱 变 T1	10	630	504	504
52957	市区	10kV 万新 2#箱变 T1	10	630	504	504
52958	市区	李巷十五配变（光 伏）	10	400	291	291
52959	市区	PMS_10kV 天郡 12# 站 T2	10	800	631	631
52960	市区	PMS_北环路四配变	10	400	320	320
52961	市区	10kV 长泰 13#站 T1	10	800	635	635
52962	江阴	PMS_花东水厂箱变	10	400	320	320
52963	市区	10kV 路巷 3#箱变 T1 （光伏）	10	630	504	504
52964	市区	10kV 理想城市站 T4 （融合终端）	10	800	640	640

52965	市区	10kV 理想城市站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
52966	市区	油压五配变	10	400	320	320
52967	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T1	10	800	640	640
52968	市区	PMS_衬胶十配变	10	400	320	320
52969	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T1	10	800	640	640
52970	市区	20kV 香馨苑 3#站 T4	20	800	634	634
52971	市区	PMS_10kV 帝泊湾 4# 站 T2	10	800	640	640
52972	市区	东南巷贰配变(光 伏)	10	400	277	277
52973	市区	10kV 巨正 4#站 T1	10	800	640	640
52974	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T2	20	800	640	640
52975	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T4	10	800	640	640
52976	市区	钱介庄村三配变	10	400	320	320
52977	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T4	10	800	640	640
52978	江阴	敌馊花园中园 165# 配电所 4#主变	20	630	504	504
52979	宜兴	PMS_安居小区公变	10	400	320	320
52980	宜兴	陆平一组 2#公变(光 伏并网)	10	200	108	108
52981	宜兴	PMS_屺亭北街公变	10	400	320	320
52982	江阴	PMS_云亭陶家巷变	10	400	155	155

52983	市区	PMS_沿钩陈巷乙配变	10	400	320	320
52984	宜兴	PMS_张渚供电所箱变主变	10	500	400	400
52985	市区	西巷电站二配变(光伏)	10	400	288	288
52986	市区	PMS_上乡三配变	10	400	320	320
52987	江阴	友谊桥公变	10	400	314	314
52988	宜兴	川埠 2#公变	10	400	185	185
52989	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T1	10	800	640	640
52990	市区	PMS_许巷大队二配变	10	400	320	320
52991	江阴	品尊名邸 63#配 3#主变	10	630	504	504
52992	市区	黄泥西二配变(光伏)	10	400	294	294
52993	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T4	10	800	640	640
52994	宜兴	雅达健康生态园 11#站 3#所变主变	10	630	504	504
52995	市区	高巷配变	10	400	320	320
52996	市区	PMS_张镇村丙配变	10	400	286	286
52997	宜兴	PMS_施家公变	10	400	320	320
52998	江阴	邱夏家北变	10	400	320	320
52999	江阴	PMS_璜塘北楼下变	10	400	157	157

53000	市区	20kV 香馨苑 7#站 T1	20	800	640	640
53001	江阴	桃源名筑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504
53002	市区	10kV 前毛 1#箱变 T1	10	400	320	320
53003	宜兴	毫阳村公变	10	400	231	231
53004	市区	PMS_田头巷三配变	10	400	320	320
53005	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
53006	江阴	环城南路箱变主变	10	630	504	504
53007	宜兴	PMS_辰华玖府 2#室 1#所变	20	800	640	640
53008	宜兴	中巷桥北公变	10	400	277	277
53009	宜兴	PMS_新征混水公变	10	200	147	147
53010	市区	江兴贸易配变	10	400	320	320
53011	宜兴	官林车站 1#箱变主 变	10	630	504	504
53012	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
53013	市区	北站一配变	10	200	140	140
53014	宜兴	PMS_新征村路组 2# 箱变	10	500	400	400
53015	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T3	10	800	640	640
53016	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T1	10	1250	1000	1000
53017	市区	PMS_新胜利桥二配	10	400	310	310

		变				
53018	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T2	20	1000	800	800
53019	江阴	PMS_忠巷北箱变主 变	10	500	400	400
53020	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8# 站 T2	10	800	640	640
53021	市区	PMS_西张五配变	10	400	309	309
53022	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T2	10	800	640	640
53023	市区	10kV 春江花园 19# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53024	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T4	10	800	640	640
53025	江阴	PMS_青龙西箱变主 变	10	500	350	350
53026	江阴	PMS_云亭太平路 1# 变	10	400	320	320
53027	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
53028	市区	10kV 书院河府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
53029	市区	10kV 书院河府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53030	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T2	10	800	640	640

53031	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T1	20	800	640	640
53032	市区	PMS_蓝精灵配变	10	400	320	320
53033	市区	10kV 常隆 1#箱变 T1	10	400	315	315
53034	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6# 站 T1	10	800	640	640
53035	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T1	10	800	640	640
53036	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8# 站 T1	10	800	640	640
53037	江阴	坊前新村 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
53038	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T1	10	800	640	640
53039	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T1	10	800	640	640
53040	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T2	10	800	640	640
53041	市区	PMS_四房庄配变	10	400	320	320
53042	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T1	10	800	640	640
53043	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T1	10	800	640	640
53044	市区	PMS_赵家塘六配变	10	400	320	320
53045	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

53046	市区	PMS_红星桥三配变	10	400	316	316
53047	市区	PMS_周家湾四配变	10	200	122	122
53048	市区	PMS_钱高二配变	10	400	320	320
53049	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T1	10	800	640	640
53050	市区	PMS_三联村三配变	10	400	320	320
53051	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T2	10	800	640	640
53052	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6# 站 T2	10	800	640	640
53053	市区	20kV 尚锦 18#站 T3	20	800	640	640
53054	市区	PMS_后严二配变	10	400	315	315
53055	市区	PMS_三羊三配变	10	400	318	318
53056	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T3	10	800	633	633
53057	宜兴	PMS_大码 2#公变	10	400	320	320
53058	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T3	10	800	640	640
53059	市区	20kV 海岸 1#箱变 T1	20	630	504	504
53060	市区	PMS_10kV 雍锦园 2# 站 T3	10	800	640	640
53061	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T4（融合终端）	10	800	630	630
53062	市区	学士三配变	10	400	320	320
53063	市区	PMS_顾巷居二配变	10	400	320	320

53064	市区	建筑公司四配变	10	200	160	160
53065	市区	10kV 长泰 15#站 T4	10	800	640	640
53066	市区	PMS_10kV 土西 2#箱变 T1	10	630	504	504
53067	市区	PMS_20kV 君悦府 4#站 T1	20	800	640	640
53068	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T4	10	800	640	640
53069	市区	PMS_潭伍四配变	10	400	320	320
53070	市区	10kV 和韵上院 6#站 T1	10	800	571	571
53071	市区	PMS_潭伍三配变	10	400	320	320
53072	江阴	西园三村 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
53073	江阴	戴巷新村 1 号变	10	400	255	255
53074	市区	10kV 西泾 11#箱变 T1	10	630	504	504
53075	市区	PMS_刘潭贰二配变	10	400	320	320
53076	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
53077	市区	PMS_刘潭壹七配变	10	400	320	320
53078	市区	PMS_苏降排涝三配变	10	400	268	268
53079	市区	PMS_刘潭四配变	10	400	320	320
53080	江阴	木材南变	10	400	310	310
53081	市区	PMS_刘潭五配变	10	400	320	320

53082	市区	PMS_刘潭六配变	10	400	320	320
53083	市区	PMS_刘潭七配变	10	400	320	320
53084	市区	PMS_华家桥六配变	10	400	314	314
53085	市区	20kV 壹方 8#站 T1	20	800	640	640
53086	市区	20kV 壹方 8#站 T2	20	800	640	640
53087	宜兴	尚城学府 5#室 2#所 变主变	10	800	640	640
53088	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T2	10	800	640	640
53089	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
53090	江阴	新颜箱变主变	10	630	504	504
53091	江阴	PMS_香山村变	10	400	320	320
53092	市区	周家角三配变	10	200	160	160
53093	江阴	电力站 3 号变	10	400	277	277
53094	江阴	PMS_花果知青西箱 变主变	10	500	391	391
53095	宜兴	茶山圩公变	10	400	151	151
53096	宜兴	PMS_皇东公变	10	200	160	160
53097	市区	10kV 远正 4#箱变 T1	10	630	504	504
53098	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7# 站 T2	10	800	640	640
53099	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3# 站 T4	10	800	640	640
53100	市区	PMS_北顺配变	10	400	320	320

53101	市区	PMS_10kV 文旅城 8# 站 T1	10	800	640	640
53102	市区	10kV 多加 1#箱变 T1	10	400	320	320
53103	市区	PMS_叶巷七配变	10	400	320	320
53104	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53105	市区	PMS_长镇三配变	10	400	320	320
53106	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3# 站 T3	10	800	640	640
53107	市区	PMS_20kV 尚锦 18# 站 T2	20	800	631	631
53108	市区	PMS_10kV 花溪樾 4# 站 T2	10	800	640	640
53109	市区	PMS_10kV 天郡 11# 站 T1	10	800	640	640
53110	市区	10kV 东柏 2#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
53111	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T3 （融合终端）	10	800	640	640
53112	市区	PMS_10kV 樛园 3#站 T4	10	800	640	640
53113	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T4	10	800	640	640
53114	市区	北阁三配变(光伏)	10	400	278	278
53115	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T2	10	800	640	640

53116	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T4	10	800	640	640
53117	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T3	20	800	640	640
53118	市区	PMS_10kV 惠飞大厦 #2 箱变 T1	10	630	504	504
53119	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T1	20	800	640	640
53120	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T2	20	1000	800	800
53121	江阴	江东花苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
53122	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T4	10	800	640	640
53123	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53124	市区	10kV 华新苑 2#站 T1	10	800	640	640
53125	市区	PMS_10kV 探机 6#箱变 T1	10	400	320	320
53126	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T3	10	800	640	640
53127	市区	PMS_劳车配变	10	400	320	320
53128	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
53129	市区	PMS_新东配变	10	400	320	320
53130	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站	10	800	640	640

		T1				
53131	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T3	10	800	640	640
53132	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T4	10	800	640	640
53133	市区	20kV 仙河苑 35#站 T1	20	800	640	640
53134	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T2	10	800	640	640
53135	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T1	10	800	634	634
53136	市区	PMS_20kV 兴想 13# 站 T1	20	800	640	640
53137	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T1	10	800	640	640
53138	市区	10kV 时代 5#站 T1	10	800	640	640
53139	市区	PMS_10kV 五庙 1#箱 变 T1	10	400	320	320
53140	市区	PMS_农里四配变	10	400	320	320
53141	市区	10kV 堰新 9#站 T1	10	800	640	640
53142	市区	PMS_10kV 观澜府 3# 站 T3	10	800	640	640
53143	江阴	PMS_龙河新村 4#变	10	200	160	160
53144	宜兴	PMS_交警中队箱变 主变	10	400	320	320
53145	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6# 站 T4	10	800	640	640

53146	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
53147	宜兴	和建杨家公变	10	400	320	320
53148	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T4	20	800	640	640
53149	市区	PMS_10kV 雍锦园 2# 站 T4	10	800	640	640
53150	市区	20kV 裕沁 8#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
53151	市区	PMS_恒发纺织配变	10	400	320	320
53152	江阴	港尚名筑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
53153	宜兴	PMS_东山西路 1#箱 变	10	500	400	400
53154	江阴	上海花园二期 288# 配电所 1#主变	10	800	640	640
53155	市区	PMS_周巷甲二配变	10	400	282	282
53156	江阴	星辉苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
53157	市区	PMS_10kV 雁栖园 5# 站 T3	10	800	640	640
53158	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T2	20	800	640	640
53159	市区	PMS_豪普五配变	10	400	293	293
53160	江阴	东麓花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640

53161	市区	白水塘西二配变	10	400	320	320
53162	市区	10kV 震泽 8#箱变 T1	10	630	504	504
53163	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T1	20	800	640	640
53164	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T2	20	800	640	640
53165	江阴	永福圩变	10	200	160	160
53166	江阴	德福东箱变主变	10	630	504	504
53167	江阴	PMS_袁家高头变	10	400	288	288
53168	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T1	10	800	640	640
53169	市区	PMS_君山 1#箱变 T1	10	630	504	504
53170	市区	PMS_毛条四配变	10	400	302	302
53171	市区	PMS_10kV 梁溪警苑 站 T2	10	800	640	640
53172	宜兴	PMS_南漕漕东 3#公 变	10	400	312	312
53173	市区	PMS_补水站三配变	10	400	320	320
53174	市区	10kV 巨正 4#站 T4	10	800	640	640
53175	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T3	10	800	640	640
53176	市区	PMS_10kV 花溪樾 3# 站 T2	10	800	640	640
53177	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T2	20	800	640	640
53178	市区	PMS_10kV 观澜府 3#	10	800	640	640

		站 T1				
53179	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T4	10	800	640	640
53180	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T3	10	800	640	640
53181	江阴	敌山湾花园 108#配 电所 2#主变	20	1000	800	800
53182	宜兴	PMS_石材市场 54#公 变	10	400	320	320
53183	市区	10kV 勤新苑 4#站 T1	10	800	640	640
53184	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T2	10	800	640	640
53185	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T2	10	800	640	640
53186	市区	PMS_汪佃二配变	10	400	307	307
53187	市区	PMS_群丰苑配变	10	400	320	320
53188	江阴	龙城福第三期 226# 配电所 1#主变	10	800	640	640
53189	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T1	10	630	223	223
53190	市区	上舍巷二配变	10	400	124	124
53191	江阴	PMS_西新村 1#箱变 主变	10	630	458	458
53192	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T1	10	800	640	640
53193	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T3（融合终端）	10	800	638	638

53194	市区	PMS_朝新村配变	10	400	320	320
53195	市区	10kV 北创 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53196	市区	浒塘四配变	10	400	320	320
53197	市区	PMS_集贸二村二配 变	10	400	320	320
53198	市区	10kV 太湖花园二期 4#站 T3	10	1000	800	800
53199	市区	PMS_20kV 兴想 14# 站 T4	20	800	640	640
53200	市区	PMS_交通三配变	10	400	320	320
53201	市区	PMS_色织厂二配变	10	400	320	320
53202	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53203	市区	三坝电站三配变	10	400	297	297
53204	市区	杜家安居七配变(融 合终端)	10	400	320	320
53205	市区	PMS_20kV 君悦府 3# 站 T1	20	800	640	640
53206	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T1	10	800	640	640
53207	市区	PMS_基南二配变	10	400	320	320
53208	市区	PMS_10kV 霞村 2#箱 变 T1	10	630	504	504
53209	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T2	10	800	640	640
53210	市区	PMS_斗北四房桥贰	10	400	320	320

		配变				
53211	市区	小吴巷十四配变(融合终端)	10	400	320	320
53212	市区	PMS_10kV 大塘锦园4#站 T2	10	800	640	640
53213	市区	PMS_20kV 仙河苑33#站 T1	20	1000	800	800
53214	市区	PMS_10kV 杨家桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
53215	市区	PMS_蓉联五配变	10	400	320	320
53216	市区	PMS_周巷西四配变	10	400	320	320
53217	市区	PMS_10kV 橡树湾12#站 T1	10	800	640	640
53218	市区	PMS_10kV 耿湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
53219	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T3	10	800	640	640
53220	宜兴	PMS_善东公变	10	400	320	320
53221	市区	10kV 荣盛 7#站 T1	10	1000	800	800
53222	市区	PMS_10kV 檀溪湾17#箱变 T1	10	630	477	477
53223	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
53224	市区	PMS_角南配变	10	400	320	320
53225	市区	10kV 跨塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
53226	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T1	10	800	640	640

53227	江阴	汇南村委变	10	400	320	320
53228	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
53229	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T2	10	800	640	640
53230	市区	10kV 景南 12#箱变 T1	10	630	504	504
53231	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 3#所变主变	20	800	640	640
53232	市区	10kV 杨出 1#箱变 T1	10	630	504	504
53233	江阴	PMS_雷家湾变	10	200	160	160
53234	市区	PMS_10kV 落霞苑 9# 站 T1	10	800	640	640
53235	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T1	10	1000	800	800
53236	市区	夹龙桥七配变	10	400	320	320
53237	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T2	10	1000	800	800
53238	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T2	10	800	640	640
53239	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T3	10	1000	800	800
53240	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T3	10	800	640	640
53241	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T4	10	1000	800	800

53242	江阴	PMS_南云箱变主变	10	500	400	400
53243	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T2	20	800	640	640
53244	市区	周介巷二配变（光伏）	10	400	260	260
53245	市区	谢家塘二配变（光伏）	10	400	290	290
53246	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T2	10	1000	800	800
53247	宜兴	芳庄寺前公变（光伏并网）	10	200	144	144
53248	市区	PMS_10kV 怡和站 T1	10	1250	1000	1000
53249	市区	PMS_10kV 怡和站 T2	10	1250	1000	1000
53250	市区	20kV 雪新苑 9#站 T2	20	800	640	640
53251	市区	10kV 优雅 2#箱变 T1	10	630	504	504
53252	宜兴	碓坊桥公变	10	400	298	298
53253	宜兴	PMS_皇甫 2#公变	10	200	160	160
53254	市区	PMS_10kV 东泰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
53255	宜兴	鲁山公变	10	400	174	174
53256	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
53257	宜兴	民主小区 4#公变	10	400	320	320
53258	宜兴	PMS_皇甫公变	10	200	138	138
53259	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T2	10	800	640	640

53260	宜兴	阳羡湖旅游度假区小镇 17#室 2#所变主变	10	800	640	640
53261	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T4	20	800	640	640
53262	市区	PMS_钢管丁配变	10	400	320	320
53263	市区	PMS_10kV 天郡 12#站 T1	10	800	640	640
53264	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T1	10	800	640	640
53265	市区	PMS_丽南五配变	10	400	320	320
53266	市区	10kV 长泰 15#站 T3	10	800	640	640
53267	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T2	10	800	640	640
53268	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T4	20	800	640	640
53269	市区	杜新配变（融合终端）	10	400	320	320
53270	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T1	10	800	640	640
53271	市区	PMS_10kV 马桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
53272	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T3	10	800	632	632
53273	市区	10kV 万新 3#箱变 T1	10	630	504	504
53274	市区	10kV 开发 2#箱变 T1	10	630	504	504

		(融合终端)				
53275	市区	PMS_10kV 观澜府 3# 站 T4	10	800	640	640
53276	市区	20kV 香馨苑 3#站 T3	20	800	640	640
53277	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T3	10	800	640	640
53278	市区	PMS_尤巷七配变	10	400	320	320
53279	市区	PMS_稍塘乙配变	10	400	320	320
53280	市区	20kV 香馨苑 3#站 T1	20	800	640	640
53281	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T3	10	800	640	640
53282	市区	PMS_10kV 长泰 16# 站 T3	10	800	640	640
53283	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T1	10	800	640	640
53284	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53285	市区	PMS_10kV 天郡 10# 站 T4	10	800	640	640
53286	江阴	江东花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
53287	市区	10kV 东柏 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
53288	市区	PMS_林中园配变	10	400	320	320
53289	江阴	江东花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640

53290	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T1	10	800	640	640
53291	市区	PMS_巫东三配变	10	400	320	320
53292	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T2	10	800	640	640
53293	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T2（融合终端）	10	800	633	633
53294	市区	PMS_敬老院十八配 变	10	400	320	320
53295	市区	PMS_10kV 听涛 3#箱 变 T1	10	400	320	320
53296	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T3	10	800	640	640
53297	江阴	PMS_云亭敬老院箱 变	10	400	320	320
53298	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T2	10	800	640	640
53299	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T2	10	800	640	640
53300	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53301	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53302	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T1	10	800	640	640
53303	市区	PMS_10kV 梅荆 18# 站 T2	10	1000	800	800

53304	市区	前湾五配变	10	400	320	320
53305	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T4	10	800	640	640
53306	市区	PMS_10kV 雍锦园 3# 站 T3	10	800	640	640
53307	江阴	PMS_永新路箱变主 变	10	500	400	400
53308	市区	10kV 荣盛 6#站 T1	10	1000	800	800
53309	市区	10kV 新政 1#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
53310	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T3	10	800	640	640
53311	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T1	20	1000	800	800
53312	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T3	10	800	640	640
53313	市区	10kV 长泰 15#站 T2	10	800	634	634
53314	市区	PMS_田舍四配变	10	400	311	311
53315	市区	PMS_彭村乙配变	10	400	320	320
53316	市区	桥南八配变	10	400	320	320
53317	市区	PMS_20kV 仙河苑 33#站 T2	20	1000	800	800
53318	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53319	市区	10kV 巨正 4#站 T3	10	800	640	640
53320	市区	10kV 书院河府 2#站	10	800	640	640

		T3（融合终端）				
53321	市区	太湖花园二期 8 号 站 T2	10	1250	1000	1000
53322	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T1	10	800	608	608
53323	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T1	10	800	640	640
53324	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T3	10	800	640	640
53325	市区	10kV 山文 1#箱变 T1 （融合终端）	10	630	493	493
53326	市区	PMS_10kV 玖里湾 3# 站 T1	10	800	640	640
53327	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T1	10	800	589	589
53328	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T1	10	800	640	640
53329	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T2	10	800	640	640
53330	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T4	10	800	640	640
53331	江阴	PMS_双前巷变	10	200	0	0
53332	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T1	10	1000	800	800
53333	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T2	10	1000	800	800

53334	市区	10kV 悦湖 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53335	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T3	10	1000	800	800
53336	江阴	星赋花园二区 13#配 电所 1#主变	10	800	640	640
53337	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T4	10	1000	800	800
53338	江阴	PMS_墩上变	10	400	320	320
53339	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T1	10	800	640	640
53340	市区	PMS_溪北六配变	10	400	320	320
53341	市区	10kV 五河新村 3# 箱变 T1	10	630	504	504
53342	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
53343	市区	10kV 南徐 2#箱变 T1	10	630	504	504
53344	市区	PMS_低田丁配变 (TTU)	10	400	320	320
53345	市区	10kV 渔业 2#箱变 T1	10	630	504	504
53346	市区	PMS_10kV 荡东 1#箱 变 T1	10	630	504	504
53347	江阴	PMS_玫瑰园 127-2# 配电所 1#主变	10	800	640	640
53348	江阴	PMS_玫瑰园 127-2# 配电所 2#主变	10	800	640	640

53349	江阴	PMS_玫瑰园 127-2# 配电所 3#主变	10	800	640	640
53350	江阴	PMS_玫瑰园 127-2# 配电所 4#主变	10	800	640	640
53351	宜兴	PMS_湖滨桥 2#公变	10	400	320	320
53352	江阴	PMS_水塔坝变	10	200	160	160
53353	市区	10kV 玉龙 5#箱变 T1	10	630	480	480
53354	江阴	紫悦花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
53355	宜兴	PMS_民主小区 1#公 变	10	200	160	160
53356	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T1 (光伏)	10	630	341	341
53357	市区	10kV 太平洋 10#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53358	市区	10kV 埃姆 1#箱变 T1	10	630	504	504
53359	江阴	兰樾雅院 6-102#配 电所 4#主变	10	800	640	640
53360	市区	10kV 宛山湖 5#站 T1	10	800	640	640
53361	宜兴	PMS_湖滨西区 1#箱 变	10	630	504	504
53362	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
53363	宜兴	PMS_新都府 4#室 2# 所变主变	10	630	504	504
53364	市区	PMS_10kV 文旅城 8#	10	800	640	640

		站 T2				
53365	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T3	10	800	640	640
53366	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T2	10	800	640	640
53367	宜兴	PMS_中心幼儿园 2# 箱变主变	10	400	320	320
53368	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T2	10	800	640	640
53369	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T1	10	800	640	640
53370	市区	PMS_10kV 文旅城 8# 站 T3	10	800	640	640
53371	市区	PMS_10kV 观澜府 4# 站 T1	10	800	640	640
53372	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T3	10	800	640	640
53373	市区	PMS_10kV 观澜府 2# 站 T4	10	800	640	640
53374	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T1	10	800	640	640
53375	市区	10kV 花溪樾 5#站 T2 (光伏)	10	800	640	640
53376	宜兴	PMS_扬富南公变	10	200	160	160
53377	市区	10kV 书院河府 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

53378	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T4	10	800	640	640
53379	市区	10kV 柏树 3#箱变 T1	10	400	320	320
53380	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T4	10	800	640	640
53381	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5# 站 T2	10	800	640	640
53382	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T3	10	800	640	640
53383	市区	20kV 香馨苑 5#站 T4	20	800	640	640
53384	市区	PMS_长泰壹配变	10	400	320	320
53385	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53386	市区	PMS_10kV 花溪樾 4# 站 T1	10	800	617	617
53387	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T2	10	800	640	640
53388	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T4	10	800	640	640
53389	市区	PMS_庄湾三配变	10	400	320	320
53390	江阴	PMS_薛家坝西箱变 主变	10	500	400	400
53391	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53392	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T2	10	800	640	640
53393	市区	10kV 土西 1#箱变 T1	10	630	475	475

		(光伏)				
53394	市区	辛惠配变(融合终端)	10	400	320	320
53395	市区	PMS_交舜配变	10	400	320	320
53396	市区	10kV 茂业城 7#站 T2	10	800	640	640
53397	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
53398	市区	10kV 太湖如院 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
53399	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T2	10	800	640	640
53400	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T2	20	800	640	640
53401	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T4	10	1000	800	800
53402	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T4	10	800	634	634
53403	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T2	10	800	640	640
53404	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T2	20	800	640	640
53405	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T2	10	800	640	640
53406	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T2	10	800	640	640
53407	江阴	江东花苑 15#配电所	10	800	640	640

		3#主变				
53408	市区	PMS_泡棉配变	10	400	320	320
53409	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T1	10	800	640	640
53410	市区	PMS_10kV 玉麒会 1# 站 T2	10	800	640	640
53411	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T3	10	800	640	640
53412	市区	新中三配变（TTU）	10	400	320	320
53413	市区	PMS_综合执法局配 变	10	400	320	320
53414	市区	PMS_10kV 金禧家园 #5 站 T3	10	800	640	640
53415	江阴	PMS_华宏村北庄箱 变主变	10	500	400	400
53416	宜兴	PMS_潢潼茶场公变	10	200	160	160
53417	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	320	320
53418	宜兴	鑫陶广场 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
53419	宜兴	翡翠四季花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
53420	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T2	10	800	640	640
53421	宜兴	PMS_南河村公变	10	400	320	320
53422	市区	PMS_纺织甲配变	10	400	320	320
53423	宜兴	乌溪高头公变	10	200	135	135

53424	市区	PMS_环卫管理二	10	400	311	311
53425	江阴	PMS_石岐里北变	10	200	160	160
53426	市区	PMS_朱赵巷二配变	10	400	320	320
53427	宜兴	PMS_朱家路灯公变	10	200	160	160
53428	市区	PMS_南华配变	10	400	320	320
53429	江阴	江悦尚院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
53430	市区	PMS_公用配变	10	400	320	320
53431	市区	PMS_南方电梯配变 (TTU)	10	400	320	320
53432	江阴	PMS_繁殖场北变	10	200	160	160
53433	市区	恒立液压配变(融合 终端)	10	400	320	320
53434	市区	宏杰配变	10	400	296	296
53435	宜兴	荆溪人家 3#站 2#所 变主变	10	800	640	640
53436	市区	PMS_正峰叶配变	10	400	304	304
53437	宜兴	万丽明珠 7#站 1#所 变主变	10	630	504	504
53438	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T3	10	800	640	640
53439	江阴	秀江南名苑 5#配电 所 1#主变	10	800	640	640
53440	江阴	PMS_文林砖瓦变	10	400	320	320
53441	江阴	PMS_文化路 3#变	10	400	320	320

53442	宜兴	洺著景园 2#室 3#所 变主变	10	630	504	504
53443	宜兴	PMS_菜批充电桩箱 变	10	630	504	504
53444	江阴	PMS_西胖官变	10	200	51	51
53445	市区	PMS_大合圩配变	10	200	160	160
53446	宜兴	PMS_青石坳 2#公变	10	400	253	253
53447	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 3#所变主变	10	630	504	504
53448	江阴	PMS_新巷路北变	10	400	308	308
53449	市区	10kV 稻村 25#箱变 T1	10	630	504	504
53450	宜兴	PMS_怀家公变	10	200	160	160
53451	宜兴	PMS_立碑公变	10	200	143	143
53452	市区	10kV 卫服 1#箱变 T1	10	400	320	320
53453	市区	10kV 百和花园 6#站 T2	10	800	640	640
53454	市区	10kV 锡沙 3#箱变 T1	10	630	504	504
53455	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T4	10	800	640	640
53456	市区	10kV 春江花园 20# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53457	市区	PMS_10kV 天郡 11# 站 T3	10	800	640	640
53458	市区	PMS_10kV 常顺 1#箱 变 T1	10	630	504	504

53459	市区	10kV 东柏 5#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
53460	宜兴	PMS_琅环桥公变	10	200	0	0
53461	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T2	10	1000	800	800
53462	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T1	10	800	640	640
53463	市区	10kV 书院河府 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
53464	江阴	PMS_自由街 7#箱变 主变	10	400	292	292
53465	市区	10kV 万新 4#箱变 T1	10	630	504	504
53466	市区	PMS_慧欣纤维配变	10	400	320	320
53467	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T3 融合终端	10	800	632	632
53468	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T1	10	800	640	640
53469	市区	10kV 百和花园 2#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
53470	市区	PMS_龙潭四配变	10	400	320	320
53471	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T3	10	800	633	633
53472	市区	PMS_五牧排配变	10	400	320	320
53473	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T1	10	800	640	640
53474	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站	10	1000	800	800

		T1				
53475	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T1	20	800	640	640
53476	市区	PMS_10kV 槿园 3#站 T3	10	800	640	640
53477	市区	PMS_中经配变	10	200	125	125
53478	市区	PMS_夹龙桥三配变	10	400	320	320
53479	市区	电培训配变(融合终 端)	10	315	252	252
53480	宜兴	PMS_和桥派出所箱 变主变	10	400	320	320
53481	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 2#所变	20	630	487	487
53482	市区	PMS_10kV 玖里湾 3# 站 T2	10	800	640	640
53483	市区	PMS_10kV 湖畔 10# 站 T3	10	800	640	640
53484	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T4	10	800	640	640
53485	市区	PMS_20kV 水韵园 6# 站 T1	20	800	640	640
53486	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T3	10	800	640	640
53487	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3# 站 T4	10	800	640	640
53488	市区	PMS_10kV 红豆 7#站	10	800	640	640

		T4				
53489	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 1#所变	20	800	640	640
53490	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T3	10	800	640	640
53491	宜兴	PMS_新征村路组 1# 箱变	10	500	400	400
53492	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T3	20	800	640	640
53493	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3# 站 T2	10	800	640	640
53494	江阴	PMS_野中变	10	200	160	160
53495	江阴	PMS_倪家巷 7#箱变 主变	10	400	320	320
53496	市区	PMS_北前头乙配变	10	400	320	320
53497	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T2	10	800	640	640
53498	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T1	10	800	640	640
53499	市区	PMS_雪诗情配变	10	400	320	320
53500	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T1（融合终端）	10	800	630	630
53501	市区	PMS_蓉玉配变	10	400	316	316
53502	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53503	市区	10kV 锡溪名邸 3#站	10	800	640	640

		T1（融合终端）				
53504	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T2	10	800	640	640
53505	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T1	10	800	640	640
53506	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2# 站 T1	10	800	640	640
53507	市区	PMS_10kV 玖里湾 4# 站 T3	10	800	640	640
53508	市区	PMS_10kV 大马巷 2# 箱变 T1	10	630	504	504
53509	市区	PMS_苏盛汽车配变 （TTU）	10	400	320	320
53510	市区	10kV 西园 14#箱变 T1	10	630	504	504
53511	江阴	PMS_铺头南变	10	400	293	293
53512	江阴	珺和雅苑一期81#配 电所 1#主变	10	800	640	640
53513	宜兴	龙运天城和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
53514	江阴	云麓花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
53515	市区	10kV 金科集美 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53516	江阴	棠樾锦园 17#配电所 4#主变	10	800	640	640

53517	市区	杨巷十三配变(融合终端)	10	400	286	286
53518	江阴	村办厂南变	10	400	320	320
53519	市区	PMS_粮管所四配变	10	400	320	320
53520	江阴	PMS_梦佳变	10	400	298	298
53521	市区	PMS_金石路二配变	10	400	320	320
53522	江阴	PMS_祝塘东街中变	10	400	236	236
53523	市区	PMS_风雷棚二配变	10	400	320	320
53524	宜兴	PMS_后大潭 2#公变	10	400	320	320
53525	市区	PMS_佳利达化工配变	10	400	320	320
53526	市区	10kV 黄湾 4#箱变 T1	10	630	504	504
53527	江阴	星赋花园一区 13-2# 配电所 2#主变	10	630	504	504
53528	宜兴	PMS_桃花新村 2#公变	10	200	160	160
53529	市区	10kV 九里雅园 7#站 T1	10	800	640	640
53530	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T2	10	800	640	640
53531	宜兴	西干公变	10	400	320	320
53532	宜兴	前庄庄前公变(光伏并网)	10	400	300	300
53533	宜兴	PMS_台商别墅公变	10	200	160	160
53534	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T1	10	1000	800	800

53535	宜兴	六田村 2#公变	10	200	160	160
53536	宜兴	PMS_前庄潘家公变	10	200	79	79
53537	宜兴	PMS_彩陶新村 4#公变	10	400	320	320
53538	宜兴	二十七房公变(光伏并网)	10	200	86	86
53539	宜兴	烟山杨家桥 2#公变 (光伏并网)	10	200	129	129
53540	市区	巷门头配变	10	400	305	305
53541	宜兴	PMS_彩陶新村 2#公变	10	400	320	320
53542	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 1# 所变主变	10	630	504	504
53543	宜兴	PMS_莫家公变	10	200	160	160
53544	宜兴	任墅向阳 3#公变	10	400	320	320
53545	宜兴	董塘站公变	10	400	258	258
53546	市区	PMS_管厂三配变	10	400	320	320
53547	市区	PMS_10kV 五庙 2#箱 变 T1	10	400	320	320
53548	市区	PMS_顺达二配变	10	400	320	320
53549	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T1	20	1000	800	800
53550	市区	10kV 春江花园 20# 站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53551	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640

53552	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5# 站 T1	10	800	640	640
53553	宜兴	PMS_廿三湾箱变主 变	10	400	320	320
53554	宜兴	PMS_西园鱼塘公变	10	400	320	320
53555	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T3	10	800	640	640
53556	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T1	10	800	640	640
53557	宜兴	PMS_高级中学 3#公 变	10	400	320	320
53558	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T2	10	800	640	640
53559	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T4	10	800	640	640
53560	市区	南巷七配变（光伏）	10	400	311	311
53561	市区	PMS_10kV 雍锦园 2# 站 T1	10	800	640	640
53562	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T2	10	800	640	640
53563	市区	PMS_10kV 玉麒会 2# 站 T1	10	800	640	640
53564	市区	10kV 土西 5#箱变 T1 （光伏）	10	630	504	504
53565	市区	10kV 春江花园 19# 站 T1（融合终端）	10	800	640	640

53566	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T1	20	800	640	640
53567	市区	10kV 东柏 4#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
53568	市区	PMS_西恒配变	10	400	320	320
53569	市区	20kV 裕沁 8#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
53570	市区	PMS_10KV 运河苑 9# 站 T2	10	800	640	640
53571	市区	PMS_10kV 浜口 1#箱 变 T1	10	400	320	320
53572	市区	10kV 勤新苑 4#站 T3	10	800	640	640
53573	市区	PMS_10kV 湖畔 10# 站 T2	10	800	640	640
53574	市区	PMS_电抗器二配变	10	400	286	286
53575	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 4#所变	20	630	485	485
53576	市区	PMS_仙河村五配变	10	400	320	320
53577	江阴	PMS_宗言街箱变主 变	10	500	377	377
53578	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T4	10	800	640	640
53579	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T1	10	800	640	640
53580	市区	PMS_福得标牌配变	10	400	320	320
53581	市区	PMS_10kV 龙湖天璞	10	800	640	640

		1#站 T3				
53582	市区	PMS_公安分局二配变	10	400	320	320
53583	市区	10kV 巨正 4#站 T2	10	800	640	640
53584	市区	10kV 梁溪警苑站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53585	市区	PMS_银杏苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
53586	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53587	市区	无锡南基建箱变 T1	10	630	504	504
53588	市区	PMS_10kV 玖里湾 3# 站 T4	10	800	640	640
53589	市区	PMS_戴东二配变	10	400	320	320
53590	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T3	10	800	561	561
53591	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T1	10	800	640	640
53592	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T4	20	800	640	640
53593	市区	PMS_李巷十七配变	10	400	320	320
53594	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53595	市区	10kV 百和花园 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53596	市区	PMS_10kV 芦村家园	10	1000	800	800

		2#站 T1				
53597	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
53598	市区	PMS_邵巷西二配变	10	400	320	320
53599	市区	PMS_缪巷四配变	10	400	320	320
53600	市区	龙亭苑（南瑞）	10	400	320	320
53601	江阴	PMS_建设北站箱变 主变	10	500	383	383
53602	市区	10kV 悦诚 6#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
53603	市区	10kV 悦诚 6#站 T1 （融合终端）	10	800	617	617
53604	市区	10kV 悦诚 7#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640
53605	市区	10kV 大塘御园 10# 站 T2	10	800	640	640
53606	市区	10kV 悦诚 7#站 T2 （融合终端）	10	800	640	640
53607	市区	PMS_20kV 雅居乐 2# 站 T1	20	800	640	640
53608	市区	PMS_20kV 雅居乐 2# 站 T2	20	800	640	640
53609	市区	PMS_20kV 雅居乐 3# 站 T1	20	800	640	640
53610	市区	PMS_20kV 雅居乐 3# 站 T4	20	800	640	640

53611	市区	PMS_20kV 雅居乐 3# 站 T3	20	800	640	640
53612	市区	PMS_20kV 雅居乐 3# 站 T2	20	800	640	640
53613	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 3#所变	10	800	640	640
53614	市区	PMS_20kV 雅居乐 4# 站 T1	20	800	640	640
53615	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T1	20	800	640	640
53616	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T2	20	800	640	640
53617	市区	PMS_20kV 雅居乐 4# 站 T4	20	800	640	640
53618	市区	风度汽车配变(融合 终端)	10	400	320	320
53619	市区	20kV 祥翼 6#站 T1	20	800	640	640
53620	市区	颐养园配变(融合终 端)	10	400	320	320
53621	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T1	10	800	640	640
53622	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T1	10	800	640	640
53623	宜兴	PMS_省庄桥西公变	10	400	276	276
53624	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
53625	江阴	月发路 3#变	10	400	306	306

53626	江阴	黄桥村陆家村变	10	400	320	320
53627	宜兴	PMS_沙圩公变	10	200	142	142
53628	江阴	河南变	10	200	80	80
53629	市区	10kV 世奥 1#站 T2	10	800	640	640
53630	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
53631	市区	西路灯配变	10	200	160	160
53632	宜兴	水龙加工公变(光伏 并网)	10	200	18	18
53633	市区	PMS_高家旦三配变	10	400	320	320
53634	市区	10kV 尚书苑 8#站 T2	10	800	640	640
53635	市区	10kV 华镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
53636	宜兴	PMS_王婆曹家渎公 变	10	200	160	160
53637	宜兴	PMS_司马庄公变	10	200	160	160
53638	江阴	馨悦花园西区 8#配 电所 4#主变	10	800	640	640
53639	宜兴	尤前 2#公变	10	400	320	320
53640	宜兴	PMS_北准东公变	10	200	114	114
53641	宜兴	段庄公变	10	400	320	320
53642	宜兴	PMS_马后公变	10	200	60	60
53643	宜兴	官庄桥箱变主变	10	630	499	499
53644	市区	PMS_电单二配变	10	400	320	320
53645	宜兴	东艾干公变(光伏并 网)	10	200	80	80

53646	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
53647	市区	PMS_南联村门楼下 配变	10	400	320	320
53648	市区	10kV 春雷苑 8#站 T1	10	800	640	640
53649	市区	南湖巷二配变	10	400	320	320
53650	宜兴	PMS_和渎河北公变	10	400	320	320
53651	宜兴	方贤公变	10	400	248	248
53652	宜兴	PMS_新中北路 1#公 变	10	200	160	160
53653	市区	20kV 兴想 16#站 T1	20	800	640	640
53654	市区	PMS_淡更配变	10	400	286	286
53655	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T2	10	800	640	640
53656	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T4	10	800	640	640
53657	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T1	10	800	640	640
53658	市区	PMS_上东村三配变	10	400	320	320
53659	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T1	10	800	640	640
53660	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53661	市区	PMS_后李村配变	10	200	160	160
53662	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

53663	市区	10kV 太湖如院 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53664	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T4	10	800	640	640
53665	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T3	10	800	640	640
53666	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T1	10	800	640	640
53667	市区	PMS_华洋干燥二配 变	10	400	237	237
53668	江阴	敌山湾花园 108#配 电所 1#主变	20	1000	800	800
53669	市区	东张巷六配变	10	400	320	320
53670	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T1	20	800	640	640
53671	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T4	10	800	640	640
53672	市区	PMS_10kV 雍锦园 3# 站 T1	10	800	640	640
53673	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T3（融合终端）	10	800	631	631
53674	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T1	10	800	640	640
53675	江阴	龙城福第 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
53676	市区	10kV 太湖如院 2#站	10	800	640	640

		T2（融合终端）				
53677	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T2	10	800	640	640
53678	江阴	PMS_周山路北箱变 主变	10	500	400	400
53679	江阴	江东花苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
53680	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T1	10	800	640	640
53681	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T2	20	800	640	640
53682	市区	PMS_10kV 观澜府 4# 站 T2	10	800	640	640
53683	市区	PMS_10kV 仙泵 1#箱 变 T1	10	400	320	320
53684	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T1	10	800	640	640
53685	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T2	10	800	640	640
53686	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T4	10	800	640	640
53687	市区	芙蓉开发区一配变 （光伏）	10	400	153	153
53688	市区	10kV 春江花园 20# 站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53689	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室	20	630	504	504

		2#所变主变				
53690	市区	20kV 仙河苑 34#站 T2	20	1000	800	800
53691	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T3	10	800	640	640
53692	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T2	20	800	640	640
53693	江阴	江东花苑 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
53694	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T1	10	800	640	640
53695	市区	太湖花园二期 6 号 站 T3	10	1250	1000	1000
53696	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T4	10	800	640	640
53697	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T3	20	800	640	640
53698	市区	10kV 浩桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
53699	市区	蓉西中片五配变	10	400	320	320
53700	市区	20kV 裕沁 8#站 T4 (融合终端)	20	800	640	640
53701	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T1	10	800	640	640
53702	市区	PMS_龙齐坝二配变	10	400	309	309
53703	市区	PMS_10kV 惠飞大厦 #1 箱变 T1	10	630	504	504

53704	市区	PMS_10kV 玖里湾 2# 站 T2	10	800	640	640
53705	市区	PMS_10kV 全昌 6#箱 变 T1	10	630	504	504
53706	市区	PMS_20kV 兴想 14# 站 T3	20	800	640	640
53707	市区	PMS_10kV 天郡 10# 站 T1	10	800	627	627
53708	市区	PMS_10kV 凤翔 1#箱 变 T1	10	630	504	504
53709	市区	PMS_20kV 雅居乐 4# 站 T3	20	800	640	640
53710	市区	PMS_20kV 雅居乐 4# 站 T2	20	800	640	640
53711	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T1	20	800	640	640
53712	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T2	20	800	640	640
53713	江阴	檀悦花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
53714	市区	PMS_20kV 雅居乐 5# 站 T1	20	800	640	640
53715	市区	PMS_20kV 雅居乐 5# 站 T4	20	800	640	640
53716	市区	PMS_20kV 雅居乐 5# 站 T3	20	800	640	640

53717	市区	PMS_20kV 雅居乐 5# 站 T2	20	800	640	640
53718	宜兴	PMS_涧西 1#箱变	10	400	312	312
53719	市区	10kV 源溪悦庭站 T4	10	800	640	640
53720	宜兴	塘门桥南公变	10	200	160	160
53721	市区	PMS_20kV 雅锦园 4# 站 T1	20	800	640	640
53722	市区	PMS_20kV 雅锦园 5# 站 T1	20	800	640	640
53723	市区	PMS_20kV 雅锦园 5# 站 T3	20	800	622	622
53724	市区	PMS_20kV 雅锦园 5# 站 T4	20	800	640	640
53725	市区	PMS_20kV 雅锦园 4# 站 T2	20	800	640	640
53726	宜兴	PMS_下河组公变	10	200	160	160
53727	市区	PMS_庄桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
53728	宜兴	集镇南 3#公变	10	400	320	320
53729	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
53730	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
53731	宜兴	PMS_河南组 1#公变	10	400	148	148
53732	市区	PMS_宝城花园 5#箱 变 T1	10	630	504	504
53733	市区	20kV 山水澜园 3#站	20	800	640	640

		T4				
53734	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T4	20	800	632	632
53735	市区	PMS_镇南二配变	10	400	320	320
53736	宜兴	PMS_义庄桥公变	10	400	320	320
53737	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T1	20	800	640	640
53738	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T2	20	800	640	640
53739	市区	PMS_华盛配变	10	400	320	320
53740	市区	PMS_袁四配变	10	400	224	224
53741	市区	10kV 悦湖 5#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53742	宜兴	PMS_杨家园公变	10	400	320	320
53743	宜兴	雅达健康生态园 19# 室 2#所变	10	630	504	504
53744	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
53745	市区	PMS_北周巷配变	10	400	320	320
53746	宜兴	长兴干公变(光伏并 网)	10	400	124	124
53747	宜兴	PMS_杭襄公变	10	200	127	127
53748	宜兴	PMS_溪南西公变	10	400	198	198
53749	宜兴	洛涧雅居 4#室 4#所 变主变	10	800	640	640
53750	市区	PMS_上里东十二配	10	400	320	320

		变				
53751	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T4	10	800	640	640
53752	宜兴	PMS_中准电站公变	10	400	273	273
53753	市区	朱青庄配变（光伏）	10	400	303	303
53754	宜兴	PMS_小西干公变	10	200	125	125
53755	宜兴	大山公变	10	200	144	144
53756	宜兴	企南公变	10	400	320	320
53757	宜兴	民望公变（光伏并 网）	10	200	143	143
53758	宜兴	PMS_邾渎河南公变	10	400	293	293
53759	宜兴	PMS_张生坝公变	10	200	129	129
53760	宜兴	新河沿大浜公变	10	200	126	126
53761	宜兴	北淮河北公变	10	400	312	312
53762	宜兴	PMS_水北村北公变	10	400	320	320
53763	宜兴	PMS_新河沿高车垛 公变	10	400	206	206
53764	市区	PMS_浩浦威配变	10	400	320	320
53765	市区	东安一配变	10	200	160	160
53766	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
53767	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T3	10	800	640	640
53768	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T4	10	800	640	640
53769	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭	10	800	640	640

		2#站 T4				
53770	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T4	10	800	640	640
53771	市区	10kV 桃泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
53772	市区	PMS_高田上岸三配 变	10	400	320	320
53773	宜兴	PMS_张渚菜场北箱 变主变	10	500	400	400
53774	市区	10kV 理想城市站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53775	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T3	10	800	640	640
53776	市区	PMS_马壹配变	10	400	275	275
53777	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T2	10	800	640	640
53778	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T2	10	800	640	640
53779	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T4	10	800	640	640
53780	市区	10kV 茂业城 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53781	市区	10kV 茂业城 6#站 T2	10	800	640	640
53782	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T1	10	800	640	640
53783	市区	井亭二配变	10	400	320	320
53784	市区	PMS_港南村配变	10	400	320	320

53785	宜兴	PMS_供电宿舍箱变 主变	10	500	400	400
53786	市区	PMS_杨巷居五配变	10	400	320	320
53787	市区	10kV 荣盛 6#站 T2	10	1000	800	800
53788	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T1	10	800	640	640
53789	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T1	10	800	629	629
53790	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T3	10	800	640	640
53791	市区	PMS_十棉家舍配变	10	200	160	160
53792	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 2#所变	20	800	630	630
53793	市区	10kV 理想城市站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53794	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53795	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53796	市区	10kV 勤新苑 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
53797	市区	PMS_窑厂三配变	10	400	287	287
53798	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T1	10	800	640	640
53799	市区	PMS_农里五配变	10	400	320	320
53800	市区	PMS_10kV 观澜府 2#	10	800	640	640

		站 T2				
53801	市区	住阳配变	10	200	160	160
53802	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T4	10	800	633	633
53803	江阴	龙城福第 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
53804	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T2	10	800	640	640
53805	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T1	20	800	640	640
53806	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T4	20	800	640	640
53807	市区	PMS_10kV 建清 1#箱 变 T1	10	630	441	441
53808	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T1	10	800	640	640
53809	市区	PMS_工艺部二配变 (TTU)	10	400	320	320
53810	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室 1#所变主变	20	630	490	490
53811	市区	PMS_姆堰配变	10	200	160	160
53812	市区	PMS_席巷四配变	10	400	320	320
53813	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T3	10	800	640	640
53814	市区	PMS_10kV 花溪樾 5# 站 T1	10	800	640	640

53815	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T1	10	800	640	640
53816	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T1	10	800	631	631
53817	宜兴	PMS_钢铁宿舍 1#箱 变主变	10	500	400	400
53818	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53819	市区	PMS_20kV 雅锦园 5# 站 T2	20	800	640	640
53820	宜兴	PMS_茶局 6#公变	10	400	320	320
53821	市区	10kV 瑞仕 9#站 T3	10	800	640	640
53822	江阴	何家庄南变	10	400	245	245
53823	江阴	瑞府园 63#配 1#主 变	20	800	640	640
53824	宜兴	PMS_下邳村公变	10	400	244	244
53825	宜兴	PMS_涧西箱变	10	400	311	311
53826	宜兴	PMS_菜行 2#公变	10	400	320	320
53827	江阴	瑞府园 34#配 4#主 变	20	800	640	640
53828	江阴	PMS_谢北南公变	10	400	145	145
53829	宜兴	PMS_电力站 10#公变	10	400	320	320
53830	宜兴	PMS_大头组公变	10	200	160	160
53831	宜兴	昌干公变(光伏并 网)	10	200	131	131
53832	宜兴	东岗公变	10	400	282	282

53833	市区	PMS_10kV 金茂府 7# 站 T3	10	800	640	640
53834	宜兴	PMS_丁舍前村公变	10	200	136	136
53835	宜兴	PMS_杨桥东塘 2#公 变	10	200	108	108
53836	宜兴	PMS_安桥村公变	10	400	148	148
53837	市区	10kV 福安状元里 3# 站 T3	10	800	640	640
53838	宜兴	PMS_贺家渎河东 1# 公变	10	200	118	118
53839	江阴	川电西变	10	400	280	280
53840	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T1	20	800	640	640
53841	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T2	20	800	640	640
53842	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T2	10	800	640	640
53843	江阴	云景花园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
53844	江阴	朱家住基中变	10	400	320	320
53845	江阴	云景花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
53846	市区	PMS_华纳电器配变	10	400	314	314
53847	宜兴	桥涯新北 2#公变	10	400	307	307
53848	市区	西安庄二配变	10	200	160	160
53849	江阴	PMS_下庄西变	10	400	320	320

53850	宜兴	宜乐雅园 7#室 1#所 变	10	630	504	504
53851	宜兴	PMS_寺前电站公变	10	200	160	160
53852	市区	PMS_云林苑南区 1 号站 T1	10	1000	800	800
53853	市区	PMS_云林苑南区 1 号站 T3	10	1000	800	800
53854	市区	仓渡北配变	10	200	129	129
53855	市区	PMS_唐南配变	10	400	320	320
53856	宜兴	PMS_周铁王家塘公 变	10	200	160	160
53857	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
53858	市区	10kV 融禾 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53859	宜兴	PMS_夏姜东胥渡公 变	10	200	135	135
53860	宜兴	月家桥公变(光伏并 网)	10	200	142	142
53861	市区	PMS_校办厂(二)	10	400	218	218
53862	宜兴	PMS_水北田螺村公 变	10	200	160	160
53863	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 2#所 变	10	800	640	640
53864	宜兴	PMS_民北张家公变	10	200	160	160
53865	宜兴	PMS_银祥公变	10	400	271	271

53866	市区	10kV 金茂府 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53867	市区	10kV 金茂府 2#站 T3 (融合终端)	10	800	631	631
53868	市区	10kV 金茂府 2#站 T4 (融合终端)	10	800	628	628
53869	市区	10kV 金茂府 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
53870	市区	10kV 永泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
53871	宜兴	PMS_邾渎村公变	10	400	108	108
53872	市区	竹苑箱变 T1	10	630	504	504
53873	江阴	山棠雅园 2#配电所 3#主变	20	630	504	504
53874	市区	10kV 长泰 13#站 T2	10	800	634	634
53875	市区	20kV 香馨苑 4#站 T2	20	800	640	640
53876	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T3	10	800	640	640
53877	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T2	10	800	640	640
53878	市区	PMS_正茂配变	10	400	298	298
53879	市区	PMS_胜利十一配变	10	400	297	297
53880	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T2	20	800	640	640
53881	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 1#所变	20	630	504	504
53882	江阴	江东花苑 3#配电所	10	800	640	640

		4#主变				
53883	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T1	10	800	640	640
53884	市区	10kV 巨正 3#站 T2	10	800	640	640
53885	市区	PMS_10kV 金禧家园 #5 站 T2	10	800	640	640
53886	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T3	10	800	640	640
53887	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T4	10	800	640	640
53888	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T2	20	800	640	640
53889	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53890	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T4	10	800	640	640
53891	市区	10kV 巨正 3#站 T1	10	800	640	640
53892	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T4	10	800	640	640
53893	市区	PMS_雪派所配变	10	400	320	320
53894	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T3	10	800	640	640
53895	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53896	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T1	10	800	640	640
53897	市区	PMS_10kV 土西 4#箱	10	630	504	504

		变 T1				
53898	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T1	10	800	640	640
53899	市区	PMS_前西队二配变	10	400	320	320
53900	市区	PMS_10kV 路巷 4#箱 变 T1	10	630	504	504
53901	市区	PMS_10kV 殷惠 1#箱 变 T1	10	630	504	504
53902	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T2	10	1000	800	800
53903	市区	PMS_军嶂居委配变	10	400	320	320
53904	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53905	市区	PMS_富达塑料厂二 配变	10	400	320	320
53906	市区	PMS_10kV 玉麒会 2# 站 T2	10	800	640	640
53907	市区	PMS_周姚二配变	10	400	320	320
53908	市区	20kV 君悦府 1#站 T2	20	800	640	640
53909	市区	PMS_10kV 文旅城 8# 站 T4	10	800	640	640
53910	市区	PMS_10kV 观澜府 2# 站 T1	10	800	640	640
53911	市区	20kV 裕沁 8#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
53912	市区	PMS_10kV 探机 8#柜	10	630	504	504

		T1				
53913	市区	PMS_10kV 金禧家园 #5 站 T1	10	800	640	640
53914	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T1	10	800	640	640
53915	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3# 站 T1	10	800	635	635
53916	市区	PMS_北街十二配变	10	400	320	320
53917	市区	PMS_小学九配变	10	400	320	320
53918	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53919	市区	PMS_10kV 玖里湾 4# 站 T4	10	800	640	640
53920	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
53921	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T1	10	800	640	640
53922	江阴	PMS_北新箱变主变	10	500	400	400
53923	江阴	PMS_宏云箱变主变	10	630	504	504
53924	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53925	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T2	10	800	640	640
53926	市区	10kV 柏树 2#箱变 T1	10	400	320	320
53927	江阴	春风景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640

53928	宜兴	PMS_西庄窑山公变	10	200	160	160
53929	宜兴	西夹浜鱼塘公变	10	200	160	160
53930	宜兴	PMS_分水田舍公变	10	200	131	131
53931	市区	10kV 春光苑 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53932	市区	PMS_太湖花园一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
53933	宜兴	PMS_下干河北公变	10	400	232	232
53934	江阴	昕悦府 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
53935	市区	10kV 海雅锦园 13# 站 T2	10	800	640	640
53936	宜兴	PMS_西庄桥头公变	10	200	160	160
53937	市区	金锡三配变	10	400	320	320
53938	宜兴	分水漕东公变	10	400	303	303
53939	江阴	PMS_长寿农行箱变 主变	10	500	400	400
53940	市区	10kV 春雨 6#箱变 T1	10	630	504	504
53941	江阴	PMS_恒美变	10	400	320	320
53942	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T1	10	1000	800	800
53943	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T3	10	1000	800	800
53944	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T4 (TTU)	10	1000	800	800
53945	市区	PMS_大厦贰配变	10	400	320	320

53946	市区	PMS_新村二二配变	10	400	320	320
53947	市区	PMS_美品配变(TTU)	10	400	295	295
53948	市区	PMS_张刘.	10	400	291	291
53949	市区	东亚酒家四配变	10	400	320	320
53950	市区	PMS_电抗器一配变	10	400	320	320
53951	宜兴	东岳村委公变	10	400	320	320
53952	市区	PMS_楼下四	10	400	302	302
53953	江阴	华馨苑 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
53954	市区	PMS_埭桥	10	400	320	320
53955	市区	10kV 水秀 10#箱变 T1	10	630	504	504
53956	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T3	10	800	640	640
53957	市区	小桥头五配变(融合 终端)	10	400	320	320
53958	宜兴	高墩 3#箱变主变	10	500	331	331
53959	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T1	10	800	640	640
53960	江阴	雅澜名苑二区 159# 配电所 3#主变	10	630	504	504
53961	市区	10kV 新光嘉园 12# 站 T1	10	800	640	640
53962	宜兴	犊山村杨家 2#公变	10	400	320	320
53963	市区	10kV 桃泉 1#箱变 T1	10	630	504	504

53964	市区	10kV 金茂府 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
53965	市区	10kV 金茂府 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
53966	市区	10kV 金茂府 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
53967	市区	10kV 金茂府 3#站 T2 (融合终端)	10	800	631	631
53968	宜兴	PMS_民主小区 2#公 变	10	400	320	320
53969	宜兴	东圩南公变	10	400	277	277
53970	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T2	10	800	639	639
53971	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T2	20	800	640	640
53972	宜兴	PMS_路埂公变	10	400	320	320
53973	宜兴	蒲宕公变(光伏并 网)	10	200	142	142
53974	宜兴	PMS_周铁陈家公变	10	200	160	160
53975	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T4	10	800	640	640
53976	宜兴	长沟公变(光伏并 网)	10	200	5	5
53977	宜兴	PMS_马草村 4#公变	10	200	160	160
53978	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 1#所变	20	800	640	640

53979	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 2#所变	20	800	640	640
53980	宜兴	PMS_周铁前村公变	10	400	320	320
53981	宜兴	PMS_庆源大道 5#路 灯公变	10	200	133	133
53982	市区	PMS_王家小桥二配 变	10	400	320	320
53983	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T2	10	800	640	640
53984	市区	五牧六配变	10	200	160	160
53985	市区	10kV 百和花园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53986	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T2	10	800	640	640
53987	市区	PMS_10kV 雍锦园 3# 站 T4	10	800	640	640
53988	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2# 站 T2	10	800	640	640
53989	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T4	10	800	640	640
53990	市区	20kV 丽景苑 21#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
53991	市区	10kV 书院河府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53992	市区	PMS_10kV 玖里湾 2# 站 T1	10	800	640	640

53993	市区	PMS_10kV 天郡 10# 站 T2	10	800	629	629
53994	市区	PMS_10kV 雍锦园 2# 站 T2	10	800	640	640
53995	市区	10kV 万新 1#箱变 T1	10	630	504	504
53996	市区	PMS_10kV 长泰 16# 站 T4	10	800	640	640
53997	市区	PMS_山南 2#箱变 T1	10	630	504	504
53998	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T3（融合终端）	10	800	636	636
53999	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2# 站 T4	10	800	640	640
54000	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
54001	市区	10kV 书院河府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
54002	市区	10kV 柏树 4#箱变 T1	10	400	320	320
54003	市区	烟草	10	400	320	320
54004	市区	10kV 新政 2#箱变 T1 （融合终端）	10	630	504	504
54005	市区	PMS_小泾二配变	10	400	320	320
54006	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T1	10	800	640	640
54007	市区	20kV 香馨苑 5#站 T2	20	800	640	640
54008	市区	PMS_前洪桥三配变	10	400	320	320
54009	市区	PMS_10kV 江南府#3	10	800	638	638

		站 T1				
54010	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T1	10	800	640	640
54011	宜兴	PMS_永发小区箱变 主变	10	400	320	320
54012	宜兴	PMS_安乐村委公变	10	200	160	160
54013	市区	PMS_10kV 湖畔 10# 站 T4	10	800	640	640
54014	市区	20kV 香馨苑 3#站 T2	20	800	640	640
54015	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T3	10	1000	800	800
54016	江阴	PMS_港东箱变主变	10	500	388	388
54017	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T1	20	1000	800	800
54018	市区	PMS_10kV 西泾 1#箱 变 T1	10	400	320	320
54019	市区	PMS_殷西二配变	10	400	320	320
54020	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T4	10	800	640	640
54021	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T4	10	800	640	640
54022	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8# 站 T3	10	800	640	640
54023	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
54024	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭	10	800	640	640

		2#站 T1				
54025	宜兴	PMS_大田东公变	10	400	305	305
54026	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T2	10	800	640	640
54027	市区	PMS_10kV 兴竹 6#箱 变 T1	10	630	504	504
54028	市区	PMS_10kV 市北 1#箱 变 T1	10	630	504	504
54029	宜兴	PMS_恒隆大厦商住 楼 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
54030	市区	PMS_10kV 玖里湾 2# 站 T4	10	800	640	640
54031	市区	PMS_昶通配变	10	400	310	310
54032	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T2	10	800	640	640
54033	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T3	10	800	640	640
54034	市区	PMS_10kV 玖里湾 4# 站 T1	10	800	640	640
54035	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T2	10	1000	800	800
54036	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T1	10	1000	800	800
54037	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T3	10	1000	800	800
54038	市区	10kV 旺安佳园 2#站	10	1000	800	800

		T4 (TTU)				
54039	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T2 (TTU)	10	1000	800	800
54040	市区	10kV 寺头 20#站 T2	10	800	640	640
54041	宜兴	PMS_西荷塘公变	10	200	141	141
54042	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T1	10	800	640	640
54043	宜兴	PMS_分水丁前公变	10	400	266	266
54044	市区	20kV 湖景 1#箱变 T1	20	630	504	504
54045	宜兴	PMS_北庄 2#公变	10	200	125	125
54046	宜兴	分水南塘公变(光伏 并网)	10	400	256	256
54047	市区	PMS_10kV 御墅 11# 站 T1	10	800	629	629
54048	市区	PMS_10kV 御墅 11# 站 T3	10	800	634	634
54049	市区	PMS_10kV 御墅 11# 站 T4	10	800	640	640
54050	市区	PMS_10kV 御墅 11# 站 T2	10	800	640	640
54051	宜兴	PMS_锡煤宿舍 2#公 变	10	200	160	160
54052	市区	宅基三配变	10	400	270	270
54053	市区	PMS_沟家湾(南瑞)	10	400	320	320
54054	市区	泵站二配变	10	400	320	320
54055	市区	PMS_浜口排泵二配	10	400	293	293

		变				
54056	市区	倪桥头（融合终端）	10	400	320	320
54057	市区	西溪村配变（融合终端）	10	400	320	320
54058	市区	欧卡酷配变	10	400	320	320
54059	江阴	青东嘉苑28#配电所 1#主变	10	800	640	640
54060	江阴	青东嘉苑28#配电所 3#主变	10	800	640	640
54061	江阴	青东嘉苑28#配电所 4#主变	10	800	640	640
54062	江阴	青东嘉苑28#配电所 2#主变	10	800	640	640
54063	市区	10kV 锦河 2#箱变 T1	10	630	504	504
54064	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
54065	江阴	PMS_融城苑28#配电 所 1#主变	10	800	640	640
54066	江阴	PMS_融城苑28#配电 所 2#主变	10	800	640	640
54067	江阴	PMS_融城苑32#配电 所 1#主变	10	1000	800	800
54068	江阴	PMS_融城苑32#配电 所 2#主变	10	1000	800	800
54069	市区	PMS_西漳五变	10	400	258	258
54070	宜兴	PMS_马埠北公变	10	200	160	160

54071	市区	PMS_南兴涂料厂配 变	10	400	304	304
54072	宜兴	中巷夏家公变	10	400	0	0
54073	宜兴	PMS_庄里公变	10	200	108	108
54074	宜兴	横沟头公变	10	200	160	160
54075	宜兴	PMS_前元彭家公变	10	200	53	53
54076	江阴	PMS_海事箱变主变	10	400	320	320
54077	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
54078	宜兴	PMS_南唐公变	10	200	149	149
54079	江阴	三甲里南变	10	400	264	264
54080	宜兴	阳山 1#公变	10	400	320	320
54081	宜兴	压渚北公变	10	400	320	320
54082	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T4	10	800	640	640
54083	市区	PMS_重工配变	10	400	320	320
54084	宜兴	西王干公变(光伏并 网)	10	200	142	142
54085	宜兴	PMS_长征六组公变	10	200	132	132
54086	宜兴	西渚杨家公变(光伏 并网)	10	200	96	96
54087	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T3	10	800	640	640
54088	宜兴	PMS_张基坝公变	10	200	125	125
54089	宜兴	PMS_谈家干 2#公变	10	200	160	160

54090	宜兴	西渚沙田公变	10	200	160	160
54091	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T3	10	800	640	640
54092	市区	20kV 香馨苑 4#站 T1	20	800	640	640
54093	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2#站 T2	10	800	640	640
54094	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T2	10	800	640	640
54095	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
54096	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
54097	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T2	10	800	640	640
54098	市区	PMS_湾里六配变	10	400	320	320
54099	市区	PMS_荣家头配变	10	400	320	320
54100	江阴	龙城福第 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
54101	市区	PMS_采石场四配变	10	200	160	160
54102	市区	PMS_伯渎桥伍配变（TTU）	10	400	320	320
54103	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T4	10	800	640	640
54104	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T1	10	800	640	640
54105	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#	10	800	640	640

		站 T2				
54106	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T2	10	800	640	640
54107	市区	PMS_河家塘二配变	10	400	320	320
54108	市区	PMS_五角场二配变	10	400	320	320
54109	市区	10kV 北创 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
54110	宜兴	万华 3#公变 (光伏 并网)	10	200	56	56
54111	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T4	10	800	640	640
54112	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T1	20	800	640	640
54113	江阴	龙城福第 42#配电所 2#主变	10	800	640	640
54114	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7# 站 T1	10	800	640	640
54115	市区	PMS_里桥大队三配 变	10	400	320	320
54116	市区	PMS_凤翔路二配变	10	400	320	320
54117	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T2	10	800	640	640
54118	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
54119	市区	PMS_王更巷东二配 变	10	400	320	320

54120	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站 T2	10	1000	800	800
54121	市区	明媛电子配变（光 伏）	10	400	237	237
54122	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T2	10	800	640	640
54123	市区	PMS_宏实配变	10	400	240	240
54124	市区	PMS_东前队二配变	10	400	320	320
54125	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1# 站 T2	10	800	640	640
54126	市区	10kV 堰新 9#站 T2	10	800	640	640
54127	市区	PMS_华东村委配变	10	400	269	269
54128	市区	PMS_小圩田三配变	10	400	320	320
54129	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T4	10	800	640	640
54130	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T3	10	800	628	628
54131	市区	10kV 百和花园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54132	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6# 站 T3	10	800	640	640
54133	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2# 站 T2	10	800	640	640
54134	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T3	10	800	640	640
54135	市区	PMS_10kV 长泰 16#	10	800	640	640

		站 T1				
54136	市区	丁巷配变（融合终端）	10	400	320	320
54137	市区	PMS_湖晨石化配变	10	400	304	304
54138	市区	PMS_10kV 梅荆 19#站 T1	10	1000	800	800
54139	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54140	市区	20kV 香馨苑 2#站 T2	20	800	625	625
54141	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
54142	市区	10kV 长泰 14#站 T2	10	800	640	640
54143	市区	PMS_李更巷四配变	10	400	320	320
54144	市区	PMS_10kV 彩旸 2#站 T3	10	800	640	640
54145	市区	PMS_冬青中配变	10	400	290	290
54146	宜兴	PMS_种子场公变	10	400	320	320
54147	宜兴	PMS_滕里 3#公变	10	200	160	160
54148	市区	10kV 瑞仕 9#站 T2	10	800	640	640
54149	宜兴	PMS_祥圩下谈公变	10	200	160	160
54150	宜兴	铜山八九组公变（光伏并网）	10	200	131	131
54151	市区	10kV 江花 7#站 T2	10	800	639	639
54152	宜兴	PMS_临津水产公变	10	200	160	160
54153	市区	PMS_远鑫配变	10	400	320	320

54154	市区	PMS_巷前甲配变	10	400	320	320
54155	市区	10kV 嘉利 10#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54156	市区	10kV 嘉利 10#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54157	宜兴	PMS_铜山黄岗卡公 变	10	200	141	141
54158	市区	10kV 正明 9#站 T2	10	800	640	640
54159	市区	10kV 嘉利 11#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54160	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T1	10	800	640	640
54161	市区	PMS_江南起重配变	10	400	295	295
54162	市区	10kV 嘉利 11#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
54163	市区	PMS_马巷十二配变	10	400	320	320
54164	市区	冷轧	10	400	284	284
54165	江阴	青东嘉苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
54166	江阴	青东嘉苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
54167	江阴	青东嘉苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
54168	江阴	青东嘉苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
54169	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T3	10	800	640	640

54170	市区	藕塘检察	10	400	320	320
54171	市区	PMS_10kV 玖里湾 6# 站 T1	10	800	640	640
54172	市区	10kV 尚书苑 7#站 T3	10	800	640	640
54173	市区	PMS_东石园三配变	10	400	320	320
54174	市区	PMS_戴氏超声	10	400	320	320
54175	市区	PMS_南泉四配变	10	400	285	285
54176	宜兴	PMS_梅家渎北 1#公 变	10	200	17	17
54177	市区	PMS_杨市配变	10	400	320	320
54178	市区	邮电局十三变	10	200	160	160
54179	宜兴	PMS_东氿广场 1#箱 变主变	20	400	320	320
54180	市区	PMS_10kV 玖里湾 8# 站 T1	10	800	640	640
54181	宜兴	PMS_白果树 3#公变	10	200	160	160
54182	市区	茶场变	10	200	160	160
54183	市区	10kV 金茂府 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54184	市区	10kV 金茂府 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54185	宜兴	潜洛新苑 2#室 2#所 变主变	10	800	635	635
54186	宜兴	洵都花苑 1#站 1#所 变主变	10	800	640	640
54187	江阴	PMS_黄山 3 队箱变	10	400	320	320

		主变				
54188	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T2	10	800	640	640
54189	宜兴	西渚任家公变	10	200	137	137
54190	市区	10kV 桃泉 6#箱变 T1	10	630	504	504
54191	市区	东顺苑 8#站 T4	10	800	640	640
54192	市区	汪佃三配变	10	400	320	320
54193	市区	PMS_10kV 西前 1#箱变 T1	10	630	504	504
54194	市区	PMS_支巷	10	400	320	320
54195	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
54196	宜兴	PMS_西坡圩 2#公变	10	200	160	160
54197	宜兴	PMS_岭下山岗 2#公变	10	400	320	320
54198	市区	张巷十五变（光伏）	10	400	286	286
54199	宜兴	上塘南公变	10	400	320	320
54200	宜兴	大港村部公变（光伏并网）	10	400	311	311
54201	江阴	龙城福第三期 226#配电所 2#主变	10	800	640	640
54202	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T4	10	800	640	640
54203	市区	PMS_10kV 大马巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
54204	市区	PMS_东街九配变	10	400	320	320

54205	市区	PMS_10kV 花溪樾 2# 站 T1	10	800	640	640
54206	市区	PMS_周巷上二配变	10	400	251	251
54207	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T2	10	800	640	640
54208	市区	20kV 君悦府 1#站 T1	20	800	640	640
54209	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T1	10	630	496	496
54210	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T4	10	800	640	640
54211	市区	PMS_10kV 土西 3#箱 变 T1	10	630	504	504
54212	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54213	市区	PMS_10kV 雍锦园 3# 站 T2	10	800	640	640
54214	市区	10kV 巨正 3#站 T3	10	800	640	640
54215	市区	PMS_水务配变	10	400	318	318
54216	市区	PMS_降贰配变	10	400	320	320
54217	市区	PMS_梅秦路二配变	10	400	320	320
54218	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T1	10	1000	800	800
54219	市区	PMS_锐可传动二配 变	10	400	316	316
54220	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T4	10	800	640	640
54221	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T3	10	800	640	640

54222	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T1	10	800	640	640
54223	市区	PMS_芙蓉八配变	10	400	320	320
54224	市区	PMS_湖光印刷二配 变	10	400	319	319
54225	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T2	10	800	640	640
54226	市区	PMS_金朋配变	10	400	304	304
54227	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T3	10	800	640	640
54228	市区	PMS_南西排涝配变	10	400	320	320
54229	市区	PMS_10kV 马桥 3#箱 变 T1	10	630	504	504
54230	宜兴	PMS_美博路灯箱变 主变	10	200	160	160
54231	市区	PMS_10kV 巨正 3#站 T4	10	800	640	640
54232	市区	PMS_10kV 金禧家园 #5 站 T4	10	800	640	640
54233	市区	PMS_精装三配变	10	400	320	320
54234	市区	PMS_20kV 兴想 13# 站 T2	20	800	640	640
54235	市区	PMS_20kV 君悦府 2# 站 T4	20	800	640	640
54236	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T1	10	630	504	504
54237	市区	10kV 青虹 1#箱变 T1	10	630	504	504

54238	市区	20kV 香馨苑 5#站 T3	20	800	640	640
54239	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2#站 T1	10	800	640	640
54240	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T1	10	800	640	640
54241	市区	20kV 天禧 8#站 T1	20	800	640	640
54242	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T4	10	800	640	640
54243	市区	PMS_绿苑配变	10	400	320	320
54244	市区	10kV 行星 2#箱变 T1	10	630	504	504
54245	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T1	10	800	640	640
54246	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T1（融合终端）	10	800	601	601
54247	市区	10kV 长泰 14#站 T1	10	800	640	640
54248	市区	侨谊小学配变（融合终端）	10	400	320	320
54249	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T2	20	800	640	640
54250	市区	20kV 香馨苑 2#站 T1	20	800	619	619
54251	市区	10kV 中桥 2#箱变 T1	10	400	314	314
54252	市区	徐村二配变（融合终端）	10	400	320	320
54253	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
54254	市区	PMS_冬青村二配变	10	400	164	164

54255	宜兴	PMS_铜山寺前公变	10	200	160	160
54256	宜兴	PMS_徐西姚家圩公变	10	200	105	105
54257	江阴	PMS_吴家头变	10	400	257	257
54258	宜兴	PMS_铜山西山下公变	10	200	105	105
54259	市区	PMS_梅袜厂配变	10	400	320	320
54260	宜兴	PMS_紫砂新村公变	10	400	320	320
54261	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T4	10	800	637	637
54262	宜兴	PMS_高科 2#公变	10	200	160	160
54263	宜兴	PMS_锡煤宿舍 3#公变	10	400	320	320
54264	宜兴	大同村公变	10	200	160	160
54265	宜兴	百合南站公变	10	315	238	238
54266	宜兴	PMS_桃溪中学公变	10	400	320	320
54267	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T4	10	800	640	640
54268	宜兴	PMS_徐西谈家圩公变	10	200	116	116
54269	市区	10kV 张南 2#箱变 (光伏) T1	10	630	504	504
54270	市区	鸿联配变 (融合终端)	10	400	320	320
54271	宜兴	PMS_西圩渔塘公变	10	200	160	160
54272	市区	10kV 环湖 6#箱变 T1	10	630	504	504

		(融合终端)				
54273	宜兴	PMS_民主小区 3#公变	10	400	320	320
54274	市区	华家桥五配变(光伏)	10	400	291	291
54275	宜兴	PMS_东氿广场 2#箱变主变	20	630	504	504
54276	市区	PMS_黄泥坝二配变	10	400	320	320
54277	宜兴	石材市场 68#公变(光伏并网)	10	400	9	9
54278	宜兴	PMS_洑溪公园 2#箱变主变	20	400	320	320
54279	宜兴	PMS_洑溪公园 1#箱变主变	20	400	320	320
54280	市区	10kV 福安状元里 2#站 T3	10	800	640	640
54281	宜兴	PMS_定化港公变	10	400	320	320
54282	市区	王家小桥配变(光伏)	10	400	304	304
54283	宜兴	桂芳村委公变	10	400	320	320
54284	市区	PMS_新桥头五配变	10	400	320	320
54285	宜兴	春晓江南北苑 3#室1#所变	10	800	640	640
54286	市区	PMS_10kV 北桥 6#站 T1	10	800	640	640
54287	市区	10kV 北桥 6#站 T2	10	800	640	640

54288	宜兴	紫郡东府 3#室 3#所 变主变	20	800	640	640
54289	江阴	夏东菜场变	10	400	320	320
54290	宜兴	PMS_李家定东 2#公 变	10	200	160	160
54291	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T2	10	800	640	640
54292	宜兴	宜丰西村 3#公变(光 伏并网)	10	200	137	137
54293	江阴	PMS_建设西变	10	400	301	301
54294	市区	龙壹配变	10	400	320	320
54295	江阴	创新大道 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
54296	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T2	20	800	640	640
54297	市区	10kV 寺头 20#站 T1	10	800	640	640
54298	市区	20kV 愉樾雅居 10# 站 T2	20	800	637	637
54299	宜兴	PMS_高塍周家公变	10	200	160	160
54300	宜兴	后庄箱变主变	10	400	320	320
54301	江阴	青阳车站西变	10	400	320	320
54302	宜兴	PMS_马坞公变	10	400	314	314
54303	江阴	PMS_冯泾电站变	10	200	160	160
54304	江阴	PMS_滨江北配电所 主变	10	1000	800	800
54305	江阴	滨江南配电所 1#主	10	800	640	640

		变				
54306	市区	大运华府 7#站 T1	10	800	640	640
54307	宜兴	新边庄小区 1#箱变 主变	10	630	504	504
54308	江阴	澄堡 14#配电所 1# 主变	10	630	504	504
54309	江阴	澄堡 14#配电所 3# 主变	10	630	504	504
54310	江阴	澄堡 14#配电所 2# 主变	10	630	504	504
54311	市区	PMS_10kV 花溪樾 2# 站 T2	10	800	640	640
54312	市区	PMS_10kV 天骄 6#箱 变 T1	10	630	504	504
54313	市区	PMS_唐古桥三配变	10	400	320	320
54314	市区	PMS_20kV 尚锦 18# 站 T1	20	800	640	640
54315	江阴	PMS_金御华府 221# 配电所 2#主变	10	800	640	640
54316	江阴	PMS_金御华府 221# 配电所 1#主变	10	800	640	640
54317	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
54318	市区	PMS_皮电配变	10	400	320	320
54319	江阴	PMS_云亭太平路 2# 变	10	400	320	320

54320	市区	PMS_10kV 马湾 2#箱变 T1	10	400	320	320
54321	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T2	10	800	640	640
54322	市区	湾里十配变	10	400	320	320
54323	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
54324	市区	PMS_集四二配变	10	400	320	320
54325	市区	PMS_唐巷十六配变	10	400	308	308
54326	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T1	20	800	628	628
54327	市区	PMS_10kV 兴竹 5#箱变 T1	10	630	504	504
54328	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T2	20	1000	800	800
54329	江阴	PMS_西区箱变主变	10	630	477	477
54330	市区	10kV 北创 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
54331	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T4	20	800	640	640
54332	市区	PMS_长沿头五配变	10	400	320	320
54333	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T2	10	800	640	640
54334	市区	PMS_钱东二配变	10	400	320	320
54335	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T2	10	800	640	640

54336	市区	PMS_夏更巷二配变	10	400	314	314
54337	宜兴	PMS_恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
54338	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T4	10	800	640	640
54339	市区	PMS_吴巷丙配变	10	400	320	320
54340	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T2	10	800	640	640
54341	市区	PMS_华丰配变	10	400	307	307
54342	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T3	10	800	640	640
54343	市区	10kV 东山 3#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
54344	市区	PMS_10kV 北创 4#站 T2	10	800	640	640
54345	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T3	10	800	640	640
54346	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T4	10	800	640	640
54347	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T2	10	800	640	640
54348	市区	PMS_羊名防腐配变	10	400	320	320
54349	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T1	20	800	640	640
54350	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640

54351	江阴	PMS_中心村 12#变	10	400	291	291
54352	市区	10kV 北创 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54353	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T2	10	800	640	640
54354	市区	10kV 太湖如院 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
54355	市区	PMS_斗北村二配变	10	400	320	320
54356	市区	PMS_北南巷四配变	10	400	320	320
54357	市区	杨家五配变	10	400	320	320
54358	市区	孙蒋三十配变(融合 终端)	10	400	320	320
54359	市区	PMS_20kV 仙河苑 34#站 T1	20	1000	800	800
54360	市区	20kV 仙河苑 35#站 T2	20	800	640	640
54361	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T3	10	800	640	640
54362	市区	PMS_10kV 玉麒会 1# 站 T1	10	800	640	640
54363	市区	10kV 书院河府 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54364	市区	10kV 瑞仕 8#站 T1	10	800	640	640
54365	市区	10kV 彩乐居 4#站 T4	10	800	640	640
54366	宜兴	PMS_新芳棚上东公 变	10	200	110	110

54367	江阴	PMS_申南村新红站 变	10	400	320	320
54368	市区	10kV 环湖 7#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
54369	宜兴	PMS_大树下公变	10	200	160	160
54370	宜兴	PMS_芳庄北漕公变	10	200	66	66
54371	江阴	珺和雅苑一期 82-1# 配电所 4#主变	10	800	640	640
54372	市区	PMS_赵旦配变	10	400	252	252
54373	市区	10kV 花都 1#箱变 T1	10	630	504	504
54374	宜兴	埭南后村公变	10	200	160	160
54375	宜兴	PMS_鲍家庄公变	10	400	270	270
54376	江阴	PMS_教工西变	10	400	320	320
54377	市区	10kV 新阳光 39#站 T2	10	800	640	640
54378	宜兴	鲍庄 2#公变(光伏 并网)	10	200	95	95
54379	市区	罗家桥(光伏)	10	200	130	130
54380	宜兴	PMS_查林六组 5#公 变	10	400	308	308
54381	宜兴	华要新村 3#箱变主 变	10	500	400	400
54382	宜兴	宜乐雅园 5#室 3#所 变	10	630	504	504
54383	宜兴	双桥港公变	10	400	309	309
54384	江阴	PMS_永利桥西变	10	400	305	305

54385	江阴	PMS_章家厍南变	10	200	149	149
54386	江阴	立埭 1 号变	10	400	320	320
54387	江阴	PMS_付家村北变	10	200	160	160
54388	江阴	PMS_稻香箱变主变	10	500	400	400
54389	江阴	雅澜名苑 78#配电所 4#主变	10	630	504	504
54390	宜兴	PMS_百合路 1#公变	10	400	294	294
54391	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T1	20	800	640	640
54392	市区	市政地配变(融合终 端)	10	400	320	320
54393	江阴	水城花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
54394	市区	PMS_玉西一配变	10	400	320	320
54395	宜兴	PMS_云海金家 2#公 变	10	400	320	320
54396	市区	PMS_林格巷	10	400	314	314
54397	江阴	雅澜名苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
54398	江阴	雅澜名苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
54399	江阴	雅澜名苑 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
54400	江阴	雅澜名苑 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
54401	市区	PMS_南官配变	10	400	284	284

54402	市区	10kV 福安状元里 2# 站 T1	10	800	640	640
54403	江阴	吴家村南变	10	200	102	102
54404	宜兴	PMS_涧坞村 2#公变	10	400	320	320
54405	市区	曹家浜甲配变(融合 终端)	10	400	320	320
54406	市区	联友汽贸配变	10	400	298	298
54407	江阴	PMS_精养塘北变	10	400	311	311
54408	江阴	品尊名邸 63#配 2# 主变	10	630	504	504
54409	江阴	PMS_潘家村南变	10	400	273	273
54410	江阴	PMS_桥下南变	10	400	320	320
54411	宜兴	云溪路 4#公变	10	400	320	320
54412	市区	达康变	10	400	315	315
54413	江阴	馨云雅居 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
54414	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
54415	江阴	御景雅园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
54416	江阴	御景雅园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
54417	江阴	御景雅园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
54418	江阴	御景雅园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640

54419	江阴	张巷西变	10	315	205	205
54420	市区	PMS_河南二配变	10	400	320	320
54421	市区	PMS_动轴	10	400	310	310
54422	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T1	10	800	640	640
54423	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T3	10	800	640	640
54424	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T4	10	800	640	640
54425	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T2	10	800	640	640
54426	江阴	宕里南变	10	250	137	137
54427	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
54428	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T4	10	800	561	561
54429	宜兴	PMS_钱家站 3#公变	10	400	142	142
54430	市区	PMS_严家浜二	10	400	300	300
54431	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T2	20	800	640	640
54432	宜兴	PMS_红星圩 3#公变	10	400	320	320
54433	宜兴	湖悦天境 2#室 3#所 变	20	630	504	504
54434	江阴	卞家桥 1#变	10	400	286	286
54435	市区	PMS_10kV 谈村 4#箱 变 T1	10	630	504	504

54436	宜兴	寺西和苑 1#室 2#所 变主变	10	800	640	640
54437	市区	10kV 陈新 9#箱变 T1	10	630	504	504
54438	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T3	10	800	640	640
54439	宜兴	PMS_葛山村公变	10	200	160	160
54440	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T2	10	800	640	640
54441	市区	10kV 和谐 1#箱变 T1	10	630	498	498
54442	宜兴	半山溪畔 1#室 1#所 变主变（光伏并网）	10	800	546	546
54443	宜兴	PMS_半山溪畔 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
54444	市区	潭陆一配变（融合终 端）	10	400	320	320
54445	宜兴	砺山荒山 2#公变	10	400	320	320
54446	江阴	春风景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
54447	市区	潭伍一配变（融合终 端）	10	400	320	320
54448	市区	10kV 蔡湾 8#箱变 T1	10	630	504	504
54449	市区	PMS_20kV 尚锦 16# 站 T1	20	800	625	625
54450	市区	PMS_20kV 尚锦 16# 站 T3	20	800	640	640
54451	市区	PMS_20kV 尚锦 16#	20	800	640	640

		站 T4				
54452	市区	PMS_20kV 尚锦 16# 站 T2	20	800	631	631
54453	宜兴	PMS_岳堤小区 3#公 变	10	200	160	160
54454	市区	PMS_20kV 尚锦 17# 站 T1	20	800	640	640
54455	市区	PMS_20kV 尚锦 17# 站 T3	20	800	640	640
54456	市区	PMS_菜场十七配变	10	400	320	320
54457	市区	PMS_20kV 尚锦 17# 站 T4	20	800	640	640
54458	市区	PMS_20kV 尚锦 17# 站 T2	20	800	640	640
54459	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
54460	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 2# 所变主变	10	630	504	504
54461	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T2	10	800	635	635
54462	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
54463	江阴	珺和雅苑一期 18#配 电所 3#主变	10	630	504	504
54464	市区	PMS_陈古二配变	10	400	300	300
54465	江阴	PMS_王天于巷变	10	400	269	269

54466	市区	村委三坝配变	10	400	320	320
54467	宜兴	PMS_钱家站南公变	10	400	231	231
54468	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 1#站 1#所变	10	400	320	320
54469	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T4	10	800	639	639
54470	市区	10kV 尚书苑 11#站 T1	10	800	640	640
54471	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 3#所变	10	630	503	503
54472	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 1#所变	10	630	500	500
54473	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 2#所变	10	630	501	501
54474	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 4#所变	10	630	504	504
54475	市区	PMS_周潭配变	10	400	320	320
54476	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T1	10	800	640	640
54477	宜兴	PMS_滨墩公变	10	200	160	160
54478	市区	10kV 文曲 8#箱变 T1	10	630	504	504
54479	宜兴	PMS_邱庄 4#公变	10	200	140	140
54480	市区	10kV 新丰苑 3#站 T2	10	1250	1000	1000
54481	市区	诸家线#3 箱变 T1	10	630	451	451
54482	市区	10kV 交电 2#箱变 T1	10	630	504	504
54483	江阴	渡江四村 4#箱变主	10	630	504	504

		变				
54484	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
54485	江阴	PMS_门楼下西变	10	400	320	320
54486	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T1	10	800	640	640
54487	江阴	文政路 1 号变	10	400	320	320
54488	江阴	大西街北箱变主变	10	630	504	504
54489	江阴	PMS_新胜河北变	10	200	139	139
54490	宜兴	PMS_南园箱变	10	630	504	504
54491	市区	10kV 国信 14#站 T3	10	800	640	640
54492	市区	10kV 泉山 3#箱变 T1	10	630	457	457
54493	宜兴	PMS_茶西 3#箱变	10	630	504	504
54494	江阴	皋岸镇南变	10	250	167	167
54495	市区	PMS_陶巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
54496	市区	PMS_硕放中学配变	10	400	320	320
54497	市区	PMS_凌克配变	10	400	320	320
54498	市区	吴巷十三配变(需删 除)	10	400	320	320
54499	江阴	御景雅园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
54500	江阴	御景雅园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
54501	江阴	御景雅园 27#配电所 3#主变	10	800	640	640

54502	江阴	御景雅园 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
54503	市区	PMS_后故里乙配变	10	400	320	320
54504	宜兴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
54505	市区	浒塘闸配变	10	200	159	159
54506	江阴	御景雅园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
54507	江阴	御景雅园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
54508	江阴	御景雅园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
54509	江阴	御景雅园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
54510	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T4	10	800	640	640
54511	市区	PMS_溪鱼一配变	10	400	320	320
54512	市区	大房村配变（光伏）	10	200	138	138
54513	市区	PMS_张夏冲压配变	10	400	320	320
54514	市区	PMS_市镇（1）	10	400	320	320
54515	市区	10kV 源溪悦庭站 T1	10	800	640	640
54516	江阴	PMS_光辉路 3#箱变 主变	10	400	320	320
54517	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
54518	江阴	御景雅园 33#配电所 1#主变	10	800	640	640

54519	江阴	御景雅园 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
54520	江阴	御景雅园 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
54521	江阴	御景雅园 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
54522	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T1	10	800	640	640
54523	市区	PMS_春潮一期 10#站 一号主变	10	1000	800	800
54524	江阴	南国桥南变	10	400	0	0
54525	宜兴	PMS_大河边 3#公变	10	400	277	277
54526	市区	10kV 水榭 3#箱变 T1	10	400	320	320
54527	宜兴	中袁一组 2#公变	10	400	320	320
54528	市区	PMS_上马墩六配变	10	400	320	320
54529	市区	10kV 锡沙 1#箱变 T1	10	630	504	504
54530	宜兴	PMS_大人巷 1#公变	10	400	320	320
54531	江阴	PMS_东方花苑 78#配 电所 1#主变	10	800	640	640
54532	江阴	PMS_东方花苑 78#配 电所 2#主变	10	800	640	640
54533	江阴	PMS_东方花苑 78#配 电所 3#主变	10	800	640	640
54534	江阴	PMS_东方花苑 78#配 电所 4#主变	10	800	640	640
54535	市区	PMS_鞋山周后配变	10	400	320	320

54536	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
54537	市区	PMS_东风村 3#箱变 T1	10	630	504	504
54538	宜兴	PMS_大人巷 2#公变	10	400	320	320
54539	市区	PMS_东风村 1#箱变 T1	10	630	504	504
54540	宜兴	PMS_张山干公变	10	400	320	320
54541	宜兴	PMS_西渚占家公变	10	400	260	260
54542	江阴	霞客苑 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
54543	市区	PMS_邮黄配变	10	400	320	320
54544	江阴	芙蓉新村 5#箱变主 变	10	630	504	504
54545	江阴	PMS_东湾头变	10	400	306	306
54546	市区	宁海里八配变(融合 终端)	10	400	320	320
54547	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54548	市区	宁海里六配变(融合 终端)	10	400	320	320
54549	市区	宁海里九配变(融合 终端)	10	400	320	320
54550	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T1	10	800	640	640
54551	宜兴	誉湖郡 5#室 4#所变	20	800	640	640

		主变				
54552	市区	10kV 许湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
54553	江阴	高田岸 2#变	10	315	80	80
54554	宜兴	PMS_前笪村 2#公变	10	400	320	320
54555	市区	10kV 东璟 25#站 T3	10	800	640	640
54556	江阴	PMS_王巷箱变主变	10	630	378	378
54557	江阴	PMS_陆桥宾馆箱变 主变	10	630	468	468
54558	市区	10kV 书院河府 6#站 T3	10	800	640	640
54559	市区	10kV 泊月湾 2#站 T3	10	800	640	640
54560	江阴	PMS_陆桥政府箱变 主变	10	630	504	504
54561	市区	10kV 亿丰 7#站 T3	10	800	640	640
54562	市区	10kV 大塘御园 3#站 T2	10	800	640	640
54563	市区	20kV 祥翼 2#站 T3	20	800	640	640
54564	江阴	PMS_龙潭圩东变	10	200	160	160
54565	江阴	PMS_九庆圩东变	10	200	131	131
54566	宜兴	PMS_夏圩公变	10	400	320	320
54567	市区	10kV 稻香 6#箱变 T1	10	630	504	504
54568	江阴	PMS_北环东路箱变 主变	10	500	400	400
54569	宜兴	吴家浜 2#公变	10	400	320	320
54570	市区	PMS_威武三配变	10	400	320	320

54571	江阴	春风佳苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
54572	市区	杜南配变	10	400	305	305
54573	市区	PMS_威武配变	10	400	320	320
54574	市区	PMS_张巷二八配变	10	400	320	320
54575	市区	PMS_大巷三配变	10	400	320	320
54576	宜兴	誉湖郡 8#室 3#所变 主变	20	800	640	640
54577	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T1	20	800	640	640
54578	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T1	10	800	611	611
54579	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 1#所变	10	630	504	504
54580	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 2#所变	10	630	504	504
54581	市区	10kV 晨光和园 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
54582	市区	PMS_10kV 万业 10# 站 T2	10	800	640	640
54583	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
54584	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 1#所变	10	630	504	504
54585	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 2#所变	10	630	504	504

54586	市区	10kV 山北 2#箱变 T1	10	400	320	320
54587	宜兴	古塔 2#公变	10	400	320	320
54588	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T2	20	800	636	636
54589	宜兴	PMS_ 岷亭南河 2#公 变	10	200	160	160
54590	市区	PMS_ 北村乙变	10	400	320	320
54591	宜兴	PMS_ 茶西东 2#箱变	10	630	504	504
54592	江阴	港欣花苑二村 71#配 电所 1#主变	10	800	640	640
54593	江阴	石池北变	10	400	300	300
54594	市区	10kV 塘头 3#箱变 T1	10	630	504	504
54595	江阴	PMS_ 御景花园 19#配 电所 1#主变	10	800	640	640
54596	江阴	PMS_ 御景花园 19#配 电所 2#主变	10	800	640	640
54597	江阴	PMS_ 御景花园 19#配 电所 3#主变	10	800	640	640
54598	江阴	PMS_ 御景花园 19#配 电所 4#主变	10	800	640	640
54599	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 4#所 变	20	800	640	640
54600	江阴	PMS_ 御景花园 25#配 电所 1#主变	10	800	640	640
54601	江阴	PMS_ 御景花园 25#配 电所 2#主变	10	800	640	640

54602	市区	陶巷配变（需删除）	10	400	320	320
54603	市区	三国城（需删除）	10	400	320	320
54604	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T3	10	800	640	640
54605	市区	PMS_山明 3# 箱变 T1	10	630	504	504
54606	市区	PMS_10KV 山明线 1# 箱变 T1	10	630	504	504
54607	宜兴	茶圣家园 6#室 2#所 变主变	10	800	640	640
54608	江阴	品尊名邸 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
54609	江阴	PMS_东徐箱变主变	10	200	160	160
54610	市区	10kV 邱巷 41#箱变 T1	10	630	504	504
54611	江阴	启港苑 C 区 C16#配 电所 1#主变	10	1000	800	800
54612	江阴	启港苑 C 区 C16#配 电所 2#主变	10	1000	800	800
54613	市区	PMS_八士村四配变	10	400	320	320
54614	市区	后斗二配变（光伏）	10	400	204	204
54615	宜兴	PMS_红塔电力站 5# 箱变主变	10	630	504	504
54616	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T1	10	630	504	504
54617	宜兴	PMS_巷头西路箱变	10	630	504	504

		主变				
54618	宜兴	塘北圩 3#公变（光伏并网）	10	400	303	303
54619	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T1	10	800	640	640
54620	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T1	10	800	640	640
54621	宜兴	陆平车站西 2#公变	10	400	317	317
54622	市区	重庆路二配变	10	400	320	320
54623	宜兴	翡翠四季花园 4#室 3#所变	20	800	631	631
54624	市区	PMS_香花桥四配变	10	400	320	320
54625	江阴	PMS_孙家巷站变	10	200	160	160
54626	宜兴	PMS_石盘山公变	10	200	160	160
54627	江阴	PMS_彭家降变	10	200	122	122
54628	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T1	10	800	640	640
54629	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T3	10	800	640	640
54630	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T4	10	800	640	640
54631	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T2	10	800	640	640
54632	宜兴	PMS_小谈里公变	10	200	116	116
54633	江阴	PMS_朋林南变	10	200	128	128
54634	江阴	梅园新村 49#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
54635	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T1	10	800	640	640
54636	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T2	10	800	640	640
54637	江阴	PMS_耿家变	10	200	115	115
54638	江阴	PMS_南降新村变	10	400	320	320
54639	宜兴	PMS_东湖何家公变	10	200	160	160
54640	宜兴	马塘干公变	10	400	307	307
54641	江阴	PMS_蒋巷变	10	400	310	310
54642	江阴	敝光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1#主变	20	630	504	504
54643	市区	10kV 康桥 3#站 T2	10	1000	800	800
54644	市区	10kV 蒋浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
54645	江阴	PMS_蔡湾变	10	400	232	232
54646	江阴	PMS_耿家南变	10	200	91	91
54647	江阴	PMS_卢家坝村站变	10	400	320	320
54648	江阴	东常西变	10	400	320	320
54649	市区	20kV 金域 11#站 T2	20	800	640	640
54650	江阴	PMS_曹家基变	10	400	247	247
54651	市区	PMS_10kV 御澜湾 8# 站 T2	10	800	640	640
54652	宜兴	PMS_小黄山 1#公变	10	200	160	160
54653	江阴	PMS_冯北变	10	200	160	160
54654	江阴	长寿马路上变	10	200	141	141

54655	江阴	上品璟苑 335#配电 所 2#主变	10	800	632	632
54656	江阴	PMS_祝塘钱家湾东 变	10	400	320	320
54657	宜兴	PMS_南新水产 5#公 变	10	200	160	160
54658	宜兴	PMS_宣林北公变	10	200	160	160
54659	市区	五金厂六配变(融合 终端)	10	400	320	320
54660	江阴	PMS_茂龙村委东变	10	400	295	295
54661	江阴	PMS_莫城变	10	400	265	265
54662	江阴	益民 2#变	10	200	160	160
54663	市区	10kV 唐巷站 T1	10	1000	800	800
54664	市区	10kV 蔡湾 7#箱变 T1	10	630	504	504
54665	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T4	10	800	640	640
54666	市区	10kV 唐巷站 T2	10	1000	800	800
54667	江阴	天敌雅苑 94#配电所 2#主变	20	800	640	640
54668	宜兴	PMS_劳动新村小区 2#公变	10	200	160	160
54669	宜兴	PMS_龙眼潭 2#公变	10	400	320	320
54670	市区	PMS_10kV 运河苑 7# 站 T1	10	800	640	640
54671	市区	PMS_10kV 运河苑 7# 站 T2	10	800	640	640

54672	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T1	10	800	640	640
54673	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T2	10	800	640	640
54674	市区	PMS_10kV 运河苑 8# 站 T1	10	800	640	640
54675	市区	PMS_10kV 运河苑 8# 站 T2	10	800	640	640
54676	市区	PMS_10kV 运河苑 8# 站 T4	10	800	640	640
54677	市区	PMS_10kV 运河苑 8# 站 T3	10	800	640	640
54678	市区	10kV 学府上院 4#站 T3	10	800	640	640
54679	宜兴	PMS_水库公变	10	200	160	160
54680	市区	北小厂配变	10	400	320	320
54681	市区	10kV 广丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
54682	市区	港陈配变	10	400	129	129
54683	宜兴	PMS_马塘坝公变	10	200	160	160
54684	市区	10kV 世奥 1#站 T1	10	800	640	640
54685	市区	10kV 前洲 5#箱变 T1	10	630	504	504
54686	市区	方寸工具配变	10	400	300	300
54687	市区	永安南路叁配变	10	400	320	320
54688	市区	10kV 庙新 3#箱变 T1	10	630	504	504
54689	市区	铂晨名筑 3#站 T3	20	800	634	634

54690	江阴	PMS_金山路 1#变	10	400	320	320
54691	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
54692	江阴	大桥路 2#箱变主变	10	500	400	400
54693	江阴	PMS_龙潭小学变	10	400	311	311
54694	江阴	锡金箱变主变	10	630	494	494
54695	市区	胜丰村肆配变(融合终端)	10	400	285	285
54696	市区	惠东十配变(融合终端)	10	400	320	320
54697	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T2	10	800	640	640
54698	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	160	160
54699	江阴	江悦尚院 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
54700	市区	10kV 分校 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	499	499
54701	江阴	天成雅苑箱变主变	10	630	504	504
54702	江阴	PMS_渔业村南变	10	200	160	160
54703	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T1	10	800	640	640
54704	市区	长流排涝站泵配变	10	400	320	320
54705	市区	PMS_10kV 光群 1#箱变 T1	10	630	504	504
54706	市区	20kV 依联园 10#站 T4	20	800	640	640
54707	市区	10kV 江花 2#站 T4	10	800	638	638

54708	宜兴	洵里景园 2#室 3#所 变主变	20	800	640	640
54709	市区	10kV 九里雅园 2#站 T3	10	800	640	640
54710	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
54711	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
54712	市区	PMS_医院充电配变 (TTU)	10	400	320	320
54713	市区	扬北桥一配变(融合 终端)	10	400	320	320
54714	市区	10kV 梅荆 22#站 T1	10	800	640	640
54715	宜兴	万丽明珠 7#站 4#所 变主变	10	630	504	504
54716	市区	公园路二配变	10	400	320	320
54717	江阴	PMS_镇东南箱变主 变	10	400	320	320
54718	市区	10kV 邱巷 47#箱变 T1	10	630	504	504
54719	江阴	PMS_东江小区 1#北 箱变 1#主变	10	630	504	504
54720	市区	PMS_苗圃八配变 (TTU)	10	400	320	320
54721	市区	PMS_精神卫生配变	10	400	320	320
54722	江阴	星赋花园一区 14#配	10	800	640	640

		电所 2#主变				
54723	市区	PMS_槐谢二配变	10	400	320	320
54724	市区	PMS_左舍里配变	10	400	320	320
54725	江阴	PMS_东江小区 2#南 箱变 1#主变	10	630	504	504
54726	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T3	10	800	640	640
54727	市区	PMS_陆家巷七配变	10	400	320	320
54728	市区	PMS_蔡介坝	10	400	320	320
54729	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T2	10	1000	800	800
54730	市区	10kV 融禾 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54731	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T2	10	1000	800	800
54732	市区	市镇菜场六配变	10	200	160	160
54733	市区	10kV 瑞扬 4#站 T1	10	1000	800	800
54734	市区	10kV 瑞扬 4#站 T3	10	1000	800	800
54735	市区	10kV 瑞扬 4#站 T2	10	1000	800	800
54736	市区	PMS_洋河头二配变	10	400	320	320
54737	市区	PMS_寨门四配变	10	400	320	320
54738	江阴	PMS_文定南配电所 1#主变	10	1000	800	800
54739	市区	新诸巷(光伏)	10	400	279	279
54740	市区	PMS_张巷十四变	10	400	320	320

54741	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 1#所变	10	630	504	504
54742	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 3#所变	10	630	504	504
54743	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 2#所变	10	630	504	504
54744	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 4#所变	10	630	504	504
54745	市区	PMS_市镇九二配变	10	400	320	320
54746	江阴	PMS_于南变	10	400	320	320
54747	市区	勤新村菜场配变	10	400	320	320
54748	市区	10kV 绿化 2#箱变 T1	10	630	504	504
54749	江阴	PMS_滩头上东变	10	200	160	160
54750	市区	10kV 锦数双河苑 5# 站 T2	10	800	640	640
54751	江阴	PMS_新安底东变	10	200	160	160
54752	江阴	PMS_兴塘路 21#配电 所 1#主变	10	800	640	640
54753	江阴	PMS_兴塘路 21#配电 所 3#主变	10	800	640	640
54754	江阴	PMS_兴塘路 21#配电 所 4#主变	10	800	640	640
54755	江阴	PMS_兴塘路 21#配电 所 2#主变	10	800	640	640
54756	市区	PMS_惠华 T1	10	630	504	504
54757	市区	10kV 育德苑 1#站 T2	10	800	640	640

54758	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T1	10	800	640	640
54759	市区	10kV 李高 12#箱变 T1	10	630	504	504
54760	宜兴	钟溪下塘 3#公变	10	400	320	320
54761	市区	10kV 东璟 24#站 T1	10	800	640	640
54762	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54763	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T1	10	800	639	639
54764	市区	10kV 常春名邸 4#站 T3	10	800	640	640
54765	江阴	蔡化朱家巷 2#变	10	400	295	295
54766	市区	PMS_钱洲化工配变	10	400	243	243
54767	市区	10kV 星邻里 2#站 T1	10	800	640	640
54768	市区	10kV 瑞扬 4#站 T4	10	1000	800	800
54769	江阴	PMS_窑墩头东变	10	400	313	313
54770	宜兴	洑里景园 3#室 1#所 变主变	20	630	504	504
54771	市区	10kV 滨河景园 3#站 T3	10	800	640	640
54772	市区	后庄（光伏）	10	400	244	244
54773	江阴	PMS_御景花园 29#配 电所 1#主变	10	800	640	640
54774	江阴	PMS_御景花园 29#配 电所 2#主变	10	800	640	640

54775	宜兴	PMS_紫金名都 1#箱变主变	10	400	320	320
54776	宜兴	方园煤园箱变主变	10	630	504	504
54777	市区	20kV 依联园 10#站 T2	20	800	640	640
54778	宜兴	安基西村公变	10	400	320	320
54779	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
54780	宜兴	PMS_红梅 2#公变	10	200	160	160
54781	市区	向阳 14#箱变 T1	10	630	504	504
54782	市区	10kV 东岭 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54783	市区	10kV 利民 3#箱变 T1	10	630	499	499
54784	市区	鸿运	10	200	160	160
54785	宜兴	沈家村东公变	10	200	160	160
54786	宜兴	璟和园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
54787	江阴	PMS_季家村南变	10	400	320	320
54788	市区	PMS_威特配变	10	400	320	320
54789	市区	PMS_翔冀金属配变	10	400	313	313
54790	市区	PMS_氏机配变	10	400	314	314
54791	宜兴	王家墩 2#公变	10	400	313	313
54792	市区	PMS_市镇一零一配变	10	400	320	320
54793	江阴	PMS_环东路公变	10	400	320	320

54794	市区	10kV 庄桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
54795	宜兴	川埠村部公变	10	400	320	320
54796	市区	PMS_农机厂八	10	400	320	320
54797	市区	10kV 永泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
54798	市区	PMS_10kV 雁栖园 3# 站 T3	10	800	640	640
54799	市区	10kV 尚书苑 8#站 T1	10	800	640	640
54800	江阴	PMS_健民箱变主变	10	630	504	504
54801	市区	10kV 紫汀 6#箱变 T1	10	630	504	504
54802	市区	10kV 住友 5#箱变 T1	10	630	504	504
54803	宜兴	南河教堂 2#公变	10	400	283	283
54804	宜兴	誉珑湖滨 11#室 4# 所变主变	20	800	630	630
54805	江阴	PMS_园区宏达箱变 主变	10	500	264	264
54806	江阴	翡翠花苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
54807	市区	王更巷东变（光伏）	10	400	293	293
54808	江阴	望隆花苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
54809	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T2	10	800	640	640
54810	宜兴	大田河闸公变	10	200	160	160
54811	市区	PMS_五星村一配变	10	400	320	320
54812	市区	PMS_蚕桑队配变	10	400	320	320

54813	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T1	10	400	320	320
54814	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T3	10	800	640	640
54815	市区	10kV 丹贝 1#箱变 T1	10	400	320	320
54816	宜兴	PMS_骆家闸站公变	10	400	284	284
54817	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	320	320
54818	宜兴	潘南村 2#公变	10	200	97	97
54819	宜兴	定化五庄 3#公变	10	200	150	150
54820	宜兴	雅达健康生态园 12# 室 2#所变主变	10	800	640	640
54821	宜兴	洛洞祥苑 3#室 4#所 变	10	800	640	640
54822	宜兴	PMS_东贤南路 3#公 变	10	200	160	160
54823	市区	10kV 铂庭 7#站 T3	10	800	640	640
54824	市区	曹婆乙一配变(融合 终端)	10	400	320	320
54825	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T1	10	800	640	640
54826	市区	10kV 红光 2#箱变 T1	10	630	504	504
54827	宜兴	PMS_男留村 2#公变	10	200	160	160
54828	江阴	馨悦花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
54829	市区	PMS_下基湾二配变	10	200	160	160
54830	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	160	160

54831	市区	PMS_堰桥石粉配变	10	400	320	320
54832	市区	10kV 铂庭 6#站 T3	10	800	640	640
54833	宜兴	石材市场 43#公变 (光伏并网)	10	315	0	0
54834	宜兴	石材市场 42#公变 (光伏并网)	10	400	174	174
54835	江阴	上青莲东变	10	400	295	295
54836	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 1#所变	10	630	504	504
54837	市区	PMS_飞虹	10	400	320	320
54838	市区	10kV 平湖苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54839	江阴	雷下二村 23#配电所 1#主变	10	630	504	504
54840	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T4	10	800	640	640
54841	宜兴	PMS_石材市场 8#公 变	10	400	255	255
54842	市区	PMS_10kV 阳光 1#箱 变 T1	10	630	504	504
54843	宜兴	PMS_上坝庵 2#公变	10	200	160	160
54844	江阴	PMS_金源变	10	400	301	301
54845	宜兴	PMS_塘山桥 2#公变	10	400	313	313
54846	宜兴	PMS_石材市场 9#公 变	10	400	320	320
54847	宜兴	PMS_三阳社区公变	10	200	160	160

54848	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 2#所 变	20	800	638	638
54849	宜兴	PMS_西园 1#公变	10	400	320	320
54850	江阴	PMS_和谐苑小区二 区 117#箱变主变	10	630	504	504
54851	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
54852	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
54853	宜兴	海伦华府 3#室 1#所 变主变	10	630	504	504
54854	江阴	PMS_和谐苑小区二 区 124#箱变主变	10	630	504	504
54855	市区	PMS_打工楼三配变	10	400	320	320
54856	市区	10kV 山河福邸 5#站 T2	10	800	634	634
54857	宜兴	PMS_阳羨 3#公变	10	400	320	320
54858	市区	10kV 落霞 1#箱变 T1	10	630	504	504
54859	江阴	华盈佳苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
54860	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	105	105
54861	江阴	水云间花园 14#配电 所 2#主变	10	800	640	640
54862	宜兴	蒋笠七组 2#公变	10	400	320	320
54863	市区	10kV 拱北 4#箱变 T1	10	630	504	504
54864	江阴	PMS_农商行箱变主	10	400	308	308

		变				
54865	宜兴	PMS_白鹤洞 3#公变	10	400	293	293
54866	江阴	环北西路西变	10	400	317	317
54867	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T3	10	800	640	640
54868	市区	东鹏 3#箱变 T1	10	630	504	504
54869	江阴	PMS_大洋桥变	10	200	160	160
54870	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	320	320
54871	宜兴	太华大道 2#公变	10	400	320	320
54872	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T2	10	800	621	621
54873	宜兴	PMS_中队 2#公变	10	400	320	320
54874	宜兴	PMS_下笠渎南公变	10	200	160	160
54875	江阴	霞映景苑17#配电所 3#主变	10	800	640	640
54876	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 3# 所变主变	10	630	504	504
54877	宜兴	老滩新站 2#公变	10	200	160	160
54878	宜兴	楼下电站 2#公变	10	400	320	320
54879	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T2	10	800	640	640
54880	宜兴	谈家圩 2#公变（光 伏并网）	10	200	140	140
54881	江阴	霞栖苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640

54882	宜兴	PMS_查家塘 2#公变	10	200	86	86
54883	江阴	白玉二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
54884	江阴	PMS_南泰变	10	400	320	320
54885	市区	10kV 新阳光 41#站 T2	10	800	640	640
54886	市区	10kV 西格玛 2#箱变 T1	10	630	501	501
54887	宜兴	PMS_石材市场 5#公 变	10	400	320	320
54888	市区	10kV 美湖 7#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
54889	市区	10kV 美湖 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
54890	市区	10kV 美湖 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
54891	市区	10kV 美湖 7#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
54892	市区	外商用户 2#箱变 T1	10	630	504	504
54893	市区	胶阳路二配变(光 伏)	10	400	154	154
54894	宜兴	欧渎排涝公变	10	400	320	320
54895	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T3	20	800	640	640
54896	宜兴	茶圣庭园 1#站 2#所 变主变	10	400	320	320

54897	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
54898	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T2	10	800	640	640
54899	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
54900	市区	10kV 港东 2#箱变 T1 (融合终端)	10	630	504	504
54901	市区	10kV 金玥湾 6#站 T2	10	800	640	640
54902	江阴	梅园新村 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
54903	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T1	10	800	640	640
54904	市区	10kV 庙新 2#箱变 T1	10	630	504	504
54905	宜兴	庄家 2#公变	10	200	160	160
54906	宜兴	美陶家院 1#站 2#所 变	10	400	320	320
54907	市区	20kV 海和清舒院 2# 站 T3	20	800	640	640
54908	市区	PMS_夹江配变	10	400	299	299
54909	市区	周介巷三配变	10	400	320	320
54910	市区	花园新村五配变	10	400	320	320
54911	市区	PMS_马泾桥四配变	10	400	303	303
54912	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
54913	宜兴	PMS_云溪花园 1#室	10	800	640	640

		3#所变				
54914	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
54915	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
54916	宜兴	PMS_永昌路 2#公变	10	400	320	320
54917	江阴	PMS_虹三 4 号西公 变	10	400	320	320
54918	宜兴	PMS_雅达健康生态 园 7#站 2#所变主变	10	800	640	640
54919	宜兴	岷山 5#公变	10	400	320	320
54920	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #2 站 T1	10	800	640	640
54921	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #2 站 T2	10	800	640	640
54922	市区	10kV 云溪人家 3#站 T3	10	800	640	640
54923	宜兴	宜浦路 1#箱变主变	10	400	320	320
54924	宜兴	汎里景园 3#室 3#所 变主变	20	630	504	504
54925	宜兴	PMS_鹏鹞智造 2#公 变	10	400	280	280
54926	市区	10kV 袁塘 2#箱变 T1	10	630	504	504
54927	江阴	王家头中变	10	400	309	309
54928	市区	PMS_绿化配变	10	400	320	320
54929	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#	10	800	640	640

		站 T2				
54930	宜兴	前巷石坝 3#公变	10	200	160	160
54931	宜兴	PMS_茶亭抗旱站 2# 公变	10	400	293	293
54932	市区	10kV 跃进 2#箱变 T1	10	400	320	320
54933	市区	PMS_颂梅新村二配 变（TTU）	10	400	320	320
54934	市区	10kV 裕通 2#箱变 T1	10	630	500	500
54935	市区	PMS_槐古四配变	10	400	320	320
54936	市区	五房四配变	10	400	320	320
54937	江阴	云栖雅院 9#配电所 2#主变	10	800	638	638
54938	市区	大新三配变（光伏）	10	400	259	259
54939	市区	10kV 新阳光 38#站 T1	10	800	640	640
54940	江阴	天福箱变主变	10	400	320	320
54941	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配 电所 3#主变	10	630	504	504
54942	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
54943	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
54944	市区	PMS_朝阳五配变	10	400	320	320
54945	市区	10kV 水秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
54946	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #4 站 T1	10	800	640	640

54947	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #4 站 T3	10	800	640	640
54948	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #4 站 T4	10	800	640	640
54949	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #4 站 T2	10	800	640	640
54950	市区	PMS_10kV 御澜湾 8# 站 T4	10	800	640	640
54951	市区	10kV 水秀 18#箱变 T1	10	630	504	504
54952	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
54953	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T4	10	800	640	640
54954	江阴	荣熙花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
54955	江阴	PMS_低坝头南变	10	400	306	306
54956	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T1	10	800	640	640
54957	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #3 站 T1	10	800	640	640
54958	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #3 站 T3	10	800	640	640
54959	市区	PMS_10kV 悦禧家园 #3 站 T4	10	800	640	640
54960	市区	PMS_10kV 悦禧家园	10	800	640	640

		#3 站 T2				
54961	市区	10kV 友雪 4#箱变 T1	10	630	504	504
54962	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T2	20	800	630	630
54963	市区	PMS_太湖花园一期2 号站 T1	10	1000	800	800
54964	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T2	10	800	640	640
54965	市区	10kV 博约 1#箱变 T1	10	630	504	504
54966	市区	PMS_10kV 博约 2#箱 变 T1	10	630	504	504
54967	市区	PMS_10kV 博约 3#箱 变 T1	10	400	310	310
54968	市区	范家二配变	10	400	320	320
54969	市区	10kV 大运华府 10# 站 T1	10	800	640	640
54970	市区	10kV 塘头 4#箱变 T1	10	630	504	504
54971	江阴	西石桥梅家西变	10	400	177	177
54972	市区	PMS_木栖 2#箱变 T1	10	630	504	504
54973	宜兴	PMS_琅圩站西公变	10	200	10	10
54974	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T1	20	800	640	640
54975	宜兴	横塘新区 2#箱变主 变	10	500	400	400
54976	市区	10kV 新佳园二期 2# 站 T4	10	800	640	640

54977	市区	PMS_兴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
54978	江阴	长宁路变	10	400	267	267
54979	市区	10kV 西羲里 3#站 T1	10	800	640	640
54980	市区	兴塘 1#箱变 T1（光伏）	10	400	312	312
54981	市区	20kV 湖风 1#箱变 T1	20	630	504	504
54982	江阴	唐曹东变	10	400	278	278
54983	宜兴	田浪鱼塘公变	10	400	320	320
54984	江阴	PMS_水湾里变	10	400	0	0
54985	江阴	腾飞变	10	400	320	320
54986	市区	10kV 长楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
54987	市区	10kV 长楼 12#箱变 T1	10	630	504	504
54988	宜兴	新宅基 2#公变	10	400	320	320
54989	市区	10kV 彩乐居 4#站 T2	10	800	640	640
54990	宜兴	PMS_社渚太湖公变	10	200	160	160
54991	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
54992	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T2	10	800	640	640
54993	江阴	东苑新村 23#箱变主变	10	400	320	320
54994	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T1	10	800	640	640
54995	市区	PMS_科茂配变	10	400	320	320

54996	江阴	公园 4#变	10	400	320	320
54997	市区	PMS_新雅路配变	10	400	287	287
54998	市区	10kV 水秀 27#箱变 T1	10	630	504	504
54999	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
55000	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
55001	市区	10kV 源筑 10#站 T4	10	800	640	640
55002	市区	新开河三配变	10	200	160	160
55003	市区	PMS_杨树丙配变	10	400	314	314
55004	市区	PMS_洋湖桥配变	10	400	299	299
55005	市区	PMS_姚更上配变	10	400	320	320
55006	市区	PMS_兴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
55007	江阴	工业路 9#变	10	400	283	283
55008	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	387	387
55009	江阴	雍锦园 35#配电所 1#主变	10	800	624	624
55010	江阴	水芙蓉 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
55011	江阴	水芙蓉 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
55012	江阴	水芙蓉 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
55013	江阴	水芙蓉 36#配电所 4#主变	10	800	640	640

55014	江阴	建议猪桑场箱变主变	10	630	504	504
55015	江阴	西陈巷变	10	400	204	204
55016	江阴	水芙蓉苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
55017	江阴	水芙蓉苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
55018	江阴	水芙蓉苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
55019	江阴	水芙蓉苑 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
55020	江阴	紫悦花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
55021	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T1	10	800	640	640
55022	江阴	PMS_云开 4#变	10	400	320	320
55023	宜兴	庄西站 3#公变	10	400	320	320
55024	市区	10kV 万泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
55025	市区	PMS_兴洲二配变	10	400	320	320
55026	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
55027	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
55028	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
55029	江阴	PMS_森源溪岸花园	10	800	640	640

		63#配电所 2#主变				
55030	江阴	龙城福第(二期)58# 配电所 2#主变	10	800	640	640
55031	市区	PMS_鹏程植绒配变	10	400	146	146
55032	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T2	10	800	640	640
55033	市区	PMS_华洋干燥配变	10	400	308	308
55034	市区	PMS_10kV 东苑 1#箱 变 T1	10	630	504	504
55035	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T1	10	800	640	640
55036	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	99	99
55037	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T2	20	800	640	640
55038	市区	10kV 绿化 4#箱变 T1	10	630	504	504
55039	市区	10kV 张镇桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
55040	宜兴	洵宸天境府 1#站 2# 所变主变	20	630	504	504
55041	江阴	PMS_黄墅 2#变	10	400	320	320
55042	市区	10kV 梅坞 21#箱变 T1	10	630	504	504
55043	市区	老西庄二配变	10	400	320	320
55044	市区	10kV 桐桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
55045	市区	PMS_三乡岸配变	10	400	320	320
55046	市区	君晟天弘配变	10	400	265	265

55047	市区	10kV 桃泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
55048	宜兴	前庄新站 2#公变	10	400	311	311
55049	市区	PMS_华塑配变	10	400	320	320
55050	江阴	石家村西 2#变	10	400	320	320
55051	市区	东店五配变	10	400	320	320
55052	市区	鲲鹏营销配变(融合终端)	10	400	320	320
55053	宜兴	PMS_林家三组公变	10	400	320	320
55054	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T3	10	800	640	640
55055	市区	10kV 春潮 8#站 T1	10	1000	800	800
55056	江阴	东苑新村 40#箱变主变	10	400	320	320
55057	市区	10kV 大塘御园 6#站 T2	10	800	640	640
55058	市区	PMS_赵家塘四配变	10	400	320	320
55059	宜兴	下庄小窑公变	10	200	92	92
55060	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T4	10	800	640	640
55061	市区	20kV 金域 11#站 T4	20	800	640	640
55062	宜兴	PMS_归径新河沿 2#公变	10	400	293	293
55063	江阴	新秀园三期 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
55064	宜兴	PMS_东方紫园 4#室 1#主变	10	800	640	640

55065	宜兴	洵宸天境府 2#室 3# 所变主变	20	800	640	640
55066	市区	龟背山配变	10	400	320	320
55067	市区	通沙灯配变(融合终 端)	10	400	320	320
55068	江阴	鉴清工业变	10	400	320	320
55069	宜兴	PMS_新渎港太湖蓝 藻打捞公变	10	400	320	320
55070	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T4	10	800	640	640
55071	江阴	青阳锡澄路商城箱 变主变	10	630	504	504
55072	市区	10kV 红明 1#箱变 T1	10	630	504	504
55073	市区	PMS_蒋家二配变 (TTU)	10	400	320	320
55074	江阴	上品璟苑 179#配电 所 4#主变	10	800	634	634
55075	江阴	珺和雅苑一期 82-1# 配电所 3#主变	10	800	640	640
55076	江阴	益民大 3#变	10	400	320	320
55077	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T3	10	800	640	640
55078	江阴	悦庭花园一期 7#配 电所 1#主变	10	630	504	504
55079	市区	10kV 体中 1#箱变 T1	10	630	504	504
55080	市区	PMS_西塘村十三配	10	400	313	313

		变				
55081	宜兴	北山村 3#公变	10	400	297	297
55082	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T4	10	800	640	640
55083	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T4	10	800	640	640
55084	江阴	PMS_后场东变	10	400	318	318
55085	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T1	10	800	640	640
55086	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T3	10	800	640	640
55087	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T4	10	800	640	640
55088	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T2	10	800	640	640
55089	江阴	PMS_运河东变	10	400	320	320
55090	江阴	PMS_北渚驾校变	10	400	320	320
55091	江阴	青苑南箱变主变	10	630	504	504
55092	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	261	261
55093	市区	10kV 大运华府 11# 站 T4	10	800	640	640
55094	江阴	PMS_澄张路 2#变	10	200	160	160
55095	市区	20kV 兴想 16#站 T2	20	800	640	640
55096	市区	10kV 新阳光 44#站 T1	10	800	566	566
55097	市区	大方抛轮配变	10	400	251	251

55098	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
55099	江阴	东苑新村 25#箱变主 变	10	400	320	320
55100	江阴	PMS_海洲御园 41#配 电所 3#主变	10	800	640	640
55101	江阴	PMS_海洲御园 41#配 电所 1#主变	10	800	640	640
55102	江阴	PMS_海洲御园 41#配 电所 2#主变	10	800	640	640
55103	江阴	PMS_海洲御园 41#配 电所 4#主变	10	800	640	640
55104	宜兴	祝科里 2#公变	10	400	305	305
55105	江阴	PMS_茶安头北变	10	400	260	260
55106	市区	10kV 水岸五区 4#站 T2	10	800	640	640
55107	市区	PMS_10kV 振染 1#箱 变 T1	10	630	504	504
55108	市区	PMS_市镇医院 1	10	400	320	320
55109	市区	10kV 柴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
55110	宜兴	PMS_和桥公园路 1# 箱变主变	10	400	320	320
55111	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 2#所 变	20	800	640	640
55112	市区	知青场配变	10	400	320	320
55113	市区	PMS_10kV 微密 1#箱	10	630	504	504

		变 T1				
55114	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T4	20	800	640	640
55115	江阴	PMS_峭岐朝东村变	10	400	306	306
55116	宜兴	PMS_师渎港太湖蓝 藻打捞公变	10	400	81	81
55117	宜兴	PMS_洋溪港太湖蓝 藻打捞公变	10	400	320	320
55118	宜兴	庙渎港公变	10	315	233	233
55119	江阴	PMS_工业路变	10	400	320	320
55120	江阴	小九亩北变	10	250	188	188
55121	市区	10kV 太平洋 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
55122	市区	10kV 西泾 8#箱变 T1	10	630	504	504
55123	江阴	星赋花园四区 8#配 电所 2#主变	10	800	640	640
55124	江阴	PMS_璜塘菜场变	10	400	320	320
55125	市区	PMS_华美塑料配变	10	400	302	302
55126	市区	PMS_双泾桥三配变	10	400	320	320
55127	市区	PMS_苏单六配变	10	200	160	160
55128	市区	PMS_夏家庄配变	10	400	320	320
55129	宜兴	PMS_邱庄电站公变	10	400	320	320
55130	市区	10kV 置煤 9#箱变 T1	10	630	504	504
55131	市区	PMS_时新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504

55132	市区	10kV 海雅锦园 11# 站 T1	10	800	640	640
55133	市区	PMS_诚赐增压配变	10	400	320	320
55134	宜兴	保障箱变主变	10	630	504	504
55135	宜兴	PMS_陶研所箱变主 变	10	630	504	504
55136	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T1	10	800	640	640
55137	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T2	10	800	640	640
55138	市区	PMS_大巷四二配变	10	400	320	320
55139	宜兴	PMS_白茫西公变	10	400	317	317
55140	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 1#所变	10	630	504	504
55141	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 2#所变	10	630	504	504
55142	市区	PMS_团结巫东配变	10	400	320	320
55143	宜兴	PMS_电力站中箱变	10	630	504	504
55144	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T3	10	800	640	640
55145	宜兴	PMS_山水洑城 2#室 1#所变	20	800	640	640
55146	宜兴	PMS_山水洑城 2#室 2#所变	20	800	640	640
55147	江阴	PMS_沿山公寓楼 8# 变	10	400	320	320

55148	江阴	PMS_沿山新村变	10	400	320	320
55149	江阴	PMS_金溢变	10	400	320	320
55150	市区	10kV 泊月湾 2#站 T2	10	800	640	640
55151	市区	PMS_大渎巷泵配变	10	400	308	308
55152	江阴	申裕苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
55153	市区	10kV 崇安府 3#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
55154	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
55155	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T3	10	800	640	640
55156	市区	PMS_东黄泥二配变	10	400	313	313
55157	宜兴	和喜汎府 3#室 1#所 变主变	10	800	640	640
55158	江阴	钱家西变	10	400	320	320
55159	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T2	10	800	640	640
55160	市区	PMS_南水渠三配变	10	400	320	320
55161	江阴	港东 1#箱变主变	10	630	489	489
55162	江阴	PMS_钱家东变	10	400	320	320
55163	市区	PMS_夏更四配变	10	400	320	320
55164	市区	乔巷二配变(融合终 端)	10	400	320	320
55165	市区	PMS_陈村八变配变	10	400	313	313
55166	市区	10kV 文曲 11#箱变	10	630	504	504

		T1				
55167	江阴	PMS_沿山公寓楼 2# 变	10	400	320	320
55168	江阴	PMS_沿山公寓楼 10# 变	10	400	320	320
55169	江阴	PMS_沿山公寓楼 6# 变	10	400	320	320
55170	江阴	PMS_东亚箱变主变	10	500	285	285
55171	江阴	PMS_胡介昌北变	10	400	193	193
55172	市区	沙场变	10	250	200	200
55173	市区	10kV 玖里映月 2#站 T1	10	800	640	640
55174	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 1#所变	10	630	504	504
55175	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 2#所变	10	630	504	504
55176	市区	10kV 海雅锦园 10# 站 T1	10	800	640	640
55177	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
55178	宜兴	PMS_西瓦窑箱变主 变	10	500	400	400
55179	宜兴	PMS_红旗小区 1#公 变	10	400	320	320
55180	市区	10kV 国际 12#站 T1 （融合终端）	10	800	640	640

55181	市区	10kV 公利 1#箱变 T1	10	630	504	504
55182	江阴	PMS_九州西变	10	200	160	160
55183	江阴	PMS_双人变	10	400	320	320
55184	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
55185	市区	向阳 11#箱变 T1	10	630	504	504
55186	市区	孙蒋一配变(融合终 端)	10	400	320	320
55187	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T1	20	630	504	504
55188	市区	惠峰十三配变(融合 终端)	10	400	320	320
55189	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T1	10	800	640	640
55190	市区	10kV 太湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
55191	市区	PMS_高田路 1#箱变 T1	10	630	504	504
55192	市区	20kV 蓝庭 4#站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
55193	市区	20kV 蓝庭 4#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
55194	市区	10kV 春光苑三期 2# 站 T2	10	800	640	640
55195	市区	PMS_置煤浜一配变	10	400	320	320
55196	市区	PMS_陶巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
55197	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T1	10	800	640	640

55198	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T1	10	800	640	640
55199	市区	PMS_扬名新村 2#箱 变 T1.	10	630	504	504
55200	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T4	10	800	640	640
55201	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T3	10	800	640	640
55202	市区	PMS_安东大队配变	10	400	320	320
55203	江阴	PMS_新河南北变	10	400	298	298
55204	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T1	10	800	640	640
55205	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T1	10	800	640	640
55206	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 1#所变	10	630	504	504
55207	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 2#所变	10	630	504	504
55208	宜兴	PMS_川埠恒丰 2#公 变	10	400	320	320
55209	宜兴	PMS_水浮 1#箱变	10	630	504	504
55210	市区	10kV 青山 6#箱变 T1	10	630	504	504
55211	宜兴	蔡家公变	10	200	160	160
55212	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
55213	江阴	江悦尚院 64#配电所 1#主变	10	630	504	504

55214	宜兴	兴杨花园二期 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
55215	宜兴	PMS_决东站 2#公变	10	200	160	160
55216	宜兴	军山组 2#公变	10	400	320	320
55217	宜兴	PMS_横塘箱变	10	630	504	504
55218	市区	10kV 邱巷 36#箱变 T1	10	630	504	504
55219	江阴	PMS_河湘西变	10	400	320	320
55220	宜兴	PMS_西园 5#公变	10	400	320	320
55221	宜兴	南星公变（光伏并 网）	10	200	99	99
55222	宜兴	PMS_联星路公变	10	200	160	160
55223	宜兴	周家桥 2#公变	10	400	320	320
55224	宜兴	蒋店村北公变（光伏 并网）	10	200	129	129
55225	宜兴	春晖新村 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
55226	市区	横渔居配变	10	200	160	160
55227	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T1	10	800	640	640
55228	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T3	10	800	640	640
55229	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T4	10	800	640	640
55230	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T2	10	800	640	640

55231	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T4	10	800	640	640
55232	江阴	滨江开发 6#变	10	250	180	180
55233	宜兴	PMS_南河头箱变主 变	10	500	400	400
55234	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
55235	市区	10kV 泾秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
55236	江阴	前野田东变	10	400	315	315
55237	宜兴	南门村 3#箱变主变	10	400	320	320
55238	市区	PMS_市镇八三配变 (南瑞)	10	400	320	320
55239	宜兴	PMS_紫溪公变	10	400	320	320
55240	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T2	20	800	640	640
55241	市区	PMS_市民广场	10	400	320	320
55242	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T2	10	800	640	640
55243	市区	PMS_刘家头泵二配 变	10	400	320	320
55244	宜兴	魏家双峰公变	10	400	320	320
55245	宜兴	PMS_丝宿 1#箱变	10	630	504	504
55246	宜兴	PMS_金水名都 1#箱 变	10	400	320	320
55247	市区	PMS_张巷二九配变	10	400	297	297
55248	江阴	郡庭花园 140#配电 所 3#主变	10	800	640	640

55249	市区	PMS_前塘桥	10	400	289	289
55250	市区	三联村二配变（光伏）	10	400	266	266
55251	市区	浒家坝三配变	10	400	320	320
55252	市区	10kV 堰新 12#站 T1	10	800	640	640
55253	宜兴	PMS_旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
55254	宜兴	PMS_后裴公变	10	200	160	160
55255	市区	PMS_苏舍三配变	10	400	320	320
55256	市区	PMS_花渡宾馆配变	10	400	320	320
55257	市区	PMS_10kV 海雅锦园4#站 T1	10	800	640	640
55258	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
55259	市区	PMS_10kV 海雅锦园4#站 T4	10	800	640	640
55260	市区	PMS_10kV 海雅锦园4#站 T2	10	800	640	640
55261	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T3	20	800	640	640
55262	宜兴	中袁路 3#箱变主变	10	400	289	289
55263	市区	PMS_花明路配变	10	400	236	236
55264	市区	10kV 稻村 1#箱变 T1	10	630	504	504
55265	市区	PMS_扣板厂配变（南瑞）	10	400	320	320
55266	市区	PMS_东铁机械配变	10	400	299	299

55267	市区	PMS_东龙桥配变	10	400	295	295
55268	市区	10kV 天地 6#箱变 T1	10	630	504	504
55269	江阴	天敌雅苑 28#配电所 3#主变	20	630	504	504
55270	宜兴	PMS_菜场商住楼西 公变	10	400	320	320
55271	市区	PMS_花明桥二配变	10	400	320	320
55272	市区	10kV 和韵上院 7#站 T1	10	800	640	640
55273	江阴	PMS_竹港变	10	400	320	320
55274	市区	10kV 金桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
55275	江阴	虹五 13 号变	10	400	320	320
55276	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T3	10	800	640	640
55277	宜兴	PMS_东下 2#公变	10	400	301	301
55278	市区	10kV 梅荆 29#站 T1	10	800	640	640
55279	宜兴	海伦华府 2#室 2#所 变主变	10	800	640	640
55280	市区	10kV 新西 1#箱变 T1	10	630	504	504
55281	市区	PMS_10kV 陈更 2#箱 变 T1	10	630	503	503
55282	市区	10kV 玖里映月 5#站 T4	10	800	640	640
55283	江阴	凝景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
55284	市区	10kV 吉宝 6#站 T2	10	800	640	640

55285	宜兴	PMS_西园 2#公变	10	400	320	320
55286	市区	羊民配变	10	400	320	320
55287	宜兴	滨溪金悦府 1#站 2# 所变主变	10	630	504	504
55288	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变	20	630	504	504
55289	市区	10kV 香榭 1#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
55290	宜兴	华要 5#公变	10	400	320	320
55291	市区	PMS_新星电工配变	10	400	319	319
55292	市区	PMS_陈南村配变	10	400	320	320
55293	市区	PMS_村委七配变	10	400	320	320
55294	市区	PMS_大树庵二配变	10	400	262	262
55295	宜兴	黄泥岗 3#公变	10	200	160	160
55296	市区	10kV 澜岸 9#站 T1	10	800	640	640
55297	宜兴	凤凰村驾校公变	10	400	320	320
55298	市区	山下三配变	10	400	320	320
55299	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T1	10	800	640	640
55300	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T2	10	800	640	640
55301	宜兴	白马 3#公变	10	400	320	320
55302	江阴	PMS_天虹苑 2#配电 所 3#主变	10	800	640	640
55303	江阴	PMS_天虹苑 2#配电	10	800	640	640

		所 4#主变				
55304	江阴	PMS_天虹苑 2#配电 所 1#主变	10	800	640	640
55305	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
55306	江阴	PMS_天虹苑 2#配电 所 2#主变	10	800	640	640
55307	市区	10kV 春雷苑 10#站 T2	10	800	640	640
55308	宜兴	湖东圩园 2#公变	10	200	160	160
55309	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
55310	宜兴	洛润工业 4#公变	10	400	320	320
55311	江阴	玫瑰园 128#配电所 3#主变	10	800	612	612
55312	市区	10kV 浒村 1#箱变 T1	10	630	504	504
55313	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T4	10	800	640	640
55314	市区	PMS_五河六配变	10	400	320	320
55315	宜兴	PMS_乾元茶场公变	10	400	320	320
55316	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 1#所变	10	630	504	504
55317	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 2#所变	10	630	504	504
55318	市区	10kV 育德苑 2#站 T3	10	800	640	640
55319	宜兴	阳羨教宿 2#箱变主	10	630	504	504

		变				
55320	江阴	PMS_云顾 2#箱变主变	10	500	365	365
55321	市区	10kV 姚家 1#箱变 T1	10	400	310	310
55322	宜兴	马家桥北公变	10	200	160	160
55323	宜兴	PMS_鹏鹞智造 9#公变	10	400	182	182
55324	市区	20kV 雪新苑 10#站 T3	20	800	640	640
55325	市区	10kV 大运华府 11#站 T3	10	800	640	640
55326	江阴	PMS_丽都 133#配电所 1#主变	10	1000	800	800
55327	市区	10kV 山河福邸 4#站 T3	10	800	638	638
55328	江阴	PMS_丽都 133#配电所 2#主变	10	1000	800	800
55329	江阴	PMS_丽都 133#配电所 3#主变	10	630	504	504
55330	江阴	敬老院 3#变	10	400	320	320
55331	江阴	西渔北变	10	400	307	307
55332	宜兴	庙下 2#公变	10	200	160	160
55333	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T3	10	800	640	640
55334	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T1	10	800	640	640

55335	宜兴	建墩 3#公变	10	400	320	320
55336	宜兴	PMS_汤盘南公变	10	200	144	144
55337	宜兴	PMS_潜洛小学 2#公变	10	400	320	320
55338	市区	坝上一配变	10	200	160	160
55339	江阴	顾家基北变	10	400	288	288
55340	宜兴	大东所前箱变主变	10	500	400	400
55341	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T2	10	800	640	640
55342	市区	10kV 泊月湾 4#站 T4	10	800	640	640
55343	宜兴	石材市场 74#公变	10	400	320	320
55344	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 1#所变	10	630	504	504
55345	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 2#所变	10	630	504	504
55346	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 1#所变	10	800	640	640
55347	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 2#所变	10	800	640	640
55348	宜兴	洛涧祥苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
55349	宜兴	洛涧祥苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
55350	宜兴	PMS_石材市场 56#公变	10	400	320	320
55351	市区	10kV 美悦华庭 3#站	10	800	640	640

		T4				
55352	市区	10kV 桃泉 11#箱变 T1	10	630	504	504
55353	市区	泵立配变（融合终端）	10	400	320	320
55354	宜兴	洛涧祥苑 2#室 1#所 变	10	800	640	640
55355	宜兴	洛涧祥苑 2#室 2#所 变	10	800	640	640
55356	市区	10kV 玉龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
55357	宜兴	PMS_东贤南路 5#公 变	10	400	320	320
55358	宜兴	洛涧祥苑 3#室 1#所 变	10	800	640	640
55359	宜兴	洛涧祥苑 3#室 3#所 变	10	800	640	640
55360	宜兴	洛涧祥苑 3#室 2#所 变	10	800	640	640
55361	市区	10kV 东降 4#箱变 T1	10	630	504	504
55362	市区	PMS_芦庄 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
55363	市区	PMS_芦庄 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
55364	宜兴	官林镇人民政府箱 变主变	10	630	504	504
55365	江阴	江悦尚院 24#配电所 3#主变	10	630	504	504
55366	市区	PMS_桑园二配变	10	400	320	320

55367	江阴	PMS_天虹苑 9#配电 所 1#主变	10	800	640	640
55368	江阴	PMS_天虹苑 9#配电 所 2#主变	10	800	640	640
55369	江阴	PMS_天虹苑 9#配电 所 3#主变	10	800	611	611
55370	江阴	PMS_天虹苑 9#配电 所 4#主变	10	800	640	640
55371	市区	PMS_亚亨配变	10	400	320	320
55372	市区	10kV 长泰 17#站 T3	10	800	640	640
55373	市区	PMS_10kV 江南府 5# 站 T2	10	800	640	640
55374	市区	PMS_10kV 江南府 5# 站 T4	10	800	640	640
55375	市区	PMS_10kV 江南府 5# 站 T3	10	800	640	640
55376	市区	PMS_10kV 江南府 5# 站 T1	10	800	640	640
55377	江阴	白荡桥西变	10	400	320	320
55378	江阴	PMS_查徐巷 1#变	10	400	214	214
55379	宜兴	PMS_胡家圩桥公变	10	200	97	97
55380	宜兴	大东新村箱变主变	10	500	400	400
55381	宜兴	圣东公变	10	400	320	320
55382	市区	10kV 祥园 2#箱变 T1	10	630	504	504
55383	市区	PMS_10kV 金茂府 7# 站 T1	10	800	640	640

55384	江阴	PMS_文化新村 31#箱 变主变	10	400	320	320
55385	市区	埃米顿配变	10	400	320	320
55386	市区	20kV 雪新苑 10#站 T2	20	800	640	640
55387	宜兴	水产新站公变	10	400	320	320
55388	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1	10	800	640	640
55389	江阴	PMS_商品 2#箱变主 变	10	400	320	320
55390	市区	10kV 桃泉 7#箱变 T1	10	630	504	504
55391	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T2	10	630	504	504
55392	江阴	秀江南名苑 5#配电 所 4#主变	10	800	640	640
55393	市区	东林书院配变	10	400	320	320
55394	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
55395	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T3	10	800	640	640
55396	宜兴	PMS_东虹 1#箱变主 变	10	500	400	400
55397	宜兴	PMS_东虹 2#箱变主 变	10	500	400	400
55398	宜兴	PMS_东虹 3#箱变主 变	10	500	400	400

55399	市区	PMS_太湖山水配变	10	200	148	148
55400	市区	PMS_马四岸二配变	10	400	320	320
55401	江阴	雅澜名苑 78#配电所 3#主变	10	630	504	504
55402	市区	10kV 天域华园 6#站 T1	10	800	640	640
55403	江阴	PMS_范家角北变	10	400	320	320
55404	江阴	PMS_野四甲东变	10	400	300	300
55405	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T4	10	800	640	640
55406	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T3	10	800	640	640
55407	宜兴	春晓江南北苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
55408	市区	PMS_太湖花园二期 6 号站 T1	10	1000	800	800
55409	市区	10kV 震泽 1#箱变 T1	10	630	504	504
55410	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
55411	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 2#所变	10	800	640	640
55412	宜兴	PMS_石材市场 71#公 变	10	400	320	320
55413	江阴	峭岐预制场北变	10	400	320	320
55414	市区	10kV 桐桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
55415	宜兴	春晓江南北苑 2#室	10	800	640	640

		4#所变				
55416	市区	PMS_陆北队配变	10	400	320	320
55417	市区	PMS_振兴路二	10	400	320	320
55418	市区	PMS_市镇六三配变	10	400	297	297
55419	江阴	双泾新农村 76#配电 所 3#主变	10	630	504	504
55420	市区	PMS_天赐	10	400	305	305
55421	市区	PMS_七房巷一配变	10	400	320	320
55422	宜兴	阳羨湖旅游度假区小 镇 17#室 1#所变主 变	10	800	640	640
55423	市区	PMS_圣博爱配变	10	400	307	307
55424	市区	中南路乙配变(融合 终端)	10	400	320	320
55425	市区	PMS_张巷戊配变 (TTU)	10	400	320	320
55426	江阴	云麓花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
55427	市区	10kV 西羲里 6#站 T2	10	800	640	640
55428	市区	PMS_南湖巷	10	400	320	320
55429	市区	曹张南八配变(融合 终端)	10	400	320	320
55430	市区	野岸泵配变(融合终 端)	10	400	292	292
55431	江阴	泾西吕家村中变	10	400	309	309
55432	市区	中花苑二配变(融合	10	400	320	320

		终端)				
55433	市区	岸里北配变(融合终端)	10	400	320	320
55434	市区	PMS_纺织机械配变	10	400	320	320
55435	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
55436	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
55437	市区	PMS_建筑新村一变	10	400	320	320
55438	市区	PMS_槐古二三配变	10	400	320	320
55439	市区	PMS_田基浜丙配变	10	400	320	320
55440	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
55441	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
55442	宜兴	大贤岭公变	10	400	320	320
55443	市区	PMS_南巷新村配变	10	400	320	320
55444	江阴	长和新天地 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
55445	市区	PMS_凤翔花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
55446	江阴	内衣中变	10	400	320	320
55447	市区	10kV 中联 3#箱变 T1	10	630	504	504
55448	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
55449	宜兴	PMS_向阳 5#箱变主	10	500	400	400

		变				
55450	宜兴	PMS_向阳 6#箱变主变	10	500	400	400
55451	江阴	PMS_顾家基西变	10	400	231	231
55452	宜兴	PMS_锦绣二村 1#箱变主变	10	500	400	400
55453	宜兴	周铁三洞桥公变	10	400	320	320
55454	江阴	PMS_梁家基北变	10	400	307	307
55455	江阴	PMS_祝璜路变	10	400	193	193
55456	宜兴	PMS_东虹 4#箱变主变	10	500	400	400
55457	宜兴	PMS_东虹 6#箱变主变	10	500	400	400
55458	宜兴	PMS_东虹 7#箱变主变	10	500	400	400
55459	宜兴	PMS_东虹 5#箱变主变	10	500	400	400
55460	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
55461	江阴	PMS_陆家弄变	10	200	27	27
55462	江阴	PMS_顾山龙潭圩西变	10	200	160	160
55463	江阴	PMS_排上北变	10	400	320	320
55464	江阴	PMS_柏树头西变	10	400	320	320
55465	江阴	PMS_唐头浜南变	10	200	135	135
55466	市区	20kV 和悦澜庭 4#站	20	800	634	634

		T2				
55467	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T1	10	800	633	633
55468	市区	10kV 文汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
55469	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 1#所变 F112	10	800	635	635
55470	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 3#所变	10	800	626	626
55471	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 4#所变	10	800	638	638
55472	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 2#所变	10	800	639	639
55473	宜兴	闸口东沙滩公变	10	400	303	303
55474	江阴	尚泽名筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
55475	市区	10kV 梅荆 28#站 T2	10	800	640	640
55476	市区	10kV 裕丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
55477	江阴	渡江二村 1#箱变主 变	10	630	504	504
55478	市区	PMS_邵巷十一配变	10	400	320	320
55479	市区	PMS_凯龙机械配变	10	400	313	313
55480	市区	PMS_东房桥北配变	10	400	320	320
55481	市区	PMS_敬老院配变	10	400	319	319
55482	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
55483	市区	豪门 3#箱变 T1	10	630	504	504

55484	市区	曹张南七配变(融合终端)	10	400	320	320
55485	市区	西乌路灯配变(融合终端)	10	400	320	320
55486	市区	PMS_老乌浜乙配变	10	400	320	320
55487	市区	PMS_永丰乙配变(TTU)	10	400	320	320
55488	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T3	10	800	640	640
55489	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T1	10	800	640	640
55490	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T2	10	800	640	640
55491	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T4	10	800	640	640
55492	市区	李巷四配变(融合终端)	10	400	320	320
55493	江阴	宗言中变	10	400	320	320
55494	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T2	10	800	640	640
55495	市区	10kV 置煤 8#箱变 T1	10	630	504	504
55496	市区	PMS_尤巷(七)	10	400	320	320
55497	市区	曹婆桥丁配变(融合终端)	10	400	320	320
55498	宜兴	誉湖郡 3#室 1#所变主变	20	800	640	640

55499	市区	10kV 育才 3#箱变 T1	10	630	504	504
55500	市区	PMS_七房巷二配变	10	400	293	293
55501	宜兴	尚城学府 3#室 3#所 变主变	10	800	640	640
55502	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
55503	宜兴	水产东村 2#公变	10	400	320	320
55504	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T3	10	800	640	640
55505	市区	PMS_陈巷泵配变	10	400	320	320
55506	宜兴	乾圩公变	10	200	142	142
55507	市区	20kV 钰璟尚贤居 2# 站 T4	20	800	640	640
55508	宜兴	芳镇 11#箱变主变	10	630	491	491
55509	市区	PMS_青农站配变 (TTU)	10	400	320	320
55510	市区	10kV 融禾 9#站 T3	10	800	640	640
55511	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 1# 所变主变	10	800	640	640
55512	江阴	杨园里 2#变	10	200	160	160
55513	江阴	闻书苑 5#配电所 1# 主变	10	630	495	495
55514	江阴	PMS_罗家变	10	200	149	149
55515	江阴	PMS_降下村北变	10	200	82	82
55516	江阴	PMS_门前变	10	400	269	269

55517	宜兴	余大圩公变	10	400	320	320
55518	市区	PMS_金燕冷饮配变	10	400	235	235
55519	市区	PMS_恒顺针织	10	400	316	316
55520	江阴	PMS_澄怡配电所 1# 主变	10	800	640	640
55521	市区	PMS_周巷十七	10	400	285	285
55522	江阴	PMS_澄怡配电所 2# 主变	10	800	640	640
55523	江阴	PMS_龙运村委东变	10	400	304	304
55524	宜兴	东山二村 4#箱变主 变	10	500	400	400
55525	宜兴	云景台 1#站 1#所变	10	630	504	504
55526	江阴	万花景苑三区 67#配 电所 2#主变	10	800	640	640
55527	市区	10kV 邱巷 24#箱变 T1	10	630	504	504
55528	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T2	10	800	640	640
55529	宜兴	云巢南公变	10	200	160	160
55530	市区	美塑配变	10	400	289	289
55531	市区	PMS_三育二配变	10	400	320	320
55532	市区	蒋巷七配变	10	400	217	217
55533	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T2	10	800	640	640
55534	宜兴	PMS_器件 1#箱变主 变	10	630	504	504

55535	市区	10kV 大运华府 3#站 T1	10	800	640	640
55536	市区	钱更上五配变	10	200	160	160
55537	市区	PMS_10kV 玖里湾 9# 站 T2	10	800	640	640
55538	市区	PMS_珍珠厂配变	10	400	286	286
55539	市区	10kV 水秀 6#箱变 T1	10	630	504	504
55540	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 1#所变	10	800	611	611
55541	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 3#所变	10	800	640	640
55542	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 4#所变	10	800	640	640
55543	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 2#所变	10	800	640	640
55544	市区	PMS_墙门里	10	400	320	320
55545	市区	10kV 芦村 12#箱变 T1	10	630	504	504
55546	市区	PMS_金石路泵站	10	200	160	160
55547	宜兴	新大皇庙箱变主变	10	400	320	320
55548	市区	二闸口配变	10	400	297	297
55549	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
55550	市区	PMS_银禧#3 站 T1	10	800	640	640
55551	市区	PMS_银禧#3 站 T3	10	800	640	640
55552	市区	PMS_银禧#3 站 T4	10	800	640	640

55553	市区	PMS_银禧#3 站 T2	10	800	640	640
55554	市区	PMS_百灵配变	10	400	317	317
55555	市区	10kV 春惠 1#箱变 T1	10	630	396	396
55556	市区	10kV 后新 1#箱变 T1	10	400	320	320
55557	宜兴	社渎西公变(光伏并 网)	10	200	116	116
55558	宜兴	PMS_停车场公变	10	400	320	320
55559	江阴	东麓花园 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
55560	市区	PMS_虹光二配变	10	400	320	320
55561	市区	10kV 春惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
55562	江阴	运河世家 253#配电 所 1#主变	10	800	640	640
55563	江阴	运河世家 253#配电 所 3#主变	10	800	640	640
55564	江阴	运河世家 253#配电 所 2#主变	10	800	640	640
55565	江阴	运河世家 253#配电 所 4#主变	10	800	640	640
55566	宜兴	PMS_吴墟村前公变	10	400	262	262
55567	宜兴	望湖美筑 3#室 3#所 变	20	800	640	640
55568	市区	孙家村二配变	10	400	320	320
55569	宜兴	誉珑湖滨 12#室 4# 所变主变	20	630	504	504
55570	宜兴	临溪花园 1#站 1#所	10	1250	1000	1000

		变				
55571	市区	PMS_苗圃场配变	10	400	316	316
55572	宜兴	PMS_红星花园 4#站 1#所变	10	1000	800	800
55573	宜兴	PMS_红星花园 4#站 2#所变	10	1000	800	800
55574	市区	PMS_杨树园四配变	10	400	320	320
55575	市区	10kV 福山 3#箱变 T1	10	630	504	504
55576	市区	蔡巷五配变（光伏）	10	400	302	302
55577	市区	PMS_大元	10	400	118	118
55578	市区	PMS_王典桥二	10	400	311	311
55579	市区	特丰二配变	10	200	76	76
55580	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T4	10	800	640	640
55581	江阴	PMS_王介弄西变	10	400	301	301
55582	江阴	PMS_向阳 2#变	10	400	320	320
55583	江阴	君悦华府 505#配电 所 1#主变	10	800	640	640
55584	江阴	君悦华府 505#配电 所 2#主变	10	800	640	640
55585	市区	10kV 悦湖 8#站 T2	10	800	640	640
55586	江阴	PMS_张家巷南变	10	400	198	198
55587	江阴	跨越东箱变主变	10	630	504	504
55588	市区	PMS_采矿配变	10	400	305	305
55589	市区	PMS_范巷变	10	200	160	160

55590	市区	PMS_杨貳甲	10	400	298	298
55591	江阴	PMS_祝塘王家基变	10	400	267	267
55592	宜兴	前巷路东 3#公变(光伏并网)	10	200	151	151
55593	市区	PMS_下薛宕配变	10	400	320	320
55594	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
55595	江阴	PMS_江南西变	10	400	307	307
55596	江阴	PMS_缪家墩北变	10	400	320	320
55597	宜兴	紫琰府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55598	宜兴	PMS_水泥宿 5#公变	10	400	320	320
55599	江阴	PMS_李元西变	10	400	285	285
55600	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
55601	市区	10kV 中南 1#箱变 T1	10	630	504	504
55602	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
55603	宜兴	PMS_建新工业路公变	10	400	320	320
55604	宜兴	双濠农网 2#公变	10	400	320	320
55605	江阴	创富路 1 号 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
55606	宜兴	PMS_谈家荡站公变	10	400	320	320
55607	江阴	修家村南变	10	400	320	320

55608	市区	庄桥小区五配变(光伏)	10	400	320	320
55609	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
55610	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T2	10	800	638	638
55611	江阴	PMS_兴港新村 1#箱变主变	10	400	320	320
55612	市区	20kV 耀春 4#箱变 T1	20	630	504	504
55613	宜兴	PMS_横岭 2#箱变	10	200	145	145
55614	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T1	20	800	640	640
55615	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
55616	市区	PMS_扬名七配变 (TTU)	10	400	320	320
55617	市区	PMS_泾头东配变 (TTU)	10	400	320	320
55618	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
55619	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
55620	市区	10kV 大运华府 2#站 T1	10	800	640	640
55621	市区	10kV 邱巷 20#箱变 T1	10	630	504	504

55622	江阴	PMS_礼新变箱变主变	10	500	400	400
55623	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
55624	市区	10kV 天卒 6#箱变 T1	10	630	504	504
55625	市区	10kV 向阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
55626	江阴	运河世家 245#配电所 1#主变	10	800	640	640
55627	江阴	运河世家 245#配电所 3#主变	10	800	640	640
55628	江阴	运河世家 245#配电所 2#主变	10	800	640	640
55629	江阴	运河世家 245#配电所 4#主变	10	800	640	640
55630	市区	10kV 天纺 1#箱变 T1	10	400	320	320
55631	宜兴	湖悦天境 2#室 4#所变	20	630	504	504
55632	宜兴	PMS_许家坝东箱变主变	10	630	459	459
55633	江阴	山泉路 38#箱变主变	10	630	504	504
55634	市区	10kV 秦泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
55635	市区	10kV 交电 5#箱变 T1	10	630	504	504
55636	市区	10kV 华镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
55637	宜兴	九方桥公变(光伏并网)	10	200	140	140

55638	宜兴	钱墅都荟 1#室 1#所 变主变	20	800	608	608
55639	江阴	君悦华府 505#配电 所 3#主变	10	800	631	631
55640	江阴	君悦华府 505#配电 所 4#主变	10	800	640	640
55641	江阴	尚源名筑东区 10#配 电所 2#主变	10	800	640	640
55642	市区	10kV 桥边 6#箱变 T1	10	630	504	504
55643	市区	10kV 九里雅园 3#站 T2	10	800	640	640
55644	江阴	胡子小镇南变	10	400	320	320
55645	宜兴	花溪邸 2#室 2#所变 主变	10	800	640	640
55646	宜兴	和渎河南公变	10	200	160	160
55647	江阴	虹五 15 号变	10	400	320	320
55648	市区	惠前	10	400	320	320
55649	市区	20kV 山水澜园 2#站 T1	20	800	640	640
55650	市区	PMS_南渠芙蓉	10	400	320	320
55651	江阴	PMS_长山路北箱变 主变	10	500	400	400
55652	江阴	PMS_渡江二村 4#箱 变主变	10	500	371	371
55653	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T2	10	800	640	640

55654	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T1	20	800	640	640
55655	市区	广国路灯配变(融合终端)	10	400	319	319
55656	宜兴	建新中海公变	10	400	237	237
55657	江阴	红阳东箱变主变	10	630	504	504
55658	宜兴	葛渚排涝公变	10	400	320	320
55659	市区	PMS_三友变配变	10	400	313	313
55660	宜兴	渔庄西公变	10	200	160	160
55661	江阴	PMS_扬名变	10	400	320	320
55662	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T1	10	800	640	640
55663	宜兴	凤鸣府 3#室 2#所变	10	800	640	640
55664	江阴	PMS_前八房东变	10	400	299	299
55665	市区	PMS_采石场三	10	200	160	160
55666	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 1#主变	10	800	624	624
55667	宜兴	PMS_朱家公变	10	200	130	130
55668	江阴	PMS_中队南变	10	400	320	320
55669	江阴	华隆广场 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
55670	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
55671	市区	马大漕一配变	10	400	297	297
55672	宜兴	恒瑞公变	10	400	220	220

55673	江阴	PMS_长隆广场 185# 配电所 1#主变	10	800	640	640
55674	江阴	PMS_长隆广场 185# 配电所 3#主变	10	800	640	640
55675	江阴	PMS_长隆广场 185# 配电所 4#主变	10	800	640	640
55676	江阴	PMS_长隆广场 185# 配电所 2#主变	10	800	640	640
55677	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1	10	800	640	640
55678	市区	PMS_永丰六配变	10	400	320	320
55679	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
55680	市区	20kV 新安老街站 T3	20	800	640	640
55681	市区	10kV 明蕴 2#箱变 T1	10	630	504	504
55682	市区	PMS_龙延西电配变	10	400	303	303
55683	宜兴	PMS_融创洺园二期 6#站 1#所变	10	800	640	640
55684	宜兴	PMS_融创洺园二期 6#站 2#所变	10	800	640	640
55685	江阴	陈家坝 2#变	10	400	283	283
55686	市区	PMS_辛光新村	10	200	160	160
55687	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 2#所 变	20	800	640	640
55688	市区	10kV 杨普 8#箱变 T1	10	630	504	504
55689	宜兴	PMS_雅达健康生态	10	630	504	504

		园 5#室 1#所变主变				
55690	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T1	10	800	640	640
55691	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T1	10	800	640	640
55692	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T2	10	800	640	640
55693	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变	10	630	498	498
55694	市区	PMS_沈巷壹二配变	10	400	320	320
55695	宜兴	塘田电站公变	10	400	320	320
55696	市区	10kV 海雅锦园 10# 站 T2	10	800	640	640
55697	市区	PMS_小街一配变	10	400	320	320
55698	宜兴	东蔡塘公变	10	200	123	123
55699	宜兴	洋滩 2#公变	10	200	160	160
55700	市区	PMS_10kV 庙桥 1#箱 变 T1	10	630	504	504
55701	宜兴	PMS_黄金埂公变	10	200	148	148
55702	宜兴	PMS_双庙双南 2#公 变	10	400	309	309
55703	江阴	西周巷西变	10	400	320	320
55704	江阴	雅澜名苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
55705	江阴	上品璟苑 320#配电 所 3#主变	10	630	504	504

55706	市区	10kV 文曲 4#箱变 T1	10	630	504	504
55707	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
55708	宜兴	PMS_宁杭路灯 2#公变	10	400	320	320
55709	宜兴	PMS_红旗公变	10	200	102	102
55710	江阴	大元里西 1#变	10	400	320	320
55711	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T1	10	800	640	640
55712	宜兴	葛山 2#公变（光伏并网）	10	400	280	280
55713	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T3	10	800	640	640
55714	市区	PMS_10kV 长哥 1#箱变 T1	10	630	504	504
55715	宜兴	PMS_锡宜澄 2#箱变主变	10	630	504	504
55716	市区	PMS_10kV 钱桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
55717	宜兴	PMS_隔家圩鱼塘公变	10	200	160	160
55718	宜兴	PMS_湖光路潜洛 2#公变	10	400	320	320
55719	市区	PMS_10kV 钱桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
55720	宜兴	茗岭电力站公变（光	10	400	290	290

		伏并网)				
55721	市区	10kV 大塘御园 8#站 T1	10	800	640	640
55722	市区	永通二配变(融合终 端)	10	400	279	279
55723	江阴	三联村南箱变主变	10	630	488	488
55724	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4	10	800	640	640
55725	江阴	PMS_法庭箱变主变	10	400	320	320
55726	宜兴	顺昌公变	10	400	319	319
55727	宜兴	PMS_陶机丁港宿舍 公变	10	400	320	320
55728	市区	10kV 向阳 7#箱变 T1	10	630	504	504
55729	宜兴	PMS_薛家村公变	10	400	320	320
55730	宜兴	PMS_钱圩公变	10	200	138	138
55731	市区	20kV 鸿基 37#站 T2	20	800	627	627
55732	江阴	PMS_金湾村箱变主 变	10	400	320	320
55733	宜兴	誉湖郡 8#室 1#所变 主变	20	800	640	640
55734	江阴	PMS_中科蓝郡 133# 配电所 1#主变	10	800	640	640
55735	市区	10kV 嘉禾 1#箱变 T1	10	630	504	504
55736	江阴	PMS_中科蓝郡 133# 配电所 2#主变	10	800	640	640
55737	市区	10kV 陈更 3#箱变 T1	10	630	504	504

55738	江阴	PMS_中科蓝郡 243# 配电所 1#主变	10	800	625	625
55739	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T3	10	800	640	640
55740	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T1	10	800	640	640
55741	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T2	10	800	640	640
55742	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T4	10	800	640	640
55743	江阴	PMS_中科蓝郡 243# 配电所 2#主变	10	800	640	640
55744	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T2	10	800	640	640
55745	江阴	PMS_李巷西变	10	250	191	191
55746	江阴	江杨变	10	400	307	307
55747	江阴	PMS_安西西变	10	400	305	305
55748	市区	10kV 锦数双河苑 2# 站 T2	10	800	640	640
55749	江阴	PMS_香山东路变	10	400	298	298
55750	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
55751	市区	10kV 滨河景园 2#站 T3	10	800	640	640
55752	市区	PMS_沈巷贰一配变	10	400	320	320
55753	市区	10kV 观澜府 5#站 T2	10	800	640	640

55754	市区	PMS_10kV 御澜湾 9# 站 T1	10	800	640	640
55755	市区	PMS_10kV 御澜湾 9# 站 T2	10	800	640	640
55756	市区	10kV 小箕 2#箱变 T1	10	630	504	504
55757	宜兴	PMS_钢铁大厦箱变 主变	10	400	320	320
55758	江阴	裕盛变	10	400	320	320
55759	宜兴	和喜汎府 4#室 2#所 变主变	10	800	640	640
55760	市区	10kV 普照 2#箱变 T1	10	630	493	493
55761	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T1	10	800	640	640
55762	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T1	10	800	640	640
55763	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T2	10	800	640	640
55764	江阴	桃源名筑 40#配电所 4#主变	20	630	504	504
55765	宜兴	PMS_万善东郡商业 1#箱变主变	10	800	640	640
55766	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 1# 所变主变	10	630	504	504
55767	宜兴	PMS_汎麓花园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
55768	市区	东鹏 4#箱变 T1	10	630	504	504

55769	宜兴	磨山公变	10	200	86	86
55770	宜兴	王家墩公变(光伏并 网)	10	400	272	272
55771	市区	10kV 金玥湾 2#站 T1	10	800	640	640
55772	宜兴	PMS_白塔 2#公变	10	400	320	320
55773	宜兴	PMS_新河组公变	10	400	300	300
55774	市区	王典桥五配变	10	400	320	320
55775	宜兴	PMS_石门 2#公变	10	200	72	72
55776	市区	PMS_南蒋巷泵二配 变	10	400	320	320
55777	市区	10kV 宏诚 11#站 T2	10	800	638	638
55778	江阴	于门开发 7#变	10	400	320	320
55779	市区	10kV 大运华府 4#站 T2	10	800	640	640
55780	宜兴	PMS_万石农行公变	10	400	320	320
55781	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T1	20	800	640	640
55782	宜兴	白塔公变	10	400	305	305
55783	市区	龙延重工配变(融合 终端)	10	400	305	305
55784	市区	10kV 宏诚 11#站 T3	10	800	640	640
55785	江阴	PMS_大卖场 1#变	10	400	320	320
55786	江阴	水景花苑 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
55787	宜兴	PMS_沈家站公变	10	200	147	147

55788	江阴	红洋南变	10	400	280	280
55789	江阴	PMS_金湾西箱变主变	10	500	400	400
55790	宜兴	PMS_和兴路 4#公变	10	400	320	320
55791	市区	10kV 先进 1#箱变 T1	10	630	341	341
55792	江阴	瑞新花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
55793	市区	10kV 海角 2#箱变 T1	10	630	504	504
55794	市区	10kV 熙悦府 3#站 T4	10	800	640	640
55795	江阴	PMS_李家巷东箱变主变	10	500	400	400
55796	宜兴	PMS_东虹新村 1#箱变主变	10	500	400	400
55797	市区	10kV 东柏 7#箱变 T1	10	630	504	504
55798	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T3	10	800	637	637
55799	江阴	PMS_薛家坝箱变主变	10	500	400	400
55800	市区	10kV 悦湖 9#站 T2	10	800	640	640
55801	江阴	PMS_向阳东变	10	400	320	320
55802	宜兴	PMS_东虹新村 2#箱变主变	10	500	400	400
55803	市区	PMS_10kV 神羊 1#箱变 T1	10	400	306	306
55804	市区	PMS_清单六配变 (TTU)	10	400	320	320

55805	江阴	PMS_北国菜场变	10	400	320	320
55806	江阴	PMS_河北桥变	10	400	271	271
55807	江阴	昕悦府 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
55808	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T1	10	800	640	640
55809	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T2	10	800	640	640
55810	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T3	10	800	640	640
55811	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T4	10	800	640	640
55812	江阴	PMS_百乐配电所 1# 主变	10	630	504	504
55813	江阴	瑞庭花园 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
55814	市区	10kV 和韵上院 3#站 T2	10	800	640	640
55815	市区	10kV 农关 1#箱变 T1	10	630	487	487
55816	宜兴	宜乐雅园 5#室 4#所 变	10	630	504	504
55817	市区	20kV 黄泥头佳苑 4# 站 T1	20	800	640	640
55818	市区	10kV 东育 2#箱变 T1	10	630	504	504
55819	江阴	天茂雅苑 19#配电所 2#主变	10	630	504	504

55820	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T1	20	800	640	640
55821	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T2*	20	800	631	631
55822	宜兴	PMS_新都府 4#室 1# 所变主变	10	630	504	504
55823	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T2	10	800	640	640
55824	宜兴	万善东郡商业 2#箱 变主变（光伏并网）	10	800	627	627
55825	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T4	10	800	640	640
55826	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T2	10	800	640	640
55827	宜兴	万善东郡 1#站 1#所 变主变	10	800	640	640
55828	宜兴	万善东郡 1#站 2#所 变主变	10	800	640	640
55829	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
55830	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 2#所变	10	800	640	640
55831	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
55832	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 4#所变	10	800	640	640

55833	宜兴	西瓦窑 3#公变	10	400	316	316
55834	市区	浜头一配变(融合终端)	10	400	320	320
55835	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55836	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55837	市区	菜场北一配变	10	400	320	320
55838	市区	PMS_10kV 雁栖园 3# 站 T4	10	800	640	640
55839	市区	PMS_会龙李配变 (TTU)	10	400	320	320
55840	江阴	PMS_环宇变	10	400	320	320
55841	市区	PMS_10kV 北创 7#站 T2	10	800	640	640
55842	市区	10kV 赛维拉 3#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
55843	江阴	星光苑 9#配电所 1# 主变	10	800	640	640
55844	市区	庄后二配变	10	400	320	320
55845	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T3	10	800	640	640
55846	宜兴	PMS_东虹新村 3#箱 变主变	10	500	400	400
55847	市区	10kV 叶片 3#箱变 T1	10	630	504	504
55848	宜兴	PMS_公路公变	10	400	320	320

55849	宜兴	PMS_东方紫园 3#室 4#所变	10	800	640	640
55850	宜兴	PMS_东虹新村 4#箱 变主变	10	500	400	400
55851	宜兴	PMS_东虹新村 5#箱 变主变	10	500	400	400
55852	市区	PMS_马制配变	10	400	233	233
55853	宜兴	金龙名都 7#室 4#所 变主变	10	800	640	640
55854	市区	10kV 李高 8#箱变 T1	10	630	504	504
55855	宜兴	洋渚三庄 1#公变	10	400	320	320
55856	宜兴	红星圩 4#公变	10	400	320	320
55857	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T3	20	800	640	640
55858	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T4*	20	800	640	640
55859	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T1	20	800	630	630
55860	江阴	璟庭花苑 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
55861	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T2	20	800	640	640
55862	市区	20kV 西水东 13#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
55863	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T4	20	800	640	640

55864	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T1	10	800	640	640
55865	江阴	观澜雅苑 101#配电 所 1#主变	10	630	504	504
55866	江阴	观澜雅苑 101#配电 所 3#主变	10	630	504	504
55867	江阴	观澜雅苑 101#配电 所 4#主变	10	630	504	504
55868	江阴	观澜雅苑 101#配电 所 2#主变	10	630	504	504
55869	市区	PMS_天骄 5#箱变 T1	10	400	320	320
55870	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T1	20	800	640	640
55871	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T2	20	800	640	640
55872	宜兴	新建蒋家 3#公变	10	200	160	160
55873	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T3	20	800	640	640
55874	江阴	PMS_南蒲田东变	10	200	132	132
55875	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1	10	630	504	504
55876	江阴	PMS_嘴角村西变	10	200	143	143
55877	市区	10kV 泉山 1#箱变 T1 (光伏)	10	630	453	453
55878	市区	PMS_港东新城配变	10	400	320	320
55879	江阴	PMS_庙前北变	10	200	160	160

55880	江阴	利明村委箱变主变	10	630	467	467
55881	江阴	孔家村东变	10	400	269	269
55882	市区	PMS_20kV 金匱里 7# 站 T4	20	800	640	640
55883	江阴	PMS_潘家桥东变	10	200	160	160
55884	市区	10kV 震泽 4#箱变 T1	10	630	504	504
55885	市区	PMS_山前配变	10	400	320	320
55886	宜兴	北山大门 3#公变	10	400	320	320
55887	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
55888	市区	老二房配变（光伏）	10	400	292	292
55889	宜兴	PMS_洪巷南公变	10	200	160	160
55890	宜兴	双桥龙坊公变	10	400	320	320
55891	市区	PMS_协新配变	10	400	320	320
55892	市区	PMS_10kV 金禧家园 #6 站 T1	10	800	640	640
55893	市区	PMS_10kV 金禧家园 #6 站 T3	10	800	640	640
55894	市区	PMS_10kV 金禧家园 #6 站 T4	10	800	640	640
55895	市区	PMS_10kV 金禧家园 #6 站 T2	10	800	640	640
55896	宜兴	中兴新村 3#箱变主 变	10	500	400	400
55897	市区	PMS_甘化配变	10	400	320	320

55898	江阴	PMS_桐岐税务西变	10	400	317	317
55899	市区	PMS_万佳达纺织配 变	10	400	320	320
55900	市区	小湾里四配变	10	400	320	320
55901	市区	PMS_育秧厂四配变	10	400	320	320
55902	市区	南园村一配变	10	400	320	320
55903	宜兴	PMS_雪庄公变	10	200	136	136
55904	市区	PMS_东九	10	200	160	160
55905	市区	10kV 水秀 17#箱变 T1	10	630	504	504
55906	江阴	静堂里村箱变主变	10	630	504	504
55907	江阴	PMS_桐岐宾馆西变	10	400	320	320
55908	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
55909	宜兴	PMS_下漳水产箱变 主变	10	630	504	504
55910	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T4	20	800	640	640
55911	市区	10kV 新江南 1#站 T1	10	1000	800	800
55912	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T1	20	800	640	640
55913	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T2	20	800	640	640
55914	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T3	20	800	640	640
55915	江阴	观澜雅苑 82#配电所	10	800	623	623

		1#主变				
55916	江阴	观澜雅苑 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
55917	市区	PMS_10kV 大绛 3#箱 变 T1	10	630	504	504
55918	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T4	20	800	640	640
55919	市区	10kV 新江南 1#站 T2	10	1000	800	800
55920	江阴	PMS_税务南变	10	400	320	320
55921	江阴	春风佳苑 11#配电所 1#主变	10	800	639	639
55922	江阴	PMS_闸板东变	10	400	271	271
55923	市区	20kV 钰璟尚贤居 4# 站 T1	20	800	640	640
55924	江阴	PMS_东刘村村委变	10	400	320	320
55925	宜兴	塘田大桥箱变主变	10	630	504	504
55926	江阴	春阳花苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
55927	江阴	春阳花苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
55928	江阴	春阳花苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
55929	市区	10kV 大塘御园 11# 站 T1	10	800	640	640
55930	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T1	10	800	640	640

55931	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T2	10	800	640	640
55932	市区	PMS_马东配变	10	400	320	320
55933	宜兴	诚庄北站 2#公变	10	200	62	62
55934	江阴	西庄桥变	10	400	319	319
55935	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T1	10	800	640	640
55936	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T2	10	800	640	640
55937	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T3	10	800	640	640
55938	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T4	10	800	640	640
55939	市区	PMS_丁巷六配变	10	400	320	320
55940	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T1	10	800	640	640
55941	市区	邵巷新配变	10	400	320	320
55942	市区	盛岸里二配变(融合 终端)	10	400	320	320
55943	市区	PMS_农星二变	10	400	320	320
55944	市区	10kV 中联 2#箱变 T1	10	630	504	504
55945	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T1	10	800	640	640
55946	市区	10kV 惠医 1#箱变 T1	10	630	504	504
55947	宜兴	PMS_旧阳 3#公变	10	400	291	291
55948	宜兴	芙蓉茶林场 2#公变	10	200	160	160

55949	江阴	东舜华府 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
55950	市区	20kV 观湖湾 6#站 T3 (融合终端)	20	800	640	640
55951	市区	仙洲配变	10	400	320	320
55952	宜兴	花溪苑 3#室 4#所变 主变	10	630	497	497
55953	宜兴	文庄村北公变	10	200	160	160
55954	市区	PMS_中东厂二配变	10	400	315	315
55955	市区	10kV 桃泉 13#箱变 T1	10	630	504	504
55956	市区	10kV 融禾 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
55957	市区	10kV 梅荆 25#站 T4	10	800	640	640
55958	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T3	10	800	640	640
55959	市区	10kV 春风南岸 3#站 T2	10	800	640	640
55960	江阴	云栖雅院 9#配电所 1#主变	10	800	639	639
55961	江阴	兰樾雅院 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
55962	江阴	瑞庭花园 101#配电 所 1#主变	10	630	504	504
55963	市区	PMS_东园村东园北 站	10	400	311	311

55964	江阴	春阳花苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
55965	市区	10kV 世奥 2#站 T2	10	800	640	640
55966	宜兴	丰泽苑东区 3#箱变 主变	10	630	504	504
55967	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
55968	宜兴	洺珑云起府 3#室 1# 所变主变	10	800	640	640
55969	宜兴	汤家箱变主变	20	630	504	504
55970	市区	谈巷二配变(融合终 端)	10	400	320	320
55971	江阴	PMS_忠巷南箱变主 变	10	630	504	504
55972	江阴	PMS_马嘶站箱变主 变	10	630	504	504
55973	宜兴	书香澜庭 2#室 3#所 变主变	10	800	637	637
55974	江阴	刘家宕南变	10	400	320	320
55975	江阴	春阳花苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
55976	江阴	春阳花苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
55977	江阴	春阳花苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
55978	江阴	春阳花苑 30#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
55979	江阴	云亭红光桥变	10	400	320	320
55980	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T2	10	800	640	640
55981	市区	10kV 教育 8#箱变 T1 (快速接口)	10	630	504	504
55982	宜兴	花溪邸 2#室 1#所变 主变	10	800	640	640
55983	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T2	10	800	640	640
55984	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T3	10	800	640	640
55985	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T4	10	800	640	640
55986	宜兴	北门 3#箱变主变(光 伏并网)	10	630	500	500
55987	市区	PMS_机器厂配变	10	400	285	285
55988	市区	前河庄配变(融合终 端)	10	400	320	320
55989	市区	PMS_周巷房配变	10	400	289	289
55990	江阴	东横街 2 号箱变主 变	10	630	504	504
55991	市区	PMS_荡泾排配变	10	400	320	320
55992	市区	PMS_东宜沟二配变	10	400	312	312
55993	市区	PMS_市镇二五配变	10	400	320	320
55994	宜兴	蒋家桥公变	10	400	320	320

55995	市区	PMS_前金岸甲二配变	10	400	320	320
55996	市区	PMS_梅园里二配变	10	400	320	320
55997	宜兴	PMS_周潭刘家公变	10	200	160	160
55998	市区	PMS_杜巷配变	10	400	273	273
55999	江阴	迎宾路 29 号变	10	400	320	320
56000	江阴	天敌雅苑 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
56001	江阴	璟庭花苑 12#配电所 1#主变	10	800	638	638
56002	市区	PMS_东园村二配变	10	400	320	320
56003	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T1	20	800	634	634
56004	市区	新丰苑 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
56005	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 1#所变	20	800	640	640
56006	市区	10kV 星邻里 2#站 T4	10	800	640	640
56007	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T4	10	800	586	586
56008	市区	10kV 金科集美 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
56009	宜兴	百亩场东箱变主变	10	500	400	400
56010	宜兴	龙运天城悦府 4#室 1#所变	10	800	640	640
56011	江阴	PMS_杨木桥南变	10	200	101	101

56012	江阴	梅园新村 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
56013	宜兴	南六置业 1#站 1#所 变主变	10	630	504	504
56014	宜兴	南六置业 1#站 3#所 变主变	10	630	504	504
56015	宜兴	南六置业 1#站 2#所 变主变	10	630	504	504
56016	宜兴	南六置业 1#站 4#所 变主变	10	630	504	504
56017	市区	家坝一配变	10	400	320	320
56018	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T1	10	800	640	640
56019	市区	20kV 观湖湾 6#站 T2 (融合终端)	20	800	640	640
56020	市区	10kV 张镇桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
56021	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T1	10	800	629	629
56022	市区	肖后一	10	200	145	145
56023	市区	基南变	10	200	150	150
56024	市区	10kV 胜利 5#箱变 T1 (光伏)	10	630	407	407
56025	江阴	季中东变	10	400	320	320
56026	宜兴	熙和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
56027	江阴	天敌雅苑 101#配电	20	800	640	640

		所 2#主变				
56028	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T1	10	800	640	640
56029	宜兴	PMS_春江酃府 3#室 1#所变	20	800	640	640
56030	宜兴	竹海岭上 5#室 2#所 变主变	10	800	640	640
56031	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T1	10	800	640	640
56032	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T2	10	800	640	640
56033	江阴	PMS_小徐介村公变	10	400	320	320
56034	市区	PMS_龚东配变	10	400	282	282
56035	市区	10kV 西矿 1#箱变 T1	10	630	504	504
56036	市区	PMS_三棉舍二配变	10	400	320	320
56037	市区	向阳 17#箱变 T1	10	630	504	504
56038	市区	日用器材配变	10	400	320	320
56039	市区	施浜配变	10	400	320	320
56040	市区	10kV 圆上 1#箱变 T1	10	630	497	497
56041	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 4#所变主变	10	630	504	504
56042	市区	PMS_五金厂三变	10	400	320	320
56043	市区	10kV 桃盛 8#站 T1	10	800	640	640
56044	市区	PMS_索立工具配变	10	400	320	320
56045	市区	寨张二变（光伏）	10	400	299	299

56046	市区	PMS_浩桥二配变	10	400	320	320
56047	江阴	杨园里北变	10	200	105	105
56048	宜兴	PMS_凌霞新桥公变	10	200	160	160
56049	江阴	PMS_新南洋西箱变 主变	10	500	372	372
56050	江阴	荡南碧泓苑 1#箱变 主变	10	400	320	320
56051	市区	PMS_制镜厂二配变	10	400	320	320
56052	江阴	上品璟苑 179#配电 所 3#主变	10	800	631	631
56053	宜兴	PMS_下东龙塘 2#公 变	10	400	283	283
56054	市区	10kV 莲蓉 1#箱变 T1	10	630	504	504
56055	宜兴	碧水雅居 2#室 1#所 变主变	10	630	504	504
56056	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
56057	江阴	PMS_新都苑 52#配电 所 1#主变	10	315	252	252
56058	江阴	PMS_新都苑 52#配电 所 2#主变	10	315	252	252
56059	江阴	龙山路 1#变	10	400	145	145
56060	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T1	10	800	640	640
56061	宜兴	冷家 2#公变（光伏 并网）	10	200	108	108

56062	宜兴	PMS_芙蓉监狱北公变	10	200	160	160
56063	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变	20	800	640	640
56064	宜兴	凌家村 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
56065	市区	PMS_盛二二配变（TTU）	10	400	320	320
56066	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T2	10	800	640	640
56067	宜兴	凌云府 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
56068	市区	10kV 谈村 5#箱变 T1	10	630	504	504
56069	宜兴	PMS_芙蓉马家 3#公变	10	200	121	121
56070	宜兴	花溪苑 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
56071	宜兴	南坝 2#公变（光伏并网）	10	400	253	253
56072	江阴	果老园东变	10	315	242	242
56073	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T4	10	800	636	636
56074	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56075	宜兴	振华中路公变	10	400	320	320

56076	江阴	青阳汽市箱变主变	10	630	504	504
56077	市区	PMS_崇安卫生配变	10	400	320	320
56078	市区	PMS_兴隆三配变	10	400	320	320
56079	宜兴	观澜府 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
56080	宜兴	湖光珑樾府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
56081	市区	PMS_邮电局十五配变	10	400	320	320
56082	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T3	10	800	640	640
56083	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T3	10	800	637	637
56084	市区	陈巷变（光伏）	10	400	290	290
56085	宜兴	观澜府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
56086	江阴	龙港 6#变	10	400	320	320
56087	市区	五三电站（光伏）	10	400	290	290
56088	江阴	华苑新村 4#变	10	400	320	320
56089	市区	PMS_针织二厂	10	400	320	320
56090	市区	PMS_杨市里	10	400	311	311
56091	江阴	定山路 3#箱变主变	10	400	320	320
56092	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T1	20	800	640	640
56093	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T1	10	800	640	640

56094	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T3	10	800	640	640
56095	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T4	10	800	640	640
56096	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T2	10	800	640	640
56097	市区	PMS_鲍圩配变	10	400	320	320
56098	市区	PMS_预制厂三配变	10	400	320	320
56099	市区	白荡头配变（光伏）	10	400	268	268
56100	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T2	10	800	640	640
56101	江阴	长青顺昌变	10	400	320	320
56102	市区	PMS_大理石厂	10	400	233	233
56103	江阴	PMS_后新庄南变	10	200	160	160
56104	江阴	PMS_高田村变	10	400	320	320
56105	市区	10kV 梅都府 2#站 T4	10	800	640	640
56106	宜兴	PMS_神山 2#公变	10	400	320	320
56107	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T3	10	800	634	634
56108	江阴	丰产方西变	10	400	320	320
56109	江阴	渡江三村 5#变	10	400	320	320
56110	江阴	云景花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
56111	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T3	10	800	640	640

56112	市区	10kV 百和花园 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
56113	市区	10kV 百和花园 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
56114	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T2	20	800	640	640
56115	市区	10kV 福安状元里 6# 站 T1	10	800	640	640
56116	宜兴	栅村压铸 2#公变	10	400	320	320
56117	宜兴	PMS_洛涧姚家 1#箱 变主变	10	630	504	504
56118	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	481	481
56119	市区	PMS_钱家塘配变	10	400	320	320
56120	宜兴	东来国际 1#站 2#所 变	10	1000	798	798
56121	市区	10kV 桥边 7#箱变 T1	10	630	504	504
56122	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T3	10	800	640	640
56123	宜兴	PMS_洛涧菜场箱变 主变	10	400	320	320
56124	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T4	10	800	640	640
56125	市区	PMS_五星三配变	10	400	311	311
56126	市区	20kV 观湖湾 7#站 T3 （融合终端）	20	800	640	640
56127	江阴	天茂雅苑 10#配电所	10	630	504	504

		2#主变				
56128	市区	10kV 江湾 6#站 T3	10	800	616	616
56129	江阴	顾北村委南变	10	400	320	320
56130	市区	10kV 庙洛 7#箱变 T1	10	630	504	504
56131	市区	PMS_开元庄三配变	10	400	320	320
56132	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 1#所 变	10	800	640	640
56133	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
56134	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
56135	江阴	PMS_山泉村薛家桥 中变	10	400	320	320
56136	宜兴	杏洞 3#公变	10	400	320	320
56137	市区	杨家庄三配变	10	400	318	318
56138	宜兴	红卫桃园 3#公变	10	400	320	320
56139	市区	PMS_10kV 檀溪湾 22#箱变 T1	10	630	455	455
56140	江阴	云栖雅院 11#配电所 3#主变	10	800	639	639
56141	市区	10kV 海雅锦园 13# 站 T4	10	800	640	640
56142	江阴	痘寺塘 2#变	10	400	290	290
56143	市区	10kV 齐心 1#箱变 T1	10	630	504	504
56144	江阴	天敌雅苑 119#配电 所 4#主变	20	800	640	640

56145	市区	PMS_居民新村配变	10	400	320	320
56146	市区	PMS_菜场八配变	10	400	320	320
56147	江阴	PMS_服装箱变主变	10	400	320	320
56148	市区	10kV 景南 9#箱变 T1	10	630	504	504
56149	市区	水庄西村配变（光伏）	10	400	305	305
56150	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
56151	市区	西房巷配变（光伏）	10	400	277	277
56152	市区	PMS_华美塑料二	10	400	320	320
56153	宜兴	湖悦天境 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
56154	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
56155	市区	范庄二配变（光伏）	10	400	277	277
56156	市区	PMS_惠介里配变	10	400	320	320
56157	市区	万塘浜二配变（光伏）	10	400	275	275
56158	宜兴	金城花园 3#室 3#所变	10	800	640	640
56159	市区	PMS_芦庄 6#站 T3	10	1000	800	800
56160	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T2	20	800	640	640
56161	宜兴	花溪苑 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
56162	宜兴	PMS_庙桥东公变	10	200	160	160

56163	市区	10kV 翡翠湾雅园 2# 站 T4	10	800	640	640
56164	宜兴	PMS_洛涧村箱变主 变	10	400	307	307
56165	市区	PMS_斗西村四配变	10	400	320	320
56166	江阴	PMS_陶家庄北变	10	400	276	276
56167	市区	10kV 惠景 8#站 T1	10	800	640	640
56168	江阴	PMS_陶家村南变	10	400	307	307
56169	市区	10kV 后石 1#箱变 T1	10	400	320	320
56170	市区	10kV 张镇桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
56171	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
56172	江阴	小湖市场 1#箱变主 变	10	630	504	504
56173	市区	忍草庵二配变(融合 终端)	10	400	320	320
56174	市区	振祁路配变	10	400	251	251
56175	江阴	PMS_陈铁西变	10	200	106	106
56176	市区	10kV 金玥湾 2#站 T2	10	800	640	640
56177	市区	10kV 寺头 21#站 T3	10	800	640	640
56178	江阴	PMS_金家村南变	10	200	121	121
56179	江阴	英伦尚郡60#配电所 1#主变	10	800	640	640
56180	江阴	英伦尚郡60#配电所 2#主变	10	800	640	640

56181	市区	10kV 蓉陶 1#箱变 T1	10	630	504	504
56182	江阴	蒲市村委东变	10	400	320	320
56183	市区	PMS_绿塔二配变 (TTU)	10	400	320	320
56184	江阴	PMS_华特变	10	200	160	160
56185	市区	10kV 大通 1#箱变 T1	10	630	504	504
56186	市区	10kV 公沿 1#箱变 T1	10	630	504	504
56187	市区	PMS_双河二配变	10	400	320	320
56188	市区	机床五配变(融合终 端)	10	400	320	320
56189	市区	10kV 大塘御园 7#站 T1	10	800	640	640
56190	市区	10kV 方巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
56191	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T2	10	800	640	640
56192	市区	广丰泵站配变(融合 终端)	10	400	267	267
56193	江阴	昕悦府 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
56194	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800
56195	江阴	PMS_绿园商城箱变 主变	10	800	640	640
56196	市区	10kV 西矿 2#箱变 T1	10	630	504	504
56197	宜兴	胡油 3#公变	10	400	254	254
56198	市区	PMS_华田配变	10	400	320	320

56199	江阴	上品璟苑 335#配电 所 1#主变	10	800	640	640
56200	江阴	小吴巷路中变	10	400	170	170
56201	市区	10kV 春光苑三期 3# 站 T2	10	800	638	638
56202	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	320	320
56203	市区	PMS_庄上一配变	10	400	257	257
56204	宜兴	宜乐雅园 8#室 1#所 变	10	800	640	640
56205	市区	PMS_谢埭发放配变	10	400	320	320
56206	市区	PMS_莫家湾配变	10	400	320	320
56207	市区	10kV 铂庭 7#站 T1	10	800	589	589
56208	宜兴	供电所箱变主变	10	630	504	504
56209	市区	20kV 金匱里 9#站 T1	20	800	636	636
56210	市区	10kV 苏利 1#箱变 T1	10	630	504	504
56211	市区	宏力配变	10	400	320	320
56212	市区	PMS_岸乙配变	10	400	320	320
56213	市区	PMS_城塘村委配变	10	400	320	320
56214	市区	PMS_仓下中学配变	10	400	320	320
56215	江阴	新坝头西变	10	400	42	42
56216	市区	PMS_塘南贰一配变	10	400	320	320
56217	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
56218	江阴	芙蓉新村 6#箱变主 变	10	630	504	504

56219	市区	PMS_宝林二配变	10	400	320	320
56220	江阴	长板牵西变	10	400	320	320
56221	江阴	PMS_曹庄北变	10	200	152	152
56222	市区	PMS_鲍家村配变	10	400	320	320
56223	宜兴	PMS_龙山洞东 2#箱 变主变	10	500	400	400
56224	市区	PMS_虞湾里甲配变	10	200	160	160
56225	市区	五东二配变	10	200	160	160
56226	市区	中纺厂配变	10	400	320	320
56227	市区	裕蓉名邸 3#站 T3	10	800	640	640
56228	宜兴	湖光路大桥公变	10	400	320	320
56229	江阴	长阅花园 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
56230	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 4# 所变主变	10	800	640	640
56231	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T4	10	800	640	640
56232	江阴	华苑新村 3#变	10	400	315	315
56233	宜兴	怡然居 1#站 2#所变 (光伏并网)	10	630	493	493
56234	市区	石利新村配变(融合 终端)	10	400	320	320
56235	市区	PMS_10kV 荣巷 7#箱 变 T1	10	630	504	504
56236	市区	10kV 玉龙 3#箱变 T1	10	630	480	480
56237	市区	10kV 云辉澜庭 3#站	10	800	640	640

		T4				
56238	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T2	20	800	640	640
56239	江阴	悦庭花园二期24#配 电所 1#主变	10	800	640	640
56240	江阴	星赋花园三区 13#配 电所 2#主变	10	800	640	640
56241	江阴	宜文南 2#变	10	400	320	320
56242	市区	陈市村孙介配变（光 伏）	10	400	281	281
56243	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
56244	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T4	10	800	640	640
56245	江阴	鑫茂悦园 268#配 3# 主变	10	800	640	640
56246	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
56247	宜兴	振山坳 3#公变（光 伏并网）	10	200	111	111
56248	宜兴	东来国际 1#站 4#所 变	10	1000	800	800
56249	宜兴	湾埂村公变	10	400	258	258
56250	江阴	勤丰新村 9#变	10	400	320	320
56251	市区	PMS_新泾河三配变	10	400	320	320
56252	市区	PMS_毛纺二配变	10	400	320	320
56253	市区	PMS_水产公司	10	400	250	250

56254	市区	朱巷十五配变	10	400	320	320
56255	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T2	10	800	640	640
56256	市区	PMS_妙光苑 2# 主变	10	1000	800	800
56257	市区	长塘圩村后巷配变	10	400	320	320
56258	市区	PMS_陈巷十四配变	10	400	320	320
56259	市区	PMS_市镇集贸市场	10	400	320	320
56260	宜兴	悦澜名邸 2#室 2#所 变主变	10	630	504	504
56261	市区	PMS_瑞峰精密配变	10	400	320	320
56262	市区	PMS_三房巷二配变	10	200	160	160
56263	市区	PMS_铸铁厂配变	10	400	261	261
56264	宜兴	核心村 2#箱变主变	10	500	400	400
56265	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T1	10	800	640	640
56266	市区	PMS_周池里配变	10	400	320	320
56267	市区	PMS_虹光一配变	10	400	320	320
56268	市区	10kV 百和花园 6#站 T1	10	800	640	640
56269	江阴	PMS_丰路箱变主变	10	500	257	257
56270	宜兴	西塘村公变	10	315	252	252
56271	市区	庙南二配变	10	400	310	310
56272	宜兴	梧桐人家 3#室 2#所 变主变	10	800	640	640
56273	宜兴	倒砍头 3#公变	10	200	160	160

56274	宜兴	西渚雪家桥公变（光伏并网）	10	200	114	114
56275	市区	20kV 山水澜园 5#站 T4	20	800	640	640
56276	宜兴	万石宋家公变（光伏并网）	10	400	297	297
56277	市区	PMS_秦西二配变	10	400	320	320
56278	宜兴	PMS_湾里组公变	10	200	59	59
56279	市区	20kV 金匱里 8#站 T1	20	800	640	640
56280	宜兴	PMS_长前公变	10	200	11	11
56281	宜兴	PMS_六田东滕公变	10	400	320	320
56282	市区	20kV 观湖湾 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
56283	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T2	20	800	640	640
56284	市区	10kV 北庄 1 号箱变 T1	10	630	504	504
56285	江阴	PMS_运河世家 203#箱变主变	10	400	320	320
56286	宜兴	杏底里公变（光伏并网）	10	200	89	89
56287	市区	靖益配变（光伏）	10	400	292	292
56288	宜兴	楼新桥三组 2#公变（光伏并网）	10	400	267	267
56289	宜兴	浦东新苑 1#箱变主变	10	400	320	320

56290	市区	10kV 玉龙 9#箱变 T1	10	630	504	504
56291	市区	PMS_唐家旦二配变	10	400	320	320
56292	市区	10kV 板桥 5#箱变 T1	10	630	494	494
56293	市区	PMS_村上浜二配变	10	400	320	320
56294	市区	10kV 紫兰园 2#站 T1	10	800	640	640
56295	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
56296	市区	10kV 大塘御园 4#站 T2	10	800	640	640
56297	宜兴	龙泽苑一期 2#箱变 主变	10	630	504	504
56298	市区	10kV 向阳 9#箱变 T1	10	400	320	320
56299	江阴	月发路东变	10	400	320	320
56300	宜兴	小圩南公变（光伏并 网）	10	200	132	132
56301	宜兴	PMS_新都府 5#室 3# 所变主变	10	800	640	640
56302	市区	PMS_上舍巷三配变	10	400	320	320
56303	市区	PMS_王甲里二配变	10	400	318	318
56304	宜兴	九鳞公变	10	400	320	320
56305	江阴	PMS_南赵村东变	10	400	282	282
56306	市区	10kV 书院河府 4#T1 （融合终端）	10	800	640	640
56307	市区	10kV 灵达 4#箱变 T1	10	400	320	320
56308	江阴	南弄东箱变主变	10	630	504	504

56309	宜兴	西墟鱼塘 2#公变	10	200	160	160
56310	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 2#室 1#所变	10	400	320	320
56311	宜兴	PMS_阳羡湖旅游度假区小镇 2#室 2#所变	10	400	283	283
56312	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T1	10	800	640	640
56313	市区	PMS_龙花配变	10	400	320	320
56314	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T4	10	800	640	640
56315	宜兴	PMS_河东街公变	10	400	305	305
56316	江阴	峭岐潘家南变	10	400	320	320
56317	江阴	东定路西箱变主变	10	630	504	504
56318	江阴	启港路 347 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
56319	市区	10kV 瑞仕 4#站 T2	10	800	640	640
56320	江阴	PMS_大坎东变	10	200	84	84
56321	市区	北皋桥泵配变(融合终端)	10	400	273	273
56322	宜兴	万寿桥公变	10	400	320	320
56323	宜兴	PMS_金三角招商城公变	10	400	320	320
56324	市区	PMS_港务处二配变	10	400	315	315
56325	市区	PMS_开发区东区配变	10	400	320	320
56326	宜兴	邵东 2#箱变主变	10	400	296	296

56327	江阴	PMS_蔡家埭北变	10	400	320	320
56328	市区	10kV 荣家 2#箱变 T1	10	630	504	504
56329	市区	PMS_大陆寺配变	10	400	320	320
56330	市区	马古桥泵（融合终端）	10	400	320	320
56331	市区	10kV 山河福邸 4#站 T2	10	800	634	634
56332	市区	PMS_食品机	10	400	320	320
56333	市区	PMS_花园村六配变	10	400	310	310
56334	市区	PMS_妙光苑 1#主变	10	1000	800	800
56335	宜兴	川埠茶场 2#公变	10	200	160	160
56336	市区	PMS_鲍家惠巷配变	10	400	313	313
56337	江阴	星赋花园一区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
56338	市区	PMS_建材三配变	10	400	320	320
56339	市区	PMS_大桥角二配变	10	400	320	320
56340	市区	PMS_西林泵	10	400	320	320
56341	宜兴	PMS_白莲组公变	10	200	160	160
56342	宜兴	PMS_芳庄镇东公变	10	400	320	320
56343	江阴	PMS_运河世家 205#箱变主变	10	400	320	320
56344	江阴	PMS_运河世家 228#箱变主变	10	400	320	320
56345	宜兴	元帆桥公变（光伏并网）	10	400	307	307

56346	宜兴	PMS_谈墅村南公变	10	400	278	278
56347	宜兴	PMS_浦西医院公变	10	200	160	160
56348	江阴	PMS_运河世家 231# 箱变主变	10	400	320	320
56349	市区	润弘配变	10	400	320	320
56350	宜兴	观澜府 2#室 1#所变 主变	20	800	640	640
56351	市区	PMS_谢巷东配变	10	400	320	320
56352	江阴	东街南箱变主变	10	630	504	504
56353	江阴	尚泽名筑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
56354	宜兴	PMS_任墅供电所公 变	10	200	160	160
56355	市区	洛卡五金配变	10	400	320	320
56356	江阴	青阳交警箱变主变	10	630	504	504
56357	宜兴	宜乐雅园 6#室 1#所 变	10	800	640	640
56358	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T4	10	800	640	640
56359	江阴	霞栖苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640

表 2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量(kVA)	受限原因
1	宜兴	PMS_彭湊西公变	10	200	本级设备容量受限

2	江阴	PMS_毛家住基变	10	250	本级设备容量受限
3	江阴	PMS_顾家站	10	250	本级设备容量受限
4	江阴	PMS_北山南变	10	200	本级设备容量受限
5	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
6	江阴	PMS_红卫变	10	200	本级设备容量受限
7	市区	PMS_岸里排涝	10	160	本级设备容量受限
8	市区	PMS_沙滩村二配变	10	200	本级设备容量受限
9	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_丁家南变	10	200	本级设备容量受限
11	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_新藏巷南变	10	200	本级设备容量受限
13	江阴	PMS_邱岗片变	10	200	本级设备容量受限
14	江阴	PMS_青阳张家村北变	10	200	本级设备容量受限
15	宜兴	PMS_黄墩桥公变	10	200	本级设备容量受限
16	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	本级设备容量受限
17	市区	PMS_西小园一变	10	200	本级设备容量受限
18	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
19	宜兴	三淡公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
20	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
21	市区	减速机械配变	10	200	本级设备容量受限
22	江阴	PMS_邬墩南变	10	200	本级设备容量受限
23	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
24	江阴	PMS_沿河变	10	200	本级设备容量受限
25	市区	PMS_鸿翔法兰	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_横村桥公变	10	200	本级设备容量受限

27	江阴	PMS_甘家谷变	10	160	本级设备容量受限
28	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
29	宜兴	PMS_云阳胡家公变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
31	江阴	大金家巷变	10	315	本级设备容量受限
32	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
33	江阴	PMS_邱家村变	10	160	本级设备容量受限
34	江阴	PMS_西大河变	10	200	本级设备容量受限
35	江阴	PMS_须家弄变	10	200	本级设备容量受限
36	江阴	PMS_李家庄变	10	315	本级设备容量受限
37	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
38	江阴	PMS_徐家北变	10	250	本级设备容量受限
39	江阴	PMS_上蟹塘变	10	400	本级设备容量受限
40	江阴	PMS_蒋家变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
42	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
43	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
44	江阴	PMS_大河头南变	10	160	本级设备容量受限
45	宜兴	PMS_高滕田舍公变	10	100	本级设备容量受限
46	江阴	PMS_祝塘曹家庄变	10	200	本级设备容量受限
47	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
48	江阴	PMS_李家角变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	PMS_王力公变	10	200	本级设备容量受限
50	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
51	江阴	劳化站变	10	250	本级设备容量受限

52	市区	PMS_园艺桥	10	200	本级设备容量受限
53	江阴	PMS_南房巷变	10	315	本级设备容量受限
54	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
55	江阴	PMS_彭蒿西站变	10	160	本级设备容量受限
56	宜兴	河西南公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
57	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
58	江阴	PMS_吕家村变	10	200	本级设备容量受限
59	宜兴	烟山村公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
60	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
61	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
62	江阴	PMS_沈店南变	10	315	本级设备容量受限
63	江阴	湾上变	10	315	本级设备容量受限
64	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
65	宜兴	PMS_湊南公变	10	100	本级设备容量受限
66	市区	PMS_艾尔特	10	400	本级设备容量受限
67	江阴	PMS_新宅变	10	250	本级设备容量受限
68	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
69	江阴	戴家南变	10	200	本级设备容量受限
70	宜兴	洋溪 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
71	江阴	姚家村南变	10	200	本级设备容量受限
72	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
73	宜兴	上头村 3#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
74	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
75	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
76	江阴	周庄新庄上变	10	315	本级设备容量受限

77	江阴	香庄变	10	400	本级设备容量受限
78	市区	PMS_县外贸配变	10	200	本级设备容量受限
79	宜兴	叶塘村旺山 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
80	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	本级设备容量受限
81	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
82	宜兴	门头桥 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
83	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
84	江阴	PMS_大河滩变	10	200	本级设备容量受限
85	江阴	PMS_漫水南站	10	250	本级设备容量受限
86	江阴	小徐家变	10	200	本级设备容量受限
87	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
88	江阴	梅家角变	10	200	本级设备容量受限
89	江阴	PMS_梅介村变	10	200	本级设备容量受限
90	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
91	江阴	PMS_双前巷变	10	200	本级设备容量受限
92	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10	200	本级设备容量受限
93	宜兴	中巷夏家公变	10	400	本级设备容量受限
94	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
95	宜兴	石材市场 43#公变（光伏并网）	10	315	本级设备容量受限
96	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量(kVA)	受限原因
1	宜兴	PMS_彭湊西公变	10	200	本级设备容量受限

2	江阴	PMS_毛家住基变	10	250	本级设备容量受限
3	江阴	PMS_顾家站	10	250	本级设备容量受限
4	江阴	PMS_北山南变	10	200	本级设备容量受限
5	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
6	江阴	PMS_红卫变	10	200	本级设备容量受限
7	市区	PMS_岸里排涝	10	160	本级设备容量受限
8	市区	PMS_沙滩村二配变	10	200	本级设备容量受限
9	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_丁家南变	10	200	本级设备容量受限
11	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_新藏巷南变	10	200	本级设备容量受限
13	江阴	PMS_邱岗片变	10	200	本级设备容量受限
14	江阴	PMS_青阳张家村北变	10	200	本级设备容量受限
15	宜兴	PMS_黄墩桥公变	10	200	本级设备容量受限
16	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	本级设备容量受限
17	市区	PMS_西小园一变	10	200	本级设备容量受限
18	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
19	宜兴	三淡公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
20	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
21	市区	减速机械配变	10	200	本级设备容量受限
22	江阴	PMS_邬墩南变	10	200	本级设备容量受限
23	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
24	江阴	PMS_沿河变	10	200	本级设备容量受限
25	市区	PMS_鸿翔法兰	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_横村桥公变	10	200	本级设备容量受限

27	江阴	PMS_甘家谷变	10	160	本级设备容量受限
28	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
29	宜兴	PMS_云阳胡家公变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
31	江阴	大金家巷变	10	315	本级设备容量受限
32	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
33	江阴	PMS_邱家村变	10	160	本级设备容量受限
34	江阴	PMS_西大河变	10	200	本级设备容量受限
35	江阴	PMS_须家弄变	10	200	本级设备容量受限
36	江阴	PMS_李家庄变	10	315	本级设备容量受限
37	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
38	江阴	PMS_徐家北变	10	250	本级设备容量受限
39	江阴	PMS_上蟹塘变	10	400	本级设备容量受限
40	江阴	PMS_蒋家变	10	200	本级设备容量受限
41	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
42	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
43	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
44	江阴	PMS_大河头南变	10	160	本级设备容量受限
45	宜兴	PMS_高塍田舍公变	10	100	本级设备容量受限
46	江阴	PMS_祝塘曹家庄变	10	200	本级设备容量受限
47	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
48	江阴	PMS_李家角变	10	200	本级设备容量受限
49	宜兴	PMS_王力公变	10	200	本级设备容量受限
50	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
51	江阴	劳化站变	10	250	本级设备容量受限

52	市区	PMS_园艺桥	10	200	本级设备容量受限
53	江阴	PMS_南房巷变	10	315	本级设备容量受限
54	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
55	江阴	PMS_彭蒿西站变	10	160	本级设备容量受限
56	宜兴	河西南公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
57	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
58	江阴	PMS_吕家村变	10	200	本级设备容量受限
59	宜兴	烟山村公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
60	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限
61	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
62	江阴	PMS_沈店南变	10	315	本级设备容量受限
63	江阴	湾上变	10	315	本级设备容量受限
64	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
65	宜兴	PMS_湊南公变	10	100	本级设备容量受限
66	市区	PMS_艾尔特	10	400	本级设备容量受限
67	江阴	PMS_新宅变	10	250	本级设备容量受限
68	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
69	江阴	戴家南变	10	200	本级设备容量受限
70	宜兴	洋溪 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
71	江阴	姚家村南变	10	200	本级设备容量受限
72	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
73	宜兴	上头村 3#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
74	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
75	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
76	江阴	周庄新庄上变	10	315	本级设备容量受限

77	江阴	香庄变	10	400	本级设备容量受限
78	市区	PMS_县外贸配变	10	200	本级设备容量受限
79	宜兴	叶塘村旺山 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
80	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	本级设备容量受限
81	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
82	宜兴	门头桥 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
83	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
84	江阴	PMS_大河滩变	10	200	本级设备容量受限
85	江阴	PMS_漫水南站	10	250	本级设备容量受限
86	江阴	小徐家变	10	200	本级设备容量受限
87	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
88	江阴	梅家角变	10	200	本级设备容量受限
89	江阴	PMS_梅介村变	10	200	本级设备容量受限
90	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
91	江阴	PMS_双前巷变	10	200	本级设备容量受限
92	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10	200	本级设备容量受限
93	宜兴	中巷夏家公变	10	400	本级设备容量受限
94	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
95	宜兴	石材市场 43#公变（光伏并网）	10	315	本级设备容量受限
96	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限