

**无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息
（2026 年第2季度）**

截至 2026 年 3 月 31 日，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56964 台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有 53857 台，占比 94.55%；公用配变负荷容量受限的共有 3107 台，占比 5.45%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1	市区	10kV 诸家 6#箱变 T1	10	630	272
2	市区	印械厂配变	10	400	310
3	市区	陈巷乙配变	10	400	256
4	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T4	10	800	557
5	市区	供电库配变	10	400	57
6	市区	10kV 仁家 1#站 T1	10	800	336
7	市区	10kV 仁家 1#站 T2	10	800	412
8	市区	10kV 红园 2#站 T1	10	800	349
9	市区	10kV 红园 2#站 T2	10	800	347
10	市区	10kV 红园 2#站 T3	10	800	352
11	市区	10kV 红园 2#站 T4	10	800	362
12	市区	10kV 红园 3#站 T1	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13	市区	10kV 红园 3#站 T2	10	800	496
14	市区	10kV 红园 3#站 T3	10	800	329
15	市区	10kV 红园 3#站 T4	10	800	359
16	市区	天地 1#箱变 T1	10	630	93
17	市区	天地 2#箱变 T1	10	630	37
18	市区	天地 3#箱变 T1	10	630	0
19	市区	天地 4#箱变 T1	10	630	31
20	市区	锦绣东苑配变	10	400	95
21	市区	10kV 天域 1#站 T1	10	800	361
22	市区	10kV 天域 1#站 T2	10	800	381
23	市区	10kV 天域 2#站 T1	10	800	328
24	市区	10kV 天域 2#站 T2	10	800	315
25	市区	10kV 天域 2#站 T3	10	800	407
26	市区	10kV 天域 2#站 T4	10	800	408
27	市区	10kV 东晶 1#站 T2	10	800	418
28	市区	10kV 东晶 1#站 T1	10	800	355
29	市区	10kV 东晶 2#站 T1	10	800	375
30	市区	10kV 东晶 2#站 T2	10	800	455
31	市区	10kV 东晶 2#站 T3	10	800	330
32	市区	10kV 东晶 2#站 T4	10	800	426
33	市区	前张巷乙配变	10	200	12
34	市区	上马叁十配变	10	400	0
35	市区	伯渎桥肆配变	10	400	114
36	市区	明鸿苑 1#站 T1	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37	市区	明鸿苑 1#站 T2	10	800	502
38	市区	张东二配变	10	400	181
39	市区	10kV 龙塘家园 11#站 T2	10	1000	182
40	市区	10kV 龙塘家园 12#站 T2	10	1000	214
41	市区	10kV 龙塘家园 13#站 T2	10	1000	88
42	市区	10kV 邱巷 36#箱变 T1	10	630	402
43	市区	10kV 天域 3#站 T1	10	800	333
44	市区	10kV 天域 3#站 T2	10	800	363
45	市区	10kV 天域 3#站 T3	10	800	426
46	市区	10kV 天域 3#站 T4	10	800	467
47	市区	10kV 小天鹅 8#站 T1	10	800	451
48	市区	小天鹅 7#站 T1	10	800	414
49	市区	10kV 小天鹅 8#站 T2	10	800	428
50	市区	10kV 小天鹅 8#站 T3	10	800	469
51	市区	小天鹅 7#站 T2	10	800	403
52	市区	小天鹅 7#站 T3	10	800	586
53	市区	10kV 小天鹅 8#站 T4	10	800	499
54	市区	小天鹅 7#站 T4	10	800	584
55	市区	10kV 小天鹅 6#站 T1	10	800	438
56	市区	10kV 小天鹅 6#站 T2	10	800	428
57	市区	10kV 小天鹅 6#站 T3	10	800	535
58	市区	10kV 小天鹅 6#站 T4	10	800	492
59	市区	通照明配变	10	200	34
60	市区	沁园二配变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
61	市区	刘巷北配变	10	200	113
62	市区	谈巷四配变	10	400	189
63	市区	蒋家湾二配变	10	200	8
64	市区	10kV 观庭 7#站 T2	10	800	268
65	市区	10kV 观庭 7#站 T1	10	800	231
66	市区	10kV 惠农 6#箱变 T1	10	630	321
67	市区	前张巷箱变 T1	10	630	333
68	市区	10kV 君和 1#站 T1	10	1000	432
69	市区	10kV 君和 1#站 T2	10	1000	513
70	市区	10kV 君和 2#站 T1	10	1000	427
71	市区	10kV 君和 2#站 T2	10	1000	544
72	市区	10kV 君和 2#站 T3	10	1000	534
73	市区	10kV 百乐 1#站 T1	10	800	424
74	市区	20kV 城南 2#站 T1	20	800	205
75	市区	20kV 城南 2#站 T2	20	800	233
76	市区	20kV 城南 3#站 T1	20	800	360
77	市区	20kV 城南 3#站 T2	20	800	349
78	市区	20kV 城南 3#站 T3	20	800	400
79	市区	20kV 城南 3#站 T4	20	800	318
80	市区	20kV 城南 4#站 T1	20	800	347
81	市区	20kV 城南 4#站 T2	20	800	308
82	市区	10kV 百乐 2#站 T1	10	800	453
83	市区	10kV 百乐 2#站 T2	10	800	467
84	市区	10kV 百乐 2#站 T3	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
85	市区	10kV 百乐 2#站 T4	10	800	434
86	市区	10kV 百乐 1#站 T2	10	800	444
87	市区	20kV 城南 6#站 T1	20	800	513
88	市区	20kV 城南 6#站 T2	20	800	460
89	市区	20kV 城南 6#站 T3	20	800	448
90	市区	20kV 城南 6#站 T4	20	800	518
91	市区	20kV 城南 7#站 T1	20	800	256
92	市区	20kV 城南 7#站 T2	20	800	388
93	市区	20kV 城南 4#站 T3	20	800	307
94	市区	20kV 城南 4#站 T4	20	800	408
95	市区	20kV 城南 5#站 T1	20	800	319
96	市区	20kV 城南 5#站 T2	20	800	380
97	市区	20kV 城南 5#站 T3	20	800	362
98	市区	20kV 城南 5#站 T4	20	800	369
99	市区	20kV 城南 8#站 T1	20	800	302
100	市区	20kV 城南 8#站 T2	20	800	459
101	市区	20kV 城南 8#站 T3	20	800	397
102	市区	20kV 城南 8#站 T4	20	800	499
103	市区	20kV 九龙仓 11#站 T1	20	800	362
104	市区	20kV 九龙仓 11#站 T2	20	800	340
105	市区	20kV 九龙仓 11#站 T3	20	800	309
106	市区	20kV 九龙仓 11#站 T4	20	800	333
107	市区	20kV 九龙仓 12#站 T1	20	800	444
108	市区	20kV 九龙仓 12#站 T2	20	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
109	市区	20kV 九龙仓 12#站 T3	20	800	330
110	市区	20kV 九龙仓 12#站 T4	20	800	385
111	市区	西陈东配变	10	400	182
112	市区	西陈北配变	10	200	160
113	市区	任巷丙二配变	10	200	100
114	市区	桥湾弄三配变	10	200	72
115	市区	后巷甲配变	10	400	110
116	市区	20kV 梨花苑 2#站 T1	20	1000	565
117	市区	20kV 梨花苑 2#站 T2	20	1000	285
118	市区	20kV 梨花苑 2#站 T3	20	1000	511
119	市区	20kV 梨花苑 3#站 T1	20	1000	373
120	市区	20kV 梨花苑 3#站 T2	20	1000	243
121	市区	20kV 梨花苑 3#站 T3	20	1000	463
122	市区	嘉源丙配变	10	200	102
123	市区	10kV 小天鹅 3#站 T1	10	800	314
124	市区	10kV 小天鹅 3#站 T2	10	800	357
125	市区	10kV 小天鹅 4#站 T1	10	800	358
126	市区	10kV 小天鹅 4#站 T2	10	800	320
127	市区	电镀厂三配变	10	200	62
128	市区	船泵配变	10	200	119
129	市区	市广告配变	10	100	63
130	市区	欢桥配变	10	400	159
131	市区	10kV 欧风 1#站 T1	10	800	362
132	市区	10kV 欧风 1#站 T2	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
133	市区	10kV 欧风 2#站 T1	10	800	170
134	市区	10kV 欧风 2#站 T2	10	800	430
135	市区	10kV 欧风 3#站 T1	10	800	350
136	市区	10kV 欧风 3#站 T2	10	800	356
137	市区	10kV 欧风 3#站 T3	10	800	414
138	市区	10kV 欧风 3#站 T4	10	800	380
139	市区	20kV 金城 5#站 T1	20	1000	502
140	市区	20kV 金城 5#站 T2	20	1000	438
141	市区	20kV 西水东 5#站 T1	20	800	350
142	市区	20kV 西水东 5#站 T2	20	800	430
143	市区	邹南配变	10	200	12
144	市区	10kV 仁家 2#站 T1	10	800	407
145	市区	10kV 仁家 2#站 T2	10	800	306
146	市区	10kV 仁家 2#站 T3	10	800	407
147	市区	10kV 仁家 2#站 T4	10	800	371
148	市区	10kV 仁家 3#站 T1	10	800	399
149	市区	10kV 仁家 3#站 T2	10	800	384
150	市区	悦诚 2#站 T1	10	800	317
151	市区	悦诚 2#站 T2	10	800	361
152	市区	悦诚 2#站 T3	10	800	374
153	市区	悦诚 3#站 T1	10	800	322
154	市区	悦诚 3#站 T2	10	800	261
155	市区	悦诚 3#站 T3	10	800	353
156	市区	悦诚 3#站 T4	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
157	市区	10kV 扬名 7#站 T1	10	1000	554
158	市区	10kV 扬名 7#站 T2	10	1000	551
159	市区	10kV 扬名 8#站 T1	10	1000	519
160	市区	10kV 扬名 8#站 T2	10	1000	493
161	市区	10kV 扬名 8#站 T3	10	1000	554
162	市区	10kV 扬名 8#站 T4	10	1000	500
163	市区	10kV 通汇 1#箱变 T1	10	630	163
164	市区	20kV 金阁 1#站 T1	20	1000	447
165	市区	20kV 金阁 1#站 T2	20	1000	485
166	市区	20kV 金阁 2#站 T1	20	1000	467
167	市区	20kV 金阁 2#站 T2	20	1000	483
168	市区	20kV 金阁 3#站 T1	20	1000	396
169	市区	20kV 金阁 3#站 T2	20	1000	407
170	市区	悦诚 2#站 T4	10	800	399
171	市区	欧风 4#站 T1	10	800	388
172	市区	10kV 欧风 4#站 T2	10	800	422
173	市区	10kV 欧风 5#站 T1	10	800	335
174	市区	10kV 欧风 5#站 T2	10	800	388
175	市区	10kV 欧风 6#站 T1	10	800	423
176	市区	10kV 欧风 6#站 T2	10	800	430
177	市区	10kV 申新站 T1	10	800	379
178	市区	10kV 申新站 T2	10	800	348
179	市区	南徐巷二配变	10	200	102
180	市区	新苑小区二配变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
181	市区	10kV 锦树里站 T1	10	1250	611
182	市区	20kV 西水东 17#站 T4	20	800	526
183	市区	北禅寺站 T2	10	1250	172
184	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T1	10	800	529
185	市区	金星路灯配变	10	200	56
186	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T2	10	800	431
187	市区	10kV 柴巷 1#箱变 T1	10	630	220
188	市区	惠峰一配变	10	400	184
189	市区	盛乙配变	10	400	201
190	市区	盛一乙配变	10	400	148
191	市区	惠峰二配变	10	400	141
192	市区	10kV 水秀 33#箱变 T1	10	630	399
193	市区	10kV 天域华园 6#站 T3	10	800	477
194	市区	电子一配变	10	400	133
195	市区	曹婆桥乙配变	10	400	79
196	市区	曹张六配变	10	400	181
197	市区	新江南 2 号站 T1	10	1000	571
198	市区	新江南 2 号站 T2	10	1000	581
199	市区	新江南 2 号站 T3	10	1000	398
200	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T3	10	800	409
201	市区	10kV 大绛 2#箱变 T1	10	630	296
202	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T4	10	800	432
203	市区	金宇临配变	10	400	70
204	市区	过巷二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
205	市区	湖光四配变	10	400	259
206	市区	10kV 大运华府 9#站 T1	10	800	454
207	市区	10kV 兰苑 3#箱变 T1	10	400	116
208	市区	广瑞壹三配变	10	400	105
209	市区	10kV 瑞雪 7#站 T3	10	800	480
210	市区	10kV 瑞雪 7#站 T2	10	800	482
211	市区	10kV 瑞雪 7#站 T4	10	800	477
212	市区	10kV 瑞雪 3#站 T1	10	800	355
213	市区	10kV 瑞雪 3#站 T3	10	800	318
214	市区	10kV 瑞雪 3#站 T2	10	800	370
215	市区	10kV 瑞雪 3#站 T4	10	800	345
216	市区	10kV 稻村 12#箱变 T1	10	630	357
217	市区	10kV 融禾 7#站 T1	10	800	396
218	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T2	10	800	613
219	市区	10kV 运河苑 4#站 T1	10	800	342
220	市区	10kV 运河苑 4#站 T2	10	800	344
221	市区	10kV 运河苑 4#站 T3	10	800	281
222	市区	10kV 运河苑 4#站 T4	10	800	395
223	市区	10kV 瑞雪 6#站 T3	10	800	438
224	市区	10kV 瑞雪 6#站 T2	10	800	404
225	市区	10kV 瑞雪 6#站 T4	10	800	472
226	市区	10kV 瑞雪 7#站 T1	10	800	584
227	市区	10kV 运河苑 5#站 T1	10	800	310
228	市区	10kV 运河苑 5#站 T2	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
229	市区	10kV 运河苑 5#站 T3	10	800	371
230	市区	10kV 运河苑 5#站 T4	10	800	362
231	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T3	10	800	386
232	市区	10kV 大绛 4#箱变 T1	10	630	367
233	市区	10kV 东岭 4#站 T1	10	800	560
234	市区	10kV 西泾 4#箱变 T1	10	630	415
235	市区	光明集团配变	10	400	305
236	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T2	10	800	399
237	市区	10kV 前张 2#箱变 T1	10	400	162
238	市区	10kV 前张 3#箱变 T1	10	400	161
239	市区	10kV 红园 4#站 T1	10	800	391
240	市区	10kV 红园 4#站 T2	10	800	394
241	市区	10kV 天一华府 3#站 T3	10	800	346
242	市区	10kV 邱巷 38#箱变 T1	10	630	341
243	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T2	10	800	618
244	市区	10kV 前张 1#箱变 T1	10	630	504
245	市区	10kV 广丰 3#箱变 T1	10	630	384
246	市区	10kV 横街站 T1	10	1250	676
247	市区	10kV 横街站 T2	10	1000	374
248	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T3	10	800	490
249	市区	10kV 红园 5#站 T2	10	800	426
250	市区	10kV 红园 5#站 T1	10	800	390
251	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T4	10	800	629
252	市区	瓦屑坝二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
253	市区	10kV 大塘御园 3#站 T1	10	800	409
254	市区	10kV 红园 5#站 T3	10	800	374
255	市区	10kV 红园 5#站 T4	10	800	376
256	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T2	10	800	612
257	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T4	10	800	559
258	市区	10kV 江湾 5#站 T1	10	800	516
259	市区	新华配变	10	315	193
260	市区	20kV 范巷 2#站 T1	20	1000	443
261	市区	20kV 范巷 2#站 T2	20	1000	514
262	市区	10kV 人民 2#箱变 T1	10	630	395
263	市区	任巷东二配变	10	200	134
264	市区	南街南配变	10	400	190
265	市区	双河朱巷配变	10	400	174
266	市区	20kV 西水东 2#站 T1	20	800	419
267	市区	20kV 西水东 2#站 T2	20	800	358
268	市区	20kV 西水东 3#站 T1	20	800	136
269	市区	20kV 西水东 3#站 T2	20	800	139
270	市区	10kV 小天鹅#1 站 T1	10	800	368
271	市区	10kV 小天鹅#1 站 T2	10	800	368
272	市区	10kV 小天鹅 2#站 T1	10	800	337
273	市区	10kV 小天鹅 2#站 T2	10	800	340
274	市区	金太湖 3 # 站 T2	10	1000	338
275	市区	金太湖 3 # 站 T1	20	1000	268
276	市区	桥高配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
277	市区	桥湾弄二配变	10	400	175
278	市区	10kV 凤凰城 2#站 T2	10	1250	403
279	市区	10kV 凤凰城 2#站 T1	10	1250	382
280	市区	10kV 凤凰城 3#站 T2	10	800	92
281	市区	10kV 凤凰城 3#站 T1	10	800	320
282	市区	10kV 凤凰城 4#站 T2	10	800	123
283	市区	10kV 凤凰城 4#站 T1	10	800	312
284	市区	野花园三配变	10	200	108
285	市区	20kV 范巷 1#站 T1	20	1000	499
286	市区	20kV 范巷 1#站 T2	20	1000	440
287	市区	许湾里甲配变	10	400	60
288	市区	江苏胜利配变	10	400	152
289	市区	10kV 新惠 1#站 T1	10	800	418
290	市区	10kV 新惠 1#站 T2	10	800	419
291	市区	10kV 新惠 2#站 T1	10	800	321
292	市区	10kV 新惠 2#站 T2	10	800	293
293	市区	10kV 新惠 3#站 T1	10	800	342
294	市区	10kV 新惠 3#站 T2	10	800	356
295	市区	古运配变	10	400	256
296	市区	沁园Ⅱ线 5 号箱变 T1	10	630	304
297	市区	沁园Ⅱ线 6 号箱变 T1	10	630	197
298	市区	10kV 湖滨杰座站 T1	10	800	370
299	市区	10kV 湖滨杰座站 T2	10	800	432
300	市区	沁园Ⅱ线 7 号箱变 T1	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
301	市区	纪湾里乙配变	10	200	39
302	市区	金山园配变	10	200	0
303	市区	宁区二配变	10	400	80
304	市区	宁区一配变	10	400	106
305	市区	10kV 古运河 1#站 T2	10	1000	583
306	市区	10kV 古运河 2#站 T3	10	800	467
307	市区	西前村甲配变	10	200	11
308	市区	清盛灯配变	10	200	111
309	市区	郁巷村北配变	10	200	35
310	市区	消防基建配变	10	200	0
311	市区	民丰里二配变	10	200	84
312	市区	10kV 康臣 5#站 T1	10	630	204
313	市区	10kV 康臣 5#站 T2	10	630	260
314	市区	龙塘家园 10#站 T2	10	800	242
315	市区	朱巷东配变	10	400	138
316	市区	大庄三配变	10	400	188
317	市区	旺安北配变	10	400	196
318	市区	10kV 尤巷 2#箱变 T1	10	630	354
319	市区	南谢巷配变	10	200	123
320	市区	周家湾二配变	10	200	160
321	市区	五星 12#站 T2	10	1000	266
322	市区	五星 12#站 T1	10	1000	276
323	市区	五星 12#站 T3	10	1000	468
324	市区	五星 13#站 T1	10	1000	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
325	市区	五星 13#站 T2	10	1000	364
326	市区	邵巷 2#站 T1	10	800	17
327	市区	邵巷 2#站 T2	10	800	272
328	市区	10kV 诺卡 1#站 T1	10	800	251
329	市区	10kV 诺卡 1#站 T2	10	800	329
330	市区	诺卡 2#站 T1	10	800	366
331	市区	东大巷配变	10	200	82
332	市区	10kV 鲍巷 2#箱变 T1	10	400	84
333	市区	10kV 映山湖 2#箱变 T1	10	630	0
334	市区	公司通信站 T1	10	100	80
335	市区	民丰 2#站 T1	10	1000	336
336	市区	10kV 世贸 1#站 T1	10	800	467
337	市区	10kV 世贸 1#站 T2	10	800	509
338	市区	10kV 世贸 2#站 T1	10	800	427
339	市区	10kV 世贸 2#站 T2	10	800	441
340	市区	10kV 世贸 3#站 T1	10	800	388
341	市区	10kV 世贸 3#站 T2	10	800	316
342	市区	10kV 世贸 4#站 T1	10	800	365
343	市区	10kV 世贸 4#站 T2	10	800	271
344	市区	振奋路站 T1	10	630	208
345	市区	振奋路站 T2	10	630	242
346	市区	民丰 2#站 T2	10	1000	492
347	市区	民丰 2#站 T3	10	1000	281
348	市区	民丰 3#站 T1	10	1000	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
349	市区	民丰 3#站 T2	10	1000	259
350	市区	大竹园三配变	10	200	52
351	市区	泡塑	10	200	151
352	市区	10kV 康臣 1#站 T1	10	1000	408
353	市区	10kV 康臣 1#站 T2	10	1000	386
354	市区	10kV 康臣 2#站 T1	10	1000	420
355	市区	10kV 康臣 2#站 T2	10	1000	347
356	市区	10kV 康臣 3#站 T1	10	1000	436
357	市区	10kV 康臣 3#站 T2	10	1000	343
358	市区	10kV 康臣 4#站 T1	10	800	311
359	市区	10kV 康臣 4#站 T2	10	800	174
360	市区	10kV 新惠 4#站 T1	10	1000	487
361	市区	10kV 新惠 4#站 T2	10	1000	495
362	市区	10kV 新惠 5#站 T1	10	800	319
363	市区	10kV 新惠 5#站 T2	10	800	351
364	市区	红星桥路灯配变	10	200	31
365	市区	10kV 礼樾馨园 2#站 T2	10	800	597
366	市区	10kV 阅山 1#站 T1	10	800	255
367	市区	10kV 阅山 1#站 T2	10	800	263
368	市区	泰隆站 T1	10	800	133
369	市区	泰隆站 T2	10	800	334
370	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T2	10	800	548
371	市区	水榭 4#站 T2	10	1000	414
372	市区	水榭 4#站 T1	10	1000	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
373	市区	10kV 向阳 19#箱变 T1	10	400	316
374	市区	10kV 中桥 1#箱变 T1	10	630	482
375	市区	10kV 辰上南园 2#站 T3	10	800	549
376	市区	10kV 二泉 1#箱变 T1	10	630	428
377	市区	10kV 二泉 2#箱变 T1	10	630	318
378	市区	10kV 二泉 3#箱变 T1	10	630	466
379	市区	10kV 二泉 4#箱变 T1	10	630	281
380	市区	10kV 二泉 5#箱变 T1	10	630	296
381	市区	秀菜七配变	10	400	242
382	市区	10kV 西漳 2#箱变 T1	10	630	196
383	市区	10kV 稻村 7#箱变 T1	10	630	377
384	市区	置煤浜箱变 T1	10	630	357
385	市区	10kV 丰涵 2#站 T1	10	1000	605
386	市区	10kV 丰涵 2#站 T2	10	1000	419
387	市区	10kV 丰涵 2#站 T3	10	1000	481
388	市区	10kV 丰涵 3#站 T1	10	1000	592
389	市区	10kV 丰涵 3#站 T2	10	1000	458
390	市区	白水荡站 T1	10	1000	637
391	市区	白水荡站 T2	10	1000	619
392	市区	白水荡站 T3	10	1000	645
393	市区	白水荡站 T4	10	1000	413
394	市区	10kV 丰涵 4#站 T1	10	1000	534
395	市区	10kV 丰涵 4#站 T2	10	1000	496
396	市区	10kV 丰涵 4#站 T3	10	1000	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
397	市区	10kV 丰涵 5#站 T1	10	1000	561
398	市区	10kV 丰涵 5#站 T2	10	1000	479
399	市区	10kV 丰涵 5#站 T3	10	1000	519
400	市区	10kV 丰涵 6#站 T1	10	1000	563
401	市区	10kV 丰涵 6#站 T2	10	1000	477
402	市区	10kV 丰涵 6#站 T3	10	1000	526
403	市区	10kV 朗诗 3#站 T1	10	630	376
404	市区	10kV 朗诗 4#站 T1	10	800	343
405	市区	10kV 朗诗 3#站 T2	10	630	422
406	市区	10kV 朗诗 4#站 T2	10	800	524
407	市区	10kV 惠景 2#站 T1	10	1000	467
408	市区	10kV 惠景 2#站 T2	10	1000	565
409	市区	10kV 惠景 3#站 T1	10	1000	502
410	市区	10kV 惠景 3#站 T2	10	1000	587
411	市区	绿园 1#站 T2	10	1000	427
412	市区	绿园 1#站 T1	10	1000	365
413	市区	绿园 2#站 T2	10	800	411
414	市区	绿园 2#站 T1	10	800	296
415	市区	绿园 3#站 T2	10	800	424
416	市区	绿园 3#站 T1	10	800	252
417	市区	10kV 高泾村箱变 T1	10	630	343
418	市区	七彩配变	10	200	72
419	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T2	10	800	575
420	市区	郑巷东甲配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
421	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T1	10	800	585
422	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T1	10	800	464
423	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T1	10	800	535
424	市区	秀菜四配变	10	400	243
425	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T4	10	800	578
426	市区	10kV 稻村 11#箱变 T1	10	630	409
427	市区	广勤中学配变	10	400	265
428	市区	10kV 水秀 12#箱变 T1	10	630	363
429	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T3	10	800	406
430	市区	20kV 金域 12#站 T4	20	800	414
431	市区	10kV 稻村 16#箱变 T1	10	630	336
432	市区	20kV 金桂 6#站 T4	20	800	424
433	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T1	10	800	517
434	市区	宁海里四配变	10	400	87
435	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T4	10	800	566
436	市区	宁海里十一配变	10	400	194
437	市区	宁海里十二配变	10	400	170
438	市区	宁海里十三配变	10	400	182
439	市区	10kV 崇安府 2#站 T4	10	800	437
440	市区	曹乐三配变	10	400	139
441	市区	10kV 北庄 5#箱变 T1	10	630	446
442	市区	春晖二配变	10	400	189
443	市区	大运华府 5#站 T4	10	800	433
444	市区	10kV 兴源 6#箱变 T1	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
445	市区	新巷四配变	10	400	165
446	市区	10kV 置煤 5#箱变 T1	10	630	328
447	市区	10kV 水秀 25#箱变 T1	10	630	383
448	市区	10kV 天域华园 2#站 T4	10	800	419
449	市区	北禅寺站 T1	10	1250	487
450	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T1	10	630	384
451	市区	10kV 金叶 2#箱变 T1	10	630	503
452	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T2	10	800	412
453	市区	路西站 T1	10	630	106
454	市区	10kV 教育 3#箱变 T1	10	630	245
455	市区	10kV 映山湖 5#箱变 T1	10	400	316
456	市区	山明江南配变	10	400	120
457	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T2	10	800	444
458	市区	10kV 天域华园 2#站 T3	10	800	457
459	市区	10kV 崇安府 2#站 T2	10	800	362
460	市区	10kV 体育场 1#箱变 T1	10	630	198
461	市区	10kV 鲍巷 4#箱变 T1	10	630	336
462	市区	塔影九配变	10	400	72
463	市区	黄巷辛配变	10	400	201
464	市区	益多花园 1#箱变 T1	10	630	324
465	市区	黄巷庚配变	10	400	175
466	市区	益多花园 T1	10	630	310
467	市区	20kV 城南 15#站 T1	20	630	394
468	市区	宁海里五配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
469	市区	10kV 南长 1#箱变 T1	10	630	3
470	市区	10kV 南长 7#箱变 T1	10	630	0
471	市区	10kV 亭子桥 2#箱变 T1	10	630	180
472	市区	10kV 交电 1#箱变 T1	10	630	390
473	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T3	10	800	396
474	市区	秀菜九配变	10	400	244
475	市区	石天配变	10	200	117
476	市区	10kV 龙潭 1#箱变 T1	10	630	462
477	市区	10kV 金叶 4#箱变 T1	10	400	237
478	市区	10kV 靖海 1#箱变 T1	10	630	315
479	市区	双河十二配变	10	400	181
480	市区	10kV 北创 8#站 T4	10	800	310
481	市区	益多花园 T1	10	630	273
482	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T1	10	800	571
483	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T2	10	800	538
484	市区	10kV 红星 1#箱变 T1	10	630	308
485	市区	10kV 金山 9#箱变 T1	10	630	337
486	市区	10kV 孔雀 4#站 T1	10	800	221
487	市区	10kV 礼樾馨园 1#站 T1	10	800	584
488	市区	和平村配变	10	400	121
489	市区	10kV 紫金 2#箱变 T1	10	630	361
490	市区	10kV 孔雀 4#站 T2	10	800	310
491	市区	10kV 孔雀 4#站 T3	10	800	262
492	市区	10kV 孔雀 4#站 T4	10	800	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
493	市区	10kV 瑞雪 5#站 T1	10	800	367
494	市区	10kV 瑞雪 5#站 T3	10	800	378
495	市区	10kV 瑞雪 5#站 T2	10	800	415
496	市区	10kV 瑞雪 5#站 T4	10	800	451
497	市区	10kV 瑞雪 2#站 T1	10	800	344
498	市区	10kV 瑞雪 2#站 T2	10	800	639
499	市区	10kV 源溪悦庭站 T3	10	800	430
500	市区	10kV 瑞雪 4#站 T1	10	800	403
501	市区	10kV 瑞雪 4#站 T3	10	800	359
502	市区	10kV 瑞雪 4#站 T2	10	800	396
503	市区	10kV 瑞雪 4#站 T4	10	800	367
504	市区	10kV 瑞雪 6#站 T1	10	800	594
505	市区	10kV 西汀苑 3#站 T1	10	800	614
506	市区	10kV 稻香 7#箱变 T1	10	630	385
507	市区	10kV 山北 1#箱变 T1	10	630	347
508	市区	20kV 金域 12#站 T2	20	800	436
509	市区	10kV 西汀苑 3#站 T4	10	800	604
510	市区	庆丰桥配变	10	400	299
511	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T1	10	800	450
512	市区	10kV 天卒 2#箱变 T1	10	630	300
513	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T2	10	800	527
514	市区	10kV 大塘御园 6#站 T3	10	800	484
515	市区	10kV 融禾 8#站 T2	10	800	398
516	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T1	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
517	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T3	10	800	572
518	市区	惠古 2#站 T1	10	800	482
519	市区	惠古 2#站 T2	10	800	455
520	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T4	10	800	538
521	市区	10kV 融禾 5#站 T1	10	800	391
522	市区	10kV 融禾 12#站 T4	10	800	609
523	市区	10kV 龙塘园 4#站 T1	10	1000	670
524	市区	10kV 龙塘园 4#站 T3	10	1000	631
525	市区	10kV 龙塘园 4#站 T4	10	1000	630
526	市区	10kV 龙塘园 4#站 T2	10	1000	613
527	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T4	10	800	499
528	市区	10kV 未来城 6#站 T1	10	800	386
529	市区	10kV 未来城 6#站 T3	10	800	359
530	市区	10kV 未来城 6#站 T4	10	800	354
531	市区	10kV 未来城 6#站 T2	10	800	383
532	市区	10kV 稻村 27#箱变 T1	10	630	317
533	市区	10kV 龙塘园 2#站 T1	10	1000	506
534	市区	10kV 龙塘园 2#站 T2	10	1000	525
535	市区	10kV 龙塘园 3#站 T1	10	1000	572
536	市区	10kV 龙塘园 3#站 T3	10	1000	676
537	市区	10kV 龙塘园 3#站 T4	10	1000	627
538	市区	10kV 龙塘园 3#站 T2	10	1000	614
539	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T1	10	800	408
540	市区	10kV 许运 1#箱变 T1	10	630	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
541	市区	10kV 和新 2#箱变 T1	10	630	390
542	市区	10kV 彩乐居 2#站 T2	10	800	524
543	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T3	10	630	426
544	市区	大亚鞋配变	10	400	102
545	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T1	10	800	388
546	市区	丰二乙配变	10	400	166
547	市区	10kV 江花 3#站 T4	10	800	508
548	市区	扬北 1#箱变 T1	10	630	477
549	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T1	10	800	428
550	市区	10kV 大运华府 2#站 T2	10	800	322
551	市区	刘潭叁一配变	10	400	230
552	市区	10kV 邱巷 21#箱变 T1	10	630	394
553	市区	秀菜十一配变	10	400	242
554	市区	10kV 邱巷 23#箱变 T1	10	630	375
555	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T2	10	800	230
556	市区	刘潭壹一配变	10	400	254
557	市区	10kV 龙塘园 5#站 T1	10	800	530
558	市区	10kV 龙塘园 5#站 T3	10	800	433
559	市区	10kV 龙塘园 5#站 T4	10	800	439
560	市区	10kV 龙塘园 5#站 T2	10	800	451
561	市区	10kV 龙塘园 6#站 T1	10	1000	613
562	市区	10kV 龙塘园 6#站 T3	10	1000	622
563	市区	10kV 龙塘园 6#站 T4	10	1000	713
564	市区	10kV 龙塘园 6#站 T2	10	1000	654

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
565	市区	10kV 东河花园站 T1	10	1000	293
566	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T1	10	800	438
567	市区	益多花园 T1	10	630	267
568	市区	益多花园 T1	10	630	297
569	市区	群众影配变	10	400	262
570	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T4	10	800	476
571	市区	畅舜苑 5#箱变 T1	10	630	277
572	市区	江海贰一配变	10	400	209
573	市区	10kV 震泽 6#箱变 T1	10	630	340
574	市区	锡惠里箱变 T1	10	630	5
575	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T1	10	800	497
576	市区	10kV 融禾 10#站 T1	10	800	639
577	市区	益多花园 T1	10	630	314
578	市区	10kV 置煤 7#箱变 T1	10	630	345
579	市区	孙家桥配变	10	400	0
580	市区	10kV 道长 3#箱变 T1	10	400	98
581	市区	10kV 邱巷 29#箱变 T1	10	630	471
582	市区	10kV 向阳 8#箱变 T1	10	630	284
583	市区	10kV 未来城 5#站 T1	10	800	289
584	市区	10kV 未来城 5#站 T3	10	800	362
585	市区	10kV 未来城 5#站 T4	10	800	287
586	市区	10kV 未来城 5#站 T2	10	800	226
587	市区	10KV 金科 7#站 T1	10	800	420
588	市区	10kV 邱巷 45#箱变 T1	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
589	市区	吴单配变	10	400	206
590	市区	10kV 绿塔 3#箱变 T1	10	630	476
591	市区	10kV 道长 4#箱变 T1	10	630	209
592	市区	10kV 天一华府 3#站 T2	10	800	404
593	市区	10kV 大塘御园 9#站 T3	10	800	440
594	市区	向阳 10#箱变 T1	10	630	503
595	市区	10kV 薛湾 2#箱变 T1	10	630	330
596	市区	金瑞三配变	10	400	132
597	市区	物惠资产配变	10	200	59
598	市区	叙康 4#箱变 01	10	630	326
599	市区	10kV 惠景线 4#站 T3	10	1000	322
600	市区	10kV 惠景 5#站 T1	10	1000	425
601	市区	10kV 惠景线 5#站 T3	10	1000	425
602	市区	10kV 惠景线 5#站 T2	10	1000	503
603	市区	10kV 惠景线 6#站 T2	10	1000	501
604	市区	10kV 惠景 6#站 T1	10	1000	516
605	市区	10kV 惠景线 6#站 T3	10	1000	439
606	市区	10kV 惠景 7#站 T2	10	1250	748
607	市区	10kV 惠景 7#站 T1	10	1250	719
608	市区	10kV 惠景 7#站 T3	10	1250	796
609	市区	10kV 诺卡 7 # 站 T1	10	800	353
610	市区	10kV 诺卡 7 # 站 T2	10	800	311
611	市区	10kV 诺卡 8 # 站 T1	10	800	336
612	市区	10kV 诺卡 8 # 站 T2	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
613	市区	10kV 水榭 5#站 T2	10	800	360
614	市区	10kV 水榭 5#站 T1	10	800	368
615	市区	10kV 水榭 6#站 T2	10	1000	416
616	市区	10kV 水榭 6#站 T1	10	1000	477
617	市区	10kV 海角 5#箱变 T1	10	630	323
618	市区	10kV 月秀东园 2#箱变 T1	10	630	271
619	市区	10kV 月秀东园 3#箱变 T1	10	630	238
620	市区	10kV 惠景 4#站 T1	10	1000	562
621	市区	10kV 惠景线 4#站 T2	10	1000	489
622	市区	苗圃九配变	10	200	50
623	市区	苗圃七配变	10	400	122
624	市区	10kV 叶片 6#箱变 T1	10	630	247
625	市区	10kV 叶片 5#箱变 T1	10	630	225
626	市区	10kV 尚城 2#站 T2	10	800	476
627	市区	黄试验二配变	10	200	138
628	市区	金置广场站 T1	10	1000	387
629	市区	10kV 严家 6#箱变 T1	10	630	391
630	市区	10kV 纳新 1#箱变 T1	10	630	370
631	市区	刘潭叁六配变	10	200	75
632	市区	刘潭叁八配变	10	200	57
633	市区	刘潭单十二配变	10	80	44
634	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T1	10	1000	546
635	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T2	10	1000	536
636	市区	10kV 瑞星家园 7#站 T3	10	1000	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
637	市区	10kV 瑞星家园 8#站 T1	10	1000	437
638	市区	10kV 瑞星家园 8#站 T2	10	1000	532
639	市区	10kV 瑞星家园 9#站 T1	10	1000	525
640	市区	10kV 瑞星家园 9#站 T2	10	1000	584
641	市区	10kV 瑞星家园 10#站 T1	10	1250	553
642	市区	10kV 瑞星家园 10#站 T3	10	1250	621
643	市区	盐栈配变	10	200	139
644	市区	庄夹里配变	10	200	109
645	市区	五星 1#站 T4	10	1250	489
646	市区	广瑞壹乙配变	10	400	199
647	市区	益明花园 T1	10	1000	500
648	市区	益明花园 1#箱变 T1	10	630	301
649	市区	勤俭配变	10	400	207
650	市区	九龙公交配变	10	200	0
651	市区	航管站	10	200	56
652	市区	路管处配变	10	400	250
653	市区	陆巷四配变	10	400	95
654	市区	大朱巷丁配变	10	400	143
655	市区	花园弄一配变	10	400	158
656	市区	前宋巷二配变	10	400	129
657	市区	庄基浜甲配变	10	400	171
658	市区	10kV 金海苑站 T3	10	1000	551
659	市区	10kV 金海苑站 T1	10	1000	457
660	市区	10kV 金海苑站 T2	10	1000	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
661	市区	第四招待所配变	10	400	141
662	市区	前计巷配变	10	400	0
663	市区	高速路配变	10	200	0
664	市区	裕旺村北配变	10	400	34
665	市区	向繁场配变	10	400	277
666	市区	陈巷村四配变	10	200	0
667	市区	半塘寺	10	400	296
668	市区	前家桥配变	10	400	72
669	市区	溪南构件配变	10	400	250
670	市区	三毛舍配变	10	400	228
671	市区	丁阳间配变	10	400	90
672	市区	大众家舍配变	10	200	52
673	市区	广瑞壹一配变	10	400	132
674	市区	刘巷头临配变	10	200	87
675	市区	宁海里七配变	10	200	0
676	市区	沁园一期 2#箱变 T1	10	630	367
677	市区	沁园一期 3#箱变 T1	10	400	206
678	市区	10kV 沁园一期 4#箱变 T1	10	400	144
679	市区	沁园一期 5#箱变 T1	10	630	382
680	市区	沁园一期 6#箱变 T1	10	400	187
681	市区	沁园一期 7#箱变 T1	10	630	284
682	市区	沁园一期 8#箱变 T1	10	400	197
683	市区	沁园一期 9#箱变 T1	10	400	184
684	市区	10kV 沁园一期 10#箱变 T1	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
685	市区	沁园一期 11#箱变 T1	10	630	339
686	市区	沁园一期 12#箱变 T1	10	400	211
687	市区	沁园一期 13#箱变 T1	10	630	372
688	市区	沁园一期 14#箱变 T1	10	315	105
689	市区	沁园一期 15#箱变 T1	10	400	172
690	市区	沁园一期 16#箱变 T1	10	400	165
691	市区	泰吴置业配变	10	200	77
692	市区	广瑞壹二配变	10	400	176
693	市区	威解困配变	10	400	46
694	市区	锡沪弄乙配变	10	200	0
695	市区	胜丰村六配变	10	400	125
696	市区	塔影桥三配变	10	400	229
697	市区	轻纺舍配变	10	400	257
698	市区	锡澄二乙配变	10	400	188
699	市区	锡澄三配变	10	400	84
700	市区	锡澄二配变	10	400	97
701	市区	胜电二配变	10	400	253
702	市区	冯巷口配变	10	400	320
703	市区	苏豪 1#站 T1	10	800	352
704	市区	苏豪 2#站 T1	10	1000	588
705	市区	10kV 五河苑 1#站 T1	10	1000	401
706	市区	10kV 五河苑 1#站 T2	10	1000	450
707	市区	10kV 五河苑 2#站 T1	10	1000	436
708	市区	10kV 五河苑 2#站 T2	10	1000	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
709	市区	10kV 五河苑 3#站 T1	10	1000	243
710	市区	10kV 五河苑 3#站 T2	10	1000	206
711	市区	10kV 五河苑 4#站 T1	10	1000	409
712	市区	10kV 五河苑 4#站 T2	10	1000	579
713	市区	10kV 五河苑 4#站 T3	10	1000	463
714	市区	丁村 2#箱变 T1	10	400	0
715	市区	星海房产二配变	10	400	176
716	市区	星海房产三配变	10	200	18
717	市区	星海房产四配变	10	400	165
718	市区	星海房产一配变	10	400	114
719	市区	丁村 4#箱变 T1	10	400	303
720	市区	丁村 5#箱变 T1	10	400	146
721	市区	胜电三配变	10	200	96
722	市区	胜电五配变	10	400	198
723	市区	胜电一配变	10	400	128
724	市区	锦明六配变	10	400	151
725	市区	胜电四配变	10	400	174
726	市区	梨庄小学配变	10	400	298
727	市区	青山集配变	10	400	154
728	市区	冯巷十六配变	10	400	109
729	市区	胜利十配变	10	400	77
730	市区	上余巷配变	10	400	84
731	市区	西漳 4#箱变 T1	10	630	156
732	市区	后芮配变	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
733	市区	槐古三配变	10	400	92
734	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T1	10	630	238
735	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T2	10	630	57
736	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T1	10	630	254
737	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T2	10	630	242
738	市区	10kV 工运 1#站 T1	10	1000	799
739	市区	10kV 工运 1#站 T2	10	1000	667
740	市区	庄前巷配变	10	400	233
741	市区	沁园一期 17#箱变 T1	10	630	395
742	市区	沁园一期 18#箱变 T1	10	400	189
743	市区	沁园一期 19#箱变 T1	10	630	355
744	市区	西漳 3#箱变 T1	10	400	293
745	市区	锦明村配变	10	400	167
746	市区	金马站 T1	10	1000	448
747	市区	10kV 紫金门 3#站 T1	10	800	298
748	市区	10kV 紫金门 4#站 T1	10	800	351
749	市区	10kV 紫金门 5#站 T1	10	800	333
750	市区	紫金门 6#站 T1	10	800	245
751	市区	10kV 紫金门 1#站 T2	10	1250	396
752	市区	益明苑 2#箱变 T1	10	630	307
753	市区	益明苑 1#箱变 T1	10	630	335
754	市区	10kV 益明苑 3#箱变 T1	10	630	376
755	市区	10kV 益明苑 4#箱变 T1	10	630	276
756	市区	胡村壹一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
757	市区	瑞陈丙配变	10	400	48
758	市区	瑞陈叁二配变	10	400	189
759	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T2	10	630	304
760	市区	10kV 紫金门 2#站 T2	10	1250	341
761	市区	瑞陈肆二配变	10	400	84
762	市区	瑞陈肆一配变	10	400	173
763	市区	瑞陈伍一配变	10	400	149
764	市区	瑞陈伍二配变	10	400	255
765	市区	瑞陈陆一配变	10	315	163
766	市区	瑞陈陆二配变	10	400	108
767	市区	大王庙配变	10	200	40
768	市区	庄前村配变	10	400	320
769	市区	三周东配变	10	200	29
770	市区	五星 6#站 T1	10	1000	520
771	市区	五星 6#站 T2	10	1000	461
772	市区	五星 6#站 T3	10	1000	544
773	市区	五星 9#站 T1	10	1000	504
774	市区	五星 9#站 T3	10	1000	554
775	市区	五星 9#站 T2	10	1000	447
776	市区	五星 10 号站 T1	10	1000	526
777	市区	五星 10 号站 T2	10	1000	479
778	市区	五星 10 号站 T3	10	1000	486
779	市区	五星 11#站 T1	10	1000	112
780	市区	10kV 尚城 2#站 T1	10	1000	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
781	市区	10kV 瑞景 1#站 T1	10	800	203
782	市区	五星 11#站 T2	10	1000	356
783	市区	优族联盟站 T2	10	1000	513
784	市区	优族联盟站 T4	10	1000	575
785	市区	10kV 自治路配电所 T2	10	800	512
786	市区	映山河小区配电所 T2	10	1000	592
787	市区	10kV 杨木桥站 T1	10	1000	516
788	市区	前宋巷一配变	10	400	54
789	市区	吴桥东配变	10	200	105
790	市区	尚城 1#站 T4	10	1000	465
791	市区	10kV 尚城 2#站 T3	10	1000	359
792	市区	县航舍乙配变	10	400	102
793	市区	瑞江花园箱变 T1	10	630	361
794	市区	吴桥泵站配变	10	400	147
795	市区	陈巷村五配变	10	400	275
796	市区	后芮夹配变	10	400	0
797	市区	村委旁配变	10	400	284
798	市区	前村南街配变	10	400	151
799	市区	县航舍甲配变	10	400	179
800	市区	锡澄叁三配变	10	400	136
801	市区	荷叶村四配变	10	400	223
802	市区	锡澄叁二配变	10	400	160
803	市区	锡澄惠配变	10	400	69
804	市区	锡澄叁四配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
805	市区	锡澄叁六配变	10	400	194
806	市区	双河尖丙配变	10	315	123
807	市区	御墅 1# 站 T2	10	800	447
808	市区	御墅 1# 站 T1	10	800	420
809	市区	御墅 1# 站 T3	10	800	431
810	市区	10kV 无锡监狱站 T1	10	630	269
811	市区	前村后巷二配变	10	400	152
812	市区	桥湾弄配变	10	400	178
813	市区	桥湾弄四配变	10	400	46
814	市区	丁道桥南配变	10	400	0
815	市区	锡沪路配变	10	200	107
816	市区	锡澄叁五配变	10	400	124
817	市区	10kV 梨花苑 2#箱变 T1	10	630	267
818	市区	10kV 梨花苑 1#箱变 T1	10	630	273
819	市区	龙翔网吧配变	10	200	89
820	市区	安全基站配变	10	200	6
821	市区	10kV 杨木桥站 T2	10	1000	536
822	市区	10kV 杨木桥站 T3	10	1000	452
823	市区	林巷配变	10	400	89
824	市区	双河东庄一配变	10	315	144
825	市区	东塘二配变	10	400	156
826	市区	东塘一配变	10	400	76
827	市区	水默头配变	10	200	0
828	市区	东塘巷乙配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
829	市区	邵巷路灯配变	10	200	83
830	市区	五星林果配变	10	400	218
831	市区	五星新村配变	10	400	165
832	市区	沁园一配变	10	200	20
833	市区	豫康路泵配变	10	400	153
834	市区	10kV 黄金站 T1	10	1000	490
835	市区	10kV 黄金站 T2	10	1000	516
836	市区	康桥 2#站 3#	10	1000	320
837	市区	10kV 康桥 3#站 T4	10	1000	192
838	市区	芦荡 2#箱变 T1	10	630	406
839	市区	10kV 紫金门 3#站 T2	10	800	414
840	市区	10kV 紫金门 4#站 T2	10	800	350
841	市区	10kV 紫金门 5#站 T2	10	800	270
842	市区	紫金门 6#站 T2	10	800	261
843	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	753
844	市区	宋巷配变	10	200	160
845	市区	10kV 镇巷站 T1	10	1000	596
846	市区	10kV 镇巷站 T2	10	1000	417
847	市区	10kV 黄金站 T3	10	1000	573
848	市区	周堂里甲配变	10	400	110
849	市区	黄泥泵配变	10	400	146
850	市区	向阳村委二配变	10	400	131
851	市区	荷叶村北配变	10	400	0
852	市区	10kV 半塘 1#箱变 T1	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
853	市区	10kV 半塘 3#箱变 T1	10	630	264
854	市区	锡沙路灯配变	10	200	55
855	市区	建仪二配变	10	200	82
856	市区	建仪一配变	10	400	75
857	市区	菜花墩配变	10	400	280
858	市区	建行备配变	10	400	159
859	市区	星晟 1#站 T1	10	1000	538
860	市区	上马叁十一配变	10	200	0
861	市区	火炬 1#箱变 T1	10	400	72
862	市区	中恒汽配配变	10	400	0
863	市区	陆巷贰村配变	10	315	96
864	市区	蠡成新村二配变	10	400	150
865	市区	崇宁路三配变	10	400	320
866	市区	江海肆甲配变	10	400	194
867	市区	10kV 邱巷 11#箱变 T1	10	630	395
868	市区	10kV 未来城 2#站 T2	10	800	243
869	市区	10kV 未来城 3#站 T1	10	800	358
870	市区	10kV 未来城 3#站 T2	10	800	423
871	市区	10kV 未来城 3#站 T3	10	800	271
872	市区	10kV 未来城 3#站 T4	10	800	402
873	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T4	10	800	557
874	市区	10kV 稻村 15#箱变 T1	10	630	416
875	市区	通扬一六配变	10	400	198
876	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T2	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
877	市区	10kV 凤凰城 5#站 T1	10	800	428
878	市区	10kV 融禾 13#站 T1	10	800	600
879	市区	10kV 新苏 1#箱变 T1	10	400	99
880	市区	10kV 江湾 6#站 T2	10	800	457
881	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T3	10	800	336
882	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T3	10	800	477
883	市区	10kV 彩乐居 3#站 T2	10	800	566
884	市区	20kV 城南 11#站 T1	20	800	309
885	市区	10kV 体中 2#箱变 T1	10	630	397
886	市区	20kV 城南 11#站 T2	20	800	441
887	市区	20kV 城南 11#站 T3	20	800	381
888	市区	20kV 城南 11#站 T4	20	800	450
889	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1	10	800	418
890	市区	10kV 邱巷 15#箱变 T1	10	630	375
891	市区	丁巷五配变	10	400	9
892	市区	10kV 兴源 7#箱变 T1	10	630	270
893	市区	10kV 裕旺 3#箱变 T1	10	630	440
894	市区	10kV 彩乐居 7#站 T1	10	800	497
895	市区	10kV 天域华园 4#站 T4	10	800	414
896	市区	20kV 城南 12#站 T1	20	800	314
897	市区	20kV 城南 12#站 T2	20	800	361
898	市区	20kV 城南 12#站 T3	20	800	362
899	市区	20kV 城南 12#站 T4	20	800	427
900	市区	20kV 城南 13#站 T1	20	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
901	市区	20kV 城南 13#站 T2	20	800	455
902	市区	20kV 城南 13#站 T3	20	800	324
903	市区	20kV 城南 13#站 T4	20	800	415
904	市区	20kV 城南 14#站 T1	20	800	404
905	市区	10kV 融禾 7#站 T2	10	800	369
906	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T4	10	800	403
907	市区	中桥一村配变	10	400	190
908	市区	10kV 邱巷 14#箱变 T1	10	630	417
909	市区	10kV 稻香 1#箱变 T1	10	630	420
910	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T3	10	800	484
911	市区	20kV 城南 14#站 T2	20	800	455
912	市区	10kV 邱巷 39#箱变 T1	10	630	388
913	市区	10kV 稻村 17#箱变 T1	10	630	367
914	市区	刘潭叁四配变	10	400	226
915	市区	10kV 置煤 10#箱变 T1	10	630	304
916	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T3	10	800	390
917	市区	10kV 邱巷 10#箱变 T1	10	630	418
918	市区	10kV 凤凰城 5#站 T2	10	800	472
919	市区	10kV 凤凰城 5#站 T3	10	800	467
920	市区	10kV 凤凰城 5#站 T4	10	800	460
921	市区	建东丙配变	10	400	39
922	市区	长善坊泵配变	10	400	126
923	市区	清名四配变	10	400	178
924	市区	清名五配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
925	市区	中桥三配变	10	400	240
926	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T3	10	800	552
927	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T1	20	800	478
928	市区	10kV 崇安府 2#站 T1	10	800	348
929	市区	孙蒋十四配变	10	200	86
930	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T1	10	800	581
931	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T3	10	800	339
932	市区	10kV 稻村 2#箱变 T1	10	630	339
933	市区	10kV 大塘御园 6#站 T4	10	800	433
934	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T2	10	800	571
935	市区	10kV 多加 3#箱变 T1	10	630	357
936	市区	秀菜八配变	10	400	197
937	市区	10kV 孔雀 6#站 T1	10	800	136
938	市区	10kV 孔雀 6#站 T2	10	800	248
939	市区	10kV 孔雀 6#站 T3	10	800	247
940	市区	10kV 孔雀 6#站 T4	10	800	301
941	市区	金星苑甲配变	10	400	174
942	市区	10kV 广石 10#站 T1	10	800	421
943	市区	10kV 广石 10#站 T3	10	800	472
944	市区	10kV 广石 10#站 T4	10	800	499
945	市区	10kV 广石 10#站 T2	10	800	372
946	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T4	10	800	605
947	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1	10	800	474
948	市区	10kV 大塘御园 2#站 T2	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
949	市区	10kV 向阳 4#箱变 T1	10	630	314
950	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T2	10	800	478
951	市区	10kV 北创 6#站 T1	10	800	414
952	市区	10kV 水秀 20#箱变 T1	10	630	370
953	市区	10kV 邱巷 7#箱变 T1	10	630	349
954	市区	黄泥泵站配变	10	400	136
955	市区	刘潭叁三配变	10	200	13
956	市区	10kV 裕旺 6#箱变 T1	10	400	227
957	市区	10kV 水秀 40#箱变 T1	10	630	290
958	市区	建设村三配变	10	400	97
959	市区	建设丁配变	10	400	102
960	市区	安全局配变	10	400	119
961	市区	20kV 西水东 18#站 T1	20	800	477
962	市区	10kV 北大街 1#箱变 T1	10	630	456
963	市区	10kV 西泾 6#箱变 T1	10	630	404
964	市区	10kV 孔雀 8#站 T1	10	800	297
965	市区	10KV 孔雀 8#站 T3	10	800	369
966	市区	10KV 孔雀 8#站 T4	10	800	416
967	市区	10KV 孔雀 8#站 T2	10	800	356
968	市区	10kV 邱巷 32#箱变 T1	10	630	362
969	市区	五河三配变	10	400	128
970	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T1	10	800	376
971	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T1	10	800	470
972	市区	10kV 映山湖 1#箱变 T1	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
973	市区	西大岸配变	10	400	154
974	市区	10kV 彩乐居 7#站 T2	10	800	534
975	市区	10kV 金科 5#站 T1	10	800	395
976	市区	10kV 金科 5#站 T3	10	800	314
977	市区	10kV 金科 5#站 T4	10	800	437
978	市区	10kV 金科 5#站 T2	10	800	390
979	市区	听松坊一配变	10	400	185
980	市区	10kV 邱巷 4#箱变 T1	10	630	361
981	市区	10kV 孔雀 7#站 T1	10	800	253
982	市区	10kV 孔雀 7#站 T2	10	800	342
983	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T3	10	800	504
984	市区	10kV 天卒 3#箱变 T1	10	630	308
985	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T1	10	800	398
986	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T2	10	800	495
987	市区	10kV 彩乐居 4#站 T3	10	800	550
988	市区	丽新路灯配变	10	400	218
989	市区	电子二配变	10	200	55
990	市区	电子三配变	10	200	54
991	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T4	10	800	598
992	市区	解放新村站 T1	10	1000	601
993	市区	10kV 孔雀 5#站 T1	10	800	298
994	市区	10kV 孔雀 5#站 T3	10	800	266
995	市区	10kV 孔雀 5#站 T4	10	800	219
996	市区	10kV 孔雀 5#站 T2	10	800	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
997	市区	10kV 崇安府 2#站 T3	10	800	449
998	市区	柴机三配变	10	400	183
999	市区	曹星四配变	10	400	145
1000	市区	10kV 大运华府 3#站 T2	10	800	364
1001	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T3	10	800	392
1002	市区	广益集配变	10	400	229
1003	市区	西坝头六配变	10	400	0
1004	市区	中联二十配变	10	400	207
1005	市区	10kV 邱巷 26#箱变 T1	10	630	396
1006	市区	10kV 置煤 2#箱变 T1	10	630	224
1007	市区	庄贰二配变	10	400	200
1008	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T4	10	800	488
1009	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T3	10	800	473
1010	市区	竹园配变	10	400	320
1011	市区	10kV 运河苑 11#站 T1	10	800	335
1012	市区	10kV 运河苑 11#站 T3	10	800	410
1013	市区	10kV 运河苑 11#站 T4	10	800	399
1014	市区	10kV 运河苑 11#站 T2	10	800	383
1015	市区	中南新配变	10	400	133
1016	市区	10kV 江花 7#站 T4	10	800	590
1017	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T3	10	800	527
1018	市区	丁巷西配变	10	400	224
1019	市区	10kV 万旺 1#箱变 T1	10	400	128
1020	市区	10kV 民新 3#箱变 T1	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1021	市区	杨木桥后巷配变	10	200	81
1022	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T4	10	800	522
1023	市区	10kV 广益 1#站 T1	10	1000	523
1024	市区	10kV 广益 1#站 T2	10	1000	538
1025	市区	10kV 广益 1#站 T3	10	1000	534
1026	市区	10kV 广益 1#站 T4	10	1000	536
1027	市区	吉巷浜乙配变	10	400	209
1028	市区	郁巷新村配变	10	400	229
1029	市区	新街巷 1#箱变 T1	10	630	207
1030	市区	健康里 2#箱变 T1	10	630	355
1031	市区	10kV 拱北 2#箱变 T1	10	630	406
1032	市区	10kV 江湾 5#站 T2	10	800	568
1033	市区	造船三配变	10	200	70
1034	市区	造船一配变	10	400	156
1035	市区	10kV 御庭 9#站 T1	10	800	574
1036	市区	小娄巷横街箱变 T1	10	630	193
1037	市区	10KV 运河苑 10#站 T1	10	800	350
1038	市区	10KV 运河苑 10#站 T3	10	800	336
1039	市区	10KV 运河苑 10#站 T4	10	800	365
1040	市区	10KV 运河苑 10#站 T2	10	800	438
1041	市区	10kV 吉宝 3#站 T1	10	800	427
1042	市区	10kV 吉宝 3#站 T2	10	800	408
1043	市区	10kV 锦绣花园站 T1	10	1000	482
1044	市区	10kV 吉宝 4#站 T1	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1045	市区	10kV 吉宝 4#站 T2	10	800	412
1046	市区	10kV 锦绣花园站 T2	10	1000	442
1047	市区	扬名路配变	10	400	213
1048	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T2	10	800	609
1049	市区	10kV 水秀 24#箱变 T1	10	630	378
1050	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T2	10	800	455
1051	市区	上马墩七配变	10	400	90
1052	市区	大运华府 5#站 T3	10	800	442
1053	市区	中南商场配变	10	400	0
1054	市区	10kV 海角 3#箱变 T1	10	630	454
1055	市区	金星 2#箱变 T1	10	400	147
1056	市区	20kV 西水东 17#站 T2	20	800	509
1057	市区	石子边配变	10	400	280
1058	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T2	10	800	509
1059	市区	大降巷甲配变	10	400	136
1060	市区	五河支路配变	10	400	115
1061	市区	五河桥一配变	10	400	245
1062	市区	10kV 锡沙 4#箱变 T1	10	630	188
1063	市区	10kV 西泾 10#箱变 T1	10	630	412
1064	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T2	10	800	544
1065	市区	10kV 北庄 7#箱变 T1	10	630	427
1066	市区	过巷甲配变	10	400	20
1067	市区	双河七配变	10	400	172
1068	市区	10kV 广石 9#站 T1	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1069	市区	10kV 广石 9#站 T2	10	800	318
1070	市区	10kV 塑料 1#箱变 T1	10	630	257
1071	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T2	10	800	337
1072	市区	10kV 茂业城 6#站 T1	10	800	420
1073	市区	20/10kV 富城湾 3#站 T1	10	800	433
1074	市区	20/10kV 富城湾 3#站 T2	20	800	459
1075	市区	20/10kV 富城湾 4#站 T1	10	800	420
1076	市区	20/10kV 富城湾 4#站 T2	20	800	470
1077	市区	20/10kV 富城湾 5#站 T1	10	800	341
1078	市区	20/10kV 富城湾 5#站 T2	20	800	338
1079	市区	10kV 水仙里 1#站 T1	10	800	245
1080	市区	10kV 水仙里 1#站 T2	10	800	195
1081	市区	庄前乙配变	10	400	103
1082	市区	庄贰五配变	10	400	173
1083	市区	庄壹三配变	10	400	195
1084	市区	松梅配变	10	400	234
1085	市区	10kV 新惠 6#站 T1	10	1000	594
1086	市区	10kV 新惠 6#站 T2	10	1000	614
1087	市区	10kV 新惠 7#站 T1	10	1000	596
1088	市区	10kV 新惠 7#站 T2	10	1000	635
1089	市区	10kV 新惠 7#站 T3	10	1000	591
1090	市区	教育 2#箱变 T1	10	200	95
1091	市区	10kV 新惠 8#站 T1	10	1000	465
1092	市区	10kV 新惠 8#站 T2	10	1000	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1093	市区	10kV 新乐苑 1#站 T1	10	1000	448
1094	市区	10kV 新乐苑 1#站 T2	10	1000	597
1095	市区	10kV 新乐苑 1#站 T3	10	1000	330
1096	市区	10kV 新乐苑 2#站 T2	10	1000	469
1097	市区	10kV 新乐苑 2#站 T1	10	1000	382
1098	市区	10KV 孔城 1#箱变 T1	10	630	469
1099	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T2	10	1000	415
1100	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T3	10	1000	553
1101	市区	10kV 惠麓苑 1#站 T1	10	1000	243
1102	市区	10kV 惠麓苑 2#站 T1	10	1000	494
1103	市区	10kV 惠麓苑 2#站 T2	10	1000	419
1104	市区	20kV 九龙仓 2 号站 T2	20	1000	441
1105	市区	20kV 九龙仓 2 号站 T1	20	1000	304
1106	市区	20kV 九龙仓 3 号站 T2	20	1000	324
1107	市区	20kV 九龙仓 3 号站 T1	20	1000	542
1108	市区	20kV 九龙仓 4#站 T2	20	1000	636
1109	市区	20kV 九龙仓 4 号站 T1	20	1000	409
1110	市区	锡钢特钢配变	10	200	118
1111	市区	西汀桥乙配变	10	400	168
1112	市区	10kV 地税 1#箱变 T1	10	400	288
1113	市区	张夹里泵	10	400	289
1114	市区	10kV 南长 11#箱变 T1	10	630	155
1115	市区	10kV 扬名 6#站 T2	10	1000	554
1116	市区	10kV 扬名 6#站 T1	10	1000	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1117	市区	10kV 扬名 6#站 T3	10	1000	418
1118	市区	10kV 朗诗 5#站 T1	10	800	356
1119	市区	10kV 朗诗 5#站 T2	10	800	445
1120	市区	观庭 5#站 T1	10	1000	235
1121	市区	观庭 5#站 T2	10	1000	332
1122	市区	观庭 6#站 T1	10	1000	347
1123	市区	观庭 6#站 T2	10	1000	427
1124	市区	20kV 黄泥头 3#站 T1	20	1000	476
1125	市区	20kV 黄泥头 3#站 T2	20	1000	309
1126	市区	苗圃六配变	10	200	37
1127	市区	10kV 御墅 5#站 T1	10	1000	362
1128	市区	10kV 御墅 5#站 T2	10	1000	468
1129	市区	10kV 御墅 6#站 T1	10	1000	136
1130	市区	10kV 御墅 6#站 T2	10	1000	398
1131	市区	盛世 1#站 T1	10	800	229
1132	市区	教工家舍配变	10	400	161
1133	市区	江舍配变	10	200	115
1134	市区	惠盛路丁配变	10	400	254
1135	市区	朝阳 1#箱变 T1	10	630	401
1136	市区	柴机 1#箱变 T1	10	630	482
1137	市区	柴机 2#箱变 T1	10	630	458
1138	市区	柴机 3#箱变 T1	10	630	469
1139	市区	柴机 4#箱变 T1	10	630	465
1140	市区	兴竹 3#箱变 T1	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1141	市区	兴竹 4#箱变 T1	10	630	268
1142	市区	道长 2#箱变 T1	10	400	294
1143	市区	盛世 1#站 T2	10	800	203
1144	市区	盛世 2#站 T2	10	800	354
1145	市区	盛世 2#站 T1	10	800	320
1146	市区	盛世 3#站 T1	10	800	294
1147	市区	盛世 3#站 T2	10	800	308
1148	市区	盛世 4#站 T1	10	800	244
1149	市区	盛世 4#站 T2	10	800	269
1150	市区	惠盛路配变	10	200	96
1151	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T1	10	1000	459
1152	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T3	10	1000	466
1153	市区	10kV 惠麓苑 3#站 T2	10	1000	477
1154	市区	10kV 惠麓苑 4#站 T1	10	1000	488
1155	市区	10kV 惠麓苑 4#站 T2	10	1000	398
1156	市区	佳洲处理配变	10	200	148
1157	市区	高墩上乙配变	10	200	104
1158	市区	10kV 阅山 3#站 T2	10	1000	345
1159	市区	10kV 阅山 3#站 T1	10	1000	382
1160	市区	刘潭叁二配变	10	400	159
1161	市区	10kV 诺卡 5#站 T2	10	800	350
1162	市区	10kV 诺卡 6#站 T1	10	800	326
1163	市区	10kV 诺卡 6#站 T2	10	800	293
1164	市区	奇士缘配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1165	市区	崇建园林配变	10	400	169
1166	市区	新村二五	10	400	23
1167	市区	敬老院	10	400	320
1168	市区	金太湖 1#站 T1	20	630	288
1169	市区	金太湖 2#站 T1	20	630	313
1170	市区	金太湖 1#站 T2	10	630	252
1171	市区	金太湖 2#站 T2	10	630	312
1172	市区	10kV 惠农 5#箱变 T1	10	630	408
1173	市区	惠钱三戌配变	10	200	44
1174	市区	10kV 环宇 1#箱变 T1	10	630	439
1175	市区	10kV 广晟苑 1#站 T2	10	1000	410
1176	市区	10kV 广晟苑 1#站 T1	10	1000	450
1177	市区	10kV 诺卡 4#站 T1	10	800	276
1178	市区	10kV 诺卡 4 #站 T2	10	800	177
1179	市区	10kV 诺卡 5#站 T1	10	800	321
1180	市区	10kV 广晟苑 2#站 T1	10	1000	431
1181	市区	10kV 广晟苑 2#站 T2	10	1000	493
1182	市区	10kV 广晟苑 3#站 T2	10	1000	417
1183	市区	10kV 广晟苑 3#站 T1	10	1000	336
1184	市区	中花苑乙配变	10	400	30
1185	市区	10kV 丁降里 1#箱变 T1	10	400	283
1186	市区	温巷配变	10	400	245
1187	市区	五里 1 号站 T2	10	1000	462
1188	市区	五里 1 号站 T1	10	1000	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1189	市区	五里 2 号站 T1	10	1000	593
1190	市区	湖光三配变	10	400	50
1191	市区	姚巷配变	10	400	133
1192	市区	惠钱弄配变	10	200	96
1193	市区	李家底配变	10	400	273
1194	市区	听松坊二配变	10	400	162
1195	市区	一零一医舍配变	10	400	234
1196	市区	蓄水路配变	10	400	220
1197	市区	风雷四配变	10	400	86
1198	市区	羊角皂乙配变	10	400	38
1199	市区	元五舍配变	10	400	196
1200	市区	元舍壹配变	10	400	142
1201	市区	羊角皂配变	10	400	110
1202	市区	羊角皂甲配变	10	400	134
1203	市区	苗泾浜配变	10	400	17
1204	市区	苗金浜配变	10	400	142
1205	市区	广石 2#站 T1	10	1250	474
1206	市区	广石 3#站 T1	10	1250	357
1207	市区	广石 4#站 T1	10	1250	402
1208	市区	大降桥配变	10	400	220
1209	市区	俭德路甲配变	10	400	257
1210	市区	通德桥配变	10	400	76
1211	市区	五爱人防站 T1	10	630	173
1212	市区	庄贰四配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1213	市区	棉花巷站 T1	10	1250	362
1214	市区	庄前四配变	10	400	222
1215	市区	庄贰三配变	10	400	198
1216	市区	庄前卯配变	10	200	93
1217	市区	华通一配变	10	400	169
1218	市区	华通二配变	10	400	131
1219	市区	惠畅里一配变	10	200	24
1220	市区	惠畅里二配变	10	200	16
1221	市区	黄田桥配变	10	400	299
1222	市区	惠畅里四配变	10	200	81
1223	市区	惠畅里三配变	10	200	9
1224	市区	部队二配变	10	200	76
1225	市区	黄岸头中配变	10	400	320
1226	市区	潭捌一配变	10	400	93
1227	市区	潭捌二配变	10	400	176
1228	市区	潭玖配变	10	400	167
1229	市区	潭柒一配变	10	400	164
1230	市区	嘉源乙配变	10	400	135
1231	市区	杨木临时配变	10	200	34
1232	市区	中富纺织配变	10	400	29
1233	市区	十间头配变	10	400	174
1234	市区	10kV 塔影苑站 T2	10	630	296
1235	市区	益多花园 2#箱变 T1	10	400	123
1236	市区	益多花园 4#箱变 T1	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1237	市区	益多花园 3#箱变 T1	10	400	156
1238	市区	10kV 益多花园 5#箱变 T1	10	630	190
1239	市区	老轻院七配变	10	200	54
1240	市区	老轻院十二配变	10	400	75
1241	市区	新苑小区配变	10	400	105
1242	市区	沈巷村配变	10	400	242
1243	市区	庄前甲配变	10	400	266
1244	市区	庄壹一配变	10	400	155
1245	市区	路东站 T1	10	630	291
1246	市区	10kV 西横街站 T1	10	1250	377
1247	市区	天丰酒家配变	10	315	79
1248	市区	南街队配变	10	200	159
1249	市区	塘头镇配变	10	400	218
1250	市区	锡山桥配变	10	400	272
1251	市区	锡山李配变	10	400	319
1252	市区	潭柒二配变	10	400	189
1253	市区	潭陆二配变	10	400	189
1254	市区	龙船浜泵配变	10	400	182
1255	市区	潭伍二配变	10	400	200
1256	市区	外吊桥配变	10	400	229
1257	市区	潭肆一配变	10	315	179
1258	市区	潭肆二配变	10	400	306
1259	市区	兴隆苑 1#箱变 T1	10	630	219
1260	市区	10kV 兴隆苑 2#箱变 T1	10	630	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1261	市区	潭叁一配变	10	400	265
1262	市区	潭叁二配变	10	400	170
1263	市区	10kV 范古 2#站 T4	10	1000	469
1264	市区	潭乙二配变	10	400	124
1265	市区	九间头甲配变	10	400	91
1266	市区	九间头乙配变	10	400	197
1267	市区	建设乙配变	10	400	204
1268	市区	建设村二配变	10	400	66
1269	市区	通惠中配变	10	400	224
1270	市区	建设村五配变	10	400	140
1271	市区	中学家舍配变	10	200	40
1272	市区	利农西配变	10	400	176
1273	市区	沈巷贰二配变	10	200	90
1274	市区	利农东配变	10	200	82
1275	市区	沈巷贰三配变	10	200	5
1276	市区	薛白配变	10	400	120
1277	市区	沈巷壹一配变	10	200	30
1278	市区	五河 1#箱变 T1	10	400	190
1279	市区	10kV 凤园站 T1	10	1000	264
1280	市区	10kV 凤宾 2#站 T1	10	1000	407
1281	市区	10KV 金星苑站 T1	10	1000	456
1282	市区	孙家桥二配变	10	400	320
1283	市区	蚂蝗桥配变	10	400	300
1284	市区	西前村配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1285	市区	10kV 金山 3#箱变 T1	10	400	191
1286	市区	东前村一配变	10	400	116
1287	市区	颂梅新村一配变	10	400	172
1288	市区	嘉源甲配变	10	400	101
1289	市区	东前村二配变	10	400	101
1290	市区	潭貳甲配变	10	400	87
1291	市区	潭壹二配变	10	315	157
1292	市区	潭壹配变	10	400	182
1293	市区	俭德 1#箱变 T1	10	400	212
1294	市区	西德路配变	10	400	66
1295	市区	西德路乙配变	10	315	115
1296	市区	任巷西配变	10	200	128
1297	市区	坝桥下配变	10	200	95
1298	市区	任巷甲配变	10	400	294
1299	市区	惠工桥西配变	10	400	196
1300	市区	建东甲配变	10	400	34
1301	市区	建东乙配变	10	200	67
1302	市区	顾巷上二配变	10	400	233
1303	市区	乌金桥二配变	10	400	271
1304	市区	荣家头丁配变	10	200	160
1305	市区	荣家头丙配变	10	400	216
1306	市区	荣家头甲配变	10	400	204
1307	市区	荣家头乙配变	10	400	320
1308	市区	锡山区丙配变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1309	市区	锡山区乙配变	10	400	46
1310	市区	前村后巷配变	10	400	86
1311	市区	锡惠里站 T2	10	500	180
1312	市区	五爱配变	10	400	270
1313	市区	永乐美配变	10	400	232
1314	市区	广路灯东配变	10	200	79
1315	市区	饭萝巷配变	10	400	95
1316	市区	湖光六配变	10	400	116
1317	市区	饭萝巷一配变	10	400	61
1318	市区	孙姚巷配变	10	200	35
1319	市区	红五月配变	10	400	62
1320	市区	武警舍配变	10	200	38
1321	市区	杨沟水配变	10	315	202
1322	市区	振奋周巷配变	10	400	237
1323	市区	塔影二配变	10	200	21
1324	市区	塔影十配变	10	400	90
1325	市区	8720 部队箱变 T1	10	630	294
1326	市区	西康路配变	10	400	154
1327	市区	凤翔科技配变	10	200	150
1328	市区	徐象巷东配变	10	400	114
1329	市区	水沟头配变	10	400	91
1330	市区	万德福配变	10	400	257
1331	市区	10kV 范古 1#站 T1	10	1000	202
1332	市区	10kV 范古 3#站 T1	10	630	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1333	市区	刘潭三一配变	10	80	0
1334	市区	刘潭单三三配变	10	200	73
1335	市区	刘潭三四配变	10	200	80
1336	市区	刘潭单十四配变	10	80	43
1337	市区	唐木湾配变	10	400	162
1338	市区	美达配变	10	400	131
1339	市区	胜丰村委配变	10	400	93
1340	市区	格林 1#站 T4	10	1000	531
1341	市区	10kV 格林 2#站 T1	10	1000	476
1342	市区	民主街乙配变	10	400	277
1343	市区	扬北 5#箱变 T1	10	400	254
1344	市区	振新路配变	10	400	318
1345	市区	刘潭单十五配变	10	80	0
1346	市区	刘潭单六配变	10	80	0
1347	市区	刘潭单八配变	10	80	0
1348	市区	电热厂配变	10	400	6
1349	市区	10KV 金星苑站 T2	10	1000	295
1350	市区	青蒲配变	10	400	96
1351	市区	杨木桥 2#站 T2	10	1000	422
1352	市区	10kV 梨庄站 T2	10	1000	547
1353	市区	吴巷七配变	10	400	230
1354	市区	高泾 1#箱变 T1	10	200	160
1355	市区	望宾路灯配变	10	400	227
1356	市区	文隆配变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1357	市区	姚浜甲配变	10	400	262
1358	市区	木栖新村配变	10	315	191
1359	市区	木栖苑 1#箱变 T1	10	630	372
1360	市区	方巷乙配变	10	400	287
1361	市区	民丰里一配变	10	400	107
1362	市区	民丰里乙配变	10	400	143
1363	市区	民丰里丙配变	10	400	135
1364	市区	10kV 民丰家园 3#站 T2	10	1000	238
1365	市区	10kV 民丰家园 2#站 T3	10	1000	115
1366	市区	刘潭 1#箱变 T1	10	200	160
1367	市区	村路灯配变	10	200	58
1368	市区	谢巷北配变	10	400	77
1369	市区	张姆泾泵配变	10	400	236
1370	市区	文艺大楼配变	10	200	74
1371	市区	木栖厅二配变	10	400	179
1372	市区	天乐园配变	10	400	320
1373	市区	南阳六配变	10	400	212
1374	市区	南阳五配变	10	400	180
1375	市区	高巷三配变	10	400	37
1376	市区	逸常桥一配变	10	400	152
1377	市区	惠龙甲三配变	10	400	85
1378	市区	南基站配变	10	200	85
1379	市区	刘潭壹二配变	10	400	170
1380	市区	五河南配变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1381	市区	诸巷甲配变	10	200	0
1382	市区	诸巷乙配变	10	400	110
1383	市区	10kV 标准花园 2#箱变 T1	10	630	290
1384	市区	诸巷三配变	10	400	108
1385	市区	10kV 标准花园 1#箱变 T1	10	400	145
1386	市区	风网点配变	10	400	119
1387	市区	马巷一配变	10	400	221
1388	市区	五河四配变	10	200	70
1389	市区	许巷一配变	10	400	231
1390	市区	五河贰一配变	10	400	100
1391	市区	六角亭配变	10	200	101
1392	市区	清扬甲二配变	10	400	186
1393	市区	五星苑巷配变	10	400	5
1394	市区	清单一配变	10	80	36
1395	市区	清单二配变	10	80	41
1396	市区	清单三配变	10	80	43
1397	市区	清单四配变	10	80	38
1398	市区	刘潭二五配变	10	200	84
1399	市区	刘潭二村 1#箱变 T1	10	400	93
1400	市区	10kV 高路 1#箱变 T1	10	630	474
1401	市区	民丰桥堍配变	10	200	0
1402	市区	盛岸配变	10	200	77
1403	市区	柴机八配变	10	400	140
1404	市区	柴机七配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1405	市区	五河乙配变	10	400	169
1406	市区	柴机六配变	10	200	84
1407	市区	柴机五配变	10	400	124
1408	市区	五河壹一配变	10	400	187
1409	市区	上马叁十二配变	10	200	22
1410	市区	五河甲配变	10	400	247
1411	市区	五河丙配变	10	400	190
1412	市区	后阳巷一配变	10	400	53
1413	市区	五河叁二配变	10	400	206
1414	市区	五河肆二配变	10	200	64
1415	市区	翠云六配变	10	200	20
1416	市区	翠云乙配变	10	400	177
1417	市区	交控配变	10	200	101
1418	市区	邓湾里配变	10	400	232
1419	市区	扬名翠云配变	10	400	139
1420	市区	翠云丙配变	10	400	190
1421	市区	翠云七配变	10	400	181
1422	市区	锡园一配变	10	400	91
1423	市区	锡园二配变	10	400	107
1424	市区	民丰小区一配变	10	400	12
1425	市区	民丰小区二配变	10	400	141
1426	市区	民丰小区三配变	10	400	135
1427	市区	荷花塘配变	10	400	243
1428	市区	电子贸配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1429	市区	县化轻配变	10	315	54
1430	市区	县物舍配变	10	400	94
1431	市区	胜丰村新区配变	10	400	38
1432	市区	胜丰村七配变	10	400	319
1433	市区	风雷桥配变	10	400	254
1434	市区	明达家舍配变	10	200	63
1435	市区	中南西配变	10	400	23
1436	市区	翠云丁配变	10	400	170
1437	市区	翠云甲配变	10	400	190
1438	市区	水仙里甲配变	10	400	134
1439	市区	清严配变	10	400	126
1440	市区	清扬十配变	10	200	72
1441	市区	清扬九配变	10	200	71
1442	市区	水仙里乙配变	10	400	97
1443	市区	清扬十一变	10	200	92
1444	市区	清扬一二配变	10	400	160
1445	市区	清扬一三配变	10	400	98
1446	市区	清扬一四配变	10	200	75
1447	市区	虞湾里配变	10	400	253
1448	市区	清扬一五配变	10	400	234
1449	市区	清单八配变	10	80	38
1450	市区	清单九配变	10	80	34
1451	市区	清单十配变	10	80	37
1452	市区	清单十一配变	10	80	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1453	市区	金属制品三配变	10	400	300
1454	市区	庄前泵配变	10	200	26
1455	市区	庄前二村丁配变	10	400	177
1456	市区	庄前二村戊配变	10	400	176
1457	市区	庄前二村乙配变	10	400	194
1458	市区	庙头配变	10	400	28
1459	市区	王巷十一配变	10	400	0
1460	市区	园林舍四配变	10	400	287
1461	市区	中一村配变	10	400	114
1462	市区	10kV 金凤凰站 T1	10	630	300
1463	市区	大车口甲配变	10	315	57
1464	市区	大车口乙配变	10	400	172
1465	市区	水仙里配变	10	200	160
1466	市区	清扬七配变	10	200	86
1467	市区	清扬八配变	10	400	202
1468	市区	清扬六配变	10	400	138
1469	市区	清扬丙一配变	10	400	149
1470	市区	清单十二配变	10	80	38
1471	市区	清单十三配变	10	80	41
1472	市区	清单十四配变	10	80	43
1473	市区	清单十六配变	10	80	39
1474	市区	清单十五配变	10	80	45
1475	市区	清单十七配变	10	80	44
1476	市区	清单十八配变	10	80	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1477	市区	清扬丙二配变	10	400	117
1478	市区	清扬丙三配变	10	400	193
1479	市区	庄前二村丙配变	10	200	51
1480	市区	庄前二村甲配变	10	400	152
1481	市区	庄前五配变	10	400	191
1482	市区	庄前贰配变	10	400	175
1483	市区	凤翔花苑 1#箱变 T1	10	400	140
1484	市区	凤翔花苑 3#箱变 T1	10	400	150
1485	市区	老轻院十五配变	10	200	23
1486	市区	老轻院八配变	10	400	5
1487	市区	老轻院十四配变	10	400	146
1488	市区	老轻院十配变	10	400	57
1489	市区	南塘岸排配变	10	400	320
1490	市区	惠盛路乙配变	10	200	54
1491	市区	凤翔花苑 T1	10	630	369
1492	市区	黄巷六配变	10	200	40
1493	市区	农贸公司配变	10	400	245
1494	市区	强巷配变	10	400	82
1495	市区	三棉舍配变	10	400	142
1496	市区	惠畅里乙配变	10	200	87
1497	市区	惠畅里甲配变	10	200	33
1498	市区	永单四配变	10	80	49
1499	市区	永单三配变	10	80	45
1500	市区	永单二配变	10	80	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1501	市区	永单一配变	10	80	43
1502	市区	永单五配变	10	80	43
1503	市区	永单六配变	10	80	44
1504	市区	永单七配变	10	80	45
1505	市区	永单八配变	10	80	43
1506	市区	庄前三配变	10	400	170
1507	市区	北茅峰配变	10	400	182
1508	市区	园林舍配变	10	400	127
1509	市区	李巷园配变	10	400	123
1510	市区	惠钱四配变	10	400	97
1511	市区	万旺配变	10	200	103
1512	市区	石门下配变	10	400	130
1513	市区	干休所一配变	10	400	148
1514	市区	惠叁一配变	10	400	212
1515	市区	惠叁二配变	10	200	55
1516	市区	永单九配变	10	80	46
1517	市区	永单十配变	10	80	49
1518	市区	永单十一配变	10	80	45
1519	市区	永单十二配变	10	80	46
1520	市区	永单十四配变	10	80	37
1521	市区	永单十五配变	10	80	41
1522	市区	永单十六配变	10	80	38
1523	市区	永单十八配变	10	80	45
1524	市区	永单十九配变	10	80	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1525	市区	惠叁三配变	10	200	57
1526	市区	惠钱三丙配变	10	400	173
1527	市区	惠叁五配变	10	200	28
1528	市区	惠叁六配变	10	200	63
1529	市区	惠钱三甲配变	10	400	111
1530	市区	惠钱三乙配变	10	400	151
1531	市区	干休所甲配变	10	200	66
1532	市区	梅泾岸配变	10	200	95
1533	市区	惠钱三丁配变	10	400	228
1534	市区	群制鞋配变	10	400	190
1535	市区	盛巷二配变	10	400	195
1536	市区	盛岸里三配变	10	400	161
1537	市区	田屠里三配变	10	200	33
1538	市区	田屠里二配变	10	200	76
1539	市区	景观配变	10	200	160
1540	市区	花明配变	10	400	261
1541	市区	蓉湖六配变	10	315	229
1542	市区	10kV 香榭 1#站 T4	10	1250	690
1543	市区	蓉湖一配变	10	400	294
1544	市区	丽舍站 T2	10	1000	475
1545	市区	蓉湖四配变	10	200	33
1546	市区	10kV 金马国际花园 3#站 T2	10	1000	193
1547	市区	蓉湖二配变	10	200	145
1548	市区	黄巷站配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1549	市区	一零一家舍配变	10	400	267
1550	市区	一零一家舍甲配变	10	200	79
1551	市区	杨沟水甲配变	10	400	30
1552	市区	雷二期三配变	10	400	177
1553	市区	风二期二配变	10	400	87
1554	市区	风二期三配变	10	200	59
1555	市区	风二期一配变	10	400	67
1556	市区	小王巷南配变	10	400	237
1557	市区	风雷一配变	10	400	194
1558	市区	风雷二配变	10	400	139
1559	市区	雷壹甲配变	10	400	156
1560	市区	雷壹乙配变	10	400	135
1561	市区	风雷三配变	10	400	76
1562	市区	五爱家园 3 号站 T3	10	1000	400
1563	市区	五爱家园 4 号站 T4	10	1000	566
1564	市区	五爱家园 2#站 T4	10	1000	15
1565	市区	五爱家园 1 号站 T1	10	1000	296
1566	市区	广石 1#站 T3	10	1250	451
1567	市区	百花苑一配变	10	200	26
1568	市区	百花苑三配变	10	400	222
1569	市区	百花苑二配变	10	400	118
1570	市区	水墨头乙配变	10	400	227
1571	市区	水墨头三配变	10	400	145
1572	市区	水墨头二配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1573	市区	水墨头北配变	10	400	100
1574	市区	南沁二配变	10	400	94
1575	市区	南长环卫配变	10	400	236
1576	市区	锦明七配变	10	400	205
1577	市区	锦明四配变	10	400	197
1578	市区	九里基二配变	10	400	205
1579	市区	远东动画配变	10	400	178
1580	市区	清邵路配变	10	200	67
1581	市区	扬名乡配变	10	400	255
1582	市区	沁花园一配变	10	400	105
1583	市区	广南桥配变	10	200	98
1584	市区	计算器配变	10	200	82
1585	市区	桥东甲配变	10	400	157
1586	市区	尤河西配变	10	400	156
1587	市区	尤桥北配变	10	400	191
1588	市区	上三村乙配变	10	400	200
1589	市区	清名桥配变	10	200	121
1590	市区	民单十配变	10	200	86
1591	市区	运东口配变	10	400	53
1592	市区	锡沪弄配变	10	400	229
1593	市区	德源站 T1	10	1000	620
1594	市区	开源 1#箱变 T1	10	630	254
1595	市区	广益供电配变	10	400	19
1596	市区	雷壹丙配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1597	市区	10kV 康馨苑站 T2	10	1000	446
1598	市区	健康路甲配变	10	400	46
1599	市区	康馨配变	10	400	108
1600	市区	建筑甲配变	10	400	126
1601	市区	建筑乙配变	10	400	188
1602	市区	水利照配变	10	200	160
1603	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T3	10	1000	208
1604	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T3	10	1000	299
1605	市区	10kV 永定配电所 T2	10	1000	468
1606	市区	华夏配电所 T1	10	630	346
1607	市区	学前街甲配变	10	400	230
1608	市区	学前街站 T2	10	800	461
1609	市区	10kV 学前 1#箱变 T1	10	630	318
1610	市区	埝桥下配变	10	400	75
1611	市区	市教委配变	10	400	264
1612	市区	丛崮钢管配变	10	400	73
1613	市区	星海房产五配变	10	400	40
1614	市区	化工泵站	10	200	100
1615	市区	旺佳瑞配变	10	200	3
1616	市区	清明 1#箱变 T1	10	400	90
1617	市区	清明 2#箱变 T1	10	400	149
1618	市区	清三村配变	10	400	86
1619	市区	10kV 西横街站 T2	10	1250	189
1620	市区	10kV 嘉禾 1#站 T4	10	1250	693

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1621	市区	10kV 嘉禾 1#站 T2	10	1250	480
1622	市区	秦桥配变	10	400	198
1623	市区	10kV 保利广场 2#站 T2	10	800	368
1624	市区	双河苑站 T1	10	800	174
1625	市区	维也纳站 T1	10	800	377
1626	市区	五星 14#站 T2	10	1000	273
1627	市区	五爱家园 1 号站 T3	10	1000	301
1628	市区	五河单四二配变	10	80	43
1629	市区	五河单四三配变	10	80	40
1630	市区	五河单四四配变	10	80	47
1631	市区	荷叶一配变	10	400	196
1632	市区	五里芮二配变	10	400	215
1633	市区	荷叶二配变	10	400	226
1634	市区	荷安配变	10	200	67
1635	市区	荷叶三配变	10	400	217
1636	市区	民单一配变	10	200	75
1637	市区	民单三配变	10	200	49
1638	市区	锡澄 1#箱变 T1	10	630	360
1639	市区	山墩凹乙配变	10	400	51
1640	市区	山墩凹甲配变	10	315	87
1641	市区	山墩凹三配变	10	400	236
1642	市区	上马叁七配变	10	200	43
1643	市区	上马叁八配变	10	200	43
1644	市区	上马叁十四配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1645	市区	上马叁一配变	10	400	5
1646	市区	靖海四配变	10	200	95
1647	市区	靖海肆一配变	10	400	156
1648	市区	黄巷八配变	10	400	151
1649	市区	黄巷巳配变	10	400	114
1650	市区	苗圃二配变	10	400	236
1651	市区	苗圃三配变	10	400	63
1652	市区	苗圃四配变	10	400	239
1653	市区	苗圃十配变	10	400	169
1654	市区	苗圃五配变	10	400	194
1655	市区	10kV 中大 1#站 T2	10	1000	347
1656	市区	中大 2#站 T4	10	1000	272
1657	市区	10kV 中大 3#站 T2	10	1000	197
1658	市区	扬北 4#箱变 T1	10	400	199
1659	市区	映山河 2#站 2#	10	1000	374
1660	市区	10kV 和泰苑站 T2	10	1000	556
1661	市区	五星 15#站 T2	10	1000	310
1662	市区	五星 16#站 T2	10	1000	362
1663	市区	五爱家园 2#站 T2	10	1000	311
1664	市区	五星 4#站 T4	10	1000	52
1665	市区	五爱家园 3 号站 T1	10	1000	155
1666	市区	五爱家园 4 号站 T1	10	1000	220
1667	市区	紫园站 T1	10	1250	257
1668	市区	五星 1#站 T1	10	1250	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1669	市区	五星小区 C 块 2 号站 T2	10	1250	516
1670	市区	锡惠里站 T1	10	630	58
1671	市区	10kV 香榭 1#站 T1	10	1250	597
1672	市区	蒋家湾站 T3	10	1250	149
1673	市区	五河单四五配变	10	80	39
1674	市区	五河单四六配变	10	80	39
1675	市区	五河单四七配变	10	80	47
1676	市区	阳光 6#站 T1	10	800	389
1677	市区	阳光 7#站 T1	10	800	310
1678	市区	阳光 8#站 T1	10	1000	552
1679	市区	阳光 9#站 T1	10	800	321
1680	市区	10kV 范古 1#站 T4	10	1000	622
1681	市区	五河新村箱变 T1	10	630	2
1682	市区	五河壹二配变	10	400	197
1683	市区	尚城 1#站 T1	10	1000	466
1684	市区	荷叶四配变	10	200	7
1685	市区	孙蒋乔巷配变	10	200	90
1686	市区	孙蒋李巷配变	10	400	186
1687	市区	荷叶七配变	10	315	41
1688	市区	荷叶十一配变	10	400	154
1689	市区	荷叶八配变	10	400	152
1690	市区	上马叁三配变	10	400	69
1691	市区	上马叁四配变	10	200	53
1692	市区	上马叁六配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1693	市区	庙湾新配变	10	200	75
1694	市区	苗湾里配变	10	400	164
1695	市区	靖海十一配变	10	200	21
1696	市区	靖海贰二配变	10	400	132
1697	市区	靖海一配变	10	400	123
1698	市区	靖海壹一配变	10	400	133
1699	市区	靖海壹二配变	10	200	74
1700	市区	靖海贰一配变	10	200	43
1701	市区	靖海五配变	10	400	174
1702	市区	林埭桥甲配变	10	400	103
1703	市区	江海配变	10	400	108
1704	市区	10kV 民丰家园 3#站 T4	10	1000	383
1705	市区	南徐桥一单配变	10	400	118
1706	市区	木栖苑 4#箱变 T1	10	630	279
1707	市区	10kV 石子街小区箱变 T1	10	630	247
1708	市区	东城风景 2#	10	1000	301
1709	市区	康桥 1#站 4#	10	1000	201
1710	市区	站前 2# 站 T2	10	1250	828
1711	市区	站前 2# 站 T3	10	1250	682
1712	市区	茂新站 T2	10	1000	552
1713	市区	10kV 康馨苑站 T1	10	1000	571
1714	市区	10kV 仁和 2#站 T3	10	1250	530
1715	市区	10kV 健康站 T1	10	1000	461
1716	市区	10kV 仁和 1#站 T3	10	1250	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1717	市区	南洋花园站 T3	10	800	429
1718	市区	新世纪 4#站 T1	10	1250	730
1719	市区	10kV 金乐站 T1	10	800	435
1720	市区	永德站 T2	10	800	308
1721	市区	林埭桥配变	10	400	0
1722	市区	毛巷西二配变	10	200	126
1723	市区	郑巷东配变	10	400	118
1724	市区	五河单二十配变	10	80	43
1725	市区	五河单二一配变	10	80	39
1726	市区	五河单二二配变	10	80	34
1727	市区	五河单三一配变	10	80	45
1728	市区	五河单三二配变	10	80	43
1729	市区	五河单三三配变	10	80	39
1730	市区	五河单三四配变	10	80	41
1731	市区	五河单三五配变	10	80	51
1732	市区	五河单三六配变	10	80	47
1733	市区	五河单三七配变	10	80	3
1734	市区	五河单三八配变	10	80	44
1735	市区	五河单三九配变	10	80	42
1736	市区	五河单四十配变	10	80	31
1737	市区	五河单四一配变	10	80	43
1738	市区	10kV 嘉禾 2#站 T2	10	1000	204
1739	市区	10kV 新世纪 2#站 T2	10	800	95
1740	市区	新江南 3#站 T1	10	1250	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1741	市区	兴盛站 T1	10	630	151
1742	市区	10kV 新联家园 1#站 T4	10	1000	347
1743	市区	10kV 新联家园 2#站 T4	10	1250	593
1744	市区	10kV 欧典 7 # 箱变 T1	10	630	162
1745	市区	10kV 新联家园 3#站 T4	10	1250	780
1746	市区	欧典 8 # 箱变 800kVA	10	630	266
1747	市区	欧典 9 # 箱变 800kVA	10	630	298
1748	市区	欧典 10 # 箱变 800kVA	10	630	351
1749	市区	学前街站 T1	10	800	429
1750	市区	二泉东园站 T1	10	1250	409
1751	市区	10kV 塔影苑站 T1	10	630	210
1752	市区	五星#7 站 T4	10	1000	249
1753	市区	金阳大厦站 T2	10	400	108
1754	市区	五河桥二配变	10	200	47
1755	市区	江阴物管配变	10	400	152
1756	市区	10kV 博苑 1#站 T1	10	800	252
1757	市区	10kV 博苑 1#站 T2	10	800	164
1758	市区	荷叶九配变	10	400	157
1759	市区	荷叶十配变	10	400	5
1760	市区	上马墩三配变	10	400	51
1761	市区	上马墩五配变	10	400	154
1762	市区	靖海浴配变	10	400	22
1763	市区	上马墩乙配变	10	200	73
1764	市区	电仪房开配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1765	市区	扬名花园 T4	10	1000	409
1766	市区	前宋巷乙配变	10	400	188
1767	市区	健康桥配变	10	400	175
1768	市区	靖海六配变	10	400	146
1769	市区	靖海七配变	10	400	175
1770	市区	靖海二配变	10	400	248
1771	市区	靖海叁一配变	10	400	144
1772	市区	靖海九配变	10	400	122
1773	市区	塔影 2#箱变 T1	10	630	313
1774	市区	10kV 民丰家园 2#站 T1	10	1000	498
1775	市区	10kV 凤宾站 T3	10	1000	231
1776	市区	10kV 汇金站 T3	10	1000	800
1777	市区	五星小区 C 块 2 号站 T1	10	1250	293
1778	市区	10KV 华侨城 1 号站 T2	10	630	116
1779	市区	新世纪 3 号站 T1	10	800	279
1780	市区	新世纪 3 号站 T2	10	800	151
1781	市区	10kV 新世纪 2#站 T1	10	800	115
1782	市区	财富站 T4	10	1000	334
1783	市区	标准站 T1	10	1000	400
1784	市区	10kV 扬北站 T2	10	630	248
1785	市区	德源站 T2	10	1000	539
1786	市区	民丰北苑 1 # 站 T2	10	800	406
1787	市区	民丰北苑 2 # 站 T2	10	800	279
1788	市区	民丰北苑 3 # 站 T2	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1789	市区	五河新村配变	10	400	152
1790	市区	东汀路北配变	10	200	94
1791	市区	刘潭叁七配变	10	200	67
1792	市区	刘潭单九配变	10	80	45
1793	市区	刘潭单十配变	10	80	36
1794	市区	吴桥泵甲配变	10	400	244
1795	市区	杨木桥 2#站 T3	10	1000	339
1796	市区	阳光 2#站 T2	10	1000	595
1797	市区	红星 1#站 T2	10	800	294
1798	市区	鑫茂苑站 T2	10	1000	576
1799	市区	10kV 阳光 1#站 T3	10	1250	358
1800	市区	阳光二期 2#站 T4	10	1000	364
1801	市区	10kV 阳光 1#站 T1	10	1250	291
1802	市区	10kV 博苑 2#站 T1	10	800	459
1803	市区	10kV 博苑 2#站 T2	10	800	530
1804	市区	李巷桥配变	10	200	82
1805	市区	上马墩村甲配变	10	400	0
1806	市区	一棉舍配变	10	400	320
1807	市区	靖塔 1#箱变 T1	10	400	47
1808	市区	塔影 3#箱变 T1	10	630	202
1809	市区	长庆大厦 2#箱变 T1	10	400	124
1810	市区	鑫茂苑站 1#变 1000	10	1000	390
1811	市区	10kV 宁海里北站 T2	10	1250	421
1812	市区	宁海二一配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1813	市区	芦庄 3#站 T3	10	630	0
1814	市区	五星 4#站 T1	10	1000	111
1815	市区	五星#7 站 T1	10	1000	241
1816	市区	五里 2 号站 T2	10	1000	569
1817	市区	阳光二期 3#站 T1	10	1250	578
1818	市区	芦庄 2#站 T2	10	1250	406
1819	市区	10kV 五星 18#站 T1	10	630	166
1820	市区	五星沁园#2 站 T1	10	1000	339
1821	市区	盛新苑站 T2	10	1000	374
1822	市区	饭巷西配变	10	200	56
1823	市区	10kV 东河头巷站 T1	10	1250	437
1824	市区	10kV 东河头巷站 T2	10	1250	457
1825	市区	阳光二期 3#站 T4	10	1250	680
1826	市区	阳光二期 4#站 T1	10	1250	590
1827	市区	金门灯	10	200	12
1828	市区	阳光二期 4#站 T4	10	1250	604
1829	市区	银辉站 2#	10	800	385
1830	市区	银仁站 T1	10	1000	329
1831	市区	江南大厦 T1	10	1000	428
1832	市区	春晖七配变	10	400	189
1833	市区	春晖四配变	10	200	30
1834	市区	春晖一配变	10	400	107
1835	市区	塔影十三配变	10	400	156
1836	市区	10kV 宁海里北站 T1	10	1250	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1837	市区	槐古南站 T2	10	1000	546
1838	市区	水落基滨泵配变	10	400	126
1839	市区	大朱巷乙配变	10	400	171
1840	市区	大朱巷丙配变	10	400	34
1841	市区	大朱巷甲配变	10	400	139
1842	市区	10kV 军医院站 T2	10	630	320
1843	市区	红星 1#站 T1	10	800	291
1844	市区	10kV 中大 3#站 T3	10	1000	92
1845	市区	10kV 五星 17#站 T1	10	1000	366
1846	市区	中大 2#站 T1	10	1000	192
1847	市区	10kV 中大 1#站 T3	10	1000	69
1848	市区	10kV 置业 2#站 T2	10	1000	552
1849	市区	10kV 置业 3#站 T2	10	1000	343
1850	市区	10kV 置业 4#站 T2	10	1000	292
1851	市区	10kV 置业 5#站 T2	10	1000	420
1852	市区	10kV 尤渡苑站 T1	10	1000	278
1853	市区	站前 2#站 T1	10	1250	637
1854	市区	站前 3#站 T2	10	1250	631
1855	市区	尤渡新村甲配变	10	400	147
1856	市区	尤村东配变	10	400	96
1857	市区	康电子配变	10	400	62
1858	市区	凌夹里甲配变	10	400	65
1859	市区	张夹里泵配变	10	400	154
1860	市区	洞桥头甲配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1861	市区	沪东装饰配变	10	400	109
1862	市区	柴巷四配变	10	200	0
1863	市区	李巷四配变	10	400	155
1864	市区	毛巷东一配变	10	200	98
1865	市区	毛巷西配变	10	400	275
1866	市区	南徐巷配变	10	400	139
1867	市区	东单叁配变	10	400	145
1868	市区	盛新苑站 T1	10	1000	418
1869	市区	新联苑 1#站 T3	10	1000	490
1870	市区	新联苑 1#站 T1	10	1000	440
1871	市区	阳光 2#站 T1	10	1000	585
1872	市区	瑞希苑站 T2	10	1000	466
1873	市区	芦庄 7#站 T2	10	1250	241
1874	市区	宋巷五配变	10	400	233
1875	市区	邵巷 1# 站 T2	10	800	402
1876	市区	邵巷 1# 站 T1	10	800	373
1877	市区	红星 2#站 T1	10	800	402
1878	市区	标准站 T2	10	1000	391
1879	市区	站前 3# 站 T3	10	1250	498
1880	市区	10kV 鱼腥巷站 T1	10	1250	630
1881	市区	新桥泵配变	10	200	43
1882	市区	柴巷一配变	10	200	144
1883	市区	柴巷二配变	10	400	226
1884	市区	李巷二配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1885	市区	李巷三配变	10	400	277
1886	市区	柏庄九配变	10	400	6
1887	市区	10kV 聚江苑站 T1	10	1000	466
1888	市区	柏庄一配变	10	400	157
1889	市区	柏庄十配变	10	400	158
1890	市区	柏庄七配变	10	200	18
1891	市区	南方市场配变	10	400	116
1892	市区	南方市场甲配变	10	315	143
1893	市区	东陆巷配变	10	400	53
1894	市区	浦新公司配变	10	315	116
1895	市区	景泰公司配变	10	400	183
1896	市区	天隆钢材配变	10	400	133
1897	市区	兴中兴甲配变	10	315	65
1898	市区	五星 C 块 3#站 T4	10	1250	530
1899	市区	10kV 凯宾站 T2	10	1250	742
1900	市区	10kV 合成站 T1	10	630	362
1901	市区	合成 2#站 T1	10	1000	491
1902	市区	田基浜甲配变	10	315	193
1903	市区	田基浜乙配变	10	400	68
1904	市区	曹阳二配变	10	400	16
1905	市区	西前村北配变	10	200	35
1906	市区	德福站 T2	10	630	232
1907	市区	10kV 东方时代站 T2	10	800	327
1908	市区	10kV 范古 2#站 T1	10	1000	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1909	市区	10kV 嘉禾 2#站 T3	10	1000	172
1910	市区	槐古一配变	10	200	52
1911	市区	槐古二配变	10	200	51
1912	市区	槐古坊四配变	10	400	128
1913	市区	高速分析一配变	10	400	115
1914	市区	中房槐配变	10	200	0
1915	市区	槐古二一配变	10	400	111
1916	市区	槐古配变	10	400	58
1917	市区	槐谢三配变	10	200	26
1918	市区	槐古坊二配变	10	200	8
1919	市区	槐古坊三配变	10	200	0
1920	市区	槐谢巷配变	10	400	205
1921	市区	蔬菜批发配变	10	200	123
1922	市区	槐古坊一配变	10	400	115
1923	市区	10kV 吉庆苑站 T3	10	800	419
1924	市区	广南交东配变	10	400	205
1925	市区	叙康 2# 箱变 T1	10	400	101
1926	市区	欧典家园 11# T1	10	400	140
1927	市区	欧典家园 12# T1	10	400	93
1928	市区	丁村 1#箱变 T1	10	400	148
1929	市区	叙康 1# 箱变 T1	10	400	80
1930	市区	10kV 向阳 1#箱变 T1	10	400	272
1931	市区	10kV 聚江苑站 T3	10	1000	479
1932	市区	10kV 聚江苑站 T2	10	1000	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1933	市区	10kV 双子星 1#站 T2	10	1000	341
1934	市区	格林 1#站 T1	10	1000	540
1935	市区	10kV 格林 2#站 T4	10	1000	329
1936	市区	五星沁园 1#站 T3	10	1250	422
1937	市区	嘉德站 T2	10	1000	375
1938	市区	嘉德站 T4	10	1000	0
1939	市区	新街巷 2#箱变 T1	10	630	257
1940	市区	七尺场配变	10	400	0
1941	市区	南阳十一配变	10	400	146
1942	市区	10kV 凤园站 T4	10	1000	381
1943	市区	财富站 T1	10	1000	333
1944	市区	广石 1#站 T1	10	1250	458
1945	市区	10kV 凤宾站 T1	10	1000	386
1946	市区	10kV 凤宾站 T2	10	1000	373
1947	市区	10kV 凤宾 2#站 T3	10	1000	367
1948	市区	广石 2#站 T3	10	1250	310
1949	市区	广石 3#站 T3	10	1250	305
1950	市区	广石 4#站 T3	10	1250	452
1951	市区	10kV 槐古北站 T3	10	1000	593
1952	市区	惠泉 1#站 T1	10	1000	366
1953	市区	五星 5#站 T1	10	800	200
1954	市区	五星 5#站 T2	10	800	213
1955	市区	梁溪苑配变	10	400	269
1956	市区	机床三配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1957	市区	机床四配变	10	200	84
1958	市区	机床十配变	10	200	59
1959	市区	双河一配变	10	200	3
1960	市区	健康里 1#箱变 T1	10	630	327
1961	市区	健康里 3#箱变 T1	10	630	250
1962	市区	风王巷二配变	10	400	156
1963	市区	规监队配变	10	315	182
1964	市区	东泾桥甲配变	10	400	61
1965	市区	东塘巷二配变	10	400	178
1966	市区	西梁溪一变	10	315	199
1967	市区	惠泉 2#站 T4	10	1000	444
1968	市区	惠泉 3#站 T4	10	1000	476
1969	市区	惠泉 4#站 T4	10	1000	488
1970	市区	惠泉 5#站 T3	10	1000	487
1971	市区	嘉锡大厦站 T2	10	1250	595
1972	市区	惠泉 6#站 T1	10	1000	410
1973	市区	家乐 1 号站 T2	10	1000	546
1974	市区	10kV 汇金站 T1	10	1000	212
1975	市区	10kV 金鼎站 T1	10	1000	534
1976	市区	家乐 2 号站 T1	10	800	305
1977	市区	10kV 金凤凰站 T2	10	630	243
1978	市区	10kV 金乐站 T2	10	800	303
1979	市区	金马 1#站 T4	10	1000	244
1980	市区	阳光 6#站 T2	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
1981	市区	阳光 7#站 T2	10	800	371
1982	市区	阳光 8#站 T2	10	1000	544
1983	市区	阳光 9#站 T2	10	800	332
1984	市区	蠡灯配变	10	100	5
1985	市区	阳光 3#站 T2	10	1250	771
1986	市区	机床二配变	10	200	31
1987	市区	机床一配变	10	200	45
1988	市区	机床八配变	10	200	0
1989	市区	机床九配变	10	200	38
1990	市区	机床六配变	10	200	69
1991	市区	芦荡 3#箱变 T1	10	630	307
1992	市区	芦荡 1#箱变 T1	10	630	361
1993	市区	芦庄 6#站 T2	10	1250	26
1994	市区	芦庄 6#站 T1	10	1250	263
1995	市区	二泉东园站 T2	10	1250	391
1996	市区	上三村甲配变	10	400	189
1997	市区	崇安人防配变	10	400	140
1998	市区	教育设备配变	10	400	123
1999	市区	小木桥箱变 T1	10	630	193
2000	市区	中二村六配变	10	400	162
2001	市区	金马 1#站 T1	10	1000	198
2002	市区	金马 2#站 T3	10	1000	306
2003	市区	金马 2#站 T2	10	1000	271
2004	市区	金马国际花园 3 号站 T3	10	1000	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2005	市区	金匱苑#1 站 T4	10	1250	652
2006	市区	金匱苑#2 站 T4	10	1250	262
2007	市区	金匱苑 3#站 T3	10	1250	619
2008	市区	蠡成新村一配变	10	400	47
2009	市区	五爱三配变	10	400	96
2010	市区	10kV 仁和 1#站 T1	10	1250	98
2011	市区	10kV 仁和 2#站 T1	10	1250	273
2012	市区	五里四配变	10	400	24
2013	市区	益明花园 T3	10	1000	421
2014	市区	10kV 古运河 1#站 T1	10	1000	580
2015	市区	10kV 古运河 2#站 T1	10	800	315
2016	市区	10kV 仁和 4#站 T3	10	1250	458
2017	市区	10kV 仁和 4#站 T1	10	1250	382
2018	市区	仁和 3#站 T3	10	1250	458
2019	市区	仁和 3#站 T1	10	1250	420
2020	市区	照高桥配变	10	200	72
2021	市区	菜场街配变	10	400	0
2022	市区	紫园站 T3	10	1250	373
2023	市区	10kV 凯宾站 T1	10	1250	806
2024	市区	康桥 1#站 1#	10	1000	20
2025	市区	10kV 梨庄站 T3	10	1000	457
2026	市区	康桥 2#站 2#	10	1000	350
2027	市区	丽舍站 T1	10	1000	380
2028	市区	10kV 康桥 3#站 T1	10	1000	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2029	市区	路东站 T2	10	630	199
2030	市区	10kV 绿洲站 T3	10	1250	484
2031	市区	10kV 民丰 1#站 T3	10	630	229
2032	市区	民丰北苑 1#站 T1	10	800	280
2033	市区	10kV 明珠站 T2	10	1000	475
2034	市区	10kV 明珠站 T1	10	1000	369
2035	市区	刘扬巷配变	10	400	103
2036	市区	华晶家舍一配变	10	200	77
2037	市区	华晶家舍二配变	10	400	126
2038	市区	浜头二配变	10	400	194
2039	市区	宝车配变	10	200	160
2040	市区	朱巷配变	10	200	157
2041	市区	10kV 古运河 3#站 T2	10	1000	621
2042	市区	塘泵配变	10	200	0
2043	市区	槐古二四配变	10	400	157
2044	市区	民丰北苑 2#站 T1	10	800	240
2045	市区	10kV 明珠站 T3	10	1000	419
2046	市区	民丰北苑 3#站 T1	10	800	365
2047	市区	10kV 摩天站 T1	10	1250	0
2048	市区	欧典 1#站 T3	10	1000	182
2049	市区	欧典 2#站 T1	10	1000	233
2050	市区	欧典 2#站 T3	10	1000	375
2051	市区	10kV 瑞江 1#站 T4	10	1250	153
2052	市区	10kV 瑞江 2#站 T3	10	1000	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2053	市区	10kV 双子星 1#站 T1	10	1000	473
2054	市区	10kV 双子星 2#站 T1	10	1000	477
2055	市区	宁海里箱变 T1	10	630	349
2056	市区	10kV 华侨城站 T2	10	630	163
2057	市区	10kV 二泉 1 号站 T2	10	1000	500
2058	市区	10kV 道长巷站 T1	10	1000	129
2059	市区	蠡桥村二配变	10	400	151
2060	市区	物资舍甲配变	10	400	31
2061	市区	物资舍乙配变	10	400	99
2062	市区	物资舍丙配变	10	400	173
2063	市区	金星新村配变	10	200	153
2064	市区	潘巷	10	200	129
2065	市区	人大舍配变	10	400	34
2066	市区	盛北配变	10	400	61
2067	市区	路灯建配变	10	200	144
2068	市区	向阳桥配变	10	400	202
2069	市区	冯巷增压配变	10	200	70
2070	市区	桥东一配变	10	200	41
2071	市区	卜卦桥配变	10	200	110
2072	市区	八卦桥配变	10	400	176
2073	市区	移动配变	10	200	111
2074	市区	春晖阁配变	10	200	157
2075	市区	范古 5#站 T1	10	1000	196
2076	市区	海角 1#箱变 T1	10	630	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2077	市区	北桥配变	10	400	301
2078	市区	10kV 西河站 T3	10	1000	550
2079	市区	10kV 航运 1#箱变 T1	10	630	483
2080	市区	10kV 水曲巷站 T2	10	800	445
2081	市区	10kV 唐周巷 10#站 T2	10	1250	620
2082	市区	唐周巷 2#站 T3	10	1000	374
2083	市区	唐周巷 3#站 T3	10	1000	125
2084	市区	唐周巷 9#站 T4	10	1250	489
2085	市区	唐周巷 4#站 T2	10	1250	434
2086	市区	唐周巷 8#站 T4	10	1250	321
2087	市区	10kV 道长巷站 T3	10	1000	258
2088	市区	映山河 2#站 T4	10	1000	457
2089	市区	槐古南站 T1	10	1000	455
2090	市区	范古 3#站 T2	10	630	128
2091	市区	10kV 范古 4 # 站 T2	10	1000	325
2092	市区	10kV 汇利站 T1	10	630	388
2093	市区	10kV 二泉 2 号站 T3	10	1000	309
2094	市区	10kV 二泉 3 号站 T2	10	1000	442
2095	市区	10kV 合成站 T2	10	630	295
2096	市区	合成 2#站 T2	10	1000	597
2097	市区	棉花巷站 T2	10	1250	308
2098	市区	柏庄八配变	10	200	0
2099	市区	卜古桥中配变	10	200	9
2100	市区	高泾桥北配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2101	市区	高水产配变	10	200	126
2102	市区	北禅寺 1#箱变 T1	10	630	219
2103	市区	羊腰湾 1#箱变 T1	10	630	347
2104	市区	羊腰湾 2#箱变 T1	10	630	339
2105	市区	星晟 1#站 T2	10	1000	466
2106	市区	星晟 1#站 T3	10	1000	545
2107	市区	10kV 槐古北站 T1	10	1000	399
2108	市区	尤渡苑 2#站 1#	10	1000	452
2109	市区	尤渡苑 2#站 2#	10	1000	482
2110	市区	10kV 尤渡苑站 T3	10	1000	432
2111	市区	老轻院一配变	10	400	83
2112	市区	龙佰管业配变	10	400	7
2113	市区	石门路配变	10	400	166
2114	市区	五里芮配变	10	400	219
2115	市区	唐周巷 5#站 T3	10	1250	501
2116	市区	新世纪 4#站 T2	10	1250	816
2117	市区	工运 2#站 T2	10	1000	613
2118	市区	置业 1#站 T1	10	1000	384
2119	市区	10kV 兴江站 T1	10	1000	544
2120	市区	10kV 兴江站 T2	10	1000	488
2121	市区	10kV 兴江站 T3	10	1000	466
2122	市区	民丰里三配变	10	200	81
2123	市区	宋巷五三配变	10	400	149
2124	市区	东塘巷丙配变	10	315	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2125	市区	广路灯西配变	10	200	92
2126	市区	龙塘岸川前配变	10	400	296
2127	市区	新西泵配变	10	200	138
2128	市区	上场东配变	10	200	108
2129	市区	勤学苑站 T1	10	1000	570
2130	市区	10kV 宁海里南站 T1	10	1250	263
2131	市区	10kV 宁海里南站 T2	10	1250	286
2132	市区	10kV 金海里 1#站 T2	10	1250	616
2133	市区	10kV 金海里 2#站 T2	10	1250	579
2134	市区	和园站 2#	10	630	291
2135	市区	小娄巷箱式变 T1	10	315	82
2136	市区	崇宁路二配变	10	400	226
2137	市区	崇宁路一配变	10	400	15
2138	市区	悦华亮化配变	10	200	27
2139	市区	进土坊配变	10	400	88
2140	市区	景开发配变	10	400	175
2141	市区	10kV 古运河 3#站 T1	10	1000	531
2142	市区	杨巷 1# 箱变 630kVA	10	630	341
2143	市区	杨巷 3# 箱变 630kVA	10	630	437
2144	市区	杨巷 5# 箱变 630kVA	10	630	503
2145	市区	杨巷 6# 箱变 630kVA	10	630	405
2146	市区	唐周巷 6#站 T3	10	1000	381
2147	市区	10kV 唐周巷 7#站 T3	10	1250	279
2148	市区	双河苑站 T2	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2149	市区	五星 5#站 T3	10	800	348
2150	市区	民单十二配变	10	200	81
2151	市区	民单十三配变	10	200	102
2152	市区	民单九配变	10	200	84
2153	市区	民单十一配变	10	200	88
2154	市区	民单七配变	10	200	75
2155	市区	民单八配变	10	200	91
2156	市区	民单四配变	10	200	63
2157	市区	民单五配变	10	200	83
2158	市区	民单六配变	10	200	62
2159	市区	农喷灌配变	10	400	320
2160	市区	莫后配变	10	400	96
2161	市区	周桐配变	10	400	87
2162	市区	船厂泵配变	10	400	138
2163	市区	黄巷小学配变	10	400	138
2164	市区	黄巷甲配变	10	400	130
2165	市区	黄巷三配变	10	400	154
2166	市区	黄巷戊配变	10	400	157
2167	市区	黄巷乙配变	10	400	102
2168	市区	扬名 4 # 站 T1	10	1000	428
2169	市区	扬名 4 # 站 T2	10	1000	520
2170	市区	扬名 5 # 站 T1	10	800	275
2171	市区	扬名 5 # 站 T2	10	800	264
2172	市区	江尖站 T2	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2173	市区	龙塘家园 8# 站 T2	10	800	63
2174	市区	龙塘家园 9# 站 T2	10	1000	251
2175	市区	10KV 中联 1#箱变 T1	10	630	461
2176	市区	棉花巷箱变 T1	10	630	281
2177	市区	华清 1# 箱变 T1	10	630	409
2178	市区	华清 3# 箱变 T1	10	630	455
2179	市区	宋巷 1#箱变 T1	10	630	480
2180	市区	宋巷 2#箱变 T1	10	630	464
2181	市区	观庭 1# 站 T2	10	800	294
2182	市区	观庭 2# 站 T2	10	800	528
2183	市区	观庭 3# 站 T2	10	800	316
2184	市区	10kV 丁降里 2#箱变 T1	10	630	264
2185	市区	三号桥配变	10	400	165
2186	市区	御墅 3# 站 T1	10	800	294
2187	市区	御墅 3# 站 T2	10	800	436
2188	市区	御墅 4# 站 T1	10	800	316
2189	市区	御墅 4# 站 T2	10	800	403
2190	市区	10kV 瑞星 1#站 T1	10	1250	458
2191	市区	10kV 瑞星 1#站 T3	10	1250	89
2192	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T1	10	1250	412
2193	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T3	10	1250	565
2194	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T1	10	1250	346
2195	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T3	10	1250	627
2196	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T1	10	1250	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2197	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T3	10	1250	523
2198	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T1	10	1250	436
2199	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T3	10	1250	330
2200	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T1	10	1250	511
2201	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T3	10	1250	516
2202	市区	10kV 凤凰城 1 # 站 T1	10	800	285
2203	市区	10kV 凤凰城 1 # 站 T2	10	800	262
2204	市区	世家 1#站 T1	10	800	314
2205	市区	世家 1#站 T2	10	800	247
2206	市区	世家 2#站 T1	10	800	448
2207	市区	世家 2#站 T2	10	800	318
2208	市区	华硬灯配变	10	200	139
2209	市区	10kV 范古 6#站 T1	10	800	312
2210	市区	范古 6 # 站 T2	10	800	540
2211	市区	东门泵站配变	10	200	0
2212	市区	10kV 勤新苑 2#站 T1	10	800	358
2213	市区	10kV 勤新苑 2#站 T2	10	800	410
2214	市区	10kV 勤新苑 3#站 T1	10	800	232
2215	市区	10kV 新惠 5#站 T3	10	800	363
2216	市区	10kV 古韵坊 1#站 T1	10	800	403
2217	市区	茂业城 2#站 T1	10	630	160
2218	市区	茂业城 2#站 T2	10	630	357
2219	市区	茂业城 3#站 T1	10	630	172
2220	市区	茂业城 3#站 T2	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2221	市区	茂业城 4#站 T1	10	630	210
2222	市区	茂业城 4#站 T2	10	630	269
2223	市区	10kV 锦树里站 T2	10	1000	507
2224	市区	大麦巷一配变	10	200	143
2225	市区	10kV 古韵坊 2#站 T1	10	800	318
2226	市区	龙管配变	10	200	99
2227	市区	郑巷二配变	10	200	37
2228	市区	水榭 1 # 站 T1	10	800	121
2229	市区	水榭 3 # 站 T2	10	800	333
2230	市区	10kV 景苑站 T2	10	1000	492
2231	市区	泰山 1#箱变 T1	10	630	413
2232	市区	20/10kV 尤渡苑 6 # 站 T1	20	1000	355
2233	市区	20/10kV 尤渡苑 6 # 站 T2	20	1000	448
2234	市区	20/10kV 尤渡苑 6 # 站 T3	10	1000	375
2235	市区	20/10kV 尤渡苑 7 # 站 T1	10	1000	501
2236	市区	20/10kV 尤渡苑 7 # 站 T2	20	1000	535
2237	市区	20/10kV 尤渡苑 8 # 站 T1	20	1000	481
2238	市区	20/10kV 尤渡苑 8 # 站 T2	20	1000	611
2239	市区	20/10kV 尤渡苑 8 # 站 T3	10	1000	484
2240	市区	20kV 金域 11#站 T1	20	800	363
2241	市区	孙巷八配变	10	200	20
2242	市区	五星制闸配变	10	200	131
2243	市区	民丰家园 1 # 站 T2	10	1000	352
2244	市区	民丰家园 1 # 站 T3	10	1000	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2245	市区	观庭 1# 站 T1	10	800	305
2246	市区	观庭 2# 站 T1	10	800	407
2247	市区	观庭 3# 站 T1	10	800	304
2248	市区	10kV 勤新苑 1#站 T1	10	1000	364
2249	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2	10	800	506
2250	市区	10kV 孙家 1#箱变 T1	10	630	504
2251	市区	荣家 1#箱变 T1	10	630	459
2252	市区	德溪 1# 箱变 T1	10	630	328
2253	市区	德溪 2#箱变 T1	10	630	442
2254	市区	德溪 3# 箱变 T1	10	630	115
2255	市区	阳光 10#站 T1	10	800	315
2256	市区	阳光 10#站 T2	10	800	272
2257	市区	水榭 2# 站 T2	10	800	324
2258	市区	水榭 1# 站 T2	10	800	171
2259	市区	水榭 2# 站 T1	10	800	329
2260	市区	水榭 3# 站 T1	10	800	308
2261	市区	阳光 11#站 T1	10	800	336
2262	市区	阳光 11#站 T2	10	800	352
2263	市区	阳光 12#站 T1	10	800	360
2264	市区	阳光 12#站 T2	10	800	398
2265	市区	阳光 13#站 T1	10	800	203
2266	市区	阳光 13#站 T2	10	800	344
2267	市区	总休家舍配变	10	400	195
2268	市区	龙山湾村配变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2269	市区	尤渡 1# 箱变 T1	10	400	77
2270	市区	10kV 邱巷 50#箱变 T1	10	630	404
2271	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T2	10	800	386
2272	市区	10kV 向阳 5#箱变 T1	10	630	365
2273	市区	陆巷四二配变	10	400	183
2274	市区	敬老院十七配变	10	400	105
2275	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T2	10	800	210
2276	市区	向阳丙配变	10	400	138
2277	市区	任巷丙配变	10	400	320
2278	市区	上马叁十三配变	10	400	182
2279	市区	10kV 水秀 14#箱变 T1	10	630	220
2280	市区	柏庄三配变	10	400	110
2281	市区	柏庄十一配变	10	400	136
2282	市区	10kV 北庄 11#箱变 T1	10	630	438
2283	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T1	10	800	479
2284	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T3	10	800	596
2285	市区	10kV 优雅 1#箱变 T1	10	630	352
2286	市区	10kV 御庭 9#站 T2	10	800	582
2287	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T4	10	800	525
2288	市区	10kV 观河澜院站 T3	10	800	556
2289	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T4	10	800	579
2290	市区	10kV 源溪悦庭站 T2	10	800	439
2291	市区	10kV 天地 5#箱变 T1	10	630	423
2292	市区	10kV 仁家 9#站 T1	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2293	市区	10kV 水秀 37#箱变 T1	10	630	387
2294	市区	柏庄二配变	10	400	135
2295	市区	10kV 彩乐居 3#站 T3	10	800	561
2296	市区	金瑞四配变	10	400	132
2297	市区	10kV 葛巷 2#箱变 T1	10	630	433
2298	市区	谢巷八配变	10	400	184
2299	市区	10kV 崇宁路 1#箱变 T1	10	630	176
2300	市区	成敏五金配变	10	400	273
2301	市区	曹张南四配变	10	400	124
2302	市区	曹星七配变	10	400	190
2303	市区	10kV 芸溪锦园 2#站 T1	10	800	526
2304	市区	10kV 邱巷 52#箱变 T1	10	630	345
2305	市区	10kV 融禾 9#站 T1	10	800	407
2306	市区	10kV 北创 7#站 T1	10	800	402
2307	市区	10kV 蔚观 4#站 T1	10	800	384
2308	市区	10kV 蔚观 4#站 T2	10	800	157
2309	市区	10kV 蔚观 4#站 T3	10	800	371
2310	市区	10kV 蔚观 4#站 T4	10	800	396
2311	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2	10	800	522
2312	市区	笆斗弄二配变	10	400	58
2313	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T2	10	800	468
2314	市区	10kV 康桥 3#站 T3	10	1000	587
2315	市区	10kV 江花 6#站 T2	10	800	541
2316	市区	商检局配变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2317	市区	10kV 西汀苑 3#站 T3	10	800	613
2318	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1	10	800	441
2319	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T1	10	800	464
2320	市区	长安桥配变	10	400	237
2321	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T1	10	800	363
2322	市区	10kV 惠景 8#站 T3	10	800	545
2323	市区	10kV 稻香 2#箱变 T1	10	630	405
2324	市区	10kV 西泾 3#箱变 T1	10	630	366
2325	市区	10kV 丰涵 8#站 T1	10	800	346
2326	市区	10kV 丰涵 8#站 T2	10	800	379
2327	市区	10kV 丰涵 8#站 T3	10	800	495
2328	市区	10kV 丰涵 8#站 T4	10	800	332
2329	市区	10kV 诸家 7#箱变 T1	10	630	229
2330	市区	南沁一配变	10	400	202
2331	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T1	10	800	332
2332	市区	10kV 水秀 29#箱变 T1	10	630	406
2333	市区	塔水桥配变	10	400	92
2334	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T4	10	800	414
2335	市区	靖海十配变	10	400	148
2336	市区	上马叁五配变	10	400	43
2337	市区	高桥村配变	10	400	156
2338	市区	10kV 邱巷 9#箱变 T1	10	630	406
2339	市区	10kV 人民 1#箱变 T1	10	400	284
2340	市区	10kV 东岭 4#站 T2	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2341	市区	10kV 邱巷 43#箱变 T1	10	630	390
2342	市区	10kV 大运华府 4#站 T4	10	800	504
2343	市区	10kV 天域华园 3#站 T1	10	800	386
2344	市区	任巷 1# 箱变 T1	10	630	473
2345	市区	前村 3# 箱变 T1	10	630	504
2346	市区	10kV 彩乐居 6#站 T2	10	800	537
2347	市区	上马叁二配变	10	400	65
2348	市区	姚浜二配变	10	400	196
2349	市区	江南家舍配变	10	400	252
2350	市区	交通局配变	10	400	90
2351	市区	盛中学配变	10	400	205
2352	市区	10kV 天卒 7#箱变 T1	10	630	378
2353	市区	勤学路二配变	10	400	218
2354	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T3	10	800	558
2355	市区	风二期四配变	10	400	151
2356	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T2	10	800	518
2357	市区	宁海里十配变	10	400	176
2358	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T4	10	800	444
2359	市区	胜丰公园配变	10	400	0
2360	市区	10kV 水秀 16#箱变 T1	10	630	400
2361	市区	10kV 融禾 11#站 T1	10	800	278
2362	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T4	10	800	426
2363	市区	10kV 江湾 5#站 T4	10	800	506
2364	市区	10kV 市北 2#箱变 T1	10	630	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2365	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T4	10	800	539
2366	市区	广南 1#箱变	10	400	223
2367	市区	孙家桥四配变	10	400	320
2368	市区	10kV 稻香 3#箱变 T1	10	630	403
2369	市区	10kV 天悦 5#站 T1	10	800	273
2370	市区	10kV 天悦 5#站 T2	10	800	281
2371	市区	崇小泵配变	10	400	192
2372	市区	10kV 震泽 13#箱变 T1	10	630	355
2373	市区	10kV 北创 6#站 T4	10	800	371
2374	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T3	10	800	547
2375	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T1	10	800	615
2376	市区	丰一甲配变	10	400	184
2377	市区	10kV 辰上南园 2#站 T2	10	800	535
2378	市区	10kV 天域华园 3#站 T3	10	800	416
2379	市区	10kV 大塘御园 5#站 T1	10	800	406
2380	市区	10kV 水秀 31#箱变 T1	10	630	376
2381	市区	盛二五配变	10	400	150
2382	市区	高巷九配变	10	400	212
2383	市区	丁道桥配变	10	400	84
2384	市区	10kV 水秀 39#箱变 T1	10	630	420
2385	市区	10kV 江花 4#站 T1	10	800	459
2386	市区	大运华府 6#站 T2	10	800	438
2387	市区	10kV 邱巷 18#箱变 T1	10	630	381
2388	市区	10kV 全昌 5#箱变 T1	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2389	市区	10kV 全昌 1#箱变 T1	10	400	105
2390	市区	10kV 全昌 2#箱变 T1	10	400	320
2391	市区	10kV 全昌 3#箱变 T1	10	400	243
2392	市区	10kV 全昌 4#箱变 T1	10	400	299
2393	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T1	10	800	540
2394	市区	县航舍丙配变	10	400	181
2395	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T1	10	800	606
2396	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2	10	800	500
2397	市区	10kV 吉宝 5#站 T3	10	800	470
2398	市区	10kV 家州 1#箱变 T1	10	400	311
2399	市区	芦二配变	10	400	132
2400	市区	新苏三配变	10	400	165
2401	市区	10kV 惠岸 1#箱变 T1	10	200	159
2402	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T1	10	800	510
2403	市区	10kV 水秀 26#箱变 T1	10	630	400
2404	市区	五河配电所 T2	10	1000	55
2405	市区	大运华府 7#站 T2	10	800	365
2406	市区	10kV 孔泾 3#站 T1	10	800	400
2407	市区	10kV 孔泾 3#站 T2	10	800	406
2408	市区	10kV 孔泾 3#站 T3	10	800	278
2409	市区	10kV 孔泾 3#站 T4	10	800	342
2410	市区	春嘉 2#站 T1	10	1000	527
2411	市区	10kV 稻村 19#箱变 T1	10	630	416
2412	市区	10kV 新民 3#箱变 T1	10	630	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2413	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T2	10	800	526
2414	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T1	10	800	388
2415	市区	10kV 大塘御园 6#站 T1	10	800	367
2416	市区	10kV 凤滨 2#箱变 T1	10	630	382
2417	市区	10kV 邱巷 22#箱变 T1	10	630	391
2418	市区	10kV 扬花苑 2#站 T2	10	800	614
2419	市区	10kV 震泽 5#箱变 T1	10	630	366
2420	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T4	10	800	477
2421	市区	锦明五配变	10	400	110
2422	市区	秀菜五配变	10	400	223
2423	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T2	20	800	494
2424	市区	金星 1#箱变 T1	10	630	177
2425	市区	10kV 天域华园 6#站 T4	10	800	551
2426	市区	10kV 溪涧雅苑站 T1	10	800	430
2427	市区	沪东装饰二配变	10	400	141
2428	市区	徐巷西配变	10	400	0
2429	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T4	10	800	456
2430	市区	10kV 融禾 12#站 T2	10	800	624
2431	市区	建华宅配变	10	400	98
2432	市区	张家桥配变	10	400	240
2433	市区	10kV 天域华园 2#站 T1	10	800	409
2434	市区	10kV 天域华园 5#站 T1	10	800	385
2435	市区	沈巷叁一配变	10	400	245
2436	市区	沈巷叁二配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2437	市区	李巷东配变	10	400	75
2438	市区	10kV 山北 4#箱变 T1	10	630	344
2439	市区	勤俭新村一配变	10	400	176
2440	市区	清明 3#箱变 T1	10	630	164
2441	市区	瑞陈叁一配变	10	400	67
2442	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T4	10	630	417
2443	市区	庙头二配变	10	400	182
2444	市区	10kV 水秀 5#箱变 T1	10	630	397
2445	市区	10kV 山北 3#箱变 T1	10	630	302
2446	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T2	10	800	383
2447	市区	10kV 公安 1#箱变 T1	10	630	446
2448	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T1	10	800	467
2449	市区	10kV 江花 7#站 T1	10	800	583
2450	市区	10kV 天卒 11#箱变 T1	10	630	374
2451	市区	随想二配变	10	400	156
2452	市区	10kV 民新 4#箱变 T1	10	630	396
2453	市区	后西溪戊配变	10	400	76
2454	市区	槐古坊五配变	10	400	187
2455	市区	槐古坊六配变	10	400	164
2456	市区	10kV 周山浜 5#箱变 T1	10	400	289
2457	市区	部队一配变	10	400	206
2458	市区	10kV 融禾 6#站 T2	10	800	365
2459	市区	10kV 金山 2#箱变 T1	10	630	334
2460	市区	杨巷上配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2461	市区	朝阳	10	200	96
2462	市区	横庄	10	400	221
2463	市区	老轻院 1#站 T1	10	1000	445
2464	市区	老轻院 1#站 T2	10	1000	519
2465	市区	20/10kV 富城湾 1#站 T2	20	800	204
2466	市区	10kV 富城湾 1#站 T1	10	800	196
2467	市区	20/10kV 富城湾 2#站 T1	10	800	197
2468	市区	20/10kV 富城湾 2#站 T2	20	800	221
2469	市区	西新桥一配变	10	200	63
2470	市区	20kV 金域 4#站 T1	20	1000	549
2471	市区	20kV 金域 4#站 T2	20	1000	511
2472	市区	10kV 永定 1#箱变 T1	10	630	157
2473	市区	诸巷丙配变	10	200	100
2474	市区	10kV 旅游局 T1	10	1000	246
2475	市区	老干部金配变	10	400	124
2476	市区	联桃园配变	10	400	91
2477	市区	10kV 御庭 1#站 T1	10	800	338
2478	市区	陈巷东会配变	10	200	85
2479	市区	10kV 御庭 1#站 T2	10	800	346
2480	市区	10kV 御庭 2#站 T2	10	800	434
2481	市区	10kV 御庭 2#站 T1	10	800	251
2482	市区	10kV 御庭 3#站 T2	10	800	396
2483	市区	10kV 御庭 3#站 T1	10	800	304
2484	市区	10kV 奕盛 2#站 T2	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2485	市区	10kV 奕盛 2#站 T1	10	800	272
2486	市区	10kV 奕盛 3#站 T1	10	800	408
2487	市区	10kV 奕盛 3#站 T2	10	800	280
2488	市区	10kV 奕盛 4#站 T1	10	800	396
2489	市区	10kV 奕盛 4#站 T2	10	800	308
2490	市区	10kV 奕盛 5#站 T1	10	800	385
2491	市区	10kV 奕盛 5#站 T2	10	800	117
2492	市区	10kV 奕盛 6#站 T1	10	1000	532
2493	市区	10kV 奕盛 6#站 T2	10	1000	537
2494	市区	10kV 御庭 4#站 T2	10	800	249
2495	市区	10kV 御庭 4#站 T1	10	800	174
2496	市区	松梅叁配变	10	200	60
2497	市区	电经部一配变	10	200	79
2498	市区	输电仓库配变	10	200	132
2499	市区	10kV 南长 10#箱变 T1	10	630	80
2500	市区	10kV 新民 1#箱变 T1	10	630	402
2501	市区	10kV 天悦 2#站 T1	10	1000	417
2502	市区	10kV 天悦 2#站 T2	10	1000	408
2503	市区	10kV 天域 8#站 T1	10	800	408
2504	市区	10kV 天域 8#站 T3	10	800	350
2505	市区	10kV 天域 8#站 T4	10	800	342
2506	市区	10kV 天域 8#站 T2	10	800	425
2507	市区	20kV 金域 2#站 T1	20	1000	485
2508	市区	20kV 金域 2#站 T2	20	1000	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2509	市区	20kV 金域 3#站 T1	20	1000	390
2510	市区	20kV 金域 3#站 T2	20	1000	445
2511	市区	陈巷二一配变	10	400	293
2512	市区	10kV 梁开 1#箱变 T1	10	630	324
2513	市区	金河湾 1#站 T1	10	800	192
2514	市区	金河湾 1#站 T2	10	800	165
2515	市区	金河湾 2#站 T1	10	1000	415
2516	市区	金河湾 2#站 T2	10	1000	356
2517	市区	金河湾 3#站 T1	10	1000	206
2518	市区	金河湾 3#站 T2	10	1000	281
2519	市区	金河湾 4#站 T1	10	800	286
2520	市区	五星#8 站 T1	10	1000	87
2521	市区	金河湾 4#站 T2	10	800	291
2522	市区	金河湾 5#站 T1	10	800	229
2523	市区	金河湾 5#站 T2	10	800	267
2524	市区	金河湾 6#站 T1	10	800	188
2525	市区	金河湾 6#站 T2	10	800	292
2526	市区	金河湾 7#站 T1	10	800	456
2527	市区	金河湾 7#站 T2	10	800	438
2528	市区	10kV 永泰 1#箱变 T1	10	630	224
2529	市区	10kV 金扬 2#箱变 T1	10	630	364
2530	市区	10kV 金扬 3#箱变 T1	10	630	368
2531	市区	广益十三配变	10	200	64
2532	市区	广益十配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2533	市区	广益十二配变	10	400	125
2534	市区	广益十一配变	10	200	57
2535	市区	宁海里三配变	10	400	75
2536	市区	10kV 中星苑 1#站 T1	10	500	238
2537	市区	凤南配变	10	200	84
2538	市区	10kV 南长 2#箱变 T1	10	630	197
2539	市区	10kV 南长 6#箱变 T1	10	630	203
2540	市区	10kV 水曲 1#箱变 T1	10	630	183
2541	市区	10kV 水曲 2#箱变 T1	10	630	12
2542	市区	西陈桥叁配变	10	400	320
2543	市区	鸣一	10	200	27
2544	市区	光隆站 T1	10	1250	745
2545	市区	光隆站 T3	10	1250	691
2546	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T2	10	1000	398
2547	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T1	20	1000	558
2548	市区	农河配变	10	400	210
2549	市区	丰二甲配变	10	400	120
2550	市区	丰二庚配变	10	400	184
2551	市区	工艺 1#箱变 T1	10	630	504
2552	市区	工艺 2#箱变 T1	10	630	296
2553	市区	工艺 3#箱变 T1	10	630	464
2554	市区	五河苑 5#站 T2	10	1000	643
2555	市区	五河苑 5#站 T1	10	1000	543
2556	市区	五河苑 6#站 T1	10	1000	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2557	市区	五河苑 6#站 T2	10	1000	490
2558	市区	10kV 阅山 2#站 T1	10	1000	497
2559	市区	10kV 西城 1#站 T2	10	1000	76
2560	市区	10kV 西城 1#站 T1	10	1000	203
2561	市区	10kV 西城 2#站 T2	10	800	234
2562	市区	10kV 西城 2#站 T1	10	800	194
2563	市区	10kV 西城 3#站 T2	10	800	292
2564	市区	10kV 西城 3#站 T1	10	800	475
2565	市区	10kV 西城 4#站 T2	10	800	274
2566	市区	10kV 西城 4#站 T1	10	800	352
2567	市区	10kV 西城 5#站 T2	10	800	385
2568	市区	10kV 西城 5#站 T1	10	800	392
2569	市区	10kV 奕盛 1#站 T2	10	800	170
2570	市区	10kV 奕盛 1#站 T1	10	800	244
2571	市区	运蓉灯配变	10	200	108
2572	市区	会村一配变	10	400	144
2573	市区	会村二配变	10	400	138
2574	市区	小吴巷五配变	10	400	60
2575	市区	小吴巷八配变	10	100	9
2576	市区	小吴巷十二配变	10	400	141
2577	市区	小吴巷四配变	10	400	53
2578	市区	小吴巷三配变	10	400	74
2579	市区	小吴巷配变	10	200	0
2580	市区	惠龙甲四泵配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2581	市区	邹巷配变	10	400	217
2582	市区	惠龙十二配变	10	200	76
2583	市区	惠龙七配变	10	200	8
2584	市区	惠龙六配变	10	200	0
2585	市区	会龙桥南配变	10	200	53
2586	市区	山北医院配变	10	400	162
2587	市区	知足桥配变	10	200	0
2588	市区	知足桥二配变	10	200	116
2589	市区	尤唐桥配变	10	400	2
2590	市区	知足桥四配变	10	200	74
2591	市区	红星朱巷一配变	10	200	72
2592	市区	蒋家湾甲配变	10	400	144
2593	市区	蒋家湾泵配变	10	400	99
2594	市区	锡航七配变	10	400	109
2595	市区	玉泉新村二变	10	200	64
2596	市区	锡航甲配变	10	400	18
2597	市区	锡航六配变	10	400	118
2598	市区	谈巷一配变	10	400	50
2599	市区	惠龙甲一配变	10	400	66
2600	市区	邹巷北配变	10	400	95
2601	市区	惠龙甲二配变	10	400	49
2602	市区	小吴巷二配变	10	400	89
2603	市区	吴巷新村配变	10	400	0
2604	市区	大吴巷泵配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2605	市区	惠龙十四配变	10	400	143
2606	市区	惠龙十五配变	10	400	160
2607	市区	山北中学配变	10	400	44
2608	市区	惠龙五配变	10	400	0
2609	市区	惠龙二配变	10	400	192
2610	市区	惠龙三配变	10	200	0
2611	市区	邹巷乙配变	10	400	109
2612	市区	邹村丙配变	10	200	4
2613	市区	惠泉 1#站 T3	10	1000	515
2614	市区	知足桥三配变	10	200	93
2615	市区	伯渎桥贰配变	10	400	40
2616	市区	伯渎桥配变	10	400	158
2617	市区	伯渎桥叁配变	10	400	82
2618	市区	大车口围墙配变	10	400	210
2619	市区	塘泾泵配变	10	200	0
2620	市区	钢铁桥配变	10	400	49
2621	市区	大窑路配变	10	400	106
2622	市区	陆青配变	10	400	171
2623	市区	小吴巷十六配变	10	200	65
2624	市区	10kV 永定配电所 T1	10	1000	559
2625	市区	道长 1#箱变 T1	10	630	467
2626	市区	华夏配电所 T2	10	630	388
2627	市区	新苏二配变	10	400	91
2628	市区	新苏一配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2629	市区	善泥坝乙配变	10	200	66
2630	市区	建材舍二配变	10	400	26
2631	市区	中南中配变	10	200	117
2632	市区	中销舍配变	10	200	21
2633	市区	初中舍配变	10	200	0
2634	市区	市北高中配变	10	200	149
2635	市区	新巷七配变	10	400	4
2636	市区	青石路配变	10	400	188
2637	市区	金匱苑#2 站 T2	10	1250	556
2638	市区	庙湾配变	10	400	41
2639	市区	新生路一配变	10	400	0
2640	市区	百岁坊二配变	10	400	150
2641	市区	运输站配变	10	200	0
2642	市区	永安市配变	10	400	194
2643	市区	中花苑三配变	10	400	126
2644	市区	中花苑一配变	10	400	149
2645	市区	蚊香厂配变	10	400	66
2646	市区	杨巷二配变	10	200	43
2647	市区	盛南配变	10	400	257
2648	市区	秀菜配变	10	400	34
2649	市区	稻香超市配变	10	400	111
2650	市区	水秀三一配变	10	400	77
2651	市区	水秀三二配变	10	200	38
2652	市区	北桥新村配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2653	市区	槐古桥配变	10	400	201
2654	市区	顾桥泵配变	10	315	65
2655	市区	荷叶村一配变	10	400	121
2656	市区	荷叶村二配变	10	400	121
2657	市区	荷叶村	10	400	136
2658	市区	荷叶村三配变	10	200	66
2659	市区	复兴路甲配变	10	400	172
2660	市区	小尖泵配变	10	400	170
2661	市区	10kV 芦庄 1#箱变 T1	10	630	106
2662	市区	教会配变	10	400	245
2663	市区	八中基建配变	10	400	270
2664	市区	姚巷三配变	10	400	199
2665	市区	复兴巷配变	10	400	167
2666	市区	10kV 惠农 4#箱变 T1	10	400	320
2667	市区	10kV 沈果 2#箱变 T1	10	630	195
2668	市区	沈果 1#箱变 T1	10	500	281
2669	市区	石化环网箱变 T1	10	630	44
2670	市区	惠农 1#箱变 T1	10	400	320
2671	市区	房产箱变 T1	10	500	335
2672	市区	大会堂箱变 T1	10	500	2
2673	市区	唐巷四配变	10	400	103
2674	市区	唐巷十配变	10	200	35
2675	市区	井亭村配变	10	400	157
2676	市区	10kV 阅山 2#站 T2	10	1250	666

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2677	市区	联桃园二配变	10	400	0
2678	市区	月秀 2 号站 T3	10	1000	592
2679	市区	10kV 月秀 2#站 T2	10	1000	564
2680	市区	月秀 2 号站 T1	10	1000	473
2681	市区	月秀 1 号站 T3	10	1000	489
2682	市区	月秀 1 号站 T2	10	1000	439
2683	市区	月秀 3 号站 T3	10	1000	487
2684	市区	月秀 3 号站 T2	10	1000	431
2685	市区	月秀 3 号站 T1	10	1000	529
2686	市区	10kV 芦村线 1#箱变 T1	10	630	310
2687	市区	五星 14#站 T1	10	1000	51
2688	市区	五星 15#站 T1	10	1000	304
2689	市区	五星 16#站 T1	10	1000	379
2690	市区	风雷唐巷配变	10	400	248
2691	市区	典古桥配变	10	400	236
2692	市区	饮片库配变	10	400	108
2693	市区	絮绵厂配变	10	200	160
2694	市区	风雷云配变	10	200	160
2695	市区	新联苑 2#站 T1	10	800	444
2696	市区	诸家线#2 箱变 T1	10	400	123
2697	市区	河埒农场配变	10	400	174
2698	市区	芦村新村配变	10	400	309
2699	市区	芦配配变	10	200	116
2700	市区	西金路灯配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2701	市区	风光里乙配变	10	400	40
2702	市区	风光里丙配变	10	400	42
2703	市区	风雷宋丙配变	10	400	156
2704	市区	苗金西浜配变	10	400	1
2705	市区	雷二期六配变	10	400	137
2706	市区	丁巷十二配变	10	400	179
2707	市区	丁巷十一配变	10	400	215
2708	市区	真空管厂配变	10	400	182
2709	市区	新联村配变	10	400	112
2710	市区	槐古 1#箱变 T1	10	630	309
2711	市区	10kV 槐古北站 T2	10	1000	571
2712	市区	时新巷 1#箱变 T1	10	630	384
2713	市区	10kV 兴源 1#箱变 T1	10	630	504
2714	市区	10kV 人民 3#箱变 T1	10	400	320
2715	市区	奥田配变	10	315	137
2716	市区	双色织配变	10	400	183
2717	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T1	10	1000	291
2718	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T3	10	1000	414
2719	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T4	10	1000	395
2720	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T1	10	1000	566
2721	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T1	10	1000	294
2722	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T1	10	1000	451
2723	市区	工运 2#站 T1	10	1000	678
2724	市区	德福站 T1	10	1000	580

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2725	市区	10kV 东方时代站 T1	10	800	367
2726	市区	县物资配变	10	400	45
2727	市区	锡山财配变	10	400	80
2728	市区	10kV 南桥 1#箱变 T1	10	630	474
2729	市区	诸家桥丙配变	10	400	0
2730	市区	一里街四配变	10	200	120
2731	市区	一里街一配变	10	400	229
2732	市区	山水湖滨 2#站 T2	10	1000	418
2733	市区	建筑弄配变	10	400	65
2734	市区	绿塔路甲配变	10	400	246
2735	市区	总体二配变	10	200	66
2736	市区	龙舜新村配变	10	250	166
2737	市区	嘉锡大厦站 T1	10	1250	781
2738	市区	菜场十五	10	400	0
2739	市区	新村十四	10	400	0
2740	市区	沿河五配变	10	400	61
2741	市区	郑巷新村配变	10	400	319
2742	市区	杨木桥中配变	10	400	172
2743	市区	杨木桥巷配变	10	200	47
2744	市区	杨木桥六配变	10	200	52
2745	市区	杨木桥西配变	10	200	40
2746	市区	杨木桥新配变	10	400	16
2747	市区	五河北配变	10	200	73
2748	市区	10kV 芦村 2#箱变 T1	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2749	市区	荣威灯配变	10	200	67
2750	市区	沈古巷配变	10	400	200
2751	市区	勤新苑配变	10	400	84
2752	市区	陈漕新村一配变	10	400	232
2753	市区	绿塔路乙配变	10	400	272
2754	市区	七院配变	10	400	213
2755	市区	绿塔路丙配变	10	400	10
2756	市区	绿塔路丁泵配变	10	400	162
2757	市区	玉泉新村	10	400	194
2758	市区	长庆 3#箱变	10	400	240
2759	市区	陈家单 2	10	50	24
2760	市区	杨木桥新三配变	10	400	190
2761	市区	杨木新四配变	10	400	177
2762	市区	丁巷二己配变	10	200	31
2763	市区	明水里	10	400	150
2764	市区	丁巷二乙配变	10	400	92
2765	市区	丁巷二甲配变	10	400	201
2766	市区	新桥东配变	10	315	104
2767	市区	庄工业配变	10	400	223
2768	市区	10kV 军医院站 T1	10	630	301
2769	市区	严巷四配变	10	400	76
2770	市区	向阳乙配变	10	400	95
2771	市区	向阳甲配变	10	400	217
2772	市区	向阳村二配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2773	市区	清扬甲一配变	10	200	135
2774	市区	龙山巷配变	10	200	160
2775	市区	8690 部队箱变 T1	10	315	123
2776	市区	三茅峰	10	200	43
2777	市区	惠泉 4#站 T1	10	1000	279
2778	市区	惠泉 3#站 T1	10	1000	178
2779	市区	勤新梁鸿一配变	10	200	50
2780	市区	勤新梁鸿二配变	10	200	10
2781	市区	俞巷五配变	10	400	178
2782	市区	乌金桥巷配变	10	400	0
2783	市区	东风周配变	10	400	45
2784	市区	清扬泵配变	10	200	80
2785	市区	和平二配变	10	400	158
2786	市区	书院弄三配变	10	400	141
2787	市区	半寺西配变	10	400	178
2788	市区	南洋滩	10	200	0
2789	市区	电化北	10	200	147
2790	市区	惠泉 2#站 T1	10	1000	490
2791	市区	惠泉 6#站 T2	10	1000	339
2792	市区	惠泉 5#站 T1	10	1000	395
2793	市区	长庆路配变	10	400	252
2794	市区	熙春街一配变	10	400	320
2795	市区	10kV 双子星 2 # 站 T2	10	1000	126
2796	市区	陈漕 1#箱变 T1	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2797	市区	10kV 吉庆苑站 T2	10	800	124
2798	市区	五姓巷配电所 T2	10	1000	448
2799	市区	接官亭配变	10	400	320
2800	市区	勤丰村	10	400	97
2801	市区	菩提浜泵配变	10	400	218
2802	市区	10kV 和泰苑站 T1	10	1000	474
2803	市区	生活服务配变	10	400	15
2804	市区	青石路 5# 箱变 T1	10	630	341
2805	市区	青石路 2# 箱变 T1	10	630	437
2806	市区	惠盛路甲配变	10	200	33
2807	市区	马夹里配变	10	400	93
2808	市区	庄甲里配变	10	400	282
2809	市区	普济桥配变	10	400	255
2810	市区	惠山公路配变	10	400	230
2811	市区	芦庄 2#站 T1	10	1250	277
2812	市区	上庄浜一配变	10	200	34
2813	市区	上庄浜二配变	10	200	0
2814	市区	新联花园配变	10	200	43
2815	市区	上庄浜三配变	10	200	60
2816	市区	五星场配变	10	200	78
2817	市区	肖巷配变	10	200	0
2818	市区	清扬路配变	10	200	4
2819	市区	映山河小区配电所 T1	10	1000	383
2820	市区	龙山梢配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2821	市区	钱南部队配变	10	400	38
2822	市区	东家巷配变	10	200	109
2823	市区	上庄浜四配变	10	200	15
2824	市区	许湾里三配变	10	400	207
2825	市区	许湾里二配变	10	400	93
2826	市区	兰苑 1#箱变 T1	10	400	64
2827	市区	水秀小学配变	10	400	167
2828	市区	五星 C 块 3#站 T2	10	1250	407
2829	市区	优族联盟站 T1	10	1000	604
2830	市区	映山河 2#站 1#	10	1000	482
2831	市区	瑞希苑站 T1	10	1000	322
2832	市区	芦庄 7#站 T1	10	1250	354
2833	市区	新苏六配变	10	400	101
2834	市区	新苏五配变	10	200	53
2835	市区	新苏四配变	10	400	132
2836	市区	新苏旁配变	10	200	59
2837	市区	新巷五配变	10	400	250
2838	市区	金城二四配变	10	400	208
2839	市区	金城二五配变	10	400	203
2840	市区	中南十四配变	10	400	180
2841	市区	中南十五配变	10	400	177
2842	市区	中南十六配变	10	400	214
2843	市区	中南东配变	10	400	191
2844	市区	中三一配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2845	市区	中三二配变	10	400	185
2846	市区	中三三配变	10	200	32
2847	市区	中三四配变	10	400	141
2848	市区	中三十一配变	10	400	7
2849	市区	中三十配变	10	200	10
2850	市区	野花园甲配变	10	400	79
2851	市区	野花园二配变	10	400	123
2852	市区	县三招配变	10	200	32
2853	市区	江南花园六配变	10	200	23
2854	市区	江南花园五配变	10	200	15
2855	市区	江南花园四配变	10	200	53
2856	市区	中三九配变	10	400	179
2857	市区	中三五配变	10	400	187
2858	市区	中三六配变	10	200	17
2859	市区	中三七配变	10	200	97
2860	市区	中三八配变	10	400	167
2861	市区	中联二配变	10	400	192
2862	市区	中联四配变	10	400	190
2863	市区	江南花园一配变	10	200	91
2864	市区	江南花园二配变	10	200	20
2865	市区	江南花园三配变	10	200	45
2866	市区	丰一乙配变	10	400	150
2867	市区	中联三配变	10	400	259
2868	市区	中联五配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2869	市区	中联七配变	10	200	67
2870	市区	中联六配变	10	200	17
2871	市区	中联十配变	10	400	191
2872	市区	中联九配变	10	400	192
2873	市区	中联十一配变	10	400	206
2874	市区	中联十二配变	10	400	244
2875	市区	中联十三配变	10	400	195
2876	市区	中联二八配变	10	200	23
2877	市区	中联二七配变	10	400	78
2878	市区	中联二五配变	10	400	171
2879	市区	丰一丙配变	10	400	154
2880	市区	丰二丙配变	10	400	203
2881	市区	质量监督配变	10	200	6
2882	市区	瑞二甲配变	10	200	0
2883	市区	中联二六配变	10	200	8
2884	市区	中联二四配变	10	200	11
2885	市区	中联二三配变	10	400	222
2886	市区	中联二二配变	10	400	112
2887	市区	中联十四配变	10	400	213
2888	市区	中联十五配变	10	400	227
2889	市区	中联十八配变	10	400	199
2890	市区	中联十七配变	10	400	243
2891	市区	中联十九配变	10	200	64
2892	市区	中联二十一配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2893	市区	瑞二乙配变	10	400	140
2894	市区	瑞二戊配变	10	400	131
2895	市区	县种舍配变	10	400	140
2896	市区	瑞陈贰一配变	10	400	189
2897	市区	瑞陈壹一配变	10	400	210
2898	市区	瑞陈壹二配变	10	400	179
2899	市区	瑞陈贰二配变	10	400	185
2900	市区	10kV 广丰 1#箱变 T1	10	630	141
2901	市区	东城风景 1#	10	1000	402
2902	市区	杨村委配变	10	400	147
2903	市区	高车头配变	10	400	284
2904	市区	社福院配变	10	400	72
2905	市区	广益村配变	10	400	80
2906	市区	广益七配变	10	400	169
2907	市区	杨木桥北配变	10	200	77
2908	市区	广益六配变	10	400	69
2909	市区	广益五配变	10	400	124
2910	市区	广益四配变	10	400	189
2911	市区	广益三配变	10	400	148
2912	市区	广益一配变	10	400	73
2913	市区	广益二配变	10	400	75
2914	市区	管巷西配变	10	400	114
2915	市区	丰三八配变	10	315	82
2916	市区	商业贸配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2917	市区	凤翔南配变	10	200	131
2918	市区	动力家舍配变	10	200	92
2919	市区	丁村医配变	10	400	177
2920	市区	黄巷集甲配变	10	400	60
2921	市区	黄巷东二配变	10	400	243
2922	市区	巡桥配变	10	400	179
2923	市区	野岸排涝泵	10	200	59
2924	市区	通江电信配变	10	400	162
2925	市区	施巷乙配变	10	200	89
2926	市区	槐古二二配变	10	400	51
2927	市区	永乐配变	10	400	218
2928	市区	惠东二配变	10	200	103
2929	市区	惠东四配变	10	200	100
2930	市区	惠东五配变	10	400	280
2931	市区	惠东六配变	10	400	180
2932	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T3	10	1250	296
2933	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T4	10	1250	524
2934	市区	新联家园 1#站 T1	10	1000	553
2935	市区	银仁站 T2	10	1000	547
2936	市区	新联家园 2#站 T1	10	1250	607
2937	市区	新联家园 3#站 T1	10	1250	608
2938	市区	河埭配变	10	400	159
2939	市区	政舍一配变	10	80	43
2940	市区	政舍二配变	10	80	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2941	市区	政舍三配变	10	80	44
2942	市区	政舍六配变	10	80	40
2943	市区	政舍七配变	10	80	50
2944	市区	政舍十六配变	10	200	93
2945	市区	政舍十三配变	10	200	95
2946	市区	政舍十四配变	10	200	76
2947	市区	赵家浜北配变	10	400	77
2948	市区	新联苑 2#站 T2	10	800	368
2949	市区	10kV 民丰 1#站 T1	10	630	235
2950	市区	五里十配变	10	200	0
2951	市区	惠巷丁配变	10	400	113
2952	市区	塔影苑#2 站 T2	10	630	152
2953	市区	黄安#1 站 T2	10	800	240
2954	市区	黄安#1 站 T1	10	800	331
2955	市区	黄安#2 站 T2	10	800	250
2956	市区	黄安#2 站 T1	10	800	219
2957	市区	广南交东二配变	10	400	258
2958	市区	10kV 西泾 9#箱变 T1	10	630	411
2959	市区	塔影苑#2 站 T1	10	630	237
2960	市区	民丰红配变	10	400	157
2961	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T2	10	800	365
2962	市区	10kV 水秀 22#箱变 T1	10	630	371
2963	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T4	20	800	528
2964	市区	盛二八配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2965	市区	上马叁九配变	10	400	178
2966	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T3	10	800	298
2967	市区	10kV 融禾 10#站 T3	10	800	607
2968	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T2	10	800	591
2969	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T3	10	800	505
2970	市区	10kV 融禾 4#站 T4	10	800	463
2971	市区	10kV 江花 7#站 T3	10	800	574
2972	市区	风王巷三配变	10	400	193
2973	市区	周立交	10	200	55
2974	市区	风王巷甲配变	10	400	177
2975	市区	10kV 大塘御园 10#站 T1	10	800	375
2976	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T1	10	800	510
2977	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T3	10	800	480
2978	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T3	10	800	610
2979	市区	10kV 星海苑 1#箱变 T1	10	630	255
2980	市区	10kV 星海苑 2#箱变 T1	10	630	374
2981	市区	广丰 4#箱变 T1	10	630	372
2982	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T1	10	800	621
2983	市区	毛巷甲配变	10	400	199
2984	市区	惠龙华配变	10	400	97
2985	市区	邹巷甲配变	10	400	123
2986	市区	风光里甲配变	10	400	170
2987	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T1	10	630	94
2988	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T2	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
2989	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T3	10	800	514
2990	市区	10kV 震泽 14#箱变 T1	10	630	326
2991	市区	刘潭十八配变	10	400	219
2992	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T2	10	800	581
2993	市区	农机新村二配变	10	400	144
2994	市区	刘潭十九配变	10	400	214
2995	市区	刘潭二十配变	10	400	226
2996	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T3	10	800	394
2997	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T1	10	800	522
2998	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T4	10	800	470
2999	市区	10kV 大塘御园 9#站 T4	10	800	479
3000	市区	嘉源三配变	10	400	196
3001	市区	10kV 江花 3#站 T3	10	800	512
3002	市区	10kV 永泰 2#箱变 T1	10	630	404
3003	市区	芦庄 4#站 T1	10	1250	548
3004	市区	芦庄 4#站 T2	10	1250	702
3005	市区	芦庄 4#站 T3	10	1250	612
3006	市区	10kV 塔影 4#箱变 T1	10	630	365
3007	市区	10kV 融禾 4#站 T3	10	800	506
3008	市区	10kV 亭子桥 3#箱变 T1	10	630	167
3009	市区	十一中配变	10	400	38
3010	市区	10kV 扬花苑 1#站 T2	10	800	606
3011	市区	10kV 融禾 7#站 T3	10	800	463
3012	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T1	10	800	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3013	市区	大运华府 5#站 T1	10	800	316
3014	市区	10kV 晶品 3#站 T1	10	800	346
3015	市区	10kV 水秀 3#箱变 T1	10	630	359
3016	市区	10kV 彩乐居 3#站 T4	10	800	547
3017	市区	10kV 御庭 7#站 T1	10	800	569
3018	市区	青石路 4#箱变 T1	10	630	377
3019	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T3	10	800	534
3020	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T1	10	800	288
3021	市区	10kV 马湾 1#箱变 T1	10	630	383
3022	市区	10kV 许艾 3#箱变 T1	10	630	443
3023	市区	10kV 许艾 4#箱变 T1	10	630	504
3024	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1	10	800	517
3025	市区	筲斗弄一配变	10	400	73
3026	市区	10kV 范古 4 # 站 T1	10	1000	363
3027	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T3	10	800	493
3028	市区	10kV 映山湖 4#箱变 T1	10	630	283
3029	市区	养基队配变	10	400	116
3030	市区	靖海八配变	10	400	148
3031	市区	10kV 和新 5#箱变 T1	10	630	442
3032	市区	10kV 水秀 8#箱变 T1	10	630	453
3033	市区	双河上配变	10	400	33
3034	市区	红星西坝二配变	10	400	124
3035	市区	惠峰戊配变	10	400	150
3036	市区	小吴巷十配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3037	市区	北塘临时配变	10	400	192
3038	市区	井亭东配变	10	400	101
3039	市区	10kV 稻村 6#箱变 T1	10	630	268
3040	市区	宪丰 1#箱变 T1	10	630	493
3041	市区	宪丰 3#箱变 T1	10	630	431
3042	市区	宪丰 4#箱变 T1	10	630	480
3043	市区	宪丰 5#箱变 T1	10	630	483
3044	市区	地质 5#箱变 T1	10	630	389
3045	市区	桥边 2#箱变 T1	10	630	157
3046	市区	桥边 3#箱变 T1	10	630	432
3047	市区	陈巷任巷南配变	10	200	100
3048	市区	龙塘家园 7#站 T2	10	1000	179
3049	市区	严家 1#箱变 T1	10	630	341
3050	市区	严家 2#箱变 T1	10	630	380
3051	市区	严家 5#箱变 T1	10	630	294
3052	市区	阅山 2#箱变 T1	10	630	430
3053	市区	阅山 4#箱变 T1	10	630	308
3054	市区	地质 1#箱变 T1	10	630	138
3055	市区	地质 2#箱变 T1	10	630	46
3056	市区	地质 3#箱变 T1	10	630	422
3057	市区	地质 4#箱变 T1	10	630	304
3058	市区	同仁 5#箱变 T1	10	630	379
3059	市区	永兴站 T1	10	1000	419
3060	市区	永兴站 T2	10	1000	618

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3061	市区	永兴站 T3	10	1000	509
3062	市区	红光配变	10	400	166
3063	市区	金匱苑 4 # 站 T4	10	1250	609
3064	市区	随想配变	10	400	128
3065	市区	石澄路灯配变	10	200	84
3066	市区	孙蒋十五配变	10	200	64
3067	市区	红光三队配变	10	400	98
3068	市区	建筑丙配变	10	400	178
3069	市区	扬北新村配变	10	400	0
3070	市区	防汛配变	10	200	0
3071	市区	尤渡苑 5 # 站 T2	10	800	243
3072	市区	10kV 御墅 2#站 T1	10	800	358
3073	市区	10kV 御墅 2#站 T2	10	800	360
3074	市区	利农南配变	10	400	142
3075	市区	金阳大厦站 T1	10	400	100
3076	市区	速达配变	10	200	64
3077	市区	10kV 瑞景 1 # 站 T2	10	800	341
3078	市区	瑞景 2 # 站 T2	10	800	408
3079	市区	瑞景 2 # 站 T1	10	800	206
3080	市区	丁巷二新配变	10	400	108
3081	市区	五星#8 站 T3	10	1000	411
3082	市区	凤盛灯配变	10	200	95
3083	市区	苏豪 1#站 T2	10	800	368
3084	市区	苏豪 2#站 T2	10	1000	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3085	市区	朗诗 1#站 T1	10	1000	636
3086	市区	朗诗 1#站 T2	10	1000	687
3087	市区	朗诗 2#站 T1	10	1000	669
3088	市区	朗诗 2#站 T2	10	1000	674
3089	市区	10kV 南长 3#箱变 T1	10	630	0
3090	市区	南长 4#箱变 T1	10	630	0
3091	市区	10kV 叶片 7#箱变 T1	10	630	10
3092	市区	扬名 2#箱变 T1	10	630	288
3093	市区	扬名 3#箱变 T1	10	630	405
3094	市区	芦村 6#箱变 T1	10	630	361
3095	市区	芦村 8#箱变 T1	10	630	436
3096	市区	10kV 叶片 4#箱变 T1	10	630	85
3097	市区	10kV 叶片 1#箱变 T1	10	630	361
3098	市区	10kV 叶片 2#箱变 T1	10	630	212
3099	市区	10kV 诺卡 2#站 T2	10	800	247
3100	市区	10kV 诺卡 3#站 T1	10	800	377
3101	市区	10kV 诺卡 3#站 T2	10	800	328
3102	市区	清扬一配变	10	400	192
3103	市区	清扬二配变	10	400	221
3104	市区	清扬三配变	10	200	73
3105	市区	清扬四配变	10	400	195
3106	市区	塘泾一配变	10	315	84
3107	市区	扬名西坝甲配变	10	200	0
3108	市区	扬名西坝乙配变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3109	市区	政舍十九配变	10	400	218
3110	市区	塘泾三配变	10	315	13
3111	市区	塘泾乙配变	10	315	102
3112	市区	塘泾二配变	10	400	160
3113	市区	南洋花园站 T1	10	800	363
3114	市区	南洋花园站 T2	10	800	3
3115	市区	范古 5#站 T2	10	1000	503
3116	市区	前张巷甲配变	10	400	84
3117	市区	桥边 1#箱变 T1	10	630	246
3118	市区	风顺里 1#箱变 T1	10	400	131
3119	市区	风顺里 4#箱变 T1	10	400	145
3120	市区	凤加站 T1	10	800	417
3121	市区	金匱苑 4#站 T2	10	1250	453
3122	市区	10kV 景苑站 T1	10	1000	286
3123	市区	叙康 3#箱变 T1	10	400	125
3124	市区	惠钱 1#箱变 T1	10	630	96
3125	市区	学广路灯配变	10	200	83
3126	市区	华新村 3	10	400	34
3127	市区	军医 1#箱变 T1	10	630	504
3128	市区	军医 2#箱变 T1	10	630	356
3129	市区	军医 3#箱变 T1	10	630	366
3130	市区	风滨线 1#箱变 T1	10	630	474
3131	市区	10kV 金山 1#箱变 T1	10	630	349
3132	市区	10kV 无锡监狱站 T2	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3133	市区	凤加站 T2	10	800	386
3134	市区	孙蒋十一配变	10	200	30
3135	市区	谈巷六配变	10	400	143
3136	市区	向阳 16#箱变 T1	10	630	338
3137	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T4	10	800	442
3138	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T1	10	800	580
3139	市区	10kV 崇安府 3#站 T1	10	800	397
3140	市区	10kV 邱巷 44#箱变 T1	10	630	406
3141	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T3	10	800	592
3142	市区	10kV 绿塔 1#箱变 T1	10	630	318
3143	市区	惠峰丁配变	10	400	131
3144	市区	沈巷肆配变	10	400	35
3145	市区	20kV 西水东 18#站 T2	20	800	525
3146	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T2	10	800	579
3147	市区	10kV 天御 2#站 T1	10	800	263
3148	市区	10kV 天御 2#站 T2	10	800	364
3149	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T3	10	800	552
3150	市区	曹家浜二配变	10	400	138
3151	市区	泛华箱变 T1	10	500	202
3152	市区	锦明九配变	10	400	142
3153	市区	10kV 天域华园 5#站 T4	10	800	442
3154	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T1	10	800	382
3155	市区	金盾配变	10	400	119
3156	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T4	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3157	市区	10kV 稻村 5#箱变 T1	10	630	179
3158	市区	曹湾配变	10	400	135
3159	市区	五里 1#箱变 T1	10	630	419
3160	市区	10kV 大塘御园 9#站 T1	10	800	429
3161	市区	10kV 后张巷 1#箱变 T1	10	630	386
3162	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T2	10	800	297
3163	市区	10kV 西泾 7#箱变 T1	10	630	407
3164	市区	后西溪丁配变	10	400	21
3165	市区	10kV 天一华府 4#站 T2	10	800	481
3166	市区	10kV 融禾 11#站 T2	10	800	498
3167	市区	西漳 1#箱变 T1	10	630	126
3168	市区	10kV 长庆大厦 1#箱变 T1	10	630	267
3169	市区	10kV 水秀 35#箱变 T1	10	630	356
3170	市区	东湖塘配变	10	400	181
3171	市区	水墨头丁配变	10	400	137
3172	市区	凤翔花苑 4#箱变 T1	10	400	103
3173	市区	10kV 五河新村 2#箱变 T1	10	630	155
3174	市区	10kV 兴源 2#箱变 T1	10	400	264
3175	市区	10kV 彩乐居 3#站 T1	10	800	556
3176	市区	洞桥头乙配变	10	400	176
3177	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T2	10	800	360
3178	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T2	10	800	488
3179	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T2	10	800	247
3180	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T3	10	800	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3181	市区	10kV 水秀 15#箱变 T1	10	630	391
3182	市区	10kV 兰苑 2#箱变 T1	10	630	26
3183	市区	百岁坊一配变	10	400	124
3184	市区	10kV 江溪 1#箱变 T1	10	630	274
3185	市区	10kV 邱巷 12#箱变 T1	10	630	389
3186	市区	新任巷配变	10	200	124
3187	市区	谈巷泵配变	10	400	145
3188	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T2	10	630	176
3189	市区	10kV 水秀 32#箱变 T1	10	630	504
3190	市区	华伍配变	10	400	93
3191	市区	东塘巷甲配变	10	400	129
3192	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1	10	800	472
3193	市区	10kV 青塘雅苑 2#站 T1	10	800	539
3194	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4	10	800	506
3195	市区	九曲基乙配变	10	400	136
3196	市区	10kV 东岭 2#站 T2	10	800	410
3197	市区	10kV 大运华府 10#站 T3	10	800	425
3198	市区	10kV 青塘雅苑 2#站 T2	10	800	536
3199	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T1	10	800	428
3200	市区	10kV 江花 3#站 T2	10	800	486
3201	市区	10kV 海角 6#箱变 T1	10	630	135
3202	市区	10kV 天域华园 4#站 T2	10	800	414
3203	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T3	10	800	583
3204	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T2	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3205	市区	10kV 天卒 4#箱变 T1	10	630	336
3206	市区	后阳巷三配变	10	400	160
3207	市区	乌桥配变	10	400	174
3208	市区	高桥天惠配变	10	400	202
3209	市区	10kV 大运华府 4#站 T3	10	800	413
3210	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T2	10	800	464
3211	市区	10kV 北庄 10#箱变 T1	10	630	456
3212	市区	10kV 崇安府 3#站 T3	10	800	285
3213	市区	10kV 唐周 1#箱变 T1	10	630	392
3214	市区	10kV 金科 2#站 T1	10	800	317
3215	市区	10kV 金科 2#站 T3	10	800	265
3216	市区	10kV 金科 2#站 T4	10	800	475
3217	市区	10kV 金科 2#站 T2	10	800	351
3218	市区	醉香园配变	10	400	117
3219	市区	10kV 水秀 23#箱变 T1	10	630	400
3220	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T1	10	800	586
3221	市区	10kV 锡沙 2#箱变 T1	10	630	294
3222	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T1	20	800	478
3223	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T3	10	800	517
3224	市区	10kV 蔚观 7#站 T3	10	800	417
3225	市区	10kV 蔚观 7#站 T1	10	800	419
3226	市区	10kV 蔚观 7#站 T2	10	800	417
3227	市区	10kV 蔚观 7#站 T4	10	800	395
3228	市区	扬帆副食配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3229	市区	大运华府 6#站 T1	10	800	368
3230	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T4	10	800	505
3231	市区	10kV 江花 4#站 T2	10	800	398
3232	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T4	10	800	397
3233	市区	东泉花园配变	10	400	184
3234	市区	10kV 溪涧雅苑站 T2	10	800	409
3235	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T2	10	800	357
3236	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T3	10	800	493
3237	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T1	10	800	560
3238	市区	10kV 金山 4#箱变 T1	10	630	333
3239	市区	10kV 香榭 1#站 T2	10	800	146
3240	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4	20	800	428
3241	市区	10kV 海角 4#箱变 T1	10	630	337
3242	市区	10kV 稻村 20#箱变 T1	10	630	407
3243	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T2	10	800	424
3244	市区	黄巷七配变	10	400	109
3245	市区	10kV 誉品 2#站 T1	10	800	378
3246	市区	10kV 誉品 2#站 T2	10	800	384
3247	市区	10kV 誉品 2#站 T3	10	800	374
3248	市区	10kV 誉品 2#站 T4	10	800	378
3249	市区	10kV 誉品 3#站 T3	10	800	378
3250	市区	10kV 誉品 3#站 T4	10	800	256
3251	市区	10kV 誉品 3#站 T1	10	800	387
3252	市区	10kV 誉品 3#站 T2	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3253	市区	锡山区甲配变	10	400	123
3254	市区	10kV 金山 5#箱变 T1	10	630	334
3255	市区	10kV 金山 6#箱变 T1	10	630	345
3256	市区	10kV 金山 7#箱变 T1	10	630	288
3257	市区	10kV 誉品 4#站 T3	10	800	466
3258	市区	10kV 誉品 4#站 T4	10	800	398
3259	市区	10kV 誉品 4#站 T1	10	800	403
3260	市区	10kV 誉品 4#站 T2	10	800	399
3261	市区	10kV 置煤 4#箱变 T1	10	630	413
3262	市区	惠畅里 5#箱变 T1	10	630	290
3263	市区	10kV 亭子桥 1#箱变 T1	10	630	400
3264	市区	10kV 天卒 1#箱变 T1	10	630	309
3265	市区	沁园 2 号站 T2	10	800	432
3266	市区	沁园 2 号站 T1	10	800	344
3267	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T1	10	800	490
3268	市区	10kV 许运 2#箱变 T1	10	630	368
3269	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T2	10	800	418
3270	市区	大绛 1#箱变 T1	10	630	313
3271	市区	20kV 金域 11#站 T3	20	800	445
3272	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T1	10	800	372
3273	市区	红星苑 6#箱变 T1	10	630	412
3274	市区	10kV 靖海 2#箱变 T1	10	630	197
3275	市区	10kV 吉宝 5#站 T2	10	800	402
3276	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T1	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3277	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T4	10	800	328
3278	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T3	10	800	290
3279	市区	尤巷 1#箱变 T1	10	630	406
3280	市区	10kV 大塘御园 11#站 T2	10	800	338
3281	市区	10kV 拱北 1#箱变 T1	10	630	423
3282	市区	10kV 北创 6#站 T2	10	800	437
3283	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T3	10	800	538
3284	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2	20	800	486
3285	市区	10kV 震泽 2#箱变 T1	10	630	351
3286	市区	10kV 邱巷 27#箱变 T1	10	630	407
3287	市区	10kV 水秀 7#箱变 T1	10	630	369
3288	市区	界南四配变	10	400	183
3289	市区	界南二配变	10	400	150
3290	市区	界南一配变	10	400	172
3291	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T4	10	800	565
3292	市区	10kV 东岭 5#站 T1	10	800	510
3293	市区	10kV 震泽 12#箱变 T1	10	630	367
3294	市区	10kV 江花 2#站 T2	10	800	492
3295	市区	10kV 彩乐居 7#站 T4	10	800	534
3296	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T2	10	800	246
3297	市区	电仪房开二配变	10	400	181
3298	市区	大运华府 5#站 T2	10	800	370
3299	市区	10kV 客运 1#箱变 T1	10	630	412
3300	市区	10kV 鲍巷 3#箱变 T1	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3301	市区	10kV 天域华园 3#站 T4	10	800	428
3302	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T3	10	800	619
3303	市区	10kV 天卒 9#箱变 T1	10	630	311
3304	市区	10kV 置煤 6#箱变 T1	10	630	304
3305	市区	10kV 大运华府 11#站 T2	10	800	474
3306	市区	10KV 金科 7#站 T3	10	800	435
3307	市区	五里 2#箱变 T1	10	630	210
3308	市区	10kV 富岸 1#箱变 T1	10	630	292
3309	市区	向阳 18#箱变 T1	10	630	379
3310	市区	10kV 扬花苑 2#站 T1	10	800	587
3311	市区	勤俭新村二配变	10	200	11
3312	市区	圆通广场箱变 T1	10	630	487
3313	市区	蒋家巷配变	10	200	61
3314	市区	肚肠围配变	10	400	55
3315	市区	西泾浜配变	10	400	80
3316	市区	黄巷西泾配变	10	400	175
3317	市区	南阳四配变	10	400	123
3318	市区	南阳十配变	10	400	285
3319	市区	南阳八配变	10	400	166
3320	市区	南阳七配变	10	200	52
3321	市区	堵巷二配变	10	200	0
3322	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T3	10	800	388
3323	市区	前盛里配变	10	400	120
3324	市区	北人武配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3325	市区	红星朱巷配变	10	400	91
3326	市区	姚巷浜泵配变	10	400	184
3327	市区	蒋家湾站 T2	10	1250	366
3328	市区	双河三配变	10	200	63
3329	市区	双河丁配变	10	400	113
3330	市区	双河牌楼配变	10	400	231
3331	市区	李巷泵配变	10	400	57
3332	市区	双河十配变	10	400	47
3333	市区	双河九配变	10	400	184
3334	市区	双河十三配变	10	400	209
3335	市区	双河六配变	10	400	174
3336	市区	塔拾壹二配变	10	400	176
3337	市区	盛二九配变	10	200	46
3338	市区	惠峰路南配变	10	200	76
3339	市区	惠峰八配变	10	200	14
3340	市区	惠峰九配变	10	400	164
3341	市区	盛二十一配变	10	200	72
3342	市区	惠峰五配变	10	400	168
3343	市区	惠峰六配变	10	200	73
3344	市区	惠峰七配变	10	200	21
3345	市区	惠峰四配变	10	200	60
3346	市区	惠峰三配变	10	200	43
3347	市区	惠峰乙配变	10	400	200
3348	市区	惠峰十配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3349	市区	惠峰十一配变	10	400	169
3350	市区	后盛岸配变	10	400	157
3351	市区	造船二配变	10	400	288
3352	市区	红五月一配变	10	400	241
3353	市区	小学八配变	10	200	24
3354	市区	新华四队配变	10	400	157
3355	市区	唐周巷 8#站 T2	10	1250	135
3356	市区	唐周巷 9#站 T2	10	1250	418
3357	市区	长善坊一配变	10	400	153
3358	市区	一中舍配变	10	400	182
3359	市区	清名一配变	10	400	51
3360	市区	清名二配变	10	400	215
3361	市区	会龙垅配变	10	400	195
3362	市区	扬名一六变	10	200	107
3363	市区	会龙姚巷配变	10	400	320
3364	市区	新江南 1#箱变 T1	10	630	0
3365	市区	桥头巷配变	10	400	92
3366	市区	10kV 永丰站 T1	10	800	346
3367	市区	10kV 扬北站 T1	10	630	291
3368	市区	电仪房开四配变	10	400	159
3369	市区	电仪房开三配变	10	400	115
3370	市区	10kV 瑞江 1#站 T3	10	1250	126
3371	市区	10kV 瑞江 2#站 T2	10	1000	121
3372	市区	兴源基建配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3373	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T1	10	1250	460
3374	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T1	10	1250	485
3375	市区	惠龙一配变	10	400	160
3376	市区	大庄浜配变	10	400	41
3377	市区	大庄泵配变	10	400	103
3378	市区	会龙桥配变	10	400	0
3379	市区	双河二十一配变	10	400	164
3380	市区	双河十五配变	10	200	62
3381	市区	双河十六配变	10	200	35
3382	市区	惠峰丙配变	10	315	131
3383	市区	惠峰干休配变	10	200	91
3384	市区	上马墩四配变	10	400	50
3385	市区	盛三甲配变	10	400	115
3386	市区	鲍家桥乙配变	10	200	113
3387	市区	10kV 龙海苑站 T3	10	1000	520
3388	市区	家乐 2 号站 T2	10	800	481
3389	市区	清名七配变	10	400	216
3390	市区	清名六配变	10	400	154
3391	市区	清名八配变	10	400	203
3392	市区	清名十配变	10	100	9
3393	市区	清名九配变	10	315	72
3394	市区	永泰三配变	10	200	50
3395	市区	永泰四配变	10	400	250
3396	市区	永泰五配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3397	市区	永泰六配变	10	400	238
3398	市区	永泰二配变	10	400	212
3399	市区	界泾弄配变	10	400	160
3400	市区	清名二四配变	10	400	87
3401	市区	清名二三配变	10	200	28
3402	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T1	10	800	532
3403	市区	景华苑乙配变	10	200	0
3404	市区	太湖龙配变	10	200	0
3405	市区	小吴巷九配变	10	400	178
3406	市区	小吴巷十一配变	10	200	0
3407	市区	惠华一配变	10	400	70
3408	市区	双河十八配变	10	200	92
3409	市区	双河二十配变	10	400	65
3410	市区	双河东庄二配变	10	400	197
3411	市区	泾头配变	10	200	40
3412	市区	新江南 2#箱变 T1	10	630	37
3413	市区	芦村公交配变	10	400	252
3414	市区	五星路灯配变	10	200	106
3415	市区	二校配变	10	200	28
3416	市区	五星谢配变	10	200	5
3417	市区	五星沁园 1#站 T1	10	1250	499
3418	市区	扬名沁园配变	10	400	17
3419	市区	沁花园三配变	10	400	87
3420	市区	沁花园二配变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3421	市区	惠龙甲六配变	10	400	235
3422	市区	沁园一期 1#箱变 T1	10	400	117
3423	市区	沁苑一配变	10	200	5
3424	市区	沁苑乙配变	10	400	177
3425	市区	小朱巷四配变	10	400	0
3426	市区	严巷配变	10	400	137
3427	市区	欢庆桥二配变	10	400	105
3428	市区	清名二一配变	10	400	5
3429	市区	清名十一配变	10	400	177
3430	市区	南阳一配变	10	400	68
3431	市区	严巷五配变	10	400	180
3432	市区	刘潭桥四配变	10	400	255
3433	市区	翠云五配变	10	400	133
3434	市区	永乐大厦箱变 T1	10	630	109
3435	市区	南洋花园站 T4	10	800	346
3436	市区	逸景苑站 T1	10	800	239
3437	市区	新扬配变	10	100	80
3438	市区	曹张七配变	10	400	138
3439	市区	宁海里十五配变	10	400	34
3440	市区	气象台配变	10	400	130
3441	市区	10kV 北庄 2#箱变 T1	10	400	310
3442	市区	10KV 华侨城 1 号站 T1	10	630	168
3443	市区	供电备配变	10	400	49
3444	市区	惠华三配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3445	市区	惠华四配变	10	400	186
3446	市区	惠华二配变	10	400	66
3447	市区	惠华新村泵配变	10	400	0
3448	市区	山北手套配变	10	200	134
3449	市区	盛三村配变	10	400	33
3450	市区	护渎浜配变	10	400	100
3451	市区	严棚村配变	10	400	95
3452	市区	盛巷三配变	10	200	107
3453	市区	10kV 二泉 1 号站 T1	10	1000	321
3454	市区	10kV 二泉 2 号站 T1	10	1000	608
3455	市区	10kV 二泉 3 号站 T1	10	1000	309
3456	市区	青龙桥宪配变	10	400	151
3457	市区	红星西坝配变	10	400	65
3458	市区	沁苑二配变	10	200	3
3459	市区	沁小二配变	10	400	103
3460	市区	沁小一配变	10	400	77
3461	市区	银辉站 1#	10	800	375
3462	市区	和园站 1#	10	630	356
3463	市区	健康路华房箱变 T1	10	400	62
3464	市区	文管委箱变 T1	10	630	189
3465	市区	张巷浜甲配变	10	200	143
3466	市区	张巷浜乙配变	10	400	65
3467	市区	五色家舍配变	10	400	236
3468	市区	教育附中配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3469	市区	张巷二五配变	10	400	205
3470	市区	10kV 亭子桥 6#箱变 T1	10	630	413
3471	市区	风顺里一配变	10	400	145
3472	市区	朱角边甲配变	10	400	247
3473	市区	风顺里四配变	10	400	139
3474	市区	惠巷乙配变	10	400	82
3475	市区	锡航桥甲配变	10	400	193
3476	市区	站前 3# 站 T1	10	1250	693
3477	市区	张巷乙配变	10	200	8
3478	市区	张巷丙配变	10	200	14
3479	市区	张巷丁配变	10	400	91
3480	市区	李巷甲配变	10	400	103
3481	市区	永丰甲配变	10	400	149
3482	市区	锡园北配变	10	200	93
3483	市区	永竹配变	10	400	110
3484	市区	曹张五配变	10	200	62
3485	市区	曹张四配变	10	400	161
3486	市区	曹张三配变	10	200	101
3487	市区	曹张二配变	10	200	46
3488	市区	曹张一配变	10	200	35
3489	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T3	10	800	593
3490	市区	陈巷西配变	10	400	305
3491	市区	陈巷丙配变	10	400	305
3492	市区	惠巷丙配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3493	市区	东风桥甲配变	10	400	203
3494	市区	东风桥乙配变	10	400	134
3495	市区	江海伍一配变	10	400	140
3496	市区	阳光二期 2#站 T1	10	1000	149
3497	市区	风谢巷配变	10	400	246
3498	市区	竹园里配变	10	400	0
3499	市区	小吴巷六配变	10	400	113
3500	市区	曹婆桥丙配变	10	200	47
3501	市区	曹婆桥甲配变	10	400	251
3502	市区	畅舜苑 1#箱变 T1	10	400	93
3503	市区	畅舜苑 2#箱变 T1	10	400	138
3504	市区	畅舜苑 3#箱变 T1	10	400	95
3505	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T1	10	800	495
3506	市区	10kV 稻村 10#箱变 T1	10	630	418
3507	市区	置业 1#站 T3	10	1000	452
3508	市区	10kV 置业 2#站 T1	10	1000	458
3509	市区	10kV 置业 4#站 T1	10	1000	171
3510	市区	10kV 置业 3#站 T1	10	1000	303
3511	市区	10kV 置业 5#站 T1	10	1000	309
3512	市区	红星苑 1#箱变 T1	10	400	128
3513	市区	红星苑 2#箱变 T1	10	400	46
3514	市区	红星苑 3#箱变 T1	10	630	324
3515	市区	江海肆乙配变	10	200	57
3516	市区	风王巷一配变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3517	市区	大竹园二配变	10	400	145
3518	市区	大竹园四配变	10	400	87
3519	市区	大竹园一配变	10	400	194
3520	市区	柴机四配变	10	400	134
3521	市区	前扬巷配变	10	400	272
3522	市区	金锡茶花苑 2#箱变 T1	10	400	168
3523	市区	金锡茶花苑 1#箱变 T1	10	400	143
3524	市区	南浜宅一配变	10	400	59
3525	市区	南浜宅二配变	10	400	190
3526	市区	牛弄二配变	10	400	0
3527	市区	区政府配变	10	200	101
3528	市区	10kV 邱巷 28#箱变 T1	10	630	408
3529	市区	红星苑 4#箱变 T1	10	630	338
3530	市区	金星苑乙配变	10	200	46
3531	市区	柴机二配变	10	400	153
3532	市区	柴机配变	10	400	180
3533	市区	后阳巷二配变	10	400	3
3534	市区	县建库配变	10	200	72
3535	市区	孙惠巷配变	10	400	132
3536	市区	新民路甲配变	10	200	55
3537	市区	新民路配变	10	200	68
3538	市区	炒米浜配变	10	400	272
3539	市区	炒米浜甲配变	10	400	257
3540	市区	陶沙巷配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3541	市区	文化宫备配变	10	200	154
3542	市区	医药站配变	10	200	76
3543	市区	南巷上二配变	10	400	211
3544	市区	华新里配变	10	400	187
3545	市区	南洋花园 1#箱变 T1	10	630	240
3546	市区	南洋花园 2#箱变 T1	10	630	239
3547	市区	清扬乙七配变	10	400	150
3548	市区	10kV 天域华园 4#站 T3	10	800	414
3549	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T1	10	800	473
3550	市区	10kV 惠景 8#站 T2	10	800	427
3551	市区	绿塔三配变	10	400	178
3552	市区	绿塔四配变	10	400	241
3553	市区	县建舍配变	10	400	320
3554	市区	金星苑丙配变	10	200	58
3555	市区	弄里二配变	10	200	113
3556	市区	农机新村配变	10	400	78
3557	市区	中南路甲配变	10	200	91
3558	市区	浦发银行配变	10	400	200
3559	市区	中二村七配变	10	400	111
3560	市区	中二村四配变	10	400	173
3561	市区	中二村三配变	10	400	0
3562	市区	中二村一配变	10	400	46
3563	市区	中桥二村二配变	10	200	19
3564	市区	中二村五配变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3565	市区	政舍十七配变	10	400	130
3566	市区	溪南五配变	10	200	34
3567	市区	老村北配变	10	160	83
3568	市区	双河十七配变	10	200	77
3569	市区	黄泥绛箱变 T1	10	630	214
3570	市区	永德站 T1	10	800	360
3571	市区	家乐 1 号站 T1	10	1000	381
3572	市区	田禾浜配变	10	400	183
3573	市区	吴桥西配变	10	200	57
3574	市区	航道站泵配变	10	400	68
3575	市区	扬名一配变	10	400	161
3576	市区	10kV 辰上南园 2#站 T1	10	800	552
3577	市区	石街区一配变	10	200	0
3578	市区	石街区二配变	10	200	35
3579	市区	市场配变	10	400	54
3580	市区	前张巷配变	10	400	112
3581	市区	中二村二配变	10	400	59
3582	市区	二村四居委配变	10	200	33
3583	市区	中桥二配变	10	200	29
3584	市区	中派出所配变	10	400	212
3585	市区	中桥一配变	10	315	48
3586	市区	中桥新配变	10	200	18
3587	市区	倪桥头三配变	10	200	75
3588	市区	欧典 1#站 T1	10	1000	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3589	市区	旺安二配变	10	400	304
3590	市区	旺安南配变	10	400	142
3591	市区	水秀三三配变	10	400	102
3592	市区	溪南三十配变	10	200	63
3593	市区	水秀四十配变	10	200	52
3594	市区	孔径里配变	10	200	106
3595	市区	浜头配变	10	160	70
3596	市区	岸惠灯	10	200	120
3597	市区	园林舍三配变	10	400	246
3598	市区	扬名二配变	10	400	238
3599	市区	扬名三配变	10	400	168
3600	市区	扬名四配变	10	200	35
3601	市区	扬名五配变	10	400	179
3602	市区	扬名六配变	10	400	193
3603	市区	扬名八配变	10	200	43
3604	市区	唐周巷 2#站 T1	10	1000	453
3605	市区	唐周巷 3#站 T1	10	1000	394
3606	市区	10kV 向阳 20#箱变 T1	10	400	22
3607	市区	20kV 城南 15#站 T2	20	630	435
3608	市区	石街区三配变	10	400	131
3609	市区	石街区四配变	10	200	0
3610	市区	耕读桥一配变	10	400	250
3611	市区	耕读桥三配变	10	400	261
3612	市区	耕读桥二配变	10	315	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3613	市区	大桥中学师生箱变 T1	10	400	252
3614	市区	木栖苑 3#箱变 T1	10	630	352
3615	市区	风顺里甲配变	10	400	176
3616	市区	包巷甲配变	10	400	197
3617	市区	包巷乙配变	10	400	228
3618	市区	风顺里乙配变	10	400	65
3619	市区	唐周巷 4#站 T4	10	1250	652
3620	市区	唐周巷 5#站 T4	10	1250	472
3621	市区	唐周巷 6#站 T1	10	1000	404
3622	市区	10kV 唐周巷 7#站 T1	10	1250	125
3623	市区	10kV 唐周巷 10#站 T4	10	1250	410
3624	市区	10kV 沁园 II1#箱变 T1	10	630	125
3625	市区	10kV 沁园 II4#箱变 T1	10	630	311
3626	市区	沁园 II 线 3 号箱变 T1	10	630	211
3627	市区	沁园 II 线 2 号箱变 T1	10	630	212
3628	市区	东塘巷一配变	10	200	41
3629	市区	东塘巷三配变	10	400	167
3630	市区	沁园三配变	10	400	0
3631	市区	民单二十配变	10	400	190
3632	市区	干休所二配变	10	400	225
3633	市区	东风张巷丁配变	10	400	133
3634	市区	风顺里丙配变	10	400	68
3635	市区	风顺里 3#箱变 T1	10	400	191
3636	市区	风顺里 2#箱变 T1	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3637	市区	东张巷三配变	10	200	0
3638	市区	陆小娘配变	10	200	112
3639	市区	马陆巷西配变	10	400	308
3640	市区	金海里一配变	10	400	205
3641	市区	金海里二配变	10	400	192
3642	市区	金海里三配变	10	400	114
3643	市区	金海里四配变	10	200	21
3644	市区	金海里丙配变	10	400	155
3645	市区	后芮二配变	10	400	162
3646	市区	10kV 任巷 2#箱变 T1	10	630	312
3647	市区	曹阳一配变	10	400	134
3648	市区	曹阳五配变	10	200	57
3649	市区	曹张南九配变	10	200	42
3650	市区	曹张南六配变	10	400	161
3651	市区	曹张南一配变	10	400	184
3652	市区	曹张南三配变	10	400	195
3653	市区	曹张南五配变	10	400	167
3654	市区	曹张南二配变	10	400	209
3655	市区	黄草可配变	10	400	123
3656	市区	杨横浜配变	10	400	49
3657	市区	曹乐一配变	10	400	126
3658	市区	曹星十二配变	10	400	22
3659	市区	前后芮配变	10	400	175
3660	市区	曹乐二配变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3661	市区	曹运四配变	10	200	38
3662	市区	曹运三配变	10	400	166
3663	市区	10kV 金海里 1#站 T1	10	1250	697
3664	市区	10kV 金海里 2#站 T1	10	1250	246
3665	市区	金海里六配变	10	400	79
3666	市区	金海里七配变	10	400	135
3667	市区	腐乳浜泵配变	10	400	167
3668	市区	船泊校配变	10	200	146
3669	市区	木栖苑 2#箱变 T1	10	400	172
3670	市区	路西站 T2	10	800	176
3671	市区	10KV 金科 7#站 T2	10	800	438
3672	市区	曹运二配变	10	400	111
3673	市区	曹运一配变	10	400	213
3674	市区	曹星二配变	10	200	38
3675	市区	曹星一配变	10	400	142
3676	市区	曹星三配变	10	200	42
3677	市区	曹星五配变	10	400	191
3678	市区	曹星六配变	10	200	63
3679	市区	曹星八配变	10	200	57
3680	市区	曹星九配变	10	200	55
3681	市区	曹星十配变	10	200	68
3682	市区	东张巷一配变	10	400	55
3683	市区	江海壹一配变	10	400	91
3684	市区	江海五配变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3685	市区	前包巷配变	10	400	289
3686	市区	江海三配变	10	400	85
3687	市区	江海新村配变	10	400	52
3688	市区	江海叁二配变	10	400	112
3689	市区	邓周巷一配变	10	400	191
3690	市区	邓周巷二配变	10	400	134
3691	市区	邓周一三配变	10	200	103
3692	市区	江海壹二配变	10	200	17
3693	市区	金海里五配变	10	400	78
3694	市区	金海里八配变	10	200	48
3695	市区	金海里九配变	10	400	112
3696	市区	金海里十配变	10	400	128
3697	市区	民丰里五配变	10	400	172
3698	市区	通扬一七配变	10	400	109
3699	市区	扬名一八配变	10	400	156
3700	市区	扬名九配变	10	400	211
3701	市区	扬名十配变	10	200	93
3702	市区	扬名一二配变	10	400	110
3703	市区	通扬三配变	10	400	147
3704	市区	通扬四配变	10	400	59
3705	市区	大庄村二配变	10	400	128
3706	市区	通扬一配变	10	400	142
3707	市区	通扬一二配变	10	400	285
3708	市区	北头巷配变	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3709	市区	扬名新村 1#箱变 T1	10	315	112
3710	市区	南阳二配变	10	400	80
3711	市区	牛弄配变	10	400	285
3712	市区	10kV 亭子桥 4#箱变 T1	10	630	342
3713	市区	永乐路配变	10	400	13
3714	市区	市委农工配变	10	400	119
3715	市区	玩具厂配变	10	400	31
3716	市区	运河邨配变	10	400	54
3717	市区	运河新村配变	10	400	201
3718	市区	木栖 3#箱变 T1	10	400	68
3719	市区	木栖站 T1	10	1000	354
3720	市区	10kV 金鼎站 T2	10	1000	529
3721	市区	丰二丁配变	10	400	125
3722	市区	丰涵桥配变	10	200	88
3723	市区	蔬菜场配变	10	200	35
3724	市区	曙光龙配变	10	400	247
3725	市区	交通贸配变	10	200	26
3726	市区	会西唐巷甲配变	10	400	0
3727	市区	二院家舍配变	10	400	0
3728	市区	建业路配变	10	400	262
3729	市区	南阳九配变	10	400	0
3730	市区	丁巷二丁配变	10	400	34
3731	市区	10kV 邱巷 37#箱变 T1	10	630	405
3732	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T2	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3733	市区	老轻院十三配变	10	400	119
3734	市区	老轻院九配变	10	400	0
3735	市区	长城配变	10	315	49
3736	市区	锦明苑四配变	10	400	134
3737	市区	锡沙 6#箱变 T1	10	630	499
3738	市区	锡沙 7#箱变 T1	10	630	249
3739	市区	周山浜 2#箱变 T1	10	630	280
3740	市区	周山浜 3#箱变 T1	10	630	313
3741	市区	周山浜 4#箱变 T1	10	630	250
3742	市区	10kV 龙潭 2#箱变 T1	10	400	100
3743	市区	小木桥三配变	10	400	232
3744	市区	俭德路丙配变	10	400	202
3745	市区	迎龙桥配变	10	400	113
3746	市区	西新桥二配变	10	400	60
3747	市区	10kV 紫金门 2#站 T3	10	1250	603
3748	市区	10kV 紫金门 1#站 T3	10	1250	372
3749	市区	柏庄五配变	10	315	8
3750	市区	10kV 高路 3#箱变 T1	10	400	234
3751	市区	惠龙四配变	10	400	8
3752	市区	小木桥站 T1	10	1000	280
3753	市区	银杏苑 3#箱变 T1	10	400	102
3754	市区	扬名花园 T2	10	1000	153
3755	市区	幼儿园七配变	10	200	18
3756	市区	山水湖滨 2#站 T1	10	1000	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3757	市区	茂新站 T1	10	1000	218
3758	市区	申新线 1#箱变 T1	10	200	137
3759	市区	申新线 2#箱变 T1	10	200	160
3760	市区	10kV 诸家 4#箱变 T1	10	500	175
3761	市区	上庄 1#箱变 T1	10	500	356
3762	市区	梁丁 1#箱变 T1	10	400	153
3763	市区	10kV 申新线 3#箱变 T1	10	630	352
3764	市区	刘潭单五配变	10	80	39
3765	市区	刘潭单十一配变	10	80	39
3766	市区	刘潭单七配变	10	80	0
3767	市区	刘潭单十三配变	10	80	36
3768	市区	许壹配变	10	200	26
3769	市区	金叶 3#箱变 T1	10	315	213
3770	市区	金叶 1#箱变 T1	10	315	147
3771	市区	朝家桥配变	10	400	141
3772	市区	西顾巷丙配变	10	400	166
3773	市区	西顾巷甲配变	10	400	116
3774	市区	大地名扬配变	10	200	55
3775	市区	薛夹里乙配变	10	200	80
3776	市区	薛夹里四配变	10	200	22
3777	市区	新电二配变	10	200	55
3778	市区	西顾巷配变	10	400	275
3779	市区	沁园集配变	10	400	64
3780	市区	清零二配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3781	市区	清零一配变	10	400	129
3782	市区	扬单三配变	10	80	43
3783	市区	扬单二配变	10	80	37
3784	市区	扬单一配变	10	80	39
3785	市区	扬单十二配变	10	80	39
3786	市区	扬单十一配变	10	80	42
3787	市区	扬单八配变	10	80	34
3788	市区	扬单九配变	10	80	42
3789	市区	扬单十配变	10	80	46
3790	市区	扬单六配变	10	80	45
3791	市区	扬单五配变	10	80	42
3792	市区	堵巷 1#箱变 T1	10	400	295
3793	市区	大巷上配变	10	200	68
3794	市区	10kV 绿洲站 T1	10	1250	485
3795	市区	巡桥 1#箱变 T1	10	630	247
3796	市区	巡桥 2#箱变 T1	10	630	361
3797	市区	扬单七配变	10	80	44
3798	市区	扬单四配变	10	80	40
3799	市区	清扬十六配变	10	400	60
3800	市区	勤俭新村三配变	10	400	176
3801	市区	清扬乙一配变	10	400	147
3802	市区	清扬乙二配变	10	400	146
3803	市区	清扬乙四配变	10	400	169
3804	市区	清扬乙三配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3805	市区	清扬乙五配变	10	400	258
3806	市区	清扬五配变	10	400	176
3807	市区	清扬乙六配变	10	200	41
3808	市区	巡桥 4# 箱变 T1	10	630	396
3809	市区	巡桥 5# 箱变 T1	10	630	431
3810	市区	绿洲 1# 箱变 T1	10	630	339
3811	市区	绿洲 2# 箱变 T1	10	630	377
3812	市区	10kV 刘渔 1#箱变 T1	10	400	296
3813	市区	星晟 2#站 T1	10	800	341
3814	市区	北大街配变	10	200	99
3815	市区	江尖桥配变	10	400	229
3816	市区	江尖站 T1	10	1000	634
3817	市区	10kV 自治路配电所 T1	10	800	505
3818	市区	金匱苑 3#站 T1	10	1250	599
3819	市区	金匱苑#1 站 T1	10	1250	555
3820	市区	10kV 龙海苑站 T1	10	1000	465
3821	市区	灯管理配变	10	200	99
3822	市区	民生站 T2	10	1000	506
3823	市区	民生站 T1	10	1000	455
3824	市区	小木桥站 T2	10	1000	118
3825	市区	解困甲配变	10	200	73
3826	市区	水车 1#箱变 T1	10	630	424
3827	市区	荷叶六配变	10	400	178
3828	市区	盛二一泵配变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3829	市区	尤渡苑 5#站 T1	10	800	269
3830	市区	朱巷丙配变	10	200	4
3831	市区	锡航丁配变	10	400	100
3832	市区	扬名一九配变	10	200	77
3833	市区	畅舜苑 4#箱变 T1	10	630	260
3834	市区	畅舜苑 6#箱变 T1	10	400	176
3835	市区	10kV 泰翔站 T1	10	1000	498
3836	市区	东方云顶站 2#	10	1000	644
3837	市区	东方云顶站 1#	10	1000	383
3838	市区	10kV 河北 1#箱变 T1	10	400	314
3839	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T2	10	800	399
3840	市区	10kV 青峰 2#箱变 T1	10	630	274
3841	市区	10kV 天域华园 3#站 T2	10	800	459
3842	市区	10kV 邱巷 6#箱变 T1	10	630	414
3843	市区	10kV 吉宝 5#站 T4	10	800	457
3844	市区	10kV 中北 2#箱变 T1	10	630	296
3845	市区	10kV 东岭 1#站 T1	10	800	440
3846	市区	棉花巷配变	10	400	138
3847	市区	10KV 金科 7#站 T4	10	800	498
3848	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T2	10	800	480
3849	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T3	10	800	604
3850	市区	10kV 北庄 6#箱变 T1	10	630	456
3851	市区	10kV 邱巷 53#箱变 T1	10	630	504
3852	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T1	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3853	市区	10kV 西汀苑 2#站 T1	10	800	616
3854	市区	刘潭贰三配变	10	400	147
3855	市区	10kV 稻村 26#箱变 T1	10	630	367
3856	市区	沿河二配变	10	400	63
3857	市区	10kV 崇安府 3#站 T2	10	800	384
3858	市区	10kV 春嘉 2#站 T2	10	1000	193
3859	市区	黄石桥配变	10	400	121
3860	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T2	10	800	588
3861	市区	10kV 扬花苑 1#站 T1	10	800	602
3862	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T2	10	800	513
3863	市区	10kV 鲍巷 1#箱变 T1	10	630	177
3864	市区	10kV 大塘御园 9#站 T2	10	800	432
3865	市区	10kV 西汀 1#箱变	10	630	360
3866	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T1	10	800	612
3867	市区	10kV 江湾 5#站 T3	10	800	552
3868	市区	10kV 大塘御园 2#站 T1	10	800	346
3869	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T2	10	800	591
3870	市区	10kV 黄巷站 T2	10	1000	253
3871	市区	10kV 导航 1#箱变 T1	10	630	340
3872	市区	10kV 地税 4#箱变 T1	10	630	504
3873	市区	五里五配变	10	400	273
3874	市区	路灯处配变	10	200	135
3875	市区	住友苑 1#箱变 T1	10	630	290
3876	市区	秀菜六配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3877	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T2	10	800	450
3878	市区	10kV 天紫 2#站 T1	10	800	288
3879	市区	10kV 天紫 2#站 T2	10	800	354
3880	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T4	10	800	465
3881	市区	住友苑 2# 箱变 T1	10	400	137
3882	市区	住友苑 3# 箱变 T1	10	630	290
3883	市区	住友苑 4# 箱变 T1	10	630	160
3884	市区	孙蒋十配变	10	400	84
3885	市区	孙蒋三配变	10	400	179
3886	市区	孙蒋二配变	10	400	92
3887	市区	孙蒋浜一配变	10	400	297
3888	市区	孙蒋浜二配变	10	200	101
3889	市区	10kV 融禾 12#站 T1	10	800	620
3890	市区	20kV 金桂 4 号站 T1	20	800	434
3891	市区	20kV 金桂 4 号站 T2	20	800	442
3892	市区	孙蒋浜三配变	10	400	90
3893	市区	孙蒋集贸配变	10	200	139
3894	市区	孙蒋水产配变	10	400	249
3895	市区	孙蒋四配变	10	315	171
3896	市区	孙蒋五配变	10	400	65
3897	市区	住友家甲配变	10	400	96
3898	市区	住友家乙配变	10	400	83
3899	市区	孙蒋六配变	10	400	69
3900	市区	孙菜场一配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3901	市区	孙菜场二配变	10	200	27
3902	市区	10kV 江湾 4#站 T3	10	800	434
3903	市区	10kV 江湾 4#站 T1	10	800	404
3904	市区	10kV 江湾 4#站 T2	10	800	389
3905	市区	10kV 江湾 4#站 T4	10	800	444
3906	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T1	10	800	578
3907	市区	10kV 震泽 7#箱变 T1	10	630	343
3908	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T2	10	800	372
3909	市区	凤翔花苑 T1	10	630	219
3910	市区	10kV 天域华园 5#站 T3	10	800	412
3911	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T1	10	800	588
3912	市区	10kV 御庭 8#站 T2	10	800	569
3913	市区	孙蒋八配变	10	200	15
3914	市区	整治配变	10	200	160
3915	市区	大成浜配变	10	200	13
3916	市区	孙蒋九配变	10	315	104
3917	市区	水泵配变	10	400	275
3918	市区	大成村一配变	10	400	131
3919	市区	向阳 15#箱变 T1	10	630	296
3920	市区	10kV 教育 4#箱变 T1	10	630	137
3921	市区	10kV 天一华府 1#站 T1	10	800	347
3922	市区	10kV 天一华府 1#站 T3	10	800	496
3923	市区	10kV 天一华府 1#站 T4	10	800	544
3924	市区	10kV 天一华府 1#站 T2	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3925	市区	10kV 天一华府 2#站 T1	10	800	373
3926	市区	10kV 天一华府 2#站 T3	10	800	470
3927	市区	10kV 观河澜院站 T4	10	800	539
3928	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T1	10	800	406
3929	市区	曹张八配变	10	400	235
3930	市区	10kV 大运华府 9#站 T2	10	800	388
3931	市区	10kV 工艺 4#箱变 T1	10	630	465
3932	市区	10kV 天一华府 2#站 T4	10	800	506
3933	市区	10kV 天一华府 2#站 T2	10	800	384
3934	市区	10kV 稻村 21#箱变 T1	10	630	425
3935	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T1	10	800	586
3936	市区	10kV 环宇 2#箱变 T1	10	630	321
3937	市区	10kV 大塘御园 5#站 T2	10	800	380
3938	市区	解放新村站 T2	10	1000	607
3939	市区	南徐桥四配变	10	400	75
3940	市区	永香	10	400	219
3941	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T2	10	800	306
3942	市区	10kV 天卒 8#箱变 T1	10	630	381
3943	市区	10kV 稻香 5#箱变 T1	10	630	381
3944	市区	10kV 天卒 12#箱变 T1	10	630	313
3945	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T4	10	800	592
3946	市区	10kV 耕读锦绣院 3#站 T1	10	800	461
3947	市区	钱桥街道配变	10	400	320
3948	市区	水车湾站 T1	10	1000	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3949	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T2	10	800	622
3950	市区	颂梅新村三配变	10	400	86
3951	市区	雷二期五配变	10	200	0
3952	市区	10kV 交电 3#箱变 T1	10	630	308
3953	市区	兴源照明配变	10	400	222
3954	市区	10kV 世贸 1#箱变 T1	10	400	169
3955	市区	10kV 邱巷 5#箱变 T1	10	630	403
3956	市区	10kV 大塘御园 4#站 T1	10	800	314
3957	市区	10kV 北创 6#站 T3	10	800	390
3958	市区	10kV 天紫 4#站 T1	10	800	347
3959	市区	10kV 天紫 4#站 T2	10	800	392
3960	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T4	10	800	462
3961	市区	10kV 天紫 3#站 T3	10	800	253
3962	市区	10kV 天紫 3#站 T4	10	800	382
3963	市区	10kV 天紫 3#站 T2	10	800	271
3964	市区	10kV 天紫 3#站 T1	10	800	371
3965	市区	双河十四配变	10	400	188
3966	市区	20kV 金域 12#站 T3	20	800	430
3967	市区	仙蠡涝配变	10	400	99
3968	市区	10kV 优雅 3#箱变 T1	10	630	347
3969	市区	20kV 金桂 2#站 T1	20	800	430
3970	市区	20kV 金桂 2#站 T2	20	800	398
3971	市区	10kV 未来城 2#站 T1	10	800	385
3972	市区	20kV 金桂 3#站 T1	20	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3973	市区	20kV 金桂 3#站 T2	20	800	436
3974	市区	大全机配变	10	400	113
3975	市区	10kV 水榭澜庭 2#站 T4	10	800	546
3976	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T1	10	800	290
3977	市区	10kV 邱巷 35#箱变 T1	10	630	400
3978	市区	南江贸配变	10	400	45
3979	市区	10kV 北庄 4#箱变 T1	10	630	439
3980	市区	10kV 惠景 8#站 T4	10	800	433
3981	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T2	10	800	461
3982	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T1	10	800	604
3983	市区	10kV 融禾 12#站 T3	10	800	629
3984	市区	10kV 金科 6#站 T2	10	800	423
3985	市区	20kV 金桂 5#站 T1	20	800	422
3986	市区	20kV 金桂 5#站 T2	20	800	415
3987	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T1	10	800	555
3988	市区	双河五配变	10	200	31
3989	市区	10kV 多加 2#箱变 T1	10	630	466
3990	市区	10kV 辰上南园 2#站 T4	10	800	557
3991	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T3	10	800	579
3992	市区	10kV 百乐 4#站 T1	10	800	38
3993	市区	10kV 百乐 4#站 T2	10	800	326
3994	市区	10kV 稻村 14#箱变 T1	10	630	350
3995	市区	诸家线#1 箱变 T1	10	400	105
3996	市区	顾巷线 1#箱变 T1	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
3997	市区	10kV 百乐 5#站 T1	10	800	91
3998	市区	10kV 百乐 5#站 T2	10	800	346
3999	市区	10kV 百乐 5#站 T3	10	800	0
4000	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	260
4001	市区	10kV 百乐 6#站 T1	10	800	166
4002	市区	10kV 百乐 6#站 T2	10	800	356
4003	市区	10kV 百乐 6#站 T3	10	800	208
4004	市区	10kV 百乐 6#站 T4	10	800	347
4005	市区	红星舍甲配变	10	315	96
4006	市区	红星舍乙配变	10	200	3
4007	市区	锡山区丁配变	10	200	61
4008	市区	西新乐配变	10	400	127
4009	市区	五里一配变	10	400	143
4010	市区	蠡桥村委配变	10	400	142
4011	市区	永泰一配变	10	200	97
4012	市区	后周巷配变	10	400	32
4013	市区	春晖三配变	10	400	117
4014	市区	春晖五配变	10	400	174
4015	市区	塔影三配变	10	400	179
4016	市区	塔影十二配变	10	400	204
4017	市区	塔影五配变	10	400	159
4018	市区	塔影十四配变	10	400	150
4019	市区	扬中农配变	10	400	283
4020	市区	扬队配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4021	市区	五里二配变	10	400	130
4022	市区	五里三配变	10	400	145
4023	市区	前宋巷站 T3	10	1000	625
4024	市区	10kV 前宋巷站 T1	10	1000	489
4025	市区	梁园 1#箱变 T1	10	630	330
4026	市区	梁园 2#箱变 T1	10	315	141
4027	市区	纳新桥甲配变	10	400	156
4028	市区	纳新舍乙配变	10	400	188
4029	市区	康居配变	10	200	65
4030	市区	宁海里二配变	10	400	91
4031	市区	宁海里一配变	10	400	136
4032	市区	银杏苑 1#箱变 T1	10	630	0
4033	市区	宁海二二配变	10	400	197
4034	市区	宁海二三配变	10	400	190
4035	市区	照相厂配变	10	400	198
4036	市区	宁海二四配变	10	200	28
4037	市区	许巷甲配变	10	400	264
4038	市区	红星桥配变	10	400	239
4039	市区	东朝巷甲配变	10	200	110
4040	市区	10kV 世纪苑 1#站 T1	10	1000	504
4041	市区	10kV 世纪苑 1#站 T2	10	1000	431
4042	市区	10kV 世纪苑 2#站 T1	10	1000	518
4043	市区	10kV 世纪苑 2#站 T2	10	1000	562
4044	市区	20kV 西水东 4#站 T1	20	800	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4045	市区	20kV 西水东 4#站 T2	20	800	320
4046	市区	铁路南配变	10	200	58
4047	市区	青石三配变	10	200	78
4048	市区	10kV 惠苑 1#站 T1	10	800	327
4049	市区	10kV 惠苑 1#站 T2	10	800	304
4050	市区	10kV 惠苑 2#站 T1	10	800	403
4051	市区	10kV 惠苑 2#站 T2	10	800	384
4052	市区	10kV 惠苑 2#站 T3	10	800	311
4053	市区	10kV 惠苑 2#站 T4	10	800	370
4054	市区	10kV 五爱 1#站 T1	10	800	260
4055	市区	10kV 五爱 1#站 T2	10	800	272
4056	市区	10kV 五爱 2#站 T1	10	1000	458
4057	市区	10kV 五爱 2#站 T2	10	1000	363
4058	市区	二号桥配变	10	400	236
4059	市区	10kV 水仙里 2#站 T1	10	1000	478
4060	市区	10kV 水仙里 2#站 T2	10	1000	438
4061	市区	10kV 香榭 2#站 T1	10	800	378
4062	市区	10kV 香榭 2#站 T2	10	800	427
4063	市区	10kV 家乐 3#站 T1	10	800	208
4064	市区	10kV 家乐 3#站 T2	10	800	264
4065	市区	20kV 黄泥头 2#站 T1	20	1000	319
4066	市区	20kV 黄泥头 2#站 T2	20	1000	591
4067	市区	20kV 黄泥头 2#站 T3	20	1000	91
4068	市区	尤村配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4069	市区	锦明八配变	10	200	0
4070	市区	桥头巷甲配变	10	200	0
4071	市区	后杨木桥配变	10	400	167
4072	市区	10kV 梁丁 2#箱变 T1	10	630	273
4073	市区	健康路乙配变	10	200	55
4074	市区	10kV 五里 3#箱变 T1	10	400	272
4075	市区	曹星十一配变	10	200	43
4076	市区	金城二三配变	10	200	62
4077	市区	建乐居委变	10	400	81
4078	市区	制板厂配变	10	400	0
4079	市区	10kV 誉品 5#站 T3	10	800	370
4080	市区	10kV 誉品 5#站 T1	10	800	433
4081	市区	10kV 誉品 5#站 T2	10	800	405
4082	市区	10kV 誉品 5#站 T4	10	800	376
4083	市区	向阳 13#箱变 T1	10	630	360
4084	市区	卜古桥东配变	10	400	320
4085	市区	20kV 九龙仓 20#站 T1	20	800	304
4086	市区	20kV 九龙仓 20#站 T2	20	800	444
4087	市区	10kV 誉品 6#站 T1	10	800	392
4088	市区	10kV 誉品 6#站 T3	10	800	426
4089	市区	10kV 誉品 6#站 T4	10	800	414
4090	市区	10kV 誉品 6#站 T2	10	800	392
4091	市区	10kV 尤巷 3#箱变 T1	10	630	363
4092	市区	10kV 誉品 7#站 T1	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4093	市区	10kV 誉品 7#站 T3	10	800	404
4094	市区	10kV 誉品 7#站 T4	10	800	362
4095	市区	10kV 誉品 7#站 T2	10	800	428
4096	市区	社区卫生配变	10	400	182
4097	市区	10kV 北庄 8#箱变 T1	10	630	408
4098	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T2	10	800	530
4099	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T2	10	800	442
4100	市区	小王巷三配变	10	400	227
4101	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T4	10	800	396
4102	市区	20kV 九龙仓 19#站 T1	20	800	390
4103	市区	20kV 九龙仓 19#站 T3	20	800	314
4104	市区	20kV 九龙仓 19#站 T4	20	800	386
4105	市区	20kV 九龙仓 19#站 T2	20	800	318
4106	市区	锡桥路灯配变	10	200	98
4107	市区	沈巷壹三配变	10	200	60
4108	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T1	10	800	381
4109	市区	10kV 弘阳 1#站 T1	10	800	463
4110	市区	10kV 弘阳 1#站 T2	10	800	462
4111	市区	20kV 西水东 17#站 T1	20	800	442
4112	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T1	10	800	622
4113	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T2	10	800	610
4114	市区	10kV 震泽 9#箱变 T1	10	630	353
4115	市区	盛一西配变	10	315	121
4116	市区	盛一中配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4117	市区	盛一北配变	10	400	126
4118	市区	盛岸村一配变	10	200	0
4119	市区	盛岸新村配变	10	200	49
4120	市区	盛二十二配变	10	400	229
4121	市区	盛岸农贸配变	10	200	99
4122	市区	盛二三配变	10	400	119
4123	市区	盛二四配变	10	400	171
4124	市区	盛二十四配变	10	315	26
4125	市区	盛二七配变	10	200	24
4126	市区	10kV 天御 3#站 T1	10	800	386
4127	市区	10kV 天御 3#站 T2	10	800	402
4128	市区	10kV 天御 3#站 T3	10	800	442
4129	市区	10kV 天御 3#站 T4	10	800	469
4130	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T2	10	800	574
4131	市区	10kV 天域华园 4#站 T1	10	800	378
4132	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T3	10	800	436
4133	市区	凌源机械配变	10	400	166
4134	市区	10kV 和新 3#箱变 T1	10	630	397
4135	市区	红卫家舍配变	10	400	187
4136	市区	10kV 东岭 3#站 T2	10	800	448
4137	市区	10kV 大运华府 2#站 T3	10	800	418
4138	市区	10kV 邱巷 49#箱变 T1	10	630	428
4139	市区	张巷二四配变	10	400	74
4140	市区	东张巷二配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4141	市区	箕业配变	10	400	129
4142	市区	建设丁二配变	10	200	36
4143	市区	10kV 稻村 18#箱变 T1	10	630	428
4144	市区	10kV 稻村 22#箱变 T1	10	630	413
4145	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T3	10	800	574
4146	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T4	10	800	382
4147	市区	振新路四变	10	400	318
4148	市区	小吴巷十三配变	10	400	183
4149	市区	通扬二配变	10	400	156
4150	市区	红旗泵配变	10	200	0
4151	市区	芦庄 3#站 T1	10	1250	146
4152	市区	芦庄 3#站 T2	10	1250	365
4153	市区	10kV 震泽 10#箱变 T1	10	630	409
4154	市区	10kV 邱巷 30#箱变 T1	10	630	358
4155	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T3	10	800	320
4156	市区	公司通信站 T2	10	100	80
4157	市区	10kV 北庄 3#箱变 T1	10	630	429
4158	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T1	10	800	473
4159	市区	20kV 金桂 6#站 T2	20	800	338
4160	市区	东风村 2#箱变 T1	10	400	103
4161	市区	丰涵 1#箱变 T1	10	400	319
4162	市区	塔拾贰一配变	10	200	47
4163	市区	10kV 西汀苑 3#站 T2	10	800	617
4164	市区	10kV 邱巷 8#箱变 T1	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4165	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T1	10	800	406
4166	市区	10kV 溪涧雅苑站 T3	10	800	333
4167	市区	盛岸里四配变	10	400	168
4168	市区	建筑二配变	10	400	115
4169	市区	10kV 彩乐居 7#站 T3	10	800	639
4170	市区	江海伍二配变	10	400	161
4171	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T4	10	800	481
4172	市区	对面巷配变	10	400	265
4173	市区	10kV 大运华府 4#站 T1	10	800	434
4174	市区	周山浜 1#箱变 T1	10	630	154
4175	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T3	10	800	426
4176	市区	10kV 水秀 19#箱变 T1	10	630	395
4177	市区	10kV 和新 4#箱变 T1	10	630	410
4178	市区	10kV 彩乐居 4#站 T1	10	800	572
4179	市区	20kV 西水东 11#站 T1	20	800	437
4180	市区	20kV 西水东 11#站 T2	20	800	393
4181	市区	10kV 西汀苑 2#站 T2	10	800	624
4182	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T4	10	800	524
4183	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T2	10	800	602
4184	市区	惠龙十三配变	10	400	170
4185	市区	城建家舍配变	10	400	141
4186	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T2	10	800	577
4187	市区	九里基配变	10	400	102
4188	市区	清名三配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4189	市区	10kV 海关 1#箱变 T1	10	630	503
4190	市区	10kV 圆通站 T3	10	1000	388
4191	市区	10kV 东岭 1#站 T2	10	800	176
4192	市区	绿塔一配变	10	200	51
4193	市区	10kV 天域华园 5#站 T2	10	800	403
4194	市区	公园配变	10	400	0
4195	市区	10KV 邱巷线 1#箱变 T1	10	630	399
4196	市区	10KV 邱巷线 2#箱变 T1	10	630	491
4197	市区	10kV 未来城 4#站 T3	10	800	305
4198	市区	10kV 未来城 4#站 T1	10	800	355
4199	市区	10kV 未来城 4#站 T2	10	800	398
4200	市区	10kV 未来城 4#站 T4	10	800	388
4201	市区	10kV 桥悦 4#箱变 T1	10	630	335
4202	市区	10kV 风光里 1#站 T1	10	800	340
4203	市区	10kV 风光里 1#站 T2	10	800	478
4204	市区	机床七配变	10	400	114
4205	市区	10kV 香榭 3#站 T1	10	800	465
4206	市区	10kV 香榭 3#站 T2	10	800	378
4207	市区	华新配变	10	400	115
4208	市区	10kV 香榭 3#站 T3	10	800	377
4209	市区	10kV 香榭 3#站 T4	10	800	335
4210	市区	风网点一配变	10	400	89
4211	市区	曹阳三配变	10	400	94
4212	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T2	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4213	市区	小桥头乙配变	10	200	2
4214	市区	金盛苑一配变	10	200	87
4215	市区	槐谢一配变	10	200	68
4216	市区	利港电配变	10	200	61
4217	市区	小桥头四配变	10	400	235
4218	市区	小桥头丁配变	10	200	42
4219	市区	小桥头丙配变	10	200	31
4220	市区	10KV 锡星 1#箱变 T1	10	400	231
4221	市区	薛湾里二配变	10	200	54
4222	市区	薛湾里一配变	10	200	21
4223	市区	污水泵站二配变	10	400	185
4224	市区	维也纳站 T2	10	800	314
4225	市区	10kV 吉品花苑 2#箱变 T1	10	630	225
4226	市区	10kV 吉品花苑 1#箱变 T1	10	630	290
4227	市区	金字苑 1#箱变 T1	10	400	101
4228	市区	金字苑 2#箱变 T1	10	400	125
4229	市区	金字苑 3#箱变 T1	10	400	121
4230	市区	嘉德站 T1	10	1000	459
4231	市区	建业路甲配变	10	400	62
4232	市区	党校配变	10	200	87
4233	市区	建业路乙配变	10	400	320
4234	市区	建业路丁配变	10	400	305
4235	市区	建业路丙配变	10	200	91
4236	市区	修理厂配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4237	市区	10kV 新民 2#箱变 T1	10	630	369
4238	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T3	10	800	414
4239	市区	20kV 西水东 16#站 T1	20	800	387
4240	市区	10kV 北创 3#站 T2	10	800	304
4241	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T3	10	800	306
4242	市区	西顾巷丁配变	10	400	287
4243	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T4	10	800	314
4244	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T4	10	800	424
4245	市区	10kV 小天鹅 12#站 T1	10	800	483
4246	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T2	10	800	557
4247	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T3	10	800	570
4248	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T2	10	800	464
4249	市区	20kV 金域 9#站 T2	20	1000	565
4250	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T3	10	800	453
4251	市区	20kV 金域 9#站 T1	20	1000	585
4252	市区	10kV 茂业城 6#站 T2	10	800	425
4253	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T2	10	800	334
4254	市区	10kV 永泰 4#箱变 T1	10	630	331
4255	市区	10kV 西前 1#箱变 T1	10	630	246
4256	市区	10kV 多加 1#箱变 T1	10	400	258
4257	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T4	10	800	393
4258	市区	大运华府 7#站 T1	10	800	378
4259	市区	10kV 小天鹅 12#站 T4	10	800	475
4260	市区	20kV 九龙仓 22#站 T2	20	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4261	市区	10kV 惠飞大厦#2 箱变 T1	10	630	294
4262	市区	20kV 西水东 15#站 T1	20	800	371
4263	市区	20kV 金域 8#站 T2	20	1000	594
4264	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T3	10	800	348
4265	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T4	10	800	409
4266	市区	10kV 北创 4#站 T1	10	800	358
4267	市区	20kV 西水东 16#站 T2	20	800	403
4268	市区	10kV 马湾 2#箱变 T1	10	400	240
4269	市区	10kV 兴竹 5#箱变 T1	10	630	332
4270	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T1	10	800	338
4271	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T2	10	800	558
4272	市区	10kV 大塘锦园 5#站 T2	10	800	390
4273	市区	辛惠配变	10	400	242
4274	市区	10kV 茂业城 7#站 T2	10	800	367
4275	市区	20kV 九龙仓 23#站 T1	20	800	235
4276	市区	10kV 小天鹅 12#站 T3	10	800	426
4277	市区	10KV 运河苑 9#站 T2	10	800	332
4278	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T3	10	800	291
4279	市区	10kV 茂业城 7#站 T1	10	800	368
4280	市区	10kV 北创 3#站 T4	10	800	362
4281	市区	10kV 凤翔 2#箱变 T1	10	630	295
4282	市区	20kV 九龙仓 23#站 T2	20	800	362
4283	市区	10kV 仙泵 1#箱变 T1	10	400	226
4284	市区	荣家头配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4285	市区	伯渎桥伍配变	10	400	104
4286	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T1	10	800	319
4287	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T4	10	800	384
4288	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T4	10	800	360
4289	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T2	10	800	522
4290	市区	10kV 芦村家园 2#站 T2	10	1000	614
4291	市区	10kV 融禾 4#站 T2	10	800	402
4292	市区	10kV 芦村家园 2#站 T3	10	1000	515
4293	市区	10kV 北创 3#站 T3	10	800	267
4294	市区	20kV 西水东 16#站 T3	20	800	436
4295	市区	10kV 惠飞大厦#1 箱变 T1	10	630	370
4296	市区	10kV 全昌 6#箱变 T1	10	630	369
4297	市区	10kV 凤翔 1#箱变 T1	10	630	387
4298	市区	20kV 九龙仓 22#站 T1	20	800	372
4299	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T1	10	800	320
4300	市区	10kV 西泾 1#箱变 T1	10	400	317
4301	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T2	10	800	399
4302	市区	10kV 兴竹 6#箱变 T1	10	630	302
4303	市区	10kV 市北 1#箱变 T1	10	630	428
4304	市区	10kV 小天鹅 12#站 T2	10	800	431
4305	市区	丁巷配变	10	400	128
4306	市区	10kV 北创 5#站 T2	10	800	446
4307	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T1	10	800	423
4308	市区	侨谊小学配变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4309	市区	10kV 中桥 2#箱变 T1	10	400	252
4310	市区	10kV 北创 4#站 T2	10	800	393
4311	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T3	10	800	365
4312	市区	10kV 大塘锦园 5#站 T1	10	800	365
4313	市区	10kV 北创 3#站 T1	10	800	316
4314	市区	孙蒋三十配变	10	400	253
4315	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T3	10	800	365
4316	市区	10KV 运河苑 9#站 T1	10	800	409
4317	市区	10kV 北创 5#站 T1	10	800	322
4318	市区	大窑路三配变	10	400	109
4319	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T1	10	800	509
4320	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T1	10	800	278
4321	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T1	10	800	222
4322	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T2	10	800	326
4323	市区	20kV 九龙仓 22#站 T4	20	800	460
4324	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T2	10	800	321
4325	市区	小吴巷十四配变	10	400	164
4326	市区	10kV 大塘锦园 4#站 T2	10	800	332
4327	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T3	10	800	314
4328	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T4	10	800	341
4329	市区	20kV 金域 8#站 T1	20	1000	603
4330	市区	10kV 芦村家园 2#站 T4	10	1000	503
4331	市区	新中三配变	10	400	125
4332	市区	20kV 九龙仓 22#站 T3	20	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4333	市区	银杏苑 2#箱变 T1	10	630	42
4334	市区	20kV 西水东 16#站 T4	20	800	421
4335	市区	10kV 芦村家园 2#站 T1	10	1000	588
4336	市区	20kV 西水东 15#站 T2	20	800	353
4337	市区	春申并网配变	10	200	159
4338	市区	前盛岸西配变	10	400	161
4339	市区	石门路甲配变	10	200	0
4340	市区	20kV 梨花苑 1#站 T1	20	1000	498
4341	市区	20kV 梨花苑 1#站 T2	20	1000	237
4342	市区	20kV 梨花苑 1#站 T3	20	1000	454
4343	市区	20KV 梨花苑 4#站 T1	20	1000	298
4344	市区	20KV 梨花苑 4#站 T2	20	1000	175
4345	市区	20KV 梨花苑 4#站 T3	20	1000	314
4346	市区	20KV 梨花苑 5#站 T1	20	500	230
4347	市区	20KV 梨花苑 5#站 T2	20	500	155
4348	市区	高泾李东配变	10	200	58
4349	市区	盛一一配变	10	400	275
4350	市区	盛一二配变	10	200	14
4351	市区	盛一南配变	10	400	149
4352	市区	盛一三配变	10	400	199
4353	市区	盛一四配变	10	200	42
4354	市区	盛一五配变	10	400	259
4355	市区	盛一甲配变	10	400	114
4356	市区	10kV 北庄 1 号箱变 T1	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4357	市区	10kV 天一华府 4#站 T1	10	800	456
4358	市区	10kV 礼樾馨园 1#站 T2	10	800	577
4359	市区	凤翔花苑 2#箱变 T1	10	630	273
4360	市区	10kV 中联 3#箱变 T1	10	630	503
4361	市区	10kV 桥边 4#箱变 T1	10	630	329
4362	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T3	10	800	510
4363	市区	梁溪桥路灯配变	10	400	271
4364	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T4	10	800	441
4365	市区	储运配变	10	400	209
4366	市区	10kV 大运华府 2#站 T1	10	800	445
4367	市区	10kV 大运华府 4#站 T2	10	800	429
4368	市区	10kV 邱巷 20#箱变 T1	10	630	357
4369	市区	10kV 天卒 6#箱变 T1	10	630	342
4370	市区	10kV 向阳 3#箱变 T1	10	630	258
4371	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T2	10	800	575
4372	市区	谢巷东配变	10	400	48
4373	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T3	10	800	450
4374	市区	张巷戊配变	10	400	160
4375	市区	曹张南八配变	10	400	216
4376	市区	中花苑二配变	10	400	131
4377	市区	岸里北配变	10	400	199
4378	市区	曹张南七配变	10	400	231
4379	市区	西乌路灯配变	10	400	192
4380	市区	老乌浜乙配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4381	市区	永丰乙配变	10	400	221
4382	市区	中南路乙配变	10	400	34
4383	市区	李巷四配变	10	400	92
4384	市区	10kV 交电 5#箱变 T1	10	630	399
4385	市区	10kV 江花 6#站 T1	10	800	555
4386	市区	槐古二三配变	10	400	101
4387	市区	田基浜丙配变	10	400	100
4388	市区	10kV 水秀 13#箱变 T1	10	630	374
4389	市区	10kV 景熙雅苑 3#站 T1	10	800	581
4390	市区	永乐二配变	10	400	192
4391	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T1	10	800	364
4392	市区	曹婆桥丁配变	10	400	85
4393	市区	10kV 置煤 8#箱变 T1	10	630	355
4394	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T1	10	800	338
4395	市区	10kV 御墅 11#站 T1	10	800	394
4396	市区	10kV 御墅 11#站 T3	10	800	417
4397	市区	10kV 御墅 11#站 T4	10	800	442
4398	市区	10kV 御墅 11#站 T2	10	800	438
4399	市区	10kV 江花 7#站 T2	10	800	588
4400	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T1	10	800	512
4401	市区	倪桥头	10	400	191
4402	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2	10	800	532
4403	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T4	10	800	587
4404	市区	10kV 彩乐居 4#站 T4	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4405	市区	10kV 亭子桥 5#箱变 T1	10	630	397
4406	市区	塔影七配变	10	400	25
4407	市区	10kV 水秀 10#箱变 T1	10	630	385
4408	市区	10kV 西泾 11#箱变 T1	10	630	415
4409	市区	10kV 震泽 8#箱变 T1	10	630	366
4410	市区	10kV 悦诚 6#站 T2	10	800	445
4411	市区	10kV 悦诚 6#站 T1	10	800	346
4412	市区	10kV 悦诚 7#站 T1	10	800	395
4413	市区	10kV 五河新村 3#箱变 T1	10	630	122
4414	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T2	10	800	573
4415	市区	10kV 大塘御园 10#站 T2	10	800	375
4416	市区	10kV 悦诚 7#站 T2	10	800	444
4417	市区	10kV 源溪悦庭站 T4	10	800	446
4418	市区	杨巷十三配变	10	400	52
4419	市区	风度汽车配变	10	400	320
4420	市区	颐养园配变	10	400	17
4421	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T1	10	800	386
4422	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2	10	800	498
4423	市区	市政地配变	10	400	234
4424	市区	10kV 兴源 4#箱变 T1	10	400	192
4425	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T1	10	800	326
4426	市区	10kV 稻村 25#箱变 T1	10	630	424
4427	市区	10kV 锡沙 3#箱变 T1	10	630	409
4428	市区	10kV 优雅 2#箱变 T1	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4429	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T2	10	800	377
4430	市区	10kV 融禾 9#站 T4	10	800	424
4431	市区	税务家舍配变	10	400	38
4432	市区	10kV 芦 I 线 2#箱变 T1	10	400	127
4433	市区	重点处配变	10	200	41
4434	市区	10kV 阅山 4#站 T1	10	800	240
4435	市区	10kV 阅山 4#站 T2	10	800	270
4436	市区	杨木新五配变	10	200	1
4437	市区	10kV 大运华府 2#站 T4	10	800	438
4438	市区	惠山孙巷配变	10	200	43
4439	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T3	10	800	459
4440	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T2	10	800	512
4441	市区	10kV 交电 4#箱变 T1	10	630	411
4442	市区	10kV 融禾 13#站 T2	10	800	608
4443	市区	10kV 小天鹅 11#站 T1	10	800	328
4444	市区	10kV 小天鹅 11#站 T3	10	800	336
4445	市区	10kV 小天鹅 11#站 T4	10	800	323
4446	市区	10kV 小天鹅 11#站 T2	10	800	343
4447	市区	10kV 庄木 1#箱变 T1	10	630	361
4448	市区	10kV 震泽 3#箱变 T1	10	630	335
4449	市区	物资局配变	10	400	18
4450	市区	五河叁一配变	10	400	189
4451	市区	养牛场配变	10	400	0
4452	市区	10kV 水秀 34#箱变 T1	10	630	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4453	市区	10kV 观庭 8#站 T2	10	800	331
4454	市区	10kV 观庭 8#站 T1	10	800	388
4455	市区	外事客运配变	10	200	134
4456	市区	10kV 盛世 5#站 T1	10	800	333
4457	市区	10kV 盛世 5#站 T2	10	800	323
4458	市区	10kV 盛世 6#站 T1	10	1000	100
4459	市区	10kV 盛世 7#站 T1	10	800	326
4460	市区	10kV 盛世 7#站 T2	10	800	122
4461	市区	10kV 盛世 8#站 T1	10	800	325
4462	市区	10kV 盛世 8#站 T2	10	800	326
4463	市区	10kV 吉宝 6#站 T1	10	800	416
4464	市区	水车湾站 T2	10	1000	289
4465	市区	20kV 建乐苑 1#站 T1	20	1000	458
4466	市区	20kV 建乐苑 1#站 T2	20	1000	453
4467	市区	20kV 建乐苑 1#站 T3	20	1000	410
4468	市区	20kV 建乐苑 2#站 T1	20	1000	445
4469	市区	20kV 建乐苑 2#站 T2	20	1000	500
4470	市区	20kV 建乐苑 3#站 T1	20	1000	519
4471	市区	20kV 建乐苑 3#站 T2	20	1000	506
4472	市区	20kV 九龙仓 5#站 T1	20	1000	541
4473	市区	20kV 九龙仓 5#站 T2	20	1000	445
4474	市区	20kV 九龙仓 6#站 T1	20	1000	423
4475	市区	20kV 九龙仓 6#站 T2	20	1000	538
4476	市区	20kV 九龙仓 7#站 T1	20	1000	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4477	市区	20kV 九龙仓 7#站 T2	20	1000	568
4478	市区	20kV 九龙仓 8#站 T1	20	1000	507
4479	市区	20kV 九龙仓 8#站 T2	20	1000	433
4480	市区	20kV 九龙仓 9#站 T1	20	1000	484
4481	市区	20kV 九龙仓 9#站 T2	20	1000	412
4482	市区	10kV 御墅 7#站 T1	10	800	359
4483	市区	10kV 御墅 7#站 T2	10	800	380
4484	市区	10kV 御墅 8#站 T1	10	800	362
4485	市区	10kV 御墅 8#站 T2	10	800	290
4486	市区	20/10kV 金太湖 4#站 T1	20	800	356
4487	市区	20/10kV 金太湖 4#站 T2	10	800	353
4488	市区	20/10 金太湖 5#站 T1	20	800	382
4489	市区	20/10 金太湖 5#站 T2	10	800	387
4490	市区	20/10 金太湖 6#站 T1	20	800	391
4491	市区	20/10 金太湖 6#站 T2	10	800	444
4492	市区	石皮巷箱变 T1	10	630	273
4493	市区	民单二配变	10	400	147
4494	市区	刘潭医院配变	10	400	87
4495	市区	吴巷东二配变	10	400	143
4496	市区	丁道桥东配变	10	400	217
4497	市区	胜丰佳美配变	10	400	289
4498	市区	10kV 人民 4#箱变 T1	10	630	503
4499	市区	10kV 北禅寺 2#箱变 T1	10	630	218
4500	市区	向阳 12#箱变 T1	10	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4501	市区	20kV 九龙仓 17#站 T1	20	1000	422
4502	市区	20kV 九龙仓 17#站 T2	20	1000	452
4503	市区	10kV 梧桐 6#站 T1	10	800	318
4504	市区	10kV 梧桐 6#站 T3	10	800	227
4505	市区	10kV 梧桐 7#站 T1	10	800	243
4506	市区	荷叶十二配变	10	400	230
4507	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T2	10	800	586
4508	市区	10kV 薛湾 1#箱变 T1	10	630	450
4509	市区	木栖新村二配变	10	400	154
4510	市区	20kV 西水东 10#站 T2	20	630	332
4511	市区	20kV 西水东 10#站 T1	20	630	357
4512	市区	10kV 梧桐 7#站 T3	10	800	229
4513	市区	10kV 梧桐 6#站 T2	10	800	405
4514	市区	10kV 梧桐 6#站 T4	10	800	337
4515	市区	10kV 梧桐 7#站 T2	10	800	344
4516	市区	10kV 梧桐 7#站 T4	10	800	331
4517	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T1	10	800	502
4518	市区	10kV 仁家 7#站 T1	10	800	344
4519	市区	10kV 仁家 7#站 T3	10	800	338
4520	市区	10kV 仁家 7#站 T2	10	800	350
4521	市区	10kV 仁家 7#站 T4	10	800	368
4522	市区	10kV 仁家 8#站 T1	10	800	350
4523	市区	10kV 仁家 8#站 T2	10	800	418
4524	市区	双甲乙配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4525	市区	10kV 弘阳 2#站 T1	10	800	374
4526	市区	10kV 弘阳 2#站 T2	10	800	436
4527	市区	范巷二配变	10	400	39
4528	市区	慈善物资配变	10	400	186
4529	市区	孙蒋十二配变	10	400	226
4530	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T4	10	800	395
4531	市区	10kV 天悦 3#站 T1	10	800	298
4532	市区	10kV 天悦 3#站 T3	10	800	119
4533	市区	10kV 天悦 3#站 T4	10	800	369
4534	市区	10kV 天悦 3#站 T2	10	800	354
4535	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T1	10	800	454
4536	市区	10kV 天悦 4#站 T3	10	800	365
4537	市区	10kV 天悦 4#站 T1	10	800	282
4538	市区	10kV 天悦 4#站 T4	10	800	426
4539	市区	10kV 天悦 4#站 T2	10	800	385
4540	市区	10kV 会龙 1#箱变 T1	10	630	168
4541	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T3	10	800	418
4542	市区	10kV 唐周巷 1#站 2	10	1000	373
4543	市区	10kV 唐周巷 1#站 4	10	1000	375
4544	市区	10kV 溪南里 2#站 T1	10	1000	499
4545	市区	10kV 溪南里 3#站 T1	10	1000	489
4546	市区	10kV 溪南里 4#站 T1	10	1000	494
4547	市区	10kV 溪南里 5#站 T1	10	1000	556
4548	市区	10kV 溪南里 5#站 T2	10	1000	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4549	市区	10kV 溪南里 3#站 T2	10	1000	538
4550	市区	10kV 溪南里 2#站 T2	10	1000	536
4551	市区	10kV 溪南里 4#站 T2	10	1000	420
4552	市区	10kV 塘泾里 1#站 T2	10	1000	371
4553	市区	10kV 塘泾里 1#站 T1	10	1000	368
4554	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T2	10	800	593
4555	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T4	10	800	433
4556	市区	10kV 西漳 5#箱变 T1	10	630	370
4557	市区	政舍十八配变	10	200	49
4558	市区	复兴路 2#站 T1	10	1000	479
4559	市区	永丰七配变	10	400	52
4560	市区	10kV 北创 8#站 T2	10	800	485
4561	市区	豆品配变	10	200	70
4562	市区	孙家桥三配变	10	200	160
4563	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T3	10	800	300
4564	市区	五金厂六配变	10	400	0
4565	市区	10kV 唐巷站 T1	10	1000	475
4566	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T4	10	800	408
4567	市区	10kV 唐巷站 T2	10	1000	474
4568	市区	10kV 运河苑 7#站 T1	10	800	411
4569	市区	10kV 运河苑 7#站 T2	10	800	414
4570	市区	上马墩六配变	10	400	0
4571	市区	10kV 锡沙 1#箱变 T1	10	630	399
4572	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T2	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4573	市区	10kV 裕旺 4#箱变 T1	10	630	424
4574	市区	10kV 叙康 5#箱变 T1	10	630	285
4575	市区	置煤浜四配变	10	630	130
4576	市区	10kV 向阳 6#箱变 T1	10	630	97
4577	市区	10kV 体中 3#箱变 T1	10	630	382
4578	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T4	10	800	405
4579	市区	东风村 3#箱变 T1	10	630	345
4580	市区	东风村 1#箱变 T1	10	630	244
4581	市区	邮黄配变	10	400	164
4582	市区	宁海里八配变	10	400	189
4583	市区	宁海里六配变	10	400	252
4584	市区	宁海里九配变	10	400	258
4585	市区	10kV 许湾 1#箱变 T1	10	630	313
4586	市区	20kV 金域 11#站 T4	20	800	449
4587	市区	通沙灯配变	10	400	271
4588	市区	蒋家二配变	10	400	203
4589	市区	郎闻配变	10	400	226
4590	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T4	10	800	472
4591	市区	泾头西配变	10	400	240
4592	市区	10kV 邱巷 51#箱变 T1	10	630	420
4593	市区	教育 1#箱变 T1	10	630	208
4594	市区	新巷北配变	10	400	222
4595	市区	庄前村旁配变	10	400	320
4596	市区	10kV 金城 1#箱变 T1	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4597	市区	10kV 半塘 7#箱变 T1	10	630	243
4598	市区	谈巷五配变	10	400	74
4599	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T4	10	800	536
4600	市区	曲泾南配变	10	400	73
4601	市区	蒋家湾乙配变	10	400	155
4602	市区	会龙村配变	10	400	71
4603	市区	10kV 西泾 5#箱变 T1	10	630	395
4604	市区	永安市二配变	10	400	62
4605	市区	10kV 车站 1#箱变 T1	10	400	294
4606	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3	20	800	509
4607	市区	10kV 总参 1#站 T1	10	400	222
4608	市区	10kV 大塘御园 3#站 T2	10	800	360
4609	市区	10kV 稻香 6#箱变 T1	10	630	353
4610	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T1	10	800	574
4611	市区	10kV 辰上南园 1#站 T2	10	800	532
4612	市区	10kV 桥悦 3#箱变 T1	10	630	209
4613	市区	10kV 天一华府 3#站 T1	10	800	377
4614	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T1	10	800	613
4615	市区	塔影四配变	10	400	169
4616	市区	塔影壹二配变	10	400	121
4617	市区	10kV 任巷 3#箱变 T1	10	630	382
4618	市区	10kV 教育 5#箱变 T1	10	630	231
4619	市区	10kV 青塘雅苑 3#站 T1	10	800	508
4620	市区	10kV 教育 7#箱变 T1	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4621	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T1	10	800	550
4622	市区	10kV 盛世 6#站 T2	10	1000	200
4623	市区	塔影壹一配变	10	200	36
4624	市区	塔影十一配变	10	200	39
4625	市区	塔影一配变	10	200	21
4626	市区	塔拾壹一配变	10	200	23
4627	市区	塔影六配变	10	200	51
4628	市区	春晖六配变	10	400	156
4629	市区	益明花园 2#箱变 T1	10	630	316
4630	市区	塔影八配变	10	400	169
4631	市区	界南三配变	10	400	199
4632	市区	潭陆一配变	10	400	218
4633	市区	潭伍一配变	10	400	213
4634	市区	时新巷 2#箱变 T1	10	630	378
4635	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T3	10	800	436
4636	市区	盛二十五配变	10	400	179
4637	市区	尤巷九配变	10	200	57
4638	市区	10kV 塘南 3#箱变 T1	10	630	366
4639	市区	10kV 天卒 5#箱变 T1	10	630	314
4640	市区	南钱泵站配变	10	400	131
4641	市区	听松坊三配变	10	400	93
4642	市区	惠峰甲配变	10	400	117
4643	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T3	20	800	446
4644	市区	10kV 许湾 2#箱变 T1	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4645	市区	宋巷五二配变	10	400	294
4646	市区	10kV 东岭 5#站 T2	10	800	429
4647	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T1	10	800	475
4648	市区	塔拾贰二配变	10	200	12
4649	市区	10kV 塔影 1#箱变 T1	10	630	339
4650	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T2	10	800	542
4651	市区	10kV 映山湖 3#箱变 T1	10	630	344
4652	市区	10kV 稻村 4#箱变 T1	10	630	333
4653	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T4	10	800	471
4654	市区	10kV 稻香 8#箱变 T1	10	630	425
4655	市区	诸巷西配变	10	400	48
4656	市区	施巷二泵配变	10	400	227
4657	市区	中南十三配变	10	400	146
4658	市区	10kV 邱巷 48#箱变 T1	10	630	432
4659	市区	吴巷八配变	10	100	60
4660	市区	公共交通配变	10	400	113
4661	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T4	10	800	407
4662	市区	10kV 葛巷 1#箱变 T1	10	630	318
4663	市区	10kV 邱巷 16#箱变 T1	10	630	409
4664	市区	10kV 大运华府 11#站 T1	10	800	460
4665	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T1	10	800	609
4666	市区	10kV 东河花园站 T2	10	1000	322
4667	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T1	10	800	341
4668	市区	10kV 邱巷 34#箱变 T1	10	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4669	市区	华昌焊配变	10	400	55
4670	市区	10kV 水秀 38#箱变 T1	10	630	366
4671	市区	中联十六配变	10	400	163
4672	市区	江海叁一配变	10	400	165
4673	市区	江海贰二配变	10	400	180
4674	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T1	10	800	626
4675	市区	新村二七配变	10	400	64
4676	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T3	10	800	518
4677	市区	10kV 桥边 5#箱变 T1	10	630	317
4678	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T2	10	800	537
4679	市区	诸家线#3 箱变 T1	10	630	216
4680	市区	10kV 交电 2#箱变 T1	10	630	346
4681	市区	10kV 兴源 3#箱变 T1	10	630	280
4682	市区	五河路灯配变	10	200	71
4683	市区	10kV 北禅寺 3#箱变 T1	10	630	182
4684	市区	清明二配变	10	400	158
4685	市区	10kV 新惠 1#箱变 T1	10	630	0
4686	市区	10kV 地质 6#箱变 T1	10	630	339
4687	市区	邹巷南配变	10	400	111
4688	市区	10kV 地质 7#箱变 T1	10	630	346
4689	市区	10kV 东岭 3#站 T1	10	800	284
4690	市区	杨思桥二配变	10	400	172
4691	市区	10kV 沁园一期 20#箱变 T1	10	630	166
4692	市区	10kV 稻村 9#箱变 T1	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4693	市区	10kV 柯兰公寓箱变 T1	10	630	392
4694	市区	10kV 红星 3#箱变 T1	10	630	177
4695	市区	朱巷线 1#箱变 T1	10	630	469
4696	市区	10kV 融禾 8#站 T1	10	800	423
4697	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T1	10	800	543
4698	市区	10kV 邱巷 46#箱变 T1	10	630	414
4699	市区	10kV 红星 2#箱变 T1	10	630	372
4700	市区	10kV 山北 2#箱变 T1	10	400	239
4701	市区	10kV 黄巷站 T3	10	1000	315
4702	市区	10kV 辰上南园 1#站 T1	10	800	523
4703	市区	10kV 地质 8#箱变 T1	10	630	342
4704	市区	五河贰二配变	10	400	130
4705	市区	小吴巷七配变	10	400	132
4706	市区	10kV 邱巷 31#箱变 T1	10	630	404
4707	市区	向阳 14#箱变 T1	10	630	389
4708	市区	10kV 木栖 4#箱变 T1	10	630	483
4709	市区	10kV 彩乐居 2#站 T1	10	800	549
4710	市区	五河肆三配变	10	200	3
4711	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T1	10	800	477
4712	市区	10kV 金科 6#站 T1	10	800	506
4713	市区	云资配变	10	400	310
4714	市区	10kV 江湾 6#站 T1	10	800	513
4715	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T3	10	800	334
4716	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T2	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4717	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T4	10	800	352
4718	市区	10kV 水秀 1#箱变 T1	10	630	376
4719	市区	孙蒋七配变	10	400	176
4720	市区	瓦屑坝一配变	10	400	142
4721	市区	10kV 江花 2#站 T4	10	800	593
4722	市区	医院充电配变	10	400	320
4723	市区	扬北桥一配变	10	400	94
4724	市区	10kV 邱巷 47#箱变 T1	10	630	377
4725	市区	10kV 江湾 6#站 T4	10	800	572
4726	市区	10kV 溪涧雅苑站 T4	10	800	450
4727	市区	10kV 水秀 28#箱变 T1	10	630	427
4728	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4	10	800	396
4729	市区	许湾里五配变	10	400	71
4730	市区	10kV 吴桥 1#箱变 T1	10	630	435
4731	市区	10kV 融禾 7#站 T4	10	800	473
4732	市区	芦庄 5#站 T1	10	1250	230
4733	市区	芦庄 5#站 T2	10	1250	246
4734	市区	中转家舍配变	10	400	268
4735	市区	10kV 江花 5#站 T1	10	800	453
4736	市区	10kV 运河苑 8#站 T1	10	800	398
4737	市区	10kV 运河苑 8#站 T2	10	800	380
4738	市区	10kV 运河苑 8#站 T4	10	800	306
4739	市区	10kV 运河苑 8#站 T3	10	800	292
4740	市区	10kV 广丰 2#箱变 T1	10	630	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4741	市区	苗圃八配变	10	400	112
4742	市区	精神卫生配变	10	400	198
4743	市区	槐谢二配变	10	400	159
4744	市区	10kV 融禾 6#站 T1	10	800	392
4745	市区	10kV 向阳 2#箱变 T1	10	630	175
4746	市区	新巷二配变	10	400	171
4747	市区	10kV 桥悦 2#箱变 T1	10	630	200
4748	市区	10kV 鑫悦华府 2#站 T3	10	800	371
4749	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T3	10	800	550
4750	市区	10kV 莲蓉 3#箱变 T1	10	630	321
4751	市区	芦庄 5#站 T3	10	1250	673
4752	市区	风雷五配变	10	200	108
4753	市区	胜丰村肆配变	10	400	213
4754	市区	惠东十配变	10	400	203
4755	市区	曹家浜甲配变	10	400	22
4756	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T2	10	800	546
4757	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T1	10	800	448
4758	市区	10kV 天域华园 2#站 T2	10	800	381
4759	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T2	10	800	387
4760	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T1	10	800	454
4761	市区	10kV 民新 2#箱变 T1	10	630	275
4762	市区	10kV 观河澜院站 T2	10	800	477
4763	市区	西泾一配变	10	400	58
4764	市区	供电库二配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4765	市区	盛中南配变	10	400	253
4766	市区	水秀三六配变	10	400	213
4767	市区	溪南三一配变	10	400	227
4768	市区	扬北 2#箱变 T1	10	630	420
4769	市区	10kV 大运华府 8#站 T1	10	800	394
4770	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T3	10	800	434
4771	市区	10kV 融禾 11#站 T4	10	800	265
4772	市区	10kV 水星 2#箱变 T1	10	630	475
4773	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T1	10	800	417
4774	市区	纳新舍丙配变	10	400	169
4775	市区	10kV 地税 2#箱变 T1	10	630	320
4776	市区	10kV 锦熙府站 T1	10	800	268
4777	市区	10kV 锦熙府站 T3	10	800	459
4778	市区	10kV 锦熙府站 T4	10	800	390
4779	市区	10kV 锦熙府站 T2	10	800	450
4780	市区	惠华 T1	10	630	196
4781	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T1	10	800	527
4782	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T1	10	800	447
4783	市区	10kV 东联 1#箱变 T1	10	630	473
4784	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T2	10	800	493
4785	市区	10kV 孔径 1#站 T1	10	800	392
4786	市区	10kV 孔径 1#站 T2	10	800	397
4787	市区	10kV 孔径 1#站 T3	10	800	371
4788	市区	10kV 孔径 1#站 T4	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4789	市区	10kV 融禾 9#站 T2	10	800	417
4790	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T2	10	800	434
4791	市区	山明 3#箱变 T1	10	630	400
4792	市区	10KV 山明线 1#箱变 T1	10	630	153
4793	市区	10kV 永泰 3#箱变 T1	10	630	504
4794	市区	10kV 震泽 11#箱变 T1	10	630	381
4795	市区	10kV 大塘御园 8#站 T2	10	800	364
4796	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T2	10	800	409
4797	市区	10kV 地税 3#箱变 T1	10	630	304
4798	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T3	10	800	554
4799	市区	10kV 春熙雅苑 3#站 T4	10	800	581
4800	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T4	10	800	528
4801	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3	10	800	451
4802	市区	10kV 邱巷 41#箱变 T1	10	630	381
4803	市区	10kV 东岭 2#站 T1	10	800	414
4804	市区	金瑞家园 2#T1	10	630	273
4805	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T4	10	800	422
4806	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T2	10	800	573
4807	市区	10kV 景熙雅苑 2#站 T2	10	800	581
4808	市区	10kV 南市桥巷站 T2	10	1000	292
4809	市区	10kV 南尖站 T1	10	630	87
4810	市区	10kV 青塘雅苑 4#站 T1	10	800	577
4811	市区	10kV 邱巷 40#箱变 T1	10	630	384
4812	市区	10kV 大运华府 10#站 T2	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4813	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T3	10	800	450
4814	市区	10kV 芦村 13#箱变 T1	10	630	401
4815	市区	新世纪 1 号站 T1	10	1000	580
4816	市区	新世纪 1 号站 T2	10	1000	522
4817	市区	10kV 康桥 3#站 T2	10	1000	524
4818	市区	20kV 金域 11#站 T2	20	800	425
4819	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T4	10	800	474
4820	市区	10kV 源溪悦庭站 T1	10	800	488
4821	市区	10kV 彩乐居 4#站 T2	10	800	557
4822	市区	10kV 水秀 27#箱变 T1	10	630	402
4823	市区	10kV 教育 6#箱变 T1	10	630	250
4824	市区	10kV 中北 1#箱变 T1	10	630	320
4825	市区	勤学路灯配变	10	400	254
4826	市区	10kV 天域华园 6#站 T2	10	800	422
4827	市区	钢舍配变	10	400	68
4828	市区	10kV 北创 8#站 T1	10	800	543
4829	市区	10kV 稻香 4#箱变 T1	10	630	370
4830	市区	10kV 大运华府 10#站 T1	10	800	422
4831	市区	10kV 宪丰 2#箱变 T1	10	400	194
4832	市区	木栖 2#箱变 T1	10	630	198
4833	市区	芦庄 1 号站 T1	10	1250	266
4834	市区	芦庄 1 号站 T2	10	1250	468
4835	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T4	10	800	391
4836	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T2	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4837	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T4	10	800	608
4838	市区	10kV 悦禧家园#2 站 T1	10	800	396
4839	市区	10kV 悦禧家园#2 站 T2	10	800	491
4840	市区	10kV 水秀 2#箱变 T1	10	630	390
4841	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T1	10	800	384
4842	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T3	10	800	349
4843	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T4	10	800	348
4844	市区	10kV 悦禧家园#4 站 T2	10	800	388
4845	市区	10kV 水秀 18#箱变 T1	10	630	341
4846	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T1	10	800	471
4847	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T1	10	800	445
4848	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T1	10	800	336
4849	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T3	10	800	334
4850	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T4	10	800	370
4851	市区	10kV 悦禧家园#3 站 T2	10	800	287
4852	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T2	10	800	415
4853	市区	10kV 运河苑 6#站 T1	10	800	376
4854	市区	10kV 运河苑 6#站 T2	10	800	360
4855	市区	10kV 水秀 11#箱变 T1	10	630	354
4856	市区	10kV 邱巷 19#箱变 T1	10	630	385
4857	市区	10kV 大运华府 11#站 T4	10	800	512
4858	市区	乔巷二配变	10	400	227
4859	市区	向阳 11#箱变 T1	10	630	361
4860	市区	孙蒋一配变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4861	市区	惠峰十三配变	10	400	121
4862	市区	水墨头一配变	10	400	172
4863	市区	10kV 稻村 1#箱变 T1	10	630	353
4864	市区	10kV 天地 6#箱变 T1	10	630	272
4865	市区	10kV 吉宝 6#站 T2	10	800	398
4866	市区	鲲鹏营销配变	10	400	242
4867	市区	10kV 大塘御园 6#站 T2	10	800	426
4868	市区	10kV 体中 1#箱变 T1	10	630	385
4869	市区	10kV 香榭 1#站 T3	10	800	138
4870	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T4	10	800	406
4871	市区	五河六配变	10	400	148
4872	市区	10kV 西泾 8#箱变 T1	10	630	399
4873	市区	10kV 置煤 9#箱变 T1	10	630	355
4874	市区	10kV 崇安府 3#站 T4	10	800	242
4875	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T2	10	800	449
4876	市区	置煤浜一配变	10	400	92
4877	市区	扬名新村 2#箱变 T1	10	630	362
4878	市区	泵立配变	10	400	265
4879	市区	曹婆乙一配变	10	400	319
4880	市区	10kV 拱北 4#箱变 T1	10	630	351
4881	市区	10kV 汀澜雅居 1#站 T4	10	800	617
4882	市区	10kV 大运华府 11#站 T3	10	800	475
4883	市区	20kV 金桂 6#站 T3	20	800	371
4884	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T3	10	800	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4885	市区	颂梅新村二配变	10	400	158
4886	市区	槐古四配变	10	400	101
4887	市区	赛达配变	10	400	0
4888	市区	梅泾村配变	10	400	305
4889	市区	盛二十配变	10	400	177
4890	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T4	10	800	429
4891	市区	10kV 稻村 24#箱变 T1	10	630	404
4892	市区	10kV 邱巷 3#箱变 T1	10	630	431
4893	市区	10kV 融禾 9#站 T3	10	800	369
4894	市区	10kV 莲蓉 1#箱变 T1	10	630	411
4895	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T1	10	800	449
4896	市区	10kV 桥边 7#箱变 T1	10	630	465
4897	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T3	10	800	539
4898	市区	10kV 惠景 8#站 T1	10	800	527
4899	市区	虞湾里甲配变	10	200	81
4900	市区	10kV 大塘御园 4#站 T2	10	800	324
4901	市区	10kV 向阳 9#箱变 T1	10	400	320
4902	市区	10kV 礼樾馨园 2#站 T1	10	800	565
4903	市区	10kV 大塘锦园 2#站 T1	10	800	368
4904	市区	10kV 大塘锦园 2#站 T2	10	800	412
4905	市区	10kV 稻村 23#箱变 T1	10	630	410
4906	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T1	10	800	348
4907	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T3	10	800	398
4908	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T4	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4909	市区	10kV 大塘锦园 3#站 T2	10	800	258
4910	市区	10kV 桥边 6#箱变 T1	10	630	221
4911	市区	广国路灯配变	10	400	161
4912	市区	10kV 大塘御园 8#站 T1	10	800	406
4913	市区	10kV 向阳 7#箱变 T1	10	630	390
4914	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T1	10	800	523
4915	市区	10kV 天悦 6#站 T1	10	800	344
4916	市区	10kV 天悦 6#站 T2	10	800	346
4917	市区	10kV 天悦 6#站 T3	10	800	348
4918	市区	10kV 吉宝 2#站 T1	10	800	266
4919	市区	10kV 吉宝 2#站 T2	10	800	275
4920	市区	10kV 北创 7#站 T2	10	800	319
4921	市区	10kV 叶片 3#箱变 T1	10	630	380
4922	市区	10kV 天悦 6#站 T4	10	800	226
4923	市区	10kV 桥悦 5#箱变 T1	10	630	361
4924	市区	盛一六配变	10	400	142
4925	市区	10kV 融禾 4#站 T1	10	800	317
4926	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T2	10	800	530
4927	市区	10kV 邱巷 33#箱变 T1	10	630	425
4928	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T4	10	800	373
4929	市区	10kV 观河澜院站 T1	10	800	510
4930	市区	盛二二配变	10	400	170
4931	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T3	10	800	386
4932	市区	10kV 青峰 1#箱变 T1	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4933	市区	10kV 融禾 5#站 T2	10	800	395
4934	市区	10kV 吉宝 5#站 T1	10	800	364
4935	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T2	10	800	619
4936	市区	五河配电所 T1	10	1000	0
4937	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T2	10	630	390
4938	市区	东林书院配变	10	400	57
4939	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T1	10	800	536
4940	市区	10kV 水秀 4#箱变 T1	10	630	442
4941	市区	10kV 莲蓉 2#箱变 T1	10	630	338
4942	市区	10kV 水秀 21#箱变 T1	10	630	413
4943	市区	10kV 新惠 2#箱变 T1	10	630	490
4944	市区	10kV 裕旺 5#箱变 T1	10	630	364
4945	市区	10kV 教育 9#箱变 T1	10	630	237
4946	市区	薛夹里丁配变	10	400	94
4947	市区	薛夹里三配变	10	400	156
4948	市区	10kV 海角 2#箱变 T1	10	630	221
4949	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T3	10	800	538
4950	市区	10kV 未来城 7#站 T1	10	800	357
4951	市区	10kV 未来城 7#站 T2	10	800	389
4952	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T3	10	800	493
4953	市区	10kV 仁家 9#站 T2	10	800	466
4954	市区	10kV 芸溪锦园 3#站 T1	10	800	549
4955	市区	10kV 水秀 17#箱变 T1	10	630	372
4956	市区	10kV 未来城 8#站 T1	10	800	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4957	市区	10kV 未来城 8#站 T3	10	800	398
4958	市区	10kV 未来城 8#站 T4	10	800	415
4959	市区	10kV 未来城 8#站 T2	10	800	342
4960	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T2	10	800	584
4961	市区	薛夹里丙配变	10	400	183
4962	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T3	10	800	349
4963	市区	五河十三配变	10	400	140
4964	市区	五河二七配变	10	400	173
4965	市区	五河二四配变	10	400	219
4966	市区	五河十六配变	10	400	178
4967	市区	五河十四配变	10	400	222
4968	市区	10kV 御庭 7#站 T2	10	800	529
4969	市区	田基浜配电所 T1	10	1000	210
4970	市区	田基浜配电所 T2	10	1000	451
4971	市区	10kV 融禾 10#站 T2	10	800	614
4972	市区	10kV 诸家 5#箱变 T1	10	630	430
4973	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T1	10	800	590
4974	市区	10kV 耕读锦绣院 2#站 T4	10	800	334
4975	市区	浜头一配变	10	400	58
4976	市区	会龙李配变	10	400	134
4977	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T2	10	800	384
4978	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T2	10	800	514
4979	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T3	10	800	565
4980	市区	清单六配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
4981	市区	10kV 震泽 4#箱变 T1	10	630	379
4982	市区	10kV 大塘御园 11#站 T1	10	800	393
4983	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T1	20	800	436
4984	市区	20kV 西水东 12#站 T1	20	800	396
4985	市区	20kV 西水东 12#站 T2	20	800	442
4986	市区	20kV 西水东 12#站 T3	20	800	402
4987	市区	20kV 西水东 12#站 T4	20	800	316
4988	市区	20kV 西水东 13#站 T1	20	800	455
4989	市区	20kV 西水东 13#站 T2	20	800	408
4990	市区	20kV 西水东 13#站 T3	20	800	446
4991	市区	20kV 西水东 13#站 T4	20	800	422
4992	市区	10kV 新江南 1#站 T1	10	1000	133
4993	市区	10kV 大绛 3#箱变 T1	10	630	348
4994	市区	10kV 新江南 1#站 T2	10	1000	0
4995	市区	盛岸里二配变	10	400	48
4996	市区	10kV 中联 2#箱变 T1	10	630	456
4997	市区	谈巷二配变	10	400	119
4998	市区	10kV 天域华园 6#站 T1	10	800	335
4999	市区	10kV 震泽 1#箱变 T1	10	630	342
5000	市区	前河庄配变	10	400	278
5001	市区	10kV 教育 8#箱变 T1	10	630	250
5002	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T1	10	800	382
5003	市区	10kV 耕读锦绣院 4#站 T2	10	800	530
5004	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T1	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5005	市区	三棉舍二配变	10	400	118
5006	市区	向阳 17#箱变 T1	10	630	348
5007	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T2	10	800	390
5008	市区	10kV 大运华府 3#站 T1	10	800	328
5009	市区	10kV 水秀 6#箱变 T1	10	630	360
5010	市区	10kV 芦村 12#箱变 T1	10	630	394
5011	市区	崇安卫生配变	10	400	135
5012	市区	10kV 江湾 6#站 T3	10	800	540
5013	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4	10	800	534
5014	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T2	10	800	605
5015	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T1	10	800	397
5016	市区	扬名七配变	10	400	101
5017	市区	泾头东配变	10	400	168
5018	市区	芦庄 6#站 T3	10	1000	185
5019	市区	绿塔二配变	10	400	211
5020	市区	双河二配变	10	400	154
5021	市区	机床五配变	10	400	211
5022	市区	10kV 大塘御园 7#站 T1	10	800	360
5023	市区	沈巷壹二配变	10	400	137
5024	市区	沈巷贰一配变	10	400	168
5025	市区	毛纺二配变	10	400	176
5026	市区	10kV 半塘 6#箱变 T1	10	630	489
5027	市区	10kV 邱巷 24#箱变 T1	10	630	397
5028	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T2	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5029	市区	10kV 鑫悦华府 3#站 T1	10	800	502
5030	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T4	10	800	484
5031	市区	北皋桥泵配变	10	400	146
5032	市区	10kV 荣家 2#箱变 T1	10	630	419
5033	市区	10kV 锡沙 5#箱变 T1	10	630	431
5034	市区	10kV 蔚观 8#站 T1	10	800	421
5035	市区	10kV 蔚观 8#站 T2	10	800	421
5036	市区	盛岸路配变	10	400	165
5037	市区	10kV 孔雀 2#站 T1	10	800	342
5038	市区	10kV 孔雀 2#站 T3	10	800	317
5039	市区	10kV 孔雀 2#站 T4	10	800	312
5040	市区	10kV 孔雀 2#站 T2	10	800	354
5041	市区	柏庄四配变	10	400	51
5042	市区	10kV 小天鹅 9#站 T1	10	800	400
5043	市区	10kV 小天鹅 9#站 T3	10	800	377
5044	市区	10kV 小天鹅 9#站 T4	10	800	408
5045	市区	10kV 小天鹅 9#站 T2	10	800	310
5046	市区	10kV 天域 10#站 T1	10	800	257
5047	市区	10kV 江花 3#站 T1	10	800	436
5048	市区	10kV 天域 9#站 T1	10	800	387
5049	市区	10kV 天域 9#站 T2	10	800	375
5050	市区	10kV 天域 10#站 T3	10	800	376
5051	市区	10kV 天域 10#站 T4	10	800	386
5052	市区	10kV 天域 10#站 T2	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5053	市区	10kV 江花 2#站 T1	10	800	491
5054	市区	曹许配变	10	400	261
5055	市区	月秀 1 号站 T1	10	1000	373
5056	市区	10kV 孔雀 3#站 T1	10	800	323
5057	市区	10kV 孔雀 3#站 T3	10	800	344
5058	市区	10kV 孔雀 3#站 T4	10	800	319
5059	市区	10kV 孔雀 3#站 T2	10	800	320
5060	市区	尤岸基站配变	10	400	178
5061	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T4	10	800	598
5062	市区	10kV 邱巷 42#箱变 T1	10	630	398
5063	市区	10kV 小天鹅 10#站 T1	10	800	335
5064	市区	10kV 小天鹅 10#站 T3	10	800	360
5065	市区	10kV 小天鹅 10#站 T4	10	800	393
5066	市区	10kV 小天鹅 10#站 T2	10	800	314
5067	市区	靖海叁二配变	10	400	95
5068	市区	伯桥配变	10	400	42
5069	市区	中派北配变	10	200	29
5070	市区	中村南配变	10	200	43
5071	市区	金星配套配变	10	400	169
5072	市区	中桥四配变	10	400	147
5073	市区	中桥二村一配变	10	400	107
5074	市区	双河二十二配变	10	400	123
5075	市区	高速分析二配变	10	400	110
5076	市区	10kV 道长巷站 T2	10	1000	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5077	市区	10kV 南市桥巷站 T1	10	1000	257
5078	市区	建坝配变	10	200	72
5079	市区	锦明苑七配变	10	200	30
5080	市区	汤巷配电所 T1	10	1000	420
5081	市区	汤巷配电所 T2	10	1000	433
5082	市区	建业南配变	10	200	61
5083	市区	大庄村一配变	10	400	59
5084	市区	五姓巷配电所 T1	10	1000	398
5085	市区	孙巷配变	10	400	208
5086	市区	老浜南配变	10	200	79
5087	市区	景华苑甲配变	10	400	122
5088	市区	景华苑丙配变	10	400	118
5089	市区	10kV 世国 2#站 T1	10	800	397
5090	市区	10kV 世国 2#站 T2	10	1000	518
5091	市区	10kV 世国 3#站 T1	10	800	92
5092	市区	10kV 世国 3#站 T2	10	800	468
5093	市区	10kV 世国 3#站 T3	10	800	320
5094	市区	10kV 世国 3#站 T4	10	800	360
5095	市区	10kV 世国 4#站 T1	10	800	328
5096	市区	10kV 世国 4#站 T2	10	800	355
5097	市区	10kV 世国 4#站 T3	10	800	362
5098	市区	10kV 世国 4#站 T4	10	800	444
5099	市区	阳光	10	400	49
5100	市区	建设村一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5101	市区	建设村四配变	10	200	44
5102	市区	五里八配变	10	400	201
5103	市区	水秀三九配变	10	400	136
5104	市区	瓦南配变	10	400	0
5105	市区	扬名二二配变	10	400	201
5106	市区	扬名二三配变	10	400	196
5107	市区	扬名二十配变	10	400	173
5108	市区	扬名二一配变	10	400	185
5109	市区	下周山配变	10	400	184
5110	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T1	10	800	462
5111	市区	10kV 融禾 2#站 T1	10	800	366
5112	市区	10kV 稻村 3#箱变 T1	10	630	362
5113	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T2	10	800	487
5114	市区	环宇站 T2	10	1000	784
5115	市区	10kV 彩乐居 5#站 T2	10	800	390
5116	市区	10kV 邱巷 13#箱变 T1	10	630	408
5117	市区	10kV 天卒 10#箱变 T1	10	630	327
5118	市区	10kV 融禾 2#站 T2	10	800	349
5119	市区	10kV 融禾 11#站 T3	10	800	585
5120	市区	10kV 融禾 3#站 T1	10	800	400
5121	市区	10kV 融禾 3#站 T2	10	800	358
5122	市区	10kV 融禾 3#站 T3	10	800	316
5123	市区	10kV 融禾 3#站 T4	10	800	294
5124	市区	10kV 水秀 30#箱变 T1	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5125	市区	10kV 会龙 2#箱变 T1	10	630	280
5126	市区	10kV 大塘御园 7#站 T2	10	800	368
5127	市区	高泾李巷配变	10	200	35
5128	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T2	10	800	479
5129	市区	邹巷三配变	10	400	101
5130	市区	庄贰配变	10	400	259
5131	市区	庄壹二配变	10	400	184
5132	市区	10kV 水曲巷站 T1	10	800	497
5133	市区	前西溪乙配变	10	400	233
5134	市区	10kV 西河站 T1	10	1000	332
5135	市区	10kV 摩天站 T3	10	1250	391
5136	市区	崇安寺站 1#	10	800	288
5137	市区	10kV 鱼腥巷站 T2	10	1250	739
5138	市区	阳光 3#站 T1	10	1250	780
5139	市区	会北陈甲配变	10	315	213
5140	市区	东泾桥乙配变	10	400	13
5141	市区	西泾桥配变	10	400	130
5142	市区	唐湾里配变	10	200	0
5143	市区	会陈巷配变	10	200	160
5144	市区	会北基配变	10	200	117
5145	市区	崇宁路丙配变	10	400	244
5146	市区	市政协配变	10	400	132
5147	市区	前西溪甲配变	10	400	144
5148	市区	盛二十三配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5149	市区	繁殖场配变	10	400	262
5150	市区	盛岸路乙配变	10	200	56
5151	市区	盛加油配变	10	315	175
5152	市区	惠华五配变	10	400	142
5153	市区	铸冶巷 1#箱变 T1	10	630	244
5154	市区	铸冶巷 2#箱变 T1	10	630	296
5155	市区	10kV 汇利站 T2	10	630	371
5156	市区	惠龙甲五配变	10	400	153
5157	市区	太极舍配变	10	200	52
5158	市区	南阳新村二配变	10	200	101
5159	市区	南阳新村配变	10	400	0
5160	市区	人大线 1#箱变 T1	10	400	256
5161	市区	大会堂 2#箱变 T1	10	400	320
5162	市区	南市巷乙配变	10	400	172
5163	市区	扬名福利配变	10	400	60
5164	市区	勤学路配变	10	400	149
5165	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T2	10	800	428
5166	市区	会西郁巷配变	10	400	250
5167	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T3	10	800	515
5168	市区	10kV 北庄 9#箱变 T1	10	630	447
5169	市区	中市桥配变	10	400	71
5170	市区	饭箩后巷配变	10	400	142
5171	市区	盛岸里配变	10	315	132
5172	市区	东河头配变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5173	市区	盛一八配变	10	200	6
5174	市区	盛一七配变	10	400	82
5175	市区	红五月乙配变	10	400	115
5176	市区	盛一东配变	10	400	148
5177	市区	红五月甲配变	10	400	158
5178	市区	后西溪乙配变	10	400	144
5179	市区	盛二六配变	10	400	34
5180	市区	盛岸村二配变	10	200	58
5181	市区	校办司配变	10	400	95
5182	市区	20kV 金域 12#站 T1	20	800	402
5183	市区	10kV 邱巷 17#箱变 T1	10	630	421
5184	市区	10kV 融禾 10#站 T4	10	800	612
5185	市区	10kV 大运华府 10#站 T4	10	800	514
5186	市区	10kV 保利广场 2#站 T1	10	800	352
5187	市区	10kV 泰翔站 T2	10	1000	533
5188	市区	东方云顶站 3#	10	1000	645
5189	市区	大娄巷箱变 800KVA	10	630	366
5190	市区	文渊坊 1#箱变 T1	10	630	291
5191	市区	文渊坊 2#箱变 T1	10	630	219
5192	市区	文渊坊 3#箱变 T1	10	630	231
5193	市区	解放新村站 T3	10	1000	459
5194	市区	10kV 前西溪站 T1	10	630	201
5195	市区	10kV 前西溪站 T2	10	630	192
5196	市区	10KV 江阴巷站 T1	10	1000	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5197	市区	10KV 江阴巷站 T2	10	1000	328
5198	市区	10kV 金园 2#站 T1	10	1000	441
5199	市区	10kV 金园 2#站 T2	10	1000	378
5200	市区	10kV 金园 3#站 T1	10	1000	440
5201	市区	10kV 金园 3#站 T3	10	1000	524
5202	市区	10kV 金园 3#站 T2	10	1000	473
5203	市区	10kV 金园 3#站 T4	10	1000	547
5204	市区	10kV 金园 4#站 T1	10	1000	415
5205	市区	10kV 金园 4#站 T2	10	1000	513
5206	市区	10kV 金园 5#站 T1	10	1000	539
5207	市区	10kV 金园 5#站 T2	10	1000	336
5208	市区	10kV 江湾 2#站 T1	10	800	411
5209	市区	10kV 江湾 2#站 T3	10	800	367
5210	市区	10kV 江湾 3#站 T1	10	800	455
5211	市区	10kV 江湾 3#站 T3	10	800	461
5212	市区	10kV 江湾 2#站 T2	10	800	395
5213	市区	10kV 江湾 2#站 T4	10	800	335
5214	市区	10kV 江湾 3#站 T2	10	800	498
5215	市区	10kV 江湾 3#站 T4	10	800	460
5216	市区	南街二配变	10	200	75
5217	市区	20kV 九龙仓 15#站 T1	20	800	412
5218	市区	20kV 九龙仓 15#站 T2	20	800	390
5219	市区	20kV 九龙仓 15#站 T3	20	800	368
5220	市区	20kV 九龙仓 15#站 T4	20	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5221	市区	20kV 九龙仓 16#站 T1	20	800	351
5222	市区	20kV 九龙仓 16#站 T2	20	800	305
5223	市区	20kV 九龙仓 16#站 T3	20	800	449
5224	市区	20kV 九龙仓 16#站 T4	20	800	467
5225	市区	建设丙配变	10	400	113
5226	市区	10kV 东宝 4#站 T2	10	800	408
5227	市区	10kV 东宝 4#站 T1	10	800	336
5228	市区	10kV 东宝 5#站 T2	10	800	411
5229	市区	10kV 东宝 5#站 T1	10	800	407
5230	市区	10kV 东宝 5#站 T4	10	800	437
5231	市区	10kV 东宝 5#站 T3	10	800	402
5232	市区	20kV 金域 7#站 T1	20	1000	522
5233	市区	20kV 金域 7#站 T2	20	1000	485
5234	市区	金鹏配变	10	200	160
5235	市区	文隆二配变	10	200	131
5236	市区	会龙桥二配变	10	400	114
5237	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T1	10	800	405
5238	市区	沈巷新村配变	10	400	54
5239	市区	三周巷配变	10	400	128
5240	市区	10kV 春熙雅苑 2#站 T4	10	800	605
5241	市区	西坝头五配变	10	400	196
5242	市区	10kV 彩乐居 6#站 T1	10	800	531
5243	市区	张东配变	10	400	14
5244	市区	向阳村东配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5245	市区	尤王配变	10	400	223
5246	市区	红卫桥北配变	10	400	216
5247	市区	10kV 御庭 8#站 T1	10	800	562
5248	市区	10kV 水秀 36#箱变 T1	10	630	277
5249	市区	10kV 水秀 9#箱变 T1	10	630	423
5250	市区	风雷陈配变	10	400	197
5251	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2	10	800	414
5252	市区	广益丙配变	10	400	55
5253	市区	邓周巷三配变	10	400	141
5254	市区	美极超声配变	10	400	132
5255	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T2	10	800	467
5256	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T4	10	800	537
5257	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T4	10	800	549
5258	市区	10kV 金科 3#站 T1	10	800	342
5259	市区	10kV 金科 3#站 T3	10	800	350
5260	市区	10kV 金科 3#站 T4	10	800	399
5261	市区	10kV 金科 3#站 T2	10	800	311
5262	市区	10kV 金科 4#站 T1	10	800	363
5263	市区	10kV 金科 4#站 T3	10	800	261
5264	市区	10kV 金科 4#站 T4	10	800	436
5265	市区	10kV 金科 4#站 T2	10	800	304
5266	市区	10kV 华宇开闭所 T1	10	1000	433
5267	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T2	10	800	171
5268	市区	风雷村配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5269	市区	10kV 置煤 3#箱变 T1	10	630	205
5270	市区	10kV 南洋 3#箱变 T1	10	630	503
5271	市区	10kV 北创 8#站 T3	10	800	528
5272	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T1	10	800	534
5273	市区	10kV 润泽 3#站 T1	10	800	392
5274	市区	10kV 润泽 3#站 T2	10	800	407
5275	市区	10kV 润泽 3#站 T3	10	800	433
5276	市区	10kV 润泽 3#站 T4	10	800	519
5277	市区	10kV 天元 1#站 T1	10	800	371
5278	市区	九龙仓 14#站 T4	20	800	361
5279	市区	10kV 诺卡 10#站 T1	10	800	332
5280	市区	10kV 诺卡 10#站 T2	10	800	258
5281	市区	10kV 诺卡 9#站 T1	10	800	306
5282	市区	10kV 诺卡 9#站 T2	10	800	324
5283	市区	10kV 诺卡 11#站 T1	10	800	350
5284	市区	10kV 诺卡 11#站 T2	10	800	396
5285	市区	10kV 世纪苑 3#站 T1	10	1000	405
5286	市区	10kV 世纪苑 3#站 T2	10	1000	465
5287	市区	10kV 世纪苑 4#站 T1	10	1000	317
5288	市区	10kV 世纪苑 4#站 T2	10	1000	315
5289	市区	10kV 永通 1#站 T1	10	800	400
5290	市区	10kV 永通 1#站 T2	10	800	420
5291	市区	民丰里四配变	10	200	34
5292	市区	10kV 天元 1#站 T2	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5293	市区	10kV 晶品 2#站 T1	10	800	318
5294	市区	10kV 晶品 2#站 T2	10	800	366
5295	市区	10kV 晶品 2#站 T3	10	800	382
5296	市区	10kV 晶品 2#站 T4	10	800	406
5297	市区	10kV 晶品 3#站 T2	10	800	352
5298	市区	10kV 广晟苑 4#站 T1	10	1000	452
5299	市区	10kV 广晟苑 4#站 T3	10	1000	508
5300	市区	10kV 蔚观 1#站 T1	10	800	325
5301	市区	10kV 蔚观 1#站 T2	10	800	284
5302	市区	10kV 蔚观 2#站 T1	10	800	361
5303	市区	10kV 蔚观 2#站 T2	10	800	288
5304	市区	10kV 蔚观 3#站 T1	10	800	354
5305	市区	10kV 蔚观 3#站 T2	10	800	339
5306	市区	10kV 蔚观 3#站 T3	10	800	395
5307	市区	10kV 蔚观 3#站 T4	10	800	389
5308	市区	20kV 西水东 6#站 T1	20	800	369
5309	市区	20kV 西水东 6#站 T2	20	800	399
5310	市区	20kV 西水东 7#站 T1	20	800	352
5311	市区	20kV 西水东 7#站 T2	20	800	362
5312	市区	20kV 西水东 8#站 T1	20	800	325
5313	市区	20kV 西水东 8#站 T2	20	800	335
5314	市区	20kV 西水东 8#站 T3	20	800	434
5315	市区	20kV 西水东 8#站 T4	20	800	392
5316	市区	10kV 广晟苑 4#站 T2	10	1000	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5317	市区	10kV 广晟苑 4#站 T4	10	1000	517
5318	市区	惠古 3#站 T1	10	800	466
5319	市区	惠古 3#站 T2	10	800	444
5320	市区	惠古 3#站 T3	10	800	461
5321	市区	惠古 3#站 T4	10	800	454
5322	市区	10kV 蔚蓝 1#箱变 T1	10	630	342
5323	市区	曹家配变	10	400	230
5324	市区	清明三配变	10	400	75
5325	市区	惠峰一二配变	10	200	35
5326	市区	10kV 丰涵 7#站 T2	10	800	434
5327	市区	10kV 丰涵 7#站 T3	10	800	460
5328	市区	10kV 丰涵 7#站 T4	10	800	485
5329	市区	20kV 金域 6#站 T1	20	1000	513
5330	市区	20kV 金域 6#站 T2	20	1000	528
5331	市区	10kV 丰涵 7#站 T1	10	800	404
5332	市区	20kV 清扬 1#站 T1	20	1000	460
5333	市区	20kV 清扬 1#站 T2	20	1000	530
5334	市区	20kV 清扬 2#站 T1	20	1000	356
5335	市区	20kV 清扬 2#站 T2	20	1000	535
5336	市区	20kV 清扬 3#站 T1	20	1000	396
5337	市区	20kV 清扬 3#站 T2	20	1000	452
5338	市区	10kV 御庭 5#站 T1	10	1000	347
5339	市区	10kV 御庭 5#站 T2	10	1000	372
5340	市区	10kV 梧桐 4#站 T1	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5341	市区	10kV 梧桐 4#站 T2	10	800	474
5342	市区	10kV 梧桐 4#站 T3	10	800	386
5343	市区	10kV 梧桐 4#站 T4	10	800	402
5344	市区	10kV 梧桐 5#站 T1	10	800	328
5345	市区	10kV 梧桐 5#站 T2	10	800	306
5346	市区	10kV 梧桐 5#站 T3	10	800	254
5347	市区	10kV 观庭 4#站 T1	10	800	159
5348	市区	10kV 观庭 4#站 T2	10	800	192
5349	市区	10kV 五河苑 7#站 T1	10	1000	444
5350	市区	10kV 梧桐 1#站 T1	10	800	343
5351	市区	10kV 梧桐 1#站 T2	10	800	346
5352	市区	10kV 梧桐 2#站 T1	10	800	312
5353	市区	10kV 梧桐 2#站 T2	10	800	375
5354	市区	10kV 梧桐 2#站 T3	10	800	398
5355	市区	10kV 梧桐 2#站 T4	10	800	404
5356	市区	10kV 梧桐 3#站 T1	10	800	374
5357	市区	10kV 梧桐 5#站 T4	10	800	419
5358	市区	孔泾 2#站 T1	10	800	411
5359	市区	孔泾 2#站 T2	10	800	330
5360	市区	孔泾 2#站 T3	10	800	217
5361	市区	孔泾 2#站 T4	10	800	386
5362	市区	10kV 五河苑 7#站 T2	10	1000	327
5363	市区	10kV 五河苑 7#站 T3	10	1000	362
5364	市区	10kV 五河苑 8#站 T1	10	1000	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5365	市区	10kV 五河苑 8#站 T2	10	1000	368
5366	市区	10kV 梧桐 3#站 T2	10	800	140
5367	市区	10kV 惠麓苑 5#站 T1	10	800	366
5368	市区	10kV 惠麓苑 5#站 T2	10	800	499
5369	市区	10kV 广益 2#站 T1	10	800	321
5370	市区	10kV 广益 2#站 T2	10	800	412
5371	市区	10kV 广益 2#站 T3	10	800	431
5372	市区	10kV 广益 2#站 T4	10	800	425
5373	市区	槐古二五配变	10	400	78
5374	市区	锡澄四配变	10	400	233
5375	市区	10kV 惠农 3#箱变 T1	10	400	170
5376	市区	10kV 润泽 1#站 T1	10	800	187
5377	市区	10kV 润泽 1#站 T2	10	800	238
5378	市区	10kV 润泽 2#站 T1	10	800	262
5379	市区	10kV 润泽 2#站 T2	10	800	343
5380	市区	10kV 润泽 2#站 T3	10	800	303
5381	市区	10kV 润泽 2#站 T4	10	800	326
5382	市区	20kV 西水东 9#站 T1	20	800	385
5383	市区	20kV 西水东 9#站 T2	20	800	445
5384	市区	小吴巷南配变	10	200	32
5385	市区	名邸 1#站 T1	10	800	403
5386	市区	名邸 1#站 T2	10	800	431
5387	市区	名邸 1#站 T3	10	800	360
5388	市区	名邸 1#站 T4	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5389	市区	金瑞家园 1#T1	10	630	268
5390	市区	10kV 天元 2#站 T1	10	800	283
5391	市区	10kV 天元 2#站 T2	10	800	264
5392	市区	10kV 天元 2#站 T3	10	800	350
5393	市区	10kV 天元 2#站 T4	10	800	312
5394	市区	10kV 御墅 9#站 T1	10	800	408
5395	市区	10kV 御墅 9#站 T2	10	800	480
5396	市区	10kV 御墅 10#站 T1	10	800	355
5397	市区	10kV 御墅 10#站 T2	10	800	246
5398	市区	九龙仓 13#站 T1	20	800	406
5399	市区	九龙仓 13#站 T2	20	800	370
5400	市区	九龙仓 13#站 T3	20	800	405
5401	市区	九龙仓 13#站 T4	20	800	437
5402	市区	九龙仓 14#站 T1	20	800	423
5403	市区	九龙仓 14#站 T2	20	800	419
5404	市区	九龙仓 14#站 T3	20	800	451
5405	市区	20kV 城南 9#站 T1	20	800	334
5406	市区	20kV 城南 9#站 T2	20	800	343
5407	市区	20kV 城南 10#站 T1	20	800	438
5408	市区	20kV 城南 10#站 T2	20	800	400
5409	市区	20kV 城南 10#站 T3	20	800	333
5410	市区	20kV 城南 10#站 T4	20	800	344
5411	市区	10kV 东宝 2#站 T1	10	800	445
5412	市区	10kV 东宝 2#站 T2	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5413	市区	10kV 东宝 3#站 T1	10	800	429
5414	市区	10kV 东宝 3#站 T2	10	800	396
5415	市区	10kV 东宝 3#站 T3	10	800	304
5416	市区	10kV 东宝 3#站 T4	10	800	364
5417	市区	10kV 向阳苑 1#站 T1	10	800	299
5418	市区	10kV 向阳苑 1#站 T2	10	800	264
5419	市区	10kV 向阳苑 1#站 T3	10	800	187
5420	市区	10kV 仁家 4#站 T1	10	800	286
5421	市区	10kV 仁家 4#站 T2	10	800	340
5422	市区	10kV 仁家 5#站 T1	10	800	304
5423	市区	10kV 仁家 5#站 T2	10	800	352
5424	市区	10kV 悦诚 4#站 T1	10	800	359
5425	市区	10kV 悦诚 4#站 T2	10	800	368
5426	市区	10kV 悦诚 4#站 T3	10	800	330
5427	市区	10kV 悦诚 4#站 T4	10	800	312
5428	市区	10kV 悦诚 5#站 T1	10	800	396
5429	市区	10kV 悦诚 5#站 T2	10	800	387
5430	市区	10kV 悦诚 5#站 T3	10	800	445
5431	市区	10kV 悦诚 5#站 T4	10	800	267
5432	市区	10kV 惠苑 3#变 T1	10	800	405
5433	市区	10kV 惠苑 3#变 T2	10	800	375
5434	市区	罗巷二配变	10	400	170
5435	市区	西桥头六配变	10	400	307
5436	市区	防空配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5437	市区	瑞陈陆三配变	10	400	199
5438	市区	10kV 震泽 1#站 T1	10	800	462
5439	市区	10kV 震泽 1#站 T2	10	800	442
5440	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T2	20	800	342
5441	市区	20/10kV 富城湾 7#站 T2	20	800	314
5442	市区	20/10kV 富城湾 8#站 T2	20	800	321
5443	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T1	10	800	326
5444	市区	20/10kV 富城湾 7#站 T1	10	800	332
5445	市区	20/10kV 富城湾 8#站 T1	10	800	280
5446	市区	10kV 蔚观 5#站 T1	10	800	248
5447	市区	10kV 蔚观 5#站 T3	10	800	376
5448	市区	10kV 天域 4#站 T1	10	800	360
5449	市区	10kV 天域 4#站 T2	10	800	418
5450	市区	10kV 天域 4#站 T3	10	800	434
5451	市区	10kV 天域 4#站 T4	10	800	447
5452	市区	10kV 天域 5#站 T1	10	800	429
5453	市区	10kV 天域 5#站 T2	10	800	426
5454	市区	10kV 天域 5#站 T3	10	800	430
5455	市区	10kV 天域 5#站 T4	10	800	494
5456	市区	10kV 天域 6#站 T1	10	800	345
5457	市区	10kV 天域 6#站 T2	10	800	376
5458	市区	10kV 天域 7#站 T1	10	800	313
5459	市区	10kV 天域 7#站 T2	10	800	377
5460	市区	10kV 蔚观 5#站 T2	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5461	市区	10kV 蔚观 5#站 T4	10	800	334
5462	市区	10kV 蔚观 6#站 T1	10	800	341
5463	市区	10kV 蔚观 6#站 T2	10	800	368
5464	市区	辅沁路灯配变	10	200	132
5465	市区	20kV 苏宁 2#站 T1	20	800	159
5466	市区	20kV 苏宁 2#站 T2	20	800	174
5467	市区	20kV 苏宁 3#站 T2	20	1000	474
5468	市区	20kV 苏宁 3#站 T1	20	1000	457
5469	市区	沈巷东配变	10	200	45
5470	市区	10kV 晶晶 4#站 T1	10	800	365
5471	市区	10kV 晶晶 5#站 T1	10	800	387
5472	市区	10kV 晶晶 5#站 T3	10	800	338
5473	市区	10kV 晶晶 4#站 T2	10	800	347
5474	市区	10kV 晶晶 5#站 T2	10	800	396
5475	市区	10kV 晶晶 5#站 T4	10	800	426
5476	市区	10kV 运河苑 2#站 T1	10	800	386
5477	市区	10kV 运河苑 2#站 T2	10	800	339
5478	市区	10kV 运河苑 3#站 T1	10	800	334
5479	市区	10kV 运河苑 3#站 T2	10	800	305
5480	市区	塘头三配变	10	400	184
5481	市区	10kV 高路 2#箱变 T1	10	630	422
5482	市区	10kV 芸溪锦园 3#站 T3	10	800	529
5483	市区	雷二期四配变	10	400	39
5484	市区	10kV 和新 1#箱变 T1	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5485	市区	10kV 稻村 8#箱变 T1	10	630	366
5486	市区	20kV 九龙仓 18#站 T1	20	800	381
5487	市区	20kV 九龙仓 18#站 T2	20	800	315
5488	市区	秀菜十配变	10	400	249
5489	市区	10kV 天一华府 3#站 T4	10	800	391
5490	市区	10kV 天渝尊园 2#站 T1	10	800	360
5491	市区	10kV 江花 2#站 T3	10	800	573
5492	市区	中花苑四配变	10	400	145
5493	市区	苏宏电器配变	10	400	125
5494	市区	惠鑫金属配变	10	400	146
5495	市区	中联二九配变	10	400	65
5496	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T2	10	800	494
5497	市区	10kV 红星苑 5#箱变 T1	10	630	334
5498	市区	10kV 彩乐居 5#站 T1	10	800	520
5499	市区	10kV 大运华府 8#站 T2	10	800	264
5500	市区	20kV 西水东 17#站 T3	20	800	417
5501	市区	10kV 兰苑 4#箱变 T1	10	400	105
5502	市区	10kV 丁村 6#箱变 T1	10	630	242
5503	市区	10kV 兴源 5#箱变 T1	10	630	281
5504	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T4	10	800	522
5505	市区	九龙仓 21#站 T1	20	800	431
5506	市区	九龙仓 21#站 T2	20	800	477
5507	市区	九龙仓 21#站 T3	20	800	420
5508	市区	九龙仓 21#站 T4	20	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5509	市区	曹阳四配变	10	400	169
5510	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T2	20	800	433
5511	市区	20kV 金桂 6#站 T1	20	800	394
5512	市区	10kV 邱巷 25#箱变 T1	10	630	414
5513	市区	10kV 江花 5#站 T2	10	800	454
5514	市区	10kV 立泵 1#箱变 T1	10	630	388
5515	市区	10kV 拱北 3#箱变 T1	10	630	123
5516	市区	10kV 许湾 3#箱变 T1	10	630	292
5517	市区	10kV 西泾 2#箱变 T1	10	630	450
5518	市区	10kV 稻村 13#箱变 T1	10	630	383
5519	市区	双河十九配变	10	400	172
5520	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T1	10	800	348
5521	市区	大圩田配变	10	400	273
5522	市区	20kV 立信 2#站 T3	20	800	440
5523	市区	10kV 李高 6#箱变 T1	10	630	306
5524	市区	餐友供应配变	10	400	244
5525	市区	小袁巷乙配变	10	400	216
5526	市区	白水塘西	10	400	0
5527	市区	陈西二配变	10	200	121
5528	市区	敬老院东	10	200	36
5529	市区	20kV 水乡苑 23#站 T1	20	800	412
5530	市区	香樟园 4#站 T2	10	800	407
5531	市区	香樟园 5#站 T1	10	800	451
5532	市区	香樟园 5#站 T2	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5533	市区	香樟园 5#站 T3	10	800	411
5534	市区	香樟园 5#站 T4	10	800	479
5535	市区	香樟园 6#站 T1	10	800	432
5536	市区	香樟园 6#站 T2	10	800	458
5537	市区	香樟园 6#站 T3	10	800	429
5538	市区	香樟园 6#站 T4	10	800	441
5539	市区	香樟园 7#站 T1	10	800	393
5540	市区	香樟园 7#站 T2	10	800	389
5541	市区	香樟园 7#站 T3	10	800	456
5542	市区	香樟园 7#站 T4	10	800	468
5543	市区	法马配变	10	400	0
5544	市区	胡埭商贸配变	10	400	159
5545	市区	檀招待二	10	200	138
5546	市区	10kV 方泉 10#站 T1	10	1000	540
5547	市区	10kV 方泉 10#站 T2	10	1000	576
5548	市区	10kV 方泉 11#站 T1	10	800	439
5549	市区	10kV 方泉 11#站 T2	10	800	453
5550	市区	10kV 方泉 12#站 T1	10	800	500
5551	市区	10kV 方泉 12#站 T2	10	800	515
5552	市区	10kV 方泉 12#站 T3	10	800	492
5553	市区	10kV 泰康苑 1#箱变 T1	10	630	321
5554	市区	10kV 泰康苑 2#箱变 T1	10	630	328
5555	市区	马安乌鹊配变	10	400	206
5556	市区	蠡溪苑 4#站 T1	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5557	市区	蠡溪苑 4#站 T2	10	800	341
5558	市区	蠡溪苑 4#站 T3	10	800	328
5559	市区	蠡溪苑 4#站 T4	10	800	349
5560	市区	蠡溪苑 5#站 T1	10	800	276
5561	市区	蠡溪苑 5#站 T2	10	800	370
5562	市区	蠡溪苑 5#站 T3	10	800	255
5563	市区	蠡溪苑 5#站 T4	10	800	310
5564	市区	履丰苑 2#站 T1	10	1000	570
5565	市区	履丰苑 2#站 T2	10	1000	527
5566	市区	履丰苑 2#站 T3	10	1000	565
5567	市区	履丰苑 2#站 T4	10	1000	553
5568	市区	履丰苑 3#站 T1	10	800	418
5569	市区	履丰苑 3#站 T2	10	800	424
5570	市区	履丰苑 3#站 T3	10	800	459
5571	市区	履丰苑 3#站 T4	10	800	403
5572	市区	履丰苑 4#站 T1	10	800	394
5573	市区	履丰苑 4#站 T2	10	800	412
5574	市区	履丰苑 4#站 T3	10	800	455
5575	市区	履丰苑 4#站 T4	10	800	596
5576	市区	履丰苑 5#站 T1	10	1000	630
5577	市区	履丰苑 5#站 T2	10	1000	659
5578	市区	香樟园 4#站 T1	10	800	405
5579	市区	10kV 聆湖美墅 2#站 T1	10	800	489
5580	市区	10kV 青山 6#箱变 T1	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5581	市区	10kV 方泉 12#站 T4	10	800	507
5582	市区	豪达石化	10	200	20
5583	市区	20kV 水乡苑 20#站 T1	20	800	394
5584	市区	20kV 水乡苑 20#站 T2	20	800	439
5585	市区	20kV 水乡苑 20#站 T3	20	800	431
5586	市区	20kV 水乡苑 20#站 T4	20	800	448
5587	市区	20kV 水乡苑 21#站 T1	20	800	480
5588	市区	20kV 水乡苑 21#站 T2	20	800	479
5589	市区	20kV 水乡苑 21#站 T3	20	800	479
5590	市区	20kV 水乡苑 21#站 T4	20	800	430
5591	市区	20kV 水乡苑 22#站 T1	20	800	349
5592	市区	20kV 水乡苑 22#站 T2	20	800	417
5593	市区	20kV 水乡苑 22#站 T3	20	800	466
5594	市区	20kV 水乡苑 22#站 T4	20	800	427
5595	市区	万佳	10	400	210
5596	市区	碧波	10	400	167
5597	市区	雪柴配变	10	200	0
5598	市区	孟村三配变	10	400	117
5599	市区	沙滩村二配变	10	200	25
5600	市区	大渲村二配变	10	200	0
5601	市区	盩湖南二配变	10	200	11
5602	市区	吴巷乙配变	10	400	146
5603	市区	10kV 云景 2#站 T1	10	800	340
5604	市区	10kV 云景 2#站 T2	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5605	市区	10kV 云景 3#站 T1	10	800	404
5606	市区	10kV 云景 3#站 T2	10	800	242
5607	市区	荣青山二配变	10	200	133
5608	市区	集贤一队配变	10	200	46
5609	市区	乐山苑四配变	10	200	70
5610	市区	10kV 大池 5#箱变 T1	10	630	249
5611	市区	10kV 住友 1#柜 T1	10	1000	614
5612	市区	10kV 住友 1#柜 T2	10	1000	493
5613	市区	10kV 住友 2#站 T1	10	1000	434
5614	市区	10kV 住友 2#站 T2	10	1000	410
5615	市区	湖山队北配变	10	400	98
5616	市区	10kV 宇晖 1#箱变 T1	10	630	75
5617	市区	20kV 信诚花园 1#站 T1	20	800	385
5618	市区	20kV 信诚花园 1#站 T2	20	800	373
5619	市区	20kV 信诚花园 1#站 T3	20	800	460
5620	市区	20kV 信诚花园 1#站 T4	20	800	448
5621	市区	20kV 魅力 4#站 T1	20	1000	411
5622	市区	20kV 魅力 4#站 T2	20	1000	389
5623	市区	10kV 太康 1#站 T1	10	630	113
5624	市区	10kV 住友 2#站 T3	10	1000	495
5625	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T4	10	800	509
5626	市区	仙浪配变	10	400	50
5627	市区	10kV 张舍苑 4#站 T1	10	800	430
5628	市区	10kV 张舍苑 4#站 T2	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5629	市区	10kV 张舍苑 5#站 T1	10	800	270
5630	市区	10kV 太康 1#站 T2	10	630	246
5631	市区	后湖山中配变	10	400	0
5632	市区	香料厂三	10	400	296
5633	市区	10kV 中南 5#站 T1	10	1000	310
5634	市区	10kV 中南 5#站 T2	10	1000	538
5635	市区	10kV 中南 5#站 T3	10	1000	533
5636	市区	10kV 中南 6#站 T1	10	1000	155
5637	市区	10kV 中南 6#站 T2	10	1000	577
5638	市区	10kV 中南 6#站 T3	10	1000	525
5639	市区	10kV 中南 7#站 T1	10	1000	489
5640	市区	10kV 中南 7#站 T2	10	1000	425
5641	市区	10kV 中南 8#站 T1	10	1000	258
5642	市区	10kV 中南 8#站 T2	10	1000	373
5643	市区	10kV 张舍苑 5#站 T2	10	800	407
5644	市区	10kV 张舍苑 5#站 T3	10	800	476
5645	市区	10kV 张舍苑 5#站 T4	10	800	438
5646	市区	吴都配变	10	200	71
5647	市区	10kV 尚锦 10#站 T1	10	800	418
5648	市区	10kV 尚锦 10#站 T2	10	800	381
5649	市区	10kV 尚锦 11#站 T1	10	800	296
5650	市区	10kV 尚锦 11#站 T2	10	800	310
5651	市区	宇翔化纤	10	400	2
5652	市区	永和苑	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5653	市区	众驰	10	400	0
5654	市区	湖滨壹号 4 号站 T1	10	800	326
5655	市区	湖滨壹号 4 号站 T2	10	800	403
5656	市区	隽园 1#站 T1	10	800	412
5657	市区	隽园 1#站 T2	10	800	410
5658	市区	隽园 1#站 T3	10	800	413
5659	市区	隽园 1#站 T4	10	800	357
5660	市区	10kV 英郡 5#站 T1	10	800	343
5661	市区	10kV 英郡 5#站 T2	10	800	376
5662	市区	10kV 英郡 5#站 T3	10	800	398
5663	市区	10kV 英郡 5#站 T4	10	800	371
5664	市区	盛巷东配变	10	400	95
5665	市区	盛巷西二配变	10	400	0
5666	市区	江南构造配变	10	315	31
5667	市区	水龙灯	10	200	130
5668	市区	溪北村二配变	10	200	16
5669	市区	20kV 鸿基 13#站 T1	20	800	430
5670	市区	20kV 鸿基 13#站 T2	20	800	421
5671	市区	20kV 鸿基 13#站 T3	20	800	436
5672	市区	20kV 鸿基 13#站 T4	20	800	449
5673	市区	20kV 鸿基 14#站 T1	20	800	387
5674	市区	20kV 鸿基 14#站 T2	20	800	310
5675	市区	20kV 鸿基 15#站 T1	20	800	401
5676	市区	20kV 鸿基 15#站 T2	20	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5677	市区	20kV 鸿基 15#站 T3	20	800	387
5678	市区	20kV 鸿基 15#站 T4	20	800	377
5679	市区	碧波路配变	10	200	107
5680	市区	服装厂三	10	200	108
5681	市区	碧波村乙	10	400	318
5682	市区	莲杆楼配变	10	400	69
5683	市区	西格玛	10	200	31
5684	市区	乐山甲配变	10	200	87
5685	市区	锦湖配变	10	400	202
5686	市区	绿化队配变	10	200	86
5687	市区	朝霞新村四	10	400	231
5688	市区	10kV 圣芭芭拉 5#站 T1	10	800	460
5689	市区	10kV 圣芭芭拉 5#站 T2	10	800	493
5690	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T1	10	800	466
5691	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T2	10	800	466
5692	市区	10kV 圣芭芭拉 6#站 T3	10	800	482
5693	市区	经济城东	10	200	96
5694	市区	丰产方东配变	10	400	186
5695	市区	派出所三配变	10	400	300
5696	市区	10kV 天鹅 19#站 T1	10	800	408
5697	市区	10kV 天鹅 19#站 T2	10	800	437
5698	市区	峰影八	10	200	76
5699	市区	10kV 美湖 3#箱变 T1	10	630	310
5700	市区	10kV 小箕 3#箱变 T1	10	630	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5701	市区	亿盛钢模	10	200	0
5702	市区	桥后二	10	200	45
5703	市区	花汇西队二	10	200	4
5704	市区	叶家桥东配变	10	200	94
5705	市区	胡埭老桥	10	200	36
5706	市区	龙爪路配变	10	200	8
5707	市区	博凯二	10	400	0
5708	市区	乐山苑七配变	10	200	79
5709	市区	南山下三配变	10	200	93
5710	市区	芮巷西	10	200	13
5711	市区	南新街中	10	400	64
5712	市区	曹巷三配变	10	200	160
5713	市区	10kV 美湖 2#站 T1	10	800	309
5714	市区	10kV 美湖 2#站 T2	10	800	435
5715	市区	10kV 美湖 3#站 T1	10	800	425
5716	市区	10kV 美湖 3#站 T2	10	800	353
5717	市区	10kV 美湖 3#站 T3	10	800	292
5718	市区	10kV 美湖 3#站 T4	10	800	434
5719	市区	10kV 美湖 4#站 T1	10	800	408
5720	市区	10kV 美湖 4#站 T2	10	800	415
5721	市区	林果场站 T1	10	1250	840
5722	市区	20kV 魅力 7#站 T1	20	1000	507
5723	市区	金通四配变	10	400	278
5724	市区	20kV 魅力 7#站 T2	20	1000	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5725	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T1	20	800	383
5726	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T2	20	800	179
5727	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T3	20	800	412
5728	市区	20kV 雪溪苑 9#站 T4	20	800	422
5729	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T1	20	800	458
5730	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T2	20	800	477
5731	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T3	20	800	411
5732	市区	20kV 雪溪苑 10#站 T4	20	800	463
5733	市区	20kV 信诚 2#站 T1	20	800	295
5734	市区	20kV 信诚 2#站 T2	20	800	256
5735	市区	20kV 信诚 2#站 T3	20	800	365
5736	市区	20kV 信诚 2#站 T4	20	800	375
5737	市区	20kV 信诚 3#站 T1	20	800	422
5738	市区	20kV 信诚 3#站 T2	20	800	411
5739	市区	10kV 英郡 6#站 T1	10	800	384
5740	市区	10kV 英郡 6#站 T2	10	800	390
5741	市区	10kV 英郡 6#站 T3	10	800	391
5742	市区	10kV 英郡 6#站 T4	10	800	377
5743	市区	前王家湾配变	10	200	65
5744	市区	后张野配变	10	200	88
5745	市区	张桥北	10	400	0
5746	市区	大河降西	10	200	0
5747	市区	倪巷上配变	10	200	19
5748	市区	20kV 太湖佳园 1#站 T1	20	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5749	市区	20kV 太湖佳园 1#站 T2	20	800	467
5750	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T1	20	800	409
5751	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T2	20	800	436
5752	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T3	20	800	370
5753	市区	20kV 太湖佳园 2#站 T4	20	800	444
5754	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T1	20	800	423
5755	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T2	20	800	454
5756	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T3	20	800	405
5757	市区	20kV 太湖佳园 3#站 T4	20	800	462
5758	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T1	20	800	404
5759	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T2	20	800	441
5760	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T3	20	800	471
5761	市区	20kV 太湖佳园 4#站 T4	20	800	452
5762	市区	10KV 澜岸 5#站 T3	10	800	562
5763	市区	10kV 晨光 6#箱变 T1	10	630	405
5764	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T2	10	800	480
5765	市区	10kV 蒋浜 4#箱变 T1	10	630	325
5766	市区	10kV 幸福里 7#站 T4	10	800	401
5767	市区	10kV 马波 3#箱变 T1	10	630	462
5768	市区	青龙村三配变	10	400	243
5769	市区	印务配变	10	400	100
5770	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T3	10	800	496
5771	市区	10kV 小箕 6#箱变 T1	10	630	389
5772	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T4	20	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5773	市区	10kV 西园 6#箱变 T1	10	630	464
5774	市区	10kV 普睿 6#箱变 T1	10	630	306
5775	市区	10kV 落霞苑 11#站 T3	10	800	383
5776	市区	10kV 文旅城 13#站 T1	10	800	545
5777	市区	10kV 文旅城 13#站 T2	10	800	605
5778	市区	景丽苑 2#站 T2	10	1000	306
5779	市区	20kV 雅居乐 6#站 T1	20	800	458
5780	市区	邓湾里二	10	400	270
5781	市区	20kV 雪新苑 4#站 T1	20	1000	559
5782	市区	20kV 雪新苑 4#站 T2	20	1000	532
5783	市区	20kV 雪新苑 5#站 T1	20	1000	425
5784	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T2	20	800	611
5785	市区	20kV 雪新苑 5#站 T2	20	1000	419
5786	市区	20kV 雪新苑 6#站 T2	20	1000	484
5787	市区	20kV 雪新苑 6#站 T1	20	1000	566
5788	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T4	10	800	619
5789	市区	10kV 大渲 5#箱变 T1	10	400	216
5790	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T2	20	800	451
5791	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T2	10	800	524
5792	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T1	20	800	492
5793	市区	10kV 素兰 2#箱变 T1	10	630	331
5794	市区	10kV 方泉 18#站 T1	10	800	466
5795	市区	10kV 典基 3#箱变 T1	10	630	486
5796	市区	橙心配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5797	市区	10kV 方泉 19#站 T1	10	800	429
5798	市区	10kV 方泉 20#站 T1	10	800	419
5799	市区	10kV 方泉 20#站 T3	10	800	455
5800	市区	10kV 方泉 18#站 T2	10	800	486
5801	市区	10kV 方泉 19#站 T2	10	800	508
5802	市区	10kV 方泉 20#站 T2	10	800	411
5803	市区	10kV 方泉 20#站 T4	10	800	455
5804	市区	南苑安居	10	400	166
5805	市区	10kV 小南湾 2#站 T1	10	800	588
5806	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T2	20	800	448
5807	市区	10kV 建华 5#箱变 T1	10	630	247
5808	市区	龙延西电二配变	10	400	143
5809	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T4	20	800	500
5810	市区	10kV 周新苑 25#站 T1	10	1000	592
5811	市区	北新村	10	400	177
5812	市区	10kV 周新苑 28#站 T1	10	1000	534
5813	市区	10kV 周新苑 28#站 T2	10	1000	609
5814	市区	10kV 周新苑 28#站 T3	10	1000	310
5815	市区	前惠巷配变	10	400	199
5816	市区	彭公桥	10	400	185
5817	市区	张舍街配变	10	200	119
5818	市区	10kV 周新苑 26#站 T1	10	1000	508
5819	市区	10kV 周新苑 26#站 T2	10	1000	656
5820	市区	10kV 周新苑 26#站 T3	10	1000	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5821	市区	10kV 周新苑 27#站 T1	10	1000	609
5822	市区	10kV 周新苑 27#站 T2	10	1000	509
5823	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T1	10	800	439
5824	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T2	10	800	491
5825	市区	前东二配变	10	200	59
5826	市区	博凯	10	400	67
5827	市区	10kV 周新苑 25#站 T2	10	1000	417
5828	市区	10kV 梅梁苑 1#站 T1	10	800	401
5829	市区	10kV 梅梁苑 1#站 T2	10	800	474
5830	市区	10kV 梅梁苑 2#站 T1	10	800	410
5831	市区	10kV 梅梁苑 2#站 T2	10	800	536
5832	市区	10kV 梅梁苑 3#站 T1	10	800	496
5833	市区	10kV 梅梁苑 3#站 T2	10	800	483
5834	市区	油车巷四配变	10	200	0
5835	市区	张舍楼配变	10	200	26
5836	市区	10kV 锦园 5#站 T1	10	800	298
5837	市区	10kV 锦园 5#站 T2	10	800	438
5838	市区	10kV 锦园 6#站 T1	10	1000	468
5839	市区	10kV 锦园 6#站 T2	10	1000	530
5840	市区	张舍老街配变	10	400	63
5841	市区	湖山北	10	200	54
5842	市区	新熠	10	200	7
5843	市区	落霞苑配变	10	400	117
5844	市区	落霞苑二配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5845	市区	落霞苑四配变	10	400	6
5846	市区	西泉配变	10	200	86
5847	市区	10kV 美湖 1#箱变 T1	10	630	76
5848	市区	10kV 美湖 2#箱变 T1	10	400	284
5849	市区	沙滩漕头	10	200	4
5850	市区	花汇东队配变	10	400	83
5851	市区	沙滩西庄	10	400	88
5852	市区	10kV 万科 11#站 T1	10	1250	203
5853	市区	10kV 万科 11#站 T3	10	1250	464
5854	市区	滨湖渎东	10	200	60
5855	市区	晓阳	10	400	105
5856	市区	明丰	10	400	12
5857	市区	惠泽桥配变	10	200	60
5858	市区	路口 1	10	200	109
5859	市区	10kV 大丁 1#站 T1	10	1000	78
5860	市区	10kV 大丁 1#站 T2	10	1000	286
5861	市区	10kV 大丁佳苑 2#站 T1	10	1000	169
5862	市区	10kV 栖云苑 2#站 T3	10	1000	739
5863	市区	西街北配变	10	400	132
5864	市区	10kV 大丁佳苑 2#站 T2	10	1000	171
5865	市区	10kV 大丁佳苑 3#站 T1	10	1000	452
5866	市区	10kV 大丁佳苑 3#站 T2	10	1000	329
5867	市区	10kV 大丁佳苑 5#站 T1	10	1000	532
5868	市区	10kV 大丁佳苑 5#站 T2	10	1000	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5869	市区	10kV 大丁佳苑 6#站 T1	10	1000	388
5870	市区	10kV 大丁佳苑 6#站 T2	10	1000	511
5871	市区	10kV 大丁佳苑 4#站 T1	10	1000	330
5872	市区	10kV 大丁佳苑 4#站 T2	10	1000	488
5873	市区	10kV 大丁佳苑 7#站 T1	10	1000	328
5874	市区	10kV 大丁佳苑 7#站 T2	10	1000	440
5875	市区	杰鑫工艺	10	200	135
5876	市区	10kV 栖云苑 2#站 T4	10	1000	515
5877	市区	10kV 大箕山 8#站 T1	10	800	327
5878	市区	10kV 大箕山 8#站 T2	10	800	335
5879	市区	10kV 大箕山 8#站 T3	10	800	195
5880	市区	鸿基 1#站 T2	10	800	347
5881	市区	鸿基 2#站 T2	10	800	303
5882	市区	腾达万向	10	400	89
5883	市区	10kV 奥林花园 5#站 T1	10	800	346
5884	市区	10kV 奥林花园 5#站 T2	10	800	178
5885	市区	10kV 蠡湖 1#站 T2	10	1000	668
5886	市区	10kV 集景 1#站 T1	10	800	344
5887	市区	10kV 集景 1#站 T2	10	800	358
5888	市区	10kV 集景 2#站 T1	10	800	318
5889	市区	10kV 集景 2#站 T2	10	800	339
5890	市区	10kV 集景 3#站 T1	10	800	166
5891	市区	10kV 集景 3#站 T2	10	800	275
5892	市区	阍甲里配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5893	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T2	20	1000	359
5894	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T1	20	1000	510
5895	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T2	20	1000	602
5896	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T1	20	1000	409
5897	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T2	20	1000	553
5898	市区	张巷上配变	10	200	144
5899	市区	10kV 水乡苑 6#站 T3	10	1000	466
5900	市区	市镇东 1	10	200	16
5901	市区	西社新村	10	200	41
5902	市区	排水管理	10	200	48
5903	市区	南新街	10	400	60
5904	市区	10kV 蠡湖 1#站 T1	10	1000	616
5905	市区	10kV 鸿基 6#站 T2	10	800	391
5906	市区	10kV 鸿基 6#站 T1	10	800	274
5907	市区	大浮南村二变	10	200	0
5908	市区	小园一村	10	400	84
5909	市区	谈巷	10	400	12
5910	市区	小园	10	400	68
5911	市区	路耿下二配变	10	200	4
5912	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T1	20	800	423
5913	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T2	20	800	296
5914	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T1	20	800	300
5915	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T2	20	800	329
5916	市区	10kV 月溪苑 1#站 T1	10	800	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5917	市区	10kV 月溪苑 1#站 T2	10	800	466
5918	市区	10kV 月溪苑 2#站 T1	10	800	357
5919	市区	10kV 月溪苑 2#站 T2	10	800	398
5920	市区	10kV 月溪苑 3#站 T1	10	800	394
5921	市区	10kV 月溪苑 3#站 T2	10	800	356
5922	市区	10kV 月溪苑 4#站 T1	10	800	377
5923	市区	10kV 月溪苑 4#站 T2	10	800	365
5924	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T1	10	1000	402
5925	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T2	10	1000	374
5926	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T1	10	800	328
5927	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T2	10	800	300
5928	市区	10kV 仙河苑 10#站 T1	10	800	401
5929	市区	10kV 仙河苑 10#站 T2	10	800	446
5930	市区	10kV 仙河苑 11#站 T1	10	800	447
5931	市区	10kV 仙河苑 11#站 T2	10	800	303
5932	市区	中龙潭二配变	10	200	36
5933	市区	10kV 南苑 2#站 T1	10	800	286
5934	市区	军照明	10	200	102
5935	市区	10kV 夏家 1#站 T2	10	1000	369
5936	市区	10kV 夏家 2#站 T2	10	1000	399
5937	市区	10kV 夏家 2#站 T3	10	1000	304
5938	市区	10kV 夏家 1#站 T1	10	1000	350
5939	市区	10kV 夏家 2#站 T1	10	1000	286
5940	市区	10kV 蠡湖 2#站 T2	10	1000	656

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5941	市区	10kV 蠡湖 2#站 T1	10	1000	612
5942	市区	10kV 蠡湖 3#站 T1	10	1000	639
5943	市区	10kV 蠡湖 3#站 T2	10	1000	639
5944	市区	10kV 蠡湖 4#站 T2	10	1000	639
5945	市区	10kV 蠡湖 4#站 T1	10	1000	607
5946	市区	10kV 蠡湖 5#站 T2	10	1000	585
5947	市区	10kV 蠡湖 5#站 T1	10	1000	620
5948	市区	10kV 蠡湖 6#站 T2	10	1000	590
5949	市区	10kV 蠡湖 6#站 T1	10	1000	567
5950	市区	10kV 蠡湖 7#站 T1	10	1000	598
5951	市区	10kV 蠡湖 8#站 T1	10	1000	577
5952	市区	10kV 山语 3#站 T2	10	800	295
5953	市区	10kV 山语 3#站 T1	10	800	260
5954	市区	10kV 南苑 2#站 T2	10	800	418
5955	市区	10kV 南苑 2#站 T3	10	800	352
5956	市区	金星配变	10	200	12
5957	市区	永丰	10	400	0
5958	市区	段庄配变	10	200	19
5959	市区	10kV 逸泉 1#站 T1	10	800	416
5960	市区	10kV 逸泉 1#站 T2	10	800	351
5961	市区	10kV 逸泉 2#站 T1	10	1000	529
5962	市区	10kV 逸泉 2#站 T2	10	1000	504
5963	市区	10kV 仙河苑 8#站 T2	10	1000	411
5964	市区	10kV 仙河苑 8#站 T1	10	1000	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5965	市区	10kV 仙河苑 9#站 T2	10	1000	426
5966	市区	10kV 仙河苑 9#站 T1	10	1000	407
5967	市区	10kV 仙河苑 12#站 T1	10	1000	389
5968	市区	10kV 仙河苑 12#站 T2	10	1000	470
5969	市区	公园路东配变	10	400	81
5970	市区	华润燃气配变	10	200	55
5971	市区	10kV 水乡苑 6#站 T1	10	1000	394
5972	市区	10kV 水乡苑 6#站 T2	10	1000	356
5973	市区	博澳配变	10	200	58
5974	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T1	10	1000	453
5975	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T2	10	800	361
5976	市区	10kV 蠡湖公馆 2#站 T1	10	1000	425
5977	市区	10kV 蠡湖公馆 2#站 T2	10	1000	326
5978	市区	钱甲 1#箱变 T1	10	630	306
5979	市区	大通路二配	10	200	80
5980	市区	圩田 1#箱变 T1	10	630	492
5981	市区	八棉家舍	10	400	187
5982	市区	凯夫制药配变	10	400	196
5983	市区	瑞富	10	200	154
5984	市区	古竹	10	400	0
5985	市区	贝迪生物配变	10	200	89
5986	市区	青松	10	400	147
5987	市区	生物	10	400	123
5988	市区	10kV 尚锦 1#站 T1	10	800	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
5989	市区	10kV 尚锦 1#站 T2	10	800	270
5990	市区	10kV 尚锦 2#站 T1	10	800	351
5991	市区	10kV 环湖苑 1#站 T1	10	1000	369
5992	市区	10kV 环湖苑 1#站 T2	10	1000	596
5993	市区	10kV 环湖苑 2#站 T1	10	1000	267
5994	市区	10kV 环湖苑 2#站 T2	10	1000	503
5995	市区	贝尔森	10	200	49
5996	市区	10kV 尚锦 2#站 T2	10	800	311
5997	市区	10kV 尚锦 3#站 T1	10	800	298
5998	市区	10kV 尚锦 3#站 T2	10	800	372
5999	市区	10kV 尚锦 4#站 T1	10	800	345
6000	市区	10kV 尚锦 4#站 T2	10	800	426
6001	市区	10kV 尚锦 5#站 T1	10	500	160
6002	市区	10kV 尚锦 5#站 T2	10	500	158
6003	市区	10kV 尚锦 6#站 T1	10	630	272
6004	市区	10kV 尚锦 6#站 T2	10	630	226
6005	市区	徐村配变	10	400	75
6006	市区	城南二一配变	10	200	0
6007	市区	金城二八配变	10	200	42
6008	市区	金城二十配变	10	200	39
6009	市区	中南十九配变	10	200	23
6010	市区	10kV 天马站 T1	10	800	345
6011	市区	10kV 天马站 T2	10	800	345
6012	市区	10kV 凯发站 T1	10	1000	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6013	市区	10kV 圣芭芭拉 3#站 T1	10	800	321
6014	市区	10kV 圣芭芭拉 3#站 T2	10	800	373
6015	市区	10kV 圣芭芭拉 4#站 T1	10	800	481
6016	市区	10kV 圣芭芭拉 4#站 T2	10	800	522
6017	市区	周新苑 8#站 T1	10	800	91
6018	市区	周新苑 8#站 T2	10	800	23
6019	市区	对安嘴北配变	10	400	0
6020	市区	周新苑 9#站 T1	10	800	171
6021	市区	周新苑 9#站 T2	10	800	224
6022	市区	下沿	10	400	109
6023	市区	曹巷四配变	10	200	143
6024	市区	20kV 鸿基 38#站 T3	20	800	453
6025	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T1	10	800	386
6026	市区	10kV 雁栖园 4#站 T4	10	800	301
6027	市区	朝霞新村	10	200	50
6028	市区	生态农业配变	10	400	165
6029	市区	乌鹊村配变	10	200	38
6030	市区	华庄小区一变	10	400	116
6031	市区	20kV 万达 1#站 T1	20	1000	0
6032	市区	20kV 万达 1#站 T2	20	1000	41
6033	市区	10kV 天鹅 5#站 T1	10	800	313
6034	市区	10kV 天鹅 5#站 T2	10	800	235
6035	市区	花汇小区 4	10	200	58
6036	市区	10kV 文旅城 28#站 T3	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6037	市区	10kV 博润站 T1	10	500	162
6038	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T1	10	1000	418
6039	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T2	10	1000	254
6040	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T3	10	1000	646
6041	市区	10kV 天鹅 6#站 T1	10	800	351
6042	市区	10kV 天鹅 6#站 T2	10	800	313
6043	市区	10kV 天鹅 7#站 T1	10	1000	428
6044	市区	真武行宫配变	10	200	140
6045	市区	10kV 天鹅 7#站 T2	10	1000	435
6046	市区	10kV 富安 1#站 T1	10	1000	535
6047	市区	10kV 富安 1#站 T2	10	1000	448
6048	市区	10kV 富安 2#站 T1	10	1000	457
6049	市区	10kV 富安 2#站 T2	10	1000	406
6050	市区	10kV 富安 3#站 T1	10	1000	407
6051	市区	10kV 富安 3#站 T2	10	1000	460
6052	市区	10kV 富安 3#站 T3	10	1000	483
6053	市区	10kV 锦园#1 站 T1	10	800	406
6054	市区	10kV 锦园#1 站 T2	10	800	374
6055	市区	20kV 万达 2#站 T1	20	1000	437
6056	市区	20kV 万达 2#站 T2	20	1000	460
6057	市区	20kV 万达 3#站 T1	20	1000	334
6058	市区	20kV 万达 3#站 T2	20	1000	403
6059	市区	10kV 张舍苑 3#站 T1	10	1000	577
6060	市区	10kV 张舍苑 3#站 T2	10	1000	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6061	市区	10kV 张舍苑 3#站 T3	10	1000	684
6062	市区	天骄 2#箱变 T1	10	630	503
6063	市区	10kV 瑞仕 3#站 T2	10	800	475
6064	市区	汇丰巷	10	400	62
6065	市区	10kV 锦园 2#站 T1	10	800	364
6066	市区	10kV 锦园 2#站 T2	10	800	372
6067	市区	10kV 锦园 3#站 T1	10	1000	417
6068	市区	10kV 锦园 3#站 T2	10	1000	499
6069	市区	10kV 锦园 4#站 T1	10	800	262
6070	市区	10kV 锦园 4#站 T2	10	800	328
6071	市区	10kV 文旅城 28#站 T1	10	800	455
6072	市区	张舍村配变	10	200	139
6073	市区	10kV 铂庭 5#站 T1	10	800	419
6074	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T2	20	800	605
6075	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T2	20	800	600
6076	市区	20kV 香馨苑 8#站 T3	20	800	437
6077	市区	20kV 香馨苑 8#站 T1	20	800	443
6078	市区	10kV 典基 1#箱变 T1	10	630	467
6079	市区	10kV 东降 7#箱变 T1	10	630	149
6080	市区	10kV 文旅城 27#站 T3	10	800	451
6081	市区	20kV 信诚 9#站 T1	20	800	401
6082	市区	20kV 香馨苑 7#站 T4	20	800	407
6083	市区	20kV 信诚 9#站 T3	20	800	329
6084	市区	20kV 信诚 9#站 T4	20	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6085	市区	20kV 信诚 9#站 T2	20	800	347
6086	市区	10kV 青山 2#箱变 T1	10	630	248
6087	市区	10kV 姚湾 1#箱变 T1	10	400	186
6088	市区	人民西路	10	400	164
6089	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T4	20	800	490
6090	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T2	20	800	447
6091	市区	10kV 马波 2#箱变 T1	10	630	462
6092	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T3	10	800	554
6093	市区	10kV 柴塘 1#箱变 T1	10	630	396
6094	市区	10kV 水乡 2#箱变 T1	10	400	297
6095	市区	和平村丙配变	10	400	264
6096	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T1	10	800	483
6097	市区	20kV 金匱里 6#站 T2	20	800	436
6098	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T3	10	800	528
6099	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T4	10	800	578
6100	市区	大丁村三配变	10	400	137
6101	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T1	10	800	426
6102	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T4	20	800	424
6103	市区	客运站二配变	10	400	31
6104	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T1	20	800	545
6105	市区	10kV 宝界 1#箱变 T1	10	630	403
6106	市区	10kV 陆栖居 2#站 T1	10	800	615
6107	市区	20kV 太湖华府 1#站 T1	20	800	364
6108	市区	20kV 太湖华府 1#站 T2	20	800	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6109	市区	10kV 澜岸 2#站 T1	10	800	499
6110	市区	10kV 澜岸 2#站 T2	10	800	534
6111	市区	江宁家舍配变	10	400	62
6112	市区	10kV 文旅城 21#站 T3	10	800	417
6113	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T4	20	800	546
6114	市区	10kV 栖庭 4#站 T1	10	800	414
6115	市区	20kV 太湖华府 2#站 T1	20	800	383
6116	市区	20kV 太湖华府 2#站 T3	20	800	353
6117	市区	20kV 太湖华府 2#站 T2	20	800	423
6118	市区	20kV 太湖华府 2#站 T4	20	800	371
6119	市区	杨巷十	10	400	166
6120	市区	10kV 澜岸 3#站 T1	10	800	482
6121	市区	10kV 文旅城 25#站 T4	10	800	495
6122	市区	20kV 金匱里 7#站 T2	20	800	514
6123	市区	10kV 水乡 1#箱变 T1	10	630	423
6124	市区	10kV 逸坤雅园 5#站 T2	10	800	583
6125	市区	10kV 澜岸 3#站 T2	10	800	496
6126	市区	20kV 雪新苑 1#站 T1	20	1000	539
6127	市区	20kV 雪新苑 1#站 T2	20	1000	536
6128	市区	20kV 玖玖世家 6#站 T1	20	800	338
6129	市区	恒源塑二配变	10	400	113
6130	市区	板桥市镇二变	10	400	16
6131	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T4	10	800	548
6132	市区	10kV 李高 15#箱变 T1	10	630	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6133	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T2	10	800	396
6134	市区	新盛配变	10	400	214
6135	市区	20kV 玖玖世家 6#站 T2	20	800	368
6136	市区	20kV 雪新苑 2#站 T1	20	1000	582
6137	市区	20kV 雪新苑 2#站 T2	20	1000	549
6138	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T1	20	800	399
6139	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T3	20	800	343
6140	市区	20kV 雪新苑 3#站 T1	20	1000	459
6141	市区	20kV 雪新苑 3#站 T2	20	1000	400
6142	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T2	20	800	417
6143	市区	20kV 玖玖世家 7#站 T4	20	800	394
6144	市区	伟星配变	10	400	105
6145	市区	10kV 澜岸 4#站 T1	10	800	370
6146	市区	10kV 澜岸 4#站 T2	10	800	414
6147	市区	紫金机器配变	10	400	92
6148	市区	10KV 澜岸 5#站 T1	10	800	432
6149	市区	10KV 澜岸 5#站 T2	10	800	367
6150	市区	10kV 圣芭 11#站 T2	10	800	604
6151	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T1	20	800	608
6152	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T1	20	800	453
6153	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T4	20	800	472
6154	市区	10kV 杨工 2#箱变 T1	10	630	294
6155	市区	10kV 铁巷 4#箱变 T1	10	630	446
6156	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T3	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6157	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T1	20	800	374
6158	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T3	20	800	415
6159	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T2	20	800	400
6160	市区	20kV 玖玖世家 8#站 T4	20	800	398
6161	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T1	10	800	370
6162	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T2	10	800	402
6163	市区	10kV 海泰雅苑 2#站 T4	10	800	470
6164	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T3	10	800	374
6165	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T1	10	800	379
6166	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T2	10	800	332
6167	市区	10kV 海泰雅苑 1#站 T4	10	800	410
6168	市区	晨光 4#箱变 T1	10	630	266
6169	市区	许舍二配变	10	400	89
6170	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T2	20	800	518
6171	市区	10kV 幸福里 7#站 T2	10	800	463
6172	市区	杨张配变	10	400	40
6173	市区	10kV 槟园 3#站 T2	10	800	406
6174	市区	10kV 文旅城 21#站 T2	10	800	390
6175	市区	20kV 金匱里 9#站 T2	20	800	491
6176	市区	10kV 圣芭 9#站 T2	10	800	441
6177	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T3	20	800	505
6178	市区	10kV 瑞仕 10#站 T2	10	800	634
6179	市区	金城二九配变	10	400	191
6180	市区	10kV 普睿 2#箱变 T1	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6181	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T2	10	800	546
6182	市区	10kV 河庄 2#箱变 T1	10	630	332
6183	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T3	20	800	342
6184	市区	锦明十配变	10	400	174
6185	市区	电迅二变	10	400	222
6186	市区	沪联机械配变	10	400	62
6187	市区	10kV 住友 4#站 T1	10	800	483
6188	市区	10kV 住友 4#站 T3	10	800	349
6189	市区	10kV 住友 4#站 T4	10	800	451
6190	市区	10kV 住友 4#站 T2	10	800	462
6191	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T1	20	800	311
6192	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T1	10	800	397
6193	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T4	20	800	482
6194	市区	10kV 雁栖园 4#站 T3	10	800	313
6195	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T1	10	800	468
6196	市区	20kV 山水澜园 4#站 T1	20	800	534
6197	市区	10kV 维依 2#箱变 T1	10	630	327
6198	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T2	10	1000	612
6199	市区	20kV 山水澜园 5#站 T1	20	800	415
6200	市区	10kV 瑞扬 2#站 T1	10	1000	442
6201	市区	10kV 瑞扬 3#站 T1	10	1000	492
6202	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T2	20	800	365
6203	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T2	10	800	569
6204	市区	20kV 悦园 4#站 T1	20	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6205	市区	10kV 梅梁 2#箱变 T1	10	630	457
6206	市区	20kV 海岸城 10#站 T1	20	800	414
6207	市区	20kV 海岸城 10#站 T2	20	800	482
6208	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T3	20	800	528
6209	市区	10kV 青山 1#箱变 T1	10	630	439
6210	市区	10kV 王巷 2#箱变 T1	10	630	451
6211	市区	20kV 悦园 4#站 T3	20	800	350
6212	市区	20kV 悦园 4#站 T4	20	800	304
6213	市区	20kV 悦园 4#站 T2	20	800	385
6214	市区	西桥头三配变	10	400	137
6215	市区	20kV 海岸城 8#站 T3	20	800	387
6216	市区	20kV 海岸城 8#站 T1	20	800	423
6217	市区	20kV 海岸城 8#站 T2	20	800	461
6218	市区	20kV 海岸城 8#站 T4	20	800	388
6219	市区	严唐巷丙一配变	10	400	97
6220	市区	20kV 山水澜园 3#站 T1	20	800	474
6221	市区	10kV 文旅城 27#站 T2	10	800	435
6222	市区	10kV 文旅城 21#站 T4	10	800	402
6223	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T1	20	800	539
6224	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T4	20	800	514
6225	市区	20kV 海岸城 9#站 T3	20	800	436
6226	市区	20kV 海岸城 9#站 T1	20	800	371
6227	市区	20kV 海岸城 9#站 T2	20	800	404
6228	市区	20kV 海岸城 9#站 T4	20	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6229	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T1	20	800	448
6230	市区	10kV 瑞仕 3#站 T1	10	800	444
6231	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T1	20	800	591
6232	市区	10kV 瑞仕 5#站 T3	10	800	500
6233	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T4	20	800	540
6234	市区	10kV 瑞仕 8#站 T2	10	800	504
6235	市区	10kV 幸福里 9#站 T1	10	800	495
6236	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T4	20	800	614
6237	市区	10kV 铁巷 7#箱变 T1	10	630	215
6238	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T2	20	800	389
6239	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T2	10	800	517
6240	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T1	10	800	448
6241	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T3	10	1000	565
6242	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T1	20	800	445
6243	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T2	20	800	550
6244	市区	华英阅业配变	10	400	190
6245	市区	贾村配变	10	400	0
6246	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T2	20	800	510
6247	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T2	20	800	382
6248	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T2	10	800	411
6249	市区	10kV 圣芭 10#站 T2	10	800	451
6250	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3	20	800	540
6251	市区	10kV 栖庭 4#站 T3	10	800	372
6252	市区	陈巷	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6253	市区	龙爪桥前配变	10	400	96
6254	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T4	20	800	417
6255	市区	10kV 闽江 3#箱变 T1	10	400	294
6256	市区	10kV 映湖玖园 3#站	10	800	570
6257	市区	合欢配变	10	400	76
6258	市区	10kV 庙圩 3#箱变 T1	10	630	469
6259	市区	10kV 分校 3#箱变 T1	10	630	472
6260	市区	10kV 钱隆 2#箱变 T1	10	630	477
6261	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T2	20	800	182
6262	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T1	10	800	463
6263	市区	陶瓷厂二配变	10	400	201
6264	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T2	10	800	574
6265	市区	江苏银行	10	200	65
6266	市区	上头巷二配变	10	200	77
6267	市区	10kV 富润 2#站 T1	10	1000	517
6268	市区	10kV 富润 2#站 T2	10	1000	471
6269	市区	10kV 富润 2#站 T3	10	1000	614
6270	市区	10kV 富润 3#站 T1	10	1000	464
6271	市区	10kV 富润 3#站 T2	10	1000	335
6272	市区	10kV 富润 4#站 T1	10	1000	567
6273	市区	10kV 富润 4#站 T3	10	1000	571
6274	市区	10kV 富润 5#站 T1	10	1000	495
6275	市区	10kV 富润 5#站 T2	10	1000	515
6276	市区	10kV 富润 5#站 T3	10	1000	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6277	市区	10kV 富润 6#站 T1	10	1000	435
6278	市区	10kV 富润 6#站 T2	10	1000	294
6279	市区	10kV 富润 6#站 T3	10	1000	326
6280	市区	10kV 富润 7#站 T1	10	1000	433
6281	市区	10kV 富润 7#站 T2	10	1000	156
6282	市区	10kV 富润 7#站 T3	10	1000	315
6283	市区	10kV 富润 4#站 T2	10	1000	521
6284	市区	20kV 玖玖世家 1#站 T1	20	800	236
6285	市区	20kV 玖玖世家 1#站 T2	20	800	305
6286	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T1	20	800	340
6287	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T2	20	800	362
6288	市区	20kV 玖玖世家 2#站 T3	20	800	306
6289	市区	10kV 湖香 1#站 T1	10	800	466
6290	市区	10kV 湖香 1#站 T2	10	800	411
6291	市区	10kV 富安华庭 1#站 T2	10	1000	419
6292	市区	10kV 富安华庭 1#站 T1	10	1000	359
6293	市区	20kV 湖山湾 5#站 T1	20	1000	546
6294	市区	浩特	10	400	51
6295	市区	20kV 湖山湾 5#站 T2	20	1000	376
6296	市区	20kV 湖山湾 6#站 T1	20	1000	570
6297	市区	20kV 湖山湾 6#站 T2	20	1000	533
6298	市区	鸿翔丰产配变	10	400	0
6299	市区	下湾三配变	10	200	84
6300	市区	10kV 同心 1#箱变 01002	10	630	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6301	市区	朝东北	10	200	80
6302	市区	20kV 湖山湾 1#站 T1	20	1000	582
6303	市区	20kV 湖山湾 1#站 T2	20	1000	549
6304	市区	20kV 湖山湾 2#站 T2	20	1000	561
6305	市区	20kV 湖山湾 2#站 T1	20	1000	548
6306	市区	20kV 湖山湾 3#站 T2	20	1000	583
6307	市区	20kV 湖山湾 3#站 T1	20	1000	582
6308	市区	20kV 湖山湾 4#站 T2	20	1000	514
6309	市区	20kV 湖山湾 4#站 T1	20	1000	500
6310	市区	20kV 湖山湾 4#站 T3	20	1000	524
6311	市区	10kV 奥林花园 6#站 T1	10	1000	246
6312	市区	10kV 奥林花园 6#站 T2	10	1000	241
6313	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T1	10	800	235
6314	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T2	10	800	262
6315	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T1	10	400	174
6316	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T2	10	400	187
6317	市区	藏西	10	200	76
6318	市区	马安村委二配变	10	400	139
6319	市区	胡埭南岸	10	400	146
6320	市区	胜利九配变	10	400	87
6321	市区	胜利四配变	10	400	194
6322	市区	江宁舍三配变	10	400	68
6323	市区	江宁舍二配变	10	400	166
6324	市区	江宁舍五配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6325	市区	粮科舍配变	10	200	78
6326	市区	青山湾二配变	10	400	198
6327	市区	锡山谢配变	10	400	128
6328	市区	下余巷配变	10	400	160
6329	市区	下余巷甲配变	10	400	178
6330	市区	10kV 荣军 2#箱变 T1	10	400	161
6331	市区	胜利三配变	10	400	152
6332	市区	胜利六配变	10	400	213
6333	市区	胜利五配变	10	400	142
6334	市区	胜利七配变	10	400	172
6335	市区	江宁舍一配变	10	400	229
6336	市区	江宁舍四配变	10	400	154
6337	市区	蠡湖 9#站 T2	10	800	427
6338	市区	连杆村一配变	10	400	0
6339	市区	连杆村二配变	10	400	6
6340	市区	龙延后吴	10	400	50
6341	市区	前楼下二变	10	200	0
6342	市区	前巷塔	10	200	8
6343	市区	龙延西庄	10	400	100
6344	市区	姚家后	10	200	132
6345	市区	弯头厂配变	10	400	35
6346	市区	严巷三配变	10	200	0
6347	市区	怡园一村二变	10	400	83
6348	市区	金泰新村变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6349	市区	姚蔡巷	10	400	175
6350	市区	水单一	10	50	24
6351	市区	影剧院六	10	400	71
6352	市区	水管站	10	200	20
6353	市区	邮局三变	10	200	160
6354	市区	公园河	10	400	172
6355	市区	沈南一配变	10	50	30
6356	市区	川金配变	10	200	68
6357	市区	青山东一配变	10	400	107
6358	市区	青山村二配变	10	400	17
6359	市区	青山东二配变	10	400	103
6360	市区	团结一配变	10	400	221
6361	市区	10kV 团结站 T2	10	1000	486
6362	市区	团结三配变	10	400	195
6363	市区	团结四配变	10	400	23
6364	市区	团结七配变	10	400	139
6365	市区	育才花园 1#箱变 T1	10	630	266
6366	市区	育才花园 2#箱变 T1	10	630	166
6367	市区	团结二配变	10	400	121
6368	市区	溪北旁配变	10	400	175
6369	市区	溪北乙配变	10	400	148
6370	市区	溪北配变	10	200	51
6371	市区	溪北已配变	10	400	84
6372	市区	溪北八配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6373	市区	周山嘴配变	10	400	87
6374	市区	化工厂六配变	10	400	301
6375	市区	迎辉配变	10	200	8
6376	市区	后朱巷配变	10	400	0
6377	市区	锦明一配变	10	400	195
6378	市区	锦明二配变	10	400	235
6379	市区	锦明三配变	10	315	58
6380	市区	溪北庚配变	10	400	166
6381	市区	溪北丙配变	10	400	103
6382	市区	溪北二配变	10	400	128
6383	市区	溪北丁配变	10	400	29
6384	市区	低田甲配变	10	400	169
6385	市区	低田丙配变	10	400	165
6386	市区	低田乙配变	10	400	89
6387	市区	低田配变	10	400	126
6388	市区	溪北戊配变	10	400	57
6389	市区	胡埭工业园公配所 T2	10	1000	281
6390	市区	上仓头配变	10	200	85
6391	市区	永丰四	10	400	177
6392	市区	金色江南 1#站 T2	10	1000	297
6393	市区	金色江南 2#站 T1	10	1000	474
6394	市区	金色江南 2#站 T2	10	1000	338
6395	市区	汇景站 T2	10	1250	505
6396	市区	10kV 荣军 3#箱变 T1	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6397	市区	团结五配变	10	200	70
6398	市区	张舍苑 2#站 T2	10	800	285
6399	市区	张舍苑 2#站 T3	10	800	391
6400	市区	胡埭大桥	10	200	0
6401	市区	人民路西配变	10	400	45
6402	市区	鸿翔张村配变	10	200	67
6403	市区	长镇二配变	10	400	106
6404	市区	干燥机厂	10	400	198
6405	市区	寺后 2	10	200	142
6406	市区	奚巷配变	10	100	39
6407	市区	大箕工仪配变	10	400	244
6408	市区	青山公园配变	10	315	142
6409	市区	亨达机械	10	200	139
6410	市区	立源电器配变	10	400	118
6411	市区	花村北配变	10	400	117
6412	市区	金色水岸#2 站 T3	10	1000	683
6413	市区	金色水岸#2 站 T1	10	1000	660
6414	市区	万科 8#站 T1	10	1250	22
6415	市区	龙延马巷	10	400	3
6416	市区	万科 8#站 T3	10	1250	361
6417	市区	大箕山站 T2	10	1000	158
6418	市区	大箕山站 T1	10	1000	206
6419	市区	梁青站 T1	10	1000	297
6420	市区	后张村西配变	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6421	市区	龙爪桥后配变	10	400	0
6422	市区	佳华电器	10	200	156
6423	市区	民丰	10	400	230
6424	市区	预制厂二变	10	400	125
6425	市区	脱水厂	10	400	180
6426	市区	新大楼	10	400	161
6427	市区	金甲里	10	400	90
6428	市区	孙蒋路配变	10	400	134
6429	市区	方泰钢板配变	10	400	0
6430	市区	唐家旦东	10	400	0
6431	市区	瑞和	10	400	15
6432	市区	山西上配变	10	200	100
6433	市区	许巷	10	200	0
6434	市区	建筑公司	10	200	61
6435	市区	怡园北配变	10	400	71
6436	市区	粉末厂配变	10	400	0
6437	市区	排水公司变	10	400	74
6438	市区	何家桥东配变	10	200	83
6439	市区	江宁舍六配变	10	200	0
6440	市区	凯发路灯	10	200	125
6441	市区	基康里丁配变	10	400	168
6442	市区	杨巷西	10	200	47
6443	市区	山庄二变	10	200	101
6444	市区	康山南	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6445	市区	后湾二变	10	200	98
6446	市区	安西二变	10	200	65
6447	市区	塘曹村甲	10	400	119
6448	市区	红山 2#站 T1	10	1000	338
6449	市区	鹏程站 T2	10	800	158
6450	市区	蠡溪甲配变	10	400	75
6451	市区	泰康一配变	10	200	84
6452	市区	泰康四配变	10	400	97
6453	市区	泰康甲配变	10	400	145
6454	市区	黄巷东	10	200	122
6455	市区	东肖变	10	400	230
6456	市区	金鑫村	10	200	117
6457	市区	黄巷丙	10	400	136
6458	市区	10kV 奥林花园 4#站 T2	10	1000	273
6459	市区	塘曹村丙配变	10	200	42
6460	市区	郊民政配变	10	400	152
6461	市区	邱巷三配变	10	200	0
6462	市区	溪南五队配变	10	400	131
6463	市区	打油湾四配变	10	400	65
6464	市区	政治桥配变	10	400	23
6465	市区	五家桥一配变	10	400	174
6466	市区	邱巷二配变	10	400	84
6467	市区	邱巷配变	10	400	149
6468	市区	军转办二配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6469	市区	军转办三配变	10	200	57
6470	市区	军转办四配变	10	200	13
6471	市区	军转办六配变	10	200	17
6472	市区	溪一队配变	10	200	12
6473	市区	邱巷四配变	10	400	75
6474	市区	泰康五配变	10	400	188
6475	市区	泰康七配变	10	400	141
6476	市区	泰康乙配变	10	400	206
6477	市区	古竹南乙配变	10	400	214
6478	市区	六建配变	10	400	199
6479	市区	太湖大厦站 T1	10	630	240
6480	市区	张舍中路配变	10	400	166
6481	市区	华轻机械	10	200	51
6482	市区	是家旦	10	400	0
6483	市区	淀溪新村	10	400	0
6484	市区	前吴	10	400	117
6485	市区	私营城	10	400	203
6486	市区	前蔡巷配变	10	200	26
6487	市区	中湾茶厂配变	10	200	0
6488	市区	中湾村配变	10	400	196
6489	市区	锡马法兰配变	10	400	0
6490	市区	北湾配变	10	400	0
6491	市区	桃园七变	10	400	305
6492	市区	桃源一村变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6493	市区	桃园二村	10	400	151
6494	市区	大邬甲	10	400	64
6495	市区	车站华镇	10	400	68
6496	市区	怡园一村	10	400	189
6497	市区	求精机械	10	400	209
6498	市区	金属软管	10	250	75
6499	市区	谢湾里	10	250	160
6500	市区	谢湾	10	400	272
6501	市区	环卫管理三配变	10	200	160
6502	市区	朱宽桥配变	10	200	0
6503	市区	侨联里桥配变	10	400	131
6504	市区	后戈湾一配变	10	400	245
6505	市区	金城一配变	10	400	128
6506	市区	金城二配变	10	200	22
6507	市区	金城三配变	10	200	52
6508	市区	金城四配变	10	400	66
6509	市区	金城五配变	10	400	104
6510	市区	金城三一配变	10	200	16
6511	市区	金城三二配变	10	200	61
6512	市区	金城六配变	10	200	28
6513	市区	金城八配变	10	200	46
6514	市区	金城十四配变	10	200	18
6515	市区	金城十五配变	10	200	0
6516	市区	金城十六配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6517	市区	金城九配变	10	200	69
6518	市区	金城十配变	10	200	27
6519	市区	金城十二配变	10	200	19
6520	市区	金城十一配变	10	200	60
6521	市区	金城七配变	10	400	113
6522	市区	金城十七配变	10	315	51
6523	市区	金城十八配变	10	400	207
6524	市区	金城二六配变	10	200	20
6525	市区	丰裕新村	10	400	71
6526	市区	丰裕路	10	400	111
6527	市区	陶墅村	10	400	149
6528	市区	许道	10	200	25
6529	市区	邮电局	10	200	0
6530	市区	市镇文化	10	400	159
6531	市区	家舍	10	400	43
6532	市区	仙河 3	10	400	163
6533	市区	仙河村委 2	10	400	53
6534	市区	仙河村委 3	10	400	145
6535	市区	别墅小区	10	400	191
6536	市区	陶墅新村	10	400	237
6537	市区	党校四	10	250	112
6538	市区	育才二村	10	400	122
6539	市区	杨夹里变	10	315	87
6540	市区	徐甲里	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6541	市区	教师楼	10	400	218
6542	市区	农具部	10	400	181
6543	市区	华庄中学	10	400	191
6544	市区	陆甲里	10	315	205
6545	市区	沈二村	10	400	200
6546	市区	钱古桥	10	400	170
6547	市区	农联变	10	400	196
6548	市区	柏树下	10	160	81
6549	市区	农联	10	160	69
6550	市区	农联村委	10	400	178
6551	市区	电机新村	10	400	121
6552	市区	朝东巷	10	160	42
6553	市区	东湾里	10	250	148
6554	市区	馒头山配变	10	200	90
6555	市区	东泉配变	10	200	122
6556	市区	桃坞配变	10	200	147
6557	市区	小士配变	10	200	134
6558	市区	大士配变	10	200	130
6559	市区	隐秀苑 1#站 T1	10	1000	293
6560	市区	隐秀苑 2#站 T1	10	1000	416
6561	市区	隐秀苑 3#站 T1	10	1000	234
6562	市区	勤风基建配变	10	400	86
6563	市区	群丰住宅配变	10	400	103
6564	市区	姚段配变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6565	市区	古竹南配变	10	400	9
6566	市区	西庄东	10	400	51
6567	市区	古竹街配变	10	400	57
6568	市区	吴巷上配变	10	400	151
6569	市区	农民区配变	10	200	0
6570	市区	古竹西配变	10	400	168
6571	市区	古竹村二配变	10	400	152
6572	市区	梅果配变	10	200	125
6573	市区	10kV 檀溪 6#箱变 T1	10	500	361
6574	市区	檀溪湾 5#箱变 T1	10	400	266
6575	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T2	10	800	518
6576	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T1	10	800	506
6577	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T2	20	800	557
6578	市区	20kV 悦园 14#站 T1	20	800	345
6579	市区	10kV 文旅城 23#站 T1	10	800	448
6580	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T4	20	800	532
6581	市区	20kV 绿郡 6#站 T2	20	800	511
6582	市区	20kV 绿郡 6#站 T4	20	800	420
6583	市区	20kV 绿郡 6#站 T3	20	800	483
6584	市区	20kV 绿郡 6#站 T1	20	800	491
6585	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T1	20	800	364
6586	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T3	10	800	510
6587	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T3	20	800	533
6588	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T2	20	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6589	市区	大渲 3#箱变 T1	10	630	388
6590	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T4	10	800	423
6591	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T3	20	800	418
6592	市区	10kV 军福 1#箱变 T1	10	400	267
6593	市区	湖山减震配变	10	400	114
6594	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T1	20	800	404
6595	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T2	20	800	308
6596	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T3	20	800	357
6597	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T4	20	800	433
6598	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T1	20	800	336
6599	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T2	20	800	402
6600	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T3	20	800	482
6601	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T4	20	800	374
6602	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T3	10	800	586
6603	市区	10kV 绿岛花苑 T1	10	630	289
6604	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T2	10	800	464
6605	市区	北岸南二变	10	200	0
6606	市区	10kV 幸福里 8#站 T2	10	800	403
6607	市区	20kV 雅居乐 7#站 T4	20	800	389
6608	市区	20kV 雅居乐 6#站 T3	20	800	487
6609	市区	孙蒋巷二配变	10	400	210
6610	市区	西园 1#箱变 T1	10	630	177
6611	市区	10kV 南山 1#箱变 T1	10	630	372
6612	市区	大渲 1#箱变 T1	10	630	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6613	市区	大渲 2#箱变 T1	10	630	390
6614	市区	盛锻配变	10	400	195
6615	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T4	10	800	346
6616	市区	10kV 铁巷 8#箱变 T1	10	630	346
6617	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T2	20	800	543
6618	市区	10kV 山水嘉庭 2#站 T2	10	800	528
6619	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T1	20	800	390
6620	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T4	20	800	431
6621	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T4	10	800	327
6622	市区	20kV 凤凰璟园 12#站 T1	20	800	336
6623	市区	20kV 凤凰璟园 12#站 T2	20	800	359
6624	市区	10kV 黄湾 1#箱变 T1	10	630	364
6625	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T4	10	1000	548
6626	市区	10kV 桃山 1#箱变 T1	10	630	441
6627	市区	10kV 福安状元里 2#站 T2	10	800	590
6628	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T3	10	800	562
6629	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T1	20	800	375
6630	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T3	20	800	356
6631	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T4	20	800	216
6632	市区	20kV 凤凰璟园 9#站 T2	20	800	388
6633	市区	20kV 凤凰璟园 10#站 T1	20	800	362
6634	市区	20kV 凤凰璟园 10#站 T2	20	800	342
6635	市区	20kV 金匱里 11#站 T1	20	800	578
6636	市区	20kV 祥翼 4#站 T1	20	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6637	市区	10kV 西园 15#箱变 T1	10	630	418
6638	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T1	20	800	359
6639	市区	燕尾 1#箱变 T1	10	630	390
6640	市区	20kV 凤凰璟园 11#站 T1	20	800	351
6641	市区	20kV 凤凰璟园 11#站 T2	20	800	310
6642	市区	20kV 香馨苑 7#站 T3	20	800	438
6643	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T3	10	800	364
6644	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T2	10	800	561
6645	市区	10kV 文旅城 18#站 T2	10	800	373
6646	市区	10kV 文旅城 23#站 T3	10	800	387
6647	市区	袁夫桥	10	400	283
6648	市区	综治中心	10	400	18
6649	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T1	10	800	554
6650	市区	10kV 圩田 2#箱变 T1	10	400	286
6651	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T2	10	800	618
6652	市区	20kV 星元 4#站 T4	20	800	291
6653	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T4	10	800	564
6654	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T2	20	800	541
6655	市区	10kV 分校 6#箱变 T1	10	630	310
6656	市区	10kV 板桥 6#箱变 T1	10	630	372
6657	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T1	10	800	621
6658	市区	20kV 瑗颐湾 1#站 T1	20	800	386
6659	市区	20kV 瑗颐湾 1#站 T2	20	800	338
6660	市区	10kV 建华 1#箱变 T1	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6661	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T1	10	800	601
6662	市区	芙蓉北	10	400	0
6663	市区	10kV 普睿 3#箱变 T1	10	630	387
6664	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T1	20	800	433
6665	市区	10kV 分校 8#箱变 T1	10	630	504
6666	市区	10kV 菩提 1#箱变 T1	10	630	373
6667	市区	东站基变	10	400	0
6668	市区	20kV 博大 2#站 T1	20	800	453
6669	市区	20kV 博大 2#站 T3	20	800	410
6670	市区	20kV 博大 2#站 T4	20	800	374
6671	市区	20kV 博大 2#站 T2	20	800	451
6672	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T3	10	800	548
6673	市区	10kV 华镇 5#箱变 T1	10	630	406
6674	市区	杨巷甲配变	10	400	149
6675	市区	20kV 仙河苑 30#站 T1	20	800	359
6676	市区	10kV 蒋浜 5#箱变 T1	10	400	203
6677	市区	晨光 2#箱变 T1	10	630	0
6678	市区	建行配变	10	400	195
6679	市区	中鲍巷	10	400	95
6680	市区	20kV 仙河苑 30#站 T2	20	800	308
6681	市区	20kV 星元 6#站 T1	20	800	490
6682	市区	20kV 仙河苑 29#站 T1	20	800	334
6683	市区	20kV 仙河苑 29#站 T2	20	800	363
6684	市区	20kV 仙河苑 28#站 T1	20	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6685	市区	20kV 仙河苑 28#站 T2	20	800	424
6686	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T2	10	800	542
6687	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T1	10	800	473
6688	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T2	10	800	479
6689	市区	永丰三	10	400	0
6690	市区	电迅一配变	10	200	52
6691	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T2	10	800	568
6692	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T2	20	800	464
6693	市区	10kV 福安状元里 3#站 T1	10	800	541
6694	市区	市镇翁家里	10	400	309
6695	市区	10kV 华镇 7#箱变 T1	10	630	83
6696	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T2	20	800	469
6697	市区	10kV 柴塘 3#箱变 T1	10	400	302
6698	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T1	20	800	408
6699	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T3	20	800	506
6700	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T4	20	800	455
6701	市区	20kV 瑗颐湾 2#站 T2	20	800	387
6702	市区	园艺中心配变	10	400	210
6703	市区	20kV 立信 5#站 T2	20	800	424
6704	市区	20kV 金匱里 11#站 T2	20	800	519
6705	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T3	20	800	504
6706	市区	10kV 青山 5#箱变 T1	10	630	297
6707	市区	20kV 仙河苑 31#站 T1	20	800	415
6708	市区	20kV 仙河苑 31#站 T2	20	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6709	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T2	10	800	573
6710	市区	市镇中配变	10	400	139
6711	市区	南新街二配变	10	400	178
6712	市区	戈湾四配变	10	400	97
6713	市区	戈湾三配变	10	400	27
6714	市区	10kV 金茂府 8#站 T3	10	800	416
6715	市区	安西南二配变	10	400	233
6716	市区	10kV 圣芭 11#站 T3	10	800	587
6717	市区	10kV 澜岸 8#站 T2	10	800	414
6718	市区	20kV 雅居乐 9#站 T2	20	800	429
6719	市区	10kV 小南湾 3#站 T1	10	630	460
6720	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2	20	800	531
6721	市区	青祁路甲配变	10	400	130
6722	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T3	10	800	483
6723	市区	西吴塘	10	200	82
6724	市区	10kV 新北 2#箱变 T1	10	630	480
6725	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T4	20	800	586
6726	市区	仙河村委	10	400	11
6727	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T4	10	800	460
6728	市区	10kV 百花 2#箱变 T1	10	630	341
6729	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T1	10	800	517
6730	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T2	20	800	589
6731	市区	龙延	10	400	0
6732	市区	吴村西配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6733	市区	20kV 兴想 15#站 T1	20	800	538
6734	市区	村西配变	10	400	0
6735	市区	10kV 史巷 1#箱变 T1	10	400	215
6736	市区	石巷二配变	10	400	215
6737	市区	新阳电器配变	10	400	296
6738	市区	农服公司	10	400	181
6739	市区	西桥头二配变	10	400	158
6740	市区	10kV 维依 4#箱变 T1	10	630	295
6741	市区	20kV 和悦澜庭 9#站 T2	20	800	416
6742	市区	10kV 方泉 14#站 T1	10	1000	670
6743	市区	10kV 方泉 14#站 T2	10	1000	610
6744	市区	10kV 方泉 15#站 T2	10	800	456
6745	市区	10kV 方泉 15#站 T1	10	800	466
6746	市区	10kV 方泉 16#站 T1	10	800	420
6747	市区	10kV 铂庭 5#站 T2	10	800	391
6748	市区	永兴寺配变	10	400	291
6749	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T1	20	800	517
6750	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T2	10	800	635
6751	市区	10kV 方泉 16#站 T2	10	800	467
6752	市区	团结新村十三配变	10	400	147
6753	市区	青山寺二配变	10	400	195
6754	市区	10kV 西园 16#箱变 T1	10	630	455
6755	市区	10kV 富饶 1#箱变 T1	10	400	279
6756	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T3	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6757	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T2	10	800	451
6758	市区	园育苗配变	10	400	194
6759	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T1	20	800	415
6760	市区	10kV 南镇 1#箱变 T1	10	630	357
6761	市区	10kV 利农 1#箱变 T1	10	630	363
6762	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T4	20	800	409
6763	市区	10kV 庙桥 4#箱变 T1	10	630	428
6764	市区	南山富配变	10	400	221
6765	市区	20kV 祥翼 2#站 T2	20	800	477
6766	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T2	20	800	282
6767	市区	新宾馆	10	400	57
6768	市区	10kV 雁栖园 5#站 T2	10	800	381
6769	市区	塘曹	10	400	101
6770	市区	窑坑头配变	10	400	189
6771	市区	塘曹村乙	10	400	68
6772	市区	10kV 闾江 2#箱变 T1	10	630	491
6773	市区	太湖世家站 T1	10	1000	552
6774	市区	沙滩西庄二	10	400	109
6775	市区	前家浜	10	400	94
6776	市区	龙延红光	10	400	0
6777	市区	王典桥三配变	10	400	168
6778	市区	10kV 澜岸 7#站 T1	10	800	406
6779	市区	10kV 澜岸 7#站 T2	10	800	448
6780	市区	塘铁 3#箱变 T1	10	630	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6781	市区	小糜湾配变	10	400	246
6782	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T4	20	800	563
6783	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T3	20	800	485
6784	市区	10kV 淀溪 1#箱变 T1	10	500	221
6785	市区	10kV 瑞仕 10#站 T1	10	800	622
6786	市区	张甲里配变	10	400	320
6787	市区	10kV 建华 4#箱变 T1	10	630	194
6788	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T3	10	800	550
6789	市区	机械综配变	10	400	102
6790	市区	10kV 文旅城 26#站 T1	10	800	467
6791	市区	10kV 峰影 1#站 T1	10	1000	397
6792	市区	10kV 峰影 1#站 T2	10	1000	229
6793	市区	山槐东	10	400	48
6794	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T2	10	800	494
6795	市区	10kV 峰影 2#站 T1	10	1000	444
6796	市区	10kV 峰影 2#站 T2	10	1000	405
6797	市区	10kV 雁栖园 2#站 T2	10	800	382
6798	市区	别墅村	10	400	71
6799	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T4	10	800	610
6800	市区	老年室	10	200	42
6801	市区	西头四配变	10	200	103
6802	市区	湖山二配变	10	200	76
6803	市区	20kV 渔港 5#站 T2	20	1000	485
6804	市区	20kV 渔港 5#站 T3	20	1000	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6805	市区	20kV 渔港 6#站 T1	20	1000	517
6806	市区	20kV 渔港 6#站 T2	20	1000	519
6807	市区	20kV 渔港 7#站 T1	20	1000	546
6808	市区	20kV 渔港 7#站 T2	20	1000	601
6809	市区	周新苑 18#站 T1	10	1000	386
6810	市区	周新苑 18#站 T2	10	1000	435
6811	市区	周新苑 19#站 T2	10	1000	530
6812	市区	周新苑 19#站 T1	10	1000	452
6813	市区	周新苑 20#站 T2	10	1000	385
6814	市区	周新苑 20#站 T1	10	1000	341
6815	市区	周新苑 21#站 T2	10	1000	458
6816	市区	周新苑 21#站 T1	10	1000	488
6817	市区	10kV 万鑫 1#站 T2	10	1000	589
6818	市区	10kV 万鑫 1#站 T1	10	1000	658
6819	市区	10kV 鸿南 1#站 T1	10	1000	516
6820	市区	10kV 鸿南 1#站 T3	10	1000	360
6821	市区	10kV 鸿南 1#站 T2	10	1000	468
6822	市区	周新苑 22#站 T2	10	1000	432
6823	市区	周新苑 22#站 T1	10	1000	461
6824	市区	20kV 东顾巷 2#站 T1	20	1000	633
6825	市区	江南景园 3#箱变 03001	10	500	210
6826	市区	20kV 水乡苑 8#站 T1	20	1000	459
6827	市区	20kV 水乡苑 8#站 T2	20	1000	483
6828	市区	20kV 水乡苑 9#站 T2	20	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6829	市区	20kV 水乡苑 9#站 T1	20	800	281
6830	市区	20kV 水乡苑 10#站 T2	20	1000	360
6831	市区	20kV 水乡苑 10#站 T1	20	1000	299
6832	市区	20kV 水乡苑 16#站 T2	20	1000	572
6833	市区	周新苑 17#站 T1	10	1000	424
6834	市区	周新苑 17#站 T2	10	1000	503
6835	市区	20kV 河滨花园 2#站 T1	20	800	256
6836	市区	20kV 河滨花园 2#站 T2	20	800	352
6837	市区	20kV 河滨花园 3#站 T1	20	800	276
6838	市区	20kV 河滨花园 3#站 T2	20	800	526
6839	市区	20kV 水乡苑 16#站 T1	20	1000	485
6840	市区	20kV 水乡苑 17#站 T2	20	1000	381
6841	市区	20kV 水乡苑 17#站 T1	20	1000	488
6842	市区	20kV 水乡苑 18#站 T2	20	1000	456
6843	市区	20kV 水乡苑 18#站 T1	20	1000	302
6844	市区	10kV 荣御山庄站 T2	10	800	482
6845	市区	10kV 荣御山庄站 T1	10	800	356
6846	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T1	10	1000	387
6847	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T2	10	1000	205
6848	市区	10kV 凯宾 1#站 T1	10	630	400
6849	市区	10kV 凯宾 2#站 T1	10	630	360
6850	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T1	10	1000	434
6851	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T1	10	1000	353
6852	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T2	10	1000	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6853	市区	山照明配变	10	200	115
6854	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T3	10	1000	283
6855	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T2	10	1000	398
6856	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T1	10	1000	304
6857	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T2	10	1000	382
6858	市区	章家配变	10	400	1
6859	市区	大张巷戊配变	10	400	222
6860	市区	20kV 水乡苑 11#站 T2	20	1000	251
6861	市区	20kV 水乡苑 11#站 T1	20	1000	508
6862	市区	20kV 水乡苑 12#站 T1	20	1000	397
6863	市区	20kV 水乡苑 12#站 T2	20	1000	513
6864	市区	20kV 水乡苑 13#站 T2	20	1000	542
6865	市区	20kV 水乡苑 13#站 T1	20	1000	529
6866	市区	10kV 独月 1#箱变 T1	10	400	320
6867	市区	20kV 水乡苑 14#站 T2	20	1000	410
6868	市区	20kV 水乡苑 14#站 T1	20	1000	395
6869	市区	20kV 水乡苑 15#站 T2	20	1000	266
6870	市区	20kV 水乡苑 15#站 T1	20	1000	512
6871	市区	10kV 东山 2#箱变 T1	10	630	204
6872	市区	10kV 御园站 T1	10	800	470
6873	市区	10kV 御园站 T2	10	800	362
6874	市区	10kV 天鹅 8#站 T2	10	800	434
6875	市区	10kV 天鹅 8#站 T1	10	800	411
6876	市区	10kV 天鹅 9#站 T2	10	800	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6877	市区	10kV 天鹅 9#站 T1	10	800	298
6878	市区	10kV 天鹅 10#站 T1	10	800	224
6879	市区	10kV 天鹅 10#站 T2	10	800	296
6880	市区	10kV 仙河苑 18#站 T2	10	1000	388
6881	市区	10kV 仙河苑 19#站 T1	10	1000	460
6882	市区	10kV 仙河苑 18#站 T1	10	1000	578
6883	市区	10kV 仙河苑 19#站 T2	10	1000	512
6884	市区	松坟头二配变	10	200	61
6885	市区	10kV 鸿基 7#站 T1	10	1000	239
6886	市区	10kV 鸿基 7#站 T2	10	1000	409
6887	市区	10kV 中南 3#站 T2	10	1000	548
6888	市区	10kV 中南 3#站 T1	10	1000	442
6889	市区	10kV 中南 3#站 T3	10	1000	401
6890	市区	10kV 生科站 T1	10	1250	301
6891	市区	10kV 中南 1#站 T1	10	1000	276
6892	市区	10kV 中南 1#站 T2	10	1000	436
6893	市区	10kV 中南 2#站 T1	10	1000	423
6894	市区	10kV 中南 2#站 T2	10	1000	580
6895	市区	10kV 中南 2#站 T3	10	1000	492
6896	市区	10kV 富安 4#站 T1	10	1000	339
6897	市区	10kV 富安 4#站 T2	10	1000	352
6898	市区	10kV 富安 4#站 T3	10	1000	585
6899	市区	10kV 富安 5#站 T2	10	1000	316
6900	市区	10kV 富安 5#站 T3	10	1000	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6901	市区	胡埭模版配变	10	400	0
6902	市区	金凯利配变	10	400	237
6903	市区	孟村礼宾配变	10	400	48
6904	市区	慕湾变	10	200	87
6905	市区	10kV 鸿基 8#站 T1	10	800	262
6906	市区	10kV 鸿基 8#站 T2	10	800	286
6907	市区	10kV 鸿基 9#站 T1	10	800	294
6908	市区	10kV 鸿基 9#站 T2	10	800	340
6909	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T1	10	1000	422
6910	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T2	10	1000	464
6911	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T3	10	1000	466
6912	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T1	10	1000	378
6913	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T2	10	1000	569
6914	市区	10kV 大箕山 9#站 T2	10	1000	389
6915	市区	10kV 住友 4#箱变 T1	10	400	299
6916	市区	10kV 大箕山 9#站 T1	10	1000	454
6917	市区	20kV 万达 5#站 T2	20	800	173
6918	市区	20kV 万达 5#站 T1	20	800	125
6919	市区	20kV 万达 9#站 T1	20	1000	505
6920	市区	西莲杆配变	10	200	86
6921	市区	20KV 万达 6#站 T1	20	800	70
6922	市区	20kV 万达 6#站 T2	20	800	283
6923	市区	20KV 万达 7#站 T1	20	800	311
6924	市区	20kV 万达 7#站 T2	20	800	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6925	市区	20KV 万达 8#站 T1	20	800	228
6926	市区	20kV 万达 8#站 T2	20	800	348
6927	市区	10kV 方泉 2#站 T1	10	1000	550
6928	市区	10kV 方泉 2#站 T2	10	1000	626
6929	市区	10kV 方泉 2#站 T3	10	1000	584
6930	市区	10kV 方泉 3#站 T1	10	1000	602
6931	市区	10kV 方泉 3#站 T2	10	1000	629
6932	市区	10kV 方泉 3#站 T3	10	1000	562
6933	市区	20kV 万达 9#站 T2	20	1000	486
6934	市区	20kV 万达 10#站 T1	20	1000	430
6935	市区	20kV 万达 10#站 T2	20	1000	505
6936	市区	10KV 白金站 T1	10	1000	629
6937	市区	周新苑 23#T2	10	1000	589
6938	市区	20kV 渔港 2#站 T1	20	1000	215
6939	市区	20kV 渔港 2#站 T2	20	1000	255
6940	市区	周新苑 23#站 T1	10	1000	537
6941	市区	周新苑 24#站 T1	10	1000	423
6942	市区	周新苑 24#站 T2	10	1000	455
6943	市区	20kV 渔港 3#站 T2	20	1000	503
6944	市区	20kV 渔港 3#站 T3	20	1000	401
6945	市区	20kV 渔港 3#站 T1	20	1000	494
6946	市区	周新苑 24#站 T3	10	1000	485
6947	市区	20kV 渔港 4#站 T1	20	1000	396
6948	市区	20kV 渔港 4#站 T2	20	1000	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6949	市区	20kV 渔港 4#站 T3	20	1000	437
6950	市区	20kV 渔港 5#站 T1	20	1000	486
6951	市区	孟村二配变	10	400	137
6952	市区	10kV 白金站 T2	10	1000	718
6953	市区	10kV 香槟站 T1	10	1000	359
6954	市区	10kV 香槟站 T2	10	1000	574
6955	市区	邬甲里	10	400	23
6956	市区	楼下二变	10	200	73
6957	市区	通用件厂	10	400	0
6958	市区	巷塔里	10	400	197
6959	市区	前家	10	200	0
6960	市区	开来 2#箱变 T1	10	100	66
6961	市区	葛巷甲配变	10	400	94
6962	市区	中桥三角井	10	400	54
6963	市区	葛巷丙配变	10	200	69
6964	市区	中南农科配变	10	200	160
6965	市区	新吉阀业配变	10	315	125
6966	市区	友谊三	10	400	204
6967	市区	排涝站一配变	10	400	133
6968	市区	小园里	10	400	0
6969	市区	侣江新村	10	250	1
6970	市区	侣江新村	10	400	78
6971	市区	人才楼二配变	10	250	22
6972	市区	人才楼三配变	10	250	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6973	市区	秀景站 T1	10	1250	428
6974	市区	洪二村配变	10	200	120
6975	市区	葛埭桥配变	10	400	292
6976	市区	高浮桥配变	10	200	110
6977	市区	郑巷四配变	10	400	292
6978	市区	王甲里	10	400	117
6979	市区	葛埭老街配变	10	400	101
6980	市区	许祥浜配变	10	200	93
6981	市区	袁村西	10	400	255
6982	市区	油车头	10	200	0
6983	市区	李春湾	10	200	123
6984	市区	金色江南 3#站 T1	10	1000	307
6985	市区	金色江南 4#站 T1	10	1000	536
6986	市区	金色江南 5#站 T3	10	1250	447
6987	市区	后湖山西	10	400	8
6988	市区	上头巷配变	10	200	37
6989	市区	茶场三配变	10	400	151
6990	市区	前吴巷配变	10	400	37
6991	市区	真意堂配变	10	315	0
6992	市区	中学四	10	400	310
6993	市区	小学七配变	10	400	74
6994	市区	连杆村四配变	10	400	34
6995	市区	马安村委配变	10	400	0
6996	市区	马安化工配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
6997	市区	张巷二二配变	10	200	41
6998	市区	前张巷二配变	10	400	100
6999	市区	蔡巷八配变	10	200	95
7000	市区	采石场五配变	10	200	0
7001	市区	中湾配变	10	200	28
7002	市区	唯琼农庄配变	10	400	183
7003	市区	采石厂二配变	10	400	0
7004	市区	乌鹊浜配变	10	315	31
7005	市区	江西里配变	10	400	17
7006	市区	集贤配变	10	200	0
7007	市区	集贤西队配变	10	400	123
7008	市区	闰江口配变	10	200	14
7009	市区	万顺路口	10	200	61
7010	市区	税务所	10	400	119
7011	市区	侣东新村	10	400	59
7012	市区	北山子配变	10	400	187
7013	市区	短沟上配变	10	400	175
7014	市区	清水潭配变	10	400	126
7015	市区	下湾配变	10	200	52
7016	市区	虎弄配变	10	200	15
7017	市区	油库闰配变	10	200	32
7018	市区	杨家三配变	10	400	127
7019	市区	杨家一配变	10	400	149
7020	市区	桃花山配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7021	市区	东城配变	10	400	98
7022	市区	湖山大队配变	10	400	129
7023	市区	闽江牛弄配变	10	200	3
7024	市区	神骏桥配变	10	200	59
7025	市区	闽江新村配变	10	100	23
7026	市区	铁培中心配变	10	400	64
7027	市区	下基湾配变	10	50	30
7028	市区	红卫二	10	400	0
7029	市区	华侨城 3 号站 T3	10	1250	771
7030	市区	景秀苑二配变	10	400	157
7031	市区	景秀苑一配变	10	315	40
7032	市区	南镇	10	400	300
7033	市区	市镇西社	10	400	49
7034	市区	镇幼儿园	10	400	116
7035	市区	南尤巷	10	400	121
7036	市区	市镇塘	10	400	0
7037	市区	许仁	10	400	0
7038	市区	市镇医院	10	400	112
7039	市区	永福	10	400	92
7040	市区	市镇中学	10	400	89
7041	市区	兴隆	10	400	162
7042	市区	前头浜	10	400	125
7043	市区	电站设备二配变	10	400	237
7044	市区	景蠡苑站 T1	10	1000	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7045	市区	鲍家庄前	10	250	161
7046	市区	鲍巷	10	400	0
7047	市区	南邵	10	400	86
7048	市区	东杜巷	10	250	27
7049	市区	高速指挥	10	400	195
7050	市区	周巷	10	400	94
7051	市区	陆巷七配变	10	400	272
7052	市区	杭家边配变	10	200	69
7053	市区	后董村	10	200	86
7054	市区	双洋药配变	10	400	160
7055	市区	景亭苑站 T3	10	1000	508
7056	市区	沁芳苑站 T1	10	1000	544
7057	市区	富长桥变	10	400	51
7058	市区	市镇	10	400	91
7059	市区	特种电机配变	10	400	102
7060	市区	北庄	10	200	34
7061	市区	医院十二变	10	400	27
7062	市区	俞田二配变	10	400	0
7063	市区	市镇法院配变	10	400	94
7064	市区	市镇	10	400	140
7065	市区	周新桥	10	400	216
7066	市区	市镇	10	400	251
7067	市区	焊接厂	10	200	133
7068	市区	俞田里	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7069	市区	大桥村	10	400	305
7070	市区	鸿翔电辅	10	400	138
7071	市区	汤巷二变	10	400	163
7072	市区	鸿翔法兰	10	200	12
7073	市区	中心	10	400	19
7074	市区	万寿	10	200	45
7075	市区	马巷七变	10	400	68
7076	市区	前张村配变	10	400	0
7077	市区	马巷	10	400	267
7078	市区	马巷东配变	10	400	119
7079	市区	塘行星配变	10	315	223
7080	市区	马巷前配变	10	400	0
7081	市区	拥宪鲍巷配变	10	400	89
7082	市区	锦明配变	10	200	43
7083	市区	鲍家庄桥配变	10	315	61
7084	市区	鲍家吴巷配变	10	400	268
7085	市区	钱家巷二配变	10	200	0
7086	市区	壬港村配变	10	200	33
7087	市区	万埠配变	10	200	75
7088	市区	白水塘	10	400	22
7089	市区	丰产二配变	10	400	226
7090	市区	泉家湾	10	100	20
7091	市区	龙爪桥配变	10	400	0
7092	市区	汪家配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7093	市区	张巷村二配变	10	200	10
7094	市区	南山配变	10	400	284
7095	市区	前李村配变	10	200	100
7096	市区	李家二配变	10	400	217
7097	市区	仙河村二配变	10	400	286
7098	市区	南码头配变	10	400	191
7099	市区	仙河村四配变	10	400	228
7100	市区	后码头配变	10	200	114
7101	市区	周泾塘配变	10	400	65
7102	市区	伽兰寺配变	10	200	80
7103	市区	小圩田二配变	10	400	250
7104	市区	农机厂东配变	10	400	152
7105	市区	赵家湾配变	10	200	73
7106	市区	铸铁配变	10	400	203
7107	市区	王村庄配变	10	200	79
7108	市区	后王村庄配变	10	200	90
7109	市区	东京头配变	10	200	50
7110	市区	10kV 南苑 1#站 T2	10	800	314
7111	市区	明园村配变	10	200	40
7112	市区	王典桥	10	400	0
7113	市区	合新	10	400	102
7114	市区	山槐	10	250	185
7115	市区	塘前	10	400	187
7116	市区	西溪村二配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7117	市区	泥黄村	10	200	53
7118	市区	黄泥田	10	400	234
7119	市区	排灌站	10	400	100
7120	市区	竹山村	10	200	73
7121	市区	站头	10	200	50
7122	市区	岸东配变	10	400	70
7123	市区	王典桥四配变	10	200	0
7124	市区	中巷九配变	10	200	83
7125	市区	板桥市镇	10	400	0
7126	市区	浣溪村	10	400	216
7127	市区	沙滩北	10	400	0
7128	市区	陈大巷配变	10	400	0
7129	市区	蠡湖中学配变	10	200	140
7130	市区	陈大巷南配变	10	200	107
7131	市区	西头三变	10	400	124
7132	市区	西庄	10	400	92
7133	市区	沙滩村	10	400	34
7134	市区	华燕小区	10	400	78
7135	市区	水利工程	10	200	159
7136	市区	路耿下北村	10	200	61
7137	市区	七零二四	10	200	76
7138	市区	七零二五	10	200	110
7139	市区	胡埭东街	10	200	0
7140	市区	青龙站一配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7141	市区	兴源配变	10	400	218
7142	市区	奥顺毛纺配变	10	200	0
7143	市区	青龙新村配变	10	400	157
7144	市区	青布厂配变	10	200	51
7145	市区	查巷一配变	10	400	218
7146	市区	南曹配变	10	200	0
7147	市区	象山北	10	200	124
7148	市区	杭巷	10	200	31
7149	市区	叶巷二变	10	400	161
7150	市区	叶巷一变	10	200	69
7151	市区	铆焊厂二变	10	400	0
7152	市区	泰村二变	10	200	0
7153	市区	西陈	10	200	11
7154	市区	何家桥西	10	200	73
7155	市区	西林村配变	10	400	27
7156	市区	卫生院	10	400	182
7157	市区	10kV 二期 6#箱变 T1	10	630	198
7158	市区	一期 3#箱变 T1	10	630	375
7159	市区	西堰变	10	200	8
7160	市区	二期 5#箱变 T1	10	630	322
7161	市区	听涛 2# 箱变 T1	10	400	302
7162	市区	湖山配变	10	200	3
7163	市区	10kV 鑫龙 1#站 T1	10	800	302
7164	市区	周新苑 7#站 T4	10	1000	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7165	市区	周新苑 7#站 T1	10	1000	288
7166	市区	万科 7#站 T1	10	1250	762
7167	市区	万科 2#站 T4	10	1250	633
7168	市区	金色江南 6#站 T1	10	800	264
7169	市区	万科 3#站 T3	10	1250	198
7170	市区	金色江南 6#站 T2	10	800	302
7171	市区	万科 4#站 T3	10	1250	393
7172	市区	小巷上	10	200	128
7173	市区	花汇苑 6#站 T3	10	1000	395
7174	市区	花汇苑 4#站 T2	10	1000	141
7175	市区	花汇苑 4#站 T1	10	1000	140
7176	市区	万科 7#站 T3	10	1250	779
7177	市区	武警 8270 站 T1	10	800	357
7178	市区	武警 8270 站 T2	10	800	332
7179	市区	湖滨 1#站 T1	10	800	159
7180	市区	蠡湖人家 4#站 T1	10	1250	569
7181	市区	湖滨 1#站 T2	10	800	214
7182	市区	蠡湖人家 4#站 T2	10	1250	510
7183	市区	10kV 富安 5#站 T1	10	1000	313
7184	市区	大箕新村配变	10	200	50
7185	市区	管社山配变	10	400	225
7186	市区	省疗院配变	10	400	260
7187	市区	新梁溪人家 4#站 T4	10	1250	537
7188	市区	石柱西配变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7189	市区	古竹西乙配变	10	400	185
7190	市区	秀景站 T3	10	1250	515
7191	市区	东蠡湖 2#站 T1	10	1000	417
7192	市区	东蠡湖 2#站 T2	10	1000	179
7193	市区	梅场三配变	10	200	129
7194	市区	郑家旦配变	10	400	194
7195	市区	祝家旦配变	10	400	251
7196	市区	红山 2#站 T2	10	1000	318
7197	市区	红山站 T1	10	1000	301
7198	市区	隐秀苑 6 号站 T2	10	800	300
7199	市区	世纪湖滨站 T1	10	800	320
7200	市区	景鸿苑站 T3	10	1250	496
7201	市区	东蠡湖 1#站 T2	10	1000	330
7202	市区	景亭苑站 T1	10	1000	524
7203	市区	花村一队配变	10	200	46
7204	市区	圣芭芭拉 1#站 T2	10	800	327
7205	市区	圣芭芭拉 1#站 T1	10	800	326
7206	市区	荣巷街道安居房 2#站 T2	10	1000	420
7207	市区	荣巷 1#站 T2	10	1000	477
7208	市区	麻风医院	10	100	28
7209	市区	羊岐新村配变	10	200	102
7210	市区	柑桔场配变	10	400	147
7211	市区	羊祁泵	10	200	0
7212	市区	锡星苑 1#站 T1	10	800	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7213	市区	奥林花园 2#站 T3	10	1250	272
7214	市区	花汇苑 2#站 T1	10	800	237
7215	市区	奥林花园 3#站 T2	10	1250	437
7216	市区	花汇苑 1#站 T2	10	800	225
7217	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T2	10	1250	426
7218	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T2	10	1250	386
7219	市区	梁青站 T3	10	1000	476
7220	市区	山水湖滨 1#站 T1	10	1000	129
7221	市区	山水湖滨 1#站 T2	10	1000	344
7222	市区	张舍南街配变	10	200	9
7223	市区	别墅区五变	10	200	141
7224	市区	西站基	10	200	0
7225	市区	莱索 1#箱变 T1	10	400	102
7226	市区	莱索 2#箱变 T1	10	630	389
7227	市区	莱索 4#箱变 T1	10	400	297
7228	市区	莱索 5#箱变 T1	10	400	263
7229	市区	莱索 6#箱变 T1	10	400	199
7230	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T3	10	1250	532
7231	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T4	10	1250	669
7232	市区	蠡湖人家 2#站 T4	10	1250	533
7233	市区	周新苑 5#站 T2	10	800	310
7234	市区	周新苑 4#站 T2	10	800	279
7235	市区	周新苑 3#站 T2	10	800	261
7236	市区	永邦配变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7237	市区	张舍苑 1#站 T2	10	1000	410
7238	市区	农区丙配变	10	200	87
7239	市区	周新苑#1 站 T2	10	800	285
7240	市区	隐秀苑 1#站 T4	10	1000	283
7241	市区	隐秀苑 2#站 T4	10	1000	414
7242	市区	隐秀苑 3#站 T4	10	1000	278
7243	市区	隐秀苑 4 号站 T2	10	800	368
7244	市区	太湖新城站 T1	10	1250	746
7245	市区	隐秀苑 5 号站 T2	10	800	230
7246	市区	中独山配变	10	400	156
7247	市区	大箕三配变	10	200	34
7248	市区	大箕山配变	10	400	7
7249	市区	大箕山二配变	10	400	179
7250	市区	箕路灯配变	10	100	59
7251	市区	10kV 环湖 3#箱变 T1	10	630	463
7252	市区	10kV 环湖 8#箱变 T1	10	400	175
7253	市区	10kV 环湖 9#箱变 T1	10	400	252
7254	市区	后新村配变	10	400	153
7255	市区	星湖苑站 T1	10	1250	498
7256	市区	星湖苑站 T2	10	1250	482
7257	市区	10kV 南苑 1#站 T1	10	800	290
7258	市区	景丽东苑 2#站 T1	10	1250	600
7259	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T1	10	1250	389
7260	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T4	10	1250	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7261	市区	景丽东苑 2#站 T3	10	1250	465
7262	市区	二期 4#箱变 T1	10	500	189
7263	市区	二期 3#箱变 T1	10	500	183
7264	市区	一期 7#箱变 T1	10	630	373
7265	市区	一期 8#箱变 T1	10	630	295
7266	市区	一期 6#箱变 T1	10	630	332
7267	市区	一期 4#箱变 T1	10	630	291
7268	市区	一期 5#箱变 T1	10	630	366
7269	市区	大通路	10	200	94
7270	市区	徐巷配变	10	400	60
7271	市区	徐巷四配变	10	400	40
7272	市区	菜田	10	200	70
7273	市区	杨巷乙二配变	10	400	122
7274	市区	路灯五配变	10	200	31
7275	市区	杨巷八配变	10	400	64
7276	市区	10kV 湖滨苑 1#站 T2	10	800	175
7277	市区	梁鸿站 T1	10	1000	261
7278	市区	蠡湖人家 2#站 T1	10	1250	487
7279	市区	梅园仓库配变	10	200	149
7280	市区	梁湖 3#站 T2	10	630	197
7281	市区	周新苑#1 站 T1	10	800	282
7282	市区	周新苑 3#站 T1	10	800	238
7283	市区	周新苑 4#站 T1	10	800	206
7284	市区	周新苑 5#站 T1	10	800	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7285	市区	建东配变	10	400	142
7286	市区	顾陈巷二配变	10	400	0
7287	市区	杨巷新村配变	10	400	111
7288	市区	大渲村配变	10	400	0
7289	市区	南古巷配变	10	400	209
7290	市区	金色水岸站 T4	10	1000	675
7291	市区	金色水岸站 T3	10	1000	715
7292	市区	金色水岸站 T2	10	1000	683
7293	市区	金色水岸站 T1	10	1000	692
7294	市区	百花 1#箱变 T1	10	400	139
7295	市区	万科 5#站 T3	10	1250	637
7296	市区	万科 5#站 T1	10	1250	701
7297	市区	10kV 万科 6#站 T1	10	1250	868
7298	市区	10kV 万科 6#站 T3	10	1250	842
7299	市区	新梁溪 1#站 T3	10	1000	170
7300	市区	博隆配变	10	400	0
7301	市区	水乡苑 1 号站 T1	10	800	156
7302	市区	水乡苑 1 号站 T2	10	800	143
7303	市区	水乡苑 2 号站 T1	10	800	201
7304	市区	长广村配变	10	400	320
7305	市区	长广村二配变	10	250	178
7306	市区	路耿下路西配变	10	200	0
7307	市区	七零二三	10	200	71
7308	市区	七零二二	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7309	市区	七零二一	10	200	37
7310	市区	瓜果集配变	10	200	102
7311	市区	东横山北配变	10	400	0
7312	市区	10kV 荣巷 6#箱变 T1	10	400	243
7313	市区	梁湖家园 1#站 T3	10	1000	434
7314	市区	刘费巷	10	200	42
7315	市区	金巷东配变	10	200	38
7316	市区	许舍北街配变	10	200	132
7317	市区	宋巷三配变	10	200	128
7318	市区	南山东配变	10	400	260
7319	市区	南横山	10	400	134
7320	市区	西村甲二变	10	400	218
7321	市区	西村乙二变	10	400	149
7322	市区	南边村乙	10	400	150
7323	市区	和平北	10	400	109
7324	市区	记者站配变	10	400	320
7325	市区	308 部队配变	10	400	174
7326	市区	新华印刷配变	10	400	108
7327	市区	徐巷五配变	10	400	23
7328	市区	泰康六配变	10	200	0
7329	市区	蠡鸿 1#箱变 T1	10	630	324
7330	市区	蠡鸿 2#箱变 T1	10	630	301
7331	市区	梁青路灯配变	10	100	27
7332	市区	张舍苑 1#站 T1	10	1000	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7333	市区	张舍苑 2#站 T1	10	800	288
7334	市区	袁家湾七队	10	400	178
7335	市区	袁家湾二	10	400	0
7336	市区	世纪湖滨箱变 T1	10	630	477
7337	市区	建华村	10	400	302
7338	市区	杜巷	10	400	88
7339	市区	谢巷五	10	160	110
7340	市区	古竹竹巷	10	400	167
7341	市区	鸭潭头	10	400	187
7342	市区	10kV 檀溪湾 12#箱变 T1	10	630	366
7343	市区	农区乙配变	10	200	11
7344	市区	檀溪湾#11 箱变 T1	10	630	442
7345	市区	檀溪湾#7 箱变 T1	10	630	418
7346	市区	10kV 檀溪湾 8#箱变 T1	10	630	367
7347	市区	檀溪湾#9 箱变 T1	10	630	443
7348	市区	10kV 檀溪湾 10#箱变 T1	10	630	378
7349	市区	振兴北配变	10	400	134
7350	市区	磁材厂配变	10	400	203
7351	市区	湖滨路商业街站 T2	10	800	314
7352	市区	金色江南 1#站 T1	10	1000	409
7353	市区	金色江南 3#站 T3	10	1000	329
7354	市区	金色江南 4#站 T3	10	1000	464
7355	市区	金色江南 5#站 T1	10	1250	335
7356	市区	景鸿苑站 T1	10	1250	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7357	市区	金色江南四期 2#站 T2	10	800	196
7358	市区	金色江南四期 3#站 T2	10	800	150
7359	市区	景蠡苑站 T3	10	1000	348
7360	市区	南湖苑 1#站 T1	10	1250	635
7361	市区	南湖苑 1#站 T3	10	1250	402
7362	市区	南湖苑 3#站 T1	10	1250	418
7363	市区	南湖苑 4#站 T1 *	10	1250	284
7364	市区	南湖苑 3#站 T3	10	1250	613
7365	市区	南湖苑 4#站 T3	10	1250	607
7366	市区	南湖苑 2#站 T1	10	1250	123
7367	市区	南湖苑 2#站 T3	10	1250	458
7368	市区	南湖苑 7#站 T1	10	1250	430
7369	市区	南湖苑 7#站 T4	10	1250	511
7370	市区	南湖苑 6#站 T1	10	1250	433
7371	市区	南湖苑 6#站 T3	10	1250	515
7372	市区	南湖苑 5#站 T1	10	1250	467
7373	市区	南湖苑 5#站 T3	10	1250	629
7374	市区	山门口西	10	200	61
7375	市区	高浪南	10	400	0
7376	市区	秦巷配变	10	200	40
7377	市区	杨墅圆	10	200	138
7378	市区	南湾里	10	400	219
7379	市区	照明处配变	10	200	87
7380	市区	飞达化机配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7381	市区	西站头三	10	400	183
7382	市区	吴塘三配变	10	200	99
7383	市区	杨家里五变	10	200	130
7384	市区	金色江南四期 4#站 T2	10	800	164
7385	市区	梁鸿站 T2	10	1000	0
7386	市区	落霞苑 4 号站 T1	10	1000	545
7387	市区	落霞苑 4 号站 T2	10	1000	389
7388	市区	落霞苑 3 号站 T1	10	1000	406
7389	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T2	10	500	149
7390	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T1	10	500	131
7391	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T2	10	630	231
7392	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T1	10	630	212
7393	市区	学府 2#箱变 T1	10	630	494
7394	市区	汇塘	10	200	52
7395	市区	红旗塑料配变	10	200	113
7396	市区	群丰南配变	10	400	18
7397	市区	小涧头配变	10	400	152
7398	市区	许巷十一配变	10	200	92
7399	市区	上山村配变	10	400	0
7400	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T1	10	1250	276
7401	市区	北岸南	10	200	25
7402	市区	幼儿园	10	400	71
7403	市区	大桥	10	400	49
7404	市区	西街八	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7405	市区	落霞苑 3 号站 T2	10	1000	313
7406	市区	10kV 落霞苑 6#站 T1	10	1000	487
7407	市区	10kV 落霞苑 6#站 T2	10	1000	328
7408	市区	落霞苑 5 号站 T1	10	800	281
7409	市区	落霞苑 5 号站 T2	10	800	325
7410	市区	大池灯配变	10	200	94
7411	市区	10kV 江大 3#站 T2	10	1000	374
7412	市区	10kV 江大 3#站 T1	10	1000	353
7413	市区	10kV 宝界站 T1	10	1000	373
7414	市区	虹桥花园站 T1	10	630	288
7415	市区	湖山北	10	400	124
7416	市区	百和花园箱变 T1	10	630	339
7417	市区	鲍家村	10	200	18
7418	市区	路灯所	10	200	155
7419	市区	学府 1#箱变 T1	10	400	148
7420	市区	梁湖家园 1#站 T1	10	1000	301
7421	市区	纺工四	10	200	146
7422	市区	桃园站 T4	10	1000	322
7423	市区	新梁溪人家 2#站 T1	10	1250	0
7424	市区	红山站 T4	10	1000	310
7425	市区	华侨城 3 号站 T1	10	1250	631
7426	市区	新梁溪人家 3#站 T1	10	1250	376
7427	市区	太湖新城站 T2	10	1250	763
7428	市区	新梁溪人家 4#站 T1	10	1250	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7429	市区	商疗养	10	200	45
7430	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T1	10	1250	616
7431	市区	石塘 1#箱变 T1	10	200	26
7432	市区	一期 1#箱变 T1	10	630	276
7433	市区	一期 2#箱变 T1	10	630	315
7434	市区	天鹅 2#站 T1	10	1250	558
7435	市区	天鹅 3#站 T1	10	1250	339
7436	市区	太饭 1#箱变 T1	10	400	246
7437	市区	白毛灯	10	200	142
7438	市区	军水灯配变	10	200	139
7439	市区	天鹅 1#站 T3	10	1250	331
7440	市区	天鹅 2#站 T3	10	1250	420
7441	市区	天鹅 3#站 T3	10	1250	453
7442	市区	万科 1#站 T3	10	1250	251
7443	市区	望山灯配变	10	200	72
7444	市区	仙河 1#站 T1	10	800	361
7445	市区	仙河 1#站 T2	10	800	372
7446	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T2	20	800	368
7447	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T1	20	800	494
7448	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T1	20	800	387
7449	市区	乡政府	10	200	58
7450	市区	永新	10	400	96
7451	市区	壬新配变	10	200	71
7452	市区	鸿祥南路	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7453	市区	10kV 檀溪站 T1	10	1000	425
7454	市区	10kV 檀溪站 T3	10	1000	412
7455	市区	公园路西配变	10	400	113
7456	市区	10kV 星海 1#箱变 T1	10	630	353
7457	市区	鲍家前	10	200	16
7458	市区	西园站 T2	10	1000	485
7459	市区	圣芭芭拉 2#站 T1	10	800	375
7460	市区	圣芭芭拉 2#站 T2	10	800	321
7461	市区	桃源人家站 T2	10	1000	478
7462	市区	高级中学 1	10	400	296
7463	市区	华清路灯	10	200	102
7464	市区	南石基	10	200	135
7465	市区	典基南	10	200	56
7466	市区	五湖大道	10	200	76
7467	市区	10kV 仙河苑 6#站 T2	10	1000	575
7468	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T1	10	1000	459
7469	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T2	10	1000	546
7470	市区	10kV 蠡湖尚郡站 T3	10	1000	589
7471	市区	10kV 仙河苑 6#站 T3	10	1000	520
7472	市区	10kV 仙河苑 6#站 T1	10	1000	488
7473	市区	10kV 仙河苑 7#站 T2	10	800	299
7474	市区	10kV 军嶂 1#站 T1	10	1000	523
7475	市区	10kV 军嶂 1#站 T2	10	1000	604
7476	市区	10kV 仙河苑 7#站 T1	10	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7477	市区	10kV 方泉 1#站 T2	10	1000	410
7478	市区	方泉 1#站 T1	10	1000	585
7479	市区	里弄配变	10	200	0
7480	市区	东蠡湖 3#站 T1	10	1000	390
7481	市区	东蠡湖 3#站 T2	10	1000	406
7482	市区	周新苑 2#站 T2	10	800	208
7483	市区	水上加油配变	10	200	122
7484	市区	鸿基 4#站 T2	10	800	425
7485	市区	鸿基 4#站 T1	10	800	306
7486	市区	兴华站 T2	10	500	186
7487	市区	兴华站 T1	10	500	68
7488	市区	10kV 开发 1#箱变 T1	10	400	192
7489	市区	高头上配变	10	200	97
7490	市区	谢古新村	10	200	60
7491	市区	马巷西	10	400	0
7492	市区	怡路西	10	400	120
7493	市区	路灯涛配变	10	200	107
7494	市区	梁湖 1#站 T1	10	1000	388
7495	市区	梁湖南苑 2#站 T1	10	1000	533
7496	市区	梁湖南苑 3#站 T1	10	1000	463
7497	市区	大箕山 3#站 T2	10	1000	481
7498	市区	10kV 山语 1#站 T1	10	1000	359
7499	市区	10kV 山语 2#站 T1	10	1000	286
7500	市区	湖滨北站 T3	10	1000	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7501	市区	湖滨北站 T1	10	1000	294
7502	市区	周新苑 2#站 T1	10	800	289
7503	市区	京江苑 2#箱变 T1	10	400	136
7504	市区	华海配变	10	400	116
7505	市区	10kV 大丁 1#箱变 T1	10	500	186
7506	市区	柴泉新村一配变	10	400	22
7507	市区	西园站 T1	10	1000	518
7508	市区	桃源人家站 T1	10	1000	414
7509	市区	桃源人家站 T3	10	1000	457
7510	市区	10kV 仙河苑 2#站 T1	10	800	155
7511	市区	10kV 仙河苑 2#站 T2	10	800	116
7512	市区	10kV 仙河苑 3#站 T1	10	800	274
7513	市区	10kV 仙河苑 3#站 T2	10	800	311
7514	市区	10kV 仙河苑 4#站 T1	10	800	318
7515	市区	青莲路配变	10	400	2
7516	市区	神州佳苑 56 所 3#箱变 T1	10	630	222
7517	市区	10KV 银河湾 1#站 T1	10	800	362
7518	市区	10KV 银河湾 1#站 T2	10	800	296
7519	市区	10kV 仙河苑 4#站 T2	10	800	256
7520	市区	10kV 仙河苑 5#站 T1	10	800	264
7521	市区	10kV 仙河苑 5#站 T2	10	800	302
7522	市区	73801 部队站 T1	10	800	466
7523	市区	艾尔特	10	400	0
7524	市区	费村灯配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7525	市区	燕尾山庄 1#站 T1	10	800	541
7526	市区	10kV 银河湾 2#站 T1	10	800	449
7527	市区	10kV 银河湾 2#站 T2	10	800	269
7528	市区	梁湖南苑 4#站 T1	10	1000	491
7529	市区	湖滨北站 T2	10	1000	437
7530	市区	锡铁巷站 T1	10	1000	470
7531	市区	锡铁巷站 T2	10	1000	393
7532	市区	杨巷东	10	400	113
7533	市区	梁湖 1#站 T2	10	1000	378
7534	市区	农行疗养	10	400	311
7535	市区	黄巷公寓配变	10	400	145
7536	市区	污水处理二配变	10	200	147
7537	市区	峰影三期 1#站 T2	10	800	279
7538	市区	峰影三期 1#站 T1	10	800	457
7539	市区	燕尾山庄 2#站 T1	10	800	538
7540	市区	燕尾山庄 2#站 T2	10	800	342
7541	市区	徐祥村配变	10	200	86
7542	市区	梁湖南苑 2#站 T2	10	1000	512
7543	市区	梁湖南苑 3#站 T2	10	1000	487
7544	市区	梁湖南苑 4#站 T2	10	1000	454
7545	市区	梁湖南苑 5#站 T1	10	1000	406
7546	市区	梁湖南苑 5#站 T2	10	1000	495
7547	市区	花村配变	10	400	13
7548	市区	后龙潭配变	10	400	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7549	市区	20kV 雅居乐 8#站 T4	20	800	396
7550	市区	10kV 百花 3#箱变 T1	10	400	170
7551	市区	大箕山 2#站 T2	10	1000	498
7552	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T1	10	1000	518
7553	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T3	10	1000	386
7554	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T3	10	1000	485
7555	市区	10kV 周新苑 6#站 T1	10	800	195
7556	市区	10kV 周新苑 6#站 T2	10	800	346
7557	市区	荣华密封配变	10	400	43
7558	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T3	10	800	503
7559	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T2	20	800	418
7560	市区	大箕山 2#站 T1	10	1000	469
7561	市区	大箕山 4#站 T1	10	1000	406
7562	市区	大箕山 3#站 T1	10	1000	400
7563	市区	10kV 山语 1#站 T2	10	1000	436
7564	市区	10kV 山语 2#站 T2	10	1000	432
7565	市区	仙河路灯	10	200	50
7566	市区	西街西配变	10	400	115
7567	市区	张舍西街配变	10	400	0
7568	市区	鸿基 5#站 T1	10	800	323
7569	市区	鸿基 5#站 T2	10	800	378
7570	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T1	20	800	580
7571	市区	10kV 文旅城 18#站 T4	10	800	493
7572	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T2	20	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7573	市区	10kV 庙新 4#箱变 T1	10	630	383
7574	市区	10KV 星海 2#箱变 T1	10	630	311
7575	市区	汪家里配变	10	200	41
7576	市区	丁巷七配变	10	200	148
7577	市区	纺试中心配变	10	200	94
7578	市区	东头配变	10	400	191
7579	市区	索门口	10	200	39
7580	市区	20kV 金匱里 6#站 T1	20	800	447
7581	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T1	20	800	508
7582	市区	日之尧配变	10	400	187
7583	市区	10kV 栖庭 2#站 T3	10	800	404
7584	市区	10kV 香槟街 1#站 T1	10	800	440
7585	市区	20kV 祥翼 3#站 T3	20	800	433
7586	市区	10kV 香槟街 1#站 T2	10	800	513
7587	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T4	20	800	550
7588	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T1	20	800	426
7589	市区	10kV 板桥 4#箱变 T1	10	630	332
7590	市区	10kV 申梅苑 1#站 T2	10	800	564
7591	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T1	20	800	412
7592	市区	鸣威	10	400	187
7593	市区	10kV 闻江 5#箱变 T1	10	630	482
7594	市区	10KV 印湖线 1#箱变 T1	10	630	449
7595	市区	大浮西林	10	400	178
7596	市区	10kV 幸福里 7#站 T3	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7597	市区	县医药配变	10	400	119
7598	市区	10kV 西园 8#箱变 T1	10	630	450
7599	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T1	20	800	392
7600	市区	10kV 栖庭 2#站 T1	10	800	430
7601	市区	铂晨名筑 3#站 T4	20	800	404
7602	市区	20kV 玉兰 27#站 T1	20	800	381
7603	市区	20kV 玉兰 27#站 T2	20	800	400
7604	市区	10kV 美湖 5#站 T1	10	800	439
7605	市区	10kV 美湖 5#站 T2	10	800	356
7606	市区	10kV 美湖 5#站 T3	10	800	376
7607	市区	10kV 美湖 5#站 T4	10	800	389
7608	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T3	20	800	618
7609	市区	春光二	10	200	86
7610	市区	10kV 陆栖居 1#站 T2	10	800	619
7611	市区	振华纺织二配变	10	400	45
7612	市区	唐鸿	10	400	25
7613	市区	鸿桥甲配变	10	400	102
7614	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T4	20	800	420
7615	市区	20kV 星元 4#站 T1	20	800	401
7616	市区	大浮	10	400	160
7617	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T4	20	800	607
7618	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T2	20	800	614
7619	市区	20kV 玉兰 25#站 T1	20	800	437
7620	市区	20kV 玉兰 25#站 T2	20	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7621	市区	10kV 美湖 6#站 T1	10	800	270
7622	市区	10kV 美湖 6#站 T2	10	800	448
7623	市区	10kV 美湖 6#站 T3	10	800	375
7624	市区	10kV 美湖 6#站 T4	10	800	416
7625	市区	漕头西	10	400	302
7626	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T1	10	800	538
7627	市区	汪家二配变	10	400	125
7628	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T1	20	800	602
7629	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T4	10	800	597
7630	市区	望湖路二配变	10	200	130
7631	市区	东京头二配变	10	400	216
7632	市区	10kV 文旅城 2#站 T1	10	800	454
7633	市区	10kV 文旅城 2#站 T2	10	800	431
7634	市区	20kV 绿郡 4#站 T1	20	800	425
7635	市区	20kV 绿郡 4#站 T2	20	800	493
7636	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T4	10	800	504
7637	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T2	20	800	507
7638	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T4	20	800	346
7639	市区	10kV 溪岸 4#站 T1	10	800	372
7640	市区	10kV 溪岸 4#站 T3	10	800	332
7641	市区	10kV 溪岸 4#站 T4	10	800	326
7642	市区	10kV 溪岸 4#站 T2	10	800	377
7643	市区	杨巷六变	10	400	219
7644	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T3	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7645	市区	梁河湾	10	400	124
7646	市区	20kV 绿郡 5#站 T1	20	800	508
7647	市区	20kV 绿郡 5#站 T2	20	800	491
7648	市区	20kV 绿郡 5#站 T3	20	800	497
7649	市区	20kV 绿郡 5#站 T4	20	800	514
7650	市区	20kV 尚锦 15#站 T1	20	800	286
7651	市区	20kV 尚锦 15#站 T2	20	800	314
7652	市区	20kV 尚锦 15#站 T3	20	800	317
7653	市区	20kV 尚锦 15#站 T4	20	800	347
7654	市区	10kV 灵达 3#箱变 T1	10	400	220
7655	市区	20kV 兴想 15#站 T2	20	800	532
7656	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T2	10	800	509
7657	市区	10kV 文旅城 16#站 T4	10	800	468
7658	市区	庄桥头配变	10	400	127
7659	市区	10kV 华镇 8#箱变 T1	10	630	363
7660	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T4	10	800	620
7661	市区	周新中路	10	400	0
7662	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T4	20	800	390
7663	市区	侣江新村	10	400	0
7664	市区	龙延小学	10	400	81
7665	市区	古竹三配变	10	400	167
7666	市区	10kV 瑞仕 4#站 T3	10	800	346
7667	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T2	20	800	555
7668	市区	鲍家新村配变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7669	市区	20kV 雅居乐 6#站 T2	20	800	449
7670	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T3	10	800	481
7671	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T1	20	800	414
7672	市区	景丽苑 2#站 T1	10	1000	266
7673	市区	景丽苑 1#站 T1	10	1000	270
7674	市区	景丽苑 1#站 T2	10	1000	417
7675	市区	10kV 闽江 4#箱变 T1	10	630	278
7676	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T2	20	800	519
7677	市区	10kV 文旅城 16#站 T3	10	800	485
7678	市区	环湖 1#箱变 T1	10	630	451
7679	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T4	20	800	576
7680	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T1	20	800	402
7681	市区	盘龙路配变	10	400	181
7682	市区	大桥	10	400	71
7683	市区	杜巷居	10	400	84
7684	市区	水招配变	10	400	90
7685	市区	10kV 逸坤雅园 5#站 T1	10	800	615
7686	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T3	10	800	523
7687	市区	团结新村十五配变	10	400	201
7688	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T2	20	800	442
7689	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T4	10	800	617
7690	市区	10kV 分校 5#箱变 T1	10	630	251
7691	市区	三杨变	10	400	84
7692	市区	20kV 鸿基 38#站 T4	20	800	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7693	市区	新村南配变	10	400	73
7694	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T1	20	800	466
7695	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T3	10	800	462
7696	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T1	10	800	511
7697	市区	东横湾配变	10	400	247
7698	市区	10kV 栖庭 2#站 T4	10	800	427
7699	市区	10kV 栖庭 2#站 T2	10	800	486
7700	市区	20kV 祥翼 5#站 T3	20	800	441
7701	市区	蠡溪丁配变	10	400	166
7702	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T3	20	800	492
7703	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T1	10	800	520
7704	市区	20kV 海悦花园 2#站 T1	20	800	266
7705	市区	10kV 文旅城 28#站 T4	10	800	498
7706	市区	20kV 海悦花园 2#站 T2	20	800	256
7707	市区	20kV 海悦花园 2#站 T3	20	800	369
7708	市区	20kV 海悦花园 2#站 T4	20	800	390
7709	市区	20kV 玉兰 26#站 T1	20	800	385
7710	市区	20kV 玉兰 26#站 T2	20	800	421
7711	市区	10kV 栖庭 3#站 T3	10	800	510
7712	市区	10kV 栖庭 3#站 T1	10	800	469
7713	市区	10kV 栖庭 3#站 T2	10	800	423
7714	市区	10kV 栖庭 3#站 T4	10	800	481
7715	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T1	10	800	529
7716	市区	10kV 维依 5#箱变 T1	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7717	市区	蠡河东配变	10	200	137
7718	市区	20kV 兴想 17#站 T3	20	800	540
7719	市区	20kV 玉兰 24#站 T1	20	800	411
7720	市区	20kV 玉兰 24#站 T2	20	800	351
7721	市区	忍草庵三配变	10	400	121
7722	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T2	20	800	398
7723	市区	10kV 西园 17#箱变 T1	10	630	436
7724	市区	10kV 分校 7#箱变 T1	10	630	171
7725	市区	团结新村十六配变	10	400	214
7726	市区	10kV 金匱里 14#站 T2	20	800	561
7727	市区	10kV 澜岸 9#站 T4	10	800	466
7728	市区	20kV 兴想 12#站 T1	20	800	360
7729	市区	20kV 兴想 12#站 T2	20	800	333
7730	市区	20kV 兴想 12#站 T3	20	800	302
7731	市区	20kV 兴想 12#站 T4	20	800	392
7732	市区	10kV 文旅城 25#站 T1	10	800	442
7733	市区	20kV 雪新苑 11#站 T2	20	800	528
7734	市区	20kV 雪新苑 9#站 T1	20	800	493
7735	市区	康复院	10	400	234
7736	市区	10kV 白旄 1#箱变 T1	10	630	462
7737	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T1	20	800	489
7738	市区	20kV 雪新苑 11#站 T1	20	800	532
7739	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T4	20	800	583
7740	市区	10KV 澜岸 5#站 T4	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7741	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T4	10	800	520
7742	市区	10kV 文旅城 23#站 T2	10	800	521
7743	市区	10kV 檀溪湾 20#箱变 T1	10	630	330
7744	市区	10kV 聆湖雅筑 4#站 T1	10	800	501
7745	市区	10kV 檀溪湾 19#箱变 T1	10	630	375
7746	市区	10kV 方泉 21#站 T1	10	1000	589
7747	市区	10kV 方泉 21#站 T2	10	1000	575
7748	市区	10kV 方泉 21#站 T3	10	1000	681
7749	市区	10kV 方泉 21#站 T4	10	1000	653
7750	市区	20kV 雪新苑 12#站 T4	20	800	580
7751	市区	六一四所一配变	10	400	95
7752	市区	龚巷六配变	10	400	196
7753	市区	武警后勤配变	10	400	11
7754	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T1	20	800	544
7755	市区	10kV 大丁 2#箱变 T1	10	630	446
7756	市区	10kV 御园 3#站 T1	10	800	447
7757	市区	10kV 御园 3#站 T2	10	800	478
7758	市区	后张村西二配变	10	400	0
7759	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T3	20	800	617
7760	市区	20kV 玉兰 20#站 T1	20	800	459
7761	市区	20kV 玉兰 20#站 T2	20	800	412
7762	市区	20kV 玉兰 20#站 T3	20	800	385
7763	市区	20kV 玉兰 20#站 T4	20	800	432
7764	市区	20kV 玉兰 21#站 T1	20	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7765	市区	20kV 玉兰 21#站 T2	20	800	420
7766	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T4	10	800	602
7767	市区	10kV 文旅城 3#站 T1	10	800	530
7768	市区	10kV 文旅城 3#站 T2	10	800	535
7769	市区	10kV 文旅城 3#站 T3	10	800	440
7770	市区	10kV 文旅城 3#站 T4	10	800	453
7771	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T1	20	800	453
7772	市区	10kV 分校 1#箱变 T1	10	630	209
7773	市区	10kV 金茂府 6#站 T3	10	800	450
7774	市区	10kV 文旅城 17#站 T3	10	800	474
7775	市区	10KV 御园 4#站 T1	10	800	507
7776	市区	10KV 御园 4#站 T2	10	800	476
7777	市区	10kV 荣巷 1#箱变 T1	10	400	88
7778	市区	10kV 荣巷 2#箱变 T1	10	400	88
7779	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T2	20	800	604
7780	市区	20kV 玉兰 22#站 T1	20	800	410
7781	市区	20kV 玉兰 22#站 T2	20	800	396
7782	市区	20kV 玉兰 23#站 T1	20	800	334
7783	市区	20kV 玉兰 23#站 T2	20	800	423
7784	市区	20kV 玉兰 23#站 T3	20	800	400
7785	市区	20kV 玉兰 23#站 T4	20	800	392
7786	市区	10kV 聆湖雅筑 4#站 T2	10	800	538
7787	市区	双锦配变	10	400	89
7788	市区	20kV 祥翼 5#站 T1	20	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7789	市区	10kV 福安状元里 7#站 T4	10	800	560
7790	市区	家禽食品	10	400	54
7791	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T1	10	800	592
7792	市区	10kV 水榭天成 2#站 T1	10	800	502
7793	市区	20kV 立信 4#站 T1	20	800	438
7794	市区	20kV 立信 4#站 T3	20	800	400
7795	市区	20kV 立信 4#站 T4	20	800	460
7796	市区	20kV 立信 4#站 T2	20	800	388
7797	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T3	20	800	547
7798	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T1	20	800	409
7799	市区	10kV 瑞仕 9#站 T1	10	800	560
7800	市区	五星临时配变	10	400	320
7801	市区	10kV 金厍里 13#站 T2	20	800	586
7802	市区	10kV 西园 18#箱变 T1	10	630	423
7803	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T2	10	800	574
7804	市区	10kV 柴塘 4#箱变 T1	10	630	271
7805	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T1	10	800	545
7806	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T2	20	800	576
7807	市区	黄巷丁	10	400	203
7808	市区	大同起重	10	400	96
7809	市区	娱南配变	10	400	99
7810	市区	船厂浜二变	10	400	151
7811	市区	塘曹一配变	10	400	0
7812	市区	10kV 钱甲 2#箱变 T1	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7813	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T3	20	800	526
7814	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T1	20	800	580
7815	市区	青松四配变	10	400	148
7816	市区	10kV 环湖苑 3#站 T1	10	1000	544
7817	市区	10kV 环湖苑 3#站 T2	10	1000	557
7818	市区	10kV 江大 4#站 T1	10	800	116
7819	市区	10kV 江大 4#站 T2	10	800	108
7820	市区	20kV 大渲 1#站 T2	20	800	333
7821	市区	20kV 大渲 1#站 T1	20	800	350
7822	市区	禄权配变	10	200	30
7823	市区	环服务配变	10	200	13
7824	市区	新西街配变	10	400	100
7825	市区	10kV 英郡 1#站 T1	10	800	408
7826	市区	10kV 英郡 1#站 T2	10	800	422
7827	市区	10kV 英郡 2#站 T1	10	800	378
7828	市区	10kV 英郡 2#站 T2	10	800	453
7829	市区	10kV 英郡 3#站 T1	10	800	288
7830	市区	10kV 英郡 3#站 T2	10	800	189
7831	市区	10kV 英郡 4#站 T2	10	800	288
7832	市区	10kV 英郡 4#站 T1	10	800	435
7833	市区	10kV 万科 10#站 T1	10	1250	715
7834	市区	10kV 万科 10#站 T4	10	800	315
7835	市区	10kV 万科 10#站 T2	10	800	220
7836	市区	10kV 万科 10#站 T3	10	1250	679

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7837	市区	姚段甲配变	10	400	68
7838	市区	吴巷甲配变	10	400	155
7839	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T2	10	800	46
7840	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T1	10	800	170
7841	市区	人民政府配变	10	400	149
7842	市区	10kV 锡海 1#箱变 T1	10	630	350
7843	市区	胡埭村配变	10	400	93
7844	市区	20kV 万达 4#站 T1	20	800	124
7845	市区	20kV 万达 4#站 T2	20	800	126
7846	市区	10kV 夏家 1#箱变 T1	10	630	111
7847	市区	10kV 水星 1#箱变 T1	10	630	384
7848	市区	10kV 嘉园 1#站 T2	10	800	368
7849	市区	10kV 嘉园 1#站 T1	10	800	383
7850	市区	10kV 嘉园 2#站 T2	10	800	348
7851	市区	10kV 嘉园 2#站 T1	10	800	189
7852	市区	10kV 嘉园 3#站 T2	10	800	329
7853	市区	10kV 嘉园 3#站 T1	10	800	425
7854	市区	10kV 嘉园 4#站 T2	10	1000	373
7855	市区	10kV 嘉园 4#站 T1	10	1000	550
7856	市区	为民经营	10	400	21
7857	市区	锦鱼配变	10	400	112
7858	市区	10kV 惠河 3#箱变 T1	10	630	458
7859	市区	10kV 惠河 4#箱变 T1	10	630	197
7860	市区	10kV 荣军 1#箱变 T1	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7861	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T1	20	1000	492
7862	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T2	20	1000	372
7863	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T1	20	1000	463
7864	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T2	20	1000	169
7865	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T3	20	1000	605
7866	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T1	20	1000	607
7867	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T2	20	1000	470
7868	市区	10kV 桃源居 1#站 T1	10	1000	598
7869	市区	10kV 桃源居 1#站 T2	10	1000	545
7870	市区	孙巷三配变	10	200	97
7871	市区	10kV 仙河苑 13#站 T1	10	1000	515
7872	市区	10kV 仙河苑 14#站 T1	10	1000	472
7873	市区	10kV 山语 4#站 T1	10	800	344
7874	市区	10kV 山语 4#站 T2	10	800	439
7875	市区	10kV 山语 5#站 T1	10	800	392
7876	市区	10kV 山语 5#站 T2	10	800	310
7877	市区	10kV 山语 6#站 T1	10	1000	524
7878	市区	10kV 山语 6#站 T2	10	1000	526
7879	市区	10kV 周新苑 10#站 T1	10	1000	384
7880	市区	10kV 周新苑 10#站 T2	10	1000	463
7881	市区	10kV 周新苑 11#站 T1	10	1000	360
7882	市区	10kV 周新苑 11#站 T2	10	1000	390
7883	市区	10kV 周新苑 11#站 T3	10	1000	352
7884	市区	10kV 周新苑 12#站 T1	10	1000	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7885	市区	10kV 周新苑 12#站 T2	10	1000	390
7886	市区	10kV 周新苑 13#站 T1	10	1000	351
7887	市区	10kV 周新苑 13#站 T2	10	1000	310
7888	市区	10kV 周新苑 14#站 T1	10	1000	473
7889	市区	10kV 周新苑 14#站 T2	10	1000	392
7890	市区	10kV 周新苑 15#站 T1	10	1000	453
7891	市区	10kV 周新苑 15#站 T2	10	1000	484
7892	市区	10kV 周新苑 16#站 T1	10	1000	448
7893	市区	10kV 周新苑 16#站 T2	10	1000	373
7894	市区	10kV 仙河苑 15#站 T1	10	1000	242
7895	市区	10kV 仙河苑 16#站 T1	10	1000	465
7896	市区	10kV 仙河苑 17#站 T1	10	1000	447
7897	市区	10kV 仙河苑 13#站 T2	10	1000	450
7898	市区	10kV 仙河苑 14#站 T2	10	1000	453
7899	市区	10kV 仙河苑 15#站 T2	10	1000	520
7900	市区	10kV 仙河苑 16#站 T2	10	1000	548
7901	市区	10kV 仙河苑 17#站 T2	10	1000	428
7902	市区	前家浜东	10	400	0
7903	市区	联灯配变	10	200	124
7904	市区	10kV 湖滨苑 4#站 T1	10	800	255
7905	市区	10kV 湖滨苑 4#站 T2	10	800	167
7906	市区	10kV 广场 1#箱变 T1	10	200	144
7907	市区	10kV 剑桥 3#站 T2	10	800	465
7908	市区	10kV 剑桥 5#站 T1	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7909	市区	10kV 剑桥 5#站 T2	10	800	497
7910	市区	章家二配变	10	400	80
7911	市区	巷后	10	200	29
7912	市区	中张村配变	10	400	117
7913	市区	寺后乙	10	400	295
7914	市区	公益南配变	10	200	115
7915	市区	公益一配变	10	200	21
7916	市区	公益二配变	10	400	208
7917	市区	公益三配变	10	200	46
7918	市区	公益八配变	10	200	51
7919	市区	荣巷新村配变	10	400	0
7920	市区	明芳路西	10	400	197
7921	市区	章里巷配变	10	200	90
7922	市区	苏锡路口	10	200	37
7923	市区	蠡湖六队	10	200	129
7924	市区	溪北口配变	10	400	195
7925	市区	孙蒋巷一配变	10	400	288
7926	市区	度假区	10	400	226
7927	市区	马法庭	10	200	93
7928	市区	荣菜配变	10	400	50
7929	市区	上荣巷乙配变	10	400	0
7930	市区	上荣巷甲配变	10	400	0
7931	市区	华晶新村配变	10	400	178
7932	市区	华晶乙配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7933	市区	荣巷一配变	10	400	64
7934	市区	黄西二	10	200	115
7935	市区	钱隆桥	10	200	69
7936	市区	荣巷二配变	10	200	0
7937	市区	东肖	10	400	159
7938	市区	戴巷五变	10	400	269
7939	市区	韩巷二	10	160	98
7940	市区	典基上配变	10	315	245
7941	市区	祝台桥北配变	10	250	85
7942	市区	蒋洞邮电	10	200	126
7943	市区	蒋洞南配变	10	250	174
7944	市区	化工厂	10	250	61
7945	市区	周潭村	10	400	277
7946	市区	南漕头配变	10	200	107
7947	市区	岸里五配变	10	400	263
7948	市区	村后街配变	10	400	320
7949	市区	和平村甲	10	400	181
7950	市区	华新彩板	10	200	122
7951	市区	周潭村二变	10	250	181
7952	市区	东宋	10	200	141
7953	市区	东宋村	10	200	138
7954	市区	周潭朱巷	10	250	0
7955	市区	托改厂	10	250	170
7956	市区	周潭桥东	10	250	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7957	市区	桥西变	10	400	171
7958	市区	菜南 1 号单	10	50	20
7959	市区	菜南 2 号单	10	50	20
7960	市区	锡后	10	400	230
7961	市区	周潭锡西	10	200	111
7962	市区	桥后	10	200	71
7963	市区	谢埏一变	10	200	32
7964	市区	鸿翔村委	10	400	0
7965	市区	花汇里	10	400	0
7966	市区	路灯变一配变	10	200	55
7967	市区	胡埭工业园公配所 T1	10	1000	321
7968	市区	洪洪	10	200	0
7969	市区	新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	46
7970	市区	新梁溪人家 3#站 T4	10	1250	376
7971	市区	新梁溪 1#站 T2	10	1000	401
7972	市区	朝霞新村	10	400	231
7973	市区	朝霞新村	10	400	170
7974	市区	区政府	10	200	88
7975	市区	六纺器	10	400	222
7976	市区	陶瓷厂配变	10	400	265
7977	市区	大塘里配变	10	200	160
7978	市区	恒昌胶带配变	10	400	0
7979	市区	别墅区二配变	10	400	229
7980	市区	后张村	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
7981	市区	唐村配变	10	400	0
7982	市区	友谊活塞	10	315	199
7983	市区	印涂	10	400	220
7984	市区	唐家旦配变	10	400	203
7985	市区	华成漆	10	400	0
7986	市区	善埕桥甲配变	10	400	132
7987	市区	路灯变二	10	200	93
7988	市区	世达配变	10	200	55
7989	市区	梅梁中学配变	10	400	228
7990	市区	邮电局十四配变	10	200	143
7991	市区	客运站配变	10	400	183
7992	市区	乐山市场配变	10	400	128
7993	市区	培训处配变	10	400	0
7994	市区	乐山新村配变	10	400	14
7995	市区	振兴路配变	10	400	10
7996	市区	花汇苑 1#站 T1	10	800	259
7997	市区	花汇苑 2#站 T2	10	800	289
7998	市区	汤巷西	10	400	30
7999	市区	农机站四配变	10	400	86
8000	市区	电力站五配变	10	400	69
8001	市区	花村二配变	10	200	12
8002	市区	公园路配变	10	400	158
8003	市区	花汇配变	10	400	116
8004	市区	花汇小区配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8005	市区	大河绛配变	10	400	163
8006	市区	东蠡湖 1#站 T1	10	1000	435
8007	市区	杜家安居一配变	10	400	70
8008	市区	范新村配变	10	400	114
8009	市区	范新村二配变	10	400	84
8010	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T1	10	1250	92
8011	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T1	10	1250	263
8012	市区	老乌桥配变	10	200	125
8013	市区	谢湾北配变	10	200	126
8014	市区	北岸配变	10	400	244
8015	市区	邮电支局配变	10	400	43
8016	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T1	10	1000	254
8017	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T3	10	1000	208
8018	市区	连大桥	10	200	13
8019	市区	溪北四配变	10	400	77
8020	市区	酒市场配变	10	400	245
8021	市区	华晶四配变	10	400	299
8022	市区	华晶三配变	10	400	313
8023	市区	华晶六配变	10	200	98
8024	市区	华晶五配变	10	400	192
8025	市区	杜家安居四配变	10	400	76
8026	市区	杜家安居三配变	10	400	71
8027	市区	杜家安居五配变	10	400	170
8028	市区	杜甲里配变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8029	市区	郑湾配变	10	400	14
8030	市区	鸿翔路东	10	400	21
8031	市区	旺安村配变	10	400	270
8032	市区	新村塘西配变	10	400	257
8033	市区	惠甲里	10	200	60
8034	市区	社员村配变	10	400	171
8035	市区	信和	10	200	60
8036	市区	蠡二配变	10	200	57
8037	市区	东沿塘配变	10	400	289
8038	市区	高甲里配变	10	400	18
8039	市区	许家配变	10	200	160
8040	市区	林湖	10	400	117
8041	市区	梅花 1#箱变 T1	10	400	290
8042	市区	隐秀苑 6 号站 T1	10	800	314
8043	市区	二钢配变	10	400	0
8044	市区	马安铸钢配变	10	400	267
8045	市区	10kV 奥林站 T2	10	1000	55
8046	市区	大丁 4#箱变 T1	10	630	244
8047	市区	溪北七配变	10	200	42
8048	市区	桃园 1#箱变 T1	10	400	319
8049	市区	北溪北甲配变	10	400	135
8050	市区	北溪北戊配变	10	100	35
8051	市区	北溪北乙配变	10	400	177
8052	市区	溪北新村配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8053	市区	北溪北丙配变	10	200	37
8054	市区	北溪北丁配变	10	200	52
8055	市区	河埭浜配变	10	400	193
8056	市区	泰康苑配变	10	200	158
8057	市区	锦明公司配变	10	200	66
8058	市区	芮巷	10	400	138
8059	市区	军转办一配变	10	200	36
8060	市区	周巷西二配变	10	400	123
8061	市区	席古庄	10	200	73
8062	市区	后湾钱	10	200	65
8063	市区	江大舍配变	10	400	129
8064	市区	孙楼巷二配变	10	200	32
8065	市区	大张巷甲配变	10	400	45
8066	市区	大张巷丁配变	10	400	176
8067	市区	大张巷乙配变	10	400	134
8068	市区	东浜七配变	10	400	160
8069	市区	新桥头二配变	10	200	128
8070	市区	东浜配变	10	400	118
8071	市区	蔡村西队配变	10	200	145
8072	市区	上荣一配变	10	400	265
8073	市区	威玛制衣配变	10	400	84
8074	市区	上荣二配变	10	400	320
8075	市区	河乡府配变	10	400	61
8076	市区	西太湖站 T3	10	1000	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8077	市区	上蒋乙配变	10	315	86
8078	市区	太湖站配变	10	200	84
8079	市区	水压站乙配变	10	200	65
8080	市区	蠡溪路配变	10	400	152
8081	市区	蠡溪丙配变	10	400	0
8082	市区	南降巷甲配变	10	400	59
8083	市区	横山 3# 箱变 T1	10	400	161
8084	市区	惠浜配变	10	200	108
8085	市区	龙渚电站	10	400	215
8086	市区	唐甲里配变	10	400	254
8087	市区	新菜场	10	250	101
8088	市区	夏慕湾配变	10	50	33
8089	市区	徐巷村配变	10	400	112
8090	市区	翠园三配变	10	200	45
8091	市区	天宇配变	10	400	75
8092	市区	翠园二配变	10	200	22
8093	市区	翠园一配变	10	400	59
8094	市区	翠园四配变	10	400	140
8095	市区	翠园五配变	10	200	52
8096	市区	翠园九配变	10	200	79
8097	市区	东浜 1# 箱变 T1	10	400	200
8098	市区	翠园六配变	10	200	14
8099	市区	东浜 2# 箱变 T1	10	400	245
8100	市区	翠园八配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8101	市区	东山 1#箱变 T1	10	630	287
8102	市区	10kV 梅花 3#箱变 T1	10	400	186
8103	市区	龙城 1#箱变 T1	10	400	194
8104	市区	龙城 2#箱变 T1	10	630	69
8105	市区	横山 1#箱变 T1	10	400	320
8106	市区	重点泵站配变	10	200	63
8107	市区	杨木桥四配变	10	400	260
8108	市区	水养场一配变	10	200	22
8109	市区	沙滩桥	10	400	57
8110	市区	龙村二变	10	200	77
8111	市区	东塘村	10	400	0
8112	市区	康兴钢板	10	400	37
8113	市区	南达石化配变	10	200	0
8114	市区	窑厂配变	10	400	56
8115	市区	水处理	10	200	40
8116	市区	金城湾一配变	10	400	183
8117	市区	金城湾乙配变	10	400	149
8118	市区	翠园十配变	10	200	24
8119	市区	翠园十一配变	10	200	0
8120	市区	翠园十二配变	10	200	24
8121	市区	翠园十三配变	10	400	279
8122	市区	杨树头乙配变	10	400	298
8123	市区	加油站北配变	10	400	165
8124	市区	产山甲配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8125	市区	青山东三配变	10	400	188
8126	市区	江海园配变	10	400	83
8127	市区	上里东十三配变	10	400	127
8128	市区	上里东十四配变	10	400	68
8129	市区	水压站甲配变	10	200	80
8130	市区	杨木桥一配变	10	400	146
8131	市区	牛弄三配变	10	200	8
8132	市区	壤桥头配变	10	400	48
8133	市区	同步带配变	10	200	38
8134	市区	前村五配变	10	200	0
8135	市区	后湖山	10	315	125
8136	市区	河西村联社配变	10	200	20
8137	市区	宏净配变	10	400	131
8138	市区	中路生态配变	10	400	159
8139	市区	麦特福	10	200	99
8140	市区	周巷六配变	10	400	173
8141	市区	沙滩村委配变	10	400	0
8142	市区	明珠	10	200	31
8143	市区	东后街一配变	10	50	35
8144	市区	张舍市镇配变	10	400	130
8145	市区	负来桥配变	10	400	0
8146	市区	杨巷十五配变	10	400	295
8147	市区	杨巷四配变	10	400	178
8148	市区	忍草庵四配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8149	市区	忍草庵乙配变	10	400	70
8150	市区	忍草庵丙配变	10	400	180
8151	市区	忍草庵丁配变	10	400	63
8152	市区	轻院舍配变	10	400	276
8153	市区	青山路甲配变	10	400	266
8154	市区	青山三村 1#箱变 T1	10	400	126
8155	市区	青山三村 2#箱变 T1	10	400	172
8156	市区	桃园二配变	10	400	130
8157	市区	桃园三配变	10	400	129
8158	市区	桃园四配变	10	400	128
8159	市区	王巷二配变	10	400	162
8160	市区	王巷三配变	10	400	176
8161	市区	王巷四配变	10	400	150
8162	市区	王巷五配变	10	400	153
8163	市区	王巷六配变	10	400	139
8164	市区	弄里配变	10	400	121
8165	市区	安西配变	10	400	271
8166	市区	河西自然村配变	10	200	121
8167	市区	青山路乙配变	10	200	56
8168	市区	青松二配变	10	400	131
8169	市区	青松三配变	10	200	0
8170	市区	华晶一配变	10	400	75
8171	市区	华晶家舍配变	10	315	139
8172	市区	华晶二配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8173	市区	华晶七配变	10	400	227
8174	市区	青山寺一配变	10	400	190
8175	市区	起重厂配变	10	200	67
8176	市区	青山寺三配变	10	400	116
8177	市区	青山村配变	10	400	195
8178	市区	上里东四配变	10	200	8
8179	市区	上里东十配变	10	200	1
8180	市区	上里东七配变	10	200	30
8181	市区	上里东六配变	10	200	52
8182	市区	上里东三配变	10	400	119
8183	市区	上里东九配变	10	200	13
8184	市区	明方南	10	200	109
8185	市区	南边村	10	400	108
8186	市区	和平村三变	10	400	118
8187	市区	和平村二	10	400	103
8188	市区	采石场二变	10	200	115
8189	市区	万丰排灌	10	200	137
8190	市区	植物园配变	10	200	131
8191	市区	张桥 1#箱变 T1	10	400	0
8192	市区	桃园站 T1	10	1000	468
8193	市区	张桥 2#箱变 T1	10	400	320
8194	市区	电站二变	10	400	138
8195	市区	蓓蕾二配变	10	200	49
8196	市区	蓓蕾一配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8197	市区	钱巷二配变	10	400	195
8198	市区	渔三队配变	10	200	70
8199	市区	大孙巷配变	10	400	257
8200	市区	蓓蕾甲配变	10	100	3
8201	市区	檀溪 1#箱变 T1	10	500	351
8202	市区	檀溪湾 2#箱变 T1	10	500	317
8203	市区	后张村二配变	10	400	0
8204	市区	中巷交配变	10	400	81
8205	市区	新城	10	200	125
8206	市区	庙下四配变	10	200	38
8207	市区	码头配变	10	200	60
8208	市区	樟青鱼池	10	400	197
8209	市区	陈东二变	10	400	125
8210	市区	莲毅二变	10	400	131
8211	市区	莲毅配变	10	400	78
8212	市区	檀溪湾 3#箱变 T1	10	500	362
8213	市区	檀溪 4#箱变 T1	10	315	245
8214	市区	石塘	10	400	8
8215	市区	张庄巷配变	10	400	116
8216	市区	中南四配变	10	400	142
8217	市区	樟青四变	10	200	104
8218	市区	10kV 时代大酒店 T2	10	1250	680
8219	市区	樟青五变	10	400	239
8220	市区	樟青三变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8221	市区	樟青一变	10	400	149
8222	市区	前樟青	10	400	151
8223	市区	樟青二变	10	400	121
8224	市区	龙泉养配变	10	200	74
8225	市区	西村甲配变	10	400	187
8226	市区	西村锅炉	10	200	147
8227	市区	冠峰厂	10	400	163
8228	市区	89001 部队	10	200	125
8229	市区	石塘新村	10	200	93
8230	市区	中南七配变	10	200	32
8231	市区	中南九配变	10	200	27
8232	市区	中南十一配变	10	200	37
8233	市区	中南十配变	10	200	42
8234	市区	中南八配变	10	200	75
8235	市区	中南五配变	10	200	88
8236	市区	中南三配变	10	200	90
8237	市区	中南十八配变	10	200	52
8238	市区	后陆巷	10	400	60
8239	市区	和平	10	200	131
8240	市区	西村乙配变	10	400	63
8241	市区	朱家绛	10	400	130
8242	市区	和平泵	10	200	90
8243	市区	牛塘二变配变	10	400	247
8244	市区	和平村乙变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8245	市区	山路单二配变	10	80	45
8246	市区	志成电炉	10	200	18
8247	市区	周新西灯	10	200	11
8248	市区	青松五配变	10	400	230
8249	市区	汇景站 T1	10	1250	355
8250	市区	荣巷街道安居房 2#站 T1	10	1000	485
8251	市区	中品配变	10	200	160
8252	市区	荣巷街道安居房 3#站 T1	10	500	206
8253	市区	蠡湖大道	10	200	103
8254	市区	金石路三配变	10	200	48
8255	市区	排水管理处	10	200	84
8256	市区	工业物	10	200	122
8257	市区	美特	10	400	123
8258	市区	南兴配变	10	400	125
8259	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T1	20	800	594
8260	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T2	10	800	471
8261	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T3	20	800	542
8262	市区	怡路东	10	400	187
8263	市区	10kV 文旅城 27#站 T4	10	800	428
8264	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T2	10	800	511
8265	市区	许巷南配变	10	400	202
8266	市区	10kV 文旅城 19#站 T1	10	800	421
8267	市区	10kV 李高 11#箱变 T1	10	630	151
8268	市区	10kV 庙新 5#箱变 T1	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8269	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T3	20	800	480
8270	市区	扬名 3#站 T1	10	800	273
8271	市区	周新东路配变	10	200	130
8272	市区	文化馆配变	10	200	40
8273	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T3	20	800	526
8274	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T2	20	800	487
8275	市区	锡宜高架	10	200	109
8276	市区	刘闾路配变	10	200	103
8277	市区	10kV 金匱里 12#站 T2	20	800	559
8278	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T3	20	800	596
8279	市区	团结六配变	10	400	153
8280	市区	后湖山西二变	10	400	320
8281	市区	博凯三配变	10	400	42
8282	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T2	10	800	604
8283	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T4	10	800	564
8284	市区	晨光 1#箱变 T1	10	630	323
8285	市区	10kV 水榭天成 2#站 T4	10	800	534
8286	市区	10kV 文旅城 25#站 T3	10	800	501
8287	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T3	20	800	442
8288	市区	10kV 金茂府 8#站 T4	10	800	358
8289	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1	10	800	517
8290	市区	10kV 新北 1#箱变 T1	10	630	262
8291	市区	20kV 兴想 17#站 T2	20	800	527
8292	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T2	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8293	市区	10kV 天鹅 4#站 T2	10	1250	836
8294	市区	商业区二	10	400	193
8295	市区	20kV 金匮里 8#站 T2	20	800	590
8296	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T3	10	800	591
8297	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T1	20	800	454
8298	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T1	20	800	461
8299	市区	10kV 巡塘 1#箱变 T1	10	630	350
8300	市区	10kV 文旅城 24#站 T4	10	800	367
8301	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T1	10	800	574
8302	市区	10kV 中央 2#箱变 T1	10	630	385
8303	市区	20kV 立信 3#站 T1	20	800	440
8304	市区	20kV 立信 3#站 T3	20	800	420
8305	市区	20kV 立信 3#站 T4	20	800	423
8306	市区	20kV 立信 3#站 T2	20	800	404
8307	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T1	10	800	579
8308	市区	20kV 立信 2#站 T1	20	800	430
8309	市区	20kV 立信 2#站 T2	20	800	430
8310	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T1	20	800	492
8311	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T1	20	800	599
8312	市区	10kV 秦甲 1#箱变 T1	10	630	158
8313	市区	太湖法兰配变	10	400	163
8314	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T3	20	800	361
8315	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T3	10	800	487
8316	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T4	20	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8317	市区	10kv 瑞湖 5#站 T3	10	800	512
8318	市区	10kv 瑞湖 5#站 T1	10	800	391
8319	市区	10kv 瑞湖 5#站 T2	10	800	463
8320	市区	10kv 瑞湖 5#站 T4	10	800	362
8321	市区	10kV 瑞湖 4#站 T3	10	800	476
8322	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T3	20	800	425
8323	市区	恒源塑配变	10	400	122
8324	市区	石埠甲配变	10	200	0
8325	市区	排水管理配变	10	200	30
8326	市区	10kV 东山 6#箱变 T1	10	630	229
8327	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T4	10	800	516
8328	市区	10kV 瑞湖 4#站 T1	10	800	421
8329	市区	10kV 瑞湖 4#站 T2	10	800	423
8330	市区	10kV 瑞湖 4#站 T4	10	800	460
8331	市区	溪北三配变	10	400	167
8332	市区	10kV 华镇 9#箱变 T1	10	630	378
8333	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T4	20	800	535
8334	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T3	10	800	518
8335	市区	10kV 瑞仕 7#站 T1	10	800	620
8336	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T3	10	800	495
8337	市区	市镇六五配变	10	315	23
8338	市区	20kV 雪新苑 11#站 T3	20	800	565
8339	市区	震球后配变	10	400	52
8340	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T4	20	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8341	市区	陶巷 1#箱变 T1	10	630	215
8342	市区	10kV 澜岸 7#站 T3	10	800	474
8343	市区	10kV 塘铁 2#箱变 T1	10	630	376
8344	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T4	20	800	291
8345	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T4	10	800	539
8346	市区	峰影二	10	200	85
8347	市区	虹桥花园站 T2	10	630	342
8348	市区	扬名 2#站 T1	10	800	317
8349	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T4	10	800	625
8350	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T1	20	800	587
8351	市区	前吴巷二配变	10	400	245
8352	市区	10kV 京江苑 1#箱变 T1	10	630	315
8353	市区	南泉站 T2	10	1000	598
8354	市区	仙富	10	400	72
8355	市区	市镇肆配变	10	200	31
8356	市区	球墨铸铁	10	250	56
8357	市区	洪涛配变	10	200	4
8358	市区	冯湾里	10	400	310
8359	市区	度污配变	10	200	111
8360	市区	10kV 霞村 1#箱变 T1	10	630	491
8361	市区	村北	10	400	0
8362	市区	龙延村委	10	400	68
8363	市区	10kV 奥林站 T1	10	1000	218
8364	市区	奥林花园 2#站 T2	10	1250	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8365	市区	奥林花园 3#站 T1	10	1250	339
8366	市区	奥林花园 4#站 T3	10	1250	465
8367	市区	瑜憬湾 1 号站 T1	10	800	300
8368	市区	瑜憬湾 2 号站 T2	10	800	374
8369	市区	瑜憬湾 3 号站 T1	10	800	252
8370	市区	瑜憬湾 4 号站 T1	10	800	380
8371	市区	10kV 王巷 1#箱变 T1	10	400	320
8372	市区	红船 1#箱变 T1	10	400	155
8373	市区	南泉站 T1	10	1000	601
8374	市区	栖云苑 1#站 T1	10	1000	339
8375	市区	栖云苑 1#站 T2	10	1000	356
8376	市区	鸿基 3#站 T2	10	800	278
8377	市区	蠡湖人家 5#站 T1	10	1250	364
8378	市区	蠡湖人家 5#站 T4	10	1250	323
8379	市区	江南景园 1 # 箱变 T1	10	400	133
8380	市区	江南景园 2 # 箱变 T1	10	500	197
8381	市区	张舍市场配变	10	200	0
8382	市区	鸭绿桥	10	200	63
8383	市区	南张北	10	200	106
8384	市区	陆甲里东	10	200	120
8385	市区	陆甲里西	10	200	90
8386	市区	北桥头	10	200	149
8387	市区	鸿基 1#站 T1	10	800	308
8388	市区	鸿基 2#站 T1	10	800	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8389	市区	鸿基 3#站 T1	10	800	283
8390	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T1	10	800	539
8391	市区	万科 9#站 T1	10	1250	403
8392	市区	沙泾村配变	10	400	287
8393	市区	太湖北甲	10	400	279
8394	市区	梅园东配变	10	200	81
8395	市区	红山 2#站 T4	10	1000	330
8396	市区	莫巷 1#箱变 T1	10	400	320
8397	市区	花汇苑 5#站 T1	10	1000	495
8398	市区	花汇苑 5#站 T3	10	1000	355
8399	市区	水乡苑 3 号站 T1	10	1000	308
8400	市区	水乡苑 3 号站 T2	10	1000	168
8401	市区	瑜憬湾 1 号站 T2	10	800	375
8402	市区	瑜憬湾 2 号站 T1	10	800	300
8403	市区	瑜憬湾 3 号站 T2	10	800	305
8404	市区	瑜憬湾 4 号站 T2	10	800	239
8405	市区	石柱贰	10	400	39
8406	市区	柴泉苑 1#站 T1	10	630	205
8407	市区	柴泉苑 2#站 T1	10	630	135
8408	市区	医院十一变	10	200	73
8409	市区	污处配变	10	200	76
8410	市区	锡星苑 3#站 T1	10	1000	303
8411	市区	锡星苑 3#站 T2	10	1000	393
8412	市区	山水名园站 T3	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8413	市区	山水名园站 T2	10	800	464
8414	市区	山水名园站 T1	10	800	414
8415	市区	湖滨壹号 2#站 T2	10	800	102
8416	市区	大箕山 4#站 T2	10	1000	491
8417	市区	青山配变	10	200	54
8418	市区	戴巷一配变	10	400	67
8419	市区	农贸	10	400	197
8420	市区	柏树上	10	200	136
8421	市区	10kV 住友 1#箱变 T1	10	630	474
8422	市区	住友 2#箱变 T1	10	630	232
8423	市区	住友 3#箱变 T1	10	630	481
8424	市区	邓昕配变	10	200	0
8425	市区	香料厂一变	10	400	80
8426	市区	香料厂二变	10	400	221
8427	市区	水乡苑 4#站 T1	10	1000	442
8428	市区	水乡苑 4#站 T2	10	1000	469
8429	市区	水乡苑 5#站 T1	10	800	297
8430	市区	水乡苑 5#站 T2	10	800	376
8431	市区	华镇 1#箱变 T1	10	630	137
8432	市区	10kV 华镇 2#箱变 T1	10	630	0
8433	市区	华镇 3#箱变 T1	10	400	107
8434	市区	天鹅 4#站 T1	10	1250	232
8435	市区	天鹅 4#站 T3	10	1250	493
8436	市区	庵西东配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8437	市区	大通路灯配变	10	200	85
8438	市区	万顺灯	10	200	91
8439	市区	万科 9#站 T3	10	1250	380
8440	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T1	20	800	448
8441	市区	北村巷变	10	400	80
8442	市区	10kV 申梅苑 1#站 T3	10	800	567
8443	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T1	10	800	519
8444	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T2	10	800	336
8445	市区	20kV 和喜瑞园 5#T2	20	800	384
8446	市区	10kV 福安状元里 2#站 T4	10	800	524
8447	市区	10kV 瑞仕 6#站 T1	10	800	572
8448	市区	上里东八配变	10	400	149
8449	市区	10kV 文旅城 21#站 T1	10	800	380
8450	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T3	20	800	458
8451	市区	10kV 青山 3#箱变 T1	10	630	213
8452	市区	西村社区配变	10	400	311
8453	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T2	10	800	437
8454	市区	10kV 梅梁 1#箱变 T1	10	630	237
8455	市区	龙业配变	10	400	303
8456	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T1	20	800	199
8457	市区	10kV 石街 1#箱变 T1	10	630	55
8458	市区	20kV 山水澜园 5#站 T3	20	800	395
8459	市区	迎辉五配变	10	200	86
8460	市区	20kV 山水澜园 3#站 T3	20	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8461	市区	鲍家庄配变	10	400	151
8462	市区	10kV 文旅城 6#站 T1	10	800	410
8463	市区	10kV 文旅城 6#站 T3	10	800	451
8464	市区	10kV 文旅城 6#站 T4	10	800	470
8465	市区	10kV 文旅城 6#站 T2	10	800	438
8466	市区	路通电子配变	10	400	35
8467	市区	水产场四配变	10	200	0
8468	市区	星晨毛绒配变	10	400	63
8469	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T4	20	800	461
8470	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T3	20	800	430
8471	市区	10kV 文旅城 22#站 T4	10	800	368
8472	市区	工艺部配变	10	400	176
8473	市区	裕村别墅	10	400	53
8474	市区	10kV 文旅城 7#站 T1	10	800	391
8475	市区	10kV 文旅城 7#站 T3	10	800	497
8476	市区	10kV 文旅城 7#站 T4	10	800	479
8477	市区	10kV 文旅城 7#站 T2	10	800	403
8478	市区	松壹配变	10	200	32
8479	市区	胡埭一配变	10	200	42
8480	市区	10kV 申梅苑 1#站 T4	10	800	552
8481	市区	20kV 雅居乐 8#站 T3	20	800	428
8482	市区	上里东十五配变	10	400	320
8483	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T2	20	800	465
8484	市区	10kV 西园 9#箱变 T1	10	630	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8485	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T2	10	800	340
8486	市区	10kV 铁巷 6#箱变 T1	10	630	136
8487	市区	10kV 军路 2#箱变 T1	10	630	389
8488	市区	10kV 塘前 3#箱变 T1	10	630	470
8489	市区	20kV 山水澜园 4#站 T2	20	800	480
8490	市区	20kV 祥翼 3#站 T1	20	800	359
8491	市区	加油站新村配变	10	400	114
8492	市区	10kV 横山 2#箱变 T1	10	630	157
8493	市区	10kV 湖滨 1#箱变 T1	10	630	150
8494	市区	10kV 峰湖 1#箱变 T1	10	630	351
8495	市区	20kV 海悦花园 5#站 T3	20	800	370
8496	市区	20kV 海悦花园 5#站 T1	20	800	350
8497	市区	20kV 海悦花园 5#站 T2	20	800	357
8498	市区	20kV 海悦花园 5#站 T4	20	800	382
8499	市区	20kV 立信 5#站 T4	20	800	454
8500	市区	10kV 水星 3#箱变 T1	10	630	453
8501	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T3	20	800	604
8502	市区	大张北配变	10	400	0
8503	市区	环湖 2#箱变 T1	10	400	298
8504	市区	梅园公墓配变	10	400	204
8505	市区	古竹五配变	10	400	135
8506	市区	20kV 清源听澜居 6#站 T1	20	800	409
8507	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T1	10	800	575
8508	市区	20kV 和喜瑞园 6#T3	20	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8509	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T1	20	800	366
8510	市区	10kV 瑞仕 4#站 T4	10	800	478
8511	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T2	10	800	569
8512	市区	10kV 雪嶂 1#箱变 T1	10	400	231
8513	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T4	20	800	486
8514	市区	10kV 文旅城 19#站 T2	10	800	394
8515	市区	10kV 印湖 2#站 T1	10	800	400
8516	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T4	20	800	543
8517	市区	10kV 福安状元里 6#站 T2	10	800	556
8518	市区	铂晨名筑 4#站 T1	20	800	431
8519	市区	10kV 李高 10#箱变 T1	10	630	226
8520	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T3	20	800	454
8521	市区	20kV 香馨苑 6#站 T1	20	800	333
8522	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T3	20	800	441
8523	市区	张舍村委	10	400	62
8524	市区	10kV 雁栖园 2#站 T1	10	800	368
8525	市区	20kV 玉兰 18#站 T2	20	800	398
8526	市区	20kV 玉兰 18#站 T1	20	800	458
8527	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T1	10	800	504
8528	市区	10kV 方泉 22#站 T3	10	800	386
8529	市区	10kV 普睿 1#箱变 T1	10	630	382
8530	市区	10kV 铁巷 3#箱变 T1	10	630	463
8531	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T3	20	800	404
8532	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T1	20	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8533	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T2	20	800	435
8534	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T4	20	800	330
8535	市区	20kV 雪新苑 12#站 T2	20	800	479
8536	市区	山西下配变	10	400	258
8537	市区	10kV 金匱里 12#站 T1	20	800	566
8538	市区	高车朵	10	400	219
8539	市区	凯发苑五	10	400	194
8540	市区	10kV 姚湾 5#箱变 T1	10	630	119
8541	市区	新华四变	10	400	199
8542	市区	10kV 翠景 1#站 T2	10	800	418
8543	市区	10kV 壬港 1#箱变 T1	10	630	342
8544	市区	幸福弄	10	400	94
8545	市区	钱古桥东	10	400	215
8546	市区	檀溪湾 14#箱变 T1	10	630	335
8547	市区	10kV 庙圩 2#箱变 T1	10	630	467
8548	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T3	10	800	587
8549	市区	10kV 文旅城 24#站 T1	10	800	399
8550	市区	10kV 福安状元里 6#站 T3	10	800	525
8551	市区	东大堤路灯二配变	10	200	119
8552	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T2	10	800	516
8553	市区	严唐巷一配变	10	200	0
8554	市区	10kV 东大 1#箱变 T1	10	630	442
8555	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T3	20	800	396
8556	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T1	20	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8557	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T2	20	800	407
8558	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T4	20	800	353
8559	市区	10kV 香槟 6#站 T1	10	800	408
8560	市区	10kV 香槟 6#站 T3	10	800	352
8561	市区	10kV 香槟 6#站 T2	10	800	399
8562	市区	10kV 香槟 6#站 T4	10	800	440
8563	市区	10kV 富雅 2#站 T1	10	800	468
8564	市区	10kV 富雅 2#站 T2	10	800	489
8565	市区	10kV 分校 4#箱变 T1	10	630	6
8566	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T2	10	800	611
8567	市区	10kV 永翰 1#箱变	10	630	295
8568	市区	10kV 水榭天成 3#站 T1	10	800	489
8569	市区	10kV 福安状元里 6#站 T4	10	800	535
8570	市区	10kV 香槟 7#站 T3	10	800	460
8571	市区	10kV 香槟 7#站 T1	10	800	412
8572	市区	10kV 香槟 7#站 T2	10	800	446
8573	市区	10kV 香槟 7#站 T4	10	800	421
8574	市区	20kV 祥翼 5#站 T4	20	800	422
8575	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T1	20	800	481
8576	市区	科瑞兹配变	10	400	12
8577	市区	10kV 文旅城 27#站 T1	10	800	442
8578	市区	20kV 金匱里 7#站 T3	20	800	500
8579	市区	10kV 青山 4#箱变 T1	10	630	280
8580	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T4	20	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8581	市区	20kV 祥翼 3#站 T2	20	800	408
8582	市区	10kV 河庄 1#箱变 T1	10	630	356
8583	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T2	20	800	517
8584	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T1	20	800	599
8585	市区	10kV 杨工 1#箱变	10	400	320
8586	市区	华亨机械	10	400	179
8587	市区	10kV 金茂府 6#站 T4	10	800	427
8588	市区	10kV 小溪 1#箱变 T1	10	630	491
8589	市区	10kV 铁巷 5#箱变 T1	10	630	433
8590	市区	凯发苑四	10	400	177
8591	市区	10kV 黄湾 2#箱变 T1	10	630	400
8592	市区	20kV 悦园 8#站 T1	20	800	348
8593	市区	20kV 悦园 8#站 T2	20	800	380
8594	市区	20kV 悦园 9#站 T1	20	800	390
8595	市区	20kV 悦园 9#站 T3	20	800	350
8596	市区	20kV 悦园 9#站 T4	20	800	388
8597	市区	20kV 悦园 9#站 T2	20	800	414
8598	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T3	20	800	294
8599	市区	10kV 水榭天成 3#站 T2	10	800	436
8600	市区	20kV 悦园 10#站 T1	20	800	396
8601	市区	20kV 悦园 10#站 T2	20	800	423
8602	市区	20kV 悦园 10#站 T3	20	800	428
8603	市区	20kV 悦园 10#站 T4	20	800	478
8604	市区	20kV 悦园 11#站 T1	20	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8605	市区	20kV 悦园 11#站 T2	20	800	369
8606	市区	路耿下村配变	10	400	102
8607	市区	兴隆二	10	400	98
8608	市区	同苑新村二	10	400	107
8609	市区	10kV 澜岸 7#站 T4	10	800	498
8610	市区	10kV 西郊佳苑 2#站 T1	10	1000	548
8611	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T3	20	800	476
8612	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T1	20	800	426
8613	市区	10kV 福安状元里 7#站 T3	10	800	575
8614	市区	10kV 华镇 4#箱变 T1	10	630	315
8615	市区	荣军 4#箱变 T1	10	630	380
8616	市区	10kV 蒋浜 3#箱变 T1	10	630	434
8617	市区	李林巷	10	400	116
8618	市区	10kV 文旅城 22#站 T2	10	800	422
8619	市区	10kV 西园 13#箱变 T1	10	630	453
8620	市区	裕村别墅二变	10	400	140
8621	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T4	10	800	503
8622	市区	20kV 兴想 17#站 T4	20	800	467
8623	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T2	20	800	417
8624	市区	10kV 文旅城 17#站 T4	10	800	466
8625	市区	10kV 环湖 10#箱变 T1	10	630	431
8626	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T1	20	800	412
8627	市区	10kV 澜岸 8#站 T1	10	800	370
8628	市区	10kV 幸福里 9#站 T2	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8629	市区	20kV 星元 6#站 T2	20	800	495
8630	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T4	10	800	587
8631	市区	10kV 建华 2#箱变 T1	10	630	359
8632	市区	铂晨名筑 3#站 T1	20	800	463
8633	市区	永兴配变	10	400	214
8634	市区	10kV 板桥 2#箱变 T1	10	630	453
8635	市区	20kV 和喜瑞园 5#T4	20	800	504
8636	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T1	20	800	468
8637	市区	20kV 依联园 10#站 T1	20	800	496
8638	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T1	20	800	444
8639	市区	10kV 闽江 1#箱变 T1	10	630	488
8640	市区	迎辉新村三配变	10	400	227
8641	市区	迎辉新村四配变	10	400	223
8642	市区	迎辉新村	10	200	105
8643	市区	绳线厂配变	10	400	289
8644	市区	北闸泵配变	10	200	82
8645	市区	江溪桥配变	10	200	110
8646	市区	基康里甲配变	10	400	0
8647	市区	安活	10	400	13
8648	市区	营业所配变	10	200	77
8649	市区	西河头一配变	10	200	68
8650	市区	塘降上配变	10	400	254
8651	市区	西贡村	10	400	177
8652	市区	10kV 蔡皇 2#箱变 T1	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8653	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T2	20	800	568
8654	市区	10kV 金茂府 5#站 T2	10	800	517
8655	市区	医院十五配变	10	400	118
8656	市区	部队油库	10	200	125
8657	市区	裕村楼下四变	10	200	0
8658	市区	渔港村中配变	10	200	74
8659	市区	蔡巷上	10	400	119
8660	市区	化工厂五	10	400	153
8661	市区	南山寺前	10	200	8
8662	市区	蔡村东配变	10	200	112
8663	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T1	10	800	497
8664	市区	20kV 祥翼 2#站 T4	20	800	483
8665	市区	10kV 板桥 3#箱变 T1	10	630	392
8666	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T3	20	800	474
8667	市区	10kV 华侨 1#箱变 T1	10	630	0
8668	市区	机械	10	200	13
8669	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T3	20	800	389
8670	市区	10kV 文旅城 18#站 T1	10	800	373
8671	市区	10kV 金匱里 14#站 T1	20	800	609
8672	市区	花汇西队	10	400	74
8673	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T3	20	800	419
8674	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T1	20	800	363
8675	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T2	20	800	405
8676	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T4	20	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8677	市区	10kV 文旅城 24#站 T2	10	800	417
8678	市区	10kV 幸福里 8#站 T3	10	800	479
8679	市区	乐山十配变	10	400	207
8680	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T3	20	800	382
8681	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T1	20	800	401
8682	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T2	20	800	380
8683	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T4	20	800	373
8684	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T1	10	800	472
8685	市区	灯泡厂配变	10	400	22
8686	市区	明丰二配变	10	400	22
8687	市区	市镇四配变	10	400	141
8688	市区	20kV 山水澜园 5#站 T2	20	800	369
8689	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T4	20	800	362
8690	市区	20kV 鸿基 38#站 T2	20	800	373
8691	市区	10kV 东坞 2#箱变 T1	10	630	345
8692	市区	学校二配变	10	200	125
8693	市区	东浜二配变	10	400	150
8694	市区	20kV 金匱里 10#站 T2	20	800	499
8695	市区	10kV 万湖 1#箱变 T1	10	400	259
8696	市区	20kV 山水澜园 3#站 T2	20	800	416
8697	市区	10kV 文旅城 16#站 T2	10	800	494
8698	市区	旺安村二配变	10	400	52
8699	市区	锡海桥配变	10	400	0
8700	市区	彭公桥一变	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8701	市区	王巷上配变	10	400	264
8702	市区	起重厂二配变	10	400	220
8703	市区	开发区	10	250	44
8704	市区	吴二湾	10	250	170
8705	市区	长槽河配变	10	200	122
8706	市区	前张野配变	10	200	11
8707	市区	王家湾配变	10	200	110
8708	市区	五号桥	10	200	57
8709	市区	轻疗养配变	10	200	39
8710	市区	龙延草屋配变	10	200	64
8711	市区	碧波西	10	400	205
8712	市区	轻农场	10	200	141
8713	市区	新农场	10	400	39
8714	市区	周巷上配变	10	400	64
8715	市区	王巷七配变	10	400	303
8716	市区	旺安配变	10	200	117
8717	市区	落霞桥配变	10	200	125
8718	市区	徐巷一配变	10	400	22
8719	市区	10kV 建筑 1#箱变 T1	10	630	338
8720	市区	电力厂配变	10	400	101
8721	市区	乌叼咀配变	10	200	79
8722	市区	杨巷配变	10	200	13
8723	市区	上山配变	10	200	108
8724	市区	部队农场配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8725	市区	三星钢球	10	200	141
8726	市区	10kV 溪岸 5#站 T1	10	800	353
8727	市区	10kV 溪岸 5#站 T2	10	800	383
8728	市区	10kV 溪岸 5#站 T3	10	800	418
8729	市区	10kV 溪岸 5#站 T4	10	800	416
8730	市区	忍草庵一配变	10	400	119
8731	市区	农工商	10	400	84
8732	市区	震湖桥	10	200	122
8733	市区	万科 1#站 T1	10	1250	293
8734	市区	万科 2#站 T1	10	1250	501
8735	市区	万科 3#站 T1	10	1250	272
8736	市区	万科 4#站 T1	10	1250	90
8737	市区	鱼花路配变	10	200	50
8738	市区	电站七配变	10	200	54
8739	市区	裕村二配变	10	160	0
8740	市区	韩巷配变	10	200	102
8741	市区	高巷七配变	10	200	112
8742	市区	高村巷配变	10	200	131
8743	市区	园区路灯配变	10	400	259
8744	市区	万泉金属	10	400	35
8745	市区	娱乐中心	10	400	155
8746	市区	安全滑触线	10	200	103
8747	市区	赵周浜	10	200	0
8748	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T1	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8749	市区	李巷十三配变	10	315	233
8750	市区	湖服装	10	315	52
8751	市区	轧钢	10	200	101
8752	市区	农实验配变	10	400	162
8753	市区	景园路配变	10	200	27
8754	市区	油泵配变	10	400	174
8755	市区	环能配变	10	200	0
8756	市区	湖滨苑 2#站 T1	10	800	139
8757	市区	湖滨苑 2#站 T2	10	800	231
8758	市区	10kV 湖滨苑 1#站 T1	10	800	385
8759	市区	茶场	10	400	245
8760	市区	湖景村配变	10	400	320
8761	市区	孙家湾配变	10	200	89
8762	市区	张伯桥南配变	10	400	179
8763	市区	徐巷十七配变	10	200	35
8764	市区	新兴泵厂配变	10	200	75
8765	市区	查巷三配变	10	200	75
8766	市区	潘氏包装配变	10	400	69
8767	市区	秦巷休配变	10	200	48
8768	市区	查巷配变	10	200	67
8769	市区	青龙山一配变	10	400	21
8770	市区	青龙村二配变	10	400	39
8771	市区	青龙村配变	10	315	196
8772	市区	青龙配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8773	市区	联合三配变	10	200	3
8774	市区	渔工商配变	10	400	147
8775	市区	学基地配变	10	200	86
8776	市区	茅城山配变	10	400	249
8777	市区	师医院配变	10	400	196
8778	市区	余坎山配变	10	400	13
8779	市区	青龙山二配变	10	100	43
8780	市区	湖景山林配变	10	200	81
8781	市区	湖景队配变	10	200	55
8782	市区	青桥配变	10	400	278
8783	市区	方湖水车头配变	10	400	313
8784	市区	花汇苑 3#站 T1	10	800	490
8785	市区	花汇苑 3#站 T2	10	800	301
8786	市区	龙延村	10	400	142
8787	市区	漕头西 2	10	200	34
8788	市区	西头二变	10	400	169
8789	市区	湖滨苑 3#站 T1	10	800	392
8790	市区	湖滨苑 3#站 T2	10	800	368
8791	市区	10kV 中皇 1#箱变 T1	10	630	50
8792	市区	10kV 中皇 3#箱变 T1	10	400	262
8793	市区	10kV 中皇 4#箱变 T1	10	630	131
8794	市区	灵山 6#箱变 T1	10	630	154
8795	市区	扬名 2#站 T2	10	1250	649
8796	市区	扬名 3#站 T3	10	1250	645

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8797	市区	扬名 3#站 T2	10	1250	517
8798	市区	荣青山配变	10	200	0
8799	市区	大箕西湾二配变	10	400	57
8800	市区	大箕村配变	10	400	121
8801	市区	大箕新村一配变	10	400	0
8802	市区	地震站	10	200	31
8803	市区	公园灯配变	10	400	316
8804	市区	风景管理配变	10	200	17
8805	市区	10kV 柏树 1#箱变 T1	10	630	472
8806	市区	扬名 2#站 T3	10	1250	240
8807	市区	素兰 1#箱变 T1	10	500	332
8808	市区	汤巷东	10	400	67
8809	市区	神州佳苑 56 所#1 箱变 T1	10	630	297
8810	市区	神州佳苑 56 所#2 箱变 T1	10	630	312
8811	市区	马巷南配变	10	400	32
8812	市区	雪溪房产	10	200	94
8813	市区	10kV 剑桥 1#站 T2	10	800	515
8814	市区	10kV 剑桥 1#站 T1	10	800	518
8815	市区	10kV 剑桥 3#站 T1	10	800	512
8816	市区	10kV 剑桥 2#站 T2	10	800	517
8817	市区	10kV 剑桥 2#站 T1	10	800	476
8818	市区	10kV 剑桥 4#站 T1	10	800	458
8819	市区	杜家安居二配变	10	400	18
8820	市区	军民路南配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8821	市区	军民路北配变	10	400	189
8822	市区	西山脚一配变	10	200	0
8823	市区	西山脚二配变	10	400	52
8824	市区	梅场二配变	10	100	9
8825	市区	洪口墩配变	10	200	0
8826	市区	丁巷十三配变	10	100	50
8827	市区	徐部队配变	10	400	98
8828	市区	徐部队二配变	10	400	104
8829	市区	徐休所配变	10	400	189
8830	市区	东街二变	10	400	58
8831	市区	农机厂	10	200	77
8832	市区	胡埭镇	10	400	121
8833	市区	粮站二变	10	200	96
8834	市区	丰收桥	10	400	135
8835	市区	东盛巷	10	200	44
8836	市区	丰收桥	10	200	19
8837	市区	西溪变	10	400	273
8838	市区	后沙滩二变	10	200	8
8839	市区	石柱头甲	10	400	166
8840	市区	下场西	10	400	63
8841	市区	潘贵庄	10	400	139
8842	市区	鸿翔包装	10	400	0
8843	市区	老别墅区配变	10	400	96
8844	市区	洪翔村委丁配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8845	市区	塑料厂五配变	10	400	39
8846	市区	物流配变	10	400	0
8847	市区	鸿翔村委丙配变	10	400	135
8848	市区	中弄潭配变	10	400	212
8849	市区	西村丙配变	10	400	189
8850	市区	钱古桥西	10	400	289
8851	市区	杨木北溪	10	400	271
8852	市区	朝东西	10	200	73
8853	市区	南巷二	10	400	205
8854	市区	田舍二配变	10	400	156
8855	市区	西太湖站 T1	10	1000	395
8856	市区	隐秀苑 4 号站 T1	10	800	323
8857	市区	隐秀苑 5 号站 T1	10	800	152
8858	市区	龙世 3#箱变 T1	10	630	365
8859	市区	金色江南四期 2#站 T1	10	800	266
8860	市区	金色江南四期 3#站 T1	10	800	173
8861	市区	新村一配变	10	400	223
8862	市区	太湖西	10	315	225
8863	市区	景丽东苑 1#站 T1	10	1000	51
8864	市区	湖滨路商业街站 T1	10	800	454
8865	市区	金色江南四期 4#站 T1	10	800	228
8866	市区	荣巷 1#站 T1	10	1000	487
8867	市区	陶巷 4#箱变 T1	10	630	330
8868	市区	陶巷 5#箱变 T1	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8869	市区	孙巷九配变	10	200	7
8870	市区	山路单三配变	10	80	46
8871	市区	山路单四配变	10	80	45
8872	市区	山路单五配变	10	80	47
8873	市区	山路单六配变	10	80	46
8874	市区	山路单七配变	10	80	45
8875	市区	山路单八配变	10	80	44
8876	市区	大浮南	10	400	139
8877	市区	花汇苑 6#站 T1	10	1000	486
8878	市区	花汇新村	10	200	49
8879	市区	花汇新村 3	10	400	119
8880	市区	蔡巷东配变	10	200	58
8881	市区	虎弄北配变	10	200	18
8882	市区	钱家巷三配变	10	400	93
8883	市区	查子巷配变	10	400	320
8884	市区	西胡灯配变	10	200	32
8885	市区	天鹅 1#站 T1	10	1250	222
8886	市区	路灯科技东路配变	10	200	0
8887	市区	山路单一配变	10	80	47
8888	市区	梁湖 3#站 T1	10	630	344
8889	市区	锡星苑 1#站 T4	10	800	336
8890	市区	锡星苑 2#站 T1	10	1250	202
8891	市区	景明房产 T1	10	630	268
8892	市区	北横山配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8893	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T2	20	800	445
8894	市区	石塘周配变	10	200	40
8895	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T3	20	800	457
8896	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T1	10	800	418
8897	市区	杨木桥	10	400	90
8898	市区	10kV 庙桥 2#箱变 T1	10	630	253
8899	市区	20kV 和喜瑞园 6#T4	20	800	432
8900	市区	饭箩墩北配变	10	400	89
8901	市区	东大池配变	10	400	291
8902	市区	大池梁巷配变	10	400	320
8903	市区	20kV 海悦花园 6#站 T3	20	800	404
8904	市区	20kV 海悦花园 6#站 T1	20	800	419
8905	市区	20kV 海悦花园 6#站 T2	20	800	344
8906	市区	20kV 海悦花园 6#站 T4	20	800	390
8907	市区	20kV 水乡苑 30#站 T3	20	800	400
8908	市区	20kV 水乡苑 30#站 T1	20	800	493
8909	市区	20kV 水乡苑 30#站 T2	20	800	468
8910	市区	团结新村十二配变	10	400	200
8911	市区	太湖助剂	10	400	221
8912	市区	10kV 文旅城 16#站 T1	10	800	489
8913	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T1	10	800	623
8914	市区	10kV 贝斯 1#箱变 T1	10	630	186
8915	市区	桃园新配变	10	400	227
8916	市区	桃园五配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8917	市区	东工地配变	10	400	159
8918	市区	西工地配变	10	400	256
8919	市区	大箕经配变	10	400	320
8920	市区	10kV 蒋浜 1#箱变 T1	10	630	479
8921	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T3	10	800	537
8922	市区	20kV 水乡苑 30#站 T4	20	800	455
8923	市区	20kV 海悦花园 7#站 T1	20	800	397
8924	市区	20kV 海悦花园 7#站 T2	20	800	478
8925	市区	渔工商二配变	10	200	37
8926	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T4	20	800	273
8927	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T3	20	800	478
8928	市区	10kV 小箕 5#箱变 T1	10	630	440
8929	市区	20kV 水乡苑 29#站 T3	20	800	442
8930	市区	20kV 水乡苑 29#站 T1	20	800	442
8931	市区	20kV 水乡苑 29#站 T4	20	800	385
8932	市区	20kV 水乡苑 29#站 T2	20	800	410
8933	市区	20kV 雪新苑 10#站 T4	20	800	518
8934	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T3	20	800	496
8935	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T4	20	800	453
8936	市区	10kV 普睿 7#箱变 T1	10	630	141
8937	市区	太湖如院 6#站 T3	10	800	472
8938	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T3	10	800	474
8939	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T4	20	800	516
8940	市区	10kV 庙圩 1#箱变 T1	10	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8941	市区	20kV 金匱里 10#站 T1	20	800	534
8942	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T2	20	800	413
8943	市区	连杆村六配变	10	400	131
8944	市区	徐巷二配变	10	400	77
8945	市区	10kV 时代大酒店 T1	10	1000	487
8946	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T1	10	800	390
8947	市区	寺后底配变	10	200	109
8948	市区	农贸市场	10	400	166
8949	市区	20kV 传奇 2#站 T1	20	800	417
8950	市区	20kV 传奇 2#站 T3	20	800	285
8951	市区	20kV 传奇 2#站 T4	20	800	380
8952	市区	20kV 传奇 2#站 T2	20	800	446
8953	市区	20kV 传奇 3#站 T1	20	800	368
8954	市区	陆井丙配变	10	400	264
8955	市区	鸿桥乙配变	10	200	13
8956	市区	荣巷市场配变	10	400	161
8957	市区	20kV 传奇 3#站 T3	20	800	377
8958	市区	20kV 传奇 3#站 T4	20	800	402
8959	市区	20kV 传奇 3#站 T2	20	800	370
8960	市区	20kV 传奇 1#站 T1	20	800	352
8961	市区	20kV 传奇 1#站 T2	20	800	369
8962	市区	杜家安居六配变	10	400	47
8963	市区	张巷四配变	10	200	55
8964	市区	10kV 铂庭 4#站 T2	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8965	市区	10kV 小箕 4#箱变 T1	10	400	314
8966	市区	10kV 瑞仕 6#站 T2	10	800	525
8967	市区	10kV 香樟园 15#站 T3	10	800	543
8968	市区	20kV 依联园 10#站 T3	20	800	252
8969	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T1	10	800	542
8970	市区	10kV 水榭天成 2#站 T2	10	800	484
8971	市区	扬锡店配变	10	200	23
8972	市区	10kV 安堂 1#箱变 T1	10	630	418
8973	市区	10kV 陆栖居 2#站 T2	10	800	635
8974	市区	10kV 天骄 3#箱变 T1	10	400	224
8975	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T4	20	800	411
8976	市区	10kV 澜岸 9#站 T3	10	800	429
8977	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T1	20	800	500
8978	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T4	20	800	443
8979	市区	10kV 西园 10#箱变 T1	10	630	463
8980	市区	10kV 九松 1#箱变 T1	10	630	0
8981	市区	10kV 铂庭 7#站 T2	10	800	476
8982	市区	20kV 雅居乐 7#站 T3	20	800	346
8983	市区	街伍配变	10	400	222
8984	市区	10kV 聆湖雅筑 3#站 T4	10	800	496
8985	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T1	20	800	616
8986	市区	景丽东苑 1#站 T2	10	1000	0
8987	市区	10kV 文旅城 17#站 T1	10	800	468
8988	市区	太湖如院 6#站 T4	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
8989	市区	20kV 雪新苑 10#站 T1	20	800	521
8990	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T3	20	800	545
8991	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T1	20	800	620
8992	市区	10kV 马波 1#箱变 T1	10	630	443
8993	市区	疗养院配变	10	400	184
8994	市区	上里东五配变	10	400	114
8995	市区	10kV 西园 5#箱变 T1	10	630	419
8996	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T3	10	800	515
8997	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T3	10	800	595
8998	市区	10kV 映湖玖园 3#站 T2	10	800	577
8999	市区	20kV 雅居乐 7#站 T1	20	800	400
9000	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T3	20	800	375
9001	市区	10kV 琚悦雅苑 3#站 T1	10	800	272
9002	市区	10kV 香樟园 14#站 T1	10	800	526
9003	市区	10kV 香樟园 14#站 T2	10	800	480
9004	市区	王夹里甲	10	400	175
9005	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T2	10	800	540
9006	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T3	20	800	553
9007	市区	10kV 陆栖居 1#站 T1	10	800	617
9008	市区	10kV 圣芭 9#站 T1	10	800	440
9009	市区	10kV 姚湾 4#箱变 T1	10	630	60
9010	市区	沈甲里	10	400	222
9011	市区	玉兰苑 2#箱变 T1	10	630	303
9012	市区	10kV 香樟园 13#站 T3	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9013	市区	10kV 香樟园 13#站 T1	10	800	424
9014	市区	10kV 香樟园 13#站 T2	10	800	493
9015	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T4	20	800	400
9016	市区	10kV 雪印 3#箱变 T1	10	400	274
9017	市区	20kV 悦园 15#站 T2	20	800	298
9018	市区	10kV 圩田 3#箱变 T1	10	400	251
9019	市区	10kV 香樟园 13#站 T4	10	800	434
9020	市区	玉兰苑 3#箱变 T1	10	630	330
9021	市区	晓阳二配变	10	400	79
9022	市区	10kV 香樟园 15#站 T1	10	800	420
9023	市区	10kV 香樟园 15#站 T2	10	800	448
9024	市区	10kV 香樟园 15#站 T4	10	800	528
9025	市区	秦甲里	10	400	137
9026	市区	新加路	10	400	202
9027	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T1	20	800	538
9028	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T4	20	800	564
9029	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T4	10	800	495
9030	市区	弯头厂二配变	10	400	19
9031	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T2	10	800	534
9032	市区	10kV 澜岸 9#站 T2	10	800	475
9033	市区	轴承厂三变	10	400	0
9034	市区	锡拖东	10	400	56
9035	市区	汤巷	10	400	132
9036	市区	锡拖西	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9037	市区	王夹里	10	400	200
9038	市区	10kV 观山 1#箱变 T1	10	630	219
9039	市区	军民路	10	400	80
9040	市区	龙渚村委	10	400	101
9041	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T1	20	800	436
9042	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T3	20	800	483
9043	市区	太湖如院 6#站 T2	10	800	561
9044	市区	华庄小区二变	10	400	164
9045	市区	10kV 幸福里 10#站 T2	10	400	31
9046	市区	怡园二	10	400	155
9047	市区	孙巷二配变	10	400	198
9048	市区	建设变	10	400	216
9049	市区	怡园一	10	400	165
9050	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T4	20	800	400
9051	市区	10kV 翠园 1#箱变 T1	10	630	457
9052	市区	前湾	10	200	60
9053	市区	郁巷	10	100	42
9054	市区	后湾	10	200	105
9055	市区	柑桔所	10	200	31
9056	市区	漆塘小区东	10	400	231
9057	市区	军六北队配变	10	400	113
9058	市区	军六村配变	10	400	136
9059	市区	乐山苑十二配变	10	200	78
9060	市区	乐山苑九配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9061	市区	乐山苑八配变	10	400	214
9062	市区	乐山四配变	10	400	142
9063	市区	梅梁新村八配变	10	400	220
9064	市区	梅梁丙配变	10	400	78
9065	市区	时新纺配变	10	400	300
9066	市区	梅梁桥配变	10	400	214
9067	市区	振兴路二配变	10	400	152
9068	市区	雪云路灯	10	200	137
9069	市区	黄泥岑下	10	200	11
9070	市区	军南村	10	400	0
9071	市区	浒水里	10	400	0
9072	市区	跃进茶	10	400	68
9073	市区	芮巷南	10	200	28
9074	市区	西林九队	10	400	137
9075	市区	纺水队配变	10	200	117
9076	市区	纺水产配变	10	200	0
9077	市区	镇水产	10	200	139
9078	市区	马商乙	10	50	35
9079	市区	马商甲	10	200	98
9080	市区	马商业	10	400	242
9081	市区	服务用品	10	200	136
9082	市区	前龙潭配变	10	200	147
9083	市区	乐山苑十一配变	10	400	203
9084	市区	乐山苑十配变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9085	市区	张沈古	10	400	0
9086	市区	远田里	10	200	0
9087	市区	塘前村	10	400	0
9088	市区	杨张头	10	400	35
9089	市区	船丰	10	200	33
9090	市区	杨沈古	10	400	295
9091	市区	沈古	10	400	241
9092	市区	西站头	10	200	93
9093	市区	金鸡岭配变	10	200	111
9094	市区	星乐织配变	10	200	81
9095	市区	西华路灯配变	10	200	72
9096	市区	环卫管配变	10	200	131
9097	市区	冯巷十五配变	10	400	296
9098	市区	公安消防配变	10	400	238
9099	市区	惠湾里甲配变	10	400	118
9100	市区	肖巷二配变	10	200	70
9101	市区	扬湾里配变	10	400	140
9102	市区	许夹里配变	10	400	320
9103	市区	南洋电器配变	10	400	87
9104	市区	乐山苑五配变	10	400	215
9105	市区	乐山苑六配变	10	400	200
9106	市区	乐山苑一配变	10	400	128
9107	市区	乐山六配变	10	400	143
9108	市区	乐山五配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9109	市区	乐山苑二配变	10	400	184
9110	市区	乐山苑三配变	10	400	145
9111	市区	乐山七配变	10	400	185
9112	市区	乐山配变	10	400	235
9113	市区	翼铁配变	10	400	224
9114	市区	赵巷五配变	10	200	60
9115	市区	龙山寺配变	10	200	37
9116	市区	薛夹里配变	10	400	165
9117	市区	杨巷一变	10	400	175
9118	市区	张桥东	10	200	120
9119	市区	张桥头三	10	400	259
9120	市区	沙木桥配变	10	400	211
9121	市区	毛纺贰配变	10	200	156
9122	市区	化工械配变	10	400	17
9123	市区	山庄头	10	200	22
9124	市区	市镇八九配变	10	200	160
9125	市区	茶场村配变	10	200	58
9126	市区	梅梁新村一配变	10	315	104
9127	市区	梅梁甲配变	10	400	202
9128	市区	梅梁丁配变	10	400	157
9129	市区	梅梁乙配变	10	400	61
9130	市区	梅梁新村七配变	10	400	148
9131	市区	梅梁新村六配变	10	400	146
9132	市区	梅梁新村五配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9133	市区	梅梁新村二配变	10	400	156
9134	市区	梅梁新村三配变	10	400	143
9135	市区	梅梁新村十配变	10	400	209
9136	市区	梅梁新村四配变	10	400	156
9137	市区	上头巷三	10	200	118
9138	市区	三通机械	10	200	0
9139	市区	吴塘新建配变	10	200	65
9140	市区	吴塘桥配变	10	200	0
9141	市区	园上	10	200	91
9142	市区	康山头	10	200	160
9143	市区	康山西	10	200	98
9144	市区	王村庄贰配变	10	400	49
9145	市区	水厂	10	400	271
9146	市区	西林街	10	400	237
9147	市区	南巷五	10	100	35
9148	市区	白旄东	10	200	100
9149	市区	办事处配变	10	400	252
9150	市区	乐山苑十三配变	10	200	83
9151	市区	科茂塑胶配变	10	200	33
9152	市区	金锡机械配变	10	200	0
9153	市区	越祥机械配变	10	200	16
9154	市区	振华纺织配变	10	400	211
9155	市区	胜丰鞋材配变	10	200	20
9156	市区	孙蒋巷三配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9157	市区	20kV 东顾巷 3#站 T1	20	1000	559
9158	市区	20kV 东顾巷 3#站 T2	20	1000	495
9159	市区	20kV 东顾巷 3#站 T3	20	1000	328
9160	市区	20kV 东顾巷 4#站 T1	20	1000	247
9161	市区	20kV 东顾巷 4#站 T2	20	1000	373
9162	市区	20kV 东顾巷 5#站 T1	20	1000	255
9163	市区	20kV 东顾巷 5#站 T2	20	1000	366
9164	市区	20kV 东顾巷 5#站 T3	20	1000	316
9165	市区	20kV 仙河苑 21#站 T1	20	1000	358
9166	市区	20kV 仙河苑 21#站 T2	20	1000	526
9167	市区	20kV 仙河苑 22#站 T1	20	1000	534
9168	市区	20kV 仙河苑 22#站 T2	20	1000	450
9169	市区	东浜三配变	10	200	81
9170	市区	方湖村委一	10	400	266
9171	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T1	20	1000	0
9172	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T2	20	1000	558
9173	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T3	20	1000	519
9174	市区	普明	10	400	269
9175	市区	20kV 丰裕苑 3#站 T1	20	1000	456
9176	市区	20kV 丰裕苑 3#站 T2	20	1000	568
9177	市区	宠物中心	10	200	28
9178	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T2	10	1000	335
9179	市区	武警	10	400	111
9180	市区	大浮后西	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9181	市区	20kV 蓝庭 2#站 T1	20	1000	342
9182	市区	20kV 蓝庭 2#站 T2	20	1000	272
9183	市区	裕村楼下一	10	400	135
9184	市区	裕村楼下二	10	400	0
9185	市区	裕村楼下三	10	400	79
9186	市区	裕村村一	10	400	146
9187	市区	裕村村二	10	400	137
9188	市区	裕村村三	10	400	27
9189	市区	西塘二变	10	400	212
9190	市区	建华二	10	200	127
9191	市区	20kV 天鹅 12#站 T1	20	800	310
9192	市区	20kV 天鹅 12#站 T2	20	800	361
9193	市区	20kV 天鹅 13#站 T1	20	800	375
9194	市区	20kV 天鹅 13#站 T2	20	800	343
9195	市区	20kV 天鹅 14#站 T1	20	800	338
9196	市区	20kV 天鹅 14#站 T2	20	800	387
9197	市区	20kV 天鹅 14#站 T3	20	800	387
9198	市区	20kV 天鹅 14#站 T4	20	800	425
9199	市区	20kV 魅力 3#站 T1	20	1000	561
9200	市区	20kV 魅力 3#站 T2	20	1000	234
9201	市区	万家	10	200	75
9202	市区	10kV 长广溪 1#站 T2	10	500	319
9203	市区	里华路二	10	400	36
9204	市区	龙延后东	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9205	市区	10kV 独月 2#箱变 T1	10	630	277
9206	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T1	10	1000	351
9207	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T2	10	1000	426
9208	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T1	10	1000	395
9209	市区	新建下配变	10	200	89
9210	市区	金通三配变	10	400	224
9211	市区	金通一配变	10	200	43
9212	市区	南泉一配变	10	400	161
9213	市区	南泉二配变	10	400	0
9214	市区	南泉三配变	10	400	187
9215	市区	10kV 环湖 5#箱变 T1	10	630	427
9216	市区	20kV 魅力 2#站 T1	20	1000	289
9217	市区	20kV 魅力 2#站 T2	20	1000	348
9218	市区	20kV 天鹅 15#站 T1	20	800	344
9219	市区	20kV 天鹅 15#站 T2	20	800	268
9220	市区	20kV 天鹅 15#站 T3	20	800	364
9221	市区	20kV 天鹅 15#站 T4	20	800	396
9222	市区	20kV 天鹅 16#站 T1	20	800	399
9223	市区	20kV 天鹅 16#站 T2	20	800	358
9224	市区	北湾二配变	10	400	0
9225	市区	桃园路	10	400	173
9226	市区	科工委配变	10	200	79
9227	市区	康乐路	10	400	181
9228	市区	朝霞新村三	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9229	市区	20kV 玉兰 2#站 T2	20	800	388
9230	市区	20kV 玉兰 2#站 T1	20	800	345
9231	市区	20kV 玉兰 3#站 T1	20	800	358
9232	市区	20kV 玉兰 3#站 T2	20	800	370
9233	市区	20kV 玉兰 4#站 T1	20	1000	455
9234	市区	20kV 玉兰 4#站 T2	20	1000	548
9235	市区	20kV 玉兰 5#站 T1	20	1000	449
9236	市区	20kV 玉兰 5#站 T2	20	1000	513
9237	市区	电培配变	10	400	181
9238	市区	10kV 富安华庭 2#站 T1	10	1000	294
9239	市区	10kV 富安华庭 2#站 T2	10	1000	365
9240	市区	柴泉新村二配变	10	400	158
9241	市区	油巷配变	10	200	77
9242	市区	轧辊变四	10	400	0
9243	市区	轧辊变三	10	400	131
9244	市区	轧辊变二	10	400	13
9245	市区	轧辊变一	10	400	123
9246	市区	胡埭西街	10	200	130
9247	市区	10kV 落霞苑 7#站 T1	10	800	413
9248	市区	10kV 落霞苑 7#站 T2	10	800	408
9249	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T1	20	800	542
9250	市区	10kV 金匱里 14#站 T4	20	800	563
9251	市区	园育苗二配变	10	200	136
9252	市区	20kV 悦园 5#站 T1	20	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9253	市区	20kV 悦园 5#站 T2	20	800	217
9254	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T2	20	800	399
9255	市区	海鹰配变	10	200	26
9256	市区	轻院三配变	10	200	39
9257	市区	20kV 悦园 7#站 T3	20	800	396
9258	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T1	10	800	613
9259	市区	20kV 悦园 7#站 T2	20	800	385
9260	市区	20kV 悦园 7#站 T4	20	800	381
9261	市区	敬老院十三配变	10	400	260
9262	市区	20kV 金匱里 7#站 T1	20	800	503
9263	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T2	20	800	426
9264	市区	10kV 袁塘 3#箱变 T1	10	630	270
9265	市区	10kV 瑞仕 5#站 T4	10	800	459
9266	市区	板桥村	10	400	45
9267	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T1	20	800	482
9268	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T2	20	800	449
9269	市区	10kV 中央 1#箱变 T1	10	630	313
9270	市区	20kV 悦园 6#站 T1	20	800	364
9271	市区	20kV 悦园 6#站 T2	20	800	370
9272	市区	青山东四配变	10	200	81
9273	市区	10kV 福安状元里 7#站 T1	10	800	568
9274	市区	20kV 悦园 7#站 T1	20	800	359
9275	市区	20kV 玉兰 19#站 T1	20	800	459
9276	市区	20kV 玉兰 19#站 T3	20	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9277	市区	20kV 玉兰 19#站 T4	20	800	464
9278	市区	20kV 玉兰 19#站 T2	20	800	484
9279	市区	蠡江配变	10	200	52
9280	市区	侣港村配变	10	400	115
9281	市区	20kV 信诚 8#站 T1	20	800	327
9282	市区	20kV 信诚 8#站 T3	20	800	303
9283	市区	20kV 信诚 8#站 T4	20	800	413
9284	市区	20kV 信诚 8#站 T2	20	800	329
9285	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T3	10	800	508
9286	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T2	20	800	539
9287	市区	20kV 雅居乐 7#站 T2	20	800	412
9288	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T4	10	800	466
9289	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T1	10	800	619
9290	市区	10kV 福安状元里 4#站 T3	10	800	561
9291	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T4	10	800	476
9292	市区	20kV 河滨 5#站 T1	20	800	365
9293	市区	20kV 河滨 5#站 T3	20	800	417
9294	市区	20kV 河滨 5#站 T4	20	800	400
9295	市区	20kV 河滨 5#站 T2	20	800	462
9296	市区	10kV 香樟园 9#站 T2	10	800	532
9297	市区	10kV 香樟园 2#站 T4	10	800	567
9298	市区	东堤路灯	10	200	126
9299	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T2	20	800	604
9300	市区	铂晨名筑 4#站 T4	20	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9301	市区	10kV 西园 2#箱变 T1	10	630	435
9302	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T3	20	800	237
9303	市区	裕村楼下五配变	10	400	35
9304	市区	20kV 祥翼 2#站 T1	20	800	412
9305	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T2	10	800	273
9306	市区	10kV 庙圩 4#箱变 T1	10	630	435
9307	市区	10kV 英郡 7#站 T1	10	800	387
9308	市区	10kV 英郡 7#站 T2	10	800	407
9309	市区	迎辉新村一配变	10	200	94
9310	市区	10kV 普睿 5#箱变 T1	10	630	242
9311	市区	10kV 落霞苑 9#站 T2	10	800	269
9312	市区	10kV 聆湖美墅 2#站 T2	10	800	479
9313	市区	10kV 金茂府 5#站 T3	10	800	521
9314	市区	启龙机床配变	10	400	32
9315	市区	严唐巷四配变	10	400	0
9316	市区	铂晨名筑 2#站 T2	20	800	495
9317	市区	黄巷乙	10	400	251
9318	市区	20kV 雅居乐 8#站 T1	20	800	420
9319	市区	血防所配变	10	400	135
9320	市区	铂晨名筑 3#站 T2	20	800	417
9321	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T1	20	800	510
9322	市区	10kV 方泉 22#站 T2	10	800	486
9323	市区	10kV 天鹅 4#站 T4	10	1250	854
9324	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T1	20	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9325	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T3	10	800	554
9326	市区	10kV 维依 3#箱变 T1	10	630	284
9327	市区	10kV 二钢 1#箱变 T1	10	630	76
9328	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T2	20	800	620
9329	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T4	20	800	361
9330	市区	10kV 东降 2#箱变 T1	10	630	374
9331	市区	冷拉型钢配变	10	400	48
9332	市区	青龙村甲配变	10	400	95
9333	市区	兴龙业配变	10	400	131
9334	市区	10kV 山水嘉庭 1#站 T2	10	800	478
9335	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T1	20	800	579
9336	市区	20kV 凤起和苑 4#站 T4	20	800	444
9337	市区	灵秀茶场配变	10	400	262
9338	市区	10kV 铂庭 7#站 T4	10	800	565
9339	市区	华瑞机械	10	400	320
9340	市区	20kV 雅居乐 6#站 T4	20	800	530
9341	市区	20kV 海岸城 5#站 T1	20	800	303
9342	市区	20kV 海岸城 5#站 T2	20	800	349
9343	市区	20kV 海岸城 6#站 T1	20	800	378
9344	市区	20kV 海岸城 6#站 T3	20	800	319
9345	市区	20kV 海岸城 6#站 T4	20	800	404
9346	市区	20kV 海岸城 6#站 T2	20	800	330
9347	市区	20kV 海岸城 7#站 T1	20	800	389
9348	市区	20kV 海岸城 7#站 T3	20	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9349	市区	20kV 海岸城 7#站 T4	20	800	537
9350	市区	20kV 海岸城 7#站 T2	20	800	447
9351	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T3	20	800	548
9352	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T1	10	800	438
9353	市区	10kV 东山 7#箱变 T1	10	630	354
9354	市区	10kV 瑞仕 4#站 T1	10	800	434
9355	市区	20kV 河滨 4#站 T1	20	800	418
9356	市区	20kV 河滨 4#站 T2	20	800	460
9357	市区	20kV 雪新苑 7#站 T1	20	800	423
9358	市区	20kV 雪新苑 7#站 T2	20	800	458
9359	市区	20kV 雪新苑 8#站 T1	20	800	432
9360	市区	20kV 雪新苑 8#站 T3	20	800	436
9361	市区	20kV 雪新苑 8#站 T4	20	800	449
9362	市区	20kV 雪新苑 8#站 T2	20	800	450
9363	市区	青山二村 2#箱变 T1	10	630	435
9364	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T4	10	800	508
9365	市区	10kV 塘前 2#箱变 T1	10	630	268
9366	市区	10kV 瑞湖 2#站 T1	10	800	426
9367	市区	10kV 瑞湖 2#站 T2	10	800	421
9368	市区	10kV 瑞湖 3#站 T1	10	800	490
9369	市区	10kV 瑞湖 3#站 T2	10	800	424
9370	市区	10kV 瑞湖 3#站 T3	10	800	500
9371	市区	10kV 瑞湖 3#站 T4	10	800	389
9372	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T2	20	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9373	市区	河埭中学配变	10	200	51
9374	市区	军转办五配变	10	200	40
9375	市区	河埭张桥配变	10	200	0
9376	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T3	20	800	438
9377	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T1	20	800	441
9378	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T2	20	800	403
9379	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T2	20	800	373
9380	市区	20kV 凤起和苑 2#站 T4	20	800	435
9381	市区	20kV 雪新苑 11#站 T4	20	800	524
9382	市区	20kV 依联园 8#站 T1	20	800	432
9383	市区	20kV 依联园 8#站 T3	20	800	406
9384	市区	20kV 依联园 8#站 T4	20	800	490
9385	市区	20kV 依联园 8#站 T2	20	800	405
9386	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T3	20	800	392
9387	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T1	20	800	380
9388	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T2	20	800	342
9389	市区	20kV 凤起和苑 3#站 T4	20	800	420
9390	市区	10kV 圣芭 11#站 T1	10	800	575
9391	市区	10kV 金匱里 14#站 T3	20	800	595
9392	市区	20kV 依联园 9#站 T1	20	800	493
9393	市区	20kV 依联园 9#站 T3	20	800	408
9394	市区	20kV 依联园 9#站 T4	20	800	470
9395	市区	20kV 依联园 9#站 T2	20	800	485
9396	市区	10kV 九丰 1#箱变 T1	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9397	市区	10kV 小南湾 3#站 T2	10	630	457
9398	市区	10kV 鑫龙 3#站 T2	10	800	382
9399	市区	大庆渡假	10	200	147
9400	市区	箸坞里	10	400	121
9401	市区	停车场四	10	400	183
9402	市区	南村路西	10	400	161
9403	市区	新街十二	10	400	270
9404	市区	谢古泵站	10	200	105
9405	市区	大浮电站	10	200	89
9406	市区	漆塘茶场	10	200	60
9407	市区	漆塘新村乙变	10	315	190
9408	市区	漆塘小区西	10	400	113
9409	市区	漆塘新村	10	400	53
9410	市区	漆塘外水配变	10	400	183
9411	市区	林果场站 T4	10	1250	674
9412	市区	小袁巷甲配变	10	400	103
9413	市区	兰化疗养	10	200	106
9414	市区	严唐巷甲配变	10	400	94
9415	市区	严唐巷乙配变	10	400	13
9416	市区	严唐巷丙配变	10	400	106
9417	市区	兽医站配变	10	200	0
9418	市区	二市政甲配变	10	200	54
9419	市区	二市政乙配变	10	200	4
9420	市区	园艺桥	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9421	市区	二市政丙配变	10	200	140
9422	市区	西桥头四配变	10	400	69
9423	市区	奥林花园配变	10	400	160
9424	市区	北村路东	10	400	95
9425	市区	北村路西	10	400	130
9426	市区	谢古桥	10	400	57
9427	市区	漆塘谢古	10	400	187
9428	市区	漆塘南村	10	400	0
9429	市区	东山头	10	400	274
9430	市区	漆塘街	10	400	129
9431	市区	西村丁配变	10	200	18
9432	市区	新街六	10	400	220
9433	市区	宅休所配变	10	400	0
9434	市区	麻袋厂配变	10	400	80
9435	市区	医师院	10	200	0
9436	市区	江南学院三配变	10	400	200
9437	市区	江南学院二配变	10	400	226
9438	市区	江南学院一配变	10	400	223
9439	市区	许巷四配变	10	400	173
9440	市区	上荣丙配变	10	400	140
9441	市区	江大教师村公配所 T1	10	1000	378
9442	市区	六一四所三配变	10	200	18
9443	市区	六一四所二配变	10	400	287
9444	市区	大池路乙配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9445	市区	龚村配变	10	400	89
9446	市区	龚村乙配变	10	400	158
9447	市区	拜香桥	10	200	32
9448	市区	建筑设计配变	10	200	160
9449	市区	联盟配变	10	200	130
9450	市区	邵格里配变	10	200	90
9451	市区	后边巷配变	10	200	120
9452	市区	南双沟	10	400	273
9453	市区	上仓桥配变	10	200	131
9454	市区	上沿山配变	10	200	64
9455	市区	张庄配变	10	200	107
9456	市区	华藏寺东	10	400	222
9457	市区	华藏部队	10	100	34
9458	市区	军队	10	200	160
9459	市区	华藏寺	10	200	160
9460	市区	湖减震配变	10	400	114
9461	市区	西巷头	10	200	160
9462	市区	华藏西	10	200	0
9463	市区	滨桥头配变	10	200	106
9464	市区	村山村西配变	10	200	130
9465	市区	场部	10	200	38
9466	市区	孟湾配变	10	400	255
9467	市区	西溪路灯配变	10	400	218
9468	市区	西浜甲配变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9469	市区	张巷浜配变	10	400	128
9470	市区	产山 1#箱变 T1	10	400	264
9471	市区	孙巷楼配变	10	400	173
9472	市区	产山 2#箱变 T1	10	100	26
9473	市区	锡星苑 2#站 T3	10	1250	553
9474	市区	龙山橡胶	10	200	105
9475	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T3	20	800	510
9476	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T3	10	800	400
9477	市区	后巷十三配变	10	400	128
9478	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T2	10	800	586
9479	市区	10kV 文旅城 28#站 T2	10	800	467
9480	市区	10kV 天湖 5#站 T2	10	800	432
9481	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T3	10	800	348
9482	市区	20kV 尚锦 18#站 T4	20	800	346
9483	市区	杜新配变	10	400	128
9484	市区	10kV 开发 2#箱变 T1	10	630	264
9485	市区	20kV 香馨苑 3#站 T3	20	800	551
9486	市区	10kV 文旅城 8#站 T2	10	800	404
9487	市区	宏实配变	10	400	0
9488	市区	恒通电表二配变	10	400	180
9489	市区	10kV 太湖如院 5#站 T2	10	800	479
9490	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T1	10	800	477
9491	市区	10kV 文旅城 8#站 T3	10	800	456
9492	市区	10kV 文旅城 15#站 T4	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9493	市区	10kV 柏树 3#箱变 T1	10	400	277
9494	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T4	10	800	422
9495	市区	10kV 天湖 5#站 T3	10	800	434
9496	市区	10kV 金茂府 2#站 T1	10	800	454
9497	市区	10kV 金茂府 4#站 T1	10	800	482
9498	市区	10kV 金茂府 4#站 T2	10	800	486
9499	市区	10kV 太湖如院 5#站 T4	10	800	468
9500	市区	10kV 太湖如院 4#站 T2	10	800	547
9501	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T2	10	800	445
9502	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T3	10	800	485
9503	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T1	10	800	466
9504	市区	管厂三配变	10	400	197
9505	市区	10kV 五庙 2#箱变 T1	10	400	320
9506	市区	20kV 香馨苑 4#站 T2	20	800	308
9507	市区	10kV 太湖如院 4#站 T3	10	800	428
9508	市区	正茂配变	10	400	0
9509	市区	周巷上二配变	10	400	79
9510	市区	10kV 金茂府 2#站 T2	10	800	421
9511	市区	10kV 金茂府 2#站 T3	10	800	498
9512	市区	10kV 金茂府 2#站 T4	10	800	487
9513	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T1	10	800	342
9514	市区	10kV 文旅城 8#站 T1	10	800	481
9515	市区	叶巷七配变	10	400	270
9516	市区	长镇三配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9517	市区	20kV 尚锦 18#站 T2	20	800	358
9518	市区	10kV 天湖 7#站 T2	10	800	373
9519	市区	10kV 天湖 6#站 T2	10	800	396
9520	市区	20kV 天禧 8#站 T2	20	800	447
9521	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T2	20	800	387
9522	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T3	10	800	487
9523	市区	10kV 澜岸 6#站 T4	10	800	436
9524	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T2	10	800	358
9525	市区	10kV 澜岸 6#站 T1	10	800	426
9526	市区	10kV 太湖如院 2#站 T1	10	800	461
9527	市区	20kV 星元 2#站 T3	20	800	343
9528	市区	10kV 金茂府 3#站 T1	10	800	459
9529	市区	10kV 金茂府 3#站 T3	10	800	389
9530	市区	10kV 金茂府 3#站 T4	10	800	386
9531	市区	10kV 槟园 3#站 T4	10	800	411
9532	市区	10kV 天湖 7#站 T1	10	800	378
9533	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T1	10	630	0
9534	市区	10kV 梁溪警苑站 T2	10	800	518
9535	市区	后李村配变	10	200	0
9536	市区	10kV 天骄 6#箱变 T1	10	630	55
9537	市区	20kV 尚锦 18#站 T1	20	800	368
9538	市区	20kV 兴想 14#站 T4	20	800	377
9539	市区	杜家安居七配变	10	400	178
9540	市区	20kV 香馨苑 3#站 T1	20	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9541	市区	10kV 澜岸 6#站 T3	10	800	340
9542	市区	10kV 太湖如院 3#站 T3	10	800	474
9543	市区	皮电配变	10	400	270
9544	市区	20kV 兴想 14#站 T1	20	800	462
9545	市区	20kV 仙河苑 32#站 T2	20	1000	560
9546	市区	10kV 听涛 3#箱变 T1	10	400	99
9547	市区	20kV 香馨苑 5#站 T4	20	800	367
9548	市区	10kV 金茂府 3#站 T2	10	800	461
9549	市区	10kV 太湖如院 3#站 T2	10	800	443
9550	市区	10kV 太湖如院 2#站 T4	10	800	508
9551	市区	10kV 太湖如院 3#站 T1	10	800	502
9552	市区	10kV 槟园 3#站 T3	10	800	428
9553	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T2	20	800	447
9554	市区	10kV 澜岸 6#站 T2	10	800	438
9555	市区	20kV 香馨苑 5#站 T1	20	800	321
9556	市区	电培训配变	10	315	152
9557	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T4	10	800	309
9558	市区	20kV 琅石名筑 1#站 T1	20	800	483
9559	市区	20kV 星元 2#站 T1	20	800	310
9560	市区	仙河村五配变	10	400	292
9561	市区	10kV 天湖 5#站 T1	10	800	438
9562	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T3	10	800	426
9563	市区	10kV 太湖如院 4#站 T1	10	800	517
9564	市区	10kV 太湖如院 2#站 T2	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9565	市区	10kV 文旅城 14#站 T4	10	800	469
9566	市区	马壹配变	10	400	0
9567	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T4	10	800	493
9568	市区	20kV 香馨苑 4#站 T1	20	800	361
9569	市区	永通配变	10	400	150
9570	市区	20kV 星元 3#站 T3	20	800	395
9571	市区	玉兰苑 1#箱变 T1	10	630	376
9572	市区	芙蓉北二配变	10	400	98
9573	市区	10kV 剑桥 8#站 T1	10	800	530
9574	市区	10kV 文旅城 14#站 T1	10	800	444
9575	市区	20kV 仙河苑 34#站 T2	20	1000	543
9576	市区	10kV 槟园 3#站 T1	10	800	387
9577	市区	20kV 星元 2#站 T4	20	800	403
9578	市区	群丰苑配变	10	400	292
9579	市区	对安配变	10	400	32
9580	市区	10kV 天湖 6#站 T1	10	800	413
9581	市区	10kV 太湖如院 3#站 T4	10	800	494
9582	市区	10kV 檀溪湾 16#箱变 T1	10	630	382
9583	市区	黄巷五配变	10	400	0
9584	市区	十棉家舍配变	10	200	120
9585	市区	窑厂三配变	10	400	92
9586	市区	雪派所配变	10	400	184
9587	市区	10kV 文旅城 15#站 T1	10	800	450
9588	市区	20kV 星元 3#站 T1	20	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9589	市区	军嶂居委配变	10	400	159
9590	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T3	10	800	273
9591	市区	10kV 文旅城 8#站 T4	10	800	491
9592	市区	10kV 金匱里 13#站 T1	20	800	592
9593	市区	10kV 柏树 4#箱变 T1	10	400	320
9594	市区	烟草	10	400	205
9595	市区	20kV 香馨苑 5#站 T2	20	800	377
9596	市区	20kV 香馨苑 3#站 T2	20	800	372
9597	市区	20kV 仙河苑 32#站 T1	20	1000	494
9598	市区	20kV 兴想 14#站 T3	20	800	356
9599	市区	20kV 星元 3#站 T4	20	800	391
9600	市区	10kV 建清 1#箱变 T1	10	630	415
9601	市区	工艺部二配变	10	400	320
9602	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T1	10	800	408
9603	市区	小学九配变	10	400	68
9604	市区	10kV 龙湖天璞 1#站 T2	10	800	444
9605	市区	10kV 柏树 2#箱变 T1	10	400	222
9606	市区	10kV 龙湖天璞 2#站 T2	10	800	473
9607	市区	小圩田三配变	10	400	211
9608	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T2	10	800	482
9609	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T1	10	800	422
9610	市区	20kV 香馨苑 2#站 T2	20	800	373
9611	市区	20kV 香馨苑 5#站 T3	20	800	365
9612	市区	20kV 天禧 8#站 T1	20	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9613	市区	20kV 兴想 13#站 T2	20	800	479
9614	市区	20kV 天禧 8#站 T4	20	800	456
9615	市区	吴巷丙配变	10	400	107
9616	市区	华丰配变	10	400	190
9617	市区	20kV 星元 3#站 T2	20	800	406
9618	市区	20kV 香馨苑 2#站 T1	20	800	390
9619	市区	徐村二配变	10	400	297
9620	市区	10kV 蠡湖壹号 3#站 T4	10	800	456
9621	市区	10kV 文旅城 14#站 T2	10	800	450
9622	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T1	10	800	519
9623	市区	10kV 东山 3#箱变 T1	10	630	332
9624	市区	太湖世家站 T3	10	1000	505
9625	市区	万禅配变	10	400	103
9626	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T4	10	800	382
9627	市区	10kV 太湖如院 4#站 T4	10	800	460
9628	市区	20kV 仙河苑 34#站 T1	20	1000	429
9629	市区	20kV 仙河苑 35#站 T2	20	800	431
9630	市区	10kV 檀溪湾 18#箱变 T1	10	630	446
9631	市区	10kV 天湖 5#站 T4	10	800	403
9632	市区	10kV 文旅城 15#站 T2	10	800	468
9633	市区	华润燃气二配变	10	200	132
9634	市区	10kV 剑桥 9#站 T2	10	800	529
9635	市区	20kV 天禧 8#站 T3	20	800	419
9636	市区	10kV 龙湖天璞 2#站 T1	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9637	市区	10kV 太湖如院 5#站 T3	10	800	501
9638	市区	10kV 东山 4#箱变 T1	10	630	268
9639	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T2	10	800	385
9640	市区	20kV 尚锦 18#站 T3	20	800	421
9641	市区	10kV 太湖如院 2#站 T3	10	800	467
9642	市区	20kV 香馨苑 3#站 T4	20	800	539
9643	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T2	10	800	304
9644	市区	20kV 琅石名筑 1#站 T2	20	800	472
9645	市区	20kV 仙河苑 33#站 T2	20	1000	590
9646	市区	20kV 海岸 1#箱变 T1	20	630	432
9647	市区	20kV 仙河苑 35#站 T1	20	800	470
9648	市区	20kV 兴想 13#站 T1	20	800	408
9649	市区	10kV 五庙 1#箱变 T1	10	400	272
9650	市区	10kV 太湖如院 5#站 T1	10	800	464
9651	市区	10kV 文旅城 14#站 T3	10	800	486
9652	市区	10kV 山文 1#箱变 T1	10	630	0
9653	市区	10kV 剑桥 9#站 T1	10	800	499
9654	市区	10kV 霞村 2#箱变 T1	10	630	451
9655	市区	20kV 仙河苑 33#站 T1	20	1000	581
9656	市区	10kV 耿湾 1#箱变 T1	10	400	285
9657	市区	10kV 檀溪湾 17#箱变 T1	10	630	367
9658	市区	10kV 文旅城 15#站 T3	10	800	505
9659	市区	田舍四配变	10	400	305
9660	市区	20kV 兴想 14#站 T2	20	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9661	市区	20kV 星元 2#站 T2	20	800	282
9662	市区	10kV 剑桥 8#站 T2	10	800	476
9663	市区	10kV 梁溪警苑站 T1	10	800	499
9664	市区	蠡湖村配变	10	400	168
9665	市区	西吴塘二配变	10	200	48
9666	市区	壬子港一配变	10	400	84
9667	市区	壬子港二配变	10	200	76
9668	市区	10kV 山水 1#站 T1	10	1000	428
9669	市区	10kV 山水 1#站 T2	10	1000	392
9670	市区	10kV 山水 3#站 T1	10	800	370
9671	市区	10kV 山水 3#站 T2	10	800	385
9672	市区	10kV 山水 2#站 T1	10	1000	458
9673	市区	10kV 山水 2#站 T2	10	1000	431
9674	市区	10kV 山水 4#站 T1	10	800	290
9675	市区	10kV 山水 4#站 T2	10	800	376
9676	市区	新村乙配变	10	200	60
9677	市区	吴村二配变	10	200	28
9678	市区	翼铁二配变	10	400	215
9679	市区	梅梁十二配变	10	400	228
9680	市区	梅梁十一配变	10	400	149
9681	市区	交警队配变	10	200	90
9682	市区	10kV 鸿基 10#站 T1	10	800	237
9683	市区	10kV 鸿基 10#站 T2	10	800	368
9684	市区	柒塘西	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9685	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T2	20	800	435
9686	市区	20kV 金匱里 8#站 T1	20	800	464
9687	市区	20kV 立信 2#站 T4	20	800	520
9688	市区	10kV 东坞 3#箱变 T1	10	630	372
9689	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T1	20	800	505
9690	市区	20kV 悦园 15#站 T1	20	800	349
9691	市区	王典桥五配变	10	400	191
9692	市区	万金配变	10	400	188
9693	市区	20kV 金匱里 9#站 T3	20	800	348
9694	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T2	20	800	351
9695	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T1	20	800	448
9696	市区	前张野二配变	10	200	80
9697	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T3	10	800	547
9698	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T4	10	800	612
9699	市区	10kV 华镇 10#箱变 T1	10	630	234
9700	市区	20kV 天禧 7#站 T1	20	800	379
9701	市区	20kV 天禧 7#站 T3	20	800	362
9702	市区	20kV 天禧 7#站 T4	20	800	390
9703	市区	永和塑料配变	10	400	163
9704	市区	20kV 天禧 7#站 T2	20	800	397
9705	市区	10kV 北桥 5#站 T1	10	1000	524
9706	市区	10kV 北桥 5#站 T2	10	1000	477
9707	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T3	20	800	549
9708	市区	10kV 幸福里 7#站 T1	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9709	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T1	20	800	455
9710	市区	纺织机械配变	10	400	42
9711	市区	10kV 新桥 1#箱变 T1	10	630	393
9712	市区	10kV 庙桥 1#箱变 T1	10	630	376
9713	市区	10kV 瑞仕 6#站 T4	10	800	448
9714	市区	20kV 悦喜瑞园 3#站 T1	20	800	554
9715	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T4	10	800	531
9716	市区	20kV 星元 4#站 T3	20	800	394
9717	市区	上余巷二配变	10	200	89
9718	市区	龙延重工配变	10	400	161
9719	市区	20kV 星誉雅园 2#站 T3	20	800	494
9720	市区	10kV 金茂府 5#站 T4	10	800	520
9721	市区	10kV 灵达 2#箱变 T1	10	400	315
9722	市区	尤巷	10	400	24
9723	市区	10kV 文旅城 18#站 T3	10	800	521
9724	市区	20kV 山水澜园 5#站 T4	20	800	514
9725	市区	泰山村	10	200	94
9726	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T1	10	1000	521
9727	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T3	10	1000	572
9728	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T4	10	1000	604
9729	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T2	10	1000	600
9730	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T1	10	1000	448
9731	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T4	20	800	326
9732	市区	20kV 天禧 6#站 T1	20	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9733	市区	20kV 天禧 6#站 T2	20	800	368
9734	市区	20kV 天禧 5#站 T1	20	800	460
9735	市区	20kV 天禧 5#站 T2	20	800	379
9736	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T2	10	1000	542
9737	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T3	10	1000	544
9738	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T4	10	1000	557
9739	市区	美品配变	10	400	6
9740	市区	10kV 瑞仕 9#站 T2	10	800	609
9741	市区	远鑫配变	10	400	113
9742	市区	西溪村配变	10	400	32
9743	市区	梅袜厂配变	10	400	135
9744	市区	南泉四配变	10	400	27
9745	市区	鸿联配变	10	400	223
9746	市区	10kV 环湖 6#箱变 T1	10	630	504
9747	市区	10kV 瑞仕 8#站 T1	10	800	416
9748	市区	10kV 环湖 7#箱变 T1	10	630	344
9749	市区	10kV 福安状元里 2#站 T3	10	800	579
9750	市区	10kV 北桥 6#站 T1	10	800	496
9751	市区	20kV 祥翼 3#站 T4	20	800	488
9752	市区	10kV 映湖玖园 2#站 T4	10	800	553
9753	市区	10kV 小箕 1#箱变 T1	10	630	407
9754	市区	10kV 铁巷 9#箱变 T1	10	630	400
9755	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T3	10	800	522
9756	市区	小桥头五配变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9757	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T1	10	800	488
9758	市区	楼下四	10	400	10
9759	市区	徐巷六配变	10	400	45
9760	市区	河乡府二配变	10	400	36
9761	市区	20kV 魅力 14#站 T1	20	1000	481
9762	市区	20kV 魅力 14#站 T2	20	1000	518
9763	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T3	20	800	470
9764	市区	10kV 雁栖园 5#站 T3	10	800	416
9765	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T2	20	800	590
9766	市区	白水塘西二配变	10	400	320
9767	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T1	10	800	519
9768	市区	10kV 落霞苑 9#站 T1	10	800	348
9769	市区	10kV 落霞苑 10#站 T1	10	1000	500
9770	市区	10kV 落霞苑 10#站 T2	10	1000	491
9771	市区	10kV 落霞苑 10#站 T3	10	1000	323
9772	市区	10kV 落霞苑 10#站 T4	10	1000	401
9773	市区	10kV 落霞苑 11#站 T1	10	800	360
9774	市区	10kV 落霞苑 11#站 T2	10	800	333
9775	市区	10kV 落霞苑 11#站 T4	10	800	440
9776	市区	10kV 落霞苑 12#站 T1	10	1000	536
9777	市区	10kV 落霞苑 12#站 T2	10	1000	494
9778	市区	10kV 落霞苑 12#站 T3	10	1000	524
9779	市区	10kV 落霞苑 12#站 T4	10	1000	497
9780	市区	后张村三配变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9781	市区	溪北六配变	10	400	127
9782	市区	低田丁配变	10	400	145
9783	市区	20kV 雅居乐 2#站 T1	20	800	318
9784	市区	20kV 雅居乐 2#站 T2	20	800	318
9785	市区	20kV 雅居乐 3#站 T1	20	800	332
9786	市区	20kV 雅居乐 3#站 T4	20	800	331
9787	市区	20kV 雅居乐 3#站 T3	20	800	341
9788	市区	20kV 雅居乐 3#站 T2	20	800	320
9789	市区	20kV 雅居乐 4#站 T1	20	800	300
9790	市区	20kV 天禧 3#站 T1	20	800	289
9791	市区	20kV 天禧 3#站 T2	20	800	414
9792	市区	20kV 雅居乐 4#站 T4	20	800	397
9793	市区	20kV 雅居乐 4#站 T3	20	800	404
9794	市区	20kV 雅居乐 4#站 T2	20	800	320
9795	市区	20kV 天禧 4#站 T1	20	800	466
9796	市区	20kV 天禧 4#站 T2	20	800	396
9797	市区	南方电梯配变	10	400	116
9798	市区	恒立液压配变	10	400	218
9799	市区	苏盛汽车配变	10	400	320
9800	市区	10kV 西园 14#箱变 T1	10	630	439
9801	市区	20kV 雅居乐 5#站 T1	20	800	356
9802	市区	20kV 雅居乐 5#站 T4	20	800	444
9803	市区	20kV 雅居乐 5#站 T3	20	800	437
9804	市区	20kV 雅居乐 5#站 T2	20	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9805	市区	10kV 瑞仕 9#站 T3	10	800	512
9806	市区	金石路二配变	10	400	208
9807	市区	10kV 黄湾 4#箱变 T1	10	630	504
9808	市区	20kV 祥翼 6#站 T1	20	800	286
9809	市区	10kV 金茂府 7#站 T3	10	800	513
9810	市区	10kV 福安状元里 3#站 T3	10	800	566
9811	市区	10kV 华镇 6#箱变 T1	10	630	201
9812	市区	20kV 山水澜园 3#站 T4	20	800	440
9813	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T1	20	800	499
9814	市区	林格巷	10	400	111
9815	市区	二期 2#箱变 T1	10	500	199
9816	市区	10kV 二期 1#箱变 T1	10	500	151
9817	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T2	10	800	595
9818	市区	上里东十二配变	10	400	116
9819	市区	20kV 香馨苑 7#站 T1	20	800	398
9820	市区	江兴贸易配变	10	400	320
9821	市区	20kV 雪新苑 9#站 T2	20	800	545
9822	市区	20kV 兴想 16#站 T1	20	800	320
9823	市区	吴塘队配变	10	200	28
9824	市区	10kV 北桥 6#站 T2	10	800	428
9825	市区	20kV 悦喜瑞园 2#站 T4	20	800	564
9826	市区	10kV 幸福里 8#站 T4	10	800	481
9827	市区	10kV 军嶂 2#站 T1	10	1000	556
9828	市区	10kV 军嶂 2#站 T2	10	1000	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9829	市区	10kV 军嶂 2#站 T3	10	1000	603
9830	市区	10kV 军嶂 3#站 T1	10	1000	628
9831	市区	10kV 军嶂 3#站 T2	10	1000	628
9832	市区	10kV 军嶂 3#站 T3	10	1000	570
9833	市区	10kV 军嶂 4#站 T1	10	1000	633
9834	市区	10kV 军嶂 4#站 T2	10	1000	600
9835	市区	10kV 军嶂 4#站 T3	10	1000	723
9836	市区	20kV 金星苑 2#站 T1	20	1000	317
9837	市区	20kV 金星苑 2#站 T2	20	1000	466
9838	市区	20kV 金星苑 2#站 T3	20	1000	420
9839	市区	10kV 雪墅 1#箱变 T1	10	630	259
9840	市区	10kV 尚锦 7#站 T1	10	1000	446
9841	市区	10kV 尚锦 7#站 T2	10	1000	405
9842	市区	10kV 尚锦 7#站 T3	10	1000	493
9843	市区	10kV 尚锦 8#站 T1	10	800	323
9844	市区	10kV 尚锦 8#站 T2	10	800	335
9845	市区	10kV 尚锦 9#站 T1	10	800	351
9846	市区	10kV 尚锦 9#站 T2	10	800	239
9847	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T1	20	1000	468
9848	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T2	20	1000	498
9849	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T3	20	1000	482
9850	市区	10kV 长广溪 1#站 T1	10	500	333
9851	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T1	20	1000	513
9852	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T2	20	1000	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9853	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T3	20	1000	428
9854	市区	华藏湾	10	400	114
9855	市区	新冯巷配变	10	400	220
9856	市区	10kV 福安状元里 5#站 T1	10	800	574
9857	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T4	10	800	520
9858	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T2	20	800	385
9859	市区	荣巷新村二配变	10	400	172
9860	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T2	20	800	426
9861	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T4	20	800	556
9862	市区	10kV 凯宾 1#站 T2	10	800	554
9863	市区	20kV 香馨苑 7#站 T2	20	800	350
9864	市区	10kV 塘铁 1#箱变 T1	10	630	458
9865	市区	20kV 清源听澜居 6#站 T2	20	800	404
9866	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T2	20	800	439
9867	市区	10kV 金茂府 8#站 T2	10	800	470
9868	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T2	10	800	571
9869	市区	10kV 李高 13#箱变 T1	10	630	268
9870	市区	中巷甲配变	10	400	16
9871	市区	20kV 水乡苑 19#站 T1	20	800	358
9872	市区	20kV 水乡苑 19#站 T2	20	800	393
9873	市区	峰影四	10	400	251
9874	市区	峰影五	10	400	231
9875	市区	峰影六	10	400	230
9876	市区	峰影七	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9877	市区	峰影九	10	400	235
9878	市区	峰影十	10	400	183
9879	市区	消防队二配变	10	200	76
9880	市区	潘贵村	10	400	151
9881	市区	10kV 蠡景苑 1#箱变 T1	10	630	211
9882	市区	10kV 璋山 2#站 T1	10	1000	599
9883	市区	10kV 璋山 2#站 T3	10	1000	671
9884	市区	10kV 璋山 3#站 T1	10	1000	532
9885	市区	10kV 璋山 3#站 T3	10	1000	567
9886	市区	10kV 璋山 2#站 T2	10	1000	594
9887	市区	10kV 璋山 2#站 T4	10	1000	672
9888	市区	10kV 璋山 3#站 T2	10	1000	556
9889	市区	10kV 璋山 3#站 T4	10	1000	591
9890	市区	张桥变	10	200	39
9891	市区	10kV 溪雅 4#站 T2	10	800	344
9892	市区	10kV 溪雅 4#站 T3	10	800	461
9893	市区	10kV 溪雅 4#站 T4	10	800	437
9894	市区	太湖一配变	10	400	0
9895	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T1	10	800	476
9896	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T1	10	800	614
9897	市区	10kV 建华 3#箱变 T1	10	630	332
9898	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T2	10	800	457
9899	市区	西站头二变	10	200	83
9900	市区	钱家巷四配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9901	市区	山创配变	10	400	154
9902	市区	20kV 吴都雅苑 4#站 T1	20	800	420
9903	市区	连杆村五配变	10	400	320
9904	市区	西元桥配变	10	400	107
9905	市区	排涝站二配变	10	400	250
9906	市区	10kV 文旅城 20#站 T1	10	800	504
9907	市区	20kV 绿郡 2#站 T1	20	800	318
9908	市区	杨树路配变	10	400	63
9909	市区	20kV 绿郡 2#站 T3	20	800	459
9910	市区	20kV 绿郡 3#站 T1	20	800	372
9911	市区	20kV 绿郡 3#站 T3	20	800	412
9912	市区	20kV 绿郡 3#站 T2	20	800	334
9913	市区	20kV 绿郡 3#站 T4	20	800	483
9914	市区	20kV 绿郡 2#站 T2	20	800	332
9915	市区	20kV 绿郡 2#站 T4	20	800	482
9916	市区	二湾二配变	10	100	35
9917	市区	10kV 文旅城 5#站 T1	10	800	437
9918	市区	10kV 文旅城 5#站 T2	10	800	404
9919	市区	10kV 文旅城 5#站 T3	10	800	405
9920	市区	朝阳三变	10	400	217
9921	市区	10kV 协民 1#箱变 T1	10	630	469
9922	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T2	10	800	614
9923	市区	械材汇配变	10	400	231
9924	市区	10kV 李高 2#箱变 T1	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9925	市区	10kV 李高 3#箱变 T1	10	630	276
9926	市区	10kV 李高 4#箱变 T1	10	630	397
9927	市区	10kV 李高 1#箱变 T1	10	630	302
9928	市区	10kV 依联园 2#站 T2	20	1000	477
9929	市区	10kV 依联园 2#站 T4	20	1000	595
9930	市区	10kV 依联园 2#站 T1	20	1000	632
9931	市区	10kV 依联园 2#站 T3	20	1000	539
9932	市区	10kV 依联园 3#站 T2	20	1000	517
9933	市区	10kV 文旅城 5#站 T4	10	800	473
9934	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T1	10	800	575
9935	市区	20kV 雅居乐 8#站 T2	20	800	451
9936	市区	10kV 依联园 3#站 T1	20	1000	568
9937	市区	10kV 依联园 4#站 T2	20	1000	546
9938	市区	10kV 依联园 4#站 T1	20	1000	532
9939	市区	10kV 依联园 5#站 T2	20	1000	565
9940	市区	10kV 依联园 5#站 T4	20	1000	591
9941	市区	10kV 依联园 5#站 T1	20	1000	521
9942	市区	10kV 依联园 5#站 T3	20	1000	568
9943	市区	10kV 依联园 6#站 T2	20	1000	492
9944	市区	10kV 依联园 6#站 T1	20	1000	460
9945	市区	10kV 依联园 7#站 T2	20	1000	513
9946	市区	10kV 依联园 7#站 T1	20	1000	394
9947	市区	10kV 金茂府 6#站 T2	10	800	450
9948	市区	10kV 雁栖园 4#站 T2	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9949	市区	后朱巷二配变	10	400	0
9950	市区	华泗变	10	400	85
9951	市区	10kV 渔梅 1#箱变 T1	10	400	212
9952	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T4	20	800	535
9953	市区	尧歌二配变	10	400	191
9954	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T2	10	800	427
9955	市区	牛塘配变	10	200	75
9956	市区	10kV 方泉 13#站 T1	10	1000	527
9957	市区	10kV 方泉 13#站 T2	10	1000	574
9958	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T3	10	800	548
9959	市区	10kV 瑞仕 2#站 T4	10	800	594
9960	市区	10kV 瑞仕 2#站 T2	10	800	556
9961	市区	10kV 蠡湖 12#站 T1	10	800	398
9962	市区	10kV 蠡湖 12#站 T2	10	800	640
9963	市区	建工住宅配变	10	400	0
9964	市区	10kV 瑞仕 2#站 T1	10	800	574
9965	市区	10kV 瑞仕 2#站 T3	10	800	563
9966	市区	10kV 原筑 1#站 T1	10	800	379
9967	市区	10kV 原筑 1#站 T2	10	800	359
9968	市区	10kV 原筑 1#站 T3	10	800	389
9969	市区	10kV 原筑 1#站 T4	10	800	395
9970	市区	10kV 连大桥 2#站 T1	10	800	387
9971	市区	10kV 连大桥 2#站 T3	10	800	207
9972	市区	10kV 庙新 1#箱变 T1	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9973	市区	10kV 晨光 5#箱变 T1	10	630	479
9974	市区	10kV 蠡湖 13#站 T1	10	800	439
9975	市区	10kV 蠡湖 13#站 T2	10	800	490
9976	市区	10kV 蠡湖 13#站 T3	10	800	469
9977	市区	10kV 蠡湖 13#站 T4	10	800	464
9978	市区	张浜八配变	10	200	21
9979	市区	10kV 连大桥 2#站 T2	10	800	498
9980	市区	10kV 连大桥 2#站 T4	10	800	471
9981	市区	20kV 信诚 7#站 T1	20	800	271
9982	市区	20kV 信诚 7#站 T3	20	800	334
9983	市区	20kV 信诚 7#站 T4	20	800	369
9984	市区	20kV 信诚 7#站 T2	20	800	336
9985	市区	10kV 蠡湖 14#站 T1	10	800	445
9986	市区	10kV 蠡湖 14#站 T2	10	800	450
9987	市区	10kV 蠡湖壹号 5#站 T2	10	800	484
9988	市区	测绘配变	10	400	44
9989	市区	10kV 文旅城 20#站 T3	10	800	448
9990	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T1	10	800	452
9991	市区	10kV 瑞仕 7#站 T4	10	800	602
9992	市区	10kV 铁巷 2#箱变 T1	10	630	455
9993	市区	20kV 和喜瑞园 5#T3	20	800	488
9994	市区	10kV 荣巷 5#箱变 T1	10	400	231
9995	市区	10kV 荣巷 4#箱变 T1	10	630	219
9996	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T2	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
9997	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T3	10	800	615
9998	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T1	10	800	536
9999	市区	龟背山配变	10	400	287
10000	市区	10kV 山水嘉庭 3#站 T2	10	800	586
10001	市区	多加配变	10	400	320
10002	市区	古溪巷二变	10	400	143
10003	市区	村委乙配变	10	200	119
10004	市区	木桥北甲	10	400	190
10005	市区	振兴路四	10	400	108
10006	市区	20kV 星元 5#站 T1	20	800	406
10007	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T2	10	800	605
10008	市区	南湾里二变	10	400	290
10009	市区	10kV 翠景 2#站 T2	10	800	405
10010	市区	10kV 雪印 4#箱变 T1	10	630	218
10011	市区	20kV 祥翼 2#站 T3	20	800	444
10012	市区	20kV 兴想 16#站 T2	20	800	602
10013	市区	市镇医院 1	10	400	97
10014	市区	10kV 柴塘 2#箱变 T1	10	400	279
10015	市区	易通配变	10	400	219
10016	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T4	10	800	550
10017	市区	晨光 3#箱变 T1	10	630	203
10018	市区	10kV 李高 14#箱变 T1	10	630	421
10019	市区	10kV 文旅城 17#站 T2	10	800	473
10020	市区	10kV 铂庭 6#站 T4	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10021	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T2	10	800	493
10022	市区	10kV 瑞仕 5#站 T2	10	800	504
10023	市区	杨巷村配变	10	400	138
10024	市区	10kV 大浮 1#箱变 T1	10	630	325
10025	市区	20kV 尚锦 16#站 T1	20	800	381
10026	市区	20kV 尚锦 16#站 T3	20	800	411
10027	市区	20kV 尚锦 16#站 T4	20	800	316
10028	市区	20kV 尚锦 16#站 T2	20	800	389
10029	市区	20kV 尚锦 17#站 T1	20	800	398
10030	市区	20kV 尚锦 17#站 T3	20	800	314
10031	市区	20kV 尚锦 17#站 T4	20	800	299
10032	市区	20kV 尚锦 17#站 T2	20	800	354
10033	市区	诚赐增压配变	10	400	0
10034	市区	10kV 东降 6#箱变 T1	10	630	420
10035	市区	10kV 河庄 3#箱变 T1	10	630	327
10036	市区	裕西配变	10	400	0
10037	市区	裕东二配变	10	400	29
10038	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T1	20	800	529
10039	市区	20kV 鸿基 38#站 T1	20	800	256
10040	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T4	10	800	451
10041	市区	中板基建配变	10	400	209
10042	市区	10kV 雁栖园 3#站 T2	10	800	250
10043	市区	10kV 碧波 1#箱变 T1	10	630	465
10044	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T3	10	800	604

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10045	市区	大鸿配变	10	400	0
10046	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T2	20	800	616
10047	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T4	10	800	604
10048	市区	周潭配变	10	400	0
10049	市区	10kV 聆湖美墅 3#站 T1	10	800	577
10050	市区	20kV 祥翼 6#站 T2	20	800	420
10051	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T2	20	800	454
10052	市区	10kV 西园 11#箱变 T1	10	630	456
10053	市区	黄巷部队配变	10	400	304
10054	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T4	10	800	469
10055	市区	涂装厂配变	10	400	253
10056	市区	善埝桥二配变	10	400	256
10057	市区	太湖如院 6#站 T1	10	800	552
10058	市区	蠡湖农科	10	400	55
10059	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T1	20	800	474
10060	市区	10kV 琚悦雅苑 3#站 T3	10	800	520
10061	市区	10kV 瑞仕 9#站 T4	10	800	507
10062	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T2	20	800	580
10063	市区	上山湾配变	10	400	218
10064	市区	20kV 和喜瑞园 6#T2	20	800	489
10065	市区	10kV 琚悦雅苑 2#站 T4	10	800	460
10066	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T1	10	800	473
10067	市区	10kV 李高 5#箱变 T1	10	400	168
10068	市区	10kV 水乡 3#箱变 T1	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10069	市区	农科队二配变	10	200	56
10070	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T4	20	800	479
10071	市区	10kV 金茂府 7#站 T2	10	800	557
10072	市区	10kV 东坞 1#箱变 T1	10	630	412
10073	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T1	20	800	476
10074	市区	10kV 东山 5#箱变 T1	10	630	455
10075	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T3	10	800	541
10076	市区	10kV 板桥 1#箱变 T1	10	630	452
10077	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T4	20	800	566
10078	市区	20kV 香馨苑 8#站 T4	20	800	420
10079	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T3	20	800	394
10080	市区	10kV 铂庭 6#站 T1	10	800	498
10081	市区	10kV 雁栖园 3#站 T1	10	800	409
10082	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T3	20	800	526
10083	市区	龙村东配变	10	400	164
10084	市区	10kV 东降 5#箱变 T1	10	630	395
10085	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T2	10	800	507
10086	市区	渔港桥	10	400	174
10087	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T2	20	800	446
10088	市区	10kV 文旅城 22#站 T1	10	800	385
10089	市区	308 部队一配变	10	400	126
10090	市区	军村西配变	10	400	151
10091	市区	10kV 福安状元里 4#站 T1	10	800	570
10092	市区	长塘	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10093	市区	陈多加配变	10	400	101
10094	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T2	20	800	346
10095	市区	寿长湾	10	200	44
10096	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T2	10	800	525
10097	市区	柯玛板业配变	10	400	0
10098	市区	中南十二配变	10	400	134
10099	市区	中南六配变	10	400	173
10100	市区	中南二配变	10	400	177
10101	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T1	20	800	614
10102	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T4	20	800	374
10103	市区	20kV 金匱里 11#站 T4	20	800	555
10104	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T1	10	800	599
10105	市区	龙渚二村	10	400	305
10106	市区	杨木桥南	10	400	164
10107	市区	20kV 依联园 10#站 T2	20	800	530
10108	市区	10kV 西郊佳苑 3#站 T1	10	1000	668
10109	市区	10kV 分校 2#箱变 T1	10	630	178
10110	市区	10kV 西园 3#箱变 T1	10	630	0
10111	市区	10kV 锦绣 3#站 T1	10	800	511
10112	市区	10kV 锦绣 3#站 T2	10	800	576
10113	市区	乐市配变	10	400	29
10114	市区	10kV 福安状元里 4#站 T4	10	800	566
10115	市区	20kV 祥翼 5#站 T2	20	800	219
10116	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T3	20	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10117	市区	铂晨名筑 4#站 T3	20	800	489
10118	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T1	10	800	600
10119	市区	10kV 西园 4#箱变 T1	10	630	341
10120	市区	古溪巷	10	400	145
10121	市区	南镇宾馆	10	400	26
10122	市区	市镇东	10	400	197
10123	市区	中压厂	10	200	34
10124	市区	10kV 渔花 1#箱变 T1	10	400	313
10125	市区	镇政府六	10	400	56
10126	市区	20kV 依联园 10#站 T4	20	800	522
10127	市区	公园路二配变	10	400	0
10128	市区	10kV 文旅城 9#站 T1	10	800	460
10129	市区	10kV 文旅城 9#站 T3	10	800	446
10130	市区	10kV 文旅城 9#站 T4	10	800	436
10131	市区	10kV 文旅城 9#站 T2	10	800	442
10132	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T2	20	800	388
10133	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T3	10	800	402
10134	市区	10KV 落霞 2#箱变 T1	10	630	489
10135	市区	20kV 和悦澜庭 8#站 T3	20	800	595
10136	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T3	20	800	446
10137	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T4	20	800	316
10138	市区	铂晨名筑 2#站 T1	20	800	379
10139	市区	公益四配变	10	400	206
10140	市区	金城十九配变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10141	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T2	10	800	594
10142	市区	10kV 庙新 3#箱变 T1	10	630	376
10143	市区	铂晨名筑 3#站 T3	20	800	437
10144	市区	10kV 瑞扬 2#站 T2	10	1000	456
10145	市区	10kV 瑞扬 3#站 T2	10	1000	416
10146	市区	10kV 瑞扬 4#站 T1	10	1000	538
10147	市区	10kV 瑞扬 4#站 T3	10	1000	468
10148	市区	10kV 瑞扬 4#站 T4	10	1000	450
10149	市区	10kV 瑞扬 4#站 T2	10	1000	488
10150	市区	10kV 文旅城 10#站 T1	10	800	482
10151	市区	10kV 文旅城 10#站 T3	10	800	439
10152	市区	10kV 文旅城 10#站 T4	10	800	448
10153	市区	10kV 文旅城 10#站 T2	10	800	470
10154	市区	10kV 文旅城 11#站 T1	10	800	463
10155	市区	10kV 文旅城 11#站 T3	10	800	466
10156	市区	10kV 文旅城 11#站 T4	10	800	432
10157	市区	10kV 文旅城 11#站 T2	10	800	466
10158	市区	20kV 雅居乐 9#站 T1	20	800	443
10159	市区	10kV 开来 3#箱变 T1	10	630	223
10160	市区	梁南苑 11#站 T1	20	800	372
10161	市区	梁南苑 11#站 T2	20	800	381
10162	市区	10kV 雪印 2#箱变 T1	10	400	306
10163	市区	乌鹊浜二配变	10	400	17
10164	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T1	20	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10165	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T1	20	800	436
10166	市区	10kV 方泉 22#站 T1	10	800	444
10167	市区	20kV 雅居 7#站 T1	20	800	320
10168	市区	20kV 雅居 7#站 T2	20	800	303
10169	市区	20kV 雅居 7#站 T3	20	800	349
10170	市区	20kV 雅居 7#站 T4	20	800	382
10171	市区	20kV 雅居 8#站 T1	20	800	321
10172	市区	20kV 雅居 8#站 T2	20	800	393
10173	市区	20kV 雅居 8#站 T3	20	800	376
10174	市区	20kV 雅居 8#站 T4	20	800	358
10175	市区	10kV 福安状元里 2#站 T1	10	800	585
10176	市区	10kV 翠景 1#站 T1	10	800	436
10177	市区	20kV 凤起和苑 5#站 T3	20	800	456
10178	市区	10kV 山水嘉庭 2#站 T1	10	800	509
10179	市区	李春湾二变	10	400	286
10180	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T4	20	800	462
10181	市区	10kV 福安状元里 3#站 T4	10	800	553
10182	市区	10kV 曹巷 1#箱变 T1	10	630	447
10183	市区	10kV 大渲 4#箱变 T1	10	400	249
10184	市区	20kV 和喜瑞园 6#T1	20	800	482
10185	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T1	20	800	430
10186	市区	10kV 塘舍 2#箱变 T1	10	630	490
10187	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T4	10	800	399
10188	市区	20kV 雅居 6#站 T1	20	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10189	市区	20kV 雅居 6#站 T2	20	800	479
10190	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T3	20	800	441
10191	市区	20kV 山水澜园 2#站 T2	20	800	280
10192	市区	星河口二变	10	400	320
10193	市区	金城三十配变	10	400	139
10194	市区	10kV 瑞仕 7#站 T3	10	800	534
10195	市区	10kV 荣巷 3#箱变 T1	10	630	443
10196	市区	凯发苑三	10	400	15
10197	市区	10kV 福安状元里 4#站 T2	10	800	546
10198	市区	公益五配变	10	400	116
10199	市区	公益六配变	10	400	203
10200	市区	10kV 文旅城 23#站 T4	10	800	482
10201	市区	10kV 李高 12#箱变 T1	10	630	123
10202	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T1	10	800	596
10203	市区	20kV 立信 5#站 T1	20	800	434
10204	市区	10kV 申梅苑 1#站 T1	10	800	538
10205	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T2	10	800	555
10206	市区	10kV 钱隆 1#箱变 T1	10	630	474
10207	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T2	20	800	493
10208	市区	蓓蕾三配变	10	400	119
10209	市区	公益七配变	10	400	194
10210	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T4	10	800	483
10211	市区	10kV 石塘 2#箱变 T1	10	400	289
10212	市区	10kV 圣芭 8#站 T2	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10213	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T3	10	800	566
10214	市区	威特配变	10	400	91
10215	市区	氏机配变	10	400	123
10216	市区	农机厂八	10	400	97
10217	市区	10kV 雁栖园 3#站 T3	10	800	408
10218	市区	10kV 住友 5#箱变 T1	10	630	279
10219	市区	塑料三厂配变	10	400	34
10220	市区	10kV 万景 1#箱变 T1	10	630	429
10221	市区	邮电局十七	10	400	87
10222	市区	皮革厂配变	10	400	75
10223	市区	10kV 映湖玖园 4#站 T1	10	800	574
10224	市区	金城二七配变	10	400	224
10225	市区	10kV 庙桥 3#箱变 T1	10	630	252
10226	市区	金城十三配变	10	400	108
10227	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T4	10	800	556
10228	市区	10kV 翠景 2#站 T1	10	800	437
10229	市区	10kV 檀溪湾 21#箱变 T1	10	630	377
10230	市区	陶巷 3#箱变 T1	10	630	322
10231	市区	10kV 湖山 2#箱变 T1	10	630	268
10232	市区	10kV 幸福里 10#站 T1	10	400	92
10233	市区	10kV 丹贝 1#箱变 T1	10	400	265
10234	市区	上里东十一配变	10	400	133
10235	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T2	20	800	479
10236	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T4	20	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10237	市区	10kV 姚湾 2#箱变 T1	10	630	397
10238	市区	扬帆液压配变	10	400	51
10239	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T1	10	800	519
10240	市区	10kV 糜巷 1#箱变 T1	10	400	202
10241	市区	铂晨名筑 4#站 T2	20	800	566
10242	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T2	20	800	426
10243	市区	10kV 蒋浜 2#箱变 T1	10	630	481
10244	市区	溪鱼一配变	10	400	134
10245	市区	10kV 塘舍 1#箱变 T1	10	630	457
10246	市区	科茂配变	10	400	191
10247	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T1	10	630	0
10248	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T1	20	800	486
10249	市区	10kV 金茂府 8#站 T1	10	800	392
10250	市区	10kV 黄湾 3#箱变 T1	10	630	366
10251	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T1	10	800	496
10252	市区	10kV 铁巷 1#箱变 T1	10	630	438
10253	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T1	20	800	455
10254	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T2	20	800	613
10255	市区	10kV 福安状元里 7#站 T2	10	800	576
10256	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T3	10	800	568
10257	市区	10kV 东降 4#箱变 T1	10	630	211
10258	市区	10kV 美湖 7#站 T1	10	800	452
10259	市区	10kV 美湖 7#站 T3	10	800	371
10260	市区	10kV 美湖 7#站 T4	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10261	市区	10kV 美湖 7#站 T2	10	800	466
10262	市区	10kV 珥悦雅苑 4#站 T4	10	800	545
10263	市区	10kV 袁塘 2#箱变 T1	10	630	355
10264	市区	泵站配变	10	200	160
10265	市区	20kV 星誉雅园 3#站 T2	20	800	512
10266	市区	10kV 小南湾 2#站 T2	10	800	524
10267	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T4	20	800	518
10268	市区	10kV 普睿 4#箱变 T1	10	630	240
10269	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T1	10	800	534
10270	市区	20kV 畅意雅院 2#站 T1	20	800	382
10271	市区	荣昌元筑配变	10	400	87
10272	市区	10kV 雁栖园 5#站 T1	10	800	353
10273	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T3	20	800	605
10274	市区	10kV 文旅城 24#站 T3	10	800	379
10275	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T1	10	800	548
10276	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T3	10	800	546
10277	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T4	10	800	524
10278	市区	20kV 蓝庭 4#站 T1	20	800	446
10279	市区	20kV 蓝庭 4#站 T2	20	800	326
10280	市区	陶巷 6#箱变 T1	10	630	464
10281	市区	10kV 山水嘉庭 1#站 T1	10	800	476
10282	市区	20kV 雪新苑 10#站 T3	20	800	544
10283	市区	10kV 铂庭 7#站 T3	10	800	521
10284	市区	下基湾二配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10285	市区	10kV 铂庭 6#站 T3	10	800	540
10286	市区	10kV 落霞 1#箱变 T1	10	630	494
10287	市区	10kV 澜岸 9#站 T1	10	800	462
10288	市区	10kV 文旅城 20#站 T2	10	800	340
10289	市区	10kV 庙新 2#箱变 T1	10	630	340
10290	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T3	20	800	430
10291	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T2	10	800	542
10292	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T1	20	800	414
10293	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T3	20	800	354
10294	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T4	20	800	412
10295	市区	20kV 瑗颐湾 6#站 T2	20	800	414
10296	市区	10kV 赤咀 1#箱变 T1	10	400	215
10297	市区	10kV 赤咀 2#箱变 T1	10	400	245
10298	市区	10kV 西园 7#箱变 T1	10	630	455
10299	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T4	20	800	532
10300	市区	青农站配变	10	400	163
10301	市区	10kV 聆湖雅筑 2#站 T2	10	800	499
10302	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T4	10	800	400
10303	市区	忍草庵二配变	10	400	113
10304	市区	鲍家村配变	10	400	195
10305	市区	10kV 板桥 5#箱变 T1	10	630	270
10306	市区	王甲里二配变	10	400	24
10307	市区	10kV 金茂府 7#站 T1	10	800	516
10308	市区	10kV 天骄 1#箱变 T1	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10309	市区	20kV 雪新苑 10#站 T2	20	800	598
10310	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T1	20	800	477
10311	市区	20kV 山水澜园 2#站 T1	20	800	391
10312	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T1	20	800	543
10313	市区	永通二配变	10	400	0
10314	市区	10kV 大渲 6#箱变 T1	10	630	354
10315	市区	10kV 金茂府 6#站 T1	10	800	471
10316	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T2	10	800	419
10317	市区	10kV 李高 8#箱变 T1	10	630	206
10318	市区	20kV 瑗颐湾 3#站 T1	20	800	358
10319	市区	20kV 瑗颐湾 3#站 T2	20	800	431
10320	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T1	20	800	447
10321	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T3	20	800	483
10322	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T4	20	800	471
10323	市区	20kV 瑗颐湾 4#站 T2	20	800	503
10324	市区	东山头南	10	400	175
10325	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T3	20	800	373
10326	市区	20kV 金匱里 9#站 T4	20	800	535
10327	市区	10kV 溪雅 11#站 T1	10	800	347
10328	市区	10kV 溪雅 11#站 T2	10	800	331
10329	市区	10kV 溪雅 12#站 T1	10	800	352
10330	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T2	20	800	399
10331	市区	10kV 美湖 4#箱变 T1	10	400	163
10332	市区	10kV 雁栖园 4#站 T1	10	800	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10333	市区	20kV 香馨苑 6#站 T2	20	800	427
10334	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T3	10	800	618
10335	市区	10kV 溪雅 12#站 T2	10	800	374
10336	市区	10kV 溪雅 13#站 T1	10	800	386
10337	市区	10kV 溪雅 13#站 T2	10	800	309
10338	市区	10kV 檀溪湾 15#箱变 T1	10	630	381
10339	市区	10kV 聆湖雅筑 2#站 T1	10	800	421
10340	市区	10kV 溪雅 14#站 T1	10	800	349
10341	市区	10kV 溪雅 14#站 T2	10	800	332
10342	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T1	20	800	543
10343	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T4	10	800	436
10344	市区	10kV 溪雅 15#站 T1	10	800	311
10345	市区	10kV 溪雅 15#站 T2	10	800	328
10346	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T2	20	800	497
10347	市区	10kV 福安状元里 6#站 T1	10	800	549
10348	市区	10kV 幸福里 8#站 T1	10	800	386
10349	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T2	10	800	599
10350	市区	10kV 栖庭 4#站 T4	10	800	413
10351	市区	大元	10	400	0
10352	市区	王典桥二	10	400	93
10353	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T1	10	800	618
10354	市区	10kV 方泉 22#站 T4	10	800	517
10355	市区	20kV 兴想 16#站 T3	20	800	578
10356	市区	20kV 悦园 14#站 T2	20	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10357	市区	20kV 鸿基 37#站 T2	20	800	516
10358	市区	20kV 兴想 17#站 T1	20	800	605
10359	市区	20kV 立信 5#站 T3	20	800	399
10360	市区	马鞍社区配变	10	400	154
10361	市区	20kV 悦园 13#站 T3	20	800	422
10362	市区	20kV 悦园 13#站 T1	20	800	335
10363	市区	20kV 悦园 13#站 T2	20	800	336
10364	市区	20kV 悦园 13#站 T4	20	800	411
10365	市区	20kV 悦园 12#站 T2	20	800	364
10366	市区	20kV 悦园 12#站 T1	20	800	371
10367	市区	20kV 清源听澜居 7#站 T3	20	800	586
10368	市区	10kV 青山二村 1#箱 T1	10	630	318
10369	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T2	10	800	603
10370	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T2	10	800	457
10371	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T3	20	800	510
10372	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T1	20	800	439
10373	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T3	20	800	431
10374	市区	20kV 瑗颐湾 5#站 T4	20	800	572
10375	市区	前张野一配变	10	200	94
10376	市区	10kV 姚湾 3#箱变 T1	10	630	408
10377	市区	10kV 铂庭 6#站 T2	10	800	543
10378	市区	10kV 嘉禾 1#箱变 T1	10	630	504
10379	市区	10kV 湖晓兰庭 1#站 T4	10	800	551
10380	市区	菜场北一配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10381	市区	10kV 雁栖园 3#站 T4	10	800	413
10382	市区	20kV 金匱里 7#站 T4	20	800	467
10383	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T2	20	800	76
10384	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T1	20	800	485
10385	市区	天骄 5#箱变 T1	10	400	0
10386	市区	20kV 海悦花园 3#站 T1	20	800	217
10387	市区	20kV 海悦花园 3#站 T2	20	800	273
10388	市区	20kV 海悦花园 3#站 T3	20	800	322
10389	市区	20kV 海悦花园 3#站 T4	20	800	322
10390	市区	20kV 海悦花园 4#站 T1	20	800	324
10391	市区	20kV 海悦花园 4#站 T2	20	800	386
10392	市区	20kV 海悦花园 4#站 T3	20	800	328
10393	市区	20kV 海悦花园 4#站 T4	20	800	378
10394	市区	20kV 畅意雅院 3#站 T2	20	800	540
10395	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T1	20	800	537
10396	市区	周巷房配变	10	400	126
10397	市区	金石路泵站	10	200	65
10398	市区	兴隆三配变	10	400	2
10399	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T3	10	800	558
10400	市区	10kV 檀溪湾 22#箱变 T1	10	630	402
10401	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T1	20	800	448
10402	市区	10kV 湖晓兰庭 2#站 T2	10	800	531
10403	市区	永丰六配变	10	400	161
10404	市区	20kV 吴都雅苑 2#站 T3	20	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10405	市区	10kV 西郊佳苑 3#站 T2	10	1000	650
10406	市区	龙延西电配变	10	400	45
10407	市区	辛光新村	10	200	45
10408	市区	10kV 苏锡 1#箱变 T1	10	630	504
10409	市区	10kV 铂庭 7#站 T1	10	800	512
10410	市区	20kV 金匮里 9#站 T1	20	800	518
10411	市区	水产公司	10	400	198
10412	市区	10kV 大浮 2#箱变 T1	10	630	51
10413	市区	10kV 荣巷 7#箱变 T1	10	630	354
10414	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T2	20	800	616
10415	市区	10kV 圣芭 8#站 T1	10	800	450
10416	市区	10kV 灵达 4#箱变 T1	10	400	304
10417	市区	10kV 瑞仕 4#站 T2	10	800	458
10418	市区	鲍家惠巷配变	10	400	0
10419	市区	西林泵	10	400	170
10420	市区	10kV 李高 9#箱变 T1	10	630	150
10421	市区	10kV 香樟园 9#站 T1	10	800	394
10422	市区	10kV 香樟园 9#站 T3	10	800	496
10423	市区	10kV 香樟园 9#站 T4	10	800	494
10424	市区	10kV 溪雅 9#站 T1	10	800	387
10425	市区	10kV 溪雅 9#站 T3	10	800	428
10426	市区	10kV 溪雅 9#站 T4	10	800	457
10427	市区	10kV 溪雅 9#站 T2	10	800	437
10428	市区	10kV 香樟园 8#站 T1	10	800	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10429	市区	10kV 香樟园 8#站 T2	10	800	326
10430	市区	20kV 和喜瑞园 5#T1	20	800	461
10431	市区	10kV 溪雅 8#站 T2	10	800	487
10432	市区	10kV 溪雅 8#站 T4	10	800	526
10433	市区	10kV 溪雅 8#站 T3	10	800	432
10434	市区	10kV 溪雅 8#站 T1	10	800	438
10435	市区	10kV 香樟园 10#站 T1	10	800	425
10436	市区	10kV 香樟园 10#站 T3	10	800	386
10437	市区	10kV 香樟园 10#站 T4	10	800	439
10438	市区	10kV 香樟园 10#站 T2	10	800	441
10439	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T1	10	800	455
10440	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T3	10	800	493
10441	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T4	10	800	485
10442	市区	10kV 蠡湖壹号 2#站 T2	10	800	451
10443	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T1	10	800	534
10444	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T3	10	800	538
10445	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T4	10	800	475
10446	市区	10kV 蠡湖壹号 4#站 T2	10	800	494
10447	市区	10kV 香樟园 11#站 T1	10	800	428
10448	市区	10kV 香樟园 11#站 T3	10	800	381
10449	市区	10kV 香樟园 11#站 T2	10	800	365
10450	市区	10kV 香樟园 11#站 T4	10	800	429
10451	市区	10kV 溪雅 10#站 T1	10	800	459
10452	市区	10kV 溪雅 10#站 T2	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10453	市区	20kV 金匱里 11#站 T3	20	800	530
10454	市区	20kV 雪新苑 12#站 T3	20	800	537
10455	市区	20kV 水乡苑 25#站 T1	20	800	446
10456	市区	20kV 水乡苑 25#站 T2	20	800	427
10457	市区	20kV 水乡苑 26#站 T1	20	800	474
10458	市区	20kV 水乡苑 26#站 T2	20	800	443
10459	市区	20kV 水乡苑 26#站 T3	20	800	415
10460	市区	20kV 水乡苑 26#站 T4	20	800	431
10461	市区	20kV 水乡苑 27#站 T1	20	800	417
10462	市区	20kV 水乡苑 27#站 T2	20	800	359
10463	市区	20kV 水乡苑 27#站 T3	20	800	440
10464	市区	20kV 水乡苑 27#站 T4	20	800	434
10465	市区	20kV 鸿基 12#站 T1	20	800	339
10466	市区	20kV 鸿基 12#站 T2	20	800	377
10467	市区	10kV 军路 1#箱变 T1	10	500	282
10468	市区	20kV 兴想 9#站 T1	20	800	373
10469	市区	20kV 兴想 9#站 T2	20	800	349
10470	市区	20kV 兴想 9#站 T3	20	800	380
10471	市区	20kV 兴想 9#站 T4	20	800	357
10472	市区	10kV 荣裕 1#站 T1	10	800	410
10473	市区	10kV 荣裕 1#站 T2	10	800	321
10474	市区	10kV 荣裕 2#站 T1	10	800	456
10475	市区	10kV 荣裕 2#站 T2	10	800	310
10476	市区	翠园十四配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10477	市区	翠园七配变	10	400	110
10478	市区	葛巷二配变	10	400	157
10479	市区	育才二村二	10	400	0
10480	市区	鱼巷乙	10	400	9
10481	市区	恒盛配变	10	200	58
10482	市区	连村配变	10	400	34
10483	市区	10kV 溪雅 6#站 T1	10	800	437
10484	市区	10kV 溪雅 6#站 T2	10	800	506
10485	市区	10kV 溪雅 7#站 T1	10	800	453
10486	市区	10kV 溪雅 7#站 T2	10	800	495
10487	市区	10kV 溪雅 7#站 T3	10	800	552
10488	市区	10kV 溪雅 7#站 T4	10	800	535
10489	市区	槟园#1 站 T1	10	800	321
10490	市区	槟园#1 站 T2	10	800	306
10491	市区	10kV 槟园 2#站 T1	10	800	284
10492	市区	10kV 槟园 2#站 T2	10	800	365
10493	市区	10kV 槟园 2#站 T3	10	800	375
10494	市区	10kV 槟园 2#站 T4	10	800	385
10495	市区	永丰五	10	200	21
10496	市区	隐秀路灯配变	10	200	89
10497	市区	幼儿园六	10	400	133
10498	市区	太湖同步配变	10	400	195
10499	市区	果园配变	10	200	65
10500	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T1	20	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10501	市区	20kV 太湖佳园 5#站 T2	20	800	398
10502	市区	工业园四配变	10	400	0
10503	市区	西桥头七配变	10	400	111
10504	市区	路耿上配变	10	400	132
10505	市区	20kV 雪溪苑 1#站 T1	20	1000	548
10506	市区	20kV 雪溪苑 2#站 T1	20	1000	564
10507	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T1	20	800	282
10508	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T3	20	800	349
10509	市区	20kV 雪溪苑 4#站 T1	20	1000	424
10510	市区	20kV 雪溪苑 5#站 T1	20	1000	426
10511	市区	20kV 雪溪苑 1#站 T2	20	1000	422
10512	市区	20kV 雪溪苑 2#站 T2	20	1000	482
10513	市区	20kV 雪溪苑 3#站 T2	20	800	255
10514	市区	20kV 雪溪苑 4#站 T2	20	1000	257
10515	市区	20kV 雪溪苑 5#站 T2	20	1000	308
10516	市区	10kV 星湖苑站 T3	10	1250	573
10517	市区	10kV 星湖苑站 T4	10	1250	644
10518	市区	张典桥二配变	10	200	0
10519	市区	20kV 天禧 2#站 T1	20	800	482
10520	市区	20kV 天禧 2#站 T2	20	800	473
10521	市区	20kV 天禧 2#站 T3	20	800	479
10522	市区	20kV 天禧 2#站 T4	20	800	425
10523	市区	大张巷丙配变	10	400	109
10524	市区	20kV 鸿基 35#站 T1	20	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10525	市区	20kV 鸿基 35#站 T2	20	800	477
10526	市区	20kV 鸿基 36#站 T1	20	1000	269
10527	市区	20kV 鸿基 36#站 T2	20	1000	437
10528	市区	许巷五配变	10	400	88
10529	市区	龚巷村配变	10	400	300
10530	市区	大池路甲配变	10	400	102
10531	市区	张野配变	10	400	0
10532	市区	10kV 溪雅 2#站 T1	10	800	424
10533	市区	10kV 溪雅 2#站 T2	10	800	438
10534	市区	10kV 溪雅 2#站 T3	10	800	484
10535	市区	10kV 溪雅 2#站 T4	10	800	460
10536	市区	10kV 溪雅 3#站 T1	10	800	340
10537	市区	10kV 溪雅 3#站 T2	10	800	352
10538	市区	10kV 溪雅 3#站 T3	10	800	414
10539	市区	10kV 溪雅 3#站 T4	10	800	443
10540	市区	10kV 溪雅 4#站 T1	10	800	316
10541	市区	20kV 雪新苑 12#站 T1	20	800	541
10542	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T2	10	800	534
10543	市区	10kV 圣芭 10#站 T1	10	800	453
10544	市区	20kV 星元 5#站 T2	20	800	408
10545	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T1	10	800	515
10546	市区	10kV 袁塘 1#箱变 T1	10	630	383
10547	市区	市镇医院四配变	10	400	85
10548	市区	上湾配变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10549	市区	杨家旦二变	10	400	94
10550	市区	10kV 文旅城 20#站 T4	10	800	424
10551	市区	10kV 瑞仕 6#站 T3	10	800	489
10552	市区	10kV 金茂府 7#站 T4	10	800	490
10553	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T2	20	800	384
10554	市区	团结八配变	10	400	203
10555	市区	二号桥	10	315	131
10556	市区	北岸中配变	10	200	24
10557	市区	梁南大队配变	10	400	304
10558	市区	运输大队配变	10	400	285
10559	市区	张巷六配变	10	400	167
10560	市区	汽车检测站	10	200	160
10561	市区	球钢配变	10	400	254
10562	市区	大通公司配变	10	400	294
10563	市区	电力站二	10	400	0
10564	市区	排水管理三配变	10	200	0
10565	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T1	20	800	612
10566	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T3	20	800	496
10567	市区	后吴变	10	400	113
10568	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T2	20	800	433
10569	市区	10kV 文旅城 25#站 T2	10	800	440
10570	市区	马鞍苑配变	10	400	0
10571	市区	10kV 梅花 2#箱变 T1	10	630	326
10572	市区	梁南曹巷配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10573	市区	10kV 翠园 2#箱变 T1	10	630	387
10574	市区	20kV 星元 4#站 T2	20	800	381
10575	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T1	10	800	561
10576	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T2	10	800	494
10577	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T4	20	800	490
10578	市区	倪桥头二	10	400	0
10579	市区	10kV 孙蒋 1#箱变 T1	10	630	469
10580	市区	农场	10	400	299
10581	市区	恒通电表配变	10	400	298
10582	市区	恒威洁具	10	400	257
10583	市区	10kV 北桥 2#站 T1	10	1000	432
10584	市区	10kV 北桥 2#站 T2	10	1000	308
10585	市区	10kV 北桥 3#站 T1	10	1000	486
10586	市区	10kV 北桥 3#站 T3	10	1000	534
10587	市区	10kV 北桥 3#站 T2	10	1000	503
10588	市区	10kV 北桥 3#站 T4	10	1000	430
10589	市区	10kV 北桥 4#站 T1	10	1000	495
10590	市区	10kV 北桥 4#站 T2	10	1000	454
10591	市区	20kV 尚锦 13#站 T1	20	800	338
10592	市区	20kV 尚锦 13#站 T2	20	800	357
10593	市区	20kV 尚锦 13#站 T3	20	800	290
10594	市区	20kV 尚锦 13#站 T4	20	800	355
10595	市区	20kV 尚锦 14#站 T1	20	800	393
10596	市区	20kV 尚锦 14#站 T2	20	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10597	市区	20kV 尚锦 14#站 T3	20	800	344
10598	市区	20kV 尚锦 14#站 T4	20	800	360
10599	市区	20kV 魅力 10#站 T1	20	1000	488
10600	市区	20kV 魅力 10#站 T2	20	1000	529
10601	市区	20kV 魅力 11#站 T1	20	1000	372
10602	市区	20kV 魅力 11#站 T2	20	1000	413
10603	市区	华谊配变	10	400	123
10604	市区	和田	10	200	85
10605	市区	曹场配变	10	400	12
10606	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T2	20	800	504
10607	市区	20kV 兴想 11#站 T1	20	800	387
10608	市区	20kV 兴想 11#站 T2	20	800	361
10609	市区	20kV 兴想 11#站 T3	20	800	374
10610	市区	20kV 香馨苑 8#站 T2	20	800	461
10611	市区	20kV 兴想 11#站 T4	20	800	340
10612	市区	20kV 鸿基 37#站 T1	20	800	417
10613	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T3	10	800	600
10614	市区	10kV 福安状元里 5#站 T2	10	800	589
10615	市区	10kV 塘前 1#箱变 T1	10	630	344
10616	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T3	10	800	555
10617	市区	10kV 瑞仕 7#站 T2	10	800	573
10618	市区	啤酒园	10	400	206
10619	市区	团村配变	10	400	226
10620	市区	10kV 东降 3#箱变 T1	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10621	市区	10kV 文旅城 26#站 T2	10	800	500
10622	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T3	10	800	387
10623	市区	10kV 东大 3#箱变 T1	10	630	410
10624	市区	20kV 凤起和苑 6#站 T2	20	800	366
10625	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T1	10	800	442
10626	市区	湖山三配变	10	200	76
10627	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T2	20	800	612
10628	市区	10kV 货运 1#箱变 T1	10	630	0
10629	市区	永丰二变	10	400	0
10630	市区	10kV 东降 1#箱变 T1	10	630	389
10631	市区	10kV 瑞仕 5#站 T1	10	800	485
10632	市区	20kV 玉兰 17#站 T1	20	800	365
10633	市区	20kV 玉兰 17#站 T2	20	800	392
10634	市区	20kV 魅力 12#站 T1	20	1000	554
10635	市区	20kV 魅力 12#站 T2	20	1000	467
10636	市区	20kV 魅力 13#站 T2	20	1000	481
10637	市区	20kV 魅力 13#站 T1	20	1000	388
10638	市区	龙飞食品配变	10	400	12
10639	市区	山公墓配变	10	400	183
10640	市区	10kV 龙盘 1#箱变 T1	10	630	358
10641	市区	10kV 雁栖园 5#站 T4	10	800	346
10642	市区	10kV 周潭 1#箱变 T1	10	630	399
10643	市区	20kV 水乡苑 23#站 T2	20	800	419
10644	市区	20kV 水乡苑 24#站 T1	20	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10645	市区	20kV 水乡苑 24#站 T2	20	800	362
10646	市区	20kV 水乡苑 24#站 T3	20	800	427
10647	市区	20kV 水乡苑 24#站 T4	20	800	447
10648	市区	鲍家桥东	10	200	60
10649	市区	周潭老街	10	200	76
10650	市区	20kV 天鹅 20#站 T1	20	800	329
10651	市区	20kV 天鹅 20#站 T2	20	800	376
10652	市区	20kV 天鹅 20#站 T3	20	800	376
10653	市区	20kV 天鹅 20#站 T4	20	800	449
10654	市区	方泉 6#站 T1	10	800	515
10655	市区	方泉 6#站 T2	10	800	466
10656	市区	方泉 7#站 T1	10	800	455
10657	市区	方泉 7#站 T3	10	800	514
10658	市区	方泉 7#站 T4	10	800	473
10659	市区	方泉 7#站 T2	10	800	483
10660	市区	船校配变	10	200	82
10661	市区	10kV 幸福里 2#站 T1	10	800	348
10662	市区	10kV 幸福里 2#站 T2	10	800	393
10663	市区	10kV 幸福里 3#站 T1	10	1000	412
10664	市区	10kV 幸福里 3#站 T2	10	1000	437
10665	市区	10kV 幸福里 4#站 T1	10	800	373
10666	市区	10kV 幸福里 4#站 T2	10	800	384
10667	市区	10kV 幸福里 5#站 T1	10	800	623
10668	市区	10kV 幸福里 5#站 T2	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10669	市区	20kV 天鹅 18#站 T1	20	800	407
10670	市区	20kV 天鹅 18#站 T2	20	800	382
10671	市区	20kV 天鹅 18#站 T3	20	800	372
10672	市区	20kV 天鹅 18#站 T4	20	800	321
10673	市区	20kV 天鹅 22#站 T1	20	800	296
10674	市区	20kV 天鹅 22#站 T2	20	800	380
10675	市区	20kV 天鹅 22#站 T3	20	800	368
10676	市区	20kV 天鹅 22#站 T4	20	800	366
10677	市区	20kV 天鹅 23#站 T1	20	800	365
10678	市区	20kV 天鹅 23#站 T2	20	800	366
10679	市区	20kV 天鹅 23#站 T3	20	800	304
10680	市区	20kV 天鹅 23#站 T4	20	800	350
10681	市区	10kV 大池 1#箱变 T1	10	630	223
10682	市区	10kV 大池 2#箱变 T1	10	630	202
10683	市区	10kV 大池 3#箱变 T1	10	630	277
10684	市区	10kV 大池 4#箱变 T1	10	630	192
10685	市区	10kV 香樟园 1#站 T1	10	800	472
10686	市区	方泉 8#站 T1	10	800	458
10687	市区	方泉 8#站 T2	10	800	495
10688	市区	10kV 鑫龙 5#站 T1	10	800	395
10689	市区	10kV 鑫龙 5#站 T2	10	800	403
10690	市区	10kV 鑫龙 3#站 T1	10	800	432
10691	市区	10kV 鑫龙 2#站 T1	10	800	437
10692	市区	10kV 鑫龙 2#站 T2	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10693	市区	10kV 鑫龙 2#站 T3	10	800	432
10694	市区	10kV 鑫龙 2#站 T4	10	800	441
10695	市区	10kV 立人 5#站 T3	10	800	429
10696	市区	10kV 鑫龙 1#站 T2	10	800	380
10697	市区	10kV 香樟园 1#站 T2	10	800	431
10698	市区	10kV 香樟园 2#站 T1	10	800	453
10699	市区	10kV 香樟园 2#站 T2	10	800	459
10700	市区	10kV 香樟园 2#站 T3	10	800	552
10701	市区	飞达二	10	400	22
10702	市区	暖通配变	10	400	160
10703	市区	武警二配变	10	200	57
10704	市区	10kV 锡景苑 2#站 T1	10	800	502
10705	市区	10kV 锡景苑 2#站 T2	10	800	208
10706	市区	10kV 锡景苑 4#站 T1	10	800	447
10707	市区	10kV 锡景苑 4#站 T2	10	800	363
10708	市区	10kV 锡景苑 4#站 T3	10	800	388
10709	市区	10kV 锡景苑 4#站 T4	10	800	326
10710	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T1	20	1000	501
10711	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T2	20	1000	467
10712	市区	20kV 雪溪苑 6#站 T3	20	1000	515
10713	市区	20kV 雪溪苑 7#站 T1	20	1000	505
10714	市区	20kV 天鹅 24#站 T1	20	800	489
10715	市区	20kV 天鹅 24#站 T2	20	800	442
10716	市区	蠡湖 9#站 T1	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10717	市区	铂庭 2#站 T1	10	800	478
10718	市区	铂庭 2#站 T2	10	800	481
10719	市区	铂庭 3#站 T1	10	800	365
10720	市区	铂庭 3#站 T2	10	800	491
10721	市区	10kV 香槟 1#站 T1	10	800	295
10722	市区	10kV 香槟 1#站 T2	10	800	425
10723	市区	10kV 香槟 2#站 T1	10	800	357
10724	市区	10kV 香槟 2#站 T2	10	800	377
10725	市区	10kV 香槟 3#站 T1	10	800	225
10726	市区	10kV 香槟 3#站 T2	10	800	194
10727	市区	20kV 雪溪苑 7#站 T2	20	1000	524
10728	市区	20kV 玉兰 6#站 T1	20	800	434
10729	市区	20kV 玉兰 6#站 T2	20	800	376
10730	市区	20kV 玉兰 6#站 T3	20	800	373
10731	市区	20kV 玉兰 6#站 T4	20	800	405
10732	市区	方泰配变	10	200	61
10733	市区	金匱里 2#站 T1	20	800	386
10734	市区	金匱里 2#站 T2	20	800	340
10735	市区	金匱里 2#站 T3	20	800	314
10736	市区	金匱里 2#站 T4	20	800	422
10737	市区	金匱里 3#站 T1	20	800	440
10738	市区	金匱里 3#站 T2	20	800	419
10739	市区	金匱里 3#站 T3	20	800	510
10740	市区	金匱里 3#站 T4	20	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10741	市区	10kV 逸泉 3#站 T1	10	800	514
10742	市区	10kV 逸泉 3#站 T2	10	800	533
10743	市区	20kV 玉兰 7#站 T1	20	800	366
10744	市区	20kV 玉兰 7#站 T2	20	800	450
10745	市区	20kV 玉兰 8#站 T1	20	800	472
10746	市区	20kV 玉兰 8#站 T2	20	800	340
10747	市区	20kV 玉兰 9#站 T1	20	800	371
10748	市区	20kV 玉兰 9#站 T2	20	800	412
10749	市区	20kV 玉兰 10#站 T1	20	800	458
10750	市区	20kV 玉兰 10#站 T2	20	800	441
10751	市区	20kV 玉兰 11#站 T1	20	800	416
10752	市区	20kV 玉兰 11#站 T2	20	800	469
10753	市区	金匱里 4#站 T1	20	800	308
10754	市区	金匱里 4#站 T2	20	800	341
10755	市区	金匱里 4#站 T3	20	800	274
10756	市区	金匱里 4#站 T4	20	800	329
10757	市区	金匱里 5#站 T1	20	800	370
10758	市区	金匱里 5#站 T2	20	800	342
10759	市区	胡埭小学配变	10	400	134
10760	市区	蠡湖 10#站 T1	10	800	420
10761	市区	蠡湖 10#站 T2	10	800	474
10762	市区	蠡湖 11#站 T1	10	800	474
10763	市区	20kV 观山 1#站 T1	20	1000	267
10764	市区	20kV 观山 1#站 T2	20	1000	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10765	市区	20kV 魅力 5#站 T1	20	1000	386
10766	市区	20kV 魅力 5#站 T2	20	1000	321
10767	市区	20kV 魅力 6#站 T1	20	1000	319
10768	市区	20kV 魅力 6#站 T2	20	1000	288
10769	市区	蠡湖 11#站 T2	10	800	469
10770	市区	梁南苑 2#站 T1	20	800	400
10771	市区	梁南苑 2#站 T2	20	800	384
10772	市区	梁南苑 3#站 T1	20	800	462
10773	市区	梁南苑 3#站 T2	20	800	450
10774	市区	梁南苑 4#站 T1	20	800	480
10775	市区	梁南苑 4#站 T2	20	800	371
10776	市区	梁南苑 4#站 T3	20	800	476
10777	市区	梁南苑 4#站 T4	20	800	361
10778	市区	梁南苑 5#站 T1	20	800	408
10779	市区	梁南苑 5#站 T2	20	800	415
10780	市区	梁南苑 6#站 T1	20	800	376
10781	市区	梁南苑 6#站 T2	20	800	333
10782	市区	梁南苑 6#站 T3	20	800	496
10783	市区	梁南苑 6#站 T4	20	800	510
10784	市区	梁南苑 7#站 T1	20	800	393
10785	市区	梁南苑 7#站 T2	20	800	368
10786	市区	蠡园开发一配变	10	200	53
10787	市区	梁南苑 8#站 T1	20	800	351
10788	市区	梁南苑 8#站 T2	20	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10789	市区	梁南苑 9#站 T1	20	800	491
10790	市区	梁南苑 9#站 T2	20	800	414
10791	市区	梁南苑 10#站 T1	20	800	429
10792	市区	梁南苑 10#站 T2	20	800	429
10793	市区	梁南苑 12#站 T1	20	800	420
10794	市区	梁南苑 12#站 T2	20	800	399
10795	市区	蠡园开发二配变	10	400	105
10796	市区	10kV 蠡景苑 2#箱变 T1	10	630	352
10797	市区	20kV 仙河苑 24#站 T1	20	1000	571
10798	市区	20kV 仙河苑 23#站 T1	20	1000	540
10799	市区	20kV 仙河苑 23#站 T2	20	1000	489
10800	市区	20kV 仙河苑 24#站 T2	20	1000	409
10801	市区	20kV 仙河苑 23#站 T3	20	1000	485
10802	市区	20kV 仙河苑 25#站 T1	20	1000	575
10803	市区	20kV 仙河苑 25#站 T2	20	1000	542
10804	市区	20kV 鸿基 17#站 T1	20	800	472
10805	市区	20kV 鸿基 17#站 T2	20	800	484
10806	市区	20kV 鸿基 18#站 T1	20	800	416
10807	市区	20kV 鸿基 18#站 T2	20	800	454
10808	市区	20kV 鸿基 19#站 T1	20	800	411
10809	市区	20kV 鸿基 19#站 T2	20	800	447
10810	市区	20kV 鸿基 20#站 T1	20	800	287
10811	市区	20kV 鸿基 20#站 T2	20	800	407
10812	市区	20kV 鸿基 21#站 T1	20	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10813	市区	20kV 鸿基 21#站 T2	20	800	416
10814	市区	贡湖苑 7#站 T1	20	800	396
10815	市区	溪岸 3#站 T1	10	800	356
10816	市区	溪岸 3#站 T2	10	800	271
10817	市区	溪岸 3#站 T3	10	800	342
10818	市区	溪岸 3#站 T4	10	800	332
10819	市区	加油站二	10	200	29
10820	市区	贡湖苑 7#站 T2	20	800	191
10821	市区	贡湖苑 8#站 T1	20	800	460
10822	市区	贡湖苑 8#站 T2	20	800	511
10823	市区	贡湖苑 8#站 T3	20	800	487
10824	市区	贡湖苑 8#站 T4	20	800	403
10825	市区	西桥头五配变	10	400	42
10826	市区	20kV 魅力 8#站 T1	20	1000	379
10827	市区	大河降东配变	10	400	181
10828	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T1	20	1000	508
10829	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T2	20	1000	161
10830	市区	20kV 丰裕苑 4#站 T3	20	1000	577
10831	市区	10kV 方泉 4#站 T1	10	1000	568
10832	市区	10kV 方泉 4#站 T2	10	1000	555
10833	市区	10kV 方泉 5#站 T1	10	1000	518
10834	市区	10kV 方泉 5#站 T2	10	1000	545
10835	市区	10kV 栖云苑 4#站 T1	10	1000	558
10836	市区	10kV 栖云苑 4#站 T2	10	1000	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10837	市区	10kV 栖云苑 5#站 T1	10	800	366
10838	市区	10kV 栖云苑 5#站 T2	10	800	411
10839	市区	10kV 栖云苑 6#站 T1	10	1000	585
10840	市区	10kV 栖云苑 6#站 T2	10	1000	580
10841	市区	10kV 栖云苑 5#站 T3	10	800	422
10842	市区	20kV 魅力 8#站 T2	20	1000	384
10843	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T1	20	800	362
10844	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T2	20	800	352
10845	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T3	20	800	511
10846	市区	20kV 玖玖世家 4#站 T4	20	800	468
10847	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T1	20	800	362
10848	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T2	20	800	352
10849	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T3	20	800	523
10850	市区	20kV 玖玖世家 5#站 T4	20	800	523
10851	市区	古竹市场配变	10	200	52
10852	市区	10kV 立人 2#站 T1	10	800	337
10853	市区	10kV 立人 2#站 T2	10	800	325
10854	市区	10kV 立人 2#站 T3	10	800	232
10855	市区	10kV 立人 2#站 T4	10	800	270
10856	市区	10kV 立人 3#站 T1	10	800	112
10857	市区	10kV 立人 3#站 T2	10	800	320
10858	市区	10kV 立人 3#站 T3	10	800	432
10859	市区	10kV 立人 3#站 T4	10	800	448
10860	市区	10kV 立人 4#站 T1	10	800	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10861	市区	10kV 立人 4#站 T2	10	800	364
10862	市区	10kV 立人 4#站 T3	10	800	434
10863	市区	10kV 立人 4#站 T4	10	800	434
10864	市区	10kV 栖云苑 5#站 T4	10	800	403
10865	市区	10kV 栖云苑 7#站 T1	10	800	436
10866	市区	10kV 栖云苑 7#站 T2	10	800	494
10867	市区	10kV 栖云苑 7#站 T3	10	800	473
10868	市区	10kV 栖云苑 7#站 T4	10	800	492
10869	市区	20kV 雪溪苑 11#站 T1	20	800	475
10870	市区	20kV 雪溪苑 11#站 T2	20	800	455
10871	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T1	20	800	412
10872	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T2	20	800	419
10873	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T3	20	800	446
10874	市区	20kV 雪溪苑 12#站 T4	20	800	435
10875	市区	20kV 雪溪苑 13#站 T1	20	1000	601
10876	市区	20kV 雪溪苑 13#站 T2	20	1000	567
10877	市区	20kV 雪溪苑 14#站 T1	20	800	413
10878	市区	华盛苑 10#站 T1	20	800	402
10879	市区	华盛苑 10#站 T2	20	800	437
10880	市区	华盛苑 2#站 T1	20	800	510
10881	市区	华盛苑 2#站 T2	20	800	471
10882	市区	华盛苑 2#站 T3	20	800	489
10883	市区	华盛苑 2#站 T4	20	800	483
10884	市区	华盛苑 3#站 T1	20	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10885	市区	华盛苑 3#站 T2	20	800	428
10886	市区	华盛苑 3#站 T3	20	800	398
10887	市区	华盛苑 3#站 T4	20	800	442
10888	市区	华盛苑 4#站 T1	20	800	452
10889	市区	华盛苑 4#站 T2	20	800	446
10890	市区	华盛苑 5#站 T1	20	800	218
10891	市区	华盛苑 5#站 T2	20	800	459
10892	市区	10kV 华盛苑 6#站 T1	20	800	372
10893	市区	10kV 华盛苑 6#站 T2	20	800	383
10894	市区	华盛苑 7#站 T1	20	800	311
10895	市区	华盛苑 7#站 T2	20	800	388
10896	市区	10kV 锦绣 1#站 T1	10	800	502
10897	市区	10kV 锦绣 1#站 T2	10	800	522
10898	市区	10kV 锦绣 2#站 T4	10	800	421
10899	市区	10kV 锦绣 2#站 T2	10	800	432
10900	市区	10kV 锦绣 2#站 T1	10	800	465
10901	市区	10kV 立人 5#站 T1	10	800	256
10902	市区	10kV 立人 5#站 T2	10	800	247
10903	市区	10kV 立人 5#站 T4	10	800	354
10904	市区	景秀苑乙	10	200	89
10905	市区	景秀苑甲配变	10	200	30
10906	市区	10kV 立人 6#站 T1	10	800	412
10907	市区	10kV 立人 6#站 T2	10	800	323
10908	市区	10kV 立人 6#站 T3	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10909	市区	10kV 立人 6#站 T4	10	800	450
10910	市区	周甲里	10	400	119
10911	市区	10kV 鸿基 16#站 T1	10	800	347
10912	市区	10kV 鸿基 16#站 T2	10	800	370
10913	市区	盘龙配变	10	200	99
10914	市区	20kV 雪溪苑 14#站 T2	20	800	331
10915	市区	10kV 铂庭 1#站 T1	10	800	503
10916	市区	10kV 铂庭 1#站 T2	10	800	474
10917	市区	20kV 华盛苑 8#站 T1	20	800	640
10918	市区	20kV 华盛苑 8#站 T2	20	800	640
10919	市区	华盛苑 9#站 T1	20	800	456
10920	市区	华盛苑 9#站 T2	20	800	475
10921	市区	10kV 锦绣 2#站 T3	10	800	516
10922	市区	鲍家菜场配变	10	400	17
10923	市区	袁家三	10	200	41
10924	市区	20kV 鸿基 22#站 T1	20	800	355
10925	市区	20kV 鸿基 22#站 T2	20	800	385
10926	市区	20kV 鸿基 23#站 T1	20	800	438
10927	市区	20kV 鸿基 23#站 T2	20	800	392
10928	市区	20kV 鸿基 24#站 T1	20	800	452
10929	市区	20kV 鸿基 24#站 T2	20	800	402
10930	市区	20kV 鸿基 25#站 T1	20	800	411
10931	市区	20kV 鸿基 25#站 T2	20	800	411
10932	市区	20kV 鸿基 26#站 T1	20	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10933	市区	20kV 鸿基 26#站 T2	20	800	447
10934	市区	振华德裕	10	400	163
10935	市区	海岸城 2#站 T1	20	800	381
10936	市区	海岸城 2#站 T2	20	800	375
10937	市区	海岸城 3#站 T1	20	800	288
10938	市区	海岸城 3#站 T2	20	800	446
10939	市区	海岸城 4#站 T1	20	800	406
10940	市区	海岸城 4#站 T2	20	800	440
10941	市区	海岸城 4#站 T3	20	800	398
10942	市区	海岸城 4#站 T4	20	800	347
10943	市区	贡湖苑 2#站 T1	20	1000	384
10944	市区	贡湖苑 2#站 T2	20	1000	554
10945	市区	贡湖苑 3#站 T1	20	1000	594
10946	市区	贡湖苑 3#站 T2	20	1000	568
10947	市区	贡湖苑 4#站 T1	20	800	426
10948	市区	贡湖苑 4#站 T2	20	800	405
10949	市区	贡湖苑 4#站 T3	20	800	469
10950	市区	贡湖苑 4#站 T4	20	800	453
10951	市区	贡湖苑 5#站 T1	20	800	367
10952	市区	贡湖苑 5#站 T2	20	800	405
10953	市区	贡湖苑 5#站 T3	20	800	439
10954	市区	贡湖苑 5#站 T4	20	800	423
10955	市区	贡湖苑 6#站 T1	20	800	419
10956	市区	贡湖苑 6#站 T2	20	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10957	市区	贡湖苑 6#站 T3	20	800	485
10958	市区	贡湖苑 6#站 T4	20	800	441
10959	市区	10kV 西杜 3#箱变 T1	10	630	0
10960	市区	10kV 西杜 1#箱变 T1	10	630	41
10961	市区	10kV 西杜 2#箱变 T1	10	630	164
10962	市区	轧钢厂 T1	10	800	604
10963	市区	10kV 货运 2#箱变 T1	10	630	0
10964	市区	20kV 兴想 7#站 T1	20	800	271
10965	市区	20kV 兴想 7#站 T2	20	800	333
10966	市区	20kV 兴想 7#站 T3	20	800	325
10967	市区	20kV 兴想 7#站 T4	20	800	266
10968	市区	20kV 兴想 8#站 T1	20	800	375
10969	市区	20kV 兴想 8#站 T2	20	800	358
10970	市区	20kV 兴想 8#站 T3	20	800	401
10971	市区	20kV 兴想 8#站 T4	20	800	372
10972	市区	二湾配变	10	200	111
10973	市区	20kV 蓝庭 3#站 T1	20	800	155
10974	市区	20kV 蓝庭 3#站 T2	20	800	409
10975	市区	20kV 观山 2#站 T1	20	1000	505
10976	市区	20kV 观山 2#站 T2	20	1000	440
10977	市区	20kV 观山 3#站 T2	20	800	306
10978	市区	20kV 观山 3#站 T1	20	800	62
10979	市区	20kV 观山 4#站 T1	20	800	291
10980	市区	20kV 观山 4#站 T2	20	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
10981	市区	20kV 观山 5#站 T1	20	800	201
10982	市区	20kV 观山 5#站 T2	20	800	138
10983	市区	鸿基 27#站 T1	20	800	486
10984	市区	鸿基 27#站 T2	20	800	474
10985	市区	鸿基 28#站 T1	20	800	467
10986	市区	鸿基 28#站 T2	20	800	423
10987	市区	鸿基 29#站 T1	20	800	390
10988	市区	鸿基 29#站 T2	20	800	436
10989	市区	鸿基 30#站 T1	20	800	416
10990	市区	鸿基 30#站 T2	20	800	393
10991	市区	鸿基 31#站 T1	20	800	400
10992	市区	鸿基 31#站 T2	20	800	364
10993	市区	锡景苑 3#站 T1	10	800	414
10994	市区	锡景苑 3#站 T2	10	800	458
10995	市区	锡景苑 3#站 T3	10	800	504
10996	市区	锡景苑 3#站 T4	10	800	484
10997	市区	锡景苑 5#站 T1	10	800	397
10998	市区	锡景苑 5#站 T2	10	800	433
10999	市区	10kV 龙城 3#箱变 T1	10	630	318
11000	市区	10kV 鑫龙 4#站 T1	10	800	415
11001	市区	10kV 鑫龙 4#站 T2	10	800	407
11002	市区	10kV 溪岸 2#站 T1	10	800	291
11003	市区	10kV 溪岸 2#站 T2	10	800	345
11004	市区	10kV 溪岸 2#站 T3	10	800	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11005	市区	10kV 溪岸 2#站 T4	10	800	367
11006	市区	青山路灯配变	10	200	138
11007	市区	10kV 瑞翔 1#站 T1	10	1000	522
11008	市区	10kV 瑞翔 1#站 T2	10	1000	540
11009	市区	乙杨配变	10	200	16
11010	市区	工业三配变	10	400	79
11011	市区	10kV 剑桥 6#站 T1	10	800	542
11012	市区	10kV 剑桥 6#站 T2	10	800	610
11013	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T4	10	1000	530
11014	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T1	10	1000	514
11015	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T2	10	1000	552
11016	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T3	10	1000	495
11017	市区	10kV 马鞍苑 4#站 T4	10	1000	485
11018	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T1	10	1000	564
11019	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T2	10	1000	555
11020	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T3	10	1000	699
11021	市区	10kV 马鞍苑 5#站 T4	10	1000	624
11022	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T1	10	1000	465
11023	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T2	10	1000	538
11024	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T3	10	1000	559
11025	市区	10kV 马鞍苑 7#站 T4	10	1000	582
11026	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T1	10	1000	506
11027	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T2	10	1000	550
11028	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T3	10	1000	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11029	市区	10kV 马鞍苑 8#站 T4	10	1000	531
11030	市区	10kV 马鞍苑 9#站 T1	10	1000	442
11031	市区	10kV 马鞍苑 9#站 T2	10	1000	525
11032	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T1	10	1000	653
11033	市区	正明二配变	10	200	119
11034	市区	孟村	10	200	91
11035	市区	朱巷北	10	400	168
11036	市区	芮巷街	10	200	19
11037	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T2	10	1000	693
11038	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T3	10	1000	587
11039	市区	10kV 马鞍苑 10#站 T4	10	1000	765
11040	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T1	10	1000	723
11041	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T2	10	1000	611
11042	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T3	10	1000	673
11043	市区	10kV 马鞍苑 11#站 T4	10	1000	582
11044	市区	派出所六配变	10	400	0
11045	市区	别墅区三配变	10	200	47
11046	市区	别墅区四配变	10	200	6
11047	市区	锡西化机	10	400	50
11048	市区	龙渚三村	10	400	176
11049	市区	新瑞	10	400	131
11050	市区	10kV 御园 2#站 T1	10	800	456
11051	市区	10kV 御园 2#站 T2	10	800	540
11052	市区	峰影三	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11053	市区	10kV 香槟 5#站 T1	10	800	437
11054	市区	10kV 香槟 5#站 T2	10	800	461
11055	市区	10kV 香槟 4#站 T1	10	800	380
11056	市区	10kV 香槟 4#站 T2	10	800	396
11057	市区	10kV 香槟 4#站 T3	10	800	405
11058	市区	10kV 香槟 4#站 T4	10	800	308
11059	市区	10kV 幸福里 6#站 T1	10	800	289
11060	市区	10kV 幸福里 6#站 T2	10	800	303
11061	市区	10kV 幸福里 6#站 T3	10	800	218
11062	市区	10kV 幸福里 6#站 T4	10	800	312
11063	市区	10kV 剑桥 7#站 T1	10	630	365
11064	市区	10kV 剑桥 7#站 T2	10	630	424
11065	市区	20kV 华憬佳园 1#站 T1	20	1000	462
11066	市区	20kV 华憬佳园 1#站 T2	20	1000	449
11067	市区	20kV 华憬佳园 3#站 T1	20	800	419
11068	市区	20kV 华憬佳园 3#站 T2	20	800	324
11069	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T1	20	1000	509
11070	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T2	20	1000	500
11071	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T3	20	1000	538
11072	市区	20kV 华憬佳园 2#站 T4	20	1000	457
11073	市区	徐仙桥二	10	400	320
11074	市区	杨家旦北配变	10	200	70
11075	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T1	20	1000	498
11076	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T2	20	1000	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11077	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T3	20	1000	542
11078	市区	20kV 华憬佳园 4#站 T4	20	1000	478
11079	市区	20kV 华憬佳园 5#站 T1	20	800	386
11080	市区	20kV 华憬佳园 5#站 T2	20	800	399
11081	市区	杭巷东	10	200	123
11082	市区	文萃配变	10	400	147
11083	市区	西林六队	10	200	75
11084	市区	20kV 仙河苑 26#站 T1	20	1000	453
11085	市区	市镇六一配变	10	200	48
11086	市区	别墅北桥	10	200	17
11087	市区	10kV 天湖 2#站 T1	10	800	431
11088	市区	10kV 天湖 2#站 T2	10	800	471
11089	市区	10kV 天湖 3#站 T1	10	800	412
11090	市区	10kV 天湖 3#站 T2	10	800	468
11091	市区	10kV 天湖 3#站 T3	10	800	430
11092	市区	10kV 天湖 3#站 T4	10	800	468
11093	市区	10kV 天湖 4#站 T1	10	800	311
11094	市区	10kV 天湖 4#站 T2	10	800	372
11095	市区	20kV 仙河苑 26#站 T2	20	1000	532
11096	市区	20kV 仙河苑 26#站 T3	20	1000	692
11097	市区	20kV 雪溪苑 15#站 T2	20	800	380
11098	市区	20kV 雪溪苑 15#站 T1	20	800	375
11099	市区	长泰寺	10	200	3
11100	市区	姣家变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11101	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T1	10	1000	542
11102	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T2	10	1000	502
11103	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T3	10	1000	528
11104	市区	10kV 马鞍苑 2#站 T4	10	1000	553
11105	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T1	10	1000	540
11106	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T2	10	1000	471
11107	市区	10kV 马鞍苑 3#站 T3	10	1000	569
11108	市区	建南二配变	10	400	305
11109	市区	20kV 悦园 2#站 T1	20	800	367
11110	市区	20kV 悦园 2#站 T2	20	800	353
11111	市区	20kV 大渲 2#站 T1	20	800	391
11112	市区	20kV 大渲 2#站 T2	20	800	410
11113	市区	10kV 沙泾 1#箱变 T1	10	630	356
11114	市区	10kV 鸿基 32#站 T1	10	800	338
11115	市区	10kV 鸿基 32#站 T2	10	800	360
11116	市区	10kV 鸿基 33#站 T1	10	800	391
11117	市区	10kV 鸿基 33#站 T2	10	800	400
11118	市区	20kV 玉兰 13#站 T1	20	800	343
11119	市区	20kV 玉兰 13#站 T2	20	800	358
11120	市区	20kV 玉兰 14#站 T1	20	800	286
11121	市区	20kV 玉兰 14#站 T2	20	800	364
11122	市区	20kV 玉兰 15#站 T1	20	800	476
11123	市区	20kV 玉兰 15#站 T2	20	800	525
11124	市区	20kV 玉兰 15#站 T3	20	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11125	市区	20kV 玉兰 15#站 T4	20	800	346
11126	市区	20kV 玉兰 16#站 T1	20	800	409
11127	市区	20kV 玉兰 16#站 T2	20	800	432
11128	市区	20kV 信诚 5#站 T1	20	800	408
11129	市区	20kV 信诚 5#站 T2	20	800	321
11130	市区	20kV 信诚 6#站 T1	20	800	407
11131	市区	20kV 信诚 6#站 T2	20	800	459
11132	市区	20kV 信诚 6#站 T3	20	800	398
11133	市区	20kV 信诚 6#站 T4	20	800	420
11134	市区	20kV 魅力 9#站 T1	20	1000	587
11135	市区	20kV 魅力 9#站 T2	20	1000	602
11136	市区	20kV 鸿基 34#站 T2	20	800	364
11137	市区	20kV 鸿基 34#站 T1	20	800	375
11138	市区	10kV 栖霞站 T1	10	1000	480
11139	市区	10kV 栖霞站 T2	10	1000	445
11140	市区	10kV 栖霞 2#站 T1	10	800	375
11141	市区	10kV 栖霞 2#站 T2	10	800	378
11142	市区	10kV 栖霞 3#站 T1	10	800	443
11143	市区	10kV 栖霞 3#站 T2	10	800	404
11144	市区	后沙滩	10	400	73
11145	市区	20kV 贡湖苑 9#站 T1	20	800	505
11146	市区	20kV 贡湖苑 9#站 T2	20	800	468
11147	市区	20kV 贡湖苑 11#站 T1	20	1000	465
11148	市区	20kV 贡湖苑 11#站 T2	20	1000	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11149	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T1	20	800	421
11150	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T2	20	800	441
11151	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T3	20	800	525
11152	市区	20kV 贡湖苑 10#站 T4	20	800	498
11153	市区	金村二配变	10	200	87
11154	市区	张巷四	10	400	227
11155	市区	20kV 天鹅 25#站 T1	20	800	475
11156	市区	20kV 天鹅 25#站 T2	20	800	334
11157	市区	20kV 天鹅 25#站 T3	20	800	450
11158	市区	20kV 天鹅 25#站 T4	20	800	367
11159	市区	20kV 天鹅 26#站 T1	20	800	328
11160	市区	20kV 天鹅 26#站 T2	20	800	368
11161	市区	20kV 东顾巷 2#站 T2	20	1000	548
11162	市区	10kV 檀溪湾 13#箱变 T1	10	630	254
11163	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T1	10	800	421
11164	市区	孙楼巷三配变	10	400	192
11165	市区	10kV 香阁豪庭 1#站 T4	10	800	574
11166	市区	10kV 羊歧 1#箱变 T1	10	630	312
11167	市区	20kV 绿郡 7#站 T4	20	800	532
11168	市区	20kV 绿郡 7#站 T2	20	800	499
11169	市区	20kV 绿郡 7#站 T1	20	800	548
11170	市区	20kV 绿郡 7#站 T3	20	800	550
11171	市区	20kV 吴都雅苑 3#站 T3	20	800	230
11172	市区	荣院配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11173	市区	10kV 金茂府 5#站 T1	10	800	538
11174	市区	20kV 兴想 16#站 T4	20	800	361
11175	市区	10kV 圣芭 11#站 T4	10	800	595
11176	市区	20kV 畅意雅院 4#站 T3	20	800	136
11177	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T2	20	800	349
11178	市区	10kV 灵达 1#箱变 T1	10	400	261
11179	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T1	20	800	626
11180	市区	软包配变	10	400	0
11181	市区	南方物流配变	10	400	0
11182	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T2	20	800	436
11183	市区	10kV 栖庭 4#站 T2	10	800	462
11184	市区	10kV 纺工 1#箱变 T1	10	630	225
11185	市区	站头变二变	10	400	9
11186	市区	仙河村三配变	10	400	163
11187	市区	10kV 印湖 3#站 T1	10	800	79
11188	市区	10kV 印湖 3#站 T2	10	800	198
11189	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T3	20	800	487
11190	市区	10kV 福安状元里 3#站 T2	10	800	563
11191	市区	10kV 印湖 4#站 T1	10	800	362
11192	市区	10kV 印湖 4#站 T3	10	800	389
11193	市区	10kV 印湖 4#站 T4	10	800	412
11194	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T4	20	800	387
11195	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T4	20	800	434
11196	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T4	20	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11197	市区	10kV 印湖 4#站 T2	10	800	354
11198	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T2	20	800	308
11199	市区	10kV 印湖 2#站 T2	10	800	391
11200	市区	张典桥配变	10	400	99
11201	市区	10kV 灵达 6#箱变 T1	10	630	484
11202	市区	20kV 畅意雅院 5#站 T1	20	800	537
11203	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T4	20	800	340
11204	市区	景秀苑	10	400	198
11205	市区	陈多加二配变	10	400	0
11206	市区	10kV 水榭天成 2#站 T3	10	800	498
11207	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2	10	800	579
11208	市区	10kV 铂庭 4#站 T1	10	800	401
11209	市区	20kV 祥翼 4#站 T2	20	800	367
11210	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T2	20	800	381
11211	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T2	10	800	515
11212	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T1	10	800	425
11213	市区	10kV 蔡皇 1#箱变 T1	10	630	449
11214	市区	10kV 湖山 1#箱变 T1	10	630	344
11215	市区	10kV 西园 12#箱变 T1	10	630	449
11216	市区	梁溪市政工程配变	10	400	0
11217	市区	20kV 悦园 3#站 T1	20	800	304
11218	市区	20kV 悦园 3#站 T3	20	800	475
11219	市区	20kV 悦园 3#站 T4	20	800	443
11220	市区	20kV 悦园 3#站 T2	20	800	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11221	市区	10kV 文旅城 22#站 T3	10	800	391
11222	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T2	10	800	620
11223	市区	潭泾圩配变	10	400	260
11224	市区	10kV 景苑 6#站 T1	10	800	498
11225	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T1	10	800	424
11226	市区	砖瓦厂五配变	10	400	0
11227	市区	严埭河北巷	10	400	204
11228	市区	西大房三配变	10	200	157
11229	市区	晏家湾配变	10	400	221
11230	市区	陆皮桥二配变	10	400	289
11231	市区	山前巷配变	10	400	237
11232	市区	杨巷	10	400	176
11233	市区	蓉鹿村青店巷	10	200	54
11234	市区	后斗配变	10	400	18
11235	市区	斗北配变	10	200	0
11236	市区	朱北二配变	10	200	51
11237	市区	10kV 羊尖 3#站 T1	10	800	385
11238	市区	10kV 羊尖 3#站 T2	10	800	394
11239	市区	巫东二配变	10	400	0
11240	市区	西场南配变	10	200	104
11241	市区	圩库村委二配变	10	400	27
11242	市区	春象树二配变	10	400	266
11243	市区	春合苑三	10	200	34
11244	市区	10kV 羊尖 4#站 T1	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11245	市区	10kV 羊尖 4#站 T2	10	800	439
11246	市区	三联村二配变	10	400	14
11247	市区	10kV 天郡 2#站 T1	10	800	372
11248	市区	10kV 天郡 3#站 T1	10	800	367
11249	市区	10kV 天郡 3#站 T2	10	800	274
11250	市区	10kV 天郡 4#站 T1	10	800	286
11251	市区	10kV 天郡 4#站 T2	10	800	346
11252	市区	市民广场	10	400	217
11253	市区	江家塘	10	200	16
11254	市区	10kV 天郡 2#站 T2	10	800	325
11255	市区	后张配变	10	400	109
11256	市区	孙家圩配变	10	200	9
11257	市区	何家坝	10	200	63
11258	市区	宅基上	10	200	34
11259	市区	田庄朗	10	200	96
11260	市区	里河西	10	200	38
11261	市区	10kV 尚书苑 4#站 T1	10	800	406
11262	市区	10kV 尚书苑 4#站 T2	10	800	478
11263	市区	严巷村	10	400	100
11264	市区	10kV 尚书苑 5#站 T1	10	800	400
11265	市区	10kV 尚书苑 5#站 T2	10	800	256
11266	市区	周中配变	10	400	130
11267	市区	10kV 云林苑 7#站 T1	10	630	370
11268	市区	10kV 云林苑 7#站 T2	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11269	市区	东张二配变	10	200	75
11270	市区	汗庄桥配变	10	400	64
11271	市区	三泾桥配变	10	400	213
11272	市区	朝东巷二变	10	400	0
11273	市区	嵩山巷二配变	10	400	219
11274	市区	窑场队配变	10	200	0
11275	市区	老东街	10	400	224
11276	市区	10kV 明瑞花园 1#站 T1	10	800	322
11277	市区	10kV 明瑞花园 1#站 T2	10	800	282
11278	市区	甘露社区配变	10	200	0
11279	市区	沈家庄二配变	10	400	81
11280	市区	市镇东三配变	10	200	55
11281	市区	市镇东四配变	10	200	54
11282	市区	许中配变	10	400	251
11283	市区	昕湖坊 1#站 T2	10	500	260
11284	市区	10kV 香花 4#站 T1	10	800	449
11285	市区	10kV 香花 4#站 T2	10	800	377
11286	市区	杨树下四配变	10	200	52
11287	市区	朱青庄三配变	10	200	34
11288	市区	曹墩上二配变	10	200	72
11289	市区	精装二配变	10	400	0
11290	市区	庙南配变	10	400	158
11291	市区	冯南	10	400	0
11292	市区	石河岸	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11293	市区	曹家塘三	10	200	0
11294	市区	大河头三配变	10	200	125
11295	市区	钱西三配变	10	200	79
11296	市区	红星配变	10	400	0
11297	市区	新区三配变	10	400	183
11298	市区	三育配变	10	400	175
11299	市区	迎龙队配变	10	200	46
11300	市区	沈家巷二	10	200	18
11301	市区	顾家里二配变	10	200	65
11302	市区	茅庄小街配变	10	400	13
11303	市区	菜场十一配变	10	400	49
11304	市区	高东配变	10	400	0
11305	市区	谢埭塘二配变	10	400	118
11306	市区	坝头西配变	10	200	5
11307	市区	顾更上	10	200	148
11308	市区	10kV 芙蓉 6#站 T1	10	630	291
11309	市区	10kV 芙蓉 6#站 T2	10	630	277
11310	市区	10kV 芙蓉 7#站 T1	10	800	414
11311	市区	10kV 芙蓉 8#站 T1	10	800	424
11312	市区	羊严配变	10	400	185
11313	市区	邬家西配变	10	200	54
11314	市区	10kV 鹅湖 2#站 T1	10	1000	474
11315	市区	10kV 鹅湖 2#站 T2	10	1000	231
11316	市区	北街六配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11317	市区	田西巷	10	400	0
11318	市区	蒋西配变	10	400	192
11319	市区	毛东配变	10	200	11
11320	市区	王家场二配变	10	400	24
11321	市区	王家塘二配变	10	200	51
11322	市区	夏更南配变	10	200	25
11323	市区	南荡角配变	10	200	7
11324	市区	邹更上二配变	10	400	57
11325	市区	窦北	10	400	234
11326	市区	李家二	10	200	40
11327	市区	牛塘变	10	400	123
11328	市区	新建电站配变	10	400	84
11329	市区	城南配变	10	400	0
11330	市区	陆南配变	10	200	67
11331	市区	宏诚 1#站 T1	10	800	410
11332	市区	宏诚 1#站 T2	10	800	320
11333	市区	横河陆家二配变	10	200	25
11334	市区	居民二村三配变	10	400	144
11335	市区	北南巷三配变	10	400	141
11336	市区	丽安社区配变	10	200	48
11337	市区	李巷十配变	10	200	64
11338	市区	和薛配变	10	400	0
11339	市区	摇唐东配变	10	200	26
11340	市区	李巷九配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11341	市区	宝林配变	10	400	49
11342	市区	殷西	10	400	249
11343	市区	天东	10	200	0
11344	市区	10kV 宏普 2#箱变 T1	10	630	206
11345	市区	10kV 怀仁 2#站 T1	10	800	259
11346	市区	10kV 怀仁 2#站 T2	10	800	435
11347	市区	10kV 怀仁 3#站 T3	10	800	408
11348	市区	10kV 怀仁 3#站 T1	10	800	413
11349	市区	10kV 怀仁 3#站 T2	10	800	408
11350	市区	10kV 怀仁 3#站 T4	10	800	378
11351	市区	严家庄二配变	10	200	74
11352	市区	黄土塘北配变	10	400	254
11353	市区	居住区三配变	10	400	95
11354	市区	小桥头八配变	10	200	37
11355	市区	鞋叁配变	10	200	160
11356	市区	10kV 怡丰苑 1#站 T1	10	1000	548
11357	市区	10kV 怡丰苑 1#站 T2	10	1000	512
11358	市区	石浜配变	10	200	0
11359	市区	沿东配变	10	200	44
11360	市区	山庄配变	10	200	72
11361	市区	姚家配变	10	400	205
11362	市区	廉家二配变	10	200	64
11363	市区	振新路二配变	10	400	58
11364	市区	10kV 港通 1#箱变 T1	10	630	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11365	市区	谢家湾配变	10	200	44
11366	市区	尤介里配变	10	200	2
11367	市区	大珠桥配变	10	200	0
11368	市区	张毛房配变	10	400	266
11369	市区	双泾桥二配变	10	400	98
11370	市区	学前二配变	10	200	97
11371	市区	浩田里配变	10	200	20
11372	市区	东湖一村配变	10	200	13
11373	市区	农贸三配变	10	400	75
11374	市区	10kV 伯仕苑 1#站 T1	10	800	318
11375	市区	10kV 伯仕苑 1#站 T2	10	800	212
11376	市区	吴成	10	200	33
11377	市区	新巷六配变	10	400	140
11378	市区	居住区四配变	10	200	83
11379	市区	杨伞配变	10	200	39
11380	市区	华野新村配变	10	200	0
11381	市区	荷花池二配变	10	400	195
11382	市区	10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	429
11383	市区	东陈新村	10	400	102
11384	市区	鸿景 3#站 T1	10	800	256
11385	市区	鸿景 3#站 T2	10	800	176
11386	市区	鸿景 4#站 T1	10	800	224
11387	市区	河东八配变	10	200	21
11388	市区	惠巷上二	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11389	市区	氧化锌厂配变	10	400	163
11390	市区	蚕种场三配变	10	200	68
11391	市区	甘虞配变	10	400	140
11392	市区	唐东配变	10	400	135
11393	市区	河北巷二配变	10	400	259
11394	市区	丰田 4#站 T1	10	800	434
11395	市区	丰田 4#站 T2	10	800	435
11396	市区	丰田 5#站 T1	10	800	418
11397	市区	丰田 5#站 T2	10	800	383
11398	市区	丰田 6#站 T1	10	800	422
11399	市区	丰田 6#站 T2	10	800	424
11400	市区	10kV 丰田 7#站 T1	10	800	414
11401	市区	10kV 丰田 7#站 T2	10	800	400
11402	市区	丰田 8#站 T1	10	800	437
11403	市区	丰田 8#站 T2	10	800	434
11404	市区	世锦 2#站 T1	10	800	373
11405	市区	世锦 2#站 T2	10	800	324
11406	市区	世锦 3#站 T1	10	800	444
11407	市区	世锦 3#站 T2	10	800	417
11408	市区	董家里三配变	10	200	68
11409	市区	高田上三配变	10	200	0
11410	市区	西巷三	10	400	154
11411	市区	张步桥配变	10	400	51
11412	市区	肖家桥四配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11413	市区	界河	10	400	135
11414	市区	塘中西配变	10	200	30
11415	市区	鸿景 4#站 T2	10	800	231
11416	市区	水岸 11#站 T2	10	800	453
11417	市区	水岸 11#站 T4	10	800	217
11418	市区	水岸 11#站 T3	10	800	178
11419	市区	水岸 11#站 T1	10	800	401
11420	市区	水岸 12#站 T1	10	800	285
11421	市区	水岸 12#站 T3	10	800	422
11422	市区	水岸 12#站 T2	10	800	325
11423	市区	水岸 12#站 T4	10	800	418
11424	市区	水岸 13#站 T1	10	1000	548
11425	市区	水岸 13#站 T2	10	1000	532
11426	市区	水岸 14#站 T3	10	800	378
11427	市区	水岸 14#站 T1	10	800	381
11428	市区	水岸 14#站 T2	10	800	396
11429	市区	水岸 14#站 T4	10	800	421
11430	市区	水岸 15#站 T1	10	1000	199
11431	市区	水岸 15#站 T2	10	1000	455
11432	市区	豪普二配变	10	400	97
11433	市区	10kV 宏普 1#箱变 T1	10	630	0
11434	市区	泾变配变	10	400	169
11435	市区	河东九配变	10	200	0
11436	市区	人民桥配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11437	市区	朱家里一配变	10	400	126
11438	市区	立新五配变	10	400	31
11439	市区	河北四配变	10	400	210
11440	市区	周北配变	10	200	0
11441	市区	10kV 周家角 1#箱变 T1	10	630	426
11442	市区	育秧厂二配变	10	400	206
11443	市区	10kV 泉商#1 站 T1	10	800	284
11444	市区	10kV 泉商#1 站 T2	10	800	348
11445	市区	10kV 泉商#2 站 T1	10	800	387
11446	市区	10kV 泉商#2 站 T2	10	800	424
11447	市区	安镇充配变	10	200	116
11448	市区	10kV 丰泰 1#箱变 T1	10	630	348
11449	市区	10kV 广电 3#箱变 T1	10	630	154
11450	市区	10kV 山泉 1#箱变 T1	10	630	112
11451	市区	10kV 雷鑫 1#箱变 T1	10	630	477
11452	市区	10kV 鸿雅 3#站 T2	10	800	427
11453	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T3	10	1000	158
11454	市区	马泾桥三配变	10	400	76
11455	市区	10kV 芙蓉 13#站 T3	10	800	502
11456	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T4	10	800	373
11457	市区	10kV 羊尖 5#站 T3	10	800	443
11458	市区	庄桥村	10	400	280
11459	市区	苏巷	10	400	275
11460	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T2	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11461	市区	临壹配变	10	400	79
11462	市区	10kV 东港 3#站 T2	10	800	531
11463	市区	10kV 东港 3#站 T3	10	800	464
11464	市区	10kV 东港 3#站 T4	10	800	473
11465	市区	桑达园五配变	10	400	125
11466	市区	桑达一区配变	10	400	164
11467	市区	10kV 水榭 5#箱变 T1	10	630	251
11468	市区	10kV 查镇 11#箱变 T1	10	630	351
11469	市区	10kV 水岸五区 3#站 T1	10	800	426
11470	市区	10kV 金锡苑 3#站 T2	10	1000	800
11471	市区	10kV 山河福邸 3#站 T2	10	800	513
11472	市区	10kV 春和景明 2#站 T3	10	800	526
11473	市区	菲妮服饰配变	10	400	162
11474	市区	10kV 山南 3#箱变 T1	10	630	43
11475	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T1	10	630	0
11476	市区	毛条一配变	10	400	97
11477	市区	新泾坝配变	10	400	113
11478	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T1	10	800	351
11479	市区	市镇西桥二配变	10	400	199
11480	市区	山联村泵站配变	10	400	267
11481	市区	10kV 团北 4#箱变 T1	10	630	93
11482	市区	星光锁厂配变	10	400	125
11483	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T3	10	800	374
11484	市区	北舍三配变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11485	市区	10kV 汇智科创站 T4	10	800	398
11486	市区	老街学配变	10	400	88
11487	市区	张南三变	10	400	116
11488	市区	何家桥	10	400	48
11489	市区	庄湾 1#	10	400	210
11490	市区	东山村二配变	10	200	53
11491	市区	曹慕塘二配变	10	400	248
11492	市区	黄泥三配变	10	400	36
11493	市区	10kV 水岸五区 5#站 T1	10	800	525
11494	市区	10kV 竹园 6#站 T1	10	800	332
11495	市区	10kV 竹园 6#站 T2	10	800	270
11496	市区	10kV 竹园 6#站 T3	10	800	402
11497	市区	10kV 竹园 6#站 T4	10	800	406
11498	市区	通辉配变	10	400	50
11499	市区	曹庄西巷配变	10	400	14
11500	市区	国奥服饰配变	10	400	66
11501	市区	杜铁村二配变	10	400	0
11502	市区	圩库村委一配变	10	400	128
11503	市区	南场二配变	10	400	150
11504	市区	旺巷配变	10	400	54
11505	市区	港昌配变	10	400	111
11506	市区	东盛二配变	10	200	38
11507	市区	蒋梅棚配变	10	400	144
11508	市区	北市弄配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11509	市区	渡外圩配变	10	200	22
11510	市区	赵更上三配变	10	200	33
11511	市区	金露配变	10	400	34
11512	市区	假山配变	10	200	79
11513	市区	白洋里配变	10	200	25
11514	市区	袁南配变	10	200	51
11515	市区	兴前配变	10	400	235
11516	市区	水庄东村配变	10	200	80
11517	市区	电化村二配变	10	200	9
11518	市区	云林苑 6#站 T1	10	800	387
11519	市区	云林苑 6#站 T2	10	800	422
11520	市区	西坝头二配变	10	200	56
11521	市区	南窑二配变	10	200	69
11522	市区	坝头配变	10	200	45
11523	市区	南荡二配变	10	200	48
11524	市区	前湾四配变	10	200	84
11525	市区	吴戴街配变	10	400	142
11526	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T2	10	800	233
11527	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T3	10	800	238
11528	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T1	10	800	268
11529	市区	张东	10	400	44
11530	市区	桥头里二配变	10	400	0
11531	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T1	10	630	0
11532	市区	10kV 杨亭 10#箱变 T1	10	630	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11533	市区	杨陆巷新配变	10	200	0
11534	市区	京西	10	400	121
11535	市区	河西庄配变	10	400	108
11536	市区	云林苑 5# 站 T1	10	800	324
11537	市区	云林苑 5# 站 T2	10	800	282
11538	市区	戴家塘二配变	10	400	52
11539	市区	短蛇巷	10	400	168
11540	市区	王介场配变	10	200	10
11541	市区	红新配变	10	400	177
11542	市区	西周巷二配变	10	400	50
11543	市区	中东配变	10	400	0
11544	市区	吴更上二配变	10	400	171
11545	市区	祝家里二配变	10	200	64
11546	市区	高额电站配变	10	200	54
11547	市区	摇金岸二配变	10	200	36
11548	市区	菜场五配变	10	400	212
11549	市区	菜场六配变	10	200	85
11550	市区	前湾二变	10	200	52
11551	市区	东廊路	10	200	81
11552	市区	天佑配变	10	400	13
11553	市区	下连塘	10	200	10
11554	市区	水岸 2#站 002003	10	1000	308
11555	市区	10kV 水岸 2#站 005004	10	1000	392
11556	市区	安新壹配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11557	市区	10kV 水岸 3#站 T1	10	1000	418
11558	市区	10kV 水岸 3#站 T2	10	1000	245
11559	市区	渔业村一配变	10	400	152
11560	市区	窑厂二配变	10	400	0
11561	市区	塘南陈家配变	10	200	0
11562	市区	养猪场配变	10	200	40
11563	市区	乔巷菜场配变	10	400	53
11564	市区	前埏头配变	10	400	201
11565	市区	王更巷一	10	400	17
11566	市区	田七房配变	10	400	231
11567	市区	王西配变	10	400	74
11568	市区	后戴湾配变	10	200	33
11569	市区	嵩山街二配变	10	400	106
11570	市区	云林苑一期 1 号站 T1	10	1000	126
11571	市区	云林苑一期 1 号站 T2	10	1000	11
11572	市区	云林苑一期 1 号站 T3	10	1000	426
11573	市区	云林苑一期 2 号站 T1	10	1000	0
11574	市区	云林苑一期 2 号站 T2	10	1000	241
11575	市区	云林苑一期 2 号站 T3	10	1000	377
11576	市区	10kV 嘉城 1#站 T1	10	1000	234
11577	市区	泾南	10	400	0
11578	市区	锡东大道配变	10	200	70
11579	市区	斗山花园 1 号站 T1	10	630	149
11580	市区	前巷五配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11581	市区	泾南新村	10	400	39
11582	市区	小庄里 1	10	400	22
11583	市区	南寺头配变	10	200	82
11584	市区	渔业大队配变	10	400	0
11585	市区	杨家二配变	10	200	0
11586	市区	杨树乙配变	10	400	18
11587	市区	水产公司二配变	10	200	0
11588	市区	春江花园 13#站 T1	10	1000	375
11589	市区	春江花园 13#站 T2	10	1000	352
11590	市区	洋河头	10	400	88
11591	市区	肖庄南配变	10	400	196
11592	市区	春江花园 14#站 T1	10	1000	321
11593	市区	春江花园 14#站 T2	10	1000	454
11594	市区	春江花园 15#站 T1	10	1000	23
11595	市区	春江花园 15#站 T2	10	1000	346
11596	市区	南华四配变	10	400	258
11597	市区	香花苑站 T1	10	800	342
11598	市区	张巷十四配变	10	200	0
11599	市区	邵巷配变	10	200	35
11600	市区	唐家二配变	10	400	160
11601	市区	望泥河配变	10	200	36
11602	市区	菜一配变	10	400	186
11603	市区	舍河头	10	200	36
11604	市区	濮更巷配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11605	市区	后庄巷配变	10	200	20
11606	市区	东环二配变	20	200	142
11607	市区	学海东路配变	10	400	158
11608	市区	鑫安花园 8 号站 T1	10	1000	284
11609	市区	鑫安花园 8 号站 T2	10	1000	406
11610	市区	鑫安花园 9 号站 T1	10	1000	199
11611	市区	鑫安花园 9 号站 T2	10	1000	67
11612	市区	鑫安花园 10 号站 T1	10	1000	264
11613	市区	鑫安花园 10 号站 T2	10	1000	483
11614	市区	鑫安花园 10 号站 T3	10	1000	177
11615	市区	红旗队配变	10	400	53
11616	市区	锦湖苑站 T1	10	800	240
11617	市区	10kV 新湖苑 1#站 T1	10	800	396
11618	市区	10kV 新湖苑 1#站 T2	10	800	321
11619	市区	10kV 新湖苑 1#站 T3	10	800	320
11620	市区	华乾配变	10	400	166
11621	市区	10kV 新湖苑 2#站 T1	10	800	200
11622	市区	10kV 新湖苑 2#站 T3	10	800	166
11623	市区	浦巷二	10	200	12
11624	市区	友谊 4 # 箱变 T1	10	400	23
11625	市区	春江花园 16#站 T1	10	800	405
11626	市区	春江花园 16#站 T2	10	800	237
11627	市区	新塘西村朝东配变	20	400	27
11628	市区	土塘村委配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11629	市区	宿舍区	10	400	0
11630	市区	思北配变	10	200	0
11631	市区	后桥二配变	10	200	0
11632	市区	袁土坝配变	10	200	5
11633	市区	马路里配变	10	200	18
11634	市区	锦旺苑 1 号站 T2	10	800	207
11635	市区	锦旺苑 1 号站 T3	10	800	215
11636	市区	锦旺苑 2 号站 T1	10	1000	229
11637	市区	锦旺苑 2 号站 T2	10	1000	228
11638	市区	锦旺苑 1 号站 T1	10	800	158
11639	市区	金锡线 2#箱变 T1	10	630	23
11640	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T3	10	800	429
11641	市区	10kV 厚德 5#箱变 T1	10	630	293
11642	市区	苗圃配变	10	200	7
11643	市区	隆达苑配变	10	400	78
11644	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T2	10	800	390
11645	市区	10kV 玖里映月 3#站 T1	10	800	418
11646	市区	徐家巷配变	10	200	20
11647	市区	河东配变	10	200	40
11648	市区	唐家塘配变	10	400	0
11649	市区	10kV 五彩 5#站 T3	10	800	156
11650	市区	10kV 五彩 5#站 T2	10	800	185
11651	市区	10kV 五彩 5#站 T4	10	800	274
11652	市区	10kV 五彩 5#站 T1	10	800	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11653	市区	后前二配变	10	400	142
11654	市区	活动室配变	10	400	47
11655	市区	花木场配变	10	400	153
11656	市区	杨树下二配变	10	400	240
11657	市区	朱青庄东配变	10	400	36
11658	市区	陆家庄	10	200	20
11659	市区	里泾配变	10	200	128
11660	市区	斗中	10	400	162
11661	市区	楼下配变	10	400	116
11662	市区	松江里配变	10	200	55
11663	市区	李家塘二配变	10	200	37
11664	市区	西庄变配变	10	200	0
11665	市区	永远配变	10	200	0
11666	市区	开发配变	10	400	0
11667	市区	西庄中配变	10	200	0
11668	市区	隽府 4# 站 T1	10	800	87
11669	市区	隽府 4# 站 T2	10	800	13
11670	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T4	10	800	492
11671	市区	隽府 5# 站 T1	10	800	132
11672	市区	隽府 5# 站 T2	10	800	130
11673	市区	10kV 水岸五区 10#站 T2	10	800	583
11674	市区	张泾小学	10	400	228
11675	市区	10kV 锦明 1#箱变 T1	10	630	224
11676	市区	新庄小区配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11677	市区	东湖苑二配变	10	400	10
11678	市区	新屯村二配变	10	400	258
11679	市区	怡景苑 3 号站 T1	10	800	167
11680	市区	怡景苑 3 号站 T2	10	800	140
11681	市区	怡景苑 4 号站 T1	10	800	226
11682	市区	怡景苑 4 号站 T2	10	800	254
11683	市区	10kV 月溪花苑站 T1	10	500	199
11684	市区	10kV 月溪花苑站 T2	10	500	215
11685	市区	中窑 2	10	400	151
11686	市区	10kV 玖里湾 7#站 T2	10	800	422
11687	市区	人武部配变	10	400	181
11688	市区	杨家里九变配变	10	400	119
11689	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T1	10	800	442
11690	市区	10kV 东璟 24#站 T3	10	800	620
11691	市区	俞更巷二配变	10	200	15
11692	市区	顺祥环保配变	10	400	0
11693	市区	泾新范南二配变	10	400	0
11694	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T2	10	800	413
11695	市区	张更巷三配变	10	400	242
11696	市区	市镇三十六配变	10	400	118
11697	市区	南底田配变	10	400	281
11698	市区	10kV 云溪人家 5#站 T2	10	800	559
11699	市区	山联村配变	10	400	320
11700	市区	张马桥二配变	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11701	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T2	10	800	508
11702	市区	廊下镇二配变	10	400	160
11703	市区	桑达园一配变	10	400	192
11704	市区	居委三配变	10	400	0
11705	市区	东亭居委三配变	10	400	132
11706	市区	包巷配变	10	400	44
11707	市区	荷花池四配变	10	400	204
11708	市区	柳更上四配变	10	400	173
11709	市区	吉飞配变	10	400	319
11710	市区	10kV 源筑 10#站 T2	10	800	234
11711	市区	朱更配变	10	200	100
11712	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T1	10	800	498
11713	市区	湾头上配变	10	400	145
11714	市区	10kV 杨亭 11#箱变 T1	10	630	344
11715	市区	陆家巷贰甲配变	10	400	138
11716	市区	工业	10	400	0
11717	市区	10kV 兰香和园 2#站 T2	10	800	571
11718	市区	坝里桥宏达配变	10	400	207
11719	市区	新屯村四配变	10	400	113
11720	市区	市镇中安配变	10	400	138
11721	市区	10kV 水岸五区 5#站 T4	10	800	514
11722	市区	10kV 宏诚 6#站 T3	10	800	452
11723	市区	八队二配变	10	400	42
11724	市区	10kV 友谊 5#箱变 T1	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11725	市区	中宅配变	10	400	199
11726	市区	蒋东村配变	10	200	90
11727	市区	市镇东十四配变	10	400	62
11728	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T4	10	800	495
11729	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T1	10	800	420
11730	市区	施东配变	10	400	125
11731	市区	宛北站配变	10	400	22
11732	市区	10kV 宏诚 9#站 T4	10	800	431
11733	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T2	10	800	613
11734	市区	10kV 新都苑 5#站 T1	10	800	405
11735	市区	10kV 新都苑 5#站 T2	10	800	372
11736	市区	10kV 新都苑 6#站 T1	10	800	404
11737	市区	10kV 新都苑 6#站 T2	10	800	409
11738	市区	10kV 玖里湾 6#站 T4	10	800	474
11739	市区	10kV 新都苑 7#站 T1	10	800	398
11740	市区	10kV 新都苑 7#站 T2	10	800	443
11741	市区	10kV 源筑 5#站 T1	10	800	321
11742	市区	10kV 源筑 5#站 T2	10	800	387
11743	市区	新桥二十配变	10	200	153
11744	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T2	10	800	457
11745	市区	10kV 春雷苑 8#站 T2	10	800	552
11746	市区	10kV 新都苑 8#站 T1	10	800	403
11747	市区	10kV 新都苑 8#站 T2	10	800	338
11748	市区	坟上浩桥配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11749	市区	10kV 映月 2#站 T1	10	800	384
11750	市区	10kV 源筑 6#站 T1	10	800	379
11751	市区	10kV 源筑 6#站 T3	10	800	350
11752	市区	10kV 源筑 6#站 T4	10	800	364
11753	市区	10kV 源筑 6#站 T2	10	800	350
11754	市区	新屯村五配变	10	400	118
11755	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T4	10	800	441
11756	市区	柏桥二配变	10	400	137
11757	市区	洞桥浜三配变	10	400	0
11758	市区	五星一配变	10	400	167
11759	市区	10kV 明蕴 4#箱变 T1	10	630	188
11760	市区	庄里九配变	10	400	96
11761	市区	10kV 映月 2#站 T2	10	800	387
11762	市区	10kV 仓实 2#站 T4	10	800	558
11763	市区	10kV 富村 4#箱变 T1	10	630	162
11764	市区	10kV 胜利 4#箱变 T1	10	400	147
11765	市区	庄桥小区四配变	10	400	0
11766	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T2	10	800	618
11767	市区	10kV 东鹏 6#箱变 T1	10	630	388
11768	市区	10kV 映月 3#站 T1	10	800	367
11769	市区	10kV 映月 3#站 T2	10	800	354
11770	市区	福达三配变	10	400	72
11771	市区	松芝村配变	10	400	71
11772	市区	裕蓉名邸 2#站 T3	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11773	市区	医院八配变	10	400	228
11774	市区	市镇月溪配变	10	400	125
11775	市区	排涝乙配变	10	400	8
11776	市区	周家里一配变	10	400	122
11777	市区	居民新村三配变	10	400	165
11778	市区	10kV 安瑞 6#站 T1	10	800	324
11779	市区	10kV 安瑞 6#站 T2	10	800	356
11780	市区	10kV 安瑞 6#站 T3	10	800	383
11781	市区	10kV 安瑞 6#站 T4	10	800	355
11782	市区	10kV 映月 4#站 T1	10	800	325
11783	市区	10kV 映月 4#站 T2	10	800	394
11784	市区	东水渠配变	10	400	82
11785	市区	荡里	10	200	15
11786	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T2	10	800	404
11787	市区	10kV 东柏 10#箱变 T1	10	630	503
11788	市区	市镇十八配变	10	400	0
11789	市区	10kV 映月 5#站 T1	10	800	374
11790	市区	10kV 映月 5#站 T2	10	800	264
11791	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T4	10	800	543
11792	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T1	10	800	470
11793	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T2	10	800	342
11794	市区	10kV 富村 6#箱变 T1	10	400	90
11795	市区	胶东大队二配变	10	400	260
11796	市区	10kV 鑫泰苑 1#站 T1	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11797	市区	10kV 鑫泰苑 1#站 T2	10	800	462
11798	市区	骆家巷二配变	10	400	28
11799	市区	10kV 尚书苑 11#站 T4	10	800	527
11800	市区	粮站十四配变	10	400	127
11801	市区	花家桥配变	10	400	143
11802	市区	金三角二配变	10	200	144
11803	市区	村委十配变	10	400	0
11804	市区	小陈巷五配变	10	400	151
11805	市区	胜利一配变	10	400	285
11806	市区	李巷六变	10	400	78
11807	市区	10kV 东港 3#站 T1	10	800	480
11808	市区	10kV 五彩 2#站 T2	10	800	138
11809	市区	10kV 五彩 2#站 T1	10	800	351
11810	市区	宿舍区三配变	10	400	96
11811	市区	裕蓉名邸 2#站 T2	10	800	362
11812	市区	10kV 水岸五区 10#站 T1	10	800	603
11813	市区	10kV 柳庄 1#箱变 T1	10	630	289
11814	市区	10kV 蒲田 3#箱变 T1	10	630	399
11815	市区	10kV 五彩 3#站 T1	10	800	198
11816	市区	10kV 五彩 3#站 T2	10	800	154
11817	市区	石桥西	10	400	15
11818	市区	曹更巷二配变	10	400	132
11819	市区	10kV 万业 10#站 T1	10	800	402
11820	市区	农服单六配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11821	市区	羊严三配变	10	400	201
11822	市区	10kV 尤介 1#箱变 T1	10	400	237
11823	市区	10kV 云溪人家 6#站 T3	10	800	552
11824	市区	10kV 东柏 9#箱变 T1	10	630	503
11825	市区	浒塘三配变	10	400	183
11826	市区	10kV 香堤 3#站 T1	10	800	402
11827	市区	10kV 香堤 3#站 T3	10	800	342
11828	市区	10kV 香堤 3#站 T4	10	800	333
11829	市区	10kV 香堤 3#站 T2	10	800	428
11830	市区	建凌配变	10	400	2
11831	市区	10kV 宏诚 8#站 T2	10	800	463
11832	市区	陆皮桥三配变	10	400	0
11833	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T3	10	800	387
11834	市区	吴家沿三配变	10	400	274
11835	市区	10kV 苏巷 4#箱变 T1	10	630	371
11836	市区	10kV 苏巷 5#箱变 T1	10	630	329
11837	市区	斗星村甲配变	10	400	0
11838	市区	10kV 苏巷 6#箱变 T1	10	630	294
11839	市区	10kV 苏巷 7#箱变 T1	10	630	339
11840	市区	乐易购配变	10	400	102
11841	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T1	10	800	418
11842	市区	成胡一配变	10	400	166
11843	市区	10kV 书院河府 5#站 T4	10	800	424
11844	市区	镀锌配变	10	400	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11845	市区	沈更巷四配变	10	400	193
11846	市区	10kV 香颂 3#站 T1	10	800	342
11847	市区	大宅西	10	400	0
11848	市区	布厂三配变	10	400	27
11849	市区	10kV 香堤 2#站 T1	10	800	397
11850	市区	10kV 香堤 2#站 T3	10	800	430
11851	市区	10kV 香堤 2#站 T4	10	800	385
11852	市区	10kV 香堤 2#站 T2	10	800	382
11853	市区	10kV 香颂 3#站 T2	10	800	191
11854	市区	10kV 香颂 2#站 T1	10	800	304
11855	市区	10kV 香颂 2#站 T3	10	800	480
11856	市区	10kV 香颂 2#站 T4	10	800	468
11857	市区	10kV 香颂 2#站 T2	10	800	180
11858	市区	10kV 山河福邸 4#站 T1	10	800	389
11859	市区	10kV 山河福邸 5#站 T3	10	800	521
11860	市区	邹更上配变	10	400	91
11861	市区	10kV 长楼 15#箱变 T1	10	630	504
11862	市区	天辉车场配变	10	400	26
11863	市区	10kV 书院河府 4#T4	10	800	414
11864	市区	李家庄	10	400	143
11865	市区	万安桥	10	400	180
11866	市区	裕蓉名邸 2#站 T4	10	800	390
11867	市区	小桥巷二配变	10	400	197
11868	市区	欧诺托配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11869	市区	里浜	10	400	115
11870	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T1	10	800	417
11871	市区	春合苑箱变 T1	10	630	28
11872	市区	临贰配变	10	400	89
11873	市区	钱六房配变	10	200	44
11874	市区	10kV 凯旋 8#站 T3	10	800	391
11875	市区	10kV 凯旋 8#站 T4	10	800	361
11876	市区	周更上	10	400	86
11877	市区	猪场二配变	10	400	168
11878	市区	角上新村二配变	10	400	256
11879	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T3	10	800	612
11880	市区	顾巷头三配变	10	400	20
11881	市区	10kV 中兴隆 3#站 T4	10	800	521
11882	市区	10kV 春雷苑 10#站 T1	10	800	614
11883	市区	金色山联配变	10	400	217
11884	市区	五联二配变	10	400	94
11885	市区	10kV 世锦 10#站 T1	10	800	208
11886	市区	10kV 世锦 10#站 T2	10	800	196
11887	市区	10kV 世锦 10#站 T3	10	800	328
11888	市区	10kV 世锦 10#站 T4	10	800	315
11889	市区	10kV 尚书苑 1#箱变 T1	10	630	209
11890	市区	10kV 世锦 11#站 T1	10	800	235
11891	市区	10kV 世锦 11#站 T2	10	800	288
11892	市区	陆家塘二变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11893	市区	安定电站二变	10	400	203
11894	市区	东支巷二变	10	400	68
11895	市区	高田上配变	10	400	181
11896	市区	东房村西宅配变	10	400	0
11897	市区	木城配变	10	400	125
11898	市区	10kV 羊尖 5#站 T4	10	800	445
11899	市区	东五房配变	10	400	0
11900	市区	新世纪配变	10	400	225
11901	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T2	10	800	408
11902	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T4	10	800	492
11903	市区	罗巷三配变	10	400	202
11904	市区	河西配变	10	400	162
11905	市区	宝园二配变	10	400	108
11906	市区	10kV 源筑 7#站 T1	10	800	351
11907	市区	10kV 源筑 7#站 T3	10	800	430
11908	市区	10kV 源筑 7#站 T4	10	800	395
11909	市区	10kV 源筑 7#站 T2	10	800	382
11910	市区	金星制衣配变	10	400	0
11911	市区	达美制衣配变	10	400	150
11912	市区	宝园一配变	10	400	66
11913	市区	10kV 源筑 8#站 T1	10	800	407
11914	市区	10kV 源筑 8#站 T3	10	800	464
11915	市区	10kV 源筑 8#站 T4	10	800	358
11916	市区	10kV 源筑 8#站 T2	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11917	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T2	10	800	427
11918	市区	葛巷五配变	10	400	0
11919	市区	电工材料三配变	10	400	0
11920	市区	陈家塘四配变	10	400	181
11921	市区	钱西四配变	10	400	131
11922	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T2	10	800	457
11923	市区	步行街北配变	10	400	14
11924	市区	一区三变配变	10	400	274
11925	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T2	10	800	583
11926	市区	石积山配变	10	400	247
11927	市区	钱二房配变	10	400	120
11928	市区	布厂五二配变	10	400	0
11929	市区	枫桥配变	10	400	85
11930	市区	10kV 中兴隆 2#站 T1	10	800	424
11931	市区	10kV 金锡 4#箱变 T1	10	630	207
11932	市区	万昌配变	10	400	156
11933	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T3	10	800	470
11934	市区	10kV 玖里湾 9#站 T1	10	800	490
11935	市区	10kV 中和 1#站 T2	10	630	83
11936	市区	10kV 中和 1#站 T1	10	630	248
11937	市区	杨树五配变	10	400	63
11938	市区	10kV 顶峰 1#箱变 T1	10	630	445
11939	市区	10kV 百和 1#箱变 T1	10	630	32
11940	市区	夹板一变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11941	市区	东孟配变	10	200	124
11942	市区	石皮场配变	10	400	145
11943	市区	丰田苑 2#站 T1	10	800	357
11944	市区	丰田苑 2#站 T2	10	800	152
11945	市区	丰田苑 2#站 T3	10	800	437
11946	市区	陈市二配变	10	400	118
11947	市区	昕湖坊 1#站 T1	10	500	226
11948	市区	周家塘二配变	10	400	135
11949	市区	华夏彩印配变	10	400	33
11950	市区	园地队二配变	10	200	0
11951	市区	华家桥头配变	10	200	31
11952	市区	新杨十二配变	10	200	96
11953	市区	新桥十一配变	10	400	187
11954	市区	柳更上二配变	10	400	158
11955	市区	大坟上配变	10	400	115
11956	市区	居唐更配变	10	200	117
11957	市区	刘潭桥配变	10	400	122
11958	市区	安国 2#箱变 02001	10	400	107
11959	市区	中心街二配变	10	400	109
11960	市区	10kV 大诚苑 6#站 02001*	10	1000	500
11961	市区	10kV 大诚苑 6#站 02002	10	1000	541
11962	市区	10kV 大诚苑 6#站 02003	10	1000	572
11963	市区	10kV 大诚苑 7#站 03002	10	1000	533
11964	市区	10kV 大诚苑 7#站 03001*	10	1000	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11965	市区	10kV 大诚苑 8#站 04001*	10	1000	440
11966	市区	10kV 大诚苑 8#站 04002	10	1000	462
11967	市区	10kV 大诚苑 9#站 05001**	10	1000	488
11968	市区	10kV 大诚苑 9#站 05002	10	1000	486
11969	市区	胶南路口配变	10	200	13
11970	市区	敬老院六配变	10	200	80
11971	市区	泾达南路配变	10	400	87
11972	市区	严家湾配变	10	400	0
11973	市区	胶山电站配变	10	200	0
11974	市区	和尚桥一配变	10	200	0
11975	市区	铸件厂三配变	10	400	129
11976	市区	尤长桥	10	200	84
11977	市区	石村河北配变	10	200	73
11978	市区	春江花园 11 号站 T3	10	1000	373
11979	市区	10kV 春江花园 12 号站 T2	10	1000	348
11980	市区	10kV 春江花园 12 号站 T4	10	1000	387
11981	市区	包更上	10	400	104
11982	市区	臯山配变	10	400	92
11983	市区	子文配变	10	200	0
11984	市区	曹庄二配变	10	200	116
11985	市区	三联村	10	400	27
11986	市区	项南配变	10	400	274
11987	市区	柏木苑 1#箱变 T1	10	500	42
11988	市区	林更巷配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
11989	市区	胶山配变	10	400	0
11990	市区	采矿厂五配变	10	400	212
11991	市区	荣家湾二配变	10	200	113
11992	市区	李湾配变	10	200	116
11993	市区	朱更上一配变	10	200	13
11994	市区	陈更上二配变	10	200	5
11995	市区	小更配变	10	200	15
11996	市区	花前	10	400	148
11997	市区	丰达供销二配变	10	400	95
11998	市区	田埂二配变	10	400	166
11999	市区	华沙湾配变	10	200	61
12000	市区	殷家场配变	10	400	2
12001	市区	市镇华腾配变	10	400	161
12002	市区	学海路配变	10	400	112
12003	市区	香港街一配变	10	400	156
12004	市区	马东三配变	10	400	97
12005	市区	陈更巷三配变	10	200	7
12006	市区	蚕种场配变	10	200	142
12007	市区	夹山一	10	200	61
12008	市区	夹山二变	10	200	57
12009	市区	张西配变	10	200	44
12010	市区	前进村	10	400	25
12011	市区	新高树下	10	200	0
12012	市区	严埭配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12013	市区	戏场头配变	10	200	42
12014	市区	赵袁介配变	10	400	163
12015	市区	寨门二变	10	400	101
12016	市区	前进村高树下	10	400	146
12017	市区	徐巷村何家	10	400	105
12018	市区	虎更	10	400	110
12019	市区	杨树甲配变	10	400	211
12020	市区	庄前配变	10	200	53
12021	市区	居民二村配变	10	200	35
12022	市区	兴湖配变	10	400	168
12023	市区	尤巷三配变	10	200	28
12024	市区	梓旺花园四期站 T1	10	1000	192
12025	市区	市镇八队配变	10	400	0
12026	市区	东新西配变	10	400	84
12027	市区	徐巷村李家	10	400	254
12028	市区	西新张家	10	200	41
12029	市区	唐家四配变	10	200	45
12030	市区	万家坝配变	10	200	47
12031	市区	周介塘配变	10	400	123
12032	市区	许东一配变	10	400	59
12033	市区	大钱更二配变	10	200	0
12034	市区	丽南二变	10	400	40
12035	市区	范家塘二配变	10	400	118
12036	市区	泾西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12037	市区	泾西西新配变	10	400	143
12038	市区	庄上二变	10	200	67
12039	市区	春江花园 4#站 T2	10	1250	642
12040	市区	旺家头	10	400	82
12041	市区	徐巷十变	10	400	293
12042	市区	铸件	10	400	212
12043	市区	春江花园 6#站 T1	10	1250	431
12044	市区	春江花园 7#站 T4	10	1000	126
12045	市区	春江花园 8#站 T4	10	1000	364
12046	市区	10kV 春江花园 9#站 T1	10	1000	435
12047	市区	路典配变	10	400	90
12048	市区	长浜村配变	10	200	160
12049	市区	云浦配变	10	200	0
12050	市区	周庄配变	10	400	76
12051	市区	春江花园 10#站 T3	10	1000	331
12052	市区	春江花园 10#站 T2	10	1000	22
12053	市区	张村四配变	10	400	116
12054	市区	张巷十七配变	10	200	154
12055	市区	市镇五六配变	10	400	116
12056	市区	泾南纺布配变	10	200	123
12057	市区	居民区配变	10	400	0
12058	市区	污水处理一配变	10	200	89
12059	市区	龙后配变	10	200	20
12060	市区	蒋家塘	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12061	市区	后罗村	10	200	50
12062	市区	梓旺花园四期站 T2	10	1000	230
12063	市区	速接系统	10	400	178
12064	市区	张公桥乙	10	200	49
12065	市区	张公桥甲	10	200	0
12066	市区	葛家巷	10	400	53
12067	市区	张家二配变	10	200	28
12068	市区	椿树头配变	10	200	76
12069	市区	姚更巷配变	10	200	55
12070	市区	柳家里配变	10	200	0
12071	市区	达中配变	10	200	78
12072	市区	油脂厂	10	400	143
12073	市区	新村二十配变	10	400	76
12074	市区	诸巷四	10	200	8
12075	市区	春合苑 2#	10	400	104
12076	市区	尤介配变	10	200	26
12077	市区	冷冻厂	10	200	12
12078	市区	石桥头	10	200	53
12079	市区	石桥浜	10	400	67
12080	市区	寨门市镇	10	400	0
12081	市区	何夹立配变	10	200	16
12082	市区	孙巷乙配变	10	400	127
12083	市区	10kV 春合 1#站 T1	10	1250	431
12084	市区	杜村村委一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12085	市区	春合 2#站 T1	10	1250	561
12086	市区	一分厂	10	200	115
12087	市区	燃料公司配变	10	200	17
12088	市区	化学试剂厂	10	400	0
12089	市区	桥北四配变	10	200	39
12090	市区	北东配变	10	200	92
12091	市区	兴塘配变	10	400	317
12092	市区	夹龙桥配变	10	400	138
12093	市区	北虞前配变	10	400	102
12094	市区	范家配变	10	400	218
12095	市区	鑫安花园 3 号站 T1	10	800	143
12096	市区	北塘岸一配变	10	200	17
12097	市区	东村配变	10	400	114
12098	市区	陆东配变	10	200	27
12099	市区	马西配变	10	400	152
12100	市区	布厂家舍	10	400	146
12101	市区	特种电器厂	10	400	235
12102	市区	农服公司七	10	400	2
12103	市区	集贸四村	10	400	142
12104	市区	制线厂一配变	10	400	31
12105	市区	制线厂二配变	10	400	0
12106	市区	集贸二村配变	10	400	165
12107	市区	毕家坝配变	10	400	0
12108	市区	翠屏配变	10	200	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12109	市区	北光明刘巷	10	200	92
12110	市区	光明肖庄	10	200	0
12111	市区	刘南	10	200	0
12112	市区	朱潭巷配变	10	400	0
12113	市区	陈巷五配变	10	200	76
12114	市区	南新响墩配变	10	200	0
12115	市区	南凤配变	10	400	0
12116	市区	庙前四配变	10	200	0
12117	市区	周更巷三配变	10	200	13
12118	市区	瞿家坝配变	10	400	245
12119	市区	大河头配变	10	200	27
12120	市区	圩更上配变	10	200	45
12121	市区	花园浜配变	10	400	172
12122	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T1	10	800	225
12123	市区	西店二配变	10	400	195
12124	市区	南光明一配变	10	400	228
12125	市区	陆介庄配变	10	400	47
12126	市区	唐巷五配变	10	400	121
12127	市区	孙巷五配变	10	400	135
12128	市区	南光明二配变	10	200	77
12129	市区	北光明水渠巷	10	200	24
12130	市区	刘家庄配变	10	400	93
12131	市区	丽南一变	10	400	0
12132	市区	王家村配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12133	市区	桑达园 1 号站 T1	10	1000	305
12134	市区	志高配变	10	400	88
12135	市区	春雷新村二配变	10	200	160
12136	市区	广丰村二	10	400	0
12137	市区	工业园二配变	10	400	85
12138	市区	朱村头配变	10	400	125
12139	市区	周后配变	10	200	0
12140	市区	钱四房配变	10	200	0
12141	市区	东黄泥配变	10	400	111
12142	市区	黄泥配变	10	400	0
12143	市区	市镇十三配变	10	400	129
12144	市区	达康自行车	10	400	0
12145	市区	奶牛场三变	10	200	36
12146	市区	钱家塘二配变	10	400	0
12147	市区	陆家塘	10	200	0
12148	市区	南庄三配变	10	400	186
12149	市区	南周介配变	10	400	0
12150	市区	蔡家貳配变	10	200	65
12151	市区	陆皮桥配变	10	400	75
12152	市区	杜家湾配变	10	400	0
12153	市区	冷陈巷配变	10	400	244
12154	市区	路西配变	10	200	22
12155	市区	锡沪灯南配变	10	200	103
12156	市区	隽府 1 号站 T1	10	800	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12157	市区	隽府 1 号站 T2	10	800	143
12158	市区	隽府 2 号站 T1	10	800	197
12159	市区	隽府 2 号站 T2	10	800	369
12160	市区	隽府 3 号站 T1	10	800	383
12161	市区	隽府 3 号站 T2	10	800	176
12162	市区	塘子头	10	400	234
12163	市区	祝更配变	10	200	131
12164	市区	黄泥西配变	10	400	46
12165	市区	河里	10	200	43
12166	市区	里桥大队一配变	10	200	140
12167	市区	大巷九配变	10	200	98
12168	市区	杨泉里配变	10	400	188
12169	市区	顾旺桥配变	10	400	57
12170	市区	三房	10	400	122
12171	市区	刘更巷二	10	200	37
12172	市区	勤丰配变	10	400	66
12173	市区	界泾桥配变	10	200	0
12174	市区	东桥配变	10	400	94
12175	市区	许巷大队	10	400	41
12176	市区	下廊底	10	400	113
12177	市区	西巷电站	10	200	74
12178	市区	尖角村	10	315	161
12179	市区	许巷新村	10	400	42
12180	市区	彭家新村	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12181	市区	浦家湾	10	200	43
12182	市区	李更巷二	10	200	0
12183	市区	旺荒田	10	200	102
12184	市区	旺更巷三配变	10	315	162
12185	市区	长浜三配变	10	400	74
12186	市区	河南东配变	10	400	107
12187	市区	湾里十二配变	10	400	33
12188	市区	市镇八五配变	10	400	62
12189	市区	大里河村	10	400	16
12190	市区	絮片厂配变	10	200	0
12191	市区	粮站十三	10	200	95
12192	市区	县良机械	10	200	17
12193	市区	豪景苑站 T1	10	1250	336
12194	市区	浦北配变	10	400	82
12195	市区	市镇七二配变	10	400	156
12196	市区	紫汀苑站 T1	10	1250	126
12197	市区	福利厂	10	400	25
12198	市区	奶牛场四变	10	400	228
12199	市区	南新三配变	10	200	116
12200	市区	柏庄六配变	10	400	116
12201	市区	玉树堂配变	10	200	21
12202	市区	市镇一零四配变	10	400	45
12203	市区	医院十配变	10	400	91
12204	市区	制衣厂配变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12205	市区	沈家里二配变	10	400	131
12206	市区	过巷配变	10	315	226
12207	市区	米厂配变	10	200	70
12208	市区	电站三配变	10	200	0
12209	市区	周更巷四配变	10	400	35
12210	市区	新村六配变	10	400	247
12211	市区	市镇一零七配变	10	400	196
12212	市区	巷前	10	400	22
12213	市区	沈更巷二配变	10	400	98
12214	市区	章吕巷配变	10	400	91
12215	市区	上山巷配变	10	200	0
12216	市区	胜利配变	10	400	217
12217	市区	南张巷配变	10	200	102
12218	市区	龙凤村	10	200	0
12219	市区	鑫威苑箱变 T1	10	630	213
12220	市区	胶西一配变	10	400	124
12221	市区	胶西二配变	10	200	112
12222	市区	施村配变	10	400	70
12223	市区	北赵巷配变	10	200	0
12224	市区	李湾里配变	10	200	108
12225	市区	探花墩二配变	10	200	65
12226	市区	倪更上配变	10	200	87
12227	市区	万夹里配变	10	400	256
12228	市区	北平巷配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12229	市区	敬老院十一配变	10	400	140
12230	市区	私营工业园配变	10	400	71
12231	市区	锡达	10	250	149
12232	市区	许更上配变	10	400	300
12233	市区	河西降	10	400	178
12234	市区	赵陆更上配变	10	400	0
12235	市区	资景路	10	400	122
12236	市区	学士一变	10	400	0
12237	市区	尤巷四变	10	400	219
12238	市区	南站泵	10	200	104
12239	市区	学士二变	10	400	251
12240	市区	东市镇	10	400	0
12241	市区	中学路口配变	10	400	75
12242	市区	华东小区配变	10	400	272
12243	市区	鱼家塘配变	10	400	123
12244	市区	锦安二村配变	10	400	195
12245	市区	新村五配变	10	400	16
12246	市区	春阳小区配变	10	400	54
12247	市区	春阳小区二配变	10	400	53
12248	市区	庄桥 3#箱变 T1	10	400	184
12249	市区	春阳配变	10	200	89
12250	市区	路灯箱变 T1	10	400	293
12251	市区	西市镇一变	10	400	86
12252	市区	大西桥东	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12253	市区	大桥东	10	200	95
12254	市区	东路新村	10	315	126
12255	市区	春阳路灯	10	200	0
12256	市区	庄桥家电	10	400	124
12257	市区	钦家桥二	10	400	170
12258	市区	庄桥小区一变	10	400	98
12259	市区	硕房桥配变	10	400	244
12260	市区	外经委配变	10	400	155
12261	市区	市镇变八配变	10	400	150
12262	市区	锡东出入配变	10	200	101
12263	市区	庄桥 4#箱变 T1	10	400	145
12264	市区	友谊 1#箱变 T1	10	500	217
12265	市区	友谊 2#箱变 T1	10	400	238
12266	市区	友谊 3#箱变 T1	10	400	260
12267	市区	10kV 芙五站 T1	10	800	360
12268	市区	嵩山街三配变	10	400	31
12269	市区	10kV 芙五站 T2	10	800	464
12270	市区	10kV 天郡 6#站 T3	10	800	372
12271	市区	10kV 天郡 6#站 T4	10	800	406
12272	市区	10kV 天郡 7#站 T3	10	800	491
12273	市区	10kV 天郡 7#站 T4	10	800	415
12274	市区	夏更上三配变	10	400	158
12275	市区	伟业印刷配变	10	400	176
12276	市区	10kV 长楼 10#箱变 T1	10	630	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12277	市区	10kV 斗山花园 12#箱变 T1	10	630	232
12278	市区	10kV 世奥 2#站 T3	10	800	338
12279	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T1	10	800	400
12280	市区	10kV 世奥 2#站 T4	10	800	412
12281	市区	10kV 玖里湾 7#站 T1	10	800	425
12282	市区	乡政府八配变	10	400	20
12283	市区	大钱更三配变	10	400	18
12284	市区	鼎峰包装配变	10	400	175
12285	市区	市镇新村配变	10	400	0
12286	市区	10kV 友红 1#箱变 T1	10	630	112
12287	市区	10kV 玖里湾 6#站 T2	10	800	388
12288	市区	10kV 玖里映月 4#站 T1	10	800	474
12289	市区	南西街三配变	10	400	39
12290	市区	里桥大队四配变	10	400	0
12291	市区	袁二配变	10	400	146
12292	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T1	10	800	496
12293	市区	高邓配变	10	400	99
12294	市区	东南二配变	10	400	120
12295	市区	10kV 水岸五区 3#站 T3	10	800	316
12296	市区	10kV 创智天地 1#站 T4	10	800	372
12297	市区	强世配变	10	400	268
12298	市区	高巷十配变	10	400	150
12299	市区	10kV 玖里湾 8#站 T4	10	800	382
12300	市区	10kV 陈更 6#箱变 T1	10	630	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12301	市区	裕蓉名邸 3#站 T2	10	800	398
12302	市区	骆家里配变	10	250	175
12303	市区	吴家沿四配变	10	400	87
12304	市区	10kV 山泉 4#箱变 T1	10	630	469
12305	市区	柳更二配变	10	400	200
12306	市区	10kV 鞋山 1#箱变 T1	10	630	459
12307	市区	10kV 胜利 2#箱变 T1	10	630	257
12308	市区	10kV 东港 4#站 T2	10	630	367
12309	市区	严家桥弄配变	10	400	63
12310	市区	10kV 南村 3#箱变 T1	10	630	213
12311	市区	10kV 玖里湾 5#站 T2	10	800	333
12312	市区	矿灯厂配变	10	400	28
12313	市区	小街二配变	10	400	55
12314	市区	志海 1#箱变 T1	10	630	182
12315	市区	春光村配变	10	400	241
12316	市区	砖瓦厂四配变	10	400	0
12317	市区	惠后	10	400	158
12318	市区	虎更上巷	10	400	97
12319	市区	刘家桥配变	10	400	170
12320	市区	锡北充配变	10	400	128
12321	市区	绿羊二配变	10	400	0
12322	市区	西高巷三配变	10	400	218
12323	市区	校直机厂二配变	10	400	320
12324	市区	石园六配变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12325	市区	柳更上三配变	10	400	195
12326	市区	北虞后配变	10	400	119
12327	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T4	10	800	446
12328	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T4	10	800	602
12329	市区	10kV 景苑 6#站 T4	10	800	515
12330	市区	新政 3#箱变 T1	10	630	485
12331	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T1	10	800	495
12332	市区	华越彩印配变	10	400	129
12333	市区	10kV 云溪人家 3#站 T4	10	800	404
12334	市区	10kV 兴塘 7#箱变 T1	10	630	281
12335	市区	港下敬老院配变	10	400	203
12336	市区	10kV 水岸五区 3#站 T2	10	800	487
12337	市区	贾家里三配变	10	400	31
12338	市区	春象树三配变	10	400	192
12339	市区	杨家塘六配变	10	400	9
12340	市区	10kV 凯旋 14#站 T1	10	800	374
12341	市区	10kV 凯旋 14#站 T2	10	800	318
12342	市区	10kV 凯旋 14#站 T3	10	800	390
12343	市区	10kV 凯旋 14#站 T4	10	800	426
12344	市区	10kV 东柏 14#箱变 T1	10	630	210
12345	市区	公安局配变	10	400	318
12346	市区	胡家巷乙配变	10	400	124
12347	市区	10kV 斗山花园 11#箱变 T1	10	630	278
12348	市区	华李巷配变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12349	市区	10kV 景苑 6#站 T3	10	800	485
12350	市区	曹庄西二配变	10	400	133
12351	市区	色织厂配变	10	400	21
12352	市区	10kV 书院河府 6#站 T2	10	800	360
12353	市区	10kV 茅梓 3#箱变 T1	10	630	416
12354	市区	10kV 茅梓 6#箱变 T1	10	630	242
12355	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T3	10	800	532
12356	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T1	10	800	525
12357	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T2	10	800	586
12358	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T2	10	800	536
12359	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T4	10	800	553
12360	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T4	10	800	270
12361	市区	邹北二配变	10	400	0
12362	市区	宅基配变	10	400	126
12363	市区	10kV 春雨 5#箱变 T1	10	630	420
12364	市区	曹巷上二配变	10	400	54
12365	市区	辞家桥二配变	10	400	97
12366	市区	10kV 天郡 8#站 T3	10	800	337
12367	市区	10kV 天郡 8#站 T1	10	800	254
12368	市区	10kV 天郡 8#站 T4	10	800	351
12369	市区	10kV 天郡 8#站 T2	10	800	348
12370	市区	胜利二配变	10	400	190
12371	市区	线材厂二配变	10	400	3
12372	市区	裕蓉名邸 3#站 T4	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12373	市区	曹庄小区配变	10	400	90
12374	市区	丰田配变	10	400	56
12375	市区	10kV 万花 2#站 T1	10	800	440
12376	市区	10kV 万花 2#站 T2	10	800	387
12377	市区	10kV 万花 3#站 T1	10	800	423
12378	市区	10kV 万花 3#站 T4	10	800	441
12379	市区	10kV 万花 3#站 T2	10	800	407
12380	市区	10kV 天郡 9#站 T1	10	800	418
12381	市区	10kV 天郡 9#站 T3	10	800	455
12382	市区	10kV 天郡 9#站 T4	10	800	331
12383	市区	10kV 天郡 9#站 T2	10	800	320
12384	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T1	10	800	486
12385	市区	后胡村丁配变	10	400	256
12386	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T3	10	800	586
12387	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T3	10	800	386
12388	市区	10kV 万花 3#站 T3	10	800	413
12389	市区	何家二配变	10	400	211
12390	市区	巨星塑胶配变	10	400	193
12391	市区	10kV 路巷 5#箱变 T1	10	400	309
12392	市区	德克赛配变	10	400	60
12393	市区	10kV 凯旋 15#站 T1	10	800	491
12394	市区	10kV 凯旋 15#站 T2	10	800	525
12395	市区	斗西村五配变	10	400	84
12396	市区	10kV 云溪人家 5#站 T3	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12397	市区	夹板三配变	10	400	114
12398	市区	湖塘桥三配变	10	400	130
12399	市区	周三房三配变	10	400	229
12400	市区	华杰电子配变	10	400	93
12401	市区	10kV 张南 4#箱变 T1	10	630	45
12402	市区	刘更巷配变	10	400	37
12403	市区	10kV 厚德 2#箱变 T1	10	630	456
12404	市区	顺家桥配变	10	400	248
12405	市区	中村四配变	10	400	209
12406	市区	联鑫汽配厂配变	10	400	317
12407	市区	青庄配变	10	400	100
12408	市区	钱家庄肆	10	400	15
12409	市区	华通	10	400	105
12410	市区	南联二配变	10	400	225
12411	市区	朝阳二配变	10	200	122
12412	市区	李家坝二配变	10	400	228
12413	市区	关帝殿配变	10	400	133
12414	市区	10kV 汇智科创站 T2	10	800	204
12415	市区	西谢埭二配变	10	400	280
12416	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T3	10	800	380
12417	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T1	10	800	449
12418	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T1	10	800	526
12419	市区	10kV 龙西 6#箱变 T1	10	630	364
12420	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T3	10	800	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12421	市区	10kV 百和花园 5#站 T1	10	800	358
12422	市区	春雷新村三配变	10	400	31
12423	市区	小高巷三配变	10	400	0
12424	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T4	10	800	434
12425	市区	许巷新村二配变	10	400	8
12426	市区	西巷头二配变	10	400	287
12427	市区	10kV 五七 3#箱变 T1	10	630	304
12428	市区	泾西实业二配变	10	400	271
12429	市区	旺更二配变	10	400	61
12430	市区	石园七配变	10	400	202
12431	市区	10kV 山泉 2#箱变 T1	10	630	475
12432	市区	张巷十配变	10	400	208
12433	市区	10kV 华亭苑 5#站 T1	10	800	410
12434	市区	10kV 华亭苑 5#站 T2	10	800	456
12435	市区	10kV 文怡苑站 T3	10	800	530
12436	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T2	10	800	410
12437	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T4	10	800	356
12438	市区	10kV 育德苑 1#站 T1	10	800	532
12439	市区	盘龙墩配变	10	400	111
12440	市区	老公社配变	10	400	244
12441	市区	西戴巷配变	10	400	230
12442	市区	10kV 尚书苑 10#站 T3	10	800	506
12443	市区	杨亭 1#箱变 T1	10	400	313
12444	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T1	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12445	市区	10kV 蔡湾 5#箱变 T1	10	630	398
12446	市区	10kV 丰泰 2#箱变 T1	10	630	504
12447	市区	10kV 春芯 1#箱变 T1	10	630	356
12448	市区	万扬塑料配变	10	400	200
12449	市区	10kV 云溪人家 5#站 T1	10	800	477
12450	市区	10kV 御澜湾 5#站 T1	10	800	466
12451	市区	10kV 御澜湾 5#站 T2	10	800	462
12452	市区	荣家湾三配变	10	400	0
12453	市区	寨门三变	10	400	88
12454	市区	管集二配变	10	400	126
12455	市区	居民新村四配变	10	400	96
12456	市区	10kV 云溪人家 2#站 T1	10	800	357
12457	市区	曹庄中片三配变	10	400	228
12458	市区	豪普四配变	10	400	223
12459	市区	10kV 雍锦园 4#站 T1	10	800	421
12460	市区	10kV 雍锦园 4#站 T3	10	800	438
12461	市区	10kV 雍锦园 4#站 T4	10	800	398
12462	市区	南桥五配变	10	400	319
12463	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T2	10	800	460
12464	市区	10kV 万泉 3#箱变 T1	10	630	466
12465	市区	园塘下三配变	10	400	182
12466	市区	10kV 水岸五区 5#站 T2	10	800	519
12467	市区	新城配变	20	400	36
12468	市区	前方巷配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12469	市区	10kV 玖里映月 3#站 T2	10	800	384
12470	市区	用电站	10	400	0
12471	市区	10kV 雍锦园 4#站 T2	10	800	338
12472	市区	10kV 雍锦园 5#站 T1	10	800	366
12473	市区	10kV 雍锦园 5#站 T3	10	800	330
12474	市区	10kV 雍锦园 5#站 T4	10	800	357
12475	市区	10kV 雍锦园 5#站 T2	10	800	352
12476	市区	石园五配变	10	400	174
12477	市区	10kV 雍锦园 6#站 T1	10	800	277
12478	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T2	10	800	509
12479	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T4	10	800	498
12480	市区	车站二配变	10	400	96
12481	市区	10kV 宏诚 11#站 T4	10	800	639
12482	市区	机库印刷厂	10	400	20
12483	市区	北阁	10	200	0
12484	市区	10kV 东港 4#站 T4	10	630	398
12485	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T4	10	800	494
12486	市区	10kV 雍锦园 6#站 T3	10	800	457
12487	市区	10kV 雍锦园 6#站 T4	10	800	385
12488	市区	10kV 雍锦园 6#站 T2	10	800	424
12489	市区	10kV 东柏 12#箱变 T1	10	630	504
12490	市区	西新河东配变	10	400	140
12491	市区	周西三配变	10	400	156
12492	市区	10kV 春雷苑 9#站 T1	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12493	市区	10kV 御澜湾 4#站 T1	10	800	399
12494	市区	10kV 御澜湾 4#站 T3	10	800	403
12495	市区	10kV 御澜湾 4#站 T4	10	800	459
12496	市区	10kV 御澜湾 4#站 T2	10	800	319
12497	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T1	10	800	362
12498	市区	10kV 眉周 1#箱变 T1	10	630	145
12499	市区	宇仓配变	10	400	113
12500	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T1	10	800	535
12501	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T2	10	800	529
12502	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T3	10	800	393
12503	市区	电壹配变	10	400	136
12504	市区	10kV 水府 2#站 T1	10	800	454
12505	市区	春星一配变	10	400	105
12506	市区	10kV 水府 2#站 T2	10	800	476
12507	市区	吴更上四配变	10	200	38
12508	市区	10kV 云溪人家 5#站 T4	10	800	437
12509	市区	10kV 斗山花园 9#箱变 T1	10	630	272
12510	市区	马古桥二变	10	400	320
12511	市区	混纺厂配变	10	400	0
12512	市区	10kV 云溪人家 3#站 T2	10	800	485
12513	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T1	10	800	520
12514	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T3	10	800	389
12515	市区	10kV 东升 1#箱变 T1	10	630	0
12516	市区	10kV 东升 2#箱变 T1	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12517	市区	10kV 东升 3#箱变 T1	10	630	161
12518	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T4	10	800	517
12519	市区	镇排涝站配变	10	400	255
12520	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T3	10	800	472
12521	市区	10kV 里国 1#箱变 T1	10	630	357
12522	市区	10kV 中兴隆 3#站 T2	10	800	546
12523	市区	丰田苑 1#站 T2	10	1000	548
12524	市区	丰田苑 1#站 T1	10	1000	486
12525	市区	重楼 1#箱变 T1	10	630	341
12526	市区	重楼 2#箱变 T1	10	630	367
12527	市区	庙北配变	10	400	151
12528	市区	安国 1#箱变 T1	10	630	164
12529	市区	大诚苑 5#站 01002	10	1000	518
12530	市区	大诚苑 5#站 01003	10	1000	512
12531	市区	庄里六配变	10	400	47
12532	市区	长大厦 1#箱变 T1	10	630	272
12533	市区	安中新村配变	10	400	138
12534	市区	钱更上八配变	10	200	160
12535	市区	李湾 2#箱变 T1	10	630	476
12536	市区	新中二配变	10	200	50
12537	市区	10kV 杨亭 8#箱变 T1	10	630	229
12538	市区	10kV 杨亭 7#箱变 T1	10	630	112
12539	市区	10kV 杨亭 6#箱变 T1	10	630	222
12540	市区	鞋山路口配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12541	市区	下山巷配变	10	200	0
12542	市区	黄介桥二配变	10	200	45
12543	市区	小街三配变	10	200	0
12544	市区	李湾里二配变	10	200	158
12545	市区	富羊 1#站 T1	10	1250	199
12546	市区	富羊 1#站 T3	10	1250	458
12547	市区	南丰村配变	10	200	51
12548	市区	木渎墩二配变	10	200	139
12549	市区	青虹路	10	200	108
12550	市区	西巷上配变	10	400	65
12551	市区	支家塘	10	200	24
12552	市区	水墩上配变	10	200	61
12553	市区	彭东配变	10	200	0
12554	市区	前东	10	400	19
12555	市区	舍东配变	10	200	151
12556	市区	胡家巷配变	10	200	58
12557	市区	黄东一配变	10	400	175
12558	市区	小钱巷	10	400	89
12559	市区	孙更巷三配变	10	400	119
12560	市区	大马巷西一配变	10	400	130
12561	市区	毛条厂二配变	10	400	80
12562	市区	姚更巷二配变	10	200	123
12563	市区	商贸 1#箱变 T1	10	630	468
12564	市区	北西配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12565	市区	10kV 朱桥 1#箱变	10	630	237
12566	市区	10kV 朱桥 2#箱变	10	630	422
12567	市区	10kV 朱桥 3#箱变	10	630	360
12568	市区	村东四配变	10	200	31
12569	市区	北南巷二配变	10	400	37
12570	市区	斗山北配变	10	200	58
12571	市区	斗西基建变	10	400	59
12572	市区	章家湾三变	10	200	24
12573	市区	黄家桥配变	10	200	65
12574	市区	三羊	10	400	64
12575	市区	20kV 博苑 3#站 T1	20	1000	434
12576	市区	20kV 博苑 3#站 T2	20	1000	415
12577	市区	20kV 博苑 3#站 T3	20	1000	0
12578	市区	20kV 博苑 4#站 T1	20	1000	353
12579	市区	20kV 博苑 4#站 T2	20	1000	473
12580	市区	20kV 博苑 5#站 T1	20	1000	443
12581	市区	20kV 博苑 5#站 T2	20	1000	490
12582	市区	安西路配变	10	200	0
12583	市区	东廊配变	10	200	0
12584	市区	工业 1#箱变 T1	10	630	459
12585	市区	工业 2#箱变 T1	10	630	469
12586	市区	工业 3#箱变 T1	10	630	491
12587	市区	工业 4#箱变 T1	10	630	119
12588	市区	工业 5#箱变 T1	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12589	市区	工业 6#箱变 T1	10	630	94
12590	市区	秦西配变	10	400	207
12591	市区	李更巷	10	400	80
12592	市区	烫花厂配变	10	400	201
12593	市区	谢埭塘配变	10	200	0
12594	市区	东浜南配变	10	200	0
12595	市区	东浜村配变	10	200	0
12596	市区	荣家湾配变	10	200	0
12597	市区	老五房配变	10	400	286
12598	市区	北横东队配变	10	250	128
12599	市区	谢家桥配变	10	200	87
12600	市区	谢埭桥二配变	10	400	1
12601	市区	中片配变	10	200	41
12602	市区	尤岸泵配变	10	200	112
12603	市区	长大厦 1	10	400	0
12604	市区	下岸配变	10	400	177
12605	市区	渔业村八配变	10	400	99
12606	市区	春光苑 4#箱变 T1	10	630	137
12607	市区	春光苑 3#箱变 T1	10	630	310
12608	市区	曹介里配变	10	400	129
12609	市区	春光苑 2#箱变 T1	10	630	0
12610	市区	春光苑 1#箱变 T1	10	630	192
12611	市区	大船头配变	10	400	155
12612	市区	张干嘴配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12613	市区	姚巷二配变	10	200	160
12614	市区	映山桥配变	10	400	114
12615	市区	石埭桥一配变	10	400	320
12616	市区	河北巷配变	10	200	55
12617	市区	中巷配变	10	400	249
12618	市区	锡山开发办配变	10	400	269
12619	市区	钱介庄村一配变	10	400	175
12620	市区	仙盈配变	10	400	100
12621	市区	小陈巷三配变	10	200	95
12622	市区	横泾配变	10	400	319
12623	市区	后桥头配变	10	200	85
12624	市区	钱介配变	10	400	268
12625	市区	月溪桥配变	10	400	115
12626	市区	凤溪苑配变	10	400	93
12627	市区	朱更上六配变	10	400	2
12628	市区	陈介里二配变	10	200	0
12629	市区	东石园配变	10	400	219
12630	市区	肖家桥配变	10	400	188
12631	市区	摩配厂配变	10	400	3
12632	市区	朱更巷配变	10	200	68
12633	市区	山二电站二配变	10	400	224
12634	市区	邓更巷配变	10	400	109
12635	市区	蒋梅栅配变	10	400	41
12636	市区	牛尖角配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12637	市区	华歧中配变	10	400	0
12638	市区	徐介里配变	10	400	208
12639	市区	后丁巷配变	10	400	118
12640	市区	丁巷电站配变	10	400	110
12641	市区	潘巷七配变	10	200	107
12642	市区	东张巷五配变	10	400	205
12643	市区	迎龙村泵配变	10	400	146
12644	市区	诸巷配变	10	200	0
12645	市区	龙前配变	10	400	120
12646	市区	南山头配变	10	400	154
12647	市区	山南巷配变	10	400	140
12648	市区	粮站四配变	10	200	104
12649	市区	汽配厂配变	10	400	54
12650	市区	复合厂配变	10	400	0
12651	市区	彩桥东前头配变	10	400	0
12652	市区	新泾巷配变	10	200	0
12653	市区	彩桥村新泾巷配变	10	200	58
12654	市区	长塘圩大巷配变	10	400	131
12655	市区	市镇一零二配变	10	400	138
12656	市区	彩桥南配变	10	200	0
12657	市区	市桥配变	10	400	121
12658	市区	蔡桥配变	10	400	97
12659	市区	彩桥东配变	10	400	119
12660	市区	北南桥配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12661	市区	南舍配变	10	200	3
12662	市区	吊沟浜排配变	10	200	9
12663	市区	彩桥村田头巷配变	10	200	67
12664	市区	南虞巷配变	10	200	27
12665	市区	吴家桥二配变	10	400	61
12666	市区	山三配变	10	400	23
12667	市区	八医配变	10	400	118
12668	市区	矮步圩东配变	10	200	42
12669	市区	城南村陆西配变	10	200	19
12670	市区	陆更上五配变	10	200	17
12671	市区	东店四	10	400	319
12672	市区	东店	10	400	318
12673	市区	新石基配变	10	200	0
12674	市区	建材厂配变	10	400	257
12675	市区	茅庄排涝配变	10	400	111
12676	市区	茅庄配变	10	400	42
12677	市区	翁家里三配变	10	400	87
12678	市区	小园里四配变	10	400	100
12679	市区	春晖东路配变	10	400	0
12680	市区	东和尚圩配变	10	400	0
12681	市区	茅庄顾家里配变	10	200	3
12682	市区	茅庄村茅东配变	10	400	105
12683	市区	春鑫	10	400	171
12684	市区	周巷二变	10	160	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12685	市区	路灯乙配变	10	200	24
12686	市区	马家庄配变	10	400	146
12687	市区	菜场十四配变	10	400	202
12688	市区	农服公司二配变	10	200	7
12689	市区	尤西三配变	10	200	0
12690	市区	蔡湾村外湾配变	10	200	46
12691	市区	坝头上配变	10	400	163
12692	市区	木桥头配变	10	200	71
12693	市区	朱更上二变	10	400	39
12694	市区	黄塘桥配变	10	200	126
12695	市区	东新河配变	10	200	62
12696	市区	上浜巷一配变	10	400	280
12697	市区	杨亭配变	10	200	97
12698	市区	骆庄配变	10	400	159
12699	市区	农服单一配变	10	50	25
12700	市区	农服单二配变	10	50	29
12701	市区	机械厂四配变	10	200	23
12702	市区	中学三配变	10	400	301
12703	市区	新桥村配变	10	400	150
12704	市区	柏木苑配变	10	200	31
12705	市区	市镇六八配变	10	400	16
12706	市区	大公场配变	10	400	0
12707	市区	袜厂配变	10	400	183
12708	市区	柳更上一配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12709	市区	殷家坝配变	10	200	124
12710	市区	石灰厂配变	10	200	129
12711	市区	余家桥配变	10	400	127
12712	市区	大钱更配变	10	200	0
12713	市区	翁家里四配变	10	200	5
12714	市区	市镇东七配变	10	400	173
12715	市区	市镇八六配变	10	400	137
12716	市区	10kV 龙西线 1#箱变 T1	10	500	160
12717	市区	新村二四	10	200	0
12718	市区	10kV 龙西线 2#箱变 T1	10	500	88
12719	市区	南市镇一配变	10	200	93
12720	市区	晨钟二配变	10	400	114
12721	市区	石埭桥二配变	10	400	254
12722	市区	芙蓉十配变	10	200	75
12723	市区	刘川桥配变	10	200	116
12724	市区	林果场二配变	10	200	102
12725	市区	湖塘桥二配变	10	400	188
12726	市区	大库头配变	10	200	63
12727	市区	东前头二配变	10	250	187
12728	市区	电机路灯配变	10	200	0
12729	市区	顾巷十二	10	400	141
12730	市区	浩上村配变	10	400	48
12731	市区	新桥三配变	10	315	39
12732	市区	坟上村配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12733	市区	坟上谢家湾配变	10	200	0
12734	市区	北王配变	10	400	320
12735	市区	庆安桥配变	10	200	27
12736	市区	东浜村二配变	10	400	139
12737	市区	新屯配变	10	400	130
12738	市区	云林新村	10	400	9
12739	市区	云林二	10	400	0
12740	市区	云林三	10	400	0
12741	市区	钱家庄伍	10	250	0
12742	市区	胶山总表配变	10	200	109
12743	市区	姚更上四配变	10	400	289
12744	市区	车站新村	10	400	0
12745	市区	冯家桥二变	10	400	30
12746	市区	新光四配变	10	400	222
12747	市区	胶东大队配变	10	400	117
12748	市区	陆介降配变	10	400	158
12749	市区	第七针织配变	10	400	30
12750	市区	北南巷配变	10	400	53
12751	市区	包更巷配变	10	400	0
12752	市区	红星化工配变	10	400	200
12753	市区	丝织厂二配变	10	200	0
12754	市区	寺脚下	10	200	46
12755	市区	杜巷五	10	200	78
12756	市区	杨家里	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12757	市区	杨树园	10	200	142
12758	市区	东新配变	10	400	0
12759	市区	九队配变	10	400	125
12760	市区	渔业村四配变	10	400	126
12761	市区	南塘村对中配变	10	200	105
12762	市区	楼子下配变	10	200	0
12763	市区	陆家里二配变	10	200	64
12764	市区	勒更巷一配变	10	400	195
12765	市区	长沿头二配变	10	400	159
12766	市区	谢荡村配变	10	400	34
12767	市区	三砖配变	10	400	157
12768	市区	塘坊乙配变	10	200	8
12769	市区	消防器材厂配变	10	400	0
12770	市区	何更巷配变	10	400	65
12771	市区	张村三配变	10	200	0
12772	市区	潘市配变	10	200	0
12773	市区	大孔庄配变	10	400	150
12774	市区	乔巷东配变	10	200	45
12775	市区	汪湖上配变	10	200	0
12776	市区	胶二周更上配变	10	400	48
12777	市区	胶二小孔庄配变	10	200	112
12778	市区	新光六配变	10	400	176
12779	市区	安西许更配变	10	400	233
12780	市区	新光五配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12781	市区	汤介里	10	400	100
12782	市区	钢窗厂配变	10	200	81
12783	市区	元亨小区	10	400	170
12784	市区	大房村贰配变	10	200	26
12785	市区	夏更一配变	10	400	52
12786	市区	10kV 芙蓉苑站 T1	10	1250	0
12787	市区	通达石油配变	10	200	0
12788	市区	西大房配变	10	400	244
12789	市区	黄中配变	10	400	131
12790	市区	东泰投资配变	10	400	45
12791	市区	朝阳河二配变	10	400	90
12792	市区	茅庄黄泥头配变	10	200	41
12793	市区	茅庄西配变	10	400	100
12794	市区	银行旁配变	10	400	0
12795	市区	上塘弄配变	10	400	67
12796	市区	屠更上二配变	10	200	0
12797	市区	新坝村配变	10	400	23
12798	市区	勒更巷二配变	10	400	253
12799	市区	2 号箱变 T1	10	630	86
12800	市区	外浜三配变	10	400	144
12801	市区	长江路灯配变	10	200	11
12802	市区	年余村外浜配变	10	400	115
12803	市区	后仓村配变	10	200	16
12804	市区	浦介塘配变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12805	市区	锦阳 1# 箱变 T1	10	630	454
12806	市区	大马桥南配变	10	315	0
12807	市区	中心小学一配变	10	400	295
12808	市区	万坝三配变	10	400	0
12809	市区	协新房产公司	10	400	165
12810	市区	春雨 1#箱变 T1	10	630	471
12811	市区	兴盛毛条配变	10	400	86
12812	市区	陈东配变	10	200	18
12813	市区	雅居站 T2	10	1250	1000
12814	市区	金色庭院站 T1	10	800	345
12815	市区	金色庭院站 T2	10	800	340
12816	市区	钱家庄陆	10	250	42
12817	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	0
12818	市区	尤家湾配变	10	200	62
12819	市区	宾馆五配变	10	400	32
12820	市区	周巷西配变	10	315	0
12821	市区	荣星配变	10	200	80
12822	市区	燕军 1#箱变 T1	10	400	118
12823	市区	博宇科技配变	10	400	0
12824	市区	莫介塘	10	400	105
12825	市区	黄泥桥一配变	10	400	141
12826	市区	宅前二配变	10	200	76
12827	市区	安更上配变	10	200	130
12828	市区	梁家湾二配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12829	市区	尤湾里	10	400	141
12830	市区	朝辉新村配变	10	315	16
12831	市区	10kV 芙蓉苑站 T3	10	1250	108
12832	市区	育府 1#站 3 号主变	10	1000	91
12833	市区	河南配变	10	400	107
12834	市区	马古桥三配变	10	400	146
12835	市区	马介里配变	10	200	50
12836	市区	吴塘二配变	10	400	140
12837	市区	北荡角配变	10	200	34
12838	市区	牛车桥	10	400	88
12839	市区	小成配变	10	400	78
12840	市区	粮管所七配变	10	400	314
12841	市区	万坝二配变	10	400	126
12842	市区	西大桥配变	10	400	83
12843	市区	戴巷四配变	10	400	120
12844	市区	东新西片配变	10	400	43
12845	市区	尤渡里配变	10	400	4
12846	市区	花苑新村一配变	10	315	74
12847	市区	街北二配变	10	400	94
12848	市区	万巷配变	10	200	117
12849	市区	斗西配变	10	200	50
12850	市区	棉织厂配变	10	400	185
12851	市区	辛巷配变	10	315	87
12852	市区	桥梁工程	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12853	市区	茅梓 1# 箱变 T1	10	630	15
12854	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T1	10	630	0
12855	市区	春雨 2# 箱变 T1	10	630	90
12856	市区	10kV 春雨 3#箱变 T1	10	400	135
12857	市区	路巷 1# 箱变 T1	10	630	445
12858	市区	路巷 2# 箱变 T1	10	400	16
12859	市区	梅元配变	10	400	0
12860	市区	刘北变	10	400	0
12861	市区	跳板桥二	10	200	55
12862	市区	市镇	10	400	0
12863	市区	勤丰新村二变	10	400	118
12864	市区	天塔寺 2	10	400	22
12865	市区	湖光二配变	10	400	0
12866	市区	万坝六配变	10	400	0
12867	市区	湖光配变	10	315	42
12868	市区	湖光七配变	10	400	54
12869	市区	更巷配变	10	200	64
12870	市区	荡西陈三房配变	10	200	128
12871	市区	东前头配变	10	200	111
12872	市区	紫汀苑 1 号箱变 T1	10	630	2
12873	市区	张巷西配变	10	400	59
12874	市区	后大河配变	10	400	0
12875	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T4	10	1000	321
12876	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T2	10	1000	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12877	市区	鹅湖花苑站 T4	10	800	156
12878	市区	10kV 云南 2#站 T1	10	1000	56
12879	市区	10kV 云南 2#站 T3	10	1000	322
12880	市区	10kV 云林苑 1#站 T2	10	1000	579
12881	市区	10kV 云林苑 2#站 T2	10	1000	587
12882	市区	豪景苑站 T4	10	1250	366
12883	市区	紫汀苑站 T3	10	1250	207
12884	市区	云林苑西区 1 号站 2 号主变	10	630	0
12885	市区	云林苑西区 2 号站 T2	10	800	185
12886	市区	龙潭浜二配变	10	200	112
12887	市区	塘坊甲配变	10	400	85
12888	市区	张家塘二配变	10	200	9
12889	市区	杨家塘二配变	10	400	212
12890	市区	杨新配变	10	400	0
12891	市区	中窑配变	10	400	96
12892	市区	西巷新村配变	10	400	83
12893	市区	东阳院配变	10	200	16
12894	市区	10kV 春江花园 7#站 T1	10	1000	79
12895	市区	10kV 春江花园 8#站 T1	10	1000	310
12896	市区	春江花园 9#站 T4	10	1000	408
12897	市区	日辉桥配变	10	400	106
12898	市区	杜家桥配变	10	200	0
12899	市区	塘西杜家配变	10	200	106
12900	市区	谷里配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12901	市区	关黄桥配变	10	400	238
12902	市区	亚光变	10	200	0
12903	市区	春风村斗山配变	10	200	97
12904	市区	东房后辛巷配变	10	200	71
12905	市区	山小村配变	10	200	85
12906	市区	西下脚北配变	10	200	0
12907	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T2	10	800	184
12908	市区	10kV 金锡苑 1#站 T2	10	1000	161
12909	市区	金锡苑 2#站 T2	10	1000	618
12910	市区	10kV 金锡苑 3#站 T1	10	1000	490
12911	市区	北前头甲配变	10	200	130
12912	市区	斗山花园 4#箱变 1#	10	630	0
12913	市区	川桥配变	10	400	85
12914	市区	后巷三配变	10	200	44
12915	市区	红豆杉药业配变	10	200	0
12916	市区	建港配变	10	400	170
12917	市区	锡沙灯七配变	10	200	69
12918	市区	陆家巷配变	10	400	117
12919	市区	黄青庄配变	10	400	67
12920	市区	北桥头配变	10	400	179
12921	市区	杜东配变	10	200	37
12922	市区	正大轴承配变	10	400	274
12923	市区	万安新村配变	10	400	123
12924	市区	杨河头配变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12925	市区	九宫浜配变	10	200	112
12926	市区	10kV 金锡苑 4#站 T2	10	1000	348
12927	市区	10kV 春合 1#站 T3	10	1250	416
12928	市区	春合 2#站 T2	10	1250	677
12929	市区	10kV 春江花园 6#站 T2	10	1250	510
12930	市区	东叁配变	10	400	199
12931	市区	里泾贰	10	400	254
12932	市区	市镇老菜场配变	10	400	30
12933	市区	泾西农西	10	400	0
12934	市区	曹庄中片配变	10	400	9
12935	市区	建设夏二配变	10	200	33
12936	市区	育才 2#箱变 T1	10	630	141
12937	市区	孙更巷配变	10	200	32
12938	市区	育才 1#箱变 T1	10	400	23
12939	市区	10kV 尚书苑 1 # 站 T1	10	800	272
12940	市区	市镇商贸配变	10	400	0
12941	市区	辛家塘	10	200	20
12942	市区	徐巷菜场配变	10	400	154
12943	市区	农林局二配变	10	400	101
12944	市区	肖后	10	400	99
12945	市区	石柱头二配变	10	200	71
12946	市区	汤介塘	10	200	76
12947	市区	后桥三配变	10	400	0
12948	市区	高更巷配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12949	市区	育府 1#站 1 号主变	10	1000	259
12950	市区	彭祖河配变	10	200	132
12951	市区	东太华苑 2#箱变 T1	10	630	191
12952	市区	东太华苑 1#箱变 T1	10	630	192
12953	市区	10kV 云林北站 T1	10	1250	0
12954	市区	北七配变	10	315	168
12955	市区	浒塘姚金岸配变	10	400	97
12956	市区	溪塘下配变	10	400	24
12957	市区	荣巷四配变	10	400	167
12958	市区	对中配变	10	400	110
12959	市区	梦卡迪配变	10	200	160
12960	市区	刘西配变	10	400	75
12961	市区	宋家桥配变	10	200	0
12962	市区	政府二配变	10	315	119
12963	市区	锡沙灯十七配变	10	200	90
12964	市区	市镇八八配变	10	400	146
12965	市区	善更巷	10	200	27
12966	市区	东船坊	10	200	81
12967	市区	南宅基配变	10	200	53
12968	市区	陆介弄配变	10	400	213
12969	市区	华歧东配变	10	400	108
12970	市区	蒋家配变	10	200	42
12971	市区	马树下二配变	10	400	87
12972	市区	马树下配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12973	市区	浒塘配变	10	400	31
12974	市区	浒塘村配变	10	400	20
12975	市区	印刷厂配变	10	400	14
12976	市区	长青乐园配变	10	400	0
12977	市区	邮电局八配变	10	400	115
12978	市区	蓉达新村配变	10	400	45
12979	市区	通新路配变	10	400	63
12980	市区	蓉北大街配变	10	400	92
12981	市区	影剧院四配变	10	400	67
12982	市区	市镇三五配变	10	400	0
12983	市区	斗北四房桥配变	10	400	82
12984	市区	派出所配变	10	400	0
12985	市区	斗星村配变	10	400	0
12986	市区	八士镇配变	10	400	0
12987	市区	毕家坝陈配变	10	400	0
12988	市区	东街八配变	10	400	76
12989	市区	潘巷五配变	10	200	79
12990	市区	戴点中配变	10	400	145
12991	市区	胶阳路四配变	10	200	102
12992	市区	北街五配变	10	200	72
12993	市区	蒋巷十四配变	10	200	2
12994	市区	旗峰水渠配变	10	400	0
12995	市区	许更上二配变	10	200	97
12996	市区	张皮桥 2	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
12997	市区	圣鑫科技	10	400	179
12998	市区	嵩林配变	10	400	118
12999	市区	华夏豪门 1 号站 T2	10	800	126
13000	市区	邱家湾	10	200	57
13001	市区	基场路灯	10	200	16
13002	市区	秦巷五配变	10	200	82
13003	市区	费家塘二配变	10	200	91
13004	市区	大陈巷三配变	10	200	0
13005	市区	林业徐巷配变	10	200	112
13006	市区	汤东配变	10	200	131
13007	市区	林业四配变	10	400	0
13008	市区	陆家弄村配变	10	200	49
13009	市区	新村三配变	10	400	27
13010	市区	走马塘配变	10	200	106
13011	市区	塘南六配变	10	200	117
13012	市区	前进配变	10	200	16
13013	市区	杜铁村	10	400	153
13014	市区	凌云闸配变	10	200	13
13015	市区	沈巷二配变	10	200	88
13016	市区	八土二村配变	10	400	68
13017	市区	八土村配变	10	315	0
13018	市区	三羊二变	10	400	0
13019	市区	湖明配变	10	400	0
13020	市区	茶林场配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13021	市区	姚家二配变	10	200	54
13022	市区	山林电站配变	10	200	66
13023	市区	廉家配变	10	200	31
13024	市区	陈北房配变	10	400	13
13025	市区	辛界山配变	10	200	93
13026	市区	杨更上二配变	10	200	85
13027	市区	德冠化工	10	400	0
13028	市区	丁虞巷 2	10	315	10
13029	市区	新桥	10	400	0
13030	市区	大徐巷	10	400	211
13031	市区	义北配变	10	400	202
13032	市区	10kV 华夏 2#站 T2	10	800	195
13033	市区	华夏 3 号站 T2	10	800	202
13034	市区	厦介塘	10	400	149
13035	市区	东支巷	10	200	21
13036	市区	凤桥村	10	400	81
13037	市区	曹巷	10	400	128
13038	市区	倪家塘	10	400	148
13039	市区	二砖配变	10	400	119
13040	市区	殷更巷配变	10	400	163
13041	市区	何家店配变	10	400	298
13042	市区	蒋家里配变	10	200	25
13043	市区	长沿头配变	10	400	80
13044	市区	水利站一配变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13045	市区	谢家塘	10	400	101
13046	市区	斗山花园 5#箱变 1#630	10	630	94
13047	市区	斗山花园 6#箱变 1#630KVA	10	630	12
13048	市区	斗山花园 7#箱变 1#630KVA	10	630	28
13049	市区	斗山花园 8#箱变 1#630KVA	10	630	96
13050	市区	石利甲配变	10	200	53
13051	市区	牛塘庵配变	10	200	83
13052	市区	杜家坝二配变	10	400	194
13053	市区	前上山配变	10	200	72
13054	市区	杨园里配变	10	400	214
13055	市区	北街七配变	10	400	92
13056	市区	葛巷配变	10	200	40
13057	市区	电炉厂配变	10	200	134
13058	市区	东南配变	10	200	48
13059	市区	石家浜二配变	10	400	49
13060	市区	斗住基配变	10	200	0
13061	市区	木勺配变	10	200	55
13062	市区	石家浜谈家配变	10	200	20
13063	市区	石家浜配变	10	400	0
13064	市区	第二砖厂配变	10	400	62
13065	市区	塘里配变	10	200	62
13066	市区	唐介浜配变	10	400	60
13067	市区	陆更上三配变	10	200	0
13068	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T1	10	1000	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13069	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T2	10	1000	153
13070	市区	羊尖政府三配变	10	200	67
13071	市区	胶阳路三配变	10	200	85
13072	市区	菜场十三	10	400	0
13073	市区	东廊路灯	10	200	11
13074	市区	建东二配变	10	400	32
13075	市区	蔡桥北配变	10	400	46
13076	市区	灰扒泾	10	400	7
13077	市区	丁家塘配变	10	400	166
13078	市区	章家塘	10	200	50
13079	市区	杨家弄	10	200	29
13080	市区	农贸配变	10	400	150
13081	市区	市镇新区	10	400	50
13082	市区	东阳电站	10	400	33
13083	市区	唐更巷配变	10	400	50
13084	市区	乡政府九配变	10	400	53
13085	市区	后巷十一	10	400	0
13086	市区	河南新村	10	400	118
13087	市区	西街	10	400	0
13088	市区	界河路灯	10	200	43
13089	市区	塘家新配变	10	400	77
13090	市区	小桥头三变	10	400	85
13091	市区	堂前配变	10	400	0
13092	市区	田都里	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13093	市区	任家塘	10	200	63
13094	市区	广丰队配变	10	400	130
13095	市区	广丰村配变	10	400	16
13096	市区	杨陆巷配变	10	400	132
13097	市区	新杨陆巷配变	10	400	102
13098	市区	石桥头二配变	10	400	99
13099	市区	福人配变	10	200	137
13100	市区	六橡胶配变	10	200	78
13101	市区	10kV 水榭 1#箱变 T1	10	630	467
13102	市区	10kV 水榭 2#箱变 T1	10	630	322
13103	市区	补水站四配变	10	400	251
13104	市区	中巷十配变	10	400	101
13105	市区	三房巷配变	10	400	106
13106	市区	东房桥配变	10	400	36
13107	市区	毛条二配变	10	400	0
13108	市区	斗西火烧厂配变	10	200	0
13109	市区	斗西村配变	10	400	60
13110	市区	化工厂七配变	10	400	294
13111	市区	东房桥东配变	10	200	0
13112	市区	沈巷四配变	10	200	19
13113	市区	巫东配变	10	200	87
13114	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T1	10	1250	633
13115	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T4	10	1250	108
13116	市区	太芙二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13117	市区	章家湾四配变	10	200	78
13118	市区	五联三配变	10	200	124
13119	市区	顾旺村配变	10	200	74
13120	市区	胶阳路 2	10	200	10
13121	市区	锡沙灯八配变	10	200	45
13122	市区	黄沙圩	10	400	0
13123	市区	蒋庄电站配变	10	400	231
13124	市区	张南二	10	400	161
13125	市区	铜材厂	10	400	233
13126	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T1	10	800	322
13127	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T2	10	800	390
13128	市区	育秧厂一配变	10	400	111
13129	市区	雷巷村	10	200	85
13130	市区	潘家塘	10	400	113
13131	市区	平家塘	10	400	200
13132	市区	天塔寺	10	400	23
13133	市区	水厂二变	10	200	139
13134	市区	市镇南街	10	400	126
13135	市区	无线电二配变	10	400	6
13136	市区	粮站三变	10	400	0
13137	市区	山林陆队配变	10	200	42
13138	市区	龚巷五配变	10	200	69
13139	市区	陆庄配变	10	200	14
13140	市区	陆水庄配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13141	市区	李台配变	10	200	20
13142	市区	西河头明配变	10	400	0
13143	市区	斗北村配变	10	400	31
13144	市区	斗北村龙潭浜配变	10	400	28
13145	市区	水渠里五配变	10	400	128
13146	市区	谢家塘配变	10	400	117
13147	市区	斗北村陆家配变	10	400	148
13148	市区	田地巷 2	10	200	49
13149	市区	10kV 大诚苑 1#站 T2	10	1000	492
13150	市区	大诚苑 2#站 T2	10	1000	422
13151	市区	大诚苑 3#站 T2	10	1000	544
13152	市区	大诚苑 4#站 T2	10	1000	543
13153	市区	鑫安花园 6 号站 T1	10	1000	465
13154	市区	鑫安花园 6 号站 T2	10	1000	431
13155	市区	鑫安花园 6 号站 T3	10	1000	464
13156	市区	鑫安花园 7 号站 T1	10	1000	437
13157	市区	鑫安花园 7 号站 T2	10	1000	427
13158	市区	10kV 南窑 2#箱变 T1	10	630	197
13159	市区	市镇七九配变	10	400	201
13160	市区	舍上配变	10	200	160
13161	市区	倪家弄三配变	10	200	49
13162	市区	张家貳配变	10	400	88
13163	市区	柏木南苑 1#站 T1	10	800	417
13164	市区	柏木南苑 1#站 T2	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13165	市区	金锡苑 5 号站 T1	10	1000	239
13166	市区	金锡苑 5 号站 T3	10	1000	497
13167	市区	砖瓦厂七配变	10	400	119
13168	市区	铜材二配变	10	400	281
13169	市区	冯更二配变	10	200	64
13170	市区	大许更配变	10	200	94
13171	市区	中学二配变	10	400	0
13172	市区	刘东配变	10	200	58
13173	市区	陈西巷	10	200	85
13174	市区	冯家桥三配变	10	400	0
13175	市区	坟上配变	10	200	45
13176	市区	季家湾南配变	10	200	66
13177	市区	铜材一配变	10	400	219
13178	市区	冯家桥配变	10	400	308
13179	市区	刑家湾配变	10	400	183
13180	市区	西河桥配变	10	200	144
13181	市区	梁家湾一配变	10	200	133
13182	市区	北横南配变	10	200	31
13183	市区	怡景苑 1 号站 T1	10	1000	329
13184	市区	怡景苑 1 号站 T2	10	1000	311
13185	市区	怡景苑 2 号站 T1	10	1000	158
13186	市区	怡景苑 2 号站 T2	10	1000	114
13187	市区	西联	10	400	238
13188	市区	毛纺变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13189	市区	路灯八配变	10	200	93
13190	市区	南前配变	10	200	38
13191	市区	锦隆软管	10	400	110
13192	市区	贡家庄配变	10	200	58
13193	市区	小宅基配变	10	400	155
13194	市区	鲁家塘配变	10	200	21
13195	市区	王家巷配变	10	400	0
13196	市区	贡家塘配变	10	200	0
13197	市区	毛巷六配变	10	200	56
13198	市区	参里桥配变	10	400	224
13199	市区	龙更上配变	10	200	71
13200	市区	10kV 国信 1#站 T1	10	800	291
13201	市区	10kV 国信 1#站 T2	10	800	309
13202	市区	10kV 国信 2#站 T1	10	800	390
13203	市区	10kV 国信 2#站 T2	10	800	395
13204	市区	10kV 国信 3#站 T1	10	800	368
13205	市区	10kV 国信 3#站 T2	10	800	321
13206	市区	10kV 国信 4#站 T1	10	800	286
13207	市区	10kV 国信 4#站 T2	10	800	340
13208	市区	10kV 国信 5#站 T1	10	800	336
13209	市区	10kV 国信 5#站 T2	10	800	395
13210	市区	东盛塘配变	10	200	85
13211	市区	10kV 大诚苑 1#站 T1	10	1000	453
13212	市区	河北海配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13213	市区	奥运配变	10	400	164
13214	市区	六曹头下配变	10	200	72
13215	市区	大树下四配变	10	200	49
13216	市区	大诚苑 2# 站 T1	10	1000	520
13217	市区	邹陈	10	200	44
13218	市区	陆家巷二配变	10	400	186
13219	市区	谈家宅基配变	10	200	40
13220	市区	张家宅基配变	10	400	139
13221	市区	大诚苑 3# 站 T1	10	1000	329
13222	市区	汤家浜配变	10	400	211
13223	市区	大诚苑 4# 站 T1	10	1000	270
13224	市区	10kV 云中 1#站 T1	10	1250	261
13225	市区	10kV 云中 1#站 T2	10	800	0
13226	市区	10kV 云中 1#站 T3	10	800	170
13227	市区	10kV 云中 2#站 T1	10	1000	421
13228	市区	10kV 云中 2#站 T2	10	1000	99
13229	市区	东阳配变	10	200	47
13230	市区	后头巷配变	10	400	121
13231	市区	张舍	10	400	5
13232	市区	天主堂配变	10	400	81
13233	市区	街东配变	10	400	151
13234	市区	芙蓉配变	10	400	0
13235	市区	江南坊 3 号站 T1	10	800	148
13236	市区	江南坊 3 号站 T2	10	800	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13237	市区	后东村配变	10	400	110
13238	市区	英格配变	10	400	85
13239	市区	西宅西配变	10	200	47
13240	市区	胶山灯一配变	10	200	34
13241	市区	胶山灯二配变	10	200	29
13242	市区	蓉阳 1 # 站 T1	10	1000	405
13243	市区	蓉阳 1 # 站 T2	10	1000	394
13244	市区	蓉阳 2 # 站 T1	10	1000	307
13245	市区	蓉阳 2 # 站 T2	10	1000	374
13246	市区	创新针纺配变	10	200	0
13247	市区	唐更巷二配变	10	200	26
13248	市区	北头配变	10	200	0
13249	市区	后市村配变	10	200	2
13250	市区	明山配变	10	200	76
13251	市区	李巷一配变	10	400	32
13252	市区	菜场十六配变	10	400	144
13253	市区	北小配变	10	400	69
13254	市区	湾泾河配变	10	400	157
13255	市区	桥河东配变	10	400	83
13256	市区	黄胶壹配变	10	400	0
13257	市区	庄湾二配变	10	400	188
13258	市区	羊尖大桥	10	400	139
13259	市区	寨张	10	400	133
13260	市区	路灯	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13261	市区	大坝头配变	10	200	10
13262	市区	窦南二变	10	400	62
13263	市区	西街三配变	10	400	34
13264	市区	金锡苑 6# 站 T1	10	1000	124
13265	市区	金锡苑 6# 站 T2	10	1000	392
13266	市区	金锡苑 6# 站 T3	10	1000	623
13267	市区	庄里二配变	10	400	88
13268	市区	西浜南配变	10	400	296
13269	市区	河南街配变	10	400	272
13270	市区	三善堂配变	10	400	47
13271	市区	袁家塘二配变	10	400	170
13272	市区	石皮桥配变	10	200	42
13273	市区	河更上配变	10	200	0
13274	市区	东南坊站 T2	10	1000	469
13275	市区	东南坊站 T1	10	1000	398
13276	市区	金锡房产箱变 T1	10	500	176
13277	市区	塘南十三配变	10	400	171
13278	市区	钱毛更配变	10	200	30
13279	市区	西前头二配变	10	200	26
13280	市区	小更上配变	10	400	109
13281	市区	蔡更上配变	10	400	0
13282	市区	南柏桥配变	10	200	75
13283	市区	南横头配变	10	400	148
13284	市区	顾家里配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13285	市区	春雷南配变	10	400	120
13286	市区	10kV 雅居站 T3	10	1250	1000
13287	市区	王家里	10	200	16
13288	市区	陈家里四配变	10	200	59
13289	市区	泾新村	10	200	82
13290	市区	邓前配变	10	200	138
13291	市区	东横头	10	400	278
13292	市区	10kV 东港 4#站 T1	10	630	365
13293	市区	10kV 南村 2#箱变 T1	10	630	220
13294	市区	蒋湾电站配变	10	400	165
13295	市区	俞介巷配变	10	200	102
13296	市区	林介巷配变	10	200	83
13297	市区	新南村二配变	10	200	45
13298	市区	浦家湾二配变	10	200	130
13299	市区	东浜头二配变	10	400	147
13300	市区	张更巷二配变	10	400	0
13301	市区	马东二配变	10	400	15
13302	市区	新陆更配变	10	200	33
13303	市区	吴巷配变	10	400	93
13304	市区	辛家二配变	10	400	224
13305	市区	金斗巷配变	10	200	0
13306	市区	北七二配变	10	400	292
13307	市区	紫藤苑配变	10	400	134
13308	市区	龙底头一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13309	市区	龙底头二配变	10	400	299
13310	市区	赛维拉 1#站 T1	10	1000	191
13311	市区	赛维拉 1#站 T4	10	1000	451
13312	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T1	10	800	606
13313	市区	赛维拉 3#站 T1	10	800	139
13314	市区	赛维拉 3#站 T4	10	800	443
13315	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T2	10	1000	543
13316	市区	张巷十三配变	10	400	47
13317	市区	徐家廊下配变	10	400	84
13318	市区	塘下桥配变	10	200	23
13319	市区	汤家湾配变	10	200	68
13320	市区	国奥配变	10	400	57
13321	市区	里南配变	10	400	133
13322	市区	造桥圩南配变	10	200	53
13323	市区	斗里二配变	10	200	3
13324	市区	北站二配变	10	400	177
13325	市区	盛更上配变	10	200	81
13326	市区	前辛巷配变	10	200	0
13327	市区	邵家二配变	10	200	46
13328	市区	10kV 名花 1#站 T1	10	800	203
13329	市区	10kV 名花 1#站 T2	10	800	2
13330	市区	10kV 名花 2#站 T1	10	800	194
13331	市区	10kV 名花 2#站 T2	10	800	177
13332	市区	旺更巷	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13333	市区	许家湾配变	10	400	75
13334	市区	10kV 名花 3#站 T1	10	800	113
13335	市区	10kV 名花 3#站 T2	10	800	296
13336	市区	东向巷南	10	400	67
13337	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T2	10	800	408
13338	市区	电厂配变	10	400	135
13339	市区	10kV 御澜湾 8#站 T3	10	800	374
13340	市区	中堂 1 # 站 T1	10	800	410
13341	市区	中堂 1 # 站 T2	10	800	354
13342	市区	中堂 2 # 站 T1	10	800	352
13343	市区	中堂 2 # 站 T2	10	800	332
13344	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T1	10	800	568
13345	市区	10kV 五彩 4#站 T1	10	800	396
13346	市区	10kV 五彩 4#站 T2	10	800	386
13347	市区	10kV 五彩 4#站 T4	10	800	336
13348	市区	邓家弄二配变	10	400	320
13349	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T2	10	800	535
13350	市区	蚂蚁桥配变	10	200	120
13351	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T2	10	800	447
13352	市区	五联四配变	10	400	0
13353	市区	茅岳配变	10	400	0
13354	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T2	10	800	496
13355	市区	10kV 友谊 6#箱变 T1	10	630	479
13356	市区	西巷四配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13357	市区	源泉一配变	10	400	209
13358	市区	10kV 谢埭荡 1#站 T1	10	1000	708
13359	市区	新街配变	10	400	153
13360	市区	宛山村配变	10	400	7
13361	市区	汤介里三配变	10	200	0
13362	市区	云庆寺二配变	10	400	0
13363	市区	东廊二配变	10	400	53
13364	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T2	10	800	311
13365	市区	农机厂四配变	10	400	60
13366	市区	山湾里配变	10	400	0
13367	市区	中学一配变	10	400	41
13368	市区	国禄配变	10	400	0
13369	市区	10kV 蒲田 1#箱变 T1	10	630	0
13370	市区	外浜二配变	10	400	201
13371	市区	朝阳四配变	10	400	104
13372	市区	康柏配变	10	400	0
13373	市区	殷巷四配变	10	400	43
13374	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T1	10	800	493
13375	市区	靳家里二配变	10	400	223
13376	市区	10kV 万业 10#站 T4	10	800	274
13377	市区	华航配变	10	400	115
13378	市区	10kV 书院河府 5#站 T2	10	800	374
13379	市区	中联三二配变	10	400	175
13380	市区	曹更巷配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13381	市区	赵家塘五配变	10	400	11
13382	市区	附件厂配变	10	400	113
13383	市区	10kV 东亭 1#箱变 T1	10	630	188
13384	市区	新光三配变	10	400	165
13385	市区	蒋庄三配变	10	400	15
13386	市区	旺更巷六配变	10	400	143
13387	市区	10kV 锦河雅苑站 T2	10	800	476
13388	市区	马宗浜配变	10	400	217
13389	市区	金更上配变	10	400	220
13390	市区	包装厂五配变	10	400	0
13391	市区	电缆厂三配变	10	400	53
13392	市区	油车巷三配变	10	400	112
13393	市区	蔡桥二配变	10	400	115
13394	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T1	10	800	457
13395	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T2	10	800	582
13396	市区	10kV 宏诚 9#站 T2	10	800	500
13397	市区	10kV 云林北站 T2	10	1250	999
13398	市区	10kV 东柏 1#箱变 T1	10	630	272
13399	市区	10kV 荡口 1#箱变 T1	10	400	168
13400	市区	金鸡墩二配变	10	400	0
13401	市区	上陈巷配变	10	400	247
13402	市区	上陈巷四配变	10	400	239
13403	市区	10kV 张泾 3#箱变 T1	10	630	138
13404	市区	钱更上十配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13405	市区	10kV 新都苑 2#站 T1	10	800	266
13406	市区	10kV 新都苑 2#站 T2	10	800	332
13407	市区	工业一变	10	400	136
13408	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T1	10	800	388
13409	市区	顾油车配变	10	200	10
13410	市区	友红曹东配变	10	400	168
13411	市区	前进村山南河界	10	400	122
13412	市区	龙西配变	10	200	43
13413	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T1	10	800	380
13414	市区	外浜四配变	10	400	215
13415	市区	10kV 兴塘 8#箱变 T1	10	630	308
13416	市区	10kV 云溪人家 4#站 T3	10	800	358
13417	市区	10kV 万业 5#站 T1	10	800	166
13418	市区	10kV 泾虹 1#箱变 T1	10	630	237
13419	市区	10kV 春和景明 3#站 T2	10	800	618
13420	市区	市镇一配变	10	400	80
13421	市区	市镇十六配变	10	400	29
13422	市区	许家湾二配变	10	200	0
13423	市区	谢埭桥配变	10	200	22
13424	市区	徐西配变	10	200	0
13425	市区	周巷西三配变	10	400	155
13426	市区	后孙巷配变	10	400	165
13427	市区	文化小学配变	10	400	51
13428	市区	九洲彩印配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13429	市区	10kV 春芯 3#箱变 T1	10	630	331
13430	市区	苏舍村小桥头配变	10	400	195
13431	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T4	10	800	442
13432	市区	精装配变	10	400	0
13433	市区	10kV 东朔 1#箱变 T1	10	630	127
13434	市区	新屯村六配变	10	400	143
13435	市区	一号临时配变	10	400	276
13436	市区	华夏房产箱变 T1	10	630	261
13437	市区	巨富汽车配变	10	400	156
13438	市区	裕蓉名邸 2#站 T1	10	800	422
13439	市区	杜北丙配变	10	400	0
13440	市区	10kV 万业 5#站 T2	10	800	201
13441	市区	10kV 万业 6#站 T1	10	800	225
13442	市区	10kV 万业 6#站 T2	10	800	229
13443	市区	10kV 观澜府 5#站 T1	10	800	312
13444	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T4	10	800	447
13445	市区	罗更上配变	10	400	294
13446	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T3	10	800	384
13447	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T3	10	800	384
13448	市区	10kV 毛湾 11#站 T1	10	800	365
13449	市区	10kV 毛湾 11#站 T2	10	800	394
13450	市区	10kV 东璟 25#站 T1	10	800	605
13451	市区	10kV 富村 3#箱变 T1	10	400	196
13452	市区	徐巷村吴家配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13453	市区	10kV 尚书苑 7#站 T2	10	800	493
13454	市区	10kV 尚书苑 7#站 T4	10	800	486
13455	市区	10kV 嘉城 3#站 T1	10	1250	541
13456	市区	10kV 嘉城 3#站 T2	10	1250	569
13457	市区	太芙三配变	10	400	86
13458	市区	西塘一配变	10	200	108
13459	市区	10kV 毛湾 13#站 T3	10	800	460
13460	市区	10kV 毛湾 13#站 T1	10	800	411
13461	市区	10kV 毛湾 13#站 T2	10	800	390
13462	市区	10kV 毛湾 13#站 T4	10	800	534
13463	市区	钱家庄配变	10	200	82
13464	市区	朝东村配变	10	400	76
13465	市区	10kV 水岸五区 9#站 T2	10	800	582
13466	市区	10kV 紫汀 4#箱变 T1	10	630	320
13467	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T3	10	800	404
13468	市区	旺四房配变	10	200	13
13469	市区	10kV 百和花园 4#站 T1	10	800	427
13470	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T2	10	800	454
13471	市区	李南四配变	10	400	4
13472	市区	10kV 东璟 25#站 T4	10	800	612
13473	市区	湖明二配变	10	400	231
13474	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T3	10	800	446
13475	市区	10kV 走马 1#箱变 T1	10	630	151
13476	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T2	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13477	市区	杨泉里二配变	10	400	6
13478	市区	10kV 御澜湾 7#站 T3	10	800	448
13479	市区	加弹厂	10	400	242
13480	市区	10kV 毛湾 14#站 T3	10	800	462
13481	市区	10kV 毛湾 14#站 T1	10	800	417
13482	市区	10kV 毛湾 14#站 T2	10	800	423
13483	市区	10kV 毛湾 14#站 T4	10	800	528
13484	市区	范更上配变	10	400	185
13485	市区	10kV 毛湾 15#站 T3	10	800	400
13486	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T3	10	1000	723
13487	市区	郡联配变	10	400	4
13488	市区	小湾里五配变	10	400	133
13489	市区	渔新村配变	10	200	136
13490	市区	渔业十三配变	10	400	166
13491	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T2	10	800	456
13492	市区	渔业十六配变	10	400	319
13493	市区	10kV 广电 2#箱变 T1	10	630	173
13494	市区	染色厂.	10	400	0
13495	市区	复合厂二配变	10	400	146
13496	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T1	10	800	442
13497	市区	新区二配变	10	400	182
13498	市区	10kV 毛湾 15#站 T1	10	800	406
13499	市区	10kV 毛湾 15#站 T2	10	800	173
13500	市区	10kV 毛湾 15#站 T4	10	800	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13501	市区	朱家湾五配变	10	400	126
13502	市区	10kV 毛湾 16#站 T1	10	1000	445
13503	市区	10kV 毛湾 16#站 T3	10	1000	523
13504	市区	10kV 毛湾 16#站 T2	10	1000	336
13505	市区	10kV 毛湾 16#站 T4	10	1000	622
13506	市区	钱介庄村五配变	10	400	0
13507	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T4	10	800	579
13508	市区	苏吴配变	10	400	195
13509	市区	长浜二配变	10	400	50
13510	市区	石村南片	10	400	0
13511	市区	源泉二配变	10	400	198
13512	市区	新杨树二配变	10	400	0
13513	市区	旺荒田甲配变	10	400	166
13514	市区	10kV 胜利 1#箱变 T1	10	630	0
13515	市区	雀家坝二配变	10	400	138
13516	市区	小后巷二配变	10	200	124
13517	市区	10kV 毛湾 17#站 T3	10	800	451
13518	市区	10kV 毛湾 17#站 T1	10	800	438
13519	市区	10kV 毛湾 17#站 T2	10	800	438
13520	市区	10kV 毛湾 17#站 T4	10	800	532
13521	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T4	10	800	605
13522	市区	塘南站二配变	10	400	0
13523	市区	丽萍配变	10	400	0
13524	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T2	10	800	591

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13525	市区	10kV 港悦站 T1	10	800	312
13526	市区	10kV 港悦站 T2	10	800	330
13527	市区	10kV 育德苑 2#站 T1	10	800	540
13528	市区	章家湾五配变	10	400	55
13529	市区	10kV 春雷苑 9#站 T2	10	800	470
13530	市区	后丁巷二配变	10	200	57
13531	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T2	10	800	237
13532	市区	赛维拉 2#站 T1	10	1000	284
13533	市区	赛维拉 2#站 T4	10	1000	349
13534	市区	丰田汽修配变	10	400	112
13535	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T1	10	800	350
13536	市区	10kV 玖里湾 5#站 T3	10	800	388
13537	市区	市镇桥配变	10	400	39
13538	市区	龙亭苑二变	10	400	108
13539	市区	山二电站一配变	10	200	116
13540	市区	10kV 花海 2#站 T1	10	800	347
13541	市区	10kV 花海 2#站 T2	10	800	312
13542	市区	山二二配变	10	400	55
13543	市区	杨家桥八配变	10	400	0
13544	市区	10kV 里国 2#箱变 T1	10	630	121
13545	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T2	10	800	408
13546	市区	10kV 庄桥 5#箱变 T1	10	630	349
13547	市区	肖后二变	10	200	76
13548	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T2	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13549	市区	10kV 团北 5#箱变 T1	10	630	480
13550	市区	10kV 源筑 10#站 T1	10	800	394
13551	市区	10kV 五彩 6#站 T3	10	800	436
13552	市区	10kV 五彩 6#站 T2	10	800	168
13553	市区	10kV 神羊 2#箱变 T1	10	630	430
13554	市区	10kV 御澜湾 7#站 T4	10	800	379
13555	市区	省庄村二变	10	400	295
13556	市区	10kV 顾头 1#箱变 T1	10	630	401
13557	市区	红岩阀门	10	400	0
13558	市区	中渔服装厂	10	400	30
13559	市区	10kV 景苑 8#站 T1	10	800	337
13560	市区	10kV 玖里映月 2#站 T2	10	800	442
13561	市区	10kV 水岸五区 8#站 T1	10	800	629
13562	市区	燕水庄一配变	10	400	216
13563	市区	二泉东路北配变	10	400	109
13564	市区	田头巷二配变	10	400	152
13565	市区	10kV 尚书苑 7#站 T1	10	800	508
13566	市区	10kV 五彩 6#站 T4	10	800	284
13567	市区	10kV 五彩 6#站 T1	10	800	265
13568	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T4	10	800	483
13569	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T4	10	800	424
13570	市区	10kV 五彩 4#站 T3	10	800	392
13571	市区	10kV 荡苏 1#箱变 T1	10	630	105
13572	市区	10kV 百和花园 5#站 T2	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13573	市区	10kV 绅泰苑 2#箱变 T1	10	630	200
13574	市区	窦南四配变	10	400	128
13575	市区	小湾里三配变	10	400	226
13576	市区	柳更上五配变	10	400	320
13577	市区	申达彩印配变	10	400	64
13578	市区	蓉鹿大队	10	400	238
13579	市区	大成芦巷二配变	10	400	58
13580	市区	惠后二变	10	400	0
13581	市区	蓉鹿配变	10	400	46
13582	市区	三房巷三配变	10	400	0
13583	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T4	10	800	443
13584	市区	斗住基一配变	10	200	127
13585	市区	陆更巷三配变	10	400	163
13586	市区	线材厂	10	400	72
13587	市区	善家巷二配变	10	400	210
13588	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T1	10	800	614
13589	市区	窦南三变	10	400	84
13590	市区	上陈巷三配变	10	400	320
13591	市区	10kV 泾东 1#箱变 T1	10	630	215
13592	市区	芙蓉八变	10	400	320
13593	市区	10kV 长楼 11#箱变 T1	10	630	276
13594	市区	中学旁配变	10	400	193
13595	市区	格瑞斯配变	10	400	172
13596	市区	横河头一配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13597	市区	10kV 东升 4#箱变 T1	10	630	348
13598	市区	10kV 春雨 4#箱变 T1	10	630	316
13599	市区	10kV 谈村 1#箱变 T1	10	630	319
13600	市区	10kV 东廊 2#箱变 T1	10	630	233
13601	市区	绝缘一变	10	400	168
13602	市区	10kV 水岸五区 9#站 T1	10	800	617
13603	市区	中荡配变	10	400	148
13604	市区	10kV 水岸五区 10#站 T4	10	800	614
13605	市区	巫东四配变	10	400	0
13606	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T1	10	800	577
13607	市区	石桥浜二变	10	200	19
13608	市区	泾壹变	10	200	19
13609	市区	塘泗桥三配变	10	400	43
13610	市区	敬老院贰配变	10	400	192
13611	市区	10kV 查镇 10#箱变 T1	10	630	366
13612	市区	开发区二	10	400	137
13613	市区	李更巷三变	10	400	230
13614	市区	前辛二配变	10	400	0
13615	市区	杜北二配变	10	400	183
13616	市区	金家里一配变	10	400	180
13617	市区	胶阳路甲配变	10	400	109
13618	市区	10kV 鹅湖 1#站 T2	10	800	160
13619	市区	10kV 鹅湖 1#站 T1	10	800	155
13620	市区	郭家里一配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13621	市区	宅前一配变	10	200	69
13622	市区	西塘北三配变	10	200	123
13623	市区	泾新李东配变	10	400	0
13624	市区	嘉荫园 1#站 T1	10	800	195
13625	市区	嘉荫园 1#站 T2	10	800	334
13626	市区	嘉荫园 2#站 T1	10	800	240
13627	市区	嘉荫园 2#站 T2	10	800	254
13628	市区	嘉荫园 3#站 T1	10	1000	233
13629	市区	嘉荫园 3#站 T2	10	1000	385
13630	市区	朱家湾二配变	10	400	128
13631	市区	嘉荫园 4#站 T1	10	1000	423
13632	市区	嘉荫园 4#站 T2	10	1000	304
13633	市区	嘉荫园 4#站 T3	10	1000	544
13634	市区	10kV 泾悦站 T1	10	630	269
13635	市区	10kV 泾悦站 T2	10	630	311
13636	市区	10kV 新湖苑 2#站 T2	10	800	355
13637	市区	交巷三配变	10	400	68
13638	市区	戴巷东配变	10	400	193
13639	市区	里东村西安斗	10	400	181
13640	市区	社区配变	10	400	227
13641	市区	王家湾洪配变	10	200	47
13642	市区	金富南苑站 T1	10	1000	503
13643	市区	金富南苑站 T2	10	1000	506
13644	市区	响墩上三配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13645	市区	张更巷旺配变	10	200	13
13646	市区	芙蓉三	10	400	290
13647	市区	西后二配变	10	400	168
13648	市区	旺家里东配变	10	400	144
13649	市区	钱西巷配变	10	200	70
13650	市区	锦安三村	10	400	23
13651	市区	汪佃配变	10	400	261
13652	市区	金太阳配变	10	200	0
13653	市区	席巷三配变	10	400	101
13654	市区	惠更北配变	10	200	99
13655	市区	杜家貳配变	10	200	54
13656	市区	华巷南配变	10	200	0
13657	市区	电化村配变	10	400	91
13658	市区	东亭老街	10	200	52
13659	市区	砖厂配变	10	400	81
13660	市区	思念配变	10	400	0
13661	市区	10kV 鑫安 11#站 T3	10	1000	404
13662	市区	10kV 鑫安 11#站 T1	10	1000	238
13663	市区	10kV 鑫安 11#站 T2	10	1000	538
13664	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T3	10	1000	387
13665	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T1	10	1000	249
13666	市区	10kV 鑫安花园 12#站 T2	10	1000	606
13667	市区	10kV 鑫安花园 13#站 T1	10	1000	534
13668	市区	10kV 鑫安花园 13#站 T2	10	1000	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13669	市区	10kV 鑫安花园 14#站 T1	10	1000	314
13670	市区	10kV 鑫安花园 14#站 T2	10	1000	168
13671	市区	10kV 鑫安花园 15#站 T1	10	1000	360
13672	市区	10kV 鑫安花园 15#站 T2	10	1000	393
13673	市区	南新陆北配变	10	400	82
13674	市区	断塘桥配变	10	200	63
13675	市区	中角里配变	10	200	50
13676	市区	20kV 云林苑 4#站 T1	20	1000	444
13677	市区	20kV 云林苑 4#站 T2	20	1000	394
13678	市区	20kV 云林苑 4#站 T3	20	1000	421
13679	市区	10kV 金牛苑 3#站 T1	10	800	197
13680	市区	10kV 金牛苑 3#站 T2	10	800	164
13681	市区	斗西村西宅配变	10	400	0
13682	市区	花园厚桥配变	10	400	42
13683	市区	周巷三配变	10	400	166
13684	市区	邹南队配变	10	400	32
13685	市区	西谢埭配变	10	200	51
13686	市区	源泉新村	10	400	207
13687	市区	10kV 紫金苑站 T1	10	1000	392
13688	市区	新泾中配变	10	400	183
13689	市区	人才楼四配变	10	400	0
13690	市区	育府 2#站 T1	10	1000	240
13691	市区	育府 2#站 T2	10	1000	462
13692	市区	羊尖 1#站 T1	10	800	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13693	市区	宜东苑站 T1	10	630	288
13694	市区	宜东苑站 T2	10	630	247
13695	市区	怡景苑 5# 站 T1	10	800	189
13696	市区	怡景苑 5# 站 T2	10	800	116
13697	市区	廉租房配变	10	400	55
13698	市区	东头巷配变	10	400	57
13699	市区	高巷五配变	10	400	53
13700	市区	戴巷二配变	10	400	42
13701	市区	下甸桥一配变	10	200	59
13702	市区	下田桥配变	10	200	69
13703	市区	北头巷二配变	10	400	120
13704	市区	戴西配变	10	200	0
13705	市区	沈耀庄	10	200	8
13706	市区	南古庄配变	10	200	49
13707	市区	西安斗	10	200	30
13708	市区	南罗庄	10	200	0
13709	市区	新电	10	400	184
13710	市区	水渠里四	10	200	0
13711	市区	水渠里 2	10	200	0
13712	市区	杨家巷配变	10	400	202
13713	市区	王家弄配变	10	200	6
13714	市区	北古庄二配变	10	200	21
13715	市区	北古村配变	10	400	157
13716	市区	草河甲配变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13717	市区	大泾头配变	10	200	121
13718	市区	介巷村配变	10	400	133
13719	市区	前渡泾配变	10	200	0
13720	市区	里东村新电	10	400	133
13721	市区	侯湾里	10	200	98
13722	市区	草河上配变	10	200	51
13723	市区	五五电站配变	10	400	0
13724	市区	中亚彩印	10	400	155
13725	市区	陆西庄配变	10	400	0
13726	市区	新红村李家桥配变	10	400	200
13727	市区	制线厂三配变	10	400	4
13728	市区	晶石一配变	10	400	101
13729	市区	大宅基	10	200	66
13730	市区	长洪岸二配变	10	200	12
13731	市区	庙上配变	10	400	175
13732	市区	长洪岸配变	10	200	4
13733	市区	杨树下配变	10	400	210
13734	市区	曹墩上配变	10	200	85
13735	市区	西盛塘配变	10	200	66
13736	市区	东庄	10	200	4
13737	市区	喜巷	10	400	110
13738	市区	里东电站	10	400	187
13739	市区	桥前	10	200	0
13740	市区	德中配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13741	市区	胡家巷甲配变	10	400	103
13742	市区	横河头二配变	10	400	204
13743	市区	摇塘圩	10	400	70
13744	市区	鹅湖三配变	10	400	57
13745	市区	马泾桥二配变	10	200	69
13746	市区	烈士墓排泵配变	10	400	176
13747	市区	皮件厂一配变	10	200	35
13748	市区	葛巷四配变	10	200	0
13749	市区	市镇曹配变	10	400	90
13750	市区	泾五	10	400	0
13751	市区	泾新中	10	400	118
13752	市区	贴花厂配变	10	400	48
13753	市区	后西泾	10	400	0
13754	市区	有机玻璃厂北	10	400	174
13755	市区	南村里	10	400	152
13756	市区	朱桥头配变	10	200	86
13757	市区	四方公司配变	10	400	118
13758	市区	朝中巷配变	10	400	144
13759	市区	天昊配变	10	400	181
13760	市区	文教彩印配变	10	400	52
13761	市区	周更上四配变	10	200	25
13762	市区	东团泾配变	10	200	18
13763	市区	鹅湖一配变	10	200	77
13764	市区	大胡巷配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13765	市区	曹庄新村配变	10	400	0
13766	市区	小桥湾配变	10	400	180
13767	市区	水产场二变	10	400	113
13768	市区	农行前配变	10	400	0
13769	市区	菜场西配变	10	400	83
13770	市区	包装厂配变	10	200	160
13771	市区	倪家弄配变	10	200	8
13772	市区	狄石电站配变	10	400	70
13773	市区	市镇配变	10	400	0
13774	市区	泾新中片配变	10	400	80
13775	市区	沈家庄配变	10	400	56
13776	市区	尹家弄二配变	10	200	45
13777	市区	角里配变	10	200	26
13778	市区	七房巷配变	10	200	8
13779	市区	钱市桥	10	400	104
13780	市区	费巷二配变	10	400	127
13781	市区	荡西村配变	10	400	71
13782	市区	鹅湖路配变	10	400	40
13783	市区	粮站七配变	10	400	0
13784	市区	靳更巷二配变	10	400	234
13785	市区	红卫一配变	10	400	0
13786	市区	荡湾里配变	10	200	78
13787	市区	郭家里二配变	10	200	41
13788	市区	后西街二配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13789	市区	荡北村珠西配变	10	400	180
13790	市区	包家桥配变	10	400	0
13791	市区	蒋庄二配变	10	400	21
13792	市区	北光明一变	10	400	93
13793	市区	洪古桥配变	10	200	5
13794	市区	迎宾小区五配变	10	80	15
13795	市区	锡洲小区一配变	10	80	35
13796	市区	锡洲小区二配变	10	80	38
13797	市区	锡洲小区三配变	10	80	31
13798	市区	荡西村新村配变	10	400	11
13799	市区	云林路配变	10	400	11
13800	市区	狄石村配变	10	200	20
13801	市区	吴更上三配变	10	200	70
13802	市区	查桥市镇配变	10	400	79
13803	市区	南小桥配变	10	400	158
13804	市区	乌土坝一配变	10	200	94
13805	市区	北光明	10	400	99
13806	市区	小东浜配变	10	400	0
13807	市区	柏庄南二配变	10	400	0
13808	市区	锡北二村	10	400	74
13809	市区	桑达园四配变	10	400	105
13810	市区	袁巷上	10	200	35
13811	市区	民主配变	10	400	163
13812	市区	浦更上配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13813	市区	二商街配变	10	400	60
13814	市区	市镇十五配变	10	400	117
13815	市区	学海小区配变	10	400	96
13816	市区	裕巷村配变	10	200	79
13817	市区	关帝殿二配变	10	200	51
13818	市区	桃墩头配变	10	200	0
13819	市区	南角配变	10	200	11
13820	市区	丁巷加工厂配变	10	400	142
13821	市区	泾北乌土坝配变	10	400	293
13822	市区	锡巍泡塑配变	10	400	120
13823	市区	大孙介塘	10	400	23
13824	市区	泾新范南配变	10	400	0
13825	市区	东亭居委二配变	10	400	166
13826	市区	桑达园三配变	10	400	166
13827	市区	桑达园二配变	10	400	154
13828	市区	桑园五配变	10	400	180
13829	市区	桑园四配变	10	250	37
13830	市区	陈市村桥圩配变	10	400	134
13831	市区	大业二配变	10	400	304
13832	市区	周家桥配变	10	400	14
13833	市区	周家角二配变	10	400	60
13834	市区	陆介庄二配变	10	400	29
13835	市区	钱巷配变	10	400	17
13836	市区	锡峰彩印配变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13837	市区	后孟巷配变	10	200	74
13838	市区	尤巷村配变	10	400	155
13839	市区	北方塑料配变	10	400	283
13840	市区	灵浪电器配变	10	400	53
13841	市区	苏巷配变	10	400	41
13842	市区	芙蓉 4	10	400	89
13843	市区	西后配变	10	315	25
13844	市区	豪普配变	10	400	16
13845	市区	电缆厂二配变	10	400	187
13846	市区	小高巷二配变	10	400	0
13847	市区	建筑公司二变	10	400	320
13848	市区	周家塘配变	10	400	0
13849	市区	泾南村	10	400	152
13850	市区	小桥头二配变	10	400	85
13851	市区	下旺北配变	10	400	276
13852	市区	夏更二配变	10	400	320
13853	市区	全巷泵	10	200	34
13854	市区	梓旺富村配变	10	400	86
13855	市区	铝合金五金厂配变	10	400	153
13856	市区	东北塘大队配变	10	400	103
13857	市区	市镇变十三	10	400	67
13858	市区	河西新村	10	400	83
13859	市区	抽水站	10	200	44
13860	市区	老中学北	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13861	市区	东苑花园	10	400	2
13862	市区	医疗用品	10	200	97
13863	市区	教师新村	10	400	66
13864	市区	东旺新村西	10	400	46
13865	市区	晓峰配变	10	200	0
13866	市区	徐家二配变	10	200	0
13867	市区	五星二配变	10	400	283
13868	市区	石村一配变	10	400	20
13869	市区	南涸	10	400	42
13870	市区	龙齐坝村配变	10	400	163
13871	市区	圆通	10	400	142
13872	市区	老街三配变	10	400	285
13873	市区	邹家桥	10	400	151
13874	市区	青荡村委配变	10	250	130
13875	市区	夏更上配变	10	400	90
13876	市区	湖光村红卫配变	10	400	22
13877	市区	六步桥配变	10	400	59
13878	市区	北庄东配变	10	400	128
13879	市区	电工材料二配变	10	400	8
13880	市区	小陈巷配变	10	200	110
13881	市区	西北塘排涝站配变	10	400	240
13882	市区	大奶桥配变	10	400	74
13883	市区	凤桥排涝站泵配变	10	400	0
13884	市区	市镇西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13885	市区	东风新村配变	10	400	70
13886	市区	太钢管配变	10	200	10
13887	市区	贝尔化工配变	10	200	25
13888	市区	青虹中路配变	10	400	155
13889	市区	青虹二配变	10	200	59
13890	市区	鹅湖花苑站 T1	10	800	185
13891	市区	角上新村配变	10	400	11
13892	市区	刘泾纸厂配变	10	400	320
13893	市区	五金机械厂配变	10	400	320
13894	市区	夏更巷配变	10	400	109
13895	市区	龚巷新村配变	10	200	70
13896	市区	河南巷二配变	10	400	319
13897	市区	辉城配变	10	400	0
13898	市区	泾西石人配变	10	200	32
13899	市区	费南配变	10	200	1
13900	市区	泾南中坝配变	10	400	242
13901	市区	生力纸业	10	400	0
13902	市区	友虹新村	10	200	86
13903	市区	友红配变	10	400	20
13904	市区	友红村角里配变	10	400	163
13905	市区	发酵甘油厂配变	10	400	0
13906	市区	杨石泾配变	10	400	0
13907	市区	西北塘二配变	10	400	30
13908	市区	西北塘配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13909	市区	小园里六配变	10	400	295
13910	市区	严埭天池巷配变	10	400	274
13911	市区	严埭后孟巷配变	10	200	37
13912	市区	通灵机械配变	10	200	0
13913	市区	苏舍桥配变	10	315	0
13914	市区	新红村四三房配变	10	400	0
13915	市区	宏达彩印厂配变	10	400	0
13916	市区	老村委配变	10	200	4
13917	市区	杨家里十一配变	10	200	8
13918	市区	校直机厂配变	10	200	48
13919	市区	园地队配变	10	400	20
13920	市区	农坝村配变	10	400	173
13921	市区	农坝小徐配变	10	400	110
13922	市区	新村九配变	10	400	138
13923	市区	桃园小区配变	10	400	149
13924	市区	邮电局三配变	10	200	52
13925	市区	市镇一零八配变	10	400	63
13926	市区	浜上	10	400	63
13927	市区	布厂四配变	10	315	0
13928	市区	百货公司配变	10	400	95
13929	市区	建工新村	10	400	116
13930	市区	电站泵配变	10	200	107
13931	市区	田家塘	10	200	57
13932	市区	寿山坟配变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13933	市区	华介湾配变	10	400	200
13934	市区	新红村陆更上配变	10	400	87
13935	市区	市镇四六配变	10	400	195
13936	市区	医院十三配变	10	400	0
13937	市区	供电所	10	400	122
13938	市区	菜场北门	10	400	0
13939	市区	有机玻璃厂中	10	400	196
13940	市区	贾家里配变	10	400	117
13941	市区	木梗	10	400	0
13942	市区	三联村仓厅配变	10	200	107
13943	市区	邬家里配变	10	200	58
13944	市区	南联村祝家湾配变	10	200	110
13945	市区	白牛车头配变	10	400	187
13946	市区	天更上配变	10	400	160
13947	市区	虎更上配变	10	400	91
13948	市区	新红村东巷配变	10	200	35
13949	市区	新霞桥配变	10	400	164
13950	市区	新霞村造家圩配变	10	400	78
13951	市区	东蔡湾配变	10	400	48
13952	市区	补水站	10	400	0
13953	市区	高更巷二变	10	400	119
13954	市区	供销器材	10	200	18
13955	市区	橡塑厂	10	400	44
13956	市区	木梗西	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13957	市区	粮站一配变	10	200	0
13958	市区	市镇六十九	10	400	54
13959	市区	木器厂一变	10	400	0
13960	市区	沿河三配变	10	200	58
13961	市区	钱更巷三配变	10	400	161
13962	市区	新霞桥南巷上配变	10	400	117
13963	市区	新霞村陈更上配变	10	400	46
13964	市区	南庄五配变	10	200	0
13965	市区	新建村外浜配变	10	200	68
13966	市区	节油设备厂配变	10	400	210
13967	市区	冯家里配变	10	200	87
13968	市区	新建二配变	10	200	59
13969	市区	安介庄配变	10	400	107
13970	市区	南二变	10	400	45
13971	市区	城南周家里配变	10	400	162
13972	市区	大荡湾配变	10	400	230
13973	市区	居民小区配变	10	400	68
13974	市区	西路南配变	10	400	74
13975	市区	泾西三变	10	200	101
13976	市区	猪场三配变	10	200	43
13977	市区	安居四配变	10	400	35
13978	市区	大三房二配变	10	400	97
13979	市区	蔡家坊配变	10	400	75
13980	市区	漂染厂一变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
13981	市区	邹北	10	400	43
13982	市区	王小桥配变	10	200	63
13983	市区	苏舍配变	10	400	215
13984	市区	姚家湾二配变	10	400	97
13985	市区	周巷二十配变	10	200	51
13986	市区	市镇单配变	10	50	21
13987	市区	寨门	10	400	41
13988	市区	荡西村河亭上	10	200	0
13989	市区	荡西	10	400	0
13990	市区	苏舍郭家配变	10	200	76
13991	市区	时家里配变	10	200	4
13992	市区	林东配变	10	400	86
13993	市区	东山村配变	10	200	105
13994	市区	北横配变	10	200	48
13995	市区	赵更上配变	10	400	153
13996	市区	电控厂	10	200	31
13997	市区	五农机	10	400	139
13998	市区	农里三变	10	400	0
13999	市区	宛北西站配变	10	400	157
14000	市区	施家浜配变	10	200	19
14001	市区	寿山配变	10	400	43
14002	市区	宝城花园 4#箱变 T1	10	400	7
14003	市区	宛山新村配变	10	400	92
14004	市区	胶二电站配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14005	市区	西张配变	10	400	175
14006	市区	杨亭 4#箱变 T1	10	400	96
14007	市区	水渠里三配变	10	400	130
14008	市区	宛北电站配变	10	400	105
14009	市区	宛山奚介塘配变	10	200	76
14010	市区	顾家塘配变	10	400	99
14011	市区	旺介桥配变	10	200	112
14012	市区	旺湾配变	10	200	36
14013	市区	陆更巷二配变	10	400	86
14014	市区	金家湾配变	10	400	0
14015	市区	北舍配变	10	200	0
14016	市区	宛山吕三房配变	10	200	145
14017	市区	档案局配变	10	200	50
14018	市区	马读湾配变	10	200	40
14019	市区	老陆巷配变	10	400	128
14020	市区	10kV 金锡苑 1#站 T1	10	1000	293
14021	市区	金锡苑 2#站 T1	10	1000	55
14022	市区	10kV 金锡苑 4#站 T1	10	1000	319
14023	市区	门楼 1#箱变 T1	10	315	0
14024	市区	门楼 2#箱变 T1	10	315	170
14025	市区	三房廊下配变	10	400	119
14026	市区	廊下镇	10	400	231
14027	市区	养路队	10	400	27
14028	市区	麦芽厂配变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14029	市区	后鱼池	10	400	38
14030	市区	北灰洲	10	200	46
14031	市区	毛介塘配变	10	200	56
14032	市区	农贸市场北配变	10	400	137
14033	市区	人才楼六配变	10	400	238
14034	市区	小桥头十二配变	10	200	148
14035	市区	交通一配变	10	400	192
14036	市区	园区变	10	200	138
14037	市区	杨家塘四	10	400	0
14038	市区	市镇七五配变	10	400	6
14039	市区	廊下库河头配变	10	200	137
14040	市区	廊下新区配变	10	400	290
14041	市区	农服公司三配变	10	400	305
14042	市区	雀家坝配变	10	400	0
14043	市区	万丰路配变	10	400	40
14044	市区	汪西队配变	10	200	0
14045	市区	殷家巷配变	10	200	83
14046	市区	沈更巷配变	10	400	236
14047	市区	开发办配变	10	400	30
14048	市区	水厂一八变	10	400	96
14049	市区	山房施家塘配变	10	200	0
14050	市区	谢介塘配变	10	250	162
14051	市区	张羊路灯配变	10	200	47
14052	市区	油车巷	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14053	市区	董家配变	10	400	64
14054	市区	满房巷配变	10	400	189
14055	市区	严南大降上配变	10	200	0
14056	市区	南庄桥村配变	10	200	20
14057	市区	中心菜场南	10	400	127
14058	市区	亭拆迁二变	10	400	161
14059	市区	菜场三配变	10	200	0
14060	市区	三房工业配变	10	400	0
14061	市区	前湾三	10	200	40
14062	市区	北许巷	10	400	75
14063	市区	严北新站配变	10	400	173
14064	市区	浦巷上配变	10	400	131
14065	市区	坟头巷四配变	10	400	114
14066	市区	三房庄配变	10	200	61
14067	市区	东前村三配变	10	200	0
14068	市区	麻子丘配变	10	200	0
14069	市区	杨亭 2#箱变 T1	10	200	16
14070	市区	羊尖政府	10	400	67
14071	市区	北壹配变	10	200	71
14072	市区	钱家桥五配变	10	400	92
14073	市区	钱家桥四配变	10	200	17
14074	市区	京西巷配变	10	400	28
14075	市区	中街五配变	10	400	54
14076	市区	锡东路灯配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14077	市区	西周二变	10	400	194
14078	市区	市镇公用	10	400	3
14079	市区	锡洲东路配变	10	400	199
14080	市区	东街丙三变	10	400	288
14081	市区	锡洲东路三变	10	400	166
14082	市区	塑料厂三配变	10	400	154
14083	市区	团结中巫配变	10	200	121
14084	市区	二泉东路	10	400	92
14085	市区	北街八变	10	400	39
14086	市区	幼儿园配变	10	400	116
14087	市区	新光二配变	10	400	126
14088	市区	10kV 竹苑 2#站 T1	10	630	52
14089	市区	10kV 竹苑 2#站 T2	10	630	195
14090	市区	公路管理配变	10	200	150
14091	市区	东方袜业配变	10	400	41
14092	市区	久力材料配变	10	400	15
14093	市区	洪更巷配变	10	200	120
14094	市区	大巷十配变	10	200	139
14095	市区	上陈巷二配变	10	400	75
14096	市区	标牌厂配变	10	400	162
14097	市区	锦湖苑站 T2	10	800	219
14098	市区	王更上三配变	10	200	145
14099	市区	10kV 春江花园 5#站 T1	10	1000	405
14100	市区	10kV 春江花园 5#站 T2	10	1000	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14101	市区	10kV 春江花园 5#站 T3	10	1000	524
14102	市区	10kV 宝城 13#柜 T1	10	400	0
14103	市区	普邦绝热配变	10	400	0
14104	市区	唐巷三配变	10	200	160
14105	市区	10kV 宏诚 11#站 T1	10	800	535
14106	市区	10kV 芙蓉 15#站 T3	10	800	498
14107	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T4	10	800	332
14108	市区	河北西甲配变	10	400	144
14109	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T2	10	800	567
14110	市区	凯旋 11#站 T1	10	800	345
14111	市区	龙齐坝配变	10	400	0
14112	市区	邵巷十配变	10	400	186
14113	市区	张巷二三配变	10	400	108
14114	市区	芙蓉四	10	400	185
14115	市区	周巷配变	10	400	210
14116	市区	10kV 山河福邸 4#站 T4	10	800	432
14117	市区	10kV 水岸五区 5#站 T3	10	800	553
14118	市区	葛巷五二配变	10	400	75
14119	市区	10kV 翡翠文华 4#站 T1	10	800	346
14120	市区	凯旋 11#站 T2	10	800	412
14121	市区	凯旋 11#站 T3	10	800	349
14122	市区	凯旋 11#站 T4	10	800	286
14123	市区	10kV 胜利 6#箱变 T1	10	630	0
14124	市区	凯旋 12#站 T1	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14125	市区	凯旋 12#站 T2	10	800	330
14126	市区	凯旋 12#站 T3	10	800	364
14127	市区	凯旋 12#站 T4	10	800	366
14128	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T2	10	800	448
14129	市区	泾新配变	10	400	134
14130	市区	10kV 万泉 1#箱变 T1	10	400	215
14131	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T3	10	800	552
14132	市区	10kV 景苑 7#站 T1	10	800	452
14133	市区	凯旋 13#站 T1	10	800	327
14134	市区	凯旋 13#站 T2	10	800	340
14135	市区	凯旋 13#站 T3	10	800	380
14136	市区	殷西三配变	10	400	4
14137	市区	凯旋 13#站 T4	10	800	389
14138	市区	谢埭塘四配变	10	400	250
14139	市区	10kV 龙西 9#箱变 T1	10	630	204
14140	市区	后四房配变	10	400	80
14141	市区	10kV 谈村 3#箱变 T1	10	630	301
14142	市区	凯旋 10#站 T1	10	800	373
14143	市区	凯旋 10#站 T2	10	800	366
14144	市区	汗庄桥三配变	10	400	70
14145	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T4	10	800	397
14146	市区	10kV 云南 2#站 T4	10	1000	414
14147	市区	商贸二配变	10	200	0
14148	市区	渔业十七配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14149	市区	豪门2#箱变 T1	10	630	69
14150	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T4	10	800	553
14151	市区	烫花厂三配变	10	400	153
14152	市区	嵩山街四配变	10	400	154
14153	市区	建港二配变	10	400	119
14154	市区	10kV 陈更 4#箱变 T1	10	630	96
14155	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T3	10	800	462
14156	市区	严北村委二配变	10	400	257
14157	市区	眉周	10	200	118
14158	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T1	10	800	340
14159	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T3	10	800	362
14160	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T4	10	800	334
14161	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T2	10	800	370
14162	市区	市镇十九配变	10	400	45
14163	市区	10kV 云溪人家 2#站 T4	10	800	423
14164	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T1	10	800	514
14165	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T2	10	800	412
14166	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T1	10	800	408
14167	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T3	10	800	479
14168	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T4	10	800	506
14169	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T2	10	800	392
14170	市区	10kV 新都苑 3#站 T1	10	800	246
14171	市区	10kV 新都苑 3#站 T2	10	800	370
14172	市区	10kV 新都苑 3#站 T3	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14173	市区	10kV 新都苑 3#站 T4	10	800	308
14174	市区	10kV 新都苑 4#站 T1	10	800	350
14175	市区	曹家村二配变	10	400	150
14176	市区	10kV 玖里湾 9#站 T3	10	800	449
14177	市区	农林局一配变	10	400	167
14178	市区	10kV 新都苑 4#站 T2	10	800	319
14179	市区	10kV 新都苑 4#站 T3	10	800	360
14180	市区	10kV 新都苑 4#站 T4	10	800	353
14181	市区	10kV 尚书苑 9#站 T3	10	800	551
14182	市区	10kV 云溪人家 6#站 T4	10	800	460
14183	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T1	10	800	446
14184	市区	龙头嘴配变	10	200	138
14185	市区	制衣配变	10	400	57
14186	市区	戴巷西配变	10	400	161
14187	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T1	10	800	448
14188	市区	龙墩配变	10	400	0
14189	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T1	10	800	422
14190	市区	七房巷四配变	10	400	60
14191	市区	杜北南配变	10	400	304
14192	市区	电器厂一配变	10	400	0
14193	市区	小后巷配变	10	400	0
14194	市区	陈巷十九配变	10	400	239
14195	市区	南新陆北二配变	10	400	131
14196	市区	10kV 源筑 11#站 T3	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14197	市区	徐介里二配变	10	400	0
14198	市区	泾南村甲配变	10	400	239
14199	市区	东油车配变	10	400	186
14200	市区	泾新范南三配变	10	400	72
14201	市区	张更巷四配变	10	400	234
14202	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T1	10	800	550
14203	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T1	10	800	407
14204	市区	朱更上五配变	10	400	215
14205	市区	10kV 丰泰 4#箱变 T1	10	630	270
14206	市区	东新西二配变	10	400	3
14207	市区	王唐二配变	10	400	259
14208	市区	10kV 星邻里 2#站 T2	10	800	472
14209	市区	石埭胶木厂二配变	10	400	251
14210	市区	胡家坝配变	10	200	0
14211	市区	群联荡上配变	10	400	208
14212	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T2	10	800	468
14213	市区	庄东三配变	10	400	72
14214	市区	通业机械配变	10	400	0
14215	市区	新桥十配变	10	400	70
14216	市区	新蒋二配变	10	400	95
14217	市区	三坝村四配变	10	400	234
14218	市区	10kV 春和景明 2#站 T1	10	800	608
14219	市区	10kV 北新河 6#站 T1	10	1000	515
14220	市区	10kV 北新河 6#站 T2	10	1000	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14221	市区	10kV 尚书苑 11#站 T3	10	800	492
14222	市区	10kV 北新河 7#站 T1	10	1000	578
14223	市区	10kV 北新河 7#站 T2	10	1000	411
14224	市区	10kV 北新河 8#站 T1	10	1000	428
14225	市区	10kV 北新河 8#站 T2	10	1000	598
14226	市区	10kV 北新河 9#站 T1	10	1000	590
14227	市区	10kV 北新河 9#站 T2	10	1000	569
14228	市区	10kV 北新河 10#站 T1	10	1000	482
14229	市区	10kV 北新河 10#站 T2	10	1000	563
14230	市区	飞翔配变	10	400	31
14231	市区	10kV 尚书苑 9#站 T2	10	800	533
14232	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T3	10	800	353
14233	市区	北庄配变	10	400	162
14234	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T1	10	800	620
14235	市区	10kV 芙蓉 15#站 T4	10	800	529
14236	市区	包装厂四配变	10	400	126
14237	市区	10kV 中兴隆 2#站 T2	10	800	479
14238	市区	市镇北二	10	400	110
14239	市区	包家桥泵一配变	10	400	127
14240	市区	三房巷四配变	10	400	167
14241	市区	10kV 世锦 4#站 T2	10	800	326
14242	市区	10kV 水岸五区 3#站 T4	10	800	346
14243	市区	张西二配变	10	400	245
14244	市区	旺更巷二配变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14245	市区	东亚配变	10	400	76
14246	市区	谢巷九配变	10	400	256
14247	市区	10kV 嘉城 1#站 T2	10	1000	514
14248	市区	旗杆下四变	10	200	83
14249	市区	友虹印刷配变	10	400	0
14250	市区	河谷落配变	10	200	54
14251	市区	唐家庄配变	10	200	0
14252	市区	甘露苑站 T1	10	800	359
14253	市区	甘露苑站 T2	10	800	264
14254	市区	兴后配变	10	400	1
14255	市区	南乔北配变	10	200	61
14256	市区	金家里三配变	10	200	0
14257	市区	华家桥配变	10	200	62
14258	市区	橡胶配变	10	400	151
14259	市区	旺巷桥配变	10	200	0
14260	市区	小桥头九配变	10	200	45
14261	市区	东茅庄配变	10	400	93
14262	市区	和尚圩配变	10	400	112
14263	市区	金属加工厂配变	10	400	231
14264	市区	恒丰	10	400	126
14265	市区	小学	10	400	0
14266	市区	荡供配变	10	400	233
14267	市区	北界泾配变	10	200	41
14268	市区	大成新配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14269	市区	村委四配变	10	400	74
14270	市区	西西配变	10	200	68
14271	市区	北庄三配变	10	400	181
14272	市区	陆家巷三配变	10	200	32
14273	市区	河东五	10	400	71
14274	市区	杨家湾	10	200	0
14275	市区	燕马村配变	10	200	105
14276	市区	界东配变	10	200	66
14277	市区	陈家塘配变	10	200	46
14278	市区	顾家巷配变	10	200	55
14279	市区	新嘉苑站 T1	10	800	328
14280	市区	新嘉苑站 T2	10	800	373
14281	市区	新嘉苑站 T3	10	800	289
14282	市区	斗山花园 1#箱变 T1	10	630	169
14283	市区	10kV 斗山花园 2#箱变 T1	10	630	220
14284	市区	10kV 斗山花园 3#箱变 T1	10	630	194
14285	市区	10kV 春江花园 3#站 T1	10	1000	364
14286	市区	春江花园 3#站 T2	10	1000	472
14287	市区	邹四房一配变	10	200	113
14288	市区	罗庄配变	10	400	101
14289	市区	10kV 泾秀苑站 T1	10	800	253
14290	市区	10kV 泾秀苑站 T2	10	800	204
14291	市区	10kV 泾秀苑站 T3	10	800	198
14292	市区	10kV 春江花园 4#站 T1	10	1250	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14293	市区	春江花园 3#站 T3	10	1000	507
14294	市区	大许更巷配变	10	250	144
14295	市区	徐更上一配变	10	200	0
14296	市区	何更配变	10	200	46
14297	市区	万巷二配变	10	200	118
14298	市区	章巷三变	10	400	83
14299	市区	石村配变	10	400	59
14300	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T1	10	800	15
14301	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T2	10	800	497
14302	市区	上村配变	10	400	132
14303	市区	杜北东配变	10	400	17
14304	市区	10kV 团北#2 箱变 T1	10	630	0
14305	市区	云林西二变	10	400	143
14306	市区	文八灯一配变	10	200	68
14307	市区	文八灯二配变	10	200	102
14308	市区	向阳村三配变	10	400	45
14309	市区	10kV 尚书苑 2 # 站 T1	10	1000	383
14310	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T1	10	800	401
14311	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T2	10	800	347
14312	市区	10kV 尚书苑 3 # 站 T3	10	800	310
14313	市区	赵东	10	400	101
14314	市区	蒋荡坝配变	10	400	126
14315	市区	陈更上配变	10	200	43
14316	市区	吴巷上站	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14317	市区	东向巷站	10	200	47
14318	市区	后迈斗站配变	10	200	104
14319	市区	高田上二配变	10	400	0
14320	市区	廊下花园 1 号站 T1	10	1250	272
14321	市区	廊下花园 1 号站 T2	10	1250	511
14322	市区	廊下花园 2 号站 T1	10	1250	601
14323	市区	廊下花园 2 号站 T2	10	1250	331
14324	市区	新路配变	10	200	0
14325	市区	大会堂配变	10	400	0
14326	市区	曹家湾站配变	10	200	97
14327	市区	顾巷头站配变	10	200	92
14328	市区	东廊路	10	200	4
14329	市区	10kV 荣达 2#箱变 T1	10	630	0
14330	市区	中村甲配变	10	200	17
14331	市区	北单配变	10	200	112
14332	市区	庙前二配变	10	400	121
14333	市区	井亭	10	400	215
14334	市区	后五二配变	10	200	49
14335	市区	西大房二配变	10	400	128
14336	市区	谈家一配变	10	400	131
14337	市区	电炉厂二配变	10	400	210
14338	市区	万塘浜三配变	10	400	204
14339	市区	百利源配变	10	400	133
14340	市区	勤丰二配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14341	市区	金斗丙配变	10	400	173
14342	市区	建筑公司三配变	10	400	194
14343	市区	里西村三配变	10	400	0
14344	市区	群合二配变	10	200	90
14345	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T1	10	800	578
14346	市区	鞋捌配变	10	200	57
14347	市区	旺更一配变	10	200	22
14348	市区	宅前三配变	10	200	87
14349	市区	张巷五配变	10	400	152
14350	市区	10kV 汇智科创站 T1	10	800	488
14351	市区	10kV 厚德 3#箱变 T1	10	630	460
14352	市区	红星三配变	10	400	155
14353	市区	万坝四配变	10	400	124
14354	市区	满房巷二配变	10	400	213
14355	市区	谈更上二配变	10	200	113
14356	市区	毛线厂二配变	10	400	32
14357	市区	北前二配变	10	400	238
14358	市区	汤界舍一配变	10	400	271
14359	市区	南鲍圩二配变	10	400	237
14360	市区	塘头四配变	10	400	209
14361	市区	塘头上二配变	10	400	285
14362	市区	10kV 南林 1#箱变 T1	10	630	189
14363	市区	任家塘二变	10	400	249
14364	市区	倪介桥配变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14365	市区	宛北西二配变	10	400	112
14366	市区	10kV 曹庄 1#箱变 T1	10	630	179
14367	市区	何更巷三配变	10	400	256
14368	市区	廊下小学二配变	10	400	102
14369	市区	10kV 五七 2#箱变 T1	10	630	0
14370	市区	10kV 大河 3#箱变 T1	10	630	221
14371	市区	群联三配变	10	400	238
14372	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T2	10	800	370
14373	市区	湾京配变	10	200	9
14374	市区	君玥配变	10	400	0
14375	市区	桥贰配变	10	400	220
14376	市区	色织配变	10	400	135
14377	市区	甘虞二配变	10	400	169
14378	市区	北街十配变	10	400	63
14379	市区	久力材料二配变	10	400	93
14380	市区	10kV 能光 2#箱变 T1	10	630	301
14381	市区	电缆料厂配变	10	400	280
14382	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T1	10	800	426
14383	市区	10kV 书院河府 6#站 T1	10	800	640
14384	市区	10kV 锦旺苑 3#站 T1	10	800	218
14385	市区	10kV 锦旺苑 3#站 T2	10	800	377
14386	市区	10kV 锦旺苑 4#站 T1	10	800	387
14387	市区	10kV 锦旺苑 4#站 T2	10	800	387
14388	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T2	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14389	市区	10kV 东璟 25#站 T2	10	800	558
14390	市区	10kV 茅庄 1#箱变 T1	10	630	0
14391	市区	10kV 长楼 13#箱变 T1	10	630	207
14392	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T2	10	800	452
14393	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T2	10	800	492
14394	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T1	10	800	348
14395	市区	10kV 宏诚 9#站 T1	10	800	502
14396	市区	10kV 杨亭 13#箱变 T1	10	630	162
14397	市区	力达配变	10	400	0
14398	市区	水产厂	10	400	142
14399	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T2	10	800	431
14400	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T3	10	800	481
14401	市区	廊下花园 1 号站 T4	10	800	233
14402	市区	夹里配变	10	200	97
14403	市区	抢水泾配变	10	200	68
14404	市区	潘南二配变	10	200	30
14405	市区	李湾里三配变	10	400	303
14406	市区	南庄桥三变	10	400	0
14407	市区	宿舍区四配变	10	400	60
14408	市区	胶山二配变	10	400	123
14409	市区	宿舍区二配变	10	400	130
14410	市区	陈更巷二配变	10	400	225
14411	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T3	10	800	538
14412	市区	10kV 世锦 8#站 T1	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14413	市区	10kV 世锦 8#站 T3	10	800	208
14414	市区	10kV 锦旺苑 5#站 T2	10	800	316
14415	市区	10kV 锦旺苑 5#站 T1	10	800	306
14416	市区	10kV 锦旺苑 6#站 T2	10	800	350
14417	市区	10kV 锦旺苑 6#站 T1	10	800	302
14418	市区	后巷十配变	10	200	2
14419	市区	南杨树下配变	10	200	33
14420	市区	乔巷三配变	10	400	141
14421	市区	南头树二变	10	400	178
14422	市区	安定电站三配变	10	400	124
14423	市区	周后二配变	10	400	21
14424	市区	10kV 新红 1#箱变 T1	10	630	357
14425	市区	大坟头三配变	10	200	126
14426	市区	小马巷二配变	10	400	284
14427	市区	10kV 世锦 8#站 T4	10	800	311
14428	市区	10kV 世锦 8#站 T2	10	800	187
14429	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T3	10	800	493
14430	市区	周中二配变	10	400	224
14431	市区	谢埭塘泵二配变	10	400	286
14432	市区	谢埭荡二配变	10	400	254
14433	市区	周更上三变	10	400	264
14434	市区	半棵下二配变	10	400	121
14435	市区	新诸巷二变	10	400	221
14436	市区	梅元二配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14437	市区	10kV 海特 2#箱变 T1	10	630	411
14438	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T1	10	800	474
14439	市区	燕水配变	10	200	72
14440	市区	10kV 宏诚 10#站 T1	10	800	604
14441	市区	10kV 宝来 1#箱变 T1	10	400	119
14442	市区	10kV 仓实 1#站 T2	10	400	264
14443	市区	力克力配变	10	400	214
14444	市区	10kV 汇智科创站 T3	10	800	334
14445	市区	莱斯克	10	400	92
14446	市区	陆西庄三配变	10	400	134
14447	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T1	10	800	356
14448	市区	李东二配变	10	400	19
14449	市区	绅泰苑箱变 T1	10	630	194
14450	市区	10kV 芙蓉 14#站 T1	10	800	446
14451	市区	泾秀 2#箱变 T1	10	630	353
14452	市区	市镇	10	400	228
14453	市区	达康二配变	10	400	130
14454	市区	东前壹配变	10	400	19
14455	市区	振新涂装配变	10	400	192
14456	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T4	10	800	463
14457	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T2	10	800	608
14458	市区	里西村配变	10	400	51
14459	市区	10kV 景苑 7#站 T3	10	800	483
14460	市区	10kV 世锦 9#站 T1	10	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14461	市区	10kV 世锦 9#站 T3	10	800	246
14462	市区	10kV 世锦 9#站 T4	10	800	192
14463	市区	10kV 世锦 9#站 T2	10	800	308
14464	市区	光明村	10	400	68
14465	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T2	10	800	431
14466	市区	小余巷二配变	10	400	166
14467	市区	铁路浜配变	10	200	65
14468	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T2	10	800	492
14469	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T1	10	800	399
14470	市区	界泾西配变	10	400	111
14471	市区	丰盈起重配变	10	400	0
14472	市区	10kV 晶石 2#箱变 T1	10	630	342
14473	市区	梅元三配变	10	400	134
14474	市区	曹庄中片二配变	10	400	181
14475	市区	10kV 文怡苑站 T4	10	800	523
14476	市区	桑园配变	10	400	165
14477	市区	迎宾小区三配变	10	400	66
14478	市区	迎宾小区七配变	10	400	112
14479	市区	10kV 山河福邸 3#站 T1	10	800	436
14480	市区	新塘里五配变	10	400	319
14481	市区	后庄新村配变	10	400	82
14482	市区	菜厂配变	10	400	0
14483	市区	芙蓉东四配变	10	400	275
14484	市区	10kV 仓实 2#站 T3	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14485	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T4	10	800	443
14486	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T1	10	800	564
14487	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T3	10	800	575
14488	市区	毛条厂三配变	10	400	13
14489	市区	10kV 长楼 18#箱变 T1	10	630	503
14490	市区	10kV 长楼 17#箱变 T1	10	630	503
14491	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T3	10	800	480
14492	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T2	10	800	511
14493	市区	辛界山二配变	10	400	211
14494	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T2	10	800	478
14495	市区	10kV 召乎 2#箱变 T1	10	630	76
14496	市区	10kV 宛山湖 5#站 T4	10	800	501
14497	市区	彭家新村二配变	10	400	254
14498	市区	10kV 水府 1#站 T1	10	800	339
14499	市区	10kV 水府 1#站 T2	10	800	474
14500	市区	10kV 晶石 3#箱变 T1	10	630	262
14501	市区	10kV 水榭 4#箱变 T1	10	630	317
14502	市区	10kV 芙蓉 15#站 T1	10	800	511
14503	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T2	10	800	462
14504	市区	10kV 东璟 17#站 T3	10	1000	531
14505	市区	10kV 东璟 17#站 T1	10	1000	550
14506	市区	10kV 东璟 17#站 T2	10	1000	593
14507	市区	10kV 东璟 17#站 T4	10	1000	551
14508	市区	10kV 东璟 18#站 T1	10	1000	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14509	市区	10kV 东璟 18#站 T2	10	1000	491
14510	市区	东亚酒家二配变	10	400	112
14511	市区	10kV 东璟 16#站 T3	10	1000	659
14512	市区	10kV 东璟 16#站 T1	10	1000	495
14513	市区	后庄三配变	10	400	180
14514	市区	鲁家朱家配变	10	400	101
14515	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T4	10	800	448
14516	市区	南园村三配变	10	400	0
14517	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T3	10	800	418
14518	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T1	10	800	400
14519	市区	小陈巷四配变	10	400	159
14520	市区	许巷大队三配变	10	400	56
14521	市区	安定电站	10	400	171
14522	市区	10kV 红横 1#箱变 T1	10	630	504
14523	市区	10kV 东璟 16#站 T2	10	1000	547
14524	市区	10kV 东璟 16#站 T4	10	1000	529
14525	市区	10kV 云南 1#站 T4	10	1000	479
14526	市区	10kV 蔡家 1#箱变 T1	10	630	199
14527	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T1	10	800	520
14528	市区	酸菜鱼配变	10	400	227
14529	市区	夹龙桥六配变	10	400	92
14530	市区	木易二配变	10	200	129
14531	市区	福华桥	10	400	69
14532	市区	陆巷新村一配变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14533	市区	春合苑	10	400	86
14534	市区	东璟 15#站 T1	10	1000	426
14535	市区	东璟 15#站 T2	10	1000	505
14536	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T3	10	800	501
14537	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T1	10	800	495
14538	市区	旺更巷五配变	10	400	216
14539	市区	大成路隧道二配变	10	200	152
14540	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T3	10	800	478
14541	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T1	10	800	459
14542	市区	10kV 云溪人家 2#站 T3	10	800	480
14543	市区	10kV 长楼 20#箱变 T1	10	630	504
14544	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T2	10	800	618
14545	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T3	10	800	612
14546	市区	10kV 水岸五区 8#站 T4	10	800	619
14547	市区	10kV 书院河府 4#T3	10	800	377
14548	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T1	10	800	418
14549	市区	10kV 香花 2#站 T1	10	800	523
14550	市区	10kV 香花 2#站 T2	10	800	488
14551	市区	二分厂	10	400	190
14552	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T1	10	800	328
14553	市区	10kV 云林北站 T4	10	1250	999
14554	市区	10kV 山河福邸 2#站 T2	10	800	507
14555	市区	朱潭巷三配变	10	400	152
14556	市区	新霞光村李家湾配变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14557	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T4	10	800	299
14558	市区	10kV 创智天地 1#站 T3	10	800	397
14559	市区	双桥废品配变	10	400	0
14560	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T4	10	800	505
14561	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T3	10	800	412
14562	市区	10kV 浒村 2#箱变 T1	10	630	161
14563	市区	河海水利配变	10	400	258
14564	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T3	10	800	486
14565	市区	西店三配变	10	400	211
14566	市区	10kV 源筑 10#站 T3	10	800	409
14567	市区	祝北塘配变	10	400	173
14568	市区	嘉乙配变	10	400	137
14569	市区	菜厂二配变	10	315	0
14570	市区	金三角配变	10	200	132
14571	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T1	10	800	580
14572	市区	弘奕农场配变	10	400	151
14573	市区	渔业十八配变	10	400	62
14574	市区	10kV 泉电 2#箱变 T1	10	630	44
14575	市区	嵩山四配变	10	400	52
14576	市区	通万配变	10	400	123
14577	市区	安东大队二配变	10	400	51
14578	市区	金属加工二配变	10	400	42
14579	市区	徐家桥西配变	10	400	0
14580	市区	董家里二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14581	市区	市镇北三配变	10	400	34
14582	市区	10kV 宏诚 5#站 T1	10	800	486
14583	市区	10kV 重楼 6#箱变 T1	10	630	134
14584	市区	周巷西五配变	10	400	147
14585	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T1	10	800	570
14586	市区	10kV 东柏 11#箱变 T1	10	630	274
14587	市区	风佳木门配变	10	400	104
14588	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T1	10	800	557
14589	市区	10kV 水岸五区 8#站 T3	10	800	598
14590	市区	南新二配变	10	400	0
14591	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T1	10	800	454
14592	市区	10kV 景苑 6#站 T2	10	800	507
14593	市区	市镇三十五配变	10	400	71
14594	市区	刘巷九配变	10	400	126
14595	市区	10kV 尚书苑 9#站 T4	10	800	523
14596	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T2	10	800	540
14597	市区	尚书排涝配变	10	400	258
14598	市区	山泉金属配变	10	400	320
14599	市区	石柱头配变	10	400	213
14600	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T2	10	800	415
14601	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T3	10	800	384
14602	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T2	10	800	405
14603	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T1	10	800	614
14604	市区	10kV 长楼 25#箱变 T1	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14605	市区	马舟二配变	10	400	294
14606	市区	10kV 孙钱 3#箱变 T1	10	400	255
14607	市区	元亨小区二配变	10	400	64
14608	市区	10kV 曹庄 3#箱变 T1	10	630	118
14609	市区	毛壹配变	10	400	148
14610	市区	李家坝三配变	10	400	69
14611	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T1	10	800	554
14612	市区	10kV 龙西 7#箱变 T1	10	630	444
14613	市区	外湾配变	10	200	38
14614	市区	市镇西桥配变	10	400	153
14615	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T1	10	800	469
14616	市区	1 号箱变 T1	10	630	82
14617	市区	10kV 红光 1#箱变 T1	10	400	312
14618	市区	山前小学配变	10	400	246
14619	市区	荣威配变	10	400	12
14620	市区	10kV 春合苑 7#箱变 T1	10	630	357
14621	市区	10kV 中兴隆 3#站 T1	10	800	517
14622	市区	埝头二配变	10	400	153
14623	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T3	10	800	371
14624	市区	10kV 水岸五区 7#站 T1	10	800	596
14625	市区	下庄村配变	10	400	0
14626	市区	李高配变	10	400	97
14627	市区	南头树基	10	400	139
14628	市区	下庄东片配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14629	市区	下庄配变	10	400	0
14630	市区	杨树配变	10	400	97
14631	市区	杨树下村田埂配变	10	400	0
14632	市区	汤介巷配变	10	400	207
14633	市区	钱巷贰配变	10	400	106
14634	市区	市镇北四配变	10	400	14
14635	市区	东湖苑配变	10	400	107
14636	市区	第二居民点配变	10	400	95
14637	市区	刘巷三变	10	200	60
14638	市区	西单三配变	10	80	41
14639	市区	陆夹里配变	10	200	89
14640	市区	杨家桥六配变	10	200	64
14641	市区	五房庄配变	10	400	133
14642	市区	陆家里三配变	10	400	212
14643	市区	新光配变	10	400	237
14644	市区	西阳院配变	10	200	5
14645	市区	邵北配变	10	200	20
14646	市区	后歧配变	10	200	0
14647	市区	老街东配变	10	400	0
14648	市区	荷花池配变	10	400	76
14649	市区	大陈甲配变	10	400	69
14650	市区	大成村配变	10	400	131
14651	市区	大成配变	10	400	79
14652	市区	东升浦田圩	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14653	市区	南园新村配变	10	200	56
14654	市区	市镇三八配变	10	400	0
14655	市区	杨树下村新村配变	10	400	171
14656	市区	农科队配变	10	400	154
14657	市区	广电 1#箱变 T1	10	630	312
14658	市区	南庄配变	10	400	0
14659	市区	朱家配变	10	400	154
14660	市区	10kV 云林苑 1#站 T1	10	1000	147
14661	市区	10kV 云林苑 2#站 T1	10	1000	135
14662	市区	马更上配变	10	400	96
14663	市区	市镇九九配变	10	400	252
14664	市区	市镇公用三配变	10	400	56
14665	市区	市镇七三配变	10	400	4
14666	市区	吴巷上三	10	400	72
14667	市区	老四房	10	400	103
14668	市区	张缪舍思前圩	10	400	107
14669	市区	张缪舍东门巷	10	400	105
14670	市区	斗东	10	400	143
14671	市区	范巷六	10	400	110
14672	市区	小桥巷	10	400	31
14673	市区	北村头泵配变	10	200	0
14674	市区	黄土塘老街配变	10	400	29
14675	市区	老街一配变	10	315	23
14676	市区	凤凰工艺配变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14677	市区	戴点中二配变	10	400	60
14678	市区	能光线 1#箱变 T1	10	630	266
14679	市区	新泾河配变	10	400	246
14680	市区	城南陈介里配变	10	200	31
14681	市区	塘头二配变	10	200	47
14682	市区	前浜二配变	10	200	46
14683	市区	城南村前浜配变	10	400	142
14684	市区	港口配变	10	200	124
14685	市区	外浜六配变	10	200	11
14686	市区	张缪	10	400	159
14687	市区	张缪舍后配变	10	250	62
14688	市区	斗东二配变	10	400	150
14689	市区	纸箱厂配变	10	400	0
14690	市区	西湖塘配变	10	400	80
14691	市区	黄西村配变	10	400	145
14692	市区	黄西村二变	10	400	92
14693	市区	北村头配变	10	200	105
14694	市区	白更巷	10	400	193
14695	市区	旗杆下配变	10	200	123
14696	市区	集四一变	10	400	2
14697	市区	大桑园二配变	10	200	118
14698	市区	10kV 查镇 9#箱变 T1	10	630	195
14699	市区	低坝上配变	10	400	24
14700	市区	外浜配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14701	市区	唐西二配变	10	400	294
14702	市区	唐西五配变	10	400	177
14703	市区	唐西三配变	10	200	18
14704	市区	中心小学十配变	10	200	46
14705	市区	后西街配变	10	400	126
14706	市区	宏亚配变	10	200	160
14707	市区	水泥制品厂二配变	10	400	78
14708	市区	新荣配变	10	400	124
14709	市区	研柴下二配变	10	200	94
14710	市区	夏家廊下配变	10	200	59
14711	市区	抽水站二配变	10	400	43
14712	市区	旗杆下二配变	10	200	0
14713	市区	西高巷二配变	10	400	310
14714	市区	西高巷配变	10	400	145
14715	市区	医院五配变	10	400	36
14716	市区	东园新村配变	10	400	26
14717	市区	坝里电站配变	10	200	66
14718	市区	毛泾浜电站配变	10	400	4
14719	市区	10kV 东方名苑站 T1	10	1250	239
14720	市区	10kV 东方名苑站 T3	10	1250	138
14721	市区	通讯器材配变	10	400	148
14722	市区	徐家配变	10	400	222
14723	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T3	10	800	550
14724	市区	陆家巷四配变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14725	市区	小余巷配变	10	200	49
14726	市区	10kV 书院河府 5#站 T1	10	800	414
14727	市区	市镇八一配变	10	400	0
14728	市区	小斗里配变	10	400	178
14729	市区	荡西三变	10	400	51
14730	市区	华四房配变	10	400	307
14731	市区	居民区三配变	10	400	170
14732	市区	兴湖东街配变	10	400	15
14733	市区	邮局四配变	10	200	81
14734	市区	蒋庄配变	10	400	158
14735	市区	朝阳水渠配变	10	200	93
14736	市区	宁通紧固件厂配变	10	200	136
14737	市区	门里配变	10	400	156
14738	市区	湖塘桥配变	10	400	60
14739	市区	顾巷头配变	10	400	59
14740	市区	小园里五配变	10	160	84
14741	市区	顾巷头乙配变	10	200	76
14742	市区	顾巷三配变	10	400	130
14743	市区	洪家庄配变	10	400	92
14744	市区	10kV 芙蓉 15#站 T2	10	800	504
14745	市区	10kV 观澜府 5#站 T3	10	800	396
14746	市区	10kV 夏庄 1#箱变 T1	10	630	346
14747	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T3	10	800	450
14748	市区	东石园二配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14749	市区	晶石二配变	10	400	65
14750	市区	洞桥浜二配变	10	400	43
14751	市区	正达装潢配变	10	200	41
14752	市区	湖塘村委配变	10	200	38
14753	市区	钮家湾配变	10	400	45
14754	市区	钮湾配变	10	400	1
14755	市区	邮电局二二配变	10	200	110
14756	市区	钢厂配变	10	400	115
14757	市区	齿轮厂配变	10	400	0
14758	市区	陈市村河南配变	10	400	51
14759	市区	河北配变	10	400	128
14760	市区	陈市南配变	10	400	61
14761	市区	北窑配变	10	400	78
14762	市区	南窑配变	10	200	0
14763	市区	陈市村栅头配变	10	200	65
14764	市区	陈市配变	10	400	209
14765	市区	锦伦丝厂配变	10	400	202
14766	市区	高田岸配变	10	200	29
14767	市区	陈市村黄泥配变	10	200	61
14768	市区	大新小配变	10	400	0
14769	市区	春潮中路配变	10	200	95
14770	市区	北街排涝泵	10	200	92
14771	市区	东璟 14#站 T1	10	1000	512
14772	市区	东璟 14#站 T2	10	1000	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14773	市区	洞桥浜配变	10	400	40
14774	市区	柏桥配变	10	400	87
14775	市区	屠更上配变	10	200	12
14776	市区	湖桥配变	10	200	43
14777	市区	后仓配变	10	400	219
14778	市区	燕水庄二配变	10	400	154
14779	市区	河西海配变	10	400	210
14780	市区	白迷荡配变	10	200	59
14781	市区	荡上村田配变	10	400	104
14782	市区	荡上制衣配变	10	400	180
14783	市区	荡上村东配变	10	200	105
14784	市区	排涝站泵配变	10	200	36
14785	市区	西荡二配变	10	400	118
14786	市区	荡上南荡配变	10	200	0
14787	市区	荡上西坝配变	10	200	37
14788	市区	金锡房产	10	400	105
14789	市区	香港街二配变	10	400	0
14790	市区	浦巷五配变	10	400	0
14791	市区	10kV 云溪人家 4#站 T4	10	800	414
14792	市区	10kV 长楼 24#箱变 T1	10	630	503
14793	市区	10kV 御澜湾 7#站 T2	10	800	446
14794	市区	黄土塘农机配变	10	400	0
14795	市区	毕家坝三配变	10	400	83
14796	市区	鲍圩二配变	10	250	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14797	市区	北鲍圩配变	10	400	146
14798	市区	南鲍圩三配变	10	200	46
14799	市区	南鲍圩一配变	10	200	73
14800	市区	常锡厂配变	10	200	123
14801	市区	鹅场二配变	10	200	0
14802	市区	戏场电站配变	10	200	65
14803	市区	西塘四配变	10	400	319
14804	市区	幸福圩二配变	10	200	103
14805	市区	孙大桥配变	10	200	119
14806	市区	渔业八配变	10	200	104
14807	市区	防腐设备厂配变	10	200	38
14808	市区	杨家配变	10	200	0
14809	市区	华东饲料配变	10	400	198
14810	市区	坝里桥电站配变	10	400	0
14811	市区	坝里桥配变	10	400	0
14812	市区	坝里桥村配变	10	400	44
14813	市区	泾松浜配变	10	400	252
14814	市区	祁大寺	10	400	38
14815	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T3	10	800	401
14816	市区	10kV 创智天地 1#站 T2	10	800	472
14817	市区	10kV 港东 1#箱变 T1	10	630	234
14818	市区	人才楼五配变	10	400	72
14819	市区	周巷十配变	10	200	25
14820	市区	邮电局十配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14821	市区	梓旺一配变	10	400	135
14822	市区	梓旺二配变	10	400	145
14823	市区	嵩山街村配变	10	400	80
14824	市区	黄介巷配变	10	400	211
14825	市区	梓旺花园站 T2	10	1000	140
14826	市区	梓旺花园站 T3	10	1000	160
14827	市区	梓旺花园二期 1 号站 T4	10	1250	213
14828	市区	梓旺花园二期 1 号站 T1	10	1250	437
14829	市区	小马巷一配变	10	200	141
14830	市区	农里二配变	10	200	41
14831	市区	田六房二配变	10	400	211
14832	市区	王家塘三配变	10	400	156
14833	市区	晨钟配变	10	400	130
14834	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T4	10	800	544
14835	市区	10kV 长楼 21#箱变 T1	10	630	504
14836	市区	10kV 紫汀 3#箱变 T1	10	630	24
14837	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T2	10	800	530
14838	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T4	10	800	425
14839	市区	阿沙泾配变	10	400	29
14840	市区	春雷新村配变	10	400	11
14841	市区	春雷南站二配变	10	400	53
14842	市区	南站配变	10	400	69
14843	市区	黄胶二配变	10	400	0
14844	市区	省庄村配变	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14845	市区	柳更配变	10	400	0
14846	市区	亚光村配变	10	400	0
14847	市区	塘南二	10	400	118
14848	市区	宅前四配变	10	200	25
14849	市区	新屯村配变	10	315	20
14850	市区	钦家桥配变	10	200	70
14851	市区	小河头配变	10	160	102
14852	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T1	10	800	378
14853	市区	立介里配变	10	400	109
14854	市区	五房桥配变	10	400	136
14855	市区	西严巷	10	400	0
14856	市区	横河陆家配变	10	400	53
14857	市区	孙家里配变	10	200	129
14858	市区	庄上四配变	10	315	146
14859	市区	杨树张家配变	10	200	0
14860	市区	万达电器	10	400	78
14861	市区	朝阳村	10	400	32
14862	市区	新港配变	10	400	0
14863	市区	渔业村六变	10	400	29
14864	市区	龚巷南配变	10	400	233
14865	市区	市镇七十配变	10	400	79
14866	市区	园塘下配变	10	400	175
14867	市区	七东配变	10	200	69
14868	市区	渔村陈更配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14869	市区	三水配变	10	200	111
14870	市区	姚家里配变	10	200	78
14871	市区	渔业村七配变	10	400	236
14872	市区	李介里配变	10	200	71
14873	市区	陈家桥四配变	10	400	0
14874	市区	东亚酒家配变	10	400	75
14875	市区	新光小区配变	10	400	133
14876	市区	西巷二配变	10	200	0
14877	市区	东巷四配变	10	400	105
14878	市区	中心小学二配变	10	400	69
14879	市区	10kV 育德苑 2#站 T4	10	800	519
14880	市区	谈村村一配变	10	400	315
14881	市区	任港新村配变	10	200	63
14882	市区	善家巷配变	10	200	31
14883	市区	任巷龙木桥配变	10	200	56
14884	市区	尤木桥配变	10	400	106
14885	市区	王庄配变	10	200	0
14886	市区	庙桥配变	10	400	148
14887	市区	庙桥西配变	10	200	62
14888	市区	孟家里泵配变	10	400	21
14889	市区	戴家塘配变	10	200	76
14890	市区	秦家塘配变	10	400	203
14891	市区	市镇六六配变	10	400	69
14892	市区	小木桥配变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14893	市区	市镇四三配变	10	400	0
14894	市区	电力站四配变	10	400	179
14895	市区	排涝站五配变	10	200	108
14896	市区	邓家塘配变	10	400	83
14897	市区	王家塘四配变	10	400	82
14898	市区	郭家巷配变	10	400	124
14899	市区	肖家坝配变	10	400	162
14900	市区	西周巷配变	10	400	91
14901	市区	任巷村配变	10	315	34
14902	市区	磁材厂二配变	10	400	182
14903	市区	任巷东配变	10	400	131
14904	市区	夹龙桥五配变	10	400	120
14905	市区	周三房二配变	10	400	244
14906	市区	九房巷配变	10	400	288
14907	市区	袁家塘配变	10	200	0
14908	市区	吴家基配变	10	200	0
14909	市区	尹家弄配变	10	400	177
14910	市区	李公圩配变	10	200	34
14911	市区	陶家坝二配变	10	400	131
14912	市区	华野二配变	10	200	4
14913	市区	鲁家华野配变	10	400	268
14914	市区	杨家塘三配变	10	400	186
14915	市区	朱家塘二配变	10	200	61
14916	市区	王家基配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14917	市区	毛墩配变	10	200	45
14918	市区	塘家里配变	10	400	0
14919	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T2	10	800	381
14920	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T4	10	800	334
14921	市区	银湖配变	10	400	0
14922	市区	交管所三配变	10	400	69
14923	市区	东南巷配变	10	200	73
14924	市区	自来水十一配变	10	400	163
14925	市区	村联社一配变	10	315	0
14926	市区	村联社三配变	10	400	119
14927	市区	九房村委配变	10	200	30
14928	市区	大成毛纺厂配变	10	400	0
14929	市区	李家塘配变	10	400	174
14930	市区	鲁家塘岸配变	10	200	2
14931	市区	前戴湾配变	10	200	90
14932	市区	河头配变	10	200	0
14933	市区	王岸圩配变	10	400	276
14934	市区	指挥部配变	10	200	120
14935	市区	北街一配变	10	400	316
14936	市区	北街小区配变	10	200	0
14937	市区	北街小区二配变	10	315	11
14938	市区	杨树园三配变	10	400	0
14939	市区	北街西周巷配变	10	400	0
14940	市区	西田配变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14941	市区	西单一配变	10	80	14
14942	市区	西单二配变	10	80	22
14943	市区	养路队二配变	10	400	0
14944	市区	杨园配变	10	400	154
14945	市区	步行街中配变	10	315	42
14946	市区	一区配变	10	400	131
14947	市区	兴洪配变	10	400	0
14948	市区	市镇东八配变	10	400	9
14949	市区	市镇三四配变	10	400	82
14950	市区	市镇六配变	10	400	178
14951	市区	曹家村配变	10	400	108
14952	市区	曹家塘沙配变	10	200	76
14953	市区	徐巷菜场三配变	10	400	261
14954	市区	山二配变	10	400	71
14955	市区	东升高田上配变	10	400	146
14956	市区	蔡庄配变	10	400	0
14957	市区	下庄西二配变	10	400	145
14958	市区	镇西区配变	10	400	231
14959	市区	减速机械配变	10	200	39
14960	市区	新区配变	10	200	56
14961	市区	大隆配变	10	400	125
14962	市区	后塘湾配变	10	200	0
14963	市区	老石基配变	10	200	100
14964	市区	河西巷三配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14965	市区	席介巷配变	10	400	176
14966	市区	山塘泾配变	10	400	113
14967	市区	陈巷范庄配变	10	200	36
14968	市区	油车巷二配变	10	400	121
14969	市区	油车电站配变	10	200	0
14970	市区	范庄配变	10	200	63
14971	市区	塘东巷二配变	10	200	23
14972	市区	塘东巷配变	10	200	56
14973	市区	陈巷村三配变	10	400	109
14974	市区	庙湾里配变	10	200	26
14975	市区	东亚电器配变	10	200	29
14976	市区	后市配变	10	200	74
14977	市区	彭庄配变	10	400	66
14978	市区	南陈巷配变	10	200	0
14979	市区	邵市二配变	10	200	28
14980	市区	陈巷村配变	10	200	5
14981	市区	邵市配变	10	200	55
14982	市区	赵家塘三配变	10	400	223
14983	市区	赵家塘二配变	10	200	42
14984	市区	油车巷配变	10	400	129
14985	市区	油车三配变	10	200	43
14986	市区	山前二配变	10	400	200
14987	市区	山前村配变	10	400	122
14988	市区	冯家塘配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
14989	市区	邮局六配变	10	400	11
14990	市区	希望配变	10	400	94
14991	市区	江南包装厂	10	400	22
14992	市区	河南庄村斗里	10	200	0
14993	市区	村东居民配变	10	400	0
14994	市区	后桥配变	10	400	41
14995	市区	车头巷配变	10	400	102
14996	市区	中巷五配变	10	400	128
14997	市区	抽水站五配变	10	400	52
14998	市区	后市菜场配变	10	400	6
14999	市区	河东庄配变	10	400	251
15000	市区	泡沫厂配变	10	200	43
15001	市区	丰盈配变	10	200	40
15002	市区	戴东配变	10	400	70
15003	市区	西居民点配变	10	400	0
15004	市区	唐巷八配变	10	200	160
15005	市区	烈士墓配变	10	400	222
15006	市区	开发区四配变	10	400	239
15007	市区	芙蓉九配变	10	400	85
15008	市区	创新企业配变	10	200	111
15009	市区	邱更上配变	10	400	126
15010	市区	后胡村甲配变	10	400	289
15011	市区	后胡村乙配变	10	400	115
15012	市区	南西街配变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15013	市区	多服公司配变	10	400	70
15014	市区	北小桥配变	10	400	137
15015	市区	南园二配变	10	200	0
15016	市区	四房配变	10	200	18
15017	市区	盛家桥村黄更上配变	10	200	115
15018	市区	黄更上二配变	10	200	89
15019	市区	东桥村委配变	10	400	0
15020	市区	东桥村吴家坝配变	10	400	65
15021	市区	村北陈巷配变	10	400	11
15022	市区	俞家湾配变	10	200	108
15023	市区	朱巷新宅基配变	10	200	4
15024	市区	老西庄配变	10	400	112
15025	市区	金桥配变	10	400	191
15026	市区	朱巷桥配变	10	400	85
15027	市区	谢埭桥村蔡家湾配变	10	200	68
15028	市区	轮钻厂配变	10	400	0
15029	市区	朱巷西场上配变	10	400	239
15030	市区	新农配变	10	200	94
15031	市区	东桥村花园浜配变	10	200	18
15032	市区	市镇九配变	10	400	109
15033	市区	市镇二十二配变	10	315	0
15034	市区	市镇十二配变	10	400	88
15035	市区	市镇二配变	10	400	65
15036	市区	东桥村配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15037	市区	水厂三配变	10	400	49
15038	市区	旺介桥二配变	10	200	137
15039	市区	私营管理二配变	10	200	52
15040	市区	杜庄配变	10	200	38
15041	市区	市镇九三配变	10	200	45
15042	市区	苏单五配变	10	400	79
15043	市区	县苗圃配变	10	400	86
15044	市区	嵩山大巷配变	10	400	109
15045	市区	大上巷配变	10	400	33
15046	市区	许大房配变	10	400	109
15047	市区	上水村配变	10	200	75
15048	市区	浜沿上村配变	10	200	60
15049	市区	孙上配变	10	200	155
15050	市区	石利五配变	10	400	21
15051	市区	长大河配变	10	200	112
15052	市区	曹慕杜庄配变	10	400	128
15053	市区	高更上配变	10	200	137
15054	市区	朱翔坝配变	10	200	0
15055	市区	曹壹配变	10	200	93
15056	市区	曹慕塘小学配变	10	400	91
15057	市区	蒋巷八配变	10	200	69
15058	市区	东三谢更配变	10	200	97
15059	市区	周家角配变	10	400	139
15060	市区	谢埭排涝配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15061	市区	谢埭塘泵配变	10	200	105
15062	市区	东三谢埭配变	10	200	0
15063	市区	谢埭大墩配变	10	400	38
15064	市区	云庆寺配变	10	400	172
15065	市区	梅园里配变	10	400	119
15066	市区	锡太路六配变	10	200	58
15067	市区	锡太路四配变	10	200	2
15068	市区	锡太路五配变	10	200	29
15069	市区	锡太路配变	10	200	9
15070	市区	江南坊 1 号站 T1	10	630	308
15071	市区	江南坊 1 号站 T2	10	630	98
15072	市区	江南坊 2 号站 T1	10	630	303
15073	市区	江南坊 2 号站 T2	10	630	269
15074	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T2	10	1250	394
15075	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T1	10	1250	297
15076	市区	10kV 云林北站 T3	10	1250	37
15077	市区	苏巷 2#箱变 T1	10	630	438
15078	市区	新港二配变	10	200	0
15079	市区	群联企业配变	10	200	0
15080	市区	群联二配变	10	400	0
15081	市区	群联配变	10	200	81
15082	市区	陆家湾三配变	10	400	94
15083	市区	村西东配变	10	400	59
15084	市区	潘家桥配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15085	市区	北站三配变	10	400	255
15086	市区	朱浦湾配变	10	200	101
15087	市区	钦家村	10	400	248
15088	市区	尤二房配变	10	200	89
15089	市区	市镇七六配变	10	400	73
15090	市区	河西北配变	10	200	36
15091	市区	塑料厂六配变	10	400	0
15092	市区	市镇八二配变	10	400	6
15093	市区	春阳西配变	10	250	0
15094	市区	陈更上五配变	10	200	138
15095	市区	靳家里配变	10	200	114
15096	市区	锡沙灯 9	10	200	32
15097	市区	春江花园 2#站 T1	10	1000	456
15098	市区	10kV 春江花园 2#站 T2	10	1000	493
15099	市区	10kV 春江花园 2#站 T3	10	1000	477
15100	市区	公路处	10	200	117
15101	市区	杜更巷配变	10	200	16
15102	市区	陈塘桥配变	10	200	122
15103	市区	后前配变	10	400	113
15104	市区	五房二配变	10	400	5
15105	市区	鑫安花园 4 号站 T1	10	800	155
15106	市区	鑫安花园 4 号站 T2	10	800	279
15107	市区	鑫安花园 5 号站 T1	10	800	214
15108	市区	鑫安花园 5 号站 T2	10	800	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15109	市区	居民区二配变	10	400	94
15110	市区	居民区一配变	10	400	223
15111	市区	新杨泵站配变	10	400	237
15112	市区	大利巷配变	10	400	196
15113	市区	锡洲小区四配变	10	80	38
15114	市区	污水处理四配变	10	200	17
15115	市区	泾新村二	10	400	0
15116	市区	锡沙灯十配变	10	200	0
15117	市区	锡沙灯一变	10	200	108
15118	市区	凌云站 T1	10	630	221
15119	市区	凌云站 T2	10	630	123
15120	市区	绿羊配变	10	400	109
15121	市区	东港泵站	10	200	0
15122	市区	锡沙灯八变	10	200	85
15123	市区	锡沙灯二十变	10	200	94
15124	市区	锡沙灯四配变	10	200	48
15125	市区	新桥头配变	10	200	118
15126	市区	新屯村三配变	10	400	108
15127	市区	锡沙灯二配变	10	200	57
15128	市区	锡沙灯五配变	10	200	74
15129	市区	雄狮配变	10	400	253
15130	市区	甘虞泵站配变	10	200	114
15131	市区	曹家里配变	10	200	56
15132	市区	朱巷桥二配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15133	市区	10kV 金锡 3#箱变 T1	10	630	170
15134	市区	胶阳路一配变	10	200	72
15135	市区	柳庄村配变	10	200	100
15136	市区	污水处理三配变	10	200	117
15137	市区	石桥泵站配变	10	200	37
15138	市区	花园村四配变	10	200	0
15139	市区	锡沙灯六配变	10	200	77
15140	市区	锡沙灯三配变	10	200	83
15141	市区	锡沙灯九配变	10	200	82
15142	市区	10kV 金牛苑 1 # 站 T1	10	800	145
15143	市区	10kV 金牛苑 1 # 站 T2	10	800	152
15144	市区	市镇二十配变	10	400	72
15145	市区	邮电局二配变	10	200	31
15146	市区	市镇十配变	10	400	0
15147	市区	陈巷二配变	10	400	229
15148	市区	医院四配变	10	200	103
15149	市区	市镇三二配变	10	200	4
15150	市区	粮管所三配变	10	200	115
15151	市区	厚桥河北配变	10	200	36
15152	市区	吊钩浜配变	10	400	152
15153	市区	10kV 竹苑二期站 1 号主变	10	1000	167
15154	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T1	10	1250	221
15155	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T2	10	1250	483
15156	市区	10kV 梓旺二村 2#站 T1	10	800	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15157	市区	10kV 梓旺二村 2#站 T2	10	800	155
15158	市区	10kV 友谊家园站 T1	10	1250	260
15159	市区	竹园 1#站 T1	10	1000	57
15160	市区	竹园 1#站 T3	10	1000	297
15161	市区	塘头上配变	10	200	0
15162	市区	花园新村配变	10	200	0
15163	市区	10kV 华夏 1#站 T1	10	800	47
15164	市区	10kV 华夏 2#站 T1	10	800	193
15165	市区	华夏 3 号站 1 号主变	10	800	244
15166	市区	豪门 5# 箱变 T1	10	630	43
15167	市区	10kV 豪门 1#箱变 T1	10	630	59
15168	市区	豪门 4# 箱变 T1	10	400	0
15169	市区	燕军 2#箱变 T1	10	630	438
15170	市区	10kV 厚德 4#箱变 T1	10	630	471
15171	市区	10kV 春芯 2#箱变 T1	10	630	258
15172	市区	高更补配变	10	400	72
15173	市区	储舍乙配变	10	400	6
15174	市区	毛条三配变	10	400	231
15175	市区	10kV 浒塘 1#箱变 T1	10	630	68
15176	市区	10kV 观澜府 6#站 T2	10	800	276
15177	市区	10kV 蒲田 2#箱变 T1	10	630	384
15178	市区	10kV 长楼 8#箱变 T1	10	630	282
15179	市区	杨介宅基配变	10	400	70
15180	市区	赵家塘一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15181	市区	陆介塘配变	10	200	79
15182	市区	张家港配变	10	200	34
15183	市区	陈家塘三配变	10	200	62
15184	市区	周介巷配变	10	200	68
15185	市区	王介坝	10	400	0
15186	市区	钱家塘三配变	10	400	284
15187	市区	李家坝配变	10	400	267
15188	市区	焦吉村配变	10	400	168
15189	市区	益美绣品配变	10	400	70
15190	市区	前西泾	10	400	92
15191	市区	冯南甲配变	10	400	109
15192	市区	10kV 南窑 1#箱变 T1	10	630	286
15193	市区	农行前二配变	10	400	63
15194	市区	10kV 香颂 4#站 T1	10	800	327
15195	市区	红光二配变	10	400	0
15196	市区	大马巷西三配变	10	400	224
15197	市区	10kV 爱齐 1#箱变 T1	10	630	96
15198	市区	红河新村配变	10	400	84
15199	市区	标达配变	10	200	92
15200	市区	新旺村委配变	10	400	154
15201	市区	浒塘五配变	10	400	232
15202	市区	黄石皮桥配变	10	400	59
15203	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T3	10	800	461
15204	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T1	10	800	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15205	市区	总表二配变	10	400	259
15206	市区	宅基二配变	10	400	0
15207	市区	10kV 玖里湾 5#站 T1	10	800	397
15208	市区	10kV 振达 1#箱变 T1	10	630	76
15209	市区	农服公司八配变	10	400	287
15210	市区	10kV 鸿泰 2#箱变 T1	10	630	362
15211	市区	人民桥二配变	10	400	161
15212	市区	交管所一配变	10	400	160
15213	市区	南西街二配变	10	400	0
15214	市区	钱家庄七配变	10	200	36
15215	市区	10kV 焦化 1#箱变 T1	10	630	207
15216	市区	10kV 金锡 5#箱变 T1	10	630	217
15217	市区	10kV 尚书苑 9#站 T1	10	800	515
15218	市区	10kV 富村 1#箱变 T1	10	400	195
15219	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T2	10	800	388
15220	市区	10kV 团北 3#箱变 T1	10	800	342
15221	市区	渔业七配变	10	400	262
15222	市区	里西村二配变	10	400	16
15223	市区	10kV 云溪人家 3#站 T1	10	800	475
15224	市区	10kV 仓实 2#站 T1	10	800	577
15225	市区	唐建村配变	10	400	0
15226	市区	南元前巷二配变	10	400	198
15227	市区	中更一配变	10	200	0
15228	市区	兴湖东街二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15229	市区	市镇三九配变	10	400	136
15230	市区	李巷七配变	10	400	97
15231	市区	荡里二配变	10	400	30
15232	市区	马泾桥五配变	10	400	78
15233	市区	水利站二配变	10	400	0
15234	市区	里东二配变	10	400	179
15235	市区	裕蓉名邸 3#站 T1	10	800	345
15236	市区	九房二配变	10	400	310
15237	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T1	10	800	389
15238	市区	石园	10	400	283
15239	市区	朝辉三配变	10	400	97
15240	市区	浦巷六配变	10	400	103
15241	市区	蓉达新村二配变	10	400	151
15242	市区	中学七配变	10	400	195
15243	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T1	10	800	449
15244	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T3	10	800	460
15245	市区	马舟配变	10	400	206
15246	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T2	10	800	559
15247	市区	严家桥村配变	10	400	77
15248	市区	10kV 中梁四季 1#站 T1	10	800	145
15249	市区	10kV 中梁四季 1#站 T2	10	800	277
15250	市区	10kV 紫汀 2#箱变 T1	10	630	128
15251	市区	10kV 中梁四季 2#站 T3	10	800	308
15252	市区	10kV 中梁四季 2#站 T1	10	800	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15253	市区	10kV 中梁四季 2#站 T2	10	800	264
15254	市区	10kV 中梁四季 2#站 T4	10	800	331
15255	市区	10kV 大河 1#箱变 T1	10	630	316
15256	市区	橡胶厂二配变	10	400	166
15257	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T3	10	800	368
15258	市区	10kV 宏诚 5#站 T4	10	800	508
15259	市区	10kV 兴塘 6#箱变 T1	10	630	275
15260	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T3	10	800	439
15261	市区	让西配变	10	200	7
15262	市区	让村西配变	10	200	92
15263	市区	种田桥配变	10	200	57
15264	市区	10kV 景湖美苑 2#站 T1	10	800	443
15265	市区	10kV 景湖美苑 2#站 T2	10	800	440
15266	市区	全生喷涂配变	10	400	0
15267	市区	10kV 赛维拉 3#站 T2	10	800	453
15268	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T3	10	800	432
15269	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T1	10	800	327
15270	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T2	10	800	411
15271	市区	10kV 景湖美苑 3#站 T4	10	800	363
15272	市区	泾西实业配变	10	400	17
15273	市区	10kV 谈村 6#箱变 T1	10	630	486
15274	市区	10kV 兰香和园 4#站 T1	10	800	397
15275	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T1	10	800	502
15276	市区	10kV 旺更 1#箱变 T1	10	630	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15277	市区	10kV 宛湖东苑 2#站 T4	10	800	620
15278	市区	10kV 泾北 2#箱变 T1	10	630	172
15279	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T1	10	800	236
15280	市区	10kV 召乎 1#箱变 T1	10	630	430
15281	市区	成胡二配变	10	400	151
15282	市区	谢蔡配变	10	400	236
15283	市区	董家里配变	10	400	87
15284	市区	送坟头配变	10	400	74
15285	市区	电子元件厂配变	10	400	185
15286	市区	小朱上配变	10	400	109
15287	市区	天车配变	10	400	93
15288	市区	志高二配变	10	400	201
15289	市区	倪家塘二配变	10	400	50
15290	市区	10kV 万业 9#站 T1	10	800	454
15291	市区	10kV 万业 9#站 T2	10	800	499
15292	市区	富达塑料厂	10	400	0
15293	市区	泽凯纸业配变	10	400	125
15294	市区	10kV 芙蓉 13#站 T2	10	800	500
15295	市区	10kV 长楼 3#箱变 T1	10	630	309
15296	市区	东新七队配变	10	400	114
15297	市区	粮站八配变	10	400	86
15298	市区	第一居民点配变	10	400	60
15299	市区	10kV 重楼 4#箱变 T1	10	630	203
15300	市区	10kV 廊下 1#箱变 T1	10	630	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15301	市区	羊小变	10	400	44
15302	市区	10kV 南村 1#箱变 T1	10	630	59
15303	市区	重楼 3#箱变 T1	10	630	175
15304	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T1	10	800	520
15305	市区	市镇一百一配变	10	400	0
15306	市区	10kV 和居雅苑 4#站 T2	10	800	462
15307	市区	10kV 前毛 2#箱变 T1	10	400	270
15308	市区	宝林三配变	10	400	0
15309	市区	电子机械厂配变	10	400	0
15310	市区	许公桥配变	10	400	38
15311	市区	中心小学三配变	10	400	104
15312	市区	补水站二配变	10	200	66
15313	市区	居住区二配变	10	400	0
15314	市区	毛巾厂二配变	10	400	93
15315	市区	九队二配变	10	400	95
15316	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T2	10	800	573
15317	市区	云林新村二配变	10	400	90
15318	市区	北街二配变	10	400	78
15319	市区	10kV 泉山 2#箱变 T1	10	630	72
15320	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T1	10	800	400
15321	市区	10kV 斗山花园 10#箱变 T1	10	630	246
15322	市区	云林西	10	400	56
15323	市区	10kV 春和景明 2#站 T4	10	800	602
15324	市区	10kV 长楼 22#箱变 T1	10	630	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15325	市区	10kV 御澜湾 8#站 T1	10	800	309
15326	市区	园塘下二配变	10	400	24
15327	市区	关帝殿三配变	10	400	204
15328	市区	10kV 芙蓉 14#站 T2	10	800	445
15329	市区	凯诚配变	10	400	75
15330	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T1	10	800	369
15331	市区	10kV 景苑 7#站 T2	10	800	473
15332	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T1	10	800	386
15333	市区	锡沙灯十一配变	10	400	280
15334	市区	10kV 厚桥 2#箱变 T1	10	630	44
15335	市区	10kV 观澜府 6#站 T1	10	800	344
15336	市区	惠巷星光配变	10	400	162
15337	市区	10kV 廊羊 2#箱变 T1	10	630	192
15338	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T3	10	800	343
15339	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T2	10	800	610
15340	市区	10kV 文怡苑站 T1	10	800	495
15341	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T4	10	800	425
15342	市区	曲尺巷二配变	10	400	121
15343	市区	人民路北三配变	10	400	82
15344	市区	金家里四配变	10	400	209
15345	市区	10kV 玖里湾 6#站 T3	10	800	479
15346	市区	三羊四配变	10	400	192
15347	市区	10kV 长楼 19#箱变 T1	10	630	504
15348	市区	佳乐二配变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15349	市区	10kV 鸿泰 1#箱变 T1	10	400	188
15350	市区	西巷 1#	10	400	17
15351	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T1	10	800	510
15352	市区	制衣厂三配变	10	200	89
15353	市区	10kV 亿帆 3#箱变 T1	10	630	457
15354	市区	兴湖东街三配变	10	400	121
15355	市区	10kV 邵巷 1#箱变 T1	10	630	177
15356	市区	邵巷西配变	10	400	1
15357	市区	10kV 东廊 1#箱变 T1	10	630	434
15358	市区	蓉北大街四配变	10	400	19
15359	市区	公正配变	10	400	131
15360	市区	下山巷二配变	10	400	208
15361	市区	环卫管理配变	10	400	207
15362	市区	10kV 友谊家园站 T2	10	1250	719
15363	市区	庄后一配变	10	400	37
15364	市区	金鹰彩印配变	10	400	131
15365	市区	10kV 春合 2#站 T4	10	1250	681
15366	市区	10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	317
15367	市区	里桥大队二配变	10	400	191
15368	市区	华夏五配变	10	400	124
15369	市区	精密配变	10	400	0
15370	市区	林业新村配变	10	400	3
15371	市区	10kV 杨亭 12#箱变 T1	10	630	149
15372	市区	10kV 竹园 1#站 T2	10	1000	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15373	市区	夹板四配变	10	400	142
15374	市区	10kV 兰香和园 2#站 T4	10	800	559
15375	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T4	10	800	426
15376	市区	浒家坝二配变	10	400	0
15377	市区	佳乐配变	10	400	0
15378	市区	塘西西二配变	10	400	270
15379	市区	张巷十九配变	10	400	146
15380	市区	10kV 水岸五区 2#站 T1	10	800	498
15381	市区	平氏机械配变	10	400	204
15382	市区	窦北二配变	10	400	131
15383	市区	苏舍四配变	10	400	137
15384	市区	10kV 宏诚 6#站 T2	10	800	483
15385	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T2	10	800	476
15386	市区	第三居民点配变	10	400	144
15387	市区	南村里二变	10	400	117
15388	市区	春鑫二配变	10	400	86
15389	市区	王南村二配变	10	400	236
15390	市区	拉管厂配变	10	400	139
15391	市区	柏庄南一配变	10	400	133
15392	市区	10kV 香颂 4#站 T2	10	800	224
15393	市区	10kV 庄桥 8#箱变 T1	10	630	308
15394	市区	东环南瑞配变	10	400	0
15395	市区	刘家庄二配变	10	400	60
15396	市区	斗山配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15397	市区	潭塘桥二配变	10	400	251
15398	市区	蔬菜场三变	10	200	62
15399	市区	西荷村配变	10	400	27
15400	市区	毛岸村配变	10	400	274
15401	市区	前毛岸南配变	10	200	133
15402	市区	徐家桥配变	10	400	234
15403	市区	三坝电站配变	10	400	59
15404	市区	万安新村二配变	10	200	125
15405	市区	新蒋配变	10	400	11
15406	市区	三坝村配变	10	400	185
15407	市区	三坝村壹配变	10	400	238
15408	市区	万安	10	200	150
15409	市区	陆巷十配变	10	200	120
15410	市区	金星针织内衣配变	10	400	87
15411	市区	张巷十六	10	400	197
15412	市区	苗圃场二配变	10	400	172
15413	市区	吕满房配变	10	400	41
15414	市区	芙蓉开发区	10	400	132
15415	市区	徐家桥二配变	10	200	27
15416	市区	张家里配变	10	200	61
15417	市区	马古桥一变	10	315	220
15418	市区	唐周电信	10	400	246
15419	市区	冯南二配变	10	400	0
15420	市区	唐巷二配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15421	市区	群合配变	10	400	28
15422	市区	大坝上配变	10	200	0
15423	市区	万塘浜配变	10	400	95
15424	市区	后方巷配变	10	200	0
15425	市区	基建配变	10	400	42
15426	市区	席巷村坝配变	10	400	45
15427	市区	斗山花苑配变	10	400	136
15428	市区	席巷一配变	10	400	122
15429	市区	浒家坝配变	10	400	161
15430	市区	南巷八配变	10	400	21
15431	市区	南庄桥配变	10	400	20
15432	市区	许塘村镇南配变	10	400	0
15433	市区	建筑公司一配变	10	400	0
15434	市区	蓉吴配变	10	400	0
15435	市区	周西二配变	10	400	98
15436	市区	劳动所配变	10	400	35
15437	市区	福达二配变	10	400	12
15438	市区	金太阳二配变	10	400	0
15439	市区	新红桥配变	10	400	46
15440	市区	旺更上配变	10	200	31
15441	市区	低坝上二配变	10	200	6
15442	市区	菜场北三配变	10	400	41
15443	市区	浒塘村小吴巷	10	400	0
15444	市区	东巷三	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15445	市区	严家桥村二配变	10	400	16
15446	市区	严家桥三配变	10	400	48
15447	市区	严家桥四配变	10	400	167
15448	市区	杨树下三配变	10	200	28
15449	市区	五大房配变	10	200	56
15450	市区	张西三配变	10	400	148
15451	市区	东升二配变	10	400	147
15452	市区	荡小校办厂配变	10	400	175
15453	市区	渔业六配变	10	400	0
15454	市区	渔业十二配变	10	400	260
15455	市区	10kV 新湖苑 3#站 T1	10	800	549
15456	市区	10kV 新湖苑 3#站 T2	10	800	549
15457	市区	10kV 新湖苑 4#站 T1	10	800	436
15458	市区	10kV 新湖苑 4#站 T2	10	800	402
15459	市区	10kV 新湖苑 5#站 T1	10	800	430
15460	市区	10kV 新湖苑 5#站 T2	10	800	413
15461	市区	10kV 新湖苑 6#站 T1	10	800	406
15462	市区	10kV 新湖苑 6#站 T2	10	800	315
15463	市区	10kV 隽府 6#站 T1	10	1000	334
15464	市区	10kV 隽府 6#站 T2	10	1000	356
15465	市区	10kV 隽府 7#站 T1	10	1000	460
15466	市区	10kV 隽府 7#站 T2	10	1000	293
15467	市区	嘉城 2#站 T1	10	1000	414
15468	市区	嘉城 2#站 T2	10	1000	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15469	市区	风机三配变	10	400	130
15470	市区	风机二配变	10	400	74
15471	市区	风机一配变	10	400	0
15472	市区	人民路南配变	10	200	0
15473	市区	谈村 2#箱变 T1	10	400	199
15474	市区	10kV 山韵 9#站 T1	10	1000	314
15475	市区	10kV 山韵 9#站 T2	10	1000	350
15476	市区	10kV 山韵 10#站 T1	10	1000	447
15477	市区	10kV 山韵 10#站 T2	10	1000	338
15478	市区	10kV 水岸 8#站 T1	10	1000	399
15479	市区	10kV 水岸 8#站 T2	10	1000	306
15480	市区	10kV 水岸 9#站 T1	10	800	242
15481	市区	10kV 水岸 9#站 T2	10	800	251
15482	市区	宏洋	10	400	38
15483	市区	西沿泾配变	10	200	34
15484	市区	国奥二配变	10	400	56
15485	市区	10kV 宜东苑 2#站 T1	10	800	372
15486	市区	10kV 宜东苑 2#站 T2	10	800	433
15487	市区	10kV 宜东苑 2#站 T3	10	800	407
15488	市区	10kV 宜东苑 2#站 T4	10	800	373
15489	市区	10kV 山韵 4#站 T1	10	1000	268
15490	市区	10kV 山韵 4#站 T2	10	1000	253
15491	市区	10kV 山韵 4#站 T3	10	1000	425
15492	市区	10kV 山韵 5#站 T1	10	1000	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15493	市区	10kV 山韵 5#站 T2	10	1000	171
15494	市区	10kV 山韵 5#站 T3	10	1000	387
15495	市区	双庙六配变	10	400	0
15496	市区	居民新村二配变	10	315	0
15497	市区	西海巷配变	10	200	18
15498	市区	新造桥配变	10	200	11
15499	市区	史家圩配变	10	200	0
15500	市区	章树巷配变	10	200	66
15501	市区	南施村	10	200	99
15502	市区	浒周变配变	10	200	139
15503	市区	20kV 云林苑 8#站 T1	20	1000	567
15504	市区	20kV 云林苑 8#站 T2	20	1000	544
15505	市区	10kV 鸿景 1#站 T1	10	800	243
15506	市区	姚更巷三配变	10	200	66
15507	市区	10kV 孟家苑 1#站 T1	10	800	222
15508	市区	10kV 孟家苑 1#站 T2	10	800	196
15509	市区	10kV 孟家苑 1#站 T3	10	800	357
15510	市区	10kV 鸿景 1#站 T2	10	800	270
15511	市区	10kV 鸿景 2#站 T1	10	800	268
15512	市区	10kV 鸿景 2#站 T2	10	800	261
15513	市区	10kV 芙蓉 2#站 T2	10	800	257
15514	市区	10kV 芙蓉 2#站 T1	10	800	223
15515	市区	10kV 芙蓉 3#站 T2	10	800	330
15516	市区	10kV 芙蓉 3#站 T1	10	800	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15517	市区	10kV 芙蓉 4#站 T1	10	800	272
15518	市区	10kV 芙蓉 5#站 T1	10	1000	421
15519	市区	10kV 水岸 4#站 T2	10	800	306
15520	市区	10kV 水岸 4#站 T1	10	800	315
15521	市区	10kV 水岸 5#站 T1	10	1000	327
15522	市区	10kV 水岸 5#站 T2	10	1000	247
15523	市区	10kV 水岸 7#站 T1	10	1000	363
15524	市区	10kV 水岸 7#站 T2	10	1000	455
15525	市区	10kV 水岸 6#站 T1	10	1000	290
15526	市区	10kV 水岸 6#站 T2	10	1000	323
15527	市区	10kV 孟家苑 1#站 T4	10	800	376
15528	市区	唐家庄三配变	10	400	183
15529	市区	雷北	10	200	61
15530	市区	旺家塘配变	10	200	53
15531	市区	后头巷二	10	200	26
15532	市区	旺更巷四	10	200	17
15533	市区	大河配变	10	200	33
15534	市区	村委二配变	10	400	46
15535	市区	西中村二	10	200	145
15536	市区	10kV 嵩山 1#箱变 T1	10	630	409
15537	市区	10kV 嵩山 3#箱变 T1	10	630	58
15538	市区	10kV 嵩山 4#箱变 T1	10	630	363
15539	市区	10kV 蔡湾 1#箱变 T1	10	630	125
15540	市区	10kV 蔡湾 2#箱变 T1	10	630	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15541	市区	10kV 蔡湾 4#箱变 T1	10	630	180
15542	市区	农服家舍配变	10	200	60
15543	市区	上沙配变	10	400	55
15544	市区	尤村西配变	10	400	194
15545	市区	里国配变	10	400	124
15546	市区	寿同庄配变	10	200	61
15547	市区	10kV 山韵 2#站 T1	10	1000	418
15548	市区	10kV 山韵 2#站 T2	10	1000	253
15549	市区	10kV 山韵 3#站 T1	10	1000	297
15550	市区	10kV 山韵 3#站 T2	10	1000	360
15551	市区	北圣塘配变	10	200	0
15552	市区	敬老院四配变	10	400	0
15553	市区	10kV 山韵 6#站 T1	10	800	230
15554	市区	10kV 山韵 6#站 T2	10	800	224
15555	市区	10kV 山韵 7#站 T1	10	800	246
15556	市区	10kV 山韵 7#站 T2	10	800	164
15557	市区	10kV 山韵 8#站 T1	10	1000	454
15558	市区	10kV 山韵 8#站 T2	10	1000	388
15559	市区	万安桥二	10	400	77
15560	市区	双桥村电站配变	10	400	111
15561	市区	徐家桥南配变	10	400	92
15562	市区	志高三配变	10	400	195
15563	市区	10kV 宏诚 9#站 T3	10	800	499
15564	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T2	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15565	市区	丽南四变	10	400	83
15566	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T1	10	800	445
15567	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T4	10	800	372
15568	市区	尹家弄三配变	10	200	63
15569	市区	安定二配变	10	400	0
15570	市区	10kV 大河 2#箱变 T1	10	630	181
15571	市区	10kV 东亚 1#箱变 T1	10	630	286
15572	市区	大通二配变	10	400	130
15573	市区	锡山安装配变	10	400	172
15574	市区	陈家桥三配变	10	400	28
15575	市区	10kV 东港 4#站 T3	10	630	379
15576	市区	河东七配变	10	400	139
15577	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T2	10	800	592
15578	市区	10kV 袁村 1#箱变 T1	10	200	113
15579	市区	10kV 兰香和园 3#站 T4	10	800	603
15580	市区	前林二变	10	400	17
15581	市区	田埂上配变	10	400	2
15582	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T1	10	800	437
15583	市区	敬老院十配变	10	200	133
15584	市区	五房泾配变	10	400	162
15585	市区	灰扒泾二配变	10	400	54
15586	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T1	10	800	565
15587	市区	七房巷五配变	10	400	158
15588	市区	周巷九配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15589	市区	雅居站 T4	10	1250	344
15590	市区	10kV 青虹 2#箱变 T1	10	630	339
15591	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T2	10	800	542
15592	市区	10kV 袁村 2#箱变 T1	10	200	114
15593	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T3	10	800	582
15594	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T2	10	800	563
15595	市区	西邵巷配变	10	400	205
15596	市区	砾石下配变	10	200	35
15597	市区	10kV 明辉 2#箱变 T1	10	630	146
15598	市区	10kV 星邻里 2#站 T3	10	800	483
15599	市区	10kV 安怡 4#站 T1	10	800	327
15600	市区	小吴巷十五配变	10	200	9
15601	市区	10kV 蜜园 2#站 T1	10	800	320
15602	市区	10kV 蜜园 2#站 T2	10	800	260
15603	市区	周家塘三配变	10	400	132
15604	市区	农贸市场四配变	10	400	18
15605	市区	庄桥 2#箱变 T1	10	400	271
15606	市区	10kV 蜜园 5#站 T1	10	800	328
15607	市区	10kV 蜜园 5#站 T3	10	800	380
15608	市区	10kV 蜜园 5#站 T4	10	800	362
15609	市区	10kV 蜜园 5#站 T2	10	800	258
15610	市区	市镇一零九配变	10	400	79
15611	市区	华容电器配变	10	400	320
15612	市区	过介桥二配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15613	市区	10kV 新街口 2#站 T1	10	800	451
15614	市区	10kV 新街口 2#站 T3	10	800	357
15615	市区	山峰村周巷配变	10	200	10
15616	市区	顾家湾	10	200	145
15617	市区	10kV 泾北 1#箱变 T1	10	630	274
15618	市区	10kV 亿帆 2#箱变 T1	10	630	418
15619	市区	10kV 万业 10#站 T3	10	800	450
15620	市区	泾南三配变	10	400	105
15621	市区	10kV 羊尖 6#站 T3	10	800	474
15622	市区	居民区五配变	10	400	0
15623	市区	曹更配变	10	400	127
15624	市区	10kV 泉电 1#箱变 T1	10	630	62
15625	市区	10kV 竹园 1#站 T4	10	1000	432
15626	市区	蓉北大街三配变	10	400	92
15627	市区	汤介里二变	10	200	160
15628	市区	10kV 商贸 2#箱变 T1	10	630	164
15629	市区	10kV 新街口 2#站 T4	10	800	360
15630	市区	10kV 新街口 2#站 T2	10	800	426
15631	市区	南庄桥二配变	10	400	175
15632	市区	荣达配变	10	400	77
15633	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T3	10	800	566
15634	市区	10kV 张泾 1#箱变 T1	10	630	264
15635	市区	10kV 育德苑 2#站 T2	10	800	515
15636	市区	10kV 蜜园 3#站 T1	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15637	市区	10kV 蜜园 3#站 T3	10	800	330
15638	市区	10kV 蜜园 3#站 T4	10	800	295
15639	市区	10kV 蜜园 3#站 T2	10	800	298
15640	市区	10kV 蜜园 4#站 T1	10	800	359
15641	市区	10kV 蜜园 4#站 T3	10	800	355
15642	市区	10kV 蜜园 4#站 T4	10	800	394
15643	市区	10kV 蜜园 4#站 T2	10	800	352
15644	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T4	10	800	456
15645	市区	10kV 玖里映月 3#站 T3	10	800	369
15646	市区	10kV 安怡 4#站 T2	10	800	358
15647	市区	10kV 安怡 5#站 T1	10	800	386
15648	市区	10kV 安怡 5#站 T3	10	800	397
15649	市区	10kV 安怡 5#站 T4	10	800	438
15650	市区	10kV 安怡 5#站 T2	10	800	242
15651	市区	10kV 鸿雅 5#站 T1	10	800	156
15652	市区	10kV 鸿雅 5#站 T2	10	800	312
15653	市区	10kV 玖里湾 7#站 T3	10	800	382
15654	市区	10kV 兰香和园 4#站 T2	10	800	139
15655	市区	10kV 春合苑 4#箱变 T1	10	630	75
15656	市区	10kV 春合苑 5#箱变 T1	10	630	0
15657	市区	10kV 春合苑 6#箱变 T1	10	630	86
15658	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T4	10	800	499
15659	市区	湖桥三配变	10	200	83
15660	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T3	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15661	市区	10kV 真荡 1#箱变 T1	10	400	204
15662	市区	新高树下二变	10	400	173
15663	市区	10kV 明蕴 1#箱变 T1	10	630	305
15664	市区	10kV 新街口 3#站 T1	10	800	399
15665	市区	10kV 新街口 3#站 T2	10	800	327
15666	市区	谢家塘三配变	10	400	33
15667	市区	李家庄配变	10	400	0
15668	市区	分水墩	10	400	116
15669	市区	10kV 尚书苑 11#站 T2	10	800	493
15670	市区	10kV 山河 1#箱变 T1	10	630	109
15671	市区	10kV 春合苑 3#箱变 T1	10	630	0
15672	市区	10kV 鸿雅 4#站 T1	10	800	199
15673	市区	10kV 鸿雅 4#站 T2	10	800	201
15674	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T1	10	800	589
15675	市区	东南村孙巷配变	10	400	23
15676	市区	10kV 春合苑 2#箱变 T1	10	800	82
15677	市区	里泾四配变	10	400	272
15678	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T1	10	800	615
15679	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T1	10	800	316
15680	市区	10kV 育才苑 2#站 T1	10	800	380
15681	市区	10kV 育才苑 2#站 T2	10	800	505
15682	市区	石村南片二配变	10	400	35
15683	市区	梅园里三配变	10	200	101
15684	市区	10kV 育才苑 3#站 T1	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15685	市区	10kV 育才苑 3#站 T3	10	800	448
15686	市区	10kV 育才苑 3#站 T4	10	800	456
15687	市区	10kV 育才苑 3#站 T2	10	800	384
15688	市区	10kV 云溪人家 2#站 T2	10	800	478
15689	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T1	10	800	562
15690	市区	王夹里一配变	10	400	97
15691	市区	戴店配变	10	400	0
15692	市区	市镇五二配变	10	400	111
15693	市区	邓更巷二配变	10	400	249
15694	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T2	10	800	508
15695	市区	尤岸一变	10	400	11
15696	市区	高田四配变	10	400	179
15697	市区	太芙胡更二配变	10	400	0
15698	市区	五号房二配变	10	400	143
15699	市区	市镇二零三配变	10	200	45
15700	市区	嵩山大巷二配变	10	400	133
15701	市区	花园里四配变	10	200	108
15702	市区	10kV 水岸五区 8#站 T2	10	800	613
15703	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T1	10	800	572
15704	市区	10kV 浒周 1#箱变 T1	10	630	99
15705	市区	10kV 长楼 1#箱变 T1	10	630	301
15706	市区	山石机械配变	10	400	37
15707	市区	窑厂四配变	10	400	125
15708	市区	东洲配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15709	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T1	10	800	489
15710	市区	刘介宅基配变	10	400	168
15711	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T3	10	800	453
15712	市区	毛家桥三配变	10	400	121
15713	市区	柳村委配变	10	400	0
15714	市区	柳庄窑厂配变	10	400	115
15715	市区	朱家巷二配变	10	200	0
15716	市区	诸更上二配变	10	200	19
15717	市区	何更巷二配变	10	200	33
15718	市区	何更上配变	10	400	188
15719	市区	柳庄电站配变	10	400	92
15720	市区	柳家桥配变	10	200	1
15721	市区	蔡计巷配变	10	200	21
15722	市区	潘市包装厂配变	10	400	0
15723	市区	高田岸二配变	10	200	20
15724	市区	高岸头乙配变	10	400	153
15725	市区	潘市二配变	10	400	101
15726	市区	潘市电站配变	10	200	44
15727	市区	园村东配变	10	200	71
15728	市区	曹庄配变	10	200	151
15729	市区	徐巷八配变	10	200	0
15730	市区	东荒田配变	10	200	110
15731	市区	运河东配变	10	200	0
15732	市区	王更巷	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15733	市区	电管站配变	10	400	222
15734	市区	后堰头东配变	10	400	121
15735	市区	工业公司二配变	10	200	0
15736	市区	除尘设备厂配变	10	400	0
15737	市区	南元前巷配变	10	200	10
15738	市区	南园村二配变	10	400	0
15739	市区	孟家桥配变	10	200	9
15740	市区	张家配变	10	250	16
15741	市区	土山湾配变	10	200	73
15742	市区	陆更巷配变	10	200	127
15743	市区	新宅基配变	10	400	77
15744	市区	北瞿配变	10	200	125
15745	市区	杨家桥七配变	10	200	0
15746	市区	双庙四配变	10	400	6
15747	市区	陈更巷配变	10	400	319
15748	市区	湫家廊下配变	10	400	152
15749	市区	杨木桥五配变	10	400	179
15750	市区	东杨木桥配变	10	400	62
15751	市区	长松降配变	10	200	29
15752	市区	长松峰配变	10	200	0
15753	市区	包家塘配变	10	200	34
15754	市区	汤更巷配变	10	200	0
15755	市区	黄一队配变	10	200	60
15756	市区	中巷六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15757	市区	蔡家塘配变	10	400	123
15758	市区	马后配变	10	200	33
15759	市区	新诸巷	10	400	0
15760	市区	10kV 胜利 5#箱变 T1	10	630	0
15761	市区	李巷十五配变	10	400	115
15762	市区	前塘桥	10	400	152
15763	市区	白荡头配变	10	400	85
15764	市区	10kV 富村 2#箱变 T1	10	400	202
15765	市区	蓝精灵配变	10	400	135
15766	市区	10kV 香江 9#站 T1	10	800	235
15767	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T4	10	800	414
15768	市区	里桥大队三配变	10	400	22
15769	市区	10kV 福源华亭 3#站 T1	10	800	442
15770	市区	10kV 观澜府 3#站 T4	10	800	320
15771	市区	尤巷七配变	10	400	190
15772	市区	10kV 蓝光 5#站 T2	10	800	364
15773	市区	王更巷东二配变	10	400	81
15774	市区	明媛电子配变	10	400	31
15775	市区	10kV 景湖美苑 5#站 T2	10	800	335
15776	市区	10kV 玖里映月 3#站 T4	10	800	398
15777	市区	杜家配变	10	400	124
15778	市区	10kV 蓝光 5#站 T3	10	800	303
15779	市区	10kV 山河雅园 3#站 T3	10	800	455
15780	市区	10kV 杨家桥 2#箱变 T1	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15781	市区	万坝五配变	10	400	47
15782	市区	10kV 天郡 10#站 T3	10	800	297
15783	市区	10kV 观澜府 4#站 T1	10	800	326
15784	市区	10kV 山河雅园 5#站 T3	10	800	382
15785	市区	10kV 观澜府 2#站 T4	10	800	188
15786	市区	10kV 红豆 6#站 T1	10	800	443
15787	市区	10kV 花溪樾 5#站 T2	10	800	374
15788	市区	10kV 书院河府 3#站 T1	10	800	337
15789	市区	10kV 春江花园 20#站 T2	10	800	408
15790	市区	10kV 天郡 11#站 T3	10	800	309
15791	市区	10kV 东柏 5#箱变 T1	10	630	122
15792	市区	东前队二配变	10	400	167
15793	市区	芙蓉八配变	10	400	174
15794	市区	湖光印刷二配变	10	400	202
15795	市区	10kV 红豆 6#站 T2	10	800	386
15796	市区	金朋配变	10	400	102
15797	市区	10kV 召乎 3#箱变 T1	10	630	504
15798	市区	10kV 蓝光 5#站 T4	10	800	345
15799	市区	10kV 山河雅园 4#站 T1	10	800	402
15800	市区	10kV 书院河府 3#站 T4	10	800	455
15801	市区	慧欣纤维配变	10	400	154
15802	市区	10kV 百和花园 2#站 T4	10	800	441
15803	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T3	10	800	363
15804	市区	10kV 春江花园 20#站 T1	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15805	市区	10kV 玖里湾 4#站 T2	10	800	422
15806	市区	河家塘二配变	10	400	204
15807	市区	10kV 香江 7#站 T4	10	800	318
15808	市区	10kV 大马巷 1#箱变 T1	10	630	362
15809	市区	东街九配变	10	400	9
15810	市区	10kV 花溪樾 2#站 T1	10	800	401
15811	市区	汪佃三配变	10	400	303
15812	市区	张巷十五变	10	400	226
15813	市区	10kV 春江花园 19#站 T2	10	800	355
15814	市区	10kV 万业 7#站 T4	10	800	322
15815	市区	10kV 书院河府 3#站 T3	10	800	380
15816	市区	10kV 书院河府 2#站 T1	10	800	370
15817	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T2	10	800	386
15818	市区	10kV 山河雅园 2#站 T3	10	800	342
15819	市区	南巷七配变	10	400	82
15820	市区	10kV 雍锦园 2#站 T1	10	800	387
15821	市区	10kV 蓝光 6#站 T2	10	800	381
15822	市区	10kV 雍锦园 3#站 T2	10	800	408
15823	市区	10kV 土西 3#箱变 T1	10	630	174
15824	市区	10kV 花溪樾 4#站 T2	10	800	487
15825	市区	10kV 天郡 11#站 T1	10	800	289
15826	市区	10kV 东柏 2#箱变 T1	10	630	335
15827	市区	四房庄配变	10	400	86
15828	市区	10kV 景湖美苑 5#站 T1	10	800	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15829	市区	赵家塘六配变	10	400	0
15830	市区	竹苑箱变 T1	10	630	42
15831	市区	北阁三配变	10	400	18
15832	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T1	10	800	427
15833	市区	王家小桥二配变	10	400	92
15834	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T2	10	800	499
15835	市区	10kV 百和花园 2#站 T2	10	800	441
15836	市区	劳车配变	10	400	143
15837	市区	10kV 蓝光 3#站 T1	10	800	300
15838	市区	朝新村配变	10	400	238
15839	市区	补水站三配变	10	400	29
15840	市区	10kV 花溪樾 2#站 T2	10	800	399
15841	市区	10kV 山河雅园 2#站 T2	10	800	342
15842	市区	浒塘四配变	10	400	0
15843	市区	集贸二村二配变	10	400	61
15844	市区	交通三配变	10	400	46
15845	市区	色织厂二配变	10	400	0
15846	市区	三坝电站三配变	10	400	184
15847	市区	10kV 蓝光 6#站 T1	10	800	361
15848	市区	10kV 花溪樾 3#站 T2	10	800	358
15849	市区	10kV 观澜府 3#站 T1	10	800	343
15850	市区	10kV 山河雅园 2#站 T4	10	800	468
15851	市区	湾里十配变	10	400	187
15852	市区	集四二配变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15853	市区	唐巷十六配变	10	400	193
15854	市区	10kV 天郡 10#站 T4	10	800	340
15855	市区	10kV 东柏 3#箱变 T1	10	630	240
15856	市区	巫东三配变	10	400	39
15857	市区	敬老院十八配变	10	400	53
15858	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T3	10	800	324
15859	市区	长泰壹配变	10	400	20
15860	市区	10kV 花溪樾 4#站 T1	10	800	482
15861	市区	10kV 山河雅园 4#站 T3	10	800	448
15862	市区	10kV 雍锦园 3#站 T4	10	800	315
15863	市区	庄湾三配变	10	400	224
15864	市区	10kV 土西 1#箱变 T1	10	630	325
15865	市区	10kV 山河雅园 3#站 T1	10	800	415
15866	市区	10kV 红豆 7#站 T2	10	800	388
15867	市区	10kV 万业 7#站 T2	10	800	330
15868	市区	中经配变	10	200	54
15869	市区	夹龙桥三配变	10	400	0
15870	市区	10kV 玖里湾 3#站 T2	10	800	454
15871	市区	10kV 红豆 7#站 T4	10	800	333
15872	市区	10kV 香江 9#站 T3	10	800	404
15873	市区	10kV 土西 5#箱变 T1	10	630	248
15874	市区	10kV 春江花园 19#站 T1	10	800	370
15875	市区	10kV 东柏 4#箱变 T1	10	630	102
15876	市区	东张巷六配变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15877	市区	10kV 雍锦园 3#站 T1	10	800	341
15878	市区	浩浦威配变	10	400	104
15879	市区	福得标牌配变	10	400	25
15880	市区	10kV 山河雅园 2#站 T1	10	800	296
15881	市区	高田上岸三配变	10	400	263
15882	市区	10kV 香江 8#站 T2	10	800	345
15883	市区	10kV 山河雅园 5#站 T2	10	800	422
15884	市区	10kV 蓝光 6#站 T4	10	800	354
15885	市区	10kV 书院河府 3#站 T2	10	800	395
15886	市区	10kV 玖里湾 2#站 T1	10	800	419
15887	市区	10kV 天郡 10#站 T2	10	800	423
15888	市区	10kV 雍锦园 2#站 T2	10	800	374
15889	市区	10kV 建达 2#箱变 T1	10	630	0
15890	市区	居住区五配变	10	400	169
15891	市区	南村配变	10	200	82
15892	市区	汇筑配变	10	400	211
15893	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T2	10	800	313
15894	市区	10kV 蓝光 4#站 T2	10	800	316
15895	市区	10kV 观澜府 4#站 T2	10	800	225
15896	市区	芙蓉开发区一配变	10	400	91
15897	市区	10kV 春江花园 20#站 T4	10	800	361
15898	市区	井亭二配变	10	400	104
15899	市区	港南村配变	10	400	99
15900	市区	汪佃二配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15901	市区	湾里六配变	10	400	145
15902	市区	10kV 宛溪雅居 2#站 T3	10	800	476
15903	市区	10kV 万业 7#站 T1	10	800	283
15904	市区	10kV 蓝光 6#站 T3	10	800	368
15905	市区	10kV 蓝光 5#站 T1	10	800	384
15906	市区	农里五配变	10	400	115
15907	市区	10kV 观澜府 2#站 T2	10	800	332
15908	市区	10kV 香江 7#站 T3	10	800	382
15909	市区	丽南五配变	10	400	143
15910	市区	10kV 天郡 12#站 T1	10	800	299
15911	市区	10kV 玖里湾 3#站 T3	10	800	456
15912	市区	镀锌二配变	10	400	60
15913	市区	10kV 土西 4#箱变 T1	10	630	115
15914	市区	前西队二配变	10	400	0
15915	市区	10kV 路巷 4#箱变 T1	10	630	432
15916	市区	富达塑料厂二配变	10	400	126
15917	市区	10kV 书院河府 2#站 T4	10	800	325
15918	市区	10kV 新政 2#箱变 T1	10	630	382
15919	市区	小泾二配变	10	400	65
15920	市区	10kV 红豆 7#站 T1	10	800	351
15921	市区	10kV 浩桥 1#箱变 T1	10	630	304
15922	市区	龙齐坝二配变	10	400	123
15923	市区	10kV 玖里湾 2#站 T2	10	800	469
15924	市区	10kV 天郡 10#站 T1	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15925	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T4	10	800	235
15926	市区	10kV 香江 7#站 T2	10	800	254
15927	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T1	10	800	376
15928	市区	席巷四配变	10	400	9
15929	市区	10kV 花溪樾 5#站 T1	10	800	424
15930	市区	10kV 观澜府 2#站 T1	10	800	302
15931	市区	10kV 山河雅园 5#站 T1	10	800	366
15932	市区	北街十二配变	10	400	0
15933	市区	10kV 玖里湾 4#站 T4	10	800	360
15934	市区	殷西二配变	10	400	0
15935	市区	10kV 景湖美苑 4#站 T4	10	800	402
15936	市区	10kV 山河雅园 5#站 T4	10	800	427
15937	市区	10kV 玖里湾 2#站 T4	10	800	390
15938	市区	昶通配变	10	400	122
15939	市区	10kV 玖里湾 4#站 T1	10	800	439
15940	市区	华东村委配变	10	400	56
15941	市区	10kV 万业 7#站 T3	10	800	290
15942	市区	10kV 百和花园 2#站 T1	10	800	391
15943	市区	10kV 红豆 7#站 T3	10	800	469
15944	市区	湖晨石化配变	10	400	0
15945	市区	10kV 山河雅园 3#站 T4	10	800	449
15946	市区	李更巷四配变	10	400	230
15947	市区	10kV 青虹 1#箱变 T1	10	630	119
15948	市区	10kV 蓝光 4#站 T1	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15949	市区	精装三配变	10	400	124
15950	市区	长沿头五配变	10	400	240
15951	市区	10kV 观澜府 3#站 T2	10	800	375
15952	市区	夏更巷二配变	10	400	120
15953	市区	羊名防腐配变	10	400	0
15954	市区	10kV 观澜府 2#站 T3	10	800	201
15955	市区	10kV 蓝光 3#站 T2	10	800	304
15956	市区	10kV 花溪樾 3#站 T1	10	800	401
15957	市区	10kV 香江 9#站 T2	10	800	347
15958	市区	斗北村二配变	10	400	113
15959	市区	北南巷四配变	10	400	113
15960	市区	10kV 书院河府 2#站 T2	10	800	331
15961	市区	云林北区配变	10	400	74
15962	市区	石家浜贰配变	10	400	33
15963	市区	10kV 玖里湾 2#站 T3	10	800	448
15964	市区	10kV 天郡 11#站 T2	10	800	268
15965	市区	10kV 春江花园 20#站 T3	10	800	416
15966	市区	10kV 天郡 12#站 T2	10	800	406
15967	市区	安镇大队三配变	10	400	320
15968	市区	10kV 兴塘 3#箱变 T1	10	630	289
15969	市区	三联村三配变	10	400	57
15970	市区	三羊三配变	10	400	62
15971	市区	10kV 路巷 3#箱变 T1	10	630	192
15972	市区	东南巷贰配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15973	市区	钱介庄村三配变	10	400	130
15974	市区	10kV 香江 9#站 T4	10	800	280
15975	市区	桥南八配变	10	400	268
15976	市区	10kV 雍锦园 2#站 T3	10	800	353
15977	市区	学士三配变	10	400	224
15978	市区	建筑公司四配变	10	200	160
15979	市区	10kV 土西 2#箱变 T1	10	630	322
15980	市区	10kV 香江 7#站 T1	10	800	375
15981	市区	农里四配变	10	400	155
15982	市区	10kV 书院河府 2#站 T3	10	800	357
15983	市区	10kV 宛溪雅居 3#站 T1	10	800	375
15984	市区	10kV 玖里湾 3#站 T1	10	800	478
15985	市区	10kV 观澜府 3#站 T3	10	800	367
15986	市区	10kV 山河雅园 3#站 T2	10	800	380
15987	市区	10kV 雍锦园 2#站 T4	10	800	345
15988	市区	恒发纺织配变	10	400	97
15989	市区	基南二配变	10	400	0
15990	市区	斗北四房桥贰配变	10	400	223
15991	市区	10kV 杨家桥 1#箱变 T1	10	630	142
15992	市区	周巷西四配变	10	400	121
15993	市区	10kV 香江 8#站 T1	10	800	340
15994	市区	前湾五配变	10	400	124
15995	市区	10kV 山河雅园 4#站 T4	10	800	393
15996	市区	10kV 雍锦园 3#站 T3	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
15997	市区	10kV 新政 1#箱变 T1	10	630	445
15998	市区	10kV 天郡 11#站 T4	10	800	420
15999	市区	10kV 山河雅园 4#站 T2	10	800	314
16000	市区	10kV 福源华亭 3#站 T2	10	800	449
16001	市区	综合执法局配变	10	400	4
16002	市区	北前头乙配变	10	400	214
16003	市区	雪诗情配变	10	400	37
16004	市区	10kV 玖里湾 4#站 T3	10	800	427
16005	市区	10kV 大马巷 2#箱变 T1	10	630	158
16006	市区	10kV 玖里湾 3#站 T4	10	800	476
16007	市区	戴东二配变	10	400	0
16008	市区	李巷十七配变	10	400	205
16009	市区	10kV 百和花园 2#站 T3	10	800	348
16010	市区	邵巷西二配变	10	400	0
16011	市区	老二房配变	10	200	92
16012	市区	万巷三配变	10	400	75
16013	市区	光明基东	10	400	97
16014	市区	丰田里配变	10	200	33
16015	市区	明扬配变	10	400	320
16016	市区	10kV 豪景苑 4#站 T2	10	800	212
16017	市区	10kV 豪景苑 4#站 T3	10	800	374
16018	市区	大后配变	10	250	172
16019	市区	王南村配变	10	200	52
16020	市区	田头巷配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16021	市区	寺家坝配变	10	200	64
16022	市区	尹后配变	10	400	165
16023	市区	10KV 和泽 1#站 T1	10	800	450
16024	市区	10KV 和泽 1#站 T2	10	800	366
16025	市区	古镇配变	10	200	32
16026	市区	10KV 和泽 2#站 T1	10	1000	454
16027	市区	10KV 和泽 2#站 T2	10	1000	258
16028	市区	横泾桥配变	10	400	183
16029	市区	高田上岸二配变	10	200	0
16030	市区	祥里配变	10	200	87
16031	市区	俞更巷配变	10	200	27
16032	市区	春象树配变	10	400	66
16033	市区	斗里三配变	10	400	29
16034	市区	新桥二	10	400	0
16035	市区	港斗里配变	10	200	0
16036	市区	北巷前	10	200	17
16037	市区	羊勒配变	10	400	100
16038	市区	陈家塘二配变	10	200	62
16039	市区	徐巷十二配变	10	400	138
16040	市区	长流村配变	10	400	258
16041	市区	10kV 山河福邸 6#站 T4	10	800	561
16042	市区	邵巷七配变	10	400	129
16043	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T2	10	800	473
16044	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T3	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16045	市区	田七房二配变	10	400	168
16046	市区	10kV 查镇 1#箱变 T1	10	630	76
16047	市区	10kV 查镇 2#箱变 T1	10	630	390
16048	市区	10kV 查镇 3#箱变 T1	10	630	316
16049	市区	10kV 查镇 4#箱变 T1	10	630	412
16050	市区	10kV 云溪人家 6#站 T2	10	800	543
16051	市区	10kV 陈更 1#箱变 T1	10	630	419
16052	市区	10kV 育才 3#箱变 T1	10	630	153
16053	市区	七房巷二配变	10	400	12
16054	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T2	10	800	415
16055	市区	虹光二配变	10	400	155
16056	市区	中巷十二配变	10	400	293
16057	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T2	10	800	567
16058	市区	10kV 龙西 3#箱变 T1	10	630	377
16059	市区	10kV 金锡 1#箱变 T1	10	630	226
16060	市区	10kV 宏诚 11#站 T2	10	800	626
16061	市区	前林三配变	10	400	118
16062	市区	10kV 张南 1#箱变 T1	10	630	1
16063	市区	10kV 长楼 5#箱变 T1	10	630	71
16064	市区	10kV 张泾 2#箱变 T1	10	630	218
16065	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T3	10	800	603
16066	市区	洛卡五金配变	10	400	174
16067	市区	10kV 世奥 2#站 T1	10	800	333
16068	市区	10kV 观澜府 5#站 T4	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16069	市区	查家塘	10	400	209
16070	市区	基家坝	10	400	45
16071	市区	龙光配变	10	400	157
16072	市区	豪普三配变	10	400	95
16073	市区	石园二配变	10	400	155
16074	市区	10kV 庄桥 9#箱变 T1	10	400	243
16075	市区	大成路隧道一配变	10	200	159
16076	市区	小街一配变	10	400	207
16077	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T4	10	800	385
16078	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T1	10	800	497
16079	市区	10kV 紫汀 1#箱变 T1	10	630	237
16080	市区	10kV 书院河府 5#站 T3	10	800	408
16081	市区	徐家四配变	10	400	248
16082	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T1	10	800	606
16083	市区	10kV 宏诚 11#站 T3	10	800	622
16084	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T3	10	800	296
16085	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T1	10	800	364
16086	市区	兴塘二变	10	400	23
16087	市区	外浜甲配变	10	400	196
16088	市区	10kV 水榭 7#箱变 T1	10	630	295
16089	市区	庙南二配变	10	400	56
16090	市区	秦西二配变	10	400	0
16091	市区	10kV 海特 1#箱变 T1	10	630	497
16092	市区	金锡三配变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16093	市区	10kV 春雨 6#箱变 T1	10	630	332
16094	市区	华盛配变	10	400	320
16095	市区	袁四配变	10	400	216
16096	市区	北周巷配变	10	400	72
16097	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T2	10	800	269
16098	市区	宅基三配变	10	400	0
16099	市区	10kV 云南 1#站 T1	10	1000	0
16100	市区	10kV 云南 1#站 T3	10	1000	238
16101	市区	大厦贰配变	10	400	174
16102	市区	东亚酒家四配变	10	400	97
16103	市区	巷前甲配变	10	400	90
16104	市区	泵站二配变	10	400	222
16105	市区	欧卡酷配变	10	400	237
16106	市区	10kV 张南 2#箱变 T1	10	630	99
16107	市区	10kV 玖里湾 6#站 T1	10	800	436
16108	市区	10kV 尚书苑 7#站 T3	10	800	489
16109	市区	东石园三配变	10	400	230
16110	市区	10kV 玖里湾 8#站 T1	10	800	370
16111	市区	华家桥五配变	10	400	153
16112	市区	王家小桥配变	10	400	150
16113	市区	新桥头五配变	10	400	219
16114	市区	罗家桥	10	200	7
16115	市区	旺家头二配变	10	200	47
16116	市区	10kV 玖里湾 9#站 T4	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16117	市区	前西甲配变	10	400	176
16118	市区	西巷电站二配变	10	400	85
16119	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T1	10	800	424
16120	市区	许巷大队二配变	10	400	187
16121	市区	黄泥西二配变	10	400	0
16122	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T4	10	800	422
16123	市区	高巷配变	10	400	0
16124	市区	坟堂上配变	10	400	0
16125	市区	华家桥六配变	10	400	0
16126	市区	高更巷四配变	10	400	320
16127	市区	豪普五配变	10	400	168
16128	市区	毛条四配变	10	400	0
16129	市区	角南配变	10	400	62
16130	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T1	10	800	611
16131	市区	10kV 华亭苑 2#站 T1	10	800	427
16132	市区	夹龙桥七配变	10	400	138
16133	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T1	10	800	428
16134	市区	10kV 华亭苑 2#站 T2	10	800	364
16135	市区	10kV 华亭苑 3#站 T1	10	800	344
16136	市区	10kV 华亭苑 3#站 T2	10	800	335
16137	市区	龙亭苑	10	400	151
16138	市区	10kV 海特 3#箱变 T1	10	630	468
16139	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T4	10	800	592
16140	市区	10kV 世奥 1#站 T2	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16141	市区	10kV 尚书苑 8#站 T2	10	800	527
16142	市区	庄桥 1#箱变 T1	10	630	81
16143	市区	宝城花园 5#箱变 T1	10	630	0
16144	市区	席巷家配变	10	400	48
16145	市区	罗巷配变	10	200	23
16146	市区	东南村新南配变	10	400	110
16147	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T1	10	800	608
16148	市区	厚鑫配变	10	400	163
16149	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T1	10	800	536
16150	市区	里浜三配变	10	400	91
16151	市区	10kV 百和花园 6#站 T2	10	800	471
16152	市区	市镇北	10	400	0
16153	市区	巷门头配变	10	400	271
16154	市区	朱青庄配变	10	400	135
16155	市区	沿河配变	10	400	93
16156	市区	鱼垦配变	10	200	78
16157	市区	10kV 前毛 1#箱变 T1	10	400	257
16158	市区	田头巷三配变	10	400	196
16159	市区	朱巷二配变	10	400	0
16160	市区	长房巷配变	10	400	137
16161	市区	北站一配变	10	200	109
16162	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T4	10	800	429
16163	市区	周家角三配变	10	200	121
16164	市区	周介巷二配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16165	市区	谢家塘二配变	10	400	225
16166	市区	庄桥小区	10	400	158
16167	市区	10kV 东泰苑 1#箱变 T1	10	630	177
16168	市区	单更巷配变	10	400	19
16169	市区	张家塘配变	10	200	42
16170	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T1	10	630	0
16171	市区	10kV 宛山湖 5#站 T1	10	800	513
16172	市区	住基一配变	10	400	32
16173	市区	马市配变	10	200	45
16174	市区	鲍圩三配变	10	200	25
16175	市区	朱北配变	10	400	56
16176	市区	电单二配变	10	400	16
16177	市区	南联村门楼下配变	10	400	244
16178	市区	10kV 春雷苑 8#站 T1	10	800	550
16179	市区	淡更配变	10	400	174
16180	市区	袁巷二	10	400	87
16181	市区	章更巷	10	400	0
16182	市区	10kV 水岸五区 2#站 T2	10	800	546
16183	市区	10kV 云南 1#站 T2	10	1000	630
16184	市区	渔业村委二配变	10	400	156
16185	市区	梅园里四配变	10	200	0
16186	市区	10kV 新红 3#箱变 T1	10	630	423
16187	市区	10kV 仓实 1#站 T1	10	400	219
16188	市区	大河二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16189	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T2	10	800	564
16190	市区	袁巷配变	10	400	76
16191	市区	戴家三配变	10	400	89
16192	市区	横江防汛泵配变	10	400	145
16193	市区	华乾二配变	10	400	0
16194	市区	兴东配变	10	400	196
16195	市区	下庄三配变	10	400	104
16196	市区	低石桥配变	10	400	135
16197	市区	西船坊配变	10	200	74
16198	市区	浜沿配变	10	400	59
16199	市区	朱介坝配变	10	400	197
16200	市区	贾家里二配变	10	400	0
16201	市区	薛家塘	10	200	19
16202	市区	韩更上二配变	10	200	51
16203	市区	中学五配变	10	400	178
16204	市区	南新村配变	10	200	85
16205	市区	锡太路二配变	10	200	160
16206	市区	华昌二配变	10	400	28
16207	市区	后塘湾东配变	10	200	67
16208	市区	小湾里二配变	10	400	165
16209	市区	五东配变	10	200	0
16210	市区	益润电子二配变	10	400	222
16211	市区	万坝一配变	10	400	19
16212	市区	10kV 春雷苑 1#站 T1	10	1000	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16213	市区	10kV 春雷苑 1#站 T2	10	1000	394
16214	市区	10kV 豪景苑 2#站 T1	10	800	187
16215	市区	10kV 豪景苑 2#站 T2	10	800	173
16216	市区	10kV 豪景苑 3#站 T1	10	800	269
16217	市区	10kV 豪景苑 3#站 T2	10	800	266
16218	市区	10kV 豪景苑 4#站 T1	10	800	402
16219	市区	大河三配变	10	400	124
16220	市区	安西许更三配变	10	400	279
16221	市区	三房工业二配变	10	400	81
16222	市区	新泾河二配变	10	400	7
16223	市区	邮电局	10	200	84
16224	市区	10kV 山河 3#箱变 T1	10	630	309
16225	市区	朱更上四配变	10	400	9
16226	市区	南桥三变	10	400	320
16227	市区	10kV 锦明 2#箱变 T1	10	630	217
16228	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T2	10	800	573
16229	市区	曹慕塘配变	10	400	235
16230	市区	振达配变	10	400	0
16231	市区	高树下一变	10	400	224
16232	市区	国羊玻纤配变	10	400	260
16233	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T2	10	800	327
16234	市区	吴更巷配变	10	200	35
16235	市区	曹巷上一配变	10	200	83
16236	市区	朱村头二配变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16237	市区	薛家湾配变	10	200	45
16238	市区	新泾西二配变	10	400	99
16239	市区	屠更三配变	10	200	87
16240	市区	范更上二配变	10	200	14
16241	市区	10kV 大诚苑 12#站 T1	10	800	239
16242	市区	10kV 大诚苑 12#站 T2	10	800	356
16243	市区	10kV 大诚苑 13#站 T1	10	800	475
16244	市区	10kV 大诚苑 13#站 T2	10	800	382
16245	市区	10kV 大诚苑 14#站 T1	10	800	459
16246	市区	10kV 大诚苑 14#站 T2	10	800	420
16247	市区	10kV 大诚苑 15#站 T1	10	800	433
16248	市区	10kV 大诚苑 15#站 T2	10	800	484
16249	市区	周巷二配变	10	400	16
16250	市区	塘里浜配变	10	400	163
16251	市区	河西四配变	10	200	41
16252	市区	老宅基配变	10	200	29
16253	市区	圩库配变	10	400	96
16254	市区	北鲍一配变	10	200	52
16255	市区	小河东庄配变	10	400	8
16256	市区	东居民点配变	10	400	0
16257	市区	安居三配变	10	200	59
16258	市区	天福苑 2#站 T1	10	1000	496
16259	市区	天福苑 2#站 T2	10	1000	472
16260	市区	天福苑 3#站 T1	10	1000	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16261	市区	天福苑 3#站 T2	10	1000	441
16262	市区	天福苑 4#站 T2	10	800	427
16263	市区	天福苑 4#站 T1	10	800	429
16264	市区	鞋山周中配变	10	400	0
16265	市区	洪西配变	10	400	115
16266	市区	10kV 大诚苑 11#站 T1	10	800	440
16267	市区	10kV 大诚苑 11#站 T2	10	800	459
16268	市区	羊发一配变	10	200	160
16269	市区	大三房三配变	10	200	111
16270	市区	10kV 源筑 4#站 T1	10	800	436
16271	市区	10kV 源筑 4#站 T2	10	800	452
16272	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T1	10	1000	548
16273	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T1	10	1000	407
16274	市区	钱家桥三配变	10	200	122
16275	市区	中巷十一配变	10	200	144
16276	市区	陆南队配变	10	400	211
16277	市区	新菜场三配变	10	400	26
16278	市区	曹家北变	10	400	15
16279	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T1	10	800	494
16280	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T2	10	800	418
16281	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T1	10	800	394
16282	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T2	10	800	376
16283	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T3	10	800	364
16284	市区	10kV 金瑚湾 5#站 T4	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16285	市区	西村湾二配变	10	400	115
16286	市区	东降湾配变	10	400	45
16287	市区	里泾三变	10	400	16
16288	市区	单更巷二配变	10	400	76
16289	市区	唐西七配变	10	400	0
16290	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T1	10	800	391
16291	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T4	10	800	285
16292	市区	姚家湾一配变	10	400	202
16293	市区	10kV 毛湾 6#站 T1	10	800	427
16294	市区	10kV 毛湾 6#站 T2	10	800	458
16295	市区	10kV 毛湾 7#站 T1	10	800	360
16296	市区	10kV 毛湾 7#站 T3	10	800	419
16297	市区	10kV 毛湾 7#站 T2	10	800	402
16298	市区	10kV 毛湾 7#站 T4	10	800	374
16299	市区	10kV 毛湾 8#站 T3	10	800	447
16300	市区	10kV 毛湾 8#站 T2	10	800	472
16301	市区	10kV 毛湾 8#站 T4	10	800	496
16302	市区	10kV 毛湾 10#站 T1	10	1000	579
16303	市区	10kV 毛湾 10#站 T3	10	1000	602
16304	市区	10kV 毛湾 10#站 T2	10	1000	617
16305	市区	10kV 毛湾 10#站 T4	10	1000	751
16306	市区	10kV 毛湾 9#站 T1	10	800	296
16307	市区	10kV 毛湾 9#站 T3	10	800	471
16308	市区	10kV 毛湾 9#站 T2	10	800	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16309	市区	10kV 毛湾 9#站 T4	10	800	486
16310	市区	长沿头四变	10	400	134
16311	市区	10kV 查镇 8#箱变 T1	10	630	377
16312	市区	前方巷二配变	10	400	251
16313	市区	10kV 龙西 4#箱变 T1	10	630	293
16314	市区	泉山一配变	10	400	0
16315	市区	西塘北二配变	10	200	120
16316	市区	小朱桥配变	10	400	171
16317	市区	10kV 毛湾 8#站 T1	10	800	432
16318	市区	杨家塘五变	10	400	158
16319	市区	10kV 广博 1#站 T1	10	800	312
16320	市区	10kV 广博 1#站 T3	10	800	308
16321	市区	10kV 广博 2#站 T1	10	800	393
16322	市区	10kV 广博 2#站 T3	10	800	291
16323	市区	10kV 广博 3#站 T1	10	800	377
16324	市区	10kV 广博 3#站 T3	10	800	288
16325	市区	10kV 广博 3#站 T2	10	800	287
16326	市区	西塘北一配变	10	200	101
16327	市区	幸福圩一配变	10	400	252
16328	市区	10kV 云溪人家 4#站 T2	10	800	446
16329	市区	大巷五配变	10	400	241
16330	市区	北阁二变	10	400	10
16331	市区	蠡河港配变	10	400	315
16332	市区	电单一配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16333	市区	华家桥四配变	10	400	16
16334	市区	10kV 广博 3#站 T4	10	800	404
16335	市区	10kV 广博 1#站 T2	10	800	316
16336	市区	10kV 广博 1#站 T4	10	800	306
16337	市区	10kV 广博 2#站 T2	10	800	273
16338	市区	10kV 广博 2#站 T4	10	800	180
16339	市区	10kV 尚书苑 2#站 T2	10	1000	520
16340	市区	10kV 建港 2#箱变 T1	10	630	291
16341	市区	戴巷六变	10	400	221
16342	市区	沈巷八配变	10	200	75
16343	市区	大坝东配变	10	200	52
16344	市区	胡家店配变	10	200	70
16345	市区	中东厂配变	10	400	48
16346	市区	尤村北配变	10	400	4
16347	市区	大巷北配变	10	200	92
16348	市区	张家四配变	10	400	261
16349	市区	安更二配变	10	200	108
16350	市区	长浜村三配变	10	400	0
16351	市区	东升村变	10	400	214
16352	市区	厚小学配变	10	200	43
16353	市区	石村北配变	10	400	189
16354	市区	布厂六配变	10	400	0
16355	市区	姚更上五变	10	400	249
16356	市区	10kV 玖里湾 8#站 T2	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16357	市区	杨木桥三配变	10	400	238
16358	市区	佳迪五金厂配变	10	400	199
16359	市区	恒大纺织配变	10	400	72
16360	市区	杨家里十变	10	400	294
16361	市区	10kV 中兴隆 3#站 T3	10	800	407
16362	市区	泾南中坝二配变	10	400	191
16363	市区	10kV 东柏 13#箱变 T1	10	630	127
16364	市区	新光小区二配变	10	400	24
16365	市区	南国 1#箱变 T1	10	630	229
16366	市区	泾南中坝三配变	10	400	143
16367	市区	谢更上一配变	10	200	27
16368	市区	徐巷十八配变	10	400	116
16369	市区	10kV 羊尖 6#站 T1	10	800	162
16370	市区	创新配变	10	400	217
16371	市区	谢埭塘三配变	10	400	257
16372	市区	严家湾二配变	10	400	150
16373	市区	小桥头一配变	10	400	209
16374	市区	荡西二变	10	400	108
16375	市区	交管七配变	10	400	166
16376	市区	坝头上北配变	10	400	141
16377	市区	陈介配变	10	400	194
16378	市区	居民二配变	10	200	30
16379	市区	建材四配变	10	200	10
16380	市区	10kV 尚书苑 10#站 T1	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16381	市区	祥里二配变	10	200	50
16382	市区	浦更上二配变	10	400	206
16383	市区	曹东巷二配变	10	400	231
16384	市区	电站六配变	10	400	161
16385	市区	军区配变	10	200	40
16386	市区	前西队配变	10	400	68
16387	市区	周巷十四配变	10	400	133
16388	市区	10kV 山韵 12#站 T1	10	1000	515
16389	市区	10kV 山韵 12#站 T3	10	1000	422
16390	市区	10kV 山韵 12#站 T2	10	1000	458
16391	市区	10kV 山韵 12#站 T4	10	1000	530
16392	市区	谢埭配变	10	400	313
16393	市区	洞桥配变	10	200	53
16394	市区	汽配厂二配变	10	400	244
16395	市区	10kV 山韵 13#站 T1	10	1000	352
16396	市区	10kV 山韵 13#站 T2	10	1000	265
16397	市区	10kV 香江 4#站 T1	10	800	144
16398	市区	10kV 香江 4#站 T2	10	800	305
16399	市区	10kV 香江 5#站 T1	10	800	413
16400	市区	10kV 香江 5#站 T2	10	800	390
16401	市区	浒塘二配变	10	400	17
16402	市区	10kV 山泉 3#箱变 T1	10	630	468
16403	市区	任巷村二配变	10	400	225
16404	市区	普及彩二配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16405	市区	唐更上配变	10	200	86
16406	市区	王巷十七配变	10	200	117
16407	市区	10kV 景苑 2#站 T1	10	800	414
16408	市区	10kV 景苑 2#站 T2	10	800	276
16409	市区	10kV 景苑 3#站 T1	10	800	413
16410	市区	10kV 景苑 3#站 T2	10	800	376
16411	市区	10kV 景苑 3#站 T3	10	800	506
16412	市区	10kV 景苑 3#站 T4	10	800	538
16413	市区	10kV 景苑 4#站 T1	10	1000	366
16414	市区	10kV 景苑 4#站 T2	10	1000	452
16415	市区	10kV 景苑 4#站 T3	10	1000	485
16416	市区	10kV 景苑 4#站 T4	10	1000	470
16417	市区	10kV 景苑 5#站 T1	10	800	433
16418	市区	10kV 景苑 5#站 T2	10	800	452
16419	市区	10kV 宛山湖 5#站 T2	10	800	445
16420	市区	红花泾变	10	400	227
16421	市区	10kV 蔡湾 7#箱变 T1	10	630	373
16422	市区	10kV 水榭 3#箱变 T1	10	400	320
16423	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T3	10	800	242
16424	市区	鞋山周后配变	10	400	106
16425	市区	姚更上配变	10	400	110
16426	市区	10kV 万泉 2#箱变 T1	10	630	181
16427	市区	10kV 东宛 1#箱变 T1	10	630	175
16428	市区	邹介里配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16429	市区	劳动局配变	10	400	19
16430	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T2	10	800	567
16431	市区	陆家巷西配变	10	400	2
16432	市区	10kV 瑚畔名筑 2#站 T4	10	800	422
16433	市区	10kV 御澜湾 2#站 T1	10	800	328
16434	市区	10kV 御澜湾 2#站 T2	10	800	423
16435	市区	10kV 御澜湾 3#站 T1	10	800	379
16436	市区	10kV 御澜湾 3#站 T3	10	800	349
16437	市区	10kV 御澜湾 3#站 T4	10	800	423
16438	市区	10kV 御澜湾 3#站 T2	10	800	436
16439	市区	10kV 东璟 24#站 T4	10	800	611
16440	市区	徐家巷二配变	10	400	172
16441	市区	10kV 玖里湾 5#站 T4	10	800	416
16442	市区	沈更上三配变	10	400	207
16443	市区	10kV 兰香和园 2#站 T3	10	800	606
16444	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T2	10	800	369
16445	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T3	10	800	581
16446	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T1	10	800	328
16447	市区	集管配变	10	400	99
16448	市区	10kV 茅梓 7#箱变 T1	10	630	304
16449	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T1	10	800	398
16450	市区	10kV 羊尖 5#站 T2	10	800	455
16451	市区	钱介庄村四配变	10	400	169
16452	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T4	10	1000	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16453	市区	锡磨机床配变	10	400	0
16454	市区	长风二配变	10	400	251
16455	市区	10kV 东璟 25#站 T3	10	800	551
16456	市区	10kV 书院河府 6#站 T3	10	800	356
16457	市区	大方抛轮配变	10	400	75
16458	市区	10kV 水岸五区 4#站 T2	10	800	501
16459	市区	知青场配变	10	400	203
16460	市区	后双河配变	10	400	240
16461	市区	10kV 厚德 1#箱变 T1	10	630	91
16462	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T3	10	800	455
16463	市区	响前配变	10	400	1
16464	市区	医院配变	10	400	245
16465	市区	10kV 宏诚 5#站 T2	10	800	497
16466	市区	宏宝五金二配变	10	400	180
16467	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T2	10	800	533
16468	市区	东亭居委一配变	10	400	155
16469	市区	消防器材二配变	10	400	257
16470	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T1	10	800	417
16471	市区	里西厂二配变	10	400	160
16472	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T2	10	800	437
16473	市区	五房三配变	10	400	288
16474	市区	三坝村三配变	10	200	81
16475	市区	晃山桥配变	10	400	302
16476	市区	蓉阳橡塑配变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16477	市区	10kV 新红 2#箱变 T1	10	630	378
16478	市区	10kV 蔡湾 8#箱变 T1	10	630	421
16479	市区	团结巫东配变	10	400	263
16480	市区	陶巷四配变	10	400	236
16481	市区	北七三配变	10	400	145
16482	市区	益润电子配变	10	400	147
16483	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T2	10	800	346
16484	市区	10kV 月牙 1#箱变 T1	10	630	470
16485	市区	泉山四配变	10	400	78
16486	市区	东亭居委四配变	10	400	107
16487	市区	东亭居委五配变	10	400	85
16488	市区	小朱家湾二配变	10	400	0
16489	市区	盛头村二配变	10	400	155
16490	市区	斗西村三配变	10	400	135
16491	市区	斗中村邵介村配变	10	400	67
16492	市区	育秧厂三配变	10	400	141
16493	市区	夹龙桥四配变	10	400	71
16494	市区	夏家塘配变	10	400	0
16495	市区	廊下小学配变	10	400	190
16496	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T1	10	800	442
16497	市区	10kV 春和景明 3#站 T4	10	800	591
16498	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T4	10	800	430
16499	市区	村委三坝配变	10	400	26
16500	市区	10kV 尚书苑 11#站 T1	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16501	市区	10kV 曹庄 4#箱变 T1	10	630	305
16502	市区	10kV 玖里映月 2#站 T1	10	800	427
16503	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T4	10	800	435
16504	市区	市镇三九三配变	10	400	8
16505	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T2	10	800	438
16506	市区	10kV 查镇 12#箱变 T1	10	630	215
16507	市区	10kV 羊尖 6#站 T4	10	800	473
16508	市区	10kV 宏诚 5#站 T3	10	800	514
16509	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T1	10	800	416
16510	市区	10kV 山河福邸 5#站 T4	10	800	488
16511	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T4	10	800	544
16512	市区	徐巷十五	10	200	52
16513	市区	尤家里	10	400	0
16514	市区	西浜配变	10	400	295
16515	市区	欧力特配变	10	400	190
16516	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T4	10	800	408
16517	市区	大上巷三配变	10	400	203
16518	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T2	10	800	589
16519	市区	10kV 茅梓 4#箱变 T1	10	630	287
16520	市区	杜南配变	10	400	161
16521	市区	张巷二八配变	10	400	208
16522	市区	10kV 万业 10#站 T2	10	800	392
16523	市区	锦阳配变	10	400	137
16524	市区	渔业村九配变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16525	市区	蒋梅棚二配变	10	400	124
16526	市区	10kV 尚书苑 10#站 T4	10	800	524
16527	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T1	10	800	536
16528	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T2	10	800	562
16529	市区	周巷四配变	10	400	320
16530	市区	麦吉金配变	10	400	153
16531	市区	南弄配变	10	400	77
16532	市区	10kV 召乎 4#箱变 T1	10	630	504
16533	市区	10kV 书院河府 4#T2	10	800	342
16534	市区	西浜南二配变	10	400	251
16535	市区	西浜甲二配变	10	400	319
16536	市区	颐康农业配变	10	400	159
16537	市区	太芙成配变	10	400	108
16538	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T1	10	800	555
16539	市区	夹龙桥二配变	10	400	0
16540	市区	春江花园 11 号站 T2	10	1250	359
16541	市区	10kV 芙蓉 13#站 T4	10	800	491
16542	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T4	10	800	314
16543	市区	杨树丁配变	10	400	115
16544	市区	东后巷二配变	10	400	105
16545	市区	靳更巷三配变	10	200	151
16546	市区	10kV 张南 3#箱变 T1	10	630	161
16547	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T1	10	800	459
16548	市区	10kV 泉山 3#箱变 T1	10	630	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16549	市区	矮步圩北配变	10	200	0
16550	市区	联合火车浜配变	10	200	15
16551	市区	濮家湾配变	10	200	73
16552	市区	邹家里一配变	10	200	47
16553	市区	中窑三配变	10	400	111
16554	市区	洪家湾配变	10	200	125
16555	市区	布厂一配变	10	200	0
16556	市区	10kV 土田 1#箱变 T1	10	630	345
16557	市区	塘南站配变	10	400	0
16558	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T4	10	800	613
16559	市区	消防器材三配变	10	400	300
16560	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T2	10	800	562
16561	市区	俞家湾二配变	10	400	42
16562	市区	新巷村配变	10	400	203
16563	市区	东亭银幕	10	400	25
16564	市区	10kV 玖里湾 8#站 T3	10	800	230
16565	市区	水渠里一配变	10	200	1
16566	市区	10kV 亿帆 1#箱变 T1	10	630	448
16567	市区	10kV 蓉阳 3#箱变 T1	10	630	385
16568	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T1	10	800	290
16569	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T3	10	800	411
16570	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T2	10	800	516
16571	市区	10kV 春和景明 3#站 T3	10	800	488
16572	市区	花园浜三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16573	市区	10kV 锦河雅苑站 T1	10	800	496
16574	市区	10kV 天郡 6#站 T1	10	800	343
16575	市区	10kV 天郡 7#站 T1	10	800	305
16576	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T2	10	800	433
16577	市区	天佑二配变	10	400	23
16578	市区	影剧院七配变	10	400	171
16579	市区	燃化公司二配变	10	400	320
16580	市区	联合五配变	10	400	69
16581	市区	庆安桥南配变	10	200	0
16582	市区	墙门配变	10	400	282
16583	市区	五房庄南配变	10	400	205
16584	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T4	10	800	585
16585	市区	10kV 山河福邸 6#站 T3	10	800	544
16586	市区	李家庄二配变	10	400	182
16587	市区	沈更巷三配变	10	400	267
16588	市区	新塘里三配变	10	400	172
16589	市区	严家配变	10	400	0
16590	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T2	10	800	509
16591	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T1	10	800	330
16592	市区	后庄	10	400	122
16593	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T2	10	800	333
16594	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T4	10	800	418
16595	市区	10kV 天郡 6#站 T2	10	800	394
16596	市区	10kV 天郡 7#站 T2	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16597	市区	绝缘三配变	10	400	0
16598	市区	范庄五配变	10	400	14
16599	市区	10kV 云南 2#站 T2	10	1000	481
16600	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T1	10	800	374
16601	市区	新宇机械配变	10	400	218
16602	市区	席巷二配变	10	400	94
16603	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T1	10	800	591
16604	市区	织布厂二配变	10	400	205
16605	市区	三房廊下二配变	10	400	250
16606	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T3	10	800	548
16607	市区	彭东二配变	10	400	291
16608	市区	长流排涝站泵配变	10	400	276
16609	市区	朱巷七配变	10	400	4
16610	市区	私营管理三配变	10	400	222
16611	市区	10kV 查镇 7#箱变 T1	10	400	293
16612	市区	雀家坝三配变	10	400	82
16613	市区	北街十一配变	10	400	126
16614	市区	农贸五配变	10	400	126
16615	市区	下甸桥二配变	10	400	239
16616	市区	严家桥五配变	10	400	141
16617	市区	胶南路口二变	10	400	269
16618	市区	马后三配变	10	400	200
16619	市区	10kV 云溪人家 6#站 T1	10	800	438
16620	市区	教师新村配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16621	市区	兴后二配变	10	400	100
16622	市区	西店配变	10	400	110
16623	市区	中坝	10	400	174
16624	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T2	10	800	387
16625	市区	建东变	10	400	143
16626	市区	泾南二	10	400	320
16627	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T1	10	800	497
16628	市区	南头二配变	10	400	0
16629	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T2	10	800	480
16630	市区	河南街二配变	10	400	224
16631	市区	10kV 厚桥 1#箱变 T1	10	630	229
16632	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T3	10	800	420
16633	市区	开元配变	10	400	79
16634	市区	10kV 尚书苑 10#站 T2	10	800	506
16635	市区	振壹配变	10	400	73
16636	市区	山三二配变	10	400	0
16637	市区	北小厂配变	10	400	24
16638	市区	港陈配变	10	400	107
16639	市区	10kV 世奥 1#站 T1	10	800	320
16640	市区	陆家巷七配变	10	400	171
16641	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T2	10	800	419
16642	市区	10kV 芙蓉苑站 T2	10	1250	528
16643	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T3	10	800	506
16644	市区	西街四变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16645	市区	小朱家湾三配变	10	400	67
16646	市区	10kV 宏诚 7#站 T2	10	800	462
16647	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T2	10	800	466
16648	市区	升达配变	10	400	183
16649	市区	铝材一配变	10	400	225
16650	市区	桑园三配变	10	400	79
16651	市区	西河二配变	10	400	99
16652	市区	朱巷新宅基二配变	10	400	197
16653	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T2	10	800	436
16654	市区	10kV 兰香和园 2#站 T1	10	800	598
16655	市区	10kV 长楼 23#箱变 T1	10	630	504
16656	市区	洋河头二配变	10	400	0
16657	市区	寨门四配变	10	400	248
16658	市区	张巷十四变	10	400	184
16659	市区	勤新村菜场配变	10	400	222
16660	市区	第二燃化配变	10	400	320
16661	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T2	10	800	321
16662	市区	顾巷头二配变	10	400	63
16663	市区	包家塘三配变	10	400	169
16664	市区	龙木桥二配变	10	400	216
16665	市区	谈家宅基二配变	10	400	60
16666	市区	陆家巷六配变	10	400	193
16667	市区	10kV 文怡苑站 T2	10	800	506
16668	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T2	10	800	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16669	市区	羊尖政府二配变	10	400	174
16670	市区	10kV 源筑 11#站 T1	10	800	292
16671	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T2	10	800	392
16672	市区	10kV 春和景明 2#站 T2	10	800	534
16673	市区	路灯甲	10	400	187
16674	市区	10kV 龙西 8#箱变 T1	10	630	311
16675	市区	10kV 五洲 2#站 T2	10	800	534
16676	市区	费家塘三配变	10	400	130
16677	市区	10kV 重楼 5#箱变 T1	10	630	210
16678	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T3	10	800	605
16679	市区	达康变	10	400	39
16680	市区	河南二配变	10	400	128
16681	市区	10kV 育德苑 1#站 T2	10	800	504
16682	市区	10kV 东璟 24#站 T1	10	800	598
16683	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T1	10	800	431
16684	市区	10kV 星邻里 2#站 T1	10	800	449
16685	市区	东亚酒家三配变	10	400	15
16686	市区	杨家里六配变	10	400	0
16687	市区	三家村二配变	10	400	129
16688	市区	毛线厂三配变	10	400	6
16689	市区	市镇经贸配变	10	400	192
16690	市区	新街二配变	10	400	85
16691	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T2	10	800	246
16692	市区	下庄二配变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16693	市区	底头配变	10	400	89
16694	市区	10kV 杨亭 5#箱变 T1	10	630	192
16695	市区	10kV 蔡湾 6#箱变 T1	10	630	393
16696	市区	10kV 山河福邸 2#站 T1	10	800	361
16697	市区	10kV 花海 3#站 T1	10	800	275
16698	市区	永裕包装配变	10	400	88
16699	市区	朱巷桥三配变	10	400	166
16700	市区	市镇八二甲配变	10	400	155
16701	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T3	10	800	450
16702	市区	10kV 五洲 3#站 T2	10	800	403
16703	市区	湖桥二配变	10	400	232
16704	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T1	10	800	458
16705	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T2	10	800	382
16706	市区	10kV 宏诚 7#站 T1	10	800	376
16707	市区	10kV 金瑚湾 6#站 T1	10	800	394
16708	市区	10kV 金瑚湾 6#站 T2	10	800	369
16709	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T1	10	800	373
16710	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T3	10	800	386
16711	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T4	10	800	370
16712	市区	10kV 金瑚湾 7#站 T2	10	800	418
16713	市区	亚光二配变	10	400	320
16714	市区	恒信商业配变	10	400	155
16715	市区	塑机配变	10	400	63
16716	市区	10kV 谈村 4#箱变 T1	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16717	市区	市镇一零一配变	10	400	188
16718	市区	10kV 庄桥 7#箱变 T1	10	630	226
16719	市区	10kV 尚书苑 8#站 T1	10	800	376
16720	市区	10kV 紫汀 6#箱变 T1	10	630	181
16721	市区	10kV 花海 3#站 T3	10	800	224
16722	市区	10kV 花海 3#站 T4	10	800	356
16723	市区	10kV 花海 3#站 T2	10	800	304
16724	市区	10kV 宏诚 6#站 T1	10	800	461
16725	市区	10kV 玖里映月 5#站 T3	10	800	485
16726	市区	长风配变	10	400	63
16727	市区	庙桥东配变	10	400	213
16728	市区	中山新村配变	10	400	155
16729	市区	廊羊 1#箱变 T1	10	630	337
16730	市区	10kV 玖里映月 4#站 T2	10	800	375
16731	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T4	10	800	442
16732	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T3	10	800	440
16733	市区	尤村湾二配变	10	400	172
16734	市区	双庙七配变	10	400	95
16735	市区	10kV 山河福邸 5#站 T1	10	800	529
16736	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T3	10	800	377
16737	市区	八士村四配变	10	400	23
16738	市区	后斗二配变	10	400	74
16739	市区	10kV 御澜湾 7#站 T1	10	800	350
16740	市区	大房村配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16741	市区	王更巷东变	10	400	230
16742	市区	五星村一配变	10	400	4
16743	市区	10kV 虎更 1#箱变 T1	10	400	297
16744	市区	南庄三二配变	10	400	16
16745	市区	杨家塘	10	400	102
16746	市区	渔业队二配变	10	400	142
16747	市区	前西队三配变	10	400	203
16748	市区	10kV 玖里湾 7#站 T4	10	800	454
16749	市区	东大街一配变	10	400	158
16750	市区	老石基二配变	10	400	219
16751	市区	木渎墩一配变	10	400	167
16752	市区	三房巷六配变	10	400	207
16753	市区	村西四配变	10	400	0
16754	市区	廊下村民配变	10	400	272
16755	市区	南联村北前配变	10	200	75
16756	市区	畅顺客运配变	10	400	43
16757	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T1	10	800	578
16758	市区	10kV 兴塘 5#箱变 T1	10	630	237
16759	市区	10kV 御澜湾 8#站 T2	10	800	382
16760	市区	浒塘闸配变	10	200	138
16761	市区	市镇	10	400	35
16762	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T2	10	800	484
16763	市区	10kV 源筑 10#站 T4	10	800	483
16764	市区	杨树丙配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16765	市区	污水处理厂	10	400	223
16766	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T1	10	800	595
16767	市区	天新配变	10	400	255
16768	市区	10kV 玖里映月 5#站 T2	10	800	446
16769	市区	杨亭 3#箱变 T1	10	630	240
16770	市区	10kV 雅居站 T1	10	1250	270
16771	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T1	10	800	522
16772	市区	速接配变	10	400	0
16773	市区	泾达南路二配变	10	400	162
16774	市区	湾东	10	400	59
16775	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T2	10	800	420
16776	市区	10kV 茅梓 5#箱变 T1	10	630	392
16777	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T3	10	800	393
16778	市区	范家二配变	10	400	249
16779	市区	坝上一配变	10	200	131
16780	市区	桑园二配变	10	400	23
16781	市区	亚亨配变	10	400	112
16782	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T3	10	800	450
16783	市区	10kV 山河福邸 5#站 T2	10	800	510
16784	市区	花园新村五配变	10	400	55
16785	市区	马泾桥四配变	10	400	70
16786	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T1	10	800	438
16787	市区	10kV 云溪人家 3#站 T3	10	800	488
16788	市区	10kV 御澜湾 8#站 T4	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16789	市区	10kV 长楼 6#箱变 T1	10	630	140
16790	市区	10kV 长楼 12#箱变 T1	10	630	173
16791	市区	10kV 张村 1#箱变 T1	10	630	387
16792	市区	10kV 宏诚 6#站 T4	10	800	479
16793	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T4	10	800	578
16794	市区	10kV 明蕴 3#箱变 T1	10	630	247
16795	市区	老西庄二配变	10	400	94
16796	市区	华塑配变	10	400	0
16797	市区	东店五配变	10	400	320
16798	市区	泾秀 1#箱变 T1	10	630	231
16799	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T3	10	800	326
16800	市区	宇通纺织配变	10	400	0
16801	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T2	10	800	426
16802	市区	夏更四配变	10	400	155
16803	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T4	10	800	437
16804	市区	10kV 走马 2#箱变 T1	10	630	504
16805	市区	市镇五配变	10	400	11
16806	市区	10kV 东柏 8#箱变 T1	10	630	504
16807	市区	10kV 玖里映月 5#站 T1	10	800	456
16808	市区	市镇四四配变	10	400	135
16809	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T2	10	800	479
16810	市区	10kV 泾秀 3#箱变 T1	10	630	280
16811	市区	市镇八三配变	10	400	131
16812	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T4	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16813	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T1	10	800	496
16814	市区	扣板厂配变	10	400	43
16815	市区	陈南村配变	10	400	0
16816	市区	苏舍三配变	10	400	150
16817	市区	10kV 陈更 2#箱变 T1	10	630	460
16818	市区	10kV 玖里映月 5#站 T4	10	800	467
16819	市区	羊民配变	10	400	205
16820	市区	兴塘 4#箱变 T1	10	630	161
16821	市区	兴塘 1#箱变 T1	10	400	67
16822	市区	兴塘 2#箱变 T1	10	400	27
16823	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T3	10	800	370
16824	市区	赵家塘四配变	10	400	225
16825	市区	10kV 山河福邸 6#站 T1	10	800	554
16826	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T4	10	800	481
16827	市区	10kV 春雷苑 10#站 T2	10	800	491
16828	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T2	10	800	456
16829	市区	10kV 浒村 1#箱变 T1	10	630	19
16830	市区	10kV 兰香和园 3#站 T2	10	800	470
16831	市区	10kV 育德苑 2#站 T3	10	800	529
16832	市区	华美塑料配变	10	400	91
16833	市区	双泾桥三配变	10	400	85
16834	市区	苏单六配变	10	400	92
16835	市区	夏家庄配变	10	400	131
16836	市区	东黄泥二配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16837	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T2	10	800	604
16838	市区	安东大队配变	10	400	32
16839	市区	10kV 红光 2#箱变 T1	10	630	189
16840	市区	飞虹	10	400	100
16841	市区	10kV 山河福邸 4#站 T3	10	800	567
16842	市区	10kV 水榭 6#箱变 T1	10	630	144
16843	市区	胶阳路二配变	10	400	53
16844	市区	10kV 港东 2#箱变 T1	10	630	253
16845	市区	周介巷三配变	10	400	161
16846	市区	五房四配变	10	400	55
16847	市区	大新三配变	10	400	86
16848	市区	杨树张家二配变	10	400	277
16849	市区	西前头配变	10	400	79
16850	市区	宝骏冶金	10	400	117
16851	市区	康柏二配变	10	400	202
16852	市区	海翔汽修配变	10	400	35
16853	市区	徐家里配变	10	400	0
16854	市区	大墩二配变	10	400	22
16855	市区	钱家塘配变	10	400	241
16856	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T4	10	800	416
16857	市区	五星三配变	10	400	132
16858	市区	斗西村四配变	10	400	82
16859	市区	宝林二配变	10	400	99
16860	市区	五东二配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16861	市区	裕蓉名邸 3#站 T3	10	800	395
16862	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T4	10	800	441
16863	市区	靖益配变	10	400	227
16864	市区	埃米顿配变	10	400	127
16865	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T3	10	800	587
16866	市区	惠前	10	400	253
16867	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T2	10	800	610
16868	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T2	10	800	435
16869	市区	10kV 安瑞 2#站 T1	10	800	359
16870	市区	10kV 安瑞 2#站 T2	10	800	391
16871	市区	10kV 东璟 24#站 T2	10	800	614
16872	市区	留南四配变	10	400	320
16873	市区	10kV 安瑞 3#站 T1	10	800	356
16874	市区	10kV 神羊 1#箱变 T1	10	400	150
16875	市区	10kV 赛维拉 3#站 T3	10	800	224
16876	市区	庄后二配变	10	400	48
16877	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T4	10	800	607
16878	市区	辞家桥三配变	10	400	58
16879	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T1	10	800	506
16880	市区	湾泾河一配变	10	400	169
16881	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T4	10	800	518
16882	市区	10kV 荡海 1#箱变 T1	10	630	285
16883	市区	10kV 安瑞 3#站 T2	10	800	374
16884	市区	蒋巷十五配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16885	市区	10kV 安瑞 4#站 T1	10	800	338
16886	市区	10kV 安瑞 4#站 T3	10	800	354
16887	市区	10kV 安瑞 4#站 T4	10	800	344
16888	市区	10kV 安瑞 4#站 T2	10	800	299
16889	市区	10kV 宏诚 10#站 T2	10	800	547
16890	市区	仙洲配变	10	400	301
16891	市区	中东厂二配变	10	400	31
16892	市区	10kV 兰香和园 3#站 T1	10	800	538
16893	市区	10kV 安瑞 5#站 T1	10	800	400
16894	市区	10kV 安瑞 5#站 T2	10	800	360
16895	市区	10kV 星邻里 2#站 T4	10	800	448
16896	市区	10kV 景苑 8#站 T2	10	800	474
16897	市区	水渠北配变	10	400	116
16898	市区	后北庄配变	10	400	220
16899	市区	斗西村二配变	10	400	198
16900	市区	西宅配变	10	400	82
16901	市区	花苑新村贰配变	10	400	182
16902	市区	东房新村配变	10	400	115
16903	市区	10kV 谈村 5#箱变 T1	10	630	247
16904	市区	教育品厂配变	10	400	249
16905	市区	10kV 百和花园 3#站 T1	10	800	439
16906	市区	10kV 百和花园 3#站 T2	10	800	397
16907	市区	10kV 景苑 7#站 T4	10	800	472
16908	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T1	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16909	市区	泾新范南四配变	10	400	0
16910	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T2	10	800	338
16911	市区	10kV 澳美 1#箱变 T1	10	630	216
16912	市区	市镇八十配变	10	400	122
16913	市区	10kV 百和花园 4#站 T2	10	800	466
16914	市区	渔业村三配变	10	400	230
16915	市区	苗圃场配变	10	400	222
16916	市区	蔡巷五配变	10	400	116
16917	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T4	10	800	419
16918	市区	湖光五配变	10	200	5
16919	市区	横河三配变	10	400	131
16920	市区	10kV 陈更 5#箱变 T1	10	630	220
16921	市区	艾科隆配变	10	400	76
16922	市区	羊民二配变	10	400	150
16923	市区	10kV 先进 1#箱变 T1	10	630	149
16924	市区	10kV 东柏 7#箱变 T1	10	630	320
16925	市区	沈巷十一配变	10	400	196
16926	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T3	10	800	481
16927	市区	兴隆包装配变	10	400	69
16928	市区	甘化配变	10	400	230
16929	市区	万佳达纺织配变	10	400	0
16930	市区	小湾里四配变	10	400	209
16931	市区	育秧厂四配变	10	400	183
16932	市区	南园村一配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16933	市区	东九	10	200	88
16934	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T3	10	800	492
16935	市区	柏木苑 2#箱变 T1	10	630	216
16936	市区	小湾里配变	10	400	5
16937	市区	10kV 春合 2#站 T3	10	1250	371
16938	市区	知青杨配变	10	400	0
16939	市区	彭家塘	10	400	124
16940	市区	冯更巷配变	10	200	12
16941	市区	10kV 宏诚 8#站 T1	10	800	417
16942	市区	中窑四配变	10	400	0
16943	市区	10kV 东璟 20#站 T1	10	800	437
16944	市区	10kV 东璟 20#站 T2	10	800	216
16945	市区	杏花村	10	400	87
16946	市区	南鲍配变	10	200	126
16947	市区	10kV 东璟 21#站 T1	10	1000	726
16948	市区	10kV 东璟 21#站 T2	10	1000	684
16949	市区	10kV 东璟 21#站 T3	10	1000	624
16950	市区	10kV 东璟 21#站 T4	10	1000	691
16951	市区	10kV 北方 3#箱变 T1	10	630	132
16952	市区	杜南二配变	10	400	0
16953	市区	抽水站柳配变	10	400	148
16954	市区	10kV 长楼 4#箱变 T1	10	630	319
16955	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T1	10	800	499
16956	市区	10kV 东璟 22#站 T1	10	800	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16957	市区	10kV 东璟 22#站 T2	10	800	337
16958	市区	宏伟电器配变	10	400	140
16959	市区	10kV 东璟 23#站 T1	10	800	485
16960	市区	10kV 东璟 23#站 T2	10	800	575
16961	市区	七房巷一配变	10	400	0
16962	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T2	10	800	481
16963	市区	10kV 观澜府 5#站 T2	10	800	403
16964	市区	10kV 御澜湾 9#站 T1	10	800	295
16965	市区	10kV 御澜湾 9#站 T2	10	800	344
16966	市区	10kV 御澜湾 10#站 T1	10	800	359
16967	市区	10kV 御澜湾 10#站 T2	10	800	400
16968	市区	10kV 陈更 3#箱变 T1	10	630	152
16969	市区	10kV 福源华亭 1#站 T3	10	800	482
16970	市区	10kV 福源华亭 1#站 T1	10	800	513
16971	市区	10kV 福源华亭 1#站 T2	10	800	523
16972	市区	10kV 福源华亭 1#站 T4	10	800	543
16973	市区	10kV 福源华亭 2#站 T1	10	800	472
16974	市区	10kV 福源华亭 2#站 T2	10	800	493
16975	市区	10kV 福源华亭 2#站 T3	10	800	445
16976	市区	10kV 福源华亭 2#站 T4	10	800	491
16977	市区	10kV 泉山 1#箱变 T1	10	630	161
16978	市区	港东新城配变	10	400	216
16979	市区	山前配变	10	400	195
16980	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T4	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
16981	市区	协新配变	10	400	147
16982	市区	10kV 农关 1#箱变 T1	10	630	342
16983	市区	10kV 和居雅苑 3#站 T2	10	800	561
16984	市区	马东配变	10	400	132
16985	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T1	10	800	372
16986	市区	农星二变	10	400	154
16987	市区	10kV 世奥 2#站 T2	10	800	307
16988	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T1	10	800	414
16989	市区	机器厂配变	10	400	67
16990	市区	荡泾排配变	10	400	46
16991	市区	市镇二五配变	10	400	27
16992	市区	梅园里二配变	10	400	166
16993	市区	杜巷配变	10	400	0
16994	市区	家坝一配变	10	400	132
16995	市区	肖后一	10	400	0
16996	市区	基南变	10	200	0
16997	市区	东房桥北配变	10	400	166
16998	市区	敬老院配变	10	400	212
16999	市区	豪门 3# 箱变 T1	10	630	30
17000	市区	美塑配变	10	400	243
17001	市区	三育二配变	10	400	0
17002	市区	施浜配变	10	400	289
17003	市区	10kV 圆上 1#箱变 T1	10	630	164
17004	市区	五金厂三变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17005	市区	寨张二变	10	400	192
17006	市区	浩桥二配变	10	400	185
17007	市区	制镜厂二配变	10	400	0
17008	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T1	10	800	356
17009	市区	龚东配变	10	400	270
17010	市区	蒋巷七配变	10	400	0
17011	市区	钱更上五配变	10	200	111
17012	市区	10kV 玖里湾 9#站 T2	10	800	409
17013	市区	珍珠厂配变	10	400	215
17014	市区	10kV 兰香和园 3#站 T3	10	800	480
17015	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T3	10	800	492
17016	市区	陈巷变	10	400	54
17017	市区	五三电站	10	400	152
17018	市区	杨市里	10	400	41
17019	市区	鲍圩配变	10	400	37
17020	市区	预制厂三配变	10	400	27
17021	市区	大理石厂	10	400	123
17022	市区	居民新村配变	10	400	135
17023	市区	菜场八配变	10	400	89
17024	市区	庄桥小区五配变	10	400	48
17025	市区	水庄西村配变	10	400	93
17026	市区	西房巷配变	10	400	73
17027	市区	范庄二配变	10	400	192
17028	市区	惠介里配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17029	市区	万塘浜二配变	10	400	0
17030	市区	华田配变	10	400	168
17031	市区	10kV 水岸五区 10#站 T3	10	800	617
17032	市区	10kV 大通 1#箱变 T1	10	630	309
17033	市区	10kV 方巷 1#箱变 T1	10	630	504
17034	市区	广丰泵站配变	10	400	0
17035	市区	10kV 明蕴 2#箱变 T1	10	630	503
17036	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T1	10	800	454
17037	市区	10kV 御澜湾 11#站 T1	10	800	353
17038	市区	10kV 御澜湾 11#站 T2	10	800	388
17039	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T2	10	800	560
17040	市区	庄上一配变	10	400	109
17041	市区	谢埭发放配变	10	400	83
17042	市区	宏力配变	10	400	254
17043	市区	岸乙配变	10	400	177
17044	市区	仓下中学配变	10	400	13
17045	市区	新泾河三配变	10	400	0
17046	市区	石利新村配变	10	400	122
17047	市区	陈市村孙介配变	10	400	104
17048	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T1	10	630	0
17049	市区	长塘圩村后巷配变	10	400	49
17050	市区	市镇集贸市场	10	400	0
17051	市区	瑞峰精密配变	10	400	273
17052	市区	三房巷二配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17053	市区	铸铁厂配变	10	400	0
17054	市区	虹光一配变	10	400	74
17055	市区	10kV 百和花园 6#站 T1	10	800	458
17056	市区	开发区东区配变	10	400	143
17057	市区	周巷十七	10	400	0
17058	市区	采矿配变	10	400	30
17059	市区	10kV 书院河府 4#T1	10	800	372
17060	市区	大陆寺配变	10	400	140
17061	市区	10kV 山河福邸 4#站 T2	10	800	522
17062	市区	花园村六配变	10	400	15
17063	市区	建材三配变	10	400	0
17064	市区	陆北队配变	10	400	0
17065	市区	市镇六三配变	10	400	13
17066	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T4	10	800	342
17067	市区	10kV 蓝光 2#站 T1	10	800	317
17068	市区	10kV 蓝光 2#站 T2	10	800	263
17069	市区	杜村村委二配变	10	400	22
17070	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T4	10	800	466
17071	市区	皋山二配变	10	400	314
17072	市区	海默达配变	10	400	0
17073	市区	10kV 晶石 1#箱变 T1	10	630	283
17074	市区	10kV 安国 3#箱变 T1	10	630	207
17075	市区	10kV 羊尖 5#站 T1	10	800	474
17076	市区	许公桥西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17077	市区	三联村委配变	10	400	163
17078	市区	毛东二配变	10	400	265
17079	市区	安怡 3#站 T3	10	800	410
17080	市区	安怡 3#站 T1	10	800	368
17081	市区	安怡 3#站 T2	10	800	399
17082	市区	安怡 3#站 T4	10	800	469
17083	市区	费巷三配变	10	400	160
17084	市区	孙巷乙二配变	10	400	123
17085	市区	响墩上二配变	10	400	121
17086	市区	园区东配变	10	400	16
17087	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T3	10	800	444
17088	市区	10kV 长楼 9#箱变 T1	10	630	265
17089	市区	10kV 紫汀 5#箱变 T1	10	630	195
17090	市区	龙头嘴二配变	10	200	131
17091	市区	王湾里配变	10	200	0
17092	市区	桑达 3#箱变 T1	10	400	219
17093	市区	友红乙配变	10	200	45
17094	市区	苏舍二配变	10	400	209
17095	市区	10kV 安龙 3#站 T1	10	800	310
17096	市区	10kV 安龙 3#站 T2	10	800	313
17097	市区	10kV 安龙 4#站 T1	10	800	368
17098	市区	10kV 安龙 4#站 T2	10	800	331
17099	市区	10kV 安龙 4#站 T3	10	800	354
17100	市区	10kV 安龙 4#站 T4	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17101	市区	10kV 鸿雅 2#站 T1	10	800	342
17102	市区	眉月乙	10	400	106
17103	市区	10kV 鸿雅 2#站 T2	10	800	396
17104	市区	10kV 鸿雅 3#站 T1	10	800	354
17105	市区	陆家巷贰配变	10	400	174
17106	市区	葛巷一配变	10	200	14
17107	市区	周巷乙贰配变	10	400	122
17108	市区	自介泾配变	10	200	51
17109	市区	王介坝二配变	10	400	179
17110	市区	交通二配变	10	400	128
17111	市区	长益 2#箱变 T1	10	630	246
17112	市区	金斗乙配变	10	200	81
17113	市区	市镇七配变	10	400	135
17114	市区	村西三配变	10	200	91
17115	市区	后北二配变	10	400	22
17116	市区	龚巷七配变	10	200	30
17117	市区	马泾桥配变	10	200	39
17118	市区	振新路三配变	10	400	257
17119	市区	闸东配变	10	400	31
17120	市区	贺朱巷配变	10	400	298
17121	市区	下大河二	10	400	73
17122	市区	陆东二配变	10	200	23
17123	市区	10kV 春江花园 18#站 T1	10	1000	512
17124	市区	10kV 春江花园 18#站 T2	10	1000	567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17125	市区	春江花园 17#站 T1	10	1000	449
17126	市区	春江花园 17#站 T2	10	1000	462
17127	市区	春江花园 17#站 T3	10	1000	524
17128	市区	春江花园 17#站 T4	10	1000	482
17129	市区	下庄西三配变	10	400	191
17130	市区	东大街配变	10	400	132
17131	市区	市镇老街配变	10	400	33
17132	市区	兴塘村配变	10	200	29
17133	市区	10kV 馨华苑 5#站 T1	10	800	361
17134	市区	长沿头三配变	10	200	87
17135	市区	10kV 馨华苑 5#站 T2	10	800	229
17136	市区	10kV 馨华苑 4#站 T1	10	800	339
17137	市区	10kV 馨华苑 4#站 T2	10	800	364
17138	市区	10kV 馨华苑 4#站 T3	10	800	391
17139	市区	10kV 馨华苑 4#站 T4	10	800	388
17140	市区	10kV 馨华苑 2#站 T1	10	800	377
17141	市区	10kV 馨华苑 2#站 T2	10	800	358
17142	市区	10kV 馨华苑 3#站 T1	10	800	158
17143	市区	10kV 馨华苑 3#站 T2	10	800	409
17144	市区	朱家五配变	10	400	87
17145	市区	万安乙配变	10	400	144
17146	市区	丽南三	10	400	43
17147	市区	车站一	10	200	41
17148	市区	安定一	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17149	市区	钱介庄村二配变	10	400	128
17150	市区	毛岸泵二配变	10	200	7
17151	市区	马古桥二配变	10	200	160
17152	市区	花家乙配变	10	400	238
17153	市区	胜利八配变	10	400	70
17154	市区	华捷环保配变	10	400	87
17155	市区	泉山二配变	10	400	105
17156	市区	绿巷二	10	400	145
17157	市区	生锦机械 T1	10	630	38
17158	市区	渔业十四配变	10	400	22
17159	市区	六步桥二配变	10	400	71
17160	市区	冯家巷二	10	400	0
17161	市区	农新加工二配变	10	400	195
17162	市区	农新加工配变	10	200	106
17163	市区	10kV 东璟 12#站 T1	10	800	373
17164	市区	10kV 东璟 12#站 T2	10	800	382
17165	市区	10kV 东璟 11#站 T1	10	800	310
17166	市区	市镇六二配变	10	200	20
17167	市区	西浜四配变	10	200	70
17168	市区	10kV 东璟 11#站 T2	10	800	381
17169	市区	10kV 东璟 10#站 T1	10	800	402
17170	市区	10kV 东璟 10#站 T2	10	800	437
17171	市区	10kV 东璟 9 站 T1	10	800	442
17172	市区	10kV 东璟 9 站 T2	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17173	市区	10kV 东璟 8#站 T1	10	1000	420
17174	市区	10kV 东璟 8#站 T2	10	1000	504
17175	市区	10kV 东璟 7#站 T1	10	800	450
17176	市区	10kV 东璟 7#站 T2	10	800	454
17177	市区	三坝电站二配变	10	400	147
17178	市区	西村湾配变	10	200	15
17179	市区	塘子头三	10	400	87
17180	市区	宛山乙配变	10	400	255
17181	市区	绝壹乙变	10	400	0
17182	市区	线材变	10	400	0
17183	市区	朱巷厚桥配变	10	400	157
17184	市区	周家湾三配变	10	400	197
17185	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T2	10	800	410
17186	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T2	10	800	352
17187	市区	井亭三配变	10	400	67
17188	市区	诸肆配变	10	400	11
17189	市区	10kV 长楼 7#箱变 T1	10	630	145
17190	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T4	10	800	450
17191	市区	10kV 庄桥 6#箱变 T1	10	630	329
17192	市区	李东三配变	10	400	115
17193	市区	10kV 曹庄 5#箱变 T1	10	630	504
17194	市区	减震器厂配变	10	400	17
17195	市区	汗庄桥二配变	10	400	211
17196	市区	圩库二配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17197	市区	10kV 书院河府 6#站 T4	10	800	406
17198	市区	李家三变	10	400	274
17199	市区	长大厦	10	400	55
17200	市区	施界塘配变	10	200	21
17201	市区	西荡配变	10	400	185
17202	市区	摇塘圩二配变	10	400	135
17203	市区	橡胶五配变	10	400	162
17204	市区	康达听诊配变	10	400	49
17205	市区	党校二配变	10	200	1
17206	市区	建材五配变	10	400	232
17207	市区	旺湾二配变	10	400	173
17208	市区	沈巷五配变	10	400	140
17209	市区	鹅场一配变	10	200	155
17210	市区	毕家坝二配变	10	315	12
17211	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T3	10	800	550
17212	市区	10kV 龙西 5#箱变 T1	10	630	182
17213	市区	10kV 毛湾 12#站 T1	10	800	383
17214	市区	10kV 毛湾 12#站 T2	10	800	392
17215	市区	10kV 毛湾 12#站 T4	10	800	468
17216	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T2	10	800	579
17217	市区	10kV 羊尖 6#站 T2	10	800	434
17218	市区	10kV 团北 6#箱变 T1	10	630	138
17219	市区	10kV 芙蓉 13#站 T1	10	800	552
17220	市区	旗杆下三配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17221	市区	屯中巷西片	10	400	78
17222	市区	芙蓉五配变	10	400	0
17223	市区	建屯排涝泵	10	200	103
17224	市区	朱巷村二配变	10	400	180
17225	市区	京东园配变	10	400	110
17226	市区	里北电站配变	10	400	319
17227	市区	公路泵配变	10	250	106
17228	市区	渔业村委	10	400	247
17229	市区	渔业一〇	10	400	0
17230	市区	建材二配变	10	400	122
17231	市区	农科站三配变	10	400	20
17232	市区	市镇东六配变	10	200	37
17233	市区	芙蓉东 4 号	10	200	39
17234	市区	10kV 柏北 1#箱变 T1	10	630	392
17235	市区	吴家沿二配变	10	400	0
17236	市区	双泾配变	10	200	40
17237	市区	河南庄吴家沿配变	10	200	42
17238	市区	吴家沿配变	10	400	107
17239	市区	里西村盛头村配变	10	400	62
17240	市区	村委五配变	10	400	0
17241	市区	里西厂配变	10	400	223
17242	市区	东后巷配变	10	400	16
17243	市区	云林苑西区 1 号站 1 号主变	10	630	26
17244	市区	云林苑西区 2 号站 T1	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17245	市区	水利局泵	10	200	58
17246	市区	预制场一	10	200	151
17247	市区	尤巷八	10	200	0
17248	市区	潘东村	10	400	142
17249	市区	横林配变	10	200	49
17250	市区	周冯配变	10	400	119
17251	市区	里西村南周巷配变	10	400	0
17252	市区	里西	10	200	140
17253	市区	汽修厂	10	400	157
17254	市区	大河巷	10	400	64
17255	市区	朱家塘	10	400	120
17256	市区	里西村冯家巷	10	400	36
17257	市区	后杨陆巷配变	10	200	28
17258	市区	薛夹里桑配变	10	400	8
17259	市区	过介桥三配变	10	400	251
17260	市区	谭塘桥二配变	10	400	169
17261	市区	纸箱厂二配变	10	400	56
17262	市区	宏达配变	10	400	0
17263	市区	10kV 万业 8#站 T1	10	800	318
17264	市区	10kV 万业 8#站 T2	10	800	408
17265	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T4	10	800	596
17266	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T1	10	800	372
17267	市区	芙蓉东一配变	10	400	153
17268	市区	10kV 曹庄 2#箱变 T1	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17269	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T1	10	800	465
17270	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T4	10	800	462
17271	市区	10kV 毛湾 12#站 T3	10	800	454
17272	市区	张巷一一配变	10	400	111
17273	市区	镇政府二	10	400	98
17274	市区	港下村二区	10	400	79
17275	市区	娱乐中心二配变	10	400	147
17276	市区	新庄配变	10	400	147
17277	市区	普及彩印配变	10	400	0
17278	市区	江南小区配变	10	400	108
17279	市区	新庄二配变	10	400	113
17280	市区	10kV 芙蓉 10#站 T1	10	800	364
17281	市区	10kV 芙蓉 10#站 T2	10	800	491
17282	市区	10kV 芙蓉 11#站 T1	10	800	373
17283	市区	10kV 芙蓉 11#站 T2	10	800	350
17284	市区	10kV 红豆 5#站 T1	10	800	322
17285	市区	10kV 红豆 5#站 T2	10	800	400
17286	市区	10kV 红豆 5#站 T3	10	800	395
17287	市区	10kV 红豆 5#站 T4	10	800	376
17288	市区	邵巷九配变	10	400	231
17289	市区	渔业副业配变	10	400	113
17290	市区	西市镇二变	10	400	87
17291	市区	庄桥小区二变	10	400	133
17292	市区	10kV 竹园#4 站 T1	10	800	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17293	市区	庄桥小区三变	10	400	195
17294	市区	10kV 竹园#4 站 T2	10	800	640
17295	市区	水利彩印厂配变	10	400	123
17296	市区	联合二配变	10	200	24
17297	市区	10kV 壹品 2#站 T1	10	800	250
17298	市区	10kV 壹品 2#站 T2	10	800	269
17299	市区	10kV 壹品 3#站 T1	10	800	363
17300	市区	10kV 壹品 3#站 T2	10	800	349
17301	市区	10kV 壹品 4#站 T1	10	800	143
17302	市区	10kV 壹品 4#站 T2	10	800	236
17303	市区	10kV 壹品 4#站 T3	10	800	238
17304	市区	10kV 壹品 4#站 T4	10	800	159
17305	市区	10kV 万业 2#站 T1	10	800	496
17306	市区	10kV 万业 2#站 T2	10	800	473
17307	市区	10kV 万业 3#站 T1	10	800	411
17308	市区	10kV 万业 3#站 T2	10	800	382
17309	市区	10kV 万业 3#站 T3	10	800	419
17310	市区	10kV 万业 3#站 T4	10	800	488
17311	市区	10kV 万业 4#站 T1	10	800	360
17312	市区	10kV 万业 4#站 T2	10	800	236
17313	市区	10kV 怀仁 4#站 T1	10	1000	410
17314	市区	10kV 怀仁 4#站 T2	10	1000	420
17315	市区	10kV 怀仁 5#站 T1	10	800	370
17316	市区	10kV 怀仁 5#站 T2	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17317	市区	10kV 怀仁 5#站 T3	10	800	400
17318	市区	10kV 怀仁 5#站 T4	10	800	416
17319	市区	10kV 凯旋 6#站 T1	10	800	422
17320	市区	10kV 凯旋 6#站 T2	10	800	409
17321	市区	10kV 凯旋 6#站 T3	10	800	286
17322	市区	10kV 凯旋 6#站 T4	10	800	391
17323	市区	10kV 凯旋 7#站 T1	10	800	430
17324	市区	10kV 凯旋 7#站 T2	10	800	442
17325	市区	10kV 凯旋 7#站 T3	10	800	378
17326	市区	10kV 凯旋 7#站 T4	10	800	475
17327	市区	10kV 凯旋 8#站 T1	10	800	363
17328	市区	10kV 凯旋 8#站 T2	10	800	380
17329	市区	10kV 香江 2#站 T1	10	1000	495
17330	市区	10kV 香江 2#站 T2	10	1000	537
17331	市区	10kV 香江 3#站 T1	10	800	409
17332	市区	10kV 香江 3#站 T2	10	800	376
17333	市区	10kV 香江 6#站 T1	10	800	343
17334	市区	10kV 香江 6#站 T2	10	800	382
17335	市区	10kV 红豆 4#站 T1	10	800	348
17336	市区	10kV 红豆 4#站 T2	10	800	405
17337	市区	辛家一配变	10	400	188
17338	市区	浒石配变	10	400	189
17339	市区	10kV 芙蓉 9#站 T1	10	800	317
17340	市区	10kV 芙蓉 9#站 T2	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17341	市区	徐村吴家	10	200	51
17342	市区	朱桥乙配变	10	400	104
17343	市区	东街桥配变	10	400	158
17344	市区	杨园二配变	10	400	63
17345	市区	东亭银幕二配变	10	400	149
17346	市区	半棵下配变	10	400	55
17347	市区	蓉北大街二配变	10	400	0
17348	市区	化工厂三配变	10	400	0
17349	市区	小吴巷三	10	400	117
17350	市区	曹庄新村二配变	10	400	15
17351	市区	包家塘二配变	10	400	210
17352	市区	后头巷三配变	10	400	268
17353	市区	渔业九配变	10	400	320
17354	市区	10kV 水榭 8#箱变 T1	10	630	182
17355	市区	荣更上配变	10	400	140
17356	市区	戴巷八变	10	400	259
17357	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T2	10	800	430
17358	市区	戴巷七变	10	400	297
17359	市区	10kV 东柏 6#箱变 T1	10	630	503
17360	市区	让村西三配变	10	400	227
17361	市区	贡家庄二配变	10	400	217
17362	市区	让村西二配变	10	400	274
17363	市区	谭塘桥配变	10	400	263
17364	市区	庆安桥二配变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17365	市区	10kV 水岸五区 4#站 T1	10	800	506
17366	市区	10kV 谢埭荡 1#站 T2	10	800	538
17367	市区	10kV 港东 3#箱变 T1	10	630	0
17368	市区	春光新村配变	10	400	45
17369	市区	汤界舍二配变	10	400	0
17370	市区	荡口中学配变	10	400	155
17371	市区	乡政府二配变	10	400	0
17372	市区	华联二配变	10	200	65
17373	市区	市镇西区配变	10	400	0
17374	市区	尤村湾配变	10	400	13
17375	市区	10kV 源筑 11#站 T2	10	800	367
17376	市区	陈巷六配变	10	400	197
17377	市区	港口二配变	10	400	236
17378	市区	润友配变	10	400	129
17379	市区	金三角四配变	10	400	66
17380	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T1	10	800	517
17381	市区	10kV 查镇 6#箱变 T1	10	630	260
17382	市区	10kV 水岸五区 7#站 T2	10	800	620
17383	市区	新万安配变	10	400	121
17384	市区	10kV 北方 1#箱变 T1	10	630	52
17385	市区	陈巷三变	10	400	169
17386	市区	安怡 2#站 T1	10	800	410
17387	市区	安怡 2#站 T3	10	800	357
17388	市区	安怡 2#站 T4	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17389	市区	安怡 2#站 T2	10	800	390
17390	市区	庄上三变	10	400	251
17391	市区	液化北配变	10	400	17
17392	市区	大上巷二配变	10	400	120
17393	市区	孙孟巷配变	10	400	305
17394	市区	中巷八配变	10	400	0
17395	市区	10kV 长楼 2#箱变 T1	10	630	158
17396	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	431
17397	市区	何更巷四配变	10	400	0
17398	市区	汤东二配变	10	400	201
17399	市区	黄西村三配变	10	400	161
17400	市区	留南三配变	10	400	131
17401	市区	曹东配变	10	400	207
17402	市区	陈家里五变	10	200	125
17403	市区	董家二配变	10	400	160
17404	市区	友虹新村二配变	10	400	131
17405	市区	埕田里二变	10	400	173
17406	市区	窑厂五配变	10	400	227
17407	市区	10kV 云溪人家 4#站 T1	10	800	441
17408	市区	10kV 金锡苑 7#站 T1	10	800	505
17409	市区	10kV 金锡苑 7#站 T3	10	800	456
17410	市区	10kV 金锡苑 7#站 T4	10	800	432
17411	市区	10kV 金锡苑 7#站 T2	10	800	456
17412	市区	曹更巷叁配变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17413	市区	10kV 五洲 2#站 T1	10	800	553
17414	市区	10kV 五洲 3#站 T1	10	800	381
17415	市区	10kV 五洲 3#站 T3	10	800	424
17416	市区	10kV 五洲 3#站 T4	10	800	404
17417	市区	10kV 五洲 1#站 T1	10	800	324
17418	市区	10kV 五洲 1#站 T2	10	800	362
17419	市区	10kV 东璟 2#站 T1	10	800	343
17420	市区	10kV 东璟 2#站 T2	10	800	393
17421	市区	10kV 东璟 3#站 T1	10	1000	468
17422	市区	10kV 东璟 3#站 T2	10	1000	316
17423	市区	10kV 东璟 4#站 T1	10	1000	489
17424	市区	10kV 东璟 4#站 T2	10	1000	525
17425	市区	10kV 东璟 5#站 T1	10	800	348
17426	市区	10kV 东璟 5#站 T2	10	800	367
17427	市区	10kV 东璟 6#站 T1	10	800	360
17428	市区	10kV 东璟 6#站 T2	10	800	385
17429	市区	施更上配变	10	400	167
17430	市区	10kV 法雷 1#箱变 T1	10	630	357
17431	市区	10kV 环翠苑 2#站 T1	10	800	446
17432	市区	10kV 环翠苑 2#站 T2	10	800	416
17433	市区	环翠苑 3#站 T1	10	800	440
17434	市区	环翠苑 3#站 T2	10	800	421
17435	市区	前林	10	400	0
17436	市区	建达 1#箱变 T1	10	630	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17437	市区	10kV 山南 1#箱变 T1	10	630	0
17438	市区	环翠苑 4#站 T1	10	800	454
17439	市区	环翠苑 4#站 T2	10	800	425
17440	市区	环翠苑 5#站 T1	10	1000	513
17441	市区	环翠苑 5#站 T2	10	1000	533
17442	市区	环翠苑 6#站 T1	10	800	405
17443	市区	环翠苑 6#站 T2	10	800	385
17444	市区	环翠苑 7#站 T1	10	1000	520
17445	市区	环翠苑 7#站 T2	10	1000	486
17446	市区	云林苑 14#站 T1	20	800	450
17447	市区	云林苑 14#站 T2	20	800	296
17448	市区	20kV 云林苑 9#站 T1	20	800	464
17449	市区	20kV 云林苑 9#站 T2	20	800	450
17450	市区	20kV 云林苑 10#站 T1	20	800	340
17451	市区	20kV 云林苑 10#站 T2	20	800	311
17452	市区	20kV 云林苑 11#站 T1	20	800	353
17453	市区	20kV 云林苑 11#站 T2	20	800	365
17454	市区	20kV 云林苑 12#站 T1	20	800	415
17455	市区	20kV 云林苑 12#站 T2	20	800	457
17456	市区	10kV 金锡苑 9#站 T1	10	800	412
17457	市区	10kV 金锡苑 9#站 T2	10	800	377
17458	市区	10kV 金锡苑 10#站 T1	10	800	432
17459	市区	10kV 金锡苑 10#站 T3	10	800	422
17460	市区	10kV 金锡苑 10#站 T4	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17461	市区	10kV 金锡苑 10#站 T2	10	800	389
17462	市区	北新河 2#站 T1	10	800	462
17463	市区	北新河 2#站 T2	10	800	452
17464	市区	北新河 3#站 T1	10	800	373
17465	市区	北新河 3#站 T2	10	800	399
17466	市区	北新河 4#站 T1	10	800	366
17467	市区	北新河 4#站 T2	10	800	380
17468	市区	北新河 5#站 T1	10	800	379
17469	市区	北新河 5#站 T2	10	800	292
17470	市区	20kV 云林苑 12#站 T3	20	800	454
17471	市区	20kV 云林苑 12#站 T4	20	800	403
17472	市区	南桥二配变	10	400	107
17473	市区	云林苑 13#站 T1	20	1000	540
17474	市区	云林苑 13#站 T2	20	1000	435
17475	市区	10kV 芙蓉 4#站 T2	10	800	278
17476	市区	10kV 芙蓉 5#站 T2	10	1000	467
17477	市区	宏诚 2#站 T1	10	800	334
17478	市区	10kV 宏诚 2#站 T2	10	800	454
17479	市区	宏诚 3#站 T1	10	1000	475
17480	市区	10kV 宏诚 3#站 T2	10	1000	423
17481	市区	孙钱 4#箱变 T1	10	630	150
17482	市区	孙钱 5#箱变 T1	10	400	317
17483	市区	南园三配变	10	400	0
17484	市区	西庄二配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17485	市区	后辛巷二配变	10	200	68
17486	市区	大徐巷二	10	200	160
17487	市区	东新西三配变	10	400	150
17488	市区	朱家巷三配变	10	200	101
17489	市区	小新桥配变	10	200	0
17490	市区	杨家里七配变	10	400	224
17491	市区	塘子头二	10	400	109
17492	市区	10kV 凯旋 2#站 T1	10	800	328
17493	市区	10kV 春雷苑 3#站 T1	10	800	301
17494	市区	10kV 春雷苑 3#站 T2	10	800	394
17495	市区	10kV 春雷苑 4#站 T1	10	800	295
17496	市区	10kV 春雷苑 4#站 T3	10	800	319
17497	市区	10kV 春雷苑 4#站 T4	10	800	339
17498	市区	10kV 春雷苑 4#站 T2	10	800	271
17499	市区	唐西四配变	10	400	66
17500	市区	严埭殷巷配变	10	400	30
17501	市区	周东二配变	10	200	152
17502	市区	供电所后	10	400	93
17503	市区	隆达苑 1#站 T1	10	800	469
17504	市区	隆达苑 1#站 T2	10	800	489
17505	市区	10kV 凯旋 2#站 T2	10	800	445
17506	市区	10kV 凯旋 3#站 T1	10	800	425
17507	市区	10kV 凯旋 3#站 T3	10	800	357
17508	市区	10kV 凯旋 3#站 T2	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17509	市区	10kV 凯旋 3#站 T4	10	800	369
17510	市区	10kV 凯旋 4#站 T1	10	800	403
17511	市区	10kV 凯旋 4#站 T3	10	800	456
17512	市区	10kV 凯旋 4#站 T4	10	800	463
17513	市区	10kV 凯旋 4#站 T2	10	800	398
17514	市区	10kV 凯旋 5#站 T1	10	800	299
17515	市区	10kV 凯旋 5#站 T3	10	800	394
17516	市区	10kV 凯旋 5#站 T4	10	800	432
17517	市区	10kV 凯旋 5#站 T2	10	800	329
17518	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T2	10	800	438
17519	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T4	10	800	403
17520	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T3	10	800	455
17521	市区	10kV 金瑚湾 2#站 T1	10	800	464
17522	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T1	10	800	414
17523	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T3	10	800	405
17524	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T4	10	800	365
17525	市区	10kV 金瑚湾 3#站 T2	10	800	431
17526	市区	大河巷二	10	400	0
17527	市区	新塘里二配变	10	400	201
17528	市区	10kV 金碧苑 1#站 T1	10	800	264
17529	市区	10kV 金碧苑 1#站 T2	10	800	313
17530	市区	10kV 金碧苑 2#站 T1	10	800	85
17531	市区	10kV 金碧苑 2#站 T2	10	800	110
17532	市区	塘西配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17533	市区	10kV 万博 2#站 T1	10	800	361
17534	市区	10kV 万博 2#站 T2	10	800	269
17535	市区	10kV 万博 2#站 T3	10	800	390
17536	市区	辞家桥配变	10	400	118
17537	市区	10kV 厚德苑 2#站 T1	10	800	300
17538	市区	10kV 厚德苑 2#站 T2	10	800	320
17539	市区	10kV 厚德苑 3#站 T1	10	800	421
17540	市区	10kV 厚德苑 3#站 T2	10	800	368
17541	市区	10kV 厚德苑 4#站 T2	10	800	357
17542	市区	10kV 厚德苑 4#站 T1	10	800	387
17543	市区	10kV 厚德苑 4#站 T3	10	800	298
17544	市区	10kV 厚德苑 4#站 T4	10	800	309
17545	市区	10kV 厚德苑 5#站 T1	10	800	482
17546	市区	10kV 厚德苑 5#站 T2	10	800	484
17547	市区	10kV 厚德苑 6#站 T2	10	800	434
17548	市区	10kV 厚德苑 6#站 T1	10	800	386
17549	市区	10kV 厚德苑 6#站 T3	10	800	426
17550	市区	10kV 厚德苑 6#站 T4	10	800	513
17551	市区	柏木苑 2#站 T1	10	800	248
17552	市区	柏木苑 2#站 T2	10	800	366
17553	市区	陆更上七配变	10	400	278
17554	市区	有机玻璃厂	10	400	0
17555	市区	10kV 万博 2#站 T4	10	800	398
17556	市区	10kV 万博 3#站 T1	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17557	市区	10kV 万博 3#站 T2	10	800	349
17558	市区	10kV 万博 4#站 T1	10	800	425
17559	市区	10kV 万博 4#站 T2	10	800	435
17560	市区	10kV 万博 4#站 T3	10	800	462
17561	市区	10kV 万博 4#站 T4	10	800	504
17562	市区	10kV 厚德苑 7#站 T2	10	800	338
17563	市区	10kV 厚德苑 7#站 T1	10	800	363
17564	市区	10kV 厚德苑 7#站 T3	10	800	424
17565	市区	10kV 厚德苑 7#站 T4	10	800	380
17566	市区	10kV 华亭苑 4#站 T2	10	800	368
17567	市区	10kV 华亭苑 4#站 T1	10	800	382
17568	市区	10kV 华亭苑 4#站 T3	10	800	387
17569	市区	10kV 华亭苑 4#站 T4	10	800	368
17570	市区	柏木苑 3#站 T1	10	800	403
17571	市区	柏木苑 3#站 T3	10	800	344
17572	市区	柏木苑 3#站 T4	10	800	313
17573	市区	柏木苑 3#站 T2	10	800	392
17574	市区	10kV 隆亭苑 2#站 T1	10	800	388
17575	市区	10kV 隆亭苑 2#站 T2	10	800	366
17576	市区	10kV 隆亭苑 3#站 T1	10	800	320
17577	市区	10kV 隆亭苑 3#站 T2	10	800	344
17578	市区	10kV 隆亭苑 4#站 T1	10	800	330
17579	市区	10kV 隆亭苑 4#站 T2	10	800	346
17580	市区	10kV 隆亭苑 5#站 T1	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17581	市区	10kV 隆亭苑 5#站 T2	10	800	348
17582	市区	10kV 源筑 2#站 T1	10	800	482
17583	市区	10kV 源筑 2#站 T2	10	800	448
17584	市区	无锡市欣盛纸制品厂 T1	10	630	0
17585	市区	十队配变	10	400	92
17586	市区	南弄二配变	10	400	150
17587	市区	10kV 源筑 3#站 T1	10	800	340
17588	市区	10kV 源筑 3#站 T2	10	800	336
17589	市区	10kV 红豆 2#站 T1	10	800	360
17590	市区	10kV 红豆 2#站 T2	10	800	367
17591	市区	10kV 红豆 3#站 T1	10	800	436
17592	市区	10kV 红豆 3#站 T2	10	800	362
17593	市区	里国工业区 T1	10	630	0
17594	市区	安西路口配变	10	200	11
17595	市区	10kV 孙钱 1#箱变 T1	10	630	268
17596	市区	芙蓉六	10	400	128
17597	市区	10kV 东港 1#站 T1	10	800	356
17598	市区	10kV 东港 1#站 T2	10	800	310
17599	市区	10kV 东港 2#站 T1	10	800	444
17600	市区	10kV 东港 2#站 T2	10	800	460
17601	市区	灵鸿 1#箱变 T1	10	400	193
17602	市区	唐更南配变	10	400	0
17603	市区	朝东巷六配变	10	400	109
17604	市区	下庄四配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17605	市区	老四房二	10	200	90
17606	市区	荡上桥西	10	200	0
17607	市区	石东配变	10	400	89
17608	市区	聚龙桥配变	10	200	79
17609	市区	四房桥二配变	10	200	25
17610	市区	草塘里配变	10	200	27
17611	市区	渔业副业二配变	10	400	280
17612	市区	夹板二配变	10	400	90
17613	市区	河南巷一配变	10	400	240
17614	市区	10kV 水岸 17#站 T1	10	1000	524
17615	市区	10kV 水岸 17#站 T2	10	1000	340
17616	市区	10kV 水岸 18#站 T1	10	1000	424
17617	市区	10kV 水岸 18#站 T2	10	1000	532
17618	市区	10kV 水岸 18#站 T3	10	1000	344
17619	市区	下坝三配变	10	200	40
17620	市区	徐巷十六配变	10	200	25
17621	市区	小园浜配变	10	200	9
17622	市区	金星二配变	10	200	43
17623	市区	10kV 明瑞 2#站 T1	10	800	430
17624	市区	10kV 明瑞 2#站 T2	10	800	370
17625	市区	10kV 水岸 18#站 T4	10	1000	452
17626	市区	10kV 水岸 19#站 T1	10	800	412
17627	市区	10kV 水岸 19#站 T2	10	800	330
17628	市区	10kV 水岸 19#站 T3	10	800	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17629	市区	10kV 水岸 19#站 T4	10	800	461
17630	市区	10kV 水岸 20#站 T1	10	1000	626
17631	市区	10kV 水岸 20#站 T2	10	1000	583
17632	市区	10kV 水岸 20#站 T3	10	1000	566
17633	市区	10kV 水岸 20#站 T4	10	1000	550
17634	市区	10kV 水岸 21#站 T1	10	800	296
17635	市区	10kV 水岸 21#站 T2	10	800	379
17636	市区	10kV 水岸 21#站 T3	10	800	326
17637	市区	10kV 水岸 21#站 T4	10	800	351
17638	市区	沿河东配变	10	200	59
17639	市区	橡胶三配变	10	400	122
17640	市区	黄泥二配变	10	400	0
17641	市区	山二南配变	10	200	105
17642	市区	制镜厂三配变	10	400	141
17643	市区	邹陈二	10	200	75
17644	市区	陆家河头配变	10	400	123
17645	市区	浦巷七配变	10	400	135
17646	市区	石皮场二配变	10	400	92
17647	市区	燕马东配变	10	200	42
17648	市区	朱家塘三配变	10	200	37
17649	市区	大东	10	200	38
17650	市区	10kV 毛湾 3#站 T1	10	800	389
17651	市区	10kV 毛湾 3#站 T2	10	800	389
17652	市区	10kV 毛湾 3#站 T3	10	800	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17653	市区	10kV 毛湾 3#站 T4	10	800	356
17654	市区	10kV 毛湾 4#站 T1	10	800	318
17655	市区	10kV 毛湾 4#站 T3	10	800	390
17656	市区	10kV 毛湾 4#站 T2	10	800	417
17657	市区	10kV 毛湾 4#站 T4	10	800	452
17658	市区	10kV 毛湾 5#站 T1	10	800	395
17659	市区	10kV 毛湾 5#站 T2	10	800	411
17660	市区	10kV 毛湾 5#站 T3	10	800	412
17661	市区	10kV 毛湾 5#站 T4	10	800	445
17662	市区	10kV 团北 1#箱变 T1	10	630	198
17663	市区	10kV 世锦 4#站 T1	10	800	396
17664	市区	10kV 世锦 5#站 T1	10	800	302
17665	市区	10kV 世锦 5#站 T2	10	800	330
17666	市区	10kV 世锦 6#站 T1	10	800	314
17667	市区	10kV 世锦 6#站 T2	10	800	293
17668	市区	谢家桥二配变	10	400	97
17669	市区	南巷南配变	10	400	57
17670	市区	顾巷十三配变	10	400	181
17671	市区	浩田里二配变	10	200	127
17672	市区	小斗里二配变	10	400	9
17673	市区	戴巷南配变	10	200	62
17674	市区	10kV 安龙 1#站 T1	10	800	388
17675	市区	10kV 安龙 1#站 T2	10	800	171
17676	市区	10kV 安龙 2#站 T1	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17677	市区	10kV 安龙 2#站 T2	10	800	418
17678	市区	10kV 安龙 2#站 T3	10	800	381
17679	市区	10kV 安龙 2#站 T4	10	800	310
17680	市区	浒家坝三配变	10	400	113
17681	市区	五房配变	10	200	29
17682	市区	谢埭桥三配变	10	400	0
17683	市区	对桥中村配变	10	400	114
17684	市区	新杨树配变	10	400	218
17685	市区	朱潭巷二配变	10	400	85
17686	市区	庄上五配变	10	400	32
17687	市区	徐巷西一变	10	400	198
17688	市区	南头住基西	10	200	78
17689	市区	中荡二配变	10	400	259
17690	市区	东街东	10	200	21
17691	市区	黄青庄二配变	10	200	0
17692	市区	西大桥二配变	10	400	157
17693	市区	市镇矿山二配变	10	400	145
17694	市区	10kV 毛岸 2#站 T1	10	1000	518
17695	市区	10kV 毛岸 2#站 T3	10	1000	577
17696	市区	10kV 毛岸 2#站 T2	10	1000	495
17697	市区	10kV 毛岸 2#站 T4	10	1000	593
17698	市区	10kV 毛岸 3#站 T2	10	1000	498
17699	市区	10kV 毛岸 3#站 T4	10	1000	490
17700	市区	10kV 毛岸 3#站 T1	10	1000	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17701	市区	10kV 毛岸 3#站 T3	10	1000	495
17702	市区	10kV 毛岸 4#站 T1	10	1000	437
17703	市区	10kV 毛岸 4#站 T3	10	1000	568
17704	市区	10kV 毛岸 4#站 T2	10	1000	534
17705	市区	10kV 毛岸 4#站 T4	10	1000	563
17706	市区	朱更上三	10	400	0
17707	市区	陆更西配变	10	400	95
17708	市区	盛南二配变	10	400	135
17709	市区	陶湾二	10	400	169
17710	市区	盛家湾	10	200	88
17711	市区	西北前配变	10	200	47
17712	市区	西泾变	10	400	0
17713	市区	五七队	10	200	83
17714	市区	泾铁配变	10	200	0
17715	市区	江南小区二配变	10	400	88
17716	市区	小朱家湾	10	200	61
17717	市区	外浜五配变	10	400	103
17718	市区	埭头配变	10	400	69
17719	市区	10kV 厚德苑 8#站 T1	10	800	327
17720	市区	10kV 厚德苑 8#站 T2	10	800	358
17721	市区	10kV 厚德苑 9#站 T1	10	800	412
17722	市区	10kV 厚德苑 9#站 T2	10	800	389
17723	市区	10kV 厚德苑 10#站 T1	10	800	374
17724	市区	10kV 厚德苑 10#站 T2	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17725	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T1	10	1000	504
17726	市区	10kV 丰泰苑 3#站 T1	10	1000	479
17727	市区	10kV 厚德苑 10#站 T3	10	800	342
17728	市区	10kV 厚德苑 10#站 T4	10	800	303
17729	市区	10kV 厚德苑 11#站 T1	10	800	410
17730	市区	10kV 厚德苑 11#站 T2	10	800	396
17731	市区	10kV 厚德苑 11#站 T3	10	800	410
17732	市区	10kV 厚德苑 11#站 T4	10	800	365
17733	市区	锦华新村配变	10	400	151
17734	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T2	10	1000	564
17735	市区	10kV 丰泰苑 3#站 T2	10	1000	460
17736	市区	鱼垦二配变	10	200	106
17737	市区	10kV 春雷苑 5#站 T1	10	1000	516
17738	市区	10kV 春雷苑 5#站 T2	10	1000	504
17739	市区	10kV 春雷苑 6#站 T2	10	800	237
17740	市区	10kV 春雷苑 6#站 T1	10	800	332
17741	市区	烫花厂二配变	10	400	319
17742	市区	周东一配变	10	400	221
17743	市区	东新村种田桥配变	10	400	58
17744	市区	徐巷菜场二	10	200	0
17745	市区	农贸四配变	10	315	79
17746	市区	10kV 宛山湖 2#站 T1	10	1000	538
17747	市区	10kV 宛山湖 2#站 T2	10	1000	519
17748	市区	10kV 宛山湖 3#站 T1	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17749	市区	10kV 宛山湖 3#站 T2	10	800	389
17750	市区	10kV 宛山湖 4#站 T1	10	800	417
17751	市区	10kV 宛山湖 4#站 T2	10	800	439
17752	市区	长青乐园二配变	10	400	171
17753	市区	殷巷河配变	10	200	48
17754	市区	石东二配变	10	400	233
17755	市区	10kV 天郡 5#站 T1	10	800	416
17756	市区	10kV 天郡 5#站 T3	10	800	291
17757	市区	10kV 天郡 5#站 T2	10	800	326
17758	市区	10kV 天郡 5#站 T4	10	800	324
17759	市区	塘泗桥二配变	10	400	16
17760	市区	双华配变	10	200	63
17761	市区	曹家塘	10	400	0
17762	市区	斗东村配变	10	400	133
17763	市区	东前队配变	10	400	199
17764	市区	华巷西配变	10	400	158
17765	市区	曲尺巷配变	10	400	91
17766	市区	沿河六配变	10	200	0
17767	市区	10kV 创智天地 1#站 T1	10	800	441
17768	市区	七房巷三配变	10	400	0
17769	市区	西黄泥配变	10	400	40
17770	市区	友联村配变	10	200	82
17771	市区	岳家弄	10	400	75
17772	市区	苏巷 1#箱变 T1	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17773	市区	羊尖桥二配变	10	400	235
17774	市区	10kV 眉周 2#箱变 T1	10	630	316
17775	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T2	10	800	476
17776	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T2	10	800	492
17777	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T2	10	800	456
17778	市区	10kV 明辉 1#箱变 T1	10	630	148
17779	市区	10kV 和居雅苑 2#站 T2	10	800	398
17780	市区	市镇桥二配变	10	400	90
17781	市区	探花墩配变	10	400	171
17782	市区	探花墩三配变	10	400	266
17783	市区	竹园章村巷配变	10	400	103
17784	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T2	10	800	460
17785	市区	10kV 宛山湖 5#站 T3	10	800	502
17786	市区	10kV 宛湖东苑 1#站 T4	10	800	597
17787	市区	沿河甲配变	10	400	42
17788	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T3	10	800	519
17789	市区	范家塘配变	10	200	40
17790	市区	荡西后巷二配变	10	400	132
17791	市区	北街新村配变	10	400	216
17792	市区	下庄村二配变	10	400	59
17793	市区	木材市场配变	10	400	277
17794	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T1	10	800	326
17795	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T3	10	800	326
17796	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T4	10	800	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17797	市区	浒村小学配变	10	400	195
17798	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T2	10	800	324
17799	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T1	10	1000	499
17800	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T3	10	1000	484
17801	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T4	10	1000	377
17802	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T2	10	1000	546
17803	市区	10kV 山河福邸 6#站 T2	10	800	576
17804	市区	红益配变	10	400	254
17805	市区	红旗新村配变	10	400	235
17806	市区	西周巷三配变	10	400	53
17807	市区	木渎墩三配变	10	400	0
17808	市区	西前配变	10	400	0
17809	市区	10kV 仓实 2#站 T2	10	800	536
17810	市区	10kV 春和景明 3#站 T1	10	800	470
17811	市区	10kV 长楼 16#箱变 T1	10	630	504
17812	市区	西陈巷一配变	10	400	161
17813	市区	市镇鸿西配变	10	400	100
17814	市区	严北村委配变	10	400	116
17815	市区	10kV 源筑 11#站 T4	10	800	450
17816	市区	徐长排配变	10	400	105
17817	市区	朱家坝二配变	10	200	101
17818	市区	前李居配变	10	200	74
17819	市区	冷降配变	10	200	2
17820	市区	西漕村配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17821	市区	党校五配变	10	400	289
17822	市区	邓巷八配变	10	400	17
17823	市区	稍塘一代配变	10	400	9
17824	市区	丁家一配变	10	400	52
17825	市区	前巷村委配变	10	400	0
17826	市区	10kV 百大 5#站 T1	10	1000	390
17827	市区	10kV 百大 5#站 T2	10	1000	467
17828	市区	崔巷三配变	10	200	91
17829	市区	钱威路灯配变	10	200	99
17830	市区	南对三配变	10	400	0
17831	市区	老街北	10	200	69
17832	市区	仓场东配变	10	200	58
17833	市区	10kV 美林湖 7#站 T2	10	800	338
17834	市区	10kV 美林湖 7#站 T1	10	800	284
17835	市区	10kV 美林湖 7#站 T3	10	800	322
17836	市区	10kV 美林湖 6#站 T2	10	800	428
17837	市区	10kV 美林湖 6#站 T1	10	800	311
17838	市区	洋泾岸配变	10	200	1
17839	市区	钻探一配变	10	200	73
17840	市区	河西六配变	10	400	196
17841	市区	陈古一配变	10	400	85
17842	市区	张巷二九配变	10	400	146
17843	市区	刘家头泵二配变	10	400	0
17844	市区	兴高配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17845	市区	新苑二村二配变	10	400	148
17846	市区	后强配变	10	400	144
17847	市区	寄西配变	10	400	57
17848	市区	汽车厂甲	10	400	143
17849	市区	张巷西二配变	10	200	52
17850	市区	倪巷	10	400	55
17851	市区	养殖配变	10	200	44
17852	市区	吕港二配变	10	200	136
17853	市区	王庄巷 3	10	200	61
17854	市区	秦村路	10	200	83
17855	市区	祝巷三配变	10	400	108
17856	市区	贝沙桥	10	200	67
17857	市区	渡水闸二配变	10	200	114
17858	市区	10kV 翡翠 1#站 T1	10	1000	235
17859	市区	10kV 翡翠 1#站 T2	10	1000	499
17860	市区	缪巷甲	10	400	27
17861	市区	商所配变	10	400	6
17862	市区	万里路配变	10	200	38
17863	市区	漕北二配变	10	400	170
17864	市区	教师新村五	10	400	82
17865	市区	前场配变	10	200	153
17866	市区	朝南居配变	10	200	95
17867	市区	洛玉路配变	10	200	73
17868	市区	益康配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17869	市区	花园南配变	10	400	167
17870	市区	田舍北配变	10	400	79
17871	市区	尹城中配变	10	200	16
17872	市区	秋居	10	200	103
17873	市区	东降五配变	10	400	285
17874	市区	许家四配变	10	400	54
17875	市区	东降居配变	10	400	38
17876	市区	医院九配变	10	200	145
17877	市区	潘巷六配变	10	400	83
17878	市区	益达配变	10	200	1
17879	市区	藕塘新区	10	200	73
17880	市区	10KV 嘉寓 7#站 T2	10	1000	0
17881	市区	10KV 嘉寓 7#站 T1	10	1000	287
17882	市区	新叁配变	10	400	0
17883	市区	湖村二配变	10	200	0
17884	市区	汤许二配变	10	400	124
17885	市区	永安南路二配变	10	400	110
17886	市区	南元	10	200	139
17887	市区	西漳综合	10	200	22
17888	市区	座圩西一配变	10	400	158
17889	市区	座圩西二配变	10	400	72
17890	市区	南三房二配变	10	400	135
17891	市区	水月浜配变	10	400	104
17892	市区	敬老院九配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17893	市区	新村胶三	10	400	0
17894	市区	大漕坝配变	10	200	37
17895	市区	导航主配变	10	200	127
17896	市区	10kV 新阳光 9#站 T1	10	800	353
17897	市区	10kV 新阳光 9#站 T3	10	800	373
17898	市区	10kV 新阳光 9#站 T4	10	800	409
17899	市区	10kV 新阳光 9#站 T2	10	800	310
17900	市区	10kV 堰新 5#站 T2	10	1000	516
17901	市区	东严贰配变	10	400	0
17902	市区	西张桥配变	10	400	73
17903	市区	汽车厂乙	10	400	0
17904	市区	汽车厂丙	10	400	0
17905	市区	汽车厂丁	10	400	119
17906	市区	10kV 新街 1#站 T1	10	1000	242
17907	市区	10kV 新街 1#站 T2	10	1000	506
17908	市区	10kV 新街 2#站 T2	10	800	452
17909	市区	10kV 新街 2#站 T1	10	800	321
17910	市区	10kV 新街 2#站 T3	10	800	409
17911	市区	10kV 新街 2#站 T4	10	800	382
17912	市区	10kV 新街 3#站 T1	10	1000	423
17913	市区	10kV 新街 3#站 T2	10	1000	522
17914	市区	10kV 新街 3#站 T3	10	1000	531
17915	市区	奥化配变	10	400	49
17916	市区	10kV 永利 4#站 T1	10	800	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17917	市区	10kV 永利 4#站 T2	10	800	202
17918	市区	10kV 永利 5#站 T1	10	1000	421
17919	市区	10kV 永利 5#站 T2	10	1000	398
17920	市区	10kV 新街 3#站 T4	10	1000	525
17921	市区	10kV 新街 4#站 T1	10	800	377
17922	市区	10kV 新街 4#站 T2	10	800	422
17923	市区	10kV 新街 4#站 T3	10	800	402
17924	市区	10kV 新街 4#站 T4	10	800	450
17925	市区	10kV 新街 5#站 T1	10	1000	548
17926	市区	10kV 新街 5#站 T2	10	1000	514
17927	市区	10kV 新街 5#站 T3	10	1000	563
17928	市区	10kV 新街 5#站 T4	10	1000	562
17929	市区	潭东二配变	10	400	261
17930	市区	黄里配变	10	400	101
17931	市区	玉泉街配变	10	400	159
17932	市区	华杰配变	10	200	26
17933	市区	陈家配变	10	400	224
17934	市区	红农桥配变	10	400	80
17935	市区	绿化二配变	10	200	87
17936	市区	周巷居配变	10	400	198
17937	市区	老街四配变	10	400	0
17938	市区	农机厂东二	10	400	0
17939	市区	中新村配变	10	400	78
17940	市区	前马配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17941	市区	木桥东配变	10	400	56
17942	市区	东头村南	10	200	86
17943	市区	赵家北配变	10	400	0
17944	市区	油车里东配变	10	200	97
17945	市区	晓丰电站配变	10	200	0
17946	市区	前朱巷二	10	400	163
17947	市区	10kV 石塘安居站 T2	10	1250	477
17948	市区	中心三配变	10	400	63
17949	市区	东湾里二配变	10	400	102
17950	市区	10kV 藕乐园 5#站 T1	10	800	392
17951	市区	10kV 藕乐园 5#站 T2	10	800	444
17952	市区	10kV 藕乐园 6#站 T1	10	800	436
17953	市区	10kV 藕乐园 6#站 T2	10	800	437
17954	市区	10kV 藕乐园 7#站 T1	10	800	491
17955	市区	10kV 藕乐园 7#站 T2	10	800	450
17956	市区	新石一配变	10	400	86
17957	市区	新石二配变	10	400	0
17958	市区	党校西配变	10	200	160
17959	市区	派出所四配变	10	200	49
17960	市区	党校东一配变	10	400	0
17961	市区	党校东二配变	10	200	14
17962	市区	导航备配变	10	200	148
17963	市区	东壹配变	10	200	78
17964	市区	小元里二配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17965	市区	大万巷二	10	400	43
17966	市区	葑庄五配变	10	200	0
17967	市区	万张一配变	10	200	147
17968	市区	凯亚制衣	10	400	136
17969	市区	宋巷西配变	10	400	138
17970	市区	俞西巷二配变	10	400	60
17971	市区	仓邓配变	10	200	54
17972	市区	林庄东	10	200	20
17973	市区	20kV 水韵园 1#站 T1	20	800	55
17974	市区	20kV 水韵园 1#站 T2	20	800	640
17975	市区	20kV 水韵园 1#站 T3	20	800	325
17976	市区	20kV 水韵园 2#站 T1	20	800	24
17977	市区	20kV 水韵园 2#站 T2	20	800	640
17978	市区	20kV 水韵园 2#站 T3	20	800	334
17979	市区	20kV 水韵园 3#站 T1	20	800	145
17980	市区	20kV 水韵园 3#站 T2	20	800	639
17981	市区	20kV 水韵园 3#站 T3	20	800	487
17982	市区	牌楼配变	10	200	115
17983	市区	保洛配变	10	200	128
17984	市区	叶家旦配变	10	200	44
17985	市区	范西配变	10	200	103
17986	市区	礼舍前巷配变	10	200	92
17987	市区	陈巷桥配变	10	400	125
17988	市区	10kV 东学 1#箱变 T1	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
17989	市区	鸿翔路配变	10	400	127
17990	市区	群华村配变	10	400	249
17991	市区	冯村配变	10	200	48
17992	市区	西漳九配变	10	200	52
17993	市区	桑园乙配变	10	400	0
17994	市区	10kV 玉洲 1#站 T1	10	800	432
17995	市区	10kV 玉洲 1#站 T2	10	800	440
17996	市区	10kV 玉洲 1#站 T3	10	800	446
17997	市区	10kV 玉洲 1#站 T4	10	800	389
17998	市区	10kV 玉洲 2#站 T1	10	800	361
17999	市区	10kV 玉洲 2#站 T2	10	800	257
18000	市区	朝南二配变	10	200	25
18001	市区	礼舍村五配变	10	400	0
18002	市区	汤古巷二配变	10	400	154
18003	市区	礼舍杨北配变	10	400	80
18004	市区	走马岗配变	10	200	0
18005	市区	李石配变	10	200	93
18006	市区	马后二	10	200	86
18007	市区	天水	10	200	0
18008	市区	友新配变	10	200	135
18009	市区	新庙下	10	200	98
18010	市区	刘渡配变	10	400	157
18011	市区	渔业北配变	10	400	134
18012	市区	任家村二配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18013	市区	康园	10	200	53
18014	市区	20kV 水韵园 4#站 T1	20	800	640
18015	市区	20kV 水韵园 4#站 T2	20	800	40
18016	市区	20kV 水韵园 5#站 T1	20	800	640
18017	市区	20kV 水韵园 5#站 T2	20	800	210
18018	市区	20kV 水韵园 5#站 T3	20	800	3
18019	市区	堰坛	10	200	48
18020	市区	刘师配变	10	400	6
18021	市区	姜家南配变	10	400	82
18022	市区	新鲍巷	10	200	99
18023	市区	10kV 新阳光 13#站 T1	10	800	389
18024	市区	10kV 新阳光 13#站 T2	10	800	401
18025	市区	10kV 新阳光 14#站 T1	10	800	425
18026	市区	10kV 新阳光 14#站 T2	10	800	407
18027	市区	10kV 新阳光 14#站 T3	10	800	371
18028	市区	10kV 新阳光 14#站 T4	10	800	388
18029	市区	10kV 新阳光 15#站 T1	10	800	252
18030	市区	10kV 新阳光 15#站 T2	10	800	203
18031	市区	10kV 宏润 3#站 T1	10	800	374
18032	市区	10kV 宏润 3#站 T2	10	800	490
18033	市区	炼染	10	200	135
18034	市区	归山路配变	10	200	0
18035	市区	梅车口配变	10	200	27
18036	市区	中段配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18037	市区	秦巷幼儿园配变	10	200	89
18038	市区	祠堂二配变	10	200	71
18039	市区	芒巷二配变	10	200	30
18040	市区	鱼池东配变	10	200	1
18041	市区	高达环境配变	10	315	252
18042	市区	邓巷七配变	10	200	76
18043	市区	黄家二配变	10	400	304
18044	市区	10kV 北洋湖 2#箱变 T1	10	400	0
18045	市区	10kV 北洋湖 3#箱变 T1	10	400	169
18046	市区	金虾居	10	200	65
18047	市区	东泾制革厂配变	10	400	39
18048	市区	黄金坝四配变	10	400	34
18049	市区	10kV 金玥湾 7#站 T1	10	800	514
18050	市区	西漕村二配变	10	400	320
18051	市区	方东六配变	10	400	154
18052	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T1	10	800	482
18053	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T3	10	800	534
18054	市区	10kV 西羲里 4#站 T3	10	800	275
18055	市区	10kV 堰新 11#站 T2	10	800	554
18056	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T1	10	800	494
18057	市区	10kV 北洋湖 10#箱变 T1	10	630	456
18058	市区	10kV 庙洛 8#箱变 T1	10	630	273
18059	市区	华源二配变	10	400	75
18060	市区	10kV 百邻 3#站 T1	10	1000	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18061	市区	10kV 百邻 3#站 T2	10	1000	468
18062	市区	杨树泵贰配变	10	400	119
18063	市区	10kV 熙和雅园 3#站 T1	10	800	590
18064	市区	10kV 金玥湾 5#站 T1	10	800	434
18065	市区	桃溪中配变	10	400	221
18066	市区	河亭下配变	10	400	127
18067	市区	东顺苑 9#站 T3	10	800	452
18068	市区	10kV 桃盛 8#站 T2	10	800	547
18069	市区	公园泵配变	10	400	181
18070	市区	范巷八配变	10	400	0
18071	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T1	10	800	628
18072	市区	新二标二配变	10	400	0
18073	市区	10kV 惠丰 9#站 T1	10	800	332
18074	市区	10kV 惠丰 9#站 T2	10	800	385
18075	市区	10kV 惠丰 10#站 T1	10	800	386
18076	市区	10kV 惠丰 10#站 T2	10	800	402
18077	市区	10kV 惠丰 10#站 T3	10	800	369
18078	市区	10kV 惠丰 10#站 T4	10	800	358
18079	市区	10kV 惠丰 11#站 T1	10	1000	458
18080	市区	10kV 惠丰 11#站 T2	10	1000	536
18081	市区	10kV 藕乐园 13#站 T1	10	800	550
18082	市区	10kV 藕乐园 13#站 T2	10	800	525
18083	市区	10kV 安阳 3#箱变 T1	10	630	70
18084	市区	10kV 润玉 1#箱变 T1	10	630	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18085	市区	10kV 镇北 2#箱变 T1	10	630	398
18086	市区	10kV 长乐 12#站 T1	10	800	399
18087	市区	10kV 长乐 12#站 T2	10	800	363
18088	市区	10kV 长乐 13#站 T1	10	1000	496
18089	市区	10kV 长乐 13#站 T2	10	1000	597
18090	市区	10kV 长乐 13#站 T3	10	1000	581
18091	市区	10kV 长乐 13#站 T4	10	1000	568
18092	市区	龙镇配变	10	400	100
18093	市区	10kV 惠韵 5#站 T1	10	800	434
18094	市区	10kV 惠韵 5#站 T2	10	800	435
18095	市区	10kV 听悦华庭 2#站 T2	10	800	348
18096	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T1	10	800	394
18097	市区	10kV 浦巷 1#箱变 T1	10	630	421
18098	市区	火花二	10	400	42
18099	市区	劳丰三配变	10	400	94
18100	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T3	10	800	419
18101	市区	10kV 晨光静园 2#站 T1	10	800	492
18102	市区	10kV 悦湖 6#站 T4	10	800	413
18103	市区	10kV 普照 3#箱变 T1	10	630	381
18104	市区	自强配变	10	400	84
18105	市区	怡璇配变	10	400	199
18106	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T2	10	800	622
18107	市区	10kV 堰桥 2#箱变 T1	10	630	415
18108	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18109	市区	蔡亭桥配变	10	400	41
18110	市区	10kV 学府上院 3#站 T3	10	800	429
18111	市区	欣荣瓶盖配变	10	400	225
18112	市区	城塘北二配变	10	400	253
18113	市区	国庆机械变	10	400	68
18114	市区	界泾村二配变	10	400	0
18115	市区	排涝站七配变	10	400	8
18116	市区	隆顺座骑	10	400	121
18117	市区	福鑫针织	10	400	123
18118	市区	10kV 百邻 2#站 T2	10	1000	525
18119	市区	宝盛机械	10	400	3
18120	市区	10kV 学府上院 2#站 T1	10	800	258
18121	市区	拾房村四	10	400	0
18122	市区	杨市新村	10	400	80
18123	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T4	10	800	383
18124	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T3	10	800	364
18125	市区	10kV 中兴 1#箱变 T1	10	630	250
18126	市区	10kV 嘉利 12#站 T1	10	800	32
18127	市区	10kV 嘉利 12#站 T2	10	800	288
18128	市区	东村头配变	10	400	120
18129	市区	鲍家.	10	400	33
18130	市区	东沿河配变	10	400	103
18131	市区	10kV 新阳光 32#站 T2	10	800	348
18132	市区	大陆巷配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18133	市区	东龙四配变	10	400	320
18134	市区	巷张二配变	10	200	45
18135	市区	社彩配变	10	400	319
18136	市区	洛水路配变	10	200	20
18137	市区	西村头四配变	10	400	155
18138	市区	冯村巷配变	10	400	70
18139	市区	南山下二变	10	400	42
18140	市区	九龙四变配变	10	200	160
18141	市区	文明村配变	10	200	91
18142	市区	强家湾配变	10	200	35
18143	市区	南苑四配变	10	400	0
18144	市区	南苑五配变	10	400	46
18145	市区	纺织配变	10	400	195
18146	市区	汤家配变	10	200	56
18147	市区	向阳变	10	200	134
18148	市区	祠堂三配变	10	200	85
18149	市区	莲杆交校	10	400	25
18150	市区	10kV 青城苑 3#站 T1	10	1000	471
18151	市区	10kV 青城苑 3#站 T3	10	1000	459
18152	市区	10kV 青城苑 3#站 T2	10	1000	482
18153	市区	10kV 青城苑 4#站 T1	10	1000	395
18154	市区	10kV 青城苑 4#站 T2	10	1000	463
18155	市区	10kV 新阳光 5#站 T1	10	800	394
18156	市区	10kV 新阳光 5#站 T2	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18157	市区	纸箱配变	10	400	174
18158	市区	新桥十三配变	10	400	0
18159	市区	新桥十四配变	10	400	20
18160	市区	新桥四配变	10	400	37
18161	市区	新桥五配变	10	400	228
18162	市区	新桥六配变	10	400	0
18163	市区	中街一配变	10	400	70
18164	市区	新桥七配变	10	400	147
18165	市区	新桥八配变	10	200	14
18166	市区	后巷六配变	10	400	0
18167	市区	10kV 新阳光 6#站 T1	10	800	291
18168	市区	10kV 新阳光 6#站 T2	10	800	342
18169	市区	西闸二配变	10	400	204
18170	市区	10kV 新阳光 7#站 T1	10	800	251
18171	市区	10kV 新阳光 7#站 T2	10	800	388
18172	市区	横唐桥配变	10	400	11
18173	市区	张华二配变	10	400	5
18174	市区	润杨配变	10	200	41
18175	市区	杨东站配变	10	400	25
18176	市区	10kV 绿地 5#站 T1	10	800	255
18177	市区	10kV 绿地 5#站 T2	10	800	285
18178	市区	10kV 绿地 6#站 T1	10	800	266
18179	市区	10kV 绿地 6#站 T2	10	800	406
18180	市区	10kV 绿地 6#站 T3	10	800	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18181	市区	祁东配变	10	200	30
18182	市区	大张巷五变	10	400	81
18183	市区	东风农机配变	10	400	0
18184	市区	富苑配变	10	200	41
18185	市区	煤配厂配变	10	200	0
18186	市区	石发路配变	10	400	0
18187	市区	洋房区三配变	10	200	39
18188	市区	秦东配变	10	400	217
18189	市区	实业丙	10	200	111
18190	市区	上梅配变	10	200	0
18191	市区	梅秦路配变	10	200	146
18192	市区	永固	10	400	33
18193	市区	实业	10	400	308
18194	市区	路下场巷配变	10	200	66
18195	市区	后花园四配变	10	200	107
18196	市区	黄金坝三配变	10	400	212
18197	市区	濮巷配变	10	200	33
18198	市区	山下配变	10	400	275
18199	市区	芦桥村配变	10	200	54
18200	市区	芦桥配变	10	315	28
18201	市区	胡公配变	10	400	239
18202	市区	洪桥村二配变	10	200	103
18203	市区	前洪桥配变	10	200	106
18204	市区	北街三配变	10	200	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18205	市区	村委十一配变	10	400	265
18206	市区	西坝头配变	10	200	114
18207	市区	后洪桥配变	10	160	23
18208	市区	三香岸配变	10	400	217
18209	市区	边巷配变	10	400	103
18210	市区	顾巷泵	10	400	66
18211	市区	华锦甲配变	10	400	126
18212	市区	周家岭三配变	10	400	58
18213	市区	戈巷四配变	10	400	82
18214	市区	10kV 祥育苑 1#站 T1	10	800	275
18215	市区	10kV 祥育苑 1#站 T2	10	800	333
18216	市区	10kV 祥育苑 2#站 T1	10	800	312
18217	市区	10kV 祥育苑 2#站 T2	10	800	247
18218	市区	10kV 广石 6#站 T1	10	1000	498
18219	市区	10kV 广石 6#站 T2	10	1000	653
18220	市区	10kV 湖畔 1#站 T1	10	800	418
18221	市区	10kV 湖畔 1#站 T2	10	800	414
18222	市区	10kV 湖畔 2#站 T1	10	800	406
18223	市区	10kV 湖畔 2#站 T2	10	800	374
18224	市区	永兴染整配变	10	400	40
18225	市区	陈西配变	10	200	130
18226	市区	10kV 金都 3#站 T1	10	1000	159
18227	市区	10kV 金都 3#站 T2	10	1000	180
18228	市区	10kV 蓝城 7#站 T1	10	800	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18229	市区	谢家村东配变	10	400	0
18230	市区	王家宕配变	10	200	112
18231	市区	10kV 藕乐园 1#站 T1	10	1250	374
18232	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T1	10	1000	389
18233	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T2	10	1000	497
18234	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T1	10	1000	456
18235	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T2	10	1000	411
18236	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T1	10	1000	533
18237	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T2	10	1000	470
18238	市区	10kV 百大 4#站 T2	10	800	104
18239	市区	10kV 百大 4#站 T1	10	800	117
18240	市区	周家居配变	10	200	123
18241	市区	甘大配变	10	200	14
18242	市区	蓉北配变	10	200	78
18243	市区	新任配变	10	200	14
18244	市区	新陆配变	10	200	6
18245	市区	汤许配变	10	200	41
18246	市区	蓉西队配变	10	200	64
18247	市区	水利农机站配变	10	200	35
18248	市区	10kV 蓝城 7#站 T2	10	800	184
18249	市区	10kV 龙韵站 T2	10	800	118
18250	市区	10kV 龙韵站 T1	10	800	128
18251	市区	10kV 湖畔 3#站 T1	10	800	357
18252	市区	10kV 湖畔 3#站 T2	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18253	市区	10kV 湖畔 3#站 T3	10	800	354
18254	市区	10kV 湖畔 4#站 T1	10	800	405
18255	市区	10kV 湖畔 4#站 T2	10	800	320
18256	市区	欣伟配变	10	200	104
18257	市区	长巷二配变	10	400	93
18258	市区	六房村配变	10	200	80
18259	市区	湖村配变	10	200	94
18260	市区	姚家村配变	10	200	121
18261	市区	10kV 新阳光 1#站 T1	10	800	253
18262	市区	渔业十九配变	10	400	89
18263	市区	化工排配变	10	400	221
18264	市区	鱼场居配变	10	200	100
18265	市区	10kV 新阳光 1#站 T2	10	800	162
18266	市区	10kV 新阳光 2#站 T1	10	800	227
18267	市区	10kV 新阳光 2#站 T2	10	800	419
18268	市区	10kV 新阳光 3#站 T1	10	800	178
18269	市区	10kV 新阳光 3#站 T2	10	800	254
18270	市区	念四桥配变	10	200	85
18271	市区	南周巷配变	10	200	44
18272	市区	陈家弄配变	10	100	42
18273	市区	殷巷六配变	10	400	267
18274	市区	陡门上配变	10	400	129
18275	市区	站南配变	10	400	123
18276	市区	南巷三配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18277	市区	朱家四配变	10	200	13
18278	市区	水墩配变	10	200	68
18279	市区	孙巷新村配变	10	200	65
18280	市区	金龙虾 2	10	200	117
18281	市区	朝南配变	10	400	31
18282	市区	石人桥东配变	10	200	27
18283	市区	10kV 苹果园 1#站 T1	10	800	68
18284	市区	10kV 苹果园 1#站 T2	10	800	218
18285	市区	10kV 蓝城 8#站 T1	10	800	266
18286	市区	10kV 蓝城 8#站 T2	10	800	340
18287	市区	10kV 蓝城 9#站 T1	10	800	289
18288	市区	10kV 蓝城 9#站 T2	10	800	274
18289	市区	10kV 华府 3#箱变 T1	10	630	303
18290	市区	10kV 华府 4#箱变 T1	10	630	352
18291	市区	10kV 华府 5#箱变 T1	10	630	303
18292	市区	10kV 华府 6#箱变 T1	10	630	289
18293	市区	费巷三	10	400	40
18294	市区	庙下六配变	10	400	116
18295	市区	河下配变	10	400	112
18296	市区	戈巷一配变	10	400	144
18297	市区	林新路	10	200	56
18298	市区	孙家弄	10	400	2
18299	市区	金城巷	10	400	132
18300	市区	蓉西七队配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18301	市区	金虾龙	10	250	58
18302	市区	尤家旦前巷配变	10	400	110
18303	市区	钱巷三配变	10	200	61
18304	市区	10kV 藕乐园 4#站 T1	10	800	271
18305	市区	10kV 藕乐园 4#站 T2	10	800	463
18306	市区	姜家湾配变	10	400	97
18307	市区	金巷新配变	10	400	137
18308	市区	戈巷甲配变	10	400	136
18309	市区	10kV 藕乐园 4#站 T3	10	800	424
18310	市区	10kV 天河 1#站 T1	10	1250	472
18311	市区	10kV 天河 1#站 T3	10	1250	487
18312	市区	麦芽配变	10	200	54
18313	市区	徐古岸配变	10	200	69
18314	市区	10kV 钱大 1#箱变 T1	10	200	150
18315	市区	10kV 胜丰 1#箱变 T1	10	630	287
18316	市区	10kV 胜丰 2#箱变 T1	10	200	134
18317	市区	朱家一配变	10	400	110
18318	市区	王巷十配变	10	400	122
18319	市区	张华村二配变	10	400	192
18320	市区	张华村配变	10	400	123
18321	市区	南章巷配变	10	400	64
18322	市区	杨东配变	10	400	105
18323	市区	唐家村配变	10	400	67
18324	市区	新村泵配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18325	市区	俞巷六配变	10	200	0
18326	市区	大兴电站	10	200	17
18327	市区	姚巷四配变	10	400	88
18328	市区	姚巷一配变	10	400	103
18329	市区	邓巷四配变	10	400	271
18330	市区	邓西配变	10	400	87
18331	市区	松涛 3	10	200	32
18332	市区	东方 3	10	200	2
18333	市区	振业合金配变	10	400	64
18334	市区	10kV 惠州安置 1#站 T1	10	1000	544
18335	市区	10kV 惠州安置 1#站 T2	10	1000	587
18336	市区	10kV 文湖苑 1#站 T1	10	1000	392
18337	市区	10kV 文湖苑 1#站 T2	10	1000	415
18338	市区	10kV 春惠苑 1#站 T1	10	800	410
18339	市区	10kV 春惠苑 1#站 T2	10	800	246
18340	市区	10kV 新阳光 39#站 T3	10	800	390
18341	市区	10kV 新藕苑 1#站 T1	10	1000	470
18342	市区	10kV 新藕苑 1#站 T2	10	1000	479
18343	市区	华新村委二配变	10	400	77
18344	市区	10kV 新藕苑 2#站 T1	10	1000	458
18345	市区	10kV 新藕苑 2#站 T2	10	1000	419
18346	市区	10kV 新藕苑 3#站 T1	10	1000	508
18347	市区	10kV 新藕苑 3#站 T2	10	1000	364
18348	市区	10kV 林业 2#箱变 T1	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18349	市区	街北配变	10	400	273
18350	市区	10kV 悦湖 7#站 T3	10	800	386
18351	市区	环卫处配变	10	400	302
18352	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T1	10	800	562
18353	市区	10kV 惠州安置 2#站 T1	10	800	530
18354	市区	10kV 惠州安置 2#站 T2	10	800	575
18355	市区	10kV 行星 1#箱变 T1	10	630	155
18356	市区	10kV 后畅 3#箱变 T1	10	630	248
18357	市区	东顺苑 7#站 T2	10	800	435
18358	市区	10kV 长乐 1#站 T1	10	1000	409
18359	市区	10kV 长乐 1#站 T2	10	1000	501
18360	市区	10kV 长乐 2#站 T1	10	1000	383
18361	市区	10kV 长乐 2#站 T2	10	1000	422
18362	市区	10kV 长乐 3#站 T1	10	1000	467
18363	市区	10kV 长乐 3#站 T2	10	1000	618
18364	市区	10kV 长乐 3#站 T3	10	1000	602
18365	市区	10kV 长乐 4#站 T1	10	1000	268
18366	市区	10kV 长乐 4#站 T2	10	1000	644
18367	市区	10kV 长乐 4#站 T3	10	1000	430
18368	市区	10kV 陆区苑 5#站 T1	10	1000	593
18369	市区	10kV 陆区苑 5#站 T2	10	1000	458
18370	市区	10kV 毓秀苑 1#站 T1	10	800	294
18371	市区	10kV 毓秀苑 1#站 T2	10	800	334
18372	市区	10kV 毓秀苑 2#站 T1	10	800	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18373	市区	10kV 毓秀苑 2#站 T2	10	800	209
18374	市区	10kV 新盛花园站 T1	10	1000	475
18375	市区	10kV 新盛花园站 T2	10	1000	555
18376	市区	10kV 新盛花园站 T3	10	1000	580
18377	市区	政府西二配变	10	400	117
18378	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T1	10	800	627
18379	市区	10kV 悦湖 9#站 T4	10	800	427
18380	市区	毛厂二配变	10	400	43
18381	市区	朱二配变	10	400	150
18382	市区	蓉南小学配变	10	400	133
18383	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T4	10	800	363
18384	市区	10kV 新阳光 41#站 T1	10	800	440
18385	市区	陆西泵一配变	10	400	222
18386	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T2	10	800	489
18387	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T3	10	800	569
18388	市区	秦家漕一配变	10	400	136
18389	市区	市镇一百配变	10	400	150
18390	市区	丽豪苑	10	400	16
18391	市区	艾之源配变	10	400	77
18392	市区	10kV 堰新苑 18#站 T1	10	800	449
18393	市区	工农配变	10	400	215
18394	市区	10kV 听悦华庭 7#站 T1	10	800	384
18395	市区	10kV 德昌 1#箱变 T1	10	400	291
18396	市区	10kV 听悦华庭 6#站 T3	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18397	市区	伟申锻造配变	10	400	0
18398	市区	花明桥配变	10	400	0
18399	市区	陆西泵二配变	10	400	205
18400	市区	西貳配变	10	400	198
18401	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T1	10	800	367
18402	市区	坚邦机械配变	10	400	0
18403	市区	10kV 园区 2#箱变 T1	10	630	428
18404	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T1	20	800	582
18405	市区	纺壹配变	10	400	0
18406	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T2	10	800	572
18407	市区	航管处配变	10	400	263
18408	市区	10kV 文曲 3#箱变 T1	10	630	168
18409	市区	10kV 姚家 2#箱变 T1	10	630	186
18410	市区	10kV 苏利 2#箱变 T1	10	630	355
18411	市区	10kV 新雅 1#箱变 T1	10	630	85
18412	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T2	10	800	460
18413	市区	10kV 陈新 6#箱变 T1	10	630	285
18414	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T3	10	800	466
18415	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T1	10	800	601
18416	市区	10kV 西羲里 5#站 T4	10	800	378
18417	市区	10kV 陆区苑 3#站 T1	10	800	325
18418	市区	10kV 陆区苑 3#站 T2	10	800	442
18419	市区	10kV 金玥湾 5#站 T2	10	800	408
18420	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T3	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18421	市区	徐巷七配变	10	400	0
18422	市区	蓉中村委七配变	10	400	0
18423	市区	西石贰配变	10	400	163
18424	市区	10kV 惠丰 3#站 T2	10	1000	500
18425	市区	副业二配变	10	400	273
18426	市区	10kV 惠丰 4#站 T1	10	800	360
18427	市区	10kV 惠丰 4#站 T2	10	800	408
18428	市区	10kV 上源名筑 2#站 T4	10	800	558
18429	市区	10kV 惠丰 5#站 T1	10	800	396
18430	市区	10kV 惠丰 5#站 T2	10	800	430
18431	市区	10kV 惠丰 5#站 T3	10	800	406
18432	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T3	10	800	579
18433	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T2	10	800	568
18434	市区	10kV 翔纺 5#箱变 T1	10	630	275
18435	市区	西村四配变	10	400	181
18436	市区	10kV 惠丰 5#站 T4	10	800	376
18437	市区	石园四配变	10	400	219
18438	市区	许巷居配变	10	400	256
18439	市区	河西高配变	10	400	152
18440	市区	松涛 1	10	400	182
18441	市区	下底岸二配变	10	400	163
18442	市区	方东 4	10	400	133
18443	市区	金属 2	10	400	211
18444	市区	方东	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18445	市区	10kV 惠丰 6#站 T1	10	800	443
18446	市区	10kV 惠丰 6#站 T2	10	800	412
18447	市区	10kV 惠丰 6#站 T3	10	800	479
18448	市区	10kV 惠丰 6#站 T4	10	800	435
18449	市区	10kV 惠丰 7#站 T1	10	1000	491
18450	市区	10kV 惠丰 7#站 T2	10	1000	520
18451	市区	动世配变	10	400	88
18452	市区	华家配变	10	400	119
18453	市区	锡西配变	10	400	230
18454	市区	城市配变	10	400	0
18455	市区	中心小学七	10	400	65
18456	市区	松涛 2	10	200	72
18457	市区	张镇配变	10	400	116
18458	市区	10kV 新洲七期 3#站 T2	10	800	624
18459	市区	山北配变	10	400	94
18460	市区	10kV 贝张 1#箱变 T1	10	630	231
18461	市区	高乔山配变	10	400	306
18462	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T1	10	800	473
18463	市区	10kV 文湖苑 5#站 T1	10	800	471
18464	市区	藕坝头配变	10	200	101
18465	市区	保健左右舍配变	10	400	238
18466	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T1	20	800	457
18467	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T4	10	800	631
18468	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T2	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18469	市区	10kV 春来 3#箱变 T1	10	630	474
18470	市区	10kV 漫悦名邸 6#站 T1	10	800	604
18471	市区	彩钢厂	10	400	109
18472	市区	高田上甲配变	10	400	254
18473	市区	华光乙配变	10	400	25
18474	市区	老街六配变	10	400	97
18475	市区	方西配变	10	400	126
18476	市区	盛翠苑配变	10	400	106
18477	市区	10kV 北洋湖 9#箱变 T1	10	630	385
18478	市区	10kV 范东 2#箱变 T1	10	630	411
18479	市区	10kV 寺头 21#站 T4	10	800	503
18480	市区	茧行二配变	10	400	18
18481	市区	缪巷二配变	10	400	164
18482	市区	采矿厂二配变	10	400	26
18483	市区	10kV 船帆 4#箱变 T1	10	400	128
18484	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T2	10	800	606
18485	市区	西斗垛贰配变	10	400	68
18486	市区	马排配变	10	400	0
18487	市区	10kV 锦商 2#站 T1	10	800	450
18488	市区	10kV 锦商 2#站 T3	10	800	385
18489	市区	10kV 锦商 2#站 T4	10	800	430
18490	市区	10kV 锦商 2#站 T2	10	800	433
18491	市区	杨仓泵配变	10	400	0
18492	市区	陶家坝配变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18493	市区	西张七配变	10	400	170
18494	市区	西漳十配变	10	400	85
18495	市区	10kV 锦翠 2#站 T1	10	800	505
18496	市区	10kV 芦桥 13#箱变 T1	10	630	437
18497	市区	10kV 锦翠 2#站 T3	10	800	474
18498	市区	10kV 锦翠 2#站 T2	10	800	567
18499	市区	东施家二配变	10	400	137
18500	市区	大东三配变	10	400	40
18501	市区	10kV 新阳光 40#站 T1	10	800	402
18502	市区	府村弄二配变	10	400	158
18503	市区	10kV 船帆 1#箱变 T1	10	400	269
18504	市区	10kV 芦桥 12#箱变 T1	10	630	359
18505	市区	范西二配变	10	200	0
18506	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T4	10	800	301
18507	市区	人民桥东二配变	10	400	130
18508	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T2	10	800	508
18509	市区	前洪桥二配变	10	400	295
18510	市区	10kV 西羲里 3#站 T2	10	800	489
18511	市区	德法配变	10	400	299
18512	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T3	10	800	537
18513	市区	10kV 新阳光 43#站 T1	10	800	392
18514	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T4	10	800	559
18515	市区	10kV 太平洋 9#站 T1	10	800	436
18516	市区	10kV 界经 1#箱变 T1	10	630	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18517	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T1	10	800	365
18518	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T1	10	800	625
18519	市区	10kV 姚家 3#箱变 T1	10	630	72
18520	市区	塘西村西四配变	10	400	0
18521	市区	10kV 文曲 6#箱变 T1	10	630	274
18522	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T1	10	800	444
18523	市区	10kV 晨光和园 4#站 T2	10	800	492
18524	市区	丽豪苑二变	10	400	93
18525	市区	合金二配变	10	400	95
18526	市区	生态园二配变	10	400	268
18527	市区	渔业十五配变	10	200	85
18528	市区	10kV 前洲 2#箱变 T1	10	630	383
18529	市区	10kV 前洲 3#箱变 T1	10	630	341
18530	市区	10kV 振染 2#箱变 T1	10	630	411
18531	市区	10kV 振染 3#箱变 T1	10	630	210
18532	市区	10kV 振染 4#箱变 T1	10	630	102
18533	市区	10kV 振染 5#箱变 T1	10	630	212
18534	市区	街贰二配变	10	400	132
18535	市区	10kV 振染 6#箱变 T1	10	630	68
18536	市区	锡凤停车配变	10	400	47
18537	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T1	10	800	622
18538	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T4	10	800	567
18539	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T2	10	800	536
18540	市区	10kV 排巷 1#箱变 T1	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18541	市区	10kV 排巷 2#箱变 T1	10	630	161
18542	市区	10kV 塘村 1#箱变 T1	10	630	210
18543	市区	10kV 尹城 1#箱变 T1	10	630	289
18544	市区	农业公司配变	10	400	0
18545	市区	10kV 园区 3#箱变 T1	10	630	457
18546	市区	10kV 庄朵 1#箱变 T1	10	630	242
18547	市区	10kV 姚安 4#箱变 T1	10	630	301
18548	市区	10kV 姚安 3#箱变 T1	10	630	348
18549	市区	10kV 姚安 2#箱变 T1	10	630	301
18550	市区	太湖油品配变	10	400	100
18551	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T1	10	800	398
18552	市区	新民东配变	10	400	176
18553	市区	20kV 德院 1#站 T2	20	800	361
18554	市区	20kV 德院 2#站 T2	20	800	310
18555	市区	10kV 明发 3#站 T1	10	630	287
18556	市区	市镇泵配变	10	200	0
18557	市区	兴业工贸配变	10	400	46
18558	市区	赵家西配变	10	400	64
18559	市区	南漕配变	10	400	121
18560	市区	宣沟北配变	10	400	118
18561	市区	黄塘里一配变	10	400	185
18562	市区	前黄巷配变	10	200	150
18563	市区	10kV 春来苑 1#站 T1	10	1000	471
18564	市区	10kV 春来苑 1#站 T2	10	1000	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18565	市区	庄里南配变	10	400	166
18566	市区	龙潭湾三配变	10	400	0
18567	市区	俞巷三配变	10	400	61
18568	市区	水厂十二变	10	200	96
18569	市区	水厂十三变	10	200	140
18570	市区	10kV 明发 3#站 T2	10	630	312
18571	市区	10kV 明发 4#站 T1	10	800	402
18572	市区	后方西配变	10	400	187
18573	市区	新民南配变	10	400	104
18574	市区	西秦巷二配变	10	200	19
18575	市区	匡南配变	10	400	0
18576	市区	韩家巷二配变	10	200	48
18577	市区	小学三配变	10	400	68
18578	市区	南桥配变	10	400	216
18579	市区	杨幼配变	10	400	0
18580	市区	六角井配变	10	400	148
18581	市区	匡巷配变	10	200	2
18582	市区	新华书店二配变	10	400	0
18583	市区	健康一号配变	10	400	90
18584	市区	三乡桥配变	10	400	0
18585	市区	塘府村配变	10	400	5
18586	市区	前沈配变	10	400	9
18587	市区	枫杨路配变	10	200	0
18588	市区	周巷五配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18589	市区	尤巷五配变	10	400	112
18590	市区	楼下	10	200	95
18591	市区	公路配变	10	200	57
18592	市区	华家桥二配变	10	200	11
18593	市区	毛绒配变	10	400	33
18594	市区	北中配变	10	400	16
18595	市区	盛巷村二配变	10	200	146
18596	市区	安阳里配变	10	200	62
18597	市区	火郭配变	10	200	0
18598	市区	恒溢配变	10	400	125
18599	市区	宋帝庙配变	10	400	43
18600	市区	雅兴配变	10	400	118
18601	市区	梅前	10	200	53
18602	市区	徐湾里配变	10	200	0
18603	市区	下段村二	10	400	26
18604	市区	堰桥路五配变	10	400	33
18605	市区	衬胶六配变	10	400	0
18606	市区	南巷新村三配变	10	200	44
18607	市区	华工配变	10	200	21
18608	市区	绿庙配变	10	200	7
18609	市区	杨树三配变	10	200	0
18610	市区	小学	10	200	0
18611	市区	染巷配变	10	400	218
18612	市区	东朝配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18613	市区	工商三配变	10	400	0
18614	市区	10kV 融域 2#站 T2	10	1000	445
18615	市区	10kV 融域 2#站 T1	10	1000	451
18616	市区	10kV 复地 3#站 T2	10	1000	484
18617	市区	10kV 复地 3#站 T1	10	1000	338
18618	市区	浦家桥配变	10	200	120
18619	市区	大联圩排配变	10	400	39
18620	市区	10kV 乐泉花园站 T1	10	1250	208
18621	市区	控江配变	10	400	98
18622	市区	西漳房产配变	10	400	89
18623	市区	刘潭贰四配变	10	200	55
18624	市区	半夜浜配变	10	400	58
18625	市区	高田上四配变	10	400	152
18626	市区	10kV 龙之韵 2#箱变 T1	10	630	239
18627	市区	刘潭贰六配变	10	400	90
18628	市区	铁路配变	10	400	313
18629	市区	西秦单一配变	10	80	54
18630	市区	站前单一配变	10	80	44
18631	市区	星火三配变	10	400	0
18632	市区	润杨村民配变	10	400	0
18633	市区	江胜桥桥西	10	400	51
18634	市区	油压三配变	10	400	0
18635	市区	吴巷排泵二配变	10	400	239
18636	市区	岸里配变	10	400	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18637	市区	陆巷配变	10	200	62
18638	市区	刘潭壹五配变	10	200	101
18639	市区	普照西配变	10	400	320
18640	市区	潭伍配变	10	200	117
18641	市区	刘潭壹四配变	10	400	210
18642	市区	刘潭壹六配变	10	200	38
18643	市区	华力纺机	10	400	20
18644	市区	姚沈巷配变	10	400	81
18645	市区	郑巷居配变	10	200	154
18646	市区	唐巷一配变	10	200	157
18647	市区	工农新村配变	10	400	113
18648	市区	洛社排配变	10	200	41
18649	市区	邮局二配变	10	200	0
18650	市区	前于巷二配变	10	400	33
18651	市区	冬青村丙配变	10	400	38
18652	市区	10kV 锦盛苑 1#箱变 T1	10	630	236
18653	市区	先沟配变	10	400	207
18654	市区	冬青村配变	10	400	0
18655	市区	10kV 锦盛苑 2#箱变 T1	10	630	196
18656	市区	杨木桥村配变	10	400	105
18657	市区	西张三配变	10	400	0
18658	市区	10kV 刘潭二村 3#箱变 T1	10	400	173
18659	市区	10kV 刘潭二村 2#箱变 T1	10	400	155
18660	市区	10kV 天一城 1#站 T1	10	1250	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18661	市区	红庙	10	400	105
18662	市区	大坎居配变	10	400	38
18663	市区	服务配变	10	400	0
18664	市区	舜柯一配变	10	400	210
18665	市区	新东一配变	10	200	23
18666	市区	后叁二配变	10	200	14
18667	市区	邵巷上	10	400	112
18668	市区	邓崔配变	10	200	33
18669	市区	芒巷配变	10	200	56
18670	市区	华七房二配变	10	400	215
18671	市区	狄家桥	10	400	28
18672	市区	新苑二村配变	10	315	0
18673	市区	排涝站泵三配变	10	400	158
18674	市区	石漕东配变	10	400	273
18675	市区	周管塘配变	10	200	123
18676	市区	10kV 洛社 1#箱变 T1	10	630	70
18677	市区	前周配变	10	200	131
18678	市区	蚁浜配变	10	400	263
18679	市区	下院配变	10	400	281
18680	市区	西张貳配变	10	400	75
18681	市区	杨木桥二配变	10	400	222
18682	市区	舜柯二配变	10	400	84
18683	市区	振兴	10	400	59
18684	市区	10kV 春来 1#箱变 T1	10	315	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18685	市区	10kV 金龙公寓 T1	10	630	192
18686	市区	塘永一配变	10	200	0
18687	市区	塘永二配变	10	200	90
18688	市区	南郁巷配变	10	400	12
18689	市区	朱巷南配变	10	400	140
18690	市区	商城甲配变	10	400	0
18691	市区	商城乙配变	10	400	0
18692	市区	东庄二配变	10	400	65
18693	市区	大康配变	10	400	309
18694	市区	新渎二配变	10	200	22
18695	市区	上阳庄配变	10	400	24
18696	市区	10kV 中威 1#站 T1	10	1000	432
18697	市区	庄巷二配变	10	400	115
18698	市区	杨中配变	10	400	142
18699	市区	横降村配变	10	400	113
18700	市区	方西	10	400	149
18701	市区	天主堂三配变	10	400	140
18702	市区	大树庵配变	10	400	57
18703	市区	北蒋巷配变	10	200	159
18704	市区	庄古桥配变	10	400	186
18705	市区	石人垛配变	10	200	31
18706	市区	西张四配变	10	400	271
18707	市区	漕村配变	10	400	81
18708	市区	周村二	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18709	市区	东巷配变	10	200	62
18710	市区	祥缺里配变	10	400	125
18711	市区	惠山法院	10	200	10
18712	市区	圻头居配变	10	200	44
18713	市区	后柴配变	10	400	304
18714	市区	后叁锡配变	10	400	311
18715	市区	宏大	10	400	95
18716	市区	花岸居配变	10	400	86
18717	市区	葑溪居配变	10	400	128
18718	市区	衬胶一配变	10	400	0
18719	市区	徐贵桥配变	10	400	49
18720	市区	市镇医院东配变	10	400	123
18721	市区	南路灯泵配变	10	100	41
18722	市区	张镇桥宾馆配变	10	400	0
18723	市区	张镇桥排配变	10	400	61
18724	市区	齐坝配变	10	200	0
18725	市区	香花桥三配变	10	400	196
18726	市区	市镇东九配变	10	400	43
18727	市区	陆园西配变	10	400	71
18728	市区	冬青东配变	10	400	161
18729	市区	溪南村委	10	400	148
18730	市区	电机厂配变	10	400	189
18731	市区	李家巷二配变	10	400	56
18732	市区	陆区药店配变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18733	市区	市镇三七配变	10	400	36
18734	市区	红旗配变	10	400	8
18735	市区	中心小学六配变	10	400	135
18736	市区	大世界歌厅配变	10	400	14
18737	市区	安阳楼配变	10	400	178
18738	市区	陆中南路配变	10	400	40
18739	市区	钱威路灯二配变	10	200	91
18740	市区	10kV 乐多站 T1	10	800	267
18741	市区	211 工地	10	200	99
18742	市区	10kV 乐多站 T4	10	800	211
18743	市区	金昊胶粘配变	10	200	142
18744	市区	尹城南配变	10	400	0
18745	市区	尹城北配变	10	200	160
18746	市区	钢管甲	10	400	139
18747	市区	钢管乙配变	10	400	60
18748	市区	威华配变	10	400	0
18749	市区	华歧强巷配变	10	200	160
18750	市区	杭家旦配变	10	400	43
18751	市区	齿轮厂三配变	10	315	71
18752	市区	交管所二配变	10	400	77
18753	市区	新高中配变	10	400	0
18754	市区	王傲里配变	10	400	128
18755	市区	许东二配变	10	200	10
18756	市区	钱西配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18757	市区	锦绣苑配变	10	400	156
18758	市区	邵前居配变	10	400	176
18759	市区	油车里三配变	10	200	62
18760	市区	国道配变	10	200	69
18761	市区	汇龙新村配变	10	400	164
18762	市区	钢管厂三配变	10	400	61
18763	市区	许巷泵三配变	10	200	50
18764	市区	冯巷六配变	10	400	113
18765	市区	斯达电器配变	10	200	160
18766	市区	刘邹配变	10	250	84
18767	市区	寄巷三变	10	200	137
18768	市区	城塘中配变	10	315	237
18769	市区	纵横变	10	400	0
18770	市区	南巷变配变	10	200	73
18771	市区	丁家三配变	10	400	98
18772	市区	后庄二配变	10	400	271
18773	市区	江湾里配变	10	200	117
18774	市区	收费站二配变	10	200	48
18775	市区	邵古桥配变	10	200	58
18776	市区	南蒋巷配变	10	250	54
18777	市区	喷漆厂配变	10	400	226
18778	市区	桃园八配变	10	200	12
18779	市区	冯巷四配变	10	400	84
18780	市区	炉件厂配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18781	市区	10kV 春满园 1#站 T1	10	1250	666
18782	市区	船用辅机厂	10	400	271
18783	市区	绫丰	10	400	76
18784	市区	杨介村配变	10	400	65
18785	市区	新兴一村配变	10	315	11
18786	市区	徐贵桥排配变	10	400	71
18787	市区	小陶配变	10	400	178
18788	市区	新苑公司配变	10	315	100
18789	市区	新苑公司二配变	10	400	64
18790	市区	10kV 花苑新村 1#站 T1	10	1000	409
18791	市区	供销公司配变	10	200	0
18792	市区	正明路灯配变	10	400	220
18793	市区	铸件厂配变	10	200	104
18794	市区	正明村委配变	10	250	34
18795	市区	新范二配变	10	200	33
18796	市区	10kV 馨城 3#站 T3	10	1250	611
18797	市区	10kV 馨城 3#站 T1	10	1250	527
18798	市区	10kV 馨城 4#站 T1	10	1250	293
18799	市区	10kV 馨城 4#站 T4	10	1250	499
18800	市区	邓李二配变	10	200	61
18801	市区	邓李一配变	10	400	146
18802	市区	微管配变	10	400	120
18803	市区	支巷南二	10	200	27
18804	市区	预制场二配变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18805	市区	威武巷浦巷配变	10	200	87
18806	市区	华苑新村配变	10	400	102
18807	市区	新苑公司三配变	10	400	0
18808	市区	许巷九配变	10	315	192
18809	市区	冯巷十四配变	10	50	22
18810	市区	大栈岸泵配变	10	400	225
18811	市区	岸底北	10	200	75
18812	市区	长巷一配变	10	400	226
18813	市区	新村十一配变	10	400	304
18814	市区	葑庄一配变	10	200	16
18815	市区	庄村二配变	10	200	14
18816	市区	葑庄三配变	10	200	36
18817	市区	玉东二配变	10	200	49
18818	市区	东柳一配变	10	200	43
18819	市区	后故里丙配变	10	400	83
18820	市区	后故里甲配变	10	400	82
18821	市区	塘村原配变	10	200	76
18822	市区	前故里南配变	10	400	159
18823	市区	前故里配变	10	400	286
18824	市区	铸件厂二变	10	200	51
18825	市区	盛岸路灯配变	10	200	116
18826	市区	天一机电配变	10	400	132
18827	市区	冯巷三配变	10	400	6
18828	市区	奥化二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18829	市区	后叙配变	10	200	89
18830	市区	冬青西配变	10	400	0
18831	市区	球铁北配变	10	400	0
18832	市区	球铁南配变	10	400	119
18833	市区	下院西配变	10	200	137
18834	市区	范家巷二配变	10	200	22
18835	市区	陆巷十二配变	10	200	160
18836	市区	金降巷三配变	10	400	94
18837	市区	尤巷六配变	10	400	102
18838	市区	二闸口东配变	10	200	0
18839	市区	蓉联四配变	10	400	87
18840	市区	蓉联二配变	10	400	270
18841	市区	刘东二配变	10	400	227
18842	市区	范庄四配变	10	400	0
18843	市区	范庄六配变	10	400	0
18844	市区	范庄三配变	10	200	105
18845	市区	降上二配变	10	400	100
18846	市区	曹家塘二	10	400	95
18847	市区	张村北配变	10	200	143
18848	市区	对巷	10	400	0
18849	市区	毛村	10	200	53
18850	市区	华新村委	10	200	55
18851	市区	周基头配变	10	250	39
18852	市区	肖尤配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18853	市区	下旺配变	10	400	0
18854	市区	高架路灯二	10	200	90
18855	市区	杨村配变	10	200	53
18856	市区	油压一配变	10	400	240
18857	市区	杨村泵配变	10	200	68
18858	市区	油压成套配变	10	400	21
18859	市区	油压二配变	10	400	1
18860	市区	丁塔村配变	10	400	71
18861	市区	锡北灯配变	10	400	252
18862	市区	陈巷新村配变	10	200	113
18863	市区	农贸市场加配变	10	200	92
18864	市区	友联二配变	10	400	106
18865	市区	杨西村	10	400	320
18866	市区	大村配变	10	200	125
18867	市区	永安配变	10	200	103
18868	市区	中支路	10	315	23
18869	市区	东林	10	400	151
18870	市区	育才路	10	250	43
18871	市区	山下西	10	400	181
18872	市区	山下二变配变	10	400	135
18873	市区	南山下配变	10	250	1
18874	市区	石柱岸西配变	10	400	144
18875	市区	六堡里配变	10	315	20
18876	市区	六堡北配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18877	市区	六堡西	10	250	0
18878	市区	盛巷配变	10	400	95
18879	市区	第一水厂配变	10	400	242
18880	市区	庵东配变	10	400	43
18881	市区	朝东二配变	10	400	69
18882	市区	后巷八配变	10	200	53
18883	市区	前巷六配变	10	400	154
18884	市区	江西岸配变	10	400	125
18885	市区	利农桥配变	10	400	60
18886	市区	运动厂配变	10	400	144
18887	市区	西三新村配变	10	400	89
18888	市区	后降东配变	10	200	114
18889	市区	降东二配变	10	400	12
18890	市区	鱼池南配变	10	400	105
18891	市区	水利站三配变	10	200	98
18892	市区	二场配变	10	400	0
18893	市区	二养殖场配变	10	400	0
18894	市区	宜兴岸配变	10	200	21
18895	市区	大支路南	10	400	44
18896	市区	西街中巷	10	400	32
18897	市区	化工设备厂配变	10	250	39
18898	市区	中胡庄配变	10	200	24
18899	市区	公岸东配变	10	200	25
18900	市区	丁吕配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18901	市区	吕巷刘配变	10	400	112
18902	市区	管公岸配变	10	400	72
18903	市区	丁塔东配变	10	400	89
18904	市区	驳岸配变	10	400	202
18905	市区	刁庄东岸配变	10	400	257
18906	市区	西村刘	10	400	20
18907	市区	刁庄桥配变	10	400	151
18908	市区	花渡岸配变	10	200	75
18909	市区	小岸里配变	10	200	31
18910	市区	邵家配变	10	400	0
18911	市区	盛巷西	10	400	0
18912	市区	花园村配变	10	400	215
18913	市区	堰桥村	10	200	144
18914	市区	宾馆三变	10	400	205
18915	市区	花园里一配变	10	400	300
18916	市区	汤家巷配变	10	400	0
18917	市区	杨树头配变	10	200	101
18918	市区	石柱岸配变	10	400	43
18919	市区	花园村二配变	10	400	199
18920	市区	刘西二配变	10	400	320
18921	市区	10kV 复地 1#站 T3	10	1250	225
18922	市区	农科站二变	10	200	139
18923	市区	东徐巷配变	10	400	129
18924	市区	前冯配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18925	市区	冯巷五配变	10	400	95
18926	市区	顺昌配变	10	400	10
18927	市区	阳山村委配变	10	400	176
18928	市区	后李庄配变	10	400	173
18929	市区	住基村湖西配变	10	400	212
18930	市区	张庄二配变	10	400	140
18931	市区	旺房	10	160	120
18932	市区	沈介里三配变	10	400	240
18933	市区	住基鱼池配变	10	400	179
18934	市区	淀粉配变	10	400	0
18935	市区	大长圩二配变	10	400	30
18936	市区	毛公岸配变	10	400	155
18937	市区	新雅路二配变	10	200	61
18938	市区	火炬徐城配变	10	400	208
18939	市区	古西配变	10	400	72
18940	市区	费北配变	10	400	155
18941	市区	松林配变	10	200	0
18942	市区	杨树岸泵配变	10	400	0
18943	市区	火炬祁巷配变	10	200	114
18944	市区	顾巷五配变	10	400	138
18945	市区	火炬村配变	10	400	207
18946	市区	东降六配变	10	400	27
18947	市区	南洋湖配变	10	200	124
18948	市区	养殖场配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18949	市区	南阳湖配变	10	200	0
18950	市区	大舍头配变	10	200	108
18951	市区	大长圩配变	10	200	143
18952	市区	裕东配变	10	200	135
18953	市区	刘巷配变	10	400	307
18954	市区	西清路口	10	400	264
18955	市区	后中配变	10	200	126
18956	市区	后场二配变	10	200	138
18957	市区	南街	10	200	147
18958	市区	童徐巷	10	250	185
18959	市区	青联长巷配变	10	250	200
18960	市区	杨家桥	10	200	80
18961	市区	黄家巷	10	200	115
18962	市区	金属材料厂配变	10	400	0
18963	市区	多科工程配变	10	400	78
18964	市区	后刘配变	10	400	208
18965	市区	烘漆厂配变	10	400	0
18966	市区	东方红配变	10	400	111
18967	市区	府村弄配变	10	400	126
18968	市区	红旗排泵配变	10	200	93
18969	市区	吕巷配变	10	200	63
18970	市区	工贸配变	10	400	104
18971	市区	戈巷三配变	10	400	233
18972	市区	冯巷二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18973	市区	仓桥配变	10	200	143
18974	市区	卫家巷配变	10	400	78
18975	市区	东降头配变	10	400	76
18976	市区	堰新	10	400	16
18977	市区	10kV 陈新 5#箱变 T1	10	200	0
18978	市区	10kV 大船桥 2#箱变 T1	10	630	266
18979	市区	奶粉厂配变	10	200	19
18980	市区	10kV 大船桥 1#箱变 T1	10	630	222
18981	市区	杨仓渡一配变	10	400	318
18982	市区	惠瑞净化配变	10	200	58
18983	市区	藕塘派出所	10	400	106
18984	市区	兰新包装	10	200	49
18985	市区	东陈巷配变	10	400	0
18986	市区	电缆专件	10	200	0
18987	市区	渔业二配变	10	250	56
18988	市区	北鱼配变	10	200	0
18989	市区	南站二配变	10	200	119
18990	市区	曙光电器厂配变	10	400	202
18991	市区	东泾闸配变	10	400	75
18992	市区	二闸泵配变	10	200	108
18993	市区	电站五	10	200	121
18994	市区	电配厂配变	10	400	320
18995	市区	旺村	10	250	175
18996	市区	贝沙桥二配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
18997	市区	匡桥头泵配变	10	400	227
18998	市区	化工厂十配变	10	400	193
18999	市区	金巷三配变	10	200	98
19000	市区	强巷排泵配变	10	315	121
19001	市区	村前村配变	10	315	187
19002	市区	新民村配变	10	400	299
19003	市区	陈巷八配变	10	400	20
19004	市区	金巷二配变	10	400	106
19005	市区	高陈巷二配变	10	400	0
19006	市区	顾巷六配变	10	400	232
19007	市区	朱巷泵	10	200	60
19008	市区	水利服务配变	10	200	24
19009	市区	朱新巷配变	10	200	29
19010	市区	苏排泵配变	10	400	0
19011	市区	丁西配变	10	200	20
19012	市区	丁巷八配变	10	400	85
19013	市区	范巷四配变	10	400	57
19014	市区	强家配变	10	200	71
19015	市区	住基泵配变	10	400	247
19016	市区	弄里三配变	10	400	147
19017	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T1	10	1250	652
19018	市区	东村二配变	10	400	259
19019	市区	农科站配变	10	200	111
19020	市区	房产公司三配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19021	市区	老公房配变	10	400	104
19022	市区	高车渡配变	10	400	116
19023	市区	红星桥	10	400	89
19024	市区	后夏配变	10	400	116
19025	市区	天一村前夏配变	10	400	155
19026	市区	吴巷六配变	10	315	0
19027	市区	凤翔路配变	10	315	200
19028	市区	麦芽厂泵配变	10	400	89
19029	市区	市镇七一	10	400	89
19030	市区	市镇八七	10	400	153
19031	市区	10kV 松竹苑站 T1	10	1000	502
19032	市区	10kV 林陆巷 1#站 T1	10	1250	639
19033	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T2	10	1000	210
19034	市区	高陈巷配变	10	200	28
19035	市区	钟巷配变	10	315	163
19036	市区	钟巷二配变	10	200	140
19037	市区	育才新村配变	10	400	160
19038	市区	凤翔路口配变	10	200	93
19039	市区	杨丰配变	10	400	30
19040	市区	强家渡二配变	10	400	53
19041	市区	强家渡一配变	10	400	86
19042	市区	建工里配变	10	400	154
19043	市区	新区一配变	10	200	20
19044	市区	欣兴针织厂	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19045	市区	席巷排涝站	10	400	176
19046	市区	天一大队	10	400	146
19047	市区	排水处理处配变	10	200	160
19048	市区	林陆巷配变	10	400	218
19049	市区	华巷配变	10	400	41
19050	市区	仁前配变	10	400	0
19051	市区	马巷六变	10	400	105
19052	市区	市镇	10	400	0
19053	市区	国庆配变	10	315	11
19054	市区	老街配变	10	400	48
19055	市区	水厂十一配变	10	400	209
19056	市区	医院六配变	10	400	161
19057	市区	火炬芦荡配变	10	400	81
19058	市区	保健菜场配变	10	400	22
19059	市区	邵巷五配变	10	200	0
19060	市区	保健左舍里配变	10	400	163
19061	市区	农药厂泵	10	400	0
19062	市区	水厂六配变	10	400	101
19063	市区	后潘配变	10	200	86
19064	市区	出新电镀配变	10	400	245
19065	市区	堰桥开发四变	10	400	106
19066	市区	南芦荡配变	10	200	64
19067	市区	开元庄配变	10	400	169
19068	市区	戴家二配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19069	市区	保健新村配变	10	400	147
19070	市区	田舍新配变	10	400	119
19071	市区	修配厂配变	10	200	118
19072	市区	许巷十二配变	10	400	0
19073	市区	浜口桥配变	10	200	120
19074	市区	支巷二配变	10	200	101
19075	市区	潘后配变	10	400	133
19076	市区	出新配变	10	400	35
19077	市区	潘巷配变	10	250	103
19078	市区	新区五配变	10	400	152
19079	市区	公用三配变	10	400	293
19080	市区	塘岸配变	10	400	41
19081	市区	后丁庄配变	10	400	0
19082	市区	蒋巷水厂配变	10	400	204
19083	市区	倪巷配变	10	200	24
19084	市区	保健修甫配变	10	400	54
19085	市区	水厂八配变	10	400	164
19086	市区	王巷九配变	10	400	0
19087	市区	夏家桥配变	10	400	139
19088	市区	勤丰新村配变	10	400	49
19089	市区	镇北新村二配变	10	400	108
19090	市区	蔡西配变	10	200	51
19091	市区	蔡前配变	10	400	0
19092	市区	石岗上配变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19093	市区	三好配变	10	400	25
19094	市区	唐公岸西配变	10	200	0
19095	市区	李前庄配变	10	400	243
19096	市区	前介配变	10	400	108
19097	市区	杨家村配变	10	400	41
19098	市区	前杨湖配变	10	400	111
19099	市区	古东配变	10	200	38
19100	市区	西圩配变	10	400	164
19101	市区	圩巷配变	10	200	31
19102	市区	浜头三配变	10	200	19
19103	市区	冯家岸泵配变	10	400	243
19104	市区	10kV 惠丰 8#站 T1	10	1000	507
19105	市区	10kV 惠丰 8#站 T2	10	1000	512
19106	市区	金家岩配变	10	400	116
19107	市区	10kV 高潮 1#箱变 T1	10	630	252
19108	市区	谢家尖泵配变	10	200	75
19109	市区	10kV 悦湖 6#站 T3	10	800	388
19110	市区	上舍四变	10	200	149
19111	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T3	10	800	425
19112	市区	10kV 新阳光 38#站 T3	10	800	442
19113	市区	高通配变	10	400	320
19114	市区	10kV 高潮 4#箱变 T1	10	630	232
19115	市区	10kV 高潮 5#箱变 T1	10	630	265
19116	市区	10kV 陆邸站 T1	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19117	市区	10kV 陆邸站 T3	10	800	350
19118	市区	10kV 陆邸站 T4	10	800	500
19119	市区	10kV 陆邸站 T2	10	800	380
19120	市区	10kV 文湖苑 4#站 T2	10	800	445
19121	市区	10kV 高潮 2#箱变 T1	10	630	214
19122	市区	10kV 高潮 3#箱变 T1	10	630	166
19123	市区	粮管所八配变	10	400	143
19124	市区	10kV 高潮 6#箱变 T1	10	200	53
19125	市区	10kV 昕悦华庭 7#站 T2	10	800	424
19126	市区	10kV 玉龙 6#箱变 T1	10	630	371
19127	市区	华歧村溪巷配变	10	200	0
19128	市区	马卫甲二配变	10	400	180
19129	市区	10kV 太平洋 11#站 T3	10	800	370
19130	市区	10kV 新渎苑 4#站 T1	10	800	521
19131	市区	10kV 天锦 1#箱变 T1	10	630	474
19132	市区	10kV 孟里 2#站 T1	10	800	547
19133	市区	10kV 孟里 2#站 T3	10	800	436
19134	市区	10kV 孟里 2#站 T4	10	800	418
19135	市区	10kV 孟里 2#站 T2	10	800	483
19136	市区	10kV 孟里 3#站 T1	10	800	548
19137	市区	10kV 孟里 3#站 T3	10	800	408
19138	市区	10kV 孟里 3#站 T4	10	800	432
19139	市区	10kV 孟里 3#站 T2	10	800	591
19140	市区	10kV 孟里 4#站 T1	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19141	市区	刘西南乙配变	10	400	79
19142	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T2	10	800	626
19143	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T4	10	800	538
19144	市区	崔巷配变	10	400	0
19145	市区	锦塘配变	10	400	61
19146	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T1	10	800	480
19147	市区	10kV 塘头 1#箱变 T1	10	630	448
19148	市区	10kV 玉龙 4#箱变 T1	10	630	234
19149	市区	10kV 孟里 4#站 T3	10	800	512
19150	市区	10kV 孟里 4#站 T4	10	800	515
19151	市区	10kV 孟里 4#站 T2	10	800	445
19152	市区	10kV 孟里 5#站 T1	10	800	404
19153	市区	10kV 孟里 5#站 T3	10	800	470
19154	市区	10kV 孟里 5#站 T4	10	800	455
19155	市区	10kV 孟里 5#站 T2	10	800	429
19156	市区	宏瑋配变	10	400	0
19157	市区	模范桥三配变	10	400	111
19158	市区	10kV 常春名邸 5#站 T4	10	800	607
19159	市区	天主堂二配变	10	400	111
19160	市区	10kV 东司 1#箱变 T1	10	630	65
19161	市区	10kV 解放 1#箱变 T1	10	630	285
19162	市区	金鸡墩配变	10	400	47
19163	市区	新叁二配变	10	400	0
19164	市区	10kV 太平洋 12#站 T4	10	800	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19165	市区	10kV 悦湖 7#站 T2	10	800	310
19166	市区	星开配变	10	400	11
19167	市区	10kV 范东 1#箱变 T1	10	630	138
19168	市区	10kV 洋溪华庭站 T3	10	800	491
19169	市区	张祝巷配变	10	200	33
19170	市区	线厂配变	10	400	206
19171	市区	民主塑料二配变	10	400	0
19172	市区	小高巷配变	10	400	197
19173	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T1	10	800	452
19174	市区	10KV 振染 8#箱变 T1	10	630	275
19175	市区	长城色织厂	10	400	216
19176	市区	南水渠新村配变	10	400	142
19177	市区	10kV 陆区 1#箱变 T1	10	630	374
19178	市区	10kV 陆区 2#箱变 T1	10	630	79
19179	市区	10kV 陆区 3#箱变 T1	10	630	167
19180	市区	10kV 晨光和园 1#站 T2	10	800	451
19181	市区	10kV 新阳光 35#站 T1	10	800	338
19182	市区	10kV 新阳光 35#站 T3	10	800	373
19183	市区	10kV 新阳光 35#站 T4	10	800	376
19184	市区	10kV 新阳光 35#站 T2	10	800	389
19185	市区	杨后二配变	10	400	33
19186	市区	10kV 橡树湾 14#站 T1	10	800	381
19187	市区	10kV 刁庄 2#箱变 T1	10	630	158
19188	市区	10kV 隆祁 1#箱变 T1	10	630	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19189	市区	10kV 东育 5#箱变 T1	10	630	109
19190	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T1	10	800	405
19191	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T2	10	800	576
19192	市区	大利巷四配变	10	400	0
19193	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T4	10	800	452
19194	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T4	10	800	614
19195	市区	10kV 新阳光 36#站 T1	10	800	422
19196	市区	王泵配变	10	400	162
19197	市区	10kV 西羲里 6#站 T1	10	800	336
19198	市区	10kV 新阳光 36#站 T3	10	800	339
19199	市区	10kV 堰新苑 17#站 T1	10	800	385
19200	市区	10kV 新阳光 36#站 T2	10	800	432
19201	市区	10kV 新阳光 36#站 T4	10	800	346
19202	市区	佳年制衣	10	400	320
19203	市区	华圻小学配变	10	400	170
19204	市区	双庙村委配变	10	400	274
19205	市区	10kV 绿化 1#箱变 T1	10	630	265
19206	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T4	10	800	446
19207	市区	10kV 太平洋 12#站 T1	10	800	435
19208	市区	10kV 桃盛 9#站 T1	10	800	572
19209	市区	10kV 堰沃 2#站 T1	10	800	363
19210	市区	10kV 堰沃 2#站 T3	10	800	343
19211	市区	10kV 堰沃 2#站 T4	10	800	373
19212	市区	10kV 堰沃 2#站 T2	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19213	市区	黄甘浜配变	10	400	313
19214	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T2	10	800	372
19215	市区	10kV 亿丰 6#站 T4	10	800	276
19216	市区	葛巷三配变	10	400	132
19217	市区	10kV 端桥 3#箱变 T1	10	630	337
19218	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T4	10	800	640
19219	市区	百兴毛绒配变	10	400	45
19220	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T3	10	800	379
19221	市区	10kV 茂桥 2#箱变 T1	10	630	295
19222	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T2	10	800	406
19223	市区	石园三配变	10	400	227
19224	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T1	10	800	412
19225	市区	市镇新配变	10	400	305
19226	市区	10kV 亿丰 7#站 T2	10	800	480
19227	市区	回收站配变	10	400	93
19228	市区	立志金属配变	10	400	261
19229	市区	西栅三配变	10	400	113
19230	市区	10kV 金玥湾 7#站 T4	10	800	454
19231	市区	20kV 张镇桥 4#站 T1	20	800	639
19232	市区	20kV 张镇桥 4#站 T2	20	800	158
19233	市区	丰友配变	10	400	32
19234	市区	站南壹配变	10	400	320
19235	市区	10kV 北洋湖 8#箱变 T1	10	630	403
19236	市区	污联配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19237	市区	红联配变	10	400	130
19238	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T4	10	800	609
19239	市区	贾家巷配变	10	400	101
19240	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T3	10	800	630
19241	市区	装卸配变	10	200	160
19242	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T4	10	800	534
19243	市区	10kV 金玥湾 3#站 T1	10	800	365
19244	市区	10kV 堰新 13#站 T3	10	800	515
19245	市区	10kV 雍荣院 2#站 T2	10	800	397
19246	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T2	10	800	411
19247	市区	10kV 雍荣院 5#站 T1	10	800	322
19248	市区	勤丰四配变	10	400	0
19249	市区	10kV 堰新苑 18#站 T3	10	800	462
19250	市区	尤巷	10	400	233
19251	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T2	10	800	564
19252	市区	10kV 前玉 2#箱变 T1	10	630	452
19253	市区	10kV 西羲里 5#站 T3	10	800	487
19254	市区	10kV 悦湖 9#站 T3	10	800	446
19255	市区	汤巷泵配变	10	400	299
19256	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T4	10	800	354
19257	市区	10kV 高渎 1#箱变 T1	10	630	307
19258	市区	城塘北一配变	10	400	263
19259	市区	跳前一配变	10	400	168
19260	市区	大龙三配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19261	市区	耐力配变	10	400	168
19262	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T4	10	800	446
19263	市区	龚巷居配变	10	400	101
19264	市区	邓西二配变	10	400	175
19265	市区	宇鼎机械配变	10	400	0
19266	市区	10KV 振染 10#箱变 T1	10	630	358
19267	市区	10kV 新洲七期 4#站 T2	10	800	609
19268	市区	福汇配变	10	400	38
19269	市区	容盛配变	10	400	171
19270	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T4	10	800	618
19271	市区	10kV 雍荣院 5#站 T4	10	800	395
19272	市区	10kV 绿地 2#站 T1	10	1250	318
19273	市区	10kV 绿地 2#站 T2	10	1250	0
19274	市区	跳前二配变	10	400	117
19275	市区	10kV 北洋湖 6#箱变 T1	10	630	175
19276	市区	10kV 春光苑 8#站 T2	10	800	479
19277	市区	石壹南配变	10	400	154
19278	市区	众丰配变	10	400	200
19279	市区	梅泾二配变	10	400	286
19280	市区	新南居配变	10	400	215
19281	市区	驳岸北配变	10	400	197
19282	市区	波云机械配变	10	400	0
19283	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T2	10	800	517
19284	市区	二区配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19285	市区	洑巷南配变	10	400	137
19286	市区	村委十二配变	10	400	225
19287	市区	跳后配变	10	400	208
19288	市区	西头段配变	10	400	88
19289	市区	新屋村配变	10	400	190
19290	市区	角落村配变	10	400	227
19291	市区	戴家头配变	10	400	170
19292	市区	幼儿园九配变	10	400	248
19293	市区	黄泥坝十五配变	10	400	179
19294	市区	黄泥坝十六配变	10	400	71
19295	市区	黄泥坝十七配变	10	400	136
19296	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1	10	800	572
19297	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T1	10	800	476
19298	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T4	10	800	339
19299	市区	10kV 西羲里 4#站 T2	10	800	314
19300	市区	华蓝配变	10	400	320
19301	市区	胡貳配变	10	400	181
19302	市区	王巷中二配变	10	400	0
19303	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T2	10	800	412
19304	市区	10kV 正明 7#站 T2	10	800	565
19305	市区	西严配变	10	400	0
19306	市区	东顺苑 9#站 T4	10	800	473
19307	市区	10kV 丁香 12#站 T1	10	800	401
19308	市区	10kV 丁香 12#站 T2	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19309	市区	黄泥坝四配变	10	400	194
19310	市区	黄泥坝五配变	10	400	161
19311	市区	黄泥坝六配变	10	400	242
19312	市区	黄泥坝七配变	10	400	313
19313	市区	黄泥坝十三配变	10	400	315
19314	市区	黄泥坝十四配变	10	400	264
19315	市区	10kV 藕乐汇站 T1	10	400	265
19316	市区	10kV 藕乐汇站 T2	10	400	222
19317	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T3	10	800	508
19318	市区	10kV 新华 3#箱变 T1	10	630	322
19319	市区	10kV 新阳光 42#站 T2	10	800	356
19320	市区	杨家旦配变	10	400	281
19321	市区	土方配变	10	400	234
19322	市区	10kV 苏庙 1#箱变 T1	10	630	316
19323	市区	民壹乙配变	10	400	167
19324	市区	长巷三配变	10	400	182
19325	市区	菜场十八配变	10	400	189
19326	市区	黄泥坝九配变	10	400	205
19327	市区	黄泥坝十配变	10	400	136
19328	市区	10kV 华圻 2#箱变 T1	10	400	95
19329	市区	球铁东配变	10	400	162
19330	市区	钦阳配变	10	400	0
19331	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T2	10	800	546
19332	市区	春来竞丰配变	20	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19333	市区	戴歧排泵配变	10	200	84
19334	市区	10kV 正阳 2#箱变 T1	10	630	260
19335	市区	水厂十六配变	10	400	247
19336	市区	10kV 丁香 13#站 T1	10	800	439
19337	市区	10kV 丁香 13#站 T3	10	800	438
19338	市区	10kV 丁香 13#站 T4	10	800	419
19339	市区	10kV 丁香 13#站 T2	10	800	298
19340	市区	10kV 丁香 14#站 T1	10	800	412
19341	市区	10kV 丁香 14#站 T3	10	800	462
19342	市区	10kV 丁香 14#站 T4	10	800	473
19343	市区	10kV 丁香 14#站 T2	10	800	327
19344	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T4	10	800	428
19345	市区	10kV 后村 3#箱变 T1	10	630	299
19346	市区	东顺苑 7#站 T1	10	800	409
19347	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T1	10	800	555
19348	市区	10kV 晨光静园 1#站 T2	10	800	429
19349	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T1	10	800	352
19350	市区	10kV 常隆 2#箱变 T1	10	630	490
19351	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T2	10	800	516
19352	市区	10kV 复地 9#站 T1	10	800	325
19353	市区	10kV 复地 9#站 T3	10	800	339
19354	市区	10kV 复地 9#站 T4	10	800	401
19355	市区	10kV 复地 9#站 T2	10	800	342
19356	市区	10kV 后村 4#箱变 T1	10	630	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19357	市区	华歧村强巷配变	10	400	308
19358	市区	二心配变	10	400	293
19359	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T2	10	800	599
19360	市区	10kV 行星 6#箱变 T1	10	630	281
19361	市区	10kV 学府上院 3#站 T2	10	800	435
19362	市区	10kV 融域 3#站 T1	10	800	346
19363	市区	10kV 融域 3#站 T2	10	800	450
19364	市区	10kV 桃泉 12#箱变 T1	10	630	325
19365	市区	10kV 别墅 7#箱变 T1	10	630	327
19366	市区	西漳六配变	10	400	192
19367	市区	砖场二配变	10	400	194
19368	市区	10kV 亿丰 6#站 T2	10	800	454
19369	市区	10kV 晨光静园 3#站 T2	10	800	287
19370	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2	10	800	627
19371	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1	10	800	623
19372	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3	10	800	574
19373	市区	拓新配变	10	400	49
19374	市区	俞北配变	10	400	307
19375	市区	村委六配变	10	400	218
19376	市区	机贰配变	10	200	0
19377	市区	陆区北配变	10	630	389
19378	市区	西阳庄一配变	10	400	170
19379	市区	西阳庄二配变	10	400	85
19380	市区	周枕路二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19381	市区	陈巷村二配变	10	200	122
19382	市区	10kV 金岸 1#站 T1	10	800	253
19383	市区	10kV 金岸 1#站 T2	10	800	289
19384	市区	10kV 金岸世家 2#站 T2	10	1000	269
19385	市区	10kV 金岸世家 2#站 T1	10	1000	369
19386	市区	玉蓉配变	10	400	268
19387	市区	新贰配变	10	400	0
19388	市区	蓉联居配变	10	400	262
19389	市区	南联配变	10	200	90
19390	市区	东贰二配变	10	400	178
19391	市区	降南	10	400	146
19392	市区	宋庄配变	10	400	0
19393	市区	桥西三配变	10	400	41
19394	市区	前巷西配变	10	400	168
19395	市区	寺头街	10	200	160
19396	市区	10kV 百好锦园 1#站 T1	10	800	409
19397	市区	10kV 百好锦园 1#站 T2	10	800	403
19398	市区	10kV 嘉寓 6#站 T1	10	800	243
19399	市区	中鹏西配变	10	400	231
19400	市区	唐家三	10	400	0
19401	市区	胜利桥二	10	200	39
19402	市区	10kV 花苑新村 2#站 T1	10	1000	595
19403	市区	10kV 嘉寓 6#站 T2	10	800	310
19404	市区	清水洞配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19405	市区	大滩配变	10	400	169
19406	市区	天津岸配变	10	200	72
19407	市区	后汤东	10	200	101
19408	市区	火郭二配变	10	400	69
19409	市区	费家弄一配变	10	400	0
19410	市区	堰力配变	10	400	63
19411	市区	10kV 新渎苑 1#站 T1	10	1000	456
19412	市区	10kV 新渎苑 1#站 T2	10	1000	497
19413	市区	五角场配变	10	400	0
19414	市区	10kV 新阳光 4#站 T3	10	1000	425
19415	市区	10kV 新阳光 4#站 T2	10	1000	404
19416	市区	10kV 新阳光 4#站 T1	10	1000	438
19417	市区	韩家巷配变	10	200	19
19418	市区	街貳配变	10	400	149
19419	市区	幼儿园四配变	10	200	67
19420	市区	城西配变	10	200	71
19421	市区	青城配变	10	400	105
19422	市区	顾巷四配变	10	200	13
19423	市区	20kV 洋溪 3#站 T2	20	1000	268
19424	市区	20kV 洋溪 3#站 T1	20	1000	421
19425	市区	三坝头配变	10	200	0
19426	市区	10kV 嘉寓 3#站 T2	10	800	135
19427	市区	10kV 嘉寓 3#站 T1	10	800	265
19428	市区	10kV 嘉寓 4#站 T2	10	800	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19429	市区	10kV 嘉寓 4#站 T1	10	800	183
19430	市区	10kV 嘉寓 5#站 T2	10	800	213
19431	市区	人民桥	10	400	44
19432	市区	农中配变	10	400	0
19433	市区	开壹配变	10	400	31
19434	市区	10kV 顺驰 4#站 T1	10	800	202
19435	市区	10kV 顺驰 4#站 T2	10	800	221
19436	市区	10kV 顺驰 5#站 T1	10	800	318
19437	市区	10kV 顺驰 5#站 T2	10	800	212
19438	市区	10kV 顺驰 5#站 T3	10	800	202
19439	市区	10kV 顺驰 6#站 T1	10	800	299
19440	市区	10kV 嘉寓 5#站 T1	10	800	349
19441	市区	丁家郭配变	10	400	0
19442	市区	10kV 顺驰 6#站 T2	10	800	318
19443	市区	龙潭三配变	10	400	190
19444	市区	后蒋配变	10	200	138
19445	市区	桃园西配变	10	400	33
19446	市区	新街东配变	10	400	280
19447	市区	蒋巷四配变	10	400	235
19448	市区	桥北三配变	10	400	109
19449	市区	吕家配变	10	200	0
19450	市区	三电二配变	10	200	16
19451	市区	北环路二配变	10	400	169
19452	市区	田庄巷二配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19453	市区	戏貳配变	10	200	86
19454	市区	渔业四配变	10	200	0
19455	市区	西园配变	10	200	36
19456	市区	毛巷二配变	10	200	0
19457	市区	严一配变	10	400	0
19458	市区	中心小学四配变	10	315	78
19459	市区	20kV 新盛花园 2#站 T1	20	800	292
19460	市区	10kV 百大 2#站 T2	10	1000	100
19461	市区	10kV 蓝城 5#站 T1	10	800	265
19462	市区	10kV 蓝城 5#站 T2	10	800	276
19463	市区	10kV 蓝城 6#站 T1	10	800	328
19464	市区	10kV 蓝城 6#站 T2	10	800	265
19465	市区	20kV 新盛花园 2#站 T2	20	1250	413
19466	市区	20kV 德院 1#站 T1	20	800	332
19467	市区	20kV 德院 2#站 T1	20	800	365
19468	市区	20kV 德院 3#站 T2	20	800	316
19469	市区	20kV 德院 3#站 T1	20	800	362
19470	市区	费家弄二配变	10	400	0
19471	市区	费家弄三配变	10	400	41
19472	市区	魏巷居配变	10	200	66
19473	市区	烧窑巷配变	10	200	157
19474	市区	堰桥路三配变	10	400	24
19475	市区	堰桥路 4#	10	200	103
19476	市区	10kV 高达 1#站 T1	10	1000	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19477	市区	10kV 高达 1#站 T2	10	1000	329
19478	市区	路桥北配变	10	200	43
19479	市区	后花园二配变	10	400	270
19480	市区	前三巷	10	200	0
19481	市区	医院北配变	10	200	90
19482	市区	钱供	10	200	24
19483	市区	水堞上配变	10	200	0
19484	市区	华新村委一变	10	400	243
19485	市区	排水配变	10	200	12
19486	市区	北张配变	10	400	45
19487	市区	北蚁浜配变	10	400	275
19488	市区	10kV 明发 4#站 T2	10	800	399
19489	市区	10kV 明发 5#站 T1	10	800	457
19490	市区	10kV 明发 5#站 T2	10	800	472
19491	市区	10kV 明发 5#站 T3	10	800	478
19492	市区	浜斗配变	10	400	108
19493	市区	10kV 堰新 1#站 T1	10	1000	489
19494	市区	10kV 堰新 1#站 T2	10	1000	498
19495	市区	光明西配变	10	200	68
19496	市区	后严配变	10	400	0
19497	市区	木桥配变	10	200	94
19498	市区	前刘配变	10	400	88
19499	市区	南杨树配变	10	200	0
19500	市区	缪古配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19501	市区	10kV 康嘉苑站 T1	10	1000	361
19502	市区	10kV 康嘉苑站 T2	10	1000	300
19503	市区	西北巷配变	10	400	94
19504	市区	10kV 堰新 2#站 T1	10	1000	485
19505	市区	10kV 堰新 2#站 T2	10	1000	491
19506	市区	10kV 堰新 3#站 T1	10	1000	542
19507	市区	10kV 堰新 3#站 T2	10	1000	567
19508	市区	10kV 堰新 4#站 T1	10	1000	468
19509	市区	10kV 堰新 4#站 T2	10	1000	484
19510	市区	10kV 恒电 1#箱变 T1	10	630	411
19511	市区	路曹许配变	10	200	160
19512	市区	后尖岸配变	10	400	195
19513	市区	住基南配变	10	400	235
19514	市区	张庄中配变	10	200	0
19515	市区	前杨家配变	10	200	75
19516	市区	政府西配变	10	400	94
19517	市区	张菜	10	400	59
19518	市区	10kV 张镇桥 9#站 T2	10	800	267
19519	市区	10kV 张镇桥 9#站 T3	10	800	416
19520	市区	10kV 张镇桥 9#站 T1	10	800	362
19521	市区	10kV 张镇桥 10#站 T1	10	800	383
19522	市区	潘巷居配变	10	200	32
19523	市区	10kV 张镇桥 11#站 T	10	630	308
19524	市区	南降配变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19525	市区	刁东配变	10	200	49
19526	市区	刁庄村委配变	10	400	0
19527	市区	莫叁配变	10	200	122
19528	市区	河南三配变	10	200	85
19529	市区	盛岸二配变	10	200	69
19530	市区	惠巷小学配变	10	200	107
19531	市区	玉彩配变	10	200	36
19532	市区	排涝站九配变	10	400	166
19533	市区	佐村	10	400	89
19534	市区	冯巷一配变	10	400	93
19535	市区	下高配变	10	400	158
19536	市区	倪巷二配变	10	400	67
19537	市区	塘村一配变	10	400	0
19538	市区	三浜排泵配变	10	400	182
19539	市区	市镇二一配变	10	400	23
19540	市区	蓉中村委六配变	10	400	126
19541	市区	影剧院二配变	10	400	36
19542	市区	影剧院五配变	10	400	0
19543	市区	周枕路一配变	10	400	0
19544	市区	敬老院十二配变	10	200	59
19545	市区	供电配变	10	400	101
19546	市区	井塘头配变	10	400	34
19547	市区	龙潭二配变	10	400	93
19548	市区	电灌站配变	10	315	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19549	市区	吴巷十一配变	10	200	62
19550	市区	红明排泵配变	10	250	100
19551	市区	周巷四配变	10	400	23
19552	市区	中心小学五配变	10	200	83
19553	市区	北郁配变	10	400	17
19554	市区	北七袁巷配变	10	400	175
19555	市区	荷花径配变	10	200	103
19556	市区	高家尖二配变	10	400	41
19557	市区	高家尖泵配变	10	250	171
19558	市区	招待所配变	10	400	171
19559	市区	市镇五四配变	10	200	35
19560	市区	叶巷四配变	10	400	119
19561	市区	玉祁西街配变	10	400	29
19562	市区	杨树园配变	10	400	63
19563	市区	新泾配变	10	200	91
19564	市区	粮站	10	200	124
19565	市区	水塘桥配变	10	400	111
19566	市区	永谊配变	10	400	0
19567	市区	华家田桥配变	10	200	106
19568	市区	石幢排泵配变	10	400	51
19569	市区	信文机械厂配变	10	400	12
19570	市区	魏家排涝配变	10	400	45
19571	市区	水利管理二配变	10	200	33
19572	市区	化工厂四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19573	市区	办公大楼	10	400	97
19574	市区	周村变	10	400	98
19575	市区	蒋巷十一配变	10	400	290
19576	市区	周外圩配变	10	400	79
19577	市区	白荡圩配变	10	200	129
19578	市区	胡巷三配变	10	400	27
19579	市区	邓巷三配变	10	400	180
19580	市区	兴华机械二	10	400	84
19581	市区	鑫机械	10	400	122
19582	市区	余浩配变	10	400	21
19583	市区	勤新园区	10	400	141
19584	市区	华盛彩印	10	400	214
19585	市区	中学六配变	10	315	0
19586	市区	太湖电表配变	10	200	3
19587	市区	天成防火	10	200	84
19588	市区	吴氏医药	10	400	220
19589	市区	勤新村委	10	200	63
19590	市区	魏家村配变	10	400	110
19591	市区	新吴巷配变	10	400	198
19592	市区	吴巷排泵配变	10	400	77
19593	市区	中降配变	10	200	98
19594	市区	周前巷配变	10	400	10
19595	市区	杨仓泵一配变	10	400	0
19596	市区	卫马巷配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19597	市区	自来水厂三配变	10	400	0
19598	市区	正明村东配变	10	400	139
19599	市区	街南配变	10	400	118
19600	市区	第二中学配变	10	200	27
19601	市区	仓场配变	10	400	120
19602	市区	华七房配变	10	200	83
19603	市区	老戏场配变	10	400	100
19604	市区	曹西二配变	10	200	57
19605	市区	水门配变	10	200	138
19606	市区	西村三配变	10	200	102
19607	市区	后塘巷配变	10	200	68
19608	市区	中圩配变	10	400	308
19609	市区	汽车站三配变	10	400	0
19610	市区	市镇二三配变	10	400	35
19611	市区	新村二变	10	400	58
19612	市区	公路养护	10	400	299
19613	市区	禾田生物	10	400	128
19614	市区	乌金桥一	10	400	257
19615	市区	新社配变	10	200	39
19616	市区	南元机床	10	400	84
19617	市区	朱巷十二	10	400	0
19618	市区	红明泵	10	200	85
19619	市区	叶巷五配变	10	400	0
19620	市区	洛社排泵配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19621	市区	蔡巷六配变	10	200	139
19622	市区	霞皋配变	10	200	108
19623	市区	市镇六十配变	10	400	154
19624	市区	绝缘材配变	10	200	0
19625	市区	郭巷	10	400	126
19626	市区	陈巷四变	10	400	276
19627	市区	织染厂配变	20	400	281
19628	市区	黄岸坝泵配变	20	400	0
19629	市区	张巷二六配变	10	315	157
19630	市区	刘巷四配变	10	200	118
19631	市区	王巷十五配变	10	200	113
19632	市区	前王巷配变	10	200	46
19633	市区	村委变二配变	10	200	116
19634	市区	永丰泵配变	10	200	47
19635	市区	祝巷二配变	10	200	61
19636	市区	元邦塑料配变	10	400	142
19637	市区	前马路上配变	10	200	101
19638	市区	马路上配变	10	400	240
19639	市区	陈巷二十配变	10	400	0
19640	市区	龙杰	10	400	320
19641	市区	龙亨沟泵	10	400	197
19642	市区	高石头配变	10	400	65
19643	市区	铭洪五金机械厂配变	10	200	65
19644	市区	邓巷村配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19645	市区	大诚配变	10	400	17
19646	市区	大诚二配变	10	400	124
19647	市区	惠泽配变	10	400	11
19648	市区	供电所十一配变	10	400	36
19649	市区	供电所九配变	10	400	107
19650	市区	供电所八配变	10	400	80
19651	市区	顾巷十四配变	10	400	216
19652	市区	中圩村印配变	10	400	0
19653	市区	教师新村二变	10	400	89
19654	市区	曹家巷配变	10	400	178
19655	市区	潘家配变	10	400	138
19656	市区	高渎排配变	10	400	28
19657	市区	东街黄配变	10	200	10
19658	市区	降上配变	10	400	13
19659	市区	黄石街配变	10	400	158
19660	市区	降上四配变	10	200	125
19661	市区	陈巷十三配变	10	200	43
19662	市区	长浜配变	10	200	136
19663	市区	南岐墩二配变	10	400	71
19664	市区	南岐墩配变	10	400	134
19665	市区	杨巷七配变	10	200	160
19666	市区	惠澄西配变	10	200	0
19667	市区	王天堂配变	10	400	312
19668	市区	柘堂浜二配变	10	315	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19669	市区	塘家圩配变	10	200	76
19670	市区	街中配变	10	200	0
19671	市区	张村二配变	10	200	99
19672	市区	袁东配变	10	200	0
19673	市区	邮局配变	10	200	126
19674	市区	显像管厂配变	10	200	0
19675	市区	胶粉厂配变	10	200	37
19676	市区	市镇九四配变	10	400	68
19677	市区	市镇四二配变	10	400	91
19678	市区	邓巷村二配变	10	400	177
19679	市区	铝薄厂配变	10	400	53
19680	市区	拓塘浜村委配变	10	400	0
19681	市区	拓塘浜配变	10	400	16
19682	市区	鞋帽厂配变	10	400	181
19683	市区	杨家桥村	10	400	139
19684	市区	淀粉厂	10	200	21
19685	市区	上乡巷	10	200	35
19686	市区	陈巷十六配变	10	400	113
19687	市区	迎龙桥二配变	10	200	148
19688	市区	贝沙桥泵配变	10	200	13
19689	市区	沈巷七	10	200	0
19690	市区	龚巷配变	10	400	75
19691	市区	因中	10	200	0
19692	市区	唐角桥配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19693	市区	东蔡配变	10	200	1
19694	市区	云海服饰	10	200	0
19695	市区	五金巷配变	10	200	130
19696	市区	洋房小区配变	10	400	36
19697	市区	张公峰泵	10	400	97
19698	市区	林庄村	10	200	42
19699	市区	林庄西	10	200	46
19700	市区	庄巷	10	315	0
19701	市区	林庄泵	10	315	65
19702	市区	林村	10	200	24
19703	市区	液化气站	10	200	85
19704	市区	商业社配变	10	400	41
19705	市区	营业所一配变	10	400	123
19706	市区	营业所二配变	10	400	113
19707	市区	贝府配变	10	400	276
19708	市区	石塘湾村配变	10	400	223
19709	市区	东升配变	10	400	110
19710	市区	宝庆配变	10	200	0
19711	市区	市镇变五配变	10	400	166
19712	市区	村上配变	10	400	120
19713	市区	孟里配变	10	200	40
19714	市区	锦绣花园二配变	10	400	56
19715	市区	市镇三一配变	10	400	97
19716	市区	陆巷葑配变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19717	市区	秦巷西街配变	10	400	87
19718	市区	祠堂巷配变	10	400	256
19719	市区	秦巷菜场配变	10	400	0
19720	市区	后底巷配变	10	400	76
19721	市区	万佳变	10	200	33
19722	市区	市镇	10	400	0
19723	市区	秋巷	10	400	135
19724	市区	凯勋动力	10	400	80
19725	市区	横街配变	10	400	42
19726	市区	徐巷十四配变	10	200	26
19727	市区	东泾大队配变	10	200	6
19728	市区	李巷十六配变	10	400	16
19729	市区	浜头四配变	10	200	118
19730	市区	黄西降配变	10	400	200
19731	市区	强巷电站配变	10	400	112
19732	市区	后东配变	10	400	126
19733	市区	晴棉染整配变	10	400	159
19734	市区	五村配变	10	400	51
19735	市区	煤栈配变	10	200	160
19736	市区	里口桥泵配变	10	200	52
19737	市区	排涝站八配变	10	250	33
19738	市区	亿纺织	10	400	320
19739	市区	抽水站三配变	10	400	81
19740	市区	西张东配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19741	市区	东吴弦配变	10	400	71
19742	市区	范家庄配变	10	400	183
19743	市区	干戈头二配变	10	200	145
19744	市区	10kV 别墅 5#箱变 T1	10	630	351
19745	市区	10kV 别墅 3#箱变 T1	10	630	223
19746	市区	10kV 别墅 6#箱变 T1	10	630	375
19747	市区	鑫洪材料配变	10	400	85
19748	市区	环境配变	10	200	77
19749	市区	10kV 加洲 2#站 T3	10	800	187
19750	市区	10kV 加洲 2#站 T1	10	800	50
19751	市区	10kV 堰新苑 1#站 T1	10	800	270
19752	市区	10kV 堰新苑 1#站 T2	10	800	380
19753	市区	桥东三配变	10	400	0
19754	市区	桥东四配变	10	400	44
19755	市区	航校配变	10	315	0
19756	市区	沿河四配变	10	400	99
19757	市区	师古桥配变	10	400	36
19758	市区	桥南六配变	10	400	113
19759	市区	交通学校配变	10	200	0
19760	市区	李新配变	10	200	0
19761	市区	东浜五配变	10	200	138
19762	市区	晓星排涝	10	200	80
19763	市区	正明村委二配变	10	200	35
19764	市区	北环路配变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19765	市区	街西配变	10	400	20
19766	市区	针织机械配变	10	400	0
19767	市区	恒利贸易配变	10	200	89
19768	市区	雅肪丝织配变	10	200	0
19769	市区	10kV 金都 2#站 T1	10	1250	192
19770	市区	针织厂配变	10	200	160
19771	市区	惠达环保配变	10	400	230
19772	市区	朱东配变	10	200	142
19773	市区	唐巷东配变	10	200	95
19774	市区	南村头配变	10	200	111
19775	市区	下高二号配变	10	400	96
19776	市区	丰达供销配变	10	200	0
19777	市区	中蒋二配变	10	200	92
19778	市区	林庄居	10	200	0
19779	市区	大路头配变	10	200	34
19780	市区	10kV 春满园 1#站 T3	10	1250	301
19781	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T3	10	1250	460
19782	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T3	10	1250	41
19783	市区	辰依针织配变	10	400	138
19784	市区	劳丰二	10	400	37
19785	市区	蒋巷	10	400	217
19786	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T1	10	800	318
19787	市区	吕口桥居配变	10	200	110
19788	市区	10kV 馨城 4#箱变 T1	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19789	市区	10kV 馨城 1#箱变 T1	10	630	194
19790	市区	市镇箱变 T1	10	630	91
19791	市区	10kV 馨城 2#箱变 T1	10	630	293
19792	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T1	10	1250	412
19793	市区	10kV 吉星家园 1#站 T1	10	1000	447
19794	市区	10kV 吉星家园 1#站 T4	10	1000	463
19795	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T1	10	800	366
19796	市区	上梅巷配变	10	400	320
19797	市区	下裕旺配变	10	200	67
19798	市区	西村头配变	10	200	60
19799	市区	袁六桥配变	10	200	42
19800	市区	北柳巷配变	10	200	61
19801	市区	滤清器厂箱变 T1	10	315	70
19802	市区	10kV 新惠花园 2#站 T4	10	1000	468
19803	市区	10kV 新惠花园 1#站 T4	10	1000	469
19804	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T1	10	800	316
19805	市区	10kV 泰富 1#站 T2	10	1000	633
19806	市区	10kV 泰富 1#站 T3	10	1000	640
19807	市区	10kV 泰富 2#站 T4	10	1000	366
19808	市区	10kV 泰富 2#站 T2	10	1000	378
19809	市区	10kV 长宁 8#站 T3	10	1250	179
19810	市区	华新电器配变	10	400	173
19811	市区	泾头浜二配变	10	200	102
19812	市区	10kV 藕乐园 2#站 T1	10	1250	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19813	市区	10kV 藕乐园 3#站 T1	10	1250	353
19814	市区	吴巷九配变	10	400	308
19815	市区	五金厂配变	10	400	0
19816	市区	古北配变	10	200	52
19817	市区	长四房配变	10	400	0
19818	市区	兴洲配变	10	400	128
19819	市区	桃园六配变	10	200	8
19820	市区	仓西房配变	10	400	91
19821	市区	余巷一配变	10	200	14
19822	市区	后场三配变	10	200	26
19823	市区	10kV 百大 2#站 T1	10	1000	446
19824	市区	10kV 长宁 1#站 T1	10	1000	310
19825	市区	10kV 长宁 2#站 T1	10	1000	486
19826	市区	路巷四配变	10	400	76
19827	市区	10kV 长宁 3#站 T4	10	1000	422
19828	市区	10kV 长宁 4#站 T1	10	1000	415
19829	市区	10kV 长宁 3#站 T1	10	1000	410
19830	市区	10kV 长宁 5#站 T1	10	1000	204
19831	市区	宏泰机械制造厂	10	400	121
19832	市区	三电家舍配变	10	400	96
19833	市区	10kV 天润站 T2	10	1000	294
19834	市区	塘村二配变	10	200	46
19835	市区	10kV 绿地 1#站 T1	10	1250	269
19836	市区	东升精密配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19837	市区	新达净化配变	10	400	22
19838	市区	前浓沿二配变	10	400	151
19839	市区	10kV 长宁 6#站 T1	10	1000	380
19840	市区	10kV 林陆巷 2#站 T1	10	800	419
19841	市区	10kV 林陆巷 2#站 T2	10	800	400
19842	市区	小张巷	10	200	135
19843	市区	苏巷中配变	10	200	125
19844	市区	徐巷十九配变	10	200	101
19845	市区	球敏配变	10	400	43
19846	市区	10kV 后沈安置箱变 T1	10	400	0
19847	市区	10kV 春来苑 2#箱变 T1	10	630	230
19848	市区	10kV 加洲 1#站 T1	10	800	115
19849	市区	10kV 加洲 1#站 T3	10	800	19
19850	市区	10kV 安阳花园站 T2	10	800	278
19851	市区	10kV 天润站 T4	10	1000	252
19852	市区	叶巷三配变	10	200	59
19853	市区	宋坝配变	10	400	142
19854	市区	构犬里配变	10	200	26
19855	市区	陈家弄二配变	10	200	37
19856	市区	上舍头配变	10	200	71
19857	市区	唐家坝配变	10	200	46
19858	市区	苏排配变	10	400	121
19859	市区	戈西配变	10	400	144
19860	市区	开一配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19861	市区	徐前配变	10	200	37
19862	市区	王前二配变	10	200	52
19863	市区	浜口配变	10	400	82
19864	市区	姚家浜二配变	10	400	0
19865	市区	锦绣四村配变	10	400	0
19866	市区	10kV 复地 1#站 T1	10	1250	347
19867	市区	邓巷六配变	10	400	35
19868	市区	中蒋配变	10	400	0
19869	市区	石人桥三配变	10	400	101
19870	市区	能源设备厂	10	400	0
19871	市区	10kV 隆泉园 1#站 T4	10	1000	184
19872	市区	10kV 隆泉园 2#站 T4	10	1000	382
19873	市区	10kV 翠竹园站 T3	10	1250	511
19874	市区	杨后配变	10	400	101
19875	市区	10kV 阳山安置站 T1	10	1000	418
19876	市区	永安南路配变	10	400	98
19877	市区	县油泵厂配变	10	400	148
19878	市区	浜口排配变	10	400	81
19879	市区	东降四配变	10	400	48
19880	市区	粮管所六变	10	200	1
19881	市区	东头村二配变	10	400	13
19882	市区	教师新村一变	10	400	70
19883	市区	新桥头四	10	200	151
19884	市区	下旺队配变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19885	市区	王后配变	10	200	71
19886	市区	10kV 前洲商贸站 T1	10	1250	383
19887	市区	10kV 金都站 T2	10	1250	473
19888	市区	10kV 金都 2#站 T4	10	1250	303
19889	市区	10kV 金惠 1#站 T4	10	1000	343
19890	市区	10kV 金惠 5#站 T1	10	1250	618
19891	市区	10kV 金惠 2#站 T4	10	1000	338
19892	市区	朱中	10	400	144
19893	市区	10kV 天润北区站 T2	10	800	307
19894	市区	沈家配变	10	400	108
19895	市区	蓉丰村一配变	10	200	54
19896	市区	陡门乙配变	10	400	56
19897	市区	后长巷配变	10	400	98
19898	市区	前长巷配变	10	200	0
19899	市区	水产二配变	10	400	28
19900	市区	商城居配变	10	400	179
19901	市区	李巷五配变	10	400	120
19902	市区	10kV 石塘安居站 T1	10	1250	495
19903	市区	10kV 金惠 3#站 T1	10	1000	349
19904	市区	惠山路灯配变	10	200	160
19905	市区	向阳二配变	10	400	269
19906	市区	10kV 金惠 4#站 T4	10	1250	555
19907	市区	北丁塔	10	200	70
19908	市区	新长铁路三	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19909	市区	电力设备厂	10	400	58
19910	市区	10kV 庙洛线电机分校 4#箱变 T1	10	630	155
19911	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T2	10	800	286
19912	市区	住基新村配变	10	400	227
19913	市区	赵家旦配变	10	400	0
19914	市区	万里齿轮配变	10	200	4
19915	市区	世帮机械配变	10	400	81
19916	市区	星玛机件配变	10	400	194
19917	市区	文团配变	10	200	160
19918	市区	陆巷二配变	10	400	0
19919	市区	范巷七配变	10	400	15
19920	市区	丁塔 2	10	400	147
19921	市区	化工涂料配变	10	400	53
19922	市区	俞巷	10	200	75
19923	市区	10kV 松竹苑站 T3	10	1000	360
19924	市区	利达机械配变	10	200	86
19925	市区	阳通机械配变	10	400	129
19926	市区	山支头	10	200	33
19927	市区	水利服务二	10	400	114
19928	市区	市镇九六	10	400	173
19929	市区	万巷 2 号	10	400	145
19930	市区	山峰壹配变	10	400	0
19931	市区	10kV 顺驰 3#站 T1	10	1250	331
19932	市区	10kV 青城苑 1#站 T3	10	1000	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19933	市区	10kV 青城苑 1#站 T1	10	1000	362
19934	市区	10kV 藕乐园 1#站 T3	10	1250	716
19935	市区	10kV 藕乐园 2#站 T3	10	1250	447
19936	市区	10kV 藕乐园 3#站 T3	10	1250	595
19937	市区	新长铁路二变	10	200	89
19938	市区	10kV 百大 1#站 T1	10	800	134
19939	市区	10kV 百大 1#站 T2	10	800	217
19940	市区	大龙潭配变	10	400	0
19941	市区	大龙	10	400	70
19942	市区	收费站配变	10	200	123
19943	市区	界泾村	10	400	15
19944	市区	界泾村	10	400	0
19945	市区	陈家村	10	160	4
19946	市区	李巷十一	10	400	199
19947	市区	电灌站泵配变	10	400	227
19948	市区	天授大队配变	10	400	64
19949	市区	殷邹巷	10	200	0
19950	市区	蒋巷九配变	10	200	10
19951	市区	东巷二配变	10	400	113
19952	市区	桃园新村配变	10	400	84
19953	市区	后花园配变	10	200	12
19954	市区	叶巷六配变	10	400	122
19955	市区	远翔通信配变	10	200	54
19956	市区	徐家巷三配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19957	市区	南巷六	10	250	61
19958	市区	竞丰	10	400	110
19959	市区	华机配变	10	400	104
19960	市区	10kV 蓝城 3#站 T1	10	1000	400
19961	市区	10kV 蓝城 3#站 T4	10	1000	446
19962	市区	10kV 清水湾 1#站 T1	10	1250	620
19963	市区	10kV 清水湾 1#站 T2	10	1250	505
19964	市区	通鑫冷弯配变	10	400	54
19965	市区	章基闸泵变	10	160	76
19966	市区	陈家壹配变	10	400	273
19967	市区	青龙桥配变	10	200	34
19968	市区	贝前	10	200	0
19969	市区	马巷十	10	400	211
19970	市区	马巷	10	400	301
19971	市区	小学	10	200	0
19972	市区	五金厂七	10	400	29
19973	市区	10kV 胶南 6#箱变 T1	10	630	211
19974	市区	10kV 长宁 7#站 T2	10	1000	286
19975	市区	10kV 长宁 5#站 T4	10	1000	417
19976	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T1	10	800	313
19977	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T2	10	800	449
19978	市区	丁庄菜场配变	10	400	147
19979	市区	后张庄配变	10	400	161
19980	市区	上巷配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
19981	市区	胡中一变配变	10	400	249
19982	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T2	10	800	439
19983	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T2	10	800	411
19984	市区	华润配变	10	400	63
19985	市区	唐巷十五配变	10	200	124
19986	市区	老街中配变	10	200	57
19987	市区	费巷 1	10	200	109
19988	市区	东浜 1	10	200	5
19989	市区	长春头 1	10	200	83
19990	市区	许家三配变	10	400	107
19991	市区	界泾村 2#	10	400	258
19992	市区	天祥	10	400	81
19993	市区	陈巷居二配变	10	400	245
19994	市区	陈家岸配变	10	200	131
19995	市区	10kV 春来苑 1#箱变 T1	10	630	171
19996	市区	上薛配变	10	200	34
19997	市区	刘庄一配变	10	200	158
19998	市区	丁庄东配变	10	200	36
19999	市区	桥西六配变	10	200	62
20000	市区	锦绣装饰	10	200	0
20001	市区	前庄配变	10	200	99
20002	市区	南红旗配变	10	400	22
20003	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T1	10	800	533
20004	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T2	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20005	市区	10kV 文曲公寓 2#站 T1	10	800	213
20006	市区	单家坝	10	400	137
20007	市区	美丽家具配变	10	200	8
20008	市区	10kV 枫渡 3#箱变 T1	10	500	219
20009	市区	10kV 枫渡 2#箱变 T1	10	500	94
20010	市区	10kV 枫渡 1#箱变 T1	10	630	390
20011	市区	10kV 别墅 1#箱变 T1	10	630	336
20012	市区	10kV 别墅 4#箱变 T1	10	630	320
20013	市区	10kV 万佳福邸站 T1	10	800	63
20014	市区	10kV 万佳福邸站 T2	10	800	156
20015	市区	10kV 馨城 1#站 T4	10	1250	445
20016	市区	10kV 馨城 2#站 T2	10	1250	388
20017	市区	超大配变	10	200	2
20018	市区	10kV 天一城 1#站 T3	10	1250	372
20019	市区	10kV 天一城 2#站 T3	10	1250	331
20020	市区	镇北村	10	400	81
20021	市区	河猷村 1#	10	400	251
20022	市区	河猷村	10	200	80
20023	市区	东头村配变	10	400	146
20024	市区	印染厂一配变	10	400	0
20025	市区	10kV 金惠苑 8#站 T4	10	1000	446
20026	市区	10kV 金惠苑 7#站 T4	10	1000	412
20027	市区	10kV 金惠苑 6#站 T4	10	1000	174
20028	市区	西街北一变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20029	市区	10kV 盛巷站 T1	10	1250	510
20030	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T3	10	1000	403
20031	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T4	10	1250	294
20032	市区	10kV 林陆巷 1#站 T2	10	1250	671
20033	市区	10kV 恒源 1#箱变 T1	10	630	467
20034	市区	广陌配变	10	400	158
20035	市区	大墩头二配变	10	400	22
20036	市区	杨巷东福二配变	10	200	34
20037	市区	景盛路口	10	200	34
20038	市区	蒋大队	10	200	25
20039	市区	后长四房	10	200	0
20040	市区	西蒋巷 2	10	400	196
20041	市区	10kV 隆舜园 1#站 T2	10	800	417
20042	市区	10kV 隆舜园 2#站 T1	10	800	383
20043	市区	10kV 隆舜园 2#站 T2	10	800	359
20044	市区	10kV 隆舜园 3#站 T1	10	800	326
20045	市区	云芳里配变	10	400	81
20046	市区	陆南二配变	10	400	62
20047	市区	10kV 塘基 1#箱变 T1	10	630	249
20048	市区	10kV 刁庄 1#箱变 T1	10	630	287
20049	市区	飞跃花园配变	10	200	66
20050	市区	10kV 复地 2#站 T2	10	1000	304
20051	市区	10kV 复地 2#站 T1	10	1000	400
20052	市区	山南配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20053	市区	电力南配变	10	400	95
20054	市区	电力北配变	10	400	107
20055	市区	星火	10	200	43
20056	市区	魏巷二配变	10	200	66
20057	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T1	10	800	429
20058	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T2	10	800	407
20059	市区	10kV 绿地 3#站 T1	10	1000	359
20060	市区	10kV 陆缘站 T1	10	800	250
20061	市区	10kV 陆缘站 T2	10	800	252
20062	市区	黄泥居配变	10	400	91
20063	市区	内燃机	10	400	136
20064	市区	高田村配变	10	400	320
20065	市区	黄金坝二配变	10	400	56
20066	市区	齐古旦配变	10	200	31
20067	市区	10kV 隆舜园 1#站 T1	10	800	98
20068	市区	横河配变	10	400	158
20069	市区	莫家一配变	10	200	11
20070	市区	永安北路配变	10	400	0
20071	市区	东正南配变	10	400	206
20072	市区	阳光二配变	10	200	0
20073	市区	对桥巷加配变	10	200	0
20074	市区	藕上舍配变	10	200	101
20075	市区	华一	10	200	124
20076	市区	佳士利	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20077	市区	花园配变	10	200	58
20078	市区	溪南菜场配变	10	400	0
20079	市区	朱巷新村	10	200	2
20080	市区	西栅二配变	10	200	23
20081	市区	华场东配变	10	200	143
20082	市区	前杨配变	10	200	3
20083	市区	前拓泾配变	10	400	9
20084	市区	陆区镇东配变	10	400	113
20085	市区	风雷棚户配变	10	200	64
20086	市区	锡容电器配变	10	200	20
20087	市区	刘古居配变	10	400	229
20088	市区	芦前配变	10	400	111
20089	市区	菜场十配变	10	400	69
20090	市区	住基里配变	10	400	201
20091	市区	阡头泵甲配变	10	400	174
20092	市区	西浜三配变	10	200	0
20093	市区	许唐巷配变	10	200	48
20094	市区	北徐居配变	10	200	0
20095	市区	杭家旦居配变	10	400	54
20096	市区	丁巷九配变	10	400	207
20097	市区	陶蚌二配变	10	400	54
20098	市区	六房配变	10	200	18
20099	市区	彭湾里配变	10	200	42
20100	市区	小岸西配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20101	市区	市镇西六配变	10	200	0
20102	市区	桥南居	10	400	0
20103	市区	华子庄配变	10	200	75
20104	市区	角落配变	10	200	0
20105	市区	西村配变	10	200	43
20106	市区	东圩配变	10	200	0
20107	市区	街东四	10	400	126
20108	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T1	10	800	336
20109	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T2	10	800	382
20110	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T3	10	800	265
20111	市区	行政变	10	400	303
20112	市区	尖东配变	10	200	0
20113	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T2	10	1000	529
20114	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T1	10	1000	438
20115	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T2	10	1000	504
20116	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T1	10	1000	479
20117	市区	10kV 匹克 2#站 T1	10	800	263
20118	市区	10kV 匹克 2#站 T2	10	800	307
20119	市区	10kV 匹克 3#站 T1	10	800	339
20120	市区	10kV 匹克 3#站 T2	10	800	234
20121	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T2	10	800	540
20122	市区	10kV 百大 3#站 T1	10	800	0
20123	市区	10kV 百大 3#站 T2	10	800	132
20124	市区	10kV 加洲 3#站 T1	10	800	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20125	市区	10kV 广石 5#站 T1	10	1000	566
20126	市区	10kV 广石 5#站 T2	10	1000	509
20127	市区	10kV 加洲 3#站 T4	10	800	194
20128	市区	林村二配变	10	400	76
20129	市区	惠新涤纶配变	10	400	173
20130	市区	俞西巷三配变	10	400	0
20131	市区	下沿二配变	10	400	173
20132	市区	10kV 美林湖站 T1	10	1000	315
20133	市区	10kV 美林湖站 T2	10	1000	152
20134	市区	10kV 鸿运坊站 T1	10	800	244
20135	市区	10kV 鸿运坊站 T2	10	800	298
20136	市区	万马村配变	10	400	54
20137	市区	晟阳配变	10	400	64
20138	市区	打工楼二配变	10	400	171
20139	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T2	10	800	582
20140	市区	马盘居	10	400	108
20141	市区	沟犬里配变	10	400	303
20142	市区	万昌密封配变	10	400	132
20143	市区	10kV 寺头 19#站 T2	10	800	552
20144	市区	华意德	10	400	234
20145	市区	夹江五配变	10	400	116
20146	市区	10kV 高山花园箱变 T1	10	630	158
20147	市区	绒线厂配变	10	200	7
20148	市区	前巷配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20149	市区	后胡配变	10	400	165
20150	市区	林业村三配变	10	200	0
20151	市区	小塘岸配变	10	400	9
20152	市区	和尚岸配变	10	400	179
20153	市区	后巷中西配变	10	400	14
20154	市区	后巷中配变	10	400	179
20155	市区	钱姚路一	10	200	44
20156	市区	湖河配变	10	400	0
20157	市区	拾房村三配变	10	400	1
20158	市区	东郑配变	10	400	252
20159	市区	后于巷配变	10	400	36
20160	市区	刘庄二配变	10	400	169
20161	市区	西堰南配变	10	400	137
20162	市区	前一配变	10	400	119
20163	市区	陈家湾配变	10	400	125
20164	市区	10kV 顺驰 2#站 T1	10	1250	468
20165	市区	10kV 顺驰 2#站 T3	10	1250	536
20166	市区	大下冯三配变	10	400	154
20167	市区	民主桥东配变	10	400	107
20168	市区	茧行配变	10	400	123
20169	市区	人民中路配变	10	400	30
20170	市区	10kV 北洋湖 1#箱变 T1	10	630	229
20171	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T2	20	800	463
20172	市区	10kV 星火 2#箱变 T1	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20173	市区	张明桥小学配变	10	400	0
20174	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T2	10	800	415
20175	市区	10KV 橡树湾 4#站 T3	10	800	387
20176	市区	10KV 橡树湾 4#站 T1	10	800	310
20177	市区	10KV 橡树湾 4#站 T2	10	800	353
20178	市区	10KV 橡树湾 4#站 T4	10	800	358
20179	市区	10kV 北洋湖 7#箱变 T1	10	630	342
20180	市区	华波	10	400	169
20181	市区	10kV 文曲 9#箱变 T1	10	630	119
20182	市区	10kV 东育 4#箱变 T1	10	630	286
20183	市区	扬树配变	10	400	306
20184	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4	10	800	466
20185	市区	百兴回收配变	10	400	95
20186	市区	海杉林配变	10	400	82
20187	市区	10kV 新阳光 42#站 T1	10	800	357
20188	市区	隆达电力配变	10	400	0
20189	市区	和尚桥二配变	10	400	0
20190	市区	10KV 张镇桥 20#站 T1	10	800	432
20191	市区	10kV 张镇桥 20#站 T3	10	800	464
20192	市区	10kV 张镇桥 20#站 T4	10	800	472
20193	市区	10kV 张镇桥 20#站 T2	10	800	492
20194	市区	10kV 桃泉 4#箱变 T1	10	630	435
20195	市区	10kV 洋溪华庭站 T2	10	800	516
20196	市区	兄弟制衣有限公司	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20197	市区	10kV 新渎苑 4#站 T2	10	800	497
20198	市区	雨彤能源配变	10	400	320
20199	市区	方家浜配变	10	400	76
20200	市区	10kV 省锡 1#箱变 T1	10	400	278
20201	市区	菜场二配变	10	400	80
20202	市区	薛家场配变	10	400	54
20203	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T2	20	800	542
20204	市区	10kV 听悦华庭 3#站 T1	10	800	435
20205	市区	20kV 水韵园 6#站 T2	20	800	270
20206	市区	西秦巷三配变	10	400	0
20207	市区	勤建村配变	10	400	29
20208	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T1	10	800	555
20209	市区	10kV 堰新 12#站 T4	10	800	404
20210	市区	10kV 顺驰 1#站 T1	10	1250	482
20211	市区	10kV 顺驰 1#站 T3	10	1250	443
20212	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T3	10	800	473
20213	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T3	10	800	418
20214	市区	金巷泵	10	400	140
20215	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T4	10	800	390
20216	市区	10kV 桃泉 8#箱变 T1	10	630	158
20217	市区	10kV 学府上院 4#站 T2	10	800	388
20218	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T3	10	800	544
20219	市区	华洋玻璃配变	10	400	79
20220	市区	10kV 堰新 12#站 T2	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20221	市区	10kV 丁香 2#站 T1	10	800	380
20222	市区	10kV 丁香 2#站 T2	10	800	407
20223	市区	10kV 庙洛 5#箱变 T1	10	630	195
20224	市区	苏排泵二配变	10	400	164
20225	市区	锦光配变	10	400	133
20226	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T3	10	800	640
20227	市区	10kV 熙和雅园 2#站 T2	10	800	590
20228	市区	花园里	10	200	99
20229	市区	10kV 橡树湾 13#站 T4	10	800	180
20230	市区	坝头变	10	200	94
20231	市区	刘西三配变	10	400	88
20232	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T1	10	800	587
20233	市区	富杰机械配变	10	400	160
20234	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T2	10	800	470
20235	市区	正明配变	10	400	9
20236	市区	南头一配变	10	100	56
20237	市区	10kV 常春名邸 2#站 T2	10	800	611
20238	市区	10kV 丁香 3#站 T1	10	800	439
20239	市区	10kV 丁香 3#站 T3	10	800	428
20240	市区	10kV 丁香 3#站 T2	10	800	411
20241	市区	10kV 丁香 3#站 T4	10	800	468
20242	市区	10kV 西羲里 5#站 T2	10	800	458
20243	市区	10kV 嘉利 16#站 T1	10	800	397
20244	市区	10kV 嘉利 16#站 T2	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20245	市区	蒋巷十六配变	10	400	134
20246	市区	潘巷四配变	10	400	106
20247	市区	范家巷配变	10	400	240
20248	市区	五牧五配变	10	400	227
20249	市区	曙光村排配变	10	400	214
20250	市区	惠巷三配变	10	400	157
20251	市区	10kV 尹城 2#箱变 T1	10	630	274
20252	市区	10kV 丁香 4#站 T1	10	800	369
20253	市区	10kV 丁香 4#站 T3	10	800	439
20254	市区	10kV 丁香 4#站 T2	10	800	374
20255	市区	10kV 丁香 4#站 T4	10	800	383
20256	市区	10kV 富寓 1#箱变 T1	10	400	263
20257	市区	10kV 绿化 3#箱变 T1	10	400	149
20258	市区	蔡巷东二变	10	400	160
20259	市区	10kV 堰沃 3#站 T3	10	800	356
20260	市区	10kV 堰沃 3#站 T1	10	800	392
20261	市区	10kV 堰沃 3#站 T2	10	800	432
20262	市区	10kV 堰沃 3#站 T4	10	800	364
20263	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T4	10	800	640
20264	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T2	10	800	416
20265	市区	彩板配变	10	200	112
20266	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T4	10	800	294
20267	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T4	20	800	523
20268	市区	青云机械配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20269	市区	赵家旦四配变	10	400	142
20270	市区	20kV 港投 2#站 T1	20	800	404
20271	市区	20kV 港投 2#站 T2	20	800	387
20272	市区	太基配变	10	400	11
20273	市区	10kV 堰沃 4#站 T3	10	800	400
20274	市区	10kV 堰沃 4#站 T1	10	800	416
20275	市区	10kV 春光苑 7#站 T4	10	800	502
20276	市区	10kV 晨光和园 2#站 T1	10	800	408
20277	市区	毛家二	10	200	57
20278	市区	陆家庄三配变	10	400	250
20279	市区	10kV 顺通 1#箱变 T1	10	630	437
20280	市区	10kV 堰沃 4#站 T2	10	800	368
20281	市区	10kV 堰沃 4#站 T4	10	800	412
20282	市区	香花桥二配变	10	200	2
20283	市区	东顺苑 6#站 T2	10	800	435
20284	市区	10kV 橡树湾 5#站 T3	10	800	317
20285	市区	10kV 橡树湾 5#站 T1	10	800	242
20286	市区	10kV 橡树湾 5#站 T2	10	800	249
20287	市区	10kV 橡树湾 5#站 T4	10	800	352
20288	市区	10kV 橡树湾 6#站 T3	10	800	385
20289	市区	10kV 橡树湾 6#站 T1	10	800	404
20290	市区	10kV 橡树湾 6#站 T2	10	800	355
20291	市区	10kV 橡树湾 6#站 T4	10	800	358
20292	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T1	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20293	市区	玉珍巷泵三变	10	200	92
20294	市区	10kV 亚星 1#箱变 T1	10	630	337
20295	市区	10kV 熙和雅园 2#站 T1	10	800	606
20296	市区	刁庄桥二配变	10	200	130
20297	市区	10KV 海韵 2#站 T1	10	800	411
20298	市区	10KV 海韵 2#站 T3	10	800	393
20299	市区	10KV 海韵 2#站 T4	10	800	376
20300	市区	10KV 海韵 2#站 T2	10	800	299
20301	市区	金汇涂层配变	10	400	320
20302	市区	10kV 张镇桥 19#站 T1	10	800	487
20303	市区	10kV 张镇桥 19#站 T2	10	800	429
20304	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T1	10	800	390
20305	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T2	10	800	573
20306	市区	10kV 博桥 4#箱变 T1	10	630	396
20307	市区	匡桥配变	10	400	171
20308	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T4	10	800	432
20309	市区	石貳配变	10	400	315
20310	市区	小龙潭配变	10	400	0
20311	市区	10kV 仓渡 2#箱变 T1	10	630	21
20312	市区	10kV 广汇 3#站 T3	10	800	426
20313	市区	10kV 广汇 3#站 T1	10	800	273
20314	市区	10kV 广汇 3#站 T2	10	800	427
20315	市区	10kV 广汇 3#站 T4	10	800	486
20316	市区	10kV 广汇 2#站 T3	10	800	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20317	市区	10kV 广汇 2#站 T1	10	800	342
20318	市区	10kV 广汇 2#站 T2	10	800	372
20319	市区	10kV 广汇 2#站 T4	10	800	402
20320	市区	10kV 新洲七期 3#站 T4	10	800	600
20321	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T1	10	800	428
20322	市区	10kV 雍荣院 5#站 T3	10	800	313
20323	市区	10kV 洋溪华庭站 T4	10	800	531
20324	市区	10kV 桂语和风 3#站 T2	10	800	584
20325	市区	10kV 惠韵 6#站 T1	10	800	399
20326	市区	10kV 惠韵 6#站 T3	10	800	403
20327	市区	10kV 惠韵 6#站 T4	10	800	411
20328	市区	10kV 惠韵 6#站 T2	10	800	402
20329	市区	10kV 梅泾 1#站 T1	10	1000	537
20330	市区	10kV 梅泾 1#站 T2	10	1000	552
20331	市区	大普电子配变	10	400	269
20332	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T4	10	800	554
20333	市区	医院东三配变	10	400	169
20334	市区	范家庄居配变	10	400	0
20335	市区	小徐巷东配变	10	200	35
20336	市区	10kV 春光苑 8#站 T1	10	800	443
20337	市区	10kV 海韵 1#站 T1	10	800	366
20338	市区	10kV 海韵 1#站 T2	10	800	396
20339	市区	10kV 明桂雅庭 3#站 T1	10	800	634
20340	市区	10kV 东育 1#箱变 T1	10	630	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20341	市区	10kV 长馨 8#站 T2	10	800	472
20342	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T1	10	800	389
20343	市区	20kV 湖园 2#站 T1	20	800	452
20344	市区	20kV 湖园 2#站 T3	20	800	388
20345	市区	20kV 湖园 2#站 T4	20	800	436
20346	市区	20kV 湖园 2#站 T2	20	800	454
20347	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T1	10	800	415
20348	市区	刘潭贰一配变	10	400	137
20349	市区	勤建村委配变	10	400	46
20350	市区	10kV 堰新苑 12#站 T1	10	1000	533
20351	市区	10kV 堰新苑 12#站 T2	10	1000	538
20352	市区	10kV 东学 3#箱变 T1	10	630	25
20353	市区	10kV 玉龙 8#箱变 T1	10	630	256
20354	市区	交管二配变	10	400	134
20355	市区	10kV 桂语和风 4#站 T2	10	800	554
20356	市区	10kV 高渎 2#箱变 T1	10	630	34
20357	市区	20kV 湖园 3#站 T1	20	800	390
20358	市区	20kV 湖园 3#站 T2	20	800	384
20359	市区	20kV 湖园 4#站 T1	20	800	506
20360	市区	20kV 湖园 4#站 T3	20	800	457
20361	市区	20kV 湖园 4#站 T4	20	800	517
20362	市区	20kV 湖园 4#站 T2	20	800	451
20363	市区	移动三配变	10	400	130
20364	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4	10	800	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20365	市区	10KV 振染 9#箱变 T1	10	630	339
20366	市区	10kV 桃盛 9#站 T3	10	800	530
20367	市区	10kV 堰新苑 13#站 T1	10	1000	546
20368	市区	10kV 堰新苑 13#站 T2	10	1000	446
20369	市区	路灯十配变	10	400	256
20370	市区	东严叁配变	10	400	126
20371	市区	10kV 塘头 6#箱变 T1	10	630	169
20372	市区	10kV 堰新苑 14#站 T3	10	1000	534
20373	市区	10kV 堰新苑 14#站 T1	10	1000	512
20374	市区	10kV 堰新苑 14#站 T2	10	1000	527
20375	市区	10kV 堰新苑 14#站 T4	10	1000	574
20376	市区	10kV 堰新苑 15#站 T3	10	1000	577
20377	市区	10kV 堰新苑 15#站 T1	10	1000	591
20378	市区	10kV 堰新苑 15#站 T2	10	1000	536
20379	市区	10kV 堰新苑 15#站 T4	10	1000	551
20380	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T4	10	800	440
20381	市区	国人金贸	10	400	66
20382	市区	桃村配变	10	400	43
20383	市区	10kV 橡树湾 13#站 T3	10	800	382
20384	市区	10kV 云境华庭 3#站 T1	10	800	316
20385	市区	煤栈一配变	10	200	30
20386	市区	蓉委乙配变	10	200	0
20387	市区	10kV 柏翠春居 7#站 T1	10	800	383
20388	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T1	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20389	市区	蓉西队二配变	10	400	295
20390	市区	蓉西中片二配变	10	400	320
20391	市区	唐家尖二变	10	400	275
20392	市区	曙光四配变	10	400	203
20393	市区	塘郁配变	10	400	30
20394	市区	石中新村二配变	10	400	46
20395	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T3	10	800	465
20396	市区	魏家村二配变	10	400	18
20397	市区	华西配变	10	400	249
20398	市区	10kV 悦湖 8#站 T1	10	800	372
20399	市区	10kV 听悦华庭 2#站 T1	10	800	458
20400	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1	10	800	428
20401	市区	惠丰配变	10	400	65
20402	市区	齐家社配变	10	400	176
20403	市区	魏巷三配变	10	400	73
20404	市区	制衣厂泵配变	10	200	140
20405	市区	10kV 凯水 1#箱变 T1	10	400	257
20406	市区	10kV 阳山 1#箱变 T1	10	630	205
20407	市区	10kV 端桥 7#箱变 T1	10	630	410
20408	市区	范巷配变	10	400	221
20409	市区	季家湾一配变	10	200	100
20410	市区	10kV 悦湖 6#站 T2	10	800	382
20411	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T2	10	800	450
20412	市区	10kV 玉龙 10#箱变 T1	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20413	市区	马路上二配变	10	400	0
20414	市区	阳山化工厂配变	10	200	132
20415	市区	盛店街配变	10	400	117
20416	市区	西坝二配变	10	200	12
20417	市区	10kV 青城苑 5#站 T1	10	1000	503
20418	市区	10kV 青城苑 5#站 T2	10	1000	492
20419	市区	龙享居配变	10	400	133
20420	市区	陈家湾林配变	10	400	49
20421	市区	黄圩岸配变	10	400	0
20422	市区	农民园	10	400	0
20423	市区	三电三变	10	400	131
20424	市区	特标二变	10	200	0
20425	市区	10kV 陆区苑 1#站 T3	10	800	208
20426	市区	10kV 陆区苑 1#站 T1	10	800	251
20427	市区	10kV 融域 1#站 T1	10	800	272
20428	市区	10kV 融域 1#站 T2	10	800	180
20429	市区	10kV 陆区苑 1#站 T2	10	800	330
20430	市区	太平庵配变	10	200	20
20431	市区	南汀双配变	10	200	0
20432	市区	10kV 绿地 4#站 T3	10	1250	348
20433	市区	10kV 绿地 4#站 T1	10	1250	443
20434	市区	10kV 绿地 4#站 T2	10	1250	423
20435	市区	保杨配变	10	400	23
20436	市区	塘桥配变	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20437	市区	钱东南配变	10	200	60
20438	市区	铝厂三配变	10	400	37
20439	市区	后背配变	10	200	4
20440	市区	漕北配变	10	200	31
20441	市区	东环蓉配变	10	400	47
20442	市区	南横配变	10	400	116
20443	市区	管家湾二配变	10	200	73
20444	市区	后村新配变	10	400	171
20445	市区	振达居配变	10	400	165
20446	市区	太平庵二配变	10	200	117
20447	市区	赵家二配变	10	200	96
20448	市区	10kV 嘉利 3#箱变 T1	10	630	261
20449	市区	冷冻	10	400	94
20450	市区	海威农业配变	10	400	245
20451	市区	10kV 嘉利 4#箱变 T1	10	630	284
20452	市区	10kV 嘉利 5#箱变 T1	10	630	225
20453	市区	10kV 嘉利 6#箱变 T1	10	630	292
20454	市区	10kV 匹克 4#站 T1	10	800	248
20455	市区	10kV 匹克 4#站 T2	10	800	84
20456	市区	10kV 匹克 5#站 T1	10	800	204
20457	市区	10kV 匹克 5#站 T2	10	800	116
20458	市区	新村二六配变	10	200	48
20459	市区	10kV 美林湖 2#站 T2	10	800	256
20460	市区	10kV 美林湖 2#站 T1	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20461	市区	10kV 美林湖 3#站 T1	10	800	349
20462	市区	10kV 美林湖 3#站 T2	10	800	343
20463	市区	鱼池西配变	10	200	137
20464	市区	万里村委配变	10	200	65
20465	市区	林果配变	10	200	103
20466	市区	西街五配变	10	400	115
20467	市区	蒋巷五配变	10	200	124
20468	市区	戚巷配变	10	400	292
20469	市区	冬青村丁配变	10	400	85
20470	市区	谢家二配变	10	200	12
20471	市区	南方二配变	10	400	0
20472	市区	刘村配变	10	250	0
20473	市区	南季家配变	10	200	0
20474	市区	医院七配变	10	200	78
20475	市区	广场二配变	10	200	44
20476	市区	沈叁配变	10	200	15
20477	市区	10kV 堰新苑 2#站 T1	10	800	288
20478	市区	10kV 堰新苑 2#站 T2	10	800	500
20479	市区	20kV 张镇桥 5#站 T1	20	800	347
20480	市区	20kV 张镇桥 6#站 T1	20	630	279
20481	市区	20kV 张镇桥 7#站 T1	20	630	205
20482	市区	20kV 张镇桥 8#站 T1	20	800	278
20483	市区	戴壹配变	10	200	57
20484	市区	西后李配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20485	市区	沈家西配变	10	400	102
20486	市区	中李庄配变	10	400	191
20487	市区	邵巷菜场配变	10	400	171
20488	市区	姑里社区配变	10	400	182
20489	市区	邵巷桥配变	10	400	296
20490	市区	20kV 橙园 1#站 T1	20	800	256
20491	市区	沈貳配变	10	400	0
20492	市区	周家配变	10	200	143
20493	市区	10kV 清水湾 2#站 T2	10	1250	599
20494	市区	20kV 橙园 1#站 T2	20	800	302
20495	市区	20kV 橙园 2#站 T1	20	1000	427
20496	市区	20kV 橙园 2#站 T2	20	800	240
20497	市区	红卫居配变	10	200	108
20498	市区	陈巷居配变	10	400	97
20499	市区	10kV 清水湾 2#站 T5	10	800	108
20500	市区	10kV 清水湾 2#站 T3	10	1250	598
20501	市区	孙头居配变	10	200	75
20502	市区	马巷居配变	10	400	41
20503	市区	新中	10	400	128
20504	市区	街里居配变	10	200	66
20505	市区	渡水闸	10	200	49
20506	市区	东村一变	10	400	34
20507	市区	沈巷居	10	200	74
20508	市区	石中新村配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20509	市区	中巷	10	200	57
20510	市区	尚书湾配变	10	200	21
20511	市区	寄巷 1	10	400	104
20512	市区	贾巷居配变	10	400	188
20513	市区	老石街配变	10	200	27
20514	市区	兴才配变	10	200	40
20515	市区	石新蟆配变	10	200	67
20516	市区	刘貳配变	10	200	160
20517	市区	季巷配变	10	200	38
20518	市区	机壹配变	10	400	144
20519	市区	钱东福配变	10	200	43
20520	市区	杨巷东福配变	10	400	17
20521	市区	河东福配变	10	400	79
20522	市区	周巷新配变	10	200	77
20523	市区	殷士桥配变	10	200	125
20524	市区	横降二配变	10	400	0
20525	市区	王泥岗配变	10	200	23
20526	市区	10kV 春光苑 2#站 T2	10	1000	434
20527	市区	10kV 春光苑 2#站 T1	10	1000	530
20528	市区	10kV 春光苑 2#站 T3	10	1000	258
20529	市区	杭家村配变	10	400	134
20530	市区	北塘配变	10	200	72
20531	市区	宪芝巷配变	10	400	161
20532	市区	10kV 嘉寓 1#站 T1	10	1000	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20533	市区	10kV 嘉寓 1#站 T2	10	1000	372
20534	市区	10kV 嘉寓 2#站 T1	10	800	303
20535	市区	10kV 嘉寓 2#站 T2	10	800	257
20536	市区	蓉西三队配变	10	200	60
20537	市区	蓉湖小南坝	10	400	39
20538	市区	蓉南村委配变	10	400	59
20539	市区	新区四	10	400	105
20540	市区	北街	10	200	52
20541	市区	东吴巷	10	200	29
20542	市区	玉东村委配变	10	400	40
20543	市区	紧固件厂	10	400	286
20544	市区	南水渠	10	400	217
20545	市区	水渠	10	200	11
20546	市区	南水渠芙巷	10	400	198
20547	市区	藕塘徐巷	10	200	1
20548	市区	南水渠浜顶	10	400	233
20549	市区	小冯巷	10	400	146
20550	市区	漳树巷	10	400	107
20551	市区	市镇北街配变	10	400	222
20552	市区	镇北	10	400	106
20553	市区	前于巷一配变	10	400	98
20554	市区	隧道配变	10	200	75
20555	市区	蓉中村四配变	10	400	169
20556	市区	许家二配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20557	市区	叶家墩配变	10	200	90
20558	市区	许家村配变	10	200	7
20559	市区	维维制锁配变	10	400	24
20560	市区	自来水厂八配变	10	200	160
20561	市区	郭庄二泵配变	10	400	164
20562	市区	民主蒋巷配变	10	400	73
20563	市区	范巷五配变	10	400	276
20564	市区	市镇一零六配变	10	250	138
20565	市区	西漳村	10	400	31
20566	市区	三八圩	10	400	168
20567	市区	朱巷三配变	10	400	78
20568	市区	井亭小区配变	10	400	219
20569	市区	西田舍配变	10	400	251
20570	市区	南农场配变	10	400	162
20571	市区	10kV 安阳花园站 T1	10	800	360
20572	市区	农机厂三配变	10	200	0
20573	市区	尹城西配变	10	200	159
20574	市区	庙前变	10	200	64
20575	市区	市镇变泵配变	10	315	15
20576	市区	吴湾里二配变	10	400	205
20577	市区	洛社初中配变	10	400	159
20578	市区	蓉南东降配变	10	400	86
20579	市区	龙坊岸泵配变	10	400	177
20580	市区	朱村配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20581	市区	林业大阳山配变	10	400	208
20582	市区	庙排居配变	10	200	0
20583	市区	西石配变	10	400	155
20584	市区	农服公司一配变	10	400	253
20585	市区	老街五配变	10	200	35
20586	市区	南对二配变	10	400	254
20587	市区	市镇二六配变	10	400	57
20588	市区	西王巷配变	10	400	0
20589	市区	蓉中配变	10	200	54
20590	市区	蓉南村配变	10	400	255
20591	市区	排涝站四配变	10	400	0
20592	市区	孟家墩配变	10	400	227
20593	市区	养殖厂三配变	10	200	17
20594	市区	天虹环保	10	400	224
20595	市区	西漳八配变	10	400	38
20596	市区	林业二配变	10	200	53
20597	市区	陆中二配变	10	200	126
20598	市区	高降头配变	10	400	75
20599	市区	坝头二配变	10	400	0
20600	市区	凉巷上配变	10	400	160
20601	市区	季家里配变	10	400	145
20602	市区	东北村配变	10	200	0
20603	市区	万新村配变	10	400	123
20604	市区	朝南巷配变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20605	市区	小园里三	10	200	24
20606	市区	庙塘桥配变	10	400	0
20607	市区	殷巷五配变	10	200	24
20608	市区	庙塘村委配变	10	200	38
20609	市区	庙塘排配变	10	400	190
20610	市区	西山五配变	10	200	156
20611	市区	盛巷站泵	10	400	123
20612	市区	刘渎桥配变	10	400	320
20613	市区	周巷一九配变	10	400	107
20614	市区	朱巷八配变	10	400	22
20615	市区	西漳七配变	10	400	0
20616	市区	舜一配变	10	250	200
20617	市区	安前配变	10	400	267
20618	市区	东家井配变	10	200	0
20619	市区	马区村配变	10	400	124
20620	市区	10kV 盛岸三期 1#站 T1	10	1250	421
20621	市区	西王巷二配变	10	400	47
20622	市区	南洋猪场配变	10	200	94
20623	市区	服农配变	10	400	123
20624	市区	鹅子岸二配变	10	200	81
20625	市区	锡西南配变	10	200	76
20626	市区	小园里一变	10	200	146
20627	市区	鸿祥电站配变	10	400	146
20628	市区	徐东二配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20629	市区	前徐家旦配变	10	200	113
20630	市区	徐西二配变	10	400	284
20631	市区	东沿配变	10	200	13
20632	市区	周司里配变	10	200	64
20633	市区	翁家桥配变	10	400	108
20634	市区	田舍里二配变	10	200	54
20635	市区	海天船舶配变	10	400	320
20636	市区	南西漳孙家	10	400	204
20637	市区	东街	10	400	97
20638	市区	西漳新村 1	10	400	165
20639	市区	官下配变	10	400	0
20640	市区	王巷里配变	10	400	191
20641	市区	水厂房配变	10	400	169
20642	市区	通用六配变	10	400	83
20643	市区	东南头配变	10	400	0
20644	市区	通用七配变	10	400	0
20645	市区	10kV 翠竹园站 T1	10	1250	504
20646	市区	周巷十九配变	10	400	0
20647	市区	稍塘桥北配变	10	400	124
20648	市区	章巷七配变	10	400	251
20649	市区	北工二配变	10	400	0
20650	市区	新南四配变	10	400	0
20651	市区	姚姑桥东配变	10	400	249
20652	市区	高冯巷配变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20653	市区	寺前配变	10	160	28
20654	市区	坞家坝配变	10	200	129
20655	市区	韩村一配变	10	400	290
20656	市区	章巷排泵配变	20	200	127
20657	市区	叶家坝	10	200	159
20658	市区	高家旦二配变	10	50	36
20659	市区	装饰材料厂	10	200	96
20660	市区	排洪配变	10	400	258
20661	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T1	10	1250	458
20662	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T1	10	1250	19
20663	市区	10kV 隆泉园 2#站 T1	10	1000	136
20664	市区	10kV 隆泉园 1#站 T2	10	1000	403
20665	市区	前沈巷配变	10	200	55
20666	市区	惠山大队配变	10	200	110
20667	市区	减震机厂配变	10	400	288
20668	市区	龚巷三配变	10	400	266
20669	市区	后肆配变	10	400	319
20670	市区	裕旺路灯配变	10	100	27
20671	市区	下旺南配变	10	400	148
20672	市区	小村配变	10	400	0
20673	市区	设备厂二配变	10	400	167
20674	市区	照明厂配变	10	400	67
20675	市区	蓉联十队配变	10	400	15
20676	市区	湾里七配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20677	市区	溪家村配变	10	200	97
20678	市区	10kV 盛巷站 T3	10	1250	469
20679	市区	市镇西	10	400	320
20680	市区	俞西巷配变	10	400	68
20681	市区	东店二配变	10	200	58
20682	市区	青上桥配变	10	160	54
20683	市区	陈村配变	10	200	0
20684	市区	高田二变	10	400	185
20685	市区	时巷	10	400	222
20686	市区	净水设备厂配变	10	200	142
20687	市区	邓巷配变	10	200	52
20688	市区	电力仪表配变	10	400	26
20689	市区	张贵桥村配变	10	200	0
20690	市区	高田配变	10	400	320
20691	市区	贾巷配变	10	200	160
20692	市区	渔业	10	200	82
20693	市区	周古弄	10	400	46
20694	市区	浦巷排涝站配变	10	315	51
20695	市区	湾里十一配变	10	400	240
20696	市区	唐家村二配变	10	400	6
20697	市区	刘古桥配变	10	200	143
20698	市区	芦朱巷配变	10	400	0
20699	市区	东环路二	10	400	0
20700	市区	王家村二配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20701	市区	冯家村配变	10	200	40
20702	市区	徐家村配变	10	400	41
20703	市区	盛店配变	10	200	0
20704	市区	新村变二配变	10	400	215
20705	市区	惠山西漳配变	10	400	59
20706	市区	市镇菜场三配变	10	400	72
20707	市区	毛家桥二配变	10	400	54
20708	市区	南横街二配变	10	400	44
20709	市区	横街徐巷配变	10	250	12
20710	市区	立新四配变	10	250	7
20711	市区	尤家旦新区配变	10	400	39
20712	市区	张镇桥南配变	10	200	41
20713	市区	尤街配变	10	200	0
20714	市区	尤家旦小元配变	10	400	135
20715	市区	朱家弄三配变	10	200	116
20716	市区	自来水厂配变	10	250	100
20717	市区	民丰秦巷配变	10	400	114
20718	市区	曲轮厂配变	10	400	109
20719	市区	齿轮厂二配变	10	400	219
20720	市区	运河路灯	10	200	159
20721	市区	冷渡桥	10	250	0
20722	市区	北街多服公司	10	400	129
20723	市区	三电四变	10	400	24
20724	市区	三电一变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20725	市区	藕苑村	10	400	0
20726	市区	渔业村二变	10	400	142
20727	市区	市镇五十八变	10	400	166
20728	市区	周家岭	10	400	146
20729	市区	石驳岸配变	10	400	132
20730	市区	联芋排泵配变	10	400	182
20731	市区	长巷村配变	10	200	53
20732	市区	王家村四配变	10	200	124
20733	市区	蓉湖村配变	10	200	29
20734	市区	吴巷十二配变	10	400	160
20735	市区	张巷二十配变	10	200	93
20736	市区	秦家漕配变	10	400	96
20737	市区	毛绒厂配变	10	400	0
20738	市区	苏嘉经贸配变	10	400	48
20739	市区	水厂十配变	10	100	80
20740	市区	西漳 1	10	400	9
20741	市区	西漳 2	10	400	0
20742	市区	南达衬套配变	10	400	235
20743	市区	周巷十一配变	10	400	158
20744	市区	新开路口配变	10	100	0
20745	市区	新开路灯配变	10	200	38
20746	市区	新开河四配变	10	400	298
20747	市区	新开河村配变	10	400	0
20748	市区	新塘东配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20749	市区	谢巷新配变	10	400	0
20750	市区	新范配变	10	400	219
20751	市区	新长铁路配变	10	200	114
20752	市区	苏巷八配变	10	400	103
20753	市区	海骏液压配变	10	200	160
20754	市区	北横河配变	10	200	98
20755	市区	楼下六配变	10	200	0
20756	市区	塑料厂九配变	10	200	19
20757	市区	拾房村五配变	10	200	100
20758	市区	拾房村二配变	10	400	273
20759	市区	西漳 3	10	400	71
20760	市区	西漳 4	10	400	0
20761	市区	徐巷九配变	10	400	127
20762	市区	缪巷配变	10	400	108
20763	市区	水渠里配变	10	400	0
20764	市区	岸里泵	10	315	88
20765	市区	南西漳排	10	400	0
20766	市区	南西漳木排	10	400	0
20767	市区	毛家	10	200	0
20768	市区	朱巷十	10	200	140
20769	市区	许巷配变	10	200	103
20770	市区	张泾河泵配变	10	400	0
20771	市区	可达配变	10	400	218
20772	市区	老街二配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20773	市区	直街配变	10	400	90
20774	市区	公用六配变	10	400	155
20775	市区	新开河二配变	10	200	160
20776	市区	农场排涝配变	10	400	287
20777	市区	苏巷四配变	10	200	91
20778	市区	苏巷三配变	10	400	155
20779	市区	黄泥泾配变	10	200	106
20780	市区	缪巷三配变	10	400	88
20781	市区	钢管厂配变	10	400	2
20782	市区	机械厂配变	10	400	92
20783	市区	市镇五十五配变	10	400	26
20784	市区	西巷配变	10	400	158
20785	市区	赵家旦二配变	10	400	0
20786	市区	供销社配变	10	400	150
20787	市区	陶蚌配变	10	400	68
20788	市区	寄巷	10	200	118
20789	市区	寄庄里	10	200	10
20790	市区	铁路村配变	10	400	0
20791	市区	容中村委配变	10	400	0
20792	市区	蓉东村配变	10	400	11
20793	市区	朱家二配变	10	200	58
20794	市区	冯家配变	10	200	93
20795	市区	王巷十二配变	10	400	152
20796	市区	吴后配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20797	市区	盛峰村委配变	10	400	129
20798	市区	佳宝配变	10	400	156
20799	市区	盛店桥二配变	10	400	3
20800	市区	沈巷泵配变	10	200	40
20801	市区	恒三配变	10	200	0
20802	市区	10kV 路灯专用箱变 T1	10	200	34
20803	市区	塘泗桥	10	400	92
20804	市区	农机厂七	10	400	106
20805	市区	南巷新村二配变	10	400	46
20806	市区	供电所七配变	10	400	129
20807	市区	三电五配变	10	400	123
20808	市区	钢丝厂配变	10	200	108
20809	市区	元件厂配变	10	200	108
20810	市区	铁路村委配变	10	400	136
20811	市区	张巷八配变	10	400	24
20812	市区	10kV 天润北区站 T1	10	800	292
20813	市区	火车站配变	10	200	136
20814	市区	陆巷五配变	10	400	72
20815	市区	小陆巷配变	10	400	62
20816	市区	红军三二配变	10	400	34
20817	市区	许西配变	10	400	29
20818	市区	水产二场配变	10	200	160
20819	市区	新丰配变	10	400	79
20820	市区	模具厂三配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20821	市区	丁家村配变	10	200	103
20822	市区	市镇七四	10	400	310
20823	市区	市镇三电	10	400	158
20824	市区	阳山市镇北配变	10	160	13
20825	市区	盛店桥配变	10	400	0
20826	市区	国庆泵配变	10	400	205
20827	市区	周巷十五配变	10	400	128
20828	市区	后强新区配变	10	200	60
20829	市区	下向配变	10	400	184
20830	市区	张巷新区配变	10	400	173
20831	市区	浜排配变	10	400	319
20832	市区	雅西村配变	10	400	251
20833	市区	盛店村三配变	10	400	183
20834	市区	华丽达配变	10	400	72
20835	市区	胜丰村委二配变	10	400	0
20836	市区	市镇四五变	10	400	2
20837	市区	新街十一	10	400	168
20838	市区	邵巷泵	10	400	0
20839	市区	行星三变	10	400	111
20840	市区	浒泗桥配变	10	400	59
20841	市区	褚巷配变	10	400	0
20842	市区	杨巷五配变	10	200	127
20843	市区	新华三配变	10	200	52
20844	市区	新华机械配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20845	市区	唐西配变	10	200	97
20846	市区	大树下三配变	10	400	60
20847	市区	余丰化工配变	10	400	0
20848	市区	建成配变	10	400	122
20849	市区	稍塘村委配变	10	400	31
20850	市区	邮电局七配变	10	200	45
20851	市区	丁巷四配变	10	200	94
20852	市区	林业大队配变	10	400	0
20853	市区	阳山村委二配变	10	400	0
20854	市区	阳庄泵配变	10	315	56
20855	市区	中街配变	10	200	27
20856	市区	管家旦配变	10	200	18
20857	市区	东塘桥配变	10	200	0
20858	市区	新兴东路配变	10	250	2
20859	市区	肖家桥二配变	10	200	126
20860	市区	新区路配变	10	400	0
20861	市区	盛店村二配变	10	400	0
20862	市区	山峰配变	10	400	73
20863	市区	村委八配变	10	400	0
20864	市区	蔡西三配变	10	200	32
20865	市区	金龙泵配变	10	400	157
20866	市区	蓉丰排涝配变	10	400	117
20867	市区	蓉丰五金配变	10	400	209
20868	市区	塑料厂八配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20869	市区	新丰里配变	10	400	90
20870	市区	徐巷十三配变	10	400	176
20871	市区	林业	10	400	99
20872	市区	八宝泵配变	10	200	14
20873	市区	江区配变	10	200	107
20874	市区	张巷村	10	400	290
20875	市区	砖场一配变	10	400	20
20876	市区	大花岸二配变	10	400	139
20877	市区	大龙岸配变	10	400	39
20878	市区	大陆岸头配变	10	400	75
20879	市区	佳毅配变	10	200	7
20880	市区	桃溪桥配变	10	200	0
20881	市区	蔡巷三配变	10	400	107
20882	市区	稍村委配变	10	400	39
20883	市区	莫家村配变	10	200	85
20884	市区	铝厂配变	10	400	5
20885	市区	东降一配变	10	315	51
20886	市区	沟南配变	10	400	121
20887	市区	大洛头村配变	10	200	44
20888	市区	中心二配变	10	400	28
20889	市区	姚家桥村配变	10	315	230
20890	市区	贾山桥配变	10	160	76
20891	市区	黄泥坝配变	10	400	29
20892	市区	黄泥坝三配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20893	市区	浜口排泵配变	10	400	181
20894	市区	成套厂配变	10	400	217
20895	市区	螺栓配变	10	200	0
20896	市区	张家响配变	10	200	0
20897	市区	李巷十二	10	400	70
20898	市区	蒲塘	10	400	11
20899	市区	金家桥配变	10	200	143
20900	市区	中街新村配变	10	400	199
20901	市区	虎降头配变	10	400	33
20902	市区	中街二配变	10	400	0
20903	市区	威武村唐家村配变	10	200	46
20904	市区	10kV 胶南 1#箱变 T1	10	630	375
20905	市区	10kV 胶南 2#箱变 T1	10	630	287
20906	市区	10kV 胶南 3#箱变 T1	10	630	367
20907	市区	10kV 胶南 4#箱变 T1	10	630	314
20908	市区	10kV 胶南 5#箱变 T1	10	630	388
20909	市区	龙潮浜配变	10	315	47
20910	市区	龙浜变	10	400	0
20911	市区	先锋排涝配变	10	400	120
20912	市区	老公岸配变	10	200	135
20913	市区	顾陈巷配变	10	200	160
20914	市区	胡家渡西闸配变	10	315	227
20915	市区	10kV 胶南 7#箱变 T1	10	630	201
20916	市区	10kV 胶南 8#箱变 T1	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20917	市区	10kV 胶南 9#箱变 T1	10	630	268
20918	市区	10kV 胶南 10#箱变 T1	10	630	289
20919	市区	双庙五牧配变	10	400	0
20920	市区	五牧二配变	10	400	4
20921	市区	夹江二配变	10	400	109
20922	市区	西栅四配变	10	400	171
20923	市区	东张配变	10	200	12
20924	市区	10kV 新惠花园 3#站 T1	10	1000	382
20925	市区	10kV 新惠花园 2#站 T1	10	1000	383
20926	市区	绿化陆巷配变	10	400	49
20927	市区	西栅配变	10	400	49
20928	市区	邵巷六配变	10	400	289
20929	市区	胡家渡配变	10	250	162
20930	市区	杨墅园配变	10	315	154
20931	市区	胡中南配变	10	250	168
20932	市区	南漕头二配变	10	200	108
20933	市区	南方三配变	10	400	158
20934	市区	庄家	10	400	46
20935	市区	教仪厂	10	400	258
20936	市区	西斗垛配变	10	400	0
20937	市区	陆区村委配变	10	200	92
20938	市区	工业公司配变	10	400	109
20939	市区	乡镇府配变	10	400	0
20940	市区	施家村二配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20941	市区	党校七配变	10	400	1
20942	市区	施家岸配变	10	400	127
20943	市区	花园村丙配变	10	400	0
20944	市区	石新排泵配变	10	400	296
20945	市区	陈巷十八配变	10	200	0
20946	市区	衬胶二配变	10	400	0
20947	市区	达基服装配变	10	200	0
20948	市区	衬胶四配变	10	400	0
20949	市区	衬胶五配变	10	400	0
20950	市区	通用四配变	10	400	294
20951	市区	万新村委配变	10	400	320
20952	市区	异型材料配变	10	400	98
20953	市区	鹅子岸配变	10	400	127
20954	市区	鑫丰压铸配变	10	400	37
20955	市区	农机站配变	10	400	0
20956	市区	冬青村五配变	10	400	64
20957	市区	冬青村四配变	10	400	0
20958	市区	灵光机件配变	10	200	0
20959	市区	甘田上配变	10	400	0
20960	市区	丁家旦配变	10	400	152
20961	市区	谢巷七配变	10	200	66
20962	市区	谢洪桥配变	10	400	109
20963	市区	绿化印染配变	10	400	223
20964	市区	镀膜厂二配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20965	市区	田舍三配变	10	400	106
20966	市区	田舍里三配变	10	400	214
20967	市区	王家庄配变	10	400	147
20968	市区	布厂八配变	10	400	238
20969	市区	圪头上配变	10	400	202
20970	市区	藕塘中学	10	400	161
20971	市区	冯巷十配变	10	315	85
20972	市区	绿化冯巷配变	10	200	0
20973	市区	让巷配变	10	250	82
20974	市区	梅巷配变	10	400	131
20975	市区	下底岸配变	10	400	176
20976	市区	10kV 金惠 3#站 T4	10	1000	491
20977	市区	10kV 金惠 5#站 T4	10	1250	447
20978	市区	宋家坝配变	10	200	70
20979	市区	容器厂配变	10	400	94
20980	市区	后场配变	10	400	136
20981	市区	岸田里配变	10	400	216
20982	市区	双庙五配变	10	400	86
20983	市区	10kV 新惠花园 1#站 T1	10	1000	276
20984	市区	孙巷七配变	10	200	27
20985	市区	胜利桥配变	10	200	39
20986	市区	桃源福利厂配变	10	400	165
20987	市区	野百亩泵配变	10	400	4
20988	市区	唐古桥二配变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
20989	市区	实业公司配变	10	400	320
20990	市区	模范桥配变	10	200	47
20991	市区	路灯园区配变	10	200	160
20992	市区	梅泾排涝站配变	10	200	35
20993	市区	10kV 胶南 11#箱变 T1	10	630	386
20994	市区	10kV 胶南 12#箱变 T1	10	630	240
20995	市区	下梅配变	10	200	74
20996	市区	双壹配变	10	400	31
20997	市区	藕塘政新	10	400	215
20998	市区	惠山法院二配变	10	200	52
20999	市区	新民村一变	10	400	77
21000	市区	和缘纺织配变	10	200	0
21001	市区	刘家宕配变	10	200	95
21002	市区	污水泵站配变	10	200	44
21003	市区	诺亚电器配变	10	200	0
21004	市区	仁西配变	10	400	77
21005	市区	农贸市场	10	400	0
21006	市区	蓉九队配变	10	400	187
21007	市区	华星开关配变	10	400	9
21008	市区	净化空调配变	10	200	109
21009	市区	丰明干燥配变	10	200	11
21010	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T2	10	800	536
21011	市区	10kV 亿丰 7#站 T4	10	800	470
21012	市区	10kV 翔纺 3#箱变 T1	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21013	市区	10kV 春满园 2#站 T1	10	800	127
21014	市区	10kV 春满园 2#站 T2	10	800	446
21015	市区	10kV 春满园 2#站 T3	10	800	432
21016	市区	10kV 绿地 1#站 T2	10	1250	213
21017	市区	10kV 新街安置站 T1	10	800	345
21018	市区	10kV 新街安置站 T2	10	800	402
21019	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T2	10	800	512
21020	市区	大万巷三配变	10	400	104
21021	市区	堰绵二配变	10	400	64
21022	市区	10kV 新街安置站 T3	10	800	426
21023	市区	锡宜高速配变	10	200	117
21024	市区	洛藕路配变	10	200	113
21025	市区	10kV 蓝城 1#站 T1	10	1000	336
21026	市区	10kV 蓝城 1#站 T3	10	1000	428
21027	市区	10kV 蓝城 2#站 T1	10	1000	73
21028	市区	10kV 蓝城 2#站 T4	10	1000	147
21029	市区	龙潭湾配变	10	400	20
21030	市区	10kV 雍荣院 4#站 T1	10	630	306
21031	市区	10kV 勤新苑 5#站 T1	10	800	510
21032	市区	10kV 寺头 21#站 T1	10	800	507
21033	市区	南蒋巷二配变	10	400	293
21034	市区	10kV 橡树湾 13#站 T1	10	800	353
21035	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T1	10	800	467
21036	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T1	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21037	市区	自来水厂五配变	10	400	48
21038	市区	塘西村西三配变	10	400	0
21039	市区	10kV 上源名筑 1#站 T2	10	800	614
21040	市区	10kV 悦水园 7#站 T1	10	800	257
21041	市区	10kV 悦水园 7#站 T2	10	800	333
21042	市区	10kV 悦水园 8#站 T1	10	800	339
21043	市区	10kV 悦水园 8#站 T2	10	800	330
21044	市区	10kV 桃泉 17#箱变 T1	10	630	273
21045	市区	10kV 晴山 1#箱变 T1	10	630	282
21046	市区	10kV 勤新苑 5#站 T2	10	800	461
21047	市区	20kV 雅锦园 6#站 T1	20	800	598
21048	市区	小桥头配变	10	400	2
21049	市区	东顺苑 7#站 T3	10	800	480
21050	市区	民主新村配变	10	400	211
21051	市区	10kV 太平洋 11#站 T2	10	800	377
21052	市区	尚丰金属配变	10	400	93
21053	市区	10kV 新阳光 38#站 T2	10	800	362
21054	市区	镇北壹配变	10	400	257
21055	市区	10kV 林业 1#箱变 T1	10	400	217
21056	市区	海新色织配变	10	400	79
21057	市区	庄稼一配变	10	400	137
21058	市区	10kV 太平洋 7#站 T1	10	800	334
21059	市区	10kV 太平洋 7#站 T3	10	800	307
21060	市区	10kV 太平洋 7#站 T4	10	800	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21061	市区	10kV 太平洋 7#站 T2	10	800	411
21062	市区	10kV 太平洋 6#站 T1	10	800	391
21063	市区	10kV 太平洋 6#站 T2	10	800	388
21064	市区	小巷里配变	10	400	123
21065	市区	10kV 太平洋 10#站 T2	10	800	436
21066	市区	10kV 振染 12#箱变 T1	10	630	181
21067	市区	葑西配变	10	400	145
21068	市区	周巷乙配变	10	400	49
21069	市区	10kV 中兴 4#箱变 T1	10	630	165
21070	市区	育钱配变	10	400	94
21071	市区	10kV 船帆 5#箱变 T1	10	630	196
21072	市区	10kV 金玥湾 4#站 T1	10	800	387
21073	市区	10kV 太平洋 8#站 T1	10	800	81
21074	市区	10kV 太平洋 8#站 T2	10	800	244
21075	市区	金星农配变	10	400	165
21076	市区	10kV 万宝 1#箱变 T1	10	630	250
21077	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T1	10	800	318
21078	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T4	10	800	584
21079	市区	八宝泵二配变	10	400	100
21080	市区	10kV 翡翠 2#站 T1	10	1000	380
21081	市区	10kV 翡翠 2#站 T2	10	1000	339
21082	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T1	10	800	561
21083	市区	好力泵业配变	10	400	14
21084	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T4	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21085	市区	10kV 丁香 9#站 T1	10	800	385
21086	市区	10kV 丁香 10#站 T1	10	800	363
21087	市区	10kV 丁香 10#站 T3	10	800	372
21088	市区	10kV 丁香 10#站 T4	10	800	338
21089	市区	10kV 丁香 10#站 T2	10	800	378
21090	市区	10kV 丁香 11#站 T1	10	800	470
21091	市区	10kV 丁香 11#站 T3	10	800	428
21092	市区	10kV 丁香 11#站 T4	10	800	430
21093	市区	10kV 丁香 11#站 T2	10	800	461
21094	市区	10kV 亿丰 7#站 T1	10	800	487
21095	市区	李巷配变	10	200	47
21096	市区	10kV 玉龙 7#箱变 T1	10	630	351
21097	市区	葑庄二配变	10	400	285
21098	市区	街里居二配变	10	200	114
21099	市区	10kV 学府上院 3#站 T4	10	800	458
21100	市区	10kV 桃盛 5#站 T1	10	800	429
21101	市区	10kV 丁香 9#站 T2	10	800	374
21102	市区	10kV 学府上院 4#站 T4	10	800	438
21103	市区	10kV 端桥 2#箱变 T1	10	630	321
21104	市区	永安北路二配变	10	400	26
21105	市区	10kV 桃盛 5#站 T2	10	800	420
21106	市区	大诚三配变	10	400	48
21107	市区	10kV 橡树湾 14#站 T4	10	800	428
21108	市区	盛巷村泵配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21109	市区	车行配变	10	400	83
21110	市区	10KV 桃盛 6#站 T1	10	800	413
21111	市区	10KV 桃盛 6#站 T2	10	800	504
21112	市区	10kV 金科集美 3#站 T3	10	800	420
21113	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T2	10	800	617
21114	市区	金洲塑料配变	10	200	12
21115	市区	东龙二配变	10	200	48
21116	市区	薛家弄配变	10	400	86
21117	市区	10kV 华新苑站 T1	10	800	291
21118	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2	10	800	637
21119	市区	10kV 柏翠春居 7#站 T2	10	800	436
21120	市区	青桥二配变	10	400	135
21121	市区	10kV 正明 10#站 T4	10	800	592
21122	市区	10kV 悦湖 8#站 T3	10	800	416
21123	市区	巨亿机械配变	10	400	259
21124	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T1	20	800	420
21125	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T1	10	1000	530
21126	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T2	10	1000	607
21127	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T4	10	1000	523
21128	市区	友谊	10	400	85
21129	市区	10kV 藕乐苑 12#站 T3	10	1000	549
21130	市区	沈一配变	10	400	123
21131	市区	村十队配变	10	400	204
21132	市区	10kV 匹克 1#站 T1	10	1000	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21133	市区	10kV 匹克 1#站 T2	10	1000	357
21134	市区	西村头三配变	10	200	80
21135	市区	高岗上配变	10	400	10
21136	市区	东谅巷配变	10	200	36
21137	市区	冬青配变	10	400	213
21138	市区	东降三配变	10	400	318
21139	市区	10kV 平湖苑 1#站 T1	10	1000	301
21140	市区	10kV 平湖苑 1#站 T2	10	1000	365
21141	市区	朱巷后配变	10	400	28
21142	市区	安庄配变	10	200	125
21143	市区	南刘巷	10	200	29
21144	市区	马四岸配变	10	200	129
21145	市区	洋房区一配变	10	400	38
21146	市区	小杨巷一配变	10	200	25
21147	市区	保健村配变	10	400	87
21148	市区	后底桥配变	10	200	33
21149	市区	左一	10	200	17
21150	市区	潘巷三配变	10	200	0
21151	市区	10kV 碧波苑站 T1	10	1000	499
21152	市区	10kV 碧波苑站 T2	10	1000	334
21153	市区	建筑新村二配变	10	400	81
21154	市区	刘马配变	10	400	69
21155	市区	10kV 顺驰 3#站 T3	10	1250	557
21156	市区	徐巷十一配变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21157	市区	王巷十三配变	10	400	120
21158	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T1	10	1000	389
21159	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T2	10	1000	429
21160	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T3	10	1000	431
21161	市区	孙家队配变	10	200	35
21162	市区	丁家二配变	10	200	89
21163	市区	北园巷配变	10	200	142
21164	市区	小孙巷配变	10	200	45
21165	市区	管家湾一配变	10	200	63
21166	市区	端楷桥二配变	10	200	106
21167	市区	张巷九配变	10	200	39
21168	市区	杨贰配变	10	200	71
21169	市区	10kV 青城苑 2#站 T1	10	1000	262
21170	市区	10kV 青城苑 2#站 T3	10	1000	154
21171	市区	村委三配变	10	400	0
21172	市区	红军居配变	10	200	145
21173	市区	天下冯二配变	10	400	121
21174	市区	朱巷上配变	10	400	19
21175	市区	西环配变	10	200	66
21176	市区	回家居配变	10	200	0
21177	市区	前塘配变	10	200	0
21178	市区	富岸配变	10	400	121
21179	市区	丁南配变	10	200	71
21180	市区	张南配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21181	市区	大岸配变	10	200	32
21182	市区	胡东配变	10	200	6
21183	市区	后漕配变	10	200	77
21184	市区	前漕配变	10	400	129
21185	市区	10kV 橄榄园 1#站 T1	10	800	258
21186	市区	10kV 橄榄园 1#站 T2	10	800	265
21187	市区	10kV 橄榄园 2#站 T1	10	800	420
21188	市区	10kV 橄榄园 2#站 T2	10	800	312
21189	市区	10kV 橄榄园 3#站 T1	10	800	462
21190	市区	10kV 橄榄园 3#站 T2	10	800	266
21191	市区	10kV 春光苑 1#站 T1	10	1000	394
21192	市区	市镇一八配变	10	400	21
21193	市区	小巷里三配变	10	200	18
21194	市区	镇北 2	10	400	143
21195	市区	10kV 天奇 1#站 T2	10	800	292
21196	市区	10kV 张镇桥 1#站 T1	10	1000	576
21197	市区	10kV 蓝城 4#站 T1	10	500	185
21198	市区	10kV 蓝城 4#站 T2	10	500	209
21199	市区	珠峰液压配变	10	200	42
21200	市区	10kV 张镇桥 2#站 T1	10	1000	391
21201	市区	10kV 张镇桥 2#站 T2	10	1000	367
21202	市区	10kV 天奇 2#站 T2	10	800	361
21203	市区	10kV 天奇 3#站 T2	10	630	299
21204	市区	朝东配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21205	市区	10kV 洛城上院 1#站 T1	10	1000	498
21206	市区	10kV 洛城上院 1#站 T2	10	1000	524
21207	市区	10kV 洛城上院 2#站 T1	10	1000	475
21208	市区	10kV 洛城上院 2#站 T2	10	1000	458
21209	市区	10kV 中威 1#站 T2	10	1000	562
21210	市区	10kV 春光苑 1#站 T2	10	1000	364
21211	市区	10kV 春光苑 1#站 T3	10	1000	406
21212	市区	10kV 晓星 1#站 T1	10	1000	563
21213	市区	10kV 晓星 1#站 T2	10	1000	485
21214	市区	因果岸	10	200	107
21215	市区	王庄巷	10	200	120
21216	市区	中巷四配变	10	400	32
21217	市区	七拾岸配变	10	200	108
21218	市区	王庄巷 2	10	200	55
21219	市区	庙陈巷	10	200	53
21220	市区	苏巷九配变	10	200	59
21221	市区	陶巷	10	200	34
21222	市区	梅东配变	10	400	240
21223	市区	东浜六配变	10	200	35
21224	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T3	10	1250	453
21225	市区	周姚配变	10	200	8
21226	市区	锦绣三村配变	10	400	107
21227	市区	10kV 张镇桥 1#站 T2	10	1000	381
21228	市区	10kV 张镇桥 2#站 T3	10	1000	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21229	市区	海春环保	10	400	113
21230	市区	李仓配变	10	200	60
21231	市区	10kV 橄榄园 4#站 T1	10	800	409
21232	市区	10kV 橄榄园 4#站 T2	10	800	274
21233	市区	10kV 橄榄园 5#站 T1	10	800	276
21234	市区	10kV 橄榄园 5#站 T2	10	800	301
21235	市区	前芦配变	10	200	48
21236	市区	陈家庄三配变	10	400	105
21237	市区	马亩居配变	10	200	153
21238	市区	老河东配变	10	200	22
21239	市区	陈巷十七配变	10	200	102
21240	市区	薛巷三配变	10	400	130
21241	市区	镇东配变	10	400	190
21242	市区	崔巷西配变	10	200	20
21243	市区	桃园九配变	10	200	0
21244	市区	10kV 天奇 1#站 T1	10	800	234
21245	市区	10kV 天奇 2#站 T1	10	800	272
21246	市区	仓场南配变	10	200	69
21247	市区	西湾圩配变	10	200	0
21248	市区	10kV 天奇 3#站 T1	10	630	272
21249	市区	团结桥配变	10	200	106
21250	市区	育东	10	200	75
21251	市区	水产队配变	10	200	67
21252	市区	河西二配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21253	市区	贾东配变	10	200	31
21254	市区	严家旦南配变	10	400	0
21255	市区	石人垛西配变	10	400	41
21256	市区	庄家东配变	10	400	138
21257	市区	南冯一配变	10	400	83
21258	市区	吴巷二配变	10	400	17
21259	市区	东街十一配变	10	200	9
21260	市区	会场配变	10	200	0
21261	市区	下巷配变	10	200	104
21262	市区	匡家配变	10	200	0
21263	市区	大东配变	10	200	0
21264	市区	联丰二	10	400	156
21265	市区	前东三配变	10	400	52
21266	市区	马大漕配变	10	400	133
21267	市区	东施家配变	10	400	235
21268	市区	东施单二配变	10	50	25
21269	市区	黄浦配变	10	400	136
21270	市区	10kV 东旺 10#箱变 T1	10	630	173
21271	市区	10kV 东旺 11#箱变 T1	10	630	211
21272	市区	10kV 晨光和园 5#站 T3	10	800	442
21273	市区	南前巷二配变	10	200	126
21274	市区	秦村路二变	10	400	269
21275	市区	轻工材料泵配变	10	200	54
21276	市区	10kV 堰西 1#箱变 T1	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21277	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T1	10	1000	548
21278	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T2	10	1000	507
21279	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T3	10	1000	486
21280	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T4	10	1000	566
21281	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T1	10	1000	597
21282	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T2	10	1000	584
21283	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T3	10	1000	590
21284	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T4	10	1000	597
21285	市区	惠嘉达配变	10	400	214
21286	市区	蓉西中片六配变	10	400	148
21287	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T1	10	800	356
21288	市区	灯具厂	10	400	319
21289	市区	岸里贝配变	10	200	130
21290	市区	10kV 东旺 1#箱变 T1	10	630	340
21291	市区	吴巷十配变	10	200	31
21292	市区	溪家居配变	10	400	96
21293	市区	巷张一配变	10	400	291
21294	市区	星美变	10	400	103
21295	市区	福鑫针织内衣厂	10	400	93
21296	市区	10kV 雍荣院 4#站 T2	10	630	285
21297	市区	徐排配变	10	400	189
21298	市区	郑家宕贰配变	10	400	44
21299	市区	10kV 香花 1#箱变 T1	10	400	277
21300	市区	10kV 常春名邸 5#站 T2	10	800	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21301	市区	10kV 杨出 2#箱变 T1	10	630	137
21302	市区	街中东配变	10	400	118
21303	市区	10kV 东旺 12#箱变 T1	10	630	229
21304	市区	10kV 东旺 2#箱变 T1	10	630	329
21305	市区	10kV 东旺 3#箱变 T1	10	630	0
21306	市区	大桥二配变	10	400	67
21307	市区	10kV 东旺 4#箱变 T1	10	630	109
21308	市区	10kV 东旺 5#箱变 T1	10	630	198
21309	市区	10kV 东旺 6#箱变 T1	10	630	186
21310	市区	10kV 东旺 7#箱变 T1	10	630	3
21311	市区	10kV 东旺 8#箱变 T1	10	630	106
21312	市区	10kV 东旺 9#箱变 T1	10	630	336
21313	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T1	10	800	428
21314	市区	新祁配变	10	400	46
21315	市区	10kV 学府上院 3#站 T1	10	800	489
21316	市区	10kV 卫星 1#箱变 T1	10	630	32
21317	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T1	10	800	520
21318	市区	10kV 太平洋 12#站 T3	10	800	259
21319	市区	10kV 蓉玉 1#箱变 T1	10	630	437
21320	市区	10kV 华城 2#箱变 T1	10	630	504
21321	市区	10kV 学府上院 5#站 T1	10	800	400
21322	市区	10kV 翔纺 4#箱变 T1	10	630	283
21323	市区	市镇四电配变	10	400	115
21324	市区	新村十配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21325	市区	万里二配变	10	400	169
21326	市区	新村十二配变	10	400	300
21327	市区	新村十三配变	10	400	107
21328	市区	小岸里三配变	10	200	11
21329	市区	双建液压配变	10	400	121
21330	市区	庙桥二	10	400	0
21331	市区	庙桥三	10	400	215
21332	市区	洑巷东配变	10	400	117
21333	市区	10kV 雍荣院 3#站 T2	10	800	414
21334	市区	江岸北配变	10	400	256
21335	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T2	10	800	475
21336	市区	正明村东二配变	10	400	0
21337	市区	10kV 行星 4#箱变 T1	10	630	12
21338	市区	进发配变	10	400	0
21339	市区	高山新村配变	10	400	187
21340	市区	10kV 桂语和风 3#站 T1	10	800	506
21341	市区	10kV 西羲里 3#站 T3	10	800	490
21342	市区	10kV 北洋湖 4#箱变 T1	10	630	319
21343	市区	大万巷	10	400	73
21344	市区	10kV 西浜 2#箱变 T1	10	630	0
21345	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T1	10	800	478
21346	市区	溪南电站二变	10	400	0
21347	市区	10kV 堰新 12#站 T3	10	800	406
21348	市区	鱼池南二配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21349	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T4	10	800	482
21350	市区	10kV 漫悦名邸 3#站 T4	10	800	568
21351	市区	10kV 橡树湾 14#站 T2	10	800	377
21352	市区	抽水站四配变	10	400	0
21353	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T4	10	800	519
21354	市区	金马服饰	10	400	131
21355	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T1	10	800	563
21356	市区	10kV 船帆 3#箱变 T1	10	400	106
21357	市区	10kV 春光苑 7#站 T2	10	800	498
21358	市区	10kV 中福 1#箱变 T1	10	630	475
21359	市区	花园梅配变	10	400	115
21360	市区	北山下	10	400	78
21361	市区	10kV 福山 2#箱变 T1	10	630	321
21362	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T2	10	800	444
21363	市区	10kV 端桥 4#箱变 T1	10	630	431
21364	市区	10kV 学府上院 2#站 T2	10	800	426
21365	市区	溪南村二配变	10	200	14
21366	市区	东顺苑 5#站 T4	10	800	468
21367	市区	10kV 堰新 13#站 T4	10	800	422
21368	市区	10kV 学府上院 5#站 T2	10	800	430
21369	市区	10kV 新洲七期 2#站 T1	10	800	622
21370	市区	10kV 云境华庭 3#站 T2	10	800	394
21371	市区	浦巷二配变	10	400	73
21372	市区	助剂厂	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21373	市区	10kV 新洲七期 4#站 T1	10	800	604
21374	市区	10kV 桃泉 5#箱变 T1	10	630	124
21375	市区	10kV 雍荣院 5#站 T2	10	800	262
21376	市区	邮电局十八配变	10	400	154
21377	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T1	10	800	430
21378	市区	助船居	10	200	105
21379	市区	10kV 屯里 1#箱变 T1	10	400	206
21380	市区	翔龙焊业配变	10	400	59
21381	市区	勤建村二配变	10	400	59
21382	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T2	10	800	337
21383	市区	小岸变	10	400	162
21384	市区	10kV 馨城 3#箱变 T1	10	630	123
21385	市区	10kV 复地 7#站 T3	10	800	183
21386	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T4	10	800	498
21387	市区	10kV 正明 9#站 T1	10	800	597
21388	市区	出新二配变	10	400	192
21389	市区	10kV 正明 8#站 T2	10	800	592
21390	市区	10kV 正明 10#站 T1	10	800	600
21391	市区	10kV 复地 7#站 T1	10	800	356
21392	市区	10kV 复地 7#站 T2	10	800	396
21393	市区	10kV 复地 7#站 T4	10	800	347
21394	市区	10kV 寺头 11#站 T1	10	1000	512
21395	市区	10kV 寺头 11#站 T2	10	1000	391
21396	市区	10kV 桃盛 9#站 T4	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21397	市区	10kV 排巷 3#箱变 T1	10	630	94
21398	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3	10	800	338
21399	市区	前马路二配变	10	400	276
21400	市区	10kV 美林湖 4#站 T1	10	800	244
21401	市区	10kV 美林湖 4#站 T2	10	800	152
21402	市区	10kV 美林湖 5#站 T2	10	800	258
21403	市区	10kV 美林湖 5#站 T1	10	800	233
21404	市区	庄里十配变	10	400	304
21405	市区	桑园北二配变	10	400	65
21406	市区	小村二配变	10	400	47
21407	市区	二闸二配变	10	400	101
21408	市区	前金岸甲	10	400	44
21409	市区	茶场北	10	400	114
21410	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T4	10	800	614
21411	市区	10kV 平湖苑 2#站 T1	10	800	421
21412	市区	章巷六配变	10	400	136
21413	市区	10kV 长乐 15#站 T1	10	800	421
21414	市区	10kV 长乐 15#站 T3	10	800	377
21415	市区	10kV 长乐 15#站 T4	10	800	453
21416	市区	10kV 长乐 15#站 T2	10	800	458
21417	市区	10kV 碧波苑 2#站 T1	10	800	466
21418	市区	10kV 碧波苑 2#站 T2	10	800	512
21419	市区	10kV 碧波苑 3#站 T1	10	800	321
21420	市区	10kV 碧波苑 3#站 T2	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21421	市区	10kV 茂桥 1#箱变 T1	10	630	429
21422	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T1	10	800	624
21423	市区	彭丁桥配变	10	400	0
21424	市区	大丰桥	10	400	192
21425	市区	20kV 壹方 5#站 T1	20	800	404
21426	市区	20kV 壹方 5#站 T2	20	800	400
21427	市区	嘉业配变	10	400	61
21428	市区	10kV 悦水园 10#站 T1	10	800	317
21429	市区	10kV 悦水园 10#站 T2	10	800	371
21430	市区	10kV 悦水园 10#站 T3	10	800	351
21431	市区	10kV 悦水园 10#站 T4	10	800	322
21432	市区	和畅二配变	10	400	193
21433	市区	惠洲二配变	10	400	235
21434	市区	和畅配变	10	400	215
21435	市区	10kV 华圻 1#箱变 T1	10	400	140
21436	市区	奥斯卡配变	10	400	82
21437	市区	10kV 新阳光 40#站 T2	10	800	435
21438	市区	10kV 巨正 6#站 T1	10	800	304
21439	市区	10kV 巨正 6#站 T3	10	800	267
21440	市区	10kV 巨正 6#站 T4	10	800	336
21441	市区	10kV 巨正 6#站 T2	10	800	302
21442	市区	赵家旦三配变	10	400	196
21443	市区	英立杰配变	10	315	0
21444	市区	法维莱配变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21445	市区	朱巷十四	10	400	198
21446	市区	10kV 端桥 1#箱变 T1	10	630	360
21447	市区	大明起重配变	10	400	0
21448	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T1	10	800	344
21449	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T3	10	800	358
21450	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T4	10	800	357
21451	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T2	10	800	350
21452	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T1	10	800	292
21453	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T3	10	800	435
21454	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T4	10	800	341
21455	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T2	10	800	402
21456	市区	10kV 云境华庭 4#站 T1	10	800	358
21457	市区	江胜泵振二变 1	10	400	247
21458	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T3	10	800	640
21459	市区	10kV 春城 1#箱变 T1	10	400	274
21460	市区	10kV 长哥 1#站 T1	10	800	368
21461	市区	10kV 长哥 1#站 T2	10	800	402
21462	市区	10kV 长哥 1#站 T3	10	800	355
21463	市区	10kV 长哥 1#站 T4	10	800	368
21464	市区	刘家头泵三配变	10	400	80
21465	市区	唐亚英配变	10	400	0
21466	市区	苏巷南配变	10	400	142
21467	市区	坝巷一配变	10	400	38
21468	市区	农贸市场三配变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21469	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T4	10	800	328
21470	市区	10kV 华圻 3#箱变 T1	10	630	295
21471	市区	周貳配变	10	400	133
21472	市区	水塘桥二配变	10	400	169
21473	市区	殷邹庄	10	400	91
21474	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T1	10	800	408
21475	市区	10kV 振染 13#箱变 T1	10	630	142
21476	市区	舍得配变	10	400	0
21477	市区	洋房配变	10	400	130
21478	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T1	10	800	411
21479	市区	辛裕配变	10	400	83
21480	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T1	10	800	413
21481	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T3	10	800	362
21482	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T4	10	800	391
21483	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T2	10	800	426
21484	市区	10kV 姑金 1#箱变 T1	10	630	471
21485	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T2	10	630	310
21486	市区	10kV 排巷 4#箱变 T1	10	630	105
21487	市区	10kV 振染 7#箱变 T1	10	630	217
21488	市区	铝材厂二配变	10	200	60
21489	市区	10kV 庙洛 3#箱变 T1	10	630	382
21490	市区	10kV 前玉 1#箱变 T1	10	630	133
21491	市区	10kV 新华 2#箱变 T1	10	630	191
21492	市区	南漕二配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21493	市区	10kV 镇北 1#箱变 T1	10	630	435
21494	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T1	10	800	472
21495	市区	诸巷排泵二配变	10	400	267
21496	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T2	10	630	357
21497	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T4	10	800	366
21498	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T2	10	800	353
21499	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T1	10	800	368
21500	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T3	10	800	335
21501	市区	10kV 晨光静园 2#站 T4	10	800	477
21502	市区	水厂拾捌配变	10	400	53
21503	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T2	10	800	417
21504	市区	10kV 张镇桥 3#箱变 T1	10	630	30
21505	市区	20kV 雅锦园 1#站 T1	20	800	342
21506	市区	20kV 雅锦园 1#站 T2	20	800	414
21507	市区	新貳三配变	10	400	77
21508	市区	10kV 西羲里 4#站 T4	10	800	291
21509	市区	10kV 蓝城 13#站 T1	10	630	376
21510	市区	10kV 蓝城 13#站 T2	10	630	385
21511	市区	10kV 蓝城 14#站 T1	10	630	15
21512	市区	10kV 巨正 5#站 T1	10	800	346
21513	市区	10kV 巨正 5#站 T3	10	800	379
21514	市区	西蒋巷配变	10	400	122
21515	市区	10kV 后政 1#箱变 T1	10	630	396
21516	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2	10	800	619

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21517	市区	西塘村十二配变	10	200	20
21518	市区	西塘村八配变	10	400	110
21519	市区	西塘村一配变	10	200	18
21520	市区	西塘村十一配变	10	200	0
21521	市区	10kV 巨正 5#站 T4	10	800	381
21522	市区	10kV 巨正 5#站 T2	10	800	372
21523	市区	兴隆配变	10	400	114
21524	市区	10kV 太平洋 11#站 T4	10	800	401
21525	市区	后故里甲二配变	10	400	66
21526	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T4	10	800	610
21527	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T2	10	800	591
21528	市区	西塘村十配变	10	400	26
21529	市区	西塘村九配变	10	400	111
21530	市区	西塘村七配变	10	200	86
21531	市区	西塘村四配变	10	400	172
21532	市区	西塘村五配变	10	400	177
21533	市区	西塘村六配变	10	400	109
21534	市区	西塘村二配变	10	400	36
21535	市区	西塘村三配变	10	400	174
21536	市区	白云配变	10	400	91
21537	市区	10kV 金玥湾 7#站 T3	10	800	486
21538	市区	10kV 桃泉 10#箱变 T1	10	630	176
21539	市区	10kV 晨光和园 5#站 T2	10	800	421
21540	市区	字子	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21541	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T3	10	800	418
21542	市区	后丁庄甲配变	10	400	227
21543	市区	通用三配变	10	400	319
21544	市区	10kV 文湖苑 5#站 T2	10	800	511
21545	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T1	10	800	416
21546	市区	10kV 堰新 11#站 T3	10	800	413
21547	市区	10kV 正明 10#站 T2	10	800	599
21548	市区	10kV 姚安 1#箱变 T1	10	630	369
21549	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T3	20	800	448
21550	市区	大工匠配变	10	400	108
21551	市区	大唐焊割配变	10	400	98
21552	市区	10kV 玉龙 11#箱变 T1	10	630	471
21553	市区	东顺苑 7#站 T4	10	800	497
21554	市区	10kV 山浜 3#箱变 T1	10	630	447
21555	市区	天地康	10	400	51
21556	市区	10kV 悦水园 9#站 T1	10	800	284
21557	市区	10kV 悦水园 9#站 T2	10	800	367
21558	市区	10kV 悦水园 9#站 T3	10	800	319
21559	市区	10kV 悦水园 9#站 T4	10	800	303
21560	市区	10kV 张镇桥 6#箱变 T1	10	630	404
21561	市区	10kV 悦湖 5#站 T4	10	800	394
21562	市区	10kV 云境华庭 2#站 T3	10	800	366
21563	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T4	10	800	634
21564	市区	10kV 端桥 6#箱变 T1	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21565	市区	肖东泵配变	10	400	229
21566	市区	20kV 壹方 4#站 T1	20	800	314
21567	市区	20kV 壹方 4#站 T2	20	800	359
21568	市区	红桥配变	10	400	43
21569	市区	西塘六配变	10	400	213
21570	市区	前村三配变	10	400	201
21571	市区	10kV 天奇 5#站 T3	10	800	386
21572	市区	10kV 天奇 5#站 T2	10	800	370
21573	市区	10kV 天奇 5#站 T4	10	800	359
21574	市区	10kV 天奇 5#站 T1	10	800	328
21575	市区	前村二配变	10	400	157
21576	市区	西塘五配变	10	400	129
21577	市区	惠洲配变	10	400	160
21578	市区	刘介头配变	10	400	58
21579	市区	刘家旦配变	10	400	141
21580	市区	韩村排泵配变	10	400	82
21581	市区	五牧配变	10	400	220
21582	市区	球铁厂配变	10	400	54
21583	市区	礼舍村二配变	10	400	0
21584	市区	小杨巷二配变	10	400	160
21585	市区	朝东村二配变	10	400	310
21586	市区	塑料二厂配变	10	400	186
21587	市区	伟博金属	10	400	70
21588	市区	岸里排涝	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21589	市区	黄西	10	400	168
21590	市区	秦唐配变	10	400	161
21591	市区	10kV 安阳 2#箱变 T1	10	630	183
21592	市区	邓巷五配变	10	400	75
21593	市区	李祥巷配变	10	400	146
21594	市区	缪公岸	10	400	171
21595	市区	柘塘浜街里配变	10	400	86
21596	市区	韩村二配变	10	400	315
21597	市区	五牧排泵配变	10	400	72
21598	市区	下坝四配变	10	200	11
21599	市区	盛店车站乙配变	10	400	0
21600	市区	民主三配变	10	400	185
21601	市区	凤翔路旁配变	10	200	105
21602	市区	前金岸泵	10	400	206
21603	市区	10kV 西羲里 4#站 T1	10	800	379
21604	市区	石人桥四配变	10	400	198
21605	市区	葑庄四配变	10	400	153
21606	市区	葑庄三队配变	10	400	111
21607	市区	水厂十七配变	10	200	45
21608	市区	纺配厂二配变	10	400	188
21609	市区	龚巷二配变	10	400	283
21610	市区	北湖排泵配变	10	400	15
21611	市区	陈龙岸配变	10	400	203
21612	市区	前向巷配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21613	市区	一心排涝站配变	10	200	0
21614	市区	赵巷二配变	10	200	6
21615	市区	南巷配变	10	250	149
21616	市区	严家塘配变	10	400	125
21617	市区	航测厂配变	10	400	73
21618	市区	10kV 金科集美 3#站 T1	10	800	431
21619	市区	玉西缪巷配变	10	400	151
21620	市区	魏家塘配变	10	400	112
21621	市区	上场配变	10	400	82
21622	市区	西南巷配变	10	400	22
21623	市区	北巷配变	10	200	84
21624	市区	西单排泵二配变	10	200	39
21625	市区	洋溪村配变	10	400	320
21626	市区	联圩排泵配变	10	400	73
21627	市区	礼舍闸配变	10	400	245
21628	市区	万里模板局配变	10	200	141
21629	市区	小胡公岸排涝	10	400	217
21630	市区	周古巷配变	10	315	134
21631	市区	水厂七配变	10	200	0
21632	市区	玉东新村配变	10	400	111
21633	市区	前五桥配变	10	400	16
21634	市区	前旺桥配变	10	200	2
21635	市区	大徐巷三配变	10	200	31
21636	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T3	10	800	633

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21637	市区	彩印五配变	10	400	88
21638	市区	长浜村二配变	10	200	0
21639	市区	争丰泵二配变	10	400	0
21640	市区	西牌楼配变	10	400	290
21641	市区	东柳排配变	10	200	101
21642	市区	农机配变	10	400	45
21643	市区	新巷配变	10	400	129
21644	市区	缪巷泵配变	10	400	291
21645	市区	10kV 陈新 8#箱变 T1	10	630	76
21646	市区	东顺苑 6#站 T1	10	800	418
21647	市区	费巷四	10	400	39
21648	市区	庄稼二变	10	400	2
21649	市区	上秦	10	400	127
21650	市区	钱乔采石	10	200	61
21651	市区	陈漕南	10	400	307
21652	市区	张巷十二变	10	400	237
21653	市区	支巷南配变	10	400	128
21654	市区	配件厂配变	10	400	30
21655	市区	才巷配变	10	400	27
21656	市区	桥北配变	10	400	148
21657	市区	轴承厂二配变	10	400	202
21658	市区	新村八配变	10	400	0
21659	市区	10kV 长东 13#箱变 T1	10	630	410
21660	市区	新民新村三配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21661	市区	岸里二	10	400	113
21662	市区	海瑞路配变	10	400	74
21663	市区	市镇水厂配变	10	400	8
21664	市区	民壹甲配变	10	400	280
21665	市区	育才路三配变	10	315	138
21666	市区	育才小区二配变	10	250	77
21667	市区	下毛二配变	10	250	116
21668	市区	当街	10	200	0
21669	市区	欣欣苑配变	10	400	164
21670	市区	华家巷三配变	10	400	86
21671	市区	新核特殊钢配变	10	400	268
21672	市区	义村电灌配变	10	400	207
21673	市区	曙光村委配变	10	200	118
21674	市区	庙浜配变	10	400	159
21675	市区	市镇房产二变	10	400	0
21676	市区	公用二变	10	400	96
21677	市区	10kV 长馨 8#站 T3	10	800	527
21678	市区	东街七配变	10	400	0
21679	市区	王鑫新村配变	10	400	11
21680	市区	公用变八	10	400	115
21681	市区	北冯	10	200	0
21682	市区	唐巷十一配变	10	400	249
21683	市区	何巷二配变	10	200	55
21684	市区	曙光村配变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21685	市区	槽纺二配变	10	400	0
21686	市区	市镇变六	10	400	45
21687	市区	液化气站 2#	10	400	0
21688	市区	市镇四变	10	400	182
21689	市区	镇南配变	10	400	0
21690	市区	10kV 听悦华庭 2#站 T3	10	800	425
21691	市区	10kV 卫家 2#箱变 T1	10	630	354
21692	市区	甘戈头排涝配变	20	400	319
21693	市区	西刘庄一配变	10	200	34
21694	市区	桥东二配变	10	200	0
21695	市区	民主新区配变	10	400	98
21696	市区	玉东下毛配变	10	400	163
21697	市区	蓉联九队配变	10	200	40
21698	市区	会议中心配变	10	400	63
21699	市区	中联配变	10	400	156
21700	市区	郑家宕配变	10	400	0
21701	市区	大下冯配变	10	200	36
21702	市区	小下冯配变	10	400	123
21703	市区	苏庙沈巷配变	10	400	0
21704	市区	电讯厂配变	10	200	157
21705	市区	邵巷南变	10	400	156
21706	市区	华润家舍配变	10	315	27
21707	市区	10kV1 文曲 1#箱变 T1	10	630	35
21708	市区	洛城大道配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21709	市区	乌家塘配变	10	400	291
21710	市区	中心桥配变	10	200	115
21711	市区	蓉新排泵配变	10	200	60
21712	市区	河东二配变	10	400	202
21713	市区	任家村河东配变	10	200	59
21714	市区	裕旺村配变	10	400	0
21715	市区	麻歧村配变	10	200	49
21716	市区	麻西东配变	10	200	144
21717	市区	10kV 春来 2#箱变 T1	10	315	122
21718	市区	迎龙配变	10	400	15
21719	市区	新民新村配变	10	400	0
21720	市区	10kV 正阳 1#箱变 T1	10	630	429
21721	市区	10kV 寺头 22#站 T1	10	800	491
21722	市区	陆家湾二	10	200	36
21723	市区	马山片配变	10	400	252
21724	市区	10kV 文曲 2#箱变 T1	10	630	143
21725	市区	纺织厂配变	10	200	0
21726	市区	曙光配变	10	200	53
21727	市区	利得配变	10	200	0
21728	市区	县丝线配变	10	400	106
21729	市区	秦巷六配变	10	200	0
21730	市区	林场配变	10	200	45
21731	市区	西秦巷配变	10	400	66
21732	市区	油墨厂配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21733	市区	归山头配变	10	200	0
21734	市区	潭东配变	10	400	0
21735	市区	黄巷配变	10	200	100
21736	市区	联圩排	10	400	244
21737	市区	石家旦配变	10	400	148
21738	市区	新鑫机械配变	10	200	64
21739	市区	天授村配变	10	200	30
21740	市区	华苑配变	10	400	0
21741	市区	八一菜场配变	10	200	57
21742	市区	杨小配变	10	200	0
21743	市区	溪南电站配变	10	400	0
21744	市区	毛村电站配变	10	400	101
21745	市区	10kV 塘头 5#箱变 T1	10	630	111
21746	市区	10kV 堰新苑 18#站 T2	10	800	357
21747	市区	10kV 新阳光 30#站 T3	10	800	428
21748	市区	10kV 金科集美 3#站 T2	10	800	410
21749	市区	10kV 新阳光 30#站 T4	10	800	409
21750	市区	并铁厂	10	400	223
21751	市区	小巷里二配变	10	400	0
21752	市区	赤湖岩配变	10	400	90
21753	市区	新队配变	10	400	179
21754	市区	刘巷七配变	10	400	116
21755	市区	绝缘材料厂配变	10	400	110
21756	市区	溪南村配变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21757	市区	龚巷四配变	10	400	0
21758	市区	华烨配变	10	400	161
21759	市区	东顺苑 8#站 T1	10	800	495
21760	市区	兴蒋配变	10	400	56
21761	市区	高木桥	10	200	0
21762	市区	前楼上	10	200	95
21763	市区	南冯二配变	10	200	31
21764	市区	唐明闸一配变	10	400	148
21765	市区	唐明闸二配变	10	200	112
21766	市区	民主闸泵配变	10	400	127
21767	市区	横锻居配变	10	400	65
21768	市区	中兴压铸配变	10	400	255
21769	市区	埭上配变	10	400	90
21770	市区	埭二配变	10	400	179
21771	市区	10kV 桃泉 14#箱变 T1	10	630	96
21772	市区	后街配变	10	400	166
21773	市区	印桥配变	10	400	175
21774	市区	凯城配变	10	400	117
21775	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T4	10	800	377
21776	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T4	10	800	417
21777	市区	刘家巷配变	10	400	72
21778	市区	猛将庙配变	10	400	186
21779	市区	庵北配变	10	200	154
21780	市区	雅西居配变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21781	市区	任家村配变	10	200	0
21782	市区	蓉新二配变	10	200	11
21783	市区	蓉西中片配变	10	400	291
21784	市区	蓉西中片四配变	10	400	180
21785	市区	友好	10	200	83
21786	市区	蓉新四配变	10	400	230
21787	市区	朱家坝配变	10	200	31
21788	市区	蓉西陈古配变	10	400	300
21789	市区	秦家村配变	10	200	152
21790	市区	双丽配变	10	400	31
21791	市区	邮电局十六配变	10	200	85
21792	市区	粘带厂泵配变	10	400	151
21793	市区	张华村一配变	10	400	77
21794	市区	林达制衣配变	10	400	170
21795	市区	鼎鑫电器配变	10	200	70
21796	市区	10kV 长宁 7#站 T1	10	1000	387
21797	市区	10kV 长宁 8#站 T1	10	1250	239
21798	市区	10kV 长宁苑六期 2#站 T1	10	800	285
21799	市区	10kV 长宁 4#站 T4	10	1000	347
21800	市区	10kV 长宁 6#站 T4	10	1000	339
21801	市区	麻雀园配变	10	200	130
21802	市区	古庄新村配变	10	200	59
21803	市区	密封件厂	10	200	35
21804	市区	永佳设备	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21805	市区	古庄二配变	10	200	110
21806	市区	古庄排泵配变	10	200	134
21807	市区	湾斗里配变	10	200	85
21808	市区	河东四配变	10	200	121
21809	市区	水厂九配变	10	200	101
21810	市区	前石桥配变	10	400	168
21811	市区	市镇九八	10	315	68
21812	市区	镇区	10	400	63
21813	市区	许家五配变	10	400	107
21814	市区	东俞巷配变	10	400	10
21815	市区	商业楼一变	10	200	95
21816	市区	商业楼二变	10	50	20
21817	市区	优妮可	10	200	0
21818	市区	鼎欣包装	10	200	97
21819	市区	万巷杨树园	10	200	152
21820	市区	万巷泵	10	200	110
21821	市区	锁厂	10	400	112
21822	市区	上舍巷	10	400	166
21823	市区	华勋织带	10	400	144
21824	市区	玉珍巷泵	10	400	174
21825	市区	上舍泵	10	200	84
21826	市区	上舍华巷	10	200	120
21827	市区	华巷二	10	200	144
21828	市区	大利减震配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21829	市区	风鸿机械配变	10	200	7
21830	市区	沈氏焊管配变	10	400	0
21831	市区	西漳新村配变	10	400	71
21832	市区	上舍配变	10	400	209
21833	市区	10kV 嘉利 2#箱变 T1	10	630	305
21834	市区	10kV 嘉利 1#箱变 T1	10	630	198
21835	市区	乙铨精件	10	400	74
21836	市区	高巷四配变	10	400	88
21837	市区	正中制衣配变	10	400	154
21838	市区	三毛纺配变	10	400	0
21839	市区	名尧电液配变	10	400	0
21840	市区	华城印刷	10	400	112
21841	市区	新塘里村象大房配变	10	160	92
21842	市区	新塘里村花园里配变	10	400	302
21843	市区	排涝站三配变	10	400	87
21844	市区	魏东一配变	10	400	157
21845	市区	春满园变	10	400	179
21846	市区	塘村冯巷配变	10	400	118
21847	市区	苏巷西配变	10	400	225
21848	市区	胜定桥二配变	10	315	10
21849	市区	山下居配变	10	400	82
21850	市区	纬山灯配变	10	200	32
21851	市区	后坝居	10	200	158
21852	市区	街东二配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21853	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T2	10	800	395
21854	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T1	10	800	438
21855	市区	费南二配变	10	400	109
21856	市区	塘南配变	10	200	0
21857	市区	小桥头十一配变	10	400	199
21858	市区	火炬配变	10	160	19
21859	市区	塘路配变	10	200	61
21860	市区	红星	10	400	66
21861	市区	市镇北桥配变	10	400	0
21862	市区	西前章配变	10	400	136
21863	市区	坝巷泵	10	400	76
21864	市区	胡巷配变	10	400	179
21865	市区	胡巷东泵	10	400	196
21866	市区	鞋厂	10	400	81
21867	市区	江大毛纺	10	200	92
21868	市区	新开河居配变	10	200	159
21869	市区	西村二变	10	400	0
21870	市区	桥西居配变	10	400	0
21871	市区	花尖	10	200	94
21872	市区	大杨巷配变	10	200	0
21873	市区	史古巷配变	10	400	97
21874	市区	蔡公岸北配变	10	400	102
21875	市区	通风设备配变	10	200	50
21876	市区	沟里配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21877	市区	西环灯配变	10	200	70
21878	市区	10kV 馨城 1#站 T1	10	1250	409
21879	市区	10kV 馨城 2#站 T3	10	1250	341
21880	市区	北曹配变	10	200	11
21881	市区	曹西三配变	10	200	16
21882	市区	陶家村配变	10	200	59
21883	市区	溪家配变	10	200	70
21884	市区	王家二配变	10	400	58
21885	市区	赵家配变	10	200	59
21886	市区	王村配变	10	200	13
21887	市区	农服东配变	10	400	56
21888	市区	顾北村配变	10	200	0
21889	市区	利达喷塑配变	10	400	0
21890	市区	鸿日用品配变	10	400	106
21891	市区	胜定桥一配变	10	200	26
21892	市区	桃园配变	10	400	113
21893	市区	10kV 商业 1#箱变 T1	10	400	289
21894	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T1	10	800	459
21895	市区	10kV 陆区苑 4#站 T1	10	800	471
21896	市区	10kV 陆区苑 4#站 T3	10	800	439
21897	市区	10kV 陆区苑 4#站 T4	10	800	361
21898	市区	10kV 陆区苑 4#站 T2	10	800	426
21899	市区	力盛配变	10	400	36
21900	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T3	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21901	市区	雪妍针纺配变	10	200	0
21902	市区	蔡巷十配变	10	400	0
21903	市区	衣服壹配变	10	200	0
21904	市区	邹巷二配变	10	315	116
21905	市区	锦绣二配变	10	400	124
21906	市区	孙巷白二配变	10	400	320
21907	市区	荣达膜配变	10	400	264
21908	市区	万巷上舍二配变	10	400	159
21909	市区	秦巷村委配变	10	400	0
21910	市区	后拓泾配变	10	200	23
21911	市区	何巷五配变	10	200	0
21912	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T1	10	800	392
21913	市区	浜口新村配变	10	400	152
21914	市区	正明移动配变	10	400	161
21915	市区	10kV 新洲七期 3#站 T1	10	800	624
21916	市区	10kV 新阳光 39#站 T4	10	800	373
21917	市区	东张巷四配变	10	400	148
21918	市区	10kV 金科集美 2#站 T1	10	800	401
21919	市区	大利巷五配变	10	400	259
21920	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T2	10	800	587
21921	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T2	10	800	580
21922	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T2	10	800	356
21923	市区	民主新西配变	10	400	262
21924	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T2	10	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21925	市区	金时捷配变	10	400	72
21926	市区	下旺厂专用配变	10	400	218
21927	市区	10kV 雅苑 1#箱变 T1	10	400	230
21928	市区	邵巷八配变	10	400	215
21929	市区	蒋巷十配变	10	400	129
21930	市区	10kV 桃泉 15#箱变 T1	10	630	103
21931	市区	10kV 缙悦名邸 2#站 T1	10	800	569
21932	市区	钱街配变	10	400	154
21933	市区	祝巷一配变	10	400	176
21934	市区	张祝巷二配变	10	400	276
21935	市区	王巷庙配变	10	400	320
21936	市区	锡钟机电配变	10	400	161
21937	市区	10kV 新庄 1#箱变 T1	10	630	92
21938	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T4	10	800	559
21939	市区	10kV 长宁苑 1#箱变 T1	10	630	339
21940	市区	10kV 晨光和园 5#站 T1	10	800	461
21941	市区	涂料配变	10	400	71
21942	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T2	10	800	475
21943	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T4	10	800	455
21944	市区	金梅老街配变	10	400	304
21945	市区	10kV 西羲里 2#站 T2	10	800	415
21946	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T1	10	800	446
21947	市区	邵巷泵二配变	10	400	242
21948	市区	工商所	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21949	市区	勤新	10	400	132
21950	市区	装饰材料二变	10	200	141
21951	市区	天泉配变	10	400	247
21952	市区	恒通石油配变	10	400	171
21953	市区	赵西二配变	10	400	24
21954	市区	10kV 华新苑 2#箱变 T1	10	630	147
21955	市区	新街十配变	10	400	72
21956	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T2	10	800	455
21957	市区	10kV 悦湖 7#站 T4	10	800	292
21958	市区	10kV 庙洛 6#箱变 T1	10	630	196
21959	市区	东顺苑 5#站 T1	10	800	459
21960	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T3	10	800	364
21961	市区	姚家浜一配变	10	400	269
21962	市区	帆鑫机械配变	10	400	45
21963	市区	万张泵配变	10	400	91
21964	市区	10kV 文曲 10#箱变 T1	10	630	337
21965	市区	张华村三配变	10	400	225
21966	市区	园诚配变	10	400	0
21967	市区	桑园北四配变	10	400	141
21968	市区	洛社大队二配变	10	400	91
21969	市区	东严配变	10	400	92
21970	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1	10	800	629
21971	市区	堰绵三配变	10	400	122
21972	市区	10kV 麻歧 1#箱变 T1	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21973	市区	10kV 桃泉 16#箱变 T1	10	630	339
21974	市区	县外贸配变	10	200	0
21975	市区	麻歧排泵配变	10	200	54
21976	市区	五七泵配变	10	200	127
21977	市区	古庄村泵配变	10	200	12
21978	市区	前缪巷	10	200	46
21979	市区	新长铁路四配变	10	200	99
21980	市区	净化滤材配变	10	400	108
21981	市区	10kV 悦湖 6#站 T1	10	800	405
21982	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T2	10	800	345
21983	市区	镇北村二配变	10	400	240
21984	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T2	10	800	319
21985	市区	秦家庄配变	10	400	78
21986	市区	朝东巷三配变	10	400	41
21987	市区	市镇二九配变	10	400	96
21988	市区	10kV 西隆 1#箱变 T1	10	630	409
21989	市区	夹江四配变	10	200	134
21990	市区	王家居配变	10	400	110
21991	市区	10kV 金玥湾 3#站 T2	10	800	419
21992	市区	10kV 雅洛 1#箱变 T1	10	630	104
21993	市区	宁壹二配变	10	400	85
21994	市区	井亭小区二变配变	10	400	224
21995	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T3	10	800	380
21996	市区	华场头三配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
21997	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T3	10	800	450
21998	市区	10kV 中兴 3#箱变 T1	10	630	109
21999	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T3	10	800	524
22000	市区	孙家村泵配变	10	400	167
22001	市区	10kV 庙洛 9#箱变 T1	10	630	187
22002	市区	10kV 杨市 1#箱变 T1	10	630	278
22003	市区	10kV 文湖苑 4#站 T1	10	800	456
22004	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T1	20	800	419
22005	市区	红明村三配变	10	200	160
22006	市区	华云钢管	10	400	273
22007	市区	天健塑业配变	10	400	241
22008	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T2	10	800	433
22009	市区	10kV 庙洛 4#箱变 T1	10	630	444
22010	市区	10kV 青城苑 19#站 T1	10	800	414
22011	市区	10kV 青城苑 19#站 T3	10	800	346
22012	市区	10kV 青城苑 19#站 T4	10	800	252
22013	市区	10kV 青城苑 19#站 T2	10	800	355
22014	市区	10kV 青城苑 18#站 T1	10	1000	434
22015	市区	10kV 青城苑 18#站 T2	10	1000	319
22016	市区	10kV 龙世站 T1	10	800	492
22017	市区	10kV 龙世站 T2	10	800	543
22018	市区	任家村河西配变	10	200	54
22019	市区	10kV 堰新苑 17#站 T2	10	800	415
22020	市区	东南头二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22021	市区	10kV 新洲七期 3#站 T3	10	800	600
22022	市区	大龙潭二配变	10	400	229
22023	市区	10kV 青城苑 16#站 T1	10	800	286
22024	市区	10kV 青城苑 16#站 T3	10	800	324
22025	市区	10kV 青城苑 16#站 T4	10	800	390
22026	市区	10kV 青城苑 16#站 T2	10	800	388
22027	市区	10kV 青城苑 17#站 T1	10	800	353
22028	市区	10kV 青城苑 17#站 T3	10	800	293
22029	市区	10kV 青城苑 17#站 T4	10	800	426
22030	市区	10kV 青城苑 17#站 T2	10	800	393
22031	市区	盛源汽车配变	10	400	181
22032	市区	红联二配变	10	400	172
22033	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T2	10	800	440
22034	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T4	10	800	444
22035	市区	10kV 勤新苑 5#站 T3	10	800	482
22036	市区	刘巷村配变	10	400	37
22037	市区	丁旦北配变	10	400	89
22038	市区	蔡西二配变	10	400	0
22039	市区	兴业路配变	10	400	151
22040	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T1	10	800	422
22041	市区	印家宕三配变	10	400	54
22042	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T2	10	800	394
22043	市区	陈家桥二	10	200	117
22044	市区	堰安配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22045	市区	李家巷配变	10	400	132
22046	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T1	10	800	433
22047	市区	高巷八配变	10	400	43
22048	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T1	10	630	0
22049	市区	永勤机械	10	400	227
22050	市区	前浓沿	10	400	167
22051	市区	奔达制衣	10	200	70
22052	市区	田堵里二配变	10	200	138
22053	市区	南胡站泵配变	10	400	290
22054	市区	大利针织	10	200	26
22055	市区	万巷上舍	10	400	169
22056	市区	华润服饰	10	200	103
22057	市区	长安村	10	400	100
22058	市区	长宏色织	10	400	60
22059	市区	长安小学	10	400	99
22060	市区	飞美针织厂	10	200	50
22061	市区	建达制衣	10	400	130
22062	市区	松山	10	200	160
22063	市区	10kV 长宁苑 2#箱变 T1	10	630	415
22064	市区	西华巷泵配变	10	200	122
22065	市区	前朱巷配变	10	200	0
22066	市区	市镇五三配变	10	400	33
22067	市区	大墩头	10	400	0
22068	市区	市镇变九	10	315	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22069	市区	正伟制品	10	200	35
22070	市区	华仁制衣	10	400	118
22071	市区	双惠印染	10	200	136
22072	市区	红卫四配变	10	400	84
22073	市区	沿塘泵配变	10	400	152
22074	市区	上东村二	10	400	313
22075	市区	陆家庄二	10	400	136
22076	市区	公用变五	10	400	106
22077	市区	邮电局二一	10	200	73
22078	市区	渔业队配变	10	200	129
22079	市区	曙光三配变	10	400	30
22080	市区	王家庄泵配变	10	400	222
22081	市区	大会堂三	10	200	60
22082	市区	赵巷三配变	10	400	98
22083	市区	赵巷四	10	400	54
22084	市区	西漳孙家	10	400	43
22085	市区	市镇九七配变	10	200	0
22086	市区	马巷排泵配变	10	400	0
22087	市区	陆家村配变	10	400	119
22088	市区	张村配变	10	200	133
22089	市区	张村站泵配变	10	400	247
22090	市区	勤荣针织制衣厂	10	200	109
22091	市区	居委	10	400	120
22092	市区	西横河配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22093	市区	第二奶牛场配变	10	200	73
22094	市区	10kV 长宁 1#站 T4	10	1000	423
22095	市区	10kV 长宁 2#站 T4	10	1000	268
22096	市区	新西二配变	10	200	63
22097	市区	10kV 长宁苑 4#箱变 T1	10	630	356
22098	市区	10kV 长宁苑 3#箱变 T1	10	630	274
22099	市区	后姑里泵配变	10	200	1
22100	市区	方舟	10	200	46
22101	市区	上东村变	10	400	93
22102	市区	太平路	10	400	113
22103	市区	长安村	10	400	178
22104	市区	联通公司配变	10	200	151
22105	市区	朱巷五配变	10	200	156
22106	市区	后姑里配变	10	200	56
22107	市区	华巷新村二配变	10	400	35
22108	市区	张巷泵配变	10	200	125
22109	市区	邵巷四配变	10	200	26
22110	市区	邵巷三配变	10	400	142
22111	市区	10kV 匹克 6#站 T1	10	1000	438
22112	市区	陡门甲	10	400	0
22113	市区	楼下五	10	400	220
22114	市区	李坦桥	10	400	137
22115	市区	郑家弄配变	10	400	117
22116	市区	曹家坝	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22117	市区	谢巷三配变	10	400	165
22118	市区	华家桥三配变	10	400	41
22119	市区	敬老院七配变	10	200	126
22120	市区	中场配变	10	400	98
22121	市区	10kV 华府 9#箱变 T1	10	630	280
22122	市区	10kV 嘉利 9#箱变 T1	10	630	357
22123	市区	郑家弄二配变	10	400	161
22124	市区	新贝来	10	200	160
22125	市区	10kV 金岸世家 3#站 T2	10	800	423
22126	市区	10kV 金岸世家 3#站 T3	10	800	421
22127	市区	10kV 金岸世家 3#站 T1	10	800	295
22128	市区	加工厂二配变	10	200	42
22129	市区	开河小学配变	10	400	299
22130	市区	村东二配变	10	200	0
22131	市区	龚巷北配变	10	200	84
22132	市区	玉东七配变	10	400	0
22133	市区	玉东四配变	10	400	0
22134	市区	玉东五配变	10	400	128
22135	市区	玉东六配变	10	400	82
22136	市区	蒋巷六配变	10	400	257
22137	市区	大西配变	10	200	61
22138	市区	小洋房配变	10	200	20
22139	市区	吴巷五配变	10	400	70
22140	市区	黄家配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22141	市区	东安二配变	10	400	93
22142	市区	10kV 顺驰 8#站 T1	10	800	303
22143	市区	10kV 顺驰 8#站 T2	10	800	252
22144	市区	10kV 顺驰 9#站 T1	10	800	362
22145	市区	10kV 顺驰 9#站 T2	10	800	404
22146	市区	10kV 顺驰 10#站 T1	10	800	324
22147	市区	10kV 顺驰 10#站 T2	10	800	250
22148	市区	钱洛配变	10	400	126
22149	市区	10kV 松竹苑 2#站 T3	10	800	350
22150	市区	10kV 松竹苑 2#站 T1	10	800	308
22151	市区	10kV 松竹苑 2#站 T2	10	800	342
22152	市区	林巷二配变	10	315	0
22153	市区	20kV 橙园 3#站 T1	20	1000	800
22154	市区	20kV 橙园 3#站 T2	20	1000	166
22155	市区	10kV 新阳光 8#站 T1	10	800	428
22156	市区	10kV 新阳光 8#站 T2	10	800	438
22157	市区	10kV 新阳光 8#站 T4	10	800	390
22158	市区	10kV 新阳光 8#站 T3	10	800	439
22159	市区	10kV 蓝城 10#站 T1	10	800	376
22160	市区	10kV 蓝城 10#站 T2	10	800	368
22161	市区	10kV 蓝城 11#站 T1	10	800	268
22162	市区	10kV 蓝城 11#站 T2	10	800	0
22163	市区	10kV 榭丽苑 1#站 T1	10	1000	541
22164	市区	10kV 榭丽苑 1#站 T2	10	1000	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22165	市区	10kV 榭丽苑 2#站 T1	10	1000	517
22166	市区	10kV 榭丽苑 2#站 T2	10	1000	553
22167	市区	10kV 榭丽苑 3#站 T1	10	1000	446
22168	市区	10kV 榭丽苑 3#站 T2	10	1000	496
22169	市区	20kV 橙园 4#站 T1	20	800	640
22170	市区	20kV 橙园 4#站 T2	20	800	236
22171	市区	10kV 复地 4#站 T2	10	800	267
22172	市区	中壹配变	10	400	282
22173	市区	10kV 蓝城 12#站 T1	10	1000	470
22174	市区	10kV 蓝城 12#站 T2	10	1000	151
22175	市区	暂住区配变	10	400	153
22176	市区	特丰配变	10	400	26
22177	市区	戴巷甲配变	10	400	35
22178	市区	濮巷桥配变	10	200	32
22179	市区	曹家坝二	10	200	109
22180	市区	电抗器厂配变	10	200	48
22181	市区	强巷电站二配变	10	400	190
22182	市区	五村二配变	10	200	115
22183	市区	10kV 榭丽苑 4#站 T1	10	1000	408
22184	市区	10kV 榭丽苑 4#站 T2	10	1000	453
22185	市区	大东二配变	10	200	44
22186	市区	拉链厂二配变	10	400	5
22187	市区	前洲排二配变	10	400	0
22188	市区	朱后二	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22189	市区	沈巷十配变	10	200	71
22190	市区	南砖配变	10	400	112
22191	市区	南镁配变	10	400	137
22192	市区	10kV 寺头家园 1#站 T1	10	1000	476
22193	市区	10kV 寺头家园 1#站 T2	10	1000	479
22194	市区	10kV 寺头 2#站 T1	10	1000	487
22195	市区	10kV 寺头 2#站 T2	10	1000	512
22196	市区	10kV 寺头 3#站 T1	10	1000	392
22197	市区	10kV 寺头 3#站 T2	10	1000	576
22198	市区	10kV 寺头 4#站 T1	10	1000	482
22199	市区	10kV 寺头 4#站 T2	10	1000	469
22200	市区	10kV 寺头 4#站 T3	10	1000	627
22201	市区	10kV 苹果园 2#站 T2	10	800	340
22202	市区	10kV 苹果园 2#站 T1	10	800	224
22203	市区	梅西配变	10	400	280
22204	市区	10kV 永利 1#站 T1	10	800	131
22205	市区	10kV 永利 1#站 T2	10	800	146
22206	市区	10kV 永利 2#站 T1	10	800	146
22207	市区	10kV 永利 2#站 T2	10	800	308
22208	市区	10kV 永利 3#站 T1	10	800	313
22209	市区	10kV 永利 3#站 T2	10	800	303
22210	市区	程宇物资二配变	10	400	150
22211	市区	西村居变	10	400	0
22212	市区	玉东九配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22213	市区	恒昌配变	10	400	128
22214	市区	大鼎配变	10	200	121
22215	市区	包装厂三配变	10	400	0
22216	市区	羊绒厂配变	10	400	83
22217	市区	张镇村乙配变	10	400	309
22218	市区	佐材配变	10	400	147
22219	市区	皮革化工配变	10	200	41
22220	市区	新二标配变	10	400	25
22221	市区	不锈钢厂配变	10	400	0
22222	市区	东风社区配变	10	200	51
22223	市区	东亚焊管配变	10	400	197
22224	市区	蒋巷村二配变	10	400	124
22225	市区	蒋巷村一配变	10	400	107
22226	市区	10kV 匹克 6#站 T2	10	1000	376
22227	市区	前村一变	10	400	110
22228	市区	10kV 福山 1#箱变 T1	10	630	353
22229	市区	10kV 裕通 1#箱变 T1	10	630	0
22230	市区	东顺苑 9#站 T1	10	800	438
22231	市区	魏家排涝二配变	10	400	91
22232	市区	争峰泵一配变	10	400	20
22233	市区	10kV 白荡 1#箱变 T1	10	630	316
22234	市区	东顺苑 8#站 T2	10	800	468
22235	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T1	10	800	408
22236	市区	冯巷桥配变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22237	市区	河西	10	400	0
22238	市区	新生路市镇配变	10	400	4
22239	市区	10kV 阳山 3#箱变 T1	10	630	473
22240	市区	冷暖器配变	10	400	0
22241	市区	10kV 洛龙 4#站 T1	10	800	370
22242	市区	10kV 洛龙 4#站 T3	10	800	357
22243	市区	10kV 洛龙 4#站 T4	10	800	347
22244	市区	10kV 洛龙 4#站 T2	10	800	374
22245	市区	10kV 枫杨 1#箱变 T1	10	630	364
22246	市区	10kV 洛龙 3#站 T1	10	800	423
22247	市区	10kV 洛龙 3#站 T3	10	800	485
22248	市区	10kV 洛龙 3#站 T2	10	800	471
22249	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T4	10	800	589
22250	市区	禾丰二村	10	400	2
22251	市区	10kV 橡树湾 13#站 T2	10	800	356
22252	市区	10kV 嘉利 11#站 T4	10	800	299
22253	市区	10kV 嘉利 11#站 T2	10	800	358
22254	市区	10kV 寺头 13#站 T1	10	800	371
22255	市区	10kV 寺头 13#站 T3	10	800	399
22256	市区	10kV 寺头 13#站 T4	10	800	382
22257	市区	10kV 寺头 13#站 T2	10	800	357
22258	市区	邓巷十一配变	10	400	121
22259	市区	海洲二配变	10	400	107
22260	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T1	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22261	市区	10kV 新华 1#箱变 T1	10	630	109
22262	市区	10kV 浜口 3#箱变 T1	10	630	45
22263	市区	蓉联六配变	10	400	289
22264	市区	10kV 常春名邸 4#站 T4	10	800	501
22265	市区	谢家村东二配变	10	400	0
22266	市区	新铁二配变	10	200	73
22267	市区	南圩村委配变	10	200	0
22268	市区	苏庙二房配变	10	400	129
22269	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T4	10	800	410
22270	市区	金岸新村	10	400	37
22271	市区	孟家村	10	400	173
22272	市区	镇政府四变	10	400	16
22273	市区	桥弄里配变	10	400	141
22274	市区	电镀厂二	10	400	39
22275	市区	10kV 听悦华庭 4#站 T2	10	800	469
22276	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T1	10	800	632
22277	市区	10kV 百好锦园 3#站 T2	10	800	407
22278	市区	金顺	10	400	34
22279	市区	10kV 张镇桥 5#箱变 T1	10	630	420
22280	市区	苏南二变	10	400	110
22281	市区	南苑三配变	10	200	0
22282	市区	惠山西漳二配变	10	400	129
22283	市区	彩印四配变	10	400	172
22284	市区	刘杨配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22285	市区	10kV 山浜 2#箱变 T1	10	400	220
22286	市区	能元轴承配变	10	400	320
22287	市区	东栅排泵配变	10	400	171
22288	市区	10kV 巨正 2#站 T1	10	800	343
22289	市区	10kV 巨正 2#站 T3	10	800	340
22290	市区	10kV 巨正 2#站 T4	10	800	228
22291	市区	10kV 巨正 2#站 T2	10	800	308
22292	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T1	10	800	454
22293	市区	10kV 绿化 5#箱变 T1	10	630	381
22294	市区	洋溪村委	10	400	80
22295	市区	溪南村委二配变	10	400	81
22296	市区	大汤公配变	10	400	98
22297	市区	10kV 高石 1#箱变 T1	10	400	320
22298	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T2	10	800	336
22299	市区	10kV 洛龙 2#站 T3	10	800	317
22300	市区	10kV 洛龙 2#站 T1	10	800	446
22301	市区	10kV 堰桥 1#箱 T1	10	400	79
22302	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T1	10	800	364
22303	市区	10kV 站头 2#站 T1	10	800	522
22304	市区	10kV 站头 2#站 T2	10	800	267
22305	市区	江胜泵振	10	400	110
22306	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T2	10	800	617
22307	市区	顾巷天配变	10	400	125
22308	市区	锡亚暖通配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22309	市区	渡岸北二配变	10	400	59
22310	市区	10kV 洛龙 2#站 T2	10	800	455
22311	市区	10kV 洛龙 2#站 T4	10	800	354
22312	市区	惠汕冷钢	10	400	303
22313	市区	下段村	10	400	117
22314	市区	10kV 惠丰 3#站 T1	10	1000	509
22315	市区	20kV 丽都 2#站 T1	20	800	337
22316	市区	20kV 丽都 2#站 T2	20	800	375
22317	市区	新苑公司九配变	10	400	211
22318	市区	三乡桥二配变	10	400	204
22319	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T4	10	800	331
22320	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T4	10	800	459
22321	市区	庄里十一配变	10	400	296
22322	市区	10kV 桂语和风 4#站 T1	10	800	522
22323	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T3	10	800	495
22324	市区	10kV 太平洋 12#站 T2	10	800	380
22325	市区	10kV 云境华庭 2#站 T2	10	800	428
22326	市区	古庄三配变	10	400	319
22327	市区	10kV 正明 7#站 T1	10	800	585
22328	市区	10kV 陆区苑 2#站 T1	10	800	455
22329	市区	10kV 陆区苑 2#站 T2	10	800	488
22330	市区	10kV 听悦华庭 4#站 T1	10	800	528
22331	市区	10kV 博桥 3#箱变 T1	10	630	342
22332	市区	长金针织配变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22333	市区	东浜	10	400	99
22334	市区	农场三配变	10	400	141
22335	市区	10kV 陈新 7#箱变 T1	10	630	371
22336	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T4	10	800	598
22337	市区	槽纺三配变	10	400	88
22338	市区	20kV 壹方 2#站 T1	20	800	456
22339	市区	20kV 壹方 2#站 T2	20	800	433
22340	市区	20kV 壹方 3#站 T1	20	800	454
22341	市区	20kV 壹方 3#站 T2	20	800	403
22342	市区	20kV 丽都 3#站 T3	20	800	390
22343	市区	20kV 丽都 3#站 T1	20	800	416
22344	市区	20kV 丽都 3#站 T2	20	800	399
22345	市区	20kV 丽都 3#站 T4	20	800	397
22346	市区	10kV 刘仓 8#箱变 T1	10	630	239
22347	市区	座圩东一配变	10	400	125
22348	市区	10kV 听悦华庭 5#站 T1	10	800	410
22349	市区	10kV 百好锦园 3#站 T1	10	800	314
22350	市区	10kV 湖畔 9#站 T1	10	800	338
22351	市区	10kV 湖畔 9#站 T3	10	800	380
22352	市区	10kV 湖畔 9#站 T4	10	800	413
22353	市区	10kV 湖畔 9#站 T2	10	800	332
22354	市区	小南坝一配变	10	400	119
22355	市区	10kV 春光苑 7#站 T3	10	800	510
22356	市区	前楼下配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22357	市区	缪言章	10	400	109
22358	市区	缪巷	10	200	0
22359	市区	袁巷梅配变	10	400	60
22360	市区	白石沟配变	10	200	61
22361	市区	模范桥二配变	10	400	0
22362	市区	戴巷三配变	10	400	32
22363	市区	磨盘桥配变	10	400	165
22364	市区	周巷岸配变	10	200	27
22365	市区	南蒋巷泵配变	10	315	196
22366	市区	华胜园配变	10	200	32
22367	市区	黄金坝一配变	10	315	24
22368	市区	大浜头	10	400	31
22369	市区	朱巷十三配变	10	400	110
22370	市区	街西五配变	10	400	213
22371	市区	道生浜	10	400	184
22372	市区	倪巷四	10	400	91
22373	市区	郁巷二配变	10	200	119
22374	市区	孙巷四配变	10	400	124
22375	市区	大利巷二配变	10	200	29
22376	市区	陡门电站配变	10	200	108
22377	市区	倪巷甲配变	10	200	0
22378	市区	亿力配变	10	400	0
22379	市区	种猪厂配变	10	200	111
22380	市区	中巷梅配变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22381	市区	湖纺配变	10	400	308
22382	市区	亨达配变	10	400	257
22383	市区	桥南四配变	10	400	0
22384	市区	华家桥村配变	10	400	143
22385	市区	铁路局配变	10	200	116
22386	市区	梅泾配变	10	400	0
22387	市区	排蓬头配变	10	200	0
22388	市区	梅泾顾巷配变	10	400	220
22389	市区	顾巷十一配变	10	400	0
22390	市区	大岸里配变	10	400	18
22391	市区	淀粉厂三配变	10	200	0
22392	市区	降东西配变	10	400	237
22393	市区	10kV 嘉利 8#箱变 T1	10	630	351
22394	市区	10kV 华府 8#箱变 T1	10	630	272
22395	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T3	10	800	590
22396	市区	10kV 常隆 1#箱变 T1	10	400	297
22397	市区	凤翔路二配变	10	400	279
22398	市区	校办厂	10	400	319
22399	市区	10kV 杨出 3#箱变 T1	10	630	327
22400	市区	10kV 万新 3#箱变 T1	10	630	186
22401	市区	10kV 亿丰 3#站 T3	10	800	432
22402	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T2	10	800	321
22403	市区	10kV 华城 1#箱变 T1	10	630	159
22404	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T4	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22405	市区	10kV 常顺 1#箱变 T1	10	630	0
22406	市区	10kV 亿丰 5#站 T4	10	800	313
22407	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T4	10	800	463
22408	市区	重工配变	10	400	60
22409	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T3	10	800	618
22410	市区	10kV 橡树湾 12#站 T3	10	800	346
22411	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T2	10	800	328
22412	市区	新胜利桥二配变	10	400	91
22413	市区	西张五配变	10	400	39
22414	市区	10kV 橡树湾 12#站 T2	10	800	186
22415	市区	10kV 万新 4#箱变 T1	10	630	503
22416	市区	龙潭四配变	10	400	12
22417	市区	五牧排配变	10	400	64
22418	市区	顺达二配变	10	400	0
22419	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T2	10	800	412
22420	市区	五角场二配变	10	400	95
22421	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T1	10	630	0
22422	市区	10kV 拾房 4#站 T4	10	800	476
22423	市区	10kV 桃泉 6#箱变 T1	10	630	304
22424	市区	东顺苑 8#站 T4	10	800	492
22425	市区	支巷	10	400	139
22426	市区	北顺配变	10	400	136
22427	市区	10kV 亿丰 3#站 T1	10	800	390
22428	市区	10kV 玉麒会 2#站 T1	10	800	558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22429	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T2	10	800	479
22430	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T1	10	800	362
22431	市区	10kV 巨正 3#站 T2	10	800	399
22432	市区	胜利十一配变	10	400	0
22433	市区	10kV 巨正 3#站 T3	10	800	309
22434	市区	水务配变	10	400	109
22435	市区	降贰配变	10	400	112
22436	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T1	10	800	330
22437	市区	10kV 巨正 3#站 T4	10	800	419
22438	市区	南西排涝配变	10	400	76
22439	市区	龙壹配变	10	400	134
22440	市区	10kV 寺头 20#站 T1	10	800	501
22441	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T1	10	800	301
22442	市区	10kV 巨正 3#站 T1	10	800	403
22443	市区	10kV 堰新 9#站 T2	10	800	381
22444	市区	锐可传动二配变	10	400	0
22445	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T2	10	800	444
22446	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T1	10	800	419
22447	市区	红星桥三配变	10	400	56
22448	市区	钱高二配变	10	400	194
22449	市区	上东村三配变	10	400	253
22450	市区	五牧六配变	10	200	14
22451	市区	10kV 橡树湾 11#站 T4	10	800	471
22452	市区	10kV 华新苑 2#站 T1	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22453	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T3	10	800	360
22454	市区	新东配变	10	400	140
22455	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T3	10	800	451
22456	市区	上舍巷二配变	10	400	165
22457	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T3	10	800	356
22458	市区	10kV 巨正 4#站 T4	10	800	287
22459	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T4	10	800	384
22460	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T2	10	800	366
22461	市区	梅秦路二配变	10	400	0
22462	市区	唐古桥三配变	10	400	157
22463	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T3	10	800	431
22464	市区	稍塘乙配变	10	400	161
22465	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T1	10	800	335
22466	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T2	10	800	329
22467	市区	林中园配变	10	400	305
22468	市区	10kV 亿丰 4#站 T2	10	800	362
22469	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T2	10	800	342
22470	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T1	10	800	301
22471	市区	10kV 拾房 2#站 T4	10	800	472
22472	市区	华洋干燥二配变	10	400	0
22473	市区	10kV 藕乐汇 2#站 T2	10	800	364
22474	市区	10kV 柏翠春居 4#站 T4	10	800	418
22475	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T4	10	800	344
22476	市区	交舜配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22477	市区	10kV 勤新苑 4#站 T1	10	800	431
22478	市区	10kV 湖畔 10#站 T3	10	800	483
22479	市区	20kV 水韵园 6#站 T1	20	800	479
22480	市区	西恒配变	10	400	32
22481	市区	10kV 浜口 1#箱变 T1	10	400	208
22482	市区	10kV 勤新苑 4#站 T3	10	800	508
22483	市区	10kV 湖畔 10#站 T2	10	800	402
22484	市区	电抗器二配变	10	400	57
22485	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T3	10	800	384
22486	市区	10kV 桃泉 2#箱变 T1	10	630	59
22487	市区	10kV 理想城市站 T2	10	800	479
22488	市区	10kV 拾房 2#站 T3	10	800	447
22489	市区	10kV 万新 1#箱变 T1	10	630	278
22490	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T3	10	800	359
22491	市区	10kV 亿丰 5#站 T3	10	800	382
22492	市区	10kV 亿丰 5#站 T2	10	800	385
22493	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T2	10	800	351
22494	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T1	10	800	280
22495	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T3	10	800	448
22496	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T4	10	800	546
22497	市区	钢管丁配变	10	400	298
22498	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T3	10	800	328
22499	市区	兴业工贸二配变	10	400	26
22500	市区	杨巷居五配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22501	市区	10kV 理想城市站 T1	10	800	444
22502	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T1	10	800	295
22503	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T1	10	800	386
22504	市区	10kV 勤新苑 4#站 T4	10	800	502
22505	市区	10kV 勤新苑 4#站 T2	10	800	479
22506	市区	孙家居二配变	10	400	320
22507	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T4	10	800	378
22508	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T1	10	800	464
22509	市区	10kV 亿丰 5#站 T1	10	800	477
22510	市区	10kV 殷惠 1#箱变 T1	10	630	86
22511	市区	10kV 玉麒会 2#站 T2	10	800	602
22512	市区	周姚二配变	10	400	167
22513	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T2	10	800	482
22514	市区	10kV 昕悦华庭 2#站 T4	10	800	432
22515	市区	新油压二配变	10	400	99
22516	市区	前洪桥三配变	10	400	119
22517	市区	10kV 湖畔 10#站 T4	10	800	487
22518	市区	蓉西中片五配变	10	400	132
22519	市区	住阳配变	10	200	159
22520	市区	10kV 亿丰 2#站 T3	10	800	387
22521	市区	10kV 杨市 2#站 T1	10	800	475
22522	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T2	10	800	372
22523	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T4	10	800	261
22524	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T2	10	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22525	市区	10kV 拾房 4#站 T3	10	800	446
22526	市区	10kV 藕乐汇 2#站 T1	10	800	292
22527	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T1	10	630	0
22528	市区	钱东二配变	10	400	146
22529	市区	绿苑配变	10	400	261
22530	市区	10kV 行星 2#箱变 T1	10	630	182
22531	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T1	10	800	266
22532	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T4	10	800	437
22533	市区	冬青村二配变	10	400	86
22534	市区	10kV 柏翠春居 3#站 T3	10	800	456
22535	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T1	10	800	421
22536	市区	10kV 东旺 13#箱变 T1	10	630	234
22537	市区	杨家五配变	10	400	102
22538	市区	10kV 玉麒会 1#站 T1	10	800	582
22539	市区	桑蓉配变	10	400	89
22540	市区	加工厂配变	10	400	135
22541	市区	10kV 橡树湾 11#站 T2	10	800	377
22542	市区	10kV 湖畔 10#站 T1	10	800	461
22543	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T2	10	800	406
22544	市区	10kV 行星 3#箱变 T1	10	630	188
22545	市区	10kV 亿丰 3#站 T4	10	800	521
22546	市区	北环路四配变	10	400	0
22547	市区	10kV 亿丰 2#站 T4	10	800	411
22548	市区	10kV 芦桥 1#箱变 T1	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22549	市区	10kV 万新 2#箱变 T1	10	630	118
22550	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T1	10	800	328
22551	市区	后严二配变	10	400	0
22552	市区	10kV 理想城市站 T4	10	800	471
22553	市区	10kV 理想城市站 T3	10	800	389
22554	市区	油压五配变	10	400	8
22555	市区	衬胶十配变	10	400	81
22556	市区	10kV 巨正 4#站 T1	10	800	301
22557	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T2	10	800	294
22558	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T4	10	800	392
22559	市区	顾巷居二配变	10	400	97
22560	市区	10kV 堰新 9#站 T1	10	800	532
22561	市区	10kV 巨正 4#站 T3	10	800	334
22562	市区	10kV 橡树湾 11#站 T1	10	800	369
22563	市区	蓉联五配变	10	400	306
22564	市区	10kV 橡树湾 12#站 T1	10	800	309
22565	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T4	10	800	346
22566	市区	10kV 亿丰 3#站 T2	10	800	452
22567	市区	10kV 亿丰 2#站 T2	10	800	397
22568	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T1	10	800	298
22569	市区	10kV 橡树湾 11#站 T3	10	800	314
22570	市区	彭村乙配变	10	400	46
22571	市区	泡棉配变	10	400	283
22572	市区	10kV 玉麒会 1#站 T2	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22573	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	0
22574	市区	10kV 杨市 2#站 T2	10	800	498
22575	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T1	10	800	388
22576	市区	蓉玉配变	10	400	155
22577	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T4	10	800	313
22578	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T1	10	800	310
22579	市区	公安分局二配变	10	400	119
22580	市区	10kV 巨正 4#站 T2	10	800	332
22581	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T2	10	800	502
22582	市区	10kV 亿丰 2#站 T1	10	800	409
22583	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T2	10	800	400
22584	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T3	10	800	347
22585	市区	缪巷四配变	10	400	60
22586	市区	10kV 柏翠春居 2#站 T3	10	800	378
22587	市区	10kV 亿丰 4#站 T1	10	800	321
22588	市区	10kV 橡树湾 12#站 T4	10	800	362
22589	市区	干壹配变	10	400	213
22590	市区	邓徐配变	10	200	11
22591	市区	石壹配变	10	400	263
22592	市区	运河北路二配变	10	400	188
22593	市区	秦巷南二配变	10	200	8
22594	市区	欣欣居配变	10	400	89
22595	市区	小岸里二配变	10	200	36
22596	市区	北庄甲配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22597	市区	中街北配变	10	200	81
22598	市区	殷邹	10	400	0
22599	市区	殷邹甲	10	200	53
22600	市区	雅西甲配变	10	200	146
22601	市区	育才路配电区	10	400	102
22602	市区	新华书店	10	400	0
22603	市区	邮电局九变	10	200	156
22604	市区	岸上配变	20	400	177
22605	市区	春来公园配变	20	400	269
22606	市区	小学二变	10	400	87
22607	市区	钱桥中学	10	400	184
22608	市区	前洲一品配变	10	400	201
22609	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T2	10	800	486
22610	市区	强壹配变	10	400	96
22611	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T2	10	800	301
22612	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T2	10	800	448
22613	市区	燕裕配变	10	400	77
22614	市区	10kV 红明 3#箱变 T1	10	630	51
22615	市区	花居配变	10	400	320
22616	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T3	10	800	581
22617	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T2	10	800	403
22618	市区	二闸口配变	10	400	67
22619	市区	10kV 春惠 1#箱变 T1	10	630	273
22620	市区	10kV 后新 1#箱变 T1	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22621	市区	10kV 春惠 2#箱变 T1	10	630	303
22622	市区	10kV 晨光和园 2#站 T2	10	800	380
22623	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T1	10	800	598
22624	市区	南蒋巷泵二配变	10	400	259
22625	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T1	10	630	0
22626	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T4	10	800	574
22627	市区	10kV 新阳光 34#站 T1	10	800	431
22628	市区	10kV 新阳光 34#站 T3	10	800	431
22629	市区	10kV 新阳光 34#站 T4	10	800	412
22630	市区	10kV 新阳光 34#站 T2	10	800	491
22631	市区	10kV 新阳光 33#站 T1	10	1000	573
22632	市区	10kV 新阳光 33#站 T2	10	1000	591
22633	市区	润弘配变	10	400	96
22634	市区	10kV 西羲里 6#站 T2	10	800	357
22635	市区	油并浜配变	10	400	319
22636	市区	电镀厂配变	10	200	2
22637	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4	10	800	596
22638	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T3	10	800	525
22639	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T2	20	800	574
22640	市区	10kV 景观 1#箱变 T1	10	400	320
22641	市区	10kV 陈新 1#箱变 T1	10	400	189
22642	市区	庙下	10	400	40
22643	市区	邵龙泵配变	10	400	288
22644	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T2	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22645	市区	10kV 塘头 2#箱变 T1	10	630	381
22646	市区	开元庄二配变	10	400	190
22647	市区	10kV 文曲 4#箱变 T1	10	630	266
22648	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T3	10	800	375
22649	市区	建筑新村一变	10	400	132
22650	市区	捷驰精密	10	400	224
22651	市区	东街十二配变	10	400	6
22652	市区	10kV 晨光和园 5#站 T4	10	800	451
22653	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T3	20	800	482
22654	市区	10kV 太平洋 10#站 T1	10	800	403
22655	市区	市镇西七配变	10	400	53
22656	市区	10kV 西羲里 2#站 T1	10	800	442
22657	市区	前村四配变	10	400	64
22658	市区	南巷新村配变	10	400	208
22659	市区	下旺泵配变	10	400	48
22660	市区	出新村三配变	10	400	0
22661	市区	20kV 雅锦园 6#站 T2	20	800	584
22662	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T3	10	800	561
22663	市区	10kV 金玥湾 2#站 T1	10	800	406
22664	市区	钱东配变	10	400	77
22665	市区	10kV 春光苑 7#站 T1	10	800	504
22666	市区	10kV 悦湖 5#站 T3	10	800	353
22667	市区	10kV 寺头 20#站 T2	10	800	524
22668	市区	西安庄二配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22669	市区	仓渡北配变	10	200	96
22670	市区	唐南配变	10	400	108
22671	市区	新村二二配变	10	400	82
22672	市区	张刘.	10	400	0
22673	市区	电抗器一配变	10	400	0
22674	市区	冬青中配变	10	400	97
22675	市区	10kV 嘉利 10#站 T1	10	800	268
22676	市区	10kV 嘉利 10#站 T2	10	800	346
22677	市区	10kV 正明 9#站 T2	10	800	586
22678	市区	10kV 嘉利 11#站 T1	10	800	327
22679	市区	江南起重配变	10	400	10
22680	市区	10kV 嘉利 11#站 T3	10	800	312
22681	市区	10kV 桃泉 1#箱变 T1	10	630	363
22682	市区	浜口排泵二配变	10	400	71
22683	市区	马巷十二配变	10	400	69
22684	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T4	10	800	477
22685	市区	西漳五变	10	400	18
22686	市区	南兴涂料厂配变	10	400	206
22687	市区	冷轧	10	400	0
22688	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T3	10	800	466
22689	市区	藕塘检察	10	400	133
22690	市区	戴氏超声	10	400	0
22691	市区	杨市配变	10	400	0
22692	市区	赵旦配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22693	市区	10kV 花都 1#箱变 T1	10	630	480
22694	市区	邮电局十三变	10	200	0
22695	市区	茶场变	10	200	67
22696	市区	黄泥坝二配变	10	400	186
22697	市区	10kV 新阳光 39#站 T2	10	800	430
22698	市区	埭桥	10	400	180
22699	市区	潭伍四配变	10	400	249
22700	市区	潭伍三配变	10	400	222
22701	市区	刘潭贰二配变	10	400	138
22702	市区	10kV 正明 8#站 T1	10	800	587
22703	市区	刘潭壹七配变	10	400	141
22704	市区	苏降排涝三配变	10	400	177
22705	市区	刘潭四配变	10	400	243
22706	市区	刘潭五配变	10	400	219
22707	市区	刘潭六配变	10	400	237
22708	市区	刘潭七配变	10	400	197
22709	市区	20kV 壹方 8#站 T1	20	800	458
22710	市区	20kV 壹方 8#站 T2	20	800	472
22711	市区	20kV 壹方 7#站 T1	20	800	419
22712	市区	20kV 壹方 7#站 T2	20	800	454
22713	市区	10kV 杨出 1#箱变 T1	10	630	85
22714	市区	10kV 柏翠春居 6#站 T3	10	800	377
22715	市区	10kV 悦湖 5#站 T2	10	800	369
22716	市区	10kV 绿地 15#站 T1	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22717	市区	10kV 绿地 15#站 T2	10	800	311
22718	市区	10kV 绿地 16#站 T1	10	800	376
22719	市区	10kV 绿地 16#站 T2	10	800	344
22720	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T2	10	800	422
22721	市区	10kV 渔业 2#箱变 T1	10	630	396
22722	市区	纺织甲配变	10	400	0
22723	市区	环卫管理二	10	400	213
22724	市区	朱赵巷二配变	10	400	90
22725	市区	南华配变	10	400	104
22726	市区	公用配变	10	400	65
22727	市区	宏杰配变	10	400	115
22728	市区	20kV 雅锦园 4#站 T1	20	800	473
22729	市区	20kV 雅锦园 5#站 T1	20	800	480
22730	市区	20kV 雅锦园 5#站 T3	20	800	503
22731	市区	20kV 雅锦园 5#站 T4	20	800	488
22732	市区	20kV 雅锦园 4#站 T2	20	800	317
22733	市区	20kV 雅锦园 5#站 T2	20	800	489
22734	市区	10kV 金科集美 2#站 T2	10	800	428
22735	市区	粮管所四配变	10	400	0
22736	市区	风雷棚二配变	10	400	109
22737	市区	佳利达化工配变	10	400	0
22738	市区	高家旦三配变	10	400	125
22739	市区	10kV 昕悦华庭 5#站 T2	10	800	439
22740	市区	玉西一配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22741	市区	南官配变	10	400	186
22742	市区	10kV 勤新苑 5#站 T4	10	800	459
22743	市区	祁北配变	10	400	23
22744	市区	10kV 奥凯 2#站 T1	10	800	473
22745	市区	10kV 奥凯 2#站 T2	10	800	450
22746	市区	大合圩配变	10	200	88
22747	市区	湾里三配变	10	400	216
22748	市区	德氟隆	10	400	6
22749	市区	谢家配变	10	200	29
22750	市区	张镇村丙配变	10	400	253
22751	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T2	10	800	296
22752	市区	孙家七队配变	10	400	11
22753	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T2	10	800	383
22754	市区	老古潭配变	10	400	171
22755	市区	10kV 怡和站 T1	10	1250	266
22756	市区	10kV 怡和站 T2	10	1250	534
22757	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T3	10	800	512
22758	市区	10kV 玉龙 5#箱变 T1	10	630	275
22759	市区	10kV 太平洋 10#站 T3	10	800	517
22760	市区	10kV 埃姆 1#箱变 T1	10	630	417
22761	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T2	10	800	586
22762	市区	10kV 橡树湾 14#站 T3	10	800	434
22763	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4	10	800	430
22764	市区	10kV 浜口 2#箱变 T1	10	630	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22765	市区	10kV 西羲里 3#站 T4	10	800	501
22766	市区	晓丰配变	10	400	23
22767	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2	10	800	541
22768	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T2	10	800	460
22769	市区	杨思桥配变	10	400	0
22770	市区	威武二配变	10	400	180
22771	市区	电容甲配变	10	400	112
22772	市区	桥南九配变	10	400	78
22773	市区	蔡居配变	10	400	241
22774	市区	薛家弄二配变	10	400	121
22775	市区	10kV 安阳 1#箱变 T1	10	630	343
22776	市区	西于巷配变	10	400	0
22777	市区	住基二配变	10	200	0
22778	市区	禧航源配变	10	400	0
22779	市区	10kV 新阳光 39#站 T1	10	800	401
22780	市区	10kV 金玥湾 2#站 T4	10	800	315
22781	市区	10kV 缦悦名邸 6#站 T3	10	800	599
22782	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T4	10	800	623
22783	市区	10kV 藕乐园 14#站 T1	10	800	486
22784	市区	10kV 藕乐园 14#站 T3	10	800	446
22785	市区	10kV 藕乐园 14#站 T4	10	800	503
22786	市区	10kV 藕乐园 14#站 T2	10	800	516
22787	市区	管岸配变	10	400	258
22788	市区	10kV 藕乐园 15#站 T1	10	1000	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22789	市区	10kV 藕乐园 15#站 T2	10	1000	625
22790	市区	10kV 星火 1#箱变 T1	10	630	354
22791	市区	10kV 西羲里 5#站 T1	10	800	416
22792	市区	10kV 塘村 2#箱变 T1	10	630	237
22793	市区	刘潭一配变	10	400	240
22794	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T4	10	800	411
22795	市区	10kV 嘉利 2#站 T2	10	800	324
22796	市区	10kV 嘉利 2#站 T1	10	800	279
22797	市区	10kV 华府 7#箱变 T1	10	630	207
22798	市区	10kV 嘉利 7#箱变 T1	10	630	337
22799	市区	卫马居配变	10	400	123
22800	市区	新生路三配变	10	400	57
22801	市区	喷漆甲配变	10	200	43
22802	市区	小岸南配变	10	200	24
22803	市区	奚家村一配变	10	200	35
22804	市区	村四队配变	10	200	24
22805	市区	蓉联村配变	10	200	122
22806	市区	陶家村二配变	10	200	27
22807	市区	小南坝二配变	10	400	194
22808	市区	欣欣小区配变	10	400	171
22809	市区	工商银行	10	400	205
22810	市区	10kV 锦翠 1#站 T1	10	1000	368
22811	市区	10kV 锦翠 1#站 T2	10	1000	394
22812	市区	师范配变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22813	市区	周巷排泵配变	10	400	9
22814	市区	前貳配变	10	400	134
22815	市区	利农配变	10	400	61
22816	市区	古庄一变	10	400	286
22817	市区	新民村北变	10	400	221
22818	市区	下洋湖泵配变	10	400	255
22819	市区	群胜村配变	10	400	307
22820	市区	舜一二配变	10	200	138
22821	市区	灯泡厂白配变	10	400	301
22822	市区	群胜村二配变	10	200	73
22823	市区	长胜岸泵配变	10	400	303
22824	市区	戴巷白配变	10	200	99
22825	市区	电容器厂配变	10	400	304
22826	市区	彭村配变	10	400	64
22827	市区	双庙港东配变	10	400	0
22828	市区	杨村排泵配变	10	200	115
22829	市区	花渡谢巷	10	200	140
22830	市区	华场头配变	10	400	0
22831	市区	惠发特	10	400	301
22832	市区	李巷八变	10	400	187
22833	市区	顺达一配变	10	400	37
22834	市区	浒泗桥二配变	10	400	0
22835	市区	五牧四配变	10	400	11
22836	市区	工农四配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22837	市区	蓉中居配变	10	200	10
22838	市区	敬老院三配变	10	200	44
22839	市区	高潮变	10	400	61
22840	市区	岸里三配变	10	400	79
22841	市区	明隆变	10	400	0
22842	市区	10kV 悦水园 4#站 T1	10	800	212
22843	市区	10kV 悦水园 4#站 T2	10	800	373
22844	市区	10kV 悦水园 5#站 T1	10	800	382
22845	市区	10kV 悦水园 5#站 T2	10	800	374
22846	市区	10kV 悦水园 5#站 T3	10	800	390
22847	市区	10kV 悦水园 5#站 T4	10	800	576
22848	市区	惠巷六配变	10	200	51
22849	市区	10kV 桃盛 7#站 T1	10	1000	679
22850	市区	10kV 桃盛 7#站 T2	10	1000	657
22851	市区	五金二配变	10	200	0
22852	市区	灯泡厂二配变	10	200	42
22853	市区	唐家尖	10	400	170
22854	市区	小沙头配变	10	200	120
22855	市区	胡地变	10	400	320
22856	市区	春来公园二配变	20	200	18
22857	市区	工商二配变	10	400	127
22858	市区	蒋巷水厂二配变	10	400	232
22859	市区	前朱巷二配变	10	200	89
22860	市区	古西二配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22861	市区	横唐桥一配变	10	400	0
22862	市区	刘家头一变	10	400	93
22863	市区	瑞晶配变	10	200	114
22864	市区	陆巷十一配变	10	400	23
22865	市区	华东南配变	10	400	150
22866	市区	前叶配变	10	200	150
22867	市区	10kV 拾房 2#站 T1	10	800	497
22868	市区	10kV 拾房 2#站 T2	10	800	476
22869	市区	邵巷桥三配变	10	400	253
22870	市区	小桥头十六配变	10	400	277
22871	市区	南村头三配变	10	400	155
22872	市区	正明移动二配变	10	315	42
22873	市区	村上二配变	10	400	118
22874	市区	后街三配变	10	200	12
22875	市区	秦家村二配变	10	200	62
22876	市区	西于巷二配变	10	400	73
22877	市区	弄桥配变	10	400	261
22878	市区	10kV 拾房 3#站 T1	10	800	476
22879	市区	10kV 拾房 3#站 T2	10	800	503
22880	市区	10kV 拾房 4#站 T1	10	800	364
22881	市区	10kV 拾房 4#站 T2	10	800	444
22882	市区	下洋二配变	10	200	127
22883	市区	北横河二配变	10	400	222
22884	市区	黄巷二变配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22885	市区	周村三变	10	200	53
22886	市区	10kV 长东 10#箱变 T1	10	630	245
22887	市区	10kV 长东 11#箱变 T1	10	630	268
22888	市区	10kV 长东 12#箱变 T1	10	630	307
22889	市区	10kV 长东 1#箱变 T1	10	630	128
22890	市区	10kV 长东 2#箱变 T1	10	630	332
22891	市区	水浜一配变	10	400	212
22892	市区	水浜二配变	10	400	179
22893	市区	水浜三配变	10	400	184
22894	市区	庙角一配变	10	200	38
22895	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T1	10	800	385
22896	市区	10kV 长东 3#箱变 T1	10	630	143
22897	市区	10kV 长东 4#箱变 T1	10	630	264
22898	市区	10kV 长东 5#箱变 T1	10	630	177
22899	市区	10kV 长东 6#箱变 T1	10	630	301
22900	市区	10kV 长东 7#箱变 T1	10	630	121
22901	市区	10kV 长东 8#箱变 T1	10	630	0
22902	市区	10kV 长东 9#箱变 T1	10	630	340
22903	市区	10kV 长馨 8#站 T1	10	800	510
22904	市区	中圩村一配变	10	400	126
22905	市区	革新配变	10	400	118
22906	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T3	10	800	479
22907	市区	谢巷二配变	10	400	34
22908	市区	峰村变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22909	市区	沈涛配变	10	400	154
22910	市区	沁怡配变	10	400	0
22911	市区	机械六变	10	400	0
22912	市区	西张六配变	10	400	45
22913	市区	黄金坝五配变	10	400	95
22914	市区	10kV 大唐 2#站 T1	10	800	485
22915	市区	10kV 大唐 2#站 T3	10	800	522
22916	市区	10kV 大唐 2#站 T4	10	800	442
22917	市区	10kV 大唐 2#站 T2	10	800	510
22918	市区	二闸口三配变	10	400	245
22919	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T2	10	800	428
22920	市区	南汀一配变	10	400	281
22921	市区	支巷浜泵配变	10	200	0
22922	市区	惠州配变	10	400	221
22923	市区	城塘东居配变	10	400	288
22924	市区	大龙二配变	10	200	0
22925	市区	刘西南配变	10	400	0
22926	市区	下洋一配变	10	400	320
22927	市区	10kV 百邻 2#站 T1	10	1000	521
22928	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T1	10	800	536
22929	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T2	10	800	404
22930	市区	10kV 榭丽苑 12#站 T1	10	800	459
22931	市区	10kV 榭丽苑 12#站 T2	10	800	390
22932	市区	刁庄一配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22933	市区	10kV 桃盛 2#站 T1	10	1000	524
22934	市区	10kV 桃盛 2#站 T2	10	1000	567
22935	市区	10kV 桃盛 3#站 T1	10	1000	585
22936	市区	10kV 桃盛 3#站 T2	10	1000	515
22937	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T2	10	800	600
22938	市区	10kV 桃盛 4#站 T1	10	1000	594
22939	市区	10kV 桃盛 4#站 T2	10	1000	593
22940	市区	10kV 中兴 5#箱变 T1	10	630	68
22941	市区	10kV 嘉阳 1#站 T1	10	800	530
22942	市区	10kV 嘉阳 1#站 T2	10	800	506
22943	市区	10kV 学府上院 5#站 T4	10	800	475
22944	市区	金岸新村二变	10	400	120
22945	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2	10	800	506
22946	市区	10kV 黄石 1#箱变 T1	10	630	451
22947	市区	洋湖桥配变	10	400	196
22948	市区	兴洲二配变	10	400	0
22949	市区	鹏程植绒配变	10	400	71
22950	市区	华洋干燥配变	10	400	30
22951	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T2	20	800	296
22952	市区	10kV 绿化 4#箱变 T1	10	630	252
22953	市区	10kV 张镇桥 4#箱变 T1	10	630	408
22954	市区	10kV 景悦 7#箱变 T1	10	630	341
22955	市区	10kV 景悦 8#箱变 T1	10	630	297
22956	市区	10kV 景悦 9#箱变 T1	10	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22957	市区	广场三配变	10	400	229
22958	市区	10kV 端桥 8#箱变 T1	10	630	417
22959	市区	帝庙配变	10	400	219
22960	市区	盛店桥三变	10	400	140
22961	市区	刘马二配变	10	400	0
22962	市区	道浜	10	400	106
22963	市区	家旦配变	10	400	263
22964	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3	10	800	492
22965	市区	10kV 亿丰 6#站 T3	10	800	388
22966	市区	上沿配变	10	400	123
22967	市区	10kV 丁香 7#站 T1	10	800	246
22968	市区	10kV 丁香 7#站 T3	10	800	423
22969	市区	10kV 丁香 7#站 T4	10	800	476
22970	市区	10kV 丁香 7#站 T2	10	800	450
22971	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T2	10	800	284
22972	市区	10kV 红明 1#箱变 T1	10	630	251
22973	市区	10kV 嘉利 14#站 T1	10	800	249
22974	市区	10kV 嘉利 14#站 T2	10	800	301
22975	市区	莫家二配变	10	400	126
22976	市区	宏达电机	10	400	79
22977	市区	10kV 悦湖 9#站 T1	10	800	406
22978	市区	朱三配变	10	200	0
22979	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T2	10	800	544
22980	市区	10kV 御景名仕 2#站 T1	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
22981	市区	10kV 御景名仕 2#站 T3	10	800	426
22982	市区	10kV 御景名仕 2#站 T4	10	800	379
22983	市区	降上三配变	10	400	249
22984	市区	华东冷湾配变	10	400	203
22985	市区	东顺苑 5#站 T2	10	800	504
22986	市区	10kV 常春名邸 5#站 T1	10	800	611
22987	市区	10kV 总参 1#站 T2	10	400	218
22988	市区	时南配变	10	400	54
22989	市区	10kV 亿丰 7#站 T3	10	800	415
22990	市区	10kV 新阳光 44#站 T1	10	800	422
22991	市区	10kV 振染 1#箱变 T1	10	630	125
22992	市区	尖岸配变	10	400	170
22993	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T2	10	800	637
22994	市区	10kV 嘉利 15#站 T1	10	800	317
22995	市区	10kV 嘉利 15#站 T2	10	800	312
22996	市区	西蔡村委配变	10	400	141
22997	市区	荣芝耀配变	10	400	79
22998	市区	10kV 雍荣院 3#站 T1	10	800	394
22999	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T3	10	800	324
23000	市区	10kV 御景名仕 2#站 T2	10	800	361
23001	市区	盛店村四变	10	400	245
23002	市区	尹城北二配变	10	200	111
23003	市区	礼北配变	10	400	75
23004	市区	10kV 安阳 4#箱变 T1	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23005	市区	浜排二配变	10	400	265
23006	市区	国庆泵二配变	10	400	295
23007	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1	10	800	543
23008	市区	10kV 天奇 4#站 T1	10	800	290
23009	市区	10kV 天奇 4#站 T2	10	800	410
23010	市区	10kV 橡树湾 8#站 T1	10	800	340
23011	市区	10kV 橡树湾 8#站 T3	10	800	365
23012	市区	10kV 橡树湾 8#站 T4	10	800	408
23013	市区	10kV 橡树湾 8#站 T2	10	800	406
23014	市区	10kV 亿丰 6#站 T1	10	800	280
23015	市区	锦苑二配变	10	400	48
23016	市区	强巷电站三配变	10	400	247
23017	市区	10kV 常春名邸 4#站 T1	10	800	638
23018	市区	锐可传动配变	10	400	20
23019	市区	张道泾泵配变	10	400	74
23020	市区	10kV 雅苑 16#站 T1	10	800	398
23021	市区	10kV 常春名邸 3#站 T2	10	800	627
23022	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T2	10	800	363
23023	市区	建中纸塑配变	10	400	264
23024	市区	10kV 博桥 2#箱变 T1	10	630	384
23025	市区	广益十四变	10	200	71
23026	市区	中吴巷配变	10	400	68
23027	市区	隆盛配变	10	400	238
23028	市区	前花园配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23029	市区	杨桥北配变	10	400	36
23030	市区	陈古二配变	10	400	260
23031	市区	10kV 明桂雅庭 3#站 T2	10	800	621
23032	市区	新贰二配变	10	400	0
23033	市区	村十队二配变	10	400	35
23034	市区	手联社二配变	10	400	0
23035	市区	敬老院二配变	10	400	48
23036	市区	普中配变	10	400	226
23037	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T2	10	800	407
23038	市区	10kV 云境华庭 2#站 T4	10	800	317
23039	市区	东宣沟配变	10	400	0
23040	市区	10kV 义村 1#箱变 T1	10	630	404
23041	市区	陈巷二十一配变	10	400	69
23042	市区	华锦乙配变	10	400	314
23043	市区	10kV 寺头 19#站 T1	10	800	523
23044	市区	10kV 雍荣院 2#站 T1	10	800	487
23045	市区	10kV 雅苑 17#站 T1	10	800	343
23046	市区	10kV 桃盛 9#站 T2	10	800	563
23047	市区	10kV 新西 2#箱变 T1	10	630	417
23048	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T1	10	800	402
23049	市区	威武三配变	10	400	170
23050	市区	威武配变	10	400	226
23051	市区	10kV 晨光和园 4#站 T1	10	800	445
23052	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T1	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23053	市区	文博配变	10	400	143
23054	市区	河西七配变	10	400	158
23055	市区	10kV 卫家 1#箱变 T1	10	630	417
23056	市区	铁路南二配变	10	400	185
23057	市区	刘巷五配变	10	400	74
23058	市区	西环桥东配变	10	200	105
23059	市区	桥西七配变	10	400	120
23060	市区	天京配变	10	400	52
23061	市区	10kV 普照 1#箱变 T1	10	630	298
23062	市区	永丰闸泵配变	10	200	49
23063	市区	渡桥配变	10	400	114
23064	市区	吴台泾排配变	10	400	0
23065	市区	东泾排涝配变	10	400	79
23066	市区	10kV 雅苑 17#站 T2	10	800	349
23067	市区	10kV 明桂雅庭 2#站 T3	10	800	621
23068	市区	10kV 锡通花园 2#箱变 T1	10	630	143
23069	市区	10kV 行星 5#箱变 T1	10	630	9
23070	市区	10kV 新阳光 38#站 T4	10	800	368
23071	市区	10kV 雅苑 18#站 T1	10	800	312
23072	市区	10kV 雅苑 18#站 T3	10	800	386
23073	市区	10kV 雅苑 18#站 T4	10	800	372
23074	市区	10kV 新盛花苑 6#站 T2	10	800	597
23075	市区	染厂配变	10	400	152
23076	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T1	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23077	市区	朱后配变	10	400	161
23078	市区	10kV 杨湖 1#箱变 T1	10	630	425
23079	市区	健康新村配变	10	400	161
23080	市区	后庄四配变	10	400	107
23081	市区	市镇三配变	10	400	46
23082	市区	10kV 文曲 8#箱变 T1	10	630	167
23083	市区	芦岸配变	10	200	97
23084	市区	10kV 园区 1#箱变 T1	10	630	406
23085	市区	市镇二四配变	10	400	75
23086	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T2	10	800	345
23087	市区	10kV 长馨 8#站 T4	10	800	526
23088	市区	中兴配变	10	400	235
23089	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T1	10	800	386
23090	市区	前洲建设配变	10	400	180
23091	市区	10kV 晨光静园 1#站 T1	10	800	400
23092	市区	丁东二配变	10	400	188
23093	市区	双赢机械配变	10	400	221
23094	市区	祠堂五配变	10	400	176
23095	市区	10kV 晨光和园 1#站 T1	10	800	428
23096	市区	汤家巷公配变	10	400	223
23097	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T1	10	800	579
23098	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T3	10	800	419
23099	市区	花园村三配变	10	400	77
23100	市区	10kV 塘头 3#箱变 T1	10	630	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23101	市区	10kV 振染 11#箱变 T1	10	630	434
23102	市区	陈家岸贰配变	10	400	30
23103	市区	高岗上二配变	10	400	46
23104	市区	港航事业配变	10	400	320
23105	市区	柘堂浜一配变	10	400	0
23106	市区	10kV 翔纺 2#箱变 T1	10	630	201
23107	市区	东顺苑 9#站 T2	10	800	432
23108	市区	10kV 雅苑 19#站 T1	10	800	403
23109	市区	10kV 雅苑 19#站 T2	10	800	370
23110	市区	谢巷四配变	10	400	174
23111	市区	莫家村二配变	10	400	247
23112	市区	10kV 熙和雅园 4#站 T4	10	800	555
23113	市区	县中四配变	10	400	241
23114	市区	10kV 长安 1#箱变 T1	10	200	160
23115	市区	秦巷村配变	10	400	103
23116	市区	10kV 五牧 5#箱变 T1	10	630	359
23117	市区	10kV 白荡 2#箱变 T1	10	630	232
23118	市区	虞巷二配变	10	400	106
23119	市区	10kV 桂语和风 2#站 T2	10	800	558
23120	市区	南水二变	10	200	11
23121	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T1	10	630	0
23122	市区	西栅五配变	10	400	0
23123	市区	刘巷枫配变	10	400	186
23124	市区	威华二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23125	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T2	10	800	446
23126	市区	10kV 上源名筑 1#站 T1	10	800	619
23127	市区	福利厂二配变	10	400	0
23128	市区	新苑二村三配变	10	400	122
23129	市区	油压四配变	10	400	0
23130	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T2	10	800	369
23131	市区	10KV 橡树湾 1#站 T1	10	800	172
23132	市区	10KV 橡树湾 1#站 T2	10	800	214
23133	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T2	10	800	411
23134	市区	10kV 常春名邸 3#站 T1	10	800	559
23135	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T2	10	800	414
23136	市区	德地配变	10	400	146
23137	市区	水产四配变	10	400	0
23138	市区	10kV 东育 3#箱变 T1	10	630	277
23139	市区	10kV 学府上院 4#站 T3	10	800	505
23140	市区	10kV 前洲 5#箱变 T1	10	630	153
23141	市区	方寸工具配变	10	400	92
23142	市区	永安南路叁配变	10	400	216
23143	市区	左舍里配变	10	400	97
23144	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T3	10	800	372
23145	市区	市镇菜场六配变	10	200	33
23146	市区	10kV 西滨 1#箱变 T1	10	630	390
23147	市区	10kV 太平洋 11#站 T1	10	800	388
23148	市区	10kV 晨光静园 2#站 T2	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23149	市区	张皋庄后庄配变	10	400	157
23150	市区	大诚四配变	10	400	41
23151	市区	双庙五牧二配变	10	400	167
23152	市区	东蓉环二配变	10	400	98
23153	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T2	10	800	366
23154	市区	10KV 橡树湾 2#站 T1	10	800	306
23155	市区	10KV 橡树湾 2#站 T3	10	800	263
23156	市区	10KV 橡树湾 2#站 T2	10	800	274
23157	市区	10KV 橡树湾 2#站 T4	10	800	222
23158	市区	金耐特配变	10	400	39
23159	市区	10kV 惠医 2#箱变 T1	10	630	114
23160	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T1	10	400	0
23161	市区	市镇九二配变	10	400	133
23162	市区	10kV 绿化 2#箱变 T1	10	630	71
23163	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T3	10	800	601
23164	市区	10kV 洋溪华庭站 T1	10	800	510
23165	市区	杨巷九	10	400	185
23166	市区	纸品二厂	10	400	51
23167	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T2	10	800	562
23168	市区	桥东五配变	10	400	114
23169	市区	10kV 云境华庭 4#站 T2	10	800	428
23170	市区	10kV 船帆 2#箱变 T1	10	630	5
23171	市区	10kV 金玥湾 2#站 T3	10	800	378
23172	市区	布厂七配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23173	市区	塘府村二配变	10	400	0
23174	市区	龙泽服饰	10	200	57
23175	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T1	10	800	559
23176	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T1	10	800	567
23177	市区	10kV 常春名邸 4#站 T3	10	800	483
23178	市区	钱洲化工配变	10	400	76
23179	市区	10kV 正明 10#站 T3	10	800	592
23180	市区	革新二配变	10	400	232
23181	市区	邓巷十配变	10	400	241
23182	市区	10kV 寺头 21#站 T2	10	800	501
23183	市区	10kV 堰新 11#站 T4	10	800	512
23184	市区	赵家旦五配变	10	400	208
23185	市区	10kV 晨光静园 3#站 T1	10	800	467
23186	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T2	10	800	530
23187	市区	福运配变	10	400	139
23188	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T1	10	800	626
23189	市区	10kV 悦湖 8#站 T4	10	800	470
23190	市区	10kV 陈新 9#箱变 T1	10	630	310
23191	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T3	10	800	460
23192	市区	翔翼金属配变	10	400	150
23193	市区	10kV 景悦 1#箱变 T1	10	630	317
23194	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T2	10	800	508
23195	市区	宏益甲配变	10	400	164
23196	市区	10kV 桃泉 9#箱变 T1	10	630	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23197	市区	张巷泵二配变	10	400	280
23198	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T3	10	800	492
23199	市区	前石桥二配变	10	400	142
23200	市区	10kV 堰新 13#站 T2	10	800	460
23201	市区	车垛配变	10	400	148
23202	市区	10kV 玉西 1#箱变 T1	10	630	484
23203	市区	市镇三三变	10	400	40
23204	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T3	10	630	296
23205	市区	欣诚服饰配变	10	400	173
23206	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T1	10	800	408
23207	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T3	10	800	429
23208	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T4	10	800	378
23209	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T2	10	800	379
23210	市区	魏巷一配变	10	400	254
23211	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T1	10	800	412
23212	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T3	10	800	466
23213	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T4	10	800	396
23214	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T2	10	800	409
23215	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T1	10	800	639
23216	市区	香花桥四配变	10	400	241
23217	市区	10kV 丁香 6#站 T1	10	800	486
23218	市区	10kV 丁香 6#站 T3	10	800	373
23219	市区	10kV 丁香 6#站 T4	10	800	380
23220	市区	10kV 丁香 6#站 T2	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23221	市区	10kV 丁香 5#站 T1	10	800	421
23222	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T1	10	630	311
23223	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T2	10	800	444
23224	市区	蚕桑队配变	10	400	242
23225	市区	10kV 景悦 2#箱变 T1	10	630	238
23226	市区	10kV 橡树湾 7#站 T1	10	800	297
23227	市区	10kV 橡树湾 7#站 T2	10	800	227
23228	市区	毛家桥四配变	10	400	222
23229	市区	10kV 华新苑 1#箱变 T1	10	630	172
23230	市区	10kV 听悦华庭 6#站 T2	10	800	376
23231	市区	10kV 新华 4#箱变 T1	10	630	472
23232	市区	10kV 后村 1#箱变 T1	10	630	82
23233	市区	10kV 后村 2#箱变 T1	10	630	241
23234	市区	国壹配变	10	400	214
23235	市区	10kV 堰新苑 18#站 T4	10	800	462
23236	市区	长春头	10	400	102
23237	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T4	10	800	566
23238	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T4	20	800	399
23239	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T1	10	800	392
23240	市区	10kV 常春名邸 4#站 T2	10	800	575
23241	市区	10kV 丁香 5#站 T2	10	800	434
23242	市区	后故里乙配变	10	400	195
23243	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T1	10	800	471
23244	市区	新雅路配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23245	市区	新开河三配变	10	200	109
23246	市区	10kV 景悦 3#箱变 T1	10	630	266
23247	市区	10kV 景悦 4#箱变 T1	10	630	250
23248	市区	10kV 景悦 5#箱变 T1	10	630	252
23249	市区	10kV 景悦 6#箱变 T1	10	630	223
23250	市区	稍塘特种配变	10	400	160
23251	市区	稍塘周巷配变	10	400	2
23252	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T1	10	800	355
23253	市区	10kV 新阳光 44#站 T2	10	800	425
23254	市区	新西四配变	10	400	17
23255	市区	爱普尔化工厂配变	10	200	82
23256	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1	10	800	627
23257	市区	10kV 晨光静园 2#站 T3	10	800	468
23258	市区	10kV 新阳光 43#站 T2	10	800	388
23259	市区	10kV 悦湖 5#站 T1	10	800	412
23260	市区	小杨巷坝	10	400	170
23261	市区	10kV 新阳光 38#站 T1	10	800	421
23262	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T3	10	800	390
23263	市区	10kV 博约 1#箱变 T1	10	630	257
23264	市区	10kV 博约 2#箱变 T1	10	630	171
23265	市区	10kV 博约 3#箱变 T1	10	400	101
23266	市区	10kV 胡家 1#箱 T1	10	630	492
23267	市区	10kV 塘头 4#箱变 T1	10	630	291
23268	市区	朱恒配变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23269	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T1	10	800	434
23270	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T1	10	800	569
23271	市区	10kV 新阳光 41#站 T2	10	800	292
23272	市区	强家渡三配变	10	400	243
23273	市区	10kV 环镇 1#箱变 T1	10	400	136
23274	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T3	10	800	499
23275	市区	三乡岸配变	10	400	196
23276	市区	君晟天弘配变	10	400	153
23277	市区	10kV 桃泉 3#箱变 T1	10	630	238
23278	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T1	10	800	555
23279	市区	10kV 太平洋 10#站 T4	10	800	349
23280	市区	新兴村配变	10	400	45
23281	市区	10kV 上源名筑 2#站 T2	10	800	594
23282	市区	10kV 金玥湾 4#站 T2	10	800	389
23283	市区	南水渠三配变	10	400	320
23284	市区	陈村八变配变	10	400	186
23285	市区	10kV 文曲 11#箱变 T1	10	630	232
23286	市区	生活配变	10	400	122
23287	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T4	10	800	430
23288	市区	花渡宾馆配变	10	400	234
23289	市区	花明路配变	10	400	0
23290	市区	东铁机械配变	10	400	209
23291	市区	东龙桥配变	10	400	110
23292	市区	花明桥二配变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23293	市区	新星电工配变	10	400	67
23294	市区	村委七配变	10	400	140
23295	市区	大树庵二配变	10	400	184
23296	市区	10kV 堰新 12#站 T1	10	800	429
23297	市区	10kV 新西 1#箱变 T1	10	630	114
23298	市区	10kV 西羲里 3#站 T1	10	800	218
23299	市区	10kV 天一 1#箱变 T1	10	630	461
23300	市区	西塘村十三配变	10	400	49
23301	市区	10kV 新盛花苑 7#站 T3	10	800	606
23302	市区	大渎巷泵配变	10	400	50
23303	市区	横渔居配变	10	200	120
23304	市区	10kV 姚家 1#箱变 T1	10	400	54
23305	市区	马卫甲一配变	10	400	232
23306	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T4	10	800	345
23307	市区	10kV 桃泉 11#箱变 T1	10	630	309
23308	市区	10kV 玉龙 2#箱变 T1	10	630	504
23309	市区	堰桥石粉配变	10	400	65
23310	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T2	10	800	472
23311	市区	10kV 平湖苑 2#站 T2	10	800	457
23312	市区	10kV 明桂雅庭 4#站 T4	10	800	616
23313	市区	山下三配变	10	400	2
23314	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T2	10	800	600
23315	市区	10kV 金玥湾 6#站 T2	10	800	424
23316	市区	夹江配变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23317	市区	绿化配变	10	400	103
23318	市区	10kV 裕通 2#箱变 T1	10	630	7
23319	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T3	10	800	460
23320	市区	10kV 学府上院 4#站 T1	10	800	460
23321	市区	王家三配变	10	400	167
23322	市区	陈巷泵配变	10	400	203
23323	市区	10kV 熙和雅园 3#站 T2	10	800	598
23324	市区	10kV 后石 1#箱变 T1	10	400	166
23325	市区	10kV 张镇桥 1#箱变 T1	10	630	172
23326	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T1	10	800	469
23327	市区	振祁路配变	10	400	193
23328	市区	10kV 金玥湾 2#站 T2	10	800	466
23329	市区	10kV 寺头 21#站 T3	10	800	516
23330	市区	10kV 玉龙 9#箱变 T1	10	630	399
23331	市区	唐家旦二配变	10	400	1
23332	市区	上舍巷三配变	10	400	113
23333	市区	10kV 桃泉 7#箱变 T1	10	630	108
23334	市区	10kV 红明 2#箱变 T1	10	630	338
23335	市区	10kV 堰新 11#站 T1	10	800	534
23336	市区	10kV 博桥 1#箱变 T1	10	630	358
23337	市区	南渠芙蓉	10	400	167
23338	市区	10kV 长哥 1#箱变 T1	10	630	223
23339	市区	10kV 钱桥 1#箱变 T1	10	630	31
23340	市区	10kV 钱桥 2#箱变 T1	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23341	市区	10kV 华城 3#箱变 T1	10	630	504
23342	市区	10kV 雅苑 18#站 T2	10	800	359
23343	市区	10kV 雅苑 16#站 T2	10	800	376
23344	市区	新苑公司十配变	10	400	183
23345	市区	10kV 堰新 13#站 T1	10	800	457
23346	市区	10kV 高雄 1#箱变 T1	10	630	470
23347	市区	10kV 上源名筑 2#站 T3	10	800	562
23348	市区	齐家社二配变	10	400	197
23349	市区	10kV 玉祁之家 1#站 T2	10	800	624
23350	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T1	10	800	261
23351	市区	10kV 芦桥 14#箱变 T1	10	630	286
23352	市区	10kV 惠医 1#箱变 T1	10	630	35
23353	市区	10kV 桃泉 13#箱变 T1	10	630	390
23354	市区	禾丰三村配变	10	400	169
23355	市区	10kV 金科集美 3#站 T4	10	800	483
23356	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T1	10	800	262
23357	市区	10kV 堰新苑 9#站 T1	10	1000	535
23358	市区	10kV 堰新苑 9#站 T2	10	1000	455
23359	市区	10kV 堰新苑 10#站 T1	10	1000	512
23360	市区	10kV 堰新苑 10#站 T2	10	1000	528
23361	市区	10kV 堰新苑 11#站 T1	10	1000	556
23362	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T2	10	800	412
23363	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T3	10	800	536
23364	市区	10kV 惠漳家园 1#站 T4	10	800	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23365	市区	东顺苑 5#站 T3	10	800	527
23366	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T1	10	800	584
23367	市区	10kV 昕悦华庭 6#站 T4	10	800	442
23368	市区	10kV 堰新苑 11#站 T2	10	1000	572
23369	市区	10kV 阳山 2#箱变 T1	10	630	391
23370	市区	田壹配变	10	400	0
23371	市区	10kV 渔业 1#箱变 T1	10	630	212
23372	市区	10kV 半岛 4#站 T1	10	800	426
23373	市区	10kV 半岛 4#站 T2	10	800	473
23374	市区	建城冷弯配变	10	400	0
23375	市区	10kV 悠山#4 站 T1	10	800	418
23376	市区	10kV 悠山 4#站 T2	10	800	414
23377	市区	孙家村二配变	10	400	263
23378	市区	杨树园四配变	10	400	197
23379	市区	10kV 福山 3#箱变 T1	10	630	198
23380	市区	特丰二配变	10	200	0
23381	市区	10kV 上源名筑 2#站 T1	10	800	580
23382	市区	蓉委丙配变	10	400	249
23383	市区	10KV 盛店 1#箱变 T1	10	400	296
23384	市区	10kV 新洲七期 2#站 T2	10	800	590
23385	市区	10kV 橡树湾 9#站 T3	10	800	382
23386	市区	10kV 橡树湾 9#站 T1	10	800	392
23387	市区	10kV 橡树湾 9#站 T2	10	800	393
23388	市区	10kV 橡树湾 9#站 T4	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23389	市区	尹城东二配变	10	400	0
23390	市区	10kV 塘基 2#箱变 T1	10	630	265
23391	市区	10kV 半岛 3#站 T1	10	800	450
23392	市区	10kV 半岛 3#站 T2	10	800	486
23393	市区	10kV 半岛 2#站 T1	10	800	372
23394	市区	10kV 半岛 2#站 T2	10	800	435
23395	市区	光明电站配变	10	400	213
23396	市区	10kV 惠韵 4#站 T1	10	800	335
23397	市区	10kV 惠韵 4#站 T2	10	800	384
23398	市区	林业村配变	10	400	130
23399	市区	10kV 悦湖 9#站 T2	10	800	466
23400	市区	10kV 半岛 1#站 T2	10	800	449
23401	市区	10kV 半岛 1#站 T4	10	800	431
23402	市区	10kV 半岛 1#站 T1	10	800	456
23403	市区	10kV 半岛 1#站 T3	10	800	385
23404	市区	10kV 惠韵 3#站 T1	10	800	449
23405	市区	10kV 惠韵 3#站 T3	10	800	434
23406	市区	10kV 惠韵 3#站 T4	10	800	393
23407	市区	10kV 惠韵 3#站 T2	10	800	415
23408	市区	10kV 惠韵 2#站 T1	10	800	380
23409	市区	10kV 惠韵 2#站 T2	10	800	341
23410	市区	10kV 桂语和风 2#站 T1	10	800	501
23411	市区	虞巷配变	10	400	141
23412	市区	10kV 文曲 5#箱变 T1	10	630	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23413	市区	10kV 惠漳家园 2#站 T1	10	800	613
23414	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T3	10	800	403
23415	市区	东浜八配变	10	200	123
23416	市区	刁庄里配变	10	400	91
23417	市区	10kV 太平洋 9#站 T2	10	800	369
23418	市区	科机二配变	10	400	215
23419	市区	10kV 玉龙 12#箱变 T1	10	630	452
23420	市区	10kV 洛社 2#箱变 T1	10	630	126
23421	市区	下薛宕配变	10	400	22
23422	市区	三友变配变	10	400	0
23423	市区	采石场三	10	200	53
23424	市区	10kV 普照 2#箱变 T1	10	630	157
23425	市区	马大漕一配变	10	400	61
23426	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T2	10	800	462
23427	市区	10kV 东育 2#箱变 T1	10	630	170
23428	市区	10kV 明湖 2#站 T1	10	800	324
23429	市区	10kV 明湖 2#站 T2	10	800	459
23430	市区	10kV 明湖 3#站 T1	10	800	404
23431	市区	10kV 明湖 3#站 T2	10	800	430
23432	市区	10kV 明湖 3#站 T3	10	800	410
23433	市区	10kV 明湖 3#站 T4	10	800	370
23434	市区	丁巷六配变	10	400	36
23435	市区	邵巷新配变	10	400	109
23436	市区	10kV 明湖 4#站 T1	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23437	市区	马四岸二配变	10	400	58
23438	市区	10kV 明湖 4#站 T2	10	800	394
23439	市区	10kV 明湖 4#站 T3	10	800	304
23440	市区	10kV 明湖 4#站 T4	10	800	387
23441	市区	东宣沟二配变	10	400	182
23442	市区	前金岸甲二配变	10	400	141
23443	市区	10kV 西矿 1#箱变 T1	10	630	340
23444	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T2	10	800	469
23445	市区	10kV 东架 1#箱变 T1	10	630	448
23446	市区	10kV 张镇桥 2#箱变 T1	10	630	113
23447	市区	10kV 文汇 1#箱变 T1	10	630	448
23448	市区	邵巷十一配变	10	400	0
23449	市区	凯龙机械配变	10	400	80
23450	市区	日用器材配变	10	400	177
23451	市区	10kV 桃盛 8#站 T1	10	800	554
23452	市区	索立工具配变	10	400	187
23453	市区	针织二厂	10	400	0
23454	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T1	10	800	368
23455	市区	邮电局十五配变	10	400	32
23456	市区	10kV 庙洛 7#箱变 T1	10	630	48
23457	市区	开元庄三配变	10	400	227
23458	市区	10kV 蓉陶 1#箱变 T1	10	630	95
23459	市区	华美塑料二	10	400	0
23460	市区	10kV 西矿 2#箱变 T1	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23461	市区	10kV 苏利 1#箱变 T1	10	630	163
23462	市区	城塘村委配变	10	400	130
23463	市区	金燕冷饮配变	10	400	0
23464	市区	恒顺针织	10	400	10
23465	市区	10kV 玉龙 3#箱变 T1	10	630	211
23466	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T4	10	800	396
23467	市区	朱巷十五配变	10	400	93
23468	市区	陈巷十四配变	10	400	119
23469	市区	周池里配变	10	400	0
23470	市区	港务处二配变	10	400	224
23471	市区	10kV 悦湖 8#站 T2	10	800	429
23472	市区	杨贰甲	10	400	26
23473	市区	龙花配变	10	400	136
23474	市区	10kV 榭丽苑 15#站 T1	10	1000	560
23475	市区	10kV 明旭 1#箱变 T1	10	630	282
23476	市区	星月配变	10	400	0
23477	市区	拾房村配变	10	400	90
23478	市区	10kV 榭丽苑 15#站 T2	10	1000	524
23479	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T3	10	800	594
23480	市区	浦一队配变	10	400	245
23481	市区	拓发自控配变	10	400	109
23482	市区	10kV 云境华庭 2#站 T1	10	800	368
23483	市区	10kV 榭丽苑 13#站 T1	10	800	446
23484	市区	10kV 榭丽苑 13#站 T2	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23485	市区	10kV 榭丽苑 14#站 T1	10	800	411
23486	市区	10kV 榭丽苑 14#站 T2	10	800	444
23487	市区	小朱巷三配变	10	400	203
23488	市区	10kV 寺头 6#站 T1	10	1000	351
23489	市区	10kV 寺头 6#站 T2	10	1000	521
23490	市区	10kV 寺头 7#站 T1	10	1000	427
23491	市区	10kV 寺头 7#站 T2	10	1000	482
23492	市区	10kV 寺头 8#站 T1	10	1000	570
23493	市区	10kV 寺头 8#站 T2	10	1000	556
23494	市区	10kV 寺头 8#站 T3	10	1000	559
23495	市区	10kV 寺头 8#站 T4	10	1000	541
23496	市区	10kV 寺头 9#站 T1	10	1000	573
23497	市区	严叁配变	10	400	88
23498	市区	北山下一	10	200	41
23499	市区	单家坝东	10	200	81
23500	市区	金巷南配变	10	400	156
23501	市区	10kV 寺头 9#站 T2	10	1000	583
23502	市区	10kV 寺头 9#站 T3	10	1000	580
23503	市区	10kV 寺头 9#站 T4	10	1000	626
23504	市区	10kV 东顺苑 2#站 T1	10	800	362
23505	市区	10kV 东顺苑 2#站 T2	10	800	357
23506	市区	10kV 东顺苑 3#站 T1	10	800	389
23507	市区	10kV 东顺苑 3#站 T2	10	800	400
23508	市区	10kV 东顺苑 3#站 T3	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23509	市区	10kV 东顺苑 3#站 T4	10	800	439
23510	市区	10kV 东顺苑 4#站 T1	10	1000	532
23511	市区	10kV 东顺苑 4#站 T2	10	1000	407
23512	市区	10kV 东顺苑 4#站 T3	10	1000	540
23513	市区	10kV 东顺苑 4#站 T4	10	1000	526
23514	市区	10kV 润秀苑 6#站 T1	10	800	409
23515	市区	10kV 润秀苑 6#站 T2	10	800	418
23516	市区	10kV 润秀苑 7#站 T1	10	800	447
23517	市区	10kV 润秀苑 7#站 T2	10	800	434
23518	市区	10kV 润秀苑 7#站 T3	10	800	401
23519	市区	10kV 润秀苑 7#站 T4	10	800	337
23520	市区	神陆机件配变	10	400	129
23521	市区	10kV 堰新 6#站 T1	10	800	315
23522	市区	10kV 堰新 6#站 T2	10	800	419
23523	市区	10kV 堰新 7#站 T1	10	800	439
23524	市区	10kV 堰新 7#站 T2	10	800	371
23525	市区	10kV 堰新 7#站 T3	10	800	335
23526	市区	10kV 堰新 7#站 T4	10	800	229
23527	市区	赵巷一	10	400	160
23528	市区	10kV 堰新 8#站 T1	10	800	429
23529	市区	10kV 堰新 8#站 T2	10	800	426
23530	市区	铝厂二配变	10	200	101
23531	市区	南官二配变	10	400	0
23532	市区	双庙北庄配变	10	200	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23533	市区	尹城东一配变	10	400	58
23534	市区	溪南二一配变	10	400	82
23535	市区	10kV 悦湖 2#站 T1	10	800	474
23536	市区	10kV 悦湖 2#站 T2	10	800	446
23537	市区	钱高配变	10	400	30
23538	市区	10kV 悦湖 3#站 T1	10	800	384
23539	市区	10kV 悦湖 3#站 T2	10	800	469
23540	市区	10kV 悦湖 4#站 T1	10	800	475
23541	市区	10kV 悦湖 4#站 T2	10	800	563
23542	市区	高田上乙配变	10	200	0
23543	市区	霜叶一	10	200	59
23544	市区	蓉西中片三配变	10	200	160
23545	市区	庄西配变	10	400	173
23546	市区	永邦一配变	10	400	179
23547	市区	金梅乙	10	200	73
23548	市区	周巷十二配变	10	200	39
23549	市区	蓉新三配变	10	200	160
23550	市区	城塘西泵配变	10	400	267
23551	市区	小马巷泵配变	10	400	103
23552	市区	南降乙配变	10	200	31
23553	市区	10kV 新藕苑 7#站 T1	10	1000	484
23554	市区	10kV 新藕苑 7#站 T2	10	1000	485
23555	市区	恒溢路配变	10	400	170
23556	市区	堰翔配变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23557	市区	锦簧	10	200	14
23558	市区	农场四配变	10	200	40
23559	市区	庙叁一配变	10	400	278
23560	市区	锦苑配变	10	200	12
23561	市区	新高配变	10	400	209
23562	市区	火炬二配变	10	200	105
23563	市区	徐杨家配变	10	200	123
23564	市区	周家岭二	10	400	191
23565	市区	前姑里东泵配变	10	400	121
23566	市区	姑里后巷配变	10	400	0
23567	市区	华巷新村配变	10	400	103
23568	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T1	10	1000	469
23569	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T2	10	1000	435
23570	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T1	10	800	381
23571	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T2	10	800	393
23572	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T3	10	800	356
23573	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T4	10	800	424
23574	市区	马卫甲配变	10	200	51
23575	市区	秦家一配变	10	400	0
23576	市区	东降二配变	10	400	121
23577	市区	润丰乙	10	200	99
23578	市区	曹家李配变	10	400	58
23579	市区	服务公司配变	10	400	68
23580	市区	长丰漂染厂	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23581	市区	鹗樱铎	10	400	104
23582	市区	大华制衣	10	200	138
23583	市区	副业	10	400	269
23584	市区	蓉许配变	10	400	293
23585	市区	钢管丙配变	10	200	135
23586	市区	李巷十四配变	10	200	144
23587	市区	下坝一配变	10	400	240
23588	市区	兆丰配变	10	200	44
23589	市区	桑瑞配变	10	400	248
23590	市区	官渎配变	10	400	199
23591	市区	食品厂配变	10	400	0
23592	市区	福昌机械配变	10	400	58
23593	市区	时巷二	10	400	288
23594	市区	10kV 新藕苑 5#站 T1	10	800	478
23595	市区	10kV 新藕苑 5#站 T2	10	800	433
23596	市区	10kV 新藕苑 5#站 T3	10	800	431
23597	市区	10kV 新藕苑 5#站 T4	10	800	481
23598	市区	水塘桥三配变	10	200	73
23599	市区	83421 部队配变	10	200	0
23600	市区	华强配变	10	200	57
23601	市区	路犬配变	10	200	72
23602	市区	村湾配变	10	400	56
23603	市区	前洋配变	10	200	84
23604	市区	修排配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23605	市区	寄铁配变	10	400	75
23606	市区	介发配变	10	400	0
23607	市区	10kV 新藕苑 6#站 T1	10	800	399
23608	市区	10kV 新藕苑 6#站 T2	10	800	401
23609	市区	10kV 新藕苑 6#站 T3	10	800	429
23610	市区	10kV 新藕苑 6#站 T4	10	800	434
23611	市区	茶场	10	400	227
23612	市区	职中	10	400	312
23613	市区	车站三配变	10	400	78
23614	市区	农场矿厂配变	10	400	320
23615	市区	大展电子配变	10	400	307
23616	市区	庙双配变	10	400	115
23617	市区	杨介配变	10	400	104
23618	市区	10kV 新阳光 23#站 T1	10	800	341
23619	市区	10kV 新阳光 23#站 T2	10	800	361
23620	市区	10kV 新阳光 24#站 T1	10	800	404
23621	市区	欧丰配变	10	400	0
23622	市区	10kV 新阳光 24#站 T2	10	800	472
23623	市区	10kV 新阳光 24#站 T3	10	800	359
23624	市区	10kV 新阳光 24#站 T4	10	800	299
23625	市区	10kV 新阳光 25#站 T1	10	800	321
23626	市区	10kV 新阳光 25#站 T2	10	800	321
23627	市区	10kV 新阳光 26#站 T1	10	800	381
23628	市区	10kV 新阳光 26#站 T2	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23629	市区	天授村二配变	10	200	0
23630	市区	洛中配变	10	200	49
23631	市区	印高配变	10	200	17
23632	市区	正旺配变	10	200	0
23633	市区	水利泵配变	10	400	68
23634	市区	胡公排配变	10	200	99
23635	市区	东乔配变	10	200	41
23636	市区	胜利巷配变	10	400	57
23637	市区	10kV 绿地 13#站 T1	10	800	393
23638	市区	10kV 绿地 13#站 T2	10	800	378
23639	市区	10kV 绿地 14#站 T1	10	800	317
23640	市区	10kV 绿地 14#站 T2	10	800	365
23641	市区	北圩村配变	10	400	2
23642	市区	仓北配变	10	200	0
23643	市区	农药乙	10	200	8
23644	市区	金巷四配变	10	400	203
23645	市区	镇杨叁配变	10	400	54
23646	市区	渔业二十配变	10	200	135
23647	市区	刘家槽配变	10	400	133
23648	市区	田堵里三配变	10	400	283
23649	市区	宏达电机二变	10	400	26
23650	市区	出新村二变	10	400	49
23651	市区	10kV 绿地 17#站 T1	10	800	464
23652	市区	10kV 绿地 17#站 T3	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23653	市区	10kV 绿地 17#站 T4	10	800	378
23654	市区	10kV 绿地 17#站 T2	10	800	445
23655	市区	10kV 春满园 5#站 T3	10	800	280
23656	市区	10kV 春满园 5#站 T4	10	800	412
23657	市区	10kV 春满园 5#站 T2	10	800	381
23658	市区	10kV 东学 4#箱变 T1	10	630	133
23659	市区	郁巷四配变	10	200	147
23660	市区	王前配变	10	400	46
23661	市区	10kV 正明 5#站 T2	10	800	450
23662	市区	10kV 正明 5#站 T3	10	800	367
23663	市区	10kV 正明 5#站 T4	10	800	390
23664	市区	10kV 长乐 14#站 T1	10	1000	503
23665	市区	10kV 长乐 14#站 T2	10	1000	514
23666	市区	10kV 长乐 14#站 T3	10	1000	509
23667	市区	10kV 长乐 14#站 T4	10	1000	508
23668	市区	10kV 春满园 5#站 T1	10	800	346
23669	市区	10kV 端桥 5#箱变 T1	10	630	395
23670	市区	10kV 中兴 2#箱变 T1	10	630	327
23671	市区	沈巷九配变	10	400	247
23672	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T4	10	630	313
23673	市区	10kV 御景名仕 1#站 T1	10	800	396
23674	市区	10kV 御景名仕 1#站 T2	10	800	452
23675	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T3	10	800	354
23676	市区	10kV 听悦华庭 3#站 T2	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23677	市区	10kV 常春名邸 2#站 T1	10	800	568
23678	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T4	10	800	500
23679	市区	10kV 正明 5#站 T1	10	800	418
23680	市区	10kV 北洋湖 5#箱变 T1	10	630	381
23681	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T3	10	800	380
23682	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T2	10	800	505
23683	市区	20kV 雅锦园 3#站 T1	20	800	409
23684	市区	20kV 雅锦园 3#站 T3	20	800	385
23685	市区	20kV 雅锦园 3#站 T4	20	800	405
23686	市区	20kV 雅锦园 3#站 T2	20	800	404
23687	市区	公寓三配变	10	400	292
23688	市区	兰溪岸配变	10	400	50
23689	市区	张巷	10	400	0
23690	市区	刁庄二配变	10	200	3
23691	市区	农场二配变	10	200	0
23692	市区	庙桥四配变	10	400	0
23693	市区	出新村	10	400	0
23694	市区	郑徐巷配变	10	400	134
23695	市区	勤丰三配变	10	400	64
23696	市区	振益配变	10	400	0
23697	市区	新胜利桥配变	10	400	238
23698	市区	刘家头泵配变	10	400	0
23699	市区	唐家坝村	10	400	92
23700	市区	永安构件	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23701	市区	种羊场	10	400	233
23702	市区	预制厂	10	200	0
23703	市区	新村廿三配变	10	250	96
23704	市区	惠巷二配变	10	200	7
23705	市区	南前巷配变	10	400	114
23706	市区	华忻配变	10	400	251
23707	市区	刘壹泵配变	10	200	0
23708	市区	一心配变	10	200	63
23709	市区	农机厂白配变	10	400	200
23710	市区	惠水处理配变	10	200	21
23711	市区	芮巷变	10	400	0
23712	市区	翔华	10	400	95
23713	市区	前巷二配变	10	400	172
23714	市区	田舍	10	400	1
23715	市区	林业北配变	10	400	66
23716	市区	新圩中心河	10	250	143
23717	市区	运河配变	10	400	249
23718	市区	牌楼村配变	10	400	90
23719	市区	村陆配变	10	400	116
23720	市区	和尚桥三配变	10	400	0
23721	市区	朝东排配变	10	200	0
23722	市区	10kV 金惠 1#站 T1	10	1000	429
23723	市区	10kV 金惠 2#站 T1	10	1000	294
23724	市区	10kV 金惠 4#站 T1	10	1250	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23725	市区	市镇安居配变	10	400	45
23726	市区	新安东庄配变	10	400	106
23727	市区	10kV 金惠苑 7#站 T1	10	1000	380
23728	市区	10kV 金惠苑 8#站 T1	10	1000	500
23729	市区	龙舌头泵配变	10	200	84
23730	市区	10kV 华府 1#箱变 T1	10	630	322
23731	市区	10kV 华府 2#箱变 T1	10	630	299
23732	市区	公寓二配变	10	400	174
23733	市区	种子站配变	10	400	0
23734	市区	林业三	10	400	110
23735	市区	历村采石	10	400	0
23736	市区	锁厂配变	10	200	141
23737	市区	田舍一变	10	400	0
23738	市区	彩印一厂	10	250	200
23739	市区	黄泥桥	10	400	79
23740	市区	施巷	10	200	124
23741	市区	西桥配变	10	200	105
23742	市区	后叁配变	10	200	43
23743	市区	下坝二配变	10	200	31
23744	市区	三队配变	10	200	44
23745	市区	10kV 银河紫苑 1#站 T1	10	800	398
23746	市区	10kV 银河紫苑 1#站 T2	10	800	377
23747	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T1	10	800	364
23748	市区	10kV 太平洋 2#站 T1	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23749	市区	10kV 太平洋 2#站 T2	10	800	386
23750	市区	10kV 太平洋 2#站 T3	10	800	254
23751	市区	10kV 太平洋 2#站 T4	10	800	445
23752	市区	新宇配变	10	400	74
23753	市区	玉东八配变	10	400	133
23754	市区	10kV 太平洋 3#站 T1	10	800	359
23755	市区	10kV 太平洋 3#站 T2	10	800	454
23756	市区	10kV 太平洋 3#站 T3	10	800	384
23757	市区	10kV 太平洋 3#站 T4	10	800	372
23758	市区	10kV 天一城 8#站 T1	10	500	257
23759	市区	10kV 天一城 4#站 T1	10	500	250
23760	市区	10kV 天一城 6#站 T1	10	800	293
23761	市区	10kV 天一城 2#站 T1	10	1250	451
23762	市区	10kV 天一城 3#站 T1	10	500	159
23763	市区	10kV 天一城 5#站 T1	10	500	224
23764	市区	10kV 天一城 7#站 T1	10	500	203
23765	市区	10kV 金都站 T1	10	1250	468
23766	市区	10kV 银河紫苑 2#站 T1	10	800	390
23767	市区	10kV 银河紫苑 2#站 T2	10	800	426
23768	市区	10kV 银河紫苑 3#站 T1	10	800	468
23769	市区	10kV 银河紫苑 3#站 T2	10	800	430
23770	市区	10kV 柏翠春居 5#站 T4	10	800	400
23771	市区	盛业铸造配变	10	400	168
23772	市区	上头巷四配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23773	市区	农场变	10	400	0
23774	市区	南巷上配变	10	400	239
23775	市区	10kV 金惠苑 6#站 T1	10	1000	362
23776	市区	10kV 太平洋 4#站 T1	10	800	309
23777	市区	10kV 太平洋 4#站 T2	10	800	377
23778	市区	10kV 太平洋 5#站 T1	10	800	362
23779	市区	20kV 雅锦园 2#站 T1	20	800	405
23780	市区	20kV 雅锦园 2#站 T2	20	800	419
23781	市区	10kV 太平洋 5#站 T3	10	800	373
23782	市区	10kV 太平洋 5#站 T2	10	800	401
23783	市区	10kV 太平洋 5#站 T4	10	800	396
23784	市区	10kV 寺头 22#站 T2	10	800	478
23785	市区	藕塘村委	10	400	19
23786	市区	市镇	10	200	49
23787	市区	吴巷三配变	10	400	72
23788	市区	双庙沈巷配变	10	200	119
23789	市区	苏降排泵配变	10	400	54
23790	市区	10kV 张镇桥 14#站 T1	10	800	361
23791	市区	10kV 张镇桥 14#站 T2	10	800	478
23792	市区	10kV 张镇桥 14#站 T3	10	800	400
23793	市区	10kV 张镇桥 14#站 T4	10	800	421
23794	市区	10kV 张镇桥 15#站 T1	10	800	398
23795	市区	10kV 张镇桥 15#站 T2	10	800	430
23796	市区	10kV 张镇桥 15#站 T3	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23797	市区	10kV 张镇桥 15#站 T4	10	800	401
23798	市区	10kV 张镇桥 16#站 T1	10	800	456
23799	市区	10kV 张镇桥 16#站 T2	10	800	447
23800	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T1	10	1000	556
23801	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T2	10	1000	583
23802	市区	10kV 榭丽苑 10#站 T1	10	800	445
23803	市区	10kV 榭丽苑 10#站 T2	10	800	465
23804	市区	10kV 榭丽苑 11#站 T1	10	1000	542
23805	市区	10kV 榭丽苑 11#站 T2	10	1000	554
23806	市区	戒毒所	10	200	32
23807	市区	10kV 张镇桥 16#站 T3	10	800	435
23808	市区	10kV 张镇桥 16#站 T4	10	800	491
23809	市区	10kV 张镇桥 17#站 T1	10	800	310
23810	市区	10kV 张镇桥 17#站 T2	10	800	470
23811	市区	10kV 张镇桥 17#站 T3	10	800	377
23812	市区	10kV 张镇桥 17#站 T4	10	800	451
23813	市区	10kV 张镇桥 18#站 T1	10	1000	540
23814	市区	10kV 张镇桥 18#站 T2	10	1000	521
23815	市区	10kV 雅苑 12#站 T1	10	800	218
23816	市区	10kV 雅苑 12#站 T2	10	800	384
23817	市区	10kV 雅苑 13#站 T1	10	800	323
23818	市区	10kV 雅苑 13#站 T2	10	800	400
23819	市区	10kV 雅苑 14#站 T1	10	800	327
23820	市区	10kV 雅苑 14#站 T2	10	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23821	市区	10kV 雅苑 15#站 T1	10	800	376
23822	市区	10kV 雅苑 15#站 T2	10	800	320
23823	市区	10kV 桃香苑 9#站 T1	10	1000	602
23824	市区	10kV 桃香苑 9#站 T2	10	1000	571
23825	市区	10kV 桃香苑 10#站 T3	10	800	477
23826	市区	10kV 桃香苑 10#站 T2	10	800	450
23827	市区	10kV 桃香苑 10#站 T1	10	800	470
23828	市区	10kV 桃香苑 10#站 T4	10	800	480
23829	市区	10kV 桃香苑 11#站 T1	10	800	430
23830	市区	10kV 桃香苑 11#站 T2	10	800	418
23831	市区	10kV 桃香苑 11#站 T3	10	800	438
23832	市区	10kV 桃香苑 11#站 T4	10	800	458
23833	市区	10kV 桃香苑 12#站 T1	10	800	364
23834	市区	10kV 桃香苑 12#站 T2	10	800	474
23835	市区	10kV 桃香苑 12#站 T3	10	800	429
23836	市区	10kV 桃香苑 12#站 T4	10	800	478
23837	市区	10kV 金龙 1#站 T1	10	800	345
23838	市区	10kV 金龙 1#站 T2	10	800	304
23839	市区	10kV 长馨 5#站 T1	10	1000	439
23840	市区	10kV 长馨 5#站 T2	10	1000	361
23841	市区	10kV 长馨 6#站 T1	10	1000	440
23842	市区	10kV 长馨 6#站 T2	10	1000	422
23843	市区	10kV 长馨 6#站 T3	10	1000	429
23844	市区	10kV 长馨 6#站 T4	10	1000	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23845	市区	10kV 长馨 7#站 T1	10	1000	504
23846	市区	10kV 长馨 7#站 T2	10	1000	454
23847	市区	10kV 长馨 7#站 T3	10	1000	463
23848	市区	20kV 张镇桥 12#站 T1	20	800	300
23849	市区	10kV 长馨 7#站 T4	10	1000	495
23850	市区	20kV 张镇桥 12#站 T2	20	800	640
23851	市区	20kV 张镇桥 12#站 T3	20	800	240
23852	市区	彭村甲配变	10	400	182
23853	市区	20kV 张镇桥 12#站 T4	20	800	640
23854	市区	玉祁西街二配变	10	400	5
23855	市区	龙山合作配变	10	400	31
23856	市区	10kV 青城苑 10#站 T1	10	800	345
23857	市区	10kV 青城苑 10#站 T2	10	800	344
23858	市区	10kV 青城苑 11#站 T1	10	800	365
23859	市区	10kV 青城苑 11#站 T2	10	800	275
23860	市区	10kV 青城苑 11#站 T3	10	800	446
23861	市区	10kV 青城苑 11#站 T4	10	800	392
23862	市区	10kV 青城苑 12#站 T1	10	800	346
23863	市区	10kV 青城苑 12#站 T2	10	800	434
23864	市区	10kV 青城苑 13#站 T1	10	1000	318
23865	市区	10kV 青城苑 13#站 T2	10	1000	418
23866	市区	10kV 青城苑 14#站 T1	10	1000	269
23867	市区	10kV 青城苑 14#站 T2	10	1000	490
23868	市区	10kV 青城苑 15#站 T1	10	1000	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23869	市区	10kV 青城苑 15#站 T2	10	1000	468
23870	市区	10kV 青城苑 8#站 T1	10	800	353
23871	市区	10kV 青城苑 8#站 T2	10	800	427
23872	市区	10kV 青城苑 9#站 T1	10	800	357
23873	市区	10kV 青城苑 9#站 T2	10	800	300
23874	市区	10kV 林陆巷 4#站 T1	10	800	358
23875	市区	10kV 林陆巷 4#站 T2	10	800	279
23876	市区	10kV 林陆巷 5#站 T1	10	1000	560
23877	市区	10kV 林陆巷 5#站 T2	10	1000	511
23878	市区	10kV 维盛 1#站 T1	10	800	282
23879	市区	10kV 维盛 1#站 T2	10	800	377
23880	市区	10kV 维盛 2#站 T1	10	800	417
23881	市区	10kV 维盛 2#站 T2	10	800	379
23882	市区	10kV 维盛 3#站 T1	10	800	434
23883	市区	10kV 维盛 3#站 T2	10	800	256
23884	市区	10kV 维盛 3#站 T3	10	800	398
23885	市区	10kV 维盛 3#站 T4	10	800	386
23886	市区	10kV 维盛 4#站 T1	10	800	405
23887	市区	10kV 维盛 4#站 T2	10	800	411
23888	市区	佐村西配变	10	200	78
23889	市区	10kV 东学 2#箱变 T1	10	500	40
23890	市区	10kV 礼舍 1#箱变 T1	10	630	54
23891	市区	10kV 润秀苑 4#站 T1	10	800	424
23892	市区	10kV 润秀苑 4#站 T2	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23893	市区	10kV 润秀苑 5#站 T1	10	800	414
23894	市区	10kV 润秀苑 5#站 T2	10	800	397
23895	市区	10kV 润秀苑 5#站 T3	10	800	423
23896	市区	10kV 润秀苑 5#站 T4	10	800	429
23897	市区	10kV 悠山 3#站 T1	10	800	338
23898	市区	10kV 悠山 3#站 T2	10	800	331
23899	市区	10kV 悠山 3#站 T3	10	800	410
23900	市区	10kV 悠山 3#站 T4	10	800	368
23901	市区	10kV 洛龙 3#站 T4	10	800	520
23902	市区	后朱村配变	10	200	0
23903	市区	新区 2	10	400	264
23904	市区	惠巷	10	400	11
23905	市区	陈巷北配变	10	400	151
23906	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T4	10	800	446
23907	市区	新区南配变	10	400	144
23908	市区	立新二配变	10	400	167
23909	市区	10kV 前洲 4#箱变 T1	10	630	233
23910	市区	王家旦三配变	10	400	282
23911	市区	石漕头二配变	10	400	266
23912	市区	胡公二配变	10	400	276
23913	市区	10kV 嘉利 9#站 T1	10	800	346
23914	市区	10kV 嘉利 9#站 T3	10	800	336
23915	市区	10kV 嘉利 9#站 T4	10	800	369
23916	市区	10kV 嘉利 9#站 T2	10	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23917	市区	10kV 金玥湾 7#站 T2	10	800	473
23918	市区	10kV 新盛花苑 6#站 T1	10	800	410
23919	市区	乡政府配变	10	400	74
23920	市区	钱巷村配变	10	400	194
23921	市区	协航配变	10	400	87
23922	市区	北樟配变	10	400	1
23923	市区	10kV 解放 2#箱变 T1	10	630	205
23924	市区	正明村委三配变	10	400	182
23925	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T3	10	800	342
23926	市区	10kV 塘基 3#箱变 T1	10	630	268
23927	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T2	10	800	510
23928	市区	10kV 兰亭站 T1	10	800	430
23929	市区	10kV 兰亭站 T2	10	800	428
23930	市区	10kV 寺头 12#站 T1	10	1000	472
23931	市区	10kV 寺头 12#站 T2	10	1000	377
23932	市区	10kV 寺头 14#站 T1	10	800	392
23933	市区	10kV 寺头 14#站 T3	10	800	352
23934	市区	10kV 寺头 14#站 T4	10	800	417
23935	市区	10kV 寺头 14#站 T2	10	800	398
23936	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T3	10	800	527
23937	市区	衬胶 3#	10	400	97
23938	市区	10kV 寺头 15#站 T1	10	800	334
23939	市区	10kV 寺头 15#站 T3	10	800	317
23940	市区	10kV 寺头 15#站 T4	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23941	市区	10kV 寺头 15#站 T2	10	800	356
23942	市区	10kV 复地 8#站 T3	10	800	328
23943	市区	10kV 复地 8#站 T1	10	800	379
23944	市区	10kV 复地 8#站 T2	10	800	398
23945	市区	10kV 复地 8#站 T4	10	800	401
23946	市区	10kV 寺头 16#站 T1	10	800	404
23947	市区	10kV 寺头 16#站 T3	10	800	363
23948	市区	10kV 寺头 16#站 T4	10	800	405
23949	市区	10kV 寺头 16#站 T2	10	800	413
23950	市区	礼舍村四	10	400	0
23951	市区	宋庄三配变	10	400	1
23952	市区	苏巷二配变	10	400	239
23953	市区	大马巷村配变	10	400	213
23954	市区	易尔易配变	10	400	142
23955	市区	润村配变	10	400	119
23956	市区	10kV 天一城 11#站 T1	10	800	433
23957	市区	10kV 天一城 11#站 T2	10	800	288
23958	市区	东柳二配变	10	200	131
23959	市区	10kV 天一城 13#站 T1	10	800	400
23960	市区	10kV 天一城 13#站 T3	10	800	472
23961	市区	10kV 天一城 13#站 T4	10	800	386
23962	市区	10kV 天一城 13#站 T2	10	800	445
23963	市区	10kV 天一城 12#站 T1	10	800	390
23964	市区	10kV 天一城 12#站 T3	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23965	市区	10kV 天一城 12#站 T4	10	800	316
23966	市区	10kV 天一城 12#站 T2	10	800	390
23967	市区	贝尔乐配变	10	200	57
23968	市区	花园村五配变	10	400	0
23969	市区	10kV 金都 4#站 T1	10	800	300
23970	市区	10kV 金都 4#站 T2	10	800	346
23971	市区	10kV 金都 5#站 T1	10	800	369
23972	市区	10kV 金都 5#站 T2	10	800	288
23973	市区	10kV 悠山 2#站 T1	10	800	459
23974	市区	10kV 悠山 2#站 T2	10	800	471
23975	市区	10kV 龙栖湾 2#站 T2	10	1000	432
23976	市区	10kV 龙栖湾 2#站 T1	10	1000	445
23977	市区	10kV 青城苑 6#站 T1	10	800	437
23978	市区	10kV 青城苑 6#站 T2	10	800	462
23979	市区	10kV 青城苑 6#站 T3	10	800	448
23980	市区	10kV 青城苑 6#站 T4	10	800	485
23981	市区	10kV 复地 5#站 T1	10	800	114
23982	市区	10kV 复地 5#站 T2	10	800	253
23983	市区	信达配变	10	200	42
23984	市区	10kV 苹果园 3#站 T1	10	800	341
23985	市区	10kV 苹果园 3#站 T2	10	800	356
23986	市区	10kV 苹果园 4#站 T1	10	1000	531
23987	市区	10kV 苹果园 4#站 T2	10	1000	538
23988	市区	10kV 桃香苑 2#站 T1	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
23989	市区	10kV 桃香苑 2#站 T2	10	800	372
23990	市区	孙家居	10	200	87
23991	市区	10kV 盈科站 T1	10	800	466
23992	市区	10kV 盈科站 T2	10	800	372
23993	市区	10kV 盈科站 T3	10	800	437
23994	市区	10kV 盈科站 T4	10	800	260
23995	市区	10kV 雅苑 10#站 T1	10	800	296
23996	市区	10kV 雅苑 10#站 T2	10	800	391
23997	市区	10kV 雅苑 2#站 T1	10	800	156
23998	市区	10kV 雅苑 2#站 T2	10	800	361
23999	市区	10kV 雅苑 3#站 T1	10	800	229
24000	市区	10kV 雅苑 3#站 T2	10	800	182
24001	市区	10kV 雅苑 4#站 T1	10	800	322
24002	市区	10kV 雅苑 4#站 T2	10	800	330
24003	市区	10kV 雅苑 5#站 T1	10	800	324
24004	市区	10kV 雅苑 5#站 T2	10	800	385
24005	市区	10kV 雅苑 6#站 T1	10	800	349
24006	市区	10kV 雅苑 6#站 T2	10	800	380
24007	市区	10kV 雅苑 7#站 T1	10	800	379
24008	市区	10kV 雅苑 7#站 T2	10	800	380
24009	市区	10kV 雅苑 8#站 T1	10	800	287
24010	市区	10kV 雅苑 8#站 T2	10	800	282
24011	市区	10kV 雅苑 9#站 T1	10	800	264
24012	市区	山峰三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24013	市区	10kV 绿地 10#站 T1	10	800	356
24014	市区	10kV 绿地 10#站 T2	10	800	228
24015	市区	10kV 绿地 11#站 T1	10	800	247
24016	市区	10kV 绿地 11#站 T2	10	800	251
24017	市区	10kV 桃香苑 3#站 T1	10	800	478
24018	市区	10kV 桃香苑 3#站 T2	10	800	500
24019	市区	10kV 桃香苑 3#站 T3	10	800	480
24020	市区	10kV 桃香苑 3#站 T4	10	800	495
24021	市区	10kV 桃香苑 4#站 T1	10	800	477
24022	市区	10kV 桃香苑 4#站 T2	10	800	467
24023	市区	10kV 长乐 6#站 T1	10	800	403
24024	市区	10kV 长乐 6#站 T2	10	800	421
24025	市区	10kV 长乐 7#站 T1	10	800	433
24026	市区	10kV 长乐 7#站 T2	10	800	294
24027	市区	10kV 堰新苑 4#站 T1	10	800	392
24028	市区	10kV 堰新苑 4#站 T2	10	800	364
24029	市区	10kV 堰新苑 5#站 T1	10	800	416
24030	市区	10kV 堰新苑 5#站 T2	10	800	372
24031	市区	10kV 堰新苑 6#站 T1	10	800	421
24032	市区	蓉新居配变	10	200	101
24033	市区	南漳配变	10	400	0
24034	市区	10kV 新阳光 10#站 T3	10	800	359
24035	市区	10kV 新阳光 10#站 T1	10	800	320
24036	市区	10kV 新阳光 10#站 T2	10	800	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24037	市区	10kV 新阳光 10#站 T4	10	800	420
24038	市区	10kV 雅苑 9#站 T2	10	800	350
24039	市区	10kV 堰新 5#站 T1	10	1000	321
24040	市区	10kV 堰新苑 6#站 T2	10	800	318
24041	市区	10kV 堰新苑 7#站 T1	10	800	418
24042	市区	10kV 堰新苑 7#站 T2	10	800	384
24043	市区	10kV 碧波苑 4#站 T1	10	800	403
24044	市区	10kV 碧波苑 4#站 T2	10	800	363
24045	市区	10kV 碧波苑 5#站 T2	10	800	423
24046	市区	10kV 碧波苑 5#站 T1	10	800	441
24047	市区	10kV 悦水园 2#站 T1	10	800	334
24048	市区	10kV 悦水园 2#站 T2	10	800	314
24049	市区	10kV 悦水园 3#站 T1	10	800	426
24050	市区	10kV 悦水园 3#站 T3	10	800	389
24051	市区	10kV 悦水园 3#站 T4	10	800	357
24052	市区	10kV 悦水园 3#站 T2	10	800	420
24053	市区	村貳配变	10	630	90
24054	市区	10kV 站头 1#站 T1	10	800	390
24055	市区	10kV 站头 1#站 T2	10	800	474
24056	市区	10kV 站头 1#站 T3	10	800	456
24057	市区	10kV 站头 1#站 T4	10	800	437
24058	市区	10kV 新阳光 12#站 T1	10	800	463
24059	市区	10kV 新阳光 12#站 T2	10	800	443
24060	市区	10kV 惠丰 1#站 T1	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24061	市区	10kV 惠丰 1#站 T3	10	800	480
24062	市区	10kV 惠丰 1#站 T4	10	800	451
24063	市区	10kV 惠丰 1#站 T2	10	800	440
24064	市区	开发公司配变	10	400	119
24065	市区	老年活动配变	10	400	226
24066	市区	稍塘社区配变	10	400	8
24067	市区	10kV 湖畔 6#站 T1	10	800	338
24068	市区	10kV 湖畔 6#站 T2	10	800	405
24069	市区	10kV 湖畔 7#站 T1	10	800	401
24070	市区	10kV 湖畔 7#站 T2	10	800	406
24071	市区	10kV 湖畔 8#站 T1	10	800	340
24072	市区	10kV 湖畔 8#站 T2	10	800	395
24073	市区	金壹配变	10	200	145
24074	市区	10kV 优博 1#站 T1	10	800	104
24075	市区	10kV 优博 1#站 T2	10	800	262
24076	市区	10kV 顺驰 15#站 T1	10	800	412
24077	市区	10kV 顺驰 15#站 T2	10	800	440
24078	市区	10kV 顺驰 15#站 T3	10	800	486
24079	市区	10kV 顺驰 15#站 T4	10	800	494
24080	市区	10kV 惠达 3#站 T1	10	800	374
24081	市区	10kV 惠达 3#站 T2	10	800	431
24082	市区	10kV 惠达 3#站 T3	10	800	247
24083	市区	10kV 惠达 3#站 T4	10	800	328
24084	市区	10kV 惠达 4#站 T1	10	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24085	市区	10kV 惠达 4#站 T2	10	800	209
24086	市区	新村十五配变	10	400	224
24087	市区	10kV 春光苑 3#站 T1	10	800	361
24088	市区	10kV 春光苑 3#站 T2	10	800	371
24089	市区	10kV 春光苑 4#站 T2	10	800	399
24090	市区	10kV 春光苑 4#站 T1	10	800	390
24091	市区	10kV 春光苑 5#站 T1	10	800	408
24092	市区	10kV 春光苑 5#站 T2	10	800	452
24093	市区	10kV 春光苑 5#站 T3	10	800	394
24094	市区	10kV 春光苑 5#站 T4	10	800	420
24095	市区	十一队配变	10	400	51
24096	市区	大漕坝二配变	10	400	7
24097	市区	雅西中吴配变	10	400	241
24098	市区	杨巷居三配变	10	400	172
24099	市区	新村十六配变	10	400	144
24100	市区	新村十八配变	10	400	40
24101	市区	轴承配变	10	400	68
24102	市区	20kV 洋溪 4#站 T1	20	1000	404
24103	市区	20kV 洋溪 4#站 T2	20	1000	536
24104	市区	20kV 洋溪 4#站 T3	20	1000	556
24105	市区	20kV 洋溪 5#站 T1	20	1000	580
24106	市区	20kV 洋溪 5#站 T2	20	1000	549
24107	市区	20kV 洋溪 5#站 T3	20	1000	547
24108	市区	10kV 榭丽苑 5#站 T1	10	1000	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24109	市区	10kV 榭丽苑 5#站 T2	10	1000	471
24110	市区	10kV 榭丽苑 6#站 T1	10	1000	390
24111	市区	10kV 榭丽苑 6#站 T2	10	1000	316
24112	市区	10kV 榭丽苑 7#站 T1	10	1000	519
24113	市区	10kV 榭丽苑 7#站 T2	10	1000	509
24114	市区	20kV 新河 1#站 T1	20	800	273
24115	市区	20kV 新河 1#站 T2	20	800	640
24116	市区	20kV 新河 2#站 T1	20	800	352
24117	市区	20kV 新河 2#站 T3	20	800	332
24118	市区	20kV 新河 2#站 T2	20	800	640
24119	市区	20kV 新河 2#站 T4	20	800	640
24120	市区	刘南二配变	10	400	107
24121	市区	教工四配变	10	400	160
24122	市区	周巷十八配变	10	400	180
24123	市区	10kV 顺驰 12#站 T1	10	800	295
24124	市区	10kV 顺驰 12#站 T2	10	800	370
24125	市区	10kV 顺驰 13#站 T2	10	800	345
24126	市区	10kV 顺驰 13#站 T1	10	800	264
24127	市区	10kV 顺驰 13#站 T3	10	800	471
24128	市区	10kV 顺驰 13#站 T4	10	800	449
24129	市区	春来苑	10	250	21
24130	市区	苏南配变	10	400	0
24131	市区	10kV 绿地 7#站 T1	10	800	344
24132	市区	10kV 绿地 7#站 T2	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24133	市区	10kV 绿地 7#站 T3	10	800	330
24134	市区	10kV 绿地 8#站 T1	10	1000	472
24135	市区	10kV 绿地 8#站 T2	10	1000	444
24136	市区	10kV 绿地 8#站 T3	10	1000	303
24137	市区	下毛居配变	10	400	118
24138	市区	桥西居二配变	10	400	86
24139	市区	10kV 宏润 1#站 T1	10	800	408
24140	市区	10kV 宏润 1#站 T2	10	800	410
24141	市区	10kV 宏润 2#站 T1	10	800	456
24142	市区	10kV 顺驰 16#站 T1	10	800	407
24143	市区	10kV 顺驰 16#站 T2	10	800	378
24144	市区	10kV 顺驰 17#站 T1	10	800	288
24145	市区	10kV 顺驰 17#站 T2	10	800	365
24146	市区	10kV 顺驰 17#站 T3	10	800	292
24147	市区	10kV 顺驰 17#站 T4	10	800	308
24148	市区	华宝配变	10	400	0
24149	市区	南降一配变	10	200	20
24150	市区	彩印二配变	10	200	0
24151	市区	10kV 宏润 2#站 T2	10	800	456
24152	市区	溪南赋和 T1	10	630	471
24153	市区	科创苑配变	10	200	32
24154	市区	长巷居配变	10	400	113
24155	市区	林庄北	10	400	222
24156	市区	杨墅园二配变	10	400	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24157	市区	10kV 新阳光 11#站 T1	10	800	398
24158	市区	10kV 新阳光 11#站 T2	10	800	408
24159	市区	10kV 文湖苑 2#站 T1	10	800	337
24160	市区	10kV 文湖苑 2#站 T2	10	800	363
24161	市区	10kV 嘉利 3#站 T1	10	1000	354
24162	市区	10kV 嘉利 3#站 T2	10	1000	480
24163	市区	10kV 嘉利 3#站 T3	10	800	640
24164	市区	10kV 顺驰 14#站 T1	10	800	432
24165	市区	10kV 顺驰 14#站 T2	10	800	397
24166	市区	乐博配变	10	400	33
24167	市区	水利管理 T1	10	2000	1527
24168	市区	西漳焊管厂 T1	10	1000	46
24169	市区	10kV 文湖苑 3#站 T1	10	800	360
24170	市区	10kV 文湖苑 3#站 T2	10	800	406
24171	市区	10kV 百好锦园 2#站 T1	10	1000	341
24172	市区	10kV 百好锦园 2#站 T2	10	1000	367
24173	市区	10kV 天力苑 1#站 T1	10	800	249
24174	市区	10kV 天力苑 1#站 T2	10	800	347
24175	市区	10kV 广石 7#站 T1	10	1000	338
24176	市区	10kV 广石 7#站 T2	10	1000	324
24177	市区	10kV 悠山 1#站 T1	10	800	456
24178	市区	10kV 悠山 1#站 T2	10	800	473
24179	市区	10kV 悠山 1#站 T3	10	800	529
24180	市区	10kV 悠山 1#站 T4	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24181	市区	10kV 康顺园 1#站 T1	10	1000	373
24182	市区	10kV 康顺园 1#站 T2	10	1000	429
24183	市区	10kV 康顺园 2#站 T1	10	1000	370
24184	市区	上巷二配变	10	200	0
24185	市区	10kV 金苏 2#站 T1	10	800	393
24186	市区	10kV 金苏 2#站 T2	10	800	465
24187	市区	10kV 金苏 3#站 T1	10	800	355
24188	市区	10kV 金苏 3#站 T2	10	800	275
24189	市区	朝西巷配变	10	400	191
24190	市区	沟东配变	10	400	27
24191	市区	渡岸北配变	10	400	259
24192	市区	场南配变	10	400	199
24193	市区	新联配变	10	200	14
24194	市区	后花园三配变	10	200	28
24195	市区	向阳四配变	10	200	52
24196	市区	诸巷六配变	10	400	97
24197	市区	安庄二配变	10	200	124
24198	市区	志新配变	10	400	43
24199	市区	锦丰配变	10	400	122
24200	市区	10kV 桃香苑 6#站 T2	10	800	434
24201	市区	10kV 桃香苑 7#站 T2	10	800	435
24202	市区	10kV 桃香苑 8#站 T2	10	800	466
24203	市区	10kV 桃香苑 8#站 T4	10	800	421
24204	市区	10kV 桃香苑 6#站 T1	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24205	市区	10kV 桃香苑 7#站 T1	10	800	440
24206	市区	10kV 桃香苑 8#站 T1	10	800	492
24207	市区	10kV 桃香苑 8#站 T3	10	800	408
24208	市区	陈古居配变	10	200	27
24209	市区	市镇二二配变	10	400	198
24210	市区	太基二配变	10	400	128
24211	市区	前婆墩配变	10	400	140
24212	市区	10kV 长安 1#站 T1	10	800	312
24213	市区	10kV 长安 1#站 T2	10	800	400
24214	市区	10kV 长安 1#站 T3	10	800	357
24215	市区	10kV 长安 1#站 T4	10	800	284
24216	市区	10kV 顺驰 18#站 T1	10	800	447
24217	市区	10kV 顺驰 18#站 T3	10	800	384
24218	市区	10kV 顺驰 19#站 T1	10	800	394
24219	市区	10kV 顺驰 19#站 T3	10	800	401
24220	市区	10kV 顺驰 20#站 T1	10	800	395
24221	市区	10kV 顺驰 20#站 T3	10	800	373
24222	市区	10kV 顺驰 21#站 T1	10	800	307
24223	市区	10kV 顺驰 18#站 T2	10	800	406
24224	市区	10kV 顺驰 18#站 T4	10	800	437
24225	市区	10kV 顺驰 19#站 T2	10	800	316
24226	市区	10kV 顺驰 19#站 T4	10	800	400
24227	市区	10kV 顺驰 20#站 T2	10	800	382
24228	市区	10kV 顺驰 20#站 T4	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24229	市区	10kV 顺驰 21#站 T2	10	800	403
24230	市区	顾巷九配变	10	200	111
24231	市区	水产三配变	10	400	82
24232	市区	生态园	10	200	40
24233	市区	让壹配变	10	200	36
24234	市区	让贰配变	10	200	25
24235	市区	东前配变	10	400	121
24236	市区	小桥头十三	10	200	87
24237	市区	后楼	10	200	4
24238	市区	藕塘幼儿园	10	400	101
24239	市区	东街十	10	400	133
24240	市区	10kV 长馨 2#站 T1	10	1000	411
24241	市区	10kV 长馨 2#站 T2	10	1000	458
24242	市区	10kV 长馨 3#站 T1	10	800	406
24243	市区	10kV 长馨 3#站 T2	10	800	403
24244	市区	10kV 长馨 3#站 T3	10	800	414
24245	市区	10kV 长乐 8#站 T1	10	800	379
24246	市区	10kV 长乐 8#站 T2	10	800	404
24247	市区	10kV 长乐 9#站 T1	10	800	430
24248	市区	10kV 长乐 9#站 T2	10	800	487
24249	市区	10kV 长乐 10#站 T1	10	800	466
24250	市区	10kV 藕乐园 10#站 T3	10	800	400
24251	市区	10kV 藕乐园 10#站 T4	10	800	375
24252	市区	10kV 藕乐园 11#站 T1	10	1000	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24253	市区	10kV 藕乐园 11#站 T2	10	1000	533
24254	市区	10kV 溪畔 1#站 T1	10	800	392
24255	市区	10kV 溪畔 1#站 T2	10	800	423
24256	市区	10kV 溪畔 2#站 T1	10	800	443
24257	市区	10kV 溪畔 2#站 T2	10	800	414
24258	市区	10kV 溪畔 2#站 T3	10	800	454
24259	市区	10kV 溪畔 2#站 T4	10	800	427
24260	市区	10kV 长馨 3#站 T4	10	800	320
24261	市区	10kV 长馨 4#站 T1	10	1000	473
24262	市区	10kV 长馨 4#站 T2	10	1000	401
24263	市区	张皋庄配变	10	400	55
24264	市区	10kV 后乐 1#箱变 T1	10	630	366
24265	市区	10kV 长乐 10#站 T2	10	800	456
24266	市区	10kV 长乐 10#站 T3	10	800	454
24267	市区	10kV 长乐 10#站 T4	10	800	404
24268	市区	化工配变	10	400	72
24269	市区	10kV 藕乐园 9#站 T1	10	800	340
24270	市区	10kV 藕乐园 9#站 T2	10	800	413
24271	市区	10kV 藕乐园 9#站 T3	10	800	360
24272	市区	10kV 藕乐园 9#站 T4	10	800	386
24273	市区	10kV 藕乐园 10#站 T1	10	800	387
24274	市区	10kV 藕乐园 10#站 T2	10	800	423
24275	市区	东漕配变	10	400	109
24276	市区	王巷中配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24277	市区	官东配变	10	400	199
24278	市区	徐后配变	10	200	66
24279	市区	东赵家配变	10	400	0
24280	市区	邵家东配变	10	200	128
24281	市区	西马漕配变	10	200	0
24282	市区	洋房区二配变	10	200	6
24283	市区	幼儿园八配变	10	400	26
24284	市区	机电家舍配变	10	400	86
24285	市区	海瑞居配变	10	400	25
24286	市区	孙家配变	10	400	67
24287	市区	10kV 复地 4#站 T1	10	800	273
24288	市区	东南三配变	10	400	243
24289	市区	勤余配变	10	400	141
24290	市区	余丰化工二配变	10	400	6
24291	市区	彩印三配变	10	400	74
24292	市区	建宏配变	10	400	0
24293	市区	沈东配变	10	400	153
24294	市区	龙桥配变	10	200	0
24295	市区	江胜桥	10	400	187
24296	市区	10kV 复地 6#站 T2	10	800	370
24297	市区	10kV 复地 6#站 T4	10	800	390
24298	市区	10kV 复地 6#站 T1	10	800	358
24299	市区	10kV 复地 6#站 T3	10	800	367
24300	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T1	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24301	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T2	10	800	487
24302	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T3	10	800	472
24303	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T4	10	800	368
24304	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T1	10	800	520
24305	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T2	10	800	484
24306	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T3	10	800	507
24307	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T4	10	800	489
24308	市区	化壹配变	10	400	0
24309	市区	河村配变	10	400	121
24310	市区	龙四	10	200	97
24311	市区	吴里配变	10	400	161
24312	市区	10kV 润秀苑 2#站 T2	10	800	445
24313	市区	10kV 润秀苑 2#站 T4	10	800	409
24314	市区	10kV 润秀苑 3#站 T2	10	800	388
24315	市区	10kV 润秀苑 3#站 T4	10	800	407
24316	市区	10kV 润秀苑 2#站 T1	10	800	453
24317	市区	10kV 润秀苑 2#站 T3	10	800	422
24318	市区	10kV 润秀苑 3#站 T1	10	800	395
24319	市区	10kV 润秀苑 3#站 T3	10	800	348
24320	市区	10kV 恒泰 1#站 T1	10	800	361
24321	市区	10kV 恒泰 1#站 T2	10	800	370
24322	市区	镇北徐巷上配变	10	400	13
24323	市区	10kV 新阳光 19#站 T1	10	800	371
24324	市区	10kV 新阳光 19#站 T2	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24325	市区	10kV 新阳光 20#站 T1	10	800	219
24326	市区	10kV 新阳光 20#站 T2	10	800	301
24327	市区	10kV 新阳光 20#站 T3	10	800	363
24328	市区	10kV 新阳光 20#站 T4	10	800	366
24329	市区	10kV 新阳光 21#站 T1	10	800	412
24330	市区	10kV 新阳光 21#站 T2	10	800	463
24331	市区	10kV 新阳光 22#站 T1	10	800	442
24332	市区	10kV 新阳光 22#站 T2	10	800	373
24333	市区	堰绵配变	10	400	85
24334	市区	10kV 泰富 1#站 T4	10	1000	283
24335	市区	10kV 泰富 1#站 T1	10	1000	207
24336	市区	让巷二配变	10	200	0
24337	市区	斜桥二配变	10	200	1
24338	市区	斜桥三配变	10	200	34
24339	市区	庄家二	10	400	144
24340	市区	锦绣一村三配变	10	400	69
24341	市区	万里一配变	10	200	133
24342	市区	浦巷三	10	400	0
24343	市区	茶场五配变	10	400	192
24344	市区	10kV 新阳光 16#站 T1	10	800	464
24345	市区	10kV 新阳光 16#站 T2	10	800	424
24346	市区	下沿桥配变	10	400	280
24347	市区	10kV 刘仓 1#箱变 T1	10	400	247
24348	市区	10kV 刘仓 2#箱变 T1	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24349	市区	10kV 刘仓 3#箱变 T1	10	630	185
24350	市区	10kV 刘仓 4#箱变 T1	10	630	58
24351	市区	10kV 刘仓 5#箱变 T1	10	630	80
24352	市区	10kV 刘仓 6#箱变 T1	10	630	192
24353	市区	10kV 刘仓 7#箱变 T1	10	630	260
24354	市区	前巷南配变	10	200	71
24355	市区	藕上舍二配变	10	200	141
24356	市区	北环路三配变	10	400	121
24357	市区	上舍二配变	10	200	117
24358	市区	杨墅东配变	10	400	273
24359	市区	10kV 赵巷 1#箱变 T1	10	800	631
24360	市区	10kV 新渎苑 2#站 T1	10	800	413
24361	市区	10kV 新渎苑 2#站 T2	10	800	422
24362	市区	10kV 嘉利 4#站 T1	10	800	359
24363	市区	10kV 嘉利 4#站 T2	10	800	192
24364	市区	10kV 嘉利 4#站 T3	10	800	337
24365	市区	10kV 嘉利 4#站 T4	10	800	17
24366	市区	10kV 嘉利 5#站 T1	10	800	372
24367	市区	10kV 嘉利 5#站 T2	10	800	363
24368	市区	10kV 嘉利 6#站 T1	10	800	396
24369	市区	10kV 嘉利 6#站 T2	10	800	210
24370	市区	10kV 嘉利 6#站 T3	10	800	229
24371	市区	10kV 嘉利 6#站 T4	10	800	374
24372	市区	10kV 嘉利 7#站 T1	10	800	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24373	市区	10kV 嘉利 7#站 T2	10	800	356
24374	市区	溪南社区配变	10	400	9
24375	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T1	10	800	542
24376	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T2	10	800	549
24377	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T1	10	800	437
24378	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T2	10	800	409
24379	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T3	10	800	360
24380	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T4	10	800	477
24381	市区	10kV 绿地 12#站 T1	10	800	426
24382	市区	10kV 绿地 12#站 T2	10	800	412
24383	市区	10kV 绿地 12#站 T3	10	800	311
24384	市区	10kV 绿地 12#站 T4	10	800	333
24385	市区	中学东	10	200	4
24386	市区	陈东配变	10	400	0
24387	市区	桑园甲配变	10	200	134
24388	市区	10kV 浜口 4#箱变 T1	10	630	270
24389	市区	宁宁服饰配变	10	400	112
24390	市区	新圩田配变	10	400	133
24391	市区	10kV 学府上院 5#站 T3	10	800	400
24392	市区	10kV 常春名邸 5#站 T3	10	800	40
24393	市区	10kV 嘉利 13#站 T1	10	800	366
24394	市区	10kV 嘉利 13#站 T2	10	800	352
24395	市区	10kV 徐贵桥箱变 T1	10	630	167
24396	市区	玩具厂二配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24397	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T4	10	800	517
24398	市区	秦巷七配变	10	400	180
24399	市区	庙巷配变	10	400	65
24400	市区	10kV 春光苑 6#站 T1	10	800	473
24401	市区	10kV 春光苑 6#站 T3	10	800	452
24402	市区	10kV 春光苑 6#站 T4	10	800	443
24403	市区	10kV 春光苑 6#站 T2	10	800	498
24404	市区	蒋巷配变	10	400	70
24405	市区	沈巷三配变	10	400	0
24406	市区	秦巷四配变	10	400	129
24407	市区	10kV 正明 4#站 T1	10	800	399
24408	市区	10kV 正明 4#站 T2	10	800	419
24409	市区	10kV 正明 4#站 T3	10	800	434
24410	市区	10kV 正明 4#站 T4	10	800	445
24411	市区	祠堂巷二配变	10	400	91
24412	市区	对桥巷配变	10	400	103
24413	市区	大花岸配变	10	400	107
24414	市区	10kV 正明 2#站 T1	10	800	406
24415	市区	东泾居配变	10	400	64
24416	市区	10kV 正明 2#站 T2	10	800	413
24417	市区	10kV 正明 2#站 T3	10	800	397
24418	市区	10kV 正明 2#站 T4	10	800	406
24419	市区	10kV 新阳光 31#站 T1	10	800	336
24420	市区	10kV 新阳光 31#站 T2	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24421	市区	10kV 新阳光 31#站 T3	10	800	467
24422	市区	10kV 正明 3#站 T1	10	800	447
24423	市区	10kV 新阳光 31#站 T4	10	800	431
24424	市区	10kV 正明 3#站 T2	10	800	421
24425	市区	10kV 正明 3#站 T3	10	800	407
24426	市区	10kV 正明 3#站 T4	10	800	422
24427	市区	薛东二配变	10	400	175
24428	市区	10kV 新阳光 32#站 T1	10	800	328
24429	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T3	10	800	242
24430	市区	10kV 金玥湾 6#站 T1	10	800	431
24431	市区	香花园配变	10	400	80
24432	市区	10kV 玉祁之家 2#站 T3	10	800	602
24433	市区	10kV 悦湖 7#站 T1	10	800	376
24434	市区	10kV 文曲 7#箱变 T1	10	630	288
24435	市区	华立实业配变	10	400	107
24436	市区	管道厂配变	10	400	89
24437	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T3	10	800	464
24438	市区	10kV 听悦华庭 6#站 T1	10	800	385
24439	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T1	10	800	448
24440	市区	三电配变	10	400	107
24441	市区	礼舍配变	10	400	103
24442	市区	邬家居配变	10	400	206
24443	市区	10kV 牌楼 1#箱变 T1	10	630	455
24444	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T3	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24445	市区	桥西二配变	10	200	122
24446	市区	双鹰配变	10	400	190
24447	市区	华场头二配变	10	400	102
24448	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T1	10	800	396
24449	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T3	10	800	412
24450	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T4	10	800	313
24451	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T2	10	800	380
24452	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T1	10	800	332
24453	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T2	10	800	392
24454	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T3	10	800	416
24455	市区	新普西配变	10	400	41
24456	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T1	10	800	538
24457	市区	宏烨核电配变	10	400	170
24458	市区	10kV 村前 1#箱变 T1	10	630	504
24459	市区	桥南七配变	10	400	0
24460	市区	中福轴承配变	10	400	99
24461	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T1	10	800	558
24462	市区	10kV 新洲七期 4#站 T4	10	800	621
24463	市区	县中二配变	10	400	235
24464	市区	10kV 新洲七期 4#站 T3	10	800	602
24465	市区	10kV 新阳光 29#站 T3	10	800	344
24466	市区	10kV 新阳光 29#站 T4	10	800	331
24467	市区	10kV 新阳光 28#站 T2	10	800	310
24468	市区	10kV 新阳光 28#站 T1	10	800	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24469	市区	东顺苑 8#站 T3	10	800	452
24470	市区	10kV 新阳光 30#站 T1	10	800	387
24471	市区	10kV 新阳光 30#站 T2	10	800	430
24472	市区	上舍五配变	10	400	254
24473	市区	10kV 新阳光 29#站 T1	10	800	373
24474	市区	10kV 新阳光 29#站 T2	10	800	387
24475	市区	20kV 新光 10#站 T4	20	800	511
24476	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T4	10	800	309
24477	市区	南木配变	10	400	217
24478	市区	10kV 双联 1#箱变 T1	10	630	287
24479	市区	顾家浜配变	10	400	0
24480	市区	10kV 叙丰 6#站 T2	10	800	469
24481	市区	10kV 叙丰 7#站 T1	10	800	360
24482	市区	10kV 叙丰 7#站 T2	10	800	387
24483	市区	10kV 叙丰 7#站 T3	10	800	367
24484	市区	10kV 叙丰 7#站 T4	10	800	371
24485	市区	10kV 叙丰 8#站 T1	10	800	438
24486	市区	10kV 叙丰 8#站 T2	10	800	417
24487	市区	10kV 叙丰 8#站 T3	10	800	394
24488	市区	10kV 叙丰 8#站 T4	10	800	368
24489	市区	10kV 叙丰 9#站 T1	10	800	380
24490	市区	10kV 叙丰 9#站 T2	10	800	323
24491	市区	10kV 叙丰 9#站 T3	10	800	427
24492	市区	10kV 叙丰 9#站 T4	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24493	市区	上乡乙配变	10	400	261
24494	市区	古市桥二配变	10	200	147
24495	市区	后巷十二配变	10	200	114
24496	市区	10KV 尚苑 1#站 T1	10	800	459
24497	市区	10KV 尚苑 1#站 T2	10	800	587
24498	市区	10KV 尚苑 2#站 T1	10	800	450
24499	市区	10KV 尚苑 2#站 T3	10	800	426
24500	市区	10KV 尚苑 2#站 T4	10	800	488
24501	市区	10KV 尚苑 2#站 T2	10	800	420
24502	市区	荷花井一配变	10	400	37
24503	市区	10kV 叙丰 6#站 T1	10	800	462
24504	市区	10kV 香楠 9#站 T1	10	1000	420
24505	市区	10kV 香楠 9#站 T2	10	1000	373
24506	市区	东河头二	10	400	231
24507	市区	假日 1#箱变 T1	10	630	62
24508	市区	10kV 观邸 1#站 T1	10	800	418
24509	市区	10kV 观邸 1#站 T2	10	800	336
24510	市区	10kV 观邸 2#站 T1	10	800	463
24511	市区	10kV 观邸 2#站 T3	10	800	261
24512	市区	10kV 观邸 2#站 T4	10	800	378
24513	市区	10kV 观邸 2#站 T2	10	800	405
24514	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T1	10	800	551
24515	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T3	10	800	360
24516	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T2	20	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24517	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T2	10	800	428
24518	市区	夹里变	10	200	109
24519	市区	10KV 君域 1#站 T1	10	1000	449
24520	市区	10KV 君域 1#站 T2	10	1000	585
24521	市区	10KV 君域 2#站 T2	10	1000	318
24522	市区	10KV 君域 2#站 T1	10	1000	482
24523	市区	鸿声桥	10	400	129
24524	市区	10kV 时代 2#站 T2	10	800	639
24525	市区	10kV 时代 2#站 T1	10	800	171
24526	市区	月台三	10	400	64
24527	市区	20kV 空港 2#站 T2	20	630	209
24528	市区	20kV 空港 2#站 T1	20	630	330
24529	市区	20kV 空港 3#站 T1	20	630	166
24530	市区	20kV 空港 3#站 T2	20	630	107
24531	市区	10kV 梅荆 10#站 T1	10	800	342
24532	市区	10kV 梅荆 10#站 T2	10	800	389
24533	市区	20kV 天骄 2#站 T1	20	800	427
24534	市区	20kV 天骄 2#站 T2	20	800	453
24535	市区	20kV 天骄 2#站 T3	20	800	439
24536	市区	20kV 天骄 2#站 T4	20	800	426
24537	市区	20kV 天骄 3#站 T1	20	800	404
24538	市区	20kV 天骄 3#站 T2	20	800	423
24539	市区	10kV 梅荆 11#站 T1	10	800	381
24540	市区	10kV 梅荆 11#站 T2	10	800	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24541	市区	20kV 泓园 2#站 T1	20	800	405
24542	市区	20kV 泓园 2#站 T2	20	800	417
24543	市区	观湖湾 2#站 T1	20	1000	386
24544	市区	20kV 观湖湾 2#站 T2	20	1000	447
24545	市区	观湖湾 3#站 T1	20	1000	425
24546	市区	20kV 观湖湾 3#站 T2	20	1000	510
24547	市区	观湖湾 4#站 T1	20	1000	486
24548	市区	20kV 观湖湾 4#站 T2	20	1000	511
24549	市区	10kV 香茶 1#箱变 T1	10	400	188
24550	市区	10kV 红力 1#箱变 T1	10	400	60
24551	市区	20kV 空港 5#站 T1	20	800	325
24552	市区	20kV 空港 5#站 T2	20	800	346
24553	市区	20kV 空港 6#站 T1	20	800	355
24554	市区	20kV 空港 6#站 T2	20	800	195
24555	市区	10kV 融辉 1#站 T2	10	800	319
24556	市区	10kV 融辉 1#站 T3	10	800	306
24557	市区	10kV 融辉 1#站 T4	10	800	342
24558	市区	10kV 融辉 2#站 T1	10	800	365
24559	市区	10kV 融辉 2#站 T2	10	800	361
24560	市区	10kV 融辉 2#站 T3	10	800	347
24561	市区	10kV 融辉 2#站 T4	10	800	353
24562	市区	10kV 融辉 3#站 T3	10	800	322
24563	市区	20kV 新光 2#站 T1	20	630	304
24564	市区	20kV 新光 2#站 T2	20	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24565	市区	20kV 新光 3#站 T1	20	800	444
24566	市区	20kV 新光 3#站 T2	20	800	483
24567	市区	20kV 新光 3#站 T3	20	800	460
24568	市区	20kV 新光 3#站 T4	20	800	490
24569	市区	20kV 丽景苑 5#站 T1	20	800	248
24570	市区	20kV 丽景苑 5#站 T2	20	800	327
24571	市区	20kV 丽景苑 5#站 T3	20	800	391
24572	市区	20kV 丽景苑 5#站 T4	20	800	367
24573	市区	20kV 丽景苑 6#站 T1	20	800	296
24574	市区	20kV 丽景苑 6#站 T2	20	800	368
24575	市区	20kV 丽景苑 7#站 T1	20	800	259
24576	市区	20kV 丽景苑 7#站 T2	20	800	364
24577	市区	20kV 丽景苑 8#站 T1	20	800	314
24578	市区	20kV 丽景苑 8#站 T2	20	800	386
24579	市区	20kV 丽景苑 9#站 T1	20	800	311
24580	市区	20kV 丽景苑 9#站 T2	20	800	319
24581	市区	20kV 丽景苑 11#站 T1	20	800	271
24582	市区	20kV 丽景苑 11#站 T2	20	800	399
24583	市区	20kV 丽景苑 11#站 T3	20	800	388
24584	市区	20kV 丽景苑 11#站 T4	20	800	323
24585	市区	鸿泰苑 15#站 T2	10	1000	450
24586	市区	鸿泰苑 15#站 T1	10	1000	540
24587	市区	鸿泰苑 16#站 T1	10	1000	480
24588	市区	鸿泰苑 16#站 T2	10	1000	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24589	市区	20kV 悦府 3#站 T2	20	1000	243
24590	市区	20kV 悦府 3#站 T1	20	1000	436
24591	市区	20kV 悦府 4#站 T2	20	1000	345
24592	市区	20kV 悦府 4#站 T1	20	1000	383
24593	市区	10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1	10	630	315
24594	市区	长欣公寓 A 箱变 T1	10	1000	497
24595	市区	20kV 丽景苑 10#站 T1	20	800	352
24596	市区	20kV 丽景苑 10#站 T2	20	800	346
24597	市区	20kV 丽景苑 12#站 T1	20	800	338
24598	市区	10kV 华府 1#站 T1	10	800	445
24599	市区	10kV 华府 1#站 T2	10	800	458
24600	市区	10kV 华府 2#站 T1	10	800	479
24601	市区	10kV 华府 2#站 T2	10	800	464
24602	市区	10kV 中邦 7#站 T1	10	800	211
24603	市区	10kV 中邦 7#站 T2	10	800	241
24604	市区	10kV 中邦 8#站 T1	10	800	369
24605	市区	10kV 中邦 8#站 T2	10	800	312
24606	市区	10kV 中邦 9#站 T3	10	800	329
24607	市区	10kV 中邦 9#站 T2	10	800	368
24608	市区	10kV 中邦 9#站 T1	10	800	385
24609	市区	10kV 中邦 9#站 T4	10	800	412
24610	市区	20kV 丽景苑 12#站 T2	20	800	370
24611	市区	20kV 丽景苑 13#站 T1	20	800	349
24612	市区	20kV 丽景苑 13#站 T2	20	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24613	市区	20kV 金色 7#站 T1	20	800	403
24614	市区	20kV 金色 7#站 T2	20	800	388
24615	市区	20kV 金色 7#站 T3	20	800	368
24616	市区	金马四配变	10	400	284
24617	市区	20kV 金色 7#站 T4	20	800	410
24618	市区	20kV 金色 8#站 T1	20	800	462
24619	市区	20kV 金色 8#站 T2	20	800	409
24620	市区	20kV 金色 8#站 T3	20	800	424
24621	市区	20kV 金色 8#站 T4	20	800	432
24622	市区	路灯管理三	10	200	0
24623	市区	10kV 常嘉 2#站 T2	10	1000	342
24624	市区	10kV 常嘉 2#站 T1	10	1000	301
24625	市区	10kV 常嘉 3#站 T1	10	1000	330
24626	市区	10kV 常嘉 3#站 T2	10	1000	364
24627	市区	10kV 常嘉 4#站 T1	10	1000	108
24628	市区	10kV 常嘉 4#站 T2	10	1000	469
24629	市区	方家巷	10	200	115
24630	市区	石园村配变	10	200	121
24631	市区	渔业村五配变	10	200	46
24632	市区	凤鸣 2#站 T1	10	800	472
24633	市区	凤鸣 2#站 T2	10	800	570
24634	市区	凤鸣 3#站 T3	10	800	444
24635	市区	凤鸣 3#站 T4	10	800	501
24636	市区	凤鸣 3#站 T2	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24637	市区	凤鸣 4#站 T1	10	800	471
24638	市区	凤鸣 4#站 T2	10	800	439
24639	市区	10kV 联心苑 7#站 T1	10	1000	347
24640	市区	10kV 联心苑 7#站 T2	10	1000	312
24641	市区	史家里三	10	400	116
24642	市区	10kV 尚东 5#站 T3	10	800	347
24643	市区	10kV 尚东 5#站 T4	10	800	376
24644	市区	绿色 2#站 T1	20	800	459
24645	市区	绿色 2#站 T2	20	800	490
24646	市区	绿色 3#站 T1	20	800	508
24647	市区	绿色 3#站 T2	20	800	491
24648	市区	绿色 3#站 T3	20	800	475
24649	市区	绿色 3#站 T4	20	800	539
24650	市区	10kV 尚东 6#站 T1	10	800	405
24651	市区	10kV 尚东 6#站 T2	10	800	397
24652	市区	10kV 尚东 6#站 T3	10	800	424
24653	市区	10kV 尚东 6#站 T4	10	800	366
24654	市区	10kV 尚东 7#站 T1	10	800	409
24655	市区	10kV 尚东 7#站 T2	10	800	423
24656	市区	江家上	10	200	12
24657	市区	吴三配变	10	200	0
24658	市区	20kV 锦硕苑 1#站 T1	20	1000	353
24659	市区	20kV 锦硕苑 1#站 T2	20	1000	496
24660	市区	20kV 锦硕苑 2#站 T1	20	1000	652

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24661	市区	20kV 锦硕苑 2#站 T2	20	1000	503
24662	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T1	20	800	333
24663	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T2	20	800	287
24664	市区	20kV 锦硕苑 4#站 T3	20	800	451
24665	市区	前步街二配变	10	400	320
24666	市区	薛家配变	10	200	0
24667	市区	10kV 尚东 5#站 T1	10	800	354
24668	市区	10kV 尚东 5#站 T2	10	800	351
24669	市区	杨家浜二	10	400	67
24670	市区	周大房	10	200	111
24671	市区	徐更上三	10	200	138
24672	市区	君域 3#站 T2	10	1000	408
24673	市区	君域 3#站 T1	10	1000	441
24674	市区	10KV 君域 4#站 T1	10	1000	185
24675	市区	10KV 君域 4#站 T2	10	1000	503
24676	市区	新北二配变	10	400	157
24677	市区	20kV 东风 3#站 T1	20	1000	528
24678	市区	20kV 东风 3#站 T2	20	1000	498
24679	市区	20kV 东风 3#站 T3	20	1000	367
24680	市区	20kV 东风 4#站 T1	20	1000	482
24681	市区	20kV 东风 4#站 T2	20	1000	474
24682	市区	20kV 东风 4#站 T3	20	1000	357
24683	市区	20kV 东风 5#站 T1	20	1000	467
24684	市区	20kV 东风 5#站 T2	20	1000	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24685	市区	20kV 东风 5#站 T3	20	1000	463
24686	市区	20kV 东风 6#站 T1	20	1000	479
24687	市区	20kV 东风 6#站 T2	20	1000	479
24688	市区	20kV 东风 7#站 T1	20	1000	434
24689	市区	20kV 东风 7#站 T2	20	1000	451
24690	市区	20kV 东风 8#站 T1	20	1000	458
24691	市区	20kV 东风 8#站 T2	20	1000	498
24692	市区	凤鸣 3#站 T1	10	800	499
24693	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T3	10	800	381
24694	市区	10kV 河韵 4#站 T4	10	800	412
24695	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T1	10	800	304
24696	市区	10kV 曙光 3#箱变 T1	10	630	387
24697	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T1	10	800	349
24698	市区	20kV 新安佳苑 2#站 T1	20	800	413
24699	市区	20kV 新安佳苑 2#站 T2	20	800	394
24700	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T4	20	800	580
24701	市区	白吐桥二配变	10	400	164
24702	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2	10	800	451
24703	市区	跨塘 1#箱变 T1	10	800	1
24704	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T4	10	800	445
24705	市区	10kV 江南府 10#站 T1	10	800	369
24706	市区	10kV 凤鸣 6#站 T2	10	800	624
24707	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T1	20	800	548
24708	市区	10k 春丰 6#箱变 T1	10	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24709	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T2	10	800	571
24710	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T1	10	800	530
24711	市区	10kV 春潮二期 8#站 T1	10	800	300
24712	市区	10kV 春潮二期 8#站 T2	10	800	294
24713	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T4	10	800	435
24714	市区	20kV 琥珀 4#站 T1	20	800	338
24715	市区	20kV 琥珀 4#站 T2	20	800	309
24716	市区	20kV 琥珀 3#站 T1	20	800	364
24717	市区	20kV 琥珀 3#站 T3	20	800	352
24718	市区	20kV 琥珀 3#站 T2	20	800	379
24719	市区	20kV 琥珀 3#站 T4	20	800	337
24720	市区	10kV 九里雅园 4#站 T3	10	800	492
24721	市区	10kV 春潮二期 9#站 T1	10	800	359
24722	市区	10kV 春潮二期 9#站 T3	10	800	369
24723	市区	10kV 春潮二期 9#站 T4	10	800	363
24724	市区	10kV 春潮二期 9#站 T2	10	800	396
24725	市区	10kV 友雪 6#箱变 T1	10	630	112
24726	市区	10kV 滨河景园 3#站 T1	10	800	402
24727	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T3	10	800	600
24728	市区	10kV 紫兰园 4#站 T3	10	800	522
24729	市区	20kV 琥珀 2#站 T1	20	800	402
24730	市区	20kV 琥珀 2#站 T3	20	800	353
24731	市区	20kV 琥珀 2#站 T2	20	800	310
24732	市区	20kV 琥珀 2#站 T4	20	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24733	市区	10kV 紫郡 5#站 T1	10	800	372
24734	市区	10kV 紫郡 5#站 T2	10	800	225
24735	市区	10kV 紫郡 6#站 T1	10	800	398
24736	市区	10kV 紫郡 6#站 T2	10	800	400
24737	市区	10kV 紫郡 6#站 T3	10	800	398
24738	市区	10kV 紫郡 6#站 T4	10	800	437
24739	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T1	10	800	476
24740	市区	10kV 金色 14#站 T1	10	800	376
24741	市区	10kV 金色 14#站 T3	10	800	427
24742	市区	10kV 金色 14#站 T4	10	800	420
24743	市区	10kV 金色 14#站 T2	10	800	374
24744	市区	竹园五配变	10	400	286
24745	市区	廊下东二配变	10	400	179
24746	市区	10kV 新芳 2#箱变 T1	10	630	223
24747	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T1	10	800	488
24748	市区	10kV 祥园 1#箱变 T1	10	630	446
24749	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T1	10	800	463
24750	市区	10kV 时代 1#站 T1	10	800	0
24751	市区	10kV 时代 1#站 T2	10	800	639
24752	市区	小学巷配变	10	400	158
24753	市区	大通桥	10	200	67
24754	市区	10kV 梅里 3#站 T1	10	800	169
24755	市区	10kV 梅里 3#站 T2	10	800	372
24756	市区	10kV 香梅 6#站 T1	10	1000	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24757	市区	10kV 香梅 6#站 T2	10	1000	288
24758	市区	10kV 香梅 7#站 T1	10	800	359
24759	市区	10kV 香梅 7#站 T2	10	800	369
24760	市区	10kV 香梅 7#站 T3	10	800	307
24761	市区	泰伯 10#站 T1	10	800	401
24762	市区	泰伯 10#站 T2	10	800	436
24763	市区	泰伯 11#站 T1	10	800	372
24764	市区	泰伯 11#站 T2	10	800	400
24765	市区	石街上配变	10	200	137
24766	市区	10kV 泰伯 12#站 T1	10	800	452
24767	市区	10kV 泰伯 12#站 T2	10	800	428
24768	市区	泰伯 13#站 T1	10	800	393
24769	市区	10kV 泰伯 13#站 T2	10	800	374
24770	市区	10kV 泰伯 14#站 T1	10	800	398
24771	市区	10kV 泰伯 14#站 T2	10	800	357
24772	市区	杨湾	10	400	148
24773	市区	水家桥	10	200	49
24774	市区	20kV 五爱南 2#站 T1	20	1000	582
24775	市区	20kV 五爱南 2#站 T2	20	1000	531
24776	市区	20kV 五爱南 2#站 T3	20	1000	591
24777	市区	20kV 五爱南 3#站 T1	20	1000	502
24778	市区	20kV 五爱南 3#站 T2	20	1000	381
24779	市区	20kV 五爱南 3#站 T3	20	1000	435
24780	市区	20kV 五爱南 4#站 T1	20	1000	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24781	市区	20kV 五爱南 4#站 T2	20	1000	469
24782	市区	20kV 五爱南 5#站 T1	20	1000	435
24783	市区	20kV 五爱南 5#站 T2	20	1000	451
24784	市区	陶家里	10	200	23
24785	市区	吉祥 5#站 T2	10	800	238
24786	市区	吉祥 5#站 T1	10	800	274
24787	市区	吉祥 6#站 T2	10	800	278
24788	市区	吉祥 6#站 T1	10	800	336
24789	市区	吉祥 7#站 T2	10	800	292
24790	市区	吉祥 7#站 T1	10	800	333
24791	市区	张舍小街配变	10	200	74
24792	市区	浜斗上四配变	10	200	124
24793	市区	品丰配变	10	400	0
24794	市区	大巷四配变	10	400	0
24795	市区	20kV 兴竹 2#站 T2	20	1000	443
24796	市区	20kV 兴竹 2#站 T1	20	1000	444
24797	市区	20kV 兴竹 3#站 T1	20	1000	474
24798	市区	20kV 兴竹 3#站 T2	20	1000	466
24799	市区	20kV 兴竹 3#站 T3	20	1000	576
24800	市区	20kV 兴竹 4#站 T1	20	1000	537
24801	市区	20kV 兴竹 4#站 T2	20	1000	402
24802	市区	20kV 兴竹 4#站 T3	20	1000	615
24803	市区	华丰 1#箱变 T1	10	315	190
24804	市区	20kV 雅园 1#站 T1	20	1000	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24805	市区	20kV 雅园 1#站 T2	20	1000	394
24806	市区	梅里 1#站 T2	10	800	304
24807	市区	梅里 2#站 T2	10	800	420
24808	市区	梅里 2#站 T1	10	800	291
24809	市区	润硕苑 4#站 T1	10	1000	535
24810	市区	前黄	10	400	0
24811	市区	朱家里	10	200	120
24812	市区	电力所	10	200	53
24813	市区	黄泥降变	10	400	88
24814	市区	锡梅 3#站 T1	10	1000	235
24815	市区	锡梅 3#站 T2	10	1000	417
24816	市区	锡梅花园 4#站 T1	10	800	85
24817	市区	锡梅花园 4#站 T2	10	800	378
24818	市区	万裕苑 6#站 T3	10	1250	0
24819	市区	梅育路站 T1	10	630	153
24820	市区	梅育路站 T2	10	630	363
24821	市区	20kV 雅园 2#站 T1	20	1000	328
24822	市区	20kV 雅园 2#站 T2	20	1000	395
24823	市区	20kV 雅园 3#站 T1	20	1000	368
24824	市区	20kV 雅园 3#站 T2	20	1000	361
24825	市区	新安花苑 12#站 T1	10	800	336
24826	市区	新安花苑 12#站 T2	10	800	313
24827	市区	新安花苑 13#站 T1	10	800	321
24828	市区	新安花苑 13#站 T2	10	800	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24829	市区	新安花苑 14 # 站 T1	10	800	296
24830	市区	新安花苑 14 # 站 T2	10	800	331
24831	市区	20kV 雅园 4 # 站 T1	20	1000	412
24832	市区	20kV 雅园 4 # 站 T2	20	1000	360
24833	市区	20kV 雅园 5 # 站 T1	20	1000	413
24834	市区	20kV 雅园 5 # 站 T2	20	1000	404
24835	市区	宝盛 1 # 站 T1	10	1000	340
24836	市区	宝盛 1 # 站 T2	10	1000	405
24837	市区	新开河	10	200	102
24838	市区	玩具厂四	10	400	0
24839	市区	东街三变	10	400	65
24840	市区	河北街	10	400	96
24841	市区	河北街一变	10	400	22
24842	市区	市镇五五配变	10	400	0
24843	市区	影剧院一配变	10	400	108
24844	市区	小菜场配变	10	250	12
24845	市区	粮库	10	400	195
24846	市区	唐家里	10	400	116
24847	市区	明欣变	10	200	38
24848	市区	鸿泰苑 5 号站 T1	10	1000	536
24849	市区	鸿泰苑 5 号站 T2	10	1000	414
24850	市区	鸿泰苑 6 号站 T1	10	1000	474
24851	市区	鸿泰苑 6 号站 T2	10	1000	349
24852	市区	鸿泰苑 7 号站 T1	10	1000	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24853	市区	鸿泰苑 7 号站 T2	10	1000	541
24854	市区	鸿泰苑 8 号站 T1	10	1000	544
24855	市区	章家湾配变	10	200	105
24856	市区	塑料厂四配变	10	400	155
24857	市区	市镇别墅区	10	400	53
24858	市区	后中村配变	10	400	304
24859	市区	鸿泰苑 8 号站 T2	10	1000	488
24860	市区	鸿泰苑 9 号站 T1	10	1000	533
24861	市区	鸿泰苑 9 号站 T2	10	1000	375
24862	市区	鸿泰苑 10 号站 T1	10	1000	373
24863	市区	鸿泰苑 10 号站 T2	10	1000	502
24864	市区	东鼎 1# 站 T1	10	800	316
24865	市区	金润华庭 1 号站 T1	10	1000	439
24866	市区	金润华庭 1 号站 T2	10	1000	357
24867	市区	金润华庭 2 号站 T1	10	800	162
24868	市区	金润华庭 2 号站 T2	10	800	278
24869	市区	东鼎 1# 站 T2	10	800	74
24870	市区	东鼎 2# 站 T1	10	800	370
24871	市区	东鼎 2# 站 T2	10	800	21
24872	市区	东鼎 3# 站 T1	10	800	309
24873	市区	东鼎 3# 站 T2	10	800	82
24874	市区	瑞城 3# 站 T1	10	1000	295
24875	市区	瑞城 3# 站 T2	10	1000	318
24876	市区	墙门 1#箱变 T1	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24877	市区	墙门 2#箱变 T1	10	200	19
24878	市区	墙门 3#箱变 T1	10	630	127
24879	市区	墙门 4#箱变 T1	10	400	5
24880	市区	墙门 5#箱变 T1	10	400	77
24881	市区	墙门 6#箱变 T1	10	400	108
24882	市区	兴隆 3#箱变 T1	10	630	305
24883	市区	兴隆 4#箱变 T1	10	630	269
24884	市区	10kV 绿科 1#箱变 T1	10	630	503
24885	市区	10kV 咏硕苑 5#站 T1	10	1000	0
24886	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T1	10	800	348
24887	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T4	10	800	465
24888	市区	华东 1#箱变 T1	10	630	343
24889	市区	华东 2#箱变 T1	10	630	135
24890	市区	化工 4#箱变 T1	10	630	242
24891	市区	华红配变	10	200	38
24892	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T1	10	800	268
24893	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T4	10	800	319
24894	市区	咏硕苑 4#站 T1	10	1000	259
24895	市区	咏硕苑 4#站 T4	10	1000	269
24896	市区	咏硕苑 1#站 T1	10	1000	540
24897	市区	咏硕苑 1#站 T4	10	1000	69
24898	市区	高浪 5#站 T1	10	800	179
24899	市区	高浪 5#站 T2	10	800	429
24900	市区	高浪 8#站 T1	10	800	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24901	市区	高浪 8#站 T2	10	800	116
24902	市区	玫瑰 2#站 T2	10	800	227
24903	市区	玫瑰 3#站 T1	10	800	329
24904	市区	10kV 东望 7#站 T1	10	800	358
24905	市区	10kV 东望 7#站 T2	10	800	344
24906	市区	10kV 东望 7#站 T3	10	800	446
24907	市区	10kV 东望 7#站 T4	10	800	261
24908	市区	叙丰家园 4#站 T1	10	1000	323
24909	市区	叙丰家园 4#站 T2	10	1000	259
24910	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T3	10	800	546
24911	市区	川桥东配变	10	400	135
24912	市区	20kV 观湖湾 9#站 T1	20	800	460
24913	市区	博客 1#站 T1	10	1000	388
24914	市区	博客 1#站 T2	10	1000	388
24915	市区	10kV 东望 6#站 T2	10	800	371
24916	市区	丝织甲配变	10	200	152
24917	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T3	20	800	374
24918	市区	埝西配变	10	400	221
24919	市区	10kV 景南 27#箱变 T1	10	630	336
24920	市区	10kV 新芳 5#箱变 T1	10	630	243
24921	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T4	10	800	569
24922	市区	梅里 1#站 T1	10	800	357
24923	市区	国际 4#站 T1	10	1000	322
24924	市区	国际 4#站 T2	10	1000	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24925	市区	国际 5 # 站 T1	10	1000	425
24926	市区	国际 5 # 站 T2	10	1000	408
24927	市区	国际 6 # 站 T1	10	1000	388
24928	市区	国际 6 # 站 T2	10	1000	395
24929	市区	国际 7 # 站 T1	10	1000	430
24930	市区	国际 7 # 站 T2	10	1000	456
24931	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T3	10	800	511
24932	市区	20kV 裕沁 9#站 T4	20	800	451
24933	市区	新友灯配变	10	200	106
24934	市区	10kV 滨河景园 5#站 T1	10	800	554
24935	市区	10kV 和韵上院 2#站 T2	10	800	335
24936	市区	10kV 东望 6#站 T1	10	800	315
24937	市区	10kV 东望 6#站 T3	10	800	408
24938	市区	10kV 东望 6#站 T4	10	800	232
24939	市区	和睦 1#站 T1	10	800	352
24940	市区	和睦 1#站 T2	10	800	250
24941	市区	和睦 2#站 T1	10	1000	309
24942	市区	和睦 2#站 T2	10	1000	511
24943	市区	20kV 新安花园 26 号站 T2	20	1000	504
24944	市区	20kV 新安花园 26 号站 T1	20	1000	537
24945	市区	20kV 新安花园 27 号站 T3	20	1000	433
24946	市区	20kV 新安花园 27 号站 T1	20	1000	414
24947	市区	20kV 新安花园 27 号站 T2	20	1000	497
24948	市区	20kV 新安花园 28 号站 T2	20	1000	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24949	市区	20kV 新安花园 28 号站 T1	20	1000	470
24950	市区	20kV 新安花园 29 号站 T3	20	1000	537
24951	市区	20kV 新安花园 29 号站 T1	20	1000	465
24952	市区	20kV 新安花园 29 号站 T2	20	1000	455
24953	市区	20kV 新安花园 30 号站 T2	20	1000	477
24954	市区	20kV 新安花园 30 号站 T1	20	800	228
24955	市区	20kV 新安花园 31 号站 T3	20	1000	365
24956	市区	玫瑰 1 # 站 T1	10	800	200
24957	市区	玫瑰 1 # 站 T2	10	800	251
24958	市区	玫瑰 2 # 站 T1	10	800	324
24959	市区	20kV 新安花园 31 号站 T1	20	1000	455
24960	市区	20kV 新安花园 31 号站 T2	20	1000	382
24961	市区	20kV 新光 9#站 T1	20	800	476
24962	市区	20kV 新光 9#站 T2	20	800	431
24963	市区	20kV 新光 9#站 T3	20	800	414
24964	市区	20kV 新光 9#站 T4	20	800	402
24965	市区	新印配变	10	400	214
24966	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T2	10	800	401
24967	市区	10kV 九里雅园 3#站 T4	10	800	375
24968	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T1	20	800	422
24969	市区	10kV 景南 18#箱变 T1	10	630	264
24970	市区	20kV 新安 45#站 T3	20	800	593
24971	市区	10kV 和韵上院 8#站 T2	10	800	498
24972	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T2	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24973	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4	10	800	430
24974	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T2	20	800	288
24975	市区	10kV 杨普 4#箱变 T1	10	630	282
24976	市区	10kV 紫兰园 4#站 T2	10	800	550
24977	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T3	10	800	596
24978	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T4	10	800	308
24979	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T4	10	800	640
24980	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T3	10	800	536
24981	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T2	10	800	600
24982	市区	10kV 梅坞 14#箱变 T1	10	630	226
24983	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T4	10	800	594
24984	市区	10kV 和韵上院 4#站 T3	10	800	430
24985	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T4	10	800	364
24986	市区	10kV 泰伯 1#箱变 T1	10	630	482
24987	市区	20kV 新安 39#站 T1	20	1000	554
24988	市区	20kV 新安 39#站 T2	20	1000	493
24989	市区	20kV 新安 40#站 T1	20	800	408
24990	市区	20kV 新安 40#站 T2	20	800	404
24991	市区	20kV 新光 8#站 T1	20	1000	526
24992	市区	20kV 新光 8#站 T2	20	1000	401
24993	市区	10kV 长泰 17#站 T1	10	800	397
24994	市区	10kV 群星 3#箱变 T1	10	400	0
24995	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T3	10	800	356
24996	市区	20kV 新安 41#站 T1	20	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
24997	市区	20kV 新安 41#站 T2	20	800	386
24998	市区	10kV 国信 14#站 T1	10	800	415
24999	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T4	20	800	429
25000	市区	20kV 耀春 1#箱变 T1	20	630	12
25001	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T3	10	800	443
25002	市区	20kV 新安老街站 T1	20	800	70
25003	市区	10kV 理想名筑 5#站 T1	10	800	358
25004	市区	10kV 熙悦府 3#站 T2	10	800	382
25005	市区	10kV 梅里花苑 1#站 T1	10	1000	485
25006	市区	10kV 梅里花苑 1#站 T2	10	1000	474
25007	市区	10kV 观澜 1#站 T1	10	800	326
25008	市区	10kV 观澜 1#站 T2	10	800	370
25009	市区	10kV 观澜 2#站 T1	10	800	316
25010	市区	10kV 观澜 2#站 T2	10	800	402
25011	市区	10kV 观澜 2#站 T3	10	800	375
25012	市区	10kV 观澜 2#站 T4	10	800	354
25013	市区	10kV 景南 26#箱变 T1	10	630	235
25014	市区	10kV 和韵上院 5#站 T3	10	800	424
25015	市区	10kV 水产 1#箱变 T1	10	630	398
25016	市区	20kV 青春 2#站 T1	20	800	368
25017	市区	20kV 青春 2#站 T2	20	800	388
25018	市区	20kV 青春 2#站 T3	20	800	369
25019	市区	20kV 青春 2#站 T4	20	800	439
25020	市区	10kV 远正 11#箱变 T1	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25021	市区	20kV 天骄 7#站 T1	20	800	449
25022	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T3	10	800	506
25023	市区	20kV 新光 10#站 T2	20	800	468
25024	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T4	20	800	540
25025	市区	20kV 天骄 7#站 T2	20	800	293
25026	市区	20kV 天骄 8#站 T1	20	800	400
25027	市区	20kV 天骄 8#站 T2	20	800	364
25028	市区	20kV 天骄 8#站 T3	20	800	398
25029	市区	20kV 天骄 8#站 T4	20	800	421
25030	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T3	10	800	415
25031	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T3	10	800	383
25032	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T1	10	800	368
25033	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T2	10	800	496
25034	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T2	10	800	579
25035	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T2	10	800	359
25036	市区	太湖花园二期 4 号站 T1	10	1000	528
25037	市区	10kV 桐桥 7#箱变 T1	10	630	368
25038	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T4	10	800	426
25039	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T2	10	800	456
25040	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T3	10	800	459
25041	市区	10kV 南长华府 2#站 T1	10	800	410
25042	市区	10kV 星光 1#站 T1	10	800	512
25043	市区	10kV 泰伯 2#箱变 T1	10	630	489
25044	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T4	10	800	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25045	市区	10kV 星光 1#站 T2	10	800	471
25046	市区	10kV 金禧 4#站 T1	10	800	341
25047	市区	10kV 金禧 4#站 T2	10	800	322
25048	市区	许家桥二配变	10	400	188
25049	市区	10kV 跨塘 4#箱变 T1	10	630	54
25050	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T4	10	800	371
25051	市区	10kV 金禧 5#站 T1	10	800	402
25052	市区	10kV 金禧 5#站 T2	10	800	368
25053	市区	10kV 金禧 5#站 T3	10	800	344
25054	市区	10kV 金禧 5#站 T4	10	800	380
25055	市区	10kV 水产 2#箱变 T1	10	630	456
25056	市区	10kV 伯渎 4#箱变 T1	10	400	147
25057	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T3	10	800	473
25058	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T4	20	800	419
25059	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T4	10	800	578
25060	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T4	10	800	506
25061	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T4	10	800	588
25062	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T3	10	800	438
25063	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T2	20	800	430
25064	市区	10kV 紫兰园 4#站 T4	10	800	592
25065	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T2	10	800	359
25066	市区	20kV 裕沁 9#站 T1	20	800	479
25067	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T2	20	800	455
25068	市区	10kV 泊月湾 2#站 T1	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25069	市区	10kV 国际 13#站 T1	10	800	352
25070	市区	大巷十一配变	10	400	0
25071	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T4	10	800	427
25072	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T2	10	800	325
25073	市区	史家里南配变	10	400	87
25074	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T3	10	800	585
25075	市区	10kV 梅荆 16#站 T1	10	800	310
25076	市区	10kV 梅荆 16#站 T3	10	800	382
25077	市区	10kV 梅荆 16#站 T4	10	800	377
25078	市区	10kV 梅荆 16#站 T2	10	800	446
25079	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1	10	800	522
25080	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T3	10	800	508
25081	市区	10kV 梅荆 17#站 T1	10	800	291
25082	市区	10kV 梅荆 17#站 T2	10	800	256
25083	市区	群星叁村二配变	10	400	73
25084	市区	10kV 梅坞 18#箱变 T1	10	630	106
25085	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T2	10	800	480
25086	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T2	20	800	559
25087	市区	10kV 龙业世家 3#站 T3	10	800	374
25088	市区	菜场东二配变	10	400	55
25089	市区	10kV 凤鸣 6#站 T1	10	800	584
25090	市区	10kV 曙光 5#箱变 T1	10	630	421
25091	市区	10kV 梅北 1#箱变 T1	10	630	135
25092	市区	10kV 景南 17#箱变 T1	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25093	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T2	10	800	588
25094	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T1	10	800	430
25095	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T1	10	800	502
25096	市区	胜境站 T1	10	1000	791
25097	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T2	10	800	601
25098	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T4	10	800	432
25099	市区	严家浜	10	200	106
25100	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T1	10	800	392
25101	市区	10k 河韵 3#站 T2	10	800	402
25102	市区	10kV 墙冶 1#箱变 T1	10	630	433
25103	市区	朱圆配变	10	400	74
25104	市区	20kV 裕沁 9#站 T2	20	800	503
25105	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T4	10	800	580
25106	市区	唐明园 3 号箱变 T1	10	630	200
25107	市区	20kV 观湖湾 7#站 T4	20	800	546
25108	市区	10kV 景南 29#箱变 T1	10	630	291
25109	市区	探机 2#箱变 T1	10	400	164
25110	市区	10kV 南长华府 1#站 T2	10	800	432
25111	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T3	10	800	586
25112	市区	10kV 熙悦府 8#站 T2	10	800	437
25113	市区	10kV 新巷 2#箱变 T1	10	630	374
25114	市区	10kV 杨普 12#箱变 T1	10	630	235
25115	市区	10kV 梅荆 26#站 T1	10	800	457
25116	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T1	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25117	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T1	10	800	399
25118	市区	乔博配变	10	400	55
25119	市区	10kV 长欣 2#箱变 T1	10	630	76
25120	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T2	20	800	407
25121	市区	太湖花园二期 8 号站 T1	10	1000	608
25122	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T2	10	800	444
25123	市区	10kV 国际 12#站 T4	10	800	524
25124	市区	10kV 新芳 6#箱变 T1	10	630	277
25125	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T2	10	800	420
25126	市区	停车场五配变	10	400	94
25127	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T2	10	800	394
25128	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T1	10	800	477
25129	市区	毛家弄北变	10	200	112
25130	市区	20kV 岁梅 4#箱变 T1	20	630	118
25131	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T3	10	800	412
25132	市区	浜西变	10	200	92
25133	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T2	10	800	430
25134	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T2	10	800	449
25135	市区	10kV 共泰 1#箱变 T1	10	400	166
25136	市区	10kV 共泰 2#箱变 T1	10	400	221
25137	市区	大桥角三变	10	400	177
25138	市区	谈更上一配变	10	400	0
25139	市区	丰茂机械配变	10	400	132
25140	市区	10kV 宝通 1#箱变 T1	10	630	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25141	市区	10kV 宝通 3#箱变 T1	10	630	299
25142	市区	10kV 凤张 1#箱变 T1	10	630	303
25143	市区	10kV 凤张 2#箱变 T1	10	630	271
25144	市区	10kV 凤威 1#箱变 T1	10	630	327
25145	市区	玫瑰 4 # 站 T2	10	800	346
25146	市区	玫瑰 4 # 站 T1	10	800	317
25147	市区	玫瑰 5 # 站 T1	10	800	376
25148	市区	玫瑰 5 # 站 T2	10	800	403
25149	市区	华勋电器	10	400	320
25150	市区	尤西西仓牛棚头	10	200	121
25151	市区	金博配变	10	400	178
25152	市区	江溪曙光配变	10	200	148
25153	市区	10kV 香珺苑 1#站 07001	10	800	32
25154	市区	10kV 香珺苑 1#站 07002	10	800	100
25155	市区	10kV 香珺苑 2#站 1	10	800	7
25156	市区	10kV 香珺苑 2#站 2	10	800	135
25157	市区	里桥配变	10	200	128
25158	市区	陈华山二配变	10	400	177
25159	市区	太湖花园 III 期 2 # 站 1 号主变	10	1000	347
25160	市区	太湖花园 III 期 2 # 站 3 号主变	10	1000	369
25161	市区	托尔配变	10	200	136
25162	市区	新丰苑 6#站一号主变	10	1000	217
25163	市区	10kV 尚东 4#站 T2	10	800	469
25164	市区	高浪 10 # 站 1 号主变	10	800	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25165	市区	高浪嘉园 10# 站 2 号主变	10	800	240
25166	市区	太阳城 1# 站 1 号主变	10	800	10
25167	市区	太阳城 1# 站 2 号主变	10	800	37
25168	市区	太阳城 2# 站 1 号主变	10	800	153
25169	市区	太阳城 2# 站 2 号主变	10	800	99
25170	市区	新丰苑 7# 一号主变	10	1000	287
25171	市区	许布桥配变	10	400	60
25172	市区	小桥头二十变	10	200	80
25173	市区	硕放二变	10	200	139
25174	市区	10kV 南禅站 T3	10	1250	4
25175	市区	10kV 南禅站 T2	10	1250	6
25176	市区	打工楼配变	10	400	143
25177	市区	宇嘉	10	200	139
25178	市区	菜场东配变	10	400	0
25179	市区	娄下配变	10	400	185
25180	市区	三房配变	10	200	122
25181	市区	鸿运苑 3 号站 T2	10	1000	390
25182	市区	锡春站 T2	10	800	163
25183	市区	俞巷二配变	10	315	200
25184	市区	协丰村惠配变	10	400	73
25185	市区	前进 1#箱变 T1	10	630	435
25186	市区	唐巷十二	10	400	88
25187	市区	春暖配变	10	400	245
25188	市区	协丰三配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25189	市区	新裕配变	10	400	93
25190	市区	香梅假日 5#站 2 号主变	10	1000	537
25191	市区	春潮 11# 站 T2	10	800	236
25192	市区	春潮 12# 站 1 号主变	10	800	275
25193	市区	引航桥配变	10	200	0
25194	市区	陆家上一配变	10	400	142
25195	市区	新丰苑 7#四号主变	10	1000	228
25196	市区	春丰四配变	10	400	237
25197	市区	鲍庙桥二配变	10	200	29
25198	市区	鲍庙桥三配变	10	400	131
25199	市区	高典 1# 箱变 T1	10	100	0
25200	市区	大圩	10	200	97
25201	市区	梅北一变	10	200	69
25202	市区	朱家三配变	10	200	100
25203	市区	硕桥	10	200	75
25204	市区	润滑配变	10	200	160
25205	市区	新都会站 T1	10	1250	454
25206	市区	里下甸桥配变	10	400	233
25207	市区	七房变	10	400	245
25208	市区	梅荆 1# 站 1 号主变	10	1000	0
25209	市区	南塘配变	10	200	122
25210	市区	湾里西	10	200	140
25211	市区	春潮一期 7# 站 1#主变	10	1250	616
25212	市区	春潮一期 7# 站 3#主变	10	1250	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25213	市区	10kV 春潮一期 8#站 T3	10	1250	328
25214	市区	10kV 春潮一期 8#站 T1	10	1250	721
25215	市区	旺家门	10	200	72
25216	市区	鸿经 1#箱变 T1	10	200	139
25217	市区	荆同村	10	400	84
25218	市区	荆同村	10	400	127
25219	市区	沿里庄配变	10	200	117
25220	市区	村巷里三变	10	400	265
25221	市区	西小园一配变	10	200	0
25222	市区	江明配变	10	400	43
25223	市区	冷制作配变	10	200	41
25224	市区	华腾配变	10	200	124
25225	市区	许巷上配变	10	400	0
25226	市区	新安花园 2#站 T1	10	800	322
25227	市区	墩西配变	10	250	154
25228	市区	电信公司配变	10	200	106
25229	市区	福曼	10	400	320
25230	市区	新南苑园配变	10	400	214
25231	市区	镀层厂配变	10	400	216
25232	市区	兴龙塑料	10	200	71
25233	市区	下场桥甲配变	10	200	16
25234	市区	大坝厂	10	400	122
25235	市区	冷作厂	10	200	54
25236	市区	葛西配变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25237	市区	永胜贰二配变	10	200	61
25238	市区	供电所十配变	10	400	273
25239	市区	华丰 1#站三号主变 1000	10	1000	459
25240	市区	华丰 2#站 1#主变 1000	10	1000	346
25241	市区	叙丰家园 3#站 T1	10	800	182
25242	市区	周家湾一变	10	400	0
25243	市区	张公桥村杨家湾	10	400	36
25244	市区	杨家贰	10	400	200
25245	市区	杨家叁配变	10	200	39
25246	市区	砖瓦厂六配变	10	400	243
25247	市区	华光村配变	10	400	68
25248	市区	西宅周巷	10	200	0
25249	市区	针织厂一配变	10	400	243
25250	市区	下沿河配变	10	250	51
25251	市区	群力村柏树下配变	10	400	203
25252	市区	唯一食品	10	200	49
25253	市区	周巷	10	200	41
25254	市区	城南路灯	10	200	74
25255	市区	路灯春阳	10	400	242
25256	市区	新光村一配变	10	400	253
25257	市区	三墩巷配变	10	200	107
25258	市区	上浦巷甲配变	10	400	224
25259	市区	严家庄乙配变	10	400	54
25260	市区	运河变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25261	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T3	10	800	463
25262	市区	坊前塑料厂二配变	10	400	236
25263	市区	10kV 润园 1#站 T1	10	800	390
25264	市区	10kV 润园 1#站 T3	10	800	310
25265	市区	10kV 润园 1#站 T4	10	800	357
25266	市区	10kV 润园 1#站 T2	10	800	320
25267	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T1	10	800	604
25268	市区	菜场西三配变	10	400	138
25269	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T2	10	800	376
25270	市区	10kV 南长华府 2#站 T2	10	800	415
25271	市区	10kV 春建#1 箱变 T1	10	400	217
25272	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T4	10	800	537
25273	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T2	10	800	457
25274	市区	10kV 友雪 5#箱变 T1	10	630	146
25275	市区	新石三配变	10	400	320
25276	市区	10kV 吴越花园 3#站 T2	10	800	383
25277	市区	10kV 红旗 1#箱变 T1	10	400	236
25278	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T2	10	800	640
25279	市区	10kV 河韵 2#站 T1	10	800	465
25280	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T3	10	800	264
25281	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T4	10	800	365
25282	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T1	20	800	591
25283	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T1	10	800	534
25284	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T4	10	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25285	市区	10kV 九里雅园 2#站 T4	10	800	472
25286	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T4	10	800	285
25287	市区	10kV 梅荆 23#站 T1	10	800	290
25288	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T3	20	800	432
25289	市区	大巷六配变	10	400	181
25290	市区	10kV 江南府 10#站 T4	10	800	421
25291	市区	10kV 龙业世家 6#站 T2	10	800	228
25292	市区	打锡巷二配变	10	400	270
25293	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T2	10	800	375
25294	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T3	20	800	433
25295	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T1	10	800	386
25296	市区	20kV 观湖湾 5#站 T2	20	800	418
25297	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T4	10	800	593
25298	市区	从心农业配变	10	400	124
25299	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T4	10	800	575
25300	市区	10kV 九里雅园 6#站 T3	10	800	452
25301	市区	10kV 祥园 3#箱变 T1	10	630	443
25302	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T2	10	800	448
25303	市区	10kV 泊月湾 6#站 T2	10	800	564
25304	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T3	10	800	614
25305	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T4	10	800	466
25306	市区	大巷七配变	10	400	163
25307	市区	大巷八配变	10	400	148
25308	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T2	20	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25309	市区	10kV 香楠 1#箱变 T1	10	630	442
25310	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T3	10	800	381
25311	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T1	20	800	347
25312	市区	10kV 新洲雅苑 2#站 T1	10	800	454
25313	市区	10kV 新洲雅苑 2#站 T2	10	800	461
25314	市区	10kV 水产 4#箱变 T1	10	630	498
25315	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T4	10	800	586
25316	市区	10kV 新洲雅苑 3#站 T1	10	800	373
25317	市区	10kV 新洲雅苑 3#站 T2	10	800	398
25318	市区	10kV 景南 23#箱变 T1	10	630	195
25319	市区	杨湾里二配变	10	400	0
25320	市区	东桥角	10	400	158
25321	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T3	10	800	598
25322	市区	旺家里	10	400	0
25323	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T2	10	800	509
25324	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2	10	800	561
25325	市区	蓝天轻工配变	10	400	120
25326	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T1	20	800	356
25327	市区	10kV 梅都府 2#站 T1	10	800	388
25328	市区	菜场新村配变	10	400	43
25329	市区	10kV 绿景 15#站 T1	10	800	416
25330	市区	10kV 绿景 15#站 T3	10	800	420
25331	市区	10kV 绿景 15#站 T4	10	800	424
25332	市区	10kV 绿景 15#站 T2	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25333	市区	10kV 东望 4#站 T2	10	800	371
25334	市区	10kV 东望 5#站 T1	10	800	339
25335	市区	10kV 东望 5#站 T2	10	800	359
25336	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T2	10	800	342
25337	市区	10kV 理想名筑 2#站 T1	10	800	455
25338	市区	10kV 理想名筑 2#站 T3	10	800	117
25339	市区	10kV 理想名筑 2#站 T4	10	800	447
25340	市区	10kV 理想名筑 2#站 T2	10	800	423
25341	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T2	20	800	510
25342	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T4	10	800	589
25343	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T4	10	800	430
25344	市区	10kV 锦河 1#箱变 T1	10	630	254
25345	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T3	10	800	287
25346	市区	10kV 绿景 13#站 T1	10	800	374
25347	市区	10kV 绿景 13#站 T2	10	800	358
25348	市区	10kV 绿景 16#站 T1	10	800	312
25349	市区	10kV 绿景 16#站 T2	10	800	436
25350	市区	10kV 绿景 14#站 T1	10	800	394
25351	市区	10kV 绿景 14#站 T3	10	800	468
25352	市区	10kV 绿景 14#站 T4	10	800	397
25353	市区	10kV 绿景 14#站 T2	10	800	337
25354	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T4	10	800	439
25355	市区	10kV 桐桥 9#箱变 T1	10	630	431
25356	市区	杨家里八配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25357	市区	10kV 春风南岸 5#站 T1	10	800	362
25358	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T2	10	800	590
25359	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T1	10	800	399
25360	市区	10kV 江南府 9#站 T1	10	800	345
25361	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T1	10	800	433
25362	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T4	20	800	403
25363	市区	10kV 宝通 5#箱变 T1	10	630	484
25364	市区	10kV 九里雅园 4#站 T1	10	800	426
25365	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T1	10	1000	266
25366	市区	20kV 新安 45#站 T2	20	800	585
25367	市区	廊下东配变	10	400	197
25368	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T2	10	800	493
25369	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T3	10	800	540
25370	市区	春潮一期 2 号站 T1	10	1250	470
25371	市区	春潮一期 2 号站 T3	10	1250	658
25372	市区	永胜伍一配变	10	400	73
25373	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T1	20	800	595
25374	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T4	10	800	479
25375	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T2	10	800	640
25376	市区	10kV 跃进 6#箱变 T1	10	630	428
25377	市区	金马变二配变	10	400	7
25378	市区	市镇九十	10	400	136
25379	市区	维金	10	400	0
25380	市区	西湾	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25381	市区	10kV 岷山 2#箱变 T1	10	630	489
25382	市区	幕墙装饰	10	400	199
25383	市区	10kV 新丰苑 2#站 T2	10	1000	343
25384	市区	10kV 熙悦府 4#站 T1	10	800	309
25385	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T2	20	800	199
25386	市区	10kV 常嘉 12#站 T1	10	800	425
25387	市区	欧典 1# 箱变 T1	10	630	228
25388	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T3	10	800	448
25389	市区	永胜贰一配变	10	400	210
25390	市区	塘南中学配变	10	400	257
25391	市区	10kV 紫兰园 4#站 T1	10	800	516
25392	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T4	10	800	420
25393	市区	春潮二期 2#站 T4	10	1000	145
25394	市区	10kV 滨河景园 3#站 T4	10	800	564
25395	市区	庙下十配变	10	400	32
25396	市区	10kV 国信 14#站 T4	10	800	353
25397	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T3	10	800	420
25398	市区	春阳村委四配变	10	400	0
25399	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T1	10	800	482
25400	市区	湾里八配变	10	400	249
25401	市区	20KV 香硕 3#站 T1	20	800	308
25402	市区	20KV 香硕 3#站 T2	20	800	444
25403	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T4	10	800	356
25404	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T3	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25405	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T3	10	800	391
25406	市区	陈更上三配变	10	400	121
25407	市区	20kV 香硕 4#站 T1	20	800	437
25408	市区	20kV 香硕 4#站 T3	20	800	436
25409	市区	20kV 香硕 4#站 T4	20	800	430
25410	市区	10kV 叙丰 10#站 T3	10	800	450
25411	市区	10kV 叙丰 10#站 T2	10	800	520
25412	市区	10kV 叙丰 10#站 T4	10	800	398
25413	市区	10kV 叙丰 10#站 T1	10	800	338
25414	市区	10kV 国信 13#站 T3	10	800	456
25415	市区	20kV 香硕 4#站 T2	20	800	411
25416	市区	10kV 伯渎 2#箱变 T1	10	630	427
25417	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T4	20	800	483
25418	市区	后中村二配变	10	400	57
25419	市区	10kV 九里雅园 7#站 T2	10	800	494
25420	市区	锡南站 T1	10	1250	718
25421	市区	20kV 耀春 2#箱变 T1	20	630	191
25422	市区	国道酒店配变	10	400	177
25423	市区	10kV 新安 4#箱变 T1	10	630	461
25424	市区	10kV 熙悦府 5#站 T1	10	800	357
25425	市区	10kV 墙裕 4#箱变 T1	10	630	278
25426	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T1	10	800	377
25427	市区	10kV 和韵上院 7#站 T2	10	800	462
25428	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T1	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25429	市区	住基上	10	400	62
25430	市区	运河充配变	10	400	235
25431	市区	10kV 荡东 3#箱变 T1	10	630	274
25432	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T4	10	800	514
25433	市区	20kV 裕沁 10#站 T4	20	800	540
25434	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T3	10	800	584
25435	市区	20kV 香硕 5#站 T1	20	800	393
25436	市区	20kV 香硕 5#站 T3	20	800	465
25437	市区	20kV 香硕 5#站 T4	20	800	475
25438	市区	20kV 香硕 5#站 T2	20	800	419
25439	市区	10kV 远正 8#箱变 T1	10	630	287
25440	市区	鑫申纺器二配变	10	400	272
25441	市区	10kV 鸿愉家园 5#站 T2	10	800	640
25442	市区	10kV 紫兰园 3#站 T2	10	800	515
25443	市区	广盈集团配变	10	400	288
25444	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T2	10	800	582
25445	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T2	10	800	475
25446	市区	10kV 梅荆 29#站 T3	10	800	464
25447	市区	春潮一期 5#站三号主变	10	1250	655
25448	市区	春潮一期 5#站一号主变	10	1250	437
25449	市区	泰伯花园 1#站 T3	10	1000	444
25450	市区	老干部配变	10	400	0
25451	市区	10kV 春潮 4#站 T1	10	1000	541
25452	市区	真裕配变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25453	市区	太湖花园一期 2 号站 T2	10	1000	278
25454	市区	20kV 凯发 12#站 T1	20	800	532
25455	市区	金家里五配变	10	400	234
25456	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T3	10	800	426
25457	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T1	10	800	435
25458	市区	10kV 瑞佳 4#箱变 T1	10	400	280
25459	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2	10	800	554
25460	市区	10kV 杨普 3#箱变 T1	10	630	89
25461	市区	10kV 东望 4#站 T1	10	800	372
25462	市区	20kV 观湖湾 7#站 T1	20	800	509
25463	市区	10kV 梅坞 19#箱变 T1	10	630	441
25464	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T1	10	800	372
25465	市区	10kV 理想名筑 3#站 T1	10	800	417
25466	市区	10kV 理想名筑 3#站 T3	10	800	367
25467	市区	10kV 理想名筑 3#站 T4	10	800	438
25468	市区	10kV 理想名筑 3#站 T2	10	800	395
25469	市区	20kV 观湖湾 9#站 T3	20	800	429
25470	市区	10kV 月城 1#箱变 T1	10	630	397
25471	市区	10kV 景南 10#箱变 T1	10	630	133
25472	市区	10kV 新都会 3#站 T1	10	800	504
25473	市区	10kV 新都会 3#站 T2	10	800	520
25474	市区	春城 6#站 T1	10	800	344
25475	市区	春城 6#站 T2	10	800	393
25476	市区	春城 6#站 T3	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25477	市区	春城 6#站 T4	10	800	322
25478	市区	20kV 凯发 3#站 T2	20	1000	467
25479	市区	20kV 凯发 3#站 T1	20	1000	499
25480	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T1	10	1000	451
25481	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T2	10	1000	438
25482	市区	10kV 鸿运苑 9#站 T3	10	1000	476
25483	市区	10kV 鸿运苑 10#站 T1	10	1000	457
25484	市区	10kV 鸿运苑 10#站 T2	10	1000	340
25485	市区	20KV 凯发 4#站 T2	20	800	491
25486	市区	20KV 凯发 4#站 T1	20	800	494
25487	市区	20KV 凯发 4#站 T3	20	800	266
25488	市区	20KV 凯发 5#站 T2	20	800	343
25489	市区	20KV 凯发 5#站 T1	20	800	348
25490	市区	20KV 凯发 5#站 T3	20	800	330
25491	市区	管委 1#箱变 T1	10	630	391
25492	市区	叙丰家园 5#站 T1	10	800	345
25493	市区	叙丰家园 5#站 T2	10	800	422
25494	市区	叙丰家园 5#站 T3	10	800	310
25495	市区	10kV 南徐 1#箱变 T1	10	400	235
25496	市区	20kV 金色 5#站 T2	20	1000	643
25497	市区	20kV 金色 5#站 T1	20	1000	441
25498	市区	20kV 金色 4#站 T2	20	1000	468
25499	市区	20kV 金色 4#站 T1	20	1000	477
25500	市区	大桥头配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25501	市区	大窑 1#箱变 T1	10	630	377
25502	市区	金桥 1#箱变 1	10	630	477
25503	市区	金桥 2#箱变 1	10	630	477
25504	市区	金桥 4#箱变 1	10	630	481
25505	市区	10kV 宋公 1#箱变 T1	10	630	388
25506	市区	春明 2#箱变 T1	10	630	504
25507	市区	梅村 1#箱变 T1	10	630	273
25508	市区	梅村 3#箱变 T1	10	630	460
25509	市区	新安 1#箱变 1	10	630	242
25510	市区	春丰 2#箱变 T1	10	400	263
25511	市区	万荣 1#箱变 1	10	630	407
25512	市区	寺湾下	10	400	166
25513	市区	石桥一变	10	200	88
25514	市区	庄里 1#箱变 1	10	630	462
25515	市区	万荣 2#箱变 1	10	630	394
25516	市区	鸿泰苑 12#站 T1	10	800	305
25517	市区	鸿泰苑 12#站 T2	10	800	222
25518	市区	华丰 2#箱变 T1	10	630	303
25519	市区	鸿泰苑 12#站 T3	10	800	327
25520	市区	催家东	10	200	102
25521	市区	帆布	10	400	131
25522	市区	铭城 1#站 T2	10	1000	371
25523	市区	铭城 1#站 T1	10	1000	356
25524	市区	铭城 2#站 T1	10	1000	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25525	市区	铭城 2#站 T2	10	1000	312
25526	市区	松幸电子配变	20	200	54
25527	市区	20kV 具区 1#箱变 T1	20	630	436
25528	市区	田岸 1#箱变 1	10	630	485
25529	市区	联心苑 2#站 T1	10	1000	367
25530	市区	联心苑 2#站 T2	10	1000	258
25531	市区	联心苑 3#站 T1	10	1000	345
25532	市区	联心苑 3#站 T2	10	1000	320
25533	市区	联心苑 4#站 T1	10	1000	473
25534	市区	联心苑 4#站 T2	10	1000	449
25535	市区	联心苑 4#站 T3	10	1000	451
25536	市区	20kV 建惠 1#箱变 T1	20	630	262
25537	市区	20kV 天沿 1#箱变 T1	20	630	312
25538	市区	张前变	10	400	116
25539	市区	20kV 金色 2#站 T2	20	800	172
25540	市区	20kV 金色 3#站 T2	20	1000	436
25541	市区	20kV 金色 3#站 T1	20	1000	238
25542	市区	香楠 5#站 T1	10	1000	473
25543	市区	香楠 5#站 T2	10	1000	483
25544	市区	香楠 6#站 T1	10	1000	461
25545	市区	香楠 6#站 T2	10	1000	543
25546	市区	香楠 7#站 T1	10	1000	576
25547	市区	香楠 7#站 T2	10	1000	535
25548	市区	香楠 8#站 T1	10	1000	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25549	市区	香楠 8#站 T2	10	1000	398
25550	市区	东尤家弄	10	200	0
25551	市区	高浪 11#站 T1	10	800	353
25552	市区	高浪 11#站 T2	10	800	312
25553	市区	10kV 飞马 4#箱变 T1	10	630	373
25554	市区	10kV 飞马 5#箱变 T1	10	630	367
25555	市区	探机 3#箱变 T1	10	630	430
25556	市区	前进 10#站 T1	10	800	383
25557	市区	前进 10#站 T2	10	800	338
25558	市区	前进 11#站 T1	10	800	357
25559	市区	前进 11#站 T2	10	800	383
25560	市区	钱更上配变	10	400	0
25561	市区	华三房贰配变	10	200	138
25562	市区	石园里配变	10	400	82
25563	市区	金家里二	10	200	112
25564	市区	泰伯花苑 2#T1	10	1000	0
25565	市区	泰伯花苑 3#T1	10	1000	102
25566	市区	泰伯花苑 4#站 T1	10	1250	0
25567	市区	基建二变	10	400	50
25568	市区	东潘巷	10	400	113
25569	市区	夹板厂	10	400	7
25570	市区	唐明园 2 号箱变 T1	10	630	218
25571	市区	唐明园 4 号箱变 T1	10	630	246
25572	市区	梅林大队配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25573	市区	拌料厂	10	400	146
25574	市区	梅西新村二	10	400	232
25575	市区	梅西新村	10	400	161
25576	市区	五河浜一配变	10	200	1
25577	市区	实验小学配变	10	400	205
25578	市区	角更上配变	10	200	127
25579	市区	杨家桥配变	10	200	151
25580	市区	尤西	10	400	212
25581	市区	西仓浦家湾配变	10	200	63
25582	市区	塘家桥	10	400	48
25583	市区	马家里村北舍	10	400	250
25584	市区	李家弄	10	200	124
25585	市区	马甲里村朱小渠	10	200	142
25586	市区	马夹里村东庄巷	10	200	74
25587	市区	西仓马更上	10	200	106
25588	市区	鸿西村	10	200	125
25589	市区	机械器	10	200	0
25590	市区	陆家上三配变	10	400	51
25591	市区	陆更上六配变	10	400	106
25592	市区	和平船厂配变	10	400	38
25593	市区	新梅东路	10	100	3
25594	市区	光印厂	10	400	274
25595	市区	西义灯	10	100	0
25596	市区	小坝头	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25597	市区	荆同村	10	400	65
25598	市区	荆发配变	10	400	263
25599	市区	新梅路灯	10	200	32
25600	市区	小村北	10	160	79
25601	市区	海泰机械	10	400	305
25602	市区	万裕苑 5#站 T3	10	1250	0
25603	市区	前墩	10	400	0
25604	市区	木桥新	10	250	64
25605	市区	新北四变	10	200	7
25606	市区	新北三配变	10	400	277
25607	市区	上乡一配变	10	400	270
25608	市区	田头宕配变	10	400	252
25609	市区	锦宅箱变 T1	10	630	110
25610	市区	花朵园配变	10	200	77
25611	市区	鸿山景苑站 T2	10	1000	421
25612	市区	鸿山景苑站 T1	10	1000	419
25613	市区	中心小学八变	10	400	78
25614	市区	锦宅 2 号	10	400	74
25615	市区	新南埕下	10	250	17
25616	市区	锦宅 1 号	10	400	0
25617	市区	农贸甲	10	400	0
25618	市区	绿色网络配变	10	200	30
25619	市区	甘路口二配变	10	400	160
25620	市区	甘路口一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25621	市区	南水电配变	10	200	63
25622	市区	喻松五配变	10	200	68
25623	市区	输电堆场配变	10	400	306
25624	市区	喻松六配变	10	400	124
25625	市区	喻松桥南配变	10	400	227
25626	市区	喻松二配变	10	400	212
25627	市区	马巷十一配变	10	400	306
25628	市区	兴源路配变	10	200	70
25629	市区	货运路配变	10	400	118
25630	市区	塘南七配变	10	400	132
25631	市区	塘南八配变	10	400	133
25632	市区	探机 1#箱变 T1	10	400	107
25633	市区	永胜叁配变	10	400	158
25634	市区	永胜肆一配变	10	400	176
25635	市区	永胜肆二配变	10	400	223
25636	市区	锡鸿配变	10	400	285
25637	市区	徐家弄配变	10	400	140
25638	市区	后巷配变	10	400	0
25639	市区	花园里五配变	10	400	77
25640	市区	利民一弄配变	10	400	82
25641	市区	南苑一配变	10	400	178
25642	市区	南苑二配变	10	400	109
25643	市区	太湖大道 9#箱变 T1	10	400	155
25644	市区	高步沿二配变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25645	市区	马场上配变	10	400	71
25646	市区	万裕苑 6#站 T1	10	1250	304
25647	市区	陈华山配变	10	400	237
25648	市区	春潮 7#站 T2	10	1000	318
25649	市区	10kV 春潮 2#站 T2	10	1000	118
25650	市区	10kV 春潮 1#站 T2	10	1000	235
25651	市区	10kV 春潮 8#站 T2	10	1000	404
25652	市区	春潮 6#站 T2	10	1000	445
25653	市区	新光大厦站 2#主变	10	800	524
25654	市区	长欣 1#站 2#	10	1250	338
25655	市区	10kV 春潮 4#站 T2	10	1000	132
25656	市区	春潮 3#站 T2	10	1000	611
25657	市区	春潮 3#站 T3	10	1000	618
25658	市区	长欣公寓 1#站 1#主变	10	1250	702
25659	市区	南星苑 4#站 T4	10	1000	448
25660	市区	10kV 南星苑 5#站 T4	10	1000	245
25661	市区	10kV 南星苑 5#站 T2	10	1000	559
25662	市区	南星苑 6#站 T3	10	1000	494
25663	市区	石家沿头变	10	315	210
25664	市区	吴大坎	10	400	272
25665	市区	新安 5#站 T1	10	800	229
25666	市区	新安 5#站 T2	10	800	334
25667	市区	万裕苑 5#站 T1	10	1250	281
25668	市区	新安花园 8#站 T1	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25669	市区	新安花园 8#站 T2	10	800	271
25670	市区	新安花园 9#站 T1	10	800	333
25671	市区	新安花园 9#站 T2	10	800	340
25672	市区	吴越之星 1#站 T2	10	1000	163
25673	市区	吴越之星 2#站 T2	10	1000	452
25674	市区	新安花园 10#站 T1	10	800	331
25675	市区	新安花园 10#站 T2	10	800	0
25676	市区	春丰 1#箱变 T1	10	400	234
25677	市区	南星苑 6#站 T2	10	1000	508
25678	市区	南星苑 7#站 T3	10	1000	391
25679	市区	南星苑 7#站 T2	10	1000	328
25680	市区	南星苑 8#站 T1	10	1000	677
25681	市区	南星苑 8#站 T4	10	1000	442
25682	市区	南星苑 9#站 T4	10	1000	384
25683	市区	南星苑 9#站 T1	10	1000	594
25684	市区	南星苑 10#站 T3	10	1000	229
25685	市区	南星苑 10#站 T2	10	1000	573
25686	市区	长欣公寓 2#站 1#主变	10	1250	779
25687	市区	南星苑 12#站 T2	10	1000	498
25688	市区	南星苑 12#站 T3	10	1000	205
25689	市区	长欣公寓 5#站 2#主变	10	1250	562
25690	市区	东郡 1#站 T1	10	800	248
25691	市区	东郡 2#站 T1	10	800	252
25692	市区	东郡 3#站 T1	10	800	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25693	市区	东郡 4 # 站 T1	10	800	343
25694	市区	城南灯配变	10	200	39
25695	市区	水利农机配变	10	400	94
25696	市区	香梅假日 2#站 T1	10	1000	370
25697	市区	香梅假日 3#站 T1	10	1000	552
25698	市区	香梅假日 4#站 T4	10	1000	294
25699	市区	新安花园 11#站 T1	10	800	298
25700	市区	新安花园 11#站 T2	10	800	288
25701	市区	新丰苑 5 # T4	10	1000	101
25702	市区	香梅假日 5#站 T4	10	1000	0
25703	市区	10kV 长欣公寓 4#站 T3	10	1000	433
25704	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T1	10	1000	240
25705	市区	10kV 长欣公寓 3#站 T3	10	1000	586
25706	市区	粮站六配变	10	400	289
25707	市区	东盛木业	10	200	67
25708	市区	春金灯	10	200	117
25709	市区	欧典 6 # 箱变 800kVA	10	800	489
25710	市区	张更上一配变	10	200	117
25711	市区	鸿运苑 2 号站 T1	10	1250	0
25712	市区	鸿运苑 1 号站 T3	10	1250	0
25713	市区	河南湾	10	400	202
25714	市区	永动轴承配变	10	400	77
25715	市区	新安花园 2#站 T2	10	800	359
25716	市区	东郡 1 # 站 T2	10	800	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25717	市区	东郡 2#站 T2	10	800	319
25718	市区	东郡 3#站 T2	10	800	196
25719	市区	10kV 南星苑 3#站 T3	10	1000	604
25720	市区	10kV 南星苑 3#站 T4	10	1000	393
25721	市区	10kV 南星苑 2#站 T2	10	1000	221
25722	市区	10kV 南星苑 2#站 T4	10	1000	717
25723	市区	泰伯 1#站 3#主变 1000	10	1000	197
25724	市区	泰伯 4#站 3 号主变 1000	10	1000	110
25725	市区	泰伯 3#站 3 号主变 1000	10	1000	424
25726	市区	张更上配变	10	200	100
25727	市区	丽景苑 1#站 T1	10	1000	430
25728	市区	东郡 4#站 T2	10	800	230
25729	市区	一方站 T2	10	1000	397
25730	市区	银河站 1 号主变	10	800	506
25731	市区	新佳苑 1#站一号主变	10	800	377
25732	市区	新佳苑 2#站一号主变	10	800	487
25733	市区	丽景苑 3#站 T1	10	1000	268
25734	市区	丽景苑 3#站 T2	10	1000	367
25735	市区	后华巷甲配变	10	200	36
25736	市区	发展配变	10	200	103
25737	市区	里下甸叁配变	10	400	170
25738	市区	里下甸贰配变	10	400	118
25739	市区	后华巷配变	10	200	62
25740	市区	李夹里甲配变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25741	市区	红旗村配变	10	400	69
25742	市区	祥二房配变	10	400	32
25743	市区	新力大队	10	250	196
25744	市区	吴更上一变	10	400	283
25745	市区	前进 1#站 T2	10	1000	321
25746	市区	里下甸壹配变	10	200	90
25747	市区	丽景苑 1#站 T2	10	1000	363
25748	市区	丽景苑 2#站 T1	10	1000	407
25749	市区	丽景苑 2#站 T2	10	1000	376
25750	市区	太湖花园 III 期 1#站 3 号主变	10	1000	428
25751	市区	步行街站 1 号主变	10	1250	0
25752	市区	步行街站 3 号主变	10	1250	344
25753	市区	步行街站 4 号主变	10	1250	157
25754	市区	步行街站 2 号主变	10	1250	13
25755	市区	南井潭配变	10	400	180
25756	市区	二端桥配变	10	400	72
25757	市区	蔡夹里乙配变	10	200	0
25758	市区	农科队四配变	10	400	91
25759	市区	华丰 1#站一号主变 1000	10	1000	533
25760	市区	华丰 2#站 3#主变 1000	10	1000	158
25761	市区	鸿运苑 1 号站 T1	10	1250	45
25762	市区	鸿运苑 2 号站 T3	10	1250	0
25763	市区	前进 2#站 4#主变 1000	10	1000	305
25764	市区	前进 3#站 4#主变 1000	10	1000	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25765	市区	前进 4#站 4#主变 1000	10	1000	404
25766	市区	锡鸿市场	10	400	320
25767	市区	吉冈精密	10	200	80
25768	市区	红旗路灯配变	10	400	86
25769	市区	旺庄中学配变	10	200	0
25770	市区	荣巷三配变	10	400	121
25771	市区	李巷丙泵配变	10	200	131
25772	市区	大尤巷甲配变	10	400	0
25773	市区	陆巷壹村配变	10	400	121
25774	市区	里下甸肆配变	10	200	67
25775	市区	长滨三配变	10	200	52
25776	市区	长滨四配变	10	200	0
25777	市区	长滨二配变	10	400	222
25778	市区	小巷乙配变	10	400	243
25779	市区	小朱巷二配变	10	400	235
25780	市区	吕巷上配变	10	200	148
25781	市区	中巷乙配变	10	400	109
25782	市区	前进 6#站 二号主变	10	800	359
25783	市区	前进 6#站 一号主变	10	800	350
25784	市区	前进 #7 站 二号主变	10	800	363
25785	市区	前进 #7 站 一号主变	10	800	332
25786	市区	建锡桥北	10	400	192
25787	市区	桐桥头	10	400	0
25788	市区	三周塘	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25789	市区	塘南贰二配变	10	400	118
25790	市区	塘南叁二配变	10	400	45
25791	市区	塘南叁一配变	10	400	200
25792	市区	塘南肆二配变	10	400	107
25793	市区	塘南肆一配变	10	400	58
25794	市区	塘南四配变	10	400	82
25795	市区	塘南五配变	10	400	33
25796	市区	秦巷二配变	10	200	79
25797	市区	朝阳泵	10	400	173
25798	市区	槐古路	10	400	250
25799	市区	叙丰家园 3#站 T3	10	800	214
25800	市区	长江国际 1#站 2#主变 1000	10	1000	209
25801	市区	长江国际 1#站 4#主变 1000	10	1000	547
25802	市区	春丰 3#箱变 T1	10	630	471
25803	市区	春雷苑站 T2	10	1000	404
25804	市区	春雷苑站 T1	10	1000	448
25805	市区	南星苑 13#站 T1	10	1000	526
25806	市区	南星苑 14#站 T1	10	1000	480
25807	市区	南星苑 15#站 T1	10	1000	596
25808	市区	多友站 3#主变	10	1000	530
25809	市区	10kV 南星苑 21#站 T1	10	800	151
25810	市区	槐树下一配变	10	200	159
25811	市区	吴桥浜配变	10	400	242
25812	市区	槐树下 2	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25813	市区	坊桥粮库	10	400	163
25814	市区	印象#3站 T2	10	1250	621
25815	市区	私企业	10	400	36
25816	市区	苏雪降	10	400	0
25817	市区	欧典4#箱变 T1	10	800	388
25818	市区	欧典3#箱变 T1	10	800	525
25819	市区	欧典2#箱变 T1	10	800	466
25820	市区	鸿泰苑二期站 T1	10	630	186
25821	市区	长江国际2#站 2#主变 1000	10	1000	277
25822	市区	长江国际2#站 4#主变 1000	10	1000	507
25823	市区	党校一配变	10	400	246
25824	市区	曹家里泵	10	400	291
25825	市区	格尔顿配变	10	200	160
25826	市区	娄上二	10	200	14
25827	市区	杨更上一	10	200	122
25828	市区	10kV 南星苑 21#站 T2	10	800	181
25829	市区	10kV 南星苑 22#站 T1	10	800	150
25830	市区	10kV 南星苑 22#站 T2	10	800	220
25831	市区	润硕苑2#站 T2	10	1000	395
25832	市区	润硕苑2#站 T4	10	1000	273
25833	市区	雪梅灯配变	10	400	218
25834	市区	印象#3站 T1	10	1250	608
25835	市区	长江站 T1	10	630	347
25836	市区	新佳苑1#站 T2	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25837	市区	新佳苑 2#站二号主变	10	800	531
25838	市区	国际 1#站 3 号主变	10	1250	543
25839	市区	国际 2#站 3 号主变	10	1250	690
25840	市区	10kV 星尔 1#箱变 T1	10	630	448
25841	市区	10kV 南星苑 3#站 T2	10	1000	120
25842	市区	金粤站 1#主变 1000	10	1000	302
25843	市区	金粤站 2#主变 1000	10	1000	302
25844	市区	金岸站 T3	10	1250	504
25845	市区	国际 3#站 3 号主变	10	1250	542
25846	市区	朝阳新村一配变	10	400	0
25847	市区	新丰苑 5# T1	10	1000	162
25848	市区	硕放电信二配变	10	200	92
25849	市区	奕淳 2#站 2#主变	10	1000	358
25850	市区	金粤站 3#主变	10	1000	283
25851	市区	金粤站 4#主变	10	1000	273
25852	市区	车站二变	10	200	71
25853	市区	土产库配变	10	200	96
25854	市区	高浪渡乙配变	10	400	294
25855	市区	垠下乙变	10	400	197
25856	市区	大木桥村子呈祥巷	10	200	26
25857	市区	小桥下泵配变	10	400	186
25858	市区	世嵩配变	10	400	276
25859	市区	秦村电信配变	10	200	135
25860	市区	里路灯	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25861	市区	高浪渡村配变	10	400	292
25862	市区	垠下甲变	10	400	281
25863	市区	垠下丙变	10	400	250
25864	市区	垠下丙二变	10	400	258
25865	市区	琅下新村	10	100	42
25866	市区	塘南十二配变	10	400	114
25867	市区	国道Ⅳ线 1#箱变 T1	10	200	6
25868	市区	国道Ⅳ线 3#箱变 T1	10	200	91
25869	市区	国道Ⅳ线 2#箱变 T1	10	400	180
25870	市区	照城	10	200	90
25871	市区	塘南邱巷配变	10	400	147
25872	市区	叙丰家园 1#站 T3	10	1250	215
25873	市区	叙丰家园 2#站 T3	10	1250	319
25874	市区	新安花园#3 站 T1	10	800	301
25875	市区	新安花园#4 站 T1	10	800	326
25876	市区	商城 2#站 1#	10	1000	523
25877	市区	吉祥 1#站 T1	10	1250	478
25878	市区	吉祥 2#站 T3	10	1250	358
25879	市区	泰伯花苑 1#T1	10	1000	414
25880	市区	泰伯花苑 2#T2	10	1000	0
25881	市区	泰伯花苑 3#T2	10	1000	127
25882	市区	印象 1#站 1 号主变	10	1250	437
25883	市区	印象 2#站 1 号主变	10	1250	178
25884	市区	银座站 T3	10	1250	646

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25885	市区	红旗花园 A 期 1#站 T1	10	1000	358
25886	市区	红旗花园 A 期 1#站 T3	10	1000	618
25887	市区	香梅假日 5#站 T1	10	1000	342
25888	市区	泰伯花苑 1#T2	10	1000	243
25889	市区	香梅假日 4#站 T2	10	1000	2
25890	市区	梅荆 1#站 3#主变	10	1000	6
25891	市区	香梅假日 2#站 T2	10	1000	18
25892	市区	新安花园 25#站 T1	10	800	276
25893	市区	新安花园 25#站 T2	10	800	332
25894	市区	10kV 水晶城站 T1	10	1600	834
25895	市区	10kV 水晶城站 T2	10	1600	1046
25896	市区	一方站 T4	10	1000	0
25897	市区	红旗花园 B 区 1#站 T2	10	1000	334
25898	市区	泰伯 5#站 T1	10	1000	291
25899	市区	泰伯 5#站 T2	10	1000	196
25900	市区	泰伯 5#站 T3	10	1000	485
25901	市区	泰伯 6#站 T1	10	1000	394
25902	市区	泰伯 6#站 T2	10	1000	403
25903	市区	泰伯 7#站 T1	10	1000	329
25904	市区	泰伯 7#站 T2	10	1000	332
25905	市区	太湖花园 III 期 1#站 T1	10	1000	422
25906	市区	泰伯花苑 4#站 T2	10	1000	127
25907	市区	新港 1#站 T1	10	1000	0
25908	市区	新港 2#站 T3	10	1000	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25909	市区	多友站 1#	10	1000	371
25910	市区	润硕苑 3 # 站 2#	10	1000	462
25911	市区	润硕苑 3 # 站 3#	10	1000	597
25912	市区	润硕苑 3 # 站 4#	10	1000	439
25913	市区	润硕苑 1 # 站 2 # 主变	10	1000	179
25914	市区	润硕苑 1 # 站 4 # 主变	10	1000	434
25915	市区	国际 1 # 站 1 号主变	10	1250	575
25916	市区	国际 2 # 站 1 号主变	10	1250	505
25917	市区	国际 3 # 站 1 号主变	10	1250	569
25918	市区	新安花园 6#站 T1	10	800	346
25919	市区	新安花园 6#站 T2	10	800	332
25920	市区	新安花园 7#站 T1	10	800	338
25921	市区	新安花园 7#站 T2	10	800	380
25922	市区	徐家湾	10	200	57
25923	市区	吉祥 3 # 站 T2	10	800	235
25924	市区	吉祥 3 # 站 T1	10	800	278
25925	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T2	20	800	593
25926	市区	春城 4 # 站 T1	10	800	331
25927	市区	春城 4 # 站 T2	10	800	351
25928	市区	春城 5 # 站 T1	10	800	493
25929	市区	春城 5 # 站 T2	10	800	415
25930	市区	宾家酒店配变	10	200	46
25931	市区	豪邦配变	10	400	304
25932	市区	谢家桥	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25933	市区	东和苑 1#站 T2	10	800	402
25934	市区	新安花园 20#站 T1	10	1000	440
25935	市区	新安花园 20#站 T2	10	1000	476
25936	市区	东和苑 2#站 T2	10	800	183
25937	市区	新安花园 21#站 T1	10	1000	518
25938	市区	新安花园 21#站 T2	10	1000	498
25939	市区	新安花园 22#站 T1	10	1000	460
25940	市区	新安花园 22#站 T2	10	1000	513
25941	市区	新安花园 23#站 T1	10	1000	475
25942	市区	新安花园 23#站 T2	10	1000	462
25943	市区	新安花园 24#站 T1	10	1000	503
25944	市区	新安花园 24#站 T2	10	1000	486
25945	市区	陈家里二变	10	200	130
25946	市区	丰硕苑 T2	10	1000	180
25947	市区	刘湖沿配变	10	200	97
25948	市区	湊西配变	10	200	40
25949	市区	吴家桥四	10	200	71
25950	市区	东路二弄配变	10	200	109
25951	市区	曹西	10	200	114
25952	市区	鸿泰苑 1 号站 T2	10	1000	395
25953	市区	鸿泰苑 1 号站 T1	10	1000	341
25954	市区	沈典巷配变	10	200	80
25955	市区	龚更	10	400	187
25956	市区	东南前	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25957	市区	鸿泰苑 2 号站 T1	10	1000	394
25958	市区	鸿泰苑 2 号站 T2	10	1000	596
25959	市区	鸿泰苑 2 号站 T3	10	1000	395
25960	市区	鸿泰苑 3 号站 T1	10	1000	401
25961	市区	鸿泰苑 3 号站 T2	10	1000	489
25962	市区	鸿泰苑 4 号站 T2	10	1000	458
25963	市区	鸿泰苑 4 号站 T1	10	1000	434
25964	市区	东和苑 1 #站 T1	10	800	452
25965	市区	东和苑 2 #站 T1	10	800	293
25966	市区	泰伯 8#站 T1	10	1000	442
25967	市区	泰伯 8#站 T2	10	1000	401
25968	市区	泰伯 9#站 T1	10	1000	429
25969	市区	泰伯 9#站 T2	10	1000	349
25970	市区	10kV 春潮 1#站 T4	10	1000	706
25971	市区	10kV 春潮 2#站 T4	10	1000	190
25972	市区	春潮 3#站 T1	10	1000	413
25973	市区	春潮 3#站 T4	10	1000	427
25974	市区	10kV 春潮 4#站 T4	10	1000	68
25975	市区	吉祥 4 #站 T2	10	1000	291
25976	市区	吉祥 4 #站 T1	10	1000	437
25977	市区	梅荆 2 #站 T1	10	1000	455
25978	市区	梅荆 2 #站 T2	10	1000	453
25979	市区	新学士桥配变	10	400	184
25980	市区	新安 15 #站 T1	10	1000	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
25981	市区	新安 15#站 T2	10	1000	400
25982	市区	前进 9#站 T1	10	800	334
25983	市区	前进 9#站 T2	10	800	371
25984	市区	万裕苑 9#站 T2	10	1000	334
25985	市区	新安花园 16#站 T1	10	1000	417
25986	市区	新安花园 16#站 T2	10	1000	438
25987	市区	新安花园 17#站 T1	10	1000	422
25988	市区	新安花园 17#站 T2	10	1000	437
25989	市区	新安花园 18#站 T1	10	1000	508
25990	市区	新安花园 18#站 T2	10	1000	523
25991	市区	新安花园 19#站 T1	10	1000	526
25992	市区	新安花园 19#站 T2	10	1000	522
25993	市区	万裕苑 9#站 T1	10	1000	180
25994	市区	万裕苑 10#站 T1	10	1000	164
25995	市区	万裕苑 10#站 T2	10	1000	217
25996	市区	万裕苑 11#站 T1	10	1000	409
25997	市区	万裕苑 11#站 T2	10	1000	405
25998	市区	万裕苑 11#站 T3	10	1000	307
25999	市区	春潮 12#站 2号主变	10	800	323
26000	市区	春潮 6#站 4T4	10	1000	93
26001	市区	春潮 7#站 T4	10	1000	380
26002	市区	10kV 春潮 8#站 T4	10	1000	471
26003	市区	建锡桥南	10	400	0
26004	市区	协村一配变	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26005	市区	一甲	10	200	138
26006	市区	利民 1#箱变 T1	10	630	344
26007	市区	利民 4#箱变 T1	10	630	451
26008	市区	利民 5#箱变 T1	10	630	408
26009	市区	陆泾桥一变	10	400	75
26010	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T4	10	800	493
26011	市区	10kV 梅荆 23#站 T2	10	800	361
26012	市区	奕淳 3#站 T2	10	800	327
26013	市区	奕淳 4#站 T2	10	630	233
26014	市区	奕淳 5#站 T2	10	630	97
26015	市区	梅荆花园 12#箱变 T1	10	630	132
26016	市区	梅荆花园 13#箱变 T1	10	630	173
26017	市区	梅荆花园 14#箱变 T1	10	630	7
26018	市区	蔬菜场二配变	10	400	17
26019	市区	陆泾	10	400	156
26020	市区	前房巷配变	10	200	124
26021	市区	东郡 5#站 T2	10	800	174
26022	市区	东郡 5#站 T1	10	800	61
26023	市区	城色 1#站 T1	10	1000	60
26024	市区	城色 1#站 T2	10	1000	499
26025	市区	城色 1#站 T3	10	1000	409
26026	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T2	10	800	429
26027	市区	梅荆花园 15#箱变 T1	10	630	35
26028	市区	梅荆花园 16#箱变 T1	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26029	市区	梅荆花园 17#箱变 T1	10	630	172
26030	市区	梅荆花园 18#箱变 T1	10	630	246
26031	市区	梅荆花园 19#箱变 T1	10	630	231
26032	市区	梅荆花园 1#箱变 T1	10	630	217
26033	市区	梅荆花园 2#箱变 T1	10	630	50
26034	市区	梅荆花园 3#箱变 T1	10	630	190
26035	市区	梅荆花园 4#箱变 T1	10	630	70
26036	市区	梅荆花园 5#箱变 T1	10	630	157
26037	市区	梅荆花园 6#箱变 T1	10	630	201
26038	市区	梅荆花园 7#箱变 T1	10	630	249
26039	市区	梅荆花园 8#箱变 T1	10	630	304
26040	市区	梅荆花园 9#箱变 T1	10	630	325
26041	市区	梅荆花园 10#箱变 T1	10	630	263
26042	市区	梅荆花园 11#箱变 T1	10	630	154
26043	市区	春丰 4#箱变 T1	10	500	298
26044	市区	春丰 5#箱变 T1	10	500	323
26045	市区	万裕苑 2#站 T1	10	1600	602
26046	市区	万裕苑 2#站 T2	10	1600	698
26047	市区	10kV 万裕苑 3#站 T1	10	1250	259
26048	市区	10kV 万裕苑 3#站 T2	10	1250	309
26049	市区	万裕苑 4#站 T1	10	1600	769
26050	市区	万裕苑 4#站 T2	10	1600	651
26051	市区	万裕苑 8#站 T1	10	1600	235
26052	市区	桥南	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26053	市区	高田路 2#箱变 T1	10	315	179
26054	市区	士胶木业配变	10	400	138
26055	市区	湾里四变	10	200	142
26056	市区	乐器厂配变	10	400	117
26057	市区	梁巷里配变	10	200	104
26058	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T4	20	800	423
26059	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T2	10	800	488
26060	市区	香熙苑 1#站 T1	10	1000	390
26061	市区	香熙苑 1#站 T2	10	1000	547
26062	市区	香熙苑 1#站 T3	10	1000	287
26063	市区	长欣 1#站 3 号主变	10	1250	0
26064	市区	盛业 1#站 2 号主变	10	630	336
26065	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T3	20	800	539
26066	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T2	10	800	593
26067	市区	20kV 裕沁 7#站 T1	20	800	424
26068	市区	20kV 裕沁 7#站 T2	20	800	424
26069	市区	10kV 许布 1#箱变 T1	10	630	372
26070	市区	10kV 梅荆 26#站 T2	10	800	476
26071	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3	10	800	440
26072	市区	10kV 新安 3#箱变 T1	10	630	452
26073	市区	南香山配变	10	400	276
26074	市区	下甸桥 1#箱变 T1	10	630	350
26075	市区	10kV 运河上府 8#站 T4	10	800	407
26076	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T3	10	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26077	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T2	10	800	357
26078	市区	10kV 熙悦府 4#站 T2	10	800	345
26079	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T2	10	800	335
26080	市区	10kV 金梅 1#箱变 T1	10	400	50
26081	市区	10kV 阳光 3#箱变 T1	10	630	335
26082	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T1	10	800	424
26083	市区	10kV 曙光 2#箱变 T1	10	630	461
26084	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T2	20	800	541
26085	市区	10kV 瑞佳 3#箱变 T1	10	400	253
26086	市区	浜西二配变	10	200	117
26087	市区	10kV 国信 14#站 T2	10	800	428
26088	市区	20KV 裕沁 3#站 T1	20	800	510
26089	市区	10kV 江南府 8#站 T1	10	800	350
26090	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T4	10	800	556
26091	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T4	20	800	492
26092	市区	10kV 龙业世家 4#站 T4	10	800	350
26093	市区	20KV 观湖湾 11#站 T1	20	800	432
26094	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	95
26095	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T2	10	800	368
26096	市区	20KV 裕沁 3#站 T2	20	800	429
26097	市区	20KV 裕沁 4#站 T1	20	800	471
26098	市区	20KV 裕沁 4#站 T2	20	800	495
26099	市区	20KV 裕沁 4#站 T3	20	800	459
26100	市区	20KV 裕沁 4#站 T4	20	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26101	市区	20KV 裕沁 5#站 T1	20	800	414
26102	市区	20KV 裕沁 5#站 T2	20	800	453
26103	市区	新发用户箱变 T1	10	630	0
26104	市区	20KV 裕沁 5#站 T3	20	800	391
26105	市区	20KV 裕沁 5#站 T4	20	800	363
26106	市区	10kV 长泰 18#站 T2	10	800	410
26107	市区	10kV 墙裕 1#箱变 T1	10	630	422
26108	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T1	20	800	424
26109	市区	20kV 耀春 3#箱变 T1	20	630	403
26110	市区	10kV 国信 13#站 T2	10	800	346
26111	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T2	10	800	517
26112	市区	春潮一期 10#站三号主变	10	1000	122
26113	市区	10kV 长泰 18#站 T4	10	800	424
26114	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T3	10	800	244
26115	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T2	10	800	386
26116	市区	20kV 匭里 1#箱变 T1	20	630	474
26117	市区	10kV 景南 8#箱变 T1	10	630	146
26118	市区	10kV 龙业世家 4#站 T1	10	800	336
26119	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T3	10	800	492
26120	市区	10kV 尚东 11#站 T1	10	400	188
26121	市区	邵家湾二	10	200	55
26122	市区	10kV 尚东 11#站 T2	10	400	216
26123	市区	蒋南配变	10	400	13
26124	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26125	市区	南五房配变	10	400	168
26126	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T3	10	800	402
26127	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T2	10	800	597
26128	市区	10kV 和韵上院 5#站 T2	10	800	374
26129	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T3	10	800	325
26130	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T4	10	800	444
26131	市区	10kV 滨河景园 4#站 T3	10	800	439
26132	市区	上乡二配变	10	400	264
26133	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2	10	800	458
26134	市区	10kV 杨普 9#箱变 T1	10	630	228
26135	市区	20kV 凯发 7#站 T1	20	1000	482
26136	市区	20kV 凯发 7#站 T2	20	1000	516
26137	市区	20kV 凯发 8#站 T1	20	800	262
26138	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T3	10	800	609
26139	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T3	10	800	378
26140	市区	10kV 紫郡 7#站 T1	10	800	346
26141	市区	10kV 紫郡 7#站 T3	10	800	427
26142	市区	10kV 紫郡 7#站 T4	10	800	266
26143	市区	10kV 紫郡 7#站 T2	10	800	462
26144	市区	10kV 紫郡 8#站 T1	10	800	421
26145	市区	10kV 春风南岸 5#站 T2	10	800	320
26146	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T2	10	800	592
26147	市区	东浜桥配变	10	400	104
26148	市区	10kV 锦叙苑站 T1	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26149	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T3	10	800	640
26150	市区	20kV 凯发 8#站 T2	20	800	351
26151	市区	20kV 凯发 8#站 T3	20	800	495
26152	市区	20kV 凯发 8#站 T4	20	800	489
26153	市区	20kV 凯发 9#站 T1	20	800	461
26154	市区	20kV 凯发 9#站 T2	20	800	471
26155	市区	20kV 凯发 9#站 T3	20	800	459
26156	市区	20kV 凯发 9#站 T4	20	800	305
26157	市区	20kV 凯发 10#站 T1	20	800	451
26158	市区	20kV 凯发 10#站 T2	20	800	479
26159	市区	20kV 凯发 10#站 T3	20	800	420
26160	市区	伟惠配变	10	400	148
26161	市区	10kV 梅都府 1#站 T1	10	800	371
26162	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T4	20	800	309
26163	市区	10kV 紫郡 8#站 T2	10	800	361
26164	市区	10kV 紫郡 9#站 T2	10	800	332
26165	市区	10kV 紫郡 9#站 T1	10	800	340
26166	市区	10kV 景南 25#箱变 T1	10	630	249
26167	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T1	20	800	333
26168	市区	市镇五九配变	10	200	160
26169	市区	10kV 长泰 6#站 T1	10	800	354
26170	市区	10kV 长泰 6#站 T2	10	800	399
26171	市区	10kV 长泰 6#站 T3	10	800	316
26172	市区	20kV 凯发 10#站 T4	20	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26173	市区	春潮一期 9#站一号主变	10	1000	413
26174	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T2	10	800	391
26175	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T3	10	800	339
26176	市区	南都花园	10	400	162
26177	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T3	10	800	484
26178	市区	10kV 桐桥 3#箱变 T1	10	400	150
26179	市区	10kV 长泰 6#站 T4	10	800	444
26180	市区	10kV 长泰 7#站 T1	10	800	370
26181	市区	10kV 庄里 2#箱变 T1	10	630	309
26182	市区	10kV 长泰 7#站 T2	10	800	356
26183	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T1	20	800	478
26184	市区	10kV 梅荆 13#站 T1	10	800	376
26185	市区	10kV 梅荆 13#站 T2	10	800	300
26186	市区	10kV 梅荆 14#站 T1	10	800	410
26187	市区	10kV 梅荆 14#站 T2	10	800	344
26188	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T3	10	800	583
26189	市区	薛家里配变	10	400	0
26190	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2	10	800	509
26191	市区	10kV 和韵上院 4#站 T1	10	800	453
26192	市区	20kV 裕沁 6#站 T1	20	800	466
26193	市区	20kV 裕沁 6#站 T2	20	800	366
26194	市区	10kV 理想名筑 5#站 T3	10	800	411
26195	市区	10kV 杨普 7#箱变 T1	10	630	371
26196	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T3	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26197	市区	10kV 福润轩 1#站 T3	10	800	475
26198	市区	10kV 福润轩 1#站 T1	10	800	390
26199	市区	10kV 福润轩 1#站 T2	10	800	421
26200	市区	10kV 深港 2#箱变 T1	10	630	233
26201	市区	20kV 裕沁 10#站 T3	20	800	506
26202	市区	西头三房配变	10	400	145
26203	市区	10kV 农机 3#箱变 T1	10	630	33
26204	市区	20kV 观湖湾 8#站 T2	20	800	462
26205	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T3	20	800	377
26206	市区	10kV 春风南岸 4#站 T2	10	800	444
26207	市区	20kV 新安老街站 T2	20	800	0
26208	市区	10kV 尚苑 5#站 T1	10	800	451
26209	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T3	20	800	575
26210	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T2	10	800	585
26211	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3	10	800	505
26212	市区	10kV 福润轩 1#站 T4	10	800	423
26213	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T1	10	800	387
26214	市区	东甲头丙配变	10	400	271
26215	市区	通用机	10	200	107
26216	市区	10kV 远正 1#箱变 T1	10	630	311
26217	市区	10kV 梅坞 20#箱变 T1	10	630	395
26218	市区	制造园配变	10	400	129
26219	市区	10kV 运河上府 10#站 T2	10	800	379
26220	市区	兴隆 2#箱变 T1	10	630	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26221	市区	10kV 尚东 8#站 T1	10	800	324
26222	市区	10kV 尚东 8#站 T2	10	800	358
26223	市区	10kV 尚东 9#站 T1	10	800	169
26224	市区	10kV 尚东 9#站 T2	10	800	308
26225	市区	10kV 尚东 10#站 T1	10	800	148
26226	市区	10kV 尚东 10#站 T2	10	800	251
26227	市区	10kV 荡东 2#箱变 T1	10	630	438
26228	市区	鸣腾建设配变	10	400	12
26229	市区	10kV 曙光 6#箱变 T1	10	630	492
26230	市区	10kV 河韵 5#站 T2	10	800	400
26231	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T2	10	800	417
26232	市区	10kV 新芳 4#箱变 T1	10	630	340
26233	市区	10kV 桐桥 1#箱变 T1	10	400	75
26234	市区	10kV 南徐 5#箱变 T1	10	400	188
26235	市区	村委配变	10	400	0
26236	市区	20kV 岁梅 3#箱变 T1	20	630	348
26237	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T1	10	800	451
26238	市区	瀚炜特配变	10	400	208
26239	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T4	10	800	405
26240	市区	跨塘 3#箱变 T1	10	400	189
26241	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T3	10	800	406
26242	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T1	20	800	517
26243	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T1	10	800	368
26244	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T1	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26245	市区	秦前二配变	10	400	143
26246	市区	10kV 南徐 4#箱变 T1	10	400	96
26247	市区	陆泾二配变	10	400	28
26248	市区	10kV 远正 6#箱变 T1	10	630	316
26249	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T1	10	800	512
26250	市区	10kV 梅都府 2#站 T3	10	800	339
26251	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T1	10	800	582
26252	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T1	10	800	409
26253	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T1	10	800	560
26254	市区	太湖花园二期 2 号站 T3	10	1000	334
26255	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T2	10	800	310
26256	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T4	20	800	469
26257	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1	10	800	585
26258	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T4	20	800	482
26259	市区	10kV 西仓 1#箱变 T1	10	630	428
26260	市区	10kV 墙南 2#箱变 T1	10	400	280
26261	市区	香平针织配变	10	400	13
26262	市区	喻松一配变	10	400	140
26263	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T3	20	800	508
26264	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T1	20	800	0
26265	市区	喻松三配变	10	400	50
26266	市区	10kV 南长华府 1#站 T1	10	800	398
26267	市区	蔬菜场四配变	10	400	221
26268	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T4	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26269	市区	南商三	10	400	27
26270	市区	10kV 荡东 6#箱变 T1	10	630	307
26271	市区	10kV 春丰 7#箱变 T1	10	630	281
26272	市区	10kV 吴越花园 3#站 T1	10	800	381
26273	市区	10kV 梅荆 27#站 T1	10	800	435
26274	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2	10	800	455
26275	市区	叙丰里配电所 T1	10	1250	172
26276	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T4	10	800	640
26277	市区	10kV 春风南岸 2#站 T3	10	800	404
26278	市区	10kV 庄西 1#箱变 T1	10	630	237
26279	市区	10kV 和韵上院 6#站 T4	10	800	408
26280	市区	供电三配变	10	400	0
26281	市区	10kV 跃进 3#箱变 T1	10	630	308
26282	市区	10kV 杨普 10#箱变 T1	10	630	257
26283	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T2	20	800	463
26284	市区	10kV 尚苑 4#站 T1	10	800	425
26285	市区	荷花井配变	10	400	167
26286	市区	10kV 墙南 3#箱变 T1	10	630	444
26287	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T3	10	800	14
26288	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T4	20	800	458
26289	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T1	10	800	464
26290	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T3	20	800	588
26291	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T1	10	800	319
26292	市区	大坝头二变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26293	市区	太湖花园一期 3 号站 T2	10	1000	258
26294	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T4	10	800	536
26295	市区	叙丰家园 1#箱变 T1	10	500	185
26296	市区	叙丰家园 2#箱变 2	10	400	211
26297	市区	新锦园 1#站 T1	10	1000	323
26298	市区	新锦园 1#站 T2	10	1000	376
26299	市区	新锦园 2#站 T1	10	1000	286
26300	市区	新锦园 2#站 T2	10	1000	441
26301	市区	新锦园 3#站 T1	10	1000	460
26302	市区	新锦园 3#站 T2	10	1000	433
26303	市区	梅荆 4#站 T1	10	1000	413
26304	市区	梅荆 4#站 T2	10	1000	437
26305	市区	梅荆 4#站 T3	10	1000	461
26306	市区	赵介湾配变	10	200	160
26307	市区	春阳张夫桥	10	315	18
26308	市区	东风 1#站 T1	10	800	368
26309	市区	东风 1#站 T2	10	800	294
26310	市区	金锡桥	10	400	184
26311	市区	东黄更	10	200	60
26312	市区	龚更上	10	200	126
26313	市区	东杨更	10	200	128
26314	市区	永定桥	10	400	144
26315	市区	沈介里二配变	10	200	128
26316	市区	西黄更	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26317	市区	红豆树配变	10	200	117
26318	市区	湾里尤	10	200	70
26319	市区	东风 2#站 T1	10	1000	443
26320	市区	东风 2#站 T2	10	1000	544
26321	市区	塘明桥东	10	200	139
26322	市区	谷里	10	400	95
26323	市区	唐明苑 1#站 T1	10	800	296
26324	市区	唐明苑 1#站 T2	10	800	163
26325	市区	唐明苑 2#站 T1	10	800	303
26326	市区	唐明苑 2#站 T2	10	800	351
26327	市区	唐明苑 3#站 T1	10	800	220
26328	市区	华方二变	10	200	2
26329	市区	唐明苑 3#站 T2	10	800	333
26330	市区	10kV 星都 1#站 T1	10	800	301
26331	市区	10kV 星都 1#站 T2	10	800	29
26332	市区	鸿泰苑 11#站 T1	10	1000	269
26333	市区	鸿泰苑 11#站 T2	10	1000	395
26334	市区	瑞城 4 # 站 T1	10	800	123
26335	市区	瑞城 4 # 站 T2	10	800	110
26336	市区	瑞城 5#站 T1	10	800	183
26337	市区	瑞城 6#站 T1	10	800	299
26338	市区	瑞城 6#站 T2	10	800	176
26339	市区	瑞城 5#站 T2	10	800	207
26340	市区	停车场三配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26341	市区	塘东配变	10	400	69
26342	市区	欧典 3#站 T1	10	1000	460
26343	市区	欧典 3#站 T2	10	1000	529
26344	市区	欧典 4#站 T1	10	1000	576
26345	市区	欧典 4#站 T2	10	1000	309
26346	市区	10kV 南禅站 T1	10	1250	286
26347	市区	10kV 南禅站 T4	10	1250	136
26348	市区	香楠 4#站 T1	10	1000	478
26349	市区	香楠 4#站 T2	10	1000	453
26350	市区	香楠 1#站 T2	10	1000	387
26351	市区	香楠 1#站 T1	10	1000	407
26352	市区	香楠 2#站 T2	10	1000	467
26353	市区	香楠 2#站 T1	10	1000	476
26354	市区	香楠 3#站 T2	10	1000	300
26355	市区	香楠 3#站 T1	10	1000	303
26356	市区	10kV 星都 2#站 T1	10	800	308
26357	市区	10kV 星都 2#站 T2	10	800	0
26358	市区	10kV 星都 3#站 T1	10	800	62
26359	市区	10kV 星都 3#站 T2	10	800	345
26360	市区	10kV 星都 3#站 T3	10	800	366
26361	市区	10kV 中邦 2#站 T1	10	1000	234
26362	市区	10kV 中邦 2#站 T2	10	1000	278
26363	市区	10kV 中邦 3#站 T1	10	1000	152
26364	市区	10kV 中邦 3#站 T2	10	1000	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26365	市区	10kV 中邦 4#站 T1	10	1000	240
26366	市区	10kV 中邦 4#站 T2	10	1000	310
26367	市区	10kV 中邦 5#站 T1	10	1000	303
26368	市区	10kV 中邦 5#站 T2	10	1000	361
26369	市区	10kV 中邦 6#站 T1	10	1000	352
26370	市区	10kV 中邦 6#站 T2	10	1000	289
26371	市区	20kV 新安花园 32 号站 T2	20	1000	502
26372	市区	20kV 新安花园 32 号站 T1	20	1000	554
26373	市区	20kV 新安花园 33 号站 T3	20	1000	483
26374	市区	20kV 新安花园 33 号站 T1	20	1000	618
26375	市区	20kV 新安花园 33 号站 T2	20	1000	437
26376	市区	20kV 新安花园 34 号站 T1	20	1000	594
26377	市区	20kV 新安花园 34 号站 T2	20	1000	527
26378	市区	20kV 新安花园 35 号站 T2	20	1000	450
26379	市区	20kV 新安花园 35 号站 T3	20	1000	534
26380	市区	20kV 新安花园 35 号站 T1	20	1000	580
26381	市区	塔西村	10	200	141
26382	市区	毛塔桥	10	200	116
26383	市区	梅荆 3#站 T1	10	1000	368
26384	市区	梅荆 3#站 T2	10	1000	407
26385	市区	西魏巷配变	10	200	43
26386	市区	老大房配变	10	400	217
26387	市区	吴三房配变	10	400	71
26388	市区	松华液压配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26389	市区	黄贵桥	10	400	221
26390	市区	梅新村华更配变	10	400	135
26391	市区	新路灯配变	10	200	57
26392	市区	汽运公司	10	200	141
26393	市区	市镇公柒	10	400	189
26394	市区	春建村委	10	400	140
26395	市区	红光村配变	10	200	0
26396	市区	县农科站	10	400	7
26397	市区	农丰机械厂	10	400	169
26398	市区	里降	10	400	0
26399	市区	苏雪二	10	400	114
26400	市区	苏雪一	10	400	0
26401	市区	锻造厂一变	10	400	25
26402	市区	苏雪三配变	10	400	233
26403	市区	太平路灯配变	10	200	0
26404	市区	五香配变	10	400	7
26405	市区	华更乙配变	10	200	105
26406	市区	梅育路灯配变	10	200	80
26407	市区	华家里配变	10	400	201
26408	市区	外场配变	10	400	221
26409	市区	金村	10	400	87
26410	市区	石桥头一变	10	400	145
26411	市区	红力路 1#箱变 T1	10	315	200
26412	市区	红力路 2#箱变 T1	10	315	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26413	市区	殷家桥配变	10	200	141
26414	市区	联心甲配变	10	400	114
26415	市区	娄上配变	10	400	237
26416	市区	大陆塑料配变	10	400	39
26417	市区	高步沿配变	10	400	196
26418	市区	银座站 1#	10	1250	691
26419	市区	南安桥配变	10	400	13
26420	市区	西香湾	10	400	303
26421	市区	曹家湾配变	10	400	288
26422	市区	联昌工控	10	400	12
26423	市区	个私丙	10	400	111
26424	市区	红力上	10	400	103
26425	市区	法院	10	200	0
26426	市区	春丰丙配变	10	400	274
26427	市区	长欣公寓 1#站 2#主变	10	1250	655
26428	市区	10kV 长欣公寓 4#站 T1	10	1000	499
26429	市区	长欣公寓 5#站 1#主变	10	1250	626
26430	市区	长欣公寓 2#站 2#主变	10	1250	603
26431	市区	盛业 1 # 站 1#主变 630	10	630	36
26432	市区	长欣公寓箱变 T1	10	400	240
26433	市区	许家桥配变	10	400	166
26434	市区	个私乙	10	400	290
26435	市区	沿沟陈巷配变	10	400	196
26436	市区	春丰乙配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26437	市区	上乡甲配变	10	400	216
26438	市区	姜巷二配变	10	400	198
26439	市区	新区贤灯	10	200	120
26440	市区	范巷一配变	10	400	187
26441	市区	农科所	10	400	300
26442	市区	锡山稻麦良种场	10	400	15
26443	市区	个私甲	10	400	204
26444	市区	张浜斗	10	400	155
26445	市区	梅北二配变	10	400	74
26446	市区	川闸配变	10	400	131
26447	市区	新屋里配变	10	200	52
26448	市区	山羊巷	10	400	93
26449	市区	后巷十四配变	10	400	131
26450	市区	吉祥 1#站 T3	10	1250	575
26451	市区	康裕一变	10	315	117
26452	市区	振法公寓一变	10	400	68
26453	市区	康裕二变	10	315	107
26454	市区	市镇丙配变	10	400	31
26455	市区	市镇戊配变	10	400	80
26456	市区	市镇乙配变	10	200	93
26457	市区	市镇甲配变	10	400	89
26458	市区	市镇老街二配变	10	400	0
26459	市区	江家里	10	200	137
26460	市区	南苑歌配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26461	市区	春丰朱巷配变	10	400	183
26462	市区	陈更上四配变	10	200	0
26463	市区	陆更上二配变	10	200	70
26464	市区	唐巷十七配变	10	400	26
26465	市区	外下甸队配变	10	315	17
26466	市区	热单一配变	10	50	27
26467	市区	张巷配变	10	200	124
26468	市区	打锡巷配变	10	400	319
26469	市区	新洲花园 1 # 箱变 T1	10	800	421
26470	市区	新洲花园 4 # 箱变 T2	10	800	392
26471	市区	新洲花园 5 # 箱变 T1	10	800	391
26472	市区	新洲花园 6 # 箱变 T1	10	800	436
26473	市区	新洲花园 9 # 箱变 T1	10	630	304
26474	市区	新洲花园 2 # 箱变 T1	10	800	400
26475	市区	新洲花园 3 # 箱变 T2	10	800	448
26476	市区	新洲花园 7 # 箱变 T1	10	800	369
26477	市区	机场路灯 2	10	200	65
26478	市区	中华电信	10	200	118
26479	市区	陈家里乙	10	200	14
26480	市区	陆叉口	10	400	241
26481	市区	环利配变	10	315	36
26482	市区	打锡巷甲配变	10	200	130
26483	市区	新光伊夹配变	10	400	289
26484	市区	尹夹里二配变	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26485	市区	石场三变	10	400	284
26486	市区	新洲花园 10#箱变 T1	10	800	467
26487	市区	新洲花园 8#箱变 T1	10	630	363
26488	市区	新洲花园 11#箱变 T1	10	800	455
26489	市区	金岸站 T1	10	1250	380
26490	市区	吴家桥三	10	200	118
26491	市区	曹家里二配变	10	200	119
26492	市区	润硕苑 3#站 1#	10	1000	497
26493	市区	新桥头三配变	10	400	135
26494	市区	顾家浜乙配变	10	200	126
26495	市区	民众配变	10	200	0
26496	市区	高浪渡丙配变	10	200	109
26497	市区	自来水厂十	10	200	15
26498	市区	庙下七	10	400	214
26499	市区	个私丁	10	400	183
26500	市区	良友动力	10	400	0
26501	市区	百宏传动	10	315	0
26502	市区	停车场配变	10	400	28
26503	市区	供电所二配变	10	400	141
26504	市区	市镇丁配变	10	400	0
26505	市区	帆布厂	10	400	196
26506	市区	郭巷二配变	10	400	0
26507	市区	苏家湾配变	10	400	205
26508	市区	双场塑料配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26509	市区	外场三配变	10	200	31
26510	市区	市镇七七配变	10	400	0
26511	市区	塘南路配变	10	250	25
26512	市区	川乔头泵配变	10	400	211
26513	市区	邮电局十一配变	10	400	230
26514	市区	庙下貳配变	10	400	124
26515	市区	菜场西二配变	10	400	0
26516	市区	香一村配变	10	400	0
26517	市区	宝城 6#箱变 T1	10	630	491
26518	市区	五号配变	10	400	182
26519	市区	望虞河配变	10	200	97
26520	市区	坊德居民配变	10	400	55
26521	市区	桥头弄配变	10	200	126
26522	市区	顾巷上一配变	10	200	94
26523	市区	硕桥巷	10	400	32
26524	市区	曙光后埭配变	10	400	227
26525	市区	川桥头配变	10	315	159
26526	市区	老市镇配变	10	400	195
26527	市区	西仓	10	400	206
26528	市区	锡东灯	10	200	34
26529	市区	钱更巷二配变	10	400	0
26530	市区	施方园配变	10	160	78
26531	市区	何家里配变	10	100	60
26532	市区	锡太灯配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26533	市区	江南路桥	10	200	15
26534	市区	健奥生物配变	10	400	251
26535	市区	南星苑 13 # 站 T2	10	1000	480
26536	市区	南星苑 13 # 站 T3	10	1000	403
26537	市区	南星苑 14 # 站 T3	10	1000	439
26538	市区	南星苑 14 # 站 T2	10	1000	592
26539	市区	南星苑 15 # 站 T2	10	1000	480
26540	市区	南星苑 15 # 站 T3	10	1000	337
26541	市区	春潮一期 1#站三号主变	10	1000	251
26542	市区	鸿运苑 3 号站 T1	10	1000	458
26543	市区	鸿运苑 4 号站 T1	10	1000	365
26544	市区	鸿运苑 4 号站 T2	10	1000	371
26545	市区	鸿运苑 5 号站 T1	10	1000	453
26546	市区	鸿运苑 5 号站 T2	10	1000	459
26547	市区	鸿运苑 6 号站 T1	10	1000	441
26548	市区	鸿运苑 6 号站 T2	10	1000	476
26549	市区	新港 2 # 站 T1	10	1000	105
26550	市区	新港 1 # 站 T3	10	1000	191
26551	市区	奕淳 1 # 站 2 # 主变	10	1000	241
26552	市区	马桥二配变	10	400	97
26553	市区	20kV 沿中 1#箱变 T1	20	630	483
26554	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T1	10	800	423
26555	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1	10	800	531
26556	市区	10kV 运河上府 9#站 T2	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26557	市区	林牧场	10	200	75
26558	市区	河南巷南配变	10	400	319
26559	市区	10kV 新丰苑 7#站 T3	10	1000	444
26560	市区	10kV 南长华府 2#站 T3	10	800	441
26561	市区	10kV 荡东 5#箱变 T1	10	630	274
26562	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T2	10	800	503
26563	市区	10kV 伯渎 3#箱变 T1	10	630	462
26564	市区	10kV 春潮一期 3#站 T2	10	1250	725
26565	市区	10kV 沿头 1#箱变 T1	10	630	0
26566	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T4	10	800	594
26567	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T3	10	800	599
26568	市区	10kV 泊月湾 3#站 T4	10	800	198
26569	市区	庙下八配变	10	400	85
26570	市区	市政东街	10	250	165
26571	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T3	10	800	550
26572	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T4	10	800	353
26573	市区	10kV 罗益 2#箱变 T1	10	500	291
26574	市区	10kV 梅坞 16#箱变 T1	10	630	192
26575	市区	10kV 滨河景园 5#站 T2	10	800	427
26576	市区	10kV 香山 1#箱变 T1	10	630	343
26577	市区	10kV 田岸 2#箱变 T1	10	630	493
26578	市区	机电甲配变	10	400	227
26579	市区	10kV 尚苑 5#站 T3	10	800	482
26580	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T1	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26581	市区	白吐桥配变	10	400	32
26582	市区	10kV 世凯 1#箱变 T1	10	630	7
26583	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T3	10	800	367
26584	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T3	10	800	311
26585	市区	顺通五配变	10	400	171
26586	市区	10kV 理想名筑 4#站 T2	10	800	441
26587	市区	10kV 景南 14#箱变 T1	10	630	326
26588	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T2	10	800	515
26589	市区	10kV 和韵上院 4#站 T2	10	800	378
26590	市区	前步街三配变	10	400	320
26591	市区	10kV 裕丰 3#箱变 T1	10	400	255
26592	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T2	10	800	556
26593	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T3	10	800	444
26594	市区	10kV 天纺 2#箱变 T1	10	500	366
26595	市区	桥头二配变	10	400	156
26596	市区	10kV 光生 1#箱变 T1	10	630	422
26597	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T2	10	800	576
26598	市区	振法公寓三变	10	400	48
26599	市区	税务配变	10	400	170
26600	市区	杨家湾	10	400	74
26601	市区	20kV 慧谷 1#箱变 T1	20	630	323
26602	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T2	10	800	355
26603	市区	20kV 裕沁 10#站 T2	20	800	500
26604	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T1	10	800	599

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26605	市区	庙下	10	400	181
26606	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T1	20	800	564
26607	市区	10kV 和韵上院 8#站 T1	10	800	376
26608	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T1	10	800	384
26609	市区	10kV 常嘉 12#站 T2	10	800	324
26610	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T4	10	800	433
26611	市区	10kV 桐桥 8#箱变 T1	10	630	429
26612	市区	西码	10	400	230
26613	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T2	10	800	486
26614	市区	10kV 春明 1#箱变 T1	10	630	504
26615	市区	下浦巷乙配变	10	400	167
26616	市区	博雅德配变	10	400	92
26617	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T1	10	800	608
26618	市区	10kV 梅荆 29#站 T2	10	800	534
26619	市区	10kV 熙悦府 6#站 T2	10	800	412
26620	市区	10kV 和韵上院 6#站 T3	10	800	398
26621	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T3	10	800	577
26622	市区	10kV 泊月湾 2#站 T4	10	800	390
26623	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T1	10	800	417
26624	市区	10kV 景南 15#箱变 T1	10	630	206
26625	市区	10kV 春风南岸 2#站 T1	10	800	475
26626	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T2	10	800	564
26627	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T4	10	800	592
26628	市区	新阳配变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26629	市区	印象 1# 站 3 号主变	10	1250	372
26630	市区	印象 2# 站 3 号主变	10	1250	4
26631	市区	10kV 吴越花园 2#站 T4	10	800	296
26632	市区	10kV 熙悦府 7#站 T1	10	800	385
26633	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T4	10	800	577
26634	市区	周更配变	10	400	198
26635	市区	明欣变 2	10	400	180
26636	市区	春潮二期 4 号站 T2	10	1250	309
26637	市区	春潮二期 4 号站 T4	10	1250	387
26638	市区	10kV 春潮二期 5#站 T2	10	1250	316
26639	市区	瑞城 1# 站 T1	10	800	410
26640	市区	瑞城 1#站 T2	10	800	45
26641	市区	瑞城 2#站 T2	10	800	150
26642	市区	瑞城 2#站 T1	10	800	105
26643	市区	飞达配变	10	400	174
26644	市区	上下场	10	200	55
26645	市区	中心巷	10	400	30
26646	市区	苏锡巷	10	200	0
26647	市区	10kV 春潮二期 5#站 T4	10	1250	403
26648	市区	春潮二期 6 号站 T1	10	1250	593
26649	市区	春潮二期 6 号站 T2	10	1250	793
26650	市区	金马灯二配变	10	200	87
26651	市区	金马灯一变	10	200	107
26652	市区	新都会 2# 站 T4	10	1000	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26653	市区	10kV 春潮一期 3#站 T1	10	1250	670
26654	市区	春潮一期 4 # 站三号主变	10	800	392
26655	市区	春潮一期 4 # 站一号主变	10	800	347
26656	市区	新都会 2 # 站 T2	10	1000	408
26657	市区	锡梅花园 2 # 站 T1	10	800	341
26658	市区	锡梅花园 2 # 站 T2	10	800	139
26659	市区	港欣站一号主变	10	800	184
26660	市区	港欣站二号主变	10	800	312
26661	市区	甘露上一变	10	200	129
26662	市区	春潮 5#站 T3	10	1000	180
26663	市区	杨家湾北配变	10	200	99
26664	市区	隐秀站一号主变	10	630	370
26665	市区	10kV 墙韵佳园三区 3#站 T1	10	800	612
26666	市区	黄金沙 2	10	400	168
26667	市区	锡春站 T1	10	800	640
26668	市区	新港路灯	10	200	135
26669	市区	香山 1 # 站 1 # 主变	10	800	116
26670	市区	香山 2#站 T1	10	1000	383
26671	市区	泰伯 2#站 2 号主变	10	1000	157
26672	市区	10kV 跃进 1#箱变 T1	10	400	162
26673	市区	南桥巷配变	10	200	124
26674	市区	万裕苑 7 # 站 1 # 主变	10	1000	458
26675	市区	万裕苑 7 # 站 2 # 主变*	10	1000	452
26676	市区	万裕苑 7 # 站 3 # 主变*	10	1000	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26677	市区	南塘村配变	10	200	26
26678	市区	鸿运苑 7 号站 T1	10	1000	354
26679	市区	鸿运苑 8 号站 T1	10	800	260
26680	市区	鸿运苑 8 号站 T2	10	800	378
26681	市区	新风路配变	10	400	70
26682	市区	鸿山园区一变	10	400	0
26683	市区	宋更上	10	200	158
26684	市区	通贤灯	10	200	103
26685	市区	太湖花园二期 2 号站 T1	10	1250	824
26686	市区	太湖花园二期 7 号站 T1	10	1000	415
26687	市区	太湖花园二期 7 号站 T3	10	1000	281
26688	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T1	10	1000	475
26689	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T3	10	1000	414
26690	市区	奕淳 3# 站 T1	10	800	325
26691	市区	奕淳 4# 站 T1	10	630	184
26692	市区	奕淳 5# 站 T1	10	630	114
26693	市区	香山 1# 站二号主变	10	800	300
26694	市区	香山 2#站 T2	10	1000	362
26695	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T3	10	1250	504
26696	市区	前进 8# 站一号主变	10	800	284
26697	市区	前进 8# 站二号主变	10	800	336
26698	市区	春潮二期 1#站 T4	10	1000	176
26699	市区	春潮二期 1#站 T2	10	1250	382
26700	市区	春潮二期 7# 站 T3	10	1250	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26701	市区	春潮二期 7# 站 T2	10	1250	124
26702	市区	春潮二期 2#站 T2	10	1250	378
26703	市区	新都会站 T4	10	1250	440
26704	市区	春城 1# 站 T1	10	800	312
26705	市区	春城 1# 站 T2	10	800	369
26706	市区	春城 2# 站 T1	10	800	259
26707	市区	春城 2# 站 T2	10	800	310
26708	市区	春城 3# 站 T1	10	800	250
26709	市区	春城 3# 站 T2	10	800	338
26710	市区	南星苑 16# 站 T1	10	1000	361
26711	市区	南星苑 16# 站 T2	10	1000	247
26712	市区	春潮二期 3#站 T2	10	1250	605
26713	市区	春潮二期 3#站 T4	10	1250	473
26714	市区	奕淳 1# 站一号主变	10	1000	599
26715	市区	奕淳 2# 站三号主变	10	1000	507
26716	市区	春潮 11# 站 T1	10	800	312
26717	市区	村巷里二变	10	400	302
26718	市区	10kV 春风南岸 4#站 T1	10	800	388
26719	市区	10kV 南长华府 3#站 T2	10	800	442
26720	市区	20kV 汇融 1#站 T1	20	800	522
26721	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T3	10	800	478
26722	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T3	10	800	321
26723	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T1	10	800	369
26724	市区	马桥五配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26725	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T2	20	800	414
26726	市区	10kV 国信 13#站 T4	10	800	396
26727	市区	浜斗上三变	10	400	256
26728	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T2	10	800	522
26729	市区	10kV 河韵 6#站 T2	10	800	398
26730	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T2	10	800	430
26731	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T2	10	800	595
26732	市区	10kV 运河上府 10#站 T1	10	800	389
26733	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2	10	800	588
26734	市区	步行街中二变	10	400	178
26735	市区	春阳东配变	10	200	18
26736	市区	硕放立交配变	10	400	319
26737	市区	10kV 龙业世家 4#站 T3	10	800	316
26738	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T2	10	800	593
26739	市区	马巷南二配变	10	400	266
26740	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T2	20	800	362
26741	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T1	10	800	312
26742	市区	10kV 龙业世家 5#站 T1	10	800	501
26743	市区	曙光二配变	10	200	135
26744	市区	路灯新中配变	10	400	206
26745	市区	工业园三配变	10	400	254
26746	市区	10kV 滨河景园 4#站 T1	10	800	434
26747	市区	市镇民巷配变	10	400	287
26748	市区	10kV 江南府 8#站 T2	10	800	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26749	市区	亨沃机配变	10	200	0
26750	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T2	10	800	595
26751	市区	10kV 熙悦府 3#站 T1	10	800	409
26752	市区	承兴服饰	10	400	310
26753	市区	10kV 刘桥 2#箱变 T1	10	630	407
26754	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T3	10	800	460
26755	市区	金家浜边二配变	10	400	276
26756	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3	10	800	449
26757	市区	外下甸村配变	10	400	298
26758	市区	20kV 青春 3#站 T1	20	800	378
26759	市区	20kV 青春 3#站 T3	20	800	366
26760	市区	20kV 青春 3#站 T4	20	800	374
26761	市区	20kV 青春 3#站 T2	20	800	369
26762	市区	市镇甲二配变	10	400	126
26763	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T4	10	800	486
26764	市区	10kV 春潮 4#站 T3	10	1000	441
26765	市区	新丰苑 4#站 T2	10	1000	296
26766	市区	10kV 荡东 7#箱变 T1	10	400	132
26767	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T1	10	800	569
26768	市区	10kV 米兰 2#站 T1	10	800	276
26769	市区	10kV 米兰 2#站 T2	10	800	392
26770	市区	10kV 米兰 3#站 T1	10	800	413
26771	市区	10kV 米兰 3#站 T2	10	800	397
26772	市区	10kV 米兰 4#站 T1	10	800	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26773	市区	10kV 米兰 4#站 T2	10	800	394
26774	市区	10kV 米兰 5#站 T1	10	800	301
26775	市区	10kV 米兰 5#站 T2	10	800	493
26776	市区	徐家桥变	10	400	215
26777	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T3	10	800	348
26778	市区	协丰一配变	10	400	12
26779	市区	农民公园二	10	400	82
26780	市区	徐家桥	10	200	139
26781	市区	10kV 长泰 18#站 T3	10	800	424
26782	市区	湾里二配变	10	400	264
26783	市区	梅西贰	10	400	144
26784	市区	10kV 运河上府 9#站 T4	10	800	375
26785	市区	10kV 曙光 4#箱变 T1	10	630	461
26786	市区	10kV 伯渎 5#箱变 T1	10	630	165
26787	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T3	10	800	550
26788	市区	下沿湾二变	10	400	243
26789	市区	20kV 观湖湾 5#站 T1	20	800	298
26790	市区	电线厂二配变	10	400	135
26791	市区	牌楼下配变	10	400	177
26792	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T2	10	800	374
26793	市区	10kV 春风南岸 2#站 T4	10	800	469
26794	市区	陆埂上二变	10	400	284
26795	市区	大新村配变	10	400	286
26796	市区	10kV 安科 1#箱变 T1	10	630	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26797	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T2	10	800	590
26798	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T1	10	800	353
26799	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T2	10	800	478
26800	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T3	10	800	590
26801	市区	10kV 桐桥 4#箱变 T1	10	400	243
26802	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T1	10	800	361
26803	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T1	10	800	538
26804	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T4	10	800	385
26805	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T1	10	800	449
26806	市区	10kV 裕后 1#箱变 T1	10	400	253
26807	市区	东头湾	10	400	88
26808	市区	10kV 滨河景园 2#站 T4	10	800	459
26809	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T2	10	800	403
26810	市区	10kV 金色 13#站 T1	10	800	303
26811	市区	10kV 金色 13#站 T2	10	800	323
26812	市区	10kV 梅都府 2#站 T2	10	800	346
26813	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T3	10	800	462
26814	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T1	10	800	234
26815	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T2	10	800	168
26816	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T4	10	800	392
26817	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T2	10	800	500
26818	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T2	20	800	445
26819	市区	10kV 凤鸣 5#站 T4	10	800	606
26820	市区	20kV 新光 10#站 T1	20	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26821	市区	10kV 紫兰园 3#站 T1	10	800	560
26822	市区	10kV 江南府 10#站 T3	10	800	394
26823	市区	10kV 龙业世家 5#站 T3	10	800	346
26824	市区	顺通四配变	10	400	30
26825	市区	10KV 君域 6#站 T1	10	1000	576
26826	市区	10KV 君域 6#站 T2	10	1000	491
26827	市区	10KV 君域 5#站 T1	10	1000	490
26828	市区	10KV 君域 5#站 T2	10	1000	475
26829	市区	10kV 新安 2#箱变 T1	10	630	474
26830	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T4	10	800	607
26831	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T3	20	800	520
26832	市区	10kV 华府 4#站 T1	10	800	319
26833	市区	10kV 华府 4#站 T3	10	800	454
26834	市区	10kV 华府 4#站 T4	10	800	390
26835	市区	10kV 华府 4#站 T2	10	800	434
26836	市区	10kV 玫瑰 9#站 T1	10	800	406
26837	市区	10kV 玫瑰 9#站 T2	10	800	362
26838	市区	10kV 玫瑰 9#站 T3	10	800	297
26839	市区	10kV 玫瑰 9#站 T4	10	800	306
26840	市区	10kV 梅荆 27#站 T2	10	800	368
26841	市区	苏州农大配变	10	400	153
26842	市区	尤西二变	10	400	221
26843	市区	10kV 九里雅园 5#站 T1	10	800	465
26844	市区	10kV 华府 3#站 T1	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26845	市区	10kV 华府 3#站 T3	10	800	490
26846	市区	10kV 华府 3#站 T4	10	800	339
26847	市区	10kV 华府 3#站 T2	10	800	424
26848	市区	10kV 鸿运苑 14#站 T2	10	1000	450
26849	市区	10kV 鸿运苑 15#站 T1	10	1000	524
26850	市区	10kV 鸿运苑 15#站 T2	10	1000	475
26851	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T1	10	1000	525
26852	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T2	10	1000	494
26853	市区	10kV 鸿运苑 16#站 T3	10	1000	520
26854	市区	10kV 鸿运苑 17#站 T1	10	1000	514
26855	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T4	10	800	323
26856	市区	20kV 观湖湾 7#站 T2	20	800	486
26857	市区	华力神配变	10	400	36
26858	市区	月城三配变	10	200	130
26859	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T1	10	800	447
26860	市区	10kV 鸿运苑 17#站 T2	10	1000	482
26861	市区	20kV 费湾 1#箱变 T1	20	630	240
26862	市区	浜山东站配变	10	400	211
26863	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T4	10	800	466
26864	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T1	20	630	0
26865	市区	20kV 丽景苑 20#站 T1	20	800	440
26866	市区	10kV 吴越花园 2#站 T3	10	800	402
26867	市区	10kV 常嘉 9#站 T1	10	800	401
26868	市区	10kV 常嘉 9#站 T3	10	800	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26869	市区	10kV 常嘉 9#站 T4	10	800	420
26870	市区	10kV 常嘉 9#站 T2	10	800	402
26871	市区	20kV 丽景苑 20#站 T3	20	800	323
26872	市区	20kV 丽景苑 20#站 T4	20	800	449
26873	市区	20kV 丽景苑 20#站 T2	20	800	388
26874	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T3	10	800	526
26875	市区	鸿南路二	10	200	121
26876	市区	恒丰锁	10	400	59
26877	市区	10kV 九里雅园 2#站 T2	10	800	473
26878	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T4	10	800	589
26879	市区	10kV 景南 11#箱变 T1	10	630	242
26880	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T2	10	800	539
26881	市区	利百嘉配变	10	400	284
26882	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T2	10	800	403
26883	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T3	20	800	437
26884	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T2	10	800	579
26885	市区	10kV 庄西 4#箱变 T1	10	400	263
26886	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T3	10	800	478
26887	市区	20kV 观湖湾 9#站 T4	20	800	438
26888	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1	10	800	408
26889	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T2	10	800	250
26890	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T2	10	800	412
26891	市区	群居民配变	10	400	0
26892	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T3	10	800	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26893	市区	大木桥配变	10	400	216
26894	市区	10kV 九里雅园 8#站 T2	10	800	356
26895	市区	20kV 丽景苑 19#站 T1	20	1000	554
26896	市区	20kV 丽景苑 19#站 T2	20	1000	536
26897	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T3	10	800	615
26898	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T4	10	800	450
26899	市区	10kV 友雪 3#箱变 T1	10	630	320
26900	市区	20kV 丽景苑 21#站 T1	20	800	263
26901	市区	20kV 丽景苑 21#站 T3	20	800	429
26902	市区	20kV 丽景苑 21#站 T4	20	800	504
26903	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T4	10	800	379
26904	市区	姜越五金配变	10	400	260
26905	市区	10kV 能汇 1#箱变 T1	10	630	477
26906	市区	昊瑞塑胶配变	10	400	64
26907	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T1	10	800	404
26908	市区	东塘街	10	400	104
26909	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T2	10	800	590
26910	市区	10kV 常嘉 10#站 T1	10	800	367
26911	市区	10kV 常嘉 10#站 T3	10	800	394
26912	市区	10kV 常嘉 10#站 T4	10	800	393
26913	市区	10kV 常嘉 10#站 T2	10	800	142
26914	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T1	20	800	427
26915	市区	10kV 春明 3#箱变 T1	10	630	504
26916	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T2	20	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26917	市区	10kV 春风南岸 3#站 T3	10	800	498
26918	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T4	10	800	290
26919	市区	10kV 墙韵佳园三区 6#站 T1	10	800	592
26920	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T4	10	800	435
26921	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T3	10	800	400
26922	市区	10kV 远正 5#箱变 T1	10	630	136
26923	市区	10kV 南长华府 2#站 T4	10	800	418
26924	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T1	10	800	357
26925	市区	10kV 墙韵佳园三区 2#站 T1	10	800	600
26926	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T3	10	800	542
26927	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T4	20	800	506
26928	市区	10kV 裕丰 4#箱变 T1	10	630	281
26929	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T2	10	800	424
26930	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T4	10	800	520
26931	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T1	10	800	458
26932	市区	10kV 九里雅园 2#站 T1	10	800	431
26933	市区	10kV 鸿愉家园 5#站 T1	10	800	639
26934	市区	10kV 朱更 1#箱变 T1	10	630	214
26935	市区	谈更上三配变	10	400	165
26936	市区	外浜泵	10	200	45
26937	市区	庄里七	10	200	59
26938	市区	外浜二泵变	10	200	107
26939	市区	梅北三配变	10	400	97
26940	市区	友创机	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26941	市区	方更貳配变	10	200	130
26942	市区	开利配变	10	400	295
26943	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T1	10	800	579
26944	市区	金马五配变	10	400	108
26945	市区	鸿铝配变	10	400	320
26946	市区	西小园二配变	10	400	147
26947	市区	佳机械配变	10	200	90
26948	市区	旺盛粘土配变	10	200	111
26949	市区	扬巷十四配变	10	400	306
26950	市区	海光	10	200	0
26951	市区	南平配变	10	200	111
26952	市区	勤丰电站配变	10	200	100
26953	市区	陈德屋	10	400	231
26954	市区	帅龙服饰配变	10	200	0
26955	市区	里河村配变	10	400	113
26956	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T1	10	800	481
26957	市区	10kV 群星 2#箱变 T1	10	400	0
26958	市区	10kV 理想名筑 4#站 T1	10	800	326
26959	市区	新设路灯	10	200	47
26960	市区	金西	10	315	96
26961	市区	电力站十	10	400	17
26962	市区	张塘桥配变	10	400	287
26963	市区	陈家里配变	10	400	260
26964	市区	张塘桥村店里桥	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26965	市区	张塘桥村圩田湾	10	400	285
26966	市区	浜斗上	10	200	86
26967	市区	建新助剂厂配变	10	400	0
26968	市区	市镇医院三配变	10	400	294
26969	市区	黄金甲配变	10	200	21
26970	市区	鸿泰苑二期站 T2	10	630	133
26971	市区	鸿泰苑 1#箱变 T1	10	630	149
26972	市区	鸿泰苑 4#箱变 T1	10	630	110
26973	市区	鸿泰苑 2#箱变 T1	10	630	307
26974	市区	鸿泰苑 3#箱变 T1	10	400	92
26975	市区	鸿泰苑 5#箱变 T1	10	400	76
26976	市区	协丰东配变	10	400	238
26977	市区	新丰苑 6#站四号主变	10	1000	167
26978	市区	市镇	10	400	66
26979	市区	10kV 滨河景园 2#站 T1	10	800	449
26980	市区	桥头一配变	10	200	104
26981	市区	桥头五配变	10	400	0
26982	市区	协新村配变	10	400	281
26983	市区	钱夹里	10	400	154
26984	市区	机床电器配变	10	200	62
26985	市区	杨家桥一变	10	200	0
26986	市区	硕放桥配变	10	200	50
26987	市区	10kV 墙冶 2#箱变 T1	10	630	310
26988	市区	10kV 凤鸣 5#站 T2	10	800	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
26989	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T2	10	800	494
26990	市区	远盛体育配变	10	400	175
26991	市区	10kV 常嘉 13#站 T2	10	800	271
26992	市区	南丰路灯配变	10	200	140
26993	市区	曙光队配变	10	400	242
26994	市区	盈鑫机械	10	200	0
26995	市区	王道人巷	10	400	99
26996	市区	华尔	10	400	35
26997	市区	20kV 汇融 1#站 T2	20	800	363
26998	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T4	10	800	489
26999	市区	新南徐配变	10	400	195
27000	市区	南洋化工	10	200	0
27001	市区	西街六配变	10	400	111
27002	市区	福仕德	10	400	78
27003	市区	下沿湾	10	400	202
27004	市区	杨家一路	10	315	2
27005	市区	隆昌电子	10	400	35
27006	市区	河北三配变	10	400	101
27007	市区	大朱家配变	10	200	106
27008	市区	王家桥乙配变	10	400	131
27009	市区	10kV 江南府 10#站 T2	10	800	352
27010	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T1	10	800	457
27011	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T3	10	800	431
27012	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T1	10	800	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27013	市区	用电配变	10	400	27
27014	市区	史东配变	10	400	9
27015	市区	火车配变	10	200	94
27016	市区	中巷七配变	10	400	283
27017	市区	10kV 江南府 11#站 T1	10	800	398
27018	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T1	10	800	398
27019	市区	10kV 泊月湾 4#站 T3	10	800	377
27020	市区	商城 2# 站 3#	10	1000	485
27021	市区	日弛	10	200	137
27022	市区	南下园配变	10	400	120
27023	市区	陈五房配变	10	250	0
27024	市区	10kV 秦泰 2#箱变 T1	10	630	429
27025	市区	10kV 远正 7#箱变 T1	10	630	67
27026	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4	10	800	536
27027	市区	公用变九	10	400	0
27028	市区	旺庄东灯配变	10	200	84
27029	市区	鸿南路配变	10	400	0
27030	市区	七西	10	200	55
27031	市区	联丰配变	10	250	0
27032	市区	黄家湾	10	200	79
27033	市区	河沿头村六房上	10	200	33
27034	市区	冰箱厂	10	400	94
27035	市区	大达渡贰配变	10	400	53
27036	市区	田堵里配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27037	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T3	10	800	590
27038	市区	10kV 金桥 5#箱变 T1	10	630	473
27039	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T1	10	800	428
27040	市区	新芳园	10	400	5
27041	市区	朝阳新村二	10	400	95
27042	市区	贤洲灯配变	10	100	56
27043	市区	阿沙泾二配变	10	400	65
27044	市区	吉祥 2#站 T1	10	1250	696
27045	市区	经济厂	10	400	0
27046	市区	坊前塑料厂配变	10	400	305
27047	市区	金空一配变	10	400	150
27048	市区	春暖实业配变	10	400	184
27049	市区	协新小桥头配变	10	400	241
27050	市区	佰渎船闸配变	10	100	71
27051	市区	新丰苑 1#站 T1	10	1600	356
27052	市区	10kV 新丰苑 2#站 T1	10	1000	282
27053	市区	新丰苑 4#站 T1	10	1000	236
27054	市区	马桥配变	10	400	306
27055	市区	机电站	10	200	17
27056	市区	湾里九配变	10	200	95
27057	市区	南省滩配变	10	200	3
27058	市区	华庄桥配变	10	200	107
27059	市区	精纺厂配变	10	400	293
27060	市区	东轩坎	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27061	市区	墙西村	10	200	119
27062	市区	香花桥	10	400	136
27063	市区	服装厂配变	10	400	213
27064	市区	华三房	10	200	32
27065	市区	10kV 锦叙苑站 T2	10	800	525
27066	市区	布桥变	10	400	80
27067	市区	齐香配变	10	200	112
27068	市区	10kV 世凯 2#箱变 T1	10	630	274
27069	市区	10kV 世凯 4#箱变 T1	10	630	58
27070	市区	10kV 世凯 6#箱变 T1	10	630	326
27071	市区	10kV 世凯 3#箱变 T1	10	630	75
27072	市区	马桥吴家配变	10	100	40
27073	市区	王更上一配变	10	200	111
27074	市区	香山一配变	10	400	72
27075	市区	香西	10	400	186
27076	市区	东城变	10	400	152
27077	市区	东家湾二变	10	200	38
27078	市区	东家湾	10	400	34
27079	市区	庙下三配变	10	400	0
27080	市区	钱三房	10	400	132
27081	市区	庙下	10	400	0
27082	市区	西唐街	10	200	127
27083	市区	许家里配变	10	400	0
27084	市区	鸿东	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27085	市区	泰伯 4#站 1 号主变 1000	10	1000	254
27086	市区	泰伯 2#站 1 号主变 1000	10	1000	82
27087	市区	泰伯 1#站 1#主变 1000	10	1000	169
27088	市区	泰伯 3#站 1 号主变 1000	10	1000	100
27089	市区	陆家湾配变	10	200	82
27090	市区	汤介桥二	10	400	265
27091	市区	10kV 经一 2#箱变 T1	10	630	503
27092	市区	10kV 梅荆 15#站 T1	10	800	259
27093	市区	10kV 梅荆 15#站 T2	10	800	270
27094	市区	钢盛厂	10	400	48
27095	市区	东塘北	10	400	0
27096	市区	香山村浜南配变	10	200	120
27097	市区	新光大厦站 1# 主变	10	800	265
27098	市区	何介里砖瓦厂	10	315	225
27099	市区	徐更上二变	10	400	138
27100	市区	春潮一期 1#站一号主变	10	1000	555
27101	市区	建农配变	10	400	131
27102	市区	春阳村委二	10	400	214
27103	市区	协新村许布桥	10	400	123
27104	市区	旺二房桥	10	400	77
27105	市区	春路灯变	10	200	48
27106	市区	陈家浜配变	10	200	53
27107	市区	陈东三变	10	200	42
27108	市区	永丰五金厂	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27109	市区	天惠物资	10	200	160
27110	市区	周介角	10	400	288
27111	市区	龙择餐饮配变	10	400	147
27112	市区	供电所五变	10	400	161
27113	市区	新宅里	10	250	112
27114	市区	洪中	10	400	12
27115	市区	电线厂	10	400	149
27116	市区	邵家坝	10	400	319
27117	市区	长江国际 1#站 1#主变 1000	10	1000	522
27118	市区	长江国际 2#站 1#主变 1000	10	1000	480
27119	市区	长江国际 3#站 4#主变 1000	10	1000	397
27120	市区	长江国际 3#站 2#主变 1000	10	1000	399
27121	市区	长江国际 3#站 1#主变 1000	10	1000	479
27122	市区	沈巷上配变	10	400	64
27123	市区	贤梅灯配变	10	200	82
27124	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T3	10	800	383
27125	市区	姚更	10	200	0
27126	市区	胜宝配变	10	200	140
27127	市区	机光电配变	10	400	76
27128	市区	锡井汽配配变	10	200	108
27129	市区	前进 4#站 1#主变 1000	10	1000	503
27130	市区	前进 3#站 1#主变 1000	10	1000	441
27131	市区	前进 2#站 1#主变 1000	10	1000	253
27132	市区	前进 1#站 T1	10	1000	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27133	市区	前进 5#站 3#主变 1000	10	1000	255
27134	市区	叶夹里配变	10	400	320
27135	市区	电工厂	10	400	136
27136	市区	田舍里	10	400	103
27137	市区	严家庄配变	10	315	58
27138	市区	张更薛	10	400	267
27139	市区	陈更配变	10	400	80
27140	市区	朝阳南配变	10	400	281
27141	市区	三喜配变	10	400	226
27142	市区	华科配变	10	200	160
27143	市区	梅叁配变	10	400	121
27144	市区	群星贰村三配变	10	400	232
27145	市区	群星叁村配变	10	400	0
27146	市区	群星贰村贰配变	10	400	0
27147	市区	鲍庙桥配变	10	400	0
27148	市区	大巷一配变	10	400	12
27149	市区	雷顿	10	200	56
27150	市区	锡西灯	10	400	155
27151	市区	庄里八	10	200	119
27152	市区	银河站 2 号主变	10	1250	869
27153	市区	华中	10	200	0
27154	市区	锡梅花园 1#站 T2	10	1000	462
27155	市区	锡梅花园 1#站 T1	10	1000	473
27156	市区	塘金湾配变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27157	市区	秦后配变	10	200	32
27158	市区	前步街配变	10	400	166
27159	市区	秦前一配变	10	400	176
27160	市区	双曹	10	200	0
27161	市区	新安花园#3 站 T2	10	800	351
27162	市区	新安花园#4 站 T2	10	800	270
27163	市区	叙丰家园 2# 站 T1	10	1250	375
27164	市区	前进 5#站 1# 主变 1000	10	1000	264
27165	市区	叙丰家园 1# 站 T1	10	1250	555
27166	市区	丁更上	10	400	262
27167	市区	方介门前	10	200	143
27168	市区	蒋巷十二配变	10	200	119
27169	市区	高浪 6# 站 T2	10	800	42
27170	市区	高浪 6# 站 T1	10	800	386
27171	市区	高浪 9#站 T1	10	800	218
27172	市区	高浪 9#站 T2	10	800	238
27173	市区	高浪 7#站 1#	10	800	300
27174	市区	高浪嘉园 7#站 2#	10	800	346
27175	市区	网船巷	10	400	114
27176	市区	西月	10	400	106
27177	市区	长江站 T2	10	630	470
27178	市区	春潮 5#站 T2	10	1000	559
27179	市区	下塘巷	10	400	36
27180	市区	新南二配变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27181	市区	春雷嘉苑站 2# 主变	10	800	282
27182	市区	春雷嘉苑站 1# 主变	10	800	289
27183	市区	花园甲配变	10	400	197
27184	市区	大物配变	10	400	132
27185	市区	西头二房配变	10	400	168
27186	市区	勇力制品配变	10	400	320
27187	市区	10kV 泊月湾 3#站 T2	10	800	405
27188	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T3	10	800	571
27189	市区	10kV 新洲雅苑 1#站 T1	10	800	375
27190	市区	10kV 新洲雅苑 1#站 T2	10	800	323
27191	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T3	10	800	426
27192	市区	柴峰钢材配变	10	400	212
27193	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T1	10	800	366
27194	市区	10kV 融辉 5#站 T3	10	800	315
27195	市区	10kV 融辉 5#站 T4	10	800	354
27196	市区	10kV 融辉 6#站 T1	10	800	403
27197	市区	10kV 融辉 6#站 T2	10	800	382
27198	市区	10kV 融辉 6#站 T3	10	800	342
27199	市区	10kV 融辉 6#站 T4	10	800	395
27200	市区	10kV 融辉 7#站 T1	10	800	327
27201	市区	10kV 融辉 7#站 T2	10	800	330
27202	市区	10kV 融辉 7#站 T3	10	800	252
27203	市区	10kV 融辉 7#站 T4	10	800	193
27204	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T1	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27205	市区	10kV 融辉 8#站 T1	10	800	306
27206	市区	10kV 融辉 8#站 T2	10	800	386
27207	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2	10	800	401
27208	市区	10kV 裕安 1#箱变 T1	10	400	311
27209	市区	鑫艳配变	10	400	81
27210	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T2	10	800	640
27211	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T3	10	800	461
27212	市区	10kV 梅荆 24#站 T3	10	800	338
27213	市区	10kV 江南府 7#站 T1	10	800	410
27214	市区	居民用	10	400	101
27215	市区	10kV 融辉 8#站 T3	10	800	345
27216	市区	10kV 融辉 8#站 T4	10	800	338
27217	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T1	20	800	338
27218	市区	10kV 江南府 9#站 T4	10	800	435
27219	市区	10kV 景南 13#箱变 T1	10	630	275
27220	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T1	10	800	314
27221	市区	10kV 罗益 1#箱变 T1	10	500	278
27222	市区	10kV 前绿 1#箱变 T1	10	630	292
27223	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T4	10	800	592
27224	市区	10kV 九里雅园 5#站 T2	10	800	448
27225	市区	10kV 远正 12#箱变 T1	10	630	309
27226	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T3	20	800	365
27227	市区	10kV 清锦 5#站 T1	10	800	415
27228	市区	10kV 清锦 5#站 T3	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27229	市区	10kV 清锦 5#站 T4	10	800	447
27230	市区	10kV 清锦 5#站 T2	10	800	470
27231	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T1	10	800	364
27232	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T1	10	800	593
27233	市区	10kV 河韵 4#站 T3	10	800	465
27234	市区	10kV 瑞佳 2#箱变 T1	10	630	365
27235	市区	姚青圩变	10	400	0
27236	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T1	10	800	268
27237	市区	10kV 景南 5#箱变 T1	10	630	332
27238	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T1	10	800	554
27239	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T4	10	800	294
27240	市区	20kV 玫瑰悦居 4#站 T1	20	800	438
27241	市区	10kV 理想名筑 5#站 T4	10	800	348
27242	市区	10kV 深港 1#箱变 T1	10	630	315
27243	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T3	10	800	404
27244	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T2	10	800	417
27245	市区	二端桥二配变	10	400	21
27246	市区	茅桥配变	10	400	315
27247	市区	弗兰德配变	10	200	0
27248	市区	10kV 桐桥 5#箱变 T1	10	400	133
27249	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T2	10	800	524
27250	市区	协新村委配变	10	400	268
27251	市区	前黄甲	10	400	78
27252	市区	10kV 西荷 3#箱变 T1	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27253	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T4	20	800	540
27254	市区	新中纺	10	400	0
27255	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T3	10	800	387
27256	市区	10kV 梅荆 24#站 T2	10	800	306
27257	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T1	10	800	491
27258	市区	10kV 化工 2#箱变 T1	10	630	268
27259	市区	陆家上二配变	10	400	62
27260	市区	尚德配变	10	400	86
27261	市区	10kV 梅坞 17#箱变 T1	10	630	290
27262	市区	10kV 清锦 2#站 T1	10	800	472
27263	市区	10kV 清锦 2#站 T3	10	800	410
27264	市区	10kV 清锦 2#站 T4	10	800	400
27265	市区	10kV 清锦 2#站 T2	10	800	452
27266	市区	10kV 清锦 3#站 T1	10	800	446
27267	市区	10kV 清锦 3#站 T3	10	800	412
27268	市区	10kV 清锦 3#站 T4	10	800	414
27269	市区	10kV 清锦 3#站 T2	10	800	438
27270	市区	亿丰变	10	400	13
27271	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T3	10	800	616
27272	市区	外场二配变	10	400	41
27273	市区	10kV 经一 1#箱变 T1	10	630	470
27274	市区	永胜伍二配变	10	400	100
27275	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T1	10	800	312
27276	市区	兴宅一配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27277	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T2	10	800	394
27278	市区	东泉 1#箱变 T1	10	200	39
27279	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T1	10	800	433
27280	市区	10kV 梅荆 26#站 T4	10	800	321
27281	市区	20kV 观湖湾 10#站 T1	20	800	382
27282	市区	10kV 紫兰园 5#站 T2	10	800	556
27283	市区	10kV 远正 9#箱变 T1	10	630	194
27284	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T3	10	800	574
27285	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T2	10	800	560
27286	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2	10	800	509
27287	市区	10kV 清锦 4#站 T1	10	800	475
27288	市区	10kV 清锦 4#站 T3	10	800	422
27289	市区	10kV 清锦 4#站 T4	10	800	426
27290	市区	10kV 清锦 4#站 T2	10	800	453
27291	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T4	10	800	340
27292	市区	10kV 鸿愉家园 4#站 T1	10	800	638
27293	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T2	10	800	388
27294	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T3	10	800	495
27295	市区	明协	10	400	320
27296	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T3	10	800	407
27297	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T3	20	800	440
27298	市区	10kV 新巷 1#站 T1	10	1000	799
27299	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T4	10	800	486
27300	市区	10kV 尚苑 5#站 T4	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27301	市区	宝顺手套配变	10	400	51
27302	市区	蚂蟥泵	10	400	314
27303	市区	10kV 梅荆 29#站 T4	10	800	510
27304	市区	10kV 泊月湾 5#站 T1	10	800	338
27305	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T4	10	800	358
27306	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T2	10	800	414
27307	市区	10kV 长泰 17#站 T2	10	800	388
27308	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T2	10	800	610
27309	市区	20kV 观湖湾 6#站 T4	20	800	421
27310	市区	10kV 瑞佳 1#箱变 T1	10	630	496
27311	市区	许巷口配变	10	400	46
27312	市区	机场路灯配变	10	400	0
27313	市区	10kV 景南 22#箱变 T1	10	630	280
27314	市区	大尤巷二配变	10	400	53
27315	市区	10kV 公利 2#箱变 T1	10	400	180
27316	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T4	10	800	522
27317	市区	10kV 荡东 4#箱变 T1	10	630	219
27318	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2	10	1000	504
27319	市区	沿湾二配变	10	400	0
27320	市区	20kV 金色 2#站 T1	20	1000	401
27321	市区	南周配变	10	400	185
27322	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T2	10	800	505
27323	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T4	10	800	376
27324	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T2	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27325	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T3	10	800	288
27326	市区	顺庆二配变	10	400	227
27327	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T2	10	800	230
27328	市区	10kV 九里雅园 8#站 T1	10	800	427
27329	市区	10kV 管委 7#箱变 T1	10	630	492
27330	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T2	10	800	508
27331	市区	10kV 景南 6#箱变 T1	10	630	311
27332	市区	10kV 欣风家园 1#站 T1	10	800	452
27333	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T3	10	800	577
27334	市区	10kV 理想名筑 4#站 T4	10	800	366
27335	市区	10kV 融辉 5#站 T1	10	800	334
27336	市区	10kV 融辉 5#站 T2	10	800	298
27337	市区	路灯管理配变	10	200	54
27338	市区	星尚 1#站 T1	10	800	479
27339	市区	10kV 梅荆 6#站 T1	10	800	290
27340	市区	10kV 梅荆 6#站 T2	10	800	192
27341	市区	星尚 1#站 T2	10	800	456
27342	市区	东桥角二	10	200	57
27343	市区	火车浜	10	200	88
27344	市区	金家湾二	10	200	65
27345	市区	里浜二	10	200	0
27346	市区	20kV 滢澜 1#站 T1	20	800	262
27347	市区	20kV 滢澜 1#站 T2	20	800	239
27348	市区	20kV 滢澜 2#站 T1	20	800	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27349	市区	20kV 滢澜 2#站 T2	20	800	284
27350	市区	20kV 滢澜 3#站 T1	20	800	275
27351	市区	20kV 滢澜 3#站 T2	20	800	294
27352	市区	20kV 影苑 1#站 T2	20	1000	486
27353	市区	20kV 影苑 1#站 T1	20	1000	472
27354	市区	20kV 影苑 2#站 T2	20	1000	444
27355	市区	20kV 影苑 2#站 T1	20	1000	407
27356	市区	10kV 梅里 4#站 T1	10	800	369
27357	市区	10kV 梅里 4#站 T2	10	800	356
27358	市区	重庆路	10	400	40
27359	市区	中弄二	10	200	108
27360	市区	10kV 荣盛 1#站 T1	10	800	416
27361	市区	10kV 荣盛 1#站 T2	10	800	328
27362	市区	下湾二	10	200	112
27363	市区	10kV 鸿运苑 11#站 T1	10	1000	241
27364	市区	10kV 鸿运苑 11#站 T2	10	1000	356
27365	市区	10kV 鸿运苑 12#站 T1	10	1000	379
27366	市区	10kV 鸿运苑 12#站 T2	10	1000	378
27367	市区	10kV 鸿运苑 13#站 T1	10	1000	518
27368	市区	10kV 鸿运苑 13#站 T2	10	1000	409
27369	市区	10kV 鸿运苑 14#站 T1	10	1000	403
27370	市区	喷涂二配变	10	400	0
27371	市区	10kV 梅荆 7#站 T1	10	800	359
27372	市区	陈家村二配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27373	市区	10kV 梅荆 7#站 T2	10	800	373
27374	市区	10kV 梅荆 8#站 T1	10	800	383
27375	市区	10kV 梅荆 9#站 T1	10	800	281
27376	市区	10kV 梅荆 8#站 T2	10	800	326
27377	市区	10kV 梅荆 9#站 T2	10	800	336
27378	市区	阿沙泾三配变	10	400	288
27379	市区	伯壹配变	10	200	95
27380	市区	陈湾里乙配变	10	200	11
27381	市区	浜底头变	10	200	135
27382	市区	北舍二	10	200	158
27383	市区	钦家湾二配变	10	200	0
27384	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T1	10	1000	494
27385	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T2	10	1000	445
27386	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T1	10	1000	468
27387	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T2	10	1000	415
27388	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T3	10	1000	522
27389	市区	20KV 金色 6#站 T2	20	1000	365
27390	市区	20KV 金色 6#站 T1	20	1000	332
27391	市区	10kV 和韵上院 6#站 T2	10	800	438
27392	市区	春建村委二变	10	400	59
27393	市区	10kV 吴越花园 2#站 T1	10	800	378
27394	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1	10	800	562
27395	市区	10kV 泊月湾 3#站 T1	10	800	361
27396	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T1	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27397	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T2	20	800	330
27398	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T2	20	800	452
27399	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T4	20	800	397
27400	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T2	10	800	362
27401	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T2	10	800	546
27402	市区	10kV 新芳 7#箱变 T1	10	630	172
27403	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T1	10	800	560
27404	市区	10kV 龙业世家 5#站 T4	10	800	406
27405	市区	10kV 和韵上院 2#站 T1	10	800	407
27406	市区	10kV 九里雅园 4#站 T4	10	800	483
27407	市区	10kV 西格玛 1#箱变 T1	10	400	111
27408	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T1	20	800	454
27409	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T1	10	800	443
27410	市区	10kV 梅荆 25#站 T1	10	800	346
27411	市区	电门	10	400	25
27412	市区	大新	10	400	0
27413	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T1	20	800	414
27414	市区	新金配变	10	400	0
27415	市区	石家湾	10	200	104
27416	市区	10kV 和韵上院 3#站 T1	10	800	394
27417	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T4	10	800	420
27418	市区	10kV 群星 1#箱变 T1	10	400	21
27419	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T1	10	800	396
27420	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T2	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27421	市区	新力大队二变	10	200	138
27422	市区	向前一	10	200	0
27423	市区	顺庆配变	10	400	320
27424	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T1	10	800	446
27425	市区	10kV 常嘉 8#站 T1	10	1000	481
27426	市区	10kV 常嘉 8#站 T2	10	1000	479
27427	市区	10kV 常嘉 7#站 T1	10	1000	492
27428	市区	10kV 常嘉 7#站 T2	10	1000	457
27429	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T1	20	800	275
27430	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T1	10	800	332
27431	市区	沪光袜业	10	400	190
27432	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T2	10	800	608
27433	市区	10KV 绿景 4#站 T1	10	800	356
27434	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T4	10	800	482
27435	市区	溶剂厂	10	400	0
27436	市区	20kV 丽景苑 14#站 T1	20	1000	494
27437	市区	20kV 和风 5#站 T1	20	1000	553
27438	市区	20kV 和风 5#站 T2	20	1000	552
27439	市区	20kV 和风 6#站 T1	20	1000	503
27440	市区	20kV 和风 6#站 T3	20	1000	518
27441	市区	20kV 和风 6#站 T4	20	1000	570
27442	市区	20kV 和风 6#站 T2	20	1000	539
27443	市区	20kV 新安 42#站 T3	20	800	318
27444	市区	20kV 新安 42#站 T1	20	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27445	市区	20kV 新安 42#站 T2	20	800	426
27446	市区	20kV 新安 42#站 T4	20	800	431
27447	市区	顺通三配变	10	400	0
27448	市区	10kV 远正 3#箱变 T1	10	630	344
27449	市区	10kV 常嘉 5#站 T2	10	1000	380
27450	市区	10kV 常嘉 5#站 T3	10	1000	375
27451	市区	10kV 常嘉 6#站 T1	10	1000	592
27452	市区	10kV 常嘉 6#站 T2	10	1000	612
27453	市区	10kV 常嘉 6#站 T3	10	1000	391
27454	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T3	10	800	23
27455	市区	20kV 丽景苑 14#站 T2	20	1000	499
27456	市区	20kV 天骄 9#站 T1	20	800	450
27457	市区	20kV 天骄 9#站 T3	20	800	478
27458	市区	20kV 天骄 9#站 T4	20	800	456
27459	市区	20kV 天骄 9#站 T2	20	800	448
27460	市区	20kV 丽景苑 16#站 T1	20	1000	420
27461	市区	20kV 丽景苑 16#站 T3	20	1000	520
27462	市区	20kV 丽景苑 16#站 T4	20	1000	491
27463	市区	20kV 丽景苑 16#站 T2	20	1000	500
27464	市区	塘南三变	10	200	0
27465	市区	10kV 常嘉 5#站 T1	10	1000	508
27466	市区	10kV 瑞港 1#箱变 T1	10	630	445
27467	市区	10kV 运河上府 8#站 T2	10	800	390
27468	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T2	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27469	市区	10kV 杨普 11#箱变 T1	10	630	102
27470	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T2	10	800	414
27471	市区	10kV 香山 2#箱变 T1	10	630	274
27472	市区	富泰尔配变	10	400	167
27473	市区	10kV 梅都府 1#站 T2	10	800	356
27474	市区	20kV 丽景苑 17#站 T1	20	1000	511
27475	市区	20kV 丽景苑 17#站 T3	20	1000	492
27476	市区	20kV 丽景苑 17#站 T4	20	1000	461
27477	市区	20kV 丽景苑 17#站 T2	20	1000	463
27478	市区	20kV 丽景苑 15#站 T1	20	1000	474
27479	市区	金更上二配变	10	400	273
27480	市区	陆叉口二变	10	400	192
27481	市区	20kV 丽景苑 15#站 T3	20	1000	472
27482	市区	20kV 丽景苑 15#站 T4	20	1000	456
27483	市区	20kV 丽景苑 15#站 T2	20	1000	521
27484	市区	长泰 10#站 T1	10	800	438
27485	市区	长泰 10#站 T2	10	800	434
27486	市区	10kV 益群 1#箱变 T1	10	630	504
27487	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T1	20	800	348
27488	市区	20kV 新安 43#站 T1	20	800	447
27489	市区	20kV 新安 43#站 T2	20	800	470
27490	市区	10kV 绿景 10#站 T1	10	800	332
27491	市区	10kV 绿景 10#站 T3	10	800	379
27492	市区	10kV 绿景 10#站 T4	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27493	市区	10kV 绿景 10#站 T2	10	800	366
27494	市区	10kV 绿景 11#站 T1	10	800	369
27495	市区	10kV 绿景 11#站 T3	10	800	384
27496	市区	10kV 绿景 11#站 T4	10	800	372
27497	市区	10kV 绿景 11#站 T2	10	800	354
27498	市区	20kV 天骄 10#站 T1	20	800	455
27499	市区	20kV 天骄 10#站 T2	20	800	514
27500	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T1	10	800	232
27501	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T3	10	800	341
27502	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T4	10	800	455
27503	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T2	10	800	359
27504	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T1	10	800	430
27505	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T1	10	800	230
27506	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T3	10	800	275
27507	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T4	10	800	412
27508	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T2	10	800	333
27509	市区	中心小学九配变	10	400	109
27510	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T1	10	800	495
27511	市区	20kV 裕沁 10#站 T1	20	800	520
27512	市区	20kV 新安 44#站 T3	20	800	432
27513	市区	20kV 新安 44#站 T1	20	800	376
27514	市区	20kV 新安 44#站 T2	20	800	428
27515	市区	20kV 新安 44#站 T4	20	800	428
27516	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T1	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27517	市区	10kV 龙业世家 2#站 T1	10	800	348
27518	市区	群星贰村配变	10	400	0
27519	市区	10kV 景南 3#箱变 T1	10	630	298
27520	市区	10kV 春潮 8#站 T3	10	1000	515
27521	市区	20kV 凯发 12#站 T2	20	800	592
27522	市区	10kV 远正 2#箱变 T1	10	630	296
27523	市区	10kV 锦叙苑站 T3	10	800	514
27524	市区	10kV 熙悦府 3#站 T3	10	800	460
27525	市区	10kV 紫兰园 3#站 T3	10	800	537
27526	市区	10kV 景南 7#箱变 T1	10	630	369
27527	市区	10kV 运河上府 8#站 T1	10	800	417
27528	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T4	10	800	394
27529	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T3	10	800	316
27530	市区	10kV 景南 21#箱变 T1	10	630	280
27531	市区	10kV 阳光 2#箱变 T1	10	630	274
27532	市区	南加油配变	10	400	203
27533	市区	塘南五二配变	10	400	200
27534	市区	渔业对配变	10	200	62
27535	市区	永新石街配变	10	400	270
27536	市区	朱家弄二	10	400	284
27537	市区	大尤巷配变	10	400	0
27538	市区	西古巷	10	200	53
27539	市区	东甲头	10	200	116
27540	市区	下甸桥	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27541	市区	谈更上荡配变	10	200	160
27542	市区	寺湾里北	10	200	81
27543	市区	章家浜	10	400	111
27544	市区	赵更上	10	200	68
27545	市区	大桥角三配变	10	160	67
27546	市区	永新村吴大坟	10	200	120
27547	市区	永新村	10	400	269
27548	市区	吴大坟贰	10	200	104
27549	市区	大桥角四配变	10	200	50
27550	市区	大桥南	10	400	185
27551	市区	华方	10	200	0
27552	市区	杨家里三	10	400	0
27553	市区	朱塘桥配变	10	200	23
27554	市区	陆更上	10	200	91
27555	市区	陆更上九配变	10	200	93
27556	市区	七大里配变	10	200	127
27557	市区	石家里	10	200	117
27558	市区	吴袁	10	200	157
27559	市区	金更上三	10	400	283
27560	市区	东新桥配变	10	400	294
27561	市区	西上浜二配变	10	200	78
27562	市区	水西二配变	10	200	37
27563	市区	周更加配变	10	400	132
27564	市区	工具厂一配变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27565	市区	张公路配变	10	400	126
27566	市区	梅新村桥西湾	10	200	124
27567	市区	群星贰村五配变	10	400	34
27568	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T1	10	800	603
27569	市区	新宅里二变	10	400	45
27570	市区	10kV 佳美 1#箱变 T1	10	630	387
27571	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T3	10	800	359
27572	市区	林牧场二变	10	400	210
27573	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T1	10	800	424
27574	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T1	10	800	334
27575	市区	10kV 长泰 15#站 T3	10	800	372
27576	市区	10kV 马桥 4#箱变 T1	10	630	149
27577	市区	10kV 运河上府 4#站 T3	10	800	474
27578	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T1	10	800	347
27579	市区	10kV 荣盛 4#站 T2	10	1000	476
27580	市区	10kV 马桥 2#箱变 T1	10	630	0
27581	市区	20kV 君悦府 2#站 T3	20	800	316
27582	市区	唐明园 1 号箱变 T1	10	630	257
27583	市区	10kV 嘉悦园 5#站 T2	10	800	303
27584	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T3	10	800	416
27585	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T1	10	1250	728
27586	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T2	10	800	382
27587	市区	10kV 荣盛 5#站 T2	10	1000	488
27588	市区	10kV 长泰 13#站 T2	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27589	市区	10kV 时代 5#站 T4	10	800	364
27590	市区	10kV 运河上府 6#站 T1	10	800	373
27591	市区	10kV 江南府#3 站 T2	10	800	330
27592	市区	20kV 君悦府 1#站 T1	20	800	159
27593	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T2	10	800	435
27594	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T2	20	800	416
27595	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T2	10	800	321
27596	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T4	10	800	453
27597	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T1	10	800	234
27598	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T3	10	800	372
27599	市区	10kV 嘉悦园 5#站 T1	10	800	192
27600	市区	10kV 运河上府 6#站 T4	10	800	346
27601	市区	10kV 马桥 3#箱变 T1	10	630	107
27602	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T2	20	800	373
27603	市区	10kV 金禧家园#5 站 T2	10	800	383
27604	市区	10kV 江南府#2 站 T3	10	800	384
27605	市区	10KV 江南府#4 站 T1	10	800	315
27606	市区	周家湾四配变	10	200	41
27607	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T4	10	800	323
27608	市区	10kV 彩旸 2#站 T4	10	800	506
27609	市区	10kV 彩旸 2#站 T2	10	800	511
27610	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T2	10	800	392
27611	市区	10kV 探机 6#箱变 T1	10	400	195
27612	市区	10kV 江南府#2 站 T1	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27613	市区	10kV 荣盛 5#站 T1	10	1000	468
27614	市区	10kV 太湖花园二期 4#站 T3	10	1000	331
27615	市区	20kV 君悦府 3#站 T1	20	800	364
27616	市区	10kV 江南府#3 站 T3	10	800	376
27617	市区	10kV 长泰 16#站 T3	10	800	437
27618	市区	10kV 长泰 16#站 T2	10	800	451
27619	市区	20kV 君悦府 2#站 T2	20	800	293
27620	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T3	10	800	302
27621	市区	10kV 运河上府 2#站 T1	10	800	290
27622	市区	10KV 江南府#4 站 T2	10	800	280
27623	市区	10kV 时代 5#站 T2	10	800	389
27624	市区	10kV 荣盛 4#站 T1	10	1000	435
27625	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T4	10	800	346
27626	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T3	10	800	270
27627	市区	10kV 运河上府 4#站 T4	10	800	348
27628	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T4	10	800	185
27629	市区	东安一配变	10	200	91
27630	市区	20kV 裕沁 8#站 T3	20	800	359
27631	市区	10kV 运河上府 5#站 T4	10	800	503
27632	市区	10kV 江南府#2 站 T4	10	800	354
27633	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T4	10	800	399
27634	市区	10kV 长泰 16#站 T4	10	800	458
27635	市区	10kV 嘉悦园 2#站 T2	10	800	340
27636	市区	20kV 丽景苑 21#站 T2	20	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27637	市区	10kV 时代 5#站 T3	10	800	358
27638	市区	10kV 运河上府 2#站 T3	10	800	250
27639	市区	10kV 梅荆 18#站 T1	10	1000	403
27640	市区	10kV 运河上府 5#站 T2	10	800	448
27641	市区	10kV 运河上府 2#站 T2	10	800	337
27642	市区	10kV 运河上府 3#站 T2	10	800	429
27643	市区	10kV 荣盛 6#站 T2	10	1000	489
27644	市区	20kV 君悦府 1#站 T2	20	800	345
27645	市区	10kV 江南府#3 站 T1	10	800	304
27646	市区	10kV 运河上府 7#站 T1	10	800	362
27647	市区	20kV 裕沁 8#站 T4	20	800	386
27648	市区	10kV 运河上府 3#站 T1	10	800	446
27649	市区	姆堰配变	10	200	118
27650	市区	10kV 运河上府 4#站 T1	10	800	400
27651	市区	20kV 裕沁 8#站 T2	20	800	338
27652	市区	10kV 探机 8#柜 T1	10	630	247
27653	市区	10kV 金禧家园#5 站 T1	10	800	382
27654	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T1	10	800	411
27655	市区	10kV 嘉悦园 8#站 T3	10	800	319
27656	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T1	10	800	279
27657	市区	10kV 江南府#3 站 T4	10	800	363
27658	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T3	10	800	447
27659	市区	10kV 长泰 16#站 T1	10	800	454
27660	市区	10kV 梅荆 19#站 T1	10	1000	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27661	市区	10kV 长泰 14#站 T2	10	800	331
27662	市区	10kV 彩旸 2#站 T3	10	800	461
27663	市区	10kV 金禧家园#5 站 T4	10	800	446
27664	市区	20kV 君悦府 2#站 T4	20	800	384
27665	市区	10kV 运河上府 7#站 T2	10	800	438
27666	市区	10kV 运河上府 7#站 T4	10	800	384
27667	市区	10kV 鸿山紫庭 1#站 T2	10	800	357
27668	市区	10kV 嘉悦园 7#站 T4	10	800	366
27669	市区	10kV 长泰 14#站 T1	10	800	410
27670	市区	20kV 君悦府 2#站 T1	20	800	291
27671	市区	20kV 君悦府 4#站 T2	20	800	280
27672	市区	20kV 君悦府 3#站 T2	20	800	401
27673	市区	10kV 鸿山紫庭 2#站 T2	10	800	360
27674	市区	10kV 运河上府 3#站 T4	10	800	499
27675	市区	10kV 运河上府 7#站 T3	10	800	389
27676	市区	10kV 荣盛 7#站 T2	10	1000	349
27677	市区	10kV 运河上府 4#站 T2	10	800	362
27678	市区	10kV 梅荆 19#站 T2	10	1000	382
27679	市区	10kV 长泰 15#站 T1	10	800	432
27680	市区	10kV 运河上府 6#站 T2	10	800	395
27681	市区	10kV 长泰 13#站 T1	10	800	368
27682	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T2	10	800	327
27683	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T2	10	800	426
27684	市区	10kV 运河上府 5#站 T3	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27685	市区	10kV 运河上府 2#站 T4	10	800	272
27686	市区	10kV 长泰 15#站 T4	10	800	383
27687	市区	20kV 君悦府 4#站 T1	20	800	345
27688	市区	10kV 运河上府 5#站 T1	10	800	372
27689	市区	10kV 时代 5#站 T1	10	800	344
27690	市区	太湖花园二期 8 号站 T2	10	1250	668
27691	市区	10kV 嘉悦园 6#站 T4	10	800	340
27692	市区	20kV 裕沁 8#站 T1	20	800	354
27693	市区	10kV 荣盛 7#站 T1	10	1000	346
27694	市区	10kV 梅荆 18#站 T2	10	1000	338
27695	市区	10kV 荣盛 6#站 T1	10	1000	478
27696	市区	10kV 长泰 15#站 T2	10	800	516
27697	市区	10kV 鸿山紫庭 1#站 T1	10	800	416
27698	市区	10kV 运河上府 3#站 T3	10	800	419
27699	市区	10kV 金禧家园#5 站 T3	10	800	397
27700	市区	10kV 嘉悦园 3#站 T2	10	800	388
27701	市区	10kV 彩旸 2#站 T1	10	800	472
27702	市区	10kV 江南府#2 站 T2	10	800	325
27703	市区	10kV 鸿山紫庭 3#站 T1	10	800	352
27704	市区	10kV 嘉悦园 2#站 T1	10	800	336
27705	市区	10kV 运河上府 6#站 T3	10	800	422
27706	市区	太湖花园二期 6 号站 T3	10	1250	712
27707	市区	白吐巷配变	10	400	189
27708	市区	新北五配变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27709	市区	东尤家弄二变	10	200	116
27710	市区	陆荒田	10	200	85
27711	市区	东园村蒋巷配变	10	400	161
27712	市区	高田东路	10	100	48
27713	市区	20kV 观湖湾 6#站 T1	20	800	378
27714	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T3	20	800	450
27715	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T4	10	800	178
27716	市区	10kV 东望 8#站 T2	10	800	361
27717	市区	10kV 东望 8#站 T1	10	800	394
27718	市区	银禧#3 站 T1	10	800	400
27719	市区	银禧#3 站 T3	10	800	335
27720	市区	银禧#3 站 T4	10	800	438
27721	市区	银禧#3 站 T2	10	800	372
27722	市区	百灵配变	10	400	0
27723	市区	寺前街配变	10	400	233
27724	市区	20kV 观湖湾 11#站 T2	20	800	418
27725	市区	10kV 金桥 3#箱变 T1	10	630	472
27726	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T4	20	800	363
27727	市区	薛家里三配变	10	400	56
27728	市区	10kV 滨河景园 3#站 T2	10	800	445
27729	市区	10kV 天纺 1#箱变 T1	10	400	245
27730	市区	严家庄乙二配变	10	400	195
27731	市区	10kV 滨河景园 4#站 T2	10	800	459
27732	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T1	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27733	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T4	10	800	317
27734	市区	南湖巷	10	400	8
27735	市区	10kV 银禧 2#站 T3	10	800	487
27736	市区	10kV 银禧 2#站 T1	10	800	339
27737	市区	10kV 银禧 2#站 T2	10	800	444
27738	市区	10kV 和韵上院 5#站 T1	10	800	377
27739	市区	硕放建设配变	10	400	62
27740	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T1	10	800	438
27741	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T2	10	800	384
27742	市区	10kV 银禧 2#站 T4	10	800	403
27743	市区	10kV 秦泰 3#箱变 T1	10	630	476
27744	市区	20kV 裕沁 9#站 T3	20	800	395
27745	市区	10kV 天罗 1#箱变 T1	10	500	321
27746	市区	10kV 墙裕 3#箱变 T1	10	400	185
27747	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T2	10	800	322
27748	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T2	10	800	324
27749	市区	10kV 梅荆 24#站 T1	10	800	435
27750	市区	太湖花园一期 1 号站 T1	10	1000	356
27751	市区	10kV 常嘉 13#站 T1	10	800	324
27752	市区	10kV 江南府 11#站 T2	10	800	402
27753	市区	10kV 泊月湾 3#站 T3	10	800	385
27754	市区	储运库	10	400	166
27755	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T2	10	800	327
27756	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T1	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27757	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T1	10	800	588
27758	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T1	20	800	343
27759	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4	10	800	533
27760	市区	10kV 尚苑 4#站 T2	10	800	482
27761	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T1	10	800	279
27762	市区	10kV 龙业世家 2#站 T4	10	800	376
27763	市区	太湖花园一期 1 号站 T2	10	1000	295
27764	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T2	10	800	364
27765	市区	20kV 湖景 1#箱变 T1	20	630	262
27766	市区	沟家湾	10	400	54
27767	市区	10kV 锦河 2#箱变 T1	10	630	169
27768	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T1	10	800	506
27769	市区	春丰乙二配变	10	400	289
27770	市区	10kV 南长华府 3#站 T4	10	800	440
27771	市区	沿钩陈巷乙配变	10	400	48
27772	市区	上乡三配变	10	400	249
27773	市区	10kV 和韵上院 6#站 T1	10	800	323
27774	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T1	10	800	503
27775	市区	周巷甲二配变	10	400	113
27776	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T2	20	800	397
27777	市区	10kV 南长华府 3#站 T1	10	800	452
27778	市区	君山 1#箱变 T1	10	630	344
27779	市区	10kV 跨塘 5#箱变 T1	10	630	108
27780	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T2	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27781	市区	10kV 景南 12#箱变 T1	10	630	235
27782	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T2	10	800	328
27783	市区	10kV 南徐 2#箱变 T1	10	630	424
27784	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T3	10	800	597
27785	市区	10kV 墙韵佳园三区 8#站 T1	10	800	597
27786	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T1	10	800	434
27787	市区	西路灯配变	10	200	0
27788	市区	10kV 招路 1#箱变 T1	10	630	360
27789	市区	10kV 卫服 1#箱变 T1	10	400	255
27790	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T2	10	800	514
27791	市区	红旗花园 B 区 2#站 T1	10	1000	476
27792	市区	10kV 管委 4#箱变 T1	10	630	468
27793	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T4	10	800	426
27794	市区	电站四	10	200	0
27795	市区	10kV 远正 4#箱变 T1	10	630	449
27796	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T2	20	800	562
27797	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T2	10	1000	468
27798	市区	10kV 荡东 1#箱变 T1	10	630	351
27799	市区	10kV 九里雅园 7#站 T1	10	800	410
27800	市区	南湖巷二配变	10	400	174
27801	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T2	10	800	382
27802	市区	10kV 青荡线 1#箱变 T1	10	400	187
27803	市区	10kV 洪山线 1#箱变 T1	10	400	200
27804	市区	10kV 洪山线 2#箱变 T1	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27805	市区	春潮一期 6# 站一号主变	10	1250	596
27806	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T2	10	800	496
27807	市区	春潮一期 6# 站三号主变	10	1250	527
27808	市区	群力西前头配变	10	400	210
27809	市区	塘南九配变	10	400	165
27810	市区	10kV 联心苑 5#站 T2	10	1000	238
27811	市区	10kV 联心苑 5#站 T3	10	1000	325
27812	市区	10kV 联心苑 6#站 T1	10	1000	464
27813	市区	南都超市配变	10	400	247
27814	市区	顺通配变	10	400	0
27815	市区	沿湾	10	400	144
27816	市区	小沿湾	10	400	290
27817	市区	10kV 联心苑 5#站 T1	10	1000	307
27818	市区	10kV 联心苑 6#站 T2	10	1000	521
27819	市区	北张村	10	400	125
27820	市区	革西二配变	10	400	1
27821	市区	顺通二配变	10	400	31
27822	市区	10kV 泊月湾 4#站 T2	10	800	310
27823	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T2	10	800	518
27824	市区	金小里	10	400	309
27825	市区	墙里配变	10	400	28
27826	市区	10kV 金禧 6#站 T1	10	800	360
27827	市区	10kV 金禧 6#站 T3	10	800	427
27828	市区	10kV 金禧 6#站 T4	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27829	市区	10kV 金禧 6#站 T2	10	800	356
27830	市区	10kV 泊月湾 6#站 T1	10	800	530
27831	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T1	10	800	422
27832	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T2	10	800	397
27833	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T3	20	800	382
27834	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T3	20	800	462
27835	市区	太湖花园一期 3 号站 T1	10	1000	205
27836	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T4	10	800	609
27837	市区	10kV 九里雅园 6#站 T4	10	800	417
27838	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3	10	1000	488
27839	市区	10kV 景南 2#箱变 T1	10	630	313
27840	市区	10kV 滨河景园 4#站 T4	10	800	499
27841	市区	10kV 国际 12#站 T2	10	800	522
27842	市区	跨塘 2# 箱变 T1	10	800	0
27843	市区	信用社配变	10	400	194
27844	市区	新农二配变	10	400	0
27845	市区	农服中心配变	10	200	0
27846	市区	大河头二配变	10	200	35
27847	市区	墙西巷	10	200	57
27848	市区	10kV 荣盛 2#站 T1	10	800	282
27849	市区	10kV 荣盛 2#站 T2	10	800	250
27850	市区	10kV 荣盛 3#站 T1	10	800	332
27851	市区	10kV 荣盛 3#站 T2	10	800	394
27852	市区	10kV 玫瑰 6#站 T2	10	800	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27853	市区	10kV 玫瑰 6#站 T1	10	800	212
27854	市区	钢管 1	10	200	149
27855	市区	牌楼下二配变	10	200	112
27856	市区	10kV 吉祥 8#站 T1	10	800	284
27857	市区	10kV 吉祥 8#站 T2	10	800	309
27858	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T1	20	800	497
27859	市区	叙丰村委配变	10	400	62
27860	市区	姚更上七配变	10	400	9
27861	市区	高迁桥二变	10	200	144
27862	市区	20kV 新光 4#站 T1	20	800	345
27863	市区	20kV 新光 4#站 T2	20	800	307
27864	市区	20kV 新光 5#站 T1	20	800	350
27865	市区	20kV 新光 5#站 T2	20	800	268
27866	市区	20kV 新光 6#站 T1	20	1000	415
27867	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T4	10	800	602
27868	市区	20kV 新光 6#站 T2	20	1000	478
27869	市区	20kV 新光 7#站 T1	20	1000	488
27870	市区	20kV 新光 7#站 T2	20	1000	519
27871	市区	孙介里二配变	10	400	289
27872	市区	10kV 伯渎 1#箱变 T1	10	630	447
27873	市区	南甲头变	10	200	123
27874	市区	农贸乙	10	400	0
27875	市区	10kV 金禧 2#站 T1	10	800	361
27876	市区	10kV 金禧 2#站 T2	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27877	市区	新丰变	10	200	0
27878	市区	20kV 泓园 6#站 T2	20	800	388
27879	市区	20kV 泓园 6#站 T4	20	800	367
27880	市区	20kV 泓园 6#站 T1	20	800	362
27881	市区	20kV 泓园 6#站 T3	20	800	373
27882	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	318
27883	市区	莫家三配变	10	400	129
27884	市区	大巷乙配变	10	400	120
27885	市区	许家里 2	10	400	0
27886	市区	张三房配变	10	400	199
27887	市区	朱小渠二变	10	200	134
27888	市区	10kV 大方桥 1#箱变 T1	10	630	503
27889	市区	坊桥村委变	10	400	76
27890	市区	鸿声苑变	10	400	107
27891	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T1	20	800	308
27892	市区	10kV 熙悦府 6#站 T1	10	800	503
27893	市区	黄家湾二变	10	200	91
27894	市区	10kV 南星苑 1#站 T2	10	1000	122
27895	市区	10kV 南星苑 1#站 T3	10	1000	480
27896	市区	10kV 南星苑 1#站 T4	10	1000	480
27897	市区	荡东乙变	10	400	160
27898	市区	10kV 梅荆 22#站 T2	10	800	411
27899	市区	嘉灵变	10	400	263
27900	市区	金马三配变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27901	市区	10kV 龙业世家 3#站 T1	10	800	394
27902	市区	梅里一配变	10	200	0
27903	市区	旺庄市镇配变	10	200	32
27904	市区	塘南伍一配变	10	400	140
27905	市区	薛家里二配变	10	400	76
27906	市区	周更上二配变	10	400	0
27907	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T4	10	800	457
27908	市区	10kV 许布 3#箱变 T1	10	630	474
27909	市区	10kV 田岸 3#箱变 T1	10	630	421
27910	市区	鸿口变	10	200	107
27911	市区	灌区变	10	200	33
27912	市区	10kV 金色 11#站 T1	10	800	382
27913	市区	10kV 金色 11#站 T3	10	800	326
27914	市区	10kV 金色 11#站 T2	10	800	442
27915	市区	10kV 金色 11#站 T4	10	800	378
27916	市区	10kV 金色 12#站 T1	10	800	338
27917	市区	10kV 金色 12#站 T2	10	800	419
27918	市区	10kV 金色 12#站 T3	10	800	400
27919	市区	10kV 金色 12#站 T4	10	800	371
27920	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T1	10	800	365
27921	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T4	20	800	557
27922	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T3	10	800	602
27923	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T1	10	800	600
27924	市区	春潮一期 10#站一号主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27925	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T1	10	800	458
27926	市区	月台 2	10	400	82
27927	市区	10kV 鸿经 3#箱变 T1	10	630	449
27928	市区	青石桥甲二配变	10	400	48
27929	市区	10kV 国际 13#站 T2	10	800	453
27930	市区	新民村渔业池	10	200	132
27931	市区	10kV 九里雅园 3#站 T1	10	800	431
27932	市区	锦江苑配电所 T1	10	1000	419
27933	市区	锦江苑配电所 T2	10	1000	531
27934	市区	锦江苑配电所 T3	10	1000	564
27935	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T2	10	800	372
27936	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T1	10	800	557
27937	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T4	10	800	367
27938	市区	10kV 景南 24#箱变 T1	10	630	298
27939	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T4	10	800	365
27940	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T4	10	800	591
27941	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T1	10	800	587
27942	市区	兴宅二配变	10	400	88
27943	市区	10kV 曙光 1#箱变 T1	10	400	224
27944	市区	锡梅五金配变	10	400	169
27945	市区	大巷二配变	10	400	75
27946	市区	陆更上	10	200	80
27947	市区	10kV 新巷 1#站 T2	10	1000	658
27948	市区	南苑六配变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27949	市区	10kV 俞尚 1#箱变 T1	10	630	249
27950	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T1	10	800	471
27951	市区	金拓机械配变	10	400	140
27952	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T3	10	800	452
27953	市区	10kV 泊月湾 2#站 T3	10	800	360
27954	市区	10kV 慈善 2#箱变 T1	10	630	489
27955	市区	10kV 和谐 1#箱变 T1	10	630	431
27956	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T1	10	800	419
27957	市区	巷大配变	10	400	122
27958	市区	正杨造纸	10	200	12
27959	市区	10kV 龙业世家 3#站 T4	10	800	261
27960	市区	10kV 墙韵佳园三区 7#站 T1	10	800	595
27961	市区	10kV 双象 1#箱变 T1	10	630	26
27962	市区	10kV 熙悦府 7#站 T4	10	800	365
27963	市区	朱家里变	10	400	254
27964	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T2	10	800	454
27965	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T4	10	800	410
27966	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T1	10	800	494
27967	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T2	10	800	253
27968	市区	10kV 南长华府 3#站 T3	10	800	382
27969	市区	10kV 融辉 1#站 T1	10	800	276
27970	市区	10kV 融辉 3#站 T1	10	800	278
27971	市区	10kV 融辉 3#站 T2	10	800	326
27972	市区	10kV 融辉 3#站 T4	10	800	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27973	市区	菜场十七配变	10	400	46
27974	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T1	10	800	421
27975	市区	大巷四二配变	10	400	0
27976	市区	10kV 运河上府 9#站 T3	10	800	300
27977	市区	欧典 5#箱变 T1	10	630	202
27978	市区	后宅幼儿园配变	10	400	105
27979	市区	20kV 耘生 1#站 T1	20	1000	565
27980	市区	20kV 耘生 1#站 T2	20	1000	570
27981	市区	10kV 文台变箱变 T1	10	630	503
27982	市区	10kV 新巷 1#箱变 T1	10	630	285
27983	市区	木盘场配变	10	400	45
27984	市区	西陈巷配变	10	400	0
27985	市区	抽水站配变	10	400	152
27986	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T1	10	800	428
27987	市区	荆同村五配变	10	400	138
27988	市区	金马六配变	10	400	0
27989	市区	10kV 河韵 4#站 T1	10	800	524
27990	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T2	10	800	300
27991	市区	荆同村四配变	10	400	0
27992	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T1	10	800	635
27993	市区	20kV 中电 1#箱变 T1	20	630	490
27994	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T4	10	800	484
27995	市区	沙场变	10	250	156
27996	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T1	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
27997	市区	10kV 国际 12#站 T1	10	800	348
27998	市区	10kV 公利 1#箱变 T1	10	630	374
27999	市区	打锡巷四配变	10	400	229
28000	市区	10kV 和韵上院 4#站 T4	10	800	516
28001	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T4	10	800	376
28002	市区	10kV 公沿 2#箱变 T1	10	630	485
28003	市区	锦宅三号变	10	400	176
28004	市区	沙墩一配变	10	400	276
28005	市区	大巷三配变	10	400	74
28006	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T1	20	800	349
28007	市区	10kV 管委 3#箱变 T1	10	630	382
28008	市区	10kV 运河上府 9#站 T1	10	800	414
28009	市区	10kV 梅荆 28#站 T1	10	800	374
28010	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T2	10	800	534
28011	市区	10kV 金竣苑 1#站 T1	10	800	310
28012	市区	10kV 金竣苑 1#站 T2	10	800	347
28013	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T2	10	800	209
28014	市区	秦巷乙二配变	10	400	151
28015	市区	10kV 河韵 3#站 T1	10	800	417
28016	市区	10kV 宝品 1#箱变 T1	10	400	253
28017	市区	20kV 村河 1#箱变 T1	20	630	503
28018	市区	10kV 新丰苑 3#站 T2	10	1250	438
28019	市区	10kV 国信 14#站 T3	10	800	380
28020	市区	10kV 江南府 9#站 T2	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28021	市区	10kV 梅荆 26#站 T3	10	800	244
28022	市区	塘南五三配变	10	400	109
28023	市区	20kV 观湖湾 10#站 T2	20	800	414
28024	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T2	10	800	463
28025	市区	10kV 管委 5#箱变 T1	10	630	494
28026	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T3	10	800	344
28027	市区	10kV 金竣苑 2#站 T1	10	800	382
28028	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T2	10	800	348
28029	市区	10kV 景南 20#箱变 T1	10	630	282
28030	市区	10kV 河韵 2#站 T2	10	800	327
28031	市区	20kV 新光 10#站 T3	20	800	420
28032	市区	10kV 欣风家园 1#站 T2	10	800	481
28033	市区	春潮一期 11#站 T3	10	1250	272
28034	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3	10	800	579
28035	市区	春潮一期 9#站三号主变	10	1250	161
28036	市区	丰硕苑 T1	10	1000	317
28037	市区	10kV 裕丰 1#箱变 T1	10	630	496
28038	市区	10kV 农机 1#箱变 T1	10	400	312
28039	市区	10kV 紫兰园 3#站 T4	10	800	529
28040	市区	10kV 梅荆 25#站 T3	10	800	386
28041	市区	10kV 北平 1#箱变 T1	10	630	504
28042	市区	10kV 绿景 4#站 T2	10	800	380
28043	市区	10KV 绿景 5#站 T1	10	800	422
28044	市区	姚更上六配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28045	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1	10	800	395
28046	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T4	10	800	367
28047	市区	10kV 金竣苑 2#站 T3	10	800	445
28048	市区	10kV 金竣苑 2#站 T4	10	800	374
28049	市区	10kV 金竣苑 2#站 T2	10	800	338
28050	市区	10kV 锡钢滨 2#站 T1	10	800	115
28051	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T3	10	800	379
28052	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T3	10	800	463
28053	市区	10kV 伯渎 6#箱变 T1	10	630	410
28054	市区	10kV 新峰站 T1	10	630	438
28055	市区	10kV 世凯 5#箱变 T1	10	630	124
28056	市区	10kV 新芳 3#箱变 T1	10	630	269
28057	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T1	10	800	462
28058	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T3	10	800	432
28059	市区	10kV 滨河景园 3#站 T3	10	800	383
28060	市区	西仓尤家弄配变	10	400	250
28061	市区	10kV 凤鸣 5#站 T1	10	800	618
28062	市区	10kV 绿景 5#站 T2	10	800	338
28063	市区	10kV 香梅假日 3#站 T2	10	1000	195
28064	市区	10kV 绿景 6#站 T1	10	800	343
28065	市区	10kV 绿景 6#站 T2	10	800	376
28066	市区	10kV 绿景 6#站 T3	10	800	286
28067	市区	10kV 绿景 6#站 T4	10	800	354
28068	市区	10kV 绿景 7#站 T1	10	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28069	市区	10kV 绿景 7#站 T2	10	800	347
28070	市区	10kV 绿景 8#站 T1	10	800	384
28071	市区	10kV 熙悦府 7#站 T3	10	800	433
28072	市区	10kV 绿景 8#站 T2	10	800	378
28073	市区	10kV 绿景 9#站 T1	10	800	358
28074	市区	10kV 绿景 9#站 T2	10	800	397
28075	市区	巨神电力	10	400	309
28076	市区	10kV 熙悦府 7#站 T2	10	800	368
28077	市区	10kV 陆家 1#箱变 T1	10	400	307
28078	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T1	20	800	443
28079	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T4	10	800	371
28080	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T4	10	800	405
28081	市区	10kV 泰伯 15#站 T1	10	1000	383
28082	市区	10kV 泰伯 15#站 T2	10	1000	452
28083	市区	月城一配变	10	400	267
28084	市区	工业乙配变	10	400	284
28085	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T1	10	800	505
28086	市区	10kV 光群 1#箱变 T1	10	630	363
28087	市区	10kV 九里雅园 2#站 T3	10	800	415
28088	市区	10kV 梅荆 22#站 T1	10	800	334
28089	市区	10kV 新恒 1#箱变 T1	10	400	313
28090	市区	10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1	10	630	451
28091	市区	10kV 远正 13#箱变 T1	10	630	182
28092	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T2	20	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28093	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T2	10	800	349
28094	市区	溢民针织绒配变	10	400	270
28095	市区	20kV 凯发 11#站 T2	20	800	604
28096	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T3	10	800	366
28097	市区	10kV 河韵 6#站 T1	10	800	422
28098	市区	10kV 尚苑 3#站 T1	10	800	453
28099	市区	10kV 尚苑 3#站 T2	10	800	439
28100	市区	蔡介坝	10	400	263
28101	市区	10kV 宝德 1#箱变 T1	10	630	493
28102	市区	亿广优配变	10	400	118
28103	市区	10kV 杨普 5#箱变 T1	10	630	254
28104	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T1	10	800	430
28105	市区	10kV 理想名筑 5#站 T2	10	800	365
28106	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T1	10	800	524
28107	市区	10kV 龙业世家 5#站 T2	10	800	512
28108	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T3	10	800	308
28109	市区	联友汽贸配变	10	400	139
28110	市区	民众二配变	10	400	229
28111	市区	20kV 建惠 2#箱变 T1	20	630	503
28112	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T4	20	800	584
28113	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T1	10	800	496
28114	市区	10kV 龙业世家 2#站 T2	10	800	378
28115	市区	10kV 欣风家园 1#站 T4	10	800	555
28116	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T2	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28117	市区	下浦巷甲配变	10	400	168
28118	市区	动轴	10	400	101
28119	市区	10kV 龙业世家 6#站 T1	10	800	382
28120	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T1	10	800	450
28121	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T2	20	800	360
28122	市区	长泰 2#站 T1	10	800	384
28123	市区	长泰 2#站 T2	10	800	402
28124	市区	长泰 3#站 T1	10	800	460
28125	市区	长泰 3#站 T2	10	800	499
28126	市区	长泰 3#站 T3	10	800	456
28127	市区	长泰 3#站 T4	10	800	450
28128	市区	长泰 4#站 T1	10	800	393
28129	市区	长泰 4#站 T2	10	800	398
28130	市区	长泰 4#站 T3	10	800	418
28131	市区	长泰 4#站 T4	10	800	423
28132	市区	长泰 5#站 T1	10	800	401
28133	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T2	10	800	440
28134	市区	10kV 月城 2#箱变 T1	10	630	486
28135	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1	10	800	422
28136	市区	10kV 慈善 1#箱变 T1	10	200	66
28137	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2	10	800	560
28138	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T2	10	800	478
28139	市区	10kV 春潮 2#站 T3	10	1000	428
28140	市区	严家浜二	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28141	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T2	20	800	411
28142	市区	长泰 5#站 T2	10	800	389
28143	市区	长泰 5#站 T3	10	800	392
28144	市区	长泰 5#站 T4	10	800	418
28145	市区	10kV 欣风家园 1#站 T3	10	800	490
28146	市区	新明新村配变	10	400	71
28147	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T4	10	800	119
28148	市区	10kV 常嘉 11#站 T2	10	800	351
28149	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T1	20	800	341
28150	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T1	10	800	369
28151	市区	10kV 龙业世家 3#站 T2	10	800	371
28152	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T2	10	800	476
28153	市区	10kV 景南 19#箱变 T1	10	630	291
28154	市区	重庆路二配变	10	400	201
28155	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T1	10	800	296
28156	市区	硕放中学配变	10	400	302
28157	市区	凌克配变	10	400	171
28158	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T3	10	800	396
28159	市区	10kV 利民 3#箱变 T1	10	630	230
28160	市区	鸿运	10	200	135
28161	市区	君茂机械配变	10	400	0
28162	市区	10kV 九里雅园 4#站 T2	10	800	232
28163	市区	旺二房桥二配变	10	400	49
28164	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T4	10	800	597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28165	市区	10kV 新巷 3#箱变 T1	10	630	325
28166	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T4	10	800	437
28167	市区	10kV 石通 1#箱变 T1	10	630	375
28168	市区	10kV 墙南 1#箱变 T1	10	400	314
28169	市区	10kV 长泰 18#站 T1	10	800	358
28170	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3	10	800	510
28171	市区	10kV 梅荆 24#站 T4	10	800	423
28172	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T4	10	800	566
28173	市区	10kV 泊月湾 4#站 T1	10	800	383
28174	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T2	20	800	544
28175	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T3	10	800	512
28176	市区	10kV 熙悦府 8#站 T1	10	800	452
28177	市区	10kV 长泰 17#站 T4	10	800	347
28178	市区	10kV 九里雅园 7#站 T4	10	800	402
28179	市区	10kV 长欣 1#箱变 T1	10	630	150
28180	市区	10kV 管委 6#箱变 T1	10	630	420
28181	市区	张夏冲压配变	10	400	245
28182	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T2	10	800	407
28183	市区	10kV 紫兰园 2#站 T2	10	800	488
28184	市区	10kV 春潮一期 4#站 T2	10	800	277
28185	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T1	10	800	503
28186	市区	20kV 新安 45#站 T1	20	800	570
28187	市区	10kV 玫瑰 11#站 T1	10	800	373
28188	市区	10kV 玫瑰 11#站 T3	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28189	市区	10kV 玫瑰 11#站 T4	10	800	392
28190	市区	10kV 玫瑰 11#站 T2	10	800	264
28191	市区	依盛纺织	10	400	253
28192	市区	10kV 春风南岸 3#站 T1	10	800	503
28193	市区	点点	10	400	0
28194	市区	朝阳五配变	10	400	126
28195	市区	太湖花园一期 2 号站 T1	10	1000	229
28196	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T2	10	800	384
28197	市区	10kV 鸿经 2#箱变 T1	10	630	491
28198	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T4	10	800	350
28199	市区	10kV 江南府 7#站 T2	10	800	385
28200	市区	10kV 泊月湾 4#站 T4	10	800	403
28201	市区	10kV 长泰 17#站 T3	10	800	379
28202	市区	10kV 江南府 5#站 T2	10	800	391
28203	市区	10kV 江南府 5#站 T4	10	800	337
28204	市区	10kV 江南府 5#站 T3	10	800	366
28205	市区	10kV 江南府 5#站 T1	10	800	403
28206	市区	10kV 阳光 1#箱变 T1	10	630	448
28207	市区	10kV 九里雅园 3#站 T3	10	800	380
28208	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T1	10	800	320
28209	市区	打工楼三配变	10	400	117
28210	市区	10kV 西格玛 2#箱变 T1	10	630	486
28211	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T4	10	800	433
28212	市区	10kV 友雪 4#箱变 T1	10	630	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28213	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T2	20	800	416
28214	市区	20kV 湖风 1#箱变 T1	20	630	431
28215	市区	10kV 国际 12#站 T3	10	800	496
28216	市区	10kV 春风南岸 2#站 T2	10	800	407
28217	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T1	10	800	358
28218	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T2	10	800	225
28219	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T1	10	800	344
28220	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T4	10	800	406
28221	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T1	10	800	561
28222	市区	10kV 梅坞 21#箱变 T1	10	630	353
28223	市区	10kV 桐桥 2#箱变 T1	10	400	183
28224	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T4	10	800	543
28225	市区	10kV 许布 2#箱变 T1	10	315	189
28226	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T3	10	800	640
28227	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T1	10	800	377
28228	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T3	10	800	210
28229	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T4	10	800	341
28230	市区	10kV 海雅锦园 2#站 T2	10	800	408
28231	市区	10kV 微密 1#箱变 T1	10	630	400
28232	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T4	10	800	476
28233	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T1	20	630	0
28234	市区	10kV 太湖 1#箱变 T1	10	630	464
28235	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T1	10	800	315
28236	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T3	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28237	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T4	10	800	474
28238	市区	10kV 海雅锦园 3#站 T2	10	800	318
28239	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T1	10	800	369
28240	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T3	10	800	377
28241	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T4	10	800	392
28242	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T2	10	800	359
28243	市区	后亚桥配变	10	400	187
28244	市区	霞洲路灯配变	10	200	63
28245	市区	10kV 和韵上院 7#站 T1	10	800	454
28246	市区	10kV 金桥 8#箱变 T1	10	630	359
28247	市区	10kV 梅荆 29#站 T1	10	800	418
28248	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T1	20	800	530
28249	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T4	10	800	450
28250	市区	10kV 春潮 8#站 T1	10	1000	304
28251	市区	10kV 泊月湾 2#站 T2	10	800	383
28252	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T3	10	800	554
28253	市区	高田路 1# 箱变 T1	10	630	427
28254	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T1	10	800	431
28255	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T4	10	800	401
28256	市区	10kV 运河上府 8#站 T3	10	800	434
28257	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T1	10	800	243
28258	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T3	10	800	508
28259	市区	10kV 海雅锦园 5#站 T1	10	800	308
28260	市区	10kV 海雅锦园 5#站 T2	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28261	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T3	10	800	640
28262	市区	外商用户 2#箱变 T1	10	630	272
28263	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T3	20	800	448
28264	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T1	10	800	460
28265	市区	10kV 跃进 2#箱变 T1	10	400	198
28266	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T1	10	800	456
28267	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T1	10	800	416
28268	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T2	10	800	504
28269	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T3	10	800	381
28270	市区	塘南贰一配变	10	400	182
28271	市区	中纺厂配变	10	400	174
28272	市区	村上浜二配变	10	400	193
28273	市区	10kV 紫兰园 2#站 T1	10	800	536
28274	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T2	10	800	313
28275	市区	10kV 祥园 2#箱变 T1	10	630	303
28276	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1	10	800	531
28277	市区	10kV 九里雅园 3#站 T2	10	800	458
28278	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4	10	800	541
28279	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T1	20	800	552
28280	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T3	10	800	508
28281	市区	马制配变	10	400	28
28282	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T1	10	800	306
28283	市区	10kV 墙南 4#箱变 T1	10	630	487
28284	市区	20kV 耘生 2#站 T1	20	800	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28285	市区	20kV 耘生 2#站 T2	20	800	459
28286	市区	10kV 梅坞 15#箱变 T1	10	630	261
28287	市区	10kV 凤鸣 5#站 T3	10	800	587
28288	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T1	10	800	585
28289	市区	鸿山园区配变	10	400	0
28290	市区	陆家桥	10	400	47
28291	市区	20kV 观湖湾 6#站 T3	20	800	296
28292	市区	10kV 梅荆 25#站 T4	10	800	400
28293	市区	10kV 龙业世家 2#站 T3	10	800	414
28294	市区	10kV 春风南岸 3#站 T2	10	800	491
28295	市区	10kV 紫兰园 5#站 T1	10	800	398
28296	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T4	10	800	440
28297	市区	邵家坝二配变	10	400	205
28298	市区	东园村东园北站	10	400	135
28299	市区	东园村二配变	10	400	215
28300	市区	新丰苑 3#站 T1	10	1250	563
28301	市区	10kV 九里雅园 6#站 T1	10	800	317
28302	市区	10kV 景南 28#箱变 T1	10	630	300
28303	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T3	20	800	277
28304	市区	20kV 五爱南 6#站 T1	20	800	361
28305	市区	20kV 五爱南 6#站 T2	20	800	326
28306	市区	20kV 五爱南 6#站 T3	20	800	364
28307	市区	20kV 五爱南 6#站 T4	20	800	368
28308	市区	10kV 秦泰 1#箱变 T1	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28309	市区	10kV 友雪 2#箱变 T1	10	630	149
28310	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T2	10	800	503
28311	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T2	10	800	420
28312	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T1	20	800	435
28313	市区	20kV 五爱南 7#站 T1	20	800	307
28314	市区	20kV 五爱南 7#站 T2	20	800	323
28315	市区	20kV 五爱南 7#站 T3	20	800	347
28316	市区	20kV 五爱南 7#站 T4	20	800	286
28317	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T4	10	800	384
28318	市区	10kV 吴越花园 3#站 T3	10	800	369
28319	市区	南储运	10	400	0
28320	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T3	20	800	398
28321	市区	10kV 锦鸿 1#箱变 T1	10	630	486
28322	市区	10kV 锦叙苑站 T4	10	800	547
28323	市区	10kV 熙悦府 3#站 T4	10	800	465
28324	市区	10kV 景南 4#箱变 T1	10	630	314
28325	市区	10kV 金禧家园#6 站 T1	10	800	383
28326	市区	10kV 金禧家园#6 站 T3	10	800	354
28327	市区	10kV 金禧家园#6 站 T4	10	800	368
28328	市区	10kV 金禧家园#6 站 T2	10	800	370
28329	市区	10kV 和韵上院 5#站 T4	10	800	444
28330	市区	10kV 路威 1#箱变 T1	10	400	312
28331	市区	里降二配变	10	400	0
28332	市区	太湖花园二期 1 号站 T1	10	1000	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28333	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T2	10	800	323
28334	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T2	10	800	554
28335	市区	10kV 鸿经 4#箱变 T1	10	630	482
28336	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T3	10	800	454
28337	市区	太湖花园二期 1 号站 T3	10	1000	591
28338	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T3	10	800	460
28339	市区	叙丰里配电所 T2	10	1250	119
28340	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T1	10	800	417
28341	市区	圣博爱配变	10	400	153
28342	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T1	10	800	512
28343	市区	10kV 墙韵佳园三区 4#站 T3	10	800	589
28344	市区	10kV 龙业世家 4#站 T2	10	800	351
28345	市区	10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1	10	630	260
28346	市区	10kV 和韵上院 3#站 T2	10	800	384
28347	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T1	10	800	304
28348	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T1	10	800	390
28349	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T4	10	800	425
28350	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T3	10	800	347
28351	市区	太湖花园二期 6 号站 T1	10	1000	406
28352	市区	10kV 桐桥 6#箱变 T1	10	630	494
28353	市区	20kV 观湖湾 6#站 T2	20	800	386
28354	市区	10kV 梅荆 28#站 T2	10	800	410
28355	市区	10kV 裕丰 2#箱变 T1	10	630	275
28356	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T3	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28357	市区	10kV 时代 6#站 T1	10	800	353
28358	市区	10kV 时代 6#站 T2	10	800	394
28359	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T4	10	800	596
28360	市区	墙门里	10	400	194
28361	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T2	10	800	598
28362	市区	20kV 观湖湾 7#站 T3	20	800	546
28363	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T3	10	800	507
28364	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4	10	800	422
28365	市区	杨家庄三配变	10	400	244
28366	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T4	10	800	303
28367	市区	10kV 齐心 1#箱变 T1	10	630	504
28368	市区	10kV 时代 4#站 T1	10	800	387
28369	市区	10kV 时代 4#站 T3	10	800	347
28370	市区	10kV 时代 4#站 T4	10	800	379
28371	市区	10kV 时代 4#站 T2	10	800	356
28372	市区	10kV 梅都府 2#站 T4	10	800	429
28373	市区	20kV 耀春 4#箱变 T1	20	630	277
28374	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T1	20	800	298
28375	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1	10	800	560
28376	市区	10kV 景南 9#箱变 T1	10	630	142
28377	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T2	20	800	378
28378	市区	10kV 公沿 1#箱变 T1	10	630	452
28379	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T2	10	800	384
28380	市区	20kV 新安老街站 T3	20	800	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28381	市区	10kV 杨普 8#箱变 T1	10	630	266
28382	市区	10kV 滨河景园 2#站 T3	10	800	466
28383	市区	莫家湾配变	10	400	80
28384	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T4	10	800	601
28385	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T2	10	800	432
28386	市区	妙光苑 2#主变	10	1000	249
28387	市区	10kV 伯渎雅园 5#站 T1	10	800	613
28388	市区	范巷变	10	200	44
28389	市区	食品机	10	400	78
28390	市区	妙光苑 1#主变	10	1000	363
28391	市区	大桥角二配变	10	400	165
28392	市区	振兴路二	10	400	0
28393	市区	天赐	10	400	0
28394	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T3	10	800	446
28395	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T4	10	800	488
28396	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T2	10	800	446
28397	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T1	10	800	375
28398	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T2	10	800	343
28399	市区	谈介里三变	10	400	287
28400	市区	10kV 金禧 7#站 T1	10	800	360
28401	市区	10kV 金禧 7#站 T3	10	800	432
28402	市区	10kV 金禧 7#站 T4	10	800	399
28403	市区	10kV 金禧 7#站 T2	10	800	332
28404	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T2	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28405	市区	东塘南一配变	10	400	40
28406	市区	堰下一	10	200	124
28407	市区	帆布巷	10	400	26
28408	市区	庙下乙	10	400	129
28409	市区	10kV 吴月 2#站 T1	10	800	458
28410	市区	10kV 吴月 2#站 T2	10	800	448
28411	市区	10kV 吴月 3#站 T1	10	1000	612
28412	市区	10kV 吴月 3#站 T2	10	1000	611
28413	市区	10kV 吴月 4#站 T1	10	800	484
28414	市区	10kV 吴月 4#站 T2	10	800	547
28415	市区	10kV 吴月 4#站 T3	10	800	516
28416	市区	10kV 吴月 4#站 T4	10	800	441
28417	市区	10kV 吴月 5#站 T1	10	1000	570
28418	市区	10kV 吴月 5#站 T2	10	1000	640
28419	市区	10kV 国信 11#站 T1	10	800	348
28420	市区	10kV 国信 11#站 T2	10	800	399
28421	市区	10kV 国信 12#站 T1	10	800	376
28422	市区	10kV 国信 12#站 T2	10	800	388
28423	市区	10kV 国信 12#站 T3	10	800	385
28424	市区	10kV 国信 12#站 T4	10	800	432
28425	市区	10kV 鸿运苑 22#站 T1	10	1000	266
28426	市区	10kV 鸿运苑 22#站 T2	10	1000	441
28427	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T1	10	800	371
28428	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T2	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28429	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T3	10	800	444
28430	市区	10kV 鸿运苑 23#站 T4	10	800	413
28431	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T1	10	800	417
28432	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T2	10	800	436
28433	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T3	10	800	395
28434	市区	10kV 鸿运苑 24#站 T4	10	800	340
28435	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T1	10	800	390
28436	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T2	10	800	346
28437	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T3	10	800	375
28438	市区	10kV 鸿运苑 25#站 T4	10	800	383
28439	市区	北叶	10	400	134
28440	市区	10kV 鸿运苑 26#站 T2	10	800	360
28441	市区	10kV 鸿运苑 26#站 T1	10	800	474
28442	市区	20kV 产电 1#箱变 T1	20	400	251
28443	市区	10kV 观邸 3#站 T1	10	800	426
28444	市区	10kV 观邸 3#站 T2	10	800	432
28445	市区	10kV 观邸 4#站 T1	10	800	217
28446	市区	10kV 观邸 4#站 T2	10	800	301
28447	市区	10kV 观邸 4#站 T3	10	800	370
28448	市区	10kV 观邸 4#站 T4	10	800	343
28449	市区	蔡家桥	10	400	115
28450	市区	机电配变	10	400	11
28451	市区	陆巷叁村配变	10	400	61
28452	市区	农民公园	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28453	市区	章家浜 2#变	10	400	36
28454	市区	华光北	10	200	23
28455	市区	10kV 鸿运苑 19#站 T1	10	800	382
28456	市区	陈华山乙配变	10	200	107
28457	市区	冷制作二配变	10	200	0
28458	市区	10kV 鸿运苑 19#站 T2	10	800	380
28459	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T1	10	800	288
28460	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T2	10	800	360
28461	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T3	10	800	410
28462	市区	10kV 鸿运苑 20#站 T4	10	800	346
28463	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T1	10	800	341
28464	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T2	10	800	304
28465	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T3	10	800	367
28466	市区	10kV 鸿运苑 21#站 T4	10	800	336
28467	市区	10kV 米兰 9#站 T1	10	800	432
28468	市区	10kV 米兰 9#站 T2	10	800	468
28469	市区	冰箱厂二	10	200	72
28470	市区	10kV 行创 1#箱变 T1	10	630	491
28471	市区	里下甸伍配变	10	400	73
28472	市区	10kV 常嘉 11#站 T1	10	800	352
28473	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T4	20	800	463
28474	市区	10kV 江南府 9#站 T3	10	800	396
28475	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T1	10	800	597
28476	市区	10kV 清枫 1#站 T1	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28477	市区	10kV 清枫 1#站 T2	10	800	357
28478	市区	10kV 景南 16#箱变 T1	10	630	202
28479	市区	10kV 清枫 2#站 T1	10	800	277
28480	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T2	10	800	362
28481	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T3	10	800	516
28482	市区	10kV 河韵 5#站 T1	10	800	373
28483	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T2	10	800	587
28484	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1	10	800	596
28485	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T4	10	800	510
28486	市区	10kV 清枫 2#站 T2	10	800	252
28487	市区	老干部二配变	10	400	260
28488	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T1	20	800	349
28489	市区	10kV 吴越花园 3#站 T4	10	800	291
28490	市区	河沿头村南前	10	200	3
28491	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T2	10	800	404
28492	市区	10kV 远正 10#箱变 T1	10	630	212
28493	市区	10kV 吴越花园 2#站 T2	10	800	305
28494	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T1	10	800	382
28495	市区	杨介浜	10	200	77
28496	市区	陆更上一变	10	200	140
28497	市区	通用电器	10	315	18
28498	市区	姚更上东	10	400	0
28499	市区	姚更上	10	400	73
28500	市区	天龙胶	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28501	市区	南星苑 4#站 T3	10	1000	561
28502	市区	10kV 南星苑 5#站 T3	10	1000	528
28503	市区	长丘头	10	200	5
28504	市区	金马配变	10	400	0
28505	市区	大业	10	400	27
28506	市区	朱家湾	10	315	0
28507	市区	孙介里配变	10	200	7
28508	市区	夏介上配变	10	200	122
28509	市区	古市桥配变	10	200	133
28510	市区	排涝站六配变	10	200	39
28511	市区	大新配变	10	400	110
28512	市区	东河头泵配变	10	400	106
28513	市区	西码头	10	400	258
28514	市区	李更上	10	200	66
28515	市区	陆埂上	10	400	100
28516	市区	市村配变	10	400	190
28517	市区	新农路	10	50	15
28518	市区	吴越之星 1#站 T1	10	1000	262
28519	市区	吴越之星 2#站 T1	10	1000	411
28520	市区	永华助剂配变	10	400	286
28521	市区	新农村	10	400	263
28522	市区	小栅里	10	400	144
28523	市区	陆家里	10	400	53
28524	市区	黄金沙	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28525	市区	金东配变	10	400	210
28526	市区	供电所 4#	10	200	131
28527	市区	左家桥	10	400	250
28528	市区	10kV 水产 3#箱变 T1	10	630	484
28529	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T2	10	800	508
28530	市区	唐庄村配变	10	200	108
28531	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T2	10	800	264
28532	市区	前墩二配变	10	400	105
28533	市区	长泰 11#站 T1	10	800	320
28534	市区	长泰 11#站 T3	10	800	336
28535	市区	南星苑 9#站 T2	10	1000	547
28536	市区	南星苑 6#站 T1	10	1000	470
28537	市区	南星苑 8#站 T2	10	1000	491
28538	市区	南星苑 7#站 T1	10	1000	485
28539	市区	南星苑 11#站 1#主变	10	1000	374
28540	市区	南星苑 12#站 T1	10	1000	559
28541	市区	豪邦二配变	10	400	313
28542	市区	长泰 11#站 T4	10	800	345
28543	市区	长泰 11#站 T2	10	800	268
28544	市区	10kV 金桥 7#箱变 T1	10	630	491
28545	市区	长泰 12#站 T1	10	800	435
28546	市区	长泰 12#站 T2	10	800	428
28547	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T3	10	800	510
28548	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T2	20	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28549	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T2	10	800	413
28550	市区	沿沟配变	10	400	249
28551	市区	10kV 九里雅园 7#站 T3	10	800	385
28552	市区	联金配变	10	400	137
28553	市区	10kV 春风南岸 3#站 T4	10	800	404
28554	市区	南石园村西河头	10	400	95
28555	市区	20kV 绿色 5#站 T1	20	800	304
28556	市区	20kV 绿色 5#站 T2	20	800	314
28557	市区	20kV 绿色 5#站 T3	20	800	347
28558	市区	20kV 绿色 5#站 T4	20	800	385
28559	市区	10kV 花郡 4#站 T1	10	800	401
28560	市区	10kV 花郡 4#站 T2	10	800	336
28561	市区	10kV 花郡 4#站 T3	10	800	428
28562	市区	10kV 花郡 4#站 T4	10	800	325
28563	市区	10kV 花郡 5#站 T1	10	800	259
28564	市区	10kV 花郡 5#站 T2	10	800	228
28565	市区	10kV 花郡 5#站 T3	10	800	298
28566	市区	10kV 花郡 5#站 T4	10	800	446
28567	市区	10kV 大东 1#箱变 T1	10	630	189
28568	市区	10kV 玫瑰 7#站 T1	10	1000	475
28569	市区	10kV 玫瑰 7#站 T2	10	800	391
28570	市区	10kV 玫瑰 7#站 T3	10	800	448
28571	市区	10kV 玫瑰 7#站 T4	10	800	350
28572	市区	10kV 玫瑰 8#站 T1	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28573	市区	10kV 玫瑰 8#站 T2	10	800	434
28574	市区	10kV 杨普 1#箱变 T1	10	630	201
28575	市区	10kV 杨普 2#箱变 T1	10	630	208
28576	市区	10kV 景南 1#箱变 T1	10	630	185
28577	市区	10kV 金世 1#站 T1	10	800	428
28578	市区	10kV 金世 1#站 T2	10	800	458
28579	市区	10kV 金世 1#站 T3	10	800	414
28580	市区	10kV 金世 1#站 T4	10	800	423
28581	市区	10kV 银禧 4 号站 T1	10	800	348
28582	市区	10kV 银禧 4 号站 T2	10	800	359
28583	市区	10kV 银禧 4 号站 T3	10	800	392
28584	市区	10kV 银禧 4 号站 T4	10	800	368
28585	市区	钱家桥二配变	10	400	168
28586	市区	建锡桥北二变	10	400	222
28587	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T2	10	800	387
28588	市区	10kV 尚苑 5#站 T2	10	800	484
28589	市区	油车里二变	10	400	237
28590	市区	20kV 观湖湾 8#站 T1	20	800	349
28591	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T1	10	800	566
28592	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T3	10	800	338
28593	市区	10kV 鸿愉家园 2#站 T4	10	800	640
28594	市区	10kV 九里雅园 6#站 T2	10	800	250
28595	市区	10kV 庄西 3#箱变 T1	10	400	228
28596	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4	10	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28597	市区	10kV 鸿愉家园 3#站 T1	10	800	638
28598	市区	10kV 泊月湾 5#站 T2	10	800	288
28599	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T1	10	800	480
28600	市区	10kV 玫瑰 10#站 T1	10	800	326
28601	市区	10kV 玫瑰 10#站 T2	10	800	352
28602	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T2	10	800	186
28603	市区	20kV 泓园 7#站 T1	20	800	351
28604	市区	20kV 泓园 7#站 T3	20	800	291
28605	市区	20kV 泓园 7#站 T4	20	800	398
28606	市区	20kV 泓园 7#站 T2	20	800	357
28607	市区	10kV 金禧 3#站 T1	10	800	422
28608	市区	10kV 金禧 3#站 T3	10	800	402
28609	市区	10kV 金禧 3#站 T4	10	800	329
28610	市区	10kV 金禧 3#站 T2	10	800	306
28611	市区	10kV 熙悦府 5#站 T2	10	800	386
28612	市区	20kV 新安 45#站 T4	20	800	581
28613	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T3	10	800	420
28614	市区	20kV 凯发 11#站 T1	20	800	612
28615	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T1	20	800	383
28616	市区	20kV 臻园 1#站 T1	20	800	313
28617	市区	20kV 臻园 1#站 T2	20	800	313
28618	市区	20kV 臻园 2#站 T1	20	800	284
28619	市区	20kV 臻园 2#站 T2	20	800	262
28620	市区	春建工业园	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28621	市区	田舍变	10	400	0
28622	市区	春暖工业园配变	10	200	160
28623	市区	10kV 米兰 6#站 T1	10	800	272
28624	市区	10kV 米兰 6#站 T2	10	800	330
28625	市区	10kV 米兰 7#站 T1	10	800	327
28626	市区	10kV 米兰 7#站 T2	10	800	368
28627	市区	10kV 米兰 7#站 T3	10	800	296
28628	市区	10kV 米兰 7#站 T4	10	800	303
28629	市区	10kV 米兰 8#站 T1	10	800	308
28630	市区	10kV 米兰 8#站 T2	10	800	362
28631	市区	10kV 米兰 8#站 T3	10	800	422
28632	市区	10kV 米兰 8#站 T4	10	800	368
28633	市区	10kV 新丰苑 9#站 T1	10	800	314
28634	市区	10kV 新丰苑 9#站 T2	10	800	267
28635	市区	10kV 新丰苑 10#站 T1	10	800	286
28636	市区	10kV 新丰苑 10#站 T2	10	800	286
28637	市区	10kV 新丰苑 10#站 T3	10	800	248
28638	市区	10kV 新丰苑 10#站 T4	10	800	389
28639	市区	10kV 新丰苑 11#站 T1	10	800	317
28640	市区	10kV 新丰苑 11#站 T2	10	800	313
28641	市区	10kV 新丰苑 11#站 T3	10	800	336
28642	市区	10kV 新丰苑 11#站 T4	10	800	265
28643	市区	10kV 新丰苑 12#站 T1	10	800	332
28644	市区	10kV 新丰苑 12#站 T2	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28645	市区	10kV 国际 9#站 T1	10	800	374
28646	市区	10kV 国际 9#站 T2	10	800	508
28647	市区	10kV 国际 9#站 T3	10	800	382
28648	市区	10kV 国际 9#站 T4	10	800	415
28649	市区	10kV 国际 10#站 T1	10	800	389
28650	市区	10kV 国际 10#站 T2	10	800	378
28651	市区	10kV 国际 10#站 T3	10	800	345
28652	市区	10kV 国际 10#站 T4	10	800	380
28653	市区	10kV 国际 11#站 T1	10	800	299
28654	市区	10kV 国际 11#站 T2	10	800	385
28655	市区	10kV 国际 11#站 T3	10	800	367
28656	市区	10kV 国际 11#站 T4	10	800	395
28657	市区	10kV 春城 8#站 T1	10	800	328
28658	市区	10kV 春城 8#站 T2	10	800	298
28659	市区	10kV 春城 8#站 T3	10	800	428
28660	市区	10kV 春城 8#站 T4	10	800	436
28661	市区	10kV 春城 9#站 T1	10	800	269
28662	市区	10kV 春城 9#站 T2	10	800	201
28663	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T1	10	800	387
28664	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T2	10	800	407
28665	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T1	10	800	474
28666	市区	20kV 泓园 2#站 T3	20	800	381
28667	市区	20kV 泓园 2#站 T4	20	800	408
28668	市区	20kV 泓园 3#站 T1	20	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28669	市区	20kV 泓园 3#站 T2	20	800	343
28670	市区	20kV 泓园 3#站 T3	20	800	334
28671	市区	20kV 泓园 3#站 T4	20	800	377
28672	市区	花郡 2#站 T1	10	800	355
28673	市区	花郡 2#站 T2	10	800	178
28674	市区	花郡 2#站 T3	10	800	375
28675	市区	花郡 2#站 T4	10	800	246
28676	市区	花郡 3#站 T1	10	800	437
28677	市区	花郡 3#站 T2	10	800	431
28678	市区	花郡 3#站 T3	10	800	283
28679	市区	花郡 3#站 T4	10	800	467
28680	市区	20kV 滢澜 6#站 T1	20	800	444
28681	市区	20kV 滢澜 6#站 T2	20	800	497
28682	市区	20kV 滢澜 6#站 T3	20	800	405
28683	市区	20kV 滢澜 6#站 T4	20	800	452
28684	市区	20kV 滢澜 7#站 T1	20	800	356
28685	市区	20kV 滢澜 7#站 T2	20	800	369
28686	市区	10kV 春城 10#站 T1	10	800	359
28687	市区	10kV 春城 10#站 T2	10	800	328
28688	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T2	10	800	444
28689	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T3	10	800	403
28690	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T4	10	800	424
28691	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T1	10	800	582
28692	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T2	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28693	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T3	10	800	451
28694	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T4	10	800	476
28695	市区	10kV 尚东 2#站 T1	10	800	391
28696	市区	20kV 滢澜 5#站 T1	20	800	348
28697	市区	20kV 滢澜 5#站 T2	20	800	400
28698	市区	20kV 滢澜 4#站 T1	20	800	218
28699	市区	20kV 滢澜 4#站 T2	20	800	454
28700	市区	20kV 滢澜 4#站 T3	20	800	391
28701	市区	10kV 瑞城 7#站 T1	10	1000	272
28702	市区	10kV 瑞城 7#站 T2	10	1000	577
28703	市区	10kV 金梅苑 1#站 T1	10	800	268
28704	市区	10kV 金梅苑 1#站 T2	10	800	314
28705	市区	春潮一期 11#站 T1	10	800	0
28706	市区	春潮一期 11#站 T2	10	800	175
28707	市区	古爱 1#站 T1	20	800	390
28708	市区	古爱 1#站 T2	20	800	392
28709	市区	古爱 4#站 T1	20	800	271
28710	市区	古爱 4#站 T2	20	800	422
28711	市区	古爱 4#站 T3	20	800	385
28712	市区	古爱 4#站 T4	20	800	297
28713	市区	古爱 6#站 T1	20	800	406
28714	市区	10kV 尚东 2#站 T2	10	800	378
28715	市区	10kV 尚东 2#站 T3	10	800	351
28716	市区	10kV 尚东 2#站 T4	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28717	市区	10kV 尚东 3#站 T1	10	800	325
28718	市区	10kV 尚东 3#站 T2	10	800	399
28719	市区	10kV 尚东 3#站 T3	10	800	412
28720	市区	10kV 尚东 3#站 T4	10	800	400
28721	市区	10kV 尚东 4#站 T1	10	800	397
28722	市区	10kV 尚东 4#站 T4	10	800	270
28723	市区	10kV 尚东 4#站 T3	10	800	394
28724	市区	10kV 紫郡 2#站 T1	10	800	366
28725	市区	10kV 紫郡 2#站 T2	10	800	331
28726	市区	10kV 紫郡 3#站 T1	10	800	399
28727	市区	10kV 紫郡 3#站 T2	10	800	251
28728	市区	古爱 6#站 T2	20	800	396
28729	市区	古爱 6#站 T3	20	800	359
28730	市区	古爱 6#站 T4	20	800	410
28731	市区	10kV 跃进 5#箱变 T1	10	630	45
28732	市区	10kV 紫郡 4#站 T1	10	800	368
28733	市区	10kV 紫郡 4#站 T2	10	800	286
28734	市区	10kV 紫郡 4#站 T3	10	800	422
28735	市区	10kV 紫郡 4#站 T4	10	800	346
28736	市区	10kV 探机 4#箱变 T	10	630	405
28737	市区	10kV 探机 5#箱变 T1	10	630	217
28738	市区	10kV 国信 7#站 T1	10	800	387
28739	市区	10kV 国信 7#站 T2	10	800	406
28740	市区	10kV 国信 7#站 T3	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28741	市区	10kV 国信 9#站 T1	10	800	359
28742	市区	10kV 国信 7#站 T4	10	800	380
28743	市区	10kV 国信 9#站 T2	10	800	425
28744	市区	10kV 国信 8#站 T1	10	800	375
28745	市区	10kV 国信 10#站 T1	10	800	431
28746	市区	10kV 国信 8#站 T2	10	800	360
28747	市区	10kV 国信 10#站 T2	10	800	438
28748	市区	10kV 国信 10#站 T3	10	800	372
28749	市区	10kV 国信 10#站 T4	10	800	386
28750	市区	10kV 吴越之星 3#站 T1	10	800	409
28751	市区	10kV 吴越之星 3#站 T2	10	800	354
28752	市区	10kV 吴越之星 3#站 T3	10	800	171
28753	市区	10kV 吴越之星 3#站 T4	10	800	328
28754	市区	20kV 天骄 6#站 T1	20	800	372
28755	市区	20kV 天骄 6#站 T2	20	800	376
28756	市区	20kV 天骄 6#站 T3	20	800	351
28757	市区	20kV 天骄 6#站 T4	20	800	396
28758	市区	20kV 悦府 1#站 T1	20	800	292
28759	市区	20kV 悦府 1#站 T2	20	800	272
28760	市区	20kV 悦府 2#站 T1	20	1000	435
28761	市区	20kV 悦府 2#站 T2	20	1000	466
28762	市区	10kV 香梅 8#站 T1	10	1000	362
28763	市区	10kV 香梅 8#站 T2	10	1000	454
28764	市区	10kV 香梅 9#站 T1	10	1000	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28765	市区	10kV 香梅 9#站 T2	10	1000	385
28766	市区	10kV 新丰苑 13#站 T1	10	800	300
28767	市区	10kV 新丰苑 13#站 T2	10	800	234
28768	市区	10kV 新丰苑 13#站 T3	10	800	312
28769	市区	10kV 新丰苑 13#站 T4	10	800	322
28770	市区	10kV 新丰苑 14#站 T1	10	800	289
28771	市区	10kV 新丰苑 14#站 T2	10	800	352
28772	市区	10kV 新丰苑 14#站 T3	10	800	292
28773	市区	10kV 新丰苑 14#站 T4	10	800	362
28774	市区	10kV 香楠 9#站 T3	10	1000	379
28775	市区	10kV 东望 2#站 T1	10	800	351
28776	市区	10kV 东望 2#站 T2	10	800	365
28777	市区	10kV 东望 2#站 T3	10	800	517
28778	市区	10kV 东望 2#站 T4	10	800	566
28779	市区	10kV 东望 3#站 T1	10	800	405
28780	市区	10kV 东望 3#站 T2	10	800	403
28781	市区	20kV 天骄 5#站 T1	20	800	398
28782	市区	20kV 天骄 5#站 T2	20	800	369
28783	市区	20kV 天骄 4#站 T1	20	800	377
28784	市区	20kV 天骄 4#站 T2	20	800	412
28785	市区	20kV 天骄 4#站 T3	20	800	422
28786	市区	20kV 天骄 4#站 T4	20	800	444
28787	市区	10kV 农丰 1#箱变 T1	10	630	367
28788	市区	20kV 悦府 5#站 T1	20	800	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28789	市区	20kV 悦府 5#站 T2	20	800	184
28790	市区	20kV 空港 4#站 T1	20	800	270
28791	市区	20kV 空港 4#站 T2	20	800	258
28792	市区	20kV 空港 4#站 T3	20	1000	540
28793	市区	20kV 影苑 3#站 T1	20	1000	439
28794	市区	20kV 影苑 3#站 T2	20	1000	569
28795	市区	20kV 影苑 3#站 T3	20	1000	511
28796	市区	江家	10	400	0
28797	市区	后朱配变	10	400	90
28798	市区	20kV 新安 36#站 T1	20	800	0
28799	市区	20kV 新安 36#站 T2	20	800	444
28800	市区	20kV 新安 38#站 T1	20	800	372
28801	市区	20kV 新安 38#站 T2	20	800	420
28802	市区	20kV 新安 37#站 T1	20	800	454
28803	市区	20kV 新安 37#站 T2	20	800	456
28804	市区	20kV 新安 37#站 T3	20	800	317
28805	市区	20kV 新安 37#站 T4	20	800	382
28806	市区	春阳村委三配变	10	400	83
28807	市区	20kV 泓园 4#站 T1	20	800	346
28808	市区	20kV 泓园 4#站 T2	20	800	378
28809	市区	20kV 泓园 4#站 T3	20	800	303
28810	市区	20kV 泓园 4#站 T4	20	800	305
28811	市区	20kV 泓园 5#站 T1	20	800	347
28812	市区	20kV 泓园 5#站 T2	20	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28813	市区	20kV 泓园 5#站 T3	20	800	287
28814	市区	20kV 泓园 5#站 T4	20	800	275
28815	市区	后宅供电	10	400	21
28816	市区	新芳 1#箱变 T1	10	630	192
28817	市区	永心配变	10	200	82
28818	市区	20kV 奕翔 1#站 T1	20	800	425
28819	市区	20kV 奕翔 1#站 T2	20	800	413
28820	市区	20kV 奕翔 2#站 T1	20	800	282
28821	市区	20kV 奕翔 2#站 T2	20	800	467
28822	市区	20kV 奕翔 3#站 T1	20	800	396
28823	市区	20kV 奕翔 3#站 T2	20	800	410
28824	市区	用电上配变	10	400	0
28825	市区	缪家里配变	10	200	40
28826	市区	20kV 和风 1#站 T1	20	1000	393
28827	市区	20kV 和风 1#站 T2	20	1000	552
28828	市区	20kV 和风 2#站 T1	20	1000	406
28829	市区	20kV 和风 2#站 T2	20	1000	565
28830	市区	20kV 和风 3#站 T1	20	800	334
28831	市区	20kV 和风 3#站 T2	20	800	420
28832	市区	20kV 和风 4#站 T1	20	800	365
28833	市区	20kV 和风 4#站 T2	20	800	459
28834	市区	村委九配变	10	200	85
28835	市区	农科	10	400	286
28836	市区	梅新	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28837	市区	群星贰村四配变	10	400	0
28838	市区	10kV 天萃苑 1#站 T2	10	800	523
28839	市区	10kV 天萃苑 1#站 T4	10	800	446
28840	市区	10kV 天萃苑 1#站 T1	10	800	524
28841	市区	10kV 天萃苑 1#站 T3	10	800	503
28842	市区	10kV 跃进 2#柜 T1	10	400	144
28843	市区	20kV 绿色 4#站 T1	20	800	342
28844	市区	20kV 绿色 4#站 T2	20	800	246
28845	市区	10kV 香溢 2#站 T1	10	800	317
28846	市区	10kV 香溢 2#站 T2	10	800	235
28847	市区	10kV 香溢 2#站 T3	10	800	271
28848	市区	10kV 香溢 2#站 T4	10	800	264
28849	市区	10kV 香溢 3#站 T1	10	800	285
28850	市区	10kV 香溢 3#站 T2	10	800	336
28851	市区	10kV 香溢 3#站 T3	10	800	238
28852	市区	10kV 香溢 3#站 T4	10	800	285
28853	市区	10kV 香溢 4#站 T1	10	800	367
28854	市区	10kV 香溢 4#站 T2	10	800	427
28855	市区	10kV 香溢 4#站 T3	10	800	282
28856	市区	10kV 香溢 4#站 T4	10	800	250
28857	市区	10kV 香溢 5#站 T1	10	800	251
28858	市区	10kV 香溢 5#站 T2	10	800	255
28859	市区	10kV 金色 9#站 T1	10	800	391
28860	市区	10kV 金色 9#站 T2	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28861	市区	10kV 联心苑 8#站 T1	10	800	332
28862	市区	10kV 联心苑 9#站 T1	10	800	299
28863	市区	10kV 联心苑 10#站 T1	10	800	303
28864	市区	10kV 联心苑 10#站 T3	10	800	309
28865	市区	10kV 联心苑 11#站 T1	10	800	328
28866	市区	10kV 联心苑 11#站 T3	10	800	345
28867	市区	10kV 联心苑 12#站 T1	10	800	282
28868	市区	10kV 金色 9#站 T3	10	800	292
28869	市区	10kV 金色 9#站 T4	10	800	302
28870	市区	10kV 联心苑 12#站 T3	10	800	292
28871	市区	10kV 联心苑 8#站 T2	10	800	151
28872	市区	10kV 联心苑 9#站 T2	10	800	287
28873	市区	10kV 联心苑 10#站 T2	10	800	308
28874	市区	10kV 联心苑 10#站 T4	10	800	325
28875	市区	10kV 联心苑 11#站 T2	10	800	264
28876	市区	10kV 联心苑 11#站 T4	10	800	231
28877	市区	10kV 联心苑 12#站 T2	10	800	265
28878	市区	10kV 联心苑 12#站 T4	10	800	140
28879	市区	马家桥二配变	10	200	56
28880	市区	20kV 裕沁 2#站 T1	20	800	474
28881	市区	20kV 裕沁 2#站 T2	20	800	495
28882	市区	20kV 裕沁 2#站 T3	20	800	504
28883	市区	20kV 裕沁 2#站 T4	20	800	539
28884	市区	20kV 古爱 2#站 T2	20	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28885	市区	20kV 古爱 3#站 T2	20	800	219
28886	市区	20kV 古爱 5#站 T2	20	800	379
28887	市区	20kV 古爱 2#站 T1	20	800	379
28888	市区	20kV 古爱 3#站 T1	20	800	306
28889	市区	20kV 古爱 5#站 T1	20	800	364
28890	市区	郭更上二	10	200	15
28891	市区	20kV 香硕 1#站 T1	20	800	484
28892	市区	20kV 香硕 1#站 T2	20	800	525
28893	市区	10kV 绿景 2#站 T1	10	800	365
28894	市区	10kV 绿景 2#站 T2	10	800	389
28895	市区	10kV 绿景 3#站 T1	10	800	443
28896	市区	10kV 绿景 3#站 T2	10	800	482
28897	市区	10kV 绿景 3#站 T3	10	800	460
28898	市区	10kV 绿景 3#站 T4	10	800	450
28899	市区	10kV 墙韵佳园三区 5#站 T4	10	800	605
28900	市区	10kV 国信 13#站 T1	10	800	338
28901	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T3	20	800	568
28902	市区	红旗花园 B 区 2#站 T4	10	1000	549
28903	市区	红旗花园 B 区 1#站 T1	10	1000	374
28904	市区	10kV 河韵 4#站 T2	10	800	472
28905	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T3	10	800	328
28906	市区	10kV 桐桥 10#箱变 T1	10	630	405
28907	市区	外商用户 1#箱变 T1	10	630	500
28908	市区	10kV 金禧家园 4#站 T1	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28909	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T3	10	800	504
28910	市区	10kV 金禧家园 4#站 T3	10	800	417
28911	市区	10kV 金禧家园 4#站 T4	10	800	403
28912	市区	10kV 金禧家园 4#站 T2	10	800	424
28913	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T2	10	800	593
28914	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T4	10	800	339
28915	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T2	20	800	441
28916	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T4	10	800	590
28917	市区	10kV 金禧家园 2#站 T3	10	800	393
28918	市区	10kV 金禧家园 2#站 T4	10	800	230
28919	市区	10kV 金禧家园 2#站 T2	10	800	410
28920	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T4	10	800	418
28921	市区	10kV 金禧家园 2#站 T1	10	800	404
28922	市区	太湖大道 11#箱变 T1	10	400	164
28923	市区	10kV 理想名筑 4#站 T3	10	800	270
28924	市区	10kV 杨普 6#箱变 T1	10	630	334
28925	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T4	10	800	331
28926	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T2	10	800	423
28927	市区	10kV 利民 2#箱变 T1	10	200	141
28928	市区	10kV 金禧家园 3#站 T1	10	800	411
28929	市区	10kV 金禧家园 3#站 T3	10	800	413
28930	市区	10kV 金禧家园 3#站 T4	10	800	417
28931	市区	10kV 金禧家园 3#站 T2	10	800	430
28932	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T1	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28933	市区	20kV 观湖湾 9#站 T2	20	800	413
28934	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T3	20	800	362
28935	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T2	10	800	432
28936	市区	10kV 滨河景园 2#站 T2	10	800	373
28937	市区	10KV 梅荆 20#站 T1	10	800	463
28938	市区	10KV 梅荆 20#站 T3	10	800	465
28939	市区	10KV 梅荆 20#站 T4	10	800	482
28940	市区	10KV 梅荆 20#站 T2	10	800	378
28941	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T1	10	800	388
28942	市区	月城二配变	10	400	258
28943	市区	10kV 招路 2#箱变 T1	10	630	475
28944	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T4	10	800	595
28945	市区	10kV 梅荆 25#站 T2	10	800	410
28946	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T2	20	800	457
28947	市区	10kV 春潮 2#站 T1	10	1000	525
28948	江阴	金童路 118#配电所 1#主变	10	800	490
28949	江阴	永昌南站	10	200	0
28950	江阴	金茂变	10	400	10
28951	江阴	云麓花园 1#配电所 2#主变	10	800	506
28952	江阴	吉家村东变	10	400	216
28953	江阴	尚澜名筑 10#配电所 1#主变	10	800	464
28954	江阴	晨韵箱变主变	10	500	141
28955	江阴	明清变	10	400	139
28956	江阴	簪村 3#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28957	江阴	紫运一村 3#配 2#主变	10	630	463
28958	江阴	周家东变	10	400	25
28959	江阴	爱家名邸 122#配电所 2#主变	20	800	409
28960	江阴	南蒲田南变	10	200	19
28961	江阴	任前南变	10	200	38
28962	江阴	爱家名邸 140#配电所 1#主变	20	630	347
28963	江阴	爱家名邸 140#配电所 3#主变	20	630	363
28964	江阴	爱家名邸 140#配电所 4#主变	20	630	341
28965	江阴	爱家名邸 140#配电所 2#主变	20	630	157
28966	江阴	爱家名邸 136#配电所 4#主变	20	800	437
28967	江阴	爱家名邸 136#配电所 2#主变	20	800	432
28968	江阴	爱家名邸 136#配电所 1#主变	20	800	362
28969	江阴	爱家名邸 136#配电所 3#主变	20	800	359
28970	江阴	丹芙春城 8#配电所 1#主变	10	1000	655
28971	江阴	丹芙春城 8#配电所 2#主变	10	1000	594
28972	江阴	丹芙春城 8#配电所 3#主变	10	1000	637
28973	江阴	山水绿城 1#配电所 1#主变	10	800	476
28974	江阴	山水绿城 1#配电所 3#主变	10	800	454
28975	江阴	山水绿城 10#配电所 1#主变	10	800	459
28976	江阴	中江华庭 45#配电所 1#主变	10	800	461
28977	江阴	中江华庭 45#配电所 3#主变	10	800	496
28978	江阴	中江华庭 45#配电所 4#主变	10	800	477
28979	江阴	中江华庭 45#配电所 2#主变	10	800	446
28980	江阴	汇南西变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
28981	江阴	灶木弄变	10	400	135
28982	江阴	中海花苑 1#配电所 1#主变	10	800	422
28983	江阴	中海花苑 1#配电所 2#主变	10	800	332
28984	江阴	倪家巷三集中 2#箱变主变	10	630	234
28985	江阴	倪家巷三集中 3#箱变主变	10	630	192
28986	江阴	唐东巷变	10	400	247
28987	江阴	七房巷变	10	400	149
28988	江阴	狮子山南变	10	200	110
28989	江阴	簪村西变	10	315	38
28990	江阴	金江花苑 54#配电所 2#主变	10	1000	558
28991	江阴	金江花苑 72#配电所 1#主变	10	1000	501
28992	江阴	金江花苑 72#配电所 2#主变	10	1000	554
28993	江阴	洁具变	10	200	0
28994	江阴	花果北变	10	400	220
28995	江阴	黄墅变	10	400	95
28996	江阴	长泾镇菜场南变	10	400	21
28997	江阴	爱家名邸 118#配电所 1#主变	20	800	414
28998	江阴	爱家名邸 118#配电所 3#主变	20	800	440
28999	江阴	爱家名邸 118#配电所 4#主变	20	800	336
29000	江阴	爱家名邸 118#配电所 2#主变	20	800	330
29001	江阴	爱家名邸 122#配电所 1#主变	20	800	412
29002	江阴	爱家名邸 122#配电所 3#主变	20	800	404
29003	江阴	路灯 2 号变	10	400	295
29004	江阴	爱家名邸 122#配电所 4#主变	20	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29005	江阴	港欣花苑 7#配电所 1#主变	10	630	297
29006	江阴	港欣花苑 7#配电所 2#主变	10	630	303
29007	江阴	孙家弄东变	10	200	32
29008	江阴	摩尔大厦配电所 1#主变	10	1000	501
29009	江阴	鲍庄中变	10	200	25
29010	江阴	摩尔大厦配电所 2#主变	10	1000	528
29011	江阴	山水绿城 10#配电所 3#主变	10	800	444
29012	江阴	御峰花园 1#配电所 2#主变	10	800	404
29013	江阴	名门公寓 10#配电所 1#主变	10	800	416
29014	江阴	名门公寓 10#配电所 3#主变	10	800	476
29015	江阴	名门公寓 10#配电所 4#主变	10	800	429
29016	江阴	名门公寓 10#配电所 2#主变	10	800	445
29017	江阴	双桥中变	10	200	100
29018	江阴	名门公寓 16#配电所 1#主变	10	800	468
29019	江阴	名门公寓 16#配电所 3#主变	10	800	501
29020	江阴	名门公寓 16#配电所 4#主变	10	800	519
29021	江阴	名门公寓 16#配电所 2#主变	10	800	449
29022	江阴	新世界商业广场 30#配电所 1#主变	10	800	507
29023	江阴	新村北箱变 1#主变	10	630	285
29024	江阴	中江华庭 34#配电所 1#主变	10	800	493
29025	江阴	中江华庭 34#配电所 3#主变	10	800	479
29026	江阴	称心阁花园 4#配电所 1#主变	10	1000	576
29027	江阴	称心阁花园 4#配电所 2#主变	10	1000	482
29028	江阴	陈墅花苑 124#配电所 1#主变	10	1000	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29029	江阴	陈墅花苑 124#配电所 3#主变*	10	1000	505
29030	江阴	陈墅花苑 124#配电所 4#主变	10	1000	485
29031	江阴	陈墅花苑 124#配电所 2#主变	10	1000	605
29032	江阴	陈墅花苑 149#配电所 1#主变	10	800	397
29033	江阴	陈墅花苑 149#配电所 2#主变	10	800	418
29034	江阴	中江华庭 34#配电所 4#主变	10	800	456
29035	江阴	中江华庭 34#配电所 2#主变	10	800	476
29036	江阴	中海花苑 3#配电所 3#主变	10	800	384
29037	江阴	於王南变	10	400	0
29038	江阴	官桥西变	10	200	21
29039	江阴	泗河南北变	10	200	33
29040	江阴	泾西北变	10	400	38
29041	江阴	西槐南变	10	200	0
29042	江阴	三房南变	10	200	24
29043	江阴	红光贺家埭西变	10	250	184
29044	江阴	红光许家村西变	10	250	185
29045	江阴	馒头村 2#变	10	400	107
29046	江阴	姚家北变	10	200	82
29047	江阴	丁沟上南变	10	315	69
29048	江阴	一方城 5#配电所 4#主变	10	1000	565
29049	江阴	中海花苑 3#配电所 1#主变	10	800	506
29050	江阴	中海花苑 3#配电所 4#主变	10	800	356
29051	江阴	中海花苑 3#配电所 2#主变	10	800	473
29052	江阴	山水绿城 1#配电所 4#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29053	江阴	山水绿城 1#配电所 2#主变	10	800	179
29054	江阴	山水绿城 10#配电所 4#主变	10	800	444
29055	江阴	山水绿城 10#配电所 2#主变	10	800	465
29056	江阴	港欣花苑 61#配电所 3#主变	10	500	267
29057	江阴	港欣花苑 61#配电所 1#主变	10	500	263
29058	江阴	港欣花苑 61#配电所 2#主变	10	500	227
29059	江阴	港欣花苑 61#配电所 4#主变	10	500	230
29060	江阴	胡家湾东变	10	400	190
29061	江阴	富春江箱变主变	10	500	226
29062	江阴	顾家墩东变	10	400	174
29063	江阴	新世界商业广场 30#配电所 2#主变	10	800	526
29064	江阴	上由名邸 10#配电所 1#主变	10	800	380
29065	江阴	上由名邸 10#配电所 3#主变	10	800	283
29066	江阴	上由名邸 10#配电所 4#主变	10	800	412
29067	江阴	上由名邸 10#配电所 2#主变	10	800	397
29068	江阴	上由名邸 4#配电所 1#主变	10	800	457
29069	江阴	上由名邸 4#配电所 3#主变	10	800	475
29070	江阴	上由名邸 4#配电所 4#主变	10	800	496
29071	江阴	上由名邸 4#配电所 2#主变	10	800	389
29072	江阴	涂镇南西变	10	400	100
29073	江阴	东场南变	10	400	144
29074	江阴	花家南变	10	400	15
29075	江阴	上山南变	10	200	108
29076	江阴	白玉变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29077	江阴	夏垫南西变	10	200	27
29078	江阴	金江花苑 54#配电所 1#主变	10	1000	569
29079	江阴	祝塘楼下变	10	200	0
29080	江阴	郡庭花园 140#配电所 3#主变	10	800	585
29081	江阴	江悦尚院 64#配电所 1#主变	10	630	317
29082	江阴	河湘西变	10	400	119
29083	江阴	新生中路变	10	400	62
29084	江阴	潘龙山变	10	400	152
29085	江阴	社渎北变	10	200	43
29086	江阴	利港花园变	10	200	10
29087	江阴	钱家湾变	10	200	0
29088	江阴	老桥圩南变	10	400	93
29089	江阴	红豆陆家变	10	400	226
29090	江阴	红豆园变	10	400	218
29091	江阴	东歧龙潭圩北变	10	400	197
29092	江阴	王南变	10	200	89
29093	江阴	永吉变	10	400	114
29094	江阴	银行新村变	10	400	198
29095	江阴	港欣大厦配电所 1#主变	10	800	421
29096	江阴	永安圩西变	10	200	26
29097	江阴	西刘市变	10	400	179
29098	江阴	陈南变	10	315	172
29099	江阴	西湖南变	10	200	20
29100	江阴	水潭头变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29101	江阴	李家宕北变	10	200	62
29102	江阴	经宿南公变	10	400	198
29103	江阴	林家村变	10	400	73
29104	江阴	沿山变	10	400	245
29105	江阴	长山路南变	10	315	145
29106	江阴	贯庄东变	10	400	200
29107	江阴	龙岸北变	10	400	0
29108	江阴	朱家村北变	10	250	87
29109	江阴	兴利二村南变	10	200	152
29110	江阴	皮弄徐家西变	10	400	280
29111	江阴	华苑 3#变	10	400	127
29112	江阴	天福里公变	10	400	115
29113	江阴	蔡家头变	10	200	51
29114	江阴	心泾村三兴公变	10	400	9
29115	江阴	城东工业园 3#变	10	400	185
29116	江阴	徐家谷北变	10	200	9
29117	江阴	阳光公寓箱变主变	10	400	50
29118	江阴	富华箱变主变	10	400	101
29119	江阴	璜土新世纪三期配电所 1#主变	10	630	323
29120	江阴	璜土新世纪三期配电所 2#主变	10	630	314
29121	江阴	璜土新世纪三期配电所 3#主变	10	800	490
29122	江阴	璜土新世纪三期配电所 4#主变	10	630	356
29123	江阴	中村西变	10	200	66
29124	江阴	峭岐新街村变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29125	江阴	计家村变	10	400	172
29126	江阴	曹家庄南变	10	400	106
29127	江阴	徐巷北变	10	400	94
29128	江阴	金牛 2#变	10	400	200
29129	江阴	何家庄北变	10	400	0
29130	江阴	阳光威尼斯 11#配电所 1#主变	10	800	298
29131	江阴	阳光威尼斯 11#配电所 2#主变	10	800	355
29132	江阴	钱家头南变	10	200	15
29133	江阴	阳光威尼斯 4#配电所 1#主变	10	1000	515
29134	江阴	阳光威尼斯 4#配电所 2#主变	10	1000	448
29135	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 1#主变	10	1000	353
29136	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 2#主变	10	1000	400
29137	江阴	阳光威尼斯 7#配电所 3#主变	10	1000	629
29138	江阴	北村里东变	10	200	3
29139	江阴	璜土李家湾变	10	200	89
29140	江阴	前江市变	10	400	87
29141	江阴	新沟变	10	200	101
29142	江阴	西维常东变	10	200	19
29143	江阴	浦家村西变	10	200	65
29144	江阴	大园 5#变	10	400	151
29145	江阴	百世桥变	10	200	110
29146	江阴	生资变	10	400	99
29147	江阴	金秋变	10	400	175
29148	江阴	邓家弄变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29149	江阴	梁家基东变	10	400	88
29150	江阴	陆新夏家巷北变	10	315	45
29151	江阴	后鲍庄变	10	200	16
29152	江阴	中心村 11#变	10	400	136
29153	江阴	新生 2#变	10	400	165
29154	江阴	东源花苑配电所 1#主变	10	1000	458
29155	江阴	锦湖苑一村配电所 2#主变	10	800	291
29156	江阴	锦湖苑一村配电所 1#主变	10	800	295
29157	江阴	金色嘉苑 8#配电所 1#主变	10	800	370
29158	江阴	金色嘉苑 8#配电所 2#主变	10	800	442
29159	江阴	长隆香榭丽 13#配电所 1#主变	10	630	294
29160	江阴	长隆香榭丽 13#配电所 2#主变	10	630	343
29161	江阴	长隆香榭丽 8#配电所 1#主变	10	800	326
29162	江阴	长隆香榭丽 8#配电所 2#主变	10	800	366
29163	江阴	锦湖苑二村 9#配电所 1#主变	10	500	186
29164	江阴	锦湖苑二村 9#配电所 2#主变	10	500	186
29165	江阴	锦湖苑二村 22#配电所 1#主变	10	630	286
29166	江阴	锦湖苑二村 22#配电所 2#主变	10	630	268
29167	江阴	绿苑居 252#箱变主变	10	630	301
29168	江阴	水韵华庭箱变主变	10	630	285
29169	江阴	天福苑箱变	10	315	26
29170	江阴	文化路 270#箱变主变	10	400	86
29171	江阴	新都苑二村 65#配电所 1#主变	10	1000	420
29172	江阴	名豪山庄 604#箱变主变	20	500	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29173	江阴	名豪山庄 708#箱变主变	20	500	307
29174	江阴	名豪山庄 306#箱变主变	20	630	414
29175	江阴	名豪山庄 502#箱变主变	20	500	364
29176	江阴	名豪山庄 321#箱变主变	20	500	334
29177	江阴	夏东苑 35#配电所 4#主变	10	800	369
29178	江阴	新港花苑 135#配电所 3#主变	10	800	262
29179	江阴	新港花苑 142#配电所 2#主变	10	1000	552
29180	江阴	环城南路 362#配电所 2#主变	10	1000	593
29181	江阴	闸西变	10	400	196
29182	江阴	港隆苑 5#配电所 1#主变	10	630	333
29183	江阴	港隆苑 5#配电所 2#主变	10	630	292
29184	江阴	港隆苑 9#配电所 1#主变	10	630	212
29185	江阴	港隆苑 9#配电所 2#主变	10	630	225
29186	江阴	东方金科大院 61#配电所 1#主变	20	1000	503
29187	江阴	东方金科大院 61#配电所 2#主变	20	800	266
29188	江阴	幸福新村 5#配电所 1#主变	10	630	322
29189	江阴	幸福新村 5#配电所 2#主变	10	630	249
29190	江阴	东方金科大院 89#配电所 1#主变	20	800	242
29191	江阴	东方金科大院 89#配电所 2#主变	20	800	268
29192	江阴	东方金科大院 89#配电所 3#主变	20	1000	641
29193	江阴	幸福新村 8#配电所 1#主变	10	630	67
29194	江阴	幸福新村 8#配电所 2#主变	10	630	85
29195	江阴	金都华庭 1#箱变主变	10	630	347
29196	江阴	金都华庭 15#箱变主变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29197	江阴	金都华庭 51#箱变主变	10	630	242
29198	江阴	南苑二村 16#配电所 1#主变	10	630	221
29199	江阴	贯庄一村 48#配电所 1#主变	10	1000	344
29200	江阴	贯庄一村 48#配电所 2#主变	10	1000	341
29201	江阴	南苑二村 16#配电所 2#主变	10	630	221
29202	江阴	10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	435
29203	江阴	10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变	10	1000	545
29204	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 1#主变	10	1000	463
29205	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变	10	1000	378
29206	江阴	10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变	10	1000	543
29207	江阴	新华变	10	400	214
29208	江阴	大汶村北变	10	200	17
29209	江阴	金鹅南变	10	400	42
29210	江阴	蒋巷东变	10	315	143
29211	江阴	弘建国际配电所 1#主变	10	800	427
29212	江阴	弘建国际配电所 2#主变	10	800	338
29213	江阴	弘建国际配电所 3#主变	10	800	442
29214	江阴	贯庄一村 33#配电所 1#主变	10	1000	328
29215	江阴	贯庄一村 33#配电所 2#主变	10	1000	400
29216	江阴	迎秀花园配电所 1#主变	10	800	341
29217	江阴	迎秀花园配电所 2#主变	10	1000	435
29218	江阴	贯庄一村 35#箱变主变	10	630	223
29219	江阴	远望花园箱变主变	10	500	262
29220	江阴	香樟花园 1#箱变主变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29221	江阴	敌山湾花园 76#配电所 1#主变	20	800	485
29222	江阴	敌山湾花园 76#配电所 2#主变	20	800	391
29223	江阴	敌山湾花园 76#配电所 3#主变	20	800	421
29224	江阴	青水阳光 19#配电所 1#主变	10	800	112
29225	江阴	青水阳光 19#配电所 2#主变	10	800	392
29226	江阴	敌山湾花园 3#箱变主变	20	630	349
29227	江阴	敌山湾花园 4#箱变主变	20	630	374
29228	江阴	世纪花苑 229#箱变主变	10	630	210
29229	江阴	世纪花苑 339#箱变主变	10	630	24
29230	江阴	中江大院配电所 1#主变	10	630	333
29231	江阴	中江大院配电所 2#主变	10	630	280
29232	江阴	博爱路 20#箱变主变	10	500	122
29233	江阴	和院 295#配电所 1#主变	10	1000	593
29234	江阴	和院 295#配电所 2#主变	10	800	463
29235	江阴	和院 295#配电所 3#主变	10	1000	251
29236	江阴	和院 295#配电所 4#主变	10	1000	295
29237	江阴	观山上山变	10	250	50
29238	江阴	香叶公寓配电所 2#主变	10	400	75
29239	江阴	周庄村商铺 1#箱变主变	10	630	71
29240	江阴	周庄村商铺 2#箱变主变	10	630	133
29241	江阴	美地山庄 60#配电所 1#主变	10	800	484
29242	江阴	美地山庄 60#配电所 2#主变	10	800	553
29243	江阴	化闸南变	10	400	101
29244	江阴	美地山庄 5#箱变主变	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29245	江阴	美地山庄 68#箱变主变	10	630	337
29246	江阴	启港路 211#箱变主变	10	500	181
29247	江阴	启港路 285#箱变主变	10	630	365
29248	江阴	申浦路箱变主变	10	630	188
29249	江阴	启港路 356#箱变主变	10	630	354
29250	江阴	陶然居 285#箱变主变	10	630	60
29251	江阴	澄常路箱变主变	10	630	119
29252	江阴	新颜路 363#箱变主变	10	630	244
29253	江阴	香树湾 260#箱变主变	10	630	282
29254	江阴	香树湾 131#箱变主变	10	630	345
29255	江阴	香树湾 152#箱变主变	10	630	249
29256	江阴	香树湾 255#箱变主变	10	630	347
29257	江阴	香树湾 273#箱变主变	10	630	332
29258	江阴	明珠花苑箱变主变	10	315	79
29259	江阴	香树湾 313#箱变主变	10	630	200
29260	江阴	香树湾 287#箱变主变	10	630	277
29261	江阴	狮子山变	10	200	0
29262	江阴	莫城北变	10	400	71
29263	江阴	南庄西变	10	250	140
29264	江阴	新南洋东变	10	400	178
29265	江阴	金玉变	10	400	19
29266	江阴	翡翠城 8#配电所 1#主变	10	800	342
29267	江阴	翡翠城 8#配电所 2#主变	10	800	281
29268	江阴	翡翠城 1#配电所 1#主变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29269	江阴	立新加工厂变	10	250	117
29270	江阴	水芸苑 45#配电所 1#主变	10	630	356
29271	江阴	水芸苑 45#配电所 3#主变	10	630	365
29272	江阴	水芸苑 9#配电所 1#主变	10	630	357
29273	江阴	水芸苑 9#配电所 2#主变	10	630	369
29274	江阴	水芸苑 10#配电所 1#主变	10	630	368
29275	江阴	水芸苑 10#配电所 2#主变	10	630	356
29276	江阴	水芸苑 38#配电所 1#主变	10	630	377
29277	江阴	水芸苑 38#配电所 2#主变	10	630	373
29278	江阴	水芸苑 38#配电所 3#主变	10	630	364
29279	江阴	新世纪变	10	400	69
29280	江阴	影剧院变	10	400	129
29281	江阴	香树湾 318#箱变主变	10	630	356
29282	江阴	香树湾 282#箱变主变	10	630	314
29283	江阴	香树湾 11#箱变主变	10	630	317
29284	江阴	陈市花苑 71#配电所 1#主变	10	1000	508
29285	江阴	陈市花苑 71#配电所 2#主变	10	1000	559
29286	江阴	陈市花苑 113#配电所 1#主变	10	630	178
29287	江阴	陈市花苑 113#配电所 2#主变	10	630	244
29288	江阴	陈市花苑 121#配电所 1#主变	10	800	158
29289	江阴	陈市花苑 121#配电所 2#主变	10	800	374
29290	江阴	小湖新村 67#配电所 1#主变	10	630	316
29291	江阴	小湖新村 67#配电所 2#主变	10	630	152
29292	江阴	小湖新村 57#配电所 1#主变	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29293	江阴	小湖新村 57#配电所 2#主变	10	630	176
29294	江阴	长何街 85#箱变主变	10	500	219
29295	江阴	长何街 119#箱变主变	10	500	266
29296	江阴	南苑二村 29#配电所 1#主变	10	1000	366
29297	江阴	新都苑二村 30#箱变主变	10	630	369
29298	江阴	南苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	537
29299	江阴	南苑二村 17#配电所 2#主变	10	1000	536
29300	江阴	启港路 418#箱变主变	10	630	260
29301	江阴	陆新花园配电所 1#主变	10	1000	495
29302	江阴	水芸苑 38#配电所 4#主变	10	630	365
29303	江阴	阳光假日花园 100#配电所 1#主变	10	1000	351
29304	江阴	阳光假日花园 100#配电所 2#主变	10	1000	461
29305	江阴	阳光假日花园 100#配电所 3#主变	10	1000	435
29306	江阴	阳光假日花园 100#配电所 4#主变	10	1000	417
29307	江阴	永昌南变	10	400	99
29308	江阴	华中西站	10	200	160
29309	江阴	金宸国际花园 27#配电所 1#主变	10	1000	538
29310	江阴	金宸国际花园 27#配电所 2#主变	10	1000	683
29311	江阴	金宸国际花园 20#配电所 1#主变	10	800	326
29312	江阴	金宸国际花园 20#配电所 2#主变	10	800	382
29313	江阴	长乐路变	10	315	168
29314	江阴	长乐配电所 2#主变	10	630	212
29315	江阴	长山南路路灯变	10	400	279
29316	江阴	澄杨路路灯 31#变	10	100	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29317	江阴	澄杨路路灯 32#变	10	100	71
29318	江阴	28#路灯变	10	100	78
29319	江阴	李家村西公变	10	400	281
29320	江阴	松桥东路灯变	10	200	160
29321	江阴	世纪公变	10	200	139
29322	江阴	忠巷新村变	10	400	181
29323	江阴	长寿村变	10	400	100
29324	江阴	新华苑 177#箱变主变	10	800	226
29325	江阴	幸福新村 50#箱变主变	10	800	180
29326	江阴	南苑二村 4#配电所 2#主变	10	630	221
29327	江阴	新世纪花园 21#配电所 1#主变	10	630	277
29328	江阴	新世纪花园 21#配电所 2#主变	10	630	303
29329	江阴	双牌一村 37#箱变主变	10	400	151
29330	江阴	石牌二村 24#配电所 1#主变	10	800	237
29331	江阴	石牌二村 24#配电所 2#主变	10	800	348
29332	江阴	石牌二村 38#配电所 1#主变	10	800	283
29333	江阴	石牌二村 38#配电所 2#主变	10	500	96
29334	江阴	绿苑居 168#箱变主变	10	630	340
29335	江阴	绿苑居 266#箱变主变	10	630	303
29336	江阴	环东路小区 329#配电所 1#主变	10	1000	524
29337	江阴	环东路小区 427#配电所 1#主变	10	1000	569
29338	江阴	环东路小区 396#配电所 1#主变	10	1000	626
29339	江阴	华苑配电所 1#主变	10	1000	353
29340	江阴	华苑配电所 2#主变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29341	江阴	江南景苑配电所 1#主变	10	800	327
29342	江阴	江南景苑配电所 2#主变	10	800	372
29343	江阴	东吴苑配电所 1#主变	10	1000	386
29344	江阴	东吴苑配电所 2#主变	10	1000	457
29345	江阴	兴西花苑 26#配电所 1#主变	10	800	382
29346	江阴	轻纺变	10	400	17
29347	江阴	广电变	10	400	28
29348	江阴	黄山路 4#路灯变	10	100	72
29349	江阴	天华锦园 6#配电所 1#主变	10	1000	525
29350	江阴	铂领公馆 1#配电所 1#主变	10	1000	458
29351	江阴	铂领公馆 1#配电所 2#主变	10	1000	537
29352	江阴	璜土龙江变	10	160	41
29353	江阴	水岸新都 131#箱变主变	10	630	258
29354	江阴	兴利箱变主变	10	630	70
29355	江阴	江南中站变	10	200	41
29356	江阴	兴西花苑 26#配电所 2#主变	10	800	246
29357	江阴	兴西花苑 22#配电所 1#主变	10	800	339
29358	江阴	兴西花苑 22#配电所 2#主变	10	800	383
29359	江阴	陈市花苑 108#箱变主变	10	630	306
29360	江阴	富琛苑 12#箱变主变	10	630	424
29361	江阴	富琛苑 30#箱变主变	10	630	274
29362	江阴	大洋桥西路灯变	10	160	109
29363	江阴	东苑 5#配电所 1#主变	10	800	307
29364	江阴	东苑 5#配电所 2#主变	10	800	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29365	江阴	双牌二村 26#箱变主变	10	800	28
29366	江阴	长福花苑配电所 1#主变	10	630	275
29367	江阴	长福花苑配电所 2#主变	10	630	278
29368	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所 1#主变	10	630	231
29369	江阴	黄山 5#变	10	400	277
29370	江阴	袁堂弄变	10	315	23
29371	江阴	澄张路灯 6#变	10	100	71
29372	江阴	澄张路灯 7#变	10	100	72
29373	江阴	长寿汤家巷变	10	400	297
29374	江阴	无名箱变主变	10	400	162
29375	江阴	三砖变	10	250	119
29376	江阴	圩田湾变	10	200	67
29377	江阴	峭岐杨家村变	10	400	136
29378	江阴	水岸华府 89#配电所 1#主变	10	800	413
29379	江阴	水岸华府 89#配电所 3#主变	10	800	446
29380	江阴	水岸华府 89#配电所 4#主变	10	800	486
29381	江阴	水岸华府 89#配电所 2#主变	10	800	445
29382	江阴	漫水南站	10	400	158
29383	江阴	九思村变	10	400	160
29384	江阴	钱介宕变	10	200	18
29385	江阴	龚家宕变	10	200	131
29386	江阴	云开 9#变	10	400	94
29387	江阴	陆家村北变	10	315	184
29388	江阴	巨轮村徐家村变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29389	江阴	西安路灯变	10	400	293
29390	江阴	养殖场变	10	400	46
29391	江阴	新丰站西变	10	200	47
29392	江阴	新藏巷变	10	400	0
29393	江阴	泾西吕家村北变	10	315	22
29394	江阴	戴庄新村变	10	400	239
29395	江阴	欧锦花都 2#配电所 1#主变	10	800	422
29396	江阴	欧锦花都 2#配电所 2#主变	10	800	432
29397	江阴	欧锦花都 2#配电所 3#主变	10	800	442
29398	江阴	木材东变	10	400	65
29399	江阴	水岸华府 85#箱变主变	10	400	170
29400	江阴	红豆佳苑配电所 1#主变	10	800	331
29401	江阴	红豆佳苑配电所 2#主变	10	800	336
29402	江阴	水韵华庭配电所 1#主变	10	500	237
29403	江阴	水韵华庭配电所 2#主变	10	500	247
29404	江阴	红豆佳苑 1#配电所 1#主变	10	630	82
29405	江阴	红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变	10	1000	496
29406	江阴	香山大厦配电所 1#主变	10	800	409
29407	江阴	南新家园配电所 1#主变	10	630	292
29408	江阴	南新家园配电所 2#主变	10	630	202
29409	江阴	新住基北变	10	400	253
29410	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 1#主变	10	1250	707
29411	江阴	山泉花园配电所 1#主变	10	1000	81
29412	江阴	文化新村 16#箱变主变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29413	江阴	贯庄二村 8#配电所 1#主变	10	1000	409
29414	江阴	贯庄二村 8#配电所 2#主变	10	1000	397
29415	江阴	陆丰家园配电所 2#主变	10	1000	441
29416	江阴	朱家南变	10	400	103
29417	江阴	常家丹变	10	400	127
29418	江阴	黄河 2#变	10	200	69
29419	江阴	政府北变	10	400	123
29420	江阴	府前配电所 1#主变	10	630	231
29421	江阴	府前配电所 2#主变	10	630	190
29422	江阴	红苗周家基 4#变	10	250	60
29423	江阴	巷口南变	10	400	150
29424	江阴	石庄东街变	10	400	173
29425	江阴	周家头东变	10	400	142
29426	江阴	河弯变	10	200	56
29427	江阴	绿城帝景 3#配电所 1#主变	10	630	281
29428	江阴	绿城帝景 3#配电所 2#主变	10	630	295
29429	江阴	绿城帝景 7#配电所 1#主变	10	1000	509
29430	江阴	绿城帝景 7#配电所 2#主变	10	1000	468
29431	江阴	绿城帝景 7#配电所 3#主变	10	1000	512
29432	江阴	利港缪家村变	10	400	67
29433	江阴	欧锦花都 17#箱变主变	10	630	408
29434	江阴	前野田变	10	400	127
29435	江阴	融科原筑 54#配电所 1#主变	10	800	640
29436	江阴	融科原筑 54#配电所 3#主变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29437	江阴	亚泰华富 22#配电所 1#主变	10	800	468
29438	江阴	西阳西站	10	315	81
29439	江阴	锦和花苑 2#配电所 1#主变	10	630	252
29440	江阴	融科原筑 54#配电所 2#主变	10	800	313
29441	江阴	融科原筑 54#配电所 4#主变	10	800	380
29442	江阴	中海大院 6#配电所 1#主变	10	630	265
29443	江阴	中海大院 6#配电所 2#主变	10	630	298
29444	江阴	如意滩箱变主变	10	630	353
29445	江阴	唐家村南变	10	400	158
29446	江阴	查家东变	10	200	34
29447	江阴	高家西变	10	400	85
29448	江阴	港邨花苑 A27#配电所 1#主变	10	800	315
29449	江阴	港邨花苑 A27#配电所 2#主变	10	800	256
29450	江阴	三宝中村东变	10	200	4
29451	江阴	周金 2#变	10	400	105
29452	江阴	公园 1#变	10	400	129
29453	江阴	公园 2#变	10	400	79
29454	江阴	王巷东变	10	400	47
29455	江阴	倪巷别墅 4#变	10	400	71
29456	江阴	西陆 2#变	10	250	107
29457	江阴	廖南变	10	400	55
29458	江阴	天笃北变	10	400	0
29459	江阴	河北箱变主变	10	400	30
29460	江阴	低田里北变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29461	江阴	戴巷南变	10	315	61
29462	江阴	耿家村变	10	200	67
29463	江阴	超辰花园 18#配电所 1#主变	10	800	390
29464	江阴	超辰花园 18 配电所 2#主变	10	800	388
29465	江阴	超辰花园 12 配电所 1#主变	10	800	453
29466	江阴	超辰花园 12 配电所 2#主变	10	800	416
29467	江阴	北欧印象 31#配电所 2#主变	10	1000	511
29468	江阴	港邺花苑 A10#配电所 1#主变	10	1000	434
29469	江阴	下王典变	10	200	9
29470	江阴	新宕蒋家村变	10	200	0
29471	江阴	紫金花园 362#箱变主变	10	630	310
29472	江阴	紫金花园 323#箱变主变	10	630	320
29473	江阴	紫金花园 610#箱变主变	10	500	218
29474	江阴	黄山路 288#配电所 1#主变	10	630	220
29475	江阴	黄山路 288#配电所 2#主变	10	630	334
29476	江阴	紫金花园 655#箱变主变	10	500	299
29477	江阴	新华苑配电所 1#主变	10	800	385
29478	江阴	华府家园南配电所 1#主变	10	1000	655
29479	江阴	华府家园南配电所 2#主变	10	1000	317
29480	江阴	华府家园北配电所 1#主变	10	1000	602
29481	江阴	华府家园北配电所 2#主变	10	1000	439
29482	江阴	海达箱变主变	10	630	327
29483	江阴	文化新村 13#配电所 1#主变	10	630	282
29484	江阴	黄山路 112#箱变主变	10	250	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29485	江阴	紫金苑 6#箱变主变	10	500	185
29486	江阴	紫金苑 5#箱变主变	10	500	259
29487	江阴	水墨江南玉园 15#箱变主变	10	500	280
29488	江阴	水墨江南玉园 71#箱变主变	10	630	353
29489	江阴	宋北变	10	400	258
29490	江阴	新街排涝站变	10	400	153
29491	江阴	元泾站变	10	250	46
29492	江阴	霞客路灯变	10	400	302
29493	江阴	金达配电所 1#主变	10	315	129
29494	江阴	世纪花苑配电所 1#主变	10	1000	87
29495	江阴	花园路 88#配电所 1#主变	10	1000	474
29496	江阴	王家村陆家堂变	10	200	34
29497	江阴	三房巷世纪公寓 1#箱变主变	10	630	170
29498	江阴	三房巷世纪公寓 2#箱变主变	10	630	170
29499	江阴	三房巷世纪公寓 3#箱变主变	10	630	170
29500	江阴	三房巷世纪公寓 4#箱变主变	10	630	170
29501	江阴	三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	0
29502	江阴	三房巷世纪公寓 7#箱变主变	10	630	242
29503	江阴	三房巷世纪公寓 8#箱变主变	10	630	278
29504	江阴	三房巷世纪公寓 9#箱变主变	10	630	333
29505	江阴	三房巷世纪公寓 10#箱变主变	10	630	273
29506	江阴	三房巷世纪公寓 11#箱变主变	10	630	295
29507	江阴	停塘降东变	10	315	62
29508	江阴	万达住宅 5#配电所 1#主变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29509	江阴	万达住宅 5#配电所 3#主变	10	630	372
29510	江阴	万达住宅 5#配电所 4#主变	10	630	242
29511	江阴	万达住宅 5#配电所 2#主变	10	630	399
29512	江阴	周庄菜场变	10	400	23
29513	江阴	三塘村东变	10	200	96
29514	江阴	书香苑 4#配电所 1#主变	10	800	488
29515	江阴	书香苑 4#配电所 2#主变	10	800	474
29516	江阴	紫金路灯变	10	200	102
29517	江阴	上海花园洋房 70#配电所 1#主变	10	800	397
29518	江阴	上海花园洋房 70#配电所 2#主变	10	800	425
29519	江阴	上海花园洋房 120#配电所 1#主变	10	1000	657
29520	江阴	上海花园洋房 120#配电所 2#主变	10	800	518
29521	江阴	上海花园洋房 28#箱变主变	10	500	177
29522	江阴	上海花园洋房 1#箱变主变	10	250	96
29523	江阴	上海花园洋房 212#箱变主变	10	630	399
29524	江阴	上海花园洋房 102#箱变主变	10	630	404
29525	江阴	斜泾周家变	10	400	207
29526	江阴	东方华府 206#配电所 1#主变	20	800	297
29527	江阴	东方华府 206#配电所 2#主变	20	800	317
29528	江阴	上场变	10	200	12
29529	江阴	万安桥东变	10	400	179
29530	江阴	巨轮村变	10	400	211
29531	江阴	永丰南变	10	400	210
29532	江阴	申港路灯变	10	200	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29533	江阴	彭蒿西 2#变	10	250	20
29534	江阴	利港何家圩变	10	400	260
29535	江阴	北庙 2#变	10	315	93
29536	江阴	万达住宅 1#配电所 4#主变	10	630	353
29537	江阴	万达住宅 1#配电所 2#主变	10	630	301
29538	江阴	万达住宅 1#配电所 1#主变	10	630	227
29539	江阴	万达住宅 1#配电所 3#主变	10	630	351
29540	江阴	薛家墩变	10	200	41
29541	江阴	万达住宅 2#配电所 2#主变	10	800	212
29542	江阴	万达住宅 2#配电所 4#主变	10	800	213
29543	江阴	万达住宅 2#配电所 3#主变	10	800	392
29544	江阴	万达住宅 2#配电所 1#主变	10	800	323
29545	江阴	朱家湾南变	10	315	70
29546	江阴	居杨村菜场变	10	200	106
29547	江阴	徐家村北变	10	400	140
29548	江阴	南苑 28#配电所 1#主变	10	630	217
29549	江阴	南苑 35#配电所 1#主变	10	800	278
29550	江阴	南苑 35#配电所 2#主变	10	800	334
29551	江阴	南苑小区 46#配电所 1#主变	10	800	401
29552	江阴	南苑小区 46#配电所 2#主变	10	800	479
29553	江阴	南苑小区 52#配电所 1#主变	10	800	422
29554	江阴	南苑小区 52#配电所 2#主变	10	800	392
29555	江阴	普惠苑 105#配电所 1#主变	10	1000	460
29556	江阴	普惠苑 105#配电所 2#主变	10	800	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29557	江阴	三元公寓配电所 1#主变	10	1000	461
29558	江阴	东方华府 235#配电所 2#主变	20	800	506
29559	江阴	东方华府 245#配电所 4#主变	20	800	437
29560	江阴	东方华府 245#配电所 2#主变	20	800	387
29561	江阴	东方华府 245#配电所 1#主变	20	800	254
29562	江阴	东方华府 245#配电所 3#主变	20	800	436
29563	江阴	映像江南配电所 1#主变	10	800	384
29564	江阴	映像江南配电所 2#主变	10	800	526
29565	江阴	映像江南 82#箱变主变	10	630	396
29566	江阴	锦湖苑二村 10#配电所 1#主变	10	630	269
29567	江阴	锦湖苑二村 10#配电所 2#主变	10	630	273
29568	江阴	璜溪绿洲北配电所 1#主变	10	500	249
29569	江阴	璜溪绿洲北配电所 2#主变	10	500	230
29570	江阴	璜溪绿洲南配电所 1#主变	10	1000	597
29571	江阴	万达住宅 3#配电所 4#主变	10	630	308
29572	江阴	万达住宅 3#配电所 2#主变	10	630	335
29573	江阴	青阳吴家村西变	10	200	0
29574	江阴	万达住宅 3#配电所 3#主变	10	630	258
29575	江阴	万达住宅 3#配电所 1#主变	10	630	342
29576	江阴	小兆村变	10	200	72
29577	江阴	云新二村 41#配电所 1#主变	10	800	305
29578	江阴	云新二村 41#配电所 2#主变	10	800	340
29579	江阴	新藏巷南变	10	315	98
29580	江阴	香树湾 350#配电所 1#主变	10	1000	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29581	江阴	香树湾 350#配电所 2#主变	10	1000	213
29582	江阴	双喜苑配电所 1#主变	10	1000	485
29583	江阴	双喜苑配电所 2#主变	10	1000	588
29584	江阴	三元公寓配电所 2#主变	10	1000	540
29585	江阴	文化路路灯变	10	160	109
29586	江阴	璜溪绿洲南配电所 2#主变	10	1000	429
29587	江阴	金都华庭配电所 1#主变	10	800	244
29588	江阴	金都华庭配电所 2#主变	10	800	425
29589	江阴	利城大队变	10	400	94
29590	江阴	花园北配电所 2#主变	10	800	166
29591	江阴	李家北变	10	250	109
29592	江阴	陆桥东街 53#配电所 1#主变	10	630	330
29593	江阴	龙山花园 1#配电所 1#主变	10	630	428
29594	江阴	龙山花园 29#配电所 1#主变	10	630	411
29595	江阴	天富小区配电所 1#主变	10	400	18
29596	江阴	岸桥头西变	10	400	44
29597	江阴	七亩变	10	200	54
29598	江阴	小诸家巷南变	10	400	63
29599	江阴	蒋北变	10	250	110
29600	江阴	九曲王家湾变	10	400	184
29601	江阴	金童电站	10	400	0
29602	江阴	程巷东变	10	400	115
29603	江阴	创新村高庄南变	10	200	132
29604	江阴	爱家名邸 1#配电所 1#主变	20	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29605	江阴	爱家名邸 1#配电所 2#主变	20	630	315
29606	江阴	王家头变	10	250	66
29607	江阴	爱家名邸 7#配电所 1#主变	20	630	309
29608	江阴	爱家名邸 7#配电所 2#主变	20	630	333
29609	江阴	殷家庄变	10	200	152
29610	江阴	周巷上变	10	200	26
29611	江阴	许家丹西变	10	400	122
29612	江阴	镇西变	10	400	59
29613	江阴	新庄路西变	10	400	160
29614	江阴	花果东站变	10	400	82
29615	江阴	长南四房桥变	10	400	173
29616	江阴	云新 7#变	10	315	35
29617	江阴	景开 2#变	10	250	119
29618	江阴	朴树头变	10	315	177
29619	江阴	璜塘沈家村变	10	250	15
29620	江阴	陈家港变	10	400	127
29621	江阴	戴巷新村变	10	315	134
29622	江阴	云顾变	10	250	0
29623	江阴	万达住宅 4#配电所 1#主变	10	630	316
29624	江阴	万达住宅 4#配电所 3#主变	10	630	372
29625	江阴	万达住宅 4#配电所 4#主变	10	630	321
29626	江阴	万达住宅 4#配电所 2#主变	10	630	297
29627	江阴	泾西路灯变	10	200	119
29628	江阴	省渡桥东变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29629	江阴	四本堂南变	10	400	107
29630	江阴	唐家圩南变	10	400	130
29631	江阴	中杏北变	10	400	220
29632	江阴	南河头东变	10	200	0
29633	江阴	格方圩东变	10	400	190
29634	江阴	锦昌变	10	200	103
29635	江阴	蔡家埭南变	10	400	21
29636	江阴	新都苑二村 91#配电所 1#主变	10	800	312
29637	江阴	农行变	10	400	0
29638	江阴	港欣大厦配电所 2#主变	10	800	468
29639	江阴	夏东苑 1#配电所 2#主变	10	630	253
29640	江阴	夏东苑 1#配电所 4#主变	10	630	225
29641	江阴	夏东苑 2#配电所 2#主变	10	800	451
29642	江阴	夏东苑 2#配电所 4#主变	10	800	440
29643	江阴	夏东苑 25#配电所 2#主变	10	630	315
29644	江阴	夏东苑 25#配电所 4#主变	10	630	324
29645	江阴	夏东苑 35#配电所 2#主变	10	800	421
29646	江阴	天富小区配电所 2#主变	10	400	10
29647	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	0
29648	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 2#主变	10	630	124
29649	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 1#主变	10	1000	499
29650	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 2#主变	10	1000	517
29651	江阴	香樟花园 8#配电所 1#主变	10	1000	456
29652	江阴	香樟花园 8#配电所 2#主变	10	1000	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29653	江阴	和泰苑 5#配电所 1#主变	10	800	421
29654	江阴	六保新村 406#配电所 1#主变	10	800	366
29655	江阴	江湾配电所 1#主变	10	1000	383
29656	江阴	江湾配电所 2#主变	10	1000	314
29657	江阴	顾北家园配电所 1#主变	10	630	291
29658	江阴	顾北家园配电所 2#主变	10	630	321
29659	江阴	明清配电所 1#主变	10	1000	491
29660	江阴	明清配电所 2#主变	10	1000	430
29661	江阴	康宁小区 8#配电所 1#主变	10	800	335
29662	江阴	明清配电所 3#主变	10	1000	417
29663	江阴	康宁小区 8#配电所 2#主变	10	800	425
29664	江阴	幸福新村配电所 1#主变	10	1000	359
29665	江阴	幸福新村配电所 2#主变	10	1000	398
29666	江阴	文马变	10	400	0
29667	江阴	文林马东变	10	315	138
29668	江阴	华昌路 4#变	10	400	102
29669	江阴	假日花园 196-1#配电所 1#主变	10	800	496
29670	江阴	假日花园 196-1#配电所 2#主变	10	800	446
29671	江阴	假日花园 196-1#配电所 3#主变	10	800	449
29672	江阴	假日花园 196-1#配电所 4#主变	10	800	399
29673	江阴	万达办公 2#配电所 1#主变	10	630	351
29674	江阴	万达办公 2#配电所 3#主变	10	630	333
29675	江阴	万达办公 2#配电所 4#主变	10	630	405
29676	江阴	万达办公 2#配电所 2#主变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29677	江阴	青阳张家村北变	10	315	186
29678	江阴	昌盛商贸城箱变主变	10	500	148
29679	江阴	社渎前杨南变	10	200	11
29680	江阴	长南村北宅北变	10	200	20
29681	江阴	林达变	10	400	0
29682	江阴	锁业变	10	400	73
29683	江阴	夹江变	10	400	229
29684	江阴	筑塘变	10	160	106
29685	江阴	黄山公园 1#箱变主变	10	100	66
29686	江阴	黄山公园 2#箱变主变	10	100	76
29687	江阴	延陵路路灯变	10	100	69
29688	江阴	万达商铺 1#配电所 2#主变	10	630	384
29689	江阴	万达办公 3#配电所 4#主变	10	800	507
29690	江阴	万达办公 3#配电所 2#主变	10	800	515
29691	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 2#主变	10	1250	828
29692	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所 2#主变	10	630	302
29693	江阴	云顾路 16#路灯变	10	100	73
29694	江阴	云顾路 15#路灯变	10	100	56
29695	江阴	南园路 A#箱变主变	10	400	78
29696	江阴	南园路 B#箱变主变	10	400	182
29697	江阴	钱巷东变	10	200	27
29698	江阴	工业 7#变	10	315	0
29699	江阴	月东路箱变主变	10	630	333
29700	江阴	鸡龙山 1#箱变主变	10	630	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29701	江阴	鸡龙山 2#箱变主变	10	500	242
29702	江阴	宗言村 1#箱变主变	10	630	234
29703	江阴	宗言村 2#箱变主变	10	630	278
29704	江阴	电力站 2#变	10	200	13
29705	江阴	赤岸蒋巷东变	10	200	0
29706	江阴	姜家基东变	10	315	97
29707	江阴	大弄西变	10	200	60
29708	江阴	黄小西公变	10	315	235
29709	江阴	健民公变	10	400	85
29710	江阴	创业 4#变	10	315	18
29711	江阴	里旺里塑料厂南变	10	400	163
29712	江阴	龙城福第 18#配电所 1#主变	10	800	421
29713	江阴	龙城福第 18#配电所 3#主变	10	800	501
29714	江阴	高北变	10	400	184
29715	江阴	龙城福第 18#配电所 4#主变	10	800	458
29716	江阴	龙城福第 18#配电所 2#主变	10	800	507
29717	江阴	香雪海梅园 14#箱变主变	10	400	123
29718	江阴	启港路北 519 箱变主变	10	250	110
29719	江阴	开发园区 8#变	10	315	101
29720	江阴	南闸电力东变	10	400	202
29721	江阴	谈西变	10	400	69
29722	江阴	云新路 28#配电所 1#主变	10	500	133
29723	江阴	华富花苑箱变主变	10	630	215
29724	江阴	富昌变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29725	江阴	石牌一村 58#配电所 1#主变	10	800	299
29726	江阴	石牌一村 58#配电所 2#主变	10	800	424
29727	江阴	唐家村东变	10	400	267
29728	江阴	邱家巷西变	10	200	63
29729	江阴	陆新花园配电所 2#主变	10	1000	500
29730	江阴	东方华府 12#配电所 1#主变	20	800	346
29731	江阴	东方华府 151#配电所 1#主变	20	800	249
29732	江阴	东方华府 151#配电所 3#主变	20	800	421
29733	江阴	吴浦村公变	10	400	290
29734	江阴	东方华府 152#配电所 1#主变	20	800	358
29735	江阴	东方华府 152#配电所 2#主变	20	800	346
29736	江阴	东方华府 151#配电所 4#主变	20	800	376
29737	江阴	东方华府 151#配电所 2#主变	20	800	331
29738	江阴	东方华府 12#配电所 2#主变	20	800	398
29739	江阴	万达办公 3#配电所 1#主变	10	800	529
29740	江阴	万达办公 3#配电所 3#主变	10	800	470
29741	江阴	万达办公 4#配电所 1#主变	10	630	358
29742	江阴	万达办公 4#配电所 3#主变	10	630	391
29743	江阴	万达商铺 1#配电所 1#主变	10	630	359
29744	江阴	万达商铺 1#配电所 3#主变	10	630	306
29745	江阴	万达商铺 2#配电所 1#主变	10	630	305
29746	江阴	万达商铺 2#配电所 3#主变	10	630	300
29747	江阴	万达商铺 3#配电所 1#主变	10	630	136
29748	江阴	万达商铺 3#配电所 3#主变	10	630	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29749	江阴	万达商铺 3#配电所 4#主变	10	630	200
29750	江阴	万达商铺 3#配电所 2#主变	10	630	167
29751	江阴	万达商铺 2#配电所 4#主变	10	630	339
29752	江阴	万达商铺 2#配电所 2#主变	10	630	371
29753	江阴	万达办公 4#配电所 4#主变	10	630	410
29754	江阴	万达办公 4#配电所 2#主变	10	630	363
29755	江阴	万达商铺 1#配电所 4#主变	10	630	359
29756	江阴	长南村谭家北变	10	200	116
29757	江阴	环城北路 28#配电所 2#主变	10	800	537
29758	江阴	季东变	10	200	0
29759	江阴	上村变	10	200	46
29760	江阴	长泾孙家巷南变	10	315	33
29761	江阴	马泾桥变	10	200	53
29762	江阴	红光张家村变	10	250	52
29763	江阴	红光毛西变	10	200	56
29764	江阴	内衣东变	10	400	0
29765	江阴	红光东边变	10	400	68
29766	江阴	环城北路 28#配电所 1#主变	10	800	477
29767	江阴	长和馨园配电所 1#主变	10	1000	511
29768	江阴	长和馨园配电所 2#主变	10	1000	588
29769	江阴	金龙 2#变	10	400	6
29770	江阴	东区 3#变	10	400	46
29771	江阴	双泾闸变	10	400	184
29772	江阴	文林套闸变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29773	江阴	桐岐车站变	10	400	73
29774	江阴	周庄老住基西变	10	315	108
29775	江阴	忠巷新村北变	10	200	21
29776	江阴	文化新村 50#配电所 1#主变	10	800	342
29777	江阴	文化新村 50#配电所 2#主变	10	800	328
29778	江阴	新华苑 240#配电所 1#主变	10	800	236
29779	江阴	泾新南变	10	200	59
29780	江阴	邱岗另变	10	400	238
29781	江阴	湖塘东变	10	400	147
29782	江阴	东方北变	10	400	249
29783	江阴	万达办公 1#配电所 4#主变	10	800	464
29784	江阴	万达办公 1#配电所 2#主变	10	800	471
29785	江阴	万达办公 1#配电所 1#主变	10	800	468
29786	江阴	万达办公 1#配电所 3#主变	10	800	492
29787	江阴	镇区东区变	10	400	70
29788	江阴	华巷东变	10	400	87
29789	江阴	瓠岱西站	10	250	41
29790	江阴	石桥北变	10	250	63
29791	江阴	沈家基站	10	200	17
29792	江阴	马桥电站变	10	160	12
29793	江阴	祝塘孔西庄变	10	400	20
29794	江阴	何赵家基站	10	200	121
29795	江阴	徐巷变	10	200	8
29796	江阴	颜家变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29797	江阴	水景花苑 63#配电所 2#主变	10	800	472
29798	江阴	河湘路变	10	400	48
29799	江阴	紫悦花苑 52#配电所 4#主变	10	800	473
29800	江阴	云景花园 9#配电所 1#主变	10	630	337
29801	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 2#主变	10	630	320
29802	江阴	小三房东 2#变	10	400	176
29803	江阴	华诚悦庭 25#配电所 1#主变	10	800	500
29804	江阴	华诚悦庭 25#配电所 2#主变	10	800	485
29805	江阴	华诚悦庭 70#配电所 1#主变	10	800	466
29806	江阴	华诚悦庭 70#配电所 3#主变	10	800	497
29807	江阴	华诚悦庭 70#配电所 4#主变	10	800	503
29808	江阴	华诚悦庭 70#配电所 2#主变	10	800	369
29809	江阴	金域广场 10-2#配电所 4#主变	10	800	517
29810	江阴	申港东街南变	10	400	102
29811	江阴	毛纺 2 号变	10	400	144
29812	江阴	春风景苑 13#配电所 3#主变	10	800	434
29813	江阴	西园一村箱变主变	10	630	268
29814	江阴	裕珑花园 61#配电所 4#主变	10	800	462
29815	江阴	万花景苑 71#配电所 4#主变	10	800	514
29816	江阴	御鑫苑 54#配电所 4#主变	10	800	413
29817	江阴	紫悦花苑 40#配电所 2#主变	10	800	518
29818	江阴	上品璟苑 179#配电所 1#主变	10	800	496
29819	江阴	朱蒋巷东变	10	400	0
29820	江阴	和成配电所 1#主变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29821	江阴	和成配电所 2#主变	10	800	430
29822	江阴	荣熙花园 22#配电所 2#主变	10	630	468
29823	江阴	杜家巷中变	10	400	28
29824	江阴	圣母箱变主变	10	630	98
29825	江阴	惠家村变	10	200	16
29826	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 3#主变	10	630	335
29827	江阴	西庄村村站西变	10	400	36
29828	江阴	坝头上北变	10	400	244
29829	江阴	紫运一村 7#配 1#主变	10	630	459
29830	江阴	平巷变	10	200	63
29831	江阴	新渡箱变主变	10	630	143
29832	江阴	万花商业广场 43#变电所 2#主变	10	630	391
29833	江阴	龙砂 1 号箱变主变	10	400	104
29834	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 1#主变	10	800	428
29835	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 3#主变	10	800	437
29836	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 4#主变	10	800	389
29837	江阴	朱家湾花园二村 12#配电所 2#主变	10	800	479
29838	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变	10	800	392
29839	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变	10	800	333
29840	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变	10	800	418
29841	江阴	朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变	10	800	435
29842	江阴	灯塔一林场变	10	200	0
29843	江阴	金域广场 11#配电所 2#主变	10	800	479
29844	江阴	盎桥南变	10	400	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29845	江阴	王家村卢东变	10	200	0
29846	江阴	万花景苑 84#配电所 4#主变	10	800	496
29847	江阴	云景花园 28#配电所 3#主变	10	800	492
29848	江阴	凝景苑 14#配电所 2#主变	10	800	421
29849	江阴	泾南张家宕南变	10	200	80
29850	江阴	天敌雅苑 28#配电所 4#主变	20	630	425
29851	江阴	东技变	10	400	211
29852	江阴	国营站变	10	400	122
29853	江阴	城市嘉园 37#配电所 1#主变	10	800	412
29854	江阴	城市嘉园 37#配电所 3#主变	10	800	475
29855	江阴	城市嘉园 37#配电所 2#主变	10	800	432
29856	江阴	城市嘉园 37#配电所 4#主变	10	800	356
29857	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 2#主变	10	800	370
29858	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 2#主变	10	630	504
29859	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变	10	800	503
29860	江阴	蔡化朱家巷 3#变	10	400	132
29861	江阴	古塘工业南变	10	400	215
29862	江阴	万水桥西变	10	400	0
29863	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 3#主变	10	800	416
29864	江阴	城市嘉园 75#配电所 1#主变	10	800	433
29865	江阴	浪尼莎变	10	400	161
29866	江阴	水云间花园 43#配电所 2#主变	10	800	426
29867	江阴	跨江东箱变主变	10	630	474
29868	江阴	星赋花园三区 12#配电所 1#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29869	江阴	凤凰路北变	10	200	25
29870	江阴	澜景雅苑 7#配电所 3#主变	10	630	366
29871	江阴	城市嘉园 75#配电所 3#主变	10	800	473
29872	江阴	城市嘉园 75#配电所 2#主变	10	800	380
29873	江阴	城市嘉园 75#配电所 4#主变	10	800	410
29874	江阴	尚源名筑 9#配电所 1#主变	10	800	451
29875	江阴	瑞新花苑 14#配电所 2#主变	10	800	476
29876	江阴	创新大道 77#配电所 1#主变	10	800	580
29877	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 1#主变	20	800	469
29878	江阴	东隆南变	10	400	113
29879	江阴	敌樾花园南园 402#配 2#主变	20	630	304
29880	江阴	璟庭花苑 4#配电所 4#主变	10	800	634
29881	江阴	朱家湾花园二村 6#配电所 1#主变	10	1000	598
29882	江阴	朱家湾花园二村 6#配电所 2#主变	10	1000	608
29883	江阴	蔡泾村工农路 8 号北变	10	400	175
29884	江阴	白玉二村 4#配电所 3#主变	10	630	360
29885	江阴	泉能路 22#配电所 2#主变	10	400	263
29886	江阴	山棠雅园 10#配电所 1#主变	20	800	584
29887	江阴	水芸苑 74#配电所 1#主变	10	800	583
29888	江阴	高铁箱变主变	10	630	442
29889	江阴	星赋花园二区 13#配电所 4#主变	10	800	327
29890	江阴	丰源北变	10	400	194
29891	江阴	马镇河南变	10	400	184
29892	江阴	庄家巷西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29893	江阴	李富田变	10	400	217
29894	江阴	寨里西变	10	200	50
29895	江阴	南头村东变	10	200	58
29896	江阴	南苑新村 49#箱变主变	10	400	168
29897	江阴	杨巷村北变	10	200	53
29898	江阴	泾北村南变	10	400	45
29899	江阴	朱家巷中变	10	200	53
29900	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 3#主变	10	800	509
29901	江阴	鸿运箱变主变	10	400	24
29902	江阴	杨庄园区变	10	400	39
29903	江阴	物流北变	10	400	57
29904	江阴	环村南路 1#变	10	400	46
29905	江阴	金湾南箱变主变	10	630	155
29906	江阴	沈家湾北变	10	400	200
29907	江阴	东徐路南变	10	400	164
29908	江阴	蒋庄变	10	250	118
29909	江阴	云栖雅院 11#配电所 1#主变	10	800	617
29910	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 2#主变	10	800	532
29911	江阴	灯塔茶歧西变	10	400	132
29912	江阴	旻桥中变	10	400	197
29913	江阴	盛介凹公变	10	400	248
29914	江阴	茶岐公变	10	400	254
29915	江阴	东喊西变	10	400	158
29916	江阴	梅压北变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29917	江阴	召其公变	10	400	182
29918	江阴	小陆家基变	10	200	0
29919	江阴	张家基变	10	400	0
29920	江阴	港邶花苑 28#配电所 1#主变	10	800	303
29921	江阴	港邶花苑 28#配电所 2#主变	10	800	252
29922	江阴	港邶花苑 27#配电所 1#主变	10	1000	435
29923	江阴	府前小区 18#配电所 1#主变	10	630	321
29924	江阴	马家巷西变	10	315	51
29925	江阴	文林加油变	10	400	97
29926	江阴	胡家宕变	10	400	190
29927	江阴	潭家村东变	10	400	159
29928	江阴	西门楼下变	10	400	158
29929	江阴	中心桥公变	10	315	70
29930	江阴	埝北变	10	400	9
29931	江阴	夏东苑 2#配电所 1#主变	10	800	432
29932	江阴	夏东苑 2#配电所 3#主变	10	800	442
29933	江阴	梅隆变	10	400	89
29934	江阴	祝塘张家坝变	10	400	167
29935	江阴	东新变	10	200	0
29936	江阴	蒲市村北站变	10	200	9
29937	江阴	二环路变	10	400	53
29938	江阴	邮电变	10	400	33
29939	江阴	张家村北变	10	400	43
29940	江阴	石牌三村 41#配电所 1#主变	10	630	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29941	江阴	石牌三村 41#配电所 2#主变	10	630	188
29942	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	329
29943	江阴	新都苑一村 20#配电所 1#主变	10	500	219
29944	江阴	新都苑一村 20#配电所 2#主变	10	500	308
29945	江阴	泾水苑箱变主变	10	500	229
29946	江阴	圩里新村 5#配电所 1#主变	10	630	173
29947	江阴	圩里新村 5#配电所 2#主变	10	630	310
29948	江阴	黄家村 2#变	10	200	14
29949	江阴	新西变	10	200	0
29950	江阴	王家场 2#变	10	400	72
29951	江阴	石洞坝 2#变	10	400	31
29952	江阴	三房庄 2#变	10	400	4
29953	江阴	石家庄 2#变	10	400	162
29954	江阴	沿塘桥北变	10	200	77
29955	江阴	沿塘街变	10	200	56
29956	江阴	百丈东变	10	200	8
29957	江阴	青龙箱变主变	10	630	183
29958	江阴	小学箱变主变	10	630	236
29959	江阴	正行路变	10	400	32
29960	江阴	环西路 2#变	10	400	140
29961	江阴	南库变	10	250	40
29962	江阴	闸东南变	10	400	231
29963	江阴	金湾丽景 4#配电所 1#主变	10	500	83
29964	江阴	金湾丽景 4#配电所 2#主变	10	500	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29965	江阴	倪家丹北变	10	315	122
29966	江阴	塘林北变	10	400	254
29967	江阴	南长房变	10	400	121
29968	江阴	郁家箱变主变	10	630	207
29969	江阴	曙光祥西北变	10	200	18
29970	江阴	对洞桥排涝站变	10	400	0
29971	江阴	志圩里南变	10	200	88
29972	江阴	包子圩变	10	400	83
29973	江阴	夏港新北变	10	400	120
29974	江阴	南头变	10	400	21
29975	江阴	申龙南变	10	400	121
29976	江阴	建义上蒋村变	10	200	83
29977	江阴	坊前新村 329#配电所 1#主变	10	1000	614
29978	江阴	坊前新村 329#配电所 2#主变	10	1000	470
29979	江阴	新都苑一村 1#配电所 1#主变	10	500	225
29980	江阴	创新一村 7#箱变主变	10	630	283
29981	江阴	宦巷变	10	315	93
29982	江阴	吴家巷东变	10	160	73
29983	江阴	陈家冲西变	10	200	73
29984	江阴	龙城福第 8#配电所 1#主变	10	800	444
29985	江阴	龙城福第 8#配电所 2#主变	10	800	431
29986	江阴	龙城福第 8#配电所 3#主变	10	1000	329
29987	江阴	山下西变	10	400	52
29988	江阴	龙城福第 93#箱变主变	10	500	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
29989	江阴	盛巷东变	10	400	149
29990	江阴	龙城福第 211#箱变主变	10	500	208
29991	江阴	龙城福第 159#箱主变	10	500	274
29992	江阴	龙城福第 205#箱变主变	10	500	197
29993	江阴	霞客苑 2#配电所 1#主变	10	630	252
29994	江阴	霞客苑 2#配电所 2#主变	10	630	384
29995	江阴	南园路 1#配电所 1#主变	10	630	342
29996	江阴	嘉华豪庭 1#箱变主变	10	630	193
29997	江阴	双保村变	10	200	54
29998	江阴	贡家变	10	200	66
29999	江阴	管巷变	10	200	35
30000	江阴	锦湖苑三村 18#配电所 1#主变	10	1000	540
30001	江阴	锦湖苑三村 18#配电所 2#主变	10	1000	515
30002	江阴	锦湖苑三村 7#配电所 1#主变	10	1000	539
30003	江阴	锦湖苑三村 7#配电所 2#主变	10	1000	553
30004	江阴	山泉安置房 1#配电所 1#主变	10	1000	499
30005	江阴	山泉安置房 2#配电所 1#主变	10	1000	531
30006	江阴	山泉安置房 2#配电所 2#主变	10	1000	638
30007	江阴	陈东变	10	200	12
30008	江阴	江家变	10	250	51
30009	江阴	洪流加工厂变	10	315	178
30010	江阴	叶南变	10	200	0
30011	江阴	楼下北变	10	400	137
30012	江阴	文林圩田变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30013	江阴	上横河变	10	400	0
30014	江阴	承家巷南变	10	400	0
30015	江阴	应天河南变	10	400	137
30016	江阴	钱家湾北箱主变	10	630	170
30017	江阴	黄玉台西变	10	250	0
30018	江阴	申港口南变	10	400	37
30019	江阴	西周巷南变	10	400	172
30020	江阴	青阳南街南变	10	400	110
30021	江阴	李庄中站变	10	400	43
30022	江阴	夏东石柱头变	10	400	161
30023	江阴	邓家村东变	10	315	66
30024	江阴	环西北变	10	400	62
30025	江阴	榨头东变	10	315	0
30026	江阴	夏东苑 1#配电所 1#主变	10	630	238
30027	江阴	夏东苑 1#配电所 3#主变	10	630	229
30028	江阴	许姚村马介西变	10	250	154
30029	江阴	康须南变	10	400	148
30030	江阴	格方于站	10	400	214
30031	江阴	狄桥站	10	200	61
30032	江阴	石庄花港 A 区 3#箱变主变	10	630	89
30033	江阴	果老园变	10	400	171
30034	江阴	申兴村河北变	10	200	34
30035	江阴	长小西变	10	315	0
30036	江阴	缪家埭南变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30037	江阴	环信变	10	400	4
30038	江阴	石庄花港 A 区 6#箱变主变	10	630	152
30039	江阴	北湾新村变	10	315	60
30040	江阴	双漏里变	10	160	56
30041	江阴	杨宕西变	10	250	28
30042	江阴	须毛园东变	10	315	46
30043	江阴	胡赵南变	10	250	81
30044	江阴	北蒋巷变	10	200	141
30045	江阴	祥东变	10	315	8
30046	江阴	水墩 2#变	10	315	71
30047	江阴	璜村袁家村变	10	200	0
30048	江阴	颜家河头变	10	400	174
30049	江阴	丁家村西变	10	200	10
30050	江阴	居家村变变	10	315	183
30051	江阴	灯塔茶岐东变	10	200	79
30052	江阴	广电中心箱变主变	10	630	195
30053	江阴	电力大厦箱变主变	10	630	63
30054	江阴	金湾花苑配电所 1#主变	10	800	459
30055	江阴	金湾花苑配电所 2#主变	10	800	152
30056	江阴	石家村公变	10	200	146
30057	江阴	云南路路灯 2#变	10	200	147
30058	江阴	中庄变	10	400	176
30059	江阴	吴巷路 1#变	10	200	143
30060	江阴	南苑小区 1#箱变主变	10	630	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30061	江阴	周庄新庄上变	10	400	91
30062	江阴	毛家基北变	10	315	58
30063	江阴	沈巷北变	10	400	153
30064	江阴	王天于巷西变	10	315	0
30065	江阴	新桥花园 36#箱变主变	10	500	204
30066	江阴	新桥花园 39#箱变主变	10	500	191
30067	江阴	小马介箱变主变	10	630	84
30068	江阴	永安一村 22#箱变主变	10	400	167
30069	江阴	农培变箱变主变	10	630	237
30070	江阴	长江国际 14#配电所 1#主变	10	800	321
30071	江阴	长江国际 14#配电所 2#主变	10	800	329
30072	江阴	长江国际 14#配电所 3#主变	10	800	249
30073	江阴	长江国际 5#配电所 1#主变	10	800	260
30074	江阴	长江国际 5#配电所 2#主变	10	800	252
30075	江阴	知青北变	10	200	71
30076	江阴	西街西变	10	400	45
30077	江阴	环政变	10	400	86
30078	江阴	大丰站	10	400	37
30079	江阴	长寿二中变	10	400	161
30080	江阴	锦南配电所 1#主变	10	800	120
30081	江阴	西新排涝变	10	315	100
30082	江阴	石庄花港 A 区 15#箱变主变	10	800	357
30083	江阴	长寿环西变	10	400	0
30084	江阴	高头上 2#变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30085	江阴	新野站	10	200	38
30086	江阴	长寿医院变	10	315	0
30087	江阴	梅谢公变	10	250	1
30088	江阴	前村变	10	200	0
30089	江阴	五云家园 3#箱变主变	10	800	251
30090	江阴	下庄南变	10	400	121
30091	江阴	石庄花港 A 区 21#箱变主变	10	800	88
30092	江阴	戴君桥变	10	250	52
30093	江阴	申兴变	10	400	90
30094	江阴	刘莘庄北变	10	250	92
30095	江阴	石池南变	10	400	92
30096	江阴	徐巷陈家变	10	250	152
30097	江阴	梅家湾变	10	400	143
30098	江阴	石庄花港 A 区 24#箱变主变	10	800	246
30099	江阴	横塘村陈家村变	10	200	0
30100	江阴	新庄西变	10	400	167
30101	江阴	洪年小站变	10	400	103
30102	江阴	石庄花港 B 区 11#箱变主变	10	630	136
30103	江阴	野田里变	10	400	207
30104	江阴	赵庄北变	10	400	165
30105	江阴	许园 5#变	10	250	200
30106	江阴	沟西南变	10	400	86
30107	江阴	澄张路灯 8#变	10	100	72
30108	江阴	长南新村变	10	315	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30109	江阴	申兴杨园里变	10	400	198
30110	江阴	石庄花港 B 区 15#箱变主变	10	800	295
30111	江阴	东元村变	10	400	0
30112	江阴	十字坝北变	10	200	42
30113	江阴	刘康里变	10	400	90
30114	江阴	陈家冲变	10	400	220
30115	江阴	阳光国际花园 55#箱变主变	10	630	296
30116	江阴	名人国际配电所 1#主变	10	800	199
30117	江阴	名人国际配电所 2#主变	10	800	54
30118	江阴	春江华庭 80#配电所 1#主变	10	1000	549
30119	江阴	春江华庭 80#配电所 2#主变	10	1000	539
30120	江阴	春江华庭 80#配电所 3#主变	10	1000	323
30121	江阴	春江华庭 69#配电所 1#主变	10	1000	300
30122	江阴	春江华庭 69#配电所 2#主变	10	1000	416
30123	江阴	凤凰城配电所 1#主变	10	800	370
30124	江阴	凤凰城配电所 2#主变	10	800	429
30125	江阴	西新中变	10	400	0
30126	江阴	徐家埭变	10	400	30
30127	江阴	三元西站变	10	400	133
30128	江阴	后八甲变	10	400	189
30129	江阴	后八甲西变	10	400	170
30130	江阴	石庄花港 B 区 24#箱变主变	10	630	215
30131	江阴	蒋庄南变	10	400	218
30132	江阴	石庄花港 B 区 30#箱变主变	10	800	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30133	江阴	须家降变	10	200	61
30134	江阴	小刘家南变	10	400	222
30135	江阴	西街箱变主变	10	630	216
30136	江阴	幼儿园箱变主变	10	630	144
30137	江阴	镇政府箱变主变	10	630	107
30138	江阴	东站箱变主变	10	630	0
30139	江阴	十字坝变	10	400	203
30140	江阴	石庄花港 C 区 9#箱变主变	10	630	0
30141	江阴	石庄花港 C 区 13#箱变主变	10	800	253
30142	江阴	凝秀华庭 5#箱变主变	10	800	295
30143	江阴	大坝上南变	10	250	66
30144	江阴	长禄变	10	400	79
30145	江阴	西高头东变	10	250	161
30146	江阴	潘六房变	10	400	23
30147	江阴	文林工商变	10	315	86
30148	江阴	西张南变	10	250	108
30149	江阴	王家村变	10	400	187
30150	江阴	茂市桥变	10	400	13
30151	江阴	赵大巷 2#变	10	315	63
30152	江阴	锡沙路灯 5#变	10	400	300
30153	江阴	香墩庄 2#变	10	315	67
30154	江阴	宝池 2#变	10	250	188
30155	江阴	坊前北 2#变	10	315	42
30156	江阴	华士公安变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30157	江阴	通渡南路灯变	10	400	300
30158	江阴	上下村变	10	315	154
30159	江阴	葛李村变	10	315	192
30160	江阴	邬墩北变	10	200	83
30161	江阴	六房变	10	315	6
30162	江阴	赵家湾变	10	315	97
30163	江阴	石庄花港 C 区 16#箱变主变	10	800	157
30164	江阴	鼎峰变	10	400	188
30165	江阴	凝秀华庭 20#箱变主变	10	630	273
30166	江阴	大坝变	10	400	123
30167	江阴	双泾变	10	400	243
30168	江阴	小三房东变	10	315	0
30169	江阴	油车变	10	250	0
30170	江阴	长中东变	10	315	72
30171	江阴	大刘变	10	250	37
30172	江阴	农贸变	10	315	52
30173	江阴	卧龙变	10	315	6
30174	江阴	顾家变	10	200	0
30175	江阴	石庄花港 C 区 28#箱变主变	10	800	232
30176	江阴	居民新村配电所 1#主变	10	630	310
30177	江阴	后河变	10	400	282
30178	江阴	大坝上村东变	10	400	218
30179	江阴	中河西变	10	400	180
30180	江阴	江家村西变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30181	江阴	长寿西街变	10	315	85
30182	江阴	长新小学变	10	400	67
30183	江阴	蒋家中心站	10	315	252
30184	江阴	石庄花港 C 区 29#箱变主变	10	630	261
30185	江阴	新生站变	10	400	117
30186	江阴	长寿倪家巷变	10	400	100
30187	江阴	石庄花港 C 区 31#箱变主变	10	630	217
30188	江阴	长小北变	10	400	168
30189	江阴	南工公变	10	400	22
30190	江阴	北巷变	10	315	36
30191	江阴	中河变	10	400	107
30192	江阴	金家湾变	10	400	160
30193	江阴	戴家村变	10	160	68
30194	江阴	金高变	10	400	145
30195	江阴	前河东变	10	315	90
30196	江阴	洗菜沟变	10	400	216
30197	江阴	夏村变	10	200	0
30198	江阴	后栗中变	10	400	115
30199	江阴	承家巷东变	10	400	104
30200	江阴	王家巷中变	10	400	83
30201	江阴	胡介昌公变	10	250	36
30202	江阴	张家变	10	200	135
30203	江阴	申庄砖厂变	10	400	187
30204	江阴	郭家巷南变	10	200	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30205	江阴	香樟花园 10#配电所—1#变	10	1000	347
30206	江阴	香樟花园 10#配电所—2#变	10	1000	388
30207	江阴	香樟花园 10#配电所—3#变	10	1000	274
30208	江阴	创业 3#箱变主变	10	630	0
30209	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	0
30210	江阴	灯塔王庄站 2 号变	10	400	185
30211	江阴	香槟花园 373#配电所 1#主变	10	800	480
30212	江阴	香槟花园 373#配电所 2#主变	10	800	316
30213	江阴	香槟花园 373#配电所 3#主变	10	800	526
30214	江阴	香槟花园 373#配电所 4#主变	10	800	471
30215	江阴	大园 7 号变	10	400	73
30216	江阴	创业 6#箱变主变	10	630	93
30217	江阴	香槟花园 304#配电所 2#主变	10	800	467
30218	江阴	山泉唐家巷变	10	400	0
30219	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 4#主变	10	630	433
30220	江阴	周庄南房巷东变	10	400	129
30221	江阴	包家基 2#变	10	315	207
30222	江阴	镇区东方变箱变主变	10	500	245
30223	江阴	桃港变	10	400	99
30224	江阴	新村西箱变主变	10	400	32
30225	江阴	新村箱变主变	10	630	224
30226	江阴	双良变	10	400	4
30227	江阴	苏家坝东变	10	400	294
30228	江阴	毗山西变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30229	江阴	秦家宕东变	10	200	20
30230	江阴	郑家巷东变	10	200	98
30231	江阴	旧庄桥变	10	200	0
30232	江阴	阳光变	10	315	190
30233	江阴	北国一队变	10	400	138
30234	江阴	利港邮电北变	10	400	180
30235	江阴	陆桥陈家 2#变	10	400	18
30236	江阴	应天河南 2#变	10	400	320
30237	江阴	兴塘二村箱变主变	10	500	216
30238	江阴	鑫茂悦园 217#配 3#主变	10	630	309
30239	江阴	陶新南变	10	400	150
30240	江阴	开发 2#变	10	400	165
30241	江阴	钱家湾东变	10	315	15
30242	江阴	陈西变	10	200	93
30243	江阴	浜上北变	10	200	129
30244	江阴	刘市新村变	10	400	68
30245	江阴	张家桥变	10	400	52
30246	江阴	滨河家园二期 46#配电所 2#主变	10	630	468
30247	江阴	芙蓉新村 1#箱变主变	10	630	324
30248	江阴	海岸城 1#配电所 1#主变	10	800	520
30249	江阴	海岸城 1#配电所 3#主变	10	800	524
30250	江阴	海岸城 1#配电所 4#主变	10	800	517
30251	江阴	海岸城 1#配电所 2#主变	10	800	505
30252	江阴	敌槌花园南园 23#配电所 4#主变	20	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30253	江阴	汤家庄北变	10	200	0
30254	江阴	皋岸变	10	250	51
30255	江阴	迎宾 2#变	10	400	165
30256	江阴	物流 2#变	10	400	273
30257	江阴	物流 1#变	10	250	15
30258	江阴	昌里东变	10	200	0
30259	江阴	杨后浜北变	10	400	59
30260	江阴	北渚菜场变	10	400	44
30261	江阴	北降东变	10	400	47
30262	江阴	巷口西变	10	400	0
30263	江阴	林顶桥变	10	200	14
30264	江阴	郭家巷 2#变	10	400	126
30265	江阴	飞燕东变	10	400	210
30266	江阴	尤家店变	10	400	131
30267	江阴	水池里变	10	250	26
30268	江阴	梅园新村 34#配电所 2#主变	10	800	475
30269	江阴	郁家南箱变主变	10	630	194
30270	江阴	泗河东村东变	10	200	41
30271	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变	10	800	498
30272	江阴	建文变	10	200	96
30273	江阴	新岭 2 队变	10	400	56
30274	江阴	徐家堂西变	10	200	54
30275	江阴	河塘新村 1#变	10	315	43
30276	江阴	张西公变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30277	江阴	赵家东变	10	400	5
30278	江阴	月城路灯 2#变	10	200	139
30279	江阴	东胥林变	10	250	47
30280	江阴	缪家变	10	400	28
30281	江阴	隆家堂东变	10	200	22
30282	江阴	毛三巷变	10	400	183
30283	江阴	马家村变	10	400	239
30284	江阴	小南庄北变	10	400	112
30285	江阴	新巷西变	10	400	35
30286	江阴	夏家店南变	10	400	206
30287	江阴	锦隆五村 16#箱变主变	10	630	160
30288	江阴	创智天地配电所 1#主变	10	630	246
30289	江阴	创智天地配电所 2#主变	10	630	224
30290	江阴	金湾大厦配电所 1#主变	10	400	142
30291	江阴	长山村北变	10	250	189
30292	江阴	云亭云长 3#变	10	400	242
30293	江阴	联立西变	10	400	20
30294	江阴	凤凰城配电所 3#主变	10	800	375
30295	江阴	西湖宕变	10	400	0
30296	江阴	江家北变	10	200	0
30297	江阴	沿山村梁家村变	10	400	209
30298	江阴	沿山村沿山北变	10	400	161
30299	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 4#主变	10	630	480
30300	江阴	璜塘医院箱变主变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30301	江阴	红豆村委北变	10	400	91
30302	江阴	万花景苑二区 14#配电所 3#主变	10	800	597
30303	江阴	华富名园 7#配电所 1#主变	10	800	366
30304	江阴	华富名园 7#配电所 2#主变	10	800	356
30305	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 4#主变	10	800	509
30306	江阴	云亭新市民 6 号变	10	400	60
30307	江阴	渡江一村 1#箱变主变	10	630	178
30308	江阴	金门路变	10	400	164
30309	江阴	香花桥西变	10	400	210
30310	江阴	石塘桥中变	10	400	295
30311	江阴	殷家巷变	10	400	135
30312	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 1#主变	10	800	432
30313	江阴	荷花泾南变	10	200	77
30314	江阴	五星电站北变	10	250	111
30315	江阴	紫运一村 3#配 4#主变	10	630	448
30316	江阴	绿城水岸 11#配电所 1#主变	10	800	528
30317	江阴	绿城水岸 11#配电所 2#主变	10	800	524
30318	江阴	朱家住基南变	10	400	124
30319	江阴	西湾头工业变	10	400	277
30320	江阴	东桥 1#箱变主变	10	500	11
30321	江阴	菜场 1#箱变主变	10	500	49
30322	江阴	十一房西变	10	200	123
30323	江阴	长泾赵家湾变	10	400	0
30324	江阴	菜场 2#箱变主变	10	500	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30325	江阴	中桥 1#箱变主变	10	500	2
30326	江阴	老二房南变	10	200	14
30327	江阴	七房庄西变	10	200	69
30328	江阴	璟庭花苑 4#配电所 3#主变	10	800	622
30329	江阴	春麓苑 45#配电所 4#主变	10	800	491
30330	江阴	小南市南变	10	400	57
30331	江阴	邓巷东变	10	200	0
30332	江阴	李家村南变	10	200	89
30333	江阴	文泽苑 7#配电所 2#主变	10	800	448
30334	江阴	春风景苑 14#配电所 4#主变	10	800	504
30335	江阴	棠樾锦园 71#配电所 2#主变	10	800	408
30336	江阴	天敌雅苑 1#配电所 2#主变	20	630	472
30337	江阴	尤车变	10	400	168
30338	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变	20	630	453
30339	江阴	东圩北 1#变	10	400	0
30340	江阴	张家头南变	10	400	137
30341	江阴	西石桥变	10	400	61
30342	江阴	水云间花园 33#配电所 3#主变	10	630	387
30343	江阴	双友北变	10	400	84
30344	江阴	五市东变	10	200	28
30345	江阴	韩家村东变	10	200	106
30346	江阴	芙蓉新村 9#箱变主变	10	630	326
30347	江阴	桃源名筑 192#配电所 2#主变	20	800	409
30348	江阴	富南西变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30349	江阴	璜土迎宾 2#变	10	400	205
30350	江阴	韩家头北变	10	200	0
30351	江阴	朝阳河南变	10	400	0
30352	江阴	御景花园 11#-1 配电所 1#主变	10	800	427
30353	江阴	御景花园 11#-1 配电所 2#主变	10	800	424
30354	江阴	御景花园 11#-2 配电所 1#主变	10	800	430
30355	江阴	御景花园 11#-2 配电所 2#主变	10	800	478
30356	江阴	南宅东变	10	400	206
30357	江阴	丹桂颐园 3#配电所 3#主变	10	800	594
30358	江阴	夏港菜场箱变主变	10	630	342
30359	江阴	小陆家基 2#变	10	400	172
30360	江阴	龙城福第二期 235#配电所 2#主变	10	800	467
30361	江阴	御景花园 17#配电所 1#主变	10	800	234
30362	江阴	御景花园 17#配电所 2#主变	10	800	444
30363	江阴	邬墩南变	10	200	0
30364	江阴	江东七村北变	10	400	82
30365	江阴	东街西变	10	400	264
30366	江阴	定山电站北变	10	400	84
30367	江阴	河东湾南变	10	400	128
30368	江阴	称心阁北区 11#配电所 1#主变	10	1000	518
30369	江阴	称心阁北区 11#配电所 4#主变	10	1000	596
30370	江阴	称心阁北区 11#配电所 2#主变	10	1000	515
30371	江阴	称心阁北区 11#配电所 3#主变	10	1000	534
30372	江阴	尚澜名筑 10#配电所 2#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30373	江阴	新秀园三期 26#配电所 1#主变	10	800	493
30374	江阴	东苑新村 68#配电所 3#主变	10	800	546
30375	江阴	黄思巷 4#变	10	400	67
30376	江阴	交警北箱变主变	10	400	171
30377	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 1#主变	10	800	529
30378	江阴	前坞墩西变	10	400	0
30379	江阴	赵港北变	10	400	271
30380	江阴	双泾新农村 76#配电所 2#主变	10	630	479
30381	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变	10	800	441
30382	江阴	昕悦府 41#配电所 2#主变	10	800	271
30383	江阴	陶城蒋巷变	10	400	107
30384	江阴	新泾箱变主变	10	400	19
30385	江阴	兴隆箱变主变	10	400	157
30386	江阴	新泾北箱变主变	10	400	92
30387	江阴	长东缪家巷路里箱变主变	10	400	64
30388	江阴	二中变箱变主变	10	400	102
30389	江阴	缪家巷西箱变主变	10	400	109
30390	江阴	蚕种箱变主变	10	400	63
30391	江阴	裕珑花园 162#配电所 3#主变	10	800	432
30392	江阴	方业变	10	400	81
30393	江阴	斜河村变	10	400	244
30394	江阴	欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变	10	800	459
30395	江阴	欧诺亚城市花园 25#配电所 1#主变	10	800	433
30396	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 4#主变	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30397	江阴	新桥张家巷北变	10	400	119
30398	江阴	蒋巷上东变	10	400	214
30399	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 3#主变	10	800	468
30400	江阴	何家庄村变	10	400	74
30401	江阴	宕东东变	10	200	95
30402	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 1#主变	10	630	371
30403	江阴	蟠龙工业园 5#变	10	400	146
30404	江阴	鑫茂悦园 268#配 1#主变	10	800	346
30405	江阴	宋家庄变	10	200	52
30406	江阴	华宏箱变主变	10	630	256
30407	江阴	黄巷南变	10	400	229
30408	江阴	长顺西变	10	400	52
30409	江阴	长寿二村 6#配电所 1#主变	10	1000	615
30410	江阴	长寿二村 6#配电所 2#主变	10	1000	645
30411	江阴	称心阁北区 9#配电所 1#主变	10	800	427
30412	江阴	称心阁北区 9#配电所 3#主变	10	800	400
30413	江阴	称心阁北区 9#配电所 4#主变	10	800	437
30414	江阴	称心阁北区 9#配电所 2#主变	10	800	420
30415	江阴	姚东箱变主变	10	630	249
30416	江阴	卢巷里中变	10	400	0
30417	江阴	鑫茂悦园 150#配 2#主变	10	800	470
30418	江阴	申裕箱变主变	10	400	103
30419	江阴	徐家谷变	10	400	177
30420	江阴	陶城村变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30421	江阴	东房巷西 2#变	10	400	146
30422	江阴	明清东箱变主变	10	400	48
30423	江阴	祝塘东庄南变	10	200	128
30424	江阴	峭用 6#变	10	400	120
30425	江阴	蒲家桥中变	10	400	143
30426	江阴	古塘桥北变	10	400	146
30427	江阴	新世纪花园 46#配电所 1#主变	10	800	486
30428	江阴	新世纪花园 46#配电所 2#主变	10	800	490
30429	江阴	新世纪花园 47#配电所 1#主变	10	800	520
30430	江阴	新世纪花园 47#配电所 2#主变	10	800	535
30431	江阴	城南雅院 11#配电所 3#主变	10	630	317
30432	江阴	铂光澜庭 25#配电所 4#主变	10	630	302
30433	江阴	后区里北变	10	200	47
30434	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 1#主变	10	800	428
30435	江阴	峭粮北变	10	400	177
30436	江阴	天敌雅苑 119#配电所 1#主变	20	800	497
30437	江阴	王家头南变	10	200	41
30438	江阴	新马园区变	10	400	114
30439	江阴	朱家湾花园二村 1#配电所 1#主变	10	1000	625
30440	江阴	朱家湾花园二村 1#配电所 2#主变	10	1000	656
30441	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 1#主变	10	800	587
30442	江阴	澜岸花苑 4#配电所 1#主变	10	800	480
30443	江阴	一品花园 6#箱变主变	10	630	341
30444	江阴	一品花园 7#东箱变主变	10	630	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30445	江阴	一品花园 7#西箱变主变	10	630	373
30446	江阴	朱家宕 1#箱变主变	10	400	57
30447	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变	10	800	415
30448	江阴	尚澜名筑 7#配电所 3#主变	10	800	447
30449	江阴	华苑小区 240#配电所 1#主变	10	1000	543
30450	江阴	华苑小区 240#配电所 2#主变	10	1000	581
30451	江阴	瑞庭花园 27#配电所 2#主变	10	630	382
30452	江阴	璟庭花苑 4#配电所 2#主变	10	800	459
30453	江阴	长寿新村箱变主变	10	500	165
30454	江阴	创富路 1 号 5#配电所 4#主变	10	630	391
30455	江阴	杨泾大桥变	10	400	270
30456	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 1#主变	10	800	626
30457	江阴	夏圩西变	10	200	65
30458	江阴	春华家苑 9#配电所 1#主变	10	630	491
30459	江阴	文林新杰变	10	400	69
30460	江阴	江悦尚院 94#配电所 4#主变	10	800	345
30461	江阴	青阳菜场公变	10	400	45
30462	江阴	叶家村南变	10	400	233
30463	江阴	泗河张家村北变	10	400	202
30464	江阴	塘头桥加工厂南变	10	400	120
30465	江阴	丁家头南变	10	400	146
30466	江阴	新桥北变	10	400	206
30467	江阴	东翎雅苑 10#配电所 3#主变	10	800	502
30468	江阴	于门北变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30469	江阴	陆南村 2#变	10	315	175
30470	江阴	湖山庭 37#配电所 1#主变	10	800	266
30471	江阴	湖山庭 37#配电所 2#主变	10	800	480
30472	江阴	上品璟苑 115#配电所 4#主变	10	800	464
30473	江阴	华苑新村 1#箱变主变	10	630	424
30474	江阴	创业北变	10	400	35
30475	江阴	湖山庭 65#配电所 1#主变	10	800	324
30476	江阴	湖山庭 65#配电所 2#主变	10	800	384
30477	江阴	水潭排涝站变	10	200	125
30478	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 2#主变	10	800	471
30479	江阴	云亭顾家村变	10	200	0
30480	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 3#主变	20	800	452
30481	江阴	湖山庭 9#配电所 1#主变	10	800	355
30482	江阴	湖山庭 9#配电所 2#主变	10	800	460
30483	江阴	东新万家宕变	10	400	194
30484	江阴	南苑新村 39#箱变主变	10	400	119
30485	江阴	安居西变	10	400	137
30486	江阴	馨悦花园 10#变电所 2#主变	10	800	453
30487	江阴	邮电北变	10	400	205
30488	江阴	金域广场 10-2#配电所 1#主变	10	800	518
30489	江阴	沈家村东变	10	400	109
30490	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变	10	630	345
30491	江阴	乌鹊堂南变	10	315	155
30492	江阴	多利果变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30493	江阴	大夏家东变	10	200	147
30494	江阴	一诺变	10	400	107
30495	江阴	联水公变	10	200	77
30496	江阴	塘头桥电站变	10	200	80
30497	江阴	荣熙花园 22#配电所 3#主变	10	630	456
30498	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 1#箱变主变	10	400	272
30499	江阴	昕悦府 99#配电所 3#主变	10	630	300
30500	江阴	江建 2#箱变主变	10	630	257
30501	江阴	水云间花园 33#配电所 4#主变	10	630	370
30502	江阴	苏果超市变	10	400	81
30503	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 2#主变	10	800	561
30504	江阴	华盈佳苑 15#配电所 2#主变	10	630	401
30505	江阴	周庄永安西变	10	200	102
30506	江阴	双平变	10	400	97
30507	江阴	良彩里变	10	400	208
30508	江阴	祝塘钱家圩变	10	400	107
30509	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 1#主变	20	800	506
30510	江阴	慕义庄中变	10	200	36
30511	江阴	东麓花园 4#配电所 3#主变	10	630	399
30512	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 4#主变	10	800	439
30513	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 1#主变	10	800	401
30514	江阴	云禧苑 638-2#配电所 4#主变	10	630	232
30515	江阴	新圩路变	10	400	16
30516	江阴	新红卫箱变主变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30517	江阴	建义李家村变	10	400	109
30518	江阴	徐家南变	10	400	93
30519	江阴	春麓苑 27#配电所 1#主变	10	800	476
30520	江阴	前刘庄变	10	200	38
30521	江阴	杨家西变	10	200	102
30522	江阴	长北山站变	10	200	67
30523	江阴	城东夏家村变	10	400	190
30524	江阴	心泾村公变	10	400	274
30525	江阴	华宏新区 1#变	10	400	174
30526	江阴	悟空张家村变	10	400	169
30527	江阴	黄墅西变	10	400	125
30528	江阴	云亭中街北 1 号变	10	400	71
30529	江阴	潘家桥公变	10	200	69
30530	江阴	农药公变	10	400	187
30531	江阴	田头村变	10	200	100
30532	江阴	峭岐杨家村东变	10	400	126
30533	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变	10	800	448
30534	江阴	东支公交车站变	10	400	118
30535	江阴	长安河塘变	10	400	107
30536	江阴	月港湾花园 3#配电所 1#主变	10	800	414
30537	江阴	月港湾花园 3#配电所 2#主变	10	800	433
30538	江阴	月港湾花园 9#配电所 1#主变	10	500	221
30539	江阴	月港湾花园 9#配电所 2#主变	10	500	259
30540	江阴	月港湾花园 9#配电所 3#主变	10	500	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30541	江阴	北庙变	10	400	56
30542	江阴	南塘坊变	10	400	0
30543	江阴	浦田圩东变	10	400	164
30544	江阴	天韵雅苑 9 配电所 1#主变	10	800	527
30545	江阴	耿家巷北变	10	200	3
30546	江阴	青阳公园西箱变主变	10	500	152
30547	江阴	藏品裕院 77#配电所 1#主变	20	630	339
30548	江阴	法尔赛花园 62#箱变主变	10	630	371
30549	江阴	戴庄新苑配电所主变	10	630	23
30550	江阴	悦港路 100#配电所 1#主变	10	630	309
30551	江阴	创富路 1 号 6#配电所 4#主变	10	630	402
30552	江阴	鑫茂悦园 217#配 1#主变	10	630	360
30553	江阴	卜家弄 6#箱变主变	10	630	56
30554	江阴	翡翠花苑 119#配电所 3#主变	10	800	374
30555	江阴	月港湾花园 9#配电所 4#主变	10	500	212
30556	江阴	石佛变	10	400	266
30557	江阴	南闸金三角 1#配电所 1#主变	10	800	534
30558	江阴	花园雅居 56#配电所 1#主变	10	800	436
30559	江阴	滨河家园 23#配电所 1#主变	10	800	510
30560	江阴	南闸金三角 1#配电所 2#主变	10	800	498
30561	江阴	花园雅居 56#配电所 2#主变	10	800	447
30562	江阴	金童一村 10#配电所 1#主变	10	630	265
30563	江阴	滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	0
30564	江阴	南闸金三角 1#配电所 3#主变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30565	江阴	花园雅居 53#配电所 1#主变	10	630	335
30566	江阴	南闸金三角 1#配电所 4#主变	10	800	522
30567	江阴	金童一村 10#配电所 2#主变	10	630	244
30568	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 3#主变	10	630	497
30569	江阴	法尔赛花园 75#箱变主变	10	630	339
30570	江阴	藏品裕院 77#配电所 2#主变	20	630	376
30571	江阴	法尔赛花园 106#配电所 1#主变	10	800	468
30572	江阴	悦港路 100#配电所 2#主变	10	630	324
30573	江阴	藏品裕院 77#配电所 3#主变	20	630	363
30574	江阴	天福苑 7#配电所 1#主变	10	800	484
30575	江阴	藏品裕院 77#配电所 4#主变	20	630	351
30576	江阴	新港花苑箱变主变	10	500	0
30577	江阴	法尔赛花园 106#配电所 2#主变	10	800	380
30578	江阴	山棠雅园 10#配电所 4#主变	20	800	608
30579	江阴	天福苑 7#配电所 2#主变	10	800	522
30580	江阴	港隆苑 18#箱变主变	10	500	211
30581	江阴	春华家苑 7#配电所 1#主变	10	800	598
30582	江阴	茂龙村委北变	10	400	121
30583	江阴	虎头村箱变主变	10	630	383
30584	江阴	里新江家村变	10	400	239
30585	江阴	振新华府 28#配电所 1#主变	10	800	535
30586	江阴	振新华府 28#配电所 2#主变	10	800	510
30587	江阴	振新华府 28#配电所 3#主变	10	800	530
30588	江阴	振新华府 28#配电所 4#主变	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30589	江阴	振新华府 2#配电所 1#主变	10	800	461
30590	江阴	振新华府 2#配电所 2#主变	10	800	574
30591	江阴	上海花园二期 288#配电所 2#主变	10	800	431
30592	江阴	尚仁南箱变主变	10	630	391
30593	江阴	滨河家园 45#配电所 1#主变	10	800	440
30594	江阴	南苑五村 9#配电所 1#主变	10	800	504
30595	江阴	南闸金三角 2#配电所 1#主变	10	800	543
30596	江阴	花园雅居 37#配电所 2#主变	10	630	368
30597	江阴	滨河家园 45#配电所 2#主变	10	800	527
30598	江阴	金童一村 19#配电所 1#主变	10	1000	421
30599	江阴	花园雅居 37#配电所 1#主变	10	630	341
30600	江阴	南闸金三角 2#配电所 2#主变	10	800	489
30601	江阴	狮子山中变	10	400	159
30602	江阴	南苑五村 9#配电所 2#主变	10	800	448
30603	江阴	花园雅居 37#配电所 3#主变	10	630	357
30604	江阴	南闸金三角 3#配电所 1#主变	10	800	453
30605	江阴	南闸金三角 3#配电所 2#主变	10	800	528
30606	江阴	金童一村 31#配电所 1#主变	10	800	373
30607	江阴	花园雅居 37#配电所 4#主变	10	630	362
30608	江阴	南苑五村 5#配电所 1#主变	10	800	476
30609	江阴	边检箱变主变	10	630	401
30610	江阴	春麓苑 45#配电所 1#主变	10	800	483
30611	江阴	戴庄电站变	10	200	33
30612	江阴	天茂雅苑 19#配电所 1#主变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30613	江阴	大汶村变	10	400	142
30614	江阴	电力站专件变	10	400	284
30615	江阴	创富路 1 号 5#配电所 2#主变	10	630	405
30616	江阴	棉纺配电所 1#主变	10	1000	271
30617	江阴	新秀园三期 26#配电所 3#主变	10	800	478
30618	江阴	文化新村 75#配电所 1#主变	10	800	453
30619	江阴	文化新村 75#配电所 2#主变	10	800	465
30620	江阴	创业双源变	10	400	128
30621	江阴	小徐家变	10	400	185
30622	江阴	南悦家苑 20#配电所 2#主变	10	800	468
30623	江阴	徐家埭中变	10	400	45
30624	江阴	南闸金三角 3#配电所 3#主变	10	800	520
30625	江阴	金童一村 31#配电所 2#主变	10	800	304
30626	江阴	南闸金三角 3#配电所 4#主变	10	800	571
30627	江阴	新民箱变主变	10	630	352
30628	江阴	白屈港西变	10	400	300
30629	江阴	金童一村 31#配电所 3#主变	10	800	196
30630	江阴	南苑五村 5#配电所 2#主变	10	800	515
30631	江阴	南闸金三角 4#配电所 1#主变	10	800	529
30632	江阴	南闸金三角 4#配电所 2#主变	10	800	536
30633	江阴	南闸金三角 4#配电所 3#主变	10	800	564
30634	江阴	金童一村 38#配电所 1#主变	10	800	304
30635	江阴	南苑五村 5#配电所 3#主变	10	800	469
30636	江阴	南闸金三角 4#配电所 4#主变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30637	江阴	金童一村 38#配电所 2#主变	10	800	393
30638	江阴	万花景苑二区 5#配电所 4#主变	10	800	633
30639	江阴	扬子华都 19#配电所 1#主变	10	800	453
30640	江阴	扬子华都 19#配电所 3#主变	10	800	280
30641	江阴	扬子华都 19#配电所 2#主变	10	800	501
30642	江阴	扬子华都 19#配电所 4#主变	10	800	550
30643	江阴	龙山变	10	400	0
30644	江阴	万安佳苑 2#配电所 1#主变	10	630	392
30645	江阴	扬子华都 32#配电所 1#主变	10	800	361
30646	江阴	扬子华都 32#配电所 3#主变	10	800	391
30647	江阴	扬子华都 32#配电所 2#主变	10	800	482
30648	江阴	扬子华都 32#配电所 4#主变	10	800	470
30649	江阴	石埭西站	10	200	107
30650	江阴	赤岸东庄变	10	400	41
30651	江阴	启港路 347 号 5#配电所 4#主变	10	630	406
30652	江阴	檀悦花园 10#配电所 2#主变	10	630	323
30653	江阴	七里庄变	10	200	47
30654	江阴	融城苑 182#配电所 2#主变	10	800	483
30655	江阴	花园五村 21#箱变主变	10	630	240
30656	江阴	敌械花园 12#配电所 2#主变	20	800	329
30657	江阴	堵家村东变	10	400	163
30658	江阴	花园三村 8#箱变主变	10	630	338
30659	江阴	陆家村南变	10	315	54
30660	江阴	太平桥西变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30661	江阴	金三角路 5#配电所 1#主变	10	1000	433
30662	江阴	南苑五村 5#配电所 4#主变	10	800	458
30663	江阴	金童一村 38#配电所 3#主变	10	800	266
30664	江阴	金三角路 5#配电所 2#主变	10	1000	523
30665	江阴	金童一村 7#配电所 1#主变	10	630	316
30666	江阴	人民南路南箱变主变	10	500	146
30667	江阴	南苑二村 4#配电所 1#主变	10	630	195
30668	江阴	金童一村 7#配电所 2#主变	10	630	251
30669	江阴	敌馗花园中园 73#配电所 4#主变	20	630	365
30670	江阴	璜塘老住基变	10	400	220
30671	江阴	丽都 151#配电所 1#主变	10	800	422
30672	江阴	丽都 151#配电所 2#主变	10	800	415
30673	江阴	丽都 151#配电所 3#主变	10	800	319
30674	江阴	扬子华都 4#配电所 1#主变	10	800	483
30675	江阴	扬子华都 4#配电所 3#主变	10	800	242
30676	江阴	扬子华都 4#配电所 2#主变	10	800	478
30677	江阴	扬子华都 4#配电所 4#主变	10	800	427
30678	江阴	老庄上变	10	400	108
30679	江阴	新江尖变	10	250	14
30680	江阴	桃源名筑 134#配电所 2 主变	20	800	486
30681	江阴	孙家村南变	10	200	87
30682	江阴	徐霞客小学变	10	400	80
30683	江阴	公馆变	10	400	110
30684	江阴	朱家宕 3#箱变主变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30685	江阴	河西 2#变	10	200	91
30686	江阴	计委箱变主变	10	630	255
30687	江阴	星辉苑 8#配电所 2#主变	10	800	623
30688	江阴	河南北变	10	400	0
30689	江阴	钮巷南变	10	400	130
30690	江阴	银宇南箱变主变	10	630	150
30691	江阴	双桥路 1#变	10	400	56
30692	江阴	友谊桥西变	10	400	172
30693	江阴	霞栖苑 64#配电所 1#主变	10	800	495
30694	江阴	长泾富贝东变	10	400	44
30695	江阴	村委变	10	200	0
30696	江阴	润博苑 15#箱变主变	10	400	213
30697	江阴	润博苑 16#箱变主变	10	400	242
30698	江阴	北国幼儿园箱变主变	10	630	268
30699	江阴	省降中变	10	400	108
30700	江阴	南庄东变	10	400	202
30701	江阴	泾新中苏巷变	10	400	143
30702	江阴	花家巷东变	10	315	179
30703	江阴	扬子华都 9#配电所 1#主变	10	800	326
30704	江阴	扬子华都 9#配电所 3#主变	10	800	341
30705	江阴	扬子华都 9#配电所 2#主变	10	800	374
30706	江阴	扬子华都 9#配电所 4#主变	10	800	371
30707	江阴	孔家巷东变	10	400	236
30708	江阴	水景花苑 3#配电所 1#主变	10	1000	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30709	江阴	水景花苑 3#配电所 2#主变	10	1000	590
30710	江阴	檀悦花园 10#配电所 1#主变	10	630	326
30711	江阴	长寿周家巷变	10	400	0
30712	江阴	茂财富变	10	200	0
30713	江阴	符祥巷变	10	400	262
30714	江阴	云顾公变箱变主变	10	630	381
30715	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 1#主变	10	630	398
30716	江阴	富民园区 1#北变	10	400	99
30717	江阴	双桥北站变	10	400	199
30718	江阴	文林向阳西变	10	400	0
30719	江阴	新街村南变	10	400	296
30720	江阴	茅场里东变	10	400	93
30721	江阴	华宏新区 2#变	10	400	253
30722	江阴	峭岐刘家村西变	10	400	158
30723	江阴	华宏新区 3#变	10	400	244
30724	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2#主变	20	630	394
30725	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 2#主变	10	800	568
30726	江阴	南野东变	10	200	56
30727	江阴	云景花园 28#配电所 1#主变	10	800	439
30728	江阴	泾西余家村变	10	400	114
30729	江阴	上暨西变	10	400	195
30730	江阴	庄基南变	10	200	114
30731	江阴	范安桥 2#变	10	200	140
30732	江阴	四三房变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30733	江阴	鑫茂悦园 150#配 1#主变	10	800	501
30734	江阴	蔡桥顾家堂变	10	200	45
30735	江阴	史家巷站变	10	400	129
30736	江阴	新颜家变	10	200	60
30737	江阴	缪巷西变	10	200	137
30738	江阴	马镇环北变	10	400	101
30739	江阴	野埭山变	10	200	16
30740	江阴	祝塘吴家基变	10	400	116
30741	江阴	草荡电站	10	400	134
30742	江阴	民营变	10	400	29
30743	江阴	青阳锡澄路商城北箱变主变	10	630	276
30744	江阴	石塘湾西变	10	400	163
30745	江阴	华士环西路 1#变	10	400	208
30746	江阴	上品璟苑 72#配电所 2#主变	10	630	443
30747	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 4#主变	10	630	345
30748	江阴	大路东变	10	400	90
30749	江阴	霞客大住基南变	10	400	37
30750	江阴	塘下路变	10	400	162
30751	江阴	里新桥公变	10	200	32
30752	江阴	三期箱变主变	10	400	109
30753	江阴	星赋花园三区 11#配电所 2#主变	10	800	310
30754	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	543
30755	江阴	翡翠花苑 72#配电所 2#主变	10	800	519
30756	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30757	江阴	太平桥 1 号变	10	400	58
30758	江阴	广电南变	10	400	0
30759	江阴	申兴箱变 1#主变	10	630	199
30760	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 2#主变	20	800	614
30761	江阴	八房西变	10	200	125
30762	江阴	江悦尚院 24#配电所 1#主变	10	630	281
30763	江阴	长江丁家村变	10	400	0
30764	江阴	知青变	10	315	0
30765	江阴	璜塘新璜变	10	400	263
30766	江阴	祝陆路西变	10	400	214
30767	江阴	黄巷西变	10	200	119
30768	江阴	芦家东变	10	400	0
30769	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 2#主变	10	630	345
30770	江阴	电力西站	10	400	87
30771	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 3#主变	10	800	536
30772	江阴	南闸水电箱变主变	10	630	226
30773	江阴	柏西东变	10	400	254
30774	江阴	雪家桥东变	10	400	94
30775	江阴	郡庭花园 140#配电所 1#主变	10	800	601
30776	江阴	霞客苑 36#配电所 1#主变	10	630	373
30777	江阴	蒲市庄上变	10	400	141
30778	江阴	后巷北站变	10	200	57
30779	江阴	元房村南变	10	400	226
30780	江阴	至公南箱变主变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30781	江阴	汉皇西变	10	400	123
30782	江阴	凝景苑 14#配电所 4#主变	10	800	350
30783	江阴	顾家跳中变	10	400	0
30784	江阴	鉴清潭巷变	10	200	58
30785	江阴	春风景苑 14#配电所 3#主变	10	800	390
30786	江阴	文林马家村变	10	400	105
30787	江阴	利港北街东变	10	400	204
30788	江阴	小兆其北变	10	400	262
30789	江阴	王大坝变	10	400	0
30790	江阴	蛇窝里公变	10	400	181
30791	江阴	上品璟苑 320#配电所 2#主变	10	630	371
30792	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变	10	800	546
30793	江阴	塘下桥西变	10	400	240
30794	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 1#主变	10	800	502
30795	江阴	谭家村 4#变	10	400	236
30796	江阴	汤家湾东变	10	400	156
30797	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 2#主变	10	800	490
30798	江阴	于门开发 4#变	10	400	159
30799	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主变	20	630	434
30800	江阴	新城北公变	10	400	185
30801	江阴	严读桥东变	10	400	89
30802	江阴	泰和江南 7#配电所 1#主变	10	1000	545
30803	江阴	泰和江南 7#配电所 2#主变	10	1000	516
30804	江阴	陈高变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30805	江阴	水秀变	10	400	0
30806	江阴	璜塘陆西变	10	400	26
30807	江阴	南阳变	10	200	121
30808	江阴	锡金西变	10	400	116
30809	江阴	沈家南变	10	400	93
30810	江阴	石南变	10	400	232
30811	江阴	丹芙春城 2#配电所 1#主变	10	800	424
30812	江阴	丹芙春城 2#配电所 2#主变	10	800	429
30813	江阴	丹芙春城 2#配电所 3#主变	10	800	189
30814	江阴	黄龙二村 22#配电所 1#主变	10	1000	370
30815	江阴	黄龙二村 22#配电所 2#主变	10	1000	427
30816	江阴	黄龙二村 24#配电所 1#主变	10	800	340
30817	江阴	黄龙二村 24#配电所 2#主变	10	800	265
30818	江阴	黄龙二村 24#配电所 3#主变	10	800	296
30819	江阴	长江国际花园 67#配电所 1#主变	10	800	319
30820	江阴	钟家堂变	10	400	123
30821	江阴	长江国际花园 134#配电所 1#主变	10	800	221
30822	江阴	弘建 6#箱变主变	10	500	179
30823	江阴	弘建 55#箱变主变	10	630	339
30824	江阴	弘建国际 120#箱变主变	10	500	117
30825	江阴	二圩北变	10	400	108
30826	江阴	后苏巷变	10	400	134
30827	江阴	东青变	10	400	64
30828	江阴	弘建国际 77#箱变 1#主变	10	500	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30829	江阴	戴庄新苑 10#箱变主变	10	400	173
30830	江阴	迎秀花园 36#配电所 1#主变	10	800	424
30831	江阴	迎秀花园 36#配电所 2#主变	10	800	444
30832	江阴	虹桥大厦配电所 1#主变	10	630	243
30833	江阴	虹桥大厦配电所 2#主变	10	630	158
30834	江阴	环北路 1#箱变主变	10	400	24
30835	江阴	华东大站变	10	400	74
30836	江阴	巷路里南变	10	400	41
30837	江阴	府前沁园 46#配电所 1#主变	10	800	383
30838	江阴	府前沁园 46#配电所 2#主变	10	800	285
30839	江阴	石牌三村 24#配电所 1#主变	10	1000	417
30840	江阴	石牌三村 24#配电所 2#主变	10	1000	512
30841	江阴	石牌三村 21#配电所 1#主变	10	1000	406
30842	江阴	黄河二村 5#配电所 2#主变	10	630	214
30843	江阴	黄河二村 5#配电所 1#主变	10	630	330
30844	江阴	黄河二村 1#配电所 1#主变	10	800	402
30845	江阴	黄河二村 11#配电所 1#主变	10	800	382
30846	江阴	花路巷变	10	400	245
30847	江阴	府前沁园 22#配电所 1#主变	10	1000	81
30848	江阴	府前沁园 22#配电所 2#主变	10	1000	517
30849	江阴	府前沁园 22#配电所 3#主变	10	1000	461
30850	江阴	府前沁园 3#箱变主变	10	630	382
30851	江阴	迎秀花园 30#箱主变	10	400	139
30852	江阴	迎秀花园 41#配电所 1#主变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30853	江阴	迎秀花园 41#配电所 2#主变	10	800	395
30854	江阴	水平北变	10	315	18
30855	江阴	薛家坝西变	10	400	160
30856	江阴	环球变	10	400	75
30857	江阴	柏树下变	10	400	200
30858	江阴	冀中箱变主变	10	630	482
30859	江阴	朝阳二村 27#配电所 1#主变	10	800	355
30860	江阴	朝阳二村 27#配电所 2#主变	10	800	366
30861	江阴	朝阳二村 2#配电所 1#主变	10	500	188
30862	江阴	朝阳二村 2#配电所 2#主变	10	500	177
30863	江阴	文林富贝花苑小区 7#配电所 1#主变	10	800	224
30864	江阴	文林富贝花苑小区 7#配电所 2#主变	10	800	232
30865	江阴	孔西庄东站	10	200	59
30866	江阴	周庄芙蓉变	10	200	82
30867	江阴	格方圩西变	10	400	4
30868	江阴	南街南变	10	400	118
30869	江阴	永定圩西变	10	200	117
30870	江阴	幼儿园变	10	400	121
30871	江阴	敬老院东变	10	400	32
30872	江阴	中河东变	10	400	60
30873	江阴	锦绣庄园 14#配电所 1#主变	10	1000	401
30874	江阴	锦绣庄园 81#箱变主变	10	630	295
30875	江阴	锦绣庄园 93#箱变主变	10	630	327
30876	江阴	苏龙苑 92#配电所 2#主变	10	1000	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30877	江阴	苏龙苑 92#配电所 1#主变	10	1000	445
30878	江阴	苏龙苑 92#配电所 3#主变	10	1000	615
30879	江阴	后区里西变	10	200	62
30880	江阴	苏龙苑 81#配电所 2#主变	10	800	349
30881	江阴	苏龙苑 81#配电所 1#主变	10	800	383
30882	江阴	苏龙苑 87#配电所 1#主变	10	800	407
30883	江阴	苏龙苑 5#配电所 1#主变	10	800	552
30884	江阴	东横街南变	10	400	269
30885	江阴	寺背后变	10	400	111
30886	江阴	立埭中变	10	400	124
30887	江阴	双牌南变	10	400	95
30888	江阴	双牌西变	10	200	0
30889	江阴	璜土前巷变	10	400	110
30890	江阴	中街中变	10	400	101
30891	江阴	东巷变	10	400	153
30892	江阴	曹家头北变	10	400	144
30893	江阴	金江花苑 69#配电所 1#主变	10	1000	530
30894	江阴	金江花苑 69#配电所 2#主变	10	1000	414
30895	江阴	六保新村 4#变	10	400	131
30896	江阴	新龚小区 18#配电所 1#主变	10	630	373
30897	江阴	新龚小区 18#配电所 2#主变	10	630	271
30898	江阴	新龚小区 2#箱变主变	10	400	209
30899	江阴	陆桥商城变	10	400	62
30900	江阴	王家头北变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30901	江阴	季庄电站变	10	400	112
30902	江阴	行政变	10	400	148
30903	江阴	下庄坝公变	10	400	208
30904	江阴	孙家庙头变	10	200	29
30905	江阴	开发 5#变	10	315	16
30906	江阴	小青阳村站变	10	250	150
30907	江阴	塘家桥变	10	400	258
30908	江阴	江东六村西变	10	400	163
30909	江阴	普照丁家村变	10	400	229
30910	江阴	里旺里施介村变	10	400	236
30911	江阴	小青阳排涝站变	10	400	119
30912	江阴	东风电站变	10	400	105
30913	江阴	付业场公变	10	400	262
30914	江阴	蒯介圩站变	10	200	87
30915	江阴	楼至电站变	10	315	158
30916	江阴	荒田变	10	400	118
30917	江阴	荒田里东变	10	200	0
30918	江阴	东风加工厂变	10	400	0
30919	江阴	金介浜变	10	400	160
30920	江阴	金介浜站变	10	200	0
30921	江阴	普照章家村变	10	200	84
30922	江阴	下庄坝电站变	10	200	67
30923	江阴	东方华府 235#配电所 1#主变	20	800	352
30924	江阴	鸭宕圩变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30925	江阴	安西电站变	10	400	125
30926	江阴	安西公变	10	400	162
30927	江阴	陈大岸公变	10	200	84
30928	江阴	泗河张家村变	10	400	130
30929	江阴	吴家弄变	10	400	233
30930	江阴	吴世弄变	10	400	126
30931	江阴	王典变	10	400	176
30932	江阴	公园路变	10	400	130
30933	江阴	陈家庵变	10	400	235
30934	江阴	峭粮变	10	400	0
30935	江阴	环南变	10	400	155
30936	江阴	黄承村西变	10	400	183
30937	江阴	西海村变	10	400	166
30938	江阴	邱塘东变	10	400	118
30939	江阴	停塘降北变	10	400	64
30940	江阴	佛光公变	10	250	128
30941	江阴	后高岸圩变	10	250	59
30942	江阴	马桥 2#变	10	250	52
30943	江阴	府前景园 9#配电所—1#变	10	800	429
30944	江阴	府前景园 9#配电所—2#变	10	800	255
30945	江阴	贯庄二村 30#配电所 1#主变	10	1000	504
30946	江阴	贯庄二村 30#配电所 2#主变	10	1000	411
30947	江阴	启港路 78#箱变主变	10	500	0
30948	江阴	贯庄二村 20#配电所 1#主变	10	1000	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30949	江阴	贯庄二村 20#配电所 2#主变	10	1000	470
30950	江阴	紫金花园 599#配电所 1#主变	10	630	263
30951	江阴	紫金花园 599#配电所 2#主变	10	630	97
30952	江阴	春申庄园 119#配电所 1#主变	10	1000	476
30953	江阴	春申庄园 119#配电所 2#主变	10	1000	546
30954	江阴	春申庄园 88#配电所 1#主变	10	800	434
30955	江阴	春申庄园 88#配电所 2#主变	10	800	391
30956	江阴	朝阳关南路 88#箱变主变	10	630	359
30957	江阴	周家北变	10	400	5
30958	江阴	王家南变	10	315	92
30959	江阴	澄扬路路灯 3#变	10	100	73
30960	江阴	澄扬路路灯 4#变	10	100	73
30961	江阴	华士教师新村 2#变	10	400	63
30962	江阴	谈家宕北变	10	250	165
30963	江阴	安家巷变	10	200	2
30964	江阴	倪家巷南变	10	200	144
30965	江阴	黄家园北变	10	315	252
30966	江阴	风尖里西变	10	315	41
30967	江阴	邬墩东变	10	250	0
30968	江阴	祝塘国土变	10	400	123
30969	江阴	园区天翔 2#变	10	200	47
30970	江阴	大坎西站变	10	400	180
30971	江阴	西湖村委东变	10	315	32
30972	江阴	苏市桥 2#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30973	江阴	小兆电站变	10	315	68
30974	江阴	出水流站变	10	100	17
30975	江阴	郁介村站变	10	250	112
30976	江阴	泗河北变	10	400	121
30977	江阴	滩头上变	10	200	69
30978	江阴	二站变	10	400	250
30979	江阴	泗河口变	10	400	126
30980	江阴	倪家巷公变	10	400	43
30981	江阴	高僧桥东变	10	400	95
30982	江阴	寺前村南变	10	400	131
30983	江阴	渔东变	10	200	0
30984	江阴	田里变	10	400	133
30985	江阴	宋南变	10	250	123
30986	江阴	袁家南变	10	250	17
30987	江阴	体仁公变	10	315	21
30988	江阴	环保变	10	400	235
30989	江阴	谢南北后滕东变	10	400	165
30990	江阴	西槐村变	10	250	167
30991	江阴	水墩东变	10	200	92
30992	江阴	小诸家巷西变	10	315	127
30993	江阴	潘赵家基变	10	400	88
30994	江阴	龙潭东变	10	250	31
30995	江阴	下庄坝东变	10	200	49
30996	江阴	王家巷南变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
30997	江阴	怡江城 162#配电所 1#主变	10	800	457
30998	江阴	怡江城 162#配电所 2#主变	10	800	353
30999	江阴	怡江城 162#配电所 3#主变	10	800	309
31000	江阴	西苑一村 4#配电所—1#变	10	630	376
31001	江阴	西苑一村 4#配电所—2#变	10	630	0
31002	江阴	璜石变	10	400	0
31003	江阴	学前变	10	400	223
31004	江阴	西苑二村 37#配电所 1#主变	10	630	76
31005	江阴	西苑二村 37#配电所 2#主变	10	630	152
31006	江阴	华益配电所 1#主变	10	1000	364
31007	江阴	镇西 2#变	10	315	126
31008	江阴	建安 2#变	10	315	20
31009	江阴	幸福 2#变	10	400	206
31010	江阴	散湖配电所散湖村配电所—1#变	10	500	219
31011	江阴	散湖配电所散湖村配电所—2#变	10	500	257
31012	江阴	西苑二村 24#箱变主变	10	500	225
31013	江阴	孙家村公变	10	250	98
31014	江阴	小兆蒋家村变	10	400	186
31015	江阴	沈介村变	10	400	205
31016	江阴	桐岐影院公变	10	400	179
31017	江阴	小兆村排涝站变	10	200	36
31018	江阴	建义花站变	10	250	133
31019	江阴	东浜头公变	10	400	191
31020	江阴	上岸村变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31021	江阴	吉家村变	10	160	49
31022	江阴	蒋家桥新区变	10	400	112
31023	江阴	朱家楼下东变	10	200	30
31024	江阴	汤家变	10	400	84
31025	江阴	勤丰高头上变	10	400	126
31026	江阴	东苑西变	10	200	108
31027	江阴	芬燕变	10	400	169
31028	江阴	张家巷北变	10	400	121
31029	江阴	华士外宿变	10	200	83
31030	江阴	榨树头北变	10	400	49
31031	江阴	三河公变	10	250	162
31032	江阴	仲巷西变	10	400	65
31033	江阴	西苑二村 8#箱变主变	10	630	234
31034	江阴	西苑二村 18#配电所—1#变	10	800	287
31035	江阴	西苑二村 18#配电所—2#变	10	800	337
31036	江阴	西苑二村 6#配电所—1#变	10	800	129
31037	江阴	西苑二村 6#配电所—2#变	10	800	351
31038	江阴	新港花苑 52#配电所 1#主变	10	1000	520
31039	江阴	新港花苑 52#配电所 2#主变	10	1000	585
31040	江阴	邓阳周村变	10	400	197
31041	江阴	小坟上变	10	400	167
31042	江阴	薛介庄西变	10	400	176
31043	江阴	薛介庄公变	10	400	234
31044	江阴	东岐村委变	10	250	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31045	江阴	滨江路路灯 3#变	10	250	154
31046	江阴	广场变	10	315	112
31047	江阴	鲤岸变	10	400	72
31048	江阴	北国友谊变	10	400	3
31049	江阴	红豆水渠变	10	400	209
31050	江阴	前进 2#变	10	250	93
31051	江阴	习礼村蒋巷上变	10	400	176
31052	江阴	大巷变	10	400	150
31053	江阴	赵庄东变	10	250	0
31054	江阴	秦巷北变	10	200	108
31055	江阴	环南路中变	10	400	231
31056	江阴	北新路变	10	400	199
31057	江阴	姚东变	10	250	44
31058	江阴	平家坝变	10	200	0
31059	江阴	向阳路灯变	10	50	17
31060	江阴	澄杨路 11#路灯变	10	100	71
31061	江阴	石牌一村 18#箱变主变	10	630	148
31062	江阴	贯巷南站变	10	315	75
31063	江阴	河南老站变	10	400	200
31064	江阴	十字坝南变	10	400	141
31065	江阴	芦塘村变	10	200	114
31066	江阴	邓阳中变	10	400	230
31067	江阴	坊前东公变	10	200	32
31068	江阴	邓阳蚂义浜站变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31069	江阴	邓阳荷花泾公变	10	200	30
31070	江阴	青阳十一房站变	10	100	36
31071	江阴	桐岐湾里变	10	315	91
31072	江阴	南街变	10	200	72
31073	江阴	王大坝北变	10	400	157
31074	江阴	吴家场变	10	400	170
31075	江阴	惠房巷变	10	250	0
31076	江阴	河头北变	10	200	0
31077	江阴	蔡西黄家村变	10	400	189
31078	江阴	白石山变	10	200	74
31079	江阴	西庄任家村公变	10	200	8
31080	江阴	杨庄孙家村变	10	200	56
31081	江阴	芦塘电站变	10	400	281
31082	江阴	昌里十一房变	10	400	256
31083	江阴	昌里路基村变	10	200	49
31084	江阴	昌李村李介村变	10	400	242
31085	江阴	黄家弄南变	10	400	130
31086	江阴	中队变	10	400	4
31087	江阴	九五配电所 1#主变	10	1000	516
31088	江阴	九五配电所 2#主变	10	1000	555
31089	江阴	东巷北变	10	400	251
31090	江阴	中站变	10	315	197
31091	江阴	镇区汤家村变	10	400	12
31092	江阴	跃进南站变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31093	江阴	泗河村委变	10	400	0
31094	江阴	泗河东村变	10	200	95
31095	江阴	冷冻机厂变	10	400	0
31096	江阴	承家巷变	10	400	23
31097	江阴	南楼电站变	10	200	99
31098	江阴	俞家降变	10	200	142
31099	江阴	南楼村变	10	200	117
31100	江阴	悟空桥变	10	200	160
31101	江阴	悟空南变	10	200	16
31102	江阴	浦家堂东变	10	400	102
31103	江阴	马镇农贸变	10	400	229
31104	江阴	周家弄西变	10	315	117
31105	江阴	南北降变	10	400	80
31106	江阴	小陆变	10	250	75
31107	江阴	政府公变	10	315	0
31108	江阴	袁家堂变	10	400	0
31109	江阴	云顾路灯 1#变	10	100	70
31110	江阴	周家坝变	10	400	157
31111	江阴	长虹变	10	315	44
31112	江阴	纱管变	10	400	120
31113	江阴	毛家桥南变	10	315	221
31114	江阴	小街变	10	250	40
31115	江阴	周南公变	10	400	60
31116	江阴	大园 4#变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31117	江阴	广电箱变主变	10	315	44
31118	江阴	政府箱变主变	10	630	0
31119	江阴	姚家村南变	10	400	151
31120	江阴	天潮华都 12#箱变主变	10	630	330
31121	江阴	万岁桥变	10	200	105
31122	江阴	启港苑 C 区 10#箱变主变	10	630	308
31123	江阴	天潮华都 17#箱变主变	10	630	298
31124	江阴	柞树南变	10	250	57
31125	江阴	天潮华都 22#箱变主变	10	400	178
31126	江阴	严家住基变	10	400	159
31127	江阴	谭家变	10	400	67
31128	江阴	峭岐丁家村变	10	400	60
31129	江阴	河西变	10	250	89
31130	江阴	梅树巷变	10	200	38
31131	江阴	孙家庄变	10	400	199
31132	江阴	岐南北变	10	400	215
31133	江阴	朱杨耿变	10	250	31
31134	江阴	九房村变	10	200	0
31135	江阴	云顾路 14#路灯变	10	100	70
31136	江阴	马路上北变	10	315	150
31137	江阴	华方变	10	400	283
31138	江阴	西张村站变	10	315	108
31139	江阴	桐岐周家村变	10	400	133
31140	江阴	桐岐二村变	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31141	江阴	对河村变	10	400	172
31142	江阴	童家南变	10	200	36
31143	江阴	皋岸镇变	10	200	17
31144	江阴	计家西变	10	400	77
31145	江阴	博爱变	10	315	192
31146	江阴	峭岐政府变	10	400	0
31147	江阴	西周家巷变	10	400	0
31148	江阴	西周家巷东变	10	400	41
31149	江阴	长寿西庄变	10	400	19
31150	江阴	张家巷变	10	400	64
31151	江阴	张家巷东变	10	400	73
31152	江阴	周家村变	10	250	0
31153	江阴	邓阳电站变	10	400	200
31154	江阴	潘家村变	10	400	142
31155	江阴	环北变	10	400	40
31156	江阴	佳利变	10	315	0
31157	江阴	电厂路变	10	400	290
31158	江阴	园区 2 号变	10	250	142
31159	江阴	树家电站变	10	315	92
31160	江阴	桐工路 1#变	10	400	244
31161	江阴	冯介圩站变	10	200	109
31162	江阴	元上站变	10	160	80
31163	江阴	渔业公变	10	200	121
31164	江阴	斜河排涝站变	10	250	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31165	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	0
31166	江阴	中山 6#单相变	10	80	43
31167	江阴	舒家村北变	10	400	175
31168	江阴	峭岐兴隆变	10	400	177
31169	江阴	汤家北变	10	400	154
31170	江阴	康乐变	10	400	7
31171	江阴	镀锌铁丝厂变	10	400	227
31172	江阴	章家库变	10	400	179
31173	江阴	大沈家村站	10	250	35
31174	江阴	水墩村变	10	315	42
31175	江阴	东方南站变	10	400	131
31176	江阴	悟空何家村变	10	400	236
31177	江阴	塘头桥排涝站变	10	400	295
31178	江阴	悟空曹家村变	10	200	5
31179	江阴	嘴角村站变	10	200	0
31180	江阴	西庄露天浜变	10	400	229
31181	江阴	西庄塑料厂变	10	400	0
31182	江阴	西庄村村站变	10	400	0
31183	江阴	新建村变	10	400	268
31184	江阴	泗河排涝站变	10	200	0
31185	江阴	双漏东变	10	400	294
31186	江阴	西双流河排涝站变	10	400	264
31187	江阴	泗河口村委变	10	400	107
31188	江阴	邱塘村变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31189	江阴	赵家村变	10	400	223
31190	江阴	沈家冲东变	10	200	37
31191	江阴	迎宾变	10	400	0
31192	江阴	河墩上变	10	160	59
31193	江阴	芦青村变	10	400	206
31194	江阴	峭岐文化变	10	400	4
31195	江阴	舒家村变	10	400	143
31196	江阴	峭岐后村变	10	200	37
31197	江阴	毗南村变	10	400	125
31198	江阴	峭用 3#变	10	400	98
31199	江阴	北迁电站变	10	100	41
31200	江阴	桐岐树家村变	10	200	131
31201	江阴	塘头桥橡胶厂变	10	200	119
31202	江阴	毛庄村东变	10	200	38
31203	江阴	毛庄村西变	10	200	33
31204	江阴	连墩桥变	10	315	58
31205	江阴	渔业村变	10	250	108
31206	江阴	昌里排涝站变	10	315	235
31207	江阴	洋外口电站变	10	200	69
31208	江阴	昌发公变	10	400	260
31209	江阴	综利公变	10	400	233
31210	江阴	黄泥电站变	10	400	186
31211	江阴	季介所站变	10	160	87
31212	江阴	陆家滩公变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31213	江阴	东绛公变	10	400	290
31214	江阴	柏木桥南变	10	400	252
31215	江阴	黄泥南变	10	400	243
31216	江阴	童家村变	10	400	195
31217	江阴	峭岐曹家变	10	400	125
31218	江阴	孔家浜变	10	400	38
31219	江阴	柏木变	10	250	26
31220	江阴	东缪村变	10	200	0
31221	江阴	峭岐唐家村变	10	400	136
31222	江阴	唐曹变	10	250	91
31223	江阴	电力站医院变	10	400	195
31224	江阴	河塘电力北站变	10	400	128
31225	江阴	楼下南变	10	200	145
31226	江阴	银宇变	10	400	150
31227	江阴	长山金塘里变	10	400	10
31228	江阴	长山新站北变	10	400	241
31229	江阴	缪家埭变	10	315	14
31230	江阴	滨江路后段路灯变	10	400	270
31231	江阴	邢家店变	10	400	155
31232	江阴	华士种子场变	10	400	255
31233	江阴	慕西变	10	200	0
31234	江阴	路岐浜联站变	10	200	129
31235	江阴	南头村变	10	200	56
31236	江阴	万殖场排涝站变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31237	江阴	铁丝网北变	10	400	159
31238	江阴	繁殖场变	10	400	234
31239	江阴	联合电站变	10	250	49
31240	江阴	西谢村变	10	400	116
31241	江阴	黄观电站变	10	400	246
31242	江阴	宋家渡公变	10	200	108
31243	江阴	东后塘变	10	400	51
31244	江阴	周浜里变	10	200	6
31245	江阴	塘南公变	10	400	115
31246	江阴	新河滩变	10	200	95
31247	江阴	谢介村站变	10	200	118
31248	江阴	树家毛庄变	10	400	214
31249	江阴	桐岐陆家村变	10	400	202
31250	江阴	岐南村变	10	400	181
31251	江阴	东缪南变	10	400	134
31252	江阴	邱五房变	10	400	221
31253	江阴	河南村变	10	400	200
31254	江阴	西周巷变	10	315	43
31255	江阴	中山变	10	400	226
31256	江阴	中山西变	10	400	96
31257	江阴	水塘村变	10	400	152
31258	江阴	南缪村变	10	200	71
31259	江阴	峭岐谢家村变	10	200	0
31260	江阴	孔家村变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31261	江阴	冷冻变	10	400	104
31262	江阴	峭用 1#变	10	400	27
31263	江阴	黄北沟变	10	315	149
31264	江阴	峭用 2#变	10	400	79
31265	江阴	峭岐吴家村变	10	400	178
31266	江阴	峭岐马家村变	10	400	82
31267	江阴	三房变	10	200	0
31268	江阴	塑加变	10	400	98
31269	江阴	小沈变	10	400	127
31270	江阴	水宕里变	10	400	183
31271	江阴	贡家村变	10	400	157
31272	江阴	东黄家变	10	250	37
31273	江阴	香东公变	10	250	159
31274	江阴	何庄南变	10	200	61
31275	江阴	徐家港变	10	400	147
31276	江阴	天潮华都 26#箱变主变	10	630	305
31277	江阴	天潮华都 27#箱变主变	10	400	149
31278	江阴	董家变	10	200	19
31279	江阴	天潮华都 31#箱变主变	10	630	311
31280	江阴	坝头上变	10	400	140
31281	江阴	张农公变	10	200	117
31282	江阴	天潮华都 32#箱变主变	10	630	274
31283	江阴	天潮华都 36#箱变主变	10	500	234
31284	江阴	天潮华都 37#箱变主变	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31285	江阴	华庄公变	10	200	25
31286	江阴	天潮华都 41#箱变主变	10	500	245
31287	江阴	天潮华都 5#箱变主变	10	630	248
31288	江阴	栗山南变	10	400	108
31289	江阴	天潮华都配电所 1#主变	10	800	274
31290	江阴	天潮华都配电所 2#主变	10	800	387
31291	江阴	倪家丹变	10	400	187
31292	江阴	长乐配电所 1#主变	10	630	59
31293	江阴	贯庄变	10	400	242
31294	江阴	周海村变	10	200	100
31295	江阴	长寿广电变	10	400	222
31296	江阴	长寿电力老站变	10	315	30
31297	江阴	电力站	10	400	93
31298	江阴	长山路灯变	10	160	59
31299	江阴	南沙变	10	250	58
31300	江阴	张家湾西变	10	315	102
31301	江阴	东庄变	10	160	0
31302	江阴	黄丹西变	10	400	0
31303	江阴	同心东变	10	200	151
31304	江阴	东刘西变	10	200	28
31305	江阴	章家北变	10	200	25
31306	江阴	文林叶家村变	10	200	66
31307	江阴	水池巷西变	10	200	44
31308	江阴	西周宕公变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31309	江阴	塘头桥加工厂变	10	400	219
31310	江阴	蒋家村东变	10	200	62
31311	江阴	塘加变	10	400	179
31312	江阴	塘头桥新排涝站变	10	250	0
31313	江阴	庙前村变	10	200	68
31314	江阴	西尖圩公变	10	200	27
31315	江阴	马介村公变	10	200	62
31316	江阴	前墙门变	10	315	104
31317	江阴	王介浜电站变	10	400	283
31318	江阴	西后塘变	10	100	56
31319	江阴	曹塘圩变	10	200	37
31320	江阴	马路上变	10	250	39
31321	江阴	赵宕村公变	10	400	172
31322	江阴	居家浜变	10	400	0
31323	江阴	云亭中街北变	10	200	38
31324	江阴	谢介迁电站	10	200	145
31325	江阴	水塘上变	10	250	0
31326	江阴	团塘湾变	10	400	186
31327	江阴	峭岐七房庄变	10	400	156
31328	江阴	宦巷东变	10	400	67
31329	江阴	李家宕变	10	200	0
31330	江阴	云东变	10	315	105
31331	江阴	芦家南变	10	400	0
31332	江阴	心泾北变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31333	江阴	春江华庭 300#箱变主变	10	315	20
31334	江阴	春江华庭 328#配电所 1#主变	10	1000	336
31335	江阴	春江华庭 328#配电所 2#主变	10	1000	516
31336	江阴	春江华庭 338#配电所 1#主变	10	1250	596
31337	江阴	春江华庭 338#配电所 2#主变	10	1250	706
31338	江阴	府前景园 8#配电所—1#变	10	1000	483
31339	江阴	府前景园 8#配电所—2#变	10	1000	331
31340	江阴	韩家村变	10	400	170
31341	江阴	观西芦岐南变	10	200	53
31342	江阴	何家庄西变	10	400	30
31343	江阴	门楼下北变	10	400	75
31344	江阴	纺居变	10	315	45
31345	江阴	花园单 1#变	10	80	49
31346	江阴	花园单 2#变	10	80	44
31347	江阴	雷西变	10	200	42
31348	江阴	油车里变	10	400	163
31349	江阴	高庄西变	10	400	93
31350	江阴	桐岐王家村变	10	250	75
31351	江阴	青阳周家村变	10	200	82
31352	江阴	新安底南变	10	400	125
31353	江阴	综合厂变	10	250	146
31354	江阴	吴巷中变	10	315	93
31355	江阴	新安张家村变	10	200	0
31356	江阴	王虎里公变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31357	江阴	小桥东变	10	200	62
31358	江阴	蒲市杨家浜变	10	400	64
31359	江阴	陆家塘变	10	400	164
31360	江阴	耿家住基北变	10	315	74
31361	江阴	新住基变	10	400	192
31362	江阴	马镇园区南变	10	400	145
31363	江阴	磬园北箱变主变	10	800	430
31364	江阴	绿园箱变主变	10	630	212
31365	江阴	蒲市叶新站变	10	200	84
31366	江阴	蒲市低坝头变	10	400	50
31367	江阴	蒲市南站变	10	400	16
31368	江阴	蒲市章家堂变	10	200	9
31369	江阴	磬园南箱变主变	10	800	402
31370	江阴	蒲市里变	10	200	48
31371	江阴	蒲市大坝头变	10	400	229
31372	江阴	蒲市东海住基变	10	200	72
31373	江阴	蒲市前庄变	10	400	182
31374	江阴	蒲市蒋巷上变	10	400	32
31375	江阴	丽都花园 106#箱变主变	10	630	340
31376	江阴	丽都 17#箱变主变	10	630	260
31377	江阴	丽都 85#箱变主变	10	630	156
31378	江阴	丽都 89#箱变主变	10	630	263
31379	江阴	丽都 84#箱变主变	10	500	281
31380	江阴	蒲市西变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31381	江阴	华昱配电所 1#主变	10	800	639
31382	江阴	华昱配电所 2#主变	10	800	124
31383	江阴	黄山路南路灯变	10	250	154
31384	江阴	璜大站变	10	400	217
31385	江阴	省田村变	10	400	0
31386	江阴	璜大东变	10	400	179
31387	江阴	汽车城公变	10	250	0
31388	江阴	王大北变	10	400	293
31389	江阴	三产园区 1#变	10	315	251
31390	江阴	五里亭西变	10	315	182
31391	江阴	青果配电所 1#主变	10	800	390
31392	江阴	斜泾陈家变	10	400	121
31393	江阴	南区 2#变	10	400	320
31394	江阴	南区 1#变	10	315	208
31395	江阴	丽都 162#箱变主变	10	800	370
31396	江阴	南区 4#变	10	315	2
31397	江阴	颐和绿苑 3#箱变主变	10	630	231
31398	江阴	星虹苑 2#箱变主变	10	630	263
31399	江阴	星虹苑 12#箱变主变	10	630	315
31400	江阴	新华园区 1 号变	10	400	297
31401	江阴	河塘张巷上变	10	400	134
31402	江阴	王家钱巷上变	10	400	241
31403	江阴	王家殷家宕变	10	200	0
31404	江阴	新华园区 2 号变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31405	江阴	王家钱巷北站变	10	200	95
31406	江阴	新华园区 4 号变	10	315	40
31407	江阴	王家钱巷变	10	400	149
31408	江阴	新华园区 5 号变	10	400	0
31409	江阴	交警箱变主变	10	630	209
31410	江阴	新华园区 7 号变	10	400	239
31411	江阴	王家钱巷南站变	10	400	212
31412	江阴	新华园区 8 号变	10	400	144
31413	江阴	新园路灯变	10	400	300
31414	江阴	延陵路 535 号 10#箱变主变	10	800	354
31415	江阴	王家范钱西庄变	10	400	0
31416	江阴	延陵路 535 号 9#箱变主变	10	800	405
31417	江阴	王家殷家宕西变	10	200	0
31418	江阴	新南庄变	10	400	135
31419	江阴	王家巷头上变	10	400	164
31420	江阴	河塘医院变	10	250	43
31421	江阴	卢家坝北变	10	400	216
31422	江阴	陆桥小刘家变	10	400	146
31423	江阴	河糖苏青变	10	315	28
31424	江阴	蔡桥高家宕变	10	200	79
31425	江阴	河塘新南站变	10	315	72
31426	江阴	蔡桥金巷上变	10	200	68
31427	江阴	河塘巷上变	10	400	102
31428	江阴	河塘化闸变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31429	江阴	丁家宕变	10	200	9
31430	江阴	河塘唐澄变	10	400	0
31431	江阴	蔡桥南站变	10	400	204
31432	江阴	河塘郁家宕变	10	400	185
31433	江阴	蔡桥季家坝变	10	400	245
31434	江阴	蔡桥草河岸变	10	200	70
31435	江阴	河塘南站变	10	200	35
31436	江阴	河塘富贝西变	10	400	152
31437	江阴	蔡桥北站变	10	100	41
31438	江阴	河塘富贝变	10	400	0
31439	江阴	陶家弄变	10	400	226
31440	江阴	河塘福利变	10	400	87
31441	江阴	金巷西变	10	400	184
31442	江阴	东闸变	10	200	0
31443	江阴	河塘河塘桥变	10	400	164
31444	江阴	蔡家桥变	10	200	20
31445	江阴	许姚村许家公变	10	315	215
31446	江阴	如意变	10	400	11
31447	江阴	河塘如意西变	10	400	220
31448	江阴	河塘西南站变	10	400	263
31449	江阴	天成公变	10	315	140
31450	江阴	河塘电力南站变	10	315	180
31451	江阴	河塘影剧院变	10	315	51
31452	江阴	河塘南街变	10	250	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31453	江阴	水洞头变	10	400	141
31454	江阴	王家钱巷小学变	10	400	0
31455	江阴	河塘河南变	10	400	179
31456	江阴	河塘门楼下变	10	400	57
31457	江阴	蔡桥方北变	10	400	191
31458	江阴	贯庄村变	10	400	151
31459	江阴	绮山王家变	10	400	295
31460	江阴	绮下公变	10	400	77
31461	江阴	君山新村箱变主变	10	800	310
31462	江阴	海澜配电所 1#主变	10	800	431
31463	江阴	肖新公变	10	400	273
31464	江阴	绮山公变	10	400	0
31465	江阴	肖家村变	10	250	149
31466	江阴	新华三村 2#箱变主变	10	800	384
31467	江阴	吴家岩变	10	200	92
31468	江阴	君山 76 弄箱变主变	10	630	221
31469	江阴	蒲市范庄变	10	250	43
31470	江阴	叶桥北站变	10	400	71
31471	江阴	徐家塘变	10	400	178
31472	江阴	蒲市范庄南站	10	400	77
31473	江阴	叶桥东站变	10	315	109
31474	江阴	蒲市范庄北站变	10	400	66
31475	江阴	叶桥南站变	10	250	0
31476	江阴	蒲市范庄西变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31477	江阴	长河湾变	10	400	249
31478	江阴	蒲市排涝西变	10	250	87
31479	江阴	叶桥西站变	10	315	0
31480	江阴	刑家宕变	10	400	67
31481	江阴	叶桥永达变	10	400	177
31482	江阴	王家东站变	10	315	53
31483	江阴	花园巷箱变主变	10	630	321
31484	江阴	蒲市南巷上变	10	200	37
31485	江阴	蒲市竹园浜变	10	400	241
31486	江阴	三元箱变主变	10	630	286
31487	江阴	刑家宕南变	10	200	0
31488	江阴	百货配电所 1#主变	10	1250	750
31489	江阴	长河路 1#单相变	10	50	15
31490	江阴	泾东东圩里变	10	400	201
31491	江阴	泾东电站变	10	315	56
31492	江阴	暨阳西路箱变主变	10	800	102
31493	江阴	黄石桥东变	10	400	145
31494	江阴	澄山南变	10	400	0
31495	江阴	许姚马介村变	10	315	101
31496	江阴	贯庄黄家宕变	10	400	289
31497	江阴	水利枢纽箱变主变	10	315	213
31498	江阴	友谊桥变	10	400	206
31499	江阴	薛家东变	10	200	24
31500	江阴	丽都 102#箱变主变	10	630	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31501	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	0
31502	江阴	泾东张家巷变	10	400	140
31503	江阴	中街配电所 2#主变	10	1000	156
31504	江阴	呢绒城变	10	400	160
31505	江阴	商城变	10	400	65
31506	江阴	新站变	10	400	38
31507	江阴	长泾村蔡巷上变	10	315	0
31508	江阴	长泾三队变	10	315	7
31509	江阴	共青变	10	315	61
31510	江阴	云顾路灯 6#变	10	100	69
31511	江阴	蔡巷南变	10	315	20
31512	江阴	山墩变	10	200	30
31513	江阴	河塘村油车巷变	10	250	86
31514	江阴	王家王介电站变	10	400	257
31515	江阴	蒲市东区 1 号变	10	400	116
31516	江阴	山观南新变	10	400	76
31517	江阴	君永路 1#箱变主变	10	630	234
31518	江阴	谢北公变	10	400	132
31519	江阴	查家宕变	10	400	205
31520	江阴	丽都 108#箱变主变	10	630	191
31521	江阴	教育公变	10	400	212
31522	江阴	丽都 114#箱变主变	10	630	351
31523	江阴	教育西变	10	315	22
31524	江阴	电力站成教变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31525	江阴	城东工业园 1#变	10	400	84
31526	江阴	梅园路路灯变	10	315	160
31527	江阴	环东路 98#箱变主变	10	630	382
31528	江阴	蒲市小夏家变	10	250	133
31529	江阴	蒲市蒲巷上变	10	200	108
31530	江阴	蒲市河东南站变	10	315	0
31531	江阴	王家南山电站变	10	400	134
31532	江阴	蒲市河东电站变	10	200	69
31533	江阴	河塘颜家里变	10	400	257
31534	江阴	蔡桥新站变	10	250	141
31535	江阴	蒲市河东西站变	10	400	139
31536	江阴	王家王介宕变	10	200	45
31537	江阴	君山路 12 弄箱变主变	10	500	49
31538	江阴	南村头变	10	400	185
31539	江阴	蒲市庵后头西变	10	200	44
31540	江阴	王家村卢巷上变	10	400	10
31541	江阴	蒲市庵后头变	10	400	0
31542	江阴	王家村谢庄变	10	400	121
31543	江阴	蒲市刑巷上变	10	200	89
31544	江阴	南山公变	10	200	159
31545	江阴	南山西站变	10	315	150
31546	江阴	八家桥变	10	400	246
31547	江阴	北庄站变	10	400	175
31548	江阴	丽都 109#箱变主变	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31549	江阴	东桥南变	10	400	245
31550	江阴	丽都 59#箱变主变	10	630	204
31551	江阴	尹范村西变	10	400	277
31552	江阴	铺头变	10	400	53
31553	江阴	东横塘北变	10	160	0
31554	江阴	钱家巷变	10	400	108
31555	江阴	尹范村变	10	400	248
31556	江阴	横塘开发区	10	400	0
31557	江阴	申浦开发变	10	400	153
31558	江阴	申港菜场变	10	400	135
31559	江阴	电力站 7#变	10	400	0
31560	江阴	季中变	10	400	87
31561	江阴	邵家基变	10	200	22
31562	江阴	王家巷西变	10	400	177
31563	江阴	澄南排涝站	10	400	147
31564	江阴	澄南变	10	400	0
31565	江阴	五四站变	10	400	129
31566	江阴	苏家店南变	10	315	170
31567	江阴	塘林村变	10	200	55
31568	江阴	申港东街变	10	400	132
31569	江阴	西横塘中变	10	400	125
31570	江阴	张家桥东变	10	400	0
31571	江阴	西横塘南变	10	400	103
31572	江阴	向阳站	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31573	江阴	何巷村排涝站	10	400	213
31574	江阴	邵家圩变	10	400	111
31575	江阴	中南花苑箱变主变	10	800	216
31576	江阴	局标准厂房 6#箱变主变	10	630	159
31577	江阴	染三变	10	315	0
31578	江阴	双牌四村 30#箱变主变	10	500	158
31579	江阴	有线箱变主变	10	630	267
31580	江阴	园庵公变	10	400	286
31581	江阴	张介巷西变	10	400	263
31582	江阴	双牌四村 45#箱变主变	10	630	146
31583	江阴	张中公变	10	200	110
31584	江阴	园区 5#变	10	400	293
31585	江阴	五联配电所 2#主变	10	1000	406
31586	江阴	五联配电所 3#主变	10	1000	378
31587	江阴	紫金花园 127#箱变主变	10	800	181
31588	江阴	联华配电所 1#主变	10	630	181
31589	江阴	景巷变	10	400	255
31590	江阴	倪家巷北变	10	400	50
31591	江阴	别墅区东变	10	400	151
31592	江阴	蒋家宕箱变主变	10	630	294
31593	江阴	龙潭村北变	10	400	104
31594	江阴	龙潭村变	10	400	223
31595	江阴	别墅区北变	10	400	77
31596	江阴	电灌站变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31597	江阴	倪家巷中变	10	315	33
31598	江阴	暨阳配电所 1#主变	10	1000	75
31599	江阴	名都公寓箱变主变	10	800	285
31600	江阴	于门村东变	10	200	50
31601	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	0
31602	江阴	八商场箱变主变	10	630	203
31603	江阴	长山路 1 号变	10	315	0
31604	江阴	习里沟西站变	10	200	43
31605	江阴	宝柏变	10	400	112
31606	江阴	红光排涝站变	10	400	278
31607	江阴	园通公变	10	400	110
31608	江阴	双牌四村 19#箱变主变	10	630	160
31609	江阴	贺家埭变	10	400	258
31610	江阴	石子公变	10	315	186
31611	江阴	红光许家村变	10	400	34
31612	江阴	双牌四村 7#箱变主变	10	630	145
31613	江阴	联华配电所 2#主变	10	630	233
31614	江阴	庙巷配电所 1#主变	10	800	430
31615	江阴	庙巷配电所 2#主变	10	800	395
31616	江阴	文富花园变	10	400	306
31617	江阴	偶家东变	10	400	315
31618	江阴	偶家西变	10	400	278
31619	江阴	司马箱变主变	10	630	214
31620	江阴	卞家村变	10	400	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31621	江阴	车辆箱变主变	10	500	215
31622	江阴	许家北变	10	315	194
31623	江阴	消特变	10	315	169
31624	江阴	城中箱变主变	10	630	16
31625	江阴	璜塘套闸变	10	400	0
31626	江阴	西横街 31 号 7#箱变主变	10	630	225
31627	江阴	澄张路灯变	10	400	297
31628	江阴	双牌二村 56#箱变主变	10	630	0
31629	江阴	双牌二村 25#箱变主变	10	630	264
31630	江阴	张家湾变	10	400	101
31631	江阴	城管箱变主变	10	630	207
31632	江阴	暨阳箱变主变	10	630	367
31633	江阴	东海二期配电所 1#主变	10	800	399
31634	江阴	东海二期配电所 2#主变	10	800	322
31635	江阴	国税箱变主变	10	630	267
31636	江阴	长新变	10	400	39
31637	江阴	谢家村变	10	400	134
31638	江阴	西庄塘下桥变	10	315	102
31639	江阴	九圩西变	10	250	143
31640	江阴	下庄西公变	10	400	0
31641	江阴	老夏港河北闸变	10	400	291
31642	江阴	长达北变	10	315	62
31643	江阴	长达变	10	315	19
31644	江阴	红光牛奶场变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31645	江阴	双牌四村 21#箱变主变	10	630	171
31646	江阴	叶家村变	10	400	152
31647	江阴	双牌四村 36#箱变主变	10	500	27
31648	江阴	澄张公路 4 号路灯	10	80	56
31649	江阴	园通西变	10	315	156
31650	江阴	南皂茭村变	10	315	157
31651	江阴	尤车浜公变	10	400	22
31652	江阴	寿山新站变	10	250	148
31653	江阴	岐北公变	10	250	172
31654	江阴	北山公变	10	200	110
31655	江阴	电站公变	10	250	31
31656	江阴	双牌二村 41#箱变主变	10	400	22
31657	江阴	岸桥头变	10	400	80
31658	江阴	湖南中变	10	315	50
31659	江阴	双牌二村 5#箱变主变	10	630	135
31660	江阴	浮桥赵家变	10	400	284
31661	江阴	钱家湾西变	10	250	22
31662	江阴	东海配电所 1#主变	10	800	250
31663	江阴	紫金花园 183#箱变主变	10	630	243
31664	江阴	钱家湾中变	10	400	0
31665	江阴	健康箱变主变	10	400	60
31666	江阴	薛家桥变	10	200	145
31667	江阴	虹二 4#公变	10	315	81
31668	江阴	低田里东变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31669	江阴	低田里变	10	400	244
31670	江阴	朱家住基西变	10	400	94
31671	江阴	卢巷里东变	10	315	128
31672	江阴	鸡龙山村九队变	10	250	107
31673	江阴	唐家巷西变	10	400	296
31674	江阴	周庄东方红变	10	400	6
31675	江阴	长小变	10	400	166
31676	江阴	园区新村 2#箱变主变	10	500	114
31677	江阴	滨江西路路灯变	10	400	286
31678	江阴	宋家圩变	10	315	86
31679	江阴	野鸡村变	10	315	112
31680	江阴	宏伟站	10	200	9
31681	江阴	前横南变	10	400	131
31682	江阴	红光路灯公变	10	250	137
31683	江阴	张岐山南变	10	250	196
31684	江阴	花八箱变主变	10	630	262
31685	江阴	红光刘家村变	10	400	162
31686	江阴	张岐西公变	10	400	304
31687	江阴	蒋家桥公变	10	250	186
31688	江阴	张岐山北变	10	400	86
31689	江阴	紫金花园 170#箱变主变	10	400	123
31690	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	113
31691	江阴	加油变	10	400	31
31692	江阴	李家巷变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31693	江阴	周庄村新区变	10	315	20
31694	江阴	科委箱变主变	10	250	86
31695	江阴	桑田东变	10	250	64
31696	江阴	至公东变	10	400	49
31697	江阴	周庄村红卫变	10	400	154
31698	江阴	史村东变	10	400	17
31699	江阴	贝贝箱变主变	10	630	350
31700	江阴	周庄中学变	10	250	0
31701	江阴	鸡龙山村生活变	10	400	16
31702	江阴	希望箱变主变	10	630	178
31703	江阴	卢巷里南变	10	250	39
31704	江阴	唐家巷南变	10	400	205
31705	江阴	观南公变	10	400	4
31706	江阴	支巷变	10	250	109
31707	江阴	山泉村薛家桥变	10	315	62
31708	江阴	电力站东街变	10	400	0
31709	江阴	薛家桥南变	10	315	0
31710	江阴	朝阳路 260#箱变主变	10	400	105
31711	江阴	石弄里南变	10	315	22
31712	江阴	石弄里变	10	315	38
31713	江阴	赵家浜东变	10	200	112
31714	江阴	七房桥变	10	250	200
31715	江阴	高庄变	10	200	20
31716	江阴	赵家浜南变	10	400	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31717	江阴	花园五村 68#箱变主变	10	630	197
31718	江阴	杜家巷东变	10	400	27
31719	江阴	千禧 19#箱变主变	10	630	171
31720	江阴	小金家巷变	10	400	174
31721	江阴	千禧 4#箱变主变	10	630	122
31722	江阴	千禧 13#箱变主变	10	800	216
31723	江阴	南庄南变	10	400	105
31724	江阴	周家港变	10	400	0
31725	江阴	于西变	10	400	79
31726	江阴	华西公寓 1#变	10	200	156
31727	江阴	滨江路灯 1#变	10	200	127
31728	江阴	利达变	10	315	108
31729	江阴	长东变	10	400	153
31730	江阴	东达变	10	315	61
31731	江阴	自卫村变	10	400	18
31732	江阴	培元变	10	400	127
31733	江阴	海口变	10	400	0
31734	江阴	富荣变	10	400	30
31735	江阴	供销变	10	400	116
31736	江阴	周庄村沈家巷变	10	400	123
31737	江阴	邮政箱变主变	10	800	281
31738	江阴	居民二村 3#箱变主变	10	500	149
31739	江阴	商贸变	10	400	108
31740	江阴	下都东变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31741	江阴	世纪大道北变	10	200	127
31742	江阴	对门变	10	200	65
31743	江阴	江阴大桥南变	10	400	320
31744	江阴	滨江三村 59#箱变主变	10	630	220
31745	江阴	永安西变	10	200	53
31746	江阴	胡家湾北变	10	400	141
31747	江阴	门楼下中变	10	400	96
31748	江阴	长东箱变主变	10	630	390
31749	江阴	东林章家桥变	10	250	23
31750	江阴	新村公变	10	315	147
31751	江阴	朱家住基变	10	400	98
31752	江阴	东居变	10	400	28
31753	江阴	门楼下南变	10	400	45
31754	江阴	高庄南变	10	250	112
31755	江阴	北山头大站变	10	400	140
31756	江阴	寿山东加工厂	10	315	0
31757	江阴	上村里变	10	400	0
31758	江阴	澄张公路 2 号路灯	10	100	75
31759	江阴	澄张公路 3 号路灯	10	100	72
31760	江阴	双良小区 1#箱变主变	10	800	158
31761	江阴	承西桥南变	10	400	290
31762	江阴	承西桥变	10	400	204
31763	江阴	刘家住基变	10	315	77
31764	江阴	陶城蒋家坝变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31765	江阴	山观陆家村变	10	400	124
31766	江阴	下沙里变	10	400	190
31767	江阴	王天于巷东变	10	315	80
31768	江阴	大金家巷变	10	400	122
31769	江阴	东林蒋巷上变	10	400	84
31770	江阴	居民变	10	400	0
31771	江阴	东林庄家巷变	10	400	91
31772	江阴	西街北变	10	400	18
31773	江阴	西街东变	10	400	0
31774	江阴	颐和绿苑 5#箱变主变	10	630	186
31775	江阴	君山箱变主变	10	630	335
31776	江阴	颐和绿苑 10#箱变主变	10	800	356
31777	江阴	颐和绿苑 18#箱变主变	10	800	260
31778	江阴	颐和绿苑 25#箱变主变	10	500	191
31779	江阴	南站公变	10	400	139
31780	江阴	张沙堡公变	10	400	124
31781	江阴	红光朱家村变	10	400	94
31782	江阴	马家村公变	10	315	144
31783	江阴	王朝配电所 1#主变	10	800	480
31784	江阴	塔灯下变	10	400	223
31785	江阴	凤介村变	10	315	186
31786	江阴	红光蒋家村变	10	250	0
31787	江阴	陈桥南变	10	400	84
31788	江阴	山观徐家村变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31789	江阴	青化巷变	10	200	94
31790	江阴	滨江二村 70#箱变主变	10	630	39
31791	江阴	戴东公变	10	315	30
31792	江阴	滨江二村 90#箱变主变	10	800	343
31793	江阴	老住基东变	10	400	38
31794	江阴	下村东变	10	400	83
31795	江阴	老住基中变	10	400	273
31796	江阴	景巷南变	10	200	0
31797	江阴	老住基北变	10	400	1
31798	江阴	金湾小朱家巷变	10	400	299
31799	江阴	梅园南变	10	250	0
31800	江阴	梅园北变	10	400	96
31801	江阴	梅园东变	10	400	33
31802	江阴	山观电力站变	10	400	67
31803	江阴	路口桥变	10	400	164
31804	江阴	利康基建箱变主变	10	630	342
31805	江阴	冶金变	10	400	47
31806	江阴	华士农机变	10	315	28
31807	江阴	墩北巷变	10	200	37
31808	江阴	用电站北站变	10	315	0
31809	江阴	八丈径变	10	400	53
31810	江阴	城东菜场公变	10	400	94
31811	江阴	宗言团结变	10	315	182
31812	江阴	汤家湾变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31813	江阴	小诸家巷变	10	200	63
31814	江阴	袁家高头西变	10	400	0
31815	江阴	小诸家巷北变	10	400	213
31816	江阴	陶城杨园里变	10	400	114
31817	江阴	田堵里北变	10	315	13
31818	江阴	花家巷变	10	400	259
31819	江阴	田堵里西变	10	400	0
31820	江阴	西街南变	10	400	33
31821	江阴	申港中街变	10	400	0
31822	江阴	电力 9#变	10	315	65
31823	江阴	电力 10#变	10	400	103
31824	江阴	申港电力 1#变	10	400	0
31825	江阴	教工南变	10	400	22
31826	江阴	电力 2#变	10	400	13
31827	江阴	申浦变	10	400	130
31828	江阴	颐和绿苑 28#箱变主变	10	630	173
31829	江阴	东桥电站	10	400	0
31830	江阴	姚家庄变	10	400	214
31831	江阴	寿山南公变	10	160	56
31832	江阴	蟠龙路 2#变	10	400	0
31833	江阴	双牌四村 40#箱变主变	10	500	111
31834	江阴	谢介桥电灌站变	10	400	290
31835	江阴	东定路 2#公变	10	315	223
31836	江阴	仓另电站	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31837	江阴	武装部配电所 1#主变	10	800	380
31838	江阴	大桥三村 103#箱变主变	10	400	164
31839	江阴	小梅园变	10	400	26
31840	江阴	忠巷东变	10	400	200
31841	江阴	忠巷南变	10	315	102
31842	江阴	宗言殷家庄变	10	315	0
31843	江阴	下都西变	10	400	125
31844	江阴	严下场变	10	400	117
31845	江阴	仓储南变	10	400	53
31846	江阴	锦纶变	10	400	104
31847	江阴	白蛇变	10	400	199
31848	江阴	仓储北变	10	400	0
31849	江阴	南后塍南变	10	315	179
31850	江阴	锦苑东变	10	400	167
31851	江阴	锦园变	10	315	31
31852	江阴	田堵里东变	10	400	15
31853	江阴	何家庄东变	10	250	63
31854	江阴	宋家巷变	10	200	50
31855	江阴	田庄巷 2#变	10	250	61
31856	江阴	林场村变	10	315	0
31857	江阴	戴巷头西变	10	400	49
31858	江阴	泾北南站变	10	250	155
31859	江阴	陶新变	10	400	0
31860	江阴	马家店公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31861	江阴	耿家住基西变	10	250	18
31862	江阴	微微公变	10	400	87
31863	江阴	何家庄中变	10	400	116
31864	江阴	孟家店公变	10	400	96
31865	江阴	沿河变	10	315	81
31866	江阴	钱家巷公变	10	400	133
31867	江阴	城头上变	10	400	71
31868	江阴	纺配厂变	10	200	93
31869	江阴	陶城村唐家巷变	10	400	131
31870	江阴	泾西港下村变	10	400	105
31871	江阴	电力 3#变	10	400	132
31872	江阴	职校公变	10	400	0
31873	江阴	缪家村东变	10	400	89
31874	江阴	金山 1#变	10	400	177
31875	江阴	东发变	10	400	311
31876	江阴	电力 6#变	10	400	41
31877	江阴	水淹桥变	10	400	145
31878	江阴	澄江排涝站变	10	400	242
31879	江阴	水池巷北站变	10	250	133
31880	江阴	绮山南变	10	400	239
31881	江阴	北谭村西变	10	400	250
31882	江阴	澄江焦家村变	10	400	93
31883	江阴	缪家村西变	10	400	194
31884	江阴	司马配电所 1#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31885	江阴	三产园 4#变	10	315	248
31886	江阴	大桥三村 14#箱变主变	10	630	275
31887	江阴	司马配电所 2#主变	10	800	304
31888	江阴	北野山咀公变	10	400	268
31889	江阴	环城箱变主变	10	400	163
31890	江阴	黄岐南变	10	400	271
31891	江阴	大桥三村 97#箱变主变	10	630	317
31892	江阴	山观许园 2#变	10	315	72
31893	江阴	王家巷村变	10	315	15
31894	江阴	宗言沈家巷变	10	400	75
31895	江阴	滨江二村 63#箱变主变	10	800	178
31896	江阴	云新 2#变	10	315	105
31897	江阴	滨江二村 23#箱变主变	10	315	110
31898	江阴	西郊菜场变	10	315	82
31899	江阴	湖南南变	10	400	71
31900	江阴	孙园变	10	400	33
31901	江阴	集装公变	10	315	199
31902	江阴	新街公变	10	315	251
31903	江阴	金山 2#变	10	315	107
31904	江阴	湖南东变	10	400	0
31905	江阴	天福世纪城配电所 1#主变	10	800	0
31906	江阴	西纺公变	10	200	123
31907	江阴	赵港巷东变	10	200	69
31908	江阴	建税变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31909	江阴	夏家店变	10	400	257
31910	江阴	新政府变	10	250	27
31911	江阴	夏家店东变	10	400	120
31912	江阴	新丰站变	10	400	86
31913	江阴	于门开发 1#变	10	315	0
31914	江阴	于门开发 2#变	10	315	229
31915	江阴	于门新站变	10	315	177
31916	江阴	东街东变	10	400	31
31917	江阴	于菜变	10	400	0
31918	江阴	水淹桥南变	10	400	0
31919	江阴	千禧 16#箱变主变	10	800	0
31920	江阴	南区 3#变	10	400	159
31921	江阴	南区 5#变	10	315	151
31922	江阴	斜泾路灯变	10	400	273
31923	江阴	大桥三村 19#箱变主变	10	800	425
31924	江阴	大桥二村 66#箱变主变	10	630	240
31925	江阴	大桥二村 108#箱变主变	10	630	327
31926	江阴	北顾巷变	10	400	201
31927	江阴	邬墩西变	10	315	130
31928	江阴	宦巷南变	10	200	47
31929	江阴	宦巷中变	10	400	236
31930	江阴	宦巷北变	10	400	0
31931	江阴	金文变	10	250	153
31932	江阴	于门开发变	10	315	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31933	江阴	江家场变	10	400	84
31934	江阴	三甲里变	10	400	9
31935	江阴	三联张家村变	10	400	137
31936	江阴	景开 1#变	10	315	160
31937	江阴	新徐村变	10	400	109
31938	江阴	大路村变	10	400	126
31939	江阴	景贤西站变	10	400	48
31940	江阴	三宫殿变	10	400	117
31941	江阴	景贤中变	10	400	148
31942	江阴	景贤东变	10	200	60
31943	江阴	跃进站	10	100	33
31944	江阴	创新村高庄变	10	250	0
31945	江阴	河头变	10	200	115
31946	江阴	杨家塘变	10	315	69
31947	江阴	前杨变	10	400	210
31948	江阴	后杨变	10	400	139
31949	江阴	三联村变	10	400	56
31950	江阴	龙南南站变	10	315	154
31951	江阴	江峰排涝变	10	200	64
31952	江阴	大桥二村 80#箱变主变	10	630	244
31953	江阴	大桥二村 93#箱变主变	10	630	204
31954	江阴	偶家中变	10	250	191
31955	江阴	澄杨路 16#路灯变	10	100	71
31956	江阴	澄杨路 15#路灯变	10	80	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31957	江阴	通运排涝变	10	400	192
31958	江阴	澄杨路 20#路灯变	10	100	77
31959	江阴	三板桥变	10	400	88
31960	江阴	澄杨路 19#路灯变	10	100	74
31961	江阴	华宏村蒋巷变	10	160	0
31962	江阴	陆家巷中变	10	315	225
31963	江阴	云顾路路灯变 7#变	10	100	69
31964	江阴	夏东北站变	10	400	280
31965	江阴	小陆家巷变	10	200	127
31966	江阴	华宏村陆家巷变	10	400	280
31967	江阴	通运张家变	10	400	43
31968	江阴	陆家巷东变	10	315	165
31969	江阴	澄江南站变	10	400	221
31970	江阴	通运包家变	10	315	0
31971	江阴	友谊变	10	400	64
31972	江阴	张家店变	10	315	116
31973	江阴	三联东变	10	400	112
31974	江阴	三联村委变	10	315	217
31975	江阴	星火站	10	160	30
31976	江阴	宏益变	10	400	132
31977	江阴	东刘村公变	10	200	67
31978	江阴	静堂里电站变	10	400	112
31979	江阴	茅场里变	10	400	131
31980	江阴	申港开发 2#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
31981	江阴	西茅场变	10	400	137
31982	江阴	伍星站	10	400	253
31983	江阴	申港开发 1#变	10	400	0
31984	江阴	育新电站变	10	200	71
31985	江阴	西伍西变	10	400	0
31986	江阴	小庄变	10	400	318
31987	江阴	西伍北变	10	400	92
31988	江阴	红阳变	10	400	64
31989	江阴	缪庄桥电站变	10	400	189
31990	江阴	革新南河站变	10	250	191
31991	江阴	外贸箱变主变	10	630	36
31992	江阴	桐歧箱变主变	10	630	193
31993	江阴	大桥二村 8#箱变主变	10	630	252
31994	江阴	大桥二村 53#箱变主变	10	630	308
31995	江阴	大桥二村 3#箱变主变	10	630	314
31996	江阴	大桥二村 18#箱变主变	10	630	298
31997	江阴	阮庄桥变	10	200	47
31998	江阴	西影公变	10	315	146
31999	江阴	大桥一村箱变主变	10	630	179
32000	江阴	芙蓉 3#变	10	315	131
32001	江阴	林家西变	10	400	127
32002	江阴	工农公变	10	250	162
32003	江阴	通运西站变	10	400	156
32004	江阴	四房庄变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32005	江阴	煤机公变	10	400	208
32006	江阴	四房庄东变	10	315	9
32007	江阴	澄江徐家村变	10	400	317
32008	江阴	澄南大道路灯变	10	250	130
32009	江阴	文富村变	10	400	263
32010	江阴	香山汤介弄站	10	315	191
32011	江阴	璜圻村变	10	400	316
32012	江阴	农贸南变	10	400	136
32013	江阴	山观香山变	10	250	142
32014	江阴	陶家巷变	10	400	168
32015	江阴	新城东变	10	315	55
32016	江阴	西伍东变	10	250	0
32017	江阴	梅压变	10	200	116
32018	江阴	王家店变	10	200	91
32019	江阴	巨轮变	10	400	261
32020	江阴	小沙上变	10	200	112
32021	江阴	省降村变	10	400	134
32022	江阴	西毛变	10	200	95
32023	江阴	周家店北变	10	400	227
32024	江阴	矿山变	10	400	42
32025	江阴	刘家桥变	10	400	164
32026	江阴	刘家桥北变	10	400	299
32027	江阴	符家店变	10	200	60
32028	江阴	申西村向阳站	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32029	江阴	杨家桥东变	10	400	0
32030	江阴	南毛变	10	400	228
32031	江阴	申西村南庄中变	10	400	227
32032	江阴	严村变	10	100	26
32033	江阴	崇文路西变	10	400	171
32034	江阴	砂长箱变主变	10	630	477
32035	江阴	李介北变	10	400	108
32036	江阴	蟠龙路路灯变	10	250	85
32037	江阴	计家湾站变	10	315	102
32038	江阴	张家湾站变	10	315	87
32039	江阴	大桥一村配电所 1#主变	10	800	371
32040	江阴	文富公变	10	315	117
32041	江阴	国际商务配电所 1#主变	10	1250	168
32042	江阴	大桥一村 29#箱变主变	10	500	194
32043	江阴	芙蓉 2#变	10	315	0
32044	江阴	联运公变	10	400	166
32045	江阴	大桥一村 59#箱变主变	10	800	227
32046	江阴	大桥一村 40#箱变主变	10	630	182
32047	江阴	五星公变	10	400	191
32048	江阴	大桥一村 41#箱变主变	10	800	226
32049	江阴	大桥一村 37#箱变主变	10	800	129
32050	江阴	大桥一村 33#箱变主变	10	630	336
32051	江阴	船底变	10	250	134
32052	江阴	鼎立公变	10	315	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32053	江阴	张胡埭公变	10	400	147
32054	江阴	孙家弄公变	10	200	138
32055	江阴	鸡笼山马家巷变	10	400	119
32056	江阴	山泉新村变	10	315	175
32057	江阴	方家村东变	10	400	211
32058	江阴	仓另中村站	10	400	124
32059	江阴	夏寺变	10	200	7
32060	江阴	私营工业园 5#变	10	315	32
32061	江阴	下庄变	10	315	125
32062	江阴	榨树头变	10	400	102
32063	江阴	田里四房变	10	315	0
32064	江阴	宗言跃进站	10	200	101
32065	江阴	东港花苑 4#箱变主变	10	630	214
32066	江阴	周施场西变	10	400	113
32067	江阴	缪家村变	10	400	81
32068	江阴	申新 1#变	10	200	73
32069	江阴	东港花苑 8#箱变主变	10	630	313
32070	江阴	工业路 3#变	10	400	92
32071	江阴	稷山张家巷变	10	400	102
32072	江阴	环保箱变主变	10	630	236
32073	江阴	前进公变	10	400	44
32074	江阴	南野山路灯变	10	400	220
32075	江阴	创新周家湾西变	10	400	289
32076	江阴	十方庵变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32077	江阴	塘前东变	10	400	295
32078	江阴	朝阳加工厂变	10	400	264
32079	江阴	朝阳喷灌站变	10	400	216
32080	江阴	陈家谷北变	10	400	191
32081	江阴	肖西变	10	315	98
32082	江阴	旺湾里南公变	10	400	264
32083	江阴	西庄任家村东变	10	250	109
32084	江阴	立新林家村变	10	400	235
32085	江阴	西镇南变	10	315	1
32086	江阴	庄家公变	10	315	127
32087	江阴	郑泾公变	10	400	235
32088	江阴	五星北变	10	400	114
32089	江阴	郑泾西变	10	400	79
32090	江阴	西镇公变	10	315	54
32091	江阴	沿河箱变主变	10	630	67
32092	江阴	芙蓉 1#变	10	400	0
32093	江阴	开关公变	10	400	8
32094	江阴	中北箱变主变	10	630	55
32095	江阴	郑泾东变	10	400	84
32096	江阴	澄杨路 13#路灯变	10	100	73
32097	江阴	澄杨路 14#路灯变	10	100	75
32098	江阴	仓另凤凰变	10	250	193
32099	江阴	澄鹿东变	10	250	66
32100	江阴	金童村朝东变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32101	江阴	河东村变	10	315	0
32102	江阴	金童路 1#变	10	400	0
32103	江阴	金童路 2#变	10	315	98
32104	江阴	恒峰公变	10	400	101
32105	江阴	金童村色织厂	10	315	208
32106	江阴	杨家庄北变	10	400	123
32107	江阴	杨家庄南变	10	400	32
32108	江阴	金童村姚介埭变	10	400	141
32109	江阴	滨江开发 2#变	10	400	259
32110	江阴	东港花苑 12#箱变主变	10	500	186
32111	江阴	稷山张家巷东变	10	400	54
32112	江阴	明珠 1#变	10	400	119
32113	江阴	新庄变	10	200	0
32114	江阴	明珠 2#变	10	315	0
32115	江阴	明珠 3#变	10	315	77
32116	江阴	明珠 4#变	10	315	87
32117	江阴	申新 2#变	10	315	0
32118	江阴	明珠 5#变	10	315	144
32119	江阴	尤家埭变	10	400	201
32120	江阴	杨岸公变	10	400	140
32121	江阴	澄张 16/17 号路灯变	10	100	68
32122	江阴	道村公变	10	200	149
32123	江阴	澄张 18/19 号路灯变	10	100	70
32124	江阴	双牌一村 5#箱变主变	10	630	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32125	江阴	澄张路灯 9 号变	10	100	77
32126	江阴	肖家埭变	10	400	111
32127	江阴	双牌一村 29#箱变主变	10	800	313
32128	江阴	陈皮弄西变	10	400	184
32129	江阴	通运顾家变	10	400	203
32130	江阴	城东电力新变	10	400	115
32131	江阴	双牌一村 18#箱变主变	10	630	166
32132	江阴	富民园区 1#变	10	315	201
32133	江阴	杏二公变	10	315	236
32134	江阴	周西村楼下变	10	400	120
32135	江阴	汤介庄变	10	200	49
32136	江阴	幼托变	10	400	35
32137	江阴	至公西变	10	400	120
32138	江阴	大西街变	10	400	157
32139	江阴	花家浜变	10	400	172
32140	江阴	江东二村 2#单相变	10	80	24
32141	江阴	虹八箱变主变	10	630	202
32142	江阴	江东二村 1#单相变	10	80	53
32143	江阴	严家巷变	10	400	145
32144	江阴	小王家巷变	10	400	138
32145	江阴	卞龙桥变	10	315	69
32146	江阴	园区三#变	10	400	213
32147	江阴	心泾村费介桥变	10	315	88
32148	江阴	双牌一村 33#箱变主变	10	630	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32149	江阴	通运陈家变	10	315	85
32150	江阴	潘家降变	10	400	180
32151	江阴	双牌一村 44#箱变主变	10	800	268
32152	江阴	邵村站变	10	400	143
32153	江阴	城东工业园 4#变	10	400	81
32154	江阴	一招箱变主变	10	800	321
32155	江阴	园区 6#变	10	400	148
32156	江阴	肖新西变	10	400	71
32157	江阴	双牌二村 55#箱变主变	10	630	14
32158	江阴	西托公变	10	315	235
32159	江阴	西郊北变	10	400	137
32160	江阴	新兰箱变主变	10	630	233
32161	江阴	汪家跳变	10	400	250
32162	江阴	南房巷西变	10	400	207
32163	江阴	华昌路 2#变	10	200	0
32164	江阴	滨江路路灯 1#变	10	250	77
32165	江阴	周庄村张家巷变	10	400	119
32166	江阴	沈店东变	10	315	49
32167	江阴	周前村公变	10	400	197
32168	江阴	黄家竹园变	10	315	70
32169	江阴	东刘村排涝站变	10	400	211
32170	江阴	西新河变	10	400	109
32171	江阴	申西变	10	400	0
32172	江阴	李沟头中变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32173	江阴	申港中街北变	10	400	95
32174	江阴	朝阳电站变	10	200	153
32175	江阴	申成巷变	10	400	114
32176	江阴	申成巷东变	10	250	0
32177	江阴	东林陆家巷变	10	400	39
32178	江阴	杜家巷变	10	400	112
32179	江阴	大树下变	10	400	0
32180	江阴	工业路 5#变	10	400	0
32181	江阴	华西公寓 2#变	10	200	46
32182	江阴	工业路 2#变	10	400	0
32183	江阴	杜家巷西变	10	400	60
32184	江阴	工业路 4#变	10	400	97
32185	江阴	璜小西变	10	400	174
32186	江阴	青鱼塘变	10	400	0
32187	江阴	白峰变	10	400	80
32188	江阴	工业路 1#变	10	400	0
32189	江阴	双牌一村 48 箱变主变	10	630	75
32190	江阴	双牌一村 14#箱变主变	10	630	168
32191	江阴	中北 17#公变	10	400	61
32192	江阴	徐吴杨加工厂变	10	400	141
32193	江阴	双牌一村 23#箱变主变	10	630	177
32194	江阴	界达公变	10	400	229
32195	江阴	黄泥坝变	10	400	271
32196	江阴	车宿 1#变	10	50	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32197	江阴	车宿 3#变	10	50	22
32198	江阴	车宿 4#变	10	50	20
32199	江阴	金云港变	10	400	207
32200	江阴	车宿 2#变	10	50	18
32201	江阴	双牌二村 39#箱变主变	10	630	75
32202	江阴	塑料公变	10	200	112
32203	江阴	双牌二村 12#箱变主变	10	630	69
32204	江阴	澄张公路 5 号路灯	10	100	74
32205	江阴	双牌二村 29#箱变主变	10	800	118
32206	江阴	周庄村杨家庄变	10	315	32
32207	江阴	史村北变	10	400	13
32208	江阴	锦隆四村 4#箱变主变	10	800	129
32209	江阴	前高家基变	10	400	232
32210	江阴	双平北变	10	400	0
32211	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 4#主变	10	800	518
32212	江阴	东发南变	10	400	71
32213	江阴	郁桥老街 3#箱变主变	10	630	337
32214	江阴	天韵雅苑 9 配电所 2#主变	10	800	522
32215	江阴	瑞富花园 13#配电所 1#主变	10	800	344
32216	江阴	万花景苑 94#配电所 4#主变	10	800	510
32217	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 4#主变	10	800	381
32218	江阴	观山村宏图路东变	10	400	255
32219	江阴	卧龙村委变	10	400	19
32220	江阴	陆房村变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32221	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 2#主变	10	800	522
32222	江阴	建南村农机箱变主变	10	400	137
32223	江阴	安巷中心变	10	400	137
32224	江阴	谢家村北变	10	400	276
32225	江阴	停车场箱变主变	10	400	0
32226	江阴	安巷新东变	10	400	118
32227	江阴	城管变箱变主变	10	630	299
32228	江阴	蛇窝里东变	10	400	216
32229	江阴	小梅园东变	10	200	32
32230	江阴	鼎峰西变	10	400	196
32231	江阴	能家村变	10	400	242
32232	江阴	星赋花园四区 8#配电所 4#主变	10	800	432
32233	江阴	后王西变	10	200	64
32234	江阴	街西公变	10	400	75
32235	江阴	同干基 2#变	10	200	47
32236	江阴	张庄西变	10	400	187
32237	江阴	孙家巷东变	10	315	25
32238	江阴	大弄口公变	10	400	188
32239	江阴	全广变	10	200	140
32240	江阴	长沟河公变	10	400	47
32241	江阴	星光苑 7#配电所 1#主变	10	630	432
32242	江阴	芷家弄公变	10	400	97
32243	江阴	小乔公变	10	400	148
32244	江阴	石牌路变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32245	江阴	港尚名筑 2#配电所 3#主变	10	800	481
32246	江阴	七里庙变	10	400	173
32247	江阴	鑫茂悦园 150#配 3#主变	10	800	544
32248	江阴	东舜湖箱变主变	10	630	35
32249	江阴	君巫路箱变主变	10	500	29
32250	江阴	新友东变	10	400	0
32251	江阴	君巫箱变主变	10	500	59
32252	江阴	下沙里东变	10	400	9
32253	江阴	华士电力中 2#变	10	400	184
32254	江阴	北房南变	10	400	0
32255	江阴	新丰排涝北变	10	400	243
32256	江阴	天悦家园 6#配电所 3#主变	10	630	369
32257	江阴	南湖村西变	10	200	89
32258	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变	10	630	345
32259	江阴	小桥排上村变	10	400	166
32260	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 1#主变	10	800	417
32261	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 3#主变	10	800	454
32262	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 2#主变	10	800	433
32263	江阴	港欣花苑二村 32#配电所 4#主变	10	800	448
32264	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 1#主变	10	800	423
32265	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 3#主变	10	800	421
32266	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 2#主变	10	800	400
32267	江阴	港欣花苑二村 7#配电所 4#主变	10	800	454
32268	江阴	须毛园南变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32269	江阴	船户南变	10	400	169
32270	江阴	宝辉公寓变	10	400	127
32271	江阴	姚家村南 1 号变	10	400	320
32272	江阴	汤家丹变	10	400	89
32273	江阴	祝塘渔猎变	10	400	198
32274	江阴	迅达 3#变	10	400	206
32275	江阴	陈墅花苑 84#配电所 2#主变	10	800	577
32276	江阴	翡翠花苑 55#配电所 3#主变	10	800	569
32277	江阴	立达箱变主变	10	400	125
32278	江阴	馨悦花园南区 10-2#配电所 2#主变	10	800	581
32279	江阴	人民北路箱变主变	10	400	4
32280	江阴	陈徐家港南变	10	200	9
32281	江阴	环北西路变	10	400	75
32282	江阴	劳训箱变主变	10	500	170
32283	江阴	缪家圩箱变主变	10	500	117
32284	江阴	茂市桥西变	10	400	32
32285	江阴	荣熙花园 20#配电所 4#主变	10	630	373
32286	江阴	南区南变	10	400	175
32287	江阴	红卫箱变主变	10	500	177
32288	江阴	尚源名筑 11#配电所 2#主变	10	800	372
32289	江阴	纸塑箱变主变	10	500	232
32290	江阴	霞映景苑 6#配电所 2#主变	10	800	439
32291	江阴	华隆广场 3#配电所 4#主变	10	630	359
32292	江阴	黄丹公变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32293	江阴	大坝西变	10	200	28
32294	江阴	华益村 51#配电所 1#主变	10	1000	543
32295	江阴	华益村 51#配电所 2#主变	10	1000	567
32296	江阴	新港大街箱变主变	10	630	156
32297	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 1#主变	10	800	540
32298	江阴	满房里西变	10	400	12
32299	江阴	观澜雅苑 28#配电所 1#主变	10	630	308
32300	江阴	观澜雅苑 28#配电所 3#主变	10	630	386
32301	江阴	观澜雅苑 28#配电所 4#主变	10	630	446
32302	江阴	观澜雅苑 28#配电所 2#主变	10	630	235
32303	江阴	坝头上东变	10	400	211
32304	江阴	博爱 2#变	10	400	320
32305	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 2#主变	10	800	587
32306	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	0
32307	江阴	戴巷头北变	10	400	106
32308	江阴	璜土农场南变	10	200	0
32309	江阴	华裕雅园 35#配 4#主变	10	800	494
32310	江阴	王大坝南变	10	400	205
32311	江阴	南湫站变	10	200	0
32312	江阴	澜景雅苑 7#配电所 2#主变	10	630	359
32313	江阴	翡翠花苑 64#配电所 1#主变	10	800	491
32314	江阴	后五市变	10	400	239
32315	江阴	高头上西变	10	200	134
32316	江阴	沈家巷南变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32317	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 2#主变	10	630	303
32318	江阴	同福变	10	400	99
32319	江阴	山下东箱变主变	10	400	266
32320	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 3#主变	10	800	502
32321	江阴	尚泽名筑 4#配电所 2#主变	10	630	420
32322	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 2#主变	10	630	384
32323	江阴	华家宕北变	10	400	121
32324	江阴	华隆广场 19#配电所 3#主变	10	630	409
32325	江阴	朱家湾北变	10	400	174
32326	江阴	河北巷变	10	400	126
32327	江阴	呈彩桥变	10	200	104
32328	江阴	东嶽殿变	10	400	82
32329	江阴	北庄北变	10	400	171
32330	江阴	王庄上西变	10	400	261
32331	江阴	君珠变	10	400	119
32332	江阴	瑞府园 23#配 4#主变	20	800	468
32333	江阴	富南中变	10	400	149
32334	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变	10	630	362
32335	江阴	长安利伟变	10	400	161
32336	江阴	新桥头站变	10	400	110
32337	江阴	慕义庄东变	10	400	142
32338	江阴	灰罗变	10	100	23
32339	江阴	景阳村车站箱变主变	10	630	339
32340	江阴	华宏路 1#变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32341	江阴	尚品华府 10#配电所 1#主变	10	800	421
32342	江阴	尚品华府 10#配电所 3#主变	10	800	490
32343	江阴	尚品华府 10#配电所 2#主变	10	800	456
32344	江阴	尚品华府 10#配电所 4#主变	10	800	346
32345	江阴	申浦路北箱变主变	10	630	129
32346	江阴	馨悦花园 22#配电所 1#主变	10	630	405
32347	江阴	渡江一村 5#箱变主变	10	630	132
32348	江阴	万花景苑 94#配电所 1#主变	10	800	477
32349	江阴	濮家宕东变	10	400	86
32350	江阴	田家基 2#变	10	200	95
32351	江阴	林湾花苑 3#配电所 1#主变	10	630	390
32352	江阴	采矿南变	10	200	133
32353	江阴	西陵北变	10	400	164
32354	江阴	蔡家桥东变	10	200	80
32355	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 4#主变	20	800	424
32356	江阴	老桥圩中变	10	200	77
32357	江阴	金谷里南变	10	200	0
32358	江阴	张宕浜变	10	400	175
32359	江阴	青税公变	10	400	193
32360	江阴	绍墓公变	10	400	0
32361	江阴	杨家庄西变	10	250	11
32362	江阴	工业园 3#变	10	400	12
32363	江阴	圩里变	10	200	71
32364	江阴	江东七村南变	10	400	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32365	江阴	沙湖里 2#变	10	200	44
32366	江阴	观澜雅苑 88#配电所 1#主变	10	630	256
32367	江阴	观澜雅苑 88#配电所 3#主变	10	630	257
32368	江阴	观澜雅苑 88#配电所 4#主变	10	630	406
32369	江阴	观澜雅苑 88#配电所 2#主变	10	630	52
32370	江阴	美宸雅苑 43#配电所 3#主变	10	630	327
32371	江阴	霞客中村西变	10	200	56
32372	江阴	星赋花园二区 13#配电所 3#主变	10	800	354
32373	江阴	罗家湾箱变主变	10	200	26
32374	江阴	兴港新村南箱变主变	10	630	117
32375	江阴	丹桂颐园 3#配电所 2#主变	10	800	603
32376	江阴	雅澜名苑 78#配电所 1#主变	10	630	344
32377	江阴	北何家桥变	10	400	285
32378	江阴	勤丰新村 1#变	10	400	224
32379	江阴	天阙雅苑 7#配电所 2#主变	10	800	505
32380	江阴	山棠雅园 2#配电所 1#主变	20	630	461
32381	江阴	峭岐医院变	10	400	112
32382	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 2#主变	10	800	514
32383	江阴	富家村西变	10	400	220
32384	江阴	林湾花苑 3#配电所 2#主变	10	630	415
32385	江阴	影剧东变	10	400	0
32386	江阴	楼下西变	10	400	57
32387	江阴	大宅西变	10	400	34
32388	江阴	敌槌花园 7#配电所 2#主变	20	800	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32389	江阴	新沟村委变	10	400	199
32390	江阴	梅园新村 9#配电所 1#主变	10	630	332
32391	江阴	霞映景苑 17#配电所 2#主变	10	800	554
32392	江阴	东翎雅苑 10#配电所 1#主变	10	800	567
32393	江阴	舜丰花园 2 号变	10	400	261
32394	江阴	顺源雅园 9#配电所 2#主变	10	630	410
32395	江阴	上品璟苑 72#配电所 3#主变	10	630	401
32396	江阴	甲弄 2#变	10	200	21
32397	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变	10	800	616
32398	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主变	10	800	578
32399	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主变	10	800	568
32400	江阴	金色阳光馨苑 5#-101 配电所 2#主变	10	800	623
32401	江阴	向阳路东变	10	400	37
32402	江阴	东翎雅苑 19#配电所 4#主变	10	800	546
32403	江阴	东支农场变	10	400	0
32404	江阴	瑞富花园 13#配电所 2#主变	10	800	495
32405	江阴	紫悦花苑 40#配电所 1#主变	10	800	513
32406	江阴	尚仁变	10	400	33
32407	江阴	南陈吴家湾变	10	400	196
32408	江阴	富民路北变	10	400	125
32409	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变	20	630	402
32410	江阴	晓月美庐 58#配电所 2#主变	10	630	388
32411	江阴	尚城国际花园 42#配电所 1#主变	10	630	264
32412	江阴	尚城国际花园 42#配电所 3#主变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32413	江阴	尚城国际花园 42#配电所 4#主变	10	630	326
32414	江阴	尚城国际花园 42#配电所 2#主变	10	630	324
32415	江阴	江悦尚院 32#配电所 4#主变	10	800	377
32416	江阴	春麓苑 27#配电所 2#主变	10	800	482
32417	江阴	陆西路 3#变	10	400	134
32418	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1#主变	20	630	421
32419	江阴	皋岸南变	10	400	168
32420	江阴	福海箱变主变	10	400	156
32421	江阴	汪家村 1#变	10	400	57
32422	江阴	元上北变	10	200	137
32423	江阴	朱家庙西变	10	400	116
32424	江阴	余城村委变	10	400	15
32425	江阴	馨悦花园 22#配电所 3#主变	10	630	385
32426	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 2#主变	10	630	456
32427	江阴	田堵里 1#变	10	400	10
32428	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 3#主变	10	630	246
32429	江阴	春申路 96#配电所 1#主变	10	800	501
32430	江阴	春申路 96#配电所 2#主变	10	800	640
32431	江阴	敌樾花园南园 402#配 4#主变	20	630	241
32432	江阴	朝阳配电所 1#主变	10	800	225
32433	江阴	十房村变	10	400	195
32434	江阴	芙蓉新村 7#箱变主变	10	630	340
32435	江阴	城南雅院 11#配电所 2#主变	10	630	376
32436	江阴	工业园区 3#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32437	江阴	景巷北变	10	200	104
32438	江阴	大桥西变	10	400	133
32439	江阴	外环西变	10	400	249
32440	江阴	祝塘西园变	10	315	92
32441	江阴	长泾村西站变	10	400	85
32442	江阴	太平路 3 号变	10	400	29
32443	江阴	马镇刘家村西变	10	400	36
32444	江阴	李家桥村委变	10	400	147
32445	江阴	言子湖东变	10	400	194
32446	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 3#主变	10	800	466
32447	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 3#主变	10	800	474
32448	江阴	闻书苑 5#配电所 4#主变	10	630	282
32449	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 3#主变	10	800	452
32450	江阴	邓洪家 3#变	10	400	75
32451	江阴	伊人变	10	400	148
32452	江阴	澜景雅苑 7#配电所 1#主变	10	630	191
32453	江阴	上村里西箱变主变	10	630	224
32454	江阴	星辉苑 10#配电所 2#主变	10	630	440
32455	江阴	仲家巷中变	10	400	70
32456	江阴	辉旺变	10	400	125
32457	江阴	东刘市南变	10	400	145
32458	江阴	芙东箱变主变	10	400	61
32459	江阴	包家基多层 1#箱变主变	10	500	283
32460	江阴	夏港文化站变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32461	江阴	鑫茂悦园 153#配 2#主变	10	800	467
32462	江阴	小湖新村东区 12#配 2#主变	10	630	318
32463	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 1#主变	10	800	568
32464	江阴	夏南时家村北变	10	400	227
32465	江阴	交运西变	10	400	55
32466	江阴	紫金花园 239#箱变主变	10	630	344
32467	江阴	五区一号箱变主变	10	400	185
32468	江阴	紫金花园 260#箱变主变	10	630	350
32469	江阴	陆家宕西变	10	400	133
32470	江阴	紫金花园 273#箱变主变	10	630	365
32471	江阴	友谊北变	10	400	0
32472	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变	10	630	301
32473	江阴	花山路 1064#配电所 1#主变	10	800	543
32474	江阴	花山路 1064#配电所 3#主变	10	800	229
32475	江阴	花山路 1064#配电所 2#主变	10	800	514
32476	江阴	花山路 1064#配电所 4#主变	10	800	525
32477	江阴	申菜南变	10	400	0
32478	江阴	杜家店北变	10	400	100
32479	江阴	云筑雅苑 36#配电所 2#主变	10	800	513
32480	江阴	天敌雅苑 1#配电所 3#主变	20	630	504
32481	江阴	西伍箱变主变	10	400	149
32482	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 1#主变	10	800	469
32483	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 2#主变	10	800	289
32484	江阴	五区二号箱变主变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32485	江阴	霞栖苑 52#配电所 2#主变	10	800	333
32486	江阴	长南村长荣路 86 号安置房 1#箱变主变	10	630	252
32487	江阴	长南村长荣路 86 号安置房 2#箱变主变	10	630	262
32488	江阴	春柱头北 2#变	10	400	141
32489	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 1#主变	10	800	543
32490	江阴	金水园 12#配电所 1#主变	10	800	443
32491	江阴	金水园 12#配电所 2#主变	10	800	462
32492	江阴	紫悦花苑 34#配电所 4#主变	10	800	330
32493	江阴	华夏箱变主变	10	500	98
32494	江阴	裕珑花园 61#配电所 3#主变	10	800	375
32495	江阴	北潮路 296#配电所 1#主变	10	630	385
32496	江阴	北潮路 296#配电所 3#主变	10	630	361
32497	江阴	北潮路 296#配电所 2#主变	10	630	426
32498	江阴	北潮路 296#配电所 4#主变	10	630	433
32499	江阴	南方景园 130#配电所 1#主变	10	800	535
32500	江阴	南方景园 130#配电所 2#主变	10	800	527
32501	江阴	雅澜名苑 247#配电所 1#主变	10	800	430
32502	江阴	湾里 2#变	10	400	61
32503	江阴	耿家住基南变	10	400	105
32504	江阴	高城墩东变	10	200	7
32505	江阴	周北变	10	400	120
32506	江阴	泓临阁 40#配电所 1#主变	10	800	464
32507	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变	10	800	450
32508	江阴	昕悦府 34#配电所 2#主变	10	630	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32509	江阴	刘家基北变	10	400	197
32510	江阴	玫瑰园 128#配电所 1#主变	10	800	474
32511	江阴	天瑞苑 20#配电所 2#主变	10	800	519
32512	江阴	中河村委变	10	400	0
32513	江阴	孙家宕变	10	400	70
32514	江阴	春风佳苑 11#配电所 3#主变	10	800	562
32515	江阴	雅澜名苑 247#配电所 2#主变	10	800	428
32516	江阴	雅澜名苑 247#配电所 3#主变	10	800	454
32517	江阴	雅澜名苑 247#配电所 4#主变	10	800	492
32518	江阴	谢家头北变	10	400	168
32519	江阴	南方景园 129#配电所 1#主变	10	800	448
32520	江阴	南方景园 129#配电所 2#主变	10	800	447
32521	江阴	南方景园 129#配电所 3#主变	10	800	327
32522	江阴	南方景园 129#配电所 4#主变	10	800	574
32523	江阴	习礼村小区 1#变	10	400	189
32524	江阴	南方景园 128#配电所 1#主变	10	800	528
32525	江阴	东舜华府 72#配电所 4#主变	10	800	408
32526	江阴	吴家湾南变	10	400	208
32527	江阴	富园南变	10	400	169
32528	江阴	私营工业园 12 号变	10	200	130
32529	江阴	泾新金家宕变	10	400	152
32530	江阴	贝塔变	10	200	122
32531	江阴	黄北沟东变	10	200	35
32532	江阴	龙居箱变主变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32533	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 1#主变	10	800	463
32534	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 2#主变	10	800	476
32535	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 3#主变	10	800	466
32536	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 4#主变	10	800	441
32537	江阴	瑞府园 34#配 3#主变	20	800	412
32538	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 1#主变	10	800	466
32539	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 2#主变	10	800	540
32540	江阴	祝塘朱家堂变	10	400	192
32541	江阴	里泾坝西变	10	400	191
32542	江阴	南方景园 128#配电所 2#主变	10	800	490
32543	江阴	南六房南变	10	400	189
32544	江阴	益民 3#变	10	400	141
32545	江阴	建南村云顾路变	10	400	188
32546	江阴	云景花园 29#配电所 1#主变	10	800	385
32547	江阴	长茂变	10	400	76
32548	江阴	长泾唐家巷西变	10	400	179
32549	江阴	于门开发 6#变	10	400	53
32550	江阴	供运变	10	400	117
32551	江阴	泓临阁 40#配电所 3#主变	10	800	510
32552	江阴	泓临阁 40#配电所 4#主变	10	800	472
32553	江阴	泓临阁 40#配电所 2#主变	10	800	527
32554	江阴	电力北站 2#变	10	400	166
32555	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 3#主变	10	630	360
32556	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 3#主变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32557	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 4#主变	10	800	513
32558	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 1#主变	10	800	460
32559	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 2#主变	10	800	447
32560	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 3#主变	10	800	331
32561	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 4#主变	10	800	494
32562	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 1#主变	10	800	495
32563	江阴	北大街箱变主变	10	630	463
32564	江阴	赵家塘西变	10	400	109
32565	江阴	祝塘李家堂变	10	400	140
32566	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 2#主变	10	800	486
32567	江阴	王苍培变	10	400	6
32568	江阴	吴家店变	10	400	241
32569	江阴	裕珑花园 68#配电所 2#主变	10	630	290
32570	江阴	孙巷上变	10	400	156
32571	江阴	盛墩弄变	10	200	0
32572	江阴	丰路南变	10	400	166
32573	江阴	苏家墩北 2#变	10	400	116
32574	江阴	桃江 1#变	10	400	264
32575	江阴	新民北箱变主变	10	630	275
32576	江阴	利城中变	10	400	139
32577	江阴	湾里箱变主变	10	630	311
32578	江阴	陈家仓中变	10	400	257
32579	江阴	上品璟苑 320#配电所 1#主变	10	630	408
32580	江阴	桃源名筑 231#配电所 1#主变	20	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32581	江阴	创新大道 77#配电所 3#主变	10	800	604
32582	江阴	水芸苑 74#配电所 2#主变	10	800	569
32583	江阴	江悦尚院 32#配电所 1#主变	10	800	400
32584	江阴	菜场变	10	400	0
32585	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 4#主变	10	800	570
32586	江阴	创富路 1 号 8#配电所 1#主变	10	630	463
32587	江阴	漫水桥变	10	400	117
32588	江阴	新秀园一期 12#配电所 1#主变	10	800	463
32589	江阴	长寿电力北变	10	400	0
32590	江阴	里旺里华夏箱变主变	10	630	442
32591	江阴	兴公庄西变	10	400	212
32592	江阴	小河西变	10	400	0
32593	江阴	霞栖苑 45#配电所 4#主变	10	800	495
32594	江阴	刘介变	10	400	185
32595	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变	10	630	365
32596	江阴	西伍站变	10	400	88
32597	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变	10	800	416
32598	江阴	馨云雅居 7#配电所 2#主变	10	800	573
32599	江阴	云亭季庄东变	10	400	113
32600	江阴	双泾新农村 76#配电所 1#主变	10	630	504
32601	江阴	三河口西变	10	400	146
32602	江阴	李家桥西变	10	400	156
32603	江阴	墩北巷西变	10	200	0
32604	江阴	香庄 2#变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32605	江阴	朱家坝变	10	400	134
32606	江阴	黄家庄公变	10	400	135
32607	江阴	璜土菜场变	10	400	172
32608	江阴	西角庄变	10	400	103
32609	江阴	超宇变	10	400	12
32610	江阴	云景花园 6#配电所 1#主变	10	800	468
32611	江阴	江悦尚院 68#配电所 3#主变	10	630	378
32612	江阴	金南 1#变	10	400	214
32613	江阴	望隆花苑 1#配电所 4#主变	10	630	306
32614	江阴	怡诚变	10	400	74
32615	江阴	顾山下庄变	10	400	177
32616	江阴	民企变	10	400	200
32617	江阴	天敌雅苑 119#配电所 2#主变	20	800	558
32618	江阴	陈家村中变	10	400	117
32619	江阴	电力北站 1#变	10	400	105
32620	江阴	北塘庄变	10	200	136
32621	江阴	塘庄变	10	400	96
32622	江阴	西横街变	10	400	33
32623	江阴	梧村北 2#变	10	400	0
32624	江阴	南苑村委变	10	400	249
32625	江阴	俞巷西变	10	250	114
32626	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变	20	630	380
32627	江阴	小南市东箱变主变	10	400	111
32628	江阴	天敌雅苑 1#配电所 1#主变	20	630	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32629	江阴	江悦尚院 24#配电所 2#主变	10	630	390
32630	江阴	永兴公变	10	400	246
32631	江阴	二中公变	10	400	125
32632	江阴	北前头东站	10	400	233
32633	江阴	南新公变	10	400	128
32634	江阴	孔西庄北站	10	400	163
32635	江阴	祝塘戴家变	10	400	183
32636	江阴	沿塘北杨庄变	10	400	98
32637	江阴	茶安头变	10	400	188
32638	江阴	北邵村变	10	400	269
32639	江阴	小村箱变主变	10	630	104
32640	江阴	南陈电站变	10	400	106
32641	江阴	新安底西变	10	400	0
32642	江阴	周海南变	10	250	197
32643	江阴	薛家基 2#变	10	315	200
32644	江阴	国际箱变主变	10	400	0
32645	江阴	月翔路西变	10	400	46
32646	江阴	童家北变	10	400	220
32647	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 2#主变	10	800	488
32648	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 3#主变	10	800	489
32649	江阴	秀江南名苑 5#配电所 2#主变	10	800	510
32650	江阴	创客空间大厦 13#配电所 1#主变	10	800	501
32651	江阴	创客空间大厦 13#配电所 2#主变	10	800	513
32652	江阴	创客空间大厦 13#配电所 3#主变	10	800	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32653	江阴	创客空间大厦 13#配电所 4#主变	10	800	391
32654	江阴	王家谷南箱变主变	10	400	135
32655	江阴	周山路变	10	400	133
32656	江阴	桐岐新村变	10	400	105
32657	江阴	四三房南变	10	200	63
32658	江阴	住基北变	10	400	0
32659	江阴	严家村东变	10	200	73
32660	江阴	云栖雅院 11#配电所 4#主变	10	800	513
32661	江阴	星赋花园四区 20#配电所 2#主变	10	800	640
32662	江阴	孙家庄西变	10	200	0
32663	江阴	芦塘五房村变	10	400	134
32664	江阴	镇区东区 2#变	10	400	94
32665	江阴	金阳公变	10	400	56
32666	江阴	张介坝公变	10	400	176
32667	江阴	通达西变	10	400	232
32668	江阴	唐曹西变	10	400	113
32669	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 4#主变	20	800	378
32670	江阴	薛家基 3#变	10	250	95
32671	江阴	璟庭花苑 12#配电所 2#主变	10	800	531
32672	江阴	绮山雅园西变	10	400	103
32673	江阴	新秀园一期 10#配电所 4#主变	10	800	447
32674	江阴	邓阳九房浜站变	10	200	24
32675	江阴	医院东变	10	400	9
32676	江阴	夏港西街南变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32677	江阴	自由 1 号变	10	400	53
32678	江阴	万花景苑三区 67#配电所 1#主变	10	800	435
32679	江阴	陈家谷东变	10	200	57
32680	江阴	运河南变	10	400	0
32681	江阴	中杏西变	10	400	57
32682	江阴	阳光假日花园 172#配电所 1#主变	10	1000	514
32683	江阴	南悦家苑 15#配电所 4#主变	10	630	324
32684	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变	10	800	439
32685	江阴	荡南碧泓苑 2#箱变主变	10	400	233
32686	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 4#主变	10	630	452
32687	江阴	霞客周家村东 2#变	10	400	225
32688	江阴	昕悦府 9#配电所 2#主变	10	800	339
32689	江阴	启港路 347 号 5#配电所 2#主变	10	630	377
32690	江阴	李沟头西变	10	400	107
32691	江阴	小铺头南变	10	400	0
32692	江阴	泾东花园 18#配电所 1#主变	10	630	341
32693	江阴	泾东花园 18#配电所 3#主变	10	630	343
32694	江阴	泾东花园 18#配电所 4#主变	10	630	367
32695	江阴	泾东花园 18#配电所 2#主变	10	630	354
32696	江阴	尚城国际花园 26#配电所 1#主变	10	800	475
32697	江阴	尚城国际花园 26#配电所 2#主变	10	800	473
32698	江阴	尚城国际花园 32#配电所 1#主变	10	800	293
32699	江阴	尚城国际花园 32#配电所 2#主变	10	800	470
32700	江阴	郡庭花园 142#配电所 3#主变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32701	江阴	星光苑 9#配电所 2#主变	10	800	511
32702	江阴	星赋花园四区 20#配电所 1#主变	10	800	636
32703	江阴	万安佳苑 2#配电所 3#主变	10	630	368
32704	江阴	阳光假日花园 172#配电所 2#主变	10	1000	539
32705	江阴	阳光假日花园 172#配电所 3#主变	10	1000	556
32706	江阴	阳光假日花园 172#配电所 4#主变	10	1000	443
32707	江阴	祝塘环南路变	10	400	132
32708	江阴	三元公寓西箱变主变	10	630	452
32709	江阴	金宸国际花园 4#配电所 1#主变	10	1000	413
32710	江阴	金宸国际花园 4#配电所 2#主变	10	1000	446
32711	江阴	金宸国际花园 4#配电所 3#主变	10	1000	429
32712	江阴	张家基 2#变	10	400	112
32713	江阴	郭庄 4#变	10	400	128
32714	江阴	周家村东 1#变	10	400	92
32715	江阴	西张村东变	10	400	41
32716	江阴	电力站箱变主变	10	500	119
32717	江阴	祝塘西街变	10	400	7
32718	江阴	泗河村委东变	10	400	305
32719	江阴	马东变	10	400	181
32720	江阴	河东房变	10	250	43
32721	江阴	云长桥南变	10	200	43
32722	江阴	供电所变	10	400	157
32723	江阴	荡南坝头变	10	400	158
32724	江阴	月城徐家村变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32725	江阴	东方红变	10	400	0
32726	江阴	建北变	10	400	147
32727	江阴	璜塘夏西变	10	200	0
32728	江阴	邱家西变	10	200	41
32729	江阴	李家巷箱变主变	10	630	180
32730	江阴	李沟头站变	10	400	0
32731	江阴	小山头西变	10	200	67
32732	江阴	云亭工商变	10	400	4
32733	江阴	虹六 13 东公变	10	315	13
32734	江阴	庙头箱变主变	10	630	188
32735	江阴	金湾箱变主变	10	630	87
32736	江阴	东房巷西变	10	400	116
32737	江阴	医东变	10	315	217
32738	江阴	乐丰变	10	400	268
32739	江阴	梅花墩变	10	400	105
32740	江阴	马池变	10	200	35
32741	江阴	张家圩变	10	315	79
32742	江阴	文林富南变	10	400	111
32743	江阴	赵家弄东变	10	400	135
32744	江阴	长新长浜变	10	250	0
32745	江阴	西伍南变	10	250	110
32746	江阴	滨江开发 4#变	10	315	252
32747	江阴	三上桥南变	10	200	38
32748	江阴	周家湾西变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32749	江阴	胡家湾中变	10	315	0
32750	江阴	龙运夏垫西变	10	250	102
32751	江阴	金湾永昌变	10	315	78
32752	江阴	光孝公变	10	200	135
32753	江阴	观东村观庄变	10	400	140
32754	江阴	沈家湾变	10	315	179
32755	江阴	学园变	10	315	167
32756	江阴	丽都 190#箱变主变	10	500	201
32757	江阴	丽都 218#箱变主变	10	500	247
32758	江阴	丽都 232#箱变主变	10	630	246
32759	江阴	丽都 160#箱变主变	10	800	278
32760	江阴	丽都 126#箱变主变	10	500	135
32761	江阴	丽都 120#箱变主变	10	630	321
32762	江阴	丽都 115#箱变主变	10	630	319
32763	江阴	丽都 118#箱变主变	10	800	385
32764	江阴	岐峰南变	10	315	149
32765	江阴	南闸菜场北变	10	250	102
32766	江阴	中街变	10	315	77
32767	江阴	徐家住基南变	10	400	154
32768	江阴	朱家庙北变	10	400	79
32769	江阴	蒲市陈家住基变	10	160	100
32770	江阴	新市民 4#变	10	400	73
32771	江阴	仲巷北变	10	400	200
32772	江阴	利明小站变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32773	江阴	镇区北街变	10	400	5
32774	江阴	永新 2#变	10	400	111
32775	江阴	长寿沿河变	10	400	83
32776	江阴	长泾村孙家巷	10	400	56
32777	江阴	丽都 97#箱变主变	10	630	240
32778	江阴	丽都 125#箱变主变	10	500	188
32779	江阴	丽都 93#箱变主变	10	500	200
32780	江阴	丽都 98#箱变主变	10	630	305
32781	江阴	悟空顾家村变	10	400	0
32782	江阴	月汽北变	10	400	26
32783	江阴	名流变	10	400	79
32784	江阴	吴家变	10	400	181
32785	江阴	东风变	10	400	0
32786	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 1#主变	10	800	339
32787	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 2#主变	10	800	370
32788	江阴	兴澄锦苑 9#配电所 3#主变	10	800	393
32789	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 1#主变	10	800	320
32790	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 2#主变	10	800	279
32791	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 3#主变	10	800	367
32792	江阴	汤东变	10	315	53
32793	江阴	安居变	10	400	1
32794	江阴	大沈变	10	200	26
32795	江阴	西村西变	10	400	0
32796	江阴	黄南变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32797	江阴	官南变	10	200	59
32798	江阴	镇区供电所变	10	200	0
32799	江阴	施元缪家西变	10	315	144
32800	江阴	施元缪家村变	10	200	133
32801	江阴	李元北变	10	400	121
32802	江阴	罗庄变	10	250	16
32803	江阴	银杏树变	10	250	0
32804	江阴	大路北变	10	400	103
32805	江阴	老菜场变	10	315	0
32806	江阴	巷路东变	10	250	5
32807	江阴	庄上南变	10	400	183
32808	江阴	龙城花园配电所 1#主变	10	1000	444
32809	江阴	电缆厂北变	10	315	104
32810	江阴	西范中变	10	400	84
32811	江阴	金家坝变	10	315	145
32812	江阴	卡口变	10	400	190
32813	江阴	荣裕变	10	400	166
32814	江阴	陈家弄变	10	200	22
32815	江阴	角里北变	10	200	146
32816	江阴	杨弓变	10	200	89
32817	江阴	官泾变	10	250	74
32818	江阴	风尖里变	10	400	83
32819	江阴	万安变	10	400	110
32820	江阴	三元东变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32821	江阴	陆家桥东变	10	250	52
32822	江阴	王家庄变	10	250	77
32823	江阴	万兴村委变	10	400	55
32824	江阴	定北箱变主变	10	630	0
32825	江阴	定波箱变主变	10	630	136
32826	江阴	定波 33#箱变主变	10	400	241
32827	江阴	红柳箱变主变	10	400	240
32828	江阴	先锋箱变主变	10	630	213
32829	江阴	汝南西变	10	200	0
32830	江阴	红卫变	10	400	121
32831	江阴	曙光张家村西变	10	200	51
32832	江阴	涂镇 4#变	10	200	7
32833	江阴	黄桥东变	10	200	34
32834	江阴	先宅箱变主变	10	630	169
32835	江阴	航宿箱变主变	10	630	415
32836	江阴	环西箱变主变	10	630	354
32837	江阴	五云家园配电所 1#主变	10	1000	304
32838	江阴	虹桥南路 168#配电所 1#主变	10	1000	518
32839	江阴	虹桥南路 168#配电所 2#主变	10	1000	535
32840	江阴	贾家巷箱变主变	10	630	61
32841	江阴	环周南箱变主变	10	630	0
32842	江阴	沿山南变	10	250	171
32843	江阴	天新嘉苑 10#配电所 1#主变	10	800	352
32844	江阴	天新嘉苑 10#配电所 2#主变	10	800	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32845	江阴	天新嘉苑 10#配电所 3#主变	10	800	319
32846	江阴	天新嘉苑 15#配电所 1#主变	10	800	339
32847	江阴	天新嘉苑 15#配电所 2#主变	10	800	144
32848	江阴	天新嘉苑 21#配电所 1#主变	10	1000	490
32849	江阴	天新嘉苑 21#配电所 2#主变	10	1000	443
32850	江阴	菜场箱变主变	10	630	28
32851	江阴	鉴青周家堂变	10	200	15
32852	江阴	棉纺变	10	200	147
32853	江阴	新港北变	10	400	83
32854	江阴	孔家庄西变	10	250	41
32855	江阴	曹祥桥变	10	200	131
32856	江阴	朱长巷下变	10	200	32
32857	江阴	闸东变	10	400	320
32858	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 1#主变	10	1000	411
32859	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 2#主变	10	1000	341
32860	江阴	普惠路 288 号 3#配电所 3#主变	10	800	279
32861	江阴	普惠路 288 号 9#配电所 1#主变	10	1000	262
32862	江阴	普惠路 288 号 9#配电所 2#主变	10	1000	77
32863	江阴	名都城 52#配电所 1#主变	10	800	420
32864	江阴	名都城 52#配电所 2#主变	10	800	423
32865	江阴	名都城 52#配电所 3#主变	10	800	444
32866	江阴	幸福新村 4#箱变主变	10	630	112
32867	江阴	名都城 12#配电所 1#主变	10	800	333
32868	江阴	名都城 12#配电所 2#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32869	江阴	名都城 30#配电所 1#主变	10	800	301
32870	江阴	名都城 30#配电所 2#主变	10	800	294
32871	江阴	周家村南变	10	400	169
32872	江阴	黄梅变	10	400	0
32873	江阴	马镇唐家村变	10	250	117
32874	江阴	高田西变	10	315	69
32875	江阴	镇区粮站变	10	315	98
32876	江阴	永新花苑 4#箱变主变	10	630	79
32877	江阴	石牌二村 10#箱变主变	10	630	221
32878	江阴	苍山东站变	10	315	152
32879	江阴	纺塑西变	10	250	62
32880	江阴	北田头变	10	200	1
32881	江阴	青塑公变	10	315	60
32882	江阴	鉴青南变	10	400	74
32883	江阴	苏圩西站变	10	250	135
32884	江阴	后宅北变	10	250	30
32885	江阴	渔猎 2 号变	10	400	84
32886	江阴	九曲新农村变	10	315	75
32887	江阴	迎秀花园 7#配电所 1#主变	10	800	449
32888	江阴	迎秀花园 7#配电所 2#主变	10	800	381
32889	江阴	商中变	10	400	92
32890	江阴	於王北变	10	200	30
32891	江阴	石牌三村 31#配电所 1#主变	10	800	253
32892	江阴	石牌三村 31#配电所 2#主变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32893	江阴	石牌三村 31#配电所 3#主变	10	800	303
32894	江阴	迎秀花园 13#配电所 1#主变	10	1000	371
32895	江阴	食品站变	10	250	58
32896	江阴	典当西变	10	200	27
32897	江阴	水岸新都 1#箱变主变	10	630	312
32898	江阴	水岸新都 2#箱变主变	10	630	303
32899	江阴	水岸新都 3#箱变主变	10	630	372
32900	江阴	水岸新都 4#箱变主变	10	630	312
32901	江阴	水岸新都 5#箱变主变	10	630	312
32902	江阴	水岸新都 6#箱变主变	10	630	317
32903	江阴	水岸新都 7#箱变主变	10	630	373
32904	江阴	水岸新都 8#箱变主变	10	630	370
32905	江阴	水岸新都 9#箱变主变	10	630	342
32906	江阴	水岸新都 10#箱变主变	10	630	285
32907	江阴	水岸新都 11#箱变主变	10	630	352
32908	江阴	水岸新都 12#箱变主变	10	630	389
32909	江阴	私营工业园 10 号变	10	315	0
32910	江阴	周家基 3#变	10	315	59
32911	江阴	锦纶西变	10	315	55
32912	江阴	海达变	10	315	165
32913	江阴	中房北变	10	250	58
32914	江阴	丰路变	10	315	5
32915	江阴	长兴东变	10	400	114
32916	江阴	南闸影剧院变	10	315	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32917	江阴	南运新上河变	10	200	34
32918	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 1#主变	10	800	226
32919	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 2#主变	10	800	198
32920	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 1#主变	10	1000	520
32921	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 2#主变	10	1000	155
32922	江阴	龙运模具变	10	315	79
32923	江阴	华中陈家基变	10	250	12
32924	江阴	窑港站	10	250	81
32925	江阴	长兴变	10	315	98
32926	江阴	石弄里北变	10	400	19
32927	江阴	山泉村村变	10	400	143
32928	江阴	红苗新村南变	10	315	69
32929	江阴	东方大院 71#配电所 1#主变	20	800	265
32930	江阴	东方大院 71#配电所 2#主变	20	800	406
32931	江阴	夏尧桥东变	10	200	0
32932	江阴	菜场南变	10	400	76
32933	江阴	马家桥变	10	400	202
32934	江阴	水岸新都 415-2 配电所 1#主变	10	800	431
32935	江阴	水岸新都 415-1 配电所 1#主变	10	800	275
32936	江阴	水岸新都 415-1 配电所 2#主变	10	800	370
32937	江阴	侯士巷 2#变	10	400	155
32938	江阴	南门变	10	400	199
32939	江阴	房桥北变	10	400	105
32940	江阴	江东 1#变	10	315	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32941	江阴	史村南变	10	400	123
32942	江阴	博爱路 199#箱变主变	10	400	96
32943	江阴	干部楼 4#单相变	10	80	38
32944	江阴	老住南变	10	315	54
32945	江阴	瑞达变	10	315	226
32946	江阴	大元里加工厂	10	400	113
32947	江阴	西村东变	10	250	56
32948	江阴	泾西刘都埭变	10	400	21
32949	江阴	普惠苑 11#箱变主变	10	800	222
32950	江阴	寨门变	10	200	95
32951	江阴	陈塘朱家基变	10	315	67
32952	江阴	林塘东场变	10	200	14
32953	江阴	三倒渡站变	10	200	53
32954	江阴	国贸箱变主变	10	400	204
32955	江阴	杨家巷变	10	200	12
32956	江阴	镇区金龙变	10	400	29
32957	江阴	朱家巷变	10	400	130
32958	江阴	滴水广场箱变主变	10	400	222
32959	江阴	西弄变	10	400	118
32960	江阴	野四甲变	10	400	164
32961	江阴	青东花苑 9#配电所 2#主变	10	800	311
32962	江阴	刘市西站变	10	200	68
32963	江阴	陶家降村变	10	400	260
32964	江阴	陈家西变	10	315	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32965	江阴	云顾路灯 3#变	10	100	71
32966	江阴	船户变	10	400	257
32967	江阴	镇区华阳变	10	400	113
32968	江阴	教师新村西变	10	400	76
32969	江阴	环西新村北箱变主变	10	630	104
32970	江阴	兴港新村 25#箱变主变	10	630	177
32971	江阴	新颜路 1#箱变主变	10	630	503
32972	江阴	姚家头变	10	400	136
32973	江阴	灯塔茶中变	10	400	187
32974	江阴	镇区三村变	10	315	132
32975	江阴	观山陆家巷变	10	200	72
32976	江阴	观山南站变	10	315	145
32977	江阴	西陆房变	10	400	165
32978	江阴	甲弄里变	10	400	136
32979	江阴	镇区上河变	10	315	121
32980	江阴	华都南配电所 1#变	10	1250	695
32981	江阴	普惠苑 26#箱变主变	10	630	149
32982	江阴	陆家基东变	10	200	40
32983	江阴	华都南配电所 2#变	10	1250	624
32984	江阴	观山门变	10	400	185
32985	江阴	南新夏村变	10	400	89
32986	江阴	南新何家场变	10	400	24
32987	江阴	塑料变	10	400	153
32988	江阴	龙江变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
32989	江阴	香山七村变	10	400	20
32990	江阴	大住基变	10	400	172
32991	江阴	马镇新村变	10	400	112
32992	江阴	飞马变	10	400	86
32993	江阴	顾山张家巷变	10	400	29
32994	江阴	渣家头变	10	400	200
32995	江阴	黄沙场变	10	400	0
32996	江阴	李家角变	10	315	123
32997	江阴	香草中站	10	200	53
32998	江阴	镇澄路灯 1#变	10	200	146
32999	江阴	北漫水站	10	200	45
33000	江阴	郁家变	10	200	86
33001	江阴	黄山 2 路灯变	10	80	48
33002	江阴	横河站变	10	160	57
33003	江阴	南河头变	10	400	216
33004	江阴	利港中街变	10	315	64
33005	江阴	璜土周家头西变	10	200	64
33006	江阴	土管变	10	400	189
33007	江阴	丁市东变	10	400	256
33008	江阴	西祥丘变	10	250	76
33009	江阴	南河西变	10	400	140
33010	江阴	胡家桥变	10	400	116
33011	江阴	璜土开发 1#变	10	315	5
33012	江阴	东兴变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33013	江阴	马鞍桥变	10	250	200
33014	江阴	漫水站	10	400	110
33015	江阴	北山头变	10	400	0
33016	江阴	祝塘孟家堂变	10	400	133
33017	江阴	火烧沟站变	10	400	45
33018	江阴	丁市站变	10	200	134
33019	江阴	金南变	10	400	215
33020	江阴	园堂变	10	400	144
33021	江阴	常泽桥东变	10	400	157
33022	江阴	璜土新丰站变	10	400	95
33023	江阴	四房巷变	10	200	0
33024	江阴	陆梧南变	10	400	52
33025	江阴	春柱头变	10	250	25
33026	江阴	北顾家变	10	200	89
33027	江阴	石匠圩变	10	400	169
33028	江阴	蒋家变	10	400	152
33029	江阴	苏士桥变	10	250	102
33030	江阴	夏家庄变	10	400	214
33031	江阴	蒋家坝变	10	200	0
33032	江阴	河北四房变	10	250	0
33033	江阴	沈舍村委变	10	400	152
33034	江阴	树家村变	10	250	82
33035	江阴	土管北变	10	400	11
33036	江阴	陈小变	10	400	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33037	江阴	陈巷东变	10	250	127
33038	江阴	王岸上变	10	400	124
33039	江阴	治安变	10	200	134
33040	江阴	永昌路灯变	10	100	70
33041	江阴	华巷变	10	400	118
33042	江阴	祝塘地税变	10	400	210
33043	江阴	银杏西变	10	315	105
33044	江阴	兴港新村 14#箱变主变	10	630	183
33045	江阴	祝塘公园变	10	400	154
33046	江阴	董巷西变	10	400	45
33047	江阴	北塘坊变	10	400	113
33048	江阴	新颜路 21#箱变主变	10	630	121
33049	江阴	永星变	10	400	76
33050	江阴	新颜路 123#箱变主变	10	630	263
33051	江阴	界圩新村变	10	200	16
33052	江阴	李家桥变	10	315	0
33053	江阴	黄家基变	10	315	0
33054	江阴	马家头变	10	315	97
33055	江阴	王家巷变	10	400	5
33056	江阴	三上桥变	10	400	252
33057	江阴	小桥子变	10	400	140
33058	江阴	兴港新村 38#箱变主变	10	630	37
33059	江阴	万福变	10	400	68
33060	江阴	李介东路灯变	10	250	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33061	江阴	大陶家变	10	200	92
33062	江阴	小后宅变	10	400	179
33063	江阴	朱家村变	10	400	180
33064	江阴	徐家堂变	10	200	79
33065	江阴	郭庄 2#变	10	315	64
33066	江阴	庆达变	10	400	142
33067	江阴	金鹅墩村委变	10	400	80
33068	江阴	龙河水墩变	10	400	88
33069	江阴	瓦沿变	10	400	269
33070	江阴	兴港新村 32#箱变主变	10	800	257
33071	江阴	园艺场变	10	400	103
33072	江阴	泾西刘都埭北变	10	400	118
33073	江阴	园区周龙变	10	315	0
33074	江阴	施元场变	10	400	207
33075	江阴	泾西东前变	10	400	70
33076	江阴	龙游王家村变	10	400	103
33077	江阴	紫金社区南变	10	250	95
33078	江阴	灯塔茶岐南变	10	400	161
33079	江阴	普惠苑 22#箱变主变	10	630	141
33080	江阴	革新南箱变主变	10	630	179
33081	江阴	赵家基变	10	160	33
33082	江阴	泾西职校南变	10	400	144
33083	江阴	白玉一村 23#箱变主变	10	630	208
33084	江阴	大坝头 1 号变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33085	江阴	兴港新村 30#箱变主变	10	630	127
33086	江阴	紫金花园 87#箱变主变	10	630	5
33087	江阴	紫金花园 89#箱变主变	10	630	80
33088	江阴	丁沟上变	10	400	0
33089	江阴	白玉一村 4#箱变主变	10	630	93
33090	江阴	陆丰陆家基南变	10	200	0
33091	江阴	观山门西变	10	400	248
33092	江阴	永安二村 15#箱变主变	10	500	185
33093	江阴	观山高家变	10	250	88
33094	江阴	镇区二村变	10	315	32
33095	江阴	普惠苑 30#箱变主变	10	630	110
33096	江阴	灯塔旻桥公变	10	400	147
33097	江阴	滨江三村 32#箱变主变	10	630	210
33098	江阴	观山山嘴村南变	10	250	115
33099	江阴	灯塔顾家变	10	200	82
33100	江阴	滨江三村 42#箱变主变	10	630	229
33101	江阴	灯塔王庄站变	10	400	148
33102	江阴	普惠苑 42#箱变主变	10	630	85
33103	江阴	观山山嘴村北变	10	200	120
33104	江阴	观山璜村加工厂变	10	400	80
33105	江阴	观山璜村东变	10	400	41
33106	江阴	观山社区变	10	315	34
33107	江阴	立新站变	10	200	21
33108	江阴	长丰变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33109	江阴	耿家巷西变	10	400	15
33110	江阴	观山陈家塘变	10	400	315
33111	江阴	耿家巷变	10	400	0
33112	江阴	林塘焦家塘变	10	250	0
33113	江阴	新丰排涝变	10	400	235
33114	江阴	敬老院箱变主变	10	630	19
33115	江阴	江阴沈巷北变	10	400	148
33116	江阴	白玉一村 14#箱变主变	10	630	153
33117	江阴	前马桥南变	10	400	213
33118	江阴	小湖村西变	10	100	67
33119	江阴	白玉一村 31#箱变主变	10	800	149
33120	江阴	紫金商贸箱变主变	10	630	13
33121	江阴	老阳岐变	10	400	226
33122	江阴	观东村新变	10	315	35
33123	江阴	观东沈家角变	10	200	66
33124	江阴	蔡西赵家村变	10	250	0
33125	江阴	镇区美华变	10	400	122
33126	江阴	供销北变	10	315	95
33127	江阴	蔡西聂家北变	10	400	130
33128	江阴	普惠苑 46#箱变主变	10	630	88
33129	江阴	观东东风变	10	400	191
33130	江阴	蔡西陈家村变	10	400	172
33131	江阴	观东排涝变	10	400	98
33132	江阴	蔡泾曹沈村变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33133	江阴	双桥南站变	10	400	29
33134	江阴	戴巷头变	10	200	0
33135	江阴	汤家埭箱变主变	10	630	329
33136	江阴	白玉二村配电所 1#变	10	800	352
33137	江阴	白玉二村 34#箱变主变	10	630	238
33138	江阴	白玉二村 38#箱变主变	10	630	111
33139	江阴	马镇南巷变	10	400	224
33140	江阴	周家头变	10	400	159
33141	江阴	宦桥变	10	400	212
33142	江阴	韩家头变	10	400	57
33143	江阴	蒲家桥东变	10	400	0
33144	江阴	电力站公园变	10	400	26
33145	江阴	蔡西丁家村变	10	200	14
33146	江阴	南运南庄变	10	400	135
33147	江阴	蔡西丁家村西变	10	200	41
33148	江阴	龙运种子场变	10	315	39
33149	江阴	大洋河站变	10	315	68
33150	江阴	蔡西聂家村变	10	400	191
33151	江阴	南新村华昌变	10	400	143
33152	江阴	凤戈南变	10	200	0
33153	江阴	耿家巷东变	10	400	144
33154	江阴	蔡东蒋家村变	10	315	60
33155	江阴	璜村西变	10	400	125
33156	江阴	慕义庄北变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33157	江阴	徐村变	10	200	137
33158	江阴	滨江村跃进站变	10	400	126
33159	江阴	龙运林塘变	10	400	139
33160	江阴	魏家村变	10	400	287
33161	江阴	申港口西变	10	400	98
33162	江阴	林塘菱西变	10	315	114
33163	江阴	申港口闸变	10	200	137
33164	江阴	申港口公变	10	400	206
33165	江阴	南运孙家村变	10	250	104
33166	江阴	江海排涝站变	10	200	68
33167	江阴	龙运东场西变	10	200	6
33168	江阴	周家头西变	10	400	153
33169	江阴	顾西西站变	10	400	139
33170	江阴	界泾桥变	10	400	32
33171	江阴	潘龙山西变	10	250	13
33172	江阴	王祥住基变	10	400	234
33173	江阴	滨江路灯 3#变	10	400	265
33174	江阴	华润变	10	315	93
33175	江阴	祝塘王家巷变	10	400	0
33176	江阴	蒲家桥西变	10	400	145
33177	江阴	南巷路变	10	400	174
33178	江阴	双桥西变	10	400	127
33179	江阴	郁家南变	10	315	44
33180	江阴	双桥公变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33181	江阴	塘头巷西站	10	200	0
33182	江阴	十八亩桥变	10	400	138
33183	江阴	双桥东变	10	200	85
33184	江阴	兴塘变	10	315	52
33185	江阴	老北庄变	10	400	257
33186	江阴	何家巷变	10	200	0
33187	江阴	沈舍西变	10	400	0
33188	江阴	松降头变	10	400	102
33189	江阴	西小湾变	10	200	52
33190	江阴	王安桥变	10	200	92
33191	江阴	小湾西变	10	400	235
33192	江阴	牧达变	10	400	230
33193	江阴	王安桥西变	10	400	0
33194	江阴	须家弄变	10	400	176
33195	江阴	茂龙北站	10	400	160
33196	江阴	陶家降西变	10	250	37
33197	江阴	洋景北变	10	200	118
33198	江阴	祝塘东庄变	10	400	208
33199	江阴	徐巷上变	10	400	174
33200	江阴	新龚开发区变	10	400	115
33201	江阴	青东花苑 3#箱变主变	10	500	179
33202	江阴	塘头巷大站	10	250	65
33203	江阴	祝塘曹家庄变	10	400	189
33204	江阴	祝塘东庄巷变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33205	江阴	金巷小学变	10	200	90
33206	江阴	薛家浜变	10	400	112
33207	江阴	塘头巷东边	10	400	140
33208	江阴	杨元湾变	10	200	31
33209	江阴	富家村变	10	400	220
33210	江阴	龚家堂变	10	400	104
33211	江阴	顾家墩变	10	400	124
33212	江阴	草荡小站	10	200	59
33213	江阴	新作坝变	10	200	53
33214	江阴	庙墩上变	10	400	188
33215	江阴	北王家变	10	100	19
33216	江阴	董巷上变	10	400	230
33217	江阴	云顾路灯变	10	400	148
33218	江阴	青东花苑 9#配电所 1#主变	10	800	360
33219	江阴	李家湾变	10	200	14
33220	江阴	富家村北变	10	400	275
33221	江阴	长泾红旗变	10	315	0
33222	江阴	长寿黄家浜变	10	400	187
33223	江阴	滨江路灯 2#变	10	200	134
33224	江阴	史家巷村站变	10	400	213
33225	江阴	邱家巷路里变	10	400	32
33226	江阴	塘头巷变	10	250	19
33227	江阴	广场排涝箱变主变	10	160	56
33228	江阴	旺家桥变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33229	江阴	三房基变	10	400	90
33230	江阴	王家基变	10	250	133
33231	江阴	王家基北变	10	250	31
33232	江阴	龙章里变	10	400	39
33233	江阴	苗头北变	10	200	92
33234	江阴	陆家基变	10	400	49
33235	江阴	陆桥老住基变	10	250	60
33236	江阴	孟河湾变	10	200	43
33237	江阴	苗头南站变	10	400	128
33238	江阴	吴泾圩变	10	315	78
33239	江阴	菜桥公变	10	315	195
33240	江阴	钢幼公变	10	400	153
33241	江阴	今生公变	10	315	62
33242	江阴	经宿公变	10	315	70
33243	江阴	设计公变	10	400	58
33244	江阴	外经公变	10	400	142
33245	江阴	卫校公变	10	315	211
33246	江阴	口防公变	10	315	182
33247	江阴	任社庄北变	10	400	150
33248	江阴	龙城花园配电所 2#主变	10	1000	225
33249	江阴	工农桥变	10	400	309
33250	江阴	北降变	10	400	89
33251	江阴	北降北变	10	400	115
33252	江阴	砂山东站变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33253	江阴	小王家头变	10	200	9
33254	江阴	永昌变	10	200	59
33255	江阴	后区里加工厂变	10	200	15
33256	江阴	西陇变	10	400	161
33257	江阴	曹家头变	10	315	59
33258	江阴	北湖西加工厂变	10	400	0
33259	江阴	砂山西站变	10	250	44
33260	江阴	东隆变	10	400	174
33261	江阴	北湖西变	10	400	78
33262	江阴	张家头变	10	400	125
33263	江阴	峭岐后旺东变	10	400	139
33264	江阴	前扬变	10	200	40
33265	江阴	李家变	10	400	198
33266	江阴	习里沟沙田变	10	400	246
33267	江阴	小湖 16#箱变主变	10	630	138
33268	江阴	习里沟老站变	10	400	85
33269	江阴	习里沟东站变	10	250	94
33270	江阴	小湖 19#箱变主变	10	630	156
33271	江阴	习里沟变	10	315	120
33272	江阴	利港曹家变	10	200	0
33273	江阴	小湖 24#箱变主变	10	630	62
33274	江阴	薛家丹变	10	200	60
33275	江阴	璜塘上变	10	400	108
33276	江阴	梅家变	10	250	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33277	江阴	富阳中心站	10	400	134
33278	江阴	东丁墅变	10	400	257
33279	江阴	小湖 28#箱变主变	10	630	183
33280	江阴	杨庄变	10	400	179
33281	江阴	永丰圩变	10	200	38
33282	江阴	窑港闸变	10	200	128
33283	江阴	美佳园 1#变	10	315	39
33284	江阴	美佳园 2#变	10	400	266
33285	江阴	安祥变	10	400	256
33286	江阴	长征村村变	10	200	5
33287	江阴	合兴公变	10	400	20
33288	江阴	山北小区 2#变	10	315	98
33289	江阴	硕桥东站变	10	250	93
33290	江阴	开发区 12#公变	10	100	62
33291	江阴	芦墩村委西变	10	315	103
33292	江阴	硕桥西站变	10	400	110
33293	江阴	虹六 11 公变	10	315	45
33294	江阴	殷家墙门变	10	200	0
33295	江阴	兴祥变	10	400	122
33296	江阴	璜土开发园区 5#变	10	400	98
33297	江阴	璜土开发园区 1#变	10	400	24
33298	江阴	中山路 39 号 2#箱变主变	10	500	139
33299	江阴	冯溪花园箱变主变	10	630	76
33300	江阴	苗泾变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33301	江阴	王家典当变	10	315	0
33302	江阴	梧村西变	10	400	177
33303	江阴	小朱家变	10	400	143
33304	江阴	陆桥戴巷上变	10	250	81
33305	江阴	长泾村东变	10	400	0
33306	江阴	朱家变	10	400	88
33307	江阴	小刘家 2#变	10	400	0
33308	江阴	徐家基变	10	400	96
33309	江阴	周金变	10	250	48
33310	江阴	海关公变	10	400	79
33311	江阴	海绵公变	10	400	122
33312	江阴	蒯南新变	10	400	78
33313	江阴	通达变	10	400	77
33314	江阴	头山变	10	250	101
33315	江阴	健民 24#公变	10	400	68
33316	江阴	百业配电所 1#主变	10	1000	380
33317	江阴	江家冲东变	10	400	21
33318	江阴	西缪南变	10	200	0
33319	江阴	孟家头东变	10	400	82
33320	江阴	璜土东变	10	400	97
33321	江阴	石柱头变	10	400	100
33322	江阴	石桥变	10	400	95
33323	江阴	二中箱变主变	10	630	412
33324	江阴	申港明珠 26#箱变主变	10	500	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33325	江阴	北航公变	10	400	162
33326	江阴	璜土段路灯	10	160	109
33327	江阴	华峰变	10	315	0
33328	江阴	富阳新村变	10	400	13
33329	江阴	西范电站	10	250	1
33330	江阴	东野塘变	10	400	226
33331	江阴	华昌路 3#变	10	315	46
33332	江阴	六房村变	10	400	145
33333	江阴	新南西变	10	400	0
33334	江阴	费家变	10	400	0
33335	江阴	小湖 43#箱变主变	10	800	318
33336	江阴	文林村北电站	10	400	154
33337	江阴	新南村变	10	400	126
33338	江阴	须毛变	10	200	31
33339	江阴	新桥变	10	200	15
33340	江阴	北环变	10	315	141
33341	江阴	西范里变	10	400	162
33342	江阴	璜东变	10	400	52
33343	江阴	团结桥变	10	200	44
33344	江阴	合兴排变	10	315	93
33345	江阴	三队变	10	400	291
33346	江阴	协北河排涝站	10	200	160
33347	江阴	更新圩排涝站	10	250	143
33348	江阴	新圩变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33349	江阴	利港江海公变	10	200	160
33350	江阴	北干东箱变主变	10	630	70
33351	江阴	小圩变	10	200	97
33352	江阴	北干箱变主变	10	630	327
33353	江阴	辰苑箱变主变	10	630	116
33354	江阴	南方公寓配电所 1#主变	10	1250	532
33355	江阴	兴港新村 4#箱变主变	10	630	276
33356	江阴	璜土开发园区 3#变	10	200	106
33357	江阴	璜土开发园区 2#变	10	400	209
33358	江阴	蒋家头西变	10	200	0
33359	江阴	通运钱家变	10	250	195
33360	江阴	瑞鑫公变	10	400	0
33361	江阴	潘家头 1#变	10	315	227
33362	江阴	金家头公变	10	315	136
33363	江阴	潘家头站变	10	315	128
33364	江阴	香草苑 9#箱变主变	10	800	142
33365	江阴	朱蒋巷大站变	10	400	137
33366	江阴	朱蒋巷变	10	400	65
33367	江阴	南缪家变	10	400	21
33368	江阴	园区三维变	10	250	97
33369	江阴	益健东公变	10	400	175
33370	江阴	周家基 2#变	10	400	164
33371	江阴	花园四村箱变主变	10	630	38
33372	江阴	胡家头变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33373	江阴	电力北站变	10	400	83
33374	江阴	桃江变	10	400	247
33375	江阴	华庄大队变	10	400	93
33376	江阴	龚巷大站变	10	400	22
33377	江阴	华庄北变	10	400	143
33378	江阴	申港明珠配电所 2#主变	10	800	381
33379	江阴	璜土河东变	10	315	89
33380	江阴	跨西变	10	200	79
33381	江阴	徐祥巷变	10	400	44
33382	江阴	常泽西村变	10	400	183
33383	江阴	华庄北站	10	80	8
33384	江阴	杨家圩变	10	200	119
33385	江阴	申港明珠配电所 1#主变	10	800	346
33386	江阴	璜土广场变	10	400	80
33387	江阴	文林楼下变	10	400	143
33388	江阴	利港工业 1 号变	10	400	86
33389	江阴	璜塘林家村变	10	200	77
33390	江阴	柏木壹队站变	10	315	38
33391	江阴	北陈家村变	10	200	23
33392	江阴	璜塘陆家村变	10	200	46
33393	江阴	三宝西站变	10	250	19
33394	江阴	小梅变	10	400	227
33395	江阴	小湖 48#箱变主变	10	800	239
33396	江阴	澄通箱变主变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33397	江阴	公园箱变主变	10	630	411
33398	江阴	兴利新村变	10	400	263
33399	江阴	吴家村公变	10	250	133
33400	江阴	仁和路灯变	10	400	277
33401	江阴	寿山箱变主变	10	630	269
33402	江阴	利港北闸	10	400	177
33403	江阴	医药箱变主变	10	630	345
33404	江阴	金色家园配电所 1#主变	10	2000	1596
33405	江阴	金色家园配电所 2#主变	10	2000	1597
33406	江阴	牛桥站变	10	400	185
33407	江阴	后梅南站变	10	400	214
33408	江阴	蒋家头变	10	200	44
33409	江阴	树家桥东变	10	400	174
33410	江阴	祝塘池家巷变	10	400	156
33411	江阴	香草加工厂变	10	315	107
33412	江阴	祝陆变	10	315	124
33413	江阴	锦江变	10	400	78
33414	江阴	林家墩变	10	400	19
33415	江阴	省降北变	10	400	64
33416	江阴	生态变	10	315	0
33417	江阴	红卫站	10	200	73
33418	江阴	史家埭箱变主变	10	630	472
33419	江阴	西王埭箱变主变	10	630	467
33420	江阴	姚家埭箱变主变	10	630	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33421	江阴	西园一村 20#箱变主变	10	630	162
33422	江阴	龚巷朱家巷变	10	200	0
33423	江阴	电力变	10	315	81
33424	江阴	花园 3#变	10	315	119
33425	江阴	栗山变	10	400	132
33426	江阴	张天降南变	10	200	0
33427	江阴	钢厂箱变主变	10	630	269
33428	江阴	西园一村 31#箱变主变	10	800	270
33429	江阴	定心圩变	10	400	183
33430	江阴	金谷里变	10	160	0
33431	江阴	定心圩西变	10	100	24
33432	江阴	园艺场西变	10	200	0
33433	江阴	西园一村 59#箱变主变	10	630	222
33434	江阴	同心排涝站变	10	400	238
33435	江阴	金港箱变主变	10	630	48
33436	江阴	石家坝变	10	400	0
33437	江阴	黄墅村南变	10	400	82
33438	江阴	小据树湾变	10	400	154
33439	江阴	三宝东变	10	200	27
33440	江阴	王家湾变	10	200	49
33441	江阴	谢北变	10	400	190
33442	江阴	张胡变	10	400	113
33443	江阴	中村北变	10	400	148
33444	江阴	康后变	10	250	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33445	江阴	丁岸桥变	10	400	219
33446	江阴	小湖 52#箱变主变	10	630	167
33447	江阴	严季家变	10	200	16
33448	江阴	后梅北站变	10	200	1
33449	江阴	高家带变	10	400	125
33450	江阴	前横变	10	400	198
33451	江阴	张定岸公变	10	400	103
33452	江阴	邹家弄变	10	400	60
33453	江阴	西小变	10	400	0
33454	江阴	公平路变	10	400	181
33455	江阴	倪家巷东箱变主变	10	800	276
33456	江阴	祝塘杜家巷变	10	315	31
33457	江阴	祝塘新住基变	10	200	5
33458	江阴	云蝠配电所 1#主变	10	630	274
33459	江阴	云蝠配电所 2#主变	10	630	346
33460	江阴	翟家头变	10	400	149
33461	江阴	东白土变	10	100	62
33462	江阴	西园一村 62#箱变主变	10	800	231
33463	江阴	夹降变	10	250	87
33464	江阴	徐市变	10	400	29
33465	江阴	李家湾东变	10	315	98
33466	江阴	龚家巷变	10	400	222
33467	江阴	申港明珠 36#箱变主变	10	500	178
33468	江阴	北村里西变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33469	江阴	璜土刘家头变	10	200	7
33470	江阴	黄丹路灯变	10	400	291
33471	江阴	野塘里变	10	400	162
33472	江阴	电力2号变	10	400	148
33473	江阴	龚巷南变	10	200	61
33474	江阴	曹家村变	10	200	34
33475	江阴	璜塘姚家湾变	10	200	40
33476	江阴	璜塘朱家变	10	400	209
33477	江阴	璜塘戴家村变	10	400	174
33478	江阴	公交变	10	200	114
33479	江阴	苍山桥变	10	400	36
33480	江阴	安利桥箱变主变	10	630	87
33481	江阴	交警变	10	400	164
33482	江阴	税务公变	10	400	87
33483	江阴	铁匠巷变	10	400	239
33484	江阴	兴西变	10	400	255
33485	江阴	政府变	10	400	87
33486	江阴	利港河西变	10	200	0
33487	江阴	街南变	10	400	182
33488	江阴	利港电力站变	10	400	42
33489	江阴	山观村变	10	400	50
33490	江阴	城东箱变主变	10	630	147
33491	江阴	花园新三村箱变主变	10	800	354
33492	江阴	金澄箱变主变	10	630	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33493	江阴	汽运箱变主变	10	630	303
33494	江阴	千禧 7#箱变主变	10	630	220
33495	江阴	花园三村配电所 1#主变	10	800	124
33496	江阴	花园三村配电所 2#主变	10	800	640
33497	江阴	周庄陈家巷变	10	400	190
33498	江阴	周庄张家巷变	10	400	245
33499	江阴	周庄袁家巷变	10	400	72
33500	江阴	上村里北变	10	315	0
33501	江阴	花园西配电所 1#主变	10	800	185
33502	江阴	云丰配电所 1#主变	10	400	27
33503	江阴	云丰配电所 2#主变	10	400	143
33504	江阴	云顾路路灯 4#变	10	100	65
33505	江阴	云都苑 3#箱变主变	10	630	314
33506	江阴	云都苑 7#箱变主变	10	630	308
33507	江阴	闸板村变	10	400	150
33508	江阴	闸板南变	10	315	18
33509	江阴	利港邮电变	10	400	43
33510	江阴	利港电力西站变	10	400	0
33511	江阴	西中变	10	400	10
33512	江阴	西中西变	10	400	70
33513	江阴	西中南变	10	315	75
33514	江阴	利港电力新站变	10	400	185
33515	江阴	加油路灯变	10	400	288
33516	江阴	建安变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33517	江阴	西桥站变	10	250	62
33518	江阴	江南花园 31#箱变主变	10	630	57
33519	江阴	红豆沈家堂变	10	315	154
33520	江阴	秦家变	10	250	84
33521	江阴	塘南北变	10	250	0
33522	江阴	春柱头北变	10	250	141
33523	江阴	东白土加工厂变	10	200	97
33524	江阴	红卫场东变	10	315	15
33525	江阴	江南花园 32#箱变主变	10	630	119
33526	江阴	工业园区变	10	400	14
33527	江阴	张定岸西变	10	400	28
33528	江阴	山庄上变	10	400	72
33529	江阴	方沟站变	10	400	194
33530	江阴	江南花园 24#箱变主变	10	630	170
33531	江阴	奚市东变	10	400	161
33532	江阴	西园一村 60#箱变主变	10	630	185
33533	江阴	申港明珠 32#箱变主变	10	500	88
33534	江阴	红旗路变	10	400	97
33535	江阴	璜土电力东站变	10	200	13
33536	江阴	璜土电力南站变	10	400	18
33537	江阴	野四甲北变	10	200	79
33538	江阴	贯巷东变	10	400	58
33539	江阴	西园一村 21#箱变主变	10	630	169
33540	江阴	周港巷郎变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33541	江阴	西园一村 23#箱变主变	10	630	163
33542	江阴	光明箱变主变	10	630	66
33543	江阴	渣沟东变	10	200	52
33544	江阴	柏木东变	10	200	19
33545	江阴	施家村变	10	200	0
33546	江阴	利港电力东变	10	400	108
33547	江阴	益名配电所 1#主变	10	800	428
33548	江阴	利港电力南变	10	400	57
33549	江阴	白玉二村配电所 2#变	10	800	436
33550	江阴	水产场南变	10	315	59
33551	江阴	西渔变	10	315	186
33552	江阴	白齐岸变	10	400	105
33553	江阴	云新配电所 2#主变	10	800	241
33554	江阴	自配厂变	10	400	104
33555	江阴	锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—1#变	10	500	225
33556	江阴	锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—2#变	10	500	126
33557	江阴	花园西配电所 2#主变	10	800	72
33558	江阴	花园西配电所 3#主变	10	800	159
33559	江阴	金澄配电所 1#主变	10	800	443
33560	江阴	金澄配电所 2#主变	10	800	194
33561	江阴	峨山配电所 1#主变	10	630	304
33562	江阴	创新箱变主变	10	500	184
33563	江阴	春晓箱变主变	10	500	127
33564	江阴	利港敬老院变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33565	江阴	观西顾家村变	10	315	157
33566	江阴	观西冷却变	10	400	143
33567	江阴	孟岸排涝变	10	400	115
33568	江阴	观西东芦岐变	10	400	200
33569	江阴	泗河焦山南变	10	160	35
33570	江阴	泗河陈士岸变	10	400	139
33571	江阴	观山恒通变	10	400	40
33572	江阴	灯塔爻桥西变	10	200	37
33573	江阴	东新门村变	10	250	33
33574	江阴	习礼河东变	10	400	146
33575	江阴	夏家巷北变	10	400	48
33576	江阴	习礼夏家巷变	10	400	155
33577	江阴	花果魏家村变	10	200	84
33578	江阴	长安西变	10	250	39
33579	江阴	东街北变	10	250	193
33580	江阴	金杯变	10	400	114
33581	江阴	黄桥变	10	160	30
33582	江阴	胡家桥北变	10	200	47
33583	江阴	曹庄变	10	400	282
33584	江阴	东北巷变	10	400	154
33585	江阴	三官殿公变	10	400	232
33586	江阴	青龙桥西变	10	200	30
33587	江阴	江南花园 7#箱变主变	10	630	208
33588	江阴	沙湖里变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33589	江阴	新区变	10	400	0
33590	江阴	卞家桥站变	10	250	75
33591	江阴	江南花园 6#箱变主变	10	630	51
33592	江阴	陆家头站变	10	400	0
33593	江阴	江南花园 59#箱变主变	10	630	80
33594	江阴	前周老站变	10	400	241
33595	江阴	西园一村 29#箱变主变	10	630	175
33596	江阴	前周新站变	10	200	11
33597	江阴	西园一村 6#箱变主变	10	630	131
33598	江阴	金家头变	10	250	82
33599	江阴	后场变	10	400	152
33600	江阴	后野田变	10	400	100
33601	江阴	柏木电站	10	315	0
33602	江阴	苍墩西站变	10	400	90
33603	江阴	幸福变	10	400	90
33604	江阴	盛家变	10	200	0
33605	江阴	利西路灯	10	400	307
33606	江阴	杨家变	10	250	96
33607	江阴	杨山沟变	10	250	105
33608	江阴	虹六箱变主变	10	800	266
33609	江阴	小徐巷变	10	200	75
33610	江阴	虹桥七村箱变主变	10	800	445
33611	江阴	富阳老站	10	315	20
33612	江阴	黄山湖别墅 28#箱变主变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33613	江阴	黄山湖别墅 67#箱变主变	10	400	170
33614	江阴	庆达房变	10	100	28
33615	江阴	黄山箱变主变	10	630	142
33616	江阴	文林南颜家变	10	400	128
33617	江阴	君巫路 256#箱变主变	10	630	310
33618	江阴	颜家中心站	10	400	241
33619	江阴	普惠苑 57#箱变主变	10	500	160
33620	江阴	普惠苑 61#箱变主变	10	630	200
33621	江阴	普惠苑 65#箱变主变	10	630	246
33622	江阴	普惠苑 75#箱变主变	10	630	212
33623	江阴	普惠苑 77#箱变主变	10	630	146
33624	江阴	普惠苑 82#箱变主变	10	800	211
33625	江阴	普惠苑 126#配电所 1#主变	10	630	211
33626	江阴	普惠苑 126#配电所 2#主变	10	630	282
33627	江阴	普惠苑 132#配电所 1#主变	10	630	297
33628	江阴	普惠苑 132#配电所 2#主变	10	630	278
33629	江阴	普惠苑 96#配电所 1#主变	10	630	246
33630	江阴	普惠苑 96#配电所 2#主变	10	630	196
33631	江阴	锦隆配电所 1#主变	10	1600	1278
33632	江阴	锦隆配电所 2#主变	10	1600	1272
33633	江阴	习礼北站变	10	400	139
33634	江阴	习礼河南圩变	10	400	79
33635	江阴	习礼范家角变	10	400	140
33636	江阴	东新北站变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33637	江阴	东新界下变	10	400	122
33638	江阴	界后变	10	400	111
33639	江阴	习礼南站变	10	400	153
33640	江阴	龙灯变	10	315	85
33641	江阴	东园公变	10	160	93
33642	江阴	大宇变	10	400	129
33643	江阴	杨后浜变	10	400	38
33644	江阴	江南花园 52#箱变主变	10	630	188
33645	江阴	石家村西变	10	400	97
33646	江阴	江南花园 61#箱变主变	10	500	152
33647	江阴	周施场变	10	315	8
33648	江阴	西园一村 5#箱变主变	10	630	191
33649	江阴	郭庄南站变	10	100	8
33650	江阴	西园一村 15#箱变主变	10	630	225
33651	江阴	东圩北变	10	400	106
33652	江阴	郭庄村中变	10	315	149
33653	江阴	郭庄西站变	10	200	42
33654	江阴	毗巷配电所 1#主变	10	800	104
33655	江阴	后梅新村变	10	400	0
33656	江阴	毗巷配电所 2#主变	10	800	318
33657	江阴	东支东站	10	250	25
33658	江阴	东支北站	10	400	104
33659	江阴	易发城配电所 1#主变	10	800	209
33660	江阴	东支南站	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33661	江阴	易发城配电所 2#主变	10	800	304
33662	江阴	张家丹西变	10	200	34
33663	江阴	东支西变	10	400	67
33664	江阴	高田变	10	400	199
33665	江阴	高田公变	10	315	5
33666	江阴	严家巷南变	10	400	74
33667	江阴	江家湾变	10	400	302
33668	江阴	东街南变	10	400	72
33669	江阴	大桥公园南箱变主变	10	250	155
33670	江阴	新华东箱变主变	10	800	321
33671	江阴	龙胜箱变主变	10	800	258
33672	江阴	颜家桥变	10	400	190
33673	江阴	石埭北站	10	200	39
33674	江阴	文林钱家堂变	10	400	144
33675	江阴	刘墅村变	10	200	35
33676	江阴	刘墅北变	10	400	172
33677	江阴	林巷上变	10	315	0
33678	江阴	文林徐家村变	10	400	85
33679	江阴	陈铁湾变	10	315	61
33680	江阴	富阳北站	10	200	0
33681	江阴	南都苑 10#箱变主变	10	630	212
33682	江阴	老桥圩变	10	315	5
33683	江阴	永安二村 7#箱变主变	10	630	292
33684	江阴	翠园新村 3#箱变主变	10	630	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33685	江阴	梅园箱变主变	10	630	328
33686	江阴	五云家园 8#箱变主变	10	800	143
33687	江阴	中街 45 弄箱变主变	10	630	181
33688	江阴	旌阳花苑 9#箱变主变	10	630	227
33689	江阴	旌阳花苑配电所 1#主变	10	1000	658
33690	江阴	旌阳花园配电所 2#主变	10	1000	559
33691	江阴	农营变	10	400	125
33692	江阴	南油车南站变	10	400	85
33693	江阴	长寿南油车变	10	400	184
33694	江阴	潘家巷变	10	400	144
33695	江阴	阳光加洲 7#箱变主变	10	630	81
33696	江阴	阳光加洲花园 35#箱变主变	10	630	181
33697	江阴	云新一村 38#箱变主变	10	630	0
33698	江阴	安庆桥变	10	400	152
33699	江阴	云新一村 41#箱变主变	10	500	208
33700	江阴	苏家墩变	10	400	0
33701	江阴	云都 2#箱变主变	10	800	306
33702	江阴	岳圩变	10	400	267
33703	江阴	云都 5#箱变主变	10	800	296
33704	江阴	华西三村 3#变	10	315	12
33705	江阴	马镇曾家村变	10	400	45
33706	江阴	江南花园 46#箱变主变	10	630	123
33707	江阴	云新一村 32#箱变主变	10	800	228
33708	江阴	云新配电所 1#主变	10	800	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33709	江阴	青东花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	473
33710	江阴	北降红旗变	10	400	271
33711	江阴	申兴路箱变主变	10	630	105
33712	江阴	江南东站变	10	400	146
33713	江阴	东圩变	10	400	165
33714	江阴	姚家变	10	315	97
33715	江阴	西园一村 46#箱变主变	10	630	193
33716	江阴	桑田变	10	400	223
33717	江阴	马西轮变	10	400	15
33718	江阴	阚家丹变	10	200	75
33719	江阴	大巷箱变主变	10	630	0
33720	江阴	环东路变	10	160	83
33721	江阴	程家丹变	10	315	96
33722	江阴	南库北变	10	315	128
33723	江阴	青果路 130 号箱变主变	10	400	0
33724	江阴	阚家头变	10	400	101
33725	江阴	安祥排涝站变	10	200	96
33726	江阴	青果路 139 号 11#箱变主变	10	630	256
33727	江阴	渔业队变	10	200	25
33728	江阴	青果路 139 号 17#箱变主变	10	800	370
33729	江阴	中街东变	10	315	44
33730	江阴	上宅基变	10	160	0
33731	江阴	肖山农贸变	10	200	50
33732	江阴	周东庄西变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33733	江阴	西三房变	10	400	143
33734	江阴	大松园变	10	400	100
33735	江阴	南庄变	10	400	191
33736	江阴	十房基变	10	400	74
33737	江阴	华中东站	10	200	0
33738	江阴	王家宅基变	10	250	64
33739	江阴	贡北庄 2#变	10	315	0
33740	江阴	新生变	10	315	4
33741	江阴	五房巷东变	10	400	251
33742	江阴	华士王家场变	10	400	188
33743	江阴	中心村变	10	400	89
33744	江阴	邓巷变	10	315	84
33745	江阴	新和变	10	315	50
33746	江阴	新和北变	10	400	129
33747	江阴	文林北街变	10	200	0
33748	江阴	新华一村 17#箱变主变	10	630	202
33749	江阴	新华一村 19#箱变主变	10	630	193
33750	江阴	新华一村 3#箱变主变	10	630	216
33751	江阴	新华一村 6#箱变主变	10	630	154
33752	江阴	杨家村箱变主变	10	500	228
33753	江阴	潘巷北变	10	400	53
33754	江阴	颜家北站	10	100	17
33755	江阴	茂墅北站	10	200	128
33756	江阴	文林包家村变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33757	江阴	埭东变	10	250	0
33758	江阴	老桥圩东变	10	200	0
33759	江阴	小河口变	10	400	0
33760	江阴	陆家堂变	10	200	0
33761	江阴	赵家堂变	10	400	41
33762	江阴	俞家堂变	10	315	141
33763	江阴	丁家堂变	10	400	23
33764	江阴	成家宕变	10	400	159
33765	江阴	邓家坝变	10	400	163
33766	江阴	曹家堂变	10	400	138
33767	江阴	阳光加洲花园 72#箱变主变	10	630	202
33768	江阴	球庄东站变	10	400	150
33769	江阴	球庄西站变	10	400	228
33770	江阴	球庄南站	10	400	145
33771	江阴	江市南站变	10	200	21
33772	江阴	江市北站	10	315	78
33773	江阴	唐家变	10	250	32
33774	江阴	陈家头变	10	400	135
33775	江阴	利港朱家变	10	200	0
33776	江阴	江市西站变	10	400	126
33777	江阴	凌沟变	10	400	58
33778	江阴	许家变	10	400	90
33779	江阴	钟家变	10	200	53
33780	江阴	钟家北变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33781	江阴	规划箱变主变	10	630	462
33782	江阴	鲋鱼港路 8 号 3#箱变主变	10	630	235
33783	江阴	东支北变	10	400	140
33784	江阴	消防公变	10	400	98
33785	江阴	中天北箱变主变	10	630	310
33786	江阴	黄桥西变	10	400	0
33787	江阴	奚市东站	10	250	99
33788	江阴	璜塘教师新村变	10	250	0
33789	江阴	奚市西站变	10	250	108
33790	江阴	沙湖里北变	10	400	208
33791	江阴	中天南箱变主变	10	630	288
33792	江阴	任九新区 1#变	10	315	145
33793	江阴	破圩变	10	400	265
33794	江阴	黄门北变	10	400	282
33795	江阴	任九新区 2#变	10	400	30
33796	江阴	黄门公变	10	400	223
33797	江阴	环东路 41#箱变主变	10	630	342
33798	江阴	开发区变	10	315	146
33799	江阴	河埭变	10	400	31
33800	江阴	长寿河东变	10	200	10
33801	江阴	西城变	10	400	244
33802	江阴	潘家头公变	10	200	8
33803	江阴	前小河变	10	200	89
33804	江阴	西园一村 43#箱变主变	10	630	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33805	江阴	西园一村 53#箱变主变	10	630	200
33806	江阴	马镇冯家村变	10	400	145
33807	江阴	夏家变	10	200	2
33808	江阴	新街北站变	10	200	52
33809	江阴	青果路 139 号 2#箱变主变	10	630	255
33810	江阴	青果路 139 号 6#箱变主变	10	630	250
33811	江阴	小江家村变	10	400	272
33812	江阴	青果路 139 号 7#箱变主变	10	630	230
33813	江阴	双桥五队	10	400	55
33814	江阴	东双桥变	10	200	0
33815	江阴	商城箱变主变	10	630	0
33816	江阴	田肚变	10	400	172
33817	江阴	老新街变	10	250	108
33818	江阴	东维常西变	10	400	156
33819	江阴	祝家花园箱变主变	10	800	508
33820	江阴	东林沟站	10	315	0
33821	江阴	龙岸变	10	400	171
33822	江阴	西单变	10	200	42
33823	江阴	老罗家堂变	10	400	162
33824	江阴	峭用 4#变	10	400	39
33825	江阴	针织新村变	10	400	111
33826	江阴	东三房公变	10	400	180
33827	江阴	新生西变	10	400	16
33828	江阴	界泾岸变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33829	江阴	姜家基变	10	315	58
33830	江阴	红豆东变	10	400	207
33831	江阴	陈俞家宕变	10	400	129
33832	江阴	永安东变	10	250	55
33833	江阴	华中别墅变	10	400	133
33834	江阴	三房庄变	10	315	50
33835	江阴	朱家堂变	10	200	39
33836	江阴	钱家宕变	10	200	67
33837	江阴	勤丰路 2#变	10	315	5
33838	江阴	中心村 3#变	10	400	37
33839	江阴	健民巷箱变主变	10	630	83
33840	江阴	工行箱变主变	10	630	237
33841	江阴	鲋鱼港箱变主变	10	500	342
33842	江阴	少年宫箱变主变	10	630	214
33843	江阴	健民巷北箱变主变	10	630	249
33844	江阴	谢北钱家西变	10	250	157
33845	江阴	花园六村 12#箱变主变	10	630	213
33846	江阴	花园六村 24#箱变主变	10	630	141
33847	江阴	花园六村 26#箱变主变	10	800	385
33848	江阴	花园六村 6#箱变主变	10	630	48
33849	江阴	花园六村 8#箱变主变	10	630	0
33850	江阴	花园七村 2#箱变主变	10	630	128
33851	江阴	花园七村 4#箱变主变	10	630	84
33852	江阴	私营工业园 9 号变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33853	江阴	花园 1#变	10	400	194
33854	江阴	花园 2#变	10	400	129
33855	江阴	盍桥变	10	400	10
33856	江阴	税务变	10	400	65
33857	江阴	沿河基北变	10	200	20
33858	江阴	建设变	10	315	52
33859	江阴	公园变	10	400	149
33860	江阴	朱家丹变	10	400	118
33861	江阴	徐家丹变	10	400	166
33862	江阴	新都苑二村 35 配电所 1#主变	10	1000	429
33863	江阴	蔡家巷变	10	315	84
33864	江阴	云顾路路灯 5#变	10	100	42
33865	江阴	冷家圩变	10	200	43
33866	江阴	朱庄村变	10	400	171
33867	江阴	聚兴圩变	10	400	0
33868	江阴	陆桥种子场变	10	400	21
33869	江阴	东盛花苑配电所 1#主变	10	1000	306
33870	江阴	东盛花苑配电所 2#主变	10	1000	496
33871	江阴	新世纪配电所 1#主变	10	1250	183
33872	江阴	小河变	10	400	0
33873	江阴	巨轮南站变	10	400	271
33874	江阴	前鲍庄变	10	400	74
33875	江阴	新世纪配电所 2#主变	10	1000	444
33876	江阴	彭蒿北变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33877	江阴	朱庄电站变	10	400	154
33878	江阴	上蟹塘变	10	400	197
33879	江阴	夏家塘公变	10	400	176
33880	江阴	薛家基变	10	400	81
33881	江阴	顺沟变	10	400	230
33882	江阴	东巷口变	10	400	192
33883	江阴	卜家头变	10	200	89
33884	江阴	园艺场东变	10	400	132
33885	江阴	东巷口北变	10	250	109
33886	江阴	尚贤堂变	10	400	55
33887	江阴	马镇新西变	10	250	118
33888	江阴	利港潘家变	10	400	137
33889	江阴	小刘家村变	10	250	157
33890	江阴	范家变	10	200	26
33891	江阴	姚家堂东变	10	400	79
33892	江阴	陈市加工厂变	10	200	121
33893	江阴	西陵变	10	400	235
33894	江阴	橡胶厂变	10	400	0
33895	江阴	小朱家丹东变	10	400	139
33896	江阴	永安村变	10	400	74
33897	江阴	中心村 5 号变	10	400	63
33898	江阴	须家变	10	400	215
33899	江阴	文富花园二区配电所 1#主变	10	1600	397
33900	江阴	大石基变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33901	江阴	红星路变	10	400	94
33902	江阴	祝文路 3#变	10	160	90
33903	江阴	花园五村 12#箱变主变	10	630	107
33904	江阴	花园五村 18#箱变主变	10	630	68
33905	江阴	花园五村 47#箱变主变	10	630	91
33906	江阴	花园北配电所 3#主变	10	800	181
33907	江阴	香叶公寓配电所 1#主变	10	500	212
33908	江阴	南石桥变	10	400	31
33909	江阴	云龙 3#箱变主变	10	500	179
33910	江阴	私营工业园 7 号变	10	400	245
33911	江阴	私营工业园 6 号变	10	200	6
33912	江阴	车服箱变主变	10	630	174
33913	江阴	张天降站变	10	200	52
33914	江阴	小坎南站变	10	200	12
33915	江阴	绮山路 74 弄 3#箱变主变	10	630	249
33916	江阴	排河变	10	200	73
33917	江阴	明珠配电所 1#主变	10	1250	1000
33918	江阴	明珠配电所 2#主变	10	1250	999
33919	江阴	启港苑 C 区 3#箱变主变	10	630	268
33920	江阴	启港苑 C 区 2#箱变主变	10	630	267
33921	江阴	启港苑 B 区 34#箱变主变	10	630	109
33922	江阴	启港苑 B 区 32#箱变主变	10	630	216
33923	江阴	启港苑 B 区 27#箱变主变	10	630	150
33924	江阴	启港苑 B 区 14#箱变主变	10	630	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33925	江阴	启港苑 B 区 10#箱变主变	10	630	261
33926	江阴	启港苑 B 区 7#箱变主变	10	500	181
33927	江阴	启港苑 B 区 5#箱变主变	10	500	214
33928	江阴	严家住基东变	10	200	16
33929	江阴	瓦沿站变	10	400	77
33930	江阴	远医箱变主变	10	400	48
33931	江阴	精品配电所 1#主变	10	800	68
33932	江阴	精品配电所 2#主变	10	800	640
33933	江阴	港西北变	10	400	180
33934	江阴	徐村工业变	10	400	0
33935	江阴	高家湾变	10	400	183
33936	江阴	园丁北变	10	400	151
33937	江阴	花果曲立北变	10	200	26
33938	江阴	西巷口变	10	250	0
33939	江阴	百脚沟站变	10	400	189
33940	江阴	园艺场北变	10	400	180
33941	江阴	巨轮公变	10	400	144
33942	江阴	文化新村配电所主变	10	800	245
33943	江阴	砂山南站变	10	400	0
33944	江阴	河南东站变	10	400	279
33945	江阴	石家村变	10	400	116
33946	江阴	社渎电站变	10	200	73
33947	江阴	黄河变	10	400	139
33948	江阴	小湖 3#箱变主变	10	500	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33949	江阴	马镇刘家村变	10	250	1
33950	江阴	姚家堂变	10	400	176
33951	江阴	公安变	10	400	0
33952	江阴	兴利一村变	10	315	48
33953	江阴	龙圩变	10	200	85
33954	江阴	安吉圩变	10	315	212
33955	江阴	别墅变	10	400	60
33956	江阴	车站变	10	400	0
33957	江阴	北沟变	10	400	215
33958	江阴	利港河东变	10	200	3
33959	江阴	王家丹变	10	400	68
33960	江阴	滨江变	10	400	0
33961	江阴	云顾路灯 2#变	10	100	71
33962	江阴	橡胶园变	10	400	123
33963	江阴	大河头变	10	315	148
33964	江阴	三条降变	10	315	208
33965	江阴	南都苑 4#箱变主变	10	630	229
33966	江阴	南都苑 13#箱变主变	10	630	264
33967	江阴	南都苑 20#箱变主变	10	630	172
33968	江阴	祝塘江南变	10	400	95
33969	江阴	江南东变	10	315	42
33970	江阴	四房基变	10	400	152
33971	江阴	河南住基变	10	200	54
33972	江阴	二大房变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33973	江阴	永昌大站	10	400	166
33974	江阴	南房北变	10	200	35
33975	江阴	祝塘满房里变	10	400	156
33976	江阴	永昌小学变	10	400	70
33977	江阴	生态园变	10	200	104
33978	江阴	滨江路路灯 2#变	10	200	100
33979	江阴	许家丹站变	10	315	0
33980	江阴	石庄高家丹变	10	400	19
33981	江阴	东头圩变	10	400	292
33982	江阴	东排变	10	315	242
33983	江阴	璜土政府变	10	400	0
33984	江阴	中心公变	10	400	0
33985	江阴	开发区 10#公变	10	200	126
33986	江阴	开发区 11#公变	10	200	101
33987	江阴	开发园区 16#变	10	400	152
33988	江阴	安成变	10	250	161
33989	江阴	汇南农水变	10	400	224
33990	江阴	河南西站变	10	400	193
33991	江阴	下蟹塘变	10	400	121
33992	江阴	河南弯里变	10	400	250
33993	江阴	下蟹塘中变	10	200	44
33994	江阴	沿沟站变	10	200	3
33995	江阴	建南村环南变	10	250	137
33996	江阴	马镇公路 2#路灯	10	400	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
33997	江阴	丰达变	10	400	75
33998	江阴	小湖 7#箱变主变	10	500	37
33999	江阴	北街变	10	315	8
34000	江阴	何家圩变	10	200	0
34001	江阴	天福世纪城配电所 2#变	10	800	129
34002	江阴	大河头南变	10	315	177
34003	江阴	塘前变	10	250	27
34004	江阴	网船头变	10	200	54
34005	江阴	埭西变	10	400	146
34006	江阴	石牌二村 14#箱变主变	10	630	113
34007	江阴	龚家村变	10	400	195
34008	江阴	石牌二村 4#箱变主变	10	500	94
34009	江阴	南都苑 22#箱变主变	10	800	312
34010	江阴	河二 2#变	10	315	33
34011	江阴	南都苑 34#箱变主变	10	400	114
34012	江阴	南都苑 42#箱变主变	10	500	131
34013	江阴	庞家变	10	200	43
34014	江阴	周王家变	10	400	16
34015	江阴	祝塘良彩里南变	10	400	65
34016	江阴	祝塘楼子下变	10	400	186
34017	江阴	桥里变	10	400	188
34018	江阴	祝塘周家巷变	10	400	0
34019	江阴	虹一 5#公变	10	400	152
34020	江阴	祝塘广电变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34021	江阴	青钟刘家丹变	10	200	148
34022	江阴	普惠苑 116#箱变主变	10	500	136
34023	江阴	普惠苑 118#箱变主变	10	630	193
34024	江阴	园区联欣变	10	400	145
34025	江阴	江城家园 19#箱变主变	10	500	119
34026	江阴	江城家园 25#箱变主变	10	630	201
34027	江阴	江城家园 47#箱变主变	10	630	108
34028	江阴	江城家园 53#箱变主变	10	630	189
34029	江阴	黄山 2#箱变主变	10	630	240
34030	江阴	黄山 6#箱变主变	10	630	220
34031	江阴	黄山 10#箱变主变	10	630	206
34032	江阴	龙江站变	10	400	178
34033	江阴	黄丹江家变	10	400	164
34034	江阴	利城村王家头变	10	400	157
34035	江阴	邹家丹变	10	400	0
34036	江阴	北村里变	10	400	130
34037	江阴	单家丹变	10	400	205
34038	江阴	大后宅变	10	400	93
34039	江阴	三毛变	10	200	9
34040	江阴	璜土开发园区 6#变	10	400	85
34041	江阴	南何家变	10	250	31
34042	江阴	石牌一村 10#箱变主变	10	630	140
34043	江阴	石牌一村 24#箱变主变	10	500	94
34044	江阴	石牌一村 30#箱变主变	10	630	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34045	江阴	石牌一村 40#箱变主变	10	800	202
34046	江阴	石牌一村 50#箱变主变	10	630	120
34047	江阴	石牌一村 7#箱变主变	10	630	61
34048	江阴	任西变	10	400	134
34049	江阴	祝塘浦家堂变	10	315	77
34050	江阴	老虎墩变	10	400	23
34051	江阴	新庄上变	10	400	182
34052	江阴	吴家口变	10	400	130
34053	江阴	袁庄 2#变	10	315	32
34054	江阴	章家路灯变	10	200	147
34055	江阴	北前南站	10	200	85
34056	江阴	东岐园区变	10	400	0
34057	江阴	南都苑 31#箱变主变	10	500	155
34058	江阴	刘伶巷 86#箱变主变	10	630	101
34059	江阴	南都苑 40#箱变主变	10	630	221
34060	江阴	颐新华都 1#箱变主变	10	630	229
34061	江阴	北头变	10	400	241
34062	江阴	坟头颜家变	10	200	14
34063	江阴	黄山 11#箱变主变	10	630	137
34064	江阴	上丰箱变主变	10	630	344
34065	江阴	电力南变箱变主变	10	500	157
34066	江阴	黄河二村配电所 1#主变	10	1000	221
34067	江阴	湘北南变	10	315	119
34068	江阴	章家桥西变	10	250	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34069	江阴	泾西村前东变	10	400	12
34070	江阴	常泽南变	10	400	203
34071	江阴	璜土高家头变	10	250	89
34072	江阴	榨机站变	10	400	201
34073	江阴	戴家丹变	10	400	194
34074	江阴	后王公变	10	400	200
34075	江阴	东陵变	10	400	269
34076	江阴	汇头上变	10	400	235
34077	江阴	黄墅站变	10	400	24
34078	江阴	后区里变	10	400	103
34079	江阴	中隆变	10	400	174
34080	江阴	包家头变	10	200	26
34081	江阴	常江巷变	10	100	65
34082	江阴	小朱家丹变	10	400	229
34083	江阴	利港南站	10	400	139
34084	江阴	北前头西站	10	315	90
34085	江阴	北前头大站	10	400	0
34086	江阴	颐新华都 10#箱变主变	10	630	233
34087	江阴	颐新华都 17#箱变主变	10	630	286
34088	江阴	颐新华都 19#箱变主变	10	630	234
34089	江阴	颐新华都 23#箱变主变	10	630	189
34090	江阴	颐新华都 29#箱变主变	10	630	178
34091	江阴	王家巷北变	10	250	0
34092	江阴	南巷路北变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34093	江阴	慈航桥变	10	400	185
34094	江阴	江李家变	10	400	92
34095	江阴	陆桥南园变	10	315	15
34096	江阴	文一甲公变	10	400	47
34097	江阴	陆东公变	10	400	127
34098	江阴	土管公变	10	315	112
34099	江阴	文东公变	10	400	55
34100	江阴	文中公变	10	315	114
34101	江阴	信托公变	10	315	144
34102	江阴	二弄公变	10	250	106
34103	江阴	二弄南公变	10	400	199
34104	江阴	泾东电力北站变	10	200	0
34105	江阴	镇区菜场变	10	400	59
34106	江阴	镇区电力中站变	10	400	17
34107	江阴	长泾二村变	10	400	137
34108	江阴	三村北变	10	200	0
34109	江阴	镇区电力西站变	10	400	71
34110	江阴	种子场排涝站变	10	250	72
34111	江阴	北野里变	10	250	56
34112	江阴	黄墅村北变	10	200	43
34113	江阴	新兴变	10	400	168
34114	江阴	邹家头变	10	400	181
34115	江阴	永乐变	10	200	113
34116	江阴	文学变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34117	江阴	砂山大站变	10	400	179
34118	江阴	后区里南站	10	200	32
34119	江阴	延陵村变	10	400	111
34120	江阴	华庄南站变	10	80	30
34121	江阴	延陵排涝站变	10	250	166
34122	江阴	锦达变	10	200	57
34123	江阴	建明新村变	10	400	140
34124	江阴	建南西站	10	400	0
34125	江阴	宏多变	10	400	0
34126	江阴	檀树降西变	10	400	84
34127	江阴	永安变	10	400	0
34128	江阴	龚巷北站变	10	400	147
34129	江阴	电力南站	10	400	117
34130	江阴	祝塘小学变	10	400	69
34131	江阴	圩田西变	10	400	168
34132	江阴	丁工变	10	250	131
34133	江阴	丁工 2 号变	10	200	58
34134	江阴	滨江排涝站	10	250	135
34135	江阴	窑港排变	10	400	305
34136	江阴	水淹桥东变	10	400	10
34137	江阴	璜土开发区 9#变	10	200	77
34138	江阴	坊前南变	10	400	0
34139	江阴	山北小区 1#变	10	315	146
34140	江阴	颐新华都 34#箱变主变	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34141	江阴	颐新华都 4#箱变主变	10	630	251
34142	江阴	颐新华都 9#箱变主变	10	630	180
34143	江阴	国际商务配电所 2#主变	10	1250	1000
34144	江阴	中山路 39 号 1#箱变主变	10	500	206
34145	江阴	油车基南变	10	250	12
34146	江阴	陆西变	10	400	135
34147	江阴	陆梧变	10	400	119
34148	江阴	陆桥钱家巷变	10	250	66
34149	江阴	云新 6#变	10	315	101
34150	江阴	新塘变	10	400	143
34151	江阴	陆桥徐家住基变	10	400	108
34152	江阴	东徐家变	10	400	121
34153	江阴	苗头东变	10	315	138
34154	江阴	河北东变	10	250	33
34155	江阴	沈家基变	10	315	156
34156	江阴	志圩里变	10	200	82
34157	江阴	寨门东变	10	200	79
34158	江阴	黄丹东变	10	400	225
34159	江阴	定山徐家变	10	315	224
34160	江阴	翡翠花苑 55#配电所 4#主变	10	800	532
34161	江阴	翡翠花苑 64#配电所 2#主变	10	800	502
34162	江阴	馨悦花园 10#变电所 1#主变	10	800	412
34163	江阴	姚蒋变	10	200	121
34164	江阴	港监变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34165	江阴	宏基花园 71#配电所 1#主变	10	800	393
34166	江阴	宏基花园 71#配电所 2#主变	10	800	358
34167	江阴	宏基花园 37#配电所 1#主变	10	630	258
34168	江阴	宏基花园 37#配电所 2#主变	10	630	310
34169	江阴	宏基花园 28#配电所 1#主变	10	800	549
34170	江阴	宏基花园 28#配电所 2#主变	10	800	278
34171	江阴	怡江城 386#箱变主变	10	630	362
34172	江阴	泾西村委变	10	400	0
34173	江阴	万安北变	10	200	14
34174	江阴	苏市菜场变	10	315	27
34175	江阴	南下庄变	10	200	143
34176	江阴	七圩东变	10	250	0
34177	江阴	谢北韩家西变	10	250	171
34178	江阴	胡家湾西变	10	400	75
34179	江阴	中片新村变	10	315	168
34180	江阴	朱蒋巷南变	10	400	60
34181	江阴	徐家西变	10	400	135
34182	江阴	薛家西变	10	400	116
34183	江阴	申裕苑配电所 1#主变	10	1000	217
34184	江阴	文富花苑一区 14#箱变主变	10	630	413
34185	江阴	小陆房基变	10	200	0
34186	江阴	沈家堂变	10	250	88
34187	江阴	前横西变	10	400	116
34188	江阴	龙沟口东变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34189	江阴	泾西村蒯南变	10	400	99
34190	江阴	陶北庄北变	10	160	14
34191	江阴	野南变	10	250	126
34192	江阴	新宅变	10	400	161
34193	江阴	朋林变	10	250	68
34194	江阴	新兴圩东变	10	200	21
34195	江阴	谢家西头变	10	250	70
34196	江阴	丽岛华都 188#箱变主变	10	500	206
34197	江阴	丽岛华都 190#箱变主变	10	630	239
34198	江阴	丽岛华都 196#箱变主变	10	500	197
34199	江阴	文林花苑配电所 2#主变	10	1000	502
34200	江阴	申裕变	10	400	17
34201	江阴	西新西变	10	400	0
34202	江阴	居民南变	10	400	18
34203	江阴	颐安雅苑 27#箱变主变	10	630	292
34204	江阴	颐安雅苑 15#箱变主变	10	400	161
34205	江阴	颐安雅苑 21#箱变主变	10	630	312
34206	江阴	颐安雅苑 18#箱变主变	10	400	166
34207	江阴	孟家村南变	10	400	90
34208	江阴	桃园里变	10	400	199
34209	江阴	王沙圩变	10	200	16
34210	江阴	长南村下庄变	10	315	116
34211	江阴	茅家巷变	10	400	124
34212	江阴	史家庄变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34213	江阴	丽岛 201#配电所 1#主变	10	1000	416
34214	江阴	丽岛 201#配电所 2#主变	10	1000	425
34215	江阴	丽岛 201#配电所 3#主变	10	1000	525
34216	江阴	丽岛 207#配电所 1#主变	10	1000	538
34217	江阴	丽岛 207#配电所 2#主变	10	1000	490
34218	江阴	金庄变	10	200	79
34219	江阴	平达变	10	200	160
34220	江阴	独家变	10	200	50
34221	江阴	长影箱变主变	10	630	138
34222	江阴	友谊箱变主变	10	630	363
34223	江阴	农研箱变主变	10	400	270
34224	江阴	青果箱变主变	10	630	311
34225	江阴	后头巷北变	10	315	0
34226	江阴	严家巷东变	10	400	114
34227	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 1#主变	10	800	403
34228	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 2#主变	10	800	366
34229	江阴	崎山路 238 号 21#配电所 3#主变	10	800	232
34230	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 1#主变	10	800	292
34231	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 2#主变	10	800	161
34232	江阴	崎山路 238 号 7#配电所 3#主变	10	800	640
34233	江阴	新雅都变	10	315	33
34234	江阴	建义排涝站变	10	400	58
34235	江阴	灯塔万达变	10	315	17
34236	江阴	吴家湾北变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34237	江阴	龙运花家村变	10	250	79
34238	江阴	唐家村西变	10	400	58
34239	江阴	徐官变	10	400	164
34240	江阴	山庄上 2#变	10	400	149
34241	江阴	雷下花园东区 7#配电所 1#主变	10	1000	456
34242	江阴	新都苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	441
34243	江阴	新都苑二村 25#配电所 1#主变	10	1000	458
34244	江阴	新都苑二村 25#配电所 2#主变	10	1000	477
34245	江阴	新都苑二村 31#配电所 1#主变	10	1000	334
34246	江阴	新桥花园 46#箱变主变	10	630	217
34247	江阴	新桥花园配电所 1#主变	10	800	377
34248	江阴	新桥花园配电所 2#主变	10	800	382
34249	江阴	新桥花园配电所 3#主变	10	800	259
34250	江阴	新桥花园配电所 4#主变	10	800	639
34251	江阴	康宁 25#箱变主变	10	800	176
34252	江阴	绿苑居配电所 3#主变	10	1000	199
34253	江阴	新桥花园 2#箱变主变	10	500	174
34254	江阴	新桥花园 23#箱变主变	10	630	210
34255	江阴	新桥花园 7#箱变主变	10	500	100
34256	江阴	新都苑一村 14 配电所 1#主变	10	630	283
34257	江阴	新都苑一村 14 配电所 2#主变	10	630	279
34258	江阴	振新公寓 8#箱变主变	10	500	58
34259	江阴	刘南公变	10	200	45
34260	江阴	水产场变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34261	江阴	庞家村变	10	400	221
34262	江阴	革新北箱变主变	10	800	412
34263	江阴	岸桥头东变	10	400	43
34264	江阴	和平西 2#变	10	315	0
34265	江阴	和平东 2#变	10	315	16
34266	江阴	矿机新村西变	10	315	160
34267	江阴	华都北配电所 1#主变	10	1250	684
34268	江阴	华都北配电所 2#主变	10	1250	693
34269	江阴	新馨花苑 1#箱变主变	10	630	308
34270	江阴	香草苑 10#箱变主变	10	400	104
34271	江阴	香草苑 6#箱变主变	10	400	76
34272	江阴	展家村西变	10	250	105
34273	江阴	马镇曾家村西变	10	400	68
34274	江阴	星赋花园三区 11#配电所 4#主变	10	800	459
34275	江阴	忠巷中变	10	315	47
34276	江阴	杨树里 2#变	10	315	13
34277	江阴	怀西村西变	10	160	109
34278	江阴	金阳东变	10	315	22
34279	江阴	南闸寨里北变	10	400	36
34280	江阴	绿苑居配电所 1#主变	10	1000	329
34281	江阴	林家变	10	200	99
34282	江阴	张家坝东变	10	200	0
34283	江阴	马镇北环路路灯变	10	200	147
34284	江阴	龙城福第 58#配电所 1#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34285	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 1#主变	10	800	552
34286	江阴	中介坝北变	10	400	201
34287	江阴	瑞富花园 13#配电所 4#主变	10	800	470
34288	江阴	青阳汽市南箱变主变	10	630	413
34289	江阴	路其村南变	10	400	213
34290	江阴	陈四房庄北变	10	400	23
34291	江阴	锦绣豪庭配电所 2#变	10	630	185
34292	江阴	景贤唐家村变	10	400	145
34293	江阴	园区北变	10	400	141
34294	江阴	璜溪变	10	400	14
34295	江阴	夏家庄箱变主变	10	500	0
34296	江阴	龙河村新农村前金湾变	10	400	299
34297	江阴	夏家庄东箱变主变	10	500	121
34298	江阴	罗庄西变	10	400	138
34299	江阴	同心变	10	400	203
34300	江阴	陆家基南变	10	400	154
34301	江阴	卢家坝南变	10	200	85
34302	江阴	金江花苑 2#配电所 1#主变	10	630	303
34303	江阴	金江花苑 2#配电所 2#主变	10	630	374
34304	江阴	海澜配电所 2#主变	10	800	299
34305	江阴	晓月美庐 58#配电所 4#主变	10	630	476
34306	江阴	陈介庄南变	10	400	181
34307	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 3#主变	10	800	424
34308	江阴	朱三房变	10	315	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34309	江阴	金江花苑 14#配电所 1#主变	10	800	360
34310	江阴	金江花苑 14#配电所 2#主变	10	800	516
34311	江阴	金江花苑 41#配电所 1#主变	10	800	397
34312	江阴	金江花苑 41#配电所 2#主变	10	800	348
34313	江阴	金江花苑 27#配电所 1#主变	10	800	329
34314	江阴	金江花苑 27#配电所 2#主变	10	800	311
34315	江阴	金江花苑 43#配电所 1#主变	10	500	177
34316	江阴	金江花苑 43#配电所 2#主变	10	500	195
34317	江阴	蔡家南变	10	400	281
34318	江阴	周家店变	10	315	111
34319	江阴	长浜北变	10	250	49
34320	江阴	利港陆家变	10	400	124
34321	江阴	文林南街变	10	315	54
34322	江阴	十房基 2#变	10	315	9
34323	江阴	镇区东新街变	10	315	103
34324	江阴	季家庄变	10	200	58
34325	江阴	云亭陶家村南变	10	400	26
34326	江阴	船坞西变	10	400	184
34327	江阴	东盛路变	10	400	211
34328	江阴	金润苑 2#配电所 1#主变	10	500	77
34329	江阴	北前路箱变主变	10	630	45
34330	江阴	金润苑 2#配电所 2#主变	10	500	308
34331	江阴	金润苑 2#配电所 3#主变	10	500	149
34332	江阴	金润苑 2#配电所 4#主变	10	500	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34333	江阴	梅园西公变	10	250	1
34334	江阴	瓦雪墩 2#变	10	315	24
34335	江阴	曙光吴家村西变	10	200	47
34336	江阴	灯塔南高变	10	250	80
34337	江阴	泗河南西变	10	315	89
34338	江阴	孟岸石歧里变	10	250	7
34339	江阴	赵宕村南变	10	250	95
34340	江阴	沿山西泾村变	10	250	165
34341	江阴	沿山村汪家村变	10	250	149
34342	江阴	北街中变	10	400	0
34343	江阴	云亭农机变	10	400	85
34344	江阴	春风景苑 13#配电所 1#主变	10	800	438
34345	江阴	景贤村大路南变	10	400	126
34346	江阴	红豆低田里变	10	200	66
34347	江阴	华隆广场 3#配电所 2#主变	10	630	246
34348	江阴	翡翠花苑 114#配电所 1#主变	10	800	409
34349	江阴	泾东工业园箱变主变	10	630	302
34350	江阴	郭家宅基南变	10	400	63
34351	江阴	鸡龙山 10 队变	10	400	8
34352	江阴	华苑 4#变	10	400	121
34353	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 2#主变	10	800	529
34354	江阴	新塘 1#变	10	250	122
34355	江阴	东舜花苑 11#配电所 3#主变	10	630	338
34356	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34357	江阴	长泾刘家桥北变	10	200	108
34358	江阴	长泾公园箱变主变	10	630	235
34359	江阴	向阳路 1#变	10	400	80
34360	江阴	大村南变	10	400	90
34361	江阴	东方叶介村变	10	400	145
34362	江阴	昕悦府 79#配电所 2#主变	10	800	436
34363	江阴	庙东箱变 1#主变	10	630	435
34364	江阴	渡江路中变	10	400	88
34365	江阴	郁桥老街 1#箱变主变	10	630	504
34366	江阴	西苑一村 16#配电所 1#主变	10	1000	450
34367	江阴	西苑一村 16#配电所 2#主变	10	1000	452
34368	江阴	绿城东苑一区 60#配电所 1#主变	10	800	427
34369	江阴	华盈佳苑 15#配电所 1#主变	10	630	262
34370	江阴	西苑一村 26#配电所 1#主变	10	1000	545
34371	江阴	绿城东苑一区 60#配电所 2#主变	10	800	360
34372	江阴	东苑新村 93#配电所 1#主变	10	800	459
34373	江阴	西苑一村 26#配电所 2#主变	10	1000	538
34374	江阴	绿城东苑一区 1#配电所 1#主变	10	1000	500
34375	江阴	石牌四村 25#配电所 1#主变	10	1000	522
34376	江阴	东苑新村 93#配电所 2#主变	10	800	478
34377	江阴	绿城东苑一区 1#配电所 2#主变	10	1000	480
34378	江阴	西苑一村 34#配电所 1#主变	10	630	257
34379	江阴	石牌四村 25#配电所 2#主变	10	1000	481
34380	江阴	东苑新村 93#配电所 3#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34381	江阴	益民 4#变	10	400	100
34382	江阴	华裕雅园 35#配 2#主变	10	800	476
34383	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 3#主变	10	800	372
34384	江阴	县前箱变主变	10	630	226
34385	江阴	任村南变	10	400	0
34386	江阴	荣熙花园 20#配电所 1#主变	10	630	365
34387	江阴	老徐巷变	10	400	123
34388	江阴	天韵雅苑 9 配电所 4#主变	10	800	434
34389	江阴	璜塘许周变	10	400	234
34390	江阴	西街中变	10	400	163
34391	江阴	陆西 2#变	10	400	122
34392	江阴	庄上变	10	200	0
34393	江阴	裕珑花园 68#配电所 3#主变	10	630	293
34394	江阴	赵家弄东箱变主变	10	500	197
34395	江阴	申港高头上变	10	400	125
34396	江阴	东江小区 3#箱变主变	10	500	103
34397	江阴	王臣里东变	10	400	210
34398	江阴	山北小区 4 号变	10	400	92
34399	江阴	青阳公园北箱变主变	10	630	286
34400	江阴	青阳公园箱变主变	10	630	112
34401	江阴	澄鹿中变	10	200	121
34402	江阴	皋岸桥变	10	400	103
34403	江阴	门楼下北箱变主变	10	500	113
34404	江阴	澄鹿西变	10	200	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34405	江阴	宦巷西变	10	400	233
34406	江阴	高僧桥变	10	400	59
34407	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 1#主变	10	1000	445
34408	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 2#主变	10	1000	473
34409	江阴	悟空薛家村变	10	200	65
34410	江阴	绿城馨院 31#配电所 1#主变	10	800	546
34411	江阴	绿城馨院 31#配电所 3#主变	10	800	474
34412	江阴	绿城馨院 31#配电所 2#主变	10	800	442
34413	江阴	绿城馨院 31#配电所 4#主变	10	800	358
34414	江阴	开花电站	10	400	176
34415	江阴	星宇北变	10	400	142
34416	江阴	悦澜花园 11#配电所 1#主变	20	630	43
34417	江阴	悦澜花园 11#配电所 3#主变	20	630	368
34418	江阴	悦澜花园 11#配电所 4#主变	20	630	308
34419	江阴	悦澜花园 11#配电所 2#主变	20	630	138
34420	江阴	春麓苑 45#配电所 3#主变	10	800	472
34421	江阴	楼子新村箱变主变	10	500	165
34422	江阴	天悦家园 3#配电所 1#主变	10	800	475
34423	江阴	御鑫苑 54#配电所 1#主变	10	800	445
34424	江阴	长阅花园 3#配电所 1#主变	10	630	199
34425	江阴	绿城东苑一区 31#配电所 1#主变	10	800	453
34426	江阴	西苑一村 34#配电所 2#主变	10	630	126
34427	江阴	东苑新村 93#配电所 4#主变	10	800	512
34428	江阴	石牌四村 38#配电所 1#主变	10	1000	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34429	江阴	绿城东苑一区 31#配电所 2#主变	10	800	446
34430	江阴	可园 43#配电所 1#主变	10	630	284
34431	江阴	西苑一村 40#配电所 1#主变	10	1000	511
34432	江阴	石牌四村 38#配电所 2#主变	10	800	473
34433	江阴	金城广场 11#配电所 4#主变	10	800	523
34434	江阴	可园 43#配电所 2#主变	10	630	278
34435	江阴	可园 43#配电所 3#主变	10	630	343
34436	江阴	石牌四村 38#配电所 3#主变	10	800	421
34437	江阴	可园 43#配电所 4#主变	10	630	237
34438	江阴	可园西街 49#配电所 1#主变	10	630	350
34439	江阴	石牌四村 38#配电所 4#主变	10	800	453
34440	江阴	镇西 3#变	10	400	0
34441	江阴	下庄东变	10	400	47
34442	江阴	杜家巷北变	10	400	58
34443	江阴	余巷西变	10	400	111
34444	江阴	杨园里南变	10	400	54
34445	江阴	祝塘富达变	10	400	155
34446	江阴	南陈柏树头变	10	400	43
34447	江阴	建二箱变主变	10	630	201
34448	江阴	花山阳光变	10	400	207
34449	江阴	建新南箱变主变	10	630	393
34450	江阴	旌阳苑 5#变箱变主变	10	630	312
34451	江阴	旌阳苑 3#变箱变主变	10	630	355
34452	江阴	旌阳苑 4#变箱变主变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34453	江阴	华隆广场 19#配电所 1#主变	10	630	296
34454	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 1#主变	10	1000	447
34455	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 2#主变	10	1000	407
34456	江阴	祝塘邱家变	10	200	0
34457	江阴	通飞箱变主变	10	630	280
34458	江阴	河西 1#变	10	400	200
34459	江阴	百乐箱变主变	10	630	309
34460	江阴	谢北西变	10	400	69
34461	江阴	马镇高家村变	10	400	0
34462	江阴	可园西街 49#配电所 2#主变	10	630	326
34463	江阴	石牌四村 8#配电所 1#主变	10	800	231
34464	江阴	可园 54#配电所 1#主变	10	800	423
34465	江阴	东方华府 159#配电所 1#主变	20	800	412
34466	江阴	石牌四村 8#配电所 2#主变	10	800	289
34467	江阴	可园 54#配电所 2#主变	10	800	524
34468	江阴	东方华府 159#配电所 2#主变	20	800	446
34469	江阴	可园 54#配电所 3#主变	10	800	367
34470	江阴	新梅华府 7#配电所 1#主变	10	800	361
34471	江阴	可园 54#配电所 4#主变	10	800	515
34472	江阴	景贤北变	10	400	135
34473	江阴	新梅华府 7#配电所 2#主变	10	800	403
34474	江阴	可园 1#箱变主变	10	630	313
34475	江阴	新梅华府 8#配电所 1#主变	10	800	352
34476	江阴	新梅华府 8#配电所 2#主变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34477	江阴	新梅华府 8#配电所 3#主变	10	800	471
34478	江阴	新梅华府 8#配电所 4#主变	10	800	479
34479	江阴	新龚华源路箱变主变	10	500	60
34480	江阴	海口西箱变主变	10	500	253
34481	江阴	海阅雅园 4#配电所 1#主变	10	800	457
34482	江阴	世纪花苑 1081#箱变主变	10	630	362
34483	江阴	新南洋南箱变主变	10	630	92
34484	江阴	永昌东站	10	200	17
34485	江阴	湾坝上变	10	400	155
34486	江阴	华宏新区变	10	400	0
34487	江阴	潘圩变	10	400	127
34488	江阴	东房巷 3#变	10	400	139
34489	江阴	叶桥中站变	10	200	93
34490	江阴	澄南徐家村箱变主变	10	630	435
34491	江阴	尚品华府 17#配电所 1#主变	10	800	463
34492	江阴	尚品华府 17#配电所 3#主变	10	800	478
34493	江阴	尚品华府 17#配电所 2#主变	10	800	473
34494	江阴	尚品华府 17#配电所 4#主变	10	800	514
34495	江阴	江悦尚院 94#配电所 3#主变	10	800	450
34496	江阴	石牌四村 31#配电所 1#主变	10	1000	486
34497	江阴	石牌四村 31#配电所 2#主变	10	1000	494
34498	江阴	邵家圩东变	10	400	100
34499	江阴	化纤新村箱变主变	10	500	178
34500	江阴	陆家浜东变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34501	江阴	鑫湖湾 6#配电所 1#主变	10	630	330
34502	江阴	鑫湖湾 6#配电所 2#主变	10	630	350
34503	江阴	万家富公寓 6#配电所 1#主变	10	800	309
34504	江阴	万家富公寓 6#配电所 2#主变	10	800	498
34505	江阴	鑫湖湾 6#配电所 3#主变	10	630	250
34506	江阴	万家富公寓 6#配电所 3#主变	10	800	510
34507	江阴	鑫湖湾 6#配电所 4#主变	10	630	326
34508	江阴	万家富公寓 6#配电所 4#主变	10	800	432
34509	江阴	鑫湖湾 22#配电所 1#主变	10	630	390
34510	江阴	鑫湖湾 22#配电所 2#主变	10	630	370
34511	江阴	要塞幼小公变	10	400	113
34512	江阴	红星村委北变	10	400	130
34513	江阴	功臣 1#箱变主变	10	630	168
34514	江阴	德福南箱变主变	10	630	419
34515	江阴	华宏村委变	10	400	320
34516	江阴	二圩变	10	400	282
34517	江阴	五重金北变	10	200	87
34518	江阴	东圩南变	10	400	0
34519	江阴	东花园变	10	400	163
34520	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变	10	800	634
34521	江阴	后巷德亿变	10	400	98
34522	江阴	尤家店东变	10	400	67
34523	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 3#主变	10	630	421
34524	江阴	敌樾花园 12#配电所 1#主变	20	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34525	江阴	镇北路箱变主变	10	630	249
34526	江阴	澄堡 7#配电所 1#主变	10	800	330
34527	江阴	澄堡 7#配电所 2#主变	10	800	338
34528	江阴	四房桥东变	10	400	157
34529	江阴	东横树变	10	400	103
34530	江阴	璜塘影院箱变主变	10	630	264
34531	江阴	老住基南变	10	400	94
34532	江阴	金域广场 10-2#配电所 2#主变	10	800	569
34533	江阴	邓阳村变	10	400	121
34534	江阴	金域广场 11#配电所 1#主变	10	800	469
34535	江阴	环北箱变主变	10	500	0
34536	江阴	东麓花园 17#配电所 2#主变	10	800	551
34537	江阴	龙潭头南变	10	400	169
34538	江阴	富荣南变	10	400	142
34539	江阴	周庄头北变	10	400	73
34540	江阴	环北 2#箱变主变	10	500	164
34541	江阴	戴君北变	10	400	0
34542	江阴	鑫湖湾 22#配电所 3#主变	10	630	357
34543	江阴	鑫湖湾 22#配电所 4#主变	10	630	413
34544	江阴	松降头南变	10	400	9
34545	江阴	农修南箱变主变	10	630	241
34546	江阴	华士连心路变	10	400	209
34547	江阴	棠樾锦园 26#配电所 1#主变	10	800	424
34548	江阴	尚澜名筑 7#配电所 4#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34549	江阴	东舜花苑 11#配电所 4#主变	10	630	349
34550	江阴	星赋花园三区 11#配电所 1#主变	10	800	255
34551	江阴	东苑新村 68#配电所 4#主变	10	800	605
34552	江阴	尚澜名筑 7#配电所 2#主变	10	800	439
34553	江阴	尚品华府 27#配电所 1#主变	10	800	469
34554	江阴	尚品华府 27#配电所 2#主变	10	800	480
34555	江阴	尚品华府 27#配电所 3#主变	10	800	487
34556	江阴	尚品华府 27#配电所 4#主变	10	800	436
34557	江阴	创富路 1 号 6#配电所 1#主变	10	630	372
34558	江阴	景阳东街箱变主变	10	630	268
34559	江阴	小坊前北变	10	200	46
34560	江阴	柴场里变	10	400	231
34561	江阴	邓阳坊前村变	10	400	197
34562	江阴	昌里仁社庄变	10	400	118
34563	江阴	青阳敬老院箱变主变	10	630	217
34564	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变	10	630	355
34565	江阴	昌里村变	10	400	188
34566	江阴	南环西变	10	400	124
34567	江阴	寿山村周姚东变	10	400	283
34568	江阴	通飞南箱变主变	10	630	0
34569	江阴	民企 2#变	10	400	132
34570	江阴	湖滨箱变主变	10	500	332
34571	江阴	薛家村电站变	10	200	17
34572	江阴	天韵雅苑 9 配电所 3#主变	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34573	江阴	澄 1 东公变	10	400	60
34574	江阴	尚澜名筑 10#配电所 4#主变	10	800	363
34575	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 4#主变	10	800	505
34576	江阴	杜家巷南变	10	400	116
34577	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 2#主变	10	800	595
34578	江阴	听悦府 34#配电所 3#主变	10	630	295
34579	江阴	汤村桥变	10	400	80
34580	江阴	创富路 1 号 7#配电所 2#主变	10	800	620
34581	江阴	侯士巷西变	10	400	31
34582	江阴	云影变	10	400	138
34583	江阴	下支巷变	10	400	238
34584	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变	10	800	640
34585	江阴	李沟头南变	10	400	152
34586	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	0
34587	江阴	教师新村北变	10	400	93
34588	江阴	影剧院南路箱变主变	10	500	150
34589	江阴	绿城馨院 3#配电所 1#主变	10	800	431
34590	江阴	绿城馨院 3#配电所 3#主变	10	800	402
34591	江阴	绿城馨院 3#配电所 4#主变	10	800	369
34592	江阴	绿城馨院 3#配电所 2#主变	10	800	403
34593	江阴	南门首府 9#配电所 1#主变	10	800	587
34594	江阴	南门首府 9#配电所 3#主变	10	800	532
34595	江阴	南门首府 9#配电所 2#主变	10	800	425
34596	江阴	南门首府 9#配电所 4#主变	10	800	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34597	江阴	尚源名筑 11#配电所 1#主变	10	800	425
34598	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 1#主变	10	630	398
34599	江阴	君巫东箱变主变	10	500	139
34600	江阴	君巫中箱变主变	10	500	137
34601	江阴	芙蓉箱变主变	10	630	108
34602	江阴	桃源名筑 134#配电所 1#主变	20	800	558
34603	江阴	普惠苑 87#箱变 1#主变	10	500	3
34604	江阴	如意 2#变	10	400	208
34605	江阴	馨悦花园 23#配电所 2#主变	10	800	457
34606	江阴	尚城国际花园 11#配电所 1#主变	10	800	437
34607	江阴	尚城国际花园 11#配电所 2#主变	10	800	410
34608	江阴	新华园区 9#变	10	400	135
34609	江阴	璟庭花苑 12#配电所 4#主变	10	800	572
34610	江阴	茂龙村委西变	10	400	164
34611	江阴	长中南变	10	400	0
34612	江阴	游圣箱变主变	10	630	365
34613	江阴	天悦家园 3#配电所 2#主变	10	800	349
34614	江阴	上品璟苑 278#配电所 2#主变	10	800	497
34615	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 1#主变	10	800	319
34616	江阴	顾山朱家巷北变	10	400	116
34617	江阴	马介村 5#变	10	400	174
34618	江阴	时家村变	10	400	283
34619	江阴	顾家基 2#变	10	200	54
34620	江阴	郁桥老街 2#箱变主变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34621	江阴	陆镇大桥东变	10	400	195
34622	江阴	永安南箱变主变	10	630	113
34623	江阴	紫运一村 7#配 2#主变	10	630	444
34624	江阴	虹桥箱变主变	10	630	184
34625	江阴	雅澜名苑 85#配电所 1#主变	10	800	450
34626	江阴	敌馊花园中园 73#配电所 1#主变	20	630	313
34627	江阴	三房北变	10	400	119
34628	江阴	尚城国际花园 19#配电所 1#主变	10	800	375
34629	江阴	尚城国际花园 19#配电所 2#主变	10	800	385
34630	江阴	尚城国际花园 7#配电所 3#主变	10	800	471
34631	江阴	尚城国际花园 7#配电所 1#主变	10	800	428
34632	江阴	尚城国际花园 7#配电所 2#主变	10	800	388
34633	江阴	尚城国际花园 7#配电所 4#主变	10	800	456
34634	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 2#主变	10	800	393
34635	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 3#主变	10	800	314
34636	江阴	恒和中央璟园 73#配电所 4#主变	10	800	357
34637	江阴	恒和中央璟园 83#配电所 1#主变	10	800	373
34638	江阴	恒和中央璟园 83#配电所 2#主变	10	800	342
34639	江阴	林瑞变	10	400	19
34640	江阴	史家北变	10	200	34
34641	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 2#主变	10	630	370
34642	江阴	永安箱变主变	10	630	339
34643	江阴	西头巷箱变主变	10	500	120
34644	江阴	少年宫 2#箱变主变	10	630	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34645	江阴	北村变	10	315	11
34646	江阴	宁福苑 1#配电所 1#主变	10	800	518
34647	江阴	谭家村 1#变	10	400	226
34648	江阴	春风佳苑 10#配电所 3#主变	10	800	514
34649	江阴	邵家圩南变	10	400	138
34650	江阴	倪家湾变	10	250	163
34651	江阴	沿河基变	10	200	82
34652	江阴	窑墩头变	10	400	62
34653	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 3#主变	10	630	445
34654	江阴	敬光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1#主变	20	800	547
34655	江阴	万花商业广场 43#变电所 3#主变	10	630	378
34656	江阴	工业区 5#变	10	400	109
34657	江阴	春风佳苑 11#配电所 2#主变	10	800	569
34658	江阴	胡子小镇箱变主变	10	630	164
34659	江阴	三元 1#变	10	400	183
34660	江阴	雷陈圩南变	10	200	24
34661	江阴	里旺里塑料厂变	10	400	220
34662	江阴	九庆圩站变	10	200	64
34663	江阴	沈店东箱变主变	10	630	384
34664	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 3#主变	10	630	383
34665	江阴	应天河套闸变	10	200	108
34666	江阴	戴巷头东变	10	400	199
34667	江阴	宁福苑 1#配电所 2#主变	10	800	522
34668	江阴	上支巷变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34669	江阴	长新同悦变	10	400	173
34670	江阴	杨园里变	10	400	155
34671	江阴	封家村南变	10	200	79
34672	江阴	戴家南变	10	315	200
34673	江阴	西新东变	10	400	116
34674	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 4#主变	10	630	481
34675	江阴	景阳华府南区 27#配电所 2#主变	10	800	446
34676	江阴	利民箱变主变	10	400	86
34677	江阴	瑞庭花园 101#配电所 3#主变	10	630	396
34678	江阴	天瑞苑 6#配电所 3#主变	10	800	501
34679	江阴	水路沟东变	10	400	140
34680	江阴	君珠南变	10	400	112
34681	江阴	创富路 1 号 5#配电所 1#主变	10	630	340
34682	江阴	敬光雅苑北区 25#配电所 4#主变	20	630	407
34683	江阴	别墅西变	10	400	152
34684	江阴	华士种子场 3#变	10	400	141
34685	江阴	江悦尚院 68#配电所 4#主变	10	630	309
34686	江阴	兰亭乐府 18#配电所 1#主变	20	800	474
34687	江阴	兰亭乐府 18#配电所 2#主变	20	800	469
34688	江阴	香墩庄 4 号变	10	400	255
34689	江阴	要敬箱变主变	10	630	135
34690	江阴	西三房东变	10	200	20
34691	江阴	刘家桥西变	10	400	210
34692	江阴	架空东箱变主变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34693	江阴	施毛变	10	400	132
34694	江阴	星赋花园四区 20#配电所 3#主变	10	800	621
34695	江阴	荣熙花园 21#配电所 3#主变	10	630	432
34696	江阴	霞客吴家坝变	10	200	38
34697	江阴	小陆房基 2#变	10	200	68
34698	江阴	龙定路北变	10	400	97
34699	江阴	苗头 2#变	10	400	96
34700	江阴	梅园 4#箱变主变	10	630	260
34701	江阴	社渎西变	10	400	194
34702	江阴	龙河水墩 2 号变	10	400	193
34703	江阴	建南苑 56#配电所 2#主变	10	630	370
34704	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 1#主变	10	800	628
34705	江阴	东麓花园 20#配电所 1#主变	10	800	566
34706	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 3#主变	10	630	351
34707	江阴	卢墩村委南变	10	400	24
34708	江阴	黄泥墩北变	10	400	98
34709	江阴	郁桥市镇东变	10	400	168
34710	江阴	新秀园一期 12#配电所 3#主变	10	800	478
34711	江阴	孟家村北变	10	400	166
34712	江阴	邱五房东变	10	200	126
34713	江阴	王巷东 2 号变	10	400	147
34714	江阴	龙潭坝变	10	400	140
34715	江阴	七圩北变	10	400	0
34716	江阴	苗泾 2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34717	江阴	马镇周家村西变	10	200	107
34718	江阴	鸡龙山村生活西变	10	400	63
34719	江阴	马嘶桥南变	10	400	135
34720	江阴	璜塘人民桥变	10	400	104
34721	江阴	鑫茂悦园 268#配 4#主变	10	800	452
34722	江阴	雅澜名苑 64#配电所 2#主变	10	800	373
34723	江阴	景阳华府南区 27#配电所 4#主变	10	800	397
34724	江阴	张家庄东变	10	200	12
34725	江阴	朱蒋巷南 1#变	10	400	135
34726	江阴	查徐巷东变	10	160	41
34727	江阴	戴庄新村南变	10	400	244
34728	江阴	胡家湾变	10	400	158
34729	江阴	石柱头西变	10	400	117
34730	江阴	查徐巷 2#变	10	400	89
34731	江阴	蒲市排涝变	10	200	24
34732	江阴	星光苑 4#配电所 3#主变	10	630	356
34733	江阴	凹塘里东变	10	400	83
34734	江阴	中行箱变主变	10	630	217
34735	江阴	府前锦苑 16#配电所 1#主变	10	1000	638
34736	江阴	府前锦苑 16#配电所 2#主变	10	1000	675
34737	江阴	榨田西箱变主变	10	400	70
34738	江阴	东翎雅苑 2#配电所 4#主变	10	800	564
34739	江阴	南村头东变	10	400	235
34740	江阴	黄家堂东变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34741	江阴	定五北公变	10	400	236
34742	江阴	五洲国际 52#配电所 1#主变	10	800	400
34743	江阴	五洲国际 52#配电所 2#主变	10	800	403
34744	江阴	中山北变	10	400	90
34745	江阴	渔猎苑变	10	400	165
34746	江阴	天茂雅苑 19#配电所 3#主变	10	630	324
34747	江阴	山北小区 3#变	10	400	94
34748	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 1#主变	20	800	468
34749	江阴	霞客苑配电所 2#主变	10	630	504
34750	江阴	璜塘中学箱变主变	10	630	369
34751	江阴	马西轮北变	10	400	0
34752	江阴	许家村北变	10	400	97
34753	江阴	华西二村 5#变	10	400	219
34754	江阴	格方圩中变	10	400	146
34755	江阴	水城花园 20#配电所 1#主变	10	800	456
34756	江阴	文秀路箱变主变	10	500	356
34757	江阴	南门首府 8#配电所 1#主变	10	800	478
34758	江阴	南门首府 8#配电所 2#主变	10	800	338
34759	江阴	雅澜名苑 78#配电所 2#主变	10	630	381
34760	江阴	青苑箱变主变	10	400	139
34761	江阴	华巷 2#变	10	400	180
34762	江阴	青阳大酒店箱变主变	10	630	172
34763	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变	10	630	317
34764	江阴	益澄开发箱变主变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34765	江阴	青中东箱变主变	10	630	0
34766	江阴	郡庭花园 140#配电所 2#主变	10	800	606
34767	江阴	何家庄上变	10	400	205
34768	江阴	砂山南站 3#变	10	400	139
34769	江阴	西横塘新村 15#箱变主变	10	400	215
34770	江阴	小园后巷凯达变	10	400	196
34771	江阴	园区西变	10	400	95
34772	江阴	电力 8#变	10	400	236
34773	江阴	皋岸河东变	10	400	113
34774	江阴	万花景苑 94#配电所 3#主变	10	800	518
34775	江阴	陶家村北变	10	200	12
34776	江阴	长阅花园 3#配电所 3#主变	10	630	249
34777	江阴	河口西变	10	400	146
34778	江阴	悦澜花园 3#配电所 2#主变	20	800	467
34779	江阴	悦澜花园 3#配电所 1#主变	20	800	476
34780	江阴	悦澜花园 14#配电所 1#主变	20	800	319
34781	江阴	悦澜花园 14#配电所 2#主变	20	800	301
34782	江阴	塘头巷 2#变	10	400	248
34783	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 3#主变	20	630	351
34784	江阴	建南苑 56#配电所 1#主变	10	630	164
34785	江阴	圩里新村 51#配电所 1#主变	10	1000	505
34786	江阴	圩里新村 51#配电所 2#主变	10	1000	512
34787	江阴	大坝头 2 号变	10	400	112
34788	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 2#主变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34789	江阴	西田头变	10	200	26
34790	江阴	青小箱变主变	10	630	299
34791	江阴	青阳农贸箱变主变	10	630	296
34792	江阴	三河口东变	10	400	0
34793	江阴	开发 7#变箱变主变	10	630	346
34794	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 4#主变	10	800	597
34795	江阴	杨发 1#变箱变主变	10	400	0
34796	江阴	建新箱变主变	10	400	223
34797	江阴	云亭山庄公变	10	400	225
34798	江阴	荣熙花园 20#配电所 2#主变	10	630	373
34799	江阴	南六房变	10	400	120
34800	江阴	香五箱变主变	10	630	146
34801	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 3#主变	10	800	460
34802	江阴	东张北变	10	400	76
34803	江阴	瑞庭花园 101#配电所 2#主变	10	630	412
34804	江阴	临港新城中心站变	10	400	82
34805	江阴	悦澜花园 31#配电所 1#主变	20	630	284
34806	江阴	悦澜花园 31#配电所 3#主变	20	630	342
34807	江阴	悦澜花园 31#配电所 4#主变	20	630	310
34808	江阴	悦澜花园 31#配电所 2#主变	20	630	362
34809	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 4#主变	10	630	426
34810	江阴	金鹏箱变主变	10	630	235
34811	江阴	天茂雅苑 10#配电所 3#主变	10	630	407
34812	江阴	勤丰东 2#变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34813	江阴	星辉苑 20#配电所 2#主变	10	800	336
34814	江阴	文泽苑 4#配电所 3#主变	10	800	466
34815	江阴	渡江三村 2#变	10	400	195
34816	江阴	兴源路变	10	400	156
34817	江阴	慕义庄变	10	400	155
34818	江阴	过家巷变	10	400	75
34819	江阴	龙岸东变	10	400	99
34820	江阴	南工配电所 1#主变	10	1000	503
34821	江阴	新塘 2#变	10	400	157
34822	江阴	朱家坝花园 37#配电所 2#主变	10	630	482
34823	江阴	云景花园 6#配电所 4#主变	10	800	364
34824	江阴	融城苑 228#配电所 3#主变	10	800	563
34825	江阴	赵家浜西变	10	400	319
34826	江阴	人民路南变	10	400	84
34827	江阴	江东 1#变箱变主变	10	630	70
34828	江阴	爱家尊邸 78#配电所 1#主变	20	800	402
34829	江阴	爱家尊邸 78#配电所 3#主变	20	800	198
34830	江阴	爱家尊邸 78#配电所 4#主变	20	800	416
34831	江阴	爱家尊邸 78#配电所 2#主变	20	800	423
34832	江阴	爱家尊邸 43#配 1#主变	20	800	393
34833	江阴	爱家尊邸 43#配 3#主变	20	800	297
34834	江阴	爱家尊邸 43#配 4#主变	20	800	342
34835	江阴	爱家尊邸 43#配 2#主变	20	800	431
34836	江阴	北降中变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34837	江阴	周南西变	10	400	26
34838	江阴	紫悦花苑 34#配电所 1#主变	10	800	405
34839	江阴	立新河变	10	400	0
34840	江阴	新龚工业园变	10	400	189
34841	江阴	鑫霞湾 83#配电所 1#主变	10	800	456
34842	江阴	鑫霞湾 83#配电所 3#主变	10	800	537
34843	江阴	鑫霞湾 83#配电所 4#主变	10	800	529
34844	江阴	鑫霞湾 83#配电所 2#主变	10	800	401
34845	江阴	庄头南变	10	400	101
34846	江阴	新秀园一期 10#配电所 3#主变	10	800	416
34847	江阴	瓠岱西 3#变	10	400	217
34848	江阴	晓月美庐 63#配电所 3#主变	10	630	469
34849	江阴	顺源雅园 9#配电所 3#主变	10	630	351
34850	江阴	邓巷西变	10	400	130
34851	江阴	朱蒋巷西变	10	400	0
34852	江阴	孟巷西箱变主变	10	630	128
34853	江阴	南顾巷箱变主变	10	630	348
34854	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 3#主变	10	630	231
34855	江阴	祝塘红旗变	10	400	240
34856	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 4#主变	10	800	570
34857	江阴	顾北工业箱变主变	10	500	146
34858	江阴	薛培山变	10	400	172
34859	江阴	福利东变	10	400	78
34860	江阴	消防北箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34861	江阴	吴新村变	10	400	108
34862	江阴	周庄杜家巷中变	10	400	71
34863	江阴	长江世纪广场 10#配电所 1#主变	10	800	494
34864	江阴	长江世纪广场 10#配电所 3#主变	10	800	393
34865	江阴	长江世纪广场 10#配电所 2#主变	10	800	471
34866	江阴	长江世纪广场 10#配电所 4#主变	10	800	475
34867	江阴	富南东变	10	400	99
34868	江阴	周庄高庄中变	10	400	62
34869	江阴	长江世纪广场 4#配电所 1#主变	10	800	296
34870	江阴	长江世纪广场 4#配电所 2#主变	10	800	384
34871	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变	20	630	446
34872	江阴	璜塘夏家变	10	250	111
34873	江阴	新城东中行箱变主变	10	630	268
34874	江阴	香墩庄 3#变	10	200	63
34875	江阴	长陆路变	10	400	238
34876	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变	10	800	420
34877	江阴	紫运一村 3#配 1#主变	10	630	456
34878	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 1#主变	10	800	491
34879	江阴	华昌路西变	10	400	121
34880	江阴	华苑新村 2#箱变主变	10	500	337
34881	江阴	春风雅苑 26#配电所 2#主变	10	800	508
34882	江阴	铂光澜庭 25#配电所 3#主变	10	630	399
34883	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变	10	800	447
34884	江阴	上品璟苑 222#配电所 2#主变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34885	江阴	瑞府园 34#配 1#主变	20	800	414
34886	江阴	铂光澜庭 14#配电所 2#主变	10	800	481
34887	江阴	苏家墩北变	10	400	65
34888	江阴	昕悦府 34#配电所 4#主变	10	630	285
34889	江阴	东舜豪庭 18#配电所 1#主变	10	630	357
34890	江阴	东舜豪庭 18#配电所 3#主变	10	630	335
34891	江阴	东舜豪庭 18#配电所 4#主变	10	630	368
34892	江阴	东舜豪庭 18#配电所 2#主变	10	630	291
34893	江阴	长寿培元箱变主变	10	400	187
34894	江阴	东舜豪庭 79#配电所 1#主变	10	630	386
34895	江阴	东舜豪庭 79#配电所 3#主变	10	630	326
34896	江阴	东舜豪庭 79#配电所 4#主变	10	630	312
34897	江阴	东舜豪庭 79#配电所 2#主变	10	630	367
34898	江阴	鑫霞湾 95#配电所 1#主变	10	800	385
34899	江阴	鑫霞湾 95#配电所 2#主变	10	800	352
34900	江阴	紫悦花苑 34#配电所 3#主变	10	800	483
34901	江阴	孟巷箱变主变	10	630	165
34902	江阴	爱家尊邸 58#配电所 1#主变	20	800	378
34903	江阴	爱家尊邸 58#配电所 2#主变	20	800	379
34904	江阴	澄中箱变主变	10	630	133
34905	江阴	国韵华府 47#配电所 1#主变	10	800	369
34906	江阴	国韵华府 47#配电所 2#主变	10	800	400
34907	江阴	鑫霞湾 91#配电所 1#主变	10	800	465
34908	江阴	鑫霞湾 91#配电所 2#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34909	江阴	国韵华府 5#配电所 1#主变	10	800	352
34910	江阴	国韵华府 5#配电所 2#主变	10	800	385
34911	江阴	国韵华府 5#配电所 3#主变	10	800	465
34912	江阴	国韵华府 5#配电所 4#主变	10	800	541
34913	江阴	下都北箱变主变	10	630	172
34914	江阴	祝塘菜场东变	10	400	25
34915	江阴	明清西箱变主变	10	400	140
34916	江阴	如一变	10	400	127
34917	江阴	湖南南箱变主变	10	500	113
34918	江阴	兴国路变	10	400	98
34919	江阴	御峰花园 6#配电所 1#主变	10	800	421
34920	江阴	御峰花园 6#配电所 3#主变	10	800	640
34921	江阴	下沙里南变	10	200	49
34922	江阴	工业路 6#变	10	250	18
34923	江阴	泰和江南 18#配电所 1#主变	10	1000	516
34924	江阴	泰和江南 18#配电所 2#主变	10	1000	553
34925	江阴	民主西变	10	200	45
34926	江阴	倪家巷西变	10	200	131
34927	江阴	峭岐太平桥变	10	400	117
34928	江阴	石塘桥南变	10	250	112
34929	江阴	三元北变	10	400	32
34930	江阴	徐市西变	10	400	101
34931	江阴	薛北村变	10	400	151
34932	江阴	丹芙春城 1#配电所 1#主变	10	630	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34933	江阴	丹芙春城 1#配电所 2#主变	10	630	340
34934	江阴	梅家西变	10	200	36
34935	江阴	野西变	10	315	132
34936	江阴	吴李村变	10	400	31
34937	江阴	花果范家埭东变	10	200	131
34938	江阴	花果曲立东变	10	200	68
34939	江阴	曙光马泾新变	10	200	55
34940	江阴	矿山新公变箱变主变	10	315	96
34941	江阴	钱家巷东变	10	250	64
34942	江阴	泗河南野新变	10	315	124
34943	江阴	江家冲西变	10	400	121
34944	江阴	利明村变	10	400	175
34945	江阴	镇北公变	10	400	175
34946	江阴	望隆花苑 1#配电所 3#主变	10	630	431
34947	江阴	东林王家村变	10	315	33
34948	江阴	河东村西变	10	400	189
34949	江阴	小王家基变	10	200	0
34950	江阴	滨江路灯 4#变	10	200	129
34951	江阴	陆桥网船头变	10	250	89
34952	江阴	小梅园北变	10	400	184
34953	江阴	幸福 3#变	10	400	106
34954	江阴	祝塘钱家北变	10	400	33
34955	江阴	团结变	10	400	83
34956	江阴	蔡庄村委变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34957	江阴	对门北变	10	400	166
34958	江阴	南花变	10	200	0
34959	江阴	新街变	10	200	0
34960	江阴	李家角西变	10	400	31
34961	江阴	蒲宕里变	10	200	24
34962	江阴	夏南张家村变	10	400	109
34963	江阴	泾东村变	10	200	56
34964	江阴	西巷口南变	10	400	44
34965	江阴	观东沈家角北变	10	200	0
34966	江阴	新天地配电所 1#主变	10	1000	461
34967	江阴	航空箱变主变	10	630	134
34968	江阴	电力西箱变主变	10	630	65
34969	江阴	黄山路 1#路灯变	10	50	40
34970	江阴	宏基名城花园 55#配电所 1#主变	10	800	331
34971	江阴	宏基名城花园 55#配电所 2#主变	10	800	472
34972	江阴	宏基名城花园 55#配电所 3#主变	10	800	391
34973	江阴	宏基名城花园 197#配电所 1#主变	10	1000	378
34974	江阴	宏基名城花园 197#配电所 2#主变	10	1000	384
34975	江阴	新市民 2#变	10	400	106
34976	江阴	新市民 1#变	10	400	212
34977	江阴	孟岸是家门东变	10	315	62
34978	江阴	沈巷西变	10	400	128
34979	江阴	凤窠变	10	200	0
34980	江阴	南沿河公变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
34981	江阴	汇东变	10	200	26
34982	江阴	璜土姚家头变	10	200	29
34983	江阴	种子场变	10	400	0
34984	江阴	天马箱变主变	10	630	13
34985	江阴	高家箱变主变	10	630	281
34986	江阴	埠桥路 3#配电所 1#主变	10	1000	476
34987	江阴	埠桥路 3#配电所 2#主变	10	1000	408
34988	江阴	陶湾北变	10	200	42
34989	江阴	金鹅墩变	10	315	103
34990	江阴	河口南变	10	400	87
34991	江阴	坟头东变	10	200	93
34992	江阴	戴巷头中变	10	400	148
34993	江阴	北山南变	10	315	120
34994	江阴	王天于巷北变	10	400	71
34995	江阴	毗北变	10	400	262
34996	江阴	璜土西街变	10	400	22
34997	江阴	中心村 8#变	10	400	31
34998	江阴	巷路里东变	10	400	0
34999	江阴	澄福配电所 1#主变	10	1250	401
35000	江阴	泓佳尊园 13#箱变主变	10	500	274
35001	江阴	泓佳尊园 58#箱变主变	10	500	244
35002	江阴	南降变	10	200	151
35003	江阴	南降西变	10	400	122
35004	江阴	石牌三村 7#配电所 1#主变	10	800	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35005	江阴	石牌三村 7#配电所 2#主变	10	800	318
35006	江阴	石牌三村 1#箱变主变	10	630	154
35007	江阴	石牌四村 1#箱变主变	10	500	174
35008	江阴	长江国际 153#配电所 1#主变	10	630	294
35009	江阴	长江国际 153#配电所 2#主变	10	630	216
35010	江阴	长江国际 123#配电所 1#主变	10	800	73
35011	江阴	长江国际 102#箱变主变	10	500	215
35012	江阴	阳光国际 58#箱变主变	10	500	242
35013	江阴	黄山路 3#路灯变	10	100	79
35014	江阴	山庄变	10	200	0
35015	江阴	刘桥菜场变	10	400	166
35016	江阴	寨门南变	10	200	38
35017	江阴	文化西变	10	400	0
35018	江阴	祝塘高家堂变	10	400	84
35019	江阴	文林文学变	10	400	259
35020	江阴	南闸陆新变	10	200	47
35021	江阴	灯塔王新变	10	400	203
35022	江阴	龙运耿西变	10	200	0
35023	江阴	马家丹变	10	315	67
35024	江阴	田肚南变	10	400	114
35025	江阴	阳光国际 49#箱变主变	10	630	307
35026	江阴	阳光国际 76#箱变主变	10	500	223
35027	江阴	阳光国际 63#箱变主变	10	500	259
35028	江阴	埠桥路 3#箱变主变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35029	江阴	泰和江南 11#配电所 1#主变	10	800	373
35030	江阴	泰和江南 11#配电所 2#主变	10	800	456
35031	江阴	红旗楼子下变	10	400	102
35032	江阴	文林马家堂变	10	200	15
35033	江阴	铝箔公变	10	200	60
35034	江阴	孔西庄西站	10	400	73
35035	江阴	包家西变	10	400	114
35036	江阴	苍山中变	10	200	14
35037	江阴	宝宇大厦配电所 1#主变	10	1000	553
35038	江阴	东桥箱变主变	10	630	324
35039	江阴	中桥箱变主变	10	630	38
35040	江阴	学前箱变主变	10	630	0
35041	江阴	善北变	10	315	121
35042	江阴	西湖东变	10	315	118
35043	江阴	西湖西变	10	250	57
35044	江阴	许北变	10	400	0
35045	江阴	长泾张家巷北变	10	400	142
35046	江阴	任祠变	10	200	91
35047	江阴	蒲介西变	10	400	148
35048	江阴	环菜公变	10	400	134
35049	江阴	苍头东变	10	200	8
35050	江阴	白洋变	10	400	4
35051	江阴	东方大院 33#配电所 1#主变	20	1000	339
35052	江阴	东方大院 33#配电所 2#主变	20	1000	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35053	江阴	绮加箱变主变	10	630	290
35054	江阴	环二 14#公变	10	250	55
35055	江阴	塔南村公变	10	400	3
35056	江阴	环二 13#公变	10	250	16
35057	江阴	澄南 3#公变	10	315	74
35058	江阴	君山路 30 弄变	10	400	85
35059	江阴	红星公变	10	400	169
35060	江阴	钢材市场 3#变	10	400	257
35061	江阴	新街村变	10	315	33
35062	江阴	园区中变	10	200	57
35063	江阴	汪家变	10	160	49
35064	江阴	建义马家村变	10	400	132
35065	江阴	王介村站变	10	400	99
35066	江阴	建义朱家庄变	10	400	161
35067	江阴	钱家埭公变	10	400	127
35068	江阴	双友变	10	400	197
35069	江阴	灰墩变	10	200	70
35070	江阴	黄天荡排涝站变	10	250	0
35071	江阴	钓岐缪家村变	10	400	146
35072	江阴	下沿河变	10	400	88
35073	江阴	淦家村变	10	400	51
35074	江阴	峭岐富贝变	10	400	165
35075	江阴	益健中公变	10	315	43
35076	江阴	益介埭公变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35077	江阴	居民公变	10	315	50
35078	江阴	益南公变	10	315	88
35079	江阴	南干西公变	10	400	193
35080	江阴	南街东公变	10	250	55
35081	江阴	南街公变	10	400	70
35082	江阴	东歧龙潭圩变	10	400	192
35083	江阴	山观张岐中公变	10	400	261
35084	江阴	秦湾变	10	315	100
35085	江阴	刘辛庄变	10	200	42
35086	江阴	洑家庄变	10	400	164
35087	江阴	白荡桥浜变	10	400	197
35088	江阴	石池东变	10	400	160
35089	江阴	贝钢公变	10	200	124
35090	江阴	蒋家村公变	10	250	97
35091	江阴	大元里新站	10	315	0
35092	江阴	大元里工业变	10	400	127
35093	江阴	大元里西变	10	400	0
35094	江阴	云开 5#变	10	400	0
35095	江阴	云开 6#变	10	400	292
35096	江阴	冯泾排涝站变	10	250	32
35097	江阴	蒋家巷公变	10	200	106
35098	江阴	袁家桥变	10	315	176
35099	江阴	沈家圩站变	10	400	149
35100	江阴	陆家湾变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35101	江阴	元泾陈家村变	10	200	35
35102	江阴	陆家村变	10	250	30
35103	江阴	何家变	10	200	108
35104	江阴	耐波特变	10	400	310
35105	江阴	月城村郝泾变	10	200	51
35106	江阴	锡澄路路灯变	10	200	121
35107	江阴	夜叉浜变	10	250	165
35108	江阴	西街加工厂公变	10	250	61
35109	江阴	中介坝公变	10	250	46
35110	江阴	开发北变	10	400	313
35111	江阴	庙头村变	10	200	43
35112	江阴	街西苍头变	10	400	182
35113	江阴	花南变	10	400	162
35114	江阴	陶小庄变	10	200	73
35115	江阴	大村上西变	10	200	23
35116	江阴	大桥南变	10	400	0
35117	江阴	峭花路灯变	10	400	312
35118	江阴	黄家跳变	10	315	188
35119	江阴	滨总公变	10	315	101
35120	江阴	南粮公变	10	400	0
35121	江阴	西南公变	10	400	107
35122	江阴	西派公变	10	315	139
35123	江阴	东歧坝头上变	10	200	27
35124	江阴	张黄家宕变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35125	江阴	洋景变	10	250	37
35126	江阴	石池西变	10	400	268
35127	江阴	屈巷变	10	400	225
35128	江阴	安全村西变	10	315	14
35129	江阴	澄 1 南公变	10	400	124
35130	江阴	澄 1 北公变	10	315	23
35131	江阴	皇家变	10	315	38
35132	江阴	安全村南变	10	400	299
35133	江阴	大元里村变	10	400	176
35134	江阴	云开 2#变	10	315	41
35135	江阴	云亭电力北站	10	400	0
35136	江阴	云亭小钱家村变	10	400	56
35137	江阴	李家村变	10	400	56
35138	江阴	蔡村电站变	10	200	47
35139	江阴	工业园 1#变	10	400	294
35140	江阴	朱家庙变	10	250	74
35141	江阴	扬子公变	10	400	127
35142	江阴	昌盛 2#变	10	400	156
35143	江阴	昌盛变	10	400	255
35144	江阴	新南洋变	10	400	0
35145	江阴	官家变	10	315	74
35146	江阴	朱家坝东变	10	400	206
35147	江阴	航船埠头变	10	400	275
35148	江阴	牛头桥变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35149	江阴	曙光祥西西变	10	400	28
35150	江阴	黄泥西变	10	250	157
35151	江阴	元桥公变	10	400	119
35152	江阴	开发 3#变	10	400	168
35153	江阴	罗介库变	10	400	114
35154	江阴	三小变	10	315	0
35155	江阴	停塘排涝站变	10	400	153
35156	江阴	副业场变	10	400	163
35157	江阴	新益电站变	10	200	8
35158	江阴	兴业村西滩变	10	200	0
35159	江阴	开发园 17#变	10	100	80
35160	江阴	新益村公变	10	250	54
35161	江阴	停塘降变	10	400	124
35162	江阴	龙潭圩变	10	400	192
35163	江阴	蒲市杨鲍家变	10	200	19
35164	江阴	龙潭圩北变	10	400	120
35165	江阴	九庆圩变	10	200	90
35166	江阴	峭岐江家村变	10	250	79
35167	江阴	利明村东变	10	315	78
35168	江阴	峭岐韩家村变	10	400	146
35169	江阴	后旺东变	10	315	114
35170	江阴	东槐村变	10	200	128
35171	江阴	刘家村变	10	400	142
35172	江阴	陈铁村变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35173	江阴	楼下村变	10	400	173
35174	江阴	大桥东变	10	400	22
35175	江阴	潘家东变	10	400	57
35176	江阴	中房变	10	400	229
35177	江阴	王家圩变	10	160	61
35178	江阴	新桥王家巷变	10	200	94
35179	江阴	泾北四本堂变	10	200	73
35180	江阴	黄河大站变	10	400	164
35181	江阴	刘桥村东变	10	200	129
35182	江阴	新桥孙家庄变	10	400	113
35183	江阴	刘桥村老庄变	10	250	68
35184	江阴	长泾刘家桥变	10	315	67
35185	江阴	刘桥村太平桥变	10	400	0
35186	江阴	屈家宕变	10	400	212
35187	江阴	冯家宕变	10	250	16
35188	江阴	中南公变	10	315	89
35189	江阴	晶体公变	10	400	18
35190	江阴	虹二 14#公变	10	250	47
35191	江阴	虹二 18#公变	10	400	170
35192	江阴	泾西吕家村变	10	315	50
35193	江阴	虹二 7#公变	10	400	93
35194	江阴	虹五 39 公变	10	400	87
35195	江阴	虹五 40 公变	10	400	82
35196	江阴	虹五 53 公变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35197	江阴	虹三 12#公变	10	400	145
35198	江阴	虹五 5 公变	10	400	61
35199	江阴	虹三 15#公变	10	315	64
35200	江阴	工业园 3 号变	10	400	119
35201	江阴	漳浜变	10	400	107
35202	江阴	电力东变	10	315	112
35203	江阴	安全村北变	10	250	165
35204	江阴	实业公变	10	400	16
35205	江阴	气象公变	10	315	12
35206	江阴	滨路变	10	400	271
35207	江阴	双牌加工厂	10	400	263
35208	江阴	白沙村变压器	10	315	208
35209	江阴	东宏变	10	400	90
35210	江阴	医院公变	10	400	62
35211	江阴	许园 1#变	10	400	320
35212	江阴	蟠龙工业园 3#变	10	400	74
35213	江阴	高介岗变	10	400	9
35214	江阴	定山村委变	10	400	177
35215	江阴	云亭太平桥变	10	400	8
35216	江阴	巷头上变	10	400	139
35217	江阴	工业区 4#变	10	400	60
35218	江阴	陶家村公变	10	400	209
35219	江阴	陶家村西变	10	315	87
35220	江阴	陈家村变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35221	江阴	浦家村变	10	200	50
35222	江阴	善泾村变	10	250	61
35223	江阴	东喊变	10	400	184
35224	江阴	中坝西变	10	400	115
35225	江阴	汤家村变	10	400	172
35226	江阴	远望公变	10	400	136
35227	江阴	青阳电力公变	10	400	0
35228	江阴	三塘工业园区变	10	400	102
35229	江阴	邹家桥变	10	200	53
35230	江阴	里旺里杨家村变	10	400	208
35231	江阴	外宕变	10	400	40
35232	江阴	水渠变	10	200	22
35233	江阴	汽市中变	10	200	60
35234	江阴	王介村变	10	200	0
35235	江阴	王家村北变	10	400	144
35236	江阴	新益刘盘里变	10	400	247
35237	江阴	芦塘谢家村变	10	400	243
35238	江阴	里泾坝变	10	400	263
35239	江阴	周家弄变	10	400	85
35240	江阴	锡澄路加油站路灯变	10	200	129
35241	江阴	汪家降变	10	200	63
35242	江阴	峭岐大村上变	10	400	105
35243	江阴	石家庄变	10	400	211
35244	江阴	园区 4 号变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35245	江阴	红凌塘变	10	400	290
35246	江阴	园区 5 号变	10	315	103
35247	江阴	利明南变	10	200	0
35248	江阴	对桥村变	10	400	153
35249	江阴	后旺北变	10	400	254
35250	江阴	园区 6 号变	10	400	91
35251	江阴	岐峰村变	10	400	62
35252	江阴	对桥村北变	10	250	81
35253	江阴	郭家变	10	160	29
35254	江阴	刘桥刘中变	10	400	118
35255	江阴	刘桥南站变	10	400	188
35256	江阴	刘桥圩灯站变	10	400	188
35257	江阴	泾东陈典桥变	10	400	115
35258	江阴	泾东后路上变	10	400	1
35259	江阴	虹三 20#公变	10	315	141
35260	江阴	虹三 22#公变	10	315	119
35261	江阴	虹三 26#公变	10	315	137
35262	江阴	虹三 28#公变	10	250	11
35263	江阴	东宏南变	10	200	110
35264	江阴	江阴环东路变	10	400	178
35265	江阴	虹三 4#公变	10	400	37
35266	江阴	虹三 7#公变	10	315	49
35267	江阴	虹一 1#公变	10	400	158
35268	江阴	检察公变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35269	江阴	工业B区变	10	315	0
35270	江阴	检察南公变	10	400	153
35271	江阴	陆家园公变	10	400	35
35272	江阴	陆南公变	10	400	25
35273	江阴	健菜公变	10	400	3
35274	江阴	绿园公变	10	400	0
35275	江阴	虹一 8#公变	10	250	73
35276	江阴	邮电公变	10	400	61
35277	江阴	塑封公变	10	315	89
35278	江阴	北国公园变	10	400	125
35279	江阴	商业变	10	400	130
35280	江阴	书院弄变	10	400	114
35281	江阴	双牌公变	10	315	93
35282	江阴	百胜公变	10	400	307
35283	江阴	城东中学变	10	400	30
35284	江阴	城东新站变	10	400	164
35285	江阴	医院北变	10	400	0
35286	江阴	三塘站变	10	250	107
35287	江阴	三塘北站变	10	200	65
35288	江阴	惠济桥变	10	400	223
35289	江阴	降里村变	10	200	30
35290	江阴	新胜河变	10	200	42
35291	江阴	彭家变	10	400	158
35292	江阴	双泾电站变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35293	江阴	黄港五站变	10	200	128
35294	江阴	黄港站变	10	200	66
35295	江阴	西湖村变	10	400	185
35296	江阴	贡赵家东变	10	200	70
35297	江阴	华光河站变	10	250	100
35298	江阴	中坝河北变	10	250	49
35299	江阴	湾河头变	10	400	143
35300	江阴	张东变	10	400	88
35301	江阴	张家村变	10	200	112
35302	江阴	刘介浜站变	10	200	43
35303	江阴	丁家村变	10	250	105
35304	江阴	北沿河变	10	400	79
35305	江阴	纺塑公变	10	400	220
35306	江阴	苏介坝站变	10	315	131
35307	江阴	夏场村变	10	400	171
35308	江阴	峭岐商城变	10	400	239
35309	江阴	新宕南变	10	400	174
35310	江阴	封家村变	10	200	60
35311	江阴	峭岐三家村变	10	200	1
35312	江阴	中行北变	10	400	57
35313	江阴	薛家村变	10	400	80
35314	江阴	中行变	10	400	13
35315	江阴	园区 7 号变	10	400	79
35316	江阴	任家坝变	10	160	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35317	江阴	园区 8 号变	10	400	56
35318	江阴	邓家村变	10	400	101
35319	江阴	廖庄变	10	400	157
35320	江阴	唐头浜变	10	400	189
35321	江阴	夏芙变	10	400	0
35322	江阴	讯达变	10	315	202
35323	江阴	许家弄变	10	400	162
35324	江阴	峭岐水产场变	10	400	253
35325	江阴	庙基浜变	10	400	137
35326	江阴	汤家桥变	10	400	182
35327	江阴	三村变	10	400	17
35328	江阴	云都变	10	400	15
35329	江阴	后巷村南站变	10	400	89
35330	江阴	澄南公变	10	315	61
35331	江阴	澄南 13#公变	10	315	73
35332	江阴	南中变	10	315	0
35333	江阴	酒仙公变	10	315	86
35334	江阴	澄南 25#变	10	315	40
35335	江阴	新南公变	10	400	0
35336	江阴	南菜公变	10	400	104
35337	江阴	小河路公变	10	400	119
35338	江阴	虹八 7 公变	10	400	36
35339	江阴	虹五 25 公变	10	400	141
35340	江阴	保险公变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35341	江阴	剪金公变	10	400	126
35342	江阴	计生公变	10	315	48
35343	江阴	剪金南公变	10	315	57
35344	江阴	健康公变	10	400	26
35345	江阴	康乐公变	10	315	0
35346	江阴	李家埭 2#公变	10	315	0
35347	江阴	李家埭公变	10	400	91
35348	江阴	唐巷变	10	400	125
35349	江阴	文化公变	10	315	156
35350	江阴	锡刷公变	10	400	191
35351	江阴	严读桥变	10	315	31
35352	江阴	曹家宕变	10	160	0
35353	江阴	万兴东变	10	250	97
35354	江阴	解放东变	10	400	121
35355	江阴	稻香变	10	400	62
35356	江阴	西庄村变	10	250	164
35357	江阴	北国医院变	10	315	47
35358	江阴	美富变	10	400	57
35359	江阴	蒋家庄变	10	400	113
35360	江阴	堵家村变	10	400	138
35361	江阴	沟西东变	10	400	86
35362	江阴	新坝头公变	10	400	155
35363	江阴	丁家山站变	10	400	269
35364	江阴	河岸加工厂变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35365	江阴	张公桥变	10	200	93
35366	江阴	马圩排涝站变	10	400	114
35367	江阴	河岸韩家村变	10	400	243
35368	江阴	钱介闸站变	10	400	182
35369	江阴	曾家变	10	400	139
35370	江阴	北头浜变	10	250	109
35371	江阴	曙光徐家村变	10	315	0
35372	江阴	白马村唐家村变	10	315	129
35373	江阴	严家村变	10	400	132
35374	江阴	南湖村变	10	400	214
35375	江阴	花园北变	10	400	3
35376	江阴	开发 1#变	10	400	54
35377	江阴	月城路灯 3#变	10	100	65
35378	江阴	木材公变	10	315	34
35379	江阴	峭岐汤家村变	10	200	0
35380	江阴	五一变	10	400	2
35381	江阴	圩塘村变	10	400	176
35382	江阴	张国良变	10	200	45
35383	江阴	邱陆花变	10	400	139
35384	江阴	圩塘排涝站变	10	400	272
35385	江阴	峭岐吉家村变	10	250	21
35386	江阴	一达变	10	400	107
35387	江阴	袁家庄变	10	400	71
35388	江阴	钓岐黄家村变	10	250	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35389	江阴	北楼下变	10	400	194
35390	江阴	峭岐二中变	10	400	139
35391	江阴	赵港巷变	10	400	252
35392	江阴	郁桥北站变	10	400	316
35393	江阴	郁桥市镇变	10	400	284
35394	江阴	郁桥西站变	10	400	231
35395	江阴	新桥高头上变	10	400	271
35396	江阴	戴家湾变	10	250	137
35397	江阴	小幼变	10	400	167
35398	江阴	小河 20#公变	10	315	77
35399	江阴	河三 9#变	10	400	171
35400	江阴	澄南 4#公变	10	400	23
35401	江阴	澄南 16#公变	10	315	0
35402	江阴	澄南 18#公变	10	400	13
35403	江阴	万水桥变	10	400	169
35404	江阴	庄头变	10	400	177
35405	江阴	夏家宕变	10	160	10
35406	江阴	秦巷变	10	100	19
35407	江阴	邱家弄变	10	400	153
35408	江阴	万兴西变	10	400	160
35409	江阴	陈家堂变	10	200	53
35410	江阴	鉴清西变	10	200	85
35411	江阴	鉴青水渠变	10	200	19
35412	江阴	复兴东变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35413	江阴	黄巷小学变	10	400	252
35414	江阴	北庄河变	10	400	248
35415	江阴	湾树桥变	10	400	155
35416	江阴	宾馆变	10	400	162
35417	江阴	彩香变	10	400	147
35418	江阴	国东北变	10	400	60
35419	江阴	国东袁家堂变	10	400	95
35420	江阴	双马公变	10	250	116
35421	江阴	澄杨路 18#路灯变	10	100	71
35422	江阴	白屈港公变	10	400	320
35423	江阴	车站西变	10	250	44
35424	江阴	同心村变	10	400	0
35425	江阴	沿山村变	10	400	0
35426	江阴	幼儿园公变	10	400	313
35427	江阴	云亭陆家村变	10	200	95
35428	江阴	居扬村西变	10	200	137
35429	江阴	朱家流变	10	400	100
35430	江阴	青阳健康公变	10	400	60
35431	江阴	马圩排涝站北变	10	400	174
35432	江阴	陆家变	10	400	77
35433	江阴	青医公变	10	400	5
35434	江阴	唐家村排涝站变	10	250	0
35435	江阴	姚介场公变	10	400	88
35436	江阴	新丰河站变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35437	江阴	青阳南街公变	10	315	82
35438	江阴	北兆电站变	10	100	24
35439	江阴	金家变	10	400	216
35440	江阴	青阳高田公变	10	315	20
35441	江阴	青阳南环公变	10	400	135
35442	江阴	黄桥站变	10	400	3
35443	江阴	黄桥工业园 2#变	10	400	96
35444	江阴	高远变	10	400	100
35445	江阴	旌阳苑 2#变	10	400	144
35446	江阴	黄承村变	10	400	33
35447	江阴	峭岐十房村变	10	100	31
35448	江阴	花木场变	10	400	0
35449	江阴	峭岐南楼下变	10	200	19
35450	江阴	东新村变	10	400	114
35451	江阴	双钱变	10	400	261
35452	江阴	西张村变	10	400	200
35453	江阴	廖新变	10	400	56
35454	江阴	钓鱼北变	10	400	285
35455	江阴	新农村变	10	315	45
35456	江阴	西缪村变	10	400	56
35457	江阴	峭岐园区 3#变	10	400	139
35458	江阴	大新东变	10	400	184
35459	江阴	新宅基变	10	400	105
35460	江阴	鉴青姚家堂变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35461	江阴	中北 12#公变	10	315	105
35462	江阴	黄巷变	10	200	31
35463	江阴	国南张家堂变	10	400	159
35464	江阴	暨君公变	10	400	43
35465	江阴	中北 13#公变	10	400	94
35466	江阴	新伍菜场 3#变	10	315	238
35467	江阴	暨西公变	10	250	87
35468	江阴	肖圩变	10	400	62
35469	江阴	凌家坝北变	10	400	113
35470	江阴	许巷西变	10	400	79
35471	江阴	泥塘变	10	400	76
35472	江阴	蔡巷西变	10	400	87
35473	江阴	赤岸南变	10	400	165
35474	江阴	排涝公变	10	400	191
35475	江阴	赤岸东变	10	315	31
35476	江阴	解放蔡巷变	10	400	151
35477	江阴	解放北变	10	315	64
35478	江阴	唐家圩变	10	400	121
35479	江阴	江阴长山路路灯变	10	400	169
35480	江阴	渡江三村变	10	400	148
35481	江阴	石牌路路灯变	10	400	107
35482	江阴	泡沫厂西变	10	400	34
35483	江阴	城东河南村变	10	400	204
35484	江阴	城东菜场变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35485	江阴	吴巷里变	10	400	314
35486	江阴	徐介村变	10	400	191
35487	江阴	朱家湾变	10	315	56
35488	江阴	黄台村站	10	400	79
35489	江阴	奚城坡北变	10	400	75
35490	江阴	奚城坡南变	10	400	172
35491	江阴	余城西站	10	400	241
35492	江阴	吴謬公变	10	315	203
35493	江阴	余城头变	10	250	84
35494	江阴	余城村变	10	250	120
35495	江阴	黄桥杨家村站变	10	200	135
35496	江阴	田里村变	10	250	109
35497	江阴	旌阳苑 1#变	10	400	145
35498	江阴	黄桥西站变	10	400	121
35499	江阴	连州南变	10	200	101
35500	江阴	南园变	10	315	154
35501	江阴	安基变	10	200	146
35502	江阴	北兆村变	10	200	71
35503	江阴	毛家村变	10	250	112
35504	江阴	前高岸圩变	10	250	89
35505	江阴	高岸圩变	10	400	264
35506	江阴	炮台公变	10	400	81
35507	江阴	健康变	10	315	0
35508	江阴	峭岐镇西变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35509	江阴	杨南变	10	400	87
35510	江阴	创业变	10	315	0
35511	江阴	新农变	10	250	137
35512	江阴	李元头变	10	200	67
35513	江阴	陈子村变	10	400	167
35514	江阴	峭岐石家村变	10	200	58
35515	江阴	范家园变	10	400	172
35516	江阴	振新新村变	10	400	209
35517	江阴	峭岐顾家村变	10	400	100
35518	江阴	陈子南变	10	200	12
35519	江阴	旺家变	10	200	23
35520	江阴	振新大站变	10	315	31
35521	江阴	许家村变	10	400	169
35522	江阴	沿河东公变	10	315	77
35523	江阴	德明村站变	10	400	87
35524	江阴	健民南公变	10	400	271
35525	江阴	中北 5#公变	10	400	33
35526	江阴	东歧三房庄变	10	200	22
35527	江阴	查陆家堂变	10	400	163
35528	江阴	南吴巷变	10	315	94
35529	江阴	电气东公变	10	400	118
35530	江阴	电气公变	10	400	98
35531	江阴	复兴西变	10	400	167
35532	江阴	南杨家堂变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35533	江阴	朝阳河变	10	400	150
35534	江阴	郑家巷变	10	400	45
35535	江阴	蒋巷西变	10	400	140
35536	江阴	崔家湾变	10	400	123
35537	江阴	东蒋巷变	10	400	206
35538	江阴	谭家宅基变	10	200	56
35539	江阴	解放工业园变	10	400	147
35540	江阴	西蒋巷变	10	400	233
35541	江阴	汝南变	10	400	86
35542	江阴	坝头变	10	315	0
35543	江阴	长山房产变	10	400	141
35544	江阴	川电公变	10	400	177
35545	江阴	胜利村新亚变	10	400	263
35546	江阴	澄江东路路灯 3#变	10	200	110
35547	江阴	云长 2#变	10	400	244
35548	江阴	新中变	10	315	122
35549	江阴	云亭中街变	10	400	11
35550	江阴	丰产方变	10	315	0
35551	江阴	云亭中街南变	10	250	31
35552	江阴	小杨介变	10	250	58
35553	江阴	那巷 1#变	10	400	183
35554	江阴	云亭老住基变	10	200	28
35555	江阴	毗山新站变	10	400	111
35556	江阴	那巷电站变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35557	江阴	蔡村变	10	400	157
35558	江阴	蔡村南变	10	400	59
35559	江阴	缪家宕变	10	400	71
35560	江阴	周家降北变	10	250	18
35561	江阴	周家降南变	10	400	36
35562	江阴	南降站变	10	400	181
35563	江阴	南寺公变	10	250	77
35564	江阴	胥林村张家村变	10	400	181
35565	江阴	胥林站变	10	200	61
35566	江阴	浦介村变	10	315	82
35567	江阴	南新桥变	10	400	50
35568	江阴	张家庄变	10	250	102
35569	江阴	锡金南变	10	400	11
35570	江阴	虹粮桥变	10	100	22
35571	江阴	峭岐张家巷变	10	250	103
35572	江阴	峭岐夏家村变	10	200	48
35573	江阴	大新村变	10	400	190
35574	江阴	湾里变	10	400	254
35575	江阴	皋岸东变	10	400	168
35576	江阴	仁家村变	10	400	124
35577	江阴	7 队公变	10	250	34
35578	江阴	长板牵变	10	400	220
35579	江阴	甘家谷变	10	200	65
35580	江阴	杨园坝变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35581	江阴	德兴村站变	10	200	143
35582	江阴	德兴新村变	10	400	0
35583	江阴	北曹庄东变	10	315	43
35584	江阴	寒塘坝变	10	400	232
35585	江阴	锡沙路灯 7#变	10	250	158
35586	江阴	义庄变	10	400	257
35587	江阴	塘角变	10	400	204
35588	江阴	赤岸西变	10	200	0
35589	江阴	赤岸西街变	10	400	160
35590	江阴	赤岸北变	10	200	6
35591	江阴	沈介圩变	10	200	35
35592	江阴	刘家堂变	10	200	43
35593	江阴	6 队变	10	400	0
35594	江阴	黄思巷 1#变	10	400	63
35595	江阴	云开 8#变	10	400	0
35596	江阴	吴巷南变	10	315	27
35597	江阴	毗山北变	10	400	82
35598	江阴	后巷变	10	400	38
35599	江阴	云亭前巷变	10	400	99
35600	江阴	云新 8#变	10	315	72
35601	江阴	季庄南站	10	400	137
35602	江阴	横村桥公变	10	400	209
35603	江阴	季庄北变	10	400	91
35604	江阴	云亭牛奶场变	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35605	江阴	赵家变	10	200	62
35606	江阴	花东村电站	10	400	209
35607	江阴	花山电站变	10	400	129
35608	江阴	下厍公变	10	400	52
35609	江阴	东弄公变	10	400	176
35610	江阴	青阳农贸北变	10	315	146
35611	江阴	青阳电力站变	10	400	114
35612	江阴	小新村变	10	400	149
35613	江阴	翻水站变	10	400	204
35614	江阴	朝阳新村 4#变	10	400	119
35615	江阴	树家桥变	10	400	47
35616	江阴	新街东变	10	400	0
35617	江阴	皋岸河北变	10	315	0
35618	江阴	计新变	10	400	161
35619	江阴	四本堂西变	10	400	103
35620	江阴	冯家坝变	10	400	127
35621	江阴	顾家跳变	10	400	209
35622	江阴	鉴青村委变	10	315	106
35623	江阴	祝华北变	10	400	23
35624	江阴	邓东南变	10	200	22
35625	江阴	许庄变	10	200	91
35626	江阴	蔡家堂变	10	400	0
35627	江阴	钟蔡家堂变	10	400	147
35628	江阴	解放许巷变	10	250	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35629	江阴	北国环南路变	10	400	77
35630	江阴	农机新村变	10	315	84
35631	江阴	北国东方变	10	315	127
35632	江阴	镇南小学变	10	400	241
35633	江阴	华夏变	10	400	181
35634	江阴	工业园 2 号变	10	400	0
35635	江阴	工业园 1 号变	10	400	85
35636	江阴	云长 1#变	10	400	153
35637	江阴	鲍家堂变	10	400	81
35638	江阴	国东西变	10	400	204
35639	江阴	华丰公变	10	400	0
35640	江阴	小山头北变	10	250	124
35641	江阴	小山头变	10	315	169
35642	江阴	周家湾北变	10	400	284
35643	江阴	松桥小学变	10	315	234
35644	江阴	定山高头上变	10	315	142
35645	江阴	高家墩西变	10	400	141
35646	江阴	高家墩电站变	10	400	80
35647	江阴	杨宕头变	10	400	56
35648	江阴	周庄圩变	10	400	192
35649	江阴	峭岐汪家村变	10	250	13
35650	江阴	六保变	10	250	182
35651	江阴	汪东变	10	400	113
35652	江阴	东张村变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35653	江阴	陈家谷西变	10	400	140
35654	江阴	陈家谷变	10	400	218
35655	江阴	峭岐金家村变	10	250	66
35656	江阴	电力新村变	10	400	170
35657	江阴	北国李家桥变	10	200	133
35658	江阴	东清河变	10	400	175
35659	江阴	周介宅基变	10	400	162
35660	江阴	锡沙路灯 6#变	10	250	182
35661	江阴	红豆西变	10	400	115
35662	江阴	煤排公变	10	200	90
35663	江阴	双龙公变	10	400	168
35664	江阴	引航公变	10	400	136
35665	江阴	金塔变	10	315	10
35666	江阴	虹六 13 公变	10	400	198
35667	江阴	虹六 2 公变	10	400	0
35668	江阴	秦皇村秦望变	10	315	132
35669	江阴	虹六五公变	10	400	167
35670	江阴	虹六八公变	10	315	54
35671	江阴	虹八公变	10	400	28
35672	江阴	财发公变	10	315	133
35673	江阴	何家宕公变	10	315	119
35674	江阴	虹七公变	10	315	233
35675	江阴	黄纺公变	10	315	94
35676	江阴	交行公变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35677	江阴	华文变	10	400	122
35678	江阴	陆丰陆家基变	10	200	56
35679	江阴	朱家巷南变	10	400	212
35680	江阴	新伍排涝站	10	400	87
35681	江阴	大众变	10	200	134
35682	江阴	山庄东变	10	400	192
35683	江阴	瓶盖厂站变	10	400	73
35684	江阴	花山村变	10	400	109
35685	江阴	面粉变	10	400	154
35686	江阴	蒋家村变	10	400	157
35687	江阴	月发路 1#变	10	400	0
35688	江阴	北环东公变	10	400	319
35689	江阴	建新西变	10	315	140
35690	江阴	蔡庄新站变	10	400	284
35691	江阴	杨巷变	10	400	213
35692	江阴	建新二村 1#变	10	400	78
35693	江阴	金牛变	10	400	0
35694	江阴	芭斗桥变	10	400	131
35695	江阴	生态 2 号变	10	200	108
35696	江阴	金家村北变	10	400	199
35697	江阴	大新西变	10	400	112
35698	江阴	石机新村变	10	315	46
35699	江阴	徐家北变	10	400	194
35700	江阴	陈子西变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35701	江阴	小夏家变	10	250	103
35702	江阴	姚家村变	10	400	148
35703	江阴	虹四 18 公变	10	315	34
35704	江阴	虹四 3 公变	10	315	21
35705	江阴	虹四 1 公变	10	315	167
35706	江阴	君巫西公变	10	400	140
35707	江阴	北国金家湾变	10	400	81
35708	江阴	北国村东变	10	400	24
35709	江阴	运河西变	10	400	270
35710	江阴	北国村站变	10	400	67
35711	江阴	澄法公变	10	315	0
35712	江阴	环西 14 公变	10	400	172
35713	江阴	环西 22 公变	10	315	38
35714	江阴	环西 24 公变	10	400	108
35715	江阴	环西 3 公变	10	400	60
35716	江阴	何家塘西公变	10	400	20
35717	江阴	环西 9 公变	10	400	132
35718	江阴	虹五 10 公变	10	315	0
35719	江阴	蒋家巷变	10	315	86
35720	江阴	微南公变	10	400	85
35721	江阴	江阴敬老院变	10	200	49
35722	江阴	南仪公变	10	315	69
35723	江阴	云新 4#变	10	400	73
35724	江阴	云新 3#变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35725	江阴	云东村	10	315	232
35726	江阴	路灯变	10	400	169
35727	江阴	定山电站	10	400	139
35728	江阴	老庄上公变	10	315	0
35729	江阴	定山朱家巷变	10	400	67
35730	江阴	脱水港变	10	400	153
35731	江阴	吴家巷变	10	250	66
35732	江阴	日照变	10	200	31
35733	江阴	钱殷家村变	10	400	171
35734	江阴	上化变	10	315	71
35735	江阴	何庄村排涝站变	10	400	75
35736	江阴	月城路灯 1#变	10	400	312
35737	江阴	殷家村变	10	250	111
35738	江阴	梅介浜站变	10	200	99
35739	江阴	黄观电站南变	10	200	67
35740	江阴	薛介庄东变	10	400	183
35741	江阴	严北变	10	315	166
35742	江阴	建新二村 4#变	10	200	58
35743	江阴	建新二村 5#变	10	400	145
35744	江阴	陈河岸变	10	200	0
35745	江阴	西陈变	10	200	10
35746	江阴	西街变	10	250	97
35747	江阴	青阳电力东变	10	400	122
35748	江阴	杨新桥变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35749	江阴	双泾村站变	10	250	89
35750	江阴	峭岐建安变	10	400	208
35751	江阴	峭岐幸福变	10	400	40
35752	江阴	刘家桥南变	10	200	131
35753	江阴	何巷东变	10	315	52
35754	江阴	四南公变	10	400	124
35755	江阴	虹四 21 公变	10	400	82
35756	江阴	虹四 23 公变	10	250	0
35757	江阴	北煤公变	10	400	302
35758	江阴	虹四 29 公变	10	400	91
35759	江阴	相圩变	10	400	166
35760	江阴	北国段路灯变	10	400	305
35761	江阴	浦家宕变	10	400	247
35762	江阴	二房里变	10	400	195
35763	江阴	野猫洞变	10	400	231
35764	江阴	施家弄公变	10	400	112
35765	江阴	云开 7#变	10	400	132
35766	江阴	云新 1#变	10	315	78
35767	江阴	北街东变	10	400	68
35768	江阴	云新 5#变	10	400	60
35769	江阴	21#路灯变	10	100	50
35770	江阴	电力站东变	10	315	33
35771	江阴	月城唐家村变	10	200	43
35772	江阴	冯家村变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35773	江阴	潜龙变	10	400	0
35774	江阴	卧龙北变	10	400	0
35775	江阴	徐家场变	10	315	80
35776	江阴	云亭蒋家村变	10	315	81
35777	江阴	团结闸	10	400	0
35778	江阴	市镇变	10	400	169
35779	江阴	潘家变	10	250	93
35780	江阴	东房巷南变	10	200	78
35781	江阴	日化公变	10	400	143
35782	江阴	石塘湾变	10	400	253
35783	江阴	物流变	10	315	56
35784	江阴	新胜河排涝站	10	400	68
35785	江阴	北庄西变	10	315	113
35786	江阴	花塘村变	10	200	5
35787	江阴	六站变	10	250	161
35788	江阴	小刘家变	10	400	160
35789	江阴	宋家坝变	10	200	76
35790	江阴	杨家村变	10	200	102
35791	江阴	青联变	10	400	94
35792	江阴	邱家村变	10	400	227
35793	江阴	建行公变	10	400	2
35794	江阴	倪家村变	10	200	44
35795	江阴	徐家村变	10	250	132
35796	江阴	影剧公变	10	315	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35797	江阴	日化变	10	400	120
35798	江阴	教师变	10	400	130
35799	江阴	钓鱼墩变	10	400	109
35800	江阴	老街变	10	400	96
35801	江阴	河家墩变	10	400	9
35802	江阴	东木桥变	10	400	100
35803	江阴	峭岐种子场变	10	200	40
35804	江阴	岐西村变	10	400	60
35805	江阴	六保大站变	10	400	84
35806	江阴	马嘶桥变	10	400	107
35807	江阴	严郁庄变	10	100	7
35808	江阴	住北变	10	250	0
35809	江阴	长北公变	10	400	301
35810	江阴	虹四 36 公变	10	315	147
35811	江阴	虹四 5 公变	10	315	93
35812	江阴	孟家村西变	10	200	33
35813	江阴	虹四 6 公变	10	250	8
35814	江阴	虹四公变	10	400	60
35815	江阴	钱家堂变	10	250	151
35816	江阴	吐头变	10	200	0
35817	江阴	香花桥变	10	400	272
35818	江阴	老桥浜变	10	400	111
35819	江阴	李乔西变	10	200	104
35820	江阴	吴巷变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35821	江阴	任家宕变	10	200	94
35822	江阴	北国电力南变	10	400	102
35823	江阴	黄检公变	10	400	300
35824	江阴	黄家塘公变	10	400	19
35825	江阴	22#路灯变	10	100	72
35826	江阴	新伍别墅公变	10	400	145
35827	江阴	建设南站	10	400	26
35828	江阴	新伍村变	10	315	235
35829	江阴	陈家村南变	10	400	74
35830	江阴	云新陈家村变	10	400	55
35831	江阴	花园变	10	315	17
35832	江阴	黄桥北变	10	400	208
35833	江阴	镇政府变	10	400	146
35834	江阴	余家港变	10	400	230
35835	江阴	定中变	10	400	72
35836	江阴	南环公变	10	400	215
35837	江阴	云亭陆望桥变	10	315	17
35838	江阴	陈介庄电站	10	250	77
35839	江阴	马家弄变	10	400	0
35840	江阴	汪家村变	10	250	51
35841	江阴	青阳世纪公变	10	315	3
35842	江阴	沈家村变	10	200	147
35843	江阴	绿岛公变	10	315	141
35844	江阴	货站变	10	250	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35845	江阴	渔池变	10	400	232
35846	江阴	潘家村公变	10	400	201
35847	江阴	刘桥电站变	10	400	131
35848	江阴	雷家村变	10	400	131
35849	江阴	建义电站变	10	200	15
35850	江阴	月城小桥头变	10	200	64
35851	江阴	文政路变	10	400	44
35852	江阴	陶家村变	10	400	132
35853	江阴	莫家弄变	10	400	125
35854	江阴	高头上南变	10	400	110
35855	江阴	旱沟上变	10	400	106
35856	江阴	马嘶东站变	10	400	130
35857	江阴	菜南变	10	400	166
35858	江阴	杨园圩变	10	250	188
35859	江阴	周江站变	10	400	226
35860	江阴	阳光公寓 2#变	10	400	86
35861	江阴	华塘变	10	400	292
35862	江阴	太阳公寓变	10	400	37
35863	江阴	强巷上变	10	200	123
35864	江阴	峰北公变	10	400	85
35865	江阴	黄龙村公变	10	400	111
35866	江阴	君派公变	10	315	0
35867	江阴	君山二队公变	10	400	56
35868	江阴	黄田公变	10	250	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35869	江阴	李桥秦家堂变	10	250	82
35870	江阴	吴巷西变	10	250	2
35871	江阴	太平变	10	400	0
35872	江阴	赵庄变	10	315	99
35873	江阴	运河变	10	400	63
35874	江阴	渔业变	10	400	151
35875	江阴	北国黄家堂变	10	400	110
35876	江阴	李桥园区变	10	315	85
35877	江阴	张家堂变	10	400	263
35878	江阴	徐家桥西变	10	250	26
35879	江阴	北国电力北变	10	400	136
35880	江阴	多服变	10	400	75
35881	江阴	潘家堂变	10	400	184
35882	江阴	环北公变	10	200	110
35883	江阴	刘家村东变	10	400	0
35884	江阴	文一 7#公变	10	400	113
35885	江阴	肖山北站	10	400	125
35886	江阴	文一公变	10	315	54
35887	江阴	白屈港管理所	10	250	26
35888	江阴	肖山村南变	10	250	74
35889	江阴	文增 1#公变	10	200	75
35890	江阴	文增 2#公变	10	200	89
35891	江阴	卢家村变	10	400	100
35892	江阴	新伍路灯变	10	100	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35893	江阴	黄思巷 2#变	10	400	194
35894	江阴	西湾头变	10	400	276
35895	江阴	夏家村变	10	400	234
35896	江阴	虎塘里变	10	315	164
35897	江阴	龙砂变	10	400	193
35898	江阴	三河口公变	10	400	89
35899	江阴	朱家巷东变	10	400	62
35900	江阴	染整变	10	400	0
35901	江阴	白工变	10	400	171
35902	江阴	定五公变	10	400	216
35903	江阴	南区变	10	315	90
35904	江阴	陈四房庄变	10	400	80
35905	江阴	松窑公变	10	400	102
35906	江阴	客站变	10	400	153
35907	江阴	三里加工厂变	10	200	137
35908	江阴	大夏村变	10	200	97
35909	江阴	青璜公变	10	400	61
35910	江阴	连州变	10	400	254
35911	江阴	花塘站变	10	250	83
35912	江阴	小桥大村上变	10	315	53
35913	江阴	薛家弄变	10	315	58
35914	江阴	红洋变	10	400	0
35915	江阴	小桥张介村变	10	250	0
35916	江阴	沿塘大队变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35917	江阴	北环路公变	10	400	103
35918	江阴	凌介弄变	10	400	149
35919	江阴	刘家庄变	10	400	234
35920	江阴	湖塘北变	10	400	72
35921	江阴	峭岐预制场变	10	400	55
35922	江阴	富贝东变	10	400	121
35923	江阴	峭岐江家冲变	10	315	171
35924	江阴	花山变	10	400	155
35925	江阴	冯戈庄变	10	400	146
35926	江阴	峭岐高头上变	10	400	169
35927	江阴	李家村公变	10	400	14
35928	江阴	江宿公变	10	400	270
35929	江阴	定波 14 公变	10	400	57
35930	江阴	定波 16 公变	10	400	0
35931	江阴	定波 18 公变	10	400	103
35932	江阴	粮站公变	10	400	137
35933	江阴	长丝公变	10	400	57
35934	江阴	七村公变	10	400	18
35935	江阴	澄康桥公变	10	400	66
35936	江阴	大观园公变	10	400	12
35937	江阴	花山河中变	10	200	68
35938	江阴	西刘圩变	10	200	16
35939	江阴	阮湾变	10	315	0
35940	江阴	长房庄变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35941	江阴	东歧冯家堂变	10	400	185
35942	江阴	白荡桥变	10	400	180
35943	江阴	北国电力西变	10	315	79
35944	江阴	莲墩变	10	400	35
35945	江阴	东岐上变	10	400	111
35946	江阴	文增 3#公变	10	400	120
35947	江阴	用电公变	10	400	0
35948	江阴	陶家埭公变	10	400	286
35949	江阴	峭岐刘家村东变	10	400	289
35950	江阴	新城南公变	10	400	42
35951	江阴	水悦公变	10	400	178
35952	江阴	云亭陆望桥西变	10	400	96
35953	江阴	石塘桥变	10	400	274
35954	江阴	云新顾家巷变	10	400	111
35955	江阴	花东北站	10	250	154
35956	江阴	大元里东变	10	400	0
35957	江阴	石塘桥西变	10	250	103
35958	江阴	云开 1#变	10	400	244
35959	江阴	电力站南站	10	400	47
35960	江阴	华宏公变	10	400	0
35961	江阴	严家降变	10	400	0
35962	江阴	生态公变	10	400	0
35963	江阴	北区变	10	400	114
35964	江阴	周钱巷站	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35965	江阴	八站	10	250	118
35966	江阴	上东变	10	400	7
35967	江阴	角里变	10	315	178
35968	江阴	小兆其头站变	10	200	123
35969	江阴	月汽变	10	400	84
35970	江阴	黄家角变	10	200	107
35971	江阴	顾介桥公变	10	250	0
35972	江阴	闵家场变	10	400	178
35973	江阴	供电公变	10	315	124
35974	江阴	余介浜变	10	400	177
35975	江阴	锡澄路灯变	10	315	233
35976	江阴	街西北高头变	10	200	120
35977	江阴	钢材市场 1#变	10	315	0
35978	江阴	叶家村西变	10	400	173
35979	江阴	蔡桥村委变	10	400	175
35980	江阴	白石山东变	10	250	0
35981	江阴	朱家楼下变	10	200	77
35982	江阴	泾南张家宕变	10	400	188
35983	江阴	苏家圩变	10	400	246
35984	江阴	南园站变	10	250	46
35985	江阴	不夜城变	10	400	85
35986	江阴	前八房巷变	10	315	99
35987	江阴	鲥鱼港路 8 号 7#箱变主变	10	630	157
35988	江阴	徐呢桥变	10	160	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
35989	江阴	鲋鱼港路 8 号 12#箱变主变	10	630	172
35990	江阴	苏圩南站变	10	400	190
35991	江阴	田头村南变	10	400	129
35992	江阴	杨家庄北站变	10	200	47
35993	江阴	璜土北站	10	400	258
35994	江阴	田头村北变	10	400	74
35995	江阴	夏东村路灯变	10	200	83
35996	江阴	徐家变	10	315	156
35997	江阴	汤沟公变	10	315	0
35998	江阴	长寿谭家变	10	400	196
35999	江阴	刘家基西变	10	400	198
36000	江阴	新华二村 63#箱变主变	10	800	94
36001	江阴	车站箱变主变	10	630	445
36002	江阴	牌楼变	10	400	102
36003	江阴	鲋鱼港路 8 号 16#箱变主变	10	630	247
36004	江阴	苏市西站变	10	315	43
36005	江阴	苏市桥变	10	400	140
36006	江阴	新联沈巷上变	10	400	137
36007	江阴	远望箱变主变	10	630	297
36008	江阴	沿河西变	10	400	292
36009	江阴	凌介坝变	10	400	108
36010	江阴	虎山站变	10	400	141
36011	江阴	三元村南变	10	400	100
36012	江阴	汤沟排涝站	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36013	江阴	汤沟北变	10	400	123
36014	江阴	前巷变	10	200	59
36015	江阴	申新 4#变	10	200	73
36016	江阴	於王村变	10	315	54
36017	江阴	田由变	10	315	0
36018	江阴	苏市东站变	10	250	73
36019	江阴	黄家巷变	10	400	269
36020	江阴	安巷村北站变	10	315	50
36021	江阴	东孟庄变	10	400	255
36022	江阴	新桥南园东变	10	400	264
36023	江阴	张家巷站变	10	400	144
36024	江阴	静塘排涝站变	10	315	64
36025	江阴	跨越箱变主变	10	250	200
36026	江阴	金家浜排涝站	10	400	16
36027	江阴	夏南南变	10	200	68
36028	江阴	东元中变	10	400	17
36029	江阴	镇区湾里变	10	400	144
36030	江阴	前庄变	10	400	97
36031	江阴	茶安变	10	315	16
36032	江阴	蔡东庄基村变	10	200	79
36033	江阴	高家村变	10	200	88
36034	江阴	蔡东袁洛村变	10	400	91
36035	江阴	夏南严家村变	10	400	126
36036	江阴	凤凰变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36037	江阴	蔡东中心路变	10	200	0
36038	江阴	蔡东何头村变	10	400	79
36039	江阴	茂龙村委变	10	400	148
36040	江阴	虹桥四村 20#箱变主变	10	630	232
36041	江阴	凤凰 2#变	10	400	0
36042	江阴	金多来变	10	400	100
36043	江阴	马家宕变	10	400	226
36044	江阴	友佳变	10	250	102
36045	江阴	安巷新村变	10	400	99
36046	江阴	长新村电站变	10	400	0
36047	江阴	西戴巷变	10	400	274
36048	江阴	夏南西变	10	250	29
36049	江阴	北宅变	10	400	237
36050	江阴	西大河变	10	400	227
36051	江阴	刘村变	10	400	171
36052	江阴	葫桥南站变	10	315	131
36053	江阴	葫桥村变	10	200	75
36054	江阴	蔡东宋家村南变	10	400	142
36055	江阴	葫桥中站变	10	400	95
36056	江阴	徐家埭北变	10	400	140
36057	江阴	蔡东新变	10	400	0
36058	江阴	红苗新村变	10	250	64
36059	江阴	徐家埭东变	10	315	252
36060	江阴	塔南箱变主变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36061	江阴	徐家埭站变	10	200	22
36062	江阴	文八路西变	10	315	46
36063	江阴	安巷村南站变	10	400	48
36064	江阴	长东吴家坝变	10	400	210
36065	江阴	花园村西花园变	10	315	0
36066	江阴	路灯 11#变	10	100	45
36067	江阴	长寿电力南站	10	400	95
36068	江阴	交运变	10	400	35
36069	江阴	孙家弄变	10	250	56
36070	江阴	孙家弄北变	10	400	162
36071	江阴	南运花家桥变	10	315	75
36072	江阴	付家村变	10	400	162
36073	江阴	南运牌楼下北变	10	400	179
36074	江阴	吴申村变	10	400	199
36075	江阴	柳家沙变	10	400	59
36076	江阴	兴国箱变主变	10	630	149
36077	江阴	南运村牌楼下变	10	400	146
36078	江阴	夏南时家村变	10	400	0
36079	江阴	夏南村变	10	400	89
36080	江阴	泾西余高南变	10	400	0
36081	江阴	花园电站变	10	400	256
36082	江阴	花园新村变	10	200	78
36083	江阴	刘家宕变	10	400	151
36084	江阴	东张家巷变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36085	江阴	华西三村 1#变	10	250	6
36086	江阴	小徐介村配电所 1#主变	10	800	404
36087	江阴	华西三村 2#变	10	315	144
36088	江阴	季巷上变	10	400	310
36089	江阴	长中变	10	250	115
36090	江阴	华西三村 4#变	10	250	2
36091	江阴	华西三村 5#变	10	315	64
36092	江阴	塔南新村 17#箱变主变	10	400	74
36093	江阴	文林电力东站	10	400	151
36094	江阴	泾西杨吴村变	10	400	147
36095	江阴	泾西排涝变	10	200	154
36096	江阴	二房基变	10	400	137
36097	江阴	后巷村徐家宕变	10	400	247
36098	江阴	后巷村中站变	10	400	150
36099	江阴	后巷桥变	10	200	4
36100	江阴	顾家巷变	10	400	32
36101	江阴	市中箱变主变	10	630	0
36102	江阴	孔家巷站变	10	250	66
36103	江阴	寿山坟变	10	315	0
36104	江阴	李元村桥头巷变	10	200	0
36105	江阴	李元村杨元浜变	10	400	15
36106	江阴	李元西站变	10	400	119
36107	江阴	华西三村 6#变	10	250	26
36108	江阴	华西三村 7#变	10	250	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36109	江阴	顾家基变	10	250	4
36110	江阴	工业园区 1#变	10	400	135
36111	江阴	大坝上北变	10	400	178
36112	江阴	小三房变	10	400	181
36113	江阴	普惠南站变	10	400	227
36114	江阴	顾山房桥变	10	250	88
36115	江阴	红苗周家基变	10	400	112
36116	江阴	普惠中站变	10	400	166
36117	江阴	河东变	10	400	110
36118	江阴	周家基西变	10	400	181
36119	江阴	夏东东街变	10	400	117
36120	江阴	普惠北站变	10	400	302
36121	江阴	镇东变	10	250	47
36122	江阴	普新变	10	200	92
36123	江阴	商乐变	10	400	0
36124	江阴	红苗湾里变	10	400	60
36125	江阴	青山商城变	10	400	124
36126	江阴	七房基变	10	315	86
36127	江阴	商北变	10	315	2
36128	江阴	长泾镇镇区利达变	10	400	185
36129	江阴	利东变	10	400	74
36130	江阴	东升变	10	200	137
36131	江阴	烟草箱变主变	10	630	413
36132	江阴	图书馆箱变主变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36133	江阴	北缪家变	10	400	187
36134	江阴	陆桥曹家庄变	10	400	48
36135	江阴	俞家变	10	200	29
36136	江阴	曹家庄北变	10	400	196
36137	江阴	周家村西变	10	400	300
36138	江阴	华西三村 11#变	10	315	28
36139	江阴	分水墩中站变	10	200	2
36140	江阴	华西三村 10#变	10	315	7
36141	江阴	华西三村 9#变	10	315	71
36142	江阴	商南变	10	400	74
36143	江阴	红苗新村东变	10	315	76
36144	江阴	青纺变	10	315	87
36145	江阴	商西变	10	400	120
36146	江阴	青山电站变	10	400	108
36147	江阴	蔡家埭变	10	400	7
36148	江阴	陆桥电力东站	10	315	96
36149	江阴	镇澄路灯变	10	400	283
36150	江阴	沈巷上变	10	315	0
36151	江阴	新庄预制场变	10	400	206
36152	江阴	额塘头变	10	400	41
36153	江阴	渔猎变	10	400	71
36154	江阴	河北圩变	10	250	40
36155	江阴	泾南村北环变	10	400	139
36156	江阴	华馨园箱变主变	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36157	江阴	季家园箱变主变	10	630	356
36158	江阴	长泾村三房桥变	10	400	62
36159	江阴	长泾村司家湾变	10	315	252
36160	江阴	通园变	10	400	142
36161	江阴	镇区通达变	10	400	0
36162	江阴	华西三村 8#变	10	315	102
36163	江阴	新华二村 50#箱变主变	10	630	184
36164	江阴	下蔡湾变	10	400	147
36165	江阴	新华二村 65#箱变主变	10	630	285
36166	江阴	新华二村 52#箱变主变	10	630	203
36167	江阴	康须中站变	10	400	13
36168	江阴	康须西站变	10	250	35
36169	江阴	长寿沈家村变	10	400	0
36170	江阴	和平北站变	10	400	102
36171	江阴	和平南站变	10	400	187
36172	江阴	和平夏家巷变	10	315	23
36173	江阴	和平新联变	10	400	198
36174	江阴	百花园箱变主变	10	800	441
36175	江阴	馨苑东变	10	400	150
36176	江阴	馨苑西变	10	400	126
36177	江阴	学东变	10	400	0
36178	江阴	镇区工商变	10	200	66
36179	江阴	长泾长中变	10	400	207
36180	江阴	长泾曹家弄变	10	315	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36181	江阴	长江路路灯箱变主变	10	250	173
36182	江阴	新华三村 32#箱变主变	10	630	272
36183	江阴	郭家村变	10	400	99
36184	江阴	须璜变	10	400	16
36185	江阴	新华三村 20#箱变主变	10	630	193
36186	江阴	新华三村 10#箱变主变	10	630	219
36187	江阴	高家巷变	10	400	19
36188	江阴	水池巷中站变	10	400	122
36189	江阴	新华三村 23#箱变主变	10	630	74
36190	江阴	兴利二村变	10	400	70
36191	江阴	九房巷变	10	200	16
36192	江阴	荷花变	10	400	184
36193	江阴	新庄电站变	10	200	78
36194	江阴	新庄后村西变	10	200	37
36195	江阴	新庄石家塘变	10	400	101
36196	江阴	地板上变	10	400	164
36197	江阴	长东电站变	10	400	111
36198	江阴	红旗北站变	10	400	0
36199	江阴	镇区北街 2#变	10	400	0
36200	江阴	邹南变	10	400	180
36201	江阴	王家袁家宕变	10	315	67
36202	江阴	王家华家宕变	10	400	121
36203	江阴	邓洪家变	10	400	73
36204	江阴	新华三村 13#箱变主变	10	800	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36205	江阴	浜上变	10	400	59
36206	江阴	瓦屑坝变	10	200	48
36207	江阴	瓦屑坝东变	10	400	178
36208	江阴	新华二村 67#箱变主变	10	630	232
36209	江阴	洪家基变	10	315	105
36210	江阴	东方变	10	315	85
36211	江阴	陆桥繁殖场变	10	400	52
36212	江阴	前新庄东变	10	200	126
36213	江阴	贯庄一村 7#箱变主变	10	630	212
36214	江阴	荷花新村变	10	400	1
36215	江阴	贯庄一村 10#箱变主变	10	630	161
36216	江阴	前新庄南变	10	400	236
36217	江阴	新庄中变	10	315	203
36218	江阴	贯庄一村 12#箱变主变	10	500	171
36219	江阴	贯庄一村 17#箱变主变	10	630	171
36220	江阴	园区东能变	10	315	200
36221	江阴	红旗参桥变	10	400	49
36222	江阴	和平严东变	10	400	157
36223	江阴	红旗董庄桥变	10	400	205
36224	江阴	和平严家庄变	10	250	40
36225	江阴	蒋家村北变	10	400	105
36226	江阴	红旗南国变	10	400	95
36227	江阴	花园村南站	10	200	111
36228	江阴	泾北北站变	10	315	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36229	江阴	泾北村站变	10	400	139
36230	江阴	陶北庄变	10	315	127
36231	江阴	谈家宕变	10	400	20
36232	江阴	泾北吴家湾变	10	400	205
36233	江阴	周家宕	10	400	126
36234	江阴	泾北仲巷变	10	400	165
36235	江阴	石家湾变	10	400	176
36236	江阴	长泾镇泾北公变	10	400	0
36237	江阴	新华二村 58#箱变主变	10	630	308
36238	江阴	周月变	10	400	18
36239	江阴	夏港西街变	10	400	0
36240	江阴	新华三村 35#箱变主变	10	800	55
36241	江阴	高成变	10	400	313
36242	江阴	新华三村 30#箱变主变	10	630	214
36243	江阴	园区三友变	10	315	192
36244	江阴	园区锻造北变	10	200	67
36245	江阴	陆粮变	10	200	50
36246	江阴	园区福海变	10	400	311
36247	江阴	南闸陆家沟变	10	250	62
36248	江阴	劳化浜变	10	250	120
36249	江阴	陆桥开发变	10	400	65
36250	江阴	陆桥商城西变	10	400	50
36251	江阴	南闸拉丝变	10	250	28
36252	江阴	和平益巷头变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36253	江阴	红旗南天岸变	10	200	41
36254	江阴	红旗南站变	10	400	120
36255	江阴	和平邹家巷变	10	400	161
36256	江阴	红旗千家丈变	10	400	95
36257	江阴	红旗新村变	10	250	70
36258	江阴	新桥小站变	10	100	53
36259	江阴	红旗徐家角变	10	250	43
36260	江阴	污水处理变	10	400	163
36261	江阴	红旗中心变	10	400	59
36262	江阴	钢绳小区配电所 1#主变	10	800	62
36263	江阴	李元沈家宕变	10	400	43
36264	江阴	泾南唐家巷变	10	400	101
36265	江阴	李元东站变	10	400	180
36266	江阴	刘桥村夏圩变	10	200	0
36267	江阴	蒋家电站变	10	400	204
36268	江阴	旺家坝变	10	400	54
36269	江阴	蒋家北站	10	315	62
36270	江阴	兴园变	10	400	69
36271	江阴	蒲市南庄变	10	200	0
36272	江阴	新开弄变	10	400	0
36273	江阴	前河变	10	400	101
36274	江阴	服装变	10	400	188
36275	江阴	新华三村 5#箱变主变	10	630	207
36276	江阴	育才变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36277	江阴	虹六四公变	10	400	101
36278	江阴	新华三村 17#箱变主变	10	630	186
36279	江阴	夏港中街变	10	400	55
36280	江阴	江南变	10	400	24
36281	江阴	路灯 13#变	10	100	76
36282	江阴	新华三村 34#箱变主变	10	800	385
36283	江阴	南闸寨里变	10	400	175
36284	江阴	陆新小桥头变	10	200	62
36285	江阴	洪年大站变	10	250	139
36286	江阴	南闸村变	10	400	256
36287	江阴	连三基变	10	400	101
36288	江阴	泾新电站变	10	315	0
36289	江阴	李家庄变	10	315	0
36290	江阴	泾新工业园变	10	400	184
36291	江阴	李元里变	10	400	0
36292	江阴	李元南园变	10	400	178
36293	江阴	雷下小站变	10	400	286
36294	江阴	长南登家宕变	10	400	114
36295	江阴	雷下中站变	10	400	246
36296	江阴	长顺变	10	400	134
36297	江阴	泾新李巷上变	10	315	143
36298	江阴	雷下北站变	10	400	104
36299	江阴	桐岐菜场变	10	315	105
36300	江阴	南许变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36301	江阴	北前变	10	250	0
36302	江阴	北华家村变	10	400	244
36303	江阴	陆桥菜场变	10	400	54
36304	江阴	老住基村变	10	400	135
36305	江阴	磨盘桥变	10	400	128
36306	江阴	杨元变	10	250	123
36307	江阴	陆桥西街变	10	400	31
36308	江阴	路灯 12 变	10	80	58
36309	江阴	长山西变	10	400	270
36310	江阴	夏港电力站变	10	315	39
36311	江阴	北国中学变	10	400	0
36312	江阴	南巷变	10	315	56
36313	江阴	夏港菜场变	10	400	0
36314	江阴	橡胶变	10	400	0
36315	江阴	南闸许家村变	10	315	0
36316	江阴	张家圩北站变	10	400	181
36317	江阴	南闸沙家村变	10	250	86
36318	江阴	陆东大站变	10	315	83
36319	江阴	南闸唐家村变	10	400	151
36320	江阴	侯士巷南变	10	400	166
36321	江阴	陆新夏家巷变	10	400	182
36322	江阴	涂镇村涂镇变	10	400	2
36323	江阴	马家堂南变	10	250	47
36324	江阴	涂镇中心变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36325	江阴	李元夏尧桥变	10	200	0
36326	江阴	长南韩家宕变	10	80	49
36327	江阴	泾新前苏巷变	10	400	46
36328	江阴	长南九房巷变	10	400	143
36329	江阴	大桥变	10	250	93
36330	江阴	泾新团结站变	10	315	52
36331	江阴	雷下新村变	10	400	165
36332	江阴	长南内衣变	10	315	43
36333	江阴	雷下新村 2#变	10	400	48
36334	江阴	长南南站变	10	400	69
36335	江阴	新联村村站变	10	315	0
36336	江阴	长南墙东变	10	400	35
36337	江阴	新联费东庄变	10	400	153
36338	江阴	长寿刘家基变	10	200	42
36339	江阴	沿港变	10	250	30
36340	江阴	申南村牌楼下变	10	400	156
36341	江阴	老住基村委变	10	400	85
36342	江阴	牌楼下东变	10	400	134
36343	江阴	电力站变	10	400	115
36344	江阴	长山站变	10	200	0
36345	江阴	圩田变	10	400	198
36346	江阴	七圩南变	10	400	49
36347	江阴	杨家庄中站变	10	400	173
36348	江阴	影院变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36349	江阴	教工箱变主变	10	400	152
36350	江阴	陈家圩变	10	200	28
36351	江阴	陈家坝变	10	400	87
36352	江阴	镇区季家村变	10	400	95
36353	江阴	赵庄西变	10	250	27
36354	江阴	陆新赵庄变	10	400	147
36355	江阴	龙游龙沟口南变	10	400	118
36356	江阴	王仕庄变	10	400	196
36357	江阴	龙游龙沟口变	10	200	22
36358	江阴	元湾里变	10	400	149
36359	江阴	邓巷站变	10	400	200
36360	江阴	长医变	10	200	11
36361	江阴	新联洪家宕变	10	250	142
36362	江阴	苏圩加工变	10	400	229
36363	江阴	镇区车站变	10	400	11
36364	江阴	长泾村老住基变	10	400	89
36365	江阴	沈巷东变	10	400	179
36366	江阴	冯门变	10	250	113
36367	江阴	新联王家变	10	200	0
36368	江阴	澄杨路路灯 1#变	10	50	37
36369	江阴	泾南村许巷变	10	315	0
36370	江阴	泾南岳家宕变	10	400	119
36371	江阴	澄杨路路灯 2#变	10	50	36
36372	江阴	七圩变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36373	江阴	田头村排涝站变	10	200	0
36374	江阴	杨家庄南站变	10	400	197
36375	江阴	何家基变	10	200	0
36376	江阴	七圩西变	10	315	87
36377	江阴	移山变	10	400	228
36378	江阴	蓝天嘉苑配电所 1#主变	10	800	637
36379	江阴	杨家庄变	10	400	228
36380	江阴	商乐西变	10	400	107
36381	江阴	西横街配电所 1#主变	10	315	198
36382	江阴	新璜变	10	400	180
36383	江阴	供电箱变主变	10	630	328
36384	江阴	任家变	10	400	3
36385	江阴	龙游龙沟口北变	10	400	72
36386	江阴	镇区金三角西变	10	400	51
36387	江阴	龙游龙西变	10	400	136
36388	江阴	龙游夏垫变	10	200	38
36389	江阴	龙游变	10	250	35
36390	江阴	龙游中变	10	200	97
36391	江阴	国土变	10	400	40
36392	江阴	园区植绒变	10	400	63
36393	江阴	南闸政府变	10	400	0
36394	江阴	普惠苑 4#箱变主变	10	630	111
36395	江阴	施元王庄村变	10	400	35
36396	江阴	峰南公变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36397	江阴	陈市花苑 42#箱变主变	10	630	367
36398	江阴	西维常南变	10	200	26
36399	江阴	长乐变	10	400	35
36400	江阴	蒋家巷南变	10	400	67
36401	江阴	观山璜冠桥变	10	200	105
36402	江阴	龙运车木变	10	200	63
36403	江阴	万安桥变	10	400	173
36404	江阴	心泾桥公变	10	400	263
36405	江阴	凯博线工业园 3#变	10	315	0
36406	江阴	城东工业园 2#变	10	400	90
36407	江阴	竹园东站变	10	315	95
36408	江阴	缪家墩变	10	200	40
36409	江阴	蒲市东站变	10	200	112
36410	江阴	璜土健康变	10	400	87
36411	江阴	立埭北变	10	200	0
36412	江阴	秦家村变	10	250	89
36413	江阴	戴庄新站变	10	200	0
36414	江阴	赵行头变	10	400	110
36415	江阴	何家村变	10	315	105
36416	江阴	新港变	10	400	121
36417	江阴	香树湾 87#箱变主变	10	630	302
36418	江阴	香树湾 19#箱变主变	10	400	145
36419	江阴	香树湾 207#箱变主变	10	630	285
36420	江阴	香树湾 38#箱变主变	10	500	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36421	江阴	亿达变	10	400	100
36422	江阴	香树湾 59#箱变主变	10	400	158
36423	江阴	香树湾 78#箱变主变	10	400	225
36424	江阴	徐家桥变	10	250	4
36425	江阴	红星村委变	10	315	0
36426	江阴	薛南变	10	250	81
36427	江阴	九州变	10	200	69
36428	江阴	电力路灯变	10	200	116
36429	江阴	华西二村 3#变	10	400	159
36430	江阴	苏家店变	10	200	0
36431	江阴	锡沙路灯 4#变	10	250	191
36432	江阴	紫金社区变	10	315	30
36433	江阴	凤凰路东变	10	250	189
36434	江阴	怡江城 151#配电所 1#主变	10	1000	395
36435	江阴	怡江城 151#配电所 2#主变	10	1000	512
36436	江阴	芦塘五星电站变	10	250	5
36437	江阴	花果弥陀村变	10	250	51
36438	江阴	怡江城 120#配电所 1#主变	10	800	402
36439	江阴	周庄杜家巷西变	10	400	235
36440	江阴	怡江城 120#配电所 2#主变	10	800	325
36441	江阴	怡江城 120#配电所 3#主变	10	800	253
36442	江阴	花果花南变	10	200	43
36443	江阴	大桥三村 131#箱变主变	10	400	213
36444	江阴	谢南苏家村变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36445	江阴	贡北庄变	10	315	0
36446	江阴	曙光加工变	10	250	119
36447	江阴	璜塘新苑配电所 1#主变	10	800	461
36448	江阴	长寿新村配电所 1#主变	10	630	20
36449	江阴	长寿新村配电所 2#主变	10	630	0
36450	江阴	璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 1#变	10	800	297
36451	江阴	璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 2#变	10	800	503
36452	江阴	璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 1#变	10	800	393
36453	江阴	璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 2#变	10	800	359
36454	江阴	劳家头变	10	200	87
36455	江阴	兴西花苑 7#箱变主变	10	630	354
36456	江阴	兴西花苑 5#箱变主变	10	630	373
36457	江阴	兴西花苑 3#箱变主变	10	630	397
36458	江阴	兴西花苑 1#箱变主变	10	630	359
36459	江阴	徐家村变	10	315	0
36460	江阴	丽岛 175#箱变主变	10	630	113
36461	江阴	丽岛 163#箱变主变	10	630	329
36462	江阴	丽岛 136#箱变主变	10	630	328
36463	江阴	丽岛 108#箱变主变	10	630	353
36464	江阴	丽岛 90#箱变主变	10	630	299
36465	江阴	丽岛 81#箱变主变	10	500	138
36466	江阴	丽岛 43#箱变主变	10	630	363
36467	江阴	东新配电所 1#主变	10	630	302
36468	江阴	东新配电所 2#主变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36469	江阴	湾上变	10	400	80
36470	江阴	巷口变	10	400	142
36471	江阴	东王家巷变	10	400	191
36472	江阴	丽岛华都配电所 1#主变	10	1000	279
36473	江阴	丽岛华都配电所 2#主变	10	1000	584
36474	江阴	汇丰配电所 1#主变	10	630	280
36475	江阴	汇丰配电所 2#主变	10	630	165
36476	江阴	霞客苑配电所 1#主变	10	630	111
36477	江阴	教工 3#单相变	10	80	44
36478	江阴	马夫沟 1#单相变	10	80	42
36479	江阴	马夫沟 2#单相变	10	80	42
36480	江阴	商业街 1#单相变	10	80	49
36481	江阴	商业街 2#单相变	10	80	40
36482	江阴	三分场变	10	250	135
36483	江阴	虹七 18#公变	10	315	104
36484	江阴	史家巷西变	10	315	89
36485	江阴	三河南站变	10	400	86
36486	江阴	永安圩变	10	400	210
36487	江阴	小周公变	10	400	232
36488	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 1#主变	10	630	288
36489	江阴	海阅雅园 8#配电所 3#主变	10	630	228
36490	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 1#主变	10	800	441
36491	江阴	马文路西变	10	400	274
36492	江阴	检查南箱变主变	10	630	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36493	江阴	颐安雅苑 32#配电所 1#主变	10	1000	468
36494	江阴	颐安雅苑 32#配电所 2#主变	10	1000	566
36495	江阴	颐安雅苑 8#配电所 1#主变	10	800	436
36496	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 2#主变	10	800	523
36497	江阴	颐安雅苑 8#配电所 2#主变	10	800	461
36498	江阴	鑫茂悦园 269#配 1#主变	10	800	406
36499	江阴	前立埭变	10	400	149
36500	江阴	长泾沿河变	10	400	178
36501	江阴	花园路变	10	400	139
36502	江阴	南闸泗河新桥头变	10	400	120
36503	江阴	陶湾变	10	400	211
36504	江阴	南新村北变	10	400	196
36505	江阴	东南新村变	10	400	30
36506	江阴	敌馗花园中园 73#配电所 2#主变	20	630	335
36507	江阴	东环南变	10	400	67
36508	江阴	龙岸南变	10	400	6
36509	江阴	春风雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	457
36510	江阴	华裕雅园 35#配 1#主变	10	800	388
36511	江阴	五市变	10	400	146
36512	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变	10	630	270
36513	江阴	鑫茂悦园 269#配 2#主变	10	800	372
36514	江阴	星赋花园一区 14#配电所 1#主变	10	800	481
36515	江阴	滨河家园二期 46#配电所 4#主变	10	630	442
36516	江阴	雷下二村 23#配电所 3#主变	10	630	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36517	江阴	邱塘南变	10	400	133
36518	江阴	阳光国际 28#配电所 1#主变	10	1000	600
36519	江阴	阳光国际 28#配电所 2#主变	10	1000	621
36520	江阴	阳光国际 28#配电所 3#主变	10	1000	490
36521	江阴	水云间花园 33#配电所 2#主变	10	630	359
36522	江阴	工业路 10#变	10	400	49
36523	江阴	立埭桥南变	10	400	157
36524	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 1#主变	20	800	428
36525	江阴	山棠雅园 2#配电所 2#主变	20	630	471
36526	江阴	茂龙村委南变	10	400	214
36527	江阴	江悦尚院 64#配电所 2#主变	10	630	357
36528	江阴	后头巷西变	10	400	67
36529	江阴	敌械花园南园 402#配 1#主变	20	630	318
36530	江阴	江悦尚院 32#配电所 3#主变	10	800	485
36531	江阴	张黄家西变	10	400	181
36532	江阴	创新变	10	315	68
36533	江阴	南悦家苑 15#配电所 2#主变	10	630	260
36534	江阴	王家村菜场变	10	400	153
36535	江阴	雍锦园 35#配电所 2#主变	10	800	381
36536	江阴	外宿 1#变	10	400	97
36537	江阴	教师新村变	10	400	116
36538	江阴	河湘路南变	10	400	91
36539	江阴	万花景苑三区 64#配电所 1#主变	10	630	334
36540	江阴	水城花园 20#配电所 4#主变	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36541	江阴	江诚变	10	400	106
36542	江阴	茂市桥南变	10	400	141
36543	江阴	上品璟苑 278#配电所 1#主变	10	800	451
36544	江阴	云栖雅院 11#配电所 2#主变	10	800	550
36545	江阴	须家弄西变	10	400	75
36546	江阴	顾北工业变	10	400	0
36547	江阴	泗河焦山变	10	400	148
36548	江阴	福景园 4#配电所 1#主变	10	800	505
36549	江阴	福景园 4#配电所 2#主变	10	800	500
36550	江阴	渡江四村 19#箱变主变	10	630	318
36551	江阴	花园路箱变主变	10	400	84
36552	江阴	芦墩村委东变	10	400	113
36553	江阴	菜场西变	10	400	11
36554	江阴	文泽苑 4#配电所 4#主变	10	800	496
36555	江阴	黄山华都 22#配电所 1#主变	10	800	468
36556	江阴	黄山华都 22#配电所 3#主变	10	800	529
36557	江阴	黄山华都 22#配电所 4#主变	10	800	494
36558	江阴	福景园 4#配电所 3#主变	10	800	372
36559	江阴	薛家村南变	10	400	173
36560	江阴	福景园 4#配电所 4#主变	10	800	488
36561	江阴	云亭团结桥变	10	400	223
36562	江阴	焦山西变	10	200	92
36563	江阴	汤家村西变	10	200	101
36564	江阴	花东南站	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36565	江阴	谭家村 7#变	10	400	219
36566	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变	10	630	426
36567	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变	10	800	627
36568	江阴	川桥头变	10	400	30
36569	江阴	西园三村 5#配电所 1#主变	10	630	398
36570	江阴	黄山华都 22#配电所 2#主变	10	800	397
36571	江阴	黄山华都 7#配电所 1#主变	10	800	474
36572	江阴	黄山华都 7#配电所 3#主变	10	800	492
36573	江阴	黄山华都 7#配电所 4#主变	10	800	492
36574	江阴	黄山华都 7#配电所 2#主变	10	800	486
36575	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 1#主变	10	800	449
36576	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 3#主变	10	800	350
36577	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 4#主变	10	800	441
36578	江阴	欧诺亚城市花园 76#配电所 2#主变	10	800	431
36579	江阴	霞栖苑 45#配电所 1#主变	10	800	452
36580	江阴	霞栖苑 45#配电所 2#主变	10	800	432
36581	江阴	新塘 3#变	10	400	194
36582	江阴	薛家村北变	10	400	88
36583	江阴	谢家冲变	10	400	158
36584	江阴	黄山华都 10#配电所 1#主变	10	800	561
36585	江阴	黄山华都 10#配电所 3#主变	10	800	502
36586	江阴	黄山华都 10#配电所 4#主变	10	800	488
36587	江阴	黄山华都 10#配电所 2#主变	10	800	540
36588	江阴	滨河家园二期 46#配电所 3#主变	10	630	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36589	江阴	陈巷上变	10	200	74
36590	江阴	候士巷北箱变主变	10	630	457
36591	江阴	南巷路南变	10	400	204
36592	江阴	纺织城西箱变主变	10	630	0
36593	江阴	虹五 11 号变	10	400	60
36594	江阴	爱家尊邸 18#配电所 2#主变	20	800	463
36595	江阴	东风东变	10	400	168
36596	江阴	万悦城 25#配电所 1#主变	10	800	352
36597	江阴	万悦城 25#配电所 3#主变	10	800	339
36598	江阴	万悦城 25#配电所 4#主变	10	800	306
36599	江阴	万悦城 25#配电所 2#主变	10	800	298
36600	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 1#主变	10	630	504
36601	江阴	黄山华都 26#配电所 1#主变	10	800	352
36602	江阴	黄山华都 26#配电所 2#主变	10	800	491
36603	江阴	北航公 1 号变	10	400	140
36604	江阴	蒋家巷中变	10	400	79
36605	江阴	刘后村箱变主变	10	630	114
36606	江阴	天茂雅苑 10#配电所 1#主变	10	630	428
36607	江阴	停排东变	10	200	43
36608	江阴	桃源名筑 193#配电所 2#主变	20	800	534
36609	江阴	爱家尊邸 18#配电所 1#主变	20	800	469
36610	江阴	万悦城 22#配电所 1#主变	10	800	325
36611	江阴	万悦城 22#配电所 2#主变	10	800	405
36612	江阴	东苑新村 96#配电所 1#主变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36613	江阴	东苑新村 96#配电所 2#主变	10	800	466
36614	江阴	瑞富花园 14#配电所 1#主变	10	800	488
36615	江阴	璜塘沈家村西变	10	400	188
36616	江阴	品尊名邸 4#配电所 1#主变	10	800	497
36617	江阴	龙城福第二期 298#配电所 1#主变	10	800	563
36618	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 2#主变	10	800	335
36619	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 2#主变	10	800	421
36620	江阴	后河北变	10	250	0
36621	江阴	铂光澜庭 14#配电所 4#主变	10	800	512
36622	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 3#主变	10	800	616
36623	江阴	港欣花园二村 71#配电所 4#主变	10	800	490
36624	江阴	通港路西变	10	400	39
36625	江阴	文富箱变主变	10	630	332
36626	江阴	前马桥变	10	400	180
36627	江阴	华舜雅园 10#配电所 3#主变	10	800	369
36628	江阴	薛家村东变	10	400	126
36629	江阴	凝景苑 14#配电所 3#主变	10	800	304
36630	江阴	文林人民路变	10	400	71
36631	江阴	车站北变	10	400	106
36632	江阴	周庄砂山大道中变	10	400	151
36633	江阴	晓月美庐 63#配电所 4#主变	10	630	450
36634	江阴	云亭敬老院东变	10	400	152
36635	江阴	梧村北 3#变	10	400	51
36636	江阴	瑞新花苑 33#配电所 3#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36637	江阴	蟠龙工业园 7#变	10	400	197
36638	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 1#主变	10	800	438
36639	江阴	上品璟苑 319#配电所 2#主变	10	800	433
36640	江阴	小九亩西变	10	400	154
36641	江阴	富贝制线西变	10	400	248
36642	江阴	水城花园 10#配电所 3#主变	10	630	383
36643	江阴	尚源名筑 22#配电所 2#主变	10	800	409
36644	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 1#主变	10	800	512
36645	江阴	峨山佳苑 9#配电所 2#主变	10	800	523
36646	江阴	秀江南名苑 5#配电所 3#主变	10	800	485
36647	江阴	任九房变	10	400	37
36648	江阴	东张家巷东变	10	400	216
36649	江阴	北国村南变	10	400	2
36650	江阴	蒋家村中变	10	400	133
36651	江阴	勤丰新村 8#变	10	400	260
36652	江阴	勤丰新村 4#变	10	400	211
36653	江阴	雅澜名苑 85#配电所 4#主变	10	800	626
36654	江阴	陆家庄箱变主变	10	400	282
36655	江阴	星光苑 4#配电所 1#主变	10	630	360
36656	江阴	黄山华都 32#配电所 1#主变	10	800	453
36657	江阴	黄山华都 32#配电所 3#主变	10	800	516
36658	江阴	黄山华都 32#配电所 4#主变	10	800	508
36659	江阴	黄山华都 32#配电所 2#主变	10	800	537
36660	江阴	兴公庄变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36661	江阴	朝阳河中变	10	200	61
36662	江阴	瑞府园 34#配 2#主变	20	800	562
36663	江阴	水城花园 10#配电所 4#主变	10	630	302
36664	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变	10	630	331
36665	江阴	铂光澜庭 25#配电所 1#主变	10	630	327
36666	江阴	石家村西 1#变	10	400	191
36667	江阴	建明南变	10	400	111
36668	江阴	阳光国际花园 5#配电所 1#主变	10	1000	534
36669	江阴	恒生府邸 6#配电所 1#主变	10	800	387
36670	江阴	恒生府邸 6#配电所 3#主变	10	800	456
36671	江阴	雪家桥西北变	10	400	113
36672	江阴	文泽苑 4#配电所 2#主变	10	800	319
36673	江阴	兴利北变	10	400	0
36674	江阴	云亭中街 2#变	10	400	122
36675	江阴	听悦府 99#配电所 2#主变	10	630	251
36676	江阴	朱蒋巷西 2#变	10	400	246
36677	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变	10	630	429
36678	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 3#主变	20	800	414
36679	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 1#主变	10	800	449
36680	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变	10	800	439
36681	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变	10	800	408
36682	江阴	欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变	10	800	437
36683	江阴	天敌雅苑 16#配电所 1#主变	20	800	325
36684	江阴	环南路东箱变主变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36685	江阴	阳光国际 16#配电所 2#主变	10	800	280
36686	江阴	观山新农村 2 号变	10	400	320
36687	江阴	陶湾南山变	10	400	237
36688	江阴	顾家村西变	10	200	12
36689	江阴	黄家桥箱变主变	10	630	159
36690	江阴	渡口变	10	400	42
36691	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 2#主变	10	630	447
36692	江阴	恒生府邸 6#配电所 4#主变	10	800	464
36693	江阴	恒生府邸 6#配电所 2#主变	10	800	472
36694	江阴	阳光国际花园 5#配电所 2#主变	10	1000	599
36695	江阴	阳光国际花园 5#配电所 3#主变	10	1000	537
36696	江阴	唐巷西变	10	400	78
36697	江阴	阳光国际 16#配电所 1#主变	10	800	232
36698	江阴	阳光国际花园 17#配电所 1#主变	10	1000	213
36699	江阴	阳光国际花园 17#配电所 2#主变	10	1000	458
36700	江阴	阳光国际花园 17#配电所 3#主变	10	1000	497
36701	江阴	长青路变	10	400	35
36702	江阴	阳光国际 16#配电所 3#主变	10	800	388
36703	江阴	许家丹中变	10	400	0
36704	江阴	马镇北庄变	10	400	138
36705	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 3#主变	10	800	518
36706	江阴	后马变	10	250	92
36707	江阴	花山中变	10	400	44
36708	江阴	小坊前变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36709	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变	10	800	516
36710	江阴	颐安雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	343
36711	江阴	颐安雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	404
36712	江阴	品尊名邸 45#配电所 3#主变	10	800	317
36713	江阴	品尊名邸 45#配电所 1#主变	10	800	201
36714	江阴	品尊名邸 45#配电所 2#主变	10	800	392
36715	江阴	品尊名邸 45#配电所 4#主变	10	800	470
36716	江阴	天瑞苑 6#配电所 2#主变	10	800	462
36717	江阴	新长江路 289#配电所 2#主变	10	800	579
36718	江阴	东苑新村 44#配电所 1#主变	10	800	320
36719	江阴	春麓苑 13#配电所 2#主变	10	800	510
36720	江阴	东苑新村 44#配电所 2#主变	10	800	304
36721	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 2#主变	10	800	445
36722	江阴	东苑新村 44#配电所 3#主变	10	800	460
36723	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 3#主变	10	800	409
36724	江阴	东苑新村 44#配电所 4#主变	10	800	316
36725	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 4#主变	10	800	434
36726	江阴	山棠雅园 2#配电所 4#主变	20	630	503
36727	江阴	香雪海梅园 4#配电所 1#主变	10	800	434
36728	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 1#主变	10	800	455
36729	江阴	香雪海梅园 4#配电所 2#主变	10	800	350
36730	江阴	璟庭花苑 4#配电所 1#主变	10	800	485
36731	江阴	中山 8#变	10	400	156
36732	江阴	红联站变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36733	江阴	天敌雅苑 1#配电所 4#主变	20	630	504
36734	江阴	陈墅花苑 84#配电所 1#主变	10	800	584
36735	江阴	张九房箱变主变	10	630	416
36736	江阴	新长江路 289#配电所 1#主变	10	800	549
36737	江阴	金三角路 1 号 37#配电所 1#主变	10	800	416
36738	江阴	春麓苑 13#配电所 1#主变	10	800	525
36739	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 2#主变	10	800	222
36740	江阴	香雪海梅园 4#配电所 3#主变	10	800	294
36741	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 3#主变	10	800	368
36742	江阴	香雪海梅园 4#配电所 4#主变	10	800	387
36743	江阴	金三角路 1 号 41#配电所 4#主变	10	800	434
36744	江阴	西苑新村 111#配电所 1#主变	10	800	307
36745	江阴	东苑新村 76#配电所 1#主变	10	800	474
36746	江阴	西苑新村 111#配电所 2#主变	10	800	364
36747	江阴	金三角路 1 号 10#箱变主变	10	630	356
36748	江阴	东苑新村 76#配电所 2#主变	10	800	503
36749	江阴	西苑新村 111#配电所 3#主变	10	800	403
36750	江阴	东苑新村 76#配电所 3#主变	10	800	473
36751	江阴	西苑新村 111#配电所 4#主变	10	800	435
36752	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变	10	800	433
36753	江阴	铂光澜庭 25#配电所 2#主变	10	630	368
36754	江阴	锦隆五村 17#箱变主变	10	630	160
36755	江阴	被单箱变主变	10	630	344
36756	江阴	板桥箱变主变	10	630	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36757	江阴	圣庭苑 62#配电所 1#主变	10	1000	339
36758	江阴	圣庭苑 62#配电所 2#主变	10	1000	425
36759	江阴	云新三村 19#箱变主变	10	500	215
36760	江阴	云新一村 53#箱变主变	10	630	366
36761	江阴	云新三村 28#箱变主变	10	630	317
36762	江阴	云新三村 49#箱变主变	10	500	224
36763	江阴	云新三村 58#箱变主变	10	500	220
36764	江阴	云新三村 45#箱变主变	10	500	229
36765	江阴	云新三村 25#箱变主变	10	500	181
36766	江阴	云新三村 61#箱变主变	10	400	129
36767	江阴	云新三村 21#箱变主变	10	500	186
36768	江阴	云新三村 66#箱变主变	10	500	228
36769	江阴	云新三村 63#箱变主变	10	400	199
36770	江阴	云新三村 48#箱变主变	10	630	286
36771	江阴	云新三村 34#箱变主变	10	500	209
36772	江阴	云新三村 52#箱变主变	10	630	306
36773	江阴	云新三村 5#箱变主变	10	500	231
36774	江阴	云新三村 42#箱变主变	10	630	315
36775	江阴	云新三村 38#箱变主变	10	630	309
36776	江阴	云新三村 1#箱变主变	10	500	229
36777	江阴	圣庭苑 68#配电所 1#主变	10	800	323
36778	江阴	圣庭苑 68#配电所 2#主变	10	800	358
36779	江阴	圣庭苑 72#配电所 1#主变	10	800	381
36780	江阴	圣庭苑 72#配电所 2#主变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36781	江阴	祝塘水墩变	10	315	71
36782	江阴	湾上西变	10	250	22
36783	江阴	王家村西变	10	250	47
36784	江阴	黄家基西变	10	250	110
36785	江阴	古塘园区变	10	250	63
36786	江阴	前浜变	10	250	0
36787	江阴	环南路 4#变	10	315	100
36788	江阴	特电公变	10	400	70
36789	江阴	梧村北变	10	400	0
36790	江阴	杨岸 79#配电所 1#主变	10	500	252
36791	江阴	前杨北变	10	200	40
36792	江阴	金谷里西变	10	250	52
36793	江阴	沙湖里南变	10	250	89
36794	江阴	薛家基西变	10	250	13
36795	江阴	新港花苑 135#配电所 1#主变	10	800	438
36796	江阴	新港花苑 135#配电所 2#主变	10	800	372
36797	江阴	新港花苑 142#配电所 1#主变	10	1000	567
36798	江阴	大园 1#变	10	400	93
36799	江阴	大园 2#变	10	400	32
36800	江阴	大园 3#变	10	315	0
36801	江阴	澄东路箱变主变	10	630	473
36802	江阴	宏联站变	10	315	175
36803	江阴	五房浜变	10	315	0
36804	江阴	杨跑家西变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36805	江阴	陈家丹变	10	200	128
36806	江阴	电力站南河西变	10	160	24
36807	江阴	东龚家变	10	200	53
36808	江阴	中花园变	10	200	31
36809	江阴	黄泥降变	10	400	41
36810	江阴	阳光新村配电所—1#变	10	630	271
36811	江阴	阳岐变	10	400	102
36812	江阴	黄观朱家村变	10	100	52
36813	江阴	中街北变	10	250	21
36814	江阴	邱南公变	10	200	67
36815	江阴	东街变	10	250	99
36816	江阴	西苑新村 24#箱变主变	10	800	60
36817	江阴	西苑新村 41#箱变主变	10	630	154
36818	江阴	西苑新村 48#箱变主变	10	630	226
36819	江阴	新华箱变主变	10	800	241
36820	江阴	旌阳花苑 4#箱变主变	10	630	222
36821	江阴	金三角路 1 号 1#箱变主变	10	630	365
36822	江阴	东苑新村 76#配电所 4#主变	10	800	488
36823	江阴	东苑新村 81#配电所 1#主变	10	1000	465
36824	江阴	石牌四村 30#配电所 1#主变	10	800	406
36825	江阴	石牌四村 30#配电所 2#主变	10	800	433
36826	江阴	西苑新村 100#箱变主变	10	630	90
36827	江阴	韩顾西变	10	250	132
36828	江阴	泗河口东变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36829	江阴	教师新村东变	10	400	23
36830	江阴	王家堂变	10	400	37
36831	江阴	小河一村 2#箱变主变	10	630	211
36832	江阴	小河一村 4#箱变主变	10	630	319
36833	江阴	定波 28#箱变主变	10	630	304
36834	江阴	文化新村 23#箱变主变	10	630	279
36835	江阴	文化新村 26#箱变主变	10	630	341
36836	江阴	江南花园 19#箱变主变	10	630	136
36837	江阴	云新三村 11#箱变主变	10	400	166
36838	江阴	云新三村 24#箱变主变	10	500	216
36839	江阴	云新三村 4#箱变主变	10	500	189
36840	江阴	云新三村 20#箱变主变	10	400	161
36841	江阴	云新三村 13#箱变主变	10	500	204
36842	江阴	云新三村 16#箱变主变	10	500	208
36843	江阴	云新三村 6#箱变主变	10	630	288
36844	江阴	云新三村 36#箱变主变	10	500	199
36845	江阴	云新二村 1#箱变主变	10	630	240
36846	江阴	新馨花苑 43#箱变主变	10	400	118
36847	江阴	新馨花苑 48#箱变主变	10	630	290
36848	江阴	花园雅居配电所 1#主变	10	630	333
36849	江阴	花园雅居配电所 2#主变	10	630	396
36850	江阴	银杏花苑配电所 1#主变	10	800	274
36851	江阴	银杏花苑配电所 2#主变	10	800	423
36852	江阴	夕阳红配电所 1#主变	10	800	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36853	江阴	夕阳红 48#箱变主变	10	630	275
36854	江阴	夕阳红 14#箱变主变	10	630	320
36855	江阴	金港花苑配电所 1#主变	10	630	227
36856	江阴	金港花苑配电所 2#主变	10	630	388
36857	江阴	上品璟苑 115#配电所 3#主变	10	800	510
36858	江阴	石牌四村 30#配电所 3#主变	10	800	407
36859	江阴	石牌四村 30#配电所 4#主变	10	800	466
36860	江阴	定波 21#箱变主变	10	630	114
36861	江阴	夏港电厂箱变主变	10	800	107
36862	江阴	观山东盟 1#变	10	400	122
36863	江阴	海馨花苑配电所 1#主变	10	500	163
36864	江阴	华明箱变主变	10	630	245
36865	江阴	锦隆三村 11#箱变主变	10	630	189
36866	江阴	云新二村 14#箱变主变	10	630	296
36867	江阴	大桥一村 77#配电所 1#主变	10	800	181
36868	江阴	大桥一村 77#配电所 2#主变	10	800	323
36869	江阴	大桥一村 71#配电所 1#主变	10	1000	341
36870	江阴	贵滨 2 号变	10	400	0
36871	江阴	云新二村 24#箱变主变	10	630	230
36872	江阴	云新二村 28#箱变主变	10	630	319
36873	江阴	云新二村 30#箱变主变	10	630	342
36874	江阴	云新二村 32#箱变主变	10	630	327
36875	江阴	云新二村 37#箱变主变	10	630	301
36876	江阴	云新二村 19#箱变主变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36877	江阴	云新二村 5#箱变主变	10	630	147
36878	江阴	云新二村 11#箱变主变	10	630	269
36879	江阴	云新二村 3#箱变主变	10	630	288
36880	江阴	云新二村 15#箱变主变	10	630	348
36881	江阴	云新一村 64#箱变主变	10	630	264
36882	江阴	云新一村 60#箱变主变	10	630	340
36883	江阴	云新一村 58#箱变主变	10	630	352
36884	江阴	云新一村 55#箱变主变	10	630	322
36885	江阴	水湾里 2#变	10	200	58
36886	江阴	利港中街西箱变主变	10	630	179
36887	江阴	敬老院 2#变	10	400	127
36888	江阴	陶城新村变	10	400	47
36889	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	408
36890	江阴	孟家浜变	10	400	108
36891	江阴	晓月美庐 58#配电所 3#主变	10	630	476
36892	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 1#主变	10	800	618
36893	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 3#主变	10	800	450
36894	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 2#主变	10	800	597
36895	江阴	泰和江南家苑 2#配电所 4#主变	10	800	477
36896	江阴	天敌雅苑 28#配电所 2#主变	20	630	355
36897	江阴	华宏村北庄南箱变主变	10	500	244
36898	江阴	申港缪家村北变	10	400	45
36899	江阴	建设路 2#箱变主变	10	630	386
36900	江阴	东新路变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36901	江阴	振华变	10	400	281
36902	江阴	晓月美庐 63#配电所 2#主变	10	630	345
36903	江阴	工业园区 4#变	10	400	172
36904	江阴	瑞府园 23#配 3#主变	20	800	452
36905	江阴	云亭云长 4#变	10	400	161
36906	江阴	西园三村 8#配电所 2#主变	10	800	448
36907	江阴	檀悦花园 27#配电所 2#主变	10	800	425
36908	江阴	桐岐毛家村变	10	400	136
36909	江阴	对河村西变	10	400	224
36910	江阴	宗言殷家庄南变	10	400	8
36911	江阴	万花景苑 94#配电所 2#主变	10	800	466
36912	江阴	东来箱变主变	10	630	474
36913	江阴	龙江西变	10	200	69
36914	江阴	张定岸箱变主变	10	630	394
36915	江阴	金域广场 10-2#配电所 3#主变	10	800	467
36916	江阴	古塘新村 14#配电所 1#主变	10	630	441
36917	江阴	仲巷东变	10	400	133
36918	江阴	新市民 5 号变	10	400	12
36919	江阴	爱家尊邸 73#配电所 1#主变	20	800	438
36920	江阴	爱家尊邸 73#配电所 3#主变	20	800	308
36921	江阴	爱家尊邸 73#配电所 4#主变	20	800	292
36922	江阴	爱家尊邸 73#配电所 2#主变	20	800	334
36923	江阴	山棠雅园 10#配电所 2#主变	20	800	571
36924	江阴	黄家浜南变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36925	江阴	职校南变	10	400	127
36926	江阴	泉能路 22#配电所 1#主变	10	400	274
36927	江阴	运河世家 116#配电所 1#主变	10	800	381
36928	江阴	金港豪庭 12#配电所 1#主变	10	800	313
36929	江阴	金港豪庭 12#配电所 2#主变	10	800	354
36930	江阴	金港豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	481
36931	江阴	金港豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	449
36932	江阴	金港豪庭 28#配电所 3#主变	10	800	503
36933	江阴	金港豪庭 28#配电所 4#主变	10	800	458
36934	江阴	夏东苑 25#配电所 1#主变	10	630	310
36935	江阴	夏东苑 25#配电所 3#主变	10	630	333
36936	江阴	夏东苑 35#配电所 1#主变	10	800	398
36937	江阴	夏东苑 35#配电所 3#主变	10	800	446
36938	江阴	梅隆一村 73#箱变主变	10	400	89
36939	江阴	广源华都 2#配电所 1#主变	10	800	499
36940	江阴	广源华都 2#配电所 2#主变	10	800	473
36941	江阴	陈家村北变	10	400	13
36942	江阴	兴利 2#变	10	400	177
36943	江阴	虹五 19 号变	10	400	163
36944	江阴	河豚箱变主变	10	630	17
36945	江阴	创业路东变	10	200	0
36946	江阴	港尚名筑 2#配电所 4#主变	10	800	570
36947	江阴	东舜华府 72#配电所 1#主变	10	800	430
36948	江阴	桃源名筑 193#配电所 4#主变	20	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36949	江阴	运河世家 116#配电所 3#主变	10	800	336
36950	江阴	澄南路 332#配电所 2#主变	10	800	331
36951	江阴	御景花园 24#配电所 1#主变	10	800	520
36952	江阴	御景花园 24#配电所 2#主变	10	800	546
36953	江阴	常泽桥 2 号变	10	400	100
36954	江阴	涂镇西变	10	250	55
36955	江阴	涂镇崔家埭北变	10	400	135
36956	江阴	华宏世纪苑 87#配电所 1#主变	10	1000	397
36957	江阴	华宏世纪苑 87#配电所 2#主变	10	1000	193
36958	江阴	云开 3#变	10	400	41
36959	江阴	下都中变	10	400	28
36960	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变	10	800	523
36961	江阴	兴利居委变	10	400	114
36962	江阴	华舜雅园 10#配电所 1#主变	10	800	342
36963	江阴	丁沟中变	10	400	161
36964	江阴	海港变	10	400	245
36965	江阴	汤家湾北变	10	400	108
36966	江阴	花南邱家村变	10	400	193
36967	江阴	青阳陶家村变	10	400	249
36968	江阴	城南雅院 11#配电所 1#主变	10	630	288
36969	江阴	申港河变	10	400	281
36970	江阴	御景花园 4#配电所 1#主变	10	800	640
36971	江阴	御景花园 4#配电所 3#主变	10	800	504
36972	江阴	御景花园 4#配电所 2#主变	10	800	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36973	江阴	御景花园 4#配电所 4#主变	10	800	511
36974	江阴	新南村北变	10	200	22
36975	江阴	对门北箱变主变	10	500	156
36976	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 1#主变	10	1000	526
36977	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 2#主变	10	1000	581
36978	江阴	长隆香榭丽 6#配电所 3#主变	10	800	451
36979	江阴	南郊变	10	400	0
36980	江阴	侯士巷变	10	400	58
36981	江阴	白马站变	10	315	163
36982	江阴	万花景苑三区 67#配电所 4#主变	10	800	426
36983	江阴	芦沟南变	10	400	229
36984	江阴	翠园北变	10	400	0
36985	江阴	北花山嘴西变	10	200	65
36986	江阴	大坝头东变	10	400	16
36987	江阴	徐官 1 号变	10	400	82
36988	江阴	霞栖苑 45#配电所 3#主变	10	800	434
36989	江阴	簪村 1#变	10	200	53
36990	江阴	双牌北变	10	400	177
36991	江阴	浦家湾变	10	400	222
36992	江阴	黄山北变	10	400	168
36993	江阴	费家巷南变	10	400	130
36994	江阴	康馨苑变	10	400	75
36995	江阴	何巷园区 4#变	10	400	139
36996	江阴	东方金科大院 92#配电所 1#主变	20	1000	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
36997	江阴	环宇南变	10	400	210
36998	江阴	华家弄变	10	400	188
36999	江阴	三菱家园箱变主变	10	630	110
37000	江阴	陶城戴巷头北变	10	400	148
37001	江阴	徐庄桥 1 号变	10	400	0
37002	江阴	胡赵家北变	10	200	49
37003	江阴	建南加油站变	10	400	207
37004	江阴	南房巷 3 号变	10	400	0
37005	江阴	上品璟苑 319#配电所 4#主变	10	800	474
37006	江阴	俞家村北变	10	200	13
37007	江阴	叶林变	10	400	165
37008	江阴	祁庄南变	10	200	63
37009	江阴	东方金科大院 92#配电所 2#主变	20	1000	504
37010	江阴	南国村周家变	10	400	156
37011	江阴	人和变	10	400	59
37012	江阴	泾西杨家村变	10	400	147
37013	江阴	永福苑 6#配电所 1#主变	10	800	453
37014	江阴	永福苑 6#配电所 2#主变	10	800	478
37015	江阴	永福苑 6#配电所 3#主变	10	800	452
37016	江阴	永福苑 6#配电所 4#主变	10	800	466
37017	江阴	广澜变	10	315	167
37018	江阴	自卫村南变	10	200	41
37019	江阴	徐村西变	10	400	128
37020	江阴	东舜华府 72#配电所 2#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37021	江阴	华益杨家基 2#变箱变主变	10	400	166
37022	江阴	东华佳苑 6#配电所 3#主变	10	630	444
37023	江阴	南房巷 2#变	10	400	0
37024	江阴	澄南路 332#配电所 1#主变	10	800	343
37025	江阴	前新庄北变	10	400	142
37026	江阴	四房庄南变	10	400	0
37027	江阴	郭庄 1#变	10	200	103
37028	江阴	璜塘税务箱变主变	10	630	193
37029	江阴	井上变	10	200	114
37030	江阴	东麓花园 17#配电所 1#主变	10	800	553
37031	江阴	石家塘北变	10	200	91
37032	江阴	供电东变	10	400	129
37033	江阴	龙游夏垫新变	10	315	138
37034	江阴	王北变	10	200	21
37035	江阴	百丈北站	10	400	196
37036	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 1#主变	20	800	473
37037	江阴	峭岐新住基变	10	200	0
37038	江阴	惠济桥北变	10	200	140
37039	江阴	祝塘曹家变	10	400	160
37040	江阴	祝塘东沿河变	10	400	146
37041	江阴	天敌雅苑 122#配电所 2#主变	20	800	328
37042	江阴	马岐村变	10	200	93
37043	江阴	昕悦府 60#配电所 2#主变	10	800	334
37044	江阴	广达公变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37045	江阴	蔡家埭西变	10	400	169
37046	江阴	双牌四村 11#箱变主变	10	630	184
37047	江阴	陈家基变	10	400	192
37048	江阴	天敌雅苑 16#配电所 2#主变	20	800	345
37049	江阴	大桥路 1#箱变主变	10	500	273
37050	江阴	瑞新花苑 33#配电所 1#主变	10	800	458
37051	江阴	赵庄新北变	10	400	103
37052	江阴	农机东变	10	400	105
37053	江阴	朱家宕 2#箱变主变	10	630	372
37054	江阴	东方金科大院 92#配电所 3#主变	20	1000	493
37055	江阴	东方金科大院 92#配电所 4#主变	20	1000	659
37056	江阴	戈家村变	10	250	21
37057	江阴	陶家村东变	10	400	98
37058	江阴	花山社区变	10	200	69
37059	江阴	宏岐陶家村东变	10	400	60
37060	江阴	莫家北变	10	400	122
37061	江阴	长沟东变	10	400	134
37062	江阴	桥下变	10	200	25
37063	江阴	西谢南变	10	200	45
37064	江阴	二房基 2#变	10	200	29
37065	江阴	斗台新村变	10	400	85
37066	江阴	杨庄村委变	10	400	52
37067	江阴	祝塘医院变	10	400	195
37068	江阴	大河梢东变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37069	江阴	油车里 2#变	10	400	228
37070	江阴	霞客苑 34#配电所 2#主变	10	630	407
37071	江阴	茂龙变	10	400	142
37072	江阴	胡家湾南变	10	400	103
37073	江阴	星辉苑 20#配电所 1#主变	10	800	541
37074	江阴	华苑新村 1#变	10	400	225
37075	江阴	赵午桥变	10	200	13
37076	江阴	鑫茂悦园 269#配 4#主变	10	800	375
37077	江阴	港尚名筑 22#配电所 2#主变	10	800	529
37078	江阴	运河世家 116#配电所 2#主变	10	800	372
37079	江阴	运河世家 116#配电所 4#主变	10	800	351
37080	江阴	澜岸花苑 8#配电所 2#主变	10	630	261
37081	江阴	陈家庄变	10	250	81
37082	江阴	南街新村变	10	400	222
37083	江阴	中心寺箱变主变	10	630	282
37084	江阴	景阳路变	10	400	146
37085	江阴	钱巷村委变	10	200	50
37086	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 4#主变	10	630	225
37087	江阴	顾山园区 3#变	10	400	232
37088	江阴	官桥东变	10	400	144
37089	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 1#主变	10	800	615
37090	江阴	新宕东变	10	200	0
37091	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 2#主变	10	800	432
37092	江阴	江家东变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37093	江阴	云禧苑 638-2#配电所 3#主变	10	630	335
37094	江阴	洪家基 2#变	10	400	133
37095	江阴	创富路 1 号 8#配电所 2#主变	10	630	444
37096	江阴	环北 2#变	10	400	135
37097	江阴	商城 1#单相变	10	80	32
37098	江阴	水芝苑 47#配电所 1#主变	10	630	371
37099	江阴	水芝苑 47#配电所 2#主变	10	630	398
37100	江阴	水芝苑 47#配电所 3#主变	10	630	405
37101	江阴	水芝苑 47#配电所 4#主变	10	630	310
37102	江阴	兴利 7#变	10	400	79
37103	江阴	林巷东变	10	400	288
37104	江阴	水芝苑 64#配电所 3#主变	10	630	348
37105	江阴	水芝苑 64#配电所 4#主变	10	630	371
37106	江阴	水芝苑 64#配电所 1#主变	10	630	378
37107	江阴	东街开发箱变主变	10	400	85
37108	江阴	水城花园 10#配电所 1#主变	10	630	335
37109	江阴	茶岐南变	10	400	204
37110	江阴	浦田圩站	10	400	76
37111	江阴	璟庭花苑 23#配电所 3#主变	10	800	560
37112	江阴	桃源名筑 1#配电所 1#主变	20	630	399
37113	江阴	坊前西变	10	400	238
37114	江阴	张家新村变	10	200	40
37115	江阴	汝南北变	10	400	256
37116	江阴	龙禧花园 29#配电所 1#主变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37117	江阴	龙禧花园 29#配电所 2#主变	10	800	444
37118	江阴	星赋花园三区 13#配电所 1#主变	10	800	368
37119	江阴	东翎雅苑 2#配电所 1#主变	10	800	486
37120	江阴	水芸苑 74#配电所 4#主变	10	800	475
37121	江阴	陈家港西变	10	400	98
37122	江阴	水芝苑 64#配电所 2#主变	10	630	322
37123	江阴	环镇东村箱变主变	10	400	105
37124	江阴	芭斗桥北变	10	400	170
37125	江阴	创富路 1 号 7#配电所 1#主变	10	800	506
37126	江阴	翡翠花苑 87#配电所 4#主变	10	800	516
37127	江阴	金江家变	10	400	250
37128	江阴	周施场北变	10	400	185
37129	江阴	万花景苑二区 14#配电所 1#主变	10	800	580
37130	江阴	邓洪南变	10	200	9
37131	江阴	东支公交车站南变	10	400	271
37132	江阴	雅澜名苑 23#配电所 1#主变	10	800	416
37133	江阴	雅澜名苑 23#配电所 2#主变	10	800	442
37134	江阴	新秀园三期 35#配电所 4#主变	10	800	438
37135	江阴	雅澜名苑 39#配电所 1#主变	10	630	319
37136	江阴	雅澜名苑 39#配电所 2#主变	10	630	307
37137	江阴	雅澜名苑 39#配电所 3#主变	10	630	288
37138	江阴	雅澜名苑 39#配电所 4#主变	10	630	347
37139	江阴	申港金杯变	10	400	128
37140	江阴	澜岸花苑 8#配电所 1#主变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37141	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变	10	630	342
37142	江阴	万花景苑二区 14#配电所 4#主变	10	800	582
37143	江阴	兴西路 8 号 4#配电所 1#主变	10	800	352
37144	江阴	兴西路 8 号 4#配电所 2#主变	10	800	286
37145	江阴	大元里新站 2#变	10	400	83
37146	江阴	瑞庭花园 31#配电所 4#主变	10	800	503
37147	江阴	天茂雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	412
37148	江阴	山观小学箱变主变	10	630	264
37149	江阴	万花景苑 71#配电所 1#主变	10	800	332
37150	江阴	雅澜名苑 38#配电所 1#主变	10	630	359
37151	江阴	雅澜名苑 38#配电所 3#主变	10	630	405
37152	江阴	雅澜名苑 38#配电所 2#主变	10	630	265
37153	江阴	雅澜名苑 38#配电所 4#主变	10	630	340
37154	江阴	马镇中行弄变	10	400	161
37155	江阴	运河世家 102#配电所 1#主变	10	800	372
37156	江阴	运河世家 102#配电所 3#主变	10	800	369
37157	江阴	运河世家 102#配电所 2#主变	10	800	358
37158	江阴	运河世家 102#配电所 4#主变	10	800	393
37159	江阴	运河世家 1#箱变主变	10	630	282
37160	江阴	运河世家 112#箱变主变	10	630	339
37161	江阴	河东湾东变	10	400	3
37162	江阴	瑞府园 23#配 2#主变	20	800	464
37163	江阴	谭家村 3#变	10	400	254
37164	江阴	芙蓉新村 4#箱变主变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37165	江阴	火车站西路灯变	10	315	0
37166	江阴	毛家住基变	10	315	30
37167	江阴	临港翟家头变	10	400	158
37168	江阴	龙禧花园 57#配电所 1#主变	10	630	363
37169	江阴	龙禧花园 57#配电所 2#主变	10	630	316
37170	江阴	龙禧花园 57#配电所 3#主变	10	630	283
37171	江阴	龙禧花园 57#配电所 4#主变	10	630	350
37172	江阴	五房北变	10	400	122
37173	江阴	文林西街 5#箱变主变	10	630	332
37174	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变	10	630	344
37175	江阴	敌械花园 12#配电所 4#主变	20	800	417
37176	江阴	五星箱变主变	10	630	201
37177	江阴	青祝河套闸变	10	200	117
37178	江阴	七房庄中变	10	400	246
37179	江阴	祝璜路路灯变	10	400	105
37180	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变	10	630	337
37181	江阴	云麓花园 11#配电所 3#主变	10	800	509
37182	江阴	江悦尚院 94#配电所 1#主变	10	800	447
37183	江阴	泰山南变	10	400	273
37184	江阴	侯士巷南 2 号变	10	315	219
37185	江阴	璜土公安变	10	400	83
37186	江阴	荣熙花园 22#配电所 4#主变	10	630	456
37187	江阴	上品璟苑 179#配电所 2#主变	10	800	493
37188	江阴	老虎墩南变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37189	江阴	浦南变	10	400	118
37190	江阴	晴山路箱变主变	10	400	73
37191	江阴	孔家巷北变	10	400	128
37192	江阴	刘村西变	10	200	74
37193	江阴	塘家桥西变	10	400	230
37194	江阴	秦家村东变	10	400	218
37195	江阴	洋外口南变	10	400	294
37196	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 1#主变	10	630	323
37197	江阴	教场南变	10	400	48
37198	江阴	璜塘电力西变	10	400	25
37199	江阴	后旺 1 号变	10	400	237
37200	江阴	翡翠花苑 114#配电所 2#主变	10	800	501
37201	江阴	地板上 4#变	10	400	142
37202	江阴	大宅里变	10	400	155
37203	江阴	上品璟苑 335#配电所 3#主变	10	800	284
37204	江阴	尚东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	450
37205	江阴	尚东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	464
37206	江阴	开发 1#箱变主变	10	630	330
37207	江阴	尚东花苑 38#配电所 1#主变	10	800	462
37208	江阴	尚东花苑 38#配电所 3#主变	10	800	448
37209	江阴	尚东花苑 38#配电所 2#主变	10	800	471
37210	江阴	尚东花苑 38#配电所 4#主变	10	800	457
37211	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 3#主变	20	630	442
37212	江阴	馨悦花园 18#配电所 2#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37213	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 2#主变	10	630	432
37214	江阴	田二房变	10	400	7
37215	江阴	苏市桥 3#变	10	400	158
37216	江阴	北环东南变	10	400	0
37217	江阴	钻石广场配电所 1#主变	10	800	456
37218	江阴	钻石广场配电所 2#主变	10	800	466
37219	江阴	钻石广场配电所 3#主变	10	800	484
37220	江阴	蒲市北站变	10	200	31
37221	江阴	皋岸北变	10	400	190
37222	江阴	三星变	10	250	108
37223	江阴	长青南变	10	400	61
37224	江阴	云亭七望庄变	10	400	218
37225	江阴	水淹桥西变	10	400	137
37226	江阴	花家桥变	10	400	0
37227	江阴	中塑变	10	400	165
37228	江阴	徐市箱变主变	10	630	272
37229	江阴	西田头南变	10	400	52
37230	江阴	百兴澜庭 7#配电所 1#主变	10	800	392
37231	江阴	百兴澜庭 7#配电所 3#主变	10	800	493
37232	江阴	百兴澜庭 7#配电所 4#主变	10	800	427
37233	江阴	百兴澜庭 7#配电所 2#主变	10	800	430
37234	江阴	月发路箱变主变	10	500	102
37235	江阴	三联西变	10	400	150
37236	江阴	门楼下东箱变主变台区	10	630	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37237	江阴	商贸城变	10	315	68
37238	江阴	湖村里南变	10	200	142
37239	江阴	钻石广场配电所 4#主变	10	800	254
37240	江阴	西村南变	10	400	47
37241	江阴	毛家堂东变	10	200	22
37242	江阴	月城镇政府箱变主变	10	630	111
37243	江阴	青阳车站箱变主变	10	630	264
37244	江阴	星赋花园三区 11#配电所 3#主变	10	800	442
37245	江阴	港尚名筑 22#配电所 4#主变	10	800	465
37246	江阴	江南南变	10	400	115
37247	江阴	桃源名筑 193#配电所 1#主变	20	800	540
37248	江阴	建设路 1#箱变主变	10	630	282
37249	江阴	上品璟苑 72#配电所 1#主变	10	630	457
37250	江阴	天安数码城 9#配电所 1#主变	10	800	458
37251	江阴	天安数码城 9#配电所 3#主变	10	800	527
37252	江阴	天安数码城 9#配电所 4#主变	10	800	484
37253	江阴	天安数码城 9#配电所 2#主变	10	800	411
37254	江阴	天安数码城 7#配电所 1#主变	10	800	412
37255	江阴	天安数码城 7#配电所 2#主变	10	800	515
37256	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 2#主变	20	800	493
37257	江阴	李元柏树下变	10	400	14
37258	江阴	新庄任前头变	10	400	134
37259	江阴	路贯村北变	10	200	91
37260	江阴	云筑雅苑 36#配电所 4#主变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37261	江阴	环湖路变	10	400	130
37262	江阴	星辉苑 20#配电所 4#主变	10	800	509
37263	江阴	丁家村北箱变主变	10	630	403
37264	江阴	东麓花园 5#配电所 2#主变	10	800	561
37265	江阴	顺源雅园 10#配电所 1#主变	10	800	512
37266	江阴	三元铁匠巷变	10	400	98
37267	江阴	朱家坝花园 37#配电所 3#主变	10	630	498
37268	江阴	凌介弄东变	10	400	0
37269	江阴	北部村南变	10	400	181
37270	江阴	华隆广场 19#配电所 4#主变	10	630	308
37271	江阴	薛家坝北变	10	400	36
37272	江阴	梅花墩 2#变	10	400	146
37273	江阴	叶北箱变主变	10	500	150
37274	江阴	邵巷南箱变主变	10	400	213
37275	江阴	许家丹变	10	400	171
37276	江阴	车站北箱变主变	10	630	359
37277	江阴	星赋花园三区 12#配电所 3#主变	10	800	510
37278	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 1#主变	10	800	487
37279	江阴	江城家园二期 75#配电所 1#主变	10	800	405
37280	江阴	江城家园二期 75#配电所 3#主变	10	800	509
37281	江阴	江城家园二期 75#配电所 2#主变	10	800	535
37282	江阴	江城家园二期 75#配电所 4#主变	10	800	502
37283	江阴	塘下北变	10	400	97
37284	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 2#主变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37285	江阴	江城家园二期 80#配电所 1#主变	10	800	474
37286	江阴	江城家园二期 80#配电所 2#主变	10	800	492
37287	江阴	翡翠花苑 64#配电所 4#主变	10	800	502
37288	江阴	环南箱变主变	10	400	134
37289	江阴	华士西石 2#变	10	400	0
37290	江阴	水城花园 20#配电所 3#主变	10	800	461
37291	江阴	后吴家基变	10	400	79
37292	江阴	支家浜变	10	400	176
37293	江阴	庞庄公变	10	200	58
37294	江阴	普照周家村变	10	200	0
37295	江阴	南楼下北变	10	400	218
37296	江阴	天瑞苑 20#配电所 1#主变	10	800	358
37297	江阴	火车站货运路灯变	10	200	118
37298	江阴	利明小站东变	10	400	268
37299	江阴	瞿巷 3#变	10	400	148
37300	江阴	八房村西变	10	400	163
37301	江阴	花家基东变	10	200	76
37302	江阴	星光苑 4#配电所 2#主变	10	630	404
37303	江阴	贝虹变	10	400	147
37304	江阴	文富东变	10	400	214
37305	江阴	南悦家苑 15#配电所 3#主变	10	630	360
37306	江阴	向墩站	10	400	107
37307	江阴	叶家村东变	10	400	160
37308	江阴	河降南变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37309	江阴	斜泾排涝站变	10	400	45
37310	江阴	倪家丹东变	10	400	127
37311	江阴	芙蓉新村 3#箱变主变	10	630	317
37312	江阴	檀悦花园 10#配电所 3#主变	10	630	334
37313	江阴	江悦尚院 68#配电所 1#主变	10	630	288
37314	江阴	如意 1#变	10	400	199
37315	江阴	天鹤南配电所 1#主变	10	1000	130
37316	江阴	镇区黄土金变	10	400	203
37317	江阴	四小村变	10	400	220
37318	江阴	南苑新村 31#箱变主变	10	400	155
37319	江阴	申耐变	10	400	228
37320	江阴	开花变	10	200	31
37321	江阴	小青阳南公变	10	200	64
37322	江阴	蒯家圩南变	10	400	203
37323	江阴	榨田浜变	10	400	56
37324	江阴	杨加变	10	400	118
37325	江阴	邓阳徐家村变	10	400	92
37326	江阴	东麓花园 20#配电所 2#主变	10	800	639
37327	江阴	和平西 3#变	10	400	45
37328	江阴	东华佳苑 6#配电所 2#主变	10	630	242
37329	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 4#主变	10	630	351
37330	江阴	雅澜名苑 86#配电所 1#主变	10	800	489
37331	江阴	东元村西变	10	400	203
37332	江阴	季子变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37333	江阴	御景雅园 12#配电所 1#主变	10	800	474
37334	江阴	御景雅园 12#配电所 2#主变	10	800	399
37335	江阴	御景雅园 12#配电所 3#主变	10	800	440
37336	江阴	御景雅园 12#配电所 4#主变	10	800	428
37337	江阴	王家场箱变主变	10	200	147
37338	江阴	御景雅园 4#配电所 1#主变	10	800	462
37339	江阴	御景雅园 4#配电所 2#主变	10	800	459
37340	江阴	御景雅园 4#配电所 3#主变	10	800	535
37341	江阴	御景雅园 4#配电所 4#主变	10	800	490
37342	江阴	东苑新村 68#配电所 1#主变	10	800	563
37343	江阴	兽医变箱变主变	10	400	139
37344	江阴	商场 1 号箱变主变	10	630	434
37345	江阴	王安桥中变	10	400	42
37346	江阴	金童北变	10	400	0
37347	江阴	星辉苑 10#配电所 4#主变	10	630	383
37348	江阴	郭庄村中东变	10	400	212
37349	江阴	团结站南变	10	400	211
37350	江阴	周江箱变主变	10	400	304
37351	江阴	丽都 143#配电所—1#变	10	800	640
37352	江阴	万花景苑三区 67#配电所 3#主变	10	800	372
37353	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 4#主变	10	800	608
37354	江阴	宗言中箱变主变	10	630	462
37355	江阴	丽都 143#配电所—2#变	10	800	214
37356	江阴	丽都 143#配电所—3#变	10	800	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37357	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	0
37358	江阴	夏家店西变	10	400	116
37359	江阴	鼎尚花园 19#配电所 1#主变	10	800	282
37360	江阴	鼎尚花园 19#配电所 2#主变	10	800	386
37361	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 3#主变	10	630	305
37362	江阴	荣熙花园 19#配电所 1#主变	10	800	472
37363	江阴	鼎尚花园 29#配电所 1#主变	10	800	292
37364	江阴	鼎尚花园 29#配电所 3#主变	10	800	374
37365	江阴	鼎尚花园 29#配电所 2#主变	10	800	415
37366	江阴	鼎尚花园 29#配电所 4#主变	10	800	430
37367	江阴	顾西庄南变	10	400	89
37368	江阴	新秀园三期 35#配电所 3#主变	10	800	449
37369	江阴	璟庭花苑 23#配电所 2#主变	10	800	573
37370	江阴	倪家巷虎跑苑变	10	400	88
37371	江阴	王家坝变	10	400	223
37372	江阴	苍头西变	10	400	220
37373	江阴	港邨花苑 84#配电所 2#主变	10	800	470
37374	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 3#主变	20	630	224
37375	江阴	雅澜名苑 86#配电所 2#主变	10	800	460
37376	江阴	南闸泗河野山嘴北变	10	400	82
37377	江阴	三联中变	10	400	179
37378	江阴	浦家坝西变	10	200	53
37379	江阴	御鑫苑 54#配电所 3#主变	10	800	505
37380	江阴	翡翠花苑 72#配电所 1#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37381	江阴	二村南变	10	400	27
37382	江阴	云景花园 29#配电所 2#主变	10	800	410
37383	江阴	瑞庭花园 31#配电所 3#主变	10	800	520
37384	江阴	古塘新村 14#配电所 2#主变	10	630	404
37385	江阴	华隆广场 3#配电所 1#主变	10	630	325
37386	江阴	杨村里箱变主变	10	630	400
37387	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变	20	630	402
37388	江阴	贯东绮山村变	10	400	145
37389	江阴	开发区 19#变	10	400	210
37390	江阴	泾东商南变	10	400	113
37391	江阴	孙家巷北变	10	400	257
37392	江阴	万花景苑二区 14#配电所 2#主变	10	800	579
37393	江阴	紫运一村 7#配 4#主变	10	630	436
37394	江阴	尚澜名筑 10#配电所 3#主变	10	800	401
37395	江阴	荣熙花园 19#配电所 2#主变	10	800	449
37396	江阴	新南北公变	10	400	151
37397	江阴	馨悦花园 22#配电所 2#主变	10	630	374
37398	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 2#主变	10	800	544
37399	江阴	天悦家园 6#配电所 2#主变	10	630	349
37400	江阴	瑞新花苑 52#配电所 1#主变	10	800	501
37401	江阴	水云间花园 44#配电所 2#主变	10	800	494
37402	江阴	前进 3#变	10	200	101
37403	江阴	老阳岐南变	10	400	210
37404	江阴	春风雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37405	江阴	顾北工业西变	10	400	231
37406	江阴	泾鹿箱变主变	10	400	105
37407	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 1#主变	10	630	291
37408	江阴	棠樾锦园 71#配电所 3#主变	10	800	406
37409	江阴	杜巷北变	10	400	236
37410	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 2#主变	20	800	502
37411	江阴	金杯 1 号变	10	400	128
37412	江阴	景阳华府南区 27#配电所 3#主变	10	800	442
37413	江阴	翁家基 2 号变	10	400	288
37414	江阴	张家湾南变	10	200	75
37415	江阴	花家基北变	10	200	29
37416	江阴	东维常东变	10	400	198
37417	江阴	青阳公园南箱变主变	10	630	243
37418	江阴	新桥南变	10	400	196
37419	江阴	李家湾南变	10	400	70
37420	江阴	陶中房 3#变	10	400	186
37421	江阴	巨轮村委变	10	400	68
37422	江阴	青阳开发 6#箱变主变	10	630	243
37423	江阴	江建 1#箱变主变	10	630	228
37424	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 4#主变	10	800	478
37425	江阴	港邨花苑 84#配电所 1#主变	10	800	446
37426	江阴	雅澜名苑 85#配电所 3#主变	10	800	512
37427	江阴	万花景苑三区 64#配电所 2#主变	10	630	427
37428	江阴	符家基 2#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37429	江阴	西阳歧北变	10	400	165
37430	江阴	中村东变	10	400	57
37431	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变	10	800	546
37432	江阴	云亭政府箱变主变	10	630	109
37433	江阴	徐巷里箱变主变	10	500	270
37434	江阴	华裕雅园 7#配 4#主变	10	630	355
37435	江阴	建南苑 31#配电所 1#主变	10	800	469
37436	江阴	建南苑 31#配电所 2#主变	10	800	469
37437	江阴	东苑新村 29#箱变主变	10	630	299
37438	江阴	建安西变	10	400	0
37439	江阴	河东湾西变	10	400	0
37440	江阴	勤丰新村 5#变	10	400	195
37441	江阴	角上东变	10	400	254
37442	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 4#主变	10	800	535
37443	江阴	金家宕北变	10	200	141
37444	江阴	私营工业园澄发箱变主变	10	630	189
37445	江阴	孟家店北变	10	400	43
37446	江阴	华隆广场 9#配电所 3#主变	10	630	254
37447	江阴	龙岸西变	10	200	14
37448	江阴	赵大巷 3#变	10	400	166
37449	江阴	红苗新村南 2#变	10	400	50
37450	江阴	石家浜西变	10	400	206
37451	江阴	建南苑 44#配电所 1#主变	10	800	428
37452	江阴	建南苑 44#配电所 2#主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37453	江阴	新桥头北变	10	400	72
37454	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 3#主变	20	630	415
37455	江阴	澄南南变	10	200	66
37456	江阴	天阙雅苑 7#配电所 4#主变	10	800	526
37457	江阴	灯塔新变	10	400	124
37458	江阴	钱巷西北变	10	200	15
37459	江阴	万花景苑二区 13#配电所 2#主变	10	800	590
37460	江阴	金石路北变	10	400	103
37461	江阴	大河梢南变	10	200	0
37462	江阴	水城花园 20#配电所 2#主变	10	800	432
37463	江阴	芦埠港变	10	315	7
37464	江阴	陈市新村南变	10	400	181
37465	江阴	大河二渡 2#变	10	400	0
37466	江阴	吴家岩北变	10	200	0
37467	江阴	敌樾花园 7#配电所 4#主变	20	800	383
37468	江阴	邵巷北箱变主变	10	400	136
37469	江阴	舜丰花园 1 号变	10	400	212
37470	江阴	蒲市北海住基箱变主变	10	400	165
37471	江阴	浦东箱变主变	10	400	90
37472	江阴	泾南邵巷上箱变主变	10	400	31
37473	江阴	万安佳苑 14#配电所 4#主变	10	800	490
37474	江阴	翡翠花苑 74#配电所 2#主变	10	800	493
37475	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 3#主变	10	800	546
37476	江阴	卢墩村委变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37477	江阴	陈小西变	10	400	261
37478	江阴	春风景苑 13#配电所 2#主变	10	800	469
37479	江阴	电力东站箱变 1#主变	10	630	57
37480	江阴	二村箱变主变	10	630	322
37481	江阴	陈大岸南变	10	400	206
37482	江阴	融城苑 182#配电所 4#主变	10	800	521
37483	江阴	顾山东街箱变 1#主变	10	630	69
37484	江阴	顾山菜场箱变 1#主变	10	630	167
37485	江阴	宗言南箱变主变	10	630	183
37486	江阴	环亚箱变主变	10	630	156
37487	江阴	云筑雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	426
37488	江阴	刘万市箱变主变	10	630	242
37489	江阴	陆家桥箱变主变	10	630	111
37490	江阴	三村箱变主变	10	630	106
37491	江阴	红敌雅苑 126#配电所 1#主变	20	800	477
37492	江阴	昕悦府 60#配电所 1#主变	10	800	344
37493	江阴	红敌雅苑 126#配电所 3#主变	20	800	528
37494	江阴	红敌雅苑 126#配电所 4#主变	20	800	478
37495	江阴	红敌雅苑 126#配电所 2#主变	20	800	501
37496	江阴	红敌雅苑 247#配电所 1#主变	20	800	382
37497	江阴	红敌雅苑 247#配电所 3#主变	20	800	427
37498	江阴	红敌雅苑 247#配电所 4#主变	20	800	456
37499	江阴	红敌雅苑 247#配电所 2#主变	20	800	470
37500	江阴	周泾团 1#箱变主变	10	630	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37501	江阴	周泾团 2#箱变主变	10	630	226
37502	江阴	红敌雅苑 254#配电所 1#主变	20	800	404
37503	江阴	红敌雅苑 254#配电所 3#主变	20	800	374
37504	江阴	红敌雅苑 254#配电所 4#主变	20	800	405
37505	江阴	红敌雅苑 254#配电所 2#主变	20	800	462
37506	江阴	红敌雅苑 112#配电所 1#主变	20	800	468
37507	江阴	南区 7#变	10	400	0
37508	江阴	大丰北变	10	400	122
37509	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主变	10	630	356
37510	江阴	元房村变	10	200	27
37511	江阴	红敌雅苑 112#配电所 3#主变	20	800	473
37512	江阴	红敌雅苑 112#配电所 4#主变	20	800	431
37513	江阴	红敌雅苑 112#配电所 2#主变	20	800	502
37514	江阴	华隆广场 3#配电所 3#主变	10	630	366
37515	江阴	新丰河东变	10	200	96
37516	江阴	翡翠花苑 87#配电所 3#主变	10	800	483
37517	江阴	红敌雅苑 244#配电所 1#主变	20	800	374
37518	江阴	红敌雅苑 244#配电所 3#主变	20	800	512
37519	江阴	红敌雅苑 244#配电所 4#主变	20	800	488
37520	江阴	红敌雅苑 244#配电所 2#主变	20	800	332
37521	江阴	黄河一村 53#配电所 1#主变	10	800	515
37522	江阴	黄河一村 53#配电所 2#主变	10	800	225
37523	江阴	云亭陶家村中变	10	400	108
37524	江阴	府前雅园 2#箱变主变	10	630	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37525	江阴	后降圩箱变主变	10	500	282
37526	江阴	天敌雅苑 88#配电所 2#主变	20	800	584
37527	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 4#主变	10	630	435
37528	江阴	华士曙新路变	10	400	132
37529	江阴	翡翠花苑 64#配电所 3#主变	10	800	512
37530	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 2#主变	20	800	479
37531	江阴	马家西变	10	200	101
37532	江阴	茂墅西变	10	400	66
37533	江阴	泓临阁 37#配电所 1#主变	10	800	403
37534	江阴	泓临阁 37#配电所 2#主变	10	800	291
37535	江阴	南环路向阳箱变主变	10	200	101
37536	江阴	富顺村茂荡路变	10	400	278
37537	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 1#主变	20	800	551
37538	江阴	新龚嘉福变	10	250	36
37539	江阴	雅澜名苑 85#配电所 2#主变	10	800	492
37540	江阴	顺源雅园 10#配电所 2#主变	10	800	498
37541	江阴	文南路南变	10	400	207
37542	江阴	上品璟苑 320#配电所 4#主变	10	630	428
37543	江阴	六房基 2#变	10	400	31
37544	江阴	陈家变	10	250	53
37545	江阴	金凤苑箱变主变	10	500	139
37546	江阴	复兴变	10	400	293
37547	江阴	天瑞苑 20#配电所 4#主变	10	800	444
37548	江阴	瓦沿南变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37549	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 2#主变	10	800	445
37550	江阴	江南东北巷 2#变	10	400	141
37551	江阴	祝塘钱家东变	10	400	133
37552	江阴	黄天荡变	10	250	39
37553	江阴	钱庄变	10	200	95
37554	江阴	马镇大村上北变	10	200	0
37555	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变	20	630	466
37556	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 3#主变	10	630	280
37557	江阴	御鑫苑 54#配电所 2#主变	10	800	499
37558	江阴	昌里村西变	10	400	259
37559	江阴	霞客苑 36#配电所 2#主变	10	630	325
37560	江阴	北山头北站	10	200	39
37561	江阴	君山巷公变	10	250	176
37562	江阴	同兴公变	10	315	128
37563	江阴	小桥公变	10	315	178
37564	江阴	闸菜公变	10	315	43
37565	江阴	北大街公变	10	400	254
37566	江阴	凤安桥变	10	400	46
37567	江阴	江阴高头南变	10	200	0
37568	江阴	鑫茂悦园 268#配 2#主变	10	800	196
37569	江阴	华裕雅园 7#配 3#主变	10	630	377
37570	江阴	姜北变	10	200	44
37571	江阴	文定一村箱变主变	10	800	436
37572	江阴	文定三村 16#箱变主变	10	630	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37573	江阴	朝阳关新村 14#箱变主变	10	630	274
37574	江阴	新桥花园 18#箱变主变	10	630	201
37575	江阴	贯庄西变	10	400	0
37576	江阴	贯庄农水变	10	400	279
37577	江阴	贯庄东变	10	400	0
37578	江阴	贯庄北变	10	250	0
37579	江阴	立埭变	10	400	73
37580	江阴	常泽村变	10	200	160
37581	江阴	青春电站变	10	400	111
37582	江阴	芦墩西变	10	400	140
37583	江阴	石庄谢家头变	10	400	195
37584	江阴	西肖庄变	10	250	30
37585	江阴	石庄中村变	10	200	83
37586	江阴	桂家变	10	250	128
37587	江阴	马镇浜上变	10	200	151
37588	江阴	下村里变	10	400	19
37589	江阴	五市加工厂变	10	315	34
37590	江阴	张子头变	10	200	48
37591	江阴	周团村变	10	400	75
37592	江阴	西苑新村 38#箱变主变	10	630	55
37593	江阴	黄泥头南变	10	200	75
37594	江阴	马镇五房村变	10	400	150
37595	江阴	精养塘变	10	400	77
37596	江阴	朱朝东变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37597	江阴	俞朝变	10	400	129
37598	江阴	山观西苑新村 98#箱变主变	10	800	179
37599	江阴	陆房庄变	10	200	0
37600	江阴	薛家头站变	10	200	56
37601	江阴	立埭南站变	10	250	89
37602	江阴	住基变	10	400	219
37603	江阴	臧家头站变	10	400	295
37604	江阴	许家头变	10	315	245
37605	江阴	周庄头变	10	400	116
37606	江阴	倪巷变	10	200	25
37607	江阴	马巷上变	10	400	157
37608	江阴	冶坊桥南变	10	315	52
37609	江阴	杨村里变	10	200	15
37610	江阴	范朝东变	10	400	121
37611	江阴	大二房变	10	400	112
37612	江阴	大村上变	10	400	226
37613	江阴	桥下西变	10	200	87
37614	江阴	祝家桥变	10	250	131
37615	江阴	花园一村箱变主变	10	630	210
37616	江阴	谈家住基变	10	400	187
37617	江阴	西苑新村 54#箱变主变	10	800	159
37618	江阴	环南路变	10	400	127
37619	江阴	文八路北变	10	400	167
37620	江阴	花园一村配电所 1#主变	10	800	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37621	江阴	花园一村配电所 2#主变	10	800	213
37622	江阴	山观西苑新村 90#箱变主变	10	800	260
37623	江阴	文小变	10	400	0
37624	江阴	麦家变	10	315	61
37625	江阴	富林变	10	400	35
37626	江阴	文林朱家住基变	10	315	50
37627	江阴	文八路变	10	400	36
37628	江阴	环南路 3#变	10	315	0
37629	江阴	文林周家村变	10	315	123
37630	江阴	文医变	10	315	0
37631	江阴	西环变	10	400	235
37632	江阴	文南新村变	10	200	67
37633	江阴	文西路变	10	315	224
37634	江阴	文南东站	10	400	0
37635	江阴	花园三村 13#箱变主变	10	630	80
37636	江阴	文林西站	10	200	83
37637	江阴	文林余巷变	10	400	8
37638	江阴	花园三村 7#箱变主变	10	630	33
37639	江阴	文林成教变	10	250	103
37640	江阴	河湘南变	10	400	152
37641	江阴	综合北变	10	400	102
37642	江阴	综合变	10	400	71
37643	江阴	湘南中心站	10	400	182
37644	江阴	文林中街变	10	315	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37645	江阴	周家堂变	10	315	74
37646	江阴	文林南站	10	400	112
37647	江阴	花园南配电所 1#主变	10	800	258
37648	江阴	朱家堂北变	10	200	0
37649	江阴	文林河南包家变	10	400	0
37650	江阴	文林山庄变	10	200	73
37651	江阴	花园南配电所 2#主变	10	800	332
37652	江阴	湘南东变	10	315	85
37653	江阴	湘南变	10	315	0
37654	江阴	花园南配电所 3#主变	10	800	373
37655	江阴	文中变	10	400	11
37656	江阴	文林皮服变	10	400	144
37657	江阴	文林四房巷变	10	250	29
37658	江阴	四房巷北变	10	400	109
37659	江阴	上青莲变	10	315	156
37660	江阴	蟠龙工业园 2#变	10	400	118
37661	江阴	孟家头公变	10	400	152
37662	江阴	通渡花苑二区 37#箱变主变	10	400	124
37663	江阴	石庄村委变	10	400	191
37664	江阴	友谊砖瓦厂变	10	100	57
37665	江阴	通渡花苑二区 28#箱变主变	10	630	203
37666	江阴	前巷西变	10	200	0
37667	江阴	私营工业园 1#变	10	400	68
37668	江阴	私营工业园 2#变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37669	江阴	吴家丹变	10	315	66
37670	江阴	通渡花苑二区 26#箱变主变	10	400	92
37671	江阴	文林车站西变	10	400	0
37672	江阴	文林车站变	10	400	54
37673	江阴	东环变	10	400	45
37674	江阴	小厅变	10	315	82
37675	江阴	小厅站	10	200	112
37676	江阴	后栗南变	10	400	47
37677	江阴	后栗北变	10	250	73
37678	江阴	河北街 238 号 3#箱变主变	10	400	109
37679	江阴	供电所南站变	10	315	150
37680	江阴	石庄中学变	10	400	0
37681	江阴	小商品变	10	400	115
37682	江阴	前巷油坊变	10	200	118
37683	江阴	申港文化变	10	400	99
37684	江阴	胜利电站变	10	400	131
37685	江阴	花园广场配电所 1#主变	10	630	504
37686	江阴	后栗西变	10	250	31
37687	江阴	石庄周家村变	10	400	73
37688	江阴	后栗东变	10	200	0
37689	江阴	焦家变	10	200	105
37690	江阴	东风桥变	10	200	0
37691	江阴	河北街 238 号 4#箱变主变	10	630	150
37692	江阴	通渡花苑二区 35#箱变主变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37693	江阴	大王庙变	10	315	84
37694	江阴	胡家桥东变	10	200	21
37695	江阴	蟠龙工业园 1#变	10	400	130
37696	江阴	戴家桥变	10	200	41
37697	江阴	花园二村箱变主变	10	630	230
37698	江阴	花园二村配电所 1#主变	10	800	276
37699	江阴	花园二村配电所 2#主变	10	800	208
37700	江阴	天鹤六村配电所 1#主变	10	800	184
37701	江阴	天鹤六村配电所 2#主变	10	800	109
37702	江阴	大桥路高层配电所 1#主变	10	800	389
37703	江阴	馨苑 8#箱变主变	10	630	289
37704	江阴	馨苑 42#箱变主变	10	500	187
37705	江阴	河北街配电所 1#主变	10	800	155
37706	江阴	馨苑 76#箱变主变	10	500	220
37707	江阴	大桥公园北箱变主变	10	400	222
37708	江阴	通渡花苑二区 65#箱变主变	10	630	165
37709	江阴	通渡花苑二区 63#箱变主变	10	630	180
37710	江阴	通渡花苑二区 47#箱变主变	10	630	207
37711	江阴	通渡花苑二区 44#箱变主变	10	630	208
37712	江阴	文定三村 33 箱变主变	10	800	304
37713	江阴	通渡花园 5#箱变主变	10	800	281
37714	江阴	文定四村 21 箱变主变	10	800	84
37715	江阴	通渡花园二区 16#箱变主变	10	500	164
37716	江阴	通渡花园二区 102#箱变主变	10	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37717	江阴	延陵商住箱变主变	10	630	299
37718	江阴	文定四村 23 箱变主变	10	800	256
37719	江阴	通渡花园 9#箱变主变	10	800	301
37720	江阴	延陵配电所 1#主变	10	800	57
37721	江阴	延陵配电所 2#主变	10	800	640
37722	江阴	通渡花园二区 100#箱变主变	10	630	287
37723	江阴	天鹤三村 22 箱变主变	10	800	118
37724	江阴	通渡花园二区 109#箱变主变	10	800	390
37725	江阴	通渡花园二区 111#箱变主变	10	630	264
37726	江阴	文定四村 47#箱变主变	10	800	328
37727	江阴	通渡花园 14#箱变主变	10	630	291
37728	江阴	通渡花园 20#箱变主变	10	630	295
37729	江阴	通渡花园 21#箱变主变	10	630	344
37730	江阴	文定四村 22#箱变主变	10	630	281
37731	江阴	通渡花园二区 70#箱变主变	10	500	240
37732	江阴	通渡花园二区 72#箱变主变	10	630	186
37733	江阴	文定三村 29#箱变主变	10	630	143
37734	江阴	通渡花园二区 85#箱变主变	10	630	218
37735	江阴	文定三村 20#箱变主变	10	630	247
37736	江阴	华宏世纪苑配电所 1#主变	10	800	135
37737	江阴	通渡花园二区 87#箱变主变	10	630	150
37738	江阴	华宏世纪苑配电所 2#主变	10	800	119
37739	江阴	天鹤人医箱变主变	10	630	305
37740	江阴	蒲桥公寓箱变主变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37741	江阴	华宏世纪苑南配电所 1#主变	10	800	303
37742	江阴	天鹤南配电所 2#主变	10	800	51
37743	江阴	华宏世纪苑南配电所 2#主变	10	800	210
37744	江阴	蒲黄配电所 2#主变	10	800	394
37745	江阴	蒲黄配电所 1#主变	10	800	393
37746	江阴	三房巷箱变主变	10	630	160
37747	江阴	倪家巷西箱变主变	10	800	71
37748	江阴	天鹤东配电所—2#主变	10	800	170
37749	江阴	黄龙三村 25#箱变主变	10	800	369
37750	江阴	黄龙配电所 1#主变	10	1600	1276
37751	江阴	天鹤北配电所 1#主变	10	800	0
37752	江阴	黄龙花苑箱变主变	10	800	352
37753	江阴	黄龙福地箱变主变	10	630	226
37754	江阴	天鹤七村 18#箱变主变	10	630	0
37755	江阴	云盛商住 1#箱变主变	10	630	114
37756	江阴	名豪山庄 8#箱变主变	10	630	338
37757	江阴	天鹤五村 7#箱变主变	10	630	34
37758	江阴	名豪山庄 88#箱变主变	10	500	239
37759	江阴	名豪山庄 40#箱变主变	10	630	361
37760	江阴	天鹤三村 10#箱变主变	10	800	283
37761	江阴	名豪山庄 179#箱变主变	10	630	362
37762	江阴	塘前路 250 号 7#箱变主变	10	400	144
37763	江阴	名豪山庄 62#箱变主变	10	630	367
37764	江阴	天鹤五村 18#箱变主变	10	800	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37765	江阴	名豪山庄 76#箱变主变	10	630	315
37766	江阴	名豪山庄 143#箱变主变	10	630	324
37767	江阴	塘前路 250#箱变主变	10	630	232
37768	江阴	天鹤人医北箱变主变	10	630	263
37769	江阴	天鹤七村 11#箱变主变	10	800	311
37770	江阴	南方花园配电所 1#主变	10	630	212
37771	江阴	天鹤三村 18#箱变主变	10	630	0
37772	江阴	城南菜场箱变主变	10	500	198
37773	江阴	南方箱变主变	10	630	24
37774	江阴	文定北配电所—1#变	10	800	37
37775	江阴	文定北配电所—2#变	10	800	170
37776	江阴	东方箱变主变	10	630	273
37777	江阴	文定南配电所 2#主变	10	1000	443
37778	江阴	蒲桥箱变主变	10	630	237
37779	江阴	阳光配电所 1#主变	10	1000	568
37780	江阴	阳光配电所 2#主变	10	1000	275
37781	江阴	绿园配电所 1#主变	10	800	65
37782	江阴	绿园配电所 2#主变	10	800	244
37783	江阴	光华箱变主变	10	630	209
37784	江阴	邵圩变	10	250	128
37785	江阴	华士毛纺变	10	400	102
37786	江阴	前进变	10	315	50
37787	江阴	马桥别墅变	10	400	189
37788	江阴	史家基变	10	160	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37789	江阴	西巷东站变	10	315	178
37790	江阴	西巷西站变	10	400	224
37791	江阴	西巷别墅变	10	400	118
37792	江阴	塔家基变	10	200	27
37793	江阴	周庄村委变	10	315	5
37794	江阴	东亚西变	10	315	0
37795	江阴	小坟北变	10	200	13
37796	江阴	文富路路灯变	10	315	194
37797	江阴	华士商城变	10	315	37
37798	江阴	矿机新村变	10	400	206
37799	江阴	架空变	10	200	92
37800	江阴	革新排涝站变	10	250	181
37801	江阴	澄山河变	10	400	238
37802	江阴	杨树里变	10	315	36
37803	江阴	东巷东变	10	200	0
37804	江阴	锡沙路灯 3#变	10	400	306
37805	江阴	谢园 2#变	10	315	241
37806	江阴	世纪路灯变	10	250	183
37807	江阴	西湖中变	10	400	209
37808	江阴	创新东站变	10	400	116
37809	江阴	长新陶家庄变	10	315	51
37810	江阴	花北 3#变	10	315	237
37811	江阴	黄土金变	10	250	152
37812	江阴	龙游北变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37813	江阴	孟岸电站变	10	160	10
37814	江阴	涂镇北变	10	400	83
37815	江阴	镇区电力南变	10	400	231
37816	江阴	涂镇村村委变	10	400	132
37817	江阴	园区培发变	10	400	139
37818	江阴	陈市新村变	10	250	0
37819	江阴	迎九公变	10	400	82
37820	江阴	沈家田公变	10	400	97
37821	江阴	沈南公变	10	315	36
37822	江阴	镇区西弄西变	10	400	17
37823	江阴	顾家村变	10	250	126
37824	江阴	北国电力中变	10	400	72
37825	江阴	七房北变	10	250	100
37826	江阴	桐岐政府公变	10	400	153
37827	江阴	古塘东变	10	400	43
37828	江阴	老二房变	10	200	54
37829	江阴	侯官桥变	10	200	53
37830	江阴	百丈南站	10	400	256
37831	江阴	人民公变	10	400	99
37832	江阴	电力北公变	10	315	89
37833	江阴	小学变	10	400	58
37834	江阴	沟西电站	10	250	0
37835	江阴	宗言配电所 1#主变	10	1000	105
37836	江阴	霞栖苑 14#配电所 1#主变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37837	江阴	霞栖苑 3#配电所 1#主变	10	1000	408
37838	江阴	霞栖苑 21#配电所 1#主变	10	800	189
37839	江阴	霞栖苑 21#配电所 2#主变	10	800	261
37840	江阴	前周桥东变	10	400	100
37841	江阴	大岸变	10	200	65
37842	江阴	簪村西站变	10	400	91
37843	江阴	新区箱变主变	10	630	197
37844	江阴	璜土电力 4#变	10	315	16
37845	江阴	航运变	10	250	147
37846	江阴	范庄东变	10	400	161
37847	江阴	簪村北变	10	400	222
37848	江阴	常泽中变	10	315	17
37849	江阴	簪村村南变	10	400	41
37850	江阴	15 大队加工厂站变	10	250	61
37851	江阴	簪村东变	10	400	12
37852	江阴	永利桥变	10	400	121
37853	江阴	红旗排涝站变	10	400	108
37854	江阴	前周桥变	10	400	88
37855	江阴	大岸东变	10	100	0
37856	江阴	贯庄南变	10	400	260
37857	江阴	永汇站变	10	400	81
37858	江阴	双牌村变	10	400	179
37859	江阴	虎塘站变	10	200	3
37860	江阴	璜土农场变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37861	江阴	跃进农场变	10	200	0
37862	江阴	郭庄变	10	400	3
37863	江阴	郭庄站变	10	315	0
37864	江阴	郭庄南变	10	400	36
37865	江阴	郭庄加工厂变	10	400	31
37866	江阴	西贯站变	10	315	94
37867	江阴	锦隆三村 41#箱变主变	10	630	54
37868	江阴	利港西街变	10	315	20
37869	江阴	高家丹变	10	400	122
37870	江阴	后村变	10	400	157
37871	江阴	西范南变	10	400	75
37872	江阴	安子圩变	10	200	49
37873	江阴	永定圩变	10	315	0
37874	江阴	西安村变	10	400	133
37875	江阴	西安村北变	10	400	0
37876	江阴	陈市东变	10	250	65
37877	江阴	智宏变	10	315	118
37878	江阴	五寨沟变	10	400	0
37879	江阴	龙港 1#变	10	400	41
37880	江阴	奚市北站变	10	400	208
37881	江阴	创业园变	10	400	36
37882	江阴	西贯变	10	315	34
37883	江阴	十四大队变	10	315	105
37884	江阴	高家头西变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37885	江阴	高家头变	10	400	40
37886	江阴	焦家头变	10	400	156
37887	江阴	常泽桥站变	10	200	51
37888	江阴	常泽桥西变	10	250	108
37889	江阴	贯庄公变	10	160	39
37890	江阴	钱家头变	10	400	160
37891	江阴	龙港 2#变	10	400	200
37892	江阴	龙港 4#变	10	400	282
37893	江阴	龙港 5#变	10	400	222
37894	江阴	滨江路灯变	10	200	141
37895	江阴	大桥一村配电所 2#主变	10	800	142
37896	江阴	渣沟变	10	250	74
37897	江阴	三沟变	10	400	37
37898	江阴	汉墩变	10	400	211
37899	江阴	云亭江家冲南变	10	400	38
37900	江阴	圣廷苑 3#配电所 1#主变	10	1000	548
37901	江阴	圣廷苑 3#配电所 2#主变	10	1000	568
37902	江阴	圣廷苑 3#配电所 3#主变	10	1000	604
37903	江阴	圣廷苑 10#配电所 1#主变	10	800	403
37904	江阴	矿机新村东变	10	400	91
37905	江阴	巷路里变	10	400	0
37906	江阴	陈家巷南变	10	400	66
37907	江阴	圣廷苑 10#配电所 2#主变	10	800	455
37908	江阴	圣廷苑 10#配电所 3#主变	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37909	江阴	圣庭苑 32#配电所 1#主变	10	1000	373
37910	江阴	圣庭苑 32#配电所 2#主变	10	1000	507
37911	江阴	圣庭苑 32#配电所 3#主变	10	1000	596
37912	江阴	周南花苑四村 16#箱变主变	10	500	112
37913	江阴	周南花苑四村 36#箱变主变	10	630	239
37914	江阴	沈店南变	10	400	156
37915	江阴	衡山变	10	400	51
37916	江阴	希望广场配电所 1#主变	10	1600	924
37917	江阴	希望广场配电所 2#主变	10	1600	545
37918	江阴	新华二村 56#箱变主变	10	800	197
37919	江阴	长寿东新变	10	315	109
37920	江阴	金水湾 28#箱变主变	10	630	300
37921	江阴	金水湾 79#箱变主变	10	630	395
37922	江阴	桥头变	10	200	155
37923	江阴	金水湾 39#箱变主变	10	630	416
37924	江阴	延陵北箱变主变	10	630	71
37925	江阴	上山变	10	400	194
37926	江阴	新港西箱变主变	10	400	76
37927	江阴	港城名邸 7#配电所 1#主变	10	1000	508
37928	江阴	港城名邸 7#配电所 2#主变	10	1000	435
37929	江阴	港城名邸 7#配电所 3#主变	10	1000	304
37930	江阴	港城名邸 16#配电所 1#主变	10	1000	422
37931	江阴	港城名邸 16#配电所 2#主变	10	1000	469
37932	江阴	港城名邸 16#配电所 3#主变	10	1000	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37933	江阴	港城名邸 9#配电所 1#主变	10	1000	388
37934	江阴	港城名邸 9#配电所 2#主变	10	1000	442
37935	江阴	港城名邸 9#配电所 3#主变	10	1000	634
37936	江阴	陈市花苑 B 区 42#箱变主变	10	630	122
37937	江阴	潘家滩变	10	250	190
37938	江阴	陈市花苑 A 区 13#箱变主变	10	630	269
37939	江阴	陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	0
37940	江阴	小兆陈家巷变	10	200	74
37941	江阴	陈市花苑 100#箱变主变	10	630	317
37942	江阴	陈市花苑 99#箱变主变	10	630	348
37943	江阴	陈市花苑 56#箱变主变	10	630	331
37944	江阴	陈市花苑 55#箱变主变	10	630	330
37945	江阴	陈市花苑 43#箱变主变	10	630	351
37946	江阴	兴利自来水厂变	10	400	198
37947	江阴	管家丹变	10	400	245
37948	江阴	丁家头变	10	250	45
37949	江阴	临港徐家埭变	10	400	0
37950	江阴	周庄青化巷西变	10	400	225
37951	江阴	马泾焦家村变	10	200	32
37952	江阴	金水湾 40#箱变主变	10	630	372
37953	江阴	华联配电所 2#主变	10	1250	650
37954	江阴	紫金花园 513#配电所 1#主变	10	1000	527
37955	江阴	紫金花园 513#配电所 2#主变	10	1000	474
37956	江阴	紫金花园 513#配电所 3#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37957	江阴	紫金花园 536#配电所 2#主变	10	800	284
37958	江阴	紫金花园 536#配电所 1#主变	10	800	254
37959	江阴	陈家仓变	10	400	0
37960	江阴	七房桥东变	10	250	169
37961	江阴	高德桥变	10	200	81
37962	江阴	徐庄桥南变	10	250	85
37963	江阴	林场东变	10	315	65
37964	江阴	潘家巷西变	10	200	58
37965	江阴	三板桥东变	10	250	39
37966	江阴	申兴村戴东变	10	250	22
37967	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 3#主变	10	800	469
37968	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 4#主变	10	800	435
37969	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 2#主变	10	800	418
37970	江阴	兰樾雅院 12#配电所 2#主变	10	800	544
37971	江阴	万花景苑三区 64#配电所 4#主变	10	630	406
37972	江阴	星辉苑 10#配电所 1#主变	10	630	427
37973	江阴	戴巷头南变	10	400	196
37974	江阴	雅澜名苑 262#配电所 4#主变	10	630	277
37975	江阴	周庄南房巷变	10	400	6
37976	江阴	梧塍变	10	400	33
37977	江阴	低坝头东南变	10	400	49
37978	江阴	花园路 194#配电所 1#主变	10	800	411
37979	江阴	花园路 194#配电所 2#主变	10	800	440
37980	江阴	任家堂南变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
37981	江阴	马介村 1#变	10	400	0
37982	江阴	建南车站箱变主变	10	400	122
37983	江阴	华达箱变主变	10	400	82
37984	江阴	农商箱变主变	10	400	68
37985	江阴	祝塘宾馆箱变主变	10	630	99
37986	江阴	谭家村 2#变	10	400	243
37987	江阴	星辉苑 10#配电所 3#主变	10	630	429
37988	江阴	东塔变	10	400	241
37989	江阴	太平桥 2#变	10	200	23
37990	江阴	滨江一村箱变主变	10	630	221
37991	江阴	赵大巷东 2#变	10	400	117
37992	江阴	罗庄北变	10	400	106
37993	江阴	万兴堆场变	10	200	0
37994	江阴	红旗楼子下东变	10	400	241
37995	江阴	姚介埭东变	10	400	104
37996	江阴	红星村委西变	10	400	130
37997	江阴	四季花城 3#配电所 1#主变	10	800	469
37998	江阴	四季花城 3#配电所 3#主变	10	800	344
37999	江阴	四季花城 3#配电所 4#主变	10	800	480
38000	江阴	四季花城 3#配电所 2#主变	10	800	471
38001	江阴	桃江 2#变	10	400	188
38002	江阴	天敌雅苑 94#配电所 1#主变	20	800	606
38003	江阴	凹塘里南变	10	400	140
38004	江阴	河湾里变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38005	江阴	赵头巷变	10	400	70
38006	江阴	树巷路变	10	250	69
38007	江阴	南新村变	10	400	168
38008	江阴	竹园西站变	10	250	29
38009	江阴	用电组变	10	400	0
38010	江阴	高头巷变	10	400	28
38011	江阴	红苗西变	10	400	104
38012	江阴	马泾徐家村南变	10	400	37
38013	江阴	界下东变	10	400	164
38014	江阴	品尊名邸 17#配电所 1#主变	10	800	558
38015	江阴	西大街花园 34#配电所 1#主变	10	800	468
38016	江阴	上海花园二期 297#配电所 1#主变	10	800	438
38017	江阴	桃源名筑 40#配电所 3#主变	20	630	387
38018	江阴	开发箱变主变	10	200	114
38019	江阴	文北桥南变	10	400	244
38020	江阴	夏芙北变	10	400	64
38021	江阴	后马北变	10	200	30
38022	江阴	云麓花园 1#配电所 1#主变	10	800	567
38023	江阴	长安万福变	10	400	115
38024	江阴	停塘降南变	10	200	0
38025	江阴	新秀园一期 10#配电所 2#主变	10	800	486
38026	江阴	浮桥箱变主变	10	630	451
38027	江阴	邓阳村西变	10	200	75
38028	江阴	西杜家东变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38029	江阴	东元塘变	10	200	55
38030	江阴	塘饼圩站变	10	200	99
38031	江阴	田堵里南变	10	400	121
38032	江阴	耿家住基东变	10	400	134
38033	江阴	青阳法院箱变主变	10	630	92
38034	江阴	金山变箱变主变	10	630	199
38035	江阴	三兴 1#变	10	400	132
38036	江阴	帝景花园 48#配电所 1#主变	10	800	451
38037	江阴	帝景花园 48#配电所 2#主变	10	800	468
38038	江阴	澜岸花苑 4#配电所 4#主变	10	800	546
38039	江阴	桐岐影院西变	10	400	63
38040	江阴	城东中学南变	10	400	169
38041	江阴	帝景花园 52#配电所 1#主变	10	800	382
38042	江阴	东舜华府 41#配电所 1#主变	10	800	349
38043	江阴	东舜华府 41#配电所 3#主变	10	800	437
38044	江阴	东舜华府 41#配电所 4#主变	10	800	477
38045	江阴	东舜华府 41#配电所 2#主变	10	800	433
38046	江阴	新桥客运站箱变主变	10	630	304
38047	江阴	芭斗桥东变	10	315	179
38048	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	0
38049	江阴	华士北站变	10	315	0
38050	江阴	南蒲田站变	10	250	0
38051	江阴	三余巷变	10	160	11
38052	江阴	水潭大站变	10	315	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38053	江阴	唐家巷东变	10	315	70
38054	江阴	金牡丹变	10	400	186
38055	江阴	周家变	10	400	0
38056	江阴	华北东站变	10	400	28
38057	江阴	乌牛泾变	10	400	51
38058	江阴	顾山电力西变	10	400	47
38059	江阴	彭蒿西站变	10	250	87
38060	江阴	西大街花园 34#配电所 2#主变	10	800	487
38061	江阴	西大街花园 34#配电所 3#主变	10	800	510
38062	江阴	西大街花园 34#配电所 4#主变	10	800	484
38063	江阴	费东庄南变	10	200	128
38064	江阴	西大街花园 35#配电所 1#主变	10	800	446
38065	江阴	西大街花园 35#配电所 2#主变	10	800	485
38066	江阴	西大街花园 35#配电所 3#主变	10	800	509
38067	江阴	西大街花园 35#配电所 4#主变	10	800	543
38068	江阴	西大街花园 46#配电所 1#主变	10	800	474
38069	江阴	西大街花园 46#配电所 2#主变	10	800	477
38070	江阴	西大街花园 46#配电所 3#主变	10	800	500
38071	江阴	西大街花园 46#配电所 4#主变	10	800	439
38072	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 2#主变	10	630	389
38073	江阴	上品璟苑 115#配电所 2#主变	10	800	398
38074	江阴	梅树巷东变	10	200	0
38075	江阴	大坝上变	10	400	198
38076	江阴	曹家村北变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38077	江阴	上品璟苑 319#配电所 3#主变	10	800	393
38078	江阴	周家宕东变	10	200	76
38079	江阴	蔡巷北变	10	400	156
38080	江阴	华庄西变	10	400	168
38081	江阴	幸福 4#变	10	400	100
38082	江阴	徐家宕南变	10	200	93
38083	江阴	张家油车东变	10	400	118
38084	江阴	馨苑中变	10	400	200
38085	江阴	河塘市镇菜场箱变主变	10	500	100
38086	江阴	翡翠花苑 74#配电所 4#主变	10	800	468
38087	江阴	宋家圩北变	10	400	113
38088	江阴	安巷新农村变	10	400	219
38089	江阴	河塘商城箱变主变	10	500	56
38090	江阴	海阅雅园 8#配电所 2#主变	10	630	397
38091	江阴	闻书苑 5#配电所 2#主变	10	630	369
38092	江阴	创业 9#变	10	400	88
38093	江阴	毛三巷北变	10	400	152
38094	江阴	帝景花园 52#配电所 2#主变	10	800	311
38095	江阴	帝景花园 52#配电所 3#主变	10	800	330
38096	江阴	帝景花园 52#配电所 4#主变	10	800	328
38097	江阴	医院 1#变	10	400	132
38098	江阴	冯溪花园 77#配电所 1#主变	10	800	462
38099	江阴	地税南箱变主变	10	630	243
38100	江阴	彭蒿大站变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38101	江阴	东山变	10	250	38
38102	江阴	万安桥北变	10	400	71
38103	江阴	彭蒿金湾里变	10	200	87
38104	江阴	大宅东变	10	315	59
38105	江阴	刘万市南变	10	400	173
38106	江阴	银杏变	10	400	201
38107	江阴	银杏北变	10	400	0
38108	江阴	镇北路东箱变主变	10	630	24
38109	江阴	景阳村菜场箱变主变	10	630	81
38110	江阴	镇北路西变箱变主变	10	630	186
38111	江阴	祝塘政府箱变主变	10	400	99
38112	江阴	景阳世纪箱变主变	10	630	179
38113	江阴	景阳村成教箱变主变	10	400	98
38114	江阴	连洋变箱变主变	10	630	89
38115	江阴	建南村环卫箱变主变	10	630	123
38116	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变	10	800	565
38117	江阴	江悦尚院 1#配电所 1#主变	10	630	337
38118	江阴	绿城水岸 121#配电所 1#主变	10	800	368
38119	江阴	绿城水岸 121#配电所 2#主变	10	800	489
38120	江阴	绿城水岸 121#配电所 3#主变	10	800	371
38121	江阴	棠樾锦园 17#配电所 2#主变	10	800	412
38122	江阴	范前东箱变主变	10	400	99
38123	江阴	河塘新村 2#箱变主变	10	500	80
38124	江阴	西园三村 8#配电所 1#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38125	江阴	澄江徐家村西变	10	400	294
38126	江阴	园区 1#箱变主变	10	630	152
38127	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变	10	800	516
38128	江阴	峭岐村委变	10	400	152
38129	江阴	马镇渔业箱变主变	10	630	446
38130	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变	10	800	432
38131	江阴	蒲市东清河变	10	400	213
38132	江阴	裕珑花园 68#配电所 4#主变	10	630	343
38133	江阴	海岸城 3#配电所 1#主变	10	800	417
38134	江阴	海岸城 3#配电所 3#主变	10	800	462
38135	江阴	海岸城 3#配电所 4#主变	10	800	542
38136	江阴	海岸城 3#配电所 2#主变	10	800	450
38137	江阴	上青莲 1#变	10	400	133
38138	江阴	海岸城 6#配电所 1#主变	10	800	422
38139	江阴	海岸城 6#配电所 3#主变	10	800	522
38140	江阴	海岸城 6#配电所 4#主变	10	800	515
38141	江阴	海岸城 6#配电所 2#主变	10	800	392
38142	江阴	扬子华都 37#配电所 1#主变	10	800	420
38143	江阴	后高家基变	10	315	208
38144	江阴	龙达变	10	315	72
38145	江阴	兴港新村 68#箱变主变	10	630	145
38146	江阴	绿城水岸 121#配电所 4#主变	10	800	409
38147	江阴	延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	0
38148	江阴	巷路里 3#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38149	江阴	巷路里 2#变	10	400	234
38150	江阴	延陵路 535 号 4#箱变主变	10	500	175
38151	江阴	绿城水岸 123#配电所 1#主变	10	800	455
38152	江阴	绿城水岸 123#配电所 3#主变	10	800	474
38153	江阴	绿城水岸 123#配电所 2#主变	10	800	477
38154	江阴	绿城水岸 123#配电所 4#主变	10	800	532
38155	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	0
38156	江阴	高家宕西变	10	200	58
38157	江阴	敌械花园南园 402#配 3#主变	20	630	355
38158	江阴	后巷菜场东变	10	400	68
38159	江阴	徐家塘北变	10	200	20
38160	江阴	云顾东变	10	400	183
38161	江阴	孔寺变	10	400	159
38162	江阴	西范开发南变	10	400	0
38163	江阴	文林恩庄西变	10	400	181
38164	江阴	南苑新村 38#箱变主变	10	400	116
38165	江阴	长达 2#变	10	315	47
38166	江阴	扬子华都 37#配电所 2#主变	10	800	383
38167	江阴	扬子华都 38#配电所 1#主变	10	800	488
38168	江阴	扬子华都 38#配电所 3#主变	10	800	485
38169	江阴	扬子华都 38#配电所 4#主变	10	800	446
38170	江阴	扬子华都 38#配电所 2#主变	10	800	452
38171	江阴	君鲋南变	10	400	0
38172	江阴	大宅南变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38173	江阴	兴港新村 59#箱变主变	10	630	194
38174	江阴	交管变	10	400	21
38175	江阴	草巷桥头 3#变	10	400	114
38176	江阴	和平西弄变	10	200	106
38177	江阴	高峰东 2#变	10	200	83
38178	江阴	高家湾西变	10	200	47
38179	江阴	天风变	10	400	0
38180	江阴	刘家头北变	10	400	213
38181	江阴	朱家宕 4#箱变主变	10	630	239
38182	江阴	后旺西变	10	400	275
38183	江阴	谭家村 6#变	10	400	264
38184	江阴	朱家 2#变	10	400	133
38185	江阴	锦苑西箱变主变	10	630	103
38186	江阴	瑞新花苑 14#配电所 1#主变	10	800	456
38187	江阴	向阳三渡 2#变	10	400	311
38188	江阴	草塘变	10	200	5
38189	江阴	雍锦园 58#配电所 1#主变	10	800	409
38190	江阴	云顾路 10#路灯变	10	100	68
38191	江阴	兴港新村 57#箱变主变	10	400	106
38192	江阴	高家头东变	10	200	68
38193	江阴	黄墅 1#变	10	400	123
38194	江阴	胡家头东变	10	200	39
38195	江阴	春华家苑 7#配电所 4#主变	10	800	605
38196	江阴	文林砖瓦南变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38197	江阴	朱家坝花园 37#配电所 1#主变	10	630	444
38198	江阴	祝塘南街南变	10	400	68
38199	江阴	果园变	10	200	70
38200	江阴	安上西 2#变	10	200	55
38201	江阴	林达西变	10	400	116
38202	江阴	华士高头上 2#变	10	200	36
38203	江阴	祝塘钱家西变	10	400	94
38204	江阴	水芸苑 74#配电所 3#主变	10	800	576
38205	江阴	璜联变	10	250	38
38206	江阴	新唐家村变	10	315	203
38207	江阴	顺源雅园 9#配电所 1#主变	10	630	375
38208	江阴	周村南变	10	200	101
38209	江阴	东岐上西变	10	200	0
38210	江阴	华裕雅园 7#配 1#主变	10	630	320
38211	江阴	建达变	10	200	160
38212	江阴	环西新村南箱变主变	10	630	90
38213	江阴	顾家基东变	10	400	0
38214	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变	10	630	230
38215	江阴	华宏南苑 23#配电所 1#主变	10	800	411
38216	江阴	华宏南苑 23#配电所 2#主变	10	800	626
38217	江阴	华宏南苑 31#配电所 1#主变	10	800	507
38218	江阴	华宏南苑 31#配电所 2#主变	10	800	518
38219	江阴	益健路公变	10	400	86
38220	江阴	蒋家桥变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38221	江阴	江悦尚院 1#配电所 2#主变	10	630	382
38222	江阴	唐家圩东变	10	200	78
38223	江阴	霞映景苑 17#配电所 1#主变	10	800	510
38224	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 4#主变	10	630	459
38225	江阴	幸福北变	10	400	175
38226	江阴	听悦府 10#配电所 2#主变	10	800	345
38227	江阴	农宿箱变主变	10	400	221
38228	江阴	停塘降西变	10	200	73
38229	江阴	塘头桥排涝站北变	10	200	131
38230	江阴	新华园区 10 号变	10	400	150
38231	江阴	称心变	10	400	0
38232	江阴	大巷西变	10	400	50
38233	江阴	文林花苑配电所 1#主变	10	1000	449
38234	江阴	兴港新村 13#箱变主变	10	630	38
38235	江阴	华馨苑 37#配电所 1#主变	10	800	512
38236	江阴	澄福配电所 2#主变	10	1000	402
38237	江阴	西大街花园 56#配电所 1#主变	10	800	284
38238	江阴	西大街花园 56#配电所 2#主变	10	800	508
38239	江阴	西大街花园 56#配电所 3#主变	10	800	507
38240	江阴	西大街花园 56#配电所 4#主变	10	800	486
38241	江阴	瑞庭花园 31#配电所 1#主变	10	800	429
38242	江阴	新秀园一期 24#配电所 4#主变	10	800	459
38243	江阴	渡江三村 4#变	10	400	174
38244	江阴	听悦府 79#配电所 1#主变	10	800	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38245	江阴	三宝中村变	10	400	156
38246	江阴	和平村南变	10	400	180
38247	江阴	小桥头西变	10	200	85
38248	江阴	沈巷南变	10	400	133
38249	江阴	河塘新村箱变主变	10	500	185
38250	江阴	霞客薛家村东变	10	315	170
38251	江阴	顾山南街变	10	400	0
38252	江阴	荣熙花园 19#配电所 3#主变	10	800	480
38253	江阴	蔡西排涝变	10	400	55
38254	江阴	排河北变	10	400	253
38255	江阴	施家门箱变主变	10	630	235
38256	江阴	香庄变	10	400	201
38257	江阴	同福东变	10	400	85
38258	江阴	西阳桥西变	10	400	170
38259	江阴	璜塘小桥头变	10	400	69
38260	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 2#主变	10	800	484
38261	江阴	馨悦花园南区 10-2#配电所 1#主变	10	800	618
38262	江阴	徐家角南变	10	200	86
38263	江阴	朱蒋巷 2#变	10	400	143
38264	江阴	赵巷上 2#变	10	400	198
38265	江阴	翻身村北变	10	200	57
38266	江阴	上品璟苑 319#配电所 1#主变	10	800	447
38267	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 4#主变	10	800	530
38268	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 1#主变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38269	江阴	水云间花园 44#配电所 1#主变	10	800	500
38270	江阴	天茂雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	411
38271	江阴	西小北变	10	400	0
38272	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 2#主变	10	800	580
38273	江阴	河塘政府箱变主变	10	500	54
38274	江阴	水云间花园 14#配电所 3#主变	10	800	455
38275	江阴	蒲市村 1#箱变主变	10	500	104
38276	江阴	康宁小区 14#配电所 1#主变	10	800	392
38277	江阴	华盈佳苑 24#配电所 1#主变	10	800	389
38278	江阴	观山村上山东变	10	400	220
38279	江阴	何家村西变	10	400	240
38280	江阴	同心西变	10	400	173
38281	江阴	向阳中变	10	400	106
38282	江阴	幸福新村 3#配电所 1#主变	10	1000	517
38283	江阴	幸福新村 3#配电所 2#主变	10	1000	367
38284	江阴	云亭牛奶场南变	10	400	8
38285	江阴	融城苑 228#配电所 4#主变	10	800	539
38286	江阴	上海花园二期 297#配电所 3#主变	10	800	451
38287	江阴	维常村委变	10	400	296
38288	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 2#主变	10	800	524
38289	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 1#主变	10	630	292
38290	江阴	春风景苑 13#配电所 4#主变	10	800	350
38291	江阴	向阳南变	10	400	101
38292	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 1#主变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38293	江阴	荣熙花园 21#配电所 4#主变	10	630	416
38294	江阴	紫运一村 3#配 3#主变	10	630	456
38295	江阴	霞映景苑 8#配电所 2#主变	10	800	456
38296	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 3#主变	10	800	499
38297	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变	10	630	487
38298	江阴	卢巷北箱变主变	10	400	42
38299	江阴	兴利 16#变	10	400	145
38300	江阴	刘庄西箱变主变	10	500	154
38301	江阴	蒲市村 2#箱变主变	10	500	0
38302	江阴	蒲市老住基箱变主变	10	500	53
38303	江阴	冯溪花园 77#配电所 2#主变	10	800	470
38304	江阴	北叶家变	10	200	60
38305	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变	10	630	444
38306	江阴	七房堂变	10	200	32
38307	江阴	长泾食品站变	10	400	76
38308	江阴	树家村南变	10	400	164
38309	江阴	翡翠花苑 119#配电所 1#主变	10	800	365
38310	江阴	白玉二村 4#配电所 4#主变	10	630	358
38311	江阴	卜家弄 2#箱变主变	10	630	242
38312	江阴	二化变	10	400	151
38313	江阴	水景花苑 63#配电所 1#主变	10	800	450
38314	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 2#主变	10	800	446
38315	江阴	南方豪庭 32#配电所 2#主变	10	800	503
38316	江阴	星五变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38317	江阴	龙城福第 1#配电所 1#主变	10	800	410
38318	江阴	龙城福第 1#配电所 2#主变	10	800	452
38319	江阴	龙城福第 9#配电所 1#主变	10	800	336
38320	江阴	龙城福第 9#配电所 3#主变	10	800	335
38321	江阴	秀江南名苑 4#配电所 1#主变	10	800	508
38322	江阴	创富路 1 号 5#配电所 3#主变	10	630	400
38323	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变	10	800	415
38324	江阴	三医南变	10	400	287
38325	江阴	邮电新村变	10	400	227
38326	江阴	新潭变	10	400	169
38327	江阴	香槟花园 304#配电所 3#主变	10	800	402
38328	江阴	任村变	10	400	120
38329	江阴	华西二村 2 号变	10	400	147
38330	江阴	周庄村新农村 17#箱变主变	10	630	365
38331	江阴	万花景苑二区 13#配电所 3#主变	10	800	596
38332	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变	10	630	346
38333	江阴	启港路 347 号 5#配电所 1#主变	10	630	386
38334	江阴	江悦尚院 50#配电所 2#主变	10	630	428
38335	江阴	新北变	10	400	53
38336	江阴	龙城福第 9#配电所 4#主变	10	800	416
38337	江阴	龙城福第 9#配电所 2#主变	10	800	416
38338	江阴	鑫茂悦园 153#配 1#主变	10	800	519
38339	江阴	河家滩东变	10	400	71
38340	江阴	王家西变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38341	江阴	自来水厂北变	10	400	0
38342	江阴	和平中站变	10	400	177
38343	江阴	嬷嬷堂变	10	200	27
38344	江阴	奇松变	10	400	185
38345	江阴	北村里 1#变	10	200	25
38346	江阴	时装公变	10	400	212
38347	江阴	小桥头变	10	400	31
38348	江阴	碗墩山变	10	200	92
38349	江阴	贯巷北变	10	400	215
38350	江阴	向墩南变	10	200	123
38351	江阴	白蛇东变	10	400	3
38352	江阴	公平路南箱变主变	10	400	187
38353	江阴	新秀园一期 10#配电所 1#主变	10	800	480
38354	江阴	马圩排涝站西变箱变主变	10	500	327
38355	江阴	新南箱变主变	10	630	42
38356	江阴	蔡河陶家基变	10	400	169
38357	江阴	谷里 2#变	10	200	21
38358	江阴	瑞庭花园 27#配电所 1#主变	10	630	374
38359	江阴	万花景苑二区 5#配电所 3#主变	10	800	602
38360	江阴	万水桥北变	10	400	160
38361	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 1#主变	10	800	362
38362	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 3#主变	10	800	430
38363	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 4#主变	10	800	411
38364	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 2#主变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38365	江阴	云亭建设南站南变	10	400	74
38366	江阴	融城苑 36#配电所 1#主变	10	800	426
38367	江阴	融城苑 36#配电所 2#主变	10	800	430
38368	江阴	新安电站变	10	400	138
38369	江阴	高德桥南变	10	200	0
38370	江阴	日化北变	10	400	236
38371	江阴	排河南变	10	200	66
38372	江阴	常泽桥 1#变	10	400	150
38373	江阴	河口变	10	400	137
38374	江阴	璜土农场东变	10	200	79
38375	江阴	满堂里 2#变	10	200	16
38376	江阴	芦墩村委箱变主变	10	630	363
38377	江阴	富贝中变	10	400	11
38378	江阴	西维常西变	10	400	162
38379	江阴	双和变	10	400	159
38380	江阴	霞栖苑 64#配电所 3#主变	10	800	474
38381	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变	10	800	418
38382	江阴	兴隆北箱变主变	10	630	227
38383	江阴	新世纪花园 39#箱变主变	10	400	204
38384	江阴	福加变	10	400	125
38385	江阴	黄山路路灯箱变主变	10	400	281
38386	江阴	鑫茂悦园 150#配 4#主变	10	800	500
38387	江阴	水池里 2#变	10	400	161
38388	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 1#主变	10	800	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38389	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 2#主变	10	800	397
38390	江阴	那巷 2#变	10	400	133
38391	江阴	江豚变	10	400	79
38392	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 1#主变	10	800	374
38393	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 2#主变	10	800	390
38394	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 1#主变	10	800	290
38395	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 4#主变	10	800	488
38396	江阴	卞家桥西变	10	200	45
38397	江阴	雅澜名苑 256#配电所 1#主变	10	800	409
38398	江阴	雅澜名苑 256#配电所 2#主变	10	800	393
38399	江阴	雅澜名苑 256#配电所 3#主变	10	800	471
38400	江阴	雅澜名苑 256#配电所 4#主变	10	800	461
38401	江阴	邓洪西 3#变	10	400	0
38402	江阴	万安佳苑 14#配电所 3#主变	10	800	461
38403	江阴	汇西变	10	200	37
38404	江阴	赌家村北变	10	400	63
38405	江阴	雅澜名苑 262#配电所 1#主变	10	630	340
38406	江阴	雅澜名苑 262#配电所 2#主变	10	630	295
38407	江阴	雅澜名苑 262#配电所 3#主变	10	630	336
38408	江阴	云景花园 28#配电所 4#主变	10	800	494
38409	江阴	玫瑰园 129#配电所 1#主变	10	800	521
38410	江阴	花园弄箱变主变	10	630	185
38411	江阴	黄五房变	10	400	154
38412	江阴	华三场变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38413	江阴	天鹤路 22#箱变主变	10	800	301
38414	江阴	徐庄桥西变	10	400	149
38415	江阴	锦绣变	10	200	126
38416	江阴	晴纺变	10	315	99
38417	江阴	璜塘幸福变	10	315	82
38418	江阴	金风苑变	10	400	81
38419	江阴	璜塘环南变	10	315	39
38420	江阴	工商变	10	400	0
38421	江阴	顾西庄北变	10	315	52
38422	江阴	曙旦变	10	315	0
38423	江阴	新湾里变	10	400	121
38424	江阴	角上变	10	200	21
38425	江阴	人民东路 123 号 4#箱变主变	10	630	178
38426	江阴	永联箱变主变	10	630	301
38427	江阴	文富花园一区 8#箱变主变	10	630	207
38428	江阴	上游南站变	10	315	0
38429	江阴	章华变	10	400	185
38430	江阴	湖塘村委变	10	400	175
38431	江阴	俞巷东变	10	315	70
38432	江阴	牛奶场变	10	400	175
38433	江阴	南楼下变	10	200	64
38434	江阴	唐家巷变	10	400	168
38435	江阴	符家变	10	200	0
38436	江阴	任东变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38437	江阴	杨淮头变	10	200	38
38438	江阴	沙山变	10	200	44
38439	江阴	俞巷变	10	200	33
38440	江阴	章园里南变	10	250	84
38441	江阴	璜塘油车里变	10	400	193
38442	江阴	顾西庄变	10	250	0
38443	江阴	松岗变	10	250	158
38444	江阴	滩上变	10	200	45
38445	江阴	滩上西变	10	400	98
38446	江阴	黄河一村北配电所 1#主变	10	630	168
38447	江阴	水厂变	10	400	203
38448	江阴	上暨变	10	400	88
38449	江阴	黄河一村北配电所 2#主变	10	630	227
38450	江阴	北房北变	10	400	46
38451	江阴	孙家变	10	250	0
38452	江阴	华昌路中变	10	250	127
38453	江阴	红星东站	10	200	69
38454	江阴	文林新庄变	10	400	72
38455	江阴	官庄变	10	315	130
38456	江阴	桃花巷 1#变	10	400	181
38457	江阴	官庄西变	10	200	33
38458	江阴	锦绣豪庭配电所 1#变	10	630	156
38459	江阴	文富花苑一区 2#箱变主变	10	800	337
38460	江阴	贯庄电站变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38461	江阴	桃花巷 2#变	10	400	229
38462	江阴	西湖电站变	10	200	107
38463	江阴	西湖村委西变	10	400	62
38464	江阴	大桥南路 3 号 10#箱变主变	10	630	169
38465	江阴	师古墩变	10	200	23
38466	江阴	杨园变	10	400	148
38467	江阴	要塞箱变主变	10	630	75
38468	江阴	西房东变	10	250	70
38469	江阴	石庄医院变	10	315	27
38470	江阴	南陈家村变	10	250	45
38471	江阴	石庄车站变	10	400	102
38472	江阴	石庄中街变	10	400	82
38473	江阴	塘前路 245#箱变主变	10	800	228
38474	江阴	实验小学变	10	400	143
38475	江阴	薛家变	10	400	93
38476	江阴	薛家北变	10	400	193
38477	江阴	环西路 1#变	10	400	127
38478	江阴	红星老站	10	400	104
38479	江阴	环北路变	10	400	109
38480	江阴	宕里变	10	400	127
38481	江阴	文北变	10	400	107
38482	江阴	李巷上变	10	400	91
38483	江阴	大龚家变	10	200	29
38484	江阴	南房变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38485	江阴	新雅居变	10	400	149
38486	江阴	建义新站变	10	400	91
38487	江阴	北湾中心站	10	315	70
38488	江阴	张巷变	10	200	67
38489	江阴	祝塘任家变	10	400	175
38490	江阴	南特变	10	315	0
38491	江阴	青墩变	10	400	78
38492	江阴	文林西王家变	10	315	31
38493	江阴	大桥南路 3 号 14#箱变主变	10	630	163
38494	江阴	岸头上变	10	315	98
38495	江阴	银都配电所 1#主变	10	800	383
38496	江阴	大坎五队	10	400	238
38497	江阴	大桥南路 3 号 20#箱变主变	10	630	364
38498	江阴	大坎南站变	10	400	69
38499	江阴	银都配电所 2#主变	10	800	271
38500	江阴	文南东新村变	10	400	11
38501	江阴	高城墩变	10	400	213
38502	江阴	文南村委变	10	315	147
38503	江阴	大坎变	10	400	209
38504	江阴	璜土中心南变	10	315	140
38505	江阴	大桥南路 3 号 4#箱变主变	10	630	257
38506	江阴	刘家头变	10	200	66
38507	江阴	富德变	10	315	89
38508	江阴	商场变	10	400	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38509	江阴	杨木桥变	10	315	134
38510	江阴	盘龙路灯变	10	200	98
38511	江阴	章园里变	10	200	62
38512	江阴	浩里变	10	200	40
38513	江阴	东常变	10	200	75
38514	江阴	包家村变	10	200	44
38515	江阴	璜塘新村变	10	400	117
38516	江阴	吕家村变	10	400	145
38517	江阴	宕东变	10	200	80
38518	江阴	龙潭南变	10	400	220
38519	江阴	孔家变	10	400	116
38520	江阴	展家村变	10	400	101
38521	江阴	香山变	10	200	64
38522	江阴	姚东湾变	10	400	118
38523	江阴	马镇龙潭北变	10	400	0
38524	江阴	界石头变	10	400	156
38525	江阴	外环北变	10	400	30
38526	江阴	龙潭头变	10	400	167
38527	江阴	摇车径变	10	400	63
38528	江阴	文南路变	10	400	200
38529	江阴	顶好变	10	250	31
38530	江阴	富达变	10	400	125
38531	江阴	东毛庄变	10	400	156
38532	江阴	文林王家村变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38533	江阴	赵丁桥变	10	400	166
38534	江阴	曾家村变	10	200	54
38535	江阴	小九亩变	10	400	151
38536	江阴	大王家庄变	10	400	0
38537	江阴	冶坊桥变	10	400	49
38538	江阴	璜塘顾家村变	10	400	253
38539	江阴	湖塘变	10	400	161
38540	江阴	文北中心站	10	400	63
38541	江阴	新联变	10	400	204
38542	江阴	北湾南站	10	315	33
38543	江阴	璜塘薛家村变	10	200	57
38544	江阴	石庄敬老院变	10	400	199
38545	江阴	文南西站	10	400	28
38546	江阴	文林新塘变	10	315	47
38547	江阴	岐南中变	10	400	41
38548	江阴	达江变	10	315	7
38549	江阴	庙巷变	10	400	0
38550	江阴	后申变	10	250	40
38551	江阴	日新变	10	400	217
38552	江阴	兴农变	10	50	10
38553	江阴	文富花苑一区 11#箱变主变	10	800	251
38554	江阴	永安四村 13#箱变主变	10	630	138
38555	江阴	石庄电力站变	10	400	173
38556	江阴	三房村站	10	315	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38557	江阴	石庄菜场变	10	400	126
38558	江阴	三房东站	10	400	131
38559	江阴	澄丰变	10	400	0
38560	江阴	永安四村 19#箱变主变	10	800	270
38561	江阴	东三房变	10	400	129
38562	江阴	上许变	10	200	30
38563	江阴	孔北变	10	400	182
38564	江阴	杜典变	10	400	128
38565	江阴	教场变	10	315	3
38566	江阴	马镇吴家村变	10	250	73
38567	江阴	璜塘周家村变	10	250	0
38568	江阴	璜塘许家变	10	400	141
38569	江阴	璜塘河东变	10	200	59
38570	江阴	后朱巷变	10	250	17
38571	江阴	旺家村变	10	200	0
38572	江阴	三号桥变	10	250	47
38573	江阴	老住基西变	10	315	38
38574	江阴	潘巷南变	10	400	36
38575	江阴	大水宕变	10	400	206
38576	江阴	璜塘新住基变	10	200	18
38577	江阴	祠堂村变	10	400	64
38578	江阴	凤凰村变	10	400	168
38579	江阴	王村西变	10	250	39
38580	江阴	八房村变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38581	江阴	文林大茂墅变	10	400	114
38582	江阴	团子头北变	10	400	283
38583	江阴	文林小茂墅变	10	400	175
38584	江阴	杨傅变	10	200	5
38585	江阴	恽家村公变	10	400	144
38586	江阴	三房中心站	10	400	78
38587	江阴	东横街变	10	400	163
38588	江阴	鸿雁配电所 1#主变	10	630	302
38589	江阴	文富花园二区配电所 2#主变	10	1600	199
38590	江阴	老三房变	10	400	167
38591	江阴	徐庄桥变	10	200	85
38592	江阴	东街 1#变	10	315	62
38593	江阴	永安四村 2#箱变主变	10	630	172
38594	江阴	西湖村委变	10	200	12
38595	江阴	王金浜变	10	400	219
38596	江阴	前巷村变	10	200	0
38597	江阴	文富花园二区 30#箱变主变	10	630	105
38598	江阴	沪江配电所主变	10	800	241
38599	江阴	孙五房变	10	400	65
38600	江阴	青钟站变	10	200	139
38601	江阴	小坎北电站变	10	315	0
38602	江阴	河家滩变	10	200	97
38603	江阴	永安四村 7#箱变主变	10	630	154
38604	江阴	华村变	10	250	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38605	江阴	下滨变	10	200	27
38606	江阴	璜塘许北变	10	250	24
38607	江阴	李油车变	10	400	90
38608	江阴	金丝娘变	10	200	27
38609	江阴	璜塘开发北变	10	315	20
38610	江阴	金巷上变	10	400	202
38611	江阴	璜塘陆家变	10	200	65
38612	江阴	季家村变	10	250	76
38613	江阴	璜塘张家村变	10	400	191
38614	江阴	塘下徐家变	10	400	211
38615	江阴	红雪里变	10	400	169
38616	江阴	茂墅南变	10	315	118
38617	江阴	茂墅中心站变	10	200	0
38618	江阴	乌鹊堂变	10	250	116
38619	江阴	文林邓家村变	10	400	122
38620	江阴	永高村变	10	400	110
38621	江阴	马文桥变	10	400	137
38622	江阴	邓家村西变	10	400	84
38623	江阴	坝头南站	10	400	188
38624	江阴	囊里变	10	200	0
38625	江阴	元塘南变	10	400	134
38626	江阴	坝头加工厂变	10	400	88
38627	江阴	元塘变	10	250	27
38628	江阴	西阳东站	10	100	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38629	江阴	孙七房变	10	400	91
38630	江阴	永安四村综合箱变主变	10	400	41
38631	江阴	文西路西变	10	400	0
38632	江阴	文富花园二区 48#箱变主变	10	800	161
38633	江阴	水产变	10	400	103
38634	江阴	文林毛庄变	10	400	147
38635	江阴	文富花园二区 32#箱变主变	10	800	131
38636	江阴	西阳新村变	10	400	163
38637	江阴	文富花园二区 50#箱变主变	10	800	158
38638	江阴	路灯 3 号变	10	200	59
38639	江阴	湘北服饰变	10	315	72
38640	江阴	璜塘王家巷变	10	400	222
38641	江阴	皇母桥变	10	200	0
38642	江阴	船形变	10	200	47
38643	江阴	文林蒋巷变	10	200	62
38644	江阴	璜塘张家坝变	10	250	72
38645	江阴	明珠西箱变主变	10	800	168
38646	江阴	西庄变	10	400	81
38647	江阴	油东变	10	400	198
38648	江阴	璜塘华新变	10	250	70
38649	江阴	云顾路 310#箱变主变	10	500	214
38650	江阴	新村北变	10	400	54
38651	江阴	北房西变	10	250	53
38652	江阴	璜塘楼下变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38653	江阴	张五房变	10	400	65
38654	江阴	坝头西站	10	400	169
38655	江阴	马家村北变	10	400	142
38656	江阴	西元塘变	10	400	94
38657	江阴	天笃变	10	400	106
38658	江阴	元塘北站变	10	200	75
38659	江阴	马镇石塘桥变	10	250	19
38660	江阴	西杜家变	10	400	193
38661	江阴	工业南变	10	400	107
38662	江阴	吐头西变	10	100	0
38663	江阴	红星变	10	400	57
38664	江阴	龙运南中变	10	400	6
38665	江阴	马镇周家村变	10	315	19
38666	江阴	上高头变	10	250	43
38667	江阴	百丈中站	10	400	54
38668	江阴	顾家堂变	10	200	0
38669	江阴	百丈里变	10	400	174
38670	江阴	通宝变	10	400	79
38671	江阴	姚家公变	10	400	51
38672	江阴	后庄变	10	315	82
38673	江阴	姚家南变	10	200	4
38674	江阴	章家村变	10	200	48
38675	江阴	新周变	10	200	46
38676	江阴	璜塘周家巷变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38677	江阴	三房中站	10	400	188
38678	江阴	庄家巷变	10	400	0
38679	江阴	绮山箱变主变	10	630	274
38680	江阴	华特东路变	10	200	149
38681	江阴	东进变	10	315	14
38682	江阴	消防变	10	315	168
38683	江阴	电力南街变	10	400	0
38684	江阴	人民东路 123 号 11#箱变主变	10	500	232
38685	江阴	杨家河头变	10	400	132
38686	江阴	高金浜变	10	250	119
38687	江阴	王村变	10	400	208
38688	江阴	人民东路 123 号 13#箱变主变	10	400	177
38689	江阴	吉家变	10	400	251
38690	江阴	荡南东站	10	400	0
38691	江阴	碾城变	10	200	56
38692	江阴	小湖东区 4#箱变主变	10	630	113
38693	江阴	须毛庄变	10	400	92
38694	江阴	冯家变	10	200	49
38695	江阴	雷下花园 5#箱变主变	10	630	262
38696	江阴	王家湾北变	10	200	25
38697	江阴	於庄变	10	160	64
38698	江阴	戴南变	10	400	162
38699	江阴	雷下花园 6#箱变主变	10	630	310
38700	江阴	小湖东区 6#箱变主变	10	630	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38701	江阴	江家冲北变	10	315	79
38702	江阴	文林周家湾变	10	400	0
38703	江阴	东方配电所 1#主变	10	630	32
38704	江阴	祁庄变	10	200	93
38705	江阴	陆家宕变	10	400	166
38706	江阴	西阳南变	10	400	64
38707	江阴	璜塘南村头变	10	400	200
38708	江阴	西阳桥变	10	400	96
38709	江阴	湖粮变	10	400	179
38710	江阴	马文变	10	400	241
38711	江阴	阎王坝变	10	400	114
38712	江阴	黄公坝变	10	160	0
38713	江阴	新高变	10	400	180
38714	江阴	璜塘陆家村北变	10	200	87
38715	江阴	安上变	10	250	48
38716	江阴	祝塘中学变	10	200	92
38717	江阴	景阳北变	10	400	159
38718	江阴	雷下花园 12#箱变主变	10	630	327
38719	江阴	邓洪西变	10	315	152
38720	江阴	西庄北站变	10	400	203
38721	江阴	王三元变	10	315	0
38722	江阴	法庭变	10	400	0
38723	江阴	雷下花园 13#箱变主变	10	630	159
38724	江阴	景阳南变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38725	江阴	祝塘中街变	10	400	0
38726	江阴	贸易新村变	10	400	98
38727	江阴	通江公变	10	200	120
38728	江阴	湘南新村变	10	315	69
38729	江阴	雷下花园东区 11#配电所 1#主变	10	800	26
38730	江阴	景阳西变	10	315	93
38731	江阴	小湖营业房箱变主变	10	500	117
38732	江阴	南宅新村变	10	400	28
38733	江阴	璜塘大住基变	10	400	194
38734	江阴	浆纱变	10	315	77
38735	江阴	大住基东变	10	315	0
38736	江阴	文化路北变	10	315	57
38737	江阴	璜塘夏家庄变	10	400	46
38738	江阴	王臣里变	10	315	101
38739	江阴	白宕变	10	200	59
38740	江阴	前坞墩变	10	400	78
38741	江阴	文北新村变	10	315	0
38742	江阴	白宕西变	10	400	141
38743	江阴	文北南站	10	315	119
38744	江阴	史家塘变	10	315	93
38745	江阴	野周家变	10	200	68
38746	江阴	嘉纺变	10	400	216
38747	江阴	塘下变	10	315	86
38748	江阴	赵家塘变	10	315	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38749	江阴	华昌路 1#变	10	400	52
38750	江阴	祝文路 2#变	10	100	73
38751	江阴	河东湾北变	10	200	138
38752	江阴	文林周家变	10	250	98
38753	江阴	孟河湾 2#变	10	315	30
38754	江阴	河东湾变	10	400	58
38755	江阴	璜塘湾里变	10	400	133
38756	江阴	璜塘缪家变	10	400	42
38757	江阴	杜巷变	10	400	91
38758	江阴	湘北北站	10	400	87
38759	江阴	范钱路变	10	315	185
38760	江阴	环西新变	10	200	55
38761	江阴	林巷北变	10	400	131
38762	江阴	电力南变	10	400	3
38763	江阴	交管所变	10	400	67
38764	江阴	河湘桥变	10	400	90
38765	江阴	璜塘后场变	10	400	0
38766	江阴	璜塘环西变	10	315	6
38767	江阴	电力北站	10	315	84
38768	江阴	富湘路变	10	400	0
38769	江阴	园区变	10	315	111
38770	江阴	金电北变	10	400	67
38771	江阴	建西变	10	400	93
38772	江阴	人民东路 123 号 3#箱变主变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38773	江阴	荡南加工厂变	10	100	40
38774	江阴	澄山配电所 1#主变	10	800	257
38775	江阴	澄山配电所 2#主变	10	800	289
38776	江阴	荡南西站	10	200	65
38777	江阴	璜塘电力东变	10	400	83
38778	江阴	三房西站	10	400	127
38779	江阴	璜塘农贸变	10	400	74
38780	江阴	惠澄变	10	400	95
38781	江阴	湘北中心站	10	400	28
38782	江阴	船坞变	10	200	57
38783	江阴	璜塘小商品变	10	400	160
38784	江阴	湘北变	10	400	0
38785	江阴	北房变	10	400	146
38786	江阴	电力中站变	10	400	42
38787	江阴	建工变	10	400	15
38788	江阴	黄河一村南配电所 2#主变	10	630	218
38789	江阴	五房村变	10	400	43
38790	江阴	黄河一村南配电所 1#主变	10	630	207
38791	江阴	高头变	10	400	0
38792	江阴	文林富贝变	10	315	19
38793	江阴	璜塘朝阳变	10	400	129
38794	江阴	陆云卓变	10	200	20
38795	江阴	春江华庭箱变主变	10	500	226
38796	江阴	美丽花苑箱变主变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38797	江阴	陆东变	10	400	141
38798	江阴	新五房变	10	315	0
38799	江阴	文林政府变	10	315	51
38800	江阴	璜塘健康变	10	315	37
38801	江阴	文化路变	10	400	0
38802	江阴	文化路 1#变	10	250	107
38803	江阴	一方城 1#配电所 1#主变	10	800	386
38804	江阴	一方城 1#配电所 2#主变	10	800	450
38805	江阴	一方城 1#配电所 3#主变	10	800	356
38806	江阴	柏木桥变	10	200	46
38807	江阴	一方城 3#配电所 1#主变	10	1000	441
38808	江阴	一方城 3#配电所 2#主变	10	1000	450
38809	江阴	一方城 5#配电所 1#主变	10	1000	500
38810	江阴	一方城 5#配电所 2#主变	10	1000	581
38811	江阴	一方城 5#配电所 3#主变	10	1000	639
38812	江阴	怡景嘉苑 3#配电所 1#主变	10	1000	471
38813	江阴	利南街 127#配电所 1#主变	10	800	413
38814	江阴	利南街 127#配电所 2#主变	10	800	257
38815	江阴	北欧印象 31#配电所 1#主变	10	1000	492
38816	江阴	北欧印象 15#箱变主变	10	630	303
38817	江阴	医东箱变主变	10	630	390
38818	江阴	顾家村箱变主变	10	630	302
38819	江阴	朝阳二村 32#配电所 1#主变	10	500	197
38820	江阴	冯溪花园 47#配电所 1#主变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38821	江阴	冯溪花园 47#配电所 2#主变	10	400	165
38822	江阴	霞客苑 20#配电所 1#主变	10	500	224
38823	江阴	霞客苑 29#配电所 1#主变	10	250	121
38824	江阴	霞栖苑 41#配电所 1#主变	10	630	335
38825	江阴	霞栖苑 41#配电所 2#主变	10	630	286
38826	江阴	霞栖苑 41#配电所 3#主变	10	630	272
38827	江阴	君邻世家 1#配电所 1#主变	10	1000	518
38828	江阴	君邻世家 1#配电所 2#主变	10	1000	379
38829	江阴	君邻世家 2#配电所 1#主变	10	1000	468
38830	江阴	君邻世家 2#配电所 2#主变	10	1000	546
38831	江阴	君邻世家 2#配电所 3#主变	10	1000	541
38832	江阴	高家带南变	10	400	0
38833	江阴	双牌三村 21#配电所 2#主变	10	630	313
38834	江阴	双牌三村 21#配电所 3#主变	10	630	333
38835	江阴	双牌三村 21#配电所 4#主变	10	630	334
38836	江阴	双牌三村 16#配电所 1#主变	10	630	313
38837	江阴	双牌三村 16#配电所 2#主变	10	630	327
38838	江阴	双牌三村 16#配电所 3#主变	10	630	321
38839	江阴	双牌三村 16#配电所 4#主变	10	630	328
38840	江阴	御峰花园 1#配电所 1#主变	10	800	435
38841	江阴	御峰花园 1#配电所 3#主变	10	800	406
38842	江阴	双牌三村 3#配电所 1#主变	10	630	294
38843	江阴	双牌四村 27#配电所 1#主变	10	630	318
38844	江阴	双牌四村 27#配电所 2#主变	10	630	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38845	江阴	秀江南花园 15#配电所 1#主变	10	1000	585
38846	江阴	秀江南花园 15#配电所 2#主变	10	1000	531
38847	江阴	秀江南 55#配电所 1#主变	10	800	489
38848	江阴	秀江南花园 83#配电所 1#主变	10	630	369
38849	江阴	秀江南花园 83#配电所 2#主变	10	630	326
38850	江阴	方园一村 56#配电所 1#主变	10	800	387
38851	江阴	方园一村 56#配电所 2#主变	10	800	363
38852	江阴	方园一村 56#配电所 3#主变	10	800	444
38853	江阴	方园一村 91#配电所 1#主变	10	630	167
38854	江阴	方园小区配电所 1#主变	10	630	181
38855	江阴	方园小区配电所 2#主变	10	630	253
38856	江阴	秀江南花园 51#配电所 1#主变	10	1000	577
38857	江阴	秀江南花园 51#配电所 2#主变	10	800	410
38858	江阴	钱江路 6#配电所 1#主变	10	1000	372
38859	江阴	钱江路 6#配电所 2#主变	10	1000	506
38860	江阴	钱江路 6#配电所 3#主变	10	800	411
38861	江阴	文化箱变主变	10	630	203
38862	江阴	百业箱变主变	10	630	175
38863	江阴	水厂箱变主变	10	630	153
38864	江阴	双平箱变主变	10	630	0
38865	江阴	宏基名城花园 230#配电所 1#主变	10	1000	578
38866	江阴	宏基名城花园 230#配电所 2#主变	10	1000	378
38867	江阴	双牌三村 21#配电所 1#主变	10	630	306
38868	江阴	环南路 53#配电所 1#主变	10	1000	600

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38869	江阴	环南路 53#配电所 2#主变	10	1000	511
38870	江阴	环南路 51#配电所 1#主变	10	630	315
38871	江阴	环南路 51#配电所 2#主变	10	630	315
38872	江阴	庆家宕变	10	400	87
38873	江阴	和平东村变	10	400	0
38874	江阴	金湾丽景 56#配电所 1#主变	10	1000	512
38875	江阴	金湾丽景 56#配电所 2#主变	10	1000	464
38876	江阴	金湾丽景 56#配电所 3#主变	10	1000	518
38877	江阴	胡山桥箱变主变	10	400	277
38878	江阴	祝塘巷路东变	10	400	107
38879	江阴	峭岐商城北变	10	400	162
38880	江阴	虹四 7#公变	10	400	148
38881	江阴	别墅东 2#变	10	400	51
38882	江阴	华馨苑 13#配电所 1#主变	10	1000	561
38883	江阴	华馨苑 13#配电所 2#主变	10	1000	666
38884	江阴	华馨苑 13#配电所 3#主变	10	1000	602
38885	江阴	华馨苑 10#配电所 1#主变	10	1000	549
38886	江阴	华馨苑 10#配电所 2#主变	10	1000	605
38887	江阴	华馨苑 10#配电所 3#主变	10	1000	603
38888	江阴	华馨苑 23#箱变主变	10	630	392
38889	江阴	幸福华都 26#配电所 1#主变	10	1000	377
38890	江阴	幸福华都 26#配电所 2#主变	10	1000	443
38891	江阴	花园南变	10	400	235
38892	江阴	华馨苑 15#箱变主变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38893	江阴	计家湾西变	10	400	252
38894	江阴	西贯西变	10	400	49
38895	江阴	周家村东变	10	400	166
38896	江阴	幸福华都 9#配电所 1#主变	10	800	452
38897	江阴	幸福华都 9#配电所 2#主变	10	800	415
38898	江阴	盘龙山变	10	400	231
38899	江阴	居家湾变	10	200	47
38900	江阴	岸头上南变	10	200	1
38901	江阴	中心南变	10	400	110
38902	江阴	东奚市西变	10	400	268
38903	江阴	水产北变	10	200	15
38904	江阴	月房湾变	10	400	109
38905	江阴	环城南路 362#配电所 1#主变	10	1000	455
38906	江阴	月东路北变	10	400	0
38907	江阴	卧龙南变	10	400	99
38908	江阴	长寿老住基西变	10	200	76
38909	江阴	兴宇变	10	400	198
38910	江阴	赵宕塑料厂南变	10	200	136
38911	江阴	顾家站	10	315	174
38912	江阴	张家村南变	10	200	64
38913	江阴	秦望东变	10	400	188
38914	江阴	黄东变	10	400	113
38915	江阴	水岸新都 147#配电所 1#主变	10	1000	454
38916	江阴	水岸新都 147#配电所 2#主变	10	1000	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38917	江阴	水岸新都 140#配电所 1#主变	10	800	395
38918	江阴	水岸新都 140#配电所 2#主变	10	800	484
38919	江阴	降里陈家村变	10	200	39
38920	江阴	南陈陈家村变	10	200	0
38921	江阴	水岸新都 128#箱变主变	10	630	271
38922	江阴	水岸新都 137#箱变主变	10	630	302
38923	江阴	金都豪庭 25#配电所 1#主变	10	1000	483
38924	江阴	金都豪庭 25#配电所 2#主变	10	1000	629
38925	江阴	金都豪庭 25#配电所 3#主变	10	1000	573
38926	江阴	泾西余高北变	10	400	14
38927	江阴	蔡泾宋家村变	10	400	118
38928	江阴	龙运耿东变	10	315	36
38929	江阴	龙运林塘北变	10	400	225
38930	江阴	球庄中变	10	200	39
38931	江阴	黄家变	10	200	104
38932	江阴	红豆南庄南变	10	200	32
38933	江阴	墙门南变	10	200	0
38934	江阴	永安桥北变	10	400	236
38935	江阴	寒塘坝南变	10	200	68
38936	江阴	光辉变	10	400	74
38937	江阴	城南雅院 11#配电所 4#主变	10	630	369
38938	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 1#主变	10	800	445
38939	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2#主变	20	630	450
38940	江阴	敌槌花园 7#配电所 3#主变	20	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38941	江阴	东苑新村 35#箱变主变	10	400	117
38942	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 4#主变	10	630	217
38943	江阴	万安佳苑 2#配电所 4#主变	10	630	297
38944	江阴	南闸张家桥变	10	400	123
38945	江阴	永昌北变	10	400	117
38946	江阴	昕悦府 10#配电所 1#主变	10	800	376
38947	江阴	桃源名筑 231#配电所 2#主变	20	800	520
38948	江阴	水墩 4 号变	10	400	155
38949	江阴	金盘商务中心 1#配电所 1#主变	10	800	640
38950	江阴	金盘商务中心 1#配电所 2#主变	10	800	547
38951	江阴	金盘商务中心 1#配电所 3#主变	10	800	591
38952	江阴	金盘商务中心 1#配电所 4#主变	10	800	514
38953	江阴	金盘苑 3#配电所 1#主变	10	800	508
38954	江阴	金盘苑 3#配电所 2#主变	10	800	502
38955	江阴	金盘苑 3#配电所 3#主变	10	800	545
38956	江阴	金盘苑 3#配电所 4#主变	10	800	520
38957	江阴	顾山朱家巷南变	10	200	62
38958	江阴	北庄变	10	315	147
38959	江阴	虹五 17 号变	10	400	173
38960	江阴	须毛庄西变	10	400	114
38961	江阴	新城府邸箱变主变	10	400	146
38962	江阴	柳家沙南变	10	400	238
38963	江阴	新安村委变	10	400	22
38964	江阴	丹桂园 87#配电所 1#主变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38965	江阴	南街东变	10	400	97
38966	江阴	山棠雅园 10#配电所 3#主变	20	800	445
38967	江阴	文林林科变	10	400	157
38968	江阴	丹桂园 87#配电所 2#主变	10	800	441
38969	江阴	曹庄南变	10	200	81
38970	江阴	景阳小区 98#配电所 1#主变	10	800	470
38971	江阴	景阳小区 98#配电所 2#主变	10	800	544
38972	江阴	新秀园一期 24#配电所 1#主变	10	800	494
38973	江阴	馨云雅居 8#配电所 1#主变	10	800	427
38974	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 1#主变	10	800	494
38975	江阴	长小东变	10	400	185
38976	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 1#主变	10	800	562
38977	江阴	富民路东变	10	400	156
38978	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 2#主变	20	800	475
38979	江阴	寺西村变	10	400	160
38980	江阴	华苑新村 2#变	10	400	263
38981	江阴	海阅雅园 4#配电所 2#主变	10	800	528
38982	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 4#主变	10	630	392
38983	江阴	郡庭花园 140#配电所 4#主变	10	800	567
38984	江阴	东麓花园 4#配电所 2#主变	10	630	423
38985	江阴	华馨苑 37#配电所 4#主变	10	800	564
38986	江阴	林家墩南变	10	400	164
38987	江阴	陆家堂东变	10	200	80
38988	江阴	南弄北箱变主变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
38989	江阴	敌馗花园南园 23#配电所 2#主变	20	630	434
38990	江阴	华林路 90#配电所 1#主变	10	800	346
38991	江阴	华林路 90#配电所 2#主变	10	800	413
38992	江阴	云筑雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	379
38993	江阴	昕悦府 9#配电所 1#主变	10	800	300
38994	江阴	新秀园一期 12#配电所 2#主变	10	800	415
38995	江阴	万花景苑 71#配电所 2#主变	10	800	485
38996	江阴	水云间花园 14#配电所 4#主变	10	800	440
38997	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 3#主变	10	800	500
38998	江阴	税务北变	10	400	145
38999	江阴	高峰南 2#变	10	400	0
39000	江阴	瑞府园 63#配 2#主变	20	800	243
39001	江阴	南方豪庭 7#配电所 1#主变	10	800	502
39002	江阴	南方豪庭 7#配电所 3#主变	10	800	486
39003	江阴	南方豪庭 7#配电所 4#主变	10	800	487
39004	江阴	沈家浜路 1#变	10	200	160
39005	江阴	顾山内衣东变	10	400	0
39006	江阴	南方豪庭 7#配电所 2#主变	10	800	466
39007	江阴	南方豪庭 32#配电所 1#主变	10	800	425
39008	江阴	天茂雅苑 19#配电所 4#主变	10	630	383
39009	江阴	玫瑰园 128#配电所 4#主变	10	800	549
39010	江阴	瓦沿站箱变主变	10	500	156
39011	江阴	陈南南变	10	400	67
39012	江阴	富尔肯变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39013	江阴	季家堂西变	10	400	55
39014	江阴	瑞庭花园 44#配电所 2#主变	10	800	482
39015	江阴	顾山严家巷东变	10	400	221
39016	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 4#主变	10	800	236
39017	江阴	范家巷北变	10	400	173
39018	江阴	鸡龙山村变	10	315	34
39019	江阴	新利变	10	400	87
39020	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变	10	630	387
39021	江阴	风尖里北变	10	400	117
39022	江阴	裕珑花园 162#配电所 4#主变	10	800	548
39023	江阴	周西路变	10	400	73
39024	江阴	顾家跳北变	10	400	144
39025	江阴	御龙湾花园 15#配电所 1#主变	10	800	464
39026	江阴	御龙湾花园 15#配电所 2#主变	10	800	492
39027	江阴	御龙湾花园 158#配电所 1#主变	10	800	488
39028	江阴	御龙湾花园 158#配电所 3#主变	10	800	533
39029	江阴	御龙湾花园 158#配电所 4#主变	10	800	559
39030	江阴	御龙湾花园 158#配电所 2#主变	10	800	449
39031	江阴	御龙湾花园 45#配电所 1#主变	10	800	446
39032	江阴	御龙湾花园 45#配电所 3#主变	10	800	442
39033	江阴	御龙湾花园 45#配电所 4#主变	10	800	461
39034	江阴	御龙湾花园 45#配电所 2#主变	10	800	378
39035	江阴	西郊公变	10	400	93
39036	江阴	定山路 1#箱变主变	10	250	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39037	江阴	赵家弄变	10	400	70
39038	江阴	大后宅西变	10	200	29
39039	江阴	石家村东变	10	200	83
39040	江阴	云亭村委变	10	400	0
39041	江阴	同福新村变	10	400	231
39042	江阴	岐峰西变	10	400	242
39043	江阴	公园路南变	10	250	93
39044	江阴	夏港江南北变	10	400	0
39045	江阴	申浦开发东变	10	400	0
39046	江阴	渡江四村 1 号公变	10	400	147
39047	江阴	华舜雅园 10#配电所 4#主变	10	800	434
39048	江阴	星赋花园二区 13#配电所 2#主变	10	800	376
39049	江阴	丁岸桥南变	10	400	146
39050	江阴	上品璟苑 222#配电所 3#主变	10	800	539
39051	江阴	翡翠花苑 74#配电所 1#主变	10	800	420
39052	江阴	东圩东变	10	400	174
39053	江阴	水畔兰庭 110#配电所 1#主变	10	800	434
39054	江阴	水畔兰庭 110#配电所 3#主变	10	800	423
39055	江阴	水畔兰庭 110#配电所 2#主变	10	800	488
39056	江阴	水畔兰庭 110#配电所 4#主变	10	800	475
39057	江阴	渡江二村 5#箱变主变	10	630	158
39058	江阴	三房庄北变	10	200	60
39059	江阴	星光苑 7#配电所 2#主变	10	630	425
39060	江阴	草巷桥头 2#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39061	江阴	星赋花园一区 14#配电所 4#主变	10	800	399
39062	江阴	赵家浜变	10	400	216
39063	江阴	翟家头西变	10	400	220
39064	江阴	周家头中变	10	400	146
39065	江阴	地板西变	10	400	167
39066	江阴	涂镇 5#变	10	400	229
39067	江阴	周家湾中变	10	400	86
39068	江阴	水畔兰庭 115#配电所 1#主变	10	800	425
39069	江阴	水畔兰庭 115#配电所 3#主变	10	800	501
39070	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 1#主变	10	800	473
39071	江阴	小吴巷 1#变	10	400	50
39072	江阴	上品璟苑 115#配电所 1#主变	10	800	526
39073	江阴	水景花苑 63#配电所 3#主变	10	800	473
39074	江阴	茅场里北变	10	400	153
39075	江阴	华士大厦 2#变	10	400	0
39076	江阴	小庄圩变	10	400	157
39077	江阴	水畔兰庭 115#配电所 2#主变	10	800	501
39078	江阴	水畔兰庭 115#配电所 4#主变	10	800	488
39079	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 1#主变	10	630	461
39080	江阴	西横街西变	10	400	45
39081	江阴	石匠圩东变	10	400	8
39082	江阴	滨江菜场变	10	400	0
39083	江阴	郁家西变	10	200	77
39084	江阴	陆西路 2 号变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39085	江阴	勤丰新村 11 号变	10	400	283
39086	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 2#主变	20	630	306
39087	江阴	谢家头变	10	400	229
39088	江阴	六房西变	10	400	0
39089	江阴	成家堂北变	10	400	192
39090	江阴	东奚市变	10	400	308
39091	江阴	上海花园二期 297#配电所 4#主变	10	800	408
39092	江阴	龙泉 1#箱变主变	10	400	208
39093	江阴	朱家基北变	10	400	85
39094	江阴	龙泉 2#箱变主变	10	400	169
39095	江阴	夏南严家村南变	10	400	149
39096	江阴	唐家巷北箱变主变	10	630	349
39097	江阴	江缪家基箱变主变	10	400	30
39098	江阴	璜塘河岸箱变主变	10	630	413
39099	江阴	南苑新村 48#箱变主变	10	400	154
39100	江阴	桃源名筑 40#配电所 2#主变	20	630	416
39101	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 1#主变	10	800	640
39102	江阴	五一北变	10	400	129
39103	江阴	西奚墅变	10	400	199
39104	江阴	渡江三村 6#变	10	400	162
39105	江阴	申浦北变	10	400	118
39106	江阴	棠樾锦园 26#配电所 2#主变	10	800	419
39107	江阴	谭家村 5#变	10	400	203
39108	江阴	周庄村杨家庄南变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39109	江阴	李市头变	10	400	185
39110	江阴	文林南街东变	10	400	86
39111	江阴	金泽花园一区 22#配电所 1#主变	10	800	380
39112	江阴	金泽花园一区 22#配电所 3#主变	10	800	282
39113	江阴	金泽花园一区 22#配电所 4#主变	10	800	401
39114	江阴	金泽花园一区 22#配电所 2#主变	10	800	446
39115	江阴	华馨苑 37#配电所 3#主变	10	800	506
39116	江阴	小康路 4 号变	10	400	157
39117	江阴	星赋花园四区 20#配电所 4#主变	10	800	594
39118	江阴	云亭巡线站箱变主变	10	630	205
39119	江阴	霞映景苑 8#配电所 1#主变	10	800	443
39120	江阴	育才西变	10	400	108
39121	江阴	老住基南箱变主变	10	400	148
39122	江阴	新秀园三期 26#配电所 2#主变	10	800	485
39123	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 3#主变	20	800	385
39124	江阴	南苑新村 37#箱变主变	10	400	131
39125	江阴	金庄路变	10	400	94
39126	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 2#主变	10	630	362
39127	江阴	种子场北变	10	200	87
39128	江阴	花山南变	10	400	81
39129	江阴	周庄杨家庄西变	10	200	113
39130	江阴	紫运一村 7#配 3#主变	10	630	445
39131	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 2#主变	10	800	433
39132	江阴	忠巷东箱变主变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39133	江阴	周庄前巷西变	10	200	77
39134	江阴	忠巷新村箱变主变	10	400	158
39135	江阴	卞家村北变	10	400	0
39136	江阴	唐家巷东箱变主变	10	630	221
39137	江阴	山泉新村北箱变主变	10	400	115
39138	江阴	孙家宕箱变主变	10	400	238
39139	江阴	峭岐政府北变	10	400	135
39140	江阴	忠巷中箱变主变	10	400	189
39141	江阴	澜景雅苑 7#配电所 4#主变	10	630	335
39142	江阴	团塘湾北变	10	400	192
39143	江阴	张介坝西变	10	400	260
39144	江阴	梅介村东变	10	400	247
39145	江阴	东翎雅苑 19#配电所 2#主变	10	800	467
39146	江阴	东翎雅苑 10#配电所 4#主变	10	800	495
39147	江阴	东舜华府 50#配电所 1#主变	10	800	447
39148	江阴	东舜华府 50#配电所 2#主变	10	800	505
39149	江阴	南弄箱变主变	10	630	379
39150	江阴	劲松箱变主变	10	630	122
39151	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 4#主变	10	800	640
39152	江阴	篁村 2#变	10	400	169
39153	江阴	野鸡村南变	10	400	176
39154	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 3#主变	10	800	484
39155	江阴	西贯北变	10	200	22
39156	江阴	水畔兰庭 118#配电所 1#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39157	江阴	水畔兰庭 118#配电所 3#主变	10	800	454
39158	江阴	水畔兰庭 118#配电所 2#主变	10	800	477
39159	江阴	水畔兰庭 118#配电所 4#主变	10	800	483
39160	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 1#主变	10	800	462
39161	江阴	王家村南变	10	400	198
39162	江阴	马镇园区东变	10	400	168
39163	江阴	范庄工业变	10	400	69
39164	江阴	新南庄北变	10	400	126
39165	江阴	利港政府东变	10	400	174
39166	江阴	上品璟苑 335#配电所 4#主变	10	800	526
39167	江阴	红雪里南变	10	400	279
39168	江阴	私营工业园 11 号箱变主变	10	630	209
39169	江阴	万花景苑二区 5#配电所 2#主变	10	800	640
39170	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 1#主变	20	630	380
39171	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 4#主变	20	630	458
39172	江阴	霞客园区中变	10	400	176
39173	江阴	天鹤北配电所 2#主变	10	1000	8
39174	江阴	璜土前巷南变	10	400	103
39175	江阴	东支村变	10	400	152
39176	江阴	李庄变	10	400	8
39177	江阴	虎塘 1#变	10	400	232
39178	江阴	沙田箱变主变	10	630	252
39179	江阴	沿河街变	10	400	170
39180	江阴	云禧苑 638-2#配电所 2#主变	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39181	江阴	修东变	10	400	29
39182	江阴	章家村西箱变主变	10	400	131
39183	江阴	俭益新村 3#变	10	200	67
39184	江阴	新颜 2#箱变主变	10	630	199
39185	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	0
39186	江阴	西园三村 5#配电所 4#主变	10	630	385
39187	江阴	雅澜名苑 86#配电所 4#主变	10	800	622
39188	江阴	环北西路东变	10	400	123
39189	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 3#主变	10	800	421
39190	江阴	金湾里变	10	400	122
39191	江阴	巷路里东 2#变	10	400	186
39192	江阴	长福新苑 3#配电所 1#主变	10	800	506
39193	江阴	长福新苑 3#配电所 2#主变	10	800	303
39194	江阴	长福新苑 3#配电所 3#主变	10	800	395
39195	江阴	长福新苑 3#配电所 4#主变	10	800	464
39196	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变	10	800	431
39197	江阴	长和新天地 10#配电所 2#主变	10	630	354
39198	江阴	范巷变	10	400	164
39199	江阴	坟头庄东变	10	400	218
39200	江阴	小村东变	10	400	212
39201	江阴	贝卡箱变主变	10	630	270
39202	江阴	瞿巷变	10	400	0
39203	江阴	南宅上变	10	400	1
39204	江阴	大河大站变	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39205	江阴	大河东站变	10	400	215
39206	江阴	陶家桥变	10	400	168
39207	江阴	大河西变	10	200	119
39208	江阴	龙河顾家变	10	315	90
39209	江阴	袁庄湾变	10	400	245
39210	江阴	陶中房变	10	200	69
39211	江阴	观西社区变	10	400	62
39212	江阴	劳化东站变	10	400	199
39213	江阴	锦安南箱变主变	10	630	208
39214	江阴	小康路 3#变	10	315	79
39215	江阴	路墩东变	10	250	0
39216	江阴	翁家基变	10	250	159
39217	江阴	普惠苑 143#箱变主变	10	630	216
39218	江阴	石洞坝变	10	400	121
39219	江阴	锦祥北箱变主变	10	630	28
39220	江阴	陶家基变	10	315	38
39221	江阴	观山村委南变	10	250	48
39222	江阴	华南南站变	10	400	139
39223	江阴	六房基变	10	400	209
39224	江阴	华南大站	10	400	67
39225	江阴	锦祥南箱变主变	10	630	104
39226	江阴	凤凰路变	10	400	320
39227	江阴	环卫变	10	200	88
39228	江阴	龙运耿家村公变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39229	江阴	袁庄 1#变	10	315	144
39230	江阴	锦和北箱变主变	10	630	137
39231	江阴	中心村 4#变	10	400	38
39232	江阴	华新南站	10	315	128
39233	江阴	锦和南箱变主变	10	630	209
39234	江阴	朝西变	10	400	192
39235	江阴	袁庄新村变	10	200	65
39236	江阴	宜文南站变	10	400	14
39237	江阴	锦泰北箱变主变	10	630	163
39238	江阴	华士工业园区 1#变	10	400	50
39239	江阴	凤凰路西变	10	400	295
39240	江阴	东房巷变	10	400	170
39241	江阴	工业园区 2#变	10	400	0
39242	江阴	锦泰南箱变主变	10	630	206
39243	江阴	陆南顾家变	10	400	150
39244	江阴	宝池变	10	400	177
39245	江阴	锦隆二村 8#箱变主变	10	630	251
39246	江阴	桥西变	10	200	32
39247	江阴	锦隆二村 20#箱变主变	10	630	251
39248	江阴	桥西北变	10	400	97
39249	江阴	锦隆二村 4#箱变主变	10	630	129
39250	江阴	南房巷变	10	400	154
39251	江阴	陆桥南变	10	200	76
39252	江阴	锦隆二村 15#箱变主变	10	630	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39253	江阴	天福广场配电所 1#主变	10	1600	1276
39254	江阴	张家丹电站变	10	250	13
39255	江阴	陆南村变	10	400	103
39256	江阴	灯塔盛家凹变	10	200	95
39257	江阴	锦隆三村 2#箱变主变	10	630	159
39258	江阴	坝里变	10	400	140
39259	江阴	锦隆三村 4#箱变主变	10	630	154
39260	江阴	赵大巷变	10	315	166
39261	江阴	面店巷变	10	400	125
39262	江阴	泗河外湾南变	10	315	80
39263	江阴	锦隆三村 9#箱变主变	10	630	174
39264	江阴	大住基南变	10	400	186
39265	江阴	草巷桥头变	10	400	234
39266	江阴	勤丰东变	10	400	118
39267	江阴	泗河阿塔圩变	10	400	216
39268	江阴	飞燕变	10	400	130
39269	江阴	吴家基变	10	400	218
39270	江阴	勤丰巷路里变	10	200	0
39271	江阴	锦隆三村 13#箱变主变	10	630	289
39272	江阴	泗河南野虎变	10	250	51
39273	江阴	郁家北变	10	400	138
39274	江阴	泗河花家凹变	10	400	239
39275	江阴	锦隆三村 15#箱变主变	10	630	162
39276	江阴	后头巷变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39277	江阴	勤丰水墩变	10	400	73
39278	江阴	马泾橡胶变	10	200	83
39279	江阴	张庄变	10	400	264
39280	江阴	泗河外湾变	10	400	74
39281	江阴	锦隆三村 21#箱变主变	10	630	142
39282	江阴	祝塘钱家湾变	10	400	45
39283	江阴	赵巷上站变	10	315	70
39284	江阴	泗河里湾变	10	200	48
39285	江阴	马泾朱家村变	10	400	96
39286	江阴	祝塘南街变	10	400	79
39287	江阴	二验箱变主变	10	630	463
39288	江阴	泗河西河南变	10	400	65
39289	江阴	安上西变	10	400	41
39290	江阴	孔西庄南站	10	400	126
39291	江阴	燕家变	10	250	85
39292	江阴	俭益许巷变	10	315	112
39293	江阴	华西二村 4#变	10	250	38
39294	江阴	路墩西变	10	400	0
39295	江阴	益民大站变	10	400	0
39296	江阴	俭益北变	10	250	26
39297	江阴	金鹅墩二站	10	400	85
39298	江阴	陶湾中山凹变	10	400	156
39299	江阴	马泾徐家村变	10	400	243
39300	江阴	王赵变	10	250	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39301	江阴	马泾上下村变	10	200	77
39302	江阴	锦隆三村 44#箱变主变	10	630	59
39303	江阴	陶湾南变	10	400	176
39304	江阴	曙光灰罗圩南变	10	200	32
39305	江阴	锦隆三村 47#箱变主变	10	630	82
39306	江阴	曙光灰罗圩北变	10	400	153
39307	江阴	新桥河头变	10	400	0
39308	江阴	河头西变	10	400	62
39309	江阴	锦隆三村 50#箱变主变	10	630	227
39310	江阴	曙光祥西变	10	400	122
39311	江阴	锦隆三村 53#箱变主变	10	500	23
39312	江阴	华西二村 1#变	10	315	63
39313	江阴	普惠苑 139#箱变主变	10	630	201
39314	江阴	小康路 1#变	10	315	83
39315	江阴	跃进馒头村变	10	250	98
39316	江阴	锦安北箱变主变	10	630	0
39317	江阴	伍达变	10	400	62
39318	江阴	小康路 2#变	10	315	28
39319	江阴	俭益东变	10	400	101
39320	江阴	泗河周家村变	10	250	16
39321	江阴	泗河黄家山变	10	200	5
39322	江阴	刁家站变	10	400	172
39323	江阴	锦隆五村 10#箱变主变	10	630	100
39324	江阴	泾西东前北变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39325	江阴	梁家基变	10	400	40
39326	江阴	金鹅墩一站变	10	200	89
39327	江阴	锦隆五村 2#箱变主变	10	630	99
39328	江阴	曙光南后滕北变	10	250	33
39329	江阴	符家基变	10	400	81
39330	江阴	周家基变	10	400	207
39331	江阴	锦隆四村 13#箱变主变	10	500	116
39332	江阴	中心村 6#变	10	315	0
39333	江阴	马泾老庄变	10	200	68
39334	江阴	锦隆四村 9#箱变主变	10	500	102
39335	江阴	向阳三渡站变	10	200	0
39336	江阴	民发变	10	400	0
39337	江阴	刘家坟变	10	250	83
39338	江阴	太石桥 3#变	10	315	111
39339	江阴	凹塘里变	10	315	0
39340	江阴	华顺变	10	400	79
39341	江阴	高峰东站变	10	400	126
39342	江阴	向阳新村东变	10	400	18
39343	江阴	祝塘新北变	10	400	182
39344	江阴	徐家埭南变	10	400	82
39345	江阴	马泾张家村变	10	200	69
39346	江阴	澄杨路 12#路灯变	10	100	67
39347	江阴	新巷路变	10	400	139
39348	江阴	曙光花山河西变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39349	江阴	内衣厂变	10	400	142
39350	江阴	建南园区变	10	400	11
39351	江阴	殷家庄中变	10	400	199
39352	江阴	园区南变	10	400	160
39353	江阴	殷家庄西变	10	400	169
39354	江阴	古塘村变	10	400	179
39355	江阴	章家桥变	10	200	54
39356	江阴	周南花苑一村 8#箱变主变	10	630	161
39357	江阴	马家巷变	10	200	69
39358	江阴	查徐巷新村变	10	400	148
39359	江阴	郭家宅基西变	10	315	54
39360	江阴	周南花苑一村 22#箱变主变	10	630	231
39361	江阴	曹庄新村变	10	400	149
39362	江阴	曙光花山河东变	10	400	61
39363	江阴	顾北东变	10	400	105
39364	江阴	外宿 3#变	10	400	149
39365	江阴	后李庄变	10	315	44
39366	江阴	祝塘园区北变	10	400	85
39367	江阴	曙光吴家村东变	10	200	5
39368	江阴	外宿 2#变	10	400	79
39369	江阴	包家变	10	400	88
39370	江阴	马泾鲤鱼塘变	10	400	106
39371	江阴	向阳西变	10	400	81
39372	江阴	中杏变	10	315	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39373	江阴	平巷 2#变	10	400	52
39374	江阴	蔡河严家基变	10	250	67
39375	江阴	向阳殷家庄变	10	200	144
39376	江阴	中杏南变	10	400	11
39377	江阴	谢南五金变	10	400	80
39378	江阴	向阳大站变	10	400	39
39379	江阴	锡沙路灯 2#变	10	400	306
39380	江阴	浜东变	10	400	103
39381	江阴	华士大厦变	10	400	142
39382	江阴	香山一村变	10	315	17
39383	江阴	和平街 2#变	10	315	41
39384	江阴	水墩变	10	400	0
39385	江阴	周南花苑四村 5#箱变主变	10	800	228
39386	江阴	加油站变	10	400	0
39387	江阴	自由街变	10	400	179
39388	江阴	云顾路路灯 9#变	10	100	67
39389	江阴	周南花苑二村 1#箱变主变	10	630	30
39390	江阴	东山泾变	10	400	50
39391	江阴	香山西路灯变	10	400	297
39392	江阴	高峰大站变	10	400	23
39393	江阴	小南市变	10	400	0
39394	江阴	长何街 65#箱变主变	10	500	169
39395	江阴	水湾北变	10	400	97
39396	江阴	大南市变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39397	江阴	太石桥 2#变	10	400	100
39398	江阴	太石桥变	10	400	83
39399	江阴	谢南成正源变	10	400	237
39400	江阴	向阳公变	10	400	82
39401	江阴	向阳河东变	10	400	130
39402	江阴	花果中村西变	10	200	42
39403	江阴	高头上变	10	315	0
39404	江阴	花果中村变	10	250	162
39405	江阴	花果坎家村变	10	200	94
39406	江阴	花果村委变	10	315	49
39407	江阴	硕桥小站变	10	315	86
39408	江阴	金帆变	10	400	57
39409	江阴	花果排涝变	10	200	23
39410	江阴	牛桥变	10	400	133
39411	江阴	徐南房变	10	400	63
39412	江阴	西前头变	10	100	18
39413	江阴	大南市西变	10	400	172
39414	江阴	肖家浜变	10	315	0
39415	江阴	花果南谭南变	10	400	90
39416	江阴	陈家巷新村变	10	400	142
39417	江阴	桑家堂变	10	400	78
39418	江阴	花果范家埭变	10	250	61
39419	江阴	桑家堂北变	10	250	0
39420	江阴	花果南潭村变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39421	江阴	花果曲立变	10	400	68
39422	江阴	花果知青变	10	400	122
39423	江阴	关桥变	10	400	152
39424	江阴	河头巷变	10	400	98
39425	江阴	硕桥南变	10	400	50
39426	江阴	永安二村 9#箱变主变	10	630	243
39427	江阴	种子场 2#变	10	400	185
39428	江阴	俭益新村变	10	315	51
39429	江阴	毛家堂变	10	400	97
39430	江阴	田庄巷变	10	315	39
39431	江阴	砖瓦厂变	10	400	0
39432	江阴	杨家基变	10	400	112
39433	江阴	西村里变	10	400	92
39434	江阴	砂山新村变	10	400	145
39435	江阴	水南巷公变	10	250	0
39436	江阴	李家堂变	10	315	29
39437	江阴	周南花苑二村 5#箱变主变	10	800	394
39438	江阴	徐巷陈家基变	10	400	69
39439	江阴	顾北严家巷变	10	315	13
39440	江阴	澄扬路 8#路灯变	10	100	79
39441	江阴	龙河 3#变	10	400	73
39442	江阴	巷门头变	10	400	46
39443	江阴	胡家基变	10	200	14
39444	江阴	俭益公变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39445	江阴	陆新马家堂变	10	400	39
39446	江阴	中学南变	10	250	16
39447	江阴	环南路 2#变	10	315	57
39448	江阴	永安二村 19#箱变主变	10	800	359
39449	江阴	周南花苑二村 9#箱变主变	10	800	362
39450	江阴	后墙门变	10	400	144
39451	江阴	龙河新村 1#变	10	400	127
39452	江阴	电力站河西变	10	315	101
39453	江阴	小曹庄变	10	400	224
39454	江阴	周南花苑二村 13#箱变主变	10	630	296
39455	江阴	华士敬老院变	10	400	139
39456	江阴	华苑 1#变	10	315	43
39457	江阴	毛圩变	10	400	236
39458	江阴	黄花墩变	10	400	0
39459	江阴	龙河新村 2#变	10	400	100
39460	江阴	周南一村 7#箱变主变	10	800	0
39461	江阴	大河二渡站变	10	315	142
39462	江阴	高峰二渡站变	10	400	14
39463	江阴	翻身村西变	10	400	0
39464	江阴	华苑 2#变	10	315	57
39465	江阴	徐巷电站变	10	400	91
39466	江阴	花家基变	10	315	58
39467	江阴	华士中村 1#变	10	400	54
39468	江阴	华山变	10	315	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39469	江阴	华士中村 2#变	10	400	64
39470	江阴	龙南大站变	10	250	143
39471	江阴	自由街 1#变	10	400	0
39472	江阴	华东大住基变	10	400	69
39473	江阴	西陈巷新村变	10	400	91
39474	江阴	江东三村变	10	400	68
39475	江阴	南村西变	10	100	36
39476	江阴	永安二村 35#箱变主变	10	630	255
39477	江阴	硕桥杨园里变	10	250	49
39478	江阴	南村变	10	400	26
39479	江阴	华士李家巷变	10	400	20
39480	江阴	新港 2#箱变主变	10	500	130
39481	江阴	苏家基变	10	250	22
39482	江阴	永安二村 37#箱变主变	10	400	112
39483	江阴	澄扬路 7#路灯变	10	100	75
39484	江阴	华士上渡变	10	400	158
39485	江阴	周南花苑四村 14#箱变主变	10	800	411
39486	江阴	和平街 4#变	10	315	84
39487	江阴	周南花苑四村 24#箱变主变	10	800	457
39488	江阴	沈舍里变	10	100	0
39489	江阴	和平街 3#变	10	315	25
39490	江阴	陈家埭箱变主变	10	400	222
39491	江阴	周南花苑四村 28#箱变主变	10	630	257
39492	江阴	华士东区 1#变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39493	江阴	龙南上渡站变	10	400	170
39494	江阴	徐巷郎变	10	400	38
39495	江阴	环东变	10	250	63
39496	江阴	新港公寓 6#箱变主变	10	500	86
39497	江阴	华士东区 2#变	10	400	58
39498	江阴	永安二村 3#箱变主变	10	630	291
39499	江阴	华士东区 3#变	10	315	50
39500	江阴	瓦雪墩 1#变	10	315	44
39501	江阴	新港公寓 12#箱变主变	10	800	256
39502	江阴	蔡河赵大巷变	10	400	113
39503	江阴	蔡河大站	10	250	52
39504	江阴	环西路灯变	10	100	49
39505	江阴	永安二村 31#箱变主变	10	500	180
39506	江阴	华士西村 1#变	10	400	96
39507	江阴	华士西村 2#变	10	400	0
39508	江阴	满堂里变	10	400	48
39509	江阴	新港公寓 23#箱变主变	10	630	246
39510	江阴	蔡河小站变	10	250	108
39511	江阴	东片新村变	10	250	30
39512	江阴	永安二村 27#箱变主变	10	630	219
39513	江阴	太平桥变	10	315	101
39514	江阴	杨澄路 10#路灯变	10	100	72
39515	江阴	赵大巷东变	10	315	33
39516	江阴	华明别墅变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39517	江阴	谷里变	10	400	160
39518	江阴	新港公寓 25#箱变主变	10	630	201
39519	江阴	香墩庄变	10	400	217
39520	江阴	华明三渡站变	10	200	57
39521	江阴	满堂里北变	10	400	264
39522	江阴	永安一村 20#箱变主变	10	630	356
39523	江阴	东升大站变	10	400	10
39524	江阴	澄扬路 6#路灯变	10	100	74
39525	江阴	永安二村 46#箱变主变	10	400	172
39526	江阴	华士电力站西变	10	400	22
39527	江阴	澄扬路 5#路灯变	10	100	70
39528	江阴	华士人民路西变	10	400	0
39529	江阴	东王巷变	10	400	95
39530	江阴	利中街 130#箱变主变	10	400	163
39531	江阴	杨家堂变	10	400	197
39532	江阴	省渡桥南变	10	200	45
39533	江阴	水南巷变	10	400	154
39534	江阴	隆介堂变	10	400	190
39535	江阴	人民路变	10	400	0
39536	江阴	五房巷变	10	315	66
39537	江阴	省渡桥中变	10	400	27
39538	江阴	华士电力中变	10	400	65
39539	江阴	长江花园北箱变主变	10	630	212
39540	江阴	塘村里变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39541	江阴	牌楼下变	10	400	141
39542	江阴	文里巷变	10	400	148
39543	江阴	赵介堂变	10	400	189
39544	江阴	新生东变	10	250	1
39545	江阴	省渡桥北变	10	400	51
39546	江阴	观西下村变	10	400	164
39547	江阴	观西西芦岐变	10	200	28
39548	江阴	南宅北变	10	400	0
39549	江阴	孟岸陶家村变	10	400	92
39550	江阴	恩庄变	10	250	128
39551	江阴	勤丰西站变	10	400	33
39552	江阴	孟岸河屯基变	10	400	146
39553	江阴	孟岸陶家村北变	10	400	61
39554	江阴	孟岸圩站变	10	200	26
39555	江阴	宏达变	10	400	107
39556	江阴	红卫站变	10	200	83
39557	江阴	纸箱厂变	10	250	139
39558	江阴	华士镇政府变	10	315	0
39559	江阴	税务箱变主变	10	500	263
39560	江阴	化工厂变	10	400	51
39561	江阴	染织公变	10	400	116
39562	江阴	祥伟公变	10	400	4
39563	江阴	三家村变	10	400	163
39564	江阴	和平南变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39565	江阴	东小湾变	10	100	0
39566	江阴	红豆曹家堂变	10	250	67
39567	江阴	长江花园南箱变主变	10	630	204
39568	江阴	和平东变	10	315	89
39569	江阴	后金湾变	10	250	200
39570	江阴	翻身村变	10	400	256
39571	江阴	澄杨路 9#路灯变	10	100	70
39572	江阴	协和变	10	400	147
39573	江阴	檀树降南变	10	200	0
39574	江阴	灵达变	10	315	0
39575	江阴	跨江箱变主变	10	250	156
39576	江阴	祝塘锦绣变	10	400	101
39577	江阴	高峰南变	10	400	222
39578	江阴	云顾路路灯 8#变	10	100	62
39579	江阴	新村西变	10	400	118
39580	江阴	影剧新村变	10	400	118
39581	江阴	民福变	10	400	61
39582	江阴	程厅弄变	10	315	77
39583	江阴	周南花苑一村 24#箱变主变	10	630	189
39584	江阴	查徐巷西变	10	315	59
39585	江阴	陈家巷变	10	400	69
39586	江阴	古塘巷变	10	400	76
39587	江阴	和平西变	10	400	7
39588	江阴	冯家堂变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39589	江阴	塘西变	10	400	164
39590	江阴	周南花苑三村 5#箱变主变	10	630	147
39591	江阴	陈家巷北变	10	250	10
39592	江阴	郭家宅基变	10	400	116
39593	江阴	查徐巷 3#变	10	200	33
39594	江阴	项家堂变	10	315	58
39595	江阴	周南花苑三村 14#箱变主变	10	630	20
39596	江阴	河北街 238 号 8#箱变主变	10	630	174
39597	江阴	村办厂变	10	400	155
39598	江阴	东巷口 2#变	10	400	173
39599	江阴	黄沈基变	10	400	203
39600	江阴	毗山南站变	10	200	19
39601	江阴	杨园里北变	10	200	0
39602	江阴	苍山村委变	10	400	31
39603	江阴	宏基国际花园 18#配电所 2#主变	10	800	488
39604	江阴	电力新站箱变主变	10	630	240
39605	江阴	蒋巷变	10	400	147
39606	江阴	蔡湾变	10	400	100
39607	江阴	中心村 12#变	10	400	205
39608	江阴	六合大站	10	400	161
39609	江阴	农商行箱变主变	10	400	234
39610	江阴	奚城坡西变	10	250	50
39611	江阴	寺前村变	10	400	0
39612	江阴	金山公寓 3#变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39613	江阴	顾西路变	10	400	137
39614	江阴	西村北变	10	200	53
39615	江阴	曹庄村委变	10	400	37
39616	江阴	孟巷东箱变主变	10	630	153
39617	江阴	品尊名邸 63#配 4#主变	10	630	345
39618	江阴	西大街花园 6#配电所 1#主变	10	800	474
39619	江阴	西大街花园 6#配电所 3#主变	10	800	596
39620	江阴	西大街花园 6#配电所 4#主变	10	800	585
39621	江阴	西大街花园 6#配电所 2#主变	10	800	532
39622	江阴	洪塔变	10	400	0
39623	江阴	璜塘车站变	10	400	138
39624	江阴	贵滨 1 号北变	10	400	77
39625	江阴	敬老院变	10	400	179
39626	江阴	龙城福第 42#配电所 2#主变	10	800	407
39627	江阴	后旺南变	10	400	187
39628	江阴	康须北站变	10	400	0
39629	江阴	澄堡 622#配电所 1#主变	10	800	420
39630	江阴	澄堡 622#配电所 2#主变	10	800	540
39631	江阴	马镇韩家村箱变主变	10	630	462
39632	江阴	海事箱变主变	10	400	153
39633	江阴	三甲里南变	10	400	105
39634	江阴	龙城福第 42#配电所 1#主变	10	800	443
39635	江阴	忠巷北箱变主变	10	500	152
39636	江阴	自由街 7#箱变主变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39637	江阴	龙城福第三期 226#配电所 2#主变	10	800	458
39638	江阴	黄山 3 队箱变主变	10	400	202
39639	江阴	朱蒋巷南 2#变	10	400	236
39640	江阴	建设西变	10	400	138
39641	江阴	青龙西箱变主变	10	500	148
39642	江阴	云亭太平路 1#变	10	400	27
39643	江阴	江东花苑 3#配电所 4#主变	10	800	592
39644	江阴	创新大道 77#配电所 4#主变	10	800	607
39645	江阴	丹桂颐园 7#配电所 2#主变	10	800	635
39646	江阴	青阳车站西变	10	400	0
39647	江阴	冯泾电站变	10	200	117
39648	江阴	滨江北配电所主变	10	1000	352
39649	江阴	滨江南配电所 1#主变	10	800	76
39650	江阴	澄堡 14#配电所 1#主变	10	630	381
39651	江阴	澄堡 14#配电所 3#主变	10	630	382
39652	江阴	坊前新村 2#配电所 2#主变	10	1000	447
39653	江阴	江东花苑 15#配电所 1#主变	10	800	394
39654	江阴	山棠雅园 2#配电所 3#主变	20	630	343
39655	江阴	西新村 1#箱变主变	10	630	46
39656	江阴	澄堡 14#配电所 4#主变	10	630	264
39657	江阴	澄堡 14#配电所 2#主变	10	630	378
39658	江阴	金御华府 221#配电所 2#主变	10	800	553
39659	江阴	金御华府 221#配电所 1#主变	10	800	486
39660	江阴	敌山湾花园 108#配电所 2#主变	20	1000	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39661	江阴	云亭太平路 2#变	10	400	87
39662	江阴	江东花苑 3#配电所 3#主变	10	800	528
39663	江阴	江东花苑 3#配电所 1#主变	10	800	370
39664	江阴	薛家坝西箱变主变	10	500	227
39665	江阴	云台路 2#箱变主变	10	630	224
39666	江阴	敌山湾花园 108#配电所 1#主变	20	1000	418
39667	江阴	宗言街箱变主变	10	500	165
39668	江阴	龙城福第 34#配电所 2#主变	10	800	393
39669	江阴	周山路北箱变主变	10	500	68
39670	江阴	江东花苑 15#配电所 2#主变	10	800	496
39671	江阴	龙城福第三期 226#配电所 1#主变	10	800	492
39672	江阴	龙城福第 31#配电所 2#主变	10	800	293
39673	江阴	小学西箱变	10	400	230
39674	江阴	龙城福第 31#配电所 1#主变	10	800	396
39675	江阴	港东箱变主变	10	500	140
39676	江阴	龙城福第 34#配电所 1#主变	10	800	324
39677	江阴	陶城张家巷变	10	400	117
39678	江阴	长峭路变	10	400	163
39679	江阴	北新箱变主变	10	500	187
39680	江阴	宏云箱变主变	10	630	76
39681	江阴	西区箱变主变	10	630	279
39682	江阴	长乐箱变主变	10	500	181
39683	江阴	江东花苑 3#配电所 2#主变	10	800	497
39684	江阴	花东水厂箱变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39685	江阴	龙河新村 4#变	10	200	49
39686	江阴	云亭敬老院箱变	10	400	0
39687	江阴	永新路箱变主变	10	500	170
39688	江阴	江东花苑 15#配电所 3#主变	10	800	480
39689	江阴	华宏村北庄箱变主变	10	500	124
39690	江阴	野中变	10	200	78
39691	江阴	倪家巷 7#箱变主变	10	400	297
39692	江阴	路墩西 2#变	10	400	167
39693	江阴	江东花苑 15#配电所 4#主变	10	800	566
39694	江阴	柞树下变	10	200	14
39695	江阴	陶城张家巷北变	10	200	82
39696	江阴	何蒋变	10	200	60
39697	江阴	沿山桥变	10	400	206
39698	江阴	西元塘南变	10	400	127
39699	江阴	榨树下西变	10	315	98
39700	江阴	江阴蔡巷西变	10	400	94
39701	江阴	泗三房 2 号变	10	400	233
39702	江阴	宝辉中箱变主变	10	400	0
39703	江阴	贡北庄 4#变	10	200	40
39704	江阴	北山头东变	10	400	249
39705	江阴	苏土桥北变	10	250	108
39706	江阴	老庄上中变	10	400	128
39707	江阴	刘桥北站变	10	400	84
39708	江阴	东张家巷南变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39709	江阴	南区公变	10	400	124
39710	江阴	花山姚家村变	10	400	137
39711	江阴	后场东变	10	400	139
39712	江阴	陆桥苗头 1#变	10	400	201
39713	江阴	田堵里变	10	400	156
39714	江阴	东舜湖花园 50#配电所 1#主变	10	800	466
39715	江阴	东舜湖花园 50#配电所 2#主变	10	800	434
39716	江阴	东舜湖花园 90#箱变主变	10	400	208
39717	江阴	东舜湖花园 59#配电所 1#主变	10	800	307
39718	江阴	河南东变	10	200	8
39719	江阴	计家村北变	10	200	43
39720	江阴	农行箱变主变	10	630	109
39721	江阴	青阳工行箱变主变	10	630	71
39722	江阴	自由街 4#变	10	400	98
39723	江阴	桃园新居 1#配电所 1#主变	10	800	404
39724	江阴	桃园新居 1#配电所 2#主变	10	800	447
39725	江阴	装机公变	10	400	0
39726	江阴	新华苑 399#配电所 1#主变	10	800	510
39727	江阴	染织 2#变	10	400	5
39728	江阴	文林老街变	10	400	36
39729	江阴	大西街东变	10	400	121
39730	江阴	钱龙西变	10	400	127
39731	江阴	运河世家 203#箱变主变	10	400	154
39732	江阴	桃源名筑 193#配电所 3#主变	20	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39733	江阴	富璜变	10	400	88
39734	江阴	海阅雅园 8#配电所 1#主变	10	630	394
39735	江阴	运河世家 205#箱变主变	10	400	204
39736	江阴	内衣中变	10	400	277
39737	江阴	长和新天地 10#配电所 1#主变	10	630	367
39738	江阴	金家头南变	10	400	151
39739	江阴	万翔箱变主变	10	500	0
39740	江阴	开发园区 18#变	10	400	162
39741	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变	10	630	427
39742	江阴	运河世家 228#箱变主变	10	400	219
39743	江阴	东麓花园 4#配电所 4#主变	10	630	446
39744	江阴	运河世家 253#配电所 1#主变	10	800	408
39745	江阴	天瑞苑 20#配电所 3#主变	10	800	457
39746	江阴	周家基 4#变	10	400	79
39747	江阴	下都东箱变主变	10	400	116
39748	江阴	郡庭花园 142#配电所 2#主变	10	800	519
39749	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变	10	630	394
39750	江阴	陶新东变	10	400	42
39751	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 2#主变	10	800	520
39752	江阴	运河世家 253#配电所 2#主变	10	800	279
39753	江阴	运河世家 253#配电所 4#主变	10	800	437
39754	江阴	运河世家 253#配电所 3#主变	10	800	416
39755	江阴	于门开发 7#变	10	400	182
39756	江阴	金帆西变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39757	江阴	玫瑰园 129#配电所 2#主变	10	800	504
39758	江阴	环西路箱变主变	10	400	100
39759	江阴	长寿新村 1#箱变	10	630	426
39760	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变	10	630	298
39761	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 2#主变	10	800	546
39762	江阴	檀巷路变	10	400	165
39763	江阴	礼新变箱变主变	10	500	15
39764	江阴	运河世家 245#配电所 1#主变	10	800	450
39765	江阴	运河世家 245#配电所 3#主变	10	800	214
39766	江阴	运河世家 245#配电所 2#主变	10	800	210
39767	江阴	运河世家 245#配电所 4#主变	10	800	442
39768	江阴	运河世家 231#箱变主变	10	400	261
39769	江阴	东街南箱变主变	10	630	279
39770	江阴	尚泽名筑 4#配电所 1#主变	10	630	363
39771	江阴	周家港南变	10	200	34
39772	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 1#主变	10	800	610
39773	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 3#主变	10	800	484
39774	江阴	一品花园 58#配电所 1#主变	10	800	563
39775	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变	10	630	283
39776	江阴	一品花园 58#配电所 2#主变	10	800	477
39777	江阴	一品花园 61#配电所 1#主变	10	800	478
39778	江阴	云麓花园 11#配电所 1#主变	10	800	473
39779	江阴	泾西吕家村中变	10	400	182
39780	江阴	青阳交警箱变主变	10	630	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39781	江阴	利港河东南变	10	400	247
39782	江阴	万花景苑三区 64#配电所 3#主变	10	630	425
39783	江阴	一品花园 61#配电所 2#主变	10	800	436
39784	江阴	南区 1#东变	10	400	320
39785	江阴	一品花园 62#配电所 1#主变	10	800	604
39786	江阴	朱徐巷徐家变	10	200	47
39787	江阴	一品花园 62#配电所 2#主变	10	800	541
39788	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 2#主变	10	800	469
39789	江阴	徐家西 4#变	10	400	47
39790	江阴	山泉路 38#箱变主变	10	630	388
39791	江阴	圩塘南变	10	400	205
39792	江阴	尚澜名筑 7#配电所 1#主变	10	800	442
39793	江阴	晓月美庐 58#配电所 1#主变	10	630	398
39794	江阴	冯家坝北变	10	200	76
39795	江阴	春风佳苑 10#配电所 4#主变	10	800	481
39796	江阴	梅介村变	10	315	153
39797	江阴	敌槌花园 12#配电所 3#主变	20	800	326
39798	江阴	景阳华府南区 27#配电所 1#主变	10	800	439
39799	江阴	大元里西 1#变	10	400	186
39800	江阴	霞栖苑 64#配电所 2#主变	10	800	471
39801	江阴	翡翠花苑 55#配电所 1#主变	10	800	55
39802	江阴	霞客建设变	10	400	134
39803	江阴	邱夏家变	10	400	302
39804	江阴	文鑫苑 16#配电所 1#主变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39805	江阴	文鑫苑 16#配电所 3#主变	10	630	337
39806	江阴	文鑫苑 16#配电所 4#主变	10	630	275
39807	江阴	文鑫苑 16#配电所 2#主变	10	630	291
39808	江阴	文鑫苑 10#配电所 1#主变	10	800	393
39809	江阴	尚泽名筑 4#配电所 4#主变	10	630	426
39810	江阴	新龚村委变	10	400	110
39811	江阴	敌槌花园 7#配电所 1#主变	20	800	391
39812	江阴	西周巷西变	10	400	111
39813	江阴	雅澜名苑 64#配电所 3#主变	10	800	440
39814	江阴	上品璟苑 320#配电所 3#主变	10	630	439
39815	江阴	文鑫苑 10#配电所 3#主变	10	800	427
39816	江阴	文鑫苑 10#配电所 4#主变	10	800	411
39817	江阴	文鑫苑 18#配电所 1#主变	10	630	376
39818	江阴	文鑫苑 10#配电所 2#主变	10	800	336
39819	江阴	曙光花山河东 2 号变	10	400	59
39820	江阴	文鑫苑 18#配电所 2#主变	10	630	351
39821	江阴	文鑫苑 18#配电所 4#主变	10	630	354
39822	江阴	文鑫苑 18#配电所 3#主变	10	630	336
39823	江阴	勤丰新村 2#变	10	400	244
39824	江阴	大卖场 1#变	10	400	162
39825	江阴	开发 2#箱变主变	10	630	344
39826	江阴	万花景苑 84#配电所 2#主变	10	800	497
39827	江阴	渔业塑料厂变	10	400	224
39828	江阴	林洋变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39829	江阴	东支中村变	10	400	59
39830	江阴	顾山广电变	10	400	266
39831	江阴	梧村西 2#变	10	400	136
39832	江阴	丰路箱变主变	10	500	191
39833	江阴	水景花苑 63#配电所 4#主变	10	800	539
39834	江阴	振宇箱变主变	10	630	437
39835	江阴	下蔡湾西变	10	200	0
39836	江阴	邓洪西 2#变	10	400	178
39837	江阴	昕悦府 99#配电所 1#主变	10	630	316
39838	江阴	长寿农行箱变主变	10	500	32
39839	江阴	恒美变	10	400	151
39840	江阴	川电西变	10	400	139
39841	江阴	云景花园 9#配电所 4#主变	10	630	282
39842	江阴	朱家住基中变	10	400	59
39843	江阴	云景花园 28#配电所 2#主变	10	800	489
39844	江阴	下庄西变	10	400	140
39845	江阴	青东嘉苑 28#配电所 1#主变	10	800	471
39846	江阴	青东嘉苑 28#配电所 3#主变	10	800	409
39847	江阴	青东嘉苑 28#配电所 4#主变	10	800	454
39848	江阴	青东嘉苑 28#配电所 2#主变	10	800	458
39849	江阴	融城苑 28#配电所 1#主变	10	800	469
39850	江阴	融城苑 28#配电所 2#主变	10	800	508
39851	江阴	融城苑 32#配电所 1#主变	10	1000	655
39852	江阴	吴家头变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39853	江阴	融城苑 32#配电所 2#主变	10	1000	638
39854	江阴	青东嘉苑 20#配电所 1#主变	10	630	314
39855	江阴	青东嘉苑 20#配电所 2#主变	10	630	372
39856	江阴	青东嘉苑 20#配电所 3#主变	10	630	352
39857	江阴	青东嘉苑 20#配电所 4#主变	10	630	341
39858	江阴	申南村新红站变	10	400	60
39859	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 4#主变	10	800	460
39860	江阴	计家变	10	200	25
39861	江阴	南头村站变	10	400	244
39862	江阴	教工西变	10	400	91
39863	江阴	江海南箱变主变	10	630	475
39864	江阴	李元沈家宕西变	10	400	198
39865	江阴	馨悦花园 23#配电所 1#主变	10	800	479
39866	江阴	后贯巷变	10	400	252
39867	江阴	玫瑰园 128#配电所 2#主变	10	800	392
39868	江阴	南苑西变	10	400	222
39869	江阴	华馨苑 37#配电所 2#主变	10	800	502
39870	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 3#主变	10	630	412
39871	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 4#主变	20	630	282
39872	江阴	云亭陶家巷变	10	400	28
39873	江阴	友谊桥公变	10	400	262
39874	江阴	品尊名邸 63#配 3#主变	10	630	332
39875	江阴	西园三村 5#配电所 3#主变	10	630	334
39876	江阴	戴巷新村 1 号变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39877	江阴	东翎雅苑 10#配电所 2#主变	10	800	493
39878	江阴	老住基中箱变主变	10	400	98
39879	江阴	木材南变	10	400	90
39880	江阴	港尚名筑 2#配电所 2#主变	10	800	576
39881	江阴	上海花园二期 288#配电所 1#主变	10	800	426
39882	江阴	星辉苑 20#配电所 3#主变	10	800	561
39883	江阴	东麓花园 5#配电所 1#主变	10	800	554
39884	江阴	东苑新村 68#配电所 2#主变	10	800	569
39885	江阴	永福圩变	10	200	158
39886	江阴	德福东箱变主变	10	630	498
39887	江阴	袁家高头变	10	400	136
39888	江阴	汇南村委变	10	400	13
39889	江阴	雷家湾变	10	200	14
39890	江阴	双前巷变	10	315	99
39891	江阴	星赋花园二区 13#配电所 1#主变	10	800	350
39892	江阴	墩上变	10	400	222
39893	江阴	卜家弄 5#箱变主变	10	630	409
39894	江阴	范钱路东变	10	400	46
39895	江阴	建设北站箱变主变	10	500	0
39896	江阴	石岐里北变	10	200	9
39897	江阴	江悦尚院 11#配电所 1#主变	10	800	362
39898	江阴	繁殖场北变	10	200	19
39899	江阴	铺头南变	10	400	168
39900	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 1#主变	10	800	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39901	江阴	云麓花园 11#配电所 2#主变	10	800	534
39902	江阴	檀悦花园 10#配电所 4#主变	10	630	294
39903	江阴	棠樾锦园 17#配电所 4#主变	10	800	493
39904	江阴	村办厂南变	10	400	107
39905	江阴	祝塘东街中变	10	400	131
39906	江阴	何家庄南变	10	400	181
39907	江阴	瑞府园 63#配 1#主变	20	800	338
39908	江阴	瑞府园 34#配 4#主变	20	800	433
39909	江阴	谢北南公变	10	400	0
39910	江阴	春风景苑 14#配电所 1#主变	10	800	494
39911	江阴	月发路 3#变	10	400	56
39912	江阴	黄桥村陆家村变	10	400	286
39913	江阴	河南变	10	200	23
39914	江阴	永利桥西变	10	400	193
39915	江阴	章家厍南变	10	200	75
39916	江阴	立埭 1 号变	10	400	261
39917	江阴	付家村北变	10	200	62
39918	江阴	稻香箱变主变	10	500	251
39919	江阴	雅澜名苑 78#配电所 4#主变	10	630	363
39920	江阴	水城花园 10#配电所 2#主变	10	630	370
39921	江阴	雅澜名苑 9#配电所 1#主变	10	630	314
39922	江阴	雅澜名苑 9#配电所 2#主变	10	630	319
39923	江阴	雅澜名苑 9#配电所 3#主变	10	630	278
39924	江阴	雅澜名苑 9#配电所 4#主变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39925	江阴	张家圩西变	10	250	6
39926	江阴	大卖场变	10	315	81
39927	江阴	勤丰路变	10	400	99
39928	江阴	中心村 2#变	10	315	100
39929	江阴	桥外变	10	400	165
39930	江阴	油车基变	10	400	100
39931	江阴	上青坝变	10	250	69
39932	江阴	华家基变	10	400	115
39933	江阴	绿苑居配电所 2#主变	10	1000	484
39934	江阴	金瀚变	10	400	28
39935	江阴	品尊名邸 63#配 1#主变	10	630	347
39936	江阴	文化路 3#变	10	400	187
39937	江阴	西胖官变	10	200	88
39938	江阴	新巷路北变	10	400	56
39939	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 2#主变	10	630	359
39940	江阴	庄家村变	10	400	199
39941	江阴	庄西变	10	200	39
39942	江阴	秦家宕变	10	315	0
39943	江阴	油车巷变	10	400	91
39944	江阴	长泾菜场变	10	400	122
39945	江阴	李元村石家浜变	10	400	7
39946	江阴	王家协进电站	10	400	143
39947	江阴	蒲市北施村西变	10	400	130
39948	江阴	安巷张家湾变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39949	江阴	后巷村小园里变	10	200	0
39950	江阴	长泾张家油车变	10	400	11
39951	江阴	王家姜家庄变	10	400	161
39952	江阴	河塘蒋家西站变	10	315	91
39953	江阴	蒲市刘庄变	10	200	17
39954	江阴	王家河南宅变	10	400	223
39955	江阴	顾三房变	10	200	46
39956	江阴	河塘粮站变	10	315	144
39957	江阴	周庄公安变	10	400	0
39958	江阴	仲家巷变	10	400	87
39959	江阴	长乐孔家变	10	250	0
39960	江阴	大坝中变	10	400	66
39961	江阴	塘新变	10	400	168
39962	江阴	宏光站变	10	400	149
39963	江阴	须毛园变	10	400	190
39964	江阴	长寿赵家村变	10	400	185
39965	江阴	庞湾变	10	400	165
39966	江阴	施固桥变	10	200	0
39967	江阴	俭益油车里变	10	400	0
39968	江阴	沈舍东变	10	400	60
39969	江阴	龙运袁沟西变	10	400	113
39970	江阴	东新南站变	10	400	225
39971	江阴	费西变	10	400	144
39972	江阴	邱夏家北变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39973	江阴	璜塘北楼下变	10	400	77
39974	江阴	桃源名筑 1#配电所 2#主变	20	630	400
39975	江阴	环城南路箱变主变	10	630	376
39976	江阴	泗三房变	10	315	24
39977	江阴	路口桥西变	10	400	75
39978	江阴	烟墩头变	10	400	30
39979	江阴	天敌雅苑 7#配电所 1#主变	20	800	536
39980	江阴	新颜箱变主变	10	630	225
39981	江阴	香山村变	10	400	252
39982	江阴	电力站 3 号变	10	400	168
39983	江阴	花果知青西箱变主变	10	500	238
39984	江阴	南云箱变主变	10	500	117
39985	江阴	蒲市北施村变	10	400	190
39986	江阴	王家王家里变	10	250	77
39987	江阴	蒲市低坝头东变	10	200	4
39988	江阴	姚家宕变	10	400	182
39989	江阴	下村北变	10	400	71
39990	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 1#主变	10	800	530
39991	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 2#主变	10	800	468
39992	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 3#主变	10	800	394
39993	江阴	沈家冲西变	10	400	208
39994	江阴	邱家降变	10	200	16
39995	江阴	宗城变	10	400	120
39996	江阴	中河南变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
39997	江阴	应天河变	10	400	133
39998	江阴	胡家巷变	10	400	185
39999	江阴	刘家基变	10	400	93
40000	江阴	三房基 1#变	10	200	61
40001	江阴	长寿李家巷变	10	400	175
40002	江阴	郭家巷变	10	400	141
40003	江阴	勤丰杨家基变	10	400	138
40004	江阴	下湖塘变	10	400	74
40005	江阴	劳化大站变	10	400	168
40006	江阴	贡赵家站变	10	400	124
40007	江阴	朱家基变	10	315	0
40008	江阴	孙家巷变	10	250	0
40009	江阴	滨法箱变主变	10	630	355
40010	江阴	大河小学变	10	315	145
40011	江阴	塘北变	10	400	127
40012	江阴	曹庄西变	10	200	35
40013	江阴	徐巷南变	10	400	115
40014	江阴	田家基变	10	200	42
40015	江阴	朱家尖变	10	250	12
40016	江阴	玫瑰园 127-2#配电所 4#主变	10	800	495
40017	江阴	水塔坝变	10	200	23
40018	江阴	紫悦花苑 52#配电所 2#主变	10	800	529
40019	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 4#主变	10	800	495
40020	江阴	秀江南名苑 5#配电所 1#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40021	江阴	文林砖瓦变	10	400	193
40022	江阴	徐巷徐家基变	10	400	107
40023	江阴	和平街变	10	400	0
40024	江阴	浦桥站变	10	400	172
40025	江阴	茂墅北变	10	315	73
40026	江阴	后程巷变	10	400	125
40027	江阴	陆桥老住基北变	10	315	64
40028	江阴	新联北站变	10	250	33
40029	江阴	杨家村南变	10	250	66
40030	江阴	濮家宕变	10	200	57
40031	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 4#主变	10	800	184
40032	江阴	夏庄桥变	10	400	57
40033	江阴	蔡化排涝站变	10	400	95
40034	江阴	西阳歧变	10	400	153
40035	江阴	后横头变	10	250	102
40036	江阴	园湾里变	10	400	213
40037	江阴	苏士桥西变	10	400	114
40038	江阴	梅家基变	10	400	80
40039	江阴	刘常王变	10	400	126
40040	江阴	鱼池变	10	400	87
40041	江阴	金浜变	10	400	159
40042	江阴	新湾里东变	10	400	199
40043	江阴	八房村东变	10	400	115
40044	江阴	文林恩庄变	10	315	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40045	江阴	文林环南路 2#变	10	315	96
40046	江阴	夏东菜场变	10	400	27
40047	江阴	融城苑 72#配电所 4#主变	10	800	514
40048	江阴	融城苑 72#配电所 2#主变	10	800	517
40049	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 1#主变	10	800	376
40050	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 2#主变	10	800	427
40051	江阴	裕珑花园 162#配电所 1#主变	10	800	503
40052	江阴	渡江一村 2#箱变主变	10	630	197
40053	江阴	敌馊花园中园 165#配电所 1#主变	20	630	216
40054	江阴	文林蔡巷变	10	315	137
40055	江阴	小诸巷东变	10	400	110
40056	江阴	宗言东变	10	400	40
40057	江阴	孔家庄东变	10	200	18
40058	江阴	皇冠花园 8#箱变主变	10	630	419
40059	江阴	皇冠花园 12#箱变主变	10	630	369
40060	江阴	皇冠花园 38#箱变主变	10	630	354
40061	江阴	皇冠花园 47#箱变主变	10	630	408
40062	江阴	华新变	10	400	57
40063	江阴	金域广场 11#配电所 3#主变	10	800	385
40064	江阴	梦东方西箱变主变	10	630	483
40065	江阴	华士卡口变	10	400	168
40066	江阴	南苑四期 8#配电所 1#主变	10	800	300
40067	江阴	南苑四期 8#配电所 2#主变	10	800	364
40068	江阴	南苑四期 18#配电所 1#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40069	江阴	南苑四期 18#配电所 2#主变	10	800	461
40070	江阴	长阅花园 3#配电所 2#主变	10	630	272
40071	江阴	张家桥北变	10	200	0
40072	江阴	北降红旗西变	10	200	132
40073	江阴	北降西变	10	400	73
40074	江阴	肖东变	10	315	178
40075	江阴	五房南变	10	400	0
40076	江阴	谢中变	10	200	0
40077	江阴	西新村变	10	400	134
40078	江阴	西尖圩南变	10	200	0
40079	江阴	柳家沙东变	10	200	134
40080	江阴	郁桥南房巷变	10	400	287
40081	江阴	东林陆家巷北变	10	400	54
40082	江阴	团子头变	10	200	46
40083	江阴	天茂雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	396
40084	江阴	听悦府 41#配电所 1#主变	10	800	399
40085	江阴	冯家圩南箱变主变	10	200	105
40086	江阴	铂光澜庭 14#配电所 3#主变	10	800	370
40087	江阴	美宸雅苑 43#配电所 4#主变	10	630	391
40088	江阴	金高南变	10	400	220
40089	江阴	馨云雅居 7#配电所 1#主变	10	800	451
40090	江阴	朱家场西变	10	400	224
40091	江阴	后巷桥西变	10	200	18
40092	江阴	金苑 3#配电所 1#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40093	江阴	金苑 3#配电所 3#主变	10	800	427
40094	江阴	金苑 3#配电所 2#主变	10	800	518
40095	江阴	金苑 3#配电所 4#主变	10	800	468
40096	江阴	渡江路西变	10	400	174
40097	江阴	华宏世纪苑 1#箱变主变	10	630	165
40098	江阴	瑞庭花园 101#配电所 4#主变	10	630	317
40099	江阴	瑞富花园 13#配电所 3#主变	10	800	474
40100	江阴	御鑫苑 19#配电所 1#主变	10	800	431
40101	江阴	御鑫苑 19#配电所 2#主变	10	800	393
40102	江阴	星辉苑 8#配电所 1#主变	10	800	600
40103	江阴	霞客苑 34#配电所 1#主变	10	630	262
40104	江阴	宝宏寺变	10	400	154
40105	江阴	敬光雅苑北区 26#配电所 4#主变	20	800	458
40106	江阴	明佳变	10	400	177
40107	江阴	蟠龙工业园 6#变	10	400	146
40108	江阴	港邺花苑 135#配电所 2#主变	10	630	305
40109	江阴	裕珑花园 68#配电所 1#主变	10	630	327
40110	江阴	同心路北箱变主变	10	630	263
40111	江阴	华士菜场 2#变	10	400	145
40112	江阴	御鑫苑 30#配电所 1#主变	10	630	251
40113	江阴	御鑫苑 30#配电所 2#主变	10	630	375
40114	江阴	御鑫苑 30#配电所 3#主变	10	630	364
40115	江阴	御鑫苑 30#配电所 4#主变	10	630	321
40116	江阴	御鑫苑 20#配电所 1#主变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40117	江阴	御鑫苑 20#配电所 2#主变	10	800	443
40118	江阴	御鑫苑 20#配电所 3#主变	10	800	435
40119	江阴	御鑫苑 20#配电所 4#主变	10	800	355
40120	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 3#主变	10	800	488
40121	江阴	解放巷路里箱变主变	10	630	234
40122	江阴	星赋花园三区 12#配电所 2#主变	10	800	442
40123	江阴	西园三村 5#配电所 2#主变	10	630	293
40124	江阴	璟庭花苑 23#配电所 1#主变	10	800	596
40125	江阴	南新村 1#变	10	400	186
40126	江阴	南新村 2#变	10	200	74
40127	江阴	金陵箱变主变	10	500	318
40128	江阴	河塘油南变	10	200	40
40129	江阴	汇金公馆配电所 1#主变	10	1000	649
40130	江阴	汇金公馆配电所 2#主变	10	1000	705
40131	江阴	前旺村变	10	400	115
40132	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 1#主变	10	630	380
40133	江阴	康定南箱变主变	10	400	136
40134	江阴	东舜公馆 2#配电所 1#主变	10	800	336
40135	江阴	东舜公馆 2#配电所 2#主变	10	800	316
40136	江阴	东舜公馆 6#配电所 1#主变	10	800	466
40137	江阴	东舜公馆 6#配电所 3#主变	10	800	439
40138	江阴	东舜公馆 6#配电所 4#主变	10	800	388
40139	江阴	东舜公馆 6#配电所 2#主变	10	800	490
40140	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 3#主变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40141	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 1#主变	10	800	386
40142	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 3#主变	10	800	448
40143	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 1#主变	10	800	355
40144	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 2#主变	10	800	443
40145	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 4#主变	10	800	307
40146	江阴	融城苑 132#配电所 1#主变	10	800	469
40147	江阴	融城苑 132#配电所 2#主变	10	800	473
40148	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 1#主变	10	800	442
40149	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 2#主变	10	800	423
40150	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 2#主变	10	800	454
40151	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 4#主变	10	800	407
40152	江阴	新区 2#箱变主变	10	630	101
40153	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 3#主变	10	800	385
40154	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 1#主变	10	800	400
40155	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 2#主变	10	800	240
40156	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 4#主变	10	800	376
40157	江阴	融城苑 72#配电所 1#主变	10	800	408
40158	江阴	融城苑 72#配电所 3#主变	10	800	470
40159	江阴	文化新村 69#配电所 1#主变	10	630	290
40160	江阴	文化新村 69#配电所 2#主变	10	630	298
40161	江阴	大宅中变	10	400	16
40162	江阴	祝塘中街北变	10	400	0
40163	江阴	远望花园 3#配电所 1#主变	10	630	71
40164	江阴	远望花园 3#配电所 2#主变	10	630	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40165	江阴	永盛变	10	200	56
40166	江阴	殷家村北变	10	200	48
40167	江阴	吕家变	10	315	22
40168	江阴	长泾新村东变	10	200	86
40169	江阴	花果坎家东变	10	200	128
40170	江阴	大钱家村西变	10	400	82
40171	江阴	前巷东变	10	200	52
40172	江阴	马泾朱家村北变	10	400	67
40173	江阴	电力西站变	10	315	87
40174	江阴	新徐东变	10	400	133
40175	江阴	绿海香洲 6#配电所 1#主变	10	800	380
40176	江阴	绿海香洲 6#配电所 2#主变	10	800	405
40177	江阴	绿海香洲 6#配电所 3#主变	10	800	365
40178	江阴	绿海香洲 8#配电所 1#主变	10	1000	553
40179	江阴	绿海香洲 8#配电所 2#主变	10	1000	576
40180	江阴	绿海香洲 8#配电所 3#主变	10	1000	533
40181	江阴	景翠园箱变主变	10	400	230
40182	江阴	钱家村变	10	200	160
40183	江阴	私营工业园 4#变	10	200	86
40184	江阴	革新箱变主变	10	630	244
40185	江阴	涂镇潮河排涝变	10	250	99
40186	江阴	滨江开发 5#变	10	400	88
40187	江阴	阳光假日花园 155#配电所 1#主变	10	1000	480
40188	江阴	阳光假日花园 155#配电所 2#主变	10	1000	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40189	江阴	阳光假日花园 155#配电所 3#主变	10	1000	477
40190	江阴	阳光假日花园 155#配电所 4#主变	10	1000	487
40191	江阴	阳光假日花园 128#配电所 1#主变	10	800	344
40192	江阴	阳光假日花园 128#配电所 2#主变	10	800	338
40193	江阴	阳光假日花园 128#配电所 3#主变	10	800	334
40194	江阴	阳光假日花园 128#配电所 4#主变	10	800	356
40195	江阴	府前路 208 号 130#配电所 1#主变	10	800	397
40196	江阴	府前路 208 号 130#配电所 3#主变	10	800	453
40197	江阴	府前路 208 号 72#配电所 1#主变	10	800	408
40198	江阴	府前路 208 号 72#配电所 3#主变	10	800	413
40199	江阴	府前路 208 号 72#配电所 4#主变	10	800	480
40200	江阴	府前路 208 号 72#配电所 2#主变	10	800	416
40201	江阴	府前路 208 号 130#配电所 4#主变	10	800	437
40202	江阴	府前路 208 号 130#配电所 2#主变	10	800	465
40203	江阴	范家巷变	10	400	112
40204	江阴	富康路变	10	400	153
40205	江阴	内衣西变	10	400	198
40206	江阴	宏基国际花园 72#配电所 3#主变	10	800	475
40207	江阴	宏基国际花园 72#配电所 1#主变	10	800	394
40208	江阴	宏基国际花园 77#配电所 1#主变	10	800	460
40209	江阴	宏基国际花园 77#配电所 3#主变	10	800	471
40210	江阴	庆通变	10	400	33
40211	江阴	华顺北变	10	400	155
40212	江阴	冯家村北变	10	400	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40213	江阴	景阳花苑配电所 1#箱变主变	10	630	125
40214	江阴	云新 9#变	10	400	53
40215	江阴	宏基国际花园 72#配电所 2#主变	10	800	468
40216	江阴	宏基国际花园 72#配电所 4#主变	10	800	419
40217	江阴	宏基国际花园 77#配电所 4#主变	10	800	372
40218	江阴	宏基国际花园 77#配电所 2#主变	10	800	460
40219	江阴	王家竹园变	10	200	0
40220	江阴	楼下村南变	10	400	149
40221	江阴	周海北变	10	400	177
40222	江阴	金茂花园 2#配电所 2#主变	10	800	470
40223	江阴	金茂花园 2#配电所 1#主变	10	800	392
40224	江阴	蟠龙工业园 4#变	10	400	64
40225	江阴	贾家头变	10	200	15
40226	江阴	长泾沈巷北变	10	400	57
40227	江阴	汇雁城 48#配电所 1#主变	10	800	385
40228	江阴	汇雁城 48#配电所 2#主变	10	800	351
40229	江阴	汇雁城 48#配电所 4#主变	10	800	590
40230	江阴	汇雁城 52#配电所 3#主变	10	1000	592
40231	江阴	汇雁城 52#配电所 1#主变	10	1000	540
40232	江阴	汇雁城 52#配电所 2#主变	10	1000	576
40233	江阴	汇雁城 52#配电所 4#主变	10	1000	485
40234	江阴	聚谊家园 5#变	10	400	267
40235	江阴	供电变	10	200	83
40236	江阴	东木桥南变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40237	江阴	兰樾雅院 12#配电所 4#主变	10	800	428
40238	江阴	梅园新村 9#配电所 3#主变	10	630	396
40239	江阴	南悦家苑 20#配电所 1#主变	10	800	454
40240	江阴	闸中变	10	315	26
40241	江阴	南门首府 3#配电所 2#主变	10	800	241
40242	江阴	南门首府 3#配电所 4#主变	10	800	158
40243	江阴	南门首府 1#配电所 2#主变	10	800	263
40244	江阴	南门首府 1#配电所 4#主变	10	800	162
40245	江阴	南门首府 3#配电所 1#主变	10	800	539
40246	江阴	南门首府 3#配电所 3#主变	10	800	462
40247	江阴	南门首府 1#配电所 1#主变	10	800	470
40248	江阴	南门首府 1#配电所 3#主变	10	800	307
40249	江阴	华宏村陆家巷西变	10	200	160
40250	江阴	永安路 250#箱变主变	10	630	327
40251	江阴	陈子中变	10	400	171
40252	江阴	邓东西变	10	400	199
40253	江阴	薛培山北变	10	400	99
40254	江阴	小诸家巷西箱变主变	10	500	188
40255	江阴	电力老站西箱变主变	10	630	187
40256	江阴	沈家村南变	10	400	63
40257	江阴	须璜西变	10	400	0
40258	江阴	顾北家园 23#配电所 2#主变	10	1000	670
40259	江阴	顾北家园 23#配电所 1#主变	10	1000	536
40260	江阴	天阙雅苑 7#配电所 1#主变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40261	江阴	周东庄东箱变主变	10	630	372
40262	江阴	昕悦府 99#配电所 4#主变	10	630	297
40263	江阴	富贝名门 3#配电所 1#主变	10	1000	632
40264	江阴	富贝名门 3#配电所 3#主变	10	800	406
40265	江阴	富贝名门 3#配电所 2#主变	10	800	504
40266	江阴	石家村北变	10	400	69
40267	江阴	霞客周家村东变	10	400	0
40268	江阴	新世纪变箱变主变	10	630	73
40269	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 3#主变	10	800	545
40270	江阴	华中村变	10	400	2
40271	江阴	利达箱变主变	10	500	63
40272	江阴	兴港新村 106#箱变主变	10	630	208
40273	江阴	朴树东变	10	200	29
40274	江阴	陆桥开发 2#箱变主变	10	630	412
40275	江阴	富贝名门 3#配电所 4#主变	10	800	538
40276	江阴	三房桥北变	10	400	47
40277	江阴	岐西东变	10	400	0
40278	江阴	峭岐中变	10	400	0
40279	江阴	苏青西变	10	400	64
40280	江阴	叶桥宋家湾变	10	200	0
40281	江阴	周施场东变	10	400	109
40282	江阴	河塘村影剧院西变	10	400	57
40283	江阴	三里桥变	10	200	88
40284	江阴	夏家塘东变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40285	江阴	汇雁城 4#配电所 1#主变	10	1000	614
40286	江阴	汇雁城 4#配电所 2#主变	10	1000	672
40287	江阴	渡江四村 2 号公变	10	400	27
40288	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 2#主变	10	630	438
40289	江阴	红旗新村北变	10	400	264
40290	江阴	上湖塘变	10	200	18
40291	江阴	华士陶家基变	10	400	154
40292	江阴	小梅园南变	10	400	128
40293	江阴	南闸菱塘沟东变	10	400	268
40294	江阴	云亭小学箱变主变	10	500	91
40295	江阴	聚谊家园 6#变	10	400	220
40296	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 4#主变	10	630	298
40297	江阴	塔南花园 5#配电所 1#主变	10	800	399
40298	江阴	塔南花园 5#配电所 3#主变	10	800	447
40299	江阴	塔南花园 5#配电所 2#主变	10	800	487
40300	江阴	塔南花园 5#配电所 4#主变	10	800	430
40301	江阴	徐家西 2#变	10	400	197
40302	江阴	长隆广场 21#配电所 1#主变	10	800	357
40303	江阴	长隆广场 21#配电所 3#主变	10	800	335
40304	江阴	长隆广场 21#配电所 4#主变	10	800	530
40305	江阴	长隆广场 21#配电所 2#主变	10	800	473
40306	江阴	泗河石岐里东变	10	400	176
40307	江阴	万花景苑二区 5#配电所 1#主变	10	800	589
40308	江阴	顾家堂北变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40309	江阴	硕桥 2#变	10	200	0
40310	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 4#主变	10	800	482
40311	江阴	河东村南变	10	400	178
40312	江阴	西渔东变	10	400	235
40313	江阴	长隆广场 162#配电所 1#主变	10	800	454
40314	江阴	长隆广场 162#配电所 2#主变	10	800	485
40315	江阴	王家村祝文变	10	315	65
40316	江阴	苗头 1#变	10	200	44
40317	江阴	电料变	10	400	118
40318	江阴	花家基北 2#变	10	400	0
40319	江阴	马镇文化箱变主变	10	630	213
40320	江阴	老陶家基 2#变	10	400	39
40321	江阴	长泾龚家宕变	10	200	28
40322	江阴	电力箱变主变	10	630	299
40323	江阴	正行路西变	10	400	34
40324	江阴	仲巷东北变	10	315	0
40325	江阴	南苑新村 47#箱变主变	10	630	303
40326	江阴	范巷西变	10	250	39
40327	江阴	西庄东变	10	200	39
40328	江阴	太湖庄北变	10	400	120
40329	江阴	顾家东变	10	315	38
40330	江阴	任九新区 3#变	10	400	65
40331	江阴	九曲张家湾变	10	160	20
40332	江阴	怡福新村变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40333	江阴	工业园 4#变	10	315	0
40334	江阴	寿山坟南变	10	400	115
40335	江阴	汇雁城 11#配电所 1#主变	10	1000	678
40336	江阴	汇雁城 11#配电所 2#主变	10	1000	766
40337	江阴	门楼箱变主变	10	630	203
40338	江阴	汇雁城 13#配电所 3#主变	10	800	471
40339	江阴	汇雁城 13#配电所 1#主变	10	800	532
40340	江阴	汇雁城 13#配电所 2#主变	10	800	587
40341	江阴	汇雁城 13#配电所 4#主变	10	800	470
40342	江阴	西巷 2#变	10	400	124
40343	江阴	澜岸花苑 8#配电所 4#主变	10	630	357
40344	江阴	迎宾 1#变	10	200	111
40345	江阴	王家巷箱变主变	10	500	185
40346	江阴	晓月美庐 63#配电所 1#主变	10	630	438
40347	江阴	医院箱变主变	10	630	316
40348	江阴	陶中房 2#变	10	315	0
40349	江阴	华士东区 4#变	10	400	55
40350	江阴	雷家湾北箱变主变	10	630	213
40351	江阴	墙门西变	10	400	174
40352	江阴	包家小区箱变主变	10	400	102
40353	江阴	农贸西变	10	400	171
40354	江阴	赵家湾北变	10	400	0
40355	江阴	东横塘站	10	200	114
40356	江阴	万润变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40357	江阴	五东变	10	250	161
40358	江阴	镇南路西变	10	400	0
40359	江阴	御鑫苑 43#配电所 1#主变	10	800	444
40360	江阴	御鑫苑 43#配电所 2#主变	10	800	437
40361	江阴	御鑫苑 43#配电所 3#主变	10	800	426
40362	江阴	御鑫苑 43#配电所 4#主变	10	800	495
40363	江阴	汇雁城 19#配电所 1#主变	10	1000	512
40364	江阴	汇雁城 19#配电所 2#主变	10	1000	530
40365	江阴	新桥文化西箱变主变	10	630	248
40366	江阴	永汇 1 号变	10	400	189
40367	江阴	雅澜名苑 86#配电所 3#主变	10	800	534
40368	江阴	后巷浜变	10	400	238
40369	江阴	缪家村北变	10	200	89
40370	江阴	建南路变	10	400	86
40371	江阴	浮桥家苑 74#配电所 1#主变	10	1000	601
40372	江阴	浮桥家苑 281#配电所 1#主变	10	800	476
40373	江阴	浮桥家苑 281#配电所 3#主变	10	800	505
40374	江阴	浮桥家苑 67#配电所 1#主变	10	800	444
40375	江阴	浮桥家苑 74#配电所 2#主变	10	1000	695
40376	江阴	浮桥家苑 281#配电所 2#主变	10	800	522
40377	江阴	浮桥家苑 281#配电所 4#主变	10	800	483
40378	江阴	浮桥家苑 67#配电所 2#主变	10	800	497
40379	江阴	额塘头 2#变	10	200	0
40380	江阴	庙巷北变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40381	江阴	源发变	10	200	1
40382	江阴	美丽华都 7#配电所 1#主变	10	1000	622
40383	江阴	美丽华都 7#配电所 2#主变	10	1000	621
40384	江阴	美丽华都 17#配电所 2#主变	10	1000	592
40385	江阴	美丽华都 17#配电所 1#主变	10	1000	527
40386	江阴	美丽华都 33#配电所 4#主变	10	800	358
40387	江阴	美丽华都 33#配电所 2#主变	10	800	463
40388	江阴	美丽华都 33#配电所 3#主变	10	800	478
40389	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 1#主变	10	800	392
40390	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 3#主变	10	800	416
40391	江阴	美丽华都 33#配电所 1#主变	10	800	489
40392	江阴	美丽华都 50#配电所 2#主变	10	800	447
40393	江阴	美丽华都 50#配电所 4#主变	10	800	420
40394	江阴	美丽华都 49#配电所 1#主变	10	800	489
40395	江阴	汇雁城 34#配电所 2#主变	10	1000	677
40396	江阴	汇雁城 34#配电所 1#主变	10	1000	699
40397	江阴	文泽苑 7#配电所 1#主变	10	800	446
40398	江阴	卢家村北变	10	400	184
40399	江阴	诚富变	10	400	163
40400	江阴	新市民 3#变	10	400	127
40401	江阴	汇雁城 39#配电所 1#主变	10	1000	795
40402	江阴	汇雁城 39#配电所 2#主变	10	1000	784
40403	江阴	冯溪家苑 8#配电所 1#主变	10	800	500
40404	江阴	冯溪家苑 23#配电所 4#主变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40405	江阴	冯溪家苑 8#配电所 3#主变	10	800	474
40406	江阴	冯溪家苑 23#配电所 2#主变	10	800	482
40407	江阴	冯溪家苑 23#配电所 1#主变	10	800	458
40408	江阴	冯溪家苑 23#配电所 3#主变	10	800	345
40409	江阴	冯溪家苑 8#配电所 4#主变	10	800	462
40410	江阴	冯溪家苑 8#配电所 2#主变	10	800	492
40411	江阴	冯溪家苑 14#配电所 2#主变	10	1000	544
40412	江阴	冯溪家苑 14#配电所 1#主变	10	1000	514
40413	江阴	美丽华都 49#配电所 3#主变	10	800	457
40414	江阴	美丽华都 50#配电所 1#主变	10	800	380
40415	江阴	美丽华都 50#配电所 3#主变	10	800	437
40416	江阴	美丽华都 49#配电所 4#主变	10	800	489
40417	江阴	美丽华都 49#配电所 2#主变	10	800	481
40418	江阴	新生东村箱变主变	10	400	183
40419	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 4#主变	10	800	443
40420	江阴	蟠龙湾花园 22#配电所 2#主变	10	800	391
40421	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 1#主变	10	800	402
40422	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 3#主变	10	800	376
40423	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 4#主变	10	800	455
40424	江阴	蟠龙湾花园 32#配电所 2#主变	10	800	392
40425	江阴	蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变	10	800	464
40426	江阴	蟠龙湾花园 187#配电所 2#主变	10	800	496
40427	江阴	安上 2#变	10	400	178
40428	江阴	高峰北 2#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40429	江阴	汇雁城 25#配电所 1#主变	10	1000	357
40430	江阴	汇雁城 25#配电所 2#主变	10	1000	320
40431	江阴	丁沟 1 号变	10	400	103
40432	江阴	朱家巷西变	10	400	67
40433	江阴	西王家变	10	400	179
40434	江阴	中村潘家桥站	10	200	123
40435	江阴	云锦花苑 19#配电所 1#主变	10	800	391
40436	江阴	云锦花苑 19#配电所 3#主变	10	800	399
40437	江阴	云锦花苑 19#配电所 4#主变	10	800	447
40438	江阴	云锦花苑 19#配电所 2#主变	10	800	388
40439	江阴	西乡顾变	10	400	263
40440	江阴	赶船墩变	10	400	19
40441	江阴	设计西公变	10	400	117
40442	江阴	西王庄变	10	200	75
40443	江阴	港龙商业广场 153#配电所 1#主变	10	800	366
40444	江阴	港龙商业广场 153#配电所 3#主变	10	800	339
40445	江阴	兰亭乐府 83#配电所 1#主变	20	800	446
40446	江阴	兰亭乐府 106#配电所 1#主变	20	800	494
40447	江阴	兰亭乐府 106#配电所 3#主变	20	800	469
40448	江阴	兰亭乐府 95#配电所 1#主变	20	800	487
40449	江阴	港龙商业广场 153#配电所 2#主变	10	800	368
40450	江阴	港龙商业广场 153#配电所 4#主变	10	800	355
40451	江阴	兰亭乐府 95#配电所 3#主变	20	800	481
40452	江阴	兰亭乐府 83#配电所 2#主变	20	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40453	江阴	兰亭乐府 106#配电所 4#主变	20	800	403
40454	江阴	兰亭乐府 106#配电所 2#主变	20	800	465
40455	江阴	工业园 6#变	10	400	101
40456	江阴	西河降变	10	400	102
40457	江阴	聚谊家园 7#变	10	400	270
40458	江阴	颜家里西变	10	315	174
40459	江阴	聚谊家园 1#变	10	400	210
40460	江阴	紫悦花苑 52#配电所 1#主变	10	800	510
40461	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 3#主变	10	630	398
40462	江阴	兰亭乐府 95#配电所 4#主变	20	800	500
40463	江阴	兰亭乐府 95#配电所 2#主变	20	800	478
40464	江阴	聚谊家园 2#变	10	400	179
40465	江阴	农贸北箱变主变	10	630	353
40466	江阴	兴中变	10	400	139
40467	江阴	聚谊家园 3#变	10	400	228
40468	江阴	顾山中队变	10	400	0
40469	江阴	顾山朱家坝变	10	400	11
40470	江阴	彭蒿西 4#变	10	200	17
40471	江阴	环政南变	10	400	155
40472	江阴	电力开发新村变箱变主变	10	800	310
40473	江阴	北缪家 2#变	10	400	118
40474	江阴	杨家庄东变	10	400	221
40475	江阴	大园 6#变	10	400	74
40476	江阴	丰源变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40477	江阴	峭岐大村上北变	10	400	220
40478	江阴	建安东变	10	400	0
40479	江阴	康丽变	10	400	180
40480	江阴	聚谊家园 4#变	10	400	176
40481	江阴	瑞新花苑 14#配电所 3#主变	10	800	415
40482	江阴	汇雁城 48#配电所 3#主变	10	800	603
40483	江阴	上品璟苑 335#配电所 2#主变	10	800	520
40484	江阴	祝塘钱家湾东变	10	250	145
40485	江阴	茂龙村委东变	10	400	241
40486	江阴	莫城变	10	400	184
40487	江阴	益民 2#变	10	200	145
40488	江阴	天敌雅苑 94#配电所 2#主变	20	800	603
40489	江阴	御景雅园 33#配电所 1#主变	10	800	305
40490	江阴	御景雅园 33#配电所 2#主变	10	800	340
40491	江阴	御景雅园 33#配电所 3#主变	10	800	299
40492	江阴	御景雅园 33#配电所 4#主变	10	800	313
40493	江阴	南国桥南变	10	400	5
40494	江阴	东方花苑 78#配电所 1#主变	10	800	441
40495	江阴	东方花苑 78#配电所 2#主变	10	800	454
40496	江阴	东方花苑 78#配电所 3#主变	10	800	505
40497	江阴	东方花苑 78#配电所 4#主变	10	800	461
40498	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 1#主变	10	800	433
40499	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 3#主变	10	800	398
40500	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 4#主变	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40501	江阴	森源溪岸花园 63#配电所 2#主变	10	800	457
40502	江阴	龙城福第 58#配电所 2#主变	10	800	327
40503	江阴	曹家庄西变	10	400	141
40504	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 3#主变	10	800	519
40505	江阴	雪家桥中变	10	400	127
40506	江阴	香草东站	10	400	150
40507	江阴	庄家变	10	200	100
40508	江阴	金湾里 2#变	10	200	62
40509	江阴	荷花路北变	10	315	77
40510	江阴	二窑变	10	200	75
40511	江阴	湾坝南变	10	400	161
40512	江阴	前高岸圩东变	10	200	37
40513	江阴	曙新外宿变	10	400	150
40514	江阴	街中箱变主变	10	630	46
40515	江阴	七村北箱变主变	10	630	40
40516	江阴	顾山成教箱变主变	10	630	179
40517	江阴	后巷 2#变	10	400	0
40518	江阴	顾山东新村箱变主变	10	630	153
40519	江阴	顾山宾馆箱变主变	10	630	219
40520	江阴	陶家弄西变	10	200	88
40521	江阴	镇南路箱变主变	10	400	93
40522	江阴	高峰北变	10	400	25
40523	江阴	钱龙东箱变主变	10	630	222
40524	江阴	后栗 1#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40525	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 4#主变	10	800	510
40526	江阴	新秀园一期 24#配电所 2#主变	10	800	337
40527	江阴	澄园 1#配电所 1#主变	10	800	500
40528	江阴	澄园 1#配电所 3#主变	10	800	442
40529	江阴	春风佳苑 10#配电所 1#主变	10	800	518
40530	江阴	裕珑花园 162#配电所 2#主变	10	800	492
40531	江阴	云幼箱变主变	10	500	0
40532	江阴	华裕雅园 35#配 3#主变	10	800	436
40533	江阴	香山六村箱变主变	10	630	141
40534	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变	10	630	334
40535	江阴	香翠园箱变主变	10	630	56
40536	江阴	香山四村箱变主变	10	630	152
40537	江阴	天敌雅苑 28#配电所 1#主变	20	630	396
40538	江阴	燕庄箱变主变	10	630	263
40539	江阴	孟河湾 1#变	10	400	220
40540	江阴	菜桥西站箱变主变	10	400	105
40541	江阴	万悦城 7#配电所 1#主变	10	800	356
40542	江阴	万悦城 7#配电所 2#主变	10	800	440
40543	江阴	瞿巷 2#变	10	315	88
40544	江阴	万安佳苑 14#配电所 2#主变	10	800	436
40545	江阴	虎塘里北变	10	200	116
40546	江阴	繁殖场西变	10	400	99
40547	江阴	四季花城 19#配电所 1#主变	10	800	410
40548	江阴	四季花城 19#配电所 3#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40549	江阴	四季花城 19#配电所 4#主变	10	800	434
40550	江阴	四季花城 19#配电所 2#主变	10	800	425
40551	江阴	五市 1#东变	10	200	69
40552	江阴	高头上南 2#变	10	400	273
40553	江阴	谢家头南变	10	200	141
40554	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 4#主变	10	800	434
40555	江阴	桃源名筑 40#配电所 1#主变	20	630	307
40556	江阴	平达北变	10	400	199
40557	江阴	树家桥西变	10	400	110
40558	江阴	霞客苑 34#配电所 4#主变	10	630	354
40559	江阴	芙蓉新村 5#箱变主变	10	630	333
40560	江阴	东湾头变	10	400	53
40561	江阴	高田岸 2#变	10	315	73
40562	江阴	新秀园三期 26#配电所 4#主变	10	800	441
40563	江阴	鉴清工业变	10	400	139
40564	江阴	青阳锡澄路商城箱变主变	10	630	188
40565	江阴	上品璟苑 179#配电所 4#主变	10	800	435
40566	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 3#主变	10	800	554
40567	江阴	益民大 3#变	10	400	178
40568	江阴	朝阳农家变	10	200	107
40569	江阴	云亭金家村变	10	400	252
40570	江阴	洪流电灌站变	10	200	140
40571	江阴	芦岐南山变	10	200	124
40572	江阴	刘庄东变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40573	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变	10	630	314
40574	江阴	高家头 1 号变	10	400	161
40575	江阴	霞客苑 36#配电所 4#主变	10	630	388
40576	江阴	南宅西变	10	200	101
40577	江阴	水云间花园 33#配电所 1#主变	10	630	365
40578	江阴	南国村委南变	10	400	116
40579	江阴	地税箱变主变	10	630	257
40580	江阴	香山北路箱变主变	10	630	0
40581	江阴	顾山电力站箱变主变	10	630	270
40582	江阴	顾山商城箱变主变	10	630	304
40583	江阴	澄园 1#配电所 2#主变	10	800	486
40584	江阴	澄园 1#配电所 4#主变	10	800	399
40585	江阴	蔡河龙山路 2#变	10	400	297
40586	江阴	澄园 14#配电所 1#主变	10	800	477
40587	江阴	澄园 14#配电所 3#主变	10	800	244
40588	江阴	澄园 14#配电所 2#主变	10	800	374
40589	江阴	澄园 14#配电所 4#主变	10	800	484
40590	江阴	河岸韩家村东变	10	200	102
40591	江阴	万兴堆场北变	10	315	66
40592	江阴	龙皇基变	10	400	0
40593	江阴	尚源名筑 22#配电所 3#主变	10	800	441
40594	江阴	税务西变	10	400	141
40595	江阴	藏品裕院 32#配电所 1#主变	20	800	478
40596	江阴	藏品裕院 32#配电所 3#主变	20	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40597	江阴	藏品裕院 32#配电所 4#主变	20	800	409
40598	江阴	藏品裕院 32#配电所 2#主变	20	800	516
40599	江阴	藏品裕院 93#配电所 1#主变	20	800	474
40600	江阴	藏品裕院 93#配电所 3#主变	20	800	394
40601	江阴	藏品裕院 93#配电所 4#主变	20	800	473
40602	江阴	藏品裕院 93#配电所 2#主变	20	800	529
40603	江阴	东华佳苑 6#配电所 4#主变	10	630	458
40604	江阴	棠樾锦园 71#配电所 4#主变	10	800	345
40605	江阴	馨云雅居 7#配电所 4#主变	10	800	441
40606	江阴	澜岸花苑 8#配电所 3#主变	10	630	424
40607	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 1#主变	10	800	451
40608	江阴	望隆花苑 1#配电所 2#主变	10	630	404
40609	江阴	花家浜东箱变主变	10	500	0
40610	江阴	尚源名筑 22#配电所 1#主变	10	800	452
40611	江阴	申港开发 4#变	10	400	320
40612	江阴	周庄医院箱变主变	10	500	400
40613	江阴	尚源名筑 22#配电所 4#主变	10	800	475
40614	江阴	王巷箱变主变	10	630	165
40615	江阴	陆桥宾馆箱变主变	10	630	375
40616	江阴	陆桥政府箱变主变	10	630	0
40617	江阴	龙潭圩西变	10	400	206
40618	江阴	龙潭圩东变	10	200	49
40619	江阴	九庆圩东变	10	200	116
40620	江阴	东苑新村 25#箱变主变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40621	江阴	海洲御园 41#配电所 3#主变	10	800	311
40622	江阴	海洲御园 41#配电所 1#主变	10	800	221
40623	江阴	海洲御园 41#配电所 2#主变	10	800	400
40624	江阴	海洲御园 41#配电所 4#主变	10	800	368
40625	江阴	茶安头北变	10	400	161
40626	江阴	青阳兴达公变	10	400	97
40627	江阴	渡江二村 2#箱变主变	10	630	169
40628	江阴	倪家巷北箱变主变	10	500	210
40629	江阴	顾山塑料厂箱变主变	10	630	260
40630	江阴	上场头箱变主变	10	630	143
40631	江阴	香山西路箱变主变	10	630	0
40632	江阴	计生箱变主变	10	630	261
40633	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 1#主变	10	630	469
40634	江阴	香山三村箱变主变	10	630	36
40635	江阴	南苑 1#箱变主变	10	400	216
40636	江阴	宝池南变	10	400	118
40637	江阴	勤丰东 3#变	10	400	272
40638	江阴	海洲御园 16#配电所 1#主变	10	800	423
40639	江阴	海洲御园 16#配电所 2#主变	10	800	414
40640	江阴	海洲御园 8#配电所 1#主变	10	800	398
40641	江阴	海洲御园 8#配电所 2#主变	10	800	305
40642	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 1#主变	10	630	363
40643	江阴	河湘苑 6#配电所 1#主变	10	800	468
40644	江阴	河湘苑 6#配电所 2#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40645	江阴	金凤变箱变主变	10	630	36
40646	江阴	陆家基西变	10	400	104
40647	江阴	岳南变箱变主变	10	630	380
40648	江阴	黄桥村委变	10	400	98
40649	江阴	徐油车变	10	200	32
40650	江阴	鑫茂悦园 217#配 4#主变	10	630	349
40651	江阴	万安佳苑 14#配电所 1#主变	10	800	498
40652	江阴	兴隆南箱变主变	10	500	166
40653	江阴	龙西箱变主变	10	500	0
40654	江阴	周庄海事箱变主变	10	500	242
40655	江阴	周庄车站箱变主变	10	500	217
40656	江阴	鑫茂悦园 269#配 3#主变	10	800	429
40657	江阴	商品箱变主变	10	500	141
40658	江阴	春风景苑 14#配电所 2#主变	10	800	460
40659	江阴	北环东路箱变主变	10	500	228
40660	江阴	沿山公寓楼 8#变	10	400	205
40661	江阴	沿山新村变	10	400	107
40662	江阴	沿山公寓楼 2#变	10	400	221
40663	江阴	璜土西湖南变	10	315	136
40664	江阴	龙东路变	10	400	0
40665	江阴	东翎雅苑 19#配电所 1#主变	10	800	571
40666	江阴	建明南箱变主变	10	400	116
40667	江阴	洪年西变	10	400	247
40668	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40669	江阴	金石路变	10	400	268
40670	江阴	水云间花园 43#配电所 1#主变	10	800	479
40671	江阴	斜河北变	10	200	39
40672	江阴	瑞府园 23#配 1#主变	20	800	400
40673	江阴	小陆家基 3#变	10	400	53
40674	江阴	苍墩北变	10	400	137
40675	江阴	河岸加工厂西变	10	200	78
40676	江阴	陶湾西变	10	200	118
40677	江阴	倪家宕变	10	200	53
40678	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 1#主变	10	800	421
40679	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 3#主变	10	800	356
40680	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 4#主变	10	800	465
40681	江阴	雅盛家园西区 2#配电所 2#主变	10	800	423
40682	江阴	春麓苑 45#配电所 2#主变	10	800	490
40683	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 3#主变	10	630	443
40684	江阴	王天子巷变	10	400	138
40685	江阴	沿山公寓楼 10#变	10	400	185
40686	江阴	沿山公寓楼 6#变	10	400	180
40687	江阴	东亚箱变主变	10	500	122
40688	江阴	胡介昌北变	10	400	172
40689	江阴	九州西变	10	200	82
40690	江阴	双人变	10	400	129
40691	江阴	新河南北变	10	400	89
40692	江阴	小坎路 1 号箱变主变	10	630	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40693	江阴	东翎雅苑 19#配电所 3#主变	10	800	583
40694	江阴	德鑫镀液箱变主变	10	500	311
40695	江阴	万花景苑二区 13#配电所 4#主变	10	800	569
40696	江阴	新庄路东箱变主变	10	500	84
40697	江阴	景阳东村箱变主变	10	400	59
40698	江阴	文定南配电所 3#主变	10	1000	398
40699	江阴	忠巷西箱变主变	10	630	59
40700	江阴	雅澜名苑 64#配电所 4#主变	10	800	481
40701	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 3#主变	10	630	371
40702	江阴	汉墩北变	10	400	239
40703	江阴	顾山工业园 2#变	10	400	52
40704	江阴	夕阳红公寓配电所 1#主变	10	630	320
40705	江阴	夕阳红公寓配电所 2#主变	10	630	324
40706	江阴	尤家坝变	10	250	137
40707	江阴	祝塘环南路东变	10	250	158
40708	江阴	璜塘高家村变	10	400	23
40709	江阴	天茂雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	379
40710	江阴	金山箱变主变	10	630	168
40711	江阴	松岗南变	10	200	33
40712	江阴	鑫茂悦园 217#配 2#主变	10	630	271
40713	江阴	红豆村委箱变主变	10	630	270
40714	江阴	黄家基南变	10	400	241
40715	江阴	瑞新花苑 33#配电所 4#主变	10	800	523
40716	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 2#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40717	江阴	丹桂颐园 7#配电所 1#主变	10	800	601
40718	江阴	孟河湾 3#变	10	400	96
40719	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 1#主变	10	630	305
40720	江阴	果园路 12#箱变主变	10	500	275
40721	江阴	龙游西变	10	200	20
40722	江阴	港邺花苑 135#配电所 1#主变	10	630	366
40723	江阴	春风佳苑 11#配电所 4#主变	10	800	609
40724	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 2#主变	10	800	453
40725	江阴	云筑雅苑 36#配电所 1#主变	10	800	586
40726	江阴	华家基 2#变	10	400	79
40727	江阴	金瀚北变	10	400	222
40728	江阴	教育小区 3#变	10	400	142
40729	江阴	教育小区 1#变	10	400	198
40730	江阴	马家宕南变	10	200	0
40731	江阴	教育小区 4#变	10	400	124
40732	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变	10	800	509
40733	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 1#主变	10	630	430
40734	江阴	创富路 1 号 7#配电所 3#主变	10	800	582
40735	江阴	兴港南变	10	400	0
40736	江阴	虹五 9 号变	10	400	141
40737	江阴	七房基 2#箱变主变	10	400	142
40738	江阴	龙庭花苑 18#配电所 3#主变	10	800	289
40739	江阴	龙庭花苑 18#配电所 1#主变	10	800	332
40740	江阴	龙庭花苑 18#配电所 2#主变	10	800	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40741	江阴	龙庭花苑 18#配电所 4#主变	10	800	295
40742	江阴	许家南变	10	400	94
40743	江阴	龙庭花苑 9#配电所 3#主变	10	800	437
40744	江阴	田由 2#变	10	400	34
40745	江阴	祝塘顾家基变	10	400	72
40746	江阴	环村南路 3#变	10	400	150
40747	江阴	顾山南庄北变	10	400	224
40748	江阴	峭岐通达西变	10	400	137
40749	江阴	澜岸花苑 4#配电所 3#主变	10	800	578
40750	江阴	东舜花苑 11#配电所 1#主变	10	630	333
40751	江阴	芙蓉新村 8#箱变主变	10	630	310
40752	江阴	小南庄西变	10	315	72
40753	江阴	五星西变	10	400	150
40754	江阴	渡江四村 4#箱变主变	10	630	278
40755	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变	10	630	416
40756	江阴	门楼下西变	10	400	0
40757	江阴	文政路 1 号变	10	400	0
40758	江阴	大西街北箱变主变	10	630	120
40759	江阴	新胜河北变	10	200	84
40760	江阴	皋岸镇南变	10	250	72
40761	江阴	教育小区 2#变	10	400	203
40762	江阴	凤凰南变	10	200	114
40763	江阴	青阳黄泥头变	10	400	253
40764	江阴	柏木东变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40765	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变	10	800	382
40766	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变	10	800	423
40767	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变	10	800	414
40768	江阴	白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变	10	800	326
40769	江阴	梅园新村 9#配电所 2#主变	10	630	329
40770	江阴	红豆树变	10	400	119
40771	江阴	下沙里中变	10	400	187
40772	江阴	港尚名筑 22#配电所 3#主变	10	800	505
40773	江阴	政府 1#箱变主变	10	630	504
40774	江阴	创富路 1 号 7#配电所 4#主变	10	800	414
40775	江阴	龙庭花苑 9#配电所 1#主变	10	800	495
40776	江阴	龙庭花苑 9#配电所 2#主变	10	800	488
40777	江阴	龙庭花苑 9#配电所 4#主变	10	800	435
40778	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变	10	800	513
40779	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变	10	630	465
40780	江阴	小吴巷 2#变	10	400	71
40781	江阴	天阙雅苑 7#配电所 3#主变	10	800	402
40782	江阴	夏港张家村南变	10	400	140
40783	江阴	小河 17#公变	10	400	44
40784	江阴	澄常路北箱变主变	10	630	149
40785	江阴	蒋庄西变	10	400	0
40786	江阴	卢巷里西变	10	400	178
40787	江阴	新庄预制场南变	10	400	47
40788	江阴	东刘市变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40789	江阴	孟家村变	10	400	141
40790	江阴	中村变	10	400	91
40791	江阴	云亭蒋家村东变	10	250	66
40792	江阴	三元变	10	200	146
40793	江阴	紫悦花苑 52#配电所 3#主变	10	800	497
40794	江阴	峭岐钱家村变	10	200	72
40795	江阴	云禧苑 638-2#配电所 1#主变	10	630	320
40796	江阴	雍锦园 58#配电所 2#主变	10	800	449
40797	江阴	春风雅苑 26#配电所 4#主变	10	800	435
40798	江阴	于门园区箱变主变	10	500	122
40799	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 2#主变	10	800	378
40800	江阴	霞栖苑 52#配电所 1#主变	10	800	480
40801	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 1#主变	10	800	496
40802	江阴	石池北变	10	400	162
40803	江阴	支巷新村南变	10	400	284
40804	江阴	御景花园 19#配电所 1#主变	10	800	428
40805	江阴	御景花园 19#配电所 2#主变	10	800	457
40806	江阴	御景花园 19#配电所 3#主变	10	800	426
40807	江阴	御景花园 19#配电所 4#主变	10	800	479
40808	江阴	御景花园 25#配电所 1#主变	10	800	409
40809	江阴	御景花园 25#配电所 2#主变	10	800	394
40810	江阴	窑墩头东变	10	400	134
40811	江阴	顾家基南变	10	400	0
40812	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40813	江阴	浦家堂北变	10	200	43
40814	江阴	世纪花苑配电所 2#主变	10	1000	687
40815	江阴	陈乔箱变主变	10	400	186
40816	江阴	唐里巷箱变主变	10	400	0
40817	江阴	文化 1#变	10	400	111
40818	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变	10	800	382
40819	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变	10	800	417
40820	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 2#主变	10	800	467
40821	江阴	白鹭湾花园西区 55#配电所 4#主变	10	800	330
40822	江阴	水淹桥北变	10	400	27
40823	江阴	融城苑 228#配电所 1#主变	10	800	545
40824	江阴	铂光澜庭 14#配电所 1#主变	10	800	483
40825	江阴	东麓花园 4#配电所 1#主变	10	630	497
40826	江阴	月城教工箱变主变	10	500	324
40827	江阴	东升南 2#变	10	400	142
40828	江阴	东翎雅苑 2#配电所 2#主变	10	800	488
40829	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 3#主变	10	800	484
40830	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 1#主变	10	800	458
40831	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 2#主变	10	800	492
40832	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 4#主变	10	800	366
40833	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 3#主变	10	630	266
40834	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 1#主变	10	630	309
40835	江阴	公园南变	10	400	71
40836	江阴	北庄东变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40837	江阴	云景花园 29#配电所 3#主变	10	800	396
40838	江阴	华隆广场 9#配电所 1#主变	10	630	306
40839	江阴	金家湾北变	10	400	91
40840	江阴	东升南站变	10	400	164
40841	江阴	万安佳苑 2#配电所 2#主变	10	630	273
40842	江阴	南村头西变	10	200	68
40843	江阴	王家大河梢变	10	200	63
40844	江阴	馨云雅居 8#配电所 4#主变	10	800	522
40845	江阴	锦缎变	10	200	141
40846	江阴	雅澜名苑 64#配电所 1#主变	10	800	486
40847	江阴	长和新天地 10#配电所 4#主变	10	630	264
40848	江阴	御景花园 29#配电所 1#主变	10	800	376
40849	江阴	御景花园 29#配电所 2#主变	10	800	271
40850	江阴	春华家苑 7#配电所 2#主变	10	800	601
40851	江阴	江悦尚院 68#配电所 2#主变	10	630	414
40852	江阴	天成雅苑箱变主变	10	630	320
40853	江阴	万花商业广场 43#变电所 4#主变	10	630	425
40854	江阴	富康路北变	10	400	184
40855	江阴	柏西变	10	315	3
40856	江阴	华家基 3#变	10	400	76
40857	江阴	石塘桥北变	10	400	125
40858	江阴	峭岐人民路 91 号变	10	400	112
40859	江阴	张家基 3#变	10	400	201
40860	江阴	创富路 1 号 6#配电所 2#主变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40861	江阴	潘家头南变	10	400	167
40862	江阴	瑞新花苑 33#配电所 2#主变	10	800	308
40863	江阴	微微南变	10	400	212
40864	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 2#主变	10	630	362
40865	江阴	染整南变	10	400	64
40866	江阴	8 队变箱变主变	10	630	284
40867	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 3#主变	10	800	531
40868	江阴	雷下二村 23#配电所 4#主变	10	630	431
40869	江阴	苗头 3#变	10	400	140
40870	江阴	敬光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3#主变	20	630	431
40871	江阴	邹家丹东变	10	400	176
40872	江阴	江悦尚院 32#配电所 2#主变	10	800	454
40873	江阴	西谢家变	10	400	123
40874	江阴	供销社箱变主变	10	630	401
40875	江阴	滨河家园二期 46#配电所 1#主变	10	630	502
40876	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 4#主变	10	800	546
40877	江阴	何赵家 2#变	10	200	69
40878	江阴	霞映景苑 6#配电所 1#主变	10	800	497
40879	江阴	江悦尚院 11#配电所 2#主变	10	800	414
40880	江阴	渔业村南变	10	200	62
40881	江阴	镇东南箱变主变	10	400	293
40882	江阴	竹园里西变	10	400	190
40883	江阴	扬子华都 3#配电所 1#主变	10	800	464
40884	江阴	扬子华都 3#配电所 2#主变	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40885	江阴	祝塘幸福变	10	400	64
40886	江阴	那巷 3#变	10	400	53
40887	江阴	通运包家西变	10	400	70
40888	江阴	建材南变	10	400	162
40889	江阴	扬子华都 23#配电所 1#主变	10	800	257
40890	江阴	扬子华都 23#配电所 3#主变	10	800	376
40891	江阴	申南村张家村变	10	400	96
40892	江阴	预制场北变	10	400	210
40893	江阴	天瑞苑 6#配电所 1#主变	10	800	472
40894	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 2#主变	10	630	261
40895	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 4#主变	10	630	350
40896	江阴	望龙变	10	400	97
40897	江阴	桐岐幼儿园变	10	400	0
40898	江阴	前球庄变	10	400	254
40899	江阴	郭庄村变	10	400	204
40900	江阴	朝阳新村北变	10	400	117
40901	江阴	小坟东变	10	400	178
40902	江阴	云西桥北箱变主变	10	500	97
40903	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 1#主变	10	800	322
40904	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 2#主变	10	800	393
40905	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640
40906	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 4#主变	10	800	513
40907	江阴	北街西箱变主变	10	630	343
40908	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 2#主变	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40909	江阴	九方广场 286#配电所 1#主变	10	800	336
40910	江阴	九方广场 286#配电所 2#主变	10	800	83
40911	江阴	九方广场 286#配电所 3#主变	10	800	285
40912	江阴	九方广场 286#配电所 4#主变	10	800	448
40913	江阴	棠樾锦园 71#配电所 1#主变	10	800	377
40914	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 2#主变	10	800	554
40915	江阴	一航变	10	400	81
40916	江阴	加压变	10	400	108
40917	江阴	新秀园三期 35#配电所 1#主变	10	800	356
40918	江阴	东舜花苑 11#配电所 2#主变	10	630	318
40919	江阴	习礼村小区 2#变	10	400	257
40920	江阴	范巷上 2#变	10	400	96
40921	江阴	西阳桥北变	10	400	185
40922	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变	10	800	556
40923	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变	10	800	556
40924	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变	10	800	556
40925	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变	10	800	556
40926	江阴	郡庭花园 142#配电所 4#主变	10	800	524
40927	江阴	银杏路北变	10	400	166
40928	江阴	郭庄东站变	10	400	167
40929	江阴	东江小区 1#北箱变 1#主变	10	630	266
40930	江阴	许北箱变主变	10	630	405
40931	江阴	星赋花园一区 14#配电所 2#主变	10	800	380
40932	江阴	东江小区 2#南箱变 1#主变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40933	江阴	扬子华都 23#配电所 4#主变	10	800	410
40934	江阴	扬子华都 23#配电所 2#主变	10	800	430
40935	江阴	后八甲北变	10	400	265
40936	江阴	海阅雅园 8#配电所 4#主变	10	630	374
40937	江阴	制线东变	10	400	224
40938	江阴	西园二村 19#配电所 1#主变	10	630	388
40939	江阴	西园二村 19#配电所 3#主变	10	630	230
40940	江阴	西园二村 19#配电所 2#主变	10	630	299
40941	江阴	西园二村 19#配电所 4#主变	10	630	332
40942	江阴	小吴巷路东变	10	400	0
40943	江阴	长东村西变	10	400	123
40944	江阴	余家巷东变	10	400	224
40945	江阴	陶家北变	10	400	175
40946	江阴	渡江一村 4#箱变主变	10	630	29
40947	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 2#主变	10	1000	509
40948	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 1#主变	10	1000	611
40949	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 3#主变	10	1000	554
40950	江阴	三期朱家湾花园 6#配电所 4#主变	10	1000	582
40951	江阴	馨悦花园 22#配电所 4#主变	10	630	313
40952	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 4#主变	10	800	192
40953	江阴	小湖新村东区 12#配 1#主变	10	630	296
40954	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	458
40955	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	515
40956	江阴	杨家庄中变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40957	江阴	顾山塘前西变	10	400	67
40958	江阴	荣裕西变	10	400	67
40959	江阴	砂山南 2#变	10	250	146
40960	江阴	高家带西变	10	400	160
40961	江阴	石池站变	10	315	137
40962	江阴	大巷北变	10	400	137
40963	江阴	幸福庄南变	10	400	81
40964	江阴	璜土高家头东变	10	400	72
40965	江阴	开发园区 13#公变	10	400	235
40966	江阴	人民路东变	10	400	90
40967	江阴	西双桥西变	10	400	184
40968	江阴	九方广场 29#配电所 1#主变	10	800	438
40969	江阴	九方广场 29#配电所 2#主变	10	800	446
40970	江阴	九方广场 29#配电所 3#主变	10	800	15
40971	江阴	九方广场 29#配电所 4#主变	10	800	592
40972	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 1#主变	10	800	303
40973	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 2#主变	10	800	285
40974	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 3#主变	10	800	412
40975	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 4#主变	10	800	428
40976	江阴	马镇南巷北变	10	200	29
40977	江阴	莱克箱变主变	10	500	71
40978	江阴	华盈佳苑 15#配电所 4#主变	10	630	365
40979	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 1#主变	10	800	459
40980	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 2#主变	10	800	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
40981	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 3#主变	10	800	587
40982	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 4#主变	10	800	640
40983	江阴	富格箱变主变	10	200	143
40984	江阴	桑田北变	10	400	79
40985	江阴	双佳变	10	400	0
40986	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变	10	800	458
40987	江阴	菜北变	10	200	54
40988	江阴	夏港北站箱变主变	10	630	132
40989	江阴	金山路 1#变	10	400	50
40990	江阴	大桥路 2#箱变主变	10	500	298
40991	江阴	龙潭小学变	10	400	214
40992	江阴	锡金箱变主变	10	630	266
40993	江阴	吴家村南变	10	200	43
40994	江阴	精养塘北变	10	400	0
40995	江阴	品尊名邸 63#配 2#主变	10	630	377
40996	江阴	潘家村南变	10	400	174
40997	江阴	桥下南变	10	400	146
40998	江阴	文定南配电所 1#主变	10	1000	379
40999	江阴	于南变	10	400	53
41000	江阴	滩头上东变	10	200	74
41001	江阴	新安底东变	10	200	64
41002	江阴	西园二村 3#配电所 1#主变	10	630	379
41003	江阴	西园二村 3#配电所 3#主变	10	630	345
41004	江阴	西园二村 3#配电所 2#主变	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41005	江阴	西园二村 3#配电所 4#主变	10	630	354
41006	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变	10	630	365
41007	江阴	林湾花苑 3#配电所 3#主变	10	630	430
41008	江阴	蔡家基变	10	400	164
41009	江阴	狄家巷变	10	200	137
41010	江阴	尚源名筑 9#配电所 2#主变	10	800	456
41011	江阴	马镇园区南 1#变	10	400	49
41012	江阴	潘家南变	10	400	221
41013	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变	10	630	356
41014	江阴	尚泽名筑 6#配电所 1#主变	10	800	577
41015	江阴	马家店东变	10	400	0
41016	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	452
41017	江阴	三期朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	459
41018	江阴	雪家桥北变	10	400	229
41019	江阴	严家基 2#变	10	400	217
41020	江阴	朱家湾花园 130#配电所 1#主变	10	800	640
41021	江阴	朱家湾花园 130#配电所 3#主变	10	800	614
41022	江阴	朱家湾花园 130#配电所 4#主变	10	800	640
41023	江阴	朱家湾花园 130#配电所 2#主变	10	800	509
41024	江阴	朱家湾花园 53#配电所 1#主变	10	800	532
41025	江阴	朱家湾花园 53#配电所 2#主变	10	800	527
41026	江阴	朱家湾花园 53#配电所 3#主变	10	800	470
41027	江阴	忆达南变	10	400	197
41028	江阴	广场 2#箱变主变	10	500	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41029	江阴	秦家北变	10	400	158
41030	江阴	顾山陶湾变	10	400	192
41031	江阴	程家丹东变	10	400	138
41032	江阴	任家堂西变	10	200	98
41033	江阴	社渎村变	10	200	0
41034	江阴	朱家住基北变	10	200	0
41035	江阴	祥人巷变	10	200	32
41036	江阴	老西街变	10	400	199
41037	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 1#主变	10	800	504
41038	江阴	东翎雅苑 2#配电所 3#主变	10	800	511
41039	江阴	月城文化箱变主变	10	630	324
41040	江阴	树家桥北变	10	400	87
41041	江阴	德福箱变主变	10	630	366
41042	江阴	天笃东变	10	400	201
41043	江阴	栗山 1#箱变主变	10	500	219
41044	江阴	环卫箱变主变	10	500	286
41045	江阴	西亭家园 89#配电所 1#主变	10	800	469
41046	江阴	西亭家园 89#配电所 2#主变	10	800	419
41047	江阴	西亭家园 43#配电所 1#主变	10	800	498
41048	江阴	西亭家园 43#配电所 2#主变	10	800	485
41049	江阴	西亭家园 95#配电所 1#主变	10	800	247
41050	江阴	西亭家园 95#配电所 2#主变	10	800	316
41051	江阴	鸿亚变	10	400	160
41052	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 1#主变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41053	江阴	商贸灯塔下 1 号变	10	400	20
41054	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 4#主变	10	800	512
41055	江阴	章家变	10	200	43
41056	江阴	中隆南变	10	400	284
41057	江阴	渡江四村 3#箱变主变	10	630	349
41058	江阴	广澜南变	10	250	163
41059	江阴	袁家高头中变	10	400	158
41060	江阴	馨云雅居 7#配电所 3#主变	10	800	476
41061	江阴	御景雅园 24#配电所 1#主变	10	800	226
41062	江阴	御景雅园 24#配电所 2#主变	10	800	426
41063	江阴	御景雅园 24#配电所 3#主变	10	800	394
41064	江阴	御景雅园 24#配电所 4#主变	10	800	430
41065	江阴	张巷西变	10	315	151
41066	江阴	宕里南变	10	250	67
41067	江阴	兴塘路 21#配电所 1#主变	10	800	496
41068	江阴	兴塘路 21#配电所 3#主变	10	800	481
41069	江阴	兴塘路 21#配电所 4#主变	10	800	457
41070	江阴	兴塘路 21#配电所 2#主变	10	800	457
41071	江阴	蔡化朱家巷 2#变	10	400	117
41072	江阴	季家村南变	10	400	183
41073	江阴	渡江二村 3#箱变主变	10	630	261
41074	江阴	棠樾锦园 17#配电所 3#主变	10	800	399
41075	江阴	星光苑 4#配电所 4#主变	10	630	345
41076	江阴	太平路南变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41077	江阴	方砖湾西变	10	200	59
41078	江阴	尚泽名筑 4#配电所 3#主变	10	630	380
41079	江阴	金巷南变	10	200	47
41080	江阴	江悦尚院 24#配电所 4#主变	10	630	380
41081	江阴	朱家湾花园 53#配电所 4#主变	10	800	495
41082	江阴	利港华兴路变	10	400	137
41083	江阴	龙庭花苑 2#配电所 1#主变	10	800	342
41084	江阴	龙庭花苑 2#配电所 2#主变	10	800	298
41085	江阴	白玉二村 4#配电所 1#主变	10	630	376
41086	江阴	要塞路 1#箱变主变	10	400	287
41087	江阴	朝阳箱变主变	10	630	223
41088	江阴	临港王家头南变	10	400	264
41089	江阴	东庄南变	10	400	0
41090	江阴	田肚西变	10	315	38
41091	江阴	硕桥 3#变	10	200	70
41092	江阴	杨家头变	10	400	155
41093	江阴	马家住基变	10	200	56
41094	江阴	东肖庄变	10	400	228
41095	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	0
41096	江阴	利康路西变	10	400	88
41097	江阴	瓦雪墩 4#变	10	400	133
41098	江阴	三宝西村变	10	400	185
41099	江阴	华士新开弄 2#变	10	400	116
41100	江阴	云景花园 29#配电所 4#主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41101	江阴	华新西变	10	400	105
41102	江阴	秀江南名苑 4#配电所 2#主变	10	800	522
41103	江阴	万花景苑二区 13#配电所 1#主变	10	800	590
41104	江阴	黄桥西 2#变	10	400	195
41105	江阴	塘头桥村委变	10	400	92
41106	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 2#主变	10	800	509
41107	江阴	天敌雅苑 119#配电所 3#主变	20	800	545
41108	江阴	北沟北变	10	400	263
41109	江阴	蟠龙村河西变	10	400	296
41110	江阴	西湖北变	10	200	50
41111	江阴	遥径岸变	10	400	223
41112	江阴	沿塘站变	10	400	291
41113	江阴	赵介浜电站变	10	200	49
41114	江阴	西范开发北变	10	400	92
41115	江阴	张家埭箱变主变	10	630	451
41116	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变	10	630	168
41117	江阴	小后宅西变	10	400	216
41118	江阴	融城苑 182#配电所 1#主变	10	800	521
41119	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 2#主变	10	800	613
41120	江阴	卞家桥 1#变	10	400	220
41121	江阴	品尊名邸 17#配电所 2#主变	10	800	556
41122	江阴	环东路公变	10	400	106
41123	江阴	健民箱变主变	10	630	227
41124	江阴	园区宏达箱变主变	10	500	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41125	江阴	云景花园 6#配电所 2#主变	10	800	485
41126	江阴	蒋庄北变	10	200	84
41127	江阴	门村西变	10	400	218
41128	江阴	朝阳路东变	10	400	39
41129	江阴	孙园南变	10	400	185
41130	江阴	长航箱变主变	10	400	213
41131	江阴	仲家巷北变	10	400	156
41132	江阴	朝东村变	10	200	92
41133	江阴	霞映景苑 17#配电所 4#主变	10	800	590
41134	江阴	新闸变	10	400	262
41135	江阴	邓阳王家西变	10	400	193
41136	江阴	十一房南变	10	400	116
41137	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 1#主变	10	630	313
41138	江阴	成教变	10	400	89
41139	江阴	孟岸是家门变	10	400	155
41140	江阴	三河北站变	10	200	127
41141	江阴	下圻村中村变	10	400	142
41142	江阴	林家村南变	10	400	95
41143	江阴	须家跳变	10	400	103
41144	江阴	安乐桥变	10	400	0
41145	江阴	唐家村变	10	400	182
41146	江阴	江家村变	10	400	56
41147	江阴	施家门变	10	400	103
41148	江阴	月发路 2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41149	江阴	月照变	10	400	0
41150	江阴	美宸雅苑 43#配电所 1#主变	10	630	407
41151	江阴	府前雅园 1#箱变 1#主变	10	630	448
41152	江阴	三房庄南变	10	200	86
41153	江阴	痘寺塘 3#变	10	400	200
41154	江阴	新郁箱变主变	10	630	202
41155	江阴	兴西南变	10	400	159
41156	江阴	港欣花苑 75#配电所 1#主变	10	1000	481
41157	江阴	修家村变	10	400	229
41158	江阴	江家西变	10	400	231
41159	江阴	阳岐东变	10	200	80
41160	江阴	东支路灯变	10	400	294
41161	江阴	杨树沟变	10	400	222
41162	江阴	临港华家店变	10	400	128
41163	江阴	申浦开发西变	10	400	42
41164	江阴	怀家村电站变	10	400	296
41165	江阴	小陆家村变	10	400	91
41166	江阴	瓦碎坝公变	10	250	79
41167	江阴	滨江开发 1#变	10	400	164
41168	江阴	水平南变	10	400	113
41169	江阴	金家湾东变	10	400	107
41170	江阴	程家丹北变	10	400	178
41171	江阴	周巷上 2#变	10	400	52
41172	江阴	湖南变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41173	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	135
41174	江阴	雷下二村 23#配电所 2#主变	10	630	438
41175	江阴	云亭菜场箱变主变	10	500	0
41176	江阴	观山新农村 1 号变	10	400	290
41177	江阴	鑫茂悦园 234#配 2#主变	10	800	360
41178	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 1#主变	10	800	432
41179	江阴	孙家巷站变	10	200	17
41180	江阴	彭家降变	10	200	20
41181	江阴	朋林南变	10	200	87
41182	江阴	梅园新村 49#配电所 2#主变	10	630	346
41183	江阴	东徐箱变主变	10	200	14
41184	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 1#主变	10	1000	554
41185	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 2#主变	10	1000	553
41186	江阴	御景雅园 27#配电所 1#主变	10	800	485
41187	江阴	翡翠花苑 87#配电所 1#主变	10	800	514
41188	江阴	望隆花苑 1#配电所 1#主变	10	630	405
41189	江阴	三房桥南变	10	400	193
41190	江阴	河塘家园 1#变	10	400	252
41191	江阴	南山头北变	10	200	74
41192	江阴	白峰东变	10	400	118
41193	江阴	徐家住基变	10	200	0
41194	江阴	河塘家园 2#变	10	400	259
41195	江阴	张家坝南变	10	400	242
41196	江阴	东发西变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41197	江阴	西新河东箱变主变	10	630	312
41198	江阴	昌元路变	10	400	11
41199	江阴	蔡西赵家村北变	10	200	30
41200	江阴	龙运龙新变	10	400	137
41201	江阴	西陈南变	10	400	165
41202	江阴	南陈村站变	10	400	146
41203	江阴	桐岐商城公变	10	400	163
41204	江阴	桐岐税务公变	10	400	128
41205	江阴	和平街 5#变	10	400	95
41206	江阴	王介弄公变	10	400	211
41207	江阴	怀家村变	10	200	145
41208	江阴	黄观加工厂变	10	400	277
41209	江阴	八房变	10	400	108
41210	江阴	郡庭花园 142#配电所 1#主变	10	800	526
41211	江阴	杨北变	10	400	208
41212	江阴	天鹤一村 2#箱变主变	10	630	132
41213	江阴	老阳岐东变	10	400	176
41214	江阴	王庄上变	10	400	176
41215	江阴	万花景苑 84#配电所 3#主变	10	800	465
41216	江阴	青阳菜场箱变主变	10	500	213
41217	江阴	马镇王家村变	10	400	170
41218	江阴	野长泾变	10	400	244
41219	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变	10	800	574
41220	江阴	祝塘塑料厂变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41221	江阴	顾北村委变	10	400	102
41222	江阴	西新宅基变	10	315	0
41223	江阴	临港姚家南变	10	400	220
41224	江阴	葫桥陆家村变	10	250	47
41225	江阴	任家堂北变	10	400	12
41226	江阴	河北变	10	315	52
41227	江阴	盛巷上变	10	400	74
41228	江阴	于门开发 3#变	10	400	109
41229	江阴	季家宕变	10	200	45
41230	江阴	渔业西变	10	400	172
41231	江阴	澄张路 4#变	10	400	275
41232	江阴	万悦城 11#配电所 1#主变	10	800	300
41233	江阴	万悦城 11#配电所 3#主变	10	800	427
41234	江阴	万悦城 11#配电所 2#主变	10	800	450
41235	江阴	万悦城 11#配电所 4#主变	10	800	406
41236	江阴	春风雅苑 26#配电所 1#主变	10	800	466
41237	江阴	史家庄 2#变	10	400	211
41238	江阴	协进北站变	10	400	155
41239	江阴	后路上北变	10	400	54
41240	江阴	南庄北变	10	400	151
41241	江阴	馨云雅居 8#配电所 2#主变	10	800	513
41242	江阴	绮峰公变	10	200	57
41243	江阴	周庄广电 2#箱变主变	10	630	255
41244	江阴	青龙西变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41245	江阴	镇区车站 1 号箱变主变	10	500	88
41246	江阴	耿家变	10	200	0
41247	江阴	南降新村变	10	400	234
41248	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1#主变	20	630	388
41249	江阴	耿家南变	10	200	68
41250	江阴	卢家坝村站变	10	400	52
41251	江阴	东常西变	10	400	180
41252	江阴	曹家基变	10	400	144
41253	江阴	冯北变	10	200	103
41254	江阴	长寿马路上变	10	200	0
41255	江阴	御景雅园 27#配电所 2#主变	10	800	482
41256	江阴	御景雅园 27#配电所 3#主变	10	800	424
41257	江阴	御景雅园 27#配电所 4#主变	10	800	435
41258	江阴	御景雅园 28#配电所 1#主变	10	800	481
41259	江阴	御景雅园 28#配电所 2#主变	10	800	491
41260	江阴	御景雅园 28#配电所 3#主变	10	800	483
41261	江阴	御景雅园 28#配电所 4#主变	10	800	398
41262	江阴	光辉路 3#箱变主变	10	400	34
41263	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 4#主变	10	630	275
41264	江阴	东苑新村 23#箱变主变	10	400	125
41265	江阴	公园 4#变	10	400	0
41266	江阴	森源溪岸花园 43#配电所 1#主变	10	800	406
41267	江阴	森源溪岸花园 43#配电所 2#主变	10	800	493
41268	江阴	龚巷南 2#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41269	江阴	顾三房东变	10	200	44
41270	江阴	王土墩变	10	400	81
41271	江阴	斜泾周家西变	10	400	142
41272	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 3#主变	10	630	503
41273	江阴	河塘西站变	10	400	153
41274	江阴	天茂雅苑 10#配电所 4#主变	10	630	33
41275	江阴	霍家巷变	10	400	134
41276	江阴	西山头变	10	400	115
41277	江阴	霍家巷北变	10	400	126
41278	江阴	科发公变	10	400	186
41279	江阴	黄家浜变	10	400	142
41280	江阴	种子二场变	10	400	3
41281	江阴	党校变	10	400	172
41282	江阴	芙蓉西变	10	400	143
41283	江阴	勤丰新村 10 号变	10	400	278
41284	江阴	周中箱变主变	10	630	302
41285	江阴	康后西变	10	400	0
41286	江阴	梅园新村 9#配电所 4#主变	10	630	374
41287	江阴	潘家西变	10	200	49
41288	江阴	张宕浜南变	10	400	27
41289	江阴	青阳菜场南变	10	400	147
41290	江阴	荣熙花园 20#配电所 3#主变	10	630	397
41291	江阴	敌越花园南园 23#配电所 1#主变	20	630	452
41292	江阴	兴利 5#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41293	江阴	瑞新花苑 14#配电所 4#主变	10	800	499
41294	江阴	杨园里西变	10	200	0
41295	江阴	水云间花园 14#配电所 1#主变	10	800	450
41296	江阴	顾山水厂箱变主变	10	630	332
41297	江阴	璜土叶家桥变	10	200	73
41298	江阴	天福箱变主变	10	400	187
41299	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 3#主变	10	630	403
41300	江阴	建义朱家庄南变	10	400	165
41301	江阴	西石桥梅家西变	10	400	200
41302	江阴	私营工业园 3 号变	10	315	0
41303	江阴	周浜里东变	10	200	19
41304	江阴	小吴巷变	10	400	3
41305	江阴	二站东变	10	200	110
41306	江阴	蒋家村南变	10	400	107
41307	江阴	蒯家圩西变	10	200	94
41308	江阴	金家村西变	10	315	186
41309	江阴	小南庄变	10	400	205
41310	江阴	顾家基北变	10	200	77
41311	江阴	江悦尚院 24#配电所 3#主变	10	630	361
41312	江阴	天虹苑 9#配电所 1#主变	10	800	333
41313	江阴	天虹苑 9#配电所 2#主变	10	800	355
41314	江阴	天虹苑 9#配电所 3#主变	10	800	432
41315	江阴	天虹苑 9#配电所 4#主变	10	800	324
41316	江阴	白荡桥西变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41317	江阴	查徐巷 1#变	10	400	184
41318	江阴	金源变	10	400	86
41319	江阴	龙城福第二期 235#配电所 1#主变	10	800	448
41320	江阴	灰罗圩东变	10	200	52
41321	江阴	南降东变	10	200	102
41322	江阴	和谐苑小区二区 117#箱变主变	10	630	218
41323	江阴	和谐苑小区二区 124#箱变主变	10	630	245
41324	江阴	霞映景苑 17#配电所 3#主变	10	800	626
41325	江阴	霞栖苑 64#配电所 4#主变	10	800	471
41326	江阴	白玉二村 4#配电所 2#主变	10	630	400
41327	江阴	南泰变	10	400	158
41328	江阴	花山西变	10	315	33
41329	江阴	丹桂颐园 3#配电所 4#主变	10	800	586
41330	江阴	恒方变	10	400	46
41331	江阴	融城苑 228#配电所 2#主变	10	800	408
41332	江阴	泾西村蒯家村变	10	400	0
41333	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 2#主变	10	630	306
41334	江阴	虹三 4 号西公变	10	400	201
41335	江阴	荣熙花园 19#配电所 4#主变	10	800	520
41336	江阴	低坝头南变	10	400	0
41337	江阴	春华家苑 7#配电所 3#主变	10	800	573
41338	江阴	唐曹东变	10	400	125
41339	江阴	水湾里变	10	400	147
41340	江阴	腾飞变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41341	江阴	支巷新村北变	10	400	277
41342	江阴	西石桥菜场箱变主变	10	630	296
41343	江阴	陆苑路变	10	400	51
41344	江阴	华诚悦庭 1#配电所 1#主变	10	800	368
41345	江阴	渡江四村 12#箱变主变	10	630	278
41346	江阴	水芙蓉 35#配电所 1#主变	10	800	428
41347	江阴	水芙蓉 35#配电所 2#主变	10	800	418
41348	江阴	水芙蓉 35#配电所 3#主变	10	800	414
41349	江阴	水芙蓉 35#配电所 4#主变	10	800	435
41350	江阴	紫悦花苑 34#配电所 2#主变	10	800	482
41351	江阴	云开 4#变	10	400	0
41352	江阴	黄墅 2#变	10	400	176
41353	江阴	石家村西 2#变	10	400	123
41354	江阴	华诚悦庭 1#配电所 2#主变	10	800	563
41355	江阴	朱家庄东变	10	400	251
41356	江阴	汤介村变	10	400	118
41357	江阴	谢南五金 2#变	10	400	0
41358	江阴	老庄南变	10	400	144
41359	江阴	东盟 2#变	10	200	1
41360	江阴	南花山嘴变	10	400	142
41361	江阴	青阳徐家村西变	10	200	80
41362	江阴	运河东变	10	400	180
41363	江阴	北渚驾校变	10	400	249
41364	江阴	青苑南箱变主变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41365	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	0
41366	江阴	澄张路 2#变	10	200	143
41367	江阴	峭岐朝东村变	10	400	152
41368	江阴	工业路变	10	400	57
41369	江阴	小九亩北变	10	250	82
41370	江阴	梅家角变	10	400	143
41371	江阴	灯塔石粉变	10	400	199
41372	江阴	西渔公变	10	200	68
41373	江阴	龙游虞家村变	10	400	169
41374	江阴	里泾坝电站变	10	200	48
41375	江阴	观山东变	10	400	83
41376	江阴	小周家村公变	10	400	238
41377	江阴	长山变基建变	10	200	156
41378	江阴	新城中公变	10	400	224
41379	江阴	钱家西变	10	400	193
41380	江阴	港东 1#箱变主变	10	630	301
41381	江阴	钱家东变	10	400	301
41382	江阴	长寿翻水站变	10	200	117
41383	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 3#主变	20	800	493
41384	江阴	滨江开发 6#变	10	250	13
41385	江阴	前野田东变	10	400	241
41386	江阴	俞家村变	10	400	162
41387	江阴	星赋花园四区 8#配电所 3#主变	10	800	325
41388	江阴	璜塘后场东箱变主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41389	江阴	万花商业广场 43#变电所 1#主变	10	630	330
41390	江阴	费家巷西变	10	400	63
41391	江阴	天敌雅苑 28#配电所 3#主变	20	630	391
41392	江阴	竹港变	10	400	63
41393	江阴	虹五 13 号变	10	400	151
41394	江阴	凝景苑 14#配电所 1#主变	10	800	364
41395	江阴	长宁路变	10	400	116
41396	江阴	工业路 9#变	10	400	84
41397	江阴	雍锦园 35#配电所 1#主变	10	800	440
41398	江阴	水芙蓉苑 36#配电所 1#主变	10	800	441
41399	江阴	水芙蓉苑 36#配电所 2#主变	10	800	406
41400	江阴	水芙蓉苑 36#配电所 3#主变	10	800	400
41401	江阴	水芙蓉苑 36#配电所 4#主变	10	800	437
41402	江阴	建义猪桑场箱变主变	10	630	128
41403	江阴	西陈巷变	10	400	148
41404	江阴	东苑新村 40#箱变主变	10	400	137
41405	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 1#主变	10	630	346
41406	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变	20	630	385
41407	江阴	玫瑰园 128#配电所 3#主变	10	800	537
41408	江阴	云顾 2#箱变主变	10	500	197
41409	江阴	于菜西变	10	400	140
41410	江阴	星赋花园四区 8#配电所 2#主变	10	800	603
41411	江阴	璜塘菜场变	10	400	33
41412	江阴	金溢变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41413	江阴	申裕苑配电所 2#主变	10	1000	510
41414	江阴	春华家苑 9#配电所 2#主变	10	630	477
41415	江阴	馨悦花园 18#配电所 1#主变	10	800	249
41416	江阴	上青莲东变	10	400	19
41417	江阴	雷下二村 23#配电所 1#主变	10	630	420
41418	江阴	华盈佳苑 15#配电所 3#主变	10	630	360
41419	江阴	水云间花园 14#配电所 2#主变	10	800	478
41420	江阴	环北西路西变	10	400	97
41421	江阴	天虹苑 2#配电所 3#主变	10	800	488
41422	江阴	天虹苑 2#配电所 4#主变	10	800	483
41423	江阴	天虹苑 2#配电所 1#主变	10	800	387
41424	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 1#主变	10	800	478
41425	江阴	天虹苑 2#配电所 2#主变	10	800	250
41426	江阴	丽都 133#配电所 1#主变	10	1000	511
41427	江阴	丽都 133#配电所 2#主变	10	1000	539
41428	江阴	丽都 133#配电所 3#主变	10	630	337
41429	江阴	敬老院 3#变	10	400	183
41430	江阴	西渔北变	10	400	256
41431	江阴	大洋桥变	10	200	138
41432	江阴	梅园新村 49#配电所 3#主变	10	630	368
41433	江阴	王家头中变	10	400	27
41434	江阴	云栖雅院 9#配电所 2#主变	10	800	578
41435	江阴	大新村北变	10	400	155
41436	江阴	新村东箱变主变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41437	江阴	新村南箱变主变	10	400	18
41438	江阴	博爱路 165#配电所 1#主变	10	800	522
41439	江阴	博爱路 165#配电所 2#主变	10	800	578
41440	江阴	长小 1#变	10	400	131
41441	江阴	薛家浜新村变	10	400	154
41442	江阴	兰樾雅院 12#配电所 1#主变	10	800	499
41443	江阴	丰产巷箱变主变	10	400	91
41444	江阴	星赋花园四区 8#配电所 1#主变	10	800	558
41445	江阴	博爱路南变	10	400	0
41446	江阴	闻书苑 5#配电所 3#主变	10	630	296
41447	江阴	杨园里 2#变	10	200	0
41448	江阴	新都苑 52#配电所 1#主变	10	315	92
41449	江阴	新都苑 52#配电所 2#主变	10	315	150
41450	江阴	龙山路 1#变	10	400	184
41451	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变	20	800	475
41452	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	0
41453	江阴	陶家庄北变	10	400	196
41454	江阴	陶家村南变	10	400	23
41455	江阴	小湖市场 1#箱变主变	10	630	362
41456	江阴	陈铁西变	10	200	9
41457	江阴	金家村南变	10	200	69
41458	江阴	新坝头西变	10	400	174
41459	江阴	芙蓉新村 6#箱变主变	10	630	303
41460	江阴	长板牵西变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41461	江阴	曹庄北变	10	200	93
41462	江阴	长阅花园 3#配电所 4#主变	10	630	387
41463	江阴	华苑新村 3#变	10	400	225
41464	江阴	月发路东变	10	400	47
41465	江阴	文化新村 31#箱变主变	10	400	15
41466	江阴	商品 2#箱变主变	10	400	118
41467	江阴	远望南变	10	400	67
41468	江阴	荡南碧泓苑 3#箱变主变	10	400	195
41469	江阴	吴泾圩 2#变	10	400	216
41470	江阴	永利变	10	400	127
41471	江阴	君悦华府 505#配电所 1#主变	10	800	534
41472	江阴	君悦华府 505#配电所 2#主变	10	800	529
41473	江阴	君悦华府 505#配电所 3#主变	10	800	520
41474	江阴	君悦华府 505#配电所 4#主变	10	800	604
41475	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 2#主变	10	800	437
41476	江阴	胡子小镇南变	10	400	0
41477	江阴	虹五 15 号变	10	400	135
41478	江阴	长山路北箱变主变	10	500	35
41479	江阴	渡江二村 4#箱变主变	10	500	186
41480	江阴	红阳东箱变主变	10	630	102
41481	江阴	三联村南箱变主变	10	630	321
41482	江阴	法庭箱变主变	10	400	29
41483	江阴	馨悦花园南区 9#配电所 1#主变	10	800	619
41484	江阴	川房基 2#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41485	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 1#主变	10	800	507
41486	江阴	香缇半岛花园 15#配电所 3#主变	10	630	353
41487	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变	10	630	269
41488	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 1#主变	10	800	507
41489	江阴	史村中变	10	400	135
41490	江阴	天敌雅苑 88#配电所 1#主变	20	800	522
41491	江阴	环宇变	10	400	148
41492	江阴	星光苑 9#配电所 1#主变	10	800	532
41493	江阴	新秀园一期 12#配电所 4#主变	10	800	487
41494	江阴	卢巷里北变	10	200	118
41495	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 1#主变	10	630	438
41496	江阴	幸福新村 5#箱变主变	10	400	173
41497	江阴	璟庭花苑 23#配电所 4#主变	10	800	576
41498	江阴	长安东变	10	400	215
41499	江阴	承西桥东变	10	400	125
41500	江阴	周庄村红卫南变	10	400	214
41501	江阴	桐岐宾馆西变	10	400	243
41502	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变	10	630	411
41503	江阴	东舜华府 72#配电所 3#主变	10	800	312
41504	江阴	南闸中心街北变	10	400	80
41505	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 1#主变	10	800	347
41506	江阴	瑞庭花园 9#配电所 1#主变	10	800	436
41507	江阴	璜塘上东变	10	400	83
41508	江阴	七社里变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41509	江阴	檀悦花园 27#配电所 1#主变	10	800	442
41510	江阴	聚义路 1#箱变主变	10	500	233
41511	江阴	璜塘幸福北变	10	400	188
41512	江阴	师古墩北变	10	200	40
41513	江阴	南新 1#变	10	400	133
41514	江阴	赶船墩北变	10	400	290
41515	江阴	华隆广场 19#配电所 2#主变	10	630	395
41516	江阴	工商箱变主变	10	630	158
41517	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 2#主变	10	800	395
41518	江阴	云栖雅院 9#配电所 1#主变	10	800	561
41519	江阴	兰樾雅院 12#配电所 3#主变	10	800	453
41520	江阴	瑞庭花园 101#配电所 1#主变	10	630	376
41521	江阴	迎宾路 29 号变	10	400	142
41522	江阴	天敌雅苑 122#配电所 1#主变	20	800	506
41523	江阴	璟庭花苑 12#配电所 1#主变	10	800	451
41524	江阴	杨木桥南变	10	200	12
41525	江阴	梅园新村 34#配电所 1#主变	10	800	333
41526	江阴	高城墩西变	10	400	142
41527	江阴	汪家村西变	10	400	208
41528	江阴	华隆广场 9#配电所 2#主变	10	630	332
41529	江阴	黄墅 3#变	10	400	250
41530	江阴	丰产方西变	10	400	22
41531	江阴	渡江三村 5#变	10	400	200
41532	江阴	云景花园 6#配电所 3#主变	10	800	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41533	江阴	西坝头站变	10	400	172
41534	江阴	五重金电站变	10	315	62
41535	江阴	益民大 2#变	10	400	59
41536	江阴	泗河钱家村变	10	200	16
41537	江阴	南庄南站	10	200	114
41538	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 2#主变	20	800	480
41539	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	0
41540	江阴	庄家村东变	10	200	2
41541	江阴	季家宕南变	10	400	122
41542	江阴	月城蔡家村变	10	200	79
41543	江阴	顾山赵庄西变	10	400	0
41544	江阴	鲤鱼港东箱变主变	10	400	63
41545	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变	10	800	499
41546	江阴	李家巷 1#变	10	400	138
41547	江阴	地板 2#变	10	400	150
41548	江阴	秀江南名苑 5#配电所 4#主变	10	800	506
41549	江阴	顾家基西变	10	400	52
41550	江阴	梁家基北变	10	400	98
41551	江阴	祝璜路变	10	400	82
41552	江阴	龙西西变	10	400	14
41553	江阴	加油站西变	10	400	89
41554	江阴	北国水厂箱变主变	10	400	167
41555	江阴	幸福南路箱变主变	10	400	18
41556	江阴	鲤鱼港箱变主变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41557	江阴	瑞庭花园 44#配电所 1#主变	10	800	481
41558	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 2#主变	20	630	332
41559	江阴	开发 1#东变	10	400	214
41560	江阴	秦家堂南变	10	400	7
41561	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 3#主变	10	800	468
41562	江阴	水上箱变主变	10	630	443
41563	江阴	建义新站北变	10	400	32
41564	江阴	水天变	10	400	114
41565	江阴	璜土前村变	10	200	149
41566	江阴	南北降南变	10	400	145
41567	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 3#主变	10	630	455
41568	江阴	星赋花园三区 12#配电所 4#主变	10	800	543
41569	江阴	泾东花园 7#配电所 1#主变	10	800	491
41570	江阴	泾东花园 7#配电所 2#主变	10	800	511
41571	江阴	闻书苑 5#配电所 1#主变	10	630	328
41572	江阴	王介弄西变	10	400	219
41573	江阴	向阳 2#变	10	400	101
41574	江阴	霞客苑 36#配电所 3#主变	10	630	266
41575	江阴	小乔北变	10	400	132
41576	江阴	灯塔茶岐东排变	10	400	49
41577	江阴	金鹅墩东变	10	400	152
41578	江阴	红旗西站变	10	400	23
41579	江阴	郑泾中变	10	400	145
41580	江阴	蒲南西变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41581	江阴	河三公变	10	400	74
41582	江阴	上品璟苑 222#配电所 1#主变	10	800	566
41583	江阴	梅园新村 34#配电所 4#主变	10	800	488
41584	江阴	天鹤东配电所-1#变	10	1000	436
41585	江阴	泗河石岐里西变	10	400	296
41586	江阴	白峰南变	10	400	169
41587	江阴	品尊名邸 4#配电所 2#主变	10	800	478
41588	江阴	金湾村箱变主变	10	400	90
41589	江阴	红洋南变	10	400	236
41590	江阴	金湾西箱变主变	10	500	36
41591	江阴	瑞新花苑 52#配电所 2#主变	10	800	420
41592	江阴	李家巷东箱变主变	10	500	86
41593	江阴	薛家坝箱变主变	10	500	47
41594	江阴	向阳东变	10	400	193
41595	江阴	王家协进西站	10	400	238
41596	江阴	戴君东变	10	400	239
41597	江阴	小王家巷北变	10	400	42
41598	江阴	勤丰新村 7#变	10	400	242
41599	江阴	西横塘新村 44#箱变主变	10	400	254
41600	江阴	农业园区变	10	250	106
41601	江阴	杜家店箱变主变	10	630	88
41602	江阴	云筑雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	457
41603	江阴	桐岐税务西变	10	400	0
41604	江阴	静堂里村箱变主变	10	630	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41605	江阴	新街南变	10	200	88
41606	江阴	夏家村东变	10	200	73
41607	江阴	牛头桥西变	10	200	54
41608	江阴	东新三维变	10	400	232
41609	江阴	新秀园一期 24#配电所 3#主变	10	800	481
41610	江阴	香槟花园 304#配电所 4#主变	10	800	600
41611	江阴	水路沟箱变主变	10	630	219
41612	江阴	积庆街东变	10	400	144
41613	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 4#主变	10	630	251
41614	江阴	富民路变	10	400	0
41615	江阴	老虎墩北变	10	400	140
41616	江阴	环南路中箱变主变	10	630	141
41617	江阴	文泽苑 4#配电所 1#主变	10	800	502
41618	江阴	墓东变	10	400	197
41619	江阴	云景花园 9#配电所 2#主变	10	630	322
41620	江阴	二区一号箱变主变	10	400	15
41621	江阴	旱沟东变	10	200	39
41622	江阴	华裕雅园 7#配 2#主变	10	630	302
41623	江阴	维宇变	10	400	148
41624	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 4#主变	10	800	583
41625	江阴	纺织西箱变主变	10	400	138
41626	江阴	纺织变箱变主变	10	400	62
41627	江阴	龙西北箱变主变	10	630	71
41628	江阴	小吴巷路 1#变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41629	江阴	北街箱变主变	10	630	213
41630	江阴	尚澜名筑 33#配电所 2#主变	10	800	353
41631	江阴	普照章家村北变	10	400	224
41632	江阴	汤介庄东变	10	400	224
41633	江阴	一区一号箱变主变	10	400	74
41634	江阴	梅园新村 49#配电所 4#主变	10	630	369
41635	江阴	陈家冲南变	10	200	37
41636	江阴	马介村东变	10	400	0
41637	江阴	尚澜名筑 33#配电所 1#主变	10	800	485
41638	江阴	江南西变	10	400	320
41639	江阴	缪家墩北变	10	400	30
41640	江阴	李元西变	10	400	186
41641	江阴	荣熙花园 21#配电所 2#主变	10	630	401
41642	江阴	扬名变	10	400	157
41643	江阴	前八房东变	10	400	210
41644	江阴	中科蓝郡 98#配电所 1#主变	10	800	478
41645	江阴	中队南变	10	400	33
41646	江阴	华隆广场 9#配电所 4#主变	10	630	384
41647	江阴	裕盛变	10	400	110
41648	江阴	桃源名筑 40#配电所 4#主变	20	630	400
41649	江阴	中科蓝郡 98#配电所 2#主变	10	800	505
41650	江阴	长隆广场 185#配电所 1#主变	10	800	536
41651	江阴	长隆广场 185#配电所 3#主变	10	800	458
41652	江阴	长隆广场 185#配电所 4#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41653	江阴	长隆广场 185#配电所 2#主变	10	800	511
41654	江阴	中科蓝郡 133#配电所 1#主变	10	800	468
41655	江阴	中科蓝郡 133#配电所 2#主变	10	800	496
41656	江阴	中科蓝郡 243#配电所 1#主变	10	800	493
41657	江阴	中科蓝郡 243#配电所 2#主变	10	800	448
41658	江阴	天敌雅苑 7#配电所 2#主变	20	800	574
41659	江阴	李巷西变	10	250	107
41660	江阴	江杨变	10	400	71
41661	江阴	安西西变	10	400	291
41662	江阴	香山东路变	10	400	189
41663	江阴	北国菜场变	10	400	16
41664	江阴	河北桥变	10	400	110
41665	江阴	昕悦府 34#配电所 1#主变	10	630	299
41666	江阴	百乐配电所 1#主变	10	630	347
41667	江阴	瑞庭花园 27#配电所 4#主变	10	630	330
41668	江阴	南蒲田东变	10	200	22
41669	江阴	嘴角村西变	10	200	68
41670	江阴	庙前北变	10	200	104
41671	江阴	利明村委箱变主变	10	630	206
41672	江阴	孔家村东变	10	400	132
41673	江阴	潘家桥东变	10	200	55
41674	江阴	天茂雅苑 19#配电所 2#主变	10	630	411
41675	江阴	璟庭花苑 12#配电所 3#主变	10	800	544
41676	江阴	观澜雅苑 101#配电所 1#主变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41677	江阴	陆家弄变	10	200	73
41678	江阴	顾山龙潭圩西变	10	200	0
41679	江阴	排上北变	10	400	161
41680	江阴	柏树头西变	10	400	195
41681	江阴	唐头浜南变	10	200	0
41682	江阴	观澜雅苑 101#配电所 3#主变	10	630	207
41683	江阴	观澜雅苑 101#配电所 4#主变	10	630	329
41684	江阴	观澜雅苑 101#配电所 2#主变	10	630	214
41685	江阴	宗言箱变主变	10	630	161
41686	江阴	观澜雅苑 82#配电所 1#主变	10	800	410
41687	江阴	观澜雅苑 82#配电所 2#主变	10	800	433
41688	江阴	西庄桥变	10	400	294
41689	江阴	税务南变	10	400	158
41690	江阴	春风佳苑 11#配电所 1#主变	10	800	522
41691	江阴	闸板东变	10	400	0
41692	江阴	东刘村村委变	10	400	185
41693	江阴	春阳花苑 20#配电所 1#主变	10	630	307
41694	江阴	春阳花苑 20#配电所 3#主变	10	630	372
41695	江阴	春阳花苑 20#配电所 4#主变	10	630	426
41696	江阴	春阳花苑 20#配电所 2#主变	10	630	293
41697	江阴	忠巷南箱变主变	10	630	373
41698	江阴	马嘶站箱变主变	10	630	226
41699	江阴	雅澜名苑 78#配电所 3#主变	10	630	356
41700	江阴	范家角北变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41701	江阴	野四甲东变	10	400	269
41702	江阴	峭岐预制场北变	10	400	98
41703	江阴	东横街 2 号箱变主变	10	630	300
41704	江阴	刘家宕南变	10	400	187
41705	江阴	春阳花苑 30#配电所 1#主变	10	630	223
41706	江阴	春阳花苑 30#配电所 3#主变	10	630	473
41707	江阴	春阳花苑 30#配电所 4#主变	10	630	461
41708	江阴	春阳花苑 30#配电所 2#主变	10	630	430
41709	江阴	云亭红光桥变	10	400	0
41710	江阴	尚泽名筑 6#配电所 2#主变	10	800	471
41711	江阴	渡江二村 1#箱变主变	10	630	157
41712	江阴	新南洋西箱变主变	10	500	249
41713	江阴	荡南碧泓苑 1#箱变主变	10	400	219
41714	江阴	上品璟苑 179#配电所 3#主变	10	800	494
41715	江阴	季中东变	10	400	107
41716	江阴	天敌雅苑 101#配电所 2#主变	20	800	538
41717	江阴	小徐介村公变	10	400	174
41718	江阴	果老园东变	10	315	133
41719	江阴	青阳汽市箱变主变	10	630	307
41720	江阴	龙港 6#变	10	400	71
41721	江阴	华苑新村 4#变	10	400	259
41722	江阴	天茂雅苑 10#配电所 2#主变	10	630	430
41723	江阴	顾北村委南变	10	400	183
41724	江阴	山泉村薛家桥中变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41725	江阴	云栖雅院 11#配电所 3#主变	10	800	608
41726	江阴	痘寺塘 2#变	10	400	95
41727	江阴	天敌雅苑 119#配电所 4#主变	20	800	562
41728	江阴	英伦尚郡 60#配电所 1#主变	10	800	412
41729	江阴	英伦尚郡 60#配电所 2#主变	10	800	475
41730	江阴	蒲市村委东变	10	400	130
41731	江阴	定山路 3#箱变主变	10	400	160
41732	江阴	长青顺昌变	10	400	31
41733	江阴	高田村变	10	400	153
41734	江阴	创富路 1 号 6#配电所 3#主变	10	630	387
41735	江阴	修家村南变	10	400	217
41736	江阴	兴港新村 1#箱变主变	10	400	85
41737	江阴	服装箱变主变	10	400	182
41738	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变	10	800	474
41739	江阴	上品璟苑 335#配电所 1#主变	10	800	486
41740	江阴	华特变	10	200	160
41741	江阴	昕悦府 80#配电所 1#主变	10	800	303
41742	江阴	绿园商城箱变主变	10	800	445
41743	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 1#主变	10	800	423
41744	江阴	陈家坝 2#变	10	400	247
41745	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变	10	630	372
41746	江阴	小吴巷路中变	10	400	134
41747	江阴	降下村北变	10	200	5
41748	江阴	罗家变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41749	江阴	门前变	10	400	24
41750	江阴	澄怡配电所 1#主变	10	800	640
41751	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 1#主变	10	800	506
41752	江阴	星赋花园三区 13#配电所 2#主变	10	800	115
41753	江阴	宜文南 2#变	10	400	6
41754	江阴	鑫茂悦园 268#配 3#主变	10	800	515
41755	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 1#主变	10	800	400
41756	江阴	勤丰新村 9#变	10	400	274
41757	江阴	澄怡配电所 2#主变	10	800	85
41758	江阴	龙运村委东变	10	400	221
41759	江阴	万花景苑三区 67#配电所 2#主变	10	800	449
41760	江阴	张家巷南变	10	400	97
41761	江阴	跨越东箱变主变	10	630	504
41762	江阴	祝塘王家基变	10	400	92
41763	江阴	南赵村东变	10	400	184
41764	江阴	南弄东箱变主变	10	630	318
41765	江阴	峭岐潘家南变	10	400	191
41766	江阴	东定路西箱变主变	10	630	353
41767	江阴	启港路 347 号 5#配电所 3#主变	10	630	239
41768	江阴	大坎东变	10	200	68
41769	江阴	蔡家埭北变	10	400	251
41770	江阴	星赋花园一区 14#配电所 3#主变	10	800	320
41771	江阴	双泾新农村 76#配电所 3#主变	10	630	393
41772	江阴	毓秀园 13#配电所 1#主变	10	1000	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41773	江阴	毓秀园 13#配电所 3#主变	10	1000	568
41774	江阴	毓秀园 13#配电所 4#主变	10	1000	587
41775	江阴	毓秀园 13#配电所 2#主变	10	1000	490
41776	江阴	泾南变箱变主变	10	400	111
41777	江阴	南悦家苑 15#配电所 1#主变	10	630	364
41778	江阴	毓秀园 62#配电所 1#主变	10	1000	565
41779	江阴	毓秀园 62#配电所 3#主变	10	1000	525
41780	江阴	毓秀园 62#配电所 4#主变	10	1000	520
41781	江阴	毓秀园 62#配电所 2#主变	10	1000	568
41782	江阴	陆房东变	10	250	61
41783	江阴	路灯箱变主变	10	400	251
41784	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 4#主变	10	800	526
41785	江阴	大元里新站 1 号变	10	400	229
41786	江阴	港欣花苑 34#配电所 1#主变	10	800	453
41787	江阴	港欣花苑 34#配电所 2#主变	10	800	452
41788	江阴	康定箱变主变	10	400	241
41789	江阴	港欣花苑 75#配电所 2#主变	10	1000	556
41790	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 4#主变	10	800	496
41791	江阴	新村变	10	250	21
41792	江阴	仲巷中变	10	200	97
41793	江阴	春风佳苑 10#配电所 2#主变	10	800	539
41794	江阴	学前新村 2#变	10	200	91
41795	江阴	金星箱变主变	10	630	288
41796	江阴	河塘老街变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41797	江阴	学前新村变	10	200	74
41798	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 3#主变	10	800	592
41799	江阴	刘长巷变	10	200	142
41800	江阴	毓秀园 1#配电所 1#主变	10	1000	570
41801	江阴	毓秀园 1#配电所 3#主变	10	1000	543
41802	江阴	毓秀园 1#配电所 4#主变	10	1000	489
41803	江阴	毓秀园 1#配电所 2#主变	10	1000	638
41804	江阴	陆家浜变	10	200	101
41805	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 2#主变	10	800	382
41806	江阴	敬光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2#主变	20	800	572
41807	江阴	钱王路变	10	200	10
41808	江阴	北山头西箱变主变	10	630	406
41809	江阴	新龚朱家巷变	10	400	0
41810	江阴	金阳西变	10	400	2
41811	江阴	花园雅居 75#配电所 4#主变	10	800	430
41812	江阴	花园雅居 75#配电所 2#主变	10	800	404
41813	江阴	世新路 258#配电所 1#主变	10	800	396
41814	江阴	世新路 258#配电所 3#主变	10	800	542
41815	江阴	世新路 258#配电所 4#主变	10	800	591
41816	江阴	世新路 258#配电所 2#主变	10	800	350
41817	江阴	李巷东变	10	400	143
41818	江阴	中房巷变	10	200	82
41819	江阴	红豆新宅基变	10	250	22
41820	江阴	袁家西变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41821	江阴	孙家堂变	10	200	55
41822	江阴	须家西变	10	200	12
41823	江阴	邵家堂变	10	400	184
41824	江阴	刘桥村委变	10	400	112
41825	江阴	堵家村西变	10	400	102
41826	江阴	于门开发 5#变	10	400	155
41827	江阴	青阳黄泥坝变	10	200	91
41828	江阴	高僧桥西变	10	400	154
41829	江阴	花园东变	10	400	154
41830	江阴	西包家变	10	200	0
41831	江阴	通运村变	10	400	110
41832	江阴	开南东变	10	400	1
41833	江阴	前新庄新变	10	400	49
41834	江阴	汽车文化城 83#配电所 2#主变	10	800	445
41835	江阴	汽车文化城 83#配电所 4#主变	10	800	492
41836	江阴	汽车文化城 85#配电所 2#主变	10	800	508
41837	江阴	汽车文化城 85#配电所 4#主变	10	800	502
41838	江阴	汽车文化城 39#配电所 1#主变	10	800	448
41839	江阴	汽车文化城 18#配电所 1#主变	10	800	440
41840	江阴	汽车文化城 67#配电所 1#主变	10	800	571
41841	江阴	汽车文化城 67#配电所 3#主变	10	800	543
41842	江阴	汽车文化城 83#配电所 1#主变	10	800	158
41843	江阴	汽车文化城 83#配电所 3#主变	10	800	371
41844	江阴	汽车文化城 85#配电所 1#主变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41845	江阴	汽车文化城 85#配电所 3#主变	10	800	492
41846	江阴	北前路东变	10	400	89
41847	江阴	赵丁桥北变	10	400	68
41848	江阴	龙亭路变	10	400	129
41849	江阴	税务东变	10	400	21
41850	江阴	牛桥南变	10	400	127
41851	江阴	曙新村 3#变	10	200	82
41852	江阴	太平桥东变	10	400	111
41853	江阴	常家丹东变	10	200	34
41854	江阴	杜典南变	10	400	207
41855	江阴	尚贤北变	10	400	111
41856	江阴	江阴西街变	10	400	10
41857	江阴	朱家场变	10	400	156
41858	江阴	南降北变	10	400	0
41859	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 1#主变	10	1000	434
41860	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 3#主变	10	1000	554
41861	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 4#主变	10	1000	513
41862	江阴	绿城东苑二区 15#配电所 2#主变	10	1000	499
41863	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 4#主变	10	800	595
41864	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 2#主变	10	800	559
41865	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 1#主变	10	800	563
41866	江阴	绿城东苑二区 20#配电所 1#主变	10	1000	482
41867	江阴	蟠龙山庄 39#配电所 3#主变	10	800	561
41868	江阴	余家巷变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41869	江阴	绿城东苑二区 20#配电所 2#主变	10	1000	470
41870	江阴	东方华府 129#配电所 1#主变	20	800	227
41871	江阴	东方华府 129#配电所 3#主变	20	800	429
41872	江阴	东方华府 129#配电所 4#主变	20	800	434
41873	江阴	东方华府 129#配电所 2#主变	20	800	398
41874	江阴	南苑七村 12#配电所 1#主变	10	800	325
41875	江阴	南苑七村 12#配电所 2#主变	10	800	360
41876	江阴	南苑七村 21#配电所 1#主变	10	800	450
41877	江阴	南苑七村 21#配电所 3#主变	10	800	422
41878	江阴	南苑七村 21#配电所 4#主变	10	800	441
41879	江阴	南苑七村 21#配电所 2#主变	10	800	430
41880	江阴	南苑六村 3#配电所 1#主变	10	1000	535
41881	江阴	南苑六村 3#配电所 3#主变	10	1000	489
41882	江阴	南苑六村 3#配电所 4#主变	10	1000	511
41883	江阴	南苑六村 3#配电所 2#主变	10	1000	558
41884	江阴	申新 3#变	10	200	22
41885	江阴	黄墅中变	10	200	64
41886	江阴	江阴陈家西变	10	400	111
41887	江阴	璜土张家头变	10	400	217
41888	江阴	杨树弄变	10	400	148
41889	江阴	三队南变	10	400	20
41890	江阴	邹家头东变	10	200	0
41891	江阴	陈铁湾南变	10	400	198
41892	江阴	北湖西村变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41893	江阴	北田头南变	10	200	21
41894	江阴	河塘村委东变	10	400	82
41895	江阴	南苑六村 8#配电所 1#主变	10	800	444
41896	江阴	南苑六村 8#配电所 3#主变	10	800	491
41897	江阴	南苑六村 8#配电所 4#主变	10	800	492
41898	江阴	南苑六村 8#配电所 2#主变	10	800	458
41899	江阴	南苑六村 6#配电所 1#主变	10	800	418
41900	江阴	南苑六村 6#配电所 2#主变	10	800	400
41901	江阴	盛裕变	10	400	81
41902	江阴	刘墅西变	10	400	220
41903	江阴	埭南变	10	400	222
41904	江阴	松桥东变	10	400	118
41905	江阴	陶家巷北变	10	400	72
41906	江阴	青税东变	10	200	89
41907	江阴	东新北变	10	400	18
41908	江阴	林达东变	10	400	95
41909	江阴	林恩变	10	400	243
41910	江阴	锡达变	10	400	205
41911	江阴	紫旌西变	10	250	109
41912	江阴	雪家桥变	10	400	141
41913	江阴	马介北变	10	400	239
41914	江阴	蒲市村范庄南 1#变	10	400	85
41915	江阴	塘里变	10	200	12
41916	江阴	宝柏东变	10	400	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41917	江阴	农药西变	10	200	40
41918	江阴	教工变	10	400	262
41919	江阴	利港中街南变	10	400	0
41920	江阴	东闸西变	10	250	5
41921	江阴	幸福里 8#配电所 1#主变	10	800	467
41922	江阴	桐商东变	10	400	243
41923	江阴	幸福里 7#配电所 1#主变	10	800	451
41924	江阴	翎航城 39#配电所 2#主变	10	800	330
41925	江阴	川房基变	10	400	166
41926	江阴	翎航城 39#配电所 1#主变	10	800	418
41927	江阴	塔南家苑 3#配电所 1#主变	10	1000	574
41928	江阴	塔南家苑 3#配电所 3#主变	10	1000	587
41929	江阴	融科原筑 68#配电所 1#主变	10	800	370
41930	江阴	融科原筑 68#配电所 3#主变	10	800	310
41931	江阴	融科原筑 68#配电所 4#主变	10	800	441
41932	江阴	融科原筑 68#配电所 2#主变	10	800	292
41933	江阴	塔南家苑 3#配电所 2#主变	10	1000	572
41934	江阴	塔南家苑 3#配电所 4#主变	10	1000	517
41935	江阴	融科原筑 57#箱变 1#主变	10	630	311
41936	江阴	卞家南变	10	400	301
41937	江阴	电力 5#箱变主变	10	630	127
41938	江阴	王赵南变	10	400	168
41939	江阴	解放西变	10	400	41
41940	江阴	江阴孙家弄变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41941	江阴	富华 2#箱变主变	10	630	352
41942	江阴	马镇中学箱变主变	10	630	231
41943	江阴	塔南美苑 3#配电所 1#主变	10	800	457
41944	江阴	塔南美苑 3#配电所 3#主变	10	800	438
41945	江阴	季庄前巷北变	10	400	125
41946	江阴	塔南美苑 3#配电所 2#主变	10	800	460
41947	江阴	塔南美苑 3#配电所 4#主变	10	800	405
41948	江阴	翎航城 45#配电所 1#主变	10	800	348
41949	江阴	翎航城 45#配电所 3#主变	10	800	485
41950	江阴	幸福里 8#配电所 2#主变	10	800	302
41951	江阴	翎航城 45#配电所 4#主变	10	800	476
41952	江阴	翎航城 45#配电所 2#主变	10	800	452
41953	江阴	幸福里 7#配电所 2#主变	10	800	314
41954	江阴	翎航城 5#配电所 1#主变	10	800	435
41955	江阴	翎航城 5#配电所 3#主变	10	800	490
41956	江阴	翎航城 5#配电所 4#主变	10	800	405
41957	江阴	翎航城 5#配电所 2#主变	10	800	460
41958	江阴	蔡化唐家巷变	10	400	207
41959	江阴	商业南变	10	315	91
41960	江阴	汽车文化城 39#配电所 2#主变	10	800	311
41961	江阴	汽车文化城 18#配电所 2#主变	10	800	345
41962	江阴	叶家桥变	10	315	73
41963	江阴	汽车文化城 67#配电所 2#主变	10	800	498
41964	江阴	汽车文化城 67#配电所 4#主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41965	江阴	林薛家变	10	315	19
41966	江阴	共青北变	10	400	207
41967	江阴	杨家浜南变	10	400	68
41968	江阴	许巷东变	10	400	205
41969	江阴	许庄南变	10	250	106
41970	江阴	庆家宕南变	10	315	213
41971	江阴	邹家巷北变	10	400	92
41972	江阴	水渠里变	10	200	68
41973	江阴	南闸沈家南变	10	315	187
41974	江阴	三友 2#变	10	315	173
41975	江阴	高家村西变	10	200	17
41976	江阴	锦河街配电所 2#主变	10	800	531
41977	江阴	锦河街配电所 4#主变	10	800	532
41978	江阴	锦河街配电所 1#主变	10	800	520
41979	江阴	锦河街配电所 3#主变	10	800	461
41980	江阴	谢南铁路西变	10	200	0
41981	江阴	花园 4#变	10	315	51
41982	江阴	黄丹村变	10	400	101
41983	江阴	翠园变	10	400	9
41984	江阴	水韵江南花园 151#配电所 1#主变	10	800	506
41985	江阴	水韵江南花园 151#配电所 3#主变	10	800	516
41986	江阴	水韵江南花园 47#配电所 1#主变	10	800	562
41987	江阴	水韵江南花园 151#配电所 4#主变	10	800	504
41988	江阴	水韵江南花园 151#配电所 2#主变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
41989	江阴	水韵江南花园 47#配电所 2#主变	10	800	573
41990	江阴	祝塘环西箱变主变	10	400	61
41991	江阴	盛峰变	10	400	247
41992	江阴	加油站箱变主变	10	500	67
41993	江阴	团子村变	10	400	195
41994	江阴	南闸村东变	10	400	0
41995	江阴	宝龙箱变主变	10	400	144
41996	江阴	商城西箱变主变	10	400	0
41997	江阴	祝塘商城箱变主变	10	630	105
41998	江阴	联立箱变主变	10	630	151
41999	江阴	尤家村变	10	400	0
42000	江阴	刘斗新变	10	400	163
42001	江阴	大河变	10	200	44
42002	江阴	蒯家村 2#变	10	400	0
42003	江阴	景阳弄变	10	400	108
42004	江阴	谢家堂变	10	400	0
42005	江阴	小徐家村东变	10	200	19
42006	江阴	新庄东箱变主变	10	400	0
42007	江阴	西园变	10	400	99
42008	江阴	长顺南变	10	400	129
42009	江阴	沈家宕南变	10	400	0
42010	江阴	董巷变	10	200	29
42011	江阴	高巷上变	10	200	78
42012	江阴	天星变	10	315	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42013	江阴	文林西街变	10	400	60
42014	江阴	西新南变	10	400	172
42015	江阴	锡文路变	10	400	135
42016	江阴	向阳变	10	400	190
42017	江阴	临港创新变	10	315	91
42018	江阴	百川东变	10	315	173
42019	江阴	张庄北变	10	400	143
42020	江阴	余巷东变	10	400	102
42021	江阴	丹桂园 74#配电所 1#主变	10	800	454
42022	江阴	丹桂园 74#配电所 3#主变	10	800	271
42023	江阴	丹桂园 74#配电所 4#主变	10	800	455
42024	江阴	丹桂园 74#配电所 2#主变	10	800	489
42025	江阴	东方金港 323#配电所 1#主变	10	800	459
42026	江阴	东方金港 323#配电所 2#主变	10	800	445
42027	江阴	方园一村 123#配电所 1#主变	10	800	354
42028	江阴	方园一村 123#配电所 3#主变	10	800	464
42029	江阴	方园一村 123#配电所 4#主变	10	800	410
42030	江阴	方园一村 123#配电所 2#主变	10	800	453
42031	江阴	丰源东变	10	400	48
42032	江阴	后塘北变	10	160	25
42033	江阴	发达变	10	400	63
42034	江阴	谭家东变	10	400	258
42035	江阴	丹芙春城 76#配电所 1#主变	10	1000	454
42036	江阴	丹芙春城 76#配电所 2#主变	10	1000	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42037	江阴	丹芙春城 82#配电所 1#主变	10	800	226
42038	江阴	丹芙春城 82#配电所 2#主变	10	800	289
42039	江阴	卧龙湖花苑 77#箱变主变	10	630	165
42040	江阴	卧龙湖花苑 69#箱变主变	10	630	386
42041	江阴	朱家巷北变	10	400	139
42042	江阴	影剧小区箱变主变	10	630	320
42043	江阴	巷南变	10	400	23
42044	江阴	二圩南变	10	400	248
42045	江阴	参桥东变	10	200	33
42046	江阴	小园南变	10	200	70
42047	江阴	华宏世纪苑 94#配电所 1#主变	10	1000	518
42048	江阴	华宏世纪苑 94#配电所 2#主变	10	1000	477
42049	江阴	夹江里变	10	400	142
42050	江阴	夏建变	10	400	252
42051	江阴	景阳花苑配电所 6#箱变主变	10	630	313
42052	江阴	黄花墩 2#变	10	200	7
42053	江阴	青龙寺变	10	400	0
42054	江阴	袁落村东变	10	200	32
42055	江阴	庄基北变	10	400	195
42056	江阴	何头村东变	10	400	215
42057	江阴	计家南变	10	400	117
42058	江阴	大梅园东变	10	400	100
42059	江阴	西海北变	10	400	236
42060	江阴	海棠湾花园 10#配电所 1#主变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42061	江阴	河头东变	10	400	121
42062	江阴	海棠湾花园 105#配电所 1#主变	10	800	462
42063	江阴	海棠湾花园 105#配电所 3#主变	10	800	510
42064	江阴	海棠湾花园 105#配电所 4#主变	10	800	503
42065	江阴	海棠湾花园 105#配电所 2#主变	10	800	472
42066	江阴	海棠湾花园 96#配电所 1#主变	10	800	452
42067	江阴	海棠湾花园 96#配电所 3#主变	10	800	430
42068	江阴	蔡东蔬菜变	10	200	118
42069	江阴	罗家厍南变	10	400	6
42070	江阴	高远北变	10	400	151
42071	江阴	敬老院北变	10	400	168
42072	江阴	青东花苑 34#配电所 3#主变	10	800	481
42073	江阴	青东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	445
42074	江阴	青东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	490
42075	江阴	青东花苑 34#配电所 4#主变	10	800	502
42076	江阴	花园雅居 75#配电所 1#主变	10	800	425
42077	江阴	花园雅居 75#配电所 3#主变	10	800	504
42078	江阴	海棠湾花园 96#配电所 4#主变	10	800	512
42079	江阴	海棠湾花园 96#配电所 2#主变	10	800	439
42080	江阴	米兰阳光花苑 19#配电所 1#主变	10	800	442
42081	江阴	米兰阳光花苑 19#配电所 2#主变	10	800	432
42082	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变	10	800	365
42083	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变	10	800	396
42084	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42085	江阴	米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变	10	800	389
42086	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 1#主变	10	800	487
42087	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变	10	800	413
42088	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变	10	800	506
42089	江阴	米兰阳光花苑 27#配电所 2#主变	10	800	485
42090	江阴	青东花苑 25#配电所 2#主变	10	800	443
42091	江阴	青东花苑 25#配电所 1#主变	10	800	438
42092	江阴	南村头小苑 5#配电所 1#主变	10	800	477
42093	江阴	南村头小苑 5#配电所 2#主变	10	800	350
42094	江阴	小幼变北变	10	400	87
42095	江阴	观庄 2#变	10	200	109
42096	江阴	石牌路西变	10	400	88
42097	江阴	檀树变	10	200	33
42098	江阴	祝塘东新变	10	400	138
42099	江阴	文林油车变	10	200	60
42100	江阴	长寿郁家变	10	200	4
42101	江阴	马镇敬老院东变	10	400	253
42102	江阴	永福路变	10	400	83
42103	江阴	陆家基东 2#变	10	200	88
42104	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 2#主变	10	800	404
42105	江阴	新住基南变	10	400	206
42106	江阴	建材变	10	400	164
42107	江阴	塘头巷北站	10	400	56
42108	江阴	兴达变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42109	江阴	村委北箱变主变	10	400	229
42110	江阴	瑞庭花园 27#配电所 3#主变	10	630	275
42111	江阴	宏基国际花园 18#配电所 1#主变	10	800	486
42112	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 3#主变	10	630	438
42113	江阴	门楼下箱变主变	10	630	349
42114	江阴	霞客苑 34#配电所 3#主变	10	630	379
42115	江阴	瑞庭花园 31#配电所 2#主变	10	800	528
42116	江阴	漫水东变	10	200	92
42117	江阴	谈家住基东变	10	400	132
42118	江阴	上品璟苑 72#配电所 4#主变	10	630	435
42119	江阴	界达箱变主变	10	630	327
42120	江阴	澄堡 9#配电所 2#主变	10	800	408
42121	江阴	澄堡 9#配电所 3#主变	10	800	517
42122	江阴	澄堡 9#配电所 4#主变	10	800	562
42123	江阴	兴塘东变	10	400	0
42124	江阴	天瑞苑 6#配电所 4#主变	10	800	377
42125	江阴	澄堡 9#配电所 1#主变	10	800	430
42126	江阴	西周家巷北变	10	400	226
42127	江阴	顺达变	10	400	156
42128	江阴	新圩路东变	10	400	147
42129	江阴	刁家基变	10	200	53
42130	江阴	商城北变	10	400	28
42131	江阴	呼啦啦变	10	400	29
42132	江阴	浦巷南变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42133	江阴	澄堡 3#配电所 1#主变	10	800	443
42134	江阴	澄堡 3#配电所 3#主变	10	800	410
42135	江阴	澄堡 3#配电所 4#主变	10	800	466
42136	江阴	澄堡 3#配电所 2#主变	10	800	446
42137	江阴	邵巷上西变	10	400	78
42138	江阴	荣熙花园 22#配电所 1#主变	10	630	447
42139	江阴	创新大道 77#配电所 2#主变	10	800	513
42140	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 2#主变	10	800	477
42141	江阴	冯顾家变	10	400	109
42142	江阴	华盈佳苑 24#配电所 2#主变	10	800	392
42143	江阴	璜塘开发箱变主变	10	630	504
42144	江阴	香缇半岛花园 16#配电所 3#主变	10	630	503
42145	江阴	勤丰新村 3#变	10	400	250
42146	江阴	西石变	10	200	0
42147	江阴	苏介坝北变	10	400	285
42148	江阴	珂恒变	10	400	89
42149	江阴	小吴家变	10	200	71
42150	江阴	陆东大街箱变主变	10	630	297
42151	江阴	胖官里变	10	200	87
42152	江阴	金童路 118#配电所 4#主变	10	800	358
42153	江阴	金童路 118#配电所 2#主变	10	800	403
42154	江阴	金童路 118#配电所 3#主变	10	800	388
42155	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 1#主变	10	630	428
42156	江阴	大河滩变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42157	江阴	墓东北变	10	400	173
42158	江阴	湖南西箱变主变	10	630	261
42159	江阴	后头巷东变	10	400	114
42160	江阴	门楼南变	10	400	190
42161	江阴	吕家基变	10	400	118
42162	江阴	劳服箱变主变	10	400	27
42163	江阴	黄泥墩变	10	400	63
42164	江阴	顾家墩西变	10	400	119
42165	江阴	鉴清东变	10	400	170
42166	江阴	十房坝变	10	400	230
42167	江阴	缪三房桥变	10	400	0
42168	江阴	国东高头上变	10	400	183
42169	江阴	赤岸荷花变	10	400	156
42170	江阴	黄家浜岸变	10	400	216
42171	江阴	茶安嘴变	10	200	47
42172	江阴	大钱家村变	10	200	6
42173	江阴	蔡村北站	10	400	57
42174	江阴	云亭江家冲变	10	400	0
42175	江阴	黄玉台村变	10	200	0
42176	江阴	月山变	10	400	88
42177	江阴	戴庄村站变	10	200	35
42178	江阴	高家墩东变	10	400	163
42179	江阴	崔巷变	10	400	186
42180	江阴	南陈南赵村公变	10	315	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42181	江阴	塘小公变	10	250	34
42182	江阴	新安底变	10	400	205
42183	江阴	王家变	10	200	21
42184	江阴	庄北变	10	400	96
42185	江阴	徐家圩变	10	400	262
42186	江阴	七姓村变	10	400	209
42187	江阴	元塘西变	10	250	86
42188	江阴	严家基变	10	400	86
42189	江阴	谭家村公变	10	200	19
42190	江阴	何巷园区 5#变	10	200	77
42191	江阴	河塘楼下变	10	315	53
42192	江阴	徐家基南变	10	200	0
42193	江阴	香槟花园 304#配电所 1#主变	10	800	513
42194	江阴	观音堂变	10	250	44
42195	江阴	鲤岸北变	10	400	219
42196	江阴	翡翠花苑 119#配电所 4#主变	10	800	492
42197	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 1#主变	10	800	506
42198	江阴	东林蒋巷上中变	10	400	181
42199	江阴	南干公变	10	400	111
42200	江阴	上海花园二期 297#配电所 2#主变	10	800	394
42201	江阴	兴隆中箱变主变	10	630	185
42202	江阴	要塞路 2#箱变主变	10	400	318
42203	江阴	云筑雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	394
42204	江阴	江悦尚院 94#配电所 2#主变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42205	江阴	罐头厂变	10	400	220
42206	江阴	临港江海西变	10	400	280
42207	江阴	申港口东变	10	400	214
42208	江阴	景阳华府 7#配电所 1#主变	10	800	484
42209	江阴	景阳华府 7#配电所 2#主变	10	800	529
42210	江阴	景阳华府 7#配电所 3#主变	10	800	495
42211	江阴	景阳华府 7#配电所 4#主变	10	800	507
42212	江阴	夏港港城箱变主变	10	630	359
42213	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 2#主变	10	630	461
42214	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 2#主变	10	800	537
42215	江阴	三医箱变主变	10	630	370
42216	江阴	翡翠花苑 74#配电所 3#主变	10	800	509
42217	江阴	吴家巷西变	10	200	22
42218	江阴	水塘东变	10	400	170
42219	江阴	天敌雅苑 101#配电所 1#主变	20	800	515
42220	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 3#主变	10	800	527
42221	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 4#主变	10	800	518
42222	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 2#主变	10	800	519
42223	江阴	周庄村汤家巷变	10	400	144
42224	江阴	永安二村 1#配电所 1#主变	10	800	490
42225	江阴	绿城锦园 58#配电所 1#主变	10	800	402
42226	江阴	兴港变	10	315	103
42227	江阴	五洲国际 8#配电所 1#主变	10	800	490
42228	江阴	五洲国际 8#配电所 3#主变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42229	江阴	五洲国际 8#配电所 4#主变	10	800	487
42230	江阴	五洲国际 8#配电所 2#主变	10	800	499
42231	江阴	五洲国际 10#配电所 1#主变	10	800	513
42232	江阴	五洲国际 10#配电所 3#主变	10	800	488
42233	江阴	五洲国际 10#配电所 4#主变	10	800	503
42234	江阴	五洲国际 10#配电所 2#主变	10	800	484
42235	江阴	五洲国际 4#配电所 1#主变	10	800	550
42236	江阴	绿城锦园 58#配电所 3#主变	10	800	326
42237	江阴	绿城锦园 58#配电所 4#主变	10	800	366
42238	江阴	绿城锦园 58#配电所 2#主变	10	800	299
42239	江阴	永安二村 1#配电所 2#主变	10	800	518
42240	江阴	冯溪花园小区配电所 2#主变	10	1000	454
42241	江阴	冯溪花园小区配电所 1#主变	10	1000	422
42242	江阴	伟达变	10	400	197
42243	江阴	宏宇变	10	400	8
42244	江阴	云开变	10	400	234
42245	江阴	邹家桥北变	10	200	62
42246	江阴	五洲国际 4#配电所 2#主变	10	800	553
42247	江阴	月城蒋家村南变	10	200	31
42248	江阴	榨树头西变	10	400	0
42249	江阴	曙新小学变	10	250	77
42250	江阴	华士环南路 3#变	10	315	53
42251	江阴	农机 2#变	10	400	202
42252	江阴	商城东变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42253	江阴	上蟹塘 2#变	10	160	63
42254	江阴	孙家庄东变	10	200	72
42255	江阴	惠济桥西变	10	200	74
42256	江阴	夕阳红配电所 2#主变	10	800	431
42257	江阴	公园路箱变主变	10	400	108
42258	江阴	上城二区 12#配电所 1#主变	10	800	388
42259	江阴	上城二区 12#配电所 3#主变	10	800	415
42260	江阴	上城二区 12#配电所 4#主变	10	800	418
42261	江阴	铺头东变	10	400	68
42262	江阴	高田岸变	10	400	131
42263	江阴	南顾家变	10	200	57
42264	江阴	黄家浜西变	10	200	74
42265	江阴	圣旺变	10	400	0
42266	江阴	河湘村文林富河变	10	400	191
42267	江阴	上城二区 12#配电所 2#主变	10	800	370
42268	江阴	方园一村 77#配电所 1#主变	10	800	352
42269	江阴	上城二区 16#配电所 1#主变	10	800	406
42270	江阴	上城二区 16#配电所 3#主变	10	800	532
42271	江阴	上城二区 16#配电所 4#主变	10	800	422
42272	江阴	上城二区 16#配电所 2#主变	10	800	467
42273	江阴	方园一村 77#配电所 2#主变	10	800	272
42274	江阴	乐湖居 13#配电所 3#主变	10	800	448
42275	江阴	乐湖居 13#配电所 1#主变	10	800	429
42276	江阴	乐湖居 13#配电所 2#主变	10	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42277	江阴	乐湖居 13#配电所 4#主变	10	800	484
42278	江阴	乐湖居 16#配电所 3#主变	10	800	492
42279	江阴	乐湖居 16#配电所 1#主变	10	800	477
42280	江阴	民建箱变主变	10	630	213
42281	江阴	朝阳关箱变主变	10	500	132
42282	江阴	外轮箱变主变	10	630	320
42283	江阴	党校箱变主变	10	630	204
42284	江阴	度假村箱变主变	10	630	91
42285	江阴	百合箱变主变	10	400	65
42286	江阴	华士中村 3#变	10	315	111
42287	江阴	绿海香洲 94#配电所 1#主变	10	1000	560
42288	江阴	绿海香洲 94#配电所 2#主变	10	1000	521
42289	江阴	绿海香洲 94#配电所 3#主变	10	1000	574
42290	江阴	香山八村箱变主变	10	400	45
42291	江阴	六保新村 1#箱变主变	10	400	209
42292	江阴	环南路箱变主变	10	630	440
42293	江阴	六保新村 2#箱变主变	10	400	149
42294	江阴	中学箱变主变	10	630	389
42295	江阴	六保新村 3#主变箱变	10	400	252
42296	江阴	振新新村箱变主变	10	630	140
42297	江阴	六保新村 5#箱变主变	10	400	26
42298	江阴	农机公寓箱变主变	10	400	92
42299	江阴	菜东箱变主变	10	630	0
42300	江阴	华南北站箱变主变	10	630	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42301	江阴	中心村 7#箱变主变	10	630	259
42302	江阴	乐湖居 16#配电所 2#主变	10	800	464
42303	江阴	乐湖居 16#配电所 4#主变	10	800	529
42304	江阴	乐湖居 19#配电所 3#主变	10	800	452
42305	江阴	乐湖居 19#配电所 1#主变	10	800	350
42306	江阴	乐湖居 19#配电所 2#主变	10	800	524
42307	江阴	华诚悦府 3#配电所 1#主变	10	800	432
42308	江阴	乐湖居 19#配电所 4#主变	10	800	450
42309	江阴	华诚悦府 3#配电所 2#主变	10	800	420
42310	江阴	华诚悦府 5#配电所 1#主变	10	800	404
42311	江阴	华诚悦府 5#配电所 2#主变	10	800	499
42312	江阴	华诚悦府 8#配电所 3#主变	10	800	456
42313	江阴	华诚悦府 8#配电所 1#主变	10	800	457
42314	江阴	华诚悦府 8#配电所 2#主变	10	800	342
42315	江阴	华诚悦府 8#配电所 4#主变	10	800	416
42316	江阴	林家墩西变	10	400	49
42317	江阴	青年广场 20#配电所 1#主变	10	800	562
42318	江阴	青年广场 20#配电所 2#主变	10	800	461
42319	江阴	塔南美苑 18#配电所 1#主变	10	800	476
42320	江阴	塔南美苑 18#配电所 3#主变	10	800	528
42321	江阴	塔南美苑 18#配电所 2#主变	10	800	539
42322	江阴	塔南美苑 18#配电所 4#主变	10	800	519
42323	江阴	邢家宕变	10	400	77
42324	江阴	农贸箱变主变	10	630	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42325	江阴	利港南街箱变主变	10	400	51
42326	江阴	福汇公变	10	315	114
42327	江阴	锦湖苑 21#配电所 1#主变	10	800	401
42328	江阴	锦湖苑 21#配电所 2#主变	10	800	419
42329	江阴	华兴路 34#配电所 1#主变	10	800	504
42330	江阴	华兴路 34#配电所 3#主变	10	800	499
42331	江阴	锦湖苑 40#配电所 2#主变	10	800	406
42332	江阴	华兴路 34#配电所 4#主变	10	800	473
42333	江阴	华兴路 34#配电所 2#主变	10	800	507
42334	江阴	锦湖苑 40#配电所 1#主变	10	800	397
42335	江阴	锦湖苑 40#配电所 3#主变	10	800	403
42336	江阴	锦湖苑 40#配电所 4#主变	10	800	416
42337	江阴	霞客朝阳变	10	400	257
42338	江阴	周庄教师新村变	10	400	183
42339	江阴	新生南变	10	400	194
42340	江阴	东街箱变主变	10	400	0
42341	江阴	方家村变	10	400	308
42342	江阴	常泽变	10	400	85
42343	江阴	吕家村东变	10	400	142
42344	江阴	河西新变	10	200	76
42345	江阴	利港电力老站箱变主变	10	400	96
42346	江阴	百兴澜庭 1#配电所 1#主变	10	800	392
42347	江阴	章家桥南变	10	400	126
42348	江阴	协兴圩变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42349	江阴	小陶家变	10	400	204
42350	江阴	下村西变	10	400	13
42351	江阴	花八公变	10	400	80
42352	江阴	浮桥家苑 53#配电所 1#主变	10	1000	513
42353	江阴	浮桥家苑 53#配电所 3#主变	10	800	429
42354	江阴	百兴澜庭 1#配电所 2#主变	10	800	412
42355	江阴	百兴澜庭 3#配电所 1#主变	10	800	453
42356	江阴	百兴澜庭 3#配电所 3#主变	10	800	520
42357	江阴	百兴澜庭 3#配电所 4#主变	10	800	499
42358	江阴	百兴澜庭 3#配电所 2#主变	10	800	486
42359	江阴	浮桥家苑 53#配电所 2#主变	10	1000	579
42360	江阴	浮桥家苑 53#配电所 4#主变	10	1000	554
42361	江阴	浮桥家苑 55#配电所 2#主变	10	800	384
42362	江阴	浮桥家苑 55#配电所 4#主变	10	800	441
42363	江阴	浮桥家苑 55#配电所 1#主变	10	800	422
42364	江阴	浮桥家苑 55#配电所 3#主变	10	800	446
42365	江阴	安巷村公变	10	400	116
42366	江阴	碧桂园 10#配电所 3#主变	10	800	494
42367	江阴	碧桂园 10#配电所 1#主变	10	800	472
42368	江阴	碧桂园 10#配电所 2#主变	10	800	489
42369	江阴	碧桂园 10#配电所 4#主变	10	800	525
42370	江阴	后巷南变	10	400	25
42371	江阴	北庄新村变	10	400	142
42372	江阴	坊前新村 2#配电所 1#主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42373	江阴	丹芙春城 73#配电所 1#主变	10	1000	782
42374	江阴	丹芙春城 73#配电所 2#主变	10	1000	783
42375	江阴	丹芙春城 73#配电所 4#主变	10	1000	755
42376	江阴	王家基南变	10	400	201
42377	江阴	澄南路 229#-4 配电所 1#主变	10	800	464
42378	江阴	碧桂园 5#配电所 3#主变	10	800	395
42379	江阴	碧桂园 5#配电所 1#主变	10	800	417
42380	江阴	碧桂园 5#配电所 2#主变	10	800	334
42381	江阴	碧桂园 5#配电所 4#主变	10	800	468
42382	江阴	丽景花园 103#配电所 1#主变	10	800	465
42383	江阴	丽景花园 103#配电所 2#主变	10	800	461
42384	江阴	绿城锦园 59#配电所 1#主变	10	800	568
42385	江阴	澄南路 229#-4 配电所 3#主变	10	800	479
42386	江阴	澄南路 229#-4 配电所 2#主变	10	800	411
42387	江阴	小桥头东变	10	315	139
42388	江阴	澄南路 229#-4 配电所 4#主变	10	800	458
42389	江阴	澄南花苑 16#配电所 2#主变	10	800	420
42390	江阴	协和西变	10	400	45
42391	江阴	澄南花苑 16#配电所 4#主变	10	800	469
42392	江阴	澄南路 229#-19 配电所 1#主变	10	800	503
42393	江阴	澄南路 229#-19 配电所 3#主变	10	800	361
42394	江阴	墩上北变	10	200	61
42395	江阴	澄南路 229#-19 配电所 2#主变	10	800	504
42396	江阴	澄南路 229#-19 配电所 4#主变	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42397	江阴	张家巷西变	10	315	95
42398	江阴	澄南路 229#-23 配电所 1#主变	10	800	493
42399	江阴	澄南路 229#-23 配电所 3#主变	10	800	460
42400	江阴	澄南路 229#-23 配电所 2#主变	10	800	485
42401	江阴	澄南路 229#-23 配电所 4#主变	10	800	502
42402	江阴	澄南路 229#-9 配电所 1#主变	10	800	452
42403	江阴	澄南路 229#-9 配电所 3#主变	10	800	234
42404	江阴	绿城锦园 59#配电所 3#主变	10	800	545
42405	江阴	绿城锦园 59#配电所 4#主变	10	800	205
42406	江阴	绿城锦园 59#配电所 2#主变	10	800	535
42407	江阴	丽景花园 115#配电所 1#主变	10	800	451
42408	江阴	丽景花园 115#配电所 3#主变	10	800	378
42409	江阴	绿城锦园 65#配电所 1#主变	10	800	277
42410	江阴	绿城锦园 65#配电所 3#主变	10	800	278
42411	江阴	绿城锦园 65#配电所 4#主变	10	800	352
42412	江阴	绿城锦园 65#配电所 2#主变	10	800	285
42413	江阴	丽景花园 115#配电所 4#主变	10	800	459
42414	江阴	丽景花园 115#配电所 2#主变	10	800	448
42415	江阴	澄南路 229#-9 配电所 2#主变	10	800	428
42416	江阴	澄南路 229#-9 配电所 4#主变	10	800	435
42417	江阴	澄南花苑 16#配电所 3#主变	10	800	438
42418	江阴	澄南花苑 16#配电所 1#主变	10	800	458
42419	江阴	澄南花苑 3#配电所 1#主变	10	800	447
42420	江阴	澄南花苑 3#配电所 3#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42421	江阴	澄南花苑 3#配电所 4#主变	10	800	353
42422	江阴	澄南花苑 3#配电所 2#主变	10	800	449
42423	江阴	澄南花苑 9#配电所 1#主变	10	800	430
42424	江阴	澄南花苑 9#配电所 2#主变	10	800	428
42425	江阴	澄南花苑 45#配电所 2#主变	10	1000	595
42426	江阴	澄南花苑 45#配电所 4#主变	10	1000	554
42427	江阴	澄南花苑 45#配电所 1#主变	10	1000	611
42428	江阴	澄南花苑 45#配电所 3#主变	10	1000	566
42429	江阴	凤栖苑 21#配电所 1#主变	10	1000	615
42430	江阴	凤栖苑 21#配电所 3#主变	10	1000	638
42431	江阴	凤栖苑 21#配电所 4 主变	10	1000	559
42432	江阴	凤栖苑 21#配电所 2#主变	10	1000	604
42433	江阴	藏品裕院 66#配电所 1#主变	20	630	171
42434	江阴	南苑五村 28#配电所 1#主变	10	800	135
42435	江阴	藏品裕院 66#配电所 3#主变	20	630	261
42436	江阴	南苑五村 28#配电所 2#主变	10	800	488
42437	江阴	藏品裕院 66#配电所 4#主变	20	630	291
42438	江阴	藏品裕院 66#配电所 2#主变	20	630	259
42439	江阴	藏品裕院 83#配电所 1#主变	20	800	386
42440	江阴	藏品裕院 83#配电所 3#主变	20	800	411
42441	江阴	藏品裕院 83#配电所 4#主变	20	800	476
42442	江阴	渔池村北变	10	400	137
42443	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	497
42444	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42445	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	304
42446	江阴	蟠龙湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	522
42447	江阴	蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变	10	800	414
42448	江阴	蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变	10	800	466
42449	江阴	汇龙街 82#配电所 1#主变	10	800	525
42450	江阴	汇龙街 82#配电所 3#主变	10	800	442
42451	江阴	汇龙街 82#配电所 4#主变	10	800	445
42452	江阴	汇龙街 82#配电所 2#主变	10	800	494
42453	江阴	龙踞巷 22#配电所 1#主变	10	800	466
42454	江阴	龙踞巷 22#配电所 3#主变	10	800	364
42455	江阴	龙踞巷 22#配电所 4#主变	10	800	639
42456	江阴	藏品裕院 83#配电所 2#主变	20	800	458
42457	江阴	龙踞巷 22#配电所 2#主变	10	800	322
42458	江阴	华府名邸 22#配电所 1#主变	10	800	428
42459	江阴	华府名邸 22#配电所 2#主变	10	800	467
42460	江阴	华府名邸 117#配电所 1#主变	10	800	498
42461	江阴	华府名邸 117#配电所 2#主变	10	800	592
42462	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 1#主变	10	800	485
42463	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 3#主变	10	800	433
42464	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 4#主变	10	800	478
42465	江阴	蟠龙山庄 87#配电所 2#主变	10	800	478
42466	江阴	蟠龙山庄 86#配电所 1#主变	10	800	542
42467	江阴	河塘村陶北庄南变	10	400	191
42468	江阴	灯塔南庄东变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42469	江阴	大住基 2#变	10	400	180
42470	江阴	刘康里西变	10	400	60
42471	江阴	海棠湾花园 10#配电所 2#主变	10	800	588
42472	江阴	西陆 3#变	10	400	105
42473	江阴	陆西路箱变主变	10	630	325
42474	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	517
42475	江阴	三分厂变	10	400	253
42476	江阴	梅园新村 34#配电所 3#主变	10	800	484
42477	江阴	文北路北变	10	400	205
42478	江阴	河北街箱变主变	10	500	307
42479	江阴	长和新天地 10#配电所 3#主变	10	630	363
42480	江阴	瑞富花园 14#配电所 2#主变	10	800	483
42481	江阴	郁金香箱变主变	10	630	211
42482	江阴	荣熙花园 21#配电所 1#主变	10	630	465
42483	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 2#主变	10	800	548
42484	江阴	自由街南 2#变	10	400	97
42485	江阴	天悦家园 6#配电所 4#主变	10	630	286
42486	江阴	龙禧花园 9#配电所 1#主变	10	800	387
42487	江阴	龙禧花园 9#配电所 2#主变	10	800	466
42488	江阴	龙禧花园 9#配电所 3#主变	10	800	436
42489	江阴	龙禧花园 9#配电所 4#主变	10	800	444
42490	江阴	姚家堂南变	10	400	14
42491	江阴	桃源名筑 192#配电所 1#主变	20	800	566
42492	江阴	双泾新农村 76#配电所 4#主变	10	630	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42493	江阴	鲍庄东变	10	315	158
42494	江阴	高田岸 3#变	10	400	226
42495	江阴	红豆马家堂变	10	200	59
42496	江阴	徐家西 3#变	10	400	183
42497	江阴	姚东湾南变	10	400	23
42498	江阴	峨山佳苑 9#配电所 1#主变	10	800	454
42499	江阴	三家村东变	10	200	37
42500	江阴	塘头桥电站北变	10	200	89
42501	江阴	新颜 1 号变	10	200	116
42502	江阴	马家巷箱变主变	10	500	235
42503	江阴	宝池 3#变	10	250	160
42504	江阴	郭庄 3#变	10	400	119
42505	江阴	翡翠花苑 119#配电所 2#主变	10	800	516
42506	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 2#主变	10	800	378
42507	江阴	馨云雅居 8#配电所 3#主变	10	800	556
42508	江阴	何家头变	10	250	55
42509	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 2#主变	10	800	461
42510	江阴	棠樾锦园 17#配电所 1#主变	10	800	337
42511	江阴	倪家巷三集中 1#箱变主变	10	630	187
42512	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 4#主变	10	800	510
42513	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 2#主变	10	800	480
42514	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 1#主变	10	800	502
42515	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 3#主变	10	800	468
42516	江阴	龙禧花园 61#配电所 1#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42517	江阴	龙禧花园 61#配电所 2#主变	10	800	340
42518	江阴	龙禧花园 61#配电所 3#主变	10	800	390
42519	江阴	龙禧花园 61#配电所 4#主变	10	800	375
42520	江阴	东横树东变	10	400	0
42521	江阴	顺源雅园 9#配电所 4#主变	10	630	356
42522	江阴	沈家头变	10	200	68
42523	江阴	翡翠花苑 87#配电所 2#主变	10	800	314
42524	江阴	梅园新村 49#配电所 1#主变	10	630	288
42525	江阴	姚介埭西变	10	400	28
42526	江阴	港尚名筑 2#配电所 1#主变	10	800	539
42527	江阴	翡翠花苑 55#配电所 2#主变	10	800	518
42528	江阴	华新南 2 号变	10	400	131
42529	江阴	龙城福第二期 298#配电所 2#主变	10	800	570
42530	江阴	云亭村委东变	10	400	0
42531	江阴	裕龙变	10	400	268
42532	江阴	嘉禾华庭箱变主变	10	630	264
42533	江阴	金沙江箱变主变	10	400	17
42534	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变	20	800	479
42535	江阴	港尚名筑 22#配电所 1#主变	10	800	532
42536	江阴	工业路 8#变	10	400	0
42537	江阴	塘林东变	10	200	65
42538	江阴	云筑雅苑 36#配电所 3#主变	10	800	538
42539	江阴	祝塘水墩南变	10	400	61
42540	江阴	马家堂变	10	315	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42541	江阴	金城天下花园 3#配电所 1#主变	10	630	258
42542	江阴	香树湾 361#箱变主变	10	500	255
42543	江阴	五市南变	10	200	29
42544	江阴	紫竹苑 10#配电所 1#主变	10	800	372
42545	江阴	双牌三村 3#配电所 2#主变	10	630	290
42546	江阴	水芸苑 45#配电所 2#主变	10	630	333
42547	江阴	水芸苑 45#配电所 4#主变	10	630	336
42548	江阴	天福广场配电所 2#主变	10	1600	1276
42549	江阴	五云家园配电所 2#主变	10	1000	800
42550	江阴	新港花苑 52#配电所 3#主变	10	1000	581
42551	江阴	新天地配电所 2#主变	10	1000	481
42552	江阴	亚泰华富 22#配电所 2#主变	10	800	480
42553	江阴	杨岸 79#配电所 2#主变	10	500	227
42554	江阴	益名配电所 2#主变	10	800	454
42555	江阴	芙蓉华都 31#配电所 4#主变	10	800	401
42556	江阴	芙蓉华都 31#配电所 2#主变	10	800	383
42557	江阴	农修箱变主变	10	630	163
42558	江阴	凯虹广场 4#配电所 1#主变	10	800	639
42559	江阴	上城一区 5#配电所 1#主变	10	800	469
42560	江阴	上城一区 5#配电所 3#主变	10	800	345
42561	江阴	嘉华御庭 6#配电所 1#主变	10	800	444
42562	江阴	嘉华御庭 6#配电所 3#主变	10	800	459
42563	江阴	嘉华御庭 6#配电所 4#主变	10	800	489
42564	江阴	嘉华御庭 6#配电所 2#主变	10	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42565	江阴	水畔兰庭 21#配电所 1#主变	10	800	585
42566	江阴	水畔兰庭 21#配电所 2#主变	10	800	638
42567	江阴	水畔兰庭 100#配电所 1#主变	10	800	528
42568	江阴	水畔兰庭 100#配电所 3#主变	10	800	464
42569	江阴	水畔兰庭 100#配电所 4#主变	10	800	463
42570	江阴	水畔兰庭 100#配电所 2#主变	10	800	597
42571	江阴	周庄至公东路南侧安置房 1#箱变 1#主变	10	630	351
42572	江阴	周庄东风路东侧安置房 1#箱变主变	10	630	100
42573	江阴	金海花园 2#配电所 1#主变	10	800	155
42574	江阴	金海花园 2#配电所 2#主变	10	800	177
42575	江阴	周庄至公东路南侧安置房 2#箱变 1#主变	10	630	467
42576	江阴	周庄东风路东侧安置房 2#箱变主变	10	630	158
42577	江阴	小湖新村 78#配电所 1#主变	10	800	453
42578	江阴	长江御园 16#配电所 1#主变	10	800	292
42579	江阴	长江御园 16#配电所 3#主变	10	800	419
42580	江阴	长江御园 16#配电所 4#主变	10	800	420
42581	江阴	长江御园 16#配电所 2#主变	10	800	362
42582	江阴	长江御园 24#配电所 1#主变	10	800	373
42583	江阴	长江御园 24#配电所 3#主变	10	800	403
42584	江阴	长江御园 24#配电所 4#主变	10	800	350
42585	江阴	长江御园 24#配电所 2#主变	10	800	434
42586	江阴	长江御园 20#箱变主变	10	630	373
42587	江阴	长江御园 22#箱变主变	10	630	308
42588	江阴	申成巷西变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42589	江阴	宝顺变	10	400	98
42590	江阴	钱家埭东变	10	400	235
42591	江阴	御峰花园 1#配电所 4#主变	10	800	375
42592	江阴	御峰花园 6#配电所 2#主变	10	800	441
42593	江阴	御峰花园 6#配电所 4#主变	10	800	240
42594	江阴	朱家湾花园 39#配电所 1#主变	10	800	523
42595	江阴	朱家湾花园 39#配电所 3#主变	10	800	527
42596	江阴	格宾变	10	315	0
42597	江阴	凯虹广场 4#配电所 2#主变	10	800	426
42598	江阴	上城一区 5#配电所 4#主变	10	800	470
42599	江阴	上城一区 5#配电所 2#主变	10	800	443
42600	江阴	天新嘉苑 31#配电所 1#主变	10	800	427
42601	江阴	天新嘉苑 31#配电所 2#主变	10	800	400
42602	江阴	小湖新村 78#配电所 2#主变	10	800	479
42603	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 1#主变	10	800	451
42604	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 3#主变	10	800	433
42605	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 4#主变	10	800	401
42606	江阴	湖滨佳苑一村 18#配电所 2#主变	10	800	450
42607	江阴	新都苑二村 77#配电所 1#主变	10	1000	465
42608	江阴	新都苑二村 77#配电所 2#主变	10	1000	593
42609	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 1#主变	10	800	333
42610	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变	10	630	282
42611	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变	10	630	231
42612	江阴	和院 40#箱变主变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42613	江阴	和院 276#箱变主变	10	630	330
42614	江阴	和院 228#箱变主变	10	630	354
42615	江阴	和院 156#箱变主变	10	500	223
42616	江阴	和院 151#箱变主变	10	500	255
42617	江阴	和院 137#箱变主变	10	630	322
42618	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变	10	800	332
42619	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变	10	800	424
42620	江阴	和院 113#箱变主变	10	500	279
42621	江阴	和院 1#箱变主变	10	630	320
42622	江阴	采矿变	10	315	202
42623	江阴	假日花园 188#配电所 1#主变	10	1000	339
42624	江阴	假日花园 188#配电所 2#主变	10	1000	489
42625	江阴	假日花园 188#配电所 3#主变	10	1000	540
42626	江阴	园区天翔变	10	400	80
42627	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 1#主变	20	800	449
42628	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 3#主变	10	800	448
42629	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 4#主变	10	800	410
42630	江阴	湖滨佳苑一村 58#配电所 2#主变	10	800	434
42631	江阴	河北街 123#配电所 1#主变	10	800	501
42632	江阴	河北街 123#配电所 2#主变	10	800	541
42633	江阴	金美林 1#配电所 1#主变	10	800	373
42634	江阴	金美林 1#配电所 3#主变	10	800	454
42635	江阴	金美林 1#配电所 4#主变	10	800	314
42636	江阴	金美林 1#配电所 2#主变	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42637	江阴	金美林 13#配电所 1#主变	10	800	483
42638	江阴	金美林 13#配电所 3#主变	10	800	457
42639	江阴	金美林 13#配电所 4#主变	10	800	476
42640	江阴	金美林 13#配电所 2#主变	10	800	373
42641	江阴	锦绣天城 7#箱变主变	10	630	271
42642	江阴	锦绣天城 18#配电所 1#主变	10	1000	523
42643	江阴	锦绣天城 10#配电所 1#主变	10	1000	576
42644	江阴	锦绣天城 10#配电所 2#主变	10	1000	474
42645	江阴	沈店西变	10	400	284
42646	江阴	青龙变	10	200	155
42647	江阴	假日花园 188#配电所 4#主变	10	1000	397
42648	江阴	陆丰家园配电所 1#主变	10	800	390
42649	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 3#主变	20	800	486
42650	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 4#主变	20	800	432
42651	江阴	敌山嶺秀花园 40#配电所 2#主变	20	800	498
42652	江阴	敌山嶺秀 49#配电所 1#主变	20	800	466
42653	江阴	敌山嶺秀 49#配电所 2#主变	20	800	463
42654	江阴	鸿和变	10	315	69
42655	江阴	文林富贝东变	10	400	5
42656	江阴	爱尔变	10	400	188
42657	江阴	文林红卫变	10	400	85
42658	江阴	江南花园 4#配电所 1#主变	10	1000	608
42659	江阴	江南花园 4#配电所 2#主变	10	1000	637
42660	江阴	江南花园 4#配电所 3#主变	10	1000	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42661	江阴	江南花园 11#配电所 1#主变	10	1000	539
42662	江阴	江南花园 11#配电所 2#主变	10	1000	622
42663	江阴	江南花园 11#配电所 3#主变	10	1000	631
42664	江阴	紫竹苑 10#配电所 2#主变	10	800	476
42665	江阴	紫竹苑 3#配电所 1#主变	10	800	430
42666	江阴	朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	494
42667	江阴	朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	482
42668	江阴	朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	536
42669	江阴	朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	525
42670	江阴	朱家湾花园 39#配电所 2#主变	10	800	529
42671	江阴	朱家湾花园 39#配电所 4#主变	10	800	437
42672	江阴	朱家湾花园 24#配电所 1#主变	10	800	489
42673	江阴	朱家湾花园 24#配电所 3#主变	10	800	491
42674	江阴	朱家湾花园 24#配电所 4#主变	10	800	518
42675	江阴	朱家湾花园 24#配电所 2#主变	10	800	490
42676	江阴	花园北配电所 1#主变	10	800	132
42677	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 1#主变	10	800	392
42678	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 2#主变	10	800	332
42679	江阴	兴澄锦苑 6#配电所 3#主变	10	800	363
42680	江阴	圣庭苑 72#配电所 3#主变	10	800	466
42681	江阴	紫竹苑 3#配电所 3#主变	10	800	441
42682	江阴	紫竹苑 3#配电所 4#主变	10	800	475
42683	江阴	紫竹苑 3#配电所 2#主变	10	800	405
42684	江阴	东方华府 141#配电所 1#主变	20	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42685	江阴	东方华府 141#配电所 2#主变	20	800	428
42686	江阴	倪巷别墅 6#变	10	400	77
42687	江阴	何蒋南变	10	200	103
42688	江阴	申港口北变	10	400	116
42689	江阴	江东二村变	10	400	101
42690	江阴	汤家北站	10	400	149
42691	江阴	南苑小区 12#配电所 1#主变	10	800	363
42692	江阴	南苑小区 12#配电所 2#主变	10	800	311
42693	江阴	南苑小区 20#配电所 1#主变	10	500	48
42694	江阴	南苑小区 20#配电所 2#主变	10	500	107
42695	江阴	利康路 191#4#箱变主变	10	630	314
42696	江阴	银信雅园箱变主变	10	630	289
42697	江阴	弘建国际 200#箱变主变	10	500	223
42698	江阴	弘建国际 260#箱变主变	10	630	330
42699	江阴	建材东变	10	400	196
42700	江阴	弘建国际 271#配电所 2#主变	10	630	182
42701	江阴	书香门第配电所 1#主变	10	1000	452
42702	江阴	书香门第配电所 2#主变	10	1000	410
42703	江阴	海罄花苑配电所 2#主变	10	500	194
42704	江阴	大桥路高层配电所 2#主变	10	800	372
42705	江阴	敌山嶺秀花园 52#配电所 1#主变	20	800	399
42706	江阴	敌山嶺秀花园 52#配电所 2#主变	20	800	435
42707	江阴	金美林 32#配电所 1#主变	10	800	447
42708	江阴	金美林 32#配电所 2#主变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42709	江阴	金美林 38#配电所 1#主变	10	800	436
42710	江阴	金美林 38#配电所 2#主变	10	800	456
42711	江阴	金美林 49#配电所 1#主变	10	800	382
42712	江阴	金美林 49#配电所 3#主变	10	800	461
42713	江阴	弘建国际 271#配电所 1#主变	10	1000	443
42714	江阴	弘建国际 275#配电所 1#主变	10	1000	391
42715	江阴	弘建国际 275#配电所 2#主变	10	630	247
42716	江阴	迎秀花园 50#配电所 1#主变	10	800	365
42717	江阴	迎秀花园 50#配电所 2#主变	10	800	424
42718	江阴	迎秀花园 50#配电所 3#主变	10	800	398
42719	江阴	澄杨箱变主变	10	630	0
42720	江阴	要用箱变主变	10	630	228
42721	江阴	长南村拆迁安置房箱变主变	10	630	315
42722	江阴	青年广场 24#配电所 1#主变	10	800	377
42723	江阴	青年广场 24#配电所 3#主变	10	800	489
42724	江阴	青年广场 24#配电所 4#主变	10	800	488
42725	江阴	金美林 49#配电所 4#主变	10	800	397
42726	江阴	金美林 49#配电所 2#主变	10	800	409
42727	江阴	朱家湾花园 104#配电所 1#主变	10	800	521
42728	江阴	朱家湾花园 104#配电所 3#主变	10	800	494
42729	江阴	朱家湾花园 104#配电所 4#主变	10	800	510
42730	江阴	朱家湾花园 104#配电所 2#主变	10	800	525
42731	江阴	香树湾花园 359#配电所 1#主变	10	630	107
42732	江阴	香树湾花园 359#配电所 2#主变	10	630	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42733	江阴	利宿变	10	400	192
42734	江阴	幸福华都 130#配电所 1#主变	10	1000	547
42735	江阴	幸福华都 130#配电所 2#主变	10	1000	503
42736	江阴	幸福华都 130#配电所 3#主变	10	1000	519
42737	江阴	报社箱变主变	10	630	171
42738	江阴	杏春箱变主变	10	630	371
42739	江阴	五金箱变主变	10	630	305
42740	江阴	金都御庭 39#箱变主变	10	630	269
42741	江阴	金都御庭 9#配电所 1#主变	10	800	387
42742	江阴	金都御庭 9#配电所 2#主变	10	800	421
42743	江阴	金都御庭 9#配电所 3#主变	10	1000	490
42744	江阴	五联配电所 1#主变	10	1000	187
42745	江阴	青年广场 24#配电所 2#主变	10	800	457
42746	江阴	青年广场 15#配电所 1#主变	10	800	450
42747	江阴	青年广场 15#配电所 3#主变	10	800	465
42748	江阴	青年广场 15#配电所 4#主变	10	800	459
42749	江阴	青年广场 15#配电所 2#主变	10	800	353
42750	江阴	王圩变	10	400	229
42751	江阴	朱家湾花园 129#配电所 1#主变	10	800	517
42752	江阴	朱家湾花园 129#配电所 3#主变	10	800	458
42753	江阴	世新家园 14#配电所 1#主变	10	800	410
42754	江阴	世新家园 14#配电所 3#主变	10	800	406
42755	江阴	世新家园 14#配电所 4#主变	10	800	464
42756	江阴	世新家园 14#配电所 2#主变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42757	江阴	世新家园 96#配电所 4#主变	10	1000	589
42758	江阴	世新家园 96#配电所 2#主变	10	1000	564
42759	江阴	世新家园 96#配电所 1#主变	10	1000	515
42760	江阴	世新家园 96#配电所 3#主变	10	1000	483
42761	江阴	世新家园 147#配电所 3#主变	10	1000	541
42762	江阴	世新家园 147#配电所 1#主变	10	1000	456
42763	江阴	世新家园 147#配电所 4#主变	10	1000	505
42764	江阴	世新家园 147#配电所 2#主变	10	1000	543
42765	江阴	启港苑 A 区 3#箱变主变	10	630	166
42766	江阴	启港苑 A 区 8#箱变主变	10	800	316
42767	江阴	启港苑 A 区 19#箱变主变	10	630	227
42768	江阴	启港苑 A 区 17#箱变主变	10	630	270
42769	江阴	启港苑 A 区 25#箱变主变	10	630	215
42770	江阴	新谊村站变	10	400	302
42771	江阴	金都御庭 1#配电所 1#主变	10	800	373
42772	江阴	金都御庭 1#配电所 2#主变	10	800	321
42773	江阴	金都御庭 1#配电所 3#主变	10	1000	518
42774	江阴	江南花园 10#配电所 1#主变	10	800	507
42775	江阴	江南花园 10#配电所 2#主变	10	800	365
42776	江阴	江南花园 10#配电所 3#主变	10	800	465
42777	江阴	红旗箱变主变	10	630	0
42778	江阴	世新家园 121#配电所 1#主变	10	1000	581
42779	江阴	世新家园 121#配电所 3#主变	10	1000	568
42780	江阴	世新家园 121#配电所 4#主变	10	1000	613

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42781	江阴	世新家园 121#配电所 2#主变	10	1000	580
42782	江阴	朱家湾花园 129#配电所 4#主变	10	800	526
42783	江阴	朱家湾花园 129#配电所 2#主变	10	800	530
42784	江阴	顾家北变	10	400	74
42785	江阴	长江国际 165#配电所 1#主变	10	800	332
42786	江阴	长江国际 165#配电所 2#主变	10	800	303
42787	江阴	长江国际 165#配电所 3#主变	10	800	266
42788	江阴	长江国际 171#配电所 1#主变	10	1000	405
42789	江阴	长江国际 171#配电所 2#主变	10	1000	415
42790	江阴	长江国际 175#配电所 1#主变	10	800	361
42791	江阴	长江国际 175#配电所 2#主变	10	800	349
42792	江阴	金域天下花园 14#配电所 1#主变	10	800	334
42793	江阴	金域天下花园 14#配电所 2#主变	10	800	279
42794	江阴	金域天下花园 11#配电所 4#主变	10	800	405
42795	江阴	金域天下花园 11#配电所 2#主变	10	800	424
42796	江阴	金域天下花园 11#配电所 1#主变	10	800	423
42797	江阴	金域天下花园 11#配电所 3#主变	10	800	306
42798	江阴	浮桥家苑 25#配电所 3#主变	10	800	489
42799	江阴	浮桥家苑 25#配电所 1#主变	10	800	445
42800	江阴	富达花园 13#配电所 1#主变	10	800	234
42801	江阴	富达花园 13#配电所 3#主变	10	800	417
42802	江阴	绿城东苑一区 41#配电所 1#主变	10	800	385
42803	江阴	富达花园 13#配电所 4#主变	10	800	351
42804	江阴	绿城东苑一区 41#配电所 2#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42805	江阴	富达花园 13#配电所 2#主变	10	800	284
42806	江阴	朱家湾花园 85#配电所 1#主变	10	800	418
42807	江阴	朱家湾花园 85#配电所 3#主变	10	800	486
42808	江阴	朱家湾花园 85#配电所 4#主变	10	800	468
42809	江阴	朱家湾花园 85#配电所 2#主变	10	800	502
42810	江阴	富达花园 34#配电所 3#主变	10	800	404
42811	江阴	富达花园 34#配电所 1#主变	10	800	391
42812	江阴	朱家湾花园 92#配电所 1#主变	10	800	467
42813	江阴	富达花园 34#配电所 4#主变	10	800	450
42814	江阴	富达花园 34#配电所 2#主变	10	800	78
42815	江阴	朱家湾花园 92#配电所 3#主变	10	800	456
42816	江阴	贯庄一村 63#配电所 2#主变	10	800	253
42817	江阴	朱家湾花园 92#配电所 4#主变	10	800	517
42818	江阴	国韵华府 63#配电所 1#主变	10	800	520
42819	江阴	国韵华府 63#配电所 3#主变	10	800	352
42820	江阴	国韵华府 63#配电所 2#主变	10	800	517
42821	江阴	国韵华府 63#配电所 4#主变	10	800	432
42822	江阴	浮桥家苑 25#配电所 2#主变	10	800	479
42823	江阴	浮桥家苑 25#配电所 4#主变	10	800	514
42824	江阴	浮桥家苑 13#配电所 2#主变	10	800	434
42825	江阴	浮桥家苑 13#配电所 1#主变	10	800	449
42826	江阴	阳光箱变主变	10	400	95
42827	江阴	绿精箱变主变	10	630	74
42828	江阴	天鹤箱变主变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42829	江阴	金城天下花园 3#配电所 2#主变	10	630	298
42830	江阴	朱家湾花园 92#配电所 2#主变	10	800	447
42831	江阴	贯庄一村 63#配电所 1#主变	10	800	398
42832	江阴	前高头变	10	400	29
42833	江阴	自来水箱变 1#主变	10	400	229
42834	江阴	澄杨路 24#路灯变	10	100	66
42835	江阴	澄杨路 23#路灯变	10	100	71
42836	江阴	时代观邸 41#配电所 2#主变	10	800	443
42837	江阴	时代观邸 41#配电所 1#主变	10	800	433
42838	江阴	商业箱变主变	10	630	132
42839	江阴	江南西站变	10	250	113
42840	江阴	广场南变	10	400	116
42841	江阴	金宸国际 34#配电所 1#主变	10	1000	447
42842	江阴	金宸国际 34#配电所 2#主变	10	1000	412
42843	江阴	金宸国际 34#配电所 3#主变	10	800	450
42844	江阴	金宸国际 38#配电所 1#主变	10	1000	427
42845	江阴	金宸国际 38#配电所 3#主变	10	1000	523
42846	江阴	金宸国际 38#配电所 2#主变	10	1000	384
42847	江阴	金宸国际 38#配电所 4#主变	10	1000	638
42848	江阴	新中北变	10	400	109
42849	江阴	丹桂园 22#配电所 1#主变	10	800	442
42850	江阴	丹桂园 22#配电所 3#主变	10	800	498
42851	江阴	丹桂园 22#配电所 4#主变	10	800	560
42852	江阴	丹桂园 22#配电所 2#主变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42853	江阴	马介村 2#变	10	400	41
42854	江阴	盈红变	10	250	0
42855	江阴	新龚朱家巷东变	10	315	5
42856	江阴	园塘夏南变	10	400	88
42857	江阴	时代观邸 38#配电所 1#主变	10	800	420
42858	江阴	时代观邸 38#配电所 2#主变	10	800	427
42859	江阴	山湾水榭 1#箱变主变	20	400	294
42860	江阴	山湾水榭 12#配电所 1#主变	20	630	371
42861	江阴	山湾水榭 13#配电所 1#主变	20	1000	397
42862	江阴	山湾水榭 13#配电所 2#主变	20	1000	446
42863	江阴	山湾水榭 13#配电所 3#主变	20	630	128
42864	江阴	紫馨苑 18#配电所 1#主变	10	1000	487
42865	江阴	紫馨苑 18#配电所 2#主变	10	1000	440
42866	江阴	英伦尚郡 49#配电所 1#主变	10	1000	652
42867	江阴	英伦尚郡 49#配电所 2#主变	10	1000	588
42868	江阴	黄河一村 49#配电所 1#主变	10	630	292
42869	江阴	黄河一村 49#配电所 2#主变	10	630	278
42870	江阴	黄河一村 39#配电所 1#主变	10	1250	812
42871	江阴	黄河一村 39#配电所 2#主变	10	1250	736
42872	江阴	黄河一村 39#配电所 3#主变	10	1250	687
42873	江阴	英伦尚郡 5#箱变主变	10	630	365
42874	江阴	创智家园 5#配电所 3#主变	20	630	230
42875	江阴	创智家园 5#配电所 1#主变	20	630	286
42876	江阴	创智家园 5#配电所 2#主变	20	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42877	江阴	创智家园 5#配电所 4#主变	20	630	162
42878	江阴	聂家村东变	10	200	58
42879	江阴	石塘湾北变	10	200	160
42880	江阴	邵庄东变	10	200	96
42881	江阴	五星 2#变	10	400	268
42882	江阴	瑞府园 2#配电所 1#主变	20	800	335
42883	江阴	瑞府园 2#配电所 2#主变	20	800	453
42884	江阴	中学西变	10	400	0
42885	江阴	河塘北站变	10	400	169
42886	江阴	泾西东前新变	10	250	40
42887	江阴	藏品裕院 63#箱变主变	20	400	231
42888	江阴	藏品裕院 45#箱变主变	20	630	381
42889	江阴	藏品裕院 26#箱变主变	20	630	418
42890	江阴	迎秀湖箱变主变	10	630	421
42891	江阴	锦绣庄园 14#配电所 2#主变	10	1000	330
42892	江阴	东舜湖花园 98#配电所 1#主变	10	800	388
42893	江阴	东舜湖花园 98#配电所 2#主变	10	800	317
42894	江阴	东舜湖花园 98#配电所 3#主变	10	800	376
42895	江阴	东舜湖花园 59#配电所 2#主变	10	800	397
42896	江阴	东舜湖花园 100#箱变主变	10	250	128
42897	江阴	英伦尚郡 11#箱变主变	10	630	325
42898	江阴	英伦尚郡 59#箱变主变	10	630	342
42899	江阴	英伦尚郡 54#箱变主变	10	630	373
42900	江阴	立新喷灌站变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42901	江阴	美地山庄 105#配电所 3#主变	10	1000	529
42902	江阴	美地山庄 105#配电所 1#主变	10	1000	619
42903	江阴	美地山庄 105#配电所 2#主变	10	1000	646
42904	江阴	创智家园 9#配电所 3#主变	20	500	245
42905	江阴	创智家园 9#配电所 1#主变	20	500	198
42906	江阴	创智家园 9#配电所 2#主变	20	500	210
42907	江阴	创智家园 9#配电所 4#主变	20	500	234
42908	江阴	高家堂北变	10	400	113
42909	江阴	阳光假日花园 85#配电所 1#主变	10	630	340
42910	江阴	阳光假日花园 9#配电所 1#主变	10	630	375
42911	江阴	阳光假日花园 35#配电所 1#主变	10	630	290
42912	江阴	新都路 299#配电所 1#主变	10	800	459
42913	江阴	新都路 299#配电所 2#主变	10	800	395
42914	江阴	佳兆业广场 12#配电所 1#主变	10	800	436
42915	江阴	佳兆业广场 12#配电所 3#主变	10	800	187
42916	江阴	佳兆业广场 12#配电所 4#主变	10	800	534
42917	江阴	佳兆业广场 12#配电所 2#主变	10	800	411
42918	江阴	佳兆业广场 13#配电所 1#主变	10	800	449
42919	江阴	佳兆业广场 13#配电所 3#主变	10	800	532
42920	江阴	丽景花园 23#配电所 1#主变	10	800	414
42921	江阴	丽景花园 23#配电所 3#主变	10	800	433
42922	江阴	丽景花园 23#配电所 4#主变	10	800	414
42923	江阴	丽景花园 23#配电所 2#主变	10	800	410
42924	江阴	佳兆业广场 13#配电所 4#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42925	江阴	佳兆业广场 13#配电所 2#主变	10	800	542
42926	江阴	丽景花园 2#配电所 1#主变	10	800	216
42927	江阴	大南市北变	10	400	29
42928	江阴	丁家南变	10	315	123
42929	江阴	九曲桥变	10	400	259
42930	江阴	首府花园 2#配电所 1#主变	10	800	474
42931	江阴	瑞府园 7#配电所 3#主变	20	800	245
42932	江阴	运河北变	10	400	176
42933	江阴	瑞府园 7#配电所 1#主变	20	800	480
42934	江阴	贵滨 1 号变	10	400	60
42935	江阴	瑞府园 7#配电所 2#主变	20	800	482
42936	江阴	天安数码城 6#配电所 4#主变	10	630	374
42937	江阴	瑞府园 7#配电所 4#主变	20	800	490
42938	江阴	胡赵家变	10	400	65
42939	江阴	天安数码城 6#配电所 2#主变	10	630	325
42940	江阴	首府花园 2#配电所 3#主变	10	800	520
42941	江阴	袁家巷变	10	400	126
42942	江阴	毗山变	10	400	77
42943	江阴	天安数码城 2#配电所 4#主变	10	800	517
42944	江阴	天安数码城 2#配电所 2#主变	10	800	432
42945	江阴	龙砂苑 2#配电所 1#主变	10	1000	724
42946	江阴	龙砂苑 2#配电所 2#主变	10	1000	620
42947	江阴	龙砂苑 1#配电所 1#主变	10	1250	904
42948	江阴	龙砂苑 1#配电所 2#主变	10	1250	833

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42949	江阴	龙砂苑 1#配电所 3#主变	10	1250	809
42950	江阴	龙砂苑 1#配电所 4#主变	10	1250	822
42951	江阴	戴庄新苑 12#箱变主变	10	400	154
42952	江阴	东方花园 55#配电所 1#主变	10	800	380
42953	江阴	东方花园 55#配电所 3#主变	10	800	455
42954	江阴	东方花园 55#配电所 2#主变	10	800	388
42955	江阴	东方花园 55#配电所 4#主变	10	800	358
42956	江阴	东方花园 15#配电所 1#主变	10	800	301
42957	江阴	东方花园 15#配电所 2#主变	10	800	354
42958	江阴	颐康名苑 75#配电所 1#主变	10	800	506
42959	江阴	颐康名苑 75#配电所 3#主变	10	800	459
42960	江阴	澄江西路 230#配电所 1#主变	10	800	472
42961	江阴	澄江西路 230#配电所 2#主变	10	800	406
42962	江阴	红苗苑小区配电所 1#主变	10	1000	536
42963	江阴	中街 49#配电所 1#主变	10	800	546
42964	江阴	中街 49#配电所 2#主变	10	800	505
42965	江阴	芙蓉华都 15#配电所 1#主变	10	800	640
42966	江阴	芙蓉华都 15#配电所 2#主变	10	800	361
42967	江阴	芙蓉华都 19#配电所 1#主变	10	800	489
42968	江阴	芙蓉华都 19#配电所 3#主变	10	800	474
42969	江阴	芙蓉华都 19#配电所 4#主变	10	800	486
42970	江阴	芙蓉华都 19#配电所 2#主变	10	800	462
42971	江阴	上城一区 98#配电所 1#主变	10	800	445
42972	江阴	上城一区 98#配电所 2#主变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42973	江阴	芙蓉华都 31#配电所 1#主变	10	800	292
42974	江阴	芙蓉华都 31#配电所 3#主变	10	800	451
42975	江阴	丽景花园 2#配电所 3#主变	10	800	506
42976	江阴	丽景花园 2#配电所 4#主变	10	800	479
42977	江阴	丽景花园 2#配电所 2#主变	10	800	445
42978	江阴	佳兆业广场 9#配电所 1#主变	10	800	464
42979	江阴	佳兆业广场 9#配电所 2#主变	10	800	451
42980	江阴	佳兆业广场 3#配电所 1#主变	10	800	128
42981	江阴	佳兆业广场 3#配电所 3#主变	10	800	402
42982	江阴	佳兆业广场 3#配电所 4#主变	10	800	369
42983	江阴	佳兆业广场 3#配电所 2#主变	10	800	437
42984	江阴	天安数码城 6#配电所 3#主变	10	630	306
42985	江阴	天安数码城 6#配电所 1#主变	10	630	317
42986	江阴	天安数码城 2#配电所 1#主变	10	800	384
42987	江阴	天安数码城 2#配电所 3#主变	10	800	489
42988	江阴	首府花园 2#配电所 4#主变	10	800	526
42989	江阴	首府花园 2#配电所 2#主变	10	800	520
42990	江阴	首府花园 63#配电所 1#主变	10	800	513
42991	江阴	首府花园 63#配电所 3#主变	10	800	487
42992	江阴	首府花园 63#配电所 4#主变	10	800	490
42993	江阴	首府花园 63#配电所 2#主变	10	800	539
42994	江阴	建滔裕花园 4#配电所 1#主变	10	800	391
42995	江阴	建滔裕花园 2#配电所 1#主变	10	800	400
42996	江阴	建滔裕花园 2#配电所 3#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
42997	江阴	建滔裕花园 4#配电所 2#主变	10	800	393
42998	江阴	建滔裕花园 2#配电所 4#主变	10	800	467
42999	江阴	建滔裕花园 2#配电所 2#主变	10	800	321
43000	江阴	首府花园 62#配电所 2#主变	10	800	532
43001	江阴	首府花园 62#配电所 1#主变	10	800	557
43002	江阴	颐康名苑 53#配电所 1#主变	10	800	449
43003	江阴	颐康名苑 28#配电所 1#主变	10	630	319
43004	江阴	颐康名苑 28#配电所 3#主变	10	630	345
43005	江阴	颐康名苑 75#配电所 2#主变	10	800	475
43006	江阴	颐康名苑 75#配电所 4#主变	10	800	421
43007	江阴	颐康名苑 53#配电所 2#主变	10	800	442
43008	江阴	颐康名苑 28#配电所 2#主变	10	630	333
43009	江阴	颐康名苑 28#配电所 4#主变	10	630	334
43010	江阴	颐康名苑 3#配电所 2#主变	10	400	162
43011	江阴	颐康名苑 3#配电所 1#主变	10	400	147
43012	江阴	璜石南箱变主变	10	630	186
43013	江阴	璜石北箱变主变	10	630	204
43014	江阴	红梅箱变主变	10	630	133
43015	江阴	长江国际 123#配电所 2#主变	10	800	206
43016	江阴	河北街配电所 2#主变	10	800	293
43017	江阴	花园广场配电所 2#主变	10	630	102
43018	江阴	华联配电所 1#主变	10	1250	979
43019	江阴	锦江花园 19#配电所 1#主变	10	1000	416
43020	江阴	锦江花园 19#配电所 2#主变	10	1000	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43021	江阴	黄龙配电所 2#主变	10	1600	1015
43022	江阴	锦江花园 45#配电所 1#主变	10	1000	358
43023	江阴	锦江花园 45#配电所 2#主变	10	1000	576
43024	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	339
43025	江阴	锦和花苑 2#配电所 2#主变	10	630	214
43026	江阴	九五配电所 3#主变	10	1000	603
43027	江阴	居民新村配电所 2#主变	10	630	291
43028	江阴	蓝天嘉苑配电所 2#主变	10	800	637
43029	江阴	美地山庄 60#配电所 3#主变	10	800	575
43030	江阴	南方公寓配电所 2#主变	10	800	634
43031	江阴	朱家基西变	10	400	0
43032	江阴	文林敬老变	10	400	198
43033	江阴	大坝头中变	10	400	0
43034	江阴	迎宾东变	10	315	38
43035	江阴	郭庄西变	10	400	71
43036	江阴	时代名邸 15#配电所 1#主变	10	800	389
43037	江阴	时代名邸 15#配电所 2#主变	10	800	379
43038	江阴	顾山徐巷南变	10	400	157
43039	江阴	芬燕北变	10	400	62
43040	江阴	勤丰路北箱变主变	10	400	75
43041	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 1#主变	10	800	478
43042	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 3#主变	10	800	459
43043	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 4#主变	10	800	447
43044	江阴	鑫顺景苑 1#配电所 2#主变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43045	江阴	文林东街变	10	400	67
43046	江阴	育才路变	10	250	54
43047	江阴	世新家园 84#配电所 1#主变	10	800	344
43048	江阴	世新家园 84#配电所 3#主变	10	800	640
43049	江阴	世新家园 84#配电所 4#主变	10	800	0
43050	江阴	世新家园 84#配电所 2#主变	10	800	320
43051	江阴	世新家园 69#配电所 1#主变	10	800	640
43052	江阴	世新家园 69#配电所 3#主变	10	800	475
43053	江阴	世新家园 69#配电所 4#主变	10	800	446
43054	江阴	世新家园 69#配电所 2#主变	10	800	160
43055	江阴	查家村变	10	200	81
43056	江阴	东街中变	10	400	3
43057	江阴	体育场变	10	400	180
43058	江阴	中转变	10	315	116
43059	江阴	吴家村变	10	400	134
43060	江阴	章家宕变	10	200	29
43061	江阴	庄北 2#变	10	250	21
43062	江阴	痘寺塘变	10	400	94
43063	江阴	东房巷 2#变	10	400	77
43064	江阴	下厍北变	10	400	66
43065	江阴	缪家南变	10	400	15
43066	江阴	双马变	10	400	0
43067	江阴	化工变	10	400	0
43068	江阴	新友变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43069	江阴	东苑新村 13#配电所 1#主变	10	1000	464
43070	江阴	东苑新村 13#配电所 2#主变	10	1000	505
43071	江阴	璜溪西变	10	400	168
43072	江阴	杨加北变	10	400	0
43073	江阴	胡介昌南变	10	400	89
43074	江阴	南降南变	10	200	19
43075	江阴	陈家塘变	10	200	75
43076	江阴	中转西变	10	400	134
43077	江阴	立新变	10	200	23
43078	江阴	小湖箱变 1#主变	10	630	369
43079	江阴	小湖西箱变 1#主变	10	630	41
43080	江阴	开发区箱变 1#主变	10	630	417
43081	江阴	贤庄北箱变 1#主变	10	630	420
43082	江阴	孙五南变	10	200	52
43083	江阴	澄杨路 17#路灯变	10	100	70
43084	江阴	范东变	10	400	0
43085	江阴	卢巷里变	10	250	0
43086	江阴	广场箱变主变	10	400	8
43087	江阴	水厂箱变 1#主变	10	630	272
43088	江阴	贤庄村箱变 1#主变	10	630	143
43089	江阴	谢家头东箱变	10	630	307
43090	江阴	薛家头箱变 1#主变	10	630	311
43091	江阴	徐南房北变	10	400	201
43092	江阴	东青西变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43093	江阴	徐家村西变	10	400	130
43094	江阴	上隆嘉园 15#配电所 1#主变	10	800	468
43095	江阴	上隆嘉园 15#配电所 3#主变	10	800	330
43096	江阴	上隆嘉园 15#配电所 4#主变	10	800	390
43097	江阴	上隆嘉园 15#配电所 2#主变	10	800	415
43098	江阴	马镇公路 1#路灯	10	200	114
43099	江阴	时代名邸 2#箱变主变	10	630	350
43100	江阴	泾新北变	10	400	86
43101	江阴	敌山湾花园 221#配电所 3#主变	20	800	518
43102	江阴	敌山湾花园 221#配电所 1#主变	20	800	508
43103	江阴	陶家庄西变	10	250	19
43104	江阴	敌山湾花园 221#配电所 2#主变	20	800	520
43105	江阴	敌山湾花园 221#配电所 4#主变	20	800	526
43106	江阴	时代名邸 18#配电所 1#主变	10	800	416
43107	江阴	时代名邸 18#配电所 3#主变	10	800	392
43108	江阴	潘巷上变	10	400	226
43109	江阴	时代名邸 18#配电所 4#主变	10	800	347
43110	江阴	宏杰变	10	400	98
43111	江阴	迅达变	10	400	0
43112	江阴	三甲里北变	10	400	83
43113	江阴	颜北变	10	250	71
43114	江阴	河湘东变	10	400	101
43115	江阴	方达变	10	400	164
43116	江阴	云梦变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43117	江阴	汤李变	10	200	0
43118	江阴	灵光变	10	400	212
43119	江阴	包家新村公寓 131#箱变主变	10	400	167
43120	江阴	十房坝北变	10	200	0
43121	江阴	吴家坝变	10	200	39
43122	江阴	包家新村公寓 132#箱变主变	10	400	63
43123	江阴	镇区季新变	10	400	113
43124	江阴	长城箱变	10	630	152
43125	江阴	贯庄 1#变	10	200	82
43126	江阴	龙河华都 10#配电所 1#主变	10	800	448
43127	江阴	龙河华都 10#配电所 3#主变	10	800	443
43128	江阴	龙河华都 10#配电所 4#主变	10	800	490
43129	江阴	龙河华都 10#配电所 2#主变	10	800	478
43130	江阴	时代名邸 18#配电所 2#主变	10	800	426
43131	江阴	敌山湾花园 215#配电所 3#主变	20	800	448
43132	江阴	敌山湾花园 215#配电所 1#主变	20	800	448
43133	江阴	东苑新村 62#配电所 1#主变	10	800	459
43134	江阴	敌山湾花园 215#配电所 2#主变	20	800	484
43135	江阴	敌山湾花园 215#配电所 4#主变	20	800	498
43136	江阴	东苑新村 62#配电所 3#主变	10	800	458
43137	江阴	敌山湾花园 156#配电所 1#主变	20	800	498
43138	江阴	敌山湾花园 156#配电所 2#主变	20	800	498
43139	江阴	东苑新村 62#配电所 4#主变	10	800	488
43140	江阴	东苑新村 62#配电所 2#主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43141	江阴	东苑新村 43#配电所 1#主变	10	800	445
43142	江阴	东苑新村 43#配电所 3#主变	10	800	492
43143	江阴	东苑新村 43#配电所 4#主变	10	800	473
43144	江阴	东苑新村 43#配电所 2#主变	10	800	510
43145	江阴	西范开发号变	10	400	93
43146	江阴	红苗北变	10	400	111
43147	江阴	秦望箱变主变	10	400	245
43148	江阴	园丁变	10	400	141
43149	江阴	江东二村南变	10	400	6
43150	江阴	周家头北变	10	400	193
43151	江阴	江东七村变	10	400	168
43152	江阴	江东六村东变	10	400	84
43153	江阴	新区 2#变	10	400	177
43154	江阴	唐曹北变	10	400	133
43155	江阴	勤丰路 251#箱变主变	10	400	79
43156	江阴	勤丰路 295#箱变主变	10	400	187
43157	江阴	教工 1#箱变主变	10	630	205
43158	江阴	陆新王家基变	10	250	63
43159	江阴	同干基变	10	400	14
43160	江阴	江南北变	10	400	238
43161	江阴	新城东西街变	10	400	112
43162	江阴	医院新村变	10	200	74
43163	江阴	之宝变	10	400	23
43164	江阴	教场北变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43165	江阴	后栗公变	10	315	2
43166	江阴	徐家桥北变	10	200	39
43167	江阴	刘家坟东变	10	200	49
43168	江阴	小路巷变	10	400	64
43169	江阴	花园菜场东变	10	200	24
43170	江阴	沿港南变	10	400	145
43171	江阴	青龙桥变	10	200	0
43172	江阴	渔池南变	10	400	54
43173	江阴	华文北变	10	400	182
43174	江阴	树家村东变	10	200	0
43175	江阴	昌里村辛李变	10	400	190
43176	江阴	后场西变	10	200	0
43177	江阴	邓阳王家变	10	200	46
43178	江阴	赤岸变	10	200	45
43179	江阴	蔡桥方砖湾变	10	400	105
43180	江阴	鲍家堂西变	10	400	199
43181	江阴	商城中变	10	400	0
43182	江阴	朱三房南变	10	400	27
43183	江阴	晨阳变	10	400	150
43184	江阴	西影北变	10	315	247
43185	江阴	华府家园 29#箱变主变	10	400	131
43186	江阴	华府家园 31#箱变主变	10	400	200
43187	江阴	实验广场东变箱变主变	10	500	204
43188	江阴	港东 2#变	10	250	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43189	江阴	云亭上塘湾变	10	400	121
43190	江阴	沿塘西变	10	200	35
43191	江阴	郭庄中变	10	400	126
43192	江阴	赵家宕变	10	200	68
43193	江阴	贝克变	10	400	192
43194	江阴	王家丹西变	10	400	80
43195	江阴	振新新村 3#变	10	400	250
43196	江阴	许园 8#变	10	400	236
43197	江阴	夏东苑 45#配电所 1#主变	10	800	288
43198	江阴	夏东苑 45#配电所 3#主变	10	800	445
43199	江阴	夏东苑 45#配电所 4#主变	10	800	395
43200	江阴	水华苑 40#配电所 1#主变	10	800	425
43201	江阴	水华苑 40#配电所 2#主变	10	800	414
43202	江阴	申裕街 3#配电所 2#主变	10	800	404
43203	江阴	申裕街 3#配电所 4#主变	10	800	422
43204	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变	10	800	387
43205	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变	10	800	447
43206	江阴	水华苑 16#配电所 1#主变	10	800	418
43207	江阴	水华苑 16#配电所 3#主变	10	800	380
43208	江阴	水华苑 16#配电所 4#主变	10	800	435
43209	江阴	水华苑 16#配电所 2#主变	10	800	434
43210	江阴	水华苑 2#配电所 1#主变	10	800	430
43211	江阴	水华苑 2#配电所 2#主变	10	800	394
43212	江阴	水华苑 26#配电所 1#主变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43213	江阴	水华苑 26#配电所 2#主变	10	800	424
43214	江阴	水芝苑 16#配电所 1#主变	10	1000	497
43215	江阴	水芝苑 16#配电所 2#主变	10	1000	531
43216	江阴	水芝苑 5#配电所 1#主变	10	800	476
43217	江阴	水芝苑 5#配电所 3#主变	10	800	452
43218	江阴	水芝苑 5#配电所 2#主变	10	800	463
43219	江阴	水芝苑 5#配电所 4#主变	10	800	477
43220	江阴	兴澄银座 128#配电所 1#主变	10	800	261
43221	江阴	兴澄银座 128#配电所 3#主变	10	800	326
43222	江阴	兴澄银座 128#配电所 4#主变	10	800	496
43223	江阴	兴澄银座 128#配电所 2#主变	10	800	337
43224	江阴	维常村变	10	400	135
43225	江阴	地板东变	10	400	68
43226	江阴	建设 4 队变	10	400	27
43227	江阴	高沈家基变	10	400	123
43228	江阴	夏东苑 45#配电所 2#主变	10	800	407
43229	江阴	夏东苑 43#配电所 3#主变	10	800	515
43230	江阴	夏东苑 43#配电所 1#主变	10	800	428
43231	江阴	夏东苑 43#配电所 4#主变	10	800	515
43232	江阴	夏东苑 43#配电所 2#主变	10	800	421
43233	江阴	生态园南变	10	200	29
43234	江阴	利城东变	10	315	0
43235	江阴	王家头西变	10	400	68
43236	江阴	文林周家村东变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43237	江阴	西房变	10	200	0
43238	江阴	锦绣北变	10	400	0
43239	江阴	梁家南变	10	200	40
43240	江阴	文北桥变	10	400	156
43241	江阴	功臣变	10	400	122
43242	江阴	蟠龙华都 38#配电所 1#主变	10	800	444
43243	江阴	蟠龙华都 38#配电所 2#主变	10	800	426
43244	江阴	蟠龙华都 19#配电所 1#主变	10	800	487
43245	江阴	蟠龙华都 19#配电所 3#主变	10	800	489
43246	江阴	蟠龙华都 19#配电所 4#主变	10	800	488
43247	江阴	蟠龙华都 19#配电所 2#主变	10	800	415
43248	江阴	蟠龙华都 46#配电所 1#主变	10	800	470
43249	江阴	蟠龙华都 46#配电所 3#主变	10	800	501
43250	江阴	蟠龙华都 46#配电所 4#主变	10	800	485
43251	江阴	蟠龙华都 46#配电所 2#主变	10	800	465
43252	江阴	蟠龙华都 41#配电所 1#主变	10	800	510
43253	江阴	蟠龙华都 41#配电所 3#主变	10	800	406
43254	江阴	蟠龙华都 41#配电所 4#主变	10	800	456
43255	江阴	蟠龙华都 41#配电所 2#主变	10	800	498
43256	江阴	蟠龙华都 36#配电所 1#主变	10	800	491
43257	江阴	蟠龙华都 36#配电所 3#主变	10	800	465
43258	江阴	蟠龙华都 36#配电所 4#主变	10	800	436
43259	江阴	长江路 260#配电所 1#主变	10	800	574
43260	江阴	长江路 260#配电所 2#主变	10	800	559

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43261	江阴	埠路桥北箱变 1#主变	10	400	278
43262	江阴	埠路桥南箱变 1#主变	10	400	183
43263	江阴	蟠龙华都 36#配电所 2#主变	10	800	491
43264	江阴	蟠龙华都 6#配电所 2#主变	10	800	398
43265	江阴	蟠龙华都 6#配电所 4#主变	10	800	416
43266	江阴	蟠龙华都 6#配电所 3#主变	10	800	434
43267	江阴	蟠龙华都 6#配电所 1#主变	10	800	384
43268	江阴	朱家住基东变	10	400	13
43269	江阴	东支开发变	10	400	155
43270	江阴	祝塘王家变	10	200	5
43271	江阴	高田东变	10	400	18
43272	江阴	文林佳乐变	10	400	63
43273	江阴	宝辉北变	10	400	16
43274	江阴	蔡港河排涝变箱变主变	10	630	0
43275	江阴	电力站西苑箱变主变	10	630	37
43276	江阴	槐树变	10	400	203
43277	江阴	镇区薛家巷变	10	400	98
43278	江阴	五寨沟南变	10	400	91
43279	江阴	金家巷变	10	400	170
43280	江阴	恽家东变	10	400	48
43281	江阴	太湖庄变	10	200	27
43282	江阴	杨家村东变	10	400	63
43283	江阴	何家场西变	10	200	22
43284	江阴	俞家村南变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43285	江阴	刘家村北变	10	400	55
43286	江阴	长泾油车巷西变	10	400	294
43287	江阴	水岸名邸 6#箱变主变	10	630	298
43288	江阴	朱家坝花园 21#配电所 1#主变	10	800	392
43289	江阴	朱家坝花园 21#配电所 3#主变	10	800	422
43290	江阴	朱家坝花园 21#配电所 4#主变	10	800	384
43291	江阴	申裕街 5#配电所 3#主变	10	800	358
43292	江阴	朱家坝花园 21#配电所 2#主变	10	800	433
43293	江阴	香颂里 1#配电所 1#主变	20	800	267
43294	江阴	申裕街 5#配电所 1#主变	10	800	510
43295	江阴	香颂里 1#配电所 3#主变	20	800	479
43296	江阴	朱家坝花园 11#配电所 3#主变	10	800	454
43297	江阴	朱家坝花园 11#配电所 1#主变	10	800	467
43298	江阴	朱家坝花园 11#配电所 4#主变	10	800	460
43299	江阴	朱家坝花园 11#配电所 2#主变	10	800	496
43300	江阴	申裕街 5#配电所 2#主变	10	800	448
43301	江阴	申裕街 5#配电所 4#主变	10	800	511
43302	江阴	香颂里 5#配电所 1#主变	20	800	429
43303	江阴	香颂里 9#配电所 1#主变	20	800	432
43304	江阴	香颂里 16#配电所 1#主变	20	800	443
43305	江阴	南新排涝站箱变主变	10	630	363
43306	江阴	纺织城箱变主变	10	630	16
43307	江阴	北新西箱变主变	10	630	86
43308	江阴	四期箱变主变	10	630	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43309	江阴	阳光花园 1#箱变主变	10	400	121
43310	江阴	阳光花园 2#箱变主变	10	500	204
43311	江阴	香颂里 1#配电所 2#主变	20	800	491
43312	江阴	香颂里 1#配电所 4#主变	20	800	447
43313	江阴	香颂里 5#配电所 2#主变	20	800	431
43314	江阴	香颂里 9#配电所 2#主变	20	800	453
43315	江阴	香颂里 16#配电所 2#主变	20	800	396
43316	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 1#主变	10	800	289
43317	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 3#主变	10	800	434
43318	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 4#主变	10	800	506
43319	江阴	北欧印象寓所 40#配电所 2#主变	10	800	448
43320	江阴	江东商城箱变主变	10	500	0
43321	江阴	文教变	10	400	246
43322	江阴	上河北变	10	400	116
43323	江阴	观庄北变	10	400	68
43324	江阴	春麓苑 1#配电所 4#主变	10	1000	642
43325	江阴	春麓苑 1#配电所 2#主变	10	1000	612
43326	江阴	春麓苑 1#配电所 1#主变	10	1000	514
43327	江阴	春麓苑 1#配电所 3#主变	10	1000	580
43328	江阴	何巷园区 1#变	10	400	287
43329	江阴	通惠花苑 30#配电所 1#主变	10	800	303
43330	江阴	通惠花苑 30#配电所 3#主变	10	800	554
43331	江阴	通惠花苑 30#配电所 2#主变	10	800	516
43332	江阴	通惠花苑 30#配电所 4#主变	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43333	江阴	通惠花苑 1#配电所 2#主变	10	1000	550
43334	江阴	通惠花苑 1#配电所 1#主变	10	1000	571
43335	江阴	和院 292#配电所 1#主变	10	800	222
43336	江阴	和院 292#配电所 2#主变	10	800	171
43337	江阴	和院 292#配电所 3#主变	10	800	639
43338	江阴	季庄后巷东变	10	400	150
43339	江阴	锡金北变	10	400	107
43340	江阴	翰庭 2#配电所 2#主变	10	800	386
43341	江阴	翰庭 2#配电所 4#主变	10	800	475
43342	江阴	翰庭 2#配电所 1#主变	10	800	338
43343	江阴	翰庭 2#配电所 3#主变	10	800	459
43344	江阴	翰庭 10#配电所 3#主变	10	800	508
43345	江阴	翰庭 10#配电所 1#主变	10	800	486
43346	江阴	翰庭 10#配电所 2#主变	10	800	320
43347	江阴	翰庭 10#配电所 4#主变	10	800	468
43348	江阴	翰庭 9#配电所 3#主变	10	800	429
43349	江阴	翰庭 9#配电所 1#主变	10	800	487
43350	江阴	翰庭 9#配电所 2#主变	10	800	410
43351	江阴	翰庭 9#配电所 4#主变	10	800	444
43352	江阴	兽医站公变	10	400	13
43353	江阴	兴泉变	10	315	120
43354	江阴	黄思巷 3#变	10	400	0
43355	江阴	毗陵路变电所 1#主变	10	800	220
43356	江阴	毗陵路变电所 2#主变	10	800	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43357	江阴	霞客马路上北变	10	200	21
43358	江阴	蒋家村西变	10	400	138
43359	江阴	璜冠桥北变	10	400	140
43360	江阴	长寿公安变	10	315	35
43361	江阴	庄家东变	10	250	28
43362	江阴	长达路 159#配电所 2#主变	10	800	462
43363	江阴	长达路 159#配电所 1#主变	10	800	502
43364	江阴	簪村中变	10	400	130
43365	江阴	马家头南变	10	200	0
43366	江阴	栗山中变	10	400	173
43367	江阴	长达路 155#配电所 2#主变	10	800	476
43368	江阴	珠江路 10#配电所 2#主变	10	800	432
43369	江阴	长达路 155#配电所 1#主变	10	800	467
43370	江阴	珠江路 10#配电所 1#主变	10	800	460
43371	江阴	祝塘南街西变	10	400	72
43372	江阴	蔡巷东变	10	400	53
43373	江阴	薛家堂变	10	400	162
43374	江阴	黄河南站箱变 1#主变	10	400	258
43375	江阴	姚南线 1#箱变主变	10	630	331
43376	江阴	杨巷里箱变 1#主变	10	630	396
43377	江阴	外湾北变	10	200	49
43378	江阴	姚南线 2#箱变主变	10	630	375
43379	江阴	芦岐北变	10	400	242
43380	江阴	姚南线 3#箱变主变	10	500	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43381	江阴	积庆变	10	400	93
43382	江阴	祝塘菜场南变	10	400	6
43383	江阴	香山北路 32#配电所 1#主变	10	800	541
43384	江阴	自由街南变	10	315	0
43385	江阴	香山北路 32#配电所 2#主变	10	800	416
43386	江阴	杨树里 3#变	10	400	114
43387	江阴	俭益新村东变	10	400	137
43388	江阴	绿城新天地 22#配电所 1#主变	10	800	447
43389	江阴	绿城新天地 22#配电所 2#主变	10	800	426
43390	江阴	绿城新天地 23#配电所 1#主变	10	800	500
43391	江阴	绿城新天地 23#配电所 3#主变	10	800	506
43392	江阴	绿城新天地 23#配电所 2#主变	10	800	558
43393	江阴	富特变	10	400	149
43394	江阴	文林渔业变	10	400	204
43395	江阴	渔猎村 3#变	10	400	177
43396	江阴	君恒变	10	400	104
43397	江阴	石庄南街变	10	400	70
43398	江阴	团结花园 43#配电所 1#主变	10	1000	619
43399	江阴	团结花园 43#配电所 2#主变	10	1000	593
43400	江阴	团结花园 54#配电所 1#主变	10	1000	467
43401	江阴	团结花园 54#配电所 2#主变	10	1000	521
43402	江阴	团结花园 9#配电所 1#主变	10	800	470
43403	江阴	团结花园 9#配电所 3#主变	10	800	472
43404	江阴	团结花园 9#配电所 2#主变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43405	江阴	团结花园 9#配电所 4#主变	10	800	473
43406	江阴	团结花园 26#配电所 1#主变	10	800	386
43407	江阴	团结花园 26#配电所 3#主变	10	800	395
43408	江阴	团结花园 26#配电所 4#主变	10	800	439
43409	江阴	团结花园 26#配电所 2#主变	10	800	335
43410	江阴	绿城新天地 23#配电所 4#主变	10	800	463
43411	江阴	老二房北变	10	400	149
43412	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 1#主变	10	800	433
43413	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 3#主变	10	800	404
43414	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 4#主变	10	800	413
43415	江阴	黄山湖公寓 3#配电所 2#主变	10	800	323
43416	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 1#主变	10	800	380
43417	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 3#主变	10	800	420
43418	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 4#主变	10	800	340
43419	江阴	黄山湖公寓 8#配电所 2#主变	10	800	397
43420	江阴	坊前 2#变	10	315	143
43421	江阴	申裕街 3#配电所 3#主变	10	800	437
43422	江阴	申裕街 3#配电所 1#主变	10	800	496
43423	江阴	水芝苑 40#配电所 1#主变	10	800	462
43424	江阴	水芝苑 40#配电所 2#主变	10	800	507
43425	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变	10	800	386
43426	江阴	阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变	10	800	198
43427	江阴	长寿小圩变	10	200	0
43428	江阴	和平村新联西变	10	315	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43429	江阴	通园西变	10	400	15
43430	江阴	蒋家坝北变	10	200	32
43431	江阴	张五房南变	10	400	145
43432	江阴	黄玉台东变	10	200	53
43433	江阴	长南内南变	10	400	174
43434	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变	10	630	322
43435	江阴	渡江一村 3#箱变主变	10	630	171
43436	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 1#主变	10	800	511
43437	江阴	西双桥东变	10	400	30
43438	江阴	朱家坝花园 37#配电所 4#主变	10	630	459
43439	江阴	河北庄变	10	400	48
43440	江阴	阳庄菜园变	10	400	137
43441	江阴	前坞墩东变	10	400	0
43442	江阴	天鹤二村 3#箱变主变	10	800	0
43443	江阴	天生港变	10	400	83
43444	江阴	交管所东变	10	400	192
43445	江阴	澜岸花苑 4#配电所 2#主变	10	800	464
43446	江阴	交通箱变主变	10	630	155
43447	江阴	裕珑花园 61#配电所 2#主变	10	800	294
43448	江阴	环村南路 2 号变	10	400	140
43449	江阴	华光河西变	10	200	86
43450	江阴	西湖村八队变	10	200	52
43451	江阴	刘常王东变	10	200	38
43452	江阴	后坞墩变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43453	江阴	云麓花园 11#配电所 4#主变	10	800	464
43454	江阴	天悦家园 6#配电所 1#主变	10	630	156
43455	江阴	创智泓家 13#配电所 1#主变	10	630	344
43456	江阴	创智泓家 13#配电所 2#主变	10	630	326
43457	江阴	创智泓家 13#配电所 3#主变	10	630	292
43458	江阴	创智泓家 13#配电所 4#主变	10	630	369
43459	江阴	江市老站变	10	200	57
43460	江阴	痘寺塘 4#变	10	400	206
43461	江阴	万花景苑 71#配电所 3#主变	10	800	467
43462	江阴	俞王变	10	400	146
43463	江阴	肖头巷变	10	400	13
43464	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 2#主变	10	630	285
43465	江阴	朱家降变	10	250	49
43466	江阴	夏尧桥南变	10	400	22
43467	江阴	雷陈圩变	10	400	131
43468	江阴	茂龙电站	10	400	37
43469	江阴	石弄里箱变主变	10	630	225
43470	江阴	丹桂颐园 3#配电所 1#主变	10	800	606
43471	江阴	南漫水站	10	400	163
43472	江阴	美宸雅苑 43#配电所 2#主变	10	630	415
43473	江阴	沈舍北变	10	200	0
43474	江阴	云亭前巷西变	10	400	122
43475	江阴	电力东 2#变	10	200	66
43476	江阴	峭用 5#变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43477	江阴	红苗后巷变	10	400	59
43478	江阴	金电变	10	400	121
43479	江阴	天门村变	10	400	210
43480	江阴	官泾南变	10	200	80
43481	江阴	峭岐陆家村变	10	400	168
43482	江阴	通渡花苑二区 117#配电所 1#主变	10	800	499
43483	江阴	通渡花苑二区 117#配电所 2#主变	10	800	468
43484	江阴	湖塘西变	10	400	66
43485	江阴	龚家巷 2#变	10	200	64
43486	江阴	通渡花苑二区 120#配电所 1#主变	10	800	469
43487	江阴	通渡花苑二区 120#配电所 2#主变	10	800	436
43488	江阴	润华路变	10	400	88
43489	江阴	蒋庄东变	10	200	0
43490	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 4#主变	10	630	281
43491	江阴	大圩变	10	200	0
43492	江阴	强北变	10	200	145
43493	江阴	泾鹿 2#箱变主变	10	630	281
43494	江阴	迅达 2#变	10	200	81
43495	江阴	裕珑花园 61#配电所 1#主变	10	800	364
43496	江阴	秦湾西变	10	200	41
43497	江阴	薛珠巷变	10	400	174
43498	江阴	罐头厂西变箱变主变	10	630	299
43499	江阴	满头堂变	10	400	44
43500	江阴	石洞坝北变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43501	江阴	听悦府 80#配电所 2#主变	10	800	342
43502	江阴	北横河变	10	200	66
43503	江阴	观东邵庄变	10	250	134
43504	江阴	漫水南变	10	400	257
43505	江阴	东华佳苑 6#配电所 1#主变	10	630	431
43506	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 3#箱变主变	10	630	373
43507	江阴	毛纺箱变主变	10	630	161
43508	江阴	塘下徐家南变	10	400	258
43509	江阴	芙蓉新村 2#箱变主变	10	630	126
43510	江阴	林湾花苑 3#配电所 4#主变	10	630	402
43511	江阴	三小西变	10	400	240
43512	江阴	馨悦花园南区 3#配电所 3#主变	10	800	604
43513	江阴	勤丰新村 6#变	10	400	252
43514	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 2#主变	10	800	467
43515	江阴	戴家弄箱变主变	10	200	102
43516	江阴	鑫茂悦园 234#配 1#主变	10	800	464
43517	江阴	兴泉西变	10	400	138
43518	江阴	澄小箱变主变	10	630	306
43519	江阴	朱家坝西变	10	400	59
43520	江阴	宏澄箱变主变	10	800	41
43521	江阴	教场东变	10	400	82
43522	江阴	上品璟苑 222#配电所 4#主变	10	800	586
43523	江阴	新秀园三期 35#配电所 2#主变	10	800	447
43524	江阴	湖塘南变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43525	江阴	融城苑 182#配电所 3#主变	10	800	568
43526	江阴	文林黄家变	10	200	78
43527	江阴	南园东变	10	400	201
43528	江阴	华舜雅园 10#配电所 2#主变	10	800	359
43529	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 4#主变	10	630	400
43530	江阴	江悦尚院 50#配电所 1#主变	10	630	379
43531	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主变	10	630	160
43532	江阴	南国西变	10	315	194
43533	江阴	明达变	10	400	18
43534	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 1#主变	10	800	484
43535	江阴	马镇敬老院变	10	400	152
43536	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 4#主变	10	630	461
43537	江阴	万花景苑 84#配电所 1#主变	10	800	494
43538	江阴	文化东变	10	400	205
43539	江阴	春风雅苑 26#配电所 3#主变	10	800	530
43540	江阴	瑞庭花园 9#配电所 2#主变	10	800	373
43541	江阴	红星公变箱变主变	10	400	227
43542	江阴	渡江三村 3#变	10	400	154
43543	江阴	北前南变	10	400	176
43544	江阴	谢南桥北变	10	400	72
43545	江阴	鸡龙山村东变	10	400	173
43546	江阴	季家村东变	10	400	162
43547	江阴	云景花园 9#配电所 3#主变	10	630	348
43548	江阴	申龙变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43549	江阴	龙岸中变	10	400	164
43550	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 4#主变	20	800	499
43551	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变	10	630	358
43552	江阴	创智泓家 32#配电所 1#主变	10	630	323
43553	江阴	创智泓家 32#配电所 2#主变	10	630	316
43554	江阴	创智泓家 32#配电所 3#主变	10	630	322
43555	江阴	创智泓家 32#配电所 4#主变	10	630	368
43556	江阴	前河南变	10	400	161
43557	江阴	袁家高头南变	10	400	33
43558	江阴	园区植绒 2#变	10	400	129
43559	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 4#主变	10	630	330
43560	江阴	祝塘陆家基变	10	400	130
43561	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 2#主变	10	800	526
43562	宜兴	宫前村东公变	10	200	47
43563	宜兴	夏姜公路公变	10	400	24
43564	宜兴	秧西公变	10	200	100
43565	宜兴	振业 30#楼北箱变主变	10	630	303
43566	宜兴	南漕沟南 2#公变	10	200	116
43567	宜兴	南漕裴家 2#公变	10	200	30
43568	宜兴	碧水华庭 2#箱变	20	630	246
43569	宜兴	荷塘食品公变	10	200	78
43570	宜兴	查林前村公变	10	400	121
43571	宜兴	蜀山安置 4#箱变	10	630	305
43572	宜兴	蜀山安置 5#箱变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43573	宜兴	蜀山安置 6#箱变	10	630	353
43574	宜兴	永红团结 2#公变	10	200	70
43575	宜兴	金桂苑 1#站 1#所变	10	800	422
43576	宜兴	金桂苑 1#站 2#所变	10	800	442
43577	宜兴	金桂苑 5#箱变主变	10	400	174
43578	宜兴	金沙府邸 1#站 1#所变主变	10	800	359
43579	宜兴	金沙府邸 1#站 2#所变主变	10	800	428
43580	宜兴	蝶水风情园 8#箱变	10	800	638
43581	宜兴	蝶水风情园 10#箱变	10	800	640
43582	宜兴	蝶水风情园 12#箱变	10	630	477
43583	宜兴	茶局健康路箱变	10	400	199
43584	宜兴	健康路路灯箱变	10	400	166
43585	宜兴	和桥大树人家 1#站 1#所变	10	800	430
43586	宜兴	和桥大树人家 1#站 2#所变	10	800	403
43587	宜兴	和桥大树人家 2#站 1#所变	10	800	488
43588	宜兴	和桥大树人家 2#站 2#所变	10	800	370
43589	宜兴	和桥大树人家 2#站 3#所变	10	800	442
43590	宜兴	和桥大树人家 2#站 4#所变	10	800	424
43591	宜兴	宜乐雅园 1#站 1#所变	10	1000	709
43592	宜兴	宜乐雅园 1#站 2#所变	10	1000	736
43593	宜兴	宜乐雅园 2#站 1#所变	10	800	569
43594	宜兴	宜乐雅园 2#站 2#所变	10	800	574
43595	宜兴	前阳加工公变	10	200	79
43596	宜兴	圣园公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43597	宜兴	相公南公变	10	400	39
43598	宜兴	岷山 4#公变	10	200	54
43599	宜兴	金色阳光 3#站 4#所变	20	1000	191
43600	宜兴	尚湖苑 5#公变	10	400	269
43601	宜兴	尚湖苑 6#公变	10	400	204
43602	宜兴	尚湖苑 7#公变	10	400	228
43603	宜兴	尚湖苑 8#公变	10	400	181
43604	宜兴	尚湖苑 9#公变	10	400	156
43605	宜兴	金桂苑 4#箱变主变	10	400	151
43606	宜兴	华东石材市场 19#公变	10	400	96
43607	宜兴	台西 4#箱变	10	500	175
43608	宜兴	金桂苑 3#箱变	10	400	113
43609	宜兴	金桂苑 2#箱变	10	400	182
43610	宜兴	金桂苑 1#箱变	10	400	171
43611	宜兴	都山三村 4#公变	10	400	146
43612	宜兴	都山三村 5#公变	10	400	177
43613	宜兴	都山三村 6#公变	10	400	150
43614	宜兴	都市港湾 C 区 1#站 1#所变	10	800	425
43615	宜兴	都市港湾 C 区 1#站 2#所变	10	800	422
43616	宜兴	都市港湾 C 区 2#站 1#所变	10	800	442
43617	宜兴	都市港湾 C 区 2#站 2#所变	10	800	440
43618	宜兴	都市港湾 C 区 3#站 1#所变	10	800	402
43619	宜兴	都市港湾 C 区 3#站 2#所变	10	800	439
43620	宜兴	闵家场箱变主变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43621	宜兴	金沙府邸 1#箱变	10	400	207
43622	宜兴	金沙府邸 2#箱变	10	400	228
43623	宜兴	万石西园 9#箱变主变	10	630	357
43624	宜兴	万石西园 10#箱变	10	500	303
43625	宜兴	誉珑湖滨 1#站 1#所变	20	800	379
43626	宜兴	誉珑湖滨 1#站 2#所变	20	800	410
43627	宜兴	誉珑湖滨 1#站 3#所变	20	800	304
43628	宜兴	誉珑湖滨 1#站 4#所变	20	800	344
43629	宜兴	誉珑湖滨 2#站 1#所变	20	630	281
43630	宜兴	誉珑湖滨 2#站 2#所变	20	630	336
43631	宜兴	誉珑湖滨 2#站 3#所变	20	630	314
43632	宜兴	誉珑湖滨 2#站 4#所变	20	630	316
43633	宜兴	誉珑湖滨 3#站 1#所变	20	630	279
43634	宜兴	誉珑湖滨 3#站 2#所变	20	630	222
43635	宜兴	誉珑湖滨 3#站 3#所变	20	630	386
43636	宜兴	誉珑湖滨 3#站 4#所变	20	630	387
43637	宜兴	誉珑湖滨 4#站 1#所变	20	800	410
43638	宜兴	誉珑湖滨 4#站 2#所变	20	800	385
43639	宜兴	誉珑湖滨 4#站 3#所变	20	800	388
43640	宜兴	誉珑湖滨 4#站 4#所变	20	800	438
43641	宜兴	景湖天成 1#站 1#所变	10	800	430
43642	宜兴	景湖天成 1#站 2#所变	10	800	342
43643	宜兴	景湖天成 2#站 1#所变	10	800	394
43644	宜兴	景湖天成 2#站 2#所变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43645	宜兴	景湖天成 3#站 1#所变	10	800	310
43646	宜兴	景湖天成 3#站 2#所变	10	800	340
43647	宜兴	景湖天成 3#站 3#所变	10	800	462
43648	宜兴	景湖天成 3#站 4#所变	10	800	389
43649	宜兴	景湖天成 4#站 1#所变	10	800	348
43650	宜兴	景湖天成 4#站 2#所变	10	800	329
43651	宜兴	景湖天成 4#站 3#所变	10	800	481
43652	宜兴	景湖天成 4#站 4#所变	10	800	488
43653	宜兴	景湖天成 5#站 1#所变	10	800	471
43654	宜兴	景湖天成 5#站 2#所变	10	800	491
43655	宜兴	景湖天成 5#站 3#所变	10	800	477
43656	宜兴	景湖天成 5#站 4#所变	10	800	506
43657	宜兴	铜山村 2#公变	10	250	82
43658	宜兴	林场危旧安置房箱变主变	10	400	230
43659	宜兴	金色阳光 2#站 1#所变	20	1000	465
43660	宜兴	金色阳光 2#站 2#所变	20	1000	486
43661	宜兴	金色阳光 3#站 1#所变	20	1000	466
43662	宜兴	金色阳光 3#站 2#所变	20	1000	490
43663	宜兴	金色阳光 3#站 3#所变	20	1000	512
43664	宜兴	东氿一号 3#站 4#所变	20	1000	526
43665	宜兴	电力站预制场公变	10	315	98
43666	宜兴	迎宾路 1#箱变	10	315	84
43667	宜兴	迎宾路 2#箱变	10	630	233
43668	宜兴	五星花园五期 5#室 1#所变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43669	宜兴	五星花园五期 5#室 2#所变	10	630	382
43670	宜兴	川埠恒丰 2#公变	10	400	77
43671	宜兴	水浮 1#箱变	10	630	142
43672	宜兴	蔡家公变	10	200	47
43673	宜兴	金水名都 1#箱变	10	400	193
43674	宜兴	西一西二公变	10	200	16
43675	宜兴	观渎北公变	10	315	131
43676	宜兴	天沭御城 6#站 1#所变	20	800	420
43677	宜兴	天沭御城 6#站 2#所变	20	800	438
43678	宜兴	天沭御城 6#站 3#所变	20	800	345
43679	宜兴	天沭御城 6#站 4#所变	20	800	334
43680	宜兴	天沭御城 4#站 1#所变	20	800	362
43681	宜兴	天沭御城 4#站 2#所变	20	800	441
43682	宜兴	天沭御城 7#站 1#所变	20	800	180
43683	宜兴	天沭御城 7#站 2#所变	20	800	640
43684	宜兴	天沭御城 7#站 3#所变	20	800	443
43685	宜兴	天沭御城 7#站 4#所变	20	800	302
43686	宜兴	天沭御城 8#站 1#所变	20	800	315
43687	宜兴	天沭御城 8#站 2#所变	20	800	184
43688	宜兴	天沭御城 8#站 3#所变	20	800	377
43689	宜兴	兴杨花园二期 1#室 1#所变主变	10	800	554
43690	宜兴	决东站 2#公变	10	200	103
43691	宜兴	军山组 2#公变	10	400	277
43692	宜兴	横塘箱变	10	630	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43693	宜兴	彭庄 2#公变	10	400	0
43694	宜兴	西园 5#公变	10	400	140
43695	宜兴	紫溪公变	10	400	13
43696	宜兴	魏家双峰公变	10	400	60
43697	宜兴	丝宿 1#箱变	10	630	324
43698	宜兴	后庄东公变	10	200	110
43699	宜兴	南园村部公变	10	400	240
43700	宜兴	沈家公变	10	200	85
43701	宜兴	后蒲西公变	10	200	20
43702	宜兴	琅玕村南公变	10	400	215
43703	宜兴	窑山公变	10	200	18
43704	宜兴	珠墩 2#公变	10	200	59
43705	宜兴	前笪村 3#公变	10	200	0
43706	宜兴	庄余背公变	10	200	17
43707	宜兴	碧水华庭 1#站 1#所变	20	1000	566
43708	宜兴	碧水华庭 1#站 2#所变	20	1000	566
43709	宜兴	碧水华庭 1#站 3#所变	20	1000	374
43710	宜兴	碧水华庭 1#站 4#所变	20	1000	387
43711	宜兴	碧水华庭 1#箱变	20	630	317
43712	宜兴	青龙三庄公变	10	315	102
43713	宜兴	芳桥西村 2#公变	10	200	78
43714	宜兴	小村公变	10	400	169
43715	宜兴	宜漕路路灯箱变主变	10	500	314
43716	宜兴	红旗圩公变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43717	宜兴	青口村东公变	10	200	91
43718	宜兴	蛟桥 2#箱变	10	100	0
43719	宜兴	洙滨广场箱变	10	630	280
43720	宜兴	下漳路灯箱变	10	100	59
43721	宜兴	学前街公变	10	400	28
43722	宜兴	余庄村公变	10	400	24
43723	宜兴	白泥 3#公变	10	400	123
43724	宜兴	体育场路灯箱变	10	630	303
43725	宜兴	九南路路灯箱变	10	630	388
43726	宜兴	下邱 2#公变	10	200	100
43727	宜兴	下邱公变	10	200	78
43728	宜兴	教育路绿化箱变	10	160	81
43729	宜兴	联运箱变	10	630	81
43730	宜兴	观前箱变	10	630	82
43731	宜兴	官林商城箱变	10	630	33
43732	宜兴	幸福箱变	10	630	211
43733	宜兴	供销箱变	10	630	49
43734	宜兴	信用箱变	10	400	74
43735	宜兴	官林幼儿园箱变	10	630	130
43736	宜兴	官林菜场箱变	10	630	0
43737	宜兴	农行公变	10	400	93
43738	宜兴	水产村南公变	10	400	99
43739	宜兴	寺前公变	10	200	0
43740	宜兴	陈家公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43741	宜兴	振兴南路公变	10	400	206
43742	宜兴	茶亭小区 9#公变	10	400	101
43743	宜兴	茶亭 8#公变	10	400	139
43744	宜兴	育才箱变	10	630	198
43745	宜兴	凌北箱变	10	630	245
43746	宜兴	吕东 2#公变	10	400	114
43747	宜兴	丰村公变	10	400	106
43748	宜兴	嘉华广场 1#站 1#所变	10	1000	559
43749	宜兴	嘉华广场 1#站 2#所变	10	1000	546
43750	宜兴	驼龙湾公变	10	200	5
43751	宜兴	竹海西村公变	10	400	10
43752	宜兴	思家庄公变	10	200	86
43753	宜兴	下窑公变	10	200	89
43754	宜兴	亳阳东公变	10	200	42
43755	宜兴	亳阳南公变	10	200	15
43756	宜兴	李家南公变	10	200	58
43757	宜兴	阳泉茶场公变	10	400	41
43758	宜兴	新庄供电所 13#公变	10	315	56
43759	宜兴	新庄菜场箱变	10	630	133
43760	宜兴	新东苑 1#箱变	10	630	281
43761	宜兴	毛巾村 2#公变	10	400	119
43762	宜兴	新东苑 2#箱变	10	630	198
43763	宜兴	塘林公变	10	315	1
43764	宜兴	烟山庙头公变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43765	宜兴	三木桥公变	10	200	81
43766	宜兴	华美公变	10	400	318
43767	宜兴	河北公变	10	200	39
43768	宜兴	扶风教工宿舍公变	10	400	155
43769	宜兴	临津荡公变	10	400	215
43770	宜兴	教工宿舍 3#公变	10	315	131
43771	宜兴	东岭茶场公变	10	400	70
43772	宜兴	镇北樊荣公变	10	400	166
43773	宜兴	黄墩桥公变	10	200	0
43774	宜兴	金和圩公变	10	400	180
43775	宜兴	张公红星 2#公变	10	400	146
43776	宜兴	王母陈家公变	10	200	101
43777	宜兴	雪家 4#公变	10	200	29
43778	宜兴	九岭大沟 2#公变	10	200	94
43779	宜兴	前簋下兆 2#公变	10	200	0
43780	宜兴	西街西公变	10	200	20
43781	宜兴	闸口湾里公变	10	200	103
43782	宜兴	闸口双坝公变	10	200	100
43783	宜兴	圩田 2#公变	10	200	0
43784	宜兴	港北许家公变	10	200	89
43785	宜兴	蒋富一组公变	10	400	229
43786	宜兴	蒋富八组公变	10	200	34
43787	宜兴	水坞芥公变	10	200	128
43788	宜兴	祥和佳苑 1#箱变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43789	宜兴	夏西组公变	10	200	54
43790	宜兴	敬老院公变	10	400	101
43791	宜兴	东卫西公变	10	200	47
43792	宜兴	尚福公寓 1#站 1#所变	10	800	483
43793	宜兴	尚福公寓 1#站 2#所变	10	800	518
43794	宜兴	尚福公寓 2#站 1#所变	10	800	484
43795	宜兴	尚福公寓 2#站 2#所变	10	800	465
43796	宜兴	尚福公寓 2#站 3#所变	10	800	458
43797	宜兴	尚福公寓 2#站 4#所变	10	800	480
43798	宜兴	小东安公变	10	400	158
43799	宜兴	刘家塘 2#公变	10	400	184
43800	宜兴	中范 2#公变	10	200	10
43801	宜兴	南河沿公变	10	200	69
43802	宜兴	燕山鲸东公变	10	200	96
43803	宜兴	座庄公变	10	400	256
43804	宜兴	教堂公变	10	400	210
43805	宜兴	潘南工业 1#公变	10	315	0
43806	宜兴	潘南工业 2#公变	10	400	248
43807	宜兴	华东石材市场 18#箱变	10	400	19
43808	宜兴	金家湾公变	10	200	61
43809	宜兴	田老干公变	10	200	85
43810	宜兴	浦西农行 2#公变	10	400	147
43811	宜兴	冯家村公变	10	400	190
43812	宜兴	东汎一号 1#站 1#所变	20	1000	647

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43813	宜兴	东氿一号 1#站 2#所变	20	1000	656
43814	宜兴	东氿一号 1#站 3#所变	20	1000	665
43815	宜兴	东氿一号 2#站 1#所变	20	1000	470
43816	宜兴	东氿一号 2#站 2#所变	20	1000	604
43817	宜兴	东氿一号 2#站 3#所变	20	1000	799
43818	宜兴	东氿一号 6#箱变	20	630	284
43819	宜兴	东氿一号 7#箱变	20	630	359
43820	宜兴	岭西东山 2#公变	10	200	23
43821	宜兴	银湖路公变	10	400	60
43822	宜兴	映山湖公变	10	200	54
43823	宜兴	丁蜀新城 4#箱变	10	630	315
43824	宜兴	新建塘头公变	10	400	199
43825	宜兴	中里西公变	10	400	165
43826	宜兴	珍里公变	10	400	124
43827	宜兴	新南门村公变	10	200	0
43828	宜兴	谭家冲箱变	10	630	373
43829	宜兴	潜洛安置小区 1#箱变	10	400	178
43830	宜兴	潜洛安置小区 2#箱变	10	400	159
43831	宜兴	南淋西公变	10	400	128
43832	宜兴	钮家西公变	10	400	220
43833	宜兴	路庄 3#公变	10	400	134
43834	宜兴	白鹤洞公变	10	400	0
43835	宜兴	新庄供电所 15#公变	10	400	94
43836	宜兴	聚和苑 1#站 1#所变	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43837	宜兴	聚和苑 1#站 2#所变	10	800	403
43838	宜兴	聚和苑 1#箱变	10	400	185
43839	宜兴	聚和苑 2#站 1#所变	10	800	431
43840	宜兴	新建北新桥公变	10	400	41
43841	宜兴	聚和苑 2#站 2#所变	10	800	400
43842	宜兴	聚和苑 2#站 3#所变	10	800	419
43843	宜兴	聚和苑 2#站 4#所变	10	800	415
43844	宜兴	尚湖苑 1#公变	10	400	175
43845	宜兴	尚湖苑 2#公变	10	400	245
43846	宜兴	尚湖苑 3#公变	10	400	244
43847	宜兴	尚湖苑 4#公变	10	400	213
43848	宜兴	青疗宿舍公变	10	400	164
43849	宜兴	周墅安置房公变	10	250	12
43850	宜兴	天沭御城 1#站 2#所变	20	800	466
43851	宜兴	天沭御城 2#站 1#所变	20	800	391
43852	宜兴	天沭御城 2#站 2#所变	20	800	456
43853	宜兴	金兰陈家公变	10	200	93
43854	宜兴	干戈阳公变	10	200	91
43855	宜兴	果园公变	10	200	74
43856	宜兴	水文站公变	10	400	236
43857	宜兴	张家圩公变	10	200	84
43858	宜兴	洋溪电力站 7#公变	10	400	86
43859	宜兴	浔仕公变	10	200	39
43860	宜兴	洪巷北公变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43861	宜兴	杭坑村公变	10	400	151
43862	宜兴	北塘尖上公变	10	200	72
43863	宜兴	官塘 2#公变	10	200	90
43864	宜兴	石材市场东公变	10	400	154
43865	宜兴	丁蜀新城 9#箱变	10	800	435
43866	宜兴	下邾桥公变	10	200	53
43867	宜兴	五洞庆丰公变	10	400	87
43868	宜兴	钱家村公变	10	400	12
43869	宜兴	轴宿 3#公变	10	400	171
43870	宜兴	御景豪庭 1#变电所 1#所变	10	800	536
43871	宜兴	御景豪庭 1#变电所 2#所变	10	800	497
43872	宜兴	五圣万家公变	10	200	61
43873	宜兴	粮库公变	10	100	50
43874	宜兴	澄渎北公变	10	400	212
43875	宜兴	沈家桥公变	10	200	94
43876	宜兴	万石南湾公变	10	400	80
43877	宜兴	安康三期 1#箱变	10	630	378
43878	宜兴	陶都路 6 号 1#箱变	10	630	315
43879	宜兴	陶都路 6 号 2#箱变	10	630	313
43880	宜兴	西锄电站 2#公变	10	400	297
43881	宜兴	御景豪庭 2#变电所 1#所变	10	800	518
43882	宜兴	御景豪庭 2#变电所 2#所变	10	800	513
43883	宜兴	御景豪庭 3#变电所 1#所变	10	800	507
43884	宜兴	御景豪庭 3#变电所 2#所变	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43885	宜兴	御景豪庭 3#变电所 3#所变	10	800	640
43886	宜兴	御景豪庭 3#变电所 4#所变	10	800	640
43887	宜兴	曲东公变	10	250	13
43888	宜兴	土城 3#公变	10	400	31
43889	宜兴	师渎 2#公变	10	400	27
43890	宜兴	毛中公变	10	200	113
43891	宜兴	川埠 7#公变	10	400	0
43892	宜兴	寺前东公变	10	400	0
43893	宜兴	前元坝头公变	10	400	152
43894	宜兴	兴业安置 3#箱变	10	400	205
43895	宜兴	万丽明珠 4#站 1#所变	10	800	464
43896	宜兴	万丽明珠 4#站 2#所变	10	800	392
43897	宜兴	万丽明珠 5#站 1#所变	10	800	398
43898	宜兴	万丽明珠 5#站 2#所变	10	800	438
43899	宜兴	鱼池沿公变	10	200	109
43900	宜兴	明珠箱变	10	630	227
43901	宜兴	吴家渎 4#公变	10	200	73
43902	宜兴	新兴公变	10	400	47
43903	宜兴	泮俐东村站公变	10	400	129
43904	宜兴	阳羨茶场 3#公变	10	400	216
43905	宜兴	阳羨茶场 4#公变	10	400	206
43906	宜兴	湖东圩园公变	10	400	228
43907	宜兴	阳羨茶场 2#公变	10	400	233
43908	宜兴	高安 1#公变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43909	宜兴	五洞桥头公变	10	200	0
43910	宜兴	三洞安置 3#公变	10	400	177
43911	宜兴	省庄新华 2#公变	10	200	16
43912	宜兴	小会 2#公变	10	400	218
43913	宜兴	和桥镇政府 2#公变	10	400	99
43914	宜兴	康乐新村公变	10	400	207
43915	宜兴	胥东公变	10	200	146
43916	宜兴	架弓山公变	10	400	0
43917	宜兴	华阳刘家公变	10	200	105
43918	宜兴	镇南彭干村小区 5#箱变	10	630	294
43919	宜兴	镇南彭干村小区 3#箱变	10	630	192
43920	宜兴	镇南彭干村小区 2#箱变	10	400	200
43921	宜兴	镇南彭干村小区 1#箱变	10	630	314
43922	宜兴	白塔横塘公变	10	200	97
43923	宜兴	永兴大会 2#公变	10	400	95
43924	宜兴	张公馆公变	10	200	124
43925	宜兴	兴业安置 1#箱变	10	400	218
43926	宜兴	兴业安置 2#箱变	10	400	198
43927	宜兴	任墅西山前公变	10	400	51
43928	宜兴	后元南公变	10	400	63
43929	宜兴	皇新金紫村西公变	10	100	41
43930	宜兴	八房村 3#公变	10	400	220
43931	宜兴	杨巷菜场公变	10	400	104
43932	宜兴	杭北公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43933	宜兴	双湖水产公变	10	400	176
43934	宜兴	顾家公变	10	400	106
43935	宜兴	上西庄公变	10	200	101
43936	宜兴	后塘新村 1#箱变	10	630	269
43937	宜兴	后塘新村 2#箱变	10	630	250
43938	宜兴	后塘新村 3#箱变	10	630	274
43939	宜兴	后塘新村 4#箱变	10	630	326
43940	宜兴	和桥公安分局 2#公变	10	200	0
43941	宜兴	永兴小南公变	10	400	148
43942	宜兴	兴业街公变	10	400	169
43943	宜兴	双龙依云 1#站 1#所变	10	800	392
43944	宜兴	双龙依云 1#站 2#所变	10	800	358
43945	宜兴	双龙依云 2#站 1#所变	10	800	364
43946	宜兴	双龙依云 2#站 2#所变	10	800	448
43947	宜兴	后塘新村 5#箱变	10	400	179
43948	宜兴	太华山庄 1#站 1#所变	10	800	478
43949	宜兴	太华山庄 1#站 2#所变	10	800	473
43950	宜兴	太华山庄 1#站 3#所变	10	800	470
43951	宜兴	太华山庄 1#站 4#所变	10	800	483
43952	宜兴	华利达 2#公变	10	400	70
43953	宜兴	柴山 2#公变	10	200	0
43954	宜兴	东湖公馆 1#站 1#所变	20	1000	521
43955	宜兴	东湖公馆 1#站 2#所变	20	1000	380
43956	宜兴	金盆 2#公变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43957	宜兴	三庄 2#公变	10	400	201
43958	宜兴	双龙依云 1#箱变	10	400	180
43959	宜兴	双龙依云 2#箱变	10	400	233
43960	宜兴	河南新村 1#箱变	10	400	231
43961	宜兴	河南新村 2#箱变	10	630	320
43962	宜兴	河南新村 3#箱变	10	630	294
43963	宜兴	东湖公馆 1#站 3#所变	20	1000	458
43964	宜兴	东湖公馆 2#站 1#所变	20	1000	543
43965	宜兴	东湖公馆 2#站 2#所变	20	1000	415
43966	宜兴	东湖公馆 2#站 3#所变	20	1000	492
43967	宜兴	东湖公馆 3#站 1#所变	20	1000	558
43968	宜兴	东湖公馆 3#站 2#所变	20	1000	499
43969	宜兴	东湖公馆 3#站 3#所变	20	1000	512
43970	宜兴	桥二组 2#公变	10	400	104
43971	宜兴	下塘 2#公变	10	400	122
43972	宜兴	东木 2#公变	10	400	13
43973	宜兴	河西 4#公变	10	400	86
43974	宜兴	龙背山庄二期 7#箱变	10	500	132
43975	宜兴	中兴家园 1#站 1#所变	10	800	352
43976	宜兴	中兴家园 1#站 2#所变	10	800	312
43977	宜兴	中兴家园 2#站 1#所变	10	800	315
43978	宜兴	中兴家园 2#站 2#所变	10	800	391
43979	宜兴	西锄新村 1#公变	10	200	88
43980	宜兴	闻家石田箱变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
43981	宜兴	前亨塘河箱变	10	630	311
43982	宜兴	老菜场箱变	10	400	12
43983	宜兴	骏马小区箱变	10	630	113
43984	宜兴	交管所箱变主变	10	630	322
43985	宜兴	故居路箱变	10	400	197
43986	宜兴	高墩 2#公变	10	400	132
43987	宜兴	滕里黄泥 2#公变	10	400	161
43988	宜兴	王婆蒋巷箱变	10	200	25
43989	宜兴	东氿一号 3#站 1#所变	20	1000	472
43990	宜兴	东氿一号 3#站 2#所变	20	1000	417
43991	宜兴	东氿一号 3#站 3#所变	20	1000	456
43992	宜兴	港河 2#公变	10	200	57
43993	宜兴	朱康桥公变	10	200	42
43994	宜兴	小商品市场 2#箱变	10	400	90
43995	宜兴	太华红豆杉公变	10	400	117
43996	宜兴	楼下村 2#公变	10	200	142
43997	宜兴	桥涯龙珠公变	10	200	67
43998	宜兴	西锄东站 2#公变	10	200	98
43999	宜兴	三千公变	10	400	180
44000	宜兴	上高公变	10	200	84
44001	宜兴	中星湖滨城 14#站 1#所变	10	800	460
44002	宜兴	中星湖滨城 14#站 2#所变	10	800	470
44003	宜兴	中星湖滨城 14#站 3#所变	10	800	428
44004	宜兴	中星湖滨城 14#站 4#所变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44005	宜兴	中星湖滨城 15#站 1#所变	10	800	453
44006	宜兴	中星湖滨城 15#站 2#所变	10	800	442
44007	宜兴	大东翻山堠公变	10	200	88
44008	宜兴	中星湖滨城 15#站 3#所变	10	800	432
44009	宜兴	中星湖滨城 15#站 4#所变	10	800	422
44010	宜兴	中星湖滨城 16#站 1#所变	10	800	422
44011	宜兴	韶东村公变	10	200	160
44012	宜兴	中星湖滨城 16#站 2#所变	10	800	366
44013	宜兴	中星湖滨城 16#站 3#所变	10	800	425
44014	宜兴	中星湖滨城 16#站 4#所变	10	800	426
44015	宜兴	中星湖滨城 17#站 1#所变	10	800	423
44016	宜兴	中星湖滨城 17#站 2#所变	10	800	401
44017	宜兴	南溪西公变	10	200	83
44018	宜兴	中星湖滨城 18#站 1#所变	10	800	347
44019	宜兴	中星湖滨城 18#站 2#所变	10	800	391
44020	宜兴	中星湖滨城 19#站 1#所变	10	800	421
44021	宜兴	中星湖滨城 19#站 2#所变	10	800	419
44022	宜兴	中星湖滨城 19#站 3#所变	10	800	409
44023	宜兴	中星湖滨城 19#站 4#所变	10	800	442
44024	宜兴	滕美公寓 1#站 1#所变	10	800	470
44025	宜兴	滕美公寓 1#站 2#所变	10	800	426
44026	宜兴	儒林北公变	10	400	211
44027	宜兴	阳光小区公变	10	400	109
44028	宜兴	五星花园 2#站 1#所变	10	1000	549

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44029	宜兴	五星花园 2#站 2#所变	10	1000	486
44030	宜兴	滕美公寓 1#箱变主变	10	400	257
44031	宜兴	九古墩公变	10	200	82
44032	宜兴	埭南公变	10	200	82
44033	宜兴	蒋典 4#公变	10	200	0
44034	宜兴	墅后 2#公变	10	200	94
44035	宜兴	胡家塘南公变	10	400	303
44036	宜兴	东街东公变	10	200	86
44037	宜兴	五星花园 4#站 1#所变	10	800	436
44038	宜兴	五星花园 4#站 3#所变	10	800	342
44039	宜兴	五星花园 4#站 4#所变	10	800	335
44040	宜兴	五星花园 4#站 2#所变	10	800	459
44041	宜兴	五星花园 5#箱变	10	630	270
44042	宜兴	五星花园 3#箱变	10	630	274
44043	宜兴	五星花园 1#箱变	10	630	313
44044	宜兴	五星花园 6#箱变	10	630	300
44045	宜兴	五星花园 2#箱变	10	630	245
44046	宜兴	五星花园 4#箱变	10	630	355
44047	宜兴	临津桥公变	10	200	0
44048	宜兴	杨桥电站 2#公变	10	200	0
44049	宜兴	新建刘家西 2#公变	10	400	125
44050	宜兴	前曲坊 2#公变	10	400	291
44051	宜兴	新河安置 1#箱变	10	630	296
44052	宜兴	新河安置 2#箱变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44053	宜兴	名豪佳园 2#站 1#所变主变	10	800	480
44054	宜兴	名豪佳园 2#站 2#所变主变	10	800	501
44055	宜兴	何南 2#公变	10	400	130
44056	宜兴	怡景华庭 1#箱变	10	400	194
44057	宜兴	怡景华庭 2#箱变	10	400	195
44058	宜兴	怡景华庭 3#箱变	10	400	75
44059	宜兴	怡景华庭 4#箱变	10	400	177
44060	宜兴	沈家南公变	10	400	248
44061	宜兴	河东塘北公变	10	200	31
44062	宜兴	前元陆家 2#公变	10	400	113
44063	宜兴	横山家苑 1#箱变	10	400	250
44064	宜兴	横山家苑 2#箱变	10	630	376
44065	宜兴	横山家苑 3#箱变	10	630	361
44066	宜兴	横山家苑 4#箱变	10	630	422
44067	宜兴	横山家苑 5#箱变	10	630	391
44068	宜兴	横山家苑 6#箱变	10	630	446
44069	宜兴	横山家苑 7#箱变	10	630	413
44070	宜兴	座庄圩北公变	10	200	57
44071	宜兴	皇新小学公变	10	400	218
44072	宜兴	五星花园 1#站 1#所变	10	1000	489
44073	宜兴	五星花园 1#站 2#所变	10	1000	569
44074	宜兴	五星花园 3#站 1#所变	10	800	371
44075	宜兴	五星花园 3#站 2#所变	10	800	382
44076	宜兴	名豪佳园 1#站 1#所变主变	10	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44077	宜兴	名豪佳园 1#站 2#所变主变	10	800	546
44078	宜兴	万丽明珠 3#站 1#所变	10	800	601
44079	宜兴	万丽明珠 3#站 3#所变	10	800	440
44080	宜兴	万丽明珠 3#站 4#所变	10	800	447
44081	宜兴	万丽明珠 3#站 2#所变	10	800	462
44082	宜兴	华侨饭店 1#站 1#所变	10	630	344
44083	宜兴	华侨饭店 1#站 2#所变	10	630	282
44084	宜兴	北新新村公变	10	200	57
44085	宜兴	闻家王家组 2#公变	10	400	178
44086	宜兴	大河电站公变	10	400	145
44087	宜兴	永兴小区公变	10	400	108
44088	宜兴	闸口永兴 2#公变	10	315	169
44089	宜兴	和桥永兴小区 4#公变	10	250	63
44090	宜兴	闸口永兴 3#公变	10	400	151
44091	宜兴	金兰住基公变	10	200	54
44092	宜兴	和兴路公变	10	315	114
44093	宜兴	竺隐溪院 5#室 1#所变主变	10	800	540
44094	宜兴	碓坊 1#公变	10	400	183
44095	宜兴	培源西 1#箱变	10	200	108
44096	宜兴	振业 10#楼北箱变主变	10	630	374
44097	宜兴	碓坊 7#公变	10	200	39
44098	宜兴	碓坊 8#公变	10	400	136
44099	宜兴	华虹公变	10	400	0
44100	宜兴	曹家村部公变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44101	宜兴	金楼箱变主变	10	400	118
44102	宜兴	雅达望月坊 4#箱变主变	10	400	266
44103	宜兴	钱家村 3#公变	10	400	257
44104	宜兴	电工综合楼公变	10	400	196
44105	宜兴	三门干 2#公变	10	200	76
44106	宜兴	新边庄小区 3#箱变主变	10	630	231
44107	宜兴	船厂宿舍 1#公变	10	400	97
44108	宜兴	振业 39#楼东箱变主变	10	630	237
44109	宜兴	茗秀馨院 2#室 4#所变主变	10	630	466
44110	宜兴	凌霞箱变主变	10	630	327
44111	宜兴	湖民电站公变	10	400	280
44112	宜兴	鹏鹞制造 13#公变	10	400	204
44113	宜兴	新都府 4#室 4#所变主变	10	630	434
44114	宜兴	三角桥 1#公变	10	400	182
44115	宜兴	雅达健康生态园 18#室 1#所变	10	800	506
44116	宜兴	苏缆新村 4#公变	10	200	58
44117	宜兴	辰华玖府 2#室 4#所变	20	800	468
44118	宜兴	金城花园 3#室 4#所变	10	800	471
44119	宜兴	同里桑场 3#公变	10	400	288
44120	宜兴	新农 3#公变	10	400	111
44121	宜兴	熙和府 3#室 1#所变	10	800	468
44122	宜兴	茶圣庭园 1#站 1#所变主变	10	400	232
44123	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	0
44124	宜兴	一线天箱变主变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44125	宜兴	新城曹家公变	10	400	139
44126	宜兴	上干 4#公变	10	400	203
44127	宜兴	湖悦名邸 7#室 1#所变主变	10	800	516
44128	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 3#所变	10	800	496
44129	宜兴	朝阳新村 3#公变	10	400	151
44130	宜兴	洋渚小学 3#公变	10	400	119
44131	宜兴	新建影剧院箱变主变	10	630	193
44132	宜兴	金龙名都 6#室 2#所变主变	10	800	592
44133	宜兴	东山新村 11#箱变主变	10	500	204
44134	宜兴	川埠茶场 3#公变	10	400	246
44135	宜兴	城典排涝站公变	10	200	87
44136	宜兴	百合红庙 2#公变	10	200	46
44137	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主变	10	800	457
44138	宜兴	省庄金家村小区 2#箱变主变	10	400	299
44139	宜兴	机电 2#公变	10	400	162
44140	宜兴	西山岗 3#公变	10	400	161
44141	宜兴	陶机丁港宿舍 2#公变	10	400	144
44142	宜兴	天辰府 3#室 1#所变主变	10	630	370
44143	宜兴	南门 2#箱变主变	10	630	396
44144	宜兴	岳堤小区箱变主变	10	630	56
44145	宜兴	华新东路 7#公变	10	400	111
44146	宜兴	熙和府 4#室 1#所变主变	10	800	521
44147	宜兴	丰台鱼塘公变	10	200	60
44148	宜兴	盛泽东元公变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44149	宜兴	新田房公变	10	200	91
44150	宜兴	庄西站 1#公变	10	400	224
44151	宜兴	阳羨教宿 1#箱变主变	10	630	299
44152	宜兴	三坛北公变	10	200	0
44153	宜兴	南林电站公变	10	200	160
44154	宜兴	溢润新城 1#站 1#所变	10	800	459
44155	宜兴	溢润新城 1#站 2#所变	10	800	475
44156	宜兴	溢润新城 1#箱变主变	10	630	272
44157	宜兴	溢润新城 2#箱变主变	10	630	309
44158	宜兴	溢润新城 3#箱变主变	10	630	347
44159	宜兴	溢润新城 4#箱变主变	10	630	311
44160	宜兴	渚东粮管所公变	10	400	103
44161	宜兴	湖光珑樾府 4#室 1#所变主变	20	800	434
44162	宜兴	任墅工业园区 3#公变	10	400	26
44163	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 15#室 2#所变	10	800	572
44164	宜兴	客运站充电桩 3#箱变主变	10	630	0
44165	宜兴	伏西箱变配电变压器	10	500	399
44166	宜兴	颐悦府 1#站 2#所变主变	10	800	313
44167	宜兴	南溪田舍公变	10	200	86
44168	宜兴	鼎尚花园 3#室 2#所变主变	20	800	422
44169	宜兴	龙池小区 4#室 2#所变主变	10	800	200
44170	宜兴	合心圩公变	10	200	80
44171	宜兴	龙池小区 4#室 1#所变主变	10	800	0
44172	宜兴	分水太湖头公变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44173	宜兴	民南四工区 2#公变	10	400	157
44174	宜兴	上坝 2#公变	10	400	114
44175	宜兴	金紫五庄公变	10	200	75
44176	宜兴	陈家斗鱼塘公变	10	200	97
44177	宜兴	龙泽苑一期 10#箱变主变	10	630	259
44178	宜兴	西渚黄泥塘公变	10	200	85
44179	宜兴	西坞 3#公变	10	400	90
44180	宜兴	山林庄北公变	10	400	214
44181	宜兴	白塔横塘 4#公变	10	200	62
44182	宜兴	红庙公变	10	200	93
44183	宜兴	兴村 3#公变	10	200	82
44184	宜兴	紫霞菜场公变	10	400	31
44185	宜兴	汇龙东公变	10	200	15
44186	宜兴	周潭北公变	10	200	34
44187	宜兴	分水北街公变	10	200	54
44188	宜兴	贝斯特 1#公变	10	400	101
44189	宜兴	后洋组公变	10	400	13
44190	宜兴	前徐 2#公变	10	400	159
44191	宜兴	董家公变	10	400	200
44192	宜兴	宋家公变	10	200	121
44193	宜兴	宝寿河公变	10	400	74
44194	宜兴	工业炉公变	10	200	22
44195	宜兴	芳桥路灯 1#公变	10	100	53
44196	宜兴	中山园 1#公变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44197	宜兴	江南市场 4#公变	10	400	227
44198	宜兴	潜洛安置 1#公变	10	315	116
44199	宜兴	潜洛安置 2#公变	10	315	129
44200	宜兴	潜洛安置 3#公变	10	315	122
44201	宜兴	潜洛安置 4#公变	10	315	117
44202	宜兴	潜洛安置 5#公变	10	315	139
44203	宜兴	潜洛安置 6#公变	10	315	143
44204	宜兴	潜洛安置 7#公变	10	315	126
44205	宜兴	头阳村公变	10	400	118
44206	宜兴	长征龙凤公变	10	200	154
44207	宜兴	前墅 2#公变	10	400	51
44208	宜兴	丁山饭店公变	10	315	134
44209	宜兴	大东方商厦公变	10	400	93
44210	宜兴	蒋笠静乐公变	10	315	217
44211	宜兴	医药公司公变	10	200	26
44212	宜兴	陶机 2#公变	10	400	123
44213	宜兴	陶机 1#公变	10	400	149
44214	宜兴	胜利徐家公变	10	400	117
44215	宜兴	公园东路 2#公变	10	200	98
44216	宜兴	台西前江组公变	10	400	138
44217	宜兴	上坝 1#公变	10	400	96
44218	宜兴	通蜀西路 3#公变	10	315	133
44219	宜兴	景桥公变	10	400	95
44220	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44221	宜兴	双庙加工公变	10	400	200
44222	宜兴	三洞安置 2#公变	10	200	78
44223	宜兴	通蜀西路 1#公变	10	250	0
44224	宜兴	紫京 1#站 1#所变	10	800	401
44225	宜兴	新屋 2#公变	10	200	113
44226	宜兴	紫京 1#站 2#所变	10	800	415
44227	宜兴	紫京 1#站 3#所变	10	800	434
44228	宜兴	紫京 1#站 4#所变	10	800	349
44229	宜兴	楚山公变	10	400	149
44230	宜兴	赵庄三组公变	10	200	19
44231	宜兴	大埠头公变	10	400	132
44232	宜兴	白泥村公变	10	400	20
44233	宜兴	红卫 6#公变	10	400	88
44234	宜兴	潜洛村安置小区 2#公变	10	315	115
44235	宜兴	闸西公变	10	200	63
44236	宜兴	木塘公变	10	200	31
44237	宜兴	航运宿舍 1#公变	10	250	77
44238	宜兴	汤蜀 2#公变	10	200	43
44239	宜兴	雪蓑公变	10	315	63
44240	宜兴	湖头 3#公变	10	200	78
44241	宜兴	侍北公变	10	200	80
44242	宜兴	后元西公变	10	400	129
44243	宜兴	胜利村公变	10	315	84
44244	宜兴	东下桃园公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44245	宜兴	水埠社区公变	10	400	154
44246	宜兴	七里庙公变	10	200	59
44247	宜兴	珠藤公变	10	200	63
44248	宜兴	沙田圩公变	10	100	31
44249	宜兴	新市南公变	10	400	141
44250	宜兴	沙塘八组公变	10	200	29
44251	宜兴	兴达公变	10	400	11
44252	宜兴	宜城电磁公变	10	400	64
44253	宜兴	观可公变	10	400	223
44254	宜兴	宜城农机公变	10	400	51
44255	宜兴	官林桥箱变	10	630	7
44256	宜兴	西湖岭公变	10	200	37
44257	宜兴	刘家公变	10	200	52
44258	宜兴	交通路灯公变	10	200	127
44259	宜兴	乐祺西路灯公变	10	200	108
44260	宜兴	轸村 2#公变	10	400	110
44261	宜兴	黄家塘公变	10	400	243
44262	宜兴	巷里公变	10	200	47
44263	宜兴	后洪村 2#公变	10	200	0
44264	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	0
44265	宜兴	新田公变	10	200	68
44266	宜兴	中星湖滨城 9#站 1#所变	10	1000	413
44267	宜兴	南塍公变	10	100	29
44268	宜兴	中园公变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44269	宜兴	中星湖滨城 9#站 2#所变	10	1000	456
44270	宜兴	中星湖滨城 9#站 3#所变	10	1000	527
44271	宜兴	中星湖滨城 10 站 1#所变	10	1000	521
44272	宜兴	中星湖滨城 10 站 2#所变	10	1000	621
44273	宜兴	中星湖滨城 10 站 3#所变	10	1000	513
44274	宜兴	中星湖滨城 10 站 4#所变	10	1000	540
44275	宜兴	中星湖滨城 11#站 1#所变	10	1000	561
44276	宜兴	中星湖滨城 11#站 2#所变	10	1000	453
44277	宜兴	中星湖滨城 11#站 3#所变	10	1000	606
44278	宜兴	中星湖滨城 11#站 4#所变	10	1000	624
44279	宜兴	西中周家公变	10	200	9
44280	宜兴	中星湖滨城 12#站 1#所变主变	10	1000	800
44281	宜兴	和兴路路灯公变	10	200	103
44282	宜兴	东石桥渎 1#公变	10	400	224
44283	宜兴	水产大滩公变	10	200	150
44284	宜兴	屺山建材公变	10	315	138
44285	宜兴	后黄庄公变	10	200	84
44286	宜兴	牛胡沟上公变	10	100	8
44287	宜兴	中星湖滨城 12#站 2#所变主变	10	1000	383
44288	宜兴	中星湖滨城 12#站 3#所变主变	10	1000	538
44289	宜兴	中星湖滨城 12#站 4#所变主变	10	1000	590
44290	宜兴	中星湖滨城 13#站 1#所变	10	800	386
44291	宜兴	中星湖滨城 13#站 2#所变	10	800	454
44292	宜兴	紫京 2#站 1#所变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44293	宜兴	紫京 2#站 2#所变	10	800	410
44294	宜兴	沙家公变	10	400	221
44295	宜兴	金犊新村 1#箱变	10	400	165
44296	宜兴	浦西影剧箱变	10	250	107
44297	宜兴	金犊新村 2#箱变	10	400	173
44298	宜兴	静乐农场箱变主变	10	630	355
44299	宜兴	青年农场公变	10	400	151
44300	宜兴	锡宜公路公变	10	400	106
44301	宜兴	张兰桥 2#公变	10	200	81
44302	宜兴	川埠工业 5#公变	10	400	27
44303	宜兴	教工公变	10	400	198
44304	宜兴	王家西箱变主变	10	630	247
44305	宜兴	分水桥东公变	10	400	0
44306	宜兴	港北西公变	10	400	121
44307	宜兴	万石西园 1#箱变	10	400	180
44308	宜兴	万石西园 2#箱变	10	400	165
44309	宜兴	万石西园 3#箱变	10	400	230
44310	宜兴	万石西园 4#箱变	10	400	198
44311	宜兴	万石西园 5#箱变	10	400	155
44312	宜兴	清南公变	10	200	106
44313	宜兴	万石供电所 6#公变	10	400	0
44314	宜兴	坝窠公变	10	200	8
44315	宜兴	四方商厦公变	10	200	21
44316	宜兴	镇区 10#公变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44317	宜兴	万石西园 6#箱变	10	400	203
44318	宜兴	万石西园 7#箱变	10	400	116
44319	宜兴	环电箱变	10	200	16
44320	宜兴	万石西园 8#箱变	10	400	204
44321	宜兴	夏塘桥公变	10	200	160
44322	宜兴	街小公变	10	160	23
44323	宜兴	何家村 2#公变	10	400	76
44324	宜兴	潼渚村 2#公变	10	400	171
44325	宜兴	近林坝头公变	10	400	119
44326	宜兴	元前公变	10	100	23
44327	宜兴	菜花桥公变	10	200	83
44328	宜兴	余庄汤家公变	10	200	110
44329	宜兴	善塘 2#公变	10	200	59
44330	宜兴	倪家公变	10	400	249
44331	宜兴	余庄河西 2#公变	10	250	107
44332	宜兴	新庄杨家公变	10	200	122
44333	宜兴	大田西公变	10	400	175
44334	宜兴	蒋林公变	10	200	83
44335	宜兴	蜀古八组公变	10	400	163
44336	宜兴	儿童乐园公变	10	250	192
44337	宜兴	薛家渎西公变	10	250	34
44338	宜兴	新老窑 2#公变	10	400	130
44339	宜兴	周铁任家公变	10	400	281
44340	宜兴	芳庄南阳圩村公变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44341	宜兴	横圩公变	10	400	66
44342	宜兴	金兰医院公变	10	315	101
44343	宜兴	大埭组公变	10	200	53
44344	宜兴	生活园区 1#箱变	10	630	295
44345	宜兴	生活园区 2#箱变	10	630	388
44346	宜兴	后园渎公变	10	315	156
44347	宜兴	海航公变	10	400	0
44348	宜兴	新天地 2#站 3#所变	10	1000	350
44349	宜兴	新天地 2#站 4#所变	10	1000	799
44350	宜兴	新芳敬老院公变	10	200	49
44351	宜兴	东庄 2#公变	10	200	0
44352	宜兴	陆科村公变	10	400	220
44353	宜兴	潘墩 2#公变	10	315	176
44354	宜兴	沧浜 1#箱变主变	10	630	186
44355	宜兴	沧浜 2#箱变	10	630	336
44356	宜兴	东方嘉园 9#箱变	10	630	387
44357	宜兴	东方嘉园 10#箱变	10	500	253
44358	宜兴	东方嘉园 11#箱变	10	630	351
44359	宜兴	东方嘉园 12#箱变	10	630	297
44360	宜兴	东方嘉园 13#箱变	10	630	334
44361	宜兴	东方嘉园 14#箱变	10	630	231
44362	宜兴	查林护林公变	10	200	49
44363	宜兴	黄塍圩公变	10	400	248
44364	宜兴	西渚红星公变	10	315	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44365	宜兴	新芳野田公变	10	400	149
44366	宜兴	斜漕河公变	10	200	107
44367	宜兴	涧北菜场 2#公变	10	315	134
44368	宜兴	龙山豪庭 5#箱变	10	630	329
44369	宜兴	电力站公园公变	10	400	0
44370	宜兴	白茫村委公变	10	400	165
44371	宜兴	埭头自来水公变	10	100	24
44372	宜兴	黄干公变	10	200	23
44373	宜兴	东塘门公变	10	200	78
44374	宜兴	新芳棚上公变	10	200	25
44375	宜兴	红旗小区 4#公变	10	400	248
44376	宜兴	奔马 24#公变	10	400	175
44377	宜兴	奔马 25#公变	10	400	136
44378	宜兴	奔马 26#公变	10	400	170
44379	宜兴	奔马 27#公变	10	400	174
44380	宜兴	奔马 28#公变	10	315	141
44381	宜兴	奔马 29#公变	10	250	103
44382	宜兴	前桥公变	10	160	22
44383	宜兴	南园泽南公变	10	400	181
44384	宜兴	北大圻公变	10	200	100
44385	宜兴	北塘村 4#公变	10	250	82
44386	宜兴	南新菜场公变	10	315	168
44387	宜兴	文东花园 9#公变	10	315	118
44388	宜兴	文东花园 10#公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44389	宜兴	都山三村 1#公变	10	400	130
44390	宜兴	都山三村 2#公变	10	400	139
44391	宜兴	都山三村 3#公变	10	400	147
44392	宜兴	三洲公变	10	200	45
44393	宜兴	南滕桥南公变	10	200	0
44394	宜兴	茶亭小区三期 1#公变	10	400	147
44395	宜兴	茶亭小区三期 2#公变	10	400	152
44396	宜兴	茶亭小区三期 3#公变	10	400	177
44397	宜兴	茶亭小区三期 4#公变	10	400	178
44398	宜兴	戈口桥公变	10	200	25
44399	宜兴	陈家桥公变	10	200	115
44400	宜兴	聚贤公变	10	200	34
44401	宜兴	和桥蒋家公变	10	400	232
44402	宜兴	老官庄公变	10	200	53
44403	宜兴	老陈桥公变	10	200	70
44404	宜兴	田二公变	10	200	47
44405	宜兴	太华山庄 3#公变	10	315	138
44406	宜兴	数码城 1#站 1#所变	10	1250	816
44407	宜兴	数码城 2#站 1#所变	10	1250	869
44408	宜兴	数码城 1#站 2#所变	10	1250	812
44409	宜兴	数码城 1#站 3#所变	10	1250	792
44410	宜兴	数码城 1#站 4#所变	10	1250	846
44411	宜兴	数码 1#箱变主变	10	630	379
44412	宜兴	数码 2#箱变主变	10	630	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44413	宜兴	数码城 2#站 2#所变	10	1250	825
44414	宜兴	数码城 2#站 3#所变	10	1250	820
44415	宜兴	远东置业 1#公变	10	400	167
44416	宜兴	远东置业 2#公变	10	400	178
44417	宜兴	远东置业 3#公变	10	400	162
44418	宜兴	远东置业 4#公变	10	400	148
44419	宜兴	滕里建东公变	10	400	87
44420	宜兴	太华山庄 4#公变	10	400	237
44421	宜兴	太华山庄 2#公变	10	400	218
44422	宜兴	六十亩公变	10	400	185
44423	宜兴	坝上 2#公变	10	400	22
44424	宜兴	蛟桥 1#箱变	10	630	27
44425	宜兴	共和 3#箱变	10	630	245
44426	宜兴	共和 1#箱变	10	630	57
44427	宜兴	共和 2#箱变	10	630	0
44428	宜兴	蛟桥 3#箱变	10	630	261
44429	宜兴	蛟桥 4#箱变	10	630	382
44430	宜兴	共和 4#箱变	10	630	224
44431	宜兴	共和 5#箱变	10	315	42
44432	宜兴	紫京三期小区 1#公变	10	400	187
44433	宜兴	紫京三期小区 2#公变	10	250	114
44434	宜兴	楝树新村 1#公变	10	200	39
44435	宜兴	西塘村 2#公变	10	400	161
44436	宜兴	新庄水产公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44437	宜兴	洞山圩公变	10	200	128
44438	宜兴	黄家圩北公变	10	400	206
44439	宜兴	周潭村公变	10	315	172
44440	宜兴	新和公变	10	400	211
44441	宜兴	尖圩公变	10	200	42
44442	宜兴	方钱周庄圩公变	10	400	299
44443	宜兴	张浦路公变	10	200	74
44444	宜兴	宜丰金家公变	10	200	10
44445	宜兴	汽水桥公变	10	200	74
44446	宜兴	宜丰陈北公变	10	200	13
44447	宜兴	陵上北公变	10	200	0
44448	宜兴	宣庄东公变	10	200	0
44449	宜兴	凌南南公变	10	200	70
44450	宜兴	祝科里公变	10	200	45
44451	宜兴	集房组公变	10	400	240
44452	宜兴	西锄东公变	10	200	30
44453	宜兴	西高路公变	10	400	82
44454	宜兴	黄家桥公变	10	315	81
44455	宜兴	南新周家组公变	10	400	196
44456	宜兴	橡塑机械公变	10	400	297
44457	宜兴	燕山公变	10	200	46
44458	宜兴	鼎盛花苑 3#公变	10	315	85
44459	宜兴	鼎盛花苑 1#公变	10	400	166
44460	宜兴	官庄村公变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44461	宜兴	丰义车站公变	10	315	47
44462	宜兴	仪表公变	10	400	129
44463	宜兴	西锄电站公变	10	400	159
44464	宜兴	田干组公变	10	400	171
44465	宜兴	丰义小学公变	10	400	0
44466	宜兴	五家村公变	10	200	45
44467	宜兴	西四组公变	10	400	162
44468	宜兴	人行公变	10	400	66
44469	宜兴	南新塘东公变	10	160	41
44470	宜兴	塘渎沽公变	10	400	251
44471	宜兴	卫星圩公变	10	200	137
44472	宜兴	张渚西街 2#公变	10	315	151
44473	宜兴	久隆华府 1#箱变	20	630	298
44474	宜兴	久隆华府 2#箱变	20	630	121
44475	宜兴	诸桥大村公变	10	400	100
44476	宜兴	岷亭敬老院公变	10	315	212
44477	宜兴	紫京二期 1#箱变	10	630	252
44478	宜兴	紫京二期 2#箱变	10	630	228
44479	宜兴	紫京二期 3#箱变	10	630	269
44480	宜兴	紫京二期 4#箱变	10	630	259
44481	宜兴	紫京二期 5#箱变	10	630	296
44482	宜兴	紫京二期 6#箱变	10	630	248
44483	宜兴	江南名苑 1#箱变	10	630	333
44484	宜兴	江南名苑 2#箱变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44485	宜兴	江南名苑 3#箱变	10	630	315
44486	宜兴	江南名苑 5#箱变	10	630	262
44487	宜兴	龙山豪庭 1#箱变	10	630	296
44488	宜兴	建筑宿舍公变	10	200	49
44489	宜兴	石材市场西公变	10	200	9
44490	宜兴	龙山豪庭 2#箱变	10	630	273
44491	宜兴	龙山豪庭 3#箱变	10	630	320
44492	宜兴	龙山豪庭 4#箱变	10	630	322
44493	宜兴	塘北圩公变	10	400	299
44494	宜兴	马家桥公变	10	200	50
44495	宜兴	后渚古公变	10	200	24
44496	宜兴	张家村公变	10	200	43
44497	宜兴	蜀山新东公变	10	400	99
44498	宜兴	任墅新村 6#公变	10	200	86
44499	宜兴	任墅新村 7#公变	10	250	66
44500	宜兴	苏南 1#箱变	10	315	27
44501	宜兴	南棚公变	10	200	75
44502	宜兴	干西公变	10	315	187
44503	宜兴	新丰中公变	10	200	46
44504	宜兴	中行 1#箱变	10	400	104
44505	宜兴	中行 2#箱变	10	630	113
44506	宜兴	中行 3#箱变	10	630	266
44507	宜兴	五星小区一期 1#公变	10	400	181
44508	宜兴	供电所 5#公变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44509	宜兴	古庄村公变	10	400	205
44510	宜兴	蒲塘公变	10	200	27
44511	宜兴	来村南公变	10	315	122
44512	宜兴	张五渎南公变	10	315	117
44513	宜兴	丰义菜场公变	10	400	0
44514	宜兴	五星小区一期 9#公变	10	200	73
44515	宜兴	五星小区一期 2#公变	10	400	187
44516	宜兴	五星小区一期 10#公变	10	200	75
44517	宜兴	五星小区一期 11#公变	10	200	88
44518	宜兴	五星小区一期 17#公变	10	200	75
44519	宜兴	五星小区一期 3#公变	10	200	80
44520	宜兴	五星小区一期 13#公变	10	200	92
44521	宜兴	五星小区一期 14#公变	10	400	169
44522	宜兴	五星小区一期 16#公变	10	200	100
44523	宜兴	五星小区一期 15#公变	10	200	90
44524	宜兴	闻家公变	10	400	8
44525	宜兴	阳羨中路公变	10	400	30
44526	宜兴	东街北公变	10	200	40
44527	宜兴	怡丰 1#箱变	10	400	108
44528	宜兴	锦园 1#站 1#所变	10	1000	651
44529	宜兴	锦园 1#站 2#所变	10	1000	692
44530	宜兴	锦园 1#箱变	10	630	378
44531	宜兴	阳羨中路 2#公变	10	400	27
44532	宜兴	塘里组公变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44533	宜兴	南新楼下组公变	10	200	88
44534	宜兴	塘北村公变	10	400	150
44535	宜兴	和桥南洋桥公变	10	400	174
44536	宜兴	东芦公变	10	200	0
44537	宜兴	曲北公变	10	200	88
44538	宜兴	五星小区一期 12#公变	10	200	70
44539	宜兴	白土墩公变	10	200	3
44540	宜兴	鹅山街公变	10	400	209
44541	宜兴	朝阳新区公变	10	400	51
44542	宜兴	胡家站公变	10	200	85
44543	宜兴	文卫 2#公变	10	400	42
44544	宜兴	红卫桃园 1#公变	10	400	130
44545	宜兴	川埠市场 2#公变	10	400	226
44546	宜兴	川埠市场 3#公变	10	400	113
44547	宜兴	川埠市场 4#公变	10	400	81
44548	宜兴	川埠市场 5#公变	10	250	86
44549	宜兴	杨安组公变	10	400	57
44550	宜兴	川埠市场 7#公变	10	400	230
44551	宜兴	川埠市场 8#公变	10	200	9
44552	宜兴	三协公变	10	200	7
44553	宜兴	南中五组公变	10	400	24
44554	宜兴	东门 1#箱变	10	630	370
44555	宜兴	南新桥 4#公变	10	400	109
44556	宜兴	阳羨桥公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44557	宜兴	阳羨东路公变	10	400	188
44558	宜兴	古庄西公变	10	200	26
44559	宜兴	西下低公变	10	200	44
44560	宜兴	铁家圩公变	10	400	234
44561	宜兴	官林人民东路公变	10	400	239
44562	宜兴	地基公变	10	315	38
44563	宜兴	西渚唐家公变	10	160	78
44564	宜兴	庄前路公变	10	315	141
44565	宜兴	东门 2#箱变	10	630	140
44566	宜兴	东门 3#箱变	10	630	125
44567	宜兴	东门 4#箱变	10	630	421
44568	宜兴	东门 5#箱变	10	400	256
44569	宜兴	随和苑小区 5#公变	10	315	156
44570	宜兴	随和苑小区 7#公变	10	400	90
44571	宜兴	随和苑小区 6#公变	10	400	195
44572	宜兴	翔阳公变	10	400	29
44573	宜兴	善卷洞风景区 2#公变	10	200	66
44574	宜兴	沙场公变	10	400	93
44575	宜兴	随和苑小区 3#公变	10	400	134
44576	宜兴	随和苑小区 4#公变	10	400	237
44577	宜兴	中袁小区 1#公变	10	400	210
44578	宜兴	中袁小区 2#公变	10	400	211
44579	宜兴	中袁小区 3#公变	10	400	107
44580	宜兴	中袁小区 4#公变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44581	宜兴	都市港湾南区 8#箱变	10	630	292
44582	宜兴	都市港湾南区 6#箱变	10	630	321
44583	宜兴	都市港湾南区 7#箱变	10	630	336
44584	宜兴	都市港湾南区 5#箱变	10	630	406
44585	宜兴	都市港湾南区 9#箱变	10	630	363
44586	宜兴	夏芳 2#公变	10	200	0
44587	宜兴	宋庄东公变	10	400	206
44588	宜兴	新天地 1#站 1#所变	10	1000	461
44589	宜兴	新天地 1#站 2#所变	10	1000	440
44590	宜兴	新天地 1#站 3#所变	10	1000	430
44591	宜兴	新天地 1#站 4#所变	10	1000	402
44592	宜兴	新天地 2#站 1#所变	10	1000	529
44593	宜兴	新天地 2#站 2#所变	10	1000	494
44594	宜兴	白茫 2#公变	10	250	69
44595	宜兴	沈家村公变	10	200	62
44596	宜兴	善卷 1#箱变	10	400	159
44597	宜兴	茶亭小区二期 1#公变	10	315	68
44598	宜兴	茶亭小区二期 2#公变	10	315	106
44599	宜兴	国营茶场公变	10	400	204
44600	宜兴	中星湖滨城 5#站 3#所变	10	800	410
44601	宜兴	中星湖滨城 5#站 2#所变	10	800	498
44602	宜兴	中星湖滨城 5#站 1#所变	10	800	182
44603	宜兴	中星湖滨城 6#站 2#所变	10	800	396
44604	宜兴	中星湖滨城 6#站 1#所变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44605	宜兴	中星湖滨城 7#站 2#所变	10	800	480
44606	宜兴	中星湖滨城 7#站 1#所变	10	800	414
44607	宜兴	中星湖滨城 8#站 1#所变	10	800	403
44608	宜兴	富家苑 1#公变	10	315	137
44609	宜兴	富家苑 2#公变	10	315	103
44610	宜兴	东山新村 10#箱变主变	10	500	261
44611	宜兴	南协公变	10	200	14
44612	宜兴	川埠中学小区 4#公变	10	400	0
44613	宜兴	川埠中学小区 3#公变	10	400	117
44614	宜兴	川埠中学小区 2#公变	10	315	143
44615	宜兴	川埠中学小区 1#公变	10	315	97
44616	宜兴	烟山杨圩公变	10	200	66
44617	宜兴	胜天 2#公变	10	400	170
44618	宜兴	宋庄南公变	10	400	185
44619	宜兴	雅达健康生态园 17#室 2#所变主变	10	800	530
44620	宜兴	东干渎 2#公变	10	200	78
44621	宜兴	望湖美筑 3#室 2#所变	20	800	554
44622	宜兴	开发区供电所箱变主变	20	400	154
44623	宜兴	周铁南塘箱变主变	10	500	239
44624	宜兴	西南公变	10	200	41
44625	宜兴	函亭小区 1#公变	10	315	173
44626	宜兴	函亭小区 2#公变	10	315	65
44627	宜兴	浪门箱变主变	10	500	221
44628	宜兴	华新东路 11#公变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44629	宜兴	祝陵村 2#箱变主变	10	630	485
44630	宜兴	翡翠四季花园 3#室 4#所变	20	800	286
44631	宜兴	临津桥南公变	10	200	90
44632	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	0
44633	宜兴	聚缘名居 1#箱变	10	630	283
44634	宜兴	聚缘名居 2#箱变	10	630	259
44635	宜兴	聚缘名居 3#箱变	10	630	286
44636	宜兴	聚缘名居 4#箱变	10	630	268
44637	宜兴	聚缘名居 5#箱变	10	630	287
44638	宜兴	聚缘名居 6#箱变	10	500	250
44639	宜兴	聚缘名居 7#箱变	10	500	247
44640	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变	10	800	452
44641	宜兴	大栗园 2#公变	10	400	158
44642	宜兴	雅达健康生态园 2#室 1#所变主变	10	630	370
44643	宜兴	洛涧 7#公变	10	400	204
44644	宜兴	埭头桥中公变	10	200	34
44645	宜兴	车站西公变	10	400	126
44646	宜兴	颐悦府 1#站 3#所变主变	10	800	446
44647	宜兴	新芳野田东公变	10	200	94
44648	宜兴	教育路箱变主变	10	630	245
44649	宜兴	联运 2#箱变主变	10	630	107
44650	宜兴	东郊花园三期 4#室 2#所变	20	1000	402
44651	宜兴	佘圩西公变	10	200	85
44652	宜兴	华悦汎峰 4#室 1#所变	20	800	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44653	宜兴	华悦汎峰 4#室 3#所变	20	800	434
44654	宜兴	华悦汎峰 4#室 4#所变	20	800	451
44655	宜兴	华悦汎峰 4#室 2#所变	20	800	466
44656	宜兴	查林安置 3#公变	10	400	74
44657	宜兴	尚城学府 5#室 3#所变主变	10	800	496
44658	宜兴	合兴 2#公变	10	200	72
44659	宜兴	名豪佳园 3#室 4#所变主变	10	800	533
44660	宜兴	华悦汎峰 5#站 1#所变	20	800	372
44661	宜兴	华悦汎峰 5#站 2#所变	20	800	448
44662	宜兴	翔云 1#公变	10	400	177
44663	宜兴	翔云 2#公变	10	400	175
44664	宜兴	翔云 3#公变	10	400	189
44665	宜兴	翔云 4#公变	10	400	184
44666	宜兴	翔云 5#公变	10	400	188
44667	宜兴	翔云 6#公变	10	400	191
44668	宜兴	前庄 2#公变	10	200	160
44669	宜兴	汇龙小桥头公变	10	200	79
44670	宜兴	白巷村 2#公变	10	400	47
44671	宜兴	石材市场 77#公变	10	400	108
44672	宜兴	华悦汎峰 6#室 1#所变	20	800	478
44673	宜兴	华悦汎峰 6#室 3#所变	20	800	464
44674	宜兴	华悦汎峰 6#室 4#所变	20	800	392
44675	宜兴	华悦汎峰 6#室 2#所变	20	800	485
44676	宜兴	铜山车头岭公变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44677	宜兴	竺西 4#箱变	10	630	297
44678	宜兴	竺西 3#箱变	10	630	256
44679	宜兴	竺西 2#箱变	10	630	315
44680	宜兴	竺西 1#箱变	10	400	34
44681	宜兴	新源城市花园 1#箱变	20	630	309
44682	宜兴	汇上公变	10	315	111
44683	宜兴	漳渎太湖 2#公变	10	200	126
44684	宜兴	铜山石莹公变	10	400	41
44685	宜兴	天辰府 2#室 1#所变主变	10	800	455
44686	宜兴	荆溪人家 1#站 1#所变	10	1000	326
44687	宜兴	荆溪人家 1#站 2#所变	10	1000	468
44688	宜兴	荆溪人家 2#站 3#所变	10	1000	547
44689	宜兴	荆溪人家 2#站 4#所变	10	1000	539
44690	宜兴	荆溪人家 2#站 5#所变	10	1000	447
44691	宜兴	荆溪人家 2#站 6#所变	10	1000	573
44692	宜兴	兴业安置小区公变	10	400	168
44693	宜兴	南中农家乐箱变主变	10	500	235
44694	宜兴	荆阳 3#箱变	10	630	308
44695	宜兴	西村电站箱变	10	400	87
44696	宜兴	龙运天城珺府 5#室 4#所变	10	800	505
44697	宜兴	大尖公变	10	200	0
44698	宜兴	大生新村 3#箱变主变	10	400	253
44699	宜兴	西山岗 4#公变	10	400	83
44700	宜兴	逸品尚东 2#站 1#所变	20	1250	999

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44701	宜兴	万石新街 2#箱变主变	10	500	224
44702	宜兴	熙山院 4#室 4#所变主变	10	800	558
44703	宜兴	东方紫园 3#室 1#所变主变	10	800	425
44704	宜兴	石牛 2#公变	10	400	59
44705	宜兴	夹渎桥 2#公变	10	200	92
44706	宜兴	逸品尚东 1#箱变	20	630	294
44707	宜兴	逸品尚东 2#箱变	20	630	287
44708	宜兴	逸品尚东 3#箱变	20	630	307
44709	宜兴	逸品尚东 4#箱变	20	630	273
44710	宜兴	新源城市花园 2#箱变	20	630	246
44711	宜兴	新源城市花园 3#箱变	20	630	329
44712	宜兴	新源城市花园 4#箱变	20	500	228
44713	宜兴	新源城市花园 6#箱变主变	20	630	283
44714	宜兴	新源城市花园 7#箱变	20	630	295
44715	宜兴	新源城市花园 8#箱变	20	630	308
44716	宜兴	新源城市花园 9#箱变	20	630	293
44717	宜兴	新源城市花园 10#箱变	20	630	311
44718	宜兴	新源城市花园 11#箱变	20	630	295
44719	宜兴	七里亭公变	10	400	200
44720	宜兴	陆平车站西公变	10	200	42
44721	宜兴	东溪望族 2#站 1#所变	10	1000	538
44722	宜兴	东溪望族 2#站 2#所变	10	1000	557
44723	宜兴	东溪望族 2#站 4#所变	10	500	303
44724	宜兴	东溪望族 2#站 3#所变	10	1000	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44725	宜兴	清溪雅苑 2#箱变	10	630	269
44726	宜兴	清溪雅苑 3#箱变	10	500	255
44727	宜兴	清溪雅苑 5#箱变	10	630	341
44728	宜兴	清溪雅苑 4#箱变	10	630	294
44729	宜兴	清溪雅苑 1#箱变	10	630	293
44730	宜兴	上东 4#公变	10	400	48
44731	宜兴	西木四组公变	10	200	64
44732	宜兴	数码城 2#站 4#所变	10	1000	613
44733	宜兴	茭渎南公变	10	200	58
44734	宜兴	家属区公变	10	400	235
44735	宜兴	芙蓉宿舍公变	10	400	231
44736	宜兴	仓浦 1#箱变	10	630	247
44737	宜兴	仓浦 2#箱变	10	630	287
44738	宜兴	仓浦 3#箱变	10	630	179
44739	宜兴	仓浦 4#箱变	10	630	224
44740	宜兴	仓浦 5#箱变	10	630	363
44741	宜兴	仓浦 6#箱变	10	630	332
44742	宜兴	仓浦 7#箱变	10	630	276
44743	宜兴	仓浦 8#箱变	10	630	0
44744	宜兴	丁山小区 1#公变	10	400	150
44745	宜兴	西河 2#公变	10	400	101
44746	宜兴	卡口 2#公变	10	200	132
44747	宜兴	官林武警公变	10	200	89
44748	宜兴	蒲墅荡公变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44749	宜兴	西渚新建 3#公变	10	200	81
44750	宜兴	塔头箱变主变	10	500	178
44751	宜兴	金泉 8#箱变主变	10	630	163
44752	宜兴	大众街 1#箱变主变	10	500	12
44753	宜兴	大众街 2#箱变主变	10	500	219
44754	宜兴	大众街 3#箱变主变	10	500	232
44755	宜兴	大众街 4#箱变主变	10	500	31
44756	宜兴	临泽人家 4#室 1#所变主变	20	800	293
44757	宜兴	燕山杨家桥公变	10	200	101
44758	宜兴	城泽家园 1#箱变主变	10	500	287
44759	宜兴	东山新村 9#箱变主变	10	500	49
44760	宜兴	张兰桥 4#公变	10	400	179
44761	宜兴	宜北边庄公变	10	400	257
44762	宜兴	总厂宿舍箱变主变	10	400	137
44763	宜兴	芳阳公变	10	400	301
44764	宜兴	前城郭家公变	10	200	51
44765	宜兴	姚顶北公变	10	200	0
44766	宜兴	尚城学府 7#室 3#所变主变	10	800	434
44767	宜兴	黄岳村公变	10	200	0
44768	宜兴	宁西组 1#公变	10	400	132
44769	宜兴	凌云府 8#室 3#所变主变	10	630	413
44770	宜兴	高塍充电桩 1#箱变主变	10	630	122
44771	宜兴	临津寺公变	10	200	99
44772	宜兴	小毛家东公变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44773	宜兴	上干 9#公变	10	400	248
44774	宜兴	前山 2#公变	10	400	184
44775	宜兴	芳庄电力站 5#公变	10	400	129
44776	宜兴	任墅西村公变	10	400	158
44777	宜兴	永康 2#箱变主变	10	630	366
44778	宜兴	西元 2#公变	10	400	208
44779	宜兴	岭南路边公变	10	200	107
44780	宜兴	安乐桥公变	10	400	59
44781	宜兴	南村碑公变	10	200	56
44782	宜兴	亭子下公变	10	200	15
44783	宜兴	农贸 2#公变	10	200	33
44784	宜兴	龙玺太湖湾 1#箱变	10	400	247
44785	宜兴	滨水新城 3#站 1#所变主变	10	630	393
44786	宜兴	熙山院 3#室 1#所变主变	10	800	612
44787	宜兴	福聚公变	10	400	181
44788	宜兴	滨溪金悦府 1#站 4#所变主变	10	630	358
44789	宜兴	新建幼儿园充电桩箱变主变	10	630	303
44790	宜兴	烟山菜场公变	10	400	49
44791	宜兴	尚城学府 6#室 2#所变主变	10	800	640
44792	宜兴	石材市场 63#公变	10	400	166
44793	宜兴	浦南东村 2#公变	10	400	105
44794	宜兴	璟和园 2#室 2#所变主变	10	800	510
44795	宜兴	一号桥箱变主变	10	630	177
44796	宜兴	茶圣家园 2#室 1#所变主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44797	宜兴	钰澜云溪府 3#室 4#所变主变	10	800	533
44798	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 2#所变主变	10	630	414
44799	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	0
44800	宜兴	华都花园 1#公变	10	400	215
44801	宜兴	永康 3#箱变主变	10	630	367
44802	宜兴	中长圩公变	10	400	285
44803	宜兴	吴圩村 3#公变	10	200	89
44804	宜兴	一号桥 2#箱变主变	10	400	69
44805	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 4#所变	10	800	386
44806	宜兴	小街箱变	10	630	183
44807	宜兴	中鑫商务广场 1#室 4#所变主变	10	630	233
44808	宜兴	龙渎河北公变	10	250	187
44809	宜兴	文庄柏树箱变主变	20	630	484
44810	宜兴	悦龙台 4#室 2#所变主变	10	800	502
44811	宜兴	前龙铁路西公变	10	400	320
44812	宜兴	花园小区 8#公变	10	400	181
44813	宜兴	花园小区 9#公变	10	400	199
44814	宜兴	竹海岭上 5#室 1#所变主变	10	800	623
44815	宜兴	白土电站 2#公变	10	400	96
44816	宜兴	茗岭村 2#箱变主变	10	400	227
44817	宜兴	映山湖雅居 1#室 2#所变主变	10	800	597
44818	宜兴	城北公交站 1#箱变主变	10	630	120
44819	宜兴	西埭 2#公变	10	400	263
44820	宜兴	夏江电站 2#公变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44821	宜兴	龙眼小区 3#公变	10	200	26
44822	宜兴	西匡 2#公变	10	160	61
44823	宜兴	前白塔西公变	10	200	91
44824	宜兴	誉珑湖滨 12#室 3#所变主变	20	630	361
44825	宜兴	溪隐府 10#室 2#所变	10	800	505
44826	宜兴	溪隐府 10#室 1#所变	10	800	481
44827	宜兴	湖悦天境 6#室 3#所变主变	20	800	486
44828	宜兴	花溪苑 3#室 1#所变主变	10	630	399
44829	宜兴	龙庭溪府 2#室 2#所变主变	10	800	602
44830	宜兴	立诚箱变	10	500	235
44831	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 1#所变	10	800	534
44832	宜兴	桃林北公变	10	200	97
44833	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变	10	800	562
44834	宜兴	省庄新建 3#公变	10	200	63
44835	宜兴	湖悦名邸 7#室 4#所变主变	10	800	531
44836	宜兴	东木箱变主变	10	400	115
44837	宜兴	潜洛新苑 3#室 1#所变主变	10	800	482
44838	宜兴	屠家 2#公变	10	200	53
44839	宜兴	张泽土桥村箱变主变	10	400	138
44840	宜兴	钰澜洳溪府 4#室 2#所变	10	630	393
44841	宜兴	观澜府 5#室 4#所变主变	20	800	464
44842	宜兴	龙运天城珺府 5#室 2#所变	10	800	524
44843	宜兴	龙运天城珺府 4#室 1#所变	10	800	421
44844	宜兴	邵东牌楼箱变主变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44845	宜兴	龙山桥下 2#公变	10	400	31
44846	宜兴	鹏鹞智造 4#公变	10	400	0
44847	宜兴	白塔村部 2#箱变主变	10	630	414
44848	宜兴	冷家公变	10	200	76
44849	宜兴	六亩圩 2#公变	10	200	98
44850	宜兴	民北凌家公变	10	200	14
44851	宜兴	鑫陶广场 3#室 1#所变主变	10	800	377
44852	宜兴	逸时代广场 3#室 3#所变	10	630	387
44853	宜兴	夏姜塘南公变	10	200	1
44854	宜兴	圻亭王家组 2#公变	10	400	71
44855	宜兴	潘东村委公变	10	400	50
44856	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 3#所变主变	10	800	554
44857	宜兴	临泽人家 5#室 1#所变主变	20	800	476
44858	宜兴	誉湖郡 7#室 1#所变主变	20	800	476
44859	宜兴	烟山埝头公变	10	400	129
44860	宜兴	刘家家具厂公变	10	400	58
44861	宜兴	后村夏芳 3#公变	10	200	41
44862	宜兴	梧桐人家 2#室 2#所变主变	10	800	432
44863	宜兴	张公车站公变	10	400	31
44864	宜兴	春晓江南南苑 4#室 2#所变主变	10	800	510
44865	宜兴	毛市后巷 3#公变	10	400	243
44866	宜兴	观澜府 5#室 2#所变主变	20	800	445
44867	宜兴	戈庄村 2#公变	10	400	0
44868	宜兴	北塍西公变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44869	宜兴	颐养公寓 1#站 4#所变主变	10	630	383
44870	宜兴	兰东 2#公变	10	400	151
44871	宜兴	孔家公变	10	200	83
44872	宜兴	冶金 2#公变	10	400	37
44873	宜兴	亚溪鱼塘公变	10	200	116
44874	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 2#所变主变	10	800	485
44875	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 1#所变	20	800	581
44876	宜兴	汎璋景园 3#室 2#所变主变	10	800	572
44877	宜兴	岳堤苑 3#箱变主变	10	630	311
44878	宜兴	汎著景园 2#室 4#所变主变	10	630	463
44879	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 2#所变主变	20	800	581
44880	宜兴	和桥教堂 2#公变	10	400	103
44881	宜兴	四季府 3#室 1#所变主变	10	800	591
44882	宜兴	官林车站 2#箱变主变	10	630	156
44883	宜兴	清雅嘉苑 2#室 1#所变主变	10	800	611
44884	宜兴	南漕储家塘 2#公变	10	200	125
44885	宜兴	雅达健康生态园 8#室 2#所变主变	10	800	400
44886	宜兴	前巷汽校 2#公变	10	400	192
44887	宜兴	尚城学府 7#室 2#所变主变	10	800	640
44888	宜兴	太平东公变	10	400	230
44889	宜兴	花溪邸 3#室 3#所变主变	10	630	473
44890	宜兴	凌云府 8#室 2#所变主变	10	630	420
44891	宜兴	南漕裴家 3#箱变主变	10	630	449
44892	宜兴	镇丰公变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44893	宜兴	赵家村公变	10	200	66
44894	宜兴	宜丰徐家桥公变	10	200	63
44895	宜兴	洑著景园 3#室 2#所变主变	10	800	572
44896	宜兴	秧圩村公变	10	400	166
44897	宜兴	誉珑湖滨 13#室 1#所变主变	20	800	410
44898	宜兴	永兴塘家桥公变	10	400	257
44899	宜兴	金水名都 1#站 1#所变	10	800	354
44900	宜兴	金水名都 1#站 3#所变	10	800	459
44901	宜兴	金水名都 1#站 4#所变	10	800	424
44902	宜兴	圩田河东公变	10	200	124
44903	宜兴	太婆圩 2#公变	10	200	132
44904	宜兴	鼎尚花园 2#室 2#所变主变	20	800	392
44905	宜兴	丁山小区 3#公变	10	400	133
44906	宜兴	紫郡东府 3#室 4#所变主变	20	800	485
44907	宜兴	建陶宿舍 3#公变	10	400	170
44908	宜兴	金水名都 1#站 2#所变	10	800	326
44909	宜兴	金水名都 2#站 1#所变	10	800	363
44910	宜兴	金水名都 2#站 3#所变	10	800	484
44911	宜兴	金水名都 2#站 4#所变	10	800	438
44912	宜兴	金水名都 2#站 2#所变	10	800	419
44913	宜兴	高塍中行公变	10	400	33
44914	宜兴	振业 56#楼东箱变	10	630	320
44915	宜兴	万丽明珠 6#站 1#所变	10	800	504
44916	宜兴	万丽明珠 6#站 2#所变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44917	宜兴	陆平车站南公变	10	400	101
44918	宜兴	塘头 4#公变	10	400	76
44919	宜兴	新都府 5#室 2#所变主变	10	800	567
44920	宜兴	胜利村 2#公变	10	200	18
44921	宜兴	大坝头 2#公变	10	200	89
44922	宜兴	钱家村 4#公变	10	400	148
44923	宜兴	西渚荷花公变	10	400	128
44924	宜兴	浪门 2#箱变主变	10	630	350
44925	宜兴	山水洺城 4#室 4#所变主变	20	800	458
44926	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	0
44927	宜兴	洛涧 6#公变	10	400	203
44928	宜兴	和喜洺府 4#室 1#所变主变	10	800	502
44929	宜兴	龙兴箱变主变	10	630	286
44930	宜兴	洺韵福邸 2#室 4#所变主变	10	630	443
44931	宜兴	寿桃山公变	10	200	73
44932	宜兴	和桥蒋家 2#公变	10	400	253
44933	宜兴	岭下官地公变	10	400	203
44934	宜兴	金龙名都 6#室 3#所变主变	10	800	597
44935	宜兴	金兰中巷 2#公变	10	200	60
44936	宜兴	洺里景园 3#室 2#所变主变	20	630	376
44937	宜兴	浦西农行 3#公变	10	400	74
44938	宜兴	东方安居 1#箱变主变	10	630	250
44939	宜兴	宜城岳南新村 2#箱变主变	10	500	199
44940	宜兴	金龙名都 6#室 1#所变主变	10	800	594

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44941	宜兴	石材市场 47#公变	10	400	69
44942	宜兴	石材市场 48#公变	10	400	0
44943	宜兴	书香澜庭 3#室 3#所变主变	10	800	509
44944	宜兴	振杨路 2#公变	10	400	124
44945	宜兴	西溪鱼塘公变	10	200	84
44946	宜兴	和桥杨家西公变	10	400	264
44947	宜兴	清雅嘉苑 2#室 2#所变主变	10	800	627
44948	宜兴	苏家小区 3#站 2#所变主变	10	800	593
44949	宜兴	新用电站 2#公变	10	400	64
44950	宜兴	木桥 3#公变	10	200	132
44951	宜兴	春晖新村 2#室 3#所变主变	10	800	563
44952	宜兴	化宿箱变主变	10	500	260
44953	宜兴	春晓江南南苑 4#室 1#所变主变	10	800	501
44954	宜兴	誉湖郡 6#室 2#所变主变	20	630	405
44955	宜兴	育才新村 1#公变	10	200	103
44956	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变	10	800	508
44957	宜兴	新四军纪念馆 1#箱变主变	10	630	399
44958	宜兴	育才新村 3#公变	10	400	237
44959	宜兴	紫郡东府 5#室 4#所变	20	800	619
44960	宜兴	石材市场 70#公变	10	400	0
44961	宜兴	东山新村 5#箱变主变	10	500	161
44962	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 2#所变主变	10	800	639
44963	宜兴	申兴路 5#公变	10	400	0
44964	宜兴	中庄圩鱼塘公变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44965	宜兴	湖悦天境 6#室 4#所变主变	20	800	484
44966	宜兴	蒋典南公变	10	200	93
44967	宜兴	纺织小区 3#箱变主变	10	630	176
44968	宜兴	铜山村 1#箱变	10	400	311
44969	宜兴	湖悦名邸 3#室 1#所变主变	10	800	517
44970	宜兴	华宜箱变主变	10	500	203
44971	宜兴	赵庄五组箱变主变	10	200	116
44972	宜兴	大山界 2#公变	10	200	75
44973	宜兴	清白村南公变	10	200	122
44974	宜兴	蒋笠小金山公变	10	200	45
44975	宜兴	岳堤苑 2#箱变主变	10	630	338
44976	宜兴	西山岗 5#公变	10	400	187
44977	宜兴	前巷汽校 3#公变	10	400	111
44978	宜兴	大浦港爆气站公变	10	200	82
44979	宜兴	西山堡 2#箱变主变	10	630	116
44980	宜兴	马草东公变	10	200	126
44981	宜兴	洛涧雅居 3#室 2#所变主变	10	800	590
44982	宜兴	汎韵福邸 2#室 1#所变主变	10	630	338
44983	宜兴	天安逸品花园 2#室 2#所变主变	10	630	330
44984	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 2#所变主变	10	800	545
44985	宜兴	海伦华府 3#室 3#所变主变	10	630	333
44986	宜兴	人力资源市场 1#箱变主变	10	400	288
44987	宜兴	前巷湾地 2#公变	10	200	50
44988	宜兴	省庄庙桥 2#公变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
44989	宜兴	溪稍水产公变	10	200	92
44990	宜兴	大石界 2#公变	10	200	92
44991	宜兴	清南鱼塘公变	10	200	0
44992	宜兴	市一中 1#箱变主变	10	400	314
44993	宜兴	逸时代广场 2#室 1#所变	10	800	532
44994	宜兴	东横头公变	10	200	79
44995	宜兴	巷头张家箱变主变	10	630	252
44996	宜兴	查林中桥公变	10	400	139
44997	宜兴	外小圩公变	10	200	0
44998	宜兴	茶圣家园 5#室 1#所变主变	10	630	408
44999	宜兴	龙墅箱变主变	10	400	185
45000	宜兴	东风新村 1#箱变主变	10	630	248
45001	宜兴	丁耐宿舍 3#公变	10	200	87
45002	宜兴	小桥头鱼塘公变	10	200	122
45003	宜兴	南溪 5#公变	10	400	160
45004	宜兴	西渚石罗墩公变	10	200	80
45005	宜兴	珺睿府 3#室 1#所变主变	20	800	324
45006	宜兴	珺睿府 3#室 3#所变主变	20	800	383
45007	宜兴	珺睿府 3#室 4#所变主变	20	800	399
45008	宜兴	珺睿府 3#室 2#所变主变	20	800	371
45009	宜兴	黄花岗公变	10	200	44
45010	宜兴	祝陵桃园公变	10	200	135
45011	宜兴	珺睿府 2#室 1#所变主变	20	800	341
45012	宜兴	珺睿府 2#室 2#所变主变	20	800	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45013	宜兴	珺睿府 4#室 1#所变主变	20	800	394
45014	宜兴	珺睿府 4#室 3#所变主变	20	800	452
45015	宜兴	珺睿府 4#室 4#所变主变	20	800	401
45016	宜兴	珺睿府 4#室 2#所变主变	20	800	416
45017	宜兴	新区 2#箱变主变	10	400	65
45018	宜兴	川埠工业东区公变	10	400	149
45019	宜兴	戴里 2#公变	10	400	138
45020	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 2#所变主变	10	800	331
45021	宜兴	南溪 4#公变	10	400	178
45022	宜兴	南溪 3#公变	10	400	77
45023	宜兴	南溪 2#公变	10	400	125
45024	宜兴	南溪 1#公变	10	400	136
45025	宜兴	充电桩 1#箱变	10	630	139
45026	宜兴	外国语学校 1#箱变主变	10	400	320
45027	宜兴	板桥 3#公变	10	400	39
45028	宜兴	范道广场公变	10	400	114
45029	宜兴	宜丰公变	10	200	160
45030	宜兴	施荡老村部公变	10	400	230
45031	宜兴	塘头 5#公变	10	400	48
45032	宜兴	鹏鹞制造 11#公变	10	400	244
45033	宜兴	金城花园 3#室 1#所变	10	800	372
45034	宜兴	褚家 2#公变	10	200	107
45035	宜兴	鲸塘后村公变	10	400	226
45036	宜兴	锦溪豪庭 3#室 1#所变主变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45037	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 1#所变主变	20	800	561
45038	宜兴	尖北公变	10	200	138
45039	宜兴	誉湖郡 5#室 3#所变主变	20	800	534
45040	宜兴	叠翠公变	10	400	151
45041	宜兴	桥北 1#公变	10	400	212
45042	宜兴	金龙名都 4#室 1#所变主变	10	800	433
45043	宜兴	桂芳渔塘公变	10	400	224
45044	宜兴	西长圩鱼塘公变	10	200	115
45045	宜兴	誉湖郡 2#室 3#所变主变	20	800	558
45046	宜兴	仇圩村西公变	10	400	140
45047	宜兴	红卫二垛 2#公变	10	400	212
45048	宜兴	梅南公变	10	400	197
45049	宜兴	学府路充电桩箱变主变	20	400	320
45050	宜兴	上厂公变	10	200	117
45051	宜兴	铜山南村 3#公变	10	400	189
45052	宜兴	定化五庄 2#公变	10	200	90
45053	宜兴	天力路公变	10	400	246
45054	宜兴	荆西 2#公变	10	200	113
45055	宜兴	师渎厂区公变	10	400	119
45056	宜兴	熙岸阳光 3#室 1#所变主变	10	800	499
45057	宜兴	西渚吾桥东山 2#公变	10	400	91
45058	宜兴	新庄供电所 3#箱变主变	10	500	183
45059	宜兴	漕南工业 4#公变	10	400	113
45060	宜兴	天谷院墅 1#室 2#所变主变	10	630	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45061	宜兴	颐养公寓 1#站 1#所变主变	10	630	348
45062	宜兴	南漕电力站 3#公变	10	200	17
45063	宜兴	岭下大村 2#公变	10	400	193
45064	宜兴	紫京小区三期 1#箱变主变	10	630	369
45065	宜兴	振业 20#楼西箱变	10	630	351
45066	宜兴	大会东公变	10	400	213
45067	宜兴	袁家王家组 2#公变	10	200	100
45068	宜兴	张兰桥 3#公变	10	200	127
45069	宜兴	紫京小区三期 2#箱变主变	10	630	361
45070	宜兴	书香澜庭 3#室 2#所变主变	10	800	473
45071	宜兴	伏西村西 2#箱变主变	10	500	70
45072	宜兴	湖父教堂箱变主变	10	500	162
45073	宜兴	吴墟桥北公变	10	200	0
45074	宜兴	野猫塘箱变主变	10	630	246
45075	宜兴	蜀山北街 4#箱变主变	10	500	277
45076	宜兴	汤渡电影院公变	10	400	173
45077	宜兴	查林 11 组 2#公变	10	400	124
45078	宜兴	倒砍头 2#箱变主变	10	400	291
45079	宜兴	芳圩三组公变	10	200	59
45080	宜兴	振华路 3#公变	10	400	169
45081	宜兴	溪稍电站公变	10	400	155
45082	宜兴	华美北公变	10	400	297
45083	宜兴	华利山庄 4#箱变	10	500	257
45084	宜兴	蜀山安置 1#箱变	10	500	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45085	宜兴	蜀山安置 2#箱变	10	630	334
45086	宜兴	蜀山安置 3#箱变	10	630	332
45087	宜兴	南新北沙塘公变	10	400	233
45088	宜兴	方西公变	10	200	67
45089	宜兴	毛旗许家 2#公变	10	160	117
45090	宜兴	兰疗 1#公变	10	400	188
45091	宜兴	画溪桥公变	10	400	217
45092	宜兴	青龙山公变	10	200	72
45093	宜兴	磨山西公变	10	200	47
45094	宜兴	瑞金公变	10	400	121
45095	宜兴	飞里 2#公变	10	200	14
45096	宜兴	查林明玉公变	10	315	61
45097	宜兴	南新河北公变	10	200	44
45098	宜兴	银河公变	10	400	60
45099	宜兴	后圩西公变	10	200	42
45100	宜兴	南和佳苑 1#箱变	10	630	241
45101	宜兴	南和佳苑 2#箱变	10	630	330
45102	宜兴	南和佳苑 3#箱变	10	630	291
45103	宜兴	南和佳苑 4#箱变	10	630	312
45104	宜兴	南兴公变	10	400	163
45105	宜兴	南漕电力站 6#公变	10	400	83
45106	宜兴	典巷西公变	10	400	147
45107	宜兴	闸北 2#公变	10	400	0
45108	宜兴	红塔新苑 1#箱变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45109	宜兴	红塔新苑 2#箱变	10	400	187
45110	宜兴	红塔新苑 3#箱变	10	400	160
45111	宜兴	红塔新苑 4#箱变	10	400	160
45112	宜兴	茭渚河北公变	10	200	103
45113	宜兴	沙塘三队公变	10	200	73
45114	宜兴	塍上河南 2#公变	10	315	223
45115	宜兴	潜洛村安置小区 1#公变	10	315	0
45116	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	0
45117	宜兴	路灯 2#公变	10	200	136
45118	宜兴	竹舍东 2#公变	10	400	195
45119	宜兴	儒芳 1#公变	10	200	83
45120	宜兴	顺伟 C 区 2#箱变	10	315	98
45121	宜兴	蒋墅电站公变	10	100	50
45122	宜兴	新街 2#公变	10	400	153
45123	宜兴	海事公变	10	400	254
45124	宜兴	庄东公变	10	400	160
45125	宜兴	蔬菜办公变	10	400	204
45126	宜兴	高塍中桥公变	10	400	143
45127	宜兴	杨家 2#公变	10	200	111
45128	宜兴	和桥沈家 2#公变	10	200	9
45129	宜兴	前谢小桥公变	10	400	204
45130	宜兴	和桥高家公变	10	200	45
45131	宜兴	解放中路公变	10	400	288
45132	宜兴	宜北粉末公变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45133	宜兴	开发区陆家线材公变	10	400	283
45134	宜兴	塘田公变	10	400	289
45135	宜兴	金色阳光 1#箱变	20	630	289
45136	宜兴	金色阳光 2#箱变	20	630	258
45137	宜兴	金色阳光 3#箱变	20	630	235
45138	宜兴	金色阳光 4#箱变	20	630	296
45139	宜兴	殷家 2#公变	10	200	17
45140	宜兴	联群村 2#公变	10	200	0
45141	宜兴	乌泥箱变	10	400	167
45142	宜兴	官林东虹路公变	10	400	30
45143	宜兴	中堂 1#站 1#所变	20	1000	450
45144	宜兴	中堂 1#站 2#所变	20	1000	345
45145	宜兴	中堂 1#站 3#所变	20	1000	211
45146	宜兴	中堂 1#站 4#所变	20	800	639
45147	宜兴	中堂 2#站 1#所变	20	1000	526
45148	宜兴	中堂 2#站 2#所变	20	1000	527
45149	宜兴	中堂 2#站 3#所变	20	800	334
45150	宜兴	中堂 2#站 4#所变	20	800	397
45151	宜兴	新建义庄西公变	10	400	72
45152	宜兴	植物园公变	10	200	106
45153	宜兴	路东 2#公变	10	400	118
45154	宜兴	马干公变	10	400	13
45155	宜兴	马庄村公变	10	200	36
45156	宜兴	长园公变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45157	宜兴	涧口公变	10	400	201
45158	宜兴	乾元中村公变	10	400	181
45159	宜兴	乾南公变	10	200	105
45160	宜兴	尤前村公变	10	400	84
45161	宜兴	制药公变	10	315	72
45162	宜兴	杨店新村公变	10	400	0
45163	宜兴	堂前河北 2#公变	10	200	147
45164	宜兴	铜峰茶场公变	10	200	25
45165	宜兴	尤后 1#公变	10	400	133
45166	宜兴	尤后村公变	10	400	145
45167	宜兴	茶西 5#公变	10	200	9
45168	宜兴	张泽土桥 2#公变	10	400	160
45169	宜兴	马草西公变	10	400	269
45170	宜兴	马草污工泵公变	10	250	71
45171	宜兴	税务所公变	10	400	142
45172	宜兴	港西村 2#公变	10	400	108
45173	宜兴	南湾冶炼公变	10	400	0
45174	宜兴	常胜新村 2#公变	10	315	70
45175	宜兴	常胜新村 1#公变	10	400	128
45176	宜兴	施荡电站公变	10	200	102
45177	宜兴	南湾电站公变	10	200	1
45178	宜兴	安泰 2#公变	10	400	163
45179	宜兴	常胜大队公变	10	315	0
45180	宜兴	施荡 1#公变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45181	宜兴	施荡 2#公变	10	400	101
45182	宜兴	南湾油车公变	10	400	203
45183	宜兴	杏花西村 1#公变	10	400	225
45184	宜兴	施荡加工公变	10	400	73
45185	宜兴	施荡排涝公变	10	200	142
45186	宜兴	南湾湾南公变	10	400	90
45187	宜兴	粮机宿舍公变	10	400	215
45188	宜兴	茶东 1#公变	10	315	43
45189	宜兴	茶东 5#公变	10	315	53
45190	宜兴	茶东 4#公变	10	315	63
45191	宜兴	茶东 3#公变	10	400	198
45192	宜兴	双庙双北公变	10	200	0
45193	宜兴	茶东 7#公变	10	315	29
45194	宜兴	茶东 6#公变	10	315	81
45195	宜兴	陆平水库公变	10	200	71
45196	宜兴	陆平水西公变	10	200	0
45197	宜兴	陆平一组公变	10	250	62
45198	宜兴	水浮桥公变	10	315	104
45199	宜兴	陆平林家公变	10	400	115
45200	宜兴	陆平红旗桥公变	10	200	27
45201	宜兴	陆平加工公变	10	250	14
45202	宜兴	陆平村公变	10	400	110
45203	宜兴	陆平南新圩公变	10	160	45
45204	宜兴	新河沿黄家圩公变	10	315	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45205	宜兴	省庄韭菜岭公变	10	400	139
45206	宜兴	民张公变	10	160	108
45207	宜兴	蒋家庄公变	10	400	159
45208	宜兴	佳乐园 1#公变	10	400	129
45209	宜兴	佳乐园 2#公变	10	400	101
45210	宜兴	张泽许家公变	10	400	150
45211	宜兴	浦西农行公变	10	400	17
45212	宜兴	浦西希望 2#公变	10	400	82
45213	宜兴	浦西希望 1#公变	10	250	0
45214	宜兴	浦西泽园公变	10	400	47
45215	宜兴	浦西迎宾公变	10	400	10
45216	宜兴	浦西小学公变	10	400	145
45217	宜兴	张泽土桥村公变	10	400	320
45218	宜兴	太平 3#公变	10	400	124
45219	宜兴	砺山公变	10	200	6
45220	宜兴	闸口南路公变	10	400	46
45221	宜兴	流白干公变	10	400	76
45222	宜兴	茂花公变	10	200	15
45223	宜兴	归径电力站 1#公变	10	400	134
45224	宜兴	栅村路南公变	10	400	229
45225	宜兴	东虹桥 1#公变	10	250	35
45226	宜兴	庵头公变	10	400	128
45227	宜兴	毛市西村公变	10	200	120
45228	宜兴	杨桥新站公变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45229	宜兴	周潭公变	10	315	91
45230	宜兴	杨桥东塘公变	10	200	45
45231	宜兴	上城圩公变	10	400	205
45232	宜兴	徐丰公变	10	400	40
45233	宜兴	青龙白果树公变	10	400	69
45234	宜兴	上坝 56 组公变	10	200	0
45235	宜兴	浦西蠡园 1#公变	10	200	77
45236	宜兴	浦西蠡园 2#公变	10	200	92
45237	宜兴	学前公变	10	315	73
45238	宜兴	浦西蠡园 3#公变	10	400	170
45239	宜兴	浦西蠡园 4#公变	10	400	180
45240	宜兴	漳渎花园公变	10	400	133
45241	宜兴	三洞安置 1#公变	10	200	95
45242	宜兴	洋岸村部公变	10	200	73
45243	宜兴	玉女 2#公变	10	200	0
45244	宜兴	叶塘村 2#公变	10	200	82
45245	宜兴	蒋笠七组公变	10	400	145
45246	宜兴	圩头山公变	10	200	0
45247	宜兴	大水潭公变	10	400	55
45248	宜兴	苏塘公变	10	400	134
45249	宜兴	查林工业区 3#公变	10	400	0
45250	宜兴	查林工业区 2#公变	10	400	78
45251	宜兴	鼎盛花苑 2#公变	10	200	26
45252	宜兴	周桥公变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45253	宜兴	割板公变	10	400	146
45254	宜兴	圣欧公变	10	400	74
45255	宜兴	查林工业公变	10	400	0
45256	宜兴	查林 3#公变	10	400	104
45257	宜兴	川埠工业区 3#公变	10	250	64
45258	宜兴	川埠工业区 1#公变	10	400	36
45259	宜兴	川埠工业区 2#公变	10	400	171
45260	宜兴	下西庄公变	10	200	49
45261	宜兴	范道菜场公变	10	315	13
45262	宜兴	新建新城花园 2#箱变	10	630	329
45263	宜兴	新建新城花园 3#箱变	10	630	309
45264	宜兴	新建新城花园 4#箱变	10	500	145
45265	宜兴	新建新城花园 5#箱变	10	500	245
45266	宜兴	新建新城花园 6#箱变	10	630	310
45267	宜兴	泽福苑 4#箱变	10	630	303
45268	宜兴	泽福苑 5#箱变	10	630	276
45269	宜兴	泽福苑 6#箱变	10	630	344
45270	宜兴	泽福苑 8#箱变	10	630	348
45271	宜兴	柏山教工宿舍公变	10	315	118
45272	宜兴	栅村枫林公变	10	200	71
45273	宜兴	东虹桥公变	10	315	6
45274	宜兴	广汇花园 1#箱变	10	630	318
45275	宜兴	广汇花园 2#箱变	10	630	277
45276	宜兴	广汇花园 3#箱变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45277	宜兴	广汇花园 4#箱变	10	630	302
45278	宜兴	广汇花园 5#箱变	10	630	313
45279	宜兴	广汇花园 6#箱变	10	630	403
45280	宜兴	广汇花园 7#箱变	10	630	351
45281	宜兴	广汇花园 8#箱变	10	630	282
45282	宜兴	广汇花园 9#箱变	10	630	247
45283	宜兴	广汇花园 10#箱变	10	630	306
45284	宜兴	广汇花园 11#箱变	10	630	275
45285	宜兴	东风苑 1#箱变主变	10	630	292
45286	宜兴	广汇花园 12#箱变	10	630	281
45287	宜兴	东风苑 2#箱变主变	10	630	304
45288	宜兴	广汇花园 13#箱变	10	630	298
45289	宜兴	瑞德康城 1#站 1#所变	10	1000	591
45290	宜兴	瑞德康城 1#站 2#所变	10	1000	656
45291	宜兴	瑞德康城 2#站 2#所变	10	1000	516
45292	宜兴	周铁李渎公变	10	315	143
45293	宜兴	岳家公变	10	200	76
45294	宜兴	丰北东公变	10	200	0
45295	宜兴	湖光小区 1#公变	10	400	152
45296	宜兴	湖光小区 2#公变	10	200	61
45297	宜兴	湖光小区 3#公变	10	315	150
45298	宜兴	上头村 3#公变	10	400	197
45299	宜兴	秀才公变	10	200	51
45300	宜兴	浦西小区 2#公变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45301	宜兴	祥圈公变	10	200	53
45302	宜兴	田干站公变	10	400	95
45303	宜兴	塘田组公变	10	200	73
45304	宜兴	邓家组公变	10	400	252
45305	宜兴	湖民东组公变	10	315	135
45306	宜兴	五交化 1#公变	10	400	176
45307	宜兴	西大街 4#箱变	10	630	272
45308	宜兴	西大街 5#箱变	10	630	217
45309	宜兴	西大街 2#箱变	10	500	257
45310	宜兴	西大街 3#箱变	10	630	200
45311	宜兴	泽福苑 7#箱变	10	630	294
45312	宜兴	泽福苑 9#箱变	10	630	317
45313	宜兴	泽福苑 10#箱变	10	630	329
45314	宜兴	滨水花园 4#公变	10	250	106
45315	宜兴	滨水花园 2#公变	10	250	112
45316	宜兴	滨水花园 3#公变	10	250	116
45317	宜兴	滨水花园 1#公变	10	250	121
45318	宜兴	祥和花园东侧箱变	10	800	379
45319	宜兴	东方嘉园 1#站 1#所变	10	1000	511
45320	宜兴	海德名园 1#站 3#所变	10	800	464
45321	宜兴	海德名园 1#站 2#所变	10	1000	523
45322	宜兴	海德名园 1#站 1#所变	10	800	284
45323	宜兴	百合山庄 1#箱变	10	630	427
45324	宜兴	百合山庄 2#箱变	10	500	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45325	宜兴	百合山庄 3#箱变	10	500	277
45326	宜兴	百合山庄 4#箱变	10	630	424
45327	宜兴	百合山庄 5#箱变	10	630	379
45328	宜兴	百合山庄 6#箱变	10	630	388
45329	宜兴	长岗岭公变	10	160	50
45330	宜兴	北渠前巷公变	10	200	89
45331	宜兴	尹家塘公变	10	400	83
45332	宜兴	瑞德康城 2#站 1#所变	10	1000	547
45333	宜兴	广汇花园 26#箱变	10	630	258
45334	宜兴	广汇花园 27#箱变	10	630	341
45335	宜兴	广汇花园 28#箱变	10	630	329
45336	宜兴	广汇花园 29#箱变	10	630	184
45337	宜兴	广汇花园 30#箱变	10	630	303
45338	宜兴	广汇花园 31#箱变	10	630	325
45339	宜兴	林业队公变	10	200	78
45340	宜兴	东圩村北公变	10	400	122
45341	宜兴	高塍车站公变	10	315	105
45342	宜兴	新芳人民路公变	10	315	6
45343	宜兴	五交化 2#公变	10	400	258
45344	宜兴	五交化 3#公变	10	400	210
45345	宜兴	药店公变	10	400	151
45346	宜兴	和桥供销社公变	10	400	58
45347	宜兴	三协 2#公变	10	315	64
45348	宜兴	宜金 1#公变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45349	宜兴	徐兴公变	10	400	171
45350	宜兴	竹东公变	10	400	182
45351	宜兴	川陶头庄 2#公变	10	400	82
45352	宜兴	小圩新村 5#公变	10	400	107
45353	宜兴	小圩新村 6#公变	10	400	161
45354	宜兴	百合山庄 7#箱变	10	500	312
45355	宜兴	百合山庄 8#箱变	10	630	367
45356	宜兴	新建新城花园 7#箱变	10	630	400
45357	宜兴	新建新城花园 8#箱变	10	500	206
45358	宜兴	龙泽苑商住楼箱变	10	630	339
45359	宜兴	新东虹三期 1#箱变	10	630	336
45360	宜兴	新东虹三期 2#箱变	10	630	243
45361	宜兴	西花园一村 1#箱变	10	500	228
45362	宜兴	谢桥家园 1#箱变	10	630	345
45363	宜兴	谢桥家园 2#箱变	10	630	288
45364	宜兴	谢桥家园 3#箱变	10	630	314
45365	宜兴	海德名园 1#箱变	10	630	170
45366	宜兴	海德名园 2#箱变	10	500	190
45367	宜兴	嘉华广场 1#箱变	10	630	322
45368	宜兴	嘉华广场 2#箱变	10	500	251
45369	宜兴	嘉华广场 3#箱变	10	630	246
45370	宜兴	嘉华广场 4#箱变	10	630	201
45371	宜兴	嘉华广场 5#箱变	10	630	81
45372	宜兴	水产西村公变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45373	宜兴	朱渭排涝公变	10	400	107
45374	宜兴	朱渭朱家公变	10	160	12
45375	宜兴	厚和电站公变	10	315	109
45376	宜兴	朱渭村 3#公变	10	400	141
45377	宜兴	洋渚五庄公变	10	315	68
45378	宜兴	洋渚四庄公变	10	400	105
45379	宜兴	侍渎圩新公变	10	400	174
45380	宜兴	常胜 2#公变	10	315	161
45381	宜兴	沧屋里 1#公变	10	315	19
45382	宜兴	锦绣江南 1#站 1#所变	10	1000	441
45383	宜兴	西大街 1#箱变	10	500	261
45384	宜兴	怡人苑 1#公变	10	315	142
45385	宜兴	怡人苑 2#公变	10	250	90
45386	宜兴	怡人苑 3#公变	10	315	123
45387	宜兴	小场公变	10	400	240
45388	宜兴	丁建综合楼公变	10	400	149
45389	宜兴	涧众村公变	10	315	27
45390	宜兴	烟山河东公变	10	200	32
45391	宜兴	诚庄公变	10	200	84
45392	宜兴	前中公变	10	200	61
45393	宜兴	烟山街东公变	10	315	26
45394	宜兴	前元东 2#公变	10	200	63
45395	宜兴	胥藏 2#公变	10	200	1
45396	宜兴	北堰公变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45397	宜兴	雪家 3#公变	10	200	57
45398	宜兴	赋村 3 号公变	10	200	70
45399	宜兴	建设新村 1#箱变	10	630	242
45400	宜兴	建设新村 3#箱变主变	10	630	141
45401	宜兴	大圩村北公变	10	200	50
45402	宜兴	徐西公变	10	200	30
45403	宜兴	球中公变	10	400	0
45404	宜兴	书画院箱变	10	400	129
45405	宜兴	许家 2#公变	10	200	25
45406	宜兴	建设新村 2#箱变	10	1000	222
45407	宜兴	嘉华广场 6#箱变	10	500	161
45408	宜兴	南郊花园三期 1#箱变	10	630	113
45409	宜兴	南郊花园三期 2#箱变	10	800	392
45410	宜兴	东方嘉园 1#箱变	10	500	263
45411	宜兴	东方嘉园 2#箱变	10	500	215
45412	宜兴	东方嘉园 3#箱变	10	500	231
45413	宜兴	广汇花园 20#箱变	10	630	262
45414	宜兴	广汇花园 21#箱变	10	630	323
45415	宜兴	广汇花园 22#箱变	10	630	309
45416	宜兴	广汇花园 23#箱变	10	630	328
45417	宜兴	广汇花园 24#箱变	10	630	318
45418	宜兴	广汇花园 25#箱变	10	630	328
45419	宜兴	广汇花园 14#箱变	10	630	333
45420	宜兴	广汇花园 15#箱变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45421	宜兴	广汇花园 16#箱变	10	630	273
45422	宜兴	广汇花园 17#箱变	10	630	315
45423	宜兴	广汇花园 18#箱变	10	630	323
45424	宜兴	广汇花园 19#箱变	10	630	342
45425	宜兴	浦渚路公变	10	400	196
45426	宜兴	湖头 2#公变	10	400	133
45427	宜兴	林庄村公变	10	200	0
45428	宜兴	湖头 1#公变	10	400	44
45429	宜兴	漳渎村 2#公变	10	400	157
45430	宜兴	高塍健康 2#公变	10	200	11
45431	宜兴	蒲墅驼山公变	10	200	124
45432	宜兴	蒲墅南公变	10	400	104
45433	宜兴	蒲墅二组公变	10	315	212
45434	宜兴	水产东村公变	10	250	108
45435	宜兴	蒲墅山窑头公变	10	400	60
45436	宜兴	八庄公变	10	400	215
45437	宜兴	厚和后村公变	10	400	97
45438	宜兴	运东组公变	10	400	80
45439	宜兴	蒲墅西公变	10	200	117
45440	宜兴	楝树张家公变	10	400	0
45441	宜兴	万家 1#公变	10	200	61
45442	宜兴	钱家圩公变	10	400	167
45443	宜兴	沧屋里 2#公变	10	315	0
45444	宜兴	栅村西南公变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45445	宜兴	潜洛七庄公变	10	400	37
45446	宜兴	洑滨电站公变	10	400	203
45447	宜兴	方东后村公变	10	100	0
45448	宜兴	康佳苑 1#公变	10	250	105
45449	宜兴	康佳苑 2#公变	10	400	205
45450	宜兴	康佳苑 5#公变	10	250	116
45451	宜兴	康佳苑 4#公变	10	400	187
45452	宜兴	康佳苑 3#公变	10	400	228
45453	宜兴	申家公变	10	200	22
45454	宜兴	车站公变	10	315	86
45455	宜兴	圣家公变	10	100	31
45456	宜兴	浦南北村公变	10	400	147
45457	宜兴	川埠联建房公变	10	400	0
45458	宜兴	丁山公安分局公变	10	400	161
45459	宜兴	南宅公变	10	200	63
45460	宜兴	南中公变	10	200	106
45461	宜兴	新城圩田公变	10	315	0
45462	宜兴	桃香楼 1#公变	10	400	140
45463	宜兴	桃香楼 2#公变	10	400	169
45464	宜兴	桃香楼 3#公变	10	400	244
45465	宜兴	桃香楼 4#公变	10	400	133
45466	宜兴	桃香楼 5#公变	10	400	179
45467	宜兴	东庙巷 2#箱变	10	630	215
45468	宜兴	东庙巷 1#箱变	10	630	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45469	宜兴	高塍顾家 3#公变	10	200	52
45470	宜兴	派出所箱变	10	500	175
45471	宜兴	陶仁欣苑 1#箱变	10	630	258
45472	宜兴	陶仁欣苑 2#箱变	10	630	309
45473	宜兴	陶仁欣苑 5#箱变	10	630	249
45474	宜兴	陶仁欣苑 6#箱变	10	630	325
45475	宜兴	东珠巷 2#箱变	10	500	247
45476	宜兴	东珠巷 1#箱变	10	500	150
45477	宜兴	劝业箱变	10	800	293
45478	宜兴	东珠巷 3#箱变	10	400	97
45479	宜兴	师家圩电站公变	10	400	208
45480	宜兴	华利达公变	10	400	119
45481	宜兴	供电所 7#公变	10	400	246
45482	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	0
45483	宜兴	青溪路公变	10	400	150
45484	宜兴	积丰 4#公变	10	200	46
45485	宜兴	高塍新庄村公变	10	400	77
45486	宜兴	范道供电所 1#公变	10	400	85
45487	宜兴	阳山公变	10	200	65
45488	宜兴	兰东公变	10	400	117
45489	宜兴	团结街 2#公变	10	200	104
45490	宜兴	累枝山公变	10	200	72
45491	宜兴	归美河西公变	10	200	51
45492	宜兴	楝树电站公变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45493	宜兴	下梁公变	10	400	319
45494	宜兴	聚龙 1#公变	10	400	139
45495	宜兴	聚龙张家公变	10	400	57
45496	宜兴	聚龙 2#公变	10	400	161
45497	宜兴	聚龙顾家公变	10	200	67
45498	宜兴	谈家圩公变	10	200	92
45499	宜兴	潘家塘公变	10	400	106
45500	宜兴	柏树下公变	10	400	260
45501	宜兴	栅村东南公变	10	200	1
45502	宜兴	周母公变	10	400	58
45503	宜兴	南园泽东公变	10	400	180
45504	宜兴	朝阳新村 1#公变	10	315	114
45505	宜兴	万福刘家公变	10	315	152
45506	宜兴	钟溪三庄公变	10	315	147
45507	宜兴	前徐公变	10	400	153
45508	宜兴	南新后村 2#公变	10	200	61
45509	宜兴	桃巷 I 期 1#箱变	10	630	365
45510	宜兴	南肖公变	10	400	136
45511	宜兴	红塔港东公变	10	400	170
45512	宜兴	南高小区箱变主变	10	630	250
45513	宜兴	湖小 2#公变	10	400	148
45514	宜兴	东建队公变	10	200	14
45515	宜兴	桃香楼 6#公变	10	400	181
45516	宜兴	桃香楼 7#公变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45517	宜兴	桃香楼 8#公变	10	400	202
45518	宜兴	桃香楼 9#公变	10	400	184
45519	宜兴	前龙大庙公变	10	400	247
45520	宜兴	小马岭西公变	10	200	76
45521	宜兴	查林 11 组公变	10	400	20
45522	宜兴	南新港北公变	10	250	136
45523	宜兴	埭西公变	10	315	190
45524	宜兴	锦绣三村 3#箱变	10	500	202
45525	宜兴	正新嘉苑 2#箱变	10	630	328
45526	宜兴	潼渚棚山公变	10	200	78
45527	宜兴	东溪望族 1#箱变	10	500	251
45528	宜兴	龙庆东路公变	10	315	47
45529	宜兴	西圩村公变	10	200	63
45530	宜兴	东溪望族 2#箱变	10	500	218
45531	宜兴	东溪望族 3#箱变	10	500	140
45532	宜兴	兴和花园 1#箱变	10	630	314
45533	宜兴	兴和花园 2#箱变	10	630	306
45534	宜兴	范道供电所 2#公变	10	315	54
45535	宜兴	范道供电所 12#公变	10	400	0
45536	宜兴	乡政府基建公变	10	400	264
45537	宜兴	积丰 2#公变	10	400	76
45538	宜兴	永康农场公变	10	200	118
45539	宜兴	范道供电所 3#公变	10	400	131
45540	宜兴	远东公寓 1#公变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45541	宜兴	远东公寓 2#公变	10	400	108
45542	宜兴	大荡公变	10	315	153
45543	宜兴	北真基公变	10	200	5
45544	宜兴	北真基 2#公变	10	400	45
45545	宜兴	金色华庭 2#箱变	10	630	158
45546	宜兴	潭家公变	10	200	30
45547	宜兴	宜北新城 1#站 4#所变	10	1000	525
45548	宜兴	宜北新城 1#站 3#所变	10	1000	644
45549	宜兴	宜北新城 1#站 2#所变	10	1000	505
45550	宜兴	宜北新城 1#站 1#所变	10	1000	471
45551	宜兴	宜北新城 2#站 4#所变	10	1000	622
45552	宜兴	宜北新城 2#站 3#所变	10	1000	607
45553	宜兴	宜北新城 2#站 1#所变	10	1000	485
45554	宜兴	宜北新城 2#站 2#所变	10	1000	596
45555	宜兴	万石电力站 1#公变	10	200	109
45556	宜兴	杨巷安西公变	10	400	219
45557	宜兴	渎南公变	10	100	0
45558	宜兴	蜀山村 4#公变	10	315	0
45559	宜兴	蜀山村 3#公变	10	400	1
45560	宜兴	步行街 1#站 1#所变	10	1000	160
45561	宜兴	紫薇苑 1#箱变	10	630	156
45562	宜兴	紫薇苑 2#箱变	10	630	140
45563	宜兴	紫薇苑 3#箱变	10	630	213
45564	宜兴	紫薇苑 4#箱变	10	630	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45565	宜兴	紫薇苑 5#箱变	10	630	153
45566	宜兴	绿园二村 1#箱变	10	500	217
45567	宜兴	绿园二村 2#箱变	10	500	232
45568	宜兴	绿园二村 3#箱变	10	630	322
45569	宜兴	新盛花苑 9#箱变	10	630	291
45570	宜兴	新盛花苑 10#箱变	10	630	298
45571	宜兴	新盛花苑 11#箱变	10	630	289
45572	宜兴	新盛花苑 12#箱变	10	630	320
45573	宜兴	新盛花苑 1#箱变	10	630	232
45574	宜兴	宜北新城 1#箱变	10	630	328
45575	宜兴	和润新村 1#箱变	10	630	271
45576	宜兴	和润新村 2#箱变	10	630	265
45577	宜兴	和润新村 3#箱变	10	630	263
45578	宜兴	八仕河北公变	10	200	28
45579	宜兴	杞亭窑上公变	10	160	30
45580	宜兴	潘家坝小学公变	10	400	72
45581	宜兴	田舍公变	10	100	2
45582	宜兴	步行街 1#站 2#所变	10	1000	131
45583	宜兴	步行街 1#站 3#所变	10	1000	483
45584	宜兴	步行街 1#站 4#所变	10	1000	426
45585	宜兴	广汇花园南块 2#站 1#所变	10	1000	478
45586	宜兴	广汇花园南块 2#站 2#所变	10	1000	516
45587	宜兴	广汇花园南块 2#站 3#所变	10	1000	517
45588	宜兴	广汇花园南块 2#站 4#所变	10	1000	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45589	宜兴	兴和花园 1#站 2#所变	10	1000	449
45590	宜兴	兴和花园 1#站 1#所变	10	1000	521
45591	宜兴	兴和花园 2#站 2#所变	10	1000	542
45592	宜兴	兴和花园 2#站 1#所变	10	1000	521
45593	宜兴	今日星城 3#站 1#所变	10	1000	508
45594	宜兴	今日星城 3#站 2#所变	10	1000	534
45595	宜兴	今日星城 3#站 3#所变	10	800	357
45596	宜兴	今日星城 4#站 4#所变	10	1000	575
45597	宜兴	今日星城 4#站 3#所变	10	1000	599
45598	宜兴	今日星城 4#站 2#所变	10	1000	485
45599	宜兴	今日星城 4#站 1#所变	10	1000	516
45600	宜兴	今日星城 5#站 4#所变	10	1000	400
45601	宜兴	洛涧 5#公变	10	315	70
45602	宜兴	八房八一组公变	10	200	41
45603	宜兴	储家公变	10	400	85
45604	宜兴	芳庄南湾公变	10	400	100
45605	宜兴	徐舍芳中公变	10	200	98
45606	宜兴	临津溪南公变	10	200	45
45607	宜兴	下邳车站公变	10	400	179
45608	宜兴	百合路 2#公变	10	400	250
45609	宜兴	周迈庄公变	10	200	107
45610	宜兴	青瓷宿舍 1#公变	10	400	50
45611	宜兴	杭上 2#公变	10	400	0
45612	宜兴	王干西公变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45613	宜兴	洩西 2#公变	10	200	111
45614	宜兴	周迈庄 2#公变	10	200	63
45615	宜兴	阳山 2#公变	10	200	147
45616	宜兴	阳光小区箱变	10	630	346
45617	宜兴	白巷大巷公变	10	400	0
45618	宜兴	南园新站公变	10	400	200
45619	宜兴	山林村公变	10	200	89
45620	宜兴	大树上毛公变	10	200	125
45621	宜兴	杜家公变	10	400	101
45622	宜兴	大树肖家公变	10	400	194
45623	宜兴	大树村部公变	10	400	23
45624	宜兴	南漕派出所公变	10	400	181
45625	宜兴	兴隆 2#公变	10	400	115
45626	宜兴	杨里公变	10	400	191
45627	宜兴	申兴中路公变	10	400	100
45628	宜兴	供电营业所 5#公变	10	400	94
45629	宜兴	张家坝公变	10	200	100
45630	宜兴	白巷大桥公变	10	400	284
45631	宜兴	大树仓上公变	10	400	194
45632	宜兴	白巷西村公变	10	400	65
45633	宜兴	大树公路公变	10	400	215
45634	宜兴	岸头桥公变	10	400	134
45635	宜兴	西坞 2#公变	10	200	28
45636	宜兴	武进九队公变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45637	宜兴	机电公变	10	400	162
45638	宜兴	舍楼下公变	10	315	81
45639	宜兴	南漕粮管所公变	10	250	102
45640	宜兴	省庄金家公变	10	400	41
45641	宜兴	所 13#公变	10	400	235
45642	宜兴	丰收路公变	10	400	0
45643	宜兴	省庄红岭公变	10	200	112
45644	宜兴	座庄供电所 11#公变	10	400	123
45645	宜兴	所 5#公变	10	400	146
45646	宜兴	老滩新站公变	10	400	103
45647	宜兴	南岳 2#公变	10	200	54
45648	宜兴	漕桥村公变	10	400	0
45649	宜兴	南漕漕东公变	10	400	203
45650	宜兴	石灰湾 2#公变	10	315	56
45651	宜兴	南漕人民东路公变	10	400	210
45652	宜兴	南漕新河公变	10	200	49
45653	宜兴	芦漕村公变	10	200	72
45654	宜兴	南漕蒋家公变	10	400	198
45655	宜兴	万福邵家公变	10	400	81
45656	宜兴	王母新站公变	10	315	158
45657	宜兴	集镇 6#公变	10	315	86
45658	宜兴	万福十组公变	10	400	48
45659	宜兴	南漕电力站公变	10	400	203
45660	宜兴	河滨路公变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45661	宜兴	百合村公变	10	400	10
45662	宜兴	今日星城 5#站 3#所变	10	1000	504
45663	宜兴	今日星城 5#站 2#所变	10	1000	501
45664	宜兴	今日星城 5#站 1#所变	10	1000	483
45665	宜兴	今日星城 6#站 3#所变	10	1000	463
45666	宜兴	今日星城 6#站 2#所变	10	1000	524
45667	宜兴	今日星城 6#站 1#所变	10	1000	518
45668	宜兴	高塍吴家公变	10	200	50
45669	宜兴	广汇北块 1#站 4#所变	10	1000	494
45670	宜兴	广汇北块 1#站 3#所变	10	1000	488
45671	宜兴	广汇北块 1#站 2#所变	10	1000	483
45672	宜兴	广汇北块 1#站 1#所变	10	1000	483
45673	宜兴	南新新圩公变	10	400	147
45674	宜兴	和润新村 4#箱变	10	630	319
45675	宜兴	和润新村 5#箱变	10	630	307
45676	宜兴	华兴花园 3#箱变主变	10	630	283
45677	宜兴	溪隐新村 1#箱变	10	630	167
45678	宜兴	溪隐新村 10#箱变	10	630	301
45679	宜兴	溪隐新村 2#箱变	10	630	177
45680	宜兴	溪隐新村 3#箱变	10	630	233
45681	宜兴	溪隐新村 4#箱变	10	630	231
45682	宜兴	溪隐新村 5#箱变	10	630	310
45683	宜兴	溪隐新村 6#箱变	10	630	304
45684	宜兴	溪隐新村 7#箱变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45685	宜兴	溪隐新村 8#箱变	10	630	303
45686	宜兴	溪隐新村 9#箱变主变	10	630	332
45687	宜兴	西花园五村 1#箱变	10	630	326
45688	宜兴	西花园五村 10#箱变	10	630	328
45689	宜兴	西花园五村 11#箱变	10	630	280
45690	宜兴	西花园五村 12#箱变	10	630	290
45691	宜兴	西花园五村 2#箱变	10	630	311
45692	宜兴	西花园五村 3#箱变	10	630	293
45693	宜兴	漳渎村公变	10	400	120
45694	宜兴	石子街 2#公变	10	200	0
45695	宜兴	汤渎村公变	10	400	132
45696	宜兴	渭渎电站公变	10	400	261
45697	宜兴	范道供电所 4#公变	10	400	210
45698	宜兴	积丰电站公变	10	400	129
45699	宜兴	积丰 3#公变	10	400	173
45700	宜兴	侍渎圩污工泵公变	10	200	110
45701	宜兴	老滩站公变	10	200	0
45702	宜兴	后大潭公变	10	200	0
45703	宜兴	供电营业所公变	10	400	237
45704	宜兴	集镇 3#公变	10	400	277
45705	宜兴	杨家地公变	10	200	47
45706	宜兴	毛市后巷公变	10	200	0
45707	宜兴	荷花湾公变	10	200	127
45708	宜兴	毛市村公变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45709	宜兴	杨桥电站公变	10	400	146
45710	宜兴	民南村东公变	10	400	116
45711	宜兴	民南村公变	10	400	111
45712	宜兴	徐舍芳北公变	10	200	32
45713	宜兴	欣阳苑 1#站 1#所变	10	1250	648
45714	宜兴	埂上公变	10	400	148
45715	宜兴	中村组公变	10	200	1
45716	宜兴	良西公变	10	160	22
45717	宜兴	盛埂公变	10	200	30
45718	宜兴	前漫渎公变	10	160	54
45719	宜兴	后漫渎公变	10	160	51
45720	宜兴	新山 2#公变	10	200	85
45721	宜兴	庆子干公变	10	315	59
45722	宜兴	神龙 2#公变	10	315	146
45723	宜兴	西花园五村 4#箱变	10	630	323
45724	宜兴	西花园五村 5#箱变	10	630	319
45725	宜兴	西花园五村 6#箱变	10	630	273
45726	宜兴	西花园五村 7#箱变	10	630	312
45727	宜兴	西花园五村 8#箱变	10	630	322
45728	宜兴	西花园五村 9#箱变	10	630	301
45729	宜兴	华兴花园 4#箱变主变	10	630	324
45730	宜兴	新盛花苑 2#箱变	10	630	226
45731	宜兴	新盛花苑 3#箱变	10	630	308
45732	宜兴	新盛花苑 4#箱变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45733	宜兴	新盛花苑 5#箱变	10	630	249
45734	宜兴	新盛花苑 6#箱变	10	630	269
45735	宜兴	新盛花苑 7#箱变	10	630	160
45736	宜兴	新盛花苑 8#箱变	10	630	215
45737	宜兴	西花园二村 4#箱变	10	630	313
45738	宜兴	西花园二村 5#箱变	10	630	292
45739	宜兴	西花园二村 6#箱变	10	630	298
45740	宜兴	钟溪东村公变	10	200	25
45741	宜兴	南仓村 4#公变	10	315	16
45742	宜兴	钟溪村公变	10	200	56
45743	宜兴	皇问东路东公变	10	400	30
45744	宜兴	企泉公变	10	200	99
45745	宜兴	百合村北公变	10	315	168
45746	宜兴	柏山路灯 2#公变	10	160	74
45747	宜兴	长岗老虎洞公变	10	200	122
45748	宜兴	彭庄南公变	10	400	196
45749	宜兴	百合岳东公变	10	200	27
45750	宜兴	上前公变	10	160	49
45751	宜兴	裴家皂公变	10	160	37
45752	宜兴	周铁村西公变	10	400	130
45753	宜兴	马前公变	10	200	86
45754	宜兴	棠西公变	10	400	216
45755	宜兴	泉桥东公变	10	200	98
45756	宜兴	西花园二村 7#箱变	10	630	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45757	宜兴	西花园二村 8#箱变	10	630	279
45758	宜兴	兴和花园 3#箱变	10	630	380
45759	宜兴	兴和花园 4#箱变	10	630	337
45760	宜兴	下漳花园 1#箱变	10	630	32
45761	宜兴	下漳花园 10#箱变	10	630	28
45762	宜兴	下漳花园 11#箱变	10	630	239
45763	宜兴	下漳花园 12#箱变	10	630	308
45764	宜兴	下漳花园 13#箱变	10	630	213
45765	宜兴	下漳花园 14#箱变	10	630	206
45766	宜兴	下漳花园 2#箱变	10	630	167
45767	宜兴	下漳花园 3#箱变	10	630	127
45768	宜兴	下漳花园 4#箱变	10	630	260
45769	宜兴	下漳花园 5#箱变	10	630	286
45770	宜兴	下漳花园 6#箱变	10	630	238
45771	宜兴	下漳花园 7#箱变	10	630	196
45772	宜兴	下漳花园 8#箱变	10	630	207
45773	宜兴	阳家荡 1#公变	10	400	123
45774	宜兴	归径农电培训基地公变	10	200	69
45775	宜兴	归径皇问东路公变	10	315	0
45776	宜兴	归径茶亭公变	10	400	169
45777	宜兴	归径人民南路公变	10	400	113
45778	宜兴	前姜公变	10	400	101
45779	宜兴	长岗半山组公变	10	200	101
45780	宜兴	民南四工区公变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45781	宜兴	毛市东村公变	10	400	176
45782	宜兴	胡油 2#公变	10	200	26
45783	宜兴	大家桥公变	10	200	74
45784	宜兴	蒲荡 2#公变	10	200	61
45785	宜兴	屺山 3#公变	10	200	73
45786	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	0
45787	宜兴	西渚山岗公变	10	315	0
45788	宜兴	西渚杨家组公变	10	200	0
45789	宜兴	蒋湾公变	10	200	14
45790	宜兴	吕家公变	10	400	184
45791	宜兴	夏庄公变	10	400	252
45792	宜兴	湖渎公变	10	315	0
45793	宜兴	聚龙马家公变	10	400	170
45794	宜兴	周铁陆家公变	10	200	107
45795	宜兴	响山滨公变	10	400	218
45796	宜兴	张家东 2#公变	10	200	5
45797	宜兴	新渎河南公变	10	400	223
45798	宜兴	王干河南公变	10	400	166
45799	宜兴	新渎电站公变	10	400	158
45800	宜兴	下漳花园 9#箱变	10	630	296
45801	宜兴	中心新村Ⅱ期 1#箱变	10	630	308
45802	宜兴	中心新村Ⅱ期 2#箱变	10	630	269
45803	宜兴	丁山蠡园 1#箱变	10	500	243
45804	宜兴	丁山蠡园 2#箱变	10	500	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45805	宜兴	枫庭苑 1#箱变	10	630	281
45806	宜兴	枫庭苑 2#箱变	10	630	272
45807	宜兴	枫庭苑 3#箱变	10	630	247
45808	宜兴	枫庭苑 4#箱变	10	630	261
45809	宜兴	泽福苑 1#箱变	10	630	309
45810	宜兴	泽福苑 2#箱变	10	630	304
45811	宜兴	泽福苑 3#箱变	10	630	190
45812	宜兴	新建新城花园 1#箱变	10	630	297
45813	宜兴	茶场黄沙山公变	10	200	92
45814	宜兴	茶场三队公变	10	200	155
45815	宜兴	牛屎岗公变	10	200	138
45816	宜兴	归径紫霞公变	10	400	61
45817	宜兴	八仕东庄公变	10	200	77
45818	宜兴	体育场公变	10	400	240
45819	宜兴	大人巷公变	10	315	90
45820	宜兴	桥涯桥丰公变	10	200	39
45821	宜兴	石世龙公变	10	200	118
45822	宜兴	炮台公变	10	80	57
45823	宜兴	石门电站公变	10	200	91
45824	宜兴	路下公变	10	200	143
45825	宜兴	朱家排涝公变	10	315	174
45826	宜兴	墙门公变	10	400	168
45827	宜兴	张泽新安公变	10	400	241
45828	宜兴	宜丰前庄公变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45829	宜兴	王家坝公变	10	400	182
45830	宜兴	堰中公变	10	400	18
45831	宜兴	琅玕山公变	10	160	52
45832	宜兴	宜丰埭南公变	10	315	219
45833	宜兴	长福村公变	10	200	144
45834	宜兴	烟山荆南公变	10	400	314
45835	宜兴	埭口公变	10	400	111
45836	宜兴	华冶公变	10	400	87
45837	宜兴	宜丰新圩公变	10	400	320
45838	宜兴	砺山派出所公变	10	400	144
45839	宜兴	荒山北公变	10	400	161
45840	宜兴	南庄圩公变	10	400	237
45841	宜兴	仲家公变	10	200	49
45842	宜兴	上棚公变	10	400	0
45843	宜兴	桥亭村公变	10	400	0
45844	宜兴	新亚电站公变	10	200	53
45845	宜兴	南漕大桥公变	10	200	120
45846	宜兴	南漕王家塘公变	10	315	70
45847	宜兴	河西组公变	10	400	228
45848	宜兴	东渔场公变	10	400	65
45849	宜兴	宜丰大圩公变	10	400	92
45850	宜兴	并利污空泵公变	10	400	209
45851	宜兴	临津河东公变	10	400	66
45852	宜兴	富家公变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45853	宜兴	张家村西公变	10	315	73
45854	宜兴	仇圩村 2#公变	10	400	144
45855	宜兴	桥二组公变	10	200	8
45856	宜兴	临津西滕公变	10	200	47
45857	宜兴	横岭公变	10	200	80
45858	宜兴	并俐村公变	10	315	1
45859	宜兴	公园路 2#公变	10	400	101
45860	宜兴	大岭公变	10	400	92
45861	宜兴	太华大亩界公变	10	200	129
45862	宜兴	前巷组公变	10	400	308
45863	宜兴	水中村 2#公变	10	400	104
45864	宜兴	水中后村公变	10	315	0
45865	宜兴	杨树下公变	10	200	32
45866	宜兴	北庄麻纺公变	10	200	31
45867	宜兴	和桥北庄村公变	10	200	64
45868	宜兴	鹅州公变	10	400	126
45869	宜兴	鑫龙公变	10	315	128
45870	宜兴	韶巷北公变	10	400	198
45871	宜兴	安桥公变	10	200	29
45872	宜兴	前元黄家公变	10	200	41
45873	宜兴	韶西站公变	10	315	50
45874	宜兴	畜牧场公变	10	400	117
45875	宜兴	东风村公变	10	100	4
45876	宜兴	新埏组公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45877	宜兴	白土电站公变	10	315	111
45878	宜兴	黄泥台公变	10	400	119
45879	宜兴	路家组公变	10	400	160
45880	宜兴	北庄河口组公变	10	400	214
45881	宜兴	南庄电站公变	10	100	33
45882	宜兴	高楼电站公变	10	400	226
45883	宜兴	赵家组公变	10	400	198
45884	宜兴	前元顾家公变	10	400	18
45885	宜兴	土墩 1#公变	10	200	47
45886	宜兴	虎渎顶公变	10	400	223
45887	宜兴	土墩 2#公变	10	200	101
45888	宜兴	南庄北公变	10	400	208
45889	宜兴	永兴公变	10	400	94
45890	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	0
45891	宜兴	石材市场 40#公变	10	400	233
45892	宜兴	石材市场 2#公变	10	400	54
45893	宜兴	清东公变	10	160	20
45894	宜兴	和兴家园 2#公变	10	400	210
45895	宜兴	大南公变	10	400	152
45896	宜兴	永昌路北公变	10	400	101
45897	宜兴	蒋家渎西公变	10	200	12
45898	宜兴	庄家渎北公变	10	315	0
45899	宜兴	轻机公变	10	400	121
45900	宜兴	健康新村公变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45901	宜兴	庄家渎南公变	10	400	180
45902	宜兴	北施亩公变	10	400	119
45903	宜兴	庄家渎东公变	10	200	53
45904	宜兴	张家村部公变	10	400	169
45905	宜兴	镜片公变	10	400	61
45906	宜兴	宜丰陈家公变	10	400	156
45907	宜兴	王家桥公变	10	200	5
45908	宜兴	和兴家园 1#公变	10	250	123
45909	宜兴	和兴家园 3#公变	10	315	142
45910	宜兴	湖渎 2#公变	10	315	43
45911	宜兴	上窑公变	10	400	0
45912	宜兴	临津万圩公变	10	200	107
45913	宜兴	石材市场 1#公变	10	400	24
45914	宜兴	新亚村公变	10	200	86
45915	宜兴	孟家公变	10	200	26
45916	宜兴	后贝公变	10	160	51
45917	宜兴	苏宣公变	10	100	66
45918	宜兴	永昌路公变	10	400	69
45919	宜兴	宝塔中心小区 1#公变	10	400	151
45920	宜兴	永昌路南公变	10	400	56
45921	宜兴	苏宣大桥公变	10	200	79
45922	宜兴	宝塔中心小区 2#公变	10	400	128
45923	宜兴	蒋家渎公变	10	200	121
45924	宜兴	宝塔中心小区 3#公变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45925	宜兴	大南东公变	10	400	177
45926	宜兴	东岳村公变	10	315	181
45927	宜兴	新城兴达公变	10	200	31
45928	宜兴	农工商公变	10	400	0
45929	宜兴	茶亭 5#公变	10	400	176
45930	宜兴	茶亭 6#公变	10	400	149
45931	宜兴	茶亭 7#公变	10	400	113
45932	宜兴	万石新街公变	10	400	152
45933	宜兴	万兴公变	10	400	85
45934	宜兴	万石高田公变	10	315	0
45935	宜兴	茶亭 1#公变	10	400	165
45936	宜兴	南荡公变	10	400	106
45937	宜兴	大塍排涝站公变	10	200	0
45938	宜兴	茶亭 4#公变	10	400	63
45939	宜兴	鹅洲西路公变	10	400	31
45940	宜兴	地税所公变	10	400	31
45941	宜兴	和桥建行公变	10	400	130
45942	宜兴	闸家建材公变	10	250	49
45943	宜兴	陵上公变	10	200	56
45944	宜兴	瑶塘公变	10	400	117
45945	宜兴	建新路公变	10	400	7
45946	宜兴	唐角东公变	10	315	189
45947	宜兴	大南村公变	10	400	0
45948	宜兴	周家浜南 2#公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45949	宜兴	洋塘公变	10	200	48
45950	宜兴	芝果污工泵公变	10	160	58
45951	宜兴	曹家西公变	10	315	111
45952	宜兴	曹家无机公变	10	200	19
45953	宜兴	曹家井背公变	10	200	101
45954	宜兴	曹家东公变	10	200	56
45955	宜兴	周西公变	10	100	56
45956	宜兴	芳东电站公变	10	400	150
45957	宜兴	南大西公变	10	200	88
45958	宜兴	南大东公变	10	200	104
45959	宜兴	杨巷水产新村公变	10	400	205
45960	宜兴	新芳信用社公变	10	400	105
45961	宜兴	上塘河东公变	10	400	290
45962	宜兴	制钉公变	10	400	0
45963	宜兴	建材市场公变	10	400	7
45964	宜兴	阳泉新村 6#公变	10	315	128
45965	宜兴	花园小区公变	10	400	170
45966	宜兴	柏树村公变	10	400	0
45967	宜兴	华兴小区 2#公变	10	400	236
45968	宜兴	文里电站公变	10	200	137
45969	宜兴	楝树新村 2#公变	10	200	78
45970	宜兴	南大组公变	10	200	125
45971	宜兴	安桥电站公变	10	400	149
45972	宜兴	路北公变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45973	宜兴	南新人民路公变	10	400	123
45974	宜兴	南阳电站公变	10	200	79
45975	宜兴	和闸 2#公变	10	400	223
45976	宜兴	南阳排涝公变	10	200	115
45977	宜兴	双木桥公变	10	200	117
45978	宜兴	石材市场 4#公变	10	400	56
45979	宜兴	圩田东公变	10	400	202
45980	宜兴	建禾村公变	10	315	147
45981	宜兴	宜丰西村公变	10	200	22
45982	宜兴	和桥朱家公变	10	200	50
45983	宜兴	文里宗家公变	10	200	26
45984	宜兴	石路沈家公变	10	400	161
45985	宜兴	后庄巷东公变	10	200	33
45986	宜兴	阳家洞山圩公变	10	400	215
45987	宜兴	汇龙横塘公变	10	200	86
45988	宜兴	南新中路公变	10	400	66
45989	宜兴	河南组公变	10	400	208
45990	宜兴	万石油塘公变	10	400	166
45991	宜兴	和桥南新路公变	10	400	104
45992	宜兴	南新六房组公变	10	200	7
45993	宜兴	夏芳公变	10	250	45
45994	宜兴	南新用电站 1#公变	10	400	211
45995	宜兴	新芳南站公变	10	400	231
45996	宜兴	新丰公变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
45997	宜兴	庆圩公变	10	200	6
45998	宜兴	建团圩公变	10	400	206
45999	宜兴	宜丰南圩公变	10	250	107
46000	宜兴	五渎对方圩公变	10	200	142
46001	宜兴	临津下圩公变	10	200	135
46002	宜兴	后潘公变	10	400	83
46003	宜兴	贝西公变	10	200	55
46004	宜兴	和兴家园 5#公变	10	400	201
46005	宜兴	贝市电站公变	10	160	33
46006	宜兴	隔湖桥公变	10	315	58
46007	宜兴	和建许家公变	10	400	174
46008	宜兴	陈司巷公变	10	200	73
46009	宜兴	北庄村王家组公变	10	400	204
46010	宜兴	北庄石坝公变	10	200	56
46011	宜兴	和兴家园 6#公变	10	315	170
46012	宜兴	和兴家园 7#公变	10	400	141
46013	宜兴	灯头组公变	10	200	77
46014	宜兴	半夜组公变	10	200	87
46015	宜兴	南塘电站公变	10	250	12
46016	宜兴	南坝头公变	10	400	263
46017	宜兴	荷塘塘桥公变	10	200	71
46018	宜兴	黄家头公变	10	200	35
46019	宜兴	黄泥墩公变	10	200	0
46020	宜兴	革新电站公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46021	宜兴	农科园公变	10	200	33
46022	宜兴	革新加工公变	10	400	234
46023	宜兴	地堡公变	10	400	126
46024	宜兴	临津和尚圩公变	10	315	29
46025	宜兴	唐角中公变	10	200	69
46026	宜兴	唐角西浜公变	10	400	87
46027	宜兴	临泽北埭公变	10	200	92
46028	宜兴	杨路桥公变	10	200	79
46029	宜兴	沿前浜公变	10	400	83
46030	宜兴	南淋黄沙渚公变	10	315	60
46031	宜兴	渔池公变	10	250	0
46032	宜兴	东站长公变	10	400	0
46033	宜兴	桥渚公变	10	400	100
46034	宜兴	黄沙渚北公变	10	200	11
46035	宜兴	和兴家园 8#公变	10	250	110
46036	宜兴	中兴电站公变	10	200	67
46037	宜兴	和兴家园 10#公变	10	400	250
46038	宜兴	前姜 2#公变	10	250	0
46039	宜兴	和闸路 1#公变	10	315	78
46040	宜兴	宁西组公变	10	400	287
46041	宜兴	洗马潭公变	10	200	90
46042	宜兴	汤家组公变	10	400	270
46043	宜兴	顾家桥公变	10	250	104
46044	宜兴	和兴家园 11#公变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46045	宜兴	和桥杨家公变	10	250	120
46046	宜兴	上俸 2#公变	10	200	0
46047	宜兴	祥下电站公变	10	250	175
46048	宜兴	湾斗公变	10	200	60
46049	宜兴	阡塘村公变	10	400	178
46050	宜兴	孟阳公变	10	400	220
46051	宜兴	佳顺公变	10	400	230
46052	宜兴	南大房公变	10	400	132
46053	宜兴	仇圩站公变	10	400	26
46054	宜兴	蒲圩公变	10	200	0
46055	宜兴	文安公变	10	400	65
46056	宜兴	曲流村 2#公变	10	200	7
46057	宜兴	前蒲圩公变	10	315	110
46058	宜兴	城典公变	10	400	184
46059	宜兴	新芳石坝头公变	10	200	64
46060	宜兴	新芳野田污公变	10	400	228
46061	宜兴	吴圩村公变	10	400	5
46062	宜兴	西大公变	10	200	75
46063	宜兴	新丰彭庄公变	10	200	20
46064	宜兴	吴圩村 2#公变	10	315	122
46065	宜兴	新芳茶亭公变	10	200	82
46066	宜兴	三淡公变	10	400	203
46067	宜兴	生圩电站公变	10	400	88
46068	宜兴	临津姚家公变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46069	宜兴	汇龙化纤公变	10	400	111
46070	宜兴	汇龙村公变	10	200	101
46071	宜兴	洋塘 2#公变	10	200	99
46072	宜兴	大塍新镇 2#公变	10	315	174
46073	宜兴	铝材公变	10	315	94
46074	宜兴	生圩山北公变	10	100	33
46075	宜兴	下生圩公变	10	400	64
46076	宜兴	埭兴组公变	10	200	21
46077	宜兴	埭兴污工泵公变	10	400	73
46078	宜兴	庄里组 2#公变	10	400	6
46079	宜兴	庄里组公变	10	200	85
46080	宜兴	宜滨新村 1#公变	10	400	187
46081	宜兴	宜滨新村 2#公变	10	315	72
46082	宜兴	西木 1#公变	10	315	68
46083	宜兴	西木 2#公变	10	400	44
46084	宜兴	九滨新村公变	10	400	0
46085	宜兴	九滨新村 1#公变	10	400	54
46086	宜兴	车站新村 4#公变	10	315	60
46087	宜兴	车站新村 3#公变	10	315	38
46088	宜兴	岗下园公变	10	200	16
46089	宜兴	学圩电站公变	10	400	275
46090	宜兴	大荡圩公变	10	200	107
46091	宜兴	王婆扶桥公变	10	200	134
46092	宜兴	杨南公变	10	400	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46093	宜兴	孙家圩公变	10	200	46
46094	宜兴	西溪路公变	10	315	112
46095	宜兴	车站新村 1#公变	10	200	45
46096	宜兴	东虹 1#公变	10	315	132
46097	宜兴	苏缆 5#公变	10	200	24
46098	宜兴	阳羨小学公变	10	315	66
46099	宜兴	砺山新农村公变	10	400	49
46100	宜兴	楼下村公变	10	315	53
46101	宜兴	砺山杨家村公变	10	200	8
46102	宜兴	水产综合楼公变	10	315	124
46103	宜兴	新华电站公变	10	400	210
46104	宜兴	长山组公变	10	400	144
46105	宜兴	见花公变	10	400	93
46106	宜兴	三阳西塍公变	10	400	281
46107	宜兴	王婆临泽电站公变	10	200	84
46108	宜兴	临泽西村公变	10	200	140
46109	宜兴	见花岗公变	10	200	7
46110	宜兴	赵圩污工泵公变	10	200	58
46111	宜兴	王婆前墅电站公变	10	200	37
46112	宜兴	宜丰砖桥公变	10	400	148
46113	宜兴	阳羨西路公变	10	315	41
46114	宜兴	秧东公变	10	200	80
46115	宜兴	宜丰街北公变	10	400	146
46116	宜兴	汇龙南公变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46117	宜兴	太婆圩公变	10	160	79
46118	宜兴	宜丰芦家公变	10	400	117
46119	宜兴	宜丰用电站 1#公变	10	160	51
46120	宜兴	后元北公变	10	400	39
46121	宜兴	丰南南公变	10	200	57
46122	宜兴	同里桑场公变	10	200	88
46123	宜兴	上山公变	10	400	264
46124	宜兴	红星站公变	10	200	113
46125	宜兴	前元田舍公变	10	200	31
46126	宜兴	聚贤新站公变	10	200	73
46127	宜兴	三家村公变	10	400	145
46128	宜兴	景山公变	10	400	60
46129	宜兴	涧头公变	10	315	135
46130	宜兴	西渚彭家公变	10	400	227
46131	宜兴	独庄公变	10	200	28
46132	宜兴	白塔横塘 3#公变	10	100	34
46133	宜兴	南新金家公变	10	315	110
46134	宜兴	和桥隔南村公变	10	315	13
46135	宜兴	叶家公变	10	200	108
46136	宜兴	云阳胡家公变	10	200	0
46137	宜兴	云阳村公变	10	200	93
46138	宜兴	云阳凌潭公变	10	200	128
46139	宜兴	云阳环保公变	10	400	110
46140	宜兴	宜丰中学公变	10	315	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46141	宜兴	大埏站公变	10	400	66
46142	宜兴	小如亩公变	10	100	45
46143	宜兴	戈滕电站公变	10	315	108
46144	宜兴	义亩桥北公变	10	400	139
46145	宜兴	义亩桥公变	10	400	166
46146	宜兴	前元陆家公变	10	315	50
46147	宜兴	河东村公变	10	400	152
46148	宜兴	桃林公变	10	200	24
46149	宜兴	河东塘公变	10	200	79
46150	宜兴	压渚站公变	10	200	40
46151	宜兴	韶巷站公变	10	100	0
46152	宜兴	压渚村公变	10	400	109
46153	宜兴	压渚南公变	10	315	112
46154	宜兴	兴隆 3#公变	10	200	65
46155	宜兴	南漕供电所 2#公变	10	315	26
46156	宜兴	和桥健康路 公变	10	400	72
46157	宜兴	胜利 5#公变	10	400	156
46158	宜兴	叶塘村旺山 2#公变	10	400	270
46159	宜兴	朱家南站 2#公变	10	200	86
46160	宜兴	蜀山新菜场 2#箱变主变	10	630	172
46161	宜兴	陈家皂公变	10	200	23
46162	宜兴	吕东公变	10	400	31
46163	宜兴	沙塘蓝藻箱变主变	10	630	503
46164	宜兴	太阳城 1#箱变	10	630	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46165	宜兴	黄泥沟公变	10	200	152
46166	宜兴	郭家村公变	10	400	139
46167	宜兴	九包电站公变	10	200	81
46168	宜兴	马草摊圩公变	10	200	97
46169	宜兴	石坝头公变	10	200	58
46170	宜兴	北山村油榨 2#公变	10	200	103
46171	宜兴	集镇南 2#公变	10	400	81
46172	宜兴	清水村西公变	10	200	87
46173	宜兴	蒲墅南 2#公变	10	200	147
46174	宜兴	长山新民 3#公变	10	200	82
46175	宜兴	新街坝上 3#公变	10	400	238
46176	宜兴	北角落公变	10	200	110
46177	宜兴	龙运天城和府 3#室 4#所变	10	800	432
46178	宜兴	魏家华贸公变	10	400	107
46179	宜兴	蜀风圩公变	10	400	320
46180	宜兴	广电站 2#公变	10	400	152
46181	宜兴	新建 2#公变	10	400	69
46182	宜兴	新建 2#公变	10	400	242
46183	宜兴	鲸塘街西公变	10	400	193
46184	宜兴	石材市场 73#公变	10	400	165
46185	宜兴	下漳新村公变	10	400	141
46186	宜兴	马家七组公变	10	200	104
46187	宜兴	芳庄菜场公变	10	400	170
46188	宜兴	红旗宿舍 1#公变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46189	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 4#所变主变	10	800	604
46190	宜兴	蒋笠十四组公变	10	400	82
46191	宜兴	金城花园 3#室 2#所变	10	800	345
46192	宜兴	付业队公变	10	200	93
46193	宜兴	后彭新村 2#箱变主变	10	400	274
46194	宜兴	钱家桥 2#公变	10	400	155
46195	宜兴	小涧铁龙山公变	10	200	130
46196	宜兴	东夹浜 2#公变	10	400	103
46197	宜兴	新源商业广场 1#站 2#所变	20	1250	485
46198	宜兴	新源商业广场 1#站 1#所变	20	1250	681
46199	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 3#所变主变	10	800	610
46200	宜兴	新源商业广场 2#站 1#所变	20	630	314
46201	宜兴	单家 2#公变	10	400	143
46202	宜兴	高塍路灯箱变主变	10	630	277
46203	宜兴	鹅洲东路南公变	10	400	77
46204	宜兴	观澜府 3#室 4#所变主变	20	630	357
46205	宜兴	虞墅 2#公变	10	400	78
46206	宜兴	轮运公司宿舍公变	10	400	65
46207	宜兴	宜兴商场 1#公变	10	400	42
46208	宜兴	鑫陶广场 3#室 2#所变主变	10	800	424
46209	宜兴	粮宿公变	10	400	320
46210	宜兴	旧阳村西公变	10	400	26
46211	宜兴	洪巷太湖公变	10	400	125
46212	宜兴	徐舍安前箱变主变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46213	宜兴	北郊公变	10	400	96
46214	宜兴	中兴新村 4#箱变主变	10	500	202
46215	宜兴	大圩河南公变	10	200	42
46216	宜兴	前笪村路北 2#公变	10	200	88
46217	宜兴	宸章府 3#室 3#所变主变	10	800	378
46218	宜兴	海格莱特箱变主变	10	630	284
46219	宜兴	河塘 2#公变	10	400	156
46220	宜兴	塔漏沟公变	10	400	150
46221	宜兴	南漕漕东 4#公变	10	400	41
46222	宜兴	金龙名都 7#室 1#所变主变	10	800	571
46223	宜兴	云景台 1#站 3#所变	10	630	419
46224	宜兴	公园路南中公变	10	400	54
46225	宜兴	铜山四五组 2#公变	10	200	69
46226	宜兴	铜山村 3#公变	10	200	116
46227	宜兴	西河公变	10	400	223
46228	宜兴	馨悦府 3#室 4#所变主变	10	630	435
46229	宜兴	珠墩 3#公变	10	200	68
46230	宜兴	徐舍充电桩 1#箱变主变	10	630	83
46231	宜兴	砖瓦组公变	10	200	51
46232	宜兴	怡然居 3#室 1#所变主变	10	800	430
46233	宜兴	怡然居 3#室 3#所变主变	10	800	452
46234	宜兴	怡然居 3#室 2#所变主变	10	800	341
46235	宜兴	怡然居 3#室 4#所变主变	10	800	424
46236	宜兴	龙山桥上公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46237	宜兴	阳山 3#公变	10	200	15
46238	宜兴	宜春箱变主变	10	630	299
46239	宜兴	川埠九组箱变主变	10	500	30
46240	宜兴	滨溪金悦府 2#室 3#所变主变	10	630	324
46241	宜兴	新城公寓 2#箱变	10	630	221
46242	宜兴	品尚花园 2#室 2#所变主变	10	800	568
46243	宜兴	陶里文化广场 5#室 1#所变主变	10	800	492
46244	宜兴	陶里文化广场 5#室 2#所变主变	10	800	409
46245	宜兴	陶里文化广场 3#室 1#所变主变	10	800	436
46246	宜兴	陶里文化广场 3#室 3#所变主变	10	800	454
46247	宜兴	陶里文化广场 3#室 4#所变主变	10	800	416
46248	宜兴	陶里文化广场 3#室 2#所变主变	10	800	377
46249	宜兴	陶里文化广场 4#室 1#所变主变	10	800	425
46250	宜兴	陶里文化广场 4#室 3#所变主变	10	800	367
46251	宜兴	陶里文化广场 4#室 4#所变主变	10	800	422
46252	宜兴	陶里文化广场 4#室 2#所变主变	10	800	477
46253	宜兴	高级中学公变	10	400	2
46254	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 2#所变主变	10	630	432
46255	宜兴	湖悦天境 4#室 4#所变主变	20	800	487
46256	宜兴	桥北公变	10	400	175
46257	宜兴	金丰果园公变	10	400	220
46258	宜兴	归美公变	10	400	118
46259	宜兴	水产陈家 1#公变	10	200	69
46260	宜兴	大水潭 2#公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46261	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	0
46262	宜兴	南漕大桥 2#公变	10	200	120
46263	宜兴	杨家组公变	10	200	28
46264	宜兴	东苑小区 1#北公变	10	400	160
46265	宜兴	杨巷充电桩 1#箱变主变	10	630	148
46266	宜兴	涧众团山公变	10	400	186
46267	宜兴	航道处箱变主变	10	200	60
46268	宜兴	西渚西庵闸站公变	10	400	320
46269	宜兴	熙山院 2#室 1#所变主变	10	630	427
46270	宜兴	大圩渔场公变	10	200	105
46271	宜兴	扶南 2#公变	10	200	107
46272	宜兴	湾地路灯公变	10	200	160
46273	宜兴	楝杨路箱变主变	10	630	276
46274	宜兴	竹雨轩 2#室 1#所变主变	10	800	251
46275	宜兴	阳山南公变	10	200	130
46276	宜兴	美陶家院 1#站 1#所变	10	400	255
46277	宜兴	乾元华陀寺箱变主变	10	630	282
46278	宜兴	洵韵福邸 3#室 2#所变主变	10	800	465
46279	宜兴	前庄新站公变	10	400	244
46280	宜兴	永丰 2#公变	10	400	128
46281	宜兴	六田西湾公变	10	200	12
46282	宜兴	北渠朱家组 2#公变	10	400	290
46283	宜兴	竹胶板厂 1#公变	10	400	99
46284	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46285	宜兴	凌云府 7#室 3#所变主变	10	630	358
46286	宜兴	湖悦名邸 3#室 2#所变主变	10	800	542
46287	宜兴	悦龙台 2#室 1#所变主变	10	800	368
46288	宜兴	新老窑 1#公变	10	400	162
46289	宜兴	逸时代广场 2#室 2#所变	10	800	562
46290	宜兴	东山新村 1#箱变主变	10	630	272
46291	宜兴	新老窑公变	10	200	105
46292	宜兴	飞里下庄 3#公变	10	400	225
46293	宜兴	桃花村部 2#公变	10	200	69
46294	宜兴	熙山院 4#室 3#所变主变	10	800	579
46295	宜兴	小村 2#公变	10	200	41
46296	宜兴	闸口圩田公变	10	200	89
46297	宜兴	小村 3#公变	10	200	100
46298	宜兴	朱家东 2#公变	10	400	149
46299	宜兴	横塘南公变	10	200	112
46300	宜兴	淦里上村 2#公变	10	400	38
46301	宜兴	塘门宋家西公变	10	400	0
46302	宜兴	新中北路 3#公变	10	400	66
46303	宜兴	熙和府 4#室 4#所变主变	10	800	535
46304	宜兴	南山坞 2#公变	10	200	85
46305	宜兴	高塍宋家公变	10	200	110
46306	宜兴	分水沈家公变	10	200	73
46307	宜兴	湖悦名邸 3#室 3#所变主变	10	800	537
46308	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 1#所变	20	800	608

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46309	宜兴	东方紫园 4#室 2#所变主变	10	800	496
46310	宜兴	宁杭路灯 3#公变	10	400	28
46311	宜兴	芳庄杨家村公变	10	200	89
46312	宜兴	扶西 3#公变	10	400	219
46313	宜兴	金兰电力站 3#公变	10	400	160
46314	宜兴	铜山寺前 2#公变	10	200	90
46315	宜兴	大生村 5#箱变主变	10	630	504
46316	宜兴	竹胶板厂 2#公变	10	400	64
46317	宜兴	龙华苑 3#箱变主变	10	630	503
46318	宜兴	漳南 3#公变	10	400	137
46319	宜兴	誉珑湖滨 11#室 1#所变主变	20	800	455
46320	宜兴	太华中心小学公变	10	400	136
46321	宜兴	营业所公变	10	400	178
46322	宜兴	降西村 2#公变	10	200	102
46323	宜兴	商业公司宿舍 2#箱变主变	10	630	298
46324	宜兴	泉水坝 2#公变	10	400	179
46325	宜兴	怡然居 2#站 1#所变主变	10	800	420
46326	宜兴	怡然居 2#站 2#所变主变	10	800	339
46327	宜兴	杏里村 2#公变	10	200	76
46328	宜兴	下东龙塘 3#公变	10	400	247
46329	宜兴	杨巷小学公变	10	400	151
46330	宜兴	天安逸品花园 3#室 1#所变主变	10	800	516
46331	宜兴	和桥大村公变	10	400	188
46332	宜兴	安居路灯公变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46333	宜兴	姚林庄公变	10	400	217
46334	宜兴	赋村西公变	10	400	79
46335	宜兴	芳庄坝头公变	10	400	144
46336	宜兴	银河 2#公变	10	400	192
46337	宜兴	洋坝西公变	10	200	65
46338	宜兴	广场公变	10	400	76
46339	宜兴	双庙菜场公变	10	200	12
46340	宜兴	临泽人家 4#室 2#所变主变	20	800	477
46341	宜兴	南园新村公变	10	400	177
46342	宜兴	创业路 2#公变	10	400	42
46343	宜兴	东山堡 2#公变	10	400	186
46344	宜兴	洋溪广场公变	10	400	139
46345	宜兴	阳泉新村 10#公变	10	400	32
46346	宜兴	张渚凤凰村委公变	10	400	140
46347	宜兴	华山张家塘公变	10	200	72
46348	宜兴	边庄新站公变	10	400	55
46349	宜兴	美二 2#公变	10	400	285
46350	宜兴	欧家 2#公变	10	200	108
46351	宜兴	蔬菜市场公变	10	400	158
46352	宜兴	韶西公变	10	200	29
46353	宜兴	洋渚西站 3#公变	10	400	100
46354	宜兴	管家路灯公变	10	200	101
46355	宜兴	福地桃溪 3#室 1#所变	10	800	402
46356	宜兴	福地桃溪 3#室 3#所变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46357	宜兴	福地桃溪 3#室 4#所变	10	800	417
46358	宜兴	福地桃溪 3#室 2#所变	10	800	404
46359	宜兴	东风新村 2#箱变主变	10	630	191
46360	宜兴	湖悦名邸 6#室 1#所变主变	10	630	422
46361	宜兴	篱笆园箱变主变	10	400	7
46362	宜兴	花溪山庭 2#室 1#所变	10	800	573
46363	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	0
46364	宜兴	侍渎圩河西公变	10	400	125
46365	宜兴	东岗北公变	10	200	111
46366	宜兴	傍杏西公变	10	400	207
46367	宜兴	烟台安西公变	10	400	161
46368	宜兴	翰林邨 1#站 2#所变主变	10	630	391
46369	宜兴	团山公变	10	400	174
46370	宜兴	周家桥箱变	10	500	94
46371	宜兴	熙岸阳光 2#室 4#所变主变	10	630	347
46372	宜兴	龙池岗公变	10	400	165
46373	宜兴	殷家庄东公变	10	200	100
46374	宜兴	西林公变	10	200	94
46375	宜兴	箭岭公变	10	400	180
46376	宜兴	后方鱼塘公变	10	400	190
46377	宜兴	永丰桥公变	10	200	64
46378	宜兴	梧桐人家 2#室 4#所变主变	10	800	472
46379	宜兴	钰澜云溪府 2#室 2#所变主变	10	800	513
46380	宜兴	雅达健康生态园 16#室 1#所变主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46381	宜兴	义庄北 2#箱变主变	10	500	248
46382	宜兴	芳庄坝头 2#公变	10	200	83
46383	宜兴	鑫陶广场 2#室 4#所变主变	10	800	541
46384	宜兴	南仓村 2#公变	10	400	139
46385	宜兴	南小 2#公变	10	200	99
46386	宜兴	向阳 7#公变	10	400	108
46387	宜兴	宜城电站公变	10	200	67
46388	宜兴	凌云府 7#室 2#所变主变	10	630	421
46389	宜兴	芝果公变	10	400	90
46390	宜兴	新杏公变	10	400	290
46391	宜兴	上袁村 6#公变	10	400	32
46392	宜兴	茗秀馨院 2#室 1#所变主变	10	630	472
46393	宜兴	东下团山 3#公变	10	200	88
46394	宜兴	蠡蜀巷 2#箱变主变	10	400	172
46395	宜兴	大生村 6#箱变主变	10	630	504
46396	宜兴	凤鸣府 4#室 4#所变	10	800	491
46397	宜兴	兴漕北路 2#公变	10	400	125
46398	宜兴	福华公变	10	400	162
46399	宜兴	岭达电子科技箱变主变	10	400	252
46400	宜兴	春晖新村 2#室 4#所变主变	10	800	560
46401	宜兴	宜乐雅园 5#室 2#所变	10	630	480
46402	宜兴	洪宕 2#公变	10	400	134
46403	宜兴	汪洋污工泵 2#公变	10	200	136
46404	宜兴	布台底东公变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46405	宜兴	紫郡东府 2#室 1#所变	20	800	594
46406	宜兴	竺隐溪院 5#室 2#所变主变	10	800	506
46407	宜兴	里黄渎北公变	10	400	123
46408	宜兴	庄家组东公变	10	400	158
46409	宜兴	善卷安置小区 4#公变	10	200	71
46410	宜兴	善卷安置小区 2#公变	10	200	78
46411	宜兴	诚庄村西公变	10	200	65
46412	宜兴	河东巷 2#公变	10	400	78
46413	宜兴	凤鸣府 3#室 1#所变	10	800	509
46414	宜兴	和桥兴达公变	10	400	72
46415	宜兴	南新街路 2#公变	10	400	190
46416	宜兴	白宕大桥箱变主变	10	630	282
46417	宜兴	商业公司宿舍箱变主变	10	630	371
46418	宜兴	璟和园 2#室 3#所变主变	10	800	510
46419	宜兴	天一度假公变	10	400	103
46420	宜兴	上下场圩 7#公变	10	400	193
46421	宜兴	誉珑湖滨 12#室 1#所变主变	20	630	275
46422	宜兴	张渚中东山 2#箱变主变	10	630	401
46423	宜兴	欣陶公寓 2#室 2#所变主变	10	800	556
46424	宜兴	凤凰北棚 3#公变	10	200	42
46425	宜兴	芳东前村东公变	10	200	88
46426	宜兴	汪洋北公变	10	200	109
46427	宜兴	石材市场 78#公变	10	400	119
46428	宜兴	宜武 3#公变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46429	宜兴	三支岗 2#公变	10	400	156
46430	宜兴	大生新村 2#箱变主变	10	400	237
46431	宜兴	阳羡湖旅游度假区小镇 14#室 2#所变	10	630	452
46432	宜兴	翔皮界公变	10	400	89
46433	宜兴	仪表宿舍 2#公变	10	400	171
46434	宜兴	红星后村鱼塘公变	10	200	95
46435	宜兴	善卷电力站 2#公变	10	400	132
46436	宜兴	卞家公变	10	200	81
46437	宜兴	客运站充电桩 8#箱变	10	630	99
46438	宜兴	龙运天城和府 5#室 3#所变	10	800	471
46439	宜兴	东氿公园 3#箱变主变	20	400	147
46440	宜兴	黄墅村公变	10	200	14
46441	宜兴	轩圩 2#公变	10	200	25
46442	宜兴	东山二村 3#箱变主变	10	500	81
46443	宜兴	绿城公寓 1#箱变配电变压器	10	630	332
46444	宜兴	文昌花园二期 1#箱变主变	10	630	298
46445	宜兴	新和双桥公变	10	200	88
46446	宜兴	龙庭溪府 2#室 1#所变主变	10	800	602
46447	宜兴	义庄村委公变	10	400	85
46448	宜兴	桥涯路西 3#箱变主变	10	630	361
46449	宜兴	竹海岭上 3#室 2#所变	10	800	527
46450	宜兴	东下 3#公变	10	400	0
46451	宜兴	万石菜场公变	10	400	0
46452	宜兴	万石大桥公变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46453	宜兴	大新宿舍箱变	10	630	222
46454	宜兴	山前弄箱变	10	630	273
46455	宜兴	锦绣二村 4#箱变主变	10	630	237
46456	宜兴	尚城学府 3#室 1#所变主变	10	800	459
46457	宜兴	三洞 5#公变	10	400	107
46458	宜兴	圣前 2#公变	10	400	178
46459	宜兴	飞里路 1#公变	10	400	223
46460	宜兴	红卫四组公变	10	400	168
46461	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 4#所变主变	10	630	423
46462	宜兴	化工市场 3#公变	10	400	104
46463	宜兴	高墩箱变主变	10	500	235
46464	宜兴	万石楼下电站公变	10	400	66
46465	宜兴	东山新村 12#箱变主变	10	630	324
46466	宜兴	省南公变	10	400	243
46467	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 3#所变主变	10	800	528
46468	宜兴	华都花园 3#公变	10	200	64
46469	宜兴	海伦华府 3#室 2#所变主变	10	630	408
46470	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	61
46471	宜兴	黄潭圩公变	10	200	48
46472	宜兴	钰澜云溪府 3#室 3#所变主变	10	800	461
46473	宜兴	湖悦名邸 7#室 2#所变主变	10	800	551
46474	宜兴	青梅 2#公变	10	400	235
46475	宜兴	尹家湾南公变	10	400	110
46476	宜兴	梅家桥公变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46477	宜兴	尹家湾东公变	10	400	94
46478	宜兴	朝阳和建公变	10	400	0
46479	宜兴	钰澜洿溪府 2#室 1#所变	10	800	548
46480	宜兴	宸章府 3#室 1#所变主变	10	800	432
46481	宜兴	洛涧雅居 2#室 1#所变主变	10	800	553
46482	宜兴	紫郡东府 5#室 3#所变	20	800	609
46483	宜兴	范道健康公变	10	400	219
46484	宜兴	赵家组 2#公变	10	400	264
46485	宜兴	振业 7#楼西箱变	10	630	282
46486	宜兴	誉珑湖滨 11#室 3#所变主变	20	800	410
46487	宜兴	河南埂公变	10	200	124
46488	宜兴	庄家渎港公变	10	200	127
46489	宜兴	傍杏村公变	10	400	189
46490	宜兴	金兰尹家 2#公变	10	200	123
46491	宜兴	西圩西组公变	10	400	205
46492	宜兴	北山村油榨鱼塘公变	10	200	135
46493	宜兴	石材市场 44#箱变	10	630	110
46494	宜兴	石材市场 45#箱变	10	630	57
46495	宜兴	东坡小学停车场公变	10	400	27
46496	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 3#所变主变	10	800	454
46497	宜兴	铜锣山庄 2#公变	10	200	115
46498	宜兴	南禾佳苑 1#站 2#所变主变	10	630	366
46499	宜兴	花溪邸 5#室 1#所变主变	10	800	596
46500	宜兴	宸章府 3#室 2#所变主变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46501	宜兴	魏家路口公变	10	400	48
46502	宜兴	建陶小区 1#公变	10	400	109
46503	宜兴	建陶小区 3#公变	10	400	153
46504	宜兴	百果园公变	10	400	223
46505	宜兴	明塘地公变	10	200	61
46506	宜兴	盛泽村西公变	10	400	141
46507	宜兴	南新电站西公变	10	200	71
46508	宜兴	怡然居 4#室 2#所变	10	800	545
46509	宜兴	蒋笠 13 队 2#公变	10	400	233
46510	宜兴	上垛公变	10	400	147
46511	宜兴	悦澜名邸 3#室 3#所变主变	10	630	431
46512	宜兴	邵家村公变	10	200	136
46513	宜兴	白泥西渡桥公变	10	200	84
46514	宜兴	东来国际 1#站 3#所变	10	1000	547
46515	宜兴	高兴四队公变	10	200	76
46516	宜兴	大田电站公变	10	400	175
46517	宜兴	杨巷刘家公变	10	400	204
46518	宜兴	玉山罗家庄公变	10	200	78
46519	宜兴	兴漕南路箱变主变	10	400	227
46520	宜兴	雅达健康生态园 7#站 3#所变主变	10	800	451
46521	宜兴	魏家 3#公变	10	200	110
46522	宜兴	金紫金村东宅西公变	10	200	35
46523	宜兴	葛山黄家冲 3#公变	10	400	180
46524	宜兴	杜家头公变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46525	宜兴	张渚南环路公变	10	400	106
46526	宜兴	栖汎云璟苑 4#室 1#所变主变	10	800	573
46527	宜兴	东尧村委公变	10	400	139
46528	宜兴	上塘东公变	10	400	87
46529	宜兴	东方安居 2#箱变主变	10	630	253
46530	宜兴	珍东公变	10	400	177
46531	宜兴	查林安置 1#公变	10	400	97
46532	宜兴	后蒲圩公变	10	400	222
46533	宜兴	生圩黄土山公变	10	400	103
46534	宜兴	查林安置 2#公变	10	400	99
46535	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 1#所变	10	800	453
46536	宜兴	洪塘组 2#公变	10	400	191
46537	宜兴	雅达健康生态园 15#站 1#所变主变	10	800	424
46538	宜兴	聚缘名居 11#箱变主变	10	630	171
46539	宜兴	黄墅永兴公变	10	400	153
46540	宜兴	海伦华府 3#室 4#所变主变	10	630	402
46541	宜兴	云巢北公变	10	200	132
46542	宜兴	珑璟苑 2#室 3#所变主变	20	800	361
46543	宜兴	王木村公变	10	200	112
46544	宜兴	毛市河东公变	10	400	90
46545	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 4#所变主变	10	800	550
46546	宜兴	艺蝶箱变主变	10	400	49
46547	宜兴	中兴新村 2#箱变主变	10	500	95
46548	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 4#所变主变	10	800	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46549	宜兴	云景台 1#站 2#所变	10	630	379
46550	宜兴	金龙名都 3#站 1#所变	10	800	340
46551	宜兴	金龙名都 3#站 3#所变	10	800	415
46552	宜兴	金龙名都 3#站 4#所变	10	800	470
46553	宜兴	金龙名都 3#站 2#所变	10	800	387
46554	宜兴	联群 3#公变	10	200	135
46555	宜兴	前龙村公变	10	400	90
46556	宜兴	东山新村 7#箱变主变	10	630	327
46557	宜兴	芳庄南圩鱼塘公变	10	400	306
46558	宜兴	大芦圩站公变	10	400	213
46559	宜兴	上干 1#公变	10	400	114
46560	宜兴	滕上河北 2#公变	10	315	189
46561	宜兴	天樾庭 3#室 1#所变主变	10	630	366
46562	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变	10	800	506
46563	宜兴	长圩公变	10	200	64
46564	宜兴	沧浜 5#箱变主变	10	400	149
46565	宜兴	涧北菜场 3#公变	10	400	30
46566	宜兴	东下桃园 2#公变	10	400	185
46567	宜兴	上东村 2#箱变主变	10	400	98
46568	宜兴	广电箱变	10	400	86
46569	宜兴	翔阳小村公变	10	400	0
46570	宜兴	上塘新河公变	10	400	195
46571	宜兴	五家圩公变	10	200	86
46572	宜兴	中巷路灯公变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46573	宜兴	桃溪理想商业广场 2#室 1#所变主变	10	800	614
46574	宜兴	蒋圩桥公变	10	200	126
46575	宜兴	闸上信用社公变	10	400	199
46576	宜兴	东下圩北公变	10	200	0
46577	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变	10	800	564
46578	宜兴	兴樾府 2#室 4#所变主变	10	800	598
46579	宜兴	悦龙台 2#室 3#所变主变	10	800	499
46580	宜兴	尹家太湖 2#公变	10	400	107
46581	宜兴	丁墅 2#公变	10	200	0
46582	宜兴	韶巷村 2#公变	10	400	165
46583	宜兴	官林增压公变	10	200	71
46584	宜兴	芳西村箱变	10	630	337
46585	宜兴	花溪邸 5#室 2#所变主变	10	800	588
46586	宜兴	和桥宗家 2# 公变	10	200	101
46587	宜兴	龙山桥下公变	10	400	150
46588	宜兴	曲流村公变	10	315	47
46589	宜兴	钱家站公变	10	315	75
46590	宜兴	白巷电站公变	10	200	70
46591	宜兴	新街村 2#公变	10	400	193
46592	宜兴	金龙名都 8#室 1#所变主变	10	800	562
46593	宜兴	桃溪理想商业广场 2#室 3#所变主变	10	800	605
46594	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 1#所变主变	10	800	609
46595	宜兴	新华 2#公变	10	400	210
46596	宜兴	马西公变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46597	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 2#所变主变	10	630	438
46598	宜兴	西渚电影院 2#公变	10	400	90
46599	宜兴	石材市场 66#公变	10	400	154
46600	宜兴	汎悦湖山雅府 1#室 2#所变主变	20	800	568
46601	宜兴	前亭新村箱变主变	10	630	440
46602	宜兴	化酷公变	10	400	183
46603	宜兴	上千 8#公变	10	200	91
46604	宜兴	华洲公变	10	200	121
46605	宜兴	花园小区 3#公变	10	200	55
46606	宜兴	供电所箱变	10	630	209
46607	宜兴	花园小区 4#公变	10	400	207
46608	宜兴	红光路 2#箱变主变	10	630	166
46609	宜兴	春晓江南南苑 3#室 4#所变主变	10	800	507
46610	宜兴	欣陶公寓 3#室 4#所变主变	10	800	608
46611	宜兴	干西西公变	10	400	320
46612	宜兴	泉佐周家公变	10	200	47
46613	宜兴	丁耐新村箱变主变	10	630	207
46614	宜兴	孟干 2#公变	10	400	231
46615	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 1#所变	20	800	422
46616	宜兴	杨店邵西公变	10	400	101
46617	宜兴	鼎尚花园 2#室 1#所变主变	20	800	453
46618	宜兴	竹海新区 7#公变	10	400	109
46619	宜兴	鹏鹞智造 3#公变	10	400	225
46620	宜兴	观澜府 3#室 1#所变主变	20	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46621	宜兴	静堂公变	10	400	167
46622	宜兴	翡翠四季花园 2#室 4#所变	20	800	476
46623	宜兴	渚镇余家公变	10	200	89
46624	宜兴	新屋 3#公变	10	200	112
46625	宜兴	建筑站公变	10	400	108
46626	宜兴	东风张家村 3#箱变主变	10	500	295
46627	宜兴	上毫渎公变	10	200	104
46628	宜兴	金紫东宜城圩公变	10	200	106
46629	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 1#所变主变	20	800	446
46630	宜兴	查林村 2#公变	10	400	62
46631	宜兴	屯桥中公变	10	400	153
46632	宜兴	庄头西公变	10	200	156
46633	宜兴	尖东 2#公变	10	315	69
46634	宜兴	赵圩村东公变	10	200	77
46635	宜兴	张泽邵家公变	10	400	134
46636	宜兴	丰泽苑东区 1#箱变主变	10	630	349
46637	宜兴	长山五队公变	10	400	122
46638	宜兴	邮电公变	10	400	27
46639	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 3#所变	20	800	601
46640	宜兴	烟山溪东公变	10	400	246
46641	宜兴	专桥西公变	10	200	71
46642	宜兴	南新大村公变	10	400	210
46643	宜兴	北新新站 3#公变	10	400	96
46644	宜兴	褚店西公变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46645	宜兴	后巷 2#公变	10	400	30
46646	宜兴	碧水雅居 2#室 4#所变主变	10	630	397
46647	宜兴	花园小区 1#公变	10	200	53
46648	宜兴	滕里建墩 2#箱变	10	500	158
46649	宜兴	花园小区 2#公变	10	200	63
46650	宜兴	骏马 6#公变	10	400	196
46651	宜兴	港南 2#公变	10	400	230
46652	宜兴	锦丰西路公变	10	200	66
46653	宜兴	紫溪桥公变	10	400	168
46654	宜兴	杭窑 3#公变	10	200	101
46655	宜兴	小前孙家公变	10	400	135
46656	宜兴	春晓江南北苑 2#室 3#所变	10	800	433
46657	宜兴	大团西村公变	10	200	78
46658	宜兴	王家肖家公变	10	400	67
46659	宜兴	下庄村 2#公变	10	200	65
46660	宜兴	芳镇 8#公变	10	400	163
46661	宜兴	供销 2#箱变主变	10	630	111
46662	宜兴	颐养公寓 1#站 2#所变主变	10	630	393
46663	宜兴	奔马小区 34#公变	10	400	174
46664	宜兴	海伦华府 2#室 1#所变主变	10	800	510
46665	宜兴	三坛西公变	10	400	148
46666	宜兴	凌云府 6#室 1#所变主变	10	630	370
46667	宜兴	定化村部箱变主变	10	630	171
46668	宜兴	珑璟苑 2#室 1#所变主变	20	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46669	宜兴	花园小区 5#公变	10	200	52
46670	宜兴	金张渚住宅公变	10	400	94
46671	宜兴	路家西公变	10	200	122
46672	宜兴	宜兴恒佳房地产箱变主变	10	800	373
46673	宜兴	皇新汤家公变	10	200	90
46674	宜兴	新建野田 2#公变	10	200	0
46675	宜兴	誉湖郡 8#室 2#所变主变	20	800	548
46676	宜兴	北城南公变	10	200	114
46677	宜兴	董安坞公变	10	100	21
46678	宜兴	良庄 2#公变	10	200	64
46679	宜兴	座庄供电所 10#公变	10	200	112
46680	宜兴	下干组公变	10	160	0
46681	宜兴	华都花园 2#公变	10	400	191
46682	宜兴	谈墅荡 3#公变	10	400	303
46683	宜兴	时光汎樾府 3#室 4#所变主变	20	630	373
46684	宜兴	华东石材市场 51#公变	10	400	111
46685	宜兴	丁圩村东公变	10	200	97
46686	宜兴	辰华汎府 2#室 3#所变	20	800	451
46687	宜兴	龙运天城珺府 5#室 3#所变	10	800	588
46688	宜兴	太婆塘公变	10	200	94
46689	宜兴	张桥组 2#公变	10	400	90
46690	宜兴	善卷安置小区 1#公变	10	200	99
46691	宜兴	奔马小区 37#公变	10	200	90
46692	宜兴	奔马小区 38#公变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46693	宜兴	奔马小区 36#公变	10	200	97
46694	宜兴	福地桃溪 1#站 1#所变	10	800	341
46695	宜兴	福地桃溪 1#站 2#所变	10	800	471
46696	宜兴	福地桃溪 1#站 3#所变	10	800	482
46697	宜兴	福地桃溪 1#站 4#所变	10	800	369
46698	宜兴	陶都路 3#箱变主变	10	630	293
46699	宜兴	快活岭安置小区公变	10	400	263
46700	宜兴	店前公变	10	400	96
46701	宜兴	兴达商厦箱变主变	10	400	56
46702	宜兴	西界箱变主变	10	400	278
46703	宜兴	汇龙中公变	10	200	101
46704	宜兴	花园小区 6#公变	10	400	157
46705	宜兴	和桥朱家 2#公变	10	200	95
46706	宜兴	夏泽东公变	10	200	75
46707	宜兴	石材市场 72#公变	10	400	71
46708	宜兴	东宅北 2#公变	10	200	87
46709	宜兴	后庄西站 2#公变	10	400	118
46710	宜兴	蜀山南街 3#箱变主变	10	630	405
46711	宜兴	东宅南公变	10	200	79
46712	宜兴	前墅古龙窑箱变 F101	10	400	199
46713	宜兴	辰华汎府 3#室 4#所变主变	20	800	516
46714	宜兴	雅达健康生态园 5#室 2#所变主变	10	630	399
46715	宜兴	东彭干公变	10	400	163
46716	宜兴	元田砖桥公变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46717	宜兴	朱河东公变	10	200	33
46718	宜兴	育才 1#公变	10	200	53
46719	宜兴	羊婆潭公变	10	400	122
46720	宜兴	一线公变	10	200	72
46721	宜兴	高级中学 2#公变	10	400	171
46722	宜兴	华润景城 1#站 1#所变	10	800	430
46723	宜兴	华润景城 1#站 2#所变	10	800	383
46724	宜兴	华润景城 2#站 1#所变	10	630	252
46725	宜兴	华润景城 2#站 2#所变	10	630	215
46726	宜兴	米厂公变	10	250	43
46727	宜兴	环岛 2#公变	10	400	124
46728	宜兴	郁金香 1#箱变	10	630	298
46729	宜兴	郁金香 2#箱变	10	630	332
46730	宜兴	郁金香 3#箱变	10	630	360
46731	宜兴	郁金香 4#箱变	10	630	324
46732	宜兴	郁金香 5#箱变	10	630	351
46733	宜兴	郁金香 6#箱变	10	630	296
46734	宜兴	郁金香 7#箱变	10	630	299
46735	宜兴	郁金香 9#箱变	10	630	317
46736	宜兴	郁金香 10#箱变	10	630	287
46737	宜兴	郁金香 11#箱变	10	630	330
46738	宜兴	归径蒋家公变	10	315	60
46739	宜兴	春华制冷公变	10	400	11
46740	宜兴	毛旗后村公变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46741	宜兴	郁金香庄园 1#站 1#所变	10	1000	493
46742	宜兴	逸品尚东 3#站 1#所变	20	1250	527
46743	宜兴	逸品尚东 3#站 2#所变	20	1250	491
46744	宜兴	逸品尚东 3#站 3#所变	20	1250	856
46745	宜兴	逸品尚东 4#站 1#所变	20	1250	610
46746	宜兴	逸品尚东 4#站 2#所变	20	1250	601
46747	宜兴	逸品尚东 4#站 3#所变	20	1250	542
46748	宜兴	尚河丽景苑 1#站 1#所变	10	1000	572
46749	宜兴	尚河丽景苑 1#站 2#所变	10	1000	518
46750	宜兴	尚河丽景苑 1#站 3#所变	10	1000	650
46751	宜兴	三分场西公变	10	250	171
46752	宜兴	乡渔场东污公变	10	400	278
46753	宜兴	三分场公变	10	400	73
46754	宜兴	官林公园公变	10	400	255
46755	宜兴	乡渔场东公变	10	400	205
46756	宜兴	湖管委污工泵公变	10	315	160
46757	宜兴	洵玖城 1#站 2#所变	10	1000	618
46758	宜兴	洵玖城 1#站 1#所变	10	1000	419
46759	宜兴	洵玖城 1#箱变	10	630	151
46760	宜兴	洵玖城 3#箱变	10	630	421
46761	宜兴	洵玖城 2#箱变	10	630	356
46762	宜兴	洵玖城 4#箱变	10	630	358
46763	宜兴	洵玖城 6#箱变	10	630	352
46764	宜兴	洵玖城 5#箱变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46765	宜兴	东氿一号 1#箱变	20	500	147
46766	宜兴	东氿一号 2#箱变	20	500	196
46767	宜兴	东氿一号 3#箱变	20	500	201
46768	宜兴	东氿一号 4#箱变	20	630	302
46769	宜兴	东氿一号 5#箱变	20	630	318
46770	宜兴	五星二期 23#公变	10	315	127
46771	宜兴	五星二期 24#公变	10	250	90
46772	宜兴	加油站公变	10	315	15
46773	宜兴	怡丰别墅公变	10	400	135
46774	宜兴	农场 2#公变	10	400	159
46775	宜兴	南东氿一号 1#箱变	20	630	304
46776	宜兴	后埠头公变	10	400	183
46777	宜兴	荷花寺公变	10	400	99
46778	宜兴	新幼 2#公变	10	400	100
46779	宜兴	赵庄一组 1#公变	10	315	112
46780	宜兴	赵庄一组 2#公变	10	315	98
46781	宜兴	赵庄一组 3#公变	10	400	158
46782	宜兴	赵庄一组 4#公变	10	315	98
46783	宜兴	赵庄一组 5#公变	10	250	90
46784	宜兴	赵庄一组 6#公变	10	315	96
46785	宜兴	埭西组公变	10	400	250
46786	宜兴	司徒庙公变	10	315	143
46787	宜兴	葛渎东公变	10	400	108
46788	宜兴	蒋家北公变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46789	宜兴	丁蜀新城 2#箱变	10	630	291
46790	宜兴	丁蜀新城 1#箱变	10	630	385
46791	宜兴	丁蜀新城 3#箱变	10	630	304
46792	宜兴	丁蜀新城 6#箱变	10	630	288
46793	宜兴	丁蜀新城 7#箱变	10	630	304
46794	宜兴	丁蜀新城 8#箱变	10	630	331
46795	宜兴	长征安置 1#公变	10	400	218
46796	宜兴	安桥路 4#公变	10	400	128
46797	宜兴	安桥路 2#公变	10	400	143
46798	宜兴	安桥路公变	10	400	320
46799	宜兴	菜场 3#公变	10	400	0
46800	宜兴	黄家上村 2#公变	10	400	260
46801	宜兴	邮电路 2#公变	10	400	112
46802	宜兴	镇东 2#公变	10	200	0
46803	宜兴	新芳农机公变	10	400	232
46804	宜兴	百贤村五大桥公变	10	400	201
46805	宜兴	长征安置 2#公变	10	315	154
46806	宜兴	东郊花园 1#站 1#所变	20	1000	448
46807	宜兴	东郊花园 1#站 2#所变	20	1000	429
46808	宜兴	锦绣三村 1#箱变	10	630	245
46809	宜兴	富卓苑 1#箱变	10	800	499
46810	宜兴	洋高炉公变	10	200	27
46811	宜兴	丰泽 2#箱变	10	630	272
46812	宜兴	新建高家公变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46813	宜兴	都市港湾南区 10#箱变	10	630	392
46814	宜兴	都市港湾南区 14#箱变	10	500	270
46815	宜兴	蜀风东公变	10	200	41
46816	宜兴	云海间 1#站 1#所变	10	1000	772
46817	宜兴	云海间 1#站 2#所变	10	1000	706
46818	宜兴	肖家埠公变	10	200	96
46819	宜兴	南漕杨家 2#公变	10	200	59
46820	宜兴	九岭陈家公变	10	200	30
46821	宜兴	大垅公变	10	100	0
46822	宜兴	双庙小区 1#公变	10	200	53
46823	宜兴	长征窑头 2#公变	10	315	68
46824	宜兴	上百日 2#公变	10	400	138
46825	宜兴	怡和花园 1#站 1#所变	10	1000	448
46826	宜兴	怡和花园 1#站 2#所变	10	1000	562
46827	宜兴	都市港湾南区 11#箱变	10	630	329
46828	宜兴	都市港湾南区 12#箱变	10	630	339
46829	宜兴	都市港湾南区 13#箱变	10	630	337
46830	宜兴	丰原公变	10	400	163
46831	宜兴	五星小区一期 20#公变	10	400	202
46832	宜兴	五星小区一期 18#公变	10	200	77
46833	宜兴	五星小区一期 19#公变	10	200	70
46834	宜兴	西渚老街公变	10	400	114
46835	宜兴	西渚圣农公变	10	200	55
46836	宜兴	华东石材市场 10#公变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46837	宜兴	华东石材市场 11#公变	10	400	0
46838	宜兴	华东石材市场 12#公变	10	400	0
46839	宜兴	华东石材市场 13#公变	10	400	80
46840	宜兴	逸品尚东 2#站 3#所变	20	1250	600
46841	宜兴	逸品尚东 2#站 2#所变	20	1250	247
46842	宜兴	逸品尚东 1#站 1#所变	20	1000	475
46843	宜兴	逸品尚东 1#站 2#所变	20	1250	549
46844	宜兴	逸品尚东 1#站 3#所变	20	1250	548
46845	宜兴	逸品尚东 1#站 4#所变	20	1250	771
46846	宜兴	扬富公变	10	400	194
46847	宜兴	蒋笠石矿公变	10	200	85
46848	宜兴	水竹登公变	10	400	172
46849	宜兴	常胜路灯公变	10	400	182
46850	宜兴	人民北路路灯公变	10	100	24
46851	宜兴	总工会公变	10	400	115
46852	宜兴	元上 2#公变	10	400	213
46853	宜兴	姜家公变	10	100	58
46854	宜兴	青龙水产村公变	10	315	48
46855	宜兴	烟山粮管所公变	10	400	175
46856	宜兴	华东石材市场 14#箱变	10	400	0
46857	宜兴	茶庄宾馆公变	10	400	252
46858	宜兴	西木桥西公变	10	400	0
46859	宜兴	宝塔路路灯公变	10	100	36
46860	宜兴	阳羨中路路灯公变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46861	宜兴	东兴七里公变	10	200	73
46862	宜兴	阳羨水泵房公变	10	315	172
46863	宜兴	阳羨场部公变	10	200	80
46864	宜兴	阳羨八一公变	10	200	0
46865	宜兴	荆溪北路路灯公变	10	100	30
46866	宜兴	高塍人民路公变	10	315	94
46867	宜兴	民北村公变	10	200	5
46868	宜兴	吴家渎北公变	10	400	320
46869	宜兴	渔池东公变	10	200	151
46870	宜兴	贤岭箱变主变	10	400	128
46871	宜兴	高塍别墅公变	10	200	31
46872	宜兴	胜利公变	10	400	271
46873	宜兴	渭渎港湾公变	10	400	118
46874	宜兴	帮丁公变	10	200	20
46875	宜兴	久隆华府 1#站 1#所变	20	1000	506
46876	宜兴	久隆华府 1#站 2#所变	20	1000	525
46877	宜兴	久隆华府 1#站 3#所变	20	1000	500
46878	宜兴	久隆华府 1#站 4#所变	20	1000	501
46879	宜兴	徐芳西公变	10	200	31
46880	宜兴	临津天乐公变	10	200	144
46881	宜兴	丰义中学公变	10	400	60
46882	宜兴	东头公变	10	400	169
46883	宜兴	白塘 2#公变	10	400	143
46884	宜兴	英伦华庭 1#站 1#所变	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46885	宜兴	英伦华庭 1#箱变	10	630	350
46886	宜兴	英伦华庭 2#箱变	10	630	338
46887	宜兴	英伦华庭 3#箱变	10	630	300
46888	宜兴	林庄村 1#公变	10	160	10
46889	宜兴	新庄村公变	10	100	42
46890	宜兴	西渚野毛嘴公变	10	200	60
46891	宜兴	大树 2#公变	10	400	248
46892	宜兴	后塘北公变	10	400	239
46893	宜兴	南新渔池西公变	10	400	213
46894	宜兴	东民胜公变	10	400	320
46895	宜兴	桃巷花园 1#公变	10	315	170
46896	宜兴	鲸西公变	10	200	25
46897	宜兴	桃巷花园 2#公变	10	315	194
46898	宜兴	北门 2#公变	10	315	40
46899	宜兴	北门 1#公变	10	315	65
46900	宜兴	诚庄北站公变	10	400	161
46901	宜兴	诚庄田干公变	10	200	100
46902	宜兴	盛家西站公变	10	315	166
46903	宜兴	西河桥公变	10	200	160
46904	宜兴	西渚粮管所公变	10	400	230
46905	宜兴	宋桥村公变	10	200	52
46906	宜兴	大会公变	10	315	127
46907	宜兴	金兰中巷公变	10	200	56
46908	宜兴	诚庄窑公变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46909	宜兴	盛家站公变	10	200	35
46910	宜兴	烟山西舍公变	10	200	35
46911	宜兴	新后圩公变	10	200	41
46912	宜兴	部队宿舍 2#公变	10	400	140
46913	宜兴	高兴公变	10	400	59
46914	宜兴	万渚 2#公变	10	400	197
46915	宜兴	南和佳苑 2#公变	10	400	201
46916	宜兴	烟山新南公变	10	315	156
46917	宜兴	万渚 3#公变	10	400	241
46918	宜兴	高兴村公变	10	200	64
46919	宜兴	柯家圩公变	10	200	22
46920	宜兴	舍头公变	10	400	21
46921	宜兴	浪圩站公变	10	200	93
46922	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	0
46923	宜兴	土城 5#公变	10	315	81
46924	宜兴	分水站公变	10	400	172
46925	宜兴	镇河南公变	10	400	201
46926	宜兴	同仁 2#公变	10	400	261
46927	宜兴	南郊花园 1#箱变主变	10	630	206
46928	宜兴	陆家湾公变	10	200	83
46929	宜兴	烟林电站公变	10	400	83
46930	宜兴	烟林公变	10	400	202
46931	宜兴	烟山埝南公变	10	315	137
46932	宜兴	华宜公变	10	315	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46933	宜兴	西庄邵家公变	10	400	183
46934	宜兴	崇岗公变	10	200	31
46935	宜兴	公园路公变	10	315	95
46936	宜兴	河西小村公变	10	200	29
46937	宜兴	南漕村公变	10	200	64
46938	宜兴	南沙公变	10	200	36
46939	宜兴	黄家北 2#公变	10	250	87
46940	宜兴	银湖花园 1#公变	10	400	212
46941	宜兴	黄家中村公变	10	200	106
46942	宜兴	西渚丁家公变	10	400	235
46943	宜兴	芳圩北公变	10	400	111
46944	宜兴	茶前建行公变	10	200	10
46945	宜兴	付业公变	10	200	65
46946	宜兴	东溪埂公变	10	200	0
46947	宜兴	袁店公变	10	200	80
46948	宜兴	公园路南东公变	10	400	137
46949	宜兴	至溪公变	10	200	46
46950	宜兴	河西 2#公变	10	400	0
46951	宜兴	荷塘上村公变	10	400	124
46952	宜兴	肇富 2#公变	10	160	73
46953	宜兴	杨巷沈家电站公变	10	200	118
46954	宜兴	河西新村公变	10	400	93
46955	宜兴	燕山顾家公变	10	315	167
46956	宜兴	西墟公变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46957	宜兴	神通村公变	10	200	42
46958	宜兴	锦绣四村 1#箱变	10	630	262
46959	宜兴	浮里公变	10	200	74
46960	宜兴	万石南滕公变	10	315	165
46961	宜兴	公园路北东公变	10	400	178
46962	宜兴	万石立新公变	10	200	0
46963	宜兴	屯田公变	10	160	32
46964	宜兴	公园路北中公变	10	315	97
46965	宜兴	鲍埂组公变	10	200	32
46966	宜兴	燕山陈家公变	10	200	67
46967	宜兴	上浩公变	10	200	73
46968	宜兴	张渚职高门口公变	10	315	103
46969	宜兴	西墟 2#公变	10	200	47
46970	宜兴	燕山吴家公变	10	200	26
46971	宜兴	河西 3#公变	10	315	41
46972	宜兴	毛家公变	10	200	49
46973	宜兴	洪桥公变	10	400	112
46974	宜兴	马家村公变	10	315	155
46975	宜兴	绿苑新村 8#公变	10	400	183
46976	宜兴	省庄阳山 2#公变	10	200	87
46977	宜兴	犊溪小区 4#公变	10	400	194
46978	宜兴	犊溪小区 3#公变	10	400	141
46979	宜兴	锦绣三村 2#箱变	10	630	217
46980	宜兴	燕山桥南公变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
46981	宜兴	后尹公变	10	400	10
46982	宜兴	下苏公变	10	200	47
46983	宜兴	闻家新区公变	10	400	65
46984	宜兴	沃渎公变	10	400	170
46985	宜兴	安康 2#公变	10	315	118
46986	宜兴	燕山蒋家 2#公变	10	400	193
46987	宜兴	土城 6#公变	10	315	64
46988	宜兴	蒋家 1#公变	10	400	182
46989	宜兴	土城 2#公变	10	315	115
46990	宜兴	安康 4#公变	10	400	149
46991	宜兴	徐张公变	10	400	118
46992	宜兴	芦长圩公变	10	200	85
46993	宜兴	赤兴公变	10	200	63
46994	宜兴	绿苑新村 7#公变	10	400	0
46995	宜兴	绿苑新村 1#公变	10	315	153
46996	宜兴	大儒公变	10	200	82
46997	宜兴	绿苑新村 4#公变	10	400	149
46998	宜兴	燕山黄家公变	10	160	47
46999	宜兴	绿苑新村 2#公变	10	315	40
47000	宜兴	绿苑新村 5#公变	10	400	192
47001	宜兴	河西街公变	10	400	252
47002	宜兴	燕山新河公变	10	400	291
47003	宜兴	东迈步公变	10	400	207
47004	宜兴	座庄电站公变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47005	宜兴	六田村公变	10	200	22
47006	宜兴	河西村公变	10	200	32
47007	宜兴	河西村 2#公变	10	400	43
47008	宜兴	南星西迈公变	10	315	109
47009	宜兴	河西西村公变	10	200	91
47010	宜兴	新世界公变	10	400	127
47011	宜兴	芳庄杨西公变	10	200	20
47012	宜兴	西破圩公变	10	200	87
47013	宜兴	河西站公变	10	200	127
47014	宜兴	汤泉电站公变	10	100	45
47015	宜兴	新东公变	10	315	252
47016	宜兴	新河 2#公变	10	200	52
47017	宜兴	荆东公变	10	200	48
47018	宜兴	犊溪小区 2#公变	10	400	212
47019	宜兴	何家坝站公变	10	200	115
47020	宜兴	何家坝公变	10	400	155
47021	宜兴	犊溪小区 1#公变	10	400	193
47022	宜兴	何家坝 2#公变	10	200	26
47023	宜兴	堰头农机公变	10	250	0
47024	宜兴	巢庄公变	10	250	44
47025	宜兴	六田站公变	10	400	170
47026	宜兴	中队公变	10	400	206
47027	宜兴	太华商场公变	10	400	148
47028	宜兴	张家公变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47029	宜兴	新河南滕公变	10	315	0
47030	宜兴	卞渎排涝站公变	10	200	66
47031	宜兴	男留村公变	10	200	53
47032	宜兴	洑东中学公变	10	400	181
47033	宜兴	街镇六公变	10	400	157
47034	宜兴	白泥村 2#公变	10	400	223
47035	宜兴	白泥荡公变	10	400	151
47036	宜兴	函东 2#公变	10	200	5
47037	宜兴	上坝安置 1#公变	10	400	223
47038	宜兴	白煤家舍公变	10	400	127
47039	宜兴	白泥 2#公变	10	400	222
47040	宜兴	白泥村 4#公变	10	400	96
47041	宜兴	前元东公变	10	315	5
47042	宜兴	种猪场公变	10	400	273
47043	宜兴	王母老站公变	10	400	128
47044	宜兴	三角桥公变	10	400	79
47045	宜兴	新桥十六份公变	10	400	320
47046	宜兴	王母渔场公变	10	400	228
47047	宜兴	团结圩北站公变	10	400	113
47048	宜兴	红星圩公变	10	400	306
47049	宜兴	前元西公变	10	400	69
47050	宜兴	南新水产 2#公变	10	400	320
47051	宜兴	前元南公变	10	200	0
47052	宜兴	洋滩公变	10	250	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47053	宜兴	后元东公变	10	200	90
47054	宜兴	梅园公变	10	200	89
47055	宜兴	涧前公变	10	400	144
47056	宜兴	王力公变	10	200	5
47057	宜兴	百亩前村公变	10	200	60
47058	宜兴	丰南站公变	10	400	103
47059	宜兴	百亩公变	10	400	149
47060	宜兴	徐港公变	10	250	172
47061	宜兴	白泥村 3#公变	10	400	58
47062	宜兴	前元站公变	10	200	83
47063	宜兴	前元老街公变	10	400	150
47064	宜兴	丰南东公变	10	400	132
47065	宜兴	丰北村公变	10	400	138
47066	宜兴	丰北站公变	10	315	90
47067	宜兴	丰东村公变	10	400	177
47068	宜兴	丰东站公变	10	200	30
47069	宜兴	前元水产公变	10	400	284
47070	宜兴	丰北村渔塘公变	10	400	235
47071	宜兴	金泉 1#公变	10	400	51
47072	宜兴	祥圩董家公变	10	400	274
47073	宜兴	水产东公变	10	400	73
47074	宜兴	宋家桥 2#公变	10	200	68
47075	宜兴	麻田里公变	10	200	100
47076	宜兴	后洪村公变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47077	宜兴	于桥北站公变	10	200	136
47078	宜兴	于桥南站公变	10	200	98
47079	宜兴	万石丁家公变	10	400	166
47080	宜兴	南小公变	10	200	9
47081	宜兴	大前公变	10	400	212
47082	宜兴	金山公变	10	200	65
47083	宜兴	祥圩站公变	10	400	31
47084	宜兴	湫东集镇公变	10	400	64
47085	宜兴	金泉 2#公变	10	400	155
47086	宜兴	祥圩大圩公变	10	200	150
47087	宜兴	前东村公变	10	315	91
47088	宜兴	临津红星公变	10	400	79
47089	宜兴	临津丁家村公变	10	200	132
47090	宜兴	亚溪亚岳公变	10	400	98
47091	宜兴	万石田舍公变	10	200	78
47092	宜兴	后洪村杨家公变	10	200	44
47093	宜兴	殷家庄公变	10	200	73
47094	宜兴	五塘埂公变	10	400	193
47095	宜兴	中巷桥东公变	10	400	29
47096	宜兴	溪埂公变	10	400	236
47097	宜兴	中巷石桥公变	10	200	53
47098	宜兴	金兰史家公变	10	400	204
47099	宜兴	亚溪村东公变	10	160	33
47100	宜兴	分水东塍公变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47101	宜兴	分东公变	10	200	122
47102	宜兴	刘家城镇公变	10	400	211
47103	宜兴	西渚花园公变	10	200	42
47104	宜兴	陈家组公变	10	200	47
47105	宜兴	民胜南站公变	10	400	206
47106	宜兴	马桥组公变	10	200	124
47107	宜兴	北纬公变	10	100	28
47108	宜兴	周家浜北公变	10	400	127
47109	宜兴	南新蒋家公变	10	400	200
47110	宜兴	后圩公变	10	200	37
47111	宜兴	分南公变	10	400	237
47112	宜兴	分水立新公变	10	200	104
47113	宜兴	前范公变	10	200	0
47114	宜兴	北新电站公变	10	200	48
47115	宜兴	双墩组公变	10	200	76
47116	宜兴	毫阳站公变	10	200	99
47117	宜兴	毫阳西公变	10	200	59
47118	宜兴	民胜大村公变	10	400	88
47119	宜兴	民胜窑头公变	10	400	189
47120	宜兴	尹家新站公变	10	400	92
47121	宜兴	湾里公变	10	400	86
47122	宜兴	尹家中心小区公变	10	200	0
47123	宜兴	里黄渎公变	10	400	230
47124	宜兴	尹家村 1#公变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47125	宜兴	龙背山庄 5#箱变	10	1000	418
47126	宜兴	龙背山庄 1#箱变	10	630	152
47127	宜兴	龙背山庄 2#箱变	10	800	402
47128	宜兴	龙背山庄 3#箱变	10	1000	468
47129	宜兴	南郊花园 2#箱变主变	10	630	279
47130	宜兴	南郊花园 3#箱变	10	500	245
47131	宜兴	南郊花园 4#箱变主变	10	630	266
47132	宜兴	南郊花园 5#箱变	10	500	259
47133	宜兴	南郊花园 6#箱变	10	630	324
47134	宜兴	南郊花园 7#箱变	10	630	299
47135	宜兴	六田二组公变	10	200	32
47136	宜兴	远东路 1#公变	10	315	22
47137	宜兴	水北村南公变	10	400	57
47138	宜兴	杨舍东公变	10	400	181
47139	宜兴	前积公变	10	200	93
47140	宜兴	粉华公变	10	400	275
47141	宜兴	临津头庄公变	10	200	4
47142	宜兴	大南鱼塘公变	10	250	142
47143	宜兴	梅东新村公变	10	400	134
47144	宜兴	辈塔公变	10	160	80
47145	宜兴	乔头公变	10	400	212
47146	宜兴	石坝村公变	10	315	170
47147	宜兴	红塔车站公变	10	400	122
47148	宜兴	文庄 1#公变	10	315	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47149	宜兴	马安公变	10	200	75
47150	宜兴	周墅公变	10	400	157
47151	宜兴	小张墅公变	10	400	237
47152	宜兴	紫竹小区 10#箱变	10	630	138
47153	宜兴	紫竹小区 5#箱变	10	800	290
47154	宜兴	紫竹小区 7#箱变	10	630	200
47155	宜兴	紫竹小区 8#箱变	10	630	231
47156	宜兴	紫竹小区 9#箱变	10	630	192
47157	宜兴	上海新苑 1#箱变主变	10	630	301
47158	宜兴	紫竹小区 1#箱变	10	800	298
47159	宜兴	紫竹小区 2#箱变	10	800	276
47160	宜兴	风机公变	10	400	37
47161	宜兴	电工公变	10	315	111
47162	宜兴	高塍振兴公变	10	400	153
47163	宜兴	鲍庄西站公变	10	250	46
47164	宜兴	双环公变	10	400	78
47165	宜兴	小江河公变	10	400	30
47166	宜兴	吕大桥公变	10	200	32
47167	宜兴	高塍加工公变	10	400	89
47168	宜兴	合兴牌楼公变	10	160	6
47169	宜兴	合兴村公变	10	400	222
47170	宜兴	羊子岗发电站公变	10	200	74
47171	宜兴	里墅东区公变	10	400	91
47172	宜兴	葛山村 1#公变	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47173	宜兴	里墅菜场公变	10	400	212
47174	宜兴	装璜材料公变	10	200	96
47175	宜兴	上葛山公变	10	400	206
47176	宜兴	红旗 1#公变	10	315	1
47177	宜兴	丁中宿舍公变	10	400	182
47178	宜兴	东贤北路路灯公变	10	400	61
47179	宜兴	民营一条街 1#公变	10	315	99
47180	宜兴	景达小区 7#公变	10	315	144
47181	宜兴	景达小区 9#公变	10	315	186
47182	宜兴	红旗宿舍 6#公变	10	200	0
47183	宜兴	陶机宿舍 2#公变	10	400	95
47184	宜兴	川埠 1#公变	10	400	67
47185	宜兴	紫砂宿舍 2#公变	10	400	193
47186	宜兴	木石 1#公变	10	200	155
47187	宜兴	紫砂宿舍 1#公变	10	400	198
47188	宜兴	中兴公变	10	315	8
47189	宜兴	川埠村五组公变	10	400	120
47190	宜兴	双庙村 3#公变	10	400	170
47191	宜兴	供电所北公变	10	400	0
47192	宜兴	新建新区公变	10	400	147
47193	宜兴	青龙冯家组公变	10	400	127
47194	宜兴	青龙塘西公变	10	400	161
47195	宜兴	八房村公变	10	400	43
47196	宜兴	住家船公变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47197	宜兴	八房 2#公变	10	200	69
47198	宜兴	景头公变	10	200	30
47199	宜兴	乌溪村 2#公变	10	400	176
47200	宜兴	望湖小区箱变	10	630	50
47201	宜兴	南苑小区 1#箱变	10	630	191
47202	宜兴	南苑小区 2#箱变	10	630	159
47203	宜兴	家和花园 1#站 2#所变	10	1250	369
47204	宜兴	家和花园 1#站 1#所变	10	1250	240
47205	宜兴	上海新苑 1#站 3#所变	10	1250	695
47206	宜兴	上海新苑 1#站 2#所变	10	1250	759
47207	宜兴	上海新苑 1#站 1#所变	10	1250	690
47208	宜兴	上海新苑 2#站 2#所变	10	800	396
47209	宜兴	上海新苑 2#站 1#所变	10	800	639
47210	宜兴	上海新苑 3#站 2#所变	10	1000	630
47211	宜兴	上海新苑 3#站 1#所变	10	1000	619
47212	宜兴	洋渚小学公变	10	315	54
47213	宜兴	朱渭朱北公变	10	200	50
47214	宜兴	渔业公变	10	400	207
47215	宜兴	桃园公变	10	200	115
47216	宜兴	东岳 3#公变	10	200	143
47217	宜兴	杨树 2#公变	10	400	162
47218	宜兴	农综 1#公变	10	400	207
47219	宜兴	农综 2#公变	10	400	72
47220	宜兴	金犊 3#公变	10	315	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47221	宜兴	金犊 4#公变	10	315	167
47222	宜兴	金犊 5#公变	10	315	134
47223	宜兴	金犊 6#公变	10	400	197
47224	宜兴	陈家站公变	10	400	223
47225	宜兴	张渚茶元村公变	10	250	161
47226	宜兴	丰泽苑 1#箱变	10	800	244
47227	宜兴	茶元黄家村公变	10	200	27
47228	宜兴	江竹园公变	10	315	12
47229	宜兴	白马公变	10	200	36
47230	宜兴	上海新苑 2#箱变	10	630	303
47231	宜兴	紫竹小区 3#箱变	10	800	275
47232	宜兴	紫竹小区 4#箱变	10	800	271
47233	宜兴	中兴二村 3#箱变主变	10	630	264
47234	宜兴	鲍庄窑公变	10	400	256
47235	宜兴	洩西公变	10	200	72
47236	宜兴	红塔桥南 1#公变	10	400	251
47237	宜兴	鲍庄村公变	10	400	213
47238	宜兴	高塍剧院公变	10	400	19
47239	宜兴	塍民广场北公变	10	315	92
47240	宜兴	庄家公变	10	200	73
47241	宜兴	吴家南站公变	10	400	240
47242	宜兴	段家公变	10	400	36
47243	宜兴	祠堂圩公变	10	400	183
47244	宜兴	电炉 2#公变	10	315	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47245	宜兴	里墅东路 2#公变	10	400	35
47246	宜兴	南方商住楼公变	10	400	182
47247	宜兴	食品站公变	10	400	77
47248	宜兴	外油车公变	10	400	122
47249	宜兴	航运 2#公变	10	315	212
47250	宜兴	旧阳东村公变	10	200	145
47251	宜兴	旧庄公变	10	315	202
47252	宜兴	滕里村东公变	10	400	116
47253	宜兴	滕里 1#公变	10	400	199
47254	宜兴	查林方圆公变	10	250	0
47255	宜兴	涧众新区公变	10	400	255
47256	宜兴	查林 8#公变	10	400	54
47257	宜兴	林家 1#公变	10	400	221
47258	宜兴	石子街公变	10	400	138
47259	宜兴	涧众 3#公变	10	400	0
47260	宜兴	查村 5#公变	10	400	0
47261	宜兴	林家陈家公变	10	400	101
47262	宜兴	川埠 5#公变	10	400	32
47263	宜兴	太漏花苑 1#箱变	10	630	140
47264	宜兴	留住老站公变	10	200	75
47265	宜兴	前留住公变	10	400	183
47266	宜兴	太漏花苑 2#箱变	10	500	267
47267	宜兴	双庙耐火公变	10	400	182
47268	宜兴	太漏花苑 3#箱变主变	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47269	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	0
47270	宜兴	任墅 8#公变	10	400	201
47271	宜兴	任墅村 3#公变	10	400	105
47272	宜兴	渭渎港湾 2#公变	10	200	50
47273	宜兴	南酷公变	10	400	220
47274	宜兴	粮贸新村 1#箱变	10	500	206
47275	宜兴	工业园公变	10	400	218
47276	宜兴	粮贸新村 2#箱变	10	500	221
47277	宜兴	盛隆花园箱变	10	800	338
47278	宜兴	头阳头庄公变	10	400	72
47279	宜兴	茶叶小区箱变	10	630	262
47280	宜兴	楠木厅箱变	10	200	46
47281	宜兴	阳山新公变	10	250	38
47282	宜兴	阳山村公变	10	400	234
47283	宜兴	周铁西村电站公变	10	200	56
47284	宜兴	蒋巷 1#公变	10	400	275
47285	宜兴	蒋巷 2#公变	10	200	51
47286	宜兴	万安小区 5#公变	10	400	120
47287	宜兴	万安小区 6#公变	10	400	192
47288	宜兴	万安小区 7#公变	10	400	229
47289	宜兴	张四房公变	10	200	89
47290	宜兴	亚中公变	10	400	227
47291	宜兴	东园 3#公变	10	400	143
47292	宜兴	前龙西山公变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47293	宜兴	大埠头 1#公变	10	400	193
47294	宜兴	后新荷公变	10	200	60
47295	宜兴	芳镇 6#公变	10	400	155
47296	宜兴	只家公变	10	400	148
47297	宜兴	金犊 7#公变	10	315	144
47298	宜兴	金犊 1#公变	10	400	158
47299	宜兴	金犊 2#公变	10	400	205
47300	宜兴	刘家巷公变	10	200	100
47301	宜兴	江庄圩公变	10	200	49
47302	宜兴	浦西车站公变	10	400	126
47303	宜兴	梅东南站公变	10	400	78
47304	宜兴	石灰湾公变	10	400	0
47305	宜兴	藕池北塍公变	10	200	62
47306	宜兴	许家坝西公变	10	400	237
47307	宜兴	王木污公变	10	400	239
47308	宜兴	皇新站公变	10	200	75
47309	宜兴	清水潭 2#公变	10	400	113
47310	宜兴	中兴二村 4#箱变主变	10	630	255
47311	宜兴	中兴二村 1#箱变	10	630	231
47312	宜兴	中兴二村 2#箱变	10	630	260
47313	宜兴	东方花苑 1#箱变	10	630	182
47314	宜兴	东方花苑 2#箱变	10	630	146
47315	宜兴	东方花苑 3#箱变	10	630	284
47316	宜兴	东方花苑 5#箱变	10	630	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47317	宜兴	东方花苑 4#箱变	10	630	223
47318	宜兴	东方花苑 7#箱变	10	630	238
47319	宜兴	东方花苑 6#箱变	10	630	232
47320	宜兴	鹏鹞生态公变	10	200	95
47321	宜兴	枫林芥公变	10	400	144
47322	宜兴	犊山村公变	10	400	32
47323	宜兴	前笪下兆公变	10	200	47
47324	宜兴	前笪村 1#公变	10	200	27
47325	宜兴	九岭村公变	10	400	157
47326	宜兴	九岭肖家公变	10	400	223
47327	宜兴	北门罗家湾公变	10	200	20
47328	宜兴	北门增产埭公变	10	400	162
47329	宜兴	张公村 4#公变	10	315	0
47330	宜兴	湖父张公向阳 2#公变	10	200	18
47331	宜兴	南山村公变	10	200	54
47332	宜兴	林家 4#公变	10	400	225
47333	宜兴	旧阳 3 组公变	10	160	0
47334	宜兴	查林 2#公变	10	400	3
47335	宜兴	大浦渔港 2#公变	10	200	99
47336	宜兴	林家 3#公变	10	315	0
47337	宜兴	查林村 1#公变	10	200	82
47338	宜兴	查林新河公变	10	200	82
47339	宜兴	紫砂村公变	10	400	41
47340	宜兴	黄墅水库公变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47341	宜兴	林家 2#公变	10	400	107
47342	宜兴	汤渡新村公变	10	400	133
47343	宜兴	头阳村部公变	10	400	46
47344	宜兴	潜洛四庄公变	10	400	15
47345	宜兴	赵庄 3#公变	10	400	169
47346	宜兴	紫砂花园公变	10	400	191
47347	宜兴	顺伟 E 区公变	10	400	216
47348	宜兴	轮运 2#公变	10	315	113
47349	宜兴	南大荒 1#公变	10	400	0
47350	宜兴	南大荒 2#公变	10	400	92
47351	宜兴	正新 2#公变	10	160	102
47352	宜兴	东贤南路 4#公变	10	200	21
47353	宜兴	通蜀西路 2#公变	10	400	81
47354	宜兴	正新 3#公变	10	400	122
47355	宜兴	正新 1#公变	10	315	28
47356	宜兴	花园国母公变	10	400	97
47357	宜兴	周铁中巷公变	10	200	70
47358	宜兴	大港马家公变	10	200	55
47359	宜兴	兰山荷花 2#公变	10	200	119
47360	宜兴	兰山山南公变	10	400	319
47361	宜兴	祝塘 2#公变	10	400	220
47362	宜兴	祝塘电站公变	10	200	60
47363	宜兴	宋庄电站公变	10	200	72
47364	宜兴	杨树园公变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47365	宜兴	大埠头陈家公变	10	400	134
47366	宜兴	后村 2#公变	10	400	57
47367	宜兴	石兴公变	10	200	0
47368	宜兴	金兰红旗公变	10	400	118
47369	宜兴	蚕种场公变	10	315	108
47370	宜兴	周前公变	10	400	153
47371	宜兴	学前路公变	10	400	137
47372	宜兴	华埏公变	10	400	101
47373	宜兴	云巢电站公变	10	200	34
47374	宜兴	云巢公变	10	160	49
47375	宜兴	芳镇 1#公变	10	315	188
47376	宜兴	庙渎桥 2#公变	10	400	175
47377	宜兴	夏阳公变	10	200	97
47378	宜兴	大河电站 2#公变	10	400	97
47379	宜兴	张母公变	10	400	161
47380	宜兴	王干 2#公变	10	200	98
47381	宜兴	王干电站公变	10	200	69
47382	宜兴	王干新村公变	10	200	19
47383	宜兴	东下田公变	10	400	172
47384	宜兴	潜浩电站公变	10	400	161
47385	宜兴	潜浩新公变	10	200	89
47386	宜兴	港河公变	10	200	40
47387	宜兴	金兰裴家公变	10	400	222
47388	宜兴	钱家公变	10	315	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47389	宜兴	双濠农网公变	10	315	74
47390	宜兴	金兰桥西公变	10	400	0
47391	宜兴	潜浩排涝公变	10	200	64
47392	宜兴	新港湾 4#箱变	10	630	301
47393	宜兴	新港湾 3#箱变	10	630	331
47394	宜兴	百亩场公变	10	400	134
47395	宜兴	现代包装公变	10	200	48
47396	宜兴	下北公变	10	400	211
47397	宜兴	临津周家公变	10	160	78
47398	宜兴	富民公变	10	315	231
47399	宜兴	汪东公变	10	400	219
47400	宜兴	茶前场上公变	10	200	0
47401	宜兴	皇新东村公变	10	200	25
47402	宜兴	皇新南城公变	10	400	214
47403	宜兴	香樟花园 5#箱变	10	800	390
47404	宜兴	临溪花园 1#箱变	10	630	260
47405	宜兴	香樟花园 7#箱变	10	400	137
47406	宜兴	临溪花园 2#箱变	10	800	385
47407	宜兴	香樟花园 6#箱变	10	630	312
47408	宜兴	红塔杨家公变	10	200	74
47409	宜兴	久隆碧云天 1#箱变	10	630	85
47410	宜兴	杞亭后村公变	10	315	0
47411	宜兴	临溪花园 3#箱变	10	800	397
47412	宜兴	临溪花园 4#箱变	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47413	宜兴	临溪花园 5#箱变	10	800	355
47414	宜兴	里木公变	10	400	67
47415	宜兴	临溪花园 6#箱变	10	800	356
47416	宜兴	临溪花园 7#箱变	10	800	457
47417	宜兴	临溪花园 10#箱变	10	800	296
47418	宜兴	凤凰北棚公变	10	200	54
47419	宜兴	百家珠墩公变	10	400	171
47420	宜兴	上头村 2#公变	10	200	55
47421	宜兴	叶塘石坝公变	10	200	33
47422	宜兴	叶塘村 1#公变	10	200	35
47423	宜兴	太阳城 2#公变	10	315	31
47424	宜兴	太阳城 3#公变	10	400	90
47425	宜兴	三门干公变	10	400	216
47426	宜兴	北山村压榨公变	10	200	91
47427	宜兴	犊山村庄余公变	10	315	63
47428	宜兴	太湖电气公变	10	200	13
47429	宜兴	土管所公变	10	315	66
47430	宜兴	银湖花园小区 2#公变	10	400	175
47431	宜兴	银湖小区 2#公变	10	200	32
47432	宜兴	黄墅木连公变	10	200	56
47433	宜兴	圩东组公变	10	400	46
47434	宜兴	圩东 2#公变	10	400	103
47435	宜兴	龙溪花园 1#箱变主变	10	630	311
47436	宜兴	孙家村公变	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47437	宜兴	葛坝村公变	10	160	9
47438	宜兴	长征八组公变	10	400	162
47439	宜兴	南坝 1#公变	10	200	29
47440	宜兴	龙池村部南公变	10	200	142
47441	宜兴	龙溪花园 2#箱变主变	10	630	182
47442	宜兴	民营一条街 2#公变	10	400	77
47443	宜兴	小圩电站公变	10	400	126
47444	宜兴	景达小区 6#公变	10	400	223
47445	宜兴	玉山五家墩公变	10	400	203
47446	宜兴	镇委宿舍公变	10	250	83
47447	宜兴	建陶厂 2#公变	10	400	196
47448	宜兴	建陶宿舍公变	10	400	127
47449	宜兴	团氿花园 1#箱变	10	800	93
47450	宜兴	团氿花园 2#箱变	10	630	503
47451	宜兴	氿滨大道 1#箱变	10	630	370
47452	宜兴	团氿新村箱变	10	500	266
47453	宜兴	费家组公变	10	315	166
47454	宜兴	团结街 1#公变	10	315	163
47455	宜兴	滕南新村 4#公变	10	400	82
47456	宜兴	滕南新村 3#公变	10	400	119
47457	宜兴	滕南新村 2#公变	10	315	137
47458	宜兴	滕南新村 1#公变	10	315	110
47459	宜兴	振兴路公变	10	400	122
47460	宜兴	陈大村公变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47461	宜兴	环南路公变	10	400	65
47462	宜兴	曹家坝公变	10	400	100
47463	宜兴	高塍中心小区 1#公变	10	400	227
47464	宜兴	紫微苑 1#公变	10	400	171
47465	宜兴	紫微苑 2#公变	10	400	157
47466	宜兴	镇区 9#公变	10	315	0
47467	宜兴	镇区 6#公变	10	400	161
47468	宜兴	镇区 4#公变	10	400	205
47469	宜兴	镇区 5#公变	10	400	118
47470	宜兴	镇区 2#公变	10	400	22
47471	宜兴	服装小区箱变	10	630	308
47472	宜兴	久隆碧云天 2#箱变	10	630	503
47473	宜兴	华兴花园 1#站 1#所变	10	1250	688
47474	宜兴	华兴花园 1#站 2#所变	10	1250	667
47475	宜兴	金碧苑 1#箱变主变	10	1000	441
47476	宜兴	金碧苑 2#箱变主变	10	1000	494
47477	宜兴	洺滨国际 1#站 1#所变	10	1000	538
47478	宜兴	洺滨国际 1#站 2#所变	10	1000	432
47479	宜兴	洺滨国际 1#站 3#所变	10	1000	545
47480	宜兴	洺滨国际 1#站 4#所变	10	1000	548
47481	宜兴	紫荆小区 2#箱变主变	10	800	285
47482	宜兴	紫荆小区 1#箱变主变	10	630	150
47483	宜兴	洺滨国际 2#站 1#所变	10	800	466
47484	宜兴	洺滨国际 2#站 2#所变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47485	宜兴	洺滨国际 3#站 1#所变	10	800	373
47486	宜兴	洺滨国际 3#站 2#所变	10	800	458
47487	宜兴	集镇 1#公变	10	400	70
47488	宜兴	西渚供销社公变	10	400	0
47489	宜兴	沙坂电站公变	10	200	62
47490	宜兴	沙坊公变	10	400	190
47491	宜兴	沙坊 2#公变	10	400	264
47492	宜兴	金兰西滕公变	10	200	89
47493	宜兴	梅后 2#公变	10	200	52
47494	宜兴	梅前公变	10	400	177
47495	宜兴	殷家公变	10	200	60
47496	宜兴	新建丁庄西 3#公变	10	400	227
47497	宜兴	南野田公变	10	400	180
47498	宜兴	下塘坝公变	10	200	13
47499	宜兴	窑庄东公变	10	315	143
47500	宜兴	韶巷中公变	10	400	116
47501	宜兴	头阳圩田公变	10	200	23
47502	宜兴	美二公变	10	400	165
47503	宜兴	岱山 3#公变	10	400	212
47504	宜兴	岱山 2#公变	10	400	239
47505	宜兴	岱山 1#公变	10	400	165
47506	宜兴	临津镇北公变	10	200	40
47507	宜兴	山西公变	10	200	46
47508	宜兴	大冲公变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47509	宜兴	蒲墅新苑公变	10	200	41
47510	宜兴	许家塘公变	10	200	111
47511	宜兴	王家塘 2#公变	10	200	7
47512	宜兴	胜天丁前公变	10	160	23
47513	宜兴	汪洋后公变	10	200	45
47514	宜兴	红卫五组公变	10	400	65
47515	宜兴	芳南 2#公变	10	400	138
47516	宜兴	红卫村 4#公变	10	400	0
47517	宜兴	红卫三组公变	10	400	181
47518	宜兴	红塔河东公变	10	200	127
47519	宜兴	长征七组公变	10	250	94
47520	宜兴	红卫 7#公变	10	400	119
47521	宜兴	黄家渡假村公变	10	400	54
47522	宜兴	临溪花园 8#箱变	10	800	412
47523	宜兴	临溪花园 9#箱变	10	630	174
47524	宜兴	家和花园 2#箱变	10	800	274
47525	宜兴	家和花园 1#箱变	10	1000	692
47526	宜兴	家和花园 3#箱变	10	630	297
47527	宜兴	新东虹 2#箱变主变	10	630	318
47528	宜兴	今日星城 1#箱变	10	500	244
47529	宜兴	新东虹 1#箱变主变	10	630	342
47530	宜兴	新东虹二期 1#箱变主变	10	630	288
47531	宜兴	今日星城 2#箱变	10	500	278
47532	宜兴	新东虹二期 2#箱变主变	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47533	宜兴	今日星城 4#箱变	10	500	264
47534	宜兴	小前村公变	10	400	180
47535	宜兴	阳光花苑 1#箱变	10	630	321
47536	宜兴	新庄喜美公变	10	200	128
47537	宜兴	高滕陆家公变	10	250	55
47538	宜兴	桂西 3#公变	10	400	225
47539	宜兴	松坎公变	10	160	123
47540	宜兴	犊山前犊公变	10	315	41
47541	宜兴	犊山村杨家公变	10	400	217
47542	宜兴	新茶东 1#箱变	10	500	198
47543	宜兴	顺伟 B 区公变	10	400	174
47544	宜兴	教工宿舍 1#公变	10	400	191
47545	宜兴	青龙教宿公变	10	400	73
47546	宜兴	周墅职校公变	10	400	134
47547	宜兴	玉山村公变	10	400	185
47548	宜兴	青龙清水潭公变	10	400	72
47549	宜兴	长征小东公变	10	400	198
47550	宜兴	长征村公变	10	400	95
47551	宜兴	周墅村公变	10	400	32
47552	宜兴	芙蓉茶林场公变	10	400	85
47553	宜兴	古塔公变	10	400	252
47554	宜兴	洛涧 2#公变	10	400	63
47555	宜兴	玉山林业队公变	10	400	224
47556	宜兴	塘头五组公变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47557	宜兴	朝阳小区公变	10	400	37
47558	宜兴	高塍中心小区 2#公变	10	250	51
47559	宜兴	中心小区 7#公变	10	315	127
47560	宜兴	中心小区 8#公变	10	315	64
47561	宜兴	中心小区 6#公变	10	400	219
47562	宜兴	中心 2#公变	10	400	143
47563	宜兴	高塍中心小区 4#公变	10	400	207
47564	宜兴	花苑小区 2#公变	10	400	211
47565	宜兴	花苑小区 5#公变	10	400	190
47566	宜兴	南航弄 2#公变	10	200	91
47567	宜兴	陶批站宿舍公变	10	315	114
47568	宜兴	丁中公变	10	315	146
47569	宜兴	大会堂公变	10	400	92
47570	宜兴	丁山小区 2#公变	10	400	148
47571	宜兴	丁山小区 4#公变	10	400	244
47572	宜兴	洑滨国际 3#站 3#所变	10	800	402
47573	宜兴	洑滨国际 3#站 4#所变	10	800	466
47574	宜兴	港西公变	10	400	112
47575	宜兴	沙塘西公变	10	400	48
47576	宜兴	分水沙田公变	10	400	170
47577	宜兴	西元电站公变	10	400	221
47578	宜兴	东干渎公变	10	400	240
47579	宜兴	丁舍公变	10	160	28
47580	宜兴	分水龙亭公变	10	315	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47581	宜兴	分水陆家公变	10	400	163
47582	宜兴	牛胡村公变	10	400	47
47583	宜兴	许司公变	10	160	89
47584	宜兴	分水楼下公变	10	400	184
47585	宜兴	周墅电站公变	10	200	57
47586	宜兴	汇浜村公变	10	400	159
47587	宜兴	马巷公变	10	200	0
47588	宜兴	西桥化工公变	10	200	37
47589	宜兴	西桥河北公变	10	400	204
47590	宜兴	中和公变	10	400	232
47591	宜兴	合兴公变	10	200	108
47592	宜兴	塘门桥公变	10	400	130
47593	宜兴	鳌头公变	10	315	53
47594	宜兴	窑头公变	10	400	200
47595	宜兴	川埠市场 1#公变	10	200	24
47596	宜兴	沙塘污工泵公变	10	400	173
47597	宜兴	河东公变	10	400	151
47598	宜兴	马家西村公变	10	200	71
47599	宜兴	卮电路公变	10	200	5
47600	宜兴	锦绣四村 2#箱变	10	630	223
47601	宜兴	新港村 3#公变	10	400	235
47602	宜兴	大港太湖组公变	10	400	140
47603	宜兴	后梅公变	10	400	222
47604	宜兴	芳南公变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47605	宜兴	岸塘桥公变	10	200	59
47606	宜兴	芳庄电力站 3#公变	10	400	105
47607	宜兴	湖滨水产新村公变	10	400	117
47608	宜兴	召圩公变	10	400	177
47609	宜兴	金家浜公变	10	200	93
47610	宜兴	芳西新站公变	10	200	141
47611	宜兴	轸北公变	10	400	160
47612	宜兴	大江 2#公变	10	250	134
47613	宜兴	东周墅公变	10	400	138
47614	宜兴	三里田公变	10	200	33
47615	宜兴	新建棚上公变	10	200	5
47616	宜兴	毫兴桥公变	10	400	161
47617	宜兴	朝西草包圩公变	10	400	23
47618	宜兴	新茶东 2#箱变	10	500	161
47619	宜兴	新茶东 3#箱变	10	500	147
47620	宜兴	紫荆公寓 1#箱变主变	10	630	246
47621	宜兴	紫荆公寓 2#箱变主变	10	630	278
47622	宜兴	外贸综合楼箱变主变	10	500	177
47623	宜兴	华兴西区 1#箱变	10	400	110
47624	宜兴	周墅 2#公变	10	400	127
47625	宜兴	塘头 1#公变	10	400	12
47626	宜兴	水产桥东公变	10	400	135
47627	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	0
47628	宜兴	北埝公变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47629	宜兴	塘头 3#公变	10	250	169
47630	宜兴	三洞 1#公变	10	400	163
47631	宜兴	塘头七组 2#公变	10	250	181
47632	宜兴	三洞河东公变	10	400	0
47633	宜兴	长征新村公变	10	315	108
47634	宜兴	桥东组公变	10	400	17
47635	宜兴	头阳 2#公变	10	315	35
47636	宜兴	红旗宿舍 5#公变	10	400	48
47637	宜兴	长征八组 2#公变	10	100	70
47638	宜兴	建陶小区 2#公变	10	400	245
47639	宜兴	三洞 4#公变	10	400	129
47640	宜兴	万安小区 1#公变	10	200	27
47641	宜兴	万安小区 3#公变	10	400	173
47642	宜兴	万安小区 4#公变	10	400	185
47643	宜兴	善卷电力站公变	10	400	120
47644	宜兴	兴东村公变	10	400	152
47645	宜兴	华兴花园 1#箱变	10	630	333
47646	宜兴	华兴花园 2#箱变主变	10	630	389
47647	宜兴	北斗圩公变	10	400	240
47648	宜兴	茭渚排公变	10	400	116
47649	宜兴	馨兰苑箱变	10	1000	550
47650	宜兴	南淮西公变	10	200	34
47651	宜兴	湖滨上闸公变	10	400	320
47652	宜兴	中南电站公变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47653	宜兴	竹器市场公变	10	400	123
47654	宜兴	东贤西板块 1#箱变主变	10	630	332
47655	宜兴	东贤西板块 2#箱变	10	630	254
47656	宜兴	周铁桑场公变	10	400	269
47657	宜兴	分水杨树公变	10	200	34
47658	宜兴	分水南街公变	10	200	73
47659	宜兴	周铁港北公变	10	200	84
47660	宜兴	古场公变	10	200	65
47661	宜兴	谢桥安置箱变	10	630	285
47662	宜兴	大栗园公变	10	200	115
47663	宜兴	黄亩岗公变	10	400	245
47664	宜兴	岭下涧边公变	10	200	141
47665	宜兴	岭下大塘公变	10	200	98
47666	宜兴	岭下老鸦芥公变	10	200	20
47667	宜兴	岭山天香坝公变	10	400	198
47668	宜兴	塍头公变	10	200	0
47669	宜兴	烟山陆家公变	10	100	0
47670	宜兴	烟山后塘公变	10	400	145
47671	宜兴	巷头电站公变	10	400	222
47672	宜兴	西渚梅家公变	10	200	73
47673	宜兴	大港 1#公变	10	400	112
47674	宜兴	大港 2#公变	10	400	212
47675	宜兴	前龙 1#公变	10	400	184
47676	宜兴	前龙 2#公变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47677	宜兴	芳庄芳北公变	10	160	26
47678	宜兴	高科公变	10	400	281
47679	宜兴	芳北 2#公变	10	400	192
47680	宜兴	五胜圩 2#公变	10	400	147
47681	宜兴	五胜圩公变	10	200	82
47682	宜兴	渡船头公变	10	200	39
47683	宜兴	埭头站公变	10	200	83
47684	宜兴	埭头村公变	10	400	182
47685	宜兴	东西圩公变	10	400	200
47686	宜兴	新建义庄村公变	10	400	182
47687	宜兴	中圩公变	10	400	166
47688	宜兴	泉桥公变	10	315	84
47689	宜兴	泉桥站公变	10	200	92
47690	宜兴	新建野田公变	10	200	4
47691	宜兴	红塔桥南公变	10	200	35
47692	宜兴	毫村新桥公变	10	400	169
47693	宜兴	新庄邵东组公变	10	200	57
47694	宜兴	高塍村韩家组公变	10	315	62
47695	宜兴	李家定东公变	10	200	56
47696	宜兴	新庄邵家公变	10	400	129
47697	宜兴	毫村电站公变	10	400	177
47698	宜兴	船埠头公变	10	400	260
47699	宜兴	华兴西区 2#箱变	10	630	313
47700	宜兴	杏花新村 1#箱变	10	500	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47701	宜兴	杏花新村 2#箱变	10	500	61
47702	宜兴	华兴西区 3#箱变	10	630	200
47703	宜兴	富丽花园 1#箱变	10	1000	485
47704	宜兴	杏花新村 3#箱变主变	10	500	122
47705	宜兴	青龙庄西公变	10	400	95
47706	宜兴	紫藤小区 1#箱变	10	800	233
47707	宜兴	前墅村公变	10	315	31
47708	宜兴	川埠茶场公变	10	200	0
47709	宜兴	紫藤小区 2#箱变	10	630	168
47710	宜兴	涧众后村公变	10	200	11
47711	宜兴	滕里西元帆公变	10	315	107
47712	宜兴	蒋笠 13 队公变	10	400	86
47713	宜兴	湖光路公变	10	400	26
47714	宜兴	水车泵公变	10	400	203
47715	宜兴	东瓦窑公变	10	400	14
47716	宜兴	潜洛六组公变	10	400	67
47717	宜兴	滕里南山 1#公变	10	400	99
47718	宜兴	潜洛 3#公变	10	400	113
47719	宜兴	新村水北组公变	10	400	71
47720	宜兴	塘头双场 1#公变	10	200	132
47721	宜兴	川陶新村 2#公变	10	400	145
47722	宜兴	前圩公变	10	200	105
47723	宜兴	前阳村公变	10	400	203
47724	宜兴	虞山村公	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47725	宜兴	虞山 2#公变	10	400	154
47726	宜兴	新北村公变	10	200	12
47727	宜兴	渎西村公变	10	200	56
47728	宜兴	渎西电站公变	10	400	77
47729	宜兴	工业小区公变	10	315	109
47730	宜兴	龙眼公变	10	200	134
47731	宜兴	金兰张家公变	10	200	109
47732	宜兴	华阳村公变	10	400	128
47733	宜兴	水洞公变	10	200	133
47734	宜兴	太平公变	10	315	0
47735	宜兴	茶亭五组公变	10	400	198
47736	宜兴	长山新民公变	10	400	171
47737	宜兴	洙滨北路箱变	10	400	223
47738	宜兴	临津梅家公变	10	400	52
47739	宜兴	毛村公变	10	400	209
47740	宜兴	响山红公变	10	200	82
47741	宜兴	田沙边公变	10	200	73
47742	宜兴	岭下新村公变	10	400	226
47743	宜兴	岭下山岗公变	10	400	185
47744	宜兴	苑坞公变	10	400	202
47745	宜兴	浪门公变	10	250	104
47746	宜兴	大长公变	10	400	77
47747	宜兴	杨圩冲公变	10	200	71
47748	宜兴	西渚埭北公变	10	100	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47749	宜兴	高速公路公变	10	400	33
47750	宜兴	西渚侯家公变	10	400	195
47751	宜兴	连家公变	10	200	84
47752	宜兴	荆溪居委会 1#公变	10	200	40
47753	宜兴	荆溪居委会 2#公变	10	315	123
47754	宜兴	荆溪居委会 3#公变	10	400	130
47755	宜兴	珠潭村公变	10	400	152
47756	宜兴	港里组公变	10	400	110
47757	宜兴	珠潭后村公变	10	200	0
47758	宜兴	巷东公变	10	200	47
47759	宜兴	西渚吾桥公变	10	315	150
47760	宜兴	药材场公变	10	400	187
47761	宜兴	新园 1#公变	10	400	76
47762	宜兴	蒋家坝公变	10	200	80
47763	宜兴	河塘下公变	10	315	127
47764	宜兴	下圩 2#公变	10	200	18
47765	宜兴	芳庄万圩公变	10	400	233
47766	宜兴	毫村尹家组公变	10	400	165
47767	宜兴	高塍龚家公变	10	400	138
47768	宜兴	高塍农机公变	10	250	73
47769	宜兴	针织公变	10	200	44
47770	宜兴	花园小村 2#公变	10	400	242
47771	宜兴	毫村陈家公变	10	200	0
47772	宜兴	李家村公变	10	315	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47773	宜兴	高塍冯家组公变	10	400	43
47774	宜兴	王木桥公变	10	250	79
47775	宜兴	杭上村公变	10	400	24
47776	宜兴	芦东公变	10	400	291
47777	宜兴	杭上大村公变	10	315	53
47778	宜兴	大涧桥西公变	10	200	93
47779	宜兴	龙坊公变	10	400	146
47780	宜兴	北街磁性公变	10	400	153
47781	宜兴	胜利小桥公变	10	400	131
47782	宜兴	富丽花园 2#箱变主变	10	630	246
47783	宜兴	富丽花园 3#箱变主变	10	630	280
47784	宜兴	龙河花园 1#箱变	10	800	470
47785	宜兴	龙河花园 2#箱变	10	800	439
47786	宜兴	杏花新村 4#箱变	10	500	92
47787	宜兴	红卫二组 2#公变	10	400	190
47788	宜兴	里庄 1#公变	10	400	139
47789	宜兴	三洞 3#公变	10	200	41
47790	宜兴	塍里南山 2#公变	10	400	148
47791	宜兴	洛涧思池公变	10	200	55
47792	宜兴	南中 1#公变	10	315	55
47793	宜兴	老虎墩公变	10	200	61
47794	宜兴	芙蓉马家公变	10	200	78
47795	宜兴	小金山 6#公变	10	200	0
47796	宜兴	前墅 3#公变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47797	宜兴	方溪九组公变	10	315	70
47798	宜兴	虞墅 3#公变	10	400	111
47799	宜兴	东下向阳公变	10	200	0
47800	宜兴	东下青龙公变	10	400	54
47801	宜兴	周铁冯家公变	10	400	106
47802	宜兴	前观电站公变	10	200	0
47803	宜兴	华兴东区 1#箱变主变	10	630	238
47804	宜兴	华兴东区 2#箱变主变	10	630	179
47805	宜兴	华兴东区 3#箱变主变	10	630	218
47806	宜兴	家和花园 5#站 2#所变	10	800	640
47807	宜兴	家和花园 5#站 1#所变	10	1000	266
47808	宜兴	今日星城 3#箱变	10	630	316
47809	宜兴	金丽城市 1#箱变	10	630	206
47810	宜兴	金丽城市 2#箱变	10	630	193
47811	宜兴	今日星城 1#站 3#所变	10	1000	308
47812	宜兴	今日星城 1#站 2#所变	10	1000	272
47813	宜兴	今日星城 1#站 1#所变	10	1000	624
47814	宜兴	毛渎电站公变	10	160	47
47815	宜兴	今日星城 2#站 3#所变	10	1000	152
47816	宜兴	今日星城 2#站 2#所变	10	1000	459
47817	宜兴	今日星城 2#站 1#所变	10	1000	438
47818	宜兴	褚店公变	10	400	212
47819	宜兴	欧午 1#公变	10	160	58
47820	宜兴	画溪小区 1#箱变主变	10	630	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47821	宜兴	红卫新区 4#公变	10	400	172
47822	宜兴	前白塔公变	10	315	4
47823	宜兴	西渚陈家公变	10	200	73
47824	宜兴	牛山公变	10	200	17
47825	宜兴	烟山杨家公变	10	160	0
47826	宜兴	寺庄组公变	10	400	242
47827	宜兴	港里村公变	10	315	165
47828	宜兴	芳庄下圩公变	10	200	50
47829	宜兴	任赵公变	10	160	18
47830	宜兴	高塍后庄公变	10	400	98
47831	宜兴	汤杏公变	10	250	86
47832	宜兴	西村组公变	10	400	72
47833	宜兴	高塍农贸公变	10	400	130
47834	宜兴	西尤场箱变主变	10	500	205
47835	宜兴	中心公变	10	400	136
47836	宜兴	瑞德康城 1#箱变	10	800	401
47837	宜兴	瑞德康城 2#箱变	10	800	210
47838	宜兴	瑞德康城 3#箱变	10	800	449
47839	宜兴	瑞德康城 4#箱变	10	800	443
47840	宜兴	瑞德康城 5#箱变	10	1000	556
47841	宜兴	张公山南 2#公变	10	400	160
47842	宜兴	白马 2#公变	10	250	59
47843	宜兴	南河商住楼 1#公变	10	400	153
47844	宜兴	南河商住楼 2#公变	10	315	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47845	宜兴	后管组公变	10	400	99
47846	宜兴	南河马兰公变	10	400	94
47847	宜兴	绿苑小区 1#公变	10	400	215
47848	宜兴	绿苑小区 2#公变	10	400	138
47849	宜兴	龙华苑 5#公变	10	200	46
47850	宜兴	龙华苑 6#公变	10	400	195
47851	宜兴	丝绸花园 2#公变	10	200	24
47852	宜兴	南埠路灯公变	10	200	86
47853	宜兴	宜钢公变	10	200	51
47854	宜兴	沁园 1#箱变主变	10	630	274
47855	宜兴	沁园 2#箱变主变	10	400	171
47856	宜兴	南埠东陆 1#公变	10	400	280
47857	宜兴	虞墅 1#公变	10	400	163
47858	宜兴	虞墅六组公变	10	400	113
47859	宜兴	郁家组公变	10	200	18
47860	宜兴	金帆小区 2#公变	10	200	33
47861	宜兴	紫渎桥公变	10	400	64
47862	宜兴	洛涧 3#公变	10	200	115
47863	宜兴	青瓷 2#公变	10	200	0
47864	宜兴	滕里石矿公变	10	400	28
47865	宜兴	汤渡汤北公变	10	315	64
47866	宜兴	何家公变	10	315	39
47867	宜兴	汤渡 1#公变	10	315	219
47868	宜兴	建陶花园 1#公变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47869	宜兴	建陶花园 2#公变	10	200	28
47870	宜兴	精陶 3#公变	10	400	7
47871	宜兴	东贤中路 3#公变	10	400	71
47872	宜兴	小圩新村 4#公变	10	315	47
47873	宜兴	木石庄蜀公变	10	400	17
47874	宜兴	小圩新村 3#公变	10	400	184
47875	宜兴	下田桥公变	10	250	2
47876	宜兴	水龙土墙头公变	10	200	33
47877	宜兴	水龙新庄公变	10	200	12
47878	宜兴	水龙白土界公变	10	200	77
47879	宜兴	水龙新丰公变	10	200	110
47880	宜兴	水龙村赤山公变	10	200	0
47881	宜兴	欧午公变	10	200	33
47882	宜兴	欧午电站公变	10	200	50
47883	宜兴	荷南公变	10	200	14
47884	宜兴	家和花园 3#站 2#所变	10	1250	435
47885	宜兴	家和花园 3#站 1#所变	10	1250	446
47886	宜兴	陈桥电站公变	10	200	105
47887	宜兴	浜口公变	10	160	36
47888	宜兴	陈东公变	10	315	58
47889	宜兴	家和花园 4#站 2#所变	10	1250	557
47890	宜兴	家和花园 4#站 1#所变	10	1250	574
47891	宜兴	临溪花园 1#站 2#所变	10	1250	414
47892	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47893	宜兴	阳光花苑 1#站 1#所变	10	2000	1593
47894	宜兴	阳光花苑 1#站 2#所变	10	2000	1597
47895	宜兴	阳光花苑 1#站 3#所变	10	1600	879
47896	宜兴	阳光花苑 1#站 4#所变	10	2000	1595
47897	宜兴	东方明珠 1#站 1#所变	10	2500	1992
47898	宜兴	东方明珠 1#站 2#所变	10	2500	1993
47899	宜兴	团氿花园二期 2#箱变	10	500	184
47900	宜兴	西花园三村 5#箱变	10	800	360
47901	宜兴	紫竹小区 11#箱变	10	800	228
47902	宜兴	八房安置小区 1#公变	10	250	117
47903	宜兴	八房安置小区 2#公变	10	400	97
47904	宜兴	横吾 1#公变	10	315	128
47905	宜兴	横吾 2#公变	10	315	127
47906	宜兴	尹家安置小区 1#公变	10	250	106
47907	宜兴	尹家安置小区 2#公变	10	250	75
47908	宜兴	浦南东村公变	10	400	145
47909	宜兴	青龙头庄 2#公变	10	200	120
47910	宜兴	定跨 2#公变	10	400	102
47911	宜兴	红卫 8#公变	10	315	85
47912	宜兴	大埠头 4#公变	10	400	133
47913	宜兴	大埠头 2#公变	10	400	186
47914	宜兴	申兴公变	10	200	144
47915	宜兴	芳庄排涝站公变	10	400	0
47916	宜兴	胥井米家公变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47917	宜兴	阳泉新山组公变	10	200	20
47918	宜兴	国山村公变	10	315	36
47919	宜兴	黄申坝电站公变	10	200	118
47920	宜兴	国山河南公变	10	400	229
47921	宜兴	高滕天乐公变	10	250	0
47922	宜兴	下东 2#公变	10	400	130
47923	宜兴	胥井村公变	10	400	120
47924	宜兴	胥井上姚公变	10	315	8
47925	宜兴	文昌花园 1#箱变	10	630	366
47926	宜兴	文昌花园 2#箱变	10	630	359
47927	宜兴	文昌花园 4#箱变	10	630	310
47928	宜兴	文昌花园 3#箱变	10	630	155
47929	宜兴	文昌花园二期 2#箱变	10	800	442
47930	宜兴	文昌花园二期 3#箱变	10	800	481
47931	宜兴	文昌花园二期 4#箱变	10	630	345
47932	宜兴	丝绸花园 1#箱变主变	10	630	324
47933	宜兴	丝绸花园 2#箱变主变	10	630	276
47934	宜兴	南虹河 3#箱变	10	400	97
47935	宜兴	南虹河 4#箱变	10	630	91
47936	宜兴	张渚犊山村万石公变	10	200	60
47937	宜兴	小圩新村 9#公变	10	400	214
47938	宜兴	红旗小区 2#公变	10	400	13
47939	宜兴	小圩新村 11#公变	10	315	128
47940	宜兴	小圩新村 10#公变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47941	宜兴	汤渡 2#公变	10	315	79
47942	宜兴	小圩新村 12#公变	10	315	132
47943	宜兴	小圩新村 7#公变	10	315	0
47944	宜兴	常安村公变	10	400	5
47945	宜兴	小圩新村 8#公变	10	400	153
47946	宜兴	东风宿舍 1#公变	10	400	124
47947	宜兴	农机预制公变	10	400	128
47948	宜兴	通蜀东路 2#公变	10	400	180
47949	宜兴	东风综合楼公变	10	400	188
47950	宜兴	东坡西路公变	10	400	83
47951	宜兴	黄墅茶场公变	10	200	80
47952	宜兴	顺伟二村 1#公变	10	400	171
47953	宜兴	分水中村公变	10	200	0
47954	宜兴	东桥公变	10	400	114
47955	宜兴	分水前村公变	10	250	87
47956	宜兴	周东公变	10	400	176
47957	宜兴	分水李渎公变	10	200	38
47958	宜兴	顺伟二村 5#公变	10	400	153
47959	宜兴	分水电力站 2#公变	10	315	132
47960	宜兴	分水电力站 6#公变	10	400	148
47961	宜兴	洋溪电力站 4#公变	10	200	56
47962	宜兴	洋溪电力站 2#公变	10	315	36
47963	宜兴	洋溪菜场公变	10	200	0
47964	宜兴	洋溪电力站 5#公变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47965	宜兴	洋溪电力站 1#公变	10	400	43
47966	宜兴	苗塘公变	10	200	99
47967	宜兴	洋溪电力站 3#公变	10	315	29
47968	宜兴	儒林公变	10	400	216
47969	宜兴	三洞村公变	10	160	23
47970	宜兴	蒋庄蒋家公变	10	400	195
47971	宜兴	蒋庄后东公变	10	200	65
47972	宜兴	长山村公变	10	400	187
47973	宜兴	蒋庄庄巷公变	10	200	15
47974	宜兴	长山江古山公变	10	200	35
47975	宜兴	乔子门公变	10	400	227
47976	宜兴	蒋庄电站公变	10	250	83
47977	宜兴	方田公变	10	200	53
47978	宜兴	包装公变	10	200	38
47979	宜兴	物资公变	10	400	99
47980	宜兴	东方明珠 1#站 3#所变	10	2500	1995
47981	宜兴	半岛花园 1#站 1#所变	10	800	405
47982	宜兴	半岛花园箱变	10	630	344
47983	宜兴	新港湾 1#站 2#所变	10	1000	437
47984	宜兴	城市嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	420
47985	宜兴	新港湾 1#站 1#所变	10	1000	504
47986	宜兴	城市嘉苑 1#站 2#所变	10	800	424
47987	宜兴	团氿花园二期 4#箱变主变	10	630	266
47988	宜兴	团氿花园二期 3#箱变主变	10	630	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
47989	宜兴	团氿花园二期 1#箱变	10	630	266
47990	宜兴	涧北小桥公变	10	315	0
47991	宜兴	上百日公变	10	400	145
47992	宜兴	小林场公变	10	200	103
47993	宜兴	小山公变	10	200	125
47994	宜兴	任墅金桥公变	10	400	231
47995	宜兴	芳东前村公变	10	200	47
47996	宜兴	荷塘老街公变	10	315	42
47997	宜兴	正新嘉苑 1#箱变	10	630	346
47998	宜兴	正新嘉苑 3#箱变	10	630	344
47999	宜兴	正新嘉苑 4#箱变	10	630	260
48000	宜兴	芳东污公变	10	200	96
48001	宜兴	窑背公变	10	400	120
48002	宜兴	景马公变	10	315	85
48003	宜兴	景桥 2#公变	10	400	224
48004	宜兴	骆家圩公变	10	400	165
48005	宜兴	南阳圩公变	10	200	40
48006	宜兴	东夹浜公变	10	200	43
48007	宜兴	胡家圩公变	10	200	74
48008	宜兴	兴乾公变	10	400	307
48009	宜兴	西湖公变	10	400	155
48010	宜兴	西埂电站公变	10	315	50
48011	宜兴	东梅村公变	10	400	238
48012	宜兴	芳庄南塘公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48013	宜兴	潘先圩公变	10	400	163
48014	宜兴	金色年华 1#箱变	10	630	313
48015	宜兴	金色年华 2#箱变	10	630	345
48016	宜兴	姚后公变	10	400	33
48017	宜兴	阳羨新苑 1#箱变	10	1000	521
48018	宜兴	阳羨新苑 2#箱变	10	1000	502
48019	宜兴	香樟花园 1#箱变	10	630	315
48020	宜兴	香樟花园 2#箱变	10	630	277
48021	宜兴	香樟花园 3#箱变	10	630	362
48022	宜兴	前坂公变	10	200	0
48023	宜兴	香樟花园 4#箱变	10	630	41
48024	宜兴	滕东肖东组公变	10	200	14
48025	宜兴	金兰袁家公变	10	400	0
48026	宜兴	北谢公变	10	400	150
48027	宜兴	湖家公变	10	400	169
48028	宜兴	湖陵村公变	10	400	151
48029	宜兴	胥井西村公变	10	400	67
48030	宜兴	志泉备战圩公变	10	400	162
48031	宜兴	水产村部公变	10	400	106
48032	宜兴	红旗圩北站公变	10	400	45
48033	宜兴	高滕陈家 2#公变	10	400	129
48034	宜兴	高滕沈家电站公变	10	200	54
48035	宜兴	志泉被丰公变	10	250	32
48036	宜兴	沈家富渎公变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48037	宜兴	志泉薛家公变	10	200	80
48038	宜兴	志泉西站公变	10	200	0
48039	宜兴	志泉楼下公变	10	200	91
48040	宜兴	百家蒋渡公变	10	400	143
48041	宜兴	百家排涝站公变	10	315	155
48042	宜兴	沧浜苑 1#箱变主变	10	630	144
48043	宜兴	沧浜苑 2#箱变主变	10	630	364
48044	宜兴	景塘家园箱变	10	630	281
48045	宜兴	磨坊公变	10	400	241
48046	宜兴	荆溪大厦箱变	10	1250	577
48047	宜兴	建工大厦箱变	10	630	313
48048	宜兴	马家污水排涝公变	10	200	14
48049	宜兴	红旗小区 3#公变	10	400	37
48050	宜兴	三洞村部 2#公变	10	400	50
48051	宜兴	仪表宿舍 1#公变	10	400	161
48052	宜兴	通蜀南路公变	10	400	103
48053	宜兴	土杂商住楼 1#箱变	10	630	306
48054	宜兴	圣禅寺公变	10	400	172
48055	宜兴	陶器市场公变	10	200	40
48056	宜兴	神马家园箱变	10	800	351
48057	宜兴	蜀古电站公变	10	400	102
48058	宜兴	奔马小区 13#公变	10	315	187
48059	宜兴	汤渡环岛公变	10	400	169
48060	宜兴	西望新区公变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48061	宜兴	交警宿舍公变	10	200	18
48062	宜兴	小圩新村 1#公变	10	400	177
48063	宜兴	胜利宿舍 1#公变	10	400	70
48064	宜兴	顺伟二村 4#公变	10	400	209
48065	宜兴	顺伟二村 3#公变	10	400	194
48066	宜兴	顺伟二村 2#公变	10	400	196
48067	宜兴	转山头 3#公变	10	200	61
48068	宜兴	花苑小区 3#公变	10	400	197
48069	宜兴	飞里村前村公变	10	200	13
48070	宜兴	东贤中路 1#公变	10	315	43
48071	宜兴	螺丝坞公变	10	400	256
48072	宜兴	芳西公变	10	250	129
48073	宜兴	栈大公变	10	200	0
48074	宜兴	西干站公变	10	400	173
48075	宜兴	周铁安前公变	10	200	16
48076	宜兴	宋庄公变	10	400	242
48077	宜兴	国山七组公变	10	200	148
48078	宜兴	三坛公变	10	400	210
48079	宜兴	冶金公变	10	400	72
48080	宜兴	周家浜南公变	10	400	133
48081	宜兴	怡心雅筑 1#箱变	10	800	460
48082	宜兴	万圣达公变	10	400	183
48083	宜兴	怡心雅筑 2#箱变	10	800	448
48084	宜兴	烟草别墅公变	10	315	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48085	宜兴	陶都路 3#公变	10	400	215
48086	宜兴	金色年华 1#站 1#所变	10	1000	544
48087	宜兴	金色年华 1#站 2#所变	10	1000	663
48088	宜兴	金色年华 1#站 3#所变	10	1000	800
48089	宜兴	金色年华 1#站 4#所变	10	1000	536
48090	宜兴	江南春天 1#箱变	10	800	431
48091	宜兴	江南春天 2#箱变	10	800	295
48092	宜兴	江南春天 3#箱变	10	800	391
48093	宜兴	岳堤南苑商住楼 1#站 1#所变	10	1000	572
48094	宜兴	江南春天 4#箱变	10	800	389
48095	宜兴	江南春天 5#箱变	10	800	453
48096	宜兴	下邳公变	10	400	82
48097	宜兴	公安宿舍公变	10	315	152
48098	宜兴	赵渎公变	10	400	133
48099	宜兴	银苑 1#公变	10	315	64
48100	宜兴	银苑 2#公变	10	400	77
48101	宜兴	徐渎湖滨公变	10	200	29
48102	宜兴	水岸豪庭 1#站 3#所变	10	1000	518
48103	宜兴	水岸豪庭 1#站 2#所变	10	1000	585
48104	宜兴	蒲圩 2#公变	10	400	188
48105	宜兴	正新嘉苑 5#箱变	10	630	334
48106	宜兴	正新嘉苑 6#箱变	10	630	296
48107	宜兴	正新嘉苑 7#箱变	10	630	337
48108	宜兴	正新嘉苑 8#箱变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48109	宜兴	君悦商业 1#箱变	10	630	128
48110	宜兴	丁香花园 2#箱变	10	630	273
48111	宜兴	丁香花园 1#箱变	10	630	282
48112	宜兴	丁香花园 3#箱变	10	630	236
48113	宜兴	君悦商业 2#箱变	10	630	102
48114	宜兴	君悦商业 3#箱变	10	630	255
48115	宜兴	欣阳苑 1#箱变主变	10	800	424
48116	宜兴	欣阳苑 6#箱变主变	10	630	327
48117	宜兴	欣阳苑 2#箱变主变	10	800	393
48118	宜兴	欣阳苑 3#箱变主变	10	800	413
48119	宜兴	欣阳苑 5#箱变主变	10	630	310
48120	宜兴	欣阳苑 4#箱变主变	10	800	400
48121	宜兴	大路埂公变	10	200	135
48122	宜兴	向阳桥公变	10	250	61
48123	宜兴	宜城东城公变	10	200	0
48124	宜兴	景码公变	10	400	91
48125	宜兴	金色年华 4#箱变	10	630	342
48126	宜兴	金色年华 3#箱变	10	630	270
48127	宜兴	金色年华 5#箱变	10	630	325
48128	宜兴	金色年华 6#箱变	10	630	310
48129	宜兴	元田里干公变	10	400	122
48130	宜兴	元田磁性公变	10	400	169
48131	宜兴	西木公变	10	400	282
48132	宜兴	前肖公变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48133	宜兴	王家顾家公变	10	400	72
48134	宜兴	高塍人民东路公变	10	400	58
48135	宜兴	新港湾 1#箱变	10	630	317
48136	宜兴	新港湾 2#箱变	10	500	119
48137	宜兴	小张墅宿舍公变	10	400	268
48138	宜兴	王家村部公变	10	200	48
48139	宜兴	丁家村塘田公变	10	200	0
48140	宜兴	高塍丁家村公变	10	400	155
48141	宜兴	下干村公变	10	400	159
48142	宜兴	兴村蒋天公变	10	250	111
48143	宜兴	下干北站公变	10	400	54
48144	宜兴	九苞西站公变	10	200	0
48145	宜兴	志泉东站公变	10	200	40
48146	宜兴	志泉南站公变	10	100	0
48147	宜兴	湖陵新站公变	10	400	33
48148	宜兴	高塍刘家公变	10	400	78
48149	宜兴	田干后村公变	10	400	174
48150	宜兴	胥井坂上公变	10	200	70
48151	宜兴	田中组公变	10	315	96
48152	宜兴	湖陵电站公变	10	400	129
48153	宜兴	坂上 2#公变	10	400	94
48154	宜兴	湖陵大村公变	10	400	154
48155	宜兴	胥井姚家公变	10	250	13
48156	宜兴	胥井电站公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48157	宜兴	胥井黄家组公变	10	400	221
48158	宜兴	蜀古村公变	10	400	159
48159	宜兴	汤南 2#公变	10	400	138
48160	宜兴	奔马小区 23#公变	10	315	160
48161	宜兴	公园东路 3#公变	10	315	43
48162	宜兴	兴隆花园 1#箱变	10	630	288
48163	宜兴	公园东路 5#公变	10	200	70
48164	宜兴	兴隆花园 2#箱变	10	630	340
48165	宜兴	塍里西瓦窑 2#公变	10	400	83
48166	宜兴	城建周转房公变	10	400	180
48167	宜兴	公园东路 1#公变	10	400	156
48168	宜兴	设计院公变	10	400	198
48169	宜兴	西望菜场公变	10	400	125
48170	宜兴	顺伟 A 区 1#公变	10	400	99
48171	宜兴	西望一组公变	10	400	123
48172	宜兴	顺伟 A 区 2#公变	10	400	210
48173	宜兴	东贤新村公变	10	400	136
48174	宜兴	分水河南公变	10	400	219
48175	宜兴	河南电站公变	10	400	216
48176	宜兴	分水西沟公变	10	400	174
48177	宜兴	青店公变	10	200	0
48178	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	0
48179	宜兴	东湖电站公变	10	200	76
48180	宜兴	盛渎公变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48181	宜兴	东山新村 10#公变	10	315	77
48182	宜兴	东山 7#公变	10	315	87
48183	宜兴	东山 8#公变	10	315	75
48184	宜兴	东山 9#公变	10	315	74
48185	宜兴	马蒋家公变	10	200	58
48186	宜兴	教育路 2#箱变	10	400	0
48187	宜兴	水岸豪庭 1#站 1#所变	10	1000	486
48188	宜兴	和渎西公变	10	200	23
48189	宜兴	徐渎排涝公变	10	400	159
48190	宜兴	王干排涝公变	10	200	17
48191	宜兴	久隆碧云天 1#站 2#所变	10	2500	1994
48192	宜兴	久隆碧云天 1#站 1#所变	10	2500	1993
48193	宜兴	君悦府邸 1#箱变	10	630	105
48194	宜兴	君悦府邸 2#箱变	10	630	226
48195	宜兴	君悦府邸 3#箱变	10	630	217
48196	宜兴	君悦府邸 4#箱变	10	630	149
48197	宜兴	君悦府邸 5#箱变	10	630	0
48198	宜兴	文昌花园三期箱变	10	800	242
48199	宜兴	紫薇苑 6#箱变	10	630	174
48200	宜兴	紫薇苑 7#箱变	10	630	237
48201	宜兴	紫薇苑 8#箱变	10	630	206
48202	宜兴	紫薇苑 9#箱变	10	630	202
48203	宜兴	紫薇苑 10#箱变	10	630	247
48204	宜兴	旧渎公变	10	250	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48205	宜兴	向阳渔场公变	10	400	189
48206	宜兴	龙背山庄二期 4#箱变	10	630	147
48207	宜兴	龙背山庄二期 5#箱变	10	630	256
48208	宜兴	龙背山庄二期 6#箱变	10	630	236
48209	宜兴	楼下 2#公变	10	400	119
48210	宜兴	临津赵家公变	10	250	0
48211	宜兴	临津镇西公变	10	400	64
48212	宜兴	坝豪公变	10	160	25
48213	宜兴	南溪村公变	10	250	81
48214	宜兴	埂南公变	10	400	217
48215	宜兴	兴丰公变	10	100	36
48216	宜兴	西湾公变	10	200	74
48217	宜兴	海兴花园 1#箱变	10	630	310
48218	宜兴	后广桥公变	10	200	32
48219	宜兴	黄泥台北公变	10	200	18
48220	宜兴	大北东公变	10	200	4
48221	宜兴	浪圩村公变	10	400	208
48222	宜兴	丰义用电站公变	10	400	37
48223	宜兴	襄阳电站公变	10	200	24
48224	宜兴	岳堤南苑箱变	10	630	197
48225	宜兴	前巷湾地公变	10	400	224
48226	宜兴	玻纤小区 2#箱变	10	630	259
48227	宜兴	玻纤小区 1#箱变	10	630	81
48228	宜兴	东后姜公变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48229	宜兴	后九苞公变	10	200	31
48230	宜兴	紫竹小区 14#箱变	10	630	206
48231	宜兴	赋村 2#公变	10	315	92
48232	宜兴	紫竹小区 15#箱变	10	630	236
48233	宜兴	紫竹小区 20#箱变	10	630	238
48234	宜兴	赋村村部公变	10	200	72
48235	宜兴	丰泽苑西区 5#箱变	10	800	287
48236	宜兴	丰泽苑西区 6#箱变	10	800	640
48237	宜兴	丰泽苑西区 4#箱变	10	800	338
48238	宜兴	前九苞公变	10	160	24
48239	宜兴	丰泽苑西区 3#箱变	10	500	400
48240	宜兴	丰泽苑西区 1#箱变	10	630	504
48241	宜兴	紫竹小区 13#箱变	10	800	219
48242	宜兴	下东村 1#公变	10	315	73
48243	宜兴	红塔九房公变	10	400	247
48244	宜兴	下东龙塘公变	10	400	248
48245	宜兴	红旗圩渔场公变	10	200	98
48246	宜兴	五洞村公变	10	400	0
48247	宜兴	浜里 3#公变	10	400	255
48248	宜兴	五洞板桥公变	10	200	29
48249	宜兴	沈家塘公变	10	400	22
48250	宜兴	后庄西站公变	10	400	111
48251	宜兴	王婆农贸公变	10	200	91
48252	宜兴	后庄渔池公变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48253	宜兴	高塍北塘公变	10	200	55
48254	宜兴	王婆南公变	10	400	272
48255	宜兴	塍南路公变	10	400	138
48256	宜兴	国山村双桥公变	10	400	187
48257	宜兴	小康公变	10	315	32
48258	宜兴	周家排涝站公变	10	315	81
48259	宜兴	顺伟 A 区 3#公变	10	400	206
48260	宜兴	边庄公变	10	400	139
48261	宜兴	湖光 4#公变	10	200	65
48262	宜兴	丁蜀电力站公变	10	400	136
48263	宜兴	蜀古石粉公变	10	200	74
48264	宜兴	胜利宿舍 4#公变	10	400	46
48265	宜兴	湖光 2#公变	10	400	186
48266	宜兴	西望十组公变	10	200	3
48267	宜兴	湖光 1#公变	10	400	180
48268	宜兴	西望巷北公变	10	400	57
48269	宜兴	水木桥公变	10	315	168
48270	宜兴	建新 2#公变	10	400	157
48271	宜兴	建新村公变	10	400	0
48272	宜兴	河墅公变	10	200	34
48273	宜兴	陈墅公变	10	315	86
48274	宜兴	分水东村公变	10	400	228
48275	宜兴	东方明珠 1#箱变	10	800	269
48276	宜兴	东方明珠 2#箱变	10	500	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48277	宜兴	东方明珠 3#箱变	10	500	303
48278	宜兴	东方明珠 4#箱变	10	630	357
48279	宜兴	东方明珠 5#箱变	10	500	165
48280	宜兴	杨巷公变	10	200	66
48281	宜兴	查村金田公变	10	400	49
48282	宜兴	车站小区 2#公变	10	200	58
48283	宜兴	后窑电站 1#公变	10	200	78
48284	宜兴	神马公寓箱变主变	10	630	277
48285	宜兴	木材加工公变	10	400	116
48286	宜兴	彝园小区 4#箱变	10	800	404
48287	宜兴	芳镇 9#公变	10	400	111
48288	宜兴	芳镇 4#公变	10	400	137
48289	宜兴	彝园小区 5#箱变	10	800	404
48290	宜兴	彝园小区 3#箱变	10	800	355
48291	宜兴	彝园小区 1#箱变	10	630	231
48292	宜兴	彝园小区 2#箱变	10	630	328
48293	宜兴	蓝天小区二期 1#箱变	10	800	427
48294	宜兴	蓝天小区二期 2#箱变	10	630	270
48295	宜兴	蓝天小区 11#箱变	10	630	362
48296	宜兴	蓝天小区 10#箱变	10	630	347
48297	宜兴	蓝天小区 14#箱变	10	1000	334
48298	宜兴	向阳村公变	10	400	208
48299	宜兴	张家塘公变	10	400	215
48300	宜兴	渎边杨家公变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48301	宜兴	洋溪村公变	10	400	186
48302	宜兴	北淮二组公变	10	315	83
48303	宜兴	洋坝公变	10	315	56
48304	宜兴	周铁马家公变	10	400	226
48305	宜兴	马家圩 1#公变	10	200	87
48306	宜兴	马家 2#公变	10	200	35
48307	宜兴	宜丰庄前公变	10	400	38
48308	宜兴	丰泽苑公变	10	400	52
48309	宜兴	犊山村 2#公变	10	200	0
48310	宜兴	教育路 3#箱变	10	630	315
48311	宜兴	教育路 4#箱变	10	630	211
48312	宜兴	龙背山庄二期 1#箱变	10	630	267
48313	宜兴	龙背山庄二期 2#箱变	10	630	168
48314	宜兴	龙背山庄二期 3#箱变	10	630	226
48315	宜兴	龙潭新村 9#公变	10	400	160
48316	宜兴	海兴花园 2#箱变	10	500	252
48317	宜兴	湾埂 2#公变	10	315	98
48318	宜兴	中范公变	10	400	211
48319	宜兴	临津薛家公变	10	400	192
48320	宜兴	余圩中心公变	10	400	72
48321	宜兴	庙头公变	10	400	220
48322	宜兴	上圩下城公变	10	200	41
48323	宜兴	分西公变	10	400	126
48324	宜兴	小圩公变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48325	宜兴	南庄公变	10	200	92
48326	宜兴	夏姜紫云公变	10	200	77
48327	宜兴	建新公变	10	200	12
48328	宜兴	后白塔西公变	10	315	124
48329	宜兴	富康 1#公变	10	400	43
48330	宜兴	富康 2#公变	10	400	159
48331	宜兴	赵渎 1#公变	10	315	87
48332	宜兴	邾渎河北公变	10	315	104
48333	宜兴	邾渎电站公变	10	200	47
48334	宜兴	徐渎 2#公变	10	400	198
48335	宜兴	西庄站公变	10	200	116
48336	宜兴	郭家排涝公变	10	200	102
48337	宜兴	毫渎西公变	10	400	237
48338	宜兴	张五渎联圩公变	10	315	239
48339	宜兴	张五渎 3#公变	10	200	0
48340	宜兴	张五渎 2#公变	10	400	53
48341	宜兴	张五渎公变	10	400	54
48342	宜兴	铜山丫枝岭公变	10	315	93
48343	宜兴	西后姜公变	10	400	122
48344	宜兴	花灯公变	10	400	122
48345	宜兴	南塘东公变	10	400	169
48346	宜兴	南塘站公变	10	160	16
48347	宜兴	单家公变	10	400	109
48348	宜兴	后仁公变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48349	宜兴	后仁 2#公变	10	200	61
48350	宜兴	上宅公变	10	200	61
48351	宜兴	竹舍王家公变	10	200	50
48352	宜兴	富卓苑 2#箱变主变	10	630	307
48353	宜兴	富卓苑 3#箱变	10	800	393
48354	宜兴	富卓苑 4#箱变	10	630	301
48355	宜兴	富卓苑 5#箱变	10	630	253
48356	宜兴	丰泽苑 2#箱变	10	800	439
48357	宜兴	兴村村公变	10	200	72
48358	宜兴	李前公变	10	200	113
48359	宜兴	紫竹小区 19#箱变	10	630	163
48360	宜兴	下干河南公变	10	200	0
48361	宜兴	紫竹小区 22#箱变	10	800	445
48362	宜兴	紫竹小区 21#箱变	10	800	380
48363	宜兴	滕民广场南公变	10	315	111
48364	宜兴	江南新村公变	10	400	84
48365	宜兴	高滕村公变	10	400	69
48366	宜兴	飞里西山公变	10	200	37
48367	宜兴	飞里村公变	10	400	74
48368	宜兴	高滕田舍公变	10	100	0
48369	宜兴	曹家电站公变	10	400	181
48370	宜兴	飞里下庄公变	10	315	88
48371	宜兴	塔山公变	10	400	254
48372	宜兴	涌金南路公变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48373	宜兴	周家小窑公变	10	400	0
48374	宜兴	建新宿舍 2#公变	10	400	13
48375	宜兴	兴隆公变	10	315	77
48376	宜兴	任墅村 4#公变	10	200	15
48377	宜兴	蜀古 4#公变	10	400	61
48378	宜兴	蜀山村 2#公变	10	400	188
48379	宜兴	中元袁福圩公变	10	400	57
48380	宜兴	建新宿舍 1#公变	10	400	89
48381	宜兴	林庄赵庄公变	10	200	26
48382	宜兴	建新光明桥公变	10	400	221
48383	宜兴	东方明珠 6#箱变	10	400	171
48384	宜兴	东方明珠 7#箱变	10	400	169
48385	宜兴	分水电力站 1#公变	10	315	132
48386	宜兴	东方明珠 8#箱变	10	630	274
48387	宜兴	东方明珠 9#箱变	10	800	146
48388	宜兴	新城苑二期 1#箱变	10	630	300
48389	宜兴	新城苑二期 2#箱变	10	630	239
48390	宜兴	新城苑二期 3#箱变	10	630	168
48391	宜兴	老站公变	10	200	0
48392	宜兴	新城苑二期 4#箱变	10	630	237
48393	宜兴	俄师公变	10	400	121
48394	宜兴	新城苑二期 5#箱变	10	500	124
48395	宜兴	新城苑二期 6#箱变	10	500	186
48396	宜兴	分水区 3#公变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48397	宜兴	新城苑二期 7#箱变	10	500	202
48398	宜兴	分水新桥公变	10	400	195
48399	宜兴	电力 4#公变	10	400	196
48400	宜兴	育才小区 2#公变	10	200	68
48401	宜兴	蓝天小区 9#箱变	10	630	279
48402	宜兴	育才小区 1#公变	10	200	65
48403	宜兴	虞家 2#公变	10	400	35
48404	宜兴	育才小区 3#公变	10	315	179
48405	宜兴	蓝天小区 12#箱变	10	800	414
48406	宜兴	蓝天小区 13#箱变	10	800	386
48407	宜兴	蓝天小区 3#箱变	10	630	193
48408	宜兴	蓝天小区 4#箱变	10	630	246
48409	宜兴	蓝天小区 1#箱变	10	630	217
48410	宜兴	蓝天小区 2#箱变	10	630	305
48411	宜兴	蓝天小区 5#箱变	10	630	337
48412	宜兴	蓝天小区 6#箱变	10	800	400
48413	宜兴	蓝天小区 7#箱变	10	800	419
48414	宜兴	蓝天小区 8#箱变	10	630	325
48415	宜兴	竹舍南洋桥公变	10	200	101
48416	宜兴	刘主公变	10	400	90
48417	宜兴	智义庄公变	10	200	82
48418	宜兴	黄沙漕公变	10	315	112
48419	宜兴	周铁许家公变	10	315	128
48420	宜兴	汤埝公变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48421	宜兴	周阳公变	10	200	69
48422	宜兴	龙渎公变	10	400	133
48423	宜兴	洋溪电站公变	10	200	30
48424	宜兴	溪南村公变	10	315	75
48425	宜兴	北淮村公变	10	400	234
48426	宜兴	周铁新渎公变	10	400	181
48427	宜兴	韶庄站公变	10	315	92
48428	宜兴	北小圩公变	10	315	165
48429	宜兴	英驻汽配公变	10	400	100
48430	宜兴	英驻村公变	10	400	143
48431	宜兴	英驻电站公变	10	400	138
48432	宜兴	蒋市桥公变	10	400	184
48433	宜兴	新芳西沟公变	10	200	21
48434	宜兴	山东头公变	10	200	64
48435	宜兴	新芳曹家塘公变	10	200	36
48436	宜兴	琅山黄石矿公变	10	200	107
48437	宜兴	琅圩站公变	10	400	244
48438	宜兴	圩里公变	10	200	29
48439	宜兴	青龙周家公变	10	400	0
48440	宜兴	渔港公变	10	400	61
48441	宜兴	北景桥公变	10	200	26
48442	宜兴	大码公变	10	250	40
48443	宜兴	上坝村 2#公变	10	200	46
48444	宜兴	富卓苑 6#箱变	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48445	宜兴	富卓苑 7#箱变	10	800	419
48446	宜兴	富卓苑 8#箱变	10	630	313
48447	宜兴	富卓苑 9#箱变	10	630	338
48448	宜兴	富卓苑 10#箱变	10	800	455
48449	宜兴	蒋笠 1#公变	10	400	155
48450	宜兴	蒋笠村公变	10	315	88
48451	宜兴	蒋笠码头公变	10	400	0
48452	宜兴	十七队公变	10	200	21
48453	宜兴	蒋笠一组公变	10	400	151
48454	宜兴	清墩 2#公变	10	200	63
48455	宜兴	蒋笠村 2#公变	10	400	232
48456	宜兴	蒋笠 5#公变	10	400	290
48457	宜兴	丰泽苑西区 2#箱变	10	800	181
48458	宜兴	丰泽苑西区 8#箱变	10	800	411
48459	宜兴	丰泽苑西区 7#箱变	10	500	400
48460	宜兴	雪庄后贩公变	10	250	0
48461	宜兴	紫竹小区 23#箱变	10	630	260
48462	宜兴	祝陵村公变	10	400	131
48463	宜兴	祝陵路北公变	10	400	81
48464	宜兴	侍南公变	10	400	274
48465	宜兴	阳羨向阳公变	10	400	215
48466	宜兴	善中公变	10	315	87
48467	宜兴	志泉湾里公变	10	250	107
48468	宜兴	善卷西路公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48469	宜兴	高塍新渎公变	10	200	36
48470	宜兴	戚家二号公变	10	200	117
48471	宜兴	高塍顾家 2#公变	10	200	96
48472	宜兴	阳羨石牛山公变	10	400	177
48473	宜兴	吴家北站公变	10	400	73
48474	宜兴	浜里 2#公变	10	200	63
48475	宜兴	高塍木桥公变	10	200	62
48476	宜兴	洋灌电站公变	10	200	58
48477	宜兴	塍里公墓山公变	10	400	245
48478	宜兴	任墅新区 5#公变	10	200	65
48479	宜兴	中袁宿舍公变	10	400	299
48480	宜兴	任墅新区 3#公变	10	315	165
48481	宜兴	通蜀东路 1#公变	10	200	134
48482	宜兴	任墅新区 4#公变	10	250	78
48483	宜兴	任墅新区 2#公变	10	315	60
48484	宜兴	蜀山村 1#公变	10	400	182
48485	宜兴	西施路公变	10	315	53
48486	宜兴	紫砂东坡宿舍公变	10	200	116
48487	宜兴	庙前公变	10	400	89
48488	宜兴	建新宿舍 3#公变	10	400	132
48489	宜兴	新安 2#公变	10	400	218
48490	宜兴	相公庙公变	10	400	320
48491	宜兴	分水医院公变	10	400	123
48492	宜兴	官山坞公变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48493	宜兴	分水教育公变	10	400	92
48494	宜兴	分水电力站 5#公变	10	400	144
48495	宜兴	小圩村公变	10	400	0
48496	宜兴	水产村 2#公变	10	400	158
48497	宜兴	前墅电站公变	10	400	9
48498	宜兴	新庄北公变	10	250	200
48499	宜兴	双桥村公变	10	315	30
48500	宜兴	双桥 3#公变	10	400	18
48501	宜兴	茶局 3#公变	10	400	159
48502	宜兴	土城商住楼箱变	10	315	172
48503	宜兴	君悦府邸 6#箱变	10	630	360
48504	宜兴	竹舍埝头公变	10	200	93
48505	宜兴	琅圩西村公变	10	200	24
48506	宜兴	丰南中公变	10	160	0
48507	宜兴	蒋家渎污公变	10	315	219
48508	宜兴	陵上西公变	10	400	156
48509	宜兴	和桥和新路公变	10	400	220
48510	宜兴	东站 2#公变	10	200	49
48511	宜兴	杨巷渔池西公变	10	315	74
48512	宜兴	扶巷公变	10	160	0
48513	宜兴	远东职工楼公变	10	315	113
48514	宜兴	远东路 2#公变	10	200	107
48515	宜兴	湖头西公变	10	200	64
48516	宜兴	范道湖滩公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48517	宜兴	积丰 6#公变	10	200	67
48518	宜兴	北庄新村公变	10	315	89
48519	宜兴	西环公变	10	200	77
48520	宜兴	凌霞村公变	10	400	0
48521	宜兴	滨河水产村公变	10	315	62
48522	宜兴	用电站宿舍公变	10	400	0
48523	宜兴	华家公变	10	200	42
48524	宜兴	屠家公变	10	315	70
48525	宜兴	开发区杏里杨家公变	10	200	68
48526	宜兴	陆家站公变	10	200	83
48527	宜兴	轸村公变	10	200	69
48528	宜兴	薛家西站公变	10	200	104
48529	宜兴	紫竹小区 18#箱变	10	630	196
48530	宜兴	紫竹小区 16#箱变	10	800	145
48531	宜兴	新建电力站 1#公变	10	400	118
48532	宜兴	雪庄村公变	10	400	0
48533	宜兴	紫竹小区 17#箱变	10	800	284
48534	宜兴	华昌电力站 2#公变	10	400	42
48535	宜兴	雪家 2#公变	10	200	0
48536	宜兴	雪庄电站公变	10	400	189
48537	宜兴	雪庄振华公变	10	200	0
48538	宜兴	赋村马王公变	10	200	66
48539	宜兴	雪庄雪家公变	10	400	137
48540	宜兴	紫竹小区 6#箱变	10	630	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48541	宜兴	桂西公变	10	200	144
48542	宜兴	九包塑料公变	10	400	40
48543	宜兴	紫竹小区 12#箱变	10	800	359
48544	宜兴	邱庄新电站公变	10	400	47
48545	宜兴	毫村沙滩组公变	10	200	40
48546	宜兴	高塍邱新圩渔塘公变	10	400	156
48547	宜兴	花园河南公变	10	250	25
48548	宜兴	小前电站公变	10	400	172
48549	宜兴	花园小村公变	10	400	52
48550	宜兴	庵山公变	10	400	195
48551	宜兴	吴家电站公变	10	400	75
48552	宜兴	兴海公变	10	400	237
48553	宜兴	南荡排涝站公变	10	200	46
48554	宜兴	花园电站公变	10	400	151
48555	宜兴	花园村公变	10	400	139
48556	宜兴	花园余象组公变	10	315	85
48557	宜兴	拉刚公变	10	400	16
48558	宜兴	高塍电力站公变	10	400	142
48559	宜兴	东街 1#公变	10	400	145
48560	宜兴	东坡公变	10	400	40
48561	宜兴	大浦太湖公变	10	160	0
48562	宜兴	景达小区 1#公变	10	400	125
48563	宜兴	稻香公变	10	200	94
48564	宜兴	董家湾公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48565	宜兴	景达小区 2#公变	10	400	148
48566	宜兴	景达小区 3#公变	10	200	102
48567	宜兴	闸上北公变	10	315	34
48568	宜兴	今日星城 5#箱变	10	800	451
48569	宜兴	景达小区 4#公变	10	200	91
48570	宜兴	红卫塘贡公变	10	200	7
48571	宜兴	大塍新镇 1#公变	10	200	0
48572	宜兴	景达小区 5#公变	10	315	166
48573	宜兴	菜批充电桩 3#箱变主变	10	630	3
48574	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 2#所变	10	800	402
48575	宜兴	油车接待箱变主变	10	400	207
48576	宜兴	奔马财富广场 1#公变	10	400	234
48577	宜兴	奔马财富广场 2#公变	10	400	184
48578	宜兴	新港村公变	10	400	150
48579	宜兴	朝阳新村 2#公变	10	400	49
48580	宜兴	万石电力站公变	10	400	117
48581	宜兴	降西村公变	10	315	121
48582	宜兴	芳东中村公变	10	400	107
48583	宜兴	丰东公变	10	400	71
48584	宜兴	座庄圩 2#公变	10	400	132
48585	宜兴	高遥公变	10	200	57
48586	宜兴	后斌公变	10	400	234
48587	宜兴	和兴家园 4#公变	10	400	246
48588	宜兴	张渚浜公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48589	宜兴	邱庄蒋庄公变	10	400	203
48590	宜兴	和桥李家公变	10	400	80
48591	宜兴	红旗许家公变	10	100	18
48592	宜兴	兴村 2#公变	10	400	57
48593	宜兴	杨祠公变	10	315	63
48594	宜兴	表画公变	10	315	28
48595	宜兴	康佳苑 6#公变	10	400	138
48596	宜兴	康佳苑 7#公变	10	400	175
48597	宜兴	五桥公变	10	400	158
48598	宜兴	家和花园 4#箱变	10	630	286
48599	宜兴	家和花园 5#箱变	10	630	307
48600	宜兴	奔马财富广场 3#公变	10	400	149
48601	宜兴	奔马财富广场 4#公变	10	400	228
48602	宜兴	奔马财富广场 5#公变	10	400	134
48603	宜兴	奔马财富广场 6#公变	10	400	244
48604	宜兴	奔马财富广场 7#公变	10	400	209
48605	宜兴	奔马财富广场 8#公变	10	315	115
48606	宜兴	富兴苑箱变	10	630	260
48607	宜兴	新神马小区箱变	10	630	176
48608	宜兴	将军苑 1#公变	10	200	75
48609	宜兴	将军苑 2#公变	10	400	111
48610	宜兴	将军苑 3#公变	10	400	186
48611	宜兴	通达机械公变	10	400	194
48612	宜兴	查林 4#公变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48613	宜兴	黄家蒋家公变	10	200	73
48614	宜兴	高塍小学公变	10	400	143
48615	宜兴	上庄公变	10	400	189
48616	宜兴	富渎闸站公变	10	200	104
48617	宜兴	船厂公变	10	200	134
48618	宜兴	推婆头公变	10	160	21
48619	宜兴	黎明街公变	10	400	42
48620	宜兴	后庄圩公变	10	200	40
48621	宜兴	尹家巷东公变	10	400	146
48622	宜兴	定化五庄公变	10	200	26
48623	宜兴	王河公变	10	200	34
48624	宜兴	竹舍杨家公变	10	400	111
48625	宜兴	赵庄九组 1#公变	10	400	164
48626	宜兴	盛南公变	10	400	139
48627	宜兴	戈庄北公变	10	200	84
48628	宜兴	前山组公变	10	400	101
48629	宜兴	山潭组公变	10	400	116
48630	宜兴	任墅 6#公变	10	200	135
48631	宜兴	东大街 1#公变	10	315	140
48632	宜兴	东大街 2#公变	10	400	182
48633	宜兴	东大街 3#公变	10	400	143
48634	宜兴	东大街 4#公变	10	250	66
48635	宜兴	东大街 5#公变	10	400	98
48636	宜兴	东大街 6#公变	10	250	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48637	宜兴	东大街 7#公变	10	315	125
48638	宜兴	杨舍西公变	10	315	86
48639	宜兴	群英苑 1#公变	10	315	147
48640	宜兴	群英苑 2#公变	10	400	241
48641	宜兴	群英苑 3#公变	10	400	205
48642	宜兴	群英苑 4#公变	10	315	150
48643	宜兴	旧渎 2#公变	10	250	81
48644	宜兴	徐坝公变	10	400	0
48645	宜兴	红塔田干公变	10	200	146
48646	宜兴	文庄公变	10	400	276
48647	宜兴	东窑电站公变	10	400	227
48648	宜兴	里蜀路东公变	10	400	82
48649	宜兴	伏东安置小区公变	10	400	188
48650	宜兴	六田一组公变	10	200	79
48651	宜兴	芳庄长东公变	10	200	50
48652	宜兴	长南公变	10	400	236
48653	宜兴	陆家村公变	10	200	88
48654	宜兴	湖父镇政府公变	10	400	56
48655	宜兴	张公宫前 1#公变	10	400	96
48656	宜兴	塘头组公变	10	100	46
48657	宜兴	民胜村 1#公变	10	200	140
48658	宜兴	余家公变	10	200	88
48659	宜兴	集义渎南公变	10	200	0
48660	宜兴	南新沈家公变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48661	宜兴	窑北公变	10	400	152
48662	宜兴	金苑小区 1#公变	10	400	186
48663	宜兴	黄渎村公变	10	400	137
48664	宜兴	上坝小码公变	10	400	188
48665	宜兴	万塔西公变	10	200	0
48666	宜兴	家和花园 6#箱变	10	630	299
48667	宜兴	徐舍电力站 5#公变	10	200	108
48668	宜兴	杨巷影剧院公变	10	315	1
48669	宜兴	杨巷杨西公变	10	315	167
48670	宜兴	西渚街南公变	10	315	68
48671	宜兴	广汇二期 1#箱变	10	630	293
48672	宜兴	广汇二期 2#箱变	10	630	308
48673	宜兴	广汇二期 3#箱变	10	630	302
48674	宜兴	广汇二期 4#箱变	10	630	331
48675	宜兴	广汇二期 1#站 1#所变	10	1000	532
48676	宜兴	广汇二期 1#站 2#所变	10	1000	518
48677	宜兴	广汇二期 2#站 1#所变	10	1000	502
48678	宜兴	分水安置 3#公变	10	200	79
48679	宜兴	丁塘里公变	10	200	69
48680	宜兴	张来公变	10	315	102
48681	宜兴	西花园二村 9#箱变	10	630	315
48682	宜兴	西花园二村 10#箱变	10	630	269
48683	宜兴	镇北村 2#公变	10	200	0
48684	宜兴	后上墅公变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48685	宜兴	宗家边公变	10	400	172
48686	宜兴	马塘沟公变	10	315	153
48687	宜兴	宋安公变	10	200	60
48688	宜兴	竹海 1#箱变	10	630	207
48689	宜兴	太平村 2#公变	10	160	61
48690	宜兴	夏姜荷花公变	10	200	56
48691	宜兴	临津幼儿园公变	10	315	69
48692	宜兴	临津工商公变	10	400	68
48693	宜兴	后谈公变	10	200	73
48694	宜兴	千中公变	10	200	104
48695	宜兴	水中公变	10	200	93
48696	宜兴	鹅西公变	10	200	88
48697	宜兴	潘东公变	10	100	44
48698	宜兴	龙潭公变	10	200	36
48699	宜兴	北斗门公变	10	200	82
48700	宜兴	马石公变	10	200	68
48701	宜兴	广汇二期 2#站 2#所变	10	1000	506
48702	宜兴	广汇二期 5#箱变	10	630	309
48703	宜兴	广汇二期 6#箱变	10	630	332
48704	宜兴	义庄 2#公变	10	200	25
48705	宜兴	红星嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	515
48706	宜兴	红星嘉苑 1#站 2#所变	10	1000	557
48707	宜兴	红星嘉苑 1#站 3#所变	10	1000	554
48708	宜兴	红星嘉苑 1#站 4#所变	10	1000	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48709	宜兴	蒋笠龙头山公变	10	200	52
48710	宜兴	新村马家公变	10	200	0
48711	宜兴	滨湖小区二期 1#箱变	10	630	336
48712	宜兴	滨湖小区二期 2#箱变	10	630	335
48713	宜兴	滨湖小区二期 3#箱变	10	500	209
48714	宜兴	滨湖小区二期 4#箱变	10	630	204
48715	宜兴	滨湖小区二期 5#箱变	10	630	253
48716	宜兴	滨湖小区二期 7#箱变	10	630	277
48717	宜兴	滨湖小区二期 6#箱变	10	630	290
48718	宜兴	新岳小区 1#箱变	10	630	254
48719	宜兴	新岳小区 2#箱变	10	630	332
48720	宜兴	新岳小区 3#箱变	10	630	351
48721	宜兴	新岳小区 4#箱变	10	630	255
48722	宜兴	谈家公变	10	400	147
48723	宜兴	和桥东坝公变	10	200	58
48724	宜兴	大浦村部公变	10	315	85
48725	宜兴	下垛公变	10	200	54
48726	宜兴	新乐村公变	10	315	162
48727	宜兴	汪洋西村公变	10	200	122
48728	宜兴	徐塘田 2#公变	10	200	76
48729	宜兴	西坞公变	10	400	169
48730	宜兴	欣和花园公变	10	200	32
48731	宜兴	岳阳苑二期 1#箱变	10	630	297
48732	宜兴	岳阳苑二期 2#箱变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48733	宜兴	岳阳苑二期 3#箱变	10	630	265
48734	宜兴	岳阳苑二期 6#箱变	10	630	304
48735	宜兴	岳阳苑二期 4#箱变	10	630	268
48736	宜兴	岳阳苑二期 5#箱变	10	630	232
48737	宜兴	香圩公变	10	200	70
48738	宜兴	谈墅荡 2#公变	10	400	147
48739	宜兴	新岳小区 5#箱变	10	630	238
48740	宜兴	新岳小区 6#箱变	10	630	339
48741	宜兴	新岳小区 9#箱变	10	630	287
48742	宜兴	新岳小区 8#箱变	10	630	329
48743	宜兴	新岳小区 7#箱变	10	630	240
48744	宜兴	四条岭 1#公变	10	250	51
48745	宜兴	四条岭 2#公变	10	315	91
48746	宜兴	薛家站公变	10	200	85
48747	宜兴	高遥 2#公变	10	400	199
48748	宜兴	兴隆小区 8#公变	10	315	138
48749	宜兴	兴隆小区 7#公变	10	315	132
48750	宜兴	兴隆小区 6#公变	10	315	146
48751	宜兴	兴隆小区 5#公变	10	315	123
48752	宜兴	芦北公变	10	200	71
48753	宜兴	省西公变	10	200	65
48754	宜兴	琅干中村公变	10	400	103
48755	宜兴	阳家圩公变	10	200	83
48756	宜兴	潢潼花园 1#箱变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48757	宜兴	潢潼花园 2#箱变	10	630	318
48758	宜兴	潢潼花园 3#箱变	10	630	325
48759	宜兴	潢潼花园 4#箱变	10	630	333
48760	宜兴	潢潼花园 5#箱变	10	630	327
48761	宜兴	潢潼花园 6#箱变	10	630	308
48762	宜兴	潢潼花园 7#箱变	10	630	317
48763	宜兴	潢潼花园 8#箱变	10	630	244
48764	宜兴	潢潼花园 9#箱变	10	630	382
48765	宜兴	潢潼花园 10#箱变	10	630	304
48766	宜兴	潢潼花园 11#箱变	10	630	352
48767	宜兴	潢潼花园 12#箱变	10	630	296
48768	宜兴	潢潼花园 13#箱变	10	630	316
48769	宜兴	潢潼花园 14#箱变	10	630	300
48770	宜兴	新庄朱家公变	10	200	97
48771	宜兴	庄家组公变	10	400	107
48772	宜兴	尹家新村小区 2#公变	10	400	170
48773	宜兴	阳羨东风公变	10	400	320
48774	宜兴	家和花园 2#站 1#所变	10	800	374
48775	宜兴	家和花园 2#站 2#所变	10	1000	353
48776	宜兴	双桥 4#公变	10	200	105
48777	宜兴	港南公变	10	400	57
48778	宜兴	洋溪教宿公变	10	250	65
48779	宜兴	祝塘公变	10	200	85
48780	宜兴	川埠西村 1#公变	10	315	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48781	宜兴	川埠西村 2#公变	10	400	178
48782	宜兴	潢潼花园 15#箱变	10	630	271
48783	宜兴	芦荡口公变	10	315	9
48784	宜兴	海德名园 2#站 1#所变	10	1000	474
48785	宜兴	海德名园 2#站 2#所变	10	1000	515
48786	宜兴	海德名园 2#站 3#所变	10	1000	530
48787	宜兴	海德名园 3#站 1#所变	10	1000	513
48788	宜兴	海德名园 3#站 2#所变	10	1000	511
48789	宜兴	海德名园 3#站 3#所变	10	1000	678
48790	宜兴	水母公变	10	400	123
48791	宜兴	富康公变	10	400	151
48792	宜兴	周铁周家公变	10	100	61
48793	宜兴	周铁头庄公变	10	400	0
48794	宜兴	竺西 1#公变	10	315	143
48795	宜兴	竺西 2#公变	10	400	193
48796	宜兴	华利山庄 1#箱变	10	500	293
48797	宜兴	华利山庄 2#箱变	10	500	280
48798	宜兴	华利山庄 3#箱变	10	630	302
48799	宜兴	渚东茶亭公变	10	200	62
48800	宜兴	新下公变	10	400	111
48801	宜兴	公园东路公变	10	200	109
48802	宜兴	胜利宿舍 3#公变	10	400	61
48803	宜兴	胜利宿舍 2#公变	10	200	14
48804	宜兴	汤渡窑上公变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48805	宜兴	涧众 2#公变	10	400	66
48806	宜兴	象牙山公变	10	315	151
48807	宜兴	苏庄公变	10	400	228
48808	宜兴	乾极公变	10	400	223
48809	宜兴	多赢公变	10	200	0
48810	宜兴	南新后村公变	10	200	4
48811	宜兴	后双墩公变	10	315	199
48812	宜兴	鲍庄蒋天 2#公变	10	200	65
48813	宜兴	兴业综合箱变	10	630	341
48814	宜兴	土干商住楼公变	10	400	2
48815	宜兴	城南 3#公变	10	400	152
48816	宜兴	城南 4#公变	10	400	0
48817	宜兴	石后电站 2#公变	10	400	110
48818	宜兴	汤渡建筑站公变	10	400	183
48819	宜兴	滕里 2#公变	10	400	154
48820	宜兴	金张渚商场公变	10	400	89
48821	宜兴	航运办公楼公变	10	400	40
48822	宜兴	东贤新村 2#公变	10	400	8
48823	宜兴	水产路公变	10	200	51
48824	宜兴	红旗宿舍 3#公变	10	400	145
48825	宜兴	双庙新村公变	10	400	54
48826	宜兴	红旗 2#公变	10	400	114
48827	宜兴	周铁庄前公变	10	400	170
48828	宜兴	东渎公变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48829	宜兴	漳南公变	10	400	153
48830	宜兴	圩底村西公变	10	200	100
48831	宜兴	儒芳公变	10	200	19
48832	宜兴	镇区 3#公变	10	400	32
48833	宜兴	竺西 3#公变	10	315	146
48834	宜兴	竺西 4#公变	10	250	82
48835	宜兴	竺西 5#公变	10	250	76
48836	宜兴	竺西 7#公变	10	315	114
48837	宜兴	竺西 6#公变	10	400	223
48838	宜兴	青龙公变	10	400	259
48839	宜兴	上东公变	10	200	39
48840	宜兴	埂北公变	10	100	80
48841	宜兴	东山新村 13#箱变主变	10	500	122
48842	宜兴	南华圩公变	10	200	79
48843	宜兴	屯桥 2#公变	10	200	33
48844	宜兴	张渚祖山花茶公变	10	200	84
48845	宜兴	嘉华苑西区 2#箱变	10	630	344
48846	宜兴	嘉华苑西区 1#箱变	10	630	357
48847	宜兴	嘉华苑西区 4#箱变	10	630	367
48848	宜兴	嘉华苑西区 3#箱变	10	630	374
48849	宜兴	南塍 2#公变	10	200	160
48850	宜兴	竺西 8#公变	10	315	129
48851	宜兴	竺西 10#公变	10	315	159
48852	宜兴	竺西 9#公变	10	315	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48853	宜兴	镇政府公变	10	315	37
48854	宜兴	镇区 7#公变	10	400	28
48855	宜兴	小南公变	10	400	74
48856	宜兴	河东巷公变	10	400	137
48857	宜兴	沙塘电站公变	10	400	213
48858	宜兴	川埠电力站 2#公变	10	400	146
48859	宜兴	车站综合楼公变	10	400	97
48860	宜兴	民主路公变	10	400	100
48861	宜兴	周墅古南公变	10	200	22
48862	宜兴	赵庄 7#公变	10	400	72
48863	宜兴	紫砂宿舍公变	10	400	0
48864	宜兴	东山堡公变	10	315	216
48865	宜兴	边庄东公变	10	200	121
48866	宜兴	清白东公变	10	200	64
48867	宜兴	钟溪湖滩公变	10	315	171
48868	宜兴	金苑小区 2#公变	10	400	204
48869	宜兴	和桥安置小区 1#公变	10	400	180
48870	宜兴	和桥安置小区 2#公变	10	315	110
48871	宜兴	和桥安置小区 3#公变	10	400	206
48872	宜兴	和桥安置小区 4#公变	10	315	107
48873	宜兴	和桥安置小区 5#公变	10	400	161
48874	宜兴	和桥安置小区 6#公变	10	315	118
48875	宜兴	都市港湾 1#箱变	10	630	404
48876	宜兴	都市港湾 2#箱变	10	630	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48877	宜兴	都市港湾 3#箱变	10	630	428
48878	宜兴	都市港湾 4#箱变	10	630	373
48879	宜兴	都市港湾 5#箱变	10	630	391
48880	宜兴	双庙排涝站公变	10	200	102
48881	宜兴	荷花塘 2#箱变主变	10	400	239
48882	宜兴	东风张家村 2#箱变主变	10	630	162
48883	宜兴	头阳连建公变	10	315	25
48884	宜兴	徐渎公变	10	200	0
48885	宜兴	北淮一组公变	10	315	56
48886	宜兴	兰疗 2#公变	10	400	200
48887	宜兴	新港村 1#公变	10	400	18
48888	宜兴	集镇西公变	10	400	162
48889	宜兴	集镇东 1#公变	10	400	163
48890	宜兴	川埠菜场公变	10	400	224
48891	宜兴	龙园路北公变	10	400	202
48892	宜兴	棠下 2#公变	10	200	0
48893	宜兴	兰前公变	10	400	219
48894	宜兴	协河公变	10	400	207
48895	宜兴	芳庄南圩公变	10	400	241
48896	宜兴	杨巷敬老院公变	10	400	83
48897	宜兴	都市港湾 6#箱变	10	630	382
48898	宜兴	滨河义庄东公变	10	315	123
48899	宜兴	南漕荷花 2#公变	10	160	90
48900	宜兴	竹海 2#箱变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48901	宜兴	北大电站公变	10	200	12
48902	宜兴	茭渚北公变	10	200	68
48903	宜兴	龙潭新村 5#公变	10	400	79
48904	宜兴	西和花园 1#室 1#箱变主变	10	630	274
48905	宜兴	龙潭新村 1#公变	10	400	84
48906	宜兴	湖光珑樾府 4#室 2#所变主变	20	800	398
48907	宜兴	蔡家巷公变	10	250	144
48908	宜兴	高塍安置 1#公变	10	400	179
48909	宜兴	气象局箱变主变	10	400	278
48910	宜兴	熙山院 4#室 1#所变主变	10	800	534
48911	宜兴	凌云府 7#室 4#所变主变	10	630	408
48912	宜兴	中心小区 5#公变	10	400	20
48913	宜兴	茶东 8#公变	10	400	101
48914	宜兴	中孙家塘公变	10	200	27
48915	宜兴	锦溪豪庭 2#室 2#所变主变	10	800	584
48916	宜兴	悦澜名邸 3#室 2#所变主变	10	630	455
48917	宜兴	祥和花园 4#箱变主变	10	630	168
48918	宜兴	奔马小区 33#公变	10	400	169
48919	宜兴	奔马小区 35#公变	10	200	84
48920	宜兴	祥和花园 5#箱变主变	10	630	121
48921	宜兴	渚东粮管所 2#公变	10	400	232
48922	宜兴	东昌桥公变	10	400	179
48923	宜兴	山水怡和 2#室 1#所变主变	10	800	404
48924	宜兴	山水怡和 2#室 2#所变主变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48925	宜兴	龙运天和府 4#室 3#所变	10	800	468
48926	宜兴	龙池小区 2#室 1#所变主变	10	800	354
48927	宜兴	龙池小区 2#室 2#所变主变	10	800	317
48928	宜兴	隔湖农场公变	10	200	64
48929	宜兴	新司路东公变	10	200	19
48930	宜兴	魏家机械厂公变	10	400	106
48931	宜兴	馨悦府 3#室 3#所变主变	10	630	456
48932	宜兴	粮油小区公变	10	160	42
48933	宜兴	金紫生态园公变	10	200	98
48934	宜兴	百亩东公变	10	200	155
48935	宜兴	多赢茶厂公变	10	400	144
48936	宜兴	阳羡湖旅游度假区 15#室 1#所变	10	800	568
48937	宜兴	红梅园 2#公变	10	400	106
48938	宜兴	邱西组公变	10	400	166
48939	宜兴	茶圣家园 2#室 2#所变主变	10	800	472
48940	宜兴	高塍派出所公变	10	400	120
48941	宜兴	上千公变	10	400	303
48942	宜兴	金龙名都 7#室 3#所变主变	10	800	590
48943	宜兴	南漕贾家公变	10	400	208
48944	宜兴	悦龙台 4#室 1#所变主变	10	800	444
48945	宜兴	誉湖郡 5#室 1#所变主变	20	800	511
48946	宜兴	东湖嘉园 1#站 1#所变	10	800	469
48947	宜兴	东湖嘉园 1#站 3#所变	10	800	486
48948	宜兴	东湖嘉园 1#站 4#所变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48949	宜兴	东湖嘉园 1#站 2#所变	10	800	459
48950	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	0
48951	宜兴	城北邮电箱变主变	10	400	112
48952	宜兴	雅达健康生态园 19#室 1#所变	10	630	396
48953	宜兴	汎宸天境府 2#室 2#所变主变	20	800	579
48954	宜兴	竹雨轩 4#室 1#所变主变	10	630	333
48955	宜兴	柯家圩鱼塘箱变主变	10	630	474
48956	宜兴	塘北漕公变	10	160	128
48957	宜兴	二十六份公变	10	400	320
48958	宜兴	小商品市场公变	10	400	204
48959	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 2#所变主变	20	800	440
48960	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	400	59
48961	宜兴	尚城学府 4#室 1#所变主变	10	800	545
48962	宜兴	中心幼儿园 3#箱变主变	10	400	273
48963	宜兴	寺西和苑 1#室 1#所变主变	10	800	625
48964	宜兴	民南村西公变	10	400	175
48965	宜兴	临泽人家 4#室 3#所变主变	20	800	458
48966	宜兴	客运站充电桩 1#箱变主变	10	630	0
48967	宜兴	永兴古桥头公变	10	400	222
48968	宜兴	韶巷村委公变	10	400	117
48969	宜兴	石材市场 50#公变	10	400	100
48970	宜兴	紫郡东府 5#室 2#所变	20	800	558
48971	宜兴	凤凰台 3#室 1#所变主变	10	630	168
48972	宜兴	凤凰台 3#室 3#所变主变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48973	宜兴	凤凰台 3#室 4#所变主变	10	630	348
48974	宜兴	义庄闸公变	10	400	214
48975	宜兴	龙运天城和府 2#室 1#所变	10	800	499
48976	宜兴	李湊东公变	10	200	57
48977	宜兴	凤鸣府 2#室 1#所变	10	800	352
48978	宜兴	配亭信用社箱变主变	10	500	206
48979	宜兴	配亭中行箱变主变	10	630	14
48980	宜兴	配亭电力站 2#箱变主变	10	500	128
48981	宜兴	配亭电力站箱变主变	10	500	324
48982	宜兴	工业路公变	10	400	124
48983	宜兴	鑫陶广场 2#室 3#所变主变	10	800	578
48984	宜兴	中队北公变	10	200	1
48985	宜兴	誉湖郡 6#室 3#所变主变	20	630	412
48986	宜兴	竹海国际会议中心箱变主变	10	400	67
48987	宜兴	宜武电站公变	10	315	0
48988	宜兴	祥和花园 6#箱变主变	10	630	313
48989	宜兴	祥和花园 7#箱变主变	10	630	229
48990	宜兴	奔马小区 39#公变	10	400	194
48991	宜兴	祥和花园 8#箱变主变	10	630	184
48992	宜兴	奔马小区 40#公变	10	200	91
48993	宜兴	祥和花园 10#箱变主变	10	800	470
48994	宜兴	溪隐府 8#室 1#所变	10	800	426
48995	宜兴	溪隐府 8#室 2#所变	10	800	445
48996	宜兴	南坝水库公变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
48997	宜兴	龙池小区 3#室 1#所变主变	10	800	357
48998	宜兴	龙池小区 3#室 2#所变主变	10	800	362
48999	宜兴	万渔村 2#公变	10	200	90
49000	宜兴	清雅嘉苑 3#室 4#所变主变	10	800	616
49001	宜兴	紫郡东府 3#室 1#所变主变	20	800	410
49002	宜兴	凤凰台 3#室 2#所变主变	10	630	330
49003	宜兴	召富电站公变	10	200	0
49004	宜兴	浦东医院 2#公变	10	400	142
49005	宜兴	新都府 7#室 1#所变	10	630	379
49006	宜兴	屺亭街南箱变主变	10	500	93
49007	宜兴	南漕刘家公变	10	400	189
49008	宜兴	下东 5#公变	10	400	257
49009	宜兴	水西公变	10	200	61
49010	宜兴	洋渚西站公变	10	400	54
49011	宜兴	奔马小区 41#公变	10	200	106
49012	宜兴	胜利徐家 3#公变	10	400	219
49013	宜兴	祥和花园 11#箱变主变	10	630	253
49014	宜兴	祥和花园 12#箱变主变	10	630	90
49015	宜兴	高兴鱼塘公变	10	200	128
49016	宜兴	金紫新基公变	10	400	222
49017	宜兴	西村鱼塘公变	10	400	182
49018	宜兴	溪隐府 9#室 1#所变	10	800	486
49019	宜兴	溪隐府 9#室 2#所变	10	800	377
49020	宜兴	滨河东环公变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49021	宜兴	尚城学府 4#室 4#所变主变	10	800	477
49022	宜兴	白茫北公变	10	200	139
49023	宜兴	王府 1#公变	10	400	27
49024	宜兴	凤鸣府 4#室 1#所变	10	800	484
49025	宜兴	长青界公变	10	200	1
49026	宜兴	钰澜洵溪府 3#室 1#所变	10	800	448
49027	宜兴	湖悦天境 2#室 2#所变	20	630	203
49028	宜兴	新司路箱变主变	10	400	128
49029	宜兴	望湖美筑 2#室 1#所变	20	800	513
49030	宜兴	和桥永兴电站 2#公变	10	400	0
49031	宜兴	芙蓉影剧院公变	10	200	146
49032	宜兴	王干渎公变	10	400	170
49033	宜兴	龙泽苑一期 1#箱变主变	10	500	117
49034	宜兴	通蜀安置 2#公变	10	400	162
49035	宜兴	东山新村 8#箱变主变	10	630	149
49036	宜兴	通蜀安置 6#公变	10	400	140
49037	宜兴	通蜀安置 3#公变	10	400	193
49038	宜兴	竺隐溪院 4#室 1#所变主变	10	800	533
49039	宜兴	金和圩东公变	10	200	15
49040	宜兴	春晓江南北苑 2#室 2#所变	10	800	505
49041	宜兴	吴家湾公变	10	200	60
49042	宜兴	龙潭路 1#箱变主变	10	400	283
49043	宜兴	蒋家小学公变	10	200	0
49044	宜兴	龙山坳箱变主变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49045	宜兴	王泥坝 3#公变	10	400	0
49046	宜兴	龙庭溪府 2#室 4#所变主变	10	800	604
49047	宜兴	芙蓉村 2#公变	10	200	59
49048	宜兴	志泉村公变	10	200	9
49049	宜兴	熙山院 3#室 3#所变主变	10	800	596
49050	宜兴	斛里公变	10	200	22
49051	宜兴	金兰新河公变	10	200	19
49052	宜兴	雪东箱变主变	10	630	398
49053	宜兴	奔马小区 30#公变	10	400	204
49054	宜兴	奔马小区 31#公变	10	200	90
49055	宜兴	龙山涧东箱变主变	10	400	114
49056	宜兴	燕子圩公变	10	200	127
49057	宜兴	汎麓花园 2#站 3#所变	10	800	355
49058	宜兴	汎麓花园 2#站 4#所变	10	800	427
49059	宜兴	鹏鹞制造 10#公变	10	400	206
49060	宜兴	预制场公变	10	400	84
49061	宜兴	南河商住楼 3#公变	10	200	27
49062	宜兴	古瑶南公变	10	400	240
49063	宜兴	通蜀安置 7#公变	10	200	23
49064	宜兴	北渠前巷 2#箱变主变	10	630	355
49065	宜兴	沙坊 3#公变	10	200	142
49066	宜兴	三支岗卡口公变	10	400	0
49067	宜兴	杨家园 2#公变	10	400	163
49068	宜兴	跃进桥北公变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49069	宜兴	望湖美筑 4#站 2#所变	20	800	551
49070	宜兴	葛坝村 2#公变	10	200	103
49071	宜兴	红卫新区 5#公变	10	315	33
49072	宜兴	辰华汎府 3#室 3#所变主变	20	800	468
49073	宜兴	春晓江南南苑 2#室 2#所变主变	10	800	532
49074	宜兴	湖悦名邸 2#站 1#所变主变	10	800	529
49075	宜兴	竺隐溪院 3#室 1#所变主变	10	800	470
49076	宜兴	竺隐溪院 3#室 2#所变主变	10	800	504
49077	宜兴	丰台农场公变	10	400	207
49078	宜兴	电力站集镇 2#公变	10	400	26
49079	宜兴	九龙 4#公变	10	200	60
49080	宜兴	砺山派出所 2#公变	10	200	67
49081	宜兴	南漕漕东 2#公变	10	400	96
49082	宜兴	奔马小区 3#公变	10	400	208
49083	宜兴	奔马小区 43#公变	10	200	106
49084	宜兴	潘南村 3#箱变主变	10	630	337
49085	宜兴	玉山林业队 2#公变	10	200	102
49086	宜兴	奔马小区 1#公变	10	400	64
49087	宜兴	奔马小区 5#公变	10	400	190
49088	宜兴	翡翠四季花园 3#室 2#所变	20	800	403
49089	宜兴	新田房 2#公变	10	400	244
49090	宜兴	玉山五家墩 2#公变	10	200	94
49091	宜兴	西渚供电所箱变主变	10	500	46
49092	宜兴	绿洲南路 2#公变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49093	宜兴	紫金城 2#箱变主变	10	630	503
49094	宜兴	通蜀供电所箱变主变	10	500	132
49095	宜兴	赋村赵家公变	10	400	192
49096	宜兴	尤前村排涝站公变	10	400	287
49097	宜兴	钱墅都荟 1#室 2#所变主变	20	800	455
49098	宜兴	苗下圩西公变	10	200	64
49099	宜兴	毛旗公路 2#公变	10	400	291
49100	宜兴	镇东村北站箱变	10	500	296
49101	宜兴	和喜汎府 3#室 4#所变主变	10	800	543
49102	宜兴	烟山水产鱼塘公变	10	400	168
49103	宜兴	安乐东村公变	10	400	211
49104	宜兴	转水 3#公变	10	400	244
49105	宜兴	祖山花茶 2#公变	10	400	244
49106	宜兴	通贞观路箱变	10	630	351
49107	宜兴	新建丁庄西 2#公变	10	400	16
49108	宜兴	园林箱变	10	630	88
49109	宜兴	春晓江南北苑 4#室 3#所变	10	800	557
49110	宜兴	湖父教堂 2#箱变主变	10	500	351
49111	宜兴	高塍葡萄圩 2#公变	10	400	101
49112	宜兴	皇问东路南公变	10	400	157
49113	宜兴	洛涧陈家坳 2#箱变主变	10	500	321
49114	宜兴	漳渎村 3#公变	10	400	55
49115	宜兴	璟悦华府 1#站 2#所变主变	10	630	391
49116	宜兴	金家湾西公变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49117	宜兴	龙池嘉园 1#箱变主变	10	400	256
49118	宜兴	上村排涝站公变	10	200	160
49119	宜兴	黄泥坝公变	10	400	95
49120	宜兴	师渎西公变	10	400	199
49121	宜兴	中鑫商务广场 1#室 1#所变主变	10	630	473
49122	宜兴	陶都路 1#箱变主变	10	400	128
49123	宜兴	翁家头西公变	10	200	107
49124	宜兴	宜乐雅园 5#室 1#所变	10	630	475
49125	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	0
49126	宜兴	谢桥 2#箱变主变	10	400	19
49127	宜兴	哺坊公变	10	200	134
49128	宜兴	天樾庭 2#室 1#所变主变	10	630	348
49129	宜兴	永兴弯里公变	10	400	22
49130	宜兴	滨河电力站东公变	10	400	82
49131	宜兴	埂南 3#公变	10	400	107
49132	宜兴	蓄电池公变	10	400	74
49133	宜兴	海伦华府 4#室 4#所变主变	10	800	547
49134	宜兴	莲花圩 3#公变	10	315	211
49135	宜兴	中字圩公变	10	400	161
49136	宜兴	御景豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	598
49137	宜兴	张公向阳 4#公变	10	200	88
49138	宜兴	梧桐人家 2#室 1#所变主变	10	800	472
49139	宜兴	南洋桥东箱变主变	10	630	276
49140	宜兴	解放中路 1#箱变主变	10	630	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49141	宜兴	奔马小区 42#公变	10	400	182
49142	宜兴	龙华苑 2#箱变主变	10	630	424
49143	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 2#所变主变	10	800	512
49144	宜兴	雅达健康生态园 17#室 3#所变主变	10	800	450
49145	宜兴	柯北公变	10	200	72
49146	宜兴	洛涧工业区 6#公变	10	400	262
49147	宜兴	鹏鹞智造公变	10	400	157
49148	宜兴	花溪苑 5#室 4#所变主变	10	630	452
49149	宜兴	石材市场 49#公变	10	400	54
49150	宜兴	时光汎樾府 4#室 2#所变主变	20	630	314
49151	宜兴	湖光珑樾府 4#室 3#所变主变	20	800	356
49152	宜兴	万丽明珠 7#站 2#所变主变	10	630	441
49153	宜兴	翡翠四季花园 4#室 4#所变	20	800	503
49154	宜兴	新景花园 1#箱变主变	10	400	285
49155	宜兴	新景花园 2#箱变主变	10	400	281
49156	宜兴	新景花园 3#箱变主变	10	400	261
49157	宜兴	新景花园 4#箱变主变	10	400	276
49158	宜兴	新景花园 5#箱变主变	10	400	260
49159	宜兴	新景花园 6#箱变主变	10	400	279
49160	宜兴	新景花园 7#箱变主变	10	400	315
49161	宜兴	新景花园 8#箱变主变	10	400	230
49162	宜兴	誉湖郡 2#室 2#所变主变	20	800	537
49163	宜兴	琅玕村南西公变	10	400	142
49164	宜兴	荆阳 2#公变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49165	宜兴	璟溪翰府 1#室 4#所变主变	10	800	596
49166	宜兴	阳羡湖旅游度假区小镇 13#室 2#所变	10	800	504
49167	宜兴	东黄墅 2#公变	10	200	125
49168	宜兴	八仕西河浜公变	10	200	83
49169	宜兴	官林寺前公变	10	200	101
49170	宜兴	筱王 2#公变	10	400	186
49171	宜兴	沪宁路边公变	10	400	124
49172	宜兴	荆邑北桥箱变主变	20	630	454
49173	宜兴	四季府 2#室 1#所变主变	10	800	588
49174	宜兴	南禾佳苑 1#站 3#所变主变	10	630	238
49175	宜兴	金龙名都 4#室 4#所变主变	10	800	404
49176	宜兴	黄渎港爆气站公变	10	200	99
49177	宜兴	西渚肖家村公变	10	200	71
49178	宜兴	西山堡 9#公变	10	315	209
49179	宜兴	化工市场 4#公变	10	200	94
49180	宜兴	湖光珑樾府 4#室 4#所变主变	20	800	458
49181	宜兴	新都府 3#室 1#所变主变	10	800	404
49182	宜兴	芙蓉新庄 2#公变	10	200	15
49183	宜兴	湖渎 3#公变	10	400	65
49184	宜兴	新城嘉园三期 1#室 2#所变	10	630	394
49185	宜兴	观澜府 3#室 2#所变主变	20	630	361
49186	宜兴	虞山水泵公变	10	200	133
49187	宜兴	安西夏芳 2#公变	10	200	66
49188	宜兴	荆阳 1#公变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49189	宜兴	南门村 1#箱变主变	10	400	293
49190	宜兴	龙眼浮山公变	10	400	114
49191	宜兴	红塔新苑 5#站 2#所变	10	800	417
49192	宜兴	云岭路公变	10	200	160
49193	宜兴	庆丰箱变主变	10	630	120
49194	宜兴	悦龙台 3#室 2#所变主变	10	630	399
49195	宜兴	郭家排涝 2#公变	10	200	98
49196	宜兴	施荡公路 2#公变	10	315	35
49197	宜兴	汤渎太湖 3#公变	10	200	124
49198	宜兴	龙山桥上 2#公变	10	400	116
49199	宜兴	永兴 3#公变	10	200	124
49200	宜兴	变电所公变	10	400	64
49201	宜兴	陈家新村公变	10	200	10
49202	宜兴	龙运天城和府 5#室 1#所变	10	800	522
49203	宜兴	紫郡东府 2#室 4#所变	20	800	519
49204	宜兴	遗踪新桥公变	10	200	55
49205	宜兴	上边 2#公变	10	200	97
49206	宜兴	民望 2#箱变主变	10	400	171
49207	宜兴	金墩公变	10	200	92
49208	宜兴	金兰石矿 2#公变	10	200	87
49209	宜兴	王茂袁家公变	10	200	27
49210	宜兴	湾港 3#公变	10	400	204
49211	宜兴	河北组公变	10	400	211
49212	宜兴	金星河南 2#公变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49213	宜兴	兴字路公变	10	400	0
49214	宜兴	洋溪 2#公变	10	400	60
49215	宜兴	红塔新苑 5#站 1#所变	10	800	364
49216	宜兴	长乐鱼塘公变	10	400	191
49217	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 2#所变	20	800	308
49218	宜兴	红旗鱼塘公变	10	200	134
49219	宜兴	查林明玉 2#公变	10	400	9
49220	宜兴	任墅 2#箱变主变	10	400	137
49221	宜兴	雅达健康生态园 18#室 2#所变	10	800	494
49222	宜兴	雅达健康生态园 8#室 1#所变主变	10	800	459
49223	宜兴	湖悦名邸 4#室 2#所变主变	10	800	487
49224	宜兴	高桥公变	10	400	180
49225	宜兴	洵珑云起府 2#室 2#所变主变	10	800	492
49226	宜兴	春晓江南南苑 2#室 3#所变主变	10	800	485
49227	宜兴	溢润新城 2#室 1#所变主变	10	630	312
49228	宜兴	溢润新城 2#室 3#所变主变	10	630	332
49229	宜兴	溢润新城 2#室 4#所变主变	10	630	375
49230	宜兴	溢润新城 2#室 2#所变主变	10	630	344
49231	宜兴	谈家 2#公变	10	400	258
49232	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 4#所变主变	20	800	429
49233	宜兴	春华制冷 2#公变	10	400	30
49234	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变	20	800	573
49235	宜兴	尹家 3#公变	10	400	126
49236	宜兴	锦溪豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49237	宜兴	新下 2#公变	10	400	188
49238	宜兴	绿洲南路公变	10	400	39
49239	宜兴	天辰府 3#室 4#所变主变	10	630	362
49240	宜兴	隔湖水产 2#公变	10	200	42
49241	宜兴	龙运天城和府 5#室 4#所变	10	800	504
49242	宜兴	鲸塘电站公变	10	200	102
49243	宜兴	诚庄鱼塘公变	10	400	179
49244	宜兴	宜丰南圩鱼塘公变	10	400	253
49245	宜兴	金家 2#公变	10	400	147
49246	宜兴	乾元农 2#公变	10	200	138
49247	宜兴	逸时代广场 3#室 2#所变	10	630	417
49248	宜兴	后双墩 2#箱变主变	10	400	285
49249	宜兴	东陆 3#公变	10	400	144
49250	宜兴	省庄村部箱变主变	10	400	80
49251	宜兴	洛涧雅居 4#室 3#所变主变	10	800	614
49252	宜兴	洵璋景园 2#室 2#所变主变	10	800	605
49253	宜兴	神马花苑 2#公变	10	400	189
49254	宜兴	神马花苑 1#公变	10	400	168
49255	宜兴	阳羨东路 1#公变	10	400	177
49256	宜兴	文山 2#公变	10	400	235
49257	宜兴	龙潭新村 2#公变	10	400	175
49258	宜兴	一号井 2#公变	10	400	237
49259	宜兴	沙塘一队公变	10	200	76
49260	宜兴	城南小区箱变主变	10	630	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49261	宜兴	景桥梁家组公变	10	200	85
49262	宜兴	草鞋山西公变	10	200	102
49263	宜兴	后仁 4#公变	10	315	175
49264	宜兴	草鞋山东公变	10	200	31
49265	宜兴	花溪邸 3#室 4#所变主变	10	630	476
49266	宜兴	西渚立新西公变	10	200	48
49267	宜兴	湖悦天境 6#室 2#所变主变	20	800	416
49268	宜兴	阳泉新村箱变主变	10	400	119
49269	宜兴	中兴新村 1#箱变主变	10	500	192
49270	宜兴	稍渎村 2#公变	10	400	215
49271	宜兴	兴业小区西公变	10	400	110
49272	宜兴	一号井公变	10	400	272
49273	宜兴	李渎鱼塘公变	10	400	182
49274	宜兴	梅东村部 2#公变	10	400	44
49275	宜兴	红卫桃园 4#公变	10	400	92
49276	宜兴	镇人民箱变主变	10	500	134
49277	宜兴	誉湖郡 2#室 1#所变主变	20	800	497
49278	宜兴	阳家南塍公变	10	200	73
49279	宜兴	新建邮电局箱变 F101 主变	10	400	61
49280	宜兴	大塍村公变	10	400	3
49281	宜兴	天樾庭 2#室 2#所变主变	10	630	383
49282	宜兴	葛山黄家冲 2#公变	10	200	0
49283	宜兴	向阳桥 2#公变	10	200	23
49284	宜兴	分水小新居公变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49285	宜兴	张泽培训箱变主变	10	400	293
49286	宜兴	山前路 1#箱变主变	10	630	356
49287	宜兴	金榜华府 1#站 1#所变	10	630	443
49288	宜兴	毛旗村东 2#公变	10	200	71
49289	宜兴	新边庄小区 2#箱变主变	10	630	216
49290	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 4#所变主变	10	630	412
49291	宜兴	彦升家院 1#站 2#所变主变	10	630	403
49292	宜兴	川埠恒丰 3#公变	10	400	159
49293	宜兴	悦澜名邸 3#室 1#所变主变	10	630	426
49294	宜兴	丰泽苑东区 4#箱变主变	10	630	224
49295	宜兴	张渚羊山 2#公变	10	200	100
49296	宜兴	誉珑湖滨 11#室 2#所变主变	20	800	416
49297	宜兴	花溪邸 2#室 3#所变主变	10	800	549
49298	宜兴	通蜀安置 4#公变	10	200	37
49299	宜兴	通蜀安置 8#公变	10	200	0
49300	宜兴	李渎荡 2#公变	10	315	97
49301	宜兴	四季景苑 1#站 4#所变主变	10	800	436
49302	宜兴	清雅嘉苑 3#室 3#所变主变	10	800	627
49303	宜兴	通蜀安置 5#公变	10	200	27
49304	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	0
49305	宜兴	通蜀安置 10#公变	10	200	57
49306	宜兴	宸章府 2#室 1#所变主变	10	800	445
49307	宜兴	山水怡和 4#室 1#所变主变	10	800	441
49308	宜兴	进修 2#箱变主变	10	500	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49309	宜兴	阳羨教宿公变	10	400	83
49310	宜兴	张渚后墙门箱变主变	10	500	297
49311	宜兴	分水西庄公变	10	400	44
49312	宜兴	汤泉鱼塘公变	10	400	152
49313	宜兴	滨河义庄村箱变主变	10	630	204
49314	宜兴	梁家公变	10	400	152
49315	宜兴	九如城护理院箱变主变	10	400	176
49316	宜兴	凌云府 3#室 3#所变主变	10	630	402
49317	宜兴	生圩黄土山 2#公变	10	400	254
49318	宜兴	凌云府 3#室 2#所变主变	10	630	418
49319	宜兴	镇龙专桥南公变	10	200	107
49320	宜兴	沧浜 7#箱变主变	10	400	181
49321	宜兴	新南东公变	10	400	82
49322	宜兴	乌溪港爆气站公变	10	200	120
49323	宜兴	东山新村 14#箱变主变	10	500	140
49324	宜兴	汎岸华府 3#室 1#所变主变	20	800	432
49325	宜兴	汎岸华府 3#室 3#所变主变	20	800	345
49326	宜兴	汎岸华府 3#室 4#所变主变	20	800	452
49327	宜兴	红南公变	10	400	12
49328	宜兴	汎珑云起府 3#室 4#所变主变	10	800	521
49329	宜兴	肖庄公变	10	400	203
49330	宜兴	田舍东公变	10	200	107
49331	宜兴	金泉 7#公变	10	400	0
49332	宜兴	潜洛新苑 3#室 2#所变主变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49333	宜兴	祥和花园 3#箱变主变	10	630	225
49334	宜兴	奔马小区 32#公变	10	200	69
49335	宜兴	山水怡和 4#室 2#所变主变	10	800	388
49336	宜兴	客运站充电桩 7#箱变主变	10	630	18
49337	宜兴	进修 1#箱变主变	10	500	186
49338	宜兴	崔家东公变	10	400	274
49339	宜兴	汎岸华府 3#室 2#所变主变	20	800	478
49340	宜兴	潘家白芹公变	10	200	81
49341	宜兴	鹏鹞智造 5#公变	10	400	191
49342	宜兴	悦龙台 3#室 1#所变主变	10	630	382
49343	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变	10	800	583
49344	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 1#所变主变	10	630	435
49345	宜兴	栖汎云璟苑 4#室 2#所变主变	10	800	640
49346	宜兴	石材市场 53#公变	10	400	221
49347	宜兴	查林六组 4#公变	10	400	97
49348	宜兴	兴宇路 3#公变	10	400	112
49349	宜兴	午干渎公变	10	400	215
49350	宜兴	三阳南塍公变	10	400	279
49351	宜兴	港口村公变	10	400	164
49352	宜兴	习家组 2#公变	10	200	27
49353	宜兴	葛北公变	10	400	202
49354	宜兴	南门公变	10	400	39
49355	宜兴	土城 7#公变	10	400	105
49356	宜兴	塔渚公变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49357	宜兴	螺岩山庄公变	10	400	226
49358	宜兴	沙塘东公变	10	400	179
49359	宜兴	和桥教堂 3#公变	10	400	197
49360	宜兴	蒋家塘公变	10	400	198
49361	宜兴	蜀风北公变	10	200	0
49362	宜兴	新芳电力站 1#公变	10	400	122
49363	宜兴	东下新山公变	10	400	147
49364	宜兴	象牙山 2#公变	10	400	106
49365	宜兴	隔南路公变	10	400	176
49366	宜兴	新市 2#公变	10	400	98
49367	宜兴	蒲琅电站公变	10	200	70
49368	宜兴	东石村公变	10	400	175
49369	宜兴	燕山石矿公变	10	400	213
49370	宜兴	杨桥花园公变	10	400	0
49371	宜兴	通蜀安置三期 1#箱变主变	10	400	216
49372	宜兴	木石董家公变	10	200	74
49373	宜兴	通蜀安置三期 2#箱变主变	10	400	238
49374	宜兴	井背北公变	10	200	116
49375	宜兴	杨店人家 1#站 4#所变	10	1000	627
49376	宜兴	杨店人家 1#站 2#所变	10	630	351
49377	宜兴	城北公交站 2#箱变主变	10	630	170
49378	宜兴	海伦华府 4#室 2#所变主变	10	800	511
49379	宜兴	凌云府 8#室 1#所变主变	10	630	417
49380	宜兴	书香澜庭 2#室 2#所变主变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49381	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 1#所变主变	10	800	586
49382	宜兴	赵圩东公变	10	400	129
49383	宜兴	赵圩南公变	10	400	123
49384	宜兴	电力站南公变	10	400	118
49385	宜兴	蔡塘公变	10	400	227
49386	宜兴	洛涧梅梁公变	10	400	275
49387	宜兴	水中村 1#公变	10	200	62
49388	宜兴	南漕裴家公变	10	200	25
49389	宜兴	红塔商业中心 3#室 1#所变主变	10	800	447
49390	宜兴	玉女路箱变主变	10	400	271
49391	宜兴	棠下村公变	10	200	54
49392	宜兴	钰澜汎溪府 4#室 4#所变	10	630	288
49393	宜兴	三洲土桥 2#公变	10	400	111
49394	宜兴	马圩鱼塘公变	10	400	258
49395	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 3#所变	20	800	602
49396	宜兴	陶瓷大楼公变	10	400	170
49397	宜兴	万石南塍 2#公变	10	200	128
49398	宜兴	荆溪人家 3#站 4#所变主变	10	800	397
49399	宜兴	观澜府 5#室 3#所变主变	20	800	495
49400	宜兴	下田舍 3#公变	10	400	46
49401	宜兴	荆溪 7#箱变主变	10	630	384
49402	宜兴	小北队公变	10	200	69
49403	宜兴	潜洛污水排涝公变	10	200	113
49404	宜兴	前庄河西公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49405	宜兴	北门 6#公变	10	400	95
49406	宜兴	上东村 3#公变	10	400	38
49407	宜兴	西周坞 2#公变	10	200	82
49408	宜兴	茶前建行 2#公变	10	400	139
49409	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 1#所变	10	630	363
49410	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	0
49411	宜兴	白泥塘公变	10	315	14
49412	宜兴	飞里路公变	10	200	0
49413	宜兴	誉湖郡 6#室 4#所变主变	20	630	445
49414	宜兴	川埠卫生院公变	10	400	20
49415	宜兴	西娄桥南村公变	10	200	60
49416	宜兴	前城后高田公变	10	200	59
49417	宜兴	沈家村部公变	10	400	131
49418	宜兴	长岗村部公变	10	400	131
49419	宜兴	横棟组 2#公变	10	400	179
49420	宜兴	塘山桥公变	10	400	122
49421	宜兴	卜家公变	10	100	19
49422	宜兴	万石戴家公变	10	200	50
49423	宜兴	上苏公变	10	100	13
49424	宜兴	前墅西村公变	10	200	24
49425	宜兴	港口医院公变	10	400	99
49426	宜兴	渚东新桥 2#公变	10	200	0
49427	宜兴	定化马家公变	10	200	73
49428	宜兴	蒋笠铁路公变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49429	宜兴	小金山公变	10	200	88
49430	宜兴	西山口公变	10	400	191
49431	宜兴	稻香村公变	10	200	64
49432	宜兴	丰西公变	10	200	49
49433	宜兴	浪二公变	10	160	35
49434	宜兴	烟山西高田公变	10	100	25
49435	宜兴	仙灵圩公变	10	200	87
49436	宜兴	墅前 2#公变	10	200	29
49437	宜兴	蒋典 3#公变	10	315	127
49438	宜兴	湖滨小区二期 3#公变	10	400	165
49439	宜兴	兴业路公变	10	100	79
49440	宜兴	润和 1#公变	10	400	194
49441	宜兴	闸口镇东公变	10	400	102
49442	宜兴	润禾 3#公变	10	400	219
49443	宜兴	龙窑河东公变	10	200	13
49444	宜兴	钮家菜场公变	10	400	66
49445	宜兴	小区公变	10	400	186
49446	宜兴	上干 5#公变	10	400	214
49447	宜兴	港北马家公变	10	200	99
49448	宜兴	万石电力站 2#公变	10	400	0
49449	宜兴	蒋渡 2#公变	10	400	254
49450	宜兴	王木桥 2#公变	10	400	150
49451	宜兴	马坞 2#公变	10	200	19
49452	宜兴	南东沅一号 1#站 1#所变	20	1000	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49453	宜兴	南东洳一号 1#站 2#所变	20	1000	437
49454	宜兴	三协东公变	10	200	62
49455	宜兴	华山公变	10	400	152
49456	宜兴	浦西桥北公变	10	400	126
49457	宜兴	李渎荡公变	10	400	241
49458	宜兴	史家塘公变	10	200	62
49459	宜兴	堰下公变	10	200	94
49460	宜兴	张目塘公变	10	200	52
49461	宜兴	洋渚菜场公变	10	400	109
49462	宜兴	后巷西村 2#公变	10	400	277
49463	宜兴	中塘北公变	10	200	37
49464	宜兴	和桥南新冯家公变	10	200	59
49465	宜兴	蠡蜀巷公变	10	400	149
49466	宜兴	土城西公变	10	400	250
49467	宜兴	任墅荒山公变	10	200	10
49468	宜兴	山脚下公变	10	200	37
49469	宜兴	骆驼桥公变	10	200	118
49470	宜兴	龙眼潭公变	10	400	72
49471	宜兴	王住 2#公变	10	200	39
49472	宜兴	芳庄大桥公变	10	400	257
49473	宜兴	范道东公变	10	400	108
49474	宜兴	范道西公变	10	315	64
49475	宜兴	高塍吴家砖场公变	10	400	45
49476	宜兴	老派出所公变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49477	宜兴	中阳河南公变	10	400	196
49478	宜兴	大西干 2#公变	10	400	224
49479	宜兴	屠家头公变	10	200	67
49480	宜兴	五星二期 1#公变	10	200	81
49481	宜兴	新建路 2#公变	10	400	8
49482	宜兴	庄巷公变	10	400	162
49483	宜兴	南园沙氏公变	10	400	176
49484	宜兴	梅林 2#箱变	10	630	85
49485	宜兴	太华敬老院公变	10	400	72
49486	宜兴	仇圩东滕公变	10	400	141
49487	宜兴	临津街西公变	10	400	40
49488	宜兴	涧众新村公变	10	200	0
49489	宜兴	西楼桥东村公变	10	315	65
49490	宜兴	任墅公变	10	250	77
49491	宜兴	丁山水泥宿舍 9#公变	10	200	122
49492	宜兴	临津陈北公变	10	200	47
49493	宜兴	五星二期 2#公变	10	400	183
49494	宜兴	五星二期 3#公变	10	400	191
49495	宜兴	五星二期 4#公变	10	315	123
49496	宜兴	五星二期 5#公变	10	200	85
49497	宜兴	五星二期 6#公变	10	400	169
49498	宜兴	五星二期 7#公变	10	315	154
49499	宜兴	五星二期 8#公变	10	315	171
49500	宜兴	五星二期 9#公变	10	315	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49501	宜兴	五星二期 10#公变	10	315	119
49502	宜兴	五星二期 11#公变	10	315	167
49503	宜兴	五星二期 12#公变	10	200	73
49504	宜兴	五星二期 13#公变	10	315	132
49505	宜兴	五星二期 14#公变	10	315	143
49506	宜兴	五星二期 15#公变	10	315	139
49507	宜兴	五星二期 16#公变	10	400	171
49508	宜兴	五星二期 17#公变	10	315	137
49509	宜兴	五星二期 18#公变	10	315	110
49510	宜兴	五星二期 19#公变	10	400	183
49511	宜兴	五星二期 20#公变	10	400	171
49512	宜兴	五星二期 21#公变	10	400	225
49513	宜兴	五星二期 22#公变	10	400	182
49514	宜兴	铜峰 1#箱变	10	630	454
49515	宜兴	东新 1#箱变主变	10	630	136
49516	宜兴	谢桥 1#箱变	10	400	96
49517	宜兴	梅林 3#箱变	10	315	204
49518	宜兴	长征村五组公变	10	400	111
49519	宜兴	中袁 2#公变	10	200	160
49520	宜兴	南河头 3#公变	10	400	248
49521	宜兴	正新宿舍公变	10	400	170
49522	宜兴	建新 3#公变	10	400	195
49523	宜兴	聚缘名居 8#箱变	10	630	257
49524	宜兴	聚缘名居 9#箱变	10	630	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49525	宜兴	聚缘名居 10#箱变	10	630	131
49526	宜兴	村北公变	10	200	77
49527	宜兴	许家坝中公变	10	200	72
49528	宜兴	师渎公变	10	400	186
49529	宜兴	颐悦府 1#站 1#所变主变	10	800	408
49530	宜兴	社沟 2#公变	10	400	126
49531	宜兴	城中小区 5#公变	10	400	206
49532	宜兴	城中小区 4#公变	10	400	205
49533	宜兴	城中小区 3#公变	10	400	218
49534	宜兴	金华 1#箱变	10	400	151
49535	宜兴	龙山公变	10	200	71
49536	宜兴	梅园 1#箱变	10	400	62
49537	宜兴	丰泽 1#箱变主变	10	630	56
49538	宜兴	新城花园 2#箱变主变	10	500	0
49539	宜兴	南虹公寓 1#箱变	10	500	303
49540	宜兴	南虹公寓 2#箱变	10	500	273
49541	宜兴	尚水佳苑 1#站 1#所变	10	1000	489
49542	宜兴	尚水佳苑 1#站 2#所变	10	1000	588
49543	宜兴	西村北公变	10	200	46
49544	宜兴	邮塘街公变	10	400	83
49545	宜兴	水北公变	10	200	12
49546	宜兴	金属拉丝公变	10	400	31
49547	宜兴	地税 2#公变	10	400	139
49548	宜兴	聚贤山庄 11#箱变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49549	宜兴	棟树河西公变	10	400	157
49550	宜兴	土桥公路公变	10	200	31
49551	宜兴	朱家道人墩公变	10	200	0
49552	宜兴	新果 2#公变	10	200	126
49553	宜兴	城中小学 2#公变	10	315	153
49554	宜兴	城中小学 1#公变	10	250	114
49555	宜兴	金色港湾 1#公变	10	400	88
49556	宜兴	金色港湾 2#公变	10	400	105
49557	宜兴	金色港湾 3#公变	10	400	186
49558	宜兴	金色港湾 4#公变	10	400	0
49559	宜兴	金色港湾 5#公变	10	315	116
49560	宜兴	金色港湾 6#公变	10	315	98
49561	宜兴	金色港湾 7#公变	10	400	139
49562	宜兴	金色港湾 8#公变	10	315	116
49563	宜兴	金色港湾 9#公变	10	315	130
49564	宜兴	金色港湾 10#公变	10	315	116
49565	宜兴	金色港湾 11#公变	10	400	218
49566	宜兴	金色港湾 12#公变	10	400	160
49567	宜兴	南和佳苑 1#公变	10	400	181
49568	宜兴	浦东医院公变	10	400	54
49569	宜兴	宜丰埭北公变	10	100	75
49570	宜兴	华阳公变	10	315	26
49571	宜兴	烟山西村公变	10	200	14
49572	宜兴	南山坞公变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49573	宜兴	前巷汽校公变	10	400	231
49574	宜兴	岗下小学公变	10	315	29
49575	宜兴	分水西街公变	10	400	0
49576	宜兴	青龙菜场公变	10	400	79
49577	宜兴	洋坝北公变	10	200	22
49578	宜兴	小杨家公变	10	400	102
49579	宜兴	张南公变	10	200	15
49580	宜兴	清溪小区 1#箱变	10	630	333
49581	宜兴	城典西公变	10	400	219
49582	宜兴	西渚新村公变	10	100	49
49583	宜兴	景和人家 1#站 1#所变	10	1000	128
49584	宜兴	博爱公变	10	400	276
49585	宜兴	蒋庄 3#公变	10	200	57
49586	宜兴	竹海源公变	10	400	7
49587	宜兴	水利站公变	10	400	10
49588	宜兴	供销社 2#公变	10	400	113
49589	宜兴	郭家村北公变	10	200	83
49590	宜兴	毛旗陈家公变	10	200	79
49591	宜兴	街中公变	10	400	80
49592	宜兴	吾桥 1#箱变	10	315	80
49593	宜兴	滕里建东桥公变	10	200	37
49594	宜兴	上闸 2#公变	10	200	135
49595	宜兴	油车公变	10	200	40
49596	宜兴	房管所公变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49597	宜兴	褚家公变	10	200	80
49598	宜兴	朝阳小区二期公变	10	400	168
49599	宜兴	和桥村 2#公变	10	400	102
49600	宜兴	科技 1#箱变	10	400	80
49601	宜兴	新城花园 1#箱变主变	10	500	40
49602	宜兴	水利农机公变	10	400	52
49603	宜兴	九南 1#箱变	10	630	122
49604	宜兴	藕南公变	10	400	240
49605	宜兴	清西公变	10	400	238
49606	宜兴	李家段西公变	10	200	69
49607	宜兴	新桥头公变	10	400	77
49608	宜兴	湾东公变	10	400	141
49609	宜兴	西渚姚家公变	10	200	55
49610	宜兴	紫霞 2#公变	10	400	194
49611	宜兴	归径新苑 1#公变	10	400	174
49612	宜兴	归径新苑 2#公变	10	400	241
49613	宜兴	安头南公变	10	400	191
49614	宜兴	北渠高家公变	10	200	94
49615	宜兴	双庙小区 2#公变	10	200	75
49616	宜兴	双庙村部公变	10	400	138
49617	宜兴	汤南公变	10	400	116
49618	宜兴	洛涧祥苑 1#公变	10	400	170
49619	宜兴	洛涧祥苑 2#公变	10	400	175
49620	宜兴	干沟公变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49621	宜兴	江南名苑 4#箱变	10	630	263
49622	宜兴	东郊花园 14#箱变	20	630	504
49623	宜兴	东郊花园 13#箱变	20	630	104
49624	宜兴	东郊花园 15#箱变	20	630	302
49625	宜兴	东郊花园 16#箱变	20	630	310
49626	宜兴	东郊花园 1#箱变	20	630	275
49627	宜兴	东郊花园 2#箱变	20	630	244
49628	宜兴	东郊花园 3#箱变	20	630	293
49629	宜兴	东郊花园 4#箱变	20	630	251
49630	宜兴	东郊花园 5#箱变	20	630	298
49631	宜兴	东郊花园 6#箱变	20	630	257
49632	宜兴	东郊花园 7#箱变	20	630	239
49633	宜兴	东郊花园 8#箱变	20	630	227
49634	宜兴	东郊花园 9#箱变	20	630	319
49635	宜兴	东郊花园 10#箱变	20	630	308
49636	宜兴	东郊花园 11#箱变	20	630	296
49637	宜兴	东郊花园 12#箱变	20	630	278
49638	宜兴	竹海新区 1#公变	10	400	0
49639	宜兴	竹海新区 5#公变	10	400	159
49640	宜兴	英驻高家公变	10	200	102
49641	宜兴	东岸新村 1#箱变	10	500	246
49642	宜兴	东岸新村 2#箱变	10	315	114
49643	宜兴	红塔塘西公变	10	400	272
49644	宜兴	万石冯家公变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49645	宜兴	南双公变	10	200	87
49646	宜兴	新港公变	10	250	58
49647	宜兴	万石立新 2#公变	10	200	70
49648	宜兴	绿洲公变	10	400	0
49649	宜兴	西山菜场公变	10	400	163
49650	宜兴	鑫圩公变	10	400	0
49651	宜兴	任墅前村公变	10	400	0
49652	宜兴	太华张家公变	10	200	51
49653	宜兴	民北公变	10	400	161
49654	宜兴	横塘公变	10	200	62
49655	宜兴	古庄公变	10	200	37
49656	宜兴	西滩公变	10	400	178
49657	宜兴	景和人家 1#站 2#所变	10	1000	497
49658	宜兴	景和人家 2#站 1#所变	10	1000	451
49659	宜兴	景和人家 2#站 2#所变	10	1000	267
49660	宜兴	景和人家 3#站 1#所变	10	1000	219
49661	宜兴	景和人家 3#站 2#所变	10	1000	573
49662	宜兴	景和人家 3#站 3#所变	10	315	195
49663	宜兴	红岗背公变	10	200	83
49664	宜兴	大浦顾家公变	10	400	139
49665	宜兴	双庙双南公变	10	400	78
49666	宜兴	南湾安后公变	10	200	34
49667	宜兴	浦南村公变	10	200	0
49668	宜兴	北皂斗公变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49669	宜兴	汤庄盛渎公变	10	400	144
49670	宜兴	芳庄北塍公变	10	200	32
49671	宜兴	新城 1#箱变	10	400	165
49672	宜兴	头阳三庄公变	10	400	59
49673	宜兴	新农 2#公变	10	400	204
49674	宜兴	北庙沟公变	10	200	80
49675	宜兴	珠园公变	10	400	196
49676	宜兴	永兴西公变	10	200	85
49677	宜兴	格力公变	10	400	191
49678	宜兴	湖陵闸站公变	10	200	99
49679	宜兴	北大儒公变	10	200	39
49680	宜兴	烟山河南公变	10	200	38
49681	宜兴	贾大会公变	10	100	12
49682	宜兴	东毫阳公变	10	200	64
49683	宜兴	东下 1#箱变	10	400	134
49684	宜兴	东下 2#箱变	10	400	320
49685	宜兴	洛涧新村公变	10	400	221
49686	宜兴	梅林 1#箱变	10	315	119
49687	宜兴	白泥李家公变	10	200	34
49688	宜兴	湫东牌楼公变	10	200	0
49689	宜兴	马塔公变	10	200	39
49690	宜兴	舍田圩公变	10	200	24
49691	宜兴	广通路公变	10	315	95
49692	宜兴	杨巷派出所公变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49693	宜兴	山东西村公变	10	200	60
49694	宜兴	怡丰 2#箱变主变	10	630	286
49695	宜兴	神通东村公变	10	200	79
49696	宜兴	徐渎六组公变	10	200	85
49697	宜兴	舍丁圩公变	10	200	61
49698	宜兴	东尤场 5#公变	10	400	97
49699	宜兴	新舍 4#公变	10	200	81
49700	宜兴	陈家滨公变	10	200	65
49701	宜兴	洋埭村东公变	10	200	19
49702	宜兴	北塘官斗公变	10	160	6
49703	宜兴	北塘新站公变	10	400	67
49704	宜兴	前漕公变	10	400	183
49705	宜兴	地税公变	10	200	25
49706	宜兴	吉利公变	10	400	218
49707	宜兴	城北工商所公变	10	400	192
49708	宜兴	漕南工业公变	10	400	169
49709	宜兴	大坝桥公变	10	160	21
49710	宜兴	西圩元件公变	10	200	71
49711	宜兴	闸口镇北公变	10	400	42
49712	宜兴	新街西公变	10	200	114
49713	宜兴	滕上殷家公变	10	400	118
49714	宜兴	袁东公变	10	400	41
49715	宜兴	滕上河北公变	10	200	93
49716	宜兴	袁家村公变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49717	宜兴	道化新村公变	10	200	135
49718	宜兴	浦南张家圩公变	10	200	105
49719	宜兴	大浦毛旗圩公变	10	400	237
49720	宜兴	方家河东公变	10	315	131
49721	宜兴	方家河西公变	10	400	198
49722	宜兴	袁家王家组公变	10	200	41
49723	宜兴	北六公变	10	400	234
49724	宜兴	方家电站公变	10	315	170
49725	宜兴	滕上河南公变	10	200	80
49726	宜兴	钱家村北公变	10	400	254
49727	宜兴	陈店组公变	10	200	46
49728	宜兴	太华中学公变	10	400	62
49729	宜兴	金星村公变	10	200	89
49730	宜兴	柏山柏果树公变	10	200	104
49731	宜兴	金星董家公变	10	200	39
49732	宜兴	岗楼公变	10	200	55
49733	宜兴	金星河南公变	10	400	69
49734	宜兴	施荡新村公变	10	160	30
49735	宜兴	桃花洞公变	10	200	144
49736	宜兴	桃花新村 1#公变	10	400	213
49737	宜兴	桃花村部公变	10	315	139
49738	宜兴	施荡钢塑公变	10	200	121
49739	宜兴	安乐浜里公变	10	400	234
49740	宜兴	漕南电站公变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49741	宜兴	安乐 4#公变	10	200	55
49742	宜兴	南漕邵家塘公变	10	200	83
49743	宜兴	潜龙公变	10	200	0
49744	宜兴	钱家村 2#公变	10	400	235
49745	宜兴	浦南电站公变	10	250	76
49746	宜兴	杨桥公变	10	200	26
49747	宜兴	新街坝上公变	10	400	137
49748	宜兴	下坝村公变	10	400	44
49749	宜兴	林义渎公变	10	400	191
49750	宜兴	新街湾里公变	10	315	105
49751	宜兴	浦东街南公变	10	400	53
49752	宜兴	殷天门公变	10	400	114
49753	宜兴	百合新村公变	10	400	76
49754	宜兴	南漕顾家组公变	10	200	83
49755	宜兴	万华 2#公变	10	200	121
49756	宜兴	大浦汤家公变	10	400	172
49757	宜兴	高田 2#公变	10	400	203
49758	宜兴	堂前河北公变	10	200	91
49759	宜兴	锦欣苑新村 1#公变	10	315	102
49760	宜兴	锦欣苑新村 2#公变	10	315	158
49761	宜兴	锦欣苑新村 3#公变	10	315	140
49762	宜兴	锦欣苑新村 4#公变	10	400	197
49763	宜兴	马跪塘公变	10	400	139
49764	宜兴	三洲破界公变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49765	宜兴	南漕湾里公变	10	400	28
49766	宜兴	振东 2#公变	10	400	264
49767	宜兴	栅村压铸公变	10	315	193
49768	宜兴	堂前联群公变	10	400	181
49769	宜兴	浦东供电所公变	10	400	68
49770	宜兴	浦南康盛公变	10	400	82
49771	宜兴	鼎球公变	10	315	95
49772	宜兴	中宿公变	10	250	44
49773	宜兴	南漕供电所 7#公变	10	400	0
49774	宜兴	吴墟贵圩公变	10	200	75
49775	宜兴	紫砂小区公变	10	200	13
49776	宜兴	北渠新站公变	10	400	98
49777	宜兴	供电住宅公变	10	200	78
49778	宜兴	潼渚山官塘公变	10	160	0
49779	宜兴	八仕荒田圩公变	10	400	125
49780	宜兴	大涧桥头公变	10	400	159
49781	宜兴	吴墟村公变	10	200	97
49782	宜兴	港西电站公变	10	200	88
49783	宜兴	双庙 2#公变	10	400	195
49784	宜兴	港西村 3#公变	10	315	141
49785	宜兴	贵圩北公变	10	400	266
49786	宜兴	徐西电灌站公变	10	400	160
49787	宜兴	漕南村公变	10	400	151
49788	宜兴	沙桥公变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49789	宜兴	青溪公变	10	400	0
49790	宜兴	大浦渔港 1#公变	10	250	161
49791	宜兴	范道供电所 6#公变	10	400	96
49792	宜兴	天生圩村公变	10	400	143
49793	宜兴	东干町公变	10	200	141
49794	宜兴	胥锦涧南公变	10	400	31
49795	宜兴	单家塔公变	10	400	145
49796	宜兴	大涧荷花 2#公变	10	200	82
49797	宜兴	锦学小区公变	10	400	0
49798	宜兴	分界岭公变	10	400	161
49799	宜兴	分界岭 2#公变	10	400	86
49800	宜兴	涧北村公变	10	315	88
49801	宜兴	门头桥公变	10	400	224
49802	宜兴	淦里横路口公变	10	160	34
49803	宜兴	淦里村部公变	10	400	256
49804	宜兴	振山坳公变	10	400	173
49805	宜兴	徐西徐家圩公变	10	400	232
49806	宜兴	襄阳公变	10	200	46
49807	宜兴	沙滩电站公变	10	200	88
49808	宜兴	浦南西村公变	10	400	87
49809	宜兴	万锦电站公变	10	100	6
49810	宜兴	万锦村委公变	10	400	215
49811	宜兴	严庄组公变	10	200	61
49812	宜兴	富康新南公变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49813	宜兴	严庄 2#公变	10	250	130
49814	宜兴	方钱港北公变	10	250	77
49815	宜兴	石后电站公变	10	400	43
49816	宜兴	浦北集镇公变	10	400	227
49817	宜兴	东高头公变	10	200	71
49818	宜兴	大同小区公变	10	400	35
49819	宜兴	朱家渎 3#公变	10	250	0
49820	宜兴	下大涧公变	10	400	123
49821	宜兴	三支岗公变	10	400	79
49822	宜兴	油车村公变	10	400	73
49823	宜兴	大涧村公变	10	400	0
49824	宜兴	银杏公变	10	200	9
49825	宜兴	毛巾公变	10	400	207
49826	宜兴	浦西中学公变	10	400	103
49827	宜兴	苍坞 3#公变	10	100	56
49828	宜兴	栅村北公变	10	400	108
49829	宜兴	高老地公变	10	200	48
49830	宜兴	栅村小圩公变	10	200	45
49831	宜兴	沙滩村公变	10	200	12
49832	宜兴	西沙公变	10	200	13
49833	宜兴	朱家渎 1#公变	10	400	170
49834	宜兴	朱家渎 2#公变	10	315	15
49835	宜兴	黄山公变	10	200	10
49836	宜兴	张泽教堂公变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49837	宜兴	一里桥公变	10	200	129
49838	宜兴	市山公变	10	200	117
49839	宜兴	西街村公变	10	400	103
49840	宜兴	西街石矿公变	10	200	67
49841	宜兴	张公村 3#公变	10	315	53
49842	宜兴	西街白洋公变	10	400	287
49843	宜兴	磬山寺公变	10	315	100
49844	宜兴	任墅岗下村公变	10	400	156
49845	宜兴	万家园公变	10	200	16
49846	宜兴	铜山南村公变	10	200	80
49847	宜兴	铜山村公变	10	400	145
49848	宜兴	铜山四五组公变	10	400	203
49849	宜兴	中山公变	10	250	95
49850	宜兴	港北村公变	10	400	179
49851	宜兴	鼎球小区公变	10	400	143
49852	宜兴	南新潘家公变	10	315	159
49853	宜兴	港北谈家公变	10	400	92
49854	宜兴	宣阳电站公变	10	400	129
49855	宜兴	西横塘公变	10	200	58
49856	宜兴	新春组 2#公变	10	400	181
49857	宜兴	闸口北沙滩公变	10	400	0
49858	宜兴	和田舍公变	10	200	48
49859	宜兴	陆圩村 4#公变	10	200	97
49860	宜兴	张坞界公变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49861	宜兴	大涧荷花公变	10	200	74
49862	宜兴	盛泽 3#公变	10	400	190
49863	宜兴	平元赤山公变	10	200	53
49864	宜兴	扶风 2#公变	10	400	203
49865	宜兴	平原村部公变	10	400	53
49866	宜兴	干冲公变	10	400	93
49867	宜兴	洋岸村西公变	10	400	185
49868	宜兴	龙池村部公变	10	200	140
49869	宜兴	洋岸村公变	10	315	52
49870	宜兴	民周公变	10	250	0
49871	宜兴	宜北路公变	10	400	149
49872	宜兴	白云岗公变	10	200	73
49873	宜兴	红凌塘公变	10	200	0
49874	宜兴	板桥路公变	10	400	15
49875	宜兴	陆家塘 2#公变	10	200	44
49876	宜兴	东马 3#公变	10	400	166
49877	宜兴	陆圩村公变	10	400	275
49878	宜兴	东马电站公变	10	200	28
49879	宜兴	东马小学公变	10	200	62
49880	宜兴	太华大涧村公变	10	315	0
49881	宜兴	花蛇山公变	10	400	156
49882	宜兴	贺家渎河西公变	10	400	176
49883	宜兴	贺家渎河东公变	10	200	87
49884	宜兴	桥北 2#公变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49885	宜兴	桥北石灰公变	10	400	0
49886	宜兴	任墅红星公变	10	200	82
49887	宜兴	小涧石矿公变	10	400	136
49888	宜兴	洋渚村公变	10	400	132
49889	宜兴	洋渚祠堂 2#公变	10	400	92
49890	宜兴	竹海新区 3#公变	10	400	48
49891	宜兴	铸钢 2#公变	10	400	147
49892	宜兴	涧南公变	10	400	42
49893	宜兴	东岭村公变	10	400	220
49894	宜兴	太滂新村 2#公变	10	400	11
49895	宜兴	朱树下公变	10	200	15
49896	宜兴	太滂新村 4#公变	10	400	0
49897	宜兴	下岗公变	10	400	193
49898	宜兴	太华太平公变	10	315	89
49899	宜兴	太滂新村 9#公变	10	400	14
49900	宜兴	太滂新村 1#公变	10	315	95
49901	宜兴	新庄镇西公变	10	400	265
49902	宜兴	繁殖场公变	10	200	79
49903	宜兴	南酷村公变	10	400	171
49904	宜兴	东庄公变	10	200	142
49905	宜兴	小黄山 2#公变	10	400	221
49906	宜兴	集镇沙滩公变	10	400	67
49907	宜兴	硬质合金公变	10	400	152
49908	宜兴	集贸市场公变	10	315	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49909	宜兴	新用电站公变	10	400	28
49910	宜兴	贺家渎南公变	10	400	96
49911	宜兴	贺家渎 4#公变	10	400	154
49912	宜兴	祠山公变	10	400	186
49913	宜兴	教工宿舍公变	10	400	165
49914	宜兴	大石界公变	10	200	67
49915	宜兴	工业园区公变	10	315	91
49916	宜兴	湖滏小学公变	10	400	0
49917	宜兴	中心村花园公变	10	400	269
49918	宜兴	积石 3#公变	10	200	50
49919	宜兴	涧坞靠街公变	10	315	177
49920	宜兴	朱家东公变	10	315	104
49921	宜兴	东红路东组公变	10	200	31
49922	宜兴	洋渚太湖公变	10	400	296
49923	宜兴	省庄庙桥公变	10	400	110
49924	宜兴	洋渚西站 2#公变	10	400	111
49925	宜兴	永红村公变	10	315	98
49926	宜兴	洋渚东湾公变	10	400	244
49927	宜兴	港西西村公变	10	400	89
49928	宜兴	太滪新村 6#公变	10	400	21
49929	宜兴	黄泥山岗公变	10	100	0
49930	宜兴	太滪新村 8#公变	10	400	105
49931	宜兴	岗窑界公变	10	400	191
49932	宜兴	太滪新村 10#公变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49933	宜兴	太滂新村 5#公变	10	400	0
49934	宜兴	板桥 2#公变	10	400	0
49935	宜兴	太滂新村 12#公变	10	400	102
49936	宜兴	太滂新村 11#公变	10	400	0
49937	宜兴	农贸市场公变	10	400	175
49938	宜兴	乾元洞口公变	10	400	166
49939	宜兴	三洲土桥公变	10	400	49
49940	宜兴	银鑫小区公变	10	315	80
49941	宜兴	北川村公变	10	400	157
49942	宜兴	任墅水车头公变	10	400	146
49943	宜兴	堂前村 2#公变	10	400	140
49944	宜兴	彭庄村公变	10	400	133
49945	宜兴	桥亭北公变	10	400	4
49946	宜兴	湖滄集镇公变	10	400	54
49947	宜兴	任墅供销社公变	10	400	130
49948	宜兴	集镇农机公变	10	400	90
49949	宜兴	东街村公变	10	400	120
49950	宜兴	南耐公变	10	315	36
49951	宜兴	东虹牧场公变	10	315	175
49952	宜兴	东兴牧场公变	10	200	65
49953	宜兴	东红村公变	10	400	170
49954	宜兴	石家村公变	10	400	127
49955	宜兴	永红 2#公变	10	400	33
49956	宜兴	团结公变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49957	宜兴	遗踪村公变	10	250	54
49958	宜兴	遗踪南圩公变	10	400	58
49959	宜兴	东圩村公变	10	400	158
49960	宜兴	陆平车站公变	10	400	20
49961	宜兴	茶局 1#公变	10	315	82
49962	宜兴	茶局 5#公变	10	400	79
49963	宜兴	胥锦涧北公变	10	400	57
49964	宜兴	塘西站公变	10	400	200
49965	宜兴	太漏新村 3#公变	10	315	54
49966	宜兴	新芳太平公变	10	400	260
49967	宜兴	安乐扎石公变	10	200	134
49968	宜兴	新庄供电所 6#公变	10	315	30
49969	宜兴	草鞋山公变	10	200	77
49970	宜兴	新庄供电所 12#公变	10	400	234
49971	宜兴	医药公变	10	315	76
49972	宜兴	周家公变	10	400	48
49973	宜兴	迎宾公变	10	400	30
49974	宜兴	分别桥公变	10	200	64
49975	宜兴	茶场一七队公变	10	200	121
49976	宜兴	大东山南公变	10	200	41
49977	宜兴	青龙垛公变	10	315	101
49978	宜兴	大东村公变	10	200	0
49979	宜兴	湖东村公变	10	400	177
49980	宜兴	朱北公变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
49981	宜兴	梅堂公变	10	200	0
49982	宜兴	吴家渎 2#公变	10	315	111
49983	宜兴	梅家渎北公变	10	400	166
49984	宜兴	梅家渎西公变	10	400	222
49985	宜兴	潼渚桥西公变	10	200	56
49986	宜兴	桥涯路西公变	10	400	160
49987	宜兴	桥涯桥西公变	10	400	115
49988	宜兴	砺洋公变	10	400	213
49989	宜兴	桥涯新北公变	10	400	142
49990	宜兴	东家路公变	10	400	98
49991	宜兴	伙巷公变	10	400	171
49992	宜兴	龙华公变	10	400	96
49993	宜兴	北塍村公变	10	250	61
49994	宜兴	北塍 3#公变	10	200	85
49995	宜兴	张泽余家公变	10	400	87
49996	宜兴	锡宜路公变	10	400	0
49997	宜兴	新安蒋家公变	10	200	52
49998	宜兴	闸口电站公变	10	315	0
49999	宜兴	分别村公变	10	400	0
50000	宜兴	南漕龚家公变	10	400	134
50001	宜兴	坟三组公变	10	200	16
50002	宜兴	马庄电站公变	10	200	0
50003	宜兴	簏头公变	10	200	62
50004	宜兴	南漕储家塘公变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50005	宜兴	平元涧二公变	10	200	73
50006	宜兴	水北涧桥公变	10	400	38
50007	宜兴	梅家渎村公变	10	200	30
50008	宜兴	太华山庄 1#公变	10	315	135
50009	宜兴	太华教育公变	10	200	7
50010	宜兴	拉钢北公变	10	200	42
50011	宜兴	范道永兴 4#公变	10	250	76
50012	宜兴	大众小区公变	10	250	43
50013	宜兴	北塘张家公变	10	400	228
50014	宜兴	洋埏西公变	10	400	179
50015	宜兴	端圩河南公变	10	400	223
50016	宜兴	北塘西南公变	10	200	3
50017	宜兴	北塘老站公变	10	200	29
50018	宜兴	北塘排涝公变	10	200	91
50019	宜兴	端圩 3#公变	10	400	228
50020	宜兴	一号桥综合楼公变	10	400	43
50021	宜兴	新庄供电所 8#公变	10	400	255
50022	宜兴	后庄巷西公变	10	160	86
50023	宜兴	安乐东公变	10	200	52
50024	宜兴	曹家滩公变	10	200	77
50025	宜兴	海棠组公变	10	200	89
50026	宜兴	振华路公变	10	400	0
50027	宜兴	上大涧公变	10	400	82
50028	宜兴	野凌塘公变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50029	宜兴	华新公变	10	400	43
50030	宜兴	葫芦圩电站公变	10	160	30
50031	宜兴	吴家渚 5#公变	10	400	129
50032	宜兴	水北竹簏桥公变	10	400	123
50033	宜兴	水北电站公变	10	315	112
50034	宜兴	端圩 2#公变	10	200	94
50035	宜兴	端圩电站公变	10	400	0
50036	宜兴	范道永兴电站公变	10	400	211
50037	宜兴	毛旗公路公变	10	400	185
50038	宜兴	大圩河北公变	10	315	162
50039	宜兴	毛旗村西公变	10	200	66
50040	宜兴	永兴污工泵公变	10	200	0
50041	宜兴	毛旗 2#公变	10	400	172
50042	宜兴	范道永兴村公变	10	200	67
50043	宜兴	毛旗许家公变	10	400	213
50044	宜兴	安乐下村公变	10	400	201
50045	宜兴	安乐电站公变	10	400	113
50046	宜兴	闸口楼下公变	10	200	23
50047	宜兴	东珠桥公变	10	200	61
50048	宜兴	唐家坝公变	10	315	17
50049	宜兴	大浦加工公变	10	400	155
50050	宜兴	大浦老站公变	10	400	153
50051	宜兴	浦南太湖公变	10	400	247
50052	宜兴	新芳高家公变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50053	宜兴	杨树科村公变	10	200	0
50054	宜兴	水北陆平圩公变	10	200	28
50055	宜兴	八仕冯道圩公变	10	200	91
50056	宜兴	吴家渎 1#公变	10	315	31
50057	宜兴	吴家渎 3#公变	10	200	98
50058	宜兴	夏姜霞墅公变	10	200	49
50059	宜兴	桥涯村公变	10	400	72
50060	宜兴	高塍洋埭村公变	10	400	128
50061	宜兴	毛旗村部公变	10	400	110
50062	宜兴	大圩村公变	10	400	183
50063	宜兴	朱家圩公变	10	200	9
50064	宜兴	郭家夏家公变	10	400	166
50065	宜兴	大圩新公变	10	315	0
50066	宜兴	盛渎 2#公变	10	400	276
50067	宜兴	陈塘桥公变	10	400	167
50068	宜兴	大圩污工泵公变	10	400	0
50069	宜兴	王府 2#公变	10	315	54
50070	宜兴	安乐西站公变	10	400	218
50071	宜兴	唐角村公变	10	400	218
50072	宜兴	山丫公变	10	200	87
50073	宜兴	后庄村公变	10	200	130
50074	宜兴	西圩村东公变	10	200	38
50075	宜兴	东方安居 3#公变	10	250	32
50076	宜兴	宏博东路公变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50077	宜兴	石庄公变	10	400	166
50078	宜兴	塘门公变	10	400	118
50079	宜兴	社坛公变	10	400	172
50080	宜兴	西古瑶公变	10	200	51
50081	宜兴	东古瑶公变	10	400	36
50082	宜兴	新电 6#公变	10	200	72
50083	宜兴	涧北菜场公变	10	400	87
50084	宜兴	汤渎排涝公变	10	200	127
50085	宜兴	许家黄土山公变	10	200	28
50086	宜兴	北渠电站公变	10	400	4
50087	宜兴	汤渎圩底公变	10	200	45
50088	宜兴	闸口幼儿园公变	10	400	54
50089	宜兴	阳羨茶场三期公变	10	400	239
50090	宜兴	新幼公变	10	250	200
50091	宜兴	润和 2#公变	10	400	263
50092	宜兴	堂前村公变	10	400	173
50093	宜兴	道化电站公变	10	200	129
50094	宜兴	新街村公变	10	400	194
50095	宜兴	夏姜村公变	10	315	31
50096	宜兴	夏尖圩公变	10	400	192
50097	宜兴	木连场公变	10	400	143
50098	宜兴	上街公变	10	200	28
50099	宜兴	万渔 3#公变	10	200	45
50100	宜兴	朱家圩 1#公变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50101	宜兴	高塍渔岸圩公变	10	400	176
50102	宜兴	东尤场 1#公变	10	400	221
50103	宜兴	郭家新庄公变	10	160	29
50104	宜兴	东尤场 2#公变	10	315	62
50105	宜兴	新舍电站公变	10	250	50
50106	宜兴	鼎球综合楼公变	10	400	263
50107	宜兴	万圩 5#公变	10	200	0
50108	宜兴	省岸圩公变	10	315	131
50109	宜兴	卞渎电站公变	10	400	178
50110	宜兴	水产小滩公变	10	400	257
50111	宜兴	育中村公变	10	200	33
50112	宜兴	和桥建筑站公变	10	400	175
50113	宜兴	北塘组公变	10	400	124
50114	宜兴	东石清明公变	10	200	72
50115	宜兴	东苑 4#公变	10	400	33
50116	宜兴	西寺桥公变	10	200	89
50117	宜兴	函圩公变	10	200	42
50118	宜兴	河东菜场 1#公变	10	315	54
50119	宜兴	石家圩公变	10	200	107
50120	宜兴	东苑 1#公变	10	400	82
50121	宜兴	西庄村公变	10	400	215
50122	宜兴	水汤公变	10	400	296
50123	宜兴	新庄供电所 5#公变	10	400	134
50124	宜兴	北壕头公变	10	315	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50125	宜兴	大树组公变	10	400	252
50126	宜兴	余山公变	10	200	68
50127	宜兴	江南市场公变	10	400	137
50128	宜兴	卞渎东公变	10	200	84
50129	宜兴	洪巷村公变	10	200	17
50130	宜兴	新中路南公变	10	315	12
50131	宜兴	后塘北 2#公变	10	400	263
50132	宜兴	坝壕公变	10	400	221
50133	宜兴	河东菜场 2#公变	10	315	0
50134	宜兴	和桥农机所公变	10	400	233
50135	宜兴	河东菜场 4#公变	10	250	82
50136	宜兴	安居小区北公变	10	400	229
50137	宜兴	环北东路公变	10	400	166
50138	宜兴	河东菜场 3#公变	10	400	88
50139	宜兴	李家坝公变	10	400	127
50140	宜兴	杨巷中桥公变	10	400	48
50141	宜兴	供电所南站公变	10	400	0
50142	宜兴	供电所新站公变	10	400	175
50143	宜兴	新庄供电所 2#公变	10	200	152
50144	宜兴	云海金家公变	10	200	0
50145	宜兴	相公电站公变	10	200	57
50146	宜兴	万塔公变	10	200	101
50147	宜兴	新庄供电所 1#公变	10	400	235
50148	宜兴	大地公变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50149	宜兴	中窑公变	10	400	147
50150	宜兴	新庄供电所 4#公变	10	400	18
50151	宜兴	筱王陈家公变	10	200	39
50152	宜兴	窑墩公变	10	200	56
50153	宜兴	神山公变	10	315	78
50154	宜兴	龙泉公变	10	400	94
50155	宜兴	太溷广场公变	10	315	0
50156	宜兴	轴宿 2#公变	10	400	65
50157	宜兴	轴承宿舍公变	10	315	91
50158	宜兴	石路电站公变	10	400	146
50159	宜兴	姚塔村公变	10	400	178
50160	宜兴	酱后公变	10	400	75
50161	宜兴	姚塔电站公变	10	100	3
50162	宜兴	筱王公变	10	315	153
50163	宜兴	万石电站公变	10	400	217
50164	宜兴	育才公变	10	400	64
50165	宜兴	中巷南站公变	10	400	0
50166	宜兴	电力站集镇公变	10	400	137
50167	宜兴	广电站公变	10	400	151
50168	宜兴	宜兴商场 3#公变	10	315	158
50169	宜兴	健康东路公变	10	400	99
50170	宜兴	大尖电站公变	10	400	0
50171	宜兴	东苑 2#公变	10	400	106
50172	宜兴	东苑 3#公变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50173	宜兴	和建村部公变	10	400	78
50174	宜兴	西前 1#公变	10	250	71
50175	宜兴	西前 2#公变	10	400	107
50176	宜兴	中巷北站公变	10	200	30
50177	宜兴	汤盘李家公变	10	400	232
50178	宜兴	南新蒋庄公变	10	200	90
50179	宜兴	农工行公变	10	315	42
50180	宜兴	东岸南公变	10	200	59
50181	宜兴	和桥村公变	10	400	243
50182	宜兴	东岸泵站公变	10	160	63
50183	宜兴	中巷邵家公变	10	400	209
50184	宜兴	西中管家公变	10	400	31
50185	宜兴	汤盘圩公变	10	400	226
50186	宜兴	西中村公变	10	400	71
50187	宜兴	凌南村公变	10	200	21
50188	宜兴	鲸鱼公变	10	200	45
50189	宜兴	南斗公变	10	200	74
50190	宜兴	官渎中公变	10	315	107
50191	宜兴	万石河东公变	10	200	32
50192	宜兴	东苑小区 5#公变	10	400	110
50193	宜兴	万石坝头公变	10	400	220
50194	宜兴	东苑小区 6#公变	10	400	29
50195	宜兴	和建公变	10	400	206
50196	宜兴	杨象南站公变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50197	宜兴	男留前村公变	10	315	73
50198	宜兴	南漕振兴公变	10	200	32
50199	宜兴	万石北街公变	10	250	0
50200	宜兴	凌家浜公变	10	250	95
50201	宜兴	汤澄西公变	10	315	155
50202	宜兴	澄渎西公变	10	400	178
50203	宜兴	六科电站公变	10	200	100
50204	宜兴	汤澄中心公变	10	315	174
50205	宜兴	澄渎公变	10	400	100
50206	宜兴	西马塘公变	10	160	53
50207	宜兴	南准东公变	10	400	129
50208	宜兴	和小东公变	10	315	96
50209	宜兴	杨象北站公变	10	400	170
50210	宜兴	东苑小区 3#西公变	10	400	118
50211	宜兴	函东污工泵公变	10	200	81
50212	宜兴	房西公变	10	200	44
50213	宜兴	南皂公变	10	200	60
50214	宜兴	东苑小区 2#南公变	10	315	56
50215	宜兴	荷塘村公变	10	315	80
50216	宜兴	万石西园公变	10	200	0
50217	宜兴	万石派出所公变	10	315	101
50218	宜兴	苏家公变	10	200	0
50219	宜兴	老窑公变	10	200	50
50220	宜兴	石牛公变	10	315	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50221	宜兴	黄土村公变	10	400	99
50222	宜兴	和兴家园 9#公变	10	200	123
50223	宜兴	朱家组公变	10	400	0
50224	宜兴	荷塘下庄公变	10	400	182
50225	宜兴	弋庄西村公变	10	200	2
50226	宜兴	社渚公变	10	315	181
50227	宜兴	专桥公变	10	200	111
50228	宜兴	黄家圩公变	10	200	66
50229	宜兴	前渚水产公变	10	200	85
50230	宜兴	茭渚中公变	10	315	97
50231	宜兴	镇龙公变	10	315	61
50232	宜兴	茭渚东公变	10	400	252
50233	宜兴	小园公变	10	100	0
50234	宜兴	东菜场公变	10	400	33
50235	宜兴	余境张家组公变	10	200	93
50236	宜兴	和兴家园 12#公变	10	315	183
50237	宜兴	双坝村公变	10	200	83
50238	宜兴	和兴家园 13#公变	10	315	123
50239	宜兴	和兴家园 14#公变	10	315	96
50240	宜兴	万石杨树公变	10	200	109
50241	宜兴	万石东坝公变	10	400	204
50242	宜兴	小沿河公变	10	400	134
50243	宜兴	西渚石门公变	10	400	226
50244	宜兴	倒砍头公变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50245	宜兴	独口公变	10	200	56
50246	宜兴	大山头公变	10	200	90
50247	宜兴	文山公变	10	200	50
50248	宜兴	恩公岭公变	10	400	265
50249	宜兴	江家公变	10	200	81
50250	宜兴	土桥头公变	10	400	249
50251	宜兴	下蔡塘公变	10	200	33
50252	宜兴	西庄坝公变	10	200	91
50253	宜兴	毛桥头公变	10	400	246
50254	宜兴	西渚集镇 1#公变	10	400	301
50255	宜兴	吾孟公变	10	200	64
50256	宜兴	张山岭公变	10	200	23
50257	宜兴	和桥公安分局公变	10	400	126
50258	宜兴	永兴村杨树下公变	10	400	181
50259	宜兴	和桥电力站公变	10	315	132
50260	宜兴	和桥永兴 2#公变	10	400	176
50261	宜兴	何南公变	10	315	31
50262	宜兴	何家村东公变	10	400	0
50263	宜兴	钟溪庄前公变	10	400	139
50264	宜兴	和桥戴家公变	10	400	20
50265	宜兴	荷塘庄头公变	10	400	23
50266	宜兴	葛家村公变	10	200	23
50267	宜兴	桐梓电站公变	10	200	45
50268	宜兴	桐梓桥东公变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50269	宜兴	开发公司公变	10	400	229
50270	宜兴	南新桥 3#公变	10	315	73
50271	宜兴	白巷坝头 2#公变	10	400	207
50272	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	0
50273	宜兴	和桥钢材市场公变	10	315	43
50274	宜兴	和桥永兴电站公变	10	315	164
50275	宜兴	和桥永兴村公变	10	200	19
50276	宜兴	钟溪湿地公变	10	200	135
50277	宜兴	和桥村刘家公变	10	400	250
50278	宜兴	花家公变	10	200	20
50279	宜兴	金兰蒋家公变	10	200	120
50280	宜兴	金兰徐家公变	10	200	49
50281	宜兴	郁家公变	10	200	62
50282	宜兴	祥门公变	10	200	0
50283	宜兴	得胜路公变	10	400	62
50284	宜兴	三庄小学公变	10	200	20
50285	宜兴	荷塘石车坝公变	10	200	58
50286	宜兴	安坝公变	10	200	16
50287	宜兴	用电站 2#公变	10	400	147
50288	宜兴	竹塘公变	10	400	97
50289	宜兴	龙芳公变	10	200	86
50290	宜兴	荷塘李家公变	10	200	86
50291	宜兴	东城组 1#公变	10	200	83
50292	宜兴	弋庄公变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50293	宜兴	北庄村小区公变	10	400	278
50294	宜兴	得胜路北公变	10	200	61
50295	宜兴	王母路公变	10	400	159
50296	宜兴	东街组公变	10	250	31
50297	宜兴	吴家浜公变	10	400	52
50298	宜兴	后隔组公变	10	200	66
50299	宜兴	何家村公变	10	400	229
50300	宜兴	钟溪新村公变	10	400	66
50301	宜兴	何家电站公变	10	400	100
50302	宜兴	东城电站公变	10	400	217
50303	宜兴	夹渎桥公变	10	160	60
50304	宜兴	黄沟公变	10	200	22
50305	宜兴	鹅州东路公变	10	400	192
50306	宜兴	北庄小区公变	10	400	36
50307	宜兴	和桥教工宿舍公变	10	400	138
50308	宜兴	供电所木公变	10	400	90
50309	宜兴	金兰宗家公变	10	200	4
50310	宜兴	余庄村张家组公变	10	400	199
50311	宜兴	金兰村公变	10	315	134
50312	宜兴	长征圩 3#公变	10	200	2
50313	宜兴	万石河西公变	10	400	12
50314	宜兴	周家村东公变	10	200	59
50315	宜兴	尚堡公变	10	315	0
50316	宜兴	方正苑公变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50317	宜兴	方正服装公变	10	400	192
50318	宜兴	鹅州东路路灯公变	10	200	75
50319	宜兴	西塘村小桥公变	10	200	0
50320	宜兴	蒲荡公变	10	400	64
50321	宜兴	万石田干公变	10	400	198
50322	宜兴	南新渔场 2#公变	10	400	244
50323	宜兴	屺山菜场公变	10	400	19
50324	宜兴	万石闵家公变	10	400	206
50325	宜兴	屺山村公变	10	400	98
50326	宜兴	下漳小区公变	10	315	104
50327	宜兴	东虹 7#公变	10	315	35
50328	宜兴	月龙河公变	10	400	145
50329	宜兴	迎宾饭店公变	10	400	98
50330	宜兴	清水村公变	10	400	218
50331	宜兴	禾辉广场公变	10	400	210
50332	宜兴	余庄电站公变	10	400	71
50333	宜兴	周公公变	10	200	56
50334	宜兴	善塘组公变	10	315	91
50335	宜兴	快活岭公变	10	200	68
50336	宜兴	金兰柏树公变	10	200	10
50337	宜兴	高塍公变	10	200	67
50338	宜兴	农贸路公变	10	400	49
50339	宜兴	朝阳综合公变	10	400	75
50340	宜兴	劳动新村小区公变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50341	宜兴	石桥公变	10	250	115
50342	宜兴	燕滩公变	10	200	68
50343	宜兴	杨巷北庄村公变	10	400	182
50344	宜兴	南新桥 2#公变	10	315	78
50345	宜兴	浔泗村公变	10	400	274
50346	宜兴	浔泗崔家公变	10	250	121
50347	宜兴	洪巷东公变	10	250	146
50348	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	0
50349	宜兴	乌溪村公变	10	400	129
50350	宜兴	乌溪村 3#公变	10	315	81
50351	宜兴	定化新站公变	10	315	163
50352	宜兴	定化头庄公变	10	400	84
50353	宜兴	定化 3#公变	10	400	219
50354	宜兴	集镇东 2#公变	10	315	10
50355	宜兴	新芳镇西公变	10	400	29
50356	宜兴	路口公变	10	200	20
50357	宜兴	洋塔公变	10	400	163
50358	宜兴	蒋圩公变	10	160	90
50359	宜兴	邵家路灯公变	10	200	0
50360	宜兴	洋岸白岳圩公变	10	200	97
50361	宜兴	电力站 4#公变	10	400	96
50362	宜兴	南门新村公变	10	200	24
50363	宜兴	文东花园 3#公变	10	400	181
50364	宜兴	文东花园 4#公变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50365	宜兴	文东花园 5#公变	10	400	193
50366	宜兴	文东花园 6#公变	10	315	154
50367	宜兴	文东花园 7#公变	10	315	180
50368	宜兴	文东花园 8#公变	10	315	89
50369	宜兴	坝上公变	10	160	13
50370	宜兴	金兰河南公变	10	200	101
50371	宜兴	张母电站公变	10	200	32
50372	宜兴	大港田舍公变	10	400	92
50373	宜兴	池潭公变	10	200	14
50374	宜兴	查林新区 1#公变	10	315	141
50375	宜兴	查林新区 2#公变	10	315	155
50376	宜兴	西望河东公变	10	315	138
50377	宜兴	查林新区 4#公变	10	315	79
50378	宜兴	祝塘浜公变	10	400	69
50379	宜兴	魏家公变	10	315	0
50380	宜兴	丁建综合楼 1#公变	10	200	0
50381	宜兴	西渚下干公变	10	200	18
50382	宜兴	荷塘李家北公变	10	200	68
50383	宜兴	头阳村部 2#公变	10	400	223
50384	宜兴	门头桥 2#公变	10	400	190
50385	宜兴	花溪邸 2#室 4#所变主变	10	800	588
50386	宜兴	杨桥电站西公变	10	400	48
50387	宜兴	下大涧 2#公变	10	400	256
50388	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50389	宜兴	烟山韩家渡公变	10	400	191
50390	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 3#所变	10	800	530
50391	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 11#室 2#所变主变	10	400	257
50392	宜兴	艾干东村公变	10	200	27
50393	宜兴	下南村 2#公变	10	200	129
50394	宜兴	大破圩公变	10	200	88
50395	宜兴	长福电站公变	10	400	85
50396	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 4#所变	10	800	514
50397	宜兴	太华教堂公变	10	400	76
50398	宜兴	丁建宿舍公变	10	400	74
50399	宜兴	丁山商厦公变	10	400	95
50400	宜兴	烟糖批发公变	10	400	122
50401	宜兴	青龙河西箱变主变	10	400	100
50402	宜兴	文卫 1#箱变主变	10	630	218
50403	宜兴	兴业小区四期 2#室 3#所变主变	10	800	571
50404	宜兴	城北公交站 3#箱变主变	10	630	275
50405	宜兴	通挤桥南公变	10	400	150
50406	宜兴	熙和府 2#室 2#所变	10	800	462
50407	宜兴	宜兴商场 4#箱变主变	10	630	78
50408	宜兴	纺织小区 2#箱变主变	10	630	302
50409	宜兴	洋渭电站公变	10	400	6
50410	宜兴	里坞介西公变	10	400	192
50411	宜兴	木石 2#箱变主变	10	500	359
50412	宜兴	宜城岳南新村 3#箱变主变	10	500	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50413	宜兴	八仕村 2#公变	10	400	103
50414	宜兴	晶德路灯公变	10	200	130
50415	宜兴	蒋家浜公变	10	200	81
50416	宜兴	黄亩岗 1#箱变主变	10	630	503
50417	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变	20	800	425
50418	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 4#所变	20	800	335
50419	宜兴	馨悦府 3#室 2#所变主变	10	630	350
50420	宜兴	浦东新苑 1#室 1#所变	10	800	546
50421	宜兴	浦东新苑 1#室 2#所变	10	800	507
50422	宜兴	白巷大桥 2#公变	10	400	296
50423	宜兴	柳溪新村 4#公变	10	400	141
50424	宜兴	柳溪新村 5#公变	10	400	94
50425	宜兴	铜峰 1#公变	10	200	80
50426	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	630	200
50427	宜兴	鹏鹞智造 6#公变	10	400	121
50428	宜兴	兴宇路 2#公变	10	400	144
50429	宜兴	上千 7#公变	10	200	76
50430	宜兴	聚贤新站 3#公变	10	200	34
50431	宜兴	安盛公变	10	200	86
50432	宜兴	蒋富西公变	10	400	230
50433	宜兴	孟塘 3#公变	10	200	73
50434	宜兴	积丰 7#公变	10	400	191
50435	宜兴	龙头山五团 3#公变	10	200	135
50436	宜兴	殷家圩公变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50437	宜兴	南斗东公变	10	200	38
50438	宜兴	后村 4#公变	10	200	71
50439	宜兴	湖光珑樾府 3#室 2#所变主变	20	800	470
50440	宜兴	徐渎村公变	10	400	161
50441	宜兴	天谷院墅 1#室 3#所变主变	10	630	458
50442	宜兴	南新公变	10	400	132
50443	宜兴	东山荆南公变	10	400	192
50444	宜兴	璟和园 2#室 4#所变主变	10	800	531
50445	宜兴	闸口幼儿园 2#公变	10	400	94
50446	宜兴	后谈村东公变	10	400	227
50447	宜兴	河西 1#公变	10	400	186
50448	宜兴	紫霞排涝公变	10	200	26
50449	宜兴	港东鱼塘公变	10	400	279
50450	宜兴	马草村公变	10	200	118
50451	宜兴	轩圩公变	10	200	94
50452	宜兴	飞里桃源公变	10	400	48
50453	宜兴	徐坝前渚河公变	10	200	113
50454	宜兴	秀才 2#公变	10	400	123
50455	宜兴	东方紫园 3#室 2#所变主变	10	800	428
50456	宜兴	上东湾花园 1#站 1#所变	20	800	517
50457	宜兴	上东湾花园 1#站 3#所变	20	800	446
50458	宜兴	上东湾花园 1#站 4#所变	20	800	436
50459	宜兴	上东湾花园 1#站 2#所变	20	800	343
50460	宜兴	后村 6#公变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50461	宜兴	后村 5#箱变主变	10	200	93
50462	宜兴	余家舍 3#箱变主变	10	400	209
50463	宜兴	东方新城公变	10	315	27
50464	宜兴	兴村 4#公变	10	200	92
50465	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 1#所变主变	10	800	426
50466	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 3#所变主变	10	800	449
50467	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 4#所变主变	10	800	422
50468	宜兴	芳南苑二期安置 1#室 2#所变主变	10	800	409
50469	宜兴	魏家 5#公变	10	400	45
50470	宜兴	上东湾花园 2#室 1#所变	20	800	335
50471	宜兴	上东湾花园 2#室 2#所变	20	800	363
50472	宜兴	洑东小学公变	10	400	0
50473	宜兴	汤家 3#公变	10	400	136
50474	宜兴	街镇二公变	10	400	5
50475	宜兴	竹海志方公变	10	400	8
50476	宜兴	埭头西村公变	10	200	48
50477	宜兴	省庄金家村小区 1#箱变主变	10	400	293
50478	宜兴	夏阳西公变	10	200	32
50479	宜兴	双庙河渎墩 2#公变	10	400	55
50480	宜兴	宜兴商场 2#公变	10	400	190
50481	宜兴	新庄供电所 9#箱变主变	10	500	330
50482	宜兴	安置 2#公变	10	400	175
50483	宜兴	前城苗下圩公变	10	200	99
50484	宜兴	上袁村 5#公变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50485	宜兴	大埠头朱坞组公变	10	200	55
50486	宜兴	洋渚菜场 2#公变	10	400	2
50487	宜兴	宜丰陈北 2#公变	10	200	121
50488	宜兴	时光汎樾府 4#室 3#所变主变	20	630	340
50489	宜兴	供销新村箱变	10	400	91
50490	宜兴	前竺村 4#公变	10	200	80
50491	宜兴	冯家组 2#公变	10	400	228
50492	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 3#所变主变	10	800	589
50493	宜兴	查林集中区 2#公变	10	400	301
50494	宜兴	山水怡和 3#室 1#所变主变	10	800	455
50495	宜兴	山水怡和 3#室 3#所变主变	10	800	451
50496	宜兴	山水怡和 3#室 4#所变主变	10	800	324
50497	宜兴	山水怡和 3#室 2#所变主变	10	800	486
50498	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	0
50499	宜兴	省东公变	10	200	71
50500	宜兴	黄家塘北公变	10	200	23
50501	宜兴	董家坳公变 2#公变	10	400	161
50502	宜兴	庄西 3#公变	10	400	109
50503	宜兴	建筑箱变主变	10	630	267
50504	宜兴	山水怡和 1#站 1#所变主变	10	800	387
50505	宜兴	山水怡和 1#站 3#所变主变	10	800	392
50506	宜兴	北门 4#箱变主变	10	500	208
50507	宜兴	书香澜庭 2#室 1#所变主变	10	800	600
50508	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 2#所变主变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50509	宜兴	教育路 1#箱变主变	10	400	50
50510	宜兴	山水怡和 1#站 2#所变主变	10	800	418
50511	宜兴	山水怡和 1#站 4#所变主变	10	800	489
50512	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 2#所变主变	10	630	423
50513	宜兴	洋渚电站公变	10	200	10
50514	宜兴	凤鸣府 4#室 3#所变	10	800	471
50515	宜兴	转水 2#公变	10	200	90
50516	宜兴	大儒村 1#箱变	10	630	402
50517	宜兴	锦溪豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	590
50518	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变	10	800	465
50519	宜兴	扶峰东公变	10	400	88
50520	宜兴	冯家组 3#公变	10	400	10
50521	宜兴	前梅路东公变	10	200	124
50522	宜兴	杭上大村 1#公变	10	400	84
50523	宜兴	金沙矿公变	10	200	128
50524	宜兴	湖父小路头箱变主变	10	400	30
50525	宜兴	卮堂小学公变	10	400	219
50526	宜兴	尚城学府 5#室 4#所变主变	10	800	497
50527	宜兴	溪隐府 6#室 1#所变	10	800	503
50528	宜兴	溪隐府 6#室 2#所变	10	800	471
50529	宜兴	马草村 2#公变	10	200	100
50530	宜兴	红塔黄家箱变主变	10	500	125
50531	宜兴	龙糠坞 3#公变	10	400	253
50532	宜兴	北埝 3#公变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50533	宜兴	南埠和平公变	10	400	0
50534	宜兴	得胜路 2#公变	10	400	196
50535	宜兴	钢材市场公变	10	400	89
50536	宜兴	璟和园 2#室 1#所变主变	10	800	495
50537	宜兴	雅达健康生态园 17#室 1#所变主变	10	800	374
50538	宜兴	杨桥花园 2#公变	10	400	0
50539	宜兴	孙家南公变	10	200	101
50540	宜兴	溪隐府 7#室 1#所变	10	800	433
50541	宜兴	溪隐府 7#室 2#所变	10	800	439
50542	宜兴	山水汎城 4#室 2#所变主变	20	800	298
50543	宜兴	锦溪豪庭 4#室 4#所变主变	10	800	581
50544	宜兴	鼎尚花园 2#室 4#所变主变	20	800	480
50545	宜兴	书香澜庭 3#室 4#所变主变	10	800	128
50546	宜兴	兴陶公变	10	400	197
50547	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变	10	800	490
50548	宜兴	红旗宿舍 2#公变	10	400	107
50549	宜兴	海伦华府 4#室 3#所变主变	10	800	527
50550	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	549
50551	宜兴	振业 5#楼西箱变	10	630	409
50552	宜兴	谢桥北 2#箱变主变	10	500	269
50553	宜兴	城东充电桩箱变	10	630	281
50554	宜兴	伍圩村公变	10	400	23
50555	宜兴	石路 3#公变	10	400	130
50556	宜兴	变电所 2#公变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50557	宜兴	天谷院墅 1#室 1#所变主变	10	630	486
50558	宜兴	鹏鹞制造 12#公变	10	400	171
50559	宜兴	环南公变	10	400	147
50560	宜兴	吴墟村 2#公变	10	400	224
50561	宜兴	西湖劳动桥箱变主变	10	400	237
50562	宜兴	碓坊 2#箱变主变	10	630	311
50563	宜兴	谈墅鱼塘公变	10	400	249
50564	宜兴	洵珑云起府 2#室 1#所变主变	10	800	456
50565	宜兴	闻家电站公变	10	400	96
50566	宜兴	归径茶亭 2#公变	10	400	231
50567	宜兴	振业 52#楼东箱变主变	10	630	421
50568	宜兴	周铁群英箱变主变	10	400	94
50569	宜兴	竹海西村 2#公变	10	400	164
50570	宜兴	积丰 5#公变	10	200	94
50571	宜兴	高隐 2#箱变主变	10	630	52
50572	宜兴	闸南公变	10	400	182
50573	宜兴	省庄庙桥 3#公变	10	400	146
50574	宜兴	干塘村公变	10	400	118
50575	宜兴	潜洛一组公变	10	400	255
50576	宜兴	木石蒋阳圩公变	10	200	141
50577	宜兴	新建李家公变	10	400	37
50578	宜兴	张公宫前公变	10	400	141
50579	宜兴	西街 2#公变	10	200	106
50580	宜兴	镇西路 1#公变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50581	宜兴	山南 1#公变	10	400	115
50582	宜兴	张公村部公变	10	400	243
50583	宜兴	司法局箱变主变	10	630	282
50584	宜兴	港口大桥箱变主变	10	400	219
50585	宜兴	东新 2#箱变主变	10	630	503
50586	宜兴	誉湖郡 5#室 2#所变主变	20	800	548
50587	宜兴	龙运天城悦府 3#室 2#所变	10	630	302
50588	宜兴	薛家圩公变	10	400	30
50589	宜兴	吴圩街西公变	10	400	56
50590	宜兴	北塘组 3#公变	10	400	280
50591	宜兴	蒲圩污公变	10	200	118
50592	宜兴	龙华苑 1#箱变主变	10	630	391
50593	宜兴	商场公变	10	400	88
50594	宜兴	邵墅 2#公变	10	400	136
50595	宜兴	乐琪 2#公变	10	400	208
50596	宜兴	安乐电站北公变	10	200	94
50597	宜兴	乐琪 1#公变	10	400	241
50598	宜兴	后尹 2#公变	10	400	70
50599	宜兴	谈墅 3#公变	10	200	62
50600	宜兴	永康 1#箱变主变	10	630	390
50601	宜兴	尚城学府 6#室 1#所变主变	10	800	616
50602	宜兴	新征茶场 2#公变	10	400	120
50603	宜兴	新街湾里 2#公变	10	200	54
50604	宜兴	余圩村部公变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50605	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变	20	630	437
50606	宜兴	洵里景园 2#室 4#所变主变	20	800	482
50607	宜兴	北庄欧家公变	10	400	239
50608	宜兴	北庄邓家公变	10	200	81
50609	宜兴	和桥教堂公变	10	400	125
50610	宜兴	永昌新村公变	10	315	15
50611	宜兴	华鑫公变	10	400	156
50612	宜兴	蠡斯巷公变	10	400	166
50613	宜兴	大坞公变	10	400	248
50614	宜兴	浦东集镇公变	10	400	100
50615	宜兴	艾干公变	10	400	130
50616	宜兴	西郊 3#公变	10	315	36
50617	宜兴	西郊 2#公变	10	400	95
50618	宜兴	西郊 1#公变	10	400	223
50619	宜兴	圩东公变	10	400	185
50620	宜兴	和兴佳苑 1#箱变主变	20	630	341
50621	宜兴	和兴佳苑 2#箱变主变	20	630	306
50622	宜兴	和兴佳苑 3#箱变	20	500	211
50623	宜兴	和兴佳苑 6#箱变	20	630	281
50624	宜兴	和兴佳苑 5#箱变	20	630	317
50625	宜兴	屺亭北环公变	10	400	67
50626	宜兴	付家公变	10	200	7
50627	宜兴	南新新街公变	10	400	150
50628	宜兴	和兴佳苑 7#箱变	20	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50629	宜兴	和兴佳苑 8#箱变	20	630	271
50630	宜兴	和兴佳苑 9#箱变	20	630	333
50631	宜兴	和兴佳苑 10#箱变	20	630	302
50632	宜兴	和兴佳苑 11#箱变	20	630	374
50633	宜兴	和兴佳苑 12#箱变	20	630	286
50634	宜兴	和兴佳苑 13#箱变	20	630	290
50635	宜兴	和兴佳苑 14#箱变	20	630	501
50636	宜兴	凌霞王家 2#公变	10	400	148
50637	宜兴	和兴佳苑 15#箱变	20	500	273
50638	宜兴	和兴佳苑 16#箱变	20	630	344
50639	宜兴	和兴佳苑 17#箱变	20	630	334
50640	宜兴	和兴佳苑 18#箱变	20	630	326
50641	宜兴	和兴佳苑 19#箱变	20	630	320
50642	宜兴	和兴佳苑 20#箱变	20	630	333
50643	宜兴	和兴佳苑 21#箱变	20	630	341
50644	宜兴	和兴佳苑 22#箱变	20	630	273
50645	宜兴	和兴佳苑 23#箱变	20	630	227
50646	宜兴	和兴佳苑 4#箱变	20	500	220
50647	宜兴	上干 3#公变	10	400	229
50648	宜兴	师鲁公变	10	200	65
50649	宜兴	东管庄公变	10	400	0
50650	宜兴	洋溪西公变	10	200	0
50651	宜兴	董塘前山公变	10	400	62
50652	宜兴	兴隆小区 1#公变	10	315	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50653	宜兴	兴隆小区 2#公变	10	315	155
50654	宜兴	兴隆小区 3#公变	10	315	146
50655	宜兴	兴隆小区 4#公变	10	315	167
50656	宜兴	前巷石坝公变	10	200	22
50657	宜兴	清溪小区 1#公变	10	315	171
50658	宜兴	清溪小区 2#公变	10	315	132
50659	宜兴	清溪小区 3#公变	10	315	142
50660	宜兴	清溪小区 4#公变	10	315	192
50661	宜兴	清溪小区公变	10	400	197
50662	宜兴	金三角公变	10	315	134
50663	宜兴	航运公变	10	400	231
50664	宜兴	新镇电力 7#公变	10	315	100
50665	宜兴	玉山小岭公变	10	200	78
50666	宜兴	芙蓉路口公变	10	100	68
50667	宜兴	宜北新城 3#站 1#所变	10	1000	598
50668	宜兴	宜北新城 3#站 2#所变	10	1000	475
50669	宜兴	宜北新城 4#站 1#所变	10	1000	475
50670	宜兴	宜北新城 4#站 2#所变	10	1000	538
50671	宜兴	宜北新城 4#站 3#所变	10	1000	530
50672	宜兴	宜北新城 4#站 4#所变	10	1000	586
50673	宜兴	东陆 2#公变	10	315	0
50674	宜兴	中袁二组公变	10	315	81
50675	宜兴	蒋虹公变	10	400	75
50676	宜兴	下东 3#公变	10	315	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50677	宜兴	红卫桃园 2#公变	10	400	37
50678	宜兴	蠡园小区 1#站 1#所变	10	1000	520
50679	宜兴	东方嘉园 4#箱变	10	630	323
50680	宜兴	东方嘉园 5#箱变	10	500	216
50681	宜兴	彭渎河北公变	10	400	50
50682	宜兴	三里亭 2#公变	10	400	35
50683	宜兴	石灰冲公变	10	200	44
50684	宜兴	兴安公变	10	200	42
50685	宜兴	张渚敬老院公变	10	400	135
50686	宜兴	陆家塘 1#公变	10	315	112
50687	宜兴	杨显桥公变	10	200	34
50688	宜兴	许家组公变	10	200	0
50689	宜兴	都山新村 1#站 1#所变主变	10	800	166
50690	宜兴	薛家公变	10	200	56
50691	宜兴	都山新村 2#站 2#所变	10	800	126
50692	宜兴	都山新村 2#站 1#所变	10	800	157
50693	宜兴	蒋笠三组公变	10	200	20
50694	宜兴	东溪望族 1#站 1#所变	10	1000	479
50695	宜兴	东溪望族 1#站 2#所变	10	1000	456
50696	宜兴	小学 2#公变	10	315	28
50697	宜兴	高塍菜场 2#公变	10	315	0
50698	宜兴	六庄村公变	10	315	112
50699	宜兴	黄泥塘 2#公变	10	400	133
50700	宜兴	被丰 2#公变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50701	宜兴	浯泗排公变	10	400	154
50702	宜兴	红梅公变	10	400	118
50703	宜兴	小龙亭公变	10	200	76
50704	宜兴	湾里 2#公变	10	400	283
50705	宜兴	河东组公变	10	160	51
50706	宜兴	汤大桥公变	10	200	88
50707	宜兴	五家公变	10	200	58
50708	宜兴	胜利桥公变	10	200	31
50709	宜兴	百丰圩公变	10	400	41
50710	宜兴	茭渚港公变	10	400	0
50711	宜兴	东方嘉园 6#箱变	10	500	216
50712	宜兴	东方嘉园 7#箱变	10	630	344
50713	宜兴	东方嘉园 8#箱变	10	630	290
50714	宜兴	任墅新华公变	10	400	141
50715	宜兴	陶仁欣苑 7#箱变	10	630	342
50716	宜兴	陶仁欣苑 8#箱变	10	500	235
50717	宜兴	都市港湾南区 1#箱变	10	630	304
50718	宜兴	都市港湾南区 2#箱变	10	630	355
50719	宜兴	都市港湾南区 3#箱变	10	630	316
50720	宜兴	都市港湾南区 4#箱变	10	630	312
50721	宜兴	雅筑山庄 1#箱变	10	630	288
50722	宜兴	郭家排涝 3#公变	10	200	80
50723	宜兴	湖滨小区 4#公变	10	200	49
50724	宜兴	湖滨小区 1#公变	10	315	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50725	宜兴	湖滨小区 2#公变	10	200	5
50726	宜兴	湖滨小区 3#公变	10	400	150
50727	宜兴	顺伟二村 1#站 1#所变	10	1000	571
50728	宜兴	漏沟公变	10	315	100
50729	宜兴	玉山东村公变	10	400	159
50730	宜兴	丁航宿舍 3#公变	10	400	89
50731	宜兴	庄南南公变	10	200	79
50732	宜兴	查林新区 3#公变	10	200	108
50733	宜兴	新建河东公变	10	160	24
50734	宜兴	前埝头公变	10	200	46
50735	宜兴	毛市周家公变	10	400	47
50736	宜兴	大巷 2#公变	10	400	56
50737	宜兴	明昌路公变	10	250	18
50738	宜兴	钟溪沟南公变	10	400	16
50739	宜兴	芳北 3#公变	10	315	54
50740	宜兴	浯泗西公变	10	200	100
50741	宜兴	沈家浜公变	10	400	275
50742	宜兴	东溪望族 4#箱变	10	400	219
50743	宜兴	东溪望族 5#箱变	10	400	222
50744	宜兴	东溪望族 6#箱变	10	400	220
50745	宜兴	尚水佳苑 1#箱变	10	630	360
50746	宜兴	尚水佳苑 2#箱变	10	630	387
50747	宜兴	尚水佳苑 3#箱变	10	630	334
50748	宜兴	尚水佳苑 4#箱变	10	630	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50749	宜兴	黄石安公变	10	200	73
50750	宜兴	沙亭公变	10	200	59
50751	宜兴	西渚石北公变	10	400	142
50752	宜兴	西渚李家公变	10	200	110
50753	宜兴	韦家公变	10	200	26
50754	宜兴	水产村北公变	10	315	8
50755	宜兴	柏树新村公变	10	315	91
50756	宜兴	龙糠坞 2#公变	10	200	14
50757	宜兴	周铁安置 11#公变	10	400	234
50758	宜兴	周铁安置 12#公变	10	400	213
50759	宜兴	周铁安置 5#公变	10	315	148
50760	宜兴	周铁安置 6#公变	10	315	128
50761	宜兴	周铁安置 7#公变	10	315	145
50762	宜兴	周铁安置 8#公变	10	315	158
50763	宜兴	周铁安置 9#公变	10	315	138
50764	宜兴	周铁安置 1#公变	10	315	146
50765	宜兴	周铁安置 2#公变	10	315	152
50766	宜兴	周铁安置 3#公变	10	315	157
50767	宜兴	周铁安置 4#公变	10	315	165
50768	宜兴	影城箱变	10	630	178
50769	宜兴	饮食城 1#箱变	10	400	165
50770	宜兴	饮食城 2#箱变	10	500	120
50771	宜兴	青云巷箱变	10	800	89
50772	宜兴	光明东路 1#箱变	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50773	宜兴	光明东路 2#箱变	10	630	303
50774	宜兴	书院巷 1#箱变	10	630	327
50775	宜兴	朝阳路 1#箱变	10	630	182
50776	宜兴	光荣东路 1#箱变	10	315	40
50777	宜兴	光荣东路 2#箱变	10	800	242
50778	宜兴	陶仁欣苑 3#箱变	10	630	326
50779	宜兴	陶仁欣苑 4#箱变	10	630	343
50780	宜兴	临津南河公变	10	200	100
50781	宜兴	烟山前村公变	10	200	52
50782	宜兴	金兰陈家 2#公变	10	200	118
50783	宜兴	孟桥 2#公变	10	200	81
50784	宜兴	西渚农贸公变	10	400	109
50785	宜兴	张泽下庄公变	10	200	0
50786	宜兴	建云公变	10	315	103
50787	宜兴	芳西 2#公变	10	400	0
50788	宜兴	庄费公变	10	315	138
50789	宜兴	贵圩九组公变	10	160	75
50790	宜兴	南新水产 3#公变	10	315	123
50791	宜兴	金色华庭 4#箱变	10	630	90
50792	宜兴	分水安置 1#公变	10	315	146
50793	宜兴	分水安置 2#公变	10	315	170
50794	宜兴	雅筑山庄 1#站 1#所变	10	800	394
50795	宜兴	雅筑山庄 1#站 2#所变	10	800	450
50796	宜兴	南巷公变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50797	宜兴	查林工业区 1#公变	10	400	98
50798	宜兴	靠涧 2#公变	10	400	176
50799	宜兴	虞墅村中公变	10	250	0
50800	宜兴	农林场 1#公变	10	315	178
50801	宜兴	农林场 2#公变	10	315	165
50802	宜兴	农林场 3#公变	10	400	164
50803	宜兴	厚和太湖公变	10	200	62
50804	宜兴	金色华庭 3#箱变	10	630	233
50805	宜兴	金色华庭 1#箱变	10	500	207
50806	宜兴	金色华庭 5#箱变	10	500	143
50807	宜兴	金色华庭 6#箱变	10	500	197
50808	宜兴	毫渎北公变	10	400	163
50809	宜兴	香花湾公变	10	100	15
50810	宜兴	小尖公变	10	200	0
50811	宜兴	扶风 3#公变	10	200	4
50812	宜兴	大场公变	10	315	57
50813	宜兴	南新街路公变	10	315	45
50814	宜兴	潘山公变	10	200	57
50815	宜兴	应家公变	10	315	78
50816	宜兴	西渚田舍公变	10	400	224
50817	宜兴	后庄河东组公变	10	315	72
50818	宜兴	十里亭公变	10	200	53
50819	宜兴	西渚戴家公变	10	400	159
50820	宜兴	西渚东村公变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50821	宜兴	新渡公变	10	200	72
50822	宜兴	洋渚四庄 2#公变	10	400	76
50823	宜兴	下东庄公变	10	200	26
50824	宜兴	志泉南泉公变	10	200	93
50825	宜兴	聚贤山庄 2#箱变	10	630	302
50826	宜兴	聚贤山庄 3#箱变	10	630	323
50827	宜兴	聚贤山庄 6#箱变	10	630	334
50828	宜兴	和桥五沙公变	10	200	65
50829	宜兴	城河公变	10	200	58
50830	宜兴	港船公变	10	400	259
50831	宜兴	万福 2#公变	10	315	0
50832	宜兴	荷塘教堂公变	10	400	165
50833	宜兴	聚贤山庄 7#箱变	10	630	345
50834	宜兴	聚贤山庄 10#箱变	10	630	322
50835	宜兴	聚贤山庄 9#箱变	10	630	297
50836	宜兴	聚贤山庄 8#箱变	10	630	336
50837	宜兴	聚贤山庄 5#箱变	10	630	338
50838	宜兴	聚贤山庄 4#箱变	10	630	333
50839	宜兴	李渎 2#公变	10	200	101
50840	宜兴	中庄圩公变	10	400	188
50841	宜兴	供梢社公变	10	315	56
50842	宜兴	聆书苑小区公变	10	315	101
50843	宜兴	小埠头公变	10	400	133
50844	宜兴	许家村公变	10	250	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50845	宜兴	周铁工商公变	10	400	121
50846	宜兴	王西公变	10	200	0
50847	宜兴	分水李家公变	10	200	81
50848	宜兴	尚城学府 6#室 3#所变主变	10	800	514
50849	宜兴	杞亭加工厂公变	10	200	119
50850	宜兴	田浪村东公变	10	200	57
50851	宜兴	琴台公变	10	400	216
50852	宜兴	龚家塘公变	10	200	67
50853	宜兴	南大儒公变	10	400	177
50854	宜兴	郑家公变	10	200	68
50855	宜兴	宝鸡箱变主变	10	630	298
50856	宜兴	龙运天城珺府 3#室 1#所变	10	800	467
50857	宜兴	华港石材箱变主变	10	630	143
50858	宜兴	水汤 2#箱变主变	10	630	504
50859	宜兴	湖陵新站 2#公变	10	400	320
50860	宜兴	巷头 2#箱变主变	10	200	116
50861	宜兴	西山堡 7#箱变主变	10	630	265
50862	宜兴	烟山湾里公变	10	200	49
50863	宜兴	建墩公变	10	400	69
50864	宜兴	湾里万前公变	10	200	34
50865	宜兴	后窑新公变	10	400	169
50866	宜兴	祝陵东村公变	10	400	67
50867	宜兴	排涝泵公变	10	200	113
50868	宜兴	闸口中学公变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50869	宜兴	浜里公变	10	400	169
50870	宜兴	靠老圩公变	10	200	65
50871	宜兴	纯水公变	10	400	100
50872	宜兴	西沙滩公变	10	400	142
50873	宜兴	独角公变	10	200	55
50874	宜兴	南新后巷组公变	10	400	20
50875	宜兴	邱新蒋庄 2#公变	10	400	174
50876	宜兴	北方公变	10	200	44
50877	宜兴	后庄电站公变	10	200	64
50878	宜兴	水产陈家公变	10	250	66
50879	宜兴	燕山吴家组公变	10	200	74
50880	宜兴	施家村公变	10	400	85
50881	宜兴	燕山万东公变	10	200	22
50882	宜兴	大同小区 2#公变	10	400	129
50883	宜兴	燕山孙家公变	10	400	194
50884	宜兴	范道水产公变	10	400	117
50885	宜兴	万渚 1#公变	10	200	53
50886	宜兴	万珍公变	10	400	200
50887	宜兴	董家坳公变	10	200	123
50888	宜兴	泗墅站西公变	10	200	88
50889	宜兴	后尖圩公变	10	200	60
50890	宜兴	石硬桥东公变	10	200	106
50891	宜兴	大长村公变	10	200	88
50892	宜兴	五洞前村公变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50893	宜兴	黄渎 3#公变	10	200	132
50894	宜兴	英伦尊邸 5#站 1#所变	10	800	305
50895	宜兴	英伦尊邸 5#站 3#所变	10	800	426
50896	宜兴	英伦尊邸 5#站 4#所变	10	800	407
50897	宜兴	英伦尊邸 5#站 2#所变	10	800	319
50898	宜兴	大北西公变	10	400	93
50899	宜兴	大周公变	10	200	40
50900	宜兴	10kV 张阳箱变主变	10	400	56
50901	宜兴	金城花园 4#室 4#所变	10	800	285
50902	宜兴	北周村公变	10	400	124
50903	宜兴	涧一 2#公变	10	400	154
50904	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主变	20	800	342
50905	宜兴	地堡西公变	10	400	213
50906	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主变	20	800	390
50907	宜兴	港电鱼塘公变	10	200	160
50908	宜兴	庄东南公变	10	400	175
50909	宜兴	张渚大鹏公变	10	400	92
50910	宜兴	杨店人家 1#站 1#所变	10	630	314
50911	宜兴	杨店人家 1#站 3#所变	10	1000	675
50912	宜兴	落坝 2#公变	10	400	0
50913	宜兴	分水埭下公变	10	400	173
50914	宜兴	芳镇 5#箱变	10	630	265
50915	宜兴	褚店车站公变	10	400	99
50916	宜兴	杨店村公变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50917	宜兴	凌云府 4#室 4#所变主变	10	800	575
50918	宜兴	洛涧雅居 4#室 2#所变主变	10	800	568
50919	宜兴	海伦华府 4#室 1#所变主变	10	800	481
50920	宜兴	上下场圩 5#公变	10	400	122
50921	宜兴	鹅锅山公变	10	200	124
50922	宜兴	李家塘公变	10	400	128
50923	宜兴	里山公变	10	400	153
50924	宜兴	云溪路 2#公变	10	200	105
50925	宜兴	马祥公变	10	400	179
50926	宜兴	中淮河北公变	10	400	160
50927	宜兴	浦西小区公变	10	400	104
50928	宜兴	王干二组公变	10	400	181
50929	宜兴	荷塘中村公变	10	400	209
50930	宜兴	中淮西公变	10	200	1
50931	宜兴	杨巷车站公变	10	400	54
50932	宜兴	宜乐雅园 4#室 2#所变	10	630	469
50933	宜兴	邹家北公变	10	400	127
50934	宜兴	竹塘南公变	10	200	119
50935	宜兴	秧圩 2#公变	10	200	99
50936	宜兴	三里亭 4#公变	10	400	98
50937	宜兴	柏树南小区 1#公变	10	400	150
50938	宜兴	宏博东路 2#公变	10	400	18
50939	宜兴	许家坝南公变	10	200	107
50940	宜兴	大塍镇西公变	10	315	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50941	宜兴	十一组公变	10	400	98
50942	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变	10	800	586
50943	宜兴	储巷新村箱变主变	10	500	98
50944	宜兴	南东洳一号 2#站 2#所变	20	1000	576
50945	宜兴	南东洳一号 2#站 3#所变	20	1000	622
50946	宜兴	南东洳一号 2#站 4#所变	20	1000	664
50947	宜兴	南东洳一号 2#站 5#所变	20	1000	489
50948	宜兴	后窑组公变	10	400	19
50949	宜兴	双桥村 2#公变	10	400	165
50950	宜兴	范祀公变	10	200	0
50951	宜兴	预制场 2#公变	10	400	79
50952	宜兴	大西干公变	10	200	42
50953	宜兴	兴东村 2#公变	10	400	146
50954	宜兴	周铁东街公变	10	400	219
50955	宜兴	朱家南站公变	10	400	187
50956	宜兴	潘家塘 3#公变	10	400	55
50957	宜兴	周铁李家公变	10	400	132
50958	宜兴	芳镇 10#公变	10	400	69
50959	宜兴	闸口新安电站公变	10	400	171
50960	宜兴	沙塘 1#公变	10	400	127
50961	宜兴	广电中心箱变主变	10	630	241
50962	宜兴	茗岭电力站箱变主变	10	630	393
50963	宜兴	东贤南路 1#公变	10	400	137
50964	宜兴	梅岭公变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50965	宜兴	北山村公变	10	400	139
50966	宜兴	丁家组公变	10	200	100
50967	宜兴	北山永新公变	10	200	84
50968	宜兴	和喜汎府 2#室 1#所变主变	10	800	507
50969	宜兴	南山东山公变	10	200	51
50970	宜兴	港下公变	10	200	81
50971	宜兴	宜乐雅园 7#室 2#所变	10	630	469
50972	宜兴	张渚南山羊山公变	10	200	92
50973	宜兴	颐景东方 1#站 1#所变	20	1000	477
50974	宜兴	颐景东方 1#站 2#所变	20	1000	486
50975	宜兴	颐景东方 1#站 3#所变	20	1000	494
50976	宜兴	颐景东方 1#站 4#所变	20	1000	572
50977	宜兴	颐景东方 1#箱变	20	630	270
50978	宜兴	颐景东方 2#箱变	20	630	179
50979	宜兴	颐景东方 4#箱变	20	630	235
50980	宜兴	周铁南塘北公变	10	400	289
50981	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	0
50982	宜兴	马家河北公变	10	200	72
50983	宜兴	竹舍东公变	10	400	111
50984	宜兴	丝绸花园 4#公变	10	400	119
50985	宜兴	丝绸花园 7#公变	10	400	170
50986	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变	10	800	552
50987	宜兴	金龙名都 8#室 2#所变主变	10	800	615
50988	宜兴	丝绸花园 8#公变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
50989	宜兴	丝宿 2#公变	10	400	236
50990	宜兴	悦龙台 2#室 2#所变主变	10	800	397
50991	宜兴	丁家西公变	10	160	57
50992	宜兴	港口 1#公变	10	200	81
50993	宜兴	怀谷轩 2#室 1#所变主变	10	630	245
50994	宜兴	青龙公园西箱变主变	10	630	453
50995	宜兴	前头村公变	10	200	83
50996	宜兴	水龙路山公变	10	200	42
50997	宜兴	水龙七 0 砂公变	10	200	65
50998	宜兴	黄家冲公变	10	200	99
50999	宜兴	吾桥北公变	10	200	130
51000	宜兴	琅玕山东公变	10	200	96
51001	宜兴	东下东下组公变	10	400	81
51002	宜兴	新东路路灯公变	10	200	155
51003	宜兴	袁家组公变	10	200	74
51004	宜兴	端圩河北公变	10	200	79
51005	宜兴	湖光桥公变	10	100	67
51006	宜兴	西桥河东公变	10	200	64
51007	宜兴	培源公变	10	200	102
51008	宜兴	大港林场公变	10	200	129
51009	宜兴	长山烂塘公变	10	200	41
51010	宜兴	尹家村公变	10	400	48
51011	宜兴	长山三百亩公变	10	200	34
51012	宜兴	英驻南公变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51013	宜兴	江南市场 5#公变	10	400	83
51014	宜兴	布台底公变	10	400	146
51015	宜兴	杨巷黄家桥公变	10	200	43
51016	宜兴	凤凰前山公变	10	200	73
51017	宜兴	熙和府 3#室 2#所变	10	800	510
51018	宜兴	尹家 2#公变	10	200	17
51019	宜兴	水龙口轧石公变	10	200	148
51020	宜兴	缪家北公变	10	200	85
51021	宜兴	市桥 1#公变	10	400	133
51022	宜兴	市桥 2#公变	10	200	89
51023	宜兴	长寿公变	10	200	74
51024	宜兴	庄北村公变	10	200	28
51025	宜兴	归径电力站 2#公变	10	200	61
51026	宜兴	培庄公变	10	400	138
51027	宜兴	北棚公变	10	200	99
51028	宜兴	蒋家东公变	10	200	140
51029	宜兴	周家西公变	10	200	26
51030	宜兴	电力站西箱变	10	630	41
51031	宜兴	下笠渎北公变	10	200	16
51032	宜兴	义庄鱼塘公变	10	400	229
51033	宜兴	荆溪 4#箱变主变	10	630	357
51034	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变	20	800	383
51035	宜兴	南埠和平 2#公变	10	400	163
51036	宜兴	小埠头 2#公变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51037	宜兴	桃花涧南公变	10	200	69
51038	宜兴	滕里西瓦窑公变	10	400	219
51039	宜兴	花溪苑 6#室 3#所变主变	10	630	434
51040	宜兴	百家水产村公变	10	400	30
51041	宜兴	湖父凤凰组公变	10	400	118
51042	宜兴	杨店大桥公变	10	400	18
51043	宜兴	新芳太平南公变	10	200	39
51044	宜兴	临津沈家公变	10	200	104
51045	宜兴	八仕村公变	10	400	136
51046	宜兴	河浪圩公变	10	200	22
51047	宜兴	洋渭排涝公变	10	200	76
51048	宜兴	仇圩北滕公变	10	400	200
51049	宜兴	洋渭太湖公变	10	200	101
51050	宜兴	厚和排涝公变	10	200	99
51051	宜兴	余家舍 1#箱变主变	10	400	42
51052	宜兴	高家北公变	10	200	0
51053	宜兴	大塘公变	10	200	18
51054	宜兴	前徐广场公变	10	400	61
51055	宜兴	六典公变	10	200	37
51056	宜兴	川煤 2#箱变主变	10	500	303
51057	宜兴	龙湖紫云台 4#站 1#所变	10	800	501
51058	宜兴	龙湖紫云台 4#站 3#所变	10	800	355
51059	宜兴	龙湖紫云台 4#站 4#所变	10	800	232
51060	宜兴	龙湖紫云台 4#站 2#所变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51061	宜兴	观澜府 2#室 4#所变主变	20	800	468
51062	宜兴	银湖小区 1#箱变	10	630	274
51063	宜兴	沁和公变	10	400	157
51064	宜兴	润坞 3#公变	10	200	111
51065	宜兴	电力站公安公变	10	400	37
51066	宜兴	广桥公变	10	400	160
51067	宜兴	扶桥浜公变	10	200	73
51068	宜兴	王母小村公变	10	200	55
51069	宜兴	潜洛安置小区 3#箱变	10	630	367
51070	宜兴	鸡龙山公变	10	200	90
51071	宜兴	烟山朱家公变	10	400	259
51072	宜兴	花溪山庭 3#室 2#所变	10	800	513
51073	宜兴	健康 1#公变	10	400	135
51074	宜兴	马草南公变	10	200	5
51075	宜兴	湖头渔场公变	10	200	115
51076	宜兴	沈家 1#公变	10	400	147
51077	宜兴	小前戚家公变	10	200	0
51078	宜兴	鸿翔公变	10	200	72
51079	宜兴	梧渎桥公变	10	200	3
51080	宜兴	芳桥水利站公变	10	400	146
51081	宜兴	漕上公变	10	200	38
51082	宜兴	漕南工业 3#公变	10	400	12
51083	宜兴	和喜汎府 2#室 3#所变主变	10	800	502
51084	宜兴	玉女 3#公变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51085	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 1#站 2#所变	10	400	237
51086	宜兴	茗湖路箱变主变	10	630	429
51087	宜兴	浦东新苑 2#箱变	10	400	269
51088	宜兴	任墅影剧院箱变主变	10	630	311
51089	宜兴	10kV 雅达健康生态园 14#站 2#所变	10	400	202
51090	宜兴	牌楼公变	10	200	94
51091	宜兴	东埠公变	10	200	94
51092	宜兴	洵璋景园 3#室 1#所变主变	10	800	582
51093	宜兴	港北路公变	10	400	187
51094	宜兴	梧桐人家 3#室 3#所变主变	10	800	451
51095	宜兴	派出所 2#公变	10	400	8
51096	宜兴	田肚公变	10	400	195
51097	宜兴	苗头组公变	10	400	114
51098	宜兴	洵著景园 3#室 3#所变主变	10	800	556
51099	宜兴	小金山南公变	10	250	125
51100	宜兴	窑厂组公变	10	400	213
51101	宜兴	杨树下 2#公变	10	200	89
51102	宜兴	优湖美地 1#箱变主变	20	400	26
51103	宜兴	人才公寓 2#室 1#所变	20	800	524
51104	宜兴	人才公寓 2#室 2#所变	20	800	516
51105	宜兴	优湖美地 1#站 1#所变	20	800	264
51106	宜兴	优湖美地 1#站 2#所变	20	800	343
51107	宜兴	优湖美地 4#室 1#所变	20	800	180
51108	宜兴	优湖美地 4#室 2#所变	20	800	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51109	宜兴	五村站公变	10	200	121
51110	宜兴	溪隐府 4#室 1#所变	10	800	397
51111	宜兴	溪隐府 4#室 2#所变	10	800	389
51112	宜兴	迎宾巷 2#公变	10	400	182
51113	宜兴	申兴东路公变	10	400	56
51114	宜兴	青龙供销社公变	10	400	182
51115	宜兴	鲸塘街北公变	10	200	100
51116	宜兴	安乐新桥公变	10	200	86
51117	宜兴	云家公变	10	400	146
51118	宜兴	建禾鱼塘公变	10	200	79
51119	宜兴	东夹浜 3#公变	10	200	92
51120	宜兴	潘先圩 2#公变	10	200	74
51121	宜兴	彭渎西公变	10	200	22
51122	宜兴	北新新站 2#公变	10	400	111
51123	宜兴	民胜大村 3#公变	10	200	160
51124	宜兴	龙窑河东 2#公变	10	315	152
51125	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 1#所变	10	630	291
51126	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 2#所变	10	630	261
51127	宜兴	鹅洲公馆 1#站 1#所变主变	10	630	302
51128	宜兴	鹅洲公馆 1#站 2#所变主变	10	630	278
51129	宜兴	白煤家舍 2#公变	10	400	163
51130	宜兴	洛涧雅居 2#室 4#所变主变	10	800	572
51131	宜兴	塘北圩 2#公变	10	400	3
51132	宜兴	人才公寓 3#室 1#所变	20	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51133	宜兴	华谊公变	10	200	126
51134	宜兴	南河头公变	10	400	89
51135	宜兴	安乐西站北公变	10	200	124
51136	宜兴	华阳新安公变	10	200	93
51137	宜兴	青梅公变	10	200	64
51138	宜兴	新世界 2#公变	10	400	180
51139	宜兴	红塔商业中心 3#室 2#所变主变	10	800	491
51140	宜兴	省庄新华箱变主变	10	400	204
51141	宜兴	虞家 1#公变	10	200	62
51142	宜兴	小圩南 2#公变	10	200	141
51143	宜兴	坛树北公变	10	200	22
51144	宜兴	蒋浒村南公变	10	200	104
51145	宜兴	天安逸品花园 2#室 4#所变主变	10	630	381
51146	宜兴	楼下云湖桥 2#公变	10	400	102
51147	宜兴	人才公寓 3#室 3#所变	20	800	484
51148	宜兴	人才公寓 3#室 4#所变	20	800	404
51149	宜兴	人才公寓 3#室 2#所变	20	800	385
51150	宜兴	张渚小亩芥公变	10	200	60
51151	宜兴	鹅洲公馆 2#室 1#所变	10	630	326
51152	宜兴	鹅洲公馆 2#室 2#所变	10	630	381
51153	宜兴	育才新村箱变主变	10	630	368
51154	宜兴	张泽安置二期 1#室 1#所变	10	400	228
51155	宜兴	张泽安置二期 1#室 2#所变	10	400	231
51156	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51157	宜兴	和桥教堂 4#公变	10	400	143
51158	宜兴	均陶商品 1#公变	10	400	152
51159	宜兴	阳泉东路路灯 1#箱变	10	100	27
51160	宜兴	梅东南站 3#公变	10	200	63
51161	宜兴	毛北公变	10	200	114
51162	宜兴	夹沟北公变	10	400	197
51163	宜兴	头阳头庄 3#公变	10	400	175
51164	宜兴	前笪村路北公变	10	200	0
51165	宜兴	天安逸品花园 2#室 1#所变主变	10	630	381
51166	宜兴	韶巷老街公变	10	400	46
51167	宜兴	洛涧雅居 4#室 1#所变主变	10	800	592
51168	宜兴	尹家塘 2#公变	10	400	192
51169	宜兴	美前箱变主变	10	400	191
51170	宜兴	核心村箱变主变	10	500	326
51171	宜兴	兴建人家二期 1#室 1#所变	10	800	473
51172	宜兴	岳滩站西公变	10	400	160
51173	宜兴	溪隐府 5#室 1#所变	10	800	451
51174	宜兴	溪隐府 5#室 2#所变	10	800	371
51175	宜兴	花溪苑 2#室 1#所变主变	10	800	541
51176	宜兴	王母新站 2#公变	10	400	210
51177	宜兴	西渚下街闸站公变	10	200	127
51178	宜兴	潜洛村安置小区 4#公变	10	315	0
51179	宜兴	沧浜 8#箱变主变	10	400	122
51180	宜兴	誉湖郡 2#室 4#所变主变	20	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51181	宜兴	南园大山箱变主变	10	500	238
51182	宜兴	丁南新村 2#公变	10	400	0
51183	宜兴	绿洲中路公变	10	200	90
51184	宜兴	长安路箱变	10	630	2
51185	宜兴	长征圩 2#公变	10	200	120
51186	宜兴	天沭御城 3#站 1#所变主变	20	800	440
51187	宜兴	杨家园 3#公变	10	400	188
51188	宜兴	新都府 5#室 1#所变主变	10	800	479
51189	宜兴	常安 3#公变	10	400	114
51190	宜兴	翰林苑 2#箱变	10	400	242
51191	宜兴	和桥小会箱变主变	10	630	266
51192	宜兴	溪隐府 3#室 1#所变	10	800	414
51193	宜兴	溪隐府 3#室 2#所变	10	800	408
51194	宜兴	岷亭公交场站充电桩 1#箱变主变	10	630	46
51195	宜兴	溪隐府 1#室 1#所变	10	800	388
51196	宜兴	溪隐府 1#室 2#所变	10	800	394
51197	宜兴	天沭御城 12#站 1#所变	20	800	362
51198	宜兴	天沭御城 12#站 2#所变	20	800	374
51199	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 12#室 1#所变主变	10	400	226
51200	宜兴	芙蓉村部公变	10	200	45
51201	宜兴	张公村部北公变	10	400	179
51202	宜兴	望湖 2#公变	10	400	212
51203	宜兴	望湖 3#公变	10	200	46
51204	宜兴	璟悦华府 1#站 3#所变主变	10	630	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51205	宜兴	东山三村箱变主变	10	500	190
51206	宜兴	洵著景园 2#室 1#所变主变	10	630	413
51207	宜兴	双场 2#公变	10	400	134
51208	宜兴	杨桥电站 3#公变	10	400	259
51209	宜兴	望湖美筑 4#站 1#所变	20	800	505
51210	宜兴	南漕顾家 2#公变	10	400	180
51211	宜兴	大塍电站公变	10	400	151
51212	宜兴	滨水新城 3#站 2#所变主变	10	630	389
51213	宜兴	天洙御城 14#室 1#所变	20	800	382
51214	宜兴	天洙御城 14#室 3#所变	20	800	357
51215	宜兴	天洙御城 14#室 4#所变	20	800	294
51216	宜兴	天洙御城 14#室 2#所变	20	800	456
51217	宜兴	高塍新庄村 2#公变	10	400	227
51218	宜兴	芳镇 7#公变	10	400	180
51219	宜兴	珑璟苑 2#室 2#所变主变	20	800	579
51220	宜兴	西锄电站 4#公变	10	200	146
51221	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变	10	800	575
51222	宜兴	龙玺太湖湾 1#站 1#所变	10	800	595
51223	宜兴	龙玺太湖湾 1#站 2#所变	10	800	549
51224	宜兴	荆溪 8#箱变主变	10	630	378
51225	宜兴	四季府 2#室 2#所变主变	10	800	432
51226	宜兴	溪隐府 2#室 1#所变	10	800	436
51227	宜兴	溪隐府 2#室 3#所变	10	800	456
51228	宜兴	溪隐府 2#室 4#所变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51229	宜兴	溪隐府 2#室 2#所变	10	800	473
51230	宜兴	春晓江南北苑 4#室 4#所变	10	800	461
51231	宜兴	芙蓉马家 2#公变	10	200	95
51232	宜兴	花溪苑 5#室 3#所变主变	10	630	414
51233	宜兴	古庄南公变	10	200	0
51234	宜兴	雅达健康生态园 16#室 2#所变	10	800	399
51235	宜兴	水东污 2#公变	10	200	139
51236	宜兴	九龙依云 3#室 1#所变	10	630	275
51237	宜兴	九龙依云 3#室 3#所变	10	630	344
51238	宜兴	九龙依云 3#室 4#所变	10	630	325
51239	宜兴	九龙依云 3#室 2#所变	10	630	311
51240	宜兴	湖光珑樾府 2#室 4#所变主变	20	800	425
51241	宜兴	芳西鱼塘公变	10	400	248
51242	宜兴	汇上安置小区公变	10	315	0
51243	宜兴	施荡 3#公变	10	315	100
51244	宜兴	广电站箱变主变	10	630	144
51245	宜兴	白塔村部公变	10	400	128
51246	宜兴	玫园小区 3#箱变	10	630	430
51247	宜兴	南漕小学箱变主变	10	400	148
51248	宜兴	尚城学府 4#室 3#所变主变	10	800	456
51249	宜兴	潘南村公变	10	400	140
51250	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	0
51251	宜兴	飞鹿公变	10	315	44
51252	宜兴	邮政宿舍公变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51253	宜兴	山丫西公变	10	200	110
51254	宜兴	分水张家公变	10	200	61
51255	宜兴	丰南西公变	10	400	0
51256	宜兴	台西里西公变	10	400	167
51257	宜兴	符渎港公变	10	200	4
51258	宜兴	车站新村 5#箱变主变	10	500	216
51259	宜兴	冯家组 4#公变	10	400	211
51260	宜兴	申兴东路 2#公变	10	400	197
51261	宜兴	隔南村 2#公变	10	200	84
51262	宜兴	融创洺园 1#站 1#所变	10	800	502
51263	宜兴	融创洺园 1#站 2#所变	10	800	421
51264	宜兴	融创洺园 1#箱变	10	400	174
51265	宜兴	融创洺园 2#箱变	10	400	162
51266	宜兴	融创洺园 3#箱变	10	400	189
51267	宜兴	融创洺园 4#箱变	10	400	190
51268	宜兴	万丽明珠 1#站 1#所变	10	800	457
51269	宜兴	万丽明珠 1#站 2#所变	10	800	434
51270	宜兴	万丽明珠 2#站 1#所变	10	800	410
51271	宜兴	万丽明珠 2#站 2#所变	10	800	445
51272	宜兴	万丽明珠 1#箱变	10	400	163
51273	宜兴	东方明珠 10#箱变主变	10	630	63
51274	宜兴	局配电室箱变	10	400	156
51275	宜兴	团洺北侧湿地公园箱变	10	400	209
51276	宜兴	南东洺一号 2#站 1#所变	20	1000	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51277	宜兴	和渎电站公变	10	160	5
51278	宜兴	龙运天城珺府 5#室 1#所变	10	800	483
51279	宜兴	周家 2#公变	10	400	143
51280	宜兴	川埠市场 6#公变	10	200	28
51281	宜兴	北街磁性 2#公变	10	200	111
51282	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变	20	800	502
51283	宜兴	羊子岗矿山路公变	10	400	57
51284	宜兴	周分箱变主变	10	400	124
51285	宜兴	宜丰南圩 2#公变	10	200	129
51286	宜兴	金龙名都 7#室 2#所变主变	10	800	566
51287	宜兴	西塘东公变	10	200	33
51288	宜兴	镜片 2#公变	10	400	174
51289	宜兴	鹏鹞智造 7#公变	10	400	77
51290	宜兴	振业 8#楼西箱变	10	630	324
51291	宜兴	华东石材市场 52#公变	10	400	168
51292	宜兴	石灰湾 3#公变	10	400	80
51293	宜兴	鹅洲公馆二期 2#室 2#所变	10	800	529
51294	宜兴	西和花园 1#室 2#箱变主变	10	630	274
51295	宜兴	泥塘后庄鱼塘公变	10	200	42
51296	宜兴	儿童乐园 2#公变	10	400	76
51297	宜兴	新都府 6#室 1#所变	10	630	350
51298	宜兴	芳庄鱼塘公变	10	400	184
51299	宜兴	水北涧桥 2#公变	10	400	170
51300	宜兴	西渚村东公变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51301	宜兴	花溪苑 2#室 4#所变主变	10	800	566
51302	宜兴	上笠渎村公变	10	160	14
51303	宜兴	长岗转山墩公变	10	200	79
51304	宜兴	南淋东公变	10	200	128
51305	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 11#室 1#所变主变	10	400	251
51306	宜兴	戴家村东公变	10	400	166
51307	宜兴	袁家桥公变	10	400	217
51308	宜兴	芙林路公变	10	400	225
51309	宜兴	楼下正良公变	10	400	68
51310	宜兴	创业北路公变	10	400	131
51311	宜兴	一线西村公变	10	200	51
51312	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 1#所变主变	10	800	268
51313	宜兴	马安 2#公变	10	200	0
51314	宜兴	纪家西公变	10	200	116
51315	宜兴	万石小桥 2#公变	10	200	56
51316	宜兴	海棠路箱变主变	10	630	236
51317	宜兴	东舍公变	10	200	62
51318	宜兴	张渚镇政府箱变主变	10	400	239
51319	宜兴	河西西村北公变	10	200	95
51320	宜兴	新下 3#公变	10	400	17
51321	宜兴	湖悦名邸 8#室 1#所变主变	10	800	530
51322	宜兴	云溪路箱变主变	10	630	295
51323	宜兴	宜乐雅园 8#室 2#所变	10	800	626
51324	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 1#所变主变	10	800	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51325	宜兴	邵家公变	10	200	47
51326	宜兴	中字圩南公变	10	400	224
51327	宜兴	蒋王山 2#公变	10	400	244
51328	宜兴	雅达健康生态园 7#站 4#所变主变	10	800	443
51329	宜兴	朱家渎 5#公变	10	200	71
51330	宜兴	朱渎村 2#公变	10	200	68
51331	宜兴	余家舍 2#箱变主变	10	400	251
51332	宜兴	水清木华园 1#站 1#所变	20	800	480
51333	宜兴	周家小窑 2#箱变主变	10	500	200
51334	宜兴	凌云府 4#室 3#所变主变	10	800	551
51335	宜兴	玉山罗家庄 2#公变	10	400	202
51336	宜兴	柏山路灯 1#公变	10	200	71
51337	宜兴	陆平南新圩 3#公变	10	400	218
51338	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 12#室 2#所变主变	10	400	230
51339	宜兴	杨家塘南公变	10	200	0
51340	宜兴	霍家公变	10	200	75
51341	宜兴	庄西站 2#公变	10	400	169
51342	宜兴	水清木华园 1#站 2#所变	20	800	490
51343	宜兴	元田里干 2#公变	10	200	117
51344	宜兴	张四房 1#公变	10	200	0
51345	宜兴	江南市场 3#公变	10	400	130
51346	宜兴	木工宿舍 2#公变	10	400	164
51347	宜兴	石灰冲 2#公变	10	200	108
51348	宜兴	南准站东公变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51349	宜兴	八房港箱变	10	200	128
51350	宜兴	粮油小区 2#箱变	10	630	311
51351	宜兴	环北路 2#箱变	10	630	380
51352	宜兴	洵里景园 3#室 4#所变主变	20	630	378
51353	宜兴	时光玖樾府 2#室 4#所变主变	20	630	417
51354	宜兴	石兴 1#公变	10	200	111
51355	宜兴	尤后东村公变	10	200	74
51356	宜兴	柴渎桥 3#公变	10	400	257
51357	宜兴	青瓷宿舍 3#公变	10	400	188
51358	宜兴	周铁任家 1#公变	10	200	126
51359	宜兴	钢铁大厦 2#箱变主变	10	400	147
51360	宜兴	跑马场公变	10	200	140
51361	宜兴	花园四组公变	10	200	80
51362	宜兴	水清木华园 2#室 1#所变	20	630	236
51363	宜兴	水清木华园 2#室 3#所变	20	630	328
51364	宜兴	环北路 3#箱变	10	630	440
51365	宜兴	粮油小区 1#箱变	10	630	133
51366	宜兴	建设新村 1#公变	10	400	107
51367	宜兴	大圩河北 1#公变	10	400	202
51368	宜兴	邦利 2#公变	10	200	95
51369	宜兴	红光路 2#公变	10	400	203
51370	宜兴	花果山公变	10	400	147
51371	宜兴	湖光珑樾府 3#室 4#所变主变	20	800	538
51372	宜兴	龙眼潭 3#公变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51373	宜兴	高腾花园公变	10	200	7
51374	宜兴	湖民东组 2#公变	10	400	237
51375	宜兴	水清木华园 2#室 4#所变	20	630	330
51376	宜兴	水清木华园 2#室 2#所变	20	630	296
51377	宜兴	前墅 4#公变	10	400	209
51378	宜兴	丰泽苑东区 6#箱变主变	10	630	306
51379	宜兴	誉珑湖滨花园 1#站 2#所变	20	800	298
51380	宜兴	誉珑湖滨花园 1#站 1#所变	20	800	409
51381	宜兴	宸章府 3#室 4#所变主变	10	800	408
51382	宜兴	龙山 2#公变	10	500	260
51383	宜兴	岭南箱变主变	10	630	377
51384	宜兴	上浩北公变	10	200	96
51385	宜兴	袁家头公变	10	200	78
51386	宜兴	东方星城 1#站 1#所变主变	10	630	311
51387	宜兴	东方星城 1#站 2#所变主变	10	630	368
51388	宜兴	北庄欧家 2#公变	10	400	206
51389	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 2#所变主变	10	800	580
51390	宜兴	巨龙路 2#公变	10	400	282
51391	宜兴	天玖御城 1#站 1#所变	20	800	448
51392	宜兴	誉珑湖滨 13#室 2#所变主变	20	800	469
51393	宜兴	查林石龙公变	10	200	34
51394	宜兴	中里西 2#公变	10	200	86
51395	宜兴	陆平南新圩 4#公变	10	400	148
51396	宜兴	东方紫园 2#室 1#所变主变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51397	宜兴	临津薛家 2#公变	10	400	59
51398	宜兴	新源城市花园 5#箱变	20	630	267
51399	宜兴	翡翠四季花园 4#室 1#所变	20	800	496
51400	宜兴	证券公变箱变主变	10	500	43
51401	宜兴	西望巷北 2#公变	10	400	320
51402	宜兴	蜀家阁公变	10	250	80
51403	宜兴	九岭肖家 2#公变	10	200	33
51404	宜兴	国山碑公变	10	400	50
51405	宜兴	临泽人家 5#室 4#所变主变	20	800	485
51406	宜兴	蒿山 2#公变	10	200	30
51407	宜兴	兴杨花园二期 1#室 2#所变主变	10	800	516
51408	宜兴	观澜府 2#室 3#所变主变	20	800	502
51409	宜兴	早渎 2#箱变主变	10	630	286
51410	宜兴	精陶 2#箱变主变	10	630	48
51411	宜兴	张家塘 2#公变	10	200	130
51412	宜兴	浦南娄下圩公变	10	200	142
51413	宜兴	太华教堂 2#公变	10	400	240
51414	宜兴	茶局 2#公变	10	400	132
51415	宜兴	北山村 2#公变	10	400	58
51416	宜兴	百合路东公变	10	400	216
51417	宜兴	前元创业路公变	10	400	181
51418	宜兴	天辰府 3#室 3#所变主变	10	630	362
51419	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变	20	800	413
51420	宜兴	白煤家舍 5#公变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51421	宜兴	胜利徐家 2#公变	10	400	19
51422	宜兴	林场宿舍公变	10	200	42
51423	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变	10	800	483
51424	宜兴	查林新区 5#公变	10	200	118
51425	宜兴	熙岸阳光 2#室 1#所变主变	10	630	389
51426	宜兴	学圩 2#公变	10	200	117
51427	宜兴	货场 1#公变	10	400	125
51428	宜兴	楼下云湖桥公变	10	400	130
51429	宜兴	龙池山自行车公园箱变主变	10	400	312
51430	宜兴	仇圩村 3#公变	10	400	92
51431	宜兴	栖汎云璟苑 2#室 4#所变主变	10	800	626
51432	宜兴	悦澜名邸 2#室 1#所变主变	10	630	470
51433	宜兴	新庄供电所 11#箱变主变	10	500	104
51434	宜兴	前梅仓库公变	10	400	61
51435	宜兴	五双路公变	10	200	110
51436	宜兴	和桥永兴电站 3#公变	10	400	262
51437	宜兴	茶圣家园 6#室 1#所变主变	10	800	476
51438	宜兴	誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主变	20	800	175
51439	宜兴	钰澜汎溪府 2#室 4#所变	10	800	401
51440	宜兴	港船 2#公变	10	200	116
51441	宜兴	南庄村东公变	10	400	179
51442	宜兴	墩子组 2#公变	10	400	173
51443	宜兴	时光汎樾府 3#室 3#所变主变	20	630	347
51444	宜兴	蠡河花园 3#室 1#所变主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51445	宜兴	蠡河花园 3#室 2#所变主变	10	800	450
51446	宜兴	堽坊箱变主变	10	500	99
51447	宜兴	革新村委公变	10	200	11
51448	宜兴	张渚地税箱变主变	10	630	211
51449	宜兴	鼎球小区 2#公变	10	400	33
51450	宜兴	花溪邸 4#室 2#所变主变	10	800	610
51451	宜兴	东来国际 1#站 1#所变	10	1000	634
51452	宜兴	大坟山 3#公变	10	400	143
51453	宜兴	龙眼小区 5#公变	10	200	71
51454	宜兴	头庄小区公变	10	400	104
51455	宜兴	湖光珑樾府 2#室 2#所变主变	20	800	532
51456	宜兴	林场西箱变主变	10	400	126
51457	宜兴	龙庭溪府 2#室 3#所变主变	10	800	588
51458	宜兴	红光路 1#箱变主变	10	630	296
51459	宜兴	和桥汽修公变	10	400	111
51460	宜兴	璟溪翰府 1#室 3#所变主变	10	800	625
51461	宜兴	紫郡东府 5#室 1#所变	20	800	464
51462	宜兴	东方紫园 2#室 2#所变主变	10	800	442
51463	宜兴	隔南后塘组公变	10	200	32
51464	宜兴	皇新村村民委员会公变	10	400	161
51465	宜兴	义都路公变	10	200	60
51466	宜兴	建新杏家组箱变主变	10	500	301
51467	宜兴	均陶宿舍公变	10	400	154
51468	宜兴	鹏鹞中草药箱变主变	10	630	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51469	宜兴	望湖美筑 3#室 4#所变	20	800	538
51470	宜兴	欣陶公寓 2#室 1#所变主变	10	800	604
51471	宜兴	坝西箱变主变	10	630	0
51472	宜兴	大文基公变	10	400	21
51473	宜兴	钰澜云溪府 3#室 1#所变主变	10	800	453
51474	宜兴	陆平杨树垛公变	10	200	75
51475	宜兴	雅达健康生态园 12#室 1#所变主变	10	800	542
51476	宜兴	大田南公变	10	200	55
51477	宜兴	玫园小区 2#箱变	10	500	312
51478	宜兴	石材市场 65#公变	10	400	126
51479	宜兴	陶博街箱变主变	10	400	320
51480	宜兴	临津分水公变	10	200	82
51481	宜兴	云溪路 3#公变	10	200	87
51482	宜兴	绿园路箱变主变	10	630	481
51483	宜兴	凌云府 4#室 1#所变主变	10	800	476
51484	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	0
51485	宜兴	洋岸村西 3#公变	10	400	186
51486	宜兴	荆溪人家 3#站 3#所变主变	10	800	447
51487	宜兴	花园公变	10	200	0
51488	宜兴	新桥公变	10	400	69
51489	宜兴	卧龙桥箱变	10	400	0
51490	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	507
51491	宜兴	前桥华光公变	10	400	182
51492	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 3#所变	20	800	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51493	宜兴	苏家塘公变	10	400	0
51494	宜兴	龙山村箱变	10	400	77
51495	宜兴	董塘站 2#公变	10	200	146
51496	宜兴	台西里西 2#公变	10	400	147
51497	宜兴	五牧村委公变	10	400	235
51498	宜兴	表画 2#箱变	10	630	370
51499	宜兴	里高村公变	10	400	93
51500	宜兴	圩里村西公变	10	400	232
51501	宜兴	转山头 2#公变	10	400	274
51502	宜兴	杨巷杨农万家公变	10	200	84
51503	宜兴	新市电站公变	10	400	228
51504	宜兴	芝果村箱变主变	10	630	438
51505	宜兴	凤凰村 2#公变	10	400	233
51506	宜兴	茭渚十队公变	10	200	66
51507	宜兴	滨溪金悦府 1#站 3#所变主变	10	630	311
51508	宜兴	杉木 2#箱变	10	400	222
51509	宜兴	南里公变	10	200	88
51510	宜兴	九岭村大沟公变	10	400	166
51511	宜兴	茗秀馨院 3#室 4#所变主变	10	800	628
51512	宜兴	临泽人家 2#站 1#所变主变	20	800	446
51513	宜兴	璟溪翰府 1#室 1#所变主变	10	800	571
51514	宜兴	红塔商业中心 3#室 4#所变主变	10	800	555
51515	宜兴	西渚倒庙公变	10	200	76
51516	宜兴	湖悦天境 4#室 3#所变主变	20	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51517	宜兴	茶圣家园 3#室 1#所变主变	10	630	339
51518	宜兴	龙运天城和府 3#室 2#所变	10	800	429
51519	宜兴	红卫新村 1#箱变主变	10	630	355
51520	宜兴	查林六组 6#公变	10	400	129
51521	宜兴	荆阳 4#箱变主变	10	630	372
51522	宜兴	尚城学府 5#室 1#所变主变	10	800	514
51523	宜兴	转盘坳公变	10	400	224
51524	宜兴	阳泉新村 5#箱变主变	10	400	123
51525	宜兴	洵韵福邸 2#室 2#所变主变	10	630	389
51526	宜兴	新河沿大浜 2#公变	10	200	34
51527	宜兴	宸章府 2#室 4#所变主变	10	800	342
51528	宜兴	骆家圩西公变	10	200	102
51529	宜兴	春晓江南南苑 3#室 1#所变主变	10	800	521
51530	宜兴	洵著景园 2#室 2#所变主变	10	630	454
51531	宜兴	胡家东公变	10	200	92
51532	宜兴	大新 3#公变	10	400	206
51533	宜兴	水西 3#公变	10	200	81
51534	宜兴	临泽人家 5#室 3#所变主变	20	800	450
51535	宜兴	优湖美地 3#室 1#所变主变	20	800	259
51536	宜兴	优湖美地 3#室 3#所变主变	20	800	343
51537	宜兴	优湖美地 3#室 4#所变主变	20	800	370
51538	宜兴	优湖美地 3#室 2#所变主变	20	800	354
51539	宜兴	大团北公变	10	200	71
51540	宜兴	优湖美地 2#室 1#所变主变	20	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51541	宜兴	优湖美地 2#室 3#所变主变	20	800	429
51542	宜兴	优湖美地 2#室 4#所变主变	20	800	345
51543	宜兴	优湖美地 2#室 2#所变主变	20	800	434
51544	宜兴	中巷 3#公变	10	400	244
51545	宜兴	万华公变	10	400	0
51546	宜兴	怀谷轩 2#室 2#所变主变	10	630	132
51547	宜兴	蒋笠铜官山公变	10	200	160
51548	宜兴	响子岭箱变主变	10	400	240
51549	宜兴	小滩西公变	10	200	110
51550	宜兴	凤鸣府 2#室 2#所变	10	800	488
51551	宜兴	马庄 1#公变	10	400	11
51552	宜兴	南辛公变	10	200	87
51553	宜兴	寺西公变	10	200	54
51554	宜兴	钰澜云溪府 3#室 2#所变主变	10	800	420
51555	宜兴	建工小区公变	10	315	77
51556	宜兴	电力站建材公变	10	315	51
51557	宜兴	针纺 2#公变	10	400	0
51558	宜兴	储巷 2#公变	10	315	14
51559	宜兴	南方机械公变	10	400	70
51560	宜兴	凌霞前庄公变	10	400	163
51561	宜兴	石坝公变	10	200	13
51562	宜兴	柏树头公变	10	200	33
51563	宜兴	官林干北 1#公变	10	200	32
51564	宜兴	马家公变	10	315	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51565	宜兴	陈巷公变	10	160	0
51566	宜兴	凌霞张家公变	10	200	75
51567	宜兴	芳庄孙家公变	10	200	60
51568	宜兴	姚家公变	10	200	92
51569	宜兴	马新公变	10	200	42
51570	宜兴	北庄公变	10	400	175
51571	宜兴	芳庄李渎公变	10	400	182
51572	宜兴	迳圩村公变	10	250	68
51573	宜兴	墅东公变	10	315	126
51574	宜兴	杞亭龙亭公变	10	160	2
51575	宜兴	西园 3#公变	10	400	93
51576	宜兴	蒋染桥公变	10	160	34
51577	宜兴	张公公变	10	250	137
51578	宜兴	前洪电站公变	10	400	243
51579	宜兴	张渚茶亭快活岭公变	10	200	50
51580	宜兴	小江公变	10	200	28
51581	宜兴	前姚组公变	10	400	15
51582	宜兴	广桥 2#公变	10	400	192
51583	宜兴	白家公变	10	400	115
51584	宜兴	西渚溪东公变	10	400	116
51585	宜兴	电力站西大街公变	10	400	117
51586	宜兴	宗家村公变	10	400	5
51587	宜兴	中心路公变	10	315	92
51588	宜兴	胜天欧家公变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51589	宜兴	王厦村公变	10	400	208
51590	宜兴	屺亭王家组公变	10	400	162
51591	宜兴	屺亭红旗公变	10	160	53
51592	宜兴	漫渎 2#公变	10	400	121
51593	宜兴	漫渎电站公变	10	400	163
51594	宜兴	竹门公变	10	315	157
51595	宜兴	红塔场上公变	10	400	163
51596	宜兴	云爱村公变	10	200	44
51597	宜兴	云爱三组公变	10	400	52
51598	宜兴	宋渎河北公变	10	315	0
51599	宜兴	蜀风公变	10	400	130
51600	宜兴	下滩公变	10	400	142
51601	宜兴	葡萄圩公变	10	200	70
51602	宜兴	宋渎河南公变	10	315	88
51603	宜兴	凌霞桥头公变	10	400	63
51604	宜兴	宋渎电站公变	10	200	78
51605	宜兴	毫村田桥公变	10	400	97
51606	宜兴	周家浜公变	10	200	81
51607	宜兴	诸桥许家公变	10	400	304
51608	宜兴	和桥渔场公变	10	400	231
51609	宜兴	后白塔公变	10	400	69
51610	宜兴	元家公变	10	200	62
51611	宜兴	湖滨电站公变	10	400	235
51612	宜兴	西渚立新 2#公变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51613	宜兴	田浪公变	10	200	56
51614	宜兴	滨河义庄村公变	10	400	183
51615	宜兴	杞亭电影院公变	10	400	29
51616	宜兴	庄鸡头公变	10	100	80
51617	宜兴	杞亭农机公变	10	400	85
51618	宜兴	集义渎西公变	10	200	0
51619	宜兴	集义渎公变	10	315	22
51620	宜兴	集义渎村公变	10	315	120
51621	宜兴	集义渎组公变	10	400	145
51622	宜兴	杞亭南街公变	10	400	170
51623	宜兴	谈里公变	10	400	201
51624	宜兴	路庄公变	10	315	81
51625	宜兴	周家浜西公变	10	315	64
51626	宜兴	徐家村公变	10	200	51
51627	宜兴	回图公变	10	400	172
51628	宜兴	安头公变	10	400	216
51629	宜兴	芦管委公变	10	315	81
51630	宜兴	谈家电站公变	10	200	35
51631	宜兴	墩子组公变	10	400	114
51632	宜兴	斗门村 2#公变	10	400	278
51633	宜兴	西街公变	10	400	113
51634	宜兴	抽村公变	10	200	47
51635	宜兴	丁山水泥宿舍 5#公变	10	400	289
51636	宜兴	丁山水泥宿舍 6#公变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51637	宜兴	丁耐宿舍 1#公变	10	315	120
51638	宜兴	水泥宿 1#公变	10	400	61
51639	宜兴	水泥宿 2#公变	10	315	63
51640	宜兴	水泥宿 3#公变	10	400	192
51641	宜兴	胜天张家组公变	10	200	111
51642	宜兴	田浪村公变	10	400	130
51643	宜兴	下新公变	10	400	151
51644	宜兴	青年闸公变	10	200	108
51645	宜兴	前谢 1#公变	10	200	97
51646	宜兴	斗上公变	10	315	159
51647	宜兴	前谢北站公变	10	200	33
51648	宜兴	大生村公变	10	200	69
51649	宜兴	和桥庙桥组公变	10	400	113
51650	宜兴	苗桥电站公变	10	400	86
51651	宜兴	路庄 2#公变	10	200	35
51652	宜兴	前进桥 2#公变	10	400	160
51653	宜兴	白塘公变	10	200	67
51654	宜兴	富康家园西区 1#箱变	10	1000	599
51655	宜兴	塘河南公变	10	400	189
51656	宜兴	黄岳南公变	10	400	126
51657	宜兴	新力公变	10	400	184
51658	宜兴	后新公变	10	200	80
51659	宜兴	前新公变	10	400	96
51660	宜兴	武家电站公变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51661	宜兴	新建蒋家公变	10	400	100
51662	宜兴	新建丁西公变	10	400	114
51663	宜兴	下田舍 2#公变	10	400	138
51664	宜兴	丁庄站公变	10	400	140
51665	宜兴	丁庄村公变	10	400	36
51666	宜兴	安基公变	10	400	162
51667	宜兴	南环路 2#公变	10	100	3
51668	宜兴	岳堤小区 2#公变	10	315	54
51669	宜兴	新建电力站 5#公变	10	400	113
51670	宜兴	岳堤小区 1#公变	10	315	17
51671	宜兴	下新污空公变	10	400	223
51672	宜兴	鹅圩电站公变	10	400	0
51673	宜兴	和桥寺前公变	10	160	27
51674	宜兴	寺坝公变	10	200	89
51675	宜兴	南坝站公变	10	200	50
51676	宜兴	街镇四公变	10	400	173
51677	宜兴	金盆 1#公变	10	200	0
51678	宜兴	贯庄公变	10	400	115
51679	宜兴	富强 1#公变	10	315	80
51680	宜兴	菜批市场公变	10	400	17
51681	宜兴	中百公变	10	400	80
51682	宜兴	工行公变	10	400	148
51683	宜兴	富强 2#公变	10	200	74
51684	宜兴	电影院公变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51685	宜兴	富强 3#公变	10	400	67
51686	宜兴	丁建综合楼 2#公变	10	315	72
51687	宜兴	刘家西公变	10	400	217
51688	宜兴	新建刘家公变	10	400	112
51689	宜兴	紫泥沟公变	10	200	10
51690	宜兴	新建大河边公变	10	400	210
51691	宜兴	富强 4#公变	10	400	176
51692	宜兴	大酒店公变	10	400	138
51693	宜兴	东卫 3#公变	10	200	42
51694	宜兴	东卫东公变	10	400	153
51695	宜兴	东卫北公变	10	315	155
51696	宜兴	水东污公变	10	200	71
51697	宜兴	川埠恒丰公变	10	400	201
51698	宜兴	水东村公变	10	200	109
51699	宜兴	兴村公变	10	400	99
51700	宜兴	和桥上水组公变	10	400	265
51701	宜兴	姚家组公变	10	200	70
51702	宜兴	海关宿舍公变	10	400	258
51703	宜兴	塘家圩公变	10	400	273
51704	宜兴	东卫污工泵公变	10	400	235
51705	宜兴	座庄圩公变	10	315	187
51706	宜兴	梧桐村公变	10	315	113
51707	宜兴	思古圩公变	10	400	102
51708	宜兴	渚东小桥公变	10	315	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51709	宜兴	黄龙山公变	10	400	190
51710	宜兴	米厂 2#公变	10	400	143
51711	宜兴	米厂 1#公变	10	400	189
51712	宜兴	新东桥公变	10	400	138
51713	宜兴	木工宿舍公变	10	315	21
51714	宜兴	马圩公变	10	400	178
51715	宜兴	陈家斗公变	10	200	75
51716	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	0
51717	宜兴	合兴组公变	10	400	264
51718	宜兴	合心圩电站公变	10	100	80
51719	宜兴	斛里中村公变	10	200	58
51720	宜兴	红卫圩电站公变	10	400	320
51721	宜兴	川埠 6#公变	10	400	0
51722	宜兴	卫陶宿舍公变	10	400	44
51723	宜兴	川埠十二组公变	10	400	91
51724	宜兴	华新东路 1#公变	10	315	63
51725	宜兴	城南 2#公变	10	400	114
51726	宜兴	新大皇庙公变	10	200	91
51727	宜兴	华新东路 2#公变	10	315	92
51728	宜兴	华新东路 3#公变	10	400	155
51729	宜兴	华新东路 4#公变	10	315	61
51730	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	0
51731	宜兴	华新东路 8#公变	10	315	149
51732	宜兴	华新东路 9#公变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51733	宜兴	华新东路 10#公变	10	315	99
51734	宜兴	宜春公变	10	400	180
51735	宜兴	新霞新村公变	10	400	208
51736	宜兴	岳堤苑 5#公变	10	400	211
51737	宜兴	民主路中公变	10	400	186
51738	宜兴	港区宿舍公变	10	400	85
51739	宜兴	南园商城公变	10	200	160
51740	宜兴	岳堤小区 4#公变	10	400	38
51741	宜兴	川埠十三组公变	10	400	119
51742	宜兴	川埠 8#公变	10	400	112
51743	宜兴	南春园公变	10	400	143
51744	宜兴	积梅 6#公变	10	100	57
51745	宜兴	电力设备公变	10	400	26
51746	宜兴	桃溪小学公变	10	315	146
51747	宜兴	积梅 1#公变	10	400	75
51748	宜兴	大坟山 2#公变	10	315	58
51749	宜兴	大坟山 1#公变	10	315	85
51750	宜兴	凌霞东塘公变	10	400	16
51751	宜兴	积梅 4#公变	10	400	231
51752	宜兴	贝斯特 2#公变	10	250	16
51753	宜兴	钱家桥 1#公变	10	400	164
51754	宜兴	龙王口公变	10	200	86
51755	宜兴	干北公变	10	200	11
51756	宜兴	屺亭南河公变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51757	宜兴	后亭村公变	10	400	163
51758	宜兴	刘家东公变	10	250	53
51759	宜兴	建材公变	10	400	97
51760	宜兴	泥塘村公变	10	200	111
51761	宜兴	埠头村公变	10	200	90
51762	宜兴	茶亭抗旱站公变	10	200	90
51763	宜兴	小桥头公变	10	400	205
51764	宜兴	丁东公变	10	100	28
51765	宜兴	杨潭圩公变	10	200	62
51766	宜兴	小南塘公变	10	400	160
51767	宜兴	宣林东公变	10	315	125
51768	宜兴	司马公变	10	200	51
51769	宜兴	宣林西公变	10	400	177
51770	宜兴	小符住公变	10	400	204
51771	宜兴	江庄桥公变	10	400	32
51772	宜兴	桂芳村公变	10	400	267
51773	宜兴	夹沟村公变	10	400	191
51774	宜兴	北野田公变	10	400	171
51775	宜兴	桂芳污公变	10	400	203
51776	宜兴	夹沟污公变	10	400	209
51777	宜兴	竹舍庙桥公变	10	400	141
51778	宜兴	钮家水产村北公变	10	400	320
51779	宜兴	典巷村公变	10	400	0
51780	宜兴	典巷北公变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51781	宜兴	后洋塘公变	10	200	76
51782	宜兴	竹舍储家塘公变	10	100	16
51783	宜兴	阳光小区 2#公变	10	400	0
51784	宜兴	阳光小区 1#公变	10	400	0
51785	宜兴	皇新小圩公变	10	400	170
51786	宜兴	阳光小区 4#公变	10	400	159
51787	宜兴	金家公变	10	250	29
51788	宜兴	泉水坝公变	10	200	160
51789	宜兴	大坝头公变	10	400	157
51790	宜兴	屺亭静堂公变	10	400	103
51791	宜兴	泥塘后庄公变	10	200	85
51792	宜兴	申门村公变	10	400	156
51793	宜兴	金山冲公变	10	200	93
51794	宜兴	大董公变	10	400	0
51795	宜兴	马元公变	10	200	81
51796	宜兴	茶亭三里亭 1#公变	10	400	130
51797	宜兴	岭西公变	10	200	28
51798	宜兴	张渚茶亭龙糠坞公变	10	400	212
51799	宜兴	白塔横塘 2#公变	10	400	232
51800	宜兴	屺亭东村公变	10	200	92
51801	宜兴	莲河溪 1#公变	10	200	74
51802	宜兴	莲河溪村公变	10	400	118
51803	宜兴	千朱公变	10	200	20
51804	宜兴	千亩圩站公变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51805	宜兴	千西公变	10	200	84
51806	宜兴	柴山公变	10	400	53
51807	宜兴	铜排公变	10	400	31
51808	宜兴	大田村公变	10	400	0
51809	宜兴	大田村 2#公变	10	400	0
51810	宜兴	凌霞北环公变	10	400	125
51811	宜兴	电力站房管所公变	10	315	91
51812	宜兴	岳堤教工宿舍公变	10	250	31
51813	宜兴	潘家坝村公变	10	315	85
51814	宜兴	定庄公变	10	200	33
51815	宜兴	闸北公变	10	400	148
51816	宜兴	丁蜀二中 2#公变	10	200	0
51817	宜兴	东河公变	10	200	0
51818	宜兴	人民饭店公变	10	315	57
51819	宜兴	一号楼公变	10	400	86
51820	宜兴	公司舍公变	10	400	129
51821	宜兴	财政小区公变	10	200	0
51822	宜兴	城建办公变	10	400	111
51823	宜兴	迎宾巷公变	10	400	29
51824	宜兴	龙溪花园公变	10	400	143
51825	宜兴	商业公司宿舍公变	10	400	97
51826	宜兴	白宕南路小区公变	10	400	136
51827	宜兴	9#楼公变	10	400	37
51828	宜兴	黑疗区宿舍公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51829	宜兴	群乐商场 2#公变	10	400	163
51830	宜兴	群乐商场 1#公变	10	400	66
51831	宜兴	公园东路中区公变	10	400	183
51832	宜兴	丁南新村 3#公变	10	400	51
51833	宜兴	水厂经营部公变	10	400	186
51834	宜兴	阳光小区 5#公变	10	400	104
51835	宜兴	辅机公变	10	400	0
51836	宜兴	潘北公变	10	400	37
51837	宜兴	芳庄新区公变	10	400	143
51838	宜兴	官林南滕公变	10	200	25
51839	宜兴	新区 2#公变	10	200	119
51840	宜兴	南滕河南公变	10	200	0
51841	宜兴	西小村公变	10	400	259
51842	宜兴	小坝电站公变	10	200	117
51843	宜兴	小坝稻香公变	10	200	31
51844	宜兴	稻庄站公变	10	315	112
51845	宜兴	钱圩电站公变	10	200	39
51846	宜兴	西北公变	10	400	49
51847	宜兴	尖东公变	10	400	258
51848	宜兴	丰台公变	10	400	97
51849	宜兴	观渎东公变	10	200	91
51850	宜兴	排头公变	10	200	66
51851	宜兴	查林西公变	10	400	124
51852	宜兴	王干公变	10	160	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51853	宜兴	上堡公变	10	400	252
51854	宜兴	阳羨站公变	10	200	98
51855	宜兴	另家北站公变	10	200	33
51856	宜兴	大坟头公变	10	400	184
51857	宜兴	凌家村公变	10	400	240
51858	宜兴	钮家自来水公变	10	200	133
51859	宜兴	桂庄公变	10	200	133
51860	宜兴	小毛家公变	10	400	290
51861	宜兴	西南组公变	10	400	213
51862	宜兴	稻福乐公变	10	200	30
51863	宜兴	下笠渎东公变	10	400	153
51864	宜兴	下笠渎村公变	10	400	28
51865	宜兴	薛家渎污工泵公变	10	400	158
51866	宜兴	姚家伙公变	10	200	83
51867	宜兴	庄家荡站公变	10	200	45
51868	宜兴	庄家荡 2#公变	10	400	268
51869	宜兴	三协村公变	10	200	57
51870	宜兴	邱家斗 3#公变	10	200	117
51871	宜兴	溪稍污空公变	10	200	78
51872	宜兴	邱九队公变	10	250	71
51873	宜兴	凌霞山南公变	10	200	72
51874	宜兴	凌霞蒋家公变	10	200	52
51875	宜兴	西埏公变	10	400	157
51876	宜兴	凌霞周家公变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51877	宜兴	徐家桥东公变	10	400	139
51878	宜兴	田舍村公变	10	200	111
51879	宜兴	潘家桥公变	10	315	114
51880	宜兴	红塔新河公变	10	200	120
51881	宜兴	钮家街公变	10	400	118
51882	宜兴	芦荡村公变	10	200	100
51883	宜兴	杨舍村公变	10	315	119
51884	宜兴	凌霞新村公变	10	315	95
51885	宜兴	新建中行公变	10	400	116
51886	宜兴	良种场公变	10	200	73
51887	宜兴	后管公变	10	200	95
51888	宜兴	凌霞王家公变	10	315	63
51889	宜兴	凌霞别墅公变	10	400	175
51890	宜兴	周巷公变	10	200	18
51891	宜兴	丰台村公变	10	200	37
51892	宜兴	陆坝公变	10	400	0
51893	宜兴	后管村公变	10	200	2
51894	宜兴	元家 2#公变	10	400	154
51895	宜兴	杨庄公变	10	400	0
51896	宜兴	一窑公变	10	200	116
51897	宜兴	回坞公变	10	400	124
51898	宜兴	碓坊 6#公变	10	315	72
51899	宜兴	碓坊 5#公变	10	315	179
51900	宜兴	下新圩公变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51901	宜兴	迎宾路 3#公变	10	400	2
51902	宜兴	邮堂电力站 4#公变	10	400	89
51903	宜兴	新建新区路公变	10	400	65
51904	宜兴	迎宾南虹 1#公变	10	400	213
51905	宜兴	迎宾南虹 3#公变	10	200	39
51906	宜兴	芳庄庄头公变	10	400	232
51907	宜兴	邮堂电力站 2#公变	10	250	39
51908	宜兴	韩家公变	10	200	70
51909	宜兴	耐火公变	10	200	129
51910	宜兴	干塘公变	10	200	17
51911	宜兴	邮堂电力站 6#公变	10	200	88
51912	宜兴	邮东公变	10	200	78
51913	宜兴	留住新站公变	10	200	26
51914	宜兴	芳庄水车头公变	10	200	78
51915	宜兴	留住村公变	10	315	13
51916	宜兴	五牧后村公变	10	400	153
51917	宜兴	竹舍西公变	10	400	75
51918	宜兴	芳庄长乐 1#公变	10	200	104
51919	宜兴	新塘公变	10	400	42
51920	宜兴	白石头公变	10	200	133
51921	宜兴	后竹公变	10	400	132
51922	宜兴	五牧前村公变	10	400	88
51923	宜兴	五牧站公变	10	400	178
51924	宜兴	芳庄塘东 2#公变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51925	宜兴	西长圩站公变	10	400	159
51926	宜兴	五泽公变	10	400	206
51927	宜兴	前亭村公变	10	400	99
51928	宜兴	蒋典 1#公变	10	400	226
51929	宜兴	蒋典 2#公变	10	400	189
51930	宜兴	良庄 3#公变	10	200	0
51931	宜兴	西村站公变	10	400	240
51932	宜兴	决西公变	10	200	55
51933	宜兴	西圩组公变	10	400	244
51934	宜兴	隔家圩公变	10	400	191
51935	宜兴	缪家公变	10	400	168
51936	宜兴	决东站公变	10	200	53
51937	宜兴	墅中 2#公变	10	400	240
51938	宜兴	万家公变	10	400	157
51939	宜兴	新联圩公变	10	315	227
51940	宜兴	培庄东公变	10	160	113
51941	宜兴	徐舍电力站 1#公变	10	400	230
51942	宜兴	培庄村公变	10	315	85
51943	宜兴	徐舍电力站 3#公变	10	400	254
51944	宜兴	油坊西公变	10	200	70
51945	宜兴	谈墅 2#公变	10	400	197
51946	宜兴	六店公变	10	200	55
51947	宜兴	冶炼公变	10	315	184
51948	宜兴	和平公变	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51949	宜兴	油坊公变	10	160	24
51950	宜兴	土城公变	10	315	158
51951	宜兴	芳庄桥南公变	10	200	63
51952	宜兴	洪塘电站公变	10	200	90
51953	宜兴	姚顶公变	10	200	37
51954	宜兴	竹观门公变	10	160	41
51955	宜兴	乙字圩公变	10	315	28
51956	宜兴	西荡站公变	10	200	44
51957	宜兴	蒋墅公变	10	315	77
51958	宜兴	东街公变	10	400	188
51959	宜兴	芳庄大圩公变	10	200	59
51960	宜兴	沈芝滩公变	10	200	103
51961	宜兴	芳庄丛圩公变	10	400	168
51962	宜兴	斗门村污工泵公变	10	315	96
51963	宜兴	墅前公变	10	400	200
51964	宜兴	谈墅荡公变	10	400	234
51965	宜兴	胡家污公变	10	200	19
51966	宜兴	胡家北公变	10	200	90
51967	宜兴	唐家溪公变	10	200	33
51968	宜兴	五洞汪家公变	10	400	5
51969	宜兴	文岗公变	10	100	0
51970	宜兴	南漕顾家 3#公变	10	100	8
51971	宜兴	汽水公变	10	400	273
51972	宜兴	青墩头公变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51973	宜兴	沙塘河东公变	10	250	54
51974	宜兴	葛南公变	10	160	56
51975	宜兴	桃园电站公变	10	400	140
51976	宜兴	桃园新公变	10	400	79
51977	宜兴	后墙公变	10	160	33
51978	宜兴	宜丰袁家公变	10	200	12
51979	宜兴	宜丰孙家公变	10	200	30
51980	宜兴	新城公寓 3#箱变	10	500	220
51981	宜兴	龙泽苑一期 3#箱变	10	500	254
51982	宜兴	龙泽苑一期 4#箱变主变	10	500	154
51983	宜兴	怡丰苑 1#箱变	10	500	225
51984	宜兴	龙泽苑一期 5#箱变主变	10	500	170
51985	宜兴	怡丰苑 2#箱变	10	500	91
51986	宜兴	兴园大厦箱变	10	1000	189
51987	宜兴	龙泽苑一期 6#箱变	10	630	402
51988	宜兴	西山堡 5#公变	10	400	213
51989	宜兴	西山堡 4#公变	10	400	0
51990	宜兴	西山堡 6#公变	10	400	134
51991	宜兴	化工市场 1#公变	10	400	0
51992	宜兴	化工市场 2#公变	10	400	119
51993	宜兴	巷头钢材市场公变	10	630	48
51994	宜兴	芳庄小学公变	10	400	200
51995	宜兴	柏树头 2#公变	10	400	212
51996	宜兴	芳镇 12#公变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
51997	宜兴	张家园公变	10	200	14
51998	宜兴	白塔工业小区公变	10	400	265
51999	宜兴	杨木桥公变	10	400	153
52000	宜兴	龙泽苑一期 7#箱变	10	630	283
52001	宜兴	龙泽苑一期 8#箱变	10	630	363
52002	宜兴	天尽头公变	10	200	45
52003	宜兴	龙泽苑一期 9#箱变	10	630	378
52004	宜兴	新岳站公变	10	200	67
52005	宜兴	桥下圩公变	10	315	67
52006	宜兴	岳滩村公变	10	400	190
52007	宜兴	岳滩站公变	10	200	96
52008	宜兴	下田公变	10	200	53
52009	宜兴	卡口公变	10	400	84
52010	宜兴	陶瓷商城公变	10	400	137
52011	宜兴	彩陶新区 5#公变	10	315	164
52012	宜兴	彩陶新区 4#公变	10	315	127
52013	宜兴	彩陶新村 3#公变	10	315	142
52014	宜兴	工商大楼公变	10	250	68
52015	宜兴	彩陶小区 3#公变	10	400	143
52016	宜兴	龙泽苑二期 1#箱变	10	500	243
52017	宜兴	庄西站公变	10	315	0
52018	宜兴	庄林公变	10	400	106
52019	宜兴	龙泽苑二期 2#箱变	10	630	283
52020	宜兴	竹舍庄西公变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52021	宜兴	龙泽苑二期 3#箱变	10	630	329
52022	宜兴	后街公变	10	315	154
52023	宜兴	龙泽苑二期 4#箱变	10	500	210
52024	宜兴	化机 C 区 1#公变	10	400	115
52025	宜兴	排楼下公变	10	400	89
52026	宜兴	化机 C 区 2#公变	10	400	114
52027	宜兴	龙泽苑二期 6#箱变	10	630	341
52028	宜兴	龙泽苑二期 5#箱变	10	500	262
52029	宜兴	庄北站公变	10	400	91
52030	宜兴	化机新村 1#公变	10	400	179
52031	宜兴	化机新村 2#公变	10	315	102
52032	宜兴	龙泽苑二期 7#箱变	10	630	285
52033	宜兴	化机新村 3#公变	10	400	70
52034	宜兴	化机 B 区 2#公变	10	400	43
52035	宜兴	龙泽苑二期 8#箱变	10	800	461
52036	宜兴	竹舍新街公变	10	400	138
52037	宜兴	化机 B 区 1#公变	10	315	115
52038	宜兴	任墅新区 6#公变	10	400	101
52039	宜兴	器件 2#公变	10	400	155
52040	宜兴	孟塘公变	10	200	20
52041	宜兴	芳庄占家公变	10	400	242
52042	宜兴	蒋巷 3#公变	10	200	59
52043	宜兴	岷山 2#公变	10	400	60
52044	宜兴	上边公变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52045	宜兴	徐塘田公变	10	200	81
52046	宜兴	夏芳村公变	10	400	227
52047	宜兴	周师公变	10	200	73
52048	宜兴	夏芳后宅公变	10	200	89
52049	宜兴	电力站 2#公变	10	315	66
52050	宜兴	百合红庙公变	10	400	0
52051	宜兴	陈西公变	10	200	146
52052	宜兴	新沟顶公变	10	200	79
52053	宜兴	石路 2#公变	10	400	119
52054	宜兴	钱家组公变	10	200	79
52055	宜兴	丁家村丁家塘公变	10	400	123
52056	宜兴	曲西公变	10	315	187
52057	宜兴	闸口电力站 2#公变	10	315	103
52058	宜兴	丁蜀二中 1#公变	10	400	222
52059	宜兴	张水沟村公变	10	315	153
52060	宜兴	红塔桥东公变	10	160	40
52061	宜兴	世纪别墅箱变主变	10	400	211
52062	宜兴	红领巾公变	10	200	93
52063	宜兴	河头桥公变	10	400	43
52064	宜兴	早渎公变	10	400	187
52065	宜兴	光明公变	10	400	141
52066	宜兴	前储巷公变	10	200	43
52067	宜兴	竹舍周家公变	10	400	64
52068	宜兴	崔家公变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52069	宜兴	储巷站公变	10	200	66
52070	宜兴	江谷住公变	10	200	0
52071	宜兴	宜城北公变	10	200	46
52072	宜兴	新城苑 1#箱变主变	10	630	239
52073	宜兴	新城苑 2#箱变主变	10	630	70
52074	宜兴	函东公园公变	10	200	105
52075	宜兴	环北路公变	10	315	107
52076	宜兴	毛纺公变	10	400	107
52077	宜兴	黄家北公变	10	315	149
52078	宜兴	黄家南公变	10	315	151
52079	宜兴	赵圩村公变	10	400	175
52080	宜兴	赵圩中村公变	10	400	91
52081	宜兴	万家 2#公变	10	400	192
52082	宜兴	潘口塘 2#公变	10	400	108
52083	宜兴	安桥 2#公变	10	400	167
52084	宜兴	前姜家公变	10	200	105
52085	宜兴	南溪公变	10	160	0
52086	宜兴	反大圩公变	10	315	72
52087	宜兴	杨巷路家公变	10	200	39
52088	宜兴	丰义供电所 6#公变	10	315	34
52089	宜兴	塘田村公变	10	200	102
52090	宜兴	宋家塘公变	10	400	295
52091	宜兴	西渚湾里公变	10	400	259
52092	宜兴	孟干公变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52093	宜兴	宝宜路灯公变	10	315	177
52094	宜兴	档车公变	10	400	69
52095	宜兴	水岸豪庭 1#箱变主变	10	500	179
52096	宜兴	水岸豪庭 2#箱变主变	10	500	233
52097	宜兴	水岸豪庭 3#箱变主变	10	500	152
52098	宜兴	水岸豪庭 4#箱变主变	10	500	183
52099	宜兴	水岸豪庭 5#箱变主变	10	500	166
52100	宜兴	周桥头公变	10	200	119
52101	宜兴	万石姚家公变	10	400	235
52102	宜兴	余境村 2#公变	10	160	70
52103	宜兴	楼南村公变	10	200	0
52104	宜兴	南漕沟南公变	10	200	92
52105	宜兴	东城 2#公变	10	160	31
52106	宜兴	田庄公变	10	100	12
52107	宜兴	桥涯涧下公变	10	400	61
52108	宜兴	均陶公变	10	315	103
52109	宜兴	岳阳苑 4#箱变	10	800	415
52110	宜兴	解西市政楼公变	10	400	173
52111	宜兴	东山居委公变	10	315	54
52112	宜兴	解放西路 1#公变	10	315	21
52113	宜兴	丁山西庄公变	10	200	74
52114	宜兴	解放西路公变	10	400	310
52115	宜兴	蛇墩公变	10	400	129
52116	宜兴	积梅 2#公变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52117	宜兴	解放西路 2#公变	10	400	143
52118	宜兴	均陶 2#公变	10	400	134
52119	宜兴	白宕小区 3#公变	10	400	203
52120	宜兴	白宕小区 2#公变	10	200	90
52121	宜兴	南漕高家公变	10	200	37
52122	宜兴	里墅公变	10	400	155
52123	宜兴	丁山供电所公变	10	315	26
52124	宜兴	佳乐公变	10	250	48
52125	宜兴	水岸豪庭 6#箱变主变	10	500	219
52126	宜兴	水岸豪庭 7#箱变主变	10	500	196
52127	宜兴	水岸豪庭 8#箱变主变	10	500	177
52128	宜兴	水竹园公变	10	250	191
52129	宜兴	西花园二村 1#箱变	10	800	303
52130	宜兴	西花园二村 2#箱变	10	800	270
52131	宜兴	新山公变	10	400	50
52132	宜兴	西花园二村 3#箱变	10	1000	490
52133	宜兴	梅园上公变	10	400	0
52134	宜兴	西花园三村 1#箱变	10	800	315
52135	宜兴	西花园三村 2#箱变	10	800	319
52136	宜兴	梅园干公变	10	315	61
52137	宜兴	西花园三村 3#箱变	10	800	378
52138	宜兴	芙蓉新庄公变	10	200	77
52139	宜兴	潼渚村公变	10	400	165
52140	宜兴	潼渚灵山公变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52141	宜兴	陆平塘南圩公变	10	200	88
52142	宜兴	北庄组公变	10	315	132
52143	宜兴	任墅工业园 1#公变	10	400	121
52144	宜兴	任墅工业园 2#公变	10	400	0
52145	宜兴	任墅工业园 3#公变	10	400	167
52146	宜兴	范道沈家公变	10	400	116
52147	宜兴	唐公公变	10	400	72
52148	宜兴	孙家 2#公变	10	100	46
52149	宜兴	高塍皂上公变	10	200	0
52150	宜兴	高塍庙桥公变	10	160	5
52151	宜兴	省庄清水潭公变	10	200	73
52152	宜兴	观渎路西公变	10	200	0
52153	宜兴	蒿山公变	10	200	29
52154	宜兴	马兰坳公变	10	200	81
52155	宜兴	新村 4#公变	10	400	0
52156	宜兴	新村 3#公变	10	315	133
52157	宜兴	凌霞新村 2#公变	10	315	0
52158	宜兴	前旺公变	10	400	164
52159	宜兴	万石吴家公变	10	400	150
52160	宜兴	舍楼下 2#公变	10	200	46
52161	宜兴	房管所 1#公变	10	400	114
52162	宜兴	房管所 2#公变	10	400	189
52163	宜兴	大新 2#公变	10	400	145
52164	宜兴	大新宿舍 1#公变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52165	宜兴	淅南 1#公变	10	400	66
52166	宜兴	新建供电所 8#公变	10	315	173
52167	宜兴	西花园三村 4#箱变	10	800	440
52168	宜兴	坝头公变	10	315	219
52169	宜兴	龙坞 2#公变	10	200	2
52170	宜兴	龙坞 1#公变	10	200	27
52171	宜兴	梅东村部公变	10	400	208
52172	宜兴	红塔电力站 4#公变	10	400	57
52173	宜兴	红塔电力站 3#公变	10	400	46
52174	宜兴	部队医院箱变	10	630	104
52175	宜兴	庄只公变	10	315	234
52176	宜兴	兴武家园箱变	10	630	352
52177	宜兴	烟草城公变	10	400	8
52178	宜兴	金三角 6#公变	10	400	76
52179	宜兴	金三角 1#公变	10	400	17
52180	宜兴	金三角 2#公变	10	315	55
52181	宜兴	金三角 3#公变	10	200	23
52182	宜兴	金三角 4#公变	10	200	32
52183	宜兴	前巷路东公变	10	400	217
52184	宜兴	宜红新村公变	10	200	119
52185	宜兴	陈管口公变	10	160	22
52186	宜兴	后窑电站公变	10	250	63
52187	宜兴	街头公变	10	400	132
52188	宜兴	台东公变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52189	宜兴	新城绿苑 1#箱变	10	630	114
52190	宜兴	新城绿苑 2#箱变	10	630	124
52191	宜兴	岳阳苑 1#箱变	10	630	340
52192	宜兴	岳阳苑 2#箱变	10	800	464
52193	宜兴	岳阳苑 3#箱变	10	800	475
52194	宜兴	前巷杏洞公变	10	400	117
52195	宜兴	坳桥公变	10	400	226
52196	宜兴	前巷大理石公变	10	400	155
52197	宜兴	严家庄公变	10	400	208
52198	宜兴	万珍老公变	10	200	77
52199	宜兴	芳庄西园公变	10	400	232
52200	宜兴	长河公变	10	200	83
52201	宜兴	横楸组公变	10	200	86
52202	宜兴	新春组公变	10	200	84
52203	宜兴	荷花桥公变	10	160	67
52204	宜兴	南新东路公变	10	200	36
52205	宜兴	后漕组公变	10	400	102
52206	宜兴	王家组 1#公变	10	400	143
52207	宜兴	南漕朱家公变	10	200	0
52208	宜兴	南漕杨家公变	10	200	96
52209	宜兴	官林徐家桥公变	10	315	108
52210	宜兴	钮家村公变	10	400	0
52211	宜兴	西村东公变	10	200	30
52212	宜兴	西村西公变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52213	宜兴	西村中公变	10	200	46
52214	宜兴	李家段公变	10	400	166
52215	宜兴	下圩站公变	10	400	183
52216	宜兴	渔庄背污工泵公变	10	315	147
52217	宜兴	下圩村公变	10	400	176
52218	宜兴	渔庄公变	10	315	148
52219	宜兴	富康家园西区 2#箱变	10	1000	616
52220	宜兴	芳庄和尚圩公变	10	200	78
52221	宜兴	芳庄长乐 2#公变	10	160	56
52222	宜兴	帮山川公变	10	200	83
52223	宜兴	芳庄电力站 2#公变	10	200	104
52224	宜兴	红塔电力站 1#公变	10	400	23
52225	宜兴	芳庄电力站 4#公变	10	400	155
52226	宜兴	红卫村 1#公变	10	400	4
52227	宜兴	香山公变	10	200	0
52228	宜兴	红卫村 2#公变	10	400	144
52229	宜兴	红卫新河公变	10	400	264
52230	宜兴	红卫二垛公变	10	400	250
52231	宜兴	西方桥公变	10	400	121
52232	宜兴	芳庄加工公变	10	400	230
52233	宜兴	红卫 3#公变	10	200	10
52234	宜兴	涧众预制公变	10	400	236
52235	宜兴	南漕田舍公变	10	400	220
52236	宜兴	李家电站公变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52237	宜兴	排上公变	10	200	17
52238	宜兴	张桥组公变	10	400	215
52239	宜兴	宜武 2#公变	10	200	1
52240	宜兴	朱东公变	10	400	157
52241	宜兴	中星湖滨城 1#站 2#所变	10	1000	520
52242	宜兴	中星湖滨城 1#站 1#所变	10	1000	436
52243	宜兴	潮音寺公变	10	200	11
52244	宜兴	中星湖滨城 2#站 4#所变	10	800	492
52245	宜兴	中星湖滨城 2#站 3#所变	10	800	451
52246	宜兴	中星湖滨城 2#站 2#所变	10	800	373
52247	宜兴	中星湖滨城 2#站 1#所变	10	800	371
52248	宜兴	中星湖滨城 3#站 2#所变	10	800	344
52249	宜兴	中星湖滨城 3#站 1#所变	10	800	414
52250	宜兴	中星湖滨城 4#站 2#所变	10	800	395
52251	宜兴	中星湖滨城 4#站 1#所变	10	800	369
52252	宜兴	欣阳苑 1#站 2#所变	10	1250	665
52253	宜兴	苏缆新村 6#公变	10	400	175
52254	宜兴	富康家园西区 3#箱变	10	1000	589
52255	宜兴	富康家园东区 1#箱变	10	500	248
52256	宜兴	富康家园东区 2#箱变	10	630	305
52257	宜兴	富康家园东区 3#箱变	10	630	294
52258	宜兴	富康家园东区 4#箱变	10	630	294
52259	宜兴	长征植物园公变	10	400	216
52260	宜兴	澄潭公变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52261	宜兴	川煤 1#公变	10	200	74
52262	宜兴	施家坝公变	10	315	156
52263	宜兴	芳庄电力站 1#公变	10	315	86
52264	宜兴	红卫 1#公变	10	250	29
52265	宜兴	苏缆新村 2#公变	10	315	91
52266	宜兴	苏缆新村 3#公变	10	315	20
52267	宜兴	苏缆新村 1#公变	10	315	1
52268	宜兴	税培 2#公变	10	400	48
52269	宜兴	税培 3#公变	10	400	133
52270	宜兴	大修公变	10	400	79
52271	宜兴	税培 1#公变	10	400	177
52272	宜兴	新北电站公变	10	400	205
52273	宜兴	金兰路家公变	10	200	86
52274	宜兴	虞山电站公变	10	400	180
52275	宜兴	前渚东公变	10	200	51
52276	宜兴	后渚公变	10	200	67
52277	宜兴	古都公变	10	200	22
52278	宜兴	牛车垛公变	10	200	29
52279	宜兴	张家村东公变	10	400	61
52280	宜兴	坝塘新区公变	10	200	130
52281	宜兴	桥东北公变	10	400	134
52282	宜兴	荷塘王家公变	10	200	56
52283	宜兴	贯东公变	10	200	0
52284	宜兴	刘家西 3#公变	10	315	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52285	宜兴	马埠公变	10	200	105
52286	宜兴	杨埠村西公变	10	200	54
52287	宜兴	西河庄公变	10	200	59
52288	宜兴	杨埠污公变	10	200	67
52289	宜兴	晓苏桥公变	10	250	88
52290	宜兴	荷塘南河公变	10	400	100
52291	宜兴	荷塘新南公变	10	200	129
52292	宜兴	前渚村公变	10	200	46
52293	宜兴	埭兴大村公变	10	200	59
52294	宜兴	埭兴站公变	10	200	0
52295	宜兴	泉东公变	10	250	79
52296	宜兴	孟塘 2#公变	10	200	0
52297	宜兴	斛里电站公变	10	200	110
52298	宜兴	缶头公变	10	200	42
52299	宜兴	墙门 2#公变	10	200	146
52300	宜兴	蒋后公变	10	200	84
52301	宜兴	南圩公变	10	400	218
52302	宜兴	烟山大圩公变	10	400	76
52303	宜兴	后塔公变	10	200	23
52304	宜兴	幼儿园公变	10	400	176
52305	宜兴	营桥公变	10	200	86
52306	宜兴	中下村公变	10	400	284
52307	宜兴	湖滨小区二期 1#公变	10	315	99
52308	宜兴	湖滨小区二期 2#公变	10	315	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52309	宜兴	浔溪苑 4#公变	10	315	65
52310	宜兴	浔溪苑 1#公变	10	315	144
52311	宜兴	浔溪苑 2#公变	10	315	136
52312	宜兴	浔溪苑 3#公变	10	315	103
52313	宜兴	桐梓西公变	10	200	28
52314	宜兴	三阳南公变	10	200	90
52315	宜兴	所 14#公变	10	400	40
52316	宜兴	滨湖小区 1#公变	10	400	149
52317	宜兴	滨河小区 2#公变	10	400	193
52318	宜兴	滨河小区 3#公变	10	400	165
52319	宜兴	滨河小区 4#公变	10	400	210
52320	宜兴	滨河小区 5#公变	10	400	214
52321	宜兴	滨河小区 6#公变	10	400	202
52322	宜兴	滨河小区七号公变	10	400	176
52323	宜兴	滨河小区 8#公变	10	400	169
52324	宜兴	紫京小区一号公变	10	400	170
52325	宜兴	紫京小区 2#公变	10	400	193
52326	宜兴	紫京小区 3#公变	10	400	195
52327	宜兴	紫京小区 4#公变	10	400	233
52328	宜兴	紫京小区 5#公变	10	400	184
52329	宜兴	中南联圩公变	10	400	86
52330	宜兴	红桑公变	10	315	181
52331	宜兴	谢桥北箱变	10	500	115
52332	宜兴	面砖公变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52333	宜兴	全方头公变	10	400	212
52334	宜兴	谢桥花园 1#箱变	10	1000	599
52335	宜兴	庄村公变	10	400	149
52336	宜兴	谢桥花园 2#箱变	10	1000	642
52337	宜兴	后方公变	10	200	39
52338	宜兴	烟山水桥公变	10	160	10
52339	宜兴	永丰公变	10	400	155
52340	宜兴	庄村电站公变	10	200	85
52341	宜兴	祥和花园 1#箱变	10	630	281
52342	宜兴	新建前巷公变	10	400	42
52343	宜兴	祥和花园 2#箱变	10	630	395
52344	宜兴	新建 3#公变 1	10	315	113
52345	宜兴	前周 2#公变	10	250	30
52346	宜兴	祥和花园 9#箱变	10	630	277
52347	宜兴	蒋王家公变	10	400	114
52348	宜兴	劳动桥公变	10	315	101
52349	宜兴	断桥涧公变	10	400	197
52350	宜兴	街北公变	10	400	157
52351	宜兴	方家圩西公变	10	160	61
52352	宜兴	核心公变	10	400	227
52353	宜兴	石桥头公变	10	200	31
52354	宜兴	王茂小学公变	10	200	49
52355	宜兴	章茂村公变	10	200	74
52356	宜兴	宝壕小区 1#公变	10	315	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52357	宜兴	宝壕小区 2#公变	10	315	178
52358	宜兴	紫京小区 6#公变	10	400	171
52359	宜兴	紫京小区 7#公变	10	400	242
52360	宜兴	紫京小区 9#公变	10	400	209
52361	宜兴	紫京小区 8#公变	10	400	223
52362	宜兴	坝壕 2#公变	10	400	154
52363	宜兴	高塍高田公变	10	200	51
52364	宜兴	高塍王家 2#公变	10	200	65
52365	宜兴	前周电站公变	10	200	63
52366	宜兴	下塘桥公变	10	160	0
52367	宜兴	江步公变	10	400	179
52368	宜兴	后高田公变	10	200	47
52369	宜兴	新建义庄东公变	10	400	111
52370	宜兴	屯桥村公变	10	400	226
52371	宜兴	合星站公变	10	200	70
52372	宜兴	王母浜公变	10	200	37
52373	宜兴	屯桥站公变	10	200	26
52374	宜兴	骆家巷公变	10	200	44
52375	宜兴	谈家站公变	10	200	71
52376	宜兴	南下圩公变	10	400	222
52377	宜兴	锦绣二村 2#箱变	10	630	334
52378	宜兴	锦绣二村 3#箱变	10	500	222
52379	宜兴	洑滨大道 2#箱变	10	200	113
52380	宜兴	南虹河 1#箱变	10	315	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52381	宜兴	南虹河 2#箱变	10	315	105
52382	宜兴	高塍中心小区 3#公变	10	400	213
52383	宜兴	宝壕小区 3#公变	10	400	236
52384	宜兴	宝壕小区 4#公变	10	250	84
52385	宜兴	宝壕小区 5#公变	10	250	80
52386	宜兴	宝壕小区 6#公变	10	250	94
52387	宜兴	宝壕小区 7#公变	10	315	156
52388	宜兴	宝壕小区 8#公变	10	250	121
52389	宜兴	周铁下干公变	10	400	163
52390	宜兴	官庄 2#公变	10	200	55
52391	宜兴	扶西 2#公变	10	200	98
52392	宜兴	里高 2#公变	10	200	58
52393	宜兴	高塍邵家公变	10	400	116
52394	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	0
52395	宜兴	高塍沈家 2#公变	10	200	35
52396	宜兴	水产渔家组公变	10	160	122
52397	宜兴	邱庄 2#公变	10	160	1
52398	宜兴	官林电力站东公变	10	400	256
52399	宜兴	板桥公变	10	400	71
52400	宜兴	高塍东环公变	10	400	67
52401	宜兴	北环路公变	10	400	14
52402	宜兴	文化站公变	10	400	90
52403	宜兴	蔡塘圩公变	10	100	22
52404	宜兴	陈家 3#公变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52405	宜兴	杨头户 2#公变	10	200	0
52406	宜兴	邱庄 3#公变	10	200	39
52407	宜兴	迎宾公寓箱变	10	630	325
52408	宜兴	大树家园 1#箱变	10	800	416
52409	宜兴	大树家园 2#箱变	10	1000	567
52410	宜兴	大树家园 3#箱变	10	630	203
52411	宜兴	绿城公寓 2#箱变	10	630	319
52412	宜兴	新城公寓 1#箱变	10	630	192
52413	宜兴	上袁一组公变	10	315	24
52414	宜兴	上袁村 2#公变	10	315	0
52415	宜兴	上袁六组公变	10	400	81
52416	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	0
52417	宜兴	杏头新村公变	10	400	174
52418	宜兴	漳东公变	10	200	50
52419	宜兴	漳水电站公变	10	200	0
52420	宜兴	王泥坝公变	10	200	1
52421	宜兴	扶南新站公变	10	200	87
52422	宜兴	扶南公变	10	200	100
52423	宜兴	金兰电力站 1#公变	10	400	230
52424	宜兴	金兰丁家公变	10	200	65
52425	宜兴	孟桥公变	10	200	45
52426	宜兴	洋溪公变	10	315	101
52427	宜兴	秧北公变	10	200	115
52428	宜兴	荷花荡公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52429	宜兴	谢家塘公变	10	400	220
52430	宜兴	桃园 4#公变	10	250	52
52431	宜兴	西夹浜公变	10	200	11
52432	宜兴	桃园湖滩公变	10	200	18
52433	宜兴	金泉 4#公变	10	100	80
52434	宜兴	集镇 2#公变	10	400	268
52435	宜兴	韩家 2#公变	10	200	0
52436	宜兴	西渚桑场公变	10	200	37
52437	宜兴	观渎中公变	10	400	158
52438	宜兴	下圩南公变	10	200	69
52439	宜兴	水岸香榭 2#室 3#所变主变	10	630	485
52440	宜兴	振业 38#楼东箱变主变	10	630	368
52441	宜兴	大树上毛 2#公变	10	200	62
52442	宜兴	东木新桥公变	10	200	79
52443	宜兴	雅达健康生态园 13#室 2#所变主变	10	630	394
52444	宜兴	信用社箱变主变	10	500	235
52445	宜兴	岳家东公变	10	200	126
52446	宜兴	钮家村委公变	10	400	42
52447	宜兴	龙池山公变	10	200	92
52448	宜兴	荷塘宝寿梁家公变	10	200	62
52449	宜兴	桥涯村 2#公变	10	200	36
52450	宜兴	太华兴业路公变	10	400	39
52451	宜兴	清雅嘉苑 3#室 1#所变主变	10	800	622
52452	宜兴	芦长圩鱼塘公变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52453	宜兴	竺隐溪院 2#室 1#所变主变	10	800	492
52454	宜兴	荷花塘 3#箱变主变	10	400	244
52455	宜兴	长征林场公变	10	400	184
52456	宜兴	兴乾鱼塘公变	10	200	135
52457	宜兴	熙岸阳光 2#室 2#所变主变	10	630	396
52458	宜兴	春晓江南南苑 2#室 4#所变主变	10	800	503
52459	宜兴	漕桥村 2#公变	10	400	132
52460	宜兴	新建车站箱变主变	10	630	57
52461	宜兴	欧渎西公变	10	400	223
52462	宜兴	中东韭菜坞公变	10	400	158
52463	宜兴	芙蓉村公变	10	400	232
52464	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变	20	630	475
52465	宜兴	杨巷北环路公变	10	400	276
52466	宜兴	尤后前村公变	10	400	154
52467	宜兴	中鑫商务广场 1#室 2#所变主变	10	630	430
52468	宜兴	桃溪建材公变	10	400	231
52469	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 1#所变主变	10	400	228
52470	宜兴	阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 2#所变主变	10	400	233
52471	宜兴	云湖福邸 1#室 1#所变主变	10	800	525
52472	宜兴	云湖福邸 1#室 2#所变主变	10	800	527
52473	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 1#所变主变	10	800	547
52474	宜兴	永康农场 2#公变	10	200	90
52475	宜兴	富家圩鱼塘公变	10	200	84
52476	宜兴	丁山小学路南箱变主变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52477	宜兴	大东所前 2#箱变主变	10	500	186
52478	宜兴	山货场公变	10	400	153
52479	宜兴	金鑫公变	10	400	0
52480	宜兴	大华酒店公变	10	315	109
52481	宜兴	花溪苑 2#室 2#所变主变	10	800	513
52482	宜兴	便民中心停车场箱变主变	10	630	263
52483	宜兴	文庄粮管所公变	10	200	99
52484	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 3#所变主变	10	630	422
52485	宜兴	汎麓花园 3#室 1#所变	10	630	350
52486	宜兴	汎麓花园 3#室 2#所变	10	630	385
52487	宜兴	余家舍排涝站公变	10	200	147
52488	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 2#所变主变	10	800	611
52489	宜兴	馨悦府 3#室 1#所变主变	10	630	383
52490	宜兴	钢材市场南公变	10	400	168
52491	宜兴	馨悦府 2#室 2#所变主变	10	630	456
52492	宜兴	学圩村 3#公变	10	200	135
52493	宜兴	石材市场 46#箱变	10	630	355
52494	宜兴	实验中学公变	10	200	64
52495	宜兴	河西南公变	10	200	37
52496	宜兴	于桥头公变	10	200	107
52497	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 3#所变	20	800	340
52498	宜兴	雅达健康生态园 15#站 2#所变	10	800	509
52499	宜兴	白茫东公变	10	200	75
52500	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52501	宜兴	福田圩西公变	10	400	262
52502	宜兴	漳东 2#公变	10	200	49
52503	宜兴	誉湖郡 6#室 1#所变主变	20	630	412
52504	宜兴	石龙新苑 1#室 1#所变主变	10	400	236
52505	宜兴	石龙新苑 1#室 2#所变主变	10	400	181
52506	宜兴	洛涧姚家 2#公变	10	400	71
52507	宜兴	汇浜西公变	10	315	9
52508	宜兴	钱家站 2#公变	10	400	84
52509	宜兴	风隐居箱变主变	10	400	319
52510	宜兴	闸上村 1#箱变主变	10	630	426
52511	宜兴	望湖美筑 5#室 1#所变	20	800	542
52512	宜兴	万善家园 1#站 1#所变主变	10	800	450
52513	宜兴	万善家园 1#站 2#所变主变	10	800	554
52514	宜兴	万善家园 2#室 1#所变主变	10	800	510
52515	宜兴	万善家园 2#室 2#所变主变	10	800	505
52516	宜兴	万善家园 1#箱变	10	400	227
52517	宜兴	万善家园 2#箱变	10	400	177
52518	宜兴	西渚闸浜闸站公变	10	400	267
52519	宜兴	曲流鱼塘公变	10	400	238
52520	宜兴	竹海岭上 3#室 3#所变	10	800	548
52521	宜兴	西渚花园闸站公变	10	400	151
52522	宜兴	镇北桥公变	10	400	94
52523	宜兴	鲸塘村公变	10	315	69
52524	宜兴	临津河西公变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52525	宜兴	西渚电影院公变	10	400	162
52526	宜兴	文北公变	10	400	168
52527	宜兴	徐舍丁家桥公变	10	200	54
52528	宜兴	徐舍中行公变	10	400	30
52529	宜兴	西渚东山公变	10	400	241
52530	宜兴	河边公变	10	200	0
52531	宜兴	镇小区公变	10	400	89
52532	宜兴	新都府 4#室 3#所变主变	10	630	360
52533	宜兴	洵里景园 4#室 2#所变主变	20	800	532
52534	宜兴	周铁湾里公变	10	200	111
52535	宜兴	农畜场公变	10	200	77
52536	宜兴	宜丰菜场公变	10	400	34
52537	宜兴	魏家 4#公变	10	400	171
52538	宜兴	云溪路 1#公变	10	400	288
52539	宜兴	锦溪豪庭 2#室 3#所变主变	10	800	599
52540	宜兴	竹北公变	10	200	78
52541	宜兴	湖滨桥 3#箱变主变	10	400	203
52542	宜兴	芳庄墅后鱼塘公变	10	400	245
52543	宜兴	蒋家渎南公变	10	400	67
52544	宜兴	潼渚沟头公变	10	200	34
52545	宜兴	新城嘉园三期 1#室 1#所变	10	630	390
52546	宜兴	潘南工业园 4#公变	10	200	64
52547	宜兴	茶圣家园 3#室 2#所变主变	10	630	303
52548	宜兴	龙眼小区 6#公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52549	宜兴	杏里村公变	10	200	66
52550	宜兴	岭峰公变	10	200	43
52551	宜兴	万丽明珠 7#站 3#所变主变	10	630	429
52552	宜兴	南漕刘家 2#箱变主变	10	630	274
52553	宜兴	镇云溪公变	10	315	78
52554	宜兴	健康 2#公变	10	315	58
52555	宜兴	徐舍镇政府公变	10	400	97
52556	宜兴	竹雨轩 3#室 2#所变主变	10	800	140
52557	宜兴	滨溪金悦府 2#室 2#所变主变	10	630	300
52558	宜兴	田肚 1#公变	10	400	110
52559	宜兴	天安逸品花园 3#室 2#所变主变	10	800	546
52560	宜兴	蜀山南街 2#箱变主变	10	630	126
52561	宜兴	鼎球小区 3#箱变主变	10	500	125
52562	宜兴	临津剧院公变	10	400	118
52563	宜兴	河南老街公变	10	400	130
52564	宜兴	文东花园 2#公变	10	315	130
52565	宜兴	上圩村公变	10	400	198
52566	宜兴	东方紫园 3#室 3#所变主变	10	800	441
52567	宜兴	融达新村箱变主变	10	630	233
52568	宜兴	上元瑞元箱变主变	10	500	117
52569	宜兴	璟悦华府 1#站 1#所变主变	10	630	363
52570	宜兴	龙洩河南公变	10	200	126
52571	宜兴	煤矸场公变	10	400	148
52572	宜兴	针纺箱变主变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52573	宜兴	烟山桥东公变	10	100	77
52574	宜兴	庄头桥公变	10	200	68
52575	宜兴	品尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	559
52576	宜兴	茶亭快活岭 2#公变	10	400	41
52577	宜兴	煤场箱变主变	10	400	105
52578	宜兴	查林六组 8#公变	10	400	139
52579	宜兴	春晓江南北苑 2#室 1#所变	10	800	404
52580	宜兴	文东花园 1#公变	10	315	118
52581	宜兴	火龙地公变	10	200	81
52582	宜兴	龙湖紫云台 5#室 1#所变主变	10	630	307
52583	宜兴	龙湖紫云台 5#室 3#所变主变	10	630	239
52584	宜兴	龙湖紫云台 5#室 2#所变主变	10	630	414
52585	宜兴	龙湖紫云台 5#室 4#所变主变	10	630	231
52586	宜兴	熙山院 4#室 2#所变主变	10	800	566
52587	宜兴	民南村东 2#公变	10	400	156
52588	宜兴	新河黄舍公变	10	200	128
52589	宜兴	汪家公变	10	200	157
52590	宜兴	安康 3#公变	10	315	152
52591	宜兴	茗秀馨院 3#室 3#所变主变	10	800	613
52592	宜兴	金榜华府 1#站 2#所变	10	630	442
52593	宜兴	春华制冷 3#公变	10	400	51
52594	宜兴	浜里农业公变	10	400	165
52595	宜兴	大招坞公变	10	200	114
52596	宜兴	春江郦府 2#室 4#所变	20	630	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52597	宜兴	雅达望月坊 1#箱变主变	10	630	397
52598	宜兴	新河沿高车垛 2#公变	10	200	54
52599	宜兴	和兴路 5#公变	10	400	202
52600	宜兴	丰泽苑东区 5#箱变主变	10	630	216
52601	宜兴	二工区 3#公变	10	400	156
52602	宜兴	熙岸阳光 2#室 3#所变主变	10	630	159
52603	宜兴	尚岛豪庭 1#箱变主变	10	630	435
52604	宜兴	刘家浜箱变主变	10	630	79
52605	宜兴	安康 1#公变	10	315	116
52606	宜兴	清水潭箱变主变	10	400	193
52607	宜兴	中袁六组箱变主变	10	400	116
52608	宜兴	章茂上头公变	10	200	118
52609	宜兴	热电小区 1#箱变主变	10	500	267
52610	宜兴	肇富 3#公变	10	200	96
52611	宜兴	中巷许家公变	10	200	122
52612	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 2#所变	10	800	512
52613	宜兴	渔业 2#公变	10	400	292
52614	宜兴	和喜洵府 2#室 2#所变主变	10	800	533
52615	宜兴	湖悦名邸 8#室 3#所变主变	10	800	573
52616	宜兴	洵珑云起府 3#室 3#所变主变	10	800	516
52617	宜兴	花溪山庭 2#室 2#所变	10	800	586
52618	宜兴	陈桥公变	10	200	30
52619	宜兴	誉湖郡 7#室 2#所变主变	20	800	493
52620	宜兴	洵麓花园 4#室 1#所变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52621	宜兴	洵麓花园 4#室 3#所变	10	630	364
52622	宜兴	洵麓花园 4#室 2#所变	10	630	396
52623	宜兴	洵麓花园 4#室 4#所变	10	630	262
52624	宜兴	上坝窑厂公变	10	200	61
52625	宜兴	陶机宿舍公变	10	400	201
52626	宜兴	水东站公变	10	400	252
52627	宜兴	潘西单变公变	10	160	128
52628	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	0
52629	宜兴	同里戈口桥 1#公变	10	400	259
52630	宜兴	临泽人家 2#站 2#所变主变	20	800	473
52631	宜兴	高铁充电 1#箱变	10	630	0
52632	宜兴	高铁充电 2#箱变	10	630	0
52633	宜兴	凌云府 8#室 4#所变主变	10	630	412
52634	宜兴	沧浜 6#箱变主变	10	400	147
52635	宜兴	善卷矿山路口公变	10	200	67
52636	宜兴	和桥马桥组 2#公变	10	200	70
52637	宜兴	国税 2#箱变主变	10	400	94
52638	宜兴	怀谷轩 3#室 2#所变主变	10	630	253
52639	宜兴	水西电站公变	10	200	73
52640	宜兴	鱼塘公变	10	400	149
52641	宜兴	水岸香榭 2#室 1#所变主变	10	630	482
52642	宜兴	杨舍东 1#公变	10	400	198
52643	宜兴	大埭东场公变	10	200	46
52644	宜兴	新建新桥 2#公变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52645	宜兴	社沟公变	10	400	147
52646	宜兴	岷亭街西箱变主变	10	500	293
52647	宜兴	万石派出所 3#公变	10	400	102
52648	宜兴	永康农场箱变主变	10	400	291
52649	宜兴	戈庄村公变	10	400	32
52650	宜兴	张渚林场公变	10	400	165
52651	宜兴	吴圩北塍公变	10	400	41
52652	宜兴	余境村 3#公变	10	200	134
52653	宜兴	潘家坝公变	10	200	20
52654	宜兴	钰澜洵溪府 4#室 3#所变	10	630	210
52655	宜兴	山水洵城 4#室 3#所变主变	20	800	453
52656	宜兴	黄娄公变	10	200	82
52657	宜兴	新乐村 2#公变	10	400	103
52658	宜兴	舍头村北公变	10	200	85
52659	宜兴	临津供电所箱变主变	10	630	217
52660	宜兴	蜀山新安 3#公变	10	400	96
52661	宜兴	镇龙圩排涝站公变	10	200	40
52662	宜兴	和桥金桥箱变	10	630	311
52663	宜兴	中鑫箱变	10	630	192
52664	宜兴	南新楼下组 2#公变	10	200	45
52665	宜兴	石路村 2#公变	10	200	0
52666	宜兴	后塘北 3#公变	10	200	160
52667	宜兴	塘东 2#公变	10	200	70
52668	宜兴	上东 5#公变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52669	宜兴	兴隆村 2#公变	10	400	188
52670	宜兴	韶巷下田桥公变	10	400	239
52671	宜兴	查林工业区 4#公变	10	400	86
52672	宜兴	洛涧村 2#箱变主变	10	500	340
52673	宜兴	凌云府 4#室 2#所变主变	10	800	492
52674	宜兴	杨潭圩北公变	10	400	109
52675	宜兴	芳镇 2#箱变主变	10	630	316
52676	宜兴	函东排涝站公变	10	200	0
52677	宜兴	张泽木桥箱变主变	10	200	23
52678	宜兴	后蒲圩东公变	10	200	81
52679	宜兴	西渚秧圩浜闸站公变	10	400	320
52680	宜兴	洋渭太湖 2#公变	10	200	109
52681	宜兴	和桥农行箱变	10	630	283
52682	宜兴	园地村箱变	10	630	116
52683	宜兴	西横街箱变	10	630	340
52684	宜兴	粮油箱变	10	630	202
52685	宜兴	和桥中桥箱变	10	630	114
52686	宜兴	誉珑湖滨花园 11#室 1#所变主变	20	800	400
52687	宜兴	宜兴水上服务区箱变主变	10	400	248
52688	宜兴	碧水雅居 2#室 2#所变主变	10	630	408
52689	宜兴	南庄桥公变	10	200	87
52690	宜兴	水凌沟公变	10	200	32
52691	宜兴	五大桥 2#公变	10	200	89
52692	宜兴	高隐箱变主变	10	500	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52693	宜兴	茶亭五组 2#公变	10	200	104
52694	宜兴	九龙 2#箱变主变	10	400	116
52695	宜兴	振东公变	10	400	29
52696	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 5#站 1#所变主变	10	800	535
52697	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 5#站 2#所变主变	10	800	542
52698	宜兴	雅达健康生态园 11#站 2#所变主变	10	630	402
52699	宜兴	时光汎樾府 3#室 1#所变主变	20	630	384
52700	宜兴	东尤场 4#公变	10	400	198
52701	宜兴	茶亭东路 1#箱变	10	630	446
52702	宜兴	皇新北城公变	10	200	76
52703	宜兴	青墩公园箱变主变	20	630	324
52704	宜兴	品尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	558
52705	宜兴	东卫鱼塘公变	10	200	91
52706	宜兴	竹雨轩 3#室 1#所变主变	10	800	259
52707	宜兴	滕里西元帆 2#公变	10	400	92
52708	宜兴	徐西徐家圩 2#公变	10	200	93
52709	宜兴	王夏公变	10	200	89
52710	宜兴	悦澜名邸 3#室 4#所变主变	10	630	412
52711	宜兴	乾元乌山坎公变	10	200	101
52712	宜兴	金桂苑 6#箱变主变	10	630	316
52713	宜兴	闸口镇东 2#箱变主变	10	630	417
52714	宜兴	小龙山公变	10	200	93
52715	宜兴	红卫五组 2#公变	10	400	214
52716	宜兴	金龙名都 6#室 4#所变主变	10	800	572

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52717	宜兴	黄沙矿箱变主变	10	400	97
52718	宜兴	金城花园 4#室 2#所变	10	800	397
52719	宜兴	五洞桥头 3#公变	10	200	94
52720	宜兴	观澜府 4#室 4#所变主变	20	800	489
52721	宜兴	临泽人家 4#室 4#所变主变	20	800	504
52722	宜兴	龙运天城和府 3#室 3#所变	10	800	450
52723	宜兴	春江郦府 3#室 2#所变	20	800	350
52724	宜兴	胜利徐家 4#公变	10	400	156
52725	宜兴	西圩元件 2#公变	10	200	19
52726	宜兴	洵岸华府 2#室 1#所变主变	20	800	438
52727	宜兴	洵岸华府 2#室 3#所变主变	20	800	317
52728	宜兴	洵岸华府 2#室 4#所变主变	20	800	452
52729	宜兴	洵岸华府 2#室 2#所变主变	20	800	432
52730	宜兴	闸口镇东箱变主变	10	630	255
52731	宜兴	郑家村北公变	10	200	78
52732	宜兴	四季景苑 1#站 2#所变主变	10	800	444
52733	宜兴	白塔村部箱变主变	10	630	408
52734	宜兴	尹艺新村公变	10	400	17
52735	宜兴	下东村 4#公变	10	200	74
52736	宜兴	蒋养兜公变	10	200	80
52737	宜兴	雅达健康生态园 7#站 1#所变主变	10	800	468
52738	宜兴	鹏鹞智造 8#公变	10	400	189
52739	宜兴	五洞桥头 2#公变	10	400	0
52740	宜兴	誉珑湖滨 12#室 2#所变主变	20	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52741	宜兴	南禾佳苑 1#站 4#所变主变	10	630	371
52742	宜兴	白鹤洞 2#箱变主变	10	400	166
52743	宜兴	石碑桥公变	10	400	178
52744	宜兴	西木菜场箱变主变	10	630	342
52745	宜兴	观澜府 4#室 1#所变主变	20	800	518
52746	宜兴	志泉东站 2#公变	10	200	42
52747	宜兴	中桥路箱变主变	10	400	62
52748	宜兴	查家公变	10	200	83
52749	宜兴	大树仓上 2#	10	200	126
52750	宜兴	新征村路边 2#公变	10	400	65
52751	宜兴	李前 2#公变	10	200	8
52752	宜兴	西墟鱼塘公变	10	200	132
52753	宜兴	胥藏公变	10	200	0
52754	宜兴	三洞钱家公变	10	200	118
52755	宜兴	龙运天城悦府 3#室 3#所变	10	630	341
52756	宜兴	红塔高家公变	10	315	177
52757	宜兴	山潭组 3#公变	10	400	192
52758	宜兴	义亩桥南公变	10	200	87
52759	宜兴	名豪佳园 3#室 3#所变主变	10	800	558
52760	宜兴	洛涧雅居 2#室 2#所变主变	10	800	594
52761	宜兴	兴业小区四期 2#室 1#所变主变	10	800	548
52762	宜兴	南漕顾家 4#公变	10	200	97
52763	宜兴	洛涧生态园 2#公变	10	400	240
52764	宜兴	杏里太平 2#公变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52765	宜兴	皇新鱼塘公变	10	200	115
52766	宜兴	锦溪豪庭 3#室 3#所变主变	10	800	578
52767	宜兴	万福蒋家 3#公变	10	200	12
52768	宜兴	凤鸣府 3#室 4#所变	10	800	475
52769	宜兴	邮电宿舍箱变主变	10	630	298
52770	宜兴	公交住宅箱变主变	10	400	96
52771	宜兴	前坝箱变箱变主变	10	630	222
52772	宜兴	竹海岭上 3#室 1#所变	10	800	516
52773	宜兴	寿心箱变主变	10	400	286
52774	宜兴	颖丰果园公变	10	200	149
52775	宜兴	江南市场 2#公变	10	400	93
52776	宜兴	江南市场 1#公变	10	400	83
52777	宜兴	赵庄 2#公变	10	315	145
52778	宜兴	赵庄 1#公变	10	400	252
52779	宜兴	东下义山号公变	10	200	42
52780	宜兴	东下黄泥岗公变	10	315	106
52781	宜兴	南街 7#公变	10	400	144
52782	宜兴	清白公变	10	400	111
52783	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	0
52784	宜兴	将军苑南公变	10	400	41
52785	宜兴	稍渎村公变	10	400	0
52786	宜兴	自来水公变	10	200	139
52787	宜兴	鲸溪公变	10	400	159
52788	宜兴	兰后村公变	10	315	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52789	宜兴	下庄村公变	10	400	154
52790	宜兴	村西公变	10	200	11
52791	宜兴	诚庄南站公变	10	200	45
52792	宜兴	下庄 2#公变	10	400	191
52793	宜兴	林场公变	10	100	30
52794	宜兴	天生圩 3#公变	10	400	157
52795	宜兴	座庄农场 1#公变	10	400	150
52796	宜兴	来村中公变	10	200	67
52797	宜兴	来村公变	10	315	0
52798	宜兴	将军苑北公变	10	400	152
52799	宜兴	电力站丝织公变	10	400	75
52800	宜兴	电力站宾馆公变	10	400	79
52801	宜兴	电力站车站公变	10	400	0
52802	宜兴	官林村 1#公变	10	400	0
52803	宜兴	南街 6#公变	10	400	109
52804	宜兴	电力站环岛 1#公变	10	400	90
52805	宜兴	黄渎 2#公变	10	315	156
52806	宜兴	朱渎新公变	10	400	208
52807	宜兴	夏姜公路 2#公变	10	400	93
52808	宜兴	胜天潘家公变	10	315	68
52809	宜兴	农场污工泵公变	10	200	92
52810	宜兴	官林龙潭 2#公变	10	400	144
52811	宜兴	阳光小区 3#公变	10	400	206
52812	宜兴	电磁公变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52813	宜兴	牧场公变	10	315	28
52814	宜兴	阳光小区东 3#公变	10	400	106
52815	宜兴	阳光小区东 2#公变	10	400	149
52816	宜兴	山咀头公变	10	400	235
52817	宜兴	阳光小区东 1#公变	10	400	91
52818	宜兴	阳光小区南 3#公变	10	400	154
52819	宜兴	阳光小区南 4#公变	10	400	228
52820	宜兴	周家村西公变	10	400	258
52821	宜兴	阳光花苑 2#箱变	10	630	321
52822	宜兴	电子宿舍公变	10	400	182
52823	宜兴	育才路公变	10	400	19
52824	宜兴	张渚幼儿园公变	10	315	31
52825	宜兴	埭头街北公变	10	400	152
52826	宜兴	荆西村公变	10	400	234
52827	宜兴	鸿湖环保公变	10	400	167
52828	宜兴	官林村 2#公变	10	400	106
52829	宜兴	黄楼公变	10	315	128
52830	宜兴	川埠商品房公变	10	400	0
52831	宜兴	大山界公变	10	400	183
52832	宜兴	电厂宿舍公变	10	315	76
52833	宜兴	南村背房产公变	10	400	126
52834	宜兴	阳光小区南 2#公变	10	400	110
52835	宜兴	荆西电站公变	10	400	199
52836	宜兴	阳光小区南 1#公变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52837	宜兴	官林村 3#公变	10	400	40
52838	宜兴	后中里公变	10	400	101
52839	宜兴	南街 5#公变	10	315	29
52840	宜兴	中里村公变	10	400	141
52841	宜兴	红星村公变	10	400	160
52842	宜兴	南街 4#公变	10	400	99
52843	宜兴	火烧浜公变	10	400	193
52844	宜兴	竹园小区 1#公变	10	400	216
52845	宜兴	竹园小区 2#公变	10	400	177
52846	宜兴	潜洛村安置小区 5#公变	10	400	112
52847	宜兴	后储公变	10	400	125
52848	宜兴	长安北公变	10	400	141
52849	宜兴	张渚友工公变	10	400	40
52850	宜兴	竹园小区 3#公变	10	400	180
52851	宜兴	竹园小区 4#公变	10	315	114
52852	宜兴	薛家渎公变	10	315	21
52853	宜兴	华东精细化工公变	10	400	149
52854	宜兴	兴影化工公变	10	400	0
52855	宜兴	张渚东下祖山公变	10	400	170
52856	宜兴	东下团山公变	10	200	95
52857	宜兴	南村组公变	10	400	162
52858	宜兴	湖滨桥公变	10	400	83
52859	宜兴	木石董家 2#公变	10	400	159
52860	宜兴	潜洛 4#公变	10	315	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52861	宜兴	施荡鱼塘 2#公变	10	200	140
52862	宜兴	朱渭排涝 2#公变	10	400	89
52863	宜兴	邵墅村公变	10	400	214
52864	宜兴	胜天花园 3#公变	10	200	33
52865	宜兴	胜天花园 1#公变	10	400	220
52866	宜兴	皂上组公变	10	315	71
52867	宜兴	三河公变	10	200	26
52868	宜兴	鹅麓村公变	10	200	104
52869	宜兴	蒋家公变	10	200	75
52870	宜兴	中东牛头岗公变	10	400	116
52871	宜兴	集镇南公变	10	400	153
52872	宜兴	下笠渎 3#公变	10	400	34
52873	宜兴	中东抗旱埭公变	10	200	111
52874	宜兴	美达公变	10	400	223
52875	宜兴	集镇北公变	10	400	44
52876	宜兴	上笠渎南公变	10	315	27
52877	宜兴	上笠渎村西公变	10	400	62
52878	宜兴	朱渎村公变	10	400	70
52879	宜兴	蒲宕电站公变	10	200	61
52880	宜兴	桂芳南公变	10	315	155
52881	宜兴	杨家电站公变	10	100	80
52882	宜兴	来村北公变	10	400	92
52883	宜兴	南河 2#公变	10	400	81
52884	宜兴	二中公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52885	宜兴	花园别墅 1#公变	10	400	221
52886	宜兴	胜天 1#公变	10	315	214
52887	宜兴	油塘公变	10	400	278
52888	宜兴	花园别墅 2#公变	10	315	132
52889	宜兴	南街 9#公变	10	400	200
52890	宜兴	岷亭 1#公变	10	200	160
52891	宜兴	岷亭 2#公变	10	400	75
52892	宜兴	南街 3#公变	10	400	150
52893	宜兴	南街 2#公变	10	315	7
52894	宜兴	米西公变	10	200	92
52895	宜兴	大都市 1#公变	10	400	251
52896	宜兴	大都市 2#公变	10	400	225
52897	宜兴	四洲塘公变	10	200	23
52898	宜兴	乌泥岗公变	10	200	47
52899	宜兴	烟山村公变	10	400	155
52900	宜兴	热电公变	10	200	80
52901	宜兴	南街 1#公变	10	400	29
52902	宜兴	南门 2#公变	10	400	91
52903	宜兴	胜山公变	10	200	132
52904	宜兴	特种涂料公变	10	400	113
52905	宜兴	张渚南门公变	10	315	14
52906	宜兴	安康小区 1#公变	10	315	111
52907	宜兴	南街 8#公变	10	400	27
52908	宜兴	川埠同乐新村公变	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52909	宜兴	水龙口 2#公变	10	400	235
52910	宜兴	同乐商住楼公变	10	400	113
52911	宜兴	新宅基公变	10	400	115
52912	宜兴	安康小区 2#公变	10	315	150
52913	宜兴	中东村下东公变	10	200	104
52914	宜兴	烟下联矿公变	10	250	38
52915	宜兴	桃园北公变	10	200	14
52916	宜兴	黄泥岭公变	10	200	0
52917	宜兴	滨水新城 1#箱变	10	400	181
52918	宜兴	滨水新城 2#箱变	10	400	206
52919	宜兴	滨水新城 3#箱变	10	400	175
52920	宜兴	滨水新城 4#箱变	10	400	154
52921	宜兴	滨水新城 5#箱变	10	400	174
52922	宜兴	滨水新城 6#箱变	10	400	194
52923	宜兴	滨水新城 7#箱变	10	400	188
52924	宜兴	滨水新城 8#箱变	10	400	149
52925	宜兴	白泥商业街公变	10	400	31
52926	宜兴	钱墅人家 3#站 2#所变	20	800	277
52927	宜兴	钱墅人家 3#站 3#所变	20	800	445
52928	宜兴	钱墅人家 3#站 4#所变	20	800	474
52929	宜兴	新岳二期 2#箱变	10	400	105
52930	宜兴	松林公变	10	200	25
52931	宜兴	悦和花园 1#站 1#所变	10	800	438
52932	宜兴	悦和花园 1#站 2#所变	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52933	宜兴	悦和花园 2#站 1#所变	10	800	455
52934	宜兴	悦和花园 2#站 2#所变	10	800	357
52935	宜兴	悦和花园 1#箱变	10	400	232
52936	宜兴	悦和花园 2#箱变	10	400	206
52937	宜兴	桥南公变	10	400	243
52938	宜兴	宜丰陈塘桥公变	10	200	21
52939	宜兴	楝杨路 2#公变	10	400	200
52940	宜兴	彭庄村 2#公变	10	200	133
52941	宜兴	查林村 7#公变	10	250	84
52942	宜兴	丁南巷公变	10	400	124
52943	宜兴	任墅村西公变	10	315	77
52944	宜兴	西丰圩公变	10	200	88
52945	宜兴	高塍牌楼公变	10	200	107
52946	宜兴	广汇三期 1#站 1#所变	10	800	382
52947	宜兴	广汇三期 1#站 2#所变	10	800	353
52948	宜兴	广汇三期 2#站 1#所变	10	800	350
52949	宜兴	都山六村 1#公变	10	400	188
52950	宜兴	都山六村 2#公变	10	400	181
52951	宜兴	都山六村 3#公变	10	400	171
52952	宜兴	都山六村 4#公变	10	400	180
52953	宜兴	都山六村 5#公变	10	400	138
52954	宜兴	都山六村 6#公变	10	400	177
52955	宜兴	都山六村 7#公变	10	400	142
52956	宜兴	浦南排涝公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52957	宜兴	洋渚炼泥厂公变	10	200	13
52958	宜兴	东下圩公变	10	200	102
52959	宜兴	新岳二期 1#箱变主变	10	400	263
52960	宜兴	新岳二期 3#箱变	10	400	136
52961	宜兴	新岳二期 4#箱变	10	400	152
52962	宜兴	新岳二期 5#箱变	10	400	50
52963	宜兴	新岳二期 6#箱变主变	10	400	164
52964	宜兴	钱墅人家 1#站 1#所变	20	800	417
52965	宜兴	芙蓉风生公变	10	200	117
52966	宜兴	钱墅人家 1#站 2#所变	20	800	372
52967	宜兴	钱墅人家 1#站 3#所变	20	800	361
52968	宜兴	钱墅人家 1#站 4#所变	20	800	425
52969	宜兴	钱墅人家 2#站 1#所变	20	800	413
52970	宜兴	钱墅人家 2#站 2#所变	20	800	494
52971	宜兴	钱墅人家 2#站 3#所变	20	800	448
52972	宜兴	钱墅人家 2#站 4#所变	20	800	462
52973	宜兴	钱墅人家 3#站 1#所变	20	800	386
52974	宜兴	广汇三期 2#站 2#所变	10	800	502
52975	宜兴	广汇三期 3#站 1#所变	10	800	316
52976	宜兴	广汇三期 3#站 2#所变	10	800	386
52977	宜兴	广汇三期 4#站 1#所变	10	800	358
52978	宜兴	广汇三期 4#站 2#所变	10	800	384
52979	宜兴	广汇三期 5#站 1#所变	10	800	380
52980	宜兴	广汇三期 5#站 2#所变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
52981	宜兴	广汇三期 1#箱变	10	400	174
52982	宜兴	广汇三期 3#箱变	10	400	160
52983	宜兴	广汇三期 4#箱变	10	400	177
52984	宜兴	广汇三期 5#箱变	10	400	189
52985	宜兴	广汇三期 6#箱变	10	400	100
52986	宜兴	广汇三期 7#箱变	10	400	141
52987	宜兴	广汇三期 8#箱变	10	400	129
52988	宜兴	广汇三期 9#箱变	10	400	204
52989	宜兴	广汇三期 10#箱变	10	400	178
52990	宜兴	大港南太湖公变	10	400	151
52991	宜兴	老菜场公变	10	400	186
52992	宜兴	广汇三期 15#箱变	10	400	171
52993	宜兴	广汇三期 16#箱变	10	400	188
52994	宜兴	广汇三期 17#箱变	10	400	187
52995	宜兴	广汇三期 18#箱变	10	400	157
52996	宜兴	广汇三期 11#箱变	10	400	156
52997	宜兴	广汇三期 12#箱变	10	400	178
52998	宜兴	广汇三期 13#箱变	10	400	141
52999	宜兴	广汇三期 14#箱变	10	400	182
53000	宜兴	广汇三期 2#箱变	10	400	176
53001	宜兴	西黄墅公变	10	200	41
53002	宜兴	国土箱变	10	630	254
53003	宜兴	虹溪路箱变	10	630	210
53004	宜兴	嘉华豪庭 1#站 1#所变	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53005	宜兴	嘉华豪庭 1#站 2#所变	10	800	385
53006	宜兴	西望下场 1#公变	10	400	164
53007	宜兴	康佳苑 8#公变	10	400	212
53008	宜兴	康佳苑 9#公变	10	400	242
53009	宜兴	康佳苑 10#公变	10	200	102
53010	宜兴	康家苑 11#公变	10	400	242
53011	宜兴	查林六组 3#公变	10	400	91
53012	宜兴	查林北区 3#公变	10	400	145
53013	宜兴	新沟公变	10	400	93
53014	宜兴	镇排涝泵箱变	10	400	140
53015	宜兴	金色年华二期 1#站 1#所变	10	800	440
53016	宜兴	金色年华二期 1#站 2#所变	10	800	366
53017	宜兴	金色年华二期 1#站 3#所变	10	800	377
53018	宜兴	查林二期 1#公变	10	400	203
53019	宜兴	查林北区 2#公变	10	400	167
53020	宜兴	漫溪公变	10	200	77
53021	宜兴	金色年华二期 1#站 4#所变	10	800	304
53022	宜兴	金色年华二期 1#箱变	10	400	188
53023	宜兴	张家坞公变	10	200	115
53024	宜兴	毛家山公变	10	200	92
53025	宜兴	中学公变	10	400	97
53026	宜兴	蒋南公变	10	200	89
53027	宜兴	尚城学府 7#室 1#所变主变	10	800	615
53028	宜兴	城塘公变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53029	宜兴	周铁中行公变	10	400	35
53030	宜兴	辰华玖府 3#室 2#所变主变	20	800	438
53031	宜兴	岭下塘公公变	10	400	155
53032	宜兴	东组路公变	10	400	161
53033	宜兴	西渚新建公变	10	400	102
53034	宜兴	富民路公变	10	400	186
53035	宜兴	北庄麻纺 2#公变	10	400	226
53036	宜兴	社坛西公变	10	200	70
53037	宜兴	新都府 5#室 4#所变主变	10	800	427
53038	宜兴	市桥电站公变	10	400	228
53039	宜兴	长山五队 2#公变	10	200	71
53040	宜兴	马思桥公变	10	400	303
53041	宜兴	南河教堂公变	10	400	121
53042	宜兴	时光玖樾府 4#室 4#所变主变	20	630	356
53043	宜兴	堂前陈埭 2#公变	10	200	149
53044	宜兴	旧渎电站公变	10	400	224
53045	宜兴	西渚长二公变	10	200	76
53046	宜兴	翡翠四季花园 5#室 2#所变	20	800	595
53047	宜兴	家乐公变	10	400	150
53048	宜兴	金榜华府 1#站 4#所变	10	630	367
53049	宜兴	湖光玖樾府 3#室 1#所变主变	20	800	505
53050	宜兴	路昌桥公变	10	400	126
53051	宜兴	宜元公变	10	400	0
53052	宜兴	下元公变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53053	宜兴	里界园公变	10	400	36
53054	宜兴	乾元村公变	10	400	142
53055	宜兴	矿机箱变主变	10	400	50
53056	宜兴	芳阳路箱变主变	10	630	416
53057	宜兴	新河沿荷花埂公变	10	400	180
53058	宜兴	龙眼小区 4#公变	10	400	191
53059	宜兴	俞家寨公变	10	315	0
53060	宜兴	洑著景园 3#室 4#所变主变	10	800	584
53061	宜兴	观澜府 4#室 2#所变主变	20	800	510
53062	宜兴	百家排涝站 2#公变	10	400	61
53063	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 3#所变主变	10	630	438
53064	宜兴	下东龙塘 4#公变	10	400	138
53065	宜兴	汤泉公变	10	200	79
53066	宜兴	扶西公变	10	200	66
53067	宜兴	下沿公变	10	200	29
53068	宜兴	雅达健康生态园 3#室 1#所变主变	10	630	386
53069	宜兴	茶亭小区 1#公变	10	200	2
53070	宜兴	陈墅东公变	10	200	80
53071	宜兴	东风村 2#公变	10	200	89
53072	宜兴	仇东公变	10	200	97
53073	宜兴	胡油公变	10	200	91
53074	宜兴	融达公变	10	400	1
53075	宜兴	周桥 2#公变	10	200	110
53076	宜兴	三玻璃钢公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53077	宜兴	洺麓花园 1#站 1#所变	10	630	274
53078	宜兴	洺麓花园 1#站 3#所变	10	630	269
53079	宜兴	洺麓花园 1#站 4#所变	10	630	249
53080	宜兴	洺麓花园 1#站 2#所变	10	630	237
53081	宜兴	洺麓花园 2#站 1#所变	10	800	402
53082	宜兴	洺麓花园 2#站 2#所变	10	800	435
53083	宜兴	金三角 5#公变	10	400	92
53084	宜兴	竺隐溪院 4#室 2#所变主变	10	800	507
53085	宜兴	长安北 2#公变	10	400	129
53086	宜兴	三湾公变	10	400	153
53087	宜兴	方里站公变	10	400	115
53088	宜兴	竹舍河西公变	10	200	38
53089	宜兴	紫琰府 2#室 2#所变主变	10	800	313
53090	宜兴	万安小区 2#公变	10	400	216
53091	宜兴	锦溪豪庭 5#室 2#所变主变	10	800	599
53092	宜兴	新塍村部公变	10	200	22
53093	宜兴	供电调度公变	10	400	296
53094	宜兴	誉珑湖滨 13#室 3#所变主变	20	800	440
53095	宜兴	蒋笠村 3#公变	10	200	16
53096	宜兴	东尤场 3#公变	10	400	207
53097	宜兴	苏北村箱变主变	10	400	154
53098	宜兴	洋岸村西 2#公变	10	400	63
53099	宜兴	湖悦名邸 8#室 2#所变主变	10	800	554
53100	宜兴	湖悦名邸 4#室 1#所变主变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53101	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变	20	800	257
53102	宜兴	丰台村 2#公变	10	200	102
53103	宜兴	邦利公变	10	200	81
53104	宜兴	新建河东 2#公变	10	200	63
53105	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 3#所变	10	800	530
53106	宜兴	淦里新村公变	10	400	210
53107	宜兴	房东公变	10	200	50
53108	宜兴	金兰田舍公变	10	200	66
53109	宜兴	余境村公变	10	400	195
53110	宜兴	茶亭小区 3#公变	10	200	45
53111	宜兴	三六队公变	10	200	141
53112	宜兴	幕后公变	10	200	0
53113	宜兴	凌霞许家公变	10	400	102
53114	宜兴	燕山三庄公变	10	200	70
53115	宜兴	建筑 1#公变	10	200	32
53116	宜兴	上村头公变	10	400	242
53117	宜兴	茶元花园塘公变	10	400	232
53118	宜兴	小董公变	10	400	284
53119	宜兴	善卷安置小区 3#公变	10	400	193
53120	宜兴	西芥公变	10	200	63
53121	宜兴	大水潭 1#公变	10	400	170
53122	宜兴	北门丰产埭公变	10	100	43
53123	宜兴	采石公变	10	200	85
53124	宜兴	黄沙地公变	10	200	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53125	宜兴	双桥南公变	10	200	99
53126	宜兴	茶元九里湾公变	10	400	210
53127	宜兴	安前 2#公变	10	200	70
53128	宜兴	黄泥岗公变	10	400	182
53129	宜兴	茶元薛家山公变	10	200	70
53130	宜兴	友谊村公变	10	400	161
53131	宜兴	龙山脚公变	10	400	196
53132	宜兴	石材市场 69#公变	10	400	97
53133	宜兴	西四东公变	10	200	59
53134	宜兴	戴家村公变	10	200	88
53135	宜兴	新四军纪念馆 2#箱变主变	10	630	343
53136	宜兴	珠园 2#公变	10	200	46
53137	宜兴	古瑶桥西公变	10	200	63
53138	宜兴	西桥头公变	10	400	191
53139	宜兴	钰澜云溪府 2#室 1#所变主变	10	800	299
53140	宜兴	春晖新村 2#室 1#所变主变	10	800	576
53141	宜兴	张渚荷花 2#公变	10	400	137
53142	宜兴	公园路北西公变	10	400	51
53143	宜兴	龙玺太湖湾 3#室 2#所变主变	10	800	534
53144	宜兴	归径曹珠公变	10	400	0
53145	宜兴	莲河公变	10	200	115
53146	宜兴	洛涧雅居 3#室 1#所变主变	10	800	567
53147	宜兴	平元东坞公变	10	200	135
53148	宜兴	周和塘公变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53149	宜兴	芳庄西舍公变	10	200	85
53150	宜兴	福田圩公变	10	200	55
53151	宜兴	金帆小区 1#公变	10	400	147
53152	宜兴	兰右村 2#公变	10	200	0
53153	宜兴	白巷 1 组公变	10	400	69
53154	宜兴	永昌路 1#公变	10	400	214
53155	宜兴	董家湾 2#箱变主变	10	400	177
53156	宜兴	和渎公变	10	400	100
53157	宜兴	宸章府 2#室 3#所变主变	10	800	395
53158	宜兴	五星小区一期 4#公变	10	200	98
53159	宜兴	金盆 3#公变	10	400	180
53160	宜兴	五星小区一期 5#公变	10	200	72
53161	宜兴	五星小区一期 6#公变	10	200	75
53162	宜兴	杏园路公变	10	200	116
53163	宜兴	西周 2#公变	10	200	0
53164	宜兴	乌溪桥南公变	10	400	17
53165	宜兴	五星小区一期 7#公变	10	200	89
53166	宜兴	朱渭抗排 2#公变	10	160	63
53167	宜兴	湖悦名邸 8#室 4#所变主变	10	800	458
53168	宜兴	安东新村公变	10	200	93
53169	宜兴	时光汎樾府 3#室 2#所变主变	20	630	418
53170	宜兴	和桥赛峰公变	10	400	277
53171	宜兴	南中五组 2#箱变主变	10	400	105
53172	宜兴	前庄町公变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53173	宜兴	五星小区一期 8#公变	10	200	82
53174	宜兴	台西村箱变主变	10	500	163
53175	宜兴	汤渎排涝 2#公变	10	200	61
53176	宜兴	红卫新区 7#公变	10	400	136
53177	宜兴	锦溪豪庭 6#室 2#所变主变	10	800	599
53178	宜兴	林庄花木场公变	10	200	106
53179	宜兴	尚水佳苑 2#室 1#所变	10	800	412
53180	宜兴	尚水佳苑 2#室 3#所变	10	800	335
53181	宜兴	尚水佳苑 2#室 4#所变	10	800	416
53182	宜兴	尚水佳苑 2#室 2#所变	10	800	354
53183	宜兴	蜀山村 5#公变	10	400	142
53184	宜兴	和喜玖府 3#室 2#所变主变	10	800	519
53185	宜兴	郭家耐火公变	10	400	130
53186	宜兴	花溪苑 3#室 2#所变主变	10	630	414
53187	宜兴	水洞 2#公变	10	200	100
53188	宜兴	新芳村委公变	10	400	4
53189	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变	10	800	600
53190	宜兴	健康公变	10	400	75
53191	宜兴	场上 2#公变	10	200	65
53192	宜兴	东塍公变	10	400	71
53193	宜兴	邵巷南公变	10	200	80
53194	宜兴	城北路公变	10	315	46
53195	宜兴	上干 2#公变	10	200	65
53196	宜兴	柏树头 3#公变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53197	宜兴	钟楼公变	10	400	195
53198	宜兴	茗秀馨院 3#室 1#所变主变	10	800	586
53199	宜兴	积梅 5#公变	10	400	92
53200	宜兴	和兴家园 16#公变	10	200	93
53201	宜兴	坂上公变	10	400	203
53202	宜兴	新建蒋家 2#公变	10	400	157
53203	宜兴	印刷公变	10	400	106
53204	宜兴	大树秦家公变	10	400	181
53205	宜兴	路东组公变	10	200	0
53206	宜兴	夏芳电站公变	10	400	0
53207	宜兴	省庄邓家公变	10	200	36
53208	宜兴	矿山 1#公变	10	200	100
53209	宜兴	长北公变	10	200	105
53210	宜兴	木龙地公变	10	200	126
53211	宜兴	红卫新村 2#箱变主变	10	630	228
53212	宜兴	潜洛新苑 2#室 3#所变主变	10	800	512
53213	宜兴	农贸市场箱变主变	10	400	169
53214	宜兴	观音组公变	10	200	102
53215	宜兴	方里殷家公变	10	200	94
53216	宜兴	阳羨度假区公变	10	400	71
53217	宜兴	薛家渎顶上公变	10	400	117
53218	宜兴	宜城岳南新村 1#箱变主变	10	500	199
53219	宜兴	上棚 2#公变	10	400	170
53220	宜兴	港口东流圩公变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53221	宜兴	车古箱变主变	10	400	265
53222	宜兴	湖头 4#公变	10	200	58
53223	宜兴	金兰杨家公变	10	400	71
53224	宜兴	南中七组公变	10	200	0
53225	宜兴	岭下大村公变	10	400	115
53226	宜兴	洪东村公变	10	200	64
53227	宜兴	中巷桥东 2#公变	10	400	214
53228	宜兴	大山芥公变	10	200	15
53229	宜兴	百家牛桥公变	10	400	160
53230	宜兴	大树北庄公变	10	400	162
53231	宜兴	北街公变	10	400	133
53232	宜兴	横塘新区 3#箱变主变	10	500	310
53233	宜兴	湖悦天境 3#室 1#所变	20	800	468
53234	宜兴	白宕小区 1#公变	10	400	218
53235	宜兴	前周村公变	10	400	116
53236	宜兴	时光汎樾府 4#室 1#所变主变	20	630	374
53237	宜兴	劳动新村小区 3#公变	10	400	149
53238	宜兴	义北公变	10	400	137
53239	宜兴	湖光公变	10	200	96
53240	宜兴	小河头公变	10	200	76
53241	宜兴	大树顾家公变	10	200	79
53242	宜兴	朱砂电站公变	10	200	50
53243	宜兴	工陶新村箱变主变	10	630	351
53244	宜兴	桃园西山箱变主变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53245	宜兴	梅贺排涝泵公变	10	200	8
53246	宜兴	前圩 2#公变	10	200	74
53247	宜兴	方里戴家村公变	10	200	92
53248	宜兴	尚城学府 7#室 4#所变主变	10	800	444
53249	宜兴	白云顶公变	10	200	123
53250	宜兴	潢潼红星公变	10	200	77
53251	宜兴	大庙 3#公变	10	400	267
53252	宜兴	大南中公变	10	400	135
53253	宜兴	优湖美地 4#室 3#所变	20	800	408
53254	宜兴	优湖美地 4#室 4#所变	20	800	468
53255	宜兴	西渚公变	10	400	200
53256	宜兴	南岳寺分场公变	10	200	58
53257	宜兴	优湖美地 1#站 3#所变	20	800	399
53258	宜兴	南淋十队公变	10	200	63
53259	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 4#所变主变	10	630	431
53260	宜兴	琅山电站公变	10	200	14
53261	宜兴	开发区公变	10	200	73
53262	宜兴	后彭新村 1#箱变主变	10	400	241
53263	宜兴	紫琅府 2#室 3#所变主变	10	800	499
53264	宜兴	洑里景园 4#室 3#所变主变	20	800	554
53265	宜兴	沙桥 1#公变	10	400	95
53266	宜兴	锦溪豪庭 2#室 1#所变主变	10	800	592
53267	宜兴	查家塘公变	10	400	15
53268	宜兴	魏家 6#公变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53269	宜兴	华阳村箱变主变	10	630	454
53270	宜兴	芳西组 2#公变	10	400	21
53271	宜兴	凌云府 3#室 1#所变主变	10	630	361
53272	宜兴	锡宜路 2#公变	10	400	178
53273	宜兴	沧浜 4#箱变主变	10	400	141
53274	宜兴	干西桥东公变	10	200	160
53275	宜兴	龙潭教宿 4#箱变主变	10	500	268
53276	宜兴	胡家塘公变	10	400	256
53277	宜兴	龙潭教宿 5#箱变主变	10	500	216
53278	宜兴	阳泉白马公变	10	400	150
53279	宜兴	黄泥宕公变	10	200	139
53280	宜兴	联圩汤盘圩闸站公变	10	400	294
53281	宜兴	临津南坝公变	10	200	39
53282	宜兴	梧桐人家 3#室 1#所变主变	10	800	460
53283	宜兴	竹雨轩 4#室 2#所变主变	10	630	386
53284	宜兴	洵韵福邸 3#室 1#所变主变	10	800	495
53285	宜兴	彦升家院 1#站 1#所变主变	10	630	424
53286	宜兴	长山新民 4#公变	10	400	210
53287	宜兴	杨家地 2#公变	10	200	37
53288	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 1#所变主变	10	800	626
53289	宜兴	白家 2#公变	10	400	297
53290	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 2#所变主变	10	800	628
53291	宜兴	张公后村公变	10	400	106
53292	宜兴	远程路公变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53293	宜兴	徐西电灌站 2#公变	10	400	237
53294	宜兴	四季景苑 1#站 3#所变主变	10	800	410
53295	宜兴	东下青龙 3#公变	10	200	61
53296	宜兴	犊山大河边公变	10	200	0
53297	宜兴	宝山路 2#箱变主变	10	400	70
53298	宜兴	林庄电站公变	10	400	105
53299	宜兴	锦溪豪庭 2#室 4#所变主变	10	800	591
53300	宜兴	誉湖郡 3#室 3#所变主变	20	800	527
53301	宜兴	前巷石坝 2#公变	10	200	54
53302	宜兴	龙潭教宿 1#箱变主变	10	500	327
53303	宜兴	茶圣家园 4#室 1#所变主变	10	630	401
53304	宜兴	寺前西公变	10	200	75
53305	宜兴	洛涧雅居 2#室 3#所变主变	10	800	576
53306	宜兴	义庄塘公变	10	400	198
53307	宜兴	新都府 7#室 2#所变	10	630	364
53308	宜兴	金兰陈家 3#公变	10	400	165
53309	宜兴	丰义供电所 2#公变	10	400	74
53310	宜兴	毫渎东公变	10	400	167
53311	宜兴	周墅大河闸公变	10	400	31
53312	宜兴	龙潭教宿 2#箱变主变	10	500	213
53313	宜兴	优湖美地 1#站 4#所变	20	800	425
53314	宜兴	誉珑湖滨花园 11#室 2#所变主变	20	800	356
53315	宜兴	农工商 2#公变	10	400	220
53316	宜兴	铜山村 2#箱变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53317	宜兴	西艾干后村公变	10	200	35
53318	宜兴	潜洛 5#公变	10	400	144
53319	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 7#站 1#所变	10	800	593
53320	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 7#站 2#所变	10	800	567
53321	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 8#室 1#所变	10	800	306
53322	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 8#室 2#所变	10	800	498
53323	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 9#室 1#所变	10	630	489
53324	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 9#室 2#所变	10	630	482
53325	宜兴	器件 3#箱变主变	10	630	309
53326	宜兴	和桥钢材市场 2#公变	10	400	122
53327	宜兴	电视台箱变主变	10	400	137
53328	宜兴	龙潭教宿 3#箱变主变	10	500	266
53329	宜兴	洛涧陈家坳 3#箱变主变	10	630	331
53330	宜兴	尚城学府 3#室 2#所变主变	10	800	452
53331	宜兴	集贸停车场箱变主变	10	630	306
53332	宜兴	锦溪豪庭 3#室 4#所变主变	10	800	574
53333	宜兴	翡翠四季花园 2#室 2#所变	20	800	422
53334	宜兴	韶丰路公变	10	200	91
53335	宜兴	前圩 3#公变	10	200	133
53336	宜兴	周家小窑 3#箱变主变	10	500	350
53337	宜兴	查林西 3#公变	10	400	149
53338	宜兴	宜城西城公变	10	315	176
53339	宜兴	和桥沈家公变	10	400	90
53340	宜兴	干桥公变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53341	宜兴	镇河西北公变	10	400	76
53342	宜兴	蒋富站公变	10	200	67
53343	宜兴	蒋富村东公变	10	160	18
53344	宜兴	杨巷宗家公变	10	400	231
53345	宜兴	四里桥公变	10	400	0
53346	宜兴	杭窑公变	10	200	76
53347	宜兴	和桥丁家公变	10	400	140
53348	宜兴	尹家公变	10	160	37
53349	宜兴	天和家苑 6#公变	10	200	82
53350	宜兴	宋桥站公变	10	400	221
53351	宜兴	金兰石矿公变	10	400	193
53352	宜兴	里高电站公变	10	200	38
53353	宜兴	新屋公变	10	200	69
53354	宜兴	李山站公变	10	400	129
53355	宜兴	天和家苑 8#公变	10	250	53
53356	宜兴	五茄公变	10	200	66
53357	宜兴	天和家苑 7#公变	10	315	104
53358	宜兴	邹家公变	10	400	191
53359	宜兴	天和家苑 2#公变	10	200	49
53360	宜兴	虞家公变	10	200	98
53361	宜兴	天和家苑 1#公变	10	250	68
53362	宜兴	金兰曹家公变	10	160	16
53363	宜兴	新安公变	10	200	37
53364	宜兴	双场公变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53365	宜兴	南高组公变	10	200	29
53366	宜兴	南高小区公变	10	315	152
53367	宜兴	闻高公变	10	400	129
53368	宜兴	西苑小区公变	10	315	0
53369	宜兴	石路 1#公变	10	400	0
53370	宜兴	西山岗 1#公变	10	400	128
53371	宜兴	北门村公变	10	315	166
53372	宜兴	塘山桥 3#公变	10	200	109
53373	宜兴	建设新村 2#公变	10	400	144
53374	宜兴	华兴小区 1#公变	10	400	242
53375	宜兴	华达小区公变	10	400	140
53376	宜兴	安西电站公变	10	100	6
53377	宜兴	柏树新站公变	10	400	151
53378	宜兴	华兴小区 3#公变	10	400	192
53379	宜兴	华兴小区公变	10	200	53
53380	宜兴	闻家王家组公变	10	400	130
53381	宜兴	潘高电站公变	10	200	82
53382	宜兴	庙桥路公变	10	400	185
53383	宜兴	环卫所公变	10	400	200
53384	宜兴	新建新村南公变	10	400	106
53385	宜兴	新建新村公变	10	400	121
53386	宜兴	天和家苑 3#公变	10	315	152
53387	宜兴	天和家苑 4#公变	10	200	68
53388	宜兴	六埂公变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53389	宜兴	天和家苑 5#公变	10	315	131
53390	宜兴	新建新村北公变	10	400	49
53391	宜兴	中巷村荷花公变	10	315	235
53392	宜兴	南新陈家公变	10	400	41
53393	宜兴	和桥陆家公变	10	400	0
53394	宜兴	小湾公变	10	400	145
53395	宜兴	芝果站公变	10	100	13
53396	宜兴	北新桥公变	10	400	166
53397	宜兴	丁圩公变	10	200	72
53398	宜兴	汪洋站公变	10	200	34
53399	宜兴	华西路 3#公变	10	315	114
53400	宜兴	华西路 4#公变	10	315	96
53401	宜兴	新城 2#公变	10	200	85
53402	宜兴	西渚加工公变	10	400	22
53403	宜兴	振元南 2#公变	10	400	0
53404	宜兴	振元南公变	10	400	30
53405	宜兴	簪里公变	10	400	55
53406	宜兴	七组公变	10	315	119
53407	宜兴	西渚农机公变	10	400	0
53408	宜兴	潘墩公变	10	400	1
53409	宜兴	转水公变	10	200	68
53410	宜兴	西渚蔡塘电站公变	10	200	50
53411	宜兴	元上公变	10	400	187
53412	宜兴	上下街公变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53413	宜兴	十里牌用电站公变	10	315	10
53414	宜兴	筱里村公变	10	400	140
53415	宜兴	九岭电炉公变	10	200	2
53416	宜兴	窑庄公变	10	400	139
53417	宜兴	周扬公变	10	200	125
53418	宜兴	官林南新河站公变	10	200	98
53419	宜兴	九岭砖瓦公变	10	200	86
53420	宜兴	1 号井宿舍公变	10	200	0
53421	宜兴	茶亭汤家村公变	10	200	71
53422	宜兴	新华居民区公变	10	200	0
53423	宜兴	渚东新桥公变	10	400	117
53424	宜兴	木工公变	10	400	90
53425	宜兴	九岭村腰塘公变	10	200	0
53426	宜兴	姜西公变	10	200	61
53427	宜兴	湖滨村 2#公变	10	200	65
53428	宜兴	五村村公变	10	200	35
53429	宜兴	闸口水产公变	10	400	304
53430	宜兴	毛家塘公变	10	200	87
53431	宜兴	上下场圩 1#公变	10	400	110
53432	宜兴	上下场圩 3#公变	10	400	171
53433	宜兴	上下场圩 2#公变	10	400	113
53434	宜兴	上下场圩 4#公变	10	400	295
53435	宜兴	联丰圩公变	10	400	179
53436	宜兴	韶巷村公变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53437	宜兴	长田埂公变	10	400	203
53438	宜兴	庄南公变	10	200	139
53439	宜兴	桃溪一期公变	10	400	112
53440	宜兴	桃溪二期公变	10	315	107
53441	宜兴	人民大街公变	10	400	0
53442	宜兴	戈东公变	10	400	4
53443	宜兴	戈西公变	10	400	88
53444	宜兴	街镇三公变	10	315	93
53445	宜兴	燕山杨树公变	10	200	50
53446	宜兴	凌霞石车坝公变	10	200	29
53447	宜兴	街镇一公变	10	400	147
53448	宜兴	华西路 5#公变	10	315	108
53449	宜兴	华西路 6#公变	10	315	96
53450	宜兴	华西路 7#公变	10	315	113
53451	宜兴	鲸塘信用社公变	10	200	50
53452	宜兴	西渚立新公变	10	400	229
53453	宜兴	街镇五公变	10	400	29
53454	宜兴	金紫污公变	10	315	93
53455	宜兴	华西路 8#公变	10	315	156
53456	宜兴	华西路 9#公变	10	250	74
53457	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	0
53458	宜兴	新征村路边公变	10	315	91
53459	宜兴	新征茶场公变	10	200	83
53460	宜兴	金紫村东宅公变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53461	宜兴	华西路 10#公变	10	315	128
53462	宜兴	华西路 11#公变	10	315	139
53463	宜兴	华西路 12#公变	10	315	114
53464	宜兴	金紫电站公变	10	315	140
53465	宜兴	皇新污公变	10	400	209
53466	宜兴	烟台用电站公变	10	100	39
53467	宜兴	新征村荷花公变	10	400	220
53468	宜兴	岭南公变	10	315	49
53469	宜兴	鲸塘前村公变	10	200	44
53470	宜兴	新征村官塘公变	10	200	64
53471	宜兴	南庄北站公变	10	200	16
53472	宜兴	华西路 13#公变	10	315	137
53473	宜兴	华西路 14#公变	10	315	100
53474	宜兴	华西路 15#公变	10	315	72
53475	宜兴	华西路 16#公变	10	400	58
53476	宜兴	烟台砖桥公变	10	400	207
53477	宜兴	烟台水产公变	10	400	224
53478	宜兴	东下向阳 2#公变	10	200	57
53479	宜兴	新芳镇东公变	10	315	134
53480	宜兴	陆科加工公变	10	400	185
53481	宜兴	马公滩污公变	10	400	241
53482	宜兴	大团村公变	10	400	199
53483	宜兴	泉佐电站公变	10	200	59
53484	宜兴	泉佐村公变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53485	宜兴	陶瓷商城 2#公变	10	315	103
53486	宜兴	华达小区 1#公变	10	315	111
53487	宜兴	王木公变	10	315	135
53488	宜兴	华达小区 2#公变	10	315	165
53489	宜兴	曲坊新村 3#公变	10	315	136
53490	宜兴	大生杨家公变	10	400	176
53491	宜兴	巷头邵家公变	10	200	122
53492	宜兴	永兴渎南公变	10	160	62
53493	宜兴	和桥湾里公变	10	400	150
53494	宜兴	前谢南站公变	10	400	130
53495	宜兴	华西路 1#公变	10	400	175
53496	宜兴	华西路 2#公变	10	315	167
53497	宜兴	金都公变	10	400	0
53498	宜兴	塘北圩 3#公变	10	400	0
53499	宜兴	熙和府 4#室 3#所变主变	10	800	517
53500	宜兴	洛涧雅居 5#室 2#所变主变	10	400	291
53501	宜兴	洵璋景园 3#室 4#所变主变	10	800	569
53502	宜兴	淦里砖桥公变	10	200	85
53503	宜兴	庙下公变	10	400	138
53504	宜兴	红卫 5#公变	10	400	0
53505	宜兴	蠡墅中区箱变主变	10	400	59
53506	宜兴	大港河南公变	10	200	32
53507	宜兴	荷花塘 1#箱变主变	10	400	287
53508	宜兴	月家桥公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53509	宜兴	水北田螺村公变	10	200	61
53510	宜兴	中心幼儿园 2#箱变主变	10	400	0
53511	宜兴	丁山紫砂文化创意街 1#室 1#所变主变	10	1000	552
53512	宜兴	誉珑湖滨 8#室 3#所变	20	630	207
53513	宜兴	扬富南公变	10	200	55
53514	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 2#所变	10	800	492
53515	宜兴	民北张家公变	10	400	276
53516	宜兴	银祥公变	10	400	241
53517	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变	10	800	575
53518	宜兴	南唐公变	10	200	33
53519	宜兴	阳山 1#公变	10	400	151
53520	宜兴	压渚北公变	10	400	208
53521	宜兴	西王干公变	10	200	91
53522	宜兴	长征六组公变	10	200	30
53523	宜兴	西渚杨家公变	10	200	75
53524	宜兴	张基坝公变	10	200	62
53525	宜兴	谈家干 2#公变	10	200	12
53526	宜兴	西渚沙田公变	10	200	86
53527	宜兴	新征村路组 2#箱变	10	500	272
53528	宜兴	琅玕桥公变	10	200	8
53529	宜兴	邾渎村公变	10	400	167
53530	宜兴	潜洛新苑 2#室 2#所变主变	10	800	512
53531	宜兴	洵都花苑 1#站 1#所变主变	10	800	442
53532	宜兴	西渚任家公变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53533	宜兴	西坡圩 2#公变	10	200	96
53534	宜兴	岭下山岗 2#公变	10	400	236
53535	宜兴	上塘南公变	10	400	300
53536	宜兴	大港村部公变	10	400	169
53537	宜兴	宜丰西村 3#公变	10	200	83
53538	宜兴	廿三湾箱变主变	10	400	209
53539	宜兴	西园鱼塘公变	10	400	267
53540	宜兴	高级中学 3#公变	10	400	152
53541	宜兴	誉珑湖滨 8#室 1#所变	20	630	219
53542	宜兴	美博路灯箱变主变	10	200	72
53543	宜兴	高塍周家公变	10	200	72
53544	宜兴	后庄箱变主变	10	400	298
53545	宜兴	马坞公变	10	400	111
53546	宜兴	兴樾府 2#室 1#所变主变	10	800	570
53547	宜兴	新边庄小区 1#箱变主变	10	630	288
53548	宜兴	南漕漕东 3#公变	10	400	11
53549	宜兴	民主小区 2#公变	10	400	211
53550	宜兴	东圩南公变	10	400	109
53551	宜兴	路埂公变	10	400	124
53552	宜兴	蒲宕公变	10	200	89
53553	宜兴	周铁陈家公变	10	200	50
53554	宜兴	长沟公变	10	200	87
53555	宜兴	石材市场 54#公变	10	315	112
53556	宜兴	丁山紫砂文化创意街 1#室 2#所变主变	10	1000	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53557	宜兴	和桥派出所箱变主变	10	400	0
53558	宜兴	誉珑湖滨 8#室 2#所变	20	630	306
53559	宜兴	誉珑湖滨 7#站 1#所变	20	800	411
53560	宜兴	誉珑湖滨 8#室 4#所变	20	630	424
53561	宜兴	张渚菜场北箱变主变	10	500	154
53562	宜兴	洛涧站前路南箱变主变	10	400	279
53563	宜兴	誉珑湖滨 9#室 2#所变主变	20	630	326
53564	宜兴	供电宿舍箱变主变	10	500	200
53565	宜兴	誉珑湖滨 7#站 2#所变	20	800	415
53566	宜兴	马草村 4#公变	10	200	34
53567	宜兴	人才公寓 1#站 1#所变	20	800	393
53568	宜兴	人才公寓 1#站 2#所变	20	800	452
53569	宜兴	夏姜东胥渡公变	10	200	84
53570	宜兴	周铁前村公变	10	400	202
53571	宜兴	庆源大道 5#路灯公变	10	200	105
53572	宜兴	中巷夏家公变	10	400	158
53573	宜兴	庄里公变	10	200	43
53574	宜兴	横沟头公变	10	200	82
53575	宜兴	前元彭家公变	10	200	22
53576	宜兴	红卫二组公变	10	400	0
53577	宜兴	永发小区箱变主变	10	400	121
53578	宜兴	安乐村委公变	10	200	0
53579	宜兴	万华 3#公变	10	200	108
53580	宜兴	誉珑湖滨 9#室 1#所变主变	20	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53581	宜兴	钢铁宿舍 1#箱变主变	10	500	154
53582	宜兴	大田东公变	10	400	88
53583	宜兴	恒隆大厦商住楼 1#室 1#所变主变	10	800	303
53584	宜兴	恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变主变	10	800	443
53585	宜兴	宋安北公变	10	200	83
53586	宜兴	迎春路箱变主变	10	500	222
53587	宜兴	中心幼儿园箱变主变	10	400	72
53588	宜兴	大码 2#公变	10	400	265
53589	宜兴	交警中队箱变主变	10	400	46
53590	宜兴	和建杨家公变	10	400	150
53591	宜兴	善东公变	10	400	13
53592	宜兴	潢潼茶场公变	10	200	140
53593	宜兴	新征村路组 1#箱变	10	500	267
53594	宜兴	南漕承家公变	10	200	62
53595	宜兴	亚溪庙西公变	10	200	55
53596	宜兴	丽璟花园 2#箱变	10	630	394
53597	宜兴	丽璟花园 3#箱变	10	630	305
53598	宜兴	丽璟花园 4#箱变	10	630	340
53599	宜兴	紫金名都 1#站 1#所变	10	800	442
53600	宜兴	紫金名都 1#站 2#所变	10	800	367
53601	宜兴	紫金名都 1#站 3#所变	10	800	420
53602	宜兴	紫金名都 1#站 4#所变	10	800	318
53603	宜兴	长皂公变	10	200	25
53604	宜兴	习家组公变	10	160	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53605	宜兴	万亩茶场公变	10	200	81
53606	宜兴	和桥下水公变	10	400	251
53607	宜兴	下里坝公变	10	200	15
53608	宜兴	卫星圩 2#公变	10	400	297
53609	宜兴	枫林芥 2#公变	10	200	122
53610	宜兴	芙蓉茶场公变	10	400	250
53611	宜兴	丽璟花园 1#箱变	10	630	367
53612	宜兴	新建村公变	10	400	57
53613	宜兴	水西 2#公变	10	400	161
53614	宜兴	千南公变	10	200	94
53615	宜兴	潘西公变	10	400	180
53616	宜兴	东西圩 3#公变	10	200	59
53617	宜兴	南下圩 2#公变	10	400	225
53618	宜兴	昌巷公变	10	200	99
53619	宜兴	荒田里公变	10	200	55
53620	宜兴	斗门西公变	10	200	95
53621	宜兴	竹舍河西 2#公变	10	400	225
53622	宜兴	芦荡口 1#公变	10	200	0
53623	宜兴	竹舍何家公变	10	200	52
53624	宜兴	屺山管北公变	10	200	85
53625	宜兴	长前公变	10	200	63
53626	宜兴	湾里组公变	10	200	47
53627	宜兴	六田东塍公变	10	400	195
53628	宜兴	均陶商品 2#公变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53629	宜兴	裴西组公变	10	400	174
53630	宜兴	东岸桥头村箱变	10	500	253
53631	宜兴	吴墟村 3#公变	10	400	251
53632	宜兴	雅达健康生态园 17#室 4#所变主变	10	800	492
53633	宜兴	土杂商住楼 2#箱变主变	10	630	340
53634	宜兴	白莲组公变	10	200	111
53635	宜兴	芳庄镇东公变	10	400	227
53636	宜兴	杏底里公变	10	200	97
53637	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变	10	800	593
53638	宜兴	大芦寺公变	10	400	208
53639	宜兴	临泽人家 1#站 1#所变	20	800	185
53640	宜兴	官渎港公变	10	400	197
53641	宜兴	汤渡 3#公变	10	400	178
53642	宜兴	毛杏沟公变	10	200	124
53643	宜兴	临泽人家 1#站 4#所变	20	800	640
53644	宜兴	临泽人家 1#站 2#所变	20	800	640
53645	宜兴	临泽人家 3#室 1#所变	20	800	195
53646	宜兴	临泽人家 3#室 3#所变	20	800	269
53647	宜兴	临泽人家 3#室 4#所变	20	800	640
53648	宜兴	临泽人家 3#室 2#所变	20	800	640
53649	宜兴	谢家庄公变	10	400	234
53650	宜兴	荒山北 2#公变	10	400	173
53651	宜兴	临泽人家 1#站 3#所变	20	800	246
53652	宜兴	北庄许家公变	10	315	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53653	宜兴	龙眼潭路北公变	10	400	296
53654	宜兴	尚城学府 3#室 3#所变主变	10	800	395
53655	宜兴	社渚西公变	10	200	117
53656	宜兴	停车场公变	10	400	49
53657	宜兴	新河组公变	10	400	64
53658	宜兴	白塔 2#公变	10	400	227
53659	宜兴	天沭御城 3#站 3#所变主变	20	800	419
53660	宜兴	天沭御城 3#站 2#所变主变	20	800	463
53661	宜兴	天沭御城 3#站 4#所变主变	20	800	441
53662	宜兴	老医院宿舍箱变主变	10	630	264
53663	宜兴	卞渚北公变	10	200	84
53664	宜兴	乾元村部箱变	10	630	317
53665	宜兴	宜乐雅园 4#室 1#所变	10	630	470
53666	宜兴	新征村荷花 2#公变	10	400	194
53667	宜兴	1 田头箱变主变 1	10	400	148
53668	宜兴	振业 33#楼北箱变	10	630	236
53669	宜兴	南漕南湾公变	10	200	73
53670	宜兴	砂滩圩鱼塘公变	10	200	133
53671	宜兴	张兰桥公变	10	200	60
53672	宜兴	梧桐人家 3#室 4#所变主变	10	800	475
53673	宜兴	石门 2#公变	10	200	69
53674	宜兴	大生新村 4#箱变主变	10	400	223
53675	宜兴	悦龙台 3#室 3#所变主变	10	630	354
53676	宜兴	四季景苑 1#站 1#所变主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53677	宜兴	谈墅村南公变	10	400	219
53678	宜兴	浦西医院公变	10	200	75
53679	宜兴	观澜府 2#室 1#所变主变	20	800	492
53680	宜兴	元帆桥公变	10	400	178
53681	宜兴	任墅供电所公变	10	200	33
53682	宜兴	和桥荷花公变	10	200	49
53683	宜兴	站前路 2#公变	10	400	176
53684	宜兴	振华路 2#公变	10	400	40
53685	宜兴	汎宸天境府 1#站 1#所变主变	20	630	419
53686	宜兴	农业园公变	10	200	93
53687	宜兴	牧场 2#公变	10	200	85
53688	宜兴	浪埂圩公变	10	200	60
53689	宜兴	和兴路 3#公变	10	400	74
53690	宜兴	沿河公变	10	200	60
53691	宜兴	沧浜 3#箱变主变	10	400	153
53692	宜兴	西望六组箱变主变	10	500	0
53693	宜兴	湖悦天境 2#室 4#所变	20	630	332
53694	宜兴	上阳公变	10	200	61
53695	宜兴	茶场四队公变	10	200	84
53696	宜兴	荷花圩公变	10	200	102
53697	宜兴	回图东公变	10	400	213
53698	宜兴	蒋笠 9#公变	10	400	58
53699	宜兴	浦东街北公变	10	400	188
53700	宜兴	芳庄箱变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53701	宜兴	白土电站 3#公变	10	400	114
53702	宜兴	板桥新村公变	10	400	180
53703	宜兴	西望大桥箱变主变	10	500	57
53704	宜兴	洑宸天境府 2#室 4#所变主变	20	800	549
53705	宜兴	丰西村公变	10	400	65
53706	宜兴	高塍镇政府公变	10	400	42
53707	宜兴	双庙河渎墩公变	10	200	19
53708	宜兴	九方桥公变	10	200	90
53709	宜兴	钱墅都荟 1#室 1#所变主变	20	800	541
53710	宜兴	塘田电站公变	10	400	93
53711	宜兴	许家坝东箱变主变	10	630	370
53712	宜兴	热电小区 2#箱变主变	10	500	207
53713	宜兴	腾达公变	10	400	0
53714	宜兴	竹海岭上 4#站 2#所变主变	10	800	611
53715	宜兴	誉珑湖滨花园 7#室 2#所变	20	800	310
53716	宜兴	熙和府 4#室 2#所变主变	10	800	536
53717	宜兴	凤凰村公变	10	400	236
53718	宜兴	竹舍河西 3#公变	10	400	242
53719	宜兴	塘头公变	10	200	28
53720	宜兴	浦南电站 2#公变	10	200	68
53721	宜兴	邓家 2#公变	10	400	66
53722	宜兴	祝陵村 1#箱变主变	10	630	445
53723	宜兴	新老窑 3#公变	10	400	4
53724	宜兴	洑都花苑 1#站 2#所变主变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53725	宜兴	洵著景园 3#室 1#所变主变	10	800	561
53726	宜兴	东蔡塘公变	10	200	29
53727	宜兴	洋滩 2#公变	10	200	120
53728	宜兴	宁杭路灯 2#公变	10	400	214
53729	宜兴	红旗公变	10	200	44
53730	宜兴	白塔公变	10	400	212
53731	宜兴	万石农行公变	10	400	25
53732	宜兴	宜乐雅园 6#室 1#所变	10	800	616
53733	宜兴	后北庄公变	10	200	62
53734	宜兴	仇圩村中公变	10	400	106
53735	宜兴	新征混水 2#公变	10	200	69
53736	宜兴	双庙双南 2#公变	10	400	76
53737	宜兴	黄金埂公变	10	200	96
53738	宜兴	阳羨度假区箱变主变	10	630	441
53739	宜兴	逸时代广场 3#室 1#所变	10	630	408
53740	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 4#所变主变	20	800	581
53741	宜兴	中心新站公变	10	400	200
53742	宜兴	汤澄东公变	10	200	0
53743	宜兴	云湖福邸 1#室 3#所变主变	10	800	553
53744	宜兴	北塘村 5#公变	10	400	0
53745	宜兴	盛家桥公变	10	200	101
53746	宜兴	蔬菜市场 2#公变	10	400	249
53747	宜兴	新东 2#公变	10	400	58
53748	宜兴	荆溪 3#箱变主变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53749	宜兴	烟山菜场 2#公变	10	400	171
53750	宜兴	联丰圩 2#公变	10	400	170
53751	宜兴	大贤岭公变	10	400	280
53752	宜兴	云湖福邸 1#室 4#所变主变	10	800	547
53753	宜兴	宜丰孙家 2#公变	10	200	108
53754	宜兴	万石村公变	10	400	67
53755	宜兴	查林北区 4#公变	10	200	33
53756	宜兴	省北公变	10	400	299
53757	宜兴	花溪邸 3#室 1#所变主变	10	630	407
53758	宜兴	西埏 3#公变	10	200	85
53759	宜兴	春江郦府 2#室 2#所变	20	630	301
53760	宜兴	东风张家村 1#箱变主变	10	630	449
53761	宜兴	誉湖郡 3#室 1#所变主变	20	800	500
53762	宜兴	葛山 2#公变	10	400	227
53763	宜兴	磨山公变	10	200	45
53764	宜兴	王家墩公变	10	400	192
53765	宜兴	西塘村公变	10	315	137
53766	宜兴	梧桐人家 3#室 2#所变主变	10	800	420
53767	宜兴	倒砍头 3#公变	10	200	122
53768	宜兴	西渚雪家桥公变	10	200	83
53769	宜兴	万石宋家公变	10	400	129
53770	宜兴	荷花塘 4#箱变主变	10	400	238
53771	宜兴	雅达健康生态园 14#站 1#所变	10	400	249
53772	宜兴	清溪人家 4#站 1#所变	10	1000	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53773	宜兴	清溪人家 4#站 2#所变	10	1000	577
53774	宜兴	清溪人家 4#站 3#所变	10	1000	650
53775	宜兴	清溪人家 4#站 4#所变	10	1000	489
53776	宜兴	梦想城箱变主变	10	500	185
53777	宜兴	滕里赵庄组公变	10	400	159
53778	宜兴	万石油塘 2#公变	10	400	146
53779	宜兴	西夹浜鱼塘公变	10	200	113
53780	宜兴	分水田舍公变	10	200	71
53781	宜兴	下干河北公变	10	400	163
53782	宜兴	西庄桥头公变	10	200	64
53783	宜兴	分水漕东公变	10	400	184
53784	宜兴	义庄桥公变	10	400	226
53785	宜兴	杨家园公变	10	400	75
53786	宜兴	雅达健康生态园 19#室 2#所变	10	630	378
53787	宜兴	雅达健康生态园 2#室 2#所变主变	10	630	402
53788	宜兴	贺家渎河东 1#公变	10	200	71
53789	宜兴	西荷塘公变	10	200	0
53790	宜兴	分水丁前公变	10	400	150
53791	宜兴	北庄 2#公变	10	200	19
53792	宜兴	分水南塘公变	10	400	203
53793	宜兴	锡煤宿舍 2#公变	10	200	0
53794	宜兴	桥涯新北 2#公变	10	400	168
53795	宜兴	宜乐雅园 7#室 1#所变	10	630	459
53796	宜兴	寺前电站公变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53797	宜兴	东苑小区 1#箱变主变	10	630	317
53798	宜兴	种子场公变	10	400	82
53799	宜兴	塍里 3#公变	10	200	158
53800	宜兴	祥圩下谈公变	10	200	60
53801	宜兴	铜山八九组公变	10	200	41
53802	宜兴	临津水产公变	10	200	53
53803	宜兴	铜山黄岗卡公变	10	200	59
53804	宜兴	东岳村委公变	10	400	162
53805	宜兴	犊山村杨家 2#公变	10	400	108
53806	宜兴	铜山寺前公变	10	200	46
53807	宜兴	徐西姚家圩公变	10	200	12
53808	宜兴	铜山西山下公变	10	200	39
53809	宜兴	紫砂新村公变	10	400	174
53810	宜兴	高科 2#公变	10	200	83
53811	宜兴	锡煤宿舍 3#公变	10	400	178
53812	宜兴	大同村公变	10	200	0
53813	宜兴	百合南站公变	10	315	25
53814	宜兴	桃溪中学公变	10	400	128
53815	宜兴	徐西谈家圩公变	10	200	43
53816	宜兴	熙山院 3#室 2#所变主变	10	800	566
53817	宜兴	马埠北公变	10	200	102
53818	宜兴	梅家渎北 1#公变	10	200	33
53819	宜兴	西圩渔塘公变	10	200	115
53820	宜兴	民主小区 3#公变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53821	宜兴	新芳棚上东公变	10	200	19
53822	宜兴	大树下公变	10	200	120
53823	宜兴	芳庄北漕公变	10	200	69
53824	宜兴	埭南后村公变	10	200	56
53825	宜兴	杨巷南环路公变	10	400	238
53826	宜兴	东氿广场 1#箱变主变	20	400	296
53827	宜兴	白果树 3#公变	10	200	44
53828	宜兴	东氿广场 2#箱变主变	20	630	472
53829	宜兴	石材市场 68#公变	10	400	153
53830	宜兴	洑溪公园 2#箱变主变	20	400	138
53831	宜兴	熙山院 3#室 4#所变主变	10	800	601
53832	宜兴	洑溪公园 1#箱变主变	20	400	164
53833	宜兴	定化港公变	10	400	141
53834	宜兴	桂芳村委公变	10	400	185
53835	宜兴	春晓江南北苑 3#室 1#所变	10	800	476
53836	宜兴	锡煤宿舍 1#公变	10	200	0
53837	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 4#所变主变	10	630	423
53838	宜兴	鲍家庄公变	10	400	155
53839	宜兴	鲍庄 2#公变	10	200	51
53840	宜兴	查林六组 5#公变	10	400	0
53841	宜兴	华要新村 3#箱变主变	10	500	98
53842	宜兴	宜乐雅园 5#室 3#所变	10	630	490
53843	宜兴	湖悦名邸 3#室 4#所变主变	10	800	538
53844	宜兴	阳泉新村 2#箱变主变	10	630	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53845	宜兴	高墩 3#箱变主变	10	500	41
53846	宜兴	桥涯村部公变	10	400	202
53847	宜兴	西匡公变	10	400	214
53848	宜兴	洪塘组公变	10	400	149
53849	宜兴	安居小区公变	10	400	160
53850	宜兴	陆平一组 2#公变	10	200	24
53851	宜兴	屺亭北街公变	10	400	175
53852	宜兴	张渚供电所箱变主变	10	500	76
53853	宜兴	川埠 2#公变	10	400	86
53854	宜兴	雅达健康生态园 11#站 3#所变主变	10	630	424
53855	宜兴	尚城学府 5#室 2#所变主变	10	800	488
53856	宜兴	东山西路 1#箱变	10	500	74
53857	宜兴	凌霞游乐广场 1#站 3#所变主变	10	800	340
53858	宜兴	誉珑湖滨花园 10#室 3#所变主变	20	800	457
53859	宜兴	夏江电站公变	10	200	50
53860	宜兴	鑫陶广场 2#室 2#所变主变	10	800	438
53861	宜兴	翡翠四季花园 2#室 1#所变	20	800	443
53862	宜兴	南河村公变	10	400	179
53863	宜兴	乌溪高头公变	10	400	130
53864	宜兴	朱家路灯公变	10	200	124
53865	宜兴	东方紫园 2#室 3#所变主变	10	800	546
53866	宜兴	荆溪人家 3#站 2#所变主变	10	800	501
53867	宜兴	龙运天城和府 3#室 1#所变	10	800	510
53868	宜兴	涧西 1#箱变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53869	宜兴	塘门桥南公变	10	200	94
53870	宜兴	下河组公变	10	200	90
53871	宜兴	茶局 6#公变	10	400	206
53872	宜兴	后大潭 2#公变	10	400	92
53873	宜兴	省庄桥西公变	10	400	204
53874	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变	20	800	430
53875	宜兴	下邳村公变	10	400	192
53876	宜兴	涧西箱变	10	400	11
53877	宜兴	菜行 2#公变	10	400	38
53878	宜兴	电力站 10#公变	10	400	119
53879	宜兴	大头组公变	10	200	47
53880	宜兴	昌干公变	10	200	24
53881	宜兴	东岗公变	10	400	258
53882	宜兴	丁舍前村公变	10	200	0
53883	宜兴	杨桥东塘 2#公变	10	200	95
53884	宜兴	安桥村公变	10	400	149
53885	宜兴	西庄窑山公变	10	200	120
53886	宜兴	沙圩公变	10	200	76
53887	宜兴	龙庭水岸 1#室 2#所变主变	10	800	375
53888	宜兴	水龙加工公变	10	200	51
53889	宜兴	集镇南 3#公变	10	400	159
53890	宜兴	河南组 1#公变	10	400	102
53891	宜兴	百合路 1#公变	10	400	68
53892	宜兴	云海金家 2#公变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53893	宜兴	蒋浒公变	10	200	27
53894	宜兴	西溪公变	10	400	166
53895	宜兴	西周公变	10	400	229
53896	宜兴	分水圩田公变	10	400	290
53897	宜兴	新桥组公变	10	200	72
53898	宜兴	远东环保公变	10	315	153
53899	宜兴	仇东村北公变	10	200	70
53900	宜兴	青瓷宿舍 2#公变	10	400	126
53901	宜兴	欣陶公寓 3#室 3#所变主变	10	800	624
53902	宜兴	斗门村公变	10	200	54
53903	宜兴	龙运天城悦府 4#室 4#所变	10	800	567
53904	宜兴	后岗公变	10	200	77
53905	宜兴	余山 2#公变	10	200	78
53906	宜兴	洵著景园 2#室 3#所变主变	10	630	441
53907	宜兴	菜批充电桩箱变	10	630	0
53908	宜兴	青石坳 2#公变	10	315	122
53909	宜兴	滨水新城 3#站 3#所变主变	10	630	367
53910	宜兴	怀家公变	10	200	64
53911	宜兴	立碑公变	10	200	74
53912	宜兴	桃花新村 2#公变	10	200	143
53913	宜兴	归南公变	10	315	168
53914	宜兴	南漕陆家公变	10	400	131
53915	宜兴	西干公变	10	400	132
53916	宜兴	前庄庄前公变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53917	宜兴	台商别墅公变	10	200	36
53918	宜兴	六田村 2#公变	10	200	40
53919	宜兴	前庄潘家公变	10	200	0
53920	宜兴	彩陶新村 4#公变	10	400	176
53921	宜兴	二十七房公变	10	200	84
53922	宜兴	烟山杨家桥 2#公变	10	200	87
53923	宜兴	彩陶新村 2#公变	10	400	201
53924	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 1#所变主变	10	630	419
53925	宜兴	莫家公变	10	200	58
53926	宜兴	任墅向阳 3#公变	10	400	148
53927	宜兴	董塘站公变	10	400	187
53928	宜兴	王婆曹家渎公变	10	200	96
53929	宜兴	仇圩村东公变	10	400	107
53930	宜兴	北渠河南公变	10	400	186
53931	宜兴	洋铁里公变	10	400	225
53932	宜兴	长兴干公变	10	400	272
53933	宜兴	杭襄公变	10	200	0
53934	宜兴	溪南西公变	10	400	124
53935	宜兴	洛涧雅居 4#室 4#所变主变	10	800	612
53936	宜兴	中准电站公变	10	400	199
53937	宜兴	小西干公变	10	200	27
53938	宜兴	大山公变	10	200	21
53939	宜兴	企南公变	10	400	93
53940	宜兴	民望公变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53941	宜兴	邾洩河南公变	10	400	136
53942	宜兴	张生坝公变	10	200	46
53943	宜兴	新河沿大浜公变	10	200	58
53944	宜兴	北淮河北公变	10	400	194
53945	宜兴	水北村北公变	10	400	124
53946	宜兴	王家组 2#公变	10	400	169
53947	宜兴	施家公变	10	400	169
53948	宜兴	毫阳村公变	10	400	147
53949	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 4#所变	20	800	398
53950	宜兴	辰华玖府 2#室 1#所变	20	800	523
53951	宜兴	中巷桥北公变	10	400	64
53952	宜兴	新征混水公变	10	200	50
53953	宜兴	官林车站 1#箱变主变	10	630	68
53954	宜兴	聚贤山庄 1#箱变	10	630	287
53955	宜兴	前谈墅公变	10	200	53
53956	宜兴	茶山圩公变	10	200	77
53957	宜兴	皇东公变	10	200	59
53958	宜兴	芳庄寺前公变	10	200	73
53959	宜兴	碓坊桥公变	10	400	60
53960	宜兴	皇甫 2#公变	10	200	75
53961	宜兴	鲁山公变	10	400	130
53962	宜兴	芳北 1#公变	10	400	223
53963	宜兴	民主小区 4#公变	10	400	85
53964	宜兴	皇甫公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53965	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 17#室 2#所变主变	10	800	562
53966	宜兴	西渚村部公变	10	315	0
53967	宜兴	湖滨桥 2#公变	10	400	153
53968	宜兴	民主小区 1#公变	10	200	88
53969	宜兴	湖滨西区 1#箱变	10	630	349
53970	宜兴	新都府 4#室 2#所变主变	10	630	196
53971	宜兴	万丽明珠 7#站 1#所变主变	10	630	387
53972	宜兴	叶塘村旺山公变	10	200	83
53973	宜兴	堵区公变	10	200	67
53974	宜兴	周铁杨家公变	10	200	16
53975	宜兴	张家 2#公变	10	200	99
53976	宜兴	小江河 2#公变	10	315	26
53977	宜兴	司马庄公变	10	200	9
53978	宜兴	尤前 2#公变	10	400	155
53979	宜兴	北准东公变	10	200	95
53980	宜兴	段庄公变	10	400	69
53981	宜兴	马后公变	10	200	2
53982	宜兴	官庄桥箱变主变	10	630	447
53983	宜兴	东艾干公变	10	200	0
53984	宜兴	和渎河北公变	10	400	184
53985	宜兴	方贤公变	10	400	67
53986	宜兴	新中北路 1#公变	10	200	29
53987	宜兴	周铁王家塘公变	10	200	60
53988	宜兴	新河沿高车堽公变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
53989	宜兴	大尖村杨家公变	10	400	80
53990	宜兴	西渚菜场公变	10	315	146
53991	宜兴	芳圩南公变	10	200	14
53992	宜兴	堰下组公变	10	400	266
53993	宜兴	马公荡公变	10	400	217
53994	宜兴	宅基公变	10	200	61
53995	宜兴	紫郡东府 3#室 3#所变主变	20	800	460
53996	宜兴	红南 2#公变	10	400	68
53997	宜兴	李家定东 2#公变	10	200	100
53998	宜兴	双桥港公变	10	400	7
53999	宜兴	杨家田公变	10	400	217
54000	宜兴	新征村官塘 3#公变	10	400	159
54001	宜兴	花溪山庭 3#室 1#所变	10	800	526
54002	宜兴	梅东南站 2#公变	10	200	30
54003	宜兴	潜洛小学公变	10	400	126
54004	宜兴	文昌路 2#公变	10	400	66
54005	宜兴	滕上村东公变	10	200	31
54006	宜兴	春晓江南南苑 3#室 2#所变主变	10	800	524
54007	宜兴	杨巷新农村公变	10	200	76
54008	宜兴	前梅公变	10	400	184
54009	宜兴	东山新村 2#箱变主变	10	630	82
54010	宜兴	健康 4#公变	10	200	26
54011	宜兴	新港村 2#公变	10	400	0
54012	宜兴	朱渭抗排公变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54013	宜兴	墅中公变	10	400	85
54014	宜兴	茶研宿舍公变	10	400	22
54015	宜兴	朱渭花木场公变	10	200	126
54016	宜兴	施荡村公变	10	400	152
54017	宜兴	蒋笠 17 组公变	10	200	32
54018	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 1#所变	10	800	389
54019	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 3#所变	10	800	406
54020	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 4#所变	10	800	452
54021	宜兴	和桥大树人家二期 1#室 2#所变	10	800	360
54022	宜兴	北塘裴家公变	10	400	183
54023	宜兴	陈联董家公变	10	200	59
54024	宜兴	官山坞 3#公变	10	200	102
54025	宜兴	毛旗庄前公变	10	400	100
54026	宜兴	陈店电站公变	10	400	229
54027	宜兴	下新村公变	10	400	151
54028	宜兴	东南塘公变	10	200	73
54029	宜兴	华阳石矿公变	10	200	53
54030	宜兴	芳庄潘家公变	10	400	189
54031	宜兴	戈西电站公变	10	200	51
54032	宜兴	芳庄街东公变	10	400	194
54033	宜兴	丰西南公变	10	400	64
54034	宜兴	太华新华公变	10	200	54
54035	宜兴	丰北北公变	10	200	49
54036	宜兴	西文公变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54037	宜兴	顺伟 A 区 4#公变	10	200	69
54038	宜兴	曹家公变	10	200	140
54039	宜兴	中宿 2#公变	10	200	31
54040	宜兴	江南和院 1#站 1#所变	10	800	356
54041	宜兴	江南和院 1#站 2#所变	10	800	402
54042	宜兴	八连公变	10	200	109
54043	宜兴	邱家斗公变	10	200	63
54044	宜兴	和喜汎府 3#室 3#所变主变	10	800	450
54045	宜兴	国山村 2#公变	10	400	133
54046	宜兴	西河 1#公变	10	400	182
54047	宜兴	芳庄杨家桥公变	10	200	83
54048	宜兴	邱家斗 2#公变	10	200	74
54049	宜兴	龙眼小区 2#公变	10	200	85
54050	宜兴	建材宿舍公变	10	400	180
54051	宜兴	南中 2#公变	10	200	87
54052	宜兴	祥门 2#公变	10	200	47
54053	宜兴	江南和院 1#箱变	10	400	189
54054	宜兴	江南和院 2#箱变	10	400	259
54055	宜兴	荆邑山庄 1#站 1#所变	10	1000	505
54056	宜兴	荆邑山庄 1#站 2#所变	10	1000	507
54057	宜兴	九龙 3#箱变主变	10	400	161
54058	宜兴	定溪罗大公变	10	200	82
54059	宜兴	滨河义庄西公变	10	400	107
54060	宜兴	千东公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54061	宜兴	蜀山北街 5#箱变主变	10	500	122
54062	宜兴	观渎西公变	10	200	0
54063	宜兴	潜洛四庄 2#公变	10	315	121
54064	宜兴	南埠塘西公变	10	400	18
54065	宜兴	芳庄万东公变	10	200	74
54066	宜兴	高庄公变	10	200	67
54067	宜兴	邾渎东公变	10	200	12
54068	宜兴	旧渎村东公变	10	200	61
54069	宜兴	周铁海事公变	10	200	60
54070	宜兴	上后公变	10	200	66
54071	宜兴	虞庄公变	10	200	94
54072	宜兴	高庄 2#公变	10	200	40
54073	宜兴	金龙名都 4#室 3#所变主变	10	800	438
54074	宜兴	马桥公变	10	200	83
54075	宜兴	赵庄东村 2#箱变主变	10	630	183
54076	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	0
54077	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 4#所变主变	20	800	560
54078	宜兴	荆邑山庄 1#箱变	10	500	227
54079	宜兴	荆邑山庄 2#箱变	10	630	309
54080	宜兴	荆邑山庄 3#箱变	10	630	327
54081	宜兴	荆邑山庄 4#箱变	10	630	317
54082	宜兴	荆邑山庄 5#箱变	10	630	333
54083	宜兴	荆邑山庄 6#箱变	10	500	215
54084	宜兴	荆邑山庄 7#箱变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54085	宜兴	荆邑山庄 8#箱变	10	500	184
54086	宜兴	健康新村北公变	10	400	93
54087	宜兴	槐树下公变	10	400	114
54088	宜兴	铸钢公变	10	400	17
54089	宜兴	兴业小区四期 2#室 4#所变主变	10	800	585
54090	宜兴	水利公变	10	400	63
54091	宜兴	建新军山组公变	10	200	60
54092	宜兴	美栖村公变	10	400	188
54093	宜兴	芳西 3#公变	10	400	120
54094	宜兴	三洲大栗园公变	10	400	161
54095	宜兴	芳西组公变	10	400	46
54096	宜兴	许家坝站公变	10	200	114
54097	宜兴	石材市场 6#公变	10	400	0
54098	宜兴	弯头公变	10	200	116
54099	宜兴	水厂宿舍公变	10	200	98
54100	宜兴	深洞磨界公变	10	400	121
54101	宜兴	宋江组公变	10	200	76
54102	宜兴	深洞村公变	10	400	144
54103	宜兴	闸口吴家公变	10	200	110
54104	宜兴	站前路公变	10	400	204
54105	宜兴	前毛公变	10	200	81
54106	宜兴	八房组公变	10	200	29
54107	宜兴	凌霞塘桥公变	10	200	79
54108	宜兴	钱家桥 3#公变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54109	宜兴	五洞村 2#箱变主变	10	400	232
54110	宜兴	圩渡公变	10	400	80
54111	宜兴	卫家公变	10	200	106
54112	宜兴	任墅金桥 2#公变	10	200	8
54113	宜兴	徐一公变	10	200	23
54114	宜兴	太华大道公变	10	400	108
54115	宜兴	籍亩里公变	10	200	84
54116	宜兴	上圩电站公变	10	200	84
54117	宜兴	运河花园 1#站 2#所变	10	800	454
54118	宜兴	运河花园 1#站 1#所变	10	800	430
54119	宜兴	小圩新村 2#公变	10	400	119
54120	宜兴	棟杨路 3#公变	10	200	109
54121	宜兴	燕山街西公变	10	400	201
54122	宜兴	顺伟 E 区 2#公变	10	400	164
54123	宜兴	运河花园 2#室 1#所变	10	800	332
54124	宜兴	运河花园 2#室 2#所变	10	800	389
54125	宜兴	夹沟东公变	10	400	162
54126	宜兴	汤庄公变	10	400	83
54127	宜兴	东卫公变	10	200	46
54128	宜兴	10kV 西街茶场箱变主变	10	200	14
54129	宜兴	肇富公变	10	400	227
54130	宜兴	新荷公变	10	200	44
54131	宜兴	南园树西公变	10	200	100
54132	宜兴	沙亭 2#公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54133	宜兴	五洞村 3#箱变主变	10	400	229
54134	宜兴	上坝庵公变	10	200	94
54135	宜兴	水产桥东 2#公变	10	400	320
54136	宜兴	湖悦天境 4#室 1#所变主变	20	800	497
54137	宜兴	振业 51#楼东箱变	10	630	283
54138	宜兴	竹胶板厂 3#公变	10	400	108
54139	宜兴	10kV 玉女潭箱变主变	10	400	119
54140	宜兴	涧一公变	10	400	36
54141	宜兴	下邳电站公变	10	400	119
54142	宜兴	曲流村 3#公变	10	200	73
54143	宜兴	杨中 2#公变	10	400	202
54144	宜兴	纺织小区 1#箱变主变	10	630	288
54145	宜兴	万亩 3#公变	10	200	80
54146	宜兴	山水汎城 4#室 1#所变主变	20	800	436
54147	宜兴	钢铁宿舍 2#公变	10	400	213
54148	宜兴	茗岭村 1#箱变主变	10	630	430
54149	宜兴	徐渎二队公变	10	400	227
54150	宜兴	中淮渎公变	10	400	183
54151	宜兴	并俐村 2#公变	10	200	85
54152	宜兴	湖父伏西村西公变	10	400	97
54153	宜兴	洋溪中公变	10	400	182
54154	宜兴	厚和电站 2#公变	10	400	152
54155	宜兴	璟悦华府 1#站 4#所变主变	10	630	350
54156	宜兴	汤庄西公变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54157	宜兴	中山园 2#公变	10	200	68
54158	宜兴	奔马花园三期 1#公变	10	315	151
54159	宜兴	天樾庭 3#室 2#所变主变	10	630	378
54160	宜兴	奔马花园三期 2#公变	10	400	155
54161	宜兴	奔马花园三期 3#公变	10	315	138
54162	宜兴	奔马花园三期 4#公变	10	315	109
54163	宜兴	奔马花园三期 5#公变	10	315	108
54164	宜兴	奔马花园三期 6#公变	10	315	117
54165	宜兴	奔马花园三期 7#公变	10	315	149
54166	宜兴	奔马花园三期 8#公变	10	315	159
54167	宜兴	奔马花园三期 9#公变	10	315	135
54168	宜兴	奔马花园三期 10#公变	10	400	176
54169	宜兴	奔马花园三期 11#公变	10	400	137
54170	宜兴	奔马花园三期 12#公变	10	315	151
54171	宜兴	奔马花园三期 13#公变	10	400	164
54172	宜兴	奔马花园三期 14#公变	10	400	204
54173	宜兴	奔马花园三期 15#公变	10	400	200
54174	宜兴	奔马花园三期 16#公变	10	400	238
54175	宜兴	奔马花园三期 17#公变	10	400	179
54176	宜兴	中兴新村 5#箱变主变	10	500	201
54177	宜兴	奔马花园三期 18#公变	10	315	174
54178	宜兴	奔马花园三期 19#公变	10	315	152
54179	宜兴	奔马花园三期 20#公变	10	315	130
54180	宜兴	奔马花园三期 21#公变	10	315	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54181	宜兴	奔马花园三期 22#公变	10	315	149
54182	宜兴	奔马花园三期 23#公变	10	315	140
54183	宜兴	皇新陆科南公变	10	200	115
54184	宜兴	中字圩东公变	10	400	226
54185	宜兴	白果树 2#公变	10	200	84
54186	宜兴	白巷桥南公变	10	400	259
54187	宜兴	圩东 3#公变	10	400	84
54188	宜兴	蓝天公变	10	400	95
54189	宜兴	菜场公变	10	400	142
54190	宜兴	玻璃厂小区公变	10	400	320
54191	宜兴	茶亭龙口公变	10	200	63
54192	宜兴	鲸塘菜场公变	10	400	118
54193	宜兴	中三田公变	10	200	60
54194	宜兴	东城 1#站 1#所变	20	1000	398
54195	宜兴	东城 1#站 2#所变	20	800	640
54196	宜兴	塍中花苑 1#站 1#所变	10	400	228
54197	宜兴	塍中花苑 1#站 2#所变	10	400	204
54198	宜兴	黄墅木连 2#公变	10	200	58
54199	宜兴	庄幕公变	10	400	116
54200	宜兴	芳庄塘南公变	10	200	71
54201	宜兴	省庄水田公变	10	200	45
54202	宜兴	谢家庄 2#公变	10	200	53
54203	宜兴	水车头 2#公变	10	200	87
54204	宜兴	具西公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54205	宜兴	义北 3#公变	10	200	49
54206	宜兴	金色阳光 1#站 1#所变	20	1000	484
54207	宜兴	金色阳光 1#站 2#所变	20	1000	523
54208	宜兴	金色阳光 1#站 3#所变	20	800	366
54209	宜兴	金色阳光 1#站 4#所变	20	800	407
54210	宜兴	潘家公变	10	200	21
54211	宜兴	芳东南公变	10	400	82
54212	宜兴	中戈庄公变	10	200	90
54213	宜兴	交机公变	10	400	293
54214	宜兴	王住东村公变	10	400	181
54215	宜兴	欧渎河北公变	10	400	242
54216	宜兴	欧午北公变	10	400	202
54217	宜兴	葛渎河南公变	10	400	122
54218	宜兴	东湖湾浜公变	10	400	247
54219	宜兴	白土墩西公变	10	200	80
54220	宜兴	韶巷南公变	10	200	9
54221	宜兴	大埭坝西公变	10	200	48
54222	宜兴	张公水厂公变	10	200	99
54223	宜兴	马家河南公变	10	200	18
54224	宜兴	水母东公变	10	160	37
54225	宜兴	上塘公变	10	200	29
54226	宜兴	洋渚湖滨路公变	10	400	146
54227	宜兴	双庙汤家公变	10	200	118
54228	宜兴	龙华 2#公变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54229	宜兴	查林 6#公变	10	400	182
54230	宜兴	苏家小区 1#站 1#所变	10	800	372
54231	宜兴	苏家小区 1#站 2#所变	10	800	392
54232	宜兴	苏家小区 2#室 1#所变	10	630	342
54233	宜兴	苏家小区 2#室 2#所变	10	630	371
54234	宜兴	张泽施荡桥公变	10	200	132
54235	宜兴	苏家小区 2#室 3#所变	10	630	504
54236	宜兴	水北陆平圩 2#公变	10	200	80
54237	宜兴	荷塘东村公变	10	200	47
54238	宜兴	官林干西鱼塘公变	10	400	133
54239	宜兴	赵圩北公变	10	200	96
54240	宜兴	长征七组 2#公变	10	200	92
54241	宜兴	窑头 3#公变	10	200	0
54242	宜兴	水车泵 2#公变	10	200	109
54243	宜兴	胡家公变	10	400	255
54244	宜兴	白泥场码头公变	10	400	120
54245	宜兴	春晓江南南苑 3#室 3#所变主变	10	800	526
54246	宜兴	苏家小区 2#室 4#所变	10	630	504
54247	宜兴	牌楼 2#	10	400	146
54248	宜兴	善卷村部公变	10	400	106
54249	宜兴	金兰赵家 2#公变	10	200	61
54250	宜兴	杨巷中桥 2#箱变	10	400	224
54251	宜兴	天洇御城 13#室 1#所变	20	800	366
54252	宜兴	白泥商业街 2#公变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54253	宜兴	南漕南湾 2#公变	10	200	67
54254	宜兴	四条岭 3#公变	10	400	124
54255	宜兴	高塍王家公变	10	200	61
54256	宜兴	天洙御城 13#室 3#所变	20	800	400
54257	宜兴	天洙御城 13#室 2#所变	20	800	380
54258	宜兴	天洙御城 13#室 4#所变	20	800	357
54259	宜兴	百街 2#公变	10	400	87
54260	宜兴	春晓江南北苑 3#室 4#所变	10	800	541
54261	宜兴	新华北站公变	10	200	125
54262	宜兴	丰南村公变	10	400	64
54263	宜兴	琅山山南头公变	10	400	201
54264	宜兴	堂前人家 3#室 3#所变	10	800	216
54265	宜兴	堂前人家 3#室 2#所变	10	800	575
54266	宜兴	堂前人家 3#室 1#所变	10	800	396
54267	宜兴	堂前人家 2#室 4#所变	10	800	581
54268	宜兴	堂前人家 2#室 3#所变	10	800	414
54269	宜兴	堂前人家 2#室 2#所变	10	800	276
54270	宜兴	堂前人家 2#室 1#所变	10	800	324
54271	宜兴	金龙名都 1#站 1#所变	10	800	445
54272	宜兴	金龙名都 1#站 2#所变	10	800	406
54273	宜兴	金龙名都 1#站 3#所变	10	800	392
54274	宜兴	金龙名都 1#站 4#所变	10	800	394
54275	宜兴	金龙名都 2#室 1#所变	10	800	391
54276	宜兴	金龙名都 2#室 2#所变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54277	宜兴	堂前人家 3#室 4#所变	10	800	339
54278	宜兴	陶渊村部公变	10	400	58
54279	宜兴	民北村 2#公变	10	200	6
54280	宜兴	民北张家 2#公变	10	200	69
54281	宜兴	高塍永兴东公变	10	200	25
54282	宜兴	北塍南公变	10	200	133
54283	宜兴	大岭 2#公变	10	400	131
54284	宜兴	蠡墅菜场箱变主变	10	630	273
54285	宜兴	新城路箱变主变	10	400	215
54286	宜兴	后元站公变	10	200	117
54287	宜兴	窑灶圩公变	10	200	91
54288	宜兴	里山 2#公变	10	200	61
54289	宜兴	端圩 5#公变	10	200	76
54290	宜兴	舍丁圩渔场公变	10	200	63
54291	宜兴	聚贤新站 2#公变	10	200	90
54292	宜兴	北山大门 2#公变	10	200	115
54293	宜兴	大北站公变	10	200	51
54294	宜兴	烟山港东公变	10	200	114
54295	宜兴	前元供电所 3#公变	10	400	230
54296	宜兴	彭西公变	10	200	115
54297	宜兴	小杨家 2#公变	10	200	19
54298	宜兴	富渎闸站 2#公变	10	200	32
54299	宜兴	水产渔场公变	10	200	48
54300	宜兴	东下公变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54301	宜兴	雅达健康生态园 11#站 1#所变主变	10	630	376
54302	宜兴	城北西路路灯箱变	10	200	79
54303	宜兴	双庙闵家公变	10	400	111
54304	宜兴	陶瓷商城箱变	10	630	203
54305	宜兴	不锈钢箱变	10	630	186
54306	宜兴	湖陵渔场公变	10	200	85
54307	宜兴	浜里渔场公变	10	200	0
54308	宜兴	水东村 2#公变	10	200	77
54309	宜兴	东山新村 3#箱变	10	630	65
54310	宜兴	竹海岭上 1#站 1#所变	10	630	320
54311	宜兴	竹海岭上 1#站 2#所变	10	630	354
54312	宜兴	竹海岭上 1#站 3#所变	10	630	331
54313	宜兴	竹海岭上 1#站 4#所变	10	630	319
54314	宜兴	阳山村 2#公变	10	200	77
54315	宜兴	浔泗东公变	10	200	17
54316	宜兴	宣林西 2#公变	10	200	6
54317	宜兴	曹家南公变	10	200	125
54318	宜兴	金紫西鱼塘公变	10	200	66
54319	宜兴	三洞村部公变	10	400	180
54320	宜兴	洋渚小学 2#公变	10	400	88
54321	宜兴	渚东小桥 2#公变	10	400	162
54322	宜兴	吴家渎闸口公变	10	200	38
54323	宜兴	宗家西公变	10	400	128
54324	宜兴	楝树电站 2#公变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54325	宜兴	陆科东公变	10	200	55
54326	宜兴	李家圩南公变	10	200	34
54327	宜兴	新渎电站 2#公变	10	400	66
54328	宜兴	陆科北公变	10	200	124
54329	宜兴	党员岭公变	10	400	241
54330	宜兴	中巷南站 2#公变	10	400	213
54331	宜兴	裕虹新村箱变	10	630	248
54332	宜兴	三里桥箱变	10	630	231
54333	宜兴	都山小学公变	10	400	34
54334	宜兴	竹舍王家 2#公变	10	200	96
54335	宜兴	南新供电所 4#公变	10	200	52
54336	宜兴	高塍洋埭南公变	10	200	4
54337	宜兴	红黄兰幼儿园箱变主变	10	400	319
54338	宜兴	杨潭圩东公变	10	200	15
54339	宜兴	观渎港公变	10	200	73
54340	宜兴	祥圩组公变	10	100	12
54341	宜兴	洪巷村部公变	10	400	67
54342	宜兴	洪巷泵房公变	10	200	67
54343	宜兴	金紫东城北公变	10	200	89
54344	宜兴	家属区 2#公变	10	400	208
54345	宜兴	阳家圩东公变	10	200	0
54346	宜兴	书香澜庭 2#室 4#所变主变	10	800	504
54347	宜兴	新和南公变	10	200	38
54348	宜兴	双桥河边公变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54349	宜兴	陈家村公变	10	200	58
54350	宜兴	湖滩 2#公变	10	200	139
54351	宜兴	岭南 2#公变	10	200	55
54352	宜兴	西大鱼塘公变	10	200	116
54353	宜兴	湖悦天境 6#室 1#所变主变	20	800	493
54354	宜兴	雪西箱变主变	10	630	443
54355	宜兴	法制公园箱变主变	10	400	319
54356	宜兴	蜀山北街 1#箱变主变	10	500	189
54357	宜兴	前元供电所 4#公变	10	400	243
54358	宜兴	和桥许家 2#公变	10	400	179
54359	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变	20	630	443
54360	宜兴	山潭组 2#公变	10	400	71
54361	宜兴	蒲圩站西公变	10	200	94
54362	宜兴	下生圩南公变	10	200	85
54363	宜兴	新市北公变	10	400	244
54364	宜兴	英驻高家西公变	10	200	43
54365	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	0
54366	宜兴	高塍街头 2#公变	10	200	78
54367	宜兴	乔西 2#公变	10	400	0
54368	宜兴	小马岭东公变	10	200	104
54369	宜兴	芙蓉新庄 3#公变	10	200	133
54370	宜兴	北庄河口组 2#公变	10	200	96
54371	宜兴	贺家渎北公变	10	200	56
54372	宜兴	黄土山西公变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54373	宜兴	分别村 2#公变	10	400	80
54374	宜兴	南淋南公变	10	200	62
54375	宜兴	云巢东公变	10	200	126
54376	宜兴	王母新村 2#公变	10	400	292
54377	宜兴	邵巷 2#公变	10	200	64
54378	宜兴	水产桥西公变	10	400	159
54379	宜兴	万石杨树 2#公变	10	200	98
54380	宜兴	英驻西公变	10	200	80
54381	宜兴	川埠教舍公变	10	400	105
54382	宜兴	民胜大村 2#公变	10	400	232
54383	宜兴	江庄圩南公变	10	200	71
54384	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 4#所变	10	630	471
54385	宜兴	观澜府 4#室 3#所变主变	20	800	493
54386	宜兴	中鑫商务广场 1#室 3#所变主变	10	630	462
54387	宜兴	石材市场 79#公变	10	400	86
54388	宜兴	犊山路城乡箱变主变	10	500	105
54389	宜兴	杨象南站 2#公变	10	200	72
54390	宜兴	石坝头南公变	10	200	75
54391	宜兴	塘门西公变	10	200	17
54392	宜兴	肖庄 1#公变	10	200	0
54393	宜兴	扶桥 2#公变	10	200	121
54394	宜兴	尚夫箱变	10	630	243
54395	宜兴	竹舍新街 3#公变	10	400	190
54396	宜兴	航运新村 2#公变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54397	宜兴	柴渎桥 2#公变	10	400	135
54398	宜兴	沧屋里 3#公变	10	400	102
54399	宜兴	周母 2#公变	10	400	164
54400	宜兴	化机 B 区 3#公变	10	400	205
54401	宜兴	乙字圩西公变	10	200	93
54402	宜兴	岳滩东公变	10	200	77
54403	宜兴	转山头公变	10	200	40
54404	宜兴	周家浜东公变	10	200	73
54405	宜兴	后下圩公变	10	400	222
54406	宜兴	张东公变	10	400	105
54407	宜兴	屯桥北公变	10	200	80
54408	宜兴	斗门鱼塘公变	10	200	111
54409	宜兴	沈芝滩北公变	10	200	69
54410	宜兴	屯桥西公变	10	200	69
54411	宜兴	植物园 2#公变	10	200	152
54412	宜兴	铜山南村 2#公变	10	200	62
54413	宜兴	侍东公变	10	200	137
54414	宜兴	汤埝北公变	10	400	232
54415	宜兴	红岭路公变	10	400	99
54416	宜兴	黄墅茶场 2#公变	10	200	15
54417	宜兴	西庄村西公变	10	200	100
54418	宜兴	山水洑城 3#室 1#所变主变	20	800	402
54419	宜兴	山水洑城 3#室 2#所变主变	20	800	370
54420	宜兴	山水洑城 3#室 3#所变主变	20	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54421	宜兴	山水洢城 3#室 4#所变主变	20	800	377
54422	宜兴	南新水产 5#公变	10	200	98
54423	宜兴	宣林北公变	10	200	41
54424	宜兴	劳动新村小区 2#公变	10	200	80
54425	宜兴	龙眼潭 2#公变	10	400	198
54426	宜兴	大河边 3#公变	10	400	169
54427	宜兴	中袁一组 2#公变	10	400	98
54428	宜兴	大人巷 1#公变	10	400	170
54429	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	0
54430	宜兴	东山新村 4#箱变主变	10	500	142
54431	宜兴	红卫三组 2#公变	10	400	128
54432	宜兴	洛涧工业 3#公变	10	400	160
54433	宜兴	誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主变	20	800	317
54434	宜兴	茶亭小区 10#箱变主变	10	400	70
54435	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 4#室 1#所变	10	400	254
54436	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 4#室 2#所变	10	400	253
54437	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 3#所变主变	10	800	605
54438	宜兴	凌霞杨圩公变	10	200	85
54439	宜兴	潘南工业 3#公变	10	400	96
54440	宜兴	林义渎 2#公变	10	400	142
54441	宜兴	庄村溪西公变	10	200	105
54442	宜兴	西渚立新 3#公变	10	400	0
54443	宜兴	湖悦名邸 6#室 2#所变主变	10	630	400
54444	宜兴	洛涧黄家坳箱变主变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54445	宜兴	洛涧站前路北箱变主变	10	400	307
54446	宜兴	时光汎樾府 2#室 3#所变主变	20	630	420
54447	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 3#所变主变	10	800	594
54448	宜兴	百家排涝站 3#公变	10	400	91
54449	宜兴	洋岸白岳圩 2#公变	10	200	96
54450	宜兴	马家圩南公变	10	400	224
54451	宜兴	南中东路北公变	10	400	174
54452	宜兴	育才南路公变	10	400	188
54453	宜兴	新河安置二期 1#站 2#所变	10	630	293
54454	宜兴	春晓江南南苑 4#室 3#所变主变	10	800	545
54455	宜兴	天安逸品花园 2#室 3#所变主变	10	630	371
54456	宜兴	湖丰路公变	10	400	167
54457	宜兴	胥西公变	10	400	78
54458	宜兴	川埠工业 7#公变	10	400	47
54459	宜兴	大人巷 2#公变	10	400	186
54460	宜兴	张山干公变	10	400	180
54461	宜兴	西渚占家公变	10	400	182
54462	宜兴	誉湖郡 5#室 4#所变主变	20	800	512
54463	宜兴	汎宸天境府 1#站 2#所变主变	20	630	428
54464	宜兴	下庄小窑公变	10	200	105
54465	宜兴	归径新河沿 2#公变	10	400	195
54466	宜兴	东方紫园 4#室 1#所变主变	10	800	461
54467	宜兴	汎宸天境府 2#室 3#所变主变	20	800	576
54468	宜兴	新渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54469	宜兴	陈联村公变	10	200	31
54470	宜兴	川埠 3#公变	10	400	186
54471	宜兴	毗露寺公变	10	400	193
54472	宜兴	春晓江南南苑 2#室 1#所变主变	10	800	513
54473	宜兴	西施路东公变	10	400	76
54474	宜兴	誉湖郡 3#室 4#所变主变	20	800	480
54475	宜兴	誉湖郡 8#室 4#所变主变	20	800	324
54476	宜兴	新庄供电所 10#箱变主变	10	500	72
54477	宜兴	龙山涧南箱变主变	10	400	0
54478	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 2#所变	20	800	601
54479	宜兴	振华路 1#公变	10	200	58
54480	宜兴	洛涧陈家坳箱变主变	10	500	277
54481	宜兴	新河沿荷花梗 2#公变	10	400	229
54482	宜兴	白泥码头 2#公变	10	400	102
54483	宜兴	大浦社区公变	10	400	232
54484	宜兴	塘桥组公变	10	200	34
54485	宜兴	黄暮西公变	10	200	88
54486	宜兴	翰林邨 1#站 1#所变主变	10	630	306
54487	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 1#所变	10	630	440
54488	宜兴	高塍李家公变	10	400	219
54489	宜兴	宋渎渔塘公变	10	400	268
54490	宜兴	新浩府箱变主变	10	400	179
54491	宜兴	万家北公变	10	400	181
54492	宜兴	龙湖紫云台 6#室 1#所变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54493	宜兴	龙湖紫云台 6#室 3#所变	10	800	454
54494	宜兴	龙湖紫云台 6#室 4#所变	10	800	291
54495	宜兴	龙湖紫云台 6#室 2#所变	10	800	424
54496	宜兴	旧渎西公变	10	400	173
54497	宜兴	永兴庄里组公变	10	400	220
54498	宜兴	振业 2#楼西箱变	10	630	130
54499	宜兴	隔湖水产 1#公变	10	200	107
54500	宜兴	怡东花园 1#室 1#所变主变	10	630	123
54501	宜兴	怡东花园 1#室 3#所变主变	10	630	300
54502	宜兴	怡东花园 1#室 4#所变主变	10	630	296
54503	宜兴	怡东花园 1#室 2#所变主变	10	630	305
54504	宜兴	前笪村 2#公变	10	400	277
54505	宜兴	夏圩公变	10	400	111
54506	宜兴	半山溪畔 1#室 1#所变主变	10	800	424
54507	宜兴	祝科里 2#公变	10	400	169
54508	宜兴	和桥公园路 1#箱变主变	10	400	165
54509	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 2#所变	20	800	520
54510	宜兴	兴樾府 2#室 2#所变主变	10	800	590
54511	宜兴	璟和园 1#站 2#所变主变	10	800	510
54512	宜兴	白家塘公变	10	200	98
54513	宜兴	荷塘野田公变	10	200	64
54514	宜兴	五洲国际广场 1#室 1#所变	10	800	451
54515	宜兴	五洲国际广场 1#室 3#所变	10	800	459
54516	宜兴	五洲国际广场 1#室 4#所变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54517	宜兴	五洲国际广场 1#室 2#所变	10	800	482
54518	宜兴	马西 2#公变	10	200	30
54519	宜兴	融创洺园二期 1#站 1#所变	10	800	449
54520	宜兴	融创洺园二期 1#站 2#所变	10	800	441
54521	宜兴	融创洺园二期 1#站 3#所变	10	800	452
54522	宜兴	融创洺园二期 1#站 4#所变	10	800	466
54523	宜兴	徐渎四队公变	10	200	67
54524	宜兴	陆平加工 2#公变	10	400	201
54525	宜兴	茶泉路箱变主变	10	630	148
54526	宜兴	杨堤圩箱变主变	10	400	96
54527	宜兴	美栖村部	10	200	0
54528	宜兴	华东石材市场 28#公变	10	400	0
54529	宜兴	万石村 2#公变	10	400	177
54530	宜兴	春晓江南南苑 4#室 4#所变主变	10	800	527
54531	宜兴	东岸东箱变主变	10	500	241
54532	宜兴	大山介 2#公变	10	200	148
54533	宜兴	客运站充电桩 5#箱变	10	630	5
54534	宜兴	台东 3#公变	10	200	103
54535	宜兴	世纪花园 2#公变	10	400	179
54536	宜兴	工业 A 区 1#公变	10	400	124
54537	宜兴	天谷院墅 1#室 4#所变主变	10	630	454
54538	宜兴	梧桐人家 2#室 3#所变主变	10	800	464
54539	宜兴	华要新村 1#箱变主变	10	500	232
54540	宜兴	土龙埂公变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54541	宜兴	云爱教堂公变	10	400	126
54542	宜兴	北埭 2#公变	10	400	237
54543	宜兴	林场 1#箱变主变	10	630	395
54544	宜兴	太华小岭公变	10	400	225
54545	宜兴	茗秀馨院 3#室 2#所变主变	10	800	612
54546	宜兴	半山溪畔 1#室 2#所变主变	10	800	609
54547	宜兴	砺山荒山 2#公变	10	400	194
54548	宜兴	岳堤小区 3#公变	10	200	72
54549	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 2#所变主变	10	630	419
54550	宜兴	保障箱变主变	10	630	346
54551	宜兴	陶研所箱变主变	10	630	342
54552	宜兴	白茫西公变	10	400	181
54553	宜兴	五星花园五期 3#室 1#所变	10	630	345
54554	宜兴	五星花园五期 3#室 2#所变	10	630	338
54555	宜兴	电力站中箱变	10	630	0
54556	宜兴	山水洑城 2#室 1#所变	20	800	380
54557	宜兴	山水洑城 2#室 2#所变	20	800	395
54558	宜兴	新华书店公变	10	400	92
54559	宜兴	吕巷公变	10	315	94
54560	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 4#所变主变	10	800	610
54561	宜兴	南高许家公变	10	400	151
54562	宜兴	万渚鱼塘公变	10	400	257
54563	宜兴	尚城学府 3#室 4#所变主变	10	800	416
54564	宜兴	方贤站公变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54565	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 4#所变主变	10	630	399
54566	宜兴	下干村 2#公变	10	400	132
54567	宜兴	蒋笠 6#公变	10	400	291
54568	宜兴	叶塘村 3#公变	10	400	262
54569	宜兴	凌云府 7#室 1#所变主变	10	630	384
54570	宜兴	陶都苑 1#站 1#所变主变	10	400	260
54571	宜兴	翡翠四季花园 3#室 3#所变	20	800	483
54572	宜兴	陆平五家圩公变	10	200	58
54573	宜兴	归径新河沿公变	10	400	218
54574	宜兴	华东石材市场 29#公变	10	400	135
54575	宜兴	苑坞 2#公变	10	400	257
54576	宜兴	楼新公变	10	200	119
54577	宜兴	淦里横路口 2#公变	10	200	153
54578	宜兴	湖光珑樾府 2#室 3#所变主变	20	800	541
54579	宜兴	箬帽公变	10	200	89
54580	宜兴	世纪花园 3#公变	10	400	104
54581	宜兴	雅达健康生态园 6#室 2#所变主变	10	800	496
54582	宜兴	湖光路潜洛公变	10	400	0
54583	宜兴	东下青龙 2#公变	10	200	20
54584	宜兴	凌云府 6#室 4#所变主变	10	630	396
54585	宜兴	荆西村东公变	10	200	87
54586	宜兴	朱渭朱家 2#公变	10	200	89
54587	宜兴	涧北河北 2#公变	10	400	252
54588	宜兴	张家东湾公变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54589	宜兴	东卫排涝站公变	10	400	199
54590	宜兴	湖光珑樾府 2#室 1#所变主变	20	800	396
54591	宜兴	蒋圩水产公变	10	200	16
54592	宜兴	煤矸场 2#公变	10	200	128
54593	宜兴	雅达健康生态园 11#站 4#所变主变	10	630	385
54594	宜兴	宜乐雅园 6#室 3#所变	10	800	614
54595	宜兴	钱家站南公变	10	400	98
54596	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 1#站 1#所变	10	400	231
54597	宜兴	英伦尊邸 1#站 3#所变	10	630	397
54598	宜兴	英伦尊邸 1#站 1#所变	10	630	449
54599	宜兴	英伦尊邸 1#站 2#所变	10	630	437
54600	宜兴	英伦尊邸 1#站 4#所变	10	630	278
54601	宜兴	五星花园五期 4#室 1#所变	10	630	325
54602	宜兴	五星花园五期 4#室 2#所变	10	630	308
54603	宜兴	西瓦窑箱变主变	10	500	156
54604	宜兴	红旗小区 1#公变	10	400	197
54605	宜兴	唐角北箱变主变	10	500	306
54606	宜兴	黄亩岗 2#箱变主变	10	630	503
54607	宜兴	振业 41#楼东箱变	10	630	423
54608	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 1#所变	20	800	625
54609	宜兴	石材市场 67#公变	10	400	203
54610	宜兴	龙玺太湖湾 3#室 1#所变主变	10	800	544
54611	宜兴	凌霞杨家村箱变主变	10	400	137
54612	宜兴	中袁一组公变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54613	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 13#室 1#所变	10	800	533
54614	宜兴	岭秀首府 5#室 1#所变主变	10	800	455
54615	宜兴	岭秀首府 5#室 2#所变主变	10	800	423
54616	宜兴	汎悦湖山雅府 2#室 3#所变主变	20	800	580
54617	宜兴	茶亭 3#公变	10	400	168
54618	宜兴	蒲墅渔场公变	10	400	301
54619	宜兴	翡翠四季花园 5#室 4#所变	20	800	592
54620	宜兴	龙山村 2#箱变主变	10	500	284
54621	宜兴	龙头山五团公变	10	200	0
54622	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主变	20	800	352
54623	宜兴	洑东集镇 2#公变	10	400	151
54624	宜兴	前新 2#公变	10	400	132
54625	宜兴	华要新村 2#箱变主变	10	500	124
54626	宜兴	中袁路 2#箱变主变	10	400	110
54627	宜兴	杨巷充电桩 2#箱变主变	10	630	30
54628	宜兴	任墅田舍箱变主变	10	400	213
54629	宜兴	西园 6#公变	10	400	157
54630	宜兴	黄泥岗 2#公变	10	200	150
54631	宜兴	西锄电站 3#公变	10	400	298
54632	宜兴	史埂公变	10	200	106
54633	宜兴	台东 2#公变	10	200	147
54634	宜兴	紫金城箱变主变	10	630	456
54635	宜兴	张渚南门 2#公变	10	400	157
54636	宜兴	东岭村箱变主变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54637	宜兴	川埠大桥公变	10	400	94
54638	宜兴	南新渔场公变	10	400	209
54639	宜兴	城南 7#公变	10	400	320
54640	宜兴	悦龙台 2#室 4#所变主变	10	800	432
54641	宜兴	宜乐雅园 6#室 2#所变	10	800	600
54642	宜兴	定溪罗大 2#公变	10	200	0
54643	宜兴	上袁一组 2#公变	10	400	26
54644	宜兴	巷头 5#公变	10	400	229
54645	宜兴	南漕花园公变	10	400	82
54646	宜兴	城南小区公变	10	400	320
54647	宜兴	巷头 6#公变	10	400	203
54648	宜兴	巷头 7#公变	10	400	183
54649	宜兴	城泽家园 2#箱变主变	10	500	368
54650	宜兴	誉珑湖滨花园 5#室 1#所变	20	800	414
54651	宜兴	锦溪豪庭 6#室 1#所变主变	10	800	592
54652	宜兴	龙运天城和府 4#室 2#所变	10	800	442
54653	宜兴	东岸北箱变主变	10	500	191
54654	宜兴	吴家浜 2#公变	10	400	63
54655	宜兴	誉湖郡 8#室 3#所变主变	20	800	584
54656	宜兴	英伦尊邸 2#室 1#所变	10	630	232
54657	宜兴	英伦尊邸 2#室 2#所变	10	630	194
54658	宜兴	五星花园五期 2#室 1#所变	10	630	354
54659	宜兴	五星花园五期 2#室 2#所变	10	630	397
54660	宜兴	山花岭公变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54661	宜兴	溇湖村委公变	10	400	164
54662	宜兴	弋庄 2#公变	10	400	178
54663	宜兴	凤鸣府 4#室 2#所变	10	800	518
54664	宜兴	紫郡东府 2#室 3#所变	20	800	606
54665	宜兴	潜洛村安置小区 6#公变	10	250	0
54666	宜兴	查林工业区 5#公变	10	400	17
54667	宜兴	查林六组 7#公变	10	400	173
54668	宜兴	俞家公变	10	200	92
54669	宜兴	祖山塘门公变	10	400	184
54670	宜兴	上塘北公变	10	400	146
54671	宜兴	翡翠四季花园 5#室 3#所变	20	800	614
54672	宜兴	杨树窝公变	10	200	79
54673	宜兴	堽坊东箱变主变	10	500	63
54674	宜兴	城泽公变	10	400	109
54675	宜兴	誉珑湖滨 13#室 4#所变主变	20	800	377
54676	宜兴	凤凰北棚 2#公变	10	200	109
54677	宜兴	红塔商业中心 3#室 3#所变主变	10	800	599
54678	宜兴	岳堤苑 1#箱变主变	10	630	439
54679	宜兴	善卷建筑公变	10	200	122
54680	宜兴	大江公变	10	400	179
54681	宜兴	新建中行箱变主变	10	400	129
54682	宜兴	同里桑场 2#公变	10	200	77
54683	宜兴	芳桥西村公变	10	200	0
54684	宜兴	荆溪 2#箱变主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54685	宜兴	万福渔池公变	10	200	57
54686	宜兴	西锄场部公变	10	200	160
54687	宜兴	高铁嘉苑 2#室 1#所变主变	10	630	350
54688	宜兴	高铁嘉苑 2#室 3#所变主变	10	630	406
54689	宜兴	高铁嘉苑 2#室 4#所变主变	10	630	419
54690	宜兴	高铁嘉苑 2#室 2#所变主变	10	630	396
54691	宜兴	天沭御城 15#室 1#所变配电变压器	20	800	404
54692	宜兴	天沭御城 15#室 2#所变配电变压器	20	800	396
54693	宜兴	浜墩公变	10	200	140
54694	宜兴	邱庄 4#公变	10	200	44
54695	宜兴	南园箱变	10	630	190
54696	宜兴	茶西 3#箱变	10	630	221
54697	宜兴	潜洛村安置小区 3#公变	10	400	195
54698	宜兴	东迈步鱼塘公变	10	400	296
54699	宜兴	宜丰小学公变	10	400	49
54700	宜兴	洪东村 2#公变	10	200	109
54701	宜兴	五圣万家 2#公变	10	200	67
54702	宜兴	朱渎村 3#公变	10	400	67
54703	宜兴	丁山商厦箱变主变	10	630	146
54704	宜兴	丰南排涝站公变	10	400	247
54705	宜兴	南新电站公变	10	200	39
54706	宜兴	大儒村公变	10	400	173
54707	宜兴	尚城学府 6#室 4#所变主变	10	800	511
54708	宜兴	桃花新村 4#公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54709	宜兴	紫郡东府 2#室 2#所变	20	800	401
54710	宜兴	玖悦湖山珺府 2#室 1#所变主变	20	800	570
54711	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	0
54712	宜兴	岭秀首府 3#室 1#所变主变	10	800	384
54713	宜兴	岭秀首府 3#室 2#所变主变	10	800	416
54714	宜兴	二工区 2#公变	10	400	196
54715	宜兴	民胜窑头 2#公变	10	200	147
54716	宜兴	南禾佳苑 1#站 1#所变主变	10	630	359
54717	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变	20	800	454
54718	宜兴	红旗宿舍 3#箱变主变	10	630	334
54719	宜兴	西渚立新 4#公变	10	250	124
54720	宜兴	王住前村公变	10	200	0
54721	宜兴	新都府 6#室 2#所变	10	630	370
54722	宜兴	浦东教工公变	10	200	56
54723	宜兴	茶西 2#箱变	10	630	281
54724	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 1#所变主变	10	800	425
54725	宜兴	滨溪金悦府 2#室 1#所变主变	10	630	338
54726	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 3#所变主变	10	630	442
54727	宜兴	龙运天城和府 2#室 2#所变	10	800	370
54728	宜兴	前梅 2#公变	10	400	134
54729	宜兴	古塔 2#公变	10	400	282
54730	宜兴	杞亭南河 2#公变	10	200	45
54731	宜兴	茶西东 2#箱变	10	630	287
54732	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 4#所变	20	800	587

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54733	宜兴	洵里景园 3#室 1#所变主变	20	630	383
54734	宜兴	洋溪电力站 6#公变	10	200	1
54735	宜兴	翡翠四季花园 5#室 1#所变	20	800	598
54736	宜兴	茶元薛家山 2#公变	10	200	93
54737	宜兴	圆通园公变	10	200	0
54738	宜兴	配亭公交场站充电桩 3#箱变主变	10	630	98
54739	宜兴	新庄街北 2#公变	10	400	100
54740	宜兴	安居 2#公变	10	400	126
54741	宜兴	奔马小区 4#公变	10	200	59
54742	宜兴	奔马小区 6#公变	10	200	83
54743	宜兴	枫林芥 3#公变	10	200	111
54744	宜兴	方家圩 2#公变	10	200	63
54745	宜兴	岭秀首府 6#室 1#所变主变	10	800	428
54746	宜兴	岭秀首府 6#室 3#所变主变	10	800	490
54747	宜兴	岭秀首府 6#室 4#所变主变	10	800	506
54748	宜兴	岭秀首府 6#室 2#所变主变	10	800	331
54749	宜兴	芳圩鱼塘公变	10	400	183
54750	宜兴	怀谷轩 3#室 1#所变主变	10	630	202
54751	宜兴	周铁村委公变	10	400	120
54752	宜兴	荆溪人家 3#站 1#所变主变	10	800	428
54753	宜兴	许家坝北公变	10	200	134
54754	宜兴	省庄新建 2#公变	10	200	109
54755	宜兴	御景豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	586
54756	宜兴	后窑新 1#公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54757	宜兴	美栖花园箱变	10	400	240
54758	宜兴	东方紫园 2#室 4#所变主变	10	800	480
54759	宜兴	迎宾南虹 2#公变	10	400	163
54760	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 1#所变	20	800	406
54761	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 3#所变	20	800	200
54762	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 4#所变	20	800	360
54763	宜兴	誉珑湖滨花园 2#室 2#所变	20	800	303
54764	宜兴	咸家公变	10	200	94
54765	宜兴	大河边东公变	10	400	172
54766	宜兴	戈塍电站 2#公变	10	200	98
54767	宜兴	塘头 2#公变	10	200	88
54768	宜兴	欣陶公寓 3#室 2#所变主变	10	800	601
54769	宜兴	茶亭小区 2#公变	10	200	83
54770	宜兴	鹅洲公馆二期 3#室 4#所变	10	800	414
54771	宜兴	茶亭 2#公变	10	400	69
54772	宜兴	西山岗 2#公变	10	400	25
54773	宜兴	卫生小区箱变主变	10	630	280
54774	宜兴	万福蒋家 2#公变	10	400	223
54775	宜兴	鲸塘村中公变	10	200	1
54776	宜兴	珑璟苑 2#室 4#所变主变	20	800	450
54777	宜兴	团结圩南站公变	10	400	287
54778	宜兴	工业 A 区 2#公变	10	400	221
54779	宜兴	虞墅 5#公变	10	400	136
54780	宜兴	琥珀臻园 1#站 1#所变	10	630	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54781	宜兴	琥珀臻园 1#站 2#所变	10	630	356
54782	宜兴	琥珀臻园 2#室 1#所变	10	630	419
54783	宜兴	琥珀臻园 2#室 2#所变	10	630	463
54784	宜兴	中兴 2#公变	10	400	112
54785	宜兴	紫金名都 1#箱变主变	10	400	178
54786	宜兴	方园煤园箱变主变	10	630	200
54787	宜兴	安基西村公变	10	400	129
54788	宜兴	红梅 2#公变	10	200	10
54789	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	0
54790	宜兴	独自圩公变	10	400	212
54791	宜兴	镇区 8#箱变主变	10	630	426
54792	宜兴	北街工行箱变主变	10	400	174
54793	宜兴	丽锦花苑 3#室 1#所变主变	10	800	496
54794	宜兴	丽锦花苑 3#室 3#所变主变	10	800	451
54795	宜兴	丽锦花苑 3#室 2#所变主变	10	800	500
54796	宜兴	丽锦花苑 3#室 4#所变主变	10	800	406
54797	宜兴	五塘埂 2#公变	10	400	149
54798	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 3#所变	10	800	521
54799	宜兴	山水怡和 A 区 1#箱变主变	10	400	216
54800	宜兴	陈联董家 2#公变	10	200	126
54801	宜兴	丰东排涝站公变	10	200	88
54802	宜兴	阳羨茶场 1#公变	10	400	215
54803	宜兴	玫园小区 1#箱变	10	500	347
54804	宜兴	芳庄丛圩 2#公变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54805	宜兴	汇上 2#公变	10	400	23
54806	宜兴	黄龙山 2#公变	10	400	110
54807	宜兴	埭兴组西公变	10	200	0
54808	宜兴	闭口坞公变	10	200	93
54809	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变	10	800	400
54810	宜兴	宸章府 2#室 2#所变主变	10	800	404
54811	宜兴	时光汎樾府 2#室 2#所变主变	20	630	413
54812	宜兴	云景台 1#站 4#所变	10	630	354
54813	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变	20	800	560
54814	宜兴	东山二村 6#箱变主变	10	500	147
54815	宜兴	南园范家公变	10	200	107
54816	宜兴	元田砖桥 2#公变	10	400	245
54817	宜兴	丁墅 3#公变	10	400	184
54818	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变	10	630	422
54819	宜兴	和桥菜场公变	10	400	40
54820	宜兴	新街东公变	10	400	192
54821	宜兴	桃花新村 3#公变	10	200	69
54822	宜兴	省庄新建箱变主变	10	400	285
54823	宜兴	春晓江南北苑 4#室 2#所变	10	800	486
54824	宜兴	莲河溪村 2#公变	10	200	100
54825	宜兴	张渚渚南快活岭公变	10	200	109
54826	宜兴	蜀山北街 3#箱变主变	10	500	253
54827	宜兴	前梅 3#公变	10	400	133
54828	宜兴	汎里景园 2#室 3#所变主变	20	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54829	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变	20	630	456
54830	宜兴	颐养公寓 1#站 3#所变主变	10	630	387
54831	宜兴	万丽明珠 7#站 4#所变主变	10	630	358
54832	宜兴	善卷村箱变	10	400	179
54833	宜兴	茶亭抗旱站南公变	10	200	69
54834	宜兴	辰华汎府 3#室 1#所变主变	20	800	435
54835	宜兴	洛涧站前路西公变	10	200	84
54836	宜兴	水岸香榭 2#室 2#所变主变	10	630	456
54837	宜兴	汎里景园 4#室 4#所变主变	20	800	545
54838	宜兴	宜丰西村 2#公变	10	200	80
54839	宜兴	村心桥箱变主变	10	400	134
54840	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	0
54841	宜兴	和喜汎府 2#室 4#所变主变	10	800	516
54842	宜兴	双庙村部 2#公变	10	200	12
54843	宜兴	服务区公变	10	400	193
54844	宜兴	袁西公变	10	400	22
54845	宜兴	检测中心箱变主变	10	400	225
54846	宜兴	窑厂组 2#公变	10	400	0
54847	宜兴	白巷村公变	10	400	118
54848	宜兴	油坊西 2#公变	10	200	61
54849	宜兴	花溪邸 3#室 2#所变主变	10	630	477
54850	宜兴	陶都路 4#箱变主变	10	630	275
54851	宜兴	千西 2#公变	10	200	124
54852	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 1#所变	20	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54853	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 3#所变	20	800	346
54854	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 4#所变	20	800	399
54855	宜兴	誉珑湖滨花园 3#室 2#所变	20	800	400
54856	宜兴	东埠 2#公变	10	200	90
54857	宜兴	红梅园公变	10	400	139
54858	宜兴	方家河东 2#公变	10	400	226
54859	宜兴	南园生态园公变	10	200	86
54860	宜兴	竹海岭上 4#站 1#所变主变	10	800	618
54861	宜兴	建家公变	10	200	134
54862	宜兴	泗墅电站公变	10	200	22
54863	宜兴	竹海岭上 5#室 3#所变主变	10	800	561
54864	宜兴	水库公变	10	200	114
54865	宜兴	马塘坝公变	10	200	84
54866	宜兴	六十亩 3#箱变主变	10	630	400
54867	宜兴	时光汎樾府 2#室 1#所变主变	20	630	410
54868	宜兴	美东村箱变主变	10	400	149
54869	宜兴	周铁北塘公变	10	400	42
54870	宜兴	誉湖郡 3#室 2#所变主变	20	800	424
54871	宜兴	洛涧站前路公变	10	315	153
54872	宜兴	省田公变	10	400	201
54873	宜兴	悦龙台 3#室 4#所变主变	10	630	381
54874	宜兴	岭秀首府 4#室 1#所变主变	10	800	459
54875	宜兴	岭秀首府 4#室 2#所变主变	10	800	363
54876	宜兴	构件公变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54877	宜兴	边庄车站公变	10	200	0
54878	宜兴	临泽人家 5#室 2#所变主变	20	800	487
54879	宜兴	万福刘家 2#公变	10	200	66
54880	宜兴	永丰村西公变	10	400	220
54881	宜兴	锦溪豪庭 4#室 3#所变主变	10	800	578
54882	宜兴	千亩圩站鱼塘公变	10	200	129
54883	宜兴	万丽明珠 2#箱变	10	400	218
54884	宜兴	油车 2#公变	10	200	138
54885	宜兴	春雁花园 1#站 1#所变主变	10	630	249
54886	宜兴	春雁花园 1#站 2#所变主变	10	630	158
54887	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 4#所变	20	800	588
54888	宜兴	文安 2#公变	10	200	69
54889	宜兴	中心桥南公变	10	200	90
54890	宜兴	南菜场公变	10	400	98
54891	宜兴	春雁花园 3#室 1#所变主变	10	800	377
54892	宜兴	春雁花园 3#室 2#所变主变	10	800	429
54893	宜兴	通天炉公变	10	200	31
54894	宜兴	和工房管所 2#公变	10	400	193
54895	宜兴	寺家组公变	10	200	97
54896	宜兴	马塘西公变	10	200	51
54897	宜兴	蜀古西桥头箱变主变	10	630	457
54898	宜兴	湾埂村鱼塘公变	10	400	166
54899	宜兴	马塘公变	10	400	133
54900	宜兴	汪洋村公变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54901	宜兴	名豪佳园 3#室 2#所变主变	10	800	522
54902	宜兴	涧坞村 2#公变	10	400	165
54903	宜兴	云溪路 4#公变	10	400	228
54904	宜兴	芙蓉星辰花苑 1#所变	10	630	141
54905	宜兴	芙蓉星辰花苑 3#所变	10	630	380
54906	宜兴	芙蓉星辰花苑 2#所变	10	630	307
54907	宜兴	芙蓉星辰花苑 4#所变	10	630	384
54908	宜兴	碧水雅居 2#室 3#所变主变	10	630	434
54909	宜兴	池东鱼塘公变	10	400	306
54910	宜兴	分别村 1#公变	10	400	0
54911	宜兴	新庄供电所箱变主变	10	500	235
54912	宜兴	红塔商业中心 2#室 1#所变主变	10	800	523
54913	宜兴	桃花村部 3#公变	10	400	203
54914	宜兴	龙运天城悦府 3#室 4#所变	10	630	224
54915	宜兴	龙背箱变主变	10	200	110
54916	宜兴	陶都路箱变主变	10	500	155
54917	宜兴	五胜圩鱼塘公变	10	200	62
54918	宜兴	邱庄蒋庄 4#公变	10	400	240
54919	宜兴	红星后村公变	10	400	233
54920	宜兴	周沿公变	10	400	105
54921	宜兴	干塘陈家公变	10	200	105
54922	宜兴	省庄村部 2#箱变主变	10	630	331
54923	宜兴	龙庭水岸 1#室 1#所变主变	10	800	321
54924	宜兴	春雁花园 2#室 1#所变主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54925	宜兴	春雁花园 2#室 2#所变主变	10	800	433
54926	宜兴	胥锦茶场公变	10	400	228
54927	宜兴	桥亭北 2#公变	10	400	57
54928	宜兴	邾渎村西公变	10	200	78
54929	宜兴	逸时代广场 3#室 4#所变	10	630	392
54930	宜兴	桥亭村 2#公变	10	400	173
54931	宜兴	南坝水库 2#公变	10	200	124
54932	宜兴	汪洋污工泵公变	10	200	18
54933	宜兴	东新河闸公变	10	315	54
54934	宜兴	鄆泉村委公变	10	400	103
54935	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 1#所变主变	10	800	614
54936	宜兴	函东村委公变	10	400	180
54937	宜兴	钟溪下塘 3#公变	10	400	65
54938	宜兴	璟和园 1#站 1#所变主变	10	800	512
54939	宜兴	洵里景园 2#室 1#所变主变	20	800	431
54940	宜兴	金城花园 4#室 1#所变	10	800	488
54941	宜兴	后管西南公变	10	200	78
54942	宜兴	洵麓花园 5#室 2#所变主变	10	630	397
54943	宜兴	蜀山新安箱变主变	10	400	174
54944	宜兴	雅达望月坊 2#箱变主变	10	630	483
54945	宜兴	宝山路箱变主变	10	400	149
54946	宜兴	浦东新苑 3#箱变主变	10	400	160
54947	宜兴	分水菜场公变	10	400	96
54948	宜兴	紫琰府 2#室 1#所变主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54949	宜兴	兴业小区四期 2#室 2#所变主变	10	800	563
54950	宜兴	陈墅河头公变	10	400	217
54951	宜兴	芳庄杨舍公变	10	200	93
54952	宜兴	南漕村南公变	10	200	29
54953	宜兴	五九组公变	10	400	151
54954	宜兴	苏廷公变	10	400	0
54955	宜兴	路灯 3#公变	10	400	281
54956	宜兴	尚村公变	10	400	166
54957	宜兴	前阳西公变	10	200	59
54958	宜兴	周铁集贸公变	10	400	25
54959	宜兴	塘田村 2#公变	10	200	120
54960	宜兴	湖悦名邸 7#室 3#所变主变	10	800	564
54961	宜兴	周铁东湖湿地箱变主变	10	400	310
54962	宜兴	锦溪豪庭 3#室 2#所变主变	10	800	580
54963	宜兴	钱家站 3#公变	10	400	0
54964	宜兴	红星圩 3#公变	10	400	297
54965	宜兴	湖悦天境 2#室 3#所变	20	630	351
54966	宜兴	寺西和苑 1#室 2#所变主变	10	800	590
54967	宜兴	葛山村公变	10	200	104
54968	宜兴	茶圣家园 6#室 2#所变主变	10	800	549
54969	宜兴	王家墩 2#公变	10	400	236
54970	宜兴	川埠村部公变	10	400	42
54971	宜兴	南河教堂 2#公变	10	400	163
54972	宜兴	誉珑湖滨 11#室 4#所变主变	20	800	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54973	宜兴	汤渡 4#公变	10	400	109
54974	宜兴	白煤家舍 3#公变	10	400	125
54975	宜兴	查林石龙驿站公变	10	200	16
54976	宜兴	任墅工业南区 2#公变	10	400	201
54977	宜兴	茗秀馨院 2#室 3#所变主变	10	630	462
54978	宜兴	湖悦天境 2#室 1#所变	20	630	359
54979	宜兴	池东公变	10	315	89
54980	宜兴	龙头山庄公变	10	200	46
54981	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主变	10	800	223
54982	宜兴	四季府 3#室 2#所变主变	10	800	589
54983	宜兴	茶元村 3#公变	10	200	93
54984	宜兴	龙运天城和府 5#室 2#所变	10	800	502
54985	宜兴	岭秀首府 2#站 1#所变主变	10	800	426
54986	宜兴	岭秀首府 2#站 2#所变主变	10	800	436
54987	宜兴	书香澜庭 3#室 1#所变主变	10	800	293
54988	宜兴	奔马小区 2#公变	10	200	83
54989	宜兴	龙运天城珺府 4#室 2#所变	10	800	482
54990	宜兴	凤鸣府 3#室 3#所变	10	800	474
54991	宜兴	雅达健康生态园 3#室 2#所变主变	10	630	345
54992	宜兴	圩底西 2#公变	10	200	99
54993	宜兴	新南门村 2#公变	10	200	101
54994	宜兴	后塘湾里公变	10	200	97
54995	宜兴	东街 2#公变	10	400	161
54996	宜兴	旅游用品公变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
54997	宜兴	珠花园公变	10	200	124
54998	宜兴	镇区 11#公变	10	315	45
54999	宜兴	大塍电站 2#箱变主变	10	400	211
55000	宜兴	巨龙路公变	10	400	22
55001	宜兴	蒋家组公变	10	200	1
55002	宜兴	蒲荡 3#公变	10	200	0
55003	宜兴	花溪苑 5#室 1#所变主变	10	630	417
55004	宜兴	美栖鱼塘箱变主变	10	400	291
55005	宜兴	六科污水泵公变	10	200	126
55006	宜兴	上坝虎头山公变	10	400	162
55007	宜兴	龙潭新村 4#箱变主变	10	630	230
55008	宜兴	龙潭新村 6#箱变主变	10	400	139
55009	宜兴	誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主变	20	800	390
55010	宜兴	龙池路箱变主变	10	630	308
55011	宜兴	和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变	10	400	0
55012	宜兴	乾极 2#公变	10	200	131
55013	宜兴	陆平车站西 2#公变	10	400	77
55014	宜兴	翡翠四季花园 4#室 3#所变	20	800	418
55015	宜兴	石盘山公变	10	200	121
55016	宜兴	小谈里公变	10	200	74
55017	宜兴	水中村 3#公变	10	400	258
55018	宜兴	红塔电力站 5#箱变主变	10	630	303
55019	宜兴	巷头西路箱变主变	10	630	334
55020	宜兴	清雅嘉苑 3#室 2#所变主变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55021	宜兴	大田河闸公变	10	200	34
55022	宜兴	骆家闸站公变	10	400	255
55023	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	0
55024	宜兴	潘南村 2#公变	10	200	64
55025	宜兴	定化五庄 3#公变	10	200	88
55026	宜兴	雅达健康生态园 12#室 2#所变主变	10	800	548
55027	宜兴	兰山荷花 3#公变	10	200	146
55028	宜兴	龙运天城悦府 4#室 3#所变	10	800	458
55029	宜兴	潘山茶场公变	10	200	95
55030	宜兴	任墅工业南区 1#公变	10	400	134
55031	宜兴	乾元农公变	10	400	6
55032	宜兴	陆平杨树垛 2#公变	10	200	91
55033	宜兴	塘山桥 3#箱变主变	10	400	206
55034	宜兴	东山新村 6#箱变主变	10	630	159
55035	宜兴	汎悦湖山珺府 2#室 2#所变主变	20	800	497
55036	宜兴	洋渚毛旗公变	10	200	4
55037	宜兴	南塍东公变	10	400	179
55038	宜兴	苏家小区 3#站 1#所变主变	10	800	560
55039	宜兴	南漕供电所 8#公变	10	400	129
55040	宜兴	美栖北西公变	10	200	118
55041	宜兴	张公村蒿山公变	10	400	49
55042	宜兴	中袁八组箱变主变	10	630	184
55043	宜兴	陈司巷 2#公变	10	200	117
55044	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55045	宜兴	金城花园 4#室 3#所变	10	800	364
55046	宜兴	振业 20#楼南箱变	10	630	129
55047	宜兴	集镇北 2#箱变主变	10	630	459
55048	宜兴	龙运天城悦府 3#室 1#所变	10	630	322
55049	宜兴	中袁路 1#箱变主变	10	400	79
55050	宜兴	千亩圩站南公变	10	200	129
55051	宜兴	马家圩中公变	10	200	64
55052	宜兴	花溪邸 4#室 1#所变主变	10	800	599
55053	宜兴	金兰村 3#公变	10	200	50
55054	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 2#所变主变	10	800	453
55055	宜兴	上坝茶场公变	10	400	191
55056	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 3#所变主变	10	800	492
55057	宜兴	埂南 2#公变	10	200	82
55058	宜兴	龙亨周家公变	10	200	53
55059	宜兴	船埠头 2#公变	10	400	268
55060	宜兴	芦漕村 2#公变	10	200	78
55061	宜兴	粉华 2#公变	10	400	26
55062	宜兴	东湖何家公变	10	200	78
55063	宜兴	马塘干公变	10	400	215
55064	宜兴	小黄山 1#公变	10	200	32
55065	宜兴	天马箱变主变	10	630	150
55066	宜兴	沈家村东公变	10	200	23
55067	宜兴	新宅基 2#公变	10	400	55
55068	宜兴	社渚太湖公变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55069	宜兴	凌云府 3#室 4#所变主变	10	630	233
55070	宜兴	石材市场 76#公变	10	400	252
55071	宜兴	西渚后圩北公变	10	200	0
55072	宜兴	南山村 3#公变	10	400	216
55073	宜兴	望湖美筑 3#室 1#所变	20	800	579
55074	宜兴	洵璋景园 2#室 1#所变主变	10	800	573
55075	宜兴	前龙大庙 2#公变	10	400	99
55076	宜兴	客运站充电桩 2#箱变主变	10	630	12
55077	宜兴	宁杭路灯 4#公变	10	400	109
55078	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 3#室 1#所变	10	400	218
55079	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 3#室 2#所变	10	400	237
55080	宜兴	胡家塘北公变	10	400	0
55081	宜兴	南漕龚家 2#公变	10	200	82
55082	宜兴	解放垛公变	10	200	59
55083	宜兴	南漕高田 3#公变	10	400	194
55084	宜兴	阳泉新村 1#箱变主变	10	400	43
55085	宜兴	龙运天城和府 4#室 1#所变	10	800	474
55086	宜兴	洛涧梅梁山庄箱变主变	10	630	371
55087	宜兴	惠兴北路公变	10	400	99
55088	宜兴	东园 1#公变	10	400	202
55089	宜兴	钢材市场 2#公变	10	400	206
55090	宜兴	梅家菜场公变	10	400	120
55091	宜兴	东园 2#公变	10	400	184
55092	宜兴	毫阳村 2#公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55093	宜兴	南新陈家 2#公变	10	400	78
55094	宜兴	犊山大河边 2#公变	10	400	217
55095	宜兴	洛涧姚家公变	10	400	125
55096	宜兴	新都府 3#室 3#所变主变	10	800	398
55097	宜兴	唐家坝 2#公变	10	315	158
55098	宜兴	绿苑新村 3#公变	10	400	49
55099	宜兴	庙下 2#公变	10	200	98
55100	宜兴	建墩 3#公变	10	400	137
55101	宜兴	汤盘南公变	10	200	87
55102	宜兴	潜洛小学 2#公变	10	400	91
55103	宜兴	大东所前箱变主变	10	500	122
55104	宜兴	石材市场 74#公变	10	400	43
55105	宜兴	官林镇人民政府箱变主变	10	630	107
55106	宜兴	胡家圩桥公变	10	200	72
55107	宜兴	石材市场 8#公变	10	400	110
55108	宜兴	上坝庵 2#公变	10	200	151
55109	宜兴	塘山桥 2#公变	10	400	131
55110	宜兴	巷头徐家公变	10	400	113
55111	宜兴	水浮 2#箱变	10	630	343
55112	宜兴	芳庄塘东公变	10	200	29
55113	宜兴	洛涧工业 5#公变	10	400	19
55114	宜兴	石材市场 9#公变	10	400	111
55115	宜兴	三阳社区公变	10	200	91
55116	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 2#所变	20	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55117	宜兴	西园 1#公变	10	400	190
55118	宜兴	海伦华府 3#室 1#所变主变	10	630	391
55119	宜兴	阳羨 3#公变	10	400	78
55120	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 3#所变主变	10	630	391
55121	宜兴	老滩新站 2#公变	10	400	140
55122	宜兴	楼下电站 2#公变	10	400	188
55123	宜兴	玫瑰农居箱变主变	10	630	420
55124	宜兴	谈家圩 2#公变	10	200	77
55125	宜兴	查家塘 2#公变	10	200	63
55126	宜兴	石材市场 5#公变	10	400	112
55127	宜兴	云溪花园 1#室 1#所变	10	800	491
55128	宜兴	云溪花园 1#室 3#所变	10	800	452
55129	宜兴	云溪花园 1#室 4#所变	10	800	471
55130	宜兴	云溪花园 1#室 2#所变	10	800	445
55131	宜兴	徐家桥西公变	10	200	30
55132	宜兴	永昌路 2#公变	10	400	184
55133	宜兴	雅达健康生态园 7#站 2#所变主变	10	800	494
55134	宜兴	岷山 5#公变	10	400	128
55135	宜兴	宜浦路 1#箱变主变	10	400	227
55136	宜兴	洑里景园 3#室 3#所变主变	20	630	393
55137	宜兴	鹏鹞智造 2#公变	10	400	181
55138	宜兴	田浪鱼塘公变	10	400	174
55139	宜兴	后村 1#公变	10	200	71
55140	宜兴	双庙 3#公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55141	宜兴	东黄墅 3#公变	10	400	187
55142	宜兴	后村 3#箱变	10	400	180
55143	宜兴	天宸府 2#室 2#所变主变	10	800	500
55144	宜兴	南漕小桥公变	10	400	160
55145	宜兴	徐悲鸿广场箱变	10	200	81
55146	宜兴	乌峰岭公变	10	200	149
55147	宜兴	严北公变	10	400	104
55148	宜兴	铁红厂公变	10	400	139
55149	宜兴	沙山公变	10	200	97
55150	宜兴	朝阳和建 1#公变	10	400	193
55151	宜兴	汤渡转盘箱变主变	10	500	240
55152	宜兴	水岸香榭 2#室 4#所变主变	10	630	482
55153	宜兴	庄西站 3#公变	10	400	157
55154	宜兴	前庄新站 2#公变	10	400	35
55155	宜兴	五洞村箱变主变	10	500	343
55156	宜兴	金龙名都 4#室 2#所变主变	10	800	434
55157	宜兴	三洞村部 1#公变	10	400	128
55158	宜兴	师渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	0
55159	宜兴	洋溪港太湖蓝藻打捞公变	10	400	108
55160	宜兴	庙渎港公变	10	315	106
55161	宜兴	鲸塘社区箱变主变	10	400	148
55162	宜兴	钱家 3#公变	10	200	58
55163	宜兴	东湖桥公变	10	200	160
55164	宜兴	民南村 2#公变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55165	宜兴	和喜汎府 3#室 1#所变主变	10	800	528
55166	宜兴	煤球箱变主变	10	630	355
55167	宜兴	荆溪路箱变	10	630	359
55168	宜兴	梅树公变	10	200	55
55169	宜兴	上场公变	10	200	34
55170	宜兴	南河头箱变主变	10	500	232
55171	宜兴	南门村 3#箱变主变	10	400	234
55172	宜兴	汤渎村 2#公变	10	400	187
55173	宜兴	蜀古九组公变	10	200	7
55174	宜兴	宣林西 3#公变	10	200	107
55175	宜兴	查林工业区 6#公变	10	400	138
55176	宜兴	观澜府 2#室 2#所变主变	20	800	277
55177	宜兴	塘头双场 3#公变	10	200	54
55178	宜兴	芦荡口 2#公变	10	400	118
55179	宜兴	中袁路 3#箱变主变	10	400	142
55180	宜兴	菜场商住楼西公变	10	400	0
55181	宜兴	黄泥岗 3#公变	10	200	81
55182	宜兴	旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	0
55183	宜兴	后裴公变	10	200	77
55184	宜兴	东下 2#公变	10	400	45
55185	宜兴	海伦华府 2#室 2#所变主变	10	800	446
55186	宜兴	西园 2#公变	10	400	202
55187	宜兴	滨溪金悦府 1#站 2#所变主变	10	630	342
55188	宜兴	琅圩站西公变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55189	宜兴	横塘新区 2#箱变主变	10	500	351
55190	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	0
55191	宜兴	林家三组公变	10	400	207
55192	宜兴	北山村 3#公变	10	400	233
55193	宜兴	华要 5#公变	10	400	110
55194	宜兴	湖东圩园 2#公变	10	200	87
55195	宜兴	洛涧工业 4#公变	10	400	55
55196	宜兴	善塘 3#公变	10	400	109
55197	宜兴	乾元茶场公变	10	400	61
55198	宜兴	高铁嘉苑 1#室 1#所变	10	630	261
55199	宜兴	高铁嘉苑 1#室 2#所变	10	630	272
55200	宜兴	阳羨教宿 2#箱变主变	10	630	332
55201	宜兴	邱庄电站公变	10	400	165
55202	宜兴	南星公变	10	400	183
55203	宜兴	联星路公变	10	200	84
55204	宜兴	周家桥 2#公变	10	400	249
55205	宜兴	蒋店村北公变	10	200	74
55206	宜兴	春晖新村 2#室 2#所变主变	10	800	608
55207	宜兴	马家桥北公变	10	200	68
55208	宜兴	鹏鹞智造 9#公变	10	400	147
55209	宜兴	西花园二村 1#站 1#所变	10	630	276
55210	宜兴	西花园二村 1#站 2#所变	10	630	269
55211	宜兴	陶里文化广场 1#站 1#所变	10	800	346
55212	宜兴	陶里文化广场 1#站 2#所变	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55213	宜兴	洛涧祥苑 1#站 1#所变	10	800	406
55214	宜兴	洛涧祥苑 1#站 2#所变	10	800	444
55215	宜兴	石材市场 56#公变	10	400	113
55216	宜兴	洛涧祥苑 2#室 1#所变	10	800	349
55217	宜兴	洛涧祥苑 2#室 2#所变	10	800	357
55218	宜兴	东贤南路 5#公变	10	400	178
55219	宜兴	洛涧祥苑 3#室 1#所变	10	800	401
55220	宜兴	洛涧祥苑 3#室 3#所变	10	800	470
55221	宜兴	洛涧祥苑 3#室 2#所变	10	800	492
55222	宜兴	洛涧祥苑 3#室 4#所变	10	800	446
55223	宜兴	东贤南路 3#公变	10	200	67
55224	宜兴	男留村 2#公变	10	200	87
55225	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	0
55226	宜兴	石材市场 43#公变	10	400	240
55227	宜兴	石材市场 42#公变	10	400	275
55228	宜兴	新河安置二期 1#站 1#所变	10	630	300
55229	宜兴	栖汎云璟苑 3#室 4#所变主变	10	800	617
55230	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	0
55231	宜兴	蒋笠七组 2#公变	10	400	153
55232	宜兴	白鹤洞 3#公变	10	400	253
55233	宜兴	凤凰村驾校公变	10	400	305
55234	宜兴	白马 3#公变	10	400	199
55235	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	0
55236	宜兴	太华大道 2#公变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55237	宜兴	中队 2#公变	10	400	99
55238	宜兴	下笠渎南公变	10	200	101
55239	宜兴	欧渎排涝公变	10	400	85
55240	宜兴	茶圣庭园 1#站 2#所变主变	10	400	266
55241	宜兴	红塔商业中心 2#室 2#所变主变	10	800	294
55242	宜兴	庄家 2#公变	10	200	103
55243	宜兴	美陶家院 1#站 2#所变	10	400	264
55244	宜兴	前巷石坝 3#公变	10	200	145
55245	宜兴	茶亭抗旱站 2#公变	10	400	108
55246	宜兴	杏洞充电站公变	10	400	97
55247	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 2#所变主变	10	800	528
55248	宜兴	国山南山公变	10	400	184
55249	宜兴	淦里上村公变	10	400	196
55250	宜兴	夏阳西 2#公变	10	400	248
55251	宜兴	漳渎太湖公变	10	400	111
55252	宜兴	红凌塘 2#公变	10	200	97
55253	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	0
55254	宜兴	兰右后村公变	10	400	212
55255	宜兴	夏姜坝头公变	10	200	117
55256	宜兴	高铁站东公变	10	400	251
55257	宜兴	水产东村 2#公变	10	400	124
55258	宜兴	乾圩公变	10	200	58
55259	宜兴	芳镇 11#箱变主变	10	630	323
55260	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 1#所变主变	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55261	宜兴	南六置业 1#站 1#所变主变	10	630	157
55262	宜兴	南六置业 1#站 3#所变主变	10	630	370
55263	宜兴	南六置业 1#站 2#所变主变	10	630	103
55264	宜兴	南六置业 1#站 4#所变主变	10	630	248
55265	宜兴	下东龙塘 2#公变	10	400	181
55266	宜兴	碧水雅居 2#室 1#所变主变	10	630	400
55267	宜兴	冷家 2#公变	10	200	25
55268	宜兴	芙蓉监狱北公变	10	200	120
55269	宜兴	凌家村 1#公变	10	400	116
55270	宜兴	洛涧姚家 1#箱变主变	10	630	274
55271	宜兴	东来国际 1#站 2#所变	10	1000	654
55272	宜兴	洛涧菜场箱变主变	10	400	158
55273	宜兴	庙桥东公变	10	200	48
55274	宜兴	洛涧村箱变主变	10	400	22
55275	宜兴	红卫塘贡 2#公变	10	400	243
55276	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变	10	800	477
55277	宜兴	龙山涧东 2#箱变主变	10	500	309
55278	宜兴	湖光路大桥公变	10	400	72
55279	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 4#所变主变	10	800	614
55280	宜兴	楼新桥三组 2#公变	10	400	82
55281	宜兴	浦东新苑 1#箱变主变	10	400	72
55282	宜兴	龙泽苑一期 2#箱变主变	10	630	280
55283	宜兴	小圩南公变	10	200	133
55284	宜兴	新都府 5#室 3#所变主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55285	宜兴	九鳞公变	10	400	144
55286	宜兴	大东新村箱变主变	10	500	326
55287	宜兴	圣东公变	10	400	190
55288	宜兴	水产新站公变	10	400	244
55289	宜兴	东山二村 5#箱变主变	10	500	199
55290	宜兴	湖东 2#箱变主变	10	500	112
55291	宜兴	潜洛新苑 2#室 4#所变主变	10	800	546
55292	宜兴	花溪邸 2#室 2#所变主变	10	800	575
55293	宜兴	和渎河南公变	10	200	49
55294	宜兴	建新中海公变	10	400	185
55295	宜兴	锡宜澄 2#箱变主变	10	630	181
55296	宜兴	隔家圩鱼塘公变	10	200	118
55297	宜兴	湖光路潜洛 2#公变	10	400	67
55298	宜兴	茗岭电力站公变	10	400	234
55299	宜兴	顺昌公变	10	400	150
55300	宜兴	陶机丁港宿舍公变	10	400	79
55301	宜兴	薛家村公变	10	400	138
55302	宜兴	钱圩公变	10	200	74
55303	宜兴	常安 2#公变	10	200	18
55304	宜兴	小圩电站 2#公变	10	400	89
55305	宜兴	绿苑新村 6#公变	10	400	155
55306	宜兴	费家组 1#公变	10	400	182
55307	宜兴	万石姚家 2#公变	10	200	88
55308	宜兴	东虹新村 3#箱变主变	10	500	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55309	宜兴	公路公变	10	400	187
55310	宜兴	东方紫园 3#室 4#所变主变	10	800	527
55311	宜兴	东虹新村 4#箱变主变	10	500	138
55312	宜兴	东虹新村 5#箱变主变	10	500	57
55313	宜兴	金龙名都 7#室 4#所变主变	10	800	529
55314	宜兴	石臼坞公变	10	200	112
55315	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 3#所变主变	10	630	452
55316	宜兴	黄墅茶场 3#公变	10	200	95
55317	宜兴	金泉 5#公变	10	400	97
55318	宜兴	春江郦府 2#室 3#所变	20	630	385
55319	宜兴	雅达健康生态园 13#室 1#所变主变	10	630	342
55320	宜兴	竺隐溪院 2#室 2#所变主变	10	800	509
55321	宜兴	翡翠四季花园 3#室 1#所变	20	800	428
55322	宜兴	西山堡公变	10	400	194
55323	宜兴	曲坊新村 2#公变	10	400	162
55324	宜兴	离墨箱变主变	10	630	473
55325	宜兴	下漳水产箱变主变	10	630	243
55326	宜兴	旧阳 3#公变	10	400	39
55327	宜兴	芙蓉茶林场 2#公变	10	200	99
55328	宜兴	花溪苑 3#室 4#所变主变	10	630	366
55329	宜兴	文庄村北公变	10	200	0
55330	宜兴	外厂公变	10	400	64
55331	宜兴	剧院路箱变主变	10	500	150
55332	宜兴	和桥菜场 1#公变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55333	宜兴	美陶宿舍公变	10	400	122
55334	宜兴	翡翠四季花园 4#室 2#所变	20	800	460
55335	宜兴	鼎球小区 3#公变	10	400	163
55336	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 1#所变	20	800	598
55337	宜兴	百亩场东箱变主变	10	500	104
55338	宜兴	龙运天城悦府 4#室 1#所变	10	800	472
55339	宜兴	望湖美筑 5#室 2#所变	20	800	569
55340	宜兴	施荡渔塘公变	10	200	160
55341	宜兴	南漕河东公变	10	200	76
55342	宜兴	横塘新区 1#箱变主变	10	500	210
55343	宜兴	邱庄村公变	10	400	149
55344	宜兴	陶瓷商城 3#公变	10	400	79
55345	宜兴	凌云府 6#室 3#所变主变	10	630	401
55346	宜兴	芙蓉马家 3#公变	10	200	95
55347	宜兴	花溪苑 6#室 4#所变主变	10	630	454
55348	宜兴	漳渎太湖 3#公变	10	400	257
55349	宜兴	栅村压铸 2#公变	10	400	160
55350	宜兴	创业路公变	10	400	175
55351	宜兴	花溪苑 5#室 2#所变主变	10	630	430
55352	宜兴	振兴桥公变	10	400	143
55353	宜兴	邵坞茶场公变	10	400	160
55354	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变	20	800	359
55355	宜兴	阳羡湖旅游度假小镇 14#室 3#所变	10	630	452
55356	宜兴	泥塘村 2#公变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55357	宜兴	金都公寓 2#公变	10	200	127
55358	宜兴	新都府 3#室 2#所变主变	10	800	412
55359	宜兴	遗踪村 3#公变	10	400	229
55360	宜兴	东城上院 1#站 1#所变主变	10	800	601
55361	宜兴	东虹 1#箱变主变	10	500	243
55362	宜兴	东虹 2#箱变主变	10	500	231
55363	宜兴	东虹 3#箱变主变	10	500	176
55364	宜兴	向阳 5#箱变主变	10	500	210
55365	宜兴	向阳 6#箱变主变	10	500	140
55366	宜兴	锦绣二村 1#箱变主变	10	500	156
55367	宜兴	周铁三洞桥公变	10	400	187
55368	宜兴	东虹 4#箱变主变	10	500	241
55369	宜兴	东虹 6#箱变主变	10	500	213
55370	宜兴	东虹 7#箱变主变	10	500	247
55371	宜兴	东虹 5#箱变主变	10	500	212
55372	宜兴	分界岭 5#公变	10	400	153
55373	宜兴	大团东公变	10	400	128
55374	宜兴	龙运天城悦府 4#室 2#所变	10	800	466
55375	宜兴	分界岭 4#公变	10	200	109
55376	宜兴	文昌路 3#公变	10	400	196
55377	宜兴	颐悦府 1#站 4#所变主变	10	800	420
55378	宜兴	文昌路 1#公变	10	400	182
55379	宜兴	钰澜洵溪府 3#室 2#所变	10	800	425
55380	宜兴	供电营业所 2#公变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55381	宜兴	龙池山门箱变主变	10	400	262
55382	宜兴	见花岗 2#公变	10	200	53
55383	宜兴	邾渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	40
55384	宜兴	东圩村北 2#公变	10	200	139
55385	宜兴	馨悦府 2#室 1#所变主变	10	630	399
55386	宜兴	吴墟村前公变	10	400	229
55387	宜兴	望湖美筑 3#室 3#所变	20	800	501
55388	宜兴	誉珑湖滨 12#室 4#所变主变	20	630	305
55389	宜兴	临溪花园 1#站 1#所变	10	1250	998
55390	宜兴	红星花园 4#站 1#所变	10	1000	481
55391	宜兴	红星花园 4#站 2#所变	10	1000	449
55392	宜兴	国税箱变主变	10	400	106
55393	宜兴	竹海岭上 5#室 4#所变主变	10	800	547
55394	宜兴	洵韵福邸 2#室 3#所变主变	10	630	392
55395	宜兴	南淋中公变	10	200	106
55396	宜兴	长征八组新村公变	10	200	0
55397	宜兴	南城下公变	10	400	223
55398	宜兴	四里桥 2#公变	10	400	147
55399	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变	20	800	569
55400	宜兴	沈家站公变	10	200	36
55401	宜兴	和兴路 4#公变	10	400	253
55402	宜兴	东虹新村 1#箱变主变	10	500	244
55403	宜兴	东虹新村 2#箱变主变	10	500	166
55404	宜兴	芳庄墅后公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55405	宜兴	建新杏家组 2#箱变主变	10	500	288
55406	宜兴	归径蒋家 2#公变	10	200	70
55407	宜兴	竹雨轩 4#室 3#所变主变	10	630	268
55408	宜兴	洋渚三庄 1#公变	10	400	163
55409	宜兴	红星圩 4#公变	10	400	113
55410	宜兴	中兴新村 3#箱变主变	10	500	207
55411	宜兴	姚顶北 2#公变	10	200	156
55412	宜兴	雪庄公变	10	200	99
55413	宜兴	埭头育才公变	10	200	104
55414	宜兴	南中三组公变	10	200	0
55415	宜兴	兴隆桥公变	10	200	23
55416	宜兴	新都府 3#室 4#所变主变	10	800	461
55417	宜兴	春晓江南北苑 3#室 3#所变	10	800	434
55418	宜兴	下东六队公变	10	400	243
55419	宜兴	滨溪金悦府 2#室 4#所变主变	10	630	261
55420	宜兴	南荡 2#公变	10	200	0
55421	宜兴	见花 2#公变	10	400	150
55422	宜兴	荷花浜公变	10	200	21
55423	宜兴	珍香茶场公变	10	400	104
55424	宜兴	文里村公变	10	400	92
55425	宜兴	金水名都 2#箱变 400KVA	10	400	197
55426	宜兴	雅达望月坊 3#箱变主变	10	400	270
55427	宜兴	平原村部 2#公变	10	200	27
55428	宜兴	头阳头庄 4#公变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55429	宜兴	世纪花园 1#箱变	10	630	274
55430	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 17#室 1#所变主变	10	800	576
55431	宜兴	紫琅府 2#室 4#所变主变	10	800	499
55432	宜兴	水泥宿 5#公变	10	400	233
55433	宜兴	葛渎排涝公变	10	400	110
55434	宜兴	渔庄西公变	10	200	121
55435	宜兴	凤鸣府 3#室 2#所变	10	800	507
55436	宜兴	朱家公变	10	200	60
55437	宜兴	钢铁大厦箱变主变	10	400	63
55438	宜兴	和喜汎府 4#室 2#所变主变	10	800	494
55439	宜兴	万善东郡商业 1#箱变主变	10	800	525
55440	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 1#所变主变	10	630	396
55441	宜兴	汎麓花园 5#室 1#所变主变	10	630	345
55442	宜兴	新都府 4#室 1#所变主变	10	630	404
55443	宜兴	恒瑞公变	10	400	47
55444	宜兴	誉湖郡 8#室 1#所变主变	20	800	314
55445	宜兴	万善东郡商业 2#箱变主变	10	800	544
55446	宜兴	万善东郡 1#站 1#所变主变	10	800	407
55447	宜兴	万善东郡 1#站 2#所变主变	10	800	479
55448	宜兴	景湖天成 8#室 1#所变主变	10	800	429
55449	宜兴	景湖天成 8#室 2#所变	10	800	489
55450	宜兴	景湖天成 8#室 3#所变主变	10	800	427
55451	宜兴	景湖天成 8#室 4#所变	10	800	352
55452	宜兴	西瓦窑 3#公变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55453	宜兴	英伦尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	376
55454	宜兴	英伦尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	389
55455	宜兴	北山大门 3#公变	10	400	110
55456	宜兴	洪巷南公变	10	200	78
55457	宜兴	双桥龙坊公变	10	400	182
55458	宜兴	宜乐雅园 5#室 4#所变	10	630	437
55459	宜兴	新建蒋家 3#公变	10	200	47
55460	宜兴	诚庄北站 2#公变	10	200	87
55461	宜兴	塘田大桥箱变主变	10	630	433
55462	宜兴	丰泽苑东区 3#箱变主变	10	630	306
55463	宜兴	洵珑云起府 3#室 1#所变主变	10	800	570
55464	宜兴	汤家箱变主变	20	630	482
55465	宜兴	书香澜庭 2#室 3#所变主变	10	800	470
55466	宜兴	春晓江南北苑 3#室 2#所变	10	800	447
55467	宜兴	景湖天成 7#站 1#所变主变	10	800	376
55468	宜兴	景湖天成 7#站 2#所变	10	800	314
55469	宜兴	石材市场 71#公变	10	400	16
55470	宜兴	春晓江南北苑 2#室 4#所变	10	800	487
55471	宜兴	北门 3#箱变主变	10	630	267
55472	宜兴	蒋家桥公变	10	400	142
55473	宜兴	周潭刘家公变	10	200	134
55474	宜兴	茗秀馨院 2#室 2#所变主变	10	630	481
55475	宜兴	花溪邸 2#室 1#所变主变	10	800	583
55476	宜兴	堂前人家 4#室 1#所变 F112	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55477	宜兴	堂前人家 4#室 3#所变	10	800	301
55478	宜兴	堂前人家 4#室 4#所变	10	800	445
55479	宜兴	堂前人家 4#室 2#所变	10	800	449
55480	宜兴	闸口东沙滩公变	10	400	84
55481	宜兴	滨水新城 3#站 4#所变主变	10	630	366
55482	宜兴	凌霞新桥公变	10	200	127
55483	宜兴	湖悦名邸三区 3#室 4#所变主变	10	800	639
55484	宜兴	熙和府 2#室 1#所变	10	800	548
55485	宜兴	春江郦府 3#室 1#所变	20	800	399
55486	宜兴	竹海岭上 5#室 2#所变主变	10	800	568
55487	宜兴	南坝 2#公变	10	400	214
55488	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变	10	800	535
55489	宜兴	振华中路公变	10	400	32
55490	宜兴	器件 1#箱变主变	10	630	284
55491	宜兴	堂前人家 5#室 1#所变	10	800	411
55492	宜兴	堂前人家 5#室 3#所变	10	800	317
55493	宜兴	堂前人家 5#室 4#所变	10	800	412
55494	宜兴	堂前人家 5#室 2#所变	10	800	452
55495	宜兴	新大皇庙箱变主变	10	400	48
55496	宜兴	建新工业路公变	10	400	65
55497	宜兴	观澜府 5#室 1#所变主变	20	800	488
55498	宜兴	湖光珑樾府 3#室 3#所变主变	20	800	520
55499	宜兴	石白坞 2#公变	10	400	279
55500	宜兴	观澜府 3#室 3#所变主变	20	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55501	宜兴	东城上院 1#站 2#所变主变	10	800	567
55502	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 1#所变	10	800	411
55503	宜兴	杏洞 3#公变	10	400	185
55504	宜兴	红卫桃园 3#公变	10	400	151
55505	宜兴	神山 2#公变	10	400	226
55506	宜兴	双濠农网 2#公变	10	400	106
55507	宜兴	谈家荡站公变	10	400	219
55508	宜兴	横岭 2#箱变	10	200	16
55509	宜兴	英伦尊邸 3#站 1#所变主变	10	800	258
55510	宜兴	英伦尊邸 3#站 2#所变主变	10	800	220
55511	宜兴	湖悦天境 4#室 2#所变主变	20	800	506
55512	宜兴	金城花园 3#室 3#所变	10	800	444
55513	宜兴	花溪苑 3#室 3#所变主变	10	630	412
55514	宜兴	胡油 3#公变	10	400	214
55515	宜兴	熙山院 2#室 2#所变主变	10	630	375
55516	宜兴	怡然居 1#站 2#所变	10	630	415
55517	宜兴	融创玖园二期 6#站 1#所变	10	800	392
55518	宜兴	融创玖园二期 6#站 2#所变	10	800	201
55519	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 2#所变	20	800	602
55520	宜兴	雅达健康生态园 5#室 1#所变主变	10	630	408
55521	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	0
55522	宜兴	宜乐雅园 8#室 1#所变	10	800	602
55523	宜兴	供电所箱变主变	10	630	92
55524	宜兴	余大圩公变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55525	宜兴	兴樾府 2#室 3#所变主变	10	800	563
55526	宜兴	振山坳 3#公变	10	200	99
55527	宜兴	东来国际 1#站 4#所变	10	1000	585
55528	宜兴	湾埂村公变	10	400	215
55529	宜兴	悦澜名邸 2#室 2#所变主变	10	630	433
55530	宜兴	核心村 2#箱变主变	10	500	261
55531	宜兴	金三角招商城公变	10	400	77
55532	宜兴	东山二村 4#箱变主变	10	500	258
55533	宜兴	云景台 1#站 1#所变	10	630	390
55534	宜兴	云巢南公变	10	200	152
55535	宜兴	前巷路东 3#公变	10	200	20
55536	宜兴	西墟鱼塘 2#公变	10	200	73
55537	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 2#室 1#所变	10	400	193
55538	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 2#室 2#所变	10	400	225
55539	宜兴	河东街公变	10	400	125
55540	宜兴	万寿桥公变	10	400	258
55541	宜兴	邵东 2#箱变主变	10	400	126
55542	宜兴	川埠茶场 2#公变	10	200	109
55543	宜兴	师渎卞家公变	10	400	148
55544	宜兴	中兴家园 8#箱变主变	10	630	237
55545	宜兴	新南路公变	10	400	0
55546	宜兴	和桥花园组公变	10	400	151
55547	宜兴	丝绸花园 6#公变	10	200	39
55548	宜兴	部队宿舍 1#公变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55549	宜兴	张家圩西公变	10	200	119
55550	宜兴	洋溪陆家公变	10	400	195
55551	宜兴	茶东 9#公变	10	400	86
55552	宜兴	茶东 10#公变	10	400	153
55553	宜兴	杨树科电站公变	10	200	127
55554	宜兴	周铁溪南公变	10	400	112
55555	宜兴	茶东 2#公变	10	400	116
55556	宜兴	太漚新村 7#公变	10	400	89
55557	宜兴	师渎新村公变	10	400	175
55558	宜兴	植保站公变	10	400	155
55559	宜兴	累枝山东公变	10	200	0
55560	宜兴	芳南 3#公变	10	315	124
55561	宜兴	西尤场 2#公变	10	400	236
55562	宜兴	东下新山 2#公变	10	400	137
55563	宜兴	杏花西村 2#公变	10	400	191
55564	宜兴	天禧广场 2#室 1#所变主变	20	1250	299
55565	宜兴	天禧广场 2#室 2#所变主变	20	1250	179
55566	宜兴	天禧广场 1#站 1#所变	20	1000	271
55567	宜兴	天禧广场 1#站 2#所变	20	1000	332
55568	宜兴	下新圩 2#公变	10	200	0
55569	宜兴	10kV 洛涧姚家 2#箱变主变	10	400	171
55570	宜兴	黄家斗 3#公变	10	400	277
55571	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 1#所变主变	10	630	445
55572	宜兴	西埂公变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55573	宜兴	天禧广场 3#室 2#所变	20	630	319
55574	宜兴	天禧广场 3#室 1#所变	20	630	209
55575	宜兴	绿洲北路公变	10	400	232
55576	宜兴	汎悦湖山雅府 1#室 1#所变主变	20	800	457
55577	宜兴	中兴家园 1#箱变主变	10	630	338
55578	宜兴	汎里景园 4#室 1#所变主变	20	800	377
55579	宜兴	中兴家园 2#箱变主变	10	630	254
55580	宜兴	中兴家园 3#箱变主变	10	630	313
55581	宜兴	红塔塘南公变	10	400	189
55582	宜兴	中兴家园 4#箱变主变	10	630	235
55583	宜兴	中兴家园 5#箱变主变	10	630	341
55584	宜兴	中兴家园 6#箱变主变	10	630	286
55585	宜兴	中兴家园 7#箱变主变	10	630	235
55586	宜兴	芳庄芳中箱变主变	10	630	198
55587	宜兴	旧渎东公变	10	400	225
55588	宜兴	涧北村 2#公变	10	400	147
55589	宜兴	宋巷公变	10	200	62
55590	宜兴	周潭 2#公变	10	200	79
55591	宜兴	长岗岭 2#公变	10	400	135
55592	宜兴	后曲坊公变	10	200	152
55593	宜兴	夹沟西公变	10	200	102
55594	宜兴	思古圩西公变	10	400	210
55595	宜兴	九岭砖瓦 2#公变	10	200	91
55596	宜兴	白茫南公变	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55597	宜兴	思古圩桥公变	10	400	212
55598	宜兴	双庙新村 1#公变	10	200	0
55599	宜兴	会圩东公变	10	400	0
55600	宜兴	宫东公变	10	200	48
55601	宜兴	新城 3#公变	10	200	20
55602	宜兴	桂芳东公变	10	200	90
55603	宜兴	石硬桥公变	10	200	119
55604	宜兴	太宗圩北公变	10	200	0
55605	宜兴	金兰裴家 2#公变	10	200	49
55606	宜兴	华山西路公变	10	200	40
55607	宜兴	桃溪豪庭 1#箱变	10	400	236
55608	宜兴	元上 3#公变	10	200	117
55609	宜兴	安乐下村西公变	10	200	33
55610	宜兴	谈庄公变	10	200	86
55611	宜兴	潢潼花园 16#箱变	10	630	309
55612	宜兴	潢潼花园 17#箱变	10	630	288
55613	宜兴	五洞桥公变	10	400	165
55614	宜兴	玉山村 2#公变	10	200	64
55615	宜兴	陆家村 2#公变	10	200	36
55616	宜兴	芳北北滕公变	10	200	72
55617	宜兴	太滂花园 4#箱变	10	630	318
55618	宜兴	太滂花园 5#箱变	10	630	186
55619	宜兴	六埂 2#公变	10	200	67
55620	宜兴	杭窑 2#公变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55621	宜兴	中巷北公变	10	200	83
55622	宜兴	官渎东公变	10	400	132
55623	宜兴	石车坝北公变	10	200	77
55624	宜兴	北斗圩南公变	10	200	58
55625	宜兴	志南箱变	10	400	88
55626	宜兴	天禧花园 1#站 1#所变	20	800	352
55627	宜兴	天禧花园 1#站 2#所变	20	800	330
55628	宜兴	天禧花园 2#室 1#所变	20	800	383
55629	宜兴	天禧花园 2#室 2#所变	20	800	377
55630	宜兴	天禧花园 2#室 3#所变	20	800	330
55631	宜兴	天禧花园 2#室 4#所变	20	800	414
55632	宜兴	天禧花园 3#室 1#所变	20	800	242
55633	宜兴	天禧花园 3#室 2#所变	20	800	387
55634	宜兴	天禧花园 3#室 3#所变	20	800	290
55635	宜兴	天禧花园 3#室 4#所变	20	800	382
55636	宜兴	杨梅岭公变	10	200	126
55637	宜兴	翰林苑 1#站 1#所变	10	800	454
55638	宜兴	翰林苑 1#站 2#所变	10	800	486
55639	宜兴	翰林苑 2#室 1#所变	10	800	469
55640	宜兴	翰林苑 2#室 2#所变	10	800	436
55641	宜兴	翰林苑 3#室 1#所变	10	800	439
55642	宜兴	翰林苑 3#室 2#所变	10	800	536
55643	宜兴	赵庄新苑 3#室 1#所变	10	800	445
55644	宜兴	赵庄新苑 3#室 2#所变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55645	宜兴	赵庄新苑 4#室 1#所变	10	800	440
55646	宜兴	东岸中公变	10	200	49
55647	宜兴	北壕 2#公变	10	200	64
55648	宜兴	张渚西街 3#公变	10	400	224
55649	宜兴	张渚西街 4#公变	10	400	172
55650	宜兴	洛涧生态园公变	10	400	0
55651	宜兴	车站新村公变	10	200	75
55652	宜兴	百亩西公变	10	200	59
55653	宜兴	赵庄新苑 4#室 2#所变	10	800	442
55654	宜兴	赵庄新苑 4#室 3#所变	10	800	445
55655	宜兴	赵庄新苑 4#室 4#所变	10	800	409
55656	宜兴	翰林苑 1#箱变	10	400	237
55657	宜兴	杨埠北公变	10	200	82
55658	宜兴	北新新村 2#公变	10	200	36
55659	宜兴	方会山公变	10	200	35
55660	宜兴	新建阳光小区 3#公变	10	200	71
55661	宜兴	新建阳光小区 4#公变	10	200	56
55662	宜兴	东红村西公变	10	200	96
55663	宜兴	场东公变	10	200	7
55664	宜兴	小涧村西公变	10	200	68
55665	宜兴	涧坞北公变	10	200	0
55666	宜兴	锦绣三村 4#箱变	10	500	166
55667	宜兴	蒋渎公变	10	400	235
55668	宜兴	黄家圩南公变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55669	宜兴	卞渎西公变	10	200	100
55670	宜兴	漏沟南公变	10	200	9
55671	宜兴	下田舍后村公变	10	200	34
55672	宜兴	浯泗太湖公变	10	400	137
55673	宜兴	杨家东公变	10	200	71
55674	宜兴	小坝里公变	10	400	132
55675	宜兴	芳庄南湾 2#公变	10	200	115
55676	宜兴	新渎三队公变	10	400	222
55677	宜兴	灵山公变	10	400	165
55678	宜兴	徐渎排涝 2#公变	10	200	59
55679	宜兴	北塘组 2#公变	10	200	38
55680	宜兴	振山坳 2#公变	10	200	80
55681	宜兴	来村西公变	10	315	14
55682	宜兴	南大圩公变	10	200	107
55683	宜兴	曹家北公变	10	200	160
55684	宜兴	汇浜北公变	10	200	37
55685	宜兴	西沽渎公变	10	200	105
55686	宜兴	汤巷公变	10	200	48
55687	宜兴	通蜀安置 1#公变	10	315	135
55688	宜兴	伟隆公变	10	400	140
55689	宜兴	碧桂园 6#室 1#所变	10	800	395
55690	宜兴	碧桂园 6#室 2#所变	10	800	356
55691	宜兴	锦绣一村 1#箱变	10	630	504
55692	宜兴	锦绣一村 2#箱变	10	630	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55693	宜兴	朝阳祠箱变	10	400	251
55694	宜兴	中学 2#箱变	10	400	82
55695	宜兴	通蜀新村 1#室 1#所变	10	630	302
55696	宜兴	通蜀新村 1#室 2#所变	10	630	251
55697	宜兴	太婆圩敬老院公变	10	315	17
55698	宜兴	汇龙西公变	10	200	62
55699	宜兴	曹家华宝公变	10	400	145
55700	宜兴	沈家浜东公变	10	200	104
55701	宜兴	六化圩公变	10	250	163
55702	宜兴	岗窑界 2#公变	10	200	63
55703	宜兴	漳南 2#公变	10	200	86
55704	宜兴	朱渭村 4#公变	10	400	119
55705	宜兴	浦渚路 2#公变	10	400	145
55706	宜兴	装枪公变	10	200	75
55707	宜兴	东方一品 1#箱变	20	400	187
55708	宜兴	东方一品 2#箱变	20	400	151
55709	宜兴	东方一品 1#室 1#所变	20	800	377
55710	宜兴	东方一品 1#室 2#所变	20	800	440
55711	宜兴	东方一品 1#室 3#所变	20	800	338
55712	宜兴	东方一品 1#室 4#所变	20	800	320
55713	宜兴	道人墩 2#公变	10	400	226
55714	宜兴	归径河公变	10	200	93
55715	宜兴	铜山丫枝岭 2#公变	10	400	176
55716	宜兴	南圩西公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55717	宜兴	浦南北村 2#公变	10	400	166
55718	宜兴	虬山岭公变	10	200	37
55719	宜兴	华悦汎峰 1#站 1#所变	20	800	298
55720	宜兴	华悦汎峰 1#站 2#所变	20	800	123
55721	宜兴	乔西公变	10	400	89
55722	宜兴	夏姜村西公变	10	200	43
55723	宜兴	彭东公变	10	200	50
55724	宜兴	西锄集房 2#公变	10	200	105
55725	宜兴	华悦汎峰 2#室 1#所变	20	800	376
55726	宜兴	华悦汎峰 2#室 2#所变	20	800	381
55727	宜兴	华悦汎峰 3#室 1#所变	20	800	450
55728	宜兴	华悦汎峰 3#室 2#所变	20	800	463
55729	宜兴	华悦汎峰 3#室 3#所变	20	800	379
55730	宜兴	华悦汎峰 3#室 4#所变	20	800	339
55731	宜兴	西锄东站 3#公变	10	400	195
55732	宜兴	誉珑湖滨 5#室 1#所变	20	800	389
55733	宜兴	誉珑湖滨 5#室 2#所变	20	800	469
55734	宜兴	誉珑湖滨 6#室 1#所变	20	800	324
55735	宜兴	誉珑湖滨 6#室 2#所变	20	800	446
55736	宜兴	周铁老街箱变	10	630	242
55737	宜兴	蒋巷 4#公变	10	200	149
55738	宜兴	塘林桥公变	10	200	31
55739	宜兴	五星花园 86#公变	10	400	180
55740	宜兴	闸口水产 2#公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55741	宜兴	莲花 2#公变	10	400	320
55742	宜兴	南新菜场 2#公变	10	200	10
55743	宜兴	纺织新苑 1#站 1#所变	10	630	317
55744	宜兴	纺织新苑 1#站 2#所变	10	630	415
55745	宜兴	洋渭港北公变	10	160	33
55746	宜兴	塘西公变	10	200	45
55747	宜兴	神南公变	10	200	86
55748	宜兴	圩东 4#公变	10	200	36
55749	宜兴	王木西公变	10	200	52
55750	宜兴	周墅元大公变	10	200	0
55751	宜兴	东氿一号 4#室 1#所变	20	1000	425
55752	宜兴	东氿一号 4#室 2#所变	20	1000	517
55753	宜兴	东氿一号 4#室 3#所变	20	1000	529
55754	宜兴	东氿一号 4#室 4#所变	20	1000	523
55755	宜兴	东氿一号 5#室 1#所变	20	1000	603
55756	宜兴	东氿一号 5#室 2#所变	20	1000	363
55757	宜兴	东氿一号 5#室 3#所变	20	1000	410
55758	宜兴	东氿一号 5#室 4#所变	20	1000	480
55759	宜兴	丁圩东公变	10	200	68
55760	宜兴	陆科西公变	10	200	89
55761	宜兴	屺亭 4#公变	10	315	149
55762	宜兴	杨家塘南 2#公变	10	400	113
55763	宜兴	上头村 1#公变	10	400	160
55764	宜兴	南城西公变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55765	宜兴	分水北漕公变	10	200	0
55766	宜兴	凌家公变	10	400	184
55767	宜兴	新旦圩公变	10	200	110
55768	宜兴	白巷南路公变	10	400	253
55769	宜兴	南淮横河公变	10	400	244
55770	宜兴	南塘村公变	10	400	93
55771	宜兴	阳羨中路 3#公变	10	400	120
55772	宜兴	花溪苑 2#室 3#所变主变	10	800	550
55773	宜兴	干冲 2#公变	10	200	81
55774	宜兴	黄渎 4#公变	10	400	55
55775	宜兴	河塘下东公变	10	200	91
55776	宜兴	滕头 2#公变	10	200	70
55777	宜兴	野毛嘴排涝站公变	10	200	118
55778	宜兴	岗楼 2#公变	10	200	49
55779	宜兴	蜀山北街 2#箱变主变	10	500	191
55780	宜兴	狗头山公变	10	400	0
55781	宜兴	南辛西公变	10	200	101
55782	宜兴	石家组公变	10	200	0
55783	宜兴	丽锦花苑 2#室 1#所变主变	10	800	441
55784	宜兴	丽锦花苑 2#室 2#所变主变	10	800	420
55785	宜兴	北圩排涝站公变	10	200	121
55786	宜兴	西望新区箱变主变	10	500	139
55787	宜兴	邮电局箱变主变	10	400	117
55788	宜兴	宜丰砖桥北公变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55789	宜兴	叶塘村 4#公变	10	200	119
55790	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	0
55791	宜兴	朝阳新村 4#公变	10	400	124
55792	宜兴	步行街公变	10	400	109
55793	宜兴	南双 2#公变	10	200	134
55794	宜兴	福寿路公变	10	400	107
55795	宜兴	徐渎东公变	10	400	263
55796	宜兴	徐舍尤庄公变	10	200	11
55797	宜兴	隔湖农场 2#公变	10	200	63
55798	宜兴	胜山村中公变	10	200	49
55799	宜兴	王住公变	10	200	46
55800	宜兴	南新水产 4#公变	10	200	99
55801	宜兴	东新河公变	10	200	149
55802	宜兴	古庄东公变	10	200	127
55803	宜兴	祥和佳苑 2#箱变主变	10	500	243
55804	宜兴	北新新站公变	10	400	9
55805	宜兴	兰西公变	10	315	78
55806	宜兴	闸口九房公变	10	200	68
55807	宜兴	杨中公变	10	400	100
55808	宜兴	下塘公变	10	400	149
55809	宜兴	官林敬老院公变	10	200	50
55810	宜兴	金犊新村 3#箱变	10	400	156
55811	宜兴	湾里中心公变	10	200	88
55812	宜兴	九龙依云 4#室 1#所变	10	630	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55813	宜兴	九龙依云 4#室 2#所变	10	630	504
55814	宜兴	辰华玖府 2#室 2#所变	20	800	509
55815	宜兴	川埠工业 6#公变	10	400	94
55816	宜兴	宜乐雅园 6#室 4#所变	10	800	618
55817	宜兴	潜洛新苑 2#室 1#所变主变	10	800	532
55818	宜兴	建新军山组 3#公变	10	400	264
55819	宜兴	振扬路公变	10	400	0
55820	宜兴	阳泉新村 4#公变	10	315	0
55821	宜兴	阳泉新村 3#公变	10	315	77
55822	宜兴	城北仓库公变	10	400	206
55823	宜兴	阳泉新村 11#公变	10	200	64
55824	宜兴	阳泉新村 7#公变	10	315	88
55825	宜兴	阳泉新村 8#公变	10	315	21
55826	宜兴	阳泉新村 9#公变	10	315	10
55827	宜兴	阳羨 7#公变	10	400	144
55828	宜兴	航运新村公变	10	400	259
55829	宜兴	阳羨 2#公变	10	400	45
55830	宜兴	阳羨 4#公变	10	315	55
55831	宜兴	华要 4#公变	10	315	9
55832	宜兴	医宿公变	10	200	26
55833	宜兴	华广公变	10	500	0
55834	宜兴	华要 6#公变	10	400	141
55835	宜兴	向阳 4#公变	10	400	142
55836	宜兴	向阳 3#公变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55837	宜兴	向阳 1#公变	10	400	146
55838	宜兴	向阳 2#公变	10	315	0
55839	宜兴	向阳 8#公变	10	400	80
55840	宜兴	港北西 2#公变	10	400	73
55841	宜兴	谈墅荡鱼塘公变	10	200	145
55842	宜兴	龙运天城和府 4#室 4#所变	10	800	495
55843	宜兴	湖光路潜洛 3#公变	10	400	6
55844	宜兴	和桥镇政府公变	10	400	103
55845	宜兴	彭渎公变	10	400	186
55846	宜兴	葛渎公变	10	400	245
55847	宜兴	阳羨 5#公变	10	315	83
55848	宜兴	阳羨 9#公变	10	315	6
55849	宜兴	阳羨 1#公变	10	315	88
55850	宜兴	阳羨 8#公变	10	400	134
55851	宜兴	万福村公变	10	400	41
55852	宜兴	小会公变	10	400	145
55853	宜兴	昌溪桥公变	10	400	91
55854	宜兴	河东村南公变	10	200	107
55855	宜兴	赵渎电站公变	10	400	97
55856	宜兴	北街电站箱变主变	10	500	129
55857	宜兴	周墅线港南 2#公变	10	400	125
55858	宜兴	东山 10#公变	10	400	43
55859	宜兴	巷头村公变	10	200	142
55860	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主变	10	800	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55861	宜兴	锦溪豪庭 5#室 1#所变主变	10	800	594
55862	宜兴	陶都苑 1#站 2#所变主变	10	400	290
55863	宜兴	南埠西陆公变	10	400	55
55864	宜兴	凤凰台 2#室 1#所变主变	10	630	265
55865	宜兴	凤凰台 2#室 3#所变主变	10	630	322
55866	宜兴	凤凰台 2#室 4#所变主变	10	630	369
55867	宜兴	凤凰台 2#室 2#所变主变	10	630	328
55868	宜兴	春江郦府 2#室 1#所变	20	630	412
55869	宜兴	蒋王山 1#公变	10	400	292
55870	宜兴	寺前 1#公变	10	400	3
55871	宜兴	洑里景园 2#室 2#所变主变	20	800	451
55872	宜兴	龙头山五团 2#公变	10	200	122
55873	宜兴	金榜华府 1#站 3#所变	10	630	376
55874	宜兴	宜丰新村公变	10	200	82
55875	宜兴	南庄南箱变	10	630	129
55876	宜兴	瑞富华庭 1#箱变	10	400	82
55877	宜兴	凌霞 2#公变	10	400	48
55878	宜兴	禾丰公变	10	200	64
55879	宜兴	瑞富华庭 1#站 1#所变	10	800	413
55880	宜兴	瑞富华庭 1#站 2#所变	10	800	453
55881	宜兴	瑞富华庭 2#室 1#所变	10	800	468
55882	宜兴	瑞富华庭 2#室 2#所变	10	800	435
55883	宜兴	蒲塘坝公变	10	200	15
55884	宜兴	西塘干公变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55885	宜兴	钱墅人家 4#站 1#所变	20	800	476
55886	宜兴	钱墅人家 4#站 2#所变	20	800	460
55887	宜兴	钱墅人家 4#站 3#所变	20	800	485
55888	宜兴	钱墅人家 4#站 4#所变	20	800	466
55889	宜兴	杏洞西公变	10	400	151
55890	宜兴	社渎桥公变	10	200	50
55891	宜兴	水白路公变	10	200	59
55892	宜兴	中星湖滨城 24#室 1#所变	10	800	370
55893	宜兴	中星湖滨城 24#室 2#所变	10	800	365
55894	宜兴	傍杏东公变	10	200	68
55895	宜兴	毛渎河南公变	10	200	66
55896	宜兴	铜锣山公变	10	200	109
55897	宜兴	下洋涧公变	10	200	24
55898	宜兴	东方雅园 1#站 1#所变	10	800	342
55899	宜兴	东方雅园 1#站 2#所变	10	800	261
55900	宜兴	东方雅园 1#站 3#所变	10	800	143
55901	宜兴	东方雅园 1#站 4#所变	10	800	343
55902	宜兴	东方雅园 2#室 1#所变	10	800	240
55903	宜兴	东方雅园 2#室 2#所变	10	800	332
55904	宜兴	水沟公变	10	200	51
55905	宜兴	多赢 2#公变	10	400	159
55906	宜兴	楼下桥公变	10	400	75
55907	宜兴	乾坤农林公变	10	200	0
55908	宜兴	楼下 3#公变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55909	宜兴	港区公变	10	400	168
55910	宜兴	洋渚路公变	10	400	198
55911	宜兴	东郊花园三期 2#室 1#所变	20	1000	495
55912	宜兴	东郊花园三期 2#室 2#所变	20	1000	508
55913	宜兴	东郊花园三期 2#室 3#所变	20	1000	516
55914	宜兴	东郊花园三期 2#室 4#所变	20	1000	570
55915	宜兴	东郊花园三期 3#室 1#所变	20	1000	475
55916	宜兴	东郊花园三期 3#室 2#所变	20	1000	383
55917	宜兴	东郊花园三期 3#室 3#所变	20	1000	619
55918	宜兴	东郊花园三期 3#室 4#所变	20	1000	464
55919	宜兴	东郊花园三期 4#室 1#所变	20	1000	436
55920	宜兴	东郊花园三期 5#站 1#所变	20	1000	516
55921	宜兴	东郊花园三期 5#站 2#所变	20	1000	560
55922	宜兴	陆平南新圩 2#公变	10	200	70
55923	宜兴	东郊花园三期 5#站 4#所变	20	1000	602
55924	宜兴	东郊花园三期 6#室 1#所变	20	1000	485
55925	宜兴	东郊花园三期 6#室 2#所变	20	1000	603
55926	宜兴	东郊花园三期 6#室 3#所变	20	1000	500
55927	宜兴	东郊花园三期 6#室 4#所变	20	1000	525
55928	宜兴	东郊花园三期 7#室 3#所变	20	1000	577
55929	宜兴	东郊花园三期 7#室 2#所变	20	1000	548
55930	宜兴	东郊花园三期 7#室 1#所变	20	1000	593
55931	宜兴	东郊花园三期 7#室 4#所变	20	1000	469
55932	宜兴	东郊花园三期 8#室 1#所变	20	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55933	宜兴	东郊花园三期 8#室 2#所变	20	800	361
55934	宜兴	东郊花园三期 5#站 3#所变	20	1000	584
55935	宜兴	乌溪渔船公变	10	400	159
55936	宜兴	周铁安置公变	10	400	244
55937	宜兴	北真基 3#公变	10	400	48
55938	宜兴	桃园岛 1#室 1#所变	10	800	468
55939	宜兴	桃园岛 1#室 2#所变	10	800	544
55940	宜兴	中星湖滨城 20#站 1#所变	10	800	218
55941	宜兴	中星湖滨城 20#站 2#所变	10	800	275
55942	宜兴	中星湖滨城 21#室 1#所变	10	800	393
55943	宜兴	中星湖滨城 21#室 2#所变	10	800	290
55944	宜兴	中星湖滨城 21#室 3#所变	10	800	434
55945	宜兴	中星湖滨城 21#室 4#所变	10	800	479
55946	宜兴	中星湖滨城 22#室 1#所变	10	800	398
55947	宜兴	中星湖滨城 22#室 2#所变	10	800	381
55948	宜兴	中星湖滨城 23#室 1#所变	10	800	418
55949	宜兴	中星湖滨城 23#室 2#所变	10	800	368
55950	宜兴	荷花 2#公变	10	200	52
55951	宜兴	东黄墅公变	10	400	140
55952	宜兴	东郊花园三期 1#站 1#所变主变	20	1000	569
55953	宜兴	东郊花园三期 1#站 2#所变主变	20	1000	559
55954	宜兴	东郊花园三期 1#站 3#所变主变	20	1000	539
55955	宜兴	东郊花园三期 1#站 4#所变主变	20	1000	587
55956	宜兴	华新 2#公变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55957	宜兴	尹家太湖公变	10	400	152
55958	宜兴	万珍 2#公变	10	200	82
55959	宜兴	后庄巷北公变	10	200	122
55960	宜兴	长山新民 2#公变	10	400	228
55961	宜兴	杨店村 2#公变	10	400	0
55962	宜兴	香花墩公变	10	200	97
55963	宜兴	前亭 2#公变	10	200	0
55964	宜兴	典巷新桥头公变	10	200	72
55965	宜兴	朱家渎 4#公变	10	200	30
55966	宜兴	川陶新村 3#公变	10	400	33
55967	宜兴	上袁村 4#公变	10	400	53
55968	宜兴	蒋塘公变	10	200	0
55969	宜兴	上坨公变	10	200	140
55970	宜兴	芳庄长北公变	10	200	60
55971	宜兴	馨沁御庭 1#室 1#所变	10	800	486
55972	宜兴	馨沁御庭 1#室 2#所变	10	800	396
55973	宜兴	馨沁御庭 1#室 3#所变	10	800	338
55974	宜兴	馨沁御庭 1#室 4#所变	10	800	402
55975	宜兴	丽水花园 1#室 1#所变	10	630	312
55976	宜兴	丽水花园 1#室 2#所变	10	630	228
55977	宜兴	丽水花园 1#室 3#所变	10	630	309
55978	宜兴	丽水花园 1#室 4#所变	10	630	308
55979	宜兴	章茂上埭公变	10	400	156
55980	宜兴	虞墅 4#公变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
55981	宜兴	南阳南公变	10	315	101
55982	宜兴	南阳北公变	10	200	80
55983	宜兴	贝斯特 3#公变	10	400	199
55984	宜兴	天娥公变	10	200	69
55985	宜兴	张渚万石煤场公变	10	200	41
55986	宜兴	供销社东公变	10	200	0
55987	宜兴	大塍镇东公变	10	400	187
55988	宜兴	上坝北村公变	10	200	17
55989	宜兴	大尖村公变	10	400	105
55990	宜兴	邓家公变	10	200	45
55991	宜兴	善卷菜场公变	10	400	132
55992	宜兴	北山大门公变	10	200	57
55993	宜兴	善林路公变	10	200	60
55994	宜兴	西俄师公变	10	200	59
55995	宜兴	徐渎河北公变	10	200	0
55996	宜兴	涧北河北公变	10	200	41
55997	宜兴	富康圩公变	10	200	21
55998	宜兴	西望新区 3#公变	10	400	193
55999	宜兴	蛇墩桥公变	10	400	133
56000	宜兴	社渎南公变	10	200	60
56001	宜兴	茭渎公变	10	200	22
56002	宜兴	春莱花园 1#站 1#所变	10	800	368
56003	宜兴	春莱花园 1#站 2#所变	10	800	469
56004	宜兴	春莱花园 2#室 1#所变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56005	宜兴	春莱花园 2#室 2#所变	10	800	430
56006	宜兴	春莱花园 3#室 1#所变	10	800	297
56007	宜兴	春莱花园 3#室 2#所变	10	800	286
56008	宜兴	杏花村箱变主变	10	400	117
56009	宜兴	分水北塘公变	10	400	204
56010	宜兴	黄泥坝 2#公变	10	200	31
56011	宜兴	客运站充电桩 6#箱变	10	630	2
56012	宜兴	虞墅西路公变	10	400	29
56013	宜兴	安泰箱变	10	630	176
56014	宜兴	品尚花园 2#室 1#所变主变	10	800	564
56015	宜兴	新建供电所箱变主变	10	400	193
56016	宜兴	茶圣家园 4#室 2#所变主变	10	630	412
56017	宜兴	东风新村 3#箱变主变	10	630	304
56018	宜兴	丰义菜场 2#公变	10	400	39
56019	宜兴	东贤南路 2#公变	10	400	0
56020	宜兴	阳羨 6#箱变主变	10	630	297
56021	宜兴	南庄北塍公变	10	200	56
56022	宜兴	精陶 1#箱变主变	10	630	217
56023	宜兴	南秧箱变	10	400	168
56024	宜兴	潜洛 1#公变	10	400	69
56025	宜兴	花苑小区 1#公变	10	400	125
56026	宜兴	向阳排涝公变	10	400	251
56027	宜兴	丁西北公变	10	200	0
56028	宜兴	花苑小区 4#公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56029	宜兴	丁塘里西公变	10	200	124
56030	宜兴	丁塘里北公变	10	200	110
56031	宜兴	鹏程桥公变	10	200	0
56032	宜兴	埭兴组鱼塘公变	10	400	0
56033	宜兴	潘家西公变	10	200	114
56034	宜兴	蒲圩王家公变	10	200	71
56035	宜兴	马塘沟东公变	10	200	64
56036	宜兴	赵圩村南公变	10	200	85
56037	宜兴	埭兴大村东公变	10	200	67
56038	宜兴	宗家边东公变	10	200	148
56039	宜兴	蒲圩 2#西公变	10	200	48
56040	宜兴	隔湖农场 3#公变	10	400	241
56041	宜兴	曹家塘南公变	10	200	94
56042	宜兴	琅玕曹家公变	10	200	138
56043	宜兴	蒋市桥东公变	10	200	77
56044	宜兴	南塘公变	10	200	82
56045	宜兴	石坝头南鱼塘公变	10	200	85
56046	宜兴	英驻电站西公变	10	200	82
56047	宜兴	坝塘村村民委员会公变	10	400	130
56048	宜兴	璟溪翰府 1#室 2#所变主变	10	800	576
56049	宜兴	雅达健康生态园 6#室 1#所变主变	10	800	522
56050	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变	20	800	174
56051	宜兴	湖东 3#箱变主变	10	500	314
56052	宜兴	太华镇政府箱变主变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56053	宜兴	蒋笠十四组 2#公变	10	400	285
56054	宜兴	洋渚六庄箱变主变	10	630	223
56055	宜兴	竹海岭上 3#室 4#所变	10	800	507
56056	宜兴	汤渎太湖公变	10	200	131
56057	宜兴	余家舍公变	10	200	79
56058	宜兴	桥三组公变	10	400	0
56059	宜兴	兰山花园 1#公变	10	400	150
56060	宜兴	芳庄安前公变	10	200	52
56061	宜兴	远东窑具公变	10	200	48
56062	宜兴	圣前公变	10	400	215
56063	宜兴	陶家公变	10	400	55
56064	宜兴	农场公变	10	400	150
56065	宜兴	砺山荒山公变	10	400	211
56066	宜兴	任赵 2#公变	10	200	55
56067	宜兴	多赢织厂公变	10	400	113
56068	宜兴	尚城学府 4#室 2#所变主变	10	800	517
56069	宜兴	曹家中公变	10	200	123
56070	宜兴	小庄公变	10	400	116
56071	宜兴	融创洺园二期 8#站 1#所变	10	800	361
56072	宜兴	融创洺园二期 8#站 2#所变	10	800	337
56073	宜兴	天辰府 3#室 2#所变主变	10	630	338
56074	宜兴	金兰姚家公变	10	200	79
56075	宜兴	石路组公变	10	400	164
56076	宜兴	南航弄 1#公变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56077	宜兴	毛家南公变	10	200	20
56078	宜兴	绝热板公变	10	200	125
56079	宜兴	白泥冶炼公变	10	200	40
56080	宜兴	东贤中路 2#公变	10	400	214
56081	宜兴	马塘北公变	10	200	71
56082	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 4#所变主变	10	800	560
56083	宜兴	滕里大村公变	10	200	23
56084	宜兴	映山湖雅居 1#室 1#所变主变	10	800	592
56085	宜兴	龙华苑 1#公变	10	400	121
56086	宜兴	花园陶瓷公变	10	400	159
56087	宜兴	龙华苑 2#公变	10	400	181
56088	宜兴	龙华苑 3#公变	10	400	120
56089	宜兴	龙华苑 4#公变	10	400	117
56090	宜兴	龙渎组公变	10	400	87
56091	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	0
56092	宜兴	红塔电力站 2#公变	10	400	211
56093	宜兴	丝绸花园 5#公变	10	200	28
56094	宜兴	红北公变	10	400	43
56095	宜兴	汤蜀公变	10	200	0
56096	宜兴	融创洺园二期 9#室 1#所变	10	800	441
56097	宜兴	融创洺园二期 9#室 2#所变	10	800	422
56098	宜兴	函东村公变	10	400	198
56099	宜兴	埝下圩公变	10	200	64
56100	宜兴	梅后公变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56101	宜兴	前蒲圩北公变	10	400	113
56102	宜兴	铁路西公变	10	200	77
56103	宜兴	友谊荷花公变	10	200	57
56104	宜兴	土城 8#公变	10	400	121
56105	宜兴	金星村 2#公变	10	200	39
56106	宜兴	茶圣家园 5#室 2#所变主变	10	630	412
56107	宜兴	新城 1#公变	10	200	18
56108	宜兴	石门界公变	10	200	0
56109	宜兴	安居小区南公变	10	400	200
56110	宜兴	土城 1#公变	10	400	105
56111	宜兴	五金市场箱变主变	10	630	23
56112	宜兴	大浦西娄桥公变	10	400	157
56113	宜兴	太华加油站公变	10	400	82
56114	宜兴	白宕小区 4#公变	10	400	140
56115	宜兴	上袁村 1#公变	10	400	27
56116	宜兴	邵坞村箱变主变	10	400	211
56117	宜兴	加工厂箱变主变	10	400	284
56118	宜兴	宜丰新圩鱼塘公变	10	200	160
56119	宜兴	紫郡东府 3#室 2#所变主变	20	800	443
56120	宜兴	万福蒋家东公变	10	400	228
56121	宜兴	大生新村 1#箱变主变	10	400	248
56122	宜兴	荆溪 5#箱变主变	10	630	231
56123	宜兴	竹雨轩 4#室 4#所变主变	10	630	346
56124	宜兴	金泉 6#公变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56125	宜兴	龙湖紫云台 3#室 1#所变	10	800	331
56126	宜兴	龙湖紫云台 3#室 3#所变	10	800	380
56127	宜兴	龙湖紫云台 3#室 4#所变	10	800	431
56128	宜兴	龙湖紫云台 3#室 2#所变	10	800	387
56129	宜兴	龙玺太湖湾 2#室 1#所变	10	800	540
56130	宜兴	龙玺太湖湾 2#室 2#所变	10	800	562
56131	宜兴	桃溪人家 1#站 1#所变	10	800	462
56132	宜兴	桃溪人家 1#站 3#所变	10	800	500
56133	宜兴	桃溪人家 1#站 4#所变	10	800	390
56134	宜兴	桃溪人家 1#站 2#所变	10	800	562
56135	宜兴	花蛇山 2#公变	10	400	242
56136	宜兴	天沕御城 8#站 4#所变	20	800	321
56137	宜兴	天沕御城 5#站 1#所变	20	800	404
56138	宜兴	天沕御城 5#站 2#所变	20	800	441
56139	宜兴	誉珑岛 1#站 1#所变	10	1000	554
56140	宜兴	誉珑岛 1#站 2#所变	10	1000	493
56141	宜兴	誉珑岛 1#站 3#所变	10	1000	589
56142	宜兴	誉珑岛 2#站 1#所变	10	1000	486
56143	宜兴	誉珑岛 2#站 2#所变	10	1000	574
56144	宜兴	誉珑岛 2#站 3#所变	10	1000	727
56145	宜兴	春江花园 1#站 2#所变	10	800	408
56146	宜兴	春江花园 4#站 1#所变	10	800	260
56147	宜兴	春江花园 4#站 2#所变	10	800	246
56148	宜兴	春江花园 5#站 1#所变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56149	宜兴	春江花园 5#站 2#所变	10	800	336
56150	宜兴	春江花园 1#箱变	10	630	230
56151	宜兴	唐角浜箱变	10	400	98
56152	宜兴	九龙依云 2#站 1#所变	10	800	406
56153	宜兴	九龙依云 2#站 2#所变	10	800	380
56154	宜兴	九龙依云 1#箱变	10	400	170
56155	宜兴	浅河公变	10	200	89
56156	宜兴	革新村公变	10	200	99
56157	宜兴	官林大明路公变	10	200	0
56158	宜兴	兴洪公变	10	200	13
56159	宜兴	石材市场 15#公变	10	400	7
56160	宜兴	石材市场 16#公变	10	400	33
56161	宜兴	东岭村 2#公变	10	200	78
56162	宜兴	九龙依云 2#箱变	10	400	189
56163	宜兴	九龙依云 3#箱变	10	400	154
56164	宜兴	九龙依云 4#箱变	10	400	134
56165	宜兴	九龙依云 5#箱变	10	400	137
56166	宜兴	九龙依云 6#箱变	10	400	181
56167	宜兴	九龙依云 7#箱变	10	400	147
56168	宜兴	九龙依云 8#箱变	10	400	211
56169	宜兴	九龙依云 9#箱变	10	400	177
56170	宜兴	镇西路 2#公变	10	400	237
56171	宜兴	邵东 2#公变	10	400	202
56172	宜兴	小涧村公变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56173	宜兴	西园二期 1#站 1#所变主变	10	800	385
56174	宜兴	西园二期 1#站 2#所变主变	10	800	406
56175	宜兴	西园二期 2#站 1#所变	10	800	418
56176	宜兴	西园二期 2#站 2#所变	10	800	464
56177	宜兴	丁蜀新城 5#箱变	10	630	367
56178	宜兴	丁蜀新城 10#箱变	10	630	302
56179	宜兴	木瓜坞公变	10	200	30
56180	宜兴	埂西公变	10	200	91
56181	宜兴	培源西公变	10	200	108
56182	宜兴	申家西公变	10	200	93
56183	宜兴	徐家东公变	10	200	105
56184	宜兴	徐家北公变	10	200	105
56185	宜兴	西花园五村二期 1#箱变	10	630	221
56186	宜兴	翔云 8#公变	10	400	159
56187	宜兴	翔云 7#公变	10	400	177
56188	宜兴	翔云 9#公变	10	400	214
56189	宜兴	石庄东公变	10	100	48
56190	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 1#所变	20	800	330
56191	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 2#所变	20	800	350
56192	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 3#所变	20	800	358
56193	宜兴	东郊花园 B 区 2#站 4#所变	20	800	414
56194	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 1#所变	20	800	360
56195	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 2#所变	20	800	131
56196	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 3#所变	20	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56197	宜兴	东郊花园 B 区 3#站 4#所变	20	800	359
56198	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 1#所变	20	800	244
56199	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 2#所变	20	800	232
56200	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 3#所变	20	800	261
56201	宜兴	东郊花园 B 区 4#站 4#所变	20	800	417
56202	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 1#所变	20	800	388
56203	宜兴	南山村 2#公变	10	200	0
56204	宜兴	夏芳促壁公变	10	200	121
56205	宜兴	王泥坝 2#公变	10	200	105
56206	宜兴	坎下公变	10	200	92
56207	宜兴	新渎桥公变	10	200	45
56208	宜兴	碧桂园 5#室 1#所变	10	800	440
56209	宜兴	碧桂园 5#室 2#所变	10	800	432
56210	宜兴	碧桂园 4#站 1#所变	10	800	418
56211	宜兴	碧桂园 4#站 2#所变	10	800	494
56212	宜兴	碧桂园 4#站 3#所变	10	800	367
56213	宜兴	碧桂园 4#站 4#所变	10	800	406
56214	宜兴	碧桂园 3#站 1#所变	10	800	500
56215	宜兴	碧桂园 3#站 2#所变	10	800	504
56216	宜兴	碧桂园 2#室 1#所变	10	800	386
56217	宜兴	碧桂园 2#室 2#所变	10	800	423
56218	宜兴	翔云 10#公变	10	400	25
56219	宜兴	翔云 11#公变	10	400	206
56220	宜兴	翔云 12#公变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56221	宜兴	翔云 13#公变	10	400	223
56222	宜兴	翔云 14#公变	10	315	131
56223	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 2#所变	20	800	190
56224	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 3#所变	20	800	412
56225	宜兴	东郊花园 B 区 5#站 4#所变	20	800	443
56226	宜兴	浮山苑 1#站 1#所变	10	800	346
56227	宜兴	浮山苑 1#站 2#所变	10	800	422
56228	宜兴	浮山苑 1#箱变	10	400	198
56229	宜兴	浮山苑 2#箱变	10	400	196
56230	宜兴	浮山苑 3#箱变	10	400	208
56231	宜兴	浮山苑 4#箱变	10	400	200
56232	宜兴	三中三小公变	10	400	0
56233	宜兴	星海公变	10	200	89
56234	宜兴	燕山后村公变	10	200	46
56235	宜兴	天沭御城 1#箱变	20	400	220
56236	宜兴	天沭御城 2#箱变	20	400	218
56237	宜兴	吴家公变	10	200	115
56238	宜兴	笠渎桥公变	10	200	74
56239	宜兴	东锦家园 1#箱变	10	630	384
56240	宜兴	东锦家园 2#箱变	10	630	269
56241	宜兴	东锦家园 3#箱变	10	630	294
56242	宜兴	庄头山公变	10	200	70
56243	宜兴	杨家冲公变	10	200	92
56244	宜兴	惠和苑西区 1#箱变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56245	宜兴	惠和苑西区 2#箱变	10	400	194
56246	宜兴	惠和苑西区 3#箱变	10	400	177
56247	宜兴	万达广场居住区 1#站 1#所变	20	800	453
56248	宜兴	万达广场居住区 1#站 2#所变	20	800	439
56249	宜兴	白马新区公变	10	400	94
56250	宜兴	景湖人家 1#站 1#所变	20	800	450
56251	宜兴	景湖人家 1#站 2#所变	20	800	482
56252	宜兴	景湖人家 1#站 3#所变	20	800	478
56253	宜兴	景湖人家 1#站 4#所变	20	800	483
56254	宜兴	景湖人家 2#站 1#所变	20	800	463
56255	宜兴	精品商厦箱变	10	630	161
56256	宜兴	机砖公变	10	400	101
56257	宜兴	金鹅公变	10	200	0
56258	宜兴	大巷公变	10	200	0
56259	宜兴	东锦家园 5#箱变	10	630	349
56260	宜兴	东锦家园 4#箱变	10	630	281
56261	宜兴	东锦家园 6#箱变	10	630	437
56262	宜兴	东锦家园 7#箱变	10	630	461
56263	宜兴	东锦家园 8#箱变	10	500	290
56264	宜兴	东锦家园 9#箱变	10	500	300
56265	宜兴	东锦家园 10#箱变	10	630	268
56266	宜兴	东锦家园 11#箱变	10	630	357
56267	宜兴	东锦家园 12#箱变	10	630	340
56268	宜兴	南山冲公变	10	100	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56269	宜兴	二工区公变	10	400	68
56270	宜兴	浦南宁兴公变	10	400	70
56271	宜兴	下南村公变	10	200	0
56272	宜兴	朝东公变	10	200	41
56273	宜兴	南和佳苑三期 1#箱变	10	400	171
56274	宜兴	南和佳苑三期 2#箱变	10	400	126
56275	宜兴	南和佳苑三期 3#箱变	10	400	167
56276	宜兴	南和佳苑三期 5#箱变	10	400	160
56277	宜兴	南和佳苑三期 6#箱变	10	400	140
56278	宜兴	南和佳苑三期 4#箱变	10	400	179
56279	宜兴	南和佳苑三期 7#箱变	10	400	176
56280	宜兴	周迈庄 1#公变	10	200	86
56281	宜兴	戴里公变	10	200	96
56282	宜兴	万达广场居住区 1#站 3#所变	20	800	539
56283	宜兴	万达广场居住区 1#站 4#所变	20	800	375
56284	宜兴	万达广场居住区 2#站 1#所变	20	800	438
56285	宜兴	万达广场居住区 2#站 2#所变	20	800	443
56286	宜兴	万达广场居住区 2#站 3#所变	20	800	542
56287	宜兴	万达广场居住区 2#站 4#所变	20	800	405
56288	宜兴	万达广场居住区 3#站 1#所变	20	800	417
56289	宜兴	万达广场居住区 3#站 2#所变	20	800	419
56290	宜兴	万达广场居住区 3#站 3#所变	20	800	449
56291	宜兴	万达广场居住区 3#站 4#所变	20	800	297
56292	宜兴	万达广场居住区 4#站 1#所变	20	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56293	宜兴	万达广场居住区 4#站 2#所变	20	800	472
56294	宜兴	万达广场居住区 4#站 3#所变	20	800	490
56295	宜兴	万达广场居住区 4#站 4#所变	20	800	324
56296	宜兴	澄渎东公变	10	200	49
56297	宜兴	澄渎东 2#公变	10	400	255
56298	宜兴	华东石材市场有限公司 25#箱变主变	10	630	161
56299	宜兴	华东石材市场有限公司 26#箱变	10	400	0
56300	宜兴	景湖人家 2#站 2#所变	20	800	443
56301	宜兴	景湖人家 2#站 3#所变	20	800	456
56302	宜兴	景湖人家 2#站 4#所变	20	800	461
56303	宜兴	景湖人家 4#站 1#所变	20	800	476
56304	宜兴	景湖人家 4#站 2#所变	20	800	480
56305	宜兴	景湖人家 3#站 1#所变	20	800	436
56306	宜兴	景湖人家 3#站 2#所变	20	800	512
56307	宜兴	景湖人家 5#站 1#所变	20	800	517
56308	宜兴	景湖人家 5#站 2#所变	20	800	504
56309	宜兴	景湖人家 5#站 3#所变	20	800	509
56310	宜兴	景湖人家 5#站 4#所变	20	800	538
56311	宜兴	景湖人家 6#站 1#所变	20	800	472
56312	宜兴	景湖人家 6#站 2#所变	20	800	538
56313	宜兴	景湖人家 7#站 1#所变	20	800	452
56314	宜兴	景湖人家 7#站 2#所变	20	800	498
56315	宜兴	景湖人家 7#站 3#所变	20	800	456
56316	宜兴	景湖人家 7#站 4#所变	20	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56317	宜兴	景湖人家 8#站 1#所变	20	800	499
56318	宜兴	景湖人家 8#站 2#所变	20	800	516
56319	宜兴	景湖人家 9#站 1#所变	20	800	453
56320	宜兴	牛犊山公变	10	400	96
56321	宜兴	分水东浜公变	10	315	61
56322	宜兴	金兰高田公变	10	200	128
56323	宜兴	云庄桥公变	10	400	202
56324	宜兴	潜浩农网公变	10	400	181
56325	宜兴	金兰赵家公变	10	200	82
56326	宜兴	窦家公变	10	400	107
56327	宜兴	金兰唐家公变	10	200	36
56328	宜兴	潘高公变	10	200	52
56329	宜兴	乐祺佳苑 1#箱变	10	400	178
56330	宜兴	乐祺佳苑 2#箱变	10	400	178
56331	宜兴	儒林西公变	10	400	130
56332	宜兴	安乐南公变	10	400	111
56333	宜兴	乐祺佳苑 3#箱变	10	400	163
56334	宜兴	滨水新城 9#箱变	10	630	191
56335	宜兴	滨水新城 10#箱变	10	630	275
56336	宜兴	凯凯公变	10	315	36
56337	宜兴	华东石材市场有限公司 24#箱变主变	10	630	177
56338	宜兴	融创洺园二期 4#站 1#所变	10	800	411
56339	宜兴	融创洺园二期 4#站 2#所变	10	800	382
56340	宜兴	融创洺园二期 4#站 3#所变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56341	宜兴	融创洺园二期 4#站 4#所变	10	800	392
56342	宜兴	融创洺园二期 5#站 1#所变	10	800	435
56343	宜兴	融创洺园二期 5#站 2#所变	10	800	418
56344	宜兴	景湖人家 9#站 2#所变	20	800	481
56345	宜兴	景湖人家 9#站 3#所变	20	800	517
56346	宜兴	景湖人家 9#站 4#所变	20	800	497
56347	宜兴	何家村西公变	10	400	106
56348	宜兴	清溪人家 1#站 1#所变	10	800	450
56349	宜兴	清溪人家 1#站 2#所变	10	800	464
56350	宜兴	清溪人家 2#站 1#所变	10	800	415
56351	宜兴	清溪人家 2#站 2#所变	10	800	486
56352	宜兴	清溪人家 3#站 1#所变	10	800	444
56353	宜兴	清溪人家 3#站 2#所变	10	800	463
56354	宜兴	清溪人家 3#站 3#所变	10	800	450
56355	宜兴	清溪人家 3#站 4#所变	10	800	497
56356	宜兴	清溪人家 1#箱变主变	10	400	212
56357	宜兴	欣和花园 1#箱变	10	400	176
56358	宜兴	欣和花园 2#箱变	10	400	161
56359	宜兴	欣和花园 3#箱变	10	400	146
56360	宜兴	欣和花园 4#箱变	10	400	163
56361	宜兴	乐祺佳苑 4#箱变	10	400	176
56362	宜兴	希望新村 1#箱变	10	630	373
56363	宜兴	紫霞山庄 2#站 1#所变	10	800	522
56364	宜兴	紫霞山庄 2#站 2#所变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56365	宜兴	大码坞公变	10	400	211
56366	宜兴	澳能公变	10	200	68
56367	宜兴	西渚庙西公变	10	200	11
56368	宜兴	陆家 2#公变	10	200	151
56369	宜兴	竹海新区 6#公变	10	400	65
56370	宜兴	竹海新区 4#公变	10	400	45
56371	宜兴	竹海新区 2#公变	10	400	104
56372	宜兴	阳羨 10#公变	10	400	66
56373	宜兴	油站公变	10	200	79
56374	宜兴	后庄门公变	10	400	75
56375	宜兴	高安 2#公变	10	400	143
56376	宜兴	高安 3#公变	10	400	191
56377	宜兴	高安 4#公变	10	400	200
56378	宜兴	西渚塘芥公变	10	100	9
56379	宜兴	龙兴苑 1#站 1#所变	10	800	436
56380	宜兴	龙兴苑 1#站 2#所变	10	800	503
56381	宜兴	龙兴苑 1#箱变	10	400	196
56382	宜兴	龙兴苑 2#箱变	10	400	169
56383	宜兴	紫霞山庄 3#站 1#所变	10	800	563
56384	宜兴	紫霞山庄 3#站 2#所变	10	800	472
56385	宜兴	紫霞山庄 3#站 3#所变	10	800	452
56386	宜兴	紫霞山庄 3#站 4#所变	10	800	444
56387	宜兴	华东石材市场 27#公变	10	400	34
56388	宜兴	圣龙山庄 1#箱变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56389	宜兴	圣龙山庄 2#箱变	10	400	230
56390	宜兴	圣龙山庄 3#箱变	10	400	227
56391	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 1#所变	10	800	401
56392	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 2#所变	10	800	398
56393	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 3#所变	10	800	406
56394	宜兴	水岸豪庭东苑 1#站 4#所变	10	800	410
56395	宜兴	邵巷公变	10	400	205
56396	宜兴	东山东路 3#箱变	10	400	107
56397	宜兴	海德名园 4#站 1#所变	10	800	483
56398	宜兴	海德名园 4#站 2#所变	10	800	468
56399	宜兴	彩虹未来城 1#站 1#所变	10	800	499
56400	宜兴	彩虹未来城 1#站 2#所变	10	800	550
56401	宜兴	彩虹未来城 2#站 1#所变	10	800	495
56402	宜兴	彩虹未来城 2#站 2#所变	10	800	553
56403	宜兴	紫霞山庄 4#站 1#所变	10	800	494
56404	宜兴	紫霞山庄 4#站 2#所变	10	800	409
56405	宜兴	紫霞山庄 4#站 3#所变	10	800	557
56406	宜兴	紫霞山庄 4#站 4#所变	10	800	587
56407	宜兴	紫霞山庄 5#站 1#所变	10	800	390
56408	宜兴	紫霞山庄 5#站 2#所变	10	800	448
56409	宜兴	紫霞山庄 5#站 3#所变	10	800	438
56410	宜兴	紫霞山庄 5#站 4#所变	10	800	575
56411	宜兴	山水怡和 1#箱变主变	10	400	190
56412	宜兴	墩上公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56413	宜兴	博古陶庄 1#箱变	10	400	197
56414	宜兴	博古陶庄 2#箱变	10	400	166
56415	宜兴	海德名园 5#站 1#所变	10	800	493
56416	宜兴	海德名园 5#站 2#所变	10	800	456
56417	宜兴	潜洛村菜场 1#公变	10	400	154
56418	宜兴	潜洛村菜场 2#公变	10	400	67
56419	宜兴	金兰柏树北公变	10	200	77
56420	宜兴	涧众码头公变	10	200	0
56421	宜兴	杨岭公变	10	400	113
56422	宜兴	安康安置 1#箱变	10	400	179
56423	宜兴	安康安置 2#箱变	10	400	196
56424	宜兴	周铁朝阳公变	10	315	74
56425	宜兴	西渚集镇 2#公变	10	200	121
56426	宜兴	蝶水风情园 1#箱变	10	1000	698
56427	宜兴	蝶水风情园 2#箱变	10	1000	790
56428	宜兴	花园 2#公变	10	200	87
56429	宜兴	长龙山公变	10	200	132
56430	宜兴	阳羨朝阳公变	10	200	113
56431	宜兴	马庄 2#公变	10	200	56
56432	宜兴	融创洺园 2#站 1#所变	10	800	365
56433	宜兴	融创洺园 2#站 2#所变	10	800	384
56434	宜兴	融创洺园 3#站 1#所变	10	800	376
56435	宜兴	融创洺园 3#站 2#所变	10	800	459
56436	宜兴	尹家新站 2#公变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56437	宜兴	百盛花园 1#箱变	10	630	269
56438	宜兴	金城花园 1#站 1#所变	10	1000	528
56439	宜兴	金城花园 1#站 2#所变	10	1000	518
56440	宜兴	金城花园 2#站 1#所变	10	1000	448
56441	宜兴	金城花园 2#站 2#所变	10	1000	600
56442	宜兴	金城花园 2#站 3#所变	10	1000	525
56443	宜兴	金城花园 2#站 4#所变	10	1000	550
56444	宜兴	川埠土菜馆公变	10	400	134
56445	宜兴	石材市场 32#公变	10	400	70
56446	宜兴	石材市场 35#公变	10	400	105
56447	宜兴	石材市场 30#公变	10	400	41
56448	宜兴	石材市场 37#公变	10	400	50
56449	宜兴	石材市场 36#公变	10	400	36
56450	宜兴	官山坞 2#公变	10	200	57
56451	宜兴	川埠联建房 2#公变	10	400	0
56452	宜兴	石材市场 31#公变	10	400	45
56453	宜兴	碧水雅居 1#箱变	10	630	286
56454	宜兴	育才安置 1#箱变	10	400	136
56455	宜兴	东虹宝塔路公变	10	400	88
56456	宜兴	龙头山 2#公变	10	200	122
56457	宜兴	育才安置 2#箱变	10	400	211
56458	宜兴	育才安置 3#箱变	10	400	204
56459	宜兴	元头公变	10	200	83
56460	宜兴	百亩后村公变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56461	宜兴	川埠农行公变	10	400	98
56462	宜兴	东岗牌楼公变	10	200	0
56463	宜兴	东潘公变	10	200	64
56464	宜兴	白圩公变	10	100	20
56465	宜兴	川埠电力站 1#公变	10	400	122
56466	宜兴	万亩 2#公变	10	200	125
56467	宜兴	磨盘公变	10	200	38
56468	宜兴	池母公变	10	200	62
56469	宜兴	金渚体育场公变	10	400	196
56470	宜兴	慕蠡洞公变	10	400	21
56471	宜兴	甘泉公变	10	400	64
56472	宜兴	红星花园 1#站 1#所变	10	800	429
56473	宜兴	红星花园 1#站 2#所变	10	800	491
56474	宜兴	红星花园 2#站 1#所变	10	800	408
56475	宜兴	红星花园 2#站 2#所变	10	800	404
56476	宜兴	红星花园 2#站 3#所变	10	800	424
56477	宜兴	红星花园 2#站 4#所变	10	800	395
56478	宜兴	红星花园 3#站 1#所变	10	800	361
56479	宜兴	红星花园 3#站 2#所变	10	800	396
56480	宜兴	阳山南苑 1#箱变	10	630	307
56481	宜兴	阳山南苑 2#箱变	10	630	321
56482	宜兴	西城花园 1#箱变	10	630	313
56483	宜兴	金兰新安 2#公变	10	200	67
56484	宜兴	上袁村 3#公变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56485	宜兴	查林码头公变	10	200	108
56486	宜兴	滨水新城 1#站 1#所变	10	800	388
56487	宜兴	滨水新城 1#站 2#所变	10	800	440
56488	宜兴	滨水新城 2#站 1#所变	10	800	406
56489	宜兴	滨水新城 2#站 2#所变	10	800	374
56490	宜兴	金汇熙园 1#站 1#所变	10	800	500
56491	宜兴	金汇熙园 1#站 2#所变	10	800	436
56492	宜兴	金汇熙园 2#站 1#所变	10	800	440
56493	宜兴	金汇熙园 2#站 2#所变	10	800	428
56494	宜兴	金汇熙园 1#箱变	10	400	199
56495	宜兴	金汇熙园 2#箱变	10	400	183
56496	宜兴	石材市场 21#公变	10	400	58
56497	宜兴	石材市场 20#公变	10	400	0
56498	宜兴	兴杨苑 1#箱变	10	400	233
56499	宜兴	兴杨苑 4#箱变	10	400	239
56500	宜兴	百盛花园 1#站 1#所变	10	800	364
56501	宜兴	百盛花园 1#站 2#所变	10	800	387
56502	宜兴	百盛花园 2#站 1#所变	10	800	364
56503	宜兴	百盛花园 2#站 2#所变	10	800	380
56504	宜兴	芳华苑 1#箱变	10	630	172
56505	宜兴	西城花园 2#箱变	10	630	330
56506	宜兴	东山东路 1#箱变	10	400	154
56507	宜兴	聚贤山庄 12#箱变	10	630	368
56508	宜兴	小雷山公变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56509	宜兴	东山东路 2#箱变	10	400	49
56510	宜兴	东山东路路灯箱变	10	100	59
56511	宜兴	煤球 2#公变	10	400	191
56512	宜兴	南庙沟公变	10	200	140
56513	宜兴	华东石村市场有限公司 17#箱变主变	10	630	70
56514	宜兴	车站新村 2#公变	10	400	55
56515	宜兴	红塔新苑 1#站 1#所变	10	800	349
56516	宜兴	红塔新苑 1#站 2#所变	10	800	371
56517	宜兴	红塔新苑 2#站 1#所变	10	800	386
56518	宜兴	红塔新苑 2#站 2#所变	10	800	421
56519	宜兴	红塔新苑 3#站 1#所变	10	800	451
56520	宜兴	红塔新苑 3#站 2#所变	10	800	416
56521	宜兴	红塔新苑 4#站 1#所变	10	800	400
56522	宜兴	红塔新苑 4#站 2#所变	10	800	352
56523	宜兴	红塔新苑 5#箱变	10	400	187
56524	宜兴	红塔新苑 6#箱变	10	400	89
56525	宜兴	兴杨苑 3#箱变	10	400	21
56526	宜兴	兴杨苑 2#箱变	10	400	198
56527	宜兴	芳桥镇政府公变	10	400	176
56528	宜兴	融创东氿二期 2#站 1#所变	10	800	432
56529	宜兴	融创东氿二期 2#站 2#所变	10	800	438
56530	宜兴	融创东氿二期 2#站 3#所变	10	800	464
56531	宜兴	融创东氿二期 2#站 4#所变	10	800	412
56532	宜兴	融创东氿二期 3#站 1#所变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56533	宜兴	融创东氿二期 3#站 2#所变	10	800	452
56534	宜兴	融创东氿二期 3#站 3#所变	10	800	477
56535	宜兴	融创东氿二期 3#站 4#所变	10	800	511
56536	宜兴	储巷小区箱变	10	630	231
56537	宜兴	水产西村 2#公变	10	400	147
56538	宜兴	春江花园 1#站 1#所变	10	800	336
56539	宜兴	湖滨安置 1#箱变主变	10	400	165
56540	宜兴	湖滨安置 2#箱变主变	10	400	177
56541	宜兴	湖滨安置 3#箱变主变	10	400	140
56542	宜兴	太宗圩公变	10	200	84
56543	宜兴	北虹桥 1#站 1#所变	10	800	535
56544	宜兴	北虹桥 1#站 2#所变	10	800	511
56545	宜兴	宜城南公变	10	200	82
56546	宜兴	安桥南公变	10	200	86
56547	宜兴	枫隐路 1#室 1#所变主变	20	800	477
56548	宜兴	枫隐路 1#室 2#所变主变	20	800	442
56549	宜兴	查林新河 2#公变	10	400	29
56550	宜兴	定庄后村公变	10	400	149
56551	宜兴	西埠公变	10	200	78
56552	宜兴	天生圩 4#公变	10	400	119
56553	宜兴	西横河公变	10	400	258
56554	宜兴	永兴北公变	10	200	52
56555	宜兴	万渔村公变	10	200	41
56556	宜兴	黄沙渚西公变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56557	宜兴	南淋北公变	10	400	192
56558	宜兴	中心广场公变	10	400	70
56559	宜兴	和渎东公变	10	200	28
56560	宜兴	马桥 2#公变	10	400	192
56561	宜兴	杏洞 2#公变	10	200	137
56562	宜兴	九龙龙背公变	10	400	167
56563	宜兴	茶园村 2#公变	10	200	46
56564	宜兴	石材市场 41#公变	10	400	165
56565	宜兴	石材市场 34#公变	10	400	37
56566	宜兴	古庄北公变	10	200	45
56567	宜兴	西张头公变	10	200	79
56568	宜兴	新西公变	10	200	50
56569	宜兴	尚水佳苑 1#站 3#所变	10	1000	569
56570	宜兴	泥矿坞公变	10	200	123
56571	宜兴	塘下公变	10	400	106
56572	宜兴	木石庄蜀 2#公变	10	200	86
56573	宜兴	常安 4#公变	10	400	138
56574	宜兴	石材市场 33#公变	10	400	75
56575	宜兴	苏北村 2#公变	10	400	97
56576	宜兴	逸品尚东 5#箱变	20	630	67
56577	宜兴	逸品尚东 6#箱变	20	630	139
56578	宜兴	逸品尚东 7#箱变	20	630	226
56579	宜兴	逸品尚东 5#站 1#所变	20	1000	524
56580	宜兴	逸品尚东 5#站 2#所变	20	1000	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56581	宜兴	西溪 2#公变	10	200	88
56582	宜兴	逸品尚东 5#站 3#所变	20	1000	598
56583	宜兴	逸品尚东 5#站 4#所变	20	1000	329
56584	宜兴	和桥杨家东公变	10	200	94
56585	宜兴	红军桥公变	10	200	0
56586	宜兴	湖背公变	10	200	57
56587	宜兴	贺家渎港东公变	10	400	208
56588	宜兴	山岗 2#公变	10	200	0
56589	宜兴	太平 2#公变	10	400	201
56590	宜兴	箭岭 2#公变	10	200	40
56591	宜兴	唐角村 2#公变	10	200	0
56592	宜兴	南塍桥公变	10	200	99
56593	宜兴	丁墅北公变	10	400	67
56594	宜兴	玉山村东公变	10	400	232
56595	宜兴	紫霞山庄 2#站 3#所变	10	800	513
56596	宜兴	紫霞山庄 2#站 4#所变	10	800	521
56597	宜兴	六十亩 2#公变	10	400	14
56598	宜兴	中心小学 2#公变	10	400	93
56599	宜兴	龙珠 2#公变	10	400	158
56600	宜兴	分界岭 3#公变	10	400	125
56601	宜兴	富贵顶公变	10	200	73
56602	宜兴	六亩圩公变	10	400	192
56603	宜兴	湖滨西区 2#箱变	10	630	325
56604	宜兴	蠡河花园 2#站 1#所变	10	1000	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56605	宜兴	王家沟公变	10	200	87
56606	宜兴	蠡河花园 2#箱变	10	630	218
56607	宜兴	任墅新村部公变	10	400	159
56608	宜兴	黄岳北公变	10	200	42
56609	宜兴	里高 3#公变	10	200	75
56610	宜兴	颐景东方 3#箱变	20	630	255
56611	宜兴	蠡河花园 2#站 2#所变	10	1000	422
56612	宜兴	蠡河花园 2#站 3#所变	10	1000	597
56613	宜兴	蠡河花园 2#站 4#所变	10	1000	465
56614	宜兴	新庄花苑 1#箱变	10	400	218
56615	宜兴	蠡河花园 1#箱变	10	630	325
56616	宜兴	蠡河花园 3#箱变	10	630	367
56617	宜兴	杞亭 3#公变	10	400	131
56618	宜兴	茶亭八队公变	10	200	62
56619	宜兴	碧桂园 1#箱变	10	400	290
56620	宜兴	前巷西山公变	10	200	16
56621	宜兴	东前公变	10	400	148
56622	宜兴	琅干东公变	10	400	188
56623	宜兴	南洋嘉苑 1#站 1#所变	10	800	427
56624	宜兴	南洋嘉苑 1#站 2#所变	10	800	446
56625	宜兴	南洋嘉苑 1#站 3#所变	10	800	331
56626	宜兴	南洋嘉苑 1#站 4#所变	10	800	394
56627	宜兴	农机 2#箱变	10	630	322
56628	宜兴	惠和苑 1#站 1#所变	10	1000	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56629	宜兴	惠和苑 1#站 2#所变	10	1000	424
56630	宜兴	茶亭施家公变	10	400	86
56631	宜兴	万珍西公变	10	200	77
56632	宜兴	魏家 2#公变	10	400	19
56633	宜兴	沧浦家苑 1#站 1#所变	10	1000	474
56634	宜兴	沧浦家苑 1#站 2#所变	10	1000	505
56635	宜兴	沧浦家苑 2#室 1#所变	10	800	342
56636	宜兴	沧浦家苑 2#室 2#所变	10	800	353
56637	宜兴	沧浦家苑 2#室 3#所变	10	800	367
56638	宜兴	沧浦家苑 2#室 4#所变	10	800	328
56639	宜兴	潼渚村河西公变	10	200	65
56640	宜兴	碧桂园 1#室 1#所变	10	800	432
56641	宜兴	春江花园 2#站 1#所变	10	800	353
56642	宜兴	春江花园 2#站 2#所变	10	800	337
56643	宜兴	春江花园 3#站 1#所变	10	800	272
56644	宜兴	春江花园 3#站 2#所变	10	800	284
56645	宜兴	兴漕北路公变	10	400	125
56646	宜兴	后仁 3#公变	10	400	174
56647	宜兴	碧桂园 1#室 2#所变	10	800	336
56648	宜兴	丁家桥公变	10	200	15
56649	宜兴	洩南桥公变	10	200	88
56650	宜兴	高滕顾家 4#公变	10	200	13
56651	宜兴	隔湖水产公变	10	200	54
56652	宜兴	郁金香 8#箱变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56653	宜兴	新建西塘公变	10	400	133
56654	宜兴	河头公变	10	200	38
56655	宜兴	西河沿公变	10	200	64
56656	宜兴	大桥公变	10	400	158
56657	宜兴	毫阳北公变	10	200	45
56658	宜兴	张公小路公变	10	400	91
56659	宜兴	王木南公变	10	100	19
56660	宜兴	尚岛豪庭 1#站 1#所变	10	800	469
56661	宜兴	尚岛豪庭 1#站 2#所变	10	800	498
56662	宜兴	随和苑 1#箱变	10	630	392
56663	宜兴	随和苑 2#箱变	10	630	387
56664	宜兴	庄头 2#公变	10	200	83
56665	宜兴	西塘公变	10	400	0
56666	宜兴	滨河水产村东公变	10	200	67
56667	宜兴	湖滨御景花园 1#站 1#所变	20	800	464
56668	宜兴	湖滨御景花园 1#站 2#所变	20	800	465
56669	宜兴	湖滨御景花园 1#站 3#所变	20	800	404
56670	宜兴	庄里组南公变	10	400	83
56671	宜兴	宦家公变	10	200	109
56672	宜兴	前蒲南公变	10	200	23
56673	宜兴	蠡斯巷 2#公变	10	400	230
56674	宜兴	蠡河花园 1#室 1#所变	10	800	340
56675	宜兴	蠡河花园 1#室 2#所变	10	800	502
56676	宜兴	蠡河花园 1#室 3#所变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56677	宜兴	蠡河花园 1#室 4#所变	10	800	430
56678	宜兴	上山 2#公变	10	200	85
56679	宜兴	和桥建行 2#公变	10	400	126
56680	宜兴	湖滨御景花园 1#站 4#所变	20	800	394
56681	宜兴	湖滨御景花园 2#站 1#所变	20	800	491
56682	宜兴	小五家公变	10	200	3
56683	宜兴	湖滨御景花园 2#站 2#所变	20	800	546
56684	宜兴	湖滨御景花园 2#站 3#所变	20	800	529
56685	宜兴	湖滨御景花园 2#站 4#所变	20	800	455
56686	宜兴	湖滨御景花园 3#站 1#所变	20	800	505
56687	宜兴	湖滨御景花园 3#站 2#所变	20	800	507
56688	宜兴	湖滨御景花园 3#站 3#所变	20	800	475
56689	宜兴	湖滨御景花园 3#站 4#所变	20	800	463
56690	宜兴	滕里赵庄 2#公变	10	400	208
56691	宜兴	生圩西公变	10	200	53
56692	宜兴	双桥中心市场公变	10	400	125
56693	宜兴	洛涧工业 2#公变	10	400	193
56694	宜兴	洛涧工业 1#公变	10	400	87
56695	宜兴	滕里村部公变	10	400	40
56696	宜兴	西锄新村 2#公变	10	400	135
56697	宜兴	芳庄芳西 2#公变	10	200	87
56698	宜兴	渡船头 2#公变	10	200	29
56699	宜兴	石基公变	10	200	3
56700	宜兴	白巷坝头公变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56701	宜兴	双桥北公变	10	400	115
56702	宜兴	小村上公变	10	200	86
56703	宜兴	金紫村委公变	10	200	72
56704	宜兴	田舍桥公变	10	200	0
56705	宜兴	东宅北公变	10	200	81
56706	宜兴	蒋北店公变	10	200	51
56707	宜兴	石材市场 3#公变	10	400	111
56708	宜兴	石材市场 38#公变	10	400	39
56709	宜兴	汤家 2#公变	10	400	207
56710	宜兴	石罗墩公变	10	200	0
56711	宜兴	烟山周家村公变	10	200	88
56712	宜兴	西甸公变	10	200	66
56713	宜兴	安坝桥公变	10	400	161
56714	宜兴	石材市场 39#公变	10	400	0
56715	宜兴	石材市场 22#公变	10	400	5
56716	宜兴	石材市场 23#公变	10	400	97
56717	宜兴	闵家祠堂公变	10	200	63
56718	宜兴	南坝 3#公变	10	200	67
56719	宜兴	红塔东公变	10	200	75
56720	宜兴	山水氿城 1#站 1#所变	20	800	460
56721	宜兴	山水氿城 1#站 2#所变	20	800	489
56722	宜兴	山水氿城 1#站 3#所变	20	800	472
56723	宜兴	山水氿城 1#站 4#所变	20	800	467
56724	宜兴	江南市场 6#公变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56725	宜兴	港监箱变	10	200	52
56726	宜兴	三鑫路公变	10	400	133
56727	宜兴	上俸电站公变	10	200	61
56728	宜兴	伍圩村 2#公变	10	200	77
56729	宜兴	天沭御城 9#站 1#所变	20	800	322
56730	宜兴	天沭御城 9#站 2#所变	20	800	305
56731	宜兴	天沭御城 10#室 1#所变	20	800	258
56732	宜兴	天沭御城 10#室 2#所变	20	800	296
56733	宜兴	天沭御城 10#室 3#所变	20	800	304
56734	宜兴	天沭御城 10#室 4#所变	20	800	263
56735	宜兴	埭鲸马家村公变	10	200	91
56736	宜兴	查林集中区公变	10	400	206
56737	宜兴	铜山黄岗卡 2#公变	10	200	36
56738	宜兴	下坝村 2#公变	10	400	173
56739	宜兴	陆平村 2#公变	10	200	27
56740	宜兴	欣和福地 1#箱变	10	400	154
56741	宜兴	双庙 4#公变	10	200	93
56742	宜兴	淦里茶场公变	10	200	39
56743	宜兴	天沭御城 11#室 1#所变	20	800	416
56744	宜兴	天沭御城 11#室 2#所变	20	800	380
56745	宜兴	天沭御城 11#室 3#所变	20	800	316
56746	宜兴	天沭御城 11#室 4#所变	20	800	365
56747	宜兴	荆溪 1#箱变	10	630	301
56748	宜兴	荆溪 6#箱变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56749	宜兴	五大院箱变	10	250	30
56750	宜兴	兴建人家 1#箱变	10	630	442
56751	宜兴	芙蓉河北公变	10	200	3
56752	宜兴	山水怡和 2#箱变主变	10	630	418
56753	宜兴	山水怡和 3#箱变主变	10	630	390
56754	宜兴	茂花 2#公变	10	200	40
56755	宜兴	男留前村 2#公变	10	400	141
56756	宜兴	杨堤圩公变	10	400	97
56757	宜兴	罗家庄公变	10	200	80
56758	宜兴	董渚公变	10	200	36
56759	宜兴	西河浜公变	10	200	73
56760	宜兴	山窑头桥东公变	10	400	302
56761	宜兴	尚湖苑 12#公变	10	400	174
56762	宜兴	尚湖苑 13#公变	10	400	199
56763	宜兴	尚湖苑 10#公变	10	400	194
56764	宜兴	尚湖苑 11#公变	10	400	156
56765	宜兴	黄家山公变	10	400	198
56766	宜兴	永兴 2#公变	10	200	95
56767	宜兴	芳南苑 1#室 1#所变	10	800	478
56768	宜兴	芳南苑 1#室 2#所变	10	800	517
56769	宜兴	芳南苑 1#室 3#所变	10	800	500
56770	宜兴	芳南苑 1#室 4#所变	10	800	294
56771	宜兴	西巷公变	10	400	161
56772	宜兴	红星花园 1#箱变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56773	宜兴	红星花园 2#箱变	10	630	284
56774	宜兴	景湖天成 6#室 1#所变	10	800	341
56775	宜兴	景湖天成 6#室 2#所变	10	800	401
56776	宜兴	景湖天成 6#室 3#所变	10	800	354
56777	宜兴	景湖天成 6#室 4#所变	10	800	451
56778	宜兴	里园 3#公变	10	200	14
56779	宜兴	百街公变	10	400	182
56780	宜兴	大浦菜场公变	10	400	0
56781	宜兴	周铁小学箱变	10	630	148
56782	宜兴	压渚桥公变	10	200	34
56783	宜兴	后木桥公变	10	200	54
56784	宜兴	官林后年庄公变	10	200	22
56785	宜兴	陆家头公变	10	200	53
56786	宜兴	南门 3#公变	10	400	56
56787	宜兴	黄家西公变	10	200	85
56788	宜兴	滨水新城 11#箱变	10	400	203
56789	宜兴	烟山桥西公变	10	400	176
56790	宜兴	郑家 2#公变	10	200	84
56791	宜兴	五家桥公变	10	400	211
56792	宜兴	何家坝东公变	10	200	87
56793	宜兴	汤泉村公变	10	200	45
56794	宜兴	省庄韭菜岭 2#公变	10	200	80
56795	宜兴	融创洺园二期 7#站 1#所变	10	800	323
56796	宜兴	融创洺园二期 7#站 2#所变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56797	宜兴	尚佳花园 1#站 1#所变	10	800	400
56798	宜兴	尚佳花园 1#站 2#所变	10	800	454
56799	宜兴	尚佳花园 1#站 3#所变	10	800	284
56800	宜兴	尚佳花园 1#站 4#所变	10	800	378
56801	宜兴	东下团山 2#公变	10	200	96
56802	宜兴	广汇桥公变	10	400	105
56803	宜兴	翁家头公变	10	200	21
56804	宜兴	景湖人家 10#站 1#所变	20	800	384
56805	宜兴	景湖人家 10#站 2#所变	20	800	640
56806	宜兴	景湖人家 11#室 1#所变	20	800	496
56807	宜兴	景湖人家 11#室 2#所变	20	800	529
56808	宜兴	景湖人家 12#室 1#所变	20	800	519
56809	宜兴	景湖人家 12#室 2#所变	20	800	492
56810	宜兴	景湖人家 13#室 1#所变	20	800	467
56811	宜兴	景湖人家 13#室 2#所变	20	800	431
56812	宜兴	新桥 3#公变	10	400	125
56813	宜兴	荷花公变	10	400	131
56814	宜兴	都山六村三期 1#公变	10	400	188
56815	宜兴	都山六村三期 2#公变	10	400	183
56816	宜兴	都山六村三期 3#公变	10	400	168
56817	宜兴	龙湖紫云台 1#站 1#所变	10	800	420
56818	宜兴	龙湖紫云台 1#站 2#所变	10	800	363
56819	宜兴	龙湖紫云台 1#站 3#所变	10	800	422
56820	宜兴	景湖人家 13#室 3#所变	20	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56821	宜兴	景湖人家 13#室 4#所变	20	800	462
56822	宜兴	遗踪村 2#公变	10	200	4
56823	宜兴	夏江霞墅 2#公变	10	200	33
56824	宜兴	砺山 2#公变	10	200	0
56825	宜兴	荷叶山公变	10	200	89
56826	宜兴	国际环保城 1#站 1#所变	10	800	334
56827	宜兴	国际环保城 1#站 2#所变	10	800	413
56828	宜兴	国际环保城 1#站 3#所变	10	800	449
56829	宜兴	国际环保城 1#站 4#所变	10	800	427
56830	宜兴	赵庄新苑 1#站 1#所变	10	800	409
56831	宜兴	赵庄新苑 1#站 2#所变	10	800	334
56832	宜兴	赵庄新苑 2#室 1#所变	10	800	329
56833	宜兴	赵庄新苑 2#室 2#所变	10	800	366
56834	宜兴	龙湖紫云台 1#站 4#所变	10	800	334
56835	宜兴	龙湖紫云台 2#室 1#所变	10	800	422
56836	宜兴	龙湖紫云台 2#室 2#所变	10	800	317
56837	宜兴	龙湖紫云台 2#室 3#所变	10	800	389
56838	宜兴	龙湖紫云台 2#室 4#所变	10	800	442
56839	宜兴	长安北 3#公变	10	400	38
56840	宜兴	枫林水库公变	10	200	130
56841	宜兴	金泉 3#公变	10	400	188
56842	宜兴	茗岭嘉园 2#室 2#所变主变	10	800	402
56843	宜兴	茗岭嘉园 2#室 1#所变主变	10	800	498
56844	宜兴	山前路 2#箱变主变	10	500	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56845	宜兴	张渚中中山 1#箱变主变	10	630	483
56846	宜兴	菜批充电桩 2#箱变主变	10	630	6
56847	宜兴	汎悦湖山珺府 2#室 3#所变主变	20	800	538
56848	宜兴	永康农场 3#公变	10	200	134
56849	宜兴	网具公变	10	400	0
56850	宜兴	南庄圩 2#公变	10	200	63
56851	宜兴	杨晓界公变	10	200	43
56852	宜兴	钮家水产村南公变	10	200	125
56853	宜兴	翡翠四季花园 2#室 3#所变	20	800	456
56854	宜兴	湖悦天境 3#室 2#所变	20	800	538
56855	宜兴	竹舍西 2#公变	10	400	55
56856	宜兴	杞亭公交场站充电桩 2#箱变主变	10	630	230
56857	宜兴	望湖美筑 2#室 2#所变	20	800	550
56858	宜兴	杨树箱变主变	10	200	50
56859	宜兴	岭西东山公变	10	400	148
56860	宜兴	路下 2#公变	10	200	112
56861	宜兴	茗岭嘉园 4#室 1#所变主变	10	800	450
56862	宜兴	茗岭嘉园 4#室 2#所变主变	10	800	409
56863	宜兴	宝山箱变主变	10	500	141
56864	宜兴	下生圩排涝站公变	10	200	84
56865	宜兴	座庄圩东公变	10	200	147
56866	宜兴	文东 4#公变	10	200	65
56867	宜兴	长山大理公变	10	400	157
56868	宜兴	丰东湖渎桥公变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56869	宜兴	汤盘泵站公变	10	200	16
56870	宜兴	湖悦名邸三区 2#室 4#所变主变	10	800	412
56871	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变	10	800	476
56872	宜兴	水产港 2#公变	10	200	154
56873	宜兴	华隆桥公变	10	400	0
56874	宜兴	备战圩 2#公变	10	400	125
56875	宜兴	西圩村电站公变	10	200	91
56876	宜兴	社沟东公变	10	400	74
56877	宜兴	燕滩排涝站公变	10	200	53
56878	宜兴	百合林场公变	10	400	134
56879	宜兴	绿苑新村 9#公变	10	400	152
56880	宜兴	朱家 2#公变	10	200	0
56881	宜兴	金水名都 4#室 1#所变	10	800	386
56882	宜兴	金水名都 4#室 2#所变	10	800	375
56883	宜兴	汎宸天境府 2#室 1#所变主变	20	800	488
56884	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	580
56885	宜兴	古瑶电站公变	10	400	15
56886	宜兴	方贤南箱变主变	10	400	190
56887	宜兴	中阳公变	10	200	0
56888	宜兴	新建路灯公变	10	200	117
56889	宜兴	丽锦花苑 1#站 1#所变主变	10	800	522
56890	宜兴	丽锦花苑 1#站 3#所变主变	10	800	490
56891	宜兴	丽锦花苑 1#站 2#所变主变	10	800	483
56892	宜兴	丽锦花苑 1#站 4#所变主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56893	宜兴	新昌路箱变主变	10	630	117
56894	宜兴	熙岸阳光 3#室 2#所变主变	10	800	500
56895	宜兴	名豪佳园 3#室 1#所变主变	10	800	531
56896	宜兴	汎珑云起府 3#室 2#所变主变	10	800	477
56897	宜兴	南新水产 1#公变	10	400	250
56898	宜兴	花溪苑 6#室 1#所变主变	10	630	430
56899	宜兴	泉桥 3#公变	10	200	83
56900	宜兴	鼎尚花园 3#室 1#所变主变	20	800	472
56901	宜兴	南下圩 3#公变	10	200	122
56902	宜兴	三六队箱变主变	10	400	259
56903	宜兴	朝阳新村 5#公变	10	400	171
56904	宜兴	姚塔村北公变	10	200	63
56905	宜兴	汎璋景园 3#室 3#所变主变	10	800	564
56906	宜兴	万福 3#公变	10	400	205
56907	宜兴	南门村 2#箱变主变	10	400	246
56908	宜兴	凌云府 6#室 2#所变主变	10	630	383
56909	宜兴	中巷深井公变	10	200	0
56910	宜兴	安乐村村民委员会公变	10	400	182
56911	宜兴	壕上公变	10	400	188
56912	宜兴	洛涧雅居 5#室 1#所变主变	10	400	207
56913	宜兴	东方一品 2#室 1#所变	20	1000	381
56914	宜兴	东方一品 2#室 3#所变	20	1000	578
56915	宜兴	东方一品 2#室 4#所变	20	1000	473
56916	宜兴	东方一品 2#室 2#所变	20	1000	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56917	宜兴	华新东路 6#公变	10	400	45
56918	宜兴	红卫村 9#公变	10	400	229
56919	宜兴	合兴村 2#公变	10	400	173
56920	宜兴	怡然居 4#室 1#所变	10	800	524
56921	宜兴	白塔横塘 1#公变	10	400	228
56922	宜兴	春晓江南北苑 4#室 1#所变	10	800	462
56923	宜兴	丰泽苑东区 2#箱变主变	10	630	259
56924	宜兴	红卫新区 1#公变	10	400	149
56925	宜兴	龙运天城珺府 3#室 2#所变	10	800	476
56926	宜兴	毛渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	243
56927	宜兴	滨溪金悦府 1#站 1#所变主变	10	630	212
56928	宜兴	欣陶公寓 3#室 1#所变主变	10	800	600
56929	宜兴	竹雨轩 2#室 2#所变主变	10	800	433
56930	宜兴	鼎尚花园 2#室 3#所变主变	20	800	382
56931	宜兴	花溪苑 6#室 2#所变主变	10	630	442
56932	宜兴	金水名都 3#室 1#所变	10	800	398
56933	宜兴	城泽 4#箱变主变	10	200	59
56934	宜兴	桥涯路西 2#公变	10	400	17
56935	宜兴	单家巷箱变主变	10	400	164
56936	宜兴	义庄北箱变主变	10	500	301
56937	宜兴	金水名都 3#室 2#所变	10	800	387
56938	宜兴	湖悦名邸 2#站 2#所变主变	10	800	546
56939	宜兴	五圣公变	10	400	169
56940	宜兴	秀阳中公变	10	315	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	负荷可开放容量(kVA)
56941	宜兴	西野田公变	10	400	246
56942	宜兴	桥亭南公变	10	400	94
56943	宜兴	四洲塘 2#公变	10	400	181
56944	宜兴	光明桥 2#箱变主变	10	500	165
56945	宜兴	福地桃溪 2#室 1#所变	10	800	346
56946	宜兴	福地桃溪 2#室 2#所变	10	800	440
56947	宜兴	龙珠箱变主变	10	630	164
56948	宜兴	迎春 2#箱变主变	10	400	163
56949	宜兴	茗岭嘉园 3#室 3#所变主变	10	800	556
56950	宜兴	茗岭嘉园 3#室 2#所变主变	10	800	640
56951	宜兴	茗岭嘉园 3#室 4#所变主变	10	800	640
56952	宜兴	茗岭嘉园 3#室 1#所变主变	10	800	393
56953	宜兴	查林西 2#公变	10	400	0
56954	宜兴	烟糖批发箱变主变	10	630	139
56955	宜兴	怡然居 1#站 1#所变	10	630	378
56956	宜兴	土桥头 2#公变	10	400	237
56957	宜兴	任墅新区 1#公变	10	400	76
56958	宜兴	张公苗圃公变	10	400	196
56959	宜兴	鑫陶广场 2#室 1#所变主变	10	800	476
56960	宜兴	长安北 4#公变	10	400	12
56961	宜兴	吴家砖场 2#公变	10	315	40
56962	宜兴	上袁村 7#公变	10	400	123
56963	宜兴	虞墅西路 2#公变	10	400	14
56964	宜兴	中心圩东排涝站公变	10	200	75

表 2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1	市区	天地 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
2	市区	上马叁十配变	10	400	本级设备容量受限
3	市区	过巷二配变	10	400	本级设备容量受限
4	市区	瓦屑坝二配变	10	400	本级设备容量受限
5	市区	金山园配变	10	200	本级设备容量受限
6	市区	消防基建配变	10	200	本级设备容量受限
7	市区	10kV 映山湖 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
8	市区	郑巷东甲配变	10	200	本级设备容量受限
9	市区	10kV 南长 7#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
10	市区	孙家桥配变	10	400	本级设备容量受限
11	市区	九龙公交配变	10	200	本级设备容量受限
12	市区	前计巷配变	10	400	本级设备容量受限
13	市区	高速路配变	10	200	本级设备容量受限
14	市区	陈巷村四配变	10	200	本级设备容量受限
15	市区	宁海里七配变	10	200	本级设备容量受限
16	市区	锡沪弄乙配变	10	200	本级设备容量受限
17	市区	丁村 2#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
18	市区	胡村壹一配变	10	400	本级设备容量受限
19	市区	后芮夹配变	10	400	本级设备容量受限
20	市区	水默头配变	10	200	本级设备容量受限
21	市区	荷叶村北配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
22	市区	上马叁十一配变	10	200	本级设备容量受限
23	市区	中恒汽配配变	10	400	本级设备容量受限
24	市区	西坝头六配变	10	400	本级设备容量受限
25	市区	中南商场配变	10	400	本级设备容量受限
26	市区	刘潭三一配变	10	80	本级设备容量受限
27	市区	刘潭单十五配变	10	80	本级设备容量受限
28	市区	刘潭单六配变	10	80	本级设备容量受限
29	市区	刘潭单八配变	10	80	本级设备容量受限
30	市区	诸巷甲配变	10	200	本级设备容量受限
31	市区	民丰桥堍配变	10	200	本级设备容量受限
32	市区	王巷十一配变	10	400	本级设备容量受限
33	市区	林埕桥配变	10	400	本级设备容量受限
34	市区	上马墩村甲配变	10	400	本级设备容量受限
35	市区	芦庄 3#站 T4	10	630	本级设备容量受限
36	市区	柴巷四配变	10	200	本级设备容量受限
37	市区	中房槐配变	10	200	本级设备容量受限
38	市区	槐古坊三配变	10	200	本级设备容量受限
39	市区	嘉德站 T4	10	1000	本级设备容量受限
40	市区	七尺场配变	10	400	本级设备容量受限
41	市区	机床八配变	10	200	本级设备容量受限
42	市区	菜场街配变	10	400	本级设备容量受限
43	市区	塘泵配变	10	200	本级设备容量受限
44	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	本级设备容量受限
45	市区	柏庄八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
46	市区	东门泵站配变	10	200	本级设备容量受限
47	市区	胜丰公园配变	10	400	本级设备容量受限
48	市区	徐巷西配变	10	400	本级设备容量受限
49	市区	小吴巷配变	10	200	本级设备容量受限
50	市区	惠龙六配变	10	200	本级设备容量受限
51	市区	知足桥配变	10	200	本级设备容量受限
52	市区	吴巷新村配变	10	400	本级设备容量受限
53	市区	惠龙五配变	10	400	本级设备容量受限
54	市区	惠龙三配变	10	200	本级设备容量受限
55	市区	塘泾泵配变	10	200	本级设备容量受限
56	市区	初中舍配变	10	200	本级设备容量受限
57	市区	新生路一配变	10	400	本级设备容量受限
58	市区	运输站配变	10	200	本级设备容量受限
59	市区	联桃园二配变	10	400	本级设备容量受限
60	市区	诸家桥丙配变	10	400	本级设备容量受限
61	市区	菜场十五	10	400	本级设备容量受限
62	市区	新村十四	10	400	本级设备容量受限
63	市区	乌金桥巷配变	10	400	本级设备容量受限
64	市区	南洋滩	10	200	本级设备容量受限
65	市区	上庄浜二配变	10	200	本级设备容量受限
66	市区	肖巷配变	10	200	本级设备容量受限
67	市区	瑞二甲配变	10	200	本级设备容量受限
68	市区	五里十配变	10	200	本级设备容量受限
69	市区	扬北新村配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
70	市区	防汛配变	10	200	本级设备容量受限
71	市区	10kV 南长 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
72	市区	南长 4#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
73	市区	扬名西坝甲配变	10	200	本级设备容量受限
74	市区	堵巷二配变	10	200	本级设备容量受限
75	市区	新江南 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
76	市区	会龙桥配变	10	400	本级设备容量受限
77	市区	景华苑乙配变	10	200	本级设备容量受限
78	市区	太湖龙配变	10	200	本级设备容量受限
79	市区	小吴巷十一配变	10	200	本级设备容量受限
80	市区	小朱巷四配变	10	400	本级设备容量受限
81	市区	惠华新村泵配变	10	400	本级设备容量受限
82	市区	惠巷丙配变	10	400	本级设备容量受限
83	市区	竹园里配变	10	400	本级设备容量受限
84	市区	牛弄二配变	10	400	本级设备容量受限
85	市区	中二村三配变	10	400	本级设备容量受限
86	市区	石街区一配变	10	200	本级设备容量受限
87	市区	石街区四配变	10	200	本级设备容量受限
88	市区	沁园三配变	10	400	本级设备容量受限
89	市区	东张巷三配变	10	200	本级设备容量受限
90	市区	会西唐巷甲配变	10	400	本级设备容量受限
91	市区	二院家舍配变	10	400	本级设备容量受限
92	市区	南阳九配变	10	400	本级设备容量受限
93	市区	老轻院九配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
94	市区	刘潭单七配变	10	80	本级设备容量受限
95	市区	雷二期五配变	10	200	本级设备容量受限
96	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	本级设备容量受限
97	市区	扬队配变	10	400	本级设备容量受限
98	市区	银杏苑 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
99	市区	锦明八配变	10	200	本级设备容量受限
100	市区	桥头巷甲配变	10	200	本级设备容量受限
101	市区	制板厂配变	10	400	本级设备容量受限
102	市区	盛一中配变	10	400	本级设备容量受限
103	市区	盛岸村一配变	10	200	本级设备容量受限
104	市区	红旗泵配变	10	200	本级设备容量受限
105	市区	公园配变	10	400	本级设备容量受限
106	市区	石门路甲配变	10	200	本级设备容量受限
107	市区	养牛场配变	10	400	本级设备容量受限
108	市区	五金厂六配变	10	400	本级设备容量受限
109	市区	上马墩六配变	10	400	本级设备容量受限
110	市区	10kV 新惠 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
111	市区	赛达配变	10	400	本级设备容量受限
112	市区	五河配电所 T4	10	1000	本级设备容量受限
113	市区	10kV 新江南 1#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
114	市区	建设村一配变	10	200	本级设备容量受限
115	市区	瓦南配变	10	400	本级设备容量受限
116	市区	唐湾里配变	10	200	本级设备容量受限
117	市区	南阳新村配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
118	市区	白水塘西	10	400	本级设备容量受限
119	市区	法马配变	10	400	本级设备容量受限
120	市区	雪柴配变	10	200	本级设备容量受限
121	市区	大渲村二配变	10	200	本级设备容量受限
122	市区	后湖山中配变	10	400	本级设备容量受限
123	市区	众驰	10	400	本级设备容量受限
124	市区	盛巷西二配变	10	400	本级设备容量受限
125	市区	亿盛钢模	10	200	本级设备容量受限
126	市区	博凯二	10	400	本级设备容量受限
127	市区	张桥北	10	400	本级设备容量受限
128	市区	大河降西	10	200	本级设备容量受限
129	市区	油车巷四配变	10	200	本级设备容量受限
130	市区	大浮南村二变	10	200	本级设备容量受限
131	市区	永丰	10	400	本级设备容量受限
132	市区	古竹	10	400	本级设备容量受限
133	市区	城南二一配变	10	200	本级设备容量受限
134	市区	对安嘴北配变	10	400	本级设备容量受限
135	市区	20kV 万达 1#站 T4	20	1000	本级设备容量受限
136	市区	贾村配变	10	400	本级设备容量受限
137	市区	鸿翔丰产配变	10	400	本级设备容量受限
138	市区	连秆村一配变	10	400	本级设备容量受限
139	市区	前楼下二变	10	200	本级设备容量受限
140	市区	严巷三配变	10	200	本级设备容量受限
141	市区	后朱巷配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
142	市区	胡埭大桥	10	200	本级设备容量受限
143	市区	龙爪桥后配变	10	400	本级设备容量受限
144	市区	方泰钢板配变	10	400	本级设备容量受限
145	市区	唐家旦东	10	400	本级设备容量受限
146	市区	许巷	10	200	本级设备容量受限
147	市区	粉末厂配变	10	400	本级设备容量受限
148	市区	江宁舍六配变	10	200	本级设备容量受限
149	市区	邱巷三配变	10	200	本级设备容量受限
150	市区	是家旦	10	400	本级设备容量受限
151	市区	淀溪新村	10	400	本级设备容量受限
152	市区	中湾茶厂配变	10	200	本级设备容量受限
153	市区	锡马法兰配变	10	400	本级设备容量受限
154	市区	北湾配变	10	400	本级设备容量受限
155	市区	朱宽桥配变	10	200	本级设备容量受限
156	市区	金城十五配变	10	200	本级设备容量受限
157	市区	邮电局	10	200	本级设备容量受限
158	市区	农民区配变	10	200	本级设备容量受限
159	市区	北岸南二变	10	200	本级设备容量受限
160	市区	芙蓉北	10	400	本级设备容量受限
161	市区	东站基变	10	400	本级设备容量受限
162	市区	晨光 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
163	市区	永丰三	10	400	本级设备容量受限
164	市区	龙延	10	400	本级设备容量受限
165	市区	村西配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
166	市区	龙延红光	10	400	本级设备容量受限
167	市区	胡埭模版配变	10	400	本级设备容量受限
168	市区	通用件厂	10	400	本级设备容量受限
169	市区	前家	10	200	本级设备容量受限
170	市区	小园里	10	400	本级设备容量受限
171	市区	油车头	10	200	本级设备容量受限
172	市区	真意堂配变	10	315	本级设备容量受限
173	市区	马安村委配变	10	400	本级设备容量受限
174	市区	采石场五配变	10	200	本级设备容量受限
175	市区	采石厂二配变	10	400	本级设备容量受限
176	市区	集贤配变	10	200	本级设备容量受限
177	市区	桃花山配变	10	400	本级设备容量受限
178	市区	红卫二	10	400	本级设备容量受限
179	市区	市镇塘	10	400	本级设备容量受限
180	市区	许仁	10	400	本级设备容量受限
181	市区	鲍巷	10	400	本级设备容量受限
182	市区	俞田二配变	10	400	本级设备容量受限
183	市区	前张村配变	10	400	本级设备容量受限
184	市区	马巷前配变	10	400	本级设备容量受限
185	市区	钱家巷二配变	10	200	本级设备容量受限
186	市区	龙爪桥配变	10	400	本级设备容量受限
187	市区	王典桥	10	400	本级设备容量受限
188	市区	王典桥四配变	10	200	本级设备容量受限
189	市区	板桥市镇	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
190	市区	沙滩北	10	400	本级设备容量受限
191	市区	陈大巷配变	10	400	本级设备容量受限
192	市区	胡埭东街	10	200	本级设备容量受限
193	市区	奥顺毛纺配变	10	200	本级设备容量受限
194	市区	南曹配变	10	200	本级设备容量受限
195	市区	铆焊厂二变	10	400	本级设备容量受限
196	市区	泰村二变	10	200	本级设备容量受限
197	市区	羊祁泵	10	200	本级设备容量受限
198	市区	西站基	10	200	本级设备容量受限
199	市区	顾陈巷二配变	10	400	本级设备容量受限
200	市区	大渲村配变	10	400	本级设备容量受限
201	市区	博隆配变	10	400	本级设备容量受限
202	市区	路耿下路西配变	10	200	本级设备容量受限
203	市区	东横山北配变	10	400	本级设备容量受限
204	市区	泰康六配变	10	200	本级设备容量受限
205	市区	袁家湾二	10	400	本级设备容量受限
206	市区	高浪南	10	400	本级设备容量受限
207	市区	梁鸿站 T4	10	1000	本级设备容量受限
208	市区	上山村配变	10	400	本级设备容量受限
209	市区	新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	本级设备容量受限
210	市区	鸿祥南路	10	200	本级设备容量受限
211	市区	里弄配变	10	200	本级设备容量受限
212	市区	马巷西	10	400	本级设备容量受限
213	市区	艾尔特	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
214	市区	张舍西街配变	10	400	本级设备容量受限
215	市区	周新中路	10	400	本级设备容量受限
216	市区	侣江新村	10	400	本级设备容量受限
217	市区	后张村西二配变	10	400	本级设备容量受限
218	市区	塘曹一配变	10	400	本级设备容量受限
219	市区	前家浜东	10	400	本级设备容量受限
220	市区	荣巷新村配变	10	400	本级设备容量受限
221	市区	上荣巷乙配变	10	400	本级设备容量受限
222	市区	上荣巷甲配变	10	400	本级设备容量受限
223	市区	荣巷二配变	10	200	本级设备容量受限
224	市区	周潭朱巷	10	250	本级设备容量受限
225	市区	鸿翔村委	10	400	本级设备容量受限
226	市区	花汇里	10	400	本级设备容量受限
227	市区	洪洪	10	200	本级设备容量受限
228	市区	恒昌胶带配变	10	400	本级设备容量受限
229	市区	唐村配变	10	400	本级设备容量受限
230	市区	华成漆	10	400	本级设备容量受限
231	市区	培训处配变	10	400	本级设备容量受限
232	市区	二钢配变	10	400	本级设备容量受限
233	市区	蠡溪丙配变	10	400	本级设备容量受限
234	市区	东塘村	10	400	本级设备容量受限
235	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
236	市区	翠园十一配变	10	200	本级设备容量受限
237	市区	前村五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
238	市区	沙滩村委配变	10	400	本级设备容量受限
239	市区	负来桥配变	10	400	本级设备容量受限
240	市区	青松三配变	10	200	本级设备容量受限
241	市区	张桥 1#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
242	市区	后张村二配变	10	400	本级设备容量受限
243	市区	石埠甲配变	10	200	本级设备容量受限
244	市区	村北	10	400	本级设备容量受限
245	市区	张舍市场配变	10	200	本级设备容量受限
246	市区	邓昕配变	10	200	本级设备容量受限
247	市区	10kV 华镇 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
248	市区	水产场四配变	10	200	本级设备容量受限
249	市区	大张北配变	10	400	本级设备容量受限
250	市区	严唐巷一配变	10	200	本级设备容量受限
251	市区	基康里甲配变	10	400	本级设备容量受限
252	市区	10kV 华侨 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
253	市区	锡海桥配变	10	400	本级设备容量受限
254	市区	裕村二配变	10	160	本级设备容量受限
255	市区	赵周浜	10	200	本级设备容量受限
256	市区	环能配变	10	200	本级设备容量受限
257	市区	青龙配变	10	400	本级设备容量受限
258	市区	荣青山配变	10	200	本级设备容量受限
259	市区	大箕新村一配变	10	400	本级设备容量受限
260	市区	西山脚一配变	10	200	本级设备容量受限
261	市区	洪口墩配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
262	市区	鸿翔包装	10	400	本级设备容量受限
263	市区	物流配变	10	400	本级设备容量受限
264	市区	陶巷 5#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
265	市区	路灯科技东路配变	10	200	本级设备容量受限
266	市区	10kV 九松 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
267	市区	景丽东苑 1#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
268	市区	轴承厂三变	10	400	本级设备容量受限
269	市区	军南村	10	400	本级设备容量受限
270	市区	浒水里	10	400	本级设备容量受限
271	市区	纺水产配变	10	200	本级设备容量受限
272	市区	张沈古	10	400	本级设备容量受限
273	市区	远田里	10	200	本级设备容量受限
274	市区	塘前村	10	400	本级设备容量受限
275	市区	三通机械	10	200	本级设备容量受限
276	市区	吴塘桥配变	10	200	本级设备容量受限
277	市区	金锡机械配变	10	200	本级设备容量受限
278	市区	20kV 丰裕苑 2#站 T4	20	1000	本级设备容量受限
279	市区	裕村楼下二	10	400	本级设备容量受限
280	市区	南泉二配变	10	400	本级设备容量受限
281	市区	北湾二配变	10	400	本级设备容量受限
282	市区	轧辊变四	10	400	本级设备容量受限
283	市区	严唐巷四配变	10	400	本级设备容量受限
284	市区	河埭张桥配变	10	200	本级设备容量受限
285	市区	10kV 九丰 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
286	市区	兽医站配变	10	200	本级设备容量受限
287	市区	漆塘南村	10	400	本级设备容量受限
288	市区	宅休所配变	10	400	本级设备容量受限
289	市区	医师院	10	200	本级设备容量受限
290	市区	华藏西	10	200	本级设备容量受限
291	市区	宏实配变	10	400	本级设备容量受限
292	市区	正茂配变	10	400	本级设备容量受限
293	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
294	市区	后李村配变	10	200	本级设备容量受限
295	市区	马壹配变	10	400	本级设备容量受限
296	市区	黄巷五配变	10	400	本级设备容量受限
297	市区	10kV 山文 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
298	市区	太湖一配变	10	400	本级设备容量受限
299	市区	后朱巷二配变	10	400	本级设备容量受限
300	市区	建工住宅配变	10	400	本级设备容量受限
301	市区	诚赐增压配变	10	400	本级设备容量受限
302	市区	裕西配变	10	400	本级设备容量受限
303	市区	大鸿配变	10	400	本级设备容量受限
304	市区	周潭配变	10	400	本级设备容量受限
305	市区	柯玛板业配变	10	400	本级设备容量受限
306	市区	10kV 西园 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
307	市区	公园路二配变	10	400	本级设备容量受限
308	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
309	市区	永通二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
310	市区	大元	10	400	本级设备容量受限
311	市区	天骄 5#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
312	市区	鲍家惠巷配变	10	400	本级设备容量受限
313	市区	育才二村二	10	400	本级设备容量受限
314	市区	工业园四配变	10	400	本级设备容量受限
315	市区	张典桥二配变	10	200	本级设备容量受限
316	市区	张野配变	10	400	本级设备容量受限
317	市区	电力站二	10	400	本级设备容量受限
318	市区	排水管理三配变	10	200	本级设备容量受限
319	市区	马鞍苑配变	10	400	本级设备容量受限
320	市区	倪桥头二	10	400	本级设备容量受限
321	市区	10kV 货运 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
322	市区	永丰二变	10	400	本级设备容量受限
323	市区	10kV 西杜 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
324	市区	10kV 货运 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
325	市区	派出所六配变	10	400	本级设备容量受限
326	市区	软包配变	10	400	本级设备容量受限
327	市区	南方物流配变	10	400	本级设备容量受限
328	市区	陈多加二配变	10	400	本级设备容量受限
329	市区	梁溪市政工程配变	10	400	本级设备容量受限
330	市区	砖瓦厂五配变	10	400	本级设备容量受限
331	市区	斗北配变	10	200	本级设备容量受限
332	市区	巫东二配变	10	400	本级设备容量受限
333	市区	朝东巷二变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
334	市区	窑场队配变	10	200	本级设备容量受限
335	市区	精装二配变	10	400	本级设备容量受限
336	市区	冯南	10	400	本级设备容量受限
337	市区	曹家塘三	10	200	本级设备容量受限
338	市区	红星配变	10	400	本级设备容量受限
339	市区	高东配变	10	400	本级设备容量受限
340	市区	田西巷	10	400	本级设备容量受限
341	市区	城南配变	10	400	本级设备容量受限
342	市区	和薛配变	10	400	本级设备容量受限
343	市区	天东	10	200	本级设备容量受限
344	市区	石浜配变	10	200	本级设备容量受限
345	市区	大珠桥配变	10	200	本级设备容量受限
346	市区	华野新村配变	10	200	本级设备容量受限
347	市区	高田上三配变	10	200	本级设备容量受限
348	市区	10kV 宏普 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
349	市区	河东九配变	10	200	本级设备容量受限
350	市区	周北配变	10	200	本级设备容量受限
351	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
352	市区	杜铁村二配变	10	400	本级设备容量受限
353	市区	北市弄配变	10	200	本级设备容量受限
354	市区	桥头里二配变	10	400	本级设备容量受限
355	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
356	市区	杨陆巷新配变	10	200	本级设备容量受限
357	市区	中东配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
358	市区	窑厂二配变	10	400	本级设备容量受限
359	市区	塘南陈家配变	10	200	本级设备容量受限
360	市区	云林苑一期 2 号站 T4	10	1000	本级设备容量受限
361	市区	泾南	10	400	本级设备容量受限
362	市区	渔业大队配变	10	400	本级设备容量受限
363	市区	杨家二配变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	水产公司二配变	10	200	本级设备容量受限
365	市区	张巷十四配变	10	200	本级设备容量受限
366	市区	宿舍区	10	400	本级设备容量受限
367	市区	思北配变	10	200	本级设备容量受限
368	市区	唐家塘配变	10	400	本级设备容量受限
369	市区	西庄变配变	10	200	本级设备容量受限
370	市区	永远配变	10	200	本级设备容量受限
371	市区	开发配变	10	400	本级设备容量受限
372	市区	西庄中配变	10	200	本级设备容量受限
373	市区	顺祥环保配变	10	400	本级设备容量受限
374	市区	泾新范南二配变	10	400	本级设备容量受限
375	市区	居委三配变	10	400	本级设备容量受限
376	市区	工业	10	400	本级设备容量受限
377	市区	洞桥浜三配变	10	400	本级设备容量受限
378	市区	庄桥小区四配变	10	400	本级设备容量受限
379	市区	村委十配变	10	400	本级设备容量受限
380	市区	陆皮桥三配变	10	400	本级设备容量受限
381	市区	斗星村甲配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
382	市区	大宅西	10	400	本级设备容量受限
383	市区	东房村西宅配变	10	400	本级设备容量受限
384	市区	东五房配变	10	400	本级设备容量受限
385	市区	金星制衣配变	10	400	本级设备容量受限
386	市区	葛巷五配变	10	400	本级设备容量受限
387	市区	电工材料三配变	10	400	本级设备容量受限
388	市区	布厂五二配变	10	400	本级设备容量受限
389	市区	园地队二配变	10	200	本级设备容量受限
390	市区	严家湾配变	10	400	本级设备容量受限
391	市区	胶山电站配变	10	200	本级设备容量受限
392	市区	和尚桥一配变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	子文配变	10	200	本级设备容量受限
394	市区	胶山配变	10	400	本级设备容量受限
395	市区	新高树下	10	200	本级设备容量受限
396	市区	市镇八队配变	10	400	本级设备容量受限
397	市区	大钱更二配变	10	200	本级设备容量受限
398	市区	泾西配变	10	400	本级设备容量受限
399	市区	云浦配变	10	200	本级设备容量受限
400	市区	居民区配变	10	400	本级设备容量受限
401	市区	张公桥甲	10	200	本级设备容量受限
402	市区	柳家里配变	10	200	本级设备容量受限
403	市区	寨门市镇	10	400	本级设备容量受限
404	市区	杜村村委一配变	10	400	本级设备容量受限
405	市区	化学试剂厂	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
406	市区	制线厂二配变	10	400	本级设备容量受限
407	市区	毕家坝配变	10	400	本级设备容量受限
408	市区	光明肖庄	10	200	本级设备容量受限
409	市区	刘南	10	200	本级设备容量受限
410	市区	朱潭巷配变	10	400	本级设备容量受限
411	市区	南新响墩配变	10	200	本级设备容量受限
412	市区	南凤配变	10	400	本级设备容量受限
413	市区	庙前四配变	10	200	本级设备容量受限
414	市区	丽南一变	10	400	本级设备容量受限
415	市区	广丰村二	10	400	本级设备容量受限
416	市区	周后配变	10	200	本级设备容量受限
417	市区	钱四房配变	10	200	本级设备容量受限
418	市区	黄泥配变	10	400	本级设备容量受限
419	市区	达康自行车	10	400	本级设备容量受限
420	市区	钱家塘二配变	10	400	本级设备容量受限
421	市区	陆家塘	10	200	本级设备容量受限
422	市区	南周介配变	10	400	本级设备容量受限
423	市区	杜家湾配变	10	400	本级设备容量受限
424	市区	界泾桥配变	10	200	本级设备容量受限
425	市区	彭家新村	10	400	本级设备容量受限
426	市区	李更巷二	10	200	本级设备容量受限
427	市区	絮片厂配变	10	200	本级设备容量受限
428	市区	电站三配变	10	200	本级设备容量受限
429	市区	上山巷配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
430	市区	龙凤村	10	200	本级设备容量受限
431	市区	北赵巷配变	10	200	本级设备容量受限
432	市区	赵陆更上配变	10	400	本级设备容量受限
433	市区	学士一变	10	400	本级设备容量受限
434	市区	东市镇	10	400	本级设备容量受限
435	市区	春阳路灯	10	200	本级设备容量受限
436	市区	市镇新村配变	10	400	本级设备容量受限
437	市区	里桥大队四配变	10	400	本级设备容量受限
438	市区	砖瓦厂四配变	10	400	本级设备容量受限
439	市区	绿羊二配变	10	400	本级设备容量受限
440	市区	邹北二配变	10	400	本级设备容量受限
441	市区	小高巷三配变	10	400	本级设备容量受限
442	市区	荣家湾三配变	10	400	本级设备容量受限
443	市区	用电站	10	400	本级设备容量受限
444	市区	北阁	10	200	本级设备容量受限
445	市区	混纺厂配变	10	400	本级设备容量受限
446	市区	10kV 东升 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
447	市区	10kV 东升 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
448	市区	下山巷配变	10	200	本级设备容量受限
449	市区	小街三配变	10	200	本级设备容量受限
450	市区	彭东配变	10	200	本级设备容量受限
451	市区	20kV 博苑 3#站 T4	20	1000	本级设备容量受限
452	市区	安西路配变	10	200	本级设备容量受限
453	市区	东廊配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
454	市区	工业 5#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
455	市区	谢埭塘配变	10	200	本级设备容量受限
456	市区	东浜南配变	10	200	本级设备容量受限
457	市区	东浜村配变	10	200	本级设备容量受限
458	市区	长大厦 1	10	400	本级设备容量受限
459	市区	春光苑 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
460	市区	陈介里二配变	10	200	本级设备容量受限
461	市区	牛尖角配变	10	200	本级设备容量受限
462	市区	华歧中配变	10	400	本级设备容量受限
463	市区	诸巷配变	10	200	本级设备容量受限
464	市区	复合厂配变	10	400	本级设备容量受限
465	市区	彩桥东前头配变	10	400	本级设备容量受限
466	市区	新泾巷配变	10	200	本级设备容量受限
467	市区	新石基配变	10	200	本级设备容量受限
468	市区	春晖东路配变	10	400	本级设备容量受限
469	市区	东和尚圩配变	10	400	本级设备容量受限
470	市区	尤西三配变	10	200	本级设备容量受限
471	市区	大公场配变	10	400	本级设备容量受限
472	市区	大钱更配变	10	200	本级设备容量受限
473	市区	新村二四	10	200	本级设备容量受限
474	市区	电机路灯配变	10	200	本级设备容量受限
475	市区	坟上谢家湾配变	10	200	本级设备容量受限
476	市区	云林二	10	400	本级设备容量受限
477	市区	云林三	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
478	市区	钱家庄伍	10	250	本级设备容量受限
479	市区	车站新村	10	400	本级设备容量受限
480	市区	包更巷配变	10	400	本级设备容量受限
481	市区	丝织厂二配变	10	200	本级设备容量受限
482	市区	东新配变	10	400	本级设备容量受限
483	市区	楼子下配变	10	200	本级设备容量受限
484	市区	消防器材厂配变	10	400	本级设备容量受限
485	市区	张村三配变	10	200	本级设备容量受限
486	市区	潘市配变	10	200	本级设备容量受限
487	市区	汪湖上配变	10	200	本级设备容量受限
488	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	本级设备容量受限
489	市区	通达石油配变	10	200	本级设备容量受限
490	市区	银行旁配变	10	400	本级设备容量受限
491	市区	屠更上二配变	10	200	本级设备容量受限
492	市区	大马桥南配变	10	315	本级设备容量受限
493	市区	万坝三配变	10	400	本级设备容量受限
494	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	本级设备容量受限
495	市区	周巷西配变	10	315	本级设备容量受限
496	市区	博宇科技配变	10	400	本级设备容量受限
497	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
498	市区	梅元配变	10	400	本级设备容量受限
499	市区	刘北变	10	400	本级设备容量受限
500	市区	市镇	10	400	本级设备容量受限
501	市区	湖光二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
502	市区	万坝六配变	10	400	本级设备容量受限
503	市区	后大河配变	10	400	本级设备容量受限
504	市区	云林苑西区 1 号站 2 号主变	10	630	本级设备容量受限
505	市区	杨新配变	10	400	本级设备容量受限
506	市区	杜家桥配变	10	200	本级设备容量受限
507	市区	亚光变	10	200	本级设备容量受限
508	市区	西下脚北配变	10	200	本级设备容量受限
509	市区	斗山花园 4#箱变 1#	10	630	本级设备容量受限
510	市区	红豆杉药业配变	10	200	本级设备容量受限
511	市区	泾西农西	10	400	本级设备容量受限
512	市区	市镇商贸配变	10	400	本级设备容量受限
513	市区	后桥三配变	10	400	本级设备容量受限
514	市区	10kV 云林北站 T4	10	1250	本级设备容量受限
515	市区	宋家桥配变	10	200	本级设备容量受限
516	市区	长青乐园配变	10	400	本级设备容量受限
517	市区	市镇三五配变	10	400	本级设备容量受限
518	市区	派出所配变	10	400	本级设备容量受限
519	市区	斗星村配变	10	400	本级设备容量受限
520	市区	八士镇配变	10	400	本级设备容量受限
521	市区	毕家坝陈配变	10	400	本级设备容量受限
522	市区	旗峰水渠配变	10	400	本级设备容量受限
523	市区	大陈巷三配变	10	200	本级设备容量受限
524	市区	林业四配变	10	400	本级设备容量受限
525	市区	八士村配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
526	市区	三羊二变	10	400	本级设备容量受限
527	市区	湖明配变	10	400	本级设备容量受限
528	市区	德冠化工	10	400	本级设备容量受限
529	市区	新桥	10	400	本级设备容量受限
530	市区	斗住基配变	10	200	本级设备容量受限
531	市区	石家浜配变	10	400	本级设备容量受限
532	市区	陆更上三配变	10	200	本级设备容量受限
533	市区	菜场十三	10	400	本级设备容量受限
534	市区	后巷十一	10	400	本级设备容量受限
535	市区	西街	10	400	本级设备容量受限
536	市区	堂前配变	10	400	本级设备容量受限
537	市区	毛条二配变	10	400	本级设备容量受限
538	市区	斗西火烧厂配变	10	200	本级设备容量受限
539	市区	东房桥东配变	10	200	本级设备容量受限
540	市区	太芙二配变	10	400	本级设备容量受限
541	市区	黄沙圩	10	400	本级设备容量受限
542	市区	粮站三变	10	400	本级设备容量受限
543	市区	陆水庄配变	10	400	本级设备容量受限
544	市区	西河头明配变	10	400	本级设备容量受限
545	市区	中学二配变	10	400	本级设备容量受限
546	市区	冯家桥三配变	10	400	本级设备容量受限
547	市区	王家巷配变	10	400	本级设备容量受限
548	市区	贡家塘配变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	河北海配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
550	市区	10kV 云中 1#站 T4	10	800	本级设备容量受限
551	市区	芙蓉配变	10	400	本级设备容量受限
552	市区	北头配变	10	200	本级设备容量受限
553	市区	黄胶壹配变	10	400	本级设备容量受限
554	市区	河更上配变	10	200	本级设备容量受限
555	市区	蔡更上配变	10	400	本级设备容量受限
556	市区	张更巷二配变	10	400	本级设备容量受限
557	市区	金斗巷配变	10	200	本级设备容量受限
558	市区	龙底头一配变	10	200	本级设备容量受限
559	市区	前辛巷配变	10	200	本级设备容量受限
560	市区	五联四配变	10	400	本级设备容量受限
561	市区	茅岳配变	10	400	本级设备容量受限
562	市区	汤介里三配变	10	200	本级设备容量受限
563	市区	云庆寺二配变	10	400	本级设备容量受限
564	市区	山湾里配变	10	400	本级设备容量受限
565	市区	国禄配变	10	400	本级设备容量受限
566	市区	10kV 蒲田 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
567	市区	曹更巷配变	10	400	本级设备容量受限
568	市区	包装厂五配变	10	400	本级设备容量受限
569	市区	金鸡墩二配变	10	400	本级设备容量受限
570	市区	许家湾二配变	10	200	本级设备容量受限
571	市区	精装配变	10	400	本级设备容量受限
572	市区	杜北丙配变	10	400	本级设备容量受限
573	市区	染色厂.	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
574	市区	钱介庄村五配变	10	400	本级设备容量受限
575	市区	石村南片	10	400	本级设备容量受限
576	市区	新杨树二配变	10	400	本级设备容量受限
577	市区	10kV 胜利 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
578	市区	塘南站二配变	10	400	本级设备容量受限
579	市区	丽萍配变	10	400	本级设备容量受限
580	市区	红岩阀门	10	400	本级设备容量受限
581	市区	惠后二变	10	400	本级设备容量受限
582	市区	三房巷三配变	10	400	本级设备容量受限
583	市区	巫东四配变	10	400	本级设备容量受限
584	市区	前辛二配变	10	400	本级设备容量受限
585	市区	泾新李东配变	10	400	本级设备容量受限
586	市区	金太阳配变	10	200	本级设备容量受限
587	市区	华巷南配变	10	200	本级设备容量受限
588	市区	思念配变	10	400	本级设备容量受限
589	市区	斗西村西宅配变	10	400	本级设备容量受限
590	市区	人才楼四配变	10	400	本级设备容量受限
591	市区	戴西配变	10	200	本级设备容量受限
592	市区	南罗庄	10	200	本级设备容量受限
593	市区	水渠里四	10	200	本级设备容量受限
594	市区	水渠里 2	10	200	本级设备容量受限
595	市区	前渡泾配变	10	200	本级设备容量受限
596	市区	五五电站配变	10	400	本级设备容量受限
597	市区	陆西庄配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
598	市区	桥前	10	200	本级设备容量受限
599	市区	葛巷四配变	10	200	本级设备容量受限
600	市区	泾五	10	400	本级设备容量受限
601	市区	后西泾	10	400	本级设备容量受限
602	市区	曹庄新村配变	10	400	本级设备容量受限
603	市区	农行前配变	10	400	本级设备容量受限
604	市区	市镇配变	10	400	本级设备容量受限
605	市区	粮站七配变	10	400	本级设备容量受限
606	市区	红卫一配变	10	400	本级设备容量受限
607	市区	包家桥配变	10	400	本级设备容量受限
608	市区	小东浜配变	10	400	本级设备容量受限
609	市区	柏庄南二配变	10	400	本级设备容量受限
610	市区	桃墩头配变	10	200	本级设备容量受限
611	市区	泾新范南配变	10	400	本级设备容量受限
612	市区	小高巷二配变	10	400	本级设备容量受限
613	市区	周家塘配变	10	400	本级设备容量受限
614	市区	晓峰配变	10	200	本级设备容量受限
615	市区	徐家二配变	10	200	本级设备容量受限
616	市区	凤桥排涝站泵配变	10	400	本级设备容量受限
617	市区	市镇西配变	10	400	本级设备容量受限
618	市区	辉城配变	10	400	本级设备容量受限
619	市区	生力纸业	10	400	本级设备容量受限
620	市区	发酵甘油厂配变	10	400	本级设备容量受限
621	市区	杨石泾配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
622	市区	西北塘配变	10	400	本级设备容量受限
623	市区	通灵机械配变	10	200	本级设备容量受限
624	市区	苏舍桥配变	10	315	本级设备容量受限
625	市区	新红村四三房配变	10	400	本级设备容量受限
626	市区	宏达彩印厂配变	10	400	本级设备容量受限
627	市区	布厂四配变	10	315	本级设备容量受限
628	市区	医院十三配变	10	400	本级设备容量受限
629	市区	菜场北门	10	400	本级设备容量受限
630	市区	木梗	10	400	本级设备容量受限
631	市区	补水站	10	400	本级设备容量受限
632	市区	粮站一配变	10	200	本级设备容量受限
633	市区	木器厂一变	10	400	本级设备容量受限
634	市区	南庄五配变	10	200	本级设备容量受限
635	市区	荡西村河亭上	10	200	本级设备容量受限
636	市区	荡西	10	400	本级设备容量受限
637	市区	农里三变	10	400	本级设备容量受限
638	市区	金家湾配变	10	400	本级设备容量受限
639	市区	北舍配变	10	200	本级设备容量受限
640	市区	门楼 1#箱变 T4	10	315	本级设备容量受限
641	市区	杨家塘四	10	400	本级设备容量受限
642	市区	雀家坝配变	10	400	本级设备容量受限
643	市区	汪西队配变	10	200	本级设备容量受限
644	市区	山房施家塘配变	10	200	本级设备容量受限
645	市区	严南大降上配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
646	市区	菜场三配变	10	200	本级设备容量受限
647	市区	三房工业配变	10	400	本级设备容量受限
648	市区	东前村三配变	10	200	本级设备容量受限
649	市区	麻子丘配变	10	200	本级设备容量受限
650	市区	10kV 宝城 13#柜 T4	10	400	本级设备容量受限
651	市区	普邦绝热配变	10	400	本级设备容量受限
652	市区	龙齐坝配变	10	400	本级设备容量受限
653	市区	10kV 胜利 6#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
654	市区	商贸二配变	10	200	本级设备容量受限
655	市区	电器厂一配变	10	400	本级设备容量受限
656	市区	小后巷配变	10	400	本级设备容量受限
657	市区	徐介里二配变	10	400	本级设备容量受限
658	市区	胡家坝配变	10	200	本级设备容量受限
659	市区	通业机械配变	10	400	本级设备容量受限
660	市区	友虹印刷配变	10	400	本级设备容量受限
661	市区	唐家庄配变	10	200	本级设备容量受限
662	市区	金家里三配变	10	200	本级设备容量受限
663	市区	旺巷桥配变	10	200	本级设备容量受限
664	市区	小学	10	400	本级设备容量受限
665	市区	杨家湾	10	200	本级设备容量受限
666	市区	徐更上一配变	10	200	本级设备容量受限
667	市区	10kV 团北#2 箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
668	市区	高田上二配变	10	400	本级设备容量受限
669	市区	新路配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
670	市区	大会堂配变	10	400	本级设备容量受限
671	市区	10kV 荣达 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
672	市区	里西村三配变	10	400	本级设备容量受限
673	市区	10kV 五七 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
674	市区	君玥配变	10	400	本级设备容量受限
675	市区	10kV 茅庄 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
676	市区	力达配变	10	400	本级设备容量受限
677	市区	南庄桥三变	10	400	本级设备容量受限
678	市区	10kV 世锦 8#站 T4	10	800	本级设备容量受限
679	市区	丰盈起重配变	10	400	本级设备容量受限
680	市区	菜厂配变	10	400	本级设备容量受限
681	市区	南园村三配变	10	400	本级设备容量受限
682	市区	双桥废品配变	10	400	本级设备容量受限
683	市区	菜厂二配变	10	315	本级设备容量受限
684	市区	徐家桥西配变	10	400	本级设备容量受限
685	市区	董家里二配变	10	400	本级设备容量受限
686	市区	南新二配变	10	400	本级设备容量受限
687	市区	下庄村配变	10	400	本级设备容量受限
688	市区	下庄配变	10	400	本级设备容量受限
689	市区	杨树下村田埂配变	10	400	本级设备容量受限
690	市区	后歧配变	10	200	本级设备容量受限
691	市区	老街东配变	10	400	本级设备容量受限
692	市区	东升浦田圩	10	200	本级设备容量受限
693	市区	市镇三八配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
694	市区	南庄配变	10	400	本级设备容量受限
695	市区	纸箱厂配变	10	400	本级设备容量受限
696	市区	旗杆下二配变	10	200	本级设备容量受限
697	市区	市镇八一配变	10	400	本级设备容量受限
698	市区	齿轮厂配变	10	400	本级设备容量受限
699	市区	南窑配变	10	200	本级设备容量受限
700	市区	大新小配变	10	400	本级设备容量受限
701	市区	荡上南荡配变	10	200	本级设备容量受限
702	市区	香港街二配变	10	400	本级设备容量受限
703	市区	浦巷五配变	10	400	本级设备容量受限
704	市区	黄土塘农机配变	10	400	本级设备容量受限
705	市区	鹅场二配变	10	200	本级设备容量受限
706	市区	杨家配变	10	200	本级设备容量受限
707	市区	坝里桥电站配变	10	400	本级设备容量受限
708	市区	坝里桥配变	10	400	本级设备容量受限
709	市区	黄胶二配变	10	400	本级设备容量受限
710	市区	柳更配变	10	400	本级设备容量受限
711	市区	亚光村配变	10	400	本级设备容量受限
712	市区	西严巷	10	400	本级设备容量受限
713	市区	杨树张家配变	10	200	本级设备容量受限
714	市区	新港配变	10	400	本级设备容量受限
715	市区	陈家桥四配变	10	400	本级设备容量受限
716	市区	西巷二配变	10	200	本级设备容量受限
717	市区	王庄配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
718	市区	市镇四三配变	10	400	本级设备容量受限
719	市区	袁家塘配变	10	200	本级设备容量受限
720	市区	吴家基配变	10	200	本级设备容量受限
721	市区	塘家里配变	10	400	本级设备容量受限
722	市区	银湖配变	10	400	本级设备容量受限
723	市区	村联社一配变	10	315	本级设备容量受限
724	市区	大成毛纺厂配变	10	400	本级设备容量受限
725	市区	河头配变	10	200	本级设备容量受限
726	市区	北街小区配变	10	200	本级设备容量受限
727	市区	杨树园三配变	10	400	本级设备容量受限
728	市区	北街西周巷配变	10	400	本级设备容量受限
729	市区	养路队二配变	10	400	本级设备容量受限
730	市区	兴洪配变	10	400	本级设备容量受限
731	市区	蔡庄配变	10	400	本级设备容量受限
732	市区	后塘湾配变	10	200	本级设备容量受限
733	市区	油车电站配变	10	200	本级设备容量受限
734	市区	南陈巷配变	10	200	本级设备容量受限
735	市区	河南庄村斗里	10	200	本级设备容量受限
736	市区	村东居民配变	10	400	本级设备容量受限
737	市区	西居民点配变	10	400	本级设备容量受限
738	市区	南园二配变	10	200	本级设备容量受限
739	市区	东桥村委配变	10	400	本级设备容量受限
740	市区	轮轱厂配变	10	400	本级设备容量受限
741	市区	市镇二十二配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
742	市区	朱翔坝配变	10	200	本级设备容量受限
743	市区	东三谢埭配变	10	200	本级设备容量受限
744	市区	新港二配变	10	200	本级设备容量受限
745	市区	群联企业配变	10	200	本级设备容量受限
746	市区	群联二配变	10	400	本级设备容量受限
747	市区	塑料厂六配变	10	400	本级设备容量受限
748	市区	春阳西配变	10	250	本级设备容量受限
749	市区	泾新村二	10	400	本级设备容量受限
750	市区	锡沙灯十配变	10	200	本级设备容量受限
751	市区	东港泵站	10	200	本级设备容量受限
752	市区	花园村四配变	10	200	本级设备容量受限
753	市区	市镇十配变	10	400	本级设备容量受限
754	市区	塘头上配变	10	200	本级设备容量受限
755	市区	豪门 4# 箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
756	市区	赵家塘一配变	10	400	本级设备容量受限
757	市区	王介坝	10	400	本级设备容量受限
758	市区	红光二配变	10	400	本级设备容量受限
759	市区	宅基二配变	10	400	本级设备容量受限
760	市区	南西街二配变	10	400	本级设备容量受限
761	市区	唐建村配变	10	400	本级设备容量受限
762	市区	中更一配变	10	200	本级设备容量受限
763	市区	兴湖东街二配变	10	400	本级设备容量受限
764	市区	水利站二配变	10	400	本级设备容量受限
765	市区	全生喷涂配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
766	市区	富达塑料厂	10	400	本级设备容量受限
767	市区	市镇一百一配变	10	400	本级设备容量受限
768	市区	宝林三配变	10	400	本级设备容量受限
769	市区	电子机械厂配变	10	400	本级设备容量受限
770	市区	居住区二配变	10	400	本级设备容量受限
771	市区	精密配变	10	400	本级设备容量受限
772	市区	浒家坝二配变	10	400	本级设备容量受限
773	市区	佳乐配变	10	400	本级设备容量受限
774	市区	东环南瑞配变	10	400	本级设备容量受限
775	市区	冯南二配变	10	400	本级设备容量受限
776	市区	大坝上配变	10	200	本级设备容量受限
777	市区	后方巷配变	10	200	本级设备容量受限
778	市区	许塘村镇南配变	10	400	本级设备容量受限
779	市区	建筑公司一配变	10	400	本级设备容量受限
780	市区	蓉吴配变	10	400	本级设备容量受限
781	市区	金太阳二配变	10	400	本级设备容量受限
782	市区	浒塘村小吴巷	10	400	本级设备容量受限
783	市区	渔业六配变	10	400	本级设备容量受限
784	市区	风机一配变	10	400	本级设备容量受限
785	市区	人民路南配变	10	200	本级设备容量受限
786	市区	双庙六配变	10	400	本级设备容量受限
787	市区	居民新村二配变	10	315	本级设备容量受限
788	市区	史家圩配变	10	200	本级设备容量受限
789	市区	北圣塘配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
790	市区	敬老院四配变	10	400	本级设备容量受限
791	市区	安定二配变	10	400	本级设备容量受限
792	市区	居民区五配变	10	400	本级设备容量受限
793	市区	10kV 春合苑 5#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
794	市区	李家庄配变	10	400	本级设备容量受限
795	市区	10kV 春合苑 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
796	市区	戴店配变	10	400	本级设备容量受限
797	市区	太芙胡更二配变	10	400	本级设备容量受限
798	市区	柳村委配变	10	400	本级设备容量受限
799	市区	朱家巷二配变	10	200	本级设备容量受限
800	市区	潘市包装厂配变	10	400	本级设备容量受限
801	市区	徐巷八配变	10	200	本级设备容量受限
802	市区	运河东配变	10	200	本级设备容量受限
803	市区	工业公司二配变	10	200	本级设备容量受限
804	市区	除尘设备厂配变	10	400	本级设备容量受限
805	市区	南园村二配变	10	400	本级设备容量受限
806	市区	杨家桥七配变	10	200	本级设备容量受限
807	市区	长松峰配变	10	200	本级设备容量受限
808	市区	汤更巷配变	10	200	本级设备容量受限
809	市区	中巷六配变	10	200	本级设备容量受限
810	市区	新诸巷	10	400	本级设备容量受限
811	市区	10kV 胜利 5#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
812	市区	赵家塘六配变	10	400	本级设备容量受限
813	市区	浒塘四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
814	市区	色织厂二配变	10	400	本级设备容量受限
815	市区	夹龙桥三配变	10	400	本级设备容量受限
816	市区	10kV 建达 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
817	市区	前西队二配变	10	400	本级设备容量受限
818	市区	北街十二配变	10	400	本级设备容量受限
819	市区	殷西二配变	10	400	本级设备容量受限
820	市区	湖晨石化配变	10	400	本级设备容量受限
821	市区	羊名防腐配变	10	400	本级设备容量受限
822	市区	基南二配变	10	400	本级设备容量受限
823	市区	戴东二配变	10	400	本级设备容量受限
824	市区	邵巷西二配变	10	400	本级设备容量受限
825	市区	高田上岸二配变	10	200	本级设备容量受限
826	市区	新桥二	10	400	本级设备容量受限
827	市区	港斗里配变	10	200	本级设备容量受限
828	市区	秦西二配变	10	400	本级设备容量受限
829	市区	宅基三配变	10	400	本级设备容量受限
830	市区	10kV 云南 1#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
831	市区	黄泥西二配变	10	400	本级设备容量受限
832	市区	高巷配变	10	400	本级设备容量受限
833	市区	坟堂上配变	10	400	本级设备容量受限
834	市区	华家桥六配变	10	400	本级设备容量受限
835	市区	毛条四配变	10	400	本级设备容量受限
836	市区	宝城花园 5#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
837	市区	市镇北	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
838	市区	朱巷二配变	10	400	本级设备容量受限
839	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
840	市区	梅园里四配变	10	200	本级设备容量受限
841	市区	大河二配变	10	400	本级设备容量受限
842	市区	华乾二配变	10	400	本级设备容量受限
843	市区	贾家里二配变	10	400	本级设备容量受限
844	市区	五东配变	10	200	本级设备容量受限
845	市区	振达配变	10	400	本级设备容量受限
846	市区	东居民点配变	10	400	本级设备容量受限
847	市区	鞋山周中配变	10	400	本级设备容量受限
848	市区	唐西七配变	10	400	本级设备容量受限
849	市区	泉山一配变	10	400	本级设备容量受限
850	市区	长浜村三配变	10	400	本级设备容量受限
851	市区	布厂六配变	10	400	本级设备容量受限
852	市区	锡磨机床配变	10	400	本级设备容量受限
853	市区	小朱家湾二配变	10	400	本级设备容量受限
854	市区	夏家塘配变	10	400	本级设备容量受限
855	市区	尤家里	10	400	本级设备容量受限
856	市区	夹龙桥二配变	10	400	本级设备容量受限
857	市区	矮步圩北配变	10	200	本级设备容量受限
858	市区	布厂一配变	10	200	本级设备容量受限
859	市区	塘南站配变	10	400	本级设备容量受限
860	市区	花园浜三配变	10	200	本级设备容量受限
861	市区	庆安桥南配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
862	市区	严家配变	10	400	本级设备容量受限
863	市区	绝缘三配变	10	400	本级设备容量受限
864	市区	南头二配变	10	400	本级设备容量受限
865	市区	山三二配变	10	400	本级设备容量受限
866	市区	洋河头二配变	10	400	本级设备容量受限
867	市区	杨家里六配变	10	400	本级设备容量受限
868	市区	大房村配变	10	200	本级设备容量受限
869	市区	村西四配变	10	400	本级设备容量受限
870	市区	速接配变	10	400	本级设备容量受限
871	市区	华塑配变	10	400	本级设备容量受限
872	市区	宇通纺织配变	10	400	本级设备容量受限
873	市区	陈南村配变	10	400	本级设备容量受限
874	市区	徐家里配变	10	400	本级设备容量受限
875	市区	蒋巷十五配变	10	400	本级设备容量受限
876	市区	泾新范南四配变	10	400	本级设备容量受限
877	市区	万佳达纺织配变	10	400	本级设备容量受限
878	市区	知青杨配变	10	400	本级设备容量受限
879	市区	中窑四配变	10	400	本级设备容量受限
880	市区	杜南二配变	10	400	本级设备容量受限
881	市区	七房巷一配变	10	400	本级设备容量受限
882	市区	杜巷配变	10	400	本级设备容量受限
883	市区	肖后一	10	400	本级设备容量受限
884	市区	基南变	10	200	本级设备容量受限
885	市区	三育二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
886	市区	制镜厂二配变	10	400	本级设备容量受限
887	市区	蒋巷七配变	10	400	本级设备容量受限
888	市区	万塘浜二配变	10	400	本级设备容量受限
889	市区	广丰泵站配变	10	400	本级设备容量受限
890	市区	新泾河三配变	10	400	本级设备容量受限
891	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
892	市区	市镇集贸村	10	400	本级设备容量受限
893	市区	铸铁厂配变	10	400	本级设备容量受限
894	市区	周巷十七	10	400	本级设备容量受限
895	市区	建材三配变	10	400	本级设备容量受限
896	市区	陆北队配变	10	400	本级设备容量受限
897	市区	海默达配变	10	400	本级设备容量受限
898	市区	许公桥西配变	10	400	本级设备容量受限
899	市区	王湾里配变	10	200	本级设备容量受限
900	市区	冯家巷二	10	400	本级设备容量受限
901	市区	绝壹乙变	10	400	本级设备容量受限
902	市区	线材变	10	400	本级设备容量受限
903	市区	芙蓉五配变	10	400	本级设备容量受限
904	市区	渔业一〇	10	400	本级设备容量受限
905	市区	吴家沿二配变	10	400	本级设备容量受限
906	市区	村委五配变	10	400	本级设备容量受限
907	市区	尤巷八	10	200	本级设备容量受限
908	市区	里西村南周巷配变	10	400	本级设备容量受限
909	市区	宏达配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
910	市区	普及彩印配变	10	400	本级设备容量受限
911	市区	蓉北大街二配变	10	400	本级设备容量受限
912	市区	化工厂三配变	10	400	本级设备容量受限
913	市区	10kV 港东 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
914	市区	汤界舍二配变	10	400	本级设备容量受限
915	市区	乡政府二配变	10	400	本级设备容量受限
916	市区	市镇西区配变	10	400	本级设备容量受限
917	市区	中巷八配变	10	400	本级设备容量受限
918	市区	何更巷四配变	10	400	本级设备容量受限
919	市区	前林	10	400	本级设备容量受限
920	市区	10kV 山南 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
921	市区	南园三配变	10	400	本级设备容量受限
922	市区	小新桥配变	10	200	本级设备容量受限
923	市区	大河巷二	10	400	本级设备容量受限
924	市区	有机玻璃厂	10	400	本级设备容量受限
925	市区	无锡市欣盛纸制品厂 T4	10	630	本级设备容量受限
926	市区	里国工业区 T4	10	630	本级设备容量受限
927	市区	唐更南配变	10	400	本级设备容量受限
928	市区	荡上桥西	10	200	本级设备容量受限
929	市区	黄泥二配变	10	400	本级设备容量受限
930	市区	谢埭桥三配变	10	400	本级设备容量受限
931	市区	黄青庄二配变	10	200	本级设备容量受限
932	市区	朱更上三	10	400	本级设备容量受限
933	市区	西泾变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
934	市区	泾铁配变	10	200	本级设备容量受限
935	市区	徐巷菜场二	10	200	本级设备容量受限
936	市区	曹家塘	10	400	本级设备容量受限
937	市区	沿河六配变	10	200	本级设备容量受限
938	市区	七房巷三配变	10	400	本级设备容量受限
939	市区	木渎墩三配变	10	400	本级设备容量受限
940	市区	西前配变	10	400	本级设备容量受限
941	市区	前巷村委配变	10	400	本级设备容量受限
942	市区	南对三配变	10	400	本级设备容量受限
943	市区	刘家头泵二配变	10	400	本级设备容量受限
944	市区	10KV 嘉寓 7#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
945	市区	新叁配变	10	400	本级设备容量受限
946	市区	湖村二配变	10	200	本级设备容量受限
947	市区	新村胶三	10	400	本级设备容量受限
948	市区	东严贰配变	10	400	本级设备容量受限
949	市区	汽车厂乙	10	400	本级设备容量受限
950	市区	汽车厂丙	10	400	本级设备容量受限
951	市区	老街四配变	10	400	本级设备容量受限
952	市区	农机厂东二	10	400	本级设备容量受限
953	市区	赵家北配变	10	400	本级设备容量受限
954	市区	晓丰电站配变	10	200	本级设备容量受限
955	市区	新石二配变	10	400	本级设备容量受限
956	市区	党校东一配变	10	400	本级设备容量受限
957	市区	葑庄五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
958	市区	10kV 东学 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
959	市区	桑园乙配变	10	400	本级设备容量受限
960	市区	礼舍村五配变	10	400	本级设备容量受限
961	市区	走马岗配变	10	200	本级设备容量受限
962	市区	天水	10	200	本级设备容量受限
963	市区	归山路配变	10	200	本级设备容量受限
964	市区	10kV 北洋湖 2#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
965	市区	范巷八配变	10	400	本级设备容量受限
966	市区	新二标二配变	10	400	本级设备容量受限
967	市区	界泾村二配变	10	400	本级设备容量受限
968	市区	拾房村四	10	400	本级设备容量受限
969	市区	南苑四配变	10	400	本级设备容量受限
970	市区	新桥十三配变	10	400	本级设备容量受限
971	市区	新桥六配变	10	400	本级设备容量受限
972	市区	后巷六配变	10	400	本级设备容量受限
973	市区	东风农机配变	10	400	本级设备容量受限
974	市区	煤配厂配变	10	200	本级设备容量受限
975	市区	石发路配变	10	400	本级设备容量受限
976	市区	上梅配变	10	200	本级设备容量受限
977	市区	谢家村东配变	10	400	本级设备容量受限
978	市区	俞巷六配变	10	200	本级设备容量受限
979	市区	伟申锻造配变	10	400	本级设备容量受限
980	市区	花明桥配变	10	400	本级设备容量受限
981	市区	坚邦机械配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
982	市区	纺壹配变	10	400	本级设备容量受限
983	市区	蓉中村委七配变	10	400	本级设备容量受限
984	市区	城市配变	10	400	本级设备容量受限
985	市区	马排配变	10	400	本级设备容量受限
986	市区	范西二配变	10	200	本级设备容量受限
987	市区	塘西村西四配变	10	400	本级设备容量受限
988	市区	农业公司配变	10	400	本级设备容量受限
989	市区	市镇泵配变	10	200	本级设备容量受限
990	市区	匡南配变	10	400	本级设备容量受限
991	市区	杨幼配变	10	400	本级设备容量受限
992	市区	新华书店二配变	10	400	本级设备容量受限
993	市区	三乡桥配变	10	400	本级设备容量受限
994	市区	枫杨路配变	10	200	本级设备容量受限
995	市区	火郭配变	10	200	本级设备容量受限
996	市区	徐湾里配变	10	200	本级设备容量受限
997	市区	衬胶六配变	10	400	本级设备容量受限
998	市区	杨树三配变	10	200	本级设备容量受限
999	市区	小学	10	200	本级设备容量受限
1000	市区	工商三配变	10	400	本级设备容量受限
1001	市区	星火三配变	10	400	本级设备容量受限
1002	市区	润杨村民配变	10	400	本级设备容量受限
1003	市区	油压三配变	10	400	本级设备容量受限
1004	市区	邮局二配变	10	200	本级设备容量受限
1005	市区	冬青村配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1006	市区	西张三配变	10	400	本级设备容量受限
1007	市区	服务配变	10	400	本级设备容量受限
1008	市区	新苑二村配变	10	315	本级设备容量受限
1009	市区	塘永一配变	10	200	本级设备容量受限
1010	市区	商城甲配变	10	400	本级设备容量受限
1011	市区	商城乙配变	10	400	本级设备容量受限
1012	市区	衬胶一配变	10	400	本级设备容量受限
1013	市区	张镇桥宾馆配变	10	400	本级设备容量受限
1014	市区	齐坝配变	10	200	本级设备容量受限
1015	市区	尹城南配变	10	400	本级设备容量受限
1016	市区	威华配变	10	400	本级设备容量受限
1017	市区	新高中配变	10	400	本级设备容量受限
1018	市区	纵横变	10	400	本级设备容量受限
1019	市区	炉件厂配变	10	400	本级设备容量受限
1020	市区	供销公司配变	10	200	本级设备容量受限
1021	市区	新苑公司三配变	10	400	本级设备容量受限
1022	市区	奥化二配变	10	200	本级设备容量受限
1023	市区	冬青西配变	10	400	本级设备容量受限
1024	市区	球铁北配变	10	400	本级设备容量受限
1025	市区	二闸口东配变	10	200	本级设备容量受限
1026	市区	范庄四配变	10	400	本级设备容量受限
1027	市区	范庄六配变	10	400	本级设备容量受限
1028	市区	对巷	10	400	本级设备容量受限
1029	市区	下旺配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1030	市区	六堡北配变	10	400	本级设备容量受限
1031	市区	六堡西	10	250	本级设备容量受限
1032	市区	二场配变	10	400	本级设备容量受限
1033	市区	二养殖场配变	10	400	本级设备容量受限
1034	市区	邵家配变	10	400	本级设备容量受限
1035	市区	盛巷西	10	400	本级设备容量受限
1036	市区	汤家巷配变	10	400	本级设备容量受限
1037	市区	淀粉配变	10	400	本级设备容量受限
1038	市区	松林配变	10	200	本级设备容量受限
1039	市区	杨树岸泵配变	10	400	本级设备容量受限
1040	市区	南阳湖配变	10	200	本级设备容量受限
1041	市区	烘漆厂配变	10	400	本级设备容量受限
1042	市区	冯巷二配变	10	200	本级设备容量受限
1043	市区	10kV 陈新 5#箱变 T4	10	200	本级设备容量受限
1044	市区	东陈巷配变	10	400	本级设备容量受限
1045	市区	电缆专件	10	200	本级设备容量受限
1046	市区	北鱼配变	10	200	本级设备容量受限
1047	市区	高陈巷二配变	10	400	本级设备容量受限
1048	市区	苏排泵配变	10	400	本级设备容量受限
1049	市区	吴巷六配变	10	315	本级设备容量受限
1050	市区	仁前配变	10	400	本级设备容量受限
1051	市区	市镇	10	400	本级设备容量受限
1052	市区	邵巷五配变	10	200	本级设备容量受限
1053	市区	农药厂泵	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1054	市区	许巷十二配变	10	400	本级设备容量受限
1055	市区	后丁庄配变	10	400	本级设备容量受限
1056	市区	王巷九配变	10	400	本级设备容量受限
1057	市区	蔡前配变	10	400	本级设备容量受限
1058	市区	唐公岸西配变	10	200	本级设备容量受限
1059	市区	华歧村溪巷配变	10	200	本级设备容量受限
1060	市区	崔巷配变	10	400	本级设备容量受限
1061	市区	宏瑋配变	10	400	本级设备容量受限
1062	市区	新叁二配变	10	400	本级设备容量受限
1063	市区	民主塑料二配变	10	400	本级设备容量受限
1064	市区	大利巷四配变	10	400	本级设备容量受限
1065	市区	污联配变	10	400	本级设备容量受限
1066	市区	勤丰四配变	10	400	本级设备容量受限
1067	市区	大龙三配变	10	400	本级设备容量受限
1068	市区	宇鼎机械配变	10	400	本级设备容量受限
1069	市区	10kV 绿地 2#站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1070	市区	波云机械配变	10	400	本级设备容量受限
1071	市区	王巷中二配变	10	400	本级设备容量受限
1072	市区	西严配变	10	400	本级设备容量受限
1073	市区	钦阳配变	10	400	本级设备容量受限
1074	市区	机貳配变	10	200	本级设备容量受限
1075	市区	周枕路二配变	10	400	本级设备容量受限
1076	市区	新貳配变	10	400	本级设备容量受限
1077	市区	宋庄配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1078	市区	唐家三	10	400	本级设备容量受限
1079	市区	费家弄一配变	10	400	本级设备容量受限
1080	市区	五角场配变	10	400	本级设备容量受限
1081	市区	农中配变	10	400	本级设备容量受限
1082	市区	丁家郭配变	10	400	本级设备容量受限
1083	市区	吕家配变	10	200	本级设备容量受限
1084	市区	渔业四配变	10	200	本级设备容量受限
1085	市区	毛巷二配变	10	200	本级设备容量受限
1086	市区	严一配变	10	400	本级设备容量受限
1087	市区	费家弄二配变	10	400	本级设备容量受限
1088	市区	前三巷	10	200	本级设备容量受限
1089	市区	水堞上配变	10	200	本级设备容量受限
1090	市区	后严配变	10	400	本级设备容量受限
1091	市区	南杨树配变	10	200	本级设备容量受限
1092	市区	缪古配变	10	400	本级设备容量受限
1093	市区	张庄中配变	10	200	本级设备容量受限
1094	市区	刁庄村委配变	10	400	本级设备容量受限
1095	市区	塘村一配变	10	400	本级设备容量受限
1096	市区	影剧院五配变	10	400	本级设备容量受限
1097	市区	周枕路一配变	10	400	本级设备容量受限
1098	市区	永谊配变	10	400	本级设备容量受限
1099	市区	化工厂四配变	10	200	本级设备容量受限
1100	市区	中学六配变	10	315	本级设备容量受限
1101	市区	杨仓泵一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1102	市区	卫马巷配变	10	200	本级设备容量受限
1103	市区	自来水厂三配变	10	400	本级设备容量受限
1104	市区	汽车站三配变	10	400	本级设备容量受限
1105	市区	朱巷十二	10	400	本级设备容量受限
1106	市区	叶巷五配变	10	400	本级设备容量受限
1107	市区	绝缘材配变	10	200	本级设备容量受限
1108	市区	黄岸坝泵配变	20	400	本级设备容量受限
1109	市区	陈巷二十配变	10	400	本级设备容量受限
1110	市区	中圩村印配变	10	400	本级设备容量受限
1111	市区	惠澄西配变	10	200	本级设备容量受限
1112	市区	街中配变	10	200	本级设备容量受限
1113	市区	袁东配变	10	200	本级设备容量受限
1114	市区	显像管厂配变	10	200	本级设备容量受限
1115	市区	拓塘浜村委配变	10	400	本级设备容量受限
1116	市区	沈巷七	10	200	本级设备容量受限
1117	市区	因中	10	200	本级设备容量受限
1118	市区	云海服饰	10	200	本级设备容量受限
1119	市区	庄巷	10	315	本级设备容量受限
1120	市区	宝庆配变	10	200	本级设备容量受限
1121	市区	秦巷菜场配变	10	400	本级设备容量受限
1122	市区	市镇	10	400	本级设备容量受限
1123	市区	桥东三配变	10	400	本级设备容量受限
1124	市区	航校配变	10	315	本级设备容量受限
1125	市区	交通学校配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1126	市区	李新配变	10	200	本级设备容量受限
1127	市区	针织机械配变	10	400	本级设备容量受限
1128	市区	雅肪丝织配变	10	200	本级设备容量受限
1129	市区	丰达供销配变	10	200	本级设备容量受限
1130	市区	林庄居	10	200	本级设备容量受限
1131	市区	五金厂配变	10	400	本级设备容量受限
1132	市区	长四房配变	10	400	本级设备容量受限
1133	市区	东升精密配变	10	200	本级设备容量受限
1134	市区	10kV 后沈安置箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
1135	市区	姚家浜二配变	10	400	本级设备容量受限
1136	市区	锦绣四村配变	10	400	本级设备容量受限
1137	市区	中蒋配变	10	400	本级设备容量受限
1138	市区	能源设备厂	10	400	本级设备容量受限
1139	市区	前长巷配变	10	200	本级设备容量受限
1140	市区	赵家旦配变	10	400	本级设备容量受限
1141	市区	陆巷二配变	10	400	本级设备容量受限
1142	市区	山峰壹配变	10	400	本级设备容量受限
1143	市区	大龙潭配变	10	400	本级设备容量受限
1144	市区	界泾村	10	400	本级设备容量受限
1145	市区	殷邹巷	10	200	本级设备容量受限
1146	市区	贝前	10	200	本级设备容量受限
1147	市区	小学	10	200	本级设备容量受限
1148	市区	锦绣装饰	10	200	本级设备容量受限
1149	市区	印染厂一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1150	市区	西街北一变	10	200	本级设备容量受限
1151	市区	后长四房	10	200	本级设备容量受限
1152	市区	永安北路配变	10	400	本级设备容量受限
1153	市区	阳光二配变	10	200	本级设备容量受限
1154	市区	对桥巷加配变	10	200	本级设备容量受限
1155	市区	溪南菜场配变	10	400	本级设备容量受限
1156	市区	西浜三配变	10	200	本级设备容量受限
1157	市区	北徐居配变	10	200	本级设备容量受限
1158	市区	市镇西六配变	10	200	本级设备容量受限
1159	市区	桥南居	10	400	本级设备容量受限
1160	市区	角落配变	10	200	本级设备容量受限
1161	市区	东圩配变	10	200	本级设备容量受限
1162	市区	尖东配变	10	200	本级设备容量受限
1163	市区	10kV 百大 3#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1164	市区	俞西巷三配变	10	400	本级设备容量受限
1165	市区	林业村三配变	10	200	本级设备容量受限
1166	市区	湖河配变	10	400	本级设备容量受限
1167	市区	张明桥小学配变	10	400	本级设备容量受限
1168	市区	隆达电力配变	10	400	本级设备容量受限
1169	市区	和尚桥二配变	10	400	本级设备容量受限
1170	市区	西秦巷三配变	10	400	本级设备容量受限
1171	市区	小龙潭配变	10	400	本级设备容量受限
1172	市区	范家庄居配变	10	400	本级设备容量受限
1173	市区	蓉委乙配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1174	市区	马路上二配变	10	400	本级设备容量受限
1175	市区	黄圩岸配变	10	400	本级设备容量受限
1176	市区	农民园	10	400	本级设备容量受限
1177	市区	特标二变	10	200	本级设备容量受限
1178	市区	南汀双配变	10	200	本级设备容量受限
1179	市区	南方二配变	10	400	本级设备容量受限
1180	市区	刘村配变	10	250	本级设备容量受限
1181	市区	南季家配变	10	200	本级设备容量受限
1182	市区	沈貳配变	10	400	本级设备容量受限
1183	市区	石中新村配变	10	200	本级设备容量受限
1184	市区	横降二配变	10	400	本级设备容量受限
1185	市区	庙排居配变	10	200	本级设备容量受限
1186	市区	西王巷配变	10	400	本级设备容量受限
1187	市区	排涝站四配变	10	400	本级设备容量受限
1188	市区	坝头二配变	10	400	本级设备容量受限
1189	市区	东北村配变	10	200	本级设备容量受限
1190	市区	庙塘桥配变	10	400	本级设备容量受限
1191	市区	西漳七配变	10	400	本级设备容量受限
1192	市区	东家井配变	10	200	本级设备容量受限
1193	市区	官下配变	10	400	本级设备容量受限
1194	市区	东南头配变	10	400	本级设备容量受限
1195	市区	通用七配变	10	400	本级设备容量受限
1196	市区	北工二配变	10	400	本级设备容量受限
1197	市区	新南四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1198	市区	小村配变	10	400	本级设备容量受限
1199	市区	陈村配变	10	200	本级设备容量受限
1200	市区	张贵桥村配变	10	200	本级设备容量受限
1201	市区	芦朱巷配变	10	400	本级设备容量受限
1202	市区	东环路二	10	400	本级设备容量受限
1203	市区	盛店配变	10	200	本级设备容量受限
1204	市区	尤街配变	10	200	本级设备容量受限
1205	市区	冷渡桥	10	250	本级设备容量受限
1206	市区	藕苑村	10	400	本级设备容量受限
1207	市区	毛绒厂配变	10	400	本级设备容量受限
1208	市区	西漳 2	10	400	本级设备容量受限
1209	市区	新开路口配变	10	100	本级设备容量受限
1210	市区	新开河村配变	10	400	本级设备容量受限
1211	市区	谢巷新配变	10	400	本级设备容量受限
1212	市区	楼下六配变	10	200	本级设备容量受限
1213	市区	西漳 4	10	400	本级设备容量受限
1214	市区	水渠里配变	10	400	本级设备容量受限
1215	市区	南西漳排	10	400	本级设备容量受限
1216	市区	南西漳木排	10	400	本级设备容量受限
1217	市区	毛家	10	200	本级设备容量受限
1218	市区	张泾河泵配变	10	400	本级设备容量受限
1219	市区	赵家旦二配变	10	400	本级设备容量受限
1220	市区	铁路村配变	10	400	本级设备容量受限
1221	市区	容中村委配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1222	市区	恒三配变	10	200	本级设备容量受限
1223	市区	盛店桥配变	10	400	本级设备容量受限
1224	市区	胜丰村委二配变	10	400	本级设备容量受限
1225	市区	邵巷泵	10	400	本级设备容量受限
1226	市区	褚巷配变	10	400	本级设备容量受限
1227	市区	余丰化工配变	10	400	本级设备容量受限
1228	市区	林业大队配变	10	400	本级设备容量受限
1229	市区	阳山村委二配变	10	400	本级设备容量受限
1230	市区	东塘桥配变	10	200	本级设备容量受限
1231	市区	新区路配变	10	400	本级设备容量受限
1232	市区	盛店村二配变	10	400	本级设备容量受限
1233	市区	村委八配变	10	400	本级设备容量受限
1234	市区	桃溪桥配变	10	200	本级设备容量受限
1235	市区	螺栓配变	10	200	本级设备容量受限
1236	市区	张家响配变	10	200	本级设备容量受限
1237	市区	中街二配变	10	400	本级设备容量受限
1238	市区	龙浜变	10	400	本级设备容量受限
1239	市区	双庙五牧配变	10	400	本级设备容量受限
1240	市区	西斗埭配变	10	400	本级设备容量受限
1241	市区	花园村丙配变	10	400	本级设备容量受限
1242	市区	陈巷十八配变	10	200	本级设备容量受限
1243	市区	衬胶二配变	10	400	本级设备容量受限
1244	市区	达基服装配变	10	200	本级设备容量受限
1245	市区	衬胶四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1246	市区	衬胶五配变	10	400	本级设备容量受限
1247	市区	农机站配变	10	400	本级设备容量受限
1248	市区	冬青村四配变	10	400	本级设备容量受限
1249	市区	灵光机件配变	10	200	本级设备容量受限
1250	市区	甘田上配变	10	400	本级设备容量受限
1251	市区	绿化冯巷配变	10	200	本级设备容量受限
1252	市区	和缘纺织配变	10	200	本级设备容量受限
1253	市区	诺亚电器配变	10	200	本级设备容量受限
1254	市区	农贸市场	10	400	本级设备容量受限
1255	市区	塘西村西三配变	10	400	本级设备容量受限
1256	市区	潘巷三配变	10	200	本级设备容量受限
1257	市区	村委三配变	10	400	本级设备容量受限
1258	市区	回家居配变	10	200	本级设备容量受限
1259	市区	前塘配变	10	200	本级设备容量受限
1260	市区	朝东配变	10	200	本级设备容量受限
1261	市区	桃园九配变	10	200	本级设备容量受限
1262	市区	西湾圩配变	10	200	本级设备容量受限
1263	市区	严家旦南配变	10	400	本级设备容量受限
1264	市区	会场配变	10	200	本级设备容量受限
1265	市区	匡家配变	10	200	本级设备容量受限
1266	市区	大东配变	10	200	本级设备容量受限
1267	市区	10kV 东旺 3#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1268	市区	庙桥二	10	400	本级设备容量受限
1269	市区	正明村东二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1270	市区	进发配变	10	400	本级设备容量受限
1271	市区	10kV 西浜 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1272	市区	溪南电站二变	10	400	本级设备容量受限
1273	市区	抽水站四配变	10	400	本级设备容量受限
1274	市区	10kV 碧波苑 3#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1275	市区	彭丁桥配变	10	400	本级设备容量受限
1276	市区	英立杰配变	10	315	本级设备容量受限
1277	市区	大明起重配变	10	400	本级设备容量受限
1278	市区	唐亚英配变	10	400	本级设备容量受限
1279	市区	舍得配变	10	400	本级设备容量受限
1280	市区	西塘村十一配变	10	200	本级设备容量受限
1281	市区	礼舍村二配变	10	400	本级设备容量受限
1282	市区	盛店车站乙配变	10	400	本级设备容量受限
1283	市区	一心排涝站配变	10	200	本级设备容量受限
1284	市区	水厂七配变	10	200	本级设备容量受限
1285	市区	争丰泵二配变	10	400	本级设备容量受限
1286	市区	新村八配变	10	400	本级设备容量受限
1287	市区	当街	10	200	本级设备容量受限
1288	市区	市镇房产二变	10	400	本级设备容量受限
1289	市区	东街七配变	10	400	本级设备容量受限
1290	市区	北冯	10	200	本级设备容量受限
1291	市区	曙光村配变	10	250	本级设备容量受限
1292	市区	槽纺二配变	10	400	本级设备容量受限
1293	市区	液化气站 2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1294	市区	镇南配变	10	400	本级设备容量受限
1295	市区	桥东二配变	10	200	本级设备容量受限
1296	市区	郑家宕配变	10	400	本级设备容量受限
1297	市区	苏庙沈巷配变	10	400	本级设备容量受限
1298	市区	裕旺村配变	10	400	本级设备容量受限
1299	市区	新民新村配变	10	400	本级设备容量受限
1300	市区	纺织厂配变	10	200	本级设备容量受限
1301	市区	利得配变	10	200	本级设备容量受限
1302	市区	秦巷六配变	10	200	本级设备容量受限
1303	市区	归山头配变	10	200	本级设备容量受限
1304	市区	潭东配变	10	400	本级设备容量受限
1305	市区	华苑配变	10	400	本级设备容量受限
1306	市区	杨小配变	10	200	本级设备容量受限
1307	市区	溪南电站配变	10	400	本级设备容量受限
1308	市区	小巷里二配变	10	400	本级设备容量受限
1309	市区	溪南村配变	10	160	本级设备容量受限
1310	市区	龚巷四配变	10	400	本级设备容量受限
1311	市区	高木桥	10	200	本级设备容量受限
1312	市区	任家村配变	10	200	本级设备容量受限
1313	市区	优妮可	10	200	本级设备容量受限
1314	市区	沈氏焊管配变	10	400	本级设备容量受限
1315	市区	三毛纺配变	10	400	本级设备容量受限
1316	市区	名尧电液配变	10	400	本级设备容量受限
1317	市区	塘南配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1318	市区	市镇北桥配变	10	400	本级设备容量受限
1319	市区	西村二变	10	400	本级设备容量受限
1320	市区	桥西居配变	10	400	本级设备容量受限
1321	市区	大杨巷配变	10	200	本级设备容量受限
1322	市区	顾北村配变	10	200	本级设备容量受限
1323	市区	利达喷塑配变	10	400	本级设备容量受限
1324	市区	雪妍针纺配变	10	200	本级设备容量受限
1325	市区	蔡巷十配变	10	400	本级设备容量受限
1326	市区	农服壹配变	10	200	本级设备容量受限
1327	市区	秦巷村委配变	10	400	本级设备容量受限
1328	市区	何巷五配变	10	200	本级设备容量受限
1329	市区	工商所	10	400	本级设备容量受限
1330	市区	园诚配变	10	400	本级设备容量受限
1331	市区	县外贸配变	10	200	本级设备容量受限
1332	市区	东南头二配变	10	400	本级设备容量受限
1333	市区	蔡西二配变	10	400	本级设备容量受限
1334	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1335	市区	前朱巷配变	10	200	本级设备容量受限
1336	市区	大墩头	10	400	本级设备容量受限
1337	市区	市镇九七配变	10	200	本级设备容量受限
1338	市区	马巷排泵配变	10	400	本级设备容量受限
1339	市区	西横河配变	10	315	本级设备容量受限
1340	市区	陡门甲	10	400	本级设备容量受限
1341	市区	曹家坝	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1342	市区	村东二配变	10	200	本级设备容量受限
1343	市区	玉东七配变	10	400	本级设备容量受限
1344	市区	玉东四配变	10	400	本级设备容量受限
1345	市区	林巷二配变	10	315	本级设备容量受限
1346	市区	10kV 蓝城 11#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1347	市区	前洲排二配变	10	400	本级设备容量受限
1348	市区	西村居变	10	400	本级设备容量受限
1349	市区	包装厂三配变	10	400	本级设备容量受限
1350	市区	不锈钢厂配变	10	400	本级设备容量受限
1351	市区	10kV 裕通 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1352	市区	河西	10	400	本级设备容量受限
1353	市区	冷暖器配变	10	400	本级设备容量受限
1354	市区	谢家村东二配变	10	400	本级设备容量受限
1355	市区	南圩村委配变	10	200	本级设备容量受限
1356	市区	南苑三配变	10	200	本级设备容量受限
1357	市区	刘杨配变	10	400	本级设备容量受限
1358	市区	缪巷	10	200	本级设备容量受限
1359	市区	模范桥二配变	10	400	本级设备容量受限
1360	市区	倪巷甲配变	10	200	本级设备容量受限
1361	市区	亿力配变	10	400	本级设备容量受限
1362	市区	桥南四配变	10	400	本级设备容量受限
1363	市区	梅泾配变	10	400	本级设备容量受限
1364	市区	排蓬头配变	10	200	本级设备容量受限
1365	市区	顾巷十一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1366	市区	淀粉厂三配变	10	200	本级设备容量受限
1367	市区	10kV 常顺 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1368	市区	顺达二配变	10	400	本级设备容量受限
1369	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1370	市区	胜利十一配变	10	400	本级设备容量受限
1371	市区	锐可传动二配变	10	400	本级设备容量受限
1372	市区	10kV 华新苑 2#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1373	市区	梅秦路二配变	10	400	本级设备容量受限
1374	市区	华洋干燥二配变	10	400	本级设备容量受限
1375	市区	交舜配变	10	400	本级设备容量受限
1376	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1377	市区	北环路四配变	10	400	本级设备容量受限
1378	市区	后严二配变	10	400	本级设备容量受限
1379	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	本级设备容量受限
1380	市区	殷邹	10	400	本级设备容量受限
1381	市区	新华书店	10	400	本级设备容量受限
1382	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1383	市区	出新村三配变	10	400	本级设备容量受限
1384	市区	张刘.	10	400	本级设备容量受限
1385	市区	电抗器一配变	10	400	本级设备容量受限
1386	市区	冷轧	10	400	本级设备容量受限
1387	市区	戴氏超声	10	400	本级设备容量受限
1388	市区	杨市配变	10	400	本级设备容量受限
1389	市区	邮电局十三变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1390	市区	纺织甲配变	10	400	本级设备容量受限
1391	市区	粮管所四配变	10	400	本级设备容量受限
1392	市区	佳利达化工配变	10	400	本级设备容量受限
1393	市区	杨思桥配变	10	400	本级设备容量受限
1394	市区	西于巷配变	10	400	本级设备容量受限
1395	市区	住基二配变	10	200	本级设备容量受限
1396	市区	禧航源配变	10	400	本级设备容量受限
1397	市区	双庙港东配变	10	400	本级设备容量受限
1398	市区	华场头配变	10	400	本级设备容量受限
1399	市区	浒泗桥二配变	10	400	本级设备容量受限
1400	市区	明隆变	10	400	本级设备容量受限
1401	市区	五金二配变	10	200	本级设备容量受限
1402	市区	横唐桥一配变	10	400	本级设备容量受限
1403	市区	10kV 长东 8#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1404	市区	沁怡配变	10	400	本级设备容量受限
1405	市区	机械六变	10	400	本级设备容量受限
1406	市区	支巷浜泵配变	10	200	本级设备容量受限
1407	市区	大龙二配变	10	200	本级设备容量受限
1408	市区	刘西南配变	10	400	本级设备容量受限
1409	市区	兴洲二配变	10	400	本级设备容量受限
1410	市区	刘马二配变	10	400	本级设备容量受限
1411	市区	朱三配变	10	200	本级设备容量受限
1412	市区	新贰二配变	10	400	本级设备容量受限
1413	市区	手联社二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1414	市区	东宣沟配变	10	400	本级设备容量受限
1415	市区	吴台泾排配变	10	400	本级设备容量受限
1416	市区	栢堂浜一配变	10	400	本级设备容量受限
1417	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1418	市区	西栅五配变	10	400	本级设备容量受限
1419	市区	威华二配变	10	400	本级设备容量受限
1420	市区	福利厂二配变	10	400	本级设备容量受限
1421	市区	油压四配变	10	400	本级设备容量受限
1422	市区	水产四配变	10	400	本级设备容量受限
1423	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
1424	市区	塘府村二配变	10	400	本级设备容量受限
1425	市区	新雅路配变	10	400	本级设备容量受限
1426	市区	花明路配变	10	400	本级设备容量受限
1427	市区	田壹配变	10	400	本级设备容量受限
1428	市区	建城冷弯配变	10	400	本级设备容量受限
1429	市区	特丰二配变	10	200	本级设备容量受限
1430	市区	尹城东二配变	10	400	本级设备容量受限
1431	市区	三友变配变	10	400	本级设备容量受限
1432	市区	邵巷十一配变	10	400	本级设备容量受限
1433	市区	针织二厂	10	400	本级设备容量受限
1434	市区	华美塑料二	10	400	本级设备容量受限
1435	市区	金燕冷饮配变	10	400	本级设备容量受限
1436	市区	周池里配变	10	400	本级设备容量受限
1437	市区	星月配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1438	市区	南官二配变	10	400	本级设备容量受限
1439	市区	高田上乙配变	10	200	本级设备容量受限
1440	市区	姑里后巷配变	10	400	本级设备容量受限
1441	市区	秦家一配变	10	400	本级设备容量受限
1442	市区	食品厂配变	10	400	本级设备容量受限
1443	市区	83421 部队配变	10	200	本级设备容量受限
1444	市区	介发配变	10	400	本级设备容量受限
1445	市区	欧丰配变	10	400	本级设备容量受限
1446	市区	天授村二配变	10	200	本级设备容量受限
1447	市区	正旺配变	10	200	本级设备容量受限
1448	市区	仓北配变	10	200	本级设备容量受限
1449	市区	张巷	10	400	本级设备容量受限
1450	市区	农场二配变	10	200	本级设备容量受限
1451	市区	庙桥四配变	10	400	本级设备容量受限
1452	市区	出新村	10	400	本级设备容量受限
1453	市区	振益配变	10	400	本级设备容量受限
1454	市区	刘家头泵配变	10	400	本级设备容量受限
1455	市区	永安构件	10	200	本级设备容量受限
1456	市区	预制厂	10	200	本级设备容量受限
1457	市区	刘壹泵配变	10	200	本级设备容量受限
1458	市区	芮巷变	10	400	本级设备容量受限
1459	市区	和尚桥三配变	10	400	本级设备容量受限
1460	市区	朝东排配变	10	200	本级设备容量受限
1461	市区	种子站配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1462	市区	历村采石	10	400	本级设备容量受限
1463	市区	田舍一变	10	400	本级设备容量受限
1464	市区	农场变	10	400	本级设备容量受限
1465	市区	后朱村配变	10	200	本级设备容量受限
1466	市区	礼舍村四	10	400	本级设备容量受限
1467	市区	花园村五配变	10	400	本级设备容量受限
1468	市区	山峰三配变	10	200	本级设备容量受限
1469	市区	南漳配变	10	400	本级设备容量受限
1470	市区	苏南配变	10	400	本级设备容量受限
1471	市区	10kV 绿地 7#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1472	市区	华宝配变	10	400	本级设备容量受限
1473	市区	彩印二配变	10	200	本级设备容量受限
1474	市区	上巷二配变	10	200	本级设备容量受限
1475	市区	东赵家配变	10	400	本级设备容量受限
1476	市区	西马漕配变	10	200	本级设备容量受限
1477	市区	建宏配变	10	400	本级设备容量受限
1478	市区	龙桥配变	10	200	本级设备容量受限
1479	市区	化壹配变	10	400	本级设备容量受限
1480	市区	让巷二配变	10	200	本级设备容量受限
1481	市区	浦巷三	10	400	本级设备容量受限
1482	市区	陈东配变	10	400	本级设备容量受限
1483	市区	沈巷三配变	10	400	本级设备容量受限
1484	市区	桥南七配变	10	400	本级设备容量受限
1485	市区	顾家浜配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1486	市区	路灯管理三	10	200	本级设备容量受限
1487	市区	吴三配变	10	200	本级设备容量受限
1488	市区	薛家配变	10	200	本级设备容量受限
1489	市区	10kV 时代 1#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1490	市区	品丰配变	10	400	本级设备容量受限
1491	市区	大巷四配变	10	400	本级设备容量受限
1492	市区	前黄	10	400	本级设备容量受限
1493	市区	万裕苑 6#站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1494	市区	玩具厂四	10	400	本级设备容量受限
1495	市区	市镇五五配变	10	400	本级设备容量受限
1496	市区	10kV 咏硕苑 5#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
1497	市区	10kV 群星 3#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
1498	市区	大巷十一配变	10	400	本级设备容量受限
1499	市区	谈更上一配变	10	400	本级设备容量受限
1500	市区	菜场东配变	10	400	本级设备容量受限
1501	市区	引航桥配变	10	200	本级设备容量受限
1502	市区	高典 1#箱变 T4	10	100	本级设备容量受限
1503	市区	梅荆 1#站 1 号主变	10	1000	本级设备容量受限
1504	市区	西小园一配变	10	200	本级设备容量受限
1505	市区	许巷上配变	10	400	本级设备容量受限
1506	市区	周家湾一变	10	400	本级设备容量受限
1507	市区	西宅周巷	10	200	本级设备容量受限
1508	市区	杨湾里二配变	10	400	本级设备容量受限
1509	市区	旺家里	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1510	市区	维金	10	400	本级设备容量受限
1511	市区	春阳村委四配变	10	400	本级设备容量受限
1512	市区	老干部配变	10	400	本级设备容量受限
1513	市区	东尤家弄	10	200	本级设备容量受限
1514	市区	钱更上配变	10	400	本级设备容量受限
1515	市区	泰伯花苑 2#T4	10	1000	本级设备容量受限
1516	市区	泰伯花苑 4#站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1517	市区	梅林大队配变	10	400	本级设备容量受限
1518	市区	机械器	10	200	本级设备容量受限
1519	市区	西义灯	10	100	本级设备容量受限
1520	市区	万裕苑 5#站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1521	市区	前墩	10	400	本级设备容量受限
1522	市区	锦宅 1 号	10	400	本级设备容量受限
1523	市区	农贸甲	10	400	本级设备容量受限
1524	市区	甘路口一配变	10	400	本级设备容量受限
1525	市区	后巷配变	10	400	本级设备容量受限
1526	市区	新安花园 10#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1527	市区	香梅假日 5#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
1528	市区	鸿运苑 2 号站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1529	市区	鸿运苑 1 号站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1530	市区	步行街站 1 号主变	10	1250	本级设备容量受限
1531	市区	蔡夹里乙配变	10	200	本级设备容量受限
1532	市区	鸿运苑 2 号站 T4	10	1250	本级设备容量受限
1533	市区	旺庄中学配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1534	市区	大尤巷甲配变	10	400	本级设备容量受限
1535	市区	长滨四配变	10	200	本级设备容量受限
1536	市区	桐桥头	10	400	本级设备容量受限
1537	市区	苏雪降	10	400	本级设备容量受限
1538	市区	泰伯花苑 2#T4	10	1000	本级设备容量受限
1539	市区	一方站 T4	10	1000	本级设备容量受限
1540	市区	新港 1#站 T4	10	1000	本级设备容量受限
1541	市区	建锡桥南	10	400	本级设备容量受限
1542	市区	长欣 1#站 3 号主变	10	1250	本级设备容量受限
1543	市区	新发用户箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1544	市区	薛家里配变	10	400	本级设备容量受限
1545	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	本级设备容量受限
1546	市区	村委配变	10	400	本级设备容量受限
1547	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	本级设备容量受限
1548	市区	供电三配变	10	400	本级设备容量受限
1549	市区	10kV 星都 2#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1550	市区	松华液压配变	10	400	本级设备容量受限
1551	市区	红光村配变	10	200	本级设备容量受限
1552	市区	里降	10	400	本级设备容量受限
1553	市区	苏雪一	10	400	本级设备容量受限
1554	市区	太平路灯配变	10	200	本级设备容量受限
1555	市区	法院	10	200	本级设备容量受限
1556	市区	市镇老街二配变	10	400	本级设备容量受限
1557	市区	陈更上四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1558	市区	民众配变	10	200	本级设备容量受限
1559	市区	良友动力	10	400	本级设备容量受限
1560	市区	百宏传动	10	315	本级设备容量受限
1561	市区	市镇丁配变	10	400	本级设备容量受限
1562	市区	郭巷二配变	10	400	本级设备容量受限
1563	市区	市镇七七配变	10	400	本级设备容量受限
1564	市区	菜场西二配变	10	400	本级设备容量受限
1565	市区	香一村配变	10	400	本级设备容量受限
1566	市区	钱更巷二配变	10	400	本级设备容量受限
1567	市区	锡太灯配变	10	200	本级设备容量受限
1568	市区	10kV 沿头 1#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1569	市区	苏锡巷	10	200	本级设备容量受限
1570	市区	鸿山园区一变	10	400	本级设备容量受限
1571	市区	亨沃机配变	10	200	本级设备容量受限
1572	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T4	20	630	本级设备容量受限
1573	市区	群居民配变	10	400	本级设备容量受限
1574	市区	友创机	10	200	本级设备容量受限
1575	市区	海光	10	200	本级设备容量受限
1576	市区	帅龙服饰配变	10	200	本级设备容量受限
1577	市区	10kV 群星 2#箱变 T4	10	400	本级设备容量受限
1578	市区	建新助剂厂配变	10	400	本级设备容量受限
1579	市区	桥头五配变	10	400	本级设备容量受限
1580	市区	杨家桥一变	10	200	本级设备容量受限
1581	市区	盈鑫机械	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1582	市区	南洋化工	10	200	本级设备容量受限
1583	市区	陈五房配变	10	250	本级设备容量受限
1584	市区	公用变九	10	400	本级设备容量受限
1585	市区	鸿南路配变	10	400	本级设备容量受限
1586	市区	联丰配变	10	250	本级设备容量受限
1587	市区	经济厂	10	400	本级设备容量受限
1588	市区	庙下三配变	10	400	本级设备容量受限
1589	市区	庙下	10	400	本级设备容量受限
1590	市区	许家里配变	10	400	本级设备容量受限
1591	市区	姚更	10	200	本级设备容量受限
1592	市区	群星叁村配变	10	400	本级设备容量受限
1593	市区	群星贰村贰配变	10	400	本级设备容量受限
1594	市区	鲍庙桥配变	10	400	本级设备容量受限
1595	市区	华中	10	200	本级设备容量受限
1596	市区	双曹	10	200	本级设备容量受限
1597	市区	姚青圩变	10	400	本级设备容量受限
1598	市区	弗兰德配变	10	200	本级设备容量受限
1599	市区	新中纺	10	400	本级设备容量受限
1600	市区	机场路灯配变	10	400	本级设备容量受限
1601	市区	沿湾二配变	10	400	本级设备容量受限
1602	市区	里浜二	10	200	本级设备容量受限
1603	市区	喷涂二配变	10	400	本级设备容量受限
1604	市区	钦家湾二配变	10	200	本级设备容量受限
1605	市区	大新	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1606	市区	新金配变	10	400	本级设备容量受限
1607	市区	向前一	10	200	本级设备容量受限
1608	市区	溶剂厂	10	400	本级设备容量受限
1609	市区	顺通三配变	10	400	本级设备容量受限
1610	市区	塘南三变	10	200	本级设备容量受限
1611	市区	群星贰村配变	10	400	本级设备容量受限
1612	市区	大尤巷配变	10	400	本级设备容量受限
1613	市区	华方	10	200	本级设备容量受限
1614	市区	杨家里三	10	400	本级设备容量受限
1615	市区	10kV 马桥 2#箱变 T4	10	630	本级设备容量受限
1616	市区	百灵配变	10	400	本级设备容量受限
1617	市区	西路灯配变	10	200	本级设备容量受限
1618	市区	电站四	10	200	本级设备容量受限
1619	市区	顺通配变	10	400	本级设备容量受限
1620	市区	跨塘 2# 箱变 T4	10	800	本级设备容量受限
1621	市区	新农二配变	10	400	本级设备容量受限
1622	市区	农服中心配变	10	200	本级设备容量受限
1623	市区	农贸乙	10	400	本级设备容量受限
1624	市区	新丰变	10	200	本级设备容量受限
1625	市区	许家里 2	10	400	本级设备容量受限
1626	市区	梅里一配变	10	200	本级设备容量受限
1627	市区	周更上二配变	10	400	本级设备容量受限
1628	市区	春潮一期 10#站一号主变	10	1000	本级设备容量受限
1629	市区	大巷四二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1630	市区	西陈巷配变	10	400	本级设备容量受限
1631	市区	金马六配变	10	400	本级设备容量受限
1632	市区	荆同村四配变	10	400	本级设备容量受限
1633	市区	君茂机械配变	10	400	本级设备容量受限
1634	市区	点点	10	400	本级设备容量受限
1635	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T4	20	630	本级设备容量受限
1636	市区	鸿山园区配变	10	400	本级设备容量受限
1637	市区	南储运	10	400	本级设备容量受限
1638	市区	里降二配变	10	400	本级设备容量受限
1639	市区	振兴路二	10	400	本级设备容量受限
1640	市区	天赐	10	400	本级设备容量受限
1641	市区	冷制作二配变	10	200	本级设备容量受限
1642	市区	姚更上东	10	400	本级设备容量受限
1643	市区	天龙胶	10	400	本级设备容量受限
1644	市区	金马配变	10	400	本级设备容量受限
1645	市区	朱家湾	10	315	本级设备容量受限
1646	市区	春建工业园	10	400	本级设备容量受限
1647	市区	田舍变	10	400	本级设备容量受限
1648	市区	春潮一期 11#站 T4	10	800	本级设备容量受限
1649	市区	江家	10	400	本级设备容量受限
1650	市区	20kV 新安 36#站 T4	20	800	本级设备容量受限
1651	市区	用电上配变	10	400	本级设备容量受限
1652	市区	群星贰村四配变	10	400	本级设备容量受限
1653	江阴	永昌南站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1654	江阴	洁具变	10	200	本级设备容量受限
1655	江阴	西槐南变	10	200	本级设备容量受限
1656	江阴	祝塘楼下变	10	200	本级设备容量受限
1657	江阴	钱家湾变	10	200	本级设备容量受限
1658	江阴	龙岸北变	10	400	本级设备容量受限
1659	江阴	何家庄北变	10	400	本级设备容量受限
1660	江阴	狮子山变	10	200	本级设备容量受限
1661	江阴	新藏巷变	10	400	本级设备容量受限
1662	江阴	天笃北变	10	400	本级设备容量受限
1663	江阴	新宕蒋家村变	10	200	本级设备容量受限
1664	江阴	三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1665	江阴	青阳吴家村西变	10	200	本级设备容量受限
1666	江阴	金童电站	10	400	本级设备容量受限
1667	江阴	云顾变	10	250	本级设备容量受限
1668	江阴	南河头东变	10	200	本级设备容量受限
1669	江阴	农行变	10	400	本级设备容量受限
1670	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	本级设备容量受限
1671	江阴	文马变	10	400	本级设备容量受限
1672	江阴	林达变	10	400	本级设备容量受限
1673	江阴	工业 7#变	10	315	本级设备容量受限
1674	江阴	赤岸蒋巷东变	10	200	本级设备容量受限
1675	江阴	富昌变	10	400	本级设备容量受限
1676	江阴	季东变	10	200	本级设备容量受限
1677	江阴	内衣东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1678	江阴	朱蒋巷东变	10	400	本级设备容量受限
1679	江阴	灯塔一林场变	10	200	本级设备容量受限
1680	江阴	王家村卢东变	10	200	本级设备容量受限
1681	江阴	万水桥西变	10	400	本级设备容量受限
1682	江阴	庄家巷西变	10	400	本级设备容量受限
1683	江阴	小陆家基变	10	200	本级设备容量受限
1684	江阴	张家基变	10	400	本级设备容量受限
1685	江阴	东新变	10	200	本级设备容量受限
1686	江阴	新西变	10	200	本级设备容量受限
1687	江阴	对洞桥排涝站变	10	400	本级设备容量受限
1688	江阴	叶南变	10	200	本级设备容量受限
1689	江阴	上横河变	10	400	本级设备容量受限
1690	江阴	承家巷南变	10	400	本级设备容量受限
1691	江阴	黄玉台西变	10	250	本级设备容量受限
1692	江阴	榨头东变	10	315	本级设备容量受限
1693	江阴	长小西变	10	315	本级设备容量受限
1694	江阴	璜村袁家村变	10	200	本级设备容量受限
1695	江阴	王天于巷西变	10	315	本级设备容量受限
1696	江阴	长寿环西变	10	400	本级设备容量受限
1697	江阴	长寿医院变	10	315	本级设备容量受限
1698	江阴	前村变	10	200	本级设备容量受限
1699	江阴	东元村变	10	400	本级设备容量受限
1700	江阴	西新中变	10	400	本级设备容量受限
1701	江阴	东站箱变主变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1702	江阴	石庄花港 C 区 9#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1703	江阴	华士公安变	10	315	本级设备容量受限
1704	江阴	小三房东变	10	315	本级设备容量受限
1705	江阴	油车变	10	250	本级设备容量受限
1706	江阴	顾家变	10	200	本级设备容量受限
1707	江阴	夏村变	10	200	本级设备容量受限
1708	江阴	创业 3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1709	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
1710	江阴	山泉唐家巷变	10	400	本级设备容量受限
1711	江阴	旧庄桥变	10	200	本级设备容量受限
1712	江阴	汤家庄北变	10	200	本级设备容量受限
1713	江阴	昌里东变	10	200	本级设备容量受限
1714	江阴	巷口西变	10	400	本级设备容量受限
1715	江阴	西湖宕变	10	400	本级设备容量受限
1716	江阴	江家北变	10	200	本级设备容量受限
1717	江阴	长泾赵家湾变	10	400	本级设备容量受限
1718	江阴	邓巷东变	10	200	本级设备容量受限
1719	江阴	东圩北 1#变	10	400	本级设备容量受限
1720	江阴	韩家头北变	10	200	本级设备容量受限
1721	江阴	朝阳河南变	10	400	本级设备容量受限
1722	江阴	邬墩南变	10	200	本级设备容量受限
1723	江阴	前坞墩西变	10	400	本级设备容量受限
1724	江阴	卢巷里中变	10	400	本级设备容量受限
1725	江阴	云亭顾家村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1726	江阴	多利果变	10	200	本级设备容量受限
1727	江阴	南塘坊变	10	400	本级设备容量受限
1728	江阴	滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	本级设备容量受限
1729	江阴	新港花苑箱变主变	10	500	本级设备容量受限
1730	江阴	龙山变	10	400	本级设备容量受限
1731	江阴	河南北变	10	400	本级设备容量受限
1732	江阴	村委变	10	200	本级设备容量受限
1733	江阴	长寿周家巷变	10	400	本级设备容量受限
1734	江阴	茂财富变	10	200	本级设备容量受限
1735	江阴	文林向阳西变	10	400	本级设备容量受限
1736	江阴	广电南变	10	400	本级设备容量受限
1737	江阴	长江丁家村变	10	400	本级设备容量受限
1738	江阴	知青变	10	315	本级设备容量受限
1739	江阴	芦家东变	10	400	本级设备容量受限
1740	江阴	顾家跳中变	10	400	本级设备容量受限
1741	江阴	王大坝变	10	400	本级设备容量受限
1742	江阴	水秀变	10	400	本级设备容量受限
1743	江阴	双牌西变	10	200	本级设备容量受限
1744	江阴	荒田里东变	10	200	本级设备容量受限
1745	江阴	东风加工厂变	10	400	本级设备容量受限
1746	江阴	金介浜站变	10	200	本级设备容量受限
1747	江阴	峭粮变	10	400	本级设备容量受限
1748	江阴	启港路 78#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
1749	江阴	邬墩东变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1750	江阴	渔东变	10	200	本级设备容量受限
1751	江阴	王家巷南变	10	200	本级设备容量受限
1752	江阴	西苑一村 4#配电所—2#变	10	630	本级设备容量受限
1753	江阴	璜石变	10	400	本级设备容量受限
1754	江阴	赵庄东变	10	250	本级设备容量受限
1755	江阴	平家坝变	10	200	本级设备容量受限
1756	江阴	惠房巷变	10	250	本级设备容量受限
1757	江阴	河头北变	10	200	本级设备容量受限
1758	江阴	跃进南站变	10	400	本级设备容量受限
1759	江阴	泗河村委变	10	400	本级设备容量受限
1760	江阴	冷冻机厂变	10	400	本级设备容量受限
1761	江阴	政府公变	10	315	本级设备容量受限
1762	江阴	袁家堂变	10	400	本级设备容量受限
1763	江阴	政府箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1764	江阴	九房村变	10	200	本级设备容量受限
1765	江阴	峭岐政府变	10	400	本级设备容量受限
1766	江阴	西周家巷变	10	400	本级设备容量受限
1767	江阴	周家村变	10	250	本级设备容量受限
1768	江阴	佳利变	10	315	本级设备容量受限
1769	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	本级设备容量受限
1770	江阴	嘴角村站变	10	200	本级设备容量受限
1771	江阴	西庄塑料厂变	10	400	本级设备容量受限
1772	江阴	西庄村村站变	10	400	本级设备容量受限
1773	江阴	泗河排涝站变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1774	江阴	迎宾变	10	400	本级设备容量受限
1775	江阴	东缪村变	10	200	本级设备容量受限
1776	江阴	慕西变	10	200	本级设备容量受限
1777	江阴	峭岐谢家村变	10	200	本级设备容量受限
1778	江阴	三房变	10	200	本级设备容量受限
1779	江阴	东庄变	10	160	本级设备容量受限
1780	江阴	黄丹西变	10	400	本级设备容量受限
1781	江阴	塘头桥新排涝站变	10	250	本级设备容量受限
1782	江阴	居家浜变	10	400	本级设备容量受限
1783	江阴	水塘上变	10	250	本级设备容量受限
1784	江阴	李家宕变	10	200	本级设备容量受限
1785	江阴	芦家南变	10	400	本级设备容量受限
1786	江阴	新安张家村变	10	200	本级设备容量受限
1787	江阴	省田村变	10	400	本级设备容量受限
1788	江阴	汽车城公变	10	250	本级设备容量受限
1789	江阴	王家殷家宕变	10	200	本级设备容量受限
1790	江阴	新华园区 5 号变	10	400	本级设备容量受限
1791	江阴	王家范钱西庄变	10	400	本级设备容量受限
1792	江阴	王家殷家宕西变	10	200	本级设备容量受限
1793	江阴	河塘唐澄变	10	400	本级设备容量受限
1794	江阴	河塘富贝变	10	400	本级设备容量受限
1795	江阴	东闸变	10	200	本级设备容量受限
1796	江阴	王家钱巷小学变	10	400	本级设备容量受限
1797	江阴	绮山公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1798	江阴	叶桥南站变	10	250	本级设备容量受限
1799	江阴	叶桥西站变	10	315	本级设备容量受限
1800	江阴	刑家宕南变	10	200	本级设备容量受限
1801	江阴	澄山南变	10	400	本级设备容量受限
1802	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	本级设备容量受限
1803	江阴	长泾村蔡巷上变	10	315	本级设备容量受限
1804	江阴	蒲市河东南站变	10	315	本级设备容量受限
1805	江阴	蒲市庵后头变	10	400	本级设备容量受限
1806	江阴	东横塘北变	10	160	本级设备容量受限
1807	江阴	横塘开发区	10	400	本级设备容量受限
1808	江阴	电力站 7#变	10	400	本级设备容量受限
1809	江阴	澄南变	10	400	本级设备容量受限
1810	江阴	张家桥东变	10	400	本级设备容量受限
1811	江阴	染三变	10	315	本级设备容量受限
1812	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
1813	江阴	长山路 1 号变	10	315	本级设备容量受限
1814	江阴	璜塘套闸变	10	400	本级设备容量受限
1815	江阴	双牌二村 56#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1816	江阴	下庄西公变	10	400	本级设备容量受限
1817	江阴	钱家湾中变	10	400	本级设备容量受限
1818	江阴	周庄中学变	10	250	本级设备容量受限
1819	江阴	电力站东街变	10	400	本级设备容量受限
1820	江阴	薛家桥南变	10	315	本级设备容量受限
1821	江阴	周家港变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1822	江阴	寿山东加工厂	10	315	本级设备容量受限
1823	江阴	上村里变	10	400	本级设备容量受限
1824	江阴	居民变	10	400	本级设备容量受限
1825	江阴	西街东变	10	400	本级设备容量受限
1826	江阴	红光蒋家村变	10	250	本级设备容量受限
1827	江阴	景巷南变	10	200	本级设备容量受限
1828	江阴	梅园南变	10	250	本级设备容量受限
1829	江阴	用电站北站变	10	315	本级设备容量受限
1830	江阴	汤家湾变	10	400	本级设备容量受限
1831	江阴	袁家高头西变	10	400	本级设备容量受限
1832	江阴	田堵里西变	10	400	本级设备容量受限
1833	江阴	申港中街变	10	400	本级设备容量受限
1834	江阴	申港电力 1#变	10	400	本级设备容量受限
1835	江阴	东桥电站	10	400	本级设备容量受限
1836	江阴	蟠龙路 2#变	10	400	本级设备容量受限
1837	江阴	宗言殷家庄变	10	315	本级设备容量受限
1838	江阴	仓储北变	10	400	本级设备容量受限
1839	江阴	林场村变	10	315	本级设备容量受限
1840	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
1841	江阴	马家店公变	10	400	本级设备容量受限
1842	江阴	职校公变	10	400	本级设备容量受限
1843	江阴	湖南东变	10	400	本级设备容量受限
1844	江阴	天福世纪城配电所 1#主变	10	800	本级设备容量受限
1845	江阴	于门开发 1#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1846	江阴	于莱变	10	400	本级设备容量受限
1847	江阴	水淹桥南变	10	400	本级设备容量受限
1848	江阴	千禧 16#箱变主变	10	800	本级设备容量受限
1849	江阴	宦巷北变	10	400	本级设备容量受限
1850	江阴	创新村高庄变	10	250	本级设备容量受限
1851	江阴	华宏村蒋巷变	10	160	本级设备容量受限
1852	江阴	通运包家变	10	315	本级设备容量受限
1853	江阴	申港开发 2#变	10	315	本级设备容量受限
1854	江阴	申港开发 1#变	10	400	本级设备容量受限
1855	江阴	西伍西变	10	400	本级设备容量受限
1856	江阴	西伍东变	10	250	本级设备容量受限
1857	江阴	杨家桥东变	10	400	本级设备容量受限
1858	江阴	芙蓉 2#变	10	315	本级设备容量受限
1859	江阴	田里四房变	10	315	本级设备容量受限
1860	江阴	芙蓉 1#变	10	400	本级设备容量受限
1861	江阴	河东村变	10	315	本级设备容量受限
1862	江阴	金童路 1#变	10	400	本级设备容量受限
1863	江阴	新庄变	10	200	本级设备容量受限
1864	江阴	明珠 2#变	10	315	本级设备容量受限
1865	江阴	申新 2#变	10	315	本级设备容量受限
1866	江阴	华昌路 2#变	10	200	本级设备容量受限
1867	江阴	申西变	10	400	本级设备容量受限
1868	江阴	申成巷东变	10	250	本级设备容量受限
1869	江阴	大树下变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1870	江阴	工业路 5#变	10	400	本级设备容量受限
1871	江阴	工业路 2#变	10	400	本级设备容量受限
1872	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
1873	江阴	工业路 1#变	10	400	本级设备容量受限
1874	江阴	双平北变	10	400	本级设备容量受限
1875	江阴	停车场箱变主变	10	400	本级设备容量受限
1876	江阴	新友东变	10	400	本级设备容量受限
1877	江阴	北房南变	10	400	本级设备容量受限
1878	江阴	须毛园南变	10	200	本级设备容量受限
1879	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
1880	江阴	璜土农场南变	10	200	本级设备容量受限
1881	江阴	南湫站变	10	200	本级设备容量受限
1882	江阴	金谷里南变	10	200	本级设备容量受限
1883	江阴	绍墓公变	10	400	本级设备容量受限
1884	江阴	影剧东变	10	400	本级设备容量受限
1885	江阴	东支农场变	10	400	本级设备容量受限
1886	江阴	友谊北变	10	400	本级设备容量受限
1887	江阴	申菜南变	10	400	本级设备容量受限
1888	江阴	中河村委变	10	400	本级设备容量受限
1889	江阴	盛墩弄变	10	200	本级设备容量受限
1890	江阴	菜场变	10	400	本级设备容量受限
1891	江阴	长寿电力北变	10	400	本级设备容量受限
1892	江阴	小河西变	10	400	本级设备容量受限
1893	江阴	墩北巷西变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1894	江阴	梧村北 2#变	10	400	本级设备容量受限
1895	江阴	新安底西变	10	400	本级设备容量受限
1896	江阴	国际箱变主变	10	400	本级设备容量受限
1897	江阴	住基北变	10	400	本级设备容量受限
1898	江阴	孙家庄西变	10	200	本级设备容量受限
1899	江阴	运河南变	10	400	本级设备容量受限
1900	江阴	小铺头南变	10	400	本级设备容量受限
1901	江阴	东方红变	10	400	本级设备容量受限
1902	江阴	璜塘夏西变	10	200	本级设备容量受限
1903	江阴	李沟头站变	10	400	本级设备容量受限
1904	江阴	长新长浜变	10	250	本级设备容量受限
1905	江阴	胡家湾中变	10	315	本级设备容量受限
1906	江阴	悟空顾家村变	10	400	本级设备容量受限
1907	江阴	东风变	10	400	本级设备容量受限
1908	江阴	西村西变	10	400	本级设备容量受限
1909	江阴	黄南变	10	200	本级设备容量受限
1910	江阴	镇区供电所变	10	200	本级设备容量受限
1911	江阴	银杏树变	10	250	本级设备容量受限
1912	江阴	老菜场变	10	315	本级设备容量受限
1913	江阴	定北箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1914	江阴	汝南西变	10	200	本级设备容量受限
1915	江阴	环周南箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1916	江阴	黄梅变	10	400	本级设备容量受限
1917	江阴	私营工业园 10 号变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1918	江阴	夏尧桥东变	10	200	本级设备容量受限
1919	江阴	黄沙场变	10	400	本级设备容量受限
1920	江阴	北山头变	10	400	本级设备容量受限
1921	江阴	四房巷变	10	200	本级设备容量受限
1922	江阴	蒋家坝变	10	200	本级设备容量受限
1923	江阴	河北四房变	10	250	本级设备容量受限
1924	江阴	李家桥变	10	315	本级设备容量受限
1925	江阴	黄家基变	10	315	本级设备容量受限
1926	江阴	园区周龙变	10	315	本级设备容量受限
1927	江阴	丁沟上变	10	400	本级设备容量受限
1928	江阴	陆丰陆家基南变	10	200	本级设备容量受限
1929	江阴	耿家巷变	10	400	本级设备容量受限
1930	江阴	林塘焦家塘变	10	250	本级设备容量受限
1931	江阴	蔡西赵家村变	10	250	本级设备容量受限
1932	江阴	戴巷头变	10	200	本级设备容量受限
1933	江阴	蒲家桥东变	10	400	本级设备容量受限
1934	江阴	凤戈南变	10	200	本级设备容量受限
1935	江阴	祝塘王家巷变	10	400	本级设备容量受限
1936	江阴	塘头巷西站	10	200	本级设备容量受限
1937	江阴	何家巷变	10	200	本级设备容量受限
1938	江阴	沈舍西变	10	400	本级设备容量受限
1939	江阴	王安桥西变	10	400	本级设备容量受限
1940	江阴	长泾红旗变	10	315	本级设备容量受限
1941	江阴	旺家桥变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1942	江阴	北湖西加工厂变	10	400	本级设备容量受限
1943	江阴	利港曹家变	10	200	本级设备容量受限
1944	江阴	殷家墙门变	10	200	本级设备容量受限
1945	江阴	王家典当变	10	315	本级设备容量受限
1946	江阴	长泾村东变	10	400	本级设备容量受限
1947	江阴	小刘家 2#变	10	400	本级设备容量受限
1948	江阴	西缪南变	10	200	本级设备容量受限
1949	江阴	华峰变	10	315	本级设备容量受限
1950	江阴	新南西变	10	400	本级设备容量受限
1951	江阴	费家变	10	400	本级设备容量受限
1952	江阴	蒋家头西变	10	200	本级设备容量受限
1953	江阴	瑞鑫公变	10	400	本级设备容量受限
1954	江阴	生态变	10	315	本级设备容量受限
1955	江阴	龚巷朱家巷变	10	200	本级设备容量受限
1956	江阴	张天降南变	10	200	本级设备容量受限
1957	江阴	金谷里变	10	160	本级设备容量受限
1958	江阴	园艺场西变	10	200	本级设备容量受限
1959	江阴	石家坝变	10	400	本级设备容量受限
1960	江阴	西小变	10	400	本级设备容量受限
1961	江阴	利港河西变	10	200	本级设备容量受限
1962	江阴	上村里北变	10	315	本级设备容量受限
1963	江阴	利港电力西站变	10	400	本级设备容量受限
1964	江阴	建安变	10	400	本级设备容量受限
1965	江阴	塘南北变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1966	江阴	施家村变	10	200	本级设备容量受限
1967	江阴	新区变	10	400	本级设备容量受限
1968	江阴	陆家头站变	10	400	本级设备容量受限
1969	江阴	柏木电站	10	315	本级设备容量受限
1970	江阴	盛家变	10	200	本级设备容量受限
1971	江阴	后梅新村变	10	400	本级设备容量受限
1972	江阴	林巷上变	10	315	本级设备容量受限
1973	江阴	富阳北站	10	200	本级设备容量受限
1974	江阴	云新一村 38#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1975	江阴	苏家墩变	10	400	本级设备容量受限
1976	江阴	大巷箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1977	江阴	青果路 130 号箱变主变	10	400	本级设备容量受限
1978	江阴	上宅基变	10	160	本级设备容量受限
1979	江阴	华中东站	10	200	本级设备容量受限
1980	江阴	贡北庄 2#变	10	315	本级设备容量受限
1981	江阴	文林北街变	10	200	本级设备容量受限
1982	江阴	埝东变	10	250	本级设备容量受限
1983	江阴	老桥圩东变	10	200	本级设备容量受限
1984	江阴	小河口变	10	400	本级设备容量受限
1985	江阴	陆家堂变	10	200	本级设备容量受限
1986	江阴	利港朱家变	10	200	本级设备容量受限
1987	江阴	黄桥西变	10	400	本级设备容量受限
1988	江阴	璜塘教师新村变	10	250	本级设备容量受限
1989	江阴	东双桥变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
1990	江阴	商城箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1991	江阴	东林沟站	10	315	本级设备容量受限
1992	江阴	花园六村 8#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
1993	江阴	聚兴圩变	10	400	本级设备容量受限
1994	江阴	小河变	10	400	本级设备容量受限
1995	江阴	橡胶厂变	10	400	本级设备容量受限
1996	江阴	徐村工业变	10	400	本级设备容量受限
1997	江阴	西巷口变	10	250	本级设备容量受限
1998	江阴	砂山南站变	10	400	本级设备容量受限
1999	江阴	公安变	10	400	本级设备容量受限
2000	江阴	车站变	10	400	本级设备容量受限
2001	江阴	滨江变	10	400	本级设备容量受限
2002	江阴	许家丹站变	10	315	本级设备容量受限
2003	江阴	璜土政府变	10	400	本级设备容量受限
2004	江阴	中心公变	10	400	本级设备容量受限
2005	江阴	何家圩变	10	200	本级设备容量受限
2006	江阴	祝塘周家巷变	10	400	本级设备容量受限
2007	江阴	邹家丹变	10	400	本级设备容量受限
2008	江阴	东岐园区变	10	400	本级设备容量受限
2009	江阴	北前头大站	10	400	本级设备容量受限
2010	江阴	王家巷北变	10	250	本级设备容量受限
2011	江阴	泾东电力北站变	10	200	本级设备容量受限
2012	江阴	三村北变	10	200	本级设备容量受限
2013	江阴	文学变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2014	江阴	建南西站	10	400	本级设备容量受限
2015	江阴	宏多变	10	400	本级设备容量受限
2016	江阴	永安变	10	400	本级设备容量受限
2017	江阴	坊前南变	10	400	本级设备容量受限
2018	江阴	泾西村委变	10	400	本级设备容量受限
2019	江阴	七圩东变	10	250	本级设备容量受限
2020	江阴	小陆房基变	10	200	本级设备容量受限
2021	江阴	西新西变	10	400	本级设备容量受限
2022	江阴	后头巷北变	10	315	本级设备容量受限
2023	江阴	和平西 2#变	10	315	本级设备容量受限
2024	江阴	张家坝东变	10	200	本级设备容量受限
2025	江阴	夏家庄箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2026	江阴	北街中变	10	400	本级设备容量受限
2027	江阴	任村南变	10	400	本级设备容量受限
2028	江阴	庄上变	10	200	本级设备容量受限
2029	江阴	镇西 3#变	10	400	本级设备容量受限
2030	江阴	祝塘邱家变	10	200	本级设备容量受限
2031	江阴	马镇高家村变	10	400	本级设备容量受限
2032	江阴	华宏新区变	10	400	本级设备容量受限
2033	江阴	东圩南变	10	400	本级设备容量受限
2034	江阴	环北箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2035	江阴	戴君北变	10	400	本级设备容量受限
2036	江阴	通飞南箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2037	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2038	江阴	长中南变	10	400	本级设备容量受限
2039	江阴	七圩北变	10	400	本级设备容量受限
2040	江阴	苗泾 2#变	10	400	本级设备容量受限
2041	江阴	马西轮北变	10	400	本级设备容量受限
2042	江阴	青中东箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2043	江阴	三河口东变	10	400	本级设备容量受限
2044	江阴	杨发 1#变箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2045	江阴	立新河变	10	400	本级设备容量受限
2046	江阴	朱蒋巷西变	10	400	本级设备容量受限
2047	江阴	消防北箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2048	江阴	小王家基变	10	200	本级设备容量受限
2049	江阴	南花变	10	200	本级设备容量受限
2050	江阴	新街变	10	200	本级设备容量受限
2051	江阴	观东沈家角北变	10	200	本级设备容量受限
2052	江阴	凤窠变	10	200	本级设备容量受限
2053	江阴	种子场变	10	400	本级设备容量受限
2054	江阴	巷路里东变	10	400	本级设备容量受限
2055	江阴	山庄变	10	200	本级设备容量受限
2056	江阴	文化西变	10	400	本级设备容量受限
2057	江阴	龙运耿西变	10	200	本级设备容量受限
2058	江阴	学前箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2059	江阴	许北变	10	400	本级设备容量受限
2060	江阴	黄天荡排涝站变	10	250	本级设备容量受限
2061	江阴	大元里新站	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2062	江阴	大元里西变	10	400	本级设备容量受限
2063	江阴	云开 5#变	10	400	本级设备容量受限
2064	江阴	大桥南变	10	400	本级设备容量受限
2065	江阴	云亭电力北站	10	400	本级设备容量受限
2066	江阴	新南洋变	10	400	本级设备容量受限
2067	江阴	三小变	10	315	本级设备容量受限
2068	江阴	兴业村西滩变	10	200	本级设备容量受限
2069	江阴	刘桥村太平桥变	10	400	本级设备容量受限
2070	江阴	青阳电力公变	10	400	本级设备容量受限
2071	江阴	王介村变	10	200	本级设备容量受限
2072	江阴	利明南变	10	200	本级设备容量受限
2073	江阴	工业 B 区变	10	315	本级设备容量受限
2074	江阴	绿园公变	10	400	本级设备容量受限
2075	江阴	医院北变	10	400	本级设备容量受限
2076	江阴	夏芙变	10	400	本级设备容量受限
2077	江阴	南中变	10	315	本级设备容量受限
2078	江阴	新南公变	10	400	本级设备容量受限
2079	江阴	康乐公变	10	315	本级设备容量受限
2080	江阴	李家埭 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2081	江阴	曹家宕变	10	160	本级设备容量受限
2082	江阴	曙光徐家村变	10	315	本级设备容量受限
2083	江阴	峭岐汤家村变	10	200	本级设备容量受限
2084	江阴	澄南 16#公变	10	315	本级设备容量受限
2085	江阴	同心村变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2086	江阴	沿山村变	10	400	本级设备容量受限
2087	江阴	唐家村排涝站变	10	250	本级设备容量受限
2088	江阴	花木场变	10	400	本级设备容量受限
2089	江阴	健康变	10	315	本级设备容量受限
2090	江阴	创业变	10	315	本级设备容量受限
2091	江阴	坝头变	10	315	本级设备容量受限
2092	江阴	丰产方变	10	315	本级设备容量受限
2093	江阴	德兴新村变	10	400	本级设备容量受限
2094	江阴	赤岸西变	10	200	本级设备容量受限
2095	江阴	6 队变	10	400	本级设备容量受限
2096	江阴	云开 8#变	10	400	本级设备容量受限
2097	江阴	新街东变	10	400	本级设备容量受限
2098	江阴	皋岸河北变	10	315	本级设备容量受限
2099	江阴	蔡家堂变	10	400	本级设备容量受限
2100	江阴	工业园 2 号变	10	400	本级设备容量受限
2101	江阴	华丰公变	10	400	本级设备容量受限
2102	江阴	虹六 2 公变	10	400	本级设备容量受限
2103	江阴	月发路 1#变	10	400	本级设备容量受限
2104	江阴	金牛变	10	400	本级设备容量受限
2105	江阴	澄法公变	10	315	本级设备容量受限
2106	江阴	虹五 10 公变	10	315	本级设备容量受限
2107	江阴	老庄上公变	10	315	本级设备容量受限
2108	江阴	陈河岸变	10	200	本级设备容量受限
2109	江阴	虹四 23 公变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2110	江阴	潜龙变	10	400	本级设备容量受限
2111	江阴	卧龙北变	10	400	本级设备容量受限
2112	江阴	团结闸	10	400	本级设备容量受限
2113	江阴	住北变	10	250	本级设备容量受限
2114	江阴	吐头变	10	200	本级设备容量受限
2115	江阴	马家弄变	10	400	本级设备容量受限
2116	江阴	君派公变	10	315	本级设备容量受限
2117	江阴	太平变	10	400	本级设备容量受限
2118	江阴	刘家村东变	10	400	本级设备容量受限
2119	江阴	染整变	10	400	本级设备容量受限
2120	江阴	红洋变	10	400	本级设备容量受限
2121	江阴	定波 16 公变	10	400	本级设备容量受限
2122	江阴	阮湾变	10	315	本级设备容量受限
2123	江阴	用电公变	10	400	本级设备容量受限
2124	江阴	大元里东变	10	400	本级设备容量受限
2125	江阴	华宏公变	10	400	本级设备容量受限
2126	江阴	严家降变	10	400	本级设备容量受限
2127	江阴	生态公变	10	400	本级设备容量受限
2128	江阴	顾介桥公变	10	250	本级设备容量受限
2129	江阴	钢材市场 1#变	10	315	本级设备容量受限
2130	江阴	白石山东变	10	250	本级设备容量受限
2131	江阴	汤沟公变	10	315	本级设备容量受限
2132	江阴	田由变	10	315	本级设备容量受限
2133	江阴	蔡东中心路变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2134	江阴	凤凰 2#变	10	400	本级设备容量受限
2135	江阴	长新村电站变	10	400	本级设备容量受限
2136	江阴	蔡东新变	10	400	本级设备容量受限
2137	江阴	花园村西花园变	10	315	本级设备容量受限
2138	江阴	泾西余高南变	10	400	本级设备容量受限
2139	江阴	市中箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2140	江阴	寿山坟变	10	315	本级设备容量受限
2141	江阴	李元村桥头巷变	10	200	本级设备容量受限
2142	江阴	商乐变	10	400	本级设备容量受限
2143	江阴	沈巷上变	10	315	本级设备容量受限
2144	江阴	镇区通达变	10	400	本级设备容量受限
2145	江阴	长寿沈家村变	10	400	本级设备容量受限
2146	江阴	学东变	10	400	本级设备容量受限
2147	江阴	红旗北站变	10	400	本级设备容量受限
2148	江阴	镇区北街 2#变	10	400	本级设备容量受限
2149	江阴	长泾镇泾北公变	10	400	本级设备容量受限
2150	江阴	夏港西街变	10	400	本级设备容量受限
2151	江阴	蒲市南庄变	10	200	本级设备容量受限
2152	江阴	新开弄变	10	400	本级设备容量受限
2153	江阴	泾新电站变	10	315	本级设备容量受限
2154	江阴	李家庄变	10	315	本级设备容量受限
2155	江阴	李元里变	10	400	本级设备容量受限
2156	江阴	北前变	10	250	本级设备容量受限
2157	江阴	北国中学变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2158	江阴	夏港菜场变	10	400	本级设备容量受限
2159	江阴	橡胶变	10	400	本级设备容量受限
2160	江阴	南闸许家村变	10	315	本级设备容量受限
2161	江阴	李元夏尧桥变	10	200	本级设备容量受限
2162	江阴	新联村村站变	10	315	本级设备容量受限
2163	江阴	长山站变	10	200	本级设备容量受限
2164	江阴	新联王家变	10	200	本级设备容量受限
2165	江阴	泾南村许巷变	10	315	本级设备容量受限
2166	江阴	田头村排涝站变	10	200	本级设备容量受限
2167	江阴	何家基变	10	200	本级设备容量受限
2168	江阴	南闸政府变	10	400	本级设备容量受限
2169	江阴	凯博线工业园 3#变	10	315	本级设备容量受限
2170	江阴	立埭北变	10	200	本级设备容量受限
2171	江阴	戴庄新站变	10	200	本级设备容量受限
2172	江阴	红星村委变	10	315	本级设备容量受限
2173	江阴	苏家店变	10	200	本级设备容量受限
2174	江阴	贡北庄变	10	315	本级设备容量受限
2175	江阴	长寿新村配电所 2#主变	10	630	本级设备容量受限
2176	江阴	徐家村变	10	315	本级设备容量受限
2177	江阴	顾北工业变	10	400	本级设备容量受限
2178	江阴	纺织城西箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2179	江阴	后河北变	10	250	本级设备容量受限
2180	江阴	兴利北变	10	400	本级设备容量受限
2181	江阴	许家丹中变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2182	江阴	前浜变	10	250	本级设备容量受限
2183	江阴	梧村北变	10	400	本级设备容量受限
2184	江阴	大园 3#变	10	315	本级设备容量受限
2185	江阴	五房浜变	10	315	本级设备容量受限
2186	江阴	贵滨 2 号变	10	400	本级设备容量受限
2187	江阴	创业路东变	10	200	本级设备容量受限
2188	江阴	南郊变	10	400	本级设备容量受限
2189	江阴	翠园北变	10	400	本级设备容量受限
2190	江阴	徐庄桥 1 号变	10	400	本级设备容量受限
2191	江阴	南房巷 3 号变	10	400	本级设备容量受限
2192	江阴	南房巷 2#变	10	400	本级设备容量受限
2193	江阴	四房庄南变	10	400	本级设备容量受限
2194	江阴	峭岐新住基变	10	200	本级设备容量受限
2195	江阴	大河梢东变	10	200	本级设备容量受限
2196	江阴	新宕东变	10	200	本级设备容量受限
2197	江阴	火车站西路灯变	10	315	本级设备容量受限
2198	江阴	北环东南变	10	400	本级设备容量受限
2199	江阴	花家桥变	10	400	本级设备容量受限
2200	江阴	凌介弄东变	10	400	本级设备容量受限
2201	江阴	华士西石 2#变	10	400	本级设备容量受限
2202	江阴	普照周家村变	10	200	本级设备容量受限
2203	江阴	金童北变	10	400	本级设备容量受限
2204	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2205	江阴	建安西变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2206	江阴	河东湾西变	10	400	本级设备容量受限
2207	江阴	大河梢南变	10	200	本级设备容量受限
2208	江阴	大河二渡 2#变	10	400	本级设备容量受限
2209	江阴	吴家岩北变	10	200	本级设备容量受限
2210	江阴	南区 7#变	10	400	本级设备容量受限
2211	江阴	马镇大村上北变	10	200	本级设备容量受限
2212	江阴	江阴高头南变	10	200	本级设备容量受限
2213	江阴	贯庄西变	10	400	本级设备容量受限
2214	江阴	贯庄东变	10	400	本级设备容量受限
2215	江阴	贯庄北变	10	250	本级设备容量受限
2216	江阴	陆房庄变	10	200	本级设备容量受限
2217	江阴	文小变	10	400	本级设备容量受限
2218	江阴	环南路 3#变	10	315	本级设备容量受限
2219	江阴	文医变	10	315	本级设备容量受限
2220	江阴	文南东变	10	400	本级设备容量受限
2221	江阴	朱家堂北变	10	200	本级设备容量受限
2222	江阴	文林河南包家变	10	400	本级设备容量受限
2223	江阴	湘南变	10	315	本级设备容量受限
2224	江阴	前巷西变	10	200	本级设备容量受限
2225	江阴	文林车站西变	10	400	本级设备容量受限
2226	江阴	石庄中学变	10	400	本级设备容量受限
2227	江阴	后栗东变	10	200	本级设备容量受限
2228	江阴	东风桥变	10	200	本级设备容量受限
2229	江阴	天鹤北配电所 1#主变	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2230	江阴	天鹤七村 18#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2231	江阴	天鹤三村 18#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2232	江阴	东亚西变	10	315	本级设备容量受限
2233	江阴	东巷东变	10	200	本级设备容量受限
2234	江阴	陈市新村变	10	250	本级设备容量受限
2235	江阴	沟西电站	10	250	本级设备容量受限
2236	江阴	大岸东变	10	100	本级设备容量受限
2237	江阴	跃进农场变	10	200	本级设备容量受限
2238	江阴	郭庄站变	10	315	本级设备容量受限
2239	江阴	永定圩变	10	315	本级设备容量受限
2240	江阴	西安村北变	10	400	本级设备容量受限
2241	江阴	五寨沟变	10	400	本级设备容量受限
2242	江阴	巷路里变	10	400	本级设备容量受限
2243	江阴	陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2244	江阴	临港徐家埭变	10	400	本级设备容量受限
2245	江阴	陈家仓变	10	400	本级设备容量受限
2246	江阴	马介村 1#变	10	400	本级设备容量受限
2247	江阴	万兴堆场变	10	200	本级设备容量受限
2248	江阴	河湾里变	10	400	本级设备容量受限
2249	江阴	用电组变	10	400	本级设备容量受限
2250	江阴	停塘降南变	10	200	本级设备容量受限
2251	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	本级设备容量受限
2252	江阴	华士北站变	10	315	本级设备容量受限
2253	江阴	南蒲田站变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2254	江阴	周家变	10	400	本级设备容量受限
2255	江阴	梅树巷东变	10	200	本级设备容量受限
2256	江阴	银杏北变	10	400	本级设备容量受限
2257	江阴	延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2258	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	本级设备容量受限
2259	江阴	西范开发南变	10	400	本级设备容量受限
2260	江阴	君鲋南变	10	400	本级设备容量受限
2261	江阴	天风变	10	400	本级设备容量受限
2262	江阴	文林砖瓦南变	10	400	本级设备容量受限
2263	江阴	东岐上西变	10	200	本级设备容量受限
2264	江阴	顾家基东变	10	400	本级设备容量受限
2265	江阴	蒋家桥变	10	400	本级设备容量受限
2266	江阴	顾山南街变	10	400	本级设备容量受限
2267	江阴	西小北变	10	400	本级设备容量受限
2268	江阴	蒲市村 2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2269	江阴	自来水厂北变	10	400	本级设备容量受限
2270	江阴	高德桥南变	10	200	本级设备容量受限
2271	江阴	邓洪西 3#变	10	400	本级设备容量受限
2272	江阴	工商变	10	400	本级设备容量受限
2273	江阴	曙旦变	10	315	本级设备容量受限
2274	江阴	上游南站变	10	315	本级设备容量受限
2275	江阴	符家变	10	200	本级设备容量受限
2276	江阴	任东变	10	200	本级设备容量受限
2277	江阴	顾西庄变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2278	江阴	孙家变	10	250	本级设备容量受限
2279	江阴	南特变	10	315	本级设备容量受限
2280	江阴	马镇龙潭北变	10	400	本级设备容量受限
2281	江阴	大王家庄变	10	400	本级设备容量受限
2282	江阴	庙巷变	10	400	本级设备容量受限
2283	江阴	澄丰变	10	400	本级设备容量受限
2284	江阴	璜塘周家村变	10	250	本级设备容量受限
2285	江阴	旺家村变	10	200	本级设备容量受限
2286	江阴	前巷村变	10	200	本级设备容量受限
2287	江阴	小坎北电站变	10	315	本级设备容量受限
2288	江阴	茂墅中心站变	10	200	本级设备容量受限
2289	江阴	囊里变	10	200	本级设备容量受限
2290	江阴	文西路西变	10	400	本级设备容量受限
2291	江阴	皇母桥变	10	200	本级设备容量受限
2292	江阴	吐头西变	10	100	本级设备容量受限
2293	江阴	顾家堂变	10	200	本级设备容量受限
2294	江阴	庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
2295	江阴	电力南街变	10	400	本级设备容量受限
2296	江阴	荡南东变	10	400	本级设备容量受限
2297	江阴	文林周家湾变	10	400	本级设备容量受限
2298	江阴	黄公坝变	10	160	本级设备容量受限
2299	江阴	王三元变	10	315	本级设备容量受限
2300	江阴	法庭变	10	400	本级设备容量受限
2301	江阴	祝塘中街变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2302	江阴	大住基东变	10	315	本级设备容量受限
2303	江阴	文北新村变	10	315	本级设备容量受限
2304	江阴	璜塘后场变	10	400	本级设备容量受限
2305	江阴	富湘路变	10	400	本级设备容量受限
2306	江阴	湘北变	10	400	本级设备容量受限
2307	江阴	高头变	10	400	本级设备容量受限
2308	江阴	新五房变	10	315	本级设备容量受限
2309	江阴	文化路变	10	400	本级设备容量受限
2310	江阴	高家带南变	10	400	本级设备容量受限
2311	江阴	双平箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2312	江阴	和平东村变	10	400	本级设备容量受限
2313	江阴	月东路北变	10	400	本级设备容量受限
2314	江阴	南陈陈家村变	10	200	本级设备容量受限
2315	江阴	墙门南变	10	200	本级设备容量受限
2316	江阴	高峰南 2#变	10	400	本级设备容量受限
2317	江阴	顾山内衣东变	10	400	本级设备容量受限
2318	江阴	云亭村委变	10	400	本级设备容量受限
2319	江阴	夏港江南北变	10	400	本级设备容量受限
2320	江阴	申浦开发东变	10	400	本级设备容量受限
2321	江阴	华士大厦 2#变	10	400	本级设备容量受限
2322	江阴	滨江菜场变	10	400	本级设备容量受限
2323	江阴	六房西变	10	400	本级设备容量受限
2324	江阴	卞家村北变	10	400	本级设备容量受限
2325	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2326	江阴	瞿巷变	10	400	本级设备容量受限
2327	江阴	路墩东变	10	250	本级设备容量受限
2328	江阴	龙运耿家村公变	10	250	本级设备容量受限
2329	江阴	工业园区 2#变	10	400	本级设备容量受限
2330	江阴	勤丰巷路里变	10	200	本级设备容量受限
2331	江阴	后头巷变	10	400	本级设备容量受限
2332	江阴	路墩西变	10	400	本级设备容量受限
2333	江阴	益民大站变	10	400	本级设备容量受限
2334	江阴	新桥河头变	10	400	本级设备容量受限
2335	江阴	锦安北箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2336	江阴	中心村 6#变	10	315	本级设备容量受限
2337	江阴	向阳三渡站变	10	200	本级设备容量受限
2338	江阴	民发变	10	400	本级设备容量受限
2339	江阴	凹塘里变	10	315	本级设备容量受限
2340	江阴	水墩变	10	400	本级设备容量受限
2341	江阴	加油站变	10	400	本级设备容量受限
2342	江阴	小南市变	10	400	本级设备容量受限
2343	江阴	高头上变	10	315	本级设备容量受限
2344	江阴	肖家浜变	10	315	本级设备容量受限
2345	江阴	桑家堂北变	10	250	本级设备容量受限
2346	江阴	砖瓦厂变	10	400	本级设备容量受限
2347	江阴	水南巷公变	10	250	本级设备容量受限
2348	江阴	黄花墩变	10	400	本级设备容量受限
2349	江阴	周南一村 7#箱变主变	10	800	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2350	江阴	翻身村西变	10	400	本级设备容量受限
2351	江阴	自由街 1#变	10	400	本级设备容量受限
2352	江阴	沈舍里变	10	100	本级设备容量受限
2353	江阴	华士西村 2#变	10	400	本级设备容量受限
2354	江阴	华士人民路西变	10	400	本级设备容量受限
2355	江阴	人民路变	10	400	本级设备容量受限
2356	江阴	南宅北变	10	400	本级设备容量受限
2357	江阴	华士镇政府变	10	315	本级设备容量受限
2358	江阴	东小湾变	10	100	本级设备容量受限
2359	江阴	檀树降南变	10	200	本级设备容量受限
2360	江阴	灵达变	10	315	本级设备容量受限
2361	江阴	杨园里北变	10	200	本级设备容量受限
2362	江阴	寺前村变	10	400	本级设备容量受限
2363	江阴	洪塔变	10	400	本级设备容量受限
2364	江阴	青阳车站西变	10	400	本级设备容量受限
2365	江阴	云亭敬老院箱变	10	400	本级设备容量受限
2366	江阴	宝辉中箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2367	江阴	装机公变	10	400	本级设备容量受限
2368	江阴	万翔箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2369	江阴	下蔡湾西变	10	200	本级设备容量受限
2370	江阴	建设北站箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2371	江阴	谢北南公变	10	400	本级设备容量受限
2372	江阴	秦家宕变	10	315	本级设备容量受限
2373	江阴	后巷村小园里变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2374	江阴	周庄公安变	10	400	本级设备容量受限
2375	江阴	长乐孔家变	10	250	本级设备容量受限
2376	江阴	施固桥变	10	200	本级设备容量受限
2377	江阴	俭益油车里变	10	400	本级设备容量受限
2378	江阴	朱家基变	10	315	本级设备容量受限
2379	江阴	孙家巷变	10	250	本级设备容量受限
2380	江阴	和平街变	10	400	本级设备容量受限
2381	江阴	张家桥北变	10	200	本级设备容量受限
2382	江阴	五房南变	10	400	本级设备容量受限
2383	江阴	谢中变	10	200	本级设备容量受限
2384	江阴	西尖圩南变	10	200	本级设备容量受限
2385	江阴	祝塘中街北变	10	400	本级设备容量受限
2386	江阴	王家竹园变	10	200	本级设备容量受限
2387	江阴	须璜西变	10	400	本级设备容量受限
2388	江阴	霞客周家村东变	10	400	本级设备容量受限
2389	江阴	岐西东变	10	400	本级设备容量受限
2390	江阴	峭岐中变	10	400	本级设备容量受限
2391	江阴	叶桥宋家湾变	10	200	本级设备容量受限
2392	江阴	硕桥 2#变	10	200	本级设备容量受限
2393	江阴	花家基北 2#变	10	400	本级设备容量受限
2394	江阴	仲巷东北变	10	315	本级设备容量受限
2395	江阴	工业园 4#变	10	315	本级设备容量受限
2396	江阴	陶中房 2#变	10	315	本级设备容量受限
2397	江阴	赵家湾北变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2398	江阴	镇南路西变	10	400	本级设备容量受限
2399	江阴	额塘头 2#变	10	200	本级设备容量受限
2400	江阴	庙巷北变	10	400	本级设备容量受限
2401	江阴	顾山中队变	10	400	本级设备容量受限
2402	江阴	丰源变	10	400	本级设备容量受限
2403	江阴	建安东变	10	400	本级设备容量受限
2404	江阴	后巷 2#变	10	400	本级设备容量受限
2405	江阴	云幼箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2406	江阴	香山北路箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2407	江阴	龙皇基变	10	400	本级设备容量受限
2408	江阴	花家浜东箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2409	江阴	陆桥政府箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2410	江阴	香山西路箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2411	江阴	龙西箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2412	江阴	龙东路变	10	400	本级设备容量受限
2413	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	本级设备容量受限
2414	江阴	马家宕南变	10	200	本级设备容量受限
2415	江阴	兴港南变	10	400	本级设备容量受限
2416	江阴	门楼下西变	10	400	本级设备容量受限
2417	江阴	文政路 1 号变	10	400	本级设备容量受限
2418	江阴	蒋庄西变	10	400	本级设备容量受限
2419	江阴	顾家基南变	10	400	本级设备容量受限
2420	江阴	唐里巷箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2421	江阴	北庄东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2422	江阴	桐岐幼儿园变	10	400	本级设备容量受限
2423	江阴	小吴巷路东变	10	400	本级设备容量受限
2424	江阴	双佳变	10	400	本级设备容量受限
2425	江阴	精养塘北变	10	400	本级设备容量受限
2426	江阴	马家店东变	10	400	本级设备容量受限
2427	江阴	社渎村变	10	200	本级设备容量受限
2428	江阴	朱家住基北变	10	200	本级设备容量受限
2429	江阴	东庄南变	10	400	本级设备容量受限
2430	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	本级设备容量受限
2431	江阴	安乐桥变	10	400	本级设备容量受限
2432	江阴	月发路 2#变	10	400	本级设备容量受限
2433	江阴	月照变	10	400	本级设备容量受限
2434	江阴	云亭菜场箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2435	江阴	徐家住基变	10	200	本级设备容量受限
2436	江阴	西新宅基变	10	315	本级设备容量受限
2437	江阴	耿家变	10	200	本级设备容量受限
2438	江阴	长寿马路上变	10	200	本级设备容量受限
2439	江阴	公园 4#变	10	400	本级设备容量受限
2440	江阴	康后西变	10	400	本级设备容量受限
2441	江阴	杨园里西变	10	200	本级设备容量受限
2442	江阴	私营工业园 3 号变	10	315	本级设备容量受限
2443	江阴	泾西村蒯家村变	10	400	本级设备容量受限
2444	江阴	低坝头南变	10	400	本级设备容量受限
2445	江阴	云开 4#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2446	江阴	谢南五金 2#变	10	400	本级设备容量受限
2447	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	本级设备容量受限
2448	江阴	博爱路南变	10	400	本级设备容量受限
2449	江阴	杨园里 2#变	10	200	本级设备容量受限
2450	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2451	江阴	胡子小镇南变	10	400	本级设备容量受限
2452	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	本级设备容量受限
2453	江阴	顾山赵庄西变	10	400	本级设备容量受限
2454	江阴	鲤鱼港箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2455	江阴	桐岐税务西变	10	400	本级设备容量受限
2456	江阴	富民路变	10	400	本级设备容量受限
2457	江阴	马介村东变	10	400	本级设备容量受限
2458	江阴	顾山龙潭圩西变	10	200	本级设备容量受限
2459	江阴	唐头浜南变	10	200	本级设备容量受限
2460	江阴	闸板东变	10	400	本级设备容量受限
2461	江阴	云亭红光桥变	10	400	本级设备容量受限
2462	江阴	新龚朱家巷变	10	400	本级设备容量受限
2463	江阴	西包家变	10	200	本级设备容量受限
2464	江阴	南降北变	10	400	本级设备容量受限
2465	江阴	邹家头东变	10	200	本级设备容量受限
2466	江阴	北湖西村变	10	200	本级设备容量受限
2467	江阴	利港中街南变	10	400	本级设备容量受限
2468	江阴	谢南铁路西变	10	200	本级设备容量受限
2469	江阴	南闸村东变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2470	江阴	商城西箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2471	江阴	尤家村变	10	400	本级设备容量受限
2472	江阴	蒯家村 2#变	10	400	本级设备容量受限
2473	江阴	谢家堂变	10	400	本级设备容量受限
2474	江阴	新庄东箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2475	江阴	沈家宕南变	10	400	本级设备容量受限
2476	江阴	兴达变	10	400	本级设备容量受限
2477	江阴	兴塘东变	10	400	本级设备容量受限
2478	江阴	西石变	10	200	本级设备容量受限
2479	江阴	缪三房桥变	10	400	本级设备容量受限
2480	江阴	云亭江家冲变	10	400	本级设备容量受限
2481	江阴	黄玉台村变	10	200	本级设备容量受限
2482	江阴	徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
2483	江阴	榨树头西变	10	400	本级设备容量受限
2484	江阴	圣旺变	10	400	本级设备容量受限
2485	江阴	菜东箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2486	江阴	东街箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2487	江阴	东横树东变	10	400	本级设备容量受限
2488	江阴	云亭村委东变	10	400	本级设备容量受限
2489	江阴	工业路 8#变	10	400	本级设备容量受限
2490	江阴	格宾变	10	315	本级设备容量受限
2491	江阴	澄杨箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2492	江阴	红旗箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2493	江阴	盈红变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2494	江阴	中学西变	10	400	本级设备容量受限
2495	江阴	朱家基西变	10	400	本级设备容量受限
2496	江阴	大坝头中变	10	400	本级设备容量受限
2497	江阴	世新家园 84#配电所 4#主变	10	800	本级设备容量受限
2498	江阴	双马变	10	400	本级设备容量受限
2499	江阴	化工变	10	400	本级设备容量受限
2500	江阴	杨加北变	10	400	本级设备容量受限
2501	江阴	范东变	10	400	本级设备容量受限
2502	江阴	卢巷里变	10	250	本级设备容量受限
2503	江阴	迅达变	10	400	本级设备容量受限
2504	江阴	云梦变	10	400	本级设备容量受限
2505	江阴	汤李变	10	200	本级设备容量受限
2506	江阴	十房坝北变	10	200	本级设备容量受限
2507	江阴	青龙桥变	10	200	本级设备容量受限
2508	江阴	树家村东变	10	200	本级设备容量受限
2509	江阴	后场西变	10	200	本级设备容量受限
2510	江阴	商城中变	10	400	本级设备容量受限
2511	江阴	利城东变	10	315	本级设备容量受限
2512	江阴	西房变	10	200	本级设备容量受限
2513	江阴	锦绣北变	10	400	本级设备容量受限
2514	江阴	蔡港河排涝变箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2515	江阴	俞家村南变	10	400	本级设备容量受限
2516	江阴	江东商城箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2517	江阴	黄思巷 3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2518	江阴	马家头南变	10	200	本级设备容量受限
2519	江阴	自由街南变	10	315	本级设备容量受限
2520	江阴	长寿小圩变	10	200	本级设备容量受限
2521	江阴	前坞墩东变	10	400	本级设备容量受限
2522	江阴	天鹤二村 3#箱变主变	10	800	本级设备容量受限
2523	江阴	沈舍北变	10	200	本级设备容量受限
2524	江阴	蒋庄东变	10	200	本级设备容量受限
2525	江阴	大圩变	10	200	本级设备容量受限
2526	宜兴	彭庄 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2527	宜兴	前笪村 3#公变	10	200	本级设备容量受限
2528	宜兴	蛟桥 2#箱变	10	100	本级设备容量受限
2529	宜兴	官林菜场箱变	10	630	本级设备容量受限
2530	宜兴	寺前公变	10	200	本级设备容量受限
2531	宜兴	黄墩桥公变	10	200	本级设备容量受限
2532	宜兴	前笪下兆 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2533	宜兴	圩田 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2534	宜兴	潘南工业 1#公变	10	315	本级设备容量受限
2535	宜兴	新南门村公变	10	200	本级设备容量受限
2536	宜兴	白鹤洞公变	10	400	本级设备容量受限
2537	宜兴	川埠 7#公变	10	400	本级设备容量受限
2538	宜兴	寺前东公变	10	400	本级设备容量受限
2539	宜兴	五洞桥头公变	10	200	本级设备容量受限
2540	宜兴	架弓山公变	10	400	本级设备容量受限
2541	宜兴	杭北公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2542	宜兴	和桥公安分局 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2543	宜兴	柴山 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2544	宜兴	蒋典 4#公变	10	200	本级设备容量受限
2545	宜兴	临津桥公变	10	200	本级设备容量受限
2546	宜兴	杨桥电站 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2547	宜兴	华虹公变	10	400	本级设备容量受限
2548	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	本级设备容量受限
2549	宜兴	三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
2550	宜兴	客运站充电桩 3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2551	宜兴	龙池小区 4#室 1#所变主变	10	800	本级设备容量受限
2552	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	本级设备容量受限
2553	宜兴	通蜀西路 1#公变	10	250	本级设备容量受限
2554	宜兴	东下桃园公变	10	200	本级设备容量受限
2555	宜兴	后洪村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2556	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	本级设备容量受限
2557	宜兴	分水桥东公变	10	400	本级设备容量受限
2558	宜兴	万石供电所 6#公变	10	400	本级设备容量受限
2559	宜兴	海航公变	10	400	本级设备容量受限
2560	宜兴	东庄 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2561	宜兴	电力站公园公变	10	400	本级设备容量受限
2562	宜兴	南塍桥南公变	10	200	本级设备容量受限
2563	宜兴	共和 2#箱变	10	630	本级设备容量受限
2564	宜兴	新庄水产公变	10	200	本级设备容量受限
2565	宜兴	陵上北公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2566	宜兴	宣庄东公变	10	200	本级设备容量受限
2567	宜兴	丰义小学公变	10	400	本级设备容量受限
2568	宜兴	丰义菜场公变	10	400	本级设备容量受限
2569	宜兴	东芦公变	10	200	本级设备容量受限
2570	宜兴	阳羨桥公变	10	400	本级设备容量受限
2571	宜兴	夏芳 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2572	宜兴	川埠中学小区 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2573	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2574	宜兴	大尖公变	10	200	本级设备容量受限
2575	宜兴	仓浦 8#箱变	10	630	本级设备容量受限
2576	宜兴	姚顶北公变	10	200	本级设备容量受限
2577	宜兴	黄岳村公变	10	200	本级设备容量受限
2578	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	本级设备容量受限
2579	宜兴	鹏鹞智造 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2580	宜兴	戈庄村 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2581	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	本级设备容量受限
2582	宜兴	石材市场 48#公变	10	400	本级设备容量受限
2583	宜兴	石材市场 70#公变	10	400	本级设备容量受限
2584	宜兴	申兴路 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2585	宜兴	清南鱼塘公变	10	200	本级设备容量受限
2586	宜兴	外小圩公变	10	200	本级设备容量受限
2587	宜兴	吴墟桥北公变	10	200	本级设备容量受限
2588	宜兴	闸北 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2589	宜兴	潜洛村安置小区 1#公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2590	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2591	宜兴	联群村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2592	宜兴	杨店新村公变	10	400	本级设备容量受限
2593	宜兴	南湾冶炼公变	10	400	本级设备容量受限
2594	宜兴	常胜大队公变	10	315	本级设备容量受限
2595	宜兴	双庙双北公变	10	200	本级设备容量受限
2596	宜兴	陆平水西公变	10	200	本级设备容量受限
2597	宜兴	浦西希望 1#公变	10	250	本级设备容量受限
2598	宜兴	上坝 56 组公变	10	200	本级设备容量受限
2599	宜兴	玉女 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2600	宜兴	圩头山公变	10	200	本级设备容量受限
2601	宜兴	查林工业区 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2602	宜兴	查林工业公变	10	400	本级设备容量受限
2603	宜兴	丰北东公变	10	200	本级设备容量受限
2604	宜兴	球中公变	10	400	本级设备容量受限
2605	宜兴	林庄村公变	10	200	本级设备容量受限
2606	宜兴	楝树张家公变	10	400	本级设备容量受限
2607	宜兴	沧屋里 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2608	宜兴	方东后村公变	10	100	本级设备容量受限
2609	宜兴	川埠联建房公变	10	400	本级设备容量受限
2610	宜兴	新城圩田公变	10	315	本级设备容量受限
2611	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2612	宜兴	范道供电所 12#公变	10	400	本级设备容量受限
2613	宜兴	渎南公变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2614	宜兴	蜀山村 4#公变	10	315	本级设备容量受限
2615	宜兴	杭上 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2616	宜兴	白巷大巷公变	10	400	本级设备容量受限
2617	宜兴	丰收路公变	10	400	本级设备容量受限
2618	宜兴	漕桥村公变	10	400	本级设备容量受限
2619	宜兴	石子街 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2620	宜兴	老滩站公变	10	200	本级设备容量受限
2621	宜兴	后大潭公变	10	200	本级设备容量受限
2622	宜兴	毛市后巷公变	10	200	本级设备容量受限
2623	宜兴	归径皇问东路公变	10	315	本级设备容量受限
2624	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	本级设备容量受限
2625	宜兴	西渚山岗公变	10	315	本级设备容量受限
2626	宜兴	西渚杨家组公变	10	200	本级设备容量受限
2627	宜兴	湖渎公变	10	315	本级设备容量受限
2628	宜兴	上棚公变	10	400	本级设备容量受限
2629	宜兴	桥亭村公变	10	400	本级设备容量受限
2630	宜兴	水中后村公变	10	315	本级设备容量受限
2631	宜兴	新埝组公变	10	200	本级设备容量受限
2632	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	本级设备容量受限
2633	宜兴	庄家渎北公变	10	315	本级设备容量受限
2634	宜兴	上窑公变	10	400	本级设备容量受限
2635	宜兴	农工商公变	10	400	本级设备容量受限
2636	宜兴	万石高田公变	10	315	本级设备容量受限
2637	宜兴	大塍排涝站公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2638	宜兴	大南村公变	10	400	本级设备容量受限
2639	宜兴	周家浜南 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2640	宜兴	制钉公变	10	400	本级设备容量受限
2641	宜兴	柏树村公变	10	400	本级设备容量受限
2642	宜兴	黄泥墩公变	10	200	本级设备容量受限
2643	宜兴	渔池公变	10	250	本级设备容量受限
2644	宜兴	东站公变	10	400	本级设备容量受限
2645	宜兴	前姜 2#公变	10	250	本级设备容量受限
2646	宜兴	上俸 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2647	宜兴	蒲圩公变	10	200	本级设备容量受限
2648	宜兴	九滨新村公变	10	400	本级设备容量受限
2649	宜兴	云阳胡家公变	10	200	本级设备容量受限
2650	宜兴	韶巷站公变	10	100	本级设备容量受限
2651	宜兴	龙山桥上公变	10	400	本级设备容量受限
2652	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2653	宜兴	塘门宋家西公变	10	400	本级设备容量受限
2654	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	本级设备容量受限
2655	宜兴	东下 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2656	宜兴	万石菜场公变	10	400	本级设备容量受限
2657	宜兴	朝阳和建公变	10	400	本级设备容量受限
2658	宜兴	翔阳小村公变	10	400	本级设备容量受限
2659	宜兴	东下圩北公变	10	200	本级设备容量受限
2660	宜兴	丁墅 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2661	宜兴	新建野田 2#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2662	宜兴	下干组公变	10	160	本级设备容量受限
2663	宜兴	菜场 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2664	宜兴	镇东 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2665	宜兴	大垅公变	10	100	本级设备容量受限
2666	宜兴	华东石材市场 11#公变	10	400	本级设备容量受限
2667	宜兴	华东石材市场 12#公变	10	400	本级设备容量受限
2668	宜兴	华东石材市场 14#箱变	10	400	本级设备容量受限
2669	宜兴	西木桥西公变	10	400	本级设备容量受限
2670	宜兴	阳羨八一公变	10	200	本级设备容量受限
2671	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2672	宜兴	东溪埂公变	10	200	本级设备容量受限
2673	宜兴	河西 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2674	宜兴	万石立新公变	10	200	本级设备容量受限
2675	宜兴	绿苑新村 7#公变	10	400	本级设备容量受限
2676	宜兴	座庄电站公变	10	100	本级设备容量受限
2677	宜兴	堰头农机公变	10	250	本级设备容量受限
2678	宜兴	新河南塍公变	10	315	本级设备容量受限
2679	宜兴	前元南公变	10	200	本级设备容量受限
2680	宜兴	前范公变	10	200	本级设备容量受限
2681	宜兴	尹家中心小区公变	10	200	本级设备容量受限
2682	宜兴	红旗宿舍 6#公变	10	200	本级设备容量受限
2683	宜兴	供电所北公变	10	400	本级设备容量受限
2684	宜兴	查林方圆公变	10	250	本级设备容量受限
2685	宜兴	涧众 3#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2686	宜兴	查村 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2687	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	本级设备容量受限
2688	宜兴	石灰湾公变	10	400	本级设备容量受限
2689	宜兴	张公村 4#公变	10	315	本级设备容量受限
2690	宜兴	旧阳 3 组公变	10	160	本级设备容量受限
2691	宜兴	林家 3#公变	10	315	本级设备容量受限
2692	宜兴	南大荒 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2693	宜兴	石兴公变	10	200	本级设备容量受限
2694	宜兴	金兰桥西公变	10	400	本级设备容量受限
2695	宜兴	茶前场上公变	10	200	本级设备容量受限
2696	宜兴	屺亭后村公变	10	315	本级设备容量受限
2697	宜兴	镇区 9#公变	10	315	本级设备容量受限
2698	宜兴	西渚供销社公变	10	400	本级设备容量受限
2699	宜兴	红卫村 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2700	宜兴	马巷公变	10	200	本级设备容量受限
2701	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2702	宜兴	三洞河东公变	10	400	本级设备容量受限
2703	宜兴	滕头公变	10	200	本级设备容量受限
2704	宜兴	烟山陆家公变	10	100	本级设备容量受限
2705	宜兴	川埠茶场公变	10	200	本级设备容量受限
2706	宜兴	太平公变	10	315	本级设备容量受限
2707	宜兴	珠潭后村公变	10	200	本级设备容量受限
2708	宜兴	毫村陈家公变	10	200	本级设备容量受限
2709	宜兴	小金山 6#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2710	宜兴	东下向阳公变	10	200	本级设备容量受限
2711	宜兴	前观电站公变	10	200	本级设备容量受限
2712	宜兴	烟山杨家公变	10	160	本级设备容量受限
2713	宜兴	青瓷 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2714	宜兴	水龙村赤山公变	10	200	本级设备容量受限
2715	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	本级设备容量受限
2716	宜兴	芳庄排涝站公变	10	400	本级设备容量受限
2717	宜兴	高滕天乐公变	10	250	本级设备容量受限
2718	宜兴	小圩新村 7#公变	10	315	本级设备容量受限
2719	宜兴	分水中村公变	10	200	本级设备容量受限
2720	宜兴	洋溪菜场公变	10	200	本级设备容量受限
2721	宜兴	涧北小桥公变	10	315	本级设备容量受限
2722	宜兴	芳庄南塘公变	10	200	本级设备容量受限
2723	宜兴	前贩公变	10	200	本级设备容量受限
2724	宜兴	金兰袁家公变	10	400	本级设备容量受限
2725	宜兴	志泉西站公变	10	200	本级设备容量受限
2726	宜兴	栈大公变	10	200	本级设备容量受限
2727	宜兴	宜城东城公变	10	200	本级设备容量受限
2728	宜兴	丁家村塘田公变	10	200	本级设备容量受限
2729	宜兴	九苞西站公变	10	200	本级设备容量受限
2730	宜兴	志泉南站公变	10	100	本级设备容量受限
2731	宜兴	胥井电站公变	10	200	本级设备容量受限
2732	宜兴	青店公变	10	200	本级设备容量受限
2733	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2734	宜兴	教育路 2#箱变	10	400	本级设备容量受限
2735	宜兴	君悦府邸 5#箱变	10	630	本级设备容量受限
2736	宜兴	临津赵家公变	10	250	本级设备容量受限
2737	宜兴	五洞村公变	10	400	本级设备容量受限
2738	宜兴	建新村公变	10	400	本级设备容量受限
2739	宜兴	犊山村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2740	宜兴	下干河南公变	10	200	本级设备容量受限
2741	宜兴	高滕田舍公变	10	100	本级设备容量受限
2742	宜兴	周家小窑公变	10	400	本级设备容量受限
2743	宜兴	老站公变	10	200	本级设备容量受限
2744	宜兴	青龙周家公变	10	400	本级设备容量受限
2745	宜兴	蒋笠码头公变	10	400	本级设备容量受限
2746	宜兴	雪庄后贩公变	10	250	本级设备容量受限
2747	宜兴	善卷西路公变	10	400	本级设备容量受限
2748	宜兴	小圩村公变	10	400	本级设备容量受限
2749	宜兴	丰南中公变	10	160	本级设备容量受限
2750	宜兴	扶巷公变	10	160	本级设备容量受限
2751	宜兴	凌霞村公变	10	400	本级设备容量受限
2752	宜兴	用电站宿舍公变	10	400	本级设备容量受限
2753	宜兴	雪庄村公变	10	400	本级设备容量受限
2754	宜兴	雪家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2755	宜兴	雪庄振华公变	10	200	本级设备容量受限
2756	宜兴	大浦太湖公变	10	160	本级设备容量受限
2757	宜兴	董家湾公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2758	宜兴	大塍新镇 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2759	宜兴	张渚浜公变	10	200	本级设备容量受限
2760	宜兴	徐坝公变	10	400	本级设备容量受限
2761	宜兴	集义渚南公变	10	200	本级设备容量受限
2762	宜兴	万塔西公变	10	200	本级设备容量受限
2763	宜兴	镇北村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2764	宜兴	新村马家公变	10	200	本级设备容量受限
2765	宜兴	周铁头庄公变	10	400	本级设备容量受限
2766	宜兴	多赢公变	10	200	本级设备容量受限
2767	宜兴	城南 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2768	宜兴	紫砂宿舍公变	10	400	本级设备容量受限
2769	宜兴	徐渚公变	10	200	本级设备容量受限
2770	宜兴	棠下 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2771	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2772	宜兴	客运站充电桩 1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2773	宜兴	宜武电站公变	10	315	本级设备容量受限
2774	宜兴	和桥永兴电站 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2775	宜兴	蒋家小学公变	10	200	本级设备容量受限
2776	宜兴	王泥坝 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2777	宜兴	三支岗卡口公变	10	400	本级设备容量受限
2778	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	本级设备容量受限
2779	宜兴	兴宇路公变	10	400	本级设备容量受限
2780	宜兴	葛山黄家冲 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2781	宜兴	通蜀安置 8#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2782	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	本级设备容量受限
2783	宜兴	金泉 7#公变	10	400	本级设备容量受限
2784	宜兴	蜀风北公变	10	200	本级设备容量受限
2785	宜兴	杨桥花园公变	10	400	本级设备容量受限
2786	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2787	宜兴	飞里路公变	10	200	本级设备容量受限
2788	宜兴	渚东新桥 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2789	宜兴	万石电力站 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2790	宜兴	涧众新村公变	10	200	本级设备容量受限
2791	宜兴	新城花园 2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2792	宜兴	朱家道人墩公变	10	200	本级设备容量受限
2793	宜兴	金色港湾 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2794	宜兴	分水西街公变	10	400	本级设备容量受限
2795	宜兴	竹海新区 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2796	宜兴	绿洲公变	10	400	本级设备容量受限
2797	宜兴	鑫圩公变	10	400	本级设备容量受限
2798	宜兴	任墅前村公变	10	400	本级设备容量受限
2799	宜兴	浦南村公变	10	200	本级设备容量受限
2800	宜兴	洑东牌楼公变	10	200	本级设备容量受限
2801	宜兴	潜龙公变	10	200	本级设备容量受限
2802	宜兴	南漕供电所 7#公变	10	400	本级设备容量受限
2803	宜兴	潼渚山官塘公变	10	160	本级设备容量受限
2804	宜兴	青溪公变	10	400	本级设备容量受限
2805	宜兴	锦学小区公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2806	宜兴	朱家渎 3#公变	10	250	本级设备容量受限
2807	宜兴	大涧村公变	10	400	本级设备容量受限
2808	宜兴	闸口北沙滩公变	10	400	本级设备容量受限
2809	宜兴	民周公变	10	250	本级设备容量受限
2810	宜兴	红凌塘公变	10	200	本级设备容量受限
2811	宜兴	太华大涧村公变	10	315	本级设备容量受限
2812	宜兴	桥北石灰公变	10	400	本级设备容量受限
2813	宜兴	太漚新村 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2814	宜兴	湖滢小学公变	10	400	本级设备容量受限
2815	宜兴	黄泥山岗公变	10	100	本级设备容量受限
2816	宜兴	太漚新村 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2817	宜兴	板桥 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2818	宜兴	太漚新村 11#公变	10	400	本级设备容量受限
2819	宜兴	大东村公变	10	200	本级设备容量受限
2820	宜兴	梅堂公变	10	200	本级设备容量受限
2821	宜兴	锡宜路公变	10	400	本级设备容量受限
2822	宜兴	分别村公变	10	400	本级设备容量受限
2823	宜兴	马庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
2824	宜兴	振华路公变	10	400	本级设备容量受限
2825	宜兴	端圩电站公变	10	400	本级设备容量受限
2826	宜兴	永兴污工泵公变	10	200	本级设备容量受限
2827	宜兴	杨树科村公变	10	200	本级设备容量受限
2828	宜兴	大圩新公变	10	315	本级设备容量受限
2829	宜兴	大圩污工泵公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2830	宜兴	万圩 5#公变	10	200	本级设备容量受限
2831	宜兴	河东菜场 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2832	宜兴	供电所南站公变	10	400	本级设备容量受限
2833	宜兴	云海金家公变	10	200	本级设备容量受限
2834	宜兴	太漏广场公变	10	315	本级设备容量受限
2835	宜兴	中巷南站公变	10	400	本级设备容量受限
2836	宜兴	大尖电站公变	10	400	本级设备容量受限
2837	宜兴	万石北街公变	10	250	本级设备容量受限
2838	宜兴	万石西园公变	10	200	本级设备容量受限
2839	宜兴	苏家公变	10	200	本级设备容量受限
2840	宜兴	朱家组公变	10	400	本级设备容量受限
2841	宜兴	小园公变	10	100	本级设备容量受限
2842	宜兴	何家村东公变	10	400	本级设备容量受限
2843	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	本级设备容量受限
2844	宜兴	祥门公变	10	200	本级设备容量受限
2845	宜兴	尚堡公变	10	315	本级设备容量受限
2846	宜兴	西塘村小桥公变	10	200	本级设备容量受限
2847	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	本级设备容量受限
2848	宜兴	邵家路灯公变	10	200	本级设备容量受限
2849	宜兴	魏家公变	10	315	本级设备容量受限
2850	宜兴	丁建综合楼 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2851	宜兴	湫东小学公变	10	400	本级设备容量受限
2852	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2853	宜兴	南埠和平公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2854	宜兴	杨桥花园 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2855	宜兴	东管庄公变	10	400	本级设备容量受限
2856	宜兴	洋溪西公变	10	200	本级设备容量受限
2857	宜兴	东陆 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2858	宜兴	许家组公变	10	200	本级设备容量受限
2859	宜兴	高塍菜场 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2860	宜兴	茭渚港公变	10	400	本级设备容量受限
2861	宜兴	张泽下庄公变	10	200	本级设备容量受限
2862	宜兴	芳西 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2863	宜兴	虞墅村中公变	10	250	本级设备容量受限
2864	宜兴	万福 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2865	宜兴	王西公变	10	200	本级设备容量受限
2866	宜兴	落坝 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2867	宜兴	范祀公变	10	200	本级设备容量受限
2868	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	本级设备容量受限
2869	宜兴	高家北公变	10	200	本级设备容量受限
2870	宜兴	小前戚家公变	10	200	本级设备容量受限
2871	宜兴	前笪村路北公变	10	200	本级设备容量受限
2872	宜兴	潜洛村安置小区 4#公变	10	315	本级设备容量受限
2873	宜兴	丁南新村 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2874	宜兴	古庄南公变	10	200	本级设备容量受限
2875	宜兴	汇上安置小区公变	10	315	本级设备容量受限
2876	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2877	宜兴	丰南西公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2878	宜兴	马安 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2879	宜兴	杨家塘南公变	10	200	本级设备容量受限
2880	宜兴	张四房 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2881	宜兴	坝西箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2882	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	本级设备容量受限
2883	宜兴	花园公变	10	200	本级设备容量受限
2884	宜兴	卧龙桥箱变	10	400	本级设备容量受限
2885	宜兴	苏家塘公变	10	400	本级设备容量受限
2886	宜兴	万华公变	10	400	本级设备容量受限
2887	宜兴	针纺 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2888	宜兴	陈巷公变	10	160	本级设备容量受限
2889	宜兴	宋渎河北公变	10	315	本级设备容量受限
2890	宜兴	集义渎西公变	10	200	本级设备容量受限
2891	宜兴	鹅圩电站公变	10	400	本级设备容量受限
2892	宜兴	金盆 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2893	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2894	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2895	宜兴	典巷村公变	10	400	本级设备容量受限
2896	宜兴	阳光小区 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2897	宜兴	阳光小区 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2898	宜兴	大董公变	10	400	本级设备容量受限
2899	宜兴	大田村公变	10	400	本级设备容量受限
2900	宜兴	大田村 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2901	宜兴	丁蜀二中 2#公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2902	宜兴	东河公变	10	200	本级设备容量受限
2903	宜兴	财政小区公变	10	200	本级设备容量受限
2904	宜兴	黑疗区宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
2905	宜兴	辅机公变	10	400	本级设备容量受限
2906	宜兴	南滕河南公变	10	200	本级设备容量受限
2907	宜兴	陆坝公变	10	400	本级设备容量受限
2908	宜兴	杨庄公变	10	400	本级设备容量受限
2909	宜兴	良庄 3#公变	10	200	本级设备容量受限
2910	宜兴	文岗公变	10	100	本级设备容量受限
2911	宜兴	西山堡 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2912	宜兴	化工市场 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2913	宜兴	庄西站公变	10	315	本级设备容量受限
2914	宜兴	百合红庙公变	10	400	本级设备容量受限
2915	宜兴	江谷住公变	10	200	本级设备容量受限
2916	宜兴	南溪公变	10	160	本级设备容量受限
2917	宜兴	楼南村公变	10	200	本级设备容量受限
2918	宜兴	梅园上公变	10	400	本级设备容量受限
2919	宜兴	任墅工业园 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2920	宜兴	高塍皂上公变	10	200	本级设备容量受限
2921	宜兴	观渎路西公变	10	200	本级设备容量受限
2922	宜兴	新村 4#公变	10	400	本级设备容量受限
2923	宜兴	凌霞新村 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2924	宜兴	南漕朱家公变	10	200	本级设备容量受限
2925	宜兴	钮家村公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2926	宜兴	香山公变	10	200	本级设备容量受限
2927	宜兴	贯东公变	10	200	本级设备容量受限
2928	宜兴	埭兴站公变	10	200	本级设备容量受限
2929	宜兴	孟塘 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2930	宜兴	下塘桥公变	10	160	本级设备容量受限
2931	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2932	宜兴	杨头户 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2933	宜兴	上袁村 2#公变	10	315	本级设备容量受限
2934	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2935	宜兴	漳水电站公变	10	200	本级设备容量受限
2936	宜兴	韩家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2937	宜兴	金鑫公变	10	400	本级设备容量受限
2938	宜兴	河边公变	10	200	本级设备容量受限
2939	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	本级设备容量受限
2940	宜兴	高铁充电 1#箱变	10	630	本级设备容量受限
2941	宜兴	高铁充电 2#箱变	10	630	本级设备容量受限
2942	宜兴	石路村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2943	宜兴	函东排涝站公变	10	200	本级设备容量受限
2944	宜兴	五洞桥头 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2945	宜兴	胥藏公变	10	200	本级设备容量受限
2946	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	本级设备容量受限
2947	宜兴	稍渎村公变	10	400	本级设备容量受限
2948	宜兴	来村公变	10	315	本级设备容量受限
2949	宜兴	电力站车站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2950	宜兴	官林村 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2951	宜兴	川埠商品房公变	10	400	本级设备容量受限
2952	宜兴	兴影化工公变	10	400	本级设备容量受限
2953	宜兴	黄泥岭公变	10	200	本级设备容量受限
2954	宜兴	宜元公变	10	400	本级设备容量受限
2955	宜兴	俞家寨公变	10	315	本级设备容量受限
2956	宜兴	慕后公变	10	200	本级设备容量受限
2957	宜兴	归径曹珠公变	10	400	本级设备容量受限
2958	宜兴	兰右村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2959	宜兴	西周 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2960	宜兴	路东组公变	10	200	本级设备容量受限
2961	宜兴	夏芳电站公变	10	400	本级设备容量受限
2962	宜兴	南中七组公变	10	200	本级设备容量受限
2963	宜兴	犊山大河边公变	10	200	本级设备容量受限
2964	宜兴	四里桥公变	10	400	本级设备容量受限
2965	宜兴	西苑小区公变	10	315	本级设备容量受限
2966	宜兴	石路 1#公变	10	400	本级设备容量受限
2967	宜兴	和桥陆家公变	10	400	本级设备容量受限
2968	宜兴	振元南 2#公变	10	400	本级设备容量受限
2969	宜兴	西渚农机公变	10	400	本级设备容量受限
2970	宜兴	1 号井宿舍公变	10	200	本级设备容量受限
2971	宜兴	新华居民区公变	10	200	本级设备容量受限
2972	宜兴	九岭村腰塘公变	10	200	本级设备容量受限
2973	宜兴	人民大街公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2974	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	本级设备容量受限
2975	宜兴	金都公变	10	400	本级设备容量受限
2976	宜兴	塘北圩 3#公变	10	400	本级设备容量受限
2977	宜兴	红卫 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2978	宜兴	和桥派出所箱变主变	10	400	本级设备容量受限
2979	宜兴	红卫二组公变	10	400	本级设备容量受限
2980	宜兴	安乐村委公变	10	200	本级设备容量受限
2981	宜兴	芦荡口 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2982	宜兴	西望六组箱变主变	10	500	本级设备容量受限
2983	宜兴	腾达公变	10	400	本级设备容量受限
2984	宜兴	汤澄东公变	10	200	本级设备容量受限
2985	宜兴	北塘村 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2986	宜兴	西荷塘公变	10	200	本级设备容量受限
2987	宜兴	锡煤宿舍 2#公变	10	200	本级设备容量受限
2988	宜兴	大同村公变	10	200	本级设备容量受限
2989	宜兴	锡煤宿舍 1#公变	10	200	本级设备容量受限
2990	宜兴	查林六组 5#公变	10	400	本级设备容量受限
2991	宜兴	丁舍前村公变	10	200	本级设备容量受限
2992	宜兴	菜批充电桩箱变	10	630	本级设备容量受限
2993	宜兴	前庄潘家公变	10	200	本级设备容量受限
2994	宜兴	杭襄公变	10	200	本级设备容量受限
2995	宜兴	西渚村部公变	10	315	本级设备容量受限
2996	宜兴	东艾干公变	10	200	本级设备容量受限
2997	宜兴	新港村 2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
2998	宜兴	千东公变	10	200	本级设备容量受限
2999	宜兴	观渎西公变	10	200	本级设备容量受限
3000	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	本级设备容量受限
3001	宜兴	石材市场 6#公变	10	400	本级设备容量受限
3002	宜兴	窑头 3#公变	10	200	本级设备容量受限
3003	宜兴	浜里渔场公变	10	200	本级设备容量受限
3004	宜兴	阳家圩东公变	10	200	本级设备容量受限
3005	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3006	宜兴	乔西 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3007	宜兴	肖庄 1#公变	10	200	本级设备容量受限
3008	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3009	宜兴	西渚立新 3#公变	10	400	本级设备容量受限
3010	宜兴	龙山涧南箱变主变	10	400	本级设备容量受限
3011	宜兴	美栖村部	10	200	本级设备容量受限
3012	宜兴	华东石材市场 28#公变	10	400	本级设备容量受限
3013	宜兴	电力站中箱变	10	630	本级设备容量受限
3014	宜兴	湖光路潜洛公变	10	400	本级设备容量受限
3015	宜兴	龙头山五团公变	10	200	本级设备容量受限
3016	宜兴	定溪罗大 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3017	宜兴	潜洛村安置小区 6#公变	10	250	本级设备容量受限
3018	宜兴	芳桥西村公变	10	200	本级设备容量受限
3019	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	本级设备容量受限
3020	宜兴	王住前村公变	10	200	本级设备容量受限
3021	宜兴	圆通园公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3022	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	本级设备容量受限
3023	宜兴	埭兴组西公变	10	200	本级设备容量受限
3024	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	本级设备容量受限
3025	宜兴	窑厂组 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3026	宜兴	边庄车站公变	10	200	本级设备容量受限
3027	宜兴	分别村 1#公变	10	400	本级设备容量受限
3028	宜兴	苏廷公变	10	400	本级设备容量受限
3029	宜兴	钱家站 3#公变	10	400	本级设备容量受限
3030	宜兴	蒲荡 3#公变	10	200	本级设备容量受限
3031	宜兴	和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变	10	400	本级设备容量受限
3032	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	本级设备容量受限
3033	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
3034	宜兴	西渚后圩北公变	10	200	本级设备容量受限
3035	宜兴	胡家塘北公变	10	400	本级设备容量受限
3036	宜兴	师渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	本级设备容量受限
3037	宜兴	菜场商住楼西公变	10	400	本级设备容量受限
3038	宜兴	旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	本级设备容量受限
3039	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	本级设备容量受限
3040	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	本级设备容量受限
3041	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	本级设备容量受限
3042	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	本级设备容量受限
3043	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3044	宜兴	文庄村北公变	10	200	本级设备容量受限
3045	宜兴	长征八组新村公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3046	宜兴	南中三组公变	10	200	本级设备容量受限
3047	宜兴	南荡 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3048	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	本级设备容量受限
3049	宜兴	新南路公变	10	400	本级设备容量受限
3050	宜兴	累枝山东公变	10	200	本级设备容量受限
3051	宜兴	下新圩 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3052	宜兴	双庙新村 1#公变	10	200	本级设备容量受限
3053	宜兴	会圩东公变	10	400	本级设备容量受限
3054	宜兴	太宗圩北公变	10	200	本级设备容量受限
3055	宜兴	洛润生态园公变	10	400	本级设备容量受限
3056	宜兴	润坞北公变	10	200	本级设备容量受限
3057	宜兴	南圩西公变	10	200	本级设备容量受限
3058	宜兴	周墅元大公变	10	200	本级设备容量受限
3059	宜兴	分水北漕公变	10	200	本级设备容量受限
3060	宜兴	狗头山公变	10	400	本级设备容量受限
3061	宜兴	石家组公变	10	200	本级设备容量受限
3062	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	本级设备容量受限
3063	宜兴	振扬路公变	10	400	本级设备容量受限
3064	宜兴	阳泉新村 4#公变	10	315	本级设备容量受限
3065	宜兴	华广公变	10	500	本级设备容量受限
3066	宜兴	向阳 3#公变	10	500	本级设备容量受限
3067	宜兴	向阳 2#公变	10	315	本级设备容量受限
3068	宜兴	乾坤农林公变	10	200	本级设备容量受限
3069	宜兴	杨店村 2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3070	宜兴	前亭 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3071	宜兴	蒋塘公变	10	200	本级设备容量受限
3072	宜兴	供销社东公变	10	200	本级设备容量受限
3073	宜兴	徐渎河北公变	10	200	本级设备容量受限
3074	宜兴	东贤南路 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3075	宜兴	丁西北公变	10	200	本级设备容量受限
3076	宜兴	鹏程桥公变	10	200	本级设备容量受限
3077	宜兴	埭兴组鱼塘公变	10	400	本级设备容量受限
3078	宜兴	桥三组公变	10	400	本级设备容量受限
3079	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	本级设备容量受限
3080	宜兴	汤蜀公变	10	200	本级设备容量受限
3081	宜兴	石门界公变	10	200	本级设备容量受限
3082	宜兴	官林大明路公变	10	200	本级设备容量受限
3083	宜兴	南山村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3084	宜兴	三中三小公变	10	400	本级设备容量受限
3085	宜兴	金鹅公变	10	200	本级设备容量受限
3086	宜兴	大巷公变	10	200	本级设备容量受限
3087	宜兴	下南村公变	10	200	本级设备容量受限
3088	宜兴	华东石材市场有限公司 26#箱变	10	400	本级设备容量受限
3089	宜兴	涧众码头公变	10	200	本级设备容量受限
3090	宜兴	川埠联建房 2#公变	10	400	本级设备容量受限
3091	宜兴	东岗牌楼公变	10	200	本级设备容量受限
3092	宜兴	石材市场 20#公变	10	400	本级设备容量受限
3093	宜兴	红军桥公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	受限原因
3094	宜兴	山岗 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3095	宜兴	唐角村 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3096	宜兴	西塘公变	10	400	本级设备容量受限
3097	宜兴	田舍桥公变	10	200	本级设备容量受限
3098	宜兴	石罗墩公变	10	200	本级设备容量受限
3099	宜兴	石材市场 39#公变	10	400	本级设备容量受限
3100	宜兴	大浦菜场公变	10	400	本级设备容量受限
3101	宜兴	砺山 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3102	宜兴	网具公变	10	400	本级设备容量受限
3103	宜兴	华隆桥公变	10	400	本级设备容量受限
3104	宜兴	朱家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
3105	宜兴	中阳公变	10	200	本级设备容量受限
3106	宜兴	中巷深井公变	10	200	本级设备容量受限
3107	宜兴	查林西 2#公变	10	400	本级设备容量受限